

盐城市供电公司 10（20）千伏公用配变 负荷可开放容量信息

（2026 年第 1 季度）

截至2025年12月31日，盐城市公司10（20）千伏公用配变共有68267台。其中，公用配变负荷容量具备可开放条件的共有63773台，占比93.42%；公用配变负荷容量受限的共有4494台，占比6.58%。公用配变负荷可开放容量清单及负荷容量受限清单分别如下。

表1公用配变负荷可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	520
2	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	573
3	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	532
4	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	470
5	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	465
6	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	559
7	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	520
8	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	534
9	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	580
10	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	449

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	475
12	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	399
13	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	530
14	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	404
15	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	364
16	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	546
17	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	335
18	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	127
19	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	425
20	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	358
21	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	490
22	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	434
23	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	496
24	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	368
25	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	404
26	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	560
27	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	492
28	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	229
29	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	503
31	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	391
32	市区	10kV长江II线/10kV保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	300
33	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	430
34	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	462
35	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	250
36	市区	10kV新园线锦绣3#S5箱变	10	630	160
37	市区	南林14#变	10	630	207
38	市区	大字别墅2#S2箱变主变	10	630	383
39	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	162
40	市区	壹书邻里2#主变	10	630	447
41	市区	盐都总工会S5	10	630	146
42	市区	铁家港2#变1	10	630	231
43	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	288
44	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	201
45	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	411
46	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	237
47	市区	景盛2#欧变主变	10	630	213
48	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49	市区	悦隽时代5#用户配电室2#主变	10	630	390
50	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	297
51	市区	商业街2#箱变主变	10	630	264
52	市区	东港路2#箱变	10	630	260
53	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	380
54	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	330
55	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	425
56	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	343
57	市区	陆公祠3#	10	630	224
58	市区	悦隽时代5#用户配电室1#主变	10	630	309
59	市区	新陈11#变	10	400	239
60	市区	中建1#S1	10	630	137
61	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	344
62	市区	集中居住区11#箱变	10	630	389
63	市区	停车场1#S1箱变	10	630	25
64	市区	10kV宏都线开元路2#S23箱变	10	630	167
65	市区	集中居住区12#箱变	10	630	365
66	市区	金字箱变1#主变	10	630	92
67	市区	10kV映工线集镇03号箱变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	273
69	市区	集中居住区5#箱变	10	630	286
70	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	151
71	市区	集中居住区6#箱变	10	630	273
72	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	470
73	市区	供电1#箱变	10	630	133
74	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	219
75	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	234
76	市区	国飞尚城A区2#	10	500	233
77	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	199
78	市区	新兴集镇30#变	10	500	163
79	市区	10kV长潘线中马1#箱变主变	10	500	121
80	市区	义丰好又多箱变	10	630	209
81	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	186
82	市区	集镇6号变	10	500	3
83	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	47
84	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	37
85	市区	成庄4#箱变	10	630	279
86	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
87	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	396
88	市区	六合路1#箱变主变	10	630	257
89	市区	集镇24#变	10	500	180
90	市区	新兴集镇3#变	10	500	35
91	市区	新洋8#变	10	500	253
92	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	232
93	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	285
94	市区	跃进组团2#箱变	10	500	225
95	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	560
96	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	137
97	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	483
98	市区	洪东2#箱变	10	500	322
99	市区	集镇01号变	10	500	208
100	市区	农业局S6箱变	10	500	70
101	市区	张庄集镇9#变*	10	500	232
102	市区	集镇18号	10	500	126
103	市区	集中居住区3#箱变	10	630	261
104	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	557
105	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
106	市区	新城充电站欧变主变	10	630	317
107	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	566
108	市区	便仓10#变	10	500	336
109	市区	盐东10#变	10	400	156
110	市区	三龙22号变	10	400	204
111	市区	集镇22#变	10	400	165
112	市区	集镇30#变	10	400	113
113	市区	新墩南小区3#变	10	400	147
114	市区	东徐8#变	10	400	202
115	市区	头灶10#变	10	400	267
116	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	110
117	市区	光荣18#变	10	400	31
118	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	0
119	市区	10kV开东线新河三号小区3#变	10	400	138
120	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	171
121	市区	集镇5#变	10	400	0
122	市区	袁河2#变	10	400	197
123	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	256
124	市区	秦南集镇28#变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
125	市区	盐马1#变	10	400	104
126	市区	龙庙5#变	10	400	112
127	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	94
128	市区	伍佑集镇13#变	10	400	217
129	市区	光荣19#变	10	400	0
130	市区	潭尖19#变	10	400	142
131	市区	工业园2#变	10	400	87
132	市区	双林13#变	10	400	28
133	市区	学富集镇11#配变	10	400	157
134	市区	集镇44#变	10	400	196
135	市区	10kV映洼线三龙小区03号箱变	10	630	215
136	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	145
137	市区	集镇8#变.	10	400	49
138	市区	盐海8#变	10	400	94
139	市区	义丰集镇16#配变	10	400	39
140	市区	10KV学西线集镇27#配变	10	400	177
141	市区	秦南集镇43#变	10	400	49
142	市区	时杨15#公用变	10	400	226
143	市区	工业园20#箱变主变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
144	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	113
145	市区	盐海9#变	10	400	49
146	市区	富民1#变	10	400	75
147	市区	学富集镇3#配变	10	400	171
148	市区	新界10#变	10	400	242
149	市区	东升18#变	10	400	165
150	市区	盐海1#	10	400	55
151	市区	义丰双龙11#配变	10	400	0
152	市区	三洼11#变	10	400	180
153	市区	成庄12#变	10	400	193
154	市区	镇西1#变	10	400	56
155	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	145
156	市区	大洋13#	10	400	216
157	市区	北龙港集镇20#变	10	400	53
158	市区	10kV开东线新河三号小区4#变	10	400	173
159	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	43
160	市区	10kV兴业线幼儿园2#公变	10	400	171
161	市区	环保小镇1#箱变	10	400	248
162	市区	才坝20#变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
163	市区	义丰石庄6#配变	10	400	163
164	市区	光荣10#变	10	400	22
165	市区	新兴集镇32#变	10	400	137
166	市区	便仓12#变	10	400	120
167	市区	仓头3#变	10	400	223
168	市区	集镇08号变	10	400	185
169	市区	新河小区1#配变	10	400	29
170	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	72
171	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	217
172	市区	光荣13#变	10	400	149
173	市区	集镇28#变	10	400	62
174	市区	盐海12#	10	400	57
175	市区	东升3#(低压光伏)	10	400	7
176	市区	青墩集镇23#变	10	400	7
177	市区	10kV长潘线中马2#变	10	400	0
178	市区	二生资宿舍	10	400	5
179	市区	盐东5#变	10	400	32
180	市区	月康18#变-	10	400	211
181	市区	集镇17#变.	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
182	市区	思源7#变	10	400	13
183	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	153
184	市区	新桥22#变	10	400	269
185	市区	义丰骏马8#配变	10	400	111
186	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	47
187	市区	时杨1#配变	10	400	126
188	市区	10kV学东线学中10#配变	10	400	239
189	市区	10kV学东线车林1#配变	10	400	114
190	市区	集镇2#配变	10	400	108
191	市区	新桥8#变	10	400	152
192	市区	集镇29号变	10	400	117
193	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	0
194	市区	东徐24#变*	10	400	223
195	市区	耿伙16#	10	400	35
196	市区	富民21#变	10	400	249
197	市区	10KV学西线集镇30#配变	10	400	147
198	市区	成庄10#变	10	400	259
199	市区	学富集镇25#配变	10	400	177
200	市区	伍佑所用变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
201	市区	镇北4#变（新）	10	400	215
202	市区	龙海7#变	10	400	183
203	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	163
204	市区	集镇11#变.	10	400	137
205	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	220
206	市区	刘朋10#变	10	400	185
207	市区	头灶18#变	10	400	18
208	市区	集镇26#配变	10	400	50
209	市区	三尖12#变	10	400	0
210	市区	三尖6#变	10	400	32
211	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	24
212	市区	成庄1#变	10	400	198
213	市区	镇西6#杆上配变	10	400	194
214	市区	10KV学西线集镇29#配变	10	400	212
215	市区	中马3#变400KVA	10	400	82
216	市区	东徐1#变	10	400	148
217	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	81
218	市区	月康20#变	10	400	94
219	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
220	市区	秦南集镇44#变	10	400	191
221	市区	政府杆上配变	10	400	120
222	市区	郑通14#变	10	400	207
223	市区	三里16#变	10	400	168
224	市区	新民23#变	10	400	216
225	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	12
226	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	19
227	市区	潭溪26#公用变	10	400	133
228	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	128
229	市区	青墩集镇27#变	10	400	0
230	市区	大洋11#	10	400	204
231	市区	同心15#变	10	400	226
232	市区	光荣11#变	10	400	57
233	市区	人民路10#变	10	400	168
234	市区	新界22#变	10	400	149
235	市区	钱庄7#变	10	400	169
236	市区	10KV学富线蒋河6#配变	10	400	154
237	市区	张庄文明路变	10	400	140
238	市区	红升01号变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
239	市区	新河小区2#配变	10	400	0
240	市区	义丰石庄7#配变	10	400	225
241	市区	三里12#变	10	400	0
242	市区	便仓17#变	10	400	114
243	市区	大洋16#	10	400	135
244	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	183
245	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	128
246	市区	新民2#配变	10	400	160
247	市区	北龙3#公用变	10	400	59
248	市区	便仓13#变	10	400	237
249	市区	永新路11#变	10	400	105
250	市区	三龙20号变	10	400	204
251	市区	10KV学西线蒋河8#配变	10	400	220
252	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	159
253	市区	光荣3#变	10	400	0
254	市区	民权18#变	10	400	173
255	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	80
256	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	169
257	市区	仓头10#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
258	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	44
259	市区	裕祥13#变	10	400	107
260	市区	新墩西小区3#美变	10	400	108
261	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	165
262	市区	南龙28#公用变	10	400	117
263	市区	张庄建设路变	10	400	64
264	市区	永新路9	10	400	242
265	市区	义丰双官10#配变	10	400	99
266	市区	甘露6#变	10	400	169
267	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	184
268	市区	凤南9#公用变	10	400	180
269	市区	长春1#变	10	400	211
270	市区	光荣14#变	10	400	0
271	市区	秦南千秋9#变	10	400	97
272	市区	新界23#变	10	400	110
273	市区	集镇35#变	10	400	42
274	市区	仓头12#变	10	400	209
275	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	148
276	市区	月康3#变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
277	市区	便仓9#变	10	400	151
278	市区	月康9#变	10	400	92
279	市区	西湖2#变	10	400	147
280	市区	10KV学富线戚庄1#配变	10	400	163
281	市区	明亮18#变	10	400	181
282	市区	镇南8#变	10	400	193
283	市区	新洋9#变	10	400	202
284	市区	集镇25#变	10	400	132
285	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	149
286	市区	10KV学富线戚庄2#配变	10	400	214
287	市区	龙庙13#变	10	400	159
288	市区	护西11#变	10	400	178
289	市区	义丰石庄4#配变	10	400	43
290	市区	盐中11#变	10	400	245
291	市区	集镇4#变.	10	400	154
292	市区	新场10#变	10	400	38
293	市区	集镇8#变	10	400	82
294	市区	成庄3#变	10	400	122
295	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
296	市区	光荣15#变	10	400	23
297	市区	龙庙3#变	10	400	51
298	市区	甘露12#变	10	400	71
299	市区	新兴集镇26#变	10	400	127
300	市区	义丰集镇6#配变	10	400	58
301	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	177
302	市区	大洋18#变	10	400	190
303	市区	顺北16#公用变	10	400	146
304	市区	蟒河9#公用变	10	400	173
305	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	209
306	市区	人民路7#杆上配变	10	400	256
307	市区	义丰双龙5#配变	10	400	150
308	市区	金陈社区1#箱变	10	400	158
309	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	192
310	市区	东徐2#变	10	400	144
311	市区	钱庄3#变	10	400	3
312	市区	盐中6#变	10	400	228
313	市区	工业园24#变	10	400	178
314	市区	10kV映洼线红升小区04号箱变	10	630	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
315	市区	盐东1#变	10	400	113
316	市区	10kV盐塘线康乐小区4#变	10	400	84
317	市区	集镇21#变	10	400	146
318	市区	秦南南环10#变压器	10	400	233
319	市区	新民3#配变	10	400	214
320	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	170
321	市区	镇西2#杆上配变	10	400	192
322	市区	南映17#变	10	400	137
323	市区	三尖7#变	10	400	0
324	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	84
325	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	157
326	市区	西团9#变	10	400	170
327	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	187
328	市区	镇西14#变	10	400	170
329	市区	光荣17#变	10	400	94
330	市区	集镇6#变	10	400	2
331	市区	集镇23#变	10	400	259
332	市区	10kV学东线同港6#配变	10	400	120
333	市区	金陈6#变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
334	市区	成庄14#变	10	400	122
335	市区	民航1#变	10	400	160
336	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	136
337	市区	新界4#变	10	400	133
338	市区	光荣5#变	10	400	0
339	市区	大洋8#公用变	10	400	225
340	市区	三灶5#变	10	400	97
341	市区	甘露1#变	10	400	235
342	市区	富民29#变	10	400	222
343	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	138
344	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	106
345	市区	刘垛6#配变	10	400	153
346	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	192
347	市区	华通3#	10	500	191
348	市区	甘露14#变	10	400	35
349	市区	光荣7#变	10	400	26
350	市区	才坝10#变	10	400	67
351	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	0
352	市区	头灶11#变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
353	市区	东港1#	10	400	143
354	市区	大洋12#	10	400	167
355	市区	新河小区4#配变	10	400	61
356	市区	东徐16#变	10	400	137
357	市区	政府3#变	10	315	169
358	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	160
359	市区	民权5#变	10	400	222
360	市区	滩涂1#	10	400	67
361	市区	金陈15#变	10	400	242
362	市区	明亮1#变	10	400	111
363	市区	三里20#变	10	400	139
364	市区	10kV盐塘线康乐小区2#变	10	315	5
365	市区	盐东7#变	10	400	205
366	市区	金陈社区2#箱变	10	400	149
367	市区	光荣8#变	10	400	60
368	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	155
369	市区	10kV学农线略沿1#公用变	10	400	121
370	市区	凤南1#公用变	10	400	0
371	市区	集镇2号变	10	315	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
372	市区	盐海5#变	10	315	21
373	市区	便仓4#变	10	400	108
374	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	87
375	市区	新陈8#变	10	400	263
376	市区	北龙9#公用变	10	400	163
377	市区	红升5#变	10	400	215
378	市区	龙庙11#变	10	400	217
379	市区	秦南集镇45#变	10	400	195
380	市区	护西3号配变	10	400	93
381	市区	联盟新农村1#变	10	400	162
382	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	184
383	市区	义丰红星4#配变	10	400	136
384	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	0
385	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	178
386	市区	便仓集镇18#变	10	315	169
387	市区	石华29#变	10	400	113
388	市区	镇西5#变	10	315	86
389	市区	才坝17#变	10	400	164
390	市区	大洋10#	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
391	市区	红升03号变	10	400	0
392	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	155
393	市区	护陇1#配变	10	400	128
394	市区	10kV学东线车林8#配变	10	400	118
395	市区	秦南三河12#变	10	315	210
396	市区	明亮3#变	10	400	113
397	市区	北龙16#箱变主变	10	400	178
398	市区	莘野1#公用变	10	400	137
399	市区	义丰双官11#配变	10	400	78
400	市区	富民3#变	10	400	248
401	市区	立交桥1#变	10	315	191
402	市区	盐海3#	10	315	125
403	市区	三洼4#变	10	315	91
404	市区	义丰孙永章小区	10	315	67
405	市区	长春7#变（新）	10	400	189
406	市区	工业园21#变	10	315	158
407	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	42
408	市区	南龙2#公用变	10	400	0
409	市区	义丰集镇17#配变	10	315	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
410	市区	10kV盐塘线康乐小区3#变	10	315	24
411	市区	陈台4#变	10	400	158
412	市区	头灶20#变	10	400	138
413	市区	新兴集镇31#变	10	400	41
414	市区	杨侍2#配变	10	400	222
415	市区	思源19#变	10	400	138
416	市区	秦南美满21#变	10	315	133
417	市区	甘露13#变	10	400	122
418	市区	金陈16#变	10	400	149
419	市区	郊招6#	10	315	94
420	市区	集镇20号变	10	400	49
421	市区	北龙港集镇1#变	10	315	119
422	市区	头灶37#变	10	400	169
423	市区	新兴集镇33#变	10	400	203
424	市区	龙冈集镇20#变	10	315	76
425	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	67
426	市区	义丰三庄2#配变	10	400	182
427	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	60
428	市区	集镇19号变	10	315	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
429	市区	10kV映洼线红升小区01号箱变	10	400	149
430	市区	兴泰家园2#变	10	400	182
431	市区	民权24#变	10	400	130
432	市区	五星10#箱变主变	10	400	138
433	市区	秦南风翔17#变	10	315	88
434	市区	三尖15#变	10	400	101
435	市区	10KV学西线集镇4#配变	10	315	72
436	市区	袁河8#变	10	400	121
437	市区	石华5#变	10	400	124
438	市区	蟒河4#公用变	10	400	37
439	市区	月康37#变	10	400	275
440	市区	集镇14号变	10	315	32
441	市区	便仓5#变	10	400	215
442	市区	集镇11#变	10	315	20
443	市区	潭尖12#变	10	315	0
444	市区	杨侍10#配变	10	400	137
445	市区	南龙3#公用变	10	315	39
446	市区	月康8新	10	400	178
447	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
448	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	141
449	市区	民权9#变	10	400	144
450	市区	新洋23#变	10	400	52
451	市区	东徐12#变	10	315	44
452	市区	民权14#变	10	400	75
453	市区	10kV映洼线三龙小区02号箱变	10	630	269
454	市区	三尖13#变	10	400	80
455	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	230
456	市区	集镇07号变	10	400	172
457	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	90
458	市区	莘野2#公用变	10	400	42
459	市区	秦南美满9#变	10	400	175
460	市区	新桥3#变	10	400	185
461	市区	钱庄2#变	10	315	95
462	市区	联盟3#变	10	400	251
463	市区	10kV映洼线红升小区02号箱变	10	400	71
464	市区	新永10#变	10	400	166
465	市区	新桥26#变压器	10	400	198
466	市区	古河7#变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
467	市区	新永14#变	10	400	16
468	市区	顺北15#公用变	10	400	70
469	市区	倪杰14#变	10	400	178
470	市区	10KV学西线时杨7#配变	10	400	128
471	市区	富民2#变	10	400	203
472	市区	联盟8#变(新)	10	400	199
473	市区	秦南孙伙7#变	10	400	105
474	市区	成庄16#变	10	400	65
475	市区	成庄9#变	10	250	138
476	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	148
477	市区	杨侍5#配变	10	400	123
478	市区	新跃10#配变	10	400	255
479	市区	金陈5#变	10	400	83
480	市区	北龙港集镇10#变	10	400	34
481	市区	美满2#配变	10	200	23
482	市区	秦南美满2#变	10	400	107
483	市区	北李7#变	10	315	111
484	市区	新洋19#变	10	315	70
485	市区	光荣4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
486	市区	义丰双龙2#配变	10	400	167
487	市区	新陈7#变	10	400	183
488	市区	同心12#变	10	400	117
489	市区	龙海15#变	10	400	167
490	市区	新界1#变	10	400	9
491	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	501
492	市区	富民13#变	10	200	41
493	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	170
494	市区	杨侍12#配变	10	400	180
495	市区	盐中12#变	10	400	56
496	市区	新桥14#变	10	400	91
497	市区	头灶38#变	10	400	202
498	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	112
499	市区	界沟2#变	10	400	145
500	市区	才坝14#变	10	200	0
501	市区	义丰大范8#配变	10	400	0
502	市区	潘黄宝才1#变	10	400	78
503	市区	友谊11号变	10	315	0
504	市区	潘黄益丰8#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
505	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	0
506	市区	三灶2#变	10	400	0
507	市区	人民路11#变	10	200	48
508	市区	三星10#变	10	200	49
509	市区	龙庙2#变	10	200	81
510	市区	镇北15#变	10	200	98
511	市区	龙庙6#变	10	200	41
512	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	11
513	市区	民航2#变	10	200	108
514	市区	钱庄13#变	10	200	52
515	市区	镇北18#变	10	200	94
516	市区	古亭9#变	10	200	127
517	市区	义丰倪杨1号变	10	400	154
518	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	19
519	市区	秦南南环11#变	10	200	71
520	市区	西湖1#配变	10	200	53
521	市区	10KV学富线蒋河16#配变	10	200	0
522	市区	古亭12#变	10	200	76
523	市区	石华26#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
524	市区	秦南南环9#变	10	200	75
525	市区	10KV学富线联河3#配变	10	200	78
526	市区	长春17#变（新）	10	200	94
527	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	62
528	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	45
529	市区	安龙08号变	10	200	126
530	市区	金陈2#变	10	400	123
531	市区	秦南东方红12#变压	10	200	98
532	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	57
533	市区	双港19#变	10	200	65
534	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	58
535	市区	义丰骏马11#配变	10	200	91
536	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	0
537	市区	潭田27#公用变	10	400	212
538	市区	新民12#配变	10	400	111
539	市区	新陈2#变	10	200	109
540	市区	民生25号配变	10	200	62
541	市区	新陈12#变	10	200	21
542	市区	西团4#变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
543	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	0
544	市区	南龙26#公用变	10	200	16
545	市区	成庄5#变	10	400	200
546	市区	义丰双官12#配变	10	200	73
547	市区	长春6#杆上配变	10	200	113
548	市区	义丰双龙7#配变	10	200	5
549	市区	10KV学富线戚庄3#配变	10	200	38
550	市区	绍林19#变	10	200	86
551	市区	石华8#杆上配变	10	200	57
552	市区	秦南美满16#变	10	200	66
553	市区	义丰三官9#配变	10	200	118
554	市区	洋湾21#变	10	200	0
555	市区	书楼23号配变	10	200	44
556	市区	10KV学富线车林12#配变	10	200	95
557	市区	顺北22#公用变	10	200	0
558	市区	秦南风翔7#杆上配变	10	200	59
559	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	43
560	市区	10kV学东线同港11#配变	10	200	62
561	市区	便仓26#变-	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
562	市区	10kV学农线陈祁2#配变	10	200	61
563	市区	10kV学东线时杨5#配变	10	200	92
564	市区	秦南三河6#变	10	200	90
565	市区	秦南秦兴2#变	10	200	71
566	市区	新陈26#变	10	200	116
567	市区	庆西5#公用变	10	200	29
568	市区	成庄18#变	10	200	0
569	市区	莘野22#公用变	10	200	0
570	市区	10KV学富线蒋河7#配变	10	200	57
571	市区	顺北3#变	10	200	20
572	市区	庆西7#公用变	10	200	71
573	市区	刘垛7#配变	10	200	68
574	市区	秦南关陈11#变	10	200	43
575	市区	10KV学富线蒋河14#配变	10	200	9
576	市区	10KV学富线车林7#配变	10	200	64
577	市区	10kV学农线陈祁12#配变	10	200	28
578	市区	果林3#公用变	10	200	67
579	市区	明亮22#变	10	200	54
580	市区	界沟1#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
581	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	109
582	市区	潮河1#配变	10	200	77
583	市区	民权15#变	10	200	104
584	市区	秦南宝奎19#变	10	200	80
585	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	0
586	市区	三洼15#变	10	200	144
587	市区	金陈11#变	10	200	72
588	市区	秦南富康13#变	10	200	81
589	市区	10kV学园线学富集镇24#配变	10	200	107
590	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	26
591	市区	龙冈青龙8#变(单)	10	200	20
592	市区	义丰双龙10#配变	10	200	31
593	市区	顺北17#公用变	10	200	45
594	市区	10KV学富线园垛11#配变	10	200	64
595	市区	三龙24号变	10	200	107
596	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	56
597	市区	潭溪48#公用变	10	200	0
598	市区	秦南富康7#变	10	400	235
599	市区	才坝2#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
600	市区	成庄17#变	10	200	37
601	市区	义丰花陇2#配变	10	200	0
602	市区	新场4#变	10	200	24
603	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	34
604	市区	方明8#变	10	200	122
605	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	61
606	市区	便仓24#变	10	200	33
607	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	36
608	市区	清恩02号变	10	200	0
609	市区	郑通16#变	10	200	66
610	市区	新民28#变	10	200	76
611	市区	潭溪37#公用变	10	200	70
612	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	20
613	市区	10kV学东线时杨11#配变	10	200	26
614	市区	头灶22#变	10	200	35
615	市区	倪杰29#变	10	200	90
616	市区	义丰花陇5#配变	10	200	32
617	市区	义丰于任1#配变	10	200	31
618	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
619	市区	便仓11#变	10	200	97
620	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	59
621	市区	龙海4#变	10	200	101
622	市区	10kV学农线蒋河15#配变	10	200	58
623	市区	蟒河13#公用变	10	200	85
624	市区	前营23#变	10	200	76
625	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	92
626	市区	三洼14#变	10	200	63
627	市区	思源9#变	10	200	95
628	市区	10kV学农线略沿8#配变	10	200	78
629	市区	永西22#变	10	200	106
630	市区	新民村2#变	10	200	27
631	市区	西团11#变	10	200	79
632	市区	10KV学富线车林11#配变	10	200	127
633	市区	新永6#变	10	200	61
634	市区	倪杰23#变	10	200	88
635	市区	龙海13#变	10	200	72
636	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	48
637	市区	南龙1#公用变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
638	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	0
639	市区	书楼25号配变	10	200	57
640	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	0
641	市区	双港20#变	10	200	95
642	市区	龙庙1#变	10	200	93
643	市区	万家5#变	10	200	56
644	市区	金陈4#变	10	400	145
645	市区	自然22#变	10	200	94
646	市区	新港23#变	10	200	83
647	市区	裕祥5#变	10	200	27
648	市区	10KV学富线联河10#配变	10	200	118
649	市区	金陈17#配变	10	200	73
650	市区	月康6#变	10	200	49
651	市区	倪杰18#变	10	200	97
652	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	75
653	市区	联盟17#变	10	200	55
654	市区	10kV学农线略沿10#配变	10	200	84
655	市区	北龙港集镇15#变	10	200	71
656	市区	龙海2#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
657	市区	义丰三官11#配变	10	200	16
658	市区	福兴30#变	10	200	98
659	市区	裕祥1#变	10	200	64
660	市区	10KV学富线戚庄4#配变	10	200	99
661	市区	义丰三官12#配变	10	200	73
662	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	48
663	市区	新港1#变	10	200	79
664	市区	利民21#变	10	200	22
665	市区	10kV学农线联河8#配变	10	200	52
666	市区	民权28#变	10	200	64
667	市区	秦南关陈14#	10	200	41
668	市区	王庄7#变	10	200	45
669	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	34
670	市区	倪杰22#变	10	200	104
671	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	21
672	市区	义丰三庄14#配变	10	200	90
673	市区	庆西19#公用变	10	200	0
674	市区	义丰红星5#配变	10	200	92
675	市区	民权23#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
676	市区	果林16#公用变	10	200	68
677	市区	新桥2#变	10	400	122
678	市区	秦南东桥变	10	200	47
679	市区	10KV学富线联河2#配变	10	200	82
680	市区	义丰三庄9#配变	10	200	27
681	市区	义丰三庄5#配变	10	200	87
682	市区	福利10#变	10	200	53
683	市区	义丰双官4#变	10	200	68
684	市区	钱庄12#变	10	200	71
685	市区	秦南宝奎5#变	10	200	27
686	市区	王庄13#变	10	200	93
687	市区	新桥23#变	10	200	30
688	市区	方向25#变	10	200	77
689	市区	福兴22#变	10	200	117
690	市区	友谊20号变	10	200	104
691	市区	10kV学东线时杨3#配变	10	200	9
692	市区	西团17#变	10	200	117
693	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	65
694	市区	义丰三庄1#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
695	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	56
696	市区	义丰于任10#变	10	200	109
697	市区	界沟17#变	10	400	264
698	市区	头灶28#变	10	200	0
699	市区	王庄11#变	10	200	43
700	市区	义丰三官6#配变	10	200	31
701	市区	新陈6#变	10	200	94
702	市区	陈台20#变	10	200	105
703	市区	东滩12#变	10	200	29
704	市区	凤楼16#配变	10	200	0
705	市区	庆西1#公用变	10	200	42
706	市区	莘野3#公用变	10	200	0
707	市区	秦南美满13#变	10	200	35
708	市区	秦南东方红17#变	10	200	5
709	市区	秦南凤翔16#变	10	200	115
710	市区	10KV学富线联河11#配变	10	200	113
711	市区	义丰三官2#配变	10	315	92
712	市区	10KV学富线戚庄5#配变	10	200	81
713	市区	头灶27#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
714	市区	义丰红星16#配变	10	200	59
715	市区	10KV学西线时杨8#配变	10	200	37
716	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	11
717	市区	三龙03号变	10	200	50
718	市区	秦南凤翔11#变	10	200	72
719	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	27
720	市区	义丰花陇3#变	10	200	24
721	市区	人民路14#变	10	200	101
722	市区	王庄2#变	10	200	44
723	市区	潭溪5#公用变	10	200	39
724	市区	成庄13#变	10	200	27
725	市区	民权2#变	10	200	50
726	市区	蟒河11#公用变	10	200	9
727	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	99
728	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	73
729	市区	冈中所凤楼村12号配变	10	200	38
730	市区	便仓3#变	10	200	42
731	市区	龙海16#变	10	200	58
732	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
733	市区	双港16#变	10	200	18
734	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	67
735	市区	南龙10#公用变	10	200	42
736	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	74
737	市区	富康路变	10	200	54
738	市区	富民32#变	10	200	61
739	市区	顺北23#公用变	10	200	75
740	市区	义丰红星15#配变	10	400	66
741	市区	北龙1#公用变	10	315	48
742	市区	新陈16#变	10	200	59
743	市区	秦南孙伙3#变	10	200	31
744	市区	三洼16#	10	200	69
745	市区	龙庙14#变	10	200	0
746	市区	10KV学富线戚庄9#配变	10	200	64
747	市区	绍林1#变	10	200	99
748	市区	北李1#变	10	200	70
749	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	94
750	市区	10kV学农线联河15#配变	10	200	17
751	市区	明亮7#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
752	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	28
753	市区	10KV学富线戚庄14#配变	10	200	77
754	市区	钱庄4#变	10	200	4
755	市区	新南6#变	10	200	62
756	市区	集镇18#配变	10	200	76
757	市区	10kV学东线白阳11#配变	10	200	44
758	市区	义丰三庄11#配变	10	200	76
759	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	90
760	市区	王庄10#变	10	200	37
761	市区	三洼9#	10	200	142
762	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	33
763	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	80
764	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	72
765	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	55
766	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	0
767	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	107
768	市区	双烈10#变	10	200	70
769	市区	倪杰8#变	10	200	70
770	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
771	市区	龙海10#变	10	200	58
772	市区	10kV学东线白阳1#配变	10	200	95
773	市区	石华23#变	10	200	85
774	市区	盐城本部冈中所10KV书楼线书楼8#配变（新）	10	200	33
775	市区	龙冈冈北6#变	10	200	44
776	市区	蟒河16#公用变	10	200	47
777	市区	界沟3#变	10	200	98
778	市区	新桥11#变	10	200	120
779	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	82
780	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	57
781	市区	义丰集镇7#配变	10	400	36
782	市区	义丰花陇8#配变	10	200	42
783	市区	钱庄14#变	10	200	65
784	市区	镇北17#变	10	200	26
785	市区	洪东11#变压器	10	200	96
786	市区	联盟15#变	10	200	0
787	市区	美满1#配变	10	200	72
788	市区	富民38#变	10	200	59
789	市区	凤南4#公用变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
790	市区	东徐26#变	10	200	15
791	市区	红升04号变	10	200	92
792	市区	思源21#变	10	200	102
793	市区	10kV学东线白阳15#配变	10	200	86
794	市区	北李6#变	10	200	92
795	市区	潭田17#公用变	10	200	92
796	市区	红升34号变	10	200	74
797	市区	才坝12#变	10	200	66
798	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	31
799	市区	潭溪38#公用变	10	200	93
800	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	74
801	市区	镇西11#变	10	200	65
802	市区	头灶19#变	10	200	36
803	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	56
804	市区	秦南富康21#变	10	200	99
805	市区	潮河5#配变	10	200	93
806	市区	镇北8#变	10	200	0
807	市区	西团21#变	10	200	85
808	市区	新跃19#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
809	市区	头灶5#变	10	200	57
810	市区	新桥5#变	10	200	95
811	市区	义丰双龙3#配变	10	200	41
812	市区	西湖4#配变	10	200	40
813	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	57
814	市区	北李8#变	10	200	15
815	市区	果林7#公用变	10	200	58
816	市区	民航31#变	10	200	91
817	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	39
818	市区	新桥10#变	10	400	249
819	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	23
820	市区	西湖10#配变	10	200	23
821	市区	新民6#配变	10	400	243
822	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	41
823	市区	秦南南环14#变	10	200	83
824	市区	义丰永新7#配变	10	200	54
825	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	82
826	市区	护西6#配变	10	400	177
827	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
828	市区	新洼27号变	10	200	47
829	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	62
830	市区	双港25#变	10	200	99
831	市区	果林1#公用变	10	200	0
832	市区	陈台18#变	10	200	72
833	市区	绍林18#变	10	200	61
834	市区	潭田24#公用变	10	200	77
835	市区	秦南美满4#变	10	200	11
836	市区	秦南关陈20#变	10	200	93
837	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	49
838	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	29
839	市区	美满5#配变	10	200	122
840	市区	石华17#变（新）	10	400	203
841	市区	义丰花陇11#配变	10	200	51
842	市区	便仓19#变	10	200	85
843	市区	北李12#变	10	200	93
844	市区	东徐20#变	10	200	12
845	市区	新界14#变	10	200	0
846	市区	新场7#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
847	市区	古河9#变	10	200	72
848	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	58
849	市区	袁河4#变	10	200	52
850	市区	甘露3#变	10	315	106
851	市区	新南3#变	10	200	0
852	市区	潮河2#配变	10	200	31
853	市区	10kV学农线略沿3#配变	10	200	39
854	市区	集镇2#变	10	315	0
855	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	74
856	市区	北李5#变	10	200	89
857	市区	义丰三官10#配变	10	200	70
858	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	0
859	市区	秦南南环18#变	10	200	86
860	市区	联盟4#杆上配变	10	200	34
861	市区	10kV学东线白阳12#配变	10	200	73
862	市区	明亮13#变	10	400	107
863	市区	新界15#变	10	200	102
864	市区	新跃7#配变	10	200	82
865	市区	秦南美满6#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
866	市区	南龙22#公用变	10	200	0
867	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	53
868	市区	龙兴6#公用变	10	200	26
869	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	104
870	市区	义丰骏马7#配变	10	200	113
871	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	80
872	市区	新陈27#变	10	200	101
873	市区	界沟6#变	10	200	79
874	市区	10kV学农线略沿4#配变	10	200	34
875	市区	义丰大范3#配变	10	200	77
876	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	89
877	市区	10KV学富线车林6#配变	10	200	33
878	市区	东徐14#变	10	200	12
879	市区	义丰永新1#配变	10	200	63
880	市区	联盟19#变	10	200	101
881	市区	10kV学东线同港10#配变	10	200	25
882	市区	思源25#变新	10	200	73
883	市区	西团2#变	10	200	41
884	市区	新陈14#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
885	市区	新陈13#变	10	200	66
886	市区	10kV学农线连心6#配变	10	200	26
887	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	9
888	市区	王庄18#变	10	200	80
889	市区	庆西9#公用变	10	200	29
890	市区	10kV学农线华府20#配变	10	200	79
891	市区	新跃2#配变	10	200	38
892	市区	义丰三庄8#配变	10	200	59
893	市区	10KV学富线戚庄13#配变	10	200	97
894	市区	凤南2#公用变	10	200	0
895	市区	友谊07号变	10	200	102
896	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	114
897	市区	义丰红星6#配变	10	200	31
898	市区	顺北4#公用变	10	200	38
899	市区	龙海11#变	10	200	32
900	市区	10KV学富线联河12#配变	10	200	112
901	市区	三灶8#变	10	200	122
902	市区	10kV学农线华府14#配变	10	200	77
903	市区	头灶35#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
904	市区	镇北16#变	10	200	9
905	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	28
906	市区	杨侍1#配变	10	400	144
907	市区	庆西20#公用变	10	200	73
908	市区	秦南凤翔20#变	10	200	85
909	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	57
910	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	23
911	市区	护西5#配变	10	200	44
912	市区	10kV学东线车林17#配变	10	200	53
913	市区	北李11#变	10	200	117
914	市区	民航39#变	10	200	66
915	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	90
916	市区	西团20#变	10	200	83
917	市区	义丰双龙16#配变	10	400	127
918	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	106
919	市区	10kV学农线陈祁8#配变	10	200	103
920	市区	10kV学农线连心19#配变	10	200	89
921	市区	东徐22#变	10	200	41
922	市区	莘野16#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
923	市区	北港6#变	10	200	55
924	市区	明亮27#变	10	200	74
925	市区	方向7#变	10	200	0
926	市区	前营1#变	10	200	109
927	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	2
928	市区	10kV学东线同港4#配变	10	200	60
929	市区	10kV学东线白阳5#配变	10	200	64
930	市区	秦南凤翔13#变	10	200	8
931	市区	集中居住区17#箱变	10	630	398
932	市区	长春14#变	10	200	101
933	市区	永西11#变	10	200	108
934	市区	联盟16#	10	200	95
935	市区	10KV学富线戚庄7#配变	10	200	77
936	市区	思源26#变	10	200	66
937	市区	三洼2#变	10	200	79
938	市区	义丰双官1#配变	10	200	23
939	市区	双港1#变	10	200	74
940	市区	义丰大范1#配变	10	400	177
941	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
942	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	63
943	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	14
944	市区	秦南富康12#变	10	200	69
945	市区	利民23#变-	10	200	0
946	市区	10KV学西线集镇7#配变	10	200	47
947	市区	郑通7#变	10	200	84
948	市区	倪杰25#变	10	200	72
949	市区	新界20#变	10	200	90
950	市区	潭溪3#公用变	10	200	0
951	市区	义丰大范5#配变	10	200	0
952	市区	北李9#变	10	200	42
953	市区	民航21#变	10	200	77
954	市区	便仓15#变	10	200	96
955	市区	安龙15号变	10	200	107
956	市区	头灶32#变	10	200	46
957	市区	郑通25#变	10	200	104
958	市区	长春11#变	10	200	100
959	市区	10kV学农线连心5#配变	10	200	103
960	市区	界沟11#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
961	市区	利民2#变	10	200	8
962	市区	10kV学农线连心9#配变	10	200	27
963	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	66
964	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	50
965	市区	秦南美满11#变	10	200	92
966	市区	义丰大范9#配变	10	200	20
967	市区	古河15#变	10	200	34
968	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	75
969	市区	头灶6#变	10	200	57
970	市区	10kV学农线略沿9#配变	10	200	45
971	市区	10kV学农线华府19#配变	10	200	59
972	市区	义丰双官7#配变	10	200	42
973	市区	月康11#变	10	200	37
974	市区	新桥6#变	10	200	52
975	市区	袁河9#变	10	200	81
976	市区	红升1#变-	10	200	50
977	市区	富民24#变	10	200	81
978	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	78
979	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
980	市区	郑通1#变	10	200	52
981	市区	明亮5#变	10	200	99
982	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	23
983	市区	新永15#变	10	200	57
984	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	29
985	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	55
986	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	61
987	市区	顺北1#变	10	200	61
988	市区	秦南南环17#变	10	200	41
989	市区	顺北2#公用变	10	200	22
990	市区	义丰双龙13#变	10	200	0
991	市区	双港7#变	10	200	54
992	市区	秦南三河8#变	10	200	59
993	市区	双港22#变	10	200	85
994	市区	陈台10#变	10	200	116
995	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	95
996	市区	义丰永新5#配变	10	200	65
997	市区	秦南亭湖9#变	10	200	62
998	市区	冈中风楼15号配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
999	市区	潭田23#公用变	10	200	62
1000	市区	义丰迎阳8#配变	10	400	227
1001	市区	10kV学农线联河6#配变	10	200	39
1002	市区	冈中所同桂14#变	10	200	93
1003	市区	双港10#变	10	200	85
1004	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	103
1005	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	18
1006	市区	头灶23#变	10	200	42
1007	市区	双港18#变	10	200	17
1008	市区	界沟14#变	10	200	7
1009	市区	三英1#	10	400	155
1010	市区	石华13#杆上配变	10	200	105
1011	市区	潭田13#公用变	10	200	20
1012	市区	10kV学农线略沿2#配变	10	200	46
1013	市区	龙庙10#变	10	200	0
1014	市区	头灶12#变	10	200	75
1015	市区	三龙23号变	10	200	101
1016	市区	月康25#变-	10	200	0
1017	市区	红升22号变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1018	市区	三洼5#变	10	200	63
1019	市区	刘垛2#配变	10	200	15
1020	市区	10kV学东线同港2#配变	10	200	0
1021	市区	烈士21号变	10	200	66
1022	市区	10kV学农线连心17#配变	10	200	62
1023	市区	陈台9#杆上配变	10	200	105
1024	市区	明亮8#变	10	200	66
1025	市区	双烈22#变	10	200	87
1026	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	73
1027	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	0
1028	市区	义丰双龙8#变	10	200	33
1029	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	6
1030	市区	秦南凤翔14#变	10	200	51
1031	市区	镇北14#变	10	200	28
1032	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	82
1033	市区	10KV学富线戚庄8#配变	10	200	89
1034	市区	界沟7#变	10	200	37
1035	市区	三龙08号变	10	200	84
1036	市区	甘露7#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1037	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	88
1038	市区	10kV学东线车林2#配变	10	200	54
1039	市区	蟒河10#公用变	10	200	0
1040	市区	新建18#变	10	200	45
1041	市区	头灶13#变	10	200	60
1042	市区	顺北10#公用变	10	200	5
1043	市区	友谊08号变	10	160	47
1044	市区	三龙18号变	10	200	78
1045	市区	新陈4#变	10	200	85
1046	市区	陈台11#变	10	200	76
1047	市区	南龙21#公用变1	10	200	50
1048	市区	民权22#变	10	200	79
1049	市区	民权12#变	10	200	65
1050	市区	秦南关陈10#变	10	200	47
1051	市区	新港9#变	10	200	68
1052	市区	新界13#变	10	200	32
1053	市区	便仓25#变	10	200	74
1054	市区	陈台23#变	10	200	76
1055	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1056	市区	郑通2#变	10	200	0
1057	市区	中冈路1#变	10	200	79
1058	市区	义丰于任11#变	10	200	67
1059	市区	郑通8#变	10	200	78
1060	市区	西团13#变	10	200	65
1061	市区	新陈9#变	10	200	117
1062	市区	倪杰27#变	10	200	126
1063	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	87
1064	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	71
1065	市区	10kV学农线陈祁6#配变	10	200	33
1066	市区	莘野19#公用变	10	200	0
1067	市区	义丰永新9#配变	10	200	61
1068	市区	曙阳20#配变	10	200	90
1069	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	75
1070	市区	秦南孙伙2#变	10	200	14
1071	市区	北龙12#公用变	10	200	30
1072	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	10
1073	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	63
1074	市区	绍林22#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1075	市区	护西16#配变	10	200	79
1076	市区	民权16#变	10	200	33
1077	市区	三里25#变	10	200	109
1078	市区	自然12#变	10	200	88
1079	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	0
1080	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	73
1081	市区	镇西8#变（新）	10	200	88
1082	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	61
1083	市区	利民19#变	10	200	48
1084	市区	民权3#变	10	200	67
1085	市区	秦南孙伙12#变	10	200	79
1086	市区	镇北9#变	10	160	41
1087	市区	义丰红星1#配变	10	200	95
1088	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	64
1089	市区	同心8#变	10	200	0
1090	市区	义丰三官5#配变	10	200	91
1091	市区	新跃17#配变	10	200	65
1092	市区	三里19#变	10	400	157
1093	市区	莘野24#公用变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1094	市区	思源11#变	10	200	59
1095	市区	大洋19#变	10	400	117
1096	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	29
1097	市区	义丰集镇21#配变	10	400	0
1098	市区	利民11#变	10	200	14
1099	市区	北李2#变	10	200	18
1100	市区	果林2#公用变	10	200	14
1101	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	48
1102	市区	方明7#变	10	200	100
1103	市区	10KV学富线蒋河13#配变	10	200	99
1104	市区	北龙港集镇6#变	10	200	71
1105	市区	10kV学东线同港12#配变	10	200	108
1106	市区	10kV学东线白阳9#配变	10	200	8
1107	市区	义丰花陇4#变	10	200	27
1108	市区	秦南亭湖10#变	10	200	14
1109	市区	北李10#变	10	200	76
1110	市区	北龙18#公用变	10	200	55
1111	市区	郑通26#变	10	200	103
1112	市区	10KV学富线联河9#配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1113	市区	镇北12#变	10	200	78
1114	市区	义丰红星11#配变	10	200	31
1115	市区	民权10#变	10	200	53
1116	市区	蟒河3#公用变	10	200	25
1117	市区	绍林9#变	10	200	56
1118	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	56
1119	市区	郑通20#变	10	200	102
1120	市区	明亮4#变	10	200	75
1121	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	9
1122	市区	益民4#变	10	200	54
1123	市区	思源18#变	10	200	61
1124	市区	北李14#变	10	200	23
1125	市区	秦南三河10#变	10	200	65
1126	市区	双烈12#变	10	200	32
1127	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	43
1128	市区	蟒河8#公用变	10	200	57
1129	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	53
1130	市区	义丰双官9#配变	10	200	12
1131	市区	10KV学富线戚庄6#配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1132	市区	三里3#变	10	400	130
1133	市区	秦南南环16#变	10	200	52
1134	市区	秦南美满15#变	10	200	55
1135	市区	10KV学富线园垛3#配变	10	200	97
1136	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	151
1137	市区	顺北12#公用变	10	200	73
1138	市区	10KV学富线园垛2#配变	10	200	55
1139	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	0
1140	市区	红升17号变	10	160	59
1141	市区	界沟8#变	10	200	34
1142	市区	新陈25#变	10	200	62
1143	市区	民航4#变	10	200	74
1144	市区	10KV学富线园垛7#配变	10	200	33
1145	市区	秦南石河杆上配变	10	200	52
1146	市区	石华12	10	200	103
1147	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	3
1148	市区	10KV学富线园垛5#配变	10	200	98
1149	市区	冈中杨韦18#变	10	400	131
1150	市区	头灶36#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1151	市区	10kV学东线车林13#配变	10	200	34
1152	市区	龙庙8#变	10	200	95
1153	市区	裕祥11#变	10	200	69
1154	市区	龙兴1#公用变	10	200	24
1155	市区	三里1#变	10	200	52
1156	市区	清恩08号变	10	200	72
1157	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	56
1158	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	75
1159	市区	义丰大范4#配变	10	200	0
1160	市区	三龙12号变	10	200	34
1161	市区	思源27#配变	10	200	42
1162	市区	护陇18#变	10	200	16
1163	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	11
1164	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	40
1165	市区	方向2#变	10	200	31
1166	市区	美满13#配变	10	200	63
1167	市区	思源17#变	10	200	115
1168	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	66
1169	市区	东徐18#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1170	市区	民航33#变	10	200	62
1171	市区	方向21#变	10	200	79
1172	市区	新永11#变	10	200	48
1173	市区	潭溪6#公用变	10	200	0
1174	市区	洪东16#	10	200	114
1175	市区	陈台3#变	10	200	63
1176	市区	双港9#变	10	200	101
1177	市区	北龙14#公用变	10	200	0
1178	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	64
1179	市区	护西8#变	10	400	156
1180	市区	明亮10#变	10	200	77
1181	市区	学中1#配变	10	400	168
1182	市区	古河4#变	10	200	75
1183	市区	郑通4#变	10	200	89
1184	市区	长春12#变	10	200	90
1185	市区	果林11#公用变	10	200	32
1186	市区	明亮15#变	10	200	105
1187	市区	民航30变	10	200	41
1188	市区	月康4#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1189	市区	三灶3#变	10	200	65
1190	市区	三龙16号变	10	200	71
1191	市区	秦南宝奎1#变	10	200	79
1192	市区	便仓2#变	10	200	5
1193	市区	潭溪21#公用变	10	200	12
1194	市区	秦南孙伙8#变	10	200	71
1195	市区	红升2#变	10	200	92
1196	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	34
1197	市区	秦南美满10#变	10	200	74
1198	市区	北龙19#公用变	10	200	91
1199	市区	蟒河12#公用变	10	200	71
1200	市区	双烈18#变	10	200	61
1201	市区	义丰花陇6#配变	10	200	59
1202	市区	龙庙7#变	10	200	36
1203	市区	月康24#变	10	200	79
1204	市区	头灶3#变	10	200	88
1205	市区	义丰双龙15#配变	10	200	86
1206	市区	秦南孙伙6#变	10	200	0
1207	市区	思源3#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1208	市区	双烈24#变	10	200	22
1209	市区	头灶16#变	10	200	36
1210	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	82
1211	市区	陈台22#变（新）	10	400	157
1212	市区	郑通23#变	10	200	78
1213	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	73
1214	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	89
1215	市区	郑通5#变	10	200	16
1216	市区	10kV学东线同港1#配变	10	200	79
1217	市区	曙阳17#配变	10	200	56
1218	市区	西团6#变	10	200	60
1219	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	13
1220	市区	镇西13#变	10	200	60
1221	市区	新民5#配变	10	200	61
1222	市区	界沟15#变	10	200	46
1223	市区	石华11#杆上配变	10	200	111
1224	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	11
1225	市区	西团8#变	10	200	36
1226	市区	方向24#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1227	市区	义丰永新3#配变	10	200	5
1228	市区	10kV学东线学中4#配变	10	200	0
1229	市区	秦南亭湖8#变	10	200	104
1230	市区	方明13#变	10	200	114
1231	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	57
1232	市区	北龙港集镇11#变	10	200	52
1233	市区	长春16#变（新）	10	200	58
1234	市区	三灶10#	10	200	97
1235	市区	新桥24#变。	10	200	87
1236	市区	10kV学农线连心16#配变	10	200	102
1237	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	40
1238	市区	新跃15#变	10	400	184
1239	市区	石华22#变	10	200	92
1240	市区	金陈7#变	10	200	66
1241	市区	秦南凤翔21#变	10	200	26
1242	市区	富民28#变	10	200	16
1243	市区	古河12#变	10	200	89
1244	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	14
1245	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1246	市区	富民23#变	10	200	86
1247	市区	潭溪35#公用变	10	200	44
1248	市区	镇西12	10	200	69
1249	市区	高产8#变	10	200	0
1250	市区	新利25#变	10	200	85
1251	市区	义丰骏马5#配变	10	200	75
1252	市区	新跃14#配变	10	200	77
1253	市区	倪杰17#变	10	200	85
1254	市区	龙桥5#变	10	200	103
1255	市区	郑通24#变	10	200	82
1256	市区	大洋14#变	10	400	190
1257	市区	潭田14#公用变	10	200	0
1258	市区	钱庄5#变	10	200	19
1259	市区	10kV学东线同港9#配变	10	200	40
1260	市区	三里7#杆上配变	10	200	7
1261	市区	10KV学富线戚庄11#配变	10	200	68
1262	市区	长春5#变	10	200	69
1263	市区	新跃11#配变	10	200	100
1264	市区	三龙01号变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1265	市区	洪东17#变	10	200	82
1266	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	17
1267	市区	红升4#变	10	200	79
1268	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	70
1269	市区	秦南富康9#变	10	200	19
1270	市区	思源20#变	10	400	171
1271	市区	镇南6#变（新）	10	200	9
1272	市区	新陈29#变	10	200	71
1273	市区	石华33#变	10	200	89
1274	市区	义丰于任13#配变	10	200	57
1275	市区	龙桥4#变	10	200	29
1276	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	60
1277	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	47
1278	市区	庆西15#变变压器	10	200	57
1279	市区	便仓20#变	10	200	101
1280	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	25
1281	市区	石华16#变	10	200	41
1282	市区	杨侍4#配变	10	400	257
1283	市区	金陈8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1284	市区	新陈22#变	10	200	91
1285	市区	新跃21#配变	10	200	39
1286	市区	镇北1#变	10	200	52
1287	市区	方向33#变	10	200	72
1288	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	5
1289	市区	石华2#杆上配变	10	200	102
1290	市区	便仓29#变	10	200	76
1291	市区	陈台6#杆上配变	10	400	232
1292	市区	义丰骏马9#配变	10	200	97
1293	市区	秦南千秋23#变	10	200	86
1294	市区	新永3#变	10	200	0
1295	市区	镇北13#变	10	200	87
1296	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	27
1297	市区	潭田3#公用变	10	200	10
1298	市区	10kV学农线华府12#配变	10	200	51
1299	市区	郑通6#变	10	315	129
1300	市区	思源23#变	10	200	85
1301	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	49
1302	市区	永西10#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1303	市区	曙阳9#配变	10	200	49
1304	市区	联盟1#杆上配变	10	200	42
1305	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	0
1306	市区	新场20#变	10	200	23
1307	市区	月康10#变	10	200	9
1308	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	138
1309	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	0
1310	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	43
1311	市区	新界5#变	10	250	22
1312	市区	富民33#变	10	200	82
1313	市区	明亮26#变	10	200	68
1314	市区	自然11#变	10	200	85
1315	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	23
1316	市区	甘露10#变	10	200	0
1317	市区	秦南凤翔19#变	10	200	60
1318	市区	友谊15号变	10	200	34
1319	市区	新跃12#配变	10	200	47
1320	市区	秦南千秋20#变	10	200	22
1321	市区	头灶2#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1322	市区	红升23号变	10	200	99
1323	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	0
1324	市区	义丰永新6#配变	10	200	34
1325	市区	义丰骏马10#配变	10	200	81
1326	市区	镇北3#杆上配变	10	200	73
1327	市区	三里10#杆上配变	10	200	83
1328	市区	新桥15#变	10	400	163
1329	市区	镇北11#杆上配变	10	200	128
1330	市区	10kV学农线陈祁1#配变	10	200	43
1331	市区	才坝18#变	10	200	47
1332	市区	秦南三河7#变	10	200	93
1333	市区	庆西2#公用变	10	200	9
1334	市区	莘野4#公用变	10	200	0
1335	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	106
1336	市区	便仓27#变压器	10	200	54
1337	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	68
1338	市区	北龙20#公用变	10	200	41
1339	市区	义丰花陇7#配变	10	200	0
1340	市区	郑通15#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1341	市区	民权7#变	10	200	78
1342	市区	民航5#变	10	200	86
1343	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	0
1344	市区	10kV学农线连心8#配变	10	200	100
1345	市区	潭尖15#变	10	200	65
1346	市区	龙海17#变	10	200	97
1347	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	5
1348	市区	新陈28#变	10	200	104
1349	市区	月康29#变	10	200	48
1350	市区	10kV学农线连心15#配变	10	200	80
1351	市区	义丰花陇10#配变	10	200	66
1352	市区	10kV学农线华府4#配变	10	200	108
1353	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	24
1354	市区	义丰双官3#变	10	200	15
1355	市区	南龙12#公用变	10	200	0
1356	市区	郑通9#变	10	200	41
1357	市区	秦南富康14#变	10	200	43
1358	市区	富民6#变	10	400	127
1359	市区	三龙10号变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1360	市区	石华1#杆上配变	10	200	46
1361	市区	万家4#变.	10	200	21
1362	市区	义丰于任3#变	10	200	33
1363	市区	龙海5#变	10	200	77
1364	市区	美满14#配变	10	200	77
1365	市区	石华25#变	10	200	45
1366	市区	义丰三官4#配变	10	200	28
1367	市区	义丰三庄3#配变	10	200	51
1368	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	9
1369	市区	红升16号变	10	160	28
1370	市区	西湖7#配变	10	200	42
1371	市区	义丰三庄10#配变	10	200	39
1372	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	69
1373	市区	潭田6#公用变	10	200	0
1374	市区	方向37#变	10	400	203
1375	市区	新桥18#变	10	200	0
1376	市区	富民18#变	10	200	89
1377	市区	新桥13#变	10	200	92
1378	市区	西团7#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1379	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	80
1380	市区	新跃6#配变	10	200	8
1381	市区	头灶21#变	10	200	70
1382	市区	古河18#变	10	200	23
1383	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	51
1384	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	22
1385	市区	10KV学富线园垛1#配变	10	200	50
1386	市区	新陈21#变	10	200	73
1387	市区	双烈3#变	10	200	83
1388	市区	西团22#变	10	400	170
1389	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	34
1390	市区	倪杰26#变压器	10	200	64
1391	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	26
1392	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	58
1393	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	98
1394	市区	甘露5#变	10	400	186
1395	市区	莘野31#公用变	10	200	41
1396	市区	曙阳18#配变	10	200	111
1397	市区	北龙港集镇8#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1398	市区	10kV学东线白阳2#配变	10	200	28
1399	市区	10KV学富线蒋河5#配变	10	200	0
1400	市区	青阳线集镇20#变	10	200	0
1401	市区	冈中所同桂15#变	10	200	87
1402	市区	秦南千秋14#变	10	200	85
1403	市区	石华24#变	10	200	13
1404	市区	便仓1#变	10	200	41
1405	市区	南龙4#公用变	10	200	0
1406	市区	新永16#变	10	200	58
1407	市区	美满6#配变	10	200	69
1408	市区	陈台21变	10	200	77
1409	市区	10KV学富线车林4#配变	10	200	25
1410	市区	北龙5#公用变	10	200	35
1411	市区	方明5#杆上配变	10	200	95
1412	市区	永西20#变	10	200	115
1413	市区	10kV学农线联河5#配变	10	200	84
1414	市区	明亮19#变	10	200	41
1415	市区	新永4#变	10	200	33
1416	市区	民航24#综合变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1417	市区	新陈5#变	10	200	67
1418	市区	镇南4#杆上配变	10	200	28
1419	市区	王庄8#变	10	160	0
1420	市区	10KV学富线戚庄12#配变	10	200	96
1421	市区	永西5#配变	10	200	103
1422	市区	潭田1#公用变	10	200	24
1423	市区	秦南美满22#变	10	200	109
1424	市区	冈中杨韦25号变	10	200	60
1425	市区	民权11#变	10	200	65
1426	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	60
1427	市区	方明14	10	200	85
1428	市区	曙阳1#配变	10	200	20
1429	市区	秦南富康17#变	10	200	16
1430	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	0
1431	市区	洪东15#变	10	200	29
1432	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	2
1433	市区	三龙17号变	10	200	91
1434	市区	界沟5#变	10	200	83
1435	市区	三龙13号变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1436	市区	头灶25#变	10	200	60
1437	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	17
1438	市区	义丰骏马13#配变	10	200	3
1439	市区	永西18	10	200	0
1440	市区	义丰双龙12#配变	10	200	40
1441	市区	曙阳22#配变	10	200	97
1442	市区	龙冈丁晏3号	10	200	0
1443	市区	明亮11#变	10	200	56
1444	市区	陈台14#变	10	200	71
1445	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	19
1446	市区	方明10#变	10	200	100
1447	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	53
1448	市区	镇西10#变	10	200	55
1449	市区	裕祥6#变	10	200	14
1450	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	77
1451	市区	富民7#变	10	400	136
1452	市区	红升19号变	10	200	90
1453	市区	新港30#变	10	200	116
1454	市区	永西16#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1455	市区	10kV学农线联河4#配变	10	200	7
1456	市区	义丰双官5#配变	10	200	0
1457	市区	秦南美满18#变	10	200	98
1458	市区	红升30号变	10	200	84
1459	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	57
1460	市区	南龙17#公用变	10	200	46
1461	市区	陈台19#变	10	200	61
1462	市区	义丰永新2#配变	10	200	80
1463	市区	秦南富康10#变	10	200	81
1464	市区	双港3#变	10	200	88
1465	市区	郑通3#变	10	200	46
1466	市区	秦南风翔15#变	10	200	54
1467	市区	才坝16#变-	10	200	43
1468	市区	新桥25#变-	10	200	72
1469	市区	新界2#变	10	315	64
1470	市区	10KV学富线蒋河4#配变	10	200	25
1471	市区	思源12#变	10	200	36
1472	市区	杨侍3#配变	10	200	46
1473	市区	石华21#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1474	市区	双烈11#变	10	200	58
1475	市区	三里13#变	10	400	204
1476	市区	石华19#变	10	200	26
1477	市区	富民12#变	10	200	65
1478	市区	果林10#公用变	10	200	93
1479	市区	思源14#变	10	200	68
1480	市区	思源13#变	10	200	3
1481	市区	才坝4#变	10	200	0
1482	市区	人民路8#变	10	200	83
1483	市区	民权29#变	10	200	82
1484	市区	永西21#变	10	200	89
1485	市区	秦南关陈12#变	10	200	75
1486	市区	义丰于任2#配变	10	200	45
1487	市区	镇南3#杆上配变	10	200	73
1488	市区	义丰永新10#配变	10	200	0
1489	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	24
1490	市区	义丰永新11#配变	10	200	77
1491	市区	石华6#变	10	200	72
1492	市区	自然4#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1493	市区	双烈23#	10	200	95
1494	市区	安龙10号变	10	200	59
1495	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	36
1496	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	340
1497	市区	10kV学农线华府2#配变	10	200	40
1498	市区	北龙10#公用变	10	200	27
1499	市区	新兴袁河6#变	10	200	91
1500	市区	永西14#变	10	200	42
1501	市区	三灶19#变	10	200	60
1502	市区	月康2#变	10	200	0
1503	市区	学中6#配变	10	200	101
1504	市区	义丰迎阳3#变	10	200	35
1505	市区	秦南凤翔18#变	10	200	0
1506	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	34
1507	市区	秦南美满20#变	10	200	50
1508	市区	护西13#配变	10	200	34
1509	市区	北龙15#公用变	10	200	0
1510	市区	新兴集镇13#变	10	400	184
1511	市区	石华14#变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1512	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	79
1513	市区	三龙19号变	10	200	71
1514	市区	新建9#变	10	200	100
1515	市区	凤南13#公用变	10	200	98
1516	市区	10KV学富线戚庄10#配变	10	200	66
1517	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	0
1518	市区	富民16#变	10	200	85
1519	市区	西团1#变	10	200	96
1520	市区	义丰双官2#配变	10	200	61
1521	市区	陈台1#变	10	200	92
1522	市区	陈台5#变	10	200	36
1523	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	48
1524	市区	民权21#变	10	200	73
1525	市区	绍林20#变	10	200	66
1526	市区	三龙11号变	10	200	54
1527	市区	甘露8#变	10	200	95
1528	市区	秦南三河4#变	10	200	75
1529	市区	明亮12#变	10	200	3
1530	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1531	市区	秦南千秋6#变	10	200	56
1532	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	9
1533	市区	新桥17#变	10	200	82
1534	市区	10KV学富线车林3#配变	10	200	81
1535	市区	镇北6#变	10	200	61
1536	市区	方向4#变	10	200	95
1537	市区	镇南7#变	10	200	63
1538	市区	石华27#变	10	200	70
1539	市区	方明12#变压器	10	200	112
1540	市区	三龙09号变	10	200	114
1541	市区	陈台17#变	10	200	72
1542	市区	红升05号变	10	200	98
1543	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	17
1544	市区	义丰骏马6#变	10	200	40
1545	市区	南映14#变	10	100	10
1546	市区	倪杰15#变	10	200	116
1547	市区	方明2#杆上配变	10	200	60
1548	市区	秦南宝奎9#变	10	315	124
1549	市区	倪杰28#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1550	市区	10kV学东线学中3#配变	10	200	44
1551	市区	新跃22#变	10	200	34
1552	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	37
1553	市区	秦南南环15#变	10	200	54
1554	市区	双烈15#变	10	200	100
1555	市区	石华7#杆上配变	10	200	54
1556	市区	西湖3#配变	10	200	35
1557	市区	北李15#变	10	200	73
1558	市区	三灶12#变	10	200	0
1559	市区	潭溪7#公用变	10	200	40
1560	市区	新永9#变	10	200	42
1561	市区	10kV学东线白阳4#配变	10	100	7
1562	市区	义丰三庄12#配变	10	200	61
1563	市区	护陇3#配变	10	200	69
1564	市区	新陈24#变	10	200	68
1565	市区	长春10#变	10	200	103
1566	市区	明亮21#变	10	200	78
1567	市区	新陈3#变	10	200	74
1568	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1569	市区	北龙13#公用变	10	200	61
1570	市区	镇北2#杆上配变	10	200	63
1571	市区	北龙2#公用变	10	200	3
1572	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	25
1573	市区	镇北19#变	10	200	54
1574	市区	双港15#变*	10	200	87
1575	市区	10kV学东线同港3#配变	10	200	18
1576	市区	潭尖3#变	10	200	0
1577	市区	新陈17#变	10	200	65
1578	市区	护陇2#配变	10	200	5
1579	市区	民航9#	10	200	91
1580	市区	义丰红星10#配变	10	400	183
1581	市区	曙阳6#配变	10	200	45
1582	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	59
1583	市区	金陈9#变	10	200	0
1584	市区	绍林23#变	10	200	73
1585	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	165
1586	市区	新跃3号配变	10	200	23
1587	市区	新桥9#变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1588	市区	义丰三官16#配变	10	200	56
1589	市区	10KV学富线蒋河2#配变	10	100	12
1590	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	96
1591	市区	郑通22#变	10	200	100
1592	市区	永西8#杆上配变	10	200	0
1593	市区	方向34#变	10	200	120
1594	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	72
1595	市区	10kV学东线学中8#配变	10	200	46
1596	市区	富民11#变	10	200	52
1597	市区	杨侍11#配变	10	200	53
1598	市区	双烈7#变	10	200	54
1599	市区	双烈20#变	10	200	100
1600	市区	新桥16#变	10	200	74
1601	市区	双烈2#变	10	200	47
1602	市区	明亮14#变	10	200	51
1603	市区	龙庙12#变	10	200	0
1604	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	14
1605	市区	北李13#变	10	200	59
1606	市区	石华28#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1607	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	9
1608	市区	郑通18#变	10	200	87
1609	市区	西湖6#配变	10	200	75
1610	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	8
1611	市区	双烈4#变	10	200	53
1612	市区	新界18#变	10	200	3
1613	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	4
1614	市区	双港6#变	10	200	56
1615	市区	富民22#变	10	200	67
1616	市区	永西13#变（新）	10	200	15
1617	市区	10kV学东线三永11#配变	10	100	11
1618	市区	凤南10#公用变	10	400	164
1619	市区	友谊04号变	10	200	26
1620	市区	富民10#变	10	200	78
1621	市区	永西19#变	10	200	33
1622	市区	潭溪32#公用变1	10	200	46
1623	市区	美满7#配变	10	200	68
1624	市区	新跃8#配变	10	200	22
1625	市区	洪东1#杆上配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1626	市区	倪杰16#变	10	200	20
1627	市区	民航40#变	10	200	85
1628	市区	莘野5#公用变	10	200	12
1629	市区	三里11#变(新)	10	200	105
1630	市区	美满11#配变	10	200	67
1631	市区	新永2#变	10	200	36
1632	市区	庆西6#公用变	10	200	20
1633	市区	秦南富康19#变	10	200	57
1634	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	0
1635	市区	10kV学东线学中7#配变	10	200	13
1636	市区	富民25#变	10	200	86
1637	市区	三里28#变	10	200	101
1638	市区	头灶14#变	10	200	79
1639	市区	方向31#变	10	200	52
1640	市区	三龙06号变	10	200	34
1641	市区	义丰红星13#配变	10	200	74
1642	市区	麟河15#公用变	10	200	44
1643	市区	明亮9#变	10	400	197
1644	市区	镇南9	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1645	市区	东滩19#变	10	200	88
1646	市区	袁河10#变	10	200	79
1647	市区	双港12#变	10	200	82
1648	市区	红升06号变	10	200	66
1649	市区	双烈13#变	10	200	60
1650	市区	三灶16#变	10	200	27
1651	市区	联盟5#变	10	200	32
1652	市区	方向22#变	10	200	58
1653	市区	三里22#变	10	200	21
1654	市区	石华18#变	10	200	79
1655	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	0
1656	市区	冈中民生村1号配变	10	200	62
1657	市区	民权25#变	10	200	47
1658	市区	新界16#变	10	200	71
1659	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	0
1660	市区	思源8#变	10	200	55
1661	市区	石华4#杆上配变	10	200	61
1662	市区	陈台26#变	10	400	267
1663	市区	陈台12#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1664	市区	10kV学东线时杨4#配变	10	200	69
1665	市区	双烈21#变	10	200	53
1666	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	125
1667	市区	红升26号变	10	200	41
1668	市区	界沟4#变	10	200	29
1669	市区	长春13#变压器	10	200	111
1670	市区	三里4#变	10	400	234
1671	市区	三龙14号变	10	200	19
1672	市区	西团15#变	10	400	234
1673	市区	西湖8#配变	10	200	24
1674	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	89
1675	市区	永西12#变	10	200	86
1676	市区	联盟12#变	10	200	48
1677	市区	新陈10#变	10	200	64
1678	市区	义丰骏马1#配变	10	200	42
1679	市区	美满15#配变	10	200	114
1680	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	47
1681	市区	永西1#杆上配变	10	200	52
1682	市区	秦南富康18#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1683	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	0
1684	市区	郑通11#变	10	200	104
1685	市区	思源5#变	10	200	93
1686	市区	红升02号变	10	200	93
1687	市区	联盟11#变	10	200	0
1688	市区	义丰于任4#变	10	200	36
1689	市区	凤南5#公用变	10	200	6
1690	市区	新南5#变	10	200	0
1691	市区	方明11#变	10	200	59
1692	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	53
1693	市区	倪杰13#变	10	200	30
1694	市区	镇北5#杆上配变	10	200	47
1695	市区	10kV学农线华府3#配变	10	200	79
1696	市区	永西6#杆上配变	10	200	117
1697	市区	民权35#变	10	200	54
1698	市区	镇南2#变	10	400	164
1699	市区	永西7#杆上配变	10	200	84
1700	市区	界沟12#变	10	200	48
1701	市区	曙阳5#配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1702	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	40
1703	市区	永西2#杆上配变	10	200	93
1704	市区	石华3#杆上配变	10	200	12
1705	市区	方向32#变	10	200	47
1706	市区	新民4#配变	10	200	0
1707	市区	镇南11#变	10	200	39
1708	市区	秦南孙伙9#变	10	200	68
1709	市区	金陈3#变	10	200	90
1710	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	45
1711	市区	三尖14#变	10	200	0
1712	市区	护西10#配变	10	200	0
1713	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	6
1714	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	0
1715	市区	蟒河5#公用变	10	200	0
1716	市区	新桥19#变	10	200	39
1717	市区	北李16#变	10	200	79
1718	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	65
1719	市区	友谊17号变	10	200	52
1720	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1721	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	73
1722	市区	永西3#杆上配变	10	200	76
1723	市区	新桥20#变	10	200	32
1724	市区	思源24#变	10	400	238
1725	市区	三里21#变	10	200	69
1726	市区	双烈17#变	10	200	76
1727	市区	北李4#变	10	200	51
1728	市区	三里6#杆上配变	10	200	80
1729	市区	潭田2#公用变	10	200	0
1730	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	19
1731	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	38
1732	市区	界沟10#变	10	200	93
1733	市区	镇西4#变	10	200	23
1734	市区	方向27#变	10	200	68
1735	市区	10kV学东线白阳3#配变	10	100	39
1736	市区	甘露15#变	10	200	11
1737	市区	同心5#变	10	200	40
1738	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	98
1739	市区	陈台16#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1740	市区	同心2#变	10	200	37
1741	市区	富民9#变	10	200	112
1742	市区	月康32#变	10	200	66
1743	市区	利民10#变	10	400	139
1744	市区	石华15#变	10	200	6
1745	市区	方向13#变	10	200	77
1746	市区	才坝8#变	10	200	0
1747	市区	新陈15#变	10	200	92
1748	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	32
1749	市区	三里5#变	10	200	64
1750	市区	美满9#配变	10	200	86
1751	市区	界沟9#变	10	200	0
1752	市区	倪杰20#变	10	200	75
1753	市区	思源2#变	10	200	34
1754	市区	护陇9#配变	10	200	124
1755	市区	头灶26#变	10	200	80
1756	市区	永西15#变	10	200	36
1757	市区	镇北7#杆上配变	10	200	79
1758	市区	民权1#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1759	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	0
1760	市区	甘露16#变	10	200	62
1761	市区	10KV学富线园垛6#配变	10	200	76
1762	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	0
1763	市区	富民15#变	10	200	35
1764	市区	双港21#变	10	200	98
1765	市区	新界8#变	10	200	84
1766	市区	长春3#变	10	200	99
1767	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	80
1768	市区	明亮25#变	10	200	87
1769	市区	三里9#杆上配变	10	200	76
1770	市区	双港13#变	10	200	19
1771	市区	西湖11#配变	10	200	30
1772	市区	三灶9#变	10	200	8
1773	市区	才坝5#变	10	200	0
1774	市区	古河5#变	10	200	37
1775	市区	月康1#变	10	200	6
1776	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	0
1777	市区	富民5#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1778	市区	潮河8#配变	10	200	61
1779	市区	绍林25#变	10	200	49
1780	市区	利民12#变	10	200	0
1781	市区	集镇7#变.	10	200	96
1782	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	97
1783	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	2
1784	市区	三里15#变	10	400	246
1785	市区	顺北7#公用变	10	315	0
1786	市区	头灶15#变	10	315	42
1787	市区	利民1#变	10	200	87
1788	市区	倪杰12#变	10	200	74
1789	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	60
1790	市区	双烈8#变	10	200	81
1791	市区	古河3#变	10	200	20
1792	市区	义丰大范6#配变	10	200	51
1793	市区	新民7#配变	10	200	37
1794	市区	高产11#变	10	200	90
1795	市区	富民36#变-	10	200	38
1796	市区	新跃18#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1797	市区	蟒河1#公用变	10	200	38
1798	市区	南龙20#公用变	10	200	52
1799	市区	利民9#变	10	200	18
1800	市区	莘野6#	10	200	62
1801	市区	陈台7#杆上配变	10	200	62
1802	市区	镇西3#变	10	200	77
1803	市区	秦南美满12#变	10	200	62
1804	市区	美满8#配变	10	200	98
1805	市区	方向8#变	10	200	15
1806	市区	10KV学富线联河7#配变	10	100	4
1807	市区	新跃13#配变	10	200	20
1808	市区	金陈10#变	10	200	0
1809	市区	民权19#变	10	200	59
1810	市区	陈台13#变	10	200	86
1811	市区	镇南5#变	10	200	18
1812	市区	新界19#变	10	200	96
1813	市区	石华20#变	10	200	67
1814	市区	新永5#变	10	200	67
1815	市区	古河6#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1816	市区	甘露9#变	10	200	54
1817	市区	三里8#杆上配变	10	200	67
1818	市区	10kV学东线同港5#配变	10	100	14
1819	市区	明亮20#变	10	200	69
1820	市区	民权27#变	10	200	87
1821	市区	甘露21#变	10	315	4
1822	市区	秦南宝奎10#变	10	200	76
1823	市区	三里18#变	10	200	87
1824	市区	陈台8#杆上配变	10	200	41
1825	市区	义丰双官6#配变	10	200	29
1826	市区	新陈19#变	10	200	88
1827	市区	秦南凤翔12#变	10	200	36
1828	市区	金陈12#变	10	200	85
1829	市区	双烈9#变	10	200	88
1830	市区	北李3#变	10	200	38
1831	市区	秦南富康6#变	10	200	71
1832	市区	护西12#配变	10	200	17
1833	市区	新桥12#变	10	200	0
1834	市区	民权20#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1835	市区	富民4#变	10	200	75
1836	市区	10KV学富线园垛4#配变	10	200	80
1837	市区	古河10#变	10	200	14
1838	市区	头灶34#变	10	200	0
1839	市区	新永12#变	10	200	20
1840	市区	清恩03号变	10	200	65
1841	市区	民权17#变	10	200	20
1842	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	0
1843	市区	头灶4#变	10	200	52
1844	市区	三里26#变	10	200	112
1845	市区	方向17#变	10	200	39
1846	市区	义丰永新8#配变	10	200	13
1847	市区	南龙15#公用变	10	200	5
1848	市区	护西18号配变	10	200	72
1849	市区	新民10#配变	10	200	37
1850	市区	潭田15#公用变	10	200	0
1851	市区	10kV学东线学中5#配变	10	200	11
1852	市区	民权8#变	10	160	44
1853	市区	友谊14号变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1854	市区	陈台15#变	10	400	207
1855	市区	方向19#变	10	200	70
1856	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	83
1857	市区	秦南富康15#变	10	400	206
1858	市区	新民1#配变	10	200	67
1859	市区	头灶31#变	10	200	0
1860	市区	双烈14#变	10	200	24
1861	市区	方明4#杆上配变	10	200	1
1862	市区	倪杰19#变	10	200	71
1863	市区	义丰石庄5#配变	10	200	9
1864	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	24
1865	市区	才坝15#变	10	200	0
1866	市区	倪杰21#变压器	10	200	100
1867	市区	潮河7#配变	10	200	77
1868	市区	郑通10#变	10	160	44
1869	市区	双港2#变	10	200	53
1870	市区	新南8#变	10	200	19
1871	市区	头灶9#变	10	200	40
1872	市区	西团18#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1873	市区	西湖5#配变	10	200	51
1874	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	77
1875	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	0
1876	市区	三里14#变	10	200	78
1877	市区	倪杰24#变	10	200	81
1878	市区	双港14#变	10	200	74
1879	市区	双烈5#变	10	200	22
1880	市区	镇西9#变	10	200	45
1881	市区	头灶24#变	10	200	40
1882	市区	头灶7#变	10	200	2
1883	市区	义丰骏马3#配变	10	200	15
1884	市区	甘露18#变	10	200	0
1885	市区	方向26#变	10	200	61
1886	市区	秦南富康16#变	10	200	85
1887	市区	富民19#变	10	200	120
1888	市区	10kV学东线学富集镇15#配变	10	200	0
1889	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	33
1890	市区	潭尖24#变	10	200	65
1891	市区	潮河3#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1892	市区	三龙21号变	10	200	74
1893	市区	明亮6#变	10	200	41
1894	市区	秦南宝奎13#变	10	200	33
1895	市区	新跃1号配变	10	100	13
1896	市区	月康22#变	10	200	62
1897	市区	富民31#变	10	200	42
1898	市区	护陇11#配变	10	200	64
1899	市区	新界12#变	10	200	12
1900	市区	民权26#变	10	200	95
1901	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	0
1902	市区	护陇12#变	10	200	52
1903	市区	潮河9#配变	10	200	78
1904	市区	三里2#杆上配变	10	200	34
1905	市区	袁河3#变	10	200	57
1906	市区	10kV学东线同港7#配变	10	400	19
1907	市区	方向14#变	10	200	82
1908	市区	10kV学农线连心2#配变	10	200	51
1909	市区	新桥27#变	10	200	99
1910	市区	富民34#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1911	市区	义丰大范2#配变	10	200	0
1912	市区	新陈18#变	10	200	104
1913	市区	联盟10#变	10	200	4
1914	市区	新界6#变	10	200	12
1915	市区	倪杰4#变	10	200	57
1916	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	0
1917	市区	联盟6#变	10	200	36
1918	市区	双烈19#变	10	200	57
1919	市区	便仓16#变	10	200	0
1920	市区	方向9#变	10	200	37
1921	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	0
1922	市区	新桥28#变	10	200	46
1923	市区	新桥4#变	10	200	0
1924	市区	方向18#变	10	200	45
1925	市区	10KV学富线园垛9#配变	10	200	43
1926	市区	曙阳10#配变	10	200	52
1927	市区	民航3#变	10	200	21
1928	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	24
1929	市区	长春4#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1930	市区	富民20#变	10	200	97
1931	市区	方向10#变-	10	315	156
1932	市区	富民40#变	10	200	58
1933	市区	双港5#变	10	200	60
1934	市区	义丰骏马4#变	10	200	71
1935	市区	10kV学农线连心1#配变	10	200	56
1936	市区	秦南宝奎11#变	10	315	133
1937	市区	郑通12#变	10	200	89
1938	市区	秦南南环4#变	10	200	72
1939	市区	界沟13#变	10	200	30
1940	市区	月康7#变	10	200	96
1941	市区	大滩3#变	10	200	53
1942	市区	涵洞12#变	10	200	0
1943	市区	新闸18#变	10	400	107
1944	市区	黄尖11#变	10	200	95
1945	市区	黄尖8#变	10	200	73
1946	市区	黄尖4#变	10	200	85
1947	市区	黄尖小区1#变	10	400	151
1948	市区	新闸8#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1949	市区	大滩2#变	10	200	102
1950	市区	新闻6#变	10	400	141
1951	市区	大滩6#变	10	400	185
1952	市区	黄尖5#变	10	200	68
1953	市区	新闻1#变	10	400	180
1954	市区	涵洞11#变	10	200	43
1955	市区	大滩9#变	10	200	102
1956	市区	新闻4#变	10	200	87
1957	市区	大滩7#变	10	200	54
1958	市区	新闻9#变	10	200	32
1959	市区	新闻2#变	10	200	40
1960	市区	新闻5#变	10	200	95
1961	市区	新闻11#变	10	400	220
1962	市区	新闻3#变	10	200	79
1963	市区	新闻10#变	10	200	111
1964	市区	涵洞1#变	10	200	65
1965	市区	新闻7#变	10	200	110
1966	市区	大滩10#变	10	200	103
1967	市区	新闻12#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1968	市区	新闸17#变	10	200	87
1969	市区	新闸16#变	10	200	53
1970	市区	大滩8#变	10	200	90
1971	市区	新闸14#变	10	400	183
1972	市区	黄尖13#变	10	200	86
1973	市区	大滩11#变	10	200	119
1974	市区	大滩5#变	10	200	83
1975	市区	黄尖14#变	10	200	51
1976	市区	黄尖7#变	10	200	35
1977	市区	涵洞2#变	10	250	96
1978	市区	新闸13#变	10	200	52
1979	市区	新闸15#变	10	200	96
1980	市区	涵洞5#变	10	200	84
1981	市区	黄尖小区3#变	10	200	17
1982	市区	新闸19#变	10	400	155
1983	市区	大滩4#变	10	200	121
1984	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	524
1985	市区	顺心园开关站1#变	10	800	548
1986	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
1987	市区	东域名居1#开关站1#配变	10	630	334
1988	市区	明朗8#配变	10	200	0
1989	市区	三湾安置小区1#变	10	400	167
1990	市区	三湾26#变	10	200	114
1991	市区	三湾安置小区2号变	10	400	203
1992	市区	三湾13#配变	10	315	215
1993	市区	三湾23#配变	10	200	108
1994	市区	三湾安置小区4#变	10	400	201
1995	市区	三湾11#配变	10	200	68
1996	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	313
1997	市区	三湾3#配变	10	200	62
1998	市区	三湾4#配变	10	200	41
1999	市区	三湾安置小区3#变	10	400	247
2000	市区	三湾2配变	10	200	0
2001	市区	三湾8#配变	10	400	182
2002	市区	三湾9#配变	10	200	57
2003	市区	民强6#变	10	200	0
2004	市区	三湾7#配变	10	200	88
2005	市区	三湾1#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2006	市区	明朗16#配变	10	200	28
2007	市区	三湾5#配变	10	200	0
2008	市区	三湾12#配变	10	200	52
2009	市区	袁邵2号配变	10	200	0
2010	市区	明朗11#变	10	200	63
2011	市区	袁邵11#配变	10	200	0
2012	市区	三湾18#配变	10	200	12
2013	市区	三湾15#配变	10	200	60
2014	市区	明朗19#变	10	200	62
2015	市区	三湾22#配变	10	200	98
2016	市区	李庄10#配变	10	200	45
2017	市区	明朗10#配变	10	200	0
2018	市区	三湾10#配变	10	200	86
2019	市区	李庄18#变	10	200	81
2020	市区	袁邵18#配变	10	200	48
2021	市区	三湾6#配变	10	200	17
2022	市区	明朗18#配变	10	200	7
2023	市区	明朗3#配变	10	400	76
2024	市区	明朗17#配变	10	315	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2025	市区	三湾20#配变	10	315	136
2026	市区	明朗1#变	10	400	146
2027	市区	三湾农家乐1#变	10	400	235
2028	市区	李庄1#配变	10	400	158
2029	市区	李庄11#配变	10	400	185
2030	市区	李庄8#配变	10	200	47
2031	市区	民强12#配变	10	400	223
2032	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	295
2033	市区	李庄17#变	10	200	43
2034	市区	民乐13#配变	10	200	51
2035	市区	民强2#配变	10	200	68
2036	市区	护西7#变	10	200	51
2037	市区	李庄14#配变	10	200	108
2038	市区	民强7#配变	10	200	109
2039	市区	民强5#配变	10	200	42
2040	市区	刘垛5#配变	10	400	137
2041	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	41
2042	市区	三湾24#配变	10	200	118
2043	市区	民乐8#配变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2044	市区	民乐5#配变	10	200	62
2045	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	240
2046	市区	民强8#配变	10	200	65
2047	市区	李庄5#配变	10	200	46
2048	市区	民乐9#配变	10	200	27
2049	市区	民乐16#配变	10	315	85
2050	市区	刘垛3#配变	10	200	0
2051	市区	民乐3#配变	10	200	0
2052	市区	民强22#配变	10	200	48
2053	市区	李庄9#配变	10	200	0
2054	市区	李庄4#配变	10	200	0
2055	市区	李庄13#配变	10	200	0
2056	市区	民乐6#配变	10	200	0
2057	市区	李庄15#配变	10	200	28
2058	市区	刘垛9#配变	10	200	77
2059	市区	李庄16#配变	10	200	38
2060	市区	民乐1#配变	10	200	41
2061	市区	刘垛8号配变	10	200	0
2062	市区	李庄7#配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2063	市区	民强3#配变	10	200	0
2064	市区	民乐12#配变	10	200	0
2065	市区	李庄2号配变	10	200	0
2066	市区	护西17#配变	10	200	3
2067	市区	民强9#配变	10	200	0
2068	市区	民乐4#配变	10	400	158
2069	市区	民强4#配变	10	200	0
2070	市区	民乐10#变	10	200	94
2071	市区	李庄6#配变	10	200	19
2072	市区	民乐2#配变	10	200	7
2073	市区	李庄12#配变	10	200	0
2074	市区	李庄3#配变	10	200	0
2075	市区	民强21#配变	10	315	150
2076	市区	民强11#配变	10	400	199
2077	市区	民强10#配变	10	400	61
2078	市区	民乐11#变	10	400	157
2079	市区	民强20#配变	10	315	0
2080	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	47
2081	市区	民强13#配变	10	315	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2082	市区	民强1#变	10	400	30
2083	市区	黄尖10#变	10	200	85
2084	市区	新滩11#变	10	200	87
2085	市区	新滩1#变	10	200	110
2086	市区	新滩10#变	10	200	9
2087	市区	新滩5#变	10	200	94
2088	市区	黄尖12#变	10	200	86
2089	市区	新滩12#变	10	200	92
2090	市区	黄尖6#变	10	200	62
2091	市区	新滩9#变	10	200	35
2092	市区	新滩2#变	10	200	95
2093	市区	黄尖9#变	10	200	65
2094	市区	新滩6#变	10	400	222
2095	市区	黄尖1#变	10	200	90
2096	市区	黄尖3#变	10	400	29
2097	市区	黄尖2#变	10	200	87
2098	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	523
2099	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	462
2100	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2101	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	511
2102	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	450
2103	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	614
2104	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	438
2105	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	531
2106	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	595
2107	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	484
2108	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	595
2109	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	573
2110	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	486
2111	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	451
2112	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	488
2113	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	498
2114	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	484
2115	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	470
2116	市区	10kV郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	311
2117	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	576
2118	市区	10kV郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	513
2119	市区	星河绿苑1#配变	10	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2120	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	466
2121	市区	10kV郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	259
2122	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	479
2123	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	486
2124	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	382
2125	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	185
2126	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	301
2127	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	467
2128	市区	正丰09号变	10	100	26
2129	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	65
2130	市区	鞍湖张本10号变	10	200	36
2131	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	49
2132	市区	鞍湖三旺8号	10	200	39
2133	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	54
2134	市区	鞍湖刘格7号	10	100	68
2135	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	95
2136	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	102
2137	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	12
2138	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2139	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	145
2140	市区	鞍湖张本4#变	10	200	36
2141	市区	鞍湖张本3号	10	200	39
2142	市区	鞍湖大顾7号	10	200	109
2143	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	74
2144	市区	鞍湖张本11号	10	200	16
2145	市区	鞍湖张本5号变	10	200	62
2146	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	57
2147	市区	鞍湖张本6#变	10	200	57
2148	市区	鞍湖张本2#变	10	200	14
2149	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	0
2150	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	69
2151	市区	鞍湖张本12号变	10	200	39
2152	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	70
2153	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	40
2154	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	57
2155	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	38
2156	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	79
2157	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2158	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	84
2159	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	93
2160	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	95
2161	市区	鞍湖张本13#变	10	200	87
2162	市区	鞍湖三旺10号	10	200	81
2163	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	60
2164	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	68
2165	市区	鞍湖三旺11号	10	200	71
2166	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	31
2167	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	101
2168	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	0
2169	市区	鞍湖张本8号	10	200	85
2170	市区	鞍湖刘格2号	10	200	93
2171	市区	鞍湖三旺9号	10	200	37
2172	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	101
2173	市区	鞍湖张本7号变	10	200	124
2174	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	80
2175	市区	鞍湖张本1号	10	200	36
2176	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2177	市区	鞍湖刘格9号	10	400	194
2178	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	45
2179	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	13
2180	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0
2181	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	158
2182	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	219
2183	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	276
2184	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	73
2185	市区	鞍湖兴福14号	10	100	15
2186	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	77
2187	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	55
2188	市区	鞍湖三旺3号	10	200	80
2189	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	24
2190	市区	鞍湖许桥7号	10	200	66
2191	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	87
2192	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	20
2193	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	51
2194	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	83
2195	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2196	市区	鞍湖许桥6号	10	200	39
2197	市区	鞍湖兴福1号	10	200	30
2198	市区	鞍湖兴福3号	10	200	38
2199	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	66
2200	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	54
2201	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	59
2202	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	53
2203	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	2
2204	市区	鞍湖许桥5号	10	200	0
2205	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	71
2206	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	31
2207	市区	鞍湖兴福15	10	200	95
2208	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	0
2209	市区	鞍湖许桥8号	10	200	74
2210	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	100
2211	市区	鞍湖兴福2号	10	200	24
2212	市区	鞍湖兴福11号	10	200	55
2213	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	119
2214	市区	鞍湖许桥3号	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2215	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	176
2216	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	292
2217	市区	袁坎02号变	10	200	5
2218	市区	庆元14号变	10	200	63
2219	市区	庆元12号变	10	200	86
2220	市区	庆元03号变	10	200	0
2221	市区	袁坎06号变	10	100	36
2222	市区	袁坎10号变	10	200	52
2223	市区	王姚11号变	10	200	79
2224	市区	庆元小区05号箱变	10	500	305
2225	市区	庆元小区06号箱变	10	630	427
2226	市区	袁坎15号变	10	200	17
2227	市区	王姚23号变	10	200	63
2228	市区	庆元11号变	10	200	47
2229	市区	袁坎08号变	10	200	79
2230	市区	袁坎17号变	10	200	102
2231	市区	庆元01号变	10	200	24
2232	市区	袁坎03号变	10	200	47
2233	市区	袁坎11号变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2234	市区	庆元06号变	10	200	74
2235	市区	袁坎12号变	10	200	89
2236	市区	袁坎05号变	10	200	0
2237	市区	袁坎09号变	10	200	95
2238	市区	庆元10号变	10	200	90
2239	市区	仁智33号变	10	200	86
2240	市区	庆元04号变	10	200	81
2241	市区	袁坎14号变	10	200	78
2242	市区	庆元02号变	10	200	89
2243	市区	袁坎01号变	10	200	45
2244	市区	袁坎16号变	10	200	52
2245	市区	庆元20号变	10	200	116
2246	市区	王姚13号变	10	200	89
2247	市区	庆元08号变	10	200	72
2248	市区	庆元05号变	10	200	88
2249	市区	袁坎18号变	10	200	83
2250	市区	庆元18号变	10	200	68
2251	市区	烈士09号变	10	200	76
2252	市区	袁坎04号变	10	160	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2253	市区	王姚08号变	10	200	68
2254	市区	袁坎19号变	10	200	35
2255	市区	庆元13号变	10	400	256
2256	市区	庆元17号变	10	200	0
2257	市区	烈士19号变	10	200	19
2258	市区	袁坎07号变	10	200	24
2259	市区	10kV映南线庆元小区04号箱变	10	400	108
2260	市区	10kV映南线庆元小区03号箱变	10	630	332
2261	市区	袁坎13号变	10	400	136
2262	市区	10kV映南线庆元小区02号箱变	10	400	121
2263	市区	10kV映南线庆元小区01号箱变	10	630	340
2264	市区	黄刘11#配变	10	200	54
2265	市区	10kV郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	400
2266	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	400
2267	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	258
2268	市区	黄刘10#配变	10	200	36
2269	市区	吴徐4#配变	10	400	201
2270	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	400
2271	市区	孙英10#配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2272	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	400
2273	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	231
2274	市区	吴徐1#配变	10	200	48
2275	市区	吴徐9#配变	10	200	128
2276	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	400
2277	市区	新星22#配变	10	315	178
2278	市区	黄刘8#配变	10	200	136
2279	市区	10kV郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	384
2280	市区	杨侍22#变	10	200	77
2281	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	228
2282	市区	黄刘4#配变	10	200	86
2283	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	352
2284	市区	黄刘5#配变	10	200	53
2285	市区	新星15#配变	10	200	102
2286	市区	新星11#配变	10	400	116
2287	市区	吴徐14#变	10	200	14
2288	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	247
2289	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	369
2290	市区	新星21#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2291	市区	新星23#配变	10	200	63
2292	市区	杨侍6#配变	10	200	73
2293	市区	新星19#配变	10	200	49
2294	市区	新星1#配变	10	200	39
2295	市区	新星10#配变	10	200	0
2296	市区	新星2#配变	10	200	0
2297	市区	新星7#配变	10	200	4
2298	市区	杨侍17#变	10	200	83
2299	市区	杨侍7#配变	10	200	63
2300	市区	杨侍8#配变	10	200	5
2301	市区	新星5#配变	10	200	101
2302	市区	新星6#配变	10	200	57
2303	市区	新星8#配变	10	200	5
2304	市区	新星4#配变	10	200	99
2305	市区	黄刘9#配变	10	200	71
2306	市区	明朗13#配变	10	200	94
2307	市区	孙英11#配变	10	400	98
2308	市区	新星13#配变	10	400	112
2309	市区	新星3#配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2310	市区	杨侍19#配变	10	400	39
2311	市区	健仁9#变	10	200	74
2312	市区	兴隆13#变	10	200	84
2313	市区	才塘16#变-	10	200	71
2314	市区	才塘10#变	10	100	28
2315	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	247
2316	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	250
2317	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	175
2318	市区	盐中19#变	10	400	122
2319	市区	兴隆29#变	10	200	122
2320	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	249
2321	市区	兴隆18#变	10	200	91
2322	市区	兴隆20#变	10	200	107
2323	市区	才塘2#变	10	200	81
2324	市区	陈井5#变	10	200	23
2325	市区	兴隆28#变-	10	200	101
2326	市区	盐中4#变	10	200	0
2327	市区	兴隆19#变	10	200	78
2328	市区	兴隆22#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2329	市区	才塘9#变-	10	200	21
2330	市区	兴隆16#变	10	200	104
2331	市区	兴隆14#变	10	200	104
2332	市区	兴隆1#变	10	200	117
2333	市区	兴隆26#变-	10	200	75
2334	市区	兴隆17#变	10	200	94
2335	市区	才塘4#变	10	400	214
2336	市区	兴隆21#变	10	200	99
2337	市区	才塘24#变	10	200	45
2338	市区	才塘14#变	10	200	0
2339	市区	才塘19#变	10	200	82
2340	市区	才塘1#变	10	200	75
2341	市区	才塘11#变	10	200	75
2342	市区	兴隆15#变	10	200	116
2343	市区	盐中8#变	10	200	71
2344	市区	兴隆3#变	10	200	101
2345	市区	才塘12#变	10	200	46
2346	市区	青墩19#变	10	200	23
2347	市区	盐中15#变-	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2348	市区	兴隆31#变	10	200	84
2349	市区	才塘13#变	10	200	79
2350	市区	才塘23#变	10	200	108
2351	市区	才塘7#变-	10	400	113
2352	市区	才塘26#变	10	200	57
2353	市区	兴隆24#变-	10	200	120
2354	市区	兴隆4#变	10	200	101
2355	市区	盐中3#变	10	200	0
2356	市区	盐中2#变	10	400	17
2357	市区	兴隆32#变	10	200	63
2358	市区	陈井7#变	10	200	13
2359	市区	盐中17#变	10	200	63
2360	市区	才塘28#变	10	200	52
2361	市区	兴隆30#变	10	400	284
2362	市区	兴隆27#变-	10	200	96
2363	市区	兴隆2#变-	10	200	35
2364	市区	兴隆25#变-	10	200	110
2365	市区	兴隆5#变	10	315	174
2366	市区	才塘3#变-	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2367	市区	盐中16#变	10	400	134
2368	市区	盐中1#变	10	315	0
2369	市区	才塘15#变	10	400	205
2370	市区	才塘5#变-	10	400	128
2371	市区	才塘18#变	10	400	211
2372	市区	兴隆38#变	10	400	269
2373	市区	才塘17#变-	10	400	122
2374	市区	兴隆33#变	10	400	277
2375	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	20
2376	市区	集镇12#配变.	10	400	38
2377	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	253
2378	市区	集镇29#配变	10	400	56
2379	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	24
2380	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	63
2381	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	126
2382	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	471
2383	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	43
2384	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	166
2385	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2386	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	46
2387	市区	大冈联合村4#配变	10	200	83
2388	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	71
2389	市区	大冈集镇9#配变	10	400	58
2390	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	157
2391	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	75
2392	市区	傍徐小区4#配变	10	400	255
2393	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	410
2394	市区	大冈集镇40#变	10	400	0
2395	市区	富港28#变	10	400	80
2396	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	0
2397	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	72
2398	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	199
2399	市区	集镇30#配变	10	200	51
2400	市区	岐山6#配变	10	100	12
2401	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	83
2402	市区	大冈富港8#配变	10	400	1
2403	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	35
2404	市区	岐山村20号配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2405	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	112
2406	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	3
2407	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	72
2408	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	123
2409	市区	岐山10#配变	10	200	70
2410	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	35
2411	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	55
2412	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	86
2413	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	0
2414	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	42
2415	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	78
2416	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	51
2417	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	79
2418	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	62
2419	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	123
2420	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	45
2421	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	96
2422	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	19
2423	市区	大冈联合19#配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2424	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	79
2425	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	63
2426	市区	大冈联合村22#配变	10	315	0
2427	市区	大冈傍徐16#变	10	400	0
2428	市区	大冈岐山23#变	10	400	105
2429	市区	花苑小区箱变	10	630	355
2430	市区	10kV冈北线佳富26#箱变	10	500	324
2431	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	120
2432	市区	10kV冈北线佳富24#箱变	10	500	242
2433	市区	卧龙8#配变	10	200	74
2434	市区	佳富18#配变	10	200	0
2435	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	139
2436	市区	佳富8#配变	10	400	24
2437	市区	吴港16#变	10	200	11
2438	市区	佳富9#配变	10	200	0
2439	市区	佳富6#配变	10	200	53
2440	市区	野陆13#变	10	400	233
2441	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	95
2442	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2443	市区	PMS_大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	272
2444	市区	佳富23#配变	10	200	52
2445	市区	佳富16#配变	10	200	62
2446	市区	佳富5#配变	10	100	9
2447	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	19
2448	市区	佳富1#配变	10	200	46
2449	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	8
2450	市区	佳富12#配变	10	200	27
2451	市区	佳富3#配变	10	200	103
2452	市区	佳富4#配变	10	200	34
2453	市区	佳富13#配变	10	200	14
2454	市区	佳富22#配变	10	200	54
2455	市区	佳富15#变	10	200	16
2456	市区	佳富2#配变	10	200	50
2457	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	13
2458	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	55
2459	市区	佳富17#配变	10	200	52
2460	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	26
2461	市区	佳富10#配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2462	市区	佳富7#配变	10	200	31
2463	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	14
2464	市区	佳富14#配变	10	200	16
2465	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	15
2466	市区	佳富11#配变	10	200	2
2467	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	0
2468	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	35
2469	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	114
2470	市区	佳富25#	10	500	176
2471	市区	中舍2#变	10	200	147
2472	市区	光明9#配变	10	200	0
2473	市区	光明10#配变	10	200	33
2474	市区	同兴4#配变	10	200	45
2475	市区	野陆2#配变	10	400	80
2476	市区	光明3#配变	10	200	0
2477	市区	同兴16#配变	10	200	72
2478	市区	同兴15#配变	10	200	0
2479	市区	野陆9#配变	10	200	40
2480	市区	同兴18#配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2481	市区	大冈集镇015#配变	10	315	52
2482	市区	野陆11#配变	10	315	121
2483	市区	同兴1#配变	10	200	73
2484	市区	野陆6#配变	10	100	0
2485	市区	同兴6#配变	10	200	0
2486	市区	同兴13#配变	10	200	45
2487	市区	光明13#配变	10	200	71
2488	市区	光明4#配变	10	200	53
2489	市区	野陆5#配变	10	315	19
2490	市区	光明6#配变	10	200	44
2491	市区	同兴12#配变	10	400	115
2492	市区	同兴10#配变	10	200	68
2493	市区	同兴2#配变	10	200	62
2494	市区	大冈野陆10#配变	10	200	0
2495	市区	同兴7#配变	10	200	21
2496	市区	同兴5#配变	10	200	13
2497	市区	同兴14#配变	10	200	43
2498	市区	同兴11#配变	10	200	0
2499	市区	同兴9#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2500	市区	野陆3#配变	10	200	78
2501	市区	光明1#配变	10	200	14
2502	市区	同兴8#配变	10	200	0
2503	市区	光明2#配变	10	400	28
2504	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	499
2505	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	442
2506	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	554
2507	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	404
2508	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	531
2509	市区	护陇5#配变	10	400	148
2510	市区	护陇居委会4#配变	10	200	0
2511	市区	孙英16#配变	10	200	137
2512	市区	新星17#配变	10	200	74
2513	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	245
2514	市区	护陇10#配变	10	200	2
2515	市区	护陇7#配变	10	400	154
2516	市区	新星12#配变	10	400	168
2517	市区	护陇17#配变	10	315	157
2518	市区	新兴11#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2519	市区	新兴12#变	10	200	39
2520	市区	指南4#变	10	200	54
2521	市区	新兴8#变	10	400	203
2522	市区	新兴9#变	10	200	91
2523	市区	新兴2#变	10	200	78
2524	市区	新兴14#变	10	200	98
2525	市区	指南10#变	10	200	67
2526	市区	指南2#变	10	200	51
2527	市区	新兴10#变	10	200	103
2528	市区	新兴6#变	10	200	58
2529	市区	指南9#变	10	200	88
2530	市区	新兴3#变	10	200	43
2531	市区	指南11#变	10	200	88
2532	市区	指南13#变	10	200	64
2533	市区	指南16#变	10	200	116
2534	市区	指南12#变	10	200	98
2535	市区	新兴4#变	10	400	202
2536	市区	指南14#变	10	200	74
2537	市区	指南15#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2538	市区	新兴5#变	10	200	102
2539	市区	指南5#变	10	200	121
2540	市区	指南3#变	10	200	73
2541	市区	指南1#变	10	200	111
2542	市区	指南6#变	10	200	99
2543	市区	新兴16#变	10	400	186
2544	市区	指南17#变	10	200	68
2545	市区	指南7#变	10	400	265
2546	市区	指南8#变	10	400	274
2547	市区	新兴17#变	10	400	142
2548	市区	吴徐19#配变	10	200	27
2549	市区	吴徐5#配变	10	200	0
2550	市区	吴徐3#配变	10	200	5
2551	市区	吴徐13#配变	10	200	18
2552	市区	吴徐12#配变	10	400	86
2553	市区	吴徐18#配变	10	200	0
2554	市区	新星24#变	10	200	84
2555	市区	护陇16#配变	10	200	57
2556	市区	吴徐10#配变	10	400	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2557	市区	吴徐2#配变	10	200	45
2558	市区	吴徐17#配变	10	200	0
2559	市区	吴徐6#配变	10	200	0
2560	市区	新星18#变	10	200	70
2561	市区	孙英15#配变	10	200	25
2562	市区	孙英19#变	10	200	0
2563	市区	新建12#杆上配变	10	200	106
2564	市区	前营13#变	10	200	25
2565	市区	前营19#变	10	200	47
2566	市区	前营5#变	10	200	74
2567	市区	新建6#杆上配变	10	200	78
2568	市区	甘露11#变	10	200	101
2569	市区	前营14#变	10	200	66
2570	市区	新建11#变	10	200	76
2571	市区	新建15#	10	200	78
2572	市区	方明1#杆上配变	10	200	82
2573	市区	前营18#变	10	200	37
2574	市区	新建14#	10	200	66
2575	市区	前营8#变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2576	市区	方明15#	10	200	86
2577	市区	新建8#杆上配变	10	400	235
2578	市区	前营3#变	10	200	71
2579	市区	方明6#变	10	200	98
2580	市区	前营11#变	10	200	51
2581	市区	前营22#变	10	200	117
2582	市区	前营12#变	10	200	42
2583	市区	前营10#变	10	200	65
2584	市区	前营16#变	10	200	83
2585	市区	新建17#变	10	200	92
2586	市区	新建3#杆上配变	10	200	82
2587	市区	甘露19#变	10	200	13
2588	市区	方明17#变	10	200	89
2589	市区	前营4#变	10	400	140
2590	市区	新建10#变	10	200	53
2591	市区	新建4#变	10	200	55
2592	市区	前营2#变	10	200	72
2593	市区	新建5#杆上配变	10	200	67
2594	市区	新建7#杆上配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2595	市区	前营24#变	10	200	95
2596	市区	前营17#变	10	200	112
2597	市区	前营20#变	10	200	93
2598	市区	前营21#变	10	200	101
2599	市区	前营9#变	10	200	50
2600	市区	新建13#变	10	200	81
2601	市区	前营7#变	10	200	55
2602	市区	前营15#变	10	200	37
2603	市区	新建2#变	10	200	116
2604	市区	新建16#变	10	200	68
2605	市区	新建1#变	10	400	244
2606	市区	前营6#变	10	315	151
2607	市区	新建19#变	10	400	146
2608	市区	三永12#配变	10	100	14
2609	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	54
2610	市区	三永7#配变	10	200	133
2611	市区	三永17#配变	10	200	70
2612	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	49
2613	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2614	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	88
2615	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	0
2616	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	137
2617	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	14
2618	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	47
2619	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	70
2620	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	33
2621	市区	三永1#配变	10	200	17
2622	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	38
2623	市区	三永18#配变	10	200	73
2624	市区	三永16#配变	10	200	98
2625	市区	三永14#配变	10	200	104
2626	市区	三永10#配变	10	400	172
2627	市区	三永4#配变	10	100	0
2628	市区	三永5#配变	10	200	42
2629	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	111
2630	市区	三永9#配变	10	200	105
2631	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	107
2632	市区	三永13#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2633	市区	三永20#配变	10	200	0
2634	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	26
2635	市区	三永19#配变	10	200	99
2636	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	75
2637	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	32
2638	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	72
2639	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	91
2640	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	96
2641	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	64
2642	市区	三永15#配变	10	200	44
2643	市区	三永6#配变	10	200	33
2644	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	33
2645	市区	三永8#配变	10	400	171
2646	市区	三永2#配变	10	400	165
2647	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	211
2648	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	174
2649	市区	刘垛4#配变	10	400	157
2650	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	461
2651	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2652	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	25
2653	市区	宝林2#箱变	10	500	193
2654	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	314
2655	市区	郭猛集镇26#变	10	400	101
2656	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	144
2657	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	125
2658	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	9
2659	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	30
2660	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	6
2661	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	117
2662	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	126
2663	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	445
2664	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	53
2665	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	272
2666	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	192
2667	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	368
2668	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	0
2669	市区	10KV郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	166
2670	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2671	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	128
2672	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	73
2673	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	139
2674	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	151
2675	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	279
2676	市区	护陇8#配变	10	400	152
2677	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	367
2678	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	0
2679	市区	宝林1#箱变	10	500	150
2680	市区	刘垛11#变	10	400	31
2681	市区	集镇16号变001	10	400	32
2682	市区	护陇13#配变	10	315	10
2683	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	23
2684	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	19
2685	市区	集镇18#箱变	10	400	104
2686	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	112
2687	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	18
2688	市区	明朗9#配变	10	200	24
2689	市区	孙英24#配变	10	315	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2690	市区	袁邵5#配变	10	200	0
2691	市区	袁邵21#配变	10	200	10
2692	市区	黄刘6#配变	10	200	40
2693	市区	明朗4#配变	10	400	133
2694	市区	三湾21#变	10	400	70
2695	市区	三湾16#配变	10	200	7
2696	市区	10kV郭袁线明朗20#变	10	200	11
2697	市区	袁邵9#配变	10	200	106
2698	市区	三湾19#变	10	200	87
2699	市区	袁邵19号配变	10	200	40
2700	市区	三湾14#配变	10	200	141
2701	市区	明朗12#配变	10	400	124
2702	市区	孙英9#配变	10	200	0
2703	市区	袁邵8#变	10	200	0
2704	市区	袁邵13#配变	10	400	174
2705	市区	袁邵1#配变	10	200	60
2706	市区	孙英2#配变	10	200	46
2707	市区	袁邵16#配变	10	200	18
2708	市区	袁邵4#配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2709	市区	孙英8#配变	10	200	0
2710	市区	袁邵15#配变	10	200	8
2711	市区	袁邵6#配变	10	200	81
2712	市区	明朗6#配变	10	200	0
2713	市区	明朗15#配变	10	200	0
2714	市区	孙英18#配变	10	200	0
2715	市区	孙英13#配变	10	200	73
2716	市区	袁邵20号配变	10	200	99
2717	市区	孙英6#配变	10	200	15
2718	市区	袁邵7#配变	10	200	1
2719	市区	孙英3#配变	10	200	60
2720	市区	孙英1#配变	10	200	0
2721	市区	明朗7#配变	10	200	109
2722	市区	孙英17#配变	10	200	5
2723	市区	袁邵14#配变	10	200	16
2724	市区	孙英22#变	10	200	54
2725	市区	袁邵12#配变	10	200	92
2726	市区	孙英25#变	10	200	0
2727	市区	孙英7#配变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2728	市区	明朗14#配变	10	315	6
2729	市区	孙英12#配变	10	400	21
2730	市区	孙英21#配变	10	400	190
2731	市区	孙英5#配变	10	400	189
2732	市区	孙英4#配变	10	400	149
2733	市区	明朗5#配变	10	400	51
2734	市区	孙英26#变	10	400	193
2735	市区	袁邵3#配变	10	400	225
2736	市区	新建12#配变	10	315	180
2737	市区	新建1#配变	10	200	87
2738	市区	生建10#配变	10	200	72
2739	市区	生建7#配变	10	200	64
2740	市区	生建13#配变	10	200	17
2741	市区	新川3#配变	10	200	75
2742	市区	生建16#配变	10	200	116
2743	市区	公用18#配变	10	200	65
2744	市区	生建11#配变	10	200	67
2745	市区	生建2#配变	10	200	46
2746	市区	生建4#配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2747	市区	生建15#配变	10	200	33
2748	市区	新建27#配变	10	200	88
2749	市区	新川11#配变（200）	10	200	66
2750	市区	生建12#配变	10	200	49
2751	市区	生建5#配变	10	200	58
2752	市区	公用16#配变	10	400	217
2753	市区	新川5#配变	10	200	91
2754	市区	生建6#配变	10	200	96
2755	市区	生建14#配变	10	200	47
2756	市区	生建9#配变	10	200	88
2757	市区	生建3#配变	10	200	28
2758	市区	生建8#配变	10	400	58
2759	市区	王姚03号变	10	200	73
2760	市区	板土12号变	10	200	67
2761	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	499
2762	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	514
2763	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	446
2764	市区	板土03号变	10	200	84
2765	市区	板土01号变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2766	市区	李坝16号变	10	200	17
2767	市区	王姚05号变	10	200	82
2768	市区	前途02号变	10	200	41
2769	市区	王姚21号变	10	200	106
2770	市区	板土07号变	10	200	87
2771	市区	前途06号变	10	200	33
2772	市区	前途05号变	10	200	76
2773	市区	板土10号变	10	200	81
2774	市区	板土04号变	10	200	66
2775	市区	前途03号变	10	200	60
2776	市区	王姚16号变	10	200	70
2777	市区	李坝23号变	10	200	95
2778	市区	板土08号变	10	200	23
2779	市区	集镇17 号变	10	200	105
2780	市区	李坝29号变	10	200	97
2781	市区	前途01号变	10	200	84
2782	市区	前途09号变	10	200	120
2783	市区	板土05号变	10	200	50
2784	市区	李坝01号变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2785	市区	前途04号变	10	200	87
2786	市区	前途07号变	10	200	64
2787	市区	集镇15号变	10	400	131
2788	市区	王姚01号变	10	400	212
2789	市区	板土02号变	10	400	197
2790	市区	板土13号变	10	400	188
2791	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	42
2792	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	43
2793	市区	岐山7#配变	10	100	15
2794	市区	勤加7#配变	10	200	68
2795	市区	勤加14#配变	10	400	0
2796	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	34
2797	市区	岐山17#配变	10	200	0
2798	市区	大冈集镇19#配变	10	400	0
2799	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	96
2800	市区	勤加6#配变	10	200	112
2801	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	26
2802	市区	抬头20#配变	10	200	16
2803	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2804	市区	抬头12#配变	10	200	50
2805	市区	大冈集镇2#配变	10	400	30
2806	市区	富港9#配变	10	400	179
2807	市区	勤加3#配变	10	200	17
2808	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	42
2809	市区	勤加9#配变	10	200	21
2810	市区	抬头29#配变	10	200	72
2811	市区	抬头7#配变	10	200	99
2812	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	29
2813	市区	抬头13#配变	10	200	57
2814	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	46
2815	市区	抬头16#配变	10	200	48
2816	市区	勤加12#配变	10	200	64
2817	市区	抬头22#配变	10	200	90
2818	市区	抬头19#配变	10	200	78
2819	市区	勤加1#配变	10	200	22
2820	市区	抬头15#配变	10	200	83
2821	市区	抬头10#配变	10	100	0
2822	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2823	市区	抬头1#配变	10	400	70
2824	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	25
2825	市区	勤加13#配变	10	200	23
2826	市区	抬头8#配变	10	200	74
2827	市区	勤加5#配变	10	200	63
2828	市区	抬头5#配变	10	200	51
2829	市区	抬头28#配变	10	200	28
2830	市区	抬头18#配变	10	200	80
2831	市区	光华8#配变	10	200	0
2832	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	94
2833	市区	勤加18#配变	10	200	95
2834	市区	勤加10#配变	10	200	77
2835	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	32
2836	市区	抬头3#配变	10	200	62
2837	市区	抬头23#配变	10	200	9
2838	市区	勤加17#配变	10	200	47
2839	市区	勤加4#配变	10	200	45
2840	市区	勤加15#配变	10	200	61
2841	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2842	市区	岐山村1#配变	10	200	71
2843	市区	抬头27#配变	10	200	68
2844	市区	抬头14#配变	10	200	84
2845	市区	勤加20#配变	10	200	21
2846	市区	勤加8#配变	10	200	64
2847	市区	大冈勤加22#变	10	200	0
2848	市区	勤加2#配变	10	400	229
2849	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	52
2850	市区	抬头4#配变	10	200	65
2851	市区	岐山22#配变	10	200	12
2852	市区	勤加19#配变	10	200	84
2853	市区	岐山村3#配变	10	200	80
2854	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	63
2855	市区	勤加11#公用变	10	200	0
2856	市区	抬头6#配变	10	200	15
2857	市区	岐山21#配变	10	200	87
2858	市区	勤加16#配变	10	400	249
2859	市区	抬头21#配变	10	200	25
2860	市区	抬头11#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2861	市区	大冈抬头2#配变	10	400	60
2862	市区	抬头9#配变	10	400	125
2863	市区	抬头17#配变	10	400	133
2864	市区	秦南泾口3#变	10	200	16
2865	市区	鞍湖大顾6号	10	200	50
2866	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	87
2867	市区	秦南泾口4#变	10	200	41
2868	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	196
2869	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	105
2870	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	324
2871	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	30
2872	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	104
2873	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	0
2874	市区	秦南泾口16#变	10	500	199
2875	市区	鞍湖集镇12号	10	200	0
2876	市区	秦南泾口17#变	10	500	244
2877	市区	秦南泾口14#变	10	400	173
2878	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	323
2879	市区	秦南泾口10#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2880	市区	秦南泾口15#变	10	200	64
2881	市区	鞍湖集镇18#	10	400	201
2882	市区	秦南千秋11#变	10	200	94
2883	市区	秦南泾口13#变	10	200	61
2884	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	296
2885	市区	秦南泾口18#变	10	500	241
2886	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	392
2887	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	0
2888	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	364
2889	市区	秦南千秋12#变	10	200	28
2890	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	257
2891	市区	鞍湖集镇9号	10	200	120
2892	市区	秦南千秋19#变	10	200	30
2893	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	93
2894	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	190
2895	市区	秦南千秋8#变	10	200	80
2896	市区	秦南泾口2#变	10	200	0
2897	市区	鞍湖集镇11号	10	200	62
2898	市区	秦南千秋24#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2899	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	17
2900	市区	秦南千秋21#变	10	200	89
2901	市区	秦南泾口11#变	10	200	66
2902	市区	秦南千秋16#变	10	200	62
2903	市区	秦南千秋10#变	10	200	29
2904	市区	秦南泾口9#变	10	200	41
2905	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	120
2906	市区	秦南泾口7#变	10	200	78
2907	市区	秦南泾口8#变	10	200	77
2908	市区	秦南泾口6#变	10	200	41
2909	市区	秦南泾口1#变	10	200	57
2910	市区	秦南泾口12#变	10	200	87
2911	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	60
2912	市区	秦南千秋7#变	10	200	2
2913	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	174
2914	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	125
2915	市区	红升31号变	10	200	79
2916	市区	伍港07号变	10	160	10
2917	市区	仁智17号变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2918	市区	仁智11号变	10	200	28
2919	市区	红升29号变	10	200	82
2920	市区	伍新小区05号主变	10	630	484
2921	市区	仁智34号变	10	200	3
2922	市区	伍新小区04号主变	10	630	463
2923	市区	仁智30号变	10	200	97
2924	市区	伍新小区02号主变	10	630	481
2925	市区	伍新小区01号主变	10	630	448
2926	市区	曙光04号变	10	200	98
2927	市区	伍新小区03号主变	10	400	291
2928	市区	仁智28号变	10	200	43
2929	市区	仁智15号变	10	200	56
2930	市区	李坝11号变	10	200	39
2931	市区	伍港16号变	10	200	98
2932	市区	李坝12号变	10	200	89
2933	市区	伍港03号变	10	200	42
2934	市区	李坝10号变	10	160	34
2935	市区	仁智12号变	10	200	72
2936	市区	曙光03号变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2937	市区	伍港12号变	10	200	50
2938	市区	伍港02号变	10	400	206
2939	市区	李坝05号变	10	200	32
2940	市区	李坝22号变	10	200	72
2941	市区	红升25号变	10	200	69
2942	市区	李坝08号变	10	200	0
2943	市区	伍港14号变	10	200	45
2944	市区	红升21号变	10	200	72
2945	市区	仁智10号变	10	200	102
2946	市区	红升14号变	10	200	0
2947	市区	兆顺20号变	10	200	80
2948	市区	李坝20号变	10	200	67
2949	市区	李坝15号变	10	200	0
2950	市区	伍港01号变	10	200	60
2951	市区	红升15号变	10	200	89
2952	市区	仁智26号变	10	200	94
2953	市区	前途08号变	10	200	114
2954	市区	仁智32号变	10	400	233
2955	市区	李坝06号变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2956	市区	李坝21号变	10	200	0
2957	市区	仁智29号变	10	200	64
2958	市区	李坝07号变	10	200	59
2959	市区	曙光01号变	10	200	0
2960	市区	红升11号变	10	200	61
2961	市区	仁智25号变	10	200	117
2962	市区	李坝26号变	10	200	42
2963	市区	李坝25号变	10	200	30
2964	市区	伍港10号变	10	400	143
2965	市区	红升13号变	10	200	41
2966	市区	李坝18号变	10	200	92
2967	市区	伍港15#变	10	200	77
2968	市区	仁智09号变	10	200	62
2969	市区	伍港08号变	10	200	29
2970	市区	红升27号变	10	200	100
2971	市区	伍港13号变	10	200	94
2972	市区	仁智16号变	10	200	106
2973	市区	红升24号变	10	200	25
2974	市区	仁智20号变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2975	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	49
2976	市区	北蒋雨生1#变	10	200	26
2977	市区	北蒋雨生2#变	10	200	64
2978	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	87
2979	市区	北蒋雨生14#变	10	200	13
2980	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	32
2981	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	77
2982	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	26
2983	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	58
2984	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	10
2985	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	88
2986	市区	北蒋雨生13#	10	200	23
2987	市区	北蒋雨生11#变	10	200	78
2988	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	164
2989	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	47
2990	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	52
2991	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	29
2992	市区	北蒋雨生16#变	10	200	68
2993	市区	北蒋雨生6#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
2994	市区	北蒋雨生17#变	10	200	41
2995	市区	北蒋雨生15#变	10	200	54
2996	市区	北蒋雨生12#变	10	200	0
2997	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	171
2998	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	20
2999	市区	北蒋楚九10#变	10	200	0
3000	市区	北蒋雨生8#变	10	200	0
3001	市区	北蒋雨生18#变	10	200	55
3002	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	66
3003	市区	北蒋雨生9#变	10	200	16
3004	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	67
3005	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	62
3006	市区	北蒋楚九4#变	10	200	15
3007	市区	北蒋雨生5#变	10	200	29
3008	市区	北蒋雨生7#变	10	200	72
3009	市区	北蒋雨生3#变	10	200	78
3010	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	89
3011	市区	民立4#变	10	200	70
3012	市区	永和5#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3013	市区	花川10#变	10	200	113
3014	市区	新征1#变	10	200	22
3015	市区	新街11#变	10	200	120
3016	市区	新征8#变	10	200	30
3017	市区	永和1#变	10	200	121
3018	市区	花川1#变	10	200	80
3019	市区	永和8#变	10	200	82
3020	市区	永和15#变	10	200	95
3021	市区	新征5#变	10	200	27
3022	市区	民立2#变	10	200	32
3023	市区	永和3#变	10	400	244
3024	市区	新街15#变	10	200	68
3025	市区	民立7#变	10	400	204
3026	市区	新征7#变	10	200	105
3027	市区	永和7#变	10	200	44
3028	市区	花川4#变	10	200	110
3029	市区	民立10#变	10	200	107
3030	市区	新征3#变	10	200	95
3031	市区	民立3#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3032	市区	民立6#变	10	200	28
3033	市区	花川8#变	10	200	77
3034	市区	新征4#变	10	200	52
3035	市区	花川5#变	10	200	41
3036	市区	花川7#变	10	200	72
3037	市区	花川6#变	10	200	72
3038	市区	永和2#变	10	200	76
3039	市区	花川9#变	10	200	114
3040	市区	新同13#变	10	200	81
3041	市区	民立8#变	10	400	240
3042	市区	永和9#变	10	200	93
3043	市区	花川2#变	10	200	79
3044	市区	永和12#变	10	200	102
3045	市区	新征6#变	10	400	192
3046	市区	民立5#变	10	400	219
3047	市区	新征2#变	10	400	177
3048	市区	鞍湖兴福9号	10	200	90
3049	市区	鞍湖曲东11号	10	200	39
3050	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3051	市区	鞍湖曲东7号	10	200	8
3052	市区	鞍湖曲东18号	10	200	90
3053	市区	龙冈桂吴3号	10	200	98
3054	市区	鞍湖曲东12号	10	200	57
3055	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	62
3056	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	43
3057	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	46
3058	市区	龙冈大吉15号	10	200	118
3059	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	123
3060	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	131
3061	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	76
3062	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	113
3063	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	130
3064	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	72
3065	市区	鞍湖曲东10号	10	100	0
3066	市区	鞍湖兴福7号	10	200	58
3067	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	108
3068	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	0
3069	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3070	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	34
3071	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	32
3072	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	92
3073	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	68
3074	市区	鞍湖兴福17	10	200	62
3075	市区	鞍湖曲东14号	10	200	58
3076	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	124
3077	市区	鞍湖曲东4号	10	100	0
3078	市区	鞍湖曲东9号	10	200	2
3079	市区	鞍湖曲东1号	10	400	217
3080	市区	鞍湖曲东13号	10	200	33
3081	市区	龙冈大吉7号	10	200	78
3082	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	0
3083	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	28
3084	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	93
3085	市区	鞍湖曲东6号	10	200	87
3086	市区	鞍湖曲东8号	10	200	0
3087	市区	鞍湖兴福8号	10	200	0
3088	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3089	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	65
3090	市区	鞍湖曲东17号	10	200	98
3091	市区	鞍湖兴福10号	10	200	78
3092	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	70
3093	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	0
3094	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	100
3095	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	97
3096	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	79
3097	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	107
3098	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	85
3099	市区	龙冈大吉14	10	200	100
3100	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	90
3101	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	59
3102	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	152
3103	市区	鞍湖曲东2号	10	400	206
3104	市区	曲东19号	10	400	130
3105	市区	西潮4#配变	10	200	74
3106	市区	艳阳12#配变	10	200	34
3107	市区	西潮2#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3108	市区	艳阳10#配变	10	200	52
3109	市区	公用27#配变	10	400	128
3110	市区	高荣1#所用配变	10	400	197
3111	市区	桂英7#配变	10	200	0
3112	市区	艳阳6#配变	10	200	69
3113	市区	西潮10#配变	10	200	56
3114	市区	西潮8#配变	10	200	26
3115	市区	西潮11#配变	10	200	89
3116	市区	西潮5#配变	10	200	67
3117	市区	桂英8#配变	10	200	71
3118	市区	西潮7#配变	10	200	90
3119	市区	艳阳5#配变	10	200	30
3120	市区	桂英1#配变	10	200	84
3121	市区	艳阳14#配变	10	200	24
3122	市区	艳阳15#配变	10	200	103
3123	市区	艳阳7#配变	10	200	76
3124	市区	西潮3#配变	10	400	158
3125	市区	西潮1#配变	10	200	67
3126	市区	艳阳8#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3127	市区	艳阳1#配变	10	200	33
3128	市区	西潮9#配变	10	200	93
3129	市区	新丰9#配变	10	200	62
3130	市区	艳阳3#配变	10	200	55
3131	市区	艳阳11#配变	10	200	43
3132	市区	新丰3#配变	10	200	57
3133	市区	新丰2#配变	10	200	71
3134	市区	艳阳4#配变	10	200	116
3135	市区	艳阳9#配变	10	200	36
3136	市区	新丰6#配变	10	200	85
3137	市区	艳阳16#配变	10	200	83
3138	市区	西潮6#配变	10	400	262
3139	市区	新丰1#配变	10	400	256
3140	市区	艳阳18#配变	10	400	246
3141	市区	艳阳2#配变	10	400	101
3142	市区	艳阳17#配变	10	630	232
3143	市区	中原房产	10	500	260
3144	市区	大洋工业园2#	10	400	247
3145	市区	盐湾3#	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3146	市区	大洋工业园3#	10	315	252
3147	市区	城北组团	10	500	76
3148	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	208
3149	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	246
3150	市区	木子置业3#S6	10	400	128
3151	市区	中原房产2#S3	10	500	111
3152	市区	大洋工业园1#	10	400	37
3153	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	393
3154	市区	圩洋	10	315	79
3155	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	274
3156	市区	木子置业1#S4	10	400	177
3157	市区	木子置业2#S5	10	400	155
3158	市区	盐湾6#	10	250	156
3159	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	533
3160	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	452
3161	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	462
3162	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	431
3163	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	379
3164	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3165	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	276
3166	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	482
3167	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	483
3168	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	487
3169	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	481
3170	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	554
3171	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	471
3172	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	460
3173	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	501
3174	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	472
3175	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	520
3176	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	496
3177	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	409
3178	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	402
3179	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	567
3180	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	628
3181	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	628
3182	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	422
3183	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3184	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	591
3185	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	487
3186	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	460
3187	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	299
3188	市区	北闸20#变主变	10	400	320
3189	市区	液化气宿舍2#	10	315	72
3190	市区	袁庄13#	10	400	193
3191	市区	电化厂宿舍2#	10	315	202
3192	市区	北闸7#箱变主变	10	630	364
3193	市区	加油站S5箱变主变	10	630	412
3194	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	303
3195	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	466
3196	市区	北闸12#	10	400	320
3197	市区	袁庄12#	10	400	0
3198	市区	袁庄24#	10	200	142
3199	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	364
3200	市区	液化气宿舍3#	10	315	160
3201	市区	电化厂宿舍6#	10	315	242
3202	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3203	市区	东域名居1#开关站2#配变	10	630	346
3204	市区	公用26#配变	10	400	84
3205	市区	顺心园开关站2#变	10	800	473
3206	市区	东域名居1#配电室2#配变	10	800	537
3207	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	342
3208	市区	东域名居1#配电室4#配变	10	800	562
3209	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	337
3210	市区	公用25#配变	10	400	117
3211	市区	公用9#配变	10	400	1
3212	市区	公用19#配变	10	400	66
3213	市区	公用31#配变	10	400	38
3214	市区	公用1#配变	10	400	0
3215	市区	李灶10#配变	10	400	116
3216	市区	安龙02号变	10	200	124
3217	市区	安龙16号变	10	200	75
3218	市区	安龙11号变	10	200	23
3219	市区	安龙14号变	10	200	59
3220	市区	安龙18号变	10	200	65
3221	市区	安龙06号变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3222	市区	安龙17号变	10	200	69
3223	市区	新洼23号变	10	200	90
3224	市区	安龙12号变	10	200	40
3225	市区	安龙03号变	10	200	66
3226	市区	新洼01号变	10	200	30
3227	市区	安龙09号变	10	200	107
3228	市区	安龙05号变	10	400	184
3229	市区	安龙07号变	10	200	31
3230	市区	安龙13号变	10	315	133
3231	市区	安龙01号变	10	200	87
3232	市区	安龙04号变	10	200	0
3233	市区	碧水蓝湾小区2#配电室2#主变压器	10	800	334
3234	市区	集镇21号变	10	400	62
3235	市区	碧水蓝湾小区1号配电室2号主变	10	800	510
3236	市区	清恩01号变	10	400	195
3237	市区	集镇11 号变	10	400	47
3238	市区	集镇25号箱变	10	630	167
3239	市区	清恩09号变	10	200	24
3240	市区	集镇02号变	10	315	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3241	市区	清恩07号变	10	400	101
3242	市区	清恩04号变	10	200	51
3243	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	343
3244	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	491
3245	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	371
3246	市区	汇成名居小区01号配电室1号主变	10	800	388
3247	市区	三龙05号变	10	200	132
3248	市区	兆顺03号变	10	200	63
3249	市区	伍港06号变	10	200	49
3250	市区	红升08号变	10	200	2
3251	市区	兆顺12号变	10	200	84
3252	市区	伍港05号变	10	200	63
3253	市区	伍港11号变	10	200	39
3254	市区	兆顺24号变	10	200	104
3255	市区	红升12号变	10	160	68
3256	市区	红升28号变	10	200	18
3257	市区	兆顺23号变	10	200	35
3258	市区	兆顺14号变	10	200	50
3259	市区	兆顺17号变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3260	市区	伍港09号变	10	200	14
3261	市区	兆顺21号变	10	200	86
3262	市区	兆顺02号变	10	200	44
3263	市区	新灶01号变	10	200	51
3264	市区	兆顺11号变	10	200	28
3265	市区	新灶10号变	10	200	45
3266	市区	红升09号变	10	200	61
3267	市区	新灶13号变	10	200	81
3268	市区	新灶03号变	10	400	224
3269	市区	兆顺16号变	10	400	167
3270	市区	新灶04号变	10	200	39
3271	市区	新灶07号变	10	200	73
3272	市区	新灶09号变	10	200	0
3273	市区	兆顺01号变	10	160	17
3274	市区	兆顺18号变	10	400	125
3275	市区	兆顺05号变	10	200	71
3276	市区	红升10号变	10	200	4
3277	市区	新灶08号变	10	200	53
3278	市区	新灶12号变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3279	市区	兆顺04号变	10	200	133
3280	市区	新灶05号变	10	200	66
3281	市区	伍港04号变	10	200	46
3282	市区	新灶11号变	10	200	64
3283	市区	红升20号变	10	200	53
3284	市区	红升07号变	10	200	116
3285	市区	红升32号变	10	200	94
3286	市区	兆顺08号变	10	400	243
3287	市区	兆顺10号变	10	400	12
3288	市区	新灶02号变	10	400	210
3289	市区	新灶06号变	10	400	106
3290	市区	兆顺19号变	10	315	122
3291	市区	兆顺13号变	10	400	50
3292	市区	兆顺15号变	10	400	290
3293	市区	兆顺09号变	10	400	33
3294	市区	兆顺22号变	10	400	0
3295	市区	兆顺07号变	10	400	93
3296	市区	兆顺06号变	10	400	156
3297	市区	新灶14号变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3298	市区	水润天成1#变	10	630	182
3299	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	372
3300	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	264
3301	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	31
3302	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	6
3303	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	181
3304	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	153
3305	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	60
3306	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	181
3307	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	48
3308	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	65
3309	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	135
3310	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	284
3311	市区	仁智08号变	10	200	60
3312	市区	李坝19号变	10	200	41
3313	市区	板土11号变	10	200	70
3314	市区	李坝24号变	10	100	0
3315	市区	王姚24号变	10	200	86
3316	市区	王姚25号变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3317	市区	仁智27号变	10	200	50
3318	市区	仁智04号变	10	200	65
3319	市区	板土09号变	10	200	18
3320	市区	仁智07号变	10	200	28
3321	市区	仁智05号变	10	200	60
3322	市区	王姚18号变	10	200	95
3323	市区	李坝14号变	10	200	54
3324	市区	仁智24号变	10	200	101
3325	市区	王姚19号变	10	200	51
3326	市区	李坝04号变	10	200	90
3327	市区	李坝17号变	10	200	30
3328	市区	仁智19号变	10	200	57
3329	市区	仁智02号变	10	200	66
3330	市区	王姚10号变	10	200	66
3331	市区	王姚15号变	10	200	81
3332	市区	仁智14号变	10	200	106
3333	市区	王姚12号变	10	200	103
3334	市区	王姚22号变	10	200	65
3335	市区	王姚09号变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3336	市区	王姚07号变	10	200	53
3337	市区	板土06号变	10	200	88
3338	市区	李坝03号变	10	200	87
3339	市区	仁智03号变	10	200	23
3340	市区	王姚02号变	10	200	65
3341	市区	王姚06号变	10	200	50
3342	市区	王姚04号变	10	200	82
3343	市区	仁智23号变	10	200	29
3344	市区	仁智35号变	10	200	72
3345	市区	李坝27#变	10	200	112
3346	市区	李坝09号变	10	200	46
3347	市区	王姚17号变	10	200	88
3348	市区	仁智01号变	10	200	69
3349	市区	王姚14号变	10	200	76
3350	市区	仁智31号变	10	200	24
3351	市区	王姚20号变	10	200	90
3352	市区	李坝02号变	10	200	74
3353	市区	李坝13号变	10	200	28
3354	市区	仁智21号变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3355	市区	10kV映坝线仁智小区01号箱变	10	400	125
3356	市区	仁智06号变	10	400	294
3357	市区	仁智18号变	10	400	147
3358	市区	10kV映坝线仁智小区03号箱变	10	630	342
3359	市区	10kV映坝线仁智小区04号箱变	10	630	304
3360	市区	10kV映坝线仁智小区02号箱变	10	630	340
3361	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	466
3362	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	469
3363	市区	集镇16 号变	10	200	48
3364	市区	集镇13号变	10	500	29
3365	市区	集镇05 号变	10	400	53
3366	市区	伍龙06号变	10	200	87
3367	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	438
3368	市区	烈士08号变	10	100	29
3369	市区	烈士07号变	10	200	63
3370	市区	友权21号变	10	200	103
3371	市区	友权10号变	10	200	102
3372	市区	友权12号变	10	200	87
3373	市区	友权23号变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3374	市区	烈士01号变	10	200	87
3375	市区	友权18号变	10	200	105
3376	市区	庆元07号变	10	200	0
3377	市区	烈士16号变	10	200	69
3378	市区	友谊16号变	10	200	82
3379	市区	友谊13号变	10	200	67
3380	市区	烈士12号变	10	200	33
3381	市区	友权09号变	10	100	0
3382	市区	烈士02号变	10	200	57
3383	市区	友谊19号变	10	200	66
3384	市区	庆元19号变	10	200	60
3385	市区	烈士17号变	10	200	85
3386	市区	友权17号变	10	200	53
3387	市区	烈士04号变	10	200	85
3388	市区	烈士23号变	10	200	66
3389	市区	烈士14号变	10	200	99
3390	市区	友权14号变	10	200	69
3391	市区	烈士11号变	10	200	84
3392	市区	庆元15号变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3393	市区	友权05号变	10	200	78
3394	市区	庆元09号变	10	200	62
3395	市区	烈士03号变	10	200	76
3396	市区	烈士10号变	10	200	81
3397	市区	烈士20号变	10	200	49
3398	市区	烈士15号变	10	200	94
3399	市区	烈士22号变	10	200	61
3400	市区	友权06号变	10	200	129
3401	市区	烈士05号变	10	200	30
3402	市区	友权19号变	10	200	75
3403	市区	友谊06号变	10	200	47
3404	市区	友权11号变	10	200	80
3405	市区	烈士18号变	10	200	79
3406	市区	烈士06号变	10	200	96
3407	市区	友谊12号变	10	200	59
3408	市区	友权15号变	10	200	68
3409	市区	烈士13号变	10	200	101
3410	市区	友谊02号变	10	400	168
3411	市区	友谊05号变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3412	市区	友谊01号变	10	400	16
3413	市区	友权13号变	10	200	124
3414	市区	集镇24号变	10	400	142
3415	市区	伍龙08号变	10	250	56
3416	市区	友权20号变	10	200	39
3417	市区	伍龙01号变	10	200	13
3418	市区	集镇23号变	10	200	92
3419	市区	友权02号变	10	200	64
3420	市区	友权07号变	10	200	124
3421	市区	伍龙05号变	10	200	83
3422	市区	友权16号变	10	200	82
3423	市区	伍龙09号变	10	200	75
3424	市区	友权04号变	10	200	112
3425	市区	友权03号变	10	200	18
3426	市区	友权01号变	10	200	88
3427	市区	伍龙02号变	10	200	66
3428	市区	伍龙03号变	10	400	178
3429	市区	伍龙04号变	10	400	219
3430	市区	集镇15#配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3431	市区	集镇13#配变	10	200	83
3432	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	415
3433	市区	集镇12#配变	10	400	197
3434	市区	尚庄集镇18#变	10	400	168
3435	市区	集镇7#配变	10	200	101
3436	市区	瑞北3#配变	10	100	3
3437	市区	五瑞12#配变	10	200	38
3438	市区	集镇10#配变	10	400	79
3439	市区	尚庄集镇9#变	10	400	43
3440	市区	瑞北8#配变	10	200	55
3441	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	236
3442	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	35
3443	市区	瑞东1#配变	10	400	169
3444	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	195
3445	市区	瑞东2#配变	10	400	227
3446	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	80
3447	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	0
3448	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	10
3449	市区	五瑞1#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3450	市区	瑞南7#配变	10	200	64
3451	市区	瑞北1#配变	10	200	35
3452	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	77
3453	市区	瑞北4#配变	10	200	59
3454	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	42
3455	市区	集镇16#配变	10	200	77
3456	市区	瑞北9#配变	10	200	79
3457	市区	瑞北11#配变	10	200	74
3458	市区	瑞北10#配变	10	200	54
3459	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	43
3460	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	222
3461	市区	集镇4#配变	10	400	0
3462	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	115
3463	市区	集镇17#配变	10	400	20
3464	市区	瑞北6#配变	10	400	89
3465	市区	集镇11#配变	10	400	166
3466	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	11
3467	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	0
3468	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3469	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	617
3470	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	412
3471	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	493
3472	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	638
3473	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	596
3474	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	426
3475	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	522
3476	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	567
3477	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	640
3478	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	546
3479	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	364
3480	市区	庆福13#配变	10	400	92
3481	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	100
3482	市区	古殿6#配变	10	200	74
3483	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	398
3484	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	173
3485	市区	庆福4#配变	10	200	39
3486	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	137
3487	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3488	市区	庆福5#配变	10	200	41
3489	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	32
3490	市区	瑞南5#配变	10	400	113
3491	市区	集镇1#配变	10	400	116
3492	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	29
3493	市区	古殿8#配变	10	200	75
3494	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	469
3495	市区	庆福12#配变	10	200	61
3496	市区	10KV尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	515
3497	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	181
3498	市区	尚庄集镇19#变	10	400	179
3499	市区	庆福2#配变	10	200	121
3500	市区	庆福6#配变	10	200	69
3501	市区	民胜1#配变	10	200	53
3502	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	27
3503	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	424
3504	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	119
3505	市区	尚庄集镇2#变	10	400	107
3506	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3507	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	6
3508	市区	荣昌8#配变	10	200	42
3509	市区	吉爱4#配变	10	100	6
3510	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	51
3511	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	79
3512	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	82
3513	市区	姚伙2#配变	10	200	0
3514	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	51
3515	市区	吉爱3#变	10	200	50
3516	市区	古殿11#配变	10	200	0
3517	市区	吉爱9#配变	10	200	72
3518	市区	姚伙4#配变	10	200	0
3519	市区	姚伙3#变	10	200	44
3520	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	0
3521	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	106
3522	市区	庆福11#配变	10	200	48
3523	市区	吉爱5#配变	10	200	93
3524	市区	吉爱7#配变	10	200	61
3525	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3526	市区	荣昌4#配变	10	200	72
3527	市区	庆福8#配变	10	200	15
3528	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	108
3529	市区	吉爱6#配变	10	200	53
3530	市区	民胜2#配变	10	200	21
3531	市区	古殿10#配变	10	200	41
3532	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	54
3533	市区	吉爱8#配变	10	200	49
3534	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	48
3535	市区	古殿4#配变	10	200	17
3536	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	46
3537	市区	民胜3#配变	10	200	41
3538	市区	吉爱10#配变	10	200	120
3539	市区	姚伙11#变	10	200	1
3540	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	55
3541	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	108
3542	市区	姚伙10#配变	10	200	50
3543	市区	庆福新村2#变	10	200	34
3544	市区	尚庄古殿13#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3545	市区	姚伙8#配变	10	200	0
3546	市区	荣昌5#配变	10	200	107
3547	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	13
3548	市区	庆福1#配变	10	200	85
3549	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	71
3550	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	15
3551	市区	民胜11#配变	10	200	25
3552	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	39
3553	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	103
3554	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	532
3555	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640
3556	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	514
3557	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	528
3558	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	517
3559	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	509
3560	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	419
3561	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	478
3562	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	400
3563	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3564	市区	坞港11#配变	10	200	71
3565	市区	塘西12#配变	10	200	91
3566	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	365
3567	市区	坞港9#配变	10	200	72
3568	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	320
3569	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	547
3570	市区	新利7#配变	10	200	53
3571	市区	公用12#配变	10	200	88
3572	市区	塘西3#配变	10	200	26
3573	市区	坞港12#配变	10	200	35
3574	市区	新利8#配变	10	200	74
3575	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	504
3576	市区	坞港6#配变	10	200	27
3577	市区	曙阳8#配变	10	200	47
3578	市区	坞港7#配变	10	200	83
3579	市区	坞港2#配变	10	200	73
3580	市区	坞港1#配变	10	200	19
3581	市区	利民6#配变	10	200	107
3582	市区	塘西8#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3583	市区	塘西4#配变	10	200	72
3584	市区	坞港5#配变	10	200	60
3585	市区	塘西1#配变	10	200	57
3586	市区	坞港4#配变	10	200	40
3587	市区	坞港8#配变	10	200	57
3588	市区	塘西7#配变	10	200	85
3589	市区	塘西9#配变	10	200	63
3590	市区	塘西11#配变	10	200	64
3591	市区	坞港3#配变	10	200	64
3592	市区	塘西10#配变	10	200	105
3593	市区	新利6#配变	10	200	79
3594	市区	塘西5#配变	10	200	116
3595	市区	塘西6#配变	10	400	147
3596	市区	新丰5#配变	10	400	200
3597	市区	塘西2#配变	10	400	234
3598	市区	公用28#配变	10	400	34
3599	市区	潮河4#配变	10	200	55
3600	市区	曙阳21#配变	10	200	111
3601	市区	李灶4#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3602	市区	利民3#配变	10	400	186
3603	市区	利民5#配变	10	200	56
3604	市区	正洋8#配变	10	200	36
3605	市区	曙阳13#配变	10	200	71
3606	市区	正洋3#配变	10	200	27
3607	市区	正洋10#配变	10	200	51
3608	市区	正洋2#配变	10	200	45
3609	市区	正洋6#配变	10	200	8
3610	市区	利民4#配变	10	200	48
3611	市区	正洋1#配变	10	200	0
3612	市区	利民8#配变	10	200	58
3613	市区	正洋9#配变	10	200	45
3614	市区	庆丰10#配变	10	200	0
3615	市区	曙阳2#配变	10	200	75
3616	市区	曙阳7#配变	10	200	60
3617	市区	曙阳3#配变	10	200	86
3618	市区	利民2#配变	10	200	88
3619	市区	曙阳19#配变	10	200	48
3620	市区	正洋5#配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3621	市区	曙阳11#配变	10	200	4
3622	市区	正洋7#配变	10	200	93
3623	市区	曙阳14#配变	10	200	76
3624	市区	利民11#配变	10	400	197
3625	市区	曙阳12#配变	10	200	74
3626	市区	正洋4#配变	10	200	48
3627	市区	利民9#配变	10	200	14
3628	市区	曙阳4#配变	10	400	128
3629	市区	曙阳16#配变	10	200	62
3630	市区	公用10#配变	10	200	41
3631	市区	庆丰7#配变	10	200	85
3632	市区	利民1#配变	10	315	20
3633	市区	曙阳15#配变	10	400	1
3634	市区	曙阳23#配变	10	630	326
3635	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	497
3636	市区	盐海6#变	10	400	112
3637	市区	凤洋18#变	10	400	56
3638	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	329
3639	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3640	市区	盐海10#变	10	400	0
3641	市区	曙光11#变	10	400	104
3642	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	445
3643	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	439
3644	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	388
3645	市区	黄海5#变	10	315	41
3646	市区	黄海9#变	10	400	123
3647	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	330
3648	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	399
3649	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	486
3650	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	366
3651	市区	盐海13#	10	400	128
3652	市区	绿地翠庭2#变	10	800	588
3653	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	596
3654	市区	盐海15#变	10	400	0
3655	市区	绿地翠庭4#变	10	800	607
3656	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	503
3657	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	384
3658	市区	盐海2#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3659	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	585
3660	市区	农垦宿舍2#	10	400	119
3661	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	412
3662	市区	钢铁2#变	10	400	236
3663	市区	钢铁1#变	10	400	176
3664	市区	袁庄22#	10	400	292
3665	市区	袁庄9#	10	400	320
3666	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	489
3667	市区	水泥制品厂2#	10	315	224
3668	市区	水泥制品厂1#	10	315	194
3669	市区	钢铁8#变	10	400	320
3670	市区	农垦宿舍1#	10	400	126
3671	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	0
3672	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	194
3673	市区	龙冈凤凰15号	10	200	115
3674	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	142
3675	市区	刘格13#变	10	500	273
3676	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	473
3677	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3678	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	428
3679	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	495
3680	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	548
3681	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	417
3682	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	492
3683	市区	望鹤6#变	10	200	55
3684	市区	望鹤9#变	10	400	105
3685	市区	中路港街道6#变	10	200	39
3686	市区	特水场2#变	10	200	31
3687	市区	望鹤3#变	10	200	10
3688	市区	黄洋7#变	10	200	123
3689	市区	中路港街道4#变	10	200	48
3690	市区	黄洋2#变	10	400	150
3691	市区	潮东3#变	10	200	2
3692	市区	望鹤2#变	10	400	13
3693	市区	中路港公变5#变	10	200	84
3694	市区	特水场1#变	10	400	158
3695	市区	堤西7#变	10	200	78
3696	市区	中路港公变4#变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3697	市区	乡南6#变	10	200	84
3698	市区	中路港公变3#变	10	200	92
3699	市区	中路港公变2#变	10	200	21
3700	市区	望鹤1#变	10	200	67
3701	市区	中路港公变10#变	10	400	283
3702	市区	望鹤4#变	10	200	84
3703	市区	望鹤7#变	10	200	118
3704	市区	望鹤5#变	10	200	131
3705	市区	中路港街道5#变	10	200	34
3706	市区	中路港公变9#变	10	200	71
3707	市区	黄洋4#变	10	200	100
3708	市区	中路港公变1#变	10	200	0
3709	市区	黄洋5#变	10	200	42
3710	市区	中路港街道3#变	10	200	73
3711	市区	潮东1#变	10	200	101
3712	市区	潮东2#变	10	250	109
3713	市区	中路港街道1#变	10	400	48
3714	市区	黄洋1#变	10	400	240
3715	市区	中路港街道2#变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3716	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	467
3717	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	449
3718	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	513
3719	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	529
3720	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	417
3721	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	553
3722	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	492
3723	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	566
3724	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	510
3725	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	512
3726	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	552
3727	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	428
3728	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	77
3729	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	42
3730	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	74
3731	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	131
3732	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	92
3733	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	79
3734	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3735	市区	公兴14#变	10	200	98
3736	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	82
3737	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	116
3738	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	0
3739	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	110
3740	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	0
3741	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	54
3742	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	128
3743	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	59
3744	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	72
3745	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	0
3746	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	67
3747	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	0
3748	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	27
3749	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	46
3750	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	86
3751	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	20
3752	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	86
3753	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3754	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	83
3755	市区	新元9#配变	10	400	145
3756	市区	加谷6#配变	10	200	38
3757	市区	加谷7#配变	10	200	73
3758	市区	新丰4#配变	10	200	74
3759	市区	新丰8#配变	10	400	217
3760	市区	加谷11#配变	10	200	27
3761	市区	新元7#配变	10	400	136
3762	市区	新洼03号变	10	200	82
3763	市区	蔡墩07号变	10	200	111
3764	市区	蔡墩04号变	10	200	12
3765	市区	蔡墩08号变	10	200	91
3766	市区	蔡墩02号变	10	80	12
3767	市区	南舍13号变	10	100	70
3768	市区	蔡墩17号变	10	200	95
3769	市区	南舍17号变	10	200	141
3770	市区	蔡墩15号变	10	200	85
3771	市区	蔡墩18号变	10	250	0
3772	市区	蔡墩11号变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3773	市区	蔡墩12号变	10	200	11
3774	市区	新洼19号变	10	200	51
3775	市区	新洼16号变	10	200	49
3776	市区	新洼24号变	10	200	67
3777	市区	新洼02号变	10	200	0
3778	市区	新洼14号变	10	200	59
3779	市区	新洼13号变	10	400	126
3780	市区	新洼12号变	10	200	44
3781	市区	新洼17号变	10	200	88
3782	市区	新洼26号变	10	200	66
3783	市区	蔡墩13号变	10	100	0
3784	市区	新洼11号变	10	200	34
3785	市区	新洼15号变	10	200	79
3786	市区	新洼08号变	10	400	177
3787	市区	新洼18号变	10	200	40
3788	市区	新洼10号变	10	200	82
3789	市区	三龙15号变	10	200	14
3790	市区	新洼06号变	10	200	99
3791	市区	蔡墩01号变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3792	市区	三龙07号变	10	200	72
3793	市区	新洼04号变	10	200	62
3794	市区	新洼20号变	10	200	88
3795	市区	新洼21号变	10	200	89
3796	市区	新洼05号变	10	200	39
3797	市区	新洼09号变	10	315	116
3798	市区	蔡墩22号变	10	200	98
3799	市区	三龙02号变	10	200	55
3800	市区	新洼22号变	10	400	237
3801	市区	新洼25号变	10	400	103
3802	市区	新洼07号变	10	400	180
3803	市区	蔡墩05号变	10	400	183
3804	市区	中舍8#变	10	200	151
3805	市区	东滩6#变	10	200	115
3806	市区	中舍4#变	10	200	83
3807	市区	东滩3#变	10	200	141
3808	市区	东滩4#变	10	200	74
3809	市区	东滩5#变	10	200	144
3810	市区	东滩1#变	10	100	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3811	市区	新港2#变	10	200	7
3812	市区	曙光5#变	10	200	0
3813	市区	新港3	10	200	67
3814	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	378
3815	市区	东方雅居1#主变	10	800	358
3816	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	483
3817	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	465
3818	市区	曙光2	10	400	0
3819	市区	新港22#变	10	200	35
3820	市区	新港18#变	10	200	29
3821	市区	风洋2#变	10	200	110
3822	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	262
3823	市区	新港31#变	10	200	0
3824	市区	曙光10#变	10	200	68
3825	市区	新港5#变	10	200	90
3826	市区	新港4#变	10	200	34
3827	市区	曙光7#变	10	200	4
3828	市区	新港13#变	10	200	73
3829	市区	新港32#变新	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3830	市区	曙光9#变	10	400	50
3831	市区	曙光14#变	10	400	189
3832	市区	曙光13#变	10	400	196
3833	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	443
3834	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	348
3835	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	191
3836	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	163
3837	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	356
3838	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	429
3839	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	287
3840	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	392
3841	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	427
3842	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	486
3843	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	459
3844	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	309
3845	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	359
3846	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	279
3847	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	333
3848	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3849	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	632
3850	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	341
3851	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	409
3852	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	323
3853	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	402
3854	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	573
3855	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	360
3856	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	406
3857	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	571
3858	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	342
3859	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	495
3860	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	519
3861	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	547
3862	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	435
3863	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	439
3864	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	292
3865	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	379
3866	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	422
3867	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3868	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	568
3869	市区	中舍5#变	10	200	2
3870	市区	东滩11#变	10	100	75
3871	市区	蔡尖4#	10	200	143
3872	市区	中舍3#	10	160	113
3873	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	304
3874	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	412
3875	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	454
3876	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	432
3877	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	295
3878	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	404
3879	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	338
3880	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	105
3881	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	103
3882	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	342
3883	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	181
3884	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	322
3885	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	508
3886	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3887	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	433
3888	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	286
3889	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	431
3890	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	240
3891	市区	10kV望鹤线新农3#箱变主变	10	630	296
3892	市区	兴农6#变	10	200	90
3893	市区	兴农3#变	10	200	108
3894	市区	兴农9#变	10	200	75
3895	市区	10kV望鹤线新农4#箱变主变	10	400	82
3896	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	334
3897	市区	海洋2#箱变	10	400	185
3898	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	203
3899	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	133
3900	市区	海洋6#箱变	10	400	184
3901	市区	10kV望鹤线新农2#箱变主变	10	630	333
3902	市区	兴农2#变	10	630	116
3903	市区	林场东升4#变	10	200	110
3904	市区	新洋港居委会7#变	10	200	105
3905	市区	10kV望鹤线新农1#箱变主变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3906	市区	新洋港公变6#变	10	200	82
3907	市区	兴农8#变	10	200	146
3908	市区	兴农4#变	10	400	0
3909	市区	新洋港街道1#变	10	400	7
3910	市区	新洋港公变5#变	10	400	91
3911	市区	兴农5#变	10	200	46
3912	市区	新洋港居委会4#变	10	200	96
3913	市区	新洋港居委会3#变	10	200	50
3914	市区	新洋港居委会2#变	10	200	106
3915	市区	兴农7#变	10	200	109
3916	市区	兴农1#变	10	200	82
3917	市区	安置区2#主变	10	400	142
3918	市区	新洋港居委会5#变	10	400	201
3919	市区	海洋1#箱变	10	400	103
3920	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	114
3921	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	105
3922	市区	海洋5#箱变	10	400	215
3923	市区	新洋港公变9#变	10	400	237
3924	市区	新洋港居委会6#变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3925	市区	新洋港居委会1#变	10	400	182
3926	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	278
3927	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	232
3928	市区	海洋7#变	10	200	72
3929	市区	黄洋6#变	10	200	47
3930	市区	场部2#变	10	200	77
3931	市区	安置区1#主变	10	400	188
3932	市区	场部1#变	10	200	36
3933	市区	新洋港公变3#变	10	200	101
3934	市区	林场东升2#变	10	200	0
3935	市区	黄洋3#变	10	200	76
3936	市区	新洋港公变4#变	10	200	99
3937	市区	林场东升3#变	10	200	45
3938	市区	海洋3#变	10	200	77
3939	市区	林场东升1#变	10	200	65
3940	市区	闸南1#变	10	200	119
3941	市区	海洋4#变	10	400	245
3942	市区	东风1#变	10	200	133
3943	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3944	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	626
3945	市区	盐湾21#	10	400	286
3946	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	696
3947	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	310
3948	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	375
3949	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	240
3950	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	426
3951	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	363
3952	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	503
3953	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	354
3954	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	151
3955	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	215
3956	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	262
3957	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	403
3958	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	233
3959	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	348
3960	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	339
3961	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	441
3962	市区	海置S18欧变主变	10	630	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3963	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	85
3964	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	327
3965	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	524
3966	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	368
3967	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	80
3968	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	67
3969	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	0
3970	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	71
3971	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	57
3972	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	111
3973	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	104
3974	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	120
3975	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	0
3976	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	14
3977	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	25
3978	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	74
3979	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	273
3980	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	225
3981	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
3982	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	306
3983	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	108
3984	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	7
3985	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	85
3986	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	301
3987	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	37
3988	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	54
3989	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	32
3990	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	75
3991	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	103
3992	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	53
3993	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	79
3994	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	80
3995	市区	龙冈军营12号变	10	200	41
3996	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	76
3997	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	84
3998	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	64
3999	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	87
4000	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4001	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	90
4002	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	71
4003	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	77
4004	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	56
4005	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	78
4006	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	24
4007	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	72
4008	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	0
4009	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	30
4010	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	74
4011	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	97
4012	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	60
4013	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	91
4014	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	77
4015	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	79
4016	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	69
4017	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	78
4018	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	81
4019	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4020	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	98
4021	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	70
4022	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	114
4023	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	109
4024	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	81
4025	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	0
4026	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	95
4027	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	234
4028	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	122
4029	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	71
4030	市区	龙冈仇家13#变	10	400	95
4031	市区	加谷4#配变	10	200	69
4032	市区	加谷10#配变	10	200	48
4033	市区	加谷9#配变	10	200	69
4034	市区	东南17#配变	10	200	0
4035	市区	加谷1#配变	10	200	76
4036	市区	加谷2#配变	10	200	46
4037	市区	加谷3#配变	10	200	84
4038	市区	加谷16#配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4039	市区	加谷8#配变	10	200	31
4040	市区	加谷5#配变	10	400	147
4041	市区	秦南秦兴17#变	10	200	91
4042	市区	秦南秦兴10#变	10	200	62
4043	市区	秦南宝奎12#变	10	200	55
4044	市区	秦南秦兴7#变	10	200	10
4045	市区	秦南秦兴19#变	10	200	111
4046	市区	秦南秦兴14#变	10	200	104
4047	市区	10kV秦兴线秦南千秋26#变	10	400	68
4048	市区	秦南秦兴8#变	10	200	84
4049	市区	10kV秦兴线秦南千秋25#变	10	400	1
4050	市区	秦南宝奎7#变	10	200	0
4051	市区	秦南千秋22#变	10	200	58
4052	市区	秦南秦兴22#变	10	200	88
4053	市区	秦南秦兴5#变	10	200	65
4054	市区	秦南宝奎6#变	10	400	133
4055	市区	秦南秦兴4#变	10	100	10
4056	市区	秦南秦兴20#变	10	200	63
4057	市区	秦南泾口5#配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4058	市区	秦南千秋1#变	10	200	43
4059	市区	秦南秦兴6#变	10	100	42
4060	市区	秦南秦兴9#变	10	200	23
4061	市区	秦南宝奎8#变	10	200	42
4062	市区	秦南千秋13#变	10	200	66
4063	市区	鞍湖刘格8号	10	200	17
4064	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	14
4065	市区	秦南千秋17#变	10	200	77
4066	市区	秦南千秋2#变	10	200	73
4067	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	115
4068	市区	秦南宝奎14#变	10	200	97
4069	市区	秦南秦兴13#变	10	200	99
4070	市区	秦南宝奎17#变	10	200	106
4071	市区	秦南宝奎18#变	10	200	72
4072	市区	圩洋2#变	10	200	37
4073	市区	圩洋15#变	10	400	261
4074	市区	袁庄18#变	10	400	286
4075	市区	圩洋3#变	10	250	118
4076	市区	圩洋14#变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4077	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	135
4078	市区	圩洋17#变	10	200	145
4079	市区	圩洋4#变	10	400	245
4080	市区	圩洋18#变	10	200	0
4081	市区	圩洋19#变	10	200	32
4082	市区	圩洋13#变	10	400	85
4083	市区	东团3#变	10	200	0
4084	市区	东团28#变压器	10	200	72
4085	市区	东团10#变	10	200	75
4086	市区	民联24#变	10	200	50
4087	市区	东团29#变	10	200	85
4088	市区	绍林26#变	10	200	34
4089	市区	民联23#综合变	10	200	143
4090	市区	东团37#变	10	200	125
4091	市区	民联18#变	10	200	132
4092	市区	东团16#变	10	200	62
4093	市区	东团25	10	200	46
4094	市区	东团34#变	10	200	53
4095	市区	东团35#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4096	市区	东团33#变	10	200	54
4097	市区	东团2#变	10	200	73
4098	市区	东团19#变	10	200	93
4099	市区	民联14#变	10	200	78
4100	市区	东团12#变	10	200	56
4101	市区	东团5#变	10	200	94
4102	市区	民联10#变	10	200	118
4103	市区	东团27#变	10	200	46
4104	市区	东团15#变	10	200	78
4105	市区	民联16#变	10	200	102
4106	市区	东团18#变	10	200	94
4107	市区	东团21#变	10	200	89
4108	市区	东团26#变	10	200	92
4109	市区	东团6#变	10	200	102
4110	市区	东团1#变	10	200	100
4111	市区	东团13#变	10	200	116
4112	市区	东团31#变	10	200	115
4113	市区	东团7#变	10	200	65
4114	市区	东团11#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4115	市区	民联20#变	10	200	90
4116	市区	东团36#变	10	200	54
4117	市区	民联12#变	10	200	54
4118	市区	东团9#变	10	200	76
4119	市区	东团38#变	10	200	69
4120	市区	东团4#变	10	200	50
4121	市区	东团30#变	10	200	121
4122	市区	东团23#变	10	200	71
4123	市区	民联9#	10	200	39
4124	市区	民联11#变	10	200	84
4125	市区	东团22#变	10	200	76
4126	市区	东团14#变	10	200	94
4127	市区	东团20#变	10	200	63
4128	市区	东团32#变	10	200	140
4129	市区	民联21#变	10	200	67
4130	市区	东团17#变	10	200	110
4131	市区	东团24#变	10	200	97
4132	市区	东团8#变	10	315	136
4133	市区	潭尖28#变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4134	市区	龙碾19#变	10	200	0
4135	市区	集镇4# 变	10	400	137
4136	市区	红升3#变	10	200	59
4137	市区	潭尖13#变	10	400	139
4138	市区	潭尖8#变	10	200	19
4139	市区	潭尖18#变	10	200	0
4140	市区	潭尖26#变	10	200	27
4141	市区	潭尖10#变	10	200	94
4142	市区	龙碾9#变	10	200	0
4143	市区	潭尖27#变	10	200	39
4144	市区	潭尖7#变	10	200	94
4145	市区	潭尖2#变	10	200	66
4146	市区	潭尖25#变	10	200	66
4147	市区	潭尖4#变	10	200	11
4148	市区	潭尖16#变	10	200	110
4149	市区	潭尖23#变	10	200	0
4150	市区	潭尖14#变	10	400	280
4151	市区	潭尖20#变	10	200	22
4152	市区	潭尖5#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4153	市区	头灶30#变	10	200	55
4154	市区	潭尖11#变	10	200	52
4155	市区	潭尖17#变-	10	200	88
4156	市区	潭尖30#变	10	200	88
4157	市区	潭尖29#变	10	200	122
4158	市区	月康34#变	10	200	76
4159	市区	潭尖31#变	10	200	74
4160	市区	潭尖1#变	10	400	80
4161	市区	集镇19#变	10	400	146
4162	市区	头灶1#变	10	400	263
4163	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	293
4164	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	174
4165	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	306
4166	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	437
4167	市区	袁庄3#变	10	400	193
4168	市区	龙桥16#变	10	315	130
4169	市区	龙桥3#变	10	200	60
4170	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	503
4171	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4172	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	437
4173	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	448
4174	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	316
4175	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	472
4176	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	283
4177	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	0
4178	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	414
4179	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	363
4180	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	67
4181	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	364
4182	市区	龙冈凤凰 7 号杆上配变	10	200	62
4183	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	49
4184	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	0
4185	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	118
4186	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	201
4187	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	211
4188	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	234
4189	市区	华强宿舍	10	400	320
4190	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4191	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	178
4192	市区	风洋3#变	10	200	114
4193	市区	学府花园1#变	10	800	370
4194	市区	风洋5#变	10	100	0
4195	市区	高产12#变	10	200	119
4196	市区	学府花园3#变	10	800	467
4197	市区	风洋1#变	10	200	34
4198	市区	高产3#变	10	400	182
4199	市区	龙韵新城8#主变	10	800	377
4200	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	173
4201	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	73
4202	市区	华庆花园1#箱变	10	630	222
4203	市区	龙冈集镇17#变	10	315	0
4204	市区	龙韵新城6#主变	10	800	335
4205	市区	华欧小区1#变	10	630	280
4206	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	49
4207	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	28
4208	市区	华庆3#主变	10	630	262
4209	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4210	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	383
4211	市区	华庆花园2#箱变	10	630	284
4212	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	71
4213	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	162
4214	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	169
4215	市区	华庆4#箱变	10	630	293
4216	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	509
4217	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	205
4218	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	77
4219	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	109
4220	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	118
4221	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	135
4222	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	0
4223	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	182
4224	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	164
4225	市区	三英7#	10	200	17
4226	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	456
4227	市区	三英12#	10	400	161
4228	市区	西袁7#变	10	400	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4229	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	207
4230	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	278
4231	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	401
4232	市区	西袁6#	10	315	232
4233	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	268
4234	市区	三英8#	10	400	164
4235	市区	三英2#	10	400	123
4236	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	433
4237	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	359
4238	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	373
4239	市区	西袁5#	10	200	0
4240	市区	三英11#	10	200	10
4241	市区	三英15#变	10	200	36
4242	市区	西袁2#	10	400	44
4243	市区	三英9#	10	315	213
4244	市区	三英17#变主变	10	400	161
4245	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	206
4246	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	0
4247	市区	华虹2#欧变	10	500	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4248	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	98
4249	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	0
4250	市区	书香水岸4号箱变	10	630	247
4251	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	106
4252	市区	龙冈集镇51#变	10	400	222
4253	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	18
4254	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	0
4255	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	53
4256	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	46
4257	市区	华虹1#主变,	10	500	178
4258	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	226
4259	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	143
4260	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	0
4261	市区	书香水岸3号箱变	10	630	274
4262	市区	龙冈集镇52#变	10	400	70
4263	市区	书香水岸2号箱变	10	630	163
4264	市区	华虹4#欧变	10	400	115
4265	市区	华虹3#箱变01001	10	400	158
4266	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4267	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	15
4268	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	215
4269	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	193
4270	市区	书香水岸1号箱变	10	630	230
4271	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	0
4272	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	31
4273	市区	北蒋盛花9#变	10	200	79
4274	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	16
4275	市区	北蒋盛花6#变	10	200	39
4276	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	397
4277	市区	北蒋江尧4#变	10	200	0
4278	市区	北蒋江尧13#变	10	200	59
4279	市区	北蒋江尧8#变	10	200	0
4280	市区	江尧17#变	10	200	0
4281	市区	北蒋楚九5#变	10	200	0
4282	市区	北蒋江尧2#变	10	200	23
4283	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	319
4284	市区	北蒋盛花13#变	10	400	104
4285	市区	北蒋盛花18#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4286	市区	北蒋童成25#变	10	200	37
4287	市区	北蒋楚九11#变	10	200	0
4288	市区	北蒋盛花16#变	10	200	93
4289	市区	北蒋盛花4#变	10	200	7
4290	市区	北蒋盛花7#变	10	200	0
4291	市区	北蒋楚九13#变	10	400	163
4292	市区	北蒋江尧10#变	10	200	7
4293	市区	北蒋童成6#变	10	200	19
4294	市区	北蒋童成4#变	10	200	30
4295	市区	北蒋童成19#变	10	200	71
4296	市区	北蒋盛花2#变	10	200	0
4297	市区	北蒋江尧12#变	10	200	41
4298	市区	北蒋盛花1#变	10	200	74
4299	市区	北蒋雨生10#变	10	200	39
4300	市区	北蒋童成5#变	10	200	92
4301	市区	北蒋童成14#变	10	200	70
4302	市区	北蒋盛花14#变	10	200	95
4303	市区	北蒋江尧7#变	10	200	0
4304	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4305	市区	北蒋江尧16#变	10	200	33
4306	市区	北蒋童成16#变	10	200	46
4307	市区	北蒋盛花17#变	10	200	45
4308	市区	北蒋童成22#变	10	200	74
4309	市区	北蒋江尧6#变	10	315	81
4310	市区	北蒋童成20#变	10	200	84
4311	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	116
4312	市区	北蒋盛花15#变	10	200	79
4313	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	176
4314	市区	北蒋盛花10#变	10	200	0
4315	市区	北蒋童成26#变	10	200	78
4316	市区	北蒋盛花8#变	10	200	26
4317	市区	北蒋雨生4#变	10	200	55
4318	市区	北蒋童成10#变	10	200	69
4319	市区	北蒋童成13#变	10	200	54
4320	市区	北蒋江尧1#变	10	200	35
4321	市区	北蒋楚九9#变	10	200	17
4322	市区	北蒋盛花5#变	10	200	68
4323	市区	北蒋江尧3#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4324	市区	北蒋楚九2#变	10	200	30
4325	市区	北蒋江尧14#变	10	200	45
4326	市区	北蒋盛花3#变	10	200	28
4327	市区	北蒋楚九1#变	10	200	0
4328	市区	北蒋童成12#变	10	200	69
4329	市区	北蒋楚九8#变	10	200	0
4330	市区	北蒋楚九3#变	10	200	32
4331	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	53
4332	市区	北蒋楚九6#变	10	200	0
4333	市区	北蒋楚九7#变	10	200	0
4334	市区	北蒋江尧11#变	10	200	46
4335	市区	北蒋江尧9#变	10	200	46
4336	市区	北蒋楚九12#变	10	400	81
4337	市区	北蒋集镇4#变	10	400	247
4338	市区	文化名宛4#变	10	400	78
4339	市区	文化名宛2#变	10	500	211
4340	市区	龙冈集镇44#变	10	315	18
4341	市区	文化名宛3#变	10	500	129
4342	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4343	市区	文化名苑1#变	10	630	137
4344	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	104
4345	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	453
4346	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	271
4347	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	322
4348	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	563
4349	市区	袁庄19#变	10	200	142
4350	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	301
4351	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	252
4352	市区	袁庄4#	10	400	244
4353	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	415
4354	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	415
4355	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	318
4356	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	346
4357	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	198
4358	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	463
4359	市区	圩洋1#变	10	200	126
4360	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	355
4361	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4362	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	364
4363	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	340
4364	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	541
4365	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	562
4366	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	473
4367	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	355
4368	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	284
4369	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	320
4370	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	417
4371	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	272
4372	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	229
4373	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	51
4374	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	274
4375	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	359
4376	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	467
4377	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	446
4378	市区	永康S6箱变主变	10	500	307
4379	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	386
4380	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4381	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	416
4382	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	242
4383	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	385
4384	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	471
4385	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	373
4386	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	554
4387	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	441
4388	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	344
4389	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	332
4390	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	299
4391	市区	北闸17#箱变主变	10	400	224
4392	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	0
4393	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	301
4394	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	392
4395	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	404
4396	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	446
4397	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	473
4398	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	99
4399	市区	楼王所集镇39#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4400	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	58
4401	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	83
4402	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	167
4403	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	101
4404	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	223
4405	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	75
4406	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	253
4407	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	70
4408	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	85
4409	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	124
4410	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	89
4411	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	27
4412	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	43
4413	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	56
4414	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	75
4415	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	173
4416	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	34
4417	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	253
4418	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4419	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	20
4420	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	189
4421	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	188
4422	市区	楼王所风池5号公用变	10	200	93
4423	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	45
4424	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	48
4425	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	20
4426	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	77
4427	市区	楼王所风池2号公用变	10	200	0
4428	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	1
4429	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	49
4430	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	56
4431	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	58
4432	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	35
4433	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	80
4434	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	52
4435	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	45
4436	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	28
4437	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4438	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	52
4439	市区	楼王所风池13号公用变	10	200	44
4440	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	106
4441	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	102
4442	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	57
4443	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	27
4444	市区	楼王所风池7号公用变	10	200	0
4445	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	61
4446	市区	楼王所风池6号公用变	10	200	25
4447	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	0
4448	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	68
4449	市区	楼王所风池9号公用变	10	200	76
4450	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	224
4451	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	140
4452	市区	楼王所风池12号公用变	10	400	209
4453	市区	楼王所风池1号公用变变	10	400	109
4454	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	140
4455	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	225
4456	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4457	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	211
4458	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	32
4459	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	30
4460	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	373
4461	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	81
4462	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	19
4463	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	41
4464	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	97
4465	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	69
4466	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	20
4467	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	98
4468	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	42
4469	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	75
4470	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	78
4471	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	71
4472	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	84
4473	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	12
4474	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	54
4475	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4476	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	269
4477	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	58
4478	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	69
4479	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	32
4480	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	52
4481	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	14
4482	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	58
4483	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	79
4484	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	42
4485	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	7
4486	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	0
4487	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	34
4488	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	5
4489	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	146
4490	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	97
4491	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	17
4492	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	79
4493	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	67
4494	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4495	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	75
4496	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	48
4497	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	70
4498	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	26
4499	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	97
4500	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	30
4501	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	105
4502	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	68
4503	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	10
4504	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	115
4505	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	0
4506	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	38
4507	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	148
4508	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	2
4509	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	77
4510	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	70
4511	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	126
4512	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	104
4513	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4514	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	40
4515	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	115
4516	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	131
4517	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	80
4518	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	15
4519	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	5
4520	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	170
4521	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	136
4522	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	414
4523	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	510
4524	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	256
4525	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	488
4526	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	305
4527	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	483
4528	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	325
4529	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	378
4530	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	428
4531	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	308
4532	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	438

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4533	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	369
4534	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	479
4535	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	469
4536	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	512
4537	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	438
4538	市区	南吉4#配变	10	200	0
4539	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	55
4540	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	0
4541	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	82
4542	市区	南吉9#配变	10	200	129
4543	市区	南吉8#配变	10	200	82
4544	市区	南吉12#配变	10	200	72
4545	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	69
4546	市区	民胜5#配变	10	200	0
4547	市区	古殿2#配变	10	200	36
4548	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	61
4549	市区	尚庄美佳2#变	10	800	494
4550	市区	南吉13#变	10	200	50
4551	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4552	市区	南吉6#配变	10	200	0
4553	市区	瑞南8#配变	10	200	84
4554	市区	尚庄界河6#配变	10	200	62
4555	市区	姚伙6#配变	10	200	11
4556	市区	民胜7#配变	10	400	150
4557	市区	古殿9#配变	10	200	0
4558	市区	联胜6#配变	10	200	70
4559	市区	联胜15#配变	10	200	44
4560	市区	荣昌10#配变	10	200	41
4561	市区	瑞南9#配变	10	200	21
4562	市区	民胜4#配变	10	200	82
4563	市区	古殿1#配变	10	200	81
4564	市区	民胜13#配变	10	200	40
4565	市区	尚庄南吉14#变	10	200	95
4566	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	73
4567	市区	荣昌2#配变	10	200	69
4568	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	94
4569	市区	尚庄界河10#配变	10	200	0
4570	市区	民胜9#配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4571	市区	民胜12#配变	10	200	2
4572	市区	南吉7#配变	10	200	68
4573	市区	界河5#配变	10	200	0
4574	市区	荣昌9#配变	10	200	74
4575	市区	民胜6#配变	10	200	4
4576	市区	界河2#配变	10	200	0
4577	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	67
4578	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	91
4579	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	37
4580	市区	联胜7#配变	10	200	45
4581	市区	尚庄界河7#配变	10	200	61
4582	市区	民胜10#配变	10	200	49
4583	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	0
4584	市区	尚庄界河11#配变	10	200	30
4585	市区	古殿5#配变	10	200	89
4586	市区	古殿12#配变	10	200	7
4587	市区	联胜13#配变	10	200	117
4588	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	61
4589	市区	荣昌1#配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4590	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	85
4591	市区	尚庄界河3#配变	10	400	62
4592	市区	南吉5#配变	10	400	137
4593	市区	陈井10#变	10	200	83
4594	市区	龙碾16#变	10	200	26
4595	市区	陈井1#变	10	200	91
4596	市区	陈井8#变	10	200	32
4597	市区	正东16#变	10	200	73
4598	市区	龙碾5#变	10	200	0
4599	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	81
4600	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	0
4601	市区	正东集中区三期3#变	10	500	217
4602	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	180
4603	市区	正东14#变	10	200	80
4604	市区	正东17#变	10	200	95
4605	市区	正东25#变	10	400	172
4606	市区	正东集中区三期2#变	10	500	289
4607	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	10
4608	市区	正东15#变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4609	市区	正东集中区三期1#变	10	630	425
4610	市区	陈井15#变	10	200	25
4611	市区	龙碾4#变	10	200	24
4612	市区	陈井11#变	10	200	57
4613	市区	陈井14#变	10	200	89
4614	市区	陈井6#变	10	200	51
4615	市区	正东4#变	10	200	83
4616	市区	潭尖9#变	10	200	96
4617	市区	陈井3#变	10	200	101
4618	市区	陈井18#变	10	200	107
4619	市区	正东10#变	10	200	102
4620	市区	陈井2#变	10	200	65
4621	市区	陈井13#变	10	200	65
4622	市区	正东18#变	10	200	101
4623	市区	正东9#变	10	200	91
4624	市区	正东22#变	10	200	78
4625	市区	陈井21#变	10	400	235
4626	市区	潭尖22#变	10	200	96
4627	市区	正东11#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4628	市区	潭尖6#变	10	200	77
4629	市区	正东26#变	10	200	88
4630	市区	陈井19#变	10	200	114
4631	市区	陈井9#变	10	200	103
4632	市区	正东21#变	10	200	3
4633	市区	陈井16#变	10	200	21
4634	市区	正东3#变	10	200	35
4635	市区	陈井12#变	10	200	64
4636	市区	正东12#变	10	200	68
4637	市区	陈井17#变	10	200	76
4638	市区	正东2#变	10	200	65
4639	市区	正东5#变	10	200	29
4640	市区	正东8#变	10	200	0
4641	市区	正东6#变	10	200	25
4642	市区	正东23#变	10	200	94
4643	市区	潭尖21#变	10	200	68
4644	市区	正东24#变	10	200	40
4645	市区	陈井4#变	10	400	217
4646	市区	正东7#变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4647	市区	新港20#变	10	200	111
4648	市区	野陆7#配变	10	200	39
4649	市区	野陆4#配变	10	200	72
4650	市区	大冈野陆12号配变	10	200	50
4651	市区	卧龙1#配变	10	200	0
4652	市区	卧龙4#配变	10	315	61
4653	市区	鞍湖港北9#变	10	400	166
4654	市区	鞍湖港北13号	10	400	211
4655	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0
4656	市区	鞍湖港北1#变	10	400	270
4657	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	14
4658	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	0
4659	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	186
4660	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	136
4661	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	58
4662	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	156
4663	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	0
4664	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	0
4665	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4666	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	0
4667	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	92
4668	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	0
4669	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	0
4670	市区	鞍湖港北17号	10	200	84
4671	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	105
4672	市区	鞍湖港北15号	10	200	0
4673	市区	鞍湖港北14号	10	200	53
4674	市区	鞍湖兴龙15	10	200	56
4675	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	33
4676	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	98
4677	市区	鞍湖港北2号	10	200	100
4678	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	83
4679	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	0
4680	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	24
4681	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	19
4682	市区	鞍湖港北12号	10	200	126
4683	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	23
4684	市区	鞍湖港北16#	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4685	市区	鞍湖港北11号	10	200	74
4686	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	31
4687	市区	鞍湖港北6号	10	200	49
4688	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	88
4689	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	34
4690	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	80
4691	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	109
4692	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	63
4693	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	36
4694	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	0
4695	市区	鞍湖港北8#变	10	200	58
4696	市区	鞍湖港北10#变	10	200	70
4697	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	40
4698	市区	鞍湖港北5#变	10	200	0
4699	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	120
4700	市区	鞍湖集镇5号	10	400	101
4701	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	80
4702	市区	鞍湖集镇10号	10	400	42
4703	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4704	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	309
4705	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	417
4706	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	437
4707	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	530
4708	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	317
4709	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	583
4710	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	572
4711	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	321
4712	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	319
4713	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	436
4714	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	374
4715	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	432
4716	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	274
4717	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	358
4718	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	569
4719	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640
4720	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	366
4721	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	471
4722	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4723	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	375
4724	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	68
4725	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	58
4726	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	226
4727	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	93
4728	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	270
4729	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	18
4730	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	85
4731	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	22
4732	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	92
4733	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	24
4734	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	94
4735	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	20
4736	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	74
4737	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	11
4738	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	305
4739	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	63
4740	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	138
4741	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4742	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	20
4743	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504
4744	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	135
4745	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	32
4746	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	82
4747	市区	楼王所集镇33号变	10	400	38
4748	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	0
4749	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	175
4750	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	275
4751	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	167
4752	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	22
4753	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	27
4754	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	0
4755	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	124
4756	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	86
4757	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	53
4758	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	34
4759	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	87
4760	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4761	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	14
4762	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	86
4763	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	84
4764	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	71
4765	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	112
4766	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	86
4767	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	92
4768	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	81
4769	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	73
4770	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	31
4771	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	39
4772	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	59
4773	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	104
4774	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	71
4775	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	63
4776	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	88
4777	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	102
4778	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	80
4779	市区	北蒋童成23#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4780	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	83
4781	市区	北蒋合兴4#变	10	200	47
4782	市区	北蒋合兴13#变	10	200	66
4783	市区	北蒋合兴15#变	10	200	38
4784	市区	北蒋合兴18#变	10	200	104
4785	市区	北蒋童成7#变	10	200	94
4786	市区	北蒋童成18#变	10	400	194
4787	市区	北蒋童成11#变	10	200	44
4788	市区	北蒋合兴3#变	10	200	49
4789	市区	北蒋合兴9#变	10	200	76
4790	市区	北蒋童成2#变	10	100	1
4791	市区	北蒋合兴14#变	10	200	39
4792	市区	北蒋童成3#变	10	200	3
4793	市区	北蒋童成17#变	10	200	80
4794	市区	北蒋合兴12#变	10	200	0
4795	市区	北蒋合兴16#变	10	200	90
4796	市区	北蒋合兴1#变	10	200	90
4797	市区	北蒋合兴19#变	10	200	7
4798	市区	北蒋童成24#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4799	市区	北蒋合兴6#变	10	200	82
4800	市区	北蒋合兴5#变	10	200	43
4801	市区	北蒋童成1#变	10	400	103
4802	市区	北蒋合兴11#变	10	400	230
4803	市区	北蒋童成15#变	10	200	0
4804	市区	北蒋童成9#变	10	200	0
4805	市区	北蒋合兴7#变	10	200	73
4806	市区	北蒋合兴17#变	10	200	78
4807	市区	北蒋童成21#变	10	200	83
4808	市区	北蒋合兴10#变	10	200	36
4809	市区	北蒋合兴2#变	10	200	67
4810	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	458
4811	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	303
4812	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640
4813	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	519
4814	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	426
4815	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	207
4816	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	442
4817	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4818	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	308
4819	市区	袁庄14#	10	200	71
4820	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	477
4821	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	288
4822	市区	盐湾2#	10	400	258
4823	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	169
4824	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	145
4825	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	433
4826	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	347
4827	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	463
4828	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	601
4829	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	384
4830	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	248
4831	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	474
4832	市区	福盛苑	10	250	81
4833	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	162
4834	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	175
4835	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	67
4836	市区	楼王所集镇37号公用变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4837	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	103
4838	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	67
4839	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	104
4840	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	225
4841	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	0
4842	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	105
4843	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	90
4844	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	132
4845	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	0
4846	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	0
4847	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	104
4848	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	105
4849	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	0
4850	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	52
4851	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	16
4852	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	82
4853	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	82
4854	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	62
4855	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4856	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	132
4857	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	95
4858	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	15
4859	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	75
4860	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	93
4861	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	100
4862	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	83
4863	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	48
4864	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	56
4865	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	54
4866	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	57
4867	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	133
4868	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	59
4869	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	58
4870	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	22
4871	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	106
4872	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	77
4873	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	23
4874	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4875	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	27
4876	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	130
4877	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	195
4878	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	161
4879	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	45
4880	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	51
4881	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	47
4882	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	98
4883	市区	集镇26#箱变	10	400	28
4884	市区	大冈集镇34#配变	10	400	211
4885	市区	育才小区2#变	10	500	131
4886	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	155
4887	市区	集镇14#配变	10	400	207
4888	市区	大冈集镇46号配变	10	400	175
4889	市区	农贸市场2#变	10	200	3
4890	市区	集镇24#配变	10	400	46
4891	市区	大冈集镇11#配变	10	400	101
4892	市区	胜利8#配变	10	200	0
4893	市区	大冈集镇013#配变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4894	市区	卧龙小区箱变	10	200	46
4895	市区	华英桥1#配变	10	100	0
4896	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	0
4897	市区	集镇25#配变	10	400	49
4898	市区	阳光家园箱变	10	630	158
4899	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	0
4900	市区	集镇21#配变	10	400	130
4901	市区	胜利1#配变	10	200	0
4902	市区	育才小区1#公用变	10	500	95
4903	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	104
4904	市区	大冈集镇42#配变	10	400	178
4905	市区	农贸市场1#变	10	400	169
4906	市区	集镇008#配变	10	400	39
4907	市区	集镇004#配变	10	400	84
4908	市区	集镇28#箱变	10	400	91
4909	市区	大冈集镇18#配变	10	400	90
4910	市区	集镇01#配变	10	400	110
4911	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	126
4912	市区	胜利5#配变	10	400	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4913	市区	胜利10#变	10	400	201
4914	市区	胜利3#配变	10	200	57
4915	市区	集镇005#配变	10	315	0
4916	市区	李灶6#配变	10	400	51
4917	市区	洋桥1#配变	10	400	148
4918	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	320
4919	市区	李灶9#配变	10	400	86
4920	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	391
4921	市区	庆丰30#配变	10	200	20
4922	市区	庆丰12#配变	10	315	100
4923	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	229
4924	市区	庆丰6#配变	10	200	62
4925	市区	公用3#配变	10	400	150
4926	市区	庆丰24#配变	10	200	77
4927	市区	洋桥3#配变	10	400	129
4928	市区	公用7#配变	10	400	197
4929	市区	李灶5#配变	10	400	179
4930	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	322
4931	市区	盛园小区2#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4932	市区	庆丰23#配变	10	400	120
4933	市区	盛园小区1#主变	10	800	465
4934	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	426
4935	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	444
4936	市区	李灶2#配变	10	200	61
4937	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	379
4938	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	365
4939	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	492
4940	市区	庆丰1#配变	10	200	92
4941	市区	庆丰25#配变	10	200	38
4942	市区	庆丰5#配变	10	200	11
4943	市区	庆丰19#配变	10	200	5
4944	市区	庆丰4#配变	10	200	104
4945	市区	李灶8#配变	10	200	0
4946	市区	洋桥2#配变	10	400	2
4947	市区	庆丰26#配变	10	200	63
4948	市区	公用15#配变	10	400	0
4949	市区	庆丰22#配变	10	400	140
4950	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4951	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	171
4952	市区	塘桥4#配变	10	400	197
4953	市区	联胜小区2#变	10	200	1
4954	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	255
4955	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	50
4956	市区	南吉11#配变	10	200	24
4957	市区	南吉10#配变	10	200	51
4958	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	110
4959	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	117
4960	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	77
4961	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	96
4962	市区	联胜11#变	10	200	60
4963	市区	万和10#配变	10	200	85
4964	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	154
4965	市区	南吉3#配变	10	200	70
4966	市区	万和19#配变	10	200	72
4967	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	0
4968	市区	尚庄万和9#配变	10	200	56
4969	市区	万和3#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4970	市区	北堡1#配变	10	200	21
4971	市区	万和14#配变	10	200	62
4972	市区	联胜9#配变	10	200	84
4973	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	21
4974	市区	万和7#配变	10	200	13
4975	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	9
4976	市区	联胜10#配变	10	200	14
4977	市区	尚庄所北堡3号	10	200	21
4978	市区	塘桥5#配变	10	200	0
4979	市区	万和18#变	10	200	72
4980	市区	万和15#配变	10	200	6
4981	市区	联胜12#变	10	200	52
4982	市区	南吉1#配变	10	200	74
4983	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	0
4984	市区	联胜3#配变	10	200	24
4985	市区	联胜14#配变	10	200	0
4986	市区	万和2#配变	10	200	47
4987	市区	万和4#配变	10	200	13
4988	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
4989	市区	尚庄北堡4#变	10	200	0
4990	市区	尚庄万和16#配变	10	200	100
4991	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	0
4992	市区	万和5#配变	10	200	6
4993	市区	联胜21#配变	10	200	128
4994	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	65
4995	市区	联胜1#配变	10	200	0
4996	市区	联胜2#配变-JN	10	200	89
4997	市区	南吉18#配变	10	200	58
4998	市区	万和11#配变	10	200	80
4999	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	28
5000	市区	万和13#配变	10	200	70
5001	市区	界河4#配变	10	200	0
5002	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	111
5003	市区	尚庄北堡7#变	10	400	76
5004	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	192
5005	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	150
5006	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	202
5007	市区	塘桥6#配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5008	市区	塘桥3#配变	10	400	95
5009	市区	万和12#配变	10	400	220
5010	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	0
5011	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	126
5012	市区	尚庄北堡8#变	10	400	127
5013	市区	联胜小区1#变	10	400	140
5014	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	258
5015	市区	龙碾20#变	10	400	79
5016	市区	龙碾13#变	10	200	101
5017	市区	青墩集镇28#变	10	400	0
5018	市区	青墩集镇29#变	10	400	71
5019	市区	龙碾10#变	10	200	12
5020	市区	龙碾11#变	10	200	0
5021	市区	龙碾1#变	10	200	0
5022	市区	龙碾12#变	10	200	62
5023	市区	龙碾3#变	10	200	68
5024	市区	龙碾14#变	10	200	15
5025	市区	龙碾8#变	10	200	14
5026	市区	龙碾17#变-	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5027	市区	龙碾15#变	10	200	58
5028	市区	龙碾7#变	10	200	0
5029	市区	集镇17#变-	10	200	0
5030	市区	龙碾6#变	10	400	12
5031	市区	龙碾2#变	10	400	90
5032	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	523
5033	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	640
5034	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	344
5035	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	639
5036	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	522
5037	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	458
5038	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	484
5039	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	452
5040	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	448
5041	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	310
5042	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	594
5043	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	516
5044	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	345
5045	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	511

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5046	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	558
5047	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	360
5048	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640
5049	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640
5050	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	443
5051	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	428
5052	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	607
5053	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	453
5054	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	503
5055	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	522
5056	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	501
5057	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	548
5058	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	505
5059	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	547
5060	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	0
5061	市区	青墩集镇30#变	10	200	0
5062	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	0
5063	市区	三尖17#变	10	400	0
5064	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5065	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	0
5066	市区	集镇25号变	10	400	0
5067	市区	三尖安置区2#变	10	630	0
5068	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	0
5069	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	0
5070	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	0
5071	市区	集镇10#变-	10	400	0
5072	市区	集镇32#变	10	400	0
5073	市区	青墩集镇3#变	10	400	0
5074	市区	10kV青工线青城花园小区箱变	10	500	0
5075	市区	三尖小区2#变	10	400	0
5076	市区	三尖4#变	10	160	0
5077	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	0
5078	市区	集镇15#变	10	400	0
5079	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	0
5080	市区	青墩集镇1#变	10	400	0
5081	市区	三尖16#变	10	400	0
5082	市区	三尖9#变	10	315	0
5083	市区	集镇9#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5084	市区	旭日小区箱变	10	400	0
5085	市区	三尖小区1#变	10	400	0
5086	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	0
5087	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	0
5088	市区	集镇13#变	10	315	0
5089	市区	三尖小区3#变	10	400	0
5090	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	0
5091	市区	集镇14#变	10	400	0
5092	市区	三尖5#变	10	400	0
5093	市区	青墩集镇24#变	10	400	0
5094	市区	农民集中居住区变	10	400	0
5095	市区	集镇16#箱变	10	400	0
5096	市区	三尖11#变	10	400	0
5097	市区	集镇21#变-	10	400	0
5098	市区	青墩集镇31#变	10	400	0
5099	市区	集镇12#变	10	400	0
5100	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	215
5101	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	51
5102	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5103	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	0
5104	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	89
5105	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	0
5106	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	160
5107	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	0
5108	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	73
5109	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	0
5110	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	8
5111	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	0
5112	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	63
5113	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	139
5114	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	39
5115	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	38
5116	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	67
5117	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	0
5118	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	90
5119	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	54
5120	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	86
5121	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5122	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	84
5123	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	189
5124	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	145
5125	市区	10kV河夹线华府6#配变	10	200	23
5126	市区	10kV河夹线中徐1#配变	10	400	150
5127	市区	10kV河夹线中兴集镇4#配变	10	400	118
5128	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	421
5129	市区	10kV河夹线中徐15#配变	10	200	9
5130	市区	10kV河夹线中兴集镇1#配变	10	400	0
5131	市区	10kV河夹线中兴集镇10#配变	10	400	71
5132	市区	10kV河夹线周伙1#配变	10	200	85
5133	市区	10kV河夹线中兴集镇5#配变	10	400	210
5134	市区	10kV河夹线河夹8#配变	10	200	59
5135	市区	10kV河夹线河夹7#配变	10	200	52
5136	市区	10kV河夹线中徐10#配变	10	200	0
5137	市区	10kV河夹线华府21#配变	10	200	90
5138	市区	10kV河夹线中兴集镇6#配变	10	400	171
5139	市区	10kV河夹线华府7#配变	10	200	75
5140	市区	10kV河夹线施湾7#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5141	市区	10kV河夹线中兴集镇9#配变	10	200	82
5142	市区	10kV河夹线中兴集镇2#配变	10	315	79
5143	市区	10kV河夹线中兴集镇7#配变	10	400	156
5144	市区	10kV河夹线华府15#配变	10	200	104
5145	市区	10kV河夹线中徐14#配变	10	200	80
5146	市区	10kV河夹线河夹11#配变	10	400	121
5147	市区	10kV河夹线施湾1#配变	10	400	142
5148	市区	10kV河夹线河夹5#配变	10	200	48
5149	市区	10kV河夹线中徐8#配变	10	200	46
5150	市区	10kV河夹线施湾2#配变	10	200	24
5151	市区	10kV河夹线中徐9#公用变	10	200	57
5152	市区	10kV河夹线施湾9#配变	10	200	77
5153	市区	10kV河夹线施湾11#配变	10	200	59
5154	市区	10kV河夹线施湾4#配变	10	200	0
5155	市区	10kV河夹线河夹2#配变	10	200	0
5156	市区	10kV河夹线中兴集镇8#配变	10	200	15
5157	市区	10kV河夹线周伙15#配变	10	200	65
5158	市区	10kV河夹线华府9#配变	10	200	34
5159	市区	10kV河夹线施湾6#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5160	市区	10kV河夹线华府5#配变	10	200	0
5161	市区	10kV河夹线河夹3#配变	10	200	0
5162	市区	10kV河夹线中兴集镇3#配变	10	200	50
5163	市区	10kV河夹线河夹9#配变	10	200	88
5164	市区	10kV河夹线河夹12#配变	10	400	158
5165	市区	10kV河夹线华府11#配变	10	200	43
5166	市区	10kV河夹线施湾8#配变	10	200	40
5167	市区	10kV河夹线河夹10#配变	10	200	13
5168	市区	10kV河夹线河夹4#配变	10	400	141
5169	市区	10kV河夹线施湾10#配变	10	200	89
5170	市区	10kV河夹线河夹1#配变	10	200	44
5171	市区	10kV河夹线华府17#配变	10	200	115
5172	市区	10kV河夹线中徐13#配变	10	200	104
5173	市区	10kV河夹线中徐4#配变	10	200	5
5174	市区	10kV河夹线中徐6#配变	10	200	47
5175	市区	10kV河夹线施湾12#配变	10	200	0
5176	市区	10kV河夹线周伙17#配变	10	200	77
5177	市区	10kV河夹线中徐3#配变	10	315	61
5178	市区	10kV河夹线中徐5#配变	10	315	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5179	市区	10kV河夹线河夹6#配变	10	400	178
5180	市区	10kV河夹线中徐11#配变	10	400	158
5181	市区	10kV河夹线周伙7#配变	10	400	129
5182	市区	10kV河夹线华府16#配变	10	400	46
5183	市区	10kV河夹线施湾5#配变	10	400	142
5184	市区	10kV河夹线施湾3#配变	10	400	113
5185	市区	10kV河夹线华府8#配变	10	400	0
5186	市区	10kV兴农线周伙6#配变	10	200	24
5187	市区	10kV兴农线周伙10#配变	10	200	86
5188	市区	10kV兴农线大同12#配变	10	200	107
5189	市区	10kV兴农线大成10#配变	10	200	86
5190	市区	10kV兴农线中徐2#配变	10	200	100
5191	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	427
5192	市区	10kV兴农线大成6#配变	10	200	36
5193	市区	10kV兴农线大同6#配变	10	200	49
5194	市区	10kV兴农线大成7#配变	10	200	67
5195	市区	10kV兴农线大同4#配变	10	200	9
5196	市区	10kV兴农线大成14#配变	10	200	18
5197	市区	10kV兴农线周伙4#配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5198	市区	10kV兴农线大成15#配变	10	200	53
5199	市区	10kV兴农线大同5#配变	10	200	45
5200	市区	10kV兴农线大成8#配变	10	200	80
5201	市区	10kV兴农线周伙13#配变	10	200	110
5202	市区	10kV兴农线大成1#配变	10	200	68
5203	市区	10kV兴农线大成18#配变	10	200	125
5204	市区	10kV兴农线大成19#配变	10	200	66
5205	市区	10kV兴农线大成12#配变	10	200	64
5206	市区	10kV兴农线周伙3#配变	10	200	18
5207	市区	10kV兴农线大成20#配变	10	100	24
5208	市区	10kV兴农线大同3#配变	10	200	36
5209	市区	10kV兴农线周伙5#配变	10	200	17
5210	市区	10kV兴农线连心3#配变	10	200	71
5211	市区	10kV兴农线陈祁9#配变	10	200	62
5212	市区	10kV兴农线中徐7#配变	10	400	76
5213	市区	10kV兴农线大成3#配变	10	200	96
5214	市区	10kV兴农线大同9#配变	10	200	95
5215	市区	10kV兴农线大成17#配变	10	200	61
5216	市区	10kV兴农线大成2#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5217	市区	10kV兴农线连心13#配变	10	200	11
5218	市区	10kV兴农线大成4#配变	10	200	72
5219	市区	10kV兴农线周伙9#配变	10	200	53
5220	市区	10kV兴农线陈祁5#配变	10	200	41
5221	市区	10kV兴农线大同10#配变	10	200	101
5222	市区	10kV兴农线大同2#配变	10	200	66
5223	市区	10kV兴农线大同8#配变	10	200	82
5224	市区	10kV兴农线周伙16#配变	10	200	100
5225	市区	10kV兴农线大成9#配变	10	200	40
5226	市区	10kV兴农线周伙11#配变	10	200	25
5227	市区	10kV兴农线大成5#配变	10	200	0
5228	市区	10kV兴农线大同7#配变	10	200	25
5229	市区	10kV兴农线大同1#配变	10	200	71
5230	市区	10kV兴农线大同13#配变	10	200	83
5231	市区	10kV兴农线大成11#配变	10	200	84
5232	市区	10kV兴农线大成16#配变	10	200	77
5233	市区	10kV兴农线大成13#配变	10	200	51
5234	市区	10kV兴农线周伙8#配变	10	200	41
5235	市区	10kV兴农线连心12#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5236	市区	10kV兴农线连心10#配变	10	200	14
5237	市区	10kV兴农线中徐12#配变	10	200	56
5238	市区	10kV兴农线周伙2#配变	10	400	215
5239	市区	葛武董伙13#配变	10	200	4
5240	市区	董伙15#配变	10	200	0
5241	市区	宗凌18#变	10	200	160
5242	市区	董伙10#配变	10	200	0
5243	市区	葛武新杨5#配变	10	200	21
5244	市区	董伙16##配变	10	200	84
5245	市区	葛武新杨6#配变	10	200	0
5246	市区	董伙17#变	10	200	118
5247	市区	宗凌13#配变	10	200	11
5248	市区	新杨4#配变	10	200	0
5249	市区	新杨10#配变	10	200	3
5250	市区	葛武新杨9#配变	10	200	48
5251	市区	葛武新杨7#配变	10	200	0
5252	市区	葛武新杨11#配变	10	200	41
5253	市区	宗凌5##配变	10	200	25
5254	市区	董伙8#配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5255	市区	董伙9#配变	10	200	30
5256	市区	葛武新杨3#配变	10	200	56
5257	市区	宗凌7#配变	10	200	34
5258	市区	董伙2#配变	10	200	0
5259	市区	葛武董伙3#配变	10	200	50
5260	市区	宗凌9#配变	10	200	4
5261	市区	宗凌4#配变	10	200	37
5262	市区	葛武董伙5#配变	10	400	150
5263	市区	董伙6#配变	10	200	0
5264	市区	葛武董伙7#配变	10	200	70
5265	市区	程实8#配变	10	200	0
5266	市区	董伙12#配变	10	200	46
5267	市区	董伙14#配变	10	200	42
5268	市区	宗凌6#配变	10	200	0
5269	市区	宗凌15#配变	10	200	0
5270	市区	葛武育才4#配变	10	200	22
5271	市区	葛武董伙19#配变	10	200	0
5272	市区	宗凌16##配变	10	200	0
5273	市区	葛武董伙18#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5274	市区	新杨1#配变	10	400	212
5275	市区	新杨8#配变	10	200	36
5276	市区	葛武新杨12#配变	10	200	51
5277	市区	董伙1#配变	10	200	54
5278	市区	葛武新杨2#配变	10	200	4
5279	市区	葛武董伙11#配变	10	400	63
5280	市区	董伙4#配变	10	400	41
5281	市区	宗凌8#配变	10	400	68
5282	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	38
5283	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504
5284	市区	大冈联合村15#配变	10	200	6
5285	市区	联合村23#配变	10	200	0
5286	市区	PMS_大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	287
5287	市区	大冈联合村17#配变	10	400	243
5288	市区	大冈联合村10#配变	10	200	0
5289	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	208
5290	市区	大冈联合村12#配变	10	200	19
5291	市区	大冈联合村21#配变	10	200	67
5292	市区	大冈联合村11#配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5293	市区	大冈联合村16#配变	10	200	0
5294	市区	大冈联合村14#配变	10	100	3
5295	市区	大冈联合村20#配变	10	100	16
5296	市区	大冈联合村6#配变	10	200	6
5297	市区	大冈联合村13#配变	10	200	18
5298	市区	大冈联合村8#配变	10	200	52
5299	市区	大冈联合村3#配变	10	200	60
5300	市区	大冈联合村1#配变	10	200	43
5301	市区	大冈联合村2#配变	10	200	80
5302	市区	卧龙3#配变	10	315	94
5303	市区	大冈联合村5#变	10	200	0
5304	市区	大冈联合村7#配变	10	200	71
5305	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	167
5306	市区	光华3#配变.	10	200	33
5307	市区	大冈集镇35#配变	10	315	0
5308	市区	大冈所富港24#配变	10	200	0
5309	市区	富港11#配变	10	200	0
5310	市区	富港20#配变	10	400	71
5311	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5312	市区	富港7#配变	10	400	59
5313	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	302
5314	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	374
5315	市区	集镇33#配变	10	200	19
5316	市区	富港15#配变	10	200	29
5317	市区	10kV龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	212
5318	市区	富港22#配变	10	200	9
5319	市区	大冈富港25#变	10	200	73
5320	市区	集镇23#配变	10	400	43
5321	市区	富港26#配变配变	10	200	72
5322	市区	富港17#配变	10	200	62
5323	市区	丰乐12#配变	10	200	56
5324	市区	光华4#配变	10	200	85
5325	市区	丰乐3#配变	10	200	80
5326	市区	丰乐2#配变	10	200	19
5327	市区	丰乐9#配变	10	200	10
5328	市区	丰乐10#配变	10	200	81
5329	市区	光华11#配变	10	200	93
5330	市区	丰乐6#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5331	市区	丰乐4#配变	10	200	49
5332	市区	丰乐16号配变	10	200	70
5333	市区	富港4#配变	10	200	0
5334	市区	丰乐11#配变	10	315	115
5335	市区	丰乐5#配变	10	200	57
5336	市区	光华9#配变	10	200	66
5337	市区	富港13#配变	10	200	46
5338	市区	丰乐14#配变	10	315	137
5339	市区	大冈光华10#配变	10	200	0
5340	市区	光华2#配变	10	315	72
5341	市区	光华6#配变	10	400	170
5342	市区	丰乐7#配变	10	200	105
5343	市区	富港21#配变	10	200	33
5344	市区	丰乐1#配变	10	200	46
5345	市区	富港2#配变	10	200	48
5346	市区	富港12#配变	10	200	10
5347	市区	光华7#配变	10	200	0
5348	市区	光华12#配变	10	200	59
5349	市区	富港1#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5350	市区	光华5#配变	10	200	72
5351	市区	富港3#配变	10	200	93
5352	市区	富港16#配变	10	200	27
5353	市区	富港5#配变	10	200	94
5354	市区	大冈所富港27#变	10	400	177
5355	市区	丰乐8#配变	10	200	2
5356	市区	光华14#配变1	10	315	162
5357	市区	光华1#配变	10	315	49
5358	市区	丰乐15#配变	10	315	109
5359	市区	丰乐13#配变	10	400	73
5360	市区	富港6#配变	10	400	160
5361	市区	富港19#配变	10	400	128
5362	市区	富港10#配变	10	400	0
5363	市区	富港14#配变	10	400	61
5364	市区	富港18#配变	10	400	0
5365	市区	集镇07#配变	10	400	0
5366	市区	集镇3#配变	10	400	135
5367	市区	集镇22#配变	10	400	0
5368	市区	东南38#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5369	市区	东南14#配变	10	200	89
5370	市区	东南35#配变	10	200	60
5371	市区	驿龙湾2#配变	10	630	466
5372	市区	驿龙湾1#配变	10	630	493
5373	市区	东南2#配变	10	200	110
5374	市区	中东1#配变	10	200	75
5375	市区	东南37#配变	10	200	102
5376	市区	东南7#配变	10	200	76
5377	市区	东南13#配变	10	200	10
5378	市区	东南24#配变	10	200	90
5379	市区	东南31#配变	10	200	0
5380	市区	东南18#配变	10	200	76
5381	市区	东南12#配变	10	200	111
5382	市区	东南16#配变	10	200	62
5383	市区	东南1#配变	10	400	177
5384	市区	东南42#配变	10	400	231
5385	市区	东南10#配变	10	200	30
5386	市区	潮墩8#配变	10	200	75
5387	市区	桂英4#配变	10	315	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5388	市区	东南26#配变	10	200	0
5389	市区	东南33#配变	10	200	39
5390	市区	潮墩7#配变	10	200	43
5391	市区	潮墩9#配变	10	200	70
5392	市区	潮墩3#配变	10	200	41
5393	市区	潮墩6#配变	10	200	17
5394	市区	桂英2#配变	10	400	107
5395	市区	潮墩5#配变	10	200	40
5396	市区	桂英9#配变	10	200	29
5397	市区	桂英10#配变	10	200	89
5398	市区	新元1#配变	10	200	10
5399	市区	桂英11#配变	10	200	48
5400	市区	新元4#配变	10	200	58
5401	市区	桂英5#配变	10	200	43
5402	市区	潮墩2#配变	10	400	160
5403	市区	桂英14#配变	10	200	87
5404	市区	潮墩4#配变	10	200	64
5405	市区	新元2#配变	10	200	63
5406	市区	桂英6#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5407	市区	新元8#配变	10	200	70
5408	市区	桂英3#配变	10	400	217
5409	市区	东南32#配变	10	200	82
5410	市区	新元3#配变	10	400	79
5411	市区	东南25#配变	10	200	2
5412	市区	潮墩1#配变	10	400	226
5413	市区	东南29#配变	10	400	229
5414	市区	东南9#配变	10	400	154
5415	市区	东南27#配变	10	400	102
5416	市区	东南21#配变	10	400	63
5417	市区	新元6#配变	10	400	0
5418	市区	东南23#配变	10	400	91
5419	市区	东南22#配变	10	400	41
5420	市区	新元5#配变	10	400	169
5421	市区	东南8#配变	10	400	163
5422	市区	中东2#配变	10	200	109
5423	市区	东南36#配变	10	400	52
5424	市区	东南39#配变	10	200	111
5425	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	515

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5426	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	584
5427	市区	中东5#配变	10	200	41
5428	市区	中东4#配变	10	200	62
5429	市区	中东16#配变	10	200	86
5430	市区	中东8#配变	10	200	53
5431	市区	中东7#配变	10	200	64
5432	市区	东南15#配变	10	400	183
5433	市区	中东9#配变	10	200	56
5434	市区	中东13#配变	10	200	108
5435	市区	中东14#配变	10	200	96
5436	市区	中东10#配变	10	200	98
5437	市区	中东18#配变	10	200	94
5438	市区	中东6#配变	10	400	202
5439	市区	中东11#配变	10	200	67
5440	市区	中东24#配变	10	200	83
5441	市区	中东12#配变	10	200	42
5442	市区	东南34#配变	10	200	7
5443	市区	东南11#配变	10	400	42
5444	市区	东南3#配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5445	市区	东南6#配变	10	400	130
5446	市区	东南30#配变	10	400	101
5447	市区	东南41#配变	10	400	81
5448	市区	东南5#配变	10	315	65
5449	市区	东南43#配变	10	315	53
5450	市区	东南40#配变	10	400	39
5451	市区	中东17#配变	10	400	72
5452	市区	中东3#配变	10	400	0
5453	市区	中东15#配变	10	400	126
5454	市区	东南20#配变	10	400	137
5455	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0
5456	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	58
5457	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	64
5458	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	8
5459	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	55
5460	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	15
5461	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	53
5462	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	51
5463	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5464	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	55
5465	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	47
5466	市区	新庆福9#变	10	200	71
5467	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	67
5468	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	147
5469	市区	新建10#配变	10	200	76
5470	市区	兆丰10#配变	10	200	71
5471	市区	新川4#配变	10	200	57
5472	市区	前进10#配变	10	200	60
5473	市区	新建6#配变	10	200	55
5474	市区	新川13#配变	10	400	320
5475	市区	兆丰12#配变	10	200	62
5476	市区	新建24#配变	10	200	46
5477	市区	新冲1#配变	10	200	31
5478	市区	新建16#配变	10	200	31
5479	市区	新建28#配变	10	200	61
5480	市区	新建20#配变	10	200	92
5481	市区	兆丰13#配变	10	200	66
5482	市区	新建22#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5483	市区	新川6#配变	10	200	73
5484	市区	新建26#配变	10	200	101
5485	市区	兆丰8#配变	10	200	10
5486	市区	兆丰3#配变	10	200	48
5487	市区	前进11#配变	10	200	92
5488	市区	新建7#配变	10	200	0
5489	市区	兆丰11#配变	10	200	60
5490	市区	前进1#配变	10	200	66
5491	市区	新建21#配变	10	200	70
5492	市区	兆丰2#配变	10	200	83
5493	市区	前进4#配变	10	200	79
5494	市区	兆丰1#配变	10	200	34
5495	市区	新建14#配变	10	200	70
5496	市区	新建17#配变	10	200	35
5497	市区	兆丰9#配变	10	200	12
5498	市区	兆丰6#配变	10	200	79
5499	市区	新建4#配变	10	200	45
5500	市区	新川10#配变	10	200	59
5501	市区	兆丰7#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5502	市区	新建3#配变	10	200	48
5503	市区	新川1#配变	10	200	20
5504	市区	新建19#配变	10	200	86
5505	市区	新建23#配变	10	200	87
5506	市区	新建9#配变	10	200	43
5507	市区	前进5#配变	10	200	38
5508	市区	前进7#配变	10	200	13
5509	市区	公用21#配变	10	200	34
5510	市区	新建13#配变	10	200	72
5511	市区	新建25#配变	10	200	85
5512	市区	新建5#配变	10	200	134
5513	市区	前进2#配变	10	200	15
5514	市区	新川12#配变	10	200	88
5515	市区	新建11#配变	10	200	45
5516	市区	新川9#配变	10	200	12
5517	市区	新川2#配变	10	200	72
5518	市区	新川7#配变	10	200	99
5519	市区	兆丰4#配变	10	200	39
5520	市区	前进9#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5521	市区	兆丰14#配变	10	400	80
5522	市区	新建2#配变	10	400	201
5523	市区	葛武6配变	10	400	95
5524	市区	葛武集镇11配变	10	400	65
5525	市区	葛武集镇9#配变	10	400	96
5526	市区	葛武花村14配变	10	200	3
5527	市区	东塘1配变	10	400	112
5528	市区	东塘11#变	10	400	129
5529	市区	葛武东塘19#配变	10	200	57
5530	市区	葛武集镇10配变	10	400	3
5531	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	0
5532	市区	葛武花村4配变	10	200	15
5533	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	456
5534	市区	葛武花村15#配变	10	200	19
5535	市区	东塘15配变	10	200	2
5536	市区	葛武东塘4配变	10	200	0
5537	市区	葛武上潘7配变	10	200	22
5538	市区	葛武上潘9配变	10	200	28
5539	市区	葛武上潘2配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5540	市区	花村3配变	10	200	0
5541	市区	上潘5配变	10	200	8
5542	市区	葛武花村11#配变	10	200	0
5543	市区	东塘13#变	10	200	14
5544	市区	集镇育才2配变	10	200	23
5545	市区	葛武花村16号配变	10	200	11
5546	市区	葛武花村6#配变	10	200	39
5547	市区	葛武花村9配变	10	200	61
5548	市区	花村2#配变	10	250	31
5549	市区	葛武东塘2配变	10	200	16
5550	市区	葛武上潘1配变	10	200	20
5551	市区	葛武东塘17配变	10	200	16
5552	市区	葛武花村7配变	10	200	5
5553	市区	花村1#配变	10	400	17
5554	市区	葛武1#配变	10	400	30
5555	市区	葛武9配变	10	200	83
5556	市区	东塘10配变	10	200	0
5557	市区	集镇7配变	10	200	0
5558	市区	葛武花村12配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5559	市区	葛武东塘9配变	10	200	22
5560	市区	葛武花村5配变	10	200	19
5561	市区	葛武上潘8配变	10	200	13
5562	市区	葛武花村13#配变	10	200	57
5563	市区	葛武东塘16配变	10	200	0
5564	市区	葛武集镇16号	10	400	22
5565	市区	葛武东塘6配变	10	400	77
5566	市区	葛武东塘8配变	10	400	124
5567	市区	葛武集镇4配变	10	400	117
5568	市区	葛武集镇1配变	10	315	0
5569	市区	葛武集镇15#配变	10	400	126
5570	市区	花村8#配变	10	400	83
5571	市区	东塘14配变	10	400	48
5572	市区	葛武集镇6#配变	10	400	214
5573	市区	东塘7配变	10	400	146
5574	市区	花村10#配变	10	400	53
5575	市区	育才1配变	10	400	71
5576	市区	葛武集镇5配变	10	400	19
5577	市区	东塘3配变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5578	市区	葛武集镇14配变	10	400	96
5579	市区	葛武东塘5配变	10	400	124
5580	市区	葛武集镇2配变	10	400	101
5581	市区	新兴7#变	10	200	83
5582	市区	涵洞4#变	10	400	239
5583	市区	新兴1#变	10	200	68
5584	市区	涵洞7#变	10	200	26
5585	市区	涵洞3#变	10	200	70
5586	市区	涵洞14#变	10	200	103
5587	市区	涵洞6#变	10	200	67
5588	市区	涵洞10#变	10	200	62
5589	市区	涵洞9#变	10	200	100
5590	市区	大滩12#变	10	200	98
5591	市区	干校公变.	10	500	253
5592	市区	涵洞8#变	10	400	246
5593	市区	庆丰28#配变	10	400	0
5594	市区	新建8#配变	10	200	82
5595	市区	庆丰2#配变	10	400	44
5596	市区	庆丰3#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5597	市区	庆丰15#配变	10	400	42
5598	市区	庆丰20#配变	10	400	130
5599	市区	庆丰27#配变	10	200	90
5600	市区	庆丰9#配变	10	400	183
5601	市区	庆丰14#配变	10	200	46
5602	市区	兆丰5#配变	10	200	32
5603	市区	新建18#配变	10	200	109
5604	市区	庆丰18#配变	10	200	63
5605	市区	新川8#配变	10	200	89
5606	市区	新建15#配变	10	200	79
5607	市区	庆丰8#配变	10	200	42
5608	市区	公用4#配变	10	400	0
5609	市区	庆丰31#配变	10	400	226
5610	市区	庆丰21#配变	10	400	111
5611	市区	公用24#配变	10	400	192
5612	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	384
5613	市区	公用2#配变	10	400	117
5614	市区	公用17#配变	10	400	123
5615	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5616	市区	公用8#配变	10	400	212
5617	市区	公用33#配变	10	400	12
5618	市区	YD集镇2#配变	10	200	66
5619	市区	公用32#配变	10	400	112
5620	市区	YD集镇3#配变	10	400	197
5621	市区	公用29#配变	10	400	117
5622	市区	公用22#配变	10	400	114
5623	市区	公用13#配变	10	400	140
5624	市区	新冲9#配变	10	200	54
5625	市区	前进6#配变	10	200	87
5626	市区	新冲16#配变	10	200	109
5627	市区	新冲6#配变	10	200	45
5628	市区	新冲14#配变	10	200	91
5629	市区	新冲11#配变	10	200	104
5630	市区	新冲7#配变	10	200	71
5631	市区	新冲10#配变	10	200	107
5632	市区	新冲12#配变	10	200	95
5633	市区	新冲3#配变	10	200	44
5634	市区	前进8#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5635	市区	新冲5#配变	10	200	114
5636	市区	新冲15#配变	10	200	99
5637	市区	新冲8#配变	10	200	89
5638	市区	新冲2#配变	10	200	90
5639	市区	新冲13#配变	10	200	85
5640	市区	新冲4#配变	10	200	106
5641	市区	前进3#配变	10	200	43
5642	市区	上潘4#配变	10	200	58
5643	市区	葛武富王1#配变	10	200	10
5644	市区	郝荣2#配变	10	200	2
5645	市区	葛武富王10##配变	10	200	45
5646	市区	葛武富王2#配变	10	200	0
5647	市区	葛武2#配变	10	400	63
5648	市区	郝荣10#配变	10	200	80
5649	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	107
5650	市区	郝荣5#配变	10	200	0
5651	市区	葛武富王8#配变	10	200	92
5652	市区	葛武富王4#配变	10	200	0
5653	市区	葛武富王5#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5654	市区	上潘6#配变	10	200	8
5655	市区	葛武富王6#配变	10	200	43
5656	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	0
5657	市区	葛武富王9#配变	10	400	173
5658	市区	郝荣12#配变	10	200	64
5659	市区	郝荣9#配变	10	200	32
5660	市区	葛武富王7#配变	10	200	0
5661	市区	葛武3#配变	10	200	0
5662	市区	郝荣11#配变	10	200	20
5663	市区	上潘3#配变	10	200	0
5664	市区	葛武8#配变	10	200	79
5665	市区	葛武5#配变	10	200	24
5666	市区	葛武10#配变	10	200	34
5667	市区	郝荣1#配变	10	200	3
5668	市区	葛武11#配变	10	200	93
5669	市区	葛武4#配变	10	200	89
5670	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	68
5671	市区	郝荣8#配变	10	200	20
5672	市区	葛武富王3#配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5673	市区	北蒋红沥12#变	10	200	26
5674	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	66
5675	市区	北蒋红沥16#变	10	200	0
5676	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	85
5677	市区	北蒋红沥11#变	10	400	0
5678	市区	北蒋福泉19#变	10	200	14
5679	市区	北蒋红沥7#变	10	200	0
5680	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	60
5681	市区	北蒋福泉17#变	10	200	95
5682	市区	北蒋卢村1#变	10	200	34
5683	市区	北蒋卢村6#变	10	200	39
5684	市区	北蒋福泉18#变	10	400	136
5685	市区	北蒋福泉15#变	10	200	0
5686	市区	北蒋福泉4#变	10	200	26
5687	市区	北蒋红沥6#变	10	200	109
5688	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	92
5689	市区	北蒋福泉2#变	10	200	108
5690	市区	北蒋合兴8#变	10	200	87
5691	市区	北蒋红沥15#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5692	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	11
5693	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	24
5694	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	32
5695	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	0
5696	市区	北蒋红沥8#变	10	200	36
5697	市区	北蒋红沥14#变	10	200	85
5698	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	25
5699	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	69
5700	市区	北蒋福泉9#变	10	200	44
5701	市区	北蒋红沥3#变	10	200	66
5702	市区	北蒋红沥10#变	10	200	57
5703	市区	北蒋远景3#变	10	200	63
5704	市区	北蒋远景4#变	10	200	39
5705	市区	北蒋福泉12#变	10	200	10
5706	市区	北蒋福泉13#变	10	200	94
5707	市区	北蒋福泉1#变	10	200	46
5708	市区	北蒋卢村11#变	10	200	37
5709	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	83
5710	市区	北蒋福泉6#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5711	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	118
5712	市区	北蒋卢村5#变	10	200	0
5713	市区	北蒋红沥1#变	10	200	0
5714	市区	北蒋红沥13#变	10	200	64
5715	市区	北蒋卢村3#变	10	200	51
5716	市区	北蒋福泉16#变	10	200	106
5717	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	89
5718	市区	北蒋红沥4#变	10	200	77
5719	市区	北蒋福泉5#变	10	200	47
5720	市区	北蒋福泉14#变	10	200	54
5721	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	6
5722	市区	北蒋福泉11#变	10	200	15
5723	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	77
5724	市区	北蒋卢村4#变	10	200	51
5725	市区	北蒋福泉3#变	10	200	50
5726	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	0
5727	市区	北蒋卢村9#变	10	200	74
5728	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	65
5729	市区	北蒋卢村2#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5730	市区	北蒋卢村8#变	10	200	52
5731	市区	北蒋福泉7#变	10	200	42
5732	市区	北蒋红沥9#变	10	200	2
5733	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	113
5734	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	118
5735	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	50
5736	市区	北蒋卢村7#变	10	200	15
5737	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	96
5738	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	84
5739	市区	北蒋卢村12#变	10	200	38
5740	市区	北蒋福泉8#变	10	200	41
5741	市区	北蒋红沥5#变	10	315	52
5742	市区	北蒋卢村10#变	10	400	0
5743	市区	生建1#配变	10	400	141
5744	市区	葛武育才10#变	10	400	75
5745	市区	葛武集镇8#配变	10	400	164
5746	市区	葛武所程实16号变	10	400	75
5747	市区	葛武集镇12#配变	10	400	67
5748	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	592

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5749	市区	程实4#配变	10	200	0
5750	市区	鑫亿花园变压器	10	500	194
5751	市区	葛武育才5#配变	10	200	22
5752	市区	葛武程实3#配变	10	200	0
5753	市区	宗凌12#配变	10	200	28
5754	市区	葛武程实9#配变	10	200	84
5755	市区	宗凌1#配变	10	200	0
5756	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	89
5757	市区	宗凌3#配变	10	200	0
5758	市区	程实7#配变	10	200	0
5759	市区	葛武育才8#配变	10	400	0
5760	市区	程实11#配变	10	200	0
5761	市区	程实2#配变	10	200	0
5762	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	33
5763	市区	葛武程实15号配变	10	200	0
5764	市区	程实6#配变	10	160	0
5765	市区	葛武育才3#配变	10	200	60
5766	市区	程实10#配变	10	200	34
5767	市区	程实13号配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5768	市区	程实5#配变	10	200	0
5769	市区	育才9#配变	10	400	82
5770	市区	程实1#配变	10	400	130
5771	市区	宗凌集镇13#变	10	400	28
5772	市区	葛武育才6#配变	10	400	145
5773	市区	宗凌10#配变	10	400	120
5774	市区	宗凌11#配变	10	400	72
5775	市区	葛武育才7#配变	10	400	207
5776	市区	葛武集镇3#配变	10	400	40
5777	市区	新丰7#配变	10	200	77
5778	市区	公用6#配变	10	315	55
5779	市区	洋湾1#配变	10	200	135
5780	市区	洋湾7#配变	10	200	55
5781	市区	洋湾2#配变	10	200	13
5782	市区	洋湾9#配变	10	200	0
5783	市区	洋湾3#配变	10	200	37
5784	市区	洋湾8#配变	10	200	25
5785	市区	洋湾6#配变	10	200	110
5786	市区	洋湾10#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5787	市区	洋湾4#配变	10	400	105
5788	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	379
5789	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	330
5790	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	473
5791	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	336
5792	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	403
5793	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	416
5794	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	499
5795	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	131
5796	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	333
5797	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	321
5798	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	90
5799	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	416
5800	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	128
5801	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	446
5802	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	399
5803	市区	北蒋远景2#变	10	200	87
5804	市区	北蒋集镇24#变	10	400	178
5805	市区	北蒋集镇21#变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5806	市区	北蒋厉民4#变	10	200	0
5807	市区	北蒋远景1#变	10	200	97
5808	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	169
5809	市区	北蒋集镇2#变	10	400	175
5810	市区	北蒋集镇15#变	10	400	140
5811	市区	北蒋集镇8#变	10	315	90
5812	市区	北蒋集镇13#变	10	400	99
5813	市区	北蒋远景6#变	10	400	208
5814	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	87
5815	市区	北蒋集镇25#变	10	200	0
5816	市区	北蒋远景7#变	10	200	89
5817	市区	北蒋集镇9#变	10	200	26
5818	市区	北蒋集镇22#变	10	400	181
5819	市区	北蒋集镇7#变	10	400	184
5820	市区	北蒋集镇19#变	10	400	190
5821	市区	北蒋厉民1#变	10	200	43
5822	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	611
5823	市区	北蒋集镇14#变	10	400	130
5824	市区	北蒋厉民3#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5825	市区	北蒋厉民5#变	10	200	52
5826	市区	北蒋集镇10#变	10	200	75
5827	市区	北蒋集镇5#变	10	200	50
5828	市区	北蒋厉民2#变	10	200	31
5829	市区	北蒋远景5#变	10	200	75
5830	市区	北蒋集镇11#变	10	200	81
5831	市区	北蒋集镇20#变	10	400	127
5832	市区	北蒋集镇1#变	10	400	162
5833	市区	北蒋厉民6#变	10	400	8
5834	市区	北蒋集镇18#变	10	400	148
5835	市区	北蒋集镇12#变	10	400	112
5836	市区	北蒋集镇17#变	10	400	117
5837	市区	北蒋集镇16#变	10	400	209
5838	市区	月康19#变	10	200	28
5839	市区	自然18#变	10	200	131
5840	市区	正东20#变	10	200	97
5841	市区	自然14#变	10	200	68
5842	市区	方向36#变	10	200	65
5843	市区	自然13#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5844	市区	古元5#变	10	200	65
5845	市区	方向28#变	10	200	84
5846	市区	方向3#变	10	200	73
5847	市区	月康23#变	10	200	14
5848	市区	古元6#变	10	200	51
5849	市区	古元8#变	10	200	6
5850	市区	方向20#变	10	200	45
5851	市区	月康35#变	10	200	104
5852	市区	月康27#变-	10	200	21
5853	市区	古元1#变	10	200	104
5854	市区	月康15#变	10	200	102
5855	市区	方向29#变	10	200	93
5856	市区	自然7#变	10	200	41
5857	市区	自然20#变	10	200	97
5858	市区	古元18#变	10	200	72
5859	市区	自然1#变	10	200	86
5860	市区	方向15#变	10	200	121
5861	市区	方向6#变	10	400	180
5862	市区	古元11#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5863	市区	自然5#变	10	200	84
5864	市区	月康14#变	10	200	52
5865	市区	古元15#变	10	200	90
5866	市区	自然3#变	10	200	0
5867	市区	自然9#变	10	200	120
5868	市区	月康17#变	10	400	178
5869	市区	古元9#变	10	200	96
5870	市区	古元10#变	10	200	41
5871	市区	自然线方向1#变	10	200	61
5872	市区	古元16#变-	10	200	33
5873	市区	月康13#变	10	200	88
5874	市区	古元12#变	10	400	152
5875	市区	自然2#变-	10	200	78
5876	市区	自然16#变	10	200	90
5877	市区	月康28#变-	10	200	5
5878	市区	古元3#变	10	200	0
5879	市区	方向5#变	10	200	25
5880	市区	自然8#变	10	200	92
5881	市区	月康21#变-	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5882	市区	正东1#变	10	200	99
5883	市区	古元2#变	10	200	48
5884	市区	自然6#变-	10	200	111
5885	市区	自然17#变-	10	200	93
5886	市区	古元13#变	10	200	83
5887	市区	古元4#变	10	200	74
5888	市区	月康36#变	10	200	81
5889	市区	古元19#变	10	200	73
5890	市区	月康33#变	10	200	42
5891	市区	古元14#变	10	200	36
5892	市区	自然10#变	10	200	56
5893	市区	月康12#变	10	200	40
5894	市区	自然21#变	10	200	90
5895	市区	方向23#变	10	200	92
5896	市区	古元17#变	10	200	112
5897	市区	自然23#变	10	200	69
5898	市区	月康16#变	10	200	109
5899	市区	古元7#变	10	200	101
5900	市区	正东13#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5901	市区	自然15#变	10	200	125
5902	市区	自然19#变	10	400	194
5903	市区	龙桥1#变	10	315	230
5904	市区	龙桥22#变	10	200	120
5905	市区	龙桥2#变	10	200	138
5906	市区	古河16#变	10	200	105
5907	市区	新南9#变	10	200	148
5908	市区	古河11#变	10	200	3
5909	市区	古河2#变	10	200	74
5910	市区	古河17#变	10	200	72
5911	市区	古河14#变	10	200	10
5912	市区	新南10#变	10	200	91
5913	市区	新南1#变	10	200	0
5914	市区	古河8#变	10	200	4
5915	市区	新南11#变	10	200	80
5916	市区	古河13#变	10	400	0
5917	市区	古河1#变	10	400	127
5918	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	345
5919	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5920	市区	同兴3#配变	10	100	0
5921	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	118
5922	市区	胜利6#配变	10	400	71
5923	市区	大冈集镇20#配变	10	200	0
5924	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	57
5925	市区	胜利9#变	10	400	72
5926	市区	PMS_光明小区1#箱变	10	400	93
5927	市区	大冈集镇17#配变	10	400	123
5928	市区	教师新村1#相变	10	400	86
5929	市区	大冈集镇6#配变	10	315	0
5930	市区	镇中1#配变	10	200	59
5931	市区	大冈集镇50#变	10	400	163
5932	市区	戴伙5#配变	10	200	40
5933	市区	野陆8#公用变	10	200	24
5934	市区	新苑小区箱变	10	315	82
5935	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	127
5936	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	95
5937	市区	大冈集镇16#配变	10	400	42
5938	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5939	市区	胜利4#配变	10	400	154
5940	市区	PMS_学府S2箱变	10	400	204
5941	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	59
5942	市区	大冈集镇32#配变	10	400	56
5943	市区	胜利11#变	10	400	17
5944	市区	大冈集镇31#配变	10	400	153
5945	市区	大冈集镇43#配变	10	200	0
5946	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	147
5947	市区	光明8#配变	10	400	54
5948	市区	PMS_学府S1箱变	10	400	199
5949	市区	戴伙4#配变	10	100	36
5950	市区	戴伙2#配变	10	100	0
5951	市区	胜利2#配变	10	200	13
5952	市区	戴伙11#配变	10	200	19
5953	市区	戴伙6#配变	10	200	18
5954	市区	光明12#配变	10	200	65
5955	市区	戴伙12#配变	10	200	17
5956	市区	戴伙9#配变	10	200	0
5957	市区	戴伙8#配变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5958	市区	光明5#配变	10	200	47
5959	市区	光明11#配变	10	200	43
5960	市区	同兴17#配变	10	200	50
5961	市区	戴伙10#配变	10	200	0
5962	市区	戴伙7#公用变	10	400	144
5963	市区	光明7#配变	10	400	182
5964	市区	戴伙3#配变	10	400	209
5965	市区	大冈野陆1#配变	10	400	5
5966	市区	戴伙1#变	10	400	0
5967	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	0
5968	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	0
5969	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	0
5970	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	0
5971	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	40
5972	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	55
5973	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	0
5974	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	11
5975	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	4
5976	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5977	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	0
5978	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	86
5979	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	48
5980	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	121
5981	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	14
5982	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	50
5983	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	0
5984	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	149
5985	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	104
5986	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	230
5987	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	111
5988	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	68
5989	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	108
5990	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	138
5991	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	0
5992	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	0
5993	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	31
5994	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	103
5995	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
5996	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	28
5997	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	54
5998	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	28
5999	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	135
6000	市区	迎湖17#配变	10	200	67
6001	市区	迎湖18#配变	10	200	65
6002	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	0
6003	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	122
6004	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	13
6005	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	30
6006	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	46
6007	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	120
6008	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	29
6009	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	0
6010	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	172
6011	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	59
6012	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	33
6013	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	27
6014	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6015	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	60
6016	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	52
6017	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	58
6018	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	169
6019	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	18
6020	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	0
6021	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	14
6022	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	0
6023	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	68
6024	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	34
6025	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	12
6026	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	59
6027	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	0
6028	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	41
6029	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	54
6030	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	167
6031	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	55
6032	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	203
6033	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6034	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	0
6035	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	68
6036	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	140
6037	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	127
6038	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	120
6039	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	96
6040	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	11
6041	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	0
6042	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	0
6043	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	0
6044	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	118
6045	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	45
6046	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	52
6047	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	0
6048	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	18
6049	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	208
6050	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	127
6051	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	31
6052	市区	晨阳21#变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6053	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	446
6054	市区	陈捷18#变	10	200	0
6055	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	35
6056	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	149
6057	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	88
6058	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	106
6059	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	123
6060	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	69
6061	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	0
6062	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	0
6063	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	74
6064	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	107
6065	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	235
6066	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	43
6067	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	32
6068	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	14
6069	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	0
6070	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	0
6071	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6072	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	69
6073	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	108
6074	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	4
6075	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	17
6076	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	16
6077	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	37
6078	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	78
6079	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	0
6080	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	33
6081	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	22
6082	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	46
6083	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	104
6084	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	55
6085	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	0
6086	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	96
6087	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	125
6088	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	226
6089	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	56
6090	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6091	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	142
6092	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	122
6093	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	92
6094	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	182
6095	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	163
6096	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	146
6097	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	209
6098	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	118
6099	市区	新街10#变	10	400	30
6100	市区	新街3#主变	10	630	200
6101	市区	牡丹公寓1#变	10	400	174
6102	市区	新街39#变	10	200	50
6103	市区	牡丹公寓2#变	10	400	156
6104	市区	新街21#变	10	400	280
6105	市区	新街31#主变	10	630	396
6106	市区	新街25#主变	10	630	165
6107	市区	新街29#变	10	400	153
6108	市区	新滩3#变	10	200	97
6109	市区	新滩8#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6110	市区	新滩7#变	10	200	59
6111	市区	新街8#变	10	200	92
6112	市区	新街34#变	10	200	79
6113	市区	新街27#变	10	200	71
6114	市区	新街24#变	10	200	63
6115	市区	新街18#变	10	400	96
6116	市区	新街1#变	10	400	110
6117	市区	新街22#变	10	400	158
6118	市区	新街30#变	10	400	53
6119	市区	新街6#变	10	400	146
6120	市区	新街28#变	10	400	104
6121	市区	新街32#变	10	400	122
6122	市区	新街2#主变	10	630	236
6123	市区	新街16#主变	10	630	313
6124	市区	新滩4#变	10	400	94
6125	市区	新街36#变	10	630	418
6126	市区	新街9#变	10	630	188
6127	市区	风洋15#变	10	200	80
6128	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6129	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	446
6130	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	356
6131	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	395
6132	市区	风洋9#变	10	100	1
6133	市区	新港29#变	10	200	102
6134	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	415
6135	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	285
6136	市区	风洋14#变	10	100	35
6137	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	461
6138	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	336
6139	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	333
6140	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	578
6141	市区	新港12#变	10	200	78
6142	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	437
6143	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	500
6144	市区	风洋7#变	10	400	261
6145	市区	新港6#变	10	200	96
6146	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	497
6147	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6148	市区	新港26#	10	200	4
6149	市区	新港10#变	10	200	36
6150	市区	新港17#变	10	200	0
6151	市区	新港25#变	10	200	78
6152	市区	风洋8#变	10	200	124
6153	市区	新港7#变	10	200	66
6154	市区	新港15#变	10	200	113
6155	市区	新港27#变	10	200	87
6156	市区	新港11#变	10	200	119
6157	市区	新港19#变	10	200	85
6158	市区	新港14#变	10	200	103
6159	市区	新港8#变	10	200	46
6160	市区	新港28#变	10	200	89
6161	市区	风洋16#变	10	200	60
6162	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	83
6163	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	140
6164	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	6
6165	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	48
6166	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6167	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	56
6168	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	62
6169	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	184
6170	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	48
6171	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	0
6172	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	225
6173	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	200
6174	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	100
6175	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	133
6176	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	74
6177	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	83
6178	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	49
6179	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	93
6180	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	222
6181	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	0
6182	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	200
6183	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	103
6184	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	92
6185	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6186	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	104
6187	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	79
6188	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	77
6189	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	39
6190	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	41
6191	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	91
6192	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	33
6193	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	18
6194	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	11
6195	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	61
6196	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	102
6197	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	40
6198	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	67
6199	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	60
6200	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	41
6201	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	75
6202	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	39
6203	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	83
6204	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6205	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	52
6206	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	99
6207	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	46
6208	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	29
6209	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	75
6210	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	0
6211	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	94
6212	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	72
6213	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	101
6214	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	78
6215	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	55
6216	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	90
6217	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	63
6218	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	54
6219	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	114
6220	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	53
6221	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	87
6222	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	78
6223	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6224	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	29
6225	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	71
6226	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	117
6227	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	26
6228	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	47
6229	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	220
6230	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	110
6231	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	285
6232	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	488
6233	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	108
6234	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	142
6235	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	161
6236	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	104
6237	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	134
6238	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	378
6239	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	288
6240	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	118
6241	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	64
6242	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6243	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	48
6244	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	131
6245	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	440
6246	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	105
6247	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	114
6248	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	49
6249	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	50
6250	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	48
6251	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	338
6252	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	86
6253	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	160
6254	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	99
6255	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	202
6256	市区	集镇11号箱变	10	400	151
6257	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	0
6258	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	38
6259	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	35
6260	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	0
6261	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6262	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	191
6263	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	0
6264	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	167
6265	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	142
6266	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	103
6267	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	443
6268	市区	港东1#变	10	200	96
6269	市区	永和6#变	10	200	108
6270	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	315
6271	市区	港东14#箱变	10	630	314
6272	市区	10kV黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	241
6273	市区	花川集中居住区1#变	10	630	403
6274	市区	新同5#变	10	200	90
6275	市区	新同10#变	10	400	171
6276	市区	新同2#变	10	200	62
6277	市区	永和11#变	10	200	119
6278	市区	永和17#变	10	200	87
6279	市区	港东5#变	10	200	78
6280	市区	港东3#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6281	市区	永和13#变	10	200	86
6282	市区	新同3#变	10	200	70
6283	市区	永和4#变	10	200	105
6284	市区	新同12#变	10	200	86
6285	市区	港东6#变	10	200	48
6286	市区	永和14#变	10	200	67
6287	市区	永和10#变	10	200	37
6288	市区	新同8#变	10	200	35
6289	市区	港东2#变	10	200	38
6290	市区	港东8#变	10	200	98
6291	市区	新同6#变	10	200	72
6292	市区	港东9#变	10	200	89
6293	市区	港东7#变	10	200	96
6294	市区	新同4#变	10	200	27
6295	市区	新同11#变	10	200	67
6296	市区	永和16#变	10	200	87
6297	市区	新同15#变	10	200	121
6298	市区	新同7#变	10	400	195
6299	市区	港东10#变	10	630	390

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6300	市区	港东4#变	10	400	43
6301	市区	新同9#变	10	400	135
6302	市区	港东15#箱变	10	630	367
6303	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	301
6304	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	439
6305	市区	洋尖9#变	10	400	113
6306	市区	洋尖15#变	10	200	93
6307	市区	洋尖12#变	10	200	107
6308	市区	梦泽园3#变	10	630	322
6309	市区	新街19#变	10	200	77
6310	市区	蔡明华公变	10	200	70
6311	市区	新街17#变	10	400	129
6312	市区	新街35#变	10	200	67
6313	市区	梦泽园1#变	10	630	266
6314	市区	新街23#变	10	200	74
6315	市区	新街13#变	10	200	38
6316	市区	新街4#变	10	400	273
6317	市区	梦泽园2#变	10	630	295
6318	市区	新街41#变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6319	市区	梦泽园4#变	10	630	204
6320	市区	新同小区1#变	10	400	169
6321	市区	新同小区2#变	10	200	16
6322	市区	新街38#箱变	10	400	77
6323	市区	新街42#箱变	10	630	306
6324	市区	新街12#变	10	200	106
6325	市区	新同1#变	10	200	84
6326	市区	洋尖7#变	10	200	52
6327	市区	洋尖16#变	10	200	92
6328	市区	洋尖14#变	10	200	103
6329	市区	洋尖17#变	10	200	98
6330	市区	洋尖5#变	10	200	60
6331	市区	洋尖1#变	10	200	102
6332	市区	民立1#变	10	400	184
6333	市区	民立9#变	10	200	63
6334	市区	新街40#变	10	400	69
6335	市区	洪义6#变	10	200	71
6336	市区	洪义7#变	10	200	30
6337	市区	洪义8#变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6338	市区	洪义2#变	10	200	98
6339	市区	洋尖4#变	10	200	96
6340	市区	洪义10#变	10	200	44
6341	市区	洋尖8#变	10	200	57
6342	市区	新街14#变	10	200	26
6343	市区	洪义3#变	10	200	75
6344	市区	洋尖3#变	10	200	88
6345	市区	新街20#变	10	200	51
6346	市区	新街33#变	10	200	51
6347	市区	洪义5#变	10	200	76
6348	市区	洋尖6#变	10	200	75
6349	市区	洪义9#变	10	200	0
6350	市区	洪义4#变	10	200	84
6351	市区	洋尖13#变	10	200	107
6352	市区	洪义1#变	10	200	85
6353	市区	洋尖11#变	10	200	55
6354	市区	新街37#变	10	200	63
6355	市区	洋尖10#变	10	400	192
6356	市区	洋尖2#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6357	市区	洪义11#变	10	400	237
6358	市区	新街26#变	10	400	123
6359	市区	新同小区4#变	10	400	67
6360	市区	新街5#变	10	400	31
6361	市区	新同小区3#变	10	400	153
6362	市区	新街7#箱变	10	630	250
6363	市区	月青6#变	10	400	179
6364	市区	兴隆11#变	10	200	84
6365	市区	月青14#变	10	200	21
6366	市区	青墩17#变	10	200	44
6367	市区	月青8#变	10	200	0
6368	市区	才塘6#变	10	200	100
6369	市区	兴隆10#变-	10	200	60
6370	市区	兴隆34#变	10	200	35
6371	市区	盐中10#变	10	200	121
6372	市区	月青15#变*	10	200	36
6373	市区	月青7#变	10	200	18
6374	市区	兴隆6#变	10	200	51
6375	市区	兴隆23#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6376	市区	青墩6#变	10	100	2
6377	市区	青墩21#变-	10	200	86
6378	市区	兴隆9#变	10	200	33
6379	市区	青墩5#变	10	200	16
6380	市区	月青3#变	10	200	0
6381	市区	青墩1#变	10	200	4
6382	市区	月青10#变	10	200	21
6383	市区	月青4#变	10	200	0
6384	市区	月青5#变	10	200	0
6385	市区	月青2#变	10	400	10
6386	市区	盐中13#变-	10	200	77
6387	市区	青墩23#变	10	200	113
6388	市区	青墩2#变	10	200	34
6389	市区	青墩18#变-	10	200	30
6390	市区	月青16#变-	10	200	78
6391	市区	青墩14#变	10	200	0
6392	市区	月青1#变	10	200	13
6393	市区	青墩10#变	10	200	100
6394	市区	青墩22#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6395	市区	青墩4#变	10	200	65
6396	市区	青墩20#变-	10	200	89
6397	市区	兴隆7#变-	10	200	49
6398	市区	青墩11#变	10	200	43
6399	市区	青墩15#变	10	200	21
6400	市区	青墩9#变	10	200	90
6401	市区	月青9#变	10	200	34
6402	市区	青墩3#变	10	200	0
6403	市区	才塘8#变	10	200	83
6404	市区	青墩25#变	10	200	15
6405	市区	青墩8#变	10	200	0
6406	市区	青墩16#变	10	200	38
6407	市区	月青11#变	10	200	67
6408	市区	兴隆8#变	10	200	78
6409	市区	青墩7#变	10	200	46
6410	市区	青墩24#变	10	200	129
6411	市区	月青12#变	10	400	240
6412	市区	青墩12#变	10	400	259
6413	市区	月青13#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6414	市区	才坝11#变	10	400	90
6415	市区	青墩13#变	10	400	184
6416	市区	才塘20#变	10	400	159
6417	市区	堤西8#变	10	200	100
6418	市区	堤西3#变	10	200	17
6419	市区	堤西5#变	10	200	0
6420	市区	中路6#变	10	200	33
6421	市区	堤西2#变	10	200	78
6422	市区	养殖场7#变	10	200	101
6423	市区	堤西9#变	10	200	98
6424	市区	养殖场3#变	10	400	127
6425	市区	乡南7#变	10	400	170
6426	市区	养殖场6#变	10	200	73
6427	市区	中路7#变	10	200	25
6428	市区	堤西6#变	10	400	108
6429	市区	乡南8#变	10	200	57
6430	市区	养殖场1#变	10	400	131
6431	市区	乡南4#变	10	400	158
6432	市区	中路8#变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6433	市区	堤西4#变	10	400	155
6434	市区	中东1#变	10	200	86
6435	市区	方强1#变	10	200	115
6436	市区	中东5#变	10	200	102
6437	市区	中东3#变	10	200	109
6438	市区	乡南2#变	10	200	44
6439	市区	中东2#变	10	200	66
6440	市区	中路5#变	10	200	46
6441	市区	中路3#变	10	200	71
6442	市区	中东4#变	10	200	78
6443	市区	中路2#变	10	200	13
6444	市区	养殖场4#变	10	200	114
6445	市区	中路1#变	10	400	95
6446	市区	中路4#变	10	400	208
6447	市区	堤西1#变	10	400	88
6448	市区	乡南1#变	10	400	118
6449	市区	乡南5#变	10	400	112
6450	市区	双烈16#变	10	200	40
6451	市区	新跃4#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6452	市区	秦南美满23#变	10	200	98
6453	市区	新桥21#变	10	200	59
6454	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	39
6455	市区	明亮2#变	10	200	75
6456	市区	美满4#配变	10	200	25
6457	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	46
6458	市区	西团19#变	10	200	81
6459	市区	头灶8#变	10	200	3
6460	市区	民权4#变	10	200	62
6461	市区	义丰三庄6#配变	10	200	90
6462	市区	方向12#变	10	200	57
6463	市区	双港17#变	10	200	84
6464	市区	郑通13#变	10	200	22
6465	市区	新桥7#变	10	200	78
6466	市区	陈台25#变	10	400	265
6467	市区	新界7#变	10	400	134
6468	市区	盐东12#变	10	200	23
6469	市区	双烈6#变	10	160	20
6470	市区	月康5#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6471	市区	永西17#变	10	200	0
6472	市区	思源10#变	10	200	76
6473	市区	甘露20#变	10	200	67
6474	市区	秦南宝奎15#变	10	200	43
6475	市区	新界17#变	10	200	48
6476	市区	10KV学西线时杨16#配变	10	200	7
6477	市区	美满3#配变	10	200	74
6478	市区	凤南3#公用变	10	200	12
6479	市区	10kV学东线白阳6#配变	10	200	1
6480	市区	双港4#变	10	200	47
6481	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	93
6482	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	79
6483	市区	方向11#变	10	200	0
6484	市区	民航23#综合变	10	200	13
6485	市区	永西9#变	10	400	149
6486	市区	美满10#配变	10	200	26
6487	市区	联盟9#变（新）	10	400	230
6488	市区	护西9#变	10	200	72
6489	市区	护西4#配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6490	市区	凤南16#变	10	200	3
6491	市区	方明3#变	10	200	60
6492	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	12
6493	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	51
6494	市区	新跃20#配变	10	200	79
6495	市区	方明16	10	200	16
6496	市区	护陇15#变	10	315	174
6497	市区	10kV郭西线护陇19#变	10	200	30
6498	市区	10kV学东线三永3#配变	10	200	0
6499	市区	才坝3#变	10	200	33
6500	市区	新跃9#配变	10	315	157
6501	市区	民权社区5#箱变	10	630	342
6502	市区	民权37#变	10	400	291
6503	市区	民权社区6#箱变	10	630	350
6504	市区	民权6#变	10	200	104
6505	市区	民权13#变	10	200	0
6506	市区	民权三期临时变	10	400	320
6507	市区	民权社区1#箱变	10	400	127
6508	市区	民权社区2#箱变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6509	市区	民权36#变	10	200	83
6510	市区	民权社区3#箱变	10	400	158
6511	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	244
6512	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	409
6513	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	513
6514	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	460
6515	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	239
6516	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	388
6517	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	530
6518	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	276
6519	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	433
6520	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	373
6521	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	524
6522	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	199
6523	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	400
6524	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	311
6525	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	507
6526	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	465
6527	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6528	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	501
6529	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	447
6530	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	494
6531	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	321
6532	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	277
6533	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	484
6534	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	315
6535	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	394
6536	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	393
6537	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	455
6538	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	267
6539	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	430
6540	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	415
6541	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	459
6542	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	468
6543	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	426
6544	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	518
6545	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	311
6546	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6547	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	392
6548	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	457
6549	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	502
6550	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	347
6551	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	574
6552	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	581
6553	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	487
6554	市区	军分区	10	800	405
6555	市区	朝阳北村3#箱变主变	10	630	344
6556	市区	军分区宿舍	10	400	278
6557	市区	开明S4	10	500	365
6558	市区	分区2#	10	400	203
6559	市区	分区	10	400	320
6560	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	452
6561	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	566
6562	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	421
6563	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	639
6564	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	518
6565	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6566	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	376
6567	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	460
6568	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	441
6569	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	346
6570	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	286
6571	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	430
6572	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	425
6573	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	392
6574	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	508
6575	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	344
6576	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	456
6577	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	389
6578	市区	朗达壹品2#配电室3#主变	10	800	639
6579	市区	朗达壹品1#配电室1#主变	10	800	611
6580	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	486
6581	市区	朗达壹品1#配电室3#主变	10	800	625
6582	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	472
6583	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	557
6584	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	574

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6585	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	498
6586	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	33
6587	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	524
6588	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	428
6589	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	469
6590	市区	朗达壹品2#配电室1#主变	10	800	631
6591	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	418
6592	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	415
6593	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	388
6594	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	356
6595	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	334
6596	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	476
6597	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	445
6598	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	301
6599	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	468
6600	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	343
6601	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	440
6602	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	378
6603	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6604	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	315
6605	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	482
6606	市区	双林14#变	10	400	136
6607	市区	乔庄农民公寓4#箱变主变	10	400	96
6608	市区	吴徐11#配变	10	200	81
6609	市区	乔庄7#配变	10	200	104
6610	市区	乔庄9#配变	10	200	122
6611	市区	乔庄农民公寓3#箱变主变	10	400	150
6612	市区	吴徐8#配变	10	200	93
6613	市区	吴徐15#变	10	200	74
6614	市区	乔庄农民公寓5#箱变主变	10	400	90
6615	市区	农民公寓2#箱变主变	10	400	195
6616	市区	乔庄农民公寓6#箱变主变	10	400	163
6617	市区	吴徐7#配变	10	200	97
6618	市区	吴徐16#变	10	200	34
6619	市区	农民公寓1#箱变主变	10	400	157
6620	市区	乔庄5#配变	10	200	62
6621	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	504
6622	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6623	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	498
6624	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	480
6625	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	521
6626	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	485
6627	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	504
6628	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	478
6629	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	445
6630	市区	亭湖人才公寓1#配电室1#主变	10	630	337
6631	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	467
6632	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	464
6633	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	505
6634	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	513
6635	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	542
6636	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	481
6637	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	367
6638	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	429
6639	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	435
6640	市区	10kV世纪线/10kV高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	450
6641	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	510

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6642	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	498
6643	市区	亭湖人才公寓1#配电室3#主变	10	630	408
6644	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	490
6645	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	461
6646	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	509
6647	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	464
6648	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	472
6649	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	501
6650	市区	集镇20#变.	10	400	107
6651	市区	便仓集镇39#变	10	400	194
6652	市区	便仓集镇3#变	10	400	256
6653	市区	便仓21#变	10	400	216
6654	市区	便仓22#变	10	200	48
6655	市区	集镇43#变	10	400	193
6656	市区	集镇2#变.	10	400	199
6657	市区	便仓18#变	10	200	40
6658	市区	集镇34#变	10	400	207
6659	市区	便仓集镇24#变	10	400	217
6660	市区	集镇26#变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6661	市区	富民居委会农民小区	10	250	101
6662	市区	集镇35#变压器	10	400	166
6663	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	78
6664	市区	便仓14#变	10	200	85
6665	市区	集镇15#变	10	400	160
6666	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	216
6667	市区	集镇42#变	10	200	49
6668	市区	富民17#变	10	200	49
6669	市区	集镇 25#变	10	400	96
6670	市区	便仓23#变	10	200	63
6671	市区	集镇36#变	10	200	0
6672	市区	便仓集镇13#变	10	400	172
6673	市区	便仓6#变	10	200	66
6674	市区	集镇10#变	10	200	0
6675	市区	集镇1#变.	10	400	148
6676	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	526
6677	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	581
6678	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	412
6679	市区	天宸府1#配电室2#主变	10	800	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6680	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	640
6681	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	591
6682	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	325
6683	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	432
6684	市区	金大洋生活广场4#配电室4#主变	10	630	504
6685	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	378
6686	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	382
6687	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	519
6688	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	640
6689	市区	天辰府3#配电室4#主变	10	800	640
6690	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	529
6691	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	331
6692	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	590
6693	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	586
6694	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	325
6695	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	370
6696	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	462
6697	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	320
6698	市区	天辰府2#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6699	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	607
6700	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	373
6701	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	595
6702	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	438
6703	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	257
6704	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	640
6705	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	364
6706	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	430
6707	市区	金大洋生活广场1#配电室4#主变	10	800	640
6708	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	425
6709	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	285
6710	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	639
6711	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	337
6712	市区	金大洋生活广场2#配电室4#主变	10	800	640
6713	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	388
6714	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	582
6715	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	516
6716	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	504
6717	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6718	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	369
6719	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	547
6720	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	574
6721	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	77
6722	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	366
6723	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	409
6724	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	403
6725	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	396
6726	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	515
6727	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	290
6728	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	283
6729	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	207
6730	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	399
6731	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	283
6732	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	584
6733	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	462
6734	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	386
6735	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	398
6736	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6737	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	489
6738	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	282
6739	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	284
6740	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	311
6741	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	475
6742	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	545
6743	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	458
6744	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	290
6745	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	378
6746	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	387
6747	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	536
6748	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	325
6749	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	472
6750	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	252
6751	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	200
6752	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	630
6753	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	624
6754	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	562
6755	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	595

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6756	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	553
6757	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	583
6758	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	598
6759	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	570
6760	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	555
6761	市区	洋湾11#变	10	200	130
6762	市区	洋湾12#变	10	200	0
6763	市区	洋湾5#变	10	200	134
6764	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	555
6765	市区	洋湾15#变	10	200	130
6766	市区	洋湾17#变-	10	200	144
6767	市区	才坝6#变	10	200	104
6768	市区	洋湾4#变	10	125	14
6769	市区	利民22#变	10	200	98
6770	市区	洋湾14#变	10	200	44
6771	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	578
6772	市区	洋湾9#变	10	200	134
6773	市区	洋湾20#变	10	400	213
6774	市区	洋湾13#变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6775	市区	洋湾3#变	10	200	31
6776	市区	洋湾7#变	10	200	141
6777	市区	洋湾1#变	10	200	41
6778	市区	才坝13#变	10	200	117
6779	市区	富民26#变	10	200	35
6780	市区	金陈1#变	10	200	73
6781	市区	东滩8#变	10	200	111
6782	市区	东滩18#变	10	200	122
6783	市区	东滩7#变	10	200	83
6784	市区	民生13#变	10	200	57
6785	市区	东滩10#变	10	200	158
6786	市区	民生6#变	10	200	93
6787	市区	东滩15#变	10	200	124
6788	市区	民生16#变	10	200	141
6789	市区	民生4#变	10	200	126
6790	市区	绍林5#变	10	200	135
6791	市区	民生5#变	10	200	11
6792	市区	绍林6#变	10	200	98
6793	市区	东滩17#变-	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6794	市区	东滩9#变	10	200	133
6795	市区	民生14#变	10	200	108
6796	市区	绍林10#变	10	160	109
6797	市区	停车场2#S2箱变	10	630	147
6798	市区	城东一号花园北区1#配电室1#主变	10	800	1952
6799	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	360
6800	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	523
6801	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	587
6802	市区	城东一号花园北区4#配电室1#主变	10	800	1952
6803	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	617
6804	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	353
6805	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	172
6806	市区	城东一号花园北区3#配电室1#主变	10	800	1952
6807	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	330
6808	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	504
6809	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	499
6810	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	355
6811	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	489
6812	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6813	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	569
6814	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	477
6815	市区	城东一号花园北区2#配电室1#主变	10	800	1952
6816	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640
6817	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	512
6818	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	355
6819	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	302
6820	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	153
6821	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	625
6822	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	639
6823	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	369
6824	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	546
6825	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	591
6826	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	466
6827	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	490
6828	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	439
6829	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	517
6830	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	571
6831	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6832	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	446
6833	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	578
6834	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	482
6835	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	616
6836	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	554
6837	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	458
6838	市区	界沟16#变	10	200	30
6839	市区	民权39#变	10	400	115
6840	市区	民权40#变	10	400	0
6841	市区	民权38#变	10	400	151
6842	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	408
6843	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	447
6844	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	407
6845	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	481
6846	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	239
6847	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	340
6848	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	449
6849	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	371
6850	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6851	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	402
6852	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	428
6853	市区	10kV合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	424
6854	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	309
6855	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	423
6856	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	458
6857	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	414
6858	市区	市政配电室1#主变	10	800	484
6859	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	416
6860	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	458
6861	市区	义丰红星14#配变	10	200	51
6862	市区	义丰骏马2#配变	10	200	83
6863	市区	义丰双龙6#配变	10	200	125
6864	市区	义丰红星17#配变	10	200	11
6865	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	376
6866	市区	义丰永新4#配变	10	200	90
6867	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	70
6868	市区	义丰红星12#配变	10	200	82
6869	市区	义丰骏马12#配变	10	400	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6870	市区	义丰红星7#配变	10	200	134
6871	市区	义丰红星8#配变	10	200	31
6872	市区	义丰红星2#配变	10	400	68
6873	市区	义丰永新12#配变	10	200	22
6874	市区	义丰红星9#配变	10	400	233
6875	市区	义丰双龙4#配变	10	200	0
6876	市区	和润花园2#配电室2#主变	10	800	640
6877	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	400
6878	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	584
6879	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	488
6880	市区	和润花园1#配电室2#主变	10	800	640
6881	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	590
6882	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	611
6883	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	448
6884	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	409
6885	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	571
6886	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	603
6887	市区	泓成花园1#配电室2#主变	10	800	640
6888	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6889	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	576
6890	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	581
6891	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	488
6892	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	509
6893	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	487
6894	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	521
6895	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	518
6896	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	420
6897	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	342
6898	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	355
6899	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	166
6900	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	217
6901	市区	跃进7#变	10	315	225
6902	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	281
6903	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	119
6904	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	492
6905	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	298
6906	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	356
6907	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6908	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	369
6909	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	464
6910	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	555
6911	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	501
6912	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	431
6913	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	532
6914	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	263
6915	市区	构港12#变	10	400	73
6916	市区	构港1#配变	10	200	117
6917	市区	构港11#变	10	200	83
6918	市区	构港15#变	10	400	296
6919	市区	构港5#变	10	400	252
6920	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	404
6921	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	397
6922	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	278
6923	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	491
6924	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	355
6925	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	474
6926	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6927	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	424
6928	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	369
6929	市区	亮月街2#S12	10	500	193
6930	市区	宸泐府1#配电室3#主变	10	800	624
6931	市区	宸泐府1#配电室1#主变	10	800	601
6932	市区	宸泐府开关站1#主变	10	800	606
6933	市区	宸泐府2#配电室1#主变	10	630	431
6934	市区	人武部S7箱变	10	630	258
6935	市区	邮局	10	315	76
6936	市区	宸泐府2#配电室3#主变	10	630	388
6937	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	144
6938	市区	盐城中学S14	10	630	492
6939	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	151
6940	市区	妇幼保健院S13	10	500	325
6941	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504
6942	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	415
6943	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	334
6944	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	378
6945	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6946	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	500
6947	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	525
6948	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	407
6949	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	0
6950	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	481
6951	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	549
6952	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	344
6953	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	250
6954	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	484
6955	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	473
6956	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	398
6957	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	235
6958	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	286
6959	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	429
6960	市区	西团12#变	10	200	72
6961	市区	富民27#变	10	200	27
6962	市区	便仓集镇40#	10	500	307
6963	市区	牡丹雅居2#变	10	800	506
6964	市区	富民35#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6965	市区	集镇31#变	10	400	232
6966	市区	西团10#变	10	200	21
6967	市区	西团16#变	10	200	22
6968	市区	西团14#变	10	200	50
6969	市区	集镇6#变.	10	400	195
6970	市区	西团23#变	10	200	91
6971	市区	便仓集镇32#变	10	400	221
6972	市区	西团5#变	10	200	55
6973	市区	便仓集镇45#	10	400	171
6974	市区	集镇33#变压器	10	400	193
6975	市区	西团3#变	10	200	0
6976	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	283
6977	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	194
6978	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504
6979	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640
6980	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	215
6981	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	384
6982	市区	海富花园2#配电室1#主变	10	800	640
6983	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
6984	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	184
6985	市区	海富花园1#配电室1#主变	10	800	640
6986	市区	悦隼时代2#配电室3#主变	10	800	595
6987	市区	悦隼时代2#配电室1#主变	10	800	555
6988	市区	悦隼时代1#配电室1#主变	10	800	406
6989	市区	悦隼时代4#用户配电室1#主变	10	800	352
6990	市区	悦隼时代3#用户配电室3#主变	10	800	391
6991	市区	悦隼时代3#用户配电室1#主变	10	800	344
6992	市区	悦隼时代1#配电室3#主变	10	800	513
6993	市区	悦隼时代4#用户配电室3#主变	10	800	399
6994	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	484
6995	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	482
6996	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	442
6997	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640
6998	市区	新界3#变	10	200	0
6999	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	113
7000	市区	利民16#变	10	200	160
7001	市区	新界11#变	10	200	10
7002	市区	利民5#变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7003	市区	利民3#变	10	200	3
7004	市区	利民18#变	10	200	129
7005	市区	利民7#变	10	200	132
7006	市区	利民15#变	10	200	113
7007	市区	新界21#变	10	200	87
7008	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	448
7009	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	584
7010	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	436
7011	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	374
7012	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	168
7013	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	485
7014	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	320
7015	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	174
7016	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	330
7017	市区	阳光世纪园3#	10	500	145
7018	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	336
7019	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	166
7020	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	370
7021	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7022	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	395
7023	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	484
7024	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	467
7025	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	493
7026	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	489
7027	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	362
7028	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	433
7029	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	454
7030	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	326
7031	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	327
7032	市区	世纪欧变	10	630	305
7033	市区	阳光世纪园2#	10	400	0
7034	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	332
7035	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	383
7036	市区	阳光世纪园4#	10	500	128
7037	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	546
7038	市区	10kV长江II线/10kV保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	413
7039	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	619
7040	市区	阳光世纪园1#	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7041	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	370
7042	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	266
7043	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	382
7044	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	286
7045	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	528
7046	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	393
7047	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	541
7048	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	374
7049	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	521
7050	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	454
7051	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	371
7052	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	436
7053	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	497
7054	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	541
7055	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	330
7056	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	374
7057	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	349
7058	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	354
7059	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7060	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	552
7061	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	559
7062	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	639
7063	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	304
7064	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	608
7065	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	519
7066	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	639
7067	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	360
7068	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	387
7069	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	638
7070	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	639
7071	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639
7072	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639
7073	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	442
7074	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	341
7075	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	416
7076	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640
7077	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	445
7078	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	382

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7079	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	478
7080	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	433
7081	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	459
7082	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	469
7083	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	448
7084	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	411
7085	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	438
7086	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	438
7087	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	545
7088	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640
7089	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	578
7090	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	612
7091	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	449
7092	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640
7093	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	373
7094	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	455
7095	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	524
7096	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	548
7097	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7098	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	466
7099	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	451
7100	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	299
7101	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	455
7102	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	476
7103	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	254
7104	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	235
7105	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	404
7106	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	412
7107	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	324
7108	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	364
7109	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	368
7110	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	524
7111	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	526
7112	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	472
7113	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	479
7114	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	452
7115	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	470
7116	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7117	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	478
7118	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	573
7119	市区	玲珑河畔5#配电室4#主变	10	800	634
7120	市区	玲珑河畔5#配电室2#主变	10	800	639
7121	市区	玲珑河畔2#开关站2#主变	10	800	636
7122	市区	清恩06号变	10	200	52
7123	市区	集镇09号变	10	400	194
7124	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	377
7125	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	344
7126	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	322
7127	市区	思源6#变	10	200	105
7128	市区	思源15#变	10	200	97
7129	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640
7130	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	500
7131	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	328
7132	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640
7133	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504
7134	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	276
7135	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7136	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	277
7137	市区	杨侍16#配变	10	400	205
7138	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	74
7139	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	127
7140	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	331
7141	市区	杨侍21#变	10	400	100
7142	市区	10KV郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	196
7143	市区	杨侍13#配变	10	400	76
7144	市区	护西1#配变	10	200	22
7145	市区	护西2#配变	10	200	0
7146	市区	杨侍20#配变	10	400	179
7147	市区	刘垛1#变	10	200	85
7148	市区	杨侍9#配变	10	400	170
7149	市区	杨侍23#配变	10	400	167
7150	市区	乔庄4#配变	10	200	121
7151	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	472
7152	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	377
7153	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	459
7154	市区	10kV秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7155	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	328
7156	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	455
7157	市区	名苑S2箱变	10	500	192
7158	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	405
7159	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	345
7160	市区	10kV秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	230
7161	市区	名苑S3箱变	10	500	163
7162	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	412
7163	市区	名苑S1箱变	10	500	212
7164	市区	10kV都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	362
7165	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	379
7166	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	479
7167	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	331
7168	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	394
7169	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	367
7170	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	380
7171	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	355
7172	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	120
7173	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7174	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	58
7175	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	421
7176	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	4
7177	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	91
7178	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	272
7179	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	300
7180	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	333
7181	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	105
7182	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	360
7183	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	404
7184	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	122
7185	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	10
7186	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	458
7187	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	70
7188	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	274
7189	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	102
7190	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	290
7191	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	299
7192	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7193	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	320
7194	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	297
7195	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	354
7196	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	502
7197	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	489
7198	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	406
7199	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	148
7200	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	438
7201	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	358
7202	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	450
7203	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	310
7204	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	285
7205	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	342
7206	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	444
7207	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	569
7208	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	355
7209	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	264
7210	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	379
7211	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7212	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	386
7213	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	423
7214	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	384
7215	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	402
7216	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	564
7217	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	462
7218	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	261
7219	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	198
7220	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	258
7221	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	280
7222	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	485
7223	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	344
7224	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	387
7225	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	476
7226	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	276
7227	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	193
7228	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	322
7229	市区	星汇东方3#配电室4#主变	10	800	619
7230	市区	星汇东方4#配电室4#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7231	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	592
7232	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	576
7233	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	489
7234	市区	星汇东方3#配电室2#主变	10	800	597
7235	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	449
7236	市区	星汇东方4#配电室2#主变	10	800	622
7237	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	640
7238	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	311
7239	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	640
7240	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	453
7241	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	639
7242	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	640
7243	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	350
7244	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	639
7245	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	350
7246	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639
7247	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	234
7248	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	272
7249	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	507

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7250	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	295
7251	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	281
7252	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	640
7253	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	640
7254	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	344
7255	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	484
7256	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	640
7257	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	148
7258	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	98
7259	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	397
7260	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	384
7261	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	179
7262	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	596
7263	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	509
7264	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	436
7265	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	625
7266	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	426
7267	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	471
7268	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7269	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	323
7270	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	475
7271	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	466
7272	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	369
7273	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	557
7274	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	507
7275	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	482
7276	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	476
7277	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	520
7278	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	525
7279	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	574
7280	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	295
7281	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	291
7282	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	420
7283	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	225
7284	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	425
7285	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	448
7286	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	327
7287	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7288	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	394
7289	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	511
7290	市区	新洋6#	10	200	145
7291	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	530
7292	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	367
7293	市区	新洋28#	10	200	149
7294	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	399
7295	市区	大星9#	10	400	230
7296	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	298
7297	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	453
7298	市区	新洋15#	10	400	174
7299	市区	民航41#变	10	200	135
7300	市区	新洋16#	10	315	50
7301	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	370
7302	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	376
7303	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	399
7304	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	574
7305	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	372
7306	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7307	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	612
7308	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	243
7309	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	305
7310	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	325
7311	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	448
7312	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	450
7313	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	0
7314	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	442
7315	市区	龙桥15#变	10	200	19
7316	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	426
7317	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	447
7318	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	516
7319	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	300
7320	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	479
7321	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	288
7322	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	299
7323	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	421
7324	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504
7325	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7326	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	321
7327	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	473
7328	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	491
7329	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	0
7330	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504
7331	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	220
7332	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	286
7333	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	424
7334	市区	龙桥8#变	10	200	139
7335	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	292
7336	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	366
7337	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	481
7338	市区	金融城三期东区2#配电室3#主变	10	800	633
7339	市区	金融城三期东区2#配电室1#主变	10	800	640
7340	市区	金融城四期西区1#配电室3#主变	10	800	639
7341	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	505
7342	市区	金融城四期西区4#配电室1#主变	10	800	626
7343	市区	金融城四期西区4#配电室3#主变	10	800	640
7344	市区	金融城四期西区1#配电室1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7345	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	536
7346	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	617
7347	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	617
7348	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	340
7349	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	422
7350	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	522
7351	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	442
7352	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	565
7353	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	494
7354	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	345
7355	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	481
7356	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	411
7357	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	385
7358	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	307
7359	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	311
7360	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	640
7361	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	582
7362	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	385
7363	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7364	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	527
7365	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	640
7366	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	640
7367	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	396
7368	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	446
7369	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	347
7370	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	279
7371	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	431
7372	市区	富民39#变	10	200	61
7373	市区	金陈社区4#箱变	10	630	334
7374	市区	金陈社区6#箱变	10	400	240
7375	市区	金陈社区7#箱变	10	400	226
7376	市区	金陈社区5#箱变	10	630	343
7377	市区	金陈14#变	10	400	209
7378	市区	金陈社区3#箱变	10	630	383
7379	市区	新港24#变	10	200	41
7380	市区	南映1#变	10	200	85
7381	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	610
7382	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7383	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	368
7384	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	402
7385	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	324
7386	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	224
7387	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	256
7388	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	325
7389	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	268
7390	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	212
7391	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	552
7392	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	473
7393	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	612
7394	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	429
7395	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	470
7396	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	507
7397	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	420
7398	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	473
7399	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	573
7400	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	540
7401	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7402	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	609
7403	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	486
7404	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	474
7405	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	639
7406	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	583
7407	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	602
7408	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	547
7409	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	587
7410	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	595
7411	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	639
7412	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	536
7413	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	599
7414	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	575
7415	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	562
7416	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	554
7417	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640
7418	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	414
7419	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	445
7420	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7421	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	437
7422	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	442
7423	市区	双林8#箱变主变	10	400	288
7424	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640
7425	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	578
7426	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640
7427	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640
7428	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640
7429	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	560
7430	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	519
7431	市区	南龙7#公用变	10	200	0
7432	市区	南龙5#公用变	10	315	110
7433	市区	南龙11#公用变	10	250	0
7434	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	0
7435	市区	南龙19#公用变	10	200	88
7436	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	62
7437	市区	南龙14#公用变	10	200	54
7438	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	0
7439	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7440	市区	南龙8#公用变	10	200	0
7441	市区	潭溪19#公用变	10	200	57
7442	市区	潭溪27#公用变	10	200	75
7443	市区	南龙23#公用变	10	200	12
7444	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	0
7445	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	70
7446	市区	南龙24#公用变	10	200	3
7447	市区	南龙9#公用变	10	200	49
7448	市区	南龙18#公用变	10	200	42
7449	市区	南龙25#公用变	10	200	96
7450	市区	南龙16#公用变	10	200	0
7451	市区	潭溪28#公用变	10	200	10
7452	市区	潭溪12#公用变	10	200	67
7453	市区	南龙13#公用变	10	400	83
7454	市区	南龙6#公用变	10	200	84
7455	市区	潭溪25#公用变	10	200	42
7456	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	103
7457	市区	潭溪34#公用变1	10	200	78
7458	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7459	市区	南龙29#公用变	10	200	146
7460	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	452
7461	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	293
7462	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	488
7463	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	367
7464	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	346
7465	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	311
7466	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	418
7467	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	436
7468	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	459
7469	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	422
7470	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	511
7471	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	514
7472	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	623
7473	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	556
7474	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	506
7475	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	510
7476	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	531
7477	市区	健仁11#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7478	市区	10kV映洼线红升小区05号箱变	10	630	407
7479	市区	10kV映洼线红升小区03号箱变	10	400	143
7480	市区	红升33号变	10	200	98
7481	市区	三龙04号变	10	200	76
7482	市区	便仓8#变	10	200	59
7483	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	311
7484	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	578
7485	市区	集镇23#变.	10	400	188
7486	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	307
7487	市区	牡丹雅居1#变	10	800	523
7488	市区	集镇9#变.	10	400	212
7489	市区	充电桩主变	10	400	288
7490	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	586
7491	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	266
7492	市区	便仓集镇22#变	10	315	134
7493	市区	新鹏程3#欧变	10	630	242
7494	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	556
7495	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	257
7496	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7497	市区	便仓集镇14#变	10	200	63
7498	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	270
7499	市区	便仓集镇21#变	10	400	45
7500	市区	便仓7#变	10	200	55
7501	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	585
7502	市区	新鹏程2#欧变	10	800	335
7503	市区	集镇38#变压器	10	400	218
7504	市区	新鹏程1#欧变	10	630	245
7505	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	338
7506	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	504
7507	市区	集镇27#箱变	10	500	25
7508	市区	便仓集镇12#变	10	400	124
7509	市区	集镇5#变.	10	400	175
7510	市区	集镇37#箱变	10	500	167
7511	市区	便仓28#变	10	200	50
7512	市区	新民19#变	10	200	74
7513	市区	先锋18#变	10	200	48
7514	市区	仰徐2#变	10	400	119
7515	市区	先锋6#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7516	市区	新民17#变	10	200	66
7517	市区	仰徐6#变	10	200	31
7518	市区	新民26#配变	10	200	90
7519	市区	仰徐1#变	10	400	19
7520	市区	新民村10#变	10	315	182
7521	市区	新民村6#变	10	200	11
7522	市区	先锋10#变	10	200	32
7523	市区	仰徐8#变	10	200	43
7524	市区	新民村5#变	10	315	48
7525	市区	新民村4#变	10	100	17
7526	市区	先锋19#变	10	200	12
7527	市区	仰徐11#变	10	315	0
7528	市区	新民18#变	10	200	87
7529	市区	新民20#变	10	200	67
7530	市区	新民22#变	10	200	50
7531	市区	先锋3#变	10	200	120
7532	市区	新民徐韦村1#变	10	200	78
7533	市区	新民村3#变	10	400	122
7534	市区	先锋7#变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7535	市区	新民27#变	10	200	38
7536	市区	先锋13#变	10	400	87
7537	市区	新民村35#变	10	200	108
7538	市区	先锋11#变	10	200	78
7539	市区	先锋5#变	10	400	100
7540	市区	新民村7#变	10	400	117
7541	市区	新民村1#变	10	200	80
7542	市区	新民村9#变	10	200	5
7543	市区	先锋22#变	10	200	44
7544	市区	新民村11#变	10	200	112
7545	市区	新民村13#变	10	400	188
7546	市区	新民村8#变	10	200	16
7547	市区	仰徐10#变	10	200	35
7548	市区	新民29#变	10	200	77
7549	市区	新民村15#变	10	400	71
7550	市区	仰徐4#变	10	200	47
7551	市区	仰徐9#变	10	315	24
7552	市区	新民21#变	10	200	63
7553	市区	新民32#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7554	市区	先锋8#变	10	200	133
7555	市区	新民36#变	10	400	304
7556	市区	新民村12#变	10	200	77
7557	市区	新民34#变	10	400	148
7558	市区	新民33#变	10	400	89
7559	市区	仰徐5#变	10	400	200
7560	市区	新民30#变	10	200	105
7561	市区	新民24#变	10	400	132
7562	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	393
7563	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	353
7564	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	552
7565	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	440
7566	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	290
7567	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	305
7568	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	511
7569	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	450
7570	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	397
7571	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	532
7572	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7573	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	449
7574	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	409
7575	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	226
7576	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	359
7577	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	442
7578	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	327
7579	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	462
7580	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	293
7581	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	367
7582	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	567
7583	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	151
7584	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	207
7585	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	543
7586	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	457
7587	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	453
7588	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	474
7589	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	428
7590	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	475
7591	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7592	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	300
7593	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	354
7594	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	467
7595	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	262
7596	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	274
7597	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	580
7598	市区	朝阳华府南府1#配电室3#主变	10	800	569
7599	市区	朝阳华府南府2#配电室1#主变	10	800	558
7600	市区	朝阳华府南府2#配电室3#主变	10	800	602
7601	市区	朝阳华府南府1#配电室1#主变	10	800	579
7602	市区	朝阳华府南府开关站1#主变	10	800	574
7603	市区	朝阳华府南府开关站3#主变	10	800	568
7604	市区	黄刘12#配变	10	315	48
7605	市区	黄刘13号配变	10	200	122
7606	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	327
7607	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	240
7608	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	596
7609	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	402
7610	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7611	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	380
7612	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	407
7613	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	341
7614	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	392
7615	市区	宝华花园3#变	10	800	479
7616	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	277
7617	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	364
7618	市区	宝华花园1#变	10	800	314
7619	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	350
7620	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	442
7621	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	530
7622	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	309
7623	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	417
7624	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	352
7625	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	390
7626	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	404
7627	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	293
7628	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	530
7629	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7630	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	521
7631	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	482
7632	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	474
7633	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	461
7634	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	533
7635	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	478
7636	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	410
7637	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	520
7638	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	503
7639	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	428
7640	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	538
7641	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	478
7642	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	495
7643	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	505
7644	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	457
7645	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	436
7646	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	530
7647	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	617
7648	市区	三洼13#变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7649	市区	学府花园2#变	10	800	448
7650	市区	三洼8#变	10	200	137
7651	市区	学府花园4#变	10	800	448
7652	市区	三洼6#变	10	200	86
7653	市区	三洼3#变	10	200	143
7654	市区	和润花园2#配电室3#主变	10	800	640
7655	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	582
7656	市区	和润花园1#配电室3#主变	10	800	640
7657	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	458
7658	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	511
7659	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	546
7660	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	586
7661	市区	泓成花园1#配电室3#主变	10	800	640
7662	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	626
7663	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	603
7664	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	536
7665	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	605
7666	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	519
7667	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7668	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	499
7669	市区	联盟18#变	10	200	79
7670	市区	长春15	10	200	100
7671	市区	长春9#变	10	200	71
7672	市区	长春8#变	10	160	66
7673	市区	长春2#杆上配变	10	200	78
7674	市区	镇北10#变	10	400	172
7675	市区	公园道3#箱变主变	10	630	355
7676	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	227
7677	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	381
7678	市区	公园道1#箱变主变	10	630	122
7679	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	209
7680	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	121
7681	市区	公园道2#箱变主变	10	630	249
7682	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	235
7683	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	145
7684	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	267
7685	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	405
7686	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7687	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	160
7688	市区	黄刘1#配变	10	200	123
7689	市区	黄刘3#配变	10	400	215
7690	市区	黄刘2#配变	10	80	27
7691	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	590
7692	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	508
7693	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	524
7694	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	487
7695	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	581
7696	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	436
7697	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	440
7698	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	591
7699	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	464
7700	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	620
7701	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	435
7702	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	546
7703	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	465
7704	市区	古亭10#变	10	200	0
7705	市区	蟒南23#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7706	市区	蟒南1#变	10	200	118
7707	市区	蟒南9#变	10	200	77
7708	市区	蟒南28#变	10	200	91
7709	市区	北港9#变	10	200	75
7710	市区	北港20#变	10	200	88
7711	市区	蟒南8#变	10	200	37
7712	市区	蟒南7#变	10	200	89
7713	市区	北港24#变	10	200	101
7714	市区	蟒南19#配变	10	200	39
7715	市区	北港2#变	10	200	94
7716	市区	蟒南4#变	10	200	84
7717	市区	北港26#变	10	100	5
7718	市区	蟒南18#变	10	200	60
7719	市区	北港19#变	10	200	86
7720	市区	北港11#变	10	200	111
7721	市区	蟒南15号变	10	400	199
7722	市区	北港18#变	10	400	77
7723	市区	北港17#变	10	200	92
7724	市区	北港10#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7725	市区	蟒南25#变	10	200	59
7726	市区	蟒南13#变	10	400	145
7727	市区	蟒南16#变	10	200	18
7728	市区	蟒南20#变	10	400	162
7729	市区	蟒南3#变	10	200	17
7730	市区	蟒南27#变	10	200	126
7731	市区	古亭11#变	10	200	113
7732	市区	北港21#变	10	200	108
7733	市区	蟒南30#配变	10	200	36
7734	市区	蟒南2#变	10	200	15
7735	市区	北港15#变	10	200	46
7736	市区	北港5#变	10	200	103
7737	市区	北港25#变	10	200	123
7738	市区	蟒南26#变	10	200	18
7739	市区	跃马2#变	10	200	112
7740	市区	跃马3#变	10	200	154
7741	市区	跃马15#变	10	200	134
7742	市区	北港12#配变	10	200	82
7743	市区	古亭2#变	10	200	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7744	市区	北港3#变	10	200	41
7745	市区	蟒南21#变	10	400	180
7746	市区	北港4#变	10	200	49
7747	市区	北港1号变	10	200	53
7748	市区	北港23#变	10	200	77
7749	市区	蟒南6#变	10	200	95
7750	市区	北港13#变	10	200	1
7751	市区	蟒南17#变	10	200	110
7752	市区	跃马11#变	10	200	78
7753	市区	北港7#变	10	200	112
7754	市区	跃马12#变	10	200	102
7755	市区	蟒南24#变	10	200	81
7756	市区	蟒南11#变	10	400	164
7757	市区	北港16#变	10	200	41
7758	市区	蟒南22#变	10	200	76
7759	市区	蟒南10#变	10	400	207
7760	市区	金陈13#变压器	10	200	68
7761	市区	新桥1#变	10	200	31
7762	市区	双港26#变	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7763	市区	民权41#变	10	200	117
7764	市区	双港8#变-	10	200	14
7765	市区	双港24#变	10	200	92
7766	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	489
7767	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	408
7768	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	296
7769	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	382
7770	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	475
7771	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	596
7772	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	432
7773	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	468
7774	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	295
7775	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	274
7776	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	292
7777	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	275
7778	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	342
7779	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	369
7780	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	191
7781	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7782	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	398
7783	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	332
7784	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	140
7785	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	404
7786	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	462
7787	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	439
7788	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	342
7789	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	361
7790	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	153
7791	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	603
7792	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	266
7793	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	330
7794	市区	潘黄何桥18#变	10	200	132
7795	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	502
7796	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	548
7797	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	484
7798	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	459
7799	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	540
7800	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7801	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	475
7802	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	612
7803	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	352
7804	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	480
7805	市区	前进浴室公用变	10	400	153
7806	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	371
7807	市区	前进四区箱变主变	10	500	141
7808	市区	前进26#变	10	400	237
7809	市区	前进16#变	10	400	196
7810	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	22
7811	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	157
7812	市区	前进29#变	10	400	61
7813	市区	兴强1#	10	400	108
7814	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	100
7815	市区	长坝12#	10	400	164
7816	市区	双元6#箱变主变	10	630	149
7817	市区	前进13#	10	400	219
7818	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	282
7819	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7820	市区	盐马2#变	10	400	91
7821	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	331
7822	市区	前进24#变	10	400	113
7823	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	209
7824	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	209
7825	市区	前进14#	10	315	115
7826	市区	烟草公司公变	10	400	66
7827	市区	前进17#变	10	400	86
7828	市区	前进5#变	10	400	134
7829	市区	前进30#变	10	400	192
7830	市区	前进25#变	10	400	129
7831	市区	前进1#公变	10	315	86
7832	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	421
7833	市区	兴强2#	10	400	54
7834	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	72
7835	市区	城区开发2#	10	400	187
7836	市区	前进5#	10	400	140
7837	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	175
7838	市区	城区开发	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7839	市区	潘黄益丰11#变	10	400	222
7840	市区	潘黄益丰13#变	10	200	0
7841	市区	江南置业S3	10	500	340
7842	市区	亨达商业街2#S8	10	500	165
7843	市区	文化宫S1	10	500	308
7844	市区	人民剧场S1	10	500	271
7845	市区	亨达商业街5#S2	10	500	257
7846	市区	亨达商业街3#S7	10	500	229
7847	市区	亨达商业街7#S14	10	630	366
7848	市区	亨达商业街4#S6	10	500	53
7849	市区	剧场路S13主变	10	630	392
7850	市区	少年宫S1	10	630	311
7851	市区	亨达商业街6#S11	10	630	366
7852	市区	亨达商业街1#S1	10	630	79
7853	市区	中舍1#变	10	200	148
7854	市区	北舍6#变	10	200	141
7855	市区	北舍5#变	10	200	129
7856	市区	民生11#综合变	10	200	91
7857	市区	民生1#变	10	200	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7858	市区	民生3#变	10	200	110
7859	市区	民生12#综合变	10	200	100
7860	市区	民生7#变	10	200	116
7861	市区	民生15#变	10	200	136
7862	市区	北舍1#变	10	200	74
7863	市区	民生10#综合变	10	200	135
7864	市区	北舍10#综合变	10	200	152
7865	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	543
7866	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640
7867	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	361
7868	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	443
7869	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	321
7870	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	593
7871	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	504
7872	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	635
7873	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	425
7874	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	443
7875	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	508
7876	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7877	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	477
7878	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	272
7879	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	491
7880	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640
7881	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	400
7882	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	463
7883	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	407
7884	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	295
7885	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	441
7886	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640
7887	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504
7888	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	299
7889	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	521
7890	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	374
7891	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	445
7892	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	433
7893	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	555
7894	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	378
7895	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	397

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7896	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	307
7897	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	639
7898	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	450
7899	市区	方向1#变	10	200	131
7900	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	502
7901	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	327
7902	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	236
7903	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	597
7904	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	404
7905	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	464
7906	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	425
7907	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	438
7908	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	620
7909	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	455
7910	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	333
7911	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	466
7912	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	541
7913	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	492
7914	市区	方向2#箱变	10	630	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7915	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	295
7916	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	325
7917	市区	园中园西区2#欧变	10	630	259
7918	市区	园中园西区1#欧变	10	630	219
7919	市区	园中园小区1#箱变	10	630	240
7920	市区	园中园西区5#欧变	10	630	210
7921	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	392
7922	市区	园中园西区6#欧变	10	630	61
7923	市区	园中园小区4#箱变	10	800	382
7924	市区	园中园小区3#箱变	10	500	180
7925	市区	园中园西区4#欧变	10	630	219
7926	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	475
7927	市区	园中园小区5#箱变	10	800	443
7928	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	386
7929	市区	园中园西区3#欧变	10	630	265
7930	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	312
7931	市区	智博园配电室2#主变	10	800	499
7932	市区	园中园小区2#箱变	10	500	161
7933	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7934	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	488
7935	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	469
7936	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	478
7937	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	440
7938	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	509
7939	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	540
7940	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	462
7941	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	473
7942	市区	西区集镇12#变	10	400	112
7943	市区	西区集镇22#箱变	10	400	1
7944	市区	西区集镇23#变	10	400	57
7945	市区	西区集镇3#配变	10	400	0
7946	市区	西区集镇11#箱变	10	400	67
7947	市区	嘉华花园	10	630	210
7948	市区	西区集镇9#变	10	315	131
7949	市区	古亭13#变	10	200	122
7950	市区	孙吴3#变	10	200	137
7951	市区	西区集镇15号变	10	400	168
7952	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7953	市区	西区集镇21#变	10	400	128
7954	市区	西区集镇16#变11	10	400	22
7955	市区	西区集镇5号变	10	400	40
7956	市区	西区集镇24#变	10	400	131
7957	市区	孙吴9#变	10	200	126
7958	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	473
7959	市区	西区集镇1#变	10	630	201
7960	市区	集镇04#变	10	200	13
7961	市区	古亭5#变	10	200	117
7962	市区	孙吴4#变	10	200	139
7963	市区	古亭3#变	10	200	95
7964	市区	跃马13#变	10	200	149
7965	市区	古亭4#变	10	200	51
7966	市区	集镇6#变	10	400	116
7967	市区	古亭6#变	10	200	92
7968	市区	古亭7#变	10	200	149
7969	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	416
7970	市区	孙吴8#变	10	200	130
7971	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7972	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	301
7973	市区	西区集镇19#变	10	400	17
7974	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	344
7975	市区	西区集镇26#配变	10	400	132
7976	市区	集镇07#变	10	400	97
7977	市区	西区集镇2#变	10	400	55
7978	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	311
7979	市区	方向02#变	10	200	55
7980	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	381
7981	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	326
7982	市区	孙吴5#变	10	200	94
7983	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	247
7984	市区	孙吴6#变	10	200	133
7985	市区	西区集镇18#变	10	400	124
7986	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	399
7987	市区	西区集镇8#变	10	400	108
7988	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	450
7989	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	363
7990	市区	西区方向4#变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
7991	市区	西区集镇20#箱变	10	630	25
7992	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	181
7993	市区	西区集镇17#箱变	10	400	162
7994	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	294
7995	市区	西区集镇13号变	10	400	35
7996	市区	福锦苑小区2#变	10	500	240
7997	市区	洪东8#箱变	10	500	329
7998	市区	洪东13#变	10	200	119
7999	市区	洪东5#变	10	200	49
8000	市区	三里17#变	10	400	0
8001	市区	陈台24#变	10	200	75
8002	市区	1#主变	10	500	373
8003	市区	永西4#变	10	400	241
8004	市区	三里24#变	10	400	107
8005	市区	大洋17#变	10	400	258
8006	市区	大洋7#变	10	400	254
8007	市区	船厂宿舍2#	10	400	245
8008	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	332
8009	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8010	市区	大洋15#变	10	400	281
8011	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	401
8012	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	298
8013	市区	大洋6#	10	400	305
8014	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640
8015	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504
8016	市区	船厂宿舍	10	315	137
8017	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640
8018	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	388
8019	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	450
8020	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	329
8021	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	319
8022	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	522
8023	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	519
8024	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	306
8025	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	208
8026	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	297
8027	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	440
8028	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8029	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	368
8030	市区	华景园1#欧变	10	630	162
8031	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	387
8032	市区	中意房产2#欧变	10	800	338
8033	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	162
8034	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	429
8035	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	346
8036	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	56
8037	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	265
8038	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	98
8039	市区	中意房产3#欧变	10	630	44
8040	市区	中意房产1#欧变	10	800	145
8041	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	287
8042	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	376
8043	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	266
8044	市区	华景园2#欧变	10	800	349
8045	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640
8046	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	377
8047	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8048	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	482
8049	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	355
8050	市区	绿苑广场2#主变	10	630	503
8051	市区	绿苑广场1#主变	10	630	503
8052	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504
8053	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	274
8054	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	311
8055	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	394
8056	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	253
8057	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	354
8058	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	347
8059	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	414
8060	市区	北龙莘野34#变	10	200	160
8061	市区	莘野12#公用变	10	400	237
8062	市区	北龙莘野36#变	10	400	243
8063	市区	凤南7#公用变	10	160	0
8064	市区	莘野10#公用变	10	160	12
8065	市区	凤南8#公用变	10	200	33
8066	市区	凤南6#公用变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8067	市区	莘野8#公用变	10	200	100
8068	市区	凤南20#公用变	10	200	42
8069	市区	北龙4#公用变	10	200	86
8070	市区	莘野27#公用变	10	200	66
8071	市区	北龙8#公用变	10	400	143
8072	市区	莘野11号公用变	10	400	171
8073	市区	莘野20#公用变	10	200	85
8074	市区	莘野28#公用变	10	200	84
8075	市区	莘野9#公用变	10	200	81
8076	市区	凤南15#变	10	200	116
8077	市区	莘野32#公用变	10	200	50
8078	市区	北龙莘野35#变	10	200	83
8079	市区	凤南14#公用变	10	200	38
8080	市区	凤南12#公用变	10	200	66
8081	市区	北龙莘野37#变	10	400	133
8082	市区	莘野23#公用变	10	200	51
8083	市区	莘野25#公用变	10	200	98
8084	市区	莘野29#公用变	10	200	69
8085	市区	莘野18#公用变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8086	市区	北龙莘野33#变	10	400	119
8087	市区	凤南19#公用变	10	200	51
8088	市区	莘野30#公用变	10	200	99
8089	市区	凤南11#公用变	10	200	79
8090	市区	莘野14#公用变	10	200	105
8091	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	94
8092	市区	莘野26#公用变	10	200	40
8093	市区	凤南17#公用变	10	200	129
8094	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	391
8095	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	308
8096	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	449
8097	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	266
8098	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	355
8099	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	577
8100	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	418
8101	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	502
8102	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	426
8103	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	607
8104	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8105	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	408
8106	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	640
8107	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	333
8108	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	342
8109	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	347
8110	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	482
8111	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	485
8112	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	574
8113	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	222
8114	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	489
8115	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	349
8116	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	454
8117	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	438
8118	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	465
8119	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	358
8120	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	453
8121	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	557
8122	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	170
8123	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8124	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	548
8125	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	159
8126	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	216
8127	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	400
8128	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	365
8129	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	232
8130	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	511
8131	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	380
8132	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	800
8133	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	445
8134	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	172
8135	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	110
8136	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	576
8137	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	221
8138	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	335
8139	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	208
8140	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	439
8141	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	459
8142	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	550

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8143	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	408
8144	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	428
8145	市区	民主菜场S8箱变	10	500	164
8146	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	382
8147	市区	食品公司S9	10	500	195
8148	市区	食品公司4#	10	400	215
8149	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	354
8150	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	169
8151	市区	二房产S7箱变	10	500	253
8152	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	339
8153	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	233
8154	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	411
8155	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	398
8156	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	428
8157	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	565
8158	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	340
8159	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	489
8160	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	467
8161	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8162	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	478
8163	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	583
8164	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	616
8165	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	354
8166	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	319
8167	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	584
8168	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	468
8169	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	436
8170	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	588
8171	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	482
8172	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	561
8173	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	398
8174	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	297
8175	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	314
8176	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	563
8177	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	550
8178	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	484
8179	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640
8180	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8181	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	360
8182	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	451
8183	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	421
8184	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	508
8185	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	612
8186	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640
8187	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	464
8188	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	585
8189	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	468
8190	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	627
8191	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	320
8192	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	473
8193	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	605
8194	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640
8195	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	418
8196	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	419
8197	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	488
8198	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	600
8199	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8200	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	510
8201	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	565
8202	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	434
8203	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	640
8204	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	484
8205	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	509
8206	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	626
8207	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	584
8208	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	399
8209	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	552
8210	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	428
8211	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	526
8212	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	444
8213	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	554
8214	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	405
8215	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	387
8216	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	532
8217	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	413
8218	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8219	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	542
8220	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	523
8221	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	485
8222	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	453
8223	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	464
8224	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	518
8225	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	465
8226	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	487
8227	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	356
8228	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	443
8229	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	514
8230	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	372
8231	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	440
8232	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	428
8233	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	403
8234	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	344
8235	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	470
8236	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	416
8237	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8238	市区	一院东宿舍区S3	10	500	379
8239	市区	轻工业局	10	315	241
8240	市区	一院宿舍2#	10	500	153
8241	市区	健康路公用变	10	400	296
8242	市区	珍丰2#	10	400	250
8243	市区	一院宿舍4#	10	500	116
8244	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	273
8245	市区	一院宿舍3#	10	500	152
8246	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	222
8247	市区	卫校1#S7	10	630	354
8248	市区	思源16#变	10	200	94
8249	市区	明亮16#变	10	200	84
8250	市区	思源28#变	10	400	256
8251	市区	新陈23#变	10	200	103
8252	市区	新陈1#变	10	200	95
8253	市区	明亮28号变	10	400	242
8254	市区	新陈20#变	10	200	78
8255	市区	思源1#变	10	200	72
8256	市区	思源4#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8257	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	431
8258	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	439
8259	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	286
8260	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	347
8261	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	431
8262	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	426
8263	市区	前进23#变	10	400	58
8264	市区	前进10#箱变主变	10	630	185
8265	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	479
8266	市区	前进10#变	10	400	129
8267	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	318
8268	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	490
8269	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	310
8270	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	237
8271	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	237
8272	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	408
8273	市区	益达花园1#箱变009	10	630	244
8274	市区	益达花园2#箱变009	10	630	16
8275	市区	朱庄10#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8276	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	482
8277	市区	前进14#箱变变压器	10	400	1
8278	市区	杨坝1#变	10	315	101
8279	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	355
8280	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	396
8281	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	254
8282	市区	铁家港1#变1	10	630	290
8283	市区	前进12#变	10	400	116
8284	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	316
8285	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	342
8286	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	341
8287	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	341
8288	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	638
8289	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	400
8290	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640
8291	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640
8292	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	432
8293	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	465
8294	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8295	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	467
8296	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	377
8297	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504
8298	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640
8299	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640
8300	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	335
8301	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	354
8302	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	456
8303	市区	桃源居1号变	10	630	0
8304	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	562
8305	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	415
8306	市区	桃源居8#箱变	10	400	24
8307	市区	桃源居3#变	10	630	44
8308	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	174
8309	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	335
8310	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	298
8311	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	266
8312	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	327
8313	市区	杨坝2#变	10	315	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8314	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	361
8315	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	286
8316	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	212
8317	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	267
8318	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	189
8319	市区	朱庄18#变	10	200	42
8320	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	426
8321	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	430
8322	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	302
8323	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	293
8324	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	27
8325	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	314
8326	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	219
8327	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	531
8328	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	296
8329	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	335
8330	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	301
8331	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	391
8332	市区	桃源居4#变变压器	10	630	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8333	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	86
8334	市区	宝龙广场1#开关站4#主变	10	800	446
8335	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	10	800	433
8336	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	10	800	492
8337	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	10	800	483
8338	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	10	800	430
8339	市区	宝龙广场1#开关站2#主变	10	800	398
8340	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	10	800	464
8341	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	10	800	414
8342	市区	朝阳华府南府1#配电室2#主变	10	800	573
8343	市区	朝阳华府南府开关站2#主变	10	800	580
8344	市区	朝阳华府南府1#配电室4#主变	10	800	580
8345	市区	朝阳华府南府2#配电室4#主变	10	800	514
8346	市区	朝阳华府南府2#配电室2#主变	10	800	601
8347	市区	朝阳华府南府开关站4#主变	10	800	587
8348	市区	集镇22号变	10	400	209
8349	市区	碧水蓝湾小区2#配电室1#主变压器	10	800	311
8350	市区	集镇04号变	10	400	63
8351	市区	曙光02号变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8352	市区	集镇12号变	10	400	137
8353	市区	集镇19号变	10	400	160
8354	市区	集镇20号箱变	10	630	196
8355	市区	集镇26号箱变	10	400	97
8356	市区	汇成名居小区01号配电室2号主变	10	800	242
8357	市区	清恩05号变	10	315	99
8358	市区	集镇06号变	10	400	66
8359	市区	集镇14号变	10	500	128
8360	市区	碧水蓝湾小区1号配电室1号主变	10	800	445
8361	市区	10kV映工线集镇10号箱变	10	630	136
8362	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	510
8363	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	570
8364	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	428
8365	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	412
8366	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	435
8367	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	590
8368	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	435
8369	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	413
8370	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	573

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8371	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	542
8372	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	453
8373	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	578
8374	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	612
8375	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	508
8376	市区	绍林16#变	10	200	95
8377	市区	绍林12#变	10	200	119
8378	市区	绍林8#变	10	200	76
8379	市区	绍林14#变	10	200	116
8380	市区	绍林11#变-	10	200	110
8381	市区	风洋4#变	10	315	134
8382	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	604
8383	市区	悦隼时代2#配电室4#主变	10	800	574
8384	市区	悦隼时代3#用户配电室2#主变	10	800	426
8385	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	618
8386	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	477
8387	市区	悦隼时代1#配电室2#主变	10	800	487
8388	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	479
8389	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8390	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	562
8391	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	584
8392	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	496
8393	市区	悦隼时代4#用户配电室4#主变	10	800	414
8394	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	533
8395	市区	悦隼时代1#配电室4#主变	10	800	502
8396	市区	悦隼时代3#用户配电室4#主变	10	800	408
8397	市区	悦隼时代4#用户配电室2#主变	10	800	407
8398	市区	悦隼时代2#配电室2#主变	10	800	496
8399	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	591
8400	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	572
8401	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	518
8402	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	546
8403	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	556
8404	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	632
8405	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	534
8406	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	536
8407	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	581
8408	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	340

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8409	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	562
8410	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	430
8411	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	415
8412	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	236
8413	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	426
8414	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	450
8415	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	441
8416	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	508
8417	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	409
8418	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	492
8419	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	484
8420	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	490
8421	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	578
8422	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	376
8423	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	397
8424	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	118
8425	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	427
8426	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	374
8427	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8428	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	577
8429	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	282
8430	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	395
8431	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	489
8432	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	511
8433	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	499
8434	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	618
8435	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	630
8436	市区	10kV紫元线怡园S10箱变	10	630	246
8437	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	416
8438	市区	10kV中远线嘉园S7欧变	10	630	285
8439	市区	10kV紫元线家发S3箱变	10	400	162
8440	市区	10kV中远线嘉园S8欧变	10	630	278
8441	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	408
8442	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	403
8443	市区	10kV中远线嘉园S4欧变	10	630	318
8444	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	414
8445	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	316
8446	市区	10kV紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	560

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8447	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	459
8448	市区	10kV中远线嘉园S3欧变	10	630	224
8449	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	390
8450	市区	10kV紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	448
8451	市区	10kV紫元线怡园S11箱变	10	630	335
8452	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	402
8453	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	359
8454	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	367
8455	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	389
8456	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	418
8457	市区	10kV紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	116
8458	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	452
8459	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	474
8460	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	458
8461	市区	10kV紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	228
8462	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	465
8463	市区	10kV紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	333
8464	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	423
8465	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8466	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	297
8467	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	488
8468	市区	10kV紫薇线/10kV紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	419
8469	市区	10kV紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	200
8470	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室4#	10	800	430
8471	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	482
8472	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室2#	10	800	374
8473	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	470
8474	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	496
8475	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	424
8476	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	484
8477	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室4#	10	800	435
8478	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	141
8479	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	308
8480	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	435
8481	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 2 #配电室1#	10	800	441
8482	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	430
8483	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	441
8484	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8485	市区	创元金城5#配电室2#主变	10	800	397
8486	市区	创元金城6#配电室1#主变	10	800	503
8487	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	387
8488	市区	创元金城5#配电室4#主变	10	800	429
8489	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	470
8490	市区	野丁小区1#箱变	10	630	279
8491	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	416
8492	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	369
8493	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	646
8494	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	494
8495	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	428
8496	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	431
8497	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	506
8498	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	456
8499	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	337
8500	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	506
8501	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	315
8502	市区	野丁小区2#箱变	10	630	329
8503	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8504	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	406
8505	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	385
8506	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	462
8507	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	475
8508	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	298
8509	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	294
8510	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	313
8511	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	409
8512	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	492
8513	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	489
8514	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	486
8515	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	398
8516	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	277
8517	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	463
8518	市区	向阳水岸3#配电室4#主变.	10	800	430
8519	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	299
8520	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	417
8521	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	459
8522	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8523	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	346
8524	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	503
8525	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	427
8526	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	494
8527	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	444
8528	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	546
8529	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	504
8530	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	346
8531	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	425
8532	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	360
8533	市区	玲珑河畔2#开关站1#主变	10	800	574
8534	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	540
8535	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	358
8536	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	584
8537	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	363
8538	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	445
8539	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	408
8540	市区	玲珑河畔5#配电室3#主变	10	800	640
8541	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8542	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	422
8543	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	552
8544	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	505
8545	市区	玲珑河畔5#配电室1#主变	10	800	569
8546	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	629
8547	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	575
8548	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	497
8549	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640
8550	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	324
8551	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	349
8552	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	335
8553	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	574
8554	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	168
8555	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	402
8556	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	335
8557	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	481
8558	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	511
8559	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	561
8560	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8561	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	412
8562	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	326
8563	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	506
8564	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	368
8565	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	400
8566	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	442
8567	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	339
8568	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	626
8569	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	482
8570	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	639
8571	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	640
8572	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	518
8573	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	190
8574	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	351
8575	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	504
8576	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	391
8577	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	294
8578	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	640
8579	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	401

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8580	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	469
8581	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	380
8582	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	464
8583	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	640
8584	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	250
8585	市区	公园道6#箱变主变	10	630	356
8586	市区	公园道5#箱变主变	10	630	373
8587	市区	金融城四期西区1#配电室4#主变	10	800	632
8588	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	284
8589	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	175
8590	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	373
8591	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	144
8592	市区	宝龙广场1#开关站1#主变	10	800	404
8593	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	437
8594	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	520
8595	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	10	800	459
8596	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	10	800	491
8597	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	10	800	492
8598	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8599	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	525
8600	市区	金融城四期西区4#配电室2#主变	10	800	622
8601	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	10	800	477
8602	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	10	800	418
8603	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	255
8604	市区	金融城四期西区1#配电室2#主变	10	800	632
8605	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	172
8606	市区	公园道4#箱变主变	10	630	117
8607	市区	宝龙广场1#开关站3#主变	10	800	420
8608	市区	金融城三期东区2#配电室2#主变	10	800	608
8609	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	282
8610	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	125
8611	市区	金融城四期西区4#配电室4#主变	10	800	626
8612	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	202
8613	市区	金融城三期东区2#配电室4#主变	10	800	635
8614	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	367
8615	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	639
8616	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	359
8617	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8618	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	457
8619	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	336
8620	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	395
8621	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	639
8622	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	484
8623	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	560
8624	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	244
8625	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	352
8626	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	246
8627	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	360
8628	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	254
8629	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	310
8630	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640
8631	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	448
8632	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	369
8633	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	69
8634	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	198
8635	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	380
8636	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8637	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	403
8638	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	224
8639	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	383
8640	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	299
8641	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	263
8642	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	244
8643	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	386
8644	市区	海富花园2#配电室4#主变	10	800	640
8645	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	392
8646	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	499
8647	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	93
8648	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504
8649	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	526
8650	市区	海富花园1#配电室4#主变	10	800	640
8651	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	370
8652	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504
8653	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	59
8654	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	189
8655	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8656	市区	集镇28号	10	400	212
8657	市区	10KV学西线集镇22#配变	10	400	61
8658	市区	10KV学西线集镇21#配变	10	400	159
8659	市区	10KV学西线集镇12#配变	10	315	39
8660	市区	10kV学西线六建公寓配变	10	400	245
8661	市区	10kV学西线惠隆嘉园	10	400	215
8662	市区	10KV学西线集镇17#配变	10	200	148
8663	市区	10KV学西线集镇1#配变	10	400	211
8664	市区	10KV学西线蒋河1#配变	10	400	160
8665	市区	10kV学农线陈祁3#配变	10	200	4
8666	市区	10KV学农线蒋河18#箱变	10	630	143
8667	市区	10kV学农线略沿14#配变	10	200	101
8668	市区	10KV学农线联河14#配变	10	200	53
8669	市区	10kV学农线陈祁11#配变	10	200	0
8670	市区	10kV学农线连心18#配变	10	200	48
8671	市区	10kV学农线略沿7#配变	10	200	94
8672	市区	10kV学农线陈祁14#配变	10	100	0
8673	市区	10kV学农线华府10#配变	10	200	0
8674	市区	10kV学农线连心7#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8675	市区	蒋河17#箱变	10	500	180
8676	市区	10kV学农线陈祁13#配变	10	200	93
8677	市区	10kV学农线略沿5#配变	10	200	52
8678	市区	10kV学农线略沿13#配变	10	200	68
8679	市区	10kV学农线略沿11#配变	10	200	129
8680	市区	10kV学农线陈祁10#配变	10	200	77
8681	市区	10kV学农线陈祁4#配变	10	200	55
8682	市区	10kV学农线华府13#配变	10	200	40
8683	市区	10kV学农线蒋河10#配变	10	200	63
8684	市区	10kV学农线略沿12#配变	10	200	98
8685	市区	10kV学农线略沿6#配变	10	200	68
8686	市区	10kV学农线连心4#配变	10	200	47
8687	市区	10kV学农线华府1#配变	10	200	108
8688	市区	10KV学农线联河13#配变	10	200	46
8689	市区	10kV学农线连心14#配变	10	200	15
8690	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	578
8691	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	403
8692	市区	半岛花园4#变	10	800	364
8693	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8694	市区	半岛花园2#变	10	800	351
8695	市区	半岛花园3#配电室3#变.. 配电变压器	10	800	522
8696	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2.0	10	800	402
8697	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	467
8698	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2.0	10	800	327
8699	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	367
8700	市区	10KV新月线/10KV华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	485
8701	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	427
8702	市区	半岛花园3#配电室1#变.. 配电变压器	10	800	571
8703	市区	石华9#杆上配变	10	200	44
8704	市区	石华30#变	10	200	87
8705	市区	石华32#变	10	200	62
8706	市区	三里27#变	10	200	87
8707	市区	三里30#变	10	400	64
8708	市区	10kV紫庄线市政S1箱变	10	500	371
8709	市区	曙光12#变	10	400	284
8710	市区	曙光6#变	10	200	81
8711	市区	曙光8#变	10	200	95
8712	市区	东方雅居2#主变	10	800	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8713	市区	喜来登3#箱变	10	630	424
8714	市区	曙光4#变	10	200	81
8715	市区	高产9#变	10	400	111
8716	市区	喜来登4#箱变	10	630	172
8717	市区	高产10#变	10	400	155
8718	市区	曙光15#变	10	400	205
8719	市区	喜来登2#箱变	10	630	421
8720	市区	盐海4#变-	10	400	122
8721	市区	高产7#变	10	200	36
8722	市区	南映21#变	10	200	105
8723	市区	喜来登1#箱变	10	630	239
8724	市区	高产5#变	10	400	152
8725	市区	盐海3#变	10	400	113
8726	市区	高产1#变	10	250	87
8727	市区	盐海7#变	10	400	62
8728	市区	盐海16#变	10	400	258
8729	市区	高产2#变	10	400	40
8730	市区	高产6#变	10	200	103
8731	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	565

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8732	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	686
8733	市区	缘源小区5#箱变	10	630	383
8734	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	398
8735	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	477
8736	市区	缘源小区3#箱变	10	500	188
8737	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	459
8738	市区	缘源农贸菜市场箱变	10	630	394
8739	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	485
8740	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	365
8741	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	436
8742	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	361
8743	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	396
8744	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	703
8745	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	672
8746	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	498
8747	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	175
8748	市区	缘源小区2#箱变	10	500	164
8749	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	470
8750	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8751	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	424
8752	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	480
8753	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	630
8754	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	357
8755	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640
8756	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640
8757	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	342
8758	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	519
8759	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640
8760	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	327
8761	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	608
8762	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	524
8763	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	511
8764	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	511
8765	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	573
8766	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	378
8767	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	317
8768	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	431
8769	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8770	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	376
8771	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	493
8772	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	361
8773	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	424
8774	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	500
8775	市区	云溪美地开闭所2#主变	10	800	439
8776	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	497
8777	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	513
8778	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	390
8779	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	345
8780	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	350
8781	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	205
8782	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	553
8783	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	452
8784	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	307
8785	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	228
8786	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	563
8787	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	518
8788	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8789	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	321
8790	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	386
8791	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	532
8792	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	393
8793	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	385
8794	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	402
8795	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	461
8796	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	480
8797	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	400
8798	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	429
8799	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	394
8800	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	379
8801	市区	驿龙华府西小区1#开关站4#主变	10	800	575
8802	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	412
8803	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	449
8804	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	445
8805	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	428
8806	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	446
8807	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8808	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	442
8809	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	432
8810	市区	小区4#欧式箱变	10	630	247
8811	市区	潘黄何桥22#变	10	500	291
8812	市区	小区3#欧式箱变	10	630	305
8813	市区	小区1#欧式箱变	10	630	301
8814	市区	小区2#欧式箱变	10	500	226
8815	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	279
8816	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	411
8817	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	479
8818	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	264
8819	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	360
8820	市区	何桥8#变	10	200	94
8821	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	291
8822	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	438
8823	市区	小区5#欧式箱变	10	630	281
8824	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	406
8825	市区	海龙S2箱变	10	500	35
8826	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8827	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	236
8828	市区	金天地2#S8箱变	10	630	244
8829	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	232
8830	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	264
8831	市区	金天地3#S7箱变	10	630	221
8832	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	216
8833	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	495
8834	市区	金天地1#S9箱变	10	630	235
8835	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	594
8836	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	89
8837	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	272
8838	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	541
8839	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	385
8840	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	305
8841	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	361
8842	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	329
8843	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	425
8844	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	534
8845	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8846	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	472
8847	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	588
8848	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	463
8849	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	376
8850	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	618
8851	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	99
8852	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	437
8853	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	471
8854	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	415
8855	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	342
8856	市区	新兴集镇15#变	10	400	180
8857	市区	新兴商行住宅楼	10	200	103
8858	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	413
8859	市区	三灶11#变	10	400	125
8860	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	459
8861	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	152
8862	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	505
8863	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	450
8864	市区	集镇10号变	10	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8865	市区	集镇11号变	10	400	243
8866	市区	集镇27#变	10	400	266
8867	市区	三灶7#变	10	200	74
8868	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	432
8869	市区	龙桥14#箱变	10	630	477
8870	市区	集镇5号变	10	200	86
8871	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	375
8872	市区	新永8#变	10	30	0
8873	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	394
8874	市区	集镇4#变	10	500	101
8875	市区	三灶15#变	10	400	107
8876	市区	集镇18号变	10	500	43
8877	市区	时杨14#配变	10	100	5
8878	市区	学富集镇23#配变	10	200	116
8879	市区	学富集镇33#配变	10	400	173
8880	市区	集镇20#配变	10	400	214
8881	市区	时杨9#配变	10	200	0
8882	市区	学富集镇10#配变	10	200	83
8883	市区	集镇19#配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8884	市区	集镇31号配变	10	400	214
8885	市区	蒋河12#配变	10	200	88
8886	市区	集镇6#配变	10	200	127
8887	市区	学富集镇14#配变	10	400	184
8888	市区	时杨12#配变	10	400	79
8889	市区	集镇8#配变	10	400	37
8890	市区	学富集镇13#配变	10	400	124
8891	市区	集镇32#配变	10	400	177
8892	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	311
8893	市区	集镇5#配变	10	100	48
8894	市区	时杨18#配变	10	200	81
8895	市区	10kV学东线学中9#配变	10	200	132
8896	市区	10kV学东线同港13#配变	10	200	53
8897	市区	10kV学东线时杨10#配变	10	400	142
8898	市区	10kV学东线时杨2#配变	10	200	119
8899	市区	10kV学东线白阳13#配变	10	200	71
8900	市区	10kV学东线白阳14#配变	10	200	75
8901	市区	10kV学东线时杨13#配变	10	200	125
8902	市区	10kV学东线白阳10#配变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8903	市区	10kV学东线白阳8#配变	10	200	53
8904	市区	10kV学东线时杨17#配变	10	200	111
8905	市区	10kV学东线白阳7#配变	10	200	88
8906	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	434
8907	市区	10kV学东线学中2#配变	10	200	92
8908	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	269
8909	市区	大洋四组S5箱变	10	630	290
8910	市区	黄海充电站4#	10	630	88
8911	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	248
8912	市区	滩涂2#S2	10	630	342
8913	市区	城区党校1#	10	400	201
8914	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	234
8915	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	247
8916	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	116
8917	市区	城区党校2#	10	400	184
8918	市区	盐城小学箱变	10	400	314
8919	市区	城区党校S4箱变	10	500	384
8920	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	129
8921	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8922	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	550
8923	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	398
8924	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	290
8925	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640
8926	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	550
8927	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	359
8928	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	444
8929	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	385
8930	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	185
8931	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	566
8932	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	315
8933	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	456
8934	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	420
8935	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	468
8936	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	420
8937	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640
8938	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	357
8939	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	367
8940	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8941	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	522
8942	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640
8943	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640
8944	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640
8945	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	333
8946	市区	盐东13#变	10	400	83
8947	市区	盐东8#变	10	400	193
8948	市区	南映22#变	10	200	146
8949	市区	高产4#变	10	200	108
8950	市区	南映24#变	10	200	143
8951	市区	盐海11#变	10	400	126
8952	市区	碧湖新苑主变	10	800	428
8953	市区	南映6#变	10	200	77
8954	市区	向阳家园1#主变	10	800	379
8955	市区	盐东3	10	315	131
8956	市区	盐东11#变	10	400	176
8957	市区	向阳家园2#主变	10	800	494
8958	市区	盐东9	10	400	102
8959	市区	盐东2#变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8960	市区	盐东6#变	10	400	196
8961	市区	黄海10#	10	400	91
8962	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	436
8963	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	468
8964	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	528
8965	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	546
8966	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	541
8967	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	451
8968	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	370
8969	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	545
8970	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	584
8971	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	402
8972	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	481
8973	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	390
8974	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	504
8975	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	599
8976	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	328
8977	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	596
8978	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8979	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	300
8980	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	579
8981	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	355
8982	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	330
8983	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	309
8984	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	179
8985	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	601
8986	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	406
8987	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	304
8988	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	333
8989	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	382
8990	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	532
8991	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	537
8992	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	594
8993	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	584
8994	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	280
8995	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	275
8996	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	371
8997	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
8998	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	395
8999	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	191
9000	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	213
9001	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	171
9002	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	191
9003	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	100
9004	市区	通榆S6箱变主变	10	500	141
9005	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	0
9006	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	64
9007	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	29
9008	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	284
9009	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	153
9010	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	271
9011	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	205
9012	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	412
9013	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	366
9014	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	399
9015	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	338
9016	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9017	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	383
9018	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	254
9019	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	48
9020	市区	虹鑫苑S2箱变主变	10	315	127
9021	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	622
9022	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	544
9023	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	508
9024	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	589
9025	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	612
9026	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	415
9027	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	626
9028	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	280
9029	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	640
9030	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	350
9031	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504
9032	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	337
9033	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	431
9034	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	526
9035	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9036	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	409
9037	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	241
9038	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	404
9039	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	350
9040	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	406
9041	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	438
9042	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	324
9043	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	593
9044	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	570
9045	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	328
9046	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	293
9047	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	312
9048	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	528
9049	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	398
9050	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	422
9051	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	443
9052	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	339
9053	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	318
9054	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9055	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	517
9056	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	460
9057	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	352
9058	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	379
9059	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	362
9060	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	312
9061	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	167
9062	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	469
9063	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	476
9064	市区	工业园12#变	10	400	0
9065	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	362
9066	市区	工业园17#变	10	400	0
9067	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	510
9068	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	342
9069	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	393
9070	市区	工业园6#变	10	400	120
9071	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	399
9072	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	354
9073	市区	民航3#箱变	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9074	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	449
9075	市区	美食街12#变	10	630	403
9076	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	505
9077	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	498
9078	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	354
9079	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	395
9080	市区	工业园16#变	10	315	13
9081	市区	工业园18#美变	10	500	57
9082	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	396
9083	市区	商业街1#箱变主变	10	630	503
9084	市区	民航1#箱变	10	630	296
9085	市区	民航2#箱变	10	630	258
9086	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	610
9087	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	295
9088	市区	工业园27#变	10	400	223
9089	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	302
9090	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	416
9091	市区	工业园11#变	10	400	57
9092	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	614

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9093	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	400
9094	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	264
9095	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	370
9096	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	409
9097	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	458
9098	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	390
9099	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	352
9100	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	206
9101	市区	华景园3#箱变	10	630	351
9102	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	357
9103	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	536
9104	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	282
9105	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	494
9106	市区	华景园S4箱变	10	800	480
9107	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	389
9108	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	444
9109	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	400
9110	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	448
9111	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9112	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	421
9113	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	471
9114	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	316
9115	市区	华景园5#箱变	10	630	150
9116	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	208
9117	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	218
9118	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	318
9119	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	580
9120	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	381
9121	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	282
9122	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	313
9123	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	361
9124	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	262
9125	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	301
9126	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	299
9127	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	282
9128	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	347
9129	市区	裕祥16#变	10	400	162
9130	市区	裕祥4#变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9131	市区	袁河12#变	10	200	71
9132	市区	裕祥10#变	10	200	109
9133	市区	裕祥2#变	10	200	56
9134	市区	袁河5#变	10	200	107
9135	市区	袁河7#变	10	200	109
9136	市区	袁河13#变	10	30	20
9137	市区	袁河1#变	10	200	50
9138	市区	裕祥12#变	10	200	77
9139	市区	裕祥3#变	10	200	38
9140	市区	袁河11#变	10	200	100
9141	市区	裕祥14#变	10	200	135
9142	市区	裕祥15#变	10	200	28
9143	市区	裕祥9#变	10	200	77
9144	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	342
9145	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	547
9146	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	420
9147	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	438
9148	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	562
9149	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9150	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	404
9151	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	610
9152	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	510
9153	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	640
9154	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	585
9155	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	456
9156	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	592
9157	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	620
9158	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	513
9159	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	358
9160	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	621
9161	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	468
9162	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	504
9163	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	489
9164	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	494
9165	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	580
9166	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	574
9167	市区	黄海1#变	10	400	21
9168	市区	黄海8#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9169	市区	东方嘉苑2#配电室4#变	10	800	420
9170	市区	东方嘉苑2#配电室2#变	10	800	340
9171	市区	黄海4#变	10	400	99
9172	市区	黄海6#变	10	400	29
9173	市区	黄海11#变	10	400	100
9174	市区	黄海7#变	10	400	0
9175	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	474
9176	市区	百安居1#箱变	10	630	302
9177	市区	东方嘉苑1#配电室2#变	10	800	330
9178	市区	黄海3#变	10	400	0
9179	市区	黄海12#主变	10	400	104
9180	市区	曙光3#变-	10	400	4
9181	市区	百安居2#箱变	10	630	339
9182	市区	盐海1#变	10	400	0
9183	市区	黄海2#变	10	315	57
9184	市区	曙光1#变	10	400	33
9185	市区	保税2#箱变S1	10	200	57
9186	市区	武林8#变	10	200	136
9187	市区	武林7#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9188	市区	宏心8#变	10	200	55
9189	市区	福兴16#变	10	200	116
9190	市区	福兴12#变	10	200	65
9191	市区	武林1#变	10	200	64
9192	市区	福兴6#变	10	400	130
9193	市区	福兴29#变	10	200	102
9194	市区	武林2#变	10	200	107
9195	市区	福兴11#变	10	200	124
9196	市区	江动宿舍S9箱变主变	10	630	443
9197	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	200
9198	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	263
9199	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	191
9200	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	283
9201	市区	伍佑集镇16#变	10	400	84
9202	市区	伍佑集镇3#变	10	400	133
9203	市区	伍佑安坤综合变	10	400	142
9204	市区	大桥公寓1#变	10	250	20
9205	市区	伍佑集镇23#变	10	400	123
9206	市区	伍佑集镇22#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9207	市区	伍佑集镇5#变	10	400	74
9208	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	16
9209	市区	伍佑集镇12#变	10	315	139
9210	市区	伍佑集镇20#变	10	400	126
9211	市区	伍佑集镇21#变	10	400	172
9212	市区	伍佑集镇15#变	10	400	188
9213	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	89
9214	市区	伍佑集镇30#变	10	400	138
9215	市区	洋桥8#变	10	400	229
9216	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	189
9217	市区	伍佑集镇24#变	10	400	155
9218	市区	伍佑集镇7#变	10	400	72
9219	市区	金溪苑	10	400	205
9220	市区	伍佑集镇17#变	10	400	106
9221	市区	珠溪花园1#变	10	500	214
9222	市区	洋桥7#变	10	400	169
9223	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	212
9224	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	304
9225	市区	配电工程处箱变主变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9226	市区	植物胶厂	10	400	188
9227	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	379
9228	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	357
9229	市区	检察院宿舍2#	10	315	82
9230	市区	供电北村2#	10	500	307
9231	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	256
9232	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	219
9233	市区	海龙组团	10	630	130
9234	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	353
9235	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	569
9236	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	417
9237	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	328
9238	市区	供电北村1#	10	500	255
9239	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	268
9240	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	279
9241	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	253
9242	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	411
9243	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	413
9244	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9245	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	378
9246	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	427
9247	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	267
9248	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	458
9249	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	468
9250	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	360
9251	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	456
9252	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	355
9253	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	407
9254	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	317
9255	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	325
9256	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	470
9257	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	454
9258	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	355
9259	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	331
9260	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	285
9261	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	425
9262	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	332
9263	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	418

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9264	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	455
9265	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	337
9266	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	516
9267	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	572
9268	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	302
9269	市区	星汇东方3#配电室3#主变	10	800	517
9270	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	544
9271	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	89
9272	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	389
9273	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	480
9274	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	320
9275	市区	星汇东方3#配电室1#主变	10	800	625
9276	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	327
9277	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	283
9278	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	366
9279	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	584
9280	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	581
9281	市区	星汇东方4#配电室1#主变	10	800	633
9282	市区	星汇东方4#配电室3#主变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9283	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	333
9284	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	334
9285	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	395
9286	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	326
9287	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	477
9288	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	349
9289	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	271
9290	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	292
9291	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	437
9292	市区	盐渎桥南1#箱变	10	400	296
9293	市区	廊桥北1#箱变主变	10	400	319
9294	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	318
9295	市区	新河小区3#配变	10	400	91
9296	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	376
9297	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	364
9298	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	258
9299	市区	平板厂6#	10	315	235
9300	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	310
9301	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9302	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	614
9303	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	601
9304	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	396
9305	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	355
9306	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	336
9307	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	472
9308	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	145
9309	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	483
9310	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	532
9311	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	401
9312	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	602
9313	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	414
9314	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	306
9315	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	526
9316	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	284
9317	市区	松江路充电站公变	10	400	290
9318	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	180
9319	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	128
9320	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	570

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9321	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	560
9322	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	384
9323	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	394
9324	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	629
9325	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	349
9326	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	288
9327	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	397
9328	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	350
9329	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	369
9330	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	377
9331	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	476
9332	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	329
9333	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	187
9334	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	302
9335	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	350
9336	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	412
9337	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	343
9338	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	159
9339	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9340	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	446
9341	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	340
9342	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	506
9343	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	538
9344	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	450
9345	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	266
9346	市区	凤城南苑1#配电室3#变压器	10	630	350
9347	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	311
9348	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	443
9349	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	499
9350	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	453
9351	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	428
9352	市区	10kV长凤线凤城南苑400kVA欧变	10	400	249
9353	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	563
9354	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	444
9355	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	493
9356	市区	凤城南苑1#配电室1#变压器	10	630	271
9357	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	468
9358	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9359	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	517
9360	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	329
9361	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	488
9362	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	447
9363	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	214
9364	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	479
9365	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	421
9366	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	353
9367	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	173
9368	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	370
9369	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	343
9370	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	377
9371	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	106
9372	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	200
9373	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	361
9374	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	316
9375	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	553
9376	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	325
9377	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9378	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	321
9379	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	320
9380	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	374
9381	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	411
9382	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	300
9383	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	435
9384	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	478
9385	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	325
9386	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	402
9387	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	325
9388	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	295
9389	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	367
9390	市区	平湖鹂墅4#配电室1#变	10	630	224
9391	市区	环保小镇1#变	10	800	532
9392	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	520
9393	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	278
9394	市区	低碳社区1#箱变	10	400	280
9395	市区	平湖鹂墅3#配电室1#变	10	630	385
9396	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9397	市区	平湖鹏墅1#开关站1#变	10	800	350
9398	市区	低碳社区2#箱变	10	400	65
9399	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	34
9400	市区	秦南秦兴3#变	10	200	15
9401	市区	秦南灯塔17#变	10	200	107
9402	市区	秦南东方红22#变	10	200	115
9403	市区	秦南东方红15#变	10	200	59
9404	市区	秦南东方红11#变	10	200	41
9405	市区	秦南东方红3#变	10	200	105
9406	市区	秦南东方红18#变	10	200	72
9407	市区	秦南秦兴16#变	10	100	46
9408	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	33
9409	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	111
9410	市区	秦南美满19#变	10	200	77
9411	市区	秦南东方红19#变	10	200	140
9412	市区	秦南东方红9#变	10	200	94
9413	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	123
9414	市区	秦南灯塔15#变	10	200	90
9415	市区	秦南秦兴18#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9416	市区	秦南东方红21#变	10	200	73
9417	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	35
9418	市区	秦南灯塔24#变	10	200	85
9419	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	81
9420	市区	秦南秦兴11#变	10	200	35
9421	市区	秦南灯塔21#变	10	200	74
9422	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	113
9423	市区	秦南秦兴21#变	10	200	65
9424	市区	秦南灯塔9#变	10	200	96
9425	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	39
9426	市区	秦南灯塔22#变	10	200	124
9427	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	168
9428	市区	秦南东方红16#变	10	200	74
9429	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	90
9430	市区	秦南美满8#变	10	200	87
9431	市区	秦南秦兴12#变	10	200	22
9432	市区	秦南东方红20#变	10	315	148
9433	市区	秦南东方红2#变	10	200	64
9434	市区	秦南灯塔19#变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9435	市区	秦南秦兴15#变	10	200	58
9436	市区	秦南灯塔16#变	10	200	76
9437	市区	秦南东方红1#变	10	200	103
9438	市区	秦南灯塔12#变	10	200	8
9439	市区	秦南东方红8#变	10	200	0
9440	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	52
9441	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	9
9442	市区	潘黄集镇10#变	10	400	79
9443	市区	潘黄跃进9#变	10	400	196
9444	市区	潘黄集镇11#变	10	315	0
9445	市区	兆泉花园1#箱变20219201001	10	400	157
9446	市区	潘黄华悦1#变	10	315	122
9447	市区	潘黄集镇6#变	10	400	82
9448	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	187
9449	市区	潘黄集镇16#变	10	315	0
9450	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	208
9451	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	0
9452	市区	潘黄集镇2#变	10	400	0
9453	市区	潘黄集镇4#变	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9454	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	52
9455	市区	潘黄集镇5#箱变	10	630	57
9456	市区	潘黄集镇27#变	10	400	0
9457	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	0
9458	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	97
9459	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	221
9460	市区	潘黄集镇29#变	10	400	118
9461	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	1
9462	市区	潘黄集镇7#变	10	400	108
9463	市区	潘黄跃进2#变	10	400	0
9464	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	174
9465	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	0
9466	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	304
9467	市区	潘黄集镇15#变	10	400	87
9468	市区	潘黄集镇32#变	10	400	129
9469	市区	潘黄集镇30#变	10	400	151
9470	市区	潘黄集镇8#变	10	400	7
9471	市区	潘黄集镇31#变	10	400	161
9472	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9473	市区	潘黄跃进4#变	10	400	70
9474	市区	潘黄集镇18#变	10	400	181
9475	市区	潘黄集镇17#变	10	400	83
9476	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	250
9477	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	200
9478	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	340
9479	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	320
9480	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	246
9481	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	306
9482	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	184
9483	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	526
9484	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	255
9485	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	357
9486	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	387
9487	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	393
9488	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	349
9489	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	297
9490	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	300
9491	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9492	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	255
9493	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	222
9494	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	321
9495	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	377
9496	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	536
9497	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	407
9498	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	316
9499	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	513
9500	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	361
9501	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	369
9502	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	103
9503	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	370
9504	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	371
9505	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	263
9506	市区	向滨线菜场1#欧变	10	630	336
9507	市区	洋湾18#变*	10	400	21
9508	市区	三尖1#变	10	400	0
9509	市区	洋湾10#变	10	200	31
9510	市区	洋湾2#变	10	400	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9511	市区	才坝9#变	10	400	150
9512	市区	龙碾18#变	10	200	18
9513	市区	盐中18#变	10	400	168
9514	市区	青墩集镇26#变	10	400	0
9515	市区	集镇22#变-	10	200	0
9516	市区	青墩集镇7#变	10	400	163
9517	市区	集镇18#变	10	400	0
9518	市区	盐中14#变-	10	200	0
9519	市区	洋湾19#变*	10	200	82
9520	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	438
9521	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	375
9522	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	394
9523	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	390
9524	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	470
9525	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	562
9526	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	354
9527	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	571
9528	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	482
9529	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9530	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	370
9531	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	371
9532	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	402
9533	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	343
9534	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	249
9535	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	318
9536	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	426
9537	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	380
9538	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	465
9539	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	383
9540	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	326
9541	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	442
9542	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	415
9543	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	476
9544	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	314
9545	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	404
9546	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	297
9547	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	463
9548	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	281

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9549	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	472
9550	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	297
9551	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	574
9552	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	368
9553	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	447
9554	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	555
9555	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	287
9556	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	565
9557	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	394
9558	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	420
9559	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	245
9560	市区	10kV新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	486
9561	市区	10kV新墩线苏源集团箱变主变	10	400	284
9562	市区	10kV新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	302
9563	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	431
9564	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	356
9565	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	424
9566	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	334
9567	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9568	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	429
9569	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	322
9570	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	334
9571	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	377
9572	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	428
9573	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	539
9574	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	341
9575	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	261
9576	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	380
9577	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	314
9578	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	250
9579	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	324
9580	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	440
9581	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	285
9582	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	405
9583	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	393
9584	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	474
9585	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	372
9586	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9587	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	458
9588	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	295
9589	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	340
9590	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	429
9591	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	408
9592	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	317
9593	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	299
9594	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	509
9595	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	479
9596	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	334
9597	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	483
9598	市区	文轩府1#配电室4#主变	10	800	640
9599	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	530
9600	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	306
9601	市区	沐成花园1#配电室1#主变	10	800	481
9602	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	367
9603	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	280
9604	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	596
9605	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9606	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	208
9607	市区	沐成花园3#配电室1#主变	10	800	640
9608	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	297
9609	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	485
9610	市区	沐成花园2#配电室1#主变	10	800	640
9611	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	462
9612	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	382
9613	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	380
9614	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	414
9615	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	175
9616	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	385
9617	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	486
9618	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	197
9619	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	424
9620	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	492
9621	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	423
9622	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	508
9623	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	417
9624	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9625	市区	东方绿苑配电室1#主变	10	1250	398
9626	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	239
9627	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	563
9628	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319
9629	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	245
9630	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	380
9631	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	449
9632	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	404
9633	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	552
9634	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	405
9635	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	442
9636	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	509
9637	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	484
9638	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	499
9639	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	594
9640	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	513
9641	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	551
9642	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	578
9643	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9644	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	412
9645	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	430
9646	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	496
9647	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	439
9648	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	558
9649	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	470
9650	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	536
9651	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	562
9652	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	497
9653	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	436
9654	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	414
9655	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	602
9656	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	315
9657	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	504
9658	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	530
9659	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	468
9660	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	556
9661	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	572
9662	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9663	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	571
9664	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	574
9665	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	557
9666	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	528
9667	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	550
9668	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	472
9669	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	569
9670	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	500
9671	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	515
9672	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	438
9673	市区	半岛花园3#变	10	800	342
9674	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	462
9675	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	521
9676	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	586
9677	市区	半岛花园1#变	10	800	401
9678	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	142
9679	市区	半岛花园3#配电室2#变.. 配电变压器	10	800	423
9680	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	591
9681	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9682	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	413
9683	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	518
9684	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	616
9685	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	564
9686	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	578
9687	市区	半岛花园3#配电室4#变.. 配电变压器	10	800	466
9688	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	542
9689	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	140
9690	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640
9691	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	271
9692	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	377
9693	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	461
9694	市区	潘黄何桥4#变	10	315	118
9695	市区	潘黄何桥9#变	10	400	217
9696	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	207
9697	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	215
9698	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	230
9699	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	569
9700	市区	师范1#	10	315	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9701	市区	三建宿舍	10	400	193
9702	市区	盐师S10	10	500	304
9703	市区	农行宿舍	10	315	50
9704	市区	清逸苑	10	500	31
9705	市区	师范2#	10	400	157
9706	市区	开发公司S11	10	500	155
9707	市区	经贸学校S14	10	630	350
9708	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	188
9709	市区	八菱S2	10	630	252
9710	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	93
9711	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	16
9712	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	459
9713	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	434
9714	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	417
9715	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	400
9716	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	539
9717	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	298
9718	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	338
9719	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9720	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	348
9721	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	0
9722	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	591
9723	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	492
9724	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	314
9725	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	320
9726	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	237
9727	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	614
9728	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	0
9729	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	467
9730	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	321
9731	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	390
9732	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	445
9733	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	251
9734	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	308
9735	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	342
9736	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	275
9737	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	340
9738	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9739	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640
9740	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	297
9741	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	421
9742	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	276
9743	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	379
9744	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	454
9745	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	418
9746	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	457
9747	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	418
9748	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	331
9749	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	311
9750	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	437
9751	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	403
9752	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	455
9753	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	424
9754	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	445
9755	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	469
9756	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	438
9757	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9758	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	384
9759	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	404
9760	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	280
9761	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	430
9762	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	309
9763	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	390
9764	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	454
9765	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	428
9766	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	440
9767	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	250
9768	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	444
9769	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	509
9770	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	388
9771	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	393
9772	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	345
9773	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	344
9774	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	441
9775	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	353
9776	市区	奥体壹号2#配电房1#主变	20	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9777	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	513
9778	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	327
9779	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	133
9780	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	622
9781	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	602
9782	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	280
9783	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	300
9784	市区	东科城北区2#配电室3#主变	10	800	576
9785	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	369
9786	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	458
9787	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	303
9788	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	544
9789	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	616
9790	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	362
9791	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	256
9792	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	393
9793	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	507
9794	市区	东科城北区2#配电室1#主变	10	800	594
9795	市区	新南2#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9796	市区	新南4#变	10	200	112
9797	市区	龙桥6#变	10	200	129
9798	市区	新场6#变	10	200	124
9799	市区	新场16#变	10	200	54
9800	市区	新场8#变	10	200	0
9801	市区	新场17#变	10	200	159
9802	市区	新场19#变	10	200	29
9803	市区	保税1#箱变S1	10	200	160
9804	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	512
9805	市区	界河5#	10	200	133
9806	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	455
9807	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	371
9808	市区	界河6#	10	160	119
9809	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	516
9810	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	535
9811	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	489
9812	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	419
9813	市区	潘黄新伙12#变	10	200	41
9814	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9815	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	401
9816	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	579
9817	市区	10kV明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	292
9818	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	394
9819	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	504
9820	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	573
9821	市区	衡泰S21箱变	10	630	183
9822	市区	10kV明城线开元路2#变	10	315	179
9823	市区	10kV明城线衡泰S23箱变	10	630	140
9824	市区	10kV明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	353
9825	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	627
9826	市区	10kV明城线文汇苑S2箱变	10	500	200
9827	市区	10kV明城线衡泰S22箱变	10	630	202
9828	市区	10kV明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	132
9829	市区	10kV明城线高力广场S25箱变	10	500	151
9830	市区	衡泰S24箱变	10	630	293
9831	市区	10kV明城线高力广场S26箱变	10	500	152
9832	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	605
9833	市区	10kV明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9834	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	436
9835	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	553
9836	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	440
9837	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	396
9838	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	260
9839	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	546
9840	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	474
9841	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	411
9842	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	418
9843	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	459
9844	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	298
9845	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	363
9846	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	335
9847	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	387
9848	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	395
9849	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	360
9850	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	382
9851	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	372
9852	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9853	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	443
9854	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	438
9855	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	423
9856	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	322
9857	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	394
9858	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	268
9859	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	309
9860	市区	北京苑2#	10	500	262
9861	市区	市教育局2#S1	10	630	402
9862	市区	市二房产S7	10	500	247
9863	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	412
9864	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	473
9865	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	127
9866	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	210
9867	市区	高级居民点1#公用变	10	315	63
9868	市区	长坝路公用变	10	400	158
9869	市区	长坝9#公用变	10	400	153
9870	市区	长坝路3#公用变	10	400	123
9871	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9872	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	544
9873	市区	市教育局S6	10	500	228
9874	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	420
9875	市区	长坝S17	10	630	243
9876	市区	长坝新村公用变	10	400	190
9877	市区	市二房产2#S20	10	500	170
9878	市区	长坝11#公用变	10	400	120
9879	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	564
9880	市区	静心园1#配电室1#主变	10	630	290
9881	市区	北京苑1#S16	10	630	104
9882	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	597
9883	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	266
9884	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	114
9885	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	0
9886	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	22
9887	市区	青龙华庄1#主变	10	630	336
9888	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	0
9889	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	253
9890	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9891	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	122
9892	市区	青龙华庄5#主变	10	630	256
9893	市区	青龙华庄3#主变	10	630	442
9894	市区	青龙华庄7#主变	10	630	351
9895	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	263
9896	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	78
9897	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	90
9898	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	421
9899	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	503
9900	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	217
9901	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	238
9902	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	500
9903	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0
9904	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	79
9905	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	237
9906	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	514
9907	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	508
9908	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	575
9909	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9910	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	524
9911	市区	金大洋生活广场4#配电室1#主变	10	630	504
9912	市区	机管局1#公用变	10	400	5678
9913	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	593
9914	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	593
9915	市区	金大洋生活广场2#配电室1#主变	10	800	640
9916	市区	金大洋生活广场1#配电室1#主变	10	800	640
9917	市区	世纪大道7#公用变	10	400	235
9918	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	542
9919	市区	世纪大道6#公用变	10	315	0
9920	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	435
9921	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	571
9922	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	578
9923	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	546
9924	市区	世纪大道5#公用变	10	400	168
9925	市区	交通站公用变	10	400	170
9926	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	474
9927	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	584
9928	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9929	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	558
9930	市区	开元路3#公用变	10	400	182
9931	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	78
9932	市区	10KV依云香溪配电室4#主变	10	1000	565
9933	市区	10KV依云香溪配电室2#主变	10	1000	444
9934	市区	开元路4#公用变	10	400	295
9935	市区	依云香溪1#欧变	10	250	120
9936	市区	10KV新区线中马S1箱变	10	630	158
9937	市区	10KV依云香溪配电室3#主变	10	1000	462
9938	市区	10kV长创线合兴公用变	10	315	117
9939	市区	供电智库箱变	10	630	353
9940	市区	10KV依云香溪配电室1#主变	10	1000	420
9941	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	330
9942	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	410
9943	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	337
9944	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	386
9945	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	201
9946	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	416
9947	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9948	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	366
9949	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	463
9950	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	280
9951	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	375
9952	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	277
9953	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	379
9954	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	408
9955	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	287
9956	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	355
9957	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	310
9958	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	394
9959	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	288
9960	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	333
9961	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	388
9962	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	349
9963	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	415
9964	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	452
9965	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	432
9966	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9967	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	369
9968	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	304
9969	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	373
9970	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	430
9971	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	345
9972	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	355
9973	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	471
9974	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	200
9975	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	445
9976	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	357
9977	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	459
9978	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	273
9979	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	316
9980	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	422
9981	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	421
9982	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	275
9983	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	339
9984	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	153
9985	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
9986	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	412
9987	市区	蔡尖7#	10	200	100
9988	市区	凤鸣缙香5#配电室2#主变	10	800	341
9989	市区	凤鸣缙香7#配电室2#主变	10	800	337
9990	市区	凤鸣缙香2#配电室4#主变	10	800	437
9991	市区	10kV世夏线民富2#箱变	10	400	228
9992	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	340
9993	市区	凤鸣缙香7#配电室4#主变	10	800	290
9994	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	279
9995	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	274
9996	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	351
9997	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	380
9998	市区	凤鸣缙香4#配电室2#主变	10	800	485
9999	市区	凤鸣缙香6#配电室4#主变	10	630	69
10000	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	302
10001	市区	凤鸣缙香3#配电室2#主变	10	800	474
10002	市区	凤鸣缙香开关站2#主变	10	800	304
10003	市区	凤鸣缙香6#配电室2#主变	10	630	244
10004	市区	凤鸣缙香1#配电室4#主变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10005	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	378
10006	市区	凤鸣缙香2#配电室2#主变	10	800	470
10007	市区	凤鸣缙香1#配电室2#主变	10	800	437
10008	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	435
10009	市区	凤鸣缙香3#开关站2#主变	10	630	254
10010	市区	凤鸣缙香3#配电室4#主变	10	800	541
10011	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	435
10012	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	555
10013	市区	凤鸣缙香4#配电室4#主变	10	800	490
10014	市区	凤鸣缙香2#开关站2#主变	10	800	401
10015	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	377
10016	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	343
10017	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	701
10018	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	370
10019	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	753
10020	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	323
10021	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	604
10022	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	753
10023	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	633

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10024	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	488
10025	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	220
10026	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	31
10027	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	333
10028	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	384
10029	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	410
10030	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	358
10031	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	420
10032	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	499
10033	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	755
10034	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	259
10035	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	241
10036	市区	万户新村10#S2	10	500	126
10037	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	247
10038	市区	朝阳新村2#	10	315	0
10039	市区	城区开发10#	10	400	94
10040	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	503
10041	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	243
10042	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10043	市区	盐都县房产公司	10	630	235
10044	市区	杏溪花苑S3	10	800	302
10045	市区	城区开发7#	10	400	127
10046	市区	城区开发3#	10	400	169
10047	市区	朝阳新村4#	10	400	0
10048	市区	朝阳新村3#	10	315	143
10049	市区	计量局S7	10	500	167
10050	市区	城区开发12#	10	400	153
10051	市区	城区开发5#	10	400	111
10052	市区	朝阳北村4#	10	400	204
10053	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	270
10054	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	328
10055	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	324
10056	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	321
10057	市区	二墩一组箱变主变	10	630	278
10058	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	176
10059	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	348
10060	市区	新墩南小区4#变	10	400	153
10061	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10062	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	406
10063	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	419
10064	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	401
10065	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	159
10066	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	455
10067	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	327
10068	市区	三墩六组变	10	315	230
10069	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	329
10070	市区	新墩南小区2#变	10	315	82
10071	市区	二墩二组变	10	315	212
10072	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	172
10073	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	282
10074	市区	新墩南小区1#变	10	315	52
10075	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	233
10076	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	269
10077	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	410
10078	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	269
10079	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	278
10080	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10081	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	261
10082	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	76
10083	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	458
10084	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	473
10085	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	366
10086	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	523
10087	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	565
10088	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	470
10089	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	509
10090	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	430
10091	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	524
10092	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	484
10093	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	424
10094	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	517
10095	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	336
10096	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	435
10097	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	491
10098	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	458
10099	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10100	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	341
10101	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	248
10102	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	350
10103	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	277
10104	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	1
10105	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	404
10106	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	429
10107	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	299
10108	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	362
10109	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	195
10110	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	184
10111	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	185
10112	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	360
10113	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	394
10114	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	590
10115	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	348
10116	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	261
10117	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	382
10118	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10119	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	439
10120	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	217
10121	市区	月康30#变.	10	400	60
10122	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	315
10123	市区	龙庙4#变	10	200	58
10124	市区	方向35#变	10	200	89
10125	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	452
10126	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	448
10127	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	345
10128	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	275
10129	市区	方向16#变-	10	200	57
10130	市区	龙庙9#变新	10	200	24
10131	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	368
10132	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	303
10133	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	395
10134	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	434
10135	市区	方向30#变	10	200	32
10136	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	417
10137	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10138	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	52
10139	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	192
10140	市区	潘黄集镇34#变	10	400	19
10141	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	290
10142	市区	潘黄集镇9#变	10	400	65
10143	市区	集镇39#变	10	400	100
10144	市区	杨坝13#变	10	400	0
10145	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	306
10146	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	357
10147	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	47
10148	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	324
10149	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	158
10150	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	116
10151	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	94
10152	市区	前进8#变	10	315	96
10153	市区	前进9#变	10	200	59
10154	市区	前进13#变压器	10	400	96
10155	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	295
10156	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10157	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	261
10158	市区	前进15#变	10	400	159
10159	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	213
10160	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	338
10161	市区	杨坝15#变压器	10	500	182
10162	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	241
10163	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	272
10164	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	0
10165	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	374
10166	市区	10kV佳荣线/10kV向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	443
10167	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	450
10168	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	354
10169	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	410
10170	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	285
10171	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	396
10172	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	632
10173	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	638
10174	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	425
10175	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	590

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10176	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	340
10177	市区	10kV佳荣线/10kV向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	428
10178	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	385
10179	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	468
10180	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	427
10181	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	279
10182	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	609
10183	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	409
10184	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	348
10185	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	455
10186	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	325
10187	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	480
10188	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	414
10189	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	270
10190	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	428
10191	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	325
10192	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	266
10193	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	408
10194	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10195	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	416
10196	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504
10197	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	484
10198	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	486
10199	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	499
10200	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	424
10201	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	410
10202	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	426
10203	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	437
10204	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	436
10205	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	420
10206	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	420
10207	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	482
10208	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	182
10209	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	403
10210	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	395
10211	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	386
10212	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	472
10213	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	487

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10214	市区	联盟20#变	10	200	51
10215	市区	集中居住区15#箱变	10	400	54
10216	市区	联盟13#杆上配变	10	200	45
10217	市区	联盟7#杆上配变	10	200	59
10218	市区	三里29#变	10	400	0
10219	市区	联盟21#变	10	400	300
10220	市区	联盟2#变	10	200	33
10221	市区	集中居住区14#箱变	10	630	317
10222	市区	联盟22#变	10	200	89
10223	市区	集中居住区13#箱变	10	630	345
10224	市区	联盟14#变	10	200	104
10225	市区	三里23	10	200	145
10226	市区	永新路5#变	10	200	103
10227	市区	集中居住区16#箱变	10	400	185
10228	市区	路灯变	10	200	138
10229	市区	镇西7#变	10	400	75
10230	市区	市政配电室2#主变	10	800	447
10231	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	307
10232	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10233	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	294
10234	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	320
10235	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	296
10236	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	317
10237	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	444
10238	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	264
10239	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	470
10240	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	477
10241	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	348
10242	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	240
10243	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	468
10244	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	294
10245	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	318
10246	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	213
10247	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	421
10248	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	471
10249	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	420
10250	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	481
10251	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10252	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	336
10253	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	389
10254	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	440
10255	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	305
10256	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	369
10257	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	494
10258	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	474
10259	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	478
10260	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	468
10261	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	246
10262	市区	10kV紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	378
10263	市区	鑫业家园北区充电桩1#箱变	10	630	100
10264	市区	10kV紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	242
10265	市区	10kV紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	106
10266	市区	10kV紫兴线建行主变	10	630	137
10267	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	0
10268	市区	10kV紫兴线华荣房产美变	10	315	169
10269	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	0
10270	市区	10kV紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10271	市区	10kV紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	332
10272	市区	10kV紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	77
10273	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	501
10274	市区	10kV紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	28
10275	市区	鑫业家园北区充电桩2#箱变	10	630	197
10276	市区	10kV紫兴线交校箱变	10	315	252
10277	市区	10kV紫兴线日野S9箱变	10	500	108
10278	市区	10kV紫兴线日野2#S15箱变	10	500	269
10279	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	452
10280	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	463
10281	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	468
10282	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	334
10283	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	471
10284	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	394
10285	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	351
10286	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	468
10287	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	446
10288	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	266
10289	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10290	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	414
10291	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	435
10292	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	322
10293	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	196
10294	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	296
10295	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	455
10296	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	463
10297	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	242
10298	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	441
10299	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	371
10300	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	351
10301	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	378
10302	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	501
10303	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	287
10304	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	365
10305	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	344
10306	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	394
10307	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	474
10308	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10309	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	468
10310	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	381
10311	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	426
10312	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	267
10313	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	385
10314	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	374
10315	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	375
10316	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	467
10317	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	435
10318	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	345
10319	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	293
10320	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	473
10321	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	578
10322	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	222
10323	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	380
10324	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	412
10325	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	433
10326	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	471
10327	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10328	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	470
10329	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	627
10330	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	368
10331	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	412
10332	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	397
10333	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	324
10334	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	498
10335	市区	10kV佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	160
10336	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	321
10337	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	336
10338	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	481
10339	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	441
10340	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	422
10341	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	469
10342	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	400
10343	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	461
10344	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	499
10345	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	476
10346	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10347	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	497
10348	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	530
10349	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	447
10350	市区	名望府充电桩欧变	10	400	278
10351	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	309
10352	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	404
10353	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	350
10354	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	461
10355	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	509
10356	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	491
10357	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	429
10358	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	425
10359	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	506
10360	市区	10kV乔逸线/10kV高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	450
10361	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	388
10362	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	427
10363	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	261
10364	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	399
10365	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10366	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	492
10367	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	519
10368	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	416
10369	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	462
10370	市区	高架停车场5#箱变	10	630	153
10371	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	350
10372	市区	高架停车场3#箱变	10	630	66
10373	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	500
10374	市区	高架停车场1#箱变	10	630	206
10375	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	320
10376	市区	高架停车场6#箱变	10	630	150
10377	市区	高架停车场4#箱变	10	630	210
10378	市区	高架停车场2#箱变	10	400	22
10379	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	468
10380	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	478
10381	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	452
10382	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	501
10383	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	441
10384	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10385	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	362
10386	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	108
10387	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	539
10388	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	580
10389	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	318
10390	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	396
10391	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	607
10392	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	388
10393	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	573
10394	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	532
10395	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	337
10396	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	468
10397	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	612
10398	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	488
10399	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	561
10400	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	459
10401	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	484
10402	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	602
10403	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10404	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	477
10405	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	438
10406	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	522
10407	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	428
10408	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	417
10409	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	502
10410	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	514
10411	市区	和光尘樾1#配电室2#主变	10	800	598
10412	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	419
10413	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	342
10414	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	383
10415	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	422
10416	市区	碧桂园二期2#配电室2主变配电变压器	10	630	272
10417	市区	和光尘樾1#配电室4#主变	10	800	599
10418	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	599
10419	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	394
10420	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	286
10421	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	534
10422	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10423	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	192
10424	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	193
10425	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	318
10426	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	470
10427	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	210
10428	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	182
10429	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	535
10430	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	181
10431	市区	新洋26#变	10	400	217
10432	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	407
10433	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	317
10434	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	91
10435	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	393
10436	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	202
10437	市区	双园五巷2#公用变	10	400	136
10438	市区	双元12#	10	400	132
10439	市区	城区开发2#变	10	400	135
10440	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	394
10441	市区	双元5#	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10442	市区	双元2#公用变	10	400	49
10443	市区	文峰派出所	10	400	18
10444	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	352
10445	市区	双园7#	10	400	97
10446	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	453
10447	市区	机床厂1#	10	400	127
10448	市区	双园1#	10	400	32
10449	市区	双元3#	10	400	143
10450	市区	城区开发13#	10	315	80
10451	市区	庆中1#	10	400	131
10452	市区	双园6#	10	400	89
10453	市区	拆迁配套公司	10	630	173
10454	市区	庆中2#	10	315	0
10455	市区	正泰置业1#	10	630	168
10456	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	437
10457	市区	庆中3#	10	400	110
10458	市区	正泰置业2#	10	630	170
10459	市区	双元13#	10	400	116
10460	市区	双园五巷公用变	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10461	市区	双元6#	10	400	238
10462	市区	双元10#	10	400	71
10463	市区	悦心园3#箱变主变	10	630	350
10464	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	8
10465	市区	工行宿舍	10	315	78
10466	市区	庆中4#	10	400	100
10467	市区	城区开发1#	10	400	95
10468	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	447
10469	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	483
10470	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	469
10471	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	491
10472	市区	太极大厦2#S12	10	630	333
10473	市区	粮库1#变	10	400	214
10474	市区	沿河S6	10	500	380
10475	市区	沿河S5箱变	10	315	58
10476	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	528
10477	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	221
10478	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	322
10479	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10480	市区	盐都工贸	10	630	156
10481	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	407
10482	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	412
10483	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	433
10484	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	181
10485	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	228
10486	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	403
10487	市区	广安大厦S4箱变	10	500	210
10488	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	384
10489	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	442
10490	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	326
10491	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	630
10492	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	273
10493	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	638
10494	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	337
10495	市区	潘黄兴民2#变	10	200	126
10496	市区	潘黄兴民1#变	10	200	2
10497	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	570
10498	市区	潘黄兴民3#变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10499	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	516
10500	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	448
10501	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	394
10502	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	376
10503	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	405
10504	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	274
10505	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	463
10506	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	407
10507	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	465
10508	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	392
10509	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	494
10510	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	256
10511	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	413
10512	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	409
10513	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	370
10514	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	401
10515	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	556
10516	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	437
10517	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10518	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	448
10519	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	315
10520	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	331
10521	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	491
10522	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	510
10523	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	374
10524	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	395
10525	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	426
10526	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	441
10527	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	432
10528	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	246
10529	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	369
10530	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	524
10531	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	376
10532	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	174
10533	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	188
10534	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	430
10535	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	87
10536	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10537	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	298
10538	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	257
10539	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	427
10540	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	326
10541	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	478
10542	市区	甘露2#变	10	200	125
10543	市区	同心6#变	10	200	131
10544	市区	甘露4#变	10	200	141
10545	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	496
10546	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	509
10547	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	497
10548	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	449
10549	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	549
10550	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	415
10551	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	469
10552	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	499
10553	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	416
10554	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	453
10555	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10556	市区	甘露17#变	10	200	85
10557	市区	同心7#变	10	200	122
10558	市区	同心3#变	10	200	136
10559	市区	同心10#变	10	200	120
10560	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	474
10561	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	223
10562	市区	盐湾12#主变	10	630	234
10563	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	110
10564	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	450
10565	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	297
10566	市区	盐湾22#箱变	10	630	305
10567	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	465
10568	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	115
10569	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	161
10570	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	373
10571	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	275
10572	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	320
10573	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	415
10574	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	407

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10575	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	290
10576	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	434
10577	市区	和光尘樾1#配电室1#主变	10	800	554
10578	市区	和光尘樾1#配电室3#主变	10	800	589
10579	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	271
10580	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	279
10581	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	197
10582	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	342
10583	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	136
10584	市区	秦南亭湖13#变	10	200	66
10585	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	112
10586	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	23
10587	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	92
10588	市区	秦南亭湖12#变	10	200	80
10589	市区	秦南灯塔20#变	10	200	113
10590	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	228
10591	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	249
10592	市区	秦南灯塔25#变	10	200	124
10593	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10594	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	171
10595	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640
10596	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640
10597	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	189
10598	市区	秦南灯塔23#变	10	200	9
10599	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	15
10600	市区	秦南集镇42#变	10	400	106
10601	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	149
10602	市区	秦南集镇41#变	10	400	32
10603	市区	秦南集镇27#变	10	200	57
10604	市区	秦南亭湖2#变	10	200	8
10605	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	59
10606	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	56
10607	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	79
10608	市区	秦南亭湖15#变	10	400	243
10609	市区	秦南灯塔2#变	10	200	24
10610	市区	秦南亭湖11#变	10	400	255
10611	市区	秦南灯塔26#变	10	200	128
10612	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10613	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	303
10614	市区	秦南亭湖14#变	10	400	204
10615	市区	秦南孙伙11#变	10	200	86
10616	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	63
10617	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	0
10618	市区	秦南关陈16#变	10	400	186
10619	市区	秦南关陈21#变	10	400	0
10620	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	74
10621	市区	秦南孙伙10#变	10	200	83
10622	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	21
10623	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	167
10624	市区	秦南孙伙13#变	10	400	186
10625	市区	秦南关陈17#变	10	315	0
10626	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	81
10627	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	72
10628	市区	秦南关陈3#变	10	200	43
10629	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	222
10630	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	379
10631	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10632	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	326
10633	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	410
10634	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	217
10635	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	436
10636	市区	10kV佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	109
10637	市区	10kV佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	212
10638	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	466
10639	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	395
10640	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	342
10641	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	422
10642	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	322
10643	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	290
10644	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	400
10645	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	355
10646	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	327
10647	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	387
10648	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	296
10649	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504
10650	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10651	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	228
10652	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	296
10653	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	296
10654	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	284
10655	市区	凤洋17#变	10	400	6
10656	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	161
10657	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	395
10658	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	380
10659	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	275
10660	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	433
10661	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	279
10662	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	403
10663	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	424
10664	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	429
10665	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	458
10666	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	451
10667	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	430
10668	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	476
10669	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	417

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10670	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	416
10671	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	473
10672	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	551
10673	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	478
10674	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	459
10675	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	406
10676	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	545
10677	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	412
10678	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	531
10679	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	379
10680	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	425
10681	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	319
10682	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	426
10683	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	299
10684	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	443
10685	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	301
10686	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	399
10687	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	329
10688	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10689	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	423
10690	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	371
10691	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	285
10692	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	273
10693	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	309
10694	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	309
10695	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	403
10696	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	378
10697	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	612
10698	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	362
10699	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	396
10700	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	499
10701	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	462
10702	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	235
10703	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	360
10704	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	425
10705	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	356
10706	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	402
10707	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10708	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	53
10709	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	470
10710	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	172
10711	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	132
10712	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	398
10713	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	495
10714	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	119
10715	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	456
10716	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	404
10717	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	114
10718	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	88
10719	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	0
10720	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	492
10721	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	195
10722	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	9
10723	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	159
10724	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	209
10725	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	494
10726	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10727	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	443
10728	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	576
10729	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	346
10730	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	254
10731	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	475
10732	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	365
10733	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	372
10734	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	138
10735	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	317
10736	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	202
10737	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	442
10738	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	421
10739	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	275
10740	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	426
10741	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	443
10742	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	536
10743	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	314
10744	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	376
10745	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10746	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	510
10747	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	394
10748	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	485
10749	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	491
10750	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	407
10751	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	424
10752	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	611
10753	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	429
10754	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	462
10755	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	443
10756	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	462
10757	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	413
10758	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	356
10759	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	382
10760	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	353
10761	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	430
10762	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	519
10763	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	315
10764	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10765	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	391
10766	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	605
10767	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	276
10768	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	267
10769	市区	10kV金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	381
10770	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	391
10771	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	259
10772	市区	10kV家苑线/10kV金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	431
10773	市区	10kV金庭线印象S1欧变	10	630	257
10774	市区	10kV金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	395
10775	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	374
10776	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	426
10777	市区	10kV金庭线印象S5欧变	10	500	179
10778	市区	10kV金庭线印象S2欧变	10	500	170
10779	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	375
10780	市区	绍林4#变	10	200	126
10781	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	273
10782	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	324
10783	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10784	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	234
10785	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	381
10786	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	389
10787	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	575
10788	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	482
10789	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	474
10790	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	350
10791	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	323
10792	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	489
10793	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	434
10794	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	291
10795	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	304
10796	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	362
10797	市区	10kV聚贤线未来城1#箱变	10	400	298
10798	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	544
10799	市区	10kV聚贤线伍西14#变	10	200	142
10800	市区	潘黄益丰1#变	10	200	61
10801	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	536
10802	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	596

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10803	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	639
10804	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	570
10805	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	607
10806	市区	伍西4#欧变	10	400	248
10807	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	562
10808	市区	10kV聚贤线伍西15#变	10	200	124
10809	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	582
10810	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	187
10811	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	338
10812	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	193
10813	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	263
10814	市区	头灶17#变	10	315	59
10815	市区	虹越豪庭1#箱变	10	630	247
10816	市区	虹越豪庭2#箱变	10	630	222
10817	市区	头灶中心村1#变	10	400	161
10818	市区	月康26#变-	10	200	31
10819	市区	头灶29#变	10	200	0
10820	市区	新世家开关站2#主变	10	800	503
10821	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	505

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10822	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	417
10823	市区	张庄集镇13#变	10	400	107
10824	市区	集镇7#箱变	10	400	227
10825	市区	集镇3#箱式变	10	400	200
10826	市区	东华置业公变	10	250	102
10827	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	349
10828	市区	华西苑小区变05001	10	630	292
10829	市区	成庄11#变	10	200	134
10830	市区	集镇14#变012	10	200	94
10831	市区	江南名苑2#主变	10	630	384
10832	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	498
10833	市区	集镇6#箱变	10	400	196
10834	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	512
10835	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	439
10836	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	468
10837	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	448
10838	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	83
10839	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	564
10840	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10841	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	496
10842	市区	江南名苑4#主变	10	630	387
10843	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	432
10844	市区	张庄建业路变	10	400	234
10845	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	498
10846	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	486
10847	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	482
10848	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	551
10849	市区	万胜16#变	10	200	130
10850	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	490
10851	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	456
10852	市区	玉新小区3#变	10	400	34
10853	市区	万胜15#变	10	400	296
10854	市区	玉新小区1#变	10	400	121
10855	市区	玉新小区4#欧变	10	400	6
10856	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	437
10857	市区	玉新小区2#变	10	400	64
10858	市区	万胜西公用变	10	400	305
10859	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10860	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	441
10861	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	482
10862	市区	万胜11#变	10	400	23
10863	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	277
10864	市区	玉新小区4#变	10	100	61
10865	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	526
10866	市区	10KV天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	588
10867	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	461
10868	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	439
10869	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	379
10870	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	613
10871	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	456
10872	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	386
10873	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	413
10874	市区	10KV天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	389
10875	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	376
10876	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	376
10877	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	407
10878	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	330

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10879	市区	神洲豪苑1#配电室2#主变	10	800	467
10880	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	408
10881	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	582
10882	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	374
10883	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	424
10884	市区	10KV天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	540
10885	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	341
10886	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	470
10887	市区	10KV天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	491
10888	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	434
10889	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	422
10890	市区	神洲豪苑1#配电室4#主变	10	800	490
10891	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	432
10892	市区	10KV天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	455
10893	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	211
10894	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	383
10895	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	325
10896	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	358
10897	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10898	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	311
10899	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	389
10900	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	372
10901	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	459
10902	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	239
10903	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	323
10904	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	456
10905	市区	绿地翠庭3#变	10	800	628
10906	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	364
10907	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	392
10908	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	499
10909	市区	绿地翠庭1#变	10	800	600
10910	市区	平湖鹂墅4#配电室2#变	10	630	390
10911	市区	平湖鹂墅3#配电室2#变	10	630	357
10912	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	239
10913	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	408
10914	市区	环保小镇2#变	10	800	556
10915	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	536
10916	市区	平湖鹂墅1#开关站2#变	10	800	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10917	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	586
10918	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	506
10919	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	516
10920	市区	馨港雅居1#配电室3#主变	10	630	355
10921	市区	馨港雅居1#配电室1#主变	10	630	348
10922	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	490
10923	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	358
10924	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	535
10925	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	596
10926	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	349
10927	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	283
10928	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	327
10929	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	361
10930	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	378
10931	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	518
10932	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	399
10933	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	35
10934	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	346
10935	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10936	市区	潘黄益丰12变	10	200	143
10937	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	388
10938	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	48
10939	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	324
10940	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	391
10941	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	422
10942	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	498
10943	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	33
10944	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	143
10945	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	443
10946	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	507
10947	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	269
10948	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	43
10949	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	449
10950	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	140
10951	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	471
10952	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	382
10953	市区	大庆新村5#公用变	10	315	147
10954	市区	大庆新村1#公用变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10955	市区	大庆新村4#公用变	10	400	102
10956	市区	盐南浴室1#	10	315	195
10957	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	418
10958	市区	干休所2#	10	500	210
10959	市区	亭湖幼儿园S4主变	10	500	197
10960	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	266
10961	市区	报社宿舍公用变	10	400	154
10962	市区	干休所	10	500	263
10963	市区	大庆新村6#	10	630	217
10964	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	374
10965	市区	大庆新村3#公用变	10	315	77
10966	市区	盐南浴室2#	10	315	106
10967	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	462
10968	市区	大庆新村2#公用变	10	315	49
10969	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	457
10970	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	391
10971	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	277
10972	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	460
10973	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10974	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	429
10975	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	496
10976	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	490
10977	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	326
10978	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	494
10979	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	466
10980	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	429
10981	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	507
10982	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	481
10983	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	420
10984	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	382
10985	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	437
10986	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	342
10987	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	440
10988	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	412
10989	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	549
10990	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	320
10991	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	463
10992	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
10993	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	451
10994	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	302
10995	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	486
10996	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	372
10997	市区	新丰小区5#	10	400	29
10998	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	397
10999	市区	新丰小区6#公变	10	400	320
11000	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	293
11001	市区	中意房产4#美变	10	500	0
11002	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	291
11003	市区	新民5#	10	400	304
11004	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	399
11005	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	330
11006	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	358
11007	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	569
11008	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	269
11009	市区	新丰小区3#S1	10	500	58
11010	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	301
11011	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11012	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	334
11013	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	341
11014	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	232
11015	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	316
11016	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	336
11017	市区	新丰小区2#S2	10	500	37
11018	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	342
11019	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	228
11020	市区	新丰小区1#S3	10	500	35
11021	市区	东方绿苑配电室2#主变	10	1250	138
11022	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	448
11023	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	432
11024	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	394
11025	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	207
11026	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	416
11027	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	438
11028	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	297
11029	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	269
11030	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	323

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11031	市区	新民8#变	10	400	263
11032	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	428
11033	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	333
11034	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	204
11035	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	153
11036	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	0
11037	市区	温馨S14箱变主变	10	500	81
11038	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	375
11039	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	73
11040	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	37
11041	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	124
11042	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	359
11043	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	479
11044	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	128
11045	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	74
11046	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	416
11047	市区	温馨S15箱变主变	10	500	46
11048	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	202
11049	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11050	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	184
11051	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	63
11052	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	152
11053	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	289
11054	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	229
11055	市区	温馨S13箱变主变	10	630	249
11056	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	278
11057	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	352
11058	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	204
11059	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	73
11060	市区	农垦宿舍	10	400	144
11061	市区	农民街5#公用变	10	400	229
11062	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	425
11063	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	0
11064	市区	农民街1#	10	400	112
11065	市区	农垦宿舍3#	10	400	88
11066	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	591
11067	市区	农民街3#	10	400	320
11068	市区	中环集团箱变	10	500	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11069	市区	农民街4#	10	400	226
11070	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	114
11071	市区	阳光花园北S2箱变	10	400	144
11072	市区	农民街10#公用变	10	400	5
11073	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	164
11074	市区	农民街6#公用变	10	400	230
11075	市区	隆盛1#	10	630	273
11076	市区	五星18#变	10	500	381
11077	市区	隆盛2#	10	630	118
11078	市区	大星七组1#	10	315	238
11079	市区	五星8#	10	400	286
11080	市区	大星七组2#	10	315	252
11081	市区	东进3#美变	10	400	100
11082	市区	大星7#	10	400	296
11083	市区	大星5#	10	400	303
11084	市区	大星17#变	10	400	315
11085	市区	隆盛3#	10	400	132
11086	市区	大星12#	10	400	283
11087	市区	大星16#	10	400	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11088	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	422
11089	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	421
11090	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	482
11091	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	416
11092	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	280
11093	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	414
11094	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	412
11095	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	308
11096	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	426
11097	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	332
11098	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	429
11099	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	533
11100	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	385
11101	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	226
11102	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	363
11103	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	505
11104	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	472
11105	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	349
11106	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11107	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	491
11108	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	384
11109	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	420
11110	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	544
11111	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	457
11112	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	640
11113	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	185
11114	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	398
11115	市区	大李6#配变	10	200	89
11116	市区	大李9#变	10	200	40
11117	市区	万家7#变.	10	200	72
11118	市区	龙冈万家8#配变	10	200	50
11119	市区	大李2#配变	10	200	62
11120	市区	大李7#配变	10	200	28
11121	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	20
11122	市区	大李11#变	10	200	40
11123	市区	大李5#配变	10	200	97
11124	市区	大李10#配变	10	200	30
11125	市区	大李4#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11126	市区	大李13#变	10	200	106
11127	市区	乔庄1#配变	10	200	71
11128	市区	大李1#配变	10	200	108
11129	市区	大李8#变	10	200	23
11130	市区	万家3#变.	10	250	145
11131	市区	大李3#配变	10	200	53
11132	市区	乔庄14#配变	10	200	160
11133	市区	郊校S8	10	500	265
11134	市区	北港S5	10	500	257
11135	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	516
11136	市区	郊区党校2#	10	315	0
11137	市区	郊区党校3#	10	400	320
11138	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	267
11139	市区	拆迁配套美变	10	630	121
11140	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	340
11141	市区	纺南新村2#S10	10	160	91
11142	市区	盐南	10	630	258
11143	市区	北港2#	10	315	38
11144	市区	郊区党校4#	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11145	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	542
11146	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	277
11147	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	227
11148	市区	北港1#	10	400	46
11149	市区	郊区党校1#	10	400	70
11150	市区	盛景天城1#S1	10	500	251
11151	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	441
11152	市区	捷顺	10	400	285
11153	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	430
11154	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	284
11155	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	533
11156	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	452
11157	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	479
11158	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	236
11159	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	523
11160	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	507
11161	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	448
11162	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	533
11163	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11164	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	481
11165	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	457
11166	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	261
11167	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	488
11168	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	428
11169	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	340
11170	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	384
11171	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	364
11172	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	296
11173	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	431
11174	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	416
11175	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	457
11176	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	352
11177	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	443
11178	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	388
11179	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	314
11180	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	419
11181	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	355
11182	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11183	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	546
11184	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	433
11185	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	411
11186	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	462
11187	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	491
11188	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	437
11189	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	480
11190	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	456
11191	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	414
11192	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	360
11193	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	478
11194	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	277
11195	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	325
11196	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	487
11197	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	464
11198	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	423
11199	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	408
11200	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	323
11201	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11202	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	46
11203	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	509
11204	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	209
11205	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	148
11206	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	219
11207	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	471
11208	市区	耿伙7#变	10	315	72
11209	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	243
11210	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	314
11211	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	398
11212	市区	10kV新园线天江5#箱变	10	630	270
11213	市区	10kV新园线锦绣4#S6箱变	10	500	132
11214	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	432
11215	市区	10kV新园线新河三号小区1#变	10	315	115
11216	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	340
11217	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	400
11218	市区	10kV新园线锦绣1#S4箱变	10	630	0
11219	市区	10kV新园线天江1#变	10	630	379
11220	市区	三号标厂	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11221	市区	10kV新园线锦绣2#S7箱变	10	630	84
11222	市区	10kV新园线天江4#S2箱变	10	500	39
11223	市区	10kV新园线天江3#变	10	80	59
11224	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	299
11225	市区	仕园S1	10	630	290
11226	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	365
11227	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	540
11228	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	531
11229	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	553
11230	市区	10KV天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	517
11231	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	548
11232	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	257
11233	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	560
11234	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	305
11235	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	310
11236	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	191
11237	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	198
11238	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	223
11239	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11240	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	69
11241	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	176
11242	市区	中石化1#箱变主变	10	400	285
11243	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	0
11244	市区	耿伙箱变主变	10	500	248
11245	市区	美满12#配变	10	200	57
11246	市区	新民11#配变	10	200	99
11247	市区	新民8#配变	10	200	70
11248	市区	潮河6#配变	10	200	102
11249	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	513
11250	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	650
11251	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	591
11252	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	352
11253	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	620
11254	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	615
11255	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	646
11256	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	338
11257	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	530
11258	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11259	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	623
11260	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	455
11261	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	448
11262	市区	万户新村14#	10	400	103
11263	市区	盐南新村	10	315	0
11264	市区	清华园S3	10	630	101
11265	市区	万户新村6#	10	315	73
11266	市区	万户新村12#S8	10	500	22
11267	市区	万户新村4#	10	400	17
11268	市区	万户新村5#	10	315	27
11269	市区	盐南新村4#	10	400	103
11270	市区	万户新村9#	10	400	0
11271	市区	万户新村13#	10	400	90
11272	市区	万户新村11#	10	400	33
11273	市区	万户新村16#	10	400	22
11274	市区	万户新村10#	10	400	114
11275	市区	万户新村1#S7	10	500	194
11276	市区	盐南新村3#S10	10	500	128
11277	市区	万户新村3#S5	10	500	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11278	市区	万户新村8#	10	400	21
11279	市区	盐南新村5#变	10	400	172
11280	市区	永宁房地产S1	10	400	76
11281	市区	万户新村15#S6	10	500	229
11282	市区	盐南新村2#主变	10	1000	139
11283	市区	万户新村2#	10	400	98
11284	市区	耿伙2#	10	400	51
11285	市区	耿伙1#S9	10	630	124
11286	市区	万户新村7#	10	315	42
11287	市区	建银房产	10	400	120
11288	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	166
11289	市区	盐南新村1#主变	10	1000	156
11290	市区	耿伙12#	10	400	16
11291	市区	10kV力光线三墩一组公变	10	400	306
11292	市区	10kV力光线新墩四组公变	10	400	85
11293	市区	10kV力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	292
11294	市区	三祥箱变1#主变	10	400	302
11295	市区	10kV力光线二墩四组公变	10	315	0
11296	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11297	市区	10kV力光线三墩五组公变	10	315	146
11298	市区	10kV力光线三墩四组公变	10	200	125
11299	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	115
11300	市区	朱庄12#变	10	400	269
11301	市区	朱庄9#变	10	200	138
11302	市区	蟒南12#变	10	200	33
11303	市区	朱庄15#变	10	200	82
11304	市区	朱庄13#变	10	200	83
11305	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	46
11306	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	238
11307	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	169
11308	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	80
11309	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	0
11310	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	112
11311	市区	PB凤凰小区S4	10	500	284
11312	市区	10kV中远线嘉园S6欧变	10	630	281
11313	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	430
11314	市区	10kV中远线嘉园10#S10欧变	10	630	289
11315	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11316	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	340
11317	市区	10kV中远线嘉园9#S9箱变	10	630	312
11318	市区	10kV中远线嘉园S5欧变	10	630	319
11319	市区	10kV中远线嘉园S2欧变	10	630	244
11320	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	403
11321	市区	10kV中远线嘉园S1欧变	10	630	206
11322	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	309
11323	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	462
11324	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	507
11325	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	352
11326	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	343
11327	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	346
11328	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	544
11329	市区	华美1#欧变1	10	315	100
11330	市区	华美雅居2#主变	10	800	396
11331	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	402
11332	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	262
11333	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	530
11334	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11335	市区	华美雅居1#主变	10	800	468
11336	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	456
11337	市区	华美雅居3#主变	10	800	271
11338	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	550
11339	市区	龙韵新城5#主变	10	800	403
11340	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	448
11341	市区	龙韵新城7#主变	10	800	456
11342	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	540
11343	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	349
11344	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	465
11345	市区	北闸3#公用变	10	400	281
11346	市区	明新5#箱变	10	630	36
11347	市区	大圣宿舍5#	10	400	231
11348	市区	天水S7	10	630	411
11349	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	389
11350	市区	大圣宿舍1#	10	400	209
11351	市区	化纤1#S6	10	500	287
11352	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	353
11353	市区	大圣宿舍9#	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11354	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	446
11355	市区	明悦景庭2#S1	10	630	134
11356	市区	北闸15#	10	400	0
11357	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	484
11358	市区	大圣宿舍2#	10	400	231
11359	市区	大圣宿舍8#	10	400	196
11360	市区	大圣宿舍4#	10	400	186
11361	市区	大圣宿舍7#	10	400	196
11362	市区	大圣宿舍6#	10	400	211
11363	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	490
11364	市区	大圣宿舍3#	10	400	256
11365	市区	城北大桥S1	10	630	454
11366	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	329
11367	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	464
11368	市区	北闸2#S1	10	630	337
11369	市区	怡然居2#S5	10	400	209
11370	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	572
11371	市区	明悦景庭1#S2	10	630	141
11372	市区	长坝5#	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11373	市区	悦心园1#主变	10	1000	392
11374	市区	悦心园2#主变	10	1000	344
11375	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	54
11376	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	324
11377	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	361
11378	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	439
11379	市区	悦心园2#箱变主变	10	630	365
11380	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	501
11381	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	385
11382	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	295
11383	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	448
11384	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	427
11385	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	55
11386	市区	悦心园1#箱变主变	10	630	310
11387	市区	青龙华庄8#主变	10	630	283
11388	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	49
11389	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	27
11390	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	0
11391	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11392	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	17
11393	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	110
11394	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	30
11395	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	96
11396	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	100
11397	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	108
11398	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	146
11399	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	108
11400	市区	龙冈冈南7#变	10	400	149
11401	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	122
11402	市区	龙冈冈南14号	10	200	0
11403	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	20
11404	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	128
11405	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	0
11406	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	99
11407	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	0
11408	市区	青龙华庄4#主变	10	630	299
11409	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	55
11410	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11411	市区	青龙华庄2#主变	10	630	235
11412	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	0
11413	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	167
11414	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	179
11415	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	106
11416	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	253
11417	市区	青龙华庄6#主变	10	630	287
11418	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	0
11419	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	50
11420	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	34
11421	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	122
11422	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	118
11423	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	353
11424	市区	天缘居2#箱变	10	400	197
11425	市区	阳春5#	10	400	146
11426	市区	天缘居3#箱变	10	315	128
11427	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	205
11428	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	404
11429	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11430	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	142
11431	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	185
11432	市区	面粉厂1#箱变	10	500	368
11433	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	196
11434	市区	天缘居1#箱变	10	315	151
11435	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	247
11436	市区	长坝村公变	10	315	50
11437	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	240
11438	市区	水上1#	10	500	382
11439	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	105
11440	市区	长坝3#箱变	10	500	211
11441	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	368
11442	市区	阳春2#变	10	400	252
11443	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	129
11444	市区	阳春1#变	10	400	153
11445	市区	阳春5#S10箱变	10	630	231
11446	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	432
11447	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	412
11448	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11449	市区	长坝11#箱变主变	10	500	183
11450	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	397
11451	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	628
11452	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	481
11453	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	285
11454	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	395
11455	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	454
11456	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	342
11457	市区	仓头19#变	10	400	209
11458	市区	仓头27#变	10	400	220
11459	市区	仓头17#变	10	200	66
11460	市区	仓头1#变	10	315	126
11461	市区	成庄8#变	10	160	6
11462	市区	仓头4#变	10	315	0
11463	市区	成庄7#变	10	400	203
11464	市区	仓头18#变	10	400	251
11465	市区	成庄6#变	10	200	102
11466	市区	成庄15#变	10	400	286
11467	市区	东徐6#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11468	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	32
11469	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	451
11470	市区	宏大苑1#S2	10	630	246
11471	市区	解放东路小区2#主变	10	800	252
11472	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	398
11473	市区	海纯4#S8	10	400	214
11474	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	224
11475	市区	沙井头3#	10	500	38
11476	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	262
11477	市区	锦江冠城S2	10	500	76
11478	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	410
11479	市区	海纯2#	10	400	282
11480	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	394
11481	市区	人防宿舍S7	10	500	94
11482	市区	锦华苑S6	10	400	18
11483	市区	宏大苑4#S4	10	500	122
11484	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	290
11485	市区	燕舞集团1#S5	10	630	325
11486	市区	宏大苑3#S3	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11487	市区	解放东路小区1#主变	10	800	61
11488	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	476
11489	市区	宏大苑2#S1	10	500	145
11490	市区	电子器材厂	10	400	239
11491	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	386
11492	市区	海纯1#	10	315	138
11493	市区	汇通	10	315	14
11494	市区	二中宿舍S9	10	500	300
11495	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	222
11496	市区	通榆南村1#	10	315	86
11497	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	592
11498	市区	住宅S10	10	500	10
11499	市区	福缘居2#	10	500	204
11500	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	109
11501	市区	毛巾厂5#	10	400	144
11502	市区	住宅2#S13	10	500	286
11503	市区	毛巾厂6#变	10	400	39
11504	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	271
11505	市区	东郊生产区S5	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11506	市区	通榆南村4#	10	315	1
11507	市区	毛巾厂2#	10	400	154
11508	市区	外贸S9	10	500	167
11509	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	542
11510	市区	通榆南村2#变	10	315	64
11511	市区	毛巾厂1#	10	400	142
11512	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	270
11513	市区	通榆南村6#变	10	400	0
11514	市区	阆苑小区配电室1#主变	10	500	230
11515	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	403
11516	市区	阆院箱变	10	630	318
11517	市区	毛巾厂3#	10	400	129
11518	市区	环保	10	400	130
11519	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	402
11520	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	318
11521	市区	环保2#	10	400	286
11522	市区	劳动局2#	10	500	88
11523	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	248
11524	市区	锅厂宿舍2#	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11525	市区	劳动局1#	10	500	291
11526	市区	通榆1#	10	630	452
11527	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	350
11528	市区	通榆南村3#	10	400	58
11529	市区	通榆南村5#变	10	315	185
11530	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	614
11531	市区	毛巾厂4#	10	315	71
11532	市区	福缘居	10	500	90
11533	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	417
11534	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	443
11535	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	469
11536	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	58
11537	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	286
11538	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	461
11539	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	391
11540	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	550
11541	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	382
11542	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	509
11543	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11544	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	434
11545	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	482
11546	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	356
11547	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	468
11548	市区	跃进13#变	10	400	103
11549	市区	太湖S1箱变主变	10	630	133
11550	市区	跃进S15箱变主变	10	400	256
11551	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	139
11552	市区	恒达超市公用变	10	400	119
11553	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	196
11554	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	128
11555	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	59
11556	市区	跃进1#变	10	315	204
11557	市区	太湖S3箱变主变	10	500	87
11558	市区	太湖S2箱变主变	10	500	0
11559	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	131
11560	市区	跃进5#变	10	400	0
11561	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	133
11562	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11563	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	165
11564	市区	跃进S13箱变主变	10	400	222
11565	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	117
11566	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	503
11567	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	297
11568	市区	国税局培训中心	10	400	23
11569	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	148
11570	市区	东闸7#	10	315	43
11571	市区	东闸6#箱变主变	10	500	243
11572	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	381
11573	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	220
11574	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	178
11575	市区	北港组团	10	315	39
11576	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	311
11577	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	283
11578	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	315
11579	市区	福利院1#	10	400	136
11580	市区	天娇	10	400	0
11581	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11582	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	319
11583	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	255
11584	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	386
11585	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	381
11586	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	597
11587	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	260
11588	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	277
11589	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	439
11590	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	355
11591	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	198
11592	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所3#主变	10	800	316
11593	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所4#主变	10	800	321
11594	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所1#主变	10	800	337
11595	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所4#主变	10	800	203
11596	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所3#主变	10	800	471
11597	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所4#主变	10	800	219
11598	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所2#主变	10	800	51
11599	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所1#主变	10	800	364
11600	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所3#主变	10	800	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11601	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所1#主变	10	800	350
11602	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所2#主变	10	800	354
11603	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所2#主变	10	800	198
11604	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	43
11605	市区	康居园2#配电室4#主变	10	1000	130
11606	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	394
11607	市区	康居园2#配电室3#主变	10	1000	163
11608	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	465
11609	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	440
11610	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	298
11611	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	200
11612	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	464
11613	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	370
11614	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	526
11615	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	522
11616	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	482
11617	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	354
11618	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	497
11619	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	429

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11620	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	380
11621	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	435
11622	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	320
11623	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	445
11624	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	381
11625	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	431
11626	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	376
11627	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	396
11628	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	280
11629	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	553
11630	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	378
11631	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	386
11632	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	453
11633	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	440
11634	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	379
11635	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	381
11636	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	465
11637	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	464
11638	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11639	市区	文萃苑4#变	10	630	262
11640	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	526
11641	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	312
11642	市区	文萃苑2#变	10	630	213
11643	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	168
11644	市区	文萃苑3#变	10	630	232
11645	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	252
11646	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	477
11647	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	449
11648	市区	文萃苑1#变	10	630	149
11649	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	413
11650	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	292
11651	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	219
11652	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	246
11653	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	183
11654	市区	悦达东园3#S3	10	500	178
11655	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	179
11656	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	108
11657	市区	悦达东园4#S4	10	500	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11658	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	122
11659	市区	学校宾馆S5	10	500	342
11660	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	62
11661	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	216
11662	市区	金屋1#S12	10	630	367
11663	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	318
11664	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	146
11665	市区	制药厂4#S21	10	630	377
11666	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	317
11667	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	162
11668	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	291
11669	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	248
11670	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	387
11671	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	220
11672	市区	机床厂5#公用变	10	400	152
11673	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	262
11674	市区	恒祥公寓2#	10	400	0
11675	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	316
11676	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11677	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	574
11678	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	409
11679	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	486
11680	市区	机床厂宿舍S1	10	500	213
11681	市区	机床厂2#公用变	10	400	66
11682	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	230
11683	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	365
11684	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	385
11685	市区	恒祥公寓1#	10	400	104
11686	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	341
11687	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	460
11688	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	483
11689	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	438
11690	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	283
11691	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	992
11692	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	461
11693	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	481
11694	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	412
11695	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11696	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	355
11697	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	423
11698	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	58
11699	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	324
11700	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	417
11701	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	434
11702	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	426
11703	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	404
11704	市区	花木场公变	10	400	266
11705	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	473
11706	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	403
11707	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	482
11708	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	993
11709	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	250
11710	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	60
11711	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	498
11712	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	400
11713	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	321
11714	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11715	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	508
11716	市区	检察院S2	10	500	218
11717	市区	发展公司2#	10	400	252
11718	市区	发展公司	10	400	167
11719	市区	环保宿舍	10	400	256
11720	市区	金桥置业S1	10	315	131
11721	市区	新锦苑S4	10	500	269
11722	市区	规划局S5	10	630	181
11723	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	423
11724	市区	园林S3	10	500	58
11725	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	612
11726	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	353
11727	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	589
11728	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	371
11729	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	429
11730	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	631
11731	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	618
11732	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	622
11733	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	568

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11734	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	459
11735	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	610
11736	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	328
11737	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	292
11738	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	398
11739	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	454
11740	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	369
11741	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	443
11742	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	221
11743	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	369
11744	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	487
11745	市区	农贸商城11#箱变	10	500	233
11746	市区	农贸商城5#箱变	10	630	117
11747	市区	农贸商城16#箱变	10	500	112
11748	市区	农贸商城10#箱变	10	630	267
11749	市区	农贸商城3#箱变	10	500	42
11750	市区	农贸商城12#箱变	10	630	118
11751	市区	农贸商城7#箱变	10	500	223
11752	市区	农贸商城1#箱变	10	500	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11753	市区	农贸商城8#箱变	10	630	177
11754	市区	农贸商城15#箱变	10	630	251
11755	市区	农贸商城14#箱变	10	630	270
11756	市区	农贸商城17#箱变	10	630	243
11757	市区	农贸商城4#箱变	10	500	188
11758	市区	农贸商城13#箱变	10	500	58
11759	市区	农贸商城6#箱变	10	630	285
11760	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	462
11761	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	486
11762	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	311
11763	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	316
11764	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	554
11765	市区	红星海河湾东区2#配电室2#主变	10	800	550
11766	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	499
11767	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	538
11768	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	521
11769	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	456
11770	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	448
11771	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11772	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	534
11773	市区	汇金1#S6	10	630	124
11774	市区	汇金3#S4	10	630	504
11775	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	475
11776	市区	汇金置业配电所2#主变	10	1000	785
11777	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	798
11778	市区	汇金置业配电所1#主变	10	1000	798
11779	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	438
11780	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640
11781	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	280
11782	市区	汇金2#S5	10	630	503
11783	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	596
11784	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	602
11785	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	303
11786	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640
11787	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640
11788	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	374
11789	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	308
11790	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11791	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	397
11792	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640
11793	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	344
11794	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	358
11795	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	458
11796	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	298
11797	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	426
11798	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	361
11799	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	429
11800	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	418
11801	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	412
11802	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	464
11803	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	264
11804	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	284
11805	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	340
11806	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	527
11807	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	270
11808	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	420
11809	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	422

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11810	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	453
11811	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	400
11812	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	553
11813	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	310
11814	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	365
11815	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	322
11816	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	419
11817	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	375
11818	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	381
11819	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	359
11820	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	316
11821	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	405
11822	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	188
11823	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	0
11824	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	348
11825	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	383
11826	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	383
11827	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	489
11828	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11829	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	394
11830	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	0
11831	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	529
11832	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	308
11833	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	450
11834	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	291
11835	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	195
11836	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	375
11837	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	580
11838	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	390
11839	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	478
11840	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	258
11841	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	424
11842	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	455
11843	市区	20kV阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	272
11844	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	65
11845	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	450
11846	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	274
11847	市区	20kV阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11848	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	424
11849	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	226
11850	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	197
11851	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	363
11852	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	303
11853	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	390
11854	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	264
11855	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	263
11856	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	141
11857	市区	巨丰6#变	10	400	152
11858	市区	亭湖人才公寓1#配电室4#主变	10	630	433
11859	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	432
11860	市区	管委会充电桩主变	10	630	42
11861	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	417
11862	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	454
11863	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	518
11864	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	175
11865	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	426
11866	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11867	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	434
11868	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	419
11869	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	441
11870	市区	巨丰10#变	10	400	274
11871	市区	巨丰5#变	10	400	39
11872	市区	亭湖人才公寓1#配电室2#主变	10	630	348
11873	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	178
11874	市区	光荣12#变	10	400	165
11875	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	202
11876	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	164
11877	市区	新洋12#变	10	400	62
11878	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	319
11879	市区	新洋24#变	10	400	206
11880	市区	新洋22#变	10	400	119
11881	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	206
11882	市区	新洋18#变	10	400	130
11883	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	195
11884	市区	新洋17#变	10	400	139
11885	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11886	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	291
11887	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	270
11888	市区	新洋20#变	10	315	148
11889	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	199
11890	市区	新洋11#变	10	400	77
11891	市区	新洋10#变	10	400	51
11892	市区	西城逸品小区2#变	10	1000	327
11893	市区	美丽2#变	10	400	0
11894	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	222
11895	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	218
11896	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	144
11897	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	86
11898	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	226
11899	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	272
11900	市区	西城逸品小区1#变	10	1000	362
11901	市区	中级法院宿舍S21	10	630	413
11902	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	314
11903	市区	物资局1#S16	10	630	212
11904	市区	市幼儿园2#S22	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11905	市区	正泰置业S19	10	630	298
11906	市区	巾幡中队	10	400	259
11907	市区	公安局宿舍	10	315	132
11908	市区	市幼儿园S2	10	500	45
11909	市区	市政府人民路宿舍	10	630	194
11910	市区	八菱集团S7主变	10	500	203
11911	市区	国美电器S20	10	400	217
11912	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	333
11913	市区	二招S5	10	630	284
11914	市区	物资局2#S15主变	10	630	80
11915	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	387
11916	市区	市政府	10	315	123
11917	市区	优抚S17	10	630	167
11918	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	392
11919	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	419
11920	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	395
11921	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	190
11922	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	263
11923	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11924	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	411
11925	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	424
11926	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	470
11927	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	363
11928	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	347
11929	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	343
11930	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	479
11931	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	368
11932	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	324
11933	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	435
11934	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	462
11935	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	434
11936	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	418
11937	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	394
11938	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	450
11939	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	314
11940	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	329
11941	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	379
11942	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	336

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11943	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	405
11944	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	470
11945	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	298
11946	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	448
11947	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	391
11948	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	456
11949	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	361
11950	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	385
11951	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	302
11952	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	419
11953	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	558
11954	市区	东港6#	10	400	134
11955	市区	东港5#	10	400	73
11956	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	544
11957	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	545
11958	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	212
11959	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	481
11960	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	502
11961	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11962	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	535
11963	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	483
11964	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	310
11965	市区	东港3#	10	400	205
11966	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	579
11967	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	186
11968	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	468
11969	市区	大洋箱变	10	500	388
11970	市区	东港4#	10	630	456
11971	市区	东港2#S4箱变	10	400	148
11972	市区	10kV学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	534
11973	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	285
11974	市区	10kV家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	551
11975	市区	10kV学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	659
11976	市区	10kV学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	418
11977	市区	10kV学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	179
11978	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	371
11979	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	339
11980	市区	10kV学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	993

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
11981	市区	10kV学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	339
11982	市区	10kV学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	319
11983	市区	10kV学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	368
11984	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	280
11985	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	474
11986	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	460
11987	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	435
11988	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	403
11989	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	263
11990	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	429
11991	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	452
11992	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	449
11993	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	466
11994	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	442
11995	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	377
11996	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	423
11997	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	425
11998	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	301
11999	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12000	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	409
12001	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	480
12002	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	596
12003	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	542
12004	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	183
12005	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	336
12006	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	308
12007	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	530
12008	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	506
12009	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	363
12010	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	526
12011	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	309
12012	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	491
12013	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	400
12014	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	542
12015	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	393
12016	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	306
12017	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	418
12018	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	351

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12019	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	394
12020	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	575
12021	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	475
12022	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	96
12023	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	504
12024	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	273
12025	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	360
12026	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	407
12027	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	616
12028	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	172
12029	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	554
12030	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	217
12031	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	243
12032	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	617
12033	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	577
12034	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	432
12035	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	430
12036	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	309
12037	市区	义丰三庄4#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12038	市区	义丰石庄9#配变	10	200	68
12039	市区	义丰三庄16#配变	10	200	50
12040	市区	义丰大范7#配变	10	400	22
12041	市区	义丰三庄15#配变	10	200	7
12042	市区	义丰三庄13#配变	10	200	0
12043	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	604
12044	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	319
12045	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	493
12046	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	385
12047	市区	盐阜家园2#	10	400	169
12048	市区	博园香郡1#变	10	400	242
12049	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	457
12050	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	534
12051	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	560
12052	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	426
12053	市区	天地S2箱变	10	630	89
12054	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	467
12055	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	456
12056	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12057	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	514
12058	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	339
12059	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	439
12060	市区	天地S1箱变	10	630	295
12061	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	555
12062	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	184
12063	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	525
12064	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	558
12065	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	425
12066	市区	盐阜嘉园1#	10	630	247
12067	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	580
12068	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	543
12069	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	485
12070	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	33
12071	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	497
12072	市区	秦南关陈22#配变	10	400	149
12073	市区	秦南集镇39#变	10	400	173
12074	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	119
12075	市区	秦南南环12#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12076	市区	秦南南环13#变	10	200	68
12077	市区	秦南关陈18#变	10	200	94
12078	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	92
12079	市区	立新粮店1#	10	315	225
12080	市区	凌桥2#	10	630	13
12081	市区	交通局S4箱变	10	630	155
12082	市区	城区房产4#	10	315	76
12083	市区	城区房产5#	10	400	211
12084	市区	凌桥3#	10	630	347
12085	市区	城区房产3#	10	400	170
12086	市区	中国银行S1	10	315	117
12087	市区	盐中东宿舍	10	400	212
12088	市区	城区房产2#	10	315	125
12089	市区	审计局S3	10	630	116
12090	市区	旭龙大厦S15	10	500	321
12091	市区	凌桥1#	10	630	124
12092	市区	城区房产6#	10	400	127
12093	市区	城区房产1#	10	400	77
12094	市区	社保中心箱变主变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12095	市区	立新粮店2#	10	315	169
12096	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	400
12097	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	270
12098	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	362
12099	市区	10kV合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	461
12100	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	344
12101	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	279
12102	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	377
12103	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	403
12104	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	477
12105	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	25
12106	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	50
12107	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	0
12108	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	5
12109	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	17
12110	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	195
12111	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	35
12112	市区	开元一品2号主变	10	500	267
12113	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12114	市区	冈中集镇4号配变	10	315	0
12115	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	78
12116	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	88
12117	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	171
12118	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	95
12119	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	411
12120	市区	冈中所集镇37#变	10	400	0
12121	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	65
12122	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	354
12123	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	25
12124	市区	冈中花吉24号配变	10	200	0
12125	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	45
12126	市区	开元一品1号主变	10	500	268
12127	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	299
12128	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	11
12129	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	244
12130	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	54
12131	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	48
12132	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12133	市区	鑫祥园1#S9	10	630	161
12134	市区	工人新村2#	10	500	313
12135	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	72
12136	市区	农机S1	10	500	325
12137	市区	工人新村S6	10	500	275
12138	市区	众意超市	10	500	137
12139	市区	热电1#	10	400	74
12140	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	168
12141	市区	城区政府3#S13	10	630	288
12142	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区6#变	10	630	22
12143	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	467
12144	市区	10kV盐塘线康乐小区9#变	10	400	11
12145	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	399
12146	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	420
12147	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	382
12148	市区	10kV盐塘线康乐小区12#变	10	400	100
12149	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	410
12150	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	308
12151	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12152	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区5#箱变	10	630	248
12153	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	382
12154	市区	10kV盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	173
12155	市区	10kV盐塘线康乐小区10#变	10	400	21
12156	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	294
12157	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	351
12158	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	456
12159	市区	10kV盐塘线康乐小区1#变	10	400	140
12160	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	245
12161	市区	10kV盐塘线康乐小区11#变	10	400	70
12162	市区	10kV盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	218
12163	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	405
12164	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	412
12165	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区8#箱变	10	630	147
12166	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	400
12167	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	407
12168	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	315
12169	市区	西徐2#变	10	400	74
12170	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	455

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12171	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	282
12172	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	293
12173	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	344
12174	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	302
12175	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	525
12176	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	345
12177	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	339
12178	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	546
12179	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	476
12180	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	510
12181	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640
12182	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	476
12183	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	422
12184	市区	水利公寓3#	10	500	203
12185	市区	世纪花园2#S3	10	500	290
12186	市区	世纪花园4#S19	10	630	251
12187	市区	淮剧团2#	10	315	92
12188	市区	燃化楼2#	10	400	183
12189	市区	榆洋2#	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12190	市区	司法局1#S3	10	630	326
12191	市区	水利局1#	10	630	237
12192	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	288
12193	市区	司法局2#S10	10	500	341
12194	市区	水利局2#	10	630	215
12195	市区	榆洋	10	400	202
12196	市区	燃化楼1#	10	400	224
12197	市区	仁和广场S1	10	315	74
12198	市区	物业大楼S5	10	630	345
12199	市区	淮剧团3#	10	400	201
12200	市区	省淮S7	10	500	163
12201	市区	毓龙桥S6	10	500	192
12202	市区	淮剧团1#	10	315	86
12203	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	511
12204	市区	燃化楼3#变	10	630	201
12205	市区	10kV向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	202
12206	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	75
12207	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	426
12208	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12209	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	431
12210	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	170
12211	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	205
12212	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	351
12213	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	382
12214	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	465
12215	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	355
12216	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	396
12217	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	298
12218	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	491
12219	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	445
12220	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	309
12221	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	377
12222	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	382
12223	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	48
12224	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	468
12225	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	346
12226	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	545
12227	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12228	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	446
12229	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	369
12230	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	446
12231	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	443
12232	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	463
12233	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	578
12234	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	334
12235	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	441
12236	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	618
12237	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	516
12238	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	460
12239	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	276
12240	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	501
12241	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	436
12242	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	129
12243	市区	水厂箱变主变	10	400	162
12244	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	516
12245	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	322
12246	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12247	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	374
12248	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	468
12249	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	383
12250	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	363
12251	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	420
12252	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	491
12253	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	382
12254	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	392
12255	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	422
12256	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	465
12257	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	447
12258	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	421
12259	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	285
12260	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	297
12261	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	575
12262	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	410
12263	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	349
12264	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	473
12265	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	496

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12266	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	424
12267	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	287
12268	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	295
12269	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	265
12270	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	371
12271	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	512
12272	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	621
12273	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	515
12274	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	422
12275	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	519
12276	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	351
12277	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	430
12278	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	450
12279	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	352
12280	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	325
12281	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	721
12282	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	346
12283	市区	缘源小区S18箱变	10	500	215
12284	市区	缘源小区S21箱变..配变	10	630	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12285	市区	缘源小区S22箱变	10	630	269
12286	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	434
12287	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	702
12288	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	458
12289	市区	缘源小区S20箱变	10	630	279
12290	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	638
12291	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	554
12292	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	287
12293	市区	缘源小区S16箱变	10	630	246
12294	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	435
12295	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	451
12296	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	270
12297	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	375
12298	市区	缘源小区S17箱变	10	630	286
12299	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	308
12300	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	404
12301	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	739
12302	市区	江南名苑3#主变	10	630	360
12303	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12304	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	324
12305	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	530
12306	市区	江南名苑1#主变	10	630	293
12307	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	561
12308	市区	西徐5#变	10	400	64
12309	市区	新世家开关站1#主变	10	800	581
12310	市区	东升4#变	10	400	37
12311	市区	惠民花园6#S4	10	630	149
12312	市区	东升12#箱变主变	10	400	185
12313	市区	惠民花园1#S3	10	630	304
12314	市区	政府家属区变	10	200	14
12315	市区	惠民花园3#S1	10	630	227
12316	市区	东升6#	10	630	450
12317	市区	固鼎水泥变	10	315	163
12318	市区	东河14#变	10	315	215
12319	市区	海创1#箱变主变	10	500	230
12320	市区	海创3#箱变主变	10	800	368
12321	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	366
12322	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12323	市区	惠民花园5#	10	630	325
12324	市区	东升11#变	10	400	302
12325	市区	东升10#变	10	400	206
12326	市区	海创2#箱变主变	10	800	367
12327	市区	惠民花园4#	10	630	227
12328	市区	东升14#变	10	400	124
12329	市区	惠民花园2#S2	10	500	258
12330	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	451
12331	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	288
12332	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	537
12333	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	493
12334	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	425
12335	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	416
12336	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	454
12337	市区	国投1#	10	800	140
12338	市区	国投3#	10	500	193
12339	市区	东升25#变	10	400	262
12340	市区	仓头5#箱变主变	10	400	292
12341	市区	仓头13#变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12342	市区	仓头25#箱变主变	10	400	239
12343	市区	东升16#变	10	400	293
12344	市区	仓头6#箱变主变	10	400	319
12345	市区	东升1#变	10	400	271
12346	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	319
12347	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	545
12348	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	572
12349	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	484
12350	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	290
12351	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	361
12352	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	228
12353	市区	义丰石庄2#配变	10	400	166
12354	市区	义丰农行1#箱变	10	630	224
12355	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	193
12356	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	13
12357	市区	义丰集镇1#配变	10	400	66
12358	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	159
12359	市区	义丰集镇19#配变	10	400	160
12360	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12361	市区	义丰集镇15#配变	10	400	154
12362	市区	义丰集镇2#配变	10	400	0
12363	市区	义丰集镇5#配变	10	400	169
12364	市区	义丰集镇18#配变	10	400	103
12365	市区	义丰亲水家园	10	250	75
12366	市区	义丰于任14#配变	10	200	56
12367	市区	义丰建工家园	10	630	266
12368	市区	义丰政府箱变	10	400	45
12369	市区	义丰于任7#变	10	400	95
12370	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	231
12371	市区	义丰集镇10#配变	10	400	77
12372	市区	义丰集镇23#配变	10	400	86
12373	市区	迎阳7#箱变	10	400	151
12374	市区	义丰集镇12#配变	10	400	36
12375	市区	义丰集镇4#配变	10	400	13
12376	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	60
12377	市区	义丰集镇22#配变	10	400	100
12378	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	152
12379	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12380	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	386
12381	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	457
12382	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	446
12383	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	373
12384	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	450
12385	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	446
12386	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	480
12387	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	296
12388	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	415
12389	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	591
12390	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	333
12391	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	274
12392	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	428
12393	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	309
12394	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	488
12395	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	254
12396	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	446
12397	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	417
12398	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12399	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	290
12400	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	508
12401	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	456
12402	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	446
12403	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	319
12404	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	338
12405	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	443
12406	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	505
12407	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	438
12408	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	515
12409	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	300
12410	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	350
12411	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	458
12412	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	455
12413	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	375
12414	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	365
12415	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	450
12416	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	485
12417	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12418	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	443
12419	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	341
12420	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	471
12421	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	501
12422	市区	10kV宏都线宏都花园S16箱变	10	500	99
12423	市区	10kV宏都线盘古路S5箱变	10	630	0
12424	市区	华良S4欧变	10	630	229
12425	市区	10kV宏都线商业街配电间1#主变	10	630	99
12426	市区	10kV宏都线宏都花园S12箱变	10	500	112
12427	市区	10kV宏都线盐都路S18箱变	10	630	2
12428	市区	10kV宏都线新都S8箱变	10	630	320
12429	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	0
12430	市区	10kV宏都线宏都花园S13箱变	10	500	30
12431	市区	10kV宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	166
12432	市区	10kV宏都线新都S24箱变	10	500	45
12433	市区	10kV宏都线商业街S2箱变	10	500	0
12434	市区	10kV宏都线新都S10箱变	10	500	113
12435	市区	10kV宏都线宏都花园S17箱变	10	500	76
12436	市区	10kV宏都线新都S9箱变	10	630	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12437	市区	10kV宏都线开元路S6箱变	10	630	48
12438	市区	10kV宏都线宏都花园S15箱变	10	630	129
12439	市区	宏都花园S14箱变	10	630	311
12440	市区	10kV宏都线尧舜路S22箱变	10	630	0
12441	市区	盐都路S20箱变主变	10	630	167
12442	市区	10kV宏都线三院S11箱变	10	500	72
12443	市区	10kV宏都线新都S7箱变	10	500	330
12444	市区	10kV宏都线盐都路S19箱变	10	630	63
12445	市区	10kV宏都线新都S20箱变	10	500	5
12446	市区	城西3#	10	315	181
12447	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	613
12448	市区	泰山庙	10	500	275
12449	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	514
12450	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	216
12451	市区	城西21#变	10	400	137
12452	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	410
12453	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	406
12454	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	556
12455	市区	中茵海华4#S3	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12456	市区	郊招3#	10	315	11
12457	市区	中茵海华3#S2	10	630	266
12458	市区	宸泐府2#配电室2#主变	10	630	445
12459	市区	郊招4#	10	400	72
12460	市区	危旧房改造中心S4	10	400	131
12461	市区	中茵开关站4#主变	10	800	351
12462	市区	宸泐府1#配电室4#主变	10	800	607
12463	市区	宸泐府1#配电室2#主变	10	800	603
12464	市区	中茵开关站2#主变	10	1000	405
12465	市区	郊招2#	10	400	180
12466	市区	郊招1#	10	400	223
12467	市区	宸泐府开关站2#主变	10	800	628
12468	市区	县前街1#	10	315	0
12469	市区	宸泐府2#配电室4#主变	10	630	479
12470	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	484
12471	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	469
12472	市区	双林12#变	10	400	0
12473	市区	双林17#变	10	200	113
12474	市区	双林11#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12475	市区	双林6#变	10	200	125
12476	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	540
12477	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	590
12478	市区	智博园配电室1#主变	10	800	326
12479	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	454
12480	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	381
12481	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	466
12482	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	482
12483	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	474
12484	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	38
12485	市区	双林16#变	10	200	132
12486	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	359
12487	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	581
12488	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	174
12489	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	253
12490	市区	华兴S2箱变	10	800	427
12491	市区	华兴S3箱变	10	800	470
12492	市区	华兴S1箱变	10	630	264
12493	市区	华兴S4箱变	10	800	443

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12494	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	317
12495	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	351
12496	市区	光荣6#变	10	400	277
12497	市区	光荣2#变	10	400	225
12498	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	481
12499	市区	光荣1#变	10	200	28
12500	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	307
12501	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	360
12502	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	136
12503	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	314
12504	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	318
12505	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	99
12506	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	381
12507	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	399
12508	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	397
12509	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	407
12510	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	331
12511	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	375
12512	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	608

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12513	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	421
12514	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	290
12515	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	319
12516	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	301
12517	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	377
12518	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	371
12519	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	496
12520	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	319
12521	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	372
12522	市区	乔庄11#配变	10	200	110
12523	市区	乔庄3#配变	10	200	138
12524	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	165
12525	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	602
12526	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	488
12527	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	530
12528	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	140
12529	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	389
12530	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	533
12531	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	553

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12532	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	93
12533	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	326
12534	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	358
12535	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	530
12536	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	602
12537	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	328
12538	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	545
12539	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	263
12540	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	595
12541	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	464
12542	市区	荣城路S15	10	630	377
12543	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	639
12544	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	593
12545	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	450
12546	市区	北闸1#	10	400	320
12547	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	617
12548	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	570
12549	市区	二院S1箱变主变	10	400	314
12550	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12551	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	376
12552	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	461
12553	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	356
12554	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	336
12555	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	480
12556	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	475
12557	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	640
12558	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	456
12559	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	456
12560	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	225
12561	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	411
12562	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	639
12563	市区	大星S5	10	500	114
12564	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	376
12565	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	342
12566	市区	纱布厂3#	10	315	220
12567	市区	东闸	10	400	286
12568	市区	航道段	10	315	211
12569	市区	纱布厂4#变	10	315	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12570	市区	保险公司	10	630	254
12571	市区	农业职工学校S1	10	400	320
12572	市区	德馨1#箱变主变	10	400	188
12573	市区	盐都外贸	10	630	350
12574	市区	科俐文1#	10	160	65
12575	市区	景福大厦2#S9	10	500	208
12576	市区	景福大厦	10	400	124
12577	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	338
12578	市区	东闸路箱变主变	10	400	290
12579	市区	东闸北路S3	10	400	297
12580	市区	纺机宿舍	10	400	146
12581	市区	潭溪24#公用变	10	160	3
12582	市区	潭田5#公用变	10	200	0
12583	市区	潭溪36#公用变	10	100	65
12584	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	173
12585	市区	潭田18#公用变	10	200	78
12586	市区	潭溪31#公用变	10	200	73
12587	市区	潭田10#公用变	10	200	63
12588	市区	庆西16#公用变1	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12589	市区	庆西3#公用变	10	200	3
12590	市区	潭田11#公用变	10	200	22
12591	市区	潭溪2#公用变	10	200	0
12592	市区	庆西10#公用变	10	400	190
12593	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	18
12594	市区	潭溪1#公用变	10	200	13
12595	市区	潭溪9#变	10	400	93
12596	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	33
12597	市区	潭溪43#公用变	10	200	104
12598	市区	庆西14#公用变	10	200	67
12599	市区	庆西11#公用变	10	200	0
12600	市区	潭溪8#公用变	10	200	0
12601	市区	庆西4#公用变	10	200	48
12602	市区	潭田16#公用变	10	200	94
12603	市区	潭溪47#公用变	10	200	69
12604	市区	潭溪13#公用变	10	200	42
12605	市区	潭溪16#公用变	10	200	0
12606	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	32
12607	市区	北龙17#公用变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12608	市区	潭田12#公用变	10	200	38
12609	市区	潭溪44#公用变	10	200	97
12610	市区	潭溪11#公用变	10	200	0
12611	市区	庆西17#公用变	10	200	62
12612	市区	潭溪39#公用变	10	200	103
12613	市区	潭田4#公用变	10	400	128
12614	市区	潭溪4#公用变	10	200	0
12615	市区	潭溪30#公用变	10	200	50
12616	市区	潭溪42#公用变	10	200	0
12617	市区	庆西8#变	10	200	0
12618	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	73
12619	市区	潭溪20#公用变	10	400	144
12620	市区	潭溪40#公用变	10	200	86
12621	市区	潭溪22#公用变	10	200	0
12622	市区	莘野13#公用变	10	200	134
12623	市区	庆西13#公用变	10	200	0
12624	市区	潭溪14#公用变	10	200	0
12625	市区	莘野7#公用变	10	200	32
12626	市区	潭溪49#公用变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12627	市区	潭溪17#公用变	10	400	175
12628	市区	潭田25#公用变	10	200	94
12629	市区	潭田9#公用变	10	200	38
12630	市区	潭田8#公用变	10	200	22
12631	市区	潭溪15#公用变	10	400	143
12632	市区	潭田7#公用变	10	400	205
12633	市区	潭溪10#公用变	10	200	55
12634	市区	莘野21#公用变	10	200	62
12635	市区	莘野17#公用变	10	200	0
12636	市区	潭溪33#变	10	200	50
12637	市区	潭溪45#公用变	10	400	213
12638	市区	潭田26#公用变	10	200	82
12639	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	6
12640	市区	潭溪46#公用变	10	200	120
12641	市区	潭溪23#公用变	10	200	19
12642	市区	潭溪29#公用变	10	200	2
12643	市区	莘野15#公用变	10	400	0
12644	市区	潭溪18#公用变	10	200	0
12645	市区	潭田19#公用变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12646	市区	潭田20#公用变	10	200	28
12647	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	504
12648	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	376
12649	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	350
12650	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	454
12651	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	45
12652	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	497
12653	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	464
12654	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	528
12655	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	452
12656	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	100
12657	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	315
12658	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	449
12659	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	0
12660	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	385
12661	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	439
12662	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	626
12663	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	510
12664	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	350

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12665	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	449
12666	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	198
12667	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	393
12668	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	180
12669	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	510
12670	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	400
12671	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	383
12672	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	420
12673	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	305
12674	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	270
12675	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	587
12676	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	401
12677	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	505
12678	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	506
12679	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	613
12680	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	491
12681	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	500
12682	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	517
12683	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12684	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	431
12685	市区	沃尔玛箱变	10	250	21
12686	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	302
12687	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	377
12688	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	419
12689	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	373
12690	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	671
12691	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	420
12692	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	361
12693	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	451
12694	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	339
12695	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	200
12696	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	387
12697	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	365
12698	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	451
12699	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	345
12700	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	350
12701	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	280
12702	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12703	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	418
12704	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	254
12705	市区	东河18#箱变主变	10	400	243
12706	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	434
12707	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	405
12708	市区	天辰3#箱变主变	10	400	308
12709	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	384
12710	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	394
12711	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	338
12712	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	520
12713	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	444
12714	市区	东河10#	10	400	320
12715	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	557
12716	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	484
12717	市区	东河6#箱变主变	10	400	12
12718	市区	东河嘉园2#S2	10	630	371
12719	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	451
12720	市区	砂石场2#S2	10	630	484
12721	市区	东河1#	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12722	市区	供电食堂箱变	10	630	305
12723	市区	人武变	10	400	223
12724	市区	福裕3#公用变	10	500	4
12725	市区	福裕小区4#变	10	400	0
12726	市区	日月路菜场箱变	10	630	91
12727	市区	孙匡变	10	400	0
12728	市区	10kV福裕线福裕小区6#变	10	400	26
12729	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	166
12730	市区	福裕2#公用变	10	500	206
12731	市区	裕新社区1#箱变	10	400	85
12732	市区	福裕小区3#变	10	315	113
12733	市区	盛朋变	10	400	147
12734	市区	10kV福裕线港龙华侨城充电桩箱变	10	400	46
12735	市区	10kV福裕线福裕小区5#变	10	400	61
12736	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	475
12737	市区	福裕小区2#变	10	400	13
12738	市区	福裕4#公用变	10	500	127
12739	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	442
12740	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12741	市区	裕新社区2#箱变	10	630	279
12742	市区	福裕小区1#变	10	400	158
12743	市区	福裕1#公用变	10	500	90
12744	市区	城西6#变	10	400	129
12745	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640
12746	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	459
12747	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	403
12748	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638
12749	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	472
12750	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640
12751	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	369
12752	市区	城西22#变	10	200	134
12753	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	581
12754	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	239
12755	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640
12756	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	409
12757	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	639
12758	市区	华福房产有限公司S3	10	400	219
12759	市区	城西20#变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12760	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	427
12761	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	482
12762	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504
12763	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640
12764	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640
12765	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504
12766	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	539
12767	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	413
12768	市区	城西19#变	10	400	184
12769	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	561
12770	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	319
12771	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	389
12772	市区	北小海3#	10	400	309
12773	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	356
12774	市区	美城箱变	10	630	258
12775	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	470
12776	市区	小海新村1#S6主变	10	630	225
12777	市区	盐卫箱变	10	630	224
12778	市区	北小海1#	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12779	市区	公园4#	10	315	71
12780	市区	水泵宿舍3#	10	315	237
12781	市区	公园3#	10	400	183
12782	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	348
12783	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	294
12784	市区	江动厂西宿舍	10	500	114
12785	市区	公园5#S2	10	500	387
12786	市区	五星一组S1箱变	10	500	189
12787	市区	消防大队1#箱变主变	10	630	380
12788	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	279
12789	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	287
12790	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	283
12791	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	264
12792	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	399
12793	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	224
12794	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	387
12795	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	248
12796	市区	10kV紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	156
12797	市区	香苑小区1#欧变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12798	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	462
12799	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	310
12800	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	378
12801	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	254
12802	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	299
12803	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	316
12804	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	470
12805	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	407
12806	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	428
12807	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	330
12808	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	333
12809	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	625
12810	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	443
12811	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	474
12812	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	455
12813	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	353
12814	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	437
12815	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	398
12816	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12817	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	496
12818	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	265
12819	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	317
12820	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	404
12821	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	347
12822	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	524
12823	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	556
12824	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	505
12825	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	541
12826	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	457
12827	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	456
12828	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	491
12829	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	526
12830	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	492
12831	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	530
12832	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	444
12833	市区	华荟1#S9	10	630	247
12834	市区	华荟2#S10	10	630	398
12835	市区	双前S11箱变	10	500	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12836	市区	盐小S19箱变	10	500	273
12837	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	468
12838	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	133
12839	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	134
12840	市区	康虹组团S4箱变	10	500	116
12841	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	145
12842	市区	双元1#S8箱变	10	400	116
12843	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	319
12844	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	32
12845	市区	朝阳新村	10	500	116
12846	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	102
12847	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	222
12848	市区	粮店3#变	10	400	220
12849	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	276
12850	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	211
12851	市区	华荟3#S11	10	630	294
12852	市区	粮店2#变	10	400	88
12853	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	17
12854	市区	耿伙15#	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12855	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	217
12856	市区	耿伙14#	10	400	106
12857	市区	二元2#S9箱变	10	500	133
12858	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	153
12859	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	554
12860	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	585
12861	市区	气象局宿舍S9	10	500	131
12862	市区	纺西新村1#S8	10	500	239
12863	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	146
12864	市区	纺西新村2#S7	10	500	262
12865	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	85
12866	市区	轧花厂宿舍	10	400	67
12867	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	258
12868	市区	人行箱变	10	400	310
12869	市区	迎宾南路1#	10	500	353
12870	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	721
12871	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	425
12872	市区	迎宾南路2#	10	500	141
12873	市区	怡景花园1#S10	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12874	市区	中行箱变主变	10	500	317
12875	市区	外运1#	10	500	39
12876	市区	义丰双龙1#配变	10	200	64
12877	市区	义丰双龙17#配变	10	400	186
12878	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	433
12879	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	133
12880	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	536
12881	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	460
12882	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	190
12883	市区	公园道2#	10	630	28
12884	市区	联鑫置业S3	10	250	16
12885	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	547
12886	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	429
12887	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	467
12888	市区	公园道1#	10	630	171
12889	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	274
12890	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	348
12891	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	419
12892	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12893	市区	美丽小区2#变	10	400	102
12894	市区	新日月5#箱变	10	630	252
12895	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	322
12896	市区	10KV新月线/10KV华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	321
12897	市区	美丽3#变	10	315	120
12898	市区	新日月16#箱变001	10	630	165
12899	市区	新日月14#箱变.000	10	630	272
12900	市区	新日月4#箱变	10	630	65
12901	市区	潘黄美丽1#变	10	400	185
12902	市区	慧源1#变	10	315	62
12903	市区	新日月2#箱变.高压间隔.配电变压器	10	630	62
12904	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	42
12905	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	192
12906	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	479
12907	市区	新日月9#箱变.高压间隔配电变压器	10	630	172
12908	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	115
12909	市区	美丽小区1#变	10	400	180
12910	市区	美丽小区4#变	10	400	228
12911	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12912	市区	新日月6#箱变	10	630	205
12913	市区	新日月8#箱变08	10	630	157
12914	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	275
12915	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	436
12916	市区	新日月7#箱变	10	630	125
12917	市区	美丽小区3#变	10	400	156
12918	市区	新日月15#箱变. 配电变压器.	10	630	144
12919	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	452
12920	市区	新日月10#箱变q003	10	630	139
12921	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	300
12922	市区	金海S5	10	500	301
12923	市区	富华房产1#	10	630	235
12924	市区	棉麻宿舍	10	500	211
12925	市区	富华房产2#	10	630	146
12926	市区	盐阜小区S8	10	630	355
12927	市区	亚太S4	10	500	277
12928	市区	滩涂3#	10	400	166
12929	市区	环城村	10	500	270
12930	市区	悦泰S7	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12931	市区	环城村2#S9	10	630	294
12932	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	225
12933	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	210
12934	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	178
12935	市区	前进21#公用变	10	400	36
12936	市区	前进5#公用变	10	315	0
12937	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	21
12938	市区	前进7#公用变	10	315	32
12939	市区	前进19#公用变	10	400	27
12940	市区	前进15#公用变	10	400	118
12941	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	138
12942	市区	前进20#公用变	10	400	97
12943	市区	前进32#公用变	10	400	173
12944	市区	前进12#公用变	10	400	151
12945	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	273
12946	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	196
12947	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	10
12948	市区	前进4#公用变	10	315	0
12949	市区	前进28#公用变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12950	市区	前进11#箱变主变	10	630	403
12951	市区	前进6#公用变	10	400	141
12952	市区	金色水岸2#箱变	20	500	151
12953	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	217
12954	市区	金色水岸1#箱变	20	500	187
12955	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	309
12956	市区	高登2#箱变主变	10	630	199
12957	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	253
12958	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	398
12959	市区	大字花园1#箱变主变	10	500	98
12960	市区	大字花园6#S12箱变	10	500	133
12961	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	0
12962	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	0
12963	市区	大字别墅公变	10	400	158
12964	市区	高登1#箱变主变	10	500	156
12965	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	214
12966	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	582
12967	市区	大字花园5#箱变主变	10	500	190
12968	市区	罗英小区变2#主变	10	800	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12969	市区	大字时代名都1#箱变主变	10	400	35
12970	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	394
12971	市区	大字花园7#箱变主变	10	400	78
12972	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	479
12973	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	265
12974	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	402
12975	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	197
12976	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	428
12977	市区	大字花园4#变	10	315	60
12978	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	226
12979	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	424
12980	市区	钢模箱变主变	10	500	313
12981	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	229
12982	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	193
12983	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	177
12984	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	84
12985	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	27
12986	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	216
12987	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
12988	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	342
12989	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	283
12990	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	43
12991	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	52
12992	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	5
12993	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	163
12994	市区	鑫都公变	10	400	197
12995	市区	北港9#	10	400	30
12996	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	116
12997	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	186
12998	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	103
12999	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	489
13000	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	576
13001	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	303
13002	市区	黄巷10#变	10	200	54
13003	市区	黄巷2#变	10	200	97
13004	市区	黄巷8#变	10	200	78
13005	市区	黄巷12#变	10	200	130
13006	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13007	市区	黄巷3#变	10	200	44
13008	市区	黄巷7#变	10	200	105
13009	市区	黄巷15#变	10	200	40
13010	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	561
13011	市区	滨河御景1#主变	10	800	432
13012	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	301
13013	市区	宏心1#变	10	200	117
13014	市区	黄巷6#变	10	200	32
13015	市区	黄巷17#变	10	200	107
13016	市区	黄巷1#变	10	400	213
13017	市区	宏心17#变	10	200	106
13018	市区	黄巷5#变	10	200	73
13019	市区	黄巷14#变	10	200	62
13020	市区	黄巷11#变	10	200	79
13021	市区	黄巷9#变	10	200	120
13022	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	571
13023	市区	洋桥11#变	10	630	80
13024	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	582
13025	市区	黄巷4#变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13026	市区	构港13#变	10	200	99
13027	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	477
13028	市区	东河7#变	10	400	262
13029	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	381
13030	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	321
13031	市区	津林2#S1	10	500	211
13032	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	334
13033	市区	津林1#S2	10	500	287
13034	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	0
13035	市区	义丰三官13#配变	10	200	43
13036	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	78
13037	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	205
13038	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	73
13039	市区	义丰三庄7#配变	10	200	105
13040	市区	义丰三官7#配变	10	400	196
13041	市区	义丰三官14#配变	10	400	131
13042	市区	义丰三官15#配变	10	200	29
13043	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	0
13044	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13045	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	266
13046	市区	义丰三官20#配变	10	200	0
13047	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	69
13048	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	64
13049	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	69
13050	市区	义丰花陇1#配变	10	200	79
13051	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	119
13052	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	0
13053	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	15
13054	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	107
13055	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	167
13056	市区	义丰花陇13#配变	10	200	83
13057	市区	义丰三官17#配变	10	200	13
13058	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	41
13059	市区	义丰三官3#配变	10	200	0
13060	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	32
13061	市区	义丰花陇12#配变	10	400	62
13062	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	117
13063	市区	义丰三官8#配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13064	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	68
13065	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	453
13066	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	50
13067	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	1
13068	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	122
13069	市区	义丰三官1#配变	10	200	76
13070	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	144
13071	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	34
13072	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	272
13073	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	504
13074	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	393
13075	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	413
13076	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	387
13077	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	371
13078	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	398
13079	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	356
13080	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	57
13081	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	177
13082	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13083	市区	陆公祠2#S6	10	630	462
13084	市区	陆公祠1#S5	10	400	41
13085	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	255
13086	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	111
13087	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	305
13088	市区	板桥南巷1#S2	10	630	240
13089	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	210
13090	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	455
13091	市区	悦达东园开闭所3#主变	10	630	243
13092	市区	悦达东园1#S2	10	630	249
13093	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	338
13094	市区	悦达东园开闭所1#主变	10	800	389
13095	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	479
13096	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	319
13097	市区	悦达东园开闭所2#主变	10	800	396
13098	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	340
13099	市区	悦达东园2#S1	10	630	337
13100	市区	华通1#	10	500	266
13101	市区	防疫站3#	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13102	市区	水利宿舍	10	315	103
13103	市区	二汽	10	630	171
13104	市区	邮政	10	400	38
13105	市区	盐阜医院2#S7	10	315	247
13106	市区	旭日家园	10	500	73
13107	市区	南洋路2#	10	630	305
13108	市区	华通2#箱变	10	400	23
13109	市区	局浴室	10	630	304
13110	市区	农科所配变	10	315	187
13111	市区	体育馆3#	10	315	0
13112	市区	体育馆	10	630	473
13113	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	330
13114	市区	森风S14箱变主变	10	630	365
13115	市区	体育馆1#	10	315	15
13116	市区	体育馆2#	10	315	130
13117	市区	防疫站1#	10	400	140
13118	市区	货运公司宿舍S16	10	500	171
13119	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	242
13120	市区	盐阜医院1#S4	10	630	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13121	市区	华通4#	10	630	381
13122	市区	东升2#	10	400	213
13123	市区	水利宿舍3#S1	10	630	212
13124	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	21
13125	市区	水利公寓1#S5	10	630	390
13126	市区	东升1#(低压光伏)	10	400	32
13127	市区	防疫站2#	10	315	90
13128	市区	资源开发局	10	400	130
13129	市区	交警大队S17	10	630	280
13130	市区	国飞尚城A区1#	10	500	100
13131	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	420
13132	市区	国飞尚城D区1#	10	800	324
13133	市区	国飞尚城D区3#	10	800	381
13134	市区	众想7#	10	400	45
13135	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	318
13136	市区	纺南新村4#S6	10	500	400
13137	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	256
13138	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	320
13139	市区	国飞尚城D区4#	10	800	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13140	市区	众想18#S2箱变	10	500	322
13141	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	370
13142	市区	国飞尚城C区	10	630	283
13143	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	225
13144	市区	众想6#	10	400	212
13145	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	277
13146	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	525
13147	市区	国飞尚城D区2#	10	800	401
13148	市区	众想15#	10	315	77
13149	市区	众想16#	10	400	131
13150	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	292
13151	市区	众想14#	10	400	102
13152	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	234
13153	市区	德喜05号变	10	200	149
13154	市区	蔡尖8#	10	400	219
13155	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	297
13156	市区	中茵开关站1#主变	10	1000	179
13157	市区	中茵开关站3#主变	10	800	259
13158	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13159	市区	中茵海华1#	10	630	63
13160	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	257
13161	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	229
13162	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	374
13163	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	273
13164	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	334
13165	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	161
13166	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	88
13167	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	265
13168	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	249
13169	市区	市房产1#S24箱变主变	10	315	144
13170	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	411
13171	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	225
13172	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	271
13173	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	221
13174	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	182
13175	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	297
13176	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	316
13177	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13178	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	564
13179	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	335
13180	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	468
13181	市区	军民路6#	10	400	0
13182	市区	轴承厂S2	10	630	435
13183	市区	城西24#箱变主变	10	630	336
13184	市区	城西4#	10	200	0
13185	市区	军民路4#箱变主变	10	630	458
13186	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	271
13187	市区	10kV滨河线中心1#箱变	10	500	236
13188	市区	10kV滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	430
13189	市区	10kV滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	479
13190	市区	10kV滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	436
13191	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	373
13192	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	319
13193	市区	10kV滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	251
13194	市区	新粮综合楼箱变	10	500	329
13195	市区	亨威箱变002001	10	400	233
13196	市区	马庄	10	500	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13197	市区	义丰于任6#配变	10	200	16
13198	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	35
13199	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	51
13200	市区	义丰于任16#变	10	200	97
13201	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	86
13202	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	171
13203	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	97
13204	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	218
13205	市区	义丰集镇3#配变	10	315	18
13206	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	31
13207	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	338
13208	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	190
13209	市区	义丰集镇11#配变	10	400	40
13210	市区	义丰迎阳5#变	10	200	19
13211	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	50
13212	市区	义丰于任9#变	10	200	34
13213	市区	义丰于任8#变	10	200	19
13214	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	0
13215	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13216	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	45
13217	市区	义丰于任5#变	10	200	76
13218	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	85
13219	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	58
13220	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	19
13221	市区	义丰于任15#配变	10	200	23
13222	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	122
13223	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	32
13224	市区	义丰石庄1#配变	10	400	24
13225	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	6
13226	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	41
13227	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	61
13228	市区	义丰陈庄5#变	10	200	21
13229	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	87
13230	市区	义丰石庄8#配变	10	400	118
13231	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	28
13232	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	22
13233	市区	义丰于任12#配变	10	200	29
13234	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13235	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	293
13236	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	63
13237	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	70
13238	市区	10kV排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	180
13239	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	219
13240	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	446
13241	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	271
13242	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	374
13243	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	248
13244	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	446
13245	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	446
13246	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	146
13247	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	256
13248	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	352
13249	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	365
13250	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	540
13251	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	321
13252	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	37
13253	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13254	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	375
13255	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	357
13256	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504
13257	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	489
13258	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	266
13259	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	546
13260	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	376
13261	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	512
13262	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	440
13263	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	418
13264	市区	果林14#变	10	200	97
13265	市区	蟒河17#公用变	10	200	0
13266	市区	蟒河14#公用变	10	400	104
13267	市区	北龙港集镇13#变	10	200	42
13268	市区	果林17#公用变	10	200	16
13269	市区	果林13#公用变	10	200	80
13270	市区	北龙港果林12#变	10	200	81
13271	市区	果林8#公用变	10	100	4
13272	市区	蟒河18#公用变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13273	市区	果林4#公用变	10	200	74
13274	市区	顺北8#公用变	10	400	86
13275	市区	果林6#公用变	10	100	0
13276	市区	顺北25#配变	10	400	184
13277	市区	蟒河6#公用变	10	200	65
13278	市区	果林5#公用变	10	200	15
13279	市区	蟒河20#箱变	10	500	248
13280	市区	果林9#公用变	10	200	49
13281	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	217
13282	市区	顺北19#公用变	10	400	181
13283	市区	蟒河7#公用变	10	200	0
13284	市区	果林15#变	10	200	89
13285	市区	蟒河2#公用变	10	200	102
13286	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	264
13287	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	512
13288	市区	潘黄宝才18#变	10	400	115
13289	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	539
13290	市区	潘黄宝才17#变	10	400	0
13291	市区	潘黄宝才5#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13292	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	472
13293	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	87
13294	市区	潘黄宝才20#变	10	200	0
13295	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	193
13296	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	596
13297	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	512
13298	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	631
13299	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	567
13300	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	100
13301	市区	宝华花园4#变	10	800	443
13302	市区	宝华花园2#变	10	800	424
13303	市区	潘黄宝才13#变	10	400	146
13304	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	111
13305	市区	潘黄宝才14#变	10	315	130
13306	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	354
13307	市区	10kV高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	624
13308	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	416
13309	市区	10kV高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	438
13310	市区	10kV高校线都市豪庭S3欧变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13311	市区	10kV高校线都市豪庭S4欧变	10	630	178
13312	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	603
13313	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	229
13314	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	314
13315	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	452
13316	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	391
13317	市区	潘黄新伙2#变	10	200	120
13318	市区	潘黄新伙4#变	10	200	91
13319	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	168
13320	市区	潘黄野丁7#变	10	200	113
13321	市区	潘黄福利1#变	10	200	71
13322	市区	潘黄新伙10#变	10	100	24
13323	市区	潘黄万胜4#变	10	200	101
13324	市区	潘黄福利2#变	10	200	112
13325	市区	潘黄新伙11#变	10	200	123
13326	市区	潘黄万胜5#变	10	200	125
13327	市区	潘黄福利4#变	10	200	95
13328	市区	潘黄野丁4#变	10	200	116
13329	市区	潘黄新伙5#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13330	市区	潘黄福利5#变	10	200	113
13331	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	189
13332	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	334
13333	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	252
13334	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	514
13335	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	443
13336	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	386
13337	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	376
13338	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	399
13339	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	237
13340	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	392
13341	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	426
13342	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	432
13343	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	416
13344	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	261
13345	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	287
13346	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	342
13347	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	408
13348	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13349	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	347
13350	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	317
13351	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	337
13352	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	321
13353	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	373
13354	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	413
13355	市区	越河派出所2#	10	200	139
13356	市区	越河派出所3#	10	315	128
13357	市区	砂石场S1	10	500	348
13358	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	428
13359	市区	10kV家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	438
13360	市区	10kV家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	216
13361	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	263
13362	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	481
13363	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	306
13364	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	240
13365	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	214
13366	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	503
13367	市区	10kV家苑线明珠苑S2箱变	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13368	市区	10kV家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	471
13369	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	350
13370	市区	10kV家苑线明珠苑S6箱变	10	500	263
13371	市区	10kV家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	518
13372	市区	10kV家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	604
13373	市区	10kV家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	522
13374	市区	10kV家苑线明珠苑S3箱变	10	630	344
13375	市区	10kV家苑线明珠苑S1箱变	10	500	191
13376	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	482
13377	市区	10kV家苑线怡园S9箱变	10	630	327
13378	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	550
13379	市区	10kV家苑线恒荣S14箱变	10	630	108
13380	市区	10kV家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	520
13381	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	156
13382	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	437
13383	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	216
13384	市区	10kV家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	592
13385	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	200
13386	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	415

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13387	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	374
13388	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	548
13389	市区	10kV家苑线/10kV金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	362
13390	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800
13391	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	431
13392	市区	10kV家苑线明珠苑S5箱变	10	500	237
13393	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	438
13394	市区	10kV家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	556
13395	市区	10kV家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	577
13396	市区	10kV家苑线明珠苑S4变	10	500	257
13397	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	271
13398	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	256
13399	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	133
13400	市区	市级机关管理局3#	10	315	74
13401	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	288
13402	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	266
13403	市区	盐海2#	10	400	121
13404	市区	工学院宿舍箱变	10	400	54
13405	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13406	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	388
13407	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	133
13408	市区	盐海5#	10	315	141
13409	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	427
13410	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	436
13411	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	328
13412	市区	电教馆S5箱变	10	630	12
13413	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	294
13414	市区	文港组团S3箱变	10	500	32
13415	市区	南洋路S8箱变	10	500	185
13416	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	100
13417	市区	农民街2#	10	400	43
13418	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	355
13419	市区	农民街8#	10	630	78
13420	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	378
13421	市区	盐海6#S10	10	500	87
13422	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	612
13423	市区	盐海4#	10	400	153
13424	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13425	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	125
13426	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	54
13427	市区	市级机关管理局	10	400	126
13428	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	358
13429	市区	文港2#	10	400	67
13430	市区	市级机关管理局2#	10	315	97
13431	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	204
13432	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	320
13433	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	371
13434	市区	大星四组	10	400	284
13435	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	246
13436	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	471
13437	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	359
13438	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	339
13439	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	437
13440	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	378
13441	市区	大星4#	10	400	308
13442	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	343
13443	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13444	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	370
13445	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	308
13446	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	375
13447	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	387
13448	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	297
13449	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	484
13450	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	304
13451	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	312
13452	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	390
13453	市区	新民12#	10	500	272
13454	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	426
13455	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	476
13456	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	486
13457	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	455
13458	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	523
13459	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	314
13460	市区	大星四组2#	10	200	129
13461	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	431
13462	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13463	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	519
13464	市区	义丰集镇13#配变	10	400	80
13465	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	532
13466	市区	义丰集镇9#配变	10	315	131
13467	市区	义丰双龙9#变	10	200	29
13468	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	94
13469	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	51
13470	市区	义丰集镇14#配变	10	200	159
13471	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	249
13472	市区	供电南村	10	500	150
13473	市区	种子公司	10	400	172
13474	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	129
13475	市区	金贸	10	400	94
13476	市区	县农机公司	10	400	155
13477	市区	鸿基花园2#S9	10	630	98
13478	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	317
13479	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	242
13480	市区	鸿基花园3#S17	10	500	149
13481	市区	建银房产S1	10	500	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13482	市区	鸿基5#	10	400	209
13483	市区	建银房产2#S15	10	500	162
13484	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	371
13485	市区	鸿基2#	10	400	191
13486	市区	鸿基4#	10	400	54
13487	市区	金属公司1#箱变主变	10	500	195
13488	市区	供电南村2#	10	400	234
13489	市区	鸿基3#	10	400	106
13490	市区	供电南村4#	10	400	0
13491	市区	鸿基花园1#S10	10	315	68
13492	市区	供电南村3#	10	315	143
13493	市区	盐都农机	10	400	89
13494	市区	鸿基1#	10	400	179
13495	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	335
13496	市区	南苑小区1#S5	10	630	131
13497	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	223
13498	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	514
13499	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	469
13500	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13501	市区	耿伙S4	10	630	140
13502	市区	云峰	10	400	78
13503	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	220
13504	市区	文景苑S2	10	630	238
13505	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	33
13506	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	199
13507	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	331
13508	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	395
13509	市区	宏城1#S1	10	500	65
13510	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	453
13511	市区	宏城2#S3	10	400	184
13512	市区	义丰三官18#配变	10	200	0
13513	市区	义丰三官19#配变	10	200	25
13514	市区	义丰花陇9#配变	10	400	0
13515	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	451
13516	市区	义丰金水湾花苑	10	250	100
13517	市区	义丰双官8#配变	10	200	40
13518	市区	义丰集镇20#配变	10	400	212
13519	市区	义丰新城1#箱变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13520	市区	义丰石庄3#配变	10	200	60
13521	市区	义丰集镇8#配变	10	400	18
13522	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	501
13523	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	410
13524	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	417
13525	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	363
13526	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	135
13527	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	232
13528	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	389
13529	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	357
13530	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	216
13531	市区	东景苑2#箱变	10	500	175
13532	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	484
13533	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	350
13534	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504
13535	市区	五星小区6#箱变	10	500	192
13536	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	248
13537	市区	东景苑1#箱变	10	315	126
13538	市区	五星小区7#箱变	10	800	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13539	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	388
13540	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	394
13541	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	382
13542	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	326
13543	市区	盐中西门	10	400	215
13544	市区	盐中宿舍	10	315	36
13545	市区	瀛泉公变	10	400	134
13546	市区	报社	10	315	105
13547	市区	胜利1#	10	500	336
13548	市区	望海大厦	10	500	348
13549	市区	集仙S9	10	630	420
13550	市区	浍沧S10箱变主变	10	630	387
13551	市区	信托投资	10	400	235
13552	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	205
13553	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	203
13554	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	619
13555	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	279
13556	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	317
13557	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13558	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	201
13559	市区	双元7#	10	400	288
13560	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	412
13561	市区	地震台	10	315	159
13562	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	375
13563	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	374
13564	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	275
13565	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	274
13566	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	389
13567	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	119
13568	市区	双元11#	10	400	0
13569	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	127
13570	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	499
13571	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	372
13572	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	334
13573	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	366
13574	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	316
13575	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	260
13576	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13577	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	229
13578	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	448
13579	市区	华府景城1#	10	500	115
13580	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	251
13581	市区	悦达新村箱变主变	10	630	243
13582	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	187
13583	市区	五星1#箱变主变	10	630	482
13584	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	356
13585	市区	五星2#箱变主变	10	400	297
13586	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	396
13587	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	141
13588	市区	通南2#变	10	400	159
13589	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	394
13590	市区	兴强房产箱变主变	10	630	301
13591	市区	秦南集镇40#变	10	400	231
13592	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	63
13593	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	66
13594	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	112
13595	市区	秦南富康20#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13596	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	56
13597	市区	秦南福泉10#变	10	200	116
13598	市区	秦南宝奎16#变	10	200	78
13599	市区	秦南美满17#变	10	400	207
13600	市区	秦南富康11#变	10	200	26
13601	市区	秦南千秋15#变	10	200	97
13602	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	91
13603	市区	秦南富康8#变	10	100	10
13604	市区	秦南秦北3#变	10	200	0
13605	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	584
13606	市区	泵站1#箱变主变	10	400	262
13607	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	645
13608	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	210
13609	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	611
13610	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	490
13611	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	220
13612	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	324
13613	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	555
13614	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	440

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13615	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	561
13616	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	376
13617	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	385
13618	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	379
13619	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	267
13620	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	393
13621	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	280
13622	市区	文港苑箱变	10	630	207
13623	市区	跃进组团5#箱变	10	630	85
13624	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	434
13625	市区	跃进组团4#箱变	10	500	161
13626	市区	五星17#	10	400	81
13627	市区	市经济管理干部学校	10	80	4
13628	市区	五星7#变	10	400	58
13629	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	280
13630	市区	跃进组团1#箱变	10	630	275
13631	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	0
13632	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	185
13633	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13634	市区	跃进组团3#箱变	10	500	138
13635	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	388
13636	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	381
13637	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	356
13638	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	256
13639	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	145
13640	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	284
13641	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	242
13642	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	79
13643	市区	迎宾	10	315	0
13644	市区	环城东路S2	10	500	289
13645	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	388
13646	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	211
13647	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	315
13648	市区	劝业场S3箱变	10	500	149
13649	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	379
13650	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	306
13651	市区	充电站箱变001	10	630	199
13652	市区	南舍15#变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13653	市区	乔庄12#变	10	200	116
13654	市区	乔庄2#配变	10	200	97
13655	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	335
13656	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	388
13657	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	203
13658	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	430
13659	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	282
13660	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	346
13661	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	360
13662	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	112
13663	市区	海龙1#	10	400	0
13664	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	567
13665	市区	图书馆5#S10	10	630	503
13666	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	172
13667	市区	高力宿舍楼	10	400	174
13668	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	233
13669	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	220
13670	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	246
13671	市区	后关路	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13672	市区	图书馆3#	10	400	124
13673	市区	通洋路1#公用变	10	400	181
13674	市区	商检局2#	10	400	145
13675	市区	海龙2#S8	10	500	106
13676	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	187
13677	市区	商检局1#	10	400	92
13678	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	501
13679	市区	通洋S4	10	630	279
13680	市区	10kV开东线伏河路1#变	10	30	15
13681	市区	10kV开东线开发大桥箱变	10	500	317
13682	市区	开发区三墩三组	10	400	290
13683	市区	三墩二组	10	400	282
13684	市区	开发区二墩三组	10	200	114
13685	市区	10kV开东线二墩七组公变	10	200	88
13686	市区	10kV开东线二墩六组公变	10	160	93
13687	市区	10kv海棠花园配电室3#配变	10	800	245
13688	市区	溪林雅居3#变	10	800	551
13689	市区	张庄迎宾路变	10	500	0
13690	市区	10kv海棠花园配电室1#配变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13691	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	226
13692	市区	新纪元小区变018	10	630	372
13693	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	309
13694	市区	领秀华庭1#主变	10	800	576
13695	市区	溪林雅居1#变	10	800	596
13696	市区	东徐17#变	10	400	271
13697	市区	领秀华庭3#主变	10	800	620
13698	市区	张庄建设路2#变	10	400	248
13699	市区	星福园小区	10	400	81
13700	市区	鑫祥公寓	10	250	105
13701	市区	富康路2#变	10	400	193
13702	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	275
13703	市区	东徐15#变	10	400	184
13704	市区	东徐25#变	10	400	220
13705	市区	张庄集镇12#公变	10	400	110
13706	市区	富康苑小区变	10	400	162
13707	市区	奥康苑1#变	10	500	227
13708	市区	奥康苑2#变	10	500	209
13709	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13710	市区	东徐5#变	10	250	87
13711	市区	钱庄8#变	10	200	85
13712	市区	农机箱变	10	400	227
13713	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	20
13714	市区	集镇10#变	10	400	163
13715	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	29
13716	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	15
13717	市区	盐城本部冈中所10KV书楼线书楼10#配变（新）	10	200	78
13718	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	162
13719	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	95
13720	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	68
13721	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	55
13722	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	113
13723	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	406
13724	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	165
13725	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	41
13726	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	87
13727	市区	10KV陈元线集镇9#变	10	400	182
13728	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13729	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	475
13730	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	67
13731	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	43
13732	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	534
13733	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	637
13734	市区	仓头7#变	10	200	44
13735	市区	二纺1#变	10	400	181
13736	市区	东升2#变	10	400	268
13737	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	356
13738	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	566
13739	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	426
13740	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	414
13741	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	433
13742	市区	东河嘉园3#S3	10	630	351
13743	市区	二纺4#变	10	400	160
13744	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	424
13745	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	544
13746	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	529
13747	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	385

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13748	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	534
13749	市区	麦芽综合变	10	400	208
13750	市区	仓头9#变	10	400	237
13751	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	535
13752	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	460
13753	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	566
13754	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	566
13755	市区	二纺3#	10	315	157
13756	市区	二纺2#变	10	400	172
13757	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	457
13758	市区	潘黄万胜17#变	10	400	186
13759	市区	神龙充电桩4#	10	630	216
13760	市区	潘黄万胜3#变	10	200	117
13761	市区	神龙充电桩1#	10	630	0
13762	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	119
13763	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	0
13764	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	119
13765	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	24
13766	市区	神龙充电桩2#	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13767	市区	潘黄兴民8#变	10	200	136
13768	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	47
13769	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	50
13770	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	62
13771	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	199
13772	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	464
13773	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	389
13774	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	281
13775	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	463
13776	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	408
13777	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	401
13778	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	448
13779	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	435
13780	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	435
13781	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	530
13782	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	474
13783	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	500
13784	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	434
13785	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13786	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	87
13787	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	133
13788	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	72
13789	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	83
13790	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	26
13791	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	91
13792	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	28
13793	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	7
13794	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	453
13795	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	210
13796	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	505
13797	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	489
13798	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	394
13799	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	359
13800	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	431
13801	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	376
13802	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	437
13803	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室2#	10	800	322
13804	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室1#	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13805	市区	创元金域5#配电室1#主变	10	800	337
13806	市区	创元金域6#配电室4#主变	10	800	487
13807	市区	10KV创元线/向滨线创元金域 3 #配电室3#	10	800	426
13808	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室4#	10	800	427
13809	市区	10KV创元线/向滨线创元金域 2 #配电室4#	10	800	474
13810	市区	生生超市S1	10	630	300
13811	市区	建银	10	315	16
13812	市区	财政局	10	400	0
13813	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	279
13814	市区	三院宿舍S6	10	630	363
13815	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	254
13816	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	145
13817	市区	环城西路	10	315	58
13818	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	270
13819	市区	富康路2#主变	10	630	260
13820	市区	富康苑1#箱变	10	500	173
13821	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	472
13822	市区	经塔房产	10	500	189
13823	市区	富康路1#箱变	10	500	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13824	市区	富康苑2#箱变	10	500	167
13825	市区	工业园5#变	10	400	196
13826	市区	工业园13#变	10	315	59
13827	市区	东港路1#箱变	10	630	435
13828	市区	光荣9#变	10	400	211
13829	市区	工业园15#变	10	80	18
13830	市区	工业园22#变	10	400	142
13831	市区	工业园1#变	10	800	497
13832	市区	工业园9#变	10	400	0
13833	市区	工业园8#箱变主变	10	400	254
13834	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	611
13835	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	594
13836	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	622
13837	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	568
13838	市区	富民商业街1#箱变	10	500	218
13839	市区	秦南关陈15#变	10	200	118
13840	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	100
13841	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	166
13842	市区	秦南集镇29#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13843	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	32
13844	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	28
13845	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	147
13846	市区	家园S2箱变变压器	10	630	311
13847	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	514
13848	市区	秦南关陈9#变	10	400	183
13849	市区	秦南关陈13#变	10	200	31
13850	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	195
13851	市区	秦南集镇36#变	10	400	141
13852	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	151
13853	市区	秦南集镇38#变	10	400	0
13854	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	602
13855	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	132
13856	市区	秦南集镇37#变	10	400	65
13857	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	18
13858	市区	秦南集镇34#变	10	400	26
13859	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	94
13860	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	233
13861	市区	富民1#箱变变压器	10	630	342

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13862	市区	秦南集镇17#变	10	400	172
13863	市区	秦南集镇18#变	10	400	136
13864	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	85
13865	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	51
13866	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	0
13867	市区	秦南关陈19#变	10	200	67
13868	市区	秦南集镇16#变	10	400	83
13869	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	77
13870	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	67
13871	市区	秦南三河11#变	10	315	149
13872	市区	秦南集镇35#变	10	400	0
13873	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	141
13874	市区	秦南集镇30#变	10	400	7
13875	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	167
13876	市区	秦南集镇14#变	10	400	0
13877	市区	秦南集镇21#变	10	400	92
13878	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	134
13879	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	627
13880	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	520

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13881	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	587
13882	市区	东升15#变	10	315	80
13883	市区	圣英置业1#S1	10	630	134
13884	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	500
13885	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	383
13886	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	413
13887	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	421
13888	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	581
13889	市区	圣英置业2#S2	10	630	267
13890	市区	龙兴8#公用变	10	200	26
13891	市区	顺北14#公用变	10	200	0
13892	市区	北龙港集镇4#变	10	315	59
13893	市区	龙兴10#公用变	10	200	40
13894	市区	顺北21#公用变	10	200	40
13895	市区	顺北18#公用变	10	400	199
13896	市区	顺北13#公用变	10	200	52
13897	市区	龙胜2#箱变002	10	400	210
13898	市区	顺北6#公用变	10	200	54
13899	市区	龙兴7#公用变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13900	市区	文化家园1#变	10	400	184
13901	市区	龙兴11#公用变	10	200	56
13902	市区	北龙港集镇3#变	10	400	44
13903	市区	顺北11#公用变	10	200	10
13904	市区	北龙港集镇2#变	10	315	147
13905	市区	龙兴4#公用变	10	200	31
13906	市区	龙兴5#公用变	10	400	151
13907	市区	龙兴2#公用变	10	200	39
13908	市区	北龙港集镇5#变	10	400	134
13909	市区	龙兴3#公用变	10	200	67
13910	市区	顺北9#公用变	10	400	219
13911	市区	龙胜1#箱变	10	400	185
13912	市区	顺北5#公用变	10	200	84
13913	市区	龙兴9#公用变	10	200	45
13914	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	13
13915	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	94
13916	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	34
13917	市区	顺北24#公用变	10	200	73
13918	市区	10kV北工线龙兴12#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13919	市区	顺北20#变	10	200	56
13920	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	334
13921	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	269
13922	市区	科技园S3箱变	10	500	353
13923	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	198
13924	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	316
13925	市区	广联置业	10	630	269
13926	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	228
13927	市区	师范工业园S1箱变	10	500	194
13928	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	275
13929	市区	园区S2箱变	10	500	206
13930	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	541
13931	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	454
13932	市区	东延1#楼	10	315	60
13933	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	366
13934	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	227
13935	市区	大兴别墅	10	315	26
13936	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	263
13937	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13938	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	293
13939	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	165
13940	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	299
13941	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	251
13942	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	391
13943	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	266
13944	市区	中建2#S2箱变	10	630	222
13945	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	471
13946	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	0
13947	市区	中建4#箱变	10	500	194
13948	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	373
13949	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	342
13950	市区	中建3#箱变	10	630	314
13951	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	469
13952	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	128
13953	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	268
13954	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	0
13955	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	290
13956	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13957	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	377
13958	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	483
13959	市区	怡景北园3#S17	10	400	171
13960	市区	怡景北园2#S16	10	400	0
13961	市区	王庄4#变	10	200	37
13962	市区	郑通19#变	10	200	101
13963	市区	郑通17#变	10	200	85
13964	市区	王庄17#变	10	200	93
13965	市区	成庄2#变	10	200	112
13966	市区	王庄19#变	10	200	84
13967	市区	仓头21#变	10	400	209
13968	市区	王庄5#变	10	200	83
13969	市区	王庄6#变	10	200	121
13970	市区	王庄16#变	10	200	50
13971	市区	王庄1#	10	200	87
13972	市区	张庄创客田园变	10	200	47
13973	市区	王庄14#变	10	200	95
13974	市区	仓头20#变	10	400	248
13975	市区	王庄小区变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13976	市区	仓头24#变	10	400	233
13977	市区	洋桥5#变	10	200	83
13978	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	226
13979	市区	大地名居2#箱变	10	400	270
13980	市区	大地名居7#箱变	10	400	295
13981	市区	洋桥4#箱变	10	500	222
13982	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	154
13983	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	258
13984	市区	壹书邻里1#主变	10	630	414
13985	市区	大地名居3#箱变	10	400	235
13986	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	295
13987	市区	洋桥3#变	10	400	184
13988	市区	伍佑小商品市场	10	400	225
13989	市区	大地名居1#箱变	10	400	298
13990	市区	大地名居4#箱变	10	400	240
13991	市区	洋桥2#变	10	400	145
13992	市区	大地名居6#箱变	10	400	297
13993	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	218
13994	市区	洋桥10#变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
13995	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	233
13996	市区	大地名居5#箱变1	10	400	224
13997	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	204
13998	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	195
13999	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	249
14000	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	495
14001	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	113
14002	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	62
14003	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	252
14004	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	137
14005	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	231
14006	市区	新墩花园美变003001	10	630	152
14007	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	481
14008	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	320
14009	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	383
14010	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	204
14011	市区	恒达公用欧变主变	10	400	283
14012	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	362
14013	市区	新都路20号箱变主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14014	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	345
14015	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	226
14016	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	330
14017	市区	新墩小区变2#	10	500	126
14018	市区	新墩小区变1#	10	500	219
14019	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	109
14020	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	479
14021	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	310
14022	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	368
14023	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	331
14024	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	353
14025	市区	新墩花园	10	500	267
14026	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	489
14027	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640
14028	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	383
14029	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	583
14030	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	476
14031	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	416
14032	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14033	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	523
14034	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	492
14035	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	454
14036	市区	新民1#箱变主变	10	400	268
14037	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640
14038	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	470
14039	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640
14040	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	537
14041	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	54
14042	市区	凤鸣缙香4#配电室1#主变	10	800	400
14043	市区	凤鸣缙香3#开关站1#主变	10	630	297
14044	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	381
14045	市区	印象S4欧变	10	500	186
14046	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	366
14047	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	167
14048	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	473
14049	市区	10kV南纬线大赛S6箱变	10	200	149
14050	市区	凤鸣缙香2#配电室3#主变	10	800	410
14051	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14052	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	295
14053	市区	凤鸣缙香6#配电室1#主变	10	630	250
14054	市区	凤鸣缙香3#配电室1#主变	10	800	379
14055	市区	凤鸣缙香4#配电室3#主变	10	800	407
14056	市区	凤鸣缙香开关站1#主变	10	800	323
14057	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	468
14058	市区	凤鸣缙香6#配电室3#主变	10	630	200
14059	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	55
14060	市区	凤鸣缙香1#配电室1#主变	10	800	380
14061	市区	凤鸣缙香1#配电室3#主变	10	800	422
14062	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	255
14063	市区	凤鸣缙香5#配电室1#主变	10	800	341
14064	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	279
14065	市区	凤鸣缙香3#配电室3#主变	10	800	392
14066	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	344
14067	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	484
14068	市区	凤鸣缙香2#配电室1#主变	10	800	368
14069	市区	凤鸣缙香7#配电室1#主变	10	800	373
14070	市区	凤鸣缙香2#开关站1#主变	10	800	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14071	市区	凤鸣缙香7#配电室3#主变	10	800	318
14072	市区	印象S3欧变	10	630	278
14073	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	384
14074	市区	溪林雅居4#变	10	800	578
14075	市区	龙海3#变	10	200	73
14076	市区	龙海14#变	10	200	43
14077	市区	西徐4#变	10	200	110
14078	市区	溪林雅居2#变	10	800	640
14079	市区	领秀华庭2#主变	10	800	585
14080	市区	龙海9#变	10	200	53
14081	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	266
14082	市区	钱庄10#变	10	200	18
14083	市区	龙海1#变	10	200	50
14084	市区	10kv海棠花园配电室2#配变	10	800	491
14085	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	309
14086	市区	钱庄9#	10	200	87
14087	市区	郑通21#变	10	200	95
14088	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	195
14089	市区	海棠花园1#变	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14090	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	232
14091	市区	龙海8#变	10	200	53
14092	市区	王庄20#变	10	200	101
14093	市区	领秀华庭4#主变	10	800	472
14094	市区	10kv海棠花园配电室4#配变	10	800	314
14095	市区	海棠花园2#箱变	10	630	356
14096	市区	东徐3#箱变	10	400	269
14097	市区	钱庄11#变	10	200	67
14098	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	273
14099	市区	钱庄1#变	10	160	92
14100	市区	福兴8#变	10	200	102
14101	市区	生态园3#主变	10	400	190
14102	市区	三星24#变	10	200	124
14103	市区	三星18#变	10	200	98
14104	市区	福兴31#变	10	200	134
14105	市区	三星11#变	10	200	111
14106	市区	福兴3#变	10	200	32
14107	市区	三星23#变	10	200	100
14108	市区	三星9#变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14109	市区	三星20#变	10	200	74
14110	市区	三星17#变	10	200	47
14111	市区	福兴26#变	10	200	86
14112	市区	三星5#变	10	200	57
14113	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	369
14114	市区	三星8#变	10	400	88
14115	市区	三星7#变	10	200	111
14116	市区	三星4#变	10	200	57
14117	市区	三星3#变	10	200	72
14118	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	547
14119	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	358
14120	市区	福兴18#变	10	200	57
14121	市区	三星21#变	10	200	26
14122	市区	三星15#变	10	200	91
14123	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	285
14124	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	445
14125	市区	福兴23#变	10	200	108
14126	市区	福兴25#变	10	200	65
14127	市区	三星19#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14128	市区	三星16#变	10	400	164
14129	市区	福兴7#变	10	200	92
14130	市区	生态园1#主变	10	400	169
14131	市区	福兴19#变	10	200	102
14132	市区	三星6#变	10	200	83
14133	市区	三星22#变	10	200	104
14134	市区	福兴27#变	10	200	100
14135	市区	福兴15#变	10	200	56
14136	市区	福兴5#变	10	200	57
14137	市区	福兴4#变	10	200	101
14138	市区	三星13#变	10	200	116
14139	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	333
14140	市区	福兴28#变	10	200	103
14141	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	420
14142	市区	三星1#变	10	200	71
14143	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	390
14144	市区	三星14#变	10	400	62
14145	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	288
14146	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14147	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	398
14148	市区	沙井头1#	10	630	2
14149	市区	沙井头2#	10	630	236
14150	市区	明新3#主变	10	630	235
14151	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	349
14152	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	410
14153	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	386
14154	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	472
14155	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	416
14156	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	416
14157	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	295
14158	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	390
14159	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	415
14160	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	396
14161	市区	双林S7箱变主变	10	500	400
14162	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	308
14163	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	506
14164	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	380
14165	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14166	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	211
14167	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	302
14168	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	328
14169	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	263
14170	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	461
14171	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	197
14172	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	325
14173	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	412
14174	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	489
14175	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	418
14176	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	483
14177	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	348
14178	市区	伍北4#欧变	10	400	84
14179	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	379
14180	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	566
14181	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	430
14182	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	412
14183	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	321
14184	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14185	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	376
14186	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	272
14187	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	344
14188	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	455
14189	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	492
14190	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	136
14191	市区	景盛1#欧变主变	10	630	267
14192	市区	景盛花园配电室1#主变	10	1000	265
14193	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	360
14194	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	408
14195	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	619
14196	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	454
14197	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	464
14198	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	575
14199	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	262
14200	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	430
14201	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	250
14202	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	336
14203	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14204	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	469
14205	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	462
14206	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	482
14207	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	375
14208	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	298
14209	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	404
14210	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	391
14211	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	0
14212	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	441
14213	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320
14214	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	205
14215	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	159
14216	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	512
14217	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	405
14218	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	224
14219	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	383
14220	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	292
14221	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	495
14222	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14223	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	404
14224	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	384
14225	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	413
14226	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	392
14227	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	233
14228	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	346
14229	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	524
14230	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	509
14231	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	509
14232	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	239
14233	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	431
14234	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	496
14235	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	376
14236	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	444
14237	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	419
14238	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	508
14239	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	459
14240	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	86
14241	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14242	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	363
14243	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	435
14244	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	484
14245	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	413
14246	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	165
14247	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	128
14248	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	393
14249	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	413
14250	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	395
14251	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	512
14252	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	410
14253	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	438
14254	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	501
14255	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	460
14256	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	505
14257	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	402
14258	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	446
14259	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	515
14260	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14261	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	438
14262	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	193
14263	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	483
14264	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	292
14265	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	378
14266	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	446
14267	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	393
14268	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	573
14269	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	429
14270	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	543
14271	市区	师专7#	10	500	253
14272	市区	师专3#公用变	10	400	142
14273	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	94
14274	市区	师专1#	10	315	109
14275	市区	师专2#公用变	10	400	87
14276	市区	育才	10	400	133
14277	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	446
14278	市区	育才路1#	10	315	91
14279	市区	师专5#	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14280	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	315
14281	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	306
14282	市区	景福大厦3#	10	500	309
14283	市区	大星浴城	10	315	252
14284	市区	宇虹房产公变	10	400	179
14285	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	383
14286	市区	师专6#	10	315	53
14287	市区	育才路2#	10	315	141
14288	市区	化工中专公用变	10	400	239
14289	市区	师专4#公用变	10	400	154
14290	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	514
14291	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	438
14292	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	298
14293	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	563
14294	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	388
14295	市区	师专7#S1箱变	10	500	380
14296	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	556
14297	市区	经贸学院	10	315	149
14298	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14299	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	510
14300	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	582
14301	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	606
14302	市区	新场3#变	10	200	112
14303	市区	新场12#变	10	200	54
14304	市区	新场18#变	10	200	66
14305	市区	同心11#变	10	200	86
14306	市区	同心4#变	10	200	59
14307	市区	新场11#变	10	315	85
14308	市区	新场14#变	10	200	89
14309	市区	同心17#变	10	200	149
14310	市区	同心16#变	10	200	135
14311	市区	新场13#变	10	200	142
14312	市区	构港14#变	10	200	86
14313	市区	构港21#变	10	200	122
14314	市区	伍东14#变	10	200	115
14315	市区	伍东10#变	10	200	139
14316	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	298
14317	市区	伍东8#变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14318	市区	构港3#变	10	200	127
14319	市区	构港19#变	10	200	142
14320	市区	伍东15#变	10	200	67
14321	市区	洋桥1#变	10	400	133
14322	市区	伍东17#变	10	200	103
14323	市区	构港16#变	10	400	236
14324	市区	构港4#变	10	200	73
14325	市区	构港2#变	10	200	104
14326	市区	构港18#变	10	200	77
14327	市区	伍东12#变	10	400	88
14328	市区	构港10#变	10	200	117
14329	市区	伍东9#变	10	200	91
14330	市区	伍东2#变	10	200	134
14331	市区	洋桥6#变	10	200	79
14332	市区	构港7#变	10	200	43
14333	市区	构港9#变	10	200	85
14334	市区	锦绣花园1#001001	10	630	308
14335	市区	伟业苑1#箱变	10	400	220
14336	市区	伍东5#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14337	市区	伍东16#变	10	400	250
14338	市区	构港8#变	10	200	94
14339	市区	构港20#变	10	200	112
14340	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	556
14341	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	534
14342	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	538
14343	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	568
14344	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	552
14345	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640
14346	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	566
14347	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	548
14348	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	446
14349	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	420
14350	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	422
14351	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	331
14352	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	364
14353	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	313
14354	市区	双林1#变	10	200	139
14355	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	484

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14356	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	301
14357	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	245
14358	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	246
14359	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	236
14360	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	414
14361	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	487
14362	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	383
14363	市区	双林2#变	10	200	108
14364	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	418
14365	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	390
14366	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	247
14367	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	434
14368	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	518
14369	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	471
14370	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	369
14371	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	469
14372	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	452
14373	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	385
14374	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14375	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	344
14376	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	471
14377	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	418
14378	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	401
14379	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	512
14380	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	384
14381	市区	梅苑新村S12主变	10	630	277
14382	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	580
14383	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	472
14384	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	429
14385	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	498
14386	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	459
14387	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	357
14388	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	619
14389	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	338
14390	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	471
14391	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	379
14392	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	455
14393	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14394	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	240
14395	市区	昌明1#	10	315	209
14396	市区	昌明3#S4主变	10	630	368
14397	市区	建委公用变	10	400	202
14398	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	209
14399	市区	邮局公用变	10	200	54
14400	市区	市政府宿舍2#	10	500	225
14401	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	162
14402	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	159
14403	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	271
14404	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	327
14405	市区	市政府宿舍1#	10	500	261
14406	市区	昌明2#箱变	10	500	222
14407	市区	菜场	10	315	90
14408	市区	10kV紫薇线/10kV紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	136
14409	市区	10kV紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	166
14410	市区	10kV紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	94
14411	市区	10kV紫薇线紫薇欧变	10	500	261
14412	市区	10kV紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14413	市区	10kV紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	322
14414	市区	10kV紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	344
14415	市区	10kV紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	139
14416	市区	10kV紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	74
14417	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	540
14418	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	0
14419	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	187
14420	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	111
14421	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	0
14422	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640
14423	市区	冈中所民生村9号配变	10	200	65
14424	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	574
14425	市区	民生18#台区	10	400	27
14426	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	639
14427	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	95
14428	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	17
14429	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	120
14430	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	87
14431	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14432	市区	新民16#变	10	200	40
14433	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	59
14434	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	311
14435	市区	10kV海关线江动公变	10	400	146
14436	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	328
14437	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	684
14438	市区	10kV海关线中原S3箱变	10	500	273
14439	市区	10kV海关线园中原1#S2箱变	10	630	149
14440	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	456
14441	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	539
14442	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	434
14443	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	456
14444	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	452
14445	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	519
14446	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	631
14447	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	512
14448	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	541
14449	市区	10kV海关线江动2#公变	10	400	289
14450	市区	10kV海关线马庄S1箱变	10	630	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14451	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	485
14452	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	446
14453	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	582
14454	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	484
14455	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	545
14456	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	292
14457	市区	新兴振中馨苑	10	400	209
14458	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	582
14459	市区	新兴集镇34#变	10	400	0
14460	市区	振兴大厦	10	400	181
14461	市区	百盛花园1#欧变	10	630	342
14462	市区	幸福小区2#变	10	630	328
14463	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	509
14464	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	90
14465	市区	奥大名居4#变	10	800	544
14466	市区	新南联建楼	10	250	123
14467	市区	新兴迎宾大厦	10	500	268
14468	市区	新场5#变	10	200	0
14469	市区	集镇7#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14470	市区	集镇1#变	10	400	189
14471	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	455
14472	市区	新场9#箱变	10	400	172
14473	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	341
14474	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	595
14475	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	436
14476	市区	同心14#变	10	200	96
14477	市区	新兴集镇16#变	10	400	63
14478	市区	奥大名居2#变	10	800	524
14479	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	251
14480	市区	新兴集镇三灶18	10	200	77
14481	市区	同心南苑2#配电室3#变	10	800	569
14482	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	455
14483	市区	新兴集镇9#变	10	400	90
14484	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	255
14485	市区	同心13#变	10	400	90
14486	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	446
14487	市区	同心18#变	10	400	220
14488	市区	百盛花园2#欧变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14489	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	280
14490	市区	新兴集镇17#变	10	400	111
14491	市区	幸福小区1#变	10	630	366
14492	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	468
14493	市区	环城5#	10	400	154
14494	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	528
14495	市区	环城房产1#S4	10	500	0
14496	市区	人才楼宿舍	10	400	251
14497	市区	中级法院	10	400	207
14498	市区	环城房产2#S3	10	500	44
14499	市区	聋哑	10	400	233
14500	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	479
14501	市区	环苑小区S1	10	630	417
14502	市区	通港新村S5	10	400	280
14503	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	565
14504	市区	环城16#	10	400	214
14505	市区	环城3#	10	400	283
14506	市区	环城6#S6	10	630	440
14507	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	430

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14508	市区	永宁寺	10	400	142
14509	市区	环城13#	10	400	216
14510	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	440
14511	市区	城区房产S2	10	630	278
14512	市区	开发公司4#	10	315	28
14513	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	287
14514	市区	建设局3#S11箱变	10	630	326
14515	市区	华源S9	10	630	241
14516	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	223
14517	市区	大洋八组1#主变	10	400	14
14518	市区	大洋八组3#S7	10	500	238
14519	市区	法院宿舍2#公用变	10	400	245
14520	市区	东方花园2#S5	10	500	129
14521	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	183
14522	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	320
14523	市区	法院宿舍公用变	10	315	201
14524	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	257
14525	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	0
14526	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14527	市区	郊供S10箱变	10	400	169
14528	市区	大洋八组2#S4	10	400	230
14529	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	300
14530	市区	工农路1#箱变	10	400	72
14531	市区	东方花园4#S2	10	500	185
14532	市区	大星3#	10	400	177
14533	市区	开发公司1#	10	315	0
14534	市区	开发公司2#	10	400	247
14535	市区	农民乐园1#	10	315	37
14536	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	371
14537	市区	大洋八组4#	10	630	351
14538	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	466
14539	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	475
14540	市区	文港小学2#变	10	315	0
14541	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	474
14542	市区	东方花园1#S6	10	500	143
14543	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	598
14544	市区	建设局	10	315	186
14545	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14546	市区	建设局2#	10	400	156
14547	市区	开发公司3#	10	400	56
14548	市区	毓东组团	10	630	130
14549	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	473
14550	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	233
14551	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	348
14552	市区	文港小学2#S12	10	500	191
14553	市区	农民乐园2#S8	10	400	61
14554	市区	东方花园3#S1	10	500	167
14555	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	268
14556	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	329
14557	市区	文港小学	10	315	167
14558	市区	10kV都政线世纪路S4箱变	10	500	85
14559	市区	国土局S6箱变主变	10	630	331
14560	市区	10kV都政线世纪路S5箱变	10	400	0
14561	市区	滨河御景1#箱变	10	400	177
14562	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	185
14563	市区	滨河御景2#主变	10	800	421
14564	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14565	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	388
14566	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	427
14567	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	474
14568	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	358
14569	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	414
14570	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	619
14571	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	500
14572	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	479
14573	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	523
14574	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	496
14575	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	458
14576	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	460
14577	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	468
14578	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	431
14579	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	595
14580	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	326
14581	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	410
14582	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	485
14583	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14584	市区	电厂8#S11箱变	10	400	215
14585	市区	电厂7#S14箱变	10	400	187
14586	市区	电厂4#S9箱变	10	400	239
14587	市区	电厂21#S7箱变	10	400	160
14588	市区	电厂11#S7箱变	10	400	181
14589	市区	电厂10#S6箱变	10	400	202
14590	市区	电厂15#S8箱变	10	400	126
14591	市区	电厂6#S13箱变	10	400	196
14592	市区	电厂14#S11箱变	10	400	208
14593	市区	电厂5#S12箱变	10	400	232
14594	市区	电厂19#S5箱变	10	400	92
14595	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	407
14596	市区	电厂20#S6箱变	10	400	173
14597	市区	电厂9#S5箱变	10	400	217
14598	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	380
14599	市区	电厂13#S12箱变	10	400	226
14600	市区	怡然居1#S2	10	400	202
14601	市区	幼北1#S1	10	630	402
14602	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14603	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	299
14604	市区	电厂16#S10箱变	10	400	185
14605	市区	电厂18#S4箱变	10	400	194
14606	市区	电厂17#S9箱变	10	400	205
14607	市区	电厂3#S10箱变	10	400	200
14608	市区	电厂12#S8箱变	10	400	255
14609	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	252
14610	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	285
14611	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	480
14612	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	464
14613	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	484
14614	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	458
14615	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	318
14616	市区	双烈1#变	10	200	77
14617	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	485
14618	市区	新永13#变	10	400	170
14619	市区	集镇24#变	10	500	117
14620	市区	兴泰家园3#变	10	400	201
14621	市区	奥大名居1#变	10	800	588

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14622	市区	三灶4#变	10	200	28
14623	市区	兴泰家园1#变	10	400	234
14624	市区	新永1#变	10	200	116
14625	市区	三灶6#变	10	200	69
14626	市区	奥大名居3#变	10	800	554
14627	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	414
14628	市区	三灶13#变	10	200	30
14629	市区	新永7#变	10	80	54
14630	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	626
14631	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	598
14632	市区	砖瓦厂S1	10	400	172
14633	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	441
14634	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	639
14635	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	394
14636	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	350
14637	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	426
14638	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	420
14639	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	397
14640	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14641	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	200
14642	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	259
14643	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	285
14644	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	388
14645	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	294
14646	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	386
14647	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	312
14648	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	377
14649	市区	10KV福裕线/10KV神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	430
14650	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	436
14651	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	442
14652	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	355
14653	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	189
14654	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	443
14655	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	375
14656	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	356
14657	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	379
14658	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	584
14659	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14660	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	521
14661	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	403
14662	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	435
14663	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	362
14664	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	383
14665	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	441
14666	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	338
14667	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	300
14668	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	308
14669	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	530
14670	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	546
14671	市区	民航35#	10	200	82
14672	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	545
14673	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	480
14674	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	542
14675	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	560
14676	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	543
14677	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	493
14678	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	518

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14679	市区	光荣20#变	10	500	386
14680	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	598
14681	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	487
14682	市区	民航16#变	10	200	157
14683	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	559
14684	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	473
14685	市区	民航38#变	10	200	149
14686	市区	民航17	10	200	149
14687	市区	民航12#变	10	200	158
14688	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	526
14689	市区	民航8#变	10	200	139
14690	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	486
14691	市区	新洋27#变	10	200	114
14692	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	214
14693	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	535
14694	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	528
14695	市区	新洋7#变	10	400	287
14696	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	91
14697	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14698	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	162
14699	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	74
14700	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	494
14701	市区	园林正兴欧变主变	10	400	156
14702	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	0
14703	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	216
14704	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	98
14705	市区	华城小区公用变	10	400	157
14706	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	288
14707	市区	建工S7箱变主变	10	630	408
14708	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	150
14709	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	194
14710	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	340
14711	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	231
14712	市区	洪祥1#	10	400	143
14713	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	108
14714	市区	洪祥2#	10	315	85
14715	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	630	248
14716	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14717	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	314
14718	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	439
14719	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	390
14720	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	375
14721	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	381
14722	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	406
14723	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	339
14724	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	336
14725	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	454
14726	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	438
14727	市区	人防S4主变	10	200	36
14728	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	454
14729	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	527
14730	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	394
14731	市区	潘黄伍康15#变	10	200	48
14732	市区	潘黄伍康19#变	10	200	100
14733	市区	潘黄伍康8#变	10	200	64
14734	市区	潘黄伍康14#变	10	200	48
14735	市区	潘黄伍康11#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14736	市区	潘黄伍康16#变	10	200	81
14737	市区	潘黄伍康2#变	10	200	65
14738	市区	潘黄伍康17#变	10	200	88
14739	市区	潘黄伍康21#变	10	200	89
14740	市区	潘黄伍康5#变	10	200	54
14741	市区	潘黄伍康1#变	10	200	29
14742	市区	潘黄伍康20#变	10	200	100
14743	市区	潘黄伍康9#变	10	200	33
14744	市区	潘黄伍康22#变	10	200	14
14745	市区	伍康24#变	10	200	60
14746	市区	潘黄伍康10#变	10	200	125
14747	市区	潘黄伍康7#变	10	200	59
14748	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	81
14749	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	77
14750	市区	潘黄伍康4#变	10	200	42
14751	市区	潘黄伍康18#变	10	200	125
14752	市区	潘黄伍康3#变	10	200	26
14753	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	200
14754	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14755	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640
14756	市区	长亭商厦开关站1#主变	10	630	415
14757	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	287
14758	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	357
14759	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	404
14760	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	414
14761	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	388
14762	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	339
14763	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	335
14764	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	206
14765	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	419
14766	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	146
14767	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	415
14768	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	219
14769	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	293
14770	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	478
14771	市区	长亭商厦1#配电室1#主变	10	630	345
14772	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	284
14773	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14774	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	622
14775	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	332
14776	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	457
14777	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	489
14778	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	538
14779	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	462
14780	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	301
14781	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	441
14782	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	350
14783	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	558
14784	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	269
14785	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640
14786	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	358
14787	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	485
14788	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	317
14789	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	408
14790	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	454
14791	市区	大星11#	10	160	115
14792	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14793	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	178
14794	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	353
14795	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	374
14796	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	301
14797	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	382
14798	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	235
14799	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	138
14800	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	106
14801	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	374
14802	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	422
14803	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	203
14804	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	253
14805	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	274
14806	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	384
14807	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	162
14808	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	310
14809	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	349
14810	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	364
14811	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14812	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	103
14813	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	143
14814	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	174
14815	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	341
14816	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	411
14817	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	336
14818	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	251
14819	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	341
14820	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	255
14821	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	40
14822	市区	清沁苑箱变主变	10	500	45
14823	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	0
14824	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	551
14825	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	491
14826	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	487
14827	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	474
14828	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	465
14829	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	481
14830	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14831	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	506
14832	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	453
14833	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	371
14834	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	508
14835	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	530
14836	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	517
14837	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	460
14838	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	477
14839	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	500
14840	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	420
14841	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	506
14842	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	494
14843	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	493
14844	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	493
14845	市区	10kV世纪线/10kV高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	402
14846	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	422
14847	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	509
14848	市区	国投2#	10	800	324
14849	市区	国投4#主变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14850	市区	10kV兴业线好人缘公变	10	400	121
14851	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	387
14852	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	7
14853	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	218
14854	市区	10kV兴业线大兴2#小区公变	10	400	131
14855	市区	10kV兴业线消防大队箱变	10	630	482
14856	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	232
14857	市区	10kV兴业线新河小区5#公变	10	400	255
14858	市区	10kV兴业线大兴房产小区变主变	10	500	76
14859	市区	10kV兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	136
14860	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	322
14861	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	241
14862	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	189
14863	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	299
14864	市区	10kV兴业线幼儿园1#公变	10	400	158
14865	市区	10kV兴业线大兴3#小区公变	10	400	25
14866	市区	10kV兴业线大地公寓S5箱变	10	630	338
14867	市区	10kV兴业线金世纪箱变	10	500	113
14868	市区	10kV兴业线大兴4#S18箱变	10	630	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14869	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	333
14870	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	195
14871	市区	10kV兴业线中大三协公变	10	400	0
14872	市区	10kV兴业线大兴1#小区公变	10	400	0
14873	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	503
14874	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	497
14875	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	497
14876	市区	神洲豪苑1#配电室1#主变	10	800	479
14877	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	377
14878	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	395
14879	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	406
14880	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	228
14881	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	443
14882	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	350
14883	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	398
14884	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	437
14885	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	394
14886	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	459
14887	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14888	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	436
14889	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	388
14890	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	471
14891	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	343
14892	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	416
14893	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	405
14894	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	470
14895	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	367
14896	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	370
14897	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	350
14898	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	397
14899	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	303
14900	市区	众想12#	10	400	267
14901	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	358
14902	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	440
14903	市区	熙和居1#S2	10	400	232
14904	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	456
14905	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	215
14906	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14907	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	383
14908	市区	众想11#	10	400	293
14909	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	326
14910	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	382
14911	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	492
14912	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	523
14913	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	350
14914	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	510
14915	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	530
14916	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	370
14917	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	429
14918	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	358
14919	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	397
14920	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	431
14921	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	174
14922	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	452
14923	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	488
14924	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	442
14925	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14926	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	452
14927	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	555
14928	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	463
14929	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	487
14930	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	444
14931	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	321
14932	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	360
14933	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	262
14934	市区	4#主变	10	630	356
14935	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	279
14936	市区	双林S18箱变主变	10	500	353
14937	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	436
14938	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	431
14939	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	306
14940	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	447
14941	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	316
14942	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	278
14943	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	310
14944	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14945	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	370
14946	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	460
14947	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	285
14948	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	254
14949	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	508
14950	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	505
14951	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	264
14952	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	489
14953	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	19
14954	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	275
14955	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	180
14956	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	377
14957	市区	供电1#箱变主变	10	630	310
14958	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	11
14959	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	346
14960	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	147
14961	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	133
14962	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	489
14963	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14964	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	215
14965	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	134
14966	市区	供电2#箱变主变	10	630	421
14967	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	247
14968	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	48
14969	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	90
14970	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	356
14971	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	118
14972	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	192
14973	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	278
14974	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	104
14975	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	69
14976	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	303
14977	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	175
14978	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	280
14979	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	342
14980	市区	10KV学富线同港8#配变	10	200	123
14981	市区	10KV学富线车林9#配变	10	100	49
14982	市区	10KV学富线车林10#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
14983	市区	10KV学富线戚庄15#配变	10	200	109
14984	市区	10KV学富线蒋河3#配变	10	315	63
14985	市区	10KV学富线园垛13#配变	10	200	0
14986	市区	10KV学富线园垛8#配变	10	200	79
14987	市区	10KV学富线联河1#配变	10	200	53
14988	市区	10KV学富线蒋河11#配变	10	200	79
14989	市区	10KV学富线车林5#配变	10	200	137
14990	市区	10KV学富线园垛10#配变	10	200	82
14991	市区	10KV学富线园垛12#配变	10	200	78
14992	市区	10KV学富线蒋河9#配变	10	400	86
14993	市区	南映11#变	10	100	0
14994	市区	南映5#变	10	200	137
14995	市区	南映16#变	10	100	0
14996	市区	南映12#变	10	200	108
14997	市区	南映15#变	10	100	1
14998	市区	南映20#变	10	200	160
14999	市区	南映9#变	10	400	24
15000	市区	南映10#变	10	100	19
15001	市区	南映3#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15002	市区	南映18#变	10	200	130
15003	市区	南映13#变	10	100	14
15004	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	491
15005	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	418
15006	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	329
15007	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	426
15008	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	541
15009	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	551
15010	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	476
15011	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	409
15012	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	401
15013	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	564
15014	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640
15015	市区	野丁小区3#配变	10	315	108
15016	市区	永新路12#主变	10	400	130
15017	市区	镇北小区1#变	10	500	254
15018	市区	永新路10#	10	400	106
15019	市区	永新路3#变	10	80	23
15020	市区	集中居住区10#箱变	10	630	405

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15021	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	203
15022	市区	金龙小区	10	315	164
15023	市区	永新路6#变	10	400	144
15024	市区	集中居住区9#箱变	10	630	400
15025	市区	永新路2#变（新）	10	400	38
15026	市区	集中居住区8#箱变	10	630	371
15027	市区	集中居住区7#箱变	10	630	287
15028	市区	永新路7#变	10	400	228
15029	市区	中冈路2#变	10	400	222
15030	市区	永新路1#变	10	400	135
15031	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	235
15032	市区	镇南1#杆上配变	10	200	62
15033	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	476
15034	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	240
15035	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	286
15036	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	434
15037	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	365
15038	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	324
15039	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15040	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	460
15041	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	283
15042	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	427
15043	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	406
15044	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	361
15045	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	599
15046	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	310
15047	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	442
15048	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	390
15049	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	571
15050	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	408
15051	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	379
15052	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	419
15053	市区	政府6#变	10	400	165
15054	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	367
15055	市区	政府4#变	10	315	138
15056	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	311
15057	市区	政府2#变	10	400	96
15058	市区	方明9#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15059	市区	政府5#变	10	400	183
15060	市区	友谊09号变	10	200	87
15061	市区	德喜03号变	10	200	78
15062	市区	友谊03号变	10	200	29
15063	市区	德喜02号变	10	200	113
15064	市区	集中居住区2#箱变	10	400	200
15065	市区	人民路1#变	10	400	104
15066	市区	陈台2#变	10	200	48
15067	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	82
15068	市区	人民路3#变	10	50	0
15069	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	310
15070	市区	人民路6#变	10	315	139
15071	市区	人民路13#变	10	400	86
15072	市区	费胜洋小区	10	200	54
15073	市区	人民路9	10	400	154
15074	市区	永新路8#变	10	400	109
15075	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	30
15076	市区	集中居住区4#箱变	10	400	175
15077	市区	人民路4#变(新)	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15078	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	424
15079	市区	永新连建楼3#变	10	400	215
15080	市区	集中居住区1#变	10	400	214
15081	市区	德喜04号变	10	200	68
15082	市区	南舍25号变	10	200	140
15083	市区	南舍21号变	10	50	30
15084	市区	南舍03号变	10	200	141
15085	市区	南舍08号变	10	200	141
15086	市区	正丰06号变	10	200	155
15087	市区	南舍19号变	10	200	124
15088	市区	正丰10号变	10	200	134
15089	市区	南舍02号变	10	200	147
15090	市区	南舍18号变	10	200	146
15091	市区	正丰02号变	10	200	114
15092	市区	南舍01号变	10	200	110
15093	市区	南舍07号变	10	200	142
15094	市区	正丰05号变	10	200	124
15095	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	494
15096	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15097	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	514
15098	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	389
15099	市区	宏心2#变	10	200	85
15100	市区	宏心15#变	10	200	113
15101	市区	伍西9#变	10	200	66
15102	市区	伍西10#变	10	200	64
15103	市区	宏心11#变	10	200	20
15104	市区	宏心7#变	10	200	96
15105	市区	宏心3#变	10	200	89
15106	市区	宏心6#变	10	200	144
15107	市区	伍西11#变	10	200	107
15108	市区	伍西7#变	10	200	89
15109	市区	宏心18#变	10	200	107
15110	市区	宏心12#变	10	400	301
15111	市区	宏心16#变	10	200	90
15112	市区	宏心5#变	10	200	74
15113	市区	宏心13#变	10	200	93
15114	市区	宏心14#变	10	200	55
15115	市区	宏心10#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15116	市区	武林9#变	10	200	123
15117	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640
15118	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640
15119	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640
15120	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640
15121	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	395
15122	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504
15123	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	457
15124	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	524
15125	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	476
15126	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640
15127	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	504
15128	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	590
15129	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	577
15130	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	459
15131	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	592
15132	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	623
15133	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	606
15134	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15135	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	361
15136	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504
15137	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	589
15138	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640
15139	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	453
15140	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	485
15141	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	427
15142	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	606
15143	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	503
15144	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	576
15145	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	373
15146	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	458
15147	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	499
15148	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	542
15149	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	511
15150	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	592
15151	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	354
15152	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	463
15153	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15154	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	428
15155	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	423
15156	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	476
15157	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	458
15158	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	633
15159	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504
15160	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	433
15161	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	505
15162	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	520
15163	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	574
15164	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640
15165	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	559
15166	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	401
15167	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	455
15168	市区	福兴24#变	10	200	115
15169	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	362
15170	市区	福兴2#变	10	200	96
15171	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	352
15172	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15173	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	339
15174	市区	福兴17#变	10	200	116
15175	市区	生态园4#主变	10	630	356
15176	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	417
15177	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	595
15178	市区	生态园2#主变	10	630	357
15179	市区	福兴21#变	10	200	97
15180	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	371
15181	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	437
15182	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	445
15183	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	393
15184	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	424
15185	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	445
15186	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	412
15187	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	350
15188	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	405
15189	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	422
15190	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	420
15191	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15192	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	372
15193	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	299
15194	市区	先锋21#变	10	200	80
15195	市区	先锋15#变	10	200	40
15196	市区	先锋1#变	10	200	70
15197	市区	先锋16#变	10	400	191
15198	市区	先锋9#变	10	200	34
15199	市区	先锋2#变	10	200	102
15200	市区	三灶1#变	10	200	37
15201	市区	三灶17#	10	400	133
15202	市区	三灶14#变	10	400	104
15203	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	292
15204	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	203
15205	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	456
15206	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	343
15207	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	310
15208	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	231
15209	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	301
15210	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15211	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	362
15212	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	429
15213	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	337
15214	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	766
15215	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	643
15216	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	0
15217	滨海	新城区12#箱变	10	1000	582
15218	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	0
15219	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	368
15220	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	0
15221	滨海	10kV东明市场1#配电所2#主变	10	800	292
15222	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	220
15223	滨海	八滩六配变	10	630	102
15224	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	227
15225	滨海	镇区2#变	10	630	0
15226	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	573
15227	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	0
15228	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	273
15229	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15230	滨海	10kV场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	265
15231	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	275
15232	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	0
15233	滨海	镇区1#变.	10	630	228
15234	滨海	滨淮街道二配变	10	630	45
15235	滨海	小街十一配变	10	630	137
15236	滨海	桥东二配变	10	630	117
15237	滨海	刘簕2#箱变1#主变	10	630	292
15238	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	237
15239	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	342
15240	滨海	幸福十配变	10	630	301
15241	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	182
15242	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	0
15243	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	263
15244	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	357
15245	滨海	三顷四配变	10	630	113
15246	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	0
15247	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	141
15248	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15249	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	268
15250	滨海	东罾幸福小区3#变	10	630	208
15251	滨海	幸福六配变箱变	10	630	0
15252	滨海	文化街5#箱变	10	630	270
15253	滨海	文化街2#箱变	10	630	332
15254	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	346
15255	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	330
15256	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	0
15257	滨海	10kV场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	310
15258	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	0
15259	滨海	十八顷三配变	10	400	169
15260	滨海	钢材市场公用	10	630	104
15261	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	275
15262	滨海	薛庄二配变	10	630	273
15263	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	487
15264	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	401
15265	滨海	八滩一配变	10	630	193
15266	滨海	刘箭集中区1#箱变1#主变	10	630	211
15267	滨海	复兴一配变	10	630	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15268	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	346
15269	滨海	玉华十六配变	10	630	387
15270	滨海	桥东四配变	10	630	87
15271	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	243
15272	滨海	幸福七配变	10	630	0
15273	滨海	正红街道二十一配变	10	500	205
15274	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	174
15275	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	152
15276	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	0
15277	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	151
15278	滨海	坎南三里一配变	10	500	108
15279	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	243
15280	滨海	韩湾一配变	10	630	325
15281	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	281
15282	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	137
15283	滨海	文化街4#箱变	10	630	390
15284	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	156
15285	滨海	滨淮供电所配变	10	500	99
15286	滨海	东罾幸福小区4#变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15287	滨海	五汛街道十五配变	10	630	0
15288	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	0
15289	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0
15290	滨海	泰立房地产	10	630	286
15291	滨海	坎西公用	10	500	41
15292	滨海	天场一配变	10	630	235
15293	滨海	肖庄三配变	10	400	250
15294	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	450
15295	滨海	水厂公用	10	500	2
15296	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	274
15297	滨海	龙潭港六组配变	10	400	247
15298	滨海	小街6配变	10	630	0
15299	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	229
15300	滨海	新垦五配变	10	400	209
15301	滨海	圈野东北配变	10	400	42
15302	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	223
15303	滨海	肖庄五配变	10	400	176
15304	滨海	三里五配变	10	400	175
15305	滨海	陡沟十二配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15306	滨海	农林厂2#配变	10	400	159
15307	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	169
15308	滨海	蔬菜8#公用	10	400	169
15309	滨海	阜东3#公用	10	400	255
15310	滨海	玉才十一配变	10	400	194
15311	滨海	河岸二配变	10	400	242
15312	滨海	北坍街道十四配变	10	400	89
15313	滨海	瑞荣1#变	10	400	0
15314	滨海	陈涛街道三配变	10	400	0
15315	滨海	坎南洪套六配变	10	400	218
15316	滨海	八滩七配变	10	400	84
15317	滨海	人民支路1#公用	10	400	0
15318	滨海	振东街道一号配变	10	400	125
15319	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	233
15320	滨海	大关三配变	10	400	261
15321	滨海	樊集小街三配变0	10	400	49
15322	滨海	喻滩二配变	10	400	41
15323	滨海	徐李六配变	10	400	212
15324	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15325	滨海	盘洋十四配变	10	400	209
15326	滨海	坎北三配变	10	400	12
15327	滨海	汛南五配变	10	400	109
15328	滨海	大关五配变	10	400	253
15329	滨海	齐心六配变	10	400	311
15330	滨海	街道十六配变	10	400	207
15331	滨海	坎南友好五配变	10	400	118
15332	滨海	小街5配变	10	400	184
15333	滨海	龙港十配变	10	400	234
15334	滨海	陈李路二配变	10	400	184
15335	滨海	杠南三配变	10	400	207
15336	滨海	街道三十七配变	10	400	122
15337	滨海	杨家将公用	10	400	88
15338	滨海	瓦房八配变	10	400	231
15339	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	107
15340	滨海	八滩三配变	10	400	126
15341	滨海	庆丰十一配变	10	400	237
15342	滨海	三层二站	10	400	219
15343	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15344	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	94
15345	滨海	坎东十五配变	10	400	50
15346	滨海	南湾一配变	10	400	242
15347	滨海	祥瑞小区配变	10	400	0
15348	滨海	天场七配变	10	400	150
15349	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	173
15350	滨海	小街十五配变变压器	10	400	50
15351	滨海	明达路1#公用	10	400	67
15352	滨海	河头三配变	10	400	240
15353	滨海	桥东九配变	10	400	130
15354	滨海	刘簕二配变	10	400	215
15355	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	0
15356	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	105
15357	滨海	淮西三配变1	10	400	134
15358	滨海	友联八配变	10	400	167
15359	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	276
15360	滨海	坎南靠河六配变	10	400	121
15361	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	179
15362	滨海	仁和三公用	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15363	滨海	新港街7#变	10	400	48
15364	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	0
15365	滨海	陈涛六层九配变	10	400	236
15366	滨海	育才二配变	10	400	0
15367	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	239
15368	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	165
15369	滨海	徐李七配变	10	400	218
15370	滨海	小岛3#公用	10	400	84
15371	滨海	人民支路2#公用	10	400	35
15372	滨海	长兴三配变	10	400	232
15373	滨海	汛西六配变	10	400	214
15374	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	0
15375	滨海	五巨六配变	10	400	99
15376	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	0
15377	滨海	建北五配变	10	400	73
15378	滨海	渠东南站	10	400	188
15379	滨海	庆丰六配变	10	400	194
15380	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	120
15381	滨海	三里4#公用	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15382	滨海	永华八配变	10	400	271
15383	滨海	坎北小沃二配变	10	400	157
15384	滨海	长兴十二配变	10	400	0
15385	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	254
15386	滨海	喻滩七配变	10	400	280
15387	滨海	北坍九配变	10	400	102
15388	滨海	小岛公用	10	400	61
15389	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	190
15390	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	130
15391	滨海	大滩二配变1	10	400	180
15392	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	16
15393	滨海	大关一配变	10	400	216
15394	滨海	花园配变	10	400	245
15395	滨海	通榆二十二配变	10	400	114
15396	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	271
15397	滨海	淤尖新河一配变	10	400	230
15398	滨海	聂庄六配变	10	400	152
15399	滨海	三洪十配变	10	400	66
15400	滨海	新港街3#变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15401	滨海	丁滩十一配变	10	400	208
15402	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	187
15403	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	258
15404	滨海	洪林十配变	10	400	118
15405	滨海	界山二配变	10	400	246
15406	滨海	陈滩六配变	10	400	226
15407	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	236
15408	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	0
15409	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	279
15410	滨海	合心东配变	10	400	72
15411	滨海	五汛街道十四配变	10	400	101
15412	滨海	龙潭港东站	10	400	249
15413	滨海	阜坎公用变	10	400	268
15414	滨海	坎东三配变	10	400	193
15415	滨海	瓦房一配变	10	400	216
15416	滨海	七顷五配变	10	400	133
15417	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	155
15418	滨海	新港街4#变	10	400	19
15419	滨海	界牌十五配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15420	滨海	坎东十八配变	10	400	164
15421	滨海	后洼十一配变	10	400	270
15422	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	87
15423	滨海	新港街11#变	10	400	67
15424	滨海	新城区11#箱变	10	630	202
15425	滨海	范场南站	10	400	152
15426	滨海	清河九配变	10	400	0
15427	滨海	庆丰十二配变	10	400	267
15428	滨海	正红街道十八配变	10	400	67
15429	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	224
15430	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	279
15431	滨海	滨淮农场六大队配变	10	400	111
15432	滨海	蒯庄七配变	10	400	188
15433	滨海	龙河四配变	10	400	206
15434	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	0
15435	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	0
15436	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	0
15437	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	201
15438	滨海	王桥四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15439	滨海	淤尖二十七配变	10	400	134
15440	滨海	干东十配变2#配变	10	400	235
15441	滨海	北坍北街	10	400	29
15442	滨海	二渡红日配变	10	400	173
15443	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	18
15444	滨海	于庄八配变	10	400	177
15445	滨海	陈涛长红八配变	10	400	232
15446	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	237
15447	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	197
15448	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	221
15449	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	107
15450	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	58
15451	滨海	新街居住区1#变	10	400	64
15452	滨海	汛东七配变	10	400	272
15453	滨海	三洼十四配变	10	400	219
15454	滨海	众兴一配变	10	400	156
15455	滨海	潘庄一配变	10	400	231
15456	滨海	聂庄七配变	10	400	239
15457	滨海	大套二十九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15458	滨海	五汛街道十配变	10	400	78
15459	滨海	夹河二配变	10	400	229
15460	滨海	马营三配变	10	400	173
15461	滨海	农科一配变	10	400	110
15462	滨海	向阳二配变	10	400	182
15463	滨海	洋口四配变	10	400	162
15464	滨海	街道二十六配变	10	400	182
15465	滨海	龙河六配变	10	400	276
15466	滨海	龙港十一配变	10	400	183
15467	滨海	岔河五配变	10	400	225
15468	滨海	张孟八配变	10	400	224
15469	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	173
15470	滨海	淮北七配变	10	400	216
15471	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	174
15472	滨海	利民五配变	10	400	156
15473	滨海	三合四配变	10	400	242
15474	滨海	三腰十三配变	10	400	247
15475	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	169
15476	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15477	滨海	红旗一配变	10	400	197
15478	滨海	桥南四配变	10	400	218
15479	滨海	五汛街道九配变	10	400	14
15480	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	111
15481	滨海	创业八配变	10	400	193
15482	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	115
15483	滨海	土山三配变	10	400	207
15484	滨海	八巨工商路综合变	10	400	0
15485	滨海	东元2#公用	10	400	48
15486	滨海	朱舍二配变	10	400	0
15487	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	33
15488	滨海	坎北小街十六配变	10	400	0
15489	滨海	永岗六配变	10	400	215
15490	滨海	六顷八配变	10	400	244
15491	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	252
15492	滨海	于庄二配变.	10	400	274
15493	滨海	于庄十二配变	10	400	253
15494	滨海	新西四配变	10	400	206
15495	滨海	八巨街道二十配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15496	滨海	大份一配变	10	400	189
15497	滨海	科技六配变	10	400	173
15498	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	87
15499	滨海	条龙二站	10	400	85
15500	滨海	向阳花园公用	10	400	180
15501	滨海	八巨永余五配变	10	400	268
15502	滨海	孟舍十六配变	10	400	160
15503	滨海	双垛八配变	10	400	251
15504	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	237
15505	滨海	通济二配变	10	400	231
15506	滨海	盘洋二配变	10	400	257
15507	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	259
15508	滨海	下旧十三配变	10	400	283
15509	滨海	东元二配变	10	400	112
15510	滨海	陈铸小街1#	10	400	165
15511	滨海	坎南菜场3#变	10	400	211
15512	滨海	杨陆一配变	10	400	238
15513	滨海	西沙二配变	10	400	214
15514	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15515	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	71
15516	滨海	振东夸二五配变	10	400	191
15517	滨海	小关二配变	10	400	56
15518	滨海	河头五配变	10	400	226
15519	滨海	潘岗四配变	10	400	245
15520	滨海	小街十六配变	10	400	74
15521	滨海	杨庄七配变	10	400	241
15522	滨海	前港五配变配变	10	400	183
15523	滨海	明达路3#公用	10	400	17
15524	滨海	坎北五配变	10	400	136
15525	滨海	樊集小街十九配变	10	400	49
15526	滨海	头庄三配变	10	400	164
15527	滨海	小关三配变	10	400	244
15528	滨海	条港五配变	10	400	96
15529	滨海	垌东六配变	10	400	136
15530	滨海	淤尖三港五配变	10	400	117
15531	滨海	益礼二配变	10	400	198
15532	滨海	吉垛八配变	10	400	259
15533	滨海	西宿舍3#公用	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15534	滨海	三元十三配变	10	400	285
15535	滨海	三元十四配变	10	400	289
15536	滨海	腰路一配变	10	400	216
15537	滨海	团荡十二配变	10	400	178
15538	滨海	长兴九配变2#变	10	400	193
15539	滨海	红卫一配变	10	400	292
15540	滨海	西滩三配变	10	400	310
15541	滨海	振东街道3#配变	10	400	120
15542	滨海	蟠水十八配变	10	400	124
15543	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	115
15544	滨海	长明4#公用	10	400	81
15545	滨海	尹桥十二配变	10	400	268
15546	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	93
15547	滨海	龙兴三配变	10	400	168
15548	滨海	三汛四配变	10	400	236
15549	滨海	瓦房三配变	10	400	247
15550	滨海	前进三配变	10	400	207
15551	滨海	洪林十四配变	10	400	162
15552	滨海	民便扶贫站	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15553	滨海	条港六配变	10	400	226
15554	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	205
15555	滨海	夹堆六配变	10	400	243
15556	滨海	界山四配变	10	400	260
15557	滨海	立新桥5#公用	10	500	11
15558	滨海	樊集小街九配变	10	400	77
15559	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	31
15560	滨海	徐圩五配变	10	400	73
15561	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	218
15562	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	223
15563	滨海	陈涛三层六配变	10	400	234
15564	滨海	汛北三配变	10	400	188
15565	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	127
15566	滨海	联心三配变	10	400	186
15567	滨海	李士忠	10	400	66
15568	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	214
15569	滨海	通榆三配变1	10	400	136
15570	滨海	圩区五配变	10	400	144
15571	滨海	潘庄八配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15572	滨海	辛荡五配变	10	400	84
15573	滨海	滨海港条河十配变	10	400	129
15574	滨海	路南十配变	10	400	20
15575	滨海	硝场四配变	10	400	194
15576	滨海	李庄三配变	10	400	235
15577	滨海	新港一配变	10	400	173
15578	滨海	翻身南配变	10	400	246
15579	滨海	闸北十二配变	10	400	247
15580	滨海	二中配变	10	400	140
15581	滨海	坎东八配变	10	400	83
15582	滨海	利众六配变	10	400	270
15583	滨海	坎南渠北五配变	10	400	189
15584	滨海	桥南十七配变	10	400	244
15585	滨海	坎南友好小区配变	10	400	85
15586	滨海	永岗十二配变	10	400	241
15587	滨海	三元十配变	10	400	266
15588	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	124
15589	滨海	淮西四配变	10	400	241
15590	滨海	卫东十配变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15591	滨海	坎南七里九配变	10	400	151
15592	滨海	淮东四配变	10	400	172
15593	滨海	东玉四配变	10	400	288
15594	滨海	樊集小街十四配变	10	400	0
15595	滨海	科技新区	10	400	0
15596	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	229
15597	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	97
15598	滨海	众兴三配变	10	400	228
15599	滨海	前行二配变	10	400	50
15600	滨海	王滩十二配变	10	400	188
15601	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	34
15602	滨海	东元5#公用变	10	400	159
15603	滨海	红套四配变	10	400	188
15604	滨海	腰庄六配变	10	400	266
15605	滨海	洪林二配变	10	400	245
15606	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	249
15607	滨海	新垦十一配变	10	400	51
15608	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	274
15609	滨海	正红街道十二配变	10	400	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15610	滨海	六顷四配变	10	400	212
15611	滨海	街道十五配变配变	10	400	188
15612	滨海	通榆二十八配变	10	400	211
15613	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	165
15614	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	0
15615	滨海	大关四配变	10	400	250
15616	滨海	樊集一配变	10	400	129
15617	滨海	街道14#配变	10	400	0
15618	滨海	小街十三配变	10	400	0
15619	滨海	陈李三配变	10	400	148
15620	滨海	正红街道二十三配变	10	400	174
15621	滨海	陈滩三配变	10	400	174
15622	滨海	幸福五配变	10	400	0
15623	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	231
15624	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	255
15625	滨海	小沃六配变	10	400	183
15626	滨海	巨西十一配变	10	400	239
15627	滨海	陈李二配变	10	400	243
15628	滨海	学地十一配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15629	滨海	五汛街道十二配变	10	400	17
15630	滨海	圩区四配变	10	400	206
15631	滨海	岔河六配变	10	400	194
15632	滨海	淮东八配变	10	400	204
15633	滨海	绿杨四配变	10	400	225
15634	滨海	坎北张弓三配变	10	400	253
15635	滨海	四汛二配变	10	400	247
15636	滨海	坎东十三配变	10	400	93
15637	滨海	坎东十四配变	10	400	73
15638	滨海	陡沟二配变	10	400	223
15639	滨海	大套二十八配变	10	400	193
15640	滨海	三巨四配变	10	400	192
15641	滨海	土山二配变	10	400	158
15642	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	0
15643	滨海	富康配变	10	400	20
15644	滨海	大套新一配变	10	400	139
15645	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	47
15646	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	196
15647	滨海	张耀东	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15648	滨海	新生六配变	10	400	243
15649	滨海	陈李十配变	10	400	211
15650	滨海	八巨街道一配变	10	400	0
15651	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	175
15652	滨海	张庄四配变	10	400	215
15653	滨海	射北六配变	10	400	264
15654	滨海	东兴三配变	10	400	118
15655	滨海	徐丹六配变	10	400	152
15656	滨海	刘簕十配变	10	400	294
15657	滨海	正红街道二十七配变	10	400	162
15658	滨海	新良三配变	10	400	244
15659	滨海	戴滩八配变	10	400	173
15660	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	13
15661	滨海	南尖十一配变	10	400	207
15662	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	197
15663	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	264
15664	滨海	徐丹四配变	10	400	243
15665	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	250
15666	滨海	三星五配变	10	400	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15667	滨海	中西一配变2#配变	10	400	219
15668	滨海	大套二十五配变	10	400	257
15669	滨海	坎南商业街1#变	10	400	0
15670	滨海	通榆三十五配变	10	400	237
15671	滨海	陈涛街道十配变	10	400	0
15672	滨海	正红街道十七配变	10	400	172
15673	滨海	坍阳五配变	10	400	252
15674	滨海	蒯庄五配变	10	400	257
15675	滨海	刘甫八配变	10	400	246
15676	滨海	孟舍十三配变	10	400	224
15677	滨海	岭山三配变	10	400	168
15678	滨海	西滩八配变	10	400	307
15679	滨海	后舍三配变	10	400	180
15680	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	242
15681	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	269
15682	滨海	东兴十一配变	10	400	188
15683	滨海	滨涟四配变	10	400	251
15684	滨海	卫东十五配变	10	400	258
15685	滨海	套稍十配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15686	滨海	三埵一配变	10	400	243
15687	滨海	小关九配变	10	400	269
15688	滨海	陆集小街十八号变	10	400	119
15689	滨海	十八顷四配变	10	400	264
15690	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	243
15691	滨海	陈涛街道五配变	10	400	180
15692	滨海	沿河路配变	10	400	0
15693	滨海	小关七配变	10	400	262
15694	滨海	吉垛九配变	10	400	270
15695	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	196
15696	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	102
15697	滨海	坎南三里四配变	10	400	72
15698	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	0
15699	滨海	王场二配变	10	400	236
15700	滨海	北坍街道十二配变	10	400	0
15701	滨海	八层七配变	10	400	172
15702	滨海	玉民一配变	10	400	182
15703	滨海	界牌十七配变	10	400	149
15704	滨海	永岗七配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15705	滨海	前行十三配变	10	400	129
15706	滨海	李元十配变	10	400	272
15707	滨海	新圩二配变	10	400	143
15708	滨海	洼滩十一配变	10	400	267
15709	滨海	正红街道一配变	10	400	26
15710	滨海	马套小街配变	10	400	30
15711	滨海	农科十配变	10	400	193
15712	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	228
15713	滨海	新滩八配变	10	400	0
15714	滨海	小街一号变	10	400	82
15715	滨海	夹堆七配变	10	400	235
15716	滨海	陆塘十五配变	10	400	148
15717	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	121
15718	滨海	小圩九配变	10	400	176
15719	滨海	双垛一配变	10	400	194
15720	滨海	西沙十四配变	10	400	233
15721	滨海	新生三配变	10	400	210
15722	滨海	五丈河中配变	10	400	237
15723	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15724	滨海	正红十一配变	10	400	268
15725	滨海	丰产二号配变	10	400	201
15726	滨海	陈东四站	10	400	262
15727	滨海	三埵九配变	10	400	232
15728	滨海	坎南纺校1#公用	10	630	112
15729	滨海	庆丰九配变	10	400	191
15730	滨海	街道二十配变	10	400	173
15731	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	0
15732	滨海	汛西四配变	10	400	12
15733	滨海	一心十二配变	10	400	215
15734	滨海	友好东小区1#变	10	400	190
15735	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	267
15736	滨海	滨海港条河五配变	10	400	111
15737	滨海	大坝五配变	10	400	214
15738	滨海	玉才二十配变	10	400	111
15739	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	236
15740	滨海	新北三配变	10	400	164
15741	滨海	庆丰十配变	10	400	253
15742	滨海	北坍街道四配变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15743	滨海	朱于七配变	10	400	207
15744	滨海	老滩二配变	10	400	250
15745	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	193
15746	滨海	坎东十七配变	10	400	50
15747	滨海	永岗八配变	10	400	173
15748	滨海	南河三配变	10	400	103
15749	滨海	沿河十配变	10	400	232
15750	滨海	五汛街道八配变	10	400	128
15751	滨海	幸福八配变	10	400	0
15752	滨海	建民村十二配变	10	400	274
15753	滨海	合心扶贫一配变	10	400	263
15754	滨海	秉义九配变	10	400	175
15755	滨海	荡东七配变	10	400	196
15756	滨海	汛西二配变	10	400	38
15757	滨海	三里七配变	10	400	76
15758	滨海	河头二配变0	10	400	238
15759	滨海	永华一配变	10	400	197
15760	滨海	八巨永余十五配变	10	400	202
15761	滨海	坎东二十一配变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15762	滨海	淤尖巨西二站	10	400	278
15763	滨海	唐河四配变	10	400	247
15764	滨海	洪林六配变	10	400	234
15765	滨海	二浦十二配变	10	400	246
15766	滨海	岭山二配变	10	400	211
15767	滨海	界牌于庄五配变	10	400	180
15768	滨海	农机厂北配变	10	400	66
15769	滨海	五七九配变配变	10	400	48
15770	滨海	朱舍三配变	10	400	204
15771	滨海	通榆五十一配变	10	400	159
15772	滨海	城门三配变	10	400	156
15773	滨海	坍东南站	10	400	193
15774	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	183
15775	滨海	学南六配变	10	400	167
15776	滨海	前行九配变2#变	10	400	101
15777	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	256
15778	滨海	街道六配变	10	400	0
15779	滨海	二浦八配变	10	400	163
15780	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15781	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	173
15782	滨海	玉才十四配变	10	400	0
15783	滨海	路南五配变	10	400	120
15784	滨海	淮东三配变	10	400	185
15785	滨海	二浦二配变	10	400	110
15786	滨海	老堆南站配变	10	400	281
15787	滨海	永岗十一配变	10	400	134
15788	滨海	于庄一配变.	10	400	239
15789	滨海	中心二配变	10	400	131
15790	滨海	滨海港条河二配变	10	400	235
15791	滨海	永兴六配变	10	400	265
15792	滨海	潘庄九配变	10	400	261
15793	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	205
15794	滨海	二浦三配变	10	400	180
15795	滨海	头巨十三配变	10	400	232
15796	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	244
15797	滨海	张孟五配变	10	400	147
15798	滨海	坎东一配变	10	400	113
15799	滨海	蔬菜六公用	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15800	滨海	吉垛十配变	10	400	252
15801	滨海	七层四站	10	400	113
15802	滨海	玉农三配变	10	400	49
15803	滨海	永华九配变	10	400	257
15804	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	226
15805	滨海	吉岗一配变	10	400	207
15806	滨海	安定十配变	10	400	228
15807	滨海	二罾二组配变	10	400	239
15808	滨海	东兴九配变	10	400	246
15809	滨海	卢滩五配变	10	400	153
15810	滨海	五中北配变	10	400	209
15811	滨海	界牌十四配变0	10	400	163
15812	滨海	后堆三配变	10	400	193
15813	滨海	于庄十一配变	10	400	199
15814	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	211
15815	滨海	益礼六配变	10	400	143
15816	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	270
15817	滨海	味洋九配变	10	400	273
15818	滨海	新南四配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15819	滨海	沈舍五配变	10	400	119
15820	滨海	坎南浦北二配变	10	400	180
15821	滨海	闸口五配变	10	400	183
15822	滨海	陈李八配变	10	400	256
15823	滨海	五千二配变	10	400	192
15824	滨海	振东桥南配变	10	400	0
15825	滨海	五汛新农村一台变	10	400	0
15826	滨海	九层一配变	10	400	183
15827	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	139
15828	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	222
15829	滨海	汇川七配变	10	400	230
15830	滨海	坎南浦西三配变	10	400	256
15831	滨海	淤尖新河五配变	10	400	167
15832	滨海	三吉七配变	10	400	215
15833	滨海	通榆四十二配变	10	400	82
15834	滨海	团荡二十配变	10	400	223
15835	滨海	跃进一配变	10	400	246
15836	滨海	联盟一站	10	400	209
15837	滨海	绿杨二配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15838	滨海	五汛加油站配变	10	400	0
15839	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	245
15840	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	105
15841	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	218
15842	滨海	街道5号配变	10	400	80
15843	滨海	陈涛五层六配变	10	400	247
15844	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	225
15845	滨海	张孟四配变	10	400	176
15846	滨海	汛南九配变	10	400	88
15847	滨海	老堆四配变	10	400	61
15848	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	133
15849	滨海	合心三组配变	10	400	263
15850	滨海	宋尖十配变	10	400	212
15851	滨海	界牌街道六配变.	10	400	114
15852	滨海	三港十二配变	10	400	161
15853	滨海	坎南桃园三配变	10	400	198
15854	滨海	徐李二配变	10	400	169
15855	滨海	南河四配变	10	400	0
15856	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15857	滨海	夹堆三配变	10	400	240
15858	滨海	陈铸小街十配变	10	400	146
15859	滨海	大港三配变	10	400	68
15860	滨海	外套九配变	10	400	251
15861	滨海	于庄一配变	10	400	115
15862	滨海	新良四配变	10	400	173
15863	滨海	建设四配变	10	400	93
15864	滨海	卫东十四配变	10	400	168
15865	滨海	正红街道十四配变	10	400	7
15866	滨海	汛北四配变	10	400	251
15867	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	167
15868	滨海	坎北新安九配变	10	400	107
15869	滨海	滨涟二配变	10	400	256
15870	滨海	陈李十二配变	10	400	242
15871	滨海	新淮二配变	10	400	177
15872	滨海	宋尖一配变	10	400	253
15873	滨海	徐李十二配变	10	400	170
15874	滨海	套稍八配变	10	400	209
15875	滨海	八巨街道十七配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15876	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	0
15877	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	159
15878	滨海	果林五配变.	10	400	252
15879	滨海	许塘二配变1#变	10	400	251
15880	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	268
15881	滨海	二浦五配变	10	400	221
15882	滨海	永岗一配变	10	400	213
15883	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	204
15884	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	265
15885	滨海	新垦六配变	10	400	226
15886	滨海	蒯庄一配变	10	400	281
15887	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	104
15888	滨海	黄庄七配变	10	400	207
15889	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	201
15890	滨海	小圩十四配变	10	400	188
15891	滨海	永兴三配变	10	400	64
15892	滨海	套梢三配变	10	400	114
15893	滨海	坎北小沃八配变	10	400	205
15894	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15895	滨海	陆塘十四配变	10	400	146
15896	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	0
15897	滨海	陶圩八配变	10	400	228
15898	滨海	滨兴中配变	10	400	246
15899	滨海	徐李新四配变	10	400	214
15900	滨海	二份一配变	10	400	173
15901	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	194
15902	滨海	外套八配变（国投）	10	400	222
15903	滨海	大套三配变	10	400	142
15904	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	175
15905	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	225
15906	滨海	蟠水二十配变	10	400	32
15907	滨海	双舍二配变	10	400	0
15908	滨海	五巨十三配变	10	400	134
15909	滨海	王场三配变	10	400	260
15910	滨海	中心河二配变	10	400	266
15911	滨海	三里三十配变	10	400	200
15912	滨海	王桥一配变	10	400	0
15913	滨海	通榆十六配变	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15914	滨海	兴龙二配变	10	400	224
15915	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	206
15916	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	264
15917	滨海	大坝七配变	10	400	220
15918	滨海	孟舍东公用	10	400	206
15919	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	222
15920	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	201
15921	滨海	振东小街北配变	10	400	0
15922	滨海	徐圩七配变.	10	400	52
15923	滨海	陈李七配变	10	400	258
15924	滨海	双龙八配变	10	400	227
15925	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	0
15926	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	0
15927	滨海	三层一配变	10	400	221
15928	滨海	王场五配变	10	400	233
15929	滨海	通榆四十六配变	10	400	240
15930	滨海	果林八配变	10	400	71
15931	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	270
15932	滨海	陈涛郭集一组	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15933	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	0
15934	滨海	陈涛新联三配变	10	400	223
15935	滨海	三尖七配变	10	400	157
15936	滨海	友联一站	10	400	253
15937	滨海	坎南三烈四配变	10	400	203
15938	滨海	徐李三配变	10	400	214
15939	滨海	小圩四配变	10	400	220
15940	滨海	兴龙六配变	10	400	211
15941	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	139
15942	滨海	路建电站配变	10	400	239
15943	滨海	中南五配变	10	400	153
15944	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	149
15945	滨海	吕滩五配变	10	400	227
15946	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	226
15947	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	146
15948	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	73
15949	滨海	徐圩二配变	10	400	260
15950	滨海	二浦七配变	10	400	240
15951	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15952	滨海	八巨街道二配变	10	400	0
15953	滨海	玉才新十六配变	10	400	63
15954	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	134
15955	滨海	三吉九配变	10	400	208
15956	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	0
15957	滨海	正红街道十一配变	10	400	37
15958	滨海	建民村六配变	10	400	254
15959	滨海	荡北九配变	10	400	213
15960	滨海	新北六配变	10	400	217
15961	滨海	滨涟三配变	10	400	244
15962	滨海	盘洋五配变	10	400	191
15963	滨海	粮西十一配变	10	400	132
15964	滨海	王港七配变	10	400	15
15965	滨海	二罾四组配变	10	400	71
15966	滨海	滨农变光伏配变	10	400	271
15967	滨海	蟠水十一配变	10	400	161
15968	滨海	通榆四十五配变	10	400	251
15969	滨海	东滩三配变2#变	10	400	245
15970	滨海	五汛街道十一配变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15971	滨海	头巨五配变	10	400	142
15972	滨海	黄庄六配变	10	400	211
15973	滨海	双垛三配变	10	400	223
15974	滨海	天场四配变	10	400	0
15975	滨海	三份一站	10	400	171
15976	滨海	洪套二配变	10	400	172
15977	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	125
15978	滨海	坎南新兴七配变	10	400	276
15979	滨海	坎南洪套一配变	10	400	120
15980	滨海	振东新东一配变	10	400	25
15981	滨海	北坍东街	10	630	255
15982	滨海	二层二配变	10	400	202
15983	滨海	二浦四配变	10	400	153
15984	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	0
15985	滨海	八巨大冲一配变	10	400	244
15986	滨海	渠北四配变	10	400	175
15987	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	129
15988	滨海	小街十八配变	10	400	168
15989	滨海	王圩中配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
15990	滨海	洋口二配变	10	400	24
15991	滨海	四巨五配变	10	400	174
15992	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	226
15993	滨海	建设五配变	10	400	0
15994	滨海	孟舍三配变	10	400	104
15995	滨海	西洼二配变	10	400	33
15996	滨海	长发七配变	10	400	258
15997	滨海	夹堆二配变	10	400	226
15998	滨海	坎南三里新河配变	10	400	157
15999	滨海	坎东十六配变	10	400	48
16000	滨海	苏南十配变	10	400	211
16001	滨海	吉垛四配变	10	400	231
16002	滨海	胡集九配变	10	400	260
16003	滨海	八滩二配变	10	400	0
16004	滨海	振东王圩一配变	10	400	230
16005	滨海	粮西八配变	10	400	241
16006	滨海	三顷二配变	10	400	162
16007	滨海	小街十配变	10	400	127
16008	滨海	八巨街道十二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16009	滨海	北埭社区	10	400	67
16010	滨海	王场四配变	10	400	221
16011	滨海	大坝二配变	10	400	163
16012	滨海	建民（村）二配变	10	400	142
16013	滨海	干东十一配变	10	400	225
16014	滨海	许家圩二配变	10	400	223
16015	滨海	陈李新八配变	10	400	237
16016	滨海	荡北四配变.	10	400	280
16017	滨海	獐沟小街一配变	10	400	63
16018	滨海	坎南靠河五配变	10	400	207
16019	滨海	盘洋三配变	10	400	242
16020	滨海	二层三配变	10	400	241
16021	滨海	辛荡新九配变	10	400	134
16022	滨海	八层四配变	10	400	39
16023	滨海	新中五配变	10	400	257
16024	滨海	镇区8#变	10	400	0
16025	滨海	辛荡二配变	10	400	149
16026	滨海	木楼东北配变	10	400	160
16027	滨海	丁滩二配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16028	滨海	红钢七配变	10	400	44
16029	滨海	东晋新区三配变	10	400	227
16030	滨海	小街二十三配变	10	400	158
16031	滨海	张弓六配变	10	400	228
16032	滨海	小关一配变	10	400	228
16033	滨海	永华十一配变	10	400	239
16034	滨海	三庄一配变	10	400	210
16035	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	117
16036	滨海	八巨街道九配变	10	400	3
16037	滨海	双垛二配变	10	400	247
16038	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	64
16039	滨海	果林十三配变	10	400	110
16040	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	219
16041	滨海	屋基五配变1	10	400	208
16042	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	170
16043	滨海	唐港二配变	10	400	227
16044	滨海	淤尖二配变	10	400	78
16045	滨海	城门九配变	10	400	262
16046	滨海	徐李一配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16047	滨海	滨兴六组配变	10	400	234
16048	滨海	老窑二配变	10	400	99
16049	滨海	陈滩十配变	10	400	238
16050	滨海	官滩十一配变	10	400	0
16051	滨海	八巨街道十八配变	10	400	0
16052	滨海	淤尖十配变	10	400	191
16053	滨海	振东滨兴一配变	10	400	9
16054	滨海	潘庄六配变	10	400	164
16055	滨海	新垦一配变	10	400	279
16056	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	204
16057	滨海	五汛街道三配变	10	400	61
16058	滨海	海峰九配变	10	400	228
16059	滨海	陈滩十二配变	10	400	252
16060	滨海	坎北广垛二配变	10	400	184
16061	滨海	永华七配变	10	400	256
16062	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	199
16063	滨海	三里三十一配变	10	400	100
16064	滨海	向阳五配变	10	400	139
16065	滨海	粮西三配变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16066	滨海	渠东四配变	10	400	0
16067	滨海	向阳七配变	10	400	251
16068	滨海	绿杨八配变	10	400	119
16069	滨海	学南一配变	10	400	221
16070	滨海	中山五配变	10	400	216
16071	滨海	龙港六配变	10	400	219
16072	滨海	二层一配变	10	400	167
16073	滨海	徐李十配变	10	400	231
16074	滨海	红旗八配变	10	400	98
16075	滨海	复兴社区1#变	10	400	0
16076	滨海	正红街道三配变	10	400	198
16077	滨海	革新二配变	10	400	186
16078	滨海	小街六配变	10	400	50
16079	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	241
16080	滨海	陈滩二配变	10	400	250
16081	滨海	坎南三里十五配变	10	400	69
16082	滨海	小滩一配变	10	400	248
16083	滨海	吉垛五配变	10	400	270
16084	滨海	六顷五配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16085	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	230
16086	滨海	南庄南配变	10	400	181
16087	滨海	张孟六配变	10	400	159
16088	滨海	北坍街道七配变	10	400	148
16089	滨海	向阳四配变	10	400	179
16090	滨海	夹州五配变	10	400	151
16091	滨海	果林三配变	10	400	113
16092	滨海	三顷十二配变	10	400	252
16093	滨海	新东五配变	10	400	225
16094	滨海	通榆八配变	10	400	138
16095	滨海	腰路二配变	10	400	228
16096	滨海	大团五配变	10	400	224
16097	滨海	荡北五配变.	10	400	241
16098	滨海	夹堆八配变	10	400	205
16099	滨海	银厦广场8#公用	10	400	21
16100	滨海	十八顷十一配变	10	400	218
16101	滨海	幸福九配变	10	400	0
16102	滨海	坎南三里三配变	10	400	0
16103	滨海	东风九配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16104	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	164
16105	滨海	北坍街道十一配变	10	400	37
16106	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	162
16107	滨海	三顷六配变	10	400	183
16108	滨海	界山三配变	10	400	98
16109	滨海	李墩五配变	10	400	252
16110	滨海	新胜四配变	10	400	100
16111	滨海	樊集小街十二配变	10	400	0
16112	滨海	蚁灯三配变	10	400	249
16113	滨海	通榆二十配变	10	400	118
16114	滨海	坎南三里十三配变	10	400	127
16115	滨海	振东前港大站配变	10	400	103
16116	滨海	八巨前案九配变	10	400	170
16117	滨海	坎北兴北八配变	10	400	254
16118	滨海	界港十三配变	10	400	135
16119	滨海	八巨前案十八配变	10	400	204
16120	滨海	苏南六配变	10	400	236
16121	滨海	于庄五配变	10	400	221
16122	滨海	郭集贾庄配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16123	滨海	朱于六配变	10	400	226
16124	滨海	坎南三尖三配变	10	400	187
16125	滨海	坎南三烈三配变	10	400	130
16126	滨海	玉华二十二配变	10	400	253
16127	滨海	唐港四配变	10	400	90
16128	滨海	四坝电站	10	400	268
16129	滨海	南湾二配变	10	400	248
16130	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	210
16131	滨海	沙浦四配变	10	400	146
16132	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	179
16133	滨海	八巨西冲二配变	10	400	212
16134	滨海	头巨十二配变1	10	400	85
16135	滨海	篆河二配变	10	400	259
16136	滨海	盘洋十五配变	10	400	232
16137	滨海	王港中站	10	400	278
16138	滨海	天场二配变	10	400	185
16139	滨海	十八顷七配变	10	400	278
16140	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	186
16141	滨海	旧河十三配变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16142	滨海	小街四号变	10	400	44
16143	滨海	淤尖七配变	10	400	18
16144	滨海	王滩四配变	10	400	280
16145	滨海	洪林一配变	10	400	212
16146	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	199
16147	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	199
16148	滨海	富康二配变	10	400	189
16149	滨海	通榆四十七配变	10	400	180
16150	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	17
16151	滨海	王场一配变	10	400	189
16152	滨海	蚁灯二配变	10	400	235
16153	滨海	长洼五配变	10	400	244
16154	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	0
16155	滨海	夹河五配变	10	400	134
16156	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	98
16157	滨海	辛荡六配变	10	400	17
16158	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	270
16159	滨海	农科六配变	10	400	93
16160	滨海	八巨街道七配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16161	滨海	吉岗四配变	10	400	134
16162	滨海	建民二十三配变	10	400	249
16163	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	209
16164	滨海	新生五配变	10	400	200
16165	滨海	玉才二十二配变	10	400	246
16166	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	156
16167	滨海	干河二配变	10	400	164
16168	滨海	淤尖二十六配变	10	400	275
16169	滨海	新街一配变	10	400	229
16170	滨海	大套十配变	10	400	69
16171	滨海	顺滩六配变	10	400	270
16172	滨海	顾舍八配变	10	400	266
16173	滨海	农科电站	10	400	196
16174	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	79
16175	滨海	农行北配变	10	400	119
16176	滨海	外套二配变	10	400	216
16177	滨海	永华三配变	10	400	247
16178	滨海	新生七配变	10	400	158
16179	滨海	玉辛一配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16180	滨海	坎南靠河四配变	10	400	68
16181	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	103
16182	滨海	长法三配变	10	400	253
16183	滨海	幸福一配变	10	400	0
16184	滨海	陈李路一配变	10	400	135
16185	滨海	公玉二配变	10	400	184
16186	滨海	马套十三配变	10	400	58
16187	滨海	韩湾五配变	10	400	151
16188	滨海	徐圩一配变.	10	400	0
16189	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	61
16190	滨海	吉垛公用变	10	400	96
16191	滨海	栾滩六配变	10	400	216
16192	滨海	岭山五配变	10	400	207
16193	滨海	倪滩八配变	10	400	142
16194	滨海	小关八配变	10	400	243
16195	滨海	树东一配变1	10	400	168
16196	滨海	三里二十四配变	10	400	128
16197	滨海	小街二十二配变	10	400	201
16198	滨海	广垛一配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16199	滨海	振东街道九号配变	10	400	0
16200	滨海	外套十一配变	10	400	263
16201	滨海	南河六配变	10	400	151
16202	滨海	二坎九配变	10	400	232
16203	滨海	红卫三配变	10	400	215
16204	滨海	大团电站配变	10	400	192
16205	滨海	大关二配变	10	315	148
16206	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	164
16207	滨海	西沙十五配变	10	400	229
16208	滨海	玉才九配变（新）	10	400	162
16209	滨海	盐路三配变	10	400	158
16210	滨海	苏南七配变	10	400	125
16211	滨海	建民（村）一配变	10	400	271
16212	滨海	粮西七配变	10	400	144
16213	滨海	江庄一配变	10	400	227
16214	滨海	张湾二配变	10	400	257
16215	滨海	三里十九配变	10	400	108
16216	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	105
16217	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16218	滨海	龙港四配变	10	400	80
16219	滨海	利民二配变	10	400	167
16220	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	138
16221	滨海	张孟一配变	10	400	248
16222	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	174
16223	滨海	二十二队一站	10	400	149
16224	滨海	向阳一配变	10	400	96
16225	滨海	陈滩十四配变	10	400	228
16226	滨海	清河三配变	10	400	0
16227	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	170
16228	滨海	外套三配变	10	400	16
16229	滨海	河包六配变	10	400	283
16230	滨海	新联五配变	10	400	183
16231	滨海	大坝四配变	10	400	291
16232	滨海	振东桥南一配变	10	400	124
16233	滨海	坎南三里二十配变	10	400	88
16234	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	79
16235	滨海	有余一配变	10	400	175
16236	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16237	滨海	张庄六配变	10	400	253
16238	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	134
16239	滨海	正红街道八配变	10	315	0
16240	滨海	郭集沈庄配变	10	400	0
16241	滨海	吕滩六配变	10	400	163
16242	滨海	友联一配变	10	400	14
16243	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	245
16244	滨海	板桥5.6组配变	10	400	258
16245	滨海	洪林十二配变	10	400	266
16246	滨海	杨家将2#公用	10	400	74
16247	滨海	双河一配变	10	400	171
16248	滨海	顾舍新站	10	400	251
16249	滨海	兴龙四配变	10	400	224
16250	滨海	振东街道十号配变	10	400	28
16251	滨海	七里六配变	10	400	194
16252	滨海	陈涛二站	10	400	188
16253	滨海	于庄二配变	10	400	198
16254	滨海	向阳八配变	10	400	132
16255	滨海	吕滩一配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16256	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	223
16257	滨海	振东南排站	10	400	275
16258	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	232
16259	滨海	八巨华新十六配变	10	400	0
16260	滨海	许家圩三配变	10	400	134
16261	滨海	阜坎六配变1	10	400	239
16262	滨海	玉才中心村	10	400	77
16263	滨海	陈滩一配变	10	400	245
16264	滨海	桥南三配变	10	400	222
16265	滨海	郁庄南站	10	400	214
16266	滨海	中山二配变	10	400	223
16267	滨海	滨涟一配变	10	400	184
16268	滨海	通榆四十八配变	10	400	220
16269	滨海	团荡二配变	10	400	248
16270	滨海	八巨大冲三配变	10	400	245
16271	滨海	八巨同兴三配变	10	400	205
16272	滨海	树根套三配变	10	400	240
16273	滨海	圩区二配变	10	400	193
16274	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16275	滨海	阜坎七配变	10	400	232
16276	滨海	一心六配变	10	400	144
16277	滨海	杨庄十三配变	10	400	148
16278	滨海	天盘十一配变	10	400	218
16279	滨海	粮西四配变	10	400	166
16280	滨海	建民八配变	10	400	268
16281	滨海	吉垛三配变	10	400	240
16282	滨海	二坎八配变	10	400	83
16283	滨海	滨海港红光三配变	10	400	209
16284	滨海	港滨社区二配变	10	400	8
16285	滨海	后洼六配变	10	400	263
16286	滨海	大套二十三配变	10	400	104
16287	滨海	淮兴七配变	10	400	36
16288	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0
16289	滨海	八层六配变	10	400	112
16290	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	139
16291	滨海	蔡庄二配变	10	400	250
16292	滨海	四汛一配变	10	400	232
16293	滨海	卢滩六配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16294	滨海	王滩三配变	10	400	233
16295	滨海	新港街16#变	10	400	263
16296	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	202
16297	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	170
16298	滨海	新良二配变	10	315	174
16299	滨海	三元七配变	10	400	89
16300	滨海	徐墩六配变配变	10	400	258
16301	滨海	吕滩十配变	10	400	206
16302	滨海	大套十三配变	10	400	0
16303	滨海	玉才十三配变	10	400	0
16304	滨海	过天舟一配变	10	400	149
16305	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	66
16306	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	192
16307	滨海	代庄四配变	10	400	244
16308	滨海	徐圩八配变	10	400	201
16309	滨海	创业二配变0	10	400	240
16310	滨海	皋滩一配变	10	400	148
16311	滨海	夸二加工厂	10	315	166
16312	滨海	众兴二配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16313	滨海	于庄九配变	10	400	209
16314	滨海	淮南四配变	10	400	11
16315	滨海	西沙九配变	10	400	156
16316	滨海	建民五配变	10	400	306
16317	滨海	外套五配变	10	400	197
16318	滨海	陈滩十一配变	10	400	244
16319	滨海	王桥八配变	10	400	0
16320	滨海	朝阳六配变	10	400	260
16321	滨海	中山一配变	10	400	199
16322	滨海	八巨街道四配变	10	400	162
16323	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	72
16324	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	6
16325	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	257
16326	滨海	套稍四配变	10	400	199
16327	滨海	大关十配变	10	400	252
16328	滨海	建民十三配变	10	400	264
16329	滨海	胡集六配变	10	400	233
16330	滨海	一心九配变	10	400	203
16331	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16332	滨海	树根套五配变	10	400	245
16333	滨海	小街九号变	10	400	42
16334	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	187
16335	滨海	渠东八配变	10	400	103
16336	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	85
16337	滨海	外套一配变	10	400	253
16338	滨海	淮中七配变	10	400	248
16339	滨海	桃元七配变	10	400	243
16340	滨海	双垛七配变	10	400	231
16341	滨海	振东街道7#配变	10	315	0
16342	滨海	新联一配变	10	400	91
16343	滨海	黄庄九配变	10	400	188
16344	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	218
16345	滨海	顾舍三配变	10	400	297
16346	滨海	二罾一配变	10	315	128
16347	滨海	农科七配变	10	315	132
16348	滨海	苏南一配变	10	400	232
16349	滨海	辛荡三配变	10	400	120
16350	滨海	荡北三配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16351	滨海	永岗五配变	10	400	192
16352	滨海	小街一配变	10	400	0
16353	滨海	张庄一配变	10	400	150
16354	滨海	通济九配变	10	315	192
16355	滨海	新北一配变	10	400	174
16356	滨海	二浦九配变	10	400	206
16357	滨海	吉岗三配变	10	400	46
16358	滨海	八巨华新十七配变	10	400	222
16359	滨海	陈铸小街6#变	10	400	3
16360	滨海	团荡十六配变	10	400	205
16361	滨海	五丈河一配变	10	315	0
16362	滨海	栾庄九配变	10	400	289
16363	滨海	陈涛一郭集一组二配变	10	400	216
16364	滨海	坎北新安一配变	10	400	117
16365	滨海	苏南五配变	10	400	62
16366	滨海	滨海港条河九配变	10	400	229
16367	滨海	五丁六配变	10	400	207
16368	滨海	二吉十一配变	10	400	257
16369	滨海	育才二十三配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16370	滨海	渔洼四配变	10	400	225
16371	滨海	二坎六配变	10	315	100
16372	滨海	装俱厂公用	10	315	25
16373	滨海	徐李十三配变	10	400	89
16374	滨海	七里十一配变	10	400	255
16375	滨海	渠北二配变	10	400	231
16376	滨海	六塘十一配变	10	400	197
16377	滨海	坍东新村一配变	10	400	169
16378	滨海	北坍街道八配变	10	400	76
16379	滨海	界牌条堆六配变	10	400	250
16380	滨海	东坝三配变	10	400	233
16381	滨海	朱舍九配变	10	400	272
16382	滨海	天盘九配变	10	400	207
16383	滨海	老滩六配变	10	400	171
16384	滨海	红星3#公用	10	400	101
16385	滨海	张庄五配变	10	400	158
16386	滨海	学地一配变	10	400	148
16387	滨海	玉华十九配变	10	400	99
16388	滨海	南河二配变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16389	滨海	二吉一配变	10	400	223
16390	滨海	辛荡十二配变	10	400	249
16391	滨海	淮南六配变	10	400	13
16392	滨海	卢滩四配变	10	400	176
16393	滨海	吉甫七配变	10	400	266
16394	滨海	清水河四配变	10	400	152
16395	滨海	张孟三配变	10	400	199
16396	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	258
16397	滨海	三合六配变	10	315	158
16398	滨海	中心南配变	10	400	19
16399	滨海	洪林四配变	10	400	234
16400	滨海	滨涟五配变	10	400	80
16401	滨海	肖庄十三配变	10	400	228
16402	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	30
16403	滨海	河头六配变	10	400	244
16404	滨海	新垦三配变	10	400	262
16405	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	142
16406	滨海	北坍街道十三配变	10	400	53
16407	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16408	滨海	友联九配变	10	400	199
16409	滨海	小街十三配变1	10	400	166
16410	滨海	王桥二配变	10	400	0
16411	滨海	淮中六配变配	10	400	120
16412	滨海	渠南北站	10	400	7
16413	滨海	南湾五配变	10	400	225
16414	滨海	利民四配变	10	400	122
16415	滨海	陈湾二配变	10	400	31
16416	滨海	八巨街道十五配变	10	400	0
16417	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	118
16418	滨海	徐李九配变	10	400	244
16419	滨海	五巨十四配变	10	400	254
16420	滨海	振东村东配变	10	315	157
16421	滨海	一心十配变	10	400	225
16422	滨海	前港大站北配变	10	400	27
16423	滨海	长洼四配变	10	400	229
16424	滨海	界牌十八配变	10	400	215
16425	滨海	七层三配变	10	400	75
16426	滨海	新胜二配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16427	滨海	张孟二配变	10	400	146
16428	滨海	粮东三配变	10	400	222
16429	滨海	永华四配变	10	400	227
16430	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	230
16431	滨海	正红街道十六配变	10	315	135
16432	滨海	黄庄二配变	10	400	138
16433	滨海	新兴四配变	10	400	235
16434	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	157
16435	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	224
16436	滨海	永华六配变	10	400	142
16437	滨海	八巨王庄三配变	10	400	70
16438	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	256
16439	滨海	王桥七配变	10	400	0
16440	滨海	盘洋一配变	10	400	207
16441	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	0
16442	滨海	华德光伏变	10	315	144
16443	滨海	八巨合成十一配变	10	400	223
16444	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	190
16445	滨海	五汛街道五配变	10	315	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16446	滨海	周舍七配变	10	400	205
16447	滨海	中西二配变	10	400	245
16448	滨海	王滩九配变	10	400	174
16449	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	187
16450	滨海	杨陆五配变	10	400	168
16451	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	272
16452	滨海	新安三配变	10	400	235
16453	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	233
16454	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	42
16455	滨海	条洋四配变	10	400	232
16456	滨海	界牌陆集二配变	10	400	259
16457	滨海	滨淮沈友才	10	400	61
16458	滨海	建设一配变	10	400	0
16459	滨海	坍西二配变	10	400	202
16460	滨海	新生十三配变	10	315	191
16461	滨海	红星七配变	10	400	132
16462	滨海	永华十配变	10	400	188
16463	滨海	吕滩四配变	10	400	252
16464	滨海	套稍九配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16465	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	245
16466	滨海	二坝六配变	10	400	228
16467	滨海	玉辛五配变	10	400	165
16468	滨海	大套一配变	10	400	26
16469	滨海	竹林四配变	10	400	226
16470	滨海	三层三配变	10	400	206
16471	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	211
16472	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	214
16473	滨海	10kV陆集线小街二十号变配变	10	400	72
16474	滨海	王滩七配变	10	400	238
16475	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	220
16476	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	270
16477	滨海	洪林十三配变	10	400	194
16478	滨海	友联五配变	10	400	47
16479	滨海	永岗二配变	10	400	188
16480	滨海	八巨街道十九配变	10	400	53
16481	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	258
16482	滨海	街道十配变.	10	400	135
16483	滨海	冯庄一配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16484	滨海	建西三配变	10	400	284
16485	滨海	淮南七配变	10	400	240
16486	滨海	界牌陆集一配变	10	400	37
16487	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	0
16488	滨海	头庄八配变	10	400	175
16489	滨海	永华二配变更换	10	400	259
16490	滨海	滨东二配变	10	400	0
16491	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	0
16492	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	57
16493	滨海	坎南三烈八配变	10	400	214
16494	滨海	徐圩三站配变	10	400	146
16495	滨海	陈李九配变	10	400	207
16496	滨海	八巨永余十七配变	10	400	257
16497	滨海	盐路一配变1	10	400	254
16498	滨海	五巨十九配变	10	400	107
16499	滨海	淤尖九配变	10	400	239
16500	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	237
16501	滨海	滨淮街道三配变	10	400	0
16502	滨海	建民四配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16503	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	266
16504	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	134
16505	滨海	振东滨东七组配变	10	400	0
16506	滨海	郭集一组四配变	10	400	271
16507	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	197
16508	滨海	八滩十配变	10	400	0
16509	滨海	夹堆九配变	10	400	233
16510	滨海	胡集八配变	10	400	226
16511	滨海	红套五配变	10	400	150
16512	滨海	滨东二组东配变	10	400	275
16513	滨海	黄泥三配变	10	400	90
16514	滨海	岭山一配变	10	400	112
16515	滨海	马营十配变	10	315	205
16516	滨海	合心西配变	10	400	199
16517	滨海	新东四配变	10	315	149
16518	滨海	玉才十七配变	10	400	109
16519	滨海	团结五配变	10	315	200
16520	滨海	南海三配变	10	400	104
16521	滨海	建北四配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16522	滨海	三姓二配变	10	400	226
16523	滨海	尹桥十三配变	10	400	271
16524	滨海	育才二十六配变	10	400	242
16525	滨海	中南一配变	10	400	259
16526	滨海	淮中三配变	10	400	193
16527	滨海	坎南新区实验小学	10	400	213
16528	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	126
16529	滨海	陈李一配变	10	400	240
16530	滨海	于庄三配变	10	400	207
16531	滨海	大套二配变	10	315	132
16532	滨海	淤尖四配变	10	400	193
16533	滨海	新东二配变	10	400	28
16534	滨海	夹河四配变	10	400	212
16535	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	226
16536	滨海	振东新镇区一号变	10	400	118
16537	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	227
16538	滨海	振东板桥一配变	10	400	148
16539	滨海	玉龙三配变	10	400	219
16540	滨海	夹堆一配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16541	滨海	朱于八配变	10	400	243
16542	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	258
16543	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	198
16544	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	113
16545	滨海	河头一配变	10	400	198
16546	滨海	朱舍五配变	10	400	185
16547	滨海	黄庄十配变	10	400	231
16548	滨海	坎南桃元一配变	10	400	198
16549	滨海	坎南洪套七配变	10	400	229
16550	滨海	腰路四配变	10	400	175
16551	滨海	建民十九配变	10	400	247
16552	滨海	玉华二十配变	10	400	212
16553	滨海	张庄二配变	10	400	200
16554	滨海	东港六配变	10	400	246
16555	滨海	三巨二配变	10	400	134
16556	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	225
16557	滨海	玉才七配变	10	400	78
16558	滨海	八巨华新十五配变	10	400	0
16559	滨海	街道九配变	10	400	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16560	滨海	二吉八配变	10	400	256
16561	滨海	正红后舍二配变	10	400	232
16562	滨海	振东吉垛二配变	10	400	86
16563	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	0
16564	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	249
16565	滨海	淮兴八配变	10	400	161
16566	滨海	套稍一配变	10	400	234
16567	滨海	粮西十配变	10	400	231
16568	滨海	华林七配变配变	10	400	192
16569	滨海	振东吉垛南配变	10	315	182
16570	滨海	长兴三配变2#变	10	400	235
16571	滨海	八巨同兴四配变	10	400	254
16572	滨海	坎北小沃四配变	10	400	163
16573	滨海	兴北三配变	10	400	173
16574	滨海	冯庄七配变	10	400	150
16575	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	270
16576	滨海	盐业公司公用	10	400	61
16577	滨海	夹州十配变	10	400	129
16578	滨海	向阳电站	10	250	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16579	滨海	后垛二配变	10	400	232
16580	滨海	新胜六配变	10	400	242
16581	滨海	淤尖六配变	10	400	93
16582	滨海	清河十一配变	10	400	0
16583	滨海	后尖九配变	10	400	234
16584	滨海	舀港五配变	10	400	187
16585	滨海	大套二十二配变	10	400	88
16586	滨海	玉华三配变	10	400	140
16587	滨海	八巨五户二配变	10	400	136
16588	滨海	盘洋七配变	10	400	213
16589	滨海	八巨西冲六配变	10	400	195
16590	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	86
16591	滨海	二罾二配变	10	400	138
16592	滨海	滨兴四配变	10	400	230
16593	滨海	樊集小街二配变	10	400	0
16594	滨海	学地三配变变压器	10	400	248
16595	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	150
16596	滨海	三份一配变	10	400	249
16597	滨海	小街十一配变1	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16598	滨海	代庄一配变	10	400	143
16599	滨海	前程七配变	10	400	219
16600	滨海	干河一配变	10	400	57
16601	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	231
16602	滨海	八巨前冲六配变	10	400	237
16603	滨海	獐沟小街七配变	10	400	28
16604	滨海	七里十配变	10	400	181
16605	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	215
16606	滨海	淤尖海防八配变	10	400	200
16607	滨海	三烈七配变	10	400	144
16608	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	236
16609	滨海	洪林五配变	10	400	223
16610	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	265
16611	滨海	东尖一配变	10	400	111
16612	滨海	肖庄八配变	10	400	215
16613	滨海	栾庄南站配变	10	400	292
16614	滨海	吴王五配变	10	400	262
16615	滨海	利民一配变	10	400	129
16616	滨海	后垛十一配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16617	滨海	建西二配变	10	400	220
16618	滨海	界牌二配变	10	400	251
16619	滨海	大港四配变	10	400	13
16620	滨海	坎北清河十三配变	10	400	0
16621	滨海	界圩三配变	10	400	251
16622	滨海	园区一号变	10	400	101
16623	滨海	圈野西配变	10	400	249
16624	滨海	盘洋八配变	10	400	246
16625	滨海	射北五配变	10	400	173
16626	滨海	桃元二配变	10	400	85
16627	滨海	学南二配变	10	400	181
16628	滨海	八滩八配变	10	400	0
16629	滨海	后堆十二配变	10	400	104
16630	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	263
16631	滨海	八巨前冲三配变	10	200	47
16632	滨海	大关九配变	10	400	200
16633	滨海	中西五配变	10	400	0
16634	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	203
16635	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16636	滨海	后尖八配变	10	400	224
16637	滨海	黄泥一配变	10	400	182
16638	滨海	坎南二斗河配变	10	400	0
16639	滨海	坎南靠河七配变	10	400	191
16640	滨海	头层三配变	10	400	152
16641	滨海	黄庄一配变0	10	400	233
16642	滨海	王港一配变	10	400	141
16643	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0
16644	滨海	下旧八配变	10	400	206
16645	滨海	坎东四配变	10	400	21
16646	滨海	中心三配变	10	315	158
16647	滨海	创业一配变	10	400	163
16648	滨海	陈圩港南	10	315	132
16649	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	106
16650	滨海	伏河八配变1	10	400	256
16651	滨海	建农一配变	10	400	192
16652	滨海	八巨七巨二配变	10	400	114
16653	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	87
16654	滨海	坎南靠河一配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16655	滨海	通榆十七配变	10	400	219
16656	滨海	新兴一配变	10	400	193
16657	滨海	联心四配变	10	400	183
16658	滨海	头巨四配变	10	400	246
16659	滨海	中西四配变	10	400	137
16660	滨海	10KV陆下线小街十九号变配变	10	400	169
16661	滨海	蟠水十九配变	10	400	282
16662	滨海	有余三配变	10	400	171
16663	滨海	后堆一配变	10	400	191
16664	滨海	朝阳一配变	10	400	233
16665	滨海	坎南靠河二配变	10	400	95
16666	滨海	中心河东站	10	400	129
16667	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	242
16668	滨海	大尖三配变	10	400	274
16669	滨海	红星二配变更换	10	400	94
16670	滨海	头层二配变	10	400	209
16671	滨海	夸二三配变	10	315	76
16672	滨海	华林五配变	10	400	154
16673	滨海	新中四配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16674	滨海	条巨七配变	10	400	187
16675	滨海	兴北十配变	10	400	258
16676	滨海	陈铸李元九配变	10	400	272
16677	滨海	盘洋十一配变	10	630	373
16678	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	195
16679	滨海	玉才一配变	10	400	137
16680	滨海	玉辛四配变	10	200	113
16681	滨海	众兴四配变	10	400	196
16682	滨海	振东六组配变	10	400	231
16683	滨海	坎北夹河三配变	10	400	157
16684	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	219
16685	滨海	陆集六配变	10	400	218
16686	滨海	新垦八配变	10	400	231
16687	滨海	小关四配变大套	10	400	0
16688	滨海	东坝一配变	10	400	145
16689	滨海	中舍六配变	10	400	270
16690	滨海	官庄一配变	10	200	97
16691	滨海	勾股十二配变	10	400	234
16692	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16693	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	148
16694	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	145
16695	滨海	陆集东兴四配变	10	400	215
16696	滨海	黄泥四配变	10	400	199
16697	滨海	条河一配变	10	200	98
16698	滨海	六层一配变	10	200	76
16699	滨海	蒋渡大洼	10	200	94
16700	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0
16701	滨海	闸口七配变	10	200	0
16702	滨海	潘岗二配变	10	400	205
16703	滨海	玉才十配变	10	400	129
16704	滨海	桥南九配变	10	200	109
16705	滨海	过天舟西配变	10	200	57
16706	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	150
16707	滨海	红纲二配变	10	200	107
16708	滨海	蒋墩一配变	10	400	190
16709	滨海	秦桥一配变	10	200	76
16710	滨海	崔庄二配变	10	400	24
16711	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16712	滨海	吕滩十二配变	10	400	234
16713	滨海	坎南靠河三配变	10	400	237
16714	滨海	河东四配变	10	200	135
16715	滨海	渔洼六配变	10	200	65
16716	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	236
16717	滨海	沈舍一配变	10	400	168
16718	滨海	益礼四配变	10	200	30
16719	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	93
16720	滨海	良港一配变	10	400	198
16721	滨海	清河五配变	10	200	0
16722	滨海	孟舍十五配变	10	200	0
16723	滨海	老庄五配变	10	200	42
16724	滨海	淮东一配变	10	200	87
16725	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	148
16726	滨海	龙河二配变	10	200	57
16727	滨海	后洼一配变	10	200	93
16728	滨海	戴滩四配变	10	250	0
16729	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	82
16730	滨海	跃进中配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16731	滨海	唐港三配变	10	200	2
16732	滨海	绿杨十配变	10	200	66
16733	滨海	坍西八配变	10	200	72
16734	滨海	合兴集中区二号变	10	400	42
16735	滨海	屋基六配变	10	200	110
16736	滨海	硝场五配变	10	200	130
16737	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	68
16738	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	108
16739	滨海	旧河七配变	10	200	113
16740	滨海	新东三配变	10	400	117
16741	滨海	三汛六配变	10	200	44
16742	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	0
16743	滨海	前行六配变	10	200	0
16744	滨海	长兴十四配变	10	200	146
16745	滨海	坎南三里十四配变	10	200	25
16746	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	76
16747	滨海	坍西四配变配变	10	200	72
16748	滨海	五巨二配变	10	200	126
16749	滨海	东坝四配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16750	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	81
16751	滨海	北坍街道六配变	10	400	139
16752	滨海	小滩二配变	10	200	114
16753	滨海	刘甫五配变	10	400	125
16754	滨海	三汛八配变	10	200	18
16755	滨海	范场十配变	10	200	0
16756	滨海	阜中1#变	10	200	95
16757	滨海	古尖四配变	10	200	88
16758	滨海	下舍（村）三配变	10	200	128
16759	滨海	滨淮中西三配变.	10	200	142
16760	滨海	圩头一配变	10	200	25
16761	滨海	港浜十二配变	10	200	107
16762	滨海	团结六配变	10	200	61
16763	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	0
16764	滨海	硝场三配变	10	200	66
16765	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	25
16766	滨海	丰产西站配变	10	200	75
16767	滨海	蚁灯四配变	10	200	12
16768	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16769	滨海	沿河四配变1	10	200	88
16770	滨海	三汛九配变	10	200	57
16771	滨海	洼滩四配变	10	200	107
16772	滨海	李墩一站	10	200	41
16773	滨海	丰产南排站	10	200	46
16774	滨海	苏南二配变	10	400	233
16775	滨海	后尖五配变	10	200	110
16776	滨海	后洼九配变	10	200	74
16777	滨海	鲁庄九配变	10	400	186
16778	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	13
16779	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	135
16780	滨海	干东四配变	10	200	97
16781	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	109
16782	滨海	永胜一配变	10	200	73
16783	滨海	新联十六配变	10	200	83
16784	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	30
16785	滨海	振东东圩一配变	10	200	54
16786	滨海	联心二配变	10	200	81
16787	滨海	新坍六配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16788	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	22
16789	滨海	推虾一配变	10	200	118
16790	滨海	革新一配变	10	200	22
16791	滨海	张舍九配变	10	200	0
16792	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	24
16793	滨海	三洼三配变	10	200	104
16794	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	121
16795	滨海	六汪三配变	10	200	31
16796	滨海	七层八配变	10	200	32
16797	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	94
16798	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	103
16799	滨海	红纲十三配变	10	200	85
16800	滨海	徐丹七配变	10	200	79
16801	滨海	天场邓舍电站	10	200	1
16802	滨海	八巨界河二配变	10	200	63
16803	滨海	辛荡七配变	10	315	150
16804	滨海	东滩三配变	10	200	140
16805	滨海	东玉一组配变	10	200	27
16806	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16807	滨海	洼滩十配变	10	200	68
16808	滨海	栾滩圩西配变	10	400	222
16809	滨海	四汛四配变	10	200	95
16810	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	96
16811	滨海	干河三配变	10	400	190
16812	滨海	洪林三配变	10	200	44
16813	滨海	卢滩二配变	10	200	113
16814	滨海	二坝三配变	10	200	40
16815	滨海	联盟三站	10	200	92
16816	滨海	东扶贫2#变	10	200	0
16817	滨海	卫东六配变	10	200	63
16818	滨海	黄浦十一配变	10	400	256
16819	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	80
16820	滨海	通济南站配变	10	200	51
16821	滨海	陈涛树东四配变	10	200	85
16822	滨海	辛荡十一配变	10	200	50
16823	滨海	坎南渠北一配变	10	200	0
16824	滨海	永岗九配变	10	400	191
16825	滨海	万岗二配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16826	滨海	振东二配变	10	200	19
16827	滨海	头庄九配变	10	400	253
16828	滨海	四份二配变	10	200	90
16829	滨海	五汛七配变	10	200	0
16830	滨海	万岗十配变	10	200	92
16831	滨海	七层五配变	10	200	89
16832	滨海	河岸一配变	10	200	66
16833	滨海	小街四配变1	10	400	135
16834	滨海	严庄六配变	10	200	91
16835	滨海	四汛三配变	10	200	76
16836	滨海	港浜十配变	10	200	132
16837	滨海	永胜六配变	10	200	94
16838	滨海	栾滩四配变	10	200	111
16839	滨海	条堆三配变	10	200	146
16840	滨海	顾舍七配变	10	200	104
16841	滨海	后舍四配变	10	200	57
16842	滨海	港浜九配变	10	200	122
16843	滨海	新坍七配变	10	400	185
16844	滨海	三截沟九配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16845	滨海	淮兴六配变	10	400	176
16846	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	58
16847	滨海	洋口八组配变	10	200	45
16848	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	211
16849	滨海	条港二配变	10	200	5
16850	滨海	硝场二配变	10	200	61
16851	滨海	界牌淮中二配变	10	200	100
16852	滨海	蒋渡王桥	10	200	19
16853	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	74
16854	滨海	陈涛九层二配变	10	200	97
16855	滨海	莫湾二配变	10	200	101
16856	滨海	三顷一配变	10	200	52
16857	滨海	二吉六配变	10	200	19
16858	滨海	六塘六配变	10	200	92
16859	滨海	路建四配变	10	200	102
16860	滨海	三合八配变	10	200	8
16861	滨海	朱集南站	10	400	163
16862	滨海	大团三配变	10	200	107
16863	滨海	獐沟三团配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16864	滨海	陈涛一配变	10	200	116
16865	滨海	后洼八配变	10	200	31
16866	滨海	渠南八配变	10	200	65
16867	滨海	泥螺二配变	10	200	26
16868	滨海	陈坍四配变	10	400	143
16869	滨海	界港四配变	10	200	0
16870	滨海	五巨十配变	10	200	0
16871	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	200	6
16872	滨海	夸二后港西配变	10	200	105
16873	滨海	袁庄三配变	10	200	79
16874	滨海	港浜十一配变	10	200	90
16875	滨海	红星八配变	10	200	120
16876	滨海	后舍八配变	10	200	79
16877	滨海	朱集小街配变	10	200	35
16878	滨海	团结八配变	10	200	115
16879	滨海	万岗十七配变	10	200	76
16880	滨海	宋尖九配变	10	200	69
16881	滨海	玉民四配变.	10	200	90
16882	滨海	革新十配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16883	滨海	坎南渠北七配变	10	200	75
16884	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	41
16885	滨海	板桥北配变	10	200	52
16886	滨海	熊洼一配变	10	200	65
16887	滨海	坍西五配变	10	200	103
16888	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	77
16889	滨海	五巨四配变	10	200	84
16890	滨海	兴龙一配变	10	200	118
16891	滨海	刘簕三配变	10	200	76
16892	滨海	喻滩四配变	10	200	108
16893	滨海	中舍（村）一配变	10	200	89
16894	滨海	三洼十配变	10	200	116
16895	滨海	蟠水十六配变	10	400	275
16896	滨海	兴北一配变	10	200	93
16897	滨海	范场五配变(四组)	10	200	80
16898	滨海	四渡地龙	10	200	44
16899	滨海	旧河三配变	10	200	96
16900	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	102
16901	滨海	十顷东配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16902	滨海	绿杨五配变	10	200	0
16903	滨海	路建二配变	10	400	187
16904	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	67
16905	滨海	朱集九配变	10	200	74
16906	滨海	沈关四配变	10	200	113
16907	滨海	外套四配变	10	400	213
16908	滨海	新坍四配变	10	200	92
16909	滨海	马营九配变	10	200	82
16910	滨海	新圩七配变	10	200	27
16911	滨海	潘岗五配变	10	200	0
16912	滨海	陈场一配变	10	200	68
16913	滨海	郁庄二配变	10	200	85
16914	滨海	通济七配变	10	200	102
16915	滨海	条龙三配变	10	200	106
16916	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	91
16917	滨海	汇川五配变	10	200	103
16918	滨海	桥东五配变	10	200	0
16919	滨海	中山六配变	10	200	83
16920	滨海	新岭一配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16921	滨海	七顷七配变	10	200	67
16922	滨海	二浦十一配变	10	200	63
16923	滨海	宋尖七配变	10	200	17
16924	滨海	团荡四配变	10	200	85
16925	滨海	天盘十配变	10	200	78
16926	滨海	肖庄四配变	10	200	123
16927	滨海	九层三配变	10	200	90
16928	滨海	江庄六配变	10	200	64
16929	滨海	益礼五配变	10	200	45
16930	滨海	头层一配变	10	400	226
16931	滨海	条黄八配变	10	200	37
16932	滨海	圩区三配变	10	200	10
16933	滨海	众兴六配变	10	400	219
16934	滨海	沈舍九配变	10	200	78
16935	滨海	堆南二配变	10	200	28
16936	滨海	后垛七配变	10	200	93
16937	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	125
16938	滨海	头庄西配变	10	200	75
16939	滨海	丰产5#配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16940	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	80
16941	滨海	马营八配变	10	200	88
16942	滨海	杨庄九配变.	10	200	126
16943	滨海	场南四配变	10	200	118
16944	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	37
16945	滨海	周舍九配变	10	200	66
16946	滨海	陈滩七配变	10	200	139
16947	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	55
16948	滨海	坎南头层六配变	10	200	9
16949	滨海	陈涛三配变	10	200	48
16950	滨海	许塘二配变	10	200	74
16951	滨海	通济五配变	10	200	130
16952	滨海	八巨玉民七配变	10	200	39
16953	滨海	玉华四配变	10	200	99
16954	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	55
16955	滨海	八巨新华二配变	10	200	82
16956	滨海	淮东九配变	10	200	49
16957	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	111
16958	滨海	河岸五配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16959	滨海	通济六配变	10	200	68
16960	滨海	后庄八配变	10	200	96
16961	滨海	头巨三配变	10	200	137
16962	滨海	华林六配变配变	10	400	228
16963	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	29
16964	滨海	蒋渡一站	10	200	90
16965	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	135
16966	滨海	坎南渠北三配变	10	200	62
16967	滨海	头巨十一配变	10	200	69
16968	滨海	东兴二2配变	10	200	87
16969	滨海	卫东三配变	10	200	4
16970	滨海	泥螺一配变	10	200	36
16971	滨海	舀港八配变	10	400	182
16972	滨海	树圩八配变	10	200	91
16973	滨海	农科五配变	10	200	30
16974	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	95
16975	滨海	汛西一配变	10	200	95
16976	滨海	干河东配变	10	200	68
16977	滨海	圩头三配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16978	滨海	三截沟二配变	10	200	89
16979	滨海	汇川四配变	10	200	72
16980	滨海	射北三配变	10	200	64
16981	滨海	天沟三配变	10	400	249
16982	滨海	振东干河五配变	10	200	71
16983	滨海	沈舍三配变	10	200	97
16984	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	36
16985	滨海	杨庄十一配变	10	200	109
16986	滨海	四份三配变	10	200	35
16987	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	0
16988	滨海	丰舍四配变	10	200	117
16989	滨海	陈铸前程八配变	10	200	42
16990	滨海	五七三配变	10	200	77
16991	滨海	陈李五配变（老）	10	200	123
16992	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	74
16993	滨海	渠东六配变	10	200	118
16994	滨海	沈舍四配变.	10	200	25
16995	滨海	三截沟四配变	10	200	122
16996	滨海	淤尖海防九配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
16997	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	26
16998	滨海	杠南一配变	10	200	0
16999	滨海	八巨玉农七配变	10	200	61
17000	滨海	老窑四配变	10	200	37
17001	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	51
17002	滨海	沿河八配变	10	200	27
17003	滨海	五丈河南配变	10	200	118
17004	滨海	玉华十八配变	10	400	212
17005	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	51
17006	滨海	振东前港西北配变	10	200	57
17007	滨海	卢滩三配变	10	200	72
17008	滨海	马营四配变	10	200	42
17009	滨海	跃进东配变	10	200	35
17010	滨海	三洼九配变	10	200	126
17011	滨海	朝阳四配变	10	315	217
17012	滨海	玉龙七配变	10	200	0
17013	滨海	团结四配变	10	200	68
17014	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	106
17015	滨海	二坎七配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17016	滨海	大尖六配变	10	200	76
17017	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	154
17018	滨海	淤尖新河三站	10	400	226
17019	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	0
17020	滨海	张舍八配变	10	200	95
17021	滨海	小尖十一配变	10	200	111
17022	滨海	后庄四配变	10	200	90
17023	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	191
17024	滨海	八滩联心一配变	10	200	86
17025	滨海	小街路灯一号变	10	200	50
17026	滨海	东进四配变	10	200	29
17027	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0
17028	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	206
17029	滨海	学地四配变	10	200	133
17030	滨海	横沟六配变	10	200	69
17031	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	226
17032	滨海	阜坎九配变	10	200	93
17033	滨海	小街二十配变	10	400	15
17034	滨海	熊洼三配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17035	滨海	八巨华新十配变	10	200	95
17036	滨海	永兴七配变	10	200	99
17037	滨海	一心八配变	10	200	67
17038	滨海	洼滩八配变	10	200	104
17039	滨海	屋基二配变	10	200	73
17040	滨海	熊洼二配变	10	200	116
17041	滨海	正红八配变	10	200	113
17042	滨海	三顷三配变	10	200	91
17043	滨海	八巨界河七配变	10	200	44
17044	滨海	二渡南站	10	200	84
17045	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	64
17046	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	48
17047	滨海	益礼一配变	10	400	128
17048	滨海	树根套七配变	10	200	65
17049	滨海	蒯庄二配变	10	200	74
17050	滨海	沈关电站	10	200	56
17051	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	40
17052	滨海	良港十一配变	10	200	50
17053	滨海	洼滩一配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17054	滨海	大港十三配变	10	400	231
17055	滨海	后洼二配变	10	200	15
17056	滨海	三截沟五配变	10	200	39
17057	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	31
17058	滨海	张孟七配变	10	200	91
17059	滨海	马营二配变	10	200	112
17060	滨海	许塘五配变	10	200	88
17061	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	40
17062	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	93
17063	滨海	卫东一配变	10	200	65
17064	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	117
17065	滨海	革新五配变	10	200	85
17066	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	81
17067	滨海	马营七配变	10	200	0
17068	滨海	三坝六配变	10	200	25
17069	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	113
17070	滨海	老庄一配变	10	200	125
17071	滨海	四汛六配变	10	200	126
17072	滨海	南尖二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17073	滨海	胡舍照明南站	10	200	93
17074	滨海	大众五配变	10	200	74
17075	滨海	张舍三配变	10	200	81
17076	滨海	沿河二配变1	10	200	46
17077	滨海	瓦房五配变	10	200	94
17078	滨海	二吉十二配变	10	200	117
17079	滨海	群心八配变	10	200	98
17080	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	107
17081	滨海	套稍二配变	10	400	177
17082	滨海	南尖五配变	10	200	97
17083	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	70
17084	滨海	树西三配变	10	200	96
17085	滨海	滨东三组站	10	200	118
17086	滨海	后庄五配变	10	200	48
17087	滨海	绿杨三配变	10	200	87
17088	滨海	横沟四配变	10	200	58
17089	滨海	秦桥四配变	10	200	60
17090	滨海	振东王圩南站配变	10	200	63
17091	滨海	中东四配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17092	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	90
17093	滨海	坍西六配变	10	200	121
17094	滨海	建农四配变	10	200	95
17095	滨海	振东海农配变	10	200	52
17096	滨海	永兴四配变	10	200	0
17097	滨海	胜利七配变	10	200	91
17098	滨海	江庄九配变	10	200	110
17099	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	57
17100	滨海	胜利六配变	10	200	44
17101	滨海	建西二配变2#变	10	400	180
17102	滨海	滨淮东港四配变.	10	200	139
17103	滨海	严庄三配变	10	200	0
17104	滨海	三洼四配变	10	200	98
17105	滨海	八巨华新二配变	10	200	63
17106	滨海	八巨华新三配变	10	200	0
17107	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	6
17108	滨海	竹林电站	10	200	129
17109	滨海	振东二罾七组配变	10	200	103
17110	滨海	干东一配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17111	滨海	腰路三配变	10	400	193
17112	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	68
17113	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	96
17114	滨海	三吉五配变	10	200	114
17115	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	120
17116	滨海	坎南新兴三配变	10	400	184
17117	滨海	坎南三庄六配变	10	400	180
17118	滨海	小滩六配变	10	200	102
17119	滨海	路建一配变	10	200	108
17120	滨海	前环一配变	10	200	105
17121	滨海	十顷三配变	10	200	90
17122	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	0
17123	滨海	李元十一配变	10	400	157
17124	滨海	革新六配变	10	200	66
17125	滨海	坎北夹河八配变	10	400	191
17126	滨海	板桥机排站	10	200	46
17127	滨海	沿河六配变	10	200	108
17128	滨海	后洼十二配变	10	200	119
17129	滨海	河岸四配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17130	滨海	科技五配变	10	200	23
17131	滨海	双龙三配变	10	200	97
17132	滨海	东兴四配变	10	200	40
17133	滨海	渠北八配变	10	400	231
17134	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	91
17135	滨海	陈东九配变	10	200	3
17136	滨海	汛北一配变	10	200	88
17137	滨海	西沙四配变	10	200	58
17138	滨海	郁庄一配变	10	200	99
17139	滨海	马套三配变.	10	400	119
17140	滨海	振东前港一配变	10	200	36
17141	滨海	老庄二配变	10	200	70
17142	滨海	闸口三配变	10	200	119
17143	滨海	夹堆四配变	10	200	102
17144	滨海	玉民二配变	10	200	61
17145	滨海	洋口东	10	200	64
17146	滨海	中心一配变	10	200	0
17147	滨海	创业四配变	10	200	59
17148	滨海	官庄三配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17149	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	58
17150	滨海	界河六配变1	10	400	219
17151	滨海	新北四配变	10	200	119
17152	滨海	新团三配变	10	200	70
17153	滨海	群兴一配变	10	200	22
17154	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	16
17155	滨海	荡东三配变2#变	10	200	60
17156	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	36
17157	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	120
17158	滨海	潘岗六配变.	10	200	21
17159	滨海	新坍八配变	10	200	47
17160	滨海	革新七配变	10	200	78
17161	滨海	小圩十一配变	10	200	66
17162	滨海	吉岗十一配变	10	200	35
17163	滨海	仁前三配变	10	200	83
17164	滨海	专河一配变	10	200	16
17165	滨海	干东六配变	10	200	55
17166	滨海	新华一配变	10	200	16
17167	滨海	吕港十七配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17168	滨海	淤尖一配变	10	400	185
17169	滨海	五千五配变	10	200	81
17170	滨海	学地五配变	10	400	250
17171	滨海	横沟一配变	10	200	37
17172	滨海	二渡六配变	10	200	24
17173	滨海	秉义二配变	10	200	113
17174	滨海	龙潭港二配变	10	400	73
17175	滨海	东进六配变	10	200	77
17176	滨海	新北八配变	10	200	61
17177	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	70
17178	滨海	木楼三配变	10	200	0
17179	滨海	粮东一配变	10	200	25
17180	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	70
17181	滨海	吕港十四配变	10	200	99
17182	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	111
17183	滨海	南海二配变	10	200	72
17184	滨海	大众四配变	10	200	126
17185	滨海	八巨五户七配变	10	200	83
17186	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17187	滨海	倪滩二配变	10	200	13
17188	滨海	胜利四配变	10	200	15
17189	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	38
17190	滨海	栾滩南站	10	200	96
17191	滨海	苏南九配变	10	200	111
17192	滨海	范场十四配变	10	200	27
17193	滨海	长红一配变	10	200	31
17194	滨海	唐港五配变	10	200	72
17195	滨海	倪滩一配变	10	200	68
17196	滨海	齐心八配变	10	200	96
17197	滨海	范场十三配变	10	200	126
17198	滨海	朱集十配变	10	400	252
17199	滨海	龙兴五配变	10	200	13
17200	滨海	八巨前冲一配变	10	200	54
17201	滨海	聂庄二配变	10	200	72
17202	滨海	四汛五配变	10	200	93
17203	滨海	安定一配变	10	200	103
17204	滨海	腰庄三配变	10	400	242
17205	滨海	马营六配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17206	滨海	三洪一配变	10	200	0
17207	滨海	倪滩十配变	10	200	115
17208	滨海	小街八号综合变	10	200	0
17209	滨海	四坝五配变	10	200	0
17210	滨海	八巨王庄五配变	10	200	71
17211	滨海	清水河三配变	10	400	189
17212	滨海	淮东五配变	10	200	93
17213	滨海	吉甫六配变	10	200	127
17214	滨海	寿东十配变	10	200	94
17215	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	0
17216	滨海	官庄六配变	10	200	112
17217	滨海	前案十四配变	10	200	39
17218	滨海	陈涛长红三配变	10	200	10
17219	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	97
17220	滨海	冯庄二配变	10	200	58
17221	滨海	淮南三配变	10	200	0
17222	滨海	头庄一配变	10	200	1
17223	滨海	后洼七配变	10	400	243
17224	滨海	新港十一配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17225	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	93
17226	滨海	三埝六配变	10	200	88
17227	滨海	房港五配变	10	400	168
17228	滨海	三吉六配变	10	200	12
17229	滨海	革新四配变	10	200	0
17230	滨海	合心一、二组配变	10	200	95
17231	滨海	陈涛六配变	10	200	88
17232	滨海	界牌竹林一配变	10	400	241
17233	滨海	范场十二配变	10	200	68
17234	滨海	公玉七配变	10	200	52
17235	滨海	八巨七巨九配变	10	200	66
17236	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	203
17237	滨海	顾庄七配变	10	200	59
17238	滨海	王庄七配变	10	200	75
17239	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	59
17240	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	62
17241	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	90
17242	滨海	丰产7号配变	10	400	242
17243	滨海	城门八配变1	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17244	滨海	仁前六配变	10	200	45
17245	滨海	篆河红军配变	10	200	91
17246	滨海	吉甫十二配变	10	400	121
17247	滨海	吕港十三配变	10	400	211
17248	滨海	泥螺三配变	10	200	112
17249	滨海	三汛七配变	10	200	95
17250	滨海	皋滩十一配变	10	200	24
17251	滨海	学地七配变	10	400	125
17252	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	64
17253	滨海	马套十一配变.	10	630	109
17254	滨海	套稍六配变	10	200	0
17255	滨海	倪滩九配变	10	200	119
17256	滨海	八巨案东二配变	10	200	44
17257	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	76
17258	滨海	庆丰八配变	10	200	25
17259	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	48
17260	滨海	河头四配变	10	200	5
17261	滨海	新庄东台	10	200	84
17262	滨海	三合七配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17263	滨海	淮中一配变	10	400	203
17264	滨海	二吉五配变	10	200	130
17265	滨海	陈东五配变	10	200	90
17266	滨海	新淮三配变	10	200	46
17267	滨海	滨海港红光九配变	10	200	97
17268	滨海	三汛二站	10	200	114
17269	滨海	小尖八配变	10	200	35
17270	滨海	河东十二配变	10	200	79
17271	滨海	潘岗一配变	10	200	18
17272	滨海	红旗四配变	10	200	42
17273	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	262
17274	滨海	八巨玉农八配变	10	200	0
17275	滨海	马套五配变	10	200	100
17276	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	0
17277	滨海	八巨同兴六配变	10	200	106
17278	滨海	十八顷十二配变	10	200	64
17279	滨海	八巨华新十三配变	10	200	122
17280	滨海	振东五配变	10	200	63
17281	滨海	淤尖十四配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17282	滨海	合成三配变	10	200	94
17283	滨海	淤尖新河二配变	10	400	207
17284	滨海	中东一配变	10	200	78
17285	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	31
17286	滨海	跃进西配变	10	200	52
17287	滨海	红星十二配变	10	200	0
17288	滨海	三吉三配变	10	200	93
17289	滨海	农科三配变	10	200	127
17290	滨海	树东三站.	10	200	48
17291	滨海	仁前九配变	10	200	52
17292	滨海	大港十配变	10	400	249
17293	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	233
17294	滨海	陈场四配变	10	200	94
17295	滨海	界牌三站	10	200	139
17296	滨海	范场七配变	10	200	78
17297	滨海	头庄中配变	10	200	49
17298	滨海	后尖六配变	10	200	73
17299	滨海	汇川三配变	10	200	59
17300	滨海	龙尾六配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17301	滨海	团洼五配变	10	200	93
17302	滨海	路南七配变	10	200	93
17303	滨海	三顷十一配变	10	200	109
17304	滨海	三星六配变	10	200	29
17305	滨海	王桥三配变	10	200	0
17306	滨海	黄泥八配变	10	400	141
17307	滨海	秉义七配变	10	200	91
17308	滨海	建东五配变	10	200	40
17309	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	77
17310	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	52
17311	滨海	十八顷十三配变	10	400	261
17312	滨海	板桥南配变	10	400	214
17313	滨海	翻身西配变	10	200	73
17314	滨海	大港十五配变	10	200	73
17315	滨海	朱集西站	10	200	0
17316	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	78
17317	滨海	肖庄七配变	10	400	192
17318	滨海	七顷一配变	10	200	100
17319	滨海	二份十配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17320	滨海	小尖十二配变	10	200	39
17321	滨海	八巨案东七配变	10	200	79
17322	滨海	洋口三配变	10	200	0
17323	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	41
17324	滨海	腰庄五配变	10	200	92
17325	滨海	蚁灯一配变	10	200	102
17326	滨海	一心一配变	10	200	0
17327	滨海	后堆十配变	10	400	174
17328	滨海	六汪二配变	10	200	98
17329	滨海	卫东四配变	10	200	50
17330	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	0
17331	滨海	荡东五配变.	10	200	47
17332	滨海	前行三配变	10	200	33
17333	滨海	南尖九配变	10	200	27
17334	滨海	仁前四配变	10	200	111
17335	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	45
17336	滨海	红纲九配变	10	400	66
17337	滨海	汛北五配变	10	200	106
17338	滨海	建农十一配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17339	滨海	中山七配变	10	200	108
17340	滨海	振东村三配变	10	200	95
17341	滨海	环洋三配变	10	200	93
17342	滨海	新圩五配变	10	200	30
17343	滨海	二坝一配变	10	200	46
17344	滨海	果林十一配变	10	200	58
17345	滨海	万岗十二配变	10	200	89
17346	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	13
17347	滨海	安定九配变	10	200	106
17348	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	88
17349	滨海	河包五配变	10	200	47
17350	滨海	玉龙五配变	10	200	108
17351	滨海	场南五配变	10	200	69
17352	滨海	红旗十五配变	10	400	103
17353	滨海	建二（村）二配变	10	200	133
17354	滨海	盘洋十三配变	10	400	238
17355	滨海	天场五配变	10	200	53
17356	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	110
17357	滨海	沙浦一配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17358	滨海	前进二配变	10	200	72
17359	滨海	渔洼八配变	10	200	81
17360	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	58
17361	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	52
17362	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	83
17363	滨海	荡北一配变	10	200	64
17364	滨海	汛南三配变	10	200	10
17365	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	31
17366	滨海	长兴二配变	10	400	165
17367	滨海	南尖六配变	10	315	137
17368	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	0
17369	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	130
17370	滨海	八巨街道十四配变	10	400	0
17371	滨海	沿河四配变	10	200	108
17372	滨海	马套十五配变	10	200	64
17373	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	63
17374	滨海	辛荡一配变	10	400	54
17375	滨海	滨海三配变	10	200	52
17376	滨海	阜坎十配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17377	滨海	李元四配变	10	200	110
17378	滨海	三合一配变.	10	200	79
17379	滨海	三腰四配变	10	200	51
17380	滨海	辛庄七配变	10	200	58
17381	滨海	新滩三配变	10	200	0
17382	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	87
17383	滨海	刘甫二配变	10	400	211
17384	滨海	八滩联心五配变	10	200	0
17385	滨海	吕港四配变	10	200	86
17386	滨海	淤尖新河八配变	10	400	125
17387	滨海	建东三配变	10	200	0
17388	滨海	大众三配变	10	200	99
17389	滨海	土山一配变0	10	200	95
17390	滨海	徐丹八配变.	10	200	111
17391	滨海	卫东五配变	10	200	35
17392	滨海	玉龙六配变	10	200	46
17393	滨海	古尖二配变	10	200	74
17394	滨海	贺君六配变	10	200	77
17395	滨海	陆集小街十六配变	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17396	滨海	许塘四配变	10	200	83
17397	滨海	界牌房港三配变	10	400	239
17398	滨海	秉义一配变	10	200	96
17399	滨海	三埝八配变	10	200	103
17400	滨海	小尖五配变	10	200	120
17401	滨海	振东夸二一配变	10	200	47
17402	滨海	振东村北站配变	10	200	91
17403	滨海	大众七配变	10	200	72
17404	滨海	三巨三配变	10	200	81
17405	滨海	吉岗七配变.	10	200	66
17406	滨海	徐李五配变	10	400	173
17407	滨海	安定南站	10	400	134
17408	滨海	蒯庄四配变	10	200	36
17409	滨海	龙尾四配变	10	200	103
17410	滨海	树根套六配变	10	400	210
17411	滨海	龙河一配变	10	200	19
17412	滨海	振东板桥二配变	10	400	114
17413	滨海	南尖三配变	10	200	99
17414	滨海	后堆九配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17415	滨海	条龙一站	10	200	112
17416	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	103
17417	滨海	万岗九配变	10	200	106
17418	滨海	朱庄电站	10	400	129
17419	滨海	八巨华新十四配变	10	200	116
17420	滨海	前进五配变	10	200	22
17421	滨海	顺滩一配变	10	200	18
17422	滨海	新兴二配变	10	400	215
17423	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	37
17424	滨海	小街六#变	10	200	1
17425	滨海	八份二配变	10	200	43
17426	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	117
17427	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	93
17428	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	84
17429	滨海	胡舍六配变	10	200	60
17430	滨海	西洼一配变	10	200	80
17431	滨海	树根套一配变	10	200	108
17432	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	15
17433	滨海	官滩九配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17434	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	76
17435	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	90
17436	滨海	陈东十配变	10	200	57
17437	滨海	二渡三配变	10	200	0
17438	滨海	天盘六配变	10	200	83
17439	滨海	郁庄四配变	10	200	78
17440	滨海	通榆四十三配变	10	200	21
17441	滨海	元塘二配变	10	200	87
17442	滨海	鲁庄五配变	10	200	108
17443	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	0
17444	滨海	五巨七配变	10	200	96
17445	滨海	蔡桥三层电站	10	400	189
17446	滨海	玉辛二配变	10	400	110
17447	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	57
17448	滨海	大港二配变	10	400	193
17449	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	79
17450	滨海	老窑一配变	10	200	121
17451	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	0
17452	滨海	淤尖东风三配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17453	滨海	李圩东站	10	200	86
17454	滨海	沈舍十配变	10	200	108
17455	滨海	龙河三配变	10	200	90
17456	滨海	后洼十配变	10	200	67
17457	滨海	顾庄二配变	10	200	79
17458	滨海	元塘七配变	10	200	51
17459	滨海	辛庄四配变	10	200	42
17460	滨海	兴北九配变	10	200	61
17461	滨海	獐沟小街四配变	10	200	74
17462	滨海	双舍三配变	10	400	87
17463	滨海	丁庄一配变	10	200	92
17464	滨海	蒋墩七配变	10	200	112
17465	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	31
17466	滨海	夹州六配变	10	200	56
17467	滨海	南二层北站	10	200	27
17468	滨海	新街二配变	10	200	57
17469	滨海	阜坎二配变	10	200	64
17470	滨海	三埝二配变	10	200	111
17471	滨海	粮西二配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17472	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	17
17473	滨海	严庄一配变	10	200	52
17474	滨海	张圩八配变	10	200	53
17475	滨海	三洪十一配变	10	200	23
17476	滨海	王滩十配变	10	200	96
17477	滨海	树西一配变	10	200	0
17478	滨海	沿河六配变.	10	200	69
17479	滨海	振东洋口五配变	10	400	240
17480	滨海	新南七配变	10	200	78
17481	滨海	官滩二配变	10	200	70
17482	滨海	李庄一配变	10	200	28
17483	滨海	良港七配变	10	200	90
17484	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	85
17485	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	22
17486	滨海	二吉二配变	10	200	67
17487	滨海	栾庄七配变	10	200	114
17488	滨海	二层四配变	10	200	43
17489	滨海	王港十一配变	10	400	256
17490	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17491	滨海	泥螺八配变	10	200	111
17492	滨海	坎南靠河十配变	10	200	71
17493	滨海	八巨七巨七配变	10	200	46
17494	滨海	蚁灯五配变	10	200	112
17495	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	103
17496	滨海	后洼四配变	10	200	59
17497	滨海	大尖五配变	10	200	93
17498	滨海	滨淮中西一配变	10	400	81
17499	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	15
17500	滨海	建农六配变	10	200	85
17501	滨海	青龙三配变	10	200	102
17502	滨海	陡沟十一配变	10	200	88
17503	滨海	坍阳一配变	10	200	83
17504	滨海	五汛四汛七配变	10	200	93
17505	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	111
17506	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	110
17507	滨海	正红二配变	10	200	49
17508	滨海	场南八配变	10	200	81
17509	滨海	莫湾五配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17510	滨海	三埵四配变	10	200	101
17511	滨海	官庄二配变	10	400	162
17512	滨海	房港二配变	10	400	213
17513	滨海	长兴五配变	10	200	0
17514	滨海	马套十配变	10	200	75
17515	滨海	东进三配变	10	200	77
17516	滨海	沈关一配变	10	200	66
17517	滨海	坎南友好四配变	10	400	113
17518	滨海	坍阳二配变	10	200	91
17519	滨海	南海一配变	10	200	79
17520	滨海	后垛八配变1	10	200	41
17521	滨海	新北二配变	10	200	108
17522	滨海	长洼九配变	10	200	45
17523	滨海	公玉六配变	10	200	0
17524	滨海	八巨案东五配变	10	400	148
17525	滨海	团结一配变	10	200	113
17526	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	94
17527	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	87
17528	滨海	四坝七配变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17529	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	32
17530	滨海	公玉八配变	10	200	97
17531	滨海	陈老四配变	10	200	43
17532	滨海	陈场二配变	10	200	102
17533	滨海	五汛街道七配变	10	200	86
17534	滨海	安定五配变	10	200	18
17535	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	85
17536	滨海	果林四配变1	10	200	111
17537	滨海	港浜八配变	10	200	60
17538	滨海	二友五配变	10	200	26
17539	滨海	前程一配变	10	200	75
17540	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	96
17541	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	101
17542	滨海	新华七配变	10	200	95
17543	滨海	中南三配变	10	400	189
17544	滨海	辛荡十配变	10	200	57
17545	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	242
17546	滨海	淤尖东风七配变	10	200	95
17547	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17548	滨海	戴滩三配变	10	200	89
17549	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	231
17550	滨海	后垛一配变	10	200	64
17551	滨海	淤尖海防二配变	10	200	105
17552	滨海	黄庄五配变	10	200	100
17553	滨海	仁前一配变	10	200	99
17554	滨海	条堆五配变	10	200	103
17555	滨海	秦桥十四配变	10	200	66
17556	滨海	张舍六配变	10	200	89
17557	滨海	吉垛中配变	10	400	207
17558	滨海	顾庄一配变	10	200	49
17559	滨海	李庄二站	10	200	85
17560	滨海	团洼四配变	10	200	94
17561	滨海	唐河七配变	10	200	84
17562	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	34
17563	滨海	海峰五配变	10	200	61
17564	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	104
17565	滨海	前程三配变	10	200	49
17566	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17567	滨海	三洼十二配变	10	200	108
17568	滨海	群兴三配变	10	200	0
17569	滨海	友联三配变	10	400	237
17570	滨海	獐沟小街八配变	10	400	0
17571	滨海	汛北六配变	10	200	72
17572	滨海	头庄东配变	10	200	69
17573	滨海	下旧十配变	10	200	76
17574	滨海	三埵五配变	10	200	29
17575	滨海	丁庄六配变	10	200	91
17576	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	94
17577	滨海	前行八配变	10	200	64
17578	滨海	小关十配变大套	10	200	91
17579	滨海	胡舍四配变1	10	200	44
17580	滨海	淤尖东风一配变	10	200	72
17581	滨海	硝场一配变	10	200	44
17582	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	106
17583	滨海	横沟七配变	10	200	45
17584	滨海	新岭二配变	10	200	46
17585	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17586	滨海	陈老三配变	10	200	58
17587	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	48
17588	滨海	肖庄一配变	10	400	215
17589	滨海	中舍五配变	10	200	45
17590	滨海	徐墩四配变	10	400	242
17591	滨海	南尖十三配变	10	200	55
17592	滨海	八巨前案十二配变	10	200	75
17593	滨海	大坝一配变	10	200	76
17594	滨海	篆河三配变	10	200	7
17595	滨海	华林三配变	10	200	0
17596	滨海	中山三配变	10	200	112
17597	滨海	八巨华新九配变	10	200	0
17598	滨海	路南四配变	10	200	106
17599	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	58
17600	滨海	荡北二配变	10	200	55
17601	滨海	顾庄四配变	10	400	237
17602	滨海	沿河七配变	10	200	68
17603	滨海	大西四配变	10	200	63
17604	滨海	糜滩一配变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17605	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	93
17606	滨海	官庄四配变	10	200	117
17607	滨海	八巨玉农四配变	10	200	134
17608	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	257
17609	滨海	新胜一配变	10	200	133
17610	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0
17611	滨海	路南十三配变	10	200	83
17612	滨海	天沟十配变	10	200	98
17613	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	0
17614	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	93
17615	滨海	陈涛长红一站	10	200	32
17616	滨海	秦桥十五配变	10	200	49
17617	滨海	利众一配变	10	200	108
17618	滨海	大份二配变	10	200	45
17619	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	52
17620	滨海	安定八配变	10	200	108
17621	滨海	夹州七配变	10	200	75
17622	滨海	大西东站	10	200	61
17623	滨海	汛北七配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17624	滨海	齐心村一配变	10	200	0
17625	滨海	马套一配变	10	200	81
17626	滨海	中心三组配变	10	200	77
17627	滨海	吕港十六配变	10	200	119
17628	滨海	李圩四配变	10	200	6
17629	滨海	振东东圩二配变	10	200	25
17630	滨海	王港十二配变	10	400	80
17631	滨海	官滩眯洋2	10	200	92
17632	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	66
17633	滨海	仇旺六配变	10	200	26
17634	滨海	万岗十四配变	10	200	86
17635	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	218
17636	滨海	港浜五配变	10	200	77
17637	滨海	十顷五配变	10	200	127
17638	滨海	四汛九配变	10	200	116
17639	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	64
17640	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	86
17641	滨海	七巨八配变	10	200	88
17642	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17643	滨海	宋尖六配变	10	400	174
17644	滨海	小滩三配变	10	200	77
17645	滨海	中心河北站	10	200	99
17646	滨海	伏河五配变	10	400	241
17647	滨海	万岗十九配变	10	200	93
17648	滨海	一心二配变	10	200	102
17649	滨海	顾舍六配变	10	200	133
17650	滨海	有余二配变	10	200	78
17651	滨海	老堆东配变	10	200	95
17652	滨海	朱集八配变	10	400	76
17653	滨海	贺君四配变	10	200	63
17654	滨海	于庄七配变	10	200	65
17655	滨海	大套十五配变	10	200	94
17656	滨海	陈场东	10	200	0
17657	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	85
17658	滨海	王圩5.6组配变	10	200	10
17659	滨海	后垛四配变	10	200	64
17660	滨海	旧河十二配变	10	200	106
17661	滨海	荡东十一配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17662	滨海	坎北兴北四配变	10	200	94
17663	滨海	下旧六台片	10	200	113
17664	滨海	滨兴东配变	10	200	84
17665	滨海	汛南七配变	10	200	71
17666	滨海	张圩五配变	10	200	129
17667	滨海	七层一配变	10	200	40
17668	滨海	界港十二配变	10	200	70
17669	滨海	栾庄五配变	10	200	120
17670	滨海	东兴八配变	10	200	0
17671	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	78
17672	滨海	条河七配变	10	200	0
17673	滨海	李元五配变	10	200	116
17674	滨海	中山八配变	10	200	109
17675	滨海	玉华十七配变	10	400	219
17676	滨海	南庄东水水厂配变	10	200	67
17677	滨海	五七一配变	10	200	32
17678	滨海	一心四配变	10	200	0
17679	滨海	益礼八配变	10	400	197
17680	滨海	二友一配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17681	滨海	新坍三配变更换	10	200	95
17682	滨海	通榆干东五配变	10	200	81
17683	滨海	刘庄二站打水	10	200	60
17684	滨海	绿杨九配变	10	200	71
17685	滨海	后堆四配变	10	200	21
17686	滨海	陈严四配变	10	200	0
17687	滨海	冯庄四配变	10	200	59
17688	滨海	陆集东兴三配变	10	400	155
17689	滨海	树东二配变	10	200	46
17690	滨海	八巨永余十三配变	10	200	84
17691	滨海	青龙四配变	10	200	22
17692	滨海	琶头四配变	10	200	77
17693	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	127
17694	滨海	前港东配变	10	200	8
17695	滨海	西沙八配变	10	400	94
17696	滨海	徐墩三配变	10	200	40
17697	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	42
17698	滨海	条巨二配变变压器	10	200	53
17699	滨海	五丈河西配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17700	滨海	双河四配变	10	200	142
17701	滨海	南尖十二配变	10	200	35
17702	滨海	杨河电站	10	200	107
17703	滨海	蒋墩八配变	10	200	100
17704	滨海	陈圩兴龙	10	200	54
17705	滨海	岔河四配变	10	200	59
17706	滨海	后港一配变	10	200	57
17707	滨海	闸口二配变	10	200	0
17708	滨海	东港四配变	10	200	110
17709	滨海	三汛三配变	10	315	148
17710	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	112
17711	滨海	射北四配变	10	200	89
17712	滨海	元塘一配变	10	200	82
17713	滨海	七层二配变	10	200	14
17714	滨海	旧河四配变	10	200	96
17715	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	77
17716	滨海	唐河一配变2#变	10	200	46
17717	滨海	红卫二配变	10	200	21
17718	滨海	岭山六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17719	滨海	大滩六配变	10	200	54
17720	滨海	喻滩五配变	10	200	14
17721	滨海	栾滩三配变	10	200	113
17722	滨海	红纲三配变	10	200	116
17723	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0
17724	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	6
17725	滨海	良港二配变	10	200	13
17726	滨海	中心河南站	10	200	111
17727	滨海	浦西新西站	10	200	38
17728	滨海	天盘五配变	10	200	0
17729	滨海	官庄九配变	10	400	81
17730	滨海	土山四配变	10	400	186
17731	滨海	堆南一配变	10	200	35
17732	滨海	七里七配变	10	200	0
17733	滨海	万岗十六配变	10	200	121
17734	滨海	头巨九配变	10	400	9
17735	滨海	南渠电站配变	10	400	247
17736	滨海	荡东一配变	10	200	80
17737	滨海	三姓四配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17738	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	38
17739	滨海	路建五配变	10	200	96
17740	滨海	条洋三配变	10	200	79
17741	滨海	大套五配变	10	200	82
17742	滨海	坍北一配变	10	200	39
17743	滨海	龙兴四配变	10	200	36
17744	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	20
17745	滨海	朱于三配变.	10	200	36
17746	滨海	树东三配变	10	200	0
17747	滨海	淤尖三港二配变	10	200	57
17748	滨海	射北东站长	10	200	66
17749	滨海	良港六配变	10	200	0
17750	滨海	胡舍八配变	10	200	47
17751	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	0
17752	滨海	科技一配变	10	200	67
17753	滨海	新中二配变	10	200	46
17754	滨海	栾庄一配变	10	200	98
17755	滨海	陈坍十配变	10	200	0
17756	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17757	滨海	坎南三尖四配变	10	200	38
17758	滨海	闸口八配变	10	200	99
17759	滨海	新港七配变	10	200	19
17760	滨海	东港电站	10	200	109
17761	滨海	长兴四配变	10	200	132
17762	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	75
17763	滨海	中心六组配变	10	200	21
17764	滨海	沙浦二配变	10	200	12
17765	滨海	陈老二配变	10	200	93
17766	滨海	西沙三配变	10	200	43
17767	滨海	马套六配变	10	200	56
17768	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	0
17769	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	98
17770	滨海	二浦十配变	10	200	84
17771	滨海	滨淮建农二配变	10	200	97
17772	滨海	栾庄六配变	10	200	101
17773	滨海	小街四配变	10	200	100
17774	滨海	蒋墩四配变	10	200	0
17775	滨海	八巨界河一配变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17776	滨海	吕港九配变	10	200	19
17777	滨海	中心河六配变	10	200	109
17778	滨海	虹桥六配变	10	400	102
17779	滨海	群兴十一配变	10	200	21
17780	滨海	通济十配变	10	200	50
17781	滨海	玉华六配变	10	200	82
17782	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	41
17783	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	32
17784	滨海	南尖一配变	10	200	0
17785	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	267
17786	滨海	沿河三配变	10	200	88
17787	滨海	陈坍十一配变	10	315	125
17788	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	73
17789	滨海	唐河五配变	10	200	58
17790	滨海	洼滩九配变	10	200	38
17791	滨海	盐路五配变	10	200	47
17792	滨海	滨射三配变	10	200	107
17793	滨海	长洼二配变	10	400	259
17794	滨海	科技三配变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17795	滨海	新丰五配变	10	200	13
17796	滨海	丰产1#配变	10	200	119
17797	滨海	三烈六配变	10	400	136
17798	滨海	张湾一配变	10	200	27
17799	滨海	淤尖十五配变	10	400	43
17800	滨海	北坍二配变	10	200	43
17801	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	39
17802	滨海	坍西三配变	10	200	68
17803	滨海	振东一组配变	10	400	132
17804	滨海	三元二配变	10	200	71
17805	滨海	滨淮双河三配变	10	200	51
17806	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	0
17807	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	0
17808	滨海	树根套四配变	10	200	78
17809	滨海	港浜四配变	10	200	128
17810	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	128
17811	滨海	皋滩十五配变	10	400	91
17812	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	165
17813	滨海	群兴四配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17814	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	117
17815	滨海	双龙四配变	10	200	26
17816	滨海	三星二配变	10	200	27
17817	滨海	杨庄四配变	10	200	43
17818	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	88
17819	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	84
17820	滨海	建民十五配变	10	200	94
17821	滨海	坎南浦北一配变	10	200	72
17822	滨海	下舍村一配变	10	200	31
17823	滨海	界山一配变	10	200	54
17824	滨海	齐心九配变.	10	400	187
17825	滨海	辛庄五配变	10	200	0
17826	滨海	二吉十配变	10	200	127
17827	滨海	篆河正兵	10	200	75
17828	滨海	双河七配变	10	200	71
17829	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	211
17830	滨海	泥螺北站配变	10	200	0
17831	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	44
17832	滨海	蟠水三配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17833	滨海	唐河一配变	10	200	89
17834	滨海	后尖七配变1	10	200	47
17835	滨海	八巨前案七配变	10	200	136
17836	滨海	朱集七配变	10	400	152
17837	滨海	黄泥二配变	10	400	143
17838	滨海	四坝六配变	10	400	178
17839	滨海	新中一配变	10	200	107
17840	滨海	王圩三、四组配变	10	200	50
17841	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	75
17842	滨海	八巨前案十三配变	10	400	191
17843	滨海	范场北站	10	200	84
17844	滨海	丁庄七配变	10	200	90
17845	滨海	下旧三配变	10	200	68
17846	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	0
17847	滨海	振东二罾三配变	10	200	15
17848	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	91
17849	滨海	八巨西冲五配变	10	200	70
17850	滨海	青龙五配变	10	200	86
17851	滨海	二渡五配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17852	滨海	坎南浦北六配变	10	200	16
17853	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	235
17854	滨海	滨淮街道六配变	10	400	147
17855	滨海	陈涛二配变	10	200	64
17856	滨海	王舍照明	10	315	140
17857	滨海	中舍（村）三配变	10	200	119
17858	滨海	滨淮东港二配变.	10	200	19
17859	滨海	新庄七配变	10	200	109
17860	滨海	红纲十配变	10	200	65
17861	滨海	头层四配变	10	200	69
17862	滨海	三吉一配变	10	200	58
17863	滨海	路南二配变	10	200	91
17864	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	63
17865	滨海	大西东二配变	10	400	280
17866	滨海	双河二配变	10	200	42
17867	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	81
17868	滨海	学南四配变	10	200	40
17869	滨海	条淮二配变	10	200	0
17870	滨海	淤尖新河八号变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17871	滨海	陈严西站	10	200	107
17872	滨海	小尖七配变	10	200	38
17873	滨海	十顷七配变	10	200	120
17874	滨海	三洼五配变	10	200	111
17875	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	89
17876	滨海	三份二配变	10	200	33
17877	滨海	三份四配变	10	400	241
17878	滨海	丰舍二配变.	10	200	44
17879	滨海	四渡七配变2	10	200	10
17880	滨海	四渡八配变1	10	200	64
17881	滨海	八巨新华三配变	10	200	86
17882	滨海	三腰七配变	10	200	26
17883	滨海	周舍五配变	10	200	66
17884	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	279
17885	滨海	横沟十配变	10	200	73
17886	滨海	滨海港红星三配变	10	400	43
17887	滨海	河东六配变	10	200	105
17888	滨海	条河六配变	10	200	26
17889	滨海	大港十二配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17890	滨海	坎南浦西一配变	10	400	249
17891	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	119
17892	滨海	滨淮树西五配变	10	200	0
17893	滨海	三吉二配变	10	200	3
17894	滨海	沿河七配变.	10	200	110
17895	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	232
17896	滨海	李元八配变	10	200	116
17897	滨海	五丁四配变	10	400	169
17898	滨海	振东丰产六号配变	10	200	5
17899	滨海	清河十配变	10	200	0
17900	滨海	八巨前冲二配变	10	200	36
17901	滨海	八巨永余十配变	10	200	91
17902	滨海	复河陈东	10	200	86
17903	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	183
17904	滨海	杨庄配变	10	400	238
17905	滨海	渠南三配变	10	200	57
17906	滨海	盘洋四配变	10	200	121
17907	滨海	南庄四七组配变	10	200	54
17908	滨海	中东二配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17909	滨海	建农一斗电站	10	200	51
17910	滨海	南湾六配变	10	200	56
17911	滨海	屋基三配变	10	200	76
17912	滨海	干河西配变	10	200	42
17913	滨海	张圩十二组	10	200	89
17914	滨海	于庄四配变	10	200	102
17915	滨海	东尖四配变	10	200	0
17916	滨海	坍西一配变	10	200	13
17917	滨海	玉民三配变	10	200	69
17918	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	25
17919	滨海	辛庄一配变	10	200	84
17920	滨海	倪滩七配变	10	200	46
17921	滨海	官滩农业二配变	10	200	107
17922	滨海	喻滩三配变	10	200	47
17923	滨海	华庄东1	10	200	102
17924	滨海	新圩六配变	10	200	73
17925	滨海	浦北五配变	10	400	166
17926	滨海	汛东三配变	10	200	51
17927	滨海	中东三配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17928	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	62
17929	滨海	仁前三配变	10	200	118
17930	滨海	刘庄一站打水	10	400	255
17931	滨海	冲南二配变	10	200	96
17932	滨海	东兴五配变	10	200	0
17933	滨海	四坝四配变	10	400	174
17934	滨海	河东北站配变	10	200	29
17935	滨海	绿杨六配变	10	400	249
17936	滨海	崔庄四配变	10	200	62
17937	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	98
17938	滨海	张圩南站	10	200	67
17939	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	256
17940	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	14
17941	滨海	硝场七配变	10	200	18
17942	滨海	五巨三配变	10	200	72
17943	滨海	官滩桥南	10	200	123
17944	滨海	崔庄五配变	10	200	71
17945	滨海	陈圩兴北配变	10	200	100
17946	滨海	界牌陆集五配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17947	滨海	八巨同兴八配变	10	200	73
17948	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	89
17949	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	44
17950	滨海	栾滩北站	10	200	50
17951	滨海	玉华二配变	10	400	195
17952	滨海	荡北六配变	10	200	32
17953	滨海	交管所配变	10	200	0
17954	滨海	汛河五配变	10	200	81
17955	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	135
17956	滨海	三庄五配变	10	200	100
17957	滨海	天盘十二配变	10	200	110
17958	滨海	射北二配变（农改）	10	400	212
17959	滨海	李元六配变	10	200	80
17960	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	6
17961	滨海	胡集四配变	10	400	161
17962	滨海	后港三配变	10	200	0
17963	滨海	建北一配变	10	200	47
17964	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	57
17965	滨海	陈铸昧洋七配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17966	滨海	蔡庄四配变	10	400	177
17967	滨海	陈东一站	10	200	0
17968	滨海	三份五配变	10	400	187
17969	滨海	吉岗五配变天场	10	200	29
17970	滨海	后垛六配变	10	200	108
17971	滨海	滨兴南配变	10	200	73
17972	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	0
17973	滨海	三腰八配变	10	200	40
17974	滨海	冲南三配变	10	200	38
17975	滨海	大众一配变	10	400	237
17976	滨海	淮中五配变	10	200	10
17977	滨海	大港五配变	10	200	12
17978	滨海	蒋墩三配变	10	400	219
17979	滨海	木楼西配变	10	200	8
17980	滨海	天场六配变	10	400	0
17981	滨海	三截沟六配变	10	200	65
17982	滨海	八巨王庄电站	10	200	105
17983	滨海	南海五配变	10	200	72
17984	滨海	新中三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
17985	滨海	五巨十七配变	10	400	191
17986	滨海	五汛街道十三配变	10	400	207
17987	滨海	八巨玉民五配变	10	200	26
17988	滨海	郁庄七配变	10	200	102
17989	滨海	栾庄三配变	10	200	107
17990	滨海	益礼三配变	10	400	221
17991	滨海	条巨四配变	10	400	193
17992	滨海	李元三配变	10	200	17
17993	滨海	寿东四配变	10	400	221
17994	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	267
17995	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	245
17996	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	84
17997	滨海	秉义六配变	10	200	73
17998	滨海	三份三配变	10	200	69
17999	滨海	东玉一配变	10	200	61
18000	滨海	树东六配变	10	200	86
18001	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	96
18002	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	23
18003	滨海	五层五台片	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18004	滨海	元塘九配变	10	400	217
18005	滨海	条淮五配变	10	200	96
18006	滨海	十顷一配变	10	200	82
18007	滨海	聂庄八配变	10	200	32
18008	滨海	圈野六组配变	10	400	198
18009	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	37
18010	滨海	粮西六配变	10	200	46
18011	滨海	十八顷五配变	10	200	26
18012	滨海	獐沟小街五配变	10	315	129
18013	滨海	沈关八配变	10	200	78
18014	滨海	洼滩七配变	10	200	31
18015	滨海	后舍一配变	10	200	39
18016	滨海	秦桥五配变	10	200	88
18017	滨海	中山变光伏配变	10	200	156
18018	滨海	张圩十配变	10	400	209
18019	滨海	玉龙二配变	10	200	92
18020	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	112
18021	滨海	大滩四配变	10	200	91
18022	滨海	通榆桥南二配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18023	滨海	泥螺九配变	10	200	87
18024	滨海	范场十一配变	10	200	63
18025	滨海	八巨条黄三配变	10	200	23
18026	滨海	陈铸小街五配变	10	200	72
18027	滨海	朱于四配变	10	200	92
18028	滨海	杨庄三配变	10	200	86
18029	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	0
18030	滨海	兴龙三配变	10	200	107
18031	滨海	陈严东2站	10	200	66
18032	滨海	沈关二配变	10	200	90
18033	滨海	八巨王庄八配变	10	200	9
18034	滨海	吉甫一配变	10	400	181
18035	滨海	荡东六配变	10	200	30
18036	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	61
18037	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	71
18038	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	81
18039	滨海	鲁庄南站	10	200	129
18040	滨海	许塘一配变	10	200	96
18041	滨海	吉岗八配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18042	滨海	坎南桃李电站	10	200	47
18043	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	94
18044	滨海	陈涛五层十配变	10	200	0
18045	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	231
18046	滨海	干东三配变	10	200	69
18047	滨海	过天舟中配变	10	200	23
18048	滨海	木楼五配变	10	200	0
18049	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	95
18050	滨海	淮中二配变单相变	10	200	62
18051	滨海	坎南浦西七配变	10	200	0
18052	滨海	舀港三配变	10	200	91
18053	滨海	樊集五配变	10	400	110
18054	滨海	天场秉义四配变	10	200	67
18055	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	124
18056	滨海	八巨王庄二配变	10	200	70
18057	滨海	李圩西站	10	200	34
18058	滨海	大滩一配变	10	200	87
18059	滨海	界港八配变	10	200	13
18060	滨海	坎南南二层四配变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18061	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	154
18062	滨海	吉甫八配变	10	400	203
18063	滨海	二洪一配变	10	200	0
18064	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	197
18065	滨海	团洼七配变配变	10	200	75
18066	滨海	陈李五配变（新）	10	200	36
18067	滨海	八巨五户八配变	10	200	45
18068	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	59
18069	滨海	秉义三配变	10	200	51
18070	滨海	扁担港电站配变	10	200	0
18071	滨海	后垛三配变	10	200	52
18072	滨海	前案一配变	10	200	89
18073	滨海	通榆五配变	10	200	0
18074	滨海	中心河中站	10	200	64
18075	滨海	三汛一配变	10	200	108
18076	滨海	蔡庄五配变	10	200	74
18077	滨海	港浜三配变	10	200	85
18078	滨海	天场九配变	10	200	34
18079	滨海	秦桥十三配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18080	滨海	界牌二坝四配变	10	200	81
18081	滨海	李元一台片	10	200	103
18082	滨海	五千一配变	10	200	26
18083	滨海	八巨界河五配变	10	200	33
18084	滨海	莫湾八配变	10	200	107
18085	滨海	八巨界河三配变	10	400	232
18086	滨海	徐丹一配变	10	200	2
18087	滨海	陈涛五层四配变	10	200	45
18088	滨海	坎南红旗二配变	10	400	50
18089	滨海	八层十配变	10	400	179
18090	滨海	八巨前案十九配变	10	200	73
18091	滨海	沈舍七配变.	10	200	103
18092	滨海	寿东九配变	10	200	35
18093	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	176
18094	滨海	有余五配变	10	400	175
18095	滨海	胡集一配变	10	200	91
18096	滨海	八巨永余三配变	10	200	49
18097	滨海	通榆三十六配变	10	200	25
18098	滨海	玉丰十三配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18099	滨海	崔庄六配变	10	200	73
18100	滨海	东港五配变配变	10	200	132
18101	滨海	坍东五配变	10	200	65
18102	滨海	陡沟六配变	10	200	106
18103	滨海	建东四配变	10	200	4
18104	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	88
18105	滨海	红光八配变	10	200	29
18106	滨海	城门四配变	10	200	0
18107	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	85
18108	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	76
18109	滨海	肖庄九配变	10	400	162
18110	滨海	红光七配变	10	200	44
18111	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	78
18112	滨海	二吉三配变	10	200	70
18113	滨海	板桥四组一配变	10	400	106
18114	滨海	贺君五配变	10	200	39
18115	滨海	坎南三庄四配变	10	200	76
18116	滨海	港滨七配变	10	200	126
18117	滨海	正红一配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18118	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	93
18119	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	85
18120	滨海	新庄三配变	10	200	68
18121	滨海	淤尖三配变	10	200	93
18122	滨海	万岗六配变	10	200	64
18123	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	47
18124	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	63
18125	滨海	条巨五配变	10	200	85
18126	滨海	头庄北配变	10	200	79
18127	滨海	红卫六配变	10	200	99
18128	滨海	陈老三配变1#变	10	200	126
18129	滨海	界牌条巨一配变	10	200	49
18130	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	94
18131	滨海	长兴一配变	10	200	27
18132	滨海	东进七配变	10	200	100
18133	滨海	下旧十一配变	10	200	93
18134	滨海	周舍六配变	10	200	56
18135	滨海	后垛十配变	10	200	2
18136	滨海	长法四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18137	滨海	肖庄十配变	10	400	143
18138	滨海	倪滩四配变	10	200	126
18139	滨海	路南八配变	10	200	72
18140	滨海	振东干河西站配变	10	200	100
18141	滨海	干东二配变	10	200	86
18142	滨海	八巨王庄六配变	10	200	61
18143	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	226
18144	滨海	兴北七配变	10	200	71
18145	滨海	滨射五配变	10	200	69
18146	滨海	渠东二配变	10	200	92
18147	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	74
18148	滨海	七层四配变	10	200	83
18149	滨海	徐丹五配变	10	200	88
18150	滨海	圩区一配变	10	200	70
18151	滨海	吕滩八配变	10	400	140
18152	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	117
18153	滨海	后垛九配变	10	200	59
18154	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	102
18155	滨海	沿河一配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18156	滨海	群兴二配变	10	200	11
18157	滨海	益礼七配变	10	200	22
18158	滨海	西沙七配变	10	200	71
18159	滨海	沈关西站	10	200	52
18160	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	50
18161	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	107
18162	滨海	树东一站	10	200	67
18163	滨海	坎南南二层一配变	10	200	40
18164	滨海	王舍二配变	10	200	92
18165	滨海	小滩五配变	10	200	99
18166	滨海	八巨玉民十配变	10	200	105
18167	滨海	前程四配变1	10	200	84
18168	滨海	八巨条黄六配变	10	400	179
18169	滨海	五汛六配变	10	200	31
18170	滨海	港浜六配变	10	200	88
18171	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	242
18172	滨海	下舍六配变	10	200	88
18173	滨海	八巨永余十二配变	10	400	281
18174	滨海	龙港一配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18175	滨海	树东五配变1	10	200	101
18176	滨海	振东东圩中配变	10	200	84
18177	滨海	路建一组配变	10	200	0
18178	滨海	条堆二配变	10	400	77
18179	滨海	丁滩四配变	10	200	1
18180	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	0
18181	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	81
18182	滨海	陈严三配变	10	200	63
18183	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	21
18184	滨海	莫湾一配变	10	200	0
18185	滨海	六塘四配变	10	200	42
18186	滨海	红纲四配变	10	200	105
18187	滨海	兴北五配变	10	200	82
18188	滨海	樊集临淮二配变	10	200	47
18189	滨海	胡集五配变	10	400	214
18190	滨海	场南七配变	10	200	104
18191	滨海	路南三配变	10	200	91
18192	滨海	吕滩二配变	10	400	213
18193	滨海	朱集十二配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18194	滨海	顾舍二站	10	200	79
18195	滨海	新增永余九配变	10	200	23
18196	滨海	树西七配变	10	200	7
18197	滨海	建二（村）三配变	10	200	0
18198	滨海	三层二配变	10	200	28
18199	滨海	清河四配变1	10	200	0
18200	滨海	汛东二配变(中站)	10	200	40
18201	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	89
18202	滨海	徐墩东站1	10	200	7
18203	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	130
18204	滨海	四份六配变	10	200	84
18205	滨海	洋口二组配变	10	200	71
18206	滨海	老滩三配变	10	200	74
18207	滨海	八巨新华五配变	10	200	62
18208	滨海	横沟二配变	10	200	43
18209	滨海	滨淮双河十配变	10	400	224
18210	滨海	陈岳四配变	10	200	77
18211	滨海	寿东一配变1	10	200	76
18212	滨海	二坎二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18213	滨海	滨淮双河五配变	10	200	60
18214	滨海	陈涛二友四配变	10	200	87
18215	滨海	滨东一组配变	10	200	98
18216	滨海	翻身一配变	10	200	90
18217	滨海	圈野北配变	10	200	82
18218	滨海	复兴六配变	10	400	65
18219	滨海	坍东三配变	10	200	122
18220	滨海	粮西五配变	10	200	22
18221	滨海	渔洼七配变	10	200	31
18222	滨海	小尖三配变	10	200	40
18223	滨海	条洋七配变1	10	200	122
18224	滨海	海峰一配变	10	315	0
18225	滨海	路建三配变	10	200	98
18226	滨海	天沟七配变	10	200	93
18227	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	0
18228	滨海	东滩六配变	10	200	76
18229	滨海	朱集北站.	10	200	52
18230	滨海	圈野二配变	10	200	69
18231	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18232	滨海	友联二配变	10	200	59
18233	滨海	友联四配变	10	200	86
18234	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	69
18235	滨海	沈舍十一配变	10	200	74
18236	滨海	仇旺七配变	10	200	92
18237	滨海	苏南三配变	10	200	65
18238	滨海	坎南代庄二配变	10	200	55
18239	滨海	淮西一配变变压器	10	200	6
18240	滨海	袁庄一配变	10	200	52
18241	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	25
18242	滨海	苏南八配变	10	200	86
18243	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	118
18244	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	42
18245	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	50
18246	滨海	竹林三配变	10	400	184
18247	滨海	天沟八配变	10	200	79
18248	滨海	场南二配变	10	200	78
18249	滨海	果林十五配变	10	200	75
18250	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18251	滨海	新垦水厂	10	400	239
18252	滨海	坎北夹河一配变	10	400	218
18253	滨海	许家圩六配变	10	400	243
18254	滨海	庆丰一配变	10	200	96
18255	滨海	南二层五配变	10	200	46
18256	滨海	复兴三配变	10	200	10
18257	滨海	团荡十配变	10	200	0
18258	滨海	建民十七配变	10	200	18
18259	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	66
18260	滨海	肖庄十一配变	10	200	101
18261	滨海	滨淮双河六配变	10	200	39
18262	滨海	头层五配变	10	200	59
18263	滨海	后庄一配变	10	200	0
18264	滨海	淤尖新河十配变	10	200	37
18265	滨海	木楼东配变	10	200	42
18266	滨海	官滩四配变	10	400	245
18267	滨海	陡沟一配变	10	200	98
18268	滨海	清河八配变	10	400	0
18269	滨海	干河北站配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18270	滨海	滨射二配变	10	200	77
18271	滨海	王港九配变	10	200	77
18272	滨海	三顷八配变	10	200	95
18273	滨海	坎南浦北四配变	10	200	49
18274	滨海	玉北四配变	10	200	82
18275	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	120
18276	滨海	青龙一配变	10	200	10
18277	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	216
18278	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	69
18279	滨海	后庄六配变	10	200	78
18280	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	29
18281	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	104
18282	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	64
18283	滨海	八巨永余六配变	10	200	0
18284	滨海	前案十一配变	10	200	78
18285	滨海	八巨合成八配变	10	200	45
18286	滨海	红卫七配变	10	200	58
18287	滨海	闸口六配变	10	200	0
18288	滨海	西沙十三配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18289	滨海	三坝三配变	10	200	74
18290	滨海	夸二南站	10	200	21
18291	滨海	南庄三组配变	10	200	100
18292	滨海	王港五配变.	10	400	244
18293	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	89
18294	滨海	长法六配变	10	200	94
18295	滨海	汇川六配变	10	200	47
18296	滨海	四渡六配变	10	200	50
18297	滨海	八巨王庄一配变	10	400	229
18298	滨海	条堆四配变	10	400	190
18299	滨海	大滩三配变	10	200	91
18300	滨海	徐圩四配变	10	200	9
18301	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	86
18302	滨海	清河六配变	10	200	0
18303	滨海	丁庄五配变	10	200	94
18304	滨海	蒋墩二配变	10	400	180
18305	滨海	大滩五配变	10	200	22
18306	滨海	四巨三配变	10	200	82
18307	滨海	众兴五配变	10	400	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18308	滨海	坍阳六配变	10	200	103
18309	滨海	八巨七巨十配变	10	200	10
18310	滨海	河东七配变	10	200	33
18311	滨海	振东前港东北配变	10	200	0
18312	滨海	后庄二配变	10	200	61
18313	滨海	安定七配变	10	200	41
18314	滨海	条龙四配变	10	200	105
18315	滨海	二渡四配变	10	200	4
18316	滨海	滨东六配变	10	200	33
18317	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	101
18318	滨海	王港四配变	10	200	59
18319	滨海	下舍五配变	10	200	0
18320	滨海	夹州八配变	10	200	25
18321	滨海	昧阳五配变	10	200	43
18322	滨海	华林一配变	10	400	168
18323	滨海	玉才十八配变	10	400	111
18324	滨海	安定二配变	10	200	38
18325	滨海	10kV临淮线红星六配变	10	200	32
18326	滨海	朱集十一配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18327	滨海	张湾四配变	10	200	28
18328	滨海	东滩(村)一配变	10	200	0
18329	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	63
18330	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	103
18331	滨海	陈滩四配变	10	200	54
18332	滨海	场南三配变	10	200	70
18333	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	54
18334	滨海	龙港三配变	10	200	71
18335	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	0
18336	滨海	八巨华新八配变	10	200	5
18337	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	0
18338	滨海	朝阳电站	10	200	41
18339	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	8
18340	滨海	李圩一配变	10	200	0
18341	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	110
18342	滨海	篆河先进	10	200	86
18343	滨海	港浜二配变	10	200	90
18344	滨海	昧阳二配变	10	200	52
18345	滨海	淮北九配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18346	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	210
18347	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	31
18348	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	75
18349	滨海	蔡庄一配变	10	200	71
18350	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	276
18351	滨海	八巨案东四配变	10	200	11
18352	滨海	五丁七配变	10	200	82
18353	滨海	五丁三配变	10	200	109
18354	滨海	利众三配变	10	200	118
18355	滨海	建农三配变	10	200	122
18356	滨海	建民七配变	10	200	114
18357	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	174
18358	滨海	港滨一配变	10	200	79
18359	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	0
18360	滨海	四份八配变	10	200	0
18361	滨海	黄庄四配变	10	400	147
18362	滨海	利众四配变	10	400	234
18363	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	86
18364	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18365	滨海	果林一配变	10	400	183
18366	滨海	二坝二配变	10	400	193
18367	滨海	振东滨东一配变	10	400	0
18368	滨海	淮南二配变	10	200	71
18369	滨海	干东八配变	10	200	76
18370	滨海	华庄五配变1	10	200	67
18371	滨海	八巨条黄九配变	10	200	104
18372	滨海	团结七配变	10	200	94
18373	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	106
18374	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	46
18375	滨海	海峰三配变	10	400	112
18376	滨海	十顷四配变	10	200	109
18377	滨海	八巨同兴七配变	10	200	32
18378	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	213
18379	滨海	岭山七配变	10	400	164
18380	滨海	仁前十二配变	10	200	91
18381	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	102
18382	滨海	东港一配变	10	400	265
18383	滨海	振东九组配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18384	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	81
18385	滨海	吕滩十一配变	10	200	59
18386	滨海	苏南十一配变	10	200	61
18387	滨海	寿东三配变	10	200	67
18388	滨海	尹桥七配变	10	200	83
18389	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	213
18390	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	22
18391	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	97
18392	滨海	天盘四配变	10	200	45
18393	滨海	华林四配变	10	200	76
18394	滨海	辛荡四配变	10	200	98
18395	滨海	小尖二配变	10	100	27
18396	滨海	陈铸李元二配变	10	200	73
18397	滨海	陈严五配变	10	200	97
18398	滨海	徐丹十配变	10	200	29
18399	滨海	八巨大冲二配变	10	200	75
18400	滨海	丁滩十配变	10	200	112
18401	滨海	于庄十配变	10	200	71
18402	滨海	八巨条黄五配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18403	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	46
18404	滨海	树圩七配变	10	200	0
18405	滨海	干河九组配变	10	200	109
18406	滨海	东滩二配变	10	400	184
18407	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	7
18408	滨海	二十五队配变	10	200	74
18409	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	25
18410	滨海	肖庄十五配变	10	400	218
18411	滨海	坍东二配变	10	200	54
18412	滨海	老庄四配变	10	200	36
18413	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	34
18414	滨海	界圩一配变	10	200	48
18415	滨海	淮南一配变	10	400	149
18416	滨海	堆北八配变	10	200	83
18417	滨海	淮兴三配变	10	200	6
18418	滨海	粮西一配变	10	200	69
18419	滨海	刘甫四配变	10	200	133
18420	滨海	汛北八配变	10	200	36
18421	滨海	河东十配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18422	滨海	陈涛新联八配变	10	200	52
18423	滨海	华庄六配变1	10	200	57
18424	滨海	八巨永余八配变	10	200	49
18425	滨海	圈野南配变	10	200	110
18426	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	48
18427	滨海	红纲十一配变	10	200	68
18428	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0
18429	滨海	渔洼二配变1	10	200	15
18430	滨海	盐路四配变	10	200	56
18431	滨海	海峰七配变.	10	200	44
18432	滨海	淮西二配变	10	200	43
18433	滨海	小关六配变	10	200	100
18434	滨海	城门一配变	10	200	41
18435	滨海	坍阳三配变	10	200	90
18436	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	199
18437	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	0
18438	滨海	腰路五配变	10	200	31
18439	滨海	天沟五配变	10	100	17
18440	滨海	古尖一配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18441	滨海	路南一配变	10	200	111
18442	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	89
18443	滨海	红纲十四配变	10	200	52
18444	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	104
18445	滨海	坎北龙港二配变	10	200	0
18446	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	89
18447	滨海	顺滩五配变	10	100	0
18448	滨海	淤尖海防一配变	10	200	94
18449	滨海	陆集三配变	10	400	28
18450	滨海	邓场三配变	10	200	95
18451	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	81
18452	滨海	三汛五配变	10	200	43
18453	滨海	八巨前冲电站	10	200	82
18454	滨海	三份七配变	10	400	152
18455	滨海	六顷一配变	10	200	35
18456	滨海	坎南洪套三配变	10	200	52
18457	滨海	洼滩二配变	10	200	115
18458	滨海	周舍八配变	10	200	82
18459	滨海	陈老五配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18460	滨海	泥螺五配变	10	200	101
18461	滨海	八巨条黄四配变	10	200	77
18462	滨海	盘洋六配变	10	200	83
18463	滨海	篆河照明	10	200	0
18464	滨海	前冲八配变	10	400	0
18465	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	0
18466	滨海	八巨同兴二配变	10	200	45
18467	滨海	坎北龙港七配变	10	400	233
18468	滨海	友好东小区3#变	10	200	49
18469	滨海	城门二配变	10	200	87
18470	滨海	腰庄二配变	10	200	82
18471	滨海	振东夸二北配变	10	200	69
18472	滨海	东玉中配变	10	200	0
18473	滨海	房港四配变	10	400	219
18474	滨海	八巨华新七配变	10	200	61
18475	滨海	条龙一配变	10	200	85
18476	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	249
18477	滨海	下旧五配变	10	200	58
18478	滨海	圩口十配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18479	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	223
18480	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	24
18481	滨海	界牌七配变	10	200	9
18482	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	12
18483	滨海	张圩九配变	10	200	88
18484	滨海	条洋二配变1	10	200	102
18485	滨海	团结二配变	10	200	65
18486	滨海	严庄五配变	10	200	69
18487	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	196
18488	滨海	双垛六配变	10	200	66
18489	滨海	红光五配变	10	200	111
18490	滨海	盐路七配变	10	200	59
18491	滨海	振东加工厂	10	200	20
18492	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	102
18493	滨海	天盘七配变	10	200	64
18494	滨海	陈场三配变	10	200	44
18495	滨海	仇旺八配变	10	200	107
18496	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	40
18497	滨海	冲南四配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18498	滨海	建东二配变	10	200	0
18499	滨海	二渡陈湾	10	315	94
18500	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	60
18501	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	101
18502	滨海	界圩七配变	10	200	108
18503	滨海	丁庄三配变	10	200	81
18504	滨海	岭山四配变	10	400	205
18505	滨海	刘甫三配变	10	200	40
18506	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	92
18507	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	7
18508	滨海	后尖照明1	10	200	104
18509	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	91
18510	滨海	旧河十四配变	10	400	253
18511	滨海	正红七配变	10	200	34
18512	滨海	范场四配变（七组）	10	100	19
18513	滨海	桃园五配变	10	400	115
18514	滨海	良港三配变	10	200	28
18515	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	137
18516	滨海	坎南三庄二配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18517	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	33
18518	滨海	丰产四号配变	10	200	0
18519	滨海	新庄一配变	10	200	62
18520	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	89
18521	滨海	丰舍八配变	10	200	88
18522	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	88
18523	滨海	沈关五配变	10	200	0
18524	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	36
18525	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	57
18526	滨海	河东一配变(南站)	10	200	63
18527	滨海	八巨七巨四配变	10	200	63
18528	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	77
18529	滨海	天沟四配变	10	200	94
18530	滨海	汛南一配变	10	100	9
18531	滨海	辛荡九配变	10	400	100
18532	滨海	鲁庄七配变	10	400	187
18533	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	87
18534	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	50
18535	滨海	利众五配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18536	滨海	四坝一配变	10	200	0
18537	滨海	新丰九配变	10	200	64
18538	滨海	王舍三配变	10	200	64
18539	滨海	土山五配变	10	200	11
18540	滨海	河北四配变	10	200	97
18541	滨海	八巨条黄一配变	10	200	118
18542	滨海	三腰九配变	10	200	2
18543	滨海	后堆十一配变	10	400	179
18544	滨海	许家圩四配变	10	200	96
18545	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	104
18546	滨海	农科四配变	10	200	0
18547	滨海	西沙一配变	10	200	91
18548	滨海	新坍五配变	10	100	43
18549	滨海	三洼十一配变	10	200	85
18550	滨海	圈野一配变	10	200	52
18551	滨海	安定三配变	10	200	90
18552	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	88
18553	滨海	秦桥十一配变	10	200	61
18554	滨海	大众二配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18555	滨海	陈老一配变	10	200	6
18556	滨海	振东二组五组配变	10	200	116
18557	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	86
18558	滨海	长洼三配变	10	200	73
18559	滨海	渠南二配变	10	100	1
18560	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	66
18561	滨海	鲁庄六配变	10	200	78
18562	滨海	玉民八配变	10	200	61
18563	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	81
18564	滨海	洋口中配变	10	200	43
18565	滨海	邓场七配变	10	200	94
18566	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	47
18567	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	75
18568	滨海	屋基八配变	10	200	71
18569	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0
18570	滨海	江庄七配变	10	200	49
18571	滨海	双河八配变	10	200	0
18572	滨海	七顷六配变	10	200	49
18573	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18574	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	22
18575	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0
18576	滨海	河北二配变	10	200	77
18577	滨海	鲁庄二配变	10	400	231
18578	滨海	向阳三配变	10	100	26
18579	滨海	八巨七巨六配变	10	200	80
18580	滨海	肖庄十二配变	10	400	214
18581	滨海	胡集七配变	10	400	208
18582	滨海	新滩七配变	10	200	0
18583	滨海	东玉二配变	10	400	132
18584	滨海	场南六配变	10	200	92
18585	滨海	阜坎一配变	10	200	59
18586	滨海	建西四配变	10	200	69
18587	滨海	舀港十配变	10	200	76
18588	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	102
18589	滨海	四份五配变	10	200	99
18590	滨海	蔡庄六配变	10	200	82
18591	滨海	坎北清河一配变	10	200	0
18592	滨海	团荡十三配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18593	滨海	大港九配变	10	200	70
18594	滨海	振东干河中队配变	10	200	56
18595	滨海	四渡二站	10	100	34
18596	滨海	振东板桥四组配变	10	400	28
18597	滨海	冯庄五配变	10	200	46
18598	滨海	大西五配变	10	200	98
18599	滨海	渠南一配变	10	200	105
18600	滨海	后舍六配变	10	200	76
18601	滨海	外套六配变	10	200	0
18602	滨海	板桥中队加工厂	10	100	32
18603	滨海	大坝三配变	10	200	51
18604	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	16
18605	滨海	横沟九配变	10	200	48
18606	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	9
18607	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	64
18608	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	105
18609	滨海	界港三配变	10	400	218
18610	滨海	合心十组配变	10	200	0
18611	滨海	冲南一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18612	滨海	滨兴西配变	10	200	94
18613	滨海	后舍七配变	10	315	117
18614	滨海	肖庄二配变	10	400	144
18615	滨海	夹河七配变	10	200	66
18616	滨海	王港十配变	10	400	254
18617	滨海	天盘一配变	10	200	74
18618	滨海	滨海港红光二配变	10	200	19
18619	滨海	果林二配变	10	400	0
18620	滨海	老堆扶贫配变	10	200	0
18621	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	59
18622	滨海	八巨永余十六配变	10	200	33
18623	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	40
18624	滨海	仁前五配变	10	200	69
18625	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	201
18626	滨海	圩口一站	10	100	29
18627	滨海	淮北十六配变	10	200	25
18628	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	114
18629	滨海	寿东六配变	10	200	73
18630	滨海	朝阳七配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18631	滨海	朝阳三配变	10	200	63
18632	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	34
18633	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0
18634	滨海	三顷扶贫	10	200	0
18635	滨海	联盟一配变1	10	200	79
18636	滨海	二吉四配变	10	200	59
18637	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	28
18638	滨海	沿河二配变.	10	200	88
18639	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	31
18640	滨海	渔洼三配变	10	200	0
18641	滨海	袁庄四配变	10	400	174
18642	滨海	陈涛四配变	10	200	24
18643	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	98
18644	滨海	广垛八配变	10	400	136
18645	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	35
18646	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	113
18647	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	52
18648	滨海	汛南二配变	10	200	91
18649	滨海	八滩二中	10	400	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18650	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	85
18651	滨海	徐墩五配变	10	200	72
18652	滨海	吉岗十配变	10	200	14
18653	滨海	唐河六配变	10	200	101
18654	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	91
18655	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	113
18656	滨海	杨庄一配变.	10	200	51
18657	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	71
18658	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0
18659	滨海	陈严二配变	10	200	52
18660	滨海	盘洋九配变	10	200	80
18661	滨海	玉才八配变（新）	10	400	105
18662	滨海	红纲十六配变	10	400	172
18663	滨海	八巨同兴一配变	10	200	97
18664	滨海	东港二配变	10	200	70
18665	滨海	旧河十一配变	10	200	78
18666	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	22
18667	滨海	吉垛一配变	10	400	90
18668	滨海	陶河五配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18669	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	123
18670	滨海	滨东六组配变	10	200	40
18671	滨海	红旗五配变	10	400	59
18672	滨海	圩口一配变	10	200	30
18673	滨海	长洼八配变	10	200	98
18674	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	0
18675	滨海	坍东一配变	10	200	53
18676	滨海	朝阳五配变	10	200	31
18677	滨海	三姓十配变	10	200	110
18678	滨海	夸二二配变	10	200	24
18679	滨海	崔庄一配变	10	200	0
18680	滨海	淮东七配变	10	200	69
18681	滨海	八巨条黄七配变	10	200	34
18682	滨海	龙潭港西站	10	200	63
18683	滨海	木楼四配变	10	200	24
18684	滨海	河东三配变	10	200	118
18685	滨海	华庄西站	10	100	18
18686	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	93
18687	滨海	头庄二配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18688	滨海	专河五配变	10	200	39
18689	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	25
18690	滨海	大港一配变	10	200	65
18691	滨海	建北二配变	10	200	72
18692	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	58
18693	滨海	永华五配变	10	200	63
18694	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	96
18695	滨海	马套二配变	10	200	52
18696	滨海	蒯庄八配变	10	200	81
18697	滨海	路南九配变	10	200	72
18698	滨海	振东一配变	10	100	0
18699	滨海	八份一配变	10	200	93
18700	滨海	振东南庄三配变	10	200	56
18701	滨海	十顷八配变	10	200	94
18702	滨海	仇旺一配变	10	200	77
18703	滨海	红纲六配变	10	200	98
18704	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	91
18705	滨海	建设六配变	10	200	1
18706	滨海	坎南渠北六配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18707	滨海	淮北三配变	10	200	42
18708	滨海	官滩三配变	10	400	241
18709	滨海	陈涛新联七配变	10	200	8
18710	滨海	渠南五配变	10	200	59
18711	滨海	十顷二配变	10	200	79
18712	滨海	陈坍三配变	10	400	137
18713	滨海	盐路六配变	10	200	67
18714	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	223
18715	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	67
18716	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	45
18717	滨海	胡舍北站	10	200	93
18718	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	111
18719	滨海	十八顷十配变	10	200	69
18720	滨海	北疏港一配变	10	200	0
18721	滨海	陈涛五配变	10	100	12
18722	滨海	夹河十配变	10	200	76
18723	滨海	条淮三配变	10	200	29
18724	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	92
18725	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18726	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	9
18727	滨海	利民三配变	10	200	29
18728	滨海	八巨永余七配变	10	200	77
18729	滨海	长洼一配变	10	200	97
18730	滨海	陈铸前程二配变	10	200	107
18731	滨海	獐沟东场配变	10	200	103
18732	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	188
18733	滨海	沈舍二配变	10	200	48
18734	滨海	三星四配变	10	200	0
18735	滨海	洪林七配变	10	200	45
18736	滨海	前进四配变	10	100	36
18737	滨海	振东八组配变	10	200	72
18738	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	0
18739	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	189
18740	滨海	大西西站	10	200	53
18741	滨海	头巨二配变	10	200	58
18742	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	59
18743	滨海	顾庄八配变	10	200	89
18744	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18745	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	85
18746	滨海	前冲十四配变	10	400	0
18747	滨海	旧河十配变	10	200	42
18748	滨海	倪滩六配变	10	200	0
18749	滨海	红纲五配变	10	200	0
18750	滨海	东玉北配变	10	200	89
18751	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	158
18752	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	77
18753	滨海	伏海六配变	10	400	243
18754	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	81
18755	滨海	陆集八配变	10	400	273
18756	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	3
18757	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	88
18758	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	75
18759	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0
18760	滨海	海峰八配变	10	200	113
18761	滨海	复河陈西配变	10	200	91
18762	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	100
18763	滨海	寿东二配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18764	滨海	淤尖五配变	10	200	88
18765	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	268
18766	滨海	丰舍九配变	10	200	15
18767	滨海	路南六配变	10	200	0
18768	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	41
18769	滨海	五巨八配变	10	200	71
18770	滨海	建民（村）三配变	10	200	60
18771	滨海	三截沟一配变	10	200	93
18772	滨海	二友七配变1	10	200	63
18773	滨海	界牌东兴一配变	10	200	0
18774	滨海	城门五配变1	10	200	0
18775	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	124
18776	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	51
18777	滨海	大团二配变	10	200	96
18778	滨海	八巨玉农一配变	10	200	74
18779	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	199
18780	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	51
18781	滨海	复河刘庄	10	200	113
18782	滨海	南尖七配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18783	滨海	淤尖东风六配变	10	200	76
18784	滨海	红旗七配变	10	200	79
18785	滨海	汛北九配变配变	10	200	0
18786	滨海	滨东西配变	10	200	86
18787	滨海	新联二配变	10	200	22
18788	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	60
18789	滨海	朱舍四配变	10	400	248
18790	滨海	蟠水十七配变	10	200	87
18791	滨海	三姓七配变	10	200	91
18792	滨海	二渡二站	10	200	40
18793	滨海	蒯庄六配变	10	200	17
18794	滨海	河北一配变	10	200	99
18795	滨海	周舍一配变	10	200	93
18796	滨海	严庄二配变	10	200	69
18797	滨海	八巨界河四配变	10	200	45
18798	滨海	荡北七配变	10	400	169
18799	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	110
18800	滨海	滨射四配变	10	200	97
18801	滨海	八巨玉农六配变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18802	滨海	郁庄五配变	10	200	50
18803	滨海	龙尾七配变	10	200	73
18804	滨海	大尖一配变	10	200	14
18805	滨海	邓场四配变	10	100	2
18806	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	70
18807	滨海	大团四配变	10	100	25
18808	滨海	红旗三配变	10	400	128
18809	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	67
18810	滨海	卫东九配变	10	200	38
18811	滨海	玉北东站	10	200	86
18812	滨海	西滩村二配变	10	200	0
18813	滨海	陈涛五层三配变	10	200	59
18814	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	108
18815	滨海	渔洼一配变	10	200	124
18816	滨海	滨东二组配变	10	200	80
18817	滨海	胡集二配变	10	200	101
18818	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	190
18819	滨海	良港五配变	10	200	74
18820	滨海	红旗十配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18821	滨海	坎南浦西二配变	10	400	227
18822	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	266
18823	滨海	友联七配变	10	200	96
18824	滨海	陶河二配变	10	200	35
18825	滨海	陈铸前程五配变	10	200	75
18826	滨海	唐港一配变	10	200	32
18827	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	64
18828	滨海	祥兴四组配变	10	200	0
18829	滨海	双垛五配变	10	200	58
18830	滨海	昧阳四配变	10	200	52
18831	滨海	盘洋十配变	10	200	63
18832	滨海	汛河东站	10	200	34
18833	滨海	有余四配变	10	400	218
18834	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	32
18835	滨海	南庄一、五组配变	10	200	42
18836	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	54
18837	滨海	后庄三配变	10	200	69
18838	滨海	樊集四配变	10	200	0
18839	滨海	寿东五配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18840	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	100
18841	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0
18842	滨海	朱集东配变	10	200	48
18843	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	73
18844	滨海	一心三配变	10	200	40
18845	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	190
18846	滨海	尹桥三配变	10	100	0
18847	滨海	王滩一配变	10	200	43
18848	滨海	东坝二配变	10	200	28
18849	滨海	学地八配变	10	200	49
18850	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	102
18851	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	59
18852	滨海	西湖路幼儿园	10	250	0
18853	滨海	条淮一配变	10	200	1
18854	滨海	王港二配变	10	200	113
18855	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	107
18856	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	246
18857	滨海	城门十配变	10	200	48
18858	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18859	滨海	沙浦五配变	10	200	6
18860	滨海	小街条堆八配变	10	400	190
18861	滨海	城北小学	10	315	201
18862	滨海	十八顷二配变	10	200	14
18863	滨海	推虾四配变	10	200	19
18864	滨海	杨庄十配变	10	400	253
18865	滨海	红星十配变新增	10	200	55
18866	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	0
18867	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	78
18868	滨海	会农八配变	10	100	79
18869	滨海	陈铸李元七配变	10	400	210
18870	滨海	吴王九配变1	10	200	103
18871	滨海	四巨一配变	10	400	198
18872	滨海	前环三配变	10	200	17
18873	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	101
18874	滨海	腰庄一配变	10	200	116
18875	滨海	四巨二配变	10	200	93
18876	滨海	丁墩二配变1	10	200	71
18877	滨海	学地二配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18878	滨海	四汛八组	10	200	66
18879	滨海	滨东七配变	10	400	93
18880	滨海	八巨五户九配变	10	400	131
18881	滨海	创业六配变	10	200	69
18882	滨海	吕滩九配变	10	200	35
18883	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	30
18884	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	200	21
18885	滨海	一心五配变	10	200	0
18886	滨海	官滩一配变	10	200	71
18887	滨海	洼滩五配变	10	200	51
18888	滨海	大港十一配变	10	200	85
18889	滨海	吕滩七配变	10	200	18
18890	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	158
18891	滨海	建西一配变	10	200	47
18892	滨海	滨兴二配变	10	200	27
18893	滨海	伏河西站1	10	200	66
18894	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	180
18895	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	48
18896	滨海	许家圩一配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18897	滨海	河包二配变	10	200	77
18898	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	165
18899	滨海	下旧十六配变	10	400	241
18900	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	107
18901	滨海	沿河三配变.	10	200	80
18902	滨海	樊集小街五配变	10	200	13
18903	滨海	吉岗九配变.	10	100	0
18904	滨海	建二（村）四配变	10	200	42
18905	滨海	小街路灯1#变	10	50	18
18906	滨海	界牌条巨三配变	10	200	66
18907	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0
18908	滨海	河包一配变	10	200	98
18909	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	63
18910	滨海	张湾五配变	10	200	59
18911	滨海	华庄四配变	10	200	89
18912	滨海	四坝二配变配变	10	200	85
18913	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	80
18914	滨海	大团一配变	10	200	92
18915	滨海	冯庄六配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18916	滨海	龙港五配变	10	200	96
18917	滨海	丁墩三配变	10	200	50
18918	滨海	陈涛五层一配变	10	200	48
18919	滨海	寿东八配变	10	200	101
18920	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	47
18921	滨海	海峰六配变	10	400	219
18922	滨海	创业三配变	10	200	96
18923	滨海	下舍二配变	10	200	17
18924	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	172
18925	滨海	正红五配变	10	400	213
18926	滨海	旧河九配变	10	200	99
18927	滨海	靠河八配变	10	200	64
18928	滨海	唐河三配变	10	200	2
18929	滨海	伏河赵庄配变	10	200	53
18930	滨海	三庄三配变	10	200	76
18931	滨海	栾庄四配变	10	200	88
18932	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	260
18933	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	53
18934	滨海	八巨五户六配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18935	滨海	通榆二十四配变	10	400	170
18936	滨海	三姓九配变	10	200	95
18937	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	151
18938	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	13
18939	滨海	丰舍十配变	10	200	30
18940	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	85
18941	滨海	华庄七配变1	10	200	104
18942	滨海	新丰一配变	10	200	34
18943	滨海	马营五配变	10	200	30
18944	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	70
18945	滨海	后堆六配变	10	200	31
18946	滨海	五丁一配变	10	200	90
18947	滨海	辛荡八配变	10	200	20
18948	滨海	吕滩三配变	10	200	76
18949	滨海	琶头二配变	10	400	275
18950	滨海	三烈一配变	10	400	225
18951	滨海	华庄三配变	10	200	30
18952	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	76
18953	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18954	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	110
18955	滨海	四份一配变	10	200	70
18956	滨海	界牌三巨一配变	10	200	84
18957	滨海	海峰二站	10	200	105
18958	滨海	陶圩三配变	10	200	69
18959	滨海	海峰二配变	10	200	36
18960	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	58
18961	滨海	二友二配变	10	200	8
18962	滨海	李舍七配变	10	200	93
18963	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	83
18964	滨海	工业变光伏配变	10	630	441
18965	滨海	皋滩八配变	10	200	96
18966	滨海	皋滩五配变	10	200	88
18967	滨海	陈铸花坎	10	100	50
18968	滨海	滨阜中站	10	200	128
18969	滨海	皋滩射河	10	200	56
18970	滨海	陈铸新站	10	200	52
18971	滨海	上旧十配变	10	200	6
18972	滨海	陈铸十七配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18973	滨海	滨阜二配变	10	200	113
18974	滨海	滨阜北站	10	200	92
18975	滨海	上旧三配变	10	200	86
18976	滨海	陈铸十四配变	10	200	101
18977	滨海	上旧十三配变	10	200	107
18978	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	23
18979	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	90
18980	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	79
18981	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	81
18982	滨海	陈铸八配变	10	200	103
18983	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	60
18984	滨海	皋滩十六配变	10	400	275
18985	滨海	陈铸四配变	10	200	81
18986	滨海	上旧八配变	10	200	73
18987	滨海	皋滩十三配变	10	200	49
18988	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	85
18989	滨海	陈铸一配变	10	200	79
18990	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0
18991	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
18992	滨海	陈铸十二配变	10	200	61
18993	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	114
18994	滨海	皋滩十八配变	10	200	104
18995	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	108
18996	滨海	皋滩十四配变	10	200	89
18997	滨海	旧河十五配变	10	200	120
18998	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	261
18999	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	95
19000	滨海	陈铸三配变	10	200	97
19001	滨海	皋滩十配变	10	200	93
19002	滨海	上旧七配变	10	200	74
19003	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	90
19004	滨海	虹桥五配变	10	200	50
19005	滨海	虹桥八配变	10	200	65
19006	滨海	皋滩十七配变	10	200	97
19007	滨海	陈铸五配变1	10	400	260
19008	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	50
19009	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	106
19010	滨海	滨阜八配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19011	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	60
19012	滨海	滨阜四配变	10	200	100
19013	滨海	虹桥二配变	10	400	59
19014	滨海	虹桥一配变	10	400	152
19015	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	234
19016	滨海	上旧一配变	10	400	246
19017	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	141
19018	滨海	陈铸十五配变	10	400	248
19019	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	187
19020	滨海	陈铸十三配变	10	400	248
19021	滨海	虹桥十一配变	10	400	205
19022	滨海	滨阜七配变	10	400	126
19023	滨海	陈铸河西一配变	10	200	62
19024	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	30
19025	滨海	河西六配变	10	200	69
19026	滨海	陈铸河西四配变	10	200	73
19027	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	67
19028	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	42
19029	滨海	河西二十配变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19030	滨海	掘港滨海	10	200	160
19031	滨海	陈铸河西八配变	10	400	223
19032	滨海	掘港十三配变	10	200	51
19033	滨海	虹桥七配变	10	200	24
19034	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	87
19035	滨海	河西十二配变	10	200	2
19036	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	99
19037	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	115
19038	滨海	掘港九配变	10	200	69
19039	滨海	虹桥十二配变	10	200	53
19040	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	27
19041	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	38
19042	滨海	黄浦九配变	10	200	107
19043	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0
19044	滨海	掘港十四配变	10	400	225
19045	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	48
19046	滨海	官滩六配变	10	200	54
19047	滨海	掘港一配变	10	200	92
19048	滨海	黄浦三配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19049	滨海	陈铸河西三配变	10	200	80
19050	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	90
19051	滨海	黄浦八配变	10	200	61
19052	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	259
19053	滨海	掘港十五配变	10	200	94
19054	滨海	掘港十二配变	10	200	84
19055	滨海	陈铸河西五配变	10	200	65
19056	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	97
19057	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	161
19058	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	72
19059	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	4
19060	滨海	尹桥十配变	10	200	84
19061	滨海	河西九配变	10	200	23
19062	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	79
19063	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	49
19064	滨海	河西运南站	10	200	13
19065	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	258
19066	滨海	掘港五配变	10	400	252
19067	滨海	掘港七配变配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19068	滨海	陈铸河西二配变	10	400	216
19069	滨海	掘港十六配变	10	400	267
19070	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	216
19071	滨海	河西十八配变	10	400	133
19072	滨海	陈铸前程六配变	10	400	193
19073	滨海	河西七配变	10	400	149
19074	滨海	吴王十配变	10	400	243
19075	滨海	河西十九配变	10	400	0
19076	滨海	河西十五配变	10	400	239
19077	滨海	坎北园区9#变	10	400	0
19078	滨海	二坎十配变	10	200	0
19079	滨海	二坎五配变	10	400	0
19080	滨海	学南三配变	10	200	124
19081	滨海	范如领加工	10	200	56
19082	滨海	新安四配变	10	400	264
19083	滨海	大兴四配变	10	200	98
19084	滨海	坎北新安五配变	10	400	59
19085	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	40
19086	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19087	滨海	新安二站	10	250	148
19088	滨海	大兴二配变	10	200	78
19089	滨海	大兴五配变	10	200	58
19090	滨海	大兴一配变	10	200	45
19091	滨海	坎北新安十九配变	10	400	0
19092	滨海	坎北新安十配变	10	400	17
19093	滨海	坎北新安七配变	10	400	0
19094	滨海	新安十二配变	10	400	163
19095	滨海	新市一配变	10	315	128
19096	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	548
19097	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	299
19098	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	208
19099	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	499
19100	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	24
19101	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	547
19102	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	531
19103	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	516
19104	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	219
19105	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19106	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	521
19107	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	604
19108	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	496
19109	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	462
19110	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	13
19111	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	290
19112	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	559
19113	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	530
19114	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	456
19115	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	478
19116	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	254
19117	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	573
19118	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	320
19119	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	573
19120	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	604
19121	滨海	大兴七配变	10	100	26
19122	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	106
19123	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	462
19124	滨海	新安八配变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19125	滨海	大兴二站	10	200	108
19126	滨海	团荡十一配变	10	400	276
19127	滨海	新安二十配变	10	400	127
19128	滨海	团荡八队电站	10	250	172
19129	滨海	团荡九配变	10	200	14
19130	滨海	团荡三配变	10	400	195
19131	滨海	大兴六配变	10	400	261
19132	滨海	大兴三配变	10	400	248
19133	滨海	大兴八配变变压器	10	400	133
19134	滨海	新安二配变	10	400	239
19135	滨海	阔港九配变	10	200	59
19136	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	0
19137	滨海	八巨东成七配变	10	200	124
19138	滨海	八巨合成十配变	10	200	77
19139	滨海	泥港三配变	10	200	143
19140	滨海	八巨泥港二站	10	200	122
19141	滨海	八巨合成十三配变	10	400	231
19142	滨海	八巨泥港电站	10	315	167
19143	滨海	八巨合成二配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19144	滨海	阔港电站	10	200	151
19145	滨海	八巨东成五配变	10	200	104
19146	滨海	八巨东成电站	10	100	80
19147	滨海	合成九配变	10	200	88
19148	滨海	阔港八配变	10	200	23
19149	滨海	八巨东成四配变	10	200	77
19150	滨海	八巨东成六配变	10	200	49
19151	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	91
19152	滨海	阔港五配变	10	200	70
19153	滨海	阔港二配变	10	200	39
19154	滨海	八巨合成六配变	10	200	65
19155	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	15
19156	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	78
19157	滨海	八巨合成四配变	10	200	102
19158	滨海	阔港七配变	10	200	92
19159	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	12
19160	滨海	八巨合成十二配变	10	200	93
19161	滨海	合成五配变	10	200	73
19162	滨海	八巨阔港十配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19163	滨海	八巨合成七配变	10	200	102
19164	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	83
19165	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	60
19166	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	77
19167	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	89
19168	滨海	阔港三配变	10	200	63
19169	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	126
19170	滨海	泥港五配变	10	200	100
19171	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	104
19172	滨海	阔港六配变	10	200	123
19173	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	13
19174	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	156
19175	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	203
19176	滨海	八巨合成十四配变	10	400	232
19177	滨海	阔港一配变	10	400	176
19178	滨海	兴晋新城3#配电房1#主变	10	800	474
19179	滨海	10kV兴晋新城6#配电房3#主变	10	630	422
19180	滨海	10kV兴晋新城6#配电房1#主变	10	630	422
19181	滨海	10kV兴晋新城8#配电房3#主变	10	800	395

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19182	滨海	10kV兴晋新城7#配电房3#主变	10	800	520
19183	滨海	10kV兴晋新城7#配电房1#主变	10	800	506
19184	滨海	10kV兴晋新城8#配电房1#主变	10	800	404
19185	滨海	兴晋新城3#配电房3#主变	10	800	486
19186	滨海	小街二十五配变	10	400	155
19187	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	74
19188	滨海	东晋幸福小区5#变	10	630	317
19189	滨海	东晋幸福小区6#变	10	400	221
19190	滨海	东晋五配变（吴锦雄）	10	400	233
19191	滨海	东晋十四配变	10	400	256
19192	滨海	东晋堆西一配变	10	400	233
19193	滨海	东晋小区10#变（拆迁户）	10	630	255
19194	滨海	东晋村八配变	10	200	70
19195	滨海	东晋小区6#变	10	400	131
19196	滨海	东晋村七配变	10	315	252
19197	滨海	头晋一配变	10	200	139
19198	滨海	堆西三配变	10	200	118
19199	滨海	东晋街道1#变	10	630	190
19200	滨海	玉华变光伏配变	10	100	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19201	滨海	堆西七配变	10	400	46
19202	滨海	新生八配变	10	200	79
19203	滨海	堆西二配变	10	400	0
19204	滨海	新生九配变	10	200	97
19205	滨海	新生十一配变	10	200	121
19206	滨海	新生四配变	10	400	207
19207	滨海	东罾十配变	10	400	42
19208	滨海	东罾五配变	10	400	255
19209	滨海	东罾九配变	10	400	226
19210	滨海	东罾十一配变	10	400	241
19211	滨海	新生一配变	10	400	250
19212	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	478
19213	滨海	东罾小区1#变	10	400	184
19214	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	477
19215	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	0
19216	滨海	堆西居民小区	10	630	208
19217	滨海	堆角三配变	10	200	0
19218	滨海	界牌二站	10	100	48
19219	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19220	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	366
19221	滨海	华林一站	10	100	17
19222	滨海	万庄电站	10	100	22
19223	滨海	界牌街道十一配变	10	200	111
19224	滨海	官庄一站	10	200	93
19225	滨海	周庄一站	10	200	132
19226	滨海	周庄三配变	10	200	81
19227	滨海	周庄五配变	10	200	84
19228	滨海	万庄二配变	10	200	0
19229	滨海	万庄一配变	10	200	0
19230	滨海	祁垛四配变	10	200	45
19231	滨海	堆角一配变	10	200	105
19232	滨海	周庄七配变	10	200	46
19233	滨海	祁垛五配变	10	400	230
19234	滨海	祁垛三配变	10	200	71
19235	滨海	祁垛二配变	10	200	73
19236	滨海	堆角二配变	10	200	12
19237	滨海	周庄八配变	10	400	199
19238	滨海	界牌十二配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19239	滨海	祁垛二号变	10	200	53
19240	滨海	祁垛一号变	10	200	107
19241	滨海	东兴电站	10	200	122
19242	滨海	祁垛一配变	10	400	257
19243	滨海	周庄九配变	10	400	115
19244	滨海	界牌十三配变	10	400	70
19245	滨海	周庄六配变	10	400	247
19246	滨海	万庄三配变	10	400	249
19247	滨海	周庄一配变	10	400	190
19248	滨海	界牌三配变	10	400	171
19249	滨海	界牌十六配变	10	400	69
19250	滨海	堆角四配变	10	400	253
19251	滨海	周庄二配变	10	400	224
19252	滨海	界牌街道五配变	10	400	212
19253	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	350
19254	滨海	三坝五配变	10	200	10
19255	滨海	圣庄排涝二站	10	200	119
19256	滨海	界牌康居小区	10	200	0
19257	滨海	三坝一配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19258	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	198
19259	滨海	众兴渔场电站	10	200	0
19260	滨海	圣庄电站北	10	200	103
19261	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	196
19262	滨海	冲边南站	10	100	34
19263	滨海	三坝九配变	10	400	241
19264	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	32
19265	滨海	圣庄南电站	10	200	130
19266	滨海	圣庄一配变	10	200	46
19267	滨海	三坝二配变	10	200	40
19268	滨海	冲边七配变	10	200	63
19269	滨海	冲边六配变	10	200	67
19270	滨海	吉圩三配变	10	200	21
19271	滨海	圣庄二配变	10	200	17
19272	滨海	冲边八配变	10	200	60
19273	滨海	冲边四配变	10	200	0
19274	滨海	三坝四配变	10	200	73
19275	滨海	冲边二配变	10	200	50
19276	滨海	圣庄三配变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19277	滨海	冲边五配变	10	200	46
19278	滨海	三坝十配变	10	400	215
19279	滨海	吉圩二配变	10	400	207
19280	滨海	冲边一配变	10	400	154
19281	滨海	冲边九配变	10	400	166
19282	滨海	三坝八配变	10	400	194
19283	滨海	冲边三配变	10	400	202
19284	滨海	三坝十一配变	10	400	198
19285	滨海	三坝七配变	10	400	116
19286	滨海	圣庄五配变	10	400	227
19287	滨海	圣庄四配变	10	400	178
19288	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	191
19289	滨海	新安十七配变变压器	10	400	100
19290	滨海	团荡七配变	10	400	238
19291	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	168
19292	滨海	新安十五配变变压器	10	400	148
19293	滨海	韩庄三配变	10	400	185
19294	滨海	新安十三配变	10	400	228
19295	滨海	新安小区1#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19296	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	193
19297	滨海	新安3#变	10	400	239
19298	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	240
19299	滨海	新安2#变	10	400	143
19300	滨海	坎北徐红	10	250	0
19301	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	193
19302	滨海	坎北新安十一配变	10	400	169
19303	滨海	会农五配变	10	200	90
19304	滨海	团荡五配变	10	200	63
19305	滨海	会农电站	10	200	117
19306	滨海	坎北会农三配变	10	400	160
19307	滨海	会农一配变	10	200	125
19308	滨海	新安十六配变变压器	10	400	141
19309	滨海	会农六配变	10	200	0
19310	滨海	韩庄一配变	10	400	117
19311	滨海	会农二配变	10	400	162
19312	滨海	会农四配变	10	400	261
19313	滨海	沙庄一配变	10	400	201
19314	滨海	韩庄四配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19315	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	193
19316	滨海	韩庄二配变	10	400	122
19317	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	245
19318	滨海	新安十八配变	10	400	170
19319	滨海	振东王圩三配变	10	400	226
19320	滨海	陈港一配变	10	200	52
19321	滨海	陈港四配变	10	400	276
19322	滨海	振东老堆五配变	10	315	146
19323	滨海	中心四号配变	10	200	68
19324	滨海	老堆二配变	10	200	60
19325	滨海	振东陈港三配变	10	200	10
19326	滨海	木楼二配变	10	200	0
19327	滨海	木楼一配变	10	200	51
19328	滨海	陈港二配变	10	200	65
19329	滨海	祥心东配变	10	200	22
19330	滨海	老堆六配变	10	200	0
19331	滨海	老堆一配变	10	200	0
19332	滨海	陈港东配变	10	200	51
19333	滨海	中心北配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19334	滨海	振东陈港五配变	10	200	37
19335	滨海	陈港西配变	10	200	3
19336	滨海	振东陈港中配变	10	200	26
19337	滨海	老堆中配变	10	400	180
19338	滨海	振东王圩西配变	10	200	108
19339	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	45
19340	滨海	祥兴一组配变	10	200	47
19341	滨海	陈港南配变	10	400	273
19342	滨海	东玉三配变	10	400	194
19343	滨海	木楼六配变	10	400	216
19344	滨海	陈港六配变	10	400	265
19345	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0
19346	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	81
19347	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	101
19348	滨海	淤尖堆西电站	10	400	219
19349	滨海	巨西十三配变	10	200	112
19350	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	38
19351	滨海	巨东十九配变	10	400	279
19352	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19353	滨海	堆西十六配变	10	400	199
19354	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	117
19355	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	24
19356	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	275
19357	滨海	淤尖临海六配变	10	200	98
19358	滨海	淤尖临海三配变	10	200	75
19359	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	165
19360	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	35
19361	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	0
19362	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	28
19363	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	0
19364	滨海	淤尖临海一配变	10	200	71
19365	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	15
19366	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	12
19367	滨海	淤尖三港六配变	10	200	0
19368	滨海	淤尖东风五配变	10	200	113
19369	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	31
19370	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	116
19371	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19372	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	24
19373	滨海	淤尖临海九配变	10	200	28
19374	滨海	淤尖临海十配变	10	200	91
19375	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	0
19376	滨海	淤尖三港七配变	10	200	59
19377	滨海	淤尖临海二配变	10	200	64
19378	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	32
19379	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	58
19380	滨海	淤尖临海七配变	10	200	78
19381	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	95
19382	滨海	淤尖东风二配变	10	200	0
19383	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	124
19384	滨海	淤尖东风八配变	10	200	121
19385	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	45
19386	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	85
19387	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	85
19388	滨海	淤尖临海四配变	10	200	25
19389	滨海	巨东十七配变	10	400	205
19390	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19391	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	0
19392	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	184
19393	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	121
19394	滨海	巨东十三配变	10	400	150
19395	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	177
19396	滨海	河口站(西)	10	400	63
19397	滨海	巨东十八配变	10	400	226
19398	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	122
19399	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	5
19400	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	246
19401	滨海	堆西十五配变	10	400	234
19402	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	225
19403	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	93
19404	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	106
19405	滨海	淤尖小街六配变	10	400	255
19406	滨海	淤尖小街一配变	10	400	0
19407	滨海	淤尖港西七配变	10	200	42
19408	滨海	淤尖港西三配变	10	200	92
19409	滨海	淤尖中学配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19410	滨海	淤尖正兴电站	10	200	40
19411	滨海	淤尖港东三配变	10	400	181
19412	滨海	淤尖友爱电站	10	200	56
19413	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	66
19414	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	104
19415	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	30
19416	滨海	淤尖正南四配变	10	400	24
19417	滨海	淤尖楼东电站	10	400	239
19418	滨海	淤尖小街四配变	10	200	0
19419	滨海	淤尖正南五配变	10	200	94
19420	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	75
19421	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	41
19422	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	75
19423	滨海	淤尖港东一配变	10	200	25
19424	滨海	淤尖港东四配变	10	200	41
19425	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	57
19426	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	61
19427	滨海	淤尖港东二配变	10	200	54
19428	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19429	滨海	淤尖小街五配变	10	400	61
19430	滨海	淤尖兔场配变	10	200	66
19431	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	1
19432	滨海	淤尖港西五配变	10	200	0
19433	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	65
19434	滨海	淤尖港西六配变	10	200	66
19435	滨海	淤尖港东八配变	10	400	183
19436	滨海	港西九配变	10	200	107
19437	滨海	淤尖港西二配变	10	200	84
19438	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	69
19439	滨海	淤尖港西一配变	10	200	81
19440	滨海	淤尖小街三配变	10	400	0
19441	滨海	淤尖正南六配变	10	400	13
19442	滨海	淤尖收花站配变	10	400	11
19443	滨海	淤尖正南一配变	10	400	18
19444	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	227
19445	滨海	淤尖小街九配变	10	400	165
19446	滨海	淤尖小街八配变	10	400	0
19447	滨海	淤尖港东五配变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19448	滨海	淤尖港西八配变	10	400	257
19449	滨海	淤尖小街二配变	10	400	110
19450	滨海	淤尖正南八配变	10	400	248
19451	滨海	淤尖正南三配变	10	400	222
19452	滨海	淤尖港东六配变	10	400	223
19453	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	36
19454	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	206
19455	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	223
19456	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	183
19457	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	68
19458	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	183
19459	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	91
19460	滨海	港东十配变	10	400	209
19461	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	113
19462	滨海	淤尖正南七配变	10	400	267
19463	滨海	淤尖港西四配变	10	400	204
19464	滨海	港东九配变	10	400	230
19465	滨海	淤尖小街七配变	10	400	90
19466	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19467	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	265
19468	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	0
19469	滨海	淤尖东洼电站	10	200	78
19470	滨海	汪学兵2#变	10	315	0
19471	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	53
19472	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	224
19473	滨海	辛成跃联建楼	10	400	251
19474	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	228
19475	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	18
19476	滨海	汪学兵1#变	10	315	0
19477	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	96
19478	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	5
19479	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	104
19480	滨海	玉丰十四配变	10	200	57
19481	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	69
19482	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	60
19483	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	0
19484	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	226
19485	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19486	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	161
19487	滨海	淤尖二十五配变	10	400	230
19488	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	68
19489	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	204
19490	滨海	联合一配变	10	200	37
19491	滨海	杨庄十六配变	10	400	189
19492	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	214
19493	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	228
19494	滨海	杨庄一配变	10	400	158
19495	滨海	杨庄北站	10	400	251
19496	滨海	杨庄六配变	10	400	146
19497	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	224
19498	滨海	滨海港联合五配变	10	200	35
19499	滨海	联合四配变	10	200	0
19500	滨海	滨海港联合七配变	10	200	67
19501	滨海	联合三配变	10	200	32
19502	滨海	联合六配变	10	200	0
19503	滨海	联合二配变	10	200	6
19504	滨海	西尖八配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19505	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	59
19506	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	7
19507	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	35
19508	滨海	联合八配变	10	200	40
19509	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	175
19510	滨海	路灯一号变	10	400	223
19511	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	180
19512	滨海	杨庄七配变.	10	400	72
19513	滨海	杨庄八配变	10	400	42
19514	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	126
19515	滨海	联合九配变	10	400	229
19516	滨海	杨庄十四配变	10	400	40
19517	滨海	双裕三配变	10	200	24
19518	滨海	玉丰十一配变	10	200	58
19519	滨海	玉北西站	10	400	246
19520	滨海	玉众五配变	10	400	119
19521	滨海	玉众十三配变	10	400	214
19522	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	52
19523	滨海	玉众七配变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19524	滨海	玉中六配变	10	200	0
19525	滨海	双裕玉中四配变	10	200	54
19526	滨海	红光二站	10	200	82
19527	滨海	玉中七配变	10	200	56
19528	滨海	玉众八配变	10	400	179
19529	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	106
19530	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	15
19531	滨海	玉中十配变	10	200	51
19532	滨海	玉丰南站	10	400	252
19533	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	75
19534	滨海	玉中十二配变	10	400	240
19535	滨海	玉北十二配变	10	400	288
19536	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	0
19537	滨海	玉中五配变	10	100	21
19538	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	220
19539	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	0
19540	滨海	玉北六配变	10	200	21
19541	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	0
19542	滨海	玉众六配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19543	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	0
19544	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	33
19545	滨海	玉众九配变	10	200	72
19546	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	0
19547	滨海	双裕四配变	10	200	80
19548	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	91
19549	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	63
19550	滨海	玉众二配变	10	200	104
19551	滨海	玉众三配变	10	200	77
19552	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	67
19553	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	168
19554	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	141
19555	滨海	玉众十六配变	10	400	221
19556	滨海	玉众十七配变	10	400	246
19557	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	267
19558	滨海	玉众一配变	10	400	152
19559	滨海	玉北十一配变	10	400	188
19560	滨海	10kV临淮线玉众四配变	10	400	182
19561	滨海	玉众十四配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19562	滨海	玉众十八配变	10	400	251
19563	滨海	闸北四配变	10	400	28
19564	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	247
19565	滨海	双裕五配变	10	200	80
19566	滨海	玉中二斗站	10	100	34
19567	滨海	西尖西站	10	400	209
19568	滨海	双裕九配变.	10	200	77
19569	滨海	10kV港口线小街村二号配变	10	400	74
19570	滨海	淮北一配变	10	400	214
19571	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	140
19572	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	212
19573	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	258
19574	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	239
19575	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	238
19576	滨海	双裕七配变	10	400	270
19577	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	277
19578	滨海	后堆五配变	10	400	154
19579	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	230
19580	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19581	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	219
19582	滨海	玉丰六配变	10	200	105
19583	滨海	黄海七配变	10	400	122
19584	滨海	民主四配变	10	200	55
19585	滨海	西尖四配变	10	200	7
19586	滨海	小街村一号配变	10	400	180
19587	滨海	民主六配变	10	200	0
19588	滨海	黄海二配变	10	200	35
19589	滨海	黄海三配变	10	200	22
19590	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	60
19591	滨海	滨海港黄海南站	10	200	0
19592	滨海	玉丰一配变	10	200	40
19593	滨海	滨海港民主二配变	10	400	71
19594	滨海	民主三配变	10	200	2
19595	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	23
19596	滨海	玉丰八配变	10	200	8
19597	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	0
19598	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	118
19599	滨海	西尖二配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19600	滨海	黄海六配变	10	400	0
19601	滨海	西尖七配变	10	200	0
19602	滨海	玉丰十配变	10	200	14
19603	滨海	西尖六配变	10	200	0
19604	滨海	民主一配变	10	400	40
19605	滨海	滨海港民主五配变	10	400	91
19606	滨海	西尖三配变	10	400	169
19607	滨海	西尖九配变	10	400	146
19608	滨海	黄海八配变	10	400	209
19609	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	150
19610	滨海	玉丰十七配变	10	400	227
19611	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	275
19612	滨海	黄海九配变	10	400	181
19613	滨海	八巨永余十四配变	10	200	94
19614	滨海	大洼三配变	10	200	83
19615	滨海	中心河一配变	10	200	0
19616	滨海	光伏配变	10	100	29
19617	滨海	栾庄二配变	10	200	115
19618	滨海	刘戈四配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19619	滨海	界牌房港一配变	10	200	0
19620	滨海	八巨五户三配变	10	200	54
19621	滨海	四坝八配变	10	400	122
19622	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	4
19623	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	64
19624	滨海	夹河六配变	10	200	13
19625	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	77
19626	滨海	新庄五配变	10	200	91
19627	滨海	小尖一配变	10	200	93
19628	滨海	清水河一配变	10	400	107
19629	滨海	万岗四配变	10	200	55
19630	滨海	老庄三配变	10	200	104
19631	滨海	中心河三配变	10	200	34
19632	滨海	樊集二配变	10	200	31
19633	滨海	栾庄八配变	10	200	116
19634	滨海	王港三配变	10	200	96
19635	滨海	汛东五配变	10	200	63
19636	滨海	华林二配变	10	200	35
19637	滨海	聂庄五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19638	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	34
19639	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	67
19640	滨海	友谊光伏配变	10	100	78
19641	滨海	新胜三配变	10	400	198
19642	滨海	广垛三配变	10	400	8
19643	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	160
19644	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	0
19645	滨海	陈埭十二配变	10	200	41
19646	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	54
19647	滨海	蔡庄三配变	10	200	63
19648	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	9
19649	滨海	天沟二配变	10	400	196
19650	滨海	天沟六配变.	10	200	100
19651	滨海	淤尖新河三配变	10	200	64
19652	滨海	夹州三配变	10	200	64
19653	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	107
19654	滨海	琶头三配变	10	200	27
19655	滨海	樊集琶头一配变	10	200	57
19656	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19657	滨海	陈埭六配变	10	200	62
19658	滨海	红纲八配变	10	200	27
19659	滨海	三合三配变	10	200	107
19660	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	64
19661	滨海	潘岗三配变	10	400	0
19662	滨海	沈舍六配变	10	200	0
19663	滨海	条堆一配变	10	400	137
19664	滨海	官滩路南配变	10	200	116
19665	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	46
19666	滨海	红纲一配变	10	400	31
19667	滨海	王港六配变	10	400	215
19668	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	45
19669	滨海	河包四配变	10	200	77
19670	滨海	古尖三配变	10	200	0
19671	滨海	界圩五配变	10	400	236
19672	滨海	王港八配变	10	400	246
19673	滨海	刘戈一配变	10	400	109
19674	滨海	刘庄三站	10	200	22
19675	滨海	复兴二配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19676	滨海	老滩五配变	10	200	41
19677	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	81
19678	滨海	陈铸小街九配变	10	400	222
19679	滨海	木楼加工厂配变	10	200	51
19680	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	15
19681	滨海	顾庄五配变	10	200	71
19682	滨海	吉甫九配变	10	400	228
19683	滨海	海峰四配变	10	400	28
19684	滨海	临淮街十三配变	10	200	0
19685	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	47
19686	滨海	八巨永余二配变	10	200	47
19687	滨海	中山四配变	10	200	86
19688	滨海	天盘八配变天场	10	200	40
19689	滨海	清河七配变	10	200	0
19690	滨海	官庄五配变	10	200	57
19691	滨海	后港二配变	10	200	0
19692	滨海	沈关三配变	10	200	19
19693	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	99
19694	滨海	刘甫七配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19695	滨海	界圩四配变	10	200	65
19696	滨海	仁前二配变	10	400	229
19697	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	79
19698	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	76
19699	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	0
19700	滨海	四坝三配变	10	400	120
19701	滨海	新丰三配变	10	400	250
19702	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	207
19703	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	0
19704	滨海	刘戈三配变	10	400	215
19705	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	91
19706	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	80
19707	滨海	苏南四配变	10	200	75
19708	滨海	袁庄二配变	10	200	56
19709	滨海	天沟一配变	10	200	52
19710	滨海	岔河二配变	10	200	115
19711	滨海	建农八配变	10	200	70
19712	滨海	新丰十二配变	10	400	254
19713	滨海	玉华一配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19714	滨海	刘戈二配变	10	200	63
19715	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	47
19716	滨海	徐丹十一配变	10	200	21
19717	滨海	建二六配变	10	400	224
19718	滨海	蒋渡射北	10	400	157
19719	滨海	五丁二配变	10	400	174
19720	滨海	闸口一配变	10	200	31
19721	滨海	夹州四配变	10	400	253
19722	滨海	刘庄四站	10	400	170
19723	滨海	陈东二配变	10	400	194
19724	滨海	坍东四配变	10	200	0
19725	滨海	陈东三配变	10	400	242
19726	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	284
19727	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	302
19728	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	100
19729	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	404
19730	滨海	东滩村四配变	10	200	136
19731	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	118
19732	滨海	建设电站打水	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19733	滨海	中西四斗电站	10	200	142
19734	滨海	建二三斗站	10	200	79
19735	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	125
19736	滨海	滨农电站	10	200	57
19737	滨海	建民十组电站	10	200	107
19738	滨海	中南村二配变	10	200	30
19739	滨海	东港村五配变	10	200	144
19740	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	255
19741	滨海	龙西公用	10	630	142
19742	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	13
19743	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	618
19744	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	501
19745	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	504
19746	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	528
19747	滨海	商业街6#公用	10	400	24
19748	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	151
19749	滨海	玉龙路3#公用	10	315	0
19750	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	96
19751	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19752	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	0
19753	滨海	玉龙路4#公用	10	400	0
19754	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	283
19755	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	153
19756	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	509
19757	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	222
19758	滨海	机械厂公用	10	400	0
19759	滨海	纬中路5#公用	10	400	77
19760	滨海	玉龙路2#公用	10	630	41
19761	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	157
19762	滨海	纬中路8#公用	10	400	30
19763	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	437
19764	滨海	纬中路1#公用	10	400	189
19765	滨海	纬中路2#公用	10	630	98
19766	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	585
19767	滨海	商业街5#公用	10	400	101
19768	滨海	玉龙路6#公用	10	500	193
19769	滨海	商业街4#公用	10	400	0
19770	滨海	东苑集中区2#变	10	630	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19771	滨海	公玉十一配变	10	400	35
19772	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	331
19773	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	366
19774	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	32
19775	滨海	前行七配变2#变	10	400	135
19776	滨海	公玉村二号配变	10	400	162
19777	滨海	双舍一配变	10	400	39
19778	滨海	10kV长兴线、10kV小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	285
19779	滨海	双河沟头电站	10	200	160
19780	滨海	前行九配变(小区)	10	400	133
19781	滨海	东苑集中区3#变	10	400	227
19782	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	317
19783	滨海	公玉五配变	10	400	111
19784	滨海	公玉八配变2#变	10	400	263
19785	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	337
19786	滨海	前行七配变	10	200	20
19787	滨海	公玉十二配变	10	400	226
19788	滨海	前行一配变	10	400	18
19789	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19790	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	397
19791	滨海	公玉十配变	10	200	117
19792	滨海	公玉三配变	10	400	100
19793	滨海	公玉村一号配变	10	400	222
19794	滨海	公玉干渠电站	10	200	68
19795	滨海	公玉四配变	10	400	287
19796	滨海	东苑集中区1#变	10	630	262
19797	滨海	公玉一配变	10	200	21
19798	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159
19799	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	0
19800	滨海	坎北西坎4#变	10	400	54
19801	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	566
19802	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	288
19803	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	555
19804	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	482
19805	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	622
19806	滨海	杨陆三配变	10	200	11
19807	滨海	西坎二配变	10	400	303
19808	滨海	西坎五配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19809	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	37
19810	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	577
19811	滨海	西坎八配变	10	400	98
19812	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	577
19813	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	546
19814	滨海	西坎七配变	10	200	126
19815	滨海	西坎三配变	10	200	160
19816	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	385
19817	滨海	西坎一配变	10	400	312
19818	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	516
19819	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	572
19820	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	316
19821	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	602
19822	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	567
19823	滨海	西坎2#变	10	400	142
19824	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	583
19825	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	401
19826	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	536
19827	滨海	朱浦西站	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19828	滨海	西坎1#变	10	400	0
19829	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	569
19830	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	330
19831	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	579
19832	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	292
19833	滨海	西坎3#变	10	400	164
19834	滨海	西坎六配变	10	200	112
19835	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	423
19836	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	580
19837	滨海	红卫一站	10	100	0
19838	滨海	杠南四配变	10	200	32
19839	滨海	新西二配变	10	400	278
19840	滨海	新南五配变	10	400	0
19841	滨海	新西七配变	10	200	0
19842	滨海	新西三配变	10	200	104
19843	滨海	新南一配变	10	400	218
19844	滨海	新南六配变	10	200	88
19845	滨海	新南八配变	10	400	278
19846	滨海	新西四站	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19847	滨海	新西一站	10	100	2
19848	滨海	新南三配变	10	200	92
19849	滨海	新南一站	10	400	210
19850	滨海	新西一配变	10	200	37
19851	滨海	杠南二配变	10	400	237
19852	滨海	杠南七配变	10	400	172
19853	滨海	新西九配变	10	400	251
19854	滨海	新西二站	10	100	17
19855	滨海	南湾十一配变	10	400	254
19856	滨海	新西五配变	10	200	95
19857	滨海	新南二配变	10	400	271
19858	滨海	新西五站	10	100	48
19859	滨海	新西六配变	10	200	88
19860	滨海	杠南六配变	10	400	35
19861	滨海	双舍四配变	10	400	73
19862	滨海	长兴六配变	10	400	44
19863	滨海	新岭四配变	10	200	142
19864	滨海	朱舍三斗电站	10	200	128
19865	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19866	滨海	新岭二斗站	10	200	142
19867	滨海	树西树圩电站	10	200	153
19868	滨海	树圩五配变	10	400	55
19869	滨海	树圩六配变	10	400	199
19870	滨海	朱舍九组站	10	100	39
19871	滨海	双舍二斗半电站	10	100	5
19872	滨海	合兴电站	10	200	160
19873	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	307
19874	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	436
19875	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	24
19876	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	131
19877	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	252
19878	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	173
19879	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	330
19880	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	282
19881	滨海	江南新城6#欧变	10	630	252
19882	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	0
19883	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	272
19884	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19885	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	182
19886	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	518
19887	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	422
19888	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	21
19889	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	162
19890	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	307
19891	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	378
19892	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	258
19893	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	640
19894	滨海	吉岗二配变	10	200	69
19895	滨海	吉岗大站	10	100	80
19896	滨海	秦桥扶贫站	10	50	8
19897	滨海	吉岗六配变天场	10	200	97
19898	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	285
19899	滨海	天盘圩东电站	10	200	70
19900	滨海	天盘三配变	10	200	51
19901	滨海	幼儿园	10	200	33
19902	滨海	马套七配变	10	400	104
19903	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19904	滨海	马套八配变.	10	400	0
19905	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	373
19906	滨海	徐丹二配变	10	200	75
19907	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	349
19908	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	388
19909	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	131
19910	滨海	建农五斗电站	10	200	102
19911	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	57
19912	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	97
19913	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	77
19914	滨海	朱舍七配变	10	400	223
19915	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	135
19916	滨海	建农七配变	10	400	205
19917	滨海	朱舍十配变	10	200	0
19918	滨海	双河三斗路西电站	10	100	34
19919	滨海	前行三斗半电站	10	100	80
19920	滨海	双河电站	10	200	124
19921	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	235
19922	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19923	滨海	建农十配变	10	200	35
19924	滨海	滨淮建农五配变	10	400	264
19925	滨海	公玉三斗电站	10	200	66
19926	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80
19927	滨海	前行五配变	10	200	119
19928	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	86
19929	滨海	前行二斗电站	10	100	21
19930	滨海	建农四斗电站	10	100	17
19931	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	404
19932	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	401
19933	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	400
19934	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	399
19935	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	406
19936	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	354
19937	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	315
19938	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	11
19939	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	66
19940	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	103
19941	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19942	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	116
19943	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	28
19944	滨海	木港三站	10	200	132
19945	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	229
19946	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	0
19947	滨海	李舍电（一）站	10	200	126
19948	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	636
19949	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	624
19950	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	624
19951	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	618
19952	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	602
19953	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	630
19954	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	619
19955	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	620
19956	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	626
19957	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	624
19958	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	616
19959	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	20
19960	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	620

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19961	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	298
19962	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	588
19963	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	573
19964	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	435
19965	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	444
19966	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	15
19967	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	280
19968	滨海	园区公用	10	400	101
19969	滨海	迎宾路4#公用	10	400	247
19970	滨海	力达路灯配变	10	400	267
19971	滨海	金屋装饰城	10	400	140
19972	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	181
19973	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	147
19974	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	187
19975	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	218
19976	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	94
19977	滨海	工业路2#公用	10	400	253
19978	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	144
19979	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19980	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	85
19981	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	249
19982	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	137
19983	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	145
19984	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	270
19985	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	124
19986	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	0
19987	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	97
19988	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	439
19989	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	174
19990	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	189
19991	滨海	农场供服中心配变	10	200	100
19992	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	275
19993	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	192
19994	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	257
19995	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	172
19996	滨海	沙浦中站	10	200	113
19997	滨海	沙浦北站	10	200	160
19998	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
19999	滨海	沙浦东站	10	200	116
20000	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	47
20001	滨海	陈庄东兴站	10	200	93
20002	滨海	陶圩二配变	10	400	198
20003	滨海	南二层二配变	10	200	131
20004	滨海	南二层大站	10	200	102
20005	滨海	沿淮村2#变	10	400	163
20006	滨海	沿淮村1#变	10	400	186
20007	滨海	新兴三站	10	200	53
20008	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	181
20009	滨海	头层调度河东站	10	200	120
20010	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	160
20011	滨海	陶圩桥口配变	10	400	184
20012	滨海	坎南南二层三配变	10	400	0
20013	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	114
20014	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	71
20015	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	141
20016	滨海	糜滩东站	10	200	92
20017	滨海	陶圩南站	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20018	滨海	头层二站	10	200	117
20019	滨海	头层调度河西站	10	200	121
20020	滨海	糜滩三站	10	200	147
20021	滨海	六合一配变	10	200	160
20022	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	70
20023	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	37
20024	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	156
20025	滨海	闸南二配变	10	200	125
20026	滨海	闸南街四配变	10	400	81
20027	滨海	闸南街六配变	10	400	94
20028	滨海	闸口街南配变	10	400	28
20029	滨海	六合十一配变	10	200	140
20030	滨海	戴子善	10	400	0
20031	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	85
20032	滨海	三洪八配变	10	200	117
20033	滨海	六合二配变	10	200	80
20034	滨海	刘旭东（二）	10	500	164
20035	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	384
20036	滨海	闸南六合十五配变	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20037	滨海	六合十四配变	10	400	150
20038	滨海	二洪扬水站西	10	400	36
20039	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	120
20040	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	41
20041	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	148
20042	滨海	六合七配变	10	200	124
20043	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	77
20044	滨海	六合九配变	10	400	288
20045	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	118
20046	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	69
20047	滨海	红星一配变	10	200	111
20048	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	261
20049	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	88
20050	滨海	街道三配变2#变	10	400	0
20051	滨海	朱舍八配变、	10	200	44
20052	滨海	双树二配变	10	400	65
20053	滨海	园区一配变	10	400	247
20054	滨海	长兴集中区2#变	10	400	152
20055	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20056	滨海	滨淮街道十配变	10	400	46
20057	滨海	滨淮园区二配变	10	400	235
20058	滨海	新岭三配变	10	200	126
20059	滨海	长兴八配变	10	200	91
20060	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	1
20061	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	44
20062	滨海	长兴双舍5#变	10	400	0
20063	滨海	10kV长兴线、10kV小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	325
20064	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	195
20065	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	1
20066	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	240
20067	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	375
20068	滨海	郑红兵	10	400	0
20069	滨海	三洪九配变	10	400	221
20070	滨海	联合电站	10	400	57
20071	滨海	临淮街五配变	10	200	82
20072	滨海	临淮街四配变	10	400	198
20073	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	0
20074	滨海	后堆十三配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20075	滨海	临淮街二配变	10	400	0
20076	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	0
20077	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	76
20078	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	120
20079	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	83
20080	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)4#主变	10	800	624
20081	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)4#主变	10	800	623
20082	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)4#主变	10	800	610
20083	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)4#主变	10	800	621
20084	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)4#主变	10	800	622
20085	滨海	硝场三斗电站	10	100	29
20086	滨海	中舍干渠电站	10	200	134
20087	滨海	东港七配变	10	200	107
20088	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	213
20089	滨海	滨淮东港八配变	10	200	64
20090	滨海	滨淮东港六配变	10	200	31
20091	滨海	交通运输局	10	200	55
20092	滨海	齐心七配变考核	10	200	140
20093	滨海	下舍三斗电站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20094	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	0
20095	滨海	齐心五斗五配变	10	200	131
20096	滨海	齐心三斗电站	10	200	0
20097	滨海	东港三配变	10	200	45
20098	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	91
20099	滨海	滨淮东滩九配变（村部）	10	400	298
20100	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	148
20101	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	118
20102	滨海	中南三斗电站	10	200	137
20103	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	25
20104	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	41
20105	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	243
20106	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	0
20107	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	40
20108	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	50
20109	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	130
20110	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	226
20111	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	278
20112	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20113	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	68
20114	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	106
20115	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	88
20116	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	217
20117	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0
20118	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	61
20119	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	288
20120	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0
20121	滨海	一管区滩面电站单相照明	10	10	4
20122	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	215
20123	滨海	一管区滩面电站	10	200	0
20124	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	258
20125	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	45
20126	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	46
20127	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	274
20128	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	49
20129	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	115
20130	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	42
20131	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20132	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	126
20133	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	438
20134	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	175
20135	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	281
20136	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	0
20137	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	0
20138	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	42
20139	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	173
20140	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	289
20141	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	12
20142	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	79
20143	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	261
20144	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	25
20145	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	11
20146	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	53
20147	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	53
20148	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	44
20149	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	88
20150	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20151	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	68
20152	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	80
20153	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	61
20154	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	74
20155	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	56
20156	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	86
20157	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	72
20158	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	97
20159	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	61
20160	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	41
20161	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	16
20162	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	2
20163	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	207
20164	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	15
20165	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	0
20166	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	111
20167	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	141
20168	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	96
20169	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20170	滨海	华宝2#变	10	400	129
20171	滨海	华宝1#公用	10	400	241
20172	滨海	坎北小沃三配变	10	200	115
20173	滨海	黄泥南站	10	200	88
20174	滨海	胡集西站	10	200	76
20175	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	342
20176	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	682
20177	滨海	夹河电站	10	200	121
20178	滨海	肖庄六配变	10	200	0
20179	滨海	胡集东站	10	200	106
20180	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	278
20181	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	346
20182	滨海	程庄一配变	10	400	263
20183	滨海	小沃七配变	10	400	293
20184	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	566
20185	滨海	肖庄七组电站	10	200	110
20186	滨海	肖庄电站	10	200	145
20187	滨海	小沃二组电站	10	400	262
20188	滨海	小沃五组电站	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20189	滨海	丁庄一站	10	200	130
20190	滨海	友联二站	10	200	65
20191	滨海	屋基二站	10	200	55
20192	滨海	新滩一站	10	100	25
20193	滨海	丁庄二站	10	200	109
20194	滨海	吕其华配变	10	400	107
20195	滨海	圩口二站	10	200	78
20196	滨海	圩口三站	10	100	21
20197	滨海	屋基七配变	10	200	61
20198	滨海	渔洼一站	10	200	91
20199	滨海	丁庄四配变	10	200	42
20200	滨海	庆丰一站	10	400	158
20201	滨海	庆丰二站	10	200	98
20202	滨海	庆丰七配变	10	200	86
20203	滨海	庆丰五配变	10	200	79
20204	滨海	圩头五配变	10	315	109
20205	滨海	庆丰三配变	10	200	108
20206	滨海	庆丰四配变	10	200	94
20207	滨海	新街居住区2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20208	滨海	圩头四配变	10	400	253
20209	滨海	庆丰六组	10	200	118
20210	滨海	三腰三配变	10	200	63
20211	滨海	新港街12#变	10	400	63
20212	滨海	圩头二配变	10	200	41
20213	滨海	三腰六配变	10	400	226
20214	滨海	庆丰二配变	10	200	93
20215	滨海	后洼五配变	10	200	53
20216	滨海	后洼三站	10	400	190
20217	滨海	后洼三配变	10	200	99
20218	滨海	三腰十一配变	10	200	80
20219	滨海	圩头六配变	10	400	257
20220	滨海	六合十配变	10	400	320
20221	滨海	红卫四配变	10	200	6
20222	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	225
20223	滨海	红星五配变	10	400	68
20224	滨海	红星四配变	10	200	68
20225	滨海	六合三配变	10	200	125
20226	滨海	六合十三配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20227	滨海	红星十三配变	10	400	133
20228	滨海	红星九配变	10	200	122
20229	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	109
20230	滨海	闸口街北配变	10	400	89
20231	滨海	滨海港条河八配变	10	400	239
20232	滨海	三腰三站	10	200	25
20233	滨海	三腰一配变	10	200	106
20234	滨海	新中一站	10	200	47
20235	滨海	东进八配变	10	200	34
20236	滨海	三腰十二配变	10	400	280
20237	滨海	岔河一站	10	100	41
20238	滨海	三腰二配变	10	200	93
20239	滨海	后洼二站	10	200	126
20240	滨海	东进一配变	10	200	87
20241	滨海	岔河三配变	10	200	51
20242	滨海	东进五配变	10	200	0
20243	滨海	新中二站	10	200	80
20244	滨海	东进二配变	10	200	30
20245	滨海	岔河二站	10	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20246	滨海	东进九配变	10	400	274
20247	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	72
20248	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	0
20249	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	126
20250	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	35
20251	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	0
20252	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	135
20253	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0
20254	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	55
20255	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	71
20256	滨海	条港排涝站	10	200	95
20257	滨海	条港三配变	10	200	70
20258	滨海	农林场配变	10	400	63
20259	滨海	条港中站	10	200	160
20260	滨海	阜中二配变	10	200	102
20261	滨海	阜中赵舍电站	10	200	95
20262	滨海	坎南阜中四配变	10	400	1
20263	滨海	阜中排涝	10	400	173
20264	滨海	贺沟张庄电站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20265	滨海	阜中新区2#	10	400	0
20266	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	307
20267	滨海	新增阜中五配变	10	400	21
20268	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	148
20269	滨海	贺沟中站配变	10	200	98
20270	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	124
20271	滨海	友好东小区4#变	10	400	244
20272	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	357
20273	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	596
20274	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	162
20275	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	293
20276	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	275
20277	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	428
20278	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	291
20279	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	115
20280	滨海	富美房产1#变电所2#主变	10	1250	374
20281	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	336
20282	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	384
20283	滨海	红旗六配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20284	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	212
20285	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	240
20286	滨海	富美小区1#欧变	10	630	247
20287	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	0
20288	滨海	富美小区3#欧变	10	630	297
20289	滨海	红旗十一配变	10	400	192
20290	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	356
20291	滨海	富美小区4#欧变	10	630	188
20292	滨海	友好西二配变	10	400	216
20293	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	611
20294	滨海	富美小区2#欧变	10	630	241
20295	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	147
20296	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	590
20297	滨海	韩湾六配变	10	400	189
20298	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	147
20299	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	257
20300	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	272
20301	滨海	韩湾三配变	10	400	58
20302	滨海	粮东四配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20303	滨海	粮东电站	10	200	126
20304	滨海	三合五配变	10	400	277
20305	滨海	桥东三配变	10	400	103
20306	滨海	新良一配变	10	400	10
20307	滨海	蚁灯电站	10	200	106
20308	滨海	韩湾八配变	10	200	112
20309	滨海	粮东六配变	10	400	240
20310	滨海	三合二配变	10	200	93
20311	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	42
20312	滨海	东街菜场配变	10	400	82
20313	滨海	蝶湖湾小区	10	400	0
20314	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	378
20315	滨海	三合九配变	10	400	279
20316	滨海	利民电站配变	10	100	46
20317	滨海	粮东七配变	10	400	210
20318	滨海	粮东二配变	10	200	99
20319	滨海	韩湾七配变	10	400	265
20320	滨海	农业园配变	10	100	0
20321	滨海	韩湾四配变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20322	滨海	粮东五配变	10	200	66
20323	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	538
20324	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	576
20325	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	577
20326	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	253
20327	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	49
20328	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	106
20329	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	153
20330	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	261
20331	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	58
20332	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	260
20333	滨海	博纳物资	10	630	275
20334	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	110
20335	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	290
20336	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	21
20337	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	15
20338	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	332
20339	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	271
20340	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20341	滨海	坎南东扶贫	10	400	104
20342	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	171
20343	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	208
20344	滨海	仁和八公用	10	400	57
20345	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	246
20346	滨海	仁和十三公用	10	400	256
20347	滨海	蔬菜3#公用	10	400	152
20348	滨海	西街头2#公用	10	400	76
20349	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	232
20350	滨海	仁和桥1#公用	10	400	0
20351	滨海	仁和九公用	10	400	198
20352	滨海	师后勤3#公用	10	400	149
20353	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	336
20354	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	143
20355	滨海	仁和8#公用	10	400	217
20356	滨海	仁和十公用	10	400	200
20357	滨海	仁和一公用	10	315	231
20358	滨海	仁和7#公用	10	400	0
20359	滨海	天由房产	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20360	滨海	红星桥公用	10	400	95
20361	滨海	长明3#公用	10	400	0
20362	滨海	孟舍八公用	10	200	144
20363	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	384
20364	滨海	邮局宿舍公用	10	400	0
20365	滨海	坎西2#公用	10	400	71
20366	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	373
20367	滨海	蔬菜二公用	10	400	33
20368	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	212
20369	滨海	仁和六公用	10	400	169
20370	滨海	城网教育局公用	10	400	307
20371	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	431
20372	滨海	教育2#公用	10	400	64
20373	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	171
20374	滨海	西街头公用	10	400	121
20375	滨海	职工宿舍公用	10	400	126
20376	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	116
20377	滨海	周步成	10	400	255
20378	滨海	滨淮街道七配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20379	滨海	滨淮街道一配变	10	400	23
20380	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	302
20381	滨海	学苑楼	10	400	27
20382	滨海	双树三配变	10	630	265
20383	滨海	齐心十配变	10	400	253
20384	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	0
20385	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	336
20386	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	48
20387	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	120
20388	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	327
20389	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	7
20390	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	90
20391	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	114
20392	滨海	新港二站	10	100	30
20393	滨海	南湾四配变	10	400	276
20394	滨海	南湾一站	10	200	61
20395	滨海	新港二配变	10	200	147
20396	滨海	南湾八配变	10	200	75
20397	滨海	胜利五配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20398	滨海	张湾一站	10	400	154
20399	滨海	新港三站	10	100	23
20400	滨海	新胜一站	10	400	212
20401	滨海	陈李路六配变	10	400	144
20402	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	112
20403	滨海	胜利一站	10	200	104
20404	滨海	新港十三配变	10	400	0
20405	滨海	胜利一配变	10	400	266
20406	滨海	陈李路五配变	10	400	9
20407	滨海	新港十二配变	10	200	134
20408	滨海	新港三配变	10	200	74
20409	滨海	陈李路四配变	10	400	0
20410	滨海	新港北(一)站	10	200	83
20411	滨海	新港六配变.	10	200	102
20412	滨海	南湾九配变	10	200	4
20413	滨海	新港八配变	10	200	91
20414	滨海	南湾三配变	10	200	83
20415	滨海	新港五配变	10	100	8
20416	滨海	新港九配变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20417	滨海	新港四配变	10	200	69
20418	滨海	杠南五配变	10	200	63
20419	滨海	陈李路三配变	10	400	80
20420	滨海	新胜五配变	10	200	83
20421	滨海	新港十四配变	10	400	276
20422	滨海	胜利三配变	10	200	62
20423	滨海	胜利二配变	10	400	167
20424	滨海	后港西站配变	10	100	60
20425	滨海	夸二圩区站	10	160	30
20426	滨海	滨兴北站配变	10	400	91
20427	滨海	夸二南配变	10	200	19
20428	滨海	过天舟西站	10	400	254
20429	滨海	后港中配变	10	200	0
20430	滨海	后港东站	10	200	119
20431	滨海	丰产南配变	10	400	239
20432	滨海	前港七组站	10	200	123
20433	滨海	中心圩区站	10	80	20
20434	滨海	夸二西站	10	400	94
20435	滨海	跃进三配变	10	400	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20436	滨海	中心东配变	10	200	94
20437	滨海	板桥灭荒站	10	200	107
20438	滨海	淮东十一配变	10	400	214
20439	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	232
20440	滨海	淮兴五配变	10	200	150
20441	滨海	淮东六配变0	10	400	250
20442	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	98
20443	滨海	淮兴九配变	10	400	105
20444	滨海	农科所配变	10	400	247
20445	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	0
20446	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	59
20447	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	226
20448	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	0
20449	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	153
20450	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	288
20451	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	241
20452	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	30
20453	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	0
20454	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20455	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	210
20456	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	185
20457	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	11
20458	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	62
20459	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	66
20460	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	242
20461	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	68
20462	滨海	滨淮农场二十二队三站	10	200	53
20463	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	41
20464	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	71
20465	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	377
20466	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	83
20467	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	0
20468	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	219
20469	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	240
20470	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	165
20471	滨海	阜中一配变	10	400	270
20472	滨海	塔沟二配变	10	200	123
20473	滨海	汪舍电站配变	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20474	滨海	塔沟四配变	10	200	148
20475	滨海	贺沟新站配变	10	200	160
20476	滨海	坎南条港电站	10	200	109
20477	滨海	条港一配变	10	400	211
20478	滨海	阜中辛庄电站	10	200	160
20479	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	75
20480	滨海	滨淮农场二十五队三站	10	400	266
20481	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	98
20482	滨海	二十三队电站	10	200	101
20483	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	224
20484	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	230
20485	滨海	滨淮农场二十五队东站	10	200	23
20486	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	0
20487	滨海	幸福小区十三配变	10	400	276
20488	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	27
20489	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	229
20490	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	126
20491	滨海	幸福小区十五配变	10	400	318
20492	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20493	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	85
20494	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	145
20495	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	137
20496	滨海	滨淮农场二十五队一站	10	400	223
20497	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	222
20498	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	261
20499	滨海	滨兴南站	10	400	226
20500	滨海	吉垛中站	10	200	91
20501	滨海	头庄南排站	10	400	160
20502	滨海	吉垛西站	10	200	101
20503	滨海	新东西配变	10	200	45
20504	滨海	头庄电站	10	200	91
20505	滨海	五丈河二配变	10	315	213
20506	滨海	头庄七配变	10	400	252
20507	滨海	五丈河扶贫站	10	100	25
20508	滨海	滨兴三配变	10	200	91
20509	滨海	聂庄一站	10	200	45
20510	滨海	聂庄九配变	10	200	88
20511	滨海	聂庄四配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20512	滨海	仁前八配变	10	200	80
20513	滨海	正红三配变	10	200	82
20514	滨海	正红十配变	10	400	266
20515	滨海	新丰十配变	10	200	0
20516	滨海	新丰十三配变	10	200	101
20517	滨海	新丰二配变	10	200	102
20518	滨海	复兴五配变配变	10	400	188
20519	滨海	新丰六配变	10	200	0
20520	滨海	利众七配变	10	400	297
20521	滨海	古尖五配变	10	200	83
20522	滨海	新丰五站	10	200	66
20523	滨海	新丰十一配变	10	400	221
20524	滨海	利众电站	10	200	87
20525	滨海	正红四配变	10	200	122
20526	滨海	利众二配变	10	200	82
20527	滨海	正红西河电站	10	200	57
20528	滨海	新丰八配变	10	200	13
20529	滨海	正红六配变	10	200	85
20530	滨海	顾庄一站	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20531	滨海	仁前七配变	10	200	38
20532	滨海	正红街道二十八配变	10	400	7
20533	滨海	顾庄三配变	10	200	48
20534	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	620
20535	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	619
20536	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	623
20537	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	620
20538	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	620
20539	滨海	邓场六配变	10	200	101
20540	滨海	中东五配变	10	200	116
20541	滨海	中东二站	10	160	128
20542	滨海	范场九配变	10	200	100
20543	滨海	邓场五配变	10	30	1
20544	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	0
20545	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	0
20546	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	0
20547	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	0
20548	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	0
20549	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	615

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20550	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	432
20551	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	534
20552	滨海	东豪2#公用	10	400	207
20553	滨海	东大院北3#公用	10	400	82
20554	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	503
20555	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	564
20556	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	272
20557	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	540
20558	滨海	东豪公用	10	400	149
20559	滨海	东大院北2号	10	400	172
20560	滨海	新时代10#公用	10	400	199
20561	滨海	东豪3#公用	10	400	86
20562	滨海	南湖2#公用	10	400	188
20563	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	277
20564	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	577
20565	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	542
20566	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	602
20567	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	568
20568	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	555

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20569	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	585
20570	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	554
20571	滨海	滨淮街道四配变	10	400	0
20572	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	235
20573	滨海	滨淮街道五配变	10	400	0
20574	滨海	街道四配变2#箱变1#主变	10	630	277
20575	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	303
20576	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	322
20577	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	306
20578	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	0
20579	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	196
20580	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	0
20581	滨海	滨淮街道八配变	10	400	0
20582	滨海	双舍五配变	10	400	87
20583	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	0
20584	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	0
20585	滨海	新岭六配变2#变	10	400	0
20586	滨海	新岭六配变3#变	10	400	0
20587	滨海	街道二配变2#变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20588	滨海	滨淮商业广场	10	400	43
20589	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	96
20590	滨海	滨淮街道九配变	10	400	0
20591	滨海	兴旺二站	10	200	0
20592	滨海	当尖东升十配变	10	200	136
20593	滨海	东升一站	10	400	192
20594	滨海	旭日一站	10	400	86
20595	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	182
20596	滨海	东墩北（二）站	10	200	0
20597	滨海	东升二站	10	200	114
20598	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	27
20599	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	0
20600	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	122
20601	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	113
20602	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	101
20603	滨海	兴旺一站	10	200	19
20604	滨海	官尖东（三）站	10	400	266
20605	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	66
20606	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20607	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	83
20608	滨海	旭日二站	10	100	3
20609	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	45
20610	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	161
20611	滨海	官尖南（一）站	10	100	24
20612	滨海	秦桥十二配变	10	200	88
20613	滨海	秦桥六配变	10	200	64
20614	滨海	沈关七配变	10	400	243
20615	滨海	秦桥七配变	10	200	66
20616	滨海	沈关六配变	10	200	48
20617	滨海	沈关海岗站	10	200	133
20618	滨海	南海六配变	10	200	97
20619	滨海	沈关吴姚站	10	100	0
20620	滨海	秦桥东站	10	100	16
20621	滨海	秦桥三配变	10	200	91
20622	滨海	南海七配变	10	200	34
20623	滨海	沈关东站	10	100	3
20624	滨海	南海四配变	10	400	222
20625	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20626	滨海	沈关排灌站	10	200	95
20627	滨海	秦桥十六配变	10	200	12
20628	滨海	秦桥二配变	10	200	59
20629	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0
20630	滨海	洋口南庄配变	10	200	66
20631	滨海	王圩二配变	10	200	67
20632	滨海	东玉五配变	10	400	71
20633	滨海	王圩东站	10	200	129
20634	滨海	老堆三配变	10	200	13
20635	滨海	东玉一组南配变	10	200	0
20636	滨海	老堆西配变	10	400	106
20637	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	87
20638	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	197
20639	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	57
20640	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	294
20641	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	514
20642	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	361
20643	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	250
20644	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20645	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	495
20646	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	196
20647	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	235
20648	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	445
20649	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	459
20650	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	396
20651	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	219
20652	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	226
20653	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	465
20654	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	373
20655	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	207
20656	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	321
20657	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	565
20658	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	398
20659	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	332
20660	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	270
20661	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	800	631
20662	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	348
20663	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20664	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	135
20665	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	535
20666	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	154
20667	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	320
20668	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	631
20669	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	238
20670	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	466
20671	滨海	丰舍十一配变	10	200	117
20672	滨海	杨庄八配变.	10	200	100
20673	滨海	丰舍电站	10	200	41
20674	滨海	场杨河站	10	200	79
20675	滨海	杨庄五配变.	10	200	87
20676	滨海	徐丹十三配变	10	400	221
20677	滨海	马套徐圩站	10	200	131
20678	滨海	杨庄十二配变	10	400	212
20679	滨海	徐丹三配变	10	200	93
20680	滨海	姚东电站	10	50	3
20681	滨海	杨庄六配变.	10	400	239
20682	滨海	丰舍五组二站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20683	滨海	杨庄二站	10	200	32
20684	滨海	徐丹五组二站	10	200	91
20685	滨海	锦绣新天地	10	500	254
20686	滨海	丰舍五配变	10	400	175
20687	滨海	马套十四配变	10	200	0
20688	滨海	徐丹六七组站	10	200	122
20689	滨海	天场三配变	10	400	222
20690	滨海	杨庄二配变	10	200	139
20691	滨海	马套四配变1#主变	10	630	281
20692	滨海	徐圩三配变.	10	200	92
20693	滨海	富康电站	10	200	58
20694	滨海	淤尖美垛电站	10	400	71
20695	滨海	淤尖桥南电站	10	200	120
20696	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	278
20697	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	126
20698	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	71
20699	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	62
20700	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	272
20701	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20702	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	96
20703	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	18
20704	滨海	淤尖前哨电站	10	200	115
20705	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	109
20706	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	109
20707	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	118
20708	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	34
20709	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	497
20710	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	474
20711	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	489
20712	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	557
20713	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	473
20714	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	24
20715	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	19
20716	滨海	三腰十配变	10	200	119
20717	滨海	新北十四配变	10	200	122
20718	滨海	新北十二配变	10	200	108
20719	滨海	新港街5#变	10	630	175
20720	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20721	滨海	六顷三配变	10	200	93
20722	滨海	坎振路1#变	10	400	98
20723	滨海	新北十三配变	10	400	214
20724	滨海	新街五配变	10	400	212
20725	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	119
20726	滨海	新北十配变	10	400	257
20727	滨海	新北十五配变	10	400	268
20728	滨海	新北九配变	10	400	256
20729	滨海	六顷七配变	10	400	268
20730	滨海	六顷六配变	10	200	86
20731	滨海	新街三配变	10	400	262
20732	滨海	聂庄三配变	10	400	235
20733	滨海	新港街6#变	10	400	49
20734	滨海	新北五配变	10	200	81
20735	滨海	圩头一站	10	200	160
20736	滨海	新港街2#变	10	630	88
20737	滨海	新北十六配变	10	400	259
20738	滨海	三腰一站	10	100	56
20739	滨海	新港街10#变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20740	滨海	新街四配变新增	10	400	268
20741	滨海	聂庄一配变	10	200	0
20742	滨海	新港街15#变	10	400	0
20743	滨海	新北七配变	10	200	124
20744	滨海	新港街9#变	10	630	90
20745	滨海	新港街8#变	10	400	0
20746	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	414
20747	滨海	勾股七配变	10	200	107
20748	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	48
20749	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	268
20750	滨海	淤尖十二配变	10	400	251
20751	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	104
20752	滨海	勾股十一配变	10	400	100
20753	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	90
20754	滨海	四份四配变	10	200	93
20755	滨海	推虾五配变	10	200	102
20756	滨海	张圩大站	10	200	2
20757	滨海	滨射电站	10	200	37
20758	滨海	八份北站	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20759	滨海	推虾三配变	10	200	87
20760	滨海	八份三配变	10	200	88
20761	滨海	四份七配变	10	315	167
20762	滨海	向阳六配变	10	200	50
20763	滨海	天场十二配变	10	400	187
20764	滨海	陶河二站	10	100	36
20765	滨海	天沟灌溉站	10	50	12
20766	滨海	沈舍八配变	10	200	76
20767	滨海	李庄电站	10	200	85
20768	滨海	天沟电站	10	200	54
20769	滨海	天场陶河大沟	10	200	73
20770	滨海	场南一配变	10	200	97
20771	滨海	引渠电站	10	200	58
20772	滨海	石陡堆电站	10	100	14
20773	滨海	沈舍二站	10	200	136
20774	滨海	横沟河电站	10	200	83
20775	滨海	唐河二站	10	200	74
20776	滨海	唐河电站	10	200	83
20777	滨海	海峰十一配变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20778	滨海	蒋墩二站	10	200	85
20779	滨海	蒋墩三站	10	100	3
20780	滨海	蒋墩电站	10	200	69
20781	滨海	唐河二配变	10	200	52
20782	滨海	崔庄电站	10	400	49
20783	滨海	崔庄三配变	10	200	95
20784	滨海	陈老七配变	10	200	91
20785	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	110
20786	滨海	友谊居民区1#变	10	400	59
20787	滨海	淤尖二十二配变	10	400	110
20788	滨海	淤尖十三配变	10	200	137
20789	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	177
20790	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	103
20791	滨海	淤尖海防七配变	10	400	206
20792	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	303
20793	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	172
20794	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	165
20795	滨海	淤尖海防电站	10	400	252
20796	滨海	淤尖渔场五配变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20797	滨海	淤尖十一配变	10	400	192
20798	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	107
20799	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	66
20800	滨海	淤尖十七配变	10	400	255
20801	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	193
20802	滨海	淤尖二十四配变	10	400	152
20803	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	13
20804	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	59
20805	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	91
20806	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	304
20807	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	78
20808	滨海	淤尖八配变	10	400	61
20809	滨海	王奎兵(一)	10	400	200
20810	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	94
20811	滨海	淤尖海防十配变	10	400	171
20812	滨海	淤尖二十八配变	10	400	225
20813	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	296
20814	滨海	淤尖海防四配变	10	200	79
20815	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20816	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	150
20817	滨海	淤尖二十配变1	10	400	137
20818	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	300
20819	滨海	淤尖新河电站	10	400	160
20820	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	42
20821	滨海	后堆居民区1#变	10	400	107
20822	滨海	东尖南站	10	400	274
20823	滨海	后堆南站	10	200	111
20824	滨海	红卫三站	10	200	61
20825	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	29
20826	滨海	后堆电站	10	200	159
20827	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	307
20828	滨海	10kV临淮线三洪四配变新增	10	200	133
20829	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	31
20830	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	296
20831	滨海	三洪六配变	10	200	0
20832	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	120
20833	滨海	滨海港条河四配变	10	400	70
20834	滨海	友谊居民区2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20835	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	101
20836	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	0
20837	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	7
20838	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	56
20839	滨海	滨海港条河三配变	10	200	105
20840	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	63
20841	滨海	三洪七配变	10	400	73
20842	滨海	单正军	10	250	0
20843	滨海	东海路南配变	10	400	167
20844	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	53
20845	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	111
20846	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	14
20847	滨海	后堆东海路北配变	10	400	164
20848	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	40
20849	滨海	友谊居民区3#变	10	400	47
20850	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	67
20851	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	71
20852	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	19
20853	滨海	临淮街道十配变	10	400	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20854	滨海	张弓小舍电站	10	200	80
20855	滨海	张弓二配变	10	400	137
20856	滨海	益礼北站	10	200	105
20857	滨海	大坝六配变	10	400	264
20858	滨海	二坎十一配变	10	400	71
20859	滨海	张弓五配变	10	400	275
20860	滨海	益礼电站	10	200	138
20861	滨海	张弓一配变	10	200	120
20862	滨海	二坎中站打水	10	200	160
20863	滨海	张庄西站	10	200	144
20864	滨海	张庄东站	10	200	137
20865	滨海	二坎东站打水	10	200	150
20866	滨海	张庄三配变	10	200	32
20867	滨海	二坎三配变	10	400	147
20868	滨海	二坎四配变	10	200	146
20869	滨海	洪林八配变	10	400	170
20870	滨海	洪林九配变	10	400	65
20871	滨海	大套十四配变	10	400	172
20872	滨海	永华小东庄	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20873	滨海	徐圩电站	10	400	184
20874	滨海	洪林十六配变	10	400	173
20875	滨海	洪林十五配变	10	400	210
20876	滨海	外套十配变	10	400	246
20877	滨海	洪林十七配变	10	400	1
20878	滨海	洪林十一配变	10	400	105
20879	滨海	夹堆电站	10	100	22
20880	滨海	长法二配变	10	200	78
20881	滨海	夹堆十配变	10	400	183
20882	滨海	夹堆二站	10	200	80
20883	滨海	岭山电站	10	200	98
20884	滨海	夹堆十一配变	10	400	193
20885	滨海	夹堆五配变	10	400	256
20886	滨海	长法村电站	10	250	67
20887	滨海	大套十九配变	10	400	63
20888	滨海	夹堆十二配变	10	200	98
20889	滨海	夹堆十三配变	10	400	84
20890	滨海	长法一配变	10	400	251
20891	滨海	岭山二站	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20892	滨海	建农经济合作社配变	10	100	44
20893	滨海	套稍十四配变	10	400	280
20894	滨海	大套十六配变	10	400	147
20895	滨海	套稍十三配变	10	400	232
20896	滨海	套稍七配变	10	400	250
20897	滨海	套稍十一配变	10	100	11
20898	滨海	王场电站	10	200	114
20899	滨海	套梢五配变	10	200	58
20900	滨海	维农经济合作社配变	10	200	62
20901	滨海	套稍东站	10	200	38
20902	滨海	套稍十二配变	10	200	71
20903	滨海	于庄二站	10	400	31
20904	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	270
20905	滨海	大套于庄八配变	10	200	80
20906	滨海	大套六配变	10	400	28
20907	滨海	大套八配变	10	315	55
20908	滨海	PB大套十八配变(幼儿园)	10	200	47
20909	滨海	于庄四配变.	10	200	12
20910	滨海	大套四配变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20911	滨海	大套十一配变	10	400	88
20912	滨海	大套三十配变	10	400	243
20913	滨海	大套二十配变	10	400	134
20914	滨海	大套二十七配变	10	400	87
20915	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	61
20916	滨海	大套二十四配变	10	250	92
20917	滨海	于庄三配变.	10	400	204
20918	滨海	大套十二配变	10	500	274
20919	滨海	于庄六配变	10	400	260
20920	滨海	大套二十一配变	10	400	178
20921	滨海	于庄十三配变	10	400	185
20922	滨海	大套电站	10	200	94
20923	滨海	大套九配变	10	400	37
20924	滨海	闸北三配变	10	400	250
20925	滨海	淤尖新河七配变	10	400	191
20926	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	263
20927	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	18
20928	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	279
20929	滨海	淤尖闸北电站	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20930	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	252
20931	滨海	淤尖新河电排站	10	400	239
20932	滨海	闸北十一配变	10	400	104
20933	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	201
20934	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	201
20935	滨海	文化宫公用	10	400	31
20936	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	201
20937	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	201
20938	滨海	水厂2#公用	10	400	158
20939	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	201
20940	滨海	人民北路3#公用	10	400	16
20941	滨海	明达路4#公用	10	400	201
20942	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	156
20943	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	201
20944	滨海	仁和五公用	10	400	0
20945	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	201
20946	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	201
20947	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	201
20948	滨海	西宿舍2#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20949	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	0
20950	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	201
20951	滨海	清水河电站	10	100	6
20952	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	436
20953	滨海	界牌五配变电站三	10	100	34
20954	滨海	河包二站	10	200	140
20955	滨海	三坝电站.	10	100	19
20956	滨海	许家圩七配变	10	400	212
20957	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	90
20958	滨海	许家圩九配变	10	400	120
20959	滨海	许家圩电站	10	200	118
20960	滨海	下旧九配变	10	400	111
20961	滨海	吴王十一配变	10	400	272
20962	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	121
20963	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	56
20964	滨海	旧河大站	10	200	53
20965	滨海	下旧新站	10	400	256
20966	滨海	马套六组电站	10	100	49
20967	滨海	老庄六配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20968	滨海	富康三配变	10	400	191
20969	滨海	秉义八配变	10	200	21
20970	滨海	10kV场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	365
20971	滨海	荡东四配变	10	200	74
20972	滨海	秉义翻水站	10	160	49
20973	滨海	荡东十二配变	10	400	187
20974	滨海	天场秉义十一配变	10	400	100
20975	滨海	荡北八配变	10	400	115
20976	滨海	秉义二站	10	200	102
20977	滨海	瓦房六配变	10	400	223
20978	滨海	瓦房七配变	10	400	237
20979	滨海	瓦房二站	10	400	291
20980	滨海	小关五配变	10	400	262
20981	滨海	小关二站	10	200	62
20982	滨海	小关十一配变	10	400	268
20983	滨海	瓦房电站	10	200	114
20984	滨海	陈李十一配变	10	400	263
20985	滨海	大关七配变	10	400	199
20986	滨海	大关二站	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
20987	滨海	大关六配变	10	400	250
20988	滨海	陈李十三配变	10	400	288
20989	滨海	陈李四配变	10	400	179
20990	滨海	陈李电站	10	200	100
20991	滨海	大关三站	10	200	123
20992	滨海	大关八配变	10	400	223
20993	滨海	滨涟电站	10	100	37
20994	滨海	二浦西站	10	160	25
20995	滨海	永岗电站	10	100	80
20996	滨海	徐李三站	10	200	69
20997	滨海	大套二十六配变	10	400	116
20998	滨海	永岗三配变	10	400	188
20999	滨海	陈老电站	10	100	34
21000	滨海	二浦六配变	10	400	260
21001	滨海	永岗十配变	10	400	244
21002	滨海	套稍二站	10	200	120
21003	滨海	徐李八配变	10	400	254
21004	滨海	张孟九配变	10	400	257
21005	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21006	滨海	坎岗河电站	10	100	50
21007	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	630	391
21008	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	160
21009	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	428
21010	滨海	二浦二站	10	400	320
21011	滨海	张孟二站	10	200	160
21012	滨海	永岗九组站	10	160	8
21013	滨海	张孟三站	10	100	25
21014	滨海	永岗四配变	10	400	151
21015	滨海	徐圩扶贫站	10	200	35
21016	滨海	张孟电站	10	200	160
21017	滨海	二浦东站	10	50	13
21018	滨海	老庄扶贫站	10	200	118
21019	滨海	秉义五配变	10	200	113
21020	滨海	荡东十配变	10	100	48
21021	滨海	秉义六组电站	10	100	25
21022	滨海	荡东三组电站	10	200	103
21023	滨海	马套九配变	10	200	0
21024	滨海	老庄零号站	10	100	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21025	滨海	荡东八配变天场	10	200	55
21026	滨海	荡东三配变	10	400	127
21027	滨海	八巨七巨电站	10	200	133
21028	滨海	八巨七巨三配变	10	200	102
21029	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	163
21030	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	177
21031	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	60
21032	滨海	八巨西冲四配变	10	200	46
21033	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	212
21034	滨海	八巨电站	10	80	46
21035	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	175
21036	滨海	八巨七巨一配变	10	200	95
21037	滨海	八巨街道四十配变	10	400	40
21038	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	289
21039	滨海	八巨西冲电站	10	100	28
21040	滨海	八巨王庄二站	10	200	78
21041	滨海	八巨王庄十配变	10	400	189
21042	滨海	八巨永余电站	10	200	0
21043	滨海	八巨条黄二配变	10	200	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21044	滨海	八巨王庄九配变	10	400	119
21045	滨海	八巨前冲四配变	10	200	45
21046	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	78
21047	滨海	八巨新华四配变	10	200	34
21048	滨海	新华六配变	10	200	83
21049	滨海	官滩桥口打水	10	200	160
21050	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	164
21051	滨海	陈坍三站打水	10	200	114
21052	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	17
21053	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	121
21054	滨海	徐墩二配变	10	400	256
21055	滨海	陈坍一站打水	10	200	105
21056	滨海	官滩阳旺打水	10	100	75
21057	滨海	李圩五配变	10	400	249
21058	滨海	崔庄八配变	10	500	250
21059	滨海	官滩昧洋三配变	10	400	216
21060	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	168
21061	滨海	二渡一站打水	10	400	194
21062	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21063	滨海	官滩农业一配变	10	200	122
21064	滨海	薛庄三配变	10	400	0
21065	滨海	官滩味洋四配变	10	400	201
21066	滨海	李学业联建楼	10	630	370
21067	滨海	桥南十配变	10	400	160
21068	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	311
21069	滨海	沿河五配变	10	200	47
21070	滨海	沿河横沟河	10	200	0
21071	滨海	厉祥标	10	500	155
21072	滨海	通榆沿河九配变	10	200	68
21073	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	105
21074	滨海	东元三配变	10	200	128
21075	滨海	小街十四配变	10	400	318
21076	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	256
21077	滨海	东元四配变	10	400	32
21078	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	112
21079	滨海	东元一配变	10	400	210
21080	滨海	东元4#公用	10	400	0
21081	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21082	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	137
21083	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	634
21084	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	0
21085	滨海	东元3#公用	10	400	0
21086	滨海	东元五配变	10	400	271
21087	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	1
21088	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	277
21089	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	155
21090	滨海	东元1#公用	10	400	17
21091	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	77
21092	滨海	八巨华新一配变	10	200	97
21093	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	332
21094	滨海	八巨同兴五配变	10	200	55
21095	滨海	八巨同兴电站	10	200	83
21096	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	326
21097	滨海	同兴九配变	10	400	314
21098	滨海	八巨华新十一配变	10	200	78
21099	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	16
21100	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21101	滨海	八巨华新十二配变	10	400	0
21102	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	0
21103	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0
21104	滨海	八巨华新六配变	10	400	0
21105	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	0
21106	滨海	街道三十六配变	10	400	0
21107	滨海	八巨学府新街配变	10	400	0
21108	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	0
21109	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	0
21110	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0
21111	滨海	八巨玉农五配变	10	200	0
21112	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	0
21113	滨海	八巨街道十三配变	10	400	0
21114	滨海	八巨前冲七配变	10	200	0
21115	滨海	八巨街道三配变	10	400	0
21116	滨海	八巨街道五配变.	10	400	0
21117	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	0
21118	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	0
21119	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21120	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	0
21121	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	98
21122	滨海	蒯庄二站	10	200	114
21123	滨海	万岗三配变	10	200	97
21124	滨海	蒯庄九配变	10	200	97
21125	滨海	五千四配变	10	200	75
21126	滨海	蒯庄三配变	10	400	248
21127	滨海	五千六配变	10	400	266
21128	滨海	千东十配变	10	200	103
21129	滨海	腰庄四配变	10	200	110
21130	滨海	腰庄十一配变	10	200	76
21131	滨海	三埝十二配变	10	400	251
21132	滨海	五千三配变	10	200	95
21133	滨海	蒯庄十配变	10	200	66
21134	滨海	三埝十一配变	10	200	95
21135	滨海	三埝十配变	10	315	192
21136	滨海	徐加宾	10	400	122
21137	滨海	刘簪八配变	10	200	0
21138	滨海	桥南八台片1	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21139	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	253
21140	滨海	路灯1#变配变	10	200	74
21141	滨海	桥南十四配变	10	200	108
21142	滨海	刘簪六配变	10	200	136
21143	滨海	沿河二站	10	400	182
21144	滨海	小圩五配变	10	200	99
21145	滨海	刘簪九配变	10	200	103
21146	滨海	小圩十六配变	10	400	280
21147	滨海	通榆三十七配变	10	400	119
21148	滨海	小圩七配变	10	200	73
21149	滨海	桥南二十三配变	10	400	153
21150	滨海	刘簪一配变	10	200	122
21151	滨海	桥南一配变	10	200	94
21152	滨海	通榆十一配变	10	400	138
21153	滨海	龚艳华	10	500	296
21154	滨海	桥南三支站	10	400	284
21155	滨海	小圩二支站	10	200	68
21156	滨海	小圩一支站总表	10	200	95
21157	滨海	通榆一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21158	滨海	刘簕四配变	10	200	106
21159	滨海	桥南十三台片	10	400	145
21160	滨海	桥南十九配变	10	400	138
21161	滨海	小圩一配变	10	200	107
21162	滨海	刘簕二支站	10	400	72
21163	滨海	桥南十六配变	10	200	85
21164	滨海	刘簕机改电	10	200	17
21165	滨海	通榆十四配变1	10	400	148
21166	滨海	通榆九配变	10	400	147
21167	滨海	小圩十七配变	10	200	90
21168	滨海	通榆十配变	10	200	59
21169	滨海	刘簕七配变	10	400	249
21170	滨海	小圩二配变	10	200	92
21171	滨海	刘簕五配变	10	200	129
21172	滨海	通榆七配变	10	200	31
21173	滨海	桥南十八配变	10	400	179
21174	滨海	振东供销小区二号变	10	315	46
21175	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	67
21176	滨海	振东合心一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21177	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	197
21178	滨海	丰产三号配变	10	400	273
21179	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0
21180	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	211
21181	滨海	振东街道六号变	10	400	0
21182	滨海	合心八配变	10	400	39
21183	滨海	振东街道十四号配变	10	400	36
21184	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	174
21185	滨海	新农村建设南配变	10	400	105
21186	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	106
21187	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	91
21188	滨海	振东供销小区一号变	10	315	207
21189	滨海	振东合跃电站配变	10	400	50
21190	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	279
21191	滨海	合兴集中区一号变	10	400	151
21192	滨海	振东合心二配变	10	400	31
21193	滨海	振东小街4#配变	10	400	71
21194	滨海	振东合心三配变	10	400	0
21195	滨海	振东街道十六配变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21196	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	50
21197	滨海	振东街道十二号配变	10	400	70
21198	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	309
21199	滨海	跃进四组站	10	200	89
21200	滨海	合心九配变	10	500	84
21201	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	210
21202	滨海	振东供销小区三号变	10	315	116
21203	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	0
21204	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	0
21205	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	0
21206	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	0
21207	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	0
21208	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	0
21209	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	0
21210	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	0
21211	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	0
21212	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	0
21213	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	0
21214	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21215	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	0
21216	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	0
21217	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	0
21218	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	0
21219	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	0
21220	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	371
21221	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	324
21222	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	403
21223	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	306
21224	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	227
21225	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	204
21226	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	363
21227	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	289
21228	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	367
21229	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	303
21230	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	305
21231	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	209
21232	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	454
21233	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21234	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	304
21235	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	7
21236	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	371
21237	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	607
21238	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	293
21239	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	362
21240	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	213
21241	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	470
21242	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	313
21243	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	310
21244	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	309
21245	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	144
21246	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	272
21247	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	0
21248	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	456
21249	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	367
21250	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	451
21251	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	348
21252	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21253	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	428
21254	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	484
21255	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	512
21256	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	463
21257	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	371
21258	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	169
21259	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	326
21260	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	361
21261	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	215
21262	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	447
21263	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	269
21264	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	420
21265	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	285
21266	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	297
21267	滨海	康庄集中区2#变	10	400	142
21268	滨海	10kV堆南线康庄集中区3#变	10	400	226
21269	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	126
21270	滨海	康庄集中区1#变	10	400	83
21271	滨海	10kV堆南线康庄集中区4#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21272	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	122
21273	滨海	三里十八配变	10	400	165
21274	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	133
21275	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	101
21276	滨海	三里2#变	10	400	163
21277	滨海	坎南七里三配变	10	200	74
21278	滨海	美丽家园3#变	10	400	295
21279	滨海	美丽家园1#变	10	400	273
21280	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	546
21281	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	586
21282	滨海	美丽家园2#变	10	400	284
21283	滨海	10kV兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	512
21284	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	412
21285	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	511
21286	滨海	美丽家园4#变	10	400	272
21287	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	504
21288	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	483
21289	滨海	10kV兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	549
21290	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21291	滨海	10kV兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	431
21292	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	422
21293	滨海	10kV兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	421
21294	滨海	二份六配变	10	200	0
21295	滨海	樊集二份三配变	10	200	135
21296	滨海	临淮四配变	10	200	22
21297	滨海	二份南干电站	10	200	118
21298	滨海	琶头加工厂	10	200	120
21299	滨海	新淮一配变	10	200	6
21300	滨海	许塘四斗二站	10	100	80
21301	滨海	临淮三配变	10	200	18
21302	滨海	樊集临淮一配变	10	200	29
21303	滨海	樊集二份五配变	10	200	79
21304	滨海	临淮三站	10	200	147
21305	滨海	新圩三配变	10	200	55
21306	滨海	新淮电站	10	100	32
21307	滨海	二份十一配变	10	200	47
21308	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	154
21309	滨海	二份九配变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21310	滨海	樊集条淮四配变	10	200	121
21311	滨海	新淮排涝站	10	50	40
21312	滨海	许塘二斗电站	10	200	50
21313	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	74
21314	滨海	许塘一斗站	10	200	133
21315	滨海	新圩一配变	10	400	125
21316	滨海	新圩四配变	10	200	131
21317	滨海	许塘六配变	10	200	40
21318	滨海	新淮八配变	10	400	261
21319	滨海	许塘三配变	10	200	110
21320	滨海	新圩南干电站	10	200	89
21321	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	615
21322	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	640
21323	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	611
21324	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	640
21325	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	640
21326	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	21
21327	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	615
21328	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21329	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	615
21330	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	345
21331	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	199
21332	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	446
21333	滨海	10kV锦绣园3#配电房4#主变	10	800	340
21334	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	395
21335	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	800	621
21336	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	395
21337	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	627
21338	滨海	10kV锦绣园3#配电房2#主变	10	800	370
21339	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	354
21340	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	276
21341	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	384
21342	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	375
21343	滨海	坎南港区支路公用	10	315	118
21344	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	154
21345	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	577
21346	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	529
21347	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21348	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	313
21349	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	95
21350	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	192
21351	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	566
21352	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	508
21353	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	430
21354	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	412
21355	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	255
21356	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	217
21357	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	561
21358	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	234
21359	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	291
21360	滨海	临淮五斗电站	10	200	139
21361	滨海	条淮加工厂	10	200	155
21362	滨海	临淮六斗电站	10	200	160
21363	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	0
21364	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	0
21365	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	0
21366	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21367	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	0
21368	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	0
21369	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	0
21370	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	0
21371	滨海	南湖公用1#主变	10	630	0
21372	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	0
21373	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	0
21374	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	0
21375	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	0
21376	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	0
21377	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	0
21378	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	0
21379	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	0
21380	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	0
21381	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	0
21382	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	0
21383	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	0
21384	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	0
21385	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21386	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	0
21387	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	0
21388	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	0
21389	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	0
21390	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	0
21391	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	0
21392	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	0
21393	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	0
21394	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	0
21395	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	0
21396	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	0
21397	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	0
21398	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	0
21399	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	0
21400	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	0
21401	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	0
21402	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	0
21403	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	0
21404	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21405	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	0
21406	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	0
21407	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	0
21408	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	0
21409	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	0
21410	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	0
21411	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	0
21412	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	0
21413	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	0
21414	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	0
21415	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	0
21416	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	0
21417	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	0
21418	滨海	新联三站	10	200	119
21419	滨海	街道17#配变	10	400	97
21420	滨海	新联二站	10	200	128
21421	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	217
21422	滨海	丁滩一配变	10	400	201
21423	滨海	陈涛三站	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21424	滨海	新滩四站	10	200	109
21425	滨海	新联一站	10	200	80
21426	滨海	戴滩一站	10	100	31
21427	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	259
21428	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	38
21429	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	113
21430	滨海	丁滩二站	10	200	122
21431	滨海	丁滩三配变	10	200	84
21432	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	87
21433	滨海	新滩二站	10	160	128
21434	滨海	街道19#配变	10	400	0
21435	滨海	滨海港六合八配变	10	400	320
21436	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	61
21437	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0
21438	滨海	翻身二配变	10	200	109
21439	滨海	老堆东排站	10	200	147
21440	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	298
21441	滨海	洋口西站	10	200	145
21442	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21443	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	244
21444	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	292
21445	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	41
21446	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	108
21447	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	271
21448	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	29
21449	滨海	南庄一配变	10	200	0
21450	滨海	振东老堆南站	10	200	69
21451	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	63
21452	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	21
21453	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0
21454	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	0
21455	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0
21456	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	71
21457	滨海	木楼七组站配变	10	400	276
21458	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	53
21459	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	34
21460	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0
21461	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21462	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	265
21463	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	0
21464	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	260
21465	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	23
21466	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	97
21467	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	75
21468	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	72
21469	滨海	东罾小区7#变	10	630	275
21470	滨海	东罾小区4#变	10	630	189
21471	滨海	东罾聚鑫二配变	10	630	131
21472	滨海	幸福小区十二配变	10	400	232
21473	滨海	东罾幸福小区2#变	10	630	337
21474	滨海	东罾十二配变1	10	400	204
21475	滨海	东罾小区3#变	10	400	55
21476	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	237
21477	滨海	新区二配变	10	630	230
21478	滨海	东罾聚鑫三配变	10	630	241
21479	滨海	东罾十三配变	10	630	244
21480	滨海	东罾村一号箱变配电变压器	10	630	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21481	滨海	东罾聚鑫四配变	10	400	107
21482	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	201
21483	滨海	东罾小区8#变（派出所旁）	10	630	204
21484	滨海	东罾小区2#变	10	630	264
21485	滨海	东罾幸福小区1#变	10	630	314
21486	滨海	东罾村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	344
21487	滨海	东罾聚鑫一配变	10	630	285
21488	滨海	东罾新区1#变	10	630	333
21489	滨海	东罾新区四配变	10	400	155
21490	滨海	东罾小区5#变	10	400	270
21491	滨海	条巨八配变	10	400	229
21492	滨海	头巨六配变	10	400	141
21493	滨海	李树海	10	500	93
21494	滨海	黄庄电站	10	200	145
21495	滨海	头巨七配变	10	400	0
21496	滨海	三巨北站	10	200	141
21497	滨海	陆集小街二号变	10	400	137
21498	滨海	头巨八配变	10	200	0
21499	滨海	头巨十四配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21500	滨海	五巨五配变	10	200	83
21501	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	122
21502	滨海	十八顷八配变1	10	400	204
21503	滨海	头巨一配变	10	400	0
21504	滨海	头巨十配变	10	400	128
21505	滨海	陆从祥	10	500	173
21506	滨海	学地六配变	10	200	0
21507	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	146
21508	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0
21509	滨海	三巨一站	10	200	148
21510	滨海	条巨电站	10	200	110
21511	滨海	五巨十一配变	10	200	105
21512	滨海	双龙一配变	10	200	66
21513	滨海	北坍六配变	10	400	0
21514	滨海	双龙东站	10	200	152
21515	滨海	北坍街道九配变	10	400	251
21516	滨海	四份东站	10	630	257
21517	滨海	北坍一配变	10	400	94
21518	滨海	北坍北街东二配变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21519	滨海	莫湾六配变	10	200	39
21520	滨海	坍北三配变	10	200	83
21521	滨海	三洼二配变	10	200	101
21522	滨海	双龙六配变	10	200	122
21523	滨海	三洼十三配变	10	200	0
21524	滨海	三洼南站	10	200	37
21525	滨海	三洼八配变	10	200	104
21526	滨海	三洼一组	10	200	0
21527	滨海	莫湾南站配变	10	200	116
21528	滨海	北坍五配变	10	315	103
21529	滨海	北坍八配变配变	10	400	12
21530	滨海	渠东五配变	10	200	0
21531	滨海	北坍四配变	10	400	64
21532	滨海	坍北二配变	10	200	93
21533	滨海	莫湾七配变	10	200	120
21534	滨海	北坍南街	10	400	140
21535	滨海	三洼六配变	10	200	49
21536	滨海	双龙二配变	10	200	39
21537	滨海	莫湾三配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21538	滨海	三洼一配变	10	200	94
21539	滨海	三洼北站	10	200	9
21540	滨海	双龙西站	10	200	24
21541	滨海	双龙九配变	10	400	214
21542	滨海	双龙五配变	10	200	124
21543	滨海	北坍十配变	10	400	24
21544	滨海	三洼七配变	10	200	118
21545	滨海	路南南站	10	200	155
21546	滨海	科技八配变	10	400	165
21547	滨海	科技九配变	10	200	0
21548	滨海	科技十一配变	10	400	131
21549	滨海	四汛西站	10	200	160
21550	滨海	科技四配变	10	400	19
21551	滨海	倪滩电站	10	200	141
21552	滨海	倪滩五配变	10	400	178
21553	滨海	良港电站	10	200	160
21554	滨海	良港九配变	10	200	92
21555	滨海	倪滩三配变	10	200	0
21556	滨海	良港十配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21557	滨海	良港四配变	10	400	62
21558	滨海	良港八配变0	10	200	89
21559	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	203
21560	滨海	建民三斗东站	10	200	114
21561	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	180
21562	滨海	建民二斗西站	10	200	93
21563	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	91
21564	滨海	建民十配变	10	200	138
21565	滨海	建民三斗西站	10	200	76
21566	滨海	建民村九配变	10	100	29
21567	滨海	建民二斗东站	10	200	124
21568	滨海	新垦七配变	10	200	135
21569	滨海	建民一斗站	10	200	120
21570	滨海	新垦九配变	10	200	49
21571	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	55
21572	滨海	建二九配变	10	200	108
21573	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	94
21574	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	120
21575	滨海	硝场五组电站	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21576	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	87
21577	滨海	建二（村）一配变	10	400	263
21578	滨海	中南四配变	10	200	90
21579	滨海	建二十三配变(建二三分)	10	400	138
21580	滨海	滨淮建二十配变（建二五分）	10	200	149
21581	滨海	中西六配变（业）	10	200	70
21582	滨海	建民十四配变	10	400	148
21583	滨海	建北三配变	10	200	74
21584	滨海	建北排水站	10	200	144
21585	滨海	双建三站	10	200	141
21586	滨海	建北电站	10	200	115
21587	滨海	建西电站	10	200	150
21588	滨海	建东一配变	10	200	101
21589	滨海	冲南五配变	10	200	67
21590	滨海	建北六斗半电站	10	200	141
21591	滨海	双建四站	10	200	144
21592	滨海	建北六配变	10	200	38
21593	滨海	条淮六斗半电站	10	200	143
21594	滨海	土山电站	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21595	滨海	建东商品站	10	200	150
21596	滨海	三截沟西站	10	200	97
21597	滨海	渠南西站	10	200	116
21598	滨海	前进九配变	10	400	177
21599	滨海	永胜三配变	10	200	127
21600	滨海	陈场五配变	10	200	84
21601	滨海	永胜五配变	10	200	48
21602	滨海	新坍西站	10	400	285
21603	滨海	渠南六配变	10	200	88
21604	滨海	四份中站	10	400	157
21605	滨海	永胜南站	10	200	0
21606	滨海	中心河四配变	10	400	245
21607	滨海	永胜二配变	10	200	18
21608	滨海	前进七配变	10	315	8
21609	滨海	前进六配变	10	200	20
21610	滨海	永胜四配变	10	100	30
21611	滨海	汛北二配变	10	200	47
21612	滨海	三截沟八配变	10	200	98
21613	滨海	新坍南站	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21614	滨海	十顷六配变	10	200	14
21615	滨海	新坍北站	10	200	90
21616	滨海	前进一配变	10	200	99
21617	滨海	渠南七配变	10	200	65
21618	滨海	新坍九配变	10	200	127
21619	滨海	青龙二配变	10	200	118
21620	滨海	渠南四配变	10	200	86
21621	滨海	前进八配变	10	400	139
21622	滨海	新坍二配变	10	200	101
21623	滨海	前进南站	10	200	123
21624	滨海	前进北站	10	200	118
21625	滨海	上城景苑1#配电室2#主变	10	800	463
21626	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	333
21627	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	249
21628	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	195
21629	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	393
21630	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	482
21631	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	417
21632	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21633	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)2#主变	10	800	631
21634	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	342
21635	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	251
21636	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	430
21637	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	440
21638	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	268
21639	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	464
21640	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	258
21641	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	323
21642	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	293
21643	滨海	上城景苑2#配电室4#主变	10	800	462
21644	滨海	上城景苑2#配电室2#主变	10	800	421
21645	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	443
21646	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	410
21647	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)4#主变	10	800	582
21648	滨海	上城景苑1#配电室4#主变	10	800	475
21649	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所3#主变	10	800	368
21650	滨海	上城景苑4#配电室4#主变	10	800	553
21651	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21652	滨海	上城景苑1#开关站所用变2#主变	10	30	24
21653	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所1#主变	10	800	420
21654	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	349
21655	滨海	上城景苑4#配电室2#主变	10	800	478
21656	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	76
21657	滨海	洼滩三配变	10	200	91
21658	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	119
21659	滨海	洼滩六配变	10	200	18
21660	滨海	洼滩十二配变	10	200	120
21661	滨海	徐连兵	10	500	237
21662	滨海	推虾三站配变	10	200	108
21663	滨海	推虾六配变	10	200	96
21664	滨海	长洼电站配变	10	200	44
21665	滨海	徐后兵	10	400	118
21666	滨海	洼滩西站	10	200	95
21667	滨海	街道二十三配变	10	400	116
21668	滨海	街道二十四配变	10	400	73
21669	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	188
21670	滨海	街道十九配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21671	滨海	五汛街道十八配变	10	400	56
21672	滨海	赵德贵联建楼	10	400	107
21673	滨海	街道二十二配变	10	400	195
21674	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	58
21675	滨海	推虾二配变	10	200	130
21676	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	19
21677	滨海	汛南六配变	10	400	240
21678	滨海	八层一站	10	400	185
21679	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	284
21680	滨海	条洋六配变	10	200	98
21681	滨海	八层一配变	10	400	186
21682	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	112
21683	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	194
21684	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	153
21685	滨海	条洋二站	10	200	97
21686	滨海	八层二配变	10	400	197
21687	滨海	顺滩二配变1	10	200	92
21688	滨海	李俊刚	10	500	178
21689	滨海	联盟二配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21690	滨海	条洋五配变	10	200	110
21691	滨海	顺滩一站	10	100	0
21692	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	149
21693	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	222
21694	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	264
21695	滨海	顺滩三配变	10	200	77
21696	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	157
21697	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	6
21698	滨海	八层五台片	10	200	22
21699	滨海	环洋四配变	10	200	93
21700	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	101
21701	滨海	八层二站	10	200	4
21702	滨海	八层八配变	10	400	184
21703	滨海	上城景苑4#配电室3#主变	10	800	586
21704	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	90
21705	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房1#主变	10	800	266
21706	滨海	上城景苑1#开关站所用变1#主变	10	30	8
21707	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	352
21708	滨海	上城景苑1#配电室3#主变	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21709	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	299
21710	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室3#主变	10	800	415
21711	滨海	上城景苑1#配电室1#主变	10	800	358
21712	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	360
21713	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	318
21714	滨海	上城景苑2#配电室1#主变	10	800	446
21715	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	297
21716	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室1#主变	10	800	306
21717	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)1#主变	10	800	639
21718	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	306
21719	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	339
21720	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	281
21721	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	283
21722	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所4#主变	10	800	437
21723	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)3#主变	10	800	617
21724	滨海	上城景苑2#配电室3#主变	10	800	444
21725	滨海	港利上城国际一期4配电室4#主变	10	630	407
21726	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	287
21727	滨海	10KV林西线珺悦府小区开闭所1#主变	10	800	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21728	滨海	上城景苑4#配电室1#主变	10	800	454
21729	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	264
21730	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房3#主变	10	800	376
21731	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所2#主变	10	800	384
21732	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	261
21733	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房3#主变	10	800	356
21734	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房1#主变	10	800	321
21735	滨海	新联六站	10	200	112
21736	滨海	新联四站	10	100	26
21737	滨海	辛庄六配变	10	400	254
21738	滨海	辛庄二站	10	200	105
21739	滨海	兴龙八配变	10	200	107
21740	滨海	三吉八配变	10	200	113
21741	滨海	二吉一站	10	160	31
21742	滨海	戴滩二站	10	160	68
21743	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	0
21744	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	213
21745	滨海	兴龙十一配变	10	200	110
21746	滨海	街道八配变	10	315	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21747	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	285
21748	滨海	三吉二站	10	200	61
21749	滨海	三吉四配变	10	200	110
21750	滨海	横沟五站	10	160	112
21751	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	232
21752	滨海	横沟北站	10	400	233
21753	滨海	王寿虎	10	400	230
21754	滨海	长红二配变	10	200	83
21755	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	207
21756	滨海	六汪二站	10	200	120
21757	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	218
21758	滨海	九层十五配变	10	400	242
21759	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	106
21760	滨海	横沟八配变	10	400	175
21761	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	69
21762	滨海	六汪一站	10	100	0
21763	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	239
21764	滨海	丁墩三站	10	400	237
21765	滨海	横沟五配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21766	滨海	长红七配变	10	200	61
21767	滨海	长红六配变	10	200	22
21768	滨海	丁墩二站	10	400	267
21769	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	252
21770	滨海	六汪一配变	10	200	14
21771	滨海	长红四配变	10	200	93
21772	滨海	蔡墩二配变	10	400	276
21773	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	56
21774	滨海	五汛街道六十配变	10	400	0
21775	滨海	汛西七配变	10	400	195
21776	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	148
21777	滨海	五汛新村五配变	10	400	13
21778	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	99
21779	滨海	科技电站	10	200	68
21780	滨海	政府配变配变	10	630	226
21781	滨海	汛西五配变	10	400	84
21782	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	271
21783	滨海	五汛新村三配变	10	400	1
21784	滨海	五汛新村四配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21785	滨海	街道三十配变	10	400	97
21786	滨海	汛西二站配变	10	200	93
21787	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	76
21788	滨海	汛西八配变	10	400	196
21789	滨海	五汛街道一配变	10	400	0
21790	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	154
21791	滨海	五汛村一组	10	315	101
21792	滨海	郁文余配变	10	400	142
21793	滨海	街道二十八配变	10	200	83
21794	滨海	信用社配变	10	400	26
21795	滨海	街道二十五配变	10	400	0
21796	滨海	街道十七配变	10	630	87
21797	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	57
21798	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	26
21799	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	0
21800	滨海	汛西电站	10	200	0
21801	滨海	电大2#公用	10	400	112
21802	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	241
21803	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21804	滨海	人民路公用1#主变	10	630	208
21805	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	20
21806	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	340
21807	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	269
21808	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	333
21809	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	393
21810	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	303
21811	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	278
21812	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	385
21813	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	127
21814	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	131
21815	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	364
21816	滨海	坎南北荡五配变	10	400	48
21817	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	315
21818	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	188
21819	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	287
21820	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	203
21821	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	108
21822	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21823	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	75
21824	滨海	冯庄电站	10	400	265
21825	滨海	冯庄三配变	10	200	33
21826	滨海	条堆七配变	10	400	139
21827	滨海	王港西站	10	200	142
21828	滨海	天盘二配变	10	200	67
21829	滨海	徐丹五六组站	10	200	83
21830	滨海	丰舍小区配变	10	200	101
21831	滨海	天场天盘电站	10	200	86
21832	滨海	丰舍六配变	10	200	54
21833	滨海	天盘桥南电站	10	200	122
21834	滨海	塔沟五配变.	10	200	99
21835	滨海	新庄六配变	10	200	100
21836	滨海	篆河东站打水	10	200	0
21837	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	59
21838	滨海	栾滩二站	10	200	88
21839	滨海	杨渡电站配变	10	200	108
21840	滨海	大洼二配变.	10	200	35
21841	滨海	栾滩大站打水	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21842	滨海	华庄红日打水	10	200	0
21843	滨海	新庄西站	10	200	98
21844	滨海	后尖北尖配变	10	200	37
21845	滨海	蒋渡二站打水	10	200	113
21846	滨海	大西北站打水	10	200	92
21847	滨海	华庄八配变	10	200	64
21848	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	95
21849	滨海	华庄东风打水	10	100	39
21850	滨海	陈东十一配变	10	400	200
21851	滨海	后尖南站打水	10	200	69
21852	滨海	篆河新民	10	200	93
21853	滨海	专河四配变	10	200	100
21854	滨海	后尖西站打水	10	100	29
21855	滨海	刘庄七配变	10	400	61
21856	滨海	大西三配变	10	200	57
21857	滨海	陈东十二配变	10	400	205
21858	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	369
21859	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	427
21860	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21861	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	435
21862	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	405
21863	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	310
21864	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	358
21865	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	423
21866	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	441
21867	滨海	博士苑#1变电所#2主变	10	800	508
21868	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	287
21869	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	327
21870	滨海	博士苑#1变电所#4主变	10	800	374
21871	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	414
21872	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	375
21873	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	413
21874	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	388
21875	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	373
21876	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	442
21877	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	253
21878	滨海	栾庄条河	10	100	43
21879	滨海	伏河一站打水	10	160	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21880	滨海	陈圩李庄配变	10	200	29
21881	滨海	鲁庄大站打水	10	200	17
21882	滨海	胡舍南站打水	10	80	0
21883	滨海	栾庄二站打水	10	400	281
21884	滨海	顾舍一站打水	10	400	282
21885	滨海	四渡南站	10	200	26
21886	滨海	陈圩一配变	10	200	0
21887	滨海	胡舍七配变	10	200	73
21888	滨海	刘庄六配变	10	200	35
21889	滨海	伏河二站打水	10	200	102
21890	滨海	四渡一站打水	10	100	9
21891	滨海	四渡五配变	10	200	14
21892	滨海	大西后河打水	10	200	23
21893	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	116
21894	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	200
21895	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	307
21896	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	395
21897	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	53
21898	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21899	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	3
21900	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	212
21901	滨海	大汛一站	10	80	23
21902	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	241
21903	滨海	新民十三配变	10	400	55
21904	滨海	新民十二配变	10	400	262
21905	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	157
21906	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	119
21907	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	42
21908	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	162
21909	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	13
21910	滨海	顺港东（二）站	10	100	28
21911	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	438
21912	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	118
21913	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	299
21914	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	217
21915	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	193
21916	滨海	新民十一配变	10	400	227
21917	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21918	滨海	单军联建楼	10	400	204
21919	滨海	兴晋新城5#配电房1#主变	10	1000	621
21920	滨海	兴晋新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	703
21921	滨海	兴晋新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	363
21922	滨海	兴晋新城5#配电房3#主变	10	1000	595
21923	滨海	兴晋新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	745
21924	滨海	兴晋新城5#配电房4#主变	10	1000	685
21925	滨海	兴晋新城5#配电房2#主变	10	1000	648
21926	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	0
21927	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	0
21928	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	0
21929	滨海	街道16#配变	10	400	0
21930	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	0
21931	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	0
21932	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	0
21933	滨海	陈涛街道九配变	10	400	0
21934	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	0
21935	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	0
21936	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21937	滨海	陈涛街道七配变	10	400	0
21938	滨海	沈庄五配变	10	400	0
21939	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	0
21940	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	0
21941	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	0
21942	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	0
21943	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	0
21944	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	0
21945	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	0
21946	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	0
21947	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	0
21948	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	0
21949	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	0
21950	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	0
21951	滨海	新滩六配变	10	400	0
21952	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	0
21953	滨海	街道三十二配变	10	400	0
21954	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	0
21955	滨海	沈庄二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21956	滨海	旭坤联建楼	10	400	0
21957	滨海	街道18#台片	10	400	0
21958	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	0
21959	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	0
21960	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	0
21961	滨海	郭党生	10	400	0
21962	滨海	陈涛街道二配变	10	400	0
21963	滨海	陈涛街道一配变	10	400	0
21964	滨海	陈涛街道四配变	10	400	0
21965	滨海	十八顷一配变	10	200	34
21966	滨海	十八顷一站	10	200	146
21967	滨海	陆亚军联建楼	10	500	277
21968	滨海	南尖三站	10	200	76
21969	滨海	后舍二站	10	200	93
21970	滨海	刘戈电站	10	80	0
21971	滨海	大尖五站	10	200	105
21972	滨海	大尖四配变	10	200	71
21973	滨海	大尖三站	10	200	52
21974	滨海	大尖一站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21975	滨海	南尖四配变	10	200	107
21976	滨海	南尖八配变	10	200	0
21977	滨海	大尖四站	10	100	26
21978	滨海	大尖二配变	10	200	45
21979	滨海	新兴农业园配变	10	200	125
21980	滨海	新兴北站	10	200	83
21981	滨海	浦西南站	10	200	10
21982	滨海	浦西四配变	10	200	81
21983	滨海	赵庄电站	10	200	117
21984	滨海	中浦电站	10	200	0
21985	滨海	浦西新站	10	200	109
21986	滨海	三庄新南站	10	200	41
21987	滨海	新兴二站	10	200	88
21988	滨海	浦北三配变	10	200	11
21989	滨海	渠北合心站	10	200	120
21990	滨海	坎南新兴五配变	10	400	256
21991	滨海	苗圃三配变	10	400	276
21992	滨海	苗圃电站	10	200	160
21993	滨海	玉龙八配变	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
21994	滨海	许塘四斗电站	10	200	62
21995	滨海	玉龙黄河底站	10	200	0
21996	滨海	陆塘南干站	10	200	127
21997	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	125
21998	滨海	玉龙南干北站	10	200	128
21999	滨海	苗圃二配变	10	200	60
22000	滨海	元塘八配变	10	200	113
22001	滨海	元塘十配变	10	400	132
22002	滨海	元塘三配变	10	400	150
22003	滨海	玉龙一配变	10	400	163
22004	滨海	六塘五配变	10	400	263
22005	滨海	陆塘翻水站	10	400	0
22006	滨海	樊集三配变	10	400	41
22007	滨海	玉龙四配变	10	200	94
22008	滨海	红光一配变	10	200	139
22009	滨海	东尖北站	10	100	0
22010	滨海	红卫二站	10	200	120
22011	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	79
22012	滨海	振东村四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22013	滨海	养殖一配变	10	200	141
22014	滨海	东圩中站	10	200	30
22015	滨海	二罾四配变	10	315	178
22016	滨海	圈野四配变	10	400	194
22017	滨海	滨东一组东配变	10	400	253
22018	滨海	振东东圩西站	10	400	260
22019	滨海	振东六配变	10	200	101
22020	滨海	振东东北配变	10	400	6
22021	滨海	振东东排站	10	200	114
22022	滨海	东圩南站	10	400	297
22023	滨海	圈野北站	10	200	19
22024	滨海	振东村西站	10	200	52
22025	滨海	振东圈野八组配变	10	200	110
22026	滨海	滨东北站	10	200	66
22027	滨海	干河五.七组站	10	200	111
22028	滨海	干河东站	10	200	62
22029	滨海	圈野五配变	10	200	114
22030	滨海	圈野三配变	10	200	101
22031	滨海	正红街道四配变	10	315	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22032	滨海	古尖八配变	10	400	0
22033	滨海	正红街道十五配变	10	500	227
22034	滨海	正红街道十配变	10	400	58
22035	滨海	复兴二站	10	200	88
22036	滨海	正红街道十九配变	10	400	89
22037	滨海	正红街道二十配变	10	500	239
22038	滨海	正红街道七配变	10	630	75
22039	滨海	正红街道六配变	10	400	29
22040	滨海	正红街道九配变	10	200	3
22041	滨海	正红街道二十五配变	10	400	198
22042	滨海	正红街道十三配变	10	400	0
22043	滨海	正红街道二配变	10	400	30
22044	滨海	正红街道五配变	10	200	0
22045	滨海	刘兆选配变	10	500	130
22046	滨海	复兴一站	10	200	0
22047	滨海	竹林二站	10	200	136
22048	滨海	创业五配变	10	400	43
22049	滨海	陆集七配变	10	400	73
22050	滨海	刘甫北站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22051	滨海	陆集电站	10	100	16
22052	滨海	王港南站	10	200	39
22053	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	183
22054	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	93
22055	滨海	陈涛七层七配变	10	200	58
22056	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	246
22057	滨海	陈涛长红五配变	10	200	86
22058	滨海	七层二站	10	100	17
22059	滨海	七层六配变	10	200	113
22060	滨海	七顷三站	10	200	114
22061	滨海	盐路一站	10	100	75
22062	滨海	渔洼九配变	10	200	91
22063	滨海	双垛四配变	10	400	247
22064	滨海	二友九配变	10	200	59
22065	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	161
22066	滨海	二友电站	10	200	24
22067	滨海	小滩三站	10	200	61
22068	滨海	七顷二站	10	400	222
22069	滨海	小滩四配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22070	滨海	后垛四站	10	200	101
22071	滨海	小滩二站	10	100	80
22072	滨海	渔洼五配变	10	200	115
22073	滨海	后垛五配变	10	400	252
22074	滨海	二友三站	10	200	118
22075	滨海	屋基一配变	10	200	82
22076	滨海	二友二站	10	200	104
22077	滨海	二友三配变	10	200	53
22078	滨海	科技十配变	10	200	40
22079	滨海	三汛二配变	10	200	118
22080	滨海	农科九配变	10	200	131
22081	滨海	科技二配变	10	400	0
22082	滨海	范场八配变	10	400	228
22083	滨海	大众电站	10	400	0
22084	滨海	港滨电站	10	200	0
22085	滨海	农科八配变	10	200	0
22086	滨海	港滨社区一配变	10	400	73
22087	滨海	科技七配变	10	400	169
22088	滨海	路南十一配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22089	滨海	坍阳南站配变	10	400	0
22090	滨海	张舍七配变	10	200	60
22091	滨海	渠东一配变	10	200	0
22092	滨海	莫湾九配变	10	400	299
22093	滨海	团结南站配变	10	200	0
22094	滨海	团结中站	10	200	160
22095	滨海	张舍一配变	10	100	26
22096	滨海	团结北站	10	400	180
22097	滨海	渠东三配变	10	200	71
22098	滨海	渠东七配变	10	200	132
22099	滨海	团结九配变	10	200	0
22100	滨海	坍东西站	10	200	46
22101	滨海	张舍十配变	10	400	270
22102	滨海	张舍二配变	10	200	99
22103	滨海	汛河三配变	10	200	133
22104	滨海	坍阳北站	10	200	77
22105	滨海	莫湾四配变	10	200	104
22106	滨海	安定六配变	10	200	64
22107	滨海	汛河西站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22108	滨海	莫湾东站	10	200	0
22109	滨海	团结三配变	10	200	85
22110	滨海	汛河二配变	10	200	128
22111	滨海	双龙七配变	10	200	93
22112	滨海	汛河七配变	10	200	88
22113	滨海	汛河四配变	10	200	78
22114	滨海	安定北站	10	100	0
22115	滨海	张舍五配变	10	200	39
22116	滨海	坍阳七配变	10	200	66
22117	滨海	五汛街道四配变	10	400	80
22118	滨海	五汛街道六配变	10	630	0
22119	滨海	五汛街道二配变	10	400	21
22120	滨海	三顷九配变	10	400	141
22121	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	238
22122	滨海	三顷五配变	10	800	0
22123	滨海	三顷七配变	10	200	103
22124	滨海	向阳南站	10	200	67
22125	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	135
22126	滨海	五汛街道五十配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22127	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	96
22128	滨海	汛南四配变	10	400	90
22129	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	128
22130	滨海	吴成将联建楼	10	500	250
22131	滨海	汛西三配变	10	400	0
22132	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	0
22133	滨海	汛西九配变	10	400	170
22134	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	0
22135	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	126
22136	滨海	汛南八配变	10	400	92
22137	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	98
22138	滨海	三顷十三配变配变	10	400	19
22139	滨海	汛北东	10	200	0
22140	滨海	街道二十九配变	10	400	179
22141	滨海	五汛街道四十配变	10	400	64
22142	滨海	刘广勇	10	315	49
22143	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	247
22144	滨海	獐沟小街三配变	10	400	77
22145	滨海	小街官滩十配变	10	315	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22146	滨海	刘广勇一配变	10	500	120
22147	滨海	刘广勇三配变	10	630	366
22148	滨海	獐沟小街九配变	10	200	0
22149	滨海	新建高庄配变	10	400	22
22150	滨海	獐沟翻水站	10	200	0
22151	滨海	獐沟小街十配变	10	400	98
22152	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	142
22153	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	28
22154	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	248
22155	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	230
22156	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	240
22157	滨海	刘广勇二配变	10	500	176
22158	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	0
22159	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	25
22160	滨海	獐沟信用配变	10	400	39
22161	滨海	獐沟小街二配变	10	630	276
22162	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	155
22163	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	174
22164	滨海	蟠水一配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22165	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	109
22166	滨海	尹桥尹庄	10	200	115
22167	滨海	旧河十六配变	10	400	158
22168	滨海	尹桥北站	10	200	113
22169	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	101
22170	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	172
22171	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	163
22172	滨海	陈铸小街二配变	10	400	170
22173	滨海	小街十六配变1	10	400	79
22174	滨海	小街二十四配变	10	400	201
22175	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	66
22176	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	262
22177	滨海	陈铸小街3#	10	400	87
22178	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	90
22179	滨海	前岔二站	10	50	2
22180	滨海	吴蛮电站	10	50	0
22181	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	89
22182	滨海	前岔一站	10	200	136
22183	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22184	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	95
22185	滨海	三岔八配变	10	200	74
22186	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	175
22187	滨海	10kV蔡南线三岔十二配变	10	400	186
22188	滨海	新民十四配变	10	400	236
22189	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	78
22190	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	56
22191	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	25
22192	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	181
22193	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	99
22194	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	43
22195	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	158
22196	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	36
22197	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	0
22198	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	71
22199	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	104
22200	滨海	夏朝标联建楼	10	630	351
22201	滨海	夏海洲联建楼	10	500	38
22202	滨海	前七层十配变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22203	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	49
22204	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	167
22205	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	70
22206	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	50
22207	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	80
22208	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	58
22209	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	0
22210	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	68
22211	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	112
22212	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	113
22213	滨海	新沙十三配变	10	200	112
22214	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	32
22215	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	21
22216	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	75
22217	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	97
22218	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	286
22219	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	91
22220	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	65
22221	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22222	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	79
22223	滨海	四层六2#配变	10	400	256
22224	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	122
22225	滨海	蔡桥四层二站	10	100	80
22226	滨海	永裕六配变	10	200	12
22227	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	48
22228	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	106
22229	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	34
22230	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	105
22231	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	87
22232	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	165
22233	滨海	贺君八配变	10	200	117
22234	滨海	红纲三站	10	200	113
22235	滨海	贺君七配变	10	200	130
22236	滨海	贺君三配变	10	200	119
22237	滨海	前环二配变	10	200	56
22238	滨海	小尖十配变	10	200	48
22239	滨海	前环一站	10	200	48
22240	滨海	闸口抽水电站	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22241	滨海	小尖九配变	10	200	0
22242	滨海	小尖四配变	10	400	273
22243	滨海	闸口四配变	10	200	48
22244	滨海	小尖东环电站	10	200	140
22245	滨海	红纲十五配变	10	200	39
22246	滨海	贺君一配变	10	200	100
22247	滨海	贺君二配变	10	200	30
22248	滨海	北区5#公用变	10	400	300
22249	滨海	合心东南站	10	200	58
22250	滨海	合心八组配变	10	200	67
22251	滨海	板桥三配变	10	200	25
22252	滨海	翻身电站	10	200	86
22253	滨海	街道二号配变	10	400	172
22254	滨海	合心六七组电站	10	200	125
22255	滨海	条港中学	10	400	0
22256	滨海	合心七组站	10	200	76
22257	滨海	板桥四配变	10	100	36
22258	滨海	丰产东站	10	100	46
22259	滨海	翻身三配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22260	滨海	振东翻身中配变	10	200	73
22261	滨海	合心大站	10	200	68
22262	滨海	跃进电站	10	200	123
22263	滨海	二罾六组站	10	400	240
22264	滨海	振东东圩东配变	10	200	111
22265	滨海	扁担港三配变	10	200	74
22266	滨海	海农村电站	10	200	111
22267	滨海	二罾一组站	10	200	10
22268	滨海	振东合心五配变	10	400	46
22269	滨海	闸西村电站	10	200	102
22270	滨海	振东合心南配变	10	400	198
22271	滨海	振东中学配变	10	200	112
22272	滨海	干河村一号变	10	400	69
22273	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0
22274	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	122
22275	滨海	干河村二号变	10	400	29
22276	滨海	二罾排站	10	200	160
22277	滨海	合心东北站	10	200	122
22278	滨海	干河四配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22279	滨海	振东合心四配变	10	400	59
22280	滨海	街道八号配变	10	400	0
22281	滨海	新养殖公司站	10	200	76
22282	滨海	二罾小街东配变	10	400	200
22283	滨海	二罾三组站	10	400	212
22284	滨海	振东合心七配变	10	400	0
22285	滨海	合兴一组配变	10	200	80
22286	滨海	街道路灯一号配变	10	400	0
22287	滨海	养殖二配变	10	200	46
22288	滨海	二罾二组站	10	100	41
22289	滨海	振东中学一配变	10	400	40
22290	滨海	振东桥南三配变	10	400	163
22291	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0
22292	滨海	吉垛一组配变	10	200	77
22293	滨海	滨东二组南配变	10	400	283
22294	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
22295	滨海	新东七配变	10	400	221
22296	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	0
22297	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22298	滨海	滨东四配变	10	315	151
22299	滨海	滨东五十二组配变	10	200	73
22300	滨海	吉垛东南站	10	200	95
22301	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	221
22302	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	106
22303	滨海	滨东七组东配变	10	400	243
22304	滨海	滨东十组站	10	200	120
22305	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	79
22306	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	231
22307	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0
22308	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	0
22309	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	248
22310	滨海	三截沟东站	10	200	148
22311	滨海	团洼北站配变	10	400	217
22312	滨海	团洼一配变	10	200	146
22313	滨海	坍西十配变配变	10	200	97
22314	滨海	五汛三配变	10	200	126
22315	滨海	五七四配变	10	200	49
22316	滨海	五七五配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22317	滨海	三截沟七配变	10	200	60
22318	滨海	团洼八配变配变	10	200	127
22319	滨海	五汛一配变	10	200	94
22320	滨海	五汛八配变配变	10	200	127
22321	滨海	五七六配变配变	10	400	237
22322	滨海	五汛东站	10	200	0
22323	滨海	通济北站配变	10	200	52
22324	滨海	汛北南站	10	200	53
22325	滨海	熊洼电站	10	200	107
22326	滨海	通济三配变	10	200	82
22327	滨海	五汛九配变配变	10	200	90
22328	滨海	坍西九配变配变	10	200	88
22329	滨海	三截沟三配变	10	200	34
22330	滨海	通济一配变	10	200	94
22331	滨海	五七八配变配变	10	400	0
22332	滨海	团洼二配变	10	200	136
22333	滨海	滨射二站	10	200	133
22334	滨海	五七二配变	10	200	45
22335	滨海	三截沟十配变配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22336	滨海	通济社区	10	315	141
22337	滨海	团洼电站配变	10	200	25
22338	滨海	五汛二配变	10	200	137
22339	滨海	五汛四配变	10	200	22
22340	滨海	北坍三配变	10	315	166
22341	滨海	团洼九配变配变	10	200	74
22342	滨海	五七七配变配变	10	400	162
22343	滨海	通济四配变	10	200	121
22344	滨海	坍西七配变	10	200	120
22345	滨海	团洼六配变	10	200	54
22346	滨海	坍北南站	10	200	46
22347	滨海	团洼三配变	10	200	146
22348	滨海	前港东北站	10	200	105
22349	滨海	前港七组配变	10	200	98
22350	滨海	振东前港二配变	10	400	260
22351	滨海	前港四配变	10	400	271
22352	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	174
22353	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	112
22354	滨海	振东后港北配变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22355	滨海	前港西南站	10	200	103
22356	滨海	滨兴北配变	10	400	0
22357	滨海	前港三配变	10	200	106
22358	滨海	振东后港东配变	10	200	26
22359	滨海	龙潭港西南站	10	50	0
22360	滨海	通榆十八配变	10	200	69
22361	滨海	李乾联建楼主变	10	500	256
22362	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	283
22363	滨海	三元五配变	10	200	122
22364	滨海	通榆三十八配变	10	400	162
22365	滨海	陡沟五配变	10	200	116
22366	滨海	三元六配变	10	200	92
22367	滨海	通榆十二配变	10	400	119
22368	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	236
22369	滨海	通榆二十一配变	10	200	20
22370	滨海	桥南二十二配变	10	400	130
22371	滨海	陡沟十配变	10	200	100
22372	滨海	陡沟三配变	10	200	108
22373	滨海	刘猛综合变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22374	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	33
22375	滨海	通榆三十四配变	10	400	160
22376	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	286
22377	滨海	陡沟八配变	10	200	114
22378	滨海	三元五配变（打水）	10	200	123
22379	滨海	紫庭苑（二期）2#箱变1#主变	10	630	354
22380	滨海	三元三配变	10	200	87
22381	滨海	通榆三十二配变	10	500	235
22382	滨海	陡沟排涝站	10	200	65
22383	滨海	通榆四配变	10	400	230
22384	滨海	三元四配变	10	200	104
22385	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	391
22386	滨海	通榆李胜	10	500	149
22387	滨海	通榆二十六配变	10	400	0
22388	滨海	龙河排涝电站	10	200	49
22389	滨海	三元十一配变	10	400	272
22390	滨海	三元一配变	10	200	112
22391	滨海	通榆三十配变	10	400	279
22392	滨海	三元九配变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22393	滨海	西沙十一配变	10	200	129
22394	滨海	江庄二配变	10	200	24
22395	滨海	吕港集中区1#箱变1#主变	10	630	201
22396	滨海	西沙五配变	10	400	258
22397	滨海	江庄十配变	10	400	203
22398	滨海	西沙十二配变	10	200	92
22399	滨海	吕港二配变	10	200	108
22400	滨海	吕港七配变	10	400	164
22401	滨海	周舍四配变	10	200	78
22402	滨海	周舍二配变	10	200	103
22403	滨海	吕港二十一配变	10	400	260
22404	滨海	通榆二十五配变	10	400	246
22405	滨海	西沙六配变	10	200	89
22406	滨海	吕港二十配变	10	200	77
22407	滨海	吕港十五配变	10	400	239
22408	滨海	西沙十配变	10	200	106
22409	滨海	吕港十二配变	10	200	87
22410	滨海	吕港二十二配变	10	400	237
22411	滨海	江庄五配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22412	滨海	腰庄九配变	10	200	74
22413	滨海	沿河一配变	10	315	195
22414	滨海	旭日花园	10	250	75
22415	滨海	厉洲联建楼	10	400	39
22416	滨海	通榆五十五配变	10	400	150
22417	滨海	通榆四十九配变	10	400	205
22418	滨海	阜坎四配变	10	400	253
22419	滨海	通榆十九配变	10	400	109
22420	滨海	通榆十五配变	10	400	219
22421	滨海	通榆十三配变	10	400	255
22422	滨海	通榆二十七配变	10	400	118
22423	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	167
22424	滨海	通榆二十九配变	10	400	214
22425	滨海	万岗七配变	10	200	75
22426	滨海	通榆三十九配变	10	400	183
22427	滨海	通榆五十配变	10	400	123
22428	滨海	干东九配变	10	200	54
22429	滨海	龙尾三站	10	100	5
22430	滨海	龙尾五配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22431	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	474
22432	滨海	通榆四十四配变	10	400	223
22433	滨海	龙尾二站	10	200	49
22434	滨海	万岗永余一配变1	10	200	107
22435	滨海	阜坎八配变	10	400	252
22436	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	0
22437	滨海	龙尾三配变	10	200	93
22438	滨海	腰庄十配变	10	200	84
22439	滨海	阜坎三配变	10	200	66
22440	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	88
22441	滨海	阜坎五配变	10	400	171
22442	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	299
22443	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	379
22444	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	306
22445	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	455
22446	滨海	万岗五配变	10	200	68
22447	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	119
22448	滨海	龙尾一配变	10	200	66
22449	滨海	腰庄十三配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22450	滨海	通榆三十三配变	10	200	72
22451	滨海	桥南十一配变	10	200	88
22452	滨海	干东电站	10	200	90
22453	滨海	通榆二配变	10	400	243
22454	滨海	刘德华联建楼	10	400	107
22455	滨海	通榆六配变	10	400	246
22456	滨海	龙尾八配变	10	200	85
22457	滨海	谢寿华联建楼	10	630	212
22458	滨海	圩区六配变	10	200	30
22459	滨海	圩区一站	10	100	50
22460	滨海	新城九#箱变1#主变	10	630	147
22461	滨海	老窑五配变	10	400	290
22462	滨海	东兴十二配变	10	400	187
22463	滨海	卫东十三配变	10	400	256
22464	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	271
22465	滨海	宋尖十一配变	10	400	220
22466	滨海	卫东三站	10	100	65
22467	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	267
22468	滨海	东兴六配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22469	滨海	东兴一配变	10	400	7
22470	滨海	卫东十六配变	10	400	278
22471	滨海	卫东十二配变	10	400	279
22472	滨海	联心三站	10	200	66
22473	滨海	东兴二配变	10	400	242
22474	滨海	卫东七配变	10	200	42
22475	滨海	八滩联心六配变	10	200	80
22476	滨海	八滩东兴七配变	10	400	228
22477	滨海	新城区8#箱变	10	630	219
22478	滨海	卫东八配变	10	200	96
22479	滨海	圩区二站	10	100	46
22480	滨海	新城区6#箱变	10	630	221
22481	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	565
22482	滨海	卫东一站	10	200	78
22483	滨海	卫东二站	10	100	0
22484	滨海	老窑电站	10	200	144
22485	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	379
22486	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	294
22487	滨海	新城区5#箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22488	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	346
22489	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	640
22490	滨海	东兴电站.	10	200	84
22491	滨海	东兴十配变	10	400	0
22492	滨海	联心二站	10	200	138
22493	滨海	卫东十一配变	10	400	284
22494	滨海	老窑电排站	10	200	160
22495	滨海	宋尖四配变	10	400	137
22496	滨海	卫东二配变	10	200	33
22497	滨海	新城区4#箱变	10	630	102
22498	滨海	老窑三配变	10	200	62
22499	滨海	玉辛三配变	10	200	111
22500	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	40
22501	滨海	玉辛六配变	10	400	111
22502	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	140
22503	滨海	三港十一配变	10	400	235
22504	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	99
22505	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	243
22506	滨海	淤尖大尧一站	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22507	滨海	淤尖三港电站	10	200	134
22508	滨海	三港十配变	10	400	239
22509	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	57
22510	滨海	淤尖三港四配变	10	200	114
22511	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	146
22512	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	257
22513	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	253
22514	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	125
22515	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	80
22516	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	332
22517	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	330
22518	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	434
22519	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	397
22520	滨海	坎南三烈五配变	10	200	31
22521	滨海	桃园四配变	10	200	43
22522	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	548
22523	滨海	沙浦西站	10	200	104
22524	滨海	三烈新北站	10	200	113
22525	滨海	三烈排涝电站	10	200	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22526	滨海	靠河九配变	10	400	134
22527	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	289
22528	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	270
22529	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	217
22530	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	161
22531	滨海	戴庄排涝电站	10	200	160
22532	滨海	桃元六配变	10	400	140
22533	滨海	沙浦3#配变	10	400	289
22534	滨海	桃李2#配变	10	400	284
22535	滨海	三烈大站	10	200	113
22536	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	56
22537	滨海	三尖南站	10	200	100
22538	滨海	三烈2#配变	10	400	199
22539	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	382
22540	滨海	渠北西站	10	200	118
22541	滨海	沙浦2#配变	10	400	258
22542	滨海	三烈红青站	10	200	114
22543	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	535
22544	滨海	戴庄南站	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22545	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	437
22546	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	201
22547	滨海	三烈新站	10	200	160
22548	滨海	三烈二配变	10	400	157
22549	滨海	戴庄北站	10	200	100
22550	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	525
22551	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	508
22552	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	521
22553	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	297
22554	滨海	10kV锦绣园3#配电房3#主变	10	800	258
22555	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	448
22556	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	544
22557	滨海	朱浦四配变	10	200	133
22558	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	419
22559	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	557
22560	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	363
22561	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	800	640
22562	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	524
22563	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22564	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	611
22565	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	473
22566	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	408
22567	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	458
22568	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	231
22569	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	291
22570	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	400
22571	滨海	10kV锦绣园3#配电房1#主变	10	800	379
22572	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	360
22573	滨海	玉华十一配变	10	200	142
22574	滨海	玉华十二配变	10	400	53
22575	滨海	新生电站	10	100	72
22576	滨海	玉华五配变	10	400	238
22577	滨海	玉华十三配变	10	315	48
22578	滨海	玉华二十一配变	10	400	206
22579	滨海	玉华二十五配变	10	400	215
22580	滨海	玉华七配变	10	200	15
22581	滨海	玉华二十四配变	10	400	202
22582	滨海	玉华十五配变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22583	滨海	玉华九配变	10	400	89
22584	滨海	新生十六配变	10	400	219
22585	滨海	玉华十配变	10	200	32
22586	滨海	玉华八配变	10	200	0
22587	滨海	新生二配变	10	400	209
22588	滨海	坎北果林九配变	10	400	114
22589	滨海	龙港村电站	10	200	0
22590	滨海	坎北果林七配变	10	400	10
22591	滨海	陈滩十八配变	10	400	68
22592	滨海	龙港九配变	10	400	245
22593	滨海	陈滩十五配变	10	400	76
22594	滨海	王滩十六配变	10	400	316
22595	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	64
22596	滨海	陈滩电站配变	10	200	53
22597	滨海	龙港三组电站	10	200	98
22598	滨海	果林十二配变	10	200	0
22599	滨海	王滩十三配变	10	400	85
22600	滨海	陈滩十三配变	10	400	266
22601	滨海	陈滩五配变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22602	滨海	王滩十四配变	10	400	157
22603	滨海	王滩十五配变	10	400	254
22604	滨海	王滩二配变	10	200	111
22605	滨海	陈滩十七配变	10	400	156
22606	滨海	果林十配变	10	400	255
22607	滨海	吕滩电站	10	200	160
22608	滨海	肖庄二组电站	10	250	100
22609	滨海	王滩十一配变	10	400	168
22610	滨海	王滩电站	10	200	65
22611	滨海	卢滩一配变	10	400	257
22612	滨海	园区排水二站配变	10	630	309
22613	滨海	蔡庄七配变	10	200	114
22614	滨海	正红红纲十二配变	10	200	115
22615	滨海	沿河五配变.	10	200	61
22616	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	387
22617	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	91
22618	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	38
22619	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	234
22620	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22621	滨海	七里公用	10	315	95
22622	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	388
22623	滨海	七里一配变	10	400	224
22624	滨海	华宝3#变	10	400	208
22625	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	300
22626	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	206
22627	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	92
22628	滨海	10kV东明市场1#配电所1#主变	10	800	358
22629	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	43
22630	滨海	三里二配变	10	400	130
22631	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	282
22632	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	0
22633	滨海	坎南三里十一配变	10	400	50
22634	滨海	玉龙路5#公用	10	630	15
22635	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	300
22636	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	15
22637	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	300
22638	滨海	锁厂2#公用	10	400	143
22639	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22640	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	300
22641	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	182
22642	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	167
22643	滨海	坎南三里十六配变	10	400	134
22644	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	56
22645	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	254
22646	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	40
22647	滨海	坎南锁厂公用	10	630	117
22648	滨海	迎宾中路1#	10	630	182
22649	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	83
22650	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	101
22651	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	300
22652	滨海	机械厂2#公用	10	400	213
22653	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	0
22654	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	173
22655	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	274
22656	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	81
22657	滨海	时代超市公用	10	400	0
22658	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	367

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22659	滨海	营业站2#公用	10	400	0
22660	滨海	银厦5#公用	10	800	76
22661	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	306
22662	滨海	供电公司1#主变	10	630	47
22663	滨海	双尊公用	10	400	0
22664	滨海	营业站公用	10	400	203
22665	滨海	城网双尊2#公用	10	400	181
22666	滨海	汽车公司2号公用	10	400	117
22667	滨海	光明商场4#公用	10	400	174
22668	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	172
22669	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	77
22670	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	0
22671	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	125
22672	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	0
22673	滨海	三里二十六配变	10	400	159
22674	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	140
22675	滨海	三里六配变	10	200	0
22676	滨海	三里二十二配变	10	400	120
22677	滨海	三里十二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22678	滨海	二农机公用	10	400	79
22679	滨海	坎南菜场公用	10	400	0
22680	滨海	城南菜场欧变	10	630	309
22681	滨海	三里三十二配变	10	400	227
22682	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	386
22683	滨海	糖厂南公用	10	400	40
22684	滨海	电大公用	10	315	35
22685	滨海	拖拉机站公用	10	400	0
22686	滨海	10KV糖厂线糖厂北公用	10	630	0
22687	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	152
22688	滨海	三里新区公用	10	400	0
22689	滨海	糖厂南2#公用	10	400	162
22690	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	159
22691	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	403
22692	滨海	三里新区2#公用	10	400	53
22693	滨海	三里新区3#公用	10	400	124
22694	滨海	三中公用	10	315	148
22695	滨海	光明3#公用	10	315	19
22696	滨海	医院1#公用	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22697	滨海	县社公用	10	400	281
22698	滨海	东大院南公用	10	630	233
22699	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	0
22700	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	205
22701	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	118
22702	滨海	县社3#公用	10	400	116
22703	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	269
22704	滨海	坎招公用	10	400	18
22705	滨海	人民商场公用	10	400	11
22706	滨海	物资公用	10	400	11
22707	滨海	医院2#公用	10	80	0
22708	滨海	医院3#公用	10	200	52
22709	滨海	柠檬4#公用	10	400	47
22710	滨海	南宿舍公用	10	500	46
22711	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	292
22712	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	44
22713	滨海	柠檬2#公用	10	400	6
22714	滨海	物资2#公用	10	400	13
22715	滨海	人民商场2#公用	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22716	滨海	城网工行公用	10	630	453
22717	滨海	城网世福花园公用	10	630	141
22718	滨海	滨海商场公用配变	10	400	185
22719	滨海	阜东公用	10	500	0
22720	滨海	县社2#公用	10	400	21
22721	滨海	光明商场公用	10	630	149
22722	滨海	东大院北公用	10	630	146
22723	滨海	人民商场3#公用	10	400	133
22724	滨海	农行公用	10	400	5
22725	滨海	水塔公用	10	400	0
22726	滨海	医院公用	10	400	101
22727	滨海	陈涛六层十配变	10	200	75
22728	滨海	李庄四配变	10	400	235
22729	滨海	六层三配变	10	200	95
22730	滨海	六层二配变	10	200	107
22731	滨海	六层五配变	10	400	256
22732	滨海	陈涛五层二配变	10	200	70
22733	滨海	六层水厂	10	200	55
22734	滨海	六层八配变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22735	滨海	三层一站	10	200	80
22736	滨海	陈涛六层四配变	10	200	80
22737	滨海	条龙二配变	10	200	109
22738	滨海	六层七配变	10	200	30
22739	滨海	李庄八配变	10	400	223
22740	滨海	坎园路5#公用	10	400	104
22741	滨海	坎园路4#公用	10	400	0
22742	滨海	陈涛路公用	10	400	102
22743	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	55
22744	滨海	孟舍1#公用	10	200	0
22745	滨海	坎园路7#公用	10	400	0
22746	滨海	10KV新华苑箱变	10	400	190
22747	滨海	陈涛路4#公用	10	400	144
22748	滨海	坎园路2#公用	10	400	136
22749	滨海	县人民医院公用	10	400	92
22750	滨海	县人民医院2#公用	10	400	214
22751	滨海	坎园路8#公用	10	400	72
22752	滨海	坎园路9#公用	10	400	231
22753	滨海	陈涛路5#公用	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22754	滨海	越河公用	10	400	41
22755	滨海	陈涛路3#	10	400	132
22756	滨海	坎园路3#公用	10	400	166
22757	滨海	卫校宿舍公用	10	200	71
22758	滨海	坎园路1#公用	10	400	0
22759	滨海	电厂公用	10	630	355
22760	滨海	新艺园公用	10	400	100
22761	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	11
22762	滨海	坎园路6#公用	10	500	98
22763	滨海	坎东二配变	10	400	134
22764	滨海	坎东七配变	10	400	222
22765	滨海	三里二十九配变	10	400	20
22766	滨海	小岛4#公用	10	400	153
22767	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	203
22768	滨海	车队3#公用	10	400	98
22769	滨海	陈涛路2#公用	10	400	229
22770	滨海	坎南三里九配变	10	400	0
22771	滨海	坎东十九配变	10	400	114
22772	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22773	滨海	坎东五配变	10	200	132
22774	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	139
22775	滨海	坎东九配变	10	400	177
22776	滨海	坎东十二配变	10	400	34
22777	滨海	坎东六配变	10	400	89
22778	滨海	坎东十配变	10	400	158
22779	滨海	越河2#公用	10	400	130
22780	滨海	坎南三里十配变	10	400	0
22781	滨海	坎南三里八配变	10	200	22
22782	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	224
22783	滨海	坎东二十二配变	10	400	210
22784	滨海	东元6#公用	10	400	159
22785	滨海	坎东二十配变	10	400	228
22786	滨海	潘庄五配变	10	400	152
22787	滨海	潘庄十配变	10	400	257
22788	滨海	潘庄七配变	10	400	227
22789	滨海	幸福村部配变	10	200	38
22790	滨海	西洼一站	10	200	74
22791	滨海	幸福十一配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22792	滨海	潘庄二配变	10	400	284
22793	滨海	三合电站	10	400	316
22794	滨海	潘庄四配变	10	200	86
22795	滨海	幸福三配变	10	400	239
22796	滨海	西洼五配变	10	200	46
22797	滨海	西洼三配变	10	200	35
22798	滨海	潘庄三配变	10	400	192
22799	滨海	聂庄十配变	10	200	77
22800	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	103
22801	滨海	泥螺十一配变	10	400	165
22802	滨海	汛东六配变	10	200	80
22803	滨海	五汛五小西配变	10	400	80
22804	滨海	泥螺七配变	10	200	106
22805	滨海	五中东大门	10	400	23
22806	滨海	河东六配变新增	10	400	182
22807	滨海	汛东北站配变	10	200	26
22808	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	58
22809	滨海	泥螺十配变	10	200	54
22810	滨海	河东八配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22811	滨海	河东五配变	10	100	46
22812	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	75
22813	滨海	泥螺六配变	10	200	0
22814	滨海	泥螺四配变	10	200	61
22815	滨海	汛东一配变	10	200	106
22816	滨海	河东十三配变	10	400	179
22817	滨海	三顷十配变配变	10	200	129
22818	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	126
22819	滨海	河东九配变	10	200	115
22820	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	148
22821	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	516
22822	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	520
22823	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	257
22824	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	29
22825	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	501
22826	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	170
22827	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	232
22828	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	667
22829	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	441

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22830	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	258
22831	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	123
22832	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	280
22833	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	579
22834	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	0
22835	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	278
22836	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	224
22837	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	351
22838	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	626
22839	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	588
22840	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	365
22841	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	304
22842	滨海	玖樾1#配电室4#主变	10	800	599
22843	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	350
22844	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	640
22845	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	640
22846	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24
22847	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	310
22848	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	673

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22849	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	272
22850	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	342
22851	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	351
22852	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	614
22853	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	97
22854	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	98
22855	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	288
22856	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	131
22857	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	251
22858	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	141
22859	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	262
22860	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	327
22861	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	204
22862	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	212
22863	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	60
22864	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	447
22865	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	145
22866	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	279
22867	滨海	北荡3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22868	滨海	北荡7#变	10	400	200
22869	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	369
22870	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	236
22871	滨海	北荡1#变	10	200	0
22872	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	350
22873	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	0
22874	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	466
22875	滨海	坎南北荡4#变	10	400	0
22876	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	251
22877	滨海	公路管理站3#公用	10	400	220
22878	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	242
22879	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	88
22880	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	258
22881	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	150
22882	滨海	宏拓1#公用	10	400	99
22883	滨海	公路管理站	10	400	35
22884	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	332
22885	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	0
22886	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22887	滨海	公路管理站2#公用	10	400	249
22888	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	147
22889	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	389
22890	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	0
22891	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	0
22892	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	0
22893	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	21
22894	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	262
22895	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	255
22896	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	115
22897	滨海	公路管理站4#公用	10	400	168
22898	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	515
22899	滨海	三尖东站	10	200	146
22900	滨海	浦西八配变	10	200	84
22901	滨海	东堆七配变	10	400	245
22902	滨海	东堆一配变	10	400	300
22903	滨海	东堆六配变	10	400	264
22904	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	400
22905	滨海	东堆五配变	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22906	滨海	三尖八配变	10	200	135
22907	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	310
22908	滨海	坎南三尖一配变	10	200	130
22909	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	63
22910	滨海	东堆二配变	10	400	293
22911	滨海	坎南三尖二配变	10	400	271
22912	滨海	坎南三尖六配变	10	200	128
22913	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	113
22914	滨海	坎南浦西六配变	10	200	95
22915	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	376
22916	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	424
22917	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	465
22918	滨海	博士苑#1变电所#1主变	10	800	357
22919	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	365
22920	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	318
22921	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	100
22922	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	33
22923	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	502
22924	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22925	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	363
22926	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	431
22927	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	282
22928	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	317
22929	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	207
22930	滨海	博士苑#1变电所#3主变	10	800	247
22931	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	273
22932	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	257
22933	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	304
22934	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	204
22935	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	455
22936	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	432
22937	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	448
22938	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	263
22939	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	344
22940	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	147
22941	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	80
22942	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	485
22943	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22944	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	405
22945	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	406
22946	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	589
22947	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	353
22948	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	267
22949	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	481
22950	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	556
22951	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	271
22952	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	308
22953	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	322
22954	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	420
22955	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	395
22956	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	371
22957	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	369
22958	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	491
22959	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	526
22960	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	375
22961	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	248
22962	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22963	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	244
22964	滨海	团荡一配变	10	400	140
22965	滨海	南荡电站	10	200	146
22966	滨海	涵碧园公用	10	400	186
22967	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	264
22968	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	23
22969	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	355
22970	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	339
22971	滨海	10kV西郊194线车队公用箱变	10	630	14
22972	滨海	西宿舍公用	10	400	0
22973	滨海	车队2#公用	10	400	198
22974	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	276
22975	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	444
22976	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	206
22977	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	179
22978	滨海	城中派出所	10	200	25
22979	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	249
22980	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	552
22981	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
22982	滨海	盘洋东站	10	200	134
22983	滨海	兴北东站	10	200	140
22984	滨海	广垛2#配变	10	400	179
22985	滨海	盘洋八队电站	10	200	112
22986	滨海	广垛4#配变	10	400	236
22987	滨海	广垛1#配变	10	400	246
22988	滨海	坎北兴北六配变	10	200	35
22989	滨海	夹州一配变	10	200	80
22990	滨海	坎北盘洋三站	10	200	121
22991	滨海	广垛电站	10	200	123
22992	滨海	吴庄东站	10	200	103
22993	滨海	盘洋中站	10	200	151
22994	滨海	广垛3#配变	10	400	221
22995	滨海	广垛七配变	10	400	99
22996	滨海	夹州二配变	10	400	161
22997	滨海	广垛六配变	10	400	288
22998	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	241
22999	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	334
23000	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23001	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	425
23002	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	431
23003	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	302
23004	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	303
23005	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	347
23006	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	464
23007	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	24
23008	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	258
23009	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	350
23010	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	285
23011	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	294
23012	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	322
23013	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	478
23014	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	0
23015	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	328
23016	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	393
23017	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	387
23018	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	350
23019	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23020	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	354
23021	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	438
23022	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	428
23023	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	291
23024	滨海	施庄二配变	10	200	151
23025	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	273
23026	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	348
23027	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	0
23028	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	0
23029	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	0
23030	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	0
23031	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	0
23032	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	0
23033	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	0
23034	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	0
23035	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	0
23036	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	0
23037	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	0
23038	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23039	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	0
23040	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	0
23041	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	0
23042	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	0
23043	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	0
23044	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	0
23045	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	0
23046	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	0
23047	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	0
23048	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	0
23049	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	0
23050	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	0
23051	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	0
23052	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	0
23053	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	0
23054	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	0
23055	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	0
23056	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	0
23057	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23058	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	0
23059	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	0
23060	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	0
23061	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	0
23062	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	0
23063	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	0
23064	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	0
23065	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	0
23066	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	0
23067	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	0
23068	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	0
23069	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	0
23070	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	0
23071	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	0
23072	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	0
23073	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	0
23074	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	0
23075	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	0
23076	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23077	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	0
23078	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	0
23079	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	0
23080	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	0
23081	滨海	贺沟一配变配变	10	400	277
23082	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	189
23083	滨海	三友1#配变	10	400	199
23084	滨海	贺沟四配变	10	200	147
23085	滨海	坎南七里八配变	10	400	56
23086	滨海	七里二配变	10	400	115
23087	滨海	华松线三友2#配变	10	400	212
23088	滨海	洪套南站	10	200	0
23089	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	248
23090	滨海	供电新区公用	10	630	229
23091	滨海	汽车公司公用	10	400	185
23092	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	120
23093	滨海	立新桥4#公用	10	400	283
23094	滨海	立新桥公用	10	500	0
23095	滨海	财苑公用	10	500	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23096	滨海	双灯2#公用	10	400	0
23097	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	288
23098	滨海	供电新区2#公用	10	400	120
23099	滨海	光明商场2#公用	10	400	102
23100	滨海	玉龙路1#公用	10	630	11
23101	滨海	小车站公用	10	400	23
23102	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	64
23103	滨海	汽车公司2#公用	10	400	157
23104	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	244
23105	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	62
23106	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	120
23107	滨海	城中市场1#公用	10	400	0
23108	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	181
23109	滨海	立新桥3#公用	10	400	92
23110	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	217
23111	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	149
23112	滨海	立新桥6#公用	10	400	0
23113	滨海	立新桥2#公用	10	630	75
23114	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23115	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	66
23116	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	353
23117	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	402
23118	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	393
23119	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	358
23120	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	469
23121	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	300
23122	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	354
23123	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	630
23124	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	229
23125	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	314
23126	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	569
23127	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	295
23128	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	219
23129	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	542
23130	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	460
23131	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	389
23132	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	499
23133	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23134	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	281
23135	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	343
23136	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	486
23137	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	548
23138	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	321
23139	滨海	坎南孟舍2配变	10	400	307
23140	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	341
23141	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	402
23142	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	420
23143	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	531
23144	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	376
23145	滨海	新建2#公用	10	400	59
23146	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	354
23147	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	416
23148	滨海	新民2#公用	10	400	114
23149	滨海	中市桥公用	10	400	33
23150	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	238
23151	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	299
23152	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23153	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	472
23154	滨海	游泳馆3#	10	400	196
23155	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	362
23156	滨海	阜东4#配变	10	400	3
23157	滨海	民政公用	10	500	184
23158	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	411
23159	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	382
23160	滨海	育才2#公用	10	400	118
23161	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	243
23162	滨海	育才3#公用	10	400	65
23163	滨海	医院6#公用	10	400	196
23164	滨海	滨中5#公用	10	400	170
23165	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	358
23166	滨海	地产公用	10	400	0
23167	滨海	滨中3#公用	10	500	147
23168	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	84
23169	滨海	游泳馆公用	10	500	15
23170	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	412
23171	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	411

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23172	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	132
23173	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	174
23174	滨海	育才公用	10	400	96
23175	滨海	师后勤公用	10	400	0
23176	滨海	新民公用	10	400	97
23177	滨海	滨师公用	10	400	66
23178	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	500	279
23179	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	440
23180	滨海	滨中1#公用	10	500	60
23181	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	200
23182	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	313
23183	滨海	五金2#公用	10	400	44
23184	滨海	师后勤2#公用	10	400	51
23185	滨海	新建公用	10	500	91
23186	滨海	游泳馆2#公用	10	315	13
23187	滨海	游泳馆4#公用	10	400	171
23188	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	214
23189	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	401
23190	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23191	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	138
23192	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	405
23193	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	421
23194	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	549
23195	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	509
23196	滨海	景和小区5#配电室2#主变	10	800	625
23197	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	379
23198	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	828
23199	滨海	滨海特殊学校公用	10	200	101
23200	滨海	孟舍#6公用	10	400	294
23201	滨海	景和小区3#配电室4#主变	10	800	608
23202	滨海	育才4#公用	10	400	210
23203	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	212
23204	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	553
23205	滨海	景和小区3#配电室2#主变	10	800	622
23206	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	622
23207	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	613
23208	滨海	景和小区4#配电室2#主变	10	800	622
23209	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23210	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	624
23211	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	635
23212	滨海	孟舍3#公用变	10	400	173
23213	滨海	孟舍十四配变	10	400	132
23214	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	306
23215	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	156
23216	滨海	孟舍四配变	10	400	6
23217	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	545
23218	滨海	景和小区2#开关站2#所变	10	30	24
23219	滨海	孟舍一配变	10	400	265
23220	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	611
23221	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	555
23222	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	86
23223	滨海	景和小区4#配电室4#主变	10	800	582
23224	滨海	景和小区5#配电室4#主变	10	800	615
23225	滨海	孟舍五配变	10	200	98
23226	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	458
23227	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	278
23228	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23229	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	249
23230	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	337
23231	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	120
23232	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	262
23233	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	140
23234	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	293
23235	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	179
23236	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	801
23237	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	335
23238	滨海	10kV宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	519
23239	滨海	10kV宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	502
23240	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	454
23241	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	526
23242	滨海	玉才新十五配变	10	400	0
23243	滨海	玉才十二配变	10	400	179
23244	滨海	玉才九配变	10	400	20
23245	滨海	大套国道路灯变	10	50	28
23246	滨海	玉才二十四配变	10	400	320
23247	滨海	玉才五组站	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23248	滨海	育才三配变	10	400	244
23249	滨海	头罾八配变	10	400	309
23250	滨海	头罾九配变	10	400	304
23251	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	146
23252	滨海	新市四配变	10	400	305
23253	滨海	头罾四配变	10	630	290
23254	滨海	新市三配变	10	400	233
23255	滨海	头罾电站	10	400	199
23256	滨海	玉才十九配变	10	100	73
23257	滨海	肖港电站	10	200	137
23258	滨海	良种场综合变	10	200	60
23259	滨海	玉才十五配变	10	400	193
23260	滨海	孟舍九配变	10	400	54
23261	滨海	粮西九配变	10	400	171
23262	滨海	朱于二配变	10	200	110
23263	滨海	永兴一配变	10	200	72
23264	滨海	朱于二站	10	200	113
23265	滨海	朱于一站	10	100	31
23266	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23267	滨海	朱于五配变	10	200	25
23268	滨海	老滩一配变	10	200	116
23269	滨海	老滩四配变	10	400	221
23270	滨海	朱于一配变	10	200	95
23271	滨海	老滩七配变	10	400	285
23272	滨海	永兴二配变	10	200	107
23273	滨海	永兴五配变	10	200	80
23274	滨海	八巨前案二十配变	10	400	150
23275	滨海	八巨前案十五配变	10	200	82
23276	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	391
23277	滨海	八巨前案二配变	10	200	54
23278	滨海	八巨五户电站	10	200	29
23279	滨海	八巨玉农九配变	10	400	265
23280	滨海	八巨玉民九配变	10	400	207
23281	滨海	八巨五户十配变	10	400	224
23282	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	128
23283	滨海	八巨五户四配变	10	200	60
23284	滨海	八巨前案十七配变	10	400	223
23285	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23286	滨海	八巨玉农二配变	10	200	125
23287	滨海	八巨前案电站	10	200	40
23288	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	5
23289	滨海	八巨前案十配变	10	400	101
23290	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	56
23291	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	8
23292	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	127
23293	滨海	八巨案东六配变	10	200	91
23294	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	0
23295	滨海	前案八配变	10	400	160
23296	滨海	八巨前案十六配变	10	400	212
23297	滨海	坎北小街十二配变	10	200	160
23298	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	560
23299	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	490
23300	滨海	团荡六配变	10	400	177
23301	滨海	兴北二配变	10	400	0
23302	滨海	团荡八配变	10	400	272
23303	滨海	团荡十九配变	10	400	272
23304	滨海	小街4配变	10	400	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23305	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	119
23306	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	506
23307	滨海	新安十四配变	10	400	67
23308	滨海	团荡十五配变	10	400	72
23309	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	120
23310	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	617
23311	滨海	长兴十一配变	10	400	252
23312	滨海	群兴十配变	10	200	66
23313	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	632
23314	滨海	树圩二配变	10	400	153
23315	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	44
23316	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	627
23317	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	240
23318	滨海	长兴集中区1#变	10	400	198
23319	滨海	群兴电站	10	200	140
23320	滨海	群兴六配变	10	200	120
23321	滨海	群兴渔场	10	200	73
23322	滨海	朱舍一配变	10	200	136
23323	滨海	双树四配变（朱舍1）	10	400	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23324	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	2
23325	滨海	硝场十配变2#变	10	400	297
23326	滨海	群兴九配变	10	200	105
23327	滨海	硝场农业园区	10	200	95
23328	滨海	群兴七配变	10	200	133
23329	滨海	长兴七配变	10	200	148
23330	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	608
23331	滨海	长兴电站	10	100	1
23332	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	11
23333	滨海	长兴十三配变	10	200	26
23334	滨海	群兴五配变	10	200	31
23335	滨海	树圩三配变	10	200	71
23336	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	576
23337	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	109
23338	滨海	双树一配变	10	400	208
23339	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	88
23340	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	104
23341	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	57
23342	滨海	新市七配变	10	630	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23343	滨海	头罾六配变	10	400	320
23344	滨海	新市六配变	10	400	297
23345	滨海	新市二配变	10	400	320
23346	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	182
23347	滨海	桥东六配变	10	200	106
23348	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	267
23349	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	226
23350	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	41
23351	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	442
23352	滨海	革新二站	10	100	0
23353	滨海	县二院家属区箱变	10	630	320
23354	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	59
23355	滨海	革新九配变	10	400	282
23356	滨海	革新一站	10	200	68
23357	滨海	龙兴二配变	10	200	20
23358	滨海	一心七配变	10	200	79
23359	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	347
23360	滨海	镇政府配变箱变	10	630	204
23361	滨海	宋尖二配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23362	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	158
23363	滨海	10kV塑料线175学府公寓1#主变	10	400	200
23364	滨海	新城区1#箱变	10	1000	389
23365	滨海	宋尖八配变	10	200	85
23366	滨海	新城区3#箱变1#主变	10	630	240
23367	滨海	宋尖五配变	10	400	184
23368	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	640
23369	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	256
23370	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	305
23371	滨海	镇区16#变	10	400	0
23372	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	0
23373	滨海	镇区12#变	10	400	0
23374	滨海	王桥六配变	10	400	0
23375	滨海	永泰房产联建楼	10	500	0
23376	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	0
23377	滨海	镇区4#变	10	630	0
23378	滨海	瑞荣4#变	10	630	0
23379	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	0
23380	滨海	镇区7#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23381	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	0
23382	滨海	镇区15#变	10	400	0
23383	滨海	银座首府1号变	10	800	0
23384	滨海	瑞荣3#变	10	630	0
23385	滨海	幸福二配变	10	400	0
23386	滨海	天泉花园2#变	10	400	0
23387	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	0
23388	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0
23389	滨海	王桥五配变	10	200	0
23390	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	0
23391	滨海	银座首府2号变	10	800	0
23392	滨海	镇区13#变	10	400	0
23393	滨海	瑞荣2#变	10	400	0
23394	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	0
23395	滨海	镇区9#变	10	800	0
23396	滨海	镇区5#变	10	630	0
23397	滨海	幸福四配变	10	630	0
23398	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	0
23399	滨海	镇区6#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23400	滨海	天泉花园1#变	10	400	0
23401	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	0
23402	滨海	镇区10#变	10	400	0
23403	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	0
23404	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	0
23405	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	88
23406	滨海	富康公用	10	400	181
23407	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	293
23408	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	153
23409	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	34
23410	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	83
23411	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	77
23412	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	414
23413	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	636
23414	滨海	喻滩一配变	10	200	103
23415	滨海	堆南电站	10	200	147
23416	滨海	喻滩八配变	10	400	302
23417	滨海	三星黄河底站	10	200	101
23418	滨海	农业园区	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23419	滨海	大份三配变	10	200	115
23420	滨海	二份八配变	10	200	145
23421	滨海	大份四配变	10	400	175
23422	滨海	大份黄河底二站	10	200	160
23423	滨海	土山黄河底站	10	200	107
23424	滨海	三星三配变	10	200	53
23425	滨海	三星七配变	10	200	5
23426	滨海	二份四配变	10	200	141
23427	滨海	大份黄河底站	10	200	106
23428	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	252
23429	滨海	小街十一配变0	10	200	99
23430	滨海	土山七配变	10	400	209
23431	滨海	小街七配变	10	400	54
23432	滨海	新圩黄河底站	10	200	150
23433	滨海	凡吉黄河底站	10	200	100
23434	滨海	三星一配变	10	400	145
23435	滨海	滨中4#公用	10	400	49
23436	滨海	文化宫4#公用	10	400	23
23437	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23438	滨海	长明2#公用	10	400	0
23439	滨海	长明1#公用	10	400	0
23440	滨海	双灯公用	10	400	0
23441	滨海	涵碧园南公用	10	400	82
23442	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	170
23443	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	295
23444	滨海	打井队公用	10	400	60
23445	滨海	文化宫2#公用	10	400	0
23446	滨海	水建公司宿舍	10	315	113
23447	滨海	文化宫3#	10	400	0
23448	滨海	玉龙路7#公用	10	200	0
23449	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	236
23450	滨海	打井队2#公用	10	400	49
23451	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	196
23452	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	398
23453	滨海	滨中2#公用	10	400	146
23454	滨海	华联公用1#主变	10	630	56
23455	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	98
23456	滨海	学地十配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23457	滨海	小街陆集四配变	10	400	83
23458	滨海	小街十三号变	10	400	89
23459	滨海	陆集五组菜场	10	400	141
23460	滨海	陆集小街十五配变	10	630	190
23461	滨海	小街十一号变	10	200	0
23462	滨海	陈建国	10	400	90
23463	滨海	小街十号变	10	400	0
23464	滨海	赵吉军	10	500	167
23465	滨海	小街七号变	10	200	16
23466	滨海	创业七配变	10	400	165
23467	滨海	小街十七号变	10	400	0
23468	滨海	小街五号变	10	400	22
23469	滨海	小街三号变	10	200	65
23470	滨海	陆集小街十四配变	10	630	190
23471	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	190
23472	滨海	郁庄三配变	10	200	18
23473	滨海	科技鱼场农改	10	200	122
23474	滨海	郁庄北站	10	200	78
23475	滨海	范场三配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23476	滨海	新团四配变	10	200	97
23477	滨海	新团电站配变	10	200	72
23478	滨海	范场六配变(二组)	10	200	99
23479	滨海	范场十五配变	10	200	90
23480	滨海	马营十一配变	10	200	45
23481	滨海	范场二配变	10	200	14
23482	滨海	新团二配变	10	200	107
23483	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	60
23484	滨海	郁庄六配变	10	200	118
23485	滨海	范场五组	10	200	91
23486	滨海	大港二站	10	200	103
23487	滨海	五丁五配变	10	400	145
23488	滨海	顾舍电站	10	200	102
23489	滨海	河北三配变	10	200	124
23490	滨海	施庄五配变	10	400	300
23491	滨海	施庄三配变	10	400	145
23492	滨海	施庄四配变	10	315	238
23493	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	0
23494	滨海	清河二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23495	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	0
23496	滨海	红旗西站	10	200	124
23497	滨海	红光四配变	10	50	21
23498	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	616
23499	滨海	大套农业园配变	10	200	95
23500	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	73
23501	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	584
23502	滨海	树根套二配变	10	400	188
23503	滨海	辛荡新建队电站	10	200	77
23504	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	594
23505	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	203
23506	滨海	树根套新建队电站	10	200	85
23507	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	424
23508	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	581
23509	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	24
23510	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	471
23511	滨海	玉才八配变	10	400	216
23512	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	230
23513	滨海	镇区11#箱变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23514	滨海	八滩十二配变	10	400	86
23515	滨海	界港十配变	10	400	107
23516	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	89
23517	滨海	界港五配变	10	200	0
23518	滨海	桥东十配变	10	400	0
23519	滨海	界港六配变	10	400	189
23520	滨海	界港七配变	10	200	0
23521	滨海	九五广场配变	10	250	114
23522	滨海	界港一配变	10	200	61
23523	滨海	桥东一配变	10	200	0
23524	滨海	八滩九配变	10	400	199
23525	滨海	文化街3#箱变	10	630	324
23526	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	138
23527	滨海	河岸三配变	10	200	55
23528	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	183
23529	滨海	南河一配变	10	630	120
23530	滨海	镇区3#变	10	630	0
23531	滨海	界港九配变	10	200	116
23532	滨海	文化街1#箱变	10	630	420

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23533	滨海	南河五配变	10	630	0
23534	滨海	废黄河养殖	10	250	30
23535	滨海	界港十一配变	10	400	226
23536	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	508
23537	滨海	10kV永余线173学府公寓2#主变	10	400	170
23538	滨海	八滩四配变	10	400	98
23539	滨海	南河七配变	10	400	240
23540	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	473
23541	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	109
23542	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	114
23543	滨海	建设2#公用	10	400	59
23544	滨海	银厦9#公用	10	400	63
23545	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	50
23546	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	254
23547	滨海	银厦2#公用	10	800	185
23548	滨海	棉织公用1#主变	10	630	62
23549	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	254
23550	滨海	蔬菜七公用	10	400	0
23551	滨海	县政府公用	10	500	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23552	滨海	银厦1#公用	10	500	0
23553	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	283
23554	滨海	机械厂3#公用	10	400	247
23555	滨海	建设公用	10	500	0
23556	滨海	民主三斗站	10	200	83
23557	滨海	民主二斗站	10	200	75
23558	滨海	玉丰十八配变	10	400	205
23559	滨海	淤尖二十一配变	10	400	217
23560	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	147
23561	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	266
23562	滨海	黄海北站	10	200	136
23563	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	415
23564	滨海	小街三配变	10	400	254
23565	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	118
23566	滨海	医院7#公用	10	200	56
23567	滨海	坎北七配变	10	400	48
23568	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	437
23569	滨海	小街二配变	10	630	189
23570	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23571	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	506
23572	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	393
23573	滨海	小街九配变	10	400	77
23574	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	254
23575	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	363
23576	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	394
23577	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	203
23578	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	185
23579	滨海	蔬菜6号公用	10	400	0
23580	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	443
23581	滨海	蔬菜四公用	10	400	45
23582	滨海	仁和四公用	10	200	72
23583	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	69
23584	滨海	明达2#公用	10	400	56
23585	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	311
23586	滨海	医院8#公用	10	200	44
23587	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	567
23588	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	427
23589	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23590	滨海	小街8配变	10	400	23
23591	滨海	新建桥公用	10	400	120
23592	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	142
23593	滨海	蔬菜五公用	10	400	0
23594	滨海	坎北十配变	10	400	0
23595	滨海	蔬菜十配变	10	400	32
23596	滨海	小街7配变	10	630	37
23597	滨海	坎北四配变	10	400	233
23598	滨海	蔬菜一公用	10	500	95
23599	滨海	蔬菜九公用	10	400	0
23600	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	223
23601	滨海	坎北二配变	10	400	96
23602	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	215
23603	滨海	东升桥公用	10	400	38
23604	滨海	坎北一配变	10	630	202
23605	滨海	坎北小街1配变	10	800	0
23606	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	227
23607	滨海	东街头2#公用	10	400	45
23608	滨海	副食品公用	10	500	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23609	滨海	五金公用	10	400	57
23610	滨海	红卫公用	10	500	0
23611	滨海	阳光小区1#主变	10	500	267
23612	滨海	剧场公用	10	400	3
23613	滨海	四八桥公用	10	500	7
23614	滨海	东街头公用	10	400	55
23615	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	269
23616	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	341
23617	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	0
23618	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	500	0
23619	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	316
23620	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	286
23621	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	171
23622	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	559
23623	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	453
23624	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	580
23625	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	157
23626	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	302
23627	滨海	民营企业配变	10	630	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23628	滨海	水利船队配变	10	400	79
23629	滨海	条港北站	10	200	116
23630	滨海	阜中2#变	10	400	269
23631	滨海	红旗桥南配变	10	400	224
23632	滨海	坎南阜中三配变	10	400	113
23633	滨海	坎南七里四配变	10	400	295
23634	滨海	张舍综合变	10	400	136
23635	滨海	一队南站	10	200	82
23636	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	200
23637	滨海	六队二站	10	200	71
23638	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	88
23639	滨海	三大队西南站	10	200	0
23640	滨海	一队西站	10	200	97
23641	滨海	三大队西站配变	10	200	77
23642	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	111
23643	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	72
23644	滨海	七队东站	10	200	79
23645	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	109
23646	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23647	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	116
23648	滨海	滨淮农场四队东站	10	200	16
23649	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	320
23650	滨海	二队东站配变	10	200	8
23651	滨海	八队西站	10	200	15
23652	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	114
23653	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	61
23654	滨海	六队一站	10	200	85
23655	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0
23656	滨海	四管区滩面西站单相照明	10	200	145
23657	滨海	淮海农场三十五大队东站1#变	10	400	224
23658	滨海	养殖排站3#	10	400	104
23659	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	60
23660	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	268
23661	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	0
23662	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	118
23663	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	173
23664	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	262
23665	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23666	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	282
23667	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0
23668	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	252
23669	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	281
23670	滨海	二罾小街二配变	10	400	83
23671	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	52
23672	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	292
23673	滨海	扁担港南配变	10	400	200
23674	滨海	四管区滩面东站单相照明	10	10	4
23675	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	49
23676	滨海	淮海农场三十五大队东站2#变	10	400	220
23677	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	70
23678	滨海	扁担港西配变	10	200	107
23679	滨海	淮海农场四管区滩面西站	10	400	183
23680	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0
23681	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	133
23682	大丰	聚福园1#变	10	800	428
23683	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	371
23684	大丰	西团小街9#变	10	630	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23685	大丰	阜丰九组254#变	10	630	259
23686	大丰	全心康居二期346#变	10	630	422
23687	大丰	10kV川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	191
23688	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	376
23689	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	107
23690	大丰	新团安置小区7#变	10	630	378
23691	大丰	新团安置小区209#变	10	630	301
23692	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	366
23693	大丰	西康变89#变	10	630	463
23694	大丰	新团安置小区4#变	10	630	356
23695	大丰	10kV友谊线189#箱变	10	630	313
23696	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	239
23697	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	422
23698	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	196
23699	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	328
23700	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	330
23701	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	332
23702	大丰	隆盛公司191#变	10	630	404
23703	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23704	大丰	全心康居二期347#变	10	630	403
23705	大丰	百富南区129#变	10	630	109
23706	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	138
23707	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	327
23708	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	372
23709	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	259
23710	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	107
23711	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	249
23712	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	93
23713	大丰	同德村45#变	10	630	372
23714	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	216
23715	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	126
23716	大丰	西团镇供电所11#变	10	500	251
23717	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	125
23718	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	500	11
23719	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	206
23720	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	266
23721	大丰	名都广场293#变	10	630	312
23722	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23723	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	79
23724	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	217
23725	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	206
23726	大丰	新民七组64#变	10	400	155
23727	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	164
23728	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	6
23729	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	0
23730	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	54
23731	大丰	10kV建业线同德八组78#变	10	400	298
23732	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	0
23733	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	138
23734	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	204
23735	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	226
23736	大丰	同德安置2#变	10	400	154
23737	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	277
23738	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	106
23739	大丰	白驹居委会9#变	10	400	81
23740	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	51
23741	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23742	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	131
23743	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	213
23744	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	222
23745	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	80
23746	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	114
23747	大丰	白驹居委会159#变	10	400	86
23748	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	130
23749	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	72
23750	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	131
23751	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	128
23752	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	77
23753	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	135
23754	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	182
23755	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	185
23756	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	99
23757	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	144
23758	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	113
23759	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	132
23760	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23761	大丰	城北粮站13#变	10	400	104
23762	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	150
23763	大丰	康平北路138#变	10	400	169
23764	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	254
23765	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	84
23766	大丰	阜丰四组315#变	10	400	106
23767	大丰	农机小区305#变	10	400	138
23768	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	147
23769	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	110
23770	大丰	新民村四组275#变	10	400	46
23771	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	52
23772	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	217
23773	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	115
23774	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	267
23775	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	234
23776	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	160
23777	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	76
23778	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	39
23779	大丰	亚丰小区354#变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23780	大丰	大桥镇潘厍居委会二组108#变	10	400	61
23781	大丰	同德357#变	10	400	18
23782	大丰	阜丰五组290#变	10	400	201
23783	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	22
23784	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	97
23785	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	109
23786	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	256
23787	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	153
23788	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	152
23789	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	277
23790	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	0
23791	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	262
23792	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	400	209
23793	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	86
23794	大丰	大中镇德丰村五组303#变	10	400	196
23795	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	10
23796	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	144
23797	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	141
23798	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23799	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	267
23800	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	78
23801	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	92
23802	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	105
23803	大丰	同德二组68#变	10	400	38
23804	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	400	105
23805	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	235
23806	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	98
23807	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	221
23808	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	0
23809	大丰	染织小区178#变	10	400	96
23810	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	213
23811	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	240
23812	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	5
23813	大丰	大桥镇潘厍居委会三组3#变	10	400	143
23814	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	84
23815	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	163
23816	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	198
23817	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23818	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	234
23819	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	182
23820	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	135
23821	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	206
23822	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	181
23823	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	99
23824	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	243
23825	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	132
23826	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	113
23827	大丰	残疾工厂32#变	10	400	143
23828	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	150
23829	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	400	122
23830	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	61
23831	大丰	大中镇德西村四组35#变	10	400	132
23832	大丰	阜丰一组365#变	10	400	79
23833	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	220
23834	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	203
23835	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	285
23836	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23837	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	48
23838	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	206
23839	大丰	大中镇德丰村五六组169#变	10	400	102
23840	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	123
23841	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	253
23842	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	132
23843	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	136
23844	大丰	新民小区272#变	10	400	123
23845	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	255
23846	大丰	大中镇新团河口北小区152#变	10	400	61
23847	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	400	265
23848	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	163
23849	大丰	大桥村五组121#变	10	400	164
23850	大丰	裕华居委会158#变	10	400	45
23851	大丰	新村路49#变	10	400	0
23852	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	214
23853	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	231
23854	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	6
23855	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23856	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	67
23857	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	252
23858	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	315	166
23859	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	60
23860	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	97
23861	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	139
23862	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	77
23863	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	0
23864	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	75
23865	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	48
23866	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	88
23867	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	127
23868	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	10
23869	大丰	同德三组33#变	10	400	105
23870	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	92
23871	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	230
23872	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	6
23873	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	145
23874	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23875	大丰	大中镇德丰村85#变	10	400	168
23876	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	197
23877	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	0
23878	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	127
23879	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	146
23880	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	117
23881	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	153
23882	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	65
23883	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	170
23884	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	215
23885	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	112
23886	大丰	阜丰九组280#变	10	400	70
23887	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	234
23888	大丰	新民安置213#变	10	400	226
23889	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	170
23890	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	156
23891	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	101
23892	大丰	镇小康村70#变	10	400	0
23893	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23894	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	254
23895	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	174
23896	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	83
23897	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	145
23898	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	0
23899	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	132
23900	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	115
23901	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	0
23902	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	223
23903	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	98
23904	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	141
23905	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	72
23906	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	110
23907	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	254
23908	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	110
23909	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	111
23910	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	122
23911	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	159
23912	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23913	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	204
23914	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	271
23915	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	166
23916	大丰	大中镇新团龙福村7. 8. 9组59#变	10	400	226
23917	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	245
23918	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	232
23919	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	224
23920	大丰	新民小区271#变	10	400	253
23921	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	6
23922	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	11
23923	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	0
23924	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	194
23925	大丰	大中镇德丰村六组120#变-JN	10	400	68
23926	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	170
23927	大丰	大中镇新团龙福村二. 四组55#变	10	400	151
23928	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	174
23929	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	0
23930	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	268
23931	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23932	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	125
23933	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	33
23934	大丰	同德六组361#变	10	400	140
23935	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	211
23936	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	121
23937	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	247
23938	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	27
23939	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	171
23940	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	213
23941	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	194
23942	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	231
23943	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	86
23944	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	204
23945	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	213
23946	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	115
23947	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	42
23948	大丰	太兴二组223#变	10	400	319
23949	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	8
23950	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23951	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	217
23952	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	135
23953	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	211
23954	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	60
23955	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	252
23956	大丰	大中镇德丰村五组121#变	10	400	236
23957	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	112
23958	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	192
23959	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	109
23960	大丰	新村路南352#变	10	400	83
23961	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	163
23962	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	0
23963	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	153
23964	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	142
23965	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	272
23966	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	84
23967	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	222
23968	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	236
23969	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23970	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	89
23971	大丰	大桥镇潘厓居委会一组1#变	10	400	140
23972	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	95
23973	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	255
23974	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	187
23975	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	105
23976	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	236
23977	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	98
23978	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	96
23979	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	88
23980	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	59
23981	大丰	刘庄医院163#变	10	400	118
23982	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	215
23983	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	103
23984	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	202
23985	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	0
23986	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	400	119
23987	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	194
23988	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
23989	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	262
23990	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	128
23991	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	40
23992	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	106
23993	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	227
23994	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	64
23995	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	400	122
23996	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	187
23997	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	94
23998	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	225
23999	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	194
24000	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	66
24001	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	140
24002	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	141
24003	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	215
24004	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	174
24005	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	184
24006	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	92
24007	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24008	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	188
24009	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	218
24010	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	162
24011	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	0
24012	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	242
24013	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	400	114
24014	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	143
24015	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	237
24016	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	256
24017	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	114
24018	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	0
24019	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	240
24020	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	140
24021	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	146
24022	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	157
24023	大丰	西团镇众心64#变	10	400	145
24024	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	171
24025	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	155
24026	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24027	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	14
24028	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	140
24029	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	212
24030	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	69
24031	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	179
24032	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	215
24033	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	188
24034	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	262
24035	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	172
24036	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	222
24037	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	163
24038	大丰	工区169#变	10	400	189
24039	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	137
24040	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	272
24041	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	161
24042	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	70
24043	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	206
24044	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	55
24045	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24046	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	214
24047	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	239
24048	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	109
24049	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	0
24050	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	103
24051	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	0
24052	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	184
24053	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0
24054	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	64
24055	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	111
24056	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	184
24057	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	221
24058	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	140
24059	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	6
24060	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	165
24061	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	206
24062	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	202
24063	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	168
24064	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24065	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	146
24066	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	106
24067	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	196
24068	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	122
24069	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	210
24070	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	262
24071	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	49
24072	大丰	健东八村166#变	10	400	96
24073	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	68
24074	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	189
24075	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	228
24076	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	250
24077	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	23
24078	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	11
24079	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	0
24080	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	231
24081	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	30
24082	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	198
24083	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24084	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	0
24085	大丰	诚心康居182#变	10	400	216
24086	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	57
24087	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	211
24088	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	253
24089	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	232
24090	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	0
24091	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	29
24092	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	131
24093	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	101
24094	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	174
24095	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	224
24096	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	210
24097	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	225
24098	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	180
24099	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	187
24100	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	187
24101	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	113
24102	大丰	大桥镇潘厍居委会三组110#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24103	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	0
24104	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	138
24105	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	127
24106	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	315	111
24107	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	178
24108	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	315	156
24109	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	107
24110	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	159
24111	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	400	262
24112	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	53
24113	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	225
24114	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	54
24115	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	73
24116	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	161
24117	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	191
24118	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	193
24119	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	32
24120	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	144
24121	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24122	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	77
24123	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	163
24124	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	0
24125	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	274
24126	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	277
24127	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	166
24128	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	140
24129	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	194
24130	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	145
24131	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	126
24132	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	0
24133	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	90
24134	大丰	新村路224#箱变	10	400	9
24135	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	147
24136	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	0
24137	大丰	大中镇德丰村三组107#变	10	400	174
24138	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	37
24139	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	220
24140	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24141	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	154
24142	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	400	178
24143	大丰	西团镇九一南站29#变	10	400	173
24144	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	133
24145	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	26
24146	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	6
24147	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	229
24148	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	164
24149	大丰	王港居委会82#变	10	400	173
24150	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	170
24151	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	236
24152	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	258
24153	大丰	育红西路318#变	10	400	42
24154	大丰	大桥镇潘厍居委会四组5#变	10	400	155
24155	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	259
24156	大丰	阜丰九组307#变	10	250	0
24157	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	136
24158	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	86
24159	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24160	大丰	同德别墅332#变	10	400	141
24161	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	191
24162	大丰	大桥镇潘丿居委会一组107#变	10	400	165
24163	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	0
24164	大丰	大中镇利民202#变	10	400	94
24165	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	400	189
24166	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	95
24167	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	23
24168	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	157
24169	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	195
24170	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	133
24171	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	214
24172	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	237
24173	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	205
24174	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	135
24175	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	250
24176	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	240
24177	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	222
24178	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24179	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	198
24180	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	199
24181	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	11
24182	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	120
24183	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	215
24184	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	6
24185	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	77
24186	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	77
24187	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	24
24188	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	218
24189	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	91
24190	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	260
24191	大丰	大中镇新团同圣村十组171#变	10	200	107
24192	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	220
24193	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	72
24194	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	200	0
24195	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	26
24196	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	1
24197	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24198	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	60
24199	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	200	90
24200	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	93
24201	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	73
24202	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	97
24203	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	65
24204	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	32
24205	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	195
24206	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	79
24207	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	195
24208	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	200	74
24209	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	136
24210	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	38
24211	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	111
24212	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	19
24213	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	100
24214	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	75
24215	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	229
24216	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24217	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	171
24218	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	85
24219	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	32
24220	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	161
24221	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	71
24222	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	47
24223	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	208
24224	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	0
24225	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	90
24226	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	0
24227	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	33
24228	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	235
24229	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	98
24230	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	123
24231	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	30
24232	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	64
24233	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	189
24234	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	19
24235	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24236	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	65
24237	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	67
24238	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	91
24239	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	103
24240	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	83
24241	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	69
24242	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	69
24243	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	95
24244	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	95
24245	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	88
24246	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	117
24247	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	0
24248	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	91
24249	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	261
24250	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	113
24251	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	122
24252	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	74
24253	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	49
24254	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24255	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	76
24256	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	101
24257	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	243
24258	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	14
24259	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	55
24260	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	96
24261	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	70
24262	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	17
24263	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	142
24264	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	98
24265	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	67
24266	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	82
24267	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	58
24268	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	23
24269	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	103
24270	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	105
24271	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	101
24272	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	115
24273	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24274	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	19
24275	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	0
24276	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	99
24277	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	85
24278	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	105
24279	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	111
24280	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	86
24281	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	164
24282	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	59
24283	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	31
24284	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	130
24285	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	90
24286	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	70
24287	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	137
24288	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	55
24289	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	195
24290	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	85
24291	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	0
24292	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24293	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	0
24294	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	59
24295	大丰	城新路西214#变	10	200	140
24296	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	0
24297	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	110
24298	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	16
24299	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	87
24300	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	203
24301	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	170
24302	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	113
24303	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	70
24304	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	62
24305	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	139
24306	大丰	新丰镇车滩一组134#变	10	200	87
24307	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	113
24308	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	231
24309	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	51
24310	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	77
24311	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24312	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	255
24313	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	81
24314	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	79
24315	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	11
24316	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	2
24317	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	89
24318	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	315	170
24319	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	0
24320	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	239
24321	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	80
24322	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	47
24323	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	18
24324	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	193
24325	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	21
24326	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	23
24327	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	0
24328	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	39
24329	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	39
24330	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24331	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	35
24332	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	74
24333	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	48
24334	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	16
24335	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	48
24336	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	42
24337	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	36
24338	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	12
24339	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	70
24340	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	66
24341	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	35
24342	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	220
24343	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	98
24344	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	0
24345	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	23
24346	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	88
24347	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	87
24348	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	276
24349	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24350	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	35
24351	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	138
24352	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	98
24353	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	44
24354	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	90
24355	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	206
24356	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	29
24357	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	75
24358	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	204
24359	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	28
24360	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	201
24361	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	245
24362	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	59
24363	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	115
24364	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	40
24365	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	7
24366	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	50
24367	大丰	西团镇九一中站30#变	10	400	189
24368	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24369	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	53
24370	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	59
24371	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	240
24372	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	0
24373	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	93
24374	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	33
24375	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	242
24376	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	76
24377	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	95
24378	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	222
24379	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	73
24380	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	103
24381	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	88
24382	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	87
24383	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	117
24384	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	14
24385	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	81
24386	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	61
24387	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24388	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	400	222
24389	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	51
24390	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	85
24391	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	87
24392	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	56
24393	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	163
24394	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	70
24395	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	31
24396	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	69
24397	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	87
24398	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	11
24399	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	111
24400	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	9
24401	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	200	56
24402	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	87
24403	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	64
24404	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	78
24405	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	0
24406	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24407	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	19
24408	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	400	186
24409	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	27
24410	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	117
24411	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	100
24412	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	33
24413	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	223
24414	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	69
24415	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	66
24416	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	94
24417	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	0
24418	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	200	141
24419	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	103
24420	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	67
24421	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	70
24422	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	98
24423	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	74
24424	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	76
24425	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24426	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	155
24427	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	0
24428	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	43
24429	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	55
24430	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	32
24431	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	107
24432	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	75
24433	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	0
24434	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	93
24435	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	105
24436	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	41
24437	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	107
24438	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	106
24439	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	58
24440	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	66
24441	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	64
24442	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	65
24443	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	214
24444	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24445	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	101
24446	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	113
24447	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	98
24448	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	108
24449	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	115
24450	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	100
24451	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	88
24452	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	103
24453	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	110
24454	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	0
24455	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	89
24456	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	26
24457	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	11
24458	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	35
24459	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	0
24460	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	64
24461	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	64
24462	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	98
24463	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24464	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	39
24465	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	54
24466	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	105
24467	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	53
24468	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	92
24469	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	75
24470	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	82
24471	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	117
24472	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	147
24473	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	77
24474	大丰	新丰镇永跃三组（西）136#变	10	200	70
24475	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	104
24476	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	82
24477	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	257
24478	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	100
24479	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	35
24480	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	20
24481	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	19
24482	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24483	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	78
24484	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	89
24485	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	136
24486	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	75
24487	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	77
24488	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	91
24489	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	0
24490	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	11
24491	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	42
24492	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	176
24493	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	77
24494	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	115
24495	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	76
24496	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	78
24497	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	88
24498	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	15
24499	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	148
24500	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	19
24501	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24502	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	99
24503	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	78
24504	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	194
24505	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	51
24506	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	56
24507	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	102
24508	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	43
24509	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	93
24510	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	39
24511	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	38
24512	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	77
24513	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	84
24514	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	83
24515	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	51
24516	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	51
24517	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	79
24518	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	58
24519	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	92
24520	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24521	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	60
24522	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	65
24523	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	47
24524	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	87
24525	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	0
24526	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	9
24527	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	112
24528	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	84
24529	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	243
24530	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	93
24531	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	0
24532	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	97
24533	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	66
24534	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	64
24535	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	71
24536	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	179
24537	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	89
24538	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	105
24539	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24540	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	50
24541	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	50
24542	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	200	82
24543	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	82
24544	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	78
24545	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	46
24546	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	16
24547	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	88
24548	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	52
24549	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	192
24550	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	169
24551	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	0
24552	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	92
24553	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	8
24554	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	42
24555	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	45
24556	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	72
24557	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	115
24558	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24559	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	22
24560	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	75
24561	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	76
24562	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	83
24563	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	104
24564	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	122
24565	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	97
24566	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	61
24567	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	67
24568	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	91
24569	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	86
24570	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	43
24571	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	33
24572	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	105
24573	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	0
24574	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	0
24575	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	77
24576	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	200	64
24577	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24578	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	172
24579	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	43
24580	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	95
24581	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	95
24582	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	119
24583	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	100
24584	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	71
24585	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	84
24586	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	97
24587	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	48
24588	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	57
24589	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	62
24590	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	187
24591	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	86
24592	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	35
24593	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	68
24594	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	58
24595	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	39
24596	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24597	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	55
24598	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	34
24599	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	41
24600	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	70
24601	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	103
24602	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	40
24603	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	92
24604	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	88
24605	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	107
24606	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	55
24607	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	65
24608	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	110
24609	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	72
24610	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	59
24611	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	0
24612	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	67
24613	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	0
24614	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	62
24615	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24616	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	6
24617	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	87
24618	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	34
24619	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	36
24620	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	97
24621	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	162
24622	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	65
24623	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	0
24624	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	42
24625	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	68
24626	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	92
24627	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	0
24628	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	84
24629	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	71
24630	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	69
24631	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	42
24632	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	93
24633	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	76
24634	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24635	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	104
24636	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	217
24637	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	54
24638	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	20
24639	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	314
24640	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	73
24641	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	31
24642	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	111
24643	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	0
24644	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	74
24645	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	35
24646	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	33
24647	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	80
24648	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	43
24649	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	217
24650	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	88
24651	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	123
24652	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	56
24653	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24654	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	119
24655	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	65
24656	大丰	刘庄镇新桥村二组206#变	10	200	99
24657	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	57
24658	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	32
24659	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	89
24660	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	243
24661	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	49
24662	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	32
24663	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	255
24664	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	79
24665	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	200	92
24666	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	128
24667	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	0
24668	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	84
24669	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	96
24670	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	208
24671	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	77
24672	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24673	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	58
24674	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	59
24675	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	0
24676	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	47
24677	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	62
24678	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	84
24679	大丰	大桥镇潘丁居委会二组89#变	10	400	134
24680	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	196
24681	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	71
24682	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	50
24683	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	77
24684	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	101
24685	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	184
24686	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	0
24687	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	61
24688	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	108
24689	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	57
24690	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	8
24691	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24692	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	160	2
24693	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	58
24694	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	91
24695	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	120
24696	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	159
24697	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	98
24698	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	45
24699	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	93
24700	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	74
24701	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	58
24702	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	205
24703	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	38
24704	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	276
24705	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	3
24706	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	242
24707	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	240
24708	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	48
24709	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	97
24710	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24711	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	50
24712	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	48
24713	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	55
24714	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	18
24715	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	62
24716	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	71
24717	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	90
24718	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	96
24719	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	95
24720	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	197
24721	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	125
24722	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	29
24723	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	91
24724	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	0
24725	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	89
24726	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	38
24727	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	99
24728	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	0
24729	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24730	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	94
24731	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	69
24732	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	61
24733	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	110
24734	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	104
24735	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	6
24736	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	40
24737	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	116
24738	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	52
24739	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	32
24740	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	80
24741	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	79
24742	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	82
24743	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	89
24744	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	0
24745	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	117
24746	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	28
24747	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	23
24748	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24749	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	164
24750	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	87
24751	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	32
24752	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	58
24753	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	86
24754	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	91
24755	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	75
24756	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	116
24757	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	8
24758	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	98
24759	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	19
24760	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	91
24761	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	260
24762	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	101
24763	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	116
24764	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	87
24765	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	101
24766	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	262
24767	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24768	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	83
24769	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	67
24770	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	56
24771	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	92
24772	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	27
24773	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	0
24774	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	102
24775	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	72
24776	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	16
24777	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	315	145
24778	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	92
24779	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	38
24780	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	48
24781	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	61
24782	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	200	58
24783	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	89
24784	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	74
24785	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	52
24786	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24787	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	200	60
24788	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	86
24789	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	54
24790	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	39
24791	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	94
24792	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	85
24793	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	66
24794	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	102
24795	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	99
24796	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	82
24797	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	102
24798	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	117
24799	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	62
24800	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	43
24801	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	81
24802	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	86
24803	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	0
24804	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	45
24805	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24806	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	49
24807	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	148
24808	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	169
24809	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	69
24810	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	93
24811	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	22
24812	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	71
24813	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	97
24814	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	1
24815	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	0
24816	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	138
24817	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	0
24818	大丰	大中镇德西村三组163#变	10	200	35
24819	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	44
24820	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	85
24821	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	225
24822	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	86
24823	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	69
24824	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24825	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	70
24826	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	53
24827	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	0
24828	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	50
24829	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	51
24830	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	90
24831	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	64
24832	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	44
24833	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	10
24834	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	185
24835	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	79
24836	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	188
24837	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	248
24838	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	200	100
24839	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	45
24840	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	13
24841	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	93
24842	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	43
24843	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24844	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	90
24845	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	87
24846	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	97
24847	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	32
24848	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	103
24849	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	51
24850	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	260
24851	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	200	112
24852	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	101
24853	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	59
24854	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	77
24855	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	61
24856	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	26
24857	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	29
24858	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	100
24859	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	88
24860	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	42
24861	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	73
24862	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24863	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	55
24864	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	48
24865	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	49
24866	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	39
24867	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	84
24868	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	62
24869	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	43
24870	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	0
24871	大丰	大中镇德丰村五组118#变	10	160	65
24872	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	31
24873	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	55
24874	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	122
24875	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	76
24876	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	56
24877	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	42
24878	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	0
24879	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	0
24880	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	91
24881	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24882	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	65
24883	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	64
24884	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	41
24885	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	70
24886	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	74
24887	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	90
24888	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	33
24889	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	15
24890	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	60
24891	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	135
24892	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	18
24893	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	26
24894	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	51
24895	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	125
24896	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	71
24897	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	101
24898	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	77
24899	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	85
24900	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24901	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	242
24902	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	31
24903	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	2
24904	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	111
24905	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	60
24906	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	108
24907	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	200	62
24908	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	59
24909	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	88
24910	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	0
24911	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	103
24912	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	31
24913	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	64
24914	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	230
24915	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	181
24916	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	82
24917	大丰	西团镇园区112#变	10	200	4
24918	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	90
24919	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24920	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	238
24921	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	90
24922	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	60
24923	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	23
24924	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	39
24925	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	214
24926	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	315	205
24927	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	0
24928	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	89
24929	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	53
24930	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	250
24931	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	90
24932	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	76
24933	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	80
24934	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	49
24935	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	48
24936	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	91
24937	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	176
24938	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24939	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	77
24940	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	89
24941	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	64
24942	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	70
24943	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	8
24944	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	40
24945	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	68
24946	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	21
24947	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	61
24948	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	39
24949	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	168
24950	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	46
24951	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	69
24952	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	96
24953	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	69
24954	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	69
24955	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	47
24956	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	179
24957	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24958	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	54
24959	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	54
24960	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	105
24961	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	87
24962	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	71
24963	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	54
24964	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	58
24965	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0
24966	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	23
24967	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	64
24968	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	88
24969	大丰	新丰镇万众二组131#变	10	200	90
24970	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	47
24971	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	248
24972	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	117
24973	大丰	西团镇七组72#变	10	200	46
24974	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	157
24975	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	62
24976	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24977	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	33
24978	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	37
24979	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	50
24980	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	76
24981	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	81
24982	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	28
24983	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	56
24984	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	107
24985	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	123
24986	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	71
24987	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	47
24988	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	68
24989	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	101
24990	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	38
24991	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	98
24992	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	109
24993	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	47
24994	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	102
24995	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
24996	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	52
24997	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	23
24998	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	0
24999	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	0
25000	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	46
25001	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	80
25002	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	58
25003	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	51
25004	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	84
25005	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	138
25006	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	52
25007	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	37
25008	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	82
25009	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	0
25010	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	85
25011	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	52
25012	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	52
25013	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	0
25014	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25015	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	60
25016	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	37
25017	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	2
25018	大丰	新丰镇长圩村二组041#变	10	200	66
25019	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	74
25020	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	15
25021	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	93
25022	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	29
25023	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	74
25024	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	94
25025	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	142
25026	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	58
25027	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	63
25028	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	56
25029	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	0
25030	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	77
25031	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	71
25032	大丰	大中镇德丰村五组290#变	10	400	154
25033	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25034	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	47
25035	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	74
25036	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	83
25037	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	57
25038	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	52
25039	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	26
25040	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	195
25041	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	85
25042	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	225
25043	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	180
25044	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	33
25045	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	100
25046	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	0
25047	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	39
25048	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	89
25049	大丰	大桥镇潘丿居委会二组109#变	10	400	152
25050	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	38
25051	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	98
25052	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25053	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	106
25054	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	67
25055	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	70
25056	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	31
25057	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	91
25058	大丰	大中镇德丰村264#变	10	200	30
25059	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	0
25060	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	18
25061	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	74
25062	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	83
25063	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	0
25064	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	78
25065	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	74
25066	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	24
25067	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	74
25068	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	83
25069	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	79
25070	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	200	90
25071	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25072	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	91
25073	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	79
25074	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	87
25075	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	40
25076	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	72
25077	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	5
25078	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	63
25079	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	20
25080	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	105
25081	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	207
25082	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	79
25083	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	42
25084	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	91
25085	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	68
25086	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	83
25087	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	36
25088	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	53
25089	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	73
25090	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25091	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	16
25092	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	46
25093	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	93
25094	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	97
25095	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	59
25096	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	202
25097	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	78
25098	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	94
25099	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	0
25100	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	70
25101	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	80
25102	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	19
25103	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	109
25104	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	86
25105	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	0
25106	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	47
25107	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	51
25108	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	91
25109	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25110	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	66
25111	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	57
25112	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	200	77
25113	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	51
25114	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	80
25115	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	84
25116	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	60
25117	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	58
25118	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	77
25119	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	257
25120	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	198
25121	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	35
25122	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	82
25123	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	89
25124	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	80
25125	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	186
25126	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	86
25127	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	118
25128	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25129	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	82
25130	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	54
25131	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	24
25132	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	27
25133	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	66
25134	大丰	新丰镇太兴五组133#变	10	200	71
25135	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	90
25136	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	16
25137	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	14
25138	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	82
25139	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	32
25140	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	52
25141	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	41
25142	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	67
25143	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	160	56
25144	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	64
25145	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	75
25146	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	257
25147	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25148	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	31
25149	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	76
25150	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	37
25151	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	92
25152	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	41
25153	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	57
25154	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	60
25155	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	93
25156	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	30
25157	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	100
25158	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	46
25159	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	60
25160	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	400	205
25161	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	73
25162	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	400	224
25163	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	9
25164	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	105
25165	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	39
25166	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25167	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	27
25168	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	0
25169	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	0
25170	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	53
25171	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	79
25172	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	65
25173	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	20
25174	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	50
25175	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	35
25176	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	0
25177	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	115
25178	大丰	染织北区342#变	10	100	59
25179	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	68
25180	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	61
25181	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	21
25182	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	152
25183	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	83
25184	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	100
25185	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25186	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	0
25187	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	3
25188	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	30
25189	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	23
25190	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	64
25191	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	80
25192	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	89
25193	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	67
25194	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	22
25195	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	114
25196	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	58
25197	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	29
25198	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	200	93
25199	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	37
25200	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	78
25201	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	0
25202	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	4
25203	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	55
25204	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25205	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	66
25206	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	165
25207	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	44
25208	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	110
25209	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	87
25210	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	45
25211	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	104
25212	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	89
25213	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	187
25214	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	0
25215	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	73
25216	大丰	小海镇殷家坎东组64#变	10	200	47
25217	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	86
25218	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	216
25219	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	67
25220	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	81
25221	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	33
25222	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	106
25223	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25224	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	183
25225	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	98
25226	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	62
25227	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	115
25228	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	0
25229	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	83
25230	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	115
25231	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	119
25232	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	61
25233	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	153
25234	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	0
25235	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	150
25236	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	51
25237	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	10
25238	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	40
25239	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	160	52
25240	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	14
25241	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	28
25242	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25243	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	86
25244	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	100
25245	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	61
25246	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	50
25247	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	19
25248	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	52
25249	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	78
25250	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	26
25251	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	0
25252	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	100
25253	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	20
25254	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	48
25255	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	98
25256	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	5
25257	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	92
25258	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	199
25259	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	103
25260	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	71
25261	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25262	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	11
25263	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	142
25264	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	134
25265	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	3
25266	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	53
25267	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	200	61
25268	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	9
25269	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	102
25270	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	68
25271	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	49
25272	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	32
25273	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	112
25274	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	29
25275	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	72
25276	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	33
25277	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	57
25278	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	77
25279	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	178
25280	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25281	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	88
25282	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	0
25283	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	90
25284	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	114
25285	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	9
25286	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	59
25287	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	101
25288	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	92
25289	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	31
25290	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	130
25291	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	400	216
25292	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	0
25293	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	96
25294	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	0
25295	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	75
25296	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	79
25297	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	100	10
25298	大丰	益民东路329#变	10	80	38
25299	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25300	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	66
25301	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	100	22
25302	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	105
25303	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	0
25304	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	33
25305	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	0
25306	大丰	大桥镇潘厍村五组25#变	10	200	34
25307	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	32
25308	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	84
25309	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	36
25310	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	79
25311	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	51
25312	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	92
25313	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	73
25314	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	189
25315	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	45
25316	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	91
25317	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	177
25318	大丰	大桥镇潘厍村三组50#变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25319	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	27
25320	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	0
25321	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	50
25322	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	89
25323	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	64
25324	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	51
25325	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	86
25326	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	112
25327	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	0
25328	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	21
25329	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	0
25330	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	41
25331	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	0
25332	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	20
25333	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	108
25334	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	76
25335	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	0
25336	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	26
25337	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25338	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	52
25339	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	102
25340	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	85
25341	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	98
25342	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	81
25343	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	79
25344	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	66
25345	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	78
25346	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	56
25347	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	250	105
25348	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	73
25349	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	39
25350	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	0
25351	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	99
25352	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	111
25353	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	0
25354	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	125
25355	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	17
25356	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25357	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	87
25358	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	64
25359	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	100
25360	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	78
25361	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	92
25362	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	81
25363	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	104
25364	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	93
25365	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	115
25366	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	101
25367	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	75
25368	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	84
25369	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	56
25370	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	62
25371	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	36
25372	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	99
25373	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	6
25374	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	62
25375	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	160	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25376	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	71
25377	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	21
25378	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	56
25379	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	74
25380	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	79
25381	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	35
25382	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	83
25383	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	53
25384	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	89
25385	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	57
25386	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	20
25387	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	66
25388	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	195
25389	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	42
25390	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	57
25391	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	80
25392	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	63
25393	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	37
25394	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25395	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	30
25396	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	263
25397	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	95
25398	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	173
25399	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	82
25400	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	0
25401	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	125
25402	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	15
25403	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	71
25404	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	56
25405	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	0
25406	大丰	南阳镇城乡村五组139#变	10	200	79
25407	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	52
25408	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	96
25409	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	80
25410	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	200	66
25411	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	9
25412	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	31
25413	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25414	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	158
25415	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	68
25416	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	80
25417	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	89
25418	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	85
25419	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	200	71
25420	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	56
25421	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	17
25422	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	36
25423	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	11
25424	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	95
25425	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	62
25426	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	7
25427	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	55
25428	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	80
25429	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	32
25430	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	24
25431	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	44
25432	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25433	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	107
25434	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	73
25435	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	95
25436	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	67
25437	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	242
25438	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	119
25439	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	29
25440	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	49
25441	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	0
25442	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	105
25443	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	78
25444	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	99
25445	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	103
25446	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	98
25447	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	82
25448	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	87
25449	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	134
25450	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	46
25451	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25452	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	105
25453	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	104
25454	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	52
25455	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	51
25456	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	63
25457	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	218
25458	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	125
25459	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	30
25460	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	87
25461	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	100
25462	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	89
25463	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	57
25464	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	95
25465	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	72
25466	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	65
25467	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	50
25468	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	200
25469	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	49
25470	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25471	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	58
25472	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	53
25473	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	101
25474	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	35
25475	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	68
25476	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	26
25477	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	52
25478	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	100	35
25479	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	60
25480	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	92
25481	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	0
25482	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	76
25483	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	17
25484	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	118
25485	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	77
25486	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	41
25487	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	90
25488	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	225
25489	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25490	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	54
25491	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	0
25492	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	66
25493	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	63
25494	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	115
25495	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	58
25496	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	222
25497	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	51
25498	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	0
25499	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	48
25500	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	30
25501	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	0
25502	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	84
25503	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	107
25504	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	40
25505	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	79
25506	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	103
25507	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	120
25508	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25509	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	0
25510	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	35
25511	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	89
25512	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	28
25513	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	44
25514	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	74
25515	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	96
25516	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	8
25517	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	0
25518	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	98
25519	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	38
25520	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	55
25521	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	70
25522	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	37
25523	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	315	198
25524	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	184
25525	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	36
25526	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	71
25527	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25528	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	238
25529	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	76
25530	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	74
25531	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	29
25532	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	96
25533	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	69
25534	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	105
25535	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	57
25536	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	258
25537	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	81
25538	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	46
25539	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	21
25540	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	83
25541	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	12
25542	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	0
25543	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	85
25544	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	80
25545	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	14
25546	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25547	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	62
25548	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	62
25549	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	62
25550	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	75
25551	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	24
25552	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	77
25553	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	0
25554	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	35
25555	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	223
25556	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	0
25557	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	83
25558	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	28
25559	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	26
25560	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	89
25561	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	37
25562	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	0
25563	大丰	大桥镇潘丁二组72#变	10	200	56
25564	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	48
25565	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25566	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	64
25567	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	52
25568	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	68
25569	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	169
25570	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	67
25571	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	65
25572	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	65
25573	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	84
25574	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	60
25575	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	215
25576	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	16
25577	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	82
25578	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	259
25579	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	84
25580	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	49
25581	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	34
25582	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	96
25583	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	43
25584	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25585	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	23
25586	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	90
25587	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	83
25588	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	55
25589	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	28
25590	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	52
25591	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	165
25592	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	244
25593	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	97
25594	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	0
25595	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	21
25596	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	0
25597	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	88
25598	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	15
25599	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	0
25600	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	48
25601	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	17
25602	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	76
25603	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25604	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	25
25605	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	14
25606	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	70
25607	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	0
25608	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	84
25609	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	80
25610	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	94
25611	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	73
25612	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	12
25613	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	130
25614	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	70
25615	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	74
25616	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	28
25617	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	81
25618	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	44
25619	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	16
25620	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	27
25621	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	58
25622	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25623	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	19
25624	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	224
25625	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	46
25626	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	96
25627	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	70
25628	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	89
25629	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	0
25630	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	0
25631	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	200	31
25632	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	0
25633	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	32
25634	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	0
25635	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	47
25636	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	221
25637	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	21
25638	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	50
25639	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	258
25640	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	0
25641	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25642	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	50
25643	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	77
25644	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	41
25645	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	86
25646	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	6
25647	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	24
25648	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	91
25649	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	57
25650	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	102
25651	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	0
25652	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	197
25653	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	51
25654	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	226
25655	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	54
25656	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	18
25657	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	53
25658	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	315	186
25659	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	88
25660	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25661	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	32
25662	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	33
25663	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	32
25664	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	63
25665	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	81
25666	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	78
25667	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	39
25668	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	35
25669	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	70
25670	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	72
25671	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	64
25672	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	3
25673	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	49
25674	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	98
25675	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	19
25676	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	211
25677	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	33
25678	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	79
25679	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25680	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	33
25681	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	80
25682	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	51
25683	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	162
25684	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	315	170
25685	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	52
25686	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	66
25687	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	211
25688	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	148
25689	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	80
25690	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	2
25691	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	69
25692	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	81
25693	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	0
25694	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	115
25695	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	59
25696	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	81
25697	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	75
25698	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25699	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	50
25700	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	0
25701	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	46
25702	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	185
25703	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	94
25704	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	83
25705	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	75
25706	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	47
25707	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	90
25708	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	43
25709	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	37
25710	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	63
25711	大丰	大桥镇潘丁村四组67#变	10	200	28
25712	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	20
25713	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	44
25714	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	82
25715	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	59
25716	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	48
25717	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25718	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	41
25719	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	43
25720	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	33
25721	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	60
25722	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	15
25723	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	43
25724	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	44
25725	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	22
25726	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	0
25727	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	60
25728	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	98
25729	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	20
25730	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	85
25731	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	6
25732	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	1
25733	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	76
25734	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	79
25735	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	49
25736	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25737	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	76
25738	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	51
25739	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	65
25740	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	81
25741	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	97
25742	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	208
25743	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	0
25744	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	88
25745	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	0
25746	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	54
25747	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	0
25748	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	60
25749	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	139
25750	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	43
25751	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	82
25752	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	34
25753	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	42
25754	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	48
25755	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25756	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	48
25757	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	6
25758	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	65
25759	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	90
25760	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	88
25761	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	17
25762	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	68
25763	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	100
25764	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	56
25765	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	42
25766	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	60
25767	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	94
25768	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	79
25769	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	99
25770	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	2
25771	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	54
25772	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	3
25773	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	64
25774	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25775	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	62
25776	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	51
25777	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	107
25778	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	26
25779	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	48
25780	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	64
25781	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	234
25782	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	0
25783	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	28
25784	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	0
25785	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	89
25786	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	92
25787	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	77
25788	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	160	54
25789	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	71
25790	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	38
25791	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	83
25792	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	73
25793	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25794	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	64
25795	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	99
25796	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	0
25797	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	113
25798	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	52
25799	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	61
25800	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	0
25801	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	31
25802	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	97
25803	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	197
25804	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	10
25805	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	63
25806	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	0
25807	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	30
25808	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	27
25809	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	45
25810	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	28
25811	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	45
25812	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25813	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	0
25814	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0
25815	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	0
25816	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	85
25817	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	0
25818	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	79
25819	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	36
25820	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	72
25821	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	84
25822	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	86
25823	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	50
25824	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	103
25825	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	91
25826	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	65
25827	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	76
25828	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	42
25829	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	85
25830	大丰	新丰镇群乐东灶73#变	10	400	45
25831	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25832	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	33
25833	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	45
25834	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	241
25835	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	41
25836	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	0
25837	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	14
25838	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	89
25839	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	49
25840	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	61
25841	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	39
25842	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	92
25843	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	3
25844	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	45
25845	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	75
25846	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	7
25847	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	113
25848	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	53
25849	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	103
25850	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25851	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	0
25852	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	49
25853	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	48
25854	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	34
25855	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	175
25856	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	79
25857	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	91
25858	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	76
25859	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	9
25860	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	53
25861	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	226
25862	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	52
25863	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	81
25864	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	92
25865	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	74
25866	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	191
25867	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	0
25868	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	134
25869	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25870	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	0
25871	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	69
25872	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	156
25873	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	74
25874	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	0
25875	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	39
25876	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	155
25877	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	209
25878	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	156
25879	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	79
25880	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	133
25881	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	62
25882	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	261
25883	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	93
25884	大丰	大桥镇潘厍居委会一组4#变	10	200	33
25885	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	68
25886	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	0
25887	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	64
25888	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25889	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	57
25890	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	59
25891	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	36
25892	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	73
25893	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	125
25894	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	246
25895	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	95
25896	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	76
25897	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	38
25898	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	106
25899	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	39
25900	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	0
25901	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	86
25902	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	27
25903	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	139
25904	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	127
25905	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	162
25906	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	39
25907	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25908	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	65
25909	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	11
25910	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	72
25911	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	78
25912	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	176
25913	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	77
25914	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	86
25915	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	46
25916	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	41
25917	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	60
25918	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	90
25919	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	0
25920	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	198
25921	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	80
25922	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	0
25923	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	166
25924	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	61
25925	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	218
25926	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25927	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	246
25928	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	188
25929	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	219
25930	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	89
25931	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	124
25932	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	151
25933	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	213
25934	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	197
25935	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	261
25936	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	22
25937	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	94
25938	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	55
25939	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	87
25940	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	70
25941	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	226
25942	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	90
25943	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	103
25944	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	213
25945	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25946	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	122
25947	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	76
25948	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	23
25949	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	88
25950	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	98
25951	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	60
25952	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	105
25953	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	52
25954	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	98
25955	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	209
25956	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	134
25957	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	180
25958	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	189
25959	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	228
25960	大丰	王港居委会87#变	10	200	82
25961	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	49
25962	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	160
25963	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	107
25964	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25965	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	177
25966	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	64
25967	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	93
25968	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	148
25969	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	178
25970	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	64
25971	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	69
25972	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	293
25973	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	272
25974	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	130
25975	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	72
25976	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	75
25977	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	75
25978	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	98
25979	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	82
25980	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	25
25981	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	315	170
25982	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	37
25983	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
25984	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	35
25985	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	38
25986	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	100
25987	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	125
25988	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	315	140
25989	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	54
25990	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	14
25991	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	58
25992	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	71
25993	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	76
25994	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	32
25995	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	31
25996	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	59
25997	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	34
25998	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	81
25999	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	40
26000	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	19
26001	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	95
26002	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26003	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	90
26004	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	100
26005	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	0
26006	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	68
26007	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	10
26008	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	62
26009	大丰	万盈镇殷灶东灶88#变	10	400	254
26010	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	72
26011	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	84
26012	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	72
26013	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	30
26014	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	171
26015	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	91
26016	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	68
26017	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	53
26018	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	24
26019	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	69
26020	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	68
26021	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26022	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	104
26023	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	71
26024	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	72
26025	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	76
26026	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	75
26027	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	258
26028	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	198
26029	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	31
26030	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	212
26031	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	255
26032	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	73
26033	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	206
26034	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	199
26035	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	59
26036	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	25
26037	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	141
26038	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	253
26039	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	67
26040	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26041	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	194
26042	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	68
26043	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	99
26044	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	115
26045	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	29
26046	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	100
26047	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	99
26048	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	79
26049	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	119
26050	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	65
26051	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	62
26052	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	21
26053	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	155
26054	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	225
26055	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	223
26056	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	80
26057	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	400	126
26058	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	209
26059	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26060	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	107
26061	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	64
26062	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	277
26063	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	231
26064	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	85
26065	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	78
26066	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	104
26067	大丰	珺和府5#主变	10	800	546
26068	大丰	珺和府1#主变	10	800	558
26069	大丰	珺和府7#主变	10	800	508
26070	大丰	珺和府3#主变	10	800	544
26071	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	552
26072	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	498
26073	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	497
26074	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	570
26075	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	33
26076	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	42
26077	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	48
26078	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26079	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	56
26080	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	0
26081	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	61
26082	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	0
26083	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	66
26084	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	21
26085	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	41
26086	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	75
26087	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	67
26088	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	87
26089	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	17
26090	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	212
26091	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	0
26092	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	131
26093	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	49
26094	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	94
26095	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	21
26096	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	48
26097	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26098	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	237
26099	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	123
26100	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	78
26101	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	0
26102	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	48
26103	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	0
26104	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	0
26105	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	60
26106	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	108
26107	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	50
26108	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	35
26109	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	0
26110	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	215
26111	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	40
26112	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	52
26113	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	202
26114	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	9
26115	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	96
26116	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26117	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	69
26118	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	65
26119	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	138
26120	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	200
26121	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	0
26122	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	237
26123	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	191
26124	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	132
26125	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	100
26126	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	67
26127	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	260
26128	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	224
26129	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	257
26130	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	249
26131	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	210
26132	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	222
26133	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	253
26134	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	250
26135	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26136	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	256
26137	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	225
26138	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	0
26139	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	108
26140	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	71
26141	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	138
26142	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	101
26143	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	54
26144	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	50
26145	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	18
26146	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	33
26147	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	243
26148	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	86
26149	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	45
26150	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	96
26151	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	91
26152	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	542
26153	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	442
26154	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26155	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	63
26156	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	55
26157	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	59
26158	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	43
26159	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	209
26160	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	72
26161	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	217
26162	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	115
26163	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	78
26164	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	32
26165	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	74
26166	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	105
26167	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	132
26168	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	73
26169	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	71
26170	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	82
26171	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	94
26172	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	100
26173	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26174	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	199
26175	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	109
26176	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	144
26177	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	216
26178	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	170
26179	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	156
26180	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	47
26181	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	57
26182	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	73
26183	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	0
26184	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	42
26185	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	0
26186	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	86
26187	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	56
26188	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	58
26189	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	232
26190	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	0
26191	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	88
26192	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26193	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	60
26194	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	35
26195	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	10
26196	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	224
26197	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	127
26198	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	57
26199	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	189
26200	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	28
26201	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	52
26202	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	114
26203	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	64
26204	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	125
26205	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	72
26206	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	104
26207	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	53
26208	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	58
26209	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	74
26210	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	270
26211	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26212	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	52
26213	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	82
26214	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	62
26215	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	96
26216	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	112
26217	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	53
26218	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	168
26219	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0
26220	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	33
26221	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	88
26222	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	82
26223	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	117
26224	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	76
26225	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	64
26226	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	26
26227	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	36
26228	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	93
26229	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	32
26230	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26231	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	163
26232	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	75
26233	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	64
26234	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	49
26235	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	33
26236	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	35
26237	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	100
26238	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	17
26239	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	50
26240	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	45
26241	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	70
26242	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	19
26243	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	58
26244	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	92
26245	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	315	149
26246	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	61
26247	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	35
26248	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	107
26249	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26250	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	38
26251	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	11
26252	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	33
26253	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	67
26254	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	70
26255	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	58
26256	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	95
26257	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	272
26258	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	10
26259	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	194
26260	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	81
26261	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	97
26262	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	102
26263	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	224
26264	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	36
26265	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	39
26266	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	43
26267	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	266
26268	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26269	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	236
26270	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	67
26271	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	102
26272	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	23
26273	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	152
26274	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	198
26275	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	213
26276	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	202
26277	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	264
26278	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	246
26279	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	259
26280	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	203
26281	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	265
26282	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	242
26283	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	233
26284	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	229
26285	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	185
26286	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	212
26287	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26288	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	90
26289	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	104
26290	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	94
26291	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	82
26292	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	134
26293	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	26
26294	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	203
26295	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	0
26296	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	42
26297	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	147
26298	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80
26299	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	110
26300	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	102
26301	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	22
26302	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	22
26303	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	68
26304	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	18
26305	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	30
26306	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	160	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26307	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	33
26308	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	30
26309	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	54
26310	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	81
26311	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	25
26312	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	36
26313	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	46
26314	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	36
26315	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	47
26316	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	43
26317	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	182
26318	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	79
26319	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	47
26320	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	71
26321	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	288
26322	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	93
26323	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	230
26324	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	215
26325	大丰	白驹镇洋心居委会140#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26326	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	67
26327	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	204
26328	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	256
26329	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	118
26330	大丰	悦隼名邸3#主变	10	800	500
26331	大丰	东方创意园3#变	10	1000	468
26332	大丰	悦隼名邸7#主变	10	630	411
26333	大丰	云樾春秋2#变	10	800	530
26334	大丰	云樾春秋4#变	10	800	522
26335	大丰	云樾春秋8#变	10	800	540
26336	大丰	悦隼名邸5#主变	10	630	421
26337	大丰	云樾春秋10#变	10	800	514
26338	大丰	悦隼名邸1#主变	10	800	432
26339	大丰	悦隼名邸15#主变	10	630	280
26340	大丰	东方创意园5#变	10	1600	629
26341	大丰	东方创意园1#变	10	1250	136
26342	大丰	悦隼名邸11#主变	10	800	408
26343	大丰	云樾春秋12#变	10	800	562
26344	大丰	悦隼名邸9#主变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26345	大丰	云樾春秋6#变	10	800	530
26346	大丰	悦隽名邸13#主变	10	630	227
26347	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	32
26348	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	37
26349	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	0
26350	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	111
26351	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	48
26352	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	62
26353	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	121
26354	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	90
26355	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	117
26356	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	43
26357	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	62
26358	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	83
26359	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	83
26360	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	41
26361	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	0
26362	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	50
26363	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26364	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	85
26365	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	32
26366	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	37
26367	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	46
26368	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	2
26369	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	10
26370	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	101
26371	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	73
26372	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	121
26373	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	0
26374	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	99
26375	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	49
26376	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	52
26377	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	80
26378	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	95
26379	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	96
26380	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	17
26381	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	83
26382	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26383	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	75
26384	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	86
26385	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	82
26386	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	238
26387	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	48
26388	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	248
26389	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	60
26390	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	206
26391	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	121
26392	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	23
26393	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	111
26394	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	47
26395	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	82
26396	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	47
26397	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	63
26398	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	46
26399	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	94
26400	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	36
26401	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26402	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	97
26403	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	41
26404	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	205
26405	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	236
26406	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	63
26407	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	91
26408	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	171
26409	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	276
26410	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	410
26411	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	413
26412	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	335
26413	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	65
26414	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	387
26415	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	80
26416	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	410
26417	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	423
26418	大丰	康桥花园209#变(6#)	10	800	521
26419	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	16
26420	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26421	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	413
26422	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	548
26423	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	347
26424	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	460
26425	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	533
26426	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	415
26427	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	494
26428	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	366
26429	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	544
26430	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	515
26431	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	689
26432	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	338
26433	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	378
26434	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	378
26435	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	420
26436	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	226
26437	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	400
26438	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	371
26439	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26440	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	351
26441	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	800
26442	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	585
26443	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	404
26444	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	303
26445	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	138
26446	大丰	高欣置业271#变	10	400	288
26447	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	489
26448	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	96
26449	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	66
26450	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	156
26451	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	51
26452	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	317
26453	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	293
26454	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	45
26455	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	85
26456	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	61
26457	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	146
26458	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26459	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	56
26460	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	32
26461	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	70
26462	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	43
26463	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	61
26464	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	6
26465	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	238
26466	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	85
26467	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	72
26468	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	9
26469	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	67
26470	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	3
26471	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	9
26472	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	225
26473	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	0
26474	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	99
26475	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	109
26476	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	96
26477	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26478	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	40
26479	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	99
26480	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	4
26481	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	114
26482	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	31
26483	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	113
26484	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	44
26485	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	75
26486	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	469
26487	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	47
26488	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	438
26489	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	233
26490	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	14
26491	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	6
26492	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	210
26493	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	68
26494	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	49
26495	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	9
26496	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26497	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	31
26498	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	45
26499	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	144
26500	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	9
26501	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	76
26502	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	63
26503	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	38
26504	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	1
26505	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	84
26506	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	233
26507	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	169
26508	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	99
26509	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	61
26510	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	1
26511	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	97
26512	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	91
26513	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	92
26514	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	64
26515	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26516	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	42
26517	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	79
26518	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	183
26519	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	173
26520	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	94
26521	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	121
26522	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	75
26523	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	66
26524	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	83
26525	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	78
26526	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	78
26527	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	46
26528	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	50
26529	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	28
26530	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	20
26531	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	33
26532	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	101
26533	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	46
26534	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26535	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	66
26536	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	66
26537	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	55
26538	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	70
26539	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	68
26540	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	64
26541	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	226
26542	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	80
26543	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	23
26544	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	58
26545	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	37
26546	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	70
26547	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	98
26548	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	73
26549	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	100
26550	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	53
26551	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	0
26552	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	48
26553	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26554	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	0
26555	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	73
26556	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	108
26557	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	79
26558	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	89
26559	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	0
26560	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	102
26561	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	55
26562	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	67
26563	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	35
26564	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	156
26565	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	146
26566	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	135
26567	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	152
26568	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	4
26569	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	76
26570	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	48
26571	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	88
26572	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26573	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	102
26574	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	63
26575	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	42
26576	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	199
26577	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	76
26578	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	80
26579	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	68
26580	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	4
26581	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	125
26582	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	134
26583	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	194
26584	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	400	147
26585	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	70
26586	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	221
26587	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	55
26588	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	159
26589	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	0
26590	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	126
26591	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26592	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	63
26593	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	0
26594	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	68
26595	大丰	供机厂198#变	10	400	227
26596	大丰	供机厂199#变主变	10	400	212
26597	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	0
26598	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	131
26599	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	23
26600	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	81
26601	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	82
26602	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	46
26603	大丰	新丰镇供销社233#变	10	200	22
26604	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	73
26605	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	39
26606	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	200	87
26607	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	86
26608	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	44
26609	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	50
26610	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26611	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	90
26612	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	54
26613	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	88
26614	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	54
26615	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	238
26616	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	109
26617	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	38
26618	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	222
26619	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	143
26620	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	163
26621	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	95
26622	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	193
26623	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	165
26624	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	74
26625	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	86
26626	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	212
26627	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	44
26628	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	127
26629	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26630	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	262
26631	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	39
26632	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	107
26633	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	291
26634	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	56
26635	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	89
26636	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	139
26637	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	9
26638	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	49
26639	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	110
26640	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	109
26641	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	58
26642	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	257
26643	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	83
26644	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	67
26645	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	114
26646	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	111
26647	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	18
26648	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26649	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	93
26650	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	265
26651	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	92
26652	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	91
26653	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	22
26654	大丰	新丰镇群乐六组(南) 121#变	10	100	8
26655	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	93
26656	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	267
26657	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	42
26658	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	102
26659	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	81
26660	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	250
26661	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	89
26662	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	115
26663	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	197
26664	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	82
26665	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	102
26666	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	46
26667	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26668	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	48
26669	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	79
26670	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	98
26671	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	69
26672	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	69
26673	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	115
26674	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	62
26675	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	204
26676	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	119
26677	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	106
26678	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	254
26679	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	81
26680	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	248
26681	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	64
26682	大丰	草堰集镇194#变	10	400	269
26683	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	381
26684	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	71
26685	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	82
26686	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26687	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	15
26688	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	53
26689	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	54
26690	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	87
26691	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	32
26692	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	12
26693	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	41
26694	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	38
26695	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	191
26696	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	240
26697	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	279
26698	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	209
26699	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	274
26700	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	197
26701	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	157
26702	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	65
26703	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	133
26704	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	40
26705	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26706	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	99
26707	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	170
26708	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	80
26709	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	225
26710	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	80
26711	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	49
26712	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	91
26713	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	8
26714	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	42
26715	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	4
26716	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	237
26717	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	44
26718	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	19
26719	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	0
26720	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	93
26721	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	72
26722	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	78
26723	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	209
26724	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26725	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	95
26726	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	217
26727	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	80
26728	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	222
26729	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	227
26730	大丰	沿海村九组116#变	10	200	101
26731	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	91
26732	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	221
26733	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	0
26734	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	221
26735	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	49
26736	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	97
26737	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	158
26738	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	182
26739	大丰	黄海村三组137#变	10	400	242
26740	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	112
26741	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	24
26742	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	193
26743	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26744	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	107
26745	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	123
26746	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	94
26747	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	228
26748	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	199
26749	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	65
26750	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	79
26751	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	20
26752	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	51
26753	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	42
26754	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	112
26755	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	75
26756	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	56
26757	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	105
26758	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	17
26759	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	49
26760	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	98
26761	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	69
26762	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26763	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	86
26764	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	106
26765	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	39
26766	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	75
26767	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	110
26768	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	225
26769	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	8
26770	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	167
26771	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	105
26772	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	125
26773	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	148
26774	大丰	三龙老街181#变	10	400	234
26775	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	173
26776	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	54
26777	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	57
26778	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	104
26779	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	70
26780	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	6
26781	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26782	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	54
26783	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	68
26784	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	157
26785	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	83
26786	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	76
26787	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	65
26788	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	53
26789	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	141
26790	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	42
26791	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	38
26792	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	43
26793	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	0
26794	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	93
26795	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	101
26796	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	61
26797	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	16
26798	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	86
26799	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	78
26800	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26801	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	98
26802	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	81
26803	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	169
26804	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	86
26805	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	57
26806	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	54
26807	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	25
26808	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	55
26809	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	54
26810	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	66
26811	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	3
26812	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	76
26813	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	23
26814	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	0
26815	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	0
26816	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	15
26817	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	52
26818	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	205
26819	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26820	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	56
26821	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	76
26822	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	82
26823	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	54
26824	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	111
26825	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	6
26826	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	105
26827	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	26
26828	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	28
26829	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	2
26830	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	55
26831	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	31
26832	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	90
26833	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	195
26834	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	58
26835	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	65
26836	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	90
26837	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	229
26838	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26839	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	76
26840	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	162
26841	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	168
26842	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	102
26843	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	83
26844	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	34
26845	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	48
26846	大丰	方强社区242#变	10	630	224
26847	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	118
26848	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	188
26849	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	170
26850	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	96
26851	大丰	方强社区241#变	10	630	321
26852	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	74
26853	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	73
26854	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	46
26855	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	33
26856	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	73
26857	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26858	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	43
26859	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	31
26860	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	5
26861	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	70
26862	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	80
26863	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	99
26864	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	99
26865	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	223
26866	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	21
26867	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	33
26868	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	46
26869	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	61
26870	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	73
26871	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	32
26872	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	16
26873	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	32
26874	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	212
26875	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	72
26876	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26877	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	50
26878	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	45
26879	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	98
26880	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	83
26881	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	65
26882	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	104
26883	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	92
26884	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	55
26885	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	92
26886	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	117
26887	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	259
26888	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	120
26889	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	188
26890	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	187
26891	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	215
26892	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	192
26893	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	0
26894	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	18
26895	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26896	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	0
26897	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	113
26898	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	0
26899	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	315	142
26900	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	107
26901	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	97
26902	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	72
26903	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	250	127
26904	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	83
26905	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	47
26906	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	91
26907	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	65
26908	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	65
26909	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	162
26910	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	80
26911	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	47
26912	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	74
26913	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	114
26914	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26915	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	37
26916	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	63
26917	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	104
26918	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	88
26919	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	76
26920	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	87
26921	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	242
26922	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	77
26923	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	258
26924	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	92
26925	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	70
26926	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0
26927	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	65
26928	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	11
26929	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	75
26930	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	97
26931	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	68
26932	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	153
26933	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26934	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	42
26935	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	43
26936	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	40
26937	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	95
26938	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	62
26939	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	33
26940	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	101
26941	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	97
26942	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	88
26943	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	116
26944	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	85
26945	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	73
26946	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	104
26947	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	97
26948	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	212
26949	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	219
26950	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	171
26951	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	64
26952	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26953	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	0
26954	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	87
26955	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	18
26956	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	44
26957	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	42
26958	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	55
26959	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	103
26960	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	11
26961	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	94
26962	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	65
26963	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	0
26964	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	0
26965	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	81
26966	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	23
26967	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	99
26968	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	76
26969	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	15
26970	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	21
26971	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26972	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	0
26973	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	119
26974	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	0
26975	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	67
26976	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	77
26977	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	72
26978	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	68
26979	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	83
26980	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	0
26981	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	98
26982	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	48
26983	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	33
26984	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	63
26985	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	126
26986	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	76
26987	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	95
26988	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	0
26989	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	59
26990	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
26991	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	62
26992	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	90
26993	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	109
26994	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	0
26995	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	0
26996	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	33
26997	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	99
26998	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	123
26999	大丰	香堤水榭318#变	10	800	390
27000	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	227
27001	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	100
27002	大丰	香堤水榭317#变	10	800	531
27003	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	19
27004	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	83
27005	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	138
27006	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	281
27007	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	51
27008	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	121
27009	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27010	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	262
27011	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	116
27012	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	198
27013	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	69
27014	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	103
27015	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	96
27016	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	119
27017	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	130
27018	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	205
27019	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	78
27020	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	197
27021	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	52
27022	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	151
27023	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	12
27024	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	19
27025	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	14
27026	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	47
27027	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	29
27028	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27029	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	113
27030	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	23
27031	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	52
27032	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	22
27033	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	70
27034	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	55
27035	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	80
27036	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	201
27037	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	51
27038	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	93
27039	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	74
27040	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	53
27041	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	66
27042	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	98
27043	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	61
27044	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	89
27045	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	187
27046	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	225
27047	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27048	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	220
27049	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	232
27050	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	216
27051	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	173
27052	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	27
27053	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	275
27054	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	91
27055	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	272
27056	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	325
27057	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	143
27058	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	197
27059	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	159
27060	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	97
27061	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	105
27062	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	75
27063	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	419
27064	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	14
27065	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	0
27066	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27067	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	63
27068	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	2
27069	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	95
27070	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	58
27071	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	38
27072	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	222
27073	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	3
27074	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	19
27075	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	0
27076	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	95
27077	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	104
27078	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	87
27079	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	90
27080	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	68
27081	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	10
27082	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	68
27083	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	92
27084	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	114
27085	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27086	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	42
27087	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	98
27088	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	163
27089	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	133
27090	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	220
27091	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	203
27092	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	180
27093	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	254
27094	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	269
27095	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	424
27096	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	283
27097	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	225
27098	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	283
27099	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	283
27100	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	48
27101	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	142
27102	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	26
27103	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	75
27104	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27105	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	114
27106	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	95
27107	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	55
27108	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	0
27109	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	85
27110	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	221
27111	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	254
27112	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	51
27113	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	62
27114	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	14
27115	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	54
27116	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	4
27117	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	69
27118	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	67
27119	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	88
27120	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	99
27121	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	66
27122	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	74
27123	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27124	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	104
27125	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	81
27126	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	87
27127	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	93
27128	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	212
27129	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	198
27130	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	98
27131	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	38
27132	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	18
27133	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	53
27134	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	40
27135	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	0
27136	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	20
27137	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	0
27138	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	95
27139	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	202
27140	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	58
27141	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	36
27142	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27143	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	113
27144	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	58
27145	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	28
27146	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	74
27147	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	57
27148	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	52
27149	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	101
27150	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	157
27151	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	117
27152	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	116
27153	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	222
27154	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	201
27155	大丰	迎宾小区297#变	10	400	195
27156	大丰	房产小区147#变	10	400	203
27157	大丰	富冉居1#箱变	10	400	242
27158	大丰	城郊公寓117#变	10	400	185
27159	大丰	大中70#变	10	400	31
27160	大丰	城南小区114#变	10	400	38
27161	大丰	育红东村174#变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27162	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	0
27163	大丰	教育南苑222#变	10	400	0
27164	大丰	国泰花园18#变	10	400	0
27165	大丰	育红北区73#变.	10	630	0
27166	大丰	10kV中交美庐城2#配电室5#变	10	800	0
27167	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	0
27168	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	0
27169	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	0
27170	大丰	中央名府12#主变	10	800	0
27171	大丰	航运小区323#变	10	400	0
27172	大丰	市交通局23#变	10	400	0
27173	大丰	10kV市府线育红新区97#变	10	630	0
27174	大丰	人民银行10#变	10	400	0
27175	大丰	育红新村336#变	10	50	0
27176	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	0
27177	大丰	中交步行街1#变	10	630	0
27178	大丰	中央名府10#主变	10	800	0
27179	大丰	10kV中交美庐城1#配电室1#变	10	800	0
27180	大丰	教育南苑223#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27181	大丰	育红新村337#变	10	50	0
27182	大丰	育红小区308#变	10	200	0
27183	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	0
27184	大丰	中央名府14#变	10	800	0
27185	大丰	育红路73#变	10	400	0
27186	大丰	10kV中交美庐城1#配电室3#变	10	800	0
27187	大丰	市贸易局196#变	10	400	0
27188	大丰	10kV中交美庐城2#配电室7#变	10	800	0
27189	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	0
27190	大丰	中央名府16#变	10	800	0
27191	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	0
27192	大丰	镇南新村25#变	10	630	0
27193	大丰	育红新村338#变	10	50	0
27194	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	0
27195	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	0
27196	大丰	国泰花园198#变	10	630	0
27197	大丰	影视东巷229#变	10	400	0
27198	大丰	大刘北村77#变	10	400	0
27199	大丰	宾馆南村203#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27200	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	32
27201	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	110
27202	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	35
27203	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	0
27204	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	10
27205	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	71
27206	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	83
27207	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	103
27208	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	73
27209	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	21
27210	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	185
27211	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	215
27212	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	205
27213	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	248
27214	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	260
27215	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	45
27216	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	37
27217	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	58
27218	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27219	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	76
27220	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	112
27221	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	56
27222	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	52
27223	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	0
27224	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	76
27225	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	38
27226	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	55
27227	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	40
27228	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	81
27229	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	23
27230	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	56
27231	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	13
27232	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	48
27233	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	49
27234	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	29
27235	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	10
27236	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	72
27237	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27238	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	0
27239	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	62
27240	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	46
27241	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	0
27242	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	32
27243	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	77
27244	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	89
27245	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	67
27246	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	60
27247	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	97
27248	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	57
27249	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	72
27250	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	34
27251	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	90
27252	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	109
27253	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	150
27254	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	75
27255	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	17
27256	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27257	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	98
27258	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	76
27259	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	87
27260	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	171
27261	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	146
27262	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	167
27263	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	63
27264	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	492
27265	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	443
27266	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	306
27267	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	432
27268	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	393
27269	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	350
27270	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	389
27271	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	401
27272	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	366
27273	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	199
27274	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	472
27275	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27276	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	468
27277	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	428
27278	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	346
27279	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	533
27280	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	736
27281	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	622
27282	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	610
27283	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	620
27284	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	530
27285	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	790
27286	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	742
27287	大丰	海棠花园15#变	10	800	487
27288	大丰	大中86#变	10	200	101
27289	大丰	大中85#变	10	200	134
27290	大丰	海棠花园1#变	10	800	465
27291	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	708
27292	大丰	星河名园8#主变	10	800	372
27293	大丰	海棠花园5#变	10	800	508
27294	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	402

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27295	大丰	理想城10#主变	10	800	293
27296	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	551
27297	大丰	海棠花园7#变	10	800	461
27298	大丰	大中家园3#主变	10	1000	533
27299	大丰	海棠花园13#变	10	800	470
27300	大丰	大中家园1#主变	10	1000	533
27301	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	403
27302	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	326
27303	大丰	星河名园10#主变	10	800	439
27304	大丰	星河名园6#主变	10	800	365
27305	大丰	理想城14#主变	10	800	412
27306	大丰	海棠花园9#变	10	800	446
27307	大丰	海棠花园3#变	10	800	349
27308	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	446
27309	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	400
27310	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	759
27311	大丰	理想城16#主变	10	800	289
27312	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	436
27313	大丰	理想城12#主变	10	800	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27314	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800
27315	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800
27316	大丰	海棠花园11#变	10	800	456
27317	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0
27318	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	0
27319	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	96
27320	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	617
27321	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	199
27322	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	61
27323	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	530
27324	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	116
27325	大丰	汇龙家园122#变	10	800	175
27326	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	202
27327	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	64
27328	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	31
27329	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	159
27330	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	63
27331	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	95
27332	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27333	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	230
27334	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	0
27335	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	61
27336	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	77
27337	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	73
27338	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	91
27339	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	48
27340	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	228
27341	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	143
27342	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	196
27343	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	44
27344	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	62
27345	大丰	吉祥街8#变	10	400	143
27346	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	142
27347	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	152
27348	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	0
27349	大丰	吉祥街313#变	10	400	167
27350	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	0
27351	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27352	大丰	鸿盛源189#变	10	400	183
27353	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	64
27354	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	124
27355	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	190
27356	大丰	吉祥街212#变	10	400	223
27357	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	143
27358	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	57
27359	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	72
27360	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	75
27361	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	88
27362	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	82
27363	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	88
27364	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	75
27365	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	89
27366	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	96
27367	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	45
27368	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	176
27369	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	69
27370	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27371	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	78
27372	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	86
27373	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	139
27374	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	4
27375	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	72
27376	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	56
27377	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	148
27378	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	26
27379	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	71
27380	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	212
27381	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	77
27382	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	71
27383	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	93
27384	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	10
27385	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	83
27386	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	115
27387	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	74
27388	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	64
27389	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27390	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	29
27391	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	184
27392	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	95
27393	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	60
27394	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	95
27395	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	37
27396	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	78
27397	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	69
27398	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	109
27399	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	136
27400	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	19
27401	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	55
27402	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	212
27403	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	43
27404	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	91
27405	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	249
27406	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	86
27407	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	54
27408	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27409	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	108
27410	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	224
27411	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	51
27412	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	103
27413	大丰	海东一组235#变	10	400	0
27414	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	41
27415	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	236
27416	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	578
27417	大丰	王港海融二期1#变	10	630	123
27418	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	721
27419	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	22
27420	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	187
27421	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	23
27422	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	456
27423	大丰	高欣置业268#变	10	800	524
27424	大丰	高欣置业270#变	10	800	537
27425	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	196
27426	大丰	锦和大厦1#主变(317#)	10	800	493
27427	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27428	大丰	高欣置业267#变	10	800	433
27429	大丰	高欣置业269#变	10	800	403
27430	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	402
27431	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	369
27432	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	510
27433	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0
27434	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	84
27435	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	113
27436	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	93
27437	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	79
27438	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	7
27439	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	69
27440	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	139
27441	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	107
27442	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	72
27443	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	64
27444	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	252
27445	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	83
27446	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27447	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	22
27448	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	52
27449	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	58
27450	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	98
27451	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	189
27452	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	96
27453	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	280
27454	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	162
27455	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	22
27456	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	11
27457	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	184
27458	大丰	同丰二区161#变	10	400	202
27459	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	23
27460	大丰	香堤水榭319#变	10	800	404
27461	大丰	同丰一组217#变	10	400	114
27462	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	118
27463	大丰	香堤水榭320#变	10	800	369
27464	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	200	8
27465	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27466	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	104
27467	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	102
27468	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	0
27469	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	58
27470	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	118
27471	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	62
27472	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	200
27473	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	38
27474	大丰	润富花园4#变	10	630	504
27475	大丰	恒达置业3#变	10	500	182
27476	大丰	恒达商业3#变	10	630	160
27477	大丰	恒达置业6#变	10	630	303
27478	大丰	润富花园2#变	10	400	191
27479	大丰	金字商厦170#变	10	500	214
27480	大丰	天力花园237#变	10	400	144
27481	大丰	恒达置业4#变	10	630	313
27482	大丰	朝阳景都15#变	10	800	399
27483	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	461
27484	大丰	恒达置业7#变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27485	大丰	朝阳景都8#变	10	800	265
27486	大丰	恒达置业1#变	10	630	321
27487	大丰	天力中区206#变	10	400	202
27488	大丰	轧花小区227#变	10	500	239
27489	大丰	朝阳景都13#变	10	800	370
27490	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	138
27491	大丰	润富花园1#变	10	400	216
27492	大丰	天力南区205#变	10	400	152
27493	大丰	丰和丽都2#变	10	630	175
27494	大丰	育红广场300#变	10	400	138
27495	大丰	恒达商业1#变	10	630	308
27496	大丰	恒达商业2#变	10	630	286
27497	大丰	金宇商厦171#变	10	500	175
27498	大丰	10kV河南线润富小区配电房	10	400	241
27499	大丰	丰和丽都1#变	10	630	281
27500	大丰	朝阳景都17#变	10	800	439
27501	大丰	恒达置业10#变	10	400	122
27502	大丰	恒达置业5#变	10	630	256
27503	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27504	大丰	润富花园3#变	10	400	171
27505	大丰	朝阳景都16#变	10	800	387
27506	大丰	朝阳景11#变	10	800	346
27507	大丰	丰和丽都3#变	10	630	300
27508	大丰	育红广场201#变	10	400	9
27509	大丰	中国银行63#变	10	400	59
27510	大丰	恒达置业2#变	10	500	202
27511	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	238
27512	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	238
27513	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	238
27514	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	238
27515	大丰	莱茵城6#变	10	800	238
27516	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	212
27517	大丰	东方创意园6#变	10	1600	238
27518	大丰	莱茵城2#变	10	1000	238
27519	大丰	大中131#变	10	400	110
27520	大丰	莱茵城10#主变	10	800	238
27521	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	238
27522	大丰	大中154#变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27523	大丰	东方一号4#主变	10	800	238
27524	大丰	10kV东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	238
27525	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	238
27526	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	238
27527	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	238
27528	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	238
27529	大丰	大中6#变	10	400	120
27530	大丰	东方创意园4#变	10	1000	238
27531	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	238
27532	大丰	东方一号5#主变	10	800	238
27533	大丰	东方一号7#主变	10	800	238
27534	大丰	大中11#变	10	315	158
27535	大丰	莱茵城12#主变	10	800	226
27536	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	141
27537	大丰	大中12#变	10	160	103
27538	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	238
27539	大丰	大中4#变	10	200	151
27540	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	238
27541	大丰	10kV东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27542	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	209
27543	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	238
27544	大丰	三纺厂334#变	10	400	131
27545	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	238
27546	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	238
27547	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	238
27548	大丰	莱茵城8#变	10	800	238
27549	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	238
27550	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	238
27551	大丰	东方创意园2#变	10	800	215
27552	大丰	莱茵城4#变	10	1000	238
27553	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	238
27554	大丰	东方一号2#主变	10	800	238
27555	大丰	大中05#变	10	400	159
27556	大丰	大中36#变	10	400	169
27557	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	238
27558	大丰	金丰华庭2#变	10	400	162
27559	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	490
27560	大丰	镇南三村175#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27561	大丰	五中宿舍240#变	10	250	140
27562	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	494
27563	大丰	政府宿舍251#变	10	400	113
27564	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	276
27565	大丰	富民一村255#变	10	400	198
27566	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	370
27567	大丰	中央名府15#变	10	800	436
27568	大丰	镇南五组116#变	10	400	52
27569	大丰	大刘新村9#变	10	400	140
27570	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	546
27571	大丰	中央名府13#变	10	800	354
27572	大丰	东盛花园4#变	10	400	260
27573	大丰	东盛花园2#变	10	500	217
27574	大丰	益民小区1#变	10	630	293
27575	大丰	红花六组115#变	10	400	0
27576	大丰	中央名府9#主变	10	800	322
27577	大丰	中央名府11#主变	10	800	256
27578	大丰	金丰华庭3#变	10	630	343
27579	大丰	红花南区219#变	10	400	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27580	大丰	镇南五组46#变	10	400	53
27581	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	409
27582	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	412
27583	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	232
27584	大丰	金丰华庭1#变	10	630	342
27585	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	454
27586	大丰	东盛花园2#主变	10	400	207
27587	大丰	红花六组331#变	10	80	33
27588	大丰	镇南四村309#变	10	200	0
27589	大丰	市花炮厂16#变	10	400	80
27590	大丰	红花六组341#变	10	400	184
27591	大丰	益民桥317#变	10	400	191
27592	大丰	朝阳景都10#变	10	800	429
27593	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	240
27594	大丰	润富花园20#主变	10	800	628
27595	大丰	朝阳景都7#变	10	400	153
27596	大丰	朝阳景都18#变	10	800	496
27597	大丰	润富花园33#主变	10	800	622
27598	大丰	润富花园18#主变	10	800	567

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27599	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	204
27600	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	136
27601	大丰	朝阳景都9#变	10	800	390
27602	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	203
27603	大丰	朝阳景都12#变	10	800	420
27604	大丰	润富花园22#主变	10	800	618
27605	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	171
27606	大丰	朝阳景都19#变	10	800	363
27607	大丰	润富花园28#主变	10	800	582
27608	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	169
27609	大丰	润富花园31#主变	10	800	571
27610	大丰	朝阳景都14#变	10	800	360
27611	大丰	润富花园26#主变	10	800	586
27612	大丰	润富花园30#主变	10	800	608
27613	大丰	红寓小区8#变	10	200	99
27614	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	346
27615	大丰	红花农民公寓	10	500	253
27616	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	325
27617	大丰	红花新村327#变	10	80	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27618	大丰	荣海菜场88#变	10	400	94
27619	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	242
27620	大丰	红花村小区	10	500	265
27621	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	263
27622	大丰	二中教寓172#变	10	400	155
27623	大丰	红花西站220#变	10	400	120
27624	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	242
27625	大丰	红花小区121#变	10	400	161
27626	大丰	二中南苑289#变	10	400	189
27627	大丰	红花小区218#变	10	630	247
27628	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	244
27629	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	164
27630	大丰	常新南路263#变	10	100	70
27631	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	163
27632	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	384
27633	大丰	益民路北333#变	10	400	16
27634	大丰	红花小区319#变	10	400	204
27635	大丰	红寓东区31#变	10	400	38
27636	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27637	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	46
27638	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	69
27639	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	0
27640	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	96
27641	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	66
27642	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	26
27643	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	20
27644	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	35
27645	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	100
27646	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	70
27647	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	135
27648	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	89
27649	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	74
27650	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	218
27651	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	55
27652	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	104
27653	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	227
27654	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	86
27655	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27656	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	42
27657	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	37
27658	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	159
27659	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	51
27660	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	1
27661	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	15
27662	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	63
27663	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	79
27664	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	91
27665	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	52
27666	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	69
27667	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	49
27668	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	63
27669	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	48
27670	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	41
27671	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	208
27672	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	110
27673	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	400	182
27674	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27675	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	26
27676	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	83
27677	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	21
27678	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	21
27679	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	0
27680	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	93
27681	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	147
27682	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	69
27683	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	116
27684	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	105
27685	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	143
27686	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	98
27687	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	72
27688	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	77
27689	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	35
27690	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	60
27691	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	24
27692	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	93
27693	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27694	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	20
27695	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	50
27696	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	36
27697	大丰	城郊三组151#变	10	400	260
27698	大丰	恒生南区160#变	10	400	94
27699	大丰	实小宿舍36#变	10	250	120
27700	大丰	港务宿舍195#变	10	200	69
27701	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	243
27702	大丰	局开关厂153#变	10	400	225
27703	大丰	市皮防所113#变	10	400	133
27704	大丰	富康小区1#变	10	160	16
27705	大丰	育红新村11#变	10	400	32
27706	大丰	饮服小区71#变	10	400	131
27707	大丰	育红东村56#变	10	400	109
27708	大丰	新民七组74#变	10	400	54
27709	大丰	益民东路326#变	10	400	182
27710	大丰	泰西四组311#变	10	400	108
27711	大丰	城郊三组339#变	10	400	138
27712	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27713	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	77
27714	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	71
27715	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	155
27716	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	82
27717	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	319
27718	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	55
27719	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	43
27720	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	160
27721	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	87
27722	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	58
27723	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	23
27724	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	37
27725	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	19
27726	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	19
27727	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	11
27728	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	135
27729	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	83
27730	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	53
27731	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27732	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	33
27733	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	97
27734	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	0
27735	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	57
27736	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	96
27737	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	54
27738	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	188
27739	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	38
27740	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	158
27741	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	89
27742	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	13
27743	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	108
27744	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	5
27745	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	38
27746	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	31
27747	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	16
27748	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	206
27749	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	75
27750	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27751	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	0
27752	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	0
27753	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	0
27754	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	86
27755	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	74
27756	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	38
27757	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	62
27758	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	20
27759	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	7
27760	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	63
27761	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	0
27762	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	35
27763	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	99
27764	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	25
27765	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	73
27766	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	40
27767	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	33
27768	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	14
27769	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27770	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	41
27771	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	0
27772	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	198
27773	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	53
27774	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	75
27775	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	102
27776	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	83
27777	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	37
27778	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	92
27779	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	67
27780	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	211
27781	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	83
27782	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	44
27783	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	227
27784	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	251
27785	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	240
27786	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	453
27787	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	376
27788	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27789	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	470
27790	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	39
27791	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	509
27792	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	412
27793	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	52
27794	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	0
27795	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	87
27796	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	106
27797	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	23
27798	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	16
27799	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	0
27800	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	90
27801	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	50
27802	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	51
27803	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	161
27804	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	0
27805	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	101
27806	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	170
27807	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27808	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	48
27809	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	32
27810	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	31
27811	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	50
27812	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	2
27813	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	50
27814	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	85
27815	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	104
27816	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	117
27817	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	105
27818	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	29
27819	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	73
27820	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	92
27821	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	68
27822	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	0
27823	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	2
27824	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	42
27825	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	66
27826	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27827	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	15
27828	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	76
27829	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	103
27830	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	48
27831	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	52
27832	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	94
27833	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	77
27834	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	70
27835	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	126
27836	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	125
27837	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	125
27838	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	56
27839	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	238
27840	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	87
27841	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	58
27842	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	161
27843	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	49
27844	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	125
27845	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27846	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	47
27847	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	42
27848	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	28
27849	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	95
27850	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	107
27851	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	117
27852	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	84
27853	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	46
27854	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	119
27855	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	44
27856	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	70
27857	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	60
27858	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	93
27859	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	19
27860	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	109
27861	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	70
27862	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	63
27863	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	135
27864	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27865	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	114
27866	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	47
27867	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	78
27868	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	132
27869	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	245
27870	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	0
27871	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	43
27872	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	43
27873	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	49
27874	大丰	新丰镇长坝村八组056#变	10	400	155
27875	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	56
27876	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	39
27877	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	58
27878	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	44
27879	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	68
27880	大丰	新丰镇长坝村七组053#变	10	200	0
27881	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	93
27882	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	63
27883	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27884	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	58
27885	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	46
27886	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	45
27887	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	63
27888	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	85
27889	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	54
27890	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	16
27891	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	89
27892	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	57
27893	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	90
27894	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	62
27895	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	19
27896	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	41
27897	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	62
27898	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	6
27899	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	32
27900	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	4
27901	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	62
27902	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27903	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	54
27904	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	51
27905	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	51
27906	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	200
27907	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	105
27908	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	18
27909	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	112
27910	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	0
27911	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	76
27912	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	78
27913	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	38
27914	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	124
27915	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	144
27916	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	71
27917	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	58
27918	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	68
27919	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	39
27920	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	0
27921	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27922	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	76
27923	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	156
27924	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	27
27925	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	101
27926	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	44
27927	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	0
27928	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	163
27929	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	107
27930	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	165
27931	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	28
27932	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	98
27933	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	65
27934	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	1
27935	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	86
27936	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	86
27937	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	92
27938	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	108
27939	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	136
27940	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27941	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	0
27942	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	116
27943	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	103
27944	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	72
27945	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	59
27946	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	180
27947	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	166
27948	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	107
27949	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	65
27950	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	53
27951	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	40
27952	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	43
27953	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	53
27954	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	16
27955	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	163
27956	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	12
27957	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	83
27958	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	40
27959	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27960	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	47
27961	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	147
27962	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	27
27963	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	217
27964	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	109
27965	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	63
27966	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	261
27967	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	97
27968	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	9
27969	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	101
27970	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	100
27971	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	94
27972	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	57
27973	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	86
27974	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	180
27975	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	192
27976	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	33
27977	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	131
27978	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27979	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	233
27980	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	21
27981	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	229
27982	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	199
27983	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	208
27984	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	66
27985	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	49
27986	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	88
27987	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	28
27988	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	15
27989	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	41
27990	大丰	大中泰丰村五组98#变	10	630	464
27991	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	95
27992	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	191
27993	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	35
27994	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	90
27995	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	92
27996	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	62
27997	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
27998	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	100
27999	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	214
28000	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	400	45
28001	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	31
28002	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	149
28003	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	130
28004	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	76
28005	大丰	大中泰丰村五组28#变	10	630	445
28006	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	406
28007	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	93
28008	大丰	大中上尚城8#变	10	800	434
28009	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	528
28010	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	352
28011	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	405
28012	大丰	大中城南家园2#变	10	800	410
28013	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	513
28014	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	0
28015	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	335
28016	大丰	大中上尚城6#变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28017	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	136
28018	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	460
28019	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	619
28020	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	392
28021	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	558
28022	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	143
28023	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	433
28024	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	477
28025	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	162
28026	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	206
28027	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	164
28028	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	79
28029	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	85
28030	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	97
28031	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	85
28032	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	18
28033	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	11
28034	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	41
28035	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28036	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	80
28037	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	83
28038	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	9
28039	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	59
28040	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	82
28041	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	70
28042	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	48
28043	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	1
28044	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	25
28045	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	24
28046	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	71
28047	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	88
28048	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	93
28049	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	78
28050	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	89
28051	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	42
28052	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	65
28053	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	96
28054	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28055	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	102
28056	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	54
28057	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	109
28058	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	67
28059	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	56
28060	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	89
28061	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	86
28062	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	19
28063	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	71
28064	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	127
28065	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	176
28066	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	199
28067	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	161
28068	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	206
28069	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	247
28070	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	28
28071	大丰	王港居委会88#变	10	400	186
28072	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	478
28073	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28074	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	160
28075	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	95
28076	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	79
28077	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	61
28078	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	171
28079	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	0
28080	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	13
28081	大丰	丰情街281#变	10	1000	300
28082	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	210
28083	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	41
28084	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	46
28085	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	23
28086	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	96
28087	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	78
28088	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	97
28089	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	3
28090	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	147
28091	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	625
28092	大丰	人才公寓5#变	10	1000	676

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28093	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	491
28094	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	290
28095	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	621
28096	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	448
28097	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	13
28098	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	212
28099	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	447
28100	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	420
28101	大丰	丰情街284#变	10	800	292
28102	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	69
28103	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	504
28104	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	374
28105	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	466
28106	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	18
28107	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	442
28108	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	390
28109	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	97
28110	大丰	金域澜湾204#变	10	800	168
28111	大丰	新丰镇新同西17#变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28112	大丰	金域澜湾202#变	10	800	225
28113	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	45
28114	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	37
28115	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	52
28116	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	18
28117	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	58
28118	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	90
28119	大丰	10kV花海线同丰北132#变	10	400	73
28120	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	334
28121	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	616
28122	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	559
28123	大丰	海韵家园3#变	10	400	246
28124	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	496
28125	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	496
28126	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	126
28127	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	204
28128	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	0
28129	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	574
28130	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28131	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	278
28132	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	237
28133	大丰	大丰港鑫福岛小区4#变	10	800	470
28134	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	457
28135	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	505
28136	大丰	润富花园1#主变	10	800	508
28137	大丰	润富花园9#主变	10	800	597
28138	大丰	润富花园7#主变	10	800	592
28139	大丰	润富花园15#主变	10	800	605
28140	大丰	润富花园5#主变	10	800	412
28141	大丰	润富花园13#主变	10	800	605
28142	大丰	润富花园3#主变	10	800	435
28143	大丰	润富花园11#主变	10	800	596
28144	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	167
28145	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	140
28146	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	104
28147	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	46
28148	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	19
28149	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28150	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	0
28151	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	56
28152	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	32
28153	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	7
28154	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	78
28155	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	36
28156	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	3
28157	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	30
28158	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	87
28159	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	89
28160	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	0
28161	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	13
28162	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	96
28163	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	174
28164	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	109
28165	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	103
28166	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	206
28167	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	16
28168	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28169	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	204
28170	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	7
28171	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	7
28172	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	7
28173	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	7
28174	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	7
28175	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	7
28176	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	7
28177	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	7
28178	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	7
28179	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	7
28180	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	7
28181	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	7
28182	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	7
28183	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	7
28184	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	7
28185	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	7
28186	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	7
28187	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28188	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	7
28189	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	7
28190	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	7
28191	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	7
28192	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	7
28193	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	7
28194	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	7
28195	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	7
28196	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	7
28197	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	7
28198	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	7
28199	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	7
28200	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	7
28201	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	7
28202	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	7
28203	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	7
28204	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	7
28205	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	7
28206	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28207	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	28
28208	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	45
28209	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	79
28210	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	262
28211	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	0
28212	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	0
28213	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	0
28214	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	0
28215	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	0
28216	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	0
28217	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	0
28218	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	0
28219	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	0
28220	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	0
28221	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	0
28222	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	0
28223	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	91
28224	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	2
28225	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28226	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	131
28227	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	31
28228	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	66
28229	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	0
28230	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	39
28231	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	0
28232	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	15
28233	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	9
28234	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	56
28235	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	34
28236	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	65
28237	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	0
28238	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	36
28239	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	80
28240	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	99
28241	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	80
28242	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	73
28243	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	96
28244	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28245	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	65
28246	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	63
28247	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	68
28248	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	76
28249	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	26
28250	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	0
28251	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	47
28252	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	101
28253	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	83
28254	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	85
28255	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	47
28256	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	93
28257	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	0
28258	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	103
28259	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	93
28260	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	54
28261	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	83
28262	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	61
28263	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28264	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	27
28265	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	61
28266	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	51
28267	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	75
28268	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	72
28269	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	62
28270	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	85
28271	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	77
28272	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	82
28273	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	91
28274	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	27
28275	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	81
28276	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	87
28277	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	67
28278	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	55
28279	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	170
28280	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	132
28281	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	204
28282	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28283	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	83
28284	大丰	草堰集镇17#变	10	400	84
28285	大丰	草堰集镇188#变	10	400	123
28286	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	50
28287	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	244
28288	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	53
28289	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	89
28290	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	55
28291	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	33
28292	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	38
28293	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	80
28294	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	64
28295	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	214
28296	大丰	草堰集镇189#变	10	400	108
28297	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	223
28298	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	227
28299	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0
28300	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	124
28301	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28302	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	100
28303	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	285
28304	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	164
28305	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	182
28306	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	199
28307	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	143
28308	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	6
28309	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	179
28310	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	285
28311	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	70
28312	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	41
28313	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	0
28314	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	31
28315	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	41
28316	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	82
28317	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	46
28318	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	196
28319	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	42
28320	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28321	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	164
28322	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	128
28323	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	186
28324	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	146
28325	大丰	海东一组236#变	10	400	226
28326	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	127
28327	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	221
28328	大丰	小海居委会242#变	10	400	0
28329	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	67
28330	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	24
28331	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	219
28332	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	72
28333	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	41
28334	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	81
28335	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	0
28336	大丰	南居九组1#箱变	10	400	52
28337	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	15
28338	大丰	南居九组4#箱变	10	630	124
28339	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28340	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	66
28341	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	54
28342	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	53
28343	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	0
28344	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	47
28345	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	55
28346	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	3
28347	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	0
28348	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	20
28349	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	119
28350	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	0
28351	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	71
28352	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	87
28353	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	36
28354	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	68
28355	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	60
28356	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	55
28357	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	44
28358	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28359	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	79
28360	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	97
28361	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	65
28362	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	58
28363	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	91
28364	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	64
28365	大丰	南居九组5#箱变	10	400	77
28366	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	68
28367	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	94
28368	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	251
28369	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	187
28370	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	0
28371	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	130
28372	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	135
28373	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	400	165
28374	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	237
28375	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	803
28376	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	775
28377	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	536

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28378	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	418
28379	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	219
28380	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	208
28381	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	42
28382	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	133
28383	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	601
28384	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	426
28385	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	199
28386	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	93
28387	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	111
28388	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	19
28389	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	74
28390	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	160
28391	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	46
28392	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	66
28393	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	192
28394	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	211
28395	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	267
28396	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28397	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	50
28398	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	106
28399	大丰	海团新村1#变	10	630	312
28400	大丰	海团新村2#变	10	400	171
28401	大丰	海团新村4#变	10	630	293
28402	大丰	海团新村3#变	10	630	371
28403	大丰	海团新村5#变	10	630	278
28404	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	0
28405	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	58
28406	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	180
28407	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	215
28408	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	189
28409	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	180
28410	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	206
28411	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	139
28412	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	86
28413	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	92
28414	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	141
28415	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28416	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	270
28417	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	44
28418	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	50
28419	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	46
28420	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	152
28421	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	0
28422	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	61
28423	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	101
28424	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	37
28425	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	34
28426	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	22
28427	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	51
28428	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	66
28429	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	195
28430	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	62
28431	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	60
28432	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	31
28433	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	61
28434	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28435	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	33
28436	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	40
28437	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	145
28438	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	69
28439	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	103
28440	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	256
28441	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	148
28442	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	193
28443	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	363
28444	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	398
28445	大丰	场部. 小区46#变	10	630	286
28446	大丰	场部. 小高层47#变	10	630	280
28447	大丰	场部. 纯净水厂后44#变	10	630	208
28448	大丰	方强农场76#变	10	630	302
28449	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	52
28450	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	218
28451	大丰	场部. 派出所后43#变	10	630	299
28452	大丰	场部. 朝阳路东45#变	10	400	166
28453	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28454	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	45
28455	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	10
28456	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	89
28457	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	109
28458	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	114
28459	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	67
28460	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	88
28461	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	19
28462	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	40
28463	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	85
28464	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	124
28465	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	123
28466	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	70
28467	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	64
28468	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	0
28469	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	110
28470	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	63
28471	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	20
28472	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	605

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28473	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	433
28474	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	388
28475	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	100	29
28476	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	581
28477	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	63
28478	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	38
28479	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	510
28480	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	501
28481	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	380
28482	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	555
28483	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	313
28484	大丰	同丰一组321#变	10	630	316
28485	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	117
28486	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	0
28487	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	582
28488	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	504
28489	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	139
28490	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	378
28491	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28492	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	100
28493	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	376
28494	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	608
28495	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	253
28496	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	569
28497	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	487
28498	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	514
28499	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	0
28500	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	62
28501	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	12
28502	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	97
28503	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	79
28504	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	68
28505	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	83
28506	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	60
28507	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	233
28508	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	78
28509	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	18
28510	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28511	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	55
28512	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	176
28513	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	85
28514	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	606
28515	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	449
28516	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	61
28517	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	152
28518	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	362
28519	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	442
28520	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	595
28521	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	35
28522	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	15
28523	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	62
28524	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	185
28525	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	116
28526	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	68
28527	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	204
28528	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	143
28529	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28530	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	38
28531	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	0
28532	大丰	三龙镇二十连西扬水站19#变	10	200	101
28533	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	91
28534	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	0
28535	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	119
28536	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	91
28537	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	151
28538	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	69
28539	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	160
28540	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	96
28541	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	31
28542	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	73
28543	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	54
28544	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	71
28545	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	116
28546	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	57
28547	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	0
28548	大丰	三龙镇方强农场23#变	10	200	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28549	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	160
28550	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	23
28551	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	0
28552	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	49
28553	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	89
28554	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	70
28555	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	0
28556	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	91
28557	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	115
28558	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	38
28559	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	215
28560	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	120
28561	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	78
28562	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	30
28563	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	201
28564	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	0
28565	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	55
28566	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	32
28567	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28568	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	26
28569	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	86
28570	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	7
28571	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	64
28572	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	200	27
28573	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	220
28574	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	26
28575	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	78
28576	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	315	176
28577	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	83
28578	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	67
28579	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	238
28580	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	70
28581	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	64
28582	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	41
28583	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	64
28584	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	82
28585	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	34
28586	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28587	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	50
28588	大丰	新丰镇仁中东站47#变	10	200	73
28589	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	200	67
28590	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	222
28591	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	101
28592	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	228
28593	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	92
28594	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	82
28595	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	76
28596	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	135
28597	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	81
28598	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	400	291
28599	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	99
28600	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	28
28601	大丰	裕南新农村93#变	10	630	359
28602	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	92
28603	大丰	金丰花园210#台片	10	800	505
28604	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	170
28605	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28606	大丰	裕南小区184#变	10	630	401
28607	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	80
28608	大丰	裕南三期301#变	10	630	397
28609	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	0
28610	大丰	裕南小区183#变	10	630	324
28611	大丰	裕南小区206#变	10	630	230
28612	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	193
28613	大丰	金丰花园209#台片	10	800	417
28614	大丰	裕南小区185#变	10	630	306
28615	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	67
28616	大丰	裕南小区205#变	10	630	204
28617	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	72
28618	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	73
28619	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	92
28620	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	61
28621	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	207
28622	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	79
28623	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	0
28624	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28625	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	276
28626	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	168
28627	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	17
28628	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	143
28629	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	63
28630	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	220
28631	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	213
28632	大丰	民主街9#变	10	630	236
28633	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	202
28634	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	331
28635	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	184
28636	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	92
28637	大丰	民主街106#变	10	630	146
28638	大丰	锦绣花园190#变	10	630	291
28639	大丰	民主街192#变	10	630	210
28640	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	177
28641	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	1
28642	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	176
28643	大丰	民主街5#变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28644	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	110
28645	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	176
28646	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	16
28647	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	75
28648	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	36
28649	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	3
28650	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	44
28651	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	61
28652	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	71
28653	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	78
28654	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	65
28655	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	54
28656	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	152
28657	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	157
28658	大丰	民主街303#变	10	630	352
28659	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	147
28660	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	143
28661	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	18
28662	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28663	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	63
28664	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	169
28665	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	90
28666	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	46
28667	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	207
28668	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	63
28669	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	57
28670	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	92
28671	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	146
28672	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	235
28673	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	11
28674	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	37
28675	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	59
28676	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	233
28677	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	87
28678	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	0
28679	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	114
28680	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	73
28681	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28682	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	177
28683	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	77
28684	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	0
28685	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	64
28686	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	31
28687	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	220
28688	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	191
28689	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	207
28690	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	0
28691	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	62
28692	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	94
28693	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	54
28694	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	49
28695	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	63
28696	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	145
28697	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	108
28698	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	40
28699	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	215
28700	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28701	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	70
28702	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	95
28703	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	48
28704	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	78
28705	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	110
28706	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	236
28707	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	81
28708	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	110
28709	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	260
28710	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	228
28711	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	87
28712	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	54
28713	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	22
28714	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	80
28715	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	240
28716	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	40
28717	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	92
28718	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	198
28719	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28720	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	91
28721	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	61
28722	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	70
28723	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	223
28724	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	259
28725	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	220
28726	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	85
28727	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	234
28728	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	166
28729	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	152
28730	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	180
28731	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	42
28732	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	48
28733	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	24
28734	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	200	2
28735	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	144
28736	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	70
28737	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	234
28738	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28739	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	216
28740	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	70
28741	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	68
28742	大丰	润阳花园1#变	10	630	342
28743	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	421
28744	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	45
28745	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	77
28746	大丰	润阳花园2#变	10	630	375
28747	大丰	润阳花园4#变	10	630	414
28748	大丰	通商小街186#变	10	630	264
28749	大丰	润阳花园3#变	10	630	369
28750	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	84
28751	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	77
28752	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	66
28753	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	126
28754	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	219
28755	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	176
28756	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	174
28757	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28758	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	231
28759	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	261
28760	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	55
28761	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	273
28762	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	83
28763	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	191
28764	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	183
28765	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	13
28766	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	74
28767	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	238
28768	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	267
28769	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	218
28770	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	264
28771	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	121
28772	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	76
28773	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	171
28774	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	148
28775	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	12
28776	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28777	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	60
28778	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	30
28779	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	60
28780	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	32
28781	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	77
28782	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	0
28783	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	84
28784	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	166
28785	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	45
28786	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	67
28787	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	44
28788	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	0
28789	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	97
28790	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	41
28791	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	45
28792	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	400	144
28793	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	67
28794	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	78
28795	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28796	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	12
28797	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	62
28798	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	42
28799	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	206
28800	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	103
28801	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	86
28802	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	55
28803	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	85
28804	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	142
28805	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	60
28806	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	68
28807	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	67
28808	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	0
28809	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	225
28810	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	242
28811	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	204
28812	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	157
28813	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	144
28814	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28815	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	57
28816	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	92
28817	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	125
28818	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	93
28819	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	47
28820	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	39
28821	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	0
28822	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	102
28823	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	65
28824	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	88
28825	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	88
28826	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	5
28827	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	206
28828	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	70
28829	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	90
28830	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	58
28831	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	86
28832	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	103
28833	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28834	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	87
28835	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	43
28836	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	77
28837	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	80
28838	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	60
28839	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	101
28840	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	86
28841	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	61
28842	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	97
28843	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	19
28844	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	68
28845	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	95
28846	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	76
28847	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	1
28848	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	19
28849	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	36
28850	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	0
28851	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	5
28852	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28853	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	43
28854	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	175
28855	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	78
28856	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	30
28857	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	239
28858	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	81
28859	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	116
28860	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	72
28861	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	0
28862	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	80
28863	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	70
28864	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	230
28865	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	95
28866	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	68
28867	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	15
28868	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	83
28869	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	42
28870	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	33
28871	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28872	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	0
28873	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	59
28874	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	156
28875	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	55
28876	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	235
28877	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	93
28878	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	64
28879	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	61
28880	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	55
28881	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	3
28882	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	74
28883	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	79
28884	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	158
28885	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	77
28886	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	222
28887	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	78
28888	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	89
28889	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	42
28890	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28891	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	64
28892	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	55
28893	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	102
28894	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	0
28895	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	20
28896	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	38
28897	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	84
28898	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	95
28899	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	71
28900	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	109
28901	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	72
28902	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	99
28903	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	66
28904	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	21
28905	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	173
28906	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	56
28907	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	47
28908	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	58
28909	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28910	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	20
28911	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	98
28912	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	30
28913	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	53
28914	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	54
28915	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	317
28916	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	54
28917	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	75
28918	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	245
28919	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	186
28920	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	23
28921	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	15
28922	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	85
28923	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	77
28924	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	94
28925	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	22
28926	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	55
28927	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	69
28928	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28929	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	61
28930	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	38
28931	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	54
28932	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	145
28933	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	3
28934	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	9
28935	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	24
28936	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	77
28937	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	236
28938	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	222
28939	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	3
28940	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	72
28941	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	224
28942	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	53
28943	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	78
28944	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	180
28945	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	53
28946	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	50
28947	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28948	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0
28949	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	19
28950	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	88
28951	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	20
28952	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	95
28953	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	64
28954	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	15
28955	大丰	大桥镇潘丁村二组26#变	10	200	72
28956	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	185
28957	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	56
28958	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	86
28959	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	60
28960	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	65
28961	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	64
28962	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	58
28963	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	55
28964	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	35
28965	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	11
28966	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28967	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	80
28968	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	95
28969	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	104
28970	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	18
28971	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	70
28972	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	97
28973	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	2
28974	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	70
28975	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	63
28976	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	0
28977	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	74
28978	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	0
28979	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	61
28980	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	51
28981	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	6
28982	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	105
28983	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	6
28984	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	14
28985	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
28986	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	26
28987	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	0
28988	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	51
28989	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	23
28990	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	237
28991	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	105
28992	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	80
28993	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	82
28994	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	14
28995	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	163
28996	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	162
28997	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	70
28998	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	178
28999	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	47
29000	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	100
29001	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	89
29002	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	43
29003	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	71
29004	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29005	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	234
29006	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	216
29007	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	115
29008	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	19
29009	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	43
29010	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0
29011	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	66
29012	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	87
29013	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	91
29014	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0
29015	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0
29016	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	8
29017	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	14
29018	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	47
29019	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	203
29020	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	227
29021	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	119
29022	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	43
29023	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29024	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	79
29025	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	245
29026	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	79
29027	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	23
29028	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	164
29029	大丰	悦隼名邸12#主变	10	800	421
29030	大丰	云樾春秋5#变	10	800	465
29031	大丰	云樾春秋11#变	10	800	518
29032	大丰	悦隼名邸2#主变	10	800	510
29033	大丰	悦隼名邸6#主变	10	630	423
29034	大丰	悦隼名邸16#主变	10	630	274
29035	大丰	悦隼名邸14#主变	10	630	248
29036	大丰	悦隼名邸4#主变	10	800	402
29037	大丰	珺和府8#主变	10	800	530
29038	大丰	云樾春秋9#变	10	800	495
29039	大丰	悦隼名邸10#主变	10	800	412
29040	大丰	云樾春秋7#变	10	800	506
29041	大丰	珺和府4#主变	10	800	551
29042	大丰	悦隼名邸8#主变	10	630	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29043	大丰	珺和府6#主变	10	800	557
29044	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	555
29045	大丰	珺和府2#主变	10	800	571
29046	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	486
29047	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	10
29048	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	26
29049	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	62
29050	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	98
29051	大丰	景尚名城2#主变	10	800	512
29052	大丰	桃李丰华3#变	10	800	493
29053	大丰	景尚名城10#主变	10	800	384
29054	大丰	景尚名城8#主变	10	800	544
29055	大丰	景尚名城4#主变	10	800	458
29056	大丰	桃李丰华7#变	10	800	502
29057	大丰	景尚名城12#主变	10	800	280
29058	大丰	桃李丰华5#变	10	800	506
29059	大丰	景尚名城6#主变	10	800	592
29060	大丰	桃李丰华1#变	10	800	439
29061	大丰	云尚台1#主变	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29062	大丰	云尚台7#主变	10	800	528
29063	大丰	云尚台9#主变	10	800	540
29064	大丰	云尚台5#主变	10	800	471
29065	大丰	云尚台3#主变	10	800	403
29066	大丰	同福东区2#主变	10	400	228
29067	大丰	同福北区2#变	10	800	595
29068	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	459
29069	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	354
29070	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	255
29071	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	262
29072	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	250
29073	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	110
29074	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	449
29075	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	221
29076	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	218
29077	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	79
29078	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	29
29079	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	200	82
29080	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29081	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	118
29082	大丰	益民新村231#变	10	630	376
29083	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	160
29084	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	72
29085	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	128
29086	大丰	益民新村232#变	10	630	283
29087	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	150
29088	大丰	益民新村233#变	10	630	210
29089	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	107
29090	大丰	益民新村234#变	10	630	240
29091	大丰	晨熙府1#主变	10	800	487
29092	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	410
29093	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	298
29094	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	445
29095	大丰	雍锦府10#主变	10	800	481
29096	大丰	晨熙府15#主变	10	630	335
29097	大丰	晨熙府9#主变	10	800	447
29098	大丰	晨熙府5#主变	10	630	354
29099	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29100	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	415
29101	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	328
29102	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	380
29103	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	506
29104	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	421
29105	大丰	晨熙府3#主变	10	800	470
29106	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	412
29107	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	388
29108	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	368
29109	大丰	晨熙府13#主变	10	630	406
29110	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	454
29111	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	510
29112	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	435
29113	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	299
29114	大丰	雍锦府2#主变	10	800	511
29115	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	475
29116	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	353
29117	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	476
29118	大丰	晨熙府11#主变	10	800	450

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29119	大丰	雍锦府14#主变	10	800	475
29120	大丰	晨熙府7#主变	10	630	372
29121	大丰	雍锦府4#主变	10	800	440
29122	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	368
29123	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	405
29124	大丰	雍锦府6#主变	10	800	457
29125	大丰	雍锦府12#主变	10	800	360
29126	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	326
29127	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	441
29128	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	493
29129	大丰	雍锦府8#主变	10	800	478
29130	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	608
29131	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	569
29132	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	548
29133	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	580
29134	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	549
29135	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	567
29136	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	489
29137	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29138	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	533
29139	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	552
29140	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	524
29141	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	444
29142	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	417
29143	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	27
29144	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	95
29145	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	15
29146	大丰	香溪水岸7#变	10	800	550
29147	大丰	香溪水岸5#变	10	800	558
29148	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	483
29149	大丰	香溪水岸3#变	10	800	546
29150	大丰	香溪水岸1#变	10	800	545
29151	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	156
29152	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	143
29153	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	379
29154	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	89
29155	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	100
29156	大丰	大中镇新团建设三.五九组121#变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29157	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	237
29158	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	106
29159	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	82
29160	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	42
29161	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	0
29162	大丰	润富花园32#主变	10	800	610
29163	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	451
29164	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	369
29165	大丰	润富花园23#主变	10	800	605
29166	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	529
29167	大丰	润富花园17#主变	10	800	604
29168	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	452
29169	大丰	10kV东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	395
29170	大丰	莱茵城7#变	10	800	426
29171	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	400
29172	大丰	润富花园34#主变	10	800	626
29173	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	454
29174	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	450
29175	大丰	润富花园27#主变	10	800	579

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29176	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	442
29177	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	530
29178	大丰	润富花园21#主变	10	800	614
29179	大丰	莱茵城5#变	10	800	435
29180	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	537
29181	大丰	润富花园29#主变	10	800	533
29182	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	436
29183	大丰	莱茵城3#变	10	1000	458
29184	大丰	润富花园19#主变	10	800	569
29185	大丰	10kV东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	476
29186	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	461
29187	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	583
29188	大丰	莱茵城1#变	10	1000	586
29189	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	401
29190	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	494
29191	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	500
29192	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	403
29193	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	494
29194	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	622

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29195	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	430
29196	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	446
29197	大丰	润富花园25#主变	10	800	609
29198	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	385
29199	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	479
29200	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	215
29201	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	602
29202	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	438
29203	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	361
29204	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	476
29205	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	538
29206	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	556
29207	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	337
29208	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	579
29209	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	410
29210	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	444
29211	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	384
29212	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	448
29213	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	404

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29214	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	479
29215	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	429
29216	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	463
29217	大丰	金海社区4#主变	10	1000	593
29218	大丰	金海社区6#主变	10	630	473
29219	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	220
29220	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	198
29221	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	315
29222	大丰	金海社区1#主变	10	1000	574
29223	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	603
29224	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	212
29225	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	228
29226	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	290
29227	大丰	金海社区3#主变	10	1000	612
29228	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	53
29229	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	319
29230	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	215
29231	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	227
29232	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29233	大丰	金海社区2#主变	10	1000	608
29234	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	29
29235	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	123
29236	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	336
29237	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	247
29238	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	219
29239	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	288
29240	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	422
29241	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	159
29242	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	200	103
29243	大丰	10kV川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	221
29244	大丰	10kV川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	309
29245	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	390
29246	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	67
29247	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	7
29248	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	93
29249	大丰	大桥康居4#变	10	630	335
29250	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	415
29251	大丰	大中上尚城7#变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29252	大丰	天居14#变压器	10	800	505
29253	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	389
29254	大丰	天居12#变压器	10	800	511
29255	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	327
29256	大丰	大中上尚城5#变	10	800	321
29257	大丰	天居16#变压器	10	800	498
29258	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	342
29259	大丰	大中镇天居351#变	10	400	139
29260	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	591
29261	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	114
29262	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	429
29263	大丰	大中城南家园1#变	10	800	391
29264	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	422
29265	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	444
29266	大丰	天居10#变压器	10	800	527
29267	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	20
29268	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	587
29269	大丰	桃李丰华2#变	10	800	402
29270	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29271	大丰	桃李丰华8#变	10	800	396
29272	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	463
29273	大丰	桃李丰华4#变	10	800	544
29274	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	127
29275	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	350
29276	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	135
29277	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	363
29278	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	366
29279	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	126
29280	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	176
29281	大丰	桃李丰华6#变	10	800	470
29282	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	188
29283	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	632
29284	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	79
29285	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	187
29286	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	648
29287	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	552
29288	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	91
29289	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29290	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	89
29291	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	261
29292	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	331
29293	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	232
29294	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	298
29295	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	75
29296	大丰	大桥康居3#	10	630	341
29297	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	95
29298	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	68
29299	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	225
29300	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	329
29301	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	367
29302	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	248
29303	大丰	银碟苑7#变	10	800	402
29304	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	481
29305	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	586
29306	大丰	银碟苑9#变	10	800	627
29307	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	605
29308	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29309	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	127
29310	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	77
29311	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	26
29312	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	171
29313	大丰	雍锦府9#主变	10	800	0
29314	大丰	雍锦府3#主变	10	800	0
29315	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	0
29316	大丰	晨熙府10#主变	10	800	0
29317	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	0
29318	大丰	晨熙府12#主变	10	800	0
29319	大丰	丰锦府2#主变	10	800	0
29320	大丰	晨熙府14#主变	10	630	0
29321	大丰	晨熙府4#主变	10	800	0
29322	大丰	晨熙府2#主变	10	800	0
29323	大丰	雍锦府7#主变	10	800	0
29324	大丰	晨熙府6#主变	10	630	0
29325	大丰	晨熙府16#主变	10	630	0
29326	大丰	雍锦府11#主变	10	800	0
29327	大丰	雍锦府1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29328	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	0
29329	大丰	雍锦府5#主变	10	800	0
29330	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	0
29331	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	0
29332	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	0
29333	大丰	晨熙府8#主变	10	630	0
29334	大丰	雍锦府13#主变	10	800	0
29335	大丰	丰锦府4#主变	10	800	0
29336	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	88
29337	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	125
29338	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	110
29339	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	484
29340	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	435
29341	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	522
29342	大丰	云尚台2#主变	10	800	536
29343	大丰	云尚台8#主变	10	800	479
29344	大丰	云尚台6#主变	10	630	292
29345	大丰	云尚台4#主变	10	630	381
29346	大丰	云尚台10#主变	10	800	522

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29347	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	81
29348	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	0
29349	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	485
29350	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	531
29351	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	508
29352	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	509
29353	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	501
29354	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	512
29355	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640
29356	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	369
29357	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	421
29358	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	375
29359	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	411
29360	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	264
29361	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	409
29362	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	352
29363	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	347
29364	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	378
29365	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29366	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	71
29367	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	52
29368	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	173
29369	大丰	刘庄镇东联村四组207#变	10	200	37
29370	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	99
29371	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	77
29372	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	54
29373	大丰	人才公寓6#变	10	1000	495
29374	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	535
29375	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	478
29376	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	575
29377	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	127
29378	大丰	城通新城2#变	10	800	447
29379	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	480
29380	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	72
29381	大丰	城通新城1#变	10	800	413
29382	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	562
29383	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	595
29384	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29385	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	17
29386	大丰	天居15#变压器	10	800	469
29387	大丰	天居11#变压器	10	800	460
29388	大丰	天居9#变压器	10	800	496
29389	大丰	天居13#变压器	10	800	396
29390	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	204
29391	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	52
29392	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	400	112
29393	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	305
29394	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	546
29395	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	601
29396	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	147
29397	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	0
29398	大丰	市航道站17#变	10	400	68
29399	大丰	10kV康悦线地水宿舍109#变	10	400	263
29400	大丰	珺禧悦府14#主变	10	630	475
29401	大丰	新民小区273#变	10	400	155
29402	大丰	聚龙苑2#	10	630	322
29403	大丰	富贵园2#主变	10	1000	607

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29404	大丰	珺禧悦府6#主变	10	800	518
29405	大丰	百富东区303#变	10	400	19
29406	大丰	银河花园3#	10	630	278
29407	大丰	百富南区302#变	10	400	116
29408	大丰	银河花园1#	10	630	232
29409	大丰	聚龙苑1#变	10	630	350
29410	大丰	百富北区80#变	10	500	142
29411	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	566
29412	大丰	聚龙苑3#变	10	630	335
29413	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	596
29414	大丰	珺禧悦府8#主变	10	630	477
29415	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	486
29416	大丰	书香名府1#主变	10	800	336
29417	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	469
29418	大丰	银河花园2	10	630	297
29419	大丰	富贵园1#主变	10	1000	533
29420	大丰	书香名府3#主变	10	800	310
29421	大丰	润富花园10#主变	10	800	617
29422	大丰	润富花园14#主变	10	800	584

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29423	大丰	润富花园16#主变	10	800	562
29424	大丰	润富花园2#主变	10	800	503
29425	大丰	润富花园6#主变	10	800	602
29426	大丰	润富花园8#主变	10	800	593
29427	大丰	润富花园12#主变	10	800	622
29428	大丰	润富花园4#主变	10	800	538
29429	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	459
29430	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	348
29431	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	348
29432	大丰	品尚雅居5#变	10	800	513
29433	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	394
29434	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	263
29435	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	364
29436	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	386
29437	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	297
29438	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	346
29439	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	415
29440	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	325
29441	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29442	大丰	市计生站44#变	10	200	100
29443	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	419
29444	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	451
29445	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	425
29446	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	404
29447	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	456
29448	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	471
29449	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	521
29450	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	356
29451	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	467
29452	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	159
29453	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	115
29454	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	378
29455	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	519
29456	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	563
29457	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	627
29458	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	596
29459	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	538
29460	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29461	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	79
29462	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	0
29463	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	121
29464	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	63
29465	大丰	白驹镇窑港村五组171#变	10	200	139
29466	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	84
29467	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	93
29468	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	260
29469	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	155
29470	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	224
29471	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	166
29472	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	72
29473	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	7
29474	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	162
29475	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	481
29476	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	155
29477	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	43
29478	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	511
29479	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29480	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	116
29481	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	125
29482	大丰	全心花园191#台片	10	400	161
29483	大丰	全心二组216#台片	10	400	234
29484	大丰	全心康居一期345#变	10	630	359
29485	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	96
29486	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	55
29487	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	0
29488	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	0
29489	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	3
29490	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	53
29491	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	100
29492	大丰	太兴社区222#变	10	630	325
29493	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	144
29494	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	0
29495	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	201
29496	大丰	新丰镇赤旗七组229#变	10	315	19
29497	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	0
29498	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29499	大丰	西团村7#变	10	400	144
29500	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	569
29501	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	19
29502	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	50
29503	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	325
29504	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	540
29505	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	75
29506	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	357
29507	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	365
29508	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	97
29509	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	103
29510	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	354
29511	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	15
29512	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	262
29513	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	19
29514	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	193
29515	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	159
29516	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	207
29517	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29518	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	115
29519	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	115
29520	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	16
29521	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	66
29522	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	50
29523	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	100
29524	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	106
29525	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	101
29526	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	71
29527	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	0
29528	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	320
29529	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	86
29530	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	546
29531	大丰	西团村五组143#变	10	400	93
29532	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	350
29533	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	184
29534	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	0
29535	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	75
29536	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29537	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	95
29538	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	92
29539	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	55
29540	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	50
29541	大丰	西团镇黄埔七组189#变	10	315	155
29542	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	21
29543	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	0
29544	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	59
29545	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	20
29546	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	44
29547	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	158
29548	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	400	157
29549	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	210
29550	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	128
29551	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	308
29552	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	157
29553	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	87
29554	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	119
29555	大丰	新都华府2#箱变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29556	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	132
29557	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	169
29558	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	87
29559	大丰	新团安置小区6#变	10	630	350
29560	大丰	水晶花园1#主变	10	630	389
29561	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	0
29562	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	57
29563	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	223
29564	大丰	新团安置小区3#变	10	630	275
29565	大丰	水晶花园3#主变	10	630	421
29566	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	340
29567	大丰	新团安置小区8#变	10	630	319
29568	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	112
29569	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	77
29570	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	107
29571	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	22
29572	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	501
29573	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	200	39
29574	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29575	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	201
29576	大丰	聚福园3#变	10	630	395
29577	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	278
29578	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	85
29579	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	56
29580	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	79
29581	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	94
29582	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	434
29583	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	73
29584	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	280
29585	大丰	聚福园4#变	10	630	383
29586	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	28
29587	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	51
29588	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	29
29589	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	116
29590	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	94
29591	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	39
29592	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	112
29593	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29594	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	283
29595	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	149
29596	大丰	草庙东灶村90#变（康居小区）	10	630	331
29597	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	49
29598	大丰	草庙东灶村91#变（康居小区）	10	630	397
29599	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	47
29600	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	80
29601	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	80
29602	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	56
29603	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	34
29604	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	111
29605	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	200	109
29606	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	93
29607	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	74
29608	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	113
29609	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80
29610	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	0
29611	大丰	白驹镇团结村二组109#变	10	100	19
29612	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29613	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	40
29614	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	23
29615	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	23
29616	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	113
29617	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	159
29618	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	212
29619	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	3
29620	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	402
29621	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	119
29622	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	84
29623	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	54
29624	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	213
29625	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	77
29626	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	64
29627	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	54
29628	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	110
29629	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	150
29630	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	110
29631	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29632	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	115
29633	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	106
29634	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	168
29635	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	121
29636	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	37
29637	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	62
29638	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	64
29639	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	77
29640	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	22
29641	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	0
29642	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	0
29643	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	62
29644	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	435
29645	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	424
29646	大丰	东方一号6#主变	10	800	504
29647	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	412
29648	大丰	东方一号1#主变	10	800	344
29649	大丰	东方一号3#主变	10	800	555
29650	大丰	东方一号8#主变	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29651	大丰	翰林华府3#主变	10	800	424
29652	大丰	翰林华府1#主变	10	800	446
29653	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	450
29654	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	95
29655	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	117
29656	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	68
29657	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	143
29658	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	215
29659	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	50
29660	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	751
29661	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	728
29662	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800
29663	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	800
29664	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	535
29665	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	776
29666	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	792
29667	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	447
29668	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	761
29669	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	558

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29670	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	21
29671	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	74
29672	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	47
29673	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	68
29674	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	98
29675	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	99
29676	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	27
29677	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	183
29678	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	96
29679	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	79
29680	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	102
29681	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	118
29682	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	99
29683	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	564
29684	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	99
29685	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	126
29686	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	62
29687	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	128
29688	大丰	名都广场291#变	10	800	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29689	大丰	名都广场292#变	10	800	248
29690	大丰	名都广场294#变	10	630	34
29691	大丰	名都商城276#变	10	400	200
29692	大丰	商业大厦26#变	10	400	280
29693	大丰	阳光商城99#变	10	630	99
29694	大丰	市政线164#变	10	400	162
29695	大丰	工农一村86#变	10	630	182
29696	大丰	名都商城277#变	10	400	139
29697	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	344
29698	大丰	金润小区8#主变	10	800	250
29699	大丰	大中现代教育2#变	10	500	273
29700	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	406
29701	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	232
29702	大丰	大中状元小区2#变	10	630	307
29703	大丰	大中状元小区1#变	10	630	264
29704	大丰	金润小区12#主变	10	500	360
29705	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	376
29706	大丰	大中现代教育3#变	10	400	196
29707	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29708	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	585
29709	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	646
29710	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	289
29711	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	236
29712	大丰	大中现代教育5#变	10	400	176
29713	大丰	金润小区9#主变	10	630	434
29714	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	453
29715	大丰	大中状元小区3#变	10	630	274
29716	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	262
29717	大丰	金润小区7#主变	10	800	419
29718	大丰	大中现代教育4#变	10	400	211
29719	大丰	初级中学1#箱变	10	630	485
29720	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	22
29721	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	119
29722	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	0
29723	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	400	306
29724	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	83
29725	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	54
29726	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29727	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	179
29728	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	63
29729	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	443
29730	大丰	汽车北站351#变	10	250	125
29731	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	355
29732	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	419
29733	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	454
29734	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	199
29735	大丰	城北粮站216#变	10	400	320
29736	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	102
29737	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	0
29738	大丰	白驹居委会1#变	10	400	75
29739	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	75
29740	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	149
29741	大丰	白驹镇水浒新城(南) 125#变	10	400	231
29742	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	138
29743	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	214
29744	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	0
29745	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29746	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	34
29747	大丰	白驹居委会2#变	10	500	154
29748	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	197
29749	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	79
29750	大丰	白驹镇水浒新城(北) 124#变	10	400	189
29751	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	500	141
29752	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	214
29753	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	241
29754	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	29
29755	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	0
29756	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	87
29757	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	400	72
29758	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	62
29759	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	0
29760	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	8
29761	大丰	凤凰小区1#变	10	630	208
29762	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	96
29763	大丰	大中镇德丰村三组20#变	10	400	203
29764	大丰	大中镇德丰村七组262#变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29765	大丰	金宇景苑2#变	10	630	284
29766	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	322
29767	大丰	金宇景苑1#变	10	630	183
29768	大丰	金宇景苑6#变	10	630	282
29769	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	474
29770	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	420
29771	大丰	城西新村55#变	10	315	93
29772	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	601
29773	大丰	金宇景苑4#变	10	630	189
29774	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	609
29775	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	560
29776	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	439
29777	大丰	金宇景苑5#变	10	630	262
29778	大丰	珺禧悦府7#主变	10	630	473
29779	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	355
29780	大丰	沿海置业142#变	10	500	208
29781	大丰	城郊六组24#变	10	400	138
29782	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	470
29783	大丰	红花新村43#变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29784	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	603
29785	大丰	育红西路344#变	10	80	52
29786	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	592
29787	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	501
29788	大丰	金宇景苑3#变	10	630	301
29789	大丰	市农展馆209#变	10	400	26
29790	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	0
29791	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	47
29792	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	203
29793	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	132
29794	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	0
29795	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	0
29796	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	459
29797	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	108
29798	大丰	新民小区306#变	10	400	55
29799	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	348
29800	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	425
29801	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	185
29802	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29803	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	455
29804	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	219
29805	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	448
29806	大丰	海州花园11#主变	10	800	458
29807	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	295
29808	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	450
29809	大丰	新民五组241#变	10	315	153
29810	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	191
29811	大丰	上海花园64#主变	10	1000	267
29812	大丰	益民中路328#变	10	80	0
29813	大丰	朝阳南路330#变	10	100	22
29814	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	205
29815	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	443
29816	大丰	益民小区2#变	10	630	270
29817	大丰	上海花园62#主变	10	800	397
29818	大丰	西康路东236#变	10	200	113
29819	大丰	上海花园66#主变	10	1000	550
29820	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	263
29821	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29822	大丰	育红东路325#变	10	80	0
29823	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	504
29824	大丰	海州花园9#主变	10	800	438
29825	大丰	新民安置1#主变	10	630	348
29826	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	44
29827	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	234
29828	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	80
29829	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	234
29830	大丰	学府名城7#主变	10	630	234
29831	大丰	香溪水岸8#变	10	800	234
29832	大丰	香溪水岸4#变	10	800	234
29833	大丰	香溪水岸6#变	10	800	234
29834	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	94
29835	大丰	10kV振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	234
29836	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	27
29837	大丰	学府名城9#主变	10	630	234
29838	大丰	香溪水岸2#变	10	800	234
29839	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	143
29840	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29841	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	178
29842	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	14
29843	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	76
29844	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	88
29845	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	505
29846	大丰	吉祥家园174#变	10	630	420
29847	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	80
29848	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	125
29849	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	519
29850	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	92
29851	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	493
29852	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	140
29853	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	0
29854	大丰	吉祥家园173#变	10	400	228
29855	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	215
29856	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	118
29857	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	209
29858	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	0
29859	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29860	大丰	大中镇新团新联村一. 四组43#变	10	400	252
29861	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	200	108
29862	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	89
29863	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	125
29864	大丰	大中镇新团光明村二. 四组63#变	10	200	122
29865	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	255
29866	大丰	新丰镇仁北鸡场209#变	10	400	243
29867	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	360
29868	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	206
29869	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	150
29870	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	125
29871	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	124
29872	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	67
29873	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	353
29874	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	72
29875	大丰	诚心康居183#变	10	400	229
29876	大丰	诚心康居184#变	10	400	214
29877	大丰	诚心康居181#变	10	400	179
29878	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29879	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	115
29880	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	397
29881	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	128
29882	大丰	10kV祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	237
29883	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	180
29884	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	89
29885	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	83
29886	大丰	南阳供电所185#变	10	400	100
29887	大丰	建邺北区181#变	10	630	385
29888	大丰	河滨公园124#变	10	630	353
29889	大丰	建邺北区182#变	10	500	71
29890	大丰	市粮食局2#变	10	400	122
29891	大丰	幸福小区274#变	10	315	142
29892	大丰	恒生商城29#变	10	630	147
29893	大丰	建邺中区183#变	10	400	112
29894	大丰	幸福小区93#变	10	315	70
29895	大丰	幸福小区275#变	10	315	118
29896	大丰	国税大厦118#变	10	500	157
29897	大丰	幸福小区92#变	10	315	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29898	大丰	建邺新村37#变	10	500	71
29899	大丰	恒生商城104#变	10	630	194
29900	大丰	幸福小区95#变	10	500	215
29901	大丰	河滨公园5#变	10	630	158
29902	大丰	恒生商城103#变	10	630	109
29903	大丰	老年小区111#变	10	630	278
29904	大丰	建邺南区184#变	10	315	34
29905	大丰	人保宿舍360#变	10	400	149
29906	大丰	幸福小区94#变	10	500	277
29907	大丰	大四河363#变	10	400	191
29908	大丰	鸿基小区185#变	10	400	46
29909	大丰	工农二村112#变	10	630	160
29910	大丰	影视新村57#变	10	400	18
29911	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	14
29912	大丰	市农业局157#变	10	400	63
29913	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	128
29914	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	0
29915	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	586
29916	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29917	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	304
29918	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	521
29919	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	348
29920	大丰	荣润首府4#主变	10	800	351
29921	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	442
29922	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	507
29923	大丰	香堤雅郡10#主变	10	800	519
29924	大丰	香堤雅郡12#主变	10	800	521
29925	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	416
29926	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	437
29927	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	521
29928	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	339
29929	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	434
29930	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	399
29931	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	459
29932	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	456
29933	大丰	荣润首府6#主变	10	800	465
29934	大丰	荣润首府2#主变	10	800	461
29935	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29936	大丰	川东小区97#变	10	630	451
29937	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	26
29938	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	0
29939	大丰	10KV川东线53#变	10	400	96
29940	大丰	川东小区96#变	10	630	462
29941	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	73
29942	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	46
29943	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	0
29944	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	47
29945	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	73
29946	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	25
29947	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	75
29948	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	42
29949	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	49
29950	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	96
29951	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	61
29952	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	181
29953	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	0
29954	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29955	大丰	化机宿舍188#变	10	500	77
29956	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	330
29957	大丰	浦江名苑2#变	10	630	361
29958	大丰	浦江路南256#变	10	400	161
29959	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	148
29960	大丰	河滨西苑269#变	10	630	319
29961	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	292
29962	大丰	石化南区187#变	10	400	140
29963	大丰	浦江名苑3#变	10	630	220
29964	大丰	浦江名苑5#变	10	630	351
29965	大丰	华荣小区1#变	10	400	165
29966	大丰	生资公司14#变	10	400	50
29967	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	210
29968	大丰	华荣中区249#变	10	400	0
29969	大丰	河滨中园189#变	10	630	133
29970	大丰	浦江名苑4#变	10	630	364
29971	大丰	浦江名苑6#变	10	630	328
29972	大丰	浦江名苑1#变	10	630	181
29973	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29974	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	66
29975	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	45
29976	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	14
29977	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	5
29978	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	101
29979	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	90
29980	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	13
29981	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	54
29982	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	79
29983	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	93
29984	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	37
29985	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	140
29986	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	214
29987	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	34
29988	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	61
29989	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	0
29990	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	240
29991	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	34
29992	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
29993	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	21
29994	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	216
29995	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	216
29996	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	785
29997	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	198
29998	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	288
29999	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	363
30000	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	207
30001	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	203
30002	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	350
30003	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	381
30004	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	212
30005	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	271
30006	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	315
30007	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	337
30008	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	484
30009	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	258
30010	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	380
30011	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	364

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30012	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	615
30013	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	443
30014	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	407
30015	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	418
30016	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	395
30017	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	590
30018	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	330
30019	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	440
30020	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	477
30021	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	336
30022	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	477
30023	大丰	康桥花园204#变	10	800	429
30024	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	571
30025	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	493
30026	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	294
30027	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	522
30028	大丰	裕华紫云城12#(336#)	10	800	596
30029	大丰	狮子口四组197#变	10	400	271
30030	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30031	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	218
30032	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	105
30033	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	100
30034	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	44
30035	大丰	安居西区295#变	10	315	128
30036	大丰	荣润首府5#主变	10	800	303
30037	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	519
30038	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	646
30039	大丰	荣润首府3#主变	10	800	308
30040	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	514
30041	大丰	安置小区79#变	10	630	307
30042	大丰	新词置业1#变	10	400	104
30043	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	367
30044	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	386
30045	大丰	荣润首府1#主变	10	800	342
30046	大丰	安居西区296#变	10	315	124
30047	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	175
30048	大丰	现代房产室内变	10	200	63
30049	大丰	市滩涂局1#变	10	315	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30050	大丰	供销学校45#变	10	500	144
30051	大丰	金隅花园1#变	10	400	214
30052	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	585
30053	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	255
30054	大丰	消防南村20#变	10	400	50
30055	大丰	地水宿舍110#变	10	630	292
30056	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	0
30057	大丰	无线电厂81#变	10	400	117
30058	大丰	东风小区40#变	10	400	163
30059	大丰	丰中公寓1#变	10	400	219
30060	大丰	康平小区62#变	10	400	106
30061	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	580
30062	大丰	城市资产2#变	10	630	283
30063	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	587
30064	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	177
30065	大丰	东风东区132#变	10	400	211
30066	大丰	市检察院159#变	10	400	52
30067	大丰	城市资产1#变	10	630	291
30068	大丰	老锡剧团212#变	10	630	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30069	大丰	市公安局19#变	10	250	16
30070	大丰	城市资产3#变	10	630	358
30071	大丰	康平西区228#变	10	630	189
30072	大丰	东风新区298#变	10	400	160
30073	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	115
30074	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	76
30075	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	79
30076	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	92
30077	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	0
30078	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	0
30079	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	390
30080	大丰	金海社区5#主变	10	630	466
30081	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	628
30082	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	618
30083	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	572
30084	大丰	阜丰八组181#变	10	400	191
30085	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	411
30086	大丰	东苑书香1#变	10	630	182
30087	大丰	翰林华府2#主变	10	800	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30088	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	524
30089	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	493
30090	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	457
30091	大丰	阜丰一组208#变	10	400	185
30092	大丰	翰林华府4#主变	10	800	460
30093	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	524
30094	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	0
30095	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	0
30096	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	0
30097	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	90
30098	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	234
30099	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	44
30100	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	3
30101	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	108
30102	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	165
30103	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	186
30104	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	50
30105	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	88
30106	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30107	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	34
30108	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	208
30109	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	0
30110	大丰	大中镇新团175#变	10	250	0
30111	大丰	大中镇新团94#变	10	200	0
30112	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	6
30113	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	6
30114	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	6
30115	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	6
30116	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	6
30117	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	6
30118	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	465
30119	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	353
30120	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	510
30121	大丰	山水城4#主变	10	800	402
30122	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	494
30123	大丰	山水城8#主变	10	800	466
30124	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	506
30125	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30126	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	400
30127	大丰	山水城6#主变	10	800	618
30128	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	246
30129	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	140
30130	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	114
30131	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	89
30132	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	77
30133	大丰	八灶村七组80#变	10	400	263
30134	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	168
30135	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	4
30136	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	111
30137	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	94
30138	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	67
30139	大丰	新天地4#主变	10	800	512
30140	大丰	新天地2#主变	10	800	531
30141	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	427
30142	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	364
30143	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	472
30144	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30145	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	542
30146	大丰	万和花园2#变压器	10	630	379
30147	大丰	新天地8#主变	10	800	592
30148	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	449
30149	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	368
30150	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	602
30151	大丰	新东苑二期5#主变.	10	800	410
30152	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	601
30153	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	632
30154	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	630
30155	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	591
30156	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	306
30157	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	522
30158	大丰	新天地6#主变	10	800	569
30159	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	456
30160	大丰	聚丰家园1#变	10	630	346
30161	大丰	聚丰家园2#变	10	630	305
30162	大丰	阜丰十组180#变	10	400	252
30163	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30164	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	61
30165	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	137
30166	大丰	新东苑小区5#变	10	630	374
30167	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	488
30168	大丰	万和花园二期1#变	10	630	414
30169	大丰	亚丰小区69#变	10	400	152
30170	大丰	淮南北区176#变	10	400	218
30171	大丰	新东苑小区2#变	10	630	349
30172	大丰	万和花园2#箱变	10	400	211
30173	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	655
30174	大丰	阜丰北区221#变	10	250	81
30175	大丰	金湾小区207#变	10	500	156
30176	大丰	万和花园1#箱变	10	630	408
30177	大丰	新村路北355#变	10	400	184
30178	大丰	新东苑小区6#变	10	630	343
30179	大丰	新东苑小区1#变	10	630	303
30180	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	526
30181	大丰	聚丰家园6#变	10	200	100
30182	大丰	新东苑小区4#变	10	630	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30183	大丰	万和花园二期2#变	10	630	327
30184	大丰	镇食品厂15#变	10	630	377
30185	大丰	阜丰北区230#变	10	400	122
30186	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	604
30187	大丰	新东苑小区7#变	10	630	350
30188	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	354
30189	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	386
30190	大丰	万和花园1#变压器	10	630	374
30191	大丰	万和花园一期4#变	10	800	393
30192	大丰	新东苑小区3#变	10	630	251
30193	大丰	阜丰新村75#变	10	400	104
30194	大丰	针织宿舍258#变	10	400	95
30195	大丰	明德房产1#变	10	630	272
30196	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	415
30197	大丰	万和花园一期3#变	10	800	420
30198	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	454
30199	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	385
30200	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	93
30201	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	339

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30202	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	410
30203	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	191
30204	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	113
30205	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	405
30206	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	187
30207	大丰	同德安置1#变	10	400	118
30208	大丰	景尚名城11#主变	10	800	522
30209	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	428
30210	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	459
30211	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	429
30212	大丰	景尚名城1#主变	10	800	486
30213	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	397
30214	大丰	同福花园3#变	10	400	284
30215	大丰	同德安置3#主变	10	500	227
30216	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	461
30217	大丰	景尚名城5#主变	10	800	492
30218	大丰	同福花园1#变	10	400	191
30219	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	398
30220	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	462

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30221	大丰	景尚名城7#主变	10	800	508
30222	大丰	同福花园2#箱变	10	400	174
30223	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	468
30224	大丰	大中32#变	10	400	194
30225	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	379
30226	大丰	大中33#变	10	400	118
30227	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	257
30228	大丰	同德安置4#变	10	315	132
30229	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	391
30230	大丰	同福东区1#主变	10	400	226
30231	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	246
30232	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	250
30233	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	283
30234	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	497
30235	大丰	新德花园168#变	10	400	51
30236	大丰	景尚名城3#主变	10	800	417
30237	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	423
30238	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	433
30239	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30240	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	313
30241	大丰	同福北区1#变	10	800	451
30242	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	358
30243	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	402
30244	大丰	景尚名城9#主变	10	800	529
30245	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	439
30246	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	429
30247	大丰	汇金商城281#变	10	630	213
30248	大丰	人防大厦22#变	10	400	204
30249	大丰	世纪商城143#变	10	500	202
30250	大丰	市供电公司41#变	10	630	333
30251	大丰	商业步行街1#变	10	630	193
30252	大丰	医药门市4#变	10	630	295
30253	大丰	健康六村193#变	10	400	224
30254	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	574
30255	大丰	健康六村南239#变	10	400	166
30256	大丰	卫生新村131#变	10	400	76
30257	大丰	百货小区130#变	10	400	0
30258	大丰	阳光小区321#变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30259	大丰	健康五村194#变	10	400	33
30260	大丰	大中商城158#变	10	400	128
30261	大丰	医院小区98#	10	400	176
30262	大丰	五金小区264#变	10	400	27
30263	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	586
30264	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	570
30265	大丰	印刷花园245#变	10	400	70
30266	大丰	印刷小区96#变	10	630	312
30267	大丰	百货南区179#变	10	315	32
30268	大丰	千家惠城286#变	10	400	82
30269	大丰	健康新村47#变	10	400	0
30270	大丰	烈士陵园7#变	10	400	166
30271	大丰	阳光小区84#变	10	630	141
30272	大丰	实业小区72#变	10	315	93
30273	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	282
30274	大丰	商业北区82#变	10	400	80
30275	大丰	海晶公司192#美变	10	630	126
30276	大丰	大新北路148#变	10	400	126
30277	大丰	印刷花园322#变	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30278	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	282
30279	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	212
30280	大丰	市用电站35#变	10	250	13
30281	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	275
30282	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	101
30283	大丰	工区充电桩270#变	10	630	299
30284	大丰	今日小区90#变	10	400	69
30285	大丰	供电北区60#变	10	400	189
30286	大丰	供电东区107#变	10	630	276
30287	大丰	供电工区200#变	10	400	190
30288	大丰	悦城华府6#变	10	800	445
30289	大丰	今日小区2#变	10	630	277
30290	大丰	今日小区3#变	10	630	342
30291	大丰	今日北区144#变	10	500	8
30292	大丰	供电东区52#变	10	630	262
30293	大丰	悦城华府4#变	10	800	468
30294	大丰	悦城华府8#变	10	800	484
30295	大丰	金丰大道85#变	10	400	154
30296	大丰	悦城华府2#变	10	800	458

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30297	大丰	悦城华府10#变	10	800	449
30298	大丰	隆盛190#变	10	630	241
30299	大丰	悦城华府11#变	10	500	275
30300	大丰	悦城华府1#变	10	800	466
30301	大丰	10kV建业线新村桥356#变	10	400	270
30302	大丰	10kV建业线今日花园154#变	10	500	226
30303	大丰	新天地5#主变	10	800	557
30304	大丰	森威北区139#变	10	400	138
30305	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	455
30306	大丰	丰锦府3#主变	10	800	576
30307	大丰	今日小区6#变	10	500	280
30308	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	375
30309	大丰	丰东小区83#变	10	400	82
30310	大丰	悦城华府9#变	10	800	386
30311	大丰	缙丝小区126#变	10	400	319
30312	大丰	10kV建业线今日北区278#变	10	630	331
30313	大丰	建邺解困1#变	10	630	265
30314	大丰	今日小区5#变	10	630	310
30315	大丰	新天地7#主变	10	800	578

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30316	大丰	丰锦府1#主变	10	800	551
30317	大丰	丝绸小区125#变	10	400	226
30318	大丰	新天地1#主变	10	800	488
30319	大丰	森威南区140#变	10	400	201
30320	大丰	悦城华府5#变	10	800	406
30321	大丰	悦城华府3#变	10	800	434
30322	大丰	新天地3#主变	10	800	604
30323	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	493
30324	大丰	悦城华府7#变	10	800	409
30325	大丰	今日小区4#变	10	630	295
30326	大丰	10kV建业线教师公寓91#变	10	500	101
30327	大丰	10kV工纛线358#变	10	400	169
30328	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	414
30329	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	448
30330	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	408
30331	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	531
30332	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	476
30333	大丰	大新173#变	10	630	326
30334	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30335	大丰	大中197#变	10	400	176
30336	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	513
30337	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	607
30338	大丰	德丰村355#变	10	400	286
30339	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	607
30340	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	433
30341	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	407
30342	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	590
30343	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	425
30344	大丰	大中120#变	10	400	274
30345	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	503
30346	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	487
30347	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	502
30348	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	473
30349	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	555
30350	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	447
30351	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	185
30352	大丰	理想城9#主变	10	800	396
30353	大丰	星河名园9#主变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30354	大丰	海棠花园10#变	10	800	399
30355	大丰	海棠花园2#变	10	800	524
30356	大丰	星河名园5#主变	10	800	442
30357	大丰	理想城15#主变	10	800	333
30358	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	481
30359	大丰	海棠花园4#变	10	800	524
30360	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	401
30361	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	288
30362	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	358
30363	大丰	星河名园7#主变	10	800	465
30364	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	358
30365	大丰	海棠花园12#变	10	800	431
30366	大丰	大中家园4#主变	10	1000	649
30367	大丰	海棠花园14#变	10	800	442
30368	大丰	海棠花园6#变	10	800	495
30369	大丰	理想城13#主变	10	800	449
30370	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	469
30371	大丰	大中家园2#主变	10	1000	581
30372	大丰	海棠花园16#变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30373	大丰	海棠花园8#变	10	800	455
30374	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	236
30375	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	354
30376	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	480
30377	大丰	金丰西区197#变	10	315	86
30378	大丰	金丰小区100#变	10	500	39
30379	大丰	10kV河口线汽配公司12#变	10	400	72
30380	大丰	10kV河口线常新新村88#变	10	630	313
30381	大丰	市药监局211#	10	400	120
30382	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	319
30383	大丰	金丰小区101#变	10	630	20
30384	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	274
30385	大丰	石油公司186#变	10	400	258
30386	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	185
30387	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	442
30388	大丰	同德别墅261#变	10	100	45
30389	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	278
30390	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	432
30391	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	512

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30392	大丰	同惠小区3#变	10	400	180
30393	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	476
30394	大丰	同惠小区4#变	10	400	233
30395	大丰	健西三村313#变	10	400	90
30396	大丰	同惠小区1#变	10	400	152
30397	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	368
30398	大丰	农民公寓89#变	10	630	274
30399	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	263
30400	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	256
30401	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	512
30402	大丰	同惠小区2#变	10	400	177
30403	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	355
30404	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	271
30405	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	217
30406	大丰	教师东寓135#变	10	500	104
30407	大丰	大新六村155#变	10	400	265
30408	大丰	大新六村252#变	10	100	76
30409	大丰	大新三村54#变	10	315	231
30410	大丰	大新四村316#变	10	250	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30411	大丰	银泰华城7#变	10	400	223
30412	大丰	银泰华城6#变	10	400	177
30413	大丰	银泰华城4#变	10	400	174
30414	大丰	大新六村253#变	10	100	80
30415	大丰	10kV飞达线阜丰西村353#变	10	400	283
30416	大丰	银泰华城5#变	10	400	150
30417	大丰	四中西侧324#变	10	400	302
30418	大丰	10kV飞达线东方剑桥3#变	10	630	423
30419	大丰	东方剑桥1#变	10	630	291
30420	大丰	银泰华城3#变	10	400	199
30421	大丰	银泰华城8#变	10	400	106
30422	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	229
30423	大丰	东方剑桥2#变	10	630	252
30424	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	118
30425	大丰	大新五村27#变	10	400	297
30426	大丰	长乐小区204#变	10	630	52
30427	大丰	技工南区279#变	10	315	129
30428	大丰	汇豪房产1#变	10	630	362
30429	大丰	大丰技校122#变	10	315	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30430	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	269
30431	大丰	汇豪房产2#变	10	500	203
30432	大丰	长乐小区137#变	10	630	171
30433	大丰	第二小学6#变	10	200	94
30434	大丰	镇敬老院42#变	10	315	11
30435	大丰	长乐线231#变	10	630	120
30436	大丰	大新四村177#变	10	500	232
30437	大丰	大新新村265#变	10	400	77
30438	大丰	长乐小区136#变	10	630	148
30439	大丰	公园一号1#变.	10	630	336
30440	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	237
30441	大丰	新东苑260#变	10	400	133
30442	大丰	长乐一村312#变	10	400	196
30443	大丰	阜南公寓2#变	10	400	268
30444	大丰	飞达广场127#变	10	400	87
30445	大丰	阜南公寓3#变	10	200	98
30446	大丰	新东苑区87#变	10	400	93
30447	大丰	阜南公寓1#变	10	400	196
30448	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30449	大丰	西康北路267#变	10	400	268
30450	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	392
30451	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	185
30452	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	126
30453	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	211
30454	大丰	御景嘉园4#变	10	630	268
30455	大丰	御景嘉园1#变	10	630	213
30456	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	297
30457	大丰	御景嘉园3#变	10	630	223
30458	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	193
30459	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	225
30460	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	314
30461	大丰	御景嘉园6#变	10	630	325
30462	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	299
30463	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	375
30464	大丰	10kV嘉英线大中27#变	10	200	4
30465	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	242
30466	大丰	御景嘉园5#变	10	630	362
30467	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30468	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	315
30469	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	325
30470	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	98
30471	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	483
30472	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	378
30473	大丰	10kV嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	221
30474	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	238
30475	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	417
30476	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	404
30477	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	161
30478	大丰	御景嘉园2#变	10	630	276
30479	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	489
30480	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	311
30481	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	55
30482	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	19
30483	大丰	海州花园10#主变	10	800	477
30484	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	335
30485	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	360
30486	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30487	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	286
30488	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	408
30489	大丰	海州花园12#主变	10	800	449
30490	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	490
30491	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	189
30492	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	291
30493	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	351
30494	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	447
30495	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	367
30496	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	315
30497	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	549
30498	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	431
30499	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	181
30500	大丰	10kV中交美庐城2#配电室6#变	10	800	376
30501	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	294
30502	大丰	金宇景苑7#变	10	125	69
30503	大丰	10kV中交美庐城2#配电室8#变	10	800	428
30504	大丰	永泰国际2#变	10	500	216
30505	大丰	永泰国际7#变	10	1000	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30506	大丰	永泰国际9#变	10	1250	494
30507	大丰	永泰国际10#变	10	1250	431
30508	大丰	永泰国际4#变	10	1000	291
30509	大丰	永泰国际3#变	10	1000	318
30510	大丰	永泰国际6#变	10	1000	192
30511	大丰	永泰国际1#变	10	500	100
30512	大丰	金都商场254#变	10	400	181
30513	大丰	金都商城287#变	10	400	116
30514	大丰	淮南小区173#变	10	500	128
30515	大丰	金贸268#变	10	400	261
30516	大丰	金都商城105#变	10	500	97
30517	大丰	金都商城106#变	10	630	130
30518	大丰	金都商城66#变	10	630	245
30519	大丰	城北菜场53#变	10	400	2
30520	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	491
30521	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	457
30522	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	61
30523	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	38
30524	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30525	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	87
30526	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	49
30527	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	90
30528	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	203
30529	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	112
30530	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	137
30531	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	269
30532	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	85
30533	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	280
30534	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	224
30535	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	114
30536	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	142
30537	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	32
30538	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128
30539	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	0
30540	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	69
30541	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	404
30542	大丰	良好村四组195#变	10	630	277
30543	大丰	良好村四组196#变	10	630	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30544	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	24
30545	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	194
30546	大丰	10KV三圩线158#箱变主变	10	400	119
30547	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	110
30548	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	446
30549	大丰	刘庄镇交警中队209#变	10	400	232
30550	大丰	云溪4#变	10	400	169
30551	大丰	云溪7#变	10	400	154
30552	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	200	57
30553	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	93
30554	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	219
30555	大丰	云溪2#变	10	400	203
30556	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	189
30557	大丰	云溪3#变	10	400	186
30558	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	2
30559	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	133
30560	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	273
30561	大丰	云溪6#变	10	400	222
30562	大丰	云溪5#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30563	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	120
30564	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	116
30565	大丰	刘庄镇范堤街208#变	10	200	160
30566	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	43
30567	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	0
30568	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	200	36
30569	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	400	71
30570	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	109
30571	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	25
30572	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	72
30573	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	7
30574	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	98
30575	大丰	大翰置业113#变	10	630	363
30576	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	90
30577	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	307
30578	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	528
30579	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	339
30580	大丰	大中新团长安村十组105#变	10	200	81
30581	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30582	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	349
30583	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	97
30584	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	131
30585	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	208
30586	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	514
30587	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	89
30588	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	495
30589	大丰	山水城5#主变	10	800	423
30590	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	247
30591	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	127
30592	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	420
30593	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	446
30594	大丰	山水城3#主变	10	800	548
30595	大丰	长安南小区2#变	10	1000	699
30596	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	98
30597	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	514
30598	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	537
30599	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	144
30600	大丰	山水城7#主变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30601	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	428
30602	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	774
30603	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	67
30604	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	45
30605	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	42
30606	大丰	西团镇黄浦四组180#变	10	200	105
30607	大丰	西团镇黄浦三组195#变	10	315	58
30608	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	92
30609	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	48
30610	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	75
30611	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	105
30612	大丰	拥军中巷50#变	10	400	134
30613	大丰	汇金商城285#变	10	630	12
30614	大丰	军政巷250#	10	400	87
30615	大丰	大丰菜场149#变	10	400	59
30616	大丰	中央商场156#变	10	400	141
30617	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	184
30618	大丰	市文化局215#变	10	400	76
30619	大丰	汇金商城282#变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30620	大丰	市电信局30#变	10	630	221
30621	大丰	城中菜场3#变	10	500	319
30622	大丰	汇金商城284#变	10	630	0
30623	大丰	拥军东巷51#变	10	400	205
30624	大丰	汇金商城283#变	10	630	35
30625	大丰	市文化局217#变	10	400	121
30626	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	114
30627	大丰	学府名城8#主变	10	630	428
30628	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	355
30629	大丰	学府名城6#主变	10	630	274
30630	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	492
30631	大丰	学府名城10#主变	10	630	312
30632	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	180
30633	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	450
30634	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	108
30635	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	293
30636	大丰	景怡佳园1#变	10	800	445
30637	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	0
30638	大丰	10kV友谊线友谊康居194#箱变	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30639	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	59
30640	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	138
30641	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	110
30642	大丰	友谊线康居193#变	10	630	311
30643	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	141
30644	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	99
30645	大丰	友谊村150#变	10	400	208
30646	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	100
30647	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	58
30648	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	0
30649	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	21
30650	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	113
30651	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	30
30652	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	65
30653	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	632
30654	大丰	水晶花园2#主变	10	630	342
30655	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	624
30656	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	389
30657	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30658	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	143
30659	大丰	水晶花园4#主变	10	630	353
30660	大丰	新都华府1#箱变	10	400	176
30661	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	635
30662	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	623
30663	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	494
30664	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	235
30665	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	200	114
30666	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	0
30667	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	22
30668	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	78
30669	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	30
30670	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	61
30671	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	90
30672	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	0
30673	大丰	新丰镇韦灶二组228#变	10	400	230
30674	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	0
30675	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	136
30676	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30677	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	46
30678	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	59
30679	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	19
30680	大丰	大团二组223#变	10	630	299
30681	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	50
30682	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	23
30683	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	0
30684	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	16
30685	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	92
30686	大丰	金润小区5#变	10	630	273
30687	大丰	金润小区6#主变	10	1000	369
30688	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	464
30689	大丰	金润小区10#主变	10	630	429
30690	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	317
30691	大丰	维罗纳6#主变	10	630	187
30692	大丰	金润小区4#变	10	400	129
30693	大丰	维罗纳3#变	10	630	196
30694	大丰	维罗纳1#变	10	630	86
30695	大丰	维罗纳2#变	10	630	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30696	大丰	金润小区1#变	10	630	296
30697	大丰	维罗纳4#变	10	630	245
30698	大丰	金润小区3#变	10	630	196
30699	大丰	金润小区2#变	10	630	158
30700	大丰	维罗纳5#变	10	630	162
30701	大丰	金润小区11#主变	10	500	239
30702	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	209
30703	大丰	大中利民三组209#变	10	630	382
30704	大丰	大中利民86#变	10	400	250
30705	大丰	大中利民87#变	10	400	234
30706	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	166
30707	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	38
30708	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	81
30709	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	39
30710	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	209
30711	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	249
30712	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	112
30713	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	213
30714	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30715	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	78
30716	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	285
30717	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	25
30718	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	243
30719	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	33
30720	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	38
30721	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	25
30722	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	112
30723	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	213
30724	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	90
30725	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	35
30726	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	93
30727	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	197
30728	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	217
30729	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	274
30730	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	49
30731	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	19
30732	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	130
30733	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30734	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	249
30735	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	83
30736	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	146
30737	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	79
30738	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	69
30739	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	145
30740	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	70
30741	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	47
30742	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	61
30743	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	70
30744	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	83
30745	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	93
30746	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	316
30747	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	0
30748	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	66
30749	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	345
30750	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	53
30751	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	2
30752	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30753	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	129
30754	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	124
30755	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	59
30756	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	95
30757	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	106
30758	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	91
30759	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	214
30760	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	69
30761	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	95
30762	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	101
30763	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	12
30764	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	33
30765	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	139
30766	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	16
30767	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	101
30768	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	69
30769	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	131
30770	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	196
30771	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30772	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	88
30773	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0
30774	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	110
30775	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	139
30776	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	0
30777	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	69
30778	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	90
30779	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	59
30780	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	88
30781	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	104
30782	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	112
30783	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	74
30784	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	130
30785	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	128
30786	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	0
30787	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	144
30788	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	252
30789	大丰	盛世名城2#变	10	630	335
30790	大丰	盛世名城1#变	10	630	335

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30791	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	403
30792	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	27
30793	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	456
30794	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	43
30795	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	23
30796	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	183
30797	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	150
30798	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	22
30799	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	97
30800	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	161
30801	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	99
30802	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	250
30803	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	140
30804	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	6
30805	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	130
30806	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	197
30807	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	121
30808	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	220
30809	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30810	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	121
30811	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	251
30812	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	216
30813	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	223
30814	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	136
30815	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	227
30816	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	120
30817	大丰	书香名府2#主变	10	800	320
30818	大丰	上海花园34#变.	10	630	388
30819	大丰	上海花园14#变	10	630	266
30820	大丰	上海花园22#变.	10	630	298
30821	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	360
30822	大丰	上海花园63#主变	10	1000	493
30823	大丰	10kV花园线上海花园41#变	10	630	326
30824	大丰	上海花园23#变.	10	630	281
30825	大丰	上海花园53#变.	10	630	348
30826	大丰	上海花园33#变	10	630	342
30827	大丰	上海花园44#变.	10	630	359
30828	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30829	大丰	上海花园15#变	10	630	268
30830	大丰	上海花园65#主变	10	1000	477
30831	大丰	上海花园21#变	10	630	290
30832	大丰	书香名府4#主变	10	800	395
30833	大丰	上海花园31#变	10	630	312
30834	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	397
30835	大丰	上海花园61#主变	10	800	434
30836	大丰	上海花园51#变.	10	630	315
30837	大丰	上海花园13#变	10	630	327
30838	大丰	上海花园43#变	10	630	377
30839	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	379
30840	大丰	上海花园12#变	10	630	335
30841	大丰	上海花园54#变	10	630	350
30842	大丰	上海花园52#变.	10	630	321
30843	大丰	上海花园24#变	10	630	326
30844	大丰	上海花园32#变	10	630	377
30845	大丰	10kV花园线上海花园42#变	10	630	363
30846	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	176
30847	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30848	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	68
30849	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	287
30850	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	82
30851	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	410
30852	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	229
30853	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	41
30854	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	50
30855	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	186
30856	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	265
30857	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	275
30858	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	56
30859	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	200	112
30860	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	155
30861	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	241
30862	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	55
30863	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	476
30864	大丰	市城建局38#变	10	400	203
30865	大丰	党校宿舍301#变	10	400	131
30866	大丰	市干休所34#变	10	315	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30867	大丰	花园南区123#变	10	630	361
30868	大丰	健康小区165#变	10	400	145
30869	大丰	市干休所102#变	10	400	106
30870	大丰	大丰卫校167#变	10	400	140
30871	大丰	花园新村48#变	10	630	374
30872	大丰	康陵东区76#变	10	400	97
30873	大丰	大丰党校21#变	10	400	56
30874	大丰	康陵北村28#变	10	400	156
30875	大丰	康陵北村288#变	10	400	96
30876	大丰	大桥镇潘厍居委会二组2#变	10	400	147
30877	大丰	大桥镇潘厍居委会三组79#变	10	400	204
30878	大丰	大桥镇潘厍村二组49#变	10	200	14
30879	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	54
30880	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	41
30881	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	111
30882	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	20
30883	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	425
30884	东台	碧桂园2配变	10	800	490
30885	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30886	东台	格林云墅1#变配电变压器	10	800	545
30887	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	456
30888	东台	金麟府#14变压器	10	800	449
30889	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	0
30890	东台	开一26#配变	10	630	129
30891	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	370
30892	东台	明清街(二) 环网美变	10	630	0
30893	东台	西湖墅园12#配变	20	630	451
30894	东台	集镇2#箱变	10	630	308
30895	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	226
30896	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	346
30897	东台	镇海1#箱变	10	630	302
30898	东台	镇海4#箱变	10	630	261
30899	东台	三灶13#配变	10	630	252
30900	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	341
30901	东台	玖隆(八)	10	630	263
30902	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	393
30903	东台	镇南一配变	10	630	165
30904	东台	公用变7#配变	10	630	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30905	东台	征洋1#箱变	10	630	275
30906	东台	邱墩九配变	10	630	198
30907	东台	永定巷箱变	10	630	248
30908	东台	安康华府小区1#变	10	800	432
30909	东台	茂源配电室#1变	10	630	182
30910	东台	通榆小区2#配变	10	630	405
30911	东台	郑介12#配变	10	630	369
30912	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	377
30913	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	372
30914	东台	塑管厂变压器	10	630	0
30915	东台	伟嘉6配变	10	630	163
30916	东台	郑介11#配变	10	630	309
30917	东台	梁垛大会堂配变	10	500	254
30918	东台	镇西二十八配变	10	630	186
30919	东台	草舍32#配变	10	400	0
30920	东台	海新五组箱变	10	500	178
30921	东台	集镇#5箱变	10	500	81
30922	东台	开一51#配变	10	630	86
30923	东台	台东14配变	10	500	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30924	东台	祁刘八配变	10	400	147
30925	东台	集镇七台片	10	400	146
30926	东台	开二7配变	10	400	168
30927	东台	葛墩二十三配变	10	400	246
30928	东台	胡堡2#配变	10	400	0
30929	东台	新城路变压器	10	400	191
30930	东台	顾家巷#2配变	10	400	149
30931	东台	广山集镇5#配变	10	400	128
30932	东台	水产场二配变.	10	400	90
30933	东台	九桥九配变	10	400	186
30934	东台	街北二配变	10	400	115
30935	东台	台南集镇11#配变	10	400	94
30936	东台	戴西3配变	10	400	15
30937	东台	周黄16#配变	10	400	160
30938	东台	仇南1#配变	10	400	170
30939	东台	景窑2号配变	10	400	102
30940	东台	九桥八配变	10	400	194
30941	东台	时东四配变	10	400	99
30942	东台	下灶3配变	10	400	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30943	东台	通新三配变	10	400	177
30944	东台	工农(1)#配变	10	400	134
30945	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	17
30946	东台	海新三配变（二）配变	10	400	89
30947	东台	东台集镇九台区	10	400	115
30948	东台	街道五配变.	10	400	95
30949	东台	岗子3配变	10	400	163
30950	东台	草西4配变	10	400	100
30951	东台	草舍8配变	10	400	127
30952	东台	交通一号配变	10	400	167
30953	东台	倪莫12#配变	10	400	195
30954	东台	高桥16#配变	10	400	122
30955	东台	街道二配变.	10	400	106
30956	东台	公用三十五配变	10	400	90
30957	东台	建东12#配变	10	400	224
30958	东台	甘港十二配变	10	400	53
30959	东台	下灶一配变	10	400	95
30960	东台	征洋六配变	10	400	113
30961	东台	镇南7配变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30962	东台	嵇东二配变	10	400	217
30963	东台	临塔二配变	10	400	15
30964	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	25
30965	东台	建东13#配变	10	400	231
30966	东台	高桥10配变	10	400	121
30967	东台	谢庄9#配变	10	400	0
30968	东台	八舍30#配变	10	400	45
30969	东台	唐介11配变	10	400	203
30970	东台	嵇东七台片	10	400	118
30971	东台	新街二十配变	10	400	247
30972	东台	兴达变压器	10	400	158
30973	东台	嵇南九配变	10	400	83
30974	东台	单南11#配变	10	400	212
30975	东台	交通八配变	10	400	219
30976	东台	台东19配变	10	400	150
30977	东台	陶东十台片配变	10	400	232
30978	东台	来东十八配变	10	400	241
30979	东台	塘东十五配变	10	400	84
30980	东台	罗二13配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
30981	东台	周黄13配变	10	400	174
30982	东台	公用(二十七)配变	10	400	181
30983	东台	溱东公用27#配变	10	400	90
30984	东台	公用十配变	10	400	0
30985	东台	进修学校(二)配变	10	400	196
30986	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	0
30987	东台	开一29#配变	10	400	0
30988	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	145
30989	东台	八舍八配变	10	400	181
30990	东台	公用变21配变	10	400	111
30991	东台	长青26配变	10	400	105
30992	东台	如二10配变	10	400	282
30993	东台	新民一组（二）配变	10	400	51
30994	东台	甘港19配变	10	400	110
30995	东台	文华3#配变	10	400	205
30996	东台	集镇一配变(台南)	10	400	67
30997	东台	红庄一号配变	10	400	171
30998	东台	北海15#配变	10	400	262
30999	东台	灶南一配变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31000	东台	新团12配变	10	400	100
31001	东台	梁垛集镇21配变	10	400	75
31002	东台	公用三配变1	10	400	189
31003	东台	鲍南9#配变	10	400	171
31004	东台	赵徐2配变	10	400	217
31005	东台	嵇东十二台片	10	400	204
31006	东台	六里1#配变	10	400	154
31007	东台	仓南八配变	10	400	216
31008	东台	塘南二配变	10	400	176
31009	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	218
31010	东台	溱东公用33#配变	10	400	220
31011	东台	丁徐六配变	10	400	212
31012	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	219
31013	东台	中桥1配变	10	400	94
31014	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	150
31015	东台	岗子6#配变	10	400	117
31016	东台	红烈15配变	10	400	302
31017	东台	姜凡9#配变	10	400	263
31018	东台	灶西15配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31019	东台	鹤伦7#配变	10	400	162
31020	东台	时南三配变	10	400	144
31021	东台	鲍一5配变	10	400	238
31022	东台	三灶五台区	10	400	152
31023	东台	台东17配变	10	400	156
31024	东台	仓南九配变	10	400	225
31025	东台	水产场3#配变	10	400	196
31026	东台	北海5配变	10	400	264
31027	东台	罗一7配变	10	400	174
31028	东台	新桥5#配变	10	400	243
31029	东台	良堡2#配变	10	400	187
31030	东台	镇南十四配变	10	400	230
31031	东台	嵇东十一台片	10	400	226
31032	东台	景窑9配变	10	400	244
31033	东台	长青20#配变	10	400	142
31034	东台	水仙巷配变	10	400	36
31035	东台	沙河7#配变	10	400	180
31036	东台	集镇33#配变	10	400	106
31037	东台	康达路配变	10	400	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31038	东台	永进配变	10	400	167
31039	东台	溱东公用5#配变	10	400	127
31040	东台	陶思四配变	10	400	209
31041	东台	公用变（五）#配变	10	400	103
31042	东台	新嵇十一配变	10	400	86
31043	东台	公用二十八配变.	10	400	86
31044	东台	金桥8#配变	10	400	253
31045	东台	丰西4台片	10	400	233
31046	东台	古洪1#配变	10	400	235
31047	东台	新建1配变	10	400	10
31048	东台	秦园三配变	10	400	173
31049	东台	公用一配变1	10	400	179
31050	东台	梁垛集镇七配变	10	400	168
31051	东台	沙河12#配变	10	400	233
31052	东台	红光32#配变	10	400	236
31053	东台	唐介12配变	10	400	212
31054	东台	存山一配变	10	400	259
31055	东台	杨胡二配变	10	400	132
31056	东台	四洋(五)配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31057	东台	五烈集镇11配变	10	400	124
31058	东台	富新13配变	10	400	174
31059	东台	双洋12#配变	10	400	273
31060	东台	溪北八配变	10	400	55
31061	东台	东门桥配变	10	400	0
31062	东台	安乐6配变	10	400	229
31063	东台	公用三配变	10	400	36
31064	东台	郑介1#配变	10	400	177
31065	东台	东光12台片	10	400	275
31066	东台	溪南7#配变	10	400	156
31067	东台	正团二十配变	10	400	269
31068	东台	青二1配变	10	400	114
31069	东台	单南4配变	10	400	228
31070	东台	季庄三配变	10	400	159
31071	东台	孔堡六配变	10	400	105
31072	东台	集镇11#配变	10	400	112
31073	东台	唐介(9)配变	10	400	138
31074	东台	镇西二十六配变	10	400	189
31075	东台	二苴七配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31076	东台	罗二21#配变	10	400	236
31077	东台	五角广场配变	10	400	107
31078	东台	公用二十六配变	10	400	155
31079	东台	周黄3配变	10	400	200
31080	东台	仙河2#配变	10	400	117
31081	东台	一场8#配变	10	400	156
31082	东台	塘东二配变	10	400	231
31083	东台	东台集镇21#配变	10	400	193
31084	东台	秦园14#配变	10	400	241
31085	东台	郁杨9#配变	10	400	245
31086	东台	开一61#配变	10	400	51
31087	东台	郭顾1#配变	10	400	179
31088	东台	戴东4#配变	10	400	185
31089	东台	谢奚四配变	10	400	132
31090	东台	谭庄二配变	10	400	141
31091	东台	五星七配变	10	400	247
31092	东台	尖北六配变	10	400	247
31093	东台	袁灶六配变	10	400	210
31094	东台	开二16配变	10	400	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31095	东台	林尖三配变	10	400	274
31096	东台	集镇06配变	10	400	63
31097	东台	开三1配变	10	400	151
31098	东台	祁刘五配变	10	400	75
31099	东台	英雄七配变	10	400	188
31100	东台	郁杨8#配变	10	400	179
31101	东台	东窑路配变	10	400	92
31102	东台	夏龙8配变	10	400	129
31103	东台	青二9#配变	10	400	58
31104	东台	杜沈7配变	10	400	174
31105	东台	康庄1#配变	10	400	195
31106	东台	陈利六配变	10	400	208
31107	东台	青二26#配变	10	400	184
31108	东台	扎垛2##配变	10	400	221
31109	东台	普新13配变	10	400	239
31110	东台	镇北六配变	10	400	125
31111	东台	海新三组配变	10	400	81
31112	东台	溪南五台片	10	400	209
31113	东台	开一6配变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31114	东台	四洋(三)配变	10	400	175
31115	东台	夏龙9#配变	10	400	218
31116	东台	六烈四配变	10	400	213
31117	东台	青一16#配变	10	400	149
31118	东台	九桥12#台片	10	400	179
31119	东台	蒋坝七配变	10	400	161
31120	东台	大港7台片	10	400	128
31121	东台	坚强七配变	10	400	134
31122	东台	草舍27#配变	10	400	219
31123	东台	沙杨十配变	10	400	137
31124	东台	街道三配变	10	400	185
31125	东台	公用29#配变	10	400	198
31126	东台	建东(6)配变	10	400	0
31127	东台	吴舍3配变	10	400	107
31128	东台	垛东四配变	10	400	157
31129	东台	八舍五配变	10	400	57
31130	东台	弼西四配变	10	400	148
31131	东台	吴堡9#配变	10	400	238
31132	东台	吴堡(5)配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31133	东台	双洋十配变	10	400	252
31134	东台	周黄1配变	10	400	120
31135	东台	东园新村6#配变	10	400	142
31136	东台	丁庄9综合变	10	400	251
31137	东台	街北十九配变	10	400	54
31138	东台	郁杨一配变	10	400	224
31139	东台	种子公司配变	10	400	148
31140	东台	街道十三配变	10	400	43
31141	东台	公用三十二配变	10	400	88
31142	东台	苏庄5配变	10	400	232
31143	东台	鹤北#6配变	10	400	295
31144	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	102
31145	东台	唐王二配变	10	400	250
31146	东台	新嵇五配变	10	400	0
31147	东台	双丰四配变	10	400	215
31148	东台	杜沈六配变	10	400	71
31149	东台	三灶14#配变	10	400	184
31150	东台	六里五配变	10	400	0
31151	东台	时堰二配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31152	东台	郭顾2#配变	10	400	206
31153	东台	王埭十配变	10	400	247
31154	东台	开一36#配变	10	400	63
31155	东台	公用二十六配变.	10	400	0
31156	东台	水产场三配变	10	400	161
31157	东台	堤东五配变	10	400	158
31158	东台	红光20配变	10	400	221
31159	东台	普新10配变	10	400	286
31160	东台	草舍5配变	10	400	171
31161	东台	刘沟(四)配变	10	400	19
31162	东台	临塔九配变	10	400	176
31163	东台	交通四号配变	10	400	0
31164	东台	开二2#配变	10	400	0
31165	东台	集镇十一配变	10	400	23
31166	东台	草西1配变	10	400	158
31167	东台	谢庄10#配变	10	400	0
31168	东台	蔡六8配变	10	400	119
31169	东台	周黄7#配变	10	400	149
31170	东台	周黄23#配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31171	东台	罗一5配变	10	400	24
31172	东台	新一四配变	10	400	295
31173	东台	北于2#配变	10	400	170
31174	东台	台东一配变	10	400	0
31175	东台	时堰三配变	10	400	167
31176	东台	邱墩五配变	10	400	187
31177	东台	开一47#配变	10	400	118
31178	东台	新建二配变	10	400	165
31179	东台	榆东三配变	10	400	248
31180	东台	新建9配变	10	400	69
31181	东台	塘南八配变	10	400	212
31182	东台	大洋7配变	10	400	163
31183	东台	进胜二配变	10	400	137
31184	东台	塘坝10#配变	10	400	217
31185	东台	李舍16#配变	10	400	2
31186	东台	郭顾3配变	10	400	153
31187	东台	周黄12配变	10	400	200
31188	东台	殷庄4配变	10	400	146
31189	东台	镇南8#配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31190	东台	前进6配变	10	400	222
31191	东台	丁徐17#配变	10	400	257
31192	东台	秦园15#配变	10	400	246
31193	东台	新街二十七配变	10	400	294
31194	东台	开一21#配变	10	400	69
31195	东台	东光一配变	10	400	231
31196	东台	丰西17台片	10	400	233
31197	东台	镇南三配变	10	400	244
31198	东台	郝苴十一配变	10	400	219
31199	东台	双新5配变	10	400	288
31200	东台	青一2配变	10	400	163
31201	东台	周舍9#配变	10	400	209
31202	东台	东台集镇13台区	10	400	92
31203	东台	台东20配变	10	400	48
31204	东台	建东2配变	10	400	132
31205	东台	谢奚3配变	10	400	171
31206	东台	新街9综合变	10	400	107
31207	东台	陶东二配变	10	400	171
31208	东台	丁庄八配变	10	400	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31209	东台	塘南4配变	10	400	122
31210	东台	蟒河19配变	10	400	250
31211	东台	如意15#配变	10	400	287
31212	东台	开一13配变	10	400	37
31213	东台	周舍5配变	10	400	181
31214	东台	陈舍1号配变	10	400	191
31215	东台	红光19配变	10	400	126
31216	东台	塘东五配变	10	400	218
31217	东台	丁徐16配变	10	400	190
31218	东台	新八一配变	10	400	217
31219	东台	长青29#配变	10	400	198
31220	东台	街北（十）配变	10	400	146
31221	东台	时堰一配变	10	400	213
31222	东台	丁徐#22配变	10	400	159
31223	东台	青一1配变	10	400	72
31224	东台	丁庄七配变	10	400	0
31225	东台	郝苴十三配变	10	400	260
31226	东台	孙尹四台区	10	400	173
31227	东台	堤利十配变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31228	东台	郑介9#配变	10	400	158
31229	东台	郭顾5#配变	10	400	137
31230	东台	周黄2配变	10	400	41
31231	东台	嵇东17#配变	10	400	223
31232	东台	曹庄一配变	10	400	229
31233	东台	沈乐六配变	10	400	163
31234	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	112
31235	东台	新嵇三配变	10	400	215
31236	东台	沈乐一配变	10	400	132
31237	东台	建洋十配变	10	400	225
31238	东台	陈舍6配变	10	400	192
31239	东台	光明四配变	10	400	232
31240	东台	后港7#配变	10	400	190
31241	东台	双超1#配变	10	400	198
31242	东台	长青小区变	10	400	98
31243	东台	扎垛8配变	10	400	119
31244	东台	交通六配变	10	400	163
31245	东台	苏庄7配变	10	400	76
31246	东台	胡西6#配变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31247	东台	豆介2配变	10	400	148
31248	东台	进胜一号配变	10	400	153
31249	东台	嵇南五配变	10	400	127
31250	东台	塘东八配变	10	400	240
31251	东台	青一14#配变	10	400	191
31252	东台	嵇南7配变	10	400	156
31253	东台	蟒河6配变	10	400	243
31254	东台	塘东一配变	10	400	73
31255	东台	南于7#配变	10	400	191
31256	东台	塘南十一配变	10	400	44
31257	东台	榆东五配变	10	400	128
31258	东台	开一15配变	10	400	0
31259	东台	东里2配变	10	400	192
31260	东台	唐王11#配变	10	400	270
31261	东台	大同1#配变	10	400	216
31262	东台	青二11配变	10	400	67
31263	东台	集镇27配变	10	400	115
31264	东台	芦东9#配变	10	400	277
31265	东台	鹤北3#配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31266	东台	坚强三配变	10	400	249
31267	东台	沈桥五配变	10	400	147
31268	东台	垛南4配变	10	400	161
31269	东台	新海六配变	10	400	249
31270	东台	草舍18配变	10	400	55
31271	东台	鲍一2配变	10	400	214
31272	东台	六烈一配变	10	400	153
31273	东台	时东10#配变	10	400	146
31274	东台	天兴一号配变	10	400	263
31275	东台	临塔1#配变	10	400	221
31276	东台	海新一组配变	10	400	0
31277	东台	募云3配变	10	400	152
31278	东台	金北村配变	10	400	173
31279	东台	集镇8配变	10	400	121
31280	东台	李舍18#配变	10	400	82
31281	东台	新街二十三配变	10	400	223
31282	东台	兴圩11#配变	10	400	189
31283	东台	青一18#配变	10	400	172
31284	东台	计窑4#配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31285	东台	丁庄五配变	10	400	194
31286	东台	兴明6台片	10	400	254
31287	东台	葛墩十八配变	10	400	270
31288	东台	青二14#配变	10	400	205
31289	东台	东光二台片10KVS11变压器	10	400	240
31290	东台	吴堡三号配变	10	400	133
31291	东台	安东6#配变	10	400	176
31292	东台	安明6配变	10	400	250
31293	东台	灶南七配变	10	400	180
31294	东台	丰西一配变	10	400	154
31295	东台	红中七配变	10	400	206
31296	东台	姜凡二配变	10	400	213
31297	东台	五星(10)配变	10	400	164
31298	东台	新嵇一配变	10	400	59
31299	东台	红中15配变	10	400	222
31300	东台	梁垛集镇22配变	10	400	155
31301	东台	谢庄(一)配变	10	400	83
31302	东台	李舍五配变	10	400	186
31303	东台	来东17#配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31304	东台	周黄15#配变	10	400	0
31305	东台	光明二配变	10	400	191
31306	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	86
31307	东台	罗一12#配变	10	400	173
31308	东台	古洪6配变	10	400	199
31309	东台	嵇东三台片	10	400	143
31310	东台	青一12配变	10	400	129
31311	东台	薛王1配变	10	400	131
31312	东台	通榆13台片	10	400	227
31313	东台	新嵇九配变	10	400	164
31314	东台	戴西4#配变	10	400	147
31315	东台	兴明三配变	10	400	85
31316	东台	蒋坝14#配变	10	400	267
31317	东台	三灶11#配变	10	400	192
31318	东台	夏龙7配变	10	400	168
31319	东台	陶东六配变	10	400	218
31320	东台	廉贻集镇18配变	10	400	197
31321	东台	光明五台片	10	400	224
31322	东台	卞团四配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31323	东台	天洋九配变	10	400	216
31324	东台	蔡六十配变	10	400	136
31325	东台	扎垛十二配变	10	400	139
31326	东台	南于6#配变	10	400	187
31327	东台	吴堡七配变	10	400	144
31328	东台	蟒河2配变	10	400	264
31329	东台	街道八配变.	10	400	0
31330	东台	富新25配变	10	400	214
31331	东台	横桥1#配变	10	400	160
31332	东台	卞团5配变	10	400	242
31333	东台	青一19#配变	10	400	137
31334	东台	罗二17配变	10	400	173
31335	东台	鹤伦三配变	10	400	268
31336	东台	开一24配变	10	400	156
31337	东台	廉貽集镇30#配变	10	400	157
31338	东台	吕庄二配变	10	400	258
31339	东台	罗二9配变	10	400	94
31340	东台	苗桥6#配变	10	400	225
31341	东台	夏家沟配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31342	东台	潘开2#配变	10	400	169
31343	东台	潘开5#配变	10	400	148
31344	东台	李舍三配变	10	400	181
31345	东台	建洋十二配变	10	400	43
31346	东台	前进四台片	10	400	216
31347	东台	振奋#8配变	10	400	109
31348	东台	红光四配变	10	400	207
31349	东台	莫庄(5)配变	10	400	244
31350	东台	镇西二配变	10	400	173
31351	东台	嵇东九台片	10	400	137
31352	东台	草舍22配变	10	400	161
31353	东台	仙河(3)#配变	10	400	225
31354	东台	五星五配变	10	400	180
31355	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	185
31356	东台	镇西十四配变	10	400	98
31357	东台	红中13配变	10	400	226
31358	东台	普新28配变	10	400	271
31359	东台	丁庄六配变	10	400	191
31360	东台	刘沟二配变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31361	东台	进胜9#配变	10	400	212
31362	东台	秦园12#配变	10	400	254
31363	东台	开二十七配变	10	400	37
31364	东台	集镇26配变	10	400	212
31365	东台	临塔12配变	10	400	181
31366	东台	海新二组配变	10	400	31
31367	东台	开一49#配变	10	400	87
31368	东台	三林四配变	10	400	231
31369	东台	集镇25配变	10	400	197
31370	东台	谭庄九配变	10	400	230
31371	东台	袁灶二配变	10	400	166
31372	东台	如意四配变	10	400	226
31373	东台	集镇八配变.	10	400	73
31374	东台	夏龙2#配变	10	400	152
31375	东台	养殖公司2#配变	10	400	231
31376	东台	丁徐十三配变	10	400	181
31377	东台	陶思一配变	10	400	0
31378	东台	水产场四配变	10	400	204
31379	东台	黄柏二配变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31380	东台	鲍庄1配变	10	400	168
31381	东台	广山集镇4配变	10	400	122
31382	东台	开一11配变	10	400	179
31383	东台	弼西一配变	10	400	173
31384	东台	前进二配变	10	400	200
31385	东台	高桥12#配变	10	400	231
31386	东台	集镇11台区	10	400	49
31387	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	197
31388	东台	溱东公用28#配变	10	400	51
31389	东台	沙杨一配变	10	400	135
31390	东台	秦甸4#配变	10	400	229
31391	东台	时东五配变	10	400	101
31392	东台	长青六配变	10	400	35
31393	东台	集镇(28)配变	10	400	25
31394	东台	集镇8#配变	10	400	22
31395	东台	东台集镇23#配变	10	400	214
31396	东台	扎垛3#配变	10	400	122
31397	东台	北海四配变	10	400	255
31398	东台	六里四配变	10	400	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31399	东台	六烈12#配变	10	400	210
31400	东台	街道23#配变	10	400	243
31401	东台	谢奚1号配变	10	400	204
31402	东台	三周3#配变(节能)	10	400	177
31403	东台	榆东六配变	10	400	223
31404	东台	谢庄五配变	10	400	128
31405	东台	白云二配变	10	400	118
31406	东台	镇南四配变	10	400	187
31407	东台	种子场二配变	10	400	231
31408	东台	镇西十七配变	10	400	113
31409	东台	缪杭12#配变	10	400	183
31410	东台	苗桥二配变	10	400	202
31411	东台	开一1台片	10	400	71
31412	东台	夏龙18#配变	10	400	165
31413	东台	罗一2配变	10	400	121
31414	东台	新河7号变	10	400	156
31415	东台	臧冯1配变	10	400	194
31416	东台	谭庄四配变	10	400	190
31417	东台	安明五台片	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31418	东台	集镇32#配变	10	400	130
31419	东台	张垛#3配变	10	400	23
31420	东台	大洋12#配变	10	400	173
31421	东台	进胜八配变	10	400	143
31422	东台	东里9#配变	10	400	207
31423	东台	罗二2#配变	10	400	196
31424	东台	高桥9#配变	10	400	222
31425	东台	联边四配变	10	400	174
31426	东台	罗一10#配变	10	400	204
31427	东台	如意10配变	10	400	212
31428	东台	红庄二号配变	10	400	206
31429	东台	丁庄四配变	10	400	148
31430	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	243
31431	东台	塘坝七配变	10	400	206
31432	东台	正团15配变	10	400	229
31433	东台	卞团三配变	10	400	0
31434	东台	罗一4配变	10	400	251
31435	东台	孔堡三配变	10	400	197
31436	东台	建东11#配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31437	东台	吕庄一配变	10	400	205
31438	东台	南于4号配变	10	400	196
31439	东台	新建4配变	10	400	189
31440	东台	双超10配变	10	400	204
31441	东台	徐塘6配变	10	400	206
31442	东台	计窑(1)号配变	10	400	211
31443	东台	新街十六配变	10	400	207
31444	东台	吴堡四配变	10	400	241
31445	东台	溱东公用32#配变	10	400	60
31446	东台	沿海十九配变	10	400	218
31447	东台	葛墩三配变	10	400	113
31448	东台	一场五台片	10	400	155
31449	东台	丰西7配变	10	400	216
31450	东台	岳西二配变	10	400	130
31451	东台	草舍16配变	10	400	109
31452	东台	普新4配变	10	400	227
31453	东台	安明二配变	10	400	235
31454	东台	坚强一配变	10	400	53
31455	东台	西郊5配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31456	东台	李舍一配变	10	400	133
31457	东台	富南6#变	10	400	195
31458	东台	六烈三台片	10	400	280
31459	东台	古洪7#配变	10	400	191
31460	东台	红庄七配变	10	400	107
31461	东台	坚强2配变	10	400	240
31462	东台	四洋二配变	10	400	93
31463	东台	秦园二配变	10	400	237
31464	东台	水产场六配变	10	400	94
31465	东台	娄子4配变	10	400	152
31466	东台	草舍15配变	10	400	0
31467	东台	通新四配变	10	400	232
31468	东台	青二5#配变	10	400	147
31469	东台	镇西七配变	10	400	126
31470	东台	林尖一配变	10	400	191
31471	东台	振中九配变（专项）	10	400	222
31472	东台	双新八配变	10	400	228
31473	东台	英雄八配变	10	400	258
31474	东台	开一十六配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31475	东台	沙杨八配变	10	400	177
31476	东台	集镇一台片	10	400	232
31477	东台	建材场配变	10	400	49
31478	东台	辞郎8配变	10	400	138
31479	东台	东台集镇20#配变	10	400	275
31480	东台	如二12配变	10	400	258
31481	东台	甘港6配变	10	400	58
31482	东台	天洋10配变	10	400	231
31483	东台	灶南三配变	10	400	244
31484	东台	后港五配变	10	400	0
31485	东台	供电所配变	10	400	61
31486	东台	东台集镇15配变	10	400	196
31487	东台	沙杨三配变	10	400	149
31488	东台	进胜七配变	10	400	164
31489	东台	罗二22#配变	10	400	197
31490	东台	罗一17#配变	10	400	172
31491	东台	仓南四配变	10	400	180
31492	东台	天兴7配变	10	400	230
31493	东台	秦园八台片	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31494	东台	红庄八配变	10	400	217
31495	东台	殷程13配变	10	400	268
31496	东台	苏庄10#配变	10	400	161
31497	东台	陈利八配变（专项）	10	400	232
31498	东台	豆介5配变	10	400	89
31499	东台	良堡6#配变	10	400	249
31500	东台	时东3#配变	10	400	175
31501	东台	塘南六配变	10	400	198
31502	东台	姜凡五配变	10	400	246
31503	东台	鲍二1配变	10	400	154
31504	东台	公用十七配变	10	400	94
31505	东台	开一28#配变	10	400	92
31506	东台	兴圩6#配变	10	400	176
31507	东台	鲍一1配变	10	400	197
31508	东台	梁东三配变	10	400	89
31509	东台	英雄九配变	10	400	234
31510	东台	嵇东20配变	10	400	0
31511	东台	红光23#配变	10	400	167
31512	东台	集镇九配变（台南）	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31513	东台	光明一配变	10	400	231
31514	东台	鹤伦8#配变	10	400	232
31515	东台	开二11配变	10	400	156
31516	东台	朱陈一配变	10	400	169
31517	东台	三林三配变	10	400	179
31518	东台	薛王2配变(节能)	10	400	99
31519	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	230
31520	东台	新桥一配变	10	400	210
31521	东台	仇堡1#配变	10	400	11
31522	东台	周舍八#配变	10	400	172
31523	东台	大明四配变	10	400	111
31524	东台	陈文13#配变	10	400	204
31525	东台	谭庄12#配变	10	400	280
31526	东台	塘坝六配变	10	400	184
31527	东台	水产场一配变1	10	400	115
31528	东台	青二18#配变	10	400	164
31529	东台	周舍七配变	10	400	225
31530	东台	大明五配变	10	400	177
31531	东台	甘港2配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31532	东台	如二一配变	10	400	196
31533	东台	蟒河7配变	10	400	264
31534	东台	嵇东十四台片	10	400	194
31535	东台	陶东五配变	10	400	0
31536	东台	青二13配变	10	400	105
31537	东台	六里二配变	10	400	216
31538	东台	谭庄八配变	10	400	177
31539	东台	苏庄13#配变	10	400	164
31540	东台	开一38#配变	10	400	211
31541	东台	双洋九配变	10	400	270
31542	东台	陶思五配变	10	400	231
31543	东台	丰西三配变	10	400	157
31544	东台	开一25配变	10	400	57
31545	东台	蔡六一配变	10	400	242
31546	东台	通榆三台片	10	400	235
31547	东台	塘东四配变	10	400	158
31548	东台	光明三配变	10	400	181
31549	东台	草舍17#配变	10	400	98
31550	东台	沙杨12#配变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31551	东台	塘南1配变	10	400	240
31552	东台	普新19配变	10	400	228
31553	东台	草舍25#配变	10	400	240
31554	东台	青二27#配变	10	400	210
31555	东台	集镇十五配变	10	400	82
31556	东台	景窑5#配变配变	10	400	129
31557	东台	草西2配变	10	400	129
31558	东台	草舍7配变	10	400	116
31559	东台	新街四配变	10	400	132
31560	东台	梁西17配变	10	400	38
31561	东台	王亮(3)配变	10	400	94
31562	东台	鲍一6配变	10	400	49
31563	东台	开一5配变	10	400	72
31564	东台	池塘4#配变	10	400	206
31565	东台	建洋一配变	10	400	183
31566	东台	鲍南十一配变	10	400	149
31567	东台	正团17配变	10	400	237
31568	东台	赵徐4配变	10	400	109
31569	东台	丁徐24#配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31570	东台	大明三配变	10	400	269
31571	东台	周黄10配变	10	400	18
31572	东台	秦园七配变	10	400	217
31573	东台	溪北五配变	10	400	145
31574	东台	梁西七配变	10	400	214
31575	东台	丁徐15配变	10	400	169
31576	东台	苏庄四配变	10	400	148
31577	东台	陈文十五配变	10	400	180
31578	东台	振中三配变	10	400	211
31579	东台	鹤西一配变	10	400	203
31580	东台	唐王9配变	10	400	211
31581	东台	夏龙六#配变	10	400	34
31582	东台	朱陈四配变	10	400	224
31583	东台	岳西1配变	10	400	192
31584	东台	龙光路1#配变	10	400	102
31585	东台	嵇南三台片	10	400	151
31586	东台	秦甸7配变	10	400	224
31587	东台	新八二配变	10	400	176
31588	东台	五星一配变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31589	东台	郝苴十二配变	10	400	194
31590	东台	高桥十三配变	10	400	133
31591	东台	五星十一配变	10	400	250
31592	东台	陈利七配变（专项）	10	400	207
31593	东台	葛墩二十二配变	10	400	85
31594	东台	建洋二十四配变	10	400	258
31595	东台	种子场四配变	10	400	167
31596	东台	青二3台片	10	400	101
31597	东台	街道十二配变	10	400	0
31598	东台	唐王八配变	10	400	215
31599	东台	季庄10#配变	10	400	253
31600	东台	莫庄七配变	10	400	170
31601	东台	五星九配变	10	400	233
31602	东台	鲍南2配变	10	400	144
31603	东台	募云1#配变	10	400	112
31604	东台	罗一3配变	10	400	0
31605	东台	六烈九配变	10	400	174
31606	东台	集镇(7)配变	10	400	207
31607	东台	光明13#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31608	东台	臧冯七配变	10	400	85
31609	东台	秦园10#配变	10	400	261
31610	东台	芦东8#配变	10	400	253
31611	东台	正团十一配变	10	400	175
31612	东台	季庄6#配变	10	400	266
31613	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	204
31614	东台	存山六配变	10	400	167
31615	东台	丰南一配变	10	400	242
31616	东台	三灶9#配变	10	400	255
31617	东台	鹤伦5配变	10	400	70
31618	东台	进胜10#配变	10	400	234
31619	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	268
31620	东台	万陆小区配变	10	315	34
31621	东台	双超2#配变	10	400	187
31622	东台	新桥4#配变	10	400	255
31623	东台	三林一配变	10	400	178
31624	东台	汪联六配变	10	400	226
31625	东台	塘坝二配变	10	400	162
31626	东台	罗一11#配变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31627	东台	牌沟12#配变	10	400	262
31628	东台	工农村二配变	10	315	28
31629	东台	长青28配变	10	400	46
31630	东台	青一3#配变	10	400	40
31631	东台	光明七台片	10	400	219
31632	东台	苗桥(四)配变	10	400	184
31633	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	0
31634	东台	中合六配变	10	400	107
31635	东台	丁庄(2)配变	10	400	21
31636	东台	大明一配变	10	400	195
31637	东台	募云2#变	10	400	79
31638	东台	罗一8#配变	10	400	37
31639	东台	丰西九配变	10	400	144
31640	东台	镇南3#配变	10	400	114
31641	东台	镇南二配变	10	315	22
31642	东台	潘开1#配变	10	400	115
31643	东台	堤东二十一配变	10	400	253
31644	东台	沈波六台片	10	400	171
31645	东台	丁堡9#配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31646	东台	广山2#配变	10	400	170
31647	东台	开二13配变	10	400	0
31648	东台	方东十配变	10	400	238
31649	东台	新嵇十五配变	10	400	0
31650	东台	杨舍一配变	10	400	199
31651	东台	丰南四配变	10	400	183
31652	东台	青二12配变	10	400	159
31653	东台	水产场十配变	10	400	171
31654	东台	榆东12#配变	10	400	236
31655	东台	开二22配变	10	400	164
31656	东台	胡堡(1)#配变	10	400	30
31657	东台	沈垛一配变	10	400	177
31658	东台	缪杭3配变	10	400	130
31659	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	221
31660	东台	秦园六配变	10	400	221
31661	东台	朱庄四配变	10	400	35
31662	东台	开一42#配变	10	400	0
31663	东台	新民三组配变	10	315	0
31664	东台	通榆六配变	10	400	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31665	东台	仙河17#配变	10	400	0
31666	东台	秦甸9配变	10	400	164
31667	东台	来东十六配变	10	400	237
31668	东台	方东二配变	10	400	66
31669	东台	李舍13#配变	10	400	129
31670	东台	开一3#配变	10	400	32
31671	东台	缪陆2配变	10	400	105
31672	东台	广山4#配变	10	400	129
31673	东台	卞团15#配变	10	400	114
31674	东台	孔堡(7)配变	10	400	124
31675	东台	通新二配变	10	315	0
31676	东台	弼南四配变	10	400	170
31677	东台	朱庄一配变	10	400	159
31678	东台	谢庄2#配变	10	400	136
31679	东台	三灶六配变	10	400	218
31680	东台	供电小区1#箱变	10	400	0
31681	东台	鹤伦四配变	10	400	142
31682	东台	倪莫十配变	10	400	147
31683	东台	徐港三配变	10	400	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31684	东台	通榆五配变	10	400	183
31685	东台	朱庄三配变	10	400	163
31686	东台	罗一13#配变	10	400	201
31687	东台	东里5配变	10	400	206
31688	东台	加强(1)配变	10	400	145
31689	东台	吕庄5配变	10	400	147
31690	东台	鲍二三配变	10	400	162
31691	东台	丰西8配变	10	400	182
31692	东台	四洋一配变	10	400	193
31693	东台	东台集镇22#配变	10	400	236
31694	东台	街道25#配变	10	400	44
31695	东台	卞团14#配变	10	400	237
31696	东台	林尖二配变	10	400	262
31697	东台	葛墩四配变	10	400	272
31698	东台	唐王三配变	10	400	208
31699	东台	三曹八配变	10	315	172
31700	东台	仙河(4)#配变	10	315	61
31701	东台	海堤三配变	10	400	180
31702	东台	陈文二配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31703	东台	建海二配变	10	400	166
31704	东台	天祥三配变	10	400	93
31705	东台	杨胡三配变	10	400	157
31706	东台	谭庄七配变	10	400	48
31707	东台	鲍庄5配变	10	400	248
31708	东台	城北中学配变	10	315	8
31709	东台	罗二18#配变	10	400	0
31710	东台	鲍南1配变	10	400	167
31711	东台	大明9台片	10	400	225
31712	东台	罗二1配变	10	400	198
31713	东台	黄柏三配变	10	400	214
31714	东台	开一14配变	10	400	43
31715	东台	王珏1配变	10	400	0
31716	东台	沈波五配变	10	400	241
31717	东台	天兴5配变	10	400	194
31718	东台	前进一配变	10	400	217
31719	东台	葛墩十五配变	10	400	280
31720	东台	秦甸6配变	10	400	156
31721	东台	镇南2#配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31722	东台	芦东一配变	10	400	229
31723	东台	双洋七台片	10	400	174
31724	东台	梁东(5)配变	10	400	250
31725	东台	灶南十五配变	10	400	262
31726	东台	葛墩十配变	10	400	216
31727	东台	岳东2#配变	10	400	169
31728	东台	开一二十配变	10	400	0
31729	东台	泰山1配变	10	400	216
31730	东台	集镇07配变	10	400	200
31731	东台	闸南五配变	10	400	164
31732	东台	街北十七配变	10	400	260
31733	东台	李舍15#配变	10	400	100
31734	东台	周黄8配变	10	315	140
31735	东台	建东八配变	10	400	215
31736	东台	仙河1#配变	10	400	90
31737	东台	东台集镇16台区	10	400	188
31738	东台	夏龙3配变	10	400	72
31739	东台	缪陆五配变	10	400	240
31740	东台	三林6#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31741	东台	前进三配变	10	400	237
31742	东台	九总（一）配变	10	400	187
31743	东台	新嵇四配变	10	400	83
31744	东台	罗二12配变	10	400	128
31745	东台	台东6配变	10	315	10
31746	东台	胡西1#配变	10	315	81
31747	东台	葛墩(九)配变	10	400	198
31748	东台	鲍一三配变	10	400	79
31749	东台	街道十一配变	10	400	0
31750	东台	集镇6配变	10	315	85
31751	东台	高窑2#配变	10	400	142
31752	东台	倪莫四配变	10	400	219
31753	东台	青一9配变	10	400	0
31754	东台	芦东二配变	10	400	229
31755	东台	天洋三配变	10	400	232
31756	东台	英雄3配变	10	400	150
31757	东台	东兴13#配变	10	400	251
31758	东台	罗二19#配变	10	400	207
31759	东台	集镇十二台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31760	东台	灶南5#配变	10	400	116
31761	东台	鹤西13#配变	10	400	260
31762	东台	陶思三配变	10	400	0
31763	东台	曹庄7配变	10	400	222
31764	东台	灶南12配变	10	400	193
31765	东台	张垛1#配变	10	400	209
31766	东台	谭庄一配变	10	315	205
31767	东台	开一9配变	10	400	93
31768	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	176
31769	东台	天兴六配变	10	400	240
31770	东台	孔堡一配变	10	400	76
31771	东台	东兴十五配变	10	400	210
31772	东台	葛墩二十一配变	10	400	231
31773	东台	南兴3配变	10	400	214
31774	东台	缪杭10配变	10	400	226
31775	东台	安明4#配变	10	400	90
31776	东台	双新1配变	10	400	171
31777	东台	曹庄三配变	10	400	207
31778	东台	陶东1配变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31779	东台	镇西一配变	10	315	106
31780	东台	罗一9配变	10	315	87
31781	东台	顾舍二配变	10	400	73
31782	东台	富西1#配变	10	400	75
31783	东台	红庄6配变	10	400	200
31784	东台	陈庄8#配变	10	400	224
31785	东台	兴明一配变	10	400	215
31786	东台	天祥四配变	10	400	217
31787	东台	草舍4配变	10	400	15
31788	东台	东光五配变	10	400	232
31789	东台	周黄#26配变	10	400	114
31790	东台	拥庄8#配变	10	400	179
31791	东台	建洋七配变	10	400	217
31792	东台	临塔8配变	10	400	22
31793	东台	青一7配变	10	315	0
31794	东台	开三4配变	10	400	90
31795	东台	堤东二十配变	10	400	227
31796	东台	通新7配变	10	315	29
31797	东台	堤利九配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31798	东台	创业路1#配变	10	400	138
31799	东台	双丰5配变	10	400	180
31800	东台	鹤伦二配变	10	400	17
31801	东台	陈庄二配变	10	400	0
31802	东台	袁灶3配变	10	400	196
31803	东台	朱庄五配变	10	400	214
31804	东台	塘东九配变	10	400	154
31805	东台	倪莫七配变	10	400	0
31806	东台	丰南二配变	10	400	176
31807	东台	罗二16#配变	10	400	104
31808	东台	开一#63配变	10	400	178
31809	东台	泰山五配变	10	400	151
31810	东台	沙河2#配变	10	400	238
31811	东台	富西5#配变	10	400	227
31812	东台	如意11配变	10	400	270
31813	东台	罗一14#配变	10	400	107
31814	东台	沈元一配变	10	400	217
31815	东台	镇西十三配变	10	315	83
31816	东台	水产一#配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31817	东台	公用六配变（时堰）	10	315	69
31818	东台	富新12配变	10	400	121
31819	东台	溪北四配变	10	500	145
31820	东台	卞团12配变	10	400	158
31821	东台	郝苴十四配变	10	400	257
31822	东台	开一40#配变	10	400	45
31823	东台	梁东（一）配变	10	400	173
31824	东台	梁南十配变	10	400	247
31825	东台	陈文十四配变	10	400	270
31826	东台	新团九配变	10	315	0
31827	东台	丁庄一配变	10	400	168
31828	东台	葛墩二配变	10	400	226
31829	东台	草舍20配变	10	400	12
31830	东台	倪莫14#配变	10	400	0
31831	东台	沈桥十二配变	10	400	199
31832	东台	沈波9#配变	10	400	258
31833	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	56
31834	东台	张仇6#配变	10	400	240
31835	东台	沈桥十五配变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31836	东台	双洋一配变	10	400	202
31837	东台	新街五配变	10	400	168
31838	东台	秦甸2配变	10	400	197
31839	东台	方东九配变	10	400	233
31840	东台	吴堡8#配变	10	400	222
31841	东台	六烈二配变	10	400	158
31842	东台	五星六配变	10	400	103
31843	东台	建海一配变	10	400	164
31844	东台	花园村二配变	10	315	84
31845	东台	坚强八配变	10	315	57
31846	东台	陈利四配变	10	400	202
31847	东台	双洋八台片	10	400	187
31848	东台	街北六配变	10	400	226
31849	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	65
31850	东台	堤利十一配变	10	400	206
31851	东台	张仇七配变	10	400	214
31852	东台	天洋(7)配变	10	400	203
31853	东台	陈文十六配变	10	400	205
31854	东台	九里9#配变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31855	东台	镇南五配变	10	315	43
31856	东台	三灶一台区	10	400	172
31857	东台	开一10配变	10	400	0
31858	东台	溪北二号配变	10	400	42
31859	东台	三林7#配变	10	400	233
31860	东台	杭庄6#配变	10	400	205
31861	东台	天祥五配变	10	400	157
31862	东台	谭庄5配变	10	400	222
31863	东台	三周1#配变	10	400	90
31864	东台	台东18配变	10	400	156
31865	东台	街道七配变	10	400	4
31866	东台	红中六配变	10	400	127
31867	东台	倪莫三配变	10	400	166
31868	东台	富南10#变	10	400	176
31869	东台	林尖6#配变	10	400	241
31870	东台	三灶8号变	10	400	177
31871	东台	蒋坝15#配变	10	400	230
31872	东台	普新5配变	10	400	173
31873	东台	缪杭8配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31874	东台	开一32#配变	10	400	74
31875	东台	九总十一配变	10	400	226
31876	东台	灶南16配变	10	400	210
31877	东台	殷程12配变	10	400	233
31878	东台	普新十六配变	10	400	0
31879	东台	高桥6配变	10	400	223
31880	东台	堤利七配变	10	400	228
31881	东台	东闸二配变	10	400	201
31882	东台	广山3号配变	10	400	95
31883	东台	草舍13配变	10	400	0
31884	东台	鹤西12#配变	10	400	186
31885	东台	富南1#变	10	400	160
31886	东台	杨舍二配变	10	400	137
31887	东台	葛墩二十配变	10	400	271
31888	东台	夏龙4配变	10	400	203
31889	东台	莫庄四配变	10	400	187
31890	东台	红中8号配变	10	400	195
31891	东台	秦园四配变	10	400	214
31892	东台	草舍9#配变	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31893	东台	交通11#配变	10	400	0
31894	东台	罗二20#配变	10	400	225
31895	东台	蔡六四配变	10	400	221
31896	东台	陈庄五配变	10	400	235
31897	东台	陈舍(7)配变	10	315	166
31898	东台	曹庄6配变	10	400	174
31899	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	171
31900	东台	莫庄一号配变	10	400	181
31901	东台	堤利三配变	10	400	255
31902	东台	池塘三配变	10	400	143
31903	东台	方东五配变	10	400	151
31904	东台	牌沟11配变	10	400	106
31905	东台	建洋二十九配变	10	400	283
31906	东台	堤东八配变	10	400	208
31907	东台	海堤二配变	10	400	178
31908	东台	倪莫二配变	10	400	133
31909	东台	草舍35#配变	10	400	41
31910	东台	闸南三配变	10	400	153
31911	东台	正团8配变	10	400	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31912	东台	双新17配变	10	400	214
31913	东台	联边十三配变	10	400	229
31914	东台	集镇02配变	10	315	22
31915	东台	鲍庄八配变	10	400	193
31916	东台	九总七配变	10	400	170
31917	东台	新嵇15#配变	10	400	0
31918	东台	嵇东18#配变	10	400	24
31919	东台	陶东九配变	10	400	29
31920	东台	郁杨6#配变	10	630	17
31921	东台	合兴三配变	10	400	206
31922	东台	袁灶一配变	10	400	224
31923	东台	葛墩十九配变	10	400	281
31924	东台	缪陆四配变	10	400	148
31925	东台	葛墩(十一)配变	10	400	246
31926	东台	开一4配变	10	400	80
31927	东台	红烈1配变	10	250	181
31928	东台	林尖五配变	10	400	213
31929	东台	普新(二)配变	10	400	180
31930	东台	青一6配变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31931	东台	青二4配变	10	315	111
31932	东台	仙河22#配变	10	400	259
31933	东台	建洋六配变	10	400	143
31934	东台	杜沈一配变	10	250	13
31935	东台	后港一配变	10	400	0
31936	东台	郝苴二配变	10	400	117
31937	东台	倪莫13#配变	10	400	217
31938	东台	青二15#配变	10	400	127
31939	东台	白云11#配变	10	400	132
31940	东台	红中五配变	10	400	206
31941	东台	振中一配变	10	400	180
31942	东台	拥庄一配变	10	400	137
31943	东台	秦甸8配变	10	400	35
31944	东台	草舍39#配变	10	400	199
31945	东台	丰西(六)配变	10	400	123
31946	东台	三洋1#配变	10	400	221
31947	东台	塘东十配变	10	400	147
31948	东台	建东三配变	10	400	217
31949	东台	周舍六配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31950	东台	普新26配变	10	400	182
31951	东台	街道二十一配变	10	400	0
31952	东台	沈垛五配变	10	400	151
31953	东台	唐王七配变	10	400	234
31954	东台	集镇四配变.	10	400	45
31955	东台	周黄14配变	10	400	0
31956	东台	存山五配变	10	400	208
31957	东台	建洋二十配变	10	400	243
31958	东台	天祥七配变（专项）	10	400	243
31959	东台	苏庄6配变	10	315	147
31960	东台	红光5配变	10	400	206
31961	东台	万升4#配变	10	400	209
31962	东台	谭庄三配变	10	400	167
31963	东台	沙杨四配变	10	315	165
31964	东台	梁东(4)配变	10	400	216
31965	东台	边闸八配变	10	400	193
31966	东台	双新十配变	10	400	262
31967	东台	双超五配变	10	200	14
31968	东台	河口2配变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31969	东台	缪陆一配变	10	400	91
31970	东台	天洋6配变	10	400	193
31971	东台	富新3配变	10	400	162
31972	东台	双新十八配变	10	400	164
31973	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	248
31974	东台	沙河1配变	10	400	184
31975	东台	双洋(二)配变	10	400	146
31976	东台	镇南1#配变	10	400	140
31977	东台	唐王六配变	10	400	167
31978	东台	葛墩十七配变	10	400	264
31979	东台	天洋二号配变	10	400	225
31980	东台	三灶三配变	10	400	205
31981	东台	唐王四配变	10	400	193
31982	东台	开一37#配变	10	400	0
31983	东台	康达路（二）配变	10	200	0
31984	东台	高桥3#配变	10	400	203
31985	东台	街道一配变	10	400	0
31986	东台	双洋五台片	10	400	141
31987	东台	李舍6#配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
31988	东台	芦东10#配变	10	400	250
31989	东台	东里1配变	10	400	202
31990	东台	仲韩二配变	10	200	0
31991	东台	仙河(12)#配变	10	200	45
31992	东台	大明六台片	10	200	7
31993	东台	五烈集镇6配变	10	200	36
31994	东台	红中十配变	10	400	195
31995	东台	时南二配变	10	200	80
31996	东台	三曹三配变(节能)	10	200	28
31997	东台	丁庄二配变	10	200	92
31998	东台	后港四配变	10	400	0
31999	东台	新华三配变	10	200	74
32000	东台	东台集镇17台区	10	200	7
32001	东台	前进7#配变.	10	200	99
32002	东台	万陆7配变	10	200	6
32003	东台	吴堡六配变	10	400	204
32004	东台	赵徐8#配变	10	200	67
32005	东台	边闸十配变	10	200	62
32006	东台	如意六配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32007	东台	红庄四号配变	10	400	80
32008	东台	边闸十五配变	10	400	262
32009	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	62
32010	东台	大村五配变	10	200	10
32011	东台	丰西21配变	10	200	100
32012	东台	富新7配变	10	200	108
32013	东台	同意3配变	10	200	36
32014	东台	丁堡10#配变	10	200	99
32015	东台	泰山8配变	10	400	214
32016	东台	临塔(七)配变	10	200	0
32017	东台	进胜三号配变	10	400	177
32018	东台	汪联一配变	10	200	49
32019	东台	横桥二#配变	10	200	0
32020	东台	三周5#配变	10	200	129
32021	东台	九总三配变	10	200	65
32022	东台	拥庄二配变	10	400	142
32023	东台	郑介（七）配变	10	200	91
32024	东台	通榆8#配变	10	200	76
32025	东台	红中十一配变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32026	东台	闸南7配变	10	200	2
32027	东台	永和8配变	10	200	94
32028	东台	郑介3配变	10	200	103
32029	东台	集镇十配变	10	200	33
32030	东台	计窑2配变	10	200	0
32031	东台	仇堡四配变	10	200	55
32032	东台	曹殷3配变	10	200	73
32033	东台	牌楼(11)配变	10	200	87
32034	东台	丁徐19#配变	10	200	94
32035	东台	张垛2配变	10	200	33
32036	东台	丰西11#配变	10	200	73
32037	东台	仲韩(6)配变	10	200	73
32038	东台	辞郎10配变	10	200	0
32039	东台	曹庄2配变	10	400	236
32040	东台	小凡一配变	10	200	111
32041	东台	双丰九#配变	10	200	108
32042	东台	冯舍二配变	10	200	41
32043	东台	林舍22#配变	10	200	132
32044	东台	通榆14台片	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32045	东台	唐王1配变	10	400	84
32046	东台	三联8配变	10	200	46
32047	东台	冯舍配变(节能)	10	200	18
32048	东台	杨胡一配变	10	200	14
32049	东台	大洋3配变	10	200	68
32050	东台	吴舍一号配变	10	200	5
32051	东台	陶东四配变	10	200	108
32052	东台	高庄4配变	10	200	28
32053	东台	安乐10#配变	10	200	81
32054	东台	鲍一13#配变	10	200	76
32055	东台	三合15配变	10	200	80
32056	东台	尖南三配变	10	400	162
32057	东台	集镇14#配变	10	200	24
32058	东台	正团23配变	10	200	96
32059	东台	唐介四配变	10	200	87
32060	东台	长征1配变	10	200	0
32061	东台	塘东三配变	10	200	87
32062	东台	沙河16#配变	10	200	66
32063	东台	三合十一配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32064	东台	青一4配变	10	200	42
32065	东台	乐意4配变	10	200	52
32066	东台	郁家四配变	10	200	78
32067	东台	仙河9#配变	10	200	64
32068	东台	洋桥7配变	10	200	87
32069	东台	堤利一配变	10	315	0
32070	东台	辞郎13#配变	10	200	67
32071	东台	普新一配变	10	400	165
32072	东台	四洋(四)配变	10	200	65
32073	东台	景窑4号配变	10	200	55
32074	东台	娄子二配变(节能)	10	200	37
32075	东台	倪莫六配变	10	315	0
32076	东台	唐介(六)配变	10	200	0
32077	东台	孙尹8#配变	10	200	39
32078	东台	大凡11#配变	10	200	52
32079	东台	闸南六配变	10	400	278
32080	东台	新街二十一配变	10	200	91
32081	东台	红光22配变	10	200	48
32082	东台	塘东11#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32083	东台	安明一配变	10	400	196
32084	东台	塘坝三配变	10	200	63
32085	东台	河口6配变	10	200	93
32086	东台	垛东5配变	10	200	84
32087	东台	横桥4#配变	10	200	137
32088	东台	祁刘二配变	10	200	48
32089	东台	九桥15#配变	10	200	43
32090	东台	水产场1配变	10	200	0
32091	东台	丁徐2#配变	10	200	69
32092	东台	永进二配变	10	200	0
32093	东台	新桥三配变	10	200	110
32094	东台	苏庄2配变	10	200	67
32095	东台	北杨8#配变	10	200	108
32096	东台	鹤北五配变	10	200	133
32097	东台	岗子5#配变	10	200	0
32098	东台	豆介4配变	10	200	10
32099	东台	三合14配变	10	200	60
32100	东台	文华(七)配变	10	200	58
32101	东台	丁徐一配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32102	东台	大明七台片	10	200	11
32103	东台	薛王3配变	10	200	22
32104	东台	三合二配变	10	200	81
32105	东台	集镇05配变	10	200	57
32106	东台	街道十六配变	10	200	103
32107	东台	正团12配变	10	200	19
32108	东台	白云八配变	10	200	93
32109	东台	后港二配变	10	200	0
32110	东台	高窑15#配变	10	200	69
32111	东台	苏庄12#配变	10	200	58
32112	东台	孙尹7#配变	10	200	81
32113	东台	建洋二十一配变	10	200	83
32114	东台	陈文十配变	10	200	69
32115	东台	南于5配变	10	200	22
32116	东台	兴圩10配变	10	400	190
32117	东台	合兴一配变	10	200	56
32118	东台	仓南六配变	10	200	46
32119	东台	东里7#配变	10	200	57
32120	东台	台东15配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32121	东台	广山1配变	10	400	203
32122	东台	牌楼1配变	10	200	22
32123	东台	新河11#配变	10	200	144
32124	东台	普新29配变	10	200	95
32125	东台	三合13配变	10	200	80
32126	东台	青一20#配变	10	200	55
32127	东台	广山7配变	10	200	55
32128	东台	如二7配变	10	200	23
32129	东台	尖北二配变	10	400	201
32130	东台	弼西五配变	10	200	98
32131	东台	堤利十八配变	10	200	107
32132	东台	双丰7配变	10	200	20
32133	东台	陈利九配变	10	200	83
32134	东台	双丰(二)配变	10	200	55
32135	东台	陈舍9配变	10	200	77
32136	东台	九里7#配变	10	200	49
32137	东台	祁刘7#配变	10	200	37
32138	东台	娄子(1)号配变	10	200	43
32139	东台	仲韩7#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32140	东台	金桥(五)配变	10	200	2
32141	东台	林尖4#配变	10	200	86
32142	东台	洋桥8配变	10	200	86
32143	东台	古洪三配变(节能)	10	200	29
32144	东台	袁灶8#配变	10	200	98
32145	东台	大洋6配变	10	200	49
32146	东台	北海十配变	10	200	133
32147	东台	臧冯9#配变	10	200	0
32148	东台	光明十台片	10	200	101
32149	东台	大港2#配变	10	200	21
32150	东台	陈文九配变	10	200	83
32151	东台	罗一16#配变	10	200	105
32152	东台	良堡3配变	10	200	107
32153	东台	前进5台片	10	200	75
32154	东台	邱墩三配变	10	200	85
32155	东台	河口(7)#配变	10	200	84
32156	东台	臧冯6配变	10	200	84
32157	东台	梁西十三配变	10	200	108
32158	东台	建洋八配变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32159	东台	大洋1配变	10	400	198
32160	东台	葛墩十四配变	10	400	254
32161	东台	红中三配变	10	400	95
32162	东台	洋团4配变	10	200	117
32163	东台	高桥5配变	10	200	117
32164	东台	殷庄三配变	10	200	77
32165	东台	双超9#配变	10	200	38
32166	东台	东兴九配变	10	400	244
32167	东台	双丰3配变	10	200	58
32168	东台	谢庄八配变	10	200	124
32169	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	0
32170	东台	草舍33#配变	10	400	34
32171	东台	缪杭二配变	10	400	219
32172	东台	高庄5#配变	10	200	48
32173	东台	东里6#配变	10	400	198
32174	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	0
32175	东台	北海29#配变	10	200	61
32176	东台	汪联五配变	10	200	63
32177	东台	高庄3#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32178	东台	姜凡六配变	10	200	83
32179	东台	仙河十号配变	10	200	33
32180	东台	唐介八配变	10	200	76
32181	东台	兴圩1配变	10	200	8
32182	东台	三灶四台区	10	400	237
32183	东台	洋团一配变	10	315	155
32184	东台	莫庄六配变	10	400	204
32185	东台	郑介二配变	10	200	115
32186	东台	甘港3#配变	10	400	192
32187	东台	殷韩(10)配变	10	200	119
32188	东台	牌沟一配变	10	200	75
32189	东台	通榆7配变	10	200	83
32190	东台	普新23配变	10	400	223
32191	东台	果林场一配变(弼港)	10	200	109
32192	东台	新街十八配变	10	200	44
32193	东台	振中八配变	10	400	225
32194	东台	富西8#配变	10	200	44
32195	东台	陈文十一配变	10	200	123
32196	东台	徐舍2#配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32197	东台	仙河8#配变	10	200	18
32198	东台	红中四配变	10	200	92
32199	东台	苏庄9#配变	10	200	33
32200	东台	岗子7#配变	10	200	0
32201	东台	安乐三配变	10	200	19
32202	东台	东兴十二配变	10	400	138
32203	东台	唐介五配变	10	200	83
32204	东台	徐舍五配变	10	200	83
32205	东台	赵徐5配变	10	200	79
32206	东台	鲍一4配变	10	200	70
32207	东台	郁家五配变	10	200	74
32208	东台	普新21配变	10	200	78
32209	东台	牌沟#13配变	10	200	116
32210	东台	丁堡四配变	10	200	72
32211	东台	鲍一14#配变	10	200	38
32212	东台	方东四配变	10	200	15
32213	东台	刘沟(三)配变	10	200	2
32214	东台	姜子6#配变	10	200	76
32215	东台	三合8#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32216	东台	果林场3配变	10	200	129
32217	东台	弼南三配变	10	200	31
32218	东台	新建5配变	10	200	55
32219	东台	联合17#配变	10	200	129
32220	东台	顾舍五配变	10	200	48
32221	东台	葛墩十六配变	10	200	89
32222	东台	郭顾4配变	10	200	0
32223	东台	安梁二配变	10	200	66
32224	东台	大洋4配变	10	200	0
32225	东台	华美二配变	10	400	175
32226	东台	牌沟八配变	10	200	61
32227	东台	榆东15#配变	10	200	52
32228	东台	北海38#配变	10	200	98
32229	东台	来东十二配变	10	200	64
32230	东台	东兴三配变	10	200	69
32231	东台	交通五配变	10	200	39
32232	东台	扎垛十一配变	10	200	0
32233	东台	周徐5#配变	10	200	65
32234	东台	仙河村仙河六配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32235	东台	南于(2)号配变	10	200	60
32236	东台	南于1号配变	10	200	46
32237	东台	文华12#配变	10	200	70
32238	东台	苏庄三配变	10	400	133
32239	东台	良堡7#配变	10	200	9
32240	东台	双新15配变	10	200	115
32241	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	0
32242	东台	曹庄五配变	10	200	92
32243	东台	唐介一配变	10	200	20
32244	东台	光明六台片	10	200	70
32245	东台	联合七配变	10	200	40
32246	东台	郑介六配变	10	200	0
32247	东台	新街十五配变	10	200	85
32248	东台	联边十配变	10	200	72
32249	东台	三洋8配变	10	200	104
32250	东台	九总六配变	10	400	217
32251	东台	来东七配变	10	200	111
32252	东台	大村6配变	10	200	90
32253	东台	芦东三配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32254	东台	文华六配变	10	200	64
32255	东台	同意二配变	10	200	16
32256	东台	丰西十五台片	10	200	62
32257	东台	梁西一配变	10	200	64
32258	东台	鹤北一配变	10	200	37
32259	东台	单南六配变	10	200	61
32260	东台	天祥9#配变	10	200	58
32261	东台	牌沟四配变	10	200	45
32262	东台	大凡二配变	10	200	37
32263	东台	洋桥9#配变	10	200	102
32264	东台	一灶三配变	10	400	207
32265	东台	陈庄七配变	10	200	96
32266	东台	梁南十二配变	10	200	68
32267	东台	丁徐#21配变	10	200	68
32268	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	22
32269	东台	三合九配变	10	200	82
32270	东台	孔堡四配变	10	200	82
32271	东台	三合3#配变	10	200	23
32272	东台	小凡(5)配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32273	东台	弼西七配变	10	200	0
32274	东台	蔡六11配变	10	200	10
32275	东台	新河二台区	10	200	84
32276	东台	兴明四台片	10	200	24
32277	东台	东渣1配变	10	200	59
32278	东台	鹤西(六)配变	10	200	107
32279	东台	南于9#配变	10	200	68
32280	东台	莫庄八配变	10	200	0
32281	东台	普新12配变	10	400	186
32282	东台	辞郎九配变	10	200	104
32283	东台	水产场13#配变	10	200	67
32284	东台	丰西18配变	10	200	92
32285	东台	北于(1)#配变	10	200	0
32286	东台	东闸十八配变	10	200	105
32287	东台	丁堡8配变	10	200	105
32288	东台	泰山(6)配变	10	200	113
32289	东台	大同7配变(节能)	10	200	67
32290	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	20
32291	东台	芦东12配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32292	东台	单南十四配变	10	200	73
32293	东台	张垛6配变	10	200	44
32294	东台	尖南五配变	10	400	144
32295	东台	莫庄二配变	10	200	9
32296	东台	光明14#配变	10	200	101
32297	东台	边闸四配变	10	200	88
32298	东台	殷程8配变	10	200	79
32299	东台	尖南四配变	10	400	239
32300	东台	郁家三配变	10	200	109
32301	东台	圩里12#变	10	200	35
32302	东台	鲍南5配变	10	200	10
32303	东台	双新七配变	10	200	56
32304	东台	万陆9#配变	10	200	89
32305	东台	娄子3配变	10	200	50
32306	东台	甘港17配变	10	200	60
32307	东台	三林8#配变	10	200	98
32308	东台	大村1#配变	10	200	6
32309	东台	大洋13#配变	10	200	15
32310	东台	刘沟6#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32311	东台	赵徐9#配变	10	200	87
32312	东台	光明11配变	10	200	93
32313	东台	大洋14#配变	10	200	63
32314	东台	联边二配变	10	200	121
32315	东台	祖泽2#配变	10	200	0
32316	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	71
32317	东台	鹤西七配变	10	200	87
32318	东台	董贤9配变	10	400	138
32319	东台	溪南六台片	10	200	78
32320	东台	祖泽四配变	10	200	0
32321	东台	集镇八台片	10	200	58
32322	东台	林尖8台片	10	200	84
32323	东台	岗子4配变	10	200	0
32324	东台	临塔4#配变	10	200	0
32325	东台	街道十八配变	10	400	0
32326	东台	蟒河9配变	10	200	0
32327	东台	边闸十三配变	10	200	86
32328	东台	梁西14#配变	10	200	118
32329	东台	周舍三配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32330	东台	天洋五号配变	10	200	42
32331	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	0
32332	东台	丰南三配变	10	200	64
32333	东台	顾舍三配变	10	315	74
32334	东台	曹殷6#配变	10	200	85
32335	东台	丰西十二台片	10	200	69
32336	东台	仲韩9#配变	10	200	89
32337	东台	沈波4#配变	10	400	120
32338	东台	倪莫15#配变	10	400	265
32339	东台	高桥2配变	10	200	59
32340	东台	开一62配变	10	400	211
32341	东台	大凡(6)配变	10	200	22
32342	东台	唐介七配变	10	200	0
32343	东台	建东七配变	10	200	0
32344	东台	边闸十一配变	10	200	85
32345	东台	东渣三配变	10	200	47
32346	东台	六烈十配变	10	200	86
32347	东台	镇南七配变	10	200	8
32348	东台	文华5配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32349	东台	新街二十二配变	10	200	90
32350	东台	东岔9#配变	10	200	108
32351	东台	殷程九配变	10	400	217
32352	东台	潘介9#配变	10	200	47
32353	东台	仙河(11)配变	10	200	35
32354	东台	徐塘二配变	10	200	101
32355	东台	沙河17#配变	10	200	81
32356	东台	建东五配变	10	200	41
32357	东台	辞郎7#配变	10	200	2
32358	东台	小凡8配变	10	200	14
32359	东台	鲍庄2配变	10	200	45
32360	东台	红烈9#配变	10	200	95
32361	东台	金桥4配变	10	200	74
32362	东台	东岔五配变	10	200	50
32363	东台	堤东十七配变	10	200	115
32364	东台	万陆10#配变	10	200	0
32365	东台	弼西八配变	10	200	41
32366	东台	陶东三配变	10	200	84
32367	东台	仙河13#配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32368	东台	三合六配变	10	200	41
32369	东台	缪杭7配变	10	200	63
32370	东台	红庄三配变	10	200	41
32371	东台	边闸十四配变	10	200	114
32372	东台	唐柳12#配变	10	200	80
32373	东台	如意1配变	10	200	5
32374	东台	潘介2配变	10	200	30
32375	东台	联边三配变	10	200	0
32376	东台	联边十八配变	10	200	90
32377	东台	董贤三配变	10	200	89
32378	东台	高窑11配变	10	200	96
32379	东台	陈舍3配变	10	200	109
32380	东台	镇西二十五配变	10	200	16
32381	东台	高桥4配变	10	200	64
32382	东台	南于8#配变	10	200	38
32383	东台	甘港21#配变	10	200	97
32384	东台	大洋10配变	10	200	31
32385	东台	殷程3#配变	10	200	101
32386	东台	普新14配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32387	东台	北海23#配变	10	200	84
32388	东台	郝苴一配变	10	200	75
32389	东台	堤东一配变	10	200	61
32390	东台	莫庄(十)配变	10	200	0
32391	东台	杜沈14配变	10	200	15
32392	东台	进胜五配变	10	400	189
32393	东台	扎垛十四配变	10	200	28
32394	东台	东光13#配变	10	200	74
32395	东台	董贤八配变	10	200	25
32396	东台	董贤7配变	10	200	38
32397	东台	建洋二十三配变	10	400	157
32398	东台	三赵二配变	10	200	41
32399	东台	沙河21#配变	10	200	12
32400	东台	正团七配变	10	200	100
32401	东台	王亮四配变	10	200	35
32402	东台	红中16#配变	10	200	68
32403	东台	新河五台区	10	200	147
32404	东台	胡堡(五)配变	10	200	5
32405	东台	陈舍10配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32406	东台	堤东十四配变	10	200	63
32407	东台	集镇二配变	10	400	40
32408	东台	王亮5配变	10	200	13
32409	东台	英雄一配变	10	200	39
32410	东台	北杨二配变	10	200	21
32411	东台	东光15#配变	10	200	111
32412	东台	潘开三配变	10	200	0
32413	东台	季庄一配变	10	200	100
32414	东台	双新13配变	10	200	66
32415	东台	潘介6配变	10	200	60
32416	东台	建洋十六配变	10	200	85
32417	东台	秦园11#配变	10	200	103
32418	东台	五星三配变	10	400	154
32419	东台	李舍20#配变	10	200	71
32420	东台	缪陆10#配变	10	400	197
32421	东台	缪陆三配变	10	200	85
32422	东台	鹤西15#配变	10	200	78
32423	东台	高窑6#配变	10	200	68
32424	东台	谷丰三配变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32425	东台	赵徐10#配变	10	200	74
32426	东台	牌沟六配变	10	200	60
32427	东台	大凡(五)配变	10	200	36
32428	东台	富新23配变	10	200	90
32429	东台	东岔一配变	10	200	37
32430	东台	汪联(10)#配变	10	200	77
32431	东台	辞郎2#配变	10	200	11
32432	东台	如意8配变	10	200	82
32433	东台	小凡七配变	10	200	82
32434	东台	周黄5配变	10	400	158
32435	东台	新街三配变	10	200	13
32436	东台	孔堡五配变	10	200	100
32437	东台	牌楼七配变	10	200	54
32438	东台	蔡六15#配变	10	200	89
32439	东台	丁庄1配变	10	200	0
32440	东台	白云6配变	10	200	44
32441	东台	光明9台片	10	200	76
32442	东台	堤利十六配变	10	200	136
32443	东台	双丰一配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32444	东台	丁庄4配变	10	200	36
32445	东台	边闸九配变	10	200	109
32446	东台	谭庄(6)配变	10	200	38
32447	东台	殷庄1#配变	10	200	2
32448	东台	如意三配变	10	200	83
32449	东台	陶思十一配变	10	200	74
32450	东台	朱庄六配变	10	400	117
32451	东台	鹤西14#配变	10	200	84
32452	东台	兴圩8#配变	10	200	79
32453	东台	缪杭(六)配变	10	200	45
32454	东台	高窑16#配变	10	200	66
32455	东台	溱东公用3配变	10	400	40
32456	东台	坚强13#配变	10	200	35
32457	东台	大洋18#配变	10	200	16
32458	东台	丰西16台片	10	200	90
32459	东台	倪王4配变	10	200	38
32460	东台	垛东2#配变	10	200	105
32461	东台	周徐2配变	10	200	36
32462	东台	扎北1配变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32463	东台	灶南八配变	10	200	98
32464	东台	建洋十七配变	10	200	65
32465	东台	榆东四配变	10	400	228
32466	东台	南兴7#配变	10	200	78
32467	东台	安居1#配变	10	200	17
32468	东台	翻身四配变	10	200	29
32469	东台	唐柳9#配变	10	200	82
32470	东台	沈乐5配变	10	200	15
32471	东台	堤东十六配变	10	200	85
32472	东台	董贤二配变	10	200	25
32473	东台	沿海九配变	10	200	58
32474	东台	张仇二配变	10	200	33
32475	东台	丁堡三配变	10	200	0
32476	东台	同意4配变	10	200	45
32477	东台	扎垛十三配变	10	200	44
32478	东台	沙河14#配变	10	200	60
32479	东台	小凡四配变	10	200	19
32480	东台	振中二配变	10	400	192
32481	东台	集镇8配变（台南）	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32482	东台	垛东1配变	10	200	58
32483	东台	双超三配变	10	200	59
32484	东台	大洋九配变	10	200	69
32485	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	37
32486	东台	鲍南10#配变	10	200	81
32487	东台	来东14配变	10	200	120
32488	东台	华美四配变	10	200	122
32489	东台	鲍庄4#配变	10	200	61
32490	东台	谢庄三配变	10	200	35
32491	东台	双新14配变	10	200	101
32492	东台	郝苴四配变	10	200	52
32493	东台	朝阳七配变	10	200	43
32494	东台	双丰8配变	10	200	84
32495	东台	蟒河8配变	10	200	115
32496	东台	来东十三配变	10	200	67
32497	东台	建洋二十二配变	10	400	240
32498	东台	殷韩8配变	10	200	0
32499	东台	王珏4配变	10	200	1
32500	东台	三洋六配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32501	东台	仙河7#配变	10	200	14
32502	东台	沙河六配变	10	200	62
32503	东台	万升9#变	10	200	51
32504	东台	姜凡三配变	10	200	9
32505	东台	建洋四配变	10	200	90
32506	东台	普新25配变	10	200	3
32507	东台	方东八配变	10	400	155
32508	东台	谷丰七配变	10	200	71
32509	东台	拥庄三配变	10	200	80
32510	东台	大凡9配变	10	200	86
32511	东台	洋桥六配变	10	200	96
32512	东台	街北一配变	10	200	99
32513	东台	正团一配变	10	200	103
32514	东台	集镇17配变	10	200	116
32515	东台	红中18#配变	10	200	84
32516	东台	蔡六十三配变	10	200	68
32517	东台	堤利二十配变	10	200	94
32518	东台	蟒河10配变	10	200	51
32519	东台	华美六配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32520	东台	沙杨六配变	10	200	78
32521	东台	万许2#配变	10	200	34
32522	东台	九里14#配变	10	200	61
32523	东台	集镇十六配变	10	200	78
32524	东台	双洋(三)配变	10	400	191
32525	东台	存山三配变	10	400	237
32526	东台	联合19#配变	10	200	103
32527	东台	郝苴七配变	10	200	73
32528	东台	新河8#配变	10	200	92
32529	东台	殷韩一配变	10	200	17
32530	东台	兴明五台片	10	200	44
32531	东台	顾舍六配变	10	200	0
32532	东台	灯塔4配变	10	200	62
32533	东台	良堡4#配变	10	200	36
32534	东台	梁垛集镇二配变	10	400	165
32535	东台	秦园16#配变	10	200	106
32536	东台	三洋三配变	10	200	102
32537	东台	普新8配变	10	400	166
32538	东台	谢庄11#配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32539	东台	翻身6配变	10	160	57
32540	东台	大明八台片	10	200	35
32541	东台	甘港十六配变	10	200	39
32542	东台	六烈7配变	10	200	71
32543	东台	一灶五配变	10	200	61
32544	东台	街北十六配变	10	200	91
32545	东台	谢奚五配变	10	200	78
32546	东台	正团五配变	10	200	70
32547	东台	迎富一配变	10	200	113
32548	东台	葛墩十三配变	10	400	207
32549	东台	通榆15#配变	10	200	89
32550	东台	殷庄2#配变	10	200	68
32551	东台	灶南10配变	10	200	55
32552	东台	丁堡六配变	10	200	27
32553	东台	祁刘11#配变	10	200	29
32554	东台	新街十七配变	10	200	73
32555	东台	唐柳六配变	10	200	88
32556	东台	五星二配变	10	400	71
32557	东台	郁杨4#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32558	东台	兴圩4配变	10	200	0
32559	东台	华美七配变	10	200	43
32560	东台	建洋（十四）配变	10	200	87
32561	东台	唐介17#配变	10	400	76
32562	东台	南于3号配变	10	200	26
32563	东台	沈元13#配变	10	200	113
32564	东台	王珏2配变	10	200	63
32565	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	52
32566	东台	东兴四配变	10	200	86
32567	东台	尖南一配变	10	200	90
32568	东台	建东14#配变	10	400	183
32569	东台	董贤一配变	10	200	0
32570	东台	堤利十九配变	10	200	66
32571	东台	镇西三配变	10	200	0
32572	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	220
32573	东台	三洋7配变	10	200	113
32574	东台	堤东二配变	10	200	61
32575	东台	仓南二配变	10	200	29
32576	东台	三洋10配变	10	200	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32577	东台	永和12配变	10	200	96
32578	东台	东光(四)台片10KVS11变压器	10	200	52
32579	东台	沈桥一配变	10	400	147
32580	东台	堤东三配变	10	200	38
32581	东台	许庄一配变	10	200	63
32582	东台	联边十四配变	10	200	59
32583	东台	乐意3#配变	10	200	0
32584	东台	来东四配变	10	200	90
32585	东台	洋桥二配变	10	200	72
32586	东台	溪南三台片	10	200	54
32587	东台	拥庄6#配变	10	400	179
32588	东台	丁堡11#配变	10	200	74
32589	东台	建洋（二）配变	10	400	163
32590	东台	东闸十六配变	10	200	92
32591	东台	罗一20#配变	10	200	0
32592	东台	联边十五配变	10	200	98
32593	东台	仇堡3#配变	10	200	84
32594	东台	如二五配变	10	200	50
32595	东台	陈舍4配变	10	400	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32596	东台	存山9#配变	10	400	166
32597	东台	殷程六配变	10	200	48
32598	东台	高密一配变	10	200	113
32599	东台	东闸六配变	10	200	54
32600	东台	边闸十七配变	10	200	89
32601	东台	建团8#配变	10	200	113
32602	东台	东渣5#配变	10	200	67
32603	东台	鹤西五配变	10	200	125
32604	东台	九里11#配变	10	200	80
32605	东台	东兴七配变	10	200	34
32606	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	69
32607	东台	大凡7配变	10	200	74
32608	东台	建洋二十六配变	10	200	109
32609	东台	白云1配变	10	200	54
32610	东台	同意一配变(节能)	10	200	77
32611	东台	大洋5配变	10	200	29
32612	东台	沈垛四配变	10	200	75
32613	东台	北海25配变	10	200	58
32614	东台	郁家7#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32615	东台	堤利十三配变	10	200	101
32616	东台	翻身三配变	10	250	0
32617	东台	辞郎3#配变	10	200	21
32618	东台	尖南七配变	10	200	0
32619	东台	郁杨三配变	10	200	39
32620	东台	葛墩十二配变	10	200	93
32621	东台	沈元六配变	10	200	9
32622	东台	徐塘四配变	10	200	78
32623	东台	安梁四配变	10	200	85
32624	东台	水产场配变(节能)	10	200	3
32625	东台	秦园九台片	10	200	44
32626	东台	牌楼6配变	10	200	26
32627	东台	堤利十四配变	10	200	73
32628	东台	三联1配变	10	200	92
32629	东台	拥庄四配变	10	200	42
32630	东台	安乐四配变(节能)	10	200	81
32631	东台	北庄3配变(节能)	10	200	0
32632	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	94
32633	东台	永和16#配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32634	东台	三周4号配变	10	200	0
32635	东台	陶思10配变	10	200	38
32636	东台	殷韩五配变	10	200	14
32637	东台	堤利四配变	10	200	61
32638	东台	苏庄14#配变	10	200	7
32639	东台	陈舍2配变	10	200	119
32640	东台	海堤一配变	10	200	71
32641	东台	梁南14配变	10	400	220
32642	东台	谢庄七配变	10	200	0
32643	东台	牌沟九配变	10	200	90
32644	东台	丁堡二配变	10	200	81
32645	东台	蒋坝五配变	10	200	57
32646	东台	建洋（五）配变	10	200	90
32647	东台	陈利二配变	10	400	191
32648	东台	丰西十三台片	10	200	80
32649	东台	泰山9配变	10	200	102
32650	东台	东光16配变	10	200	108
32651	东台	双新(三)配变	10	200	0
32652	东台	陈舍1配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32653	东台	大凡三配变	10	200	30
32654	东台	夏龙10#配变	10	200	73
32655	东台	丁徐20号配变	10	200	2
32656	东台	永和10配变	10	200	88
32657	东台	罗二6配变	10	160	35
32658	东台	顾舍七配变	10	200	60
32659	东台	戴东一配变	10	200	73
32660	东台	高桥11#配变	10	200	75
32661	东台	蔡六三配变	10	200	25
32662	东台	鲍一10#配变	10	200	33
32663	东台	北杨9#配变	10	200	23
32664	东台	进胜6配变	10	400	169
32665	东台	永和六配变	10	200	83
32666	东台	莫庄三配变	10	200	40
32667	东台	灶南(11)配变	10	200	83
32668	东台	唐柳五配变	10	200	101
32669	东台	加强五配变(利用)	10	200	63
32670	东台	扎垛九配变	10	200	75
32671	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32672	东台	顾舍四配变	10	200	19
32673	东台	梁南七配变	10	400	164
32674	东台	梁西16#配变	10	200	95
32675	东台	高窑12配变	10	200	79
32676	东台	种子场三配变	10	200	87
32677	东台	九总二配变	10	200	55
32678	东台	鹤西3配变	10	200	97
32679	东台	三合12配变	10	200	4
32680	东台	塘东七配变	10	200	23
32681	东台	殷程七配变	10	200	46
32682	东台	周舍二配变	10	200	96
32683	东台	普新十一配变	10	200	47
32684	东台	联边一配变	10	200	75
32685	东台	邱墩六配变	10	200	28
32686	东台	灶南4#配变	10	200	58
32687	东台	开一55配变	10	400	0
32688	东台	双新19配变	10	200	69
32689	东台	秦甸1#配变	10	200	0
32690	东台	陶灶二配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32691	东台	仇堡2#配变	10	200	17
32692	东台	东闸一配变	10	200	81
32693	东台	东光六配变	10	200	107
32694	东台	梁南二配变	10	400	268
32695	东台	英雄2配变	10	200	82
32696	东台	塘东六配变	10	200	28
32697	东台	红中九配变	10	200	82
32698	东台	丰西14台片	10	200	36
32699	东台	来东(六)配变	10	200	59
32700	东台	祁刘一配变	10	200	0
32701	东台	广山6#配变	10	200	69
32702	东台	丰西十配变	10	200	68
32703	东台	草舍6配变	10	400	106
32704	东台	大同四配变	10	200	43
32705	东台	沈乐3配变	10	200	103
32706	东台	九里1#配变	10	200	35
32707	东台	牌楼八配变	10	200	39
32708	东台	双丰六配变	10	200	72
32709	东台	牌沟七配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32710	东台	兴圩5#配变	10	200	24
32711	东台	沈波三配变	10	200	11
32712	东台	双新(四)配变	10	200	88
32713	东台	潘介3配变	10	200	0
32714	东台	文华二配变(节能)	10	200	107
32715	东台	坚强十二配变(专项)	10	400	210
32716	东台	沙河20#配变	10	200	74
32717	东台	梁南15配变	10	400	250
32718	东台	加强二配变	10	400	196
32719	东台	牌楼四配变	10	200	39
32720	东台	新建3#配变	10	400	1
32721	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	23
32722	东台	董乐(一)配变	10	200	0
32723	东台	新街二十五配变	10	200	122
32724	东台	董乐(五)配变	10	200	58
32725	东台	沙杨九配变	10	400	141
32726	东台	沈波二配变	10	400	217
32727	东台	赵徐3配变	10	200	66
32728	东台	街北十五配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32729	东台	杨胡7#配变配变	10	200	48
32730	东台	仓南七配变	10	200	53
32731	东台	祁刘12#配变	10	200	54
32732	东台	闸南(二)配变	10	400	173
32733	东台	郁家8#配变	10	200	84
32734	东台	北杨一配变	10	200	85
32735	东台	蟒河18配变	10	200	97
32736	东台	洋团3配变	10	200	91
32737	东台	徐港二配变	10	400	144
32738	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	86
32739	东台	牌沟2配变	10	200	27
32740	东台	唐介十配变	10	200	21
32741	东台	建洋二十五配变	10	200	104
32742	东台	普新20配变	10	200	57
32743	东台	弼南五配变	10	200	94
32744	东台	镇南配变	10	160	1
32745	东台	莫庄(九)配变	10	200	106
32746	东台	潘介(五)配变	10	200	103
32747	东台	普新(6)配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32748	东台	邱墩七配变	10	400	154
32749	东台	三灶12#配变	10	200	56
32750	东台	三合7配变	10	200	74
32751	东台	高窑十七配变	10	200	67
32752	东台	存山七配变	10	400	240
32753	东台	兴圩(3)配变	10	200	32
32754	东台	丁庄三配变1	10	200	0
32755	东台	郁家6配变	10	200	19
32756	东台	街北十二配变	10	200	24
32757	东台	安明三配变	10	200	64
32758	东台	通榆四台片10KV变压器, 200KVA, 普通, 硅钢片,	10	200	1
32759	东台	李舍十二配变	10	200	25
32760	东台	蟒河13配变	10	200	67
32761	东台	沈乐4配变	10	200	24
32762	东台	东光8配变	10	200	24
32763	东台	东渣二配变	10	200	77
32764	东台	安梁(三)配变	10	200	25
32765	东台	富新15配变	10	200	47
32766	东台	舍联三配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32767	东台	梁西八配变	10	200	58
32768	东台	振中10#配变	10	200	126
32769	东台	如意12#配变	10	200	36
32770	东台	牌楼9配变	10	200	62
32771	东台	普新9配变	10	200	77
32772	东台	罗二10配变	10	200	29
32773	东台	白云9配变	10	200	100
32774	东台	兴明二配变	10	200	43
32775	东台	舍联4配变	10	200	75
32776	东台	高窑五配变	10	200	76
32777	东台	夏龙1配变	10	200	86
32778	东台	白云五配变	10	200	95
32779	东台	如意5配变	10	200	70
32780	东台	倪莫一配变	10	400	0
32781	东台	五星四号配变	10	315	150
32782	东台	沙河九配变	10	200	63
32783	东台	英雄六配变	10	200	71
32784	东台	白云四配变	10	200	95
32785	东台	梁东10配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32786	东台	鹤西11配变	10	200	68
32787	东台	郝苴六配变	10	200	41
32788	东台	王亮二配变	10	200	49
32789	东台	袁灶5配变	10	200	43
32790	东台	朝阳三配变	10	200	91
32791	东台	洋桥五配变	10	200	81
32792	东台	鲍南7#配变	10	200	14
32793	东台	建洋（十一）配变	10	400	71
32794	东台	边闸三配变	10	200	95
32795	东台	季庄5台片	10	200	79
32796	东台	边闸七配变	10	200	107
32797	东台	东兴二配变	10	200	64
32798	东台	梁南18#配变	10	200	89
32799	东台	梁西(9)配变	10	400	194
32800	东台	董乐3配变	10	400	184
32801	东台	大洋2配变	10	200	71
32802	东台	梁南三配变	10	400	222
32803	东台	通榆1#配变	10	200	66
32804	东台	东岔6配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32805	东台	单南(五)配变	10	200	0
32806	东台	杨舍四配变	10	200	64
32807	东台	天祥二配变	10	200	106
32808	东台	葛墩一配变	10	400	143
32809	东台	芦东五台片	10	200	55
32810	东台	鹤北二配变	10	200	63
32811	东台	堤利十五配变	10	200	72
32812	东台	六里八配变	10	200	16
32813	东台	拥庄五配变	10	200	76
32814	东台	堤东十二配变	10	200	79
32815	东台	尖南六配变	10	200	57
32816	东台	水产3配变	10	200	86
32817	东台	张垛7#配变	10	200	79
32818	东台	红中十二配变	10	200	76
32819	东台	大凡四配变	10	200	23
32820	东台	沈波七台片配变	10	200	25
32821	东台	顾舍1配变	10	200	65
32822	东台	唐柳四配变	10	200	79
32823	东台	鼓劲十配变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32824	东台	双超8配变(节能)	10	200	57
32825	东台	唐王十配变	10	200	44
32826	东台	杜沈二号配变	10	200	15
32827	东台	梁南1配变	10	200	65
32828	东台	存山二配变	10	400	194
32829	东台	三洋2配变	10	200	94
32830	东台	东渣6#配变	10	200	97
32831	东台	倪莫九配变	10	400	0
32832	东台	沈元二配变	10	200	77
32833	东台	河口八配变	10	200	57
32834	东台	郁杨五配变	10	200	88
32835	东台	陈舍5配变	10	200	4
32836	东台	鲍南#八配变	10	200	73
32837	东台	梁西3配变	10	400	237
32838	东台	董贤六配变	10	200	119
32839	东台	高窑13配变	10	200	85
32840	东台	季庄四配变	10	200	77
32841	东台	小凡(三)配变	10	200	24
32842	东台	翻身5配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32843	东台	通榆十配变	10	200	16
32844	东台	唐介15#配变	10	200	97
32845	东台	普新(17)配变	10	200	71
32846	东台	罗二15#配变	10	200	19
32847	东台	新街二十四配变	10	200	107
32848	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	242
32849	东台	牌沟五配变	10	200	14
32850	东台	双新12配变	10	200	94
32851	东台	堤利十七配变	10	200	85
32852	东台	灶南(2)#配变	10	200	45
32853	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	131
32854	东台	永和18#配变	10	200	118
32855	东台	扎垛5#配变	10	200	85
32856	东台	草舍14配变	10	400	19
32857	东台	河口一配变	10	200	40
32858	东台	袁灶七配变	10	200	98
32859	东台	通榆12台片	10	200	58
32860	东台	东台丁徐23#配变	10	200	79
32861	东台	五星八配变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32862	东台	普新22配变	10	200	4
32863	东台	双新11配变	10	200	84
32864	东台	三洋九配变	10	200	90
32865	东台	新桥二配变	10	200	69
32866	东台	光明八台片	10	200	55
32867	东台	陈文六配变	10	200	91
32868	东台	周徐4配变	10	200	78
32869	东台	大凡10配变	10	200	40
32870	东台	杭庄4#配变	10	200	41
32871	东台	镇西二十四配变	10	200	35
32872	东台	谢奚二号配变	10	200	32
32873	东台	殷程1配变	10	200	40
32874	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	205
32875	东台	河口四配变	10	200	70
32876	东台	东里8#配变	10	200	67
32877	东台	高窑三配变	10	200	34
32878	东台	鹤北四配变	10	200	100
32879	东台	郑介四配变	10	200	12
32880	东台	陈利一配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32881	东台	高密八配变	10	200	78
32882	东台	殷程二配变	10	200	49
32883	东台	加强四配变	10	200	43
32884	东台	蟒河14配变	10	400	270
32885	东台	蔡六6#配变	10	200	12
32886	东台	郝苴九配变	10	200	81
32887	东台	东兴十一配变	10	200	87
32888	东台	梁东二配变.	10	400	48
32889	东台	孔堡10配变	10	200	66
32890	东台	吴堡二号配变	10	200	48
32891	东台	卞团17#配变	10	200	102
32892	东台	沈垛二配变	10	400	176
32893	东台	一灶4配变	10	200	48
32894	东台	梁南17#配变	10	200	85
32895	东台	文华13#配变	10	200	29
32896	东台	三灶二配变	10	200	76
32897	东台	刘沟(1)配变	10	200	0
32898	东台	高桥15配变	10	200	79
32899	东台	振中六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32900	东台	榆东10#配变	10	200	94
32901	东台	街北九配变杆上配变	10	200	64
32902	东台	北庄4配变	10	200	38
32903	东台	蟒河4配变	10	200	43
32904	东台	坚强五配变	10	200	49
32905	东台	赵徐1配变	10	200	70
32906	东台	永和四配变	10	160	47
32907	东台	丁堡五配变	10	200	83
32908	东台	牌沟三配变	10	400	187
32909	东台	红中14配变	10	200	88
32910	东台	陈文四配变	10	200	75
32911	东台	圩里3#变	10	200	10
32912	东台	灶南21#配变	10	200	101
32913	东台	普新二十七配变	10	200	56
32914	东台	华美三配变	10	400	183
32915	东台	天兴三配变	10	400	222
32916	东台	街道十九配变	10	400	0
32917	东台	方东一配变	10	200	109
32918	东台	曹殷二配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32919	东台	建东十配变	10	200	49
32920	东台	郝苴八配变	10	200	48
32921	东台	迎富二配变	10	200	39
32922	东台	鲍庄9配变	10	200	55
32923	东台	倪莫五配变	10	400	0
32924	东台	普新15配变	10	200	69
32925	东台	堤利十二配变	10	400	193
32926	东台	进胜四配变	10	400	163
32927	东台	东兴十配变	10	200	95
32928	东台	翻身一配变	10	200	78
32929	东台	永和11配变	10	200	68
32930	东台	建洋十八配变	10	200	61
32931	东台	周徐三配变	10	200	78
32932	东台	陶灶11#配变	10	200	48
32933	东台	梁南十一配变	10	200	74
32934	东台	牌楼10配变	10	200	15
32935	东台	双新16配变	10	200	50
32936	东台	王珏3配变	10	200	0
32937	东台	小凡(六)配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32938	东台	甘港1配变	10	200	67
32939	东台	牌楼5配变	10	200	77
32940	东台	芦东四配变	10	400	209
32941	东台	振奋4配变	10	400	110
32942	东台	天兴二号配变	10	200	13
32943	东台	塘南三配变	10	200	70
32944	东台	殷韩二配变	10	200	23
32945	东台	坚强九配变	10	400	148
32946	东台	通榆九台片	10	200	100
32947	东台	建东四配变	10	200	52
32948	东台	秦甸五#配变	10	200	0
32949	东台	董贤10配变	10	200	56
32950	东台	一灶九配变	10	200	44
32951	东台	集镇五配变	10	200	0
32952	东台	溪北一配变	10	400	224
32953	东台	董贤11#配变	10	200	31
32954	东台	蒋坝六配变	10	200	42
32955	东台	梁西15#配变	10	200	58
32956	东台	丰西20配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32957	东台	陈文五配变	10	200	44
32958	东台	王埭三配变	10	200	66
32959	东台	建洋二十八配变	10	200	85
32960	东台	陈文七配变	10	200	64
32961	东台	蟒河3配变	10	200	63
32962	东台	北于3#配变	10	200	43
32963	东台	文华9#配变	10	200	99
32964	东台	富安公用1#配变	10	200	23
32965	东台	牌沟10配变	10	200	63
32966	东台	东闸九配变	10	200	34
32967	东台	万升10#变	10	200	65
32968	东台	双新九配变	10	200	76
32969	东台	普新7配变	10	200	99
32970	东台	三林五配变	10	400	164
32971	东台	丰南10配变	10	200	95
32972	东台	种子场五配变(专项)	10	400	199
32973	东台	中合14配变	10	200	80
32974	东台	英雄五配变	10	200	36
32975	东台	乐园五配变	10	400	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32976	东台	新海十一配变	10	200	69
32977	东台	四洋六配变	10	200	102
32978	东台	蟒河一配变	10	200	0
32979	东台	边闸十六配变	10	200	93
32980	东台	横桥3#配变	10	200	0
32981	东台	大同2配变	10	200	0
32982	东台	高密19#配变	10	200	72
32983	东台	鲍南6配变	10	200	51
32984	东台	仲韩一配变	10	200	57
32985	东台	东兴八配变	10	200	42
32986	东台	梁南八配变	10	200	82
32987	东台	鹤西(8)配变	10	200	62
32988	东台	双洋四配变	10	200	82
32989	东台	鲍南13#配变	10	400	203
32990	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	193
32991	东台	广山5配变	10	200	102
32992	东台	蔡六18#配变	10	200	61
32993	东台	杭庄5#配变	10	200	80
32994	东台	祁刘三配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
32995	东台	东闸十配变	10	200	35
32996	东台	鲍一八配变	10	200	51
32997	东台	九里5#配变	10	200	35
32998	东台	周舍一号配变	10	200	88
32999	东台	双赵四配变	10	200	47
33000	东台	蔡六17配变	10	200	37
33001	东台	永和(7)配变	10	200	39
33002	东台	缪杭9配变	10	200	54
33003	东台	藏冯4#配变	10	200	89
33004	东台	谢庄六配变	10	200	0
33005	东台	潘介8#配变	10	200	12
33006	东台	大凡一配变	10	200	0
33007	东台	如二二配变	10	200	0
33008	东台	徐港一配变	10	200	80
33009	东台	陶灶一配变	10	200	4
33010	东台	堤利八配变	10	200	0
33011	东台	一灶16#配变	10	200	93
33012	东台	梁西10配变	10	200	44
33013	东台	倪王三配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33014	东台	陈庄一配变	10	400	0
33015	东台	泰山三配变	10	200	51
33016	东台	边闸五配变	10	200	89
33017	东台	东光7配变	10	200	21
33018	东台	东闸七配变	10	200	18
33019	东台	丁庄三配变	10	200	72
33020	东台	如二9配变	10	200	107
33021	东台	仓南一配变	10	160	39
33022	东台	乐园14#配变	10	400	184
33023	东台	高窑9配变	10	200	103
33024	东台	小凡2#配变	10	200	0
33025	东台	三灶7号变	10	400	191
33026	东台	东光十台片	10	200	91
33027	东台	三曹12#配变	10	100	9
33028	东台	唐王五配变	10	400	219
33029	东台	东里4配变	10	200	51
33030	东台	泰山10#配变	10	400	235
33031	东台	双洋十一配变	10	200	24
33032	东台	尖北三配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33033	东台	堤东十一配变	10	200	66
33034	东台	大同五配变	10	200	32
33035	东台	北杨7#配变	10	200	83
33036	东台	郑介10#配变	10	200	34
33037	东台	秦甸三配变	10	200	18
33038	东台	六烈八配变	10	200	11
33039	东台	草舍21配变	10	400	0
33040	东台	唐介2#配变	10	400	139
33041	东台	如二三配变	10	400	190
33042	东台	臧冯10#配变	10	200	90
33043	东台	梁西11配变	10	400	240
33044	东台	丰南六配变	10	100	11
33045	东台	倪王1#配变	10	200	0
33046	东台	泰山11配变	10	200	96
33047	东台	郝苴五配变	10	200	66
33048	东台	谢庄二配变	10	200	41
33049	东台	闸南9#配变	10	100	11
33050	东台	殷程15#配变	10	200	92
33051	东台	红中1配变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33052	东台	堤东七配变	10	200	21
33053	东台	东里3配变	10	200	84
33054	东台	鹤西10配变	10	200	35
33055	东台	街北十八配变	10	200	98
33056	东台	白云10配变	10	200	67
33057	东台	通榆十一台片	10	200	96
33058	东台	洋团5配变	10	200	85
33059	东台	陶灶6配变	10	200	123
33060	东台	沈元8配变	10	200	29
33061	东台	沿海七配变	10	200	86
33062	东台	永和9配变	10	200	49
33063	东台	建洋九配变	10	400	206
33064	东台	徐塘一配变	10	200	50
33065	东台	陶灶四配变	10	400	148
33066	东台	王亮一配变	10	200	0
33067	东台	郁杨二配变	10	200	92
33068	东台	华美一配变	10	315	70
33069	东台	沈桥二配变	10	200	12
33070	东台	双洋六台片	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33071	东台	大村四配变	10	200	75
33072	东台	王珏7#配变	10	200	73
33073	东台	陈庄四配变	10	200	74
33074	东台	董乐二配变	10	200	30
33075	东台	朝阳二配变	10	200	40
33076	东台	振奋#7配变	10	200	0
33077	东台	方东三配变	10	200	42
33078	东台	灶南22#配变	10	200	89
33079	东台	陶灶10#配变	10	200	108
33080	东台	郝苴十配变	10	200	83
33081	东台	沈桥四配变	10	200	45
33082	东台	李舍11配变	10	200	65
33083	东台	鹤西(二)配变	10	400	115
33084	东台	张仇三配变	10	200	75
33085	东台	鼓劲八配变	10	400	211
33086	东台	朱陈八配变	10	200	52
33087	东台	东兴一配变	10	200	87
33088	东台	东兴五配变	10	200	38
33089	东台	普新3配变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33090	东台	郁家二配变	10	400	152
33091	东台	唐柳一配变	10	400	173
33092	东台	沈元3#配变	10	200	69
33093	东台	舍联1配变	10	200	0
33094	东台	朱陈10#配变	10	200	32
33095	东台	东兴14#配变	10	400	222
33096	东台	郁家一配变	10	200	63
33097	东台	甘港13配变	10	200	52
33098	东台	牌楼十二配变	10	200	34
33099	东台	梁南九配变	10	400	233
33100	东台	如二四配变	10	200	86
33101	东台	卞团八配变	10	200	44
33102	东台	殷程10配变	10	200	91
33103	东台	蟒河15配变	10	200	57
33104	东台	六里七配变	10	200	25
33105	东台	东岔七配变	10	100	22
33106	东台	高窑四配变	10	200	32
33107	东台	丰西二配变	10	200	28
33108	东台	红中二配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33109	东台	洋桥3配变	10	200	80
33110	东台	东兴六配变	10	200	65
33111	东台	鹤伦一配变	10	200	0
33112	东台	建洋十三配变	10	200	55
33113	东台	红花十配变	10	200	58
33114	东台	鹤西四配变	10	200	105
33115	东台	乐园#13配变	10	400	208
33116	东台	安乐7配变	10	200	45
33117	东台	鼓劲九配变	10	400	97
33118	东台	戴西1配变	10	200	59
33119	东台	九总五配变	10	200	20
33120	东台	徐塘5配变	10	200	87
33121	东台	乐园2配变	10	400	122
33122	东台	正团九配变	10	200	87
33123	东台	李舍十配变	10	200	12
33124	东台	殷韩7配变	10	200	0
33125	东台	殷程11配变	10	200	95
33126	东台	前哨六配变	10	200	80
33127	东台	如二六配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33128	东台	缪杭一配变	10	200	44
33129	东台	翻身2#配变	10	200	47
33130	东台	舍联6#配变	10	200	36
33131	东台	九里3#配变	10	200	64
33132	东台	灶南9配变	10	200	67
33133	东台	九里6#配变	10	200	44
33134	东台	梁东(7)配变	10	200	47
33135	东台	梁南13配变	10	200	11
33136	东台	李舍十七配变	10	200	25
33137	东台	徐港4配变	10	200	18
33138	东台	天兴四号配变	10	200	62
33139	东台	孔堡二配变	10	200	0
33140	东台	安乐二配变	10	160	31
33141	东台	曹殷一配变	10	200	71
33142	东台	梁南16配变	10	200	113
33143	东台	振中七配变	10	400	185
33144	东台	泰山7配变	10	200	0
33145	东台	苗桥5#配变	10	200	67
33146	东台	如意七配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33147	东台	沈垛7#配变	10	200	100
33148	东台	堤东十五配变	10	200	23
33149	东台	大洋17配变	10	200	89
33150	东台	北杨三配变	10	200	33
33151	东台	永和2配变	10	200	82
33152	东台	梁九9#配变	10	200	9
33153	东台	陶灶(五)配变	10	200	52
33154	东台	东岔二配变	10	200	49
33155	东台	高窑七配变	10	200	37
33156	东台	富南七配变	10	200	0
33157	东台	陶灶七配变	10	200	114
33158	东台	廉贻集镇27#配变	10	100	33
33159	东台	乐园十配变	10	315	180
33160	东台	徐港5#配变	10	200	59
33161	东台	沈元10配变	10	200	70
33162	东台	双新2配变	10	400	208
33163	东台	边闸二配变	10	200	35
33164	东台	东台集镇24#配变	10	400	162
33165	东台	富新九配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33166	东台	沈乐2配变	10	200	47
33167	东台	永和五配变	10	200	84
33168	东台	牌楼(三)配变	10	200	13
33169	东台	华美八配变	10	200	48
33170	东台	建洋三配变	10	200	92
33171	东台	陈文一配变	10	200	71
33172	东台	振奋3#配变	10	400	127
33173	东台	乐意2#配变	10	200	5
33174	东台	双新(六)配变	10	200	38
33175	东台	堤东六配变	10	200	56
33176	东台	谷丰四配变	10	200	77
33177	东台	唐柳10#配变	10	200	62
33178	东台	闸南(四)配变	10	200	16
33179	东台	尖北五配变	10	200	37
33180	东台	单南8配变	10	200	24
33181	东台	金桥(3)配变	10	200	31
33182	东台	存山八配变	10	200	36
33183	东台	塘坝4#配变	10	200	54
33184	东台	新河4#配变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33185	东台	牌楼二配变	10	200	12
33186	东台	堤利五配变	10	200	4
33187	东台	芦东七台片	10	200	63
33188	东台	万升3#配变	10	200	8
33189	东台	三洋四配变	10	200	98
33190	东台	梁东9配变	10	200	17
33191	东台	永和三配变	10	200	88
33192	东台	六烈五配变	10	200	50
33193	东台	普新(24)配变	10	200	24
33194	东台	洋桥4配变	10	200	85
33195	东台	谢庄一配变	10	200	34
33196	东台	陶灶8配变	10	200	83
33197	东台	梁南六配变	10	200	50
33198	东台	沈元九配变	10	200	88
33199	东台	三洋五配变	10	200	51
33200	东台	堤东四配变	10	200	50
33201	东台	芦东六配变	10	200	70
33202	东台	堤东九配变	10	200	24
33203	东台	鼓劲十一配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33204	东台	洋桥1配变	10	200	74
33205	东台	方东六配变杆上配变	10	200	41
33206	东台	红花二配变	10	200	26
33207	东台	乐园八配变	10	400	233
33208	东台	朱庄(二)号配变	10	200	82
33209	东台	九总九配变	10	200	60
33210	东台	谷丰八配变	10	200	75
33211	东台	乐园11#配变	10	200	23
33212	东台	鹤西9配变	10	200	66
33213	东台	乐园四配变	10	200	31
33214	东台	戴西2配变	10	200	18
33215	东台	尖北四配变	10	200	86
33216	东台	河口(5)配变	10	200	57
33217	东台	双洋十三配变	10	200	44
33218	东台	陈庄三配变	10	200	22
33219	东台	如意2配变	10	200	28
33220	东台	泰山2#配变	10	200	15
33221	东台	缪杭11配变	10	100	20
33222	东台	堤利二配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33223	东台	前哨四配变	10	200	51
33224	东台	河口三配变	10	100	0
33225	东台	曹殷4配变	10	200	75
33226	东台	海堤六配变	10	200	78
33227	东台	董贤四配变	10	200	0
33228	东台	六里三配变	10	200	51
33229	东台	陈庄六配变	10	200	0
33230	东台	鲍一9#配变	10	200	76
33231	东台	丁堡七配变	10	200	46
33232	东台	东渣四配变	10	200	57
33233	东台	梁西四配变	10	200	75
33234	东台	广山8#配变	10	200	34
33235	东台	殷韩(11)配变	10	200	3
33236	东台	振奋2配变	10	200	75
33237	东台	张垛(四)配变	10	200	7
33238	东台	尖南二配变	10	400	185
33239	东台	北庄(1)配变	10	200	47
33240	东台	陈文三配变	10	200	37
33241	东台	三林二配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33242	东台	舍联2配变	10	200	0
33243	东台	堤利六配变	10	200	95
33244	东台	殷韩(6)配变	10	200	0
33245	东台	梁西2#配变	10	200	102
33246	东台	北庄(2)配变	10	200	16
33247	东台	红花五配变	10	400	236
33248	东台	张仇1配变	10	200	6
33249	东台	陶灶3配变	10	400	181
33250	东台	大村二配变	10	200	18
33251	东台	周徐一配变	10	200	56
33252	东台	街道十五配变	10	200	0
33253	东台	建海三配变	10	200	29
33254	东台	梁西六配变	10	200	54
33255	东台	红花#18配变	10	200	47
33256	东台	东闸十四配变	10	200	59
33257	东台	安梁一配变	10	200	70
33258	东台	振奋5配变	10	400	161
33259	东台	振中五配变	10	400	254
33260	东台	联边九配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33261	东台	唐柳八配变	10	200	53
33262	东台	唐柳二配变	10	200	44
33263	东台	仲韩四配变	10	160	45
33264	东台	杨舍三配变	10	200	78
33265	东台	华美五配变	10	400	247
33266	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	169
33267	东台	乐园三配变	10	400	227
33268	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	0
33269	东台	红花八配变	10	400	208
33270	东台	振奋六配变	10	200	18
33271	东台	振奋一配变	10	400	219
33272	东台	乐园一配变	10	200	104
33273	东台	唐胜六配变	10	200	31
33274	东台	建设1配变	10	200	54
33275	东台	建设8#配变	10	400	249
33276	东台	建中七配变	10	200	38
33277	东台	建中3配变	10	200	52
33278	东台	建中5配变	10	200	47
33279	东台	建中4配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33280	东台	卢港四配变	10	200	85
33281	东台	洼灶四配变	10	200	25
33282	东台	建中6配变	10	200	72
33283	东台	建中八配变	10	200	100
33284	东台	建设二配变	10	400	241
33285	东台	建设三配变	10	200	51
33286	东台	郇灶三配变	10	200	79
33287	东台	建中二配变	10	200	65
33288	东台	建中十配变	10	200	74
33289	东台	建设七配变	10	200	56
33290	东台	建中9配变	10	400	224
33291	东台	洼灶二配变	10	400	175
33292	东台	建中一配变	10	400	167
33293	东台	建设6#配变	10	400	158
33294	东台	洼灶一配变	10	400	162
33295	东台	郇灶一配变	10	400	237
33296	东台	郇灶四配变	10	400	211
33297	东台	红花#14配变	10	200	56
33298	东台	唐胜五配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33299	东台	兴安三配变	10	200	44
33300	东台	高众十配变	10	200	56
33301	东台	红花#12配变	10	200	94
33302	东台	官坝六配变	10	200	125
33303	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	9
33304	东台	高众#15配变	10	400	158
33305	东台	唐胜四配变	10	400	117
33306	东台	兴安四配变	10	200	31
33307	东台	高众三配变	10	200	25
33308	东台	唐胜一配变	10	200	69
33309	东台	高众#14配变	10	200	64
33310	东台	兴安十一配变	10	200	53
33311	东台	官坝五配变	10	200	47
33312	东台	官坝7配变	10	200	65
33313	东台	高众6配变	10	400	62
33314	东台	红花#16配变	10	400	231
33315	东台	官坝二配变	10	400	102
33316	东台	高众#16配变	10	315	150
33317	东台	高众十二配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33318	东台	官坝1配变	10	400	155
33319	东台	官坝3#配变	10	400	70
33320	东台	高众二配变	10	315	192
33321	东台	官坝10#配变	10	200	0
33322	东台	高众七配变	10	315	153
33323	东台	红花三配变	10	400	165
33324	东台	高众五配变	10	200	41
33325	东台	兴安五配变	10	200	36
33326	东台	官坝八配变	10	200	89
33327	东台	兴安二配变	10	200	43
33328	东台	高众17#配变	10	400	185
33329	东台	高众十三配变	10	200	80
33330	东台	高众十一配变	10	200	56
33331	东台	兴安一配变	10	200	51
33332	东台	官坝#9配变	10	200	103
33333	东台	兴安十配变	10	200	94
33334	东台	兴安六配变	10	400	109
33335	东台	高众四配变	10	200	77
33336	东台	高众八配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33337	东台	红花十一配变	10	400	63
33338	东台	唐胜2#配变	10	400	193
33339	东台	高众九配变	10	400	201
33340	东台	高众一配变	10	400	210
33341	东台	兴安十二配变	10	200	89
33342	东台	红花七配变	10	400	197
33343	东台	兴安七配变	10	400	263
33344	东台	红花4配变	10	400	185
33345	东台	孙东46连1#配变	10	400	257
33346	东台	孙东49连2#配变	10	400	273
33347	东台	华翔2#配变	10	400	107
33348	东台	孙东45连4#配变	10	400	320
33349	东台	孙东43连2#配变	10	400	270
33350	东台	孙东47连1#配变	10	400	269
33351	东台	孙东49连1#配变	10	400	183
33352	东台	孙东50连2#配变	10	400	150
33353	东台	孙东46连2#配变	10	400	224
33354	东台	花川2#配变	10	400	170
33355	东台	孙东49连4#配变	10	100	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33356	东台	华翔5#配变	10	100	32
33357	东台	孙东46连4#配变	10	400	198
33358	东台	华翔1#配变	10	400	162
33359	东台	华翔3#配变	10	400	140
33360	东台	孙东46连3#配变	10	400	236
33361	东台	花川4#配变	10	400	230
33362	东台	孙东45连1#配变	10	400	246
33363	东台	孙东49连5#配变	10	100	50
33364	东台	孙东42连2#配变	10	400	253
33365	东台	华翔4#配变	10	400	198
33366	东台	孙东44连2#配变	10	400	245
33367	东台	孙东50连1#配变	10	400	258
33368	东台	孙东44连1#配变	10	400	263
33369	东台	孙东49连3#配变	10	400	151
33370	东台	花川1#配变	10	400	206
33371	东台	花川3#配变	10	400	208
33372	东台	孙东43连1#配变	10	400	273
33373	东台	孙东48连2#配变	10	400	253
33374	东台	孙东42连3#配变	10	400	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33375	东台	孙东51连2#配变	10	400	254
33376	东台	孙东48连1#配变	10	400	217
33377	东台	孙东45连3#配变	10	400	320
33378	东台	孙东50连6#配变	10	400	162
33379	东台	孙东42连1#配变	10	400	214
33380	东台	孙东45连2#配变	10	400	261
33381	东台	孙东47连2#配变	10	400	231
33382	东台	孙东51连1#配变	10	400	217
33383	东台	孙东47连3#配变	10	400	284
33384	东台	黄坝6配变	10	400	301
33385	东台	垛坝七配变	10	200	10
33386	东台	垛坝10#配变	10	400	287
33387	东台	蒋坝10配变	10	400	270
33388	东台	应东7#配变	10	400	247
33389	东台	蒋坝13#配变	10	400	254
33390	东台	应东6#配变	10	200	91
33391	东台	海堰15#配变	10	200	95
33392	东台	应西三配变	10	400	264
33393	东台	蒋坝四配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33394	东台	垛坝八配变	10	200	124
33395	东台	垛坝一配变	10	200	28
33396	东台	应东8#配变	10	200	117
33397	东台	蒋坝三配变	10	200	80
33398	东台	应西四配变	10	400	213
33399	东台	应东二配变	10	400	230
33400	东台	应东四配变	10	200	76
33401	东台	垛坝四配变	10	200	63
33402	东台	蒋坝一配变	10	200	62
33403	东台	应东五配变	10	200	26
33404	东台	应东一配变	10	200	98
33405	东台	垛坝二配变	10	400	142
33406	东台	垛坝五配变	10	400	196
33407	东台	应东三配变	10	400	192
33408	东台	应西二配变	10	400	178
33409	东台	蒋坝8#配变	10	400	239
33410	东台	辛勤一配变	10	400	275
33411	东台	海堰20#配变	10	400	260
33412	东台	海堰21#配变	10	400	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33413	东台	应西5#配变	10	400	250
33414	东台	蒋坝2#配变	10	400	108
33415	东台	海堰11#配变	10	400	199
33416	东台	海堰7#配变	10	400	242
33417	东台	海堰14配变	10	400	233
33418	东台	应西一配变	10	400	185
33419	东台	辛勤9#配变	10	400	229
33420	东台	蒋坝11#配变	10	400	243
33421	东台	垛坝九配变	10	400	241
33422	东台	垛坝11#配变	10	400	243
33423	东台	垛坝六配变	10	400	256
33424	东台	垛坝20#配变	10	400	124
33425	东台	垛坝3#配变	10	630	148
33426	东台	团西五配变	10	200	138
33427	东台	团北9#配变	10	400	99
33428	东台	长寿1#配变	10	400	71
33429	东台	科农三配变	10	200	84
33430	东台	东海2#配变	10	400	203
33431	东台	双仙二配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33432	东台	龙塘二配变	10	400	113
33433	东台	龙塘5号配变	10	400	246
33434	东台	科农一配变	10	400	199
33435	东台	东海一配变	10	400	129
33436	东台	长寿2#配变	10	400	32
33437	东台	科农四配变	10	200	112
33438	东台	双仙三配变	10	200	109
33439	东台	双仙一配变	10	400	186
33440	东台	三兴二十配变	10	200	86
33441	东台	三兴二十三配变	10	200	80
33442	东台	东海3#配变	10	400	190
33443	东台	科农二配变	10	400	134
33444	东台	悦棠湾4配变	10	800	406
33445	东台	悦棠湾10配变	10	800	458
33446	东台	悦棠湾8配变	10	800	504
33447	东台	悦棠湾14配变	10	800	510
33448	东台	悦棠湾2配变	10	800	478
33449	东台	悦棠湾6配变	10	800	434
33450	东台	悦棠湾12配变	10	800	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33451	东台	沙灶九配变	10	200	0
33452	东台	沙灶十六配变	10	200	0
33453	东台	万洋三配变	10	200	0
33454	东台	沙灶十四配变	10	400	0
33455	东台	沙灶八配变	10	200	0
33456	东台	川河五配变	10	200	0
33457	东台	沙灶十八配变	10	200	0
33458	东台	万洋二配变	10	200	0
33459	东台	川河八配变	10	200	0
33460	东台	川河一配变	10	200	0
33461	东台	川河七配变	10	200	0
33462	东台	沙灶十五配变	10	200	0
33463	东台	沙灶十一配变	10	200	0
33464	东台	万洋四配变	10	200	0
33465	东台	川河四配变	10	200	0
33466	东台	川河三配变	10	200	0
33467	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	0
33468	东台	薛行九配变	10	200	0
33469	东台	沙灶十二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33470	东台	沙灶十配变	10	200	0
33471	东台	水产场一配变	10	400	0
33472	东台	沙灶一配变	10	200	0
33473	东台	薛行五配变	10	200	0
33474	东台	万洋六配变	10	200	0
33475	东台	薛行二配变	10	200	0
33476	东台	万洋七配变	10	200	0
33477	东台	一仓六配变	10	200	0
33478	东台	川河二配变	10	200	0
33479	东台	万洋一配变	10	200	0
33480	东台	沙灶七配变	10	200	0
33481	东台	薛行三配变	10	200	0
33482	东台	七一桥二配变	10	200	0
33483	东台	万洋五配变	10	200	0
33484	东台	薛行八配变	10	200	0
33485	东台	川河九配变（节能）	10	200	0
33486	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	0
33487	东台	沙灶六配变	10	200	0
33488	东台	沙灶五配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33489	东台	沙灶十七配变	10	400	0
33490	东台	薛行四配变	10	400	0
33491	东台	薛行七配变	10	400	0
33492	东台	川河十配变	10	400	0
33493	东台	川河六配变	10	400	0
33494	东台	七一桥六配变	10	400	0
33495	东台	薛行一配变	10	400	0
33496	东台	沙灶三配变	10	400	0
33497	东台	新伍五配变	10	400	0
33498	东台	一仓居委会三配变	10	400	0
33499	东台	沙灶二配变	10	400	0
33500	东台	薛行六配变	10	400	0
33501	东台	沙灶四配变	10	400	0
33502	东台	永富5#配变	10	200	67
33503	东台	复听10#配变	10	200	82
33504	东台	永富2#配变	10	200	43
33505	东台	永富七配变	10	400	232
33506	东台	上灶4#配变	10	200	71
33507	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33508	东台	上灶5#配变	10	200	88
33509	东台	复昕(8)#配变	10	200	44
33510	东台	永富6#配变	10	400	190
33511	东台	九灶6#配变	10	200	57
33512	东台	上灶11#配变	10	200	90
33513	东台	九灶10#配变	10	200	112
33514	东台	复昕2#配变	10	200	8
33515	东台	复昕(6)#配变	10	250	90
33516	东台	永富1#配变	10	400	96
33517	东台	安乐1#配变	10	400	217
33518	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	88
33519	东台	复昕5#配变	10	200	95
33520	东台	复昕4#配变	10	200	95
33521	东台	九灶3#配变	10	200	29
33522	东台	五里1#配变	10	200	86
33523	东台	复昕7#配变	10	250	52
33524	东台	上灶8#配变	10	200	70
33525	东台	十灶4#配变	10	200	76
33526	东台	永富3#配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33527	东台	复昕9#配变	10	400	219
33528	东台	九灶9#配变	10	200	112
33529	东台	丰富6#配变	10	200	86
33530	东台	上灶1#配变	10	200	73
33531	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	46
33532	东台	九灶1#配变	10	200	86
33533	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	253
33534	东台	上灶2#配变	10	200	64
33535	东台	丰富8#配变	10	200	64
33536	东台	勤丰3#配变	10	200	105
33537	东台	复昕3#配变	10	400	265
33538	东台	永富4#配变	10	400	218
33539	东台	上灶10#配变	10	200	84
33540	东台	丰富5#配变	10	400	179
33541	东台	丰富1#配变	10	400	145
33542	东台	丰盈八配变	10	200	92
33543	东台	丰盈二配变	10	400	258
33544	东台	房家9#配变	10	400	240
33545	东台	严灶7#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33546	东台	光华1#配变	10	200	3
33547	东台	界河4配变	10	200	93
33548	东台	界河一配变	10	200	102
33549	东台	光华三配变	10	200	30
33550	东台	房家六配变	10	200	50
33551	东台	严灶二配变	10	200	61
33552	东台	光华11#配变	10	200	38
33553	东台	光华四配变	10	200	90
33554	东台	光华六配变	10	200	67
33555	东台	严灶三配变	10	200	12
33556	东台	丰盈三配变	10	200	5
33557	东台	光华五配变	10	200	74
33558	东台	界河8#配变	10	200	43
33559	东台	光华10#配变	10	400	222
33560	东台	丰盈一配变	10	400	250
33561	东台	光华9#配变	10	200	70
33562	东台	丰盈六配变	10	200	67
33563	东台	光华七配变	10	200	48
33564	东台	丰盈10#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33565	东台	丰盈四配变	10	200	0
33566	东台	光华12#配变	10	200	98
33567	东台	房家三配变	10	200	81
33568	东台	房家五配变	10	200	95
33569	东台	严灶五配变	10	200	51
33570	东台	房家一配变	10	200	71
33571	东台	严灶四配变	10	200	39
33572	东台	界河六配变	10	400	230
33573	东台	丰盈五配变	10	400	218
33574	东台	丰盈七配变	10	400	240
33575	东台	房家七配变	10	400	178
33576	东台	光华八配变	10	400	237
33577	东台	严灶6#配变	10	400	225
33578	东台	严灶一配变	10	400	137
33579	东台	光华二配变	10	400	252
33580	东台	房家二配变	10	400	219
33581	东台	房家8#配变	10	400	262
33582	东台	房家四配变	10	400	177
33583	东台	联北十配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33584	东台	联北六配变	10	400	270
33585	东台	联北二配变	10	200	82
33586	东台	机场一配变	10	200	27
33587	东台	机场五配变	10	200	0
33588	东台	临南五配变	10	200	99
33589	东台	林场一配变	10	200	108
33590	东台	机场八配变	10	200	60
33591	东台	机场六配变	10	200	103
33592	东台	临南六配变	10	200	96
33593	东台	联北一配变	10	200	96
33594	东台	新农二配变	10	200	110
33595	东台	临南十配变（节能）	10	200	123
33596	东台	联北十三配变	10	200	84
33597	东台	联北九配变	10	200	47
33598	东台	联北十六配变	10	200	97
33599	东台	新农#6配变	10	200	113
33600	东台	联北七配变	10	200	87
33601	东台	临南十二配变	10	200	106
33602	东台	机场七配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33603	东台	机场九配变	10	200	121
33604	东台	临南四配变	10	200	71
33605	东台	联北十七配变	10	200	121
33606	东台	机场二配变	10	200	122
33607	东台	联北十一配变	10	200	114
33608	东台	临南九配变（节能）	10	200	108
33609	东台	机场四配变	10	200	57
33610	东台	临南十一配变	10	400	265
33611	东台	联北十四配变	10	400	217
33612	东台	联北五配变	10	400	228
33613	东台	临南三配变	10	400	229
33614	东台	联北十五配变	10	400	201
33615	东台	联北十二配变	10	400	273
33616	东台	联北八配变	10	400	225
33617	东台	机场三配变	10	400	224
33618	东台	联北四配变	10	400	137
33619	东台	临南一配变	10	400	272
33620	东台	联北三配变	10	400	236
33621	东台	临南二配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33622	东台	临海七配变	10	200	26
33623	东台	二十三连二号配变	10	400	318
33624	东台	二十一连一号配变	10	400	205
33625	东台	十九连三配变	10	400	320
33626	东台	二十一连二号配变	10	400	161
33627	东台	蚕种场2#配变	10	200	115
33628	东台	十九连二号配变	10	400	297
33629	东台	二十二连一号配变	10	400	234
33630	东台	二十连一号配变	10	400	178
33631	东台	二十三连一号配变	10	400	270
33632	东台	二十二连四号配变	10	400	231
33633	东台	临海十一配变	10	200	110
33634	东台	临海六配变	10	200	62
33635	东台	二十一连三号配变	10	400	250
33636	东台	二十二连二号配变	10	400	294
33637	东台	二十四连二号配变	10	400	210
33638	东台	蚕种场三配变	10	400	133
33639	东台	十八连一号配变	10	400	268
33640	东台	二十五连一号配变	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33641	东台	蚕种场1#配变	10	400	216
33642	东台	十九连一号配变	10	400	151
33643	东台	二十四连一号配变	10	400	259
33644	东台	临海十三配变	10	200	75
33645	东台	临海九配变	10	200	53
33646	东台	临海八配变	10	200	48
33647	东台	临海三配变	10	200	93
33648	东台	临海五配变	10	200	81
33649	东台	临海十二配变	10	200	80
33650	东台	临海二配变	10	200	55
33651	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	87
33652	东台	集镇十二配变（新农）	10	200	94
33653	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0
33654	东台	临海四配变	10	200	64
33655	东台	集镇三配变（新农）	10	200	49
33656	东台	临海十配变	10	200	19
33657	东台	集镇十配变（新农）	10	200	55
33658	东台	临海一配变	10	400	251
33659	东台	岔路口配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33660	东台	腰余三配变	10	200	17
33661	东台	三苴四配变	10	200	0
33662	东台	板余十配变	10	200	70
33663	东台	三苴十四配变	10	200	66
33664	东台	腰余七配变	10	200	54
33665	东台	许南5#配变	10	200	43
33666	东台	腰余十一配变	10	200	74
33667	东台	腰余二配变	10	200	51
33668	东台	三苴十配变	10	200	13
33669	东台	三苴十七配变	10	200	68
33670	东台	许河十七配变	10	200	69
33671	东台	官洋9#配变	10	200	8
33672	东台	高中九配变	10	200	111
33673	东台	腰余十配变	10	200	89
33674	东台	板余五配变	10	400	186
33675	东台	官洋二配变	10	200	0
33676	东台	板余十三配变	10	200	64
33677	东台	三苴十五配变	10	200	45
33678	东台	腰余五配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33679	东台	高中18配变	10	200	111
33680	东台	官洋八配变	10	200	80
33681	东台	解放十配变	10	200	81
33682	东台	腰余四配变	10	200	66
33683	东台	腰余九配变	10	200	86
33684	东台	板余6配变	10	400	252
33685	东台	官洋14#配变	10	200	16
33686	东台	腰余十二配变	10	200	81
33687	东台	许南二配变	10	200	73
33688	东台	腰余一配变	10	200	91
33689	东台	腰余14#配变	10	200	11
33690	东台	板余十一配变	10	200	102
33691	东台	腰余八配变	10	200	47
33692	东台	三苴一配变	10	200	122
33693	东台	腰余(六)配变	10	400	185
33694	东台	板余四配变	10	400	206
33695	东台	三苴19#配变	10	200	80
33696	东台	官洋五配变	10	400	85
33697	东台	水产2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33698	东台	花中3#配变	10	200	0
33699	东台	花中1#配变	10	400	0
33700	东台	直属连2#配变	10	400	0
33701	东台	何垛41连5#配变	10	400	0
33702	东台	花西2#配变	10	400	0
33703	东台	直属连5#配变	10	400	0
33704	东台	何垛41连4#配变	10	200	0
33705	东台	何垛41连3#配变	10	200	0
33706	东台	花中2#配变	10	400	0
33707	东台	直属连3#配变	10	400	0
33708	东台	孙东44连3#配变	10	400	0
33709	东台	花东1#配变	10	400	0
33710	东台	何垛41连6#配变	10	200	0
33711	东台	建新11#配变	10	400	0
33712	东台	直属连1#配变	10	400	0
33713	东台	直属连4#配变	10	400	0
33714	东台	花东2#配变	10	400	0
33715	东台	花西1#配变	10	400	0
33716	东台	花西3#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33717	东台	花西4#配变	10	400	0
33718	东台	何垛41连7#配变	10	400	0
33719	东台	何垛41连2#配变	10	400	0
33720	东台	洼灶三号	10	200	39
33721	东台	梁中五配变	10	200	31
33722	东台	丰产8#配变	10	400	227
33723	东台	富洋新村12#配变	10	800	514
33724	东台	富洋新村14#配变	10	800	610
33725	东台	盈西9#配变	10	400	256
33726	东台	梁中12#配变	10	400	114
33727	东台	元兴20配变	10	400	215
33728	东台	梁中二配变	10	400	194
33729	东台	四灶二配变	10	200	64
33730	东台	盈西10#配变	10	400	278
33731	东台	富洋新村10#配变	10	800	499
33732	东台	富洋新村16#配变	10	800	507
33733	东台	梁中三配变	10	200	33
33734	东台	元兴二配变	10	400	203
33735	东台	邹坝二配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33736	东台	元兴六配变	10	200	18
33737	东台	高峰二配变	10	200	39
33738	东台	富旗三配变	10	200	49
33739	东台	盈西四配变	10	200	64
33740	东台	高峰五配变	10	200	87
33741	东台	邹坝四配变	10	200	93
33742	东台	元兴8#配变	10	200	0
33743	东台	梁中四配变	10	200	69
33744	东台	丰产一配变	10	200	36
33745	东台	官北7#配变	10	200	82
33746	东台	高峰一配变	10	200	79
33747	东台	富旗一配变	10	400	121
33748	东台	富旗四配变	10	200	74
33749	东台	丰产三配变	10	200	80
33750	东台	河坝六配变	10	200	83
33751	东台	官北二配变	10	200	26
33752	东台	盈西三配变	10	200	80
33753	东台	梁中一配变	10	200	43
33754	东台	官北一配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33755	东台	盈西11#配变	10	200	71
33756	东台	丰产五配变	10	400	170
33757	东台	高峰7#配变	10	200	58
33758	东台	梁中9#配变	10	400	221
33759	东台	元兴9#配变	10	200	50
33760	东台	元兴七配变	10	400	233
33761	东台	丰产二配变	10	200	45
33762	东台	梁中13#配变	10	200	52
33763	东台	官北三配变	10	200	27
33764	东台	七灶10#配变	10	200	90
33765	东台	盈西六配变	10	200	76
33766	东台	官北四配变	10	200	20
33767	东台	丰产四配变	10	200	8
33768	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	218
33769	东台	元兴一配变	10	400	210
33770	东台	邹坝一配变	10	400	199
33771	东台	元兴三配变	10	400	158
33772	东台	盈西一配变	10	400	184
33773	东台	盈西七配变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33774	东台	七灶8#配变	10	400	87
33775	东台	官北6#配变	10	400	172
33776	东台	邹坝五配变	10	400	223
33777	东台	元兴四配变	10	400	145
33778	东台	四灶集镇7#配变	10	400	166
33779	东台	梁中10#配变	10	400	233
33780	东台	七灶一配变	10	400	242
33781	东台	高峰6#配变	10	400	245
33782	东台	梁中7#配变	10	400	176
33783	东台	丰收9#配变	10	400	259
33784	东台	高峰四配变	10	400	239
33785	东台	官北五配变	10	400	167
33786	东台	丰产9#配变	10	400	217
33787	东台	盈西2#配变	10	400	246
33788	东台	元兴五配变	10	400	229
33789	东台	梁中8配变	10	400	218
33790	东台	仓胜二配变	10	200	0
33791	东台	仓胜八配变	10	200	0
33792	东台	三渣二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33793	东台	王埭一配变	10	400	0
33794	东台	仓胜六配变	10	200	0
33795	东台	吴墩一配变	10	400	0
33796	东台	仓胜十一配变	10	200	0
33797	东台	吴墩八配变	10	400	0
33798	东台	绍河二配变	10	200	0
33799	东台	仓胜四配变	10	200	0
33800	东台	吴墩四配变	10	200	0
33801	东台	绍河四配变	10	200	0
33802	东台	绍河三配变	10	200	0
33803	东台	三渣九配变	10	200	0
33804	东台	绍河六配变	10	200	0
33805	东台	八一一配变	10	200	0
33806	东台	绍河一配变	10	200	0
33807	东台	三渣六配变	10	200	0
33808	东台	王埭六配变	10	200	0
33809	东台	绍河七配变	10	400	0
33810	东台	八一五配变	10	200	0
33811	东台	三渣五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33812	东台	仓胜五配变	10	200	0
33813	东台	王埭八配变	10	200	0
33814	东台	吴墩三配变	10	200	0
33815	东台	仓胜十二配变	10	200	0
33816	东台	三渣三配变	10	200	0
33817	东台	绍河五配变	10	200	0
33818	东台	仓胜十三配变	10	200	0
33819	东台	仓胜七配变	10	200	0
33820	东台	吴墩六配变	10	200	0
33821	东台	八一二配变	10	200	0
33822	东台	仓胜一配变	10	200	0
33823	东台	三渣四配变	10	200	0
33824	东台	三渣七配变	10	200	0
33825	东台	仓胜九配变	10	200	0
33826	东台	绍河十一配变	10	400	0
33827	东台	绍河九配变	10	400	0
33828	东台	三渣一配变	10	400	0
33829	东台	三渣八配变	10	400	0
33830	东台	镇西十九配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33831	东台	吴墩五配变	10	400	0
33832	东台	绍河十配变	10	400	0
33833	东台	绍河八配变	10	400	0
33834	东台	仓胜三配变	10	400	0
33835	东台	吴墩二配变	10	400	0
33836	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	0
33837	东台	薛舍6#配变	10	200	97
33838	东台	海丰集镇29#配变	10	400	0
33839	东台	海丰集镇19配变	10	400	46
33840	东台	团北四配变	10	400	280
33841	东台	海丰集镇1#配变	10	630	134
33842	东台	苏舍三配变	10	200	50
33843	东台	薛舍四配变	10	200	36
33844	东台	苏舍1#配变	10	400	134
33845	东台	新沟9#配变	10	200	51
33846	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0
33847	东台	团西六配变	10	400	108
33848	东台	辛勤6#配变	10	200	37
33849	东台	团北五配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33850	东台	团北六配变	10	200	79
33851	东台	辛勤12#配变	10	200	78
33852	东台	辛勤四配变	10	200	95
33853	东台	薛舍三配变	10	200	62
33854	东台	集镇七配变	10	200	80
33855	东台	辛勤13#配变	10	200	93
33856	东台	何舍13#配变	10	200	123
33857	东台	苏舍二配变	10	400	177
33858	东台	团北一配变	10	400	180
33859	东台	团北3配变	10	200	23
33860	东台	团西二配变	10	315	99
33861	东台	薛舍一配变	10	200	63
33862	东台	苏舍七配变	10	400	226
33863	东台	辛勤二配变	10	200	66
33864	东台	团西9#配变	10	200	78
33865	东台	海丰集镇20#配变	10	400	163
33866	东台	苏舍4配变	10	400	141
33867	东台	苏舍六配变	10	400	267
33868	东台	苏舍五配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33869	东台	团北8#配变	10	400	220
33870	东台	海丰集镇九配变	10	400	72
33871	东台	辛勤8#配变	10	400	254
33872	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	133
33873	东台	海丰集镇28#配变	10	400	190
33874	东台	薛舍二配变	10	400	155
33875	东台	辛勤10配变	10	400	262
33876	东台	团北2#配变	10	400	202
33877	东台	海丰集镇二配变	10	400	0
33878	东台	团北七配变	10	400	290
33879	东台	辛勤5配变	10	400	217
33880	东台	海丰集镇18配变	10	400	195
33881	东台	新沟10配变	10	400	238
33882	东台	永胜三号配变	10	200	26
33883	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	271
33884	东台	永胜二配变	10	400	140
33885	东台	蒋泊14#配变	10	200	118
33886	东台	幸福十配变	10	200	72
33887	东台	蒋泊10#配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33888	东台	幸福11#配变	10	400	233
33889	东台	蒋泊13#配变	10	200	118
33890	东台	梁海10#配变	10	200	91
33891	东台	美满九配变	10	200	60
33892	东台	练丁二高过载配变	10	200	34
33893	东台	姜盈八配变	10	200	78
33894	东台	蒋泊九配变	10	400	217
33895	东台	蒋泊五配变	10	200	63
33896	东台	美满一配变	10	200	104
33897	东台	美满十一配变	10	200	92
33898	东台	美满三配变	10	200	91
33899	东台	蒋泊16#配变	10	200	95
33900	东台	蒋泊四配变	10	200	34
33901	东台	六灶5配变	10	200	56
33902	东台	练丁一配变	10	200	76
33903	东台	姜盈2配变	10	200	87
33904	东台	幸福二高过载配变	10	200	100
33905	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	64
33906	东台	姜盈七配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33907	东台	练丿四配变	10	200	86
33908	东台	姜盈5配变	10	200	59
33909	东台	蒋泊三配变	10	200	85
33910	东台	蒋泊七配变	10	200	106
33911	东台	练丿五配变	10	200	94
33912	东台	梁海9#配变	10	200	68
33913	东台	梁海二配变	10	200	42
33914	东台	蒋泊二配变	10	200	100
33915	东台	幸福8配变	10	200	101
33916	东台	蒋泊15#配变	10	200	85
33917	东台	美满十配变	10	200	115
33918	东台	蒋泊11#配变	10	200	71
33919	东台	梁海一配变	10	200	73
33920	东台	幸福三配变	10	200	69
33921	东台	姜盈4配变	10	400	262
33922	东台	梁海四配变	10	200	28
33923	东台	幸福四配变	10	200	108
33924	东台	蒋泊12#配变	10	200	104
33925	东台	梁海六配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33926	东台	蒋泊17#配变	10	200	98
33927	东台	蒋泊一配变	10	200	115
33928	东台	美满六配变	10	200	122
33929	东台	蒋泊六配变	10	200	85
33930	东台	美满12#配变	10	200	131
33931	东台	幸福九配变	10	200	109
33932	东台	美满八配变	10	400	231
33933	东台	姜盈六#配变	10	400	204
33934	东台	梁海三配变	10	400	256
33935	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	226
33936	东台	美满四配变	10	400	216
33937	东台	幸福7#配变	10	400	222
33938	东台	幸福一配变	10	400	247
33939	东台	幸福六配变	10	400	249
33940	东台	美满五配变	10	400	246
33941	东台	练丿三配变	10	400	183
33942	东台	美满二配变	10	400	268
33943	东台	幸福五配变	10	400	276
33944	东台	梁海五配变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33945	东台	近海八配变	10	200	0
33946	东台	新川五配变	10	200	66
33947	东台	近海二配变	10	200	67
33948	东台	近海三配变	10	200	88
33949	东台	新川二配变	10	200	105
33950	东台	新川三配变	10	400	221
33951	东台	新川一配变	10	400	201
33952	东台	岔河七配变	10	200	0
33953	东台	新兴十二配变	10	200	93
33954	东台	仓东六配变	10	400	230
33955	东台	新兴七配变	10	200	52
33956	东台	岔河九配变（节能）	10	200	92
33957	东台	岔河五配变	10	200	76
33958	东台	官苴十一配变	10	200	69
33959	东台	官苴五配变	10	200	87
33960	东台	岔河八配变	10	400	181
33961	东台	临南十三配变	10	200	35
33962	东台	新兴六配变	10	200	58
33963	东台	官苴一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33964	东台	新兴三配变	10	200	70
33965	东台	新兴十一配变	10	200	100
33966	东台	官苴六配变	10	200	15
33967	东台	官苴七配变	10	200	0
33968	东台	新兴四配变	10	200	10
33969	东台	临南八配变	10	200	26
33970	东台	仓东5配变	10	200	96
33971	东台	新兴十四配变	10	200	100
33972	东台	官苴十配变	10	200	47
33973	东台	岔河六配变	10	200	86
33974	东台	新兴八配变	10	200	88
33975	东台	新兴五配变	10	200	72
33976	东台	新兴九配变	10	200	143
33977	东台	仓东四配变	10	200	35
33978	东台	新兴十配变	10	200	39
33979	东台	岔河一配变	10	200	56
33980	东台	镇北十四配变	10	200	62
33981	东台	仓东八配变	10	200	87
33982	东台	新兴2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
33983	东台	镇北十配变	10	200	46
33984	东台	官苴八配变	10	400	162
33985	东台	仓东一配变	10	200	29
33986	东台	官苴四配变	10	400	235
33987	东台	岔河十配变	10	400	219
33988	东台	临南七配变	10	400	0
33989	东台	岔河三配变	10	400	231
33990	东台	官苴九配变	10	400	219
33991	东台	岔河四配变	10	400	220
33992	东台	官苴三配变	10	400	254
33993	东台	官苴二配变	10	400	263
33994	东台	仓东二配变	10	400	261
33995	东台	新兴一配变	10	400	248
33996	东台	新兴十三配变	10	400	264
33997	东台	岔河二配变	10	400	235
33998	东台	仓东七配变	10	400	224
33999	东台	镇北十三配变	10	400	208
34000	东台	东胜十一配变	10	200	67
34001	东台	三苴20#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34002	东台	三苴八配变	10	200	64
34003	东台	东进五配变	10	200	0
34004	东台	东胜八配变	10	200	89
34005	东台	许河十六配变	10	200	92
34006	东台	三苴五配变	10	200	88
34007	东台	许河十二配变	10	200	69
34008	东台	东胜13配变	10	200	71
34009	东台	东胜一配变	10	400	191
34010	东台	三苴十二配变	10	200	68
34011	东台	三苴九配变	10	200	64
34012	东台	许苴五配变	10	200	72
34013	东台	三苴六配变	10	200	25
34014	东台	东进九配变	10	200	31
34015	东台	许苴七配变	10	200	88
34016	东台	东胜二配变	10	200	24
34017	东台	东胜15配变	10	200	105
34018	东台	东胜九配变	10	200	106
34019	东台	三苴三配变	10	400	167
34020	东台	东胜五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34021	东台	三苴十三配变	10	200	74
34022	东台	许苴二配变	10	200	74
34023	东台	许苴四配变	10	400	137
34024	东台	许河二十二配变	10	200	69
34025	东台	三苴十一配变	10	200	96
34026	东台	三苴七配变	10	200	0
34027	东台	东进四配变	10	250	16
34028	东台	东胜四配变	10	400	123
34029	东台	许河6#配变	10	400	189
34030	东台	许苴三配变	10	400	193
34031	东台	三苴十六配变	10	200	3
34032	东台	三苴二配变	10	200	86
34033	东台	许苴1#配变	10	200	107
34034	东台	东进八配变	10	400	161
34035	东台	三苴18#配变	10	400	223
34036	东台	东进1#配变	10	400	116
34037	东台	保丰十配变	10	400	270
34038	东台	保丰四号配变	10	315	77
34039	东台	保丰八配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34040	东台	慧学名苑2配变	10	800	490
34041	东台	慧学名苑4配变	10	800	444
34042	东台	翡翠雅居6配变	10	800	409
34043	东台	翡翠雅居4配变	10	800	510
34044	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	525
34045	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	537
34046	东台	翡翠雅居2配变	10	800	395
34047	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	476
34048	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	538
34049	东台	潘洼二配变	10	200	109
34050	东台	港东十六配变	10	200	90
34051	东台	新村三配变	10	400	173
34052	东台	新村八配变	10	200	27
34053	东台	南荡9#配变	10	200	104
34054	东台	港东八配变	10	200	73
34055	东台	南荡二配变	10	200	51
34056	东台	港东二配变	10	200	80
34057	东台	新村十三#配变	10	200	114
34058	东台	潘洼六配变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34059	东台	姜洼五配变	10	200	94
34060	东台	潘洼五配变	10	200	70
34061	东台	中联五配变	10	200	83
34062	东台	南荡1配变	10	200	42
34063	东台	中联三配变	10	200	0
34064	东台	港东五配变	10	200	95
34065	东台	新村十二配变	10	200	97
34066	东台	潘洼一配变	10	200	74
34067	东台	新村4配变	10	200	127
34068	东台	南荡六配变	10	200	5
34069	东台	港东六配变	10	200	96
34070	东台	姜洼11#配变	10	200	86
34071	东台	潘洼8#配变	10	200	114
34072	东台	潘洼四配变	10	200	74
34073	东台	港东13#配变	10	200	94
34074	东台	中联四配变	10	200	107
34075	东台	南荡五配变	10	200	100
34076	东台	中联9#配变	10	200	107
34077	东台	南荡7#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34078	东台	潘洼七配变	10	200	89
34079	东台	新村16#配变	10	200	77
34080	东台	新村十一配变	10	200	56
34081	东台	港东一配变	10	200	61
34082	东台	港东九配变	10	200	81
34083	东台	中联六配变	10	200	67
34084	东台	港东十配变	10	200	44
34085	东台	港东十七配变	10	200	41
34086	东台	中联8#配变	10	200	70
34087	东台	港东十一配变	10	200	62
34088	东台	祝林三配变	10	400	220
34089	东台	中联一配变	10	200	74
34090	东台	新村2配变	10	200	63
34091	东台	港东15#配变	10	200	82
34092	东台	南荡4配变	10	200	95
34093	东台	潘洼9#配变	10	200	82
34094	东台	南荡3配变	10	200	112
34095	东台	港东四配变	10	200	113
34096	东台	港东七配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34097	东台	新村一配变	10	200	87
34098	东台	南荡8#配变	10	200	35
34099	东台	新村十配变	10	200	75
34100	东台	港东三配变	10	200	83
34101	东台	潘洼三配变	10	200	120
34102	东台	港东14#配变	10	200	72
34103	东台	姜洼15#配变	10	400	16
34104	东台	中联7#配变	10	400	262
34105	东台	港东十二配变	10	400	246
34106	东台	新村5配变	10	400	140
34107	东台	中联二配变	10	400	253
34108	东台	姜洼一配变	10	400	264
34109	东台	近海一配变	10	200	16
34110	东台	新垦三配变	10	400	118
34111	东台	农场二配变(弼港)	10	200	132
34112	东台	农场三配变（弼港）	10	200	54
34113	东台	新东集镇九配变	10	200	29
34114	东台	新东集镇七配变	10	400	106
34115	东台	双墩十二配变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34116	东台	渔舍八配变	10	200	67
34117	东台	新川六配变	10	200	115
34118	东台	农场一配变(琼港)	10	200	0
34119	东台	双墩五配变	10	200	93
34120	东台	新东集镇六配变	10	200	0
34121	东台	双墩一配变	10	200	3
34122	东台	双墩四配变	10	200	21
34123	东台	新川七配变	10	200	118
34124	东台	新垦二配变	10	200	0
34125	东台	迎富三配变	10	200	76
34126	东台	双墩十三配变	10	200	102
34127	东台	边闸六配变	10	200	15
34128	东台	双墩3#配变	10	200	22
34129	东台	双墩十配变	10	200	115
34130	东台	双墩十四配变	10	200	26
34131	东台	新东集镇五配变	10	200	51
34132	东台	双墩九配变	10	200	71
34133	东台	渔舍七配变	10	200	74
34134	东台	双墩十一配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34135	东台	新垦四配变	10	200	10
34136	东台	双墩八配变	10	200	76
34137	东台	新垦一配变	10	400	115
34138	东台	双墩六配变	10	200	62
34139	东台	渔舍二配变	10	200	112
34140	东台	新川四配变	10	400	246
34141	东台	渔舍四配变	10	200	113
34142	东台	近海六配变	10	200	104
34143	东台	渔舍三配变	10	200	92
34144	东台	双墩二配变	10	400	162
34145	东台	渔舍一配变	10	400	114
34146	东台	新东集镇一配变	10	400	105
34147	东台	新东集镇二配变	10	400	174
34148	东台	近海五配变	10	400	0
34149	东台	双墩七配变	10	400	231
34150	东台	近海七配变	10	400	184
34151	东台	新东集镇八配变	10	400	158
34152	东台	新东集镇四配变	10	400	51
34153	东台	近海四配变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34154	东台	新东集镇三配变	10	400	160
34155	东台	匡东14连3#配变	10	200	85
34156	东台	匡东14连2#配变	10	200	98
34157	东台	匡东14连1#配变	10	400	197
34158	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	530
34159	东台	镇河七配变	10	200	40
34160	东台	唐洋二配变	10	160	0
34161	东台	新元八配变	10	400	105
34162	东台	红花19#配变	10	400	0
34163	东台	卢港三配变	10	200	86
34164	东台	卢港一配变	10	200	10
34165	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	279
34166	东台	建设5配变	10	400	229
34167	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	203
34168	东台	卢港二号配变	10	400	187
34169	东台	新农五配变	10	200	27
34170	东台	三兴四配变	10	400	293
34171	东台	三兴#14配变	10	400	258
34172	东台	三兴二十六配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34173	东台	集镇六配变（新农）	10	200	20
34174	东台	三兴二十二配变	10	200	94
34175	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	14
34176	东台	三兴二十一配变	10	200	127
34177	东台	三兴五配变	10	200	111
34178	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0
34179	东台	三兴二十五配变	10	200	126
34180	东台	强西八配变	10	200	60
34181	东台	联边五配变	10	200	84
34182	东台	强西六配变	10	200	57
34183	东台	联边六配变	10	200	80
34184	东台	三兴十三配变	10	200	77
34185	东台	三兴#3配变	10	400	181
34186	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0
34187	东台	集镇八配变（新农）	10	200	78
34188	东台	三兴六配变	10	200	76
34189	东台	新农三配变	10	200	97
34190	东台	强西七配变	10	200	94
34191	东台	集镇七配变（新农）	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34192	东台	三兴一配变	10	200	94
34193	东台	三兴二十四配变	10	200	60
34194	东台	三兴二配变	10	200	77
34195	东台	三兴九配变	10	200	92
34196	东台	强西四配变	10	200	76
34197	东台	联边七配变	10	200	119
34198	东台	新农十四配变	10	200	114
34199	东台	三兴十五配变	10	200	99
34200	东台	联边八配变	10	200	85
34201	东台	集镇二配变（新农）	10	400	56
34202	东台	强西一配变	10	400	161
34203	东台	集镇一配变（新农）	10	400	213
34204	东台	三兴#10配变	10	400	263
34205	东台	三兴十一配变	10	400	259
34206	东台	三兴十六配变	10	400	82
34207	东台	联边十六配变	10	400	232
34208	东台	新农四配变	10	400	245
34209	东台	联边十二配变	10	400	235
34210	东台	三兴十二配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34211	东台	三兴八配变	10	400	230
34212	东台	三兴19#配变	10	400	246
34213	东台	三兴十七配变	10	400	245
34214	东台	三兴七配变	10	400	275
34215	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	133
34216	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	255
34217	东台	杜鹃2#配变	10	400	121
34218	东台	七连二号配变	10	400	315
34219	东台	杜鹃1#配变	10	400	156
34220	东台	龙河配变	10	400	211
34221	东台	百家2#配变	10	400	239
34222	东台	科技1#配变	10	400	149
34223	东台	尖南1#配变	10	400	181
34224	东台	七连三号配变	10	400	320
34225	东台	黄海二配变	10	400	279
34226	东台	尖南6#配变	10	400	107
34227	东台	南苑二配变	10	630	317
34228	东台	百家1#配变	10	400	127
34229	东台	黄海一配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34230	东台	养鹅场配变	10	400	254
34231	东台	南苑一配变	10	500	248
34232	东台	科技二配变	10	200	61
34233	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	367
34234	东台	育才4#配变	10	400	196
34235	东台	丝厂5#配变	10	400	189
34236	东台	丝厂2#配变	10	400	272
34237	东台	育才学校1#配变	10	400	266
34238	东台	校东新村3#配变	10	200	97
34239	东台	校东新村2#配变	10	200	111
34240	东台	三厂2#配变	10	400	173
34241	东台	何垛3#配变	10	400	234
34242	东台	建新13#配变	10	400	104
34243	东台	世纪花园1#箱变	10	500	236
34244	东台	何垛1#配变	10	400	251
34245	东台	育才3#配变	10	400	263
34246	东台	农场医院4#配变	10	400	259
34247	东台	茂林1#配变	10	400	188
34248	东台	何垛5#配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34249	东台	育才学校2#配变	10	400	209
34250	东台	茂林3#配变	10	400	242
34251	东台	茂林6#配变	10	200	93
34252	东台	茂林9#配变	10	400	203
34253	东台	何垛4#配变	10	400	157
34254	东台	茂林7#配变	10	400	201
34255	东台	建新12#配变	10	400	224
34256	东台	育才9#配变	10	400	201
34257	东台	茂林5#配变	10	400	233
34258	东台	场部2#配变	10	500	328
34259	东台	茂林8#配变	10	400	257
34260	东台	农场医院1#配变	10	400	252
34261	东台	何垛2#配变	10	400	219
34262	东台	育才8#配变	10	400	39
34263	东台	何垛41连1#配变	10	200	56
34264	东台	农场医院3#配变	10	400	224
34265	东台	农科站1#配变	10	200	93
34266	东台	场部3#配变	10	630	414
34267	东台	三厂1#配变	10	400	193

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34268	东台	育才6#配变	10	400	236
34269	东台	农场文化楼1#配变	10	400	150
34270	东台	育才1#配变	10	400	176
34271	东台	茂林2#配变	10	200	108
34272	东台	丝厂3#配变	10	400	181
34273	东台	育才7#配变	10	400	212
34274	东台	丝厂4#配变	10	400	196
34275	东台	育才2#配变	10	400	229
34276	东台	水产4#配变	10	400	225
34277	东台	水产1#配变	10	400	122
34278	东台	丝厂1#配变	10	400	120
34279	东台	茂林10#配变	10	200	82
34280	东台	丝厂6#配变	10	400	69
34281	东台	育才学校3#配变	10	400	228
34282	东台	校东新村1#配变	10	200	53
34283	东台	农场医院2#配变	10	400	207
34284	东台	何垛6#配变	10	400	263
34285	东台	三厂3#配变	10	400	221
34286	东台	育才5#配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34287	东台	团结8#配变	10	200	4
34288	东台	桥梓6#配变	10	200	79
34289	东台	三九2#配变	10	200	26
34290	东台	桥梓(1)#配变	10	200	19
34291	东台	团结7#配变	10	200	36
34292	东台	许灶3#配变	10	200	66
34293	东台	三九12#配变	10	100	4
34294	东台	集富5#配变	10	200	44
34295	东台	三九13#配变	10	100	29
34296	东台	团结5#配变	10	200	82
34297	东台	仲灶3#配变	10	200	98
34298	东台	桥梓2#配变	10	200	47
34299	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	63
34300	东台	三九8#配变	10	200	16
34301	东台	三九1#配变	10	200	43
34302	东台	许灶8#配变	10	200	77
34303	东台	团结(4)#配变	10	400	166
34304	东台	许灶1#配变	10	200	63
34305	东台	许灶2#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34306	东台	许灶7#配变	10	200	57
34307	东台	米港8#配变	10	200	56
34308	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	16
34309	东台	三九6#配变	10	200	65
34310	东台	仲灶11#配变	10	200	50
34311	东台	仲灶1#配变	10	200	71
34312	东台	许灶4#配变	10	200	53
34313	东台	米港7#配变	10	200	51
34314	东台	许灶5#配变	10	200	72
34315	东台	仲灶4#配变	10	200	78
34316	东台	三九10#配变	10	200	55
34317	东台	许灶(6)#配变	10	200	45
34318	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	81
34319	东台	三九5#配变	10	200	7
34320	东台	仲灶12#配变	10	200	98
34321	东台	桥梓4#配变	10	200	110
34322	东台	三九3#配变	10	400	209
34323	东台	米港1#变	10	400	247
34324	东台	桥梓5#配变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34325	东台	郭联6#配变	10	400	170
34326	东台	一总9#配变	10	200	56
34327	东台	安建2#配变	10	200	0
34328	东台	一总13#配变	10	200	83
34329	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	78
34330	东台	十里3#配变	10	200	20
34331	东台	安建15#配变	10	200	0
34332	东台	郭联3#配变	10	200	46
34333	东台	一总10#配变	10	200	95
34334	东台	郭联7#配变	10	200	78
34335	东台	双跃5#配变	10	200	55
34336	东台	恒城雅居2#变	10	800	534
34337	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	212
34338	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	0
34339	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	82
34340	东台	安建9#配变	10	200	100
34341	东台	鑫园小区#1主变	10	400	220
34342	东台	桃花源1#变	10	630	375
34343	东台	鑫园小区#3主变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34344	东台	幸福花园4#变	10	630	279
34345	东台	幸福花园2#变	10	630	358
34346	东台	双跃1#配变	10	200	52
34347	东台	十里1#配变	10	200	87
34348	东台	十里2#配变	10	200	85
34349	东台	安建12#配变	10	200	41
34350	东台	双跃7#配变	10	200	42
34351	东台	一总2#配变	10	200	0
34352	东台	双跃9#配变	10	200	48
34353	东台	郭联1#配变	10	400	196
34354	东台	安建11#配变	10	200	96
34355	东台	十里9#配变	10	200	95
34356	东台	安建3#配变	10	200	94
34357	东台	安建17#配变	10	200	20
34358	东台	双跃11#配变	10	200	82
34359	东台	一总1#配变	10	200	37
34360	东台	十里11#配变	10	400	209
34361	东台	郭联4#配变	10	200	78
34362	东台	一总12#配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34363	东台	安建6#配变	10	200	102
34364	东台	安建5#配变	10	200	0
34365	东台	新元10#配变	10	200	31
34366	东台	安建14#配变	10	200	64
34367	东台	十里5#配变	10	200	82
34368	东台	郭联9#配变	10	200	124
34369	东台	双跃8#配变	10	200	55
34370	东台	双跃6#配变	10	100	0
34371	东台	十里6#配变	10	200	76
34372	东台	一总5#配变	10	200	5
34373	东台	安建1#配变	10	200	87
34374	东台	一总7#配变	10	200	53
34375	东台	郭联2#配变	10	400	133
34376	东台	双跃2#配变	10	400	181
34377	东台	一总4#配变	10	400	195
34378	东台	安建4#配变	10	200	77
34379	东台	双跃3#配变	10	200	67
34380	东台	郭联8#配变	10	200	70
34381	东台	十里8#配变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34382	东台	十里10#配变	10	200	90
34383	东台	一总8#配变	10	200	83
34384	东台	一总3#配变	10	400	234
34385	东台	新元4#配变	10	200	16
34386	东台	十里7#配变	10	200	108
34387	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	72
34388	东台	郭联5#配变	10	400	205
34389	东台	十里4#配变	10	400	262
34390	东台	安建10#配变	10	400	127
34391	东台	安建18#配变	10	400	233
34392	东台	一总6#配变	10	400	216
34393	东台	双跃4#配变	10	400	150
34394	东台	双跃10#配变	10	400	248
34395	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0
34396	东台	洼灶八配变	10	400	80
34397	东台	保丰13配变	10	400	166
34398	东台	新村十四#配变	10	200	59
34399	东台	中渠7#配变	10	400	260
34400	东台	中渠三配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34401	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	150
34402	东台	中桥6#配变	10	200	88
34403	东台	新村七配变	10	200	120
34404	东台	中桥五配变	10	200	63
34405	东台	东夏十配变	10	200	73
34406	东台	中渠四配变	10	200	63
34407	东台	陈章一配变	10	200	35
34408	东台	陈章三配变	10	200	33
34409	东台	陈章八配变	10	200	93
34410	东台	中桥二配变	10	200	109
34411	东台	中桥三配变	10	200	86
34412	东台	陈章5配变	10	200	44
34413	东台	中桥7#配变	10	200	112
34414	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	97
34415	东台	陈章七配变	10	200	58
34416	东台	徐洼一号配变	10	200	61
34417	东台	新村十八配变	10	200	97
34418	东台	新村17#配变	10	200	123
34419	东台	东夏一号配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34420	东台	新村六配变	10	200	86
34421	东台	徐洼二配变	10	200	74
34422	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	102
34423	东台	洼灶六配变	10	200	0
34424	东台	中桥四配变	10	200	101
34425	东台	新村十九配变	10	200	114
34426	东台	陈章四号配变	10	200	105
34427	东台	中渠一配变	10	400	233
34428	东台	中渠二号配变	10	400	198
34429	东台	新村15#配变	10	400	268
34430	东台	中桥一配变	10	400	231
34431	东台	陈章二配变	10	400	147
34432	东台	陈章六配变	10	400	206
34433	东台	中渠5#配变	10	400	230
34434	东台	中渠6#配变	10	400	251
34435	东台	麒麟府5变压器	10	630	357
34436	东台	麒麟府3配变	10	630	353
34437	东台	和平2配变	10	200	136
34438	东台	麒麟府7变压器	10	630	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34439	东台	麒麟府1配变	10	630	372
34440	东台	凤凰郡5配变	10	800	536
34441	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	588
34442	东台	碧桂园10#配变	10	800	490
34443	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	581
34444	东台	碧桂园12#配变	10	800	452
34445	东台	凤凰郡1配变	10	800	418
34446	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	572
34447	东台	凤凰郡3配变	10	800	435
34448	东台	碧桂园14#配变	10	800	460
34449	东台	碧桂园20#配变	10	800	362
34450	东台	碧桂园16#配变	10	800	376
34451	东台	凤凰郡7配变	10	630	400
34452	东台	碧桂园18#配变	10	800	490
34453	东台	凤凰郡11配变	10	800	396
34454	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	587
34455	东台	晨光满园13配变	10	800	489
34456	东台	桃李苑10变压器	10	630	340
34457	东台	晨光满园15配变	10	800	469

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34458	东台	晨光满园10配变	10	800	476
34459	东台	桃李苑4变压器	10	630	376
34460	东台	颐湖园2#配变	10	800	461
34461	东台	颐湖园4#配变	10	800	432
34462	东台	桃李苑6变压器	10	630	377
34463	东台	晨光满园20配变	10	800	524
34464	东台	晨光满园8配变	10	800	430
34465	东台	晨光满园18配变	10	800	449
34466	东台	晨光满园4配变	10	800	493
34467	东台	晨光满园12配变	10	800	441
34468	东台	桃李苑8变压器	10	630	397
34469	东台	晨光满园6配变	10	800	443
34470	东台	晨光满园2配变	10	800	475
34471	东台	桃李苑2变压器	10	630	323
34472	东台	桃李苑12变压器	10	630	362
34473	东台	碧桂园3配变	10	800	385
34474	东台	帝逸国际5配变	10	800	510
34475	东台	碧桂园5配变	10	800	374
34476	东台	碧桂园1配变	10	800	451

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34477	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	482
34478	东台	帝逸国际7配变	10	800	496
34479	东台	碧桂园7#配变	10	800	280
34480	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	504
34481	东台	红光25配变	10	200	75
34482	东台	和平6配变	10	500	285
34483	东台	西舍四配变	10	200	0
34484	东台	朱万四配变	10	200	0
34485	东台	朱万三配变	10	200	0
34486	东台	王苴四配变	10	200	0
34487	东台	朱万二配变	10	200	0
34488	东台	洋中五配变	10	200	0
34489	东台	腰舍六配变	10	200	0
34490	东台	八一四配变	10	200	0
34491	东台	王苴八配变	10	200	0
34492	东台	腰舍二配变	10	200	0
34493	东台	洋中三配变	10	200	0
34494	东台	王苴七配变	10	200	0
34495	东台	朱万六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34496	东台	王苴五配变	10	200	0
34497	东台	腰舍三配变	10	200	0
34498	东台	王苴二配变	10	200	0
34499	东台	西舍三配变	10	200	0
34500	东台	洋中十二配变	10	200	0
34501	东台	西舍六配变	10	200	0
34502	东台	西舍五配变	10	200	0
34503	东台	腰舍十配变	10	200	0
34504	东台	洋中一配变	10	400	0
34505	东台	洋中七配变	10	200	0
34506	东台	腰舍七配变	10	200	0
34507	东台	腰舍五配变	10	200	0
34508	东台	朱万五配变	10	200	0
34509	东台	西舍一配变	10	400	0
34510	东台	王苴六配变	10	200	0
34511	东台	王苴十一配变	10	200	0
34512	东台	洋中八配变	10	200	0
34513	东台	王苴九配变	10	200	0
34514	东台	王苴三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34515	东台	腰舍八配变	10	400	0
34516	东台	朱万一配变	10	400	0
34517	东台	洋中二配变	10	400	0
34518	东台	洋中十配变	10	400	0
34519	东台	王苴十配变	10	400	0
34520	东台	腰舍九配变	10	400	0
34521	东台	王苴一配变	10	400	0
34522	东台	洋中六配变	10	400	0
34523	东台	腰舍一配变	10	400	0
34524	东台	洋中十一配变	10	400	0
34525	东台	腰舍四配变	10	400	0
34526	东台	西舍二配变	10	400	0
34527	东台	西舍八配变	10	400	0
34528	东台	洋中九配变（节能）	10	400	0
34529	东台	洋中四配变	10	400	0
34530	东台	西舍七配变	10	400	0
34531	东台	前哨九配变	10	200	89
34532	东台	前哨八配变	10	200	71
34533	东台	前哨一配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34534	东台	海滨四配变1	10	200	69
34535	东台	前哨二配变	10	400	229
34536	东台	海滨三配变	10	200	111
34537	东台	前哨五配变	10	200	74
34538	东台	前哨三配变	10	200	102
34539	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	134
34540	东台	前哨七配变	10	200	66
34541	东台	海滨二配变	10	400	15
34542	东台	盐村七配变	10	200	58
34543	东台	盐村三配变	10	200	76
34544	东台	老塘29连1#配变	10	400	162
34545	东台	老塘32连2#配变	10	400	197
34546	东台	老塘30连2#配变	10	400	255
34547	东台	老塘32连5#配变	10	400	292
34548	东台	老塘30连4#配变	10	400	320
34549	东台	老塘28连3#配变	10	400	295
34550	东台	老塘32连1#配变	10	400	254
34551	东台	曙光27连2#配变	10	400	266
34552	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34553	东台	老塘32连10#配变	10	400	268
34554	东台	老塘33连2#配变	10	400	179
34555	东台	老塘28连1#配变	10	400	238
34556	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	96
34557	东台	老塘28连4#配变	10	100	80
34558	东台	老塘30连5#配变	10	400	143
34559	东台	老塘33连1#配变	10	400	277
34560	东台	曙光27连1#配变	10	200	99
34561	东台	老塘28连2#配变	10	400	230
34562	东台	老塘30连1#配变	10	400	272
34563	东台	曙光27连9#配变	10	400	263
34564	东台	老塘29连3#配变	10	400	265
34565	东台	曙光27连7#配变	10	400	227
34566	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	251
34567	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	130
34568	东台	新镇七配变	10	200	31
34569	东台	新镇十配变	10	400	230
34570	东台	新镇一配变	10	200	29
34571	东台	盐村五配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34572	东台	盐村一配变	10	200	40
34573	东台	新曹集镇七配变	10	200	64
34574	东台	盐村八配变	10	200	113
34575	东台	新镇十一配变	10	200	105
34576	东台	新镇五配变	10	200	52
34577	东台	新镇三配变	10	200	58
34578	东台	新曹集镇二配变	10	200	88
34579	东台	新先十五配变	10	200	123
34580	东台	八里五配变	10	200	80
34581	东台	新曹集镇三配变	10	200	48
34582	东台	新曹集镇四配变	10	400	122
34583	东台	新曹集镇五配变	10	400	0
34584	东台	新曹集镇六配变	10	400	130
34585	东台	何垛38连4#配变	10	400	147
34586	东台	何垛39连2#配变	10	400	156
34587	东台	建新3#配变	10	400	226
34588	东台	何垛34连2#配变	10	400	236
34589	东台	何垛41连9#配变	10	400	274
34590	东台	何垛37连1#配变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34591	东台	何垛38连2#配变	10	200	117
34592	东台	建新8#配变	10	400	140
34593	东台	建新5#配变	10	400	126
34594	东台	何垛34连5#配变	10	400	193
34595	东台	何垛34连7#配变	10	400	280
34596	东台	何垛34连3#配变	10	400	244
34597	东台	何垛40连2#配变	10	400	254
34598	东台	何垛40连1#配变	10	400	248
34599	东台	何垛38连1#配变	10	200	135
34600	东台	何垛35连3#配变	10	400	231
34601	东台	何垛34连4#配变	10	400	304
34602	东台	何垛38连5#配变	10	400	210
34603	东台	何垛39连5#配变	10	400	284
34604	东台	建新4#配变	10	400	230
34605	东台	何垛35连1#配变	10	400	229
34606	东台	建新1#配变	10	400	57
34607	东台	何垛36连2#配变	10	400	216
34608	东台	何垛34连1#配变	10	400	85
34609	东台	建新9#配变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34610	东台	何垛36连1#配变	10	400	263
34611	东台	建新7#配变	10	400	215
34612	东台	何垛35连2#配变	10	400	245
34613	东台	何垛38连3#配变	10	400	243
34614	东台	建新2#配变	10	400	211
34615	东台	大洼3#配变	10	200	83
34616	东台	潘舍七配变	10	200	16
34617	东台	大洼13#配变	10	630	439
34618	东台	海洋1#配变	10	400	255
34619	东台	潘舍十一配变	10	200	90
34620	东台	朱陈3配变	10	200	68
34621	东台	大洼9#变	10	400	244
34622	东台	潘舍四配变	10	200	42
34623	东台	同心12#配变	10	200	80
34624	东台	同心六配变	10	200	51
34625	东台	潘舍五配变	10	200	81
34626	东台	梁桥5配变	10	200	58
34627	东台	潘舍12#配变	10	200	92
34628	东台	大洼7配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34629	东台	潘舍10#配变	10	200	92
34630	东台	梁桥2配变	10	200	49
34631	东台	梁桥13#配变	10	200	108
34632	东台	梁桥1#配变	10	200	83
34633	东台	大洼12#配变	10	400	242
34634	东台	朱陈12#配变	10	200	100
34635	东台	同心11#配变	10	200	96
34636	东台	梁桥8#配变	10	200	102
34637	东台	同心二配变	10	200	78
34638	东台	梁桥三配变	10	200	75
34639	东台	大洼一配变	10	400	161
34640	东台	大洼六配变	10	200	54
34641	东台	朱陈六配变	10	200	79
34642	东台	潘舍一配变	10	400	152
34643	东台	潘舍16#配变	10	200	60
34644	东台	大洼5#配变	10	200	90
34645	东台	梁桥七配变	10	200	120
34646	东台	大洼10#配变	10	400	214
34647	东台	同心一配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34648	东台	梁桥10#配变	10	200	117
34649	东台	同心八配变	10	400	204
34650	东台	同心10#配变	10	200	32
34651	东台	梁桥12#配变	10	200	95
34652	东台	朱陈二配变	10	200	72
34653	东台	同心7配变	10	200	55
34654	东台	朱陈11#配变	10	200	74
34655	东台	同心九配变	10	200	55
34656	东台	朱陈7配变	10	200	96
34657	东台	潘舍二配变	10	200	106
34658	东台	同心四配变	10	400	189
34659	东台	潘舍3#配变	10	200	82
34660	东台	大洼11#配变	10	200	65
34661	东台	同心五配变	10	400	193
34662	东台	大洼4#配变	10	400	229
34663	东台	潘舍6#配变	10	400	188
34664	东台	大洼二配变	10	400	0
34665	东台	朱陈9#配变	10	400	98
34666	东台	同心三配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34667	东台	梁桥六配变	10	400	245
34668	东台	朱陈5#配变	10	400	217
34669	东台	梁桥4#配变	10	400	191
34670	东台	梁桥9#配变	10	400	214
34671	东台	安馨居5配变	10	800	445
34672	东台	翡翠华庭7配变	10	630	344
34673	东台	翡翠华庭1配变	10	800	386
34674	东台	翡翠华庭5配变	10	630	356
34675	东台	安馨居1配变	10	630	321
34676	东台	翡翠华庭3配变	10	800	467
34677	东台	安馨居7配变	10	630	258
34678	东台	安馨居3配变	10	630	343
34679	东台	垛团15配变	10	200	47
34680	东台	垛团16配变	10	200	105
34681	东台	垛团13配变	10	400	296
34682	东台	红烈16配变	10	200	110
34683	东台	垛团11配变	10	200	33
34684	东台	中合(12)配变	10	200	103
34685	东台	中合10配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34686	东台	垛团22配变	10	200	138
34687	东台	正团22配变	10	200	81
34688	东台	垛团2#配变	10	200	47
34689	东台	中合七配变	10	200	61
34690	东台	垛团8配变	10	200	64
34691	东台	中合5配变	10	200	10
34692	东台	普新(18)配变	10	200	54
34693	东台	中合8配变	10	200	30
34694	东台	中合13配变	10	200	15
34695	东台	垛团17配变	10	200	78
34696	东台	中合九配变	10	400	221
34697	东台	正团二配变	10	400	219
34698	东台	中合16配变	10	200	0
34699	东台	垛团3配变	10	200	48
34700	东台	中合15配变	10	400	237
34701	东台	垛团9配变	10	200	51
34702	东台	垛团10配变，	10	200	51
34703	东台	垛团18配变	10	200	99
34704	东台	正团三配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34705	东台	中合三配变	10	200	116
34706	东台	垛团14配变	10	200	90
34707	东台	垛团六配变	10	200	58
34708	东台	垛南7配变	10	200	72
34709	东台	中合2配变	10	400	203
34710	东台	正团(18)配变	10	400	267
34711	东台	垛团五配变	10	400	268
34712	东台	垛团一配变	10	400	42
34713	东台	中合一配变	10	400	200
34714	东台	垛团21配变	10	400	236
34715	东台	中合四配变	10	400	245
34716	东台	垛团7配变	10	400	130
34717	东台	中合(十一)配变	10	400	255
34718	东台	正团19配变	10	400	282
34719	东台	垛团二十三配变	10	400	268
34720	东台	垛团20配变	10	400	240
34721	东台	垛团12配变	10	400	73
34722	东台	垛南3配变	10	400	123
34723	东台	匡东9连2#配变	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34724	东台	匡东9连3#配变	10	400	290
34725	东台	匡东13连2#配变	10	400	248
34726	东台	盐坝20连7#配变	10	400	155
34727	东台	匡东10连1#配变	10	400	68
34728	东台	匡东9连1#配变	10	400	294
34729	东台	匡东13连1#配变	10	400	278
34730	东台	匡东7连3#配变	10	400	174
34731	东台	匡东12连1#配变	10	400	282
34732	东台	匡东8连1#配变	10	400	277
34733	东台	匡东12连2#配变	10	400	290
34734	东台	匡东12连3#配变	10	400	264
34735	东台	公用八配变	10	400	205
34736	东台	公用三十三配变.	10	400	46
34737	东台	公用二十二配变.	10	200	29
34738	东台	公用二十九配变	10	630	146
34739	东台	公用三十一配变	10	400	198
34740	东台	二苴二配变	10	200	84
34741	东台	公用七配变	10	315	119
34742	东台	方塘十六配变	10	400	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34743	东台	二苴十三配变	10	400	260
34744	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	81
34745	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	443
34746	东台	方塘十八配变	10	200	93
34747	东台	方塘十一配变	10	200	89
34748	东台	方塘一配变	10	200	7
34749	东台	二苴六配变	10	200	69
34750	东台	方塘十五配变	10	200	64
34751	东台	方塘八配变	10	200	28
34752	东台	方塘九配变	10	200	52
34753	东台	方塘十四配变	10	200	65
34754	东台	街北三配变	10	200	70
34755	东台	方塘十配变	10	200	95
34756	东台	二苴八配变	10	200	77
34757	东台	街北八配变	10	200	60
34758	东台	方塘十二配变	10	200	87
34759	东台	二苴九配变	10	200	62
34760	东台	二苴十二配变	10	200	122
34761	东台	街北二十一配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34762	东台	方塘三配变	10	200	35
34763	东台	方塘四配变	10	200	97
34764	东台	二苴十四配变	10	200	103
34765	东台	二苴五配变	10	200	68
34766	东台	二苴四配变	10	200	114
34767	东台	方塘五配变	10	200	59
34768	东台	街北二十配变	10	200	120
34769	东台	二苴三配变	10	200	104
34770	东台	方塘（二）配变	10	400	124
34771	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	31
34772	东台	街北十三配变	10	400	204
34773	东台	二苴十一配变	10	200	91
34774	东台	方塘十三配变	10	400	233
34775	东台	方塘十七配变	10	400	200
34776	东台	街北四配变	10	400	170
34777	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	81
34778	东台	二苴一配变	10	400	235
34779	东台	公用六配变	10	400	37
34780	东台	新街公用(三十)配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34781	东台	新街十配变	10	400	93
34782	东台	新街十一配变	10	400	163
34783	东台	红星16#配变	10	630	385
34784	东台	红安1#配变	10	400	0
34785	东台	红星17#配变	10	630	411
34786	东台	新安5#配变	10	200	75
34787	东台	新安11#配变	10	200	70
34788	东台	五灶六配变	10	200	0
34789	东台	五灶五配变	10	400	86
34790	东台	新安8台片	10	400	134
34791	东台	五灶9台片	10	400	191
34792	东台	五灶4配变	10	400	83
34793	东台	新安7#配变	10	400	93
34794	东台	洋洼10#配变	10	100	45
34795	东台	洋洼18#配变	10	400	265
34796	东台	联合20#配变	10	400	256
34797	东台	联合18#配变	10	200	90
34798	东台	洋洼十一配变	10	200	46
34799	东台	洋洼14#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34800	东台	洋洼三配变	10	200	53
34801	东台	联合五配变	10	200	74
34802	东台	洋洼17#配变	10	400	261
34803	东台	洋洼九台片	10	200	73
34804	东台	洋洼四台片	10	200	13
34805	东台	洋洼八配变	10	200	88
34806	东台	洋洼13台片	10	200	92
34807	东台	联合二台片	10	400	185
34808	东台	联合十配变	10	200	67
34809	东台	联合九台片	10	200	33
34810	东台	洋洼七配变	10	200	87
34811	东台	联合十一配变	10	200	78
34812	东台	洋洼15#配变.	10	200	134
34813	东台	联合六配变	10	400	211
34814	东台	联合13台片	10	200	95
34815	东台	洋洼十二台片	10	200	71
34816	东台	洋洼五配变	10	400	170
34817	东台	联合12台片	10	400	152
34818	东台	联合8配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34819	东台	联合四配变	10	400	250
34820	东台	联合15#配变	10	400	265
34821	东台	联合3#配变	10	400	230
34822	东台	联合一配变	10	400	244
34823	东台	洋洼二配变	10	400	192
34824	东台	洋洼6#配变	10	400	140
34825	东台	洋洼16#配变	10	400	259
34826	东台	联合16配变	10	400	245
34827	东台	联合14配变	10	400	247
34828	东台	洋洼一配变	10	400	52
34829	东台	明星十四配变	10	400	136
34830	东台	明星五配变	10	315	48
34831	东台	明星一配变	10	400	19
34832	东台	街南五配变	10	400	163
34833	东台	街南九配变	10	200	9
34834	东台	街南十配变	10	200	48
34835	东台	周洋十三配变	10	200	69
34836	东台	邱墩二配变	10	200	59
34837	东台	沈桥七配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34838	东台	四洋七配变	10	400	123
34839	东台	街南三配变	10	200	52
34840	东台	周洋七配变	10	200	13
34841	东台	街南(八)配变	10	200	29
34842	东台	周洋十一配变	10	200	16
34843	东台	沈桥十配变	10	400	272
34844	东台	新街(八)配变	10	200	63
34845	东台	周洋八配变	10	200	48
34846	东台	邱墩一配变	10	400	131
34847	东台	街南十二配变	10	200	53
34848	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	102
34849	东台	沈桥六配变	10	200	72
34850	东台	谷丰一配变	10	200	77
34851	东台	沈桥三配变	10	200	76
34852	东台	谷丰十配变	10	200	82
34853	东台	街南(四)配变	10	200	66
34854	东台	周洋五配变	10	200	16
34855	东台	谷丰九配变	10	200	63
34856	东台	九总八配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34857	东台	周洋十二配变	10	200	110
34858	东台	沈桥九配变	10	200	71
34859	东台	谷丰十一配变	10	200	73
34860	东台	周洋六配变	10	200	69
34861	东台	九总四配变	10	200	80
34862	东台	谷丰二配变	10	200	47
34863	东台	周洋三配变	10	400	204
34864	东台	邱墩十一配变	10	200	90
34865	东台	周洋二配变	10	200	54
34866	东台	周洋九配变	10	200	0
34867	东台	九总十配变	10	400	262
34868	东台	谷丰十二配变	10	200	111
34869	东台	葛墩五配变	10	400	197
34870	东台	街南十三配变	10	400	200
34871	东台	周洋四配变	10	400	147
34872	东台	街南六配变杆上配变	10	400	219
34873	东台	街南一配变	10	400	212
34874	东台	周洋十五配变	10	400	217
34875	东台	周洋一配变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34876	东台	街南二配变	10	400	186
34877	东台	街南十五配变	10	400	206
34878	东台	周洋十四配变	10	400	214
34879	东台	周洋十六配变	10	400	230
34880	东台	街南十一配变	10	400	235
34881	东台	街南十四配变	10	400	229
34882	东台	沈桥十一配变	10	400	215
34883	东台	街南七配变	10	400	142
34884	东台	周洋(十)配变	10	400	243
34885	东台	新街二十六配变	10	400	168
34886	东台	蹲门十二配变	10	200	86
34887	东台	蹲门六配变	10	200	81
34888	东台	蹲门三配变	10	400	222
34889	东台	匡东14连4#配变	10	400	200
34890	东台	蹲门八配变	10	400	42
34891	东台	曙光25连1#配变	10	400	287
34892	东台	曙光27连6#配变	10	400	310
34893	东台	曙光22连2#配变	10	400	252
34894	东台	蹲门四配变	10	400	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34895	东台	曙光22连6#配变	10	400	303
34896	东台	曙光22连5#配变	10	400	320
34897	东台	曙光22连1#配变	10	400	283
34898	东台	蹲门二配变	10	160	53
34899	东台	蹲门十三配变	10	200	40
34900	东台	蹲门七配变	10	200	0
34901	东台	蹲门五配变	10	200	64
34902	东台	蹲门十一配变	10	200	43
34903	东台	蹲门十配变	10	200	77
34904	东台	蹲门十四配变	10	400	93
34905	东台	蹲门九配变	10	400	178
34906	东台	蹲门十五配变	10	400	148
34907	东台	蹲门十六配变	10	400	226
34908	东台	蹲门一配变	10	400	234
34909	东台	盐坝17连4#配变	10	400	228
34910	东台	盐坝20连4#配变	10	400	249
34911	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	204
34912	东台	盐坝18连5#配变	10	400	274
34913	东台	曙光24连1#配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34914	东台	盐坝19连5#配变	10	400	282
34915	东台	盐坝11连3#配变	10	400	234
34916	东台	匡东13连4#配变	10	400	314
34917	东台	盐坝20连5#配变	10	400	280
34918	东台	盐坝16连1#配变	10	400	273
34919	东台	盐坝16连2#配变	10	400	224
34920	东台	盐坝17连2#配变	10	400	270
34921	东台	盐坝17连3#配变	10	400	268
34922	东台	盐坝20连2#配变	10	400	135
34923	东台	盐坝18连1#配变	10	200	115
34924	东台	盐坝19连1#配变	10	200	109
34925	东台	盐坝11连2#配变	10	400	289
34926	东台	沿海河1#配变	10	400	198
34927	东台	盐坝20连1#配变	10	400	247
34928	东台	盐坝18连6#配变	10	400	251
34929	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	6
34930	东台	盐坝18连2#配变	10	400	161
34931	东台	曙光24连3#配变	10	400	315
34932	东台	盐坝19连3#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34933	东台	盐坝18连3#配变	10	400	247
34934	东台	盐坝19连4#配变	10	400	209
34935	东台	盐坝19连2#配变	10	400	200
34936	东台	海滨八配变	10	200	156
34937	东台	匡东6连3#配变	10	200	116
34938	东台	匡东1连2#配变	10	400	249
34939	东台	匡东2连5#配变	10	400	222
34940	东台	匡东7连1#配变	10	400	261
34941	东台	匡东6连2#配变	10	200	133
34942	东台	匡东6连1#配变	10	400	228
34943	东台	匡东2连1#配变	10	400	277
34944	东台	匡东2连2#配变	10	400	238
34945	东台	盐坝15连1#配变	10	400	246
34946	东台	匡东1连6#配变	10	400	228
34947	东台	匡东3连1#配变	10	400	289
34948	东台	匡东5连2#配变	10	400	209
34949	东台	盐坝15连2#配变	10	400	243
34950	东台	盐坝15连5#配变	10	400	236
34951	东台	匡东12连4#配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34952	东台	匡东2连3#配变	10	200	128
34953	东台	海滨五配变	10	630	206
34954	东台	海滨二配变.	10	200	0
34955	东台	海滨六配变	10	315	37
34956	东台	海滨四配变	10	400	177
34957	东台	海滨一配变	10	400	94
34958	东台	海滨三配变.	10	400	147
34959	东台	心红#15配变	10	400	0
34960	东台	心红二配变	10	200	0
34961	东台	心红八配变	10	315	0
34962	东台	心红#13配变	10	200	0
34963	东台	心红16#配变	10	200	0
34964	东台	心红六配变	10	200	0
34965	东台	心红#18配变	10	200	0
34966	东台	心红#11配变	10	200	0
34967	东台	心红十配变	10	200	0
34968	东台	心红(4)配变	10	200	0
34969	东台	心红三配变	10	200	0
34970	东台	心红五配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34971	东台	心红九配变	10	400	0
34972	东台	心红#12配变	10	400	0
34973	东台	唐南4#配变	10	200	0
34974	东台	心红#17配变	10	400	0
34975	东台	裕民五配变	10	400	0
34976	东台	心红七配变	10	400	0
34977	东台	心红20#配变	10	400	0
34978	东台	四灶团西七配变	10	200	86
34979	东台	河坝二配变	10	200	76
34980	东台	河坝五配变	10	200	13
34981	东台	四灶集镇3#配变	10	250	51
34982	东台	四灶集镇#33配变	10	400	212
34983	东台	四灶集镇25#配变	10	400	173
34984	东台	四灶集镇34#配变	10	400	244
34985	东台	四灶8#配变	10	400	213
34986	东台	四灶集镇32#配变	10	400	73
34987	东台	团西四配变	10	400	243
34988	东台	四灶集镇13配变	10	200	64
34989	东台	四灶集镇38#配变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
34990	东台	四灶7#配变	10	400	194
34991	东台	四灶集镇12#配变	10	200	81
34992	东台	四灶集镇5#配变	10	200	22
34993	东台	团东七配变	10	200	70
34994	东台	东灶四配变	10	200	13
34995	东台	新沟一配变	10	200	65
34996	东台	团东六配变	10	200	12
34997	东台	团东三配变	10	400	185
34998	东台	房舍5#配变	10	200	53
34999	东台	团东二配变	10	400	189
35000	东台	河坝四配变	10	200	76
35001	东台	房舍七配变	10	200	66
35002	东台	四灶三配变	10	200	78
35003	东台	河坝一配变	10	200	43
35004	东台	四灶集镇15配变	10	200	38
35005	东台	房舍10#配变	10	400	236
35006	东台	房舍一配变	10	400	219
35007	东台	房家10#配变	10	400	189
35008	东台	团东五配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35009	东台	团东1#配变	10	400	196
35010	东台	团东四配变	10	400	169
35011	东台	房舍六配变	10	400	213
35012	东台	河坝7#配变	10	400	240
35013	东台	四灶集镇24#配变	10	400	165
35014	东台	团东8#配变	10	400	251
35015	东台	团西八配变	10	400	181
35016	东台	房舍8#配变	10	400	192
35017	东台	房舍9#配变	10	400	248
35018	东台	房舍3#配变	10	400	120
35019	东台	集镇四配变	10	400	101
35020	东台	房舍11#配变	10	400	225
35021	东台	四灶集镇9配变	10	400	221
35022	东台	团东9#配变	10	400	213
35023	东台	房舍二配变	10	400	230
35024	东台	四灶一配变	10	400	160
35025	东台	四灶集镇10#配变	10	400	247
35026	东台	四灶集镇37#配变	10	400	264
35027	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35028	东台	姜楼8#配变	10	400	269
35029	东台	叶家12#配变	10	200	106
35030	东台	叶家10#配变	10	400	175
35031	东台	叶家三配变	10	400	136
35032	东台	叶家11#配变	10	200	85
35033	东台	叶家9#配变	10	200	66
35034	东台	姜楼三配变	10	400	299
35035	东台	姜楼六配变	10	200	122
35036	东台	叶家一配变	10	400	220
35037	东台	姜楼七配变	10	400	215
35038	东台	河坝三配变	10	200	16
35039	东台	姜楼一配变	10	400	187
35040	东台	姜楼5配变	10	200	45
35041	东台	姜楼11#配变	10	400	242
35042	东台	叶家八配变	10	200	70
35043	东台	四灶集镇21#配变	10	200	89
35044	东台	团西一配变	10	400	229
35045	东台	姜楼9#配变	10	400	254
35046	东台	叶家二配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35047	东台	姜楼10#配变	10	400	62
35048	东台	姜楼二配变	10	400	242
35049	东台	姜楼四配变	10	400	166
35050	东台	晨光满园5配变	10	800	472
35051	东台	晨光满园19配变	10	800	482
35052	东台	晨光满园9配变	10	800	420
35053	东台	晨光满园3配变	10	800	475
35054	东台	晨光满园14配变	10	800	492
35055	东台	晨光满园16配变	10	800	499
35056	东台	晨光满园1配变	10	800	526
35057	东台	晨光满园11配变	10	800	455
35058	东台	晨光满园7配变	10	800	404
35059	东台	晨光满园17配变	10	800	455
35060	东台	陈灶（7）配变	10	400	223
35061	东台	钱南8配变	10	400	221
35062	东台	南团10配变	10	500	275
35063	东台	陈灶6配变	10	400	258
35064	东台	南团5配变	10	200	75
35065	东台	钱南11配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35066	东台	钱南13配变	10	400	257
35067	东台	陈灶2配变	10	200	82
35068	东台	梁团9配变	10	200	0
35069	东台	陈灶3配变	10	400	178
35070	东台	南团8配变	10	500	208
35071	东台	钱南一配变	10	315	98
35072	东台	南团二配变	10	400	159
35073	东台	钱南2配变	10	200	94
35074	东台	陈灶12配变	10	200	104
35075	东台	钱南十配变	10	400	59
35076	东台	南团7配变	10	400	211
35077	东台	南团6配变	10	400	234
35078	东台	钱南7配变	10	400	170
35079	东台	南团1配变	10	400	41
35080	东台	钱南5配变	10	200	59
35081	东台	陈灶5配变	10	400	194
35082	东台	南团4配变	10	200	86
35083	东台	南团3配变	10	315	139
35084	东台	钱南（3）配变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35085	东台	钱南9配变	10	400	150
35086	东台	陈灶（一）配变	10	400	245
35087	东台	陈灶8配变	10	400	249
35088	东台	陈灶10配变	10	400	247
35089	东台	钱南（12）配变	10	400	209
35090	东台	钱南6配变	10	400	223
35091	东台	陈灶4配变	10	400	198
35092	东台	陈灶9配变	10	400	225
35093	东台	陈灶11配变	10	400	221
35094	东台	钱南14配变	10	400	269
35095	东台	新联56连2#配变	10	400	107
35096	东台	新联54连2#配变	10	400	184
35097	东台	曙光27连10#配变	10	400	318
35098	东台	新联53连3#配变	10	400	178
35099	东台	新联59连3#配变	10	400	258
35100	东台	盐坝18连4#配变	10	400	320
35101	东台	新联55连1#配变	10	400	266
35102	东台	新联57连2#配变	10	400	222
35103	东台	新联58连2#配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35104	东台	新联54连1#配变	10	400	38
35105	东台	新联52连2#配变	10	400	227
35106	东台	新联53连1#配变	10	400	236
35107	东台	新联57连1#配变	10	400	264
35108	东台	新联58连1#配变	10	400	253
35109	东台	新联59连1#配变	10	400	275
35110	东台	新联59连2#配变	10	400	264
35111	东台	乘胜11#配变	10	400	127
35112	东台	乘胜6#配变	10	200	64
35113	东台	乘胜3#配变	10	200	23
35114	东台	王桑14#配变	10	200	51
35115	东台	王桑(7)#配变	10	200	89
35116	东台	王桑2#配变	10	200	3
35117	东台	富泰佳园2#变	10	630	331
35118	东台	富源广场2#变	10	400	191
35119	东台	安庭雅居5#变	10	630	377
35120	东台	安庭雅居1#变	10	630	385
35121	东台	富泰佳园1#变	10	630	349
35122	东台	富泰佳园4#变	10	630	391

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35123	东台	安庭雅居3#变	10	630	363
35124	东台	富泰佳园3#变	10	630	410
35125	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	0
35126	东台	乘胜2#配变	10	200	51
35127	东台	王桑6#配变	10	200	0
35128	东台	乘胜14#变	10	200	109
35129	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	80
35130	东台	王桑13#配变	10	200	0
35131	东台	乘胜16#配变	10	200	82
35132	东台	王桑(1)#配变	10	200	46
35133	东台	圩里5#配变	10	315	69
35134	东台	园艺14#配变	10	400	190
35135	东台	王桑11#配变	10	400	224
35136	东台	何庄3#配变	10	200	0
35137	东台	圩里(6)#变	10	200	17
35138	东台	万升2#配变	10	200	79
35139	东台	圩里8#配变	10	200	0
35140	东台	圩里4#变	10	200	72
35141	东台	圩里9#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35142	东台	海堰13#配变	10	200	73
35143	东台	上官17#配变	10	200	58
35144	东台	上官15#配变	10	200	67
35145	东台	上官19#配变	10	200	93
35146	东台	上官六配变	10	400	184
35147	东台	海堰10#配变	10	200	48
35148	东台	新沟七配变	10	200	71
35149	东台	海堰九配变	10	200	92
35150	东台	上官三配变	10	200	0
35151	东台	上官12配变	10	400	198
35152	东台	海堰3#配变	10	400	196
35153	东台	上官8配变	10	200	87
35154	东台	新沟三配变	10	200	57
35155	东台	新沟六配变	10	200	93
35156	东台	上官14#配变	10	200	9
35157	东台	海堰12#配变	10	400	201
35158	东台	新沟11#配变	10	200	83
35159	东台	海堰19#配变	10	200	71
35160	东台	海堰6#配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35161	东台	海堰17#配变	10	200	109
35162	东台	上官九配变	10	200	0
35163	东台	上官四配变	10	200	47
35164	东台	新沟四配变	10	400	75
35165	东台	海堰16配变	10	400	156
35166	东台	上官16#配变	10	200	73
35167	东台	海堰18#配变	10	400	112
35168	东台	上官一配变	10	200	84
35169	东台	海堰5#配变	10	400	136
35170	东台	上官18#配变	10	200	72
35171	东台	海堰2#配变	10	400	224
35172	东台	上官二配变	10	200	85
35173	东台	房舍四配变	10	200	44
35174	东台	海堰1#配变	10	200	96
35175	东台	上官五配变	10	200	111
35176	东台	海堰4#配变	10	400	129
35177	东台	薛舍5配变	10	400	182
35178	东台	上官20#配变	10	400	188
35179	东台	上官十配变	10	315	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35180	东台	新沟五配变	10	400	173
35181	东台	新沟八配变	10	400	225
35182	东台	新沟二配变	10	400	222
35183	东台	海堰8#配变	10	400	176
35184	东台	上官7配变	10	400	185
35185	东台	上官11配变	10	400	209
35186	东台	上团(5)#配变	10	400	254
35187	东台	何庄2#配变	10	200	0
35188	东台	圩里2#配变	10	200	27
35189	东台	何庄7#配变	10	200	67
35190	东台	圩里10#配变	10	200	101
35191	东台	上团(6)#配变	10	200	64
35192	东台	复听11#配变	10	200	98
35193	东台	何庄1#配变	10	250	125
35194	东台	圩里1#配变	10	200	39
35195	东台	圩里(7)#配变	10	200	57
35196	东台	圩里11#配变	10	200	47
35197	东台	上团11#配变	10	200	108
35198	东台	上团10#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35199	东台	上团1#配变	10	200	38
35200	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	159
35201	东台	上团2#配变	10	200	37
35202	东台	上团(3)#配变	10	200	21
35203	东台	上团7#配变	10	200	66
35204	东台	何庄8#配变	10	200	88
35205	东台	上团4#配变	10	400	182
35206	东台	复听12#配变	10	200	82
35207	东台	上团9#配变	10	200	91
35208	东台	上团13#配变	10	200	11
35209	东台	上团12#配变	10	200	81
35210	东台	上团8#配变	10	200	66
35211	东台	潘陈1#配变	10	200	26
35212	东台	民团2#配变	10	200	55
35213	东台	潘陈5#配变	10	200	44
35214	东台	砖桥8#配变	10	200	83
35215	东台	砖桥(6)#配变	10	400	58
35216	东台	民团8#配变	10	200	0
35217	东台	周坝1#配变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35218	东台	周坝(5)#配变	10	200	0
35219	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0
35220	东台	砖桥9#配变	10	200	85
35221	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	105
35222	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	80
35223	东台	砖桥5#配变	10	200	67
35224	东台	民团7#配变	10	200	44
35225	东台	民团6#配变	10	400	219
35226	东台	民团9#配变	10	100	15
35227	东台	砖桥11#配变	10	200	62
35228	东台	周坝2#配变	10	200	0
35229	东台	砖桥10#变	10	200	63
35230	东台	民团4#配变	10	400	193
35231	东台	砖桥12#配变	10	200	85
35232	东台	民团10#配变	10	200	108
35233	东台	民团5#配变	10	200	43
35234	东台	砖桥4#配变	10	100	19
35235	东台	潘陈7#配变	10	200	9
35236	东台	砖桥(7)#配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35237	东台	周坝(6)#配变	10	200	60
35238	东台	砖桥2#配变	10	400	127
35239	东台	潘陈6#配变	10	400	172
35240	东台	周坝4#配变	10	200	85
35241	东台	何庄6#配变	10	200	20
35242	东台	周坝3#配变	10	200	72
35243	东台	潘陈3#配变	10	200	83
35244	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	29
35245	东台	潘陈8#配变	10	200	77
35246	东台	砖桥1#配变	10	200	72
35247	东台	周坝9#配变	10	200	117
35248	东台	周坝7#配变	10	200	82
35249	东台	宝塔6#配变	10	400	227
35250	东台	潘陈二配变	10	400	145
35251	东台	卢灶11#配变	10	200	89
35252	东台	勤丰9#配变	10	200	74
35253	东台	勤丰6#配变	10	200	63
35254	东台	陈风10#配变	10	200	60
35255	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35256	东台	陈风2#配变	10	200	13
35257	东台	陈风(5)#配变	10	200	73
35258	东台	宝塔3#配变	10	200	50
35259	东台	卢灶9#配变	10	200	69
35260	东台	陈风4#配变	10	200	21
35261	东台	丁余2#配变	10	200	62
35262	东台	卢灶12#配变	10	200	0
35263	东台	陈风6#配变	10	200	5
35264	东台	勤丰4#配变	10	200	57
35265	东台	卢灶10#配变	10	100	0
35266	东台	卢灶3#配变	10	400	189
35267	东台	陈风9#配变	10	100	5
35268	东台	丁余1#配变	10	200	54
35269	东台	九灶5#配变	10	200	80
35270	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	22
35271	东台	丁余6#配变	10	400	11
35272	东台	卢灶8#配变	10	200	30
35273	东台	卢灶(6)#配变	10	200	84
35274	东台	勤丰2#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35275	东台	卢灶13#配变	10	200	83
35276	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	0
35277	东台	勤丰8#配变	10	200	63
35278	东台	卢灶1#配变	10	200	0
35279	东台	勤丰11#配变	10	200	13
35280	东台	丁余3#配变	10	200	77
35281	东台	陈风3#配变	10	200	12
35282	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	109
35283	东台	宝塔5#配变	10	200	47
35284	东台	勤丰7#配变	10	200	45
35285	东台	陈风8#配变	10	100	2
35286	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	63
35287	东台	勤丰10#配变	10	200	117
35288	东台	宝塔8#配变	10	200	102
35289	东台	丁余8#配变	10	200	27
35290	东台	丁余7#配变	10	200	72
35291	东台	陈风1#配变	10	200	45
35292	东台	卢灶7#配变	10	400	236
35293	东台	丁余4#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35294	东台	宝塔1#配变	10	200	69
35295	东台	卢灶5#配变	10	400	213
35296	东台	九灶8#配变	10	400	249
35297	东台	勤丰5#配变	10	400	221
35298	东台	何庄9#配变	10	200	97
35299	东台	宝塔7#配变	10	200	85
35300	东台	砖桥14#配变	10	200	80
35301	东台	卢灶4#配变	10	400	156
35302	东台	丁余5#配变	10	400	180
35303	东台	砖桥3#配变	10	400	146
35304	东台	陈风11#配变	10	400	0
35305	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	475
35306	东台	安乐6#配变	10	200	7
35307	东台	丰富2#配变	10	200	4
35308	东台	王沙14#配变	10	200	86
35309	东台	灶港3#配变	10	200	23
35310	东台	安乐(7)#配变	10	200	51
35311	东台	安乐8#配变	10	200	104
35312	东台	上灶3#配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35313	东台	十灶10#配变	10	100	36
35314	东台	灶港9#配变	10	200	95
35315	东台	灶港10#配变	10	400	245
35316	东台	弓湾1#配变	10	200	48
35317	东台	十灶3#配变	10	200	0
35318	东台	弓湾3#配变	10	200	76
35319	东台	灶港11#配变	10	200	0
35320	东台	王沙4#配变	10	200	93
35321	东台	灶港1#配变	10	200	80
35322	东台	十灶(1)#配变	10	200	38
35323	东台	灶港2#配变	10	200	49
35324	东台	王沙5#配变	10	200	81
35325	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	68
35326	东台	弓湾2#配变	10	200	0
35327	东台	弓湾4#配变	10	200	85
35328	东台	上灶(6)#配变	10	200	85
35329	东台	十灶2#配变	10	200	0
35330	东台	丰富7#配变	10	200	77
35331	东台	安乐(5)#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35332	东台	灶港5#配变	10	200	48
35333	东台	灶港7#配变	10	200	52
35334	东台	灶港4#配变	10	200	70
35335	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	62
35336	东台	灶港6配变	10	200	10
35337	东台	十灶6#配变	10	200	77
35338	东台	王沙6#配变	10	200	74
35339	东台	弓湾8#配变	10	200	65
35340	东台	王沙10#配变	10	200	69
35341	东台	安乐(2)#配变	10	200	7
35342	东台	王沙7#配变	10	200	86
35343	东台	弓湾9#配变	10	200	110
35344	东台	丰富9#配变	10	200	76
35345	东台	王沙13#配变	10	200	77
35346	东台	灶港8#配变	10	200	74
35347	东台	弓湾6#配变	10	200	95
35348	东台	王沙11#配变	10	200	4
35349	东台	王沙2#配变	10	400	150
35350	东台	王沙12#配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35351	东台	王沙1#配变	10	200	30
35352	东台	弓湾7#配变	10	200	79
35353	东台	十灶9#配变	10	200	82
35354	东台	十灶7#配变	10	200	62
35355	东台	弓湾5#配变	10	200	66
35356	东台	灶港12#配变	10	200	101
35357	东台	王沙8#配变	10	200	81
35358	东台	上灶7#配变	10	200	0
35359	东台	王沙3#配变	10	200	105
35360	东台	王沙9#配变	10	400	184
35361	东台	富东公用24#配变	10	400	60
35362	东台	富东公用23#配变	10	200	15
35363	东台	富东公用10#配变	10	200	100
35364	东台	富东公用13#配变	10	400	149
35365	东台	富东公用17#配变	10	400	172
35366	东台	富东公用18#配变	10	400	194
35367	东台	富东公用15#配变	10	400	23
35368	东台	富东公用8#配变	10	400	155
35369	东台	富东公用2#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35370	东台	富东公用9#配变	10	200	62
35371	东台	富东公用22#配变	10	400	80
35372	东台	富东公用5#配变	10	400	74
35373	东台	富东公用1#配变	10	400	107
35374	东台	丰富4#配变	10	200	42
35375	东台	集富4#配变	10	200	99
35376	东台	桥梓3#配变	10	400	130
35377	东台	富东公用19#配变	10	200	67
35378	东台	团结11#配变	10	200	25
35379	东台	富东公用4#配变	10	200	92
35380	东台	团结2#配变	10	200	0
35381	东台	团结6#配变	10	200	5
35382	东台	富东公用7#配变	10	400	118
35383	东台	团结(9)#配变	10	400	129
35384	东台	富东公用21#配变	10	400	161
35385	东台	富东公用16#配变	10	400	131
35386	东台	富东公用14#配变	10	400	163
35387	东台	富东公用12#配变	10	400	164
35388	东台	五里6#配变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35389	东台	仲灶9#配变	10	200	108
35390	东台	仲灶15#配变	10	100	34
35391	东台	三元4#配变	10	200	62
35392	东台	仲灶7#配变	10	200	34
35393	东台	三九9#配变	10	200	98
35394	东台	仲灶14#配变	10	125	33
35395	东台	三元13#配变	10	200	32
35396	东台	三九14#配变	10	400	203
35397	东台	仲灶5#配变	10	100	24
35398	东台	前胜6#配变	10	200	42
35399	东台	三九4#配变	10	200	40
35400	东台	三元7#配变	10	200	43
35401	东台	三九7#配变	10	200	88
35402	东台	三元12#配变	10	200	97
35403	东台	三元2#配变	10	200	29
35404	东台	三九11#配变	10	200	74
35405	东台	仲灶17#配变	10	200	100
35406	东台	仲灶6#配变	10	200	91
35407	东台	三元11#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35408	东台	仲灶16#配变	10	100	0
35409	东台	三元3#配变	10	200	0
35410	东台	五里3#配变	10	200	25
35411	东台	三元5#配变	10	200	102
35412	东台	前胜13#配变	10	200	91
35413	东台	仲灶8#配变	10	200	70
35414	东台	仲灶10#配变	10	200	63
35415	东台	三元6#配变	10	200	81
35416	东台	公用6#配变	10	200	56
35417	东台	三元10#配变	10	200	69
35418	东台	仲灶2#配变	10	200	42
35419	东台	团结12#配变	10	200	67
35420	东台	仲灶13#配变	10	200	84
35421	东台	三元1#配变	10	200	5
35422	东台	三元9#配变	10	200	73
35423	东台	团结(3)#配变	10	400	204
35424	东台	仲灶18#配变	10	400	234
35425	东台	公用11#配变.	10	400	200
35426	东台	三元8#配变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35427	东台	团结10#配变	10	400	175
35428	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	1
35429	东台	团结1#配变	10	200	21
35430	东台	王桑(9)#配变	10	200	68
35431	东台	乘胜9#配变	10	200	27
35432	东台	王桑12#配变	10	200	65
35433	东台	五里5#配变	10	200	66
35434	东台	王桑3#配变	10	400	141
35435	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	48
35436	东台	小东(2)#配变	10	200	0
35437	东台	小东7#配变	10	200	37
35438	东台	小东(8)#配变	10	200	67
35439	东台	五里4#配变	10	200	51
35440	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	10
35441	东台	五里2#配变	10	200	68
35442	东台	乘胜19#配变	10	200	80
35443	东台	小东4#配变	10	200	22
35444	东台	五里7#配变	10	200	45
35445	东台	王桑10#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35446	东台	小东9#配变	10	200	79
35447	东台	小东1#配变	10	200	33
35448	东台	乘胜18#配变	10	200	87
35449	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	10
35450	东台	乘胜4#配变	10	200	94
35451	东台	铁久(10)#配变	10	200	77
35452	东台	乘胜7#配变	10	200	81
35453	东台	王桑16#配变	10	315	88
35454	东台	来东一配变	10	200	38
35455	东台	来东二配变	10	200	40
35456	东台	沿海四配变	10	200	103
35457	东台	沿海二十六配变	10	200	86
35458	东台	东闸五配变	10	400	183
35459	东台	沿海十三配变	10	400	231
35460	东台	新海四配变	10	200	48
35461	东台	沿海二十八配变	10	400	249
35462	东台	来东九配变	10	200	80
35463	东台	沿海二十三配变	10	200	57
35464	东台	沿海八配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35465	东台	来东八配变	10	200	57
35466	东台	沿海十四配变	10	200	51
35467	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	38
35468	东台	东闸三配变	10	200	0
35469	东台	新海一配变	10	200	74
35470	东台	东闸四配变	10	200	43
35471	东台	东闸十二配变	10	200	79
35472	东台	新海七配变	10	200	73
35473	东台	新海十四配变	10	200	114
35474	东台	新海十配变	10	200	66
35475	东台	新海三配变	10	200	29
35476	东台	沿海十五配变	10	200	104
35477	东台	东闸十一配变	10	200	80
35478	东台	水产一配变	10	200	34
35479	东台	沿海十八配变	10	200	48
35480	东台	来东十配变	10	200	70
35481	东台	沿海三十配变	10	200	85
35482	东台	沿海十二配变	10	200	76
35483	东台	沿海五配变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35484	东台	沿海六配变	10	200	0
35485	东台	沿海十一配变	10	200	52
35486	东台	沿海二十二配变	10	200	123
35487	东台	新海（八）配变	10	200	14
35488	东台	新海十三配变	10	200	101
35489	东台	沿海二十四配变	10	200	98
35490	东台	东闸十三配变	10	200	73
35491	东台	沿海二十一配变	10	200	67
35492	东台	沿海二十五配变	10	200	42
35493	东台	沿海一配变	10	200	26
35494	东台	东闸十五配变	10	200	91
35495	东台	水产四配变	10	200	97
35496	东台	沿海十七配变	10	200	74
35497	东台	沿海二十配变	10	200	49
35498	东台	沿海十六配变	10	200	46
35499	东台	来东五配变	10	200	102
35500	东台	沿海三十一配变	10	200	131
35501	东台	沿海二配变	10	200	14
35502	东台	新海二配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35503	东台	新海十二配变	10	200	89
35504	东台	新海五配变	10	200	61
35505	东台	新海九配变	10	400	195
35506	东台	沿海三配变	10	400	0
35507	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	215
35508	东台	水产(二)配变	10	400	154
35509	东台	来东十五配变	10	400	238
35510	东台	沿海二十九配变	10	400	247
35511	东台	水产三配变	10	400	253
35512	东台	沿海二十七配变	10	400	159
35513	东台	富御广场3#变	10	630	133
35514	东台	园艺5#配变	10	400	171
35515	东台	园艺7#配变	10	400	86
35516	东台	富南2#配变	10	200	31
35517	东台	富御广场5#变	10	630	357
35518	东台	富御广场东区4#变	10	800	379
35519	东台	富御广场6#变	10	630	304
35520	东台	富御广场8#变	10	630	342
35521	东台	园艺8#配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35522	东台	富御广场7#变	10	630	361
35523	东台	富御广场东区2#变	10	800	427
35524	东台	富南9#配变	10	400	71
35525	东台	富南12#配变	10	200	0
35526	东台	富南4#配变	10	400	139
35527	东台	富御广场1#变	10	630	325
35528	东台	万红10#配变	10	400	179
35529	东台	联灶#18配变	10	400	268
35530	东台	农场#(9)配变	10	200	60
35531	东台	鼓劲13#配变	10	200	81
35532	东台	万红#12配变	10	200	98
35533	东台	万红六配变	10	400	39
35534	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	59
35535	东台	张灶(九)配变	10	400	212
35536	东台	农场二配变	10	200	39
35537	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	162
35538	东台	联灶3#配变	10	400	219
35539	东台	张灶03#配变	10	200	37
35540	东台	鼓劲2配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35541	东台	联灶24#配变	10	400	243
35542	东台	万红9#配变	10	200	58
35543	东台	农场5配变	10	400	201
35544	东台	联灶二配变	10	200	0
35545	东台	红花一配变	10	200	34
35546	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	43
35547	东台	农场(一)配变	10	400	219
35548	东台	农场6配变	10	400	200
35549	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	0
35550	东台	农场#8配变	10	200	44
35551	东台	农场(三)配变	10	200	116
35552	东台	张灶二配变	10	200	23
35553	东台	张灶#12配变	10	200	0
35554	东台	农场10#配变	10	200	34
35555	东台	联灶22#配变	10	400	262
35556	东台	联灶1#配变	10	400	246
35557	东台	联灶#17配变	10	400	262
35558	东台	张灶#16配变	10	400	182
35559	东台	鼓劲#14配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35560	东台	联灶九配变	10	400	234
35561	东台	联灶十三配变	10	200	101
35562	东台	张灶(五)配变	10	200	119
35563	东台	联灶十配变	10	400	275
35564	东台	张灶10#配变	10	400	249
35565	东台	农场7#配变	10	400	0
35566	东台	联灶#21配变	10	200	116
35567	东台	鼓劲一配变	10	315	157
35568	东台	张灶#1配变	10	400	246
35569	东台	联灶六配变	10	315	83
35570	东台	联灶#16配配	10	400	204
35571	东台	联灶12#配变	10	400	243
35572	东台	联灶#7配变	10	400	261
35573	东台	万红#11配变	10	400	163
35574	东台	联灶#14配变	10	400	267
35575	东台	张灶#7配变	10	400	165
35576	东台	张灶#14配变	10	200	77
35577	东台	张灶#13配变	10	200	5
35578	东台	鼓劲五配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35579	东台	张灶四配变	10	200	38
35580	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	95
35581	东台	联灶十一配变	10	400	255
35582	东台	张灶15#配变	10	400	184
35583	东台	鼓劲(四)配变	10	400	176
35584	东台	万红七配变	10	200	48
35585	东台	联灶5#配变	10	400	264
35586	东台	联灶#15配变	10	400	241
35587	东台	张灶11#配变	10	400	162
35588	东台	张灶8#配变	10	400	230
35589	东台	联灶八配变	10	400	253
35590	东台	张灶六配变	10	400	229
35591	东台	联灶#19配变	10	400	195
35592	东台	联灶23#配变	10	400	258
35593	东台	万红三配变	10	400	203
35594	东台	农场四配变	10	400	213
35595	东台	鼓劲六配变	10	400	146
35596	东台	联灶04#配变	10	400	274
35597	东台	陈港六配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35598	东台	东夏七配变	10	200	87
35599	东台	西夏11#配变	10	200	112
35600	东台	东港5#配变	10	200	100
35601	东台	徐灶三号配变	10	200	0
35602	东台	六兴五配变	10	200	66
35603	东台	徐灶四配变	10	200	70
35604	东台	六兴六配变	10	200	9
35605	东台	10kV盛世金典小区#1变压器	10	800	535
35606	东台	公用变九号配变	10	400	50
35607	东台	东夏十三配变	10	200	96
35608	东台	徐灶二配变	10	200	69
35609	东台	西夏一号配变	10	400	204
35610	东台	郇灶6配变	10	400	187
35611	东台	东夏六配变	10	200	51
35612	东台	东夏五配变	10	200	79
35613	东台	西夏八配变	10	200	54
35614	东台	陈港三配变	10	200	103
35615	东台	陈港五配变	10	200	69
35616	东台	东夏八配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35617	东台	陈港二配变	10	400	221
35618	东台	六兴二配变	10	200	34
35619	东台	六兴一配变	10	200	0
35620	东台	东港2配变	10	200	16
35621	东台	东夏四配变	10	400	232
35622	东台	东夏十二配变	10	200	104
35623	东台	东港3配变	10	200	59
35624	东台	西夏六配变	10	200	34
35625	东台	徐灶一号配变	10	200	70
35626	东台	郇灶七配变	10	200	0
35627	东台	东夏十一配变	10	200	68
35628	东台	郇灶五配变	10	200	29
35629	东台	陈港七配变	10	200	49
35630	东台	六兴8#配变	10	200	22
35631	东台	东夏二配变	10	200	113
35632	东台	徐灶七号配变	10	200	33
35633	东台	西夏七配变	10	200	62
35634	东台	郇灶8#配变	10	200	80
35635	东台	陈港四号配变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35636	东台	西夏二配变	10	200	10
35637	东台	东港6#配变	10	200	55
35638	东台	西夏五台配变	10	200	59
35639	东台	西夏三号配变	10	200	127
35640	东台	徐灶12#配变	10	200	86
35641	东台	陈港一配变	10	400	202
35642	东台	西夏九配变	10	400	267
35643	东台	西夏四配变	10	400	195
35644	东台	徐灶五配变	10	315	89
35645	东台	东夏三配变	10	400	261
35646	东台	郇灶二号配变	10	400	30
35647	东台	公用12配变	10	400	180
35648	东台	六兴三号配变	10	400	201
35649	东台	东港4配变	10	400	224
35650	东台	头灶六兴7#配变	10	400	238
35651	东台	东港一号配变	10	400	237
35652	东台	东夏九配变	10	400	237
35653	东台	六兴四配变	10	400	235
35654	东台	徐灶9#配变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35655	东台	六灶十配变	10	200	123
35656	东台	曹灶四号配变	10	200	5
35657	东台	永红三配变	10	400	208
35658	东台	六灶8#配变	10	200	0
35659	东台	六居一配变	10	400	136
35660	东台	六灶十一配变	10	400	264
35661	东台	六居九配变	10	400	0
35662	东台	梅尖一配变	10	200	55
35663	东台	葛坝四配变	10	200	53
35664	东台	梅尖五配变	10	200	46
35665	东台	曹灶一配变	10	200	51
35666	东台	葛坝一配变	10	200	68
35667	东台	永红六号配变	10	200	40
35668	东台	六灶小学1配变	10	200	53
35669	东台	祝灶三配变	10	200	49
35670	东台	六灶七配变	10	200	75
35671	东台	梅尖三配变	10	200	4
35672	东台	永红五号配变	10	200	57
35673	东台	梅尖7#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35674	东台	曹灶二配变	10	200	52
35675	东台	祝灶一配变	10	200	44
35676	东台	潘灶六配变	10	200	87
35677	东台	北腰一配变	10	200	70
35678	东台	六居六配变	10	400	125
35679	东台	祝灶七配变	10	200	34
35680	东台	北腰四配变	10	200	107
35681	东台	梅尖4配变	10	200	89
35682	东台	梅尖二配变	10	200	60
35683	东台	祝灶六配变	10	200	116
35684	东台	六居八配变	10	200	56
35685	东台	葛坝二号配变	10	400	186
35686	东台	北腰6#配变	10	400	240
35687	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0
35688	东台	六居13#配变	10	200	89
35689	东台	祝灶二配变	10	200	37
35690	东台	葛坝十配变	10	200	50
35691	东台	北腰五配变	10	200	86
35692	东台	六灶供销社配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35693	东台	练房三配变	10	200	0
35694	东台	六灶三配变	10	400	197
35695	东台	葛坝六配变	10	200	67
35696	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	97
35697	东台	北腰二配变	10	400	197
35698	东台	曹灶三配变	10	400	237
35699	东台	北腰三配变	10	400	174
35700	东台	潘灶八配变	10	400	72
35701	东台	潘灶二配变	10	400	43
35702	东台	葛坝五配变	10	400	148
35703	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	252
35704	东台	永红九配变	10	400	192
35705	东台	六灶二配变	10	400	157
35706	东台	祝灶四配变	10	400	64
35707	东台	六灶9#配变	10	400	99
35708	东台	六居2号配变	10	400	137
35709	东台	六灶学校配变	10	400	68
35710	东台	六居三配变	10	400	137
35711	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35712	东台	六灶四配变	10	400	235
35713	东台	梅尖六配变	10	400	205
35714	东台	永红14配变	10	400	155
35715	东台	六居十四配变	10	400	182
35716	东台	徐灶6配变	10	400	227
35717	东台	曹灶5#配变	10	400	208
35718	东台	永红二配变	10	400	206
35719	东台	六居四配变	10	400	67
35720	东台	一仓三配变	10	400	0
35721	东台	镇北七配变	10	400	0
35722	东台	新伍十六配变	10	400	0
35723	东台	新伍8#配变	10	160	0
35724	东台	新强五配变	10	200	0
35725	东台	一仓五配变	10	200	0
35726	东台	北行四配变	10	200	0
35727	东台	新五四配变	10	200	0
35728	东台	三余八配变	10	200	0
35729	东台	新伍十五配变	10	200	0
35730	东台	七一二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35731	东台	新强一配变	10	200	0
35732	东台	北行五配变	10	200	0
35733	东台	新伍二配变	10	200	0
35734	东台	北行三配变	10	200	0
35735	东台	七一五配变	10	200	0
35736	东台	七一四配变	10	200	0
35737	东台	三余三配变	10	200	0
35738	东台	北行二配变	10	200	0
35739	东台	三余二配变	10	200	0
35740	东台	北行一配变	10	200	0
35741	东台	北行六配变	10	200	0
35742	东台	一仓一配变	10	200	0
35743	东台	三余七配变	10	200	0
35744	东台	七一七配变	10	200	0
35745	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	0
35746	东台	一仓居委会二配变	10	200	0
35747	东台	三余一配变	10	400	0
35748	东台	新伍六配变	10	200	0
35749	东台	新伍十一配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35750	东台	七一三配变	10	200	0
35751	东台	新伍(九)配变	10	400	0
35752	东台	三余五配变	10	200	0
35753	东台	新强四配变	10	200	0
35754	东台	新伍十二配变	10	400	0
35755	东台	三余六配变	10	400	0
35756	东台	新强六配变	10	400	0
35757	东台	新伍十配变	10	400	0
35758	东台	一仓4#配变	10	400	0
35759	东台	三余四配变	10	400	0
35760	东台	七一一配变	10	400	0
35761	东台	新强二配变	10	400	0
35762	东台	七一桥三配变	10	400	0
35763	东台	新伍七配变	10	400	0
35764	东台	三余九配变	10	400	0
35765	东台	七一桥一配变	10	400	0
35766	东台	新伍十三配变	10	400	0
35767	东台	新五三配变	10	400	0
35768	东台	一仓居委会一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35769	东台	新伍一配变	10	400	0
35770	东台	三余十配变	10	400	0
35771	东台	七一六配变	10	400	0
35772	东台	镇北三配变	10	400	0
35773	东台	新强三配变	10	400	0
35774	东台	七一桥四配变	10	400	0
35775	东台	一仓二配变	10	400	0
35776	东台	梁九1#配变	10	200	0
35777	东台	梁九3#配变	10	200	0
35778	东台	安澜7#配变	10	200	91
35779	东台	何庄10#配变	10	400	0
35780	东台	梁九11#配变	10	200	75
35781	东台	梁九14#配变	10	400	0
35782	东台	同胜7#配变	10	200	63
35783	东台	孟庄1#配变	10	200	72
35784	东台	万升1#配变	10	200	0
35785	东台	何庄4#配变	10	200	88
35786	东台	安澜2#配变	10	200	33
35787	东台	同胜6#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35788	东台	孟庄4#配变	10	400	125
35789	东台	孟庄8#配变	10	200	20
35790	东台	梁九2#配变	10	200	0
35791	东台	孟庄10#配变	10	200	61
35792	东台	孟庄2#配变	10	200	59
35793	东台	梁九4#配变	10	200	13
35794	东台	梁九6#配变	10	200	6
35795	东台	同胜5#配变	10	200	47
35796	东台	孟庄7#配变	10	400	226
35797	东台	同胜(2)#配变	10	200	3
35798	东台	同胜1#配变	10	400	163
35799	东台	富南11#配变	10	200	87
35800	东台	安澜5#配变	10	200	0
35801	东台	梁九10#配变	10	200	0
35802	东台	富南3#配变	10	200	95
35803	东台	孟庄9#配变	10	200	47
35804	东台	杭庄8#配变	10	200	73
35805	东台	同胜8#配变	10	200	0
35806	东台	安澜1#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35807	东台	杭庄2#配变	10	200	77
35808	东台	安澜6#配变	10	200	79
35809	东台	杭庄3#配变	10	200	66
35810	东台	同胜4#配变	10	200	33
35811	东台	孟庄3#配变	10	400	201
35812	东台	梁九8#配变	10	200	90
35813	东台	孟庄5#配变	10	200	70
35814	东台	杭庄1#配变	10	200	61
35815	东台	安澜4#配变	10	200	56
35816	东台	孟庄6#配变	10	200	84
35817	东台	杭庄9#配变	10	200	48
35818	东台	安澜3#配变	10	200	0
35819	东台	杭庄7#配变	10	400	191
35820	东台	万升7#配变	10	400	183
35821	东台	梁九13#配变	10	400	196
35822	东台	安澜8#配变	10	400	228
35823	东台	富西7#配变	10	400	107
35824	东台	梁九12#配变	10	400	242
35825	东台	杭庄10#配变	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35826	东台	梁九15#配变	10	400	162
35827	东台	万升5#配变	10	400	162
35828	东台	安澜9#配变	10	400	0
35829	东台	富北6#配变	10	160	0
35830	东台	六垛7#配变	10	200	51
35831	东台	小东3#配变	10	200	9
35832	东台	前胜(3)#配变	10	200	24
35833	东台	高元2#配变	10	200	44
35834	东台	前胜12#配变	10	200	57
35835	东台	铁久12#配变	10	200	118
35836	东台	乘胜20#配变	10	200	86
35837	东台	前胜7#配变	10	200	64
35838	东台	六垛3#配变	10	200	0
35839	东台	前胜5#配变	10	200	10
35840	东台	富北5#配变	10	200	86
35841	东台	前胜14#配变	10	200	72
35842	东台	富北7#配变	10	200	32
35843	东台	乘胜1#配变	10	200	63
35844	东台	六垛4#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35845	东台	前胜11#配变	10	200	61
35846	东台	富北3#配变	10	200	49
35847	东台	前胜1#配变	10	200	67
35848	东台	富北4#配变	10	200	24
35849	东台	铁久9#配变	10	200	120
35850	东台	乘胜8#配变	10	200	77
35851	东台	小东10#配变	10	200	94
35852	东台	前胜10#配变	10	200	80
35853	东台	高元3#配变	10	200	83
35854	东台	六垛2#配变	10	200	58
35855	东台	小东6#配变	10	200	40
35856	东台	铁久8#配变	10	200	62
35857	东台	前胜4#配变	10	200	90
35858	东台	乘胜10#配变	10	200	55
35859	东台	前胜2#配变	10	200	60
35860	东台	铁久11#配变	10	200	71
35861	东台	铁久4#配变	10	200	73
35862	东台	铁久(5)#配变	10	200	62
35863	东台	前胜8#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35864	东台	富北9#配变	10	200	75
35865	东台	富北1#配变	10	200	85
35866	东台	铁久2#配变	10	400	162
35867	东台	铁久1#配变	10	315	75
35868	东台	乘胜5#配变	10	200	82
35869	东台	乘胜17#配变	10	200	118
35870	东台	铁久7#配变	10	200	92
35871	东台	高元4#配变	10	400	75
35872	东台	铁久(6)#配变	10	200	45
35873	东台	富北13#配变	10	200	0
35874	东台	六垛10#配变	10	200	91
35875	东台	六垛8#配变	10	200	79
35876	东台	前胜15#配变	10	200	93
35877	东台	富北12#配变	10	200	86
35878	东台	桑园3#配变	10	200	65
35879	东台	富北14#配变	10	200	105
35880	东台	乘胜13#配变	10	200	84
35881	东台	小东5#配变	10	400	201
35882	东台	乘胜15#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35883	东台	富北15#配变	10	200	77
35884	东台	铁久13#配变	10	200	88
35885	东台	富北2#配变	10	400	0
35886	东台	前胜9#配变	10	400	150
35887	东台	悦禾城1配变	10	800	488
35888	东台	悦禾城3配变	10	800	500
35889	东台	九圩一配变	10	400	226
35890	东台	九圩七配变	10	200	0
35891	东台	古舍8#配变	10	200	48
35892	东台	朱坝三配变	10	200	42
35893	东台	八一八配变	10	200	69
35894	东台	合兴二配变	10	200	143
35895	东台	镇北十五配变	10	200	49
35896	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	148
35897	东台	九丘二配变	10	200	0
35898	东台	朱坝八配变	10	200	30
35899	东台	合兴五配变	10	200	0
35900	东台	龙塘五配变	10	200	47
35901	东台	九圩三配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35902	东台	八一六配变	10	200	100
35903	东台	龙塘一配变	10	200	39
35904	东台	王埙九配变（节能）	10	200	100
35905	东台	古舍一配变	10	200	0
35906	东台	八一三配变	10	200	76
35907	东台	龙塘三配变	10	200	111
35908	东台	九圪四配变	10	200	46
35909	东台	古舍三配变	10	200	129
35910	东台	古舍四配变	10	200	65
35911	东台	朱坝七配变	10	200	114
35912	东台	合兴七配变	10	200	0
35913	东台	朱坝五配变	10	200	118
35914	东台	丁村八配变	10	200	107
35915	东台	八一七配变	10	200	66
35916	东台	朱坝四配变	10	200	0
35917	东台	古舍六配变	10	400	242
35918	东台	丁村三配变	10	200	41
35919	东台	龙塘四配变	10	200	14
35920	东台	古舍五配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35921	东台	古舍七配变	10	400	255
35922	东台	朱坝二配变	10	200	77
35923	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	53
35924	东台	合兴六配变	10	200	57
35925	东台	王埭二配变	10	200	93
35926	东台	九圩五配变	10	400	206
35927	东台	丁村四配变	10	200	112
35928	东台	丁村六配变	10	200	117
35929	东台	朱坝六配变	10	400	238
35930	东台	丁村一配变	10	400	224
35931	东台	龙塘六配变	10	400	231
35932	东台	丁村二配变	10	400	239
35933	东台	镇北八配变	10	400	44
35934	东台	九圩六配变	10	400	261
35935	东台	古舍二配变	10	400	207
35936	东台	龙塘七配变	10	400	259
35937	东台	八一九配变	10	400	258
35938	东台	王埭七配变	10	400	229
35939	东台	朱坝一配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35940	东台	高中六配变	10	400	0
35941	东台	东进六配变	10	400	145
35942	东台	板余二配变	10	200	56
35943	东台	东进3#配变	10	200	0
35944	东台	东胜六配变	10	200	18
35945	东台	板余三配变	10	200	19
35946	东台	板余九配变	10	200	74
35947	东台	元东13#配变	10	400	167
35948	东台	高中十五配变	10	400	180
35949	东台	元东八配变	10	200	25
35950	东台	高中十四配变	10	200	54
35951	东台	元东十一配变	10	200	108
35952	东台	高中十配变	10	200	3
35953	东台	东胜十配变	10	200	11
35954	东台	板余十二配变	10	200	55
35955	东台	元东五配变	10	200	84
35956	东台	高中十一配变	10	200	62
35957	东台	高中5#配变	10	200	14
35958	东台	民理五配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35959	东台	板余八配变	10	200	0
35960	东台	元东六配变	10	200	0
35961	东台	高中八配变	10	200	32
35962	东台	东胜七配变	10	200	44
35963	东台	高中一配变	10	200	5
35964	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	87
35965	东台	板余一配变	10	200	62
35966	东台	民理7配变	10	200	21
35967	东台	高中16#配变	10	400	112
35968	东台	民理一配变	10	200	61
35969	东台	元东12#配变	10	400	217
35970	东台	高中十二配变	10	200	76
35971	东台	元东四配变	10	200	99
35972	东台	高中13#配变	10	400	122
35973	东台	元东七配变	10	400	152
35974	东台	高中三配变	10	400	182
35975	东台	民理8#配变	10	315	40
35976	东台	元东1#配变	10	400	165
35977	东台	元东二配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35978	东台	高中七配变	10	400	237
35979	东台	元东九配变	10	200	26
35980	东台	元东十配变	10	200	48
35981	东台	东胜12#配变	10	200	73
35982	东台	高中四配变	10	400	231
35983	东台	东胜三配变	10	400	119
35984	东台	民理四配变	10	200	9
35985	东台	民理3#配变	10	400	187
35986	东台	民理二配变	10	400	80
35987	东台	高中二配变	10	400	243
35988	东台	民理六配变	10	400	224
35989	东台	高中17#配变	10	400	226
35990	东台	板余七配变	10	400	267
35991	东台	新洋三配变	10	400	268
35992	东台	中北三配变	10	200	93
35993	东台	新洋八配变	10	200	35
35994	东台	新洋五配变	10	200	62
35995	东台	中北一配变	10	200	76
35996	东台	新曹王港三配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
35997	东台	新灶四配变	10	400	194
35998	东台	新跃三配变	10	200	113
35999	东台	姜墩十一配变	10	200	86
36000	东台	姜墩三配变	10	400	237
36001	东台	王港十三配变	10	400	234
36002	东台	中北二配变	10	200	36
36003	东台	草卡四配变	10	200	59
36004	东台	新洋六配变	10	200	109
36005	东台	新灶六配变	10	200	49
36006	东台	草卡一配变	10	200	84
36007	东台	新洋四配变	10	200	63
36008	东台	新灶一配变	10	400	175
36009	东台	草卡三配变	10	400	225
36010	东台	姜墩二配变	10	200	91
36011	东台	新跃一配变	10	200	80
36012	东台	新洋十一配变	10	200	113
36013	东台	新洋二配变	10	200	87
36014	东台	姜墩五配变	10	200	34
36015	东台	新灶七配变	10	100	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36016	东台	太平二配变	10	200	119
36017	东台	姜墩十三配变	10	200	52
36018	东台	新灶二配变	10	200	47
36019	东台	姜墩八配变	10	200	117
36020	东台	新灶五配变	10	200	122
36021	东台	新洋十三配变	10	200	112
36022	东台	中北七配变	10	200	94
36023	东台	新洋十二配变	10	200	114
36024	东台	中北四配变	10	200	125
36025	东台	新洋十配变	10	200	82
36026	东台	新洋九配变	10	200	102
36027	东台	姜墩九配变	10	200	55
36028	东台	姜墩十七配变	10	200	108
36029	东台	中北五配变	10	200	92
36030	东台	草卡六配变	10	200	109
36031	东台	新洋一配变	10	200	103
36032	东台	新灶三配变	10	200	63
36033	东台	中北八配变	10	200	124
36034	东台	姜墩六配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36035	东台	姜墩十二配变	10	200	97
36036	东台	姜墩七配变	10	200	110
36037	东台	草卡五配变	10	200	74
36038	东台	中北六配变	10	400	233
36039	东台	王港十五配变	10	200	95
36040	东台	新洋七配变	10	200	79
36041	东台	新灶八配变	10	400	272
36042	东台	姜墩四配变	10	200	97
36043	东台	新跃二配变	10	400	284
36044	东台	姜墩十六配变	10	200	84
36045	东台	姜墩十配变	10	200	89
36046	东台	王港十一配变	10	200	99
36047	东台	草卡七配变	10	200	109
36048	东台	草卡二配变	10	400	262
36049	东台	姜墩一配变	10	400	256
36050	东台	新曹王港八配变	10	400	273
36051	东台	新曹王港九配变	10	400	249
36052	东台	南庄新村6#变	10	800	501
36053	东台	南庄新村4#变*	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36054	东台	海丰集镇13#配变	10	200	89
36055	东台	海丰集镇25配变	10	400	125
36056	东台	何舍14#配变	10	400	69
36057	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	236
36058	东台	海丰集镇4#配变	10	400	165
36059	东台	海丰集镇24配变	10	400	32
36060	东台	海丰集镇27#配变	10	630	224
36061	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	272
36062	东台	集镇10配变	10	200	59
36063	东台	南庄新村2#变*	10	800	498
36064	东台	何舍八配变	10	200	39
36065	东台	南兴四配变	10	200	54
36066	东台	南庄新村8#变	10	800	473
36067	东台	集镇12配变	10	400	154
36068	东台	海丰集镇22#配变	10	400	120
36069	东台	何舍三配变	10	200	31
36070	东台	海丰集镇11配变	10	200	38
36071	东台	何舍10配变	10	200	55
36072	东台	卞团九配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36073	东台	卞团六配变	10	200	39
36074	东台	卞团16#配变	10	200	64
36075	东台	卞团11配变	10	200	69
36076	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	99
36077	东台	南兴二配变	10	200	63
36078	东台	海丰集镇15#配变	10	200	107
36079	东台	南兴一配变	10	200	100
36080	东台	何舍七配变	10	200	45
36081	东台	南兴6#配变	10	200	34
36082	东台	辛勤七配变	10	200	55
36083	东台	海丰集镇14配变	10	200	19
36084	东台	南兴5#配变	10	400	157
36085	东台	何舍六配变	10	200	37
36086	东台	海丰集镇八配变	10	200	71
36087	东台	何舍一配变	10	200	99
36088	东台	卞团13#配变	10	400	186
36089	东台	卞团一配变	10	400	170
36090	东台	何舍二配变	10	400	89
36091	东台	何舍九配变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36092	东台	何舍五配变	10	400	167
36093	东台	何舍11#配变	10	400	178
36094	东台	辛勤11#配变	10	400	253
36095	东台	卞团7#配变	10	400	146
36096	东台	何舍4配变	10	400	197
36097	东台	何舍12#配变	10	400	240
36098	东台	卞团二配变	10	400	248
36099	东台	海丰集镇26#配变	10	400	0
36100	东台	海丰集镇6#配变	10	400	133
36101	东台	海丰集镇5#配变	10	400	162
36102	东台	韩文二配变	10	200	107
36103	东台	顾丿二配变	10	200	99
36104	东台	曹居四配变	10	200	75
36105	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	127
36106	东台	港边8配变	10	200	22
36107	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	12
36108	东台	港边二配变	10	200	21
36109	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	64
36110	东台	蒋泊八配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36111	东台	韩文11#配变	10	200	77
36112	东台	韩文十五配变	10	200	53
36113	东台	顾丿5配变	10	200	69
36114	东台	韩文一配变	10	200	56
36115	东台	韩文八配变	10	200	93
36116	东台	先胜三配变	10	400	227
36117	东台	先胜七配变	10	200	100
36118	东台	韩文13#配变	10	200	78
36119	东台	先胜6#配变	10	400	247
36120	东台	先胜一配变	10	200	89
36121	东台	曹居二配变	10	200	70
36122	东台	先胜2配变	10	200	31
36123	东台	韩文17#配变	10	200	81
36124	东台	先及九配变	10	200	109
36125	东台	韩文七配变	10	200	106
36126	东台	韩文14#配变	10	200	84
36127	东台	先胜8#配变	10	200	114
36128	东台	港边七配变	10	200	61
36129	东台	韩文16#配变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36130	东台	先及六配变	10	200	30
36131	东台	顾丿9#配变	10	200	70
36132	东台	韩文五配变	10	200	120
36133	东台	韩文3配变	10	200	59
36134	东台	曹居三配变	10	200	43
36135	东台	韩文#12配变	10	200	126
36136	东台	韩文六配变	10	200	97
36137	东台	韩文10#配变	10	400	162
36138	东台	韩文九配变	10	400	263
36139	东台	先及一配变	10	400	165
36140	东台	先胜五配变	10	400	261
36141	东台	曹居一配变	10	400	224
36142	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	133
36143	东台	先胜4配变	10	400	259
36144	东台	四灶集镇19#配变	10	160	40
36145	东台	四灶6#配变	10	400	218
36146	东台	团西10#配变	10	400	251
36147	东台	金翰苑5配变	10	630	401
36148	东台	金翰苑1配变	10	630	347

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36149	东台	金翰苑3配变	10	630	363
36150	东台	民权9配变	10	200	81
36151	东台	万桥五配变	10	400	133
36152	东台	李灶八配变	10	200	57
36153	东台	李灶三配变	10	200	83
36154	东台	李南二配变	10	400	213
36155	东台	常灶十四配变	10	200	101
36156	东台	万桥四配变	10	200	24
36157	东台	李灶四配变	10	200	76
36158	东台	李南八配变	10	200	16
36159	东台	兴旺九配变	10	200	56
36160	东台	兴旺十配变	10	200	78
36161	东台	李灶十五配变	10	200	113
36162	东台	兴旺三配变	10	200	85
36163	东台	李灶十四配变	10	200	99
36164	东台	李南三配变	10	200	58
36165	东台	兴旺七配变	10	250	143
36166	东台	李灶九配变	10	200	76
36167	东台	李灶十三配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36168	东台	兴旺四配变	10	200	48
36169	东台	李南六配变	10	200	105
36170	东台	兴旺六配变	10	200	44
36171	东台	李南一配变	10	200	91
36172	东台	兴旺十一配变	10	200	73
36173	东台	万桥七配变	10	200	64
36174	东台	李灶五配变	10	200	73
36175	东台	李灶七配变	10	200	34
36176	东台	李南十配变	10	200	75
36177	东台	万桥三配变	10	200	95
36178	东台	兴旺十二配变	10	200	86
36179	东台	李南七配变	10	200	59
36180	东台	兴旺八配变	10	400	216
36181	东台	李南十二配变	10	200	98
36182	东台	兴旺一配变	10	200	108
36183	东台	常灶十六配变	10	200	71
36184	东台	兴旺十三配变	10	200	55
36185	东台	李灶六配变	10	315	105
36186	东台	李南十一配变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36187	东台	万桥二配变	10	400	170
36188	东台	李灶十二配变	10	200	116
36189	东台	常灶六配变	10	400	190
36190	东台	兴旺二配变	10	400	245
36191	东台	李灶二配变	10	400	217
36192	东台	兴旺五配变	10	315	202
36193	东台	李南四配变	10	400	202
36194	东台	万桥一配变	10	400	245
36195	东台	李灶十一配变	10	400	252
36196	东台	常灶七配变	10	400	187
36197	东台	常灶十五配变	10	400	271
36198	东台	李南五配变	10	400	229
36199	东台	常灶一配变	10	400	212
36200	东台	李南九配变	10	400	206
36201	东台	李灶一配变	10	400	253
36202	东台	李灶十配变	10	400	208
36203	东台	中心七配变	10	200	124
36204	东台	中心十一配变	10	200	73
36205	东台	明星四配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36206	东台	中心六配变	10	200	94
36207	东台	明星十九配变	10	200	119
36208	东台	中心十配变	10	400	118
36209	东台	中心一配变	10	400	136
36210	东台	南庄四配变	10	200	128
36211	东台	民权二配变	10	200	80
36212	东台	富洋新村4配变	10	630	339
36213	东台	改善7配变	10	400	250
36214	东台	碧桂园13#配变	10	800	444
36215	东台	碧桂园15#配变	10	800	311
36216	东台	碧桂园19#配变	10	800	457
36217	东台	碧桂园11#配变	10	800	452
36218	东台	富洋新村2配变	10	630	358
36219	东台	富洋新村6配变	10	630	427
36220	东台	富洋新村8配变	10	630	432
36221	东台	碧桂园九配变	10	800	390
36222	东台	改善6配变	10	400	266
36223	东台	碧桂园17#配变	10	800	480
36224	东台	民权一配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36225	东台	民权（三）配变	10	200	60
36226	东台	民权8配变	10	200	65
36227	东台	民权六配变	10	400	172
36228	东台	改善8配变	10	200	127
36229	东台	改善1配变	10	200	76
36230	东台	民权（四）配变	10	400	218
36231	东台	改善4配变	10	400	196
36232	东台	民权7配变	10	400	240
36233	东台	改善5配变	10	400	259
36234	东台	改善2配变	10	400	300
36235	东台	徐墩十三号配变	10	200	32
36236	东台	朱灶六配变	10	200	80
36237	东台	天鹅十一配变	10	200	74
36238	东台	朱灶四配变	10	200	114
36239	东台	徐墩十四配变	10	200	65
36240	东台	徐墩八配变	10	200	108
36241	东台	天鹅21#配变	10	630	441
36242	东台	天鹅十五配变	10	200	54
36243	东台	贾坝19#配变	10	630	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36244	东台	天鹅十二配变	10	400	281
36245	东台	贾坝八配变	10	400	232
36246	东台	天鹅七配变	10	200	32
36247	东台	朱灶五配变	10	200	0
36248	东台	天鹅十配变	10	200	85
36249	东台	天鹅二配变	10	200	0
36250	东台	天鹅四配变	10	400	203
36251	东台	徐墩七配变	10	200	53
36252	东台	沈灶五配变	10	200	43
36253	东台	贾坝十六配变	10	200	76
36254	东台	徐墩十配变	10	400	185
36255	东台	天鹅十四配变	10	200	107
36256	东台	贾坝十二配变	10	400	251
36257	东台	朱灶一配变	10	200	85
36258	东台	贾坝十七配变	10	200	49
36259	东台	天鹅十七配变	10	200	38
36260	东台	徐墩十五配变	10	200	97
36261	东台	贾坝十一配变	10	200	44
36262	东台	沈灶二配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36263	东台	天鹅八配变	10	200	54
36264	东台	贾坝十四配变	10	200	85
36265	东台	贾坝十三配变	10	400	230
36266	东台	朱灶八配变	10	400	176
36267	东台	朱灶七配变	10	400	242
36268	东台	贾坝九配变	10	200	86
36269	东台	朱灶十一配变	10	200	120
36270	东台	朱灶九配变	10	200	105
36271	东台	沈灶六配变	10	200	107
36272	东台	朱灶十配变	10	200	105
36273	东台	贾坝十五配变	10	200	46
36274	东台	天鹅二十配变	10	200	85
36275	东台	徐墩六配变	10	200	91
36276	东台	徐墩十一配变	10	200	94
36277	东台	天鹅六配变	10	200	107
36278	东台	天鹅五配变	10	200	113
36279	东台	徐墩四配变	10	400	237
36280	东台	天鹅十六配变	10	200	94
36281	东台	贾坝七配变	10	400	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36282	东台	徐墩二配变	10	400	219
36283	东台	天鹅三配变	10	200	75
36284	东台	贾坝二配变	10	400	134
36285	东台	天鹅九配变	10	400	221
36286	东台	徐墩三配变	10	400	241
36287	东台	朱灶三配变	10	400	240
36288	东台	朱灶十二配变	10	400	156
36289	东台	贾坝四配变	10	400	244
36290	东台	徐墩一配变	10	400	222
36291	东台	贾坝六配变	10	400	234
36292	东台	天鹅一配变	10	400	172
36293	东台	贾坝一配变	10	315	36
36294	东台	沈灶四配变	10	400	210
36295	东台	贾坝十八配变	10	400	243
36296	东台	徐墩五配变	10	400	213
36297	东台	天鹅十三配变	10	400	261
36298	东台	贾坝三号配变	10	400	260
36299	东台	贾坝十配变	10	400	246
36300	东台	朱灶二配变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36301	东台	徐墩九配变	10	400	203
36302	东台	贾坝五号配变	10	400	31
36303	东台	晨光13配变	10	200	25
36304	东台	常灶八配变	10	200	23
36305	东台	晨光十二配变	10	200	104
36306	东台	晨光七配变	10	400	237
36307	东台	常灶十一配变	10	400	156
36308	东台	晨光十五配变	10	200	71
36309	东台	晨光5配变	10	200	59
36310	东台	晨光三配变	10	400	228
36311	东台	常灶九配变	10	200	89
36312	东台	晨光十一配变	10	200	88
36313	东台	晨光二配变	10	200	18
36314	东台	常灶五配变	10	200	93
36315	东台	晨光八配变	10	200	71
36316	东台	晨光十四配变	10	400	225
36317	东台	晨光十配变	10	400	217
36318	东台	常灶二配变	10	200	75
36319	东台	晨光十八配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36320	东台	晨光十六配变	10	200	59
36321	东台	晨光九配变	10	400	247
36322	东台	常灶十七配变	10	200	65
36323	东台	晨光十七配变	10	200	88
36324	东台	晨光一配变	10	400	192
36325	东台	常灶三配变	10	400	212
36326	东台	晨光四配变	10	400	194
36327	东台	晨光六配变	10	400	252
36328	东台	常灶十二配变	10	400	262
36329	东台	永丰2配变	10	200	53
36330	东台	官巷六配变	10	200	57
36331	东台	永丰六配变	10	250	74
36332	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	72
36333	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	56
36334	东台	官巷七配变	10	400	256
36335	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	169
36336	东台	官巷8#配变	10	400	267
36337	东台	七灶9#配变	10	400	284
36338	东台	旧灶4配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36339	东台	八灶二配变	10	200	71
36340	东台	七灶五配变	10	200	57
36341	东台	旧灶六配变	10	200	59
36342	东台	官巷4配变	10	200	66
36343	东台	永丰十四配变	10	400	157
36344	东台	永丰十六配变	10	200	69
36345	东台	邹坝三配变	10	200	35
36346	东台	七灶六配变	10	200	65
36347	东台	旧灶二配变	10	200	52
36348	东台	丰盈9#配变	10	200	81
36349	东台	丰产六配变	10	200	75
36350	东台	官巷五配变	10	200	4
36351	东台	八灶六配变	10	200	86
36352	东台	旧灶五配变	10	200	60
36353	东台	永丰二十配变	10	200	67
36354	东台	八灶8#配变	10	400	262
36355	东台	八灶三配变	10	200	74
36356	东台	七灶七配变	10	200	51
36357	东台	永丰十七配变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36358	东台	旧灶三配变	10	200	65
36359	东台	八灶一配变	10	200	59
36360	东台	旧灶10#配变	10	200	83
36361	东台	七灶三配变	10	200	70
36362	东台	官巷二配变	10	400	232
36363	东台	旧灶9#配变	10	200	83
36364	东台	八灶4#配变	10	400	228
36365	东台	官巷一配变	10	400	83
36366	东台	旧灶一配变	10	400	156
36367	东台	官巷三配变	10	400	195
36368	东台	官巷10#配变	10	400	239
36369	东台	沈灶九配变	10	400	97
36370	东台	永丰八配变	10	400	140
36371	东台	七灶4#配变	10	400	230
36372	东台	八灶7#配变	10	400	221
36373	东台	旧灶七配变	10	400	242
36374	东台	八灶五配变	10	400	234
36375	东台	旧灶8#配变	10	400	247
36376	东台	官巷9#配变	10	400	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36377	东台	永丰一配变	10	400	172
36378	东台	七灶二配变	10	400	183
36379	东台	丰产7#配变	10	400	246
36380	东台	金星七配变	10	200	0
36381	东台	永丰九配变	10	200	57
36382	东台	中心十四配变	10	200	74
36383	东台	金星二十四配变	10	400	36
36384	东台	金星十二配变	10	200	28
36385	东台	永丰四配变	10	200	0
36386	东台	永丰十二配变	10	200	19
36387	东台	中心五配变	10	400	227
36388	东台	金星六配变	10	200	92
36389	东台	永丰十五配变	10	200	88
36390	东台	永丰十三配变	10	200	81
36391	东台	金星一配变	10	200	54
36392	东台	中心十五配变	10	200	95
36393	东台	中心二配变	10	200	65
36394	东台	永丰十九配变	10	200	82
36395	东台	集镇二十四配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36396	东台	永丰七配变	10	400	72
36397	东台	永丰十一配变	10	400	237
36398	东台	永丰五配变	10	400	163
36399	东台	中心八配变	10	400	204
36400	东台	集镇三号配变	10	400	133
36401	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	18
36402	东台	金星十四配变	10	400	284
36403	东台	中心十八配变	10	400	121
36404	东台	集镇十号配变	10	400	72
36405	东台	集镇七号配变	10	200	40
36406	东台	集镇二十一配变	10	400	139
36407	东台	集镇二十三配变	10	400	235
36408	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	60
36409	东台	万丽园10KV变电所#1配变.	10	630	341
36410	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	108
36411	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	100
36412	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	216
36413	东台	万丽园10KV变电所#2配变.	10	630	407
36414	东台	集镇八配变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36415	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	153
36416	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	248
36417	东台	沈灶八配变	10	200	101
36418	东台	集镇十七配变	10	200	0
36419	东台	沈灶一配变	10	400	212
36420	东台	集镇二十二变压器	10	400	195
36421	东台	沈灶七配变	10	400	43
36422	东台	集镇一号配变	10	400	0
36423	东台	沈灶三配变	10	400	226
36424	东台	集镇二十号配变	10	400	104
36425	东台	集镇二号配变	10	400	44
36426	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	147
36427	东台	集镇二十五配变	10	400	248
36428	东台	集镇十四号配变	10	200	78
36429	东台	常灶十配变	10	200	35
36430	东台	集镇四号配变	10	400	9
36431	东台	李灶十六配变	10	200	95
36432	东台	常灶十三配变	10	400	242
36433	东台	常灶四配变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36434	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	92
36435	东台	潘灶四配变	10	200	15
36436	东台	卢家14#配变	10	630	466
36437	东台	东合二配变	10	200	47
36438	东台	卢家16#配变	10	630	286
36439	东台	御景华庭1#	10	800	416
36440	东台	卢家六配变	10	400	264
36441	东台	东合5配变	10	200	72
36442	东台	沈河13#配变	10	200	123
36443	东台	练坳八配变	10	200	114
36444	东台	卢家15#配变	10	630	385
36445	东台	卢家十二配变	10	200	96
36446	东台	沈河14#配变	10	200	67
36447	东台	东合九配变	10	200	71
36448	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	22
36449	东台	卢家十一配变	10	200	53
36450	东台	东合六配变	10	200	64
36451	东台	潘灶#12配变	10	200	0
36452	东台	沈河九配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36453	东台	东合四配变	10	200	62
36454	东台	练坳5配变	10	200	76
36455	东台	梁东1配变	10	200	50
36456	东台	卢家十三配变	10	200	20
36457	东台	沈河八配变	10	200	38
36458	东台	东合三高过载配变	10	200	53
36459	东台	东合七配变	10	200	73
36460	东台	练坳二配变	10	200	63
36461	东台	沈河四配变	10	200	86
36462	东台	卢家四配变	10	200	65
36463	东台	梁东二配变	10	200	55
36464	东台	沈河六配变	10	200	48
36465	东台	东合一配变	10	200	55
36466	东台	沈河三号配变	10	200	44
36467	东台	东合十配变	10	200	97
36468	东台	卢家五台片	10	200	37
36469	东台	潘灶五配变	10	200	79
36470	东台	东合8#配变	10	200	97
36471	东台	潘灶一配变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36472	东台	沈河二配变	10	400	231
36473	东台	卢家一配变	10	400	78
36474	东台	卢家2配变	10	400	251
36475	东台	沈河11#配变	10	400	264
36476	东台	沈河七配变	10	400	219
36477	东台	沈河12#配变	10	400	134
36478	东台	卢家3配变	10	400	58
36479	东台	沈河十配变	10	400	185
36480	东台	沈河一配变	10	400	234
36481	东台	潘灶三配变	10	400	77
36482	东台	卢家7#配变	10	400	227
36483	东台	沈河五配变	10	400	177
36484	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	0
36485	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	0
36486	东台	先及5配变	10	400	0
36487	东台	港边3配变	10	315	0
36488	东台	严墩9#配变	10	200	0
36489	东台	港边四配变	10	200	0
36490	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36491	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	0
36492	东台	行北十一配变	10	400	0
36493	东台	张港六配变	10	400	0
36494	东台	先及八配变	10	400	0
36495	东台	曹丿小学配变	10	400	0
36496	东台	严墩六配变	10	200	0
36497	东台	行北八台片	10	200	0
36498	东台	韩文四配变	10	200	0
36499	东台	港边11#配变	10	200	0
36500	东台	严墩五配变	10	200	0
36501	东台	严墩7#配变	10	200	0
36502	东台	行北7配变	10	200	0
36503	东台	港边六配变	10	200	0
36504	东台	行北三配变	10	160	0
36505	东台	顾丿四配变	10	200	0
36506	东台	行北4配变	10	200	0
36507	东台	顾丿一配变	10	200	0
36508	东台	港边一配变	10	200	0
36509	东台	顾丿六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36510	东台	港边五配变	10	200	0
36511	东台	严墩四配变	10	200	0
36512	东台	杨岸六配变	10	200	0
36513	东台	杨岸四配变	10	200	0
36514	东台	杨岸三配变	10	200	0
36515	东台	杨岸一配变	10	200	0
36516	东台	顾丿七台片	10	200	0
36517	东台	顾丿3配变	10	200	0
36518	东台	行北9#配变	10	200	0
36519	东台	严墩三配变	10	200	0
36520	东台	严墩一配变	10	400	0
36521	东台	行北10#配变	10	200	0
36522	东台	港边十配变	10	200	0
36523	东台	先及10#配变	10	200	0
36524	东台	行北2配变	10	200	0
36525	东台	杨岸8#配变	10	200	0
36526	东台	行北五配变	10	200	0
36527	东台	严墩8#配变	10	200	0
36528	东台	严墩二配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36529	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	0
36530	东台	杨岸五配变	10	400	0
36531	东台	先及七台片	10	400	0
36532	东台	先及二配变	10	315	0
36533	东台	顾丿#8配变	10	400	0
36534	东台	先及三配变	10	400	0
36535	东台	行北一配变	10	400	0
36536	东台	公用变一配变(曹丿)	10	400	0
36537	东台	港边九配变	10	400	0
36538	东台	行北六配变	10	400	0
36539	东台	先及四配变	10	400	0
36540	东台	孙康9#配变	10	200	102
36541	东台	步行街二号配变	10	500	251
36542	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	37
36543	东台	步行街一号配变	10	500	213
36544	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	121
36545	东台	公用变三号配变	10	400	15
36546	东台	王灶二配变	10	200	92
36547	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36548	东台	公用8配变	10	200	13
36549	东台	金垛五配变	10	200	104
36550	东台	公用15配变.	10	400	48
36551	东台	公用7配变	10	400	146
36552	东台	公用4配变	10	200	40
36553	东台	公用二十二配变	10	200	30
36554	东台	公用5配变	10	400	140
36555	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	204
36556	东台	公用17配变	10	200	25
36557	东台	10kV盛世金典小区#2变压器	10	800	569
36558	东台	公用14配变	10	315	92
36559	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	400
36560	东台	公用二十四配变	10	200	71
36561	东台	孙康五配变	10	200	30
36562	东台	金垛四配变	10	200	87
36563	东台	金垛二配变	10	200	42
36564	东台	孙康八配变	10	200	41
36565	东台	六灶1配变	10	200	95
36566	东台	葛坝三配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36567	东台	徐灶8#配变	10	200	27
36568	东台	王灶五配变	10	200	52
36569	东台	金垛一配变	10	200	16
36570	东台	孙康一配变	10	200	34
36571	东台	王灶四号配变	10	200	99
36572	东台	孙康七配变	10	200	49
36573	东台	王灶三号配变	10	200	87
36574	东台	孙康三配变	10	200	53
36575	东台	六灶六配变	10	200	29
36576	东台	永红四号配变	10	200	81
36577	东台	永红十一配变	10	200	30
36578	东台	徐灶11#配变	10	200	30
36579	东台	公用13配变	10	200	51
36580	东台	金垛七配变	10	200	85
36581	东台	金垛三配变	10	400	193
36582	东台	孙康二配变	10	400	194
36583	东台	公用变二号配变	10	400	241
36584	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	172
36585	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36586	东台	王灶一配变	10	400	236
36587	东台	永红十配变	10	400	122
36588	东台	孙康10#配变	10	400	238
36589	东台	公用16配变.	10	400	194
36590	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	246
36591	东台	徐灶十配变	10	400	246
36592	东台	永红7配变	10	400	64
36593	东台	公用二十三配变	10	400	188
36594	东台	金垛八配变	10	400	191
36595	东台	葛坝九配变	10	400	246
36596	东台	公用1配变	10	400	159
36597	东台	王灶七配变	10	400	223
36598	东台	孙康四配变	10	400	233
36599	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	234
36600	东台	中来八配变	10	200	69
36601	东台	太平三配变	10	200	64
36602	东台	中来十配变	10	200	95
36603	东台	太平六配变	10	200	64
36604	东台	新曹二配变	10	400	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36605	东台	中来七配变	10	200	86
36606	东台	王港二配变	10	400	185
36607	东台	王港十四配变	10	400	232
36608	东台	花舍三配变	10	200	93
36609	东台	花舍七配变	10	200	0
36610	东台	花舍八配变	10	200	18
36611	东台	太平一配变	10	100	40
36612	东台	花舍四配变	10	200	56
36613	东台	中来九配变	10	200	119
36614	东台	新曹三配变	10	200	0
36615	东台	花舍二配变	10	200	97
36616	东台	中来五配变	10	200	105
36617	东台	太平四配变	10	200	95
36618	东台	花舍一配变	10	200	83
36619	东台	太平八配变	10	200	120
36620	东台	太平五配变	10	200	61
36621	东台	花港一配变	10	200	61
36622	东台	花港三配变	10	200	51
36623	东台	新曹四配变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36624	东台	中来六配变	10	200	83
36625	东台	中来四配变	10	200	118
36626	东台	中来十一配变	10	200	74
36627	东台	中来一配变	10	400	230
36628	东台	中来三配变	10	200	108
36629	东台	花港四配变	10	200	77
36630	东台	新曹五配变	10	200	77
36631	东台	花港二配变	10	200	115
36632	东台	中来二配变	10	200	100
36633	东台	太平七配变	10	400	273
36634	东台	新曹一配变	10	200	32
36635	东台	花舍五配变	10	200	14
36636	东台	花舍六配变	10	200	38
36637	东台	中来十二配变	10	200	23
36638	东台	新曹王港十二配变	10	200	53
36639	东台	大桥一配变	10	200	54
36640	东台	安云五配变	10	200	38
36641	东台	大桥四配变	10	200	31
36642	东台	庆丰五配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36643	东台	明星十五配变	10	200	119
36644	东台	才琴十二配变	10	200	99
36645	东台	庆丰八配变	10	200	87
36646	东台	庆丰十七配变	10	200	83
36647	东台	庆丰十六配变	10	200	106
36648	东台	庆丰十三配变	10	200	26
36649	东台	大桥三配变	10	200	30
36650	东台	庆丰十四配变	10	200	128
36651	东台	才琴八配变	10	200	29
36652	东台	大桥六配变	10	200	51
36653	东台	安云一配变	10	200	47
36654	东台	大桥十八配变	10	200	79
36655	东台	庆丰十配变	10	200	82
36656	东台	明星九配变	10	200	37
36657	东台	大桥二配变	10	200	0
36658	东台	庆丰七配变	10	200	106
36659	东台	才琴十五配变	10	200	69
36660	东台	才琴二配变	10	400	251
36661	东台	才琴三配变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36662	东台	大桥十七配变	10	200	77
36663	东台	三友一配变	10	200	65
36664	东台	大桥十五配变	10	200	104
36665	东台	安云十三配变	10	200	34
36666	东台	安云二配变	10	200	0
36667	东台	才琴五配变	10	200	80
36668	东台	安云七配变	10	200	0
36669	东台	大桥七配变	10	200	72
36670	东台	才琴六配变	10	400	229
36671	东台	才琴十三配变	10	200	93
36672	东台	安云三配变	10	200	29
36673	东台	三友八配变	10	200	46
36674	东台	庆丰一配变	10	200	23
36675	东台	才琴四配变	10	200	88
36676	东台	三友六配变	10	200	59
36677	东台	庆丰二配变	10	200	9
36678	东台	庆丰四配变	10	200	72
36679	东台	大桥八配变	10	200	30
36680	东台	才琴七配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36681	东台	庆丰三配变	10	400	206
36682	东台	才琴十六配变	10	200	59
36683	东台	明星二配变	10	200	39
36684	东台	三友十二配变	10	200	86
36685	东台	才琴十一配变	10	200	97
36686	东台	大桥十配变	10	200	89
36687	东台	安云六配变	10	200	79
36688	东台	三友十配变	10	400	197
36689	东台	才琴九配变	10	200	88
36690	东台	安云十二配变	10	200	94
36691	东台	庆丰十一配变	10	200	84
36692	东台	才琴十四配变	10	200	50
36693	东台	庆丰九配变	10	200	102
36694	东台	安云十一配变	10	200	72
36695	东台	大桥十四配变	10	200	102
36696	东台	明星六配变	10	200	10
36697	东台	安云八配变	10	200	80
36698	东台	大桥十六配变	10	200	89
36699	东台	庆丰十五配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36700	东台	大桥九配变	10	200	74
36701	东台	大桥十三配变	10	200	90
36702	东台	大桥五配变	10	400	152
36703	东台	三友四配变	10	400	223
36704	东台	才琴十配变	10	400	205
36705	东台	大桥十二配变	10	400	227
36706	东台	安云四配变	10	400	252
36707	东台	安云十配变	10	400	264
36708	东台	大桥十一配变	10	400	241
36709	东台	国富四配变	10	400	269
36710	东台	三友九配变	10	400	216
36711	东台	安云九号配变	10	400	191
36712	东台	庆丰十二配变	10	400	257
36713	东台	才琴一配变	10	400	208
36714	东台	金星十配变	10	400	264
36715	东台	陈丿六配变	10	200	50
36716	东台	金星九配变	10	200	98
36717	东台	金星四配变	10	200	65
36718	东台	中心十二配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36719	东台	陈丿八配变	10	200	61
36720	东台	唐西十配变	10	200	63
36721	东台	永丰十八配变	10	200	52
36722	东台	明星十七配变	10	200	107
36723	东台	陈丿一配变	10	400	208
36724	东台	陈丿十二配变	10	200	74
36725	东台	陈丿五配变	10	400	197
36726	东台	中心四配变	10	400	216
36727	东台	唐西五配变	10	200	30
36728	东台	金星十一配变	10	250	137
36729	东台	唐西七配变	10	200	77
36730	东台	陈丿二配变	10	200	48
36731	东台	金星三配变	10	200	103
36732	东台	陈丿十五配变	10	200	121
36733	东台	唐西十三配变	10	200	50
36734	东台	唐西二配变	10	200	79
36735	东台	永丰三配变	10	200	23
36736	东台	金星二配变	10	200	114
36737	东台	永丰十配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36738	东台	中心三配变	10	400	240
36739	东台	唐西十一配变	10	200	104
36740	东台	陈丿十三配变	10	200	105
36741	东台	金星八配变	10	315	157
36742	东台	陈丿七配变	10	400	229
36743	东台	金星二十配变	10	200	90
36744	东台	唐西九配变	10	200	75
36745	东台	陈丿三配变	10	200	86
36746	东台	唐西三配变	10	200	103
36747	东台	金星十五配变	10	200	101
36748	东台	陈丿九配变	10	200	67
36749	东台	唐西八配变	10	200	54
36750	东台	唐西十二配变	10	200	31
36751	东台	唐西二十配变	10	200	82
36752	东台	唐西二十一配变	10	200	77
36753	东台	金星十六配变	10	200	91
36754	东台	唐西六配变	10	200	80
36755	东台	金星二十二配变	10	200	111
36756	东台	陈丿四配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36757	东台	陈丿十四配变	10	200	53
36758	东台	金星十八配变	10	200	74
36759	东台	金星十七配变	10	200	113
36760	东台	金星十三配变	10	400	229
36761	东台	唐西四配变	10	400	198
36762	东台	中心九配变	10	400	209
36763	东台	金星五配变	10	400	195
36764	东台	陈丿十一配变	10	400	243
36765	东台	唐西一配变	10	400	150
36766	东台	陈丿十配变	10	400	230
36767	东台	港桥九配变	10	200	79
36768	东台	港桥七配变	10	200	14
36769	东台	国富九配变	10	200	90
36770	东台	三友五配变	10	100	4
36771	东台	三友七配变	10	200	110
36772	东台	明星十配变	10	200	96
36773	东台	国富六配变	10	400	175
36774	东台	明星十一配变	10	200	59
36775	东台	明星七配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36776	东台	港桥四配变	10	200	66
36777	东台	港桥八配变	10	200	105
36778	东台	港桥十六配变	10	200	65
36779	东台	明星八配变	10	200	86
36780	东台	港桥二配变	10	200	81
36781	东台	港桥五配变	10	200	0
36782	东台	国富七配变	10	200	83
36783	东台	港桥十七配变	10	200	86
36784	东台	三友十一配变	10	200	73
36785	东台	港桥六配变	10	200	6
36786	东台	港桥十二配变	10	400	220
36787	东台	港桥三配变	10	400	215
36788	东台	三友二配变	10	200	70
36789	东台	港桥十五配变	10	200	82
36790	东台	国富十一配变	10	200	56
36791	东台	国富三配变	10	200	103
36792	东台	国富二配变	10	200	67
36793	东台	庆丰六配变	10	400	169
36794	东台	港桥十三配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36795	东台	明星十三配变	10	200	87
36796	东台	国富十配变	10	200	96
36797	东台	三友十四配变	10	200	87
36798	东台	港桥十一配变	10	200	70
36799	东台	港桥十四配变	10	200	109
36800	东台	明星三配变	10	400	259
36801	东台	三友三配变	10	400	169
36802	东台	国富五配变	10	400	226
36803	东台	港桥一配变	10	400	237
36804	东台	港桥十配变	10	400	225
36805	东台	国富八配变	10	400	217
36806	东台	国富一配变	10	400	264
36807	东台	三友十三配变	10	400	264
36808	东台	东刘十一配变	10	200	83
36809	东台	西刘十四配变	10	200	111
36810	东台	东刘六配变	10	200	62
36811	东台	西刘七配变	10	200	99
36812	东台	新彭六配变	10	200	25
36813	东台	新彭十一配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36814	东台	新丰十二配变	10	200	111
36815	东台	西刘十五配变	10	200	48
36816	东台	东刘二配变	10	200	0
36817	东台	西刘一配变	10	200	0
36818	东台	新丰三配变	10	200	14
36819	东台	新彭十三配变	10	200	44
36820	东台	新丰十一配变	10	400	233
36821	东台	西刘五配变	10	200	7
36822	东台	新丰5配变	10	200	83
36823	东台	新彭七配变	10	200	26
36824	东台	东刘三配变	10	200	104
36825	东台	新丰二配变	10	200	92
36826	东台	新丰十六配变	10	200	85
36827	东台	新丰一配变	10	200	60
36828	东台	新彭十配变	10	200	106
36829	东台	新丰十五配变	10	200	74
36830	东台	新彭八配变	10	200	48
36831	东台	新彭五配变	10	200	86
36832	东台	新丰十三配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36833	东台	西刘二配变	10	400	237
36834	东台	西刘十一配变	10	200	109
36835	东台	明星十二配变	10	200	72
36836	东台	东刘一配变	10	400	239
36837	东台	东刘四配变	10	200	101
36838	东台	西刘十二配变	10	200	87
36839	东台	西刘十三配变	10	200	62
36840	东台	西刘四配变	10	200	127
36841	东台	新丰十四配变	10	200	61
36842	东台	东刘九配变	10	200	55
36843	东台	新彭三配变	10	200	96
36844	东台	新丰七配变	10	400	248
36845	东台	西刘九配变	10	200	65
36846	东台	东刘七配变	10	200	115
36847	东台	新彭十二配变	10	200	92
36848	东台	东刘十配变	10	200	109
36849	东台	新丰四配变	10	200	81
36850	东台	西刘3配变	10	200	105
36851	东台	西刘十配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36852	东台	新彭1配变	10	400	269
36853	东台	新丰十配变	10	400	225
36854	东台	东刘五配变	10	400	230
36855	东台	东刘八配变	10	400	216
36856	东台	新彭二配变	10	400	254
36857	东台	西刘6配变	10	400	147
36858	东台	新丰八配变	10	400	184
36859	东台	新丰六配变	10	400	243
36860	东台	新彭四配变	10	400	260
36861	东台	新彭九配变	10	400	255
36862	东台	新丰九配变	10	400	247
36863	东台	西刘八配变	10	400	117
36864	东台	明星十六配变	10	200	76
36865	东台	明星20#配变	10	630	404
36866	东台	永胜四号配变	10	200	100
36867	东台	保丰三配变	10	200	0
36868	东台	公用19配变	10	400	78
36869	东台	永胜1#配变	10	400	243
36870	东台	保丰6配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36871	东台	保丰7配变	10	200	0
36872	东台	保丰十一配变	10	200	47
36873	东台	保丰十四配变	10	400	271
36874	东台	川港七配变（头灶）	10	200	101
36875	东台	川港二号配变	10	200	94
36876	东台	川港10#配变	10	200	111
36877	东台	川港五配变（头灶）	10	200	53
36878	东台	洼灶七配变	10	200	97
36879	东台	川港一配变（头灶）	10	200	85
36880	东台	川港三配变(头灶)	10	200	46
36881	东台	保丰二配变	10	200	60
36882	东台	川港六配变（头灶）	10	200	58
36883	东台	川港四配变（头灶）	10	400	220
36884	东台	川港8#配变	10	400	244
36885	东台	川港9#配变	10	400	233
36886	东台	川港11#配变	10	400	275
36887	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	196
36888	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	164
36889	东台	二洋四配变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36890	东台	镇河六配变	10	400	228
36891	东台	镇河三配变	10	200	52
36892	东台	战胜五配变	10	200	63
36893	东台	二洋二配变	10	400	226
36894	东台	镇河九配变	10	200	113
36895	东台	二洋13#配变	10	400	231
36896	东台	二洋#11配变	10	400	202
36897	东台	五总三配变	10	200	78
36898	东台	战胜一配变	10	200	10
36899	东台	二洋#9配变	10	200	41
36900	东台	战胜4#配变	10	200	10
36901	东台	五总(一)配变	10	200	113
36902	东台	二洋#10配变	10	400	2
36903	东台	战胜七配变	10	200	29
36904	东台	二洋三配变	10	200	0
36905	东台	二洋八配变	10	315	150
36906	东台	唐洋一配变	10	200	63
36907	东台	战胜二配变	10	200	48
36908	东台	二洋一配变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36909	东台	战胜3#配变	10	400	194
36910	东台	战胜八配变	10	200	55
36911	东台	镇河五配变	10	200	0
36912	东台	战胜10#配变	10	200	111
36913	东台	镇河12#配变	10	200	79
36914	东台	二洋12#配变	10	200	80
36915	东台	镇河八配变	10	400	262
36916	东台	五总(六)配变	10	200	49
36917	东台	新元#14配变	10	400	205
36918	东台	二洋六配变	10	400	113
36919	东台	二洋七配变	10	400	146
36920	东台	新元九配变	10	200	22
36921	东台	五总4配变	10	400	174
36922	东台	镇河十配变	10	200	109
36923	东台	新元3#配变	10	400	160
36924	东台	五总#7配变	10	315	211
36925	东台	五总8#配变	10	400	140
36926	东台	镇河二配变	10	400	252
36927	东台	新元七配变	10	160	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36928	东台	战胜9#配变	10	200	73
36929	东台	五总2配变	10	315	118
36930	东台	战胜六配变	10	200	68
36931	东台	战胜11#配变	10	400	87
36932	东台	五总#12配变	10	200	70
36933	东台	五总五配变	10	400	208
36934	东台	五总#9配变	10	200	70
36935	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	217
36936	东台	新元六配变	10	400	211
36937	东台	镇河一配变	10	400	241
36938	东台	镇河四配变	10	200	54
36939	东台	战胜13#配变	10	400	247
36940	东台	新元13配变	10	400	187
36941	东台	五总#11配变	10	400	200
36942	东台	战胜12#配变	10	400	233
36943	东台	唐洋#3配变	10	400	246
36944	东台	五总#10配变	10	400	232
36945	东台	二洋五配变	10	400	115
36946	东台	八里四配变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36947	东台	八里一配变	10	200	63
36948	东台	新联61连1配变	10	100	46
36949	东台	潘堡五配变	10	400	261
36950	东台	潘堡三配变	10	200	17
36951	东台	盐坝18连8#配变	10	400	201
36952	东台	潘堡四配变	10	200	72
36953	东台	潘堡二配变	10	200	67
36954	东台	八里二配变	10	200	84
36955	东台	盐村六配变	10	400	192
36956	东台	盐村二配变	10	200	121
36957	东台	潘堡十配变	10	200	91
36958	东台	潘堡七配变	10	200	60
36959	东台	潘堡八配变	10	200	77
36960	东台	潘堡十一配变	10	200	130
36961	东台	潘堡九配变	10	200	123
36962	东台	八里三配变	10	200	51
36963	东台	潘堡一配变	10	400	257
36964	东台	潘堡六配变	10	400	261
36965	东台	先进一配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36966	东台	五灶7配变	10	200	86
36967	东台	一灶18#配变	10	400	231
36968	东台	五灶11#配变	10	200	73
36969	东台	新一18#配变	10	200	96
36970	东台	新一17 # 配变(节能变利用)	10	200	116
36971	东台	新一一配变	10	400	270
36972	东台	一灶1#配变	10	200	79
36973	东台	新一六配变	10	200	78
36974	东台	红星6配变	10	160	50
36975	东台	榆东二配变	10	400	220
36976	东台	一灶八配变	10	200	108
36977	东台	新一十配变	10	200	38
36978	东台	新一5#配变	10	200	82
36979	东台	先进5#配变	10	200	96
36980	东台	榆东七配变	10	200	120
36981	东台	榆东8配变	10	200	111
36982	东台	先进4配变	10	200	79
36983	东台	先进二配变	10	200	28
36984	东台	一灶7#配变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
36985	东台	先进8#配变	10	400	255
36986	东台	新一8配变	10	200	19
36987	东台	榆东一配变	10	200	106
36988	东台	新一十一配变	10	200	59
36989	东台	新一19#配变	10	200	85
36990	东台	一灶17#配变	10	200	102
36991	东台	一灶15#配变	10	200	93
36992	东台	新一九配变	10	200	104
36993	东台	新一7配变	10	200	38
36994	东台	五灶一配变	10	400	141
36995	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	42
36996	东台	五灶二配变	10	400	134
36997	东台	新一15#配变	10	200	19
36998	东台	五灶10#配变.	10	200	65
36999	东台	一灶12配变	10	400	255
37000	东台	丰南五配变	10	400	202
37001	东台	先进7配变	10	400	252
37002	东台	五灶三配变	10	400	205
37003	东台	一灶19配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37004	东台	一灶六配变	10	400	258
37005	东台	五灶8配变	10	400	182
37006	东台	先进3配变	10	400	213
37007	东台	新一13配变	10	400	226
37008	东台	榆东13#配变	10	400	207
37009	东台	先进6配变	10	400	223
37010	东台	新一三配变	10	400	229
37011	东台	新一12配变	10	400	280
37012	东台	新一14配变	10	400	272
37013	东台	一灶11#配变	10	400	273
37014	东台	一灶14配变	10	400	240
37015	东台	新一二配变	10	400	260
37016	东台	先进9配变	10	400	272
37017	东台	一灶13配变	10	400	272
37018	东台	新安13#配变	10	400	185
37019	东台	红星五配变	10	200	98
37020	东台	红星13配变	10	200	98
37021	东台	红星8配变	10	200	62
37022	东台	红星12配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37023	东台	红星十配变	10	200	89
37024	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	37
37025	东台	新安9#配变	10	200	107
37026	东台	红星1#配变	10	200	86
37027	东台	红星三配变	10	400	224
37028	东台	红星14#配变	10	200	65
37029	东台	红星4配变	10	200	113
37030	东台	红星11#配变	10	200	101
37031	东台	红星7配变	10	200	93
37032	东台	红星九配变	10	200	128
37033	东台	红星15配变	10	400	250
37034	东台	新安三配变	10	400	231
37035	东台	新安4配变	10	400	258
37036	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	0
37037	东台	红星二配变	10	400	236
37038	东台	新安一配变	10	400	203
37039	东台	新安6#配变	10	400	263
37040	东台	新安2#配变	10	400	238
37041	东台	联富13#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37042	东台	杨河四配变	10	200	63
37043	东台	杨河七配变	10	200	18
37044	东台	杨东六配变	10	400	170
37045	东台	许乐一配变	10	200	0
37046	东台	薛套9#配变	10	200	97
37047	东台	薛套七配变	10	200	45
37048	东台	薛套(六)配变	10	200	7
37049	东台	杨河11#配变	10	200	89
37050	东台	三总六配变	10	200	68
37051	东台	联富六配变	10	200	3
37052	东台	杨河三配变	10	200	66
37053	东台	杨河十二配变	10	200	58
37054	东台	联富四配变	10	200	0
37055	东台	杨河16#配变	10	200	72
37056	东台	联富(七)配变	10	200	37
37057	东台	许乐十配变	10	200	91
37058	东台	杨河八配变	10	200	59
37059	东台	薛套三配变	10	200	91
37060	东台	杨河十三配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37061	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	477
37062	东台	杨河十配变	10	200	87
37063	东台	杨河九配变	10	200	95
37064	东台	许乐三配变	10	200	86
37065	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	523
37066	东台	工业园区配变	10	315	142
37067	东台	杨河十四配变	10	400	246
37068	东台	联富五配变	10	200	70
37069	东台	联富12#配变	10	200	82
37070	东台	芦河13#配变	10	200	102
37071	东台	联富三配变	10	200	46
37072	东台	杨河二配变	10	200	117
37073	东台	杨东5#配变	10	200	48
37074	东台	杨河六配变	10	400	162
37075	东台	联富二配变	10	200	76
37076	东台	杨河五配变	10	200	109
37077	东台	四仓六配变	10	200	24
37078	东台	联富一配变	10	200	114
37079	东台	联富八配变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37080	东台	芦河三配变	10	200	95
37081	东台	许乐十一配变	10	200	59
37082	东台	许乐六配变	10	200	53
37083	东台	薛套二配变	10	200	60
37084	东台	杨东九配变	10	200	63
37085	东台	联富11配变	10	200	90
37086	东台	许乐2#配变	10	400	0
37087	东台	杨东七配变	10	200	51
37088	东台	联富10#配变	10	200	112
37089	东台	杨东3#配变	10	200	87
37090	东台	许乐九配变	10	400	193
37091	东台	杨东一配变	10	400	188
37092	东台	许乐7#配变	10	400	183
37093	东台	杨河十五配变	10	400	215
37094	东台	许乐五配变	10	400	0
37095	东台	杨河一配变	10	200	16
37096	东台	杨东四配变	10	400	240
37097	东台	芦河四配变	10	400	238
37098	东台	竹林13#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37099	东台	高横6#配变	10	200	5
37100	东台	高横4#配变	10	200	0
37101	东台	高横5#配变	10	200	0
37102	东台	竹林9#配变	10	200	62
37103	东台	竹林5#配变	10	200	14
37104	东台	竹园四配变	10	400	211
37105	东台	南洼1配变	10	400	253
37106	东台	竹园11台片	10	400	217
37107	东台	高横1#配变	10	200	24
37108	东台	富西6#配变	10	100	0
37109	东台	竹园13配变	10	200	93
37110	东台	竹林2#配变	10	200	0
37111	东台	竹林7#配变	10	200	48
37112	东台	富西2#配变	10	200	44
37113	东台	竹林3#配变	10	200	54
37114	东台	高横9#配变	10	200	67
37115	东台	竹林8#配变	10	200	8
37116	东台	竹林1#配变	10	200	93
37117	东台	富西3#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37118	东台	高横8#配变	10	200	0
37119	东台	竹园五配变	10	200	60
37120	东台	竹林14#配变	10	250	142
37121	东台	竹林11#配变	10	200	100
37122	东台	高横3#配变	10	200	54
37123	东台	竹园8台片	10	200	25
37124	东台	竹园9台片	10	200	48
37125	东台	高横2#配变	10	200	88
37126	东台	竹园7#配变	10	200	73
37127	东台	竹园12#配变	10	200	66
37128	东台	高横7#配变	10	400	224
37129	东台	竹林10#配变	10	200	93
37130	东台	竹园三台片10KVS11变压器	10	200	99
37131	东台	竹园六配变	10	200	61
37132	东台	竹园10台片	10	200	112
37133	东台	竹林12#配变	10	400	197
37134	东台	竹林6#配变	10	400	233
37135	东台	竹园二配变	10	400	146
37136	东台	竹园一配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37137	东台	建团6#配变	10	200	0
37138	东台	万港8#配变	10	200	104
37139	东台	顾横8#配变	10	200	19
37140	东台	顾横2#配变	10	200	59
37141	东台	顾横11#配变	10	200	45
37142	东台	梁一2#配变	10	400	108
37143	东台	万港4#配变	10	200	46
37144	东台	万港12#配变	10	200	103
37145	东台	建团2#配变	10	200	19
37146	东台	梁一15#配变	10	400	264
37147	东台	顾横10#配变	10	200	0
37148	东台	万港14#配变	10	200	95
37149	东台	万港20#变	10	200	4
37150	东台	顾横5#配变	10	200	6
37151	东台	建团3#配变	10	200	11
37152	东台	顾横9#配变	10	200	35
37153	东台	顾横4#配变	10	200	0
37154	东台	万港3#配变	10	200	0
37155	东台	梁一1#配变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37156	东台	梁一12#配变	10	200	69
37157	东台	梁一7#配变	10	200	63
37158	东台	梁一11#配变	10	200	60
37159	东台	建团1#配变	10	200	24
37160	东台	顾横3#配变	10	200	59
37161	东台	万港2#配变	10	200	30
37162	东台	梁一8#配变	10	200	28
37163	东台	梁一4#配变	10	200	57
37164	东台	万港7#配变	10	200	64
37165	东台	万港16#配变	10	200	100
37166	东台	万港15#配变	10	200	63
37167	东台	万港11#配变	10	200	59
37168	东台	建团5#配变	10	200	4
37169	东台	梁一3#配变	10	200	37
37170	东台	万港9#配变	10	200	20
37171	东台	梁一6#配变	10	200	83
37172	东台	梁一9#配变	10	200	76
37173	东台	万港6#配变	10	200	65
37174	东台	梁一5#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37175	东台	万港10#配变	10	200	50
37176	东台	梁一13#配变	10	200	86
37177	东台	梁一14#配变	10	200	91
37178	东台	富西12#配变	10	200	58
37179	东台	万港17#配变	10	200	0
37180	东台	万港5#配变	10	200	99
37181	东台	建团7#配变	10	200	82
37182	东台	万港18#配变	10	200	103
37183	东台	梁一10#配变	10	200	21
37184	东台	万港13#配变	10	200	67
37185	东台	顾横7#配变	10	400	256
37186	东台	顾横1#配变	10	400	223
37187	东台	建团4#配变	10	400	215
37188	东台	顾横6#配变	10	400	165
37189	东台	万港1#配变	10	400	155
37190	东台	万港19#配变	10	400	203
37191	东台	保丰五号配变	10	200	71
37192	东台	洼灶五配变	10	200	72
37193	东台	保丰一号配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37194	东台	保丰12#配变	10	400	192
37195	东台	园艺3#配变	10	400	134
37196	东台	园艺4#配变	10	400	147
37197	东台	富源雅居1#配变	10	500	216
37198	东台	丽都华庭2#变	10	800	322
37199	东台	富御广场东区1#变	10	800	462
37200	东台	凤凰苑2#配变	10	630	331
37201	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	292
37202	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	310
37203	东台	园艺10#配变	10	400	107
37204	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	305
37205	东台	富御广场2#变	10	630	248
37206	东台	富御广场4#变	10	630	243
37207	东台	园艺11#配变	10	400	154
37208	东台	富御广场东区3#变	10	800	551
37209	东台	凤凰苑1#配变	10	630	448
37210	东台	园艺2#配变	10	400	74
37211	东台	园艺9#配变	10	400	0
37212	东台	富西(9)#配变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37213	东台	园艺13#配变	10	400	113
37214	东台	园艺12#配变	10	400	253
37215	东台	园艺1#配变	10	400	91
37216	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	230
37217	东台	胡墩二配变	10	200	22
37218	东台	高墩9配变	10	200	89
37219	东台	东团6#配变	10	200	0
37220	东台	高墩一配变	10	200	38
37221	东台	芦河12#配变	10	200	93
37222	东台	东团二配变	10	200	31
37223	东台	东团4#配变	10	200	43
37224	东台	芦河一配变	10	200	70
37225	东台	芦河七配变	10	200	13
37226	东台	东团九配变	10	200	110
37227	东台	许南七配变	10	200	48
37228	东台	芦河十一配变	10	200	61
37229	东台	高墩七配变	10	200	83
37230	东台	胡墩三配变	10	200	0
37231	东台	东团八配变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37232	东台	芦河15#配变	10	200	68
37233	东台	芦河9配变	10	200	56
37234	东台	东团14配变	10	200	40
37235	东台	东团十配变	10	200	119
37236	东台	东团五配变	10	200	61
37237	东台	高墩三配变	10	400	183
37238	东台	高墩12配变	10	200	103
37239	东台	芦河二配变	10	200	80
37240	东台	胡墩一配变	10	400	128
37241	东台	芦河五配变	10	200	83
37242	东台	东团一配变	10	400	167
37243	东台	解放16配变	10	200	54
37244	东台	芦河六配变	10	200	87
37245	东台	高墩四配变	10	200	11
37246	东台	许南六配变	10	200	98
37247	东台	高墩二配变	10	200	81
37248	东台	东团三配变	10	200	18
37249	东台	许南八配变	10	200	59
37250	东台	高墩11#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37251	东台	高墩六配变	10	200	56
37252	东台	公用十配变.	10	200	69
37253	东台	高墩八配变	10	400	226
37254	东台	许南一配变	10	200	0
37255	东台	东团七配变	10	400	225
37256	东台	高墩10#配变	10	200	100
37257	东台	高墩五配变	10	400	216
37258	东台	高元8#配变	10	100	15
37259	东台	北街2#配变	10	400	175
37260	东台	北街1#配变	10	400	90
37261	东台	高元10#配变	10	200	49
37262	东台	桑园1#配变	10	200	6
37263	东台	高元6#配变	10	200	15
37264	东台	高元1#配变	10	200	59
37265	东台	高元7#配变	10	400	154
37266	东台	富南5#配变	10	200	48
37267	东台	富安公用9#配变	10	400	19
37268	东台	富安公用19#配变	10	400	93
37269	东台	富北10#配变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37270	东台	园艺6#配变	10	400	139
37271	东台	高元5#配变	10	400	86
37272	东台	富北11#配变	10	400	23
37273	东台	月塘湾1#变	10	630	314
37274	东台	富西4#配变	10	200	4
37275	东台	西场7#配变	10	200	59
37276	东台	桑园5#配变	10	200	13
37277	东台	六垛6#配变	10	200	53
37278	东台	桑园2#配变	10	200	60
37279	东台	富北8#配变	10	200	50
37280	东台	六垛1#配变	10	200	45
37281	东台	西场(5)#配变	10	200	69
37282	东台	六垛9#配变	10	200	110
37283	东台	西场6#配变	10	200	40
37284	东台	西场3#配变	10	200	35
37285	东台	西场9#配变	10	200	88
37286	东台	西场4#配变	10	200	43
37287	东台	西场2#配变	10	200	0
37288	东台	桑园6#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37289	东台	六垛5#配变	10	200	109
37290	东台	西场1#配变	10	200	86
37291	东台	桑园4#配变	10	400	185
37292	东台	竹林4#配变	10	400	206
37293	东台	西场8#配变	10	400	235
37294	东台	红花13#配变	10	200	111
37295	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	77
37296	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	71
37297	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	538
37298	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	42
37299	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	55
37300	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	448
37301	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	82
37302	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	150
37303	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	51
37304	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	142
37305	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	81
37306	东台	唐洋4#配变	10	200	19
37307	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37308	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	107
37309	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	129
37310	东台	安建13#配变	10	200	0
37311	东台	和平置业1#配变	10	630	232
37312	东台	幸福花园1#变	10	630	314
37313	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	527
37314	东台	艺雅居#1变压器	10	630	288
37315	东台	鑫园小区#2主变	10	400	215
37316	东台	鑫园小区#4主变	10	400	298
37317	东台	幸福花园3#变	10	800	434
37318	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	148
37319	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	9
37320	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	195
37321	东台	桃花源2#变	10	630	410
37322	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	88
37323	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	243
37324	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	215
37325	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	16
37326	东台	红色4#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37327	东台	红色8#配变	10	200	48
37328	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	0
37329	东台	唐南2#配变	10	400	50
37330	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	38
37331	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	27
37332	东台	红花6#配变	10	400	183
37333	东台	红色6#配变	10	315	0
37334	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	115
37335	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	9
37336	东台	安建7#配变	10	400	25
37337	东台	安建8#配变	10	400	76
37338	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	151
37339	东台	唐南1#配变	10	400	109
37340	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	223
37341	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	41
37342	东台	新元5#配变	10	400	0
37343	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	0
37344	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	98
37345	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37346	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	69
37347	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	145
37348	东台	唐南3#配变	10	400	122
37349	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	45
37350	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	40
37351	东台	街道七配变43645	10	400	0
37352	东台	镇西六配变	10	400	0
37353	东台	嘉诚花园一配变	10	400	0
37354	东台	嘉诚花园二配变	10	315	0
37355	东台	镇北四配变	10	315	0
37356	东台	镇西二十二配变	10	200	0
37357	东台	人和天润城#3配变	10	800	0
37358	东台	嘉诚花园三配变	10	315	0
37359	东台	人和天润城#1配变	10	800	0
37360	东台	三仓新时代一配变	10	400	0
37361	东台	镇西八配变	10	200	0
37362	东台	人和天润城#5配变	10	800	0
37363	东台	街道九配变	10	400	0
37364	东台	镇西十配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37365	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	0
37366	东台	街道三配变.	10	400	0
37367	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	0
37368	东台	集镇一配变	10	200	0
37369	东台	镇西十八配变	10	400	0
37370	东台	街道一配变.	10	400	0
37371	东台	街道八配变	10	400	0
37372	东台	天源城#2箱变	10	500	263
37373	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	321
37374	东台	开发区一台片	10	400	92
37375	东台	天源城#1箱变	10	500	220
37376	东台	幸福家园1#箱变	10	400	0
37377	东台	海渔五配变	10	400	0
37378	东台	黄海二配变.	10	400	0
37379	东台	弼港二配变	10	200	0
37380	东台	东港3#箱变	10	630	0
37381	东台	海渔二配变	10	400	0
37382	东台	东港4#箱变	10	630	0
37383	东台	东港一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37384	东台	黄海六配变	10	400	0
37385	东台	海渔三配变	10	200	0
37386	东台	东港五配变	10	400	0
37387	东台	弢南一配变	10	400	0
37388	东台	弢南十一配变	10	400	0
37389	东台	弢南六配变	10	400	0
37390	东台	海渔一配变	10	400	0
37391	东台	弢港四配变	10	400	0
37392	东台	弢南七配变	10	400	0
37393	东台	东港2#箱变	10	630	0
37394	东台	弢港1#箱变	10	630	0
37395	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	388
37396	东台	北关小区#2配变	10	400	0
37397	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	327
37398	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	391
37399	东台	富贵家园箱变	10	630	400
37400	东台	城北综合厂配变	10	200	77
37401	东台	标牌厂	10	500	283
37402	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	459

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37403	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	324
37404	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	571
37405	东台	北海路配变	10	400	53
37406	东台	皮件厂箱主变	10	400	28
37407	东台	老干部中心配变	10	200	5
37408	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	365
37409	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	408
37410	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	236
37411	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	282
37412	东台	东亭菜场箱变	10	630	131
37413	东台	建筑公司配变	10	630	176
37414	东台	北关小区配变	10	400	127
37415	东台	北关二村配变	10	400	78
37416	东台	建筑公司#2配变	10	400	248
37417	东台	医药公司配变	10	250	92
37418	东台	孙丿9#配变	10	200	88
37419	东台	孙丿6配变	10	200	85
37420	东台	潘南六配变	10	200	44
37421	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37422	东台	华居四配变	10	200	101
37423	东台	果林场三配变	10	200	6
37424	东台	潘南8#配变	10	400	261
37425	东台	孙丿十一配变	10	200	92
37426	东台	孙丿4配变	10	200	49
37427	东台	潘南二配变	10	200	63
37428	东台	潘南十配变	10	200	67
37429	东台	孙丿1配变	10	200	92
37430	东台	孙丿十配变	10	200	31
37431	东台	潘南九配变	10	200	102
37432	东台	华居一配变	10	200	27
37433	东台	潘南五配变	10	200	17
37434	东台	孙丿十二配变	10	200	0
37435	东台	华丿2配变	10	200	56
37436	东台	孙丿七配变	10	200	70
37437	东台	孙丿8配变	10	200	70
37438	东台	果林场一配变	10	200	88
37439	东台	孙丿3配变	10	200	77
37440	东台	潘南三配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37441	东台	华居七配变	10	200	35
37442	东台	华居二配变	10	200	26
37443	东台	华居三配变	10	200	73
37444	东台	孙丿2配变	10	400	152
37445	东台	孙丿五配变	10	400	219
37446	东台	果林场二配变	10	400	0
37447	东台	潘南一配变	10	400	127
37448	东台	潘南四配变	10	400	143
37449	东台	华居6#配变	10	400	177
37450	东台	华丿一配变	10	400	254
37451	东台	潘南7#配变	10	400	206
37452	东台	华丿4#配变	10	400	17
37453	东台	万升6#配变	10	200	0
37454	东台	万升8#配变	10	200	0
37455	东台	同胜3#配变	10	400	0
37456	东台	新先五配变	10	200	76
37457	东台	王港十配变	10	200	98
37458	东台	新先四配变	10	200	72
37459	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37460	东台	八里人家2#箱变	10	630	246
37461	东台	新先十二配变	10	200	97
37462	东台	新海四配变.	10	200	114
37463	东台	八里人家1#箱变	10	630	311
37464	东台	新曹集镇一变压器	10	500	87
37465	东台	新先六配变	10	100	30
37466	东台	八里人家3变压器	10	630	335
37467	东台	新海六配变.	10	200	81
37468	东台	东方四配变	10	200	41
37469	东台	东方五配变	10	200	70
37470	东台	东方一配变	10	200	62
37471	东台	新先九配变	10	200	54
37472	东台	新海一配变.	10	200	57
37473	东台	新镇二配变	10	400	220
37474	东台	新先七配变	10	400	209
37475	东台	新海五配变.	10	200	75
37476	东台	新镇十四配变	10	200	74
37477	东台	新海七配变.	10	200	104
37478	东台	新先十四配变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37479	东台	风洼三配变	10	200	64
37480	东台	新镇十二配变	10	400	207
37481	东台	东方二配变	10	200	83
37482	东台	新先一配变	10	200	52
37483	东台	新先十配变	10	200	60
37484	东台	风洼二配变	10	400	235
37485	东台	东方三配变	10	200	44
37486	东台	新先十一配变	10	200	126
37487	东台	新先三配变	10	200	78
37488	东台	新海二配变.	10	200	80
37489	东台	新先二配变	10	200	106
37490	东台	新镇十三配变	10	200	76
37491	东台	新海三配变.	10	200	71
37492	东台	东方六配变	10	400	228
37493	东台	新先十三配变	10	200	93
37494	东台	新先十六配变	10	200	80
37495	东台	新先八配变	10	200	17
37496	东台	新镇四配变	10	200	67
37497	东台	王港七配变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37498	东台	风洼四配变	10	400	248
37499	东台	东方七配变	10	400	223
37500	东台	王港一配变	10	400	207
37501	东台	王港五配变	10	400	256
37502	东台	新曹集镇八配变	10	400	124
37503	东台	王港四配变	10	400	158
37504	东台	王港六配变	10	400	230
37505	东台	风洼一配变	10	400	205
37506	东台	何灶9#配变	10	200	38
37507	东台	西灶十配变	10	200	49
37508	东台	西灶十二配变	10	200	48
37509	东台	云集十一配变	10	200	52
37510	东台	盐河20#配变	10	400	203
37511	东台	东团十一配变	10	200	90
37512	东台	西灶十三配变	10	200	77
37513	东台	云集七配变	10	200	55
37514	东台	解放十一配变	10	200	103
37515	东台	盐河十九配变	10	200	69
37516	东台	何灶七配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37517	东台	何灶五配变	10	200	96
37518	东台	解放13#配变	10	200	50
37519	东台	云集16#配变	10	200	78
37520	东台	解放一配变	10	200	39
37521	东台	云集八配变	10	200	68
37522	东台	何灶一配变	10	200	0
37523	东台	何灶六配变	10	400	181
37524	东台	西灶十一配变	10	200	81
37525	东台	盐河5#配变	10	200	59
37526	东台	西灶17#配变	10	400	238
37527	东台	西灶五配变	10	200	35
37528	东台	西灶七配变	10	200	59
37529	东台	西灶八配变	10	400	202
37530	东台	解放四配变	10	200	55
37531	东台	何灶三配变	10	200	62
37532	东台	何灶二配变	10	200	64
37533	东台	解放十二配变	10	200	116
37534	东台	解放五配变	10	400	195
37535	东台	西灶二配变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37536	东台	西灶十五配变	10	200	76
37537	东台	西灶六配变	10	400	112
37538	东台	盐河18#配变	10	200	86
37539	东台	云集17#配变	10	200	102
37540	东台	云集一配变	10	200	47
37541	东台	西灶十六#配变	10	400	117
37542	东台	盐河十一配变	10	200	12
37543	东台	西灶18#配变	10	400	254
37544	东台	云集五配变	10	200	63
37545	东台	西灶三配变	10	400	194
37546	东台	云集六配变	10	400	206
37547	东台	云集三配变	10	400	157
37548	东台	西灶19#配变	10	400	255
37549	东台	云集十二配变	10	200	81
37550	东台	何灶四配变	10	200	41
37551	东台	西灶20#配变	10	400	217
37552	东台	云集十配变	10	200	74
37553	东台	西灶1#配变	10	400	66
37554	东台	云集4#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37555	东台	西灶21#配变	10	200	92
37556	东台	西灶十四配变	10	200	82
37557	东台	盐河4#配变	10	200	65
37558	东台	云集十三配变	10	200	49
37559	东台	云集十四配变	10	200	0
37560	东台	云集二配变	10	400	159
37561	东台	盐河十四配变	10	200	79
37562	东台	云集九配变	10	200	105
37563	东台	解放二配变	10	400	202
37564	东台	西灶四配变	10	200	104
37565	东台	许河10#配变	10	400	233
37566	东台	西灶九配变	10	400	239
37567	东台	中荡12#配变	10	200	90
37568	东台	陈墩二配变	10	200	59
37569	东台	中荡十五配变	10	200	103
37570	东台	下舍六配变	10	200	45
37571	东台	中荡九配变	10	200	69
37572	东台	华J3配变	10	400	164
37573	东台	中荡十六配变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37574	东台	联港七配变	10	200	87
37575	东台	中荡七配变	10	200	83
37576	东台	陈墩三配变	10	200	66
37577	东台	中荡六配变	10	200	26
37578	东台	王套5配变	10	200	45
37579	东台	联港十一#配变	10	200	46
37580	东台	联港二配变	10	200	96
37581	东台	下舍十一#配变	10	200	44
37582	东台	中荡11#配变	10	200	87
37583	东台	下舍九配变	10	200	58
37584	东台	王套九配变	10	200	29
37585	东台	中荡十四#配变	10	200	94
37586	东台	中荡十配变	10	200	32
37587	东台	下舍五配变	10	200	97
37588	东台	联港十#配变	10	200	98
37589	东台	王套八配变	10	200	55
37590	东台	王套七配变	10	200	107
37591	东台	下舍三配变	10	200	87
37592	东台	陈墩4配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37593	东台	中荡三配变	10	200	65
37594	东台	下舍1配变	10	200	57
37595	东台	联港4配变	10	315	43
37596	东台	王套11#配变	10	200	91
37597	东台	中荡1配变	10	200	100
37598	东台	中荡八配变	10	200	84
37599	东台	王套6配变	10	200	47
37600	东台	王套二配变	10	200	94
37601	东台	下舍二配变	10	200	80
37602	东台	联港八配变	10	200	79
37603	东台	王套四配变	10	200	121
37604	东台	中荡五配变	10	200	91
37605	东台	下舍10#配变	10	200	42
37606	东台	南荡10#配变	10	200	60
37607	东台	陈墩5#配变	10	200	107
37608	东台	联港六配变	10	200	28
37609	东台	王套三配变	10	200	88
37610	东台	陈墩6#配变	10	400	237
37611	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37612	东台	联港九配变	10	200	68
37613	东台	联港1配变	10	200	67
37614	东台	中荡13#配变	10	200	16
37615	东台	下舍4配变	10	200	101
37616	东台	陈墩七号配变	10	400	251
37617	东台	中荡二配变	10	200	0
37618	东台	下舍七配变	10	400	201
37619	东台	下舍八配变	10	400	72
37620	东台	联港五配变	10	400	8
37621	东台	王套一配变	10	400	251
37622	东台	联港三配变	10	400	148
37623	东台	陈墩一配变	10	400	235
37624	东台	王套10#配变	10	400	206
37625	东台	胡墩5#配变	10	200	83
37626	东台	十灶5#配变	10	200	30
37627	东台	米港3#配变	10	400	120
37628	东台	集贤3#配变	10	200	17
37629	东台	芦河十配变	10	200	0
37630	东台	许乐十二配变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37631	东台	丰富3#配变	10	200	23
37632	东台	东升2#配变	10	200	67
37633	东台	联丰2#配变	10	200	0
37634	东台	联丰1#配变	10	200	21
37635	东台	东升7#配变	10	200	11
37636	东台	米港11#配变	10	100	24
37637	东台	米港5#配变	10	200	39
37638	东台	集贤1配变	10	200	46
37639	东台	集富8#配变	10	200	108
37640	东台	富东公用3#配变	10	400	180
37641	东台	公用28#配变	10	200	67
37642	东台	胜利9#配变	10	100	7
37643	东台	东升8#配变	10	200	80
37644	东台	胜利7#配变	10	200	101
37645	东台	集富2#配变	10	200	61
37646	东台	米港(4)#配变	10	200	16
37647	东台	联丰4#配变	10	200	54
37648	东台	胜利8#配变	10	200	117
37649	东台	集贤(6)#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37650	东台	联丰3#配变	10	200	83
37651	东台	胜利2#配变	10	200	83
37652	东台	联丰6#配变	10	200	62
37653	东台	胜利六配变	10	200	49
37654	东台	集富1#配变	10	200	65
37655	东台	集富7#配变	10	200	86
37656	东台	联丰7#配变	10	200	67
37657	东台	胜利3#配变	10	200	89
37658	东台	集贤2#配变	10	200	36
37659	东台	联富九配变	10	200	105
37660	东台	东升3#配变	10	200	75
37661	东台	集贤8#配变	10	200	57
37662	东台	芦河14#配变	10	200	110
37663	东台	许南三配变	10	200	98
37664	东台	联丰5#配变	10	200	103
37665	东台	东升4#配变	10	200	46
37666	东台	集富(6)#配变	10	200	66
37667	东台	胜利5#配变	10	200	61
37668	东台	东升5#配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37669	东台	东升6#配变	10	200	60
37670	东台	芦河八配变	10	200	98
37671	东台	集富3#配变	10	200	50
37672	东台	东升1#配变	10	200	78
37673	东台	集贤4#配变	10	400	166
37674	东台	胜利4#配变	10	200	62
37675	东台	集贤7#配变	10	200	103
37676	东台	十灶8#配变	10	200	68
37677	东台	许乐四配变	10	400	227
37678	东台	胜利1#配变	10	400	242
37679	东台	集贤(5)#配变	10	400	191
37680	东台	富东公用20#配变	10	400	204
37681	东台	许河二台片	10	200	7
37682	东台	许河十五配变	10	200	4
37683	东台	许河二十配变	10	200	72
37684	东台	许河园区一配变	10	400	0
37685	东台	许河四台片	10	200	47
37686	东台	许河二十一配变	10	200	49
37687	东台	许河十三台片	10	400	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37688	东台	许河八配变	10	315	52
37689	东台	公用十五配变	10	400	112
37690	东台	富安集镇11#配变	10	400	221
37691	东台	富安公用12#配变	10	200	71
37692	东台	富安集镇5#配变	10	400	199
37693	东台	富安集镇4#配变	10	200	83
37694	东台	富安公用2#配变	10	400	62
37695	东台	富安公用13#配变	10	500	235
37696	东台	富安集镇1#配变	10	200	106
37697	东台	富安集镇6#配变	10	200	62
37698	东台	富安公用15#配变	10	400	147
37699	东台	富安公用11#配变	10	200	58
37700	东台	富安集镇3#配变	10	400	251
37701	东台	富安公用10#配变	10	200	9
37702	东台	富安集镇10#配变	10	400	0
37703	东台	仿古街1#变	10	400	208
37704	东台	富安公用8#配变	10	400	73
37705	东台	富安公用3#配变	10	400	0
37706	东台	富安公用20#配变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37707	东台	富安公用18#配变	10	400	139
37708	东台	富安集镇8#配变	10	100	0
37709	东台	富安集镇9#配变	10	400	271
37710	东台	富安集镇7#配变	10	200	42
37711	东台	富安公用16#配变	10	400	193
37712	东台	高元9#配变	10	200	90
37713	东台	富公用14#配变	10	400	157
37714	东台	富安公用4#配变	10	400	114
37715	东台	富安公用17#配变	10	400	105
37716	东台	富安集镇2#配变	10	400	240
37717	东台	富安公用7#配变	10	400	128
37718	东台	富安公用6#配变	10	400	41
37719	东台	富安公用5#配变	10	400	59
37720	东台	高灶二配变	10	200	74
37721	东台	练坳一配变	10	200	104
37722	东台	练坳六配变	10	200	67
37723	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	97
37724	东台	二联二号配变	10	400	241
37725	东台	高灶四配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37726	东台	高灶一配变	10	200	46
37727	东台	二联一配变	10	200	43
37728	东台	二联四配变	10	200	85
37729	东台	潘灶七配变	10	200	71
37730	东台	练房六配变	10	200	57
37731	东台	练房四配变	10	200	56
37732	东台	二联五配变	10	200	104
37733	东台	二联七配变	10	200	62
37734	东台	练坳七配变	10	200	35
37735	东台	陈姜五配变	10	200	36
37736	东台	陈姜三配变	10	200	92
37737	东台	永红1配变	10	400	201
37738	东台	曹灶六配变	10	200	64
37739	东台	二联三号配变	10	200	33
37740	东台	袁墩三配变	10	200	80
37741	东台	袁墩一号配变	10	200	85
37742	东台	袁墩二号配变	10	200	124
37743	东台	六居七配变	10	200	25
37744	东台	潘灶11#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37745	东台	陈姜二配变	10	200	67
37746	东台	陈姜七配变	10	200	110
37747	东台	永红13#配变	10	200	132
37748	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	104
37749	东台	练坳四配变	10	200	110
37750	东台	二联六配变	10	200	72
37751	东台	练坳三配变	10	200	69
37752	东台	陈姜六配变	10	200	91
37753	东台	练房一配变	10	200	100
37754	东台	练房二配变	10	200	35
37755	东台	陈姜4配变	10	400	231
37756	东台	练房五配变	10	400	210
37757	东台	袁墩四配变	10	315	42
37758	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	261
37759	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	229
37760	东台	陈姜一配变	10	400	182
37761	东台	袁墩五配变	10	400	242
37762	东台	练房八配变	10	400	89
37763	东台	高灶三配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37764	东台	悦棠湾1配变	10	800	443
37765	东台	悦棠湾3配变	10	800	508
37766	东台	悦棠湾11配变	10	800	505
37767	东台	悦棠湾5配变	10	800	509
37768	东台	悦棠湾9配变	10	800	510
37769	东台	悦棠湾7配变	10	800	382
37770	东台	悦棠湾13配变	10	800	428
37771	东台	未来城1#配变	10	800	377
37772	东台	镇北五配变	10	200	0
37773	东台	兰址十四配变	10	200	0
37774	东台	金水湾一配变	10	630	0
37775	东台	镇北一配变	10	400	0
37776	东台	金水湾三配变	10	630	0
37777	东台	镇北十二配变	10	200	0
37778	东台	金水湾四配变	10	630	0
37779	东台	金水湾二配变	10	630	0
37780	东台	兰址十一配变	10	200	0
37781	东台	兰址四配变	10	400	0
37782	东台	兰址六配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37783	东台	兰址一配变	10	200	0
37784	东台	兰址十五配变	10	200	0
37785	东台	兰址八配变	10	200	0
37786	东台	兰址十三配变	10	200	0
37787	东台	兰址三配变	10	200	0
37788	东台	兰址七配变	10	200	0
37789	东台	仓东九配变	10	200	0
37790	东台	镇东十四配变	10	200	0
37791	东台	兰址十六配变	10	200	0
37792	东台	兰址五配变	10	400	0
37793	东台	兰址十二配变	10	400	0
37794	东台	镇东十三配变	10	400	0
37795	东台	兰址二配变	10	400	0
37796	东台	仓东三配变	10	400	0
37797	东台	镇东二配变	10	400	0
37798	东台	仓西三配变	10	200	0
37799	东台	镇东二十配变	10	400	0
37800	东台	华美九配变	10	200	0
37801	东台	镇东十一配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37802	东台	镇东五配变	10	200	0
37803	东台	街道四配变.	10	400	0
37804	东台	仓西八配变	10	200	0
37805	东台	仓西七配变	10	200	0
37806	东台	仓西一配变	10	200	0
37807	东台	镇东二十一配变	10	200	0
37808	东台	镇东四配变	10	200	0
37809	东台	仓西五配变	10	400	0
37810	东台	仓西六配变	10	400	0
37811	东台	仓西四配变	10	400	0
37812	东台	镇北十一配变	10	400	0
37813	东台	镇东十二配变	10	400	0
37814	东台	镇北二配变	10	400	0
37815	东台	镇东十六配变	10	400	0
37816	东台	镇东七配变	10	400	0
37817	东台	镇东十五配变	10	400	0
37818	东台	金融城13#变压器	10	630	415
37819	东台	和平一配变	10	200	29
37820	东台	金融城11#变压器	10	630	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37821	东台	金融城5#变压器	10	800	601
37822	东台	金融城3#变压器	10	800	425
37823	东台	金融城1#变压器	10	800	469
37824	东台	金融城9#变压器	10	630	354
37825	东台	金融城15#变压器	10	630	376
37826	东台	金融城7#变压器	10	800	546
37827	东台	南庄13配变	10	200	126
37828	东台	颐湖园3#配变	10	800	443
37829	东台	英伦都市5配变	10	800	490
37830	东台	英伦都市3配变	10	800	493
37831	东台	颐湖园1#配变	10	800	443
37832	东台	和平3配变	10	400	272
37833	东台	英伦都市11配变	10	800	475
37834	东台	英伦都市7配变	10	800	520
37835	东台	英伦都市1配变	10	800	515
37836	东台	英伦都市9#配变	10	800	544
37837	东台	和平8配变	10	200	128
37838	东台	和平11配变	10	200	154
37839	东台	新团新村5配变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37840	东台	新团新村1配变	10	800	414
37841	东台	帝逸国际1#配变	10	630	402
37842	东台	新团新村9配变	10	800	516
37843	东台	新团新村7配变	10	800	522
37844	东台	帝逸国际3#配变	10	630	374
37845	东台	新团新村3配变	10	800	461
37846	东台	新团新村11配变	10	800	597
37847	东台	黄坝5配变	10	400	297
37848	东台	丁河九配变	10	200	73
37849	东台	丁河八配变	10	200	21
37850	东台	元官一配变	10	400	103
37851	东台	官洋一配变	10	200	43
37852	东台	解放八配变	10	200	66
37853	东台	官洋4#配变	10	200	37
37854	东台	丁河16配变	10	400	208
37855	东台	盐河17#配变	10	200	99
37856	东台	盐河八配变	10	200	44
37857	东台	盐河十二配变	10	200	67
37858	东台	官洋六配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37859	东台	盐河21#配变	10	200	81
37860	东台	官洋三配变	10	200	19
37861	东台	盐河22#配变	10	200	45
37862	东台	解放三配变	10	200	75
37863	东台	解放六配变	10	200	70
37864	东台	丁河十一配变	10	400	113
37865	东台	丁河一配变	10	200	62
37866	东台	盐河七配变	10	200	87
37867	东台	元官6配变	10	200	122
37868	东台	丁河二配变	10	400	97
37869	东台	盐河3#配变	10	200	100
37870	东台	丁河17配变	10	200	85
37871	东台	盐河九配变	10	400	99
37872	东台	丁河十二配变	10	200	0
37873	东台	丁河十配变	10	200	60
37874	东台	盐河16配变	10	200	92
37875	东台	盐河六配变	10	200	24
37876	东台	解放14#配变	10	200	41
37877	东台	盐河十配变	10	200	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37878	东台	丁河五配变	10	200	0
37879	东台	盐河一配变	10	200	52
37880	东台	元官二配变	10	400	213
37881	东台	盐河十三配变	10	200	10
37882	东台	丁河18配变	10	200	37
37883	东台	盐河2#配变	10	200	69
37884	东台	盐河23#配变	10	200	28
37885	东台	丁河14#配变	10	400	55
37886	东台	云集18#配变	10	200	100
37887	东台	东进7#配变	10	200	82
37888	东台	丁河15配变	10	200	12
37889	东台	官洋十配变	10	200	104
37890	东台	官洋七配变	10	200	118
37891	东台	东进12配变	10	200	87
37892	东台	丁河20#配变	10	200	9
37893	东台	丁河七配变	10	400	215
37894	东台	丁河十三配变	10	200	52
37895	东台	官洋12配变	10	200	85
37896	东台	盐河15配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37897	东台	元官五配变	10	200	125
37898	东台	丁河六配变	10	200	73
37899	东台	东进(二)配变	10	200	79
37900	东台	元官三配变	10	200	55
37901	东台	丁河三配变	10	400	208
37902	东台	丁河4#配变	10	400	90
37903	东台	元官四配变	10	400	159
37904	东台	解放七配变	10	400	226
37905	东台	元东三配变	10	400	240
37906	东台	公用十九配变.	10	200	48
37907	东台	四仓13#配电	10	630	276
37908	东台	名门庭苑配变	10	200	87
37909	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	504
37910	东台	公用十二配变.	10	400	32
37911	东台	许河公用十七配变	10	400	31
37912	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	501
37913	东台	公用一配变	10	200	49
37914	东台	公用六配变.	10	200	8
37915	东台	公用二配变.	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37916	东台	许乐八配变	10	200	13
37917	东台	公用十一配变	10	200	52
37918	东台	许河公用二十配变	10	200	109
37919	东台	许河公用十八配变	10	200	70
37920	东台	许河1#配变	10	400	15
37921	东台	公用五配变	10	400	154
37922	东台	公用十四配变.	10	200	0
37923	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	0
37924	东台	许河公用29配变	10	200	46
37925	东台	许南四配变	10	200	0
37926	东台	公用四配变.	10	400	46
37927	东台	公用十三配变.	10	315	49
37928	东台	许河公用8#配变	10	400	210
37929	东台	公用三配变.	10	315	109
37930	东台	公用十六配变.	10	400	162
37931	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	32
37932	东台	张港十一配变	10	200	107
37933	东台	祝林四配变	10	200	43
37934	东台	祝林一配变	10	160	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37935	东台	张港三配变	10	200	95
37936	东台	张港八配变	10	200	121
37937	东台	祝林七配变	10	200	88
37938	东台	张港13#配变	10	200	100
37939	东台	张港五配变	10	400	138
37940	东台	姜洼六配变	10	200	63
37941	东台	张港一配变(高过载)	10	100	0
37942	东台	姜洼七配变	10	200	38
37943	东台	张港四配变	10	200	77
37944	东台	张港九配变	10	200	91
37945	东台	祝林六配变	10	200	67
37946	东台	张港十四配变	10	200	109
37947	东台	姜盈三配变	10	200	74
37948	东台	姜洼12#配变	10	200	95
37949	东台	张港十二配变	10	200	103
37950	东台	祝林五配变	10	200	84
37951	东台	姜洼四配变	10	200	42
37952	东台	姜洼二配变	10	200	104
37953	东台	姜洼九配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37954	东台	姜洼十四配变	10	200	90
37955	东台	祝林十配变	10	200	106
37956	东台	祝林9#配变	10	200	105
37957	东台	张港七配变	10	200	90
37958	东台	祝林二配变	10	200	97
37959	东台	姜洼八配变	10	200	87
37960	东台	张港十配变	10	200	96
37961	东台	姜洼十配变	10	200	124
37962	东台	祝林十一配变	10	200	106
37963	东台	姜洼十三配变	10	200	122
37964	东台	祝林八配变	10	200	132
37965	东台	张港二配变	10	400	236
37966	东台	姜洼三配变	10	400	231
37967	东台	裕民10#配变	10	200	48
37968	东台	唐胜九配变	10	400	231
37969	东台	心红#14配变	10	400	224
37970	东台	爱国六配变	10	200	58
37971	东台	爱国15#配变	10	200	6
37972	东台	南洋14#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37973	东台	爱国二配变	10	200	89
37974	东台	南洋一配变	10	200	77
37975	东台	裕民#11配变	10	200	15
37976	东台	长红14#配变	10	200	42
37977	东台	爱国13#配变	10	200	77
37978	东台	长红13#配变	10	200	79
37979	东台	爱国四配变	10	200	95
37980	东台	爱国14#配变	10	200	48
37981	东台	裕民#9配变	10	200	110
37982	东台	唐胜三配变	10	200	35
37983	东台	南洋5#配变	10	400	116
37984	东台	南洋2配变	10	200	0
37985	东台	裕民#12配变	10	200	91
37986	东台	爱国#10配变	10	200	82
37987	东台	长红五配变	10	200	105
37988	东台	裕民三配变	10	200	55
37989	东台	爱国11#配变	10	200	56
37990	东台	唐胜八配变	10	200	52
37991	东台	南洋四配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
37992	东台	心红一配变	10	200	53
37993	东台	南洋六配变	10	200	93
37994	东台	长红12#配变	10	200	30
37995	东台	爱国三配变	10	200	53
37996	东台	长红三配变	10	200	38
37997	东台	南洋#13配变	10	200	7
37998	东台	爱国八配变	10	200	82
37999	东台	南洋三配变	10	200	62
38000	东台	长红10#配变	10	200	107
38001	东台	长红四配变	10	400	148
38002	东台	长红八配变	10	200	37
38003	东台	南洋七配变	10	200	78
38004	东台	南洋#11配变	10	200	42
38005	东台	长红(2)配变	10	400	189
38006	东台	裕民#8配变	10	200	82
38007	东台	爱国5#配变	10	400	195
38008	东台	南洋#12配变	10	400	163
38009	东台	南洋八配变	10	400	127
38010	东台	裕民七配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38011	东台	裕民#4配变	10	200	102
38012	东台	裕民2#配变	10	200	59
38013	东台	长红#11配变	10	200	80
38014	东台	裕民一配变	10	200	65
38015	东台	长红一配变	10	400	204
38016	东台	裕民六配变	10	400	150
38017	东台	爱国9#配变	10	200	74
38018	东台	南洋#10配变	10	400	152
38019	东台	南洋9#配变	10	200	16
38020	东台	长红九配变	10	400	218
38021	东台	长红六配变	10	400	205
38022	东台	爱国七配变	10	400	227
38023	东台	长红七配变	10	400	219
38024	东台	红花#15配变	10	400	246
38025	东台	唐胜七配变	10	400	264
38026	东台	爱国1配变	10	400	189
38027	东台	红色7#配变	10	400	258
38028	东台	中苴4#配变	10	200	17
38029	东台	万红15#配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38030	东台	红色10#配变	10	200	95
38031	东台	万红2#配变	10	200	30
38032	东台	红色3#配变	10	200	100
38033	东台	朝福1#配变	10	200	44
38034	东台	朝福5#配变	10	200	70
38035	东台	中苴8#配变	10	200	87
38036	东台	新储3#配变	10	200	26
38037	东台	红色2#配变	10	400	187
38038	东台	中苴19#配变	10	400	251
38039	东台	新储9#配变	10	400	227
38040	东台	朝福6#配变	10	200	59
38041	东台	中苴5#配变	10	200	70
38042	东台	红色11#配变	10	200	0
38043	东台	中苴14#配变	10	200	33
38044	东台	新储7#配变	10	200	104
38045	东台	红色1#配变	10	200	22
38046	东台	新储6#配变	10	200	0
38047	东台	新储4#配变	10	200	19
38048	东台	中苴15#配变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38049	东台	朝福4#配变	10	200	71
38050	东台	中苴17#配变	10	400	243
38051	东台	中苴7#配变	10	200	100
38052	东台	新储2#配变	10	400	91
38053	东台	朝福7#配变	10	200	116
38054	东台	中苴13#配变	10	200	92
38055	东台	中苴1#配变	10	200	63
38056	东台	新储1#配变	10	200	31
38057	东台	新储10#配变	10	200	4
38058	东台	中苴9#配变	10	200	72
38059	东台	中苴10#配变	10	200	67
38060	东台	中苴2#配变	10	200	89
38061	东台	万红14#配变	10	400	166
38062	东台	中苴12#配变	10	200	11
38063	东台	红色9#配变	10	315	158
38064	东台	红色5#配变	10	400	145
38065	东台	中苴11#配变	10	200	135
38066	东台	新储5#配变	10	400	201
38067	东台	中苴6#配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38068	东台	万红8#配变	10	400	211
38069	东台	万红5#配变	10	400	227
38070	东台	万红4#配变	10	400	127
38071	东台	中苴3#配变	10	400	222
38072	东台	万红13#配变	10	400	118
38073	东台	朝福2#配变	10	400	128
38074	东台	新储8#配变	10	400	266
38075	东台	朝福3#配变	10	400	173
38076	东台	万红1#配变	10	400	117
38077	东台	朝福8#配变	10	400	179
38078	东台	中苴16#配变	10	400	243
38079	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	412
38080	东台	幸福港湾4#配变	20	630	434
38081	东台	西湖墅园2#配变	20	800	500
38082	东台	西湖墅园11#配变	20	630	413
38083	东台	幸福港湾1#配变	20	630	448
38084	东台	西湖墅园10#配变	20	630	387
38085	东台	沪港名苑3#配变	20	800	553
38086	东台	幸福港湾3#配变	20	630	446

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38087	东台	西湖墅园8#配变	20	630	432
38088	东台	幸福港湾2#配变	20	630	400
38089	东台	万灶九配变	10	200	122
38090	东台	万灶七台片	10	200	11
38091	东台	三总五台片	10	200	31
38092	东台	薛套一台片	10	200	0
38093	东台	四联八台片	10	200	71
38094	东台	许河十一台片	10	200	44
38095	东台	万灶三配变	10	200	94
38096	东台	三总二台片	10	200	70
38097	东台	薛套(四)台片	10	200	66
38098	东台	四仓12配变	10	400	219
38099	东台	四联九台片	10	200	60
38100	东台	万灶一台片	10	200	0
38101	东台	四仓3#配变	10	200	66
38102	东台	四仓四台片	10	200	28
38103	东台	三总一台片	10	200	14
38104	东台	三总10#配变	10	200	89
38105	东台	四联12#配变	10	400	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38106	东台	四仓1#配变	10	400	80
38107	东台	四联二台片	10	200	10
38108	东台	薛套(五)台片	10	200	0
38109	东台	三总八配变	10	200	70
38110	东台	许河五配变	10	200	89
38111	东台	朝阳一配变	10	200	57
38112	东台	万灶五台片	10	200	94
38113	东台	四联五台片	10	200	0
38114	东台	许河十八配变	10	200	80
38115	东台	万灶二配变	10	200	57
38116	东台	朝阳六配变	10	200	85
38117	东台	杨东(二)台片	10	200	35
38118	东台	四仓九台片	10	200	101
38119	东台	杨东八台片	10	200	0
38120	东台	四联十一配变	10	200	87
38121	东台	四仓14配变	10	200	97
38122	东台	万灶六台片	10	200	69
38123	东台	四联13配变	10	200	108
38124	东台	四仓五配变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38125	东台	许河九台片	10	400	186
38126	东台	四联四台片	10	200	0
38127	东台	四仓八台片	10	200	43
38128	东台	许河三配变	10	400	192
38129	东台	四仓二台片	10	200	94
38130	东台	万灶四台片	10	200	51
38131	东台	杨东十配变	10	200	93
38132	东台	三总九配变	10	200	34
38133	东台	三总(四)台片	10	200	0
38134	东台	四仓七台片	10	200	71
38135	东台	四联一台片	10	200	37
38136	东台	四联十配变	10	200	90
38137	东台	四联七台片	10	200	49
38138	东台	三总三台片	10	200	94
38139	东台	三总七台片	10	200	27
38140	东台	四联三台片	10	200	2
38141	东台	万灶八台片	10	200	53
38142	东台	四仓11配变	10	200	52
38143	东台	许河十九配变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38144	东台	朝阳四配变	10	200	87
38145	东台	许河十四台片	10	200	39
38146	东台	许河7#配变	10	400	149
38147	东台	四联六台片	10	200	49
38148	东台	许苴六台片	10	400	172
38149	东台	四仓13#配变	10	200	76
38150	东台	四仓十配变	10	400	58
38151	东台	黄坝2配变	10	400	289
38152	东台	南庄1配变	10	200	106
38153	东台	南庄新村5#变	10	800	535
38154	东台	南庄6配变	10	400	0
38155	东台	南庄新村7#变	10	800	479
38156	东台	南庄12配变	10	400	209
38157	东台	黄坝3配变	10	200	139
38158	东台	黄坝1配变	10	200	109
38159	东台	汽车城1配变	10	200	79
38160	东台	南庄新村3#变*	10	800	472
38161	东台	南庄新村1#变*	10	800	450
38162	东台	南庄9配变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38163	东台	东灶三配变	10	200	6
38164	东台	四灶9#配变	10	400	163
38165	东台	四灶集镇18#配变	10	400	214
38166	东台	四灶集镇22#配变	10	400	233
38167	东台	盈西8#配变	10	200	72
38168	东台	四灶集镇31#配变	10	200	53
38169	东台	丰收11#配变	10	400	260
38170	东台	四灶集镇8#配变	10	400	180
38171	东台	四灶集镇17#配变	10	400	109
38172	东台	四灶集镇6#配变	10	200	44
38173	东台	盈西五配变	10	200	64
38174	东台	四灶集镇11#配变	10	400	154
38175	东台	梁中六配变	10	400	229
38176	东台	四灶集镇28配变	10	400	251
38177	东台	丰收8#配变	10	400	265
38178	东台	丰收10#配变	10	400	226
38179	东台	四灶集镇30#配变	10	400	187
38180	东台	四灶集镇2#配变	10	400	0
38181	东台	东灶9#配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38182	东台	民权五配变	10	200	86
38183	东台	丰收一配变	10	200	87
38184	东台	高峰三配变	10	200	80
38185	东台	四灶四配变	10	200	74
38186	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	62
38187	东台	高峰8#配变	10	400	209
38188	东台	东灶12#配变	10	200	98
38189	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0
38190	东台	富旗二配变	10	200	53
38191	东台	东灶一配变	10	200	44
38192	东台	界河二配变	10	200	79
38193	东台	界河五配变	10	200	82
38194	东台	富旗五配变	10	200	52
38195	东台	四灶集镇29配变	10	200	84
38196	东台	界河10#配变	10	200	66
38197	东台	四灶集镇23#配变	10	200	71
38198	东台	东灶五配变	10	200	105
38199	东台	富旗7#配变	10	200	94
38200	东台	丰收五配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38201	东台	丰收三配变	10	400	139
38202	东台	丰收二配变	10	400	260
38203	东台	东灶二配变	10	400	225
38204	东台	丰收六配变	10	400	196
38205	东台	东灶八配变	10	400	246
38206	东台	界河三配变	10	400	258
38207	东台	丰收7#配变	10	400	210
38208	东台	四灶集镇36#配变	10	400	196
38209	东台	四灶集镇35#配变	10	400	229
38210	东台	四灶集镇1#配变	10	400	1
38211	东台	东灶11#配变	10	400	247
38212	东台	富旗六配变	10	400	212
38213	东台	东灶七配变	10	400	169
38214	东台	丰收四配变	10	400	214
38215	东台	东灶10#配变	10	400	273
38216	东台	东灶六配变	10	400	257
38217	东台	界河7#配变	10	400	201
38218	东台	四灶5#配变	10	400	165
38219	东台	界河9#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38220	东台	陈林三配变	10	200	105
38221	东台	镇东十配变	10	200	47
38222	东台	陈林十配变	10	200	17
38223	东台	双楼五配变	10	200	66
38224	东台	陈林十二配变	10	200	108
38225	东台	陈林六配变	10	200	64
38226	东台	新农一配变	10	200	83
38227	东台	陈林一配变	10	200	76
38228	东台	新农十一配变	10	200	78
38229	东台	新农七配变	10	200	66
38230	东台	陈林五配变	10	200	78
38231	东台	双楼十三配变	10	200	126
38232	东台	强西三配变	10	200	58
38233	东台	双楼二配变	10	200	90
38234	东台	强西十配变	10	200	56
38235	东台	兰址九配变	10	200	98
38236	东台	双楼七配变	10	200	67
38237	东台	双楼九配变	10	200	86
38238	东台	新农九配变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38239	东台	双楼六配变	10	200	66
38240	东台	陈林九配变	10	200	105
38241	东台	新农十三配变	10	200	136
38242	东台	双楼十二配变	10	200	74
38243	东台	陈林十一配变	10	200	98
38244	东台	双楼十一配变	10	200	51
38245	东台	强西九配变	10	200	103
38246	东台	强西十一配变	10	200	94
38247	东台	双楼八配变	10	200	43
38248	东台	双楼十配变	10	200	89
38249	东台	新农八配变	10	200	96
38250	东台	陈林四配变	10	200	99
38251	东台	陈林十三配变	10	200	131
38252	东台	新农十二配变	10	200	109
38253	东台	强西五配变	10	400	255
38254	东台	双楼三配变	10	400	145
38255	东台	陈林二配变	10	400	254
38256	东台	强西二配变	10	400	170
38257	东台	兰址十配变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38258	东台	双楼一配变	10	400	214
38259	东台	双楼四配变	10	400	221
38260	东台	镇东十九配变	10	400	58
38261	东台	陈林七配变	10	400	132
38262	东台	陈林八配变	10	400	261
38263	东台	新农十配变	10	400	263
38264	东台	七连一号配变	10	400	193
38265	东台	九连三号配变	10	400	157
38266	东台	十四连三号配变	10	400	279
38267	东台	十五连二号配变	10	200	146
38268	东台	十七连一号配变	10	400	216
38269	东台	十连三号配变	10	400	148
38270	东台	十四连一号配变	10	400	160
38271	东台	九连一号配变	10	400	216
38272	东台	养鸽场配变	10	400	211
38273	东台	十四连二号配变	10	200	147
38274	东台	二十八连一号配变	10	400	244
38275	东台	八连一号配变	10	400	251
38276	东台	九连二号配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38277	东台	二十八连二号配变	10	400	277
38278	东台	十六连二号配变	10	400	307
38279	东台	十五连一号配变	10	400	201
38280	东台	二十七连1#配变	10	400	213
38281	东台	十六连三号配变	10	400	265
38282	东台	十二连一配变	10	400	99
38283	东台	十连一配变	10	400	197
38284	东台	十八连二号配变	10	400	320
38285	东台	八连三号配变	10	400	182
38286	东台	九连四号配变	10	400	307
38287	东台	十六连一号配变	10	400	261
38288	东台	川港七配变	10	200	114
38289	东台	新港五配变	10	400	180
38290	东台	新港四配变	10	400	145
38291	东台	新港七配变	10	200	58
38292	东台	二合四配变	10	200	85
38293	东台	新港六配变	10	200	65
38294	东台	川港五配变	10	400	217
38295	东台	二合五配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38296	东台	双龙一配变	10	200	95
38297	东台	二合七配变	10	200	69
38298	东台	川港一配变	10	200	10
38299	东台	渔舍五配变	10	160	83
38300	东台	川港四配变	10	200	91
38301	东台	二合八配变	10	100	11
38302	东台	二合二配变	10	400	225
38303	东台	川港六配变	10	200	112
38304	东台	川港二配变	10	200	33
38305	东台	新港八配变	10	200	26
38306	东台	二合六配变	10	200	57
38307	东台	边闸十二配变	10	200	83
38308	东台	双龙二配变	10	200	89
38309	东台	二合十二配变	10	200	115
38310	东台	二合十三配变	10	200	100
38311	东台	川港三配变	10	200	99
38312	东台	渔舍六配变	10	200	102
38313	东台	二合十配变	10	200	98
38314	东台	新港三配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38315	东台	二合九配变	10	200	90
38316	东台	二合一配变	10	200	39
38317	东台	二合十四配变	10	400	102
38318	东台	二合十一配变	10	400	166
38319	东台	新港二配变	10	400	197
38320	东台	新港一配变	10	400	126
38321	东台	二合三配变	10	400	211
38322	东台	红花#17配变	10	200	105
38323	东台	沈元五配变	10	200	74
38324	东台	陶灶9#配变	10	200	103
38325	东台	潘介4#配变	10	200	33
38326	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	69
38327	东台	后港六配变	10	400	0
38328	东台	李舍四配变	10	200	68
38329	东台	九里13#配变	10	200	51
38330	东台	董乐4配变	10	200	34
38331	东台	仲韩5配变	10	200	75
38332	东台	三合5#配变	10	200	49
38333	东台	振中四配变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38334	东台	建东一配变	10	200	17
38335	东台	梁西12配变	10	200	87
38336	东台	永和(一)配变	10	200	73
38337	东台	官坝四配变	10	200	0
38338	东台	弼西二配变	10	200	0
38339	东台	天祥六配变	10	200	49
38340	东台	洋团2配变	10	400	207
38341	东台	泰山四配变	10	200	92
38342	东台	乐园六配变	10	400	252
38343	东台	乐园七配变	10	400	172
38344	东台	红花九配变	10	200	32
38345	东台	九里8#配变	10	200	83
38346	东台	朝阳五配变	10	200	89
38347	东台	沈波一配变	10	400	233
38348	东台	堤利二十二配变	10	200	49
38349	东台	街道六配变.	10	200	0
38350	东台	梁九5#配变	10	200	0
38351	东台	天祥1配变	10	200	80
38352	东台	仲韩三配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38353	东台	扎垛四配变	10	200	7
38354	东台	张仇五配变	10	200	72
38355	东台	沈元7配变	10	200	65
38356	东台	尖北一配变	10	200	34
38357	东台	殷韩四配变	10	200	52
38358	东台	北杨4配变	10	200	88
38359	东台	九里10#配变	10	200	110
38360	东台	沈垛三配变	10	200	39
38361	东台	沈元四配变	10	200	31
38362	东台	九里4#配变	10	200	0
38363	东台	北庄5配变	10	200	24
38364	东台	鼓劲(七)配变	10	400	231
38365	东台	梁南五配变	10	200	61
38366	东台	倪莫八配变	10	200	63
38367	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	115
38368	东台	梁九7#配变	10	200	44
38369	东台	梁西五配变	10	200	39
38370	东台	鼓劲三配变	10	200	52
38371	东台	乐园九配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38372	东台	存山四配变	10	400	206
38373	东台	乐园#12配变	10	400	244
38374	东台	三合十配变	10	200	0
38375	东台	唐柳7配变	10	200	81
38376	东台	开一8配变	10	400	0
38377	东台	双丰11#配变	10	200	109
38378	东台	单南10#配变	10	400	217
38379	东台	双丰10配变	10	200	89
38380	东台	单南9配变	10	200	102
38381	东台	单南(三)配变	10	100	0
38382	东台	双丰#12配变	10	200	97
38383	东台	单南二配变	10	200	80
38384	东台	单南七配变	10	200	121
38385	东台	单南一配变	10	200	11
38386	东台	嵇东六台片	10	400	44
38387	东台	嵇南六台片	10	400	104
38388	东台	嵇南八台片	10	400	230
38389	东台	新嵇(七)台片	10	400	218
38390	东台	嵇南10#配变	10	400	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38391	东台	嵇南二台片	10	400	126
38392	东台	新嵇十二台片	10	400	184
38393	东台	嵇东15#配变	10	400	127
38394	东台	嵇东八台片	10	400	179
38395	东台	嵇东一号	10	315	19
38396	东台	新嵇十台片	10	400	42
38397	东台	人和天润城#4配变	10	800	432
38398	东台	四季花苑#1主变	10	800	482
38399	东台	王埭四配变	10	400	98
38400	东台	合兴四配变	10	200	48
38401	东台	王埭五配变	10	315	177
38402	东台	府邸花园主变	10	630	293
38403	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	262
38404	东台	三仓工业园区二配变	10	400	104
38405	东台	镇西二十配变	10	400	24
38406	东台	合兴八配变	10	400	202
38407	东台	人和天润城#2配变	10	800	324
38408	东台	镇西二十一配变	10	200	0
38409	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	373

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38410	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	327
38411	东台	合兴九配变	10	200	73
38412	东台	集镇七配变.	10	200	91
38413	东台	仓胜十配变	10	400	269
38414	东台	三仓工业园区配变	10	400	176
38415	东台	四季花苑#2主变	10	800	435
38416	东台	大地和苑七配变	10	630	250
38417	东台	镇西十一配变	10	200	77
38418	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	324
38419	东台	仓南五配变	10	200	17
38420	东台	人和天润城#6配变	10	800	489
38421	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	139
38422	东台	仓南三配变	10	400	176
38423	东台	泰山四期#7变压器	10	800	603
38424	东台	万陆新村13#变压器	10	800	622
38425	东台	万陆新村8#变压器	10	800	539
38426	东台	万陆新村10#变压器	10	800	529
38427	东台	泰山四期5#变压器	10	630	484
38428	东台	万陆新村11#变压器	10	800	627

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38429	东台	万陆新村2#变压器	10	800	518
38430	东台	泰山四期1#变压器	10	800	589
38431	东台	万陆新村6#变压器	10	800	454
38432	东台	万陆新村4#变压器	10	800	471
38433	东台	泰山四期3#变压器	10	630	479
38434	东台	泰山四期#9变压器	10	800	637
38435	东台	周黄24#配变	10	400	132
38436	东台	赵徐13配变	10	400	199
38437	东台	罗一15#配变	10	100	32
38438	东台	罗一19#配变	10	400	0
38439	东台	罗一18#配变	10	400	210
38440	东台	罗一1#配变	10	400	155
38441	东台	罗二14#配变	10	400	235
38442	东台	赵徐12配变	10	400	202
38443	东台	罗一6配变	10	200	56
38444	东台	集镇二十五配变.	10	200	88
38445	东台	杨胡6#配变	10	400	210
38446	东台	杨胡五配变	10	200	7
38447	东台	杨胡四配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38448	东台	杨胡8#配变	10	400	0
38449	东台	沙河18#配变	10	200	26
38450	东台	沙河24#配变	10	400	219
38451	东台	沙河22#配变	10	200	104
38452	东台	沙河13#配变	10	200	83
38453	东台	扎垛十五配变	10	200	36
38454	东台	文华10#配变	10	400	222
38455	东台	沙河19#配变	10	200	60
38456	东台	沙河15#配变	10	400	217
38457	东台	沙河三配变	10	200	56
38458	东台	文华11#配变	10	200	31
38459	东台	沙河23#配变	10	400	189
38460	东台	镇南12#配变	10	200	53
38461	东台	沙河5#配变	10	400	0
38462	东台	沙河四配变	10	400	55
38463	东台	沙河十配变	10	200	49
38464	东台	文华1#配变	10	400	180
38465	东台	扎垛1配变	10	400	72
38466	东台	文华14#配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38467	东台	许庄3#配变	10	200	96
38468	东台	沙河十一配变	10	200	82
38469	东台	文华四配变	10	200	52
38470	东台	扎垛十配变	10	400	79
38471	东台	沙河八配变	10	200	33
38472	东台	文华8#配变	10	200	90
38473	东台	三联七配变	10	200	71
38474	东台	三联2号配变	10	200	43
38475	东台	扎垛六配变	10	400	213
38476	东台	三联四配变	10	200	109
38477	东台	三联5#配变	10	400	142
38478	东台	交通10#配变	10	630	316
38479	东台	交通二配变	10	400	14
38480	东台	池塘二配变	10	400	254
38481	东台	池塘一配变	10	400	262
38482	东台	交通三配变	10	200	18
38483	东台	交通9#配变	10	400	182
38484	东台	红庄五配变	10	400	0
38485	东台	交通七配变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38486	东台	三曹13#配变	10	160	76
38487	东台	王珏6配变	10	200	0
38488	东台	张垛5配变	10	200	32
38489	东台	王珏8#配变	10	630	373
38490	东台	王珏5配变	10	200	41
38491	东台	垛东6配变	10	200	139
38492	东台	垛东七号配变	10	400	192
38493	东台	孔堡9#配变	10	200	81
38494	东台	水产4配变	10	200	98
38495	东台	北杨五配变	10	400	2
38496	东台	孔堡八配变	10	400	204
38497	东台	水产（二）配变	10	200	70
38498	东台	殷韩9配变	10	200	125
38499	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	355
38500	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	327
38501	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	463
38502	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	321
38503	东台	溪南四台片	10	400	205
38504	东台	溪北六台片	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38505	东台	溪南一号	10	200	71
38506	东台	姜凡7#配变	10	400	207
38507	东台	姜凡一配变	10	400	145
38508	东台	建东九配变	10	200	33
38509	东台	姜凡8#配变	10	400	130
38510	东台	溪南二号	10	200	59
38511	东台	姜凡四配变	10	200	37
38512	东台	祖泽7#配变	10	200	41
38513	东台	胡西2#配变	10	400	64
38514	东台	良堡5配变	10	400	76
38515	东台	豆介3#配变	10	400	182
38516	东台	祖泽8#配变	10	200	100
38517	东台	祖泽3#配变	10	200	0
38518	东台	祖泽9#配变	10	200	71
38519	东台	祖泽村配变	10	400	62
38520	东台	祖泽6#配变	10	400	241
38521	东台	豆介1#配变	10	200	27
38522	东台	广山9#配变	10	400	130
38523	东台	良堡1#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38524	东台	祖泽1#配变	10	400	178
38525	东台	祖泽5配变	10	200	23
38526	东台	大地和苑五配变	10	500	173
38527	东台	镇东六配变	10	400	92
38528	东台	镇南十五配变	10	200	41
38529	东台	棉业公司一配变	10	400	158
38530	东台	大地和苑一配变	10	630	262
38531	东台	大地和苑四配变8001	10	500	226
38532	东台	镇东三配变	10	400	124
38533	东台	镇东九配变	10	400	140
38534	东台	新仓路一号配变	10	400	4
38535	东台	沿河南路一配变	10	400	0
38536	东台	大地和苑三配变	10	630	264
38537	东台	街道六配变	10	400	51
38538	东台	镇南八配变	10	400	65
38539	东台	镇西五配变	10	400	37
38540	东台	仓南十配变	10	200	12
38541	东台	大地和苑二配变	10	500	199
38542	东台	镇南十一配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38543	东台	三仓医院	10	250	18
38544	东台	镇西十五配变	10	400	105
38545	东台	镇南十配变（节能）	10	400	194
38546	东台	四季花苑五配变	10	800	363
38547	东台	街道#10配变	10	400	42
38548	东台	朝阳八配变	10	200	84
38549	东台	四季花苑6#配变	10	800	320
38550	东台	镇西十六配变	10	400	132
38551	东台	镇北九配变	10	315	121
38552	东台	镇东一配变	10	400	0
38553	东台	镇西九配变	10	400	47
38554	东台	镇南十三配变	10	200	93
38555	东台	镇南六配变	10	400	0
38556	东台	镇南十二配变	10	400	95
38557	东台	新仓华府主变	10	200	0
38558	东台	镇西二十三配变	10	200	0
38559	东台	油厂一配变	10	200	104
38560	东台	镇西四配变	10	400	82
38561	东台	大地和苑六配变	10	630	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38562	东台	仓西二配变	10	200	76
38563	东台	镇西十二配变	10	400	19
38564	东台	金水岸1#变	10	400	205
38565	东台	集镇1#箱变	10	500	106
38566	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	348
38567	东台	嘉城和苑1#变	10	630	416
38568	东台	集镇九配变	10	50	30
38569	东台	五烈集镇8配变	10	200	86
38570	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	518
38571	东台	光明花苑箱变001	10	630	255
38572	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	335
38573	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	278
38574	东台	嘉城和苑3#变	10	630	363
38575	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	427
38576	东台	五烈集镇4配变	10	400	110
38577	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	356
38578	东台	集镇12#箱变	10	630	292
38579	东台	扎垛7#配变	10	400	6
38580	东台	五烈集镇7配变	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38581	东台	郑介五配变	10	200	64
38582	东台	郑介（八）配变	10	200	14
38583	东台	翡翠雅居5配变	10	800	446
38584	东台	翡翠雅居3配变	10	800	506
38585	东台	翡翠雅居1配变	10	800	485
38586	东台	翡翠华庭8配变	10	630	366
38587	东台	翡翠华庭6配变	10	630	348
38588	东台	翡翠华庭2配变	10	800	318
38589	东台	翡翠华庭4配变	10	800	439
38590	东台	紫云府9#配变	10	800	522
38591	东台	熙悦佳园17配变	10	800	553
38592	东台	熙悦佳园5配变	10	800	396
38593	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	576
38594	东台	熙悦佳园15配变	10	800	431
38595	东台	春溪雅苑4配变	10	800	498
38596	东台	紫云府3配变	10	800	447
38597	东台	熙悦佳园11配变	10	800	384
38598	东台	春溪雅苑1配变	10	800	468
38599	东台	熙悦佳园3配变	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38600	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	498
38601	东台	紫云府5配变	10	800	432
38602	东台	熙悦佳园7配变	10	800	424
38603	东台	熙悦佳园13配变	10	800	494
38604	东台	熙悦佳园1配变	10	800	387
38605	东台	春溪雅苑6配变	10	800	524
38606	东台	紫云府11#配变	10	800	542
38607	东台	紫云府1配变	10	800	435
38608	东台	熙悦佳园9配变	10	800	410
38609	东台	紫云府7配变	10	800	435
38610	东台	鑫宇房地产	10	400	200
38611	东台	集镇26配变.	10	200	64
38612	东台	集镇19配变	10	50	28
38613	东台	廉贻集镇3#配变	10	400	143
38614	东台	廉贻集镇29#配变	10	400	179
38615	东台	集镇1配变	10	200	0
38616	东台	计窑3#配变	10	400	232
38617	东台	廉贻集镇28#配变	10	400	2
38618	东台	南舍1#配变	10	200	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38619	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	0
38620	东台	集镇14配变	10	30	16
38621	东台	戴西5配变	10	400	203
38622	东台	戴东3#配变	10	200	15
38623	东台	集镇9#配变	10	400	195
38624	东台	广山集镇7#配变	10	400	98
38625	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	0
38626	东台	胡堡4配变(节能)	10	200	19
38627	东台	集镇3#配变	10	400	123
38628	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	48
38629	东台	广山集镇23#配变	10	400	96
38630	东台	胡西4配变	10	200	84
38631	东台	广城邑品二期箱变配电变压器	10	400	185
38632	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	40
38633	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	49
38634	东台	滨河雅居箱变001	10	400	235
38635	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	97
38636	东台	广城邑品1#配变	10	500	223
38637	东台	胡堡7配变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38638	东台	胡西7#配变	10	200	44
38639	东台	集镇(2)#配变	10	400	77
38640	东台	胡堡6#配变	10	400	203
38641	东台	集镇11#配变1	10	200	112
38642	东台	胡堡3#配变	10	400	45
38643	东台	仇南2#配变	10	200	41
38644	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	0
38645	东台	集镇6#配变	10	400	185
38646	东台	集镇1#配变	10	200	50
38647	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	111
38648	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	269
38649	东台	双赵7配变(节能)	10	200	119
38650	东台	康庄2#配变	10	400	155
38651	东台	仙河5#配变	10	200	99
38652	东台	康庄3配变	10	200	31
38653	东台	三赵配变(节能)	10	200	62
38654	东台	横桥5#配变	10	200	101
38655	东台	双赵6配变	10	200	38
38656	东台	康庄4#配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38657	东台	镇南10#配变	10	400	240
38658	东台	双超11配变	10	200	0
38659	东台	曹殷5配变	10	200	4
38660	东台	周舍4配变	10	400	208
38661	东台	曹庄八配变	10	200	64
38662	东台	吴堡一号配变	10	400	109
38663	东台	兴圩二配变	10	200	78
38664	东台	朱庄7#配变	10	200	127
38665	东台	曹庄四配变	10	400	168
38666	东台	朱庄8#配变	10	200	107
38667	东台	新嵇16#配变	10	630	287
38668	东台	溪北7#配变	10	400	275
38669	东台	集镇19#配变	10	200	0
38670	东台	胡西三配变(节能)	10	200	82
38671	东台	胡西5配变	10	200	68
38672	东台	集镇18#配变	10	200	0
38673	东台	广山园区配变	10	200	104
38674	东台	集镇17#配变	10	200	146
38675	东台	永进3#配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38676	东台	集镇16#配变	10	50	31
38677	东台	广山园区2#配变	10	200	142
38678	东台	潘开4#配变	10	200	0
38679	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	54
38680	东台	时东8#配变	10	400	230
38681	东台	金麟府#7变压器	10	800	377
38682	东台	金麟府1#变压器	10	800	453
38683	东台	金麟府3#变压器	10	800	461
38684	东台	金麟府#9变压器	10	800	389
38685	东台	金麟府#13变压器	10	800	442
38686	东台	金麟府#11变压器	10	800	531
38687	东台	金麟府5#变压器	10	800	431
38688	东台	三联六配变	10	200	3
38689	东台	同意5配变	10	200	46
38690	东台	祁刘四配变	10	200	39
38691	东台	谢庄10#配变	10	630	380
38692	东台	祁刘10#配变	10	200	105
38693	东台	镇南（九）配变	10	200	0
38694	东台	祁刘9#配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38695	东台	三联三配变	10	200	19
38696	东台	镇南5配变	10	200	67
38697	东台	谢庄四配变	10	400	189
38698	东台	祁刘六配变	10	200	0
38699	东台	溪陈一配变	10	200	69
38700	东台	三曹6配变	10	200	112
38701	东台	镇南11#配变	10	200	95
38702	东台	镇南四配变(1)	10	200	43
38703	东台	谢庄12#配变	10	400	256
38704	东台	集镇三配变（台南）	10	400	0
38705	东台	鹤伦6配变	10	400	105
38706	东台	鹤伦9#配变	10	200	35
38707	东台	鹤伦10配变	10	200	21
38708	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	208
38709	东台	鹤西17#配变	10	200	87
38710	东台	鹤西16#配变	10	200	34
38711	东台	古洪4#配变	10	200	50
38712	东台	古洪5配变	10	200	7
38713	东台	集镇20配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38714	东台	郭顾8#配变	10	200	41
38715	东台	岳东3配变	10	200	0
38716	东台	郭顾9#配变	10	400	187
38717	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	0
38718	东台	王珏9#配变	10	200	45
38719	东台	岳东4#配变	10	400	160
38720	东台	郭顾7#配变	10	200	90
38721	东台	岳西5#配变	10	400	192
38722	东台	岳西#4配变	10	400	161
38723	东台	郭顾6配变	10	200	0
38724	东台	垛东3配变	10	200	82
38725	东台	古洪2配变	10	200	0
38726	东台	岳西三配变	10	200	12
38727	东台	岳东1#配变	10	400	192
38728	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	584
38729	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	587
38730	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	505
38731	东台	滨河花苑8配变	10	630	325
38732	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38733	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	498
38734	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	403
38735	东台	城北花园16配变	10	630	381
38736	东台	滨河花苑6配变	10	630	289
38737	东台	台城华府3配变	10	630	151
38738	东台	富新新村18台区	10	630	392
38739	东台	滨河花苑2配变	10	800	416
38740	东台	城北花园14配变	10	630	289
38741	东台	城北花园17配变	10	630	390
38742	东台	富新新村16台区	10	630	412
38743	东台	富新新村14台区	10	630	412
38744	东台	滨河花苑4配变	10	630	310
38745	东台	通新9配变	10	400	74
38746	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	388
38747	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	321
38748	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	401
38749	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	230
38750	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	354
38751	东台	滨河四期1配变	10	630	393

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38752	东台	城北花园18配变	10	630	272
38753	东台	台城华府1配变	10	630	99
38754	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	352
38755	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	344
38756	东台	城北新寓1配变	10	800	509
38757	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	414
38758	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	379
38759	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	381
38760	东台	城北花园15配变	10	630	313
38761	东台	富新新村20台区	10	630	412
38762	东台	城北新寓3配变	10	630	341
38763	东台	台城华府2配变	10	630	240
38764	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	509
38765	东台	万陆新村5#变压器	10	800	506
38766	东台	万陆新村12#变压器	10	800	628
38767	东台	万陆新村7#变压器	10	800	497
38768	东台	万陆新村1#变压器	10	800	486
38769	东台	万陆新村3#变压器	10	800	524
38770	东台	万陆新村9#变压器	10	800	502

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38771	东台	万陆新村14#变压器	10	800	599
38772	东台	开发区二配变	10	500	354
38773	东台	弢城华庭2#变压器	10	630	422
38774	东台	弢西三配变	10	200	145
38775	东台	弢西六配变	10	200	28
38776	东台	弢城华庭4#变压器	10	630	476
38777	东台	水产场九配变	10	400	0
38778	东台	陶东七配变	10	400	215
38779	东台	陶思6配变	10	400	232
38780	东台	陶思八配变	10	400	154
38781	东台	塘坝9#配变	10	200	56
38782	东台	陶思二配变	10	400	59
38783	东台	塘南10#配变	10	400	164
38784	东台	陶思13#配变	10	400	57
38785	东台	三曹10配变	10	200	85
38786	东台	嘉城和苑4#变	10	630	305
38787	东台	西郊八台片	10	400	260
38788	东台	万陆6配变	10	160	86
38789	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38790	东台	万陆3#	10	400	297
38791	东台	三曹17#配变	10	200	56
38792	东台	三曹九配变	10	200	75
38793	东台	三曹四配变	10	400	92
38794	东台	西郊七配变(节能)	10	200	120
38795	东台	三曹15#配变	10	200	26
38796	东台	三曹18#配变	10	200	65
38797	东台	扎垛16配变	10	200	122
38798	东台	西郊4配变	10	400	217
38799	东台	三曹(二)配变	10	200	49
38800	东台	西郊13配变	10	200	147
38801	东台	西郊三配变	10	200	115
38802	东台	三曹七配变	10	200	123
38803	东台	木港(1)配变	10	200	147
38804	东台	西郊2#配变	10	400	206
38805	东台	三曹1#配变	10	200	0
38806	东台	木港2	10	315	241
38807	东台	三曹16#配变	10	200	98
38808	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38809	东台	西郊一配变	10	200	117
38810	东台	万许1#变	10	200	18
38811	东台	嘉城和苑2#变	10	630	378
38812	东台	谢奚六#配变	10	400	271
38813	东台	莫庄11#配变	10	200	68
38814	东台	池塘五配变	10	200	63
38815	东台	丁庄6#配变	10	400	204
38816	东台	大洋八配变(节能)	10	400	173
38817	东台	臧冯5配变	10	400	169
38818	东台	北庄7#配变	10	400	182
38819	东台	大洋11配变	10	200	97
38820	东台	甘港22#配变	10	200	75
38821	东台	丁庄5#配变	10	200	50
38822	东台	大洋16#配变	10	200	131
38823	东台	大洋19#配变	10	200	90
38824	东台	北庄6配变	10	200	61
38825	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	456
38826	东台	金开园4#配变	10	630	388
38827	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	436

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38828	东台	金开园10#配变	10	800	559
38829	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	415
38830	东台	金开园8#配变	10	800	581
38831	东台	金开园6#配变	10	800	556
38832	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	393
38833	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	309
38834	东台	金开园12#配变	10	800	558
38835	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	480
38836	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	457
38837	东台	金开园2#配变	10	630	419
38838	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	423
38839	东台	集镇5配变	10	400	16
38840	东台	戴东2配变	10	400	86
38841	东台	集镇21#配变	10	400	29
38842	东台	薛王5配变(节能)	10	200	36
38843	东台	岗子2配变(节能)	10	200	91
38844	东台	集镇4配变	10	400	119
38845	东台	薛王9#配变	10	400	71
38846	东台	薛王6配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38847	东台	集镇13配变(节能)	10	400	176
38848	东台	甘港八配变(节能)	10	200	75
38849	东台	薛王7#配变	10	200	91
38850	东台	薛王4配变(节能)	10	200	0
38851	东台	岗子1配变	10	200	96
38852	东台	公用十八配变	10	400	251
38853	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	478
38854	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	388
38855	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	475
38856	东台	天樾府3#配变	10	630	282
38857	东台	天樾府7#配变	10	800	355
38858	东台	天樾府1#配变	10	800	411
38859	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	412
38860	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	540
38861	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	448
38862	东台	天樾府5#配变	10	630	370
38863	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	406
38864	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	520
38865	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38866	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	416
38867	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	538
38868	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	576
38869	东台	丰西五台片10KVS11变压器	10	200	61
38870	东台	大明二配变	10	400	229
38871	东台	光明12#配变(节能变利用)	10	400	273
38872	东台	季庄7#配变	10	200	117
38873	东台	季庄8配变	10	200	133
38874	东台	兴明7#配变	10	400	241
38875	东台	季庄二台片10KVS11变压器	10	400	275
38876	东台	兴明8#配变(节能变利用)	10	200	117
38877	东台	景窑7配变	10	200	34
38878	东台	景窑1#配变	10	400	144
38879	东台	吴舍4#配变	10	400	238
38880	东台	高庄1#配变	10	400	224
38881	东台	娄子5#配变	10	400	134
38882	东台	三周2号配变	10	200	0
38883	东台	夏舍3号配变	10	200	0
38884	东台	景窑10#配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38885	东台	夏舍4#配变	10	400	139
38886	东台	古洪8#配变	10	200	34
38887	东台	夏舍5#配变	10	200	19
38888	东台	吴舍5#配变	10	400	242
38889	东台	景窑8#配变	10	200	98
38890	东台	景窑6号配变	10	400	48
38891	东台	嵇东五台片	10	400	52
38892	东台	嵇东十台片	10	400	0
38893	东台	嵇东19#配变	10	400	94
38894	东台	时东六配变	10	400	255
38895	东台	金麟府#12变压器	10	800	507
38896	东台	花园4#变配变	10	200	40
38897	东台	金麟府4#变压器	10	800	408
38898	东台	金麟府#8变压器	10	800	425
38899	东台	金麟府2#变压器	10	800	403
38900	东台	金麟府6#变压器	10	800	458
38901	东台	金麟府#10变压器	10	800	353
38902	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	572
38903	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	564

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38904	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	554
38905	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	594
38906	东台	臧冯8配变	10	200	0
38907	东台	臧冯11#配变	10	400	248
38908	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	498
38909	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	524
38910	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	474
38911	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	484
38912	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	483
38913	东台	光辉1配变	10	315	109
38914	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	296
38915	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	386
38916	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	376
38917	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	317
38918	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	462
38919	东台	九里2#配变	10	200	51
38920	东台	富西11#配变	10	200	18
38921	东台	富西10#配变	10	200	62
38922	东台	九里12配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38923	东台	富新26配变	10	400	269
38924	东台	新团新村10配变	10	800	449
38925	东台	富新新村5配变	10	800	518
38926	东台	富新新村7配变	10	800	508
38927	东台	富新新村19配变	10	800	519
38928	东台	富新14配变	10	200	143
38929	东台	富新新村1配变	10	800	476
38930	东台	蟒河5配变	10	200	85
38931	东台	富新27配变	10	400	258
38932	东台	新团新村8配变	10	800	522
38933	东台	富新新村13配变	10	800	531
38934	东台	富新新村15配变	10	800	506
38935	东台	富新24配变	10	200	97
38936	东台	富新新村11配变	10	800	488
38937	东台	富新新村9配变	10	800	506
38938	东台	富新新村3配变	10	800	488
38939	东台	新团新村4配变	10	800	544
38940	东台	富新新村17配变	10	800	498
38941	东台	新团新村12配变	10	800	548

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38942	东台	富新4配变	10	200	70
38943	东台	富新6配变	10	200	125
38944	东台	新团新村2配变	10	800	499
38945	东台	新团新村6配变	10	800	492
38946	东台	富新22配变	10	200	122
38947	东台	富新20配变	10	200	154
38948	东台	富民新区1#变	10	800	340
38949	东台	安庭雅居6#变	10	630	452
38950	东台	安庭雅居4#变	10	630	498
38951	东台	富南13#配变	10	400	16
38952	东台	富源广场1#变	10	400	212
38953	东台	安庭雅居2#变	10	630	429
38954	东台	美棠水岸10#配变	10	800	522
38955	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	513
38956	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	474
38957	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	302
38958	东台	美棠水岸12#配变	10	800	544
38959	东台	美棠水岸8#配变	10	800	564
38960	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38961	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	444
38962	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	258
38963	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	347
38964	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	495
38965	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	547
38966	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	374
38967	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	504
38968	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	381
38969	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	354
38970	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	519
38971	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	455
38972	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	372
38973	东台	美棠水岸2#配变	10	800	574
38974	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	476
38975	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	451
38976	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	473
38977	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	445
38978	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	380
38979	东台	美棠水岸6#配变	10	800	500

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38980	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	404
38981	东台	美棠水岸4#配变	10	800	577
38982	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	304
38983	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	511
38984	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	279
38985	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	475
38986	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	368
38987	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	334
38988	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	408
38989	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	468
38990	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	496
38991	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	393
38992	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	302
38993	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	287
38994	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	386
38995	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	513
38996	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	536
38997	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	486
38998	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
38999	东台	鲍南4#配变	10	200	62
39000	东台	赵徐11#配变	10	200	0
39001	东台	罗二24配变	10	400	96
39002	东台	鲍一11#配变	10	200	116
39003	东台	罗二5配变	10	400	244
39004	东台	鲍南12#配变	10	200	79
39005	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	382
39006	东台	科技大楼配变	10	400	312
39007	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	393
39008	东台	滨河花苑7配变	10	630	309
39009	东台	城北花园（十三）配变	10	315	0
39010	东台	滨河花苑5配变	10	630	292
39011	东台	城北花园（九）配变	10	315	132
39012	东台	城北花园（十）配变	10	315	94
39013	东台	城北花园（十二）配变	10	315	98
39014	东台	永合三配变	10	200	36
39015	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	376
39016	东台	光辉三配变	10	200	78
39017	东台	城北花园（十一）配变	10	315	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39018	东台	滨河四期2配变	10	630	396
39019	东台	光辉六配变	10	400	303
39020	东台	滨河花苑3配变	10	630	279
39021	东台	滨河花苑1配变	10	800	453
39022	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	392
39023	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	330
39024	东台	灶西八配变	10	200	135
39025	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	477
39026	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	493
39027	东台	何垛湾7#配变	10	800	594
39028	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	533
39029	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	386
39030	东台	何垛湾5#配变	10	800	597
39031	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	491
39032	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	508
39033	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	465
39034	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	516
39035	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	479
39036	东台	何垛湾3#配变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39037	东台	何垛湾1#配变	10	800	591
39038	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	404
39039	东台	熙悦佳园18配变	10	800	504
39040	东台	熙悦佳园14配变	10	800	476
39041	东台	春溪雅苑2配变	10	800	470
39042	东台	熙悦佳园12配变	10	800	416
39043	东台	熙悦佳园10配变	10	800	437
39044	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	546
39045	东台	春溪雅苑3配变	10	800	531
39046	东台	春溪雅苑5配变	10	800	473
39047	东台	熙悦佳园16配变	10	800	479
39048	东台	熙悦佳园2配变	10	800	440
39049	东台	熙悦佳园8配变	10	800	444
39050	东台	熙悦佳园6配变	10	800	418
39051	东台	熙悦佳园4配变	10	800	479
39052	东台	七里澜庭10#配变	10	630	437
39053	东台	圆融广场9#变压器	10	630	258
39054	东台	七里澜庭4#配变	10	630	504
39055	东台	七里澜庭8#配变	10	630	434

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39056	东台	七里澜庭6#配变	10	630	443
39057	东台	忻悦府1#主变	10	630	343
39058	东台	圆融广场5#变压器	10	630	234
39059	东台	市政府宿舍配变	10	400	145
39060	东台	忻悦府3#主变	10	630	461
39061	东台	圆融广场7#变压器	10	630	319
39062	东台	七里澜庭12#配变	10	630	464
39063	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	191
39064	东台	圆融广场3#变压器	10	630	357
39065	东台	圆融广场1#变压器	10	630	265
39066	东台	七里澜庭2#配变	10	630	459
39067	东台	富新新村23#配变	10	800	0
39068	东台	富新新村25#配变	10	800	0
39069	东台	富新新村21#配变	10	800	0
39070	东台	富新新村27#配变	10	800	0
39071	东台	锦绣华府#9变压器	10	800	380
39072	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	502
39073	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	498
39074	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39075	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	475
39076	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	461
39077	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	489
39078	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	420
39079	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	480
39080	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	563
39081	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	375
39082	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	461
39083	东台	锦绣华府5#配变	10	630	323
39084	东台	锦绣华府7#配变	10	630	352
39085	东台	圆融广场4#变压器	10	630	332
39086	东台	圆融广场6#变压器	10	630	274
39087	东台	圆融广场10#变压器	10	630	285
39088	东台	圆融广场8#变压器	10	630	218
39089	东台	圆融广场2#变压器	10	630	327
39090	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	343
39091	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	306
39092	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	332
39093	东台	站前安置区2号变压器	10	630	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39094	东台	站前安置区6号变压器	10	630	366
39095	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	374
39096	东台	站前安置区8号变压器	10	630	403
39097	东台	站前安置区4号变压器	10	630	328
39098	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	270
39099	东台	袁灶9#配变	10	400	250
39100	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	323
39101	东台	袁灶4配变	10	400	143
39102	东台	新城花园2#变压器	10	630	420
39103	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	261
39104	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	407
39105	东台	秦园一配变	10	400	231
39106	东台	芦东11#配变	10	200	31
39107	东台	民主1#配变.	10	200	29
39108	东台	秦园13#配变	10	200	109
39109	东台	恒融广场1#变压器	10	800	587
39110	东台	秦园五配变	10	400	234
39111	东台	公用变16配变	10	315	77
39112	东台	公用32#配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39113	东台	恒融广场3#变压器	10	800	510
39114	东台	恒融广场5#变压器	10	800	428
39115	东台	新城花园4#变压器	10	630	398
39116	东台	大港8台片	10	400	198
39117	东台	东方公馆#2变压器	10	800	431
39118	东台	安丰公用1#配变	10	400	190
39119	东台	颐和郡府2#配变	10	800	377
39120	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	528
39121	东台	金桥七配变	10	200	104
39122	东台	如意13#配变	10	200	81
39123	东台	金桥(6)配变	10	200	104
39124	东台	如意14#配变	10	200	67
39125	东台	牌沟14#配变	10	200	71
39126	东台	倪王二配变	10	200	41
39127	东台	梁东8配变	10	400	138
39128	东台	金桥二配变	10	200	83
39129	东台	金桥一配变	10	200	110
39130	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	361
39131	东台	如意九配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39132	东台	开二12配变	10	400	91
39133	东台	开二14#配变	10	400	230
39134	东台	开一43#配变	10	400	226
39135	东台	高桥8#配变	10	315	159
39136	东台	高桥7配变	10	315	71
39137	东台	高桥14#配变	10	200	67
39138	东台	养殖公司#4配变	10	400	187
39139	东台	秦甸11#配变	10	400	232
39140	东台	秦甸10#配变	10	400	85
39141	东台	养殖公司配变	10	160	0
39142	东台	鲍二2#配变	10	400	129
39143	东台	养殖公司3#配变	10	630	78
39144	东台	高桥1#配变	10	400	185
39145	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	339
39146	东台	赵徐6配变	10	200	7
39147	东台	新建7#配变	10	400	155
39148	东台	赵徐7#配变	10	200	65
39149	东台	鲍一七配变	10	400	217
39150	东台	公用变19配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39151	东台	鲍南3#配变	10	400	218
39152	东台	新建8#配变	10	400	136
39153	东台	鲍一12#配变	10	400	211
39154	东台	公用6配变	10	400	47
39155	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	319
39156	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	222
39157	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	310
39158	东台	溱东公用10配变	10	400	293
39159	东台	鼎盛花园1#变	10	400	148
39160	东台	公用8#配变	10	200	7
39161	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	166
39162	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	245
39163	东台	罗二3配变	10	400	96
39164	东台	公用16#配变.	10	400	196
39165	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	336
39166	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	260
39167	东台	公用21#配变	10	400	0
39168	东台	公用15#配变	10	200	59
39169	东台	公用7#配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39170	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	161
39171	东台	开二29#配变	10	400	0
39172	东台	开一50#配变	10	400	0
39173	东台	站南润府1#变压器	10	800	533
39174	东台	站南润府11#变压器	10	800	540
39175	东台	站南润府5#变压器	10	800	502
39176	东台	站南润府7#变压器	10	800	537
39177	东台	站南润府3#变压器	10	800	561
39178	东台	站南润府9#变压器	10	800	583
39179	东台	垛南6配变	10	400	285
39180	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	242
39181	东台	东铭雅居2#配变	10	800	556
39182	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	394
39183	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	204
39184	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	397
39185	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	459
39186	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	437
39187	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	319
39188	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39189	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	315
39190	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	484
39191	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	458
39192	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	360
39193	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	448
39194	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	482
39195	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	457
39196	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	512
39197	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	536
39198	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	450
39199	东台	城北新寓三期5配变	10	630	351
39200	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	554
39201	东台	城北新寓三期3配变	10	630	408
39202	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	322
39203	东台	锦绣华府8#配变	10	630	329
39204	东台	城北新寓三期7配变	10	630	314
39205	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	451
39206	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	277
39207	东台	锦绣华府6#配变	10	630	327

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39208	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	410
39209	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	224
39210	东台	城北新寓三期1配变	10	630	380
39211	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	439
39212	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	493
39213	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	431
39214	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	513
39215	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	491
39216	东台	东铭雅居1#配变	10	800	586
39217	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	455
39218	东台	富新新村28#配变	10	800	503
39219	东台	富新新村10配变	10	800	492
39220	东台	富新新村24#配变	10	800	532
39221	东台	富新新村6配变	10	800	462
39222	东台	富新新村2配变	10	800	511
39223	东台	富新新村22#配变	10	800	534
39224	东台	富新新村12配变	10	800	468
39225	东台	富新新村4配变	10	800	498
39226	东台	富新新村8配变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39227	东台	富新新村26#配变	10	800	569
39228	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	284
39229	东台	民主二配变	10	80	25
39230	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	306
39231	东台	市级机关宿舍配变	10	315	83
39232	东台	顾家巷#4配变	10	400	241
39233	东台	城南一（二）配变	10	400	103
39234	东台	顾家巷#3配变	10	400	196
39235	东台	城南三（二）配变	10	200	26
39236	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	235
39237	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	155
39238	东台	大王庙（二）配变	10	400	240
39239	东台	中保新村箱变	10	630	504
39240	东台	城南四（二）配变	10	400	137
39241	东台	顾家巷	10	400	132
39242	东台	老电厂（一）配变	10	315	13
39243	东台	老电厂（二）配变	10	315	233
39244	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	278
39245	东台	西窑南区配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39246	东台	城南二（二）配变	10	315	15
39247	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	488
39248	东台	大王庙（一）配变	10	250	184
39249	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	330
39250	东台	城南二1#配变	10	400	147
39251	东台	丁徐七配变	10	200	89
39252	东台	九龙港#2配变	10	400	226
39253	东台	九龙港配变1	10	400	161
39254	东台	西场粮库配变	10	400	182
39255	东台	三里路配变	10	250	200
39256	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	176
39257	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	360
39258	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	374
39259	东台	民主1#配变	10	400	294
39260	东台	城南三（一）配变	10	400	101
39261	东台	民主村（四）配变	10	200	148
39262	东台	草舍34配变	10	400	0
39263	东台	鲍庄3配变	10	400	217
39264	东台	苏庄1配变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39265	东台	新建六台片	10	400	0
39266	东台	鲍庄6配变	10	400	193
39267	东台	鲍庄10#配变	10	400	97
39268	东台	苏庄11#配变	10	200	87
39269	东台	苏庄8#配变	10	400	271
39270	东台	鲍庄7配变	10	400	153
39271	东台	三团新村三期9变压器	10	800	451
39272	东台	三团新村三期7变压器	10	800	448
39273	东台	三团新村三期3变压器	10	800	453
39274	东台	三团新村三期1变压器	10	800	611
39275	东台	三团新村三期11变压器	10	800	461
39276	东台	三团新村三期5变压器	10	800	470
39277	东台	新团十配变	10	200	126
39278	东台	站南润府19#变压器	10	800	554
39279	东台	站南润府13#变压器	10	800	547
39280	东台	站南润府17#变压器	10	800	556
39281	东台	站南润府15#变压器	10	800	580
39282	东台	站南润府21#变压器	10	800	615
39283	东台	三团新村5配变	10	800	529

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39284	东台	三团新村10配变	10	800	359
39285	东台	三团新村6配变	10	800	361
39286	东台	三团新村8配变	10	800	493
39287	东台	三团新村1配变	10	800	481
39288	东台	三团新村7配变	10	800	487
39289	东台	三团新村3配变	10	800	479
39290	东台	三团新村9配变	10	800	436
39291	东台	三团新村三期12变压器	10	800	394
39292	东台	三团新村三期2变压器	10	800	526
39293	东台	三团新村三期8变压器	10	800	491
39294	东台	三团新村三期4变压器	10	800	479
39295	东台	三团新村三期10变压器	10	800	503
39296	东台	三团新村三期6变压器	10	800	455
39297	东台	七里澜庭11#配变	10	630	464
39298	东台	七里澜庭9#配变	10	630	395
39299	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	503
39300	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	332
39301	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	375
39302	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	468

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39303	东台	七里澜庭7#配变	10	630	467
39304	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	454
39305	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	551
39306	东台	吕嘉园4#配变	10	800	478
39307	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	380
39308	东台	吕嘉园6#配变	10	800	495
39309	东台	吕嘉园2#配变	10	800	466
39310	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	496
39311	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	340
39312	东台	七里澜庭5#配变	10	630	462
39313	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	411
39314	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	469
39315	东台	七里澜庭1#配变	10	630	454
39316	东台	七里澜庭3#配变	10	630	478
39317	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	421
39318	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	486
39319	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	448
39320	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	433
39321	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39322	东台	吕嘉园8#配变	10	800	505
39323	东台	慧学名苑3配变	10	800	490
39324	东台	慧学名苑1配变	10	800	480
39325	东台	悦禾城4配变	10	800	303
39326	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	530
39327	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	460
39328	东台	悦禾城2配变	10	800	473
39329	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	476
39330	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	488
39331	东台	红烈13配变	10	400	280
39332	东台	红烈14配变	10	400	288
39333	东台	康和二期7配变	10	800	397
39334	东台	康和二期1配变	10	800	460
39335	东台	康和二期10配变	10	800	418
39336	东台	康和二期12配变	10	800	516
39337	东台	康和二期3配变	10	800	503
39338	东台	康和二期5配变	10	800	356
39339	东台	正团十配变	10	200	153
39340	东台	正团六配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39341	东台	正团24配变	10	200	103
39342	东台	正团四配变	10	400	319
39343	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	364
39344	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	358
39345	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	428
39346	东台	农民公寓（一）配变	10	630	389
39347	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	254
39348	东台	向阳桥西变压器	10	630	320
39349	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	371
39350	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	257
39351	东台	盛大花园(四)	10	800	64
39352	东台	盛大花园(三)	10	800	242
39353	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	373
39354	东台	盛大花园(二)	10	630	92
39355	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	293
39356	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	360
39357	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	253
39358	东台	农民公寓(二)配变	10	630	431
39359	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39360	东台	盛大花园(一)箱式变	10	630	253
39361	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	468
39362	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	470
39363	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	369
39364	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	377
39365	东台	怡和箱式变	10	630	392
39366	东台	康复西路箱变	10	500	248
39367	东台	少年宫#2配变	10	400	249
39368	东台	红兰（一）美变	10	630	104
39369	东台	学府西路配变	10	250	75
39370	东台	广场路(二)环网箱变	10	400	0
39371	东台	广场路（五）箱变	10	630	326
39372	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	229
39373	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	589
39374	东台	大圣寺箱式变	10	500	103
39375	东台	人民医院宿舍配变	10	500	158
39376	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	43
39377	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	139
39378	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39379	东台	广场路4#箱变配变	10	500	111
39380	东台	少年宫配变	10	400	0
39381	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	163
39382	东台	广场路3#箱变配变	10	500	0
39383	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	101
39384	东台	红兰（三）箱变	10	630	0
39385	东台	红兰(二)美变	10	400	169
39386	东台	红兰路箱式变	10	630	230
39387	东台	广场路6#箱变配变	10	630	94
39388	东台	广场路(一)环网箱变	10	630	378
39389	东台	秀峰华庭(四)欧变	10	630	319
39390	东台	富南8#配变	10	100	0
39391	东台	四洋八配变	10	400	114
39392	东台	公用二十配变	10	200	84
39393	东台	鑫华园#4变压器	10	800	444
39394	东台	四洋九配变	10	200	48
39395	东台	公用十三配变	10	400	63
39396	东台	公用十九配变	10	200	93
39397	东台	公用四配变	10	630	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39398	东台	公用十四配变	10	400	139
39399	东台	新街一品2#变	10	800	485
39400	东台	鑫华园#2变压器	10	800	472
39401	东台	公用(五)配变	10	400	155
39402	东台	新街一品1#变	10	800	493
39403	东台	陈文八配变	10	200	99
39404	东台	来东十一配变	10	200	59
39405	东台	郝苴三配变	10	200	85
39406	东台	陈文十二配变	10	400	276
39407	东台	来东(三)配变	10	400	141
39408	东台	建洋十九配变	10	200	87
39409	东台	新街十四配变	10	200	68
39410	东台	街北十四配变	10	200	0
39411	东台	建洋二十七配变	10	400	180
39412	东台	街北五配变	10	200	41
39413	东台	方东十一配变	10	630	151
39414	东台	方东（七）配变	10	200	90
39415	东台	建洋十五配变	10	400	181
39416	东台	街北七配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39417	东台	街北（十一）配变	10	200	51
39418	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	446
39419	东台	新街十二配变	10	200	69
39420	东台	鑫华园#3变压器	10	800	429
39421	东台	公用二十八配变	10	400	258
39422	东台	新街六配变	10	630	232
39423	东台	公用二十五配变	10	400	172
39424	东台	公用十二配变	10	400	48
39425	东台	鑫华园#1变压器	10	800	388
39426	东台	公用二配变	10	400	49
39427	东台	公用（一）配变	10	400	5
39428	东台	公用九配变	10	400	120
39429	东台	公用二十一配变	10	200	80
39430	东台	新街七配变	10	400	95
39431	东台	10KV新文庭雅居2#配变	10	800	365
39432	东台	公用十六配变	10	200	59
39433	东台	堤东十三配变	10	200	76
39434	东台	沈桥八配变	10	200	57
39435	东台	堤东十九配变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39436	东台	新街十九配变	10	200	121
39437	东台	谷丰六配变	10	200	26
39438	东台	东闸十七配变	10	200	116
39439	东台	新街二配变	10	200	46
39440	东台	邱墩四配变	10	400	208
39441	东台	邱墩十配变	10	400	197
39442	东台	堤东十八配变	10	200	101
39443	东台	夏龙14#配变	10	200	24
39444	东台	周黄4配变	10	400	135
39445	东台	夏龙15#配变	10	200	102
39446	东台	夏龙17#配变	10	400	95
39447	东台	周黄11配变	10	400	203
39448	东台	夏龙16#配变	10	200	112
39449	东台	夏龙5配变	10	400	190
39450	东台	夏龙#19配变	10	400	208
39451	东台	灶西14配变	10	200	145
39452	东台	灶西10#配变	10	400	287
39453	东台	灶西一配变	10	400	251
39454	东台	灶西3台区	10	200	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39455	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	111
39456	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	273
39457	东台	新文庭雅居1#变	10	800	463
39458	东台	双洋十四配变	10	400	212
39459	东台	二苴十配变	10	200	8
39460	东台	圆梦天地（二）欧变	10	500	126
39461	东台	东坝（一）箱式变	10	315	0
39462	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	487
39463	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	108
39464	东台	农行公用箱变00101	10	630	104
39465	东台	三中（三）配变	10	400	159
39466	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	520
39467	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	399
39468	东台	一中公用箱变变压器	10	630	274
39469	东台	忻悦府4#主变	10	630	266
39470	东台	东师箱变开关变压器	10	630	380
39471	东台	陶园（二）配变	10	400	218
39472	东台	乐天巷配变	10	400	85
39473	东台	长青小区（二）配变	10	400	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39474	东台	外贸公司配变	10	315	21
39475	东台	党校箱变配电变压器	10	400	174
39476	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	0
39477	东台	忻悦府2#主变	10	630	435
39478	东台	工商局宿舍变压器	10	630	407
39479	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	236
39480	东台	三中（一）配变	10	400	0
39481	东台	塑料厂配变	10	400	104
39482	东台	达荣商城配变	10	400	139
39483	东台	丽晶花园变	10	800	375
39484	东台	北门箱式变	10	630	185
39485	东台	东坝（二）环网美变	10	400	54
39486	东台	罗绮制衣配变	10	500	130
39487	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	421
39488	东台	陶园(一)配变	10	400	113
39489	东台	北门（二）环网美变	10	630	13
39490	东台	圆梦天地(一)欧变	10	500	200
39491	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	424
39492	东台	三中（二）配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39493	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	514
39494	东台	灶东巷配变	10	250	9
39495	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	236
39496	东台	新民西路配变	10	400	66
39497	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	302
39498	东台	鑫光公寓(四)箱变	10	630	311
39499	东台	蓝色港湾（一）	10	630	349
39500	东台	蓝色港湾（二）	10	630	325
39501	东台	金色佳园（二）	10	630	312
39502	东台	新民一组（一）配变	10	400	87
39503	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	278
39504	东台	月亮湾小区配变	10	400	81
39505	东台	水务局宿舍配变	10	400	236
39506	东台	构件厂配变	10	400	35
39507	东台	制药厂配变	10	200	58
39508	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	201
39509	东台	锦绣花园配变	10	400	196
39510	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	291
39511	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39512	东台	水公司宿舍配变	10	400	159
39513	东台	新宁商城箱变	10	630	315
39514	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	436
39515	东台	林业中心配变	10	400	298
39516	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	439
39517	东台	公用十四配变3	10	400	29
39518	东台	公用八配变1	10	400	123
39519	东台	新嵇八配变	10	400	3
39520	东台	公用二十七配变	10	400	0
39521	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	526
39522	东台	10kV新城名府配电室#1变压器	10	800	462
39523	东台	新嵇十七配变	10	400	0
39524	东台	嵇东十三配变	10	400	228
39525	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	29
39526	东台	新嵇六配变	10	400	204
39527	东台	新嵇十三配变	10	400	147
39528	东台	新城名府5#变压器	10	630	467
39529	东台	天邑一品开关站#2	10	630	337
39530	东台	新嵇二配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39531	东台	10kV新城名府配电室#3变压器	10	800	475
39532	东台	站南润府2#变压器	10	800	548
39533	东台	站南润府8#变压器	10	800	532
39534	东台	桃李苑3配变	10	630	348
39535	东台	站南润府4#变压器	10	800	535
39536	东台	站南润府12#变压器	10	800	546
39537	东台	和平10配变	10	200	150
39538	东台	站南润府10#变压器	10	800	529
39539	东台	站南润府6#变压器	10	800	576
39540	东台	桃李苑1配变	10	630	353
39541	东台	桃李苑9配变	10	630	251
39542	东台	桃李苑5配变	10	630	326
39543	东台	桃李苑7配变	10	630	377
39544	东台	桃李苑11配变	10	630	308
39545	东台	红烈11配变	10	400	185
39546	东台	红烈12配变	10	200	140
39547	东台	站南润府14#变压器	10	800	530
39548	东台	红光24配变	10	400	198
39549	东台	红烈8配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39550	东台	康和二期9配变	10	800	396
39551	东台	康和二期11配变	10	800	459
39552	东台	康和二期2配变	10	800	432
39553	东台	红烈10配变	10	200	134
39554	东台	康和二期4配变	10	800	497
39555	东台	站南润府22#变压器	10	800	619
39556	东台	红光(13)配变	10	400	19
39557	东台	站南润府16#变压器	10	800	555
39558	东台	红烈三配变	10	200	125
39559	东台	站南润府18#变压器	10	800	516
39560	东台	站南润府20#变压器	10	800	543
39561	东台	红中19#配变	10	200	86
39562	东台	南兴8配变	10	400	108
39563	东台	蒋坝12#配变.	10	400	162
39564	东台	卞团十配变	10	200	99
39565	东台	红中17#配变	10	200	64
39566	东台	红中二十配变	10	200	140
39567	东台	蒋坝九配变	10	200	68
39568	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	426

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39569	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	347
39570	东台	新坝南(一)箱变	10	630	0
39571	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	0
39572	东台	和平（二）美变	10	500	0
39573	东台	北关西（一）欧变	10	630	0
39574	东台	月塘(一)欧变	10	630	0
39575	东台	北关商城（二）美变	10	400	0
39576	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	0
39577	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	0
39578	东台	广济大厦配变	10	400	0
39579	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	0
39580	东台	金墩东（一）箱变	10	630	0
39581	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	0
39582	东台	北关西（二）环网美变	10	400	0
39583	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	0
39584	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	0
39585	东台	窦楼（一）独立变	10	630	0
39586	东台	北关东（二）环网美变	10	400	0
39587	东台	东亭新村南	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39588	东台	中医院箱变	10	400	0
39589	东台	北关商城(一)箱变	10	630	0
39590	东台	明清街(一)美变	10	630	0
39591	东台	中亚(一)箱变	10	630	0
39592	东台	北关东(一)欧变	10	630	0
39593	东台	新坝北(一)箱变	10	630	0
39594	东台	金北村(二)配变	10	200	0
39595	东台	苏中装饰(二)美变	10	400	0
39596	东台	供电小区3#配变	10	400	0
39597	东台	东亭新村北箱式变	10	400	0
39598	东台	月塘(三)欧变	10	630	0
39599	东台	和平(一)箱变	10	630	0
39600	东台	金墩东(二)环网箱变	10	630	0
39601	东台	月塘(二)环网美变	10	630	0
39602	东台	供电小区2#箱变	10	400	0
39603	东台	城北花园(八)配变	10	400	113
39604	东台	紫云府10#配变	10	800	537
39605	东台	紫云府6配变	10	800	415
39606	东台	四唐十三配变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39607	东台	紫云府8配变	10	800	508
39608	东台	城北花园（二）配变	10	400	51
39609	东台	紫云府12#配变	10	800	444
39610	东台	城北花园（四）配变	10	400	85
39611	东台	城北雅苑1配变	10	400	270
39612	东台	通新10配变	10	400	272
39613	东台	紫云府4配变	10	800	260
39614	东台	城北雅苑2配变	10	400	78
39615	东台	城北花园（六）配变	10	400	47
39616	东台	城北花园（七）配变	10	400	175
39617	东台	城北花园（五）配变	10	400	154
39618	东台	城北花园（三）配变	10	400	84
39619	东台	城北花园（一）配变	10	400	79
39620	东台	廉租房配变	10	400	181
39621	东台	紫云府2配变	10	800	441
39622	东台	一场三配变	10	400	222
39623	东台	公用28配变	10	400	134
39624	东台	公用变十五台片10KVS11变压器	10	400	128
39625	东台	公用变26配变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39626	东台	一场四配变	10	400	180
39627	东台	东方公馆#1变压器	10	800	443
39628	东台	林尖9#配变	10	400	249
39629	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	322
39630	东台	安东三配变	10	630	130
39631	东台	通榆二配变	10	400	239
39632	东台	一场六台片	10	400	191
39633	东台	安东四配变	10	630	233
39634	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	480
39635	东台	一场二配变	10	400	119
39636	东台	一场9#配变	10	400	137
39637	东台	一场一配变	10	400	77
39638	东台	一场7#配变(节能变利用)	10	400	240
39639	东台	林尖七台片	10	200	84
39640	东台	滨河花园小区1#变	10	630	307
39641	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	348
39642	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	450
39643	东台	玖隆(五)	10	400	160
39644	东台	玖隆(一)	10	500	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39645	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	277
39646	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	481
39647	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	328
39648	东台	玖隆（六）	10	400	181
39649	东台	玖隆（四）	10	400	180
39650	东台	玖隆（二）	10	500	268
39651	东台	玖隆（三）	10	630	367
39652	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	258
39653	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	360
39654	东台	玖隆（七）	10	500	258
39655	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	292
39656	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	388
39657	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	430
39658	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	432
39659	东台	弢南八配变	10	200	12
39660	东台	征洋五配变	10	315	143
39661	东台	弢南十配变	10	200	107
39662	东台	弢南二配变	10	400	187
39663	东台	征洋7#箱变	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39664	东台	天源城六配变	10	800	414
39665	东台	镇海六配变	10	400	155
39666	东台	镇海二配变	10	400	97
39667	东台	镇海7#箱变	10	630	302
39668	东台	征洋三配变	10	400	85
39669	东台	黄海5#箱变	10	630	343
39670	东台	镇海五配变	10	400	103
39671	东台	征洋八配变	10	400	168
39672	东台	征洋2#箱变	10	630	228
39673	东台	征洋四配变	10	400	0
39674	东台	黄海三配变	10	200	37
39675	东台	征洋9#箱变	10	630	0
39676	东台	六里六配变	10	400	188
39677	东台	黄海1#箱变	10	630	136
39678	东台	天源城4#箱变	10	630	321
39679	东台	天源城五配变	10	800	426
39680	东台	弼港三配变	10	200	74
39681	东台	海渔四配变	10	400	71
39682	东台	弼港五配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39683	东台	黄海4#箱变	10	630	252
39684	东台	镇海三配变	10	200	0
39685	东台	港城新村二配变	10	800	444
39686	东台	港城新村一配变	10	800	502
39687	东台	港城首府#4变压器	20	630	381
39688	东台	西湖墅园9#配变	20	630	466
39689	东台	港城首府#2	20	800	550
39690	东台	西湖墅园7#配变	20	630	489
39691	东台	沪港名苑4#配变	20	800	519
39692	东台	西湖墅园1#配变	20	800	424
39693	东台	港城首府#1	20	800	553
39694	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	536
39695	东台	公用变（三）配变	10	400	220
39696	东台	九桥13配变	10	400	119
39697	东台	东风一配变	10	400	231
39698	东台	下灶五配变	10	400	174
39699	东台	公用变四配变	10	400	40
39700	东台	公用变23#配变	10	400	197
39701	东台	民主2#配变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39702	东台	丰城名园2#配变	10	800	455
39703	东台	公用变20配变	10	400	121
39704	东台	东风4#配变	10	200	68
39705	东台	民主6#配变	10	400	211
39706	东台	立新#5配变	10	400	225
39707	东台	民主三配变	10	400	210
39708	东台	民主#5配变	10	400	236
39709	东台	安康华府小区2#变	10	800	444
39710	东台	民主7#配变	10	400	226
39711	东台	东风3#配变	10	400	124
39712	东台	东风二配变	10	315	87
39713	东台	垛南2配变	10	200	81
39714	东台	新团19配变	10	400	286
39715	东台	新团17配变	10	400	176
39716	东台	垛南5配变	10	200	123
39717	东台	新团十一配变	10	200	115
39718	东台	新团一配变	10	200	106
39719	东台	新团15配变	10	200	72
39720	东台	垛南1配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39721	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	361
39722	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	421
39723	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	420
39724	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	500
39725	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	342
39726	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	333
39727	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	404
39728	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	377
39729	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	325
39730	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	483
39731	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	536
39732	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	402
39733	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	322
39734	东台	东台临塔1#配变	10	200	33
39735	东台	丁徐十一配变	10	400	168
39736	东台	丁徐3#配变	10	200	107
39737	东台	丁徐18#配变	10	400	179
39738	东台	临塔13配变	10	400	168
39739	东台	临塔11配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39740	东台	临塔16#配变	10	400	115
39741	东台	水产场二配变	10	400	188
39742	东台	杜沈15#配变	10	200	0
39743	东台	丁徐14配变	10	400	249
39744	东台	丁徐五配变	10	200	42
39745	东台	丁徐九配变	10	200	52
39746	东台	丁徐十二配变	10	200	87
39747	东台	临塔三配变	10	200	31
39748	东台	林舍六配变	10	400	19
39749	东台	水产场配变	10	400	139
39750	东台	林舍10配变	10	200	18
39751	东台	临塔2配变	10	200	38
39752	东台	丁徐八配变	10	200	46
39753	东台	丁徐十配变	10	400	214
39754	东台	林舍一配变	10	200	108
39755	东台	丁徐四配变	10	200	12
39756	东台	六烈六配变	10	200	60
39757	东台	永和13配变	10	200	109
39758	东台	永和14配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39759	东台	唐柳三配变	10	200	130
39760	东台	殷程四配变	10	200	78
39761	东台	唐柳11#配变	10	200	87
39762	东台	殷程十四配变	10	200	113
39763	东台	梁东(6)配变	10	400	75
39764	东台	永和17#配变	10	200	104
39765	东台	殷程五配变	10	200	114
39766	东台	西湖花园（二）	10	400	100
39767	东台	望海西（一）欧变	10	400	162
39768	东台	西湖花园（六）	10	800	344
39769	东台	西湖花园（三）	10	800	286
39770	东台	西湖花园（一）	10	800	445
39771	东台	下坝（二）环网美变	10	500	123
39772	东台	望海东（一）欧变	10	400	15
39773	东台	金鹰百合花园#2	10	160	80
39774	东台	红兰路（二）变压器	10	630	328
39775	东台	中亚（二）箱主变	10	800	332
39776	东台	西湖花园（七）	10	800	384
39777	东台	港区配变	10	315	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39778	东台	景范（一）箱变	10	630	74
39779	东台	望海西（二）美变	10	400	215
39780	东台	中亚（三）变压器	10	630	346
39781	东台	城南中学配变	10	400	166
39782	东台	新坝独立变（二）	10	630	163
39783	东台	西湖花园（四）	10	800	313
39784	东台	西湖花园（五）	10	800	395
39785	东台	下坝（一）箱变	10	630	58
39786	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	26
39787	东台	景范（二）环网美变	10	400	54
39788	东台	望海东（二）美变	10	400	144
39789	东台	金墩西（一）箱变	10	630	67
39790	东台	新坝独立变1#	10	630	21
39791	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	148
39792	东台	柿轩（二）环网美变	10	500	99
39793	东台	西湖花园变电所	10	500	246
39794	东台	金墩西（二）箱变	10	400	27
39795	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	447
39796	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39797	东台	创业路2#配变	10	400	186
39798	东台	海新九组配变	10	400	0
39799	东台	金北四配变	10	315	75
39800	东台	海新小区二配变	10	400	0
39801	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	352
39802	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	329
39803	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	162
39804	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	302
39805	东台	蓓蕾配变	10	400	220
39806	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	503
39807	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	361
39808	东台	五角广场#2配变	10	400	206
39809	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	304
39810	东台	金北二	10	630	43
39811	东台	海新小区配变	10	400	0
39812	东台	东亭北路（东）配变	10	400	103
39813	东台	北海花园三期（一）变电所#1	10	800	301
39814	东台	东亭北路（西）配变	10	400	140
39815	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	363

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39816	东台	二中沟南配变	10	400	147
39817	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	462
39818	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	360
39819	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	186
39820	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	414
39821	东台	公安分局配变	10	315	67
39822	东台	局东宿舍#2配变	10	400	261
39823	东台	金开园5#配变	10	800	557
39824	东台	金开园7#配变	10	800	612
39825	东台	金开园1#配变	10	630	436
39826	东台	粮食局宿舍配变	10	400	211
39827	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	492
39828	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	298
39829	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	220
39830	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	0
39831	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	352
39832	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	343
39833	东台	进修学校配变	10	400	0
39834	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	332

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39835	东台	金开园11#配变	10	800	562
39836	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	291
39837	东台	局东宿舍配变	10	400	112
39838	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	446
39839	东台	通金路变压器	10	400	53
39840	东台	金开园9#配变	10	800	543
39841	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	410
39842	东台	金开园3#配变	10	630	425
39843	东台	玺悦学府14#配变	10	800	542
39844	东台	虹润华府12#变压器	10	630	357
39845	东台	玺悦学府10#配变	10	800	556
39846	东台	城发瑞府8#配变	10	800	517
39847	东台	玺悦学府12#配变	10	800	638
39848	东台	城发瑞府2#配变	10	800	492
39849	东台	虹润华府10#变压器	10	630	309
39850	东台	玺悦学府2#配变	10	800	578
39851	东台	城发瑞府4#配变	10	800	632
39852	东台	虹润华府8#变压器	10	630	380
39853	东台	城发瑞府9#配变	10	800	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39854	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	496
39855	东台	圣溪府1#配变	10	800	632
39856	东台	玺悦学府6#配变	10	800	548
39857	东台	圣溪府5#配变	10	800	590
39858	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	418
39859	东台	玺悦学府8#配变	10	800	592
39860	东台	玺悦学府4#配变	10	800	586
39861	东台	圣溪府3#配变	10	800	618
39862	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	452
39863	东台	城发瑞府6#配变	10	800	484
39864	东台	圣溪府7#配变	10	800	594
39865	东台	玺悦学府16#配变	10	800	574
39866	东台	虹润华府6#变压器	10	630	335
39867	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	282
39868	东台	安居2#配变	10	400	105
39869	东台	安东二配变	10	400	91
39870	东台	中南翰府1#变	10	400	134
39871	东台	公用变19#配变	10	400	130
39872	东台	长乐小区箱变	10	315	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39873	东台	公用变十配变	10	400	144
39874	东台	建设4#配变	10	400	183
39875	东台	公用变（11）配变	10	400	128
39876	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	143
39877	东台	公用24#配变	10	400	128
39878	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	314
39879	东台	立新3#配变	10	400	193
39880	东台	朝阳1#配变	10	630	212
39881	东台	公用22配变	10	630	163
39882	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	148
39883	东台	安东1配变	10	400	160
39884	东台	安中2配变	10	400	229
39885	东台	中南翰府2#变	10	500	176
39886	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	157
39887	东台	公用变十二配变	10	400	211
39888	东台	公用变2配变	10	400	152
39889	东台	立新一配变	10	400	241
39890	东台	大港10#配变	10	400	181
39891	东台	大港6台片	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39892	东台	公用33#配变	10	630	160
39893	东台	立新4#配变	10	200	45
39894	东台	金丰商厦箱变01	10	200	93
39895	东台	公用变六配变	10	630	98
39896	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	45
39897	东台	公用变17配变	10	400	71
39898	东台	公用变18配变	10	400	199
39899	东台	建设一配变	10	400	101
39900	东台	大港四配变	10	400	154
39901	东台	安中5配变变压器	10	630	152
39902	东台	安中3配变	10	400	227
39903	东台	安中1配变	10	400	97
39904	东台	大港五配变	10	400	98
39905	东台	大港一配变	10	400	131
39906	东台	公用变8#配变	10	400	0
39907	东台	建设3#配变	10	200	52
39908	东台	大港三配变	10	200	13
39909	东台	安中4配变	10	400	133
39910	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39911	东台	公用31配变	10	400	110
39912	东台	新城花园1#变压器	10	630	428
39913	东台	公用变14#配变	10	200	4
39914	东台	立新6#配变	10	400	246
39915	东台	公用变九配变	10	400	60
39916	东台	恰乐园箱变01001	10	500	275
39917	东台	大港11#配变	10	400	215
39918	东台	和润坊1#变压器	10	400	272
39919	东台	立新2#配变	10	400	241
39920	东台	民主4#配变	10	400	222
39921	东台	新城花园3#变压器	10	630	362
39922	东台	临塔十五配变	10	200	90
39923	东台	杜沈12配变	10	400	168
39924	东台	临塔六配变	10	200	52
39925	东台	杜沈3配变	10	200	27
39926	东台	临塔安置区2#配变	10	630	202
39927	东台	杜沈8配变	10	400	162
39928	东台	临塔安置区1#配变	10	630	423
39929	东台	临塔10配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39930	东台	杜沈五配变	10	80	39
39931	东台	杜沈四配变	10	400	0
39932	东台	临塔五配变	10	200	78
39933	东台	如二13#配变	10	200	92
39934	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640
39935	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	448
39936	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	582
39937	东台	如二8配变	10	200	30
39938	东台	如意16#配变	10	200	93
39939	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	491
39940	东台	梁南四配变	10	200	63
39941	东台	集镇三配变.	10	400	203
39942	东台	集镇十配变.	10	400	0
39943	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	486
39944	东台	集镇十二配变.	10	400	190
39945	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	640
39946	东台	凯帝京都7配变	10	800	498
39947	东台	东海国际#11变压器	10	800	492
39948	东台	东海国际5配变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39949	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	414
39950	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	420
39951	东台	东海国际7配变	10	630	362
39952	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	319
39953	东台	凯帝京都18#变压器	10	800	623
39954	东台	东海国际1配变	10	630	354
39955	东台	凯帝京都5配变	10	800	482
39956	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	269
39957	东台	东海国际3配变	10	630	228
39958	东台	凯帝京都20#变压器	10	800	610
39959	东台	东海国际#9变压器	10	800	375
39960	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	260
39961	东台	凯帝京都2#变	10	800	469
39962	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	254
39963	东台	凯帝京都4#变	10	800	421
39964	东台	东海国际#13变压器	10	800	450
39965	东台	东方一品#1变压器	10	630	342
39966	东台	北海小区（一）配变	10	630	233
39967	东台	海新七三相配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39968	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	323
39969	东台	人行配变	10	400	164
39970	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	290
39971	东台	东方一品#3变压器	10	630	401
39972	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	396
39973	东台	金海西苑（二）美变	10	400	162
39974	东台	金海西路美变	10	630	475
39975	东台	北海小区（二）配变	10	630	277
39976	东台	金海花园	10	630	306
39977	东台	明海西路变压器	10	400	2
39978	东台	金北三组配变	10	400	0
39979	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	183
39980	东台	集镇十八配变	10	200	54
39981	东台	集镇十三配变	10	250	88
39982	东台	阳光福地307157231002	10	800	539
39983	东台	白云三配变	10	200	100
39984	东台	集镇29配变	10	400	125
39985	东台	舍联5#配变	10	100	30
39986	东台	集镇(二十)配变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
39987	东台	集镇30配变	10	400	109
39988	东台	白云七配变	10	200	86
39989	东台	沈元12#配变	10	200	97
39990	东台	徐塘(3)配变	10	200	69
39991	东台	集镇9配变	10	400	232
39992	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	18
39993	东台	集镇十九配变	10	400	190
39994	东台	集镇二十四配变.	10	400	174
39995	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	403
39996	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	390
39997	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	479
39998	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	471
39999	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	388
40000	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	483
40001	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	238
40002	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	361
40003	东台	北关北路配变	10	630	101
40004	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	431
40005	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40006	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	322
40007	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	638
40008	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	302
40009	东台	水产场#2配变	10	400	147
40010	东台	东园新村(四)配变	10	315	65
40011	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	442
40012	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	301
40013	东台	东园新村(二)配变	10	400	56
40014	东台	东园新村(三)配变	10	400	0
40015	东台	东园新村（七）配变	10	400	164
40016	东台	上海丽苑(二)	10	800	450
40017	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	134
40018	东台	上海丽苑(一)	10	630	298
40019	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	455
40020	东台	东园新村(五)配变	10	315	0
40021	东台	湖畔花园(二)	10	400	187
40022	东台	东园新村（五）2配变	10	400	55
40023	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	152
40024	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40025	东台	水产场配变.	10	200	133
40026	东台	砂轮厂宿舍(二) 配变	10	200	4
40027	东台	湖畔花苑(一)	10	630	242
40028	东台	湖畔配变	10	400	127
40029	东台	天洋四配变	10	200	53
40030	东台	南庄3配变	10	400	287
40031	东台	叶家七配变	10	200	95
40032	东台	南庄2配变	10	200	92
40033	东台	天洋一号配变	10	400	250
40034	东台	天洋八配变	10	400	250
40035	东台	叶家四配变	10	200	0
40036	东台	陈舍8配变	10	200	111
40037	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	386
40038	东台	农贸路(二) 配变	10	400	90
40039	东台	平瓦区#2变	10	200	43
40040	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	265
40041	东台	八达城（一）配变	10	630	192
40042	东台	金东广场（五）箱变	10	500	22
40043	东台	检察院(二) 配变	10	400	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40044	东台	农贸路(一)配变	10	400	226
40045	东台	金东广场（四）配变	10	500	12
40046	东台	金地桥箱变	10	400	69
40047	东台	惠民路（一）配变	10	400	271
40048	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	235
40049	东台	万邦商都	10	500	102
40050	东台	检察院(一) 配变	10	400	93
40051	东台	万邦商都#2	10	400	34
40052	东台	民政配变	10	400	73
40053	东台	中基房产	10	250	0
40054	东台	学府东路公用箱变	10	400	207
40055	东台	平瓦区配变	10	400	305
40056	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	150
40057	东台	美棠水岸9#配变	10	800	534
40058	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	366
40059	东台	玺悦学府3#配变	10	800	590
40060	东台	美棠水岸7#配变	10	800	528
40061	东台	玺悦学府7#配变	10	800	562
40062	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40063	东台	玺悦学府9#配变	10	800	614
40064	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	416
40065	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	395
40066	东台	玺悦学府15#配变	10	800	573
40067	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	311
40068	东台	美棠水岸1#配变	10	800	551
40069	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	538
40070	东台	玺悦学府11#配变	10	800	619
40071	东台	美棠水岸11#配变	10	800	545
40072	东台	美棠水岸3#配变	10	800	556
40073	东台	玺悦学府5#配变	10	800	576
40074	东台	玺悦学府1#配变	10	800	550
40075	东台	玺悦学府13#配变	10	800	627
40076	东台	美棠水岸5#配变	10	800	543
40077	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	295
40078	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	317
40079	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	463
40080	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	311
40081	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	416

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40082	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	285
40083	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	326
40084	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	581
40085	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	395
40086	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	526
40087	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	328
40088	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	471
40089	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	442
40090	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	510
40091	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	516
40092	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	388
40093	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	452
40094	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	486
40095	东台	森活绿郡2#配电室5#变压器	10	800	421
40096	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	581
40097	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	430
40098	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	337
40099	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	376
40100	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	353

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40101	东台	英伦都市4配变	10	800	512
40102	东台	英伦都市2配变	10	800	478
40103	东台	安馨居9配变	10	630	79
40104	东台	英伦都市6配变	10	800	533
40105	东台	帝逸国际4#配变	10	630	371
40106	东台	英伦都市8配变	10	800	483
40107	东台	安馨居2配变	10	630	288
40108	东台	安馨居8配变	10	630	296
40109	东台	帝逸国际2#配变	10	630	308
40110	东台	英伦都市12#配变	10	800	542
40111	东台	英伦都市10配变	10	800	523
40112	东台	安馨居4配变	10	630	350
40113	东台	安馨居6配变	10	630	281
40114	东台	青一10#配变	10	400	167
40115	东台	青一15#配变	10	400	87
40116	东台	青一8配变	10	200	79
40117	东台	青一17#配变	10	400	258
40118	东台	青一23配变	10	400	174
40119	东台	青一五配变	10	400	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40120	东台	开一19配变	10	400	217
40121	东台	青一21#配变	10	400	108
40122	东台	青一24#配变	10	400	0
40123	东台	开二8配变	10	400	142
40124	东台	开一41#配变	10	400	0
40125	东台	青一11配变	10	630	135
40126	东台	开二6配变	10	400	33
40127	东台	开一7配变	10	400	181
40128	东台	夏龙12#配变	10	200	0
40129	东台	周黄9配变	10	400	89
40130	东台	周黄22#配变	10	200	11
40131	东台	开二18#配变	10	400	0
40132	东台	夏龙13#配变	10	200	63
40133	东台	周黄17#配变	10	400	189
40134	东台	青二8配变	10	200	150
40135	东台	滨河花园2配变	10	400	210
40136	东台	滨河花园1号配变	10	400	105
40137	东台	青二28配变	10	400	304
40138	东台	青二17#配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40139	东台	一分场9#配变	10	400	50
40140	东台	弢城华庭1#变压器	10	630	437
40141	东台	边闸一配变	10	100	25
40142	东台	一分场5#配变	10	400	254
40143	东台	一分场1#配变	10	400	284
40144	东台	一分场3#配变	10	400	224
40145	东台	一分场4#配变	10	400	240
40146	东台	一分场7#配变	10	400	207
40147	东台	弢城华庭3#变压器	10	630	441
40148	东台	一分场12#配变	10	200	77
40149	东台	北海二十配变	10	200	73
40150	东台	北海二十二配变	10	200	66
40151	东台	北海十八配变	10	200	89
40152	东台	东方新城二配变	10	630	351
40153	东台	站前安置区1号变压器	10	630	363
40154	东台	北海十一配变	10	400	268
40155	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	279
40156	东台	站前安置区3号变压器	10	630	372
40157	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40158	东台	金阳房产4配变	10	800	466
40159	东台	东方新城5配变	10	630	216
40160	东台	东方新城4配变	10	630	285
40161	东台	北海二十一配变	10	400	276
40162	东台	东方新城一配变	10	630	282
40163	东台	北海公用二配变	10	315	159
40164	东台	站前安置区7号变压器	10	630	377
40165	东台	北海16配变	10	200	71
40166	东台	站前安置区5号变压器	10	630	364
40167	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	154
40168	东台	金阳房产2配变	10	800	351
40169	东台	东方新城三配变	10	630	346
40170	东台	后港8#配变	10	400	0
40171	东台	街道四配变	10	400	0
40172	东台	后港三配变	10	400	0
40173	东台	街道十配变	10	200	0
40174	东台	教师新村（一）配变	10	400	113
40175	东台	四唐19配变	10	400	30
40176	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40177	东台	新光小区（二）配变	10	400	10
40178	东台	四唐18配变	10	400	267
40179	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	530
40180	东台	四唐4配变	10	400	169
40181	东台	四唐22配变	10	400	193
40182	东台	四唐11配变	10	400	302
40183	东台	四唐二配变	10	400	108
40184	东台	海新四组配变	10	315	136
40185	东台	四唐二十配变	10	400	135
40186	东台	四唐九配变	10	400	222
40187	东台	教师新村（二）配变	10	400	113
40188	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	347
40189	东台	大众汽车配变	10	200	127
40190	东台	新光小区（一）配变	10	400	177
40191	东台	四唐21配变	10	400	285
40192	东台	加强7#配变	10	400	227
40193	东台	天祥八配变（专项）	10	400	213
40194	东台	街道二十四配变	10	400	0
40195	东台	加强三配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40196	东台	街道26#配变	10	400	170
40197	东台	后港9#配变	10	400	174
40198	东台	加强六配变	10	200	78
40199	东台	苗桥1#配变	10	200	115
40200	东台	三合一配变	10	200	46
40201	东台	三合十六配变	10	200	56
40202	东台	苗桥三配变	10	200	68
40203	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	331
40204	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	225
40205	东台	名仕雅苑五配变	10	630	356
40206	东台	梁垛集镇23配变	10	315	12
40207	东台	梁垛百合花园配变	10	400	185
40208	东台	名仕雅苑六配变	10	630	406
40209	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	330
40210	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	118
40211	东台	公安局独立变	10	630	135
40212	东台	南门东巷(二) 箱式变	10	630	222
40213	东台	南门东巷(三) 箱式变	10	630	6
40214	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40215	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	414
40216	东台	南城花园箱式变	10	800	241
40217	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	207
40218	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	279
40219	东台	林城花园（二）美变	10	500	188
40220	东台	新东桥环网箱变	10	630	164
40221	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	229
40222	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	61
40223	东台	林舍17#配变	10	400	275
40224	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	0
40225	东台	茶城花园（二）美变	10	500	115
40226	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	270
40227	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	298
40228	东台	林舍二配变	10	200	119
40229	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	326
40230	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	284
40231	东台	银座大厦箱变	10	800	179
40232	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	473
40233	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40234	东台	林城花园（一）美变	10	630	202
40235	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	276
40236	东台	枫杨路配变	10	400	284
40237	东台	林舍12#配变	10	400	278
40238	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	27
40239	东台	公安局（二）环网美变	10	630	150
40240	东台	茶城花园（一）美变	10	630	224
40241	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	317
40242	东台	王亮6配变	10	200	160
40243	东台	东岔10#配变	10	200	14
40244	东台	董贤五配变	10	200	113
40245	东台	兴圩9配变	10	200	91
40246	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	551
40247	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	557
40248	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	517
40249	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	486
40250	东台	海新九配变	10	400	221
40251	东台	通新8配变	10	400	30
40252	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	544

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40253	东台	通城佳苑1#配变	10	630	442
40254	东台	新华二配变	10	200	135
40255	东台	吕庄三配变	10	200	147
40256	东台	孙尹（三）配变	10	400	255
40257	东台	汪联四配变	10	200	63
40258	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	384
40259	东台	通城佳苑3#配变	10	630	440
40260	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	341
40261	东台	汪联8配变	10	200	75
40262	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	403
40263	东台	林舍16#配变	10	200	134
40264	东台	新华一配变	10	200	136
40265	东台	汪联3配变	10	200	134
40266	东台	汪联二配变	10	200	48
40267	东台	汪联九配变	10	400	104
40268	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	378
40269	东台	汪联7配变	10	400	63
40270	东台	城中花园（三）欧变	10	630	324
40271	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40272	东台	交通局宿舍配变	10	400	236
40273	东台	通新六配变	10	400	72
40274	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	300
40275	东台	城中花园（一）欧变	10	630	330
40276	东台	城中花园（五）欧变	10	500	219
40277	东台	通新1#箱变	10	400	141
40278	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	334
40279	东台	城中花园（八）欧变	10	630	292
40280	东台	城中花园（二）欧变	10	630	263
40281	东台	玖隆（九）	10	200	96
40282	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	333
40283	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	286
40284	东台	城中花园（四）欧变	10	630	342
40285	东台	通新11配变	10	400	285
40286	东台	城中花园（六）欧变	10	630	333
40287	东台	城中花园（七）欧变	10	630	254
40288	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	379
40289	东台	城中花园（九）欧变	10	630	112
40290	东台	颐和郡府1#配变	10	800	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40291	东台	新区1配变	10	200	139
40292	东台	榆东11#配变	10	400	232
40293	东台	安东五配变	10	400	173
40294	东台	安东7#配变	10	400	221
40295	东台	公用变13#配变	10	400	230
40296	东台	榆东14#配变	10	400	247
40297	东台	丰南八配变	10	100	0
40298	东台	东淘水街#1变	10	630	253
40299	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	409
40300	东台	颐和郡府3#配变	10	800	618
40301	东台	丰南9配变	10	200	84
40302	东台	榆东9#配变	10	200	90
40303	东台	丰南七配变	10	200	115
40304	东台	一灶十配变	10	200	117
40305	东台	东淘水街2#变	10	630	247
40306	东台	人才公寓3配变	10	630	342
40307	东台	康和花苑1配变	10	630	339
40308	东台	金鑫花园4#变	10	800	544
40309	东台	康和花苑3配变	10	630	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40310	东台	东域名苑11配变	10	800	504
40311	东台	康和花苑2配变	10	630	366
40312	东台	东域名苑8配变	10	800	381
40313	东台	东域名苑9配变	10	800	458
40314	东台	东域名苑14配变	10	800	419
40315	东台	金鑫花园2#变	10	800	544
40316	东台	东域名苑1配变	10	800	477
40317	东台	金鑫花园6#变	10	800	558
40318	东台	东域名苑3配变	10	800	492
40319	东台	东域名苑6配变	10	800	503
40320	东台	康和花苑4配变	10	630	378
40321	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	369
40322	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	435
40323	东台	城西一配变	10	315	185
40324	东台	京西大厦箱变	10	400	179
40325	东台	何垛湾8#配变	10	800	578
40326	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	237
40327	东台	八字桥配变	10	200	136
40328	东台	气门厂宿舍配变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40329	东台	东岛针织箱变	10	400	175
40330	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	482
40331	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	384
40332	东台	何垛湾2#配变	10	800	578
40333	东台	花园村一配变(节能)	10	200	52
40334	东台	工农(4)#配变	10	200	126
40335	东台	西溪变配变	10	400	255
40336	东台	工农村配变(节能)	10	200	65
40337	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	452
40338	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	148
40339	东台	万陆4#配变	10	400	251
40340	东台	万陆8配变	10	200	100
40341	东台	何垛湾6#配变	10	800	551
40342	东台	城西二配变	10	200	138
40343	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	249
40344	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	154
40345	东台	万陆五配变	10	200	141
40346	东台	工农3#配变	10	200	47
40347	东台	何垛湾4#配变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40348	东台	海河新村配变	10	315	187
40349	东台	泰山路配变	10	400	117
40350	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	385
40351	东台	花园3#配变	10	200	113
40352	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	452
40353	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	423
40354	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	301
40355	东台	万陆2配变	10	400	294
40356	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	345
40357	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	414
40358	东台	九桥一配变	10	400	195
40359	东台	下灶11#配变	10	315	122
40360	东台	九桥11#台片	10	400	157
40361	东台	九桥16#配变	10	200	96
40362	东台	九桥三配变	10	400	239
40363	东台	恒融广场6#变压器	10	800	510
40364	东台	丰城名园1#变	10	800	431
40365	东台	恒融广场4#变压器	10	800	249
40366	东台	恒融广场2#变压器	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40367	东台	九桥四配变	10	200	32
40368	东台	公用变30#配变	10	400	240
40369	东台	九桥14配变	10	400	228
40370	东台	九桥二配变	10	400	81
40371	东台	九桥六配变	10	400	256
40372	东台	下灶二台片	10	400	239
40373	东台	九桥十配变	10	400	238
40374	东台	下灶四配变	10	400	209
40375	东台	三灶10#配变	10	400	267
40376	东台	林舍十四台区	10	400	272
40377	东台	东台集镇19#配变	10	400	235
40378	东台	范公供销社小区	10	250	109
40379	东台	集镇四台片	10	400	200
40380	东台	集镇十台片	10	400	147
40381	东台	新河10#配变	10	400	175
40382	东台	东台集镇五台区	10	400	212
40383	东台	东台集镇27#配变	10	400	195
40384	东台	林舍九台区	10	200	129
40385	东台	新河三台区	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40386	东台	东进小区（二）	10	630	313
40387	东台	阳光综合楼配变	10	400	141
40388	东台	水利办公楼配变	10	400	83
40389	东台	东关别墅区箱式变	10	630	285
40390	东台	金都花园配变	10	315	100
40391	东台	银杏巷(一)配变	10	630	182
40392	东台	人民商场宿舍配变	10	400	60
40393	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	298
40394	东台	邮政局宿舍配变	10	400	212
40395	东台	银杏巷(二)配变	10	400	32
40396	东台	富腾（二）配变	10	400	134
40397	东台	大整理小区（二）配变	10	250	17
40398	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	497
40399	东台	东进小区（一）	10	630	362
40400	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	64
40401	东台	长青一配变	10	400	174
40402	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	194
40403	东台	温馨花园美变	10	400	209
40404	东台	军转站配变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40405	东台	长青30号配变	10	400	0
40406	东台	新民小区（二）配变	10	400	0
40407	东台	仲韩8#配变	10	200	114
40408	东台	张仇4配变	10	200	62
40409	东台	高窑10#配变	10	200	87
40410	东台	高窑十四配变	10	200	81
40411	东台	闸南#8配变	10	400	151
40412	东台	闸南一配变	10	200	34
40413	东台	龙腾路3#配变	10	400	135
40414	东台	龙腾路2#配变	10	400	227
40415	东台	龙腾路1#配变	10	200	0
40416	东台	李舍21#配变	10	400	192
40417	东台	灶南17号配变	10	200	46
40418	东台	灶南23#配变	10	200	115
40419	东台	灶南18#配变	10	200	114
40420	东台	东台集镇6配变	10	400	224
40421	东台	灶南六配变	10	50	14
40422	东台	东台集镇3#配变	10	400	73
40423	东台	灶南十三配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40424	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	164
40425	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	237
40426	东台	建东15#配变	10	400	191
40427	东台	沈波8#配变	10	200	77
40428	东台	时南4#配变	10	400	186
40429	东台	公用三十三配变	10	400	101
40430	东台	新时代一配变	10	400	129
40431	东台	公用二十三配变.	10	400	152
40432	东台	时南7#配变	10	400	246
40433	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	176
40434	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	96
40435	东台	公用二十五配变.	10	400	121
40436	东台	时东7#配变	10	400	202
40437	东台	公用五配变.	10	400	71
40438	东台	新时代4#配变	10	400	173
40439	东台	公用三十八配变	10	400	52
40440	东台	公用34配变	10	400	118
40441	东台	公用16配变	10	400	160
40442	东台	公用四配变（时堰）	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40443	东台	新时代二配变	10	400	107
40444	东台	公用十一配变.	10	400	142
40445	东台	公用十五配变.	10	400	0
40446	东台	公用十配变（时堰）	10	400	107
40447	东台	公用二十九配变.	10	400	35
40448	东台	公用三十配变	10	400	21
40449	东台	时南一配变	10	200	71
40450	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	167
40451	东台	公用四十配变	10	400	216
40452	东台	时南六配变	10	400	227
40453	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	197
40454	东台	镇政府1#配变	10	500	147
40455	东台	时东二配变	10	200	89
40456	东台	时东一配变	10	200	32
40457	东台	新时代三配变	10	400	208
40458	东台	公用三十九配变	10	400	162
40459	东台	公用二十四配变.	10	400	112
40460	东台	嵇南一配变	10	400	187
40461	东台	聚鑫华府一	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40462	东台	九州小区3#箱变	10	500	96
40463	东台	公用(2)配变	10	400	223
40464	东台	公用七配变(时堰)	10	400	133
40465	东台	公用三十六配变	10	400	123
40466	东台	聚鑫华府二	10	400	215
40467	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	114
40468	东台	时南五配变	10	400	186
40469	东台	塘南七配变	10	400	226
40470	东台	沈垛六配变	10	400	219
40471	东台	种子场1#配变	10	400	58
40472	东台	英雄4配变	10	200	89
40473	东台	英雄十配变	10	200	110
40474	东台	陈利五配变	10	400	169
40475	东台	北杨6配变	10	200	90
40476	东台	陈利三配变	10	400	241
40477	东台	九天北路3#箱变	10	630	419
40478	东台	何垛路箱变	10	630	265
40479	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	321
40480	东台	圆通箱变	10	630	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40481	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	356
40482	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	427
40483	东台	装饰城配变	10	315	64
40484	东台	水井配变	10	315	12
40485	东台	华联大厦（二）美变	10	500	309
40486	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	196
40487	东台	新民北路箱式变配变	10	630	188
40488	东台	东关桥#2配变	10	400	121
40489	东台	华联路（一）箱变配变	10	500	264
40490	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	337
40491	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	405
40492	东台	装饰城#2配变	10	400	99
40493	东台	东关桥#1配变	10	400	4
40494	东台	华联大厦（一）配变	10	400	174
40495	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	246
40496	东台	新宁东方变	10	400	248
40497	东台	金城变	10	630	313
40498	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	526
40499	东台	长青十四配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40500	东台	长青三配变	10	400	167
40501	东台	长青十九配变	10	200	122
40502	东台	长青十五配变	10	400	147
40503	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	235
40504	东台	长青34#配变	10	400	185
40505	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	508
40506	东台	太平洋宾馆配变	10	400	235
40507	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	473
40508	东台	长青22配变	10	400	209
40509	东台	长青二配变	10	400	137
40510	东台	长青16配变	10	400	301
40511	东台	长青25配变	10	400	138
40512	东台	长青21配变	10	400	173
40513	东台	长青31号配变	10	400	302
40514	东台	储运宿舍配变	10	400	246
40515	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	387
40516	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	356
40517	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	403
40518	东台	吕嘉园7#配变	10	800	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40519	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	318
40520	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	394
40521	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	343
40522	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	275
40523	东台	吕嘉园1#配变	10	800	449
40524	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	404
40525	东台	东方一品#4变压器	10	630	379
40526	东台	吕嘉园5#配变	10	800	482
40527	东台	吕嘉园3#配变	10	800	500
40528	东台	东方一品#2变压器	10	630	391
40529	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	407
40530	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	351
40531	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	358
40532	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	438
40533	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	156
40534	东台	水产场八配变	10	400	26
40535	东台	水产场十一配变	10	400	208
40536	东台	水产场14#配变	10	400	205
40537	东台	塘南五配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40538	东台	水产场十五配变	10	400	0
40539	东台	金翰苑6配变	10	630	400
40540	东台	改善3配变	10	200	90
40541	东台	金翰苑4配变	10	630	368
40542	东台	富洋新村5配变	10	630	384
40543	东台	富洋新村1配变	10	630	384
40544	东台	富洋新村13#配变	10	800	533
40545	东台	金翰苑2配变	10	630	377
40546	东台	富洋新村9#配变	10	800	551
40547	东台	富洋新村3配变	10	630	400
40548	东台	富洋新村7配变	10	630	404
40549	东台	富洋新村11#配变	10	800	569
40550	东台	富洋新村15#配变	10	800	467
40551	东台	改善9配变	10	400	259
40552	东台	坚强十配变	10	400	123
40553	东台	街道(九)配变	10	200	24
40554	东台	坚强十一配变	10	400	226
40555	东台	坚强6配变	10	400	174
40556	东台	街道十四配变	10	400	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40557	东台	街道二十配变	10	400	0
40558	东台	坚强四配变	10	400	279
40559	东台	街道二配变	10	400	71
40560	东台	街道五配变	10	400	134
40561	东台	街道十七配变	10	400	96
40562	东台	街道22#配变	10	400	236
40563	东台	水产场12#配变	10	200	95
40564	东台	水产场五配变	10	400	244
40565	东台	嵇南四配变	10	400	130
40566	东台	嵇南11#配变	10	400	46
40567	东台	嵇东四配变	10	400	158
40568	东台	水产场七配变	10	400	149
40569	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	290
40570	东台	金水湾19#配变	10	800	463
40571	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	174
40572	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	213
40573	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	170
40574	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	290
40575	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40576	东台	金水湾21#配变	10	800	496
40577	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	279
40578	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	198
40579	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	240
40580	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	256
40581	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	189
40582	东台	云顶水岸15#配变	10	800	576
40583	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	369
40584	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	485
40585	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	234
40586	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640
40587	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	241
40588	东台	金水湾22#配变	10	800	398
40589	东台	云顶水岸13#配变	10	800	617
40590	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	294
40591	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	278
40592	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	223
40593	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	231
40594	东台	云顶水岸5#配变	10	800	575

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40595	东台	云顶水岸1#配变	10	800	633
40596	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	196
40597	东台	金水湾20#配变	10	800	333
40598	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	263
40599	东台	云顶水岸7#配变	10	800	586
40600	东台	云顶水岸9#配变	10	800	579
40601	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	257
40602	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	222
40603	东台	云顶水岸11#配变	10	800	592
40604	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	300
40605	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	184
40606	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	273
40607	东台	周黄20#配变	10	200	98
40608	东台	周黄19#配变	10	200	67
40609	东台	开二19#配变	10	400	72
40610	东台	周黄25#配变	10	630	361
40611	东台	东岔八配变	10	200	74
40612	东台	通城佳苑2#配变	10	630	412
40613	东台	闸南10配变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40614	东台	通城佳苑4#配变	10	630	364
40615	东台	东岔四配变	10	200	61
40616	东台	临塔安置区4#配变	10	630	337
40617	东台	临塔安置区3#配变	10	630	445
40618	东台	缪杭四配变	10	400	208
40619	东台	郁杨(7)配变	10	200	2
40620	东台	杜沈9#配变	10	200	55
40621	东台	东岔三配变	10	160	58
40622	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	384
40623	东台	城北新寓2#配变	10	800	486
40624	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	481
40625	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	449
40626	东台	龙湘美境#1配变	10	600	420
40627	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	287
40628	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	347
40629	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	338
40630	东台	城北新寓4配变	10	630	311
40631	东台	龙湘美境#3配变	10	600	298
40632	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40633	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	397
40634	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	307
40635	东台	四唐23配变	10	400	240
40636	东台	北海桥2#配变	10	400	221
40637	东台	四唐10配变	10	400	290
40638	东台	龙湘美境#2配变	10	600	432
40639	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	516
40640	东台	农杂公司配变	10	400	314
40641	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	284
40642	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	53
40643	东台	金北一配变	10	200	138
40644	东台	龙湘美境#4配变	10	600	288
40645	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	264
40646	东台	四唐6配变	10	400	310
40647	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	403
40648	东台	金北小学配变	10	400	76
40649	东台	四唐8配变	10	400	285
40650	东台	峰峰路箱变	10	500	389
40651	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40652	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	305
40653	东台	四唐14#配变	10	400	291
40654	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	446
40655	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	386
40656	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	383
40657	东台	金陈社区公用变	10	200	68
40658	东台	灶西4配变	10	400	136
40659	东台	灶西九配变	10	400	306
40660	东台	灶西七配变	10	200	123
40661	东台	灶西5配变	10	400	308
40662	东台	灶西六配变	10	400	263
40663	东台	四唐十五配变	10	400	297
40664	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	351
40665	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	501
40666	东台	森活绿郡2#配电室6#变压器	10	800	412
40667	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	400
40668	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	390
40669	东台	金北一#2配变	10	400	293
40670	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40671	东台	农杂公司（二）配变	10	200	131
40672	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	338
40673	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	401
40674	东台	光辉9配变	10	400	299
40675	东台	永合5配变	10	200	148
40676	东台	光辉5配变	10	200	119
40677	东台	光辉2配变	10	200	62
40678	东台	公用九配变(时堰)	10	400	52
40679	东台	时东9#配变	10	400	140
40680	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	0
40681	东台	公用十三配变1	10	400	80
40682	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	465
40683	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	369
40684	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	483
40685	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	197
40686	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	486
40687	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	302
40688	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	476
40689	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40690	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	494
40691	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	436
40692	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	376
40693	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	517
40694	东台	润洋壹品#1开关站#4变压器	10	800	370
40695	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	505
40696	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	425
40697	东台	惠阳路美式箱变	10	500	296
40698	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	494
40699	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	517
40700	东台	润洋壹品#1开关站#2变压器	10	800	433
40701	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	465
40702	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	432
40703	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	522
40704	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	457
40705	东台	君豪华庭13#变	10	800	345
40706	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	518
40707	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	313
40708	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	452

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40709	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	375
40710	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	376
40711	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	387
40712	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	381
40713	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	373
40714	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	462
40715	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	413
40716	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	448
40717	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	365
40718	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	479
40719	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	467
40720	东台	联边十七配变	10	200	119
40721	东台	联边11#配变	10	200	73
40722	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	472
40723	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	308
40724	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	522
40725	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	298
40726	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	350
40727	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40728	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	229
40729	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	456
40730	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	491
40731	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	268
40732	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	287
40733	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	332
40734	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	399
40735	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	485
40736	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	355
40737	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	325
40738	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	380
40739	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	255
40740	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	379
40741	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	242
40742	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	254
40743	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	375
40744	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	443
40745	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	375
40746	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40747	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	247
40748	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	279
40749	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	456
40750	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	507
40751	东台	八舍22配变	10	400	284
40752	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	312
40753	东台	水景湾（一）箱变	10	630	303
40754	东台	水景湾（二）箱变	10	630	295
40755	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	360
40756	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	226
40757	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	284
40758	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	223
40759	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	414
40760	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	379
40761	东台	八舍七配变	10	630	443
40762	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	462
40763	东台	圣溪府8#配变	10	800	621
40764	东台	圣溪府2#配变	10	800	628
40765	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	472

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40766	东台	八舍#26配变	10	200	137
40767	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	445
40768	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	479
40769	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	454
40770	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	434
40771	东台	圣溪府6#配变	10	800	620
40772	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	500
40773	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	437
40774	东台	八舍二配变	10	400	289
40775	东台	城发瑞府10#配变	10	800	536
40776	东台	城发瑞府7#配变	10	800	264
40777	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	506
40778	东台	城发瑞府1#配变	10	800	394
40779	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	387
40780	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	305
40781	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	491
40782	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	418
40783	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	487
40784	东台	八舍25#配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40785	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	423
40786	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	475
40787	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	487
40788	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	529
40789	东台	城发瑞府5#配变	10	800	545
40790	东台	城发瑞府3#配变	10	800	550
40791	东台	八舍二十四配变	10	50	30
40792	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	522
40793	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	363
40794	东台	八舍33#配变	10	400	317
40795	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	491
40796	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	464
40797	东台	圣溪府4#配变	10	800	640
40798	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	338
40799	东台	君豪华庭14#变	10	800	397
40800	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	474
40801	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	504
40802	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	429
40803	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	506

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40804	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	251
40805	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	474
40806	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	420
40807	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	487
40808	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	519
40809	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	449
40810	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	442
40811	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	398
40812	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	535
40813	东台	时南8#配变	10	200	107
40814	东台	陶东十一配变	10	400	127
40815	东台	陶思14#配变	10	400	80
40816	东台	黄柏4#配变	10	200	33
40817	东台	黄柏一配变	10	200	17
40818	东台	陶东八配变	10	400	28
40819	东台	陶思9配变	10	400	0
40820	东台	陶思15配变	10	400	0
40821	东台	陶思七配变	10	400	79
40822	东台	周黄18#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40823	东台	周黄21#配变	10	400	0
40824	东台	开一23配变	10	400	0
40825	东台	草舍29#配变	10	400	105
40826	东台	开一53#配变	10	400	234
40827	东台	开一#54配变	10	400	58
40828	东台	开一60#配变	10	400	35
40829	东台	开一12配变	10	400	0
40830	东台	开一18#配变	10	400	49
40831	东台	开一52#配变	10	400	0
40832	东台	草舍26#配变	10	400	246
40833	东台	草舍11#配变	10	400	185
40834	东台	草舍3#配变	10	400	159
40835	东台	草舍24#配变	10	400	130
40836	东台	草舍二配变	10	315	75
40837	东台	草舍1配变	10	400	222
40838	东台	草舍12#配变	10	400	132
40839	东台	草舍23#配变	10	400	251
40840	东台	草舍31#配变	10	500	228
40841	东台	草舍36配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40842	东台	草舍30#配变	10	500	304
40843	东台	草舍十配变	10	400	71
40844	东台	草舍19配变	10	400	64
40845	东台	草舍28#配变	10	400	123
40846	东台	草西3#配变	10	400	137
40847	东台	开一31#配变	10	400	195
40848	东台	开一30#配变	10	400	252
40849	东台	开一17配变	10	400	32
40850	东台	草西5#配变	10	200	31
40851	东台	开一57配变	10	400	69
40852	东台	青二2配变	10	400	146
40853	东台	金蒲园小区变	10	630	329
40854	东台	汇富广场箱式变	10	630	347
40855	东台	青二6配变	10	200	28
40856	东台	青二7配变	10	200	0
40857	东台	罗二#25配变	10	400	96
40858	东台	青一13#配变	10	400	163
40859	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	304
40860	东台	青二19#配变	10	400	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40861	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	255
40862	东台	溱东公用31#配变	10	400	93
40863	东台	青一22#	10	400	17
40864	东台	罗二8配变	10	400	5
40865	东台	罗二7配变	10	400	26
40866	东台	罗二4配变	10	400	126
40867	东台	开一33配变	10	400	196
40868	东台	开二26#配变	10	400	235
40869	东台	开二25#配变	10	400	222
40870	东台	开二24#配变	10	400	184
40871	东台	开二27#配变	10	400	141
40872	东台	开二28#配变	10	400	136
40873	东台	青二10配变	10	400	225
40874	东台	周黄6配变	10	400	110
40875	东台	罗二23配变	10	200	0
40876	东台	公用变1配变	10	400	82
40877	东台	雅河二期	10	400	216
40878	东台	公用变2配变。	10	200	14
40879	东台	公用12#配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40880	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	291
40881	东台	罗二11配变	10	315	103
40882	东台	公用变20#配变	10	200	49
40883	东台	公用13#配变	10	200	66
40884	东台	公用14#配变	10	200	83
40885	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	297
40886	东台	溱东公用4#配变	10	400	192
40887	东台	溱东公用26#配变	10	400	0
40888	东台	公用11#配变	10	200	74
40889	东台	溱东公用30#配变	10	400	153
40890	东台	四唐7配变	10	200	92
40891	东台	开二1配变	10	315	37
40892	东台	开一34配变	10	400	101
40893	东台	开三2配变	10	400	41
40894	东台	开一59配变	10	400	120
40895	东台	卧龙湾1#配变	10	800	230
40896	东台	开一2配变	10	400	126
40897	东台	水产场2配变	10	200	0
40898	东台	水产场6#配变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40899	东台	开一46#配变	10	630	84
40900	东台	水产场7#配变	10	200	78
40901	东台	溱东公用9#配变	10	400	270
40902	东台	开二15#配变	10	400	106
40903	东台	开二20#配变	10	400	245
40904	东台	开二9配变	10	400	93
40905	东台	开二10配变	10	400	0
40906	东台	水产场4#配变	10	400	142
40907	东台	开一35配变	10	400	99
40908	东台	开一27配变	10	400	200
40909	东台	水产场5#配变	10	400	75
40910	东台	开三3#配变	10	400	105
40911	东台	开二21配变	10	400	0
40912	东台	开一45#配变	10	400	25
40913	东台	开二5配变	10	400	191
40914	东台	开二3配变	10	400	0
40915	东台	开一22#配变	10	630	88
40916	东台	开一39#配变	10	400	0
40917	东台	开一44#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40918	东台	开二31配变	10	400	154
40919	东台	开二23配变	10	400	69
40920	东台	开二4配变	10	400	73
40921	东台	大洋15#配变	10	200	56
40922	东台	甘港十配变(节能)	10	200	106
40923	东台	甘港18配变	10	500	174
40924	东台	甘港十四配变	10	200	18
40925	东台	甘港25#配变	10	630	416
40926	东台	甘港九配变	10	400	0
40927	东台	潘介1配变	10	200	14
40928	东台	甘港5配变	10	400	221
40929	东台	甘港十五配变	10	400	198
40930	东台	甘港十一配变	10	315	65
40931	东台	丁北工业区1#配变	10	400	46
40932	东台	甘港20#配变	10	400	0
40933	东台	甘港4配变	10	400	172
40934	东台	潘介7#配变	10	400	199
40935	东台	甘港26#配变	10	630	395
40936	东台	甘港7配变(节能)	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40937	东台	下灶#6配变	10	400	156
40938	东台	东光11台片	10	400	243
40939	东台	建设二台片	10	200	0
40940	东台	下灶#7配变	10	400	215
40941	东台	东光9#配变	10	200	45
40942	东台	东光14#配变	10	200	104
40943	东台	东光三台片10KVS11变压器	10	400	210
40944	东台	大港9#配变	10	400	193
40945	东台	审计局配变	10	315	97
40946	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	356
40947	东台	鑫光公寓(一)	10	630	270
40948	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	282
40949	东台	工业新村配变	10	400	6
40950	东台	鑫光公寓(三)	10	630	304
40951	东台	气象站(一)配变	10	400	215
40952	东台	金海康城（一）欧变	10	630	304
40953	东台	气象站（三）配变	10	400	231
40954	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	0
40955	东台	金色佳园(一)美变	10	630	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40956	东台	供销职校配变	10	400	33
40957	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	305
40958	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	317
40959	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	481
40960	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	315
40961	东台	北海花苑(一)环网美变	10	630	315
40962	东台	北海花苑(二)美变	10	630	281
40963	东台	金海康城（四）欧变	10	630	278
40964	东台	鑫光公寓(二)	10	630	313
40965	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	322
40966	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	565
40967	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	469
40968	东台	永胜路变压器	10	400	182
40969	东台	气象站（二）美变	10	400	3
40970	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	431
40971	东台	金海中路配变	10	400	285
40972	东台	内衣厂配变	10	400	208
40973	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	245
40974	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40975	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	385
40976	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	274
40977	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	351
40978	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	219
40979	东台	金海东路配变	10	315	156
40980	东台	蔡六七配变	10	200	102
40981	东台	红光28#配变	10	400	283
40982	东台	蔡六19#配变	10	200	32
40983	东台	北海17配变	10	200	141
40984	东台	蔡六#20配变	10	200	59
40985	东台	北海九配变	10	200	147
40986	东台	北海一配变	10	200	131
40987	东台	红光12配变	10	315	237
40988	东台	蔡六2配变	10	400	206
40989	东台	蔡六新村二配变	10	1000	553
40990	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	207
40991	东台	蔡六五配变	10	200	100
40992	东台	红光18配变	10	200	126
40993	东台	蔡六十二配变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
40994	东台	蔡六(14)配变	10	400	257
40995	东台	蔡六新村四配变	10	630	354
40996	东台	红光16配变，	10	200	138
40997	东台	红光29配变	10	400	220
40998	东台	蔡六21#配变	10	400	147
40999	东台	北海28配变	10	200	142
41000	东台	蔡六16号配变	10	400	228
41001	东台	蔡六9配变	10	200	108
41002	东台	红光31#配变	10	200	0
41003	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	196
41004	东台	富新1配变	10	200	87
41005	东台	新团十三配变	10	400	188
41006	东台	新团20配变	10	200	156
41007	东台	新团18配变	10	400	298
41008	东台	李舍8#配变	10	200	160
41009	东台	水上服务区配变	10	200	112
41010	东台	长青七配变	10	400	66
41011	东台	长青24配变	10	400	225
41012	东台	八舍23配变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41013	东台	李舍19#配变	10	200	57
41014	东台	李舍九配变	10	200	63
41015	东台	长青五配变	10	630	242
41016	东台	八舍21配变	10	400	180
41017	东台	天樾府8#配变	10	800	311
41018	东台	金阳房产3配变	10	800	463
41019	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	390
41020	东台	东方新城6号配变	10	200	123
41021	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	371
41022	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	261
41023	东台	金阳房产一配变	10	800	465
41024	东台	天樾府2#配变	10	800	384
41025	东台	天樾府4#配变	10	630	357
41026	东台	天樾府6#配变	10	630	367
41027	东台	人才公寓2配变	10	630	334
41028	东台	金融城6#变压器	10	800	606
41029	东台	东城名苑4配变	10	800	587
41030	东台	东城名苑13配变	10	800	407
41031	东台	金融城2#变压器	10	800	421

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41032	东台	金融城10#变压器	10	630	251
41033	东台	金融城12#变压器	10	630	232
41034	东台	碧桂园8#配变	10	800	295
41035	东台	金融城4#变压器	10	800	444
41036	东台	碧桂园6#配变	10	800	436
41037	东台	东城名苑5配变	10	800	516
41038	东台	金融城14#变压器	10	630	437
41039	东台	金鑫花园3#变	10	800	545
41040	东台	碧桂园4配变	10	800	384
41041	东台	东城名苑2配变	10	800	501
41042	东台	金鑫花园1#变	10	800	537
41043	东台	东城名苑12配变	10	800	464
41044	东台	金融城8#变压器	10	800	458
41045	东台	东城名苑7配变	10	800	444
41046	东台	未来城4#配变	10	800	503
41047	东台	东城名苑10配变	10	800	498
41048	东台	金融城16#变压器	10	630	378
41049	东台	金鑫花园5#变	10	800	548
41050	东台	刘沟五配变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41051	东台	刘沟7台区	10	400	64
41052	东台	大凡8配变	10	200	66
41053	东台	集镇10配变（台南）	10	400	81
41054	东台	丁堡一配变	10	400	209
41055	东台	集镇04配变	10	80	5
41056	东台	台东3配变	10	200	32
41057	东台	台东10配变	10	100	59
41058	东台	红光10配变	10	200	55
41059	东台	台东5#配变	10	400	15
41060	东台	台东21配变	10	400	211
41061	东台	台东7配变	10	400	186
41062	东台	台东4配变	10	200	10
41063	东台	台东16配变	10	200	60
41064	东台	富新2配变	10	400	303
41065	东台	富新8配变	10	200	146
41066	东台	钱陈新村5配变	10	630	413
41067	东台	钱陈新村9配变	10	630	356
41068	东台	钱陈新村17变压器	10	800	503
41069	东台	钱陈新村7配变	10	630	427

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41070	东台	红光6配变	10	160	30
41071	东台	麒麟府2配变	10	630	389
41072	东台	红光15配变	10	400	222
41073	东台	麒麟府8配变	10	630	344
41074	东台	钱陈新村11配变	10	630	395
41075	东台	钱陈新村19变压器	10	800	494
41076	东台	红光十七配变	10	400	277
41077	东台	麒麟府6配变	10	630	322
41078	东台	麒麟府4配变	10	630	300
41079	东台	钱陈新村3配变	10	630	350
41080	东台	钱陈新村27变压器	10	800	492
41081	东台	钱陈新村23变压器	10	800	539
41082	东台	钱陈新村25变压器	10	800	508
41083	东台	钱陈新村13变压器	10	800	542
41084	东台	红光二配变	10	400	280
41085	东台	钱南4配变	10	100	56
41086	东台	钱陈新村1配变	10	630	421
41087	东台	钱陈新村21变压器	10	800	492
41088	东台	钱陈新村15变压器	10	800	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41089	东台	伟嘉3配变	10	630	334
41090	东台	伟嘉4配变	10	630	371
41091	东台	北海12#配变	10	400	225
41092	东台	伟嘉1配变	10	630	365
41093	东台	伟嘉5配变	10	630	363
41094	东台	东台北海27#配变	10	400	226
41095	东台	伟嘉8配变	10	630	315
41096	东台	原种场三配变	10	200	100
41097	东台	伟嘉7配变	10	630	217
41098	东台	伟嘉2配变	10	630	381
41099	东台	伟嘉10配变	10	630	331
41100	东台	北海七配变	10	200	107
41101	东台	原种场一配变	10	400	225
41102	东台	伟嘉9配变	10	630	355
41103	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	100
41104	东台	蟒河17配变	10	200	71
41105	东台	正团14配变	10	200	108
41106	东台	蟒河十一配变	10	200	102
41107	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	388

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41108	东台	天邑一品开关站#1	10	630	274
41109	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	488
41110	东台	农民公寓配变	10	400	180
41111	东台	农民公寓箱变030011	10	250	117
41112	东台	10kV新城名府配电室#4变压器	10	800	594
41113	东台	10kV新城名府配电室#2变压器	10	800	418
41114	东台	新城名府6#变压器	10	630	422
41115	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	567
41116	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	414
41117	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	594
41118	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	355
41119	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	306
41120	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	281
41121	东台	通榆小区1#配变	10	630	449
41122	东台	凯帝京都17#变压器	10	800	620
41123	东台	东海国际#14变压器	10	800	530
41124	东台	东海国际4配变	10	630	195
41125	东台	凯帝京都8配变	10	800	476
41126	东台	东海国际2配变	10	630	358

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41127	东台	凯帝京都6配变	10	800	407
41128	东台	东海国际6配变	10	630	335
41129	东台	东海国际8配变	10	630	305
41130	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	344
41131	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	346
41132	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	405
41133	东台	凯帝京都1#变	10	800	476
41134	东台	东海国际#12变压器	10	800	507
41135	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	364
41136	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	349
41137	东台	凯帝京都19#变压器	10	800	615
41138	东台	东海国际#10变压器	10	800	494
41139	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	372
41140	东台	凯帝京都3#变	10	800	405
41141	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	348
41142	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	339
41143	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	282
41144	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	326
41145	东台	云顶水岸4#配变	10	800	636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41146	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	446
41147	东台	云顶水岸16#配变	10	800	590
41148	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	256
41149	东台	虹润华府5#变压器	10	630	399
41150	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	473
41151	东台	云顶水岸14#配变	10	800	630
41152	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	479
41153	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	66
41154	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	427
41155	东台	云顶水岸8#配变	10	800	574
41156	东台	云顶水岸10#配变	10	800	587
41157	东台	云顶水岸12#配变	10	800	603
41158	东台	虹润华府11#变压器	10	630	474
41159	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	346
41160	东台	虹润华府9#变压器	10	630	309
41161	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	442
41162	东台	云顶水岸6#配变	10	800	548
41163	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	460
41164	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	377

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41165	东台	虹润华府7#变压器	10	630	232
41166	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	420
41167	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	338
41168	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	399
41169	东台	云顶水岸2#配变	10	800	640
41170	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	514
41171	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	413
41172	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	412
41173	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	373
41174	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	346
41175	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	467
41176	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	21
41177	东台	塘东12#配变	10	400	205
41178	东台	塘东13#配变	10	315	250
41179	东台	塘坝12#配变	10	200	89
41180	东台	塘东十四台片	10	400	93
41181	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	60
41182	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	496
41183	东台	东门小区（一）配变	10	400	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41184	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	412
41185	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	50
41186	东台	朝阳小区配变	10	400	0
41187	东台	朝阳新村配变	10	200	64
41188	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	507
41189	东台	皮防院配变	10	500	17
41190	东台	东门小区（二）配变	10	400	0
41191	东台	东门桥2号配变	10	500	60
41192	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	30
41193	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	79
41194	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	112
41195	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	427
41196	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	0
41197	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	130
41198	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	85
41199	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	460
41200	东台	乐意5#配变	10	200	6
41201	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	458
41202	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	491

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41203	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	420
41204	东台	大村7#配变(节能)	10	200	61
41205	东台	大同六配变	10	200	63
41206	东台	大村三配变	10	315	122
41207	东台	安乐五配变	10	400	162
41208	东台	三曹十一配变	10	200	70
41209	东台	大同8#配变	10	400	271
41210	东台	茉织华庄园1#变	10	1250	640
41211	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	66
41212	东台	扎垛18配变	10	200	95
41213	东台	种子场配变	10	200	129
41214	东台	扎垛17配变	10	400	135
41215	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	565
41216	东台	大村8#配变	10	100	0
41217	东台	乐意一配变	10	200	46
41218	东台	四唐9配变	10	200	15
41219	东台	蔡六新村一配变	10	1000	619
41220	东台	钱陈新村16变压器	10	800	548
41221	东台	凤凰郡6配变	10	800	476

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41222	东台	凤凰郡12配变	10	800	412
41223	东台	钱陈新村28变压器	10	800	521
41224	东台	钱陈新村20变压器	10	800	542
41225	东台	钱陈新村6配变	10	630	396
41226	东台	帝逸国际8配变	10	800	499
41227	东台	钱陈新村10配变	10	630	384
41228	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	604
41229	东台	钱陈新村12配变	10	630	337
41230	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	572
41231	东台	钱陈新村26变压器	10	800	539
41232	东台	凤凰郡8配变	10	630	296
41233	东台	凤凰郡4配变	10	800	489
41234	东台	凤凰郡10配变	10	630	331
41235	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	599
41236	东台	钱陈新村8配变	10	630	368
41237	东台	凤凰郡2配变	10	800	488
41238	东台	钱陈新村14变压器	10	800	533
41239	东台	帝逸国际6配变	10	800	503
41240	东台	钱陈新村18变压器	10	800	545

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41241	东台	蔡六新村三配变	10	630	423
41242	东台	钱陈新村2配变	10	630	374
41243	东台	钱陈新村24变压器	10	800	519
41244	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	562
41245	东台	钱陈新村22变压器	10	800	522
41246	东台	钱陈新村4配变	10	630	380
41247	东台	沙杨七配变	10	200	92
41248	东台	沙杨2#配变	10	400	80
41249	东台	塘坝五配变	10	400	234
41250	东台	沙杨五配变	10	400	72
41251	东台	塘坝一配变	10	400	249
41252	东台	沙杨14#配变	10	200	118
41253	东台	塘南九配变(专项)	10	400	189
41254	东台	沙杨13#配变	10	200	65
41255	东台	塘坝13#配变	10	200	82
41256	东台	塘坝11#配变	10	200	108
41257	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	11
41258	东台	辞郎12#配变	10	200	100
41259	东台	辞郎十一配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41260	东台	辞郎4#配变	10	400	229
41261	东台	徐舍4#配变	10	200	43
41262	东台	徐舍1#配变	10	400	252
41263	东台	徐舍7#配变	10	200	56
41264	东台	辞郎1#配变	10	200	115
41265	东台	辞郎5#配变	10	400	223
41266	东台	集镇10#配变	10	50	38
41267	东台	溪北三号配变	10	400	41
41268	东台	嵇东16#配变	10	400	200
41269	东台	泰山四期#8变压器	10	800	605
41270	东台	唐介14配变（节能）	10	200	104
41271	东台	泰山四期2#变压器	10	800	618
41272	东台	泰山四期4#变压器	10	630	488
41273	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	302
41274	东台	泰山四期6#变压器	10	630	489
41275	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	487
41276	东台	泰山四期#10变压器	10	800	562
41277	东台	三曹五配变(节能)	10	200	88
41278	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	470

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41279	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	462
41280	东台	唐介13#配变	10	200	70
41281	东台	城西3#配变	10	400	276
41282	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	417
41283	东台	海堤五配变	10	200	86
41284	东台	建海四配变	10	200	38
41285	东台	海堤四配变	10	100	54
41286	东台	海堤八配变	10	200	109
41287	东台	前哨十配变	10	200	83
41288	东台	海堤七配变	10	400	184
41289	阜宁	益林益小2#公变	10	630	381
41290	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	397
41291	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	0
41292	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	217
41293	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	62
41294	阜宁	四通花苑1#变	10	630	272
41295	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	151
41296	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	151
41297	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41298	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	170
41299	阜宁	益林益小3#公变	10	400	153
41300	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	157
41301	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	138
41302	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	264
41303	阜宁	新沟新东西北站公变	10	400	222
41304	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	253
41305	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	232
41306	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	261
41307	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	245
41308	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	230
41309	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	262
41310	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	107
41311	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	136
41312	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	158
41313	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	246
41314	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	146
41315	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	157
41316	阜宁	羊寨沙淤东站2号公变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41317	阜宁	羊寨沙於码头公变	10	400	235
41318	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	247
41319	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	0
41320	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	217
41321	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	286
41322	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	269
41323	阜宁	陈集东营站公变	10	400	190
41324	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	186
41325	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	274
41326	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	101
41327	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	273
41328	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	294
41329	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	139
41330	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	85
41331	阜宁	陈集岳庄站配变	10	400	267
41332	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	250
41333	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	111
41334	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	220
41335	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41336	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	204
41337	阜宁	陈集三殷七组配变分流	10	400	246
41338	阜宁	陈集三殷北站1#配变	10	400	249
41339	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	273
41340	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	190
41341	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	203
41342	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	227
41343	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	0
41344	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	263
41345	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	234
41346	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	118
41347	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	208
41348	阜宁	陈集三殷南站公变	10	400	247
41349	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	262
41350	阜宁	酱醋厂公变	10	400	220
41351	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	211
41352	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	217
41353	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	50
41354	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	174

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41355	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	0
41356	阜宁	新沟东季东站1#公变	10	400	43
41357	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	190
41358	阜宁	羊寨外口北站变	10	400	246
41359	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	161
41360	阜宁	益林食品桥公变	10	400	19
41361	阜宁	益林淮海公变	10	400	44
41362	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	165
41363	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	252
41364	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	243
41365	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	245
41366	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	250
41367	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	259
41368	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	238
41369	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	134
41370	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	237
41371	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	214
41372	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	194
41373	阜宁	陈集三殷九组公变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41374	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	124
41375	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	197
41376	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	237
41377	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	263
41378	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	236
41379	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	242
41380	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	252
41381	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	133
41382	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	37
41383	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	165
41384	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	2
41385	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	220
41386	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	251
41387	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	94
41388	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	60
41389	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	205
41390	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	233
41391	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	241
41392	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41393	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	254
41394	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	119
41395	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	194
41396	阜宁	陈集三殷二组单相变	10	400	284
41397	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	272
41398	阜宁	陈集三殷北站公变	10	400	195
41399	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	43
41400	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	213
41401	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	100
41402	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	210
41403	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	139
41404	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	175
41405	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	233
41406	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	243
41407	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	264
41408	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	190
41409	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	164
41410	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	227
41411	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41412	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	219
41413	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	188
41414	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	216
41415	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	274
41416	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	221
41417	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	198
41418	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	256
41419	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	142
41420	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	159
41421	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	250
41422	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	257
41423	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	58
41424	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	272
41425	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	100
41426	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	255
41427	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	260
41428	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	148
41429	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	225
41430	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41431	阜宁	陈集大曹电站公变	10	400	261
41432	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	32
41433	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	178
41434	阜宁	陈集西营电站1#配变	10	400	263
41435	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	181
41436	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	145
41437	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	230
41438	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	210
41439	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	154
41440	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	162
41441	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	227
41442	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	187
41443	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	253
41444	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	246
41445	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	28
41446	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	245
41447	阜宁	阜城新丰电站公变	10	400	0
41448	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	231
41449	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41450	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	159
41451	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	288
41452	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	241
41453	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	225
41454	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	224
41455	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	281
41456	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	241
41457	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	150
41458	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	216
41459	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	233
41460	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	180
41461	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	207
41462	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	231
41463	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	225
41464	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	201
41465	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	253
41466	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	240
41467	阜宁	陈集大刘中站	10	400	189
41468	阜宁	羊寨沙於果园1号公变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41469	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	178
41470	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	223
41471	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	240
41472	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	230
41473	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	133
41474	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	241
41475	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	221
41476	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	253
41477	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	218
41478	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	230
41479	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	198
41480	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	210
41481	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	120
41482	阜宁	羊寨外口南站公变	10	400	230
41483	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	169
41484	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	274
41485	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	195
41486	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	199
41487	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41488	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	223
41489	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	199
41490	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	248
41491	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	245
41492	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	0
41493	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	264
41494	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	186
41495	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	185
41496	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	268
41497	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	109
41498	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	209
41499	阜宁	新沟东季东站公变	10	400	8
41500	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	182
41501	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	218
41502	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	0
41503	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	0
41504	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	23
41505	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	195
41506	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41507	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	195
41508	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	202
41509	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	99
41510	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	154
41511	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	193
41512	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	11
41513	阜宁	陈集三殷六组单相变	10	200	96
41514	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	236
41515	阜宁	陈集大刘二组	10	400	208
41516	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	106
41517	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	200	142
41518	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	96
41519	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	264
41520	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	154
41521	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	182
41522	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	138
41523	阜宁	羊寨沙淤东站公变	10	200	57
41524	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	273
41525	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41526	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	34
41527	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	186
41528	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	41
41529	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	74
41530	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	215
41531	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	76
41532	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	233
41533	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	212
41534	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	57
41535	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	9
41536	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	39
41537	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	248
41538	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	107
41539	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	90
41540	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	109
41541	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	68
41542	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	193
41543	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	203
41544	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41545	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	117
41546	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	44
41547	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	0
41548	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	210
41549	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	19
41550	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	72
41551	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	62
41552	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	21
41553	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	217
41554	阜宁	新沟殷桥东站公变	10	400	234
41555	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	121
41556	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	19
41557	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	228
41558	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	64
41559	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	68
41560	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	80
41561	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	139
41562	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	40
41563	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41564	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	139
41565	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	258
41566	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	48
41567	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	54
41568	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	82
41569	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	40
41570	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	38
41571	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	205
41572	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	107
41573	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	188
41574	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	54
41575	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	110
41576	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	77
41577	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	86
41578	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	52
41579	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	212
41580	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	240
41581	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	59
41582	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41583	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	180
41584	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	68
41585	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	85
41586	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	256
41587	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	130
41588	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	0
41589	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	77
41590	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	0
41591	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	48
41592	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	47
41593	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	66
41594	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	36
41595	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	53
41596	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	0
41597	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	178
41598	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	69
41599	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	74
41600	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	71
41601	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41602	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	144
41603	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	219
41604	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	126
41605	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	51
41606	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	149
41607	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	62
41608	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	88
41609	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	90
41610	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	0
41611	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	74
41612	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	101
41613	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	11
41614	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	256
41615	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	238
41616	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	209
41617	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	61
41618	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	90
41619	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	85
41620	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41621	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	139
41622	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	26
41623	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	61
41624	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	64
41625	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	39
41626	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	92
41627	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	433
41628	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	33
41629	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	147
41630	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	88
41631	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	48
41632	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	38
41633	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	71
41634	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	52
41635	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	233
41636	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	111
41637	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	64
41638	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	54
41639	阜宁	新沟十河东站1#公变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41640	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	75
41641	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	0
41642	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	77
41643	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	91
41644	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	38
41645	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	95
41646	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	93
41647	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	27
41648	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	81
41649	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	456
41650	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	606
41651	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	574
41652	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	626
41653	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	606
41654	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	311
41655	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	446
41656	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	602
41657	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	400
41658	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	376

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41659	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	600
41660	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	458
41661	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	511
41662	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	598
41663	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	638
41664	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	441
41665	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	224
41666	阜宁	周桥南站	10	200	113
41667	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	112
41668	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	53
41669	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	107
41670	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	241
41671	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	213
41672	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	177
41673	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	246
41674	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	224
41675	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	10
41676	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	229
41677	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41678	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	40
41679	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	86
41680	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	171
41681	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	29
41682	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	50
41683	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	201
41684	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	218
41685	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	110
41686	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	152
41687	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	237
41688	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	213
41689	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	281
41690	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	94
41691	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	105
41692	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	152
41693	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	163
41694	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	43
41695	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	109
41696	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41697	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	0
41698	阜宁	硕集方北电站公变	10	200	44
41699	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	82
41700	阜宁	硕集周桥北站	10	200	96
41701	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	129
41702	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	121
41703	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	58
41704	阜宁	硕集单荡西站	10	200	33
41705	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	293
41706	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	148
41707	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	292
41708	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	249
41709	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	71
41710	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	281
41711	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	249
41712	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	263
41713	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	204
41714	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	206
41715	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41716	阜宁	硕集桥张中站	10	200	90
41717	阜宁	硕集东站2#变	10	400	202
41718	阜宁	硕集条东电站	10	200	15
41719	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	145
41720	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	123
41721	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	33
41722	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	105
41723	阜宁	硕集东站配变更换	10	400	167
41724	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	88
41725	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	64
41726	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	235
41727	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	211
41728	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	202
41729	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	58
41730	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	8
41731	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	195
41732	阜宁	硕集中站	10	200	0
41733	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	45
41734	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41735	阜宁	硕集条西电站	10	200	14
41736	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	75
41737	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	99
41738	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	75
41739	阜宁	硕集一组单相变	10	200	132
41740	阜宁	硕集后河中队公变	10	200	88
41741	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	113
41742	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	82
41743	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	105
41744	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	128
41745	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	88
41746	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	74
41747	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	77
41748	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	99
41749	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	219
41750	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	228
41751	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	129
41752	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	224
41753	阜宁	硕集九组2#变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41754	阜宁	硕集九组公变	10	400	197
41755	阜宁	硕集北2#变	10	400	135
41756	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	236
41757	阜宁	硕集粮库变	10	400	238
41758	阜宁	硕集北公变	10	400	165
41759	阜宁	硕集十一组公变	10	400	127
41760	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	164
41761	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	96
41762	阜宁	硕集南站2#变	10	400	203
41763	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	240
41764	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	163
41765	阜宁	硕集北4#变	10	400	193
41766	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	166
41767	阜宁	硕集南公变	10	400	222
41768	阜宁	硕集南谢东站2#变	10	400	244
41769	阜宁	硕集王桥东站公变	10	400	144
41770	阜宁	硕集北3#变	10	400	18
41771	阜宁	硕集南站公变	10	400	77
41772	阜宁	东沟常魏二组	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41773	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	0
41774	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	158
41775	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	196
41776	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	0
41777	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	0
41778	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	295
41779	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	84
41780	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	85
41781	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	29
41782	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	57
41783	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	94
41784	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	74
41785	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	106
41786	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	88
41787	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	66
41788	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	21
41789	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	121
41790	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	195
41791	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41792	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	60
41793	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	73
41794	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	81
41795	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	130
41796	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	99
41797	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	70
41798	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	46
41799	阜宁	硕集范王北站	10	400	266
41800	阜宁	硕集范王二庄	10	200	33
41801	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	277
41802	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	78
41803	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	220
41804	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	72
41805	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	235
41806	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	171
41807	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	252
41808	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	223
41809	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	258
41810	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41811	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	211
41812	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	285
41813	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	245
41814	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	224
41815	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	239
41816	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	276
41817	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	87
41818	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	0
41819	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	61
41820	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	80
41821	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	97
41822	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	83
41823	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	60
41824	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	82
41825	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	79
41826	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	98
41827	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	0
41828	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	249
41829	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41830	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	173
41831	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	195
41832	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	218
41833	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	236
41834	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	153
41835	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	126
41836	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	382
41837	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	463
41838	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	487
41839	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	472
41840	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	519
41841	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	502
41842	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	569
41843	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	554
41844	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	640
41845	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	327
41846	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	496
41847	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	534
41848	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	583

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41849	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	562
41850	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	608
41851	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	607
41852	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	151
41853	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	0
41854	阜宁	硕集桥张西站	10	200	98
41855	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	110
41856	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	83
41857	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	219
41858	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	268
41859	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	108
41860	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	106
41861	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	243
41862	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	189
41863	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	108
41864	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	240
41865	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	230
41866	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	269
41867	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41868	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	186
41869	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	71
41870	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	186
41871	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	157
41872	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	338
41873	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	199
41874	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	126
41875	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	314
41876	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	253
41877	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	189
41878	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	297
41879	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	23
41880	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	149
41881	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	226
41882	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	255
41883	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	288
41884	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	138
41885	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	61
41886	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41887	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	0
41888	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	96
41889	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配变配电变压器	10	630	91
41890	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	70
41891	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	231
41892	阜宁	沟墩文化站变	10	400	26
41893	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	339
41894	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	111
41895	阜宁	沟墩集合电站	10	200	44
41896	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	174
41897	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	42
41898	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	278
41899	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	348
41900	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	139
41901	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	4
41902	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	176
41903	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	27
41904	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	87
41905	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41906	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	119
41907	阜宁	沟墩公园公变	10	630	159
41908	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	70
41909	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	0
41910	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	61
41911	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	269
41912	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	19
41913	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	349
41914	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	18
41915	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	108
41916	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	165
41917	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	109
41918	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	0
41919	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	195
41920	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	217
41921	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	103
41922	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	202
41923	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	46
41924	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41925	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	132
41926	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	231
41927	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	50
41928	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	59
41929	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	160
41930	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	218
41931	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	243
41932	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	180
41933	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	114
41934	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	211
41935	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	51
41936	阜宁	罗桥东场九组	10	400	100
41937	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	172
41938	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	269
41939	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	241
41940	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	136
41941	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	203
41942	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	250
41943	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41944	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	190
41945	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	84
41946	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	112
41947	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	103
41948	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	139
41949	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	99
41950	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	114
41951	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	211
41952	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	198
41953	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	84
41954	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	170
41955	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	64
41956	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	101
41957	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	86
41958	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	31
41959	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	30
41960	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	57
41961	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	13
41962	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41963	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	40
41964	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	73
41965	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	222
41966	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	239
41967	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	212
41968	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	236
41969	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	247
41970	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	243
41971	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	214
41972	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	139
41973	阜宁	罗桥青二中站	10	400	202
41974	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	197
41975	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	0
41976	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	102
41977	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	59
41978	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	265
41979	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	202
41980	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	70
41981	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
41982	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	162
41983	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	227
41984	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	130
41985	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	131
41986	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	119
41987	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	216
41988	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	279
41989	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	69
41990	阜宁	硕集小冯中站	10	200	91
41991	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	121
41992	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	252
41993	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	50
41994	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	104
41995	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	221
41996	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	118
41997	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	138
41998	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	188
41999	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	266
42000	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42001	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	84
42002	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	36
42003	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	87
42004	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	89
42005	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	242
42006	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	198
42007	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	251
42008	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	257
42009	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	302
42010	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	40
42011	阜宁	陈良成俊中站	10	200	18
42012	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	324
42013	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	215
42014	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	274
42015	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	313
42016	阜宁	陈良五组2#变	10	400	170
42017	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	71
42018	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	106
42019	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42020	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	124
42021	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	116
42022	阜宁	陈良水利站	10	400	205
42023	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	29
42024	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	47
42025	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	85
42026	阜宁	陈良成俊七组	10	400	252
42027	阜宁	陈良王滩六组	10	400	163
42028	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	211
42029	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	172
42030	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	0
42031	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	165
42032	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	205
42033	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	97
42034	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	131
42035	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	113
42036	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	97
42037	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	128
42038	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42039	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	80
42040	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	438
42041	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	96
42042	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	208
42043	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	88
42044	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	15
42045	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	30
42046	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	84
42047	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	85
42048	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	59
42049	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	60
42050	阜宁	海啸九组配变	10	400	215
42051	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	49
42052	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	65
42053	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	100
42054	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	211
42055	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	87
42056	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	181
42057	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42058	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	230
42059	阜宁	三灶海啸村部电站变	10	400	200
42060	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	289
42061	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	222
42062	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	272
42063	阜宁	三灶海啸东3#配变	10	400	270
42064	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	271
42065	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	256
42066	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	82
42067	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	80
42068	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	108
42069	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	45
42070	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	153
42071	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	121
42072	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	78
42073	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	92
42074	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	68
42075	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	108
42076	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42077	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	108
42078	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	114
42079	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	116
42080	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	107
42081	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	99
42082	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	100
42083	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	0
42084	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	100
42085	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	58
42086	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	246
42087	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	205
42088	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	59
42089	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	237
42090	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	251
42091	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	252
42092	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	180
42093	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	191
42094	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	80
42095	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42096	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	176
42097	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	276
42098	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	132
42099	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	53
42100	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	82
42101	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	68
42102	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	276
42103	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	108
42104	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	149
42105	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	107
42106	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	391
42107	阜宁	串阳路1#公变	10	630	122
42108	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	374
42109	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	353
42110	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	378
42111	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	379
42112	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	373
42113	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	373
42114	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42115	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	186
42116	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	198
42117	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	65
42118	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	101
42119	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	234
42120	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	192
42121	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	45
42122	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	10
42123	阜宁	反身五组配变	10	200	0
42124	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	65
42125	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	52
42126	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	82
42127	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	53
42128	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	31
42129	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	66
42130	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	75
42131	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	96
42132	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	102
42133	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42134	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	5
42135	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	108
42136	阜宁	罗桥中心站东公变	10	200	96
42137	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	77
42138	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	217
42139	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	270
42140	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	201
42141	阜宁	罗桥镇中心站东分流	10	400	215
42142	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	252
42143	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	216
42144	阜宁	罗桥镇中心站配变分流	10	400	112
42145	阜宁	罗桥中心站变	10	400	98
42146	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	220
42147	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	220
42148	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	267
42149	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	177
42150	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	210
42151	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	55
42152	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42153	阜宁	古河姜王三组	10	400	203
42154	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	198
42155	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	84
42156	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	73
42157	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	78
42158	阜宁	古河邵庄六组	10	400	162
42159	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	108
42160	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	94
42161	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	35
42162	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	127
42163	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	248
42164	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	57
42165	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	195
42166	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	9
42167	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	13
42168	阜宁	古河姜王南站东	10	200	92
42169	阜宁	古河联合东站公变	10	200	62
42170	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	57
42171	阜宁	古河联合西站公变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42172	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	79
42173	阜宁	古河吴庄南站	10	200	67
42174	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	104
42175	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	65
42176	阜宁	古河新民西站公变	10	200	101
42177	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	64
42178	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	62
42179	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	9
42180	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	106
42181	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	65
42182	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	65
42183	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	50
42184	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	92
42185	阜宁	古河联合中站	10	200	88
42186	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	120
42187	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	109
42188	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	68
42189	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	88
42190	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42191	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	183
42192	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	182
42193	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	260
42194	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	58
42195	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	205
42196	阜宁	古河邵庄五组	10	400	207
42197	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	252
42198	阜宁	古河联合南站公变	10	400	144
42199	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	27
42200	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	212
42201	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	208
42202	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	55
42203	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	253
42204	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	190
42205	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	223
42206	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	202
42207	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	199
42208	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	37
42209	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42210	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	280
42211	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	74
42212	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	182
42213	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	242
42214	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	260
42215	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	168
42216	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	255
42217	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	174
42218	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	114
42219	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	177
42220	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	155
42221	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	213
42222	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	277
42223	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	269
42224	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	210
42225	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	224
42226	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	204
42227	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	218
42228	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42229	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	234
42230	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	206
42231	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	249
42232	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	264
42233	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	234
42234	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	162
42235	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	91
42236	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	159
42237	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	220
42238	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	44
42239	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	81
42240	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	101
42241	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	104
42242	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	102
42243	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	202
42244	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	37
42245	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	58
42246	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	104
42247	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42248	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	78
42249	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	99
42250	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	40
42251	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	107
42252	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	255
42253	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	144
42254	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	235
42255	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	149
42256	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	0
42257	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	49
42258	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	10
42259	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	124
42260	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	52
42261	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	104
42262	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	0
42263	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	85
42264	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	93
42265	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	101
42266	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42267	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	241
42268	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	237
42269	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	216
42270	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	220
42271	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	245
42272	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	192
42273	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	217
42274	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	191
42275	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	550
42276	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	506
42277	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	463
42278	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	616
42279	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	444
42280	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	602
42281	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	605
42282	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	552
42283	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	639
42284	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	612
42285	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	581

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42286	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	618
42287	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	437
42288	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	482
42289	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	216
42290	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	172
42291	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	105
42292	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	34
42293	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	123
42294	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	55
42295	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	142
42296	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	118
42297	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	73
42298	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	101
42299	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	320
42300	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	142
42301	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	98
42302	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	358
42303	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	319
42304	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42305	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	277
42306	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	62
42307	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	106
42308	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	54
42309	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	101
42310	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	86
42311	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	102
42312	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	83
42313	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	87
42314	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	78
42315	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	89
42316	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	270
42317	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	178
42318	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	233
42319	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	177
42320	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	256
42321	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	268
42322	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	177
42323	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42324	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	261
42325	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	209
42326	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	226
42327	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	216
42328	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	210
42329	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	135
42330	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	294
42331	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	236
42332	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	257
42333	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	246
42334	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	249
42335	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	231
42336	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	355
42337	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	519
42338	阜宁	城南3#变	10	400	157
42339	阜宁	城南大街箱变	10	630	0
42340	阜宁	加油站公变	10	400	227
42341	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	175
42342	阜宁	南方花苑4#变	10	400	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42343	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	320
42344	阜宁	步行桥南箱变	10	630	504
42345	阜宁	10kV鱼龙湾7#变	10	630	247
42346	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	248
42347	阜宁	10kV鱼龙湾4#变	10	500	226
42348	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	256
42349	阜宁	10kV顶盛公寓2#变	10	630	314
42350	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	277
42351	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	367
42352	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	328
42353	阜宁	10kV鱼龙湾3#变	10	500	184
42354	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	411
42355	阜宁	10kV鱼龙湾8#变	10	630	301
42356	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	281
42357	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	374
42358	阜宁	10kV鱼龙湾6#变	10	400	139
42359	阜宁	城南1#变	10	400	0
42360	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	602
42361	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	582

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42362	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	597
42363	阜宁	10kV鱼龙湾5#变	10	400	155
42364	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	256
42365	阜宁	10kV鱼龙湾9#变	10	630	239
42366	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	296
42367	阜宁	城南大街2#公变	10	400	39
42368	阜宁	金科国际1#变	10	800	377
42369	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	182
42370	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	353
42371	阜宁	10kV顶盛公寓1#变	10	630	257
42372	阜宁	10kV鱼龙湾2#变	10	500	195
42373	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	589
42374	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	121
42375	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	369
42376	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	252
42377	阜宁	10kV鱼龙湾1#变	10	500	187
42378	阜宁	华盛气体公变	10	400	59
42379	阜宁	南方花苑5#变	10	500	0
42380	阜宁	羊寨黄谢电站2号公变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42381	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	0
42382	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	190
42383	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	183
42384	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	52
42385	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	63
42386	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	80
42387	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	60
42388	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	179
42389	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	151
42390	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	153
42391	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	131
42392	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	158
42393	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	142
42394	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	116
42395	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	215
42396	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	209
42397	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	247
42398	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	255
42399	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42400	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	221
42401	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	112
42402	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	239
42403	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	249
42404	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	208
42405	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	199
42406	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	239
42407	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	178
42408	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	171
42409	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	228
42410	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	193
42411	阜宁	板湖侔周六组2#公变	10	400	255
42412	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	189
42413	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	219
42414	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	53
42415	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	216
42416	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	198
42417	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	226
42418	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42419	阜宁	板湖侗周五组公变	10	200	63
42420	阜宁	板湖侗周村站公变	10	200	93
42421	阜宁	板湖侗周北站公变	10	200	53
42422	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	25
42423	阜宁	板湖前进东站公变	10	400	241
42424	阜宁	板湖侗周五组二号公变	10	200	131
42425	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	87
42426	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	83
42427	阜宁	板湖侗周六组公变	10	200	90
42428	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	79
42429	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	16
42430	阜宁	板湖侗周东站公变	10	200	56
42431	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	31
42432	阜宁	板湖小郑东站公变	10	400	254
42433	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	101
42434	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	233
42435	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	161
42436	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	232
42437	阜宁	板湖侗周东站2#公变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42438	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	141
42439	阜宁	板湖侏周一组公变	10	400	256
42440	阜宁	板湖侏周村站2#公变	10	400	268
42441	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	263
42442	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	135
42443	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	286
42444	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	91
42445	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	111
42446	阜宁	新沟邮局公变	10	400	191
42447	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	342
42448	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	61
42449	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	220
42450	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	136
42451	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	20
42452	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	43
42453	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	96
42454	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	0
42455	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	93
42456	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42457	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	161
42458	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	173
42459	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	87
42460	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	98
42461	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	197
42462	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	154
42463	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	251
42464	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	5
42465	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	59
42466	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	38
42467	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	118
42468	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	88
42469	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	180
42470	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	54
42471	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	167
42472	阜宁	古河张李北站公变	10	200	89
42473	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	108
42474	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	87
42475	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42476	阜宁	古河秦庄3组	10	200	79
42477	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	78
42478	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	269
42479	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	142
42480	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	63
42481	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	77
42482	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	58
42483	阜宁	古河秦庄9、10组北	10	200	109
42484	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	0
42485	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	80
42486	阜宁	古河洋桥村站	10	200	83
42487	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	172
42488	阜宁	张李1#公变	10	200	43
42489	阜宁	古河张李三组公变	10	200	93
42490	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	0
42491	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	61
42492	阜宁	古河张李三组北	10	200	61
42493	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	204
42494	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42495	阜宁	古河张李北站南	10	400	151
42496	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	223
42497	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	75
42498	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	60
42499	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	62
42500	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	87
42501	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	193
42502	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	164
42503	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	266
42504	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	195
42505	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	237
42506	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	125
42507	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	173
42508	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	156
42509	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	112
42510	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	43
42511	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	0
42512	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	113
42513	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42514	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	115
42515	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	107
42516	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	236
42517	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	86
42518	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	237
42519	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	239
42520	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	157
42521	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	97
42522	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	152
42523	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	106
42524	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	33
42525	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	96
42526	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	71
42527	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	83
42528	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	85
42529	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	99
42530	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	41
42531	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	213
42532	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42533	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	43
42534	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	19
42535	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	94
42536	阜宁	阜城小灶东灶公变	10	200	94
42537	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	93
42538	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	112
42539	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	132
42540	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	70
42541	阜宁	阜城方黄东灶公变	10	200	53
42542	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	26
42543	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	106
42544	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	109
42545	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	111
42546	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	67
42547	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	253
42548	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	222
42549	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	145
42550	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	163
42551	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42552	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	251
42553	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	251
42554	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	253
42555	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	118
42556	阜宁	古河一组公变	10	400	134
42557	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	49
42558	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	149
42559	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	43
42560	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	227
42561	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	87
42562	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	92
42563	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	125
42564	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	101
42565	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	77
42566	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	46
42567	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	66
42568	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	116
42569	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	78
42570	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42571	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	80
42572	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	85
42573	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	36
42574	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	71
42575	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	106
42576	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	93
42577	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	203
42578	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	105
42579	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	200
42580	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	281
42581	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	220
42582	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	275
42583	阜宁	硕集供电所公变	10	400	185
42584	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	123
42585	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	259
42586	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	15
42587	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	134
42588	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	198
42589	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42590	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	204
42591	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	245
42592	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	189
42593	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	232
42594	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	172
42595	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	118
42596	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	191
42597	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	217
42598	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	0
42599	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	107
42600	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	221
42601	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	71
42602	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	25
42603	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	66
42604	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	59
42605	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	96
42606	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	93
42607	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	49
42608	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42609	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	102
42610	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	115
42611	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	48
42612	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	176
42613	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	117
42614	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	182
42615	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	231
42616	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	263
42617	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	226
42618	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	292
42619	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	45
42620	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	244
42621	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	273
42622	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	220
42623	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	217
42624	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	212
42625	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	246
42626	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	253
42627	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42628	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	203
42629	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	212
42630	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	297
42631	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	259
42632	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	278
42633	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	172
42634	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	162
42635	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	136
42636	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	182
42637	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	68
42638	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	64
42639	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	63
42640	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	170
42641	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	169
42642	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	107
42643	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	135
42644	阜宁	吴滩蔡河中队2#变	10	200	82
42645	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	70
42646	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42647	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	0
42648	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	14
42649	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	92
42650	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	57
42651	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	55
42652	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	91
42653	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	117
42654	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	98
42655	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	49
42656	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	33
42657	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	56
42658	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	164
42659	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	0
42660	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	76
42661	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	33
42662	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	57
42663	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	20
42664	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	169
42665	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42666	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	147
42667	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	100
42668	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	226
42669	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	196
42670	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	272
42671	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	226
42672	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	105
42673	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	192
42674	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	156
42675	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	227
42676	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	275
42677	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	258
42678	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	171
42679	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	181
42680	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	0
42681	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	160
42682	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	199
42683	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	222
42684	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42685	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	235
42686	阜宁	新沟三星东站长变	10	200	70
42687	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	8
42688	阜宁	新沟三星西站长变	10	200	82
42689	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	100
42690	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	252
42691	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	275
42692	阜宁	新沟湾东东站长变	10	200	116
42693	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	40
42694	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	87
42695	阜宁	新沟姜湾东站长变	10	200	122
42696	阜宁	新沟三星东站长变	10	200	83
42697	阜宁	新沟姜湾东站长变2#公变	10	400	250
42698	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	74
42699	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	62
42700	阜宁	新沟湾西东站长变	10	400	231
42701	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	46
42702	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	79
42703	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42704	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	70
42705	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	68
42706	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	89
42707	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	111
42708	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	69
42709	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	63
42710	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	68
42711	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	255
42712	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	201
42713	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	266
42714	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	199
42715	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	281
42716	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	282
42717	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	223
42718	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	400	251
42719	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	48
42720	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	0
42721	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	234
42722	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42723	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	265
42724	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	261
42725	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	115
42726	阜宁	码头三组公变	10	400	0
42727	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	458
42728	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	577
42729	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	583
42730	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	622
42731	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	409
42732	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	506
42733	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	201
42734	阜宁	新沟孔埧东站2#公变	10	400	80
42735	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	189
42736	阜宁	新沟孔埧康居南公变	10	400	120
42737	阜宁	新沟孔埧康居东公变	10	400	164
42738	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	189
42739	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	118
42740	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	135
42741	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42742	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	97
42743	阜宁	新沟孔埧康居西公变	10	400	192
42744	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	62
42745	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	158
42746	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	117
42747	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	223
42748	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	24
42749	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	4
42750	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	67
42751	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	0
42752	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	51
42753	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	86
42754	阜宁	新沟孔埧北站1#公变	10	200	44
42755	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	37
42756	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	109
42757	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	249
42758	阜宁	新沟孔埧一组公变	10	200	29
42759	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	68
42760	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42761	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	276
42762	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	210
42763	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	156
42764	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	287
42765	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	214
42766	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	185
42767	阜宁	新沟孔埝电站公变	10	400	18
42768	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	214
42769	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	239
42770	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	177
42771	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	172
42772	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	279
42773	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	94
42774	阜宁	硕集张墩北站	10	400	59
42775	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	312
42776	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	412
42777	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	87
42778	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	19
42779	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42780	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	9
42781	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	148
42782	阜宁	东沟镇余贾东站	10	400	213
42783	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	228
42784	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	264
42785	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	208
42786	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	155
42787	阜宁	东沟镇余贾东站1#变	10	400	203
42788	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	206
42789	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	152
42790	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	157
42791	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	135
42792	阜宁	古河大许东站北	10	200	75
42793	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	233
42794	阜宁	古河镇小许五组	10	400	187
42795	阜宁	古河小许三组东	10	200	57
42796	阜宁	古河小许村站公变	10	200	68
42797	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	215
42798	阜宁	古河大许西站公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42799	阜宁	古河大许东站公变	10	200	116
42800	阜宁	古河大许西站西	10	200	0
42801	阜宁	古河镇小边西站	10	200	64
42802	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	68
42803	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	57
42804	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	106
42805	阜宁	古河小许东站公变	10	200	118
42806	阜宁	古河小许北站公变	10	200	38
42807	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	168
42808	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	180
42809	阜宁	古河镇大许五组	10	400	229
42810	阜宁	古河小边村站公变	10	400	211
42811	阜宁	古河高口西站公变	10	400	183
42812	阜宁	古河大许中站公变	10	400	254
42813	阜宁	古河镇高口四组	10	400	227
42814	阜宁	古河大许中站东	10	400	198
42815	阜宁	古河高口东站公变	10	400	221
42816	阜宁	古河镇小许三组	10	400	244
42817	阜宁	古河小许村站北	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42818	阜宁	古河小许东站北	10	400	230
42819	阜宁	古河镇高口北站	10	400	153
42820	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	273
42821	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	343
42822	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	230
42823	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	374
42824	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	189
42825	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	270
42826	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	285
42827	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	451
42828	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	126
42829	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	422
42830	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	410
42831	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	368
42832	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	381
42833	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	301
42834	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	14
42835	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	25
42836	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42837	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	224
42838	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	205
42839	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	161
42840	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	0
42841	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	303
42842	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	82
42843	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	52
42844	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	40
42845	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	79
42846	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	69
42847	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	213
42848	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	50
42849	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	67
42850	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	131
42851	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	205
42852	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	122
42853	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	105
42854	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	100
42855	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42856	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	153
42857	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	201
42858	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	148
42859	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	91
42860	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	216
42861	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	148
42862	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	141
42863	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	197
42864	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	201
42865	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	280
42866	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	107
42867	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	111
42868	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	269
42869	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	121
42870	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	51
42871	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	0
42872	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	94
42873	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	12
42874	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42875	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	238
42876	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	96
42877	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	24
42878	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	102
42879	阜宁	硕集南徐南站	10	400	224
42880	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	98
42881	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	98
42882	阜宁	硕集桥张东站	10	200	111
42883	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	81
42884	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	98
42885	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	104
42886	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	80
42887	阜宁	硕集南徐西站	10	200	65
42888	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	199
42889	阜宁	硕集三四组公变	10	200	118
42890	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	110
42891	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	91
42892	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	221
42893	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42894	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	167
42895	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	193
42896	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	172
42897	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	195
42898	阜宁	硕集南徐六组	10	400	137
42899	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	223
42900	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	261
42901	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	232
42902	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	239
42903	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	249
42904	阜宁	硕集南徐东站	10	400	180
42905	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	65
42906	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	624
42907	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	561
42908	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	201
42909	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	115
42910	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	140
42911	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	38
42912	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42913	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	205
42914	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	209
42915	阜宁	阜城杜庄东边公变	10	400	62
42916	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	40
42917	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	119
42918	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	612
42919	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	243
42920	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	112
42921	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	319
42922	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	195
42923	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	108
42924	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	53
42925	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	104
42926	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	68
42927	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	102
42928	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	112
42929	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	60
42930	阜宁	阜城杜庄西边公变	10	200	49
42931	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42932	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	104
42933	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	53
42934	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	60
42935	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	109
42936	阜宁	阜城杜庄东边西公变	10	400	81
42937	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	177
42938	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	210
42939	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	219
42940	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	196
42941	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	516
42942	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	334
42943	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	453
42944	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	488
42945	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	440
42946	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	401
42947	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	340
42948	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	314
42949	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	502
42950	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42951	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	433
42952	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	386
42953	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	438
42954	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	408
42955	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	401
42956	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	305
42957	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	400
42958	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	220
42959	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	374
42960	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	414
42961	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	413
42962	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	390
42963	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	446
42964	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	490
42965	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	432
42966	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	385
42967	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	374
42968	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	331
42969	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42970	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	216
42971	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	344
42972	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	238
42973	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	390
42974	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	353
42975	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	327
42976	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	351
42977	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	365
42978	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	190
42979	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	164
42980	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	408
42981	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	81
42982	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	453
42983	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	197
42984	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	363
42985	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	352
42986	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	185
42987	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	476
42988	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
42989	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	387
42990	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	397
42991	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	488
42992	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	349
42993	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	360
42994	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	244
42995	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	248
42996	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	504
42997	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	494
42998	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	600
42999	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	490
43000	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	285
43001	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	547
43002	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	328
43003	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	555
43004	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	539
43005	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	542
43006	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	540
43007	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43008	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	526
43009	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	169
43010	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	39
43011	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	54
43012	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	149
43013	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	177
43014	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	172
43015	阜宁	东风派出所公变	10	630	116
43016	阜宁	海峰2#公变	10	400	40
43017	阜宁	新宁2#公变	10	400	14
43018	阜宁	嘉隆公变	10	630	410
43019	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	22
43020	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	0
43021	阜宁	建银北门箱变	10	630	234
43022	阜宁	10KV阜宁宾馆2#变	10	630	321
43023	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	77
43024	阜宁	东大院公变	10	630	94
43025	阜宁	建银2#公变	10	400	101
43026	阜宁	海峰1#公变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43027	阜宁	建银1#公变	10	500	0
43028	阜宁	10KV阜宁宾馆1#变	10	630	186
43029	阜宁	西大院1#箱变配变配电变压器	10	630	146
43030	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	46
43031	阜宁	五金2#公变	10	400	125
43032	阜宁	新宁公变	10	500	83
43033	阜宁	海峰3#公变	10	630	246
43034	阜宁	10KV阜宁宾馆3#变	10	630	256
43035	阜宁	北门3#变	10	400	106
43036	阜宁	邮政2#箱变	10	630	296
43037	阜宁	北门2#公变	10	400	0
43038	阜宁	北门公变	10	400	113
43039	阜宁	建银3#公变	10	630	63
43040	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	47
43041	阜宁	明珠花园1#变	10	630	236
43042	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	28
43043	阜宁	大关北路9#公变	10	400	15
43044	阜宁	大关北路6#公变	10	500	61
43045	阜宁	10kV碧水明苑4#变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43046	阜宁	南门街2#公变	10	630	286
43047	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	37
43048	阜宁	大关北路3#公变	10	500	39
43049	阜宁	大关北路10#公变	10	400	0
43050	阜宁	扎花2#公变	10	400	206
43051	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	202
43052	阜宁	10kV碧水明苑3#变	10	500	22
43053	阜宁	10kV碧水明苑2#变	10	500	159
43054	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	119
43055	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	40
43056	阜宁	明珠花园2#变	10	500	236
43057	阜宁	东风南路2#公变	10	400	96
43058	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	135
43059	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	87
43060	阜宁	大关北路8#公变	10	630	72
43061	阜宁	大关北路5#公变	10	315	71
43062	阜宁	东电厂公变	10	400	164
43063	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	76
43064	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43065	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	80
43066	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	60
43067	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	0
43068	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	198
43069	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	105
43070	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	202
43071	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	82
43072	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	91
43073	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	110
43074	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	44
43075	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	263
43076	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	109
43077	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	24
43078	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	188
43079	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	189
43080	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	218
43081	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	204
43082	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	213
43083	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43084	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	256
43085	阜宁	马荡康居变	10	400	253
43086	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	187
43087	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	41
43088	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	209
43089	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	115
43090	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	66
43091	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	51
43092	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	174
43093	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	26
43094	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	93
43095	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	52
43096	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	185
43097	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	176
43098	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	186
43099	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	291
43100	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	180
43101	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	216
43102	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43103	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	340
43104	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	259
43105	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	255
43106	阜宁	马良广场变	10	200	29
43107	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	193
43108	阜宁	马荡康居1#变	10	400	218
43109	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	50
43110	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	189
43111	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	199
43112	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	82
43113	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	60
43114	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	37
43115	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	84
43116	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	157
43117	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	195
43118	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	315
43119	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	325
43120	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	219
43121	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43122	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	304
43123	阜宁	10kV盛世嘉园11#变	10	500	272
43124	阜宁	10kV崔湾中心村2#变	10	500	224
43125	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	267
43126	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	425
43127	阜宁	10kV盛世嘉园6#变	10	500	242
43128	阜宁	10kV盛世嘉园9#变	10	500	234
43129	阜宁	10kV崔湾中心村1#变	10	500	179
43130	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	304
43131	阜宁	10kV盛世嘉园1#变	10	1000	697
43132	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	78
43133	阜宁	10kV紫金明珠配电房4#变	10	800	285
43134	阜宁	10kV盛世嘉园17#变	10	500	260
43135	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	304
43136	阜宁	10kV崔湾花苑9#变	10	400	189
43137	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	111
43138	阜宁	10kV盛世嘉园2#变	10	500	215
43139	阜宁	10kV盛世嘉园10#变	10	500	235
43140	阜宁	10kV盛世嘉园3#变	10	500	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43141	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	137
43142	阜宁	10kV盛世嘉园7#变	10	400	111
43143	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	555
43144	阜宁	10kV崔湾花苑1#变	10	400	137
43145	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	111
43146	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	147
43147	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	176
43148	阜宁	10kV崔湾花苑7#变	10	500	197
43149	阜宁	10kV盛世嘉园16#变	10	630	360
43150	阜宁	10kV盛世嘉园5#变	10	500	237
43151	阜宁	10kV盛世嘉园15#变	10	630	290
43152	阜宁	10kV崔湾花苑8#变	10	500	206
43153	阜宁	10kV盛世嘉园4#变	10	500	152
43154	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	392
43155	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	138
43156	阜宁	10kV紫金明珠开关站1#变	10	800	391
43157	阜宁	10kV崔湾花苑6#变	10	500	185
43158	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	145
43159	阜宁	10kV崔湾花苑5#变	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43160	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	497
43161	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	439
43162	阜宁	10kV盛世嘉园14#变	10	400	162
43163	阜宁	10kV盛世嘉园8#变	10	400	160
43164	阜宁	10kV崔湾花苑4#变	10	400	134
43165	阜宁	10kV崔湾花苑3#变	10	400	69
43166	阜宁	10kV盛世嘉园13#变	10	500	278
43167	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	578
43168	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	211
43169	阜宁	10kV盛世嘉园12#变	10	500	254
43170	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	0
43171	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	8
43172	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	327
43173	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	287
43174	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	228
43175	阜宁	黄舍二八组	10	400	168
43176	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	173
43177	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	304
43178	阜宁	10kV绿洲半岛箱变9#变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43179	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	458
43180	阜宁	10kV绿洲半岛箱变10#变	10	630	317
43181	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	324
43182	阜宁	10kV绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	275
43183	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	341
43184	阜宁	10kV绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	361
43185	阜宁	10kV黄舍小区专变	10	400	185
43186	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2#配电变压器	10	630	256
43187	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	294
43188	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	407
43189	阜宁	10kV绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	261
43190	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1#配电变压器	10	630	178
43191	阜宁	10kV绿洲半岛箱变8#变	10	630	173
43192	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	23
43193	阜宁	沟墩条海西站	10	200	85
43194	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	209
43195	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	77
43196	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	218
43197	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43198	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	68
43199	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	52
43200	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	60
43201	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	85
43202	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	48
43203	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	44
43204	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	66
43205	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	70
43206	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	83
43207	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	169
43208	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	98
43209	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	161
43210	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	133
43211	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	213
43212	阜宁	沟墩条海北站	10	400	161
43213	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	247
43214	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	276
43215	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	697
43216	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43217	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	154
43218	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	201
43219	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	157
43220	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	170
43221	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	0
43222	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	275
43223	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	566
43224	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	540
43225	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	494
43226	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	428
43227	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	350
43228	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	268
43229	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	330
43230	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	375
43231	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	350
43232	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	521
43233	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	586
43234	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	541
43235	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	571

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43236	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	604
43237	阜宁	古河利元西站公变	10	400	0
43238	阜宁	古河利元七组	10	200	99
43239	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	60
43240	阜宁	古河小刘东北公变	10	200	97
43241	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	0
43242	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	90
43243	阜宁	古河小刘南站	10	400	238
43244	阜宁	古河新民一组公变	10	200	40
43245	阜宁	古河刘候东北公变	10	200	73
43246	阜宁	古河西左北站	10	200	82
43247	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	94
43248	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	97
43249	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	85
43250	阜宁	古河小刘西站	10	200	63
43251	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	203
43252	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	27
43253	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	47
43254	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43255	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	54
43256	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	62
43257	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	99
43258	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	88
43259	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	87
43260	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	12
43261	阜宁	古河新民电站公变	10	200	51
43262	阜宁	古河镇唐庄电站公变	10	200	100
43263	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	55
43264	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	44
43265	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	58
43266	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	104
43267	阜宁	古河镇新民四组	10	200	100
43268	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	61
43269	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	17
43270	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	89
43271	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	69
43272	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	55
43273	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43274	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	114
43275	阜宁	古河新民三组	10	200	99
43276	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	85
43277	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	168
43278	阜宁	古河会明东站公变	10	400	215
43279	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	181
43280	阜宁	古河会明西站南	10	400	208
43281	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	264
43282	阜宁	古河会明西站公变	10	400	242
43283	阜宁	古河利元二组东	10	400	220
43284	阜宁	古河利元二组公变	10	400	227
43285	阜宁	东沟海港南站	10	200	74
43286	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	61
43287	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	83
43288	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	75
43289	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	241
43290	阜宁	东沟海港北站	10	200	100
43291	阜宁	东沟南堆北站	10	200	106
43292	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43293	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	196
43294	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	267
43295	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	140
43296	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	225
43297	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	199
43298	阜宁	东沟老庄中站	10	200	106
43299	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	84
43300	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	59
43301	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	114
43302	阜宁	东沟陈元南站	10	200	45
43303	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	111
43304	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	22
43305	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	74
43306	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	41
43307	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	138
43308	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	103
43309	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	104
43310	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	108
43311	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43312	阜宁	东沟陈元北站	10	200	0
43313	阜宁	东沟老庄南站	10	200	46
43314	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	250
43315	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	244
43316	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	245
43317	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	152
43318	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	142
43319	阜宁	阜城林王三组公变	10	200	144
43320	阜宁	阜城林王南站公变	10	400	268
43321	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	218
43322	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	67
43323	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	285
43324	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	117
43325	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	24
43326	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	271
43327	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	155
43328	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	0
43329	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	121
43330	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43331	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	286
43332	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	0
43333	阜宁	阜城林王五组公变	10	400	197
43334	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	152
43335	阜宁	阜城林王西站公变	10	400	140
43336	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	248
43337	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	242
43338	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	100
43339	阜宁	吴滩角港北站	10	200	103
43340	阜宁	吴滩角港四组	10	200	125
43341	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	51
43342	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	125
43343	阜宁	吴滩角港七组	10	400	273
43344	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	103
43345	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	244
43346	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	129
43347	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	0
43348	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	75
43349	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43350	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	118
43351	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	74
43352	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	59
43353	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	64
43354	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	71
43355	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	97
43356	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	57
43357	阜宁	合利两河三组公变	10	200	99
43358	阜宁	吴滩两港七组	10	400	247
43359	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	14
43360	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	110
43361	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	137
43362	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	254
43363	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	244
43364	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	49
43365	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	154
43366	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	163
43367	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	184
43368	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43369	阜宁	吴滩两港南站	10	400	197
43370	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	229
43371	阜宁	吴滩两港西站	10	400	260
43372	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	66
43373	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	227
43374	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	312
43375	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	310
43376	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	162
43377	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	89
43378	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	113
43379	阜宁	吴滩西河东站	10	200	73
43380	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	41
43381	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	59
43382	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	171
43383	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	38
43384	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	202
43385	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	123
43386	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	153
43387	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43388	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	310
43389	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	99
43390	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	126
43391	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	215
43392	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	284
43393	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	182
43394	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	291
43395	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	349
43396	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	82
43397	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	45
43398	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	183
43399	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	87
43400	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	186
43401	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	67
43402	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	115
43403	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	47
43404	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	190
43405	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	97
43406	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43407	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	157
43408	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	180
43409	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	81
43410	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	179
43411	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	235
43412	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	8
43413	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	215
43414	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	148
43415	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	213
43416	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	153
43417	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	175
43418	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	150
43419	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	83
43420	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	106
43421	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	276
43422	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	76
43423	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	68
43424	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	79
43425	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43426	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	64
43427	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	229
43428	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	163
43429	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	105
43430	阜宁	吴滩于东二组	10	200	0
43431	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	82
43432	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	195
43433	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	172
43434	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	93
43435	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	192
43436	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	199
43437	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	106
43438	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	85
43439	阜宁	吴滩新储一组	10	400	261
43440	阜宁	吴滩崔庄电站公变	10	200	43
43441	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	68
43442	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	264
43443	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	244
43444	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43445	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	79
43446	阜宁	吴滩于东五组	10	200	116
43447	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	217
43448	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	76
43449	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	95
43450	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	255
43451	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	203
43452	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	121
43453	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	171
43454	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	95
43455	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	75
43456	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	179
43457	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	42
43458	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	117
43459	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	60
43460	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	203
43461	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	250
43462	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	95
43463	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43464	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	90
43465	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	93
43466	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	101
43467	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	86
43468	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	65
43469	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	76
43470	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	151
43471	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	32
43472	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	26
43473	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	109
43474	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	137
43475	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	70
43476	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	111
43477	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	250
43478	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	126
43479	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	129
43480	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	87
43481	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	274
43482	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43483	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	192
43484	阜宁	吴滩大沟东边公变	10	400	198
43485	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	146
43486	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	155
43487	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	81
43488	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	109
43489	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	110
43490	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	58
43491	阜宁	吴滩孙村东边公变	10	400	144
43492	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	212
43493	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	161
43494	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	103
43495	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	7
43496	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	0
43497	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	205
43498	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	124
43499	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	99
43500	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	78
43501	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43502	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	115
43503	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	77
43504	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	192
43505	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	106
43506	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	76
43507	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	89
43508	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	94
43509	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	89
43510	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	100
43511	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	110
43512	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	99
43513	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	272
43514	阜宁	吴滩合东南站	10	200	68
43515	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	110
43516	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	4
43517	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	232
43518	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	106
43519	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	209
43520	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43521	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	248
43522	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	206
43523	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	149
43524	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	136
43525	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	290
43526	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	242
43527	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	275
43528	阜宁	吴滩合东北站	10	400	214
43529	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	156
43530	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	274
43531	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	221
43532	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	181
43533	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	17
43534	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	138
43535	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	66
43536	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	119
43537	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	188
43538	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	52
43539	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43540	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	25
43541	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	187
43542	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	29
43543	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	68
43544	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	63
43545	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	99
43546	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	87
43547	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	64
43548	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	91
43549	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	69
43550	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	76
43551	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	81
43552	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	39
43553	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	112
43554	阜宁	吴滩蔡河中队公变	10	200	82
43555	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	90
43556	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	34
43557	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	160
43558	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43559	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	170
43560	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	116
43561	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	201
43562	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	108
43563	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 2#变	10	630	131
43564	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	598
43565	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	373
43566	阜宁	10KVAD块2#变	10	630	101
43567	阜宁	10kVA地块1#变	10	400	158
43568	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	577
43569	阜宁	10kV学府花苑2#箱变	10	500	23
43570	阜宁	10KV翰林居东区2#箱变	10	500	142
43571	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	342
43572	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	423
43573	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 3#变	10	630	201
43574	阜宁	10KV翰林居东区1#箱变	10	500	109
43575	阜宁	10kV学府花苑1#箱变	10	500	3
43576	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	601
43577	阜宁	10KVAD块1#变	10	630	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43578	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	370
43579	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 1#变	10	630	185
43580	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	492
43581	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	525
43582	阜宁	10kVA地块2#变	10	400	117
43583	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	513
43584	阜宁	10KVAD块3#变	10	630	70
43585	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	134
43586	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	147
43587	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	25
43588	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	231
43589	阜宁	三灶天沟东2#公变	10	400	179
43590	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	277
43591	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	228
43592	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	4
43593	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	69
43594	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	39
43595	阜宁	三灶归正五组变	10	200	106
43596	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43597	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	45
43598	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	85
43599	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	107
43600	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	80
43601	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	177
43602	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	237
43603	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	239
43604	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	68
43605	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	77
43606	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	111
43607	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	31
43608	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	140
43609	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	93
43610	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	206
43611	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	71
43612	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	86
43613	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	81
43614	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	29
43615	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43616	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	67
43617	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	0
43618	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	163
43619	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	186
43620	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	187
43621	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	199
43622	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	252
43623	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	225
43624	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	224
43625	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	246
43626	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	263
43627	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	222
43628	阜宁	天沟一组	10	400	226
43629	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	248
43630	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	256
43631	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	284
43632	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	217
43633	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	267
43634	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43635	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	44
43636	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	43
43637	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	222
43638	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	105
43639	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	72
43640	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	179
43641	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	53
43642	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	74
43643	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	70
43644	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	103
43645	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	95
43646	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	96
43647	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	35
43648	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	196
43649	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	90
43650	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	58
43651	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	80
43652	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	249
43653	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43654	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	78
43655	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	227
43656	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	188
43657	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	215
43658	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	266
43659	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	118
43660	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	70
43661	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	98
43662	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	132
43663	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	52
43664	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	164
43665	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	83
43666	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	117
43667	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	229
43668	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	232
43669	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	185
43670	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	113
43671	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	255
43672	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43673	阜宁	三灶镇海成变	10	400	218
43674	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	179
43675	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	162
43676	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	171
43677	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	217
43678	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	277
43679	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	231
43680	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	225
43681	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	224
43682	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	158
43683	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	255
43684	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	317
43685	阜宁	向阳人家7#变	10	630	253
43686	阜宁	向阳人家8#变	10	630	282
43687	阜宁	向阳人家3#变	10	800	45
43688	阜宁	向阳人家1#变	10	630	103
43689	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	398
43690	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	402
43691	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	639

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43692	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	556
43693	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	547
43694	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	518
43695	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	549
43696	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	459
43697	阜宁	10kV澳门花苑箱变	10	630	331
43698	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	306
43699	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	270
43700	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	248
43701	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	259
43702	阜宁	老大桥公变	10	400	137
43703	阜宁	城南菜场公变	10	400	0
43704	阜宁	崔湾2#变	10	400	0
43705	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	308
43706	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	239
43707	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	324
43708	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	168
43709	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	237
43710	阜宁	城南10组单相变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43711	阜宁	崔湾1#变	10	400	93
43712	阜宁	城南8#变	10	400	145
43713	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	159
43714	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	151
43715	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	0
43716	阜宁	10KV清华名仕苑6#变	10	630	31
43717	阜宁	10KV清华名仕苑2#变	10	630	0
43718	阜宁	10KV清华名仕苑10#变	10	630	150
43719	阜宁	10KV清华名仕苑7#变	10	630	95
43720	阜宁	10KV清华名仕苑9#变	10	500	63
43721	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	136
43722	阜宁	10KV清华名仕苑1#变	10	630	3
43723	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	243
43724	阜宁	10KV清华名仕苑11#变	10	630	433
43725	阜宁	10KV清华名仕苑4#变	10	630	13
43726	阜宁	阜宁中学公变	10	630	348
43727	阜宁	10KV清华名仕苑3#变	10	630	71
43728	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	5
43729	阜宁	体育馆箱变	10	630	457

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43730	阜宁	10KV清华名仕苑8#变	10	630	218
43731	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	190
43732	阜宁	10KV清华名仕苑5#变	10	630	0
43733	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	200
43734	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	291
43735	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	102
43736	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	95
43737	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	55
43738	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	48
43739	阜宁	吴滩光明三组	10	200	78
43740	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	83
43741	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	2
43742	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	123
43743	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	151
43744	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	266
43745	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	39
43746	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	240
43747	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	0
43748	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43749	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	21
43750	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	221
43751	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	54
43752	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	179
43753	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	92
43754	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	61
43755	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	41
43756	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	41
43757	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	112
43758	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	77
43759	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	78
43760	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	65
43761	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	124
43762	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	51
43763	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	115
43764	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	74
43765	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	83
43766	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	61
43767	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43768	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	95
43769	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	96
43770	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	92
43771	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	213
43772	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	169
43773	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	200
43774	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	93
43775	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	259
43776	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	210
43777	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	253
43778	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	228
43779	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	257
43780	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	210
43781	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	252
43782	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	256
43783	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	163
43784	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	191
43785	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	47
43786	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43787	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	70
43788	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	48
43789	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	91
43790	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	171
43791	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	267
43792	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	48
43793	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	95
43794	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	221
43795	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	97
43796	阜宁	沟墩大港南站	10	200	86
43797	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	94
43798	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	42
43799	阜宁	沟墩大港中站	10	200	57
43800	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	15
43801	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	64
43802	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	109
43803	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	82
43804	阜宁	沟墩大港北站	10	200	92
43805	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43806	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	0
43807	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	124
43808	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	88
43809	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	76
43810	阜宁	沟墩新建条东站公变	10	200	42
43811	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	95
43812	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	102
43813	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	107
43814	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	69
43815	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	152
43816	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	103
43817	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	113
43818	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	26
43819	阜宁	沟墩新建东边站	10	200	100
43820	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	61
43821	阜宁	沟墩竖河通于东边站	10	200	55
43822	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	82
43823	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	98
43824	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43825	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	91
43826	阜宁	沟墩大港东站	10	200	107
43827	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	116
43828	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	65
43829	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	0
43830	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	70
43831	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	13
43832	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	103
43833	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	211
43834	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	238
43835	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	258
43836	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	221
43837	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	13
43838	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	87
43839	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	247
43840	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	148
43841	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	218
43842	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	91
43843	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43844	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	260
43845	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	49
43846	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	104
43847	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	113
43848	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	22
43849	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	53
43850	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	62
43851	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	234
43852	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	97
43853	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	109
43854	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	83
43855	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	89
43856	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	5
43857	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	88
43858	阜宁	三灶中灶东灶公变	10	200	7
43859	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	121
43860	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	74
43861	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	47
43862	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43863	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	80
43864	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	72
43865	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	94
43866	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	71
43867	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	87
43868	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0
43869	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	0
43870	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0
43871	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	86
43872	阜宁	三灶镇中灶东站2#公变	10	200	118
43873	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	91
43874	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	226
43875	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	20
43876	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	81
43877	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	84
43878	阜宁	三灶砖桥东站2#变	10	400	228
43879	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	196
43880	阜宁	三灶砖桥东站公变	10	400	145
43881	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43882	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	0
43883	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	224
43884	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	261
43885	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	245
43886	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	265
43887	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	214
43888	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	241
43889	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	284
43890	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	202
43891	阜宁	三灶前灶二组	10	400	203
43892	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	280
43893	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	231
43894	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	0
43895	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	76
43896	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	308
43897	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	95
43898	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	44
43899	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	57
43900	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43901	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	102
43902	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	118
43903	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	22
43904	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	236
43905	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	137
43906	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	199
43907	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	176
43908	阜宁	金韩一二组	10	400	213
43909	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	212
43910	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	160
43911	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	278
43912	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	215
43913	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	180
43914	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	266
43915	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	144
43916	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	241
43917	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	201
43918	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	266
43919	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43920	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	175
43921	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	285
43922	阜宁	罗桥安马电站变	10	400	227
43923	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	206
43924	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	251
43925	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	219
43926	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	192
43927	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	214
43928	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	203
43929	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	59
43930	阜宁	板湖高杨电站公变	10	400	232
43931	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	236
43932	阜宁	板湖北曹电站2#变	10	200	70
43933	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	64
43934	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	141
43935	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	52
43936	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	62
43937	阜宁	板湖前汪电站公变	10	400	239
43938	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43939	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	213
43940	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	81
43941	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	236
43942	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	204
43943	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	240
43944	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	266
43945	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	203
43946	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	201
43947	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	248
43948	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	268
43949	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	277
43950	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	144
43951	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	200
43952	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	198
43953	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	213
43954	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	160
43955	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	234
43956	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	131
43957	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43958	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	238
43959	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	230
43960	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	210
43961	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	218
43962	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	221
43963	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	242
43964	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	236
43965	阜宁	古河古河新站公变	10	200	0
43966	阜宁	古河南站北	10	400	220
43967	阜宁	古河1#变西	10	400	162
43968	阜宁	古河七组	10	400	200
43969	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	79
43970	阜宁	古河七八组公变	10	200	44
43971	阜宁	古河利元一组西	10	200	10
43972	阜宁	古河利元三组	10	200	109
43973	阜宁	古河利元一组公变	10	200	19
43974	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	258
43975	阜宁	古河南站公变	10	400	135
43976	阜宁	古河居委会公变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43977	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	74
43978	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	42
43979	阜宁	古河康居工程东	10	400	221
43980	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	220
43981	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	0
43982	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	139
43983	阜宁	古河西左西站南	10	400	225
43984	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	0
43985	阜宁	古河西左南站	10	400	253
43986	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	123
43987	阜宁	古河康居工程	10	400	126
43988	阜宁	古河西左1#公变	10	200	53
43989	阜宁	古河西左西站西	10	200	67
43990	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	189
43991	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	49
43992	阜宁	古河康居工程西	10	400	138
43993	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	217
43994	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	43
43995	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	479

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
43996	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	426
43997	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	306
43998	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	393
43999	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	387
44000	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	410
44001	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	306
44002	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	269
44003	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	451
44004	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	53
44005	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	323
44006	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	327
44007	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	355
44008	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	436
44009	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	270
44010	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	437
44011	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	281
44012	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	360
44013	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	442
44014	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44015	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	323
44016	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	0
44017	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	393
44018	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	50
44019	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	169
44020	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	445
44021	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	0
44022	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	384
44023	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	545
44024	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	116
44025	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	273
44026	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	239
44027	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	338
44028	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	378
44029	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	345
44030	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	60
44031	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	256
44032	阜宁	阜城新桥七组公变	10	400	57
44033	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44034	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	46
44035	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	0
44036	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	67
44037	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	12
44038	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	92
44039	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	118
44040	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	77
44041	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	9
44042	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	105
44043	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	140
44044	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	69
44045	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	119
44046	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	85
44047	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	101
44048	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	0
44049	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	82
44050	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	156
44051	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	93
44052	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44053	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	104
44054	阜宁	杨集候庄站	10	200	102
44055	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	126
44056	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	22
44057	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	251
44058	阜宁	杨集四组变	10	200	0
44059	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	98
44060	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	221
44061	阜宁	杨集荡周西站	10	400	259
44062	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	238
44063	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	241
44064	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	181
44065	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	228
44066	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	202
44067	阜宁	杨集一组公变	10	400	231
44068	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	158
44069	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	190
44070	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	295
44071	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44072	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	294
44073	阜宁	10KV帝景南湾9#变	10	500	211
44074	阜宁	10KV清华名仕苑东苑5#变	10	500	122
44075	阜宁	10KV帝景南湾3#变	10	500	113
44076	阜宁	10KV清华名仕苑东苑2#变	10	500	156
44077	阜宁	10KV帝景南湾8#变	10	630	350
44078	阜宁	10KV清华名仕苑东苑7#变	10	500	162
44079	阜宁	10KV帝景南湾2#变	10	500	233
44080	阜宁	10KV帝景南湾1#变	10	500	146
44081	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	528
44082	阜宁	10KV帝景南湾4#变	10	500	213
44083	阜宁	10KV清华名仕苑东苑4#变	10	400	67
44084	阜宁	10KV清华名仕苑东苑8#变	10	400	141
44085	阜宁	10KV帝景南湾6#变	10	500	237
44086	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	346
44087	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	343
44088	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	571
44089	阜宁	10KV清华名仕苑东苑1#变	10	630	225
44090	阜宁	10kV帝景南湾7#变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44091	阜宁	10KV清华名仕苑东苑6#变	10	500	159
44092	阜宁	10KV清华名仕苑东苑3#变	10	400	140
44093	阜宁	10KV帝景南湾5#变	10	500	130
44094	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	347
44095	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	550
44096	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	350
44097	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	349
44098	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	221
44099	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	446
44100	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	560
44101	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	457
44102	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	510
44103	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	496
44104	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	448
44105	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	442
44106	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	400
44107	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	582
44108	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	387
44109	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44110	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	525
44111	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	480
44112	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	435
44113	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	410
44114	阜宁	10kV一品仕家3#配电房1#变	10	800	215
44115	阜宁	10kV一品仕家2#配电房4#变	10	800	412
44116	阜宁	10kV东方京都配电房2#变	10	630	366
44117	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	596
44118	阜宁	10kV东方京都开关站1#变	10	630	263
44119	阜宁	10KV一品仕家3#变	10	400	93
44120	阜宁	10kV幸福花苑4#箱变	10	500	187
44121	阜宁	10kV一品仕家1#配电房1#变	10	800	479
44122	阜宁	10kV幸福花苑5#箱变	10	500	238
44123	阜宁	10kV幸福花苑3#箱变	10	500	188
44124	阜宁	10kV东方京都开关站4#变	10	630	206
44125	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	605
44126	阜宁	10kV东方京都开关站2#变	10	630	343
44127	阜宁	10kV幸福花苑9#箱变	10	500	242
44128	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	598

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44129	阜宁	10KV一品仕家4#变	10	400	181
44130	阜宁	10kV幸福花苑2#箱变	10	500	155
44131	阜宁	10kV东方京都开关站3#变	10	630	241
44132	阜宁	10KV一品仕家13#变	10	400	179
44133	阜宁	10KV一品仕家15#变	10	400	219
44134	阜宁	10KV一品仕家14#变	10	400	203
44135	阜宁	10kV幸福花苑1#箱变	10	500	132
44136	阜宁	10KV一品仕家1#变	10	400	67
44137	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	572
44138	阜宁	10kV幸福花苑6#箱变	10	500	223
44139	阜宁	10kV幸福花苑8#箱变	10	500	228
44140	阜宁	10kV一品仕家1#配电房3#变	10	800	150
44141	阜宁	10kV东方京都配电房1#变	10	630	325
44142	阜宁	10kV幸福花苑7#箱变	10	500	220
44143	阜宁	10kV一品仕家2#配电房2#变	10	800	322
44144	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	602
44145	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	504
44146	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	608
44147	阜宁	10kV天津花园配电房1#变	10	800	425

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44148	阜宁	10KV一品仕家18#变	10	400	145
44149	阜宁	10KV一品仕家10#变	10	400	240
44150	阜宁	10KV一品仕家6#变	10	400	204
44151	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	293
44152	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	268
44153	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	452
44154	阜宁	10KV一品仕家8#变	10	400	128
44155	阜宁	10kV安康花园2#变	10	630	313
44156	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	99
44157	阜宁	10kV一品仕家1#配电房2#变	10	800	245
44158	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	610
44159	阜宁	10KV一品仕家17#变	10	400	205
44160	阜宁	10kV安康花园1#变	10	630	175
44161	阜宁	10kV一品仕家3#配电房2#变	10	800	408
44162	阜宁	10KV一品仕家7#变	10	400	151
44163	阜宁	10kV安康花园配电房2#变	10	400	106
44164	阜宁	大关南路公变	10	630	280
44165	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	320
44166	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44167	阜宁	大关南路2#公变	10	630	129
44168	阜宁	阜南4#变	10	400	0
44169	阜宁	10kV天津花园配电房2#变	10	800	277
44170	阜宁	10KV一品仕家11#变	10	400	221
44171	阜宁	10kV一品仕家2#配电房1#变	10	800	591
44172	阜宁	10kV安康花园配电房1#变	10	400	187
44173	阜宁	10KV一品仕家5#变	10	400	171
44174	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	612
44175	阜宁	10KV一品仕家12#变	10	400	144
44176	阜宁	10KV一品仕家9#变	10	400	188
44177	阜宁	阜南1#变	10	400	65
44178	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	8
44179	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	87
44180	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	113
44181	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	18
44182	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	79
44183	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	117
44184	阜宁	古河左阳1#变	10	200	101
44185	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44186	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	108
44187	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	28
44188	阜宁	古河新岗东南站南公变	10	200	81
44189	阜宁	古河新岗三组	10	200	92
44190	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	71
44191	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	98
44192	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	76
44193	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	65
44194	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	90
44195	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	150
44196	阜宁	古河左扬南站北	10	200	104
44197	阜宁	古河神墩六组东	10	200	134
44198	阜宁	古河严舍南站	10	200	83
44199	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	146
44200	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	20
44201	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	72
44202	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	88
44203	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	68
44204	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44205	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	114
44206	阜宁	古河严舍南站北	10	200	76
44207	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	35
44208	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	68
44209	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	119
44210	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	82
44211	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	101
44212	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	17
44213	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	217
44214	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	248
44215	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	222
44216	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	192
44217	阜宁	古河严舍村站北	10	400	271
44218	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	286
44219	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	259
44220	阜宁	古河岗东村站北	10	400	272
44221	阜宁	古河杨石西站北	10	200	119
44222	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	106
44223	阜宁	古河李杨村站西	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44224	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	59
44225	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	137
44226	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	92
44227	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	84
44228	阜宁	古河唐刘村六组公变	10	200	6585
44229	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	261
44230	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	73
44231	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	63
44232	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	88
44233	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	84
44234	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	60
44235	阜宁	古河神墩二组南	10	200	77
44236	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	40
44237	阜宁	古河唐刘北站	10	200	50
44238	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	3
44239	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	81
44240	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	59
44241	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	25
44242	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44243	阜宁	古河房吕东1#变东	10	200	101
44244	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	97
44245	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	91
44246	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	42
44247	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	40
44248	阜宁	古河镇陆冲东1#变东	10	200	80
44249	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	48
44250	阜宁	古河镇房吕东1#变	10	200	57
44251	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	186
44252	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	0
44253	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	111
44254	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	246
44255	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	66
44256	阜宁	古河李扬西站西	10	200	109
44257	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	58
44258	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	111
44259	阜宁	古河陆冲2组	10	400	268
44260	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	220
44261	阜宁	古河李扬村站东	10	400	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44262	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	262
44263	阜宁	古河陆冲五组	10	400	251
44264	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	239
44265	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	235
44266	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	218
44267	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	234
44268	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	218
44269	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	232
44270	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	65
44271	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	57
44272	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	71
44273	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	243
44274	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	46
44275	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	245
44276	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	158
44277	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	208
44278	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	254
44279	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	258
44280	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44281	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	256
44282	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	248
44283	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	181
44284	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	25
44285	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	111
44286	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	74
44287	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	48
44288	阜宁	陈良后庄二组	10	200	42
44289	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	183
44290	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	98
44291	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	80
44292	阜宁	陈良南周西站	10	200	34
44293	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	86
44294	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	31
44295	阜宁	陈良前湾四组	10	200	101
44296	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	85
44297	阜宁	陈良后湾四组	10	400	189
44298	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	206
44299	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44300	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	105
44301	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	33
44302	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	86
44303	阜宁	陈良南周中站	10	400	217
44304	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	51
44305	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	232
44306	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	16
44307	阜宁	陈良后庄中站	10	400	271
44308	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	90
44309	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	109
44310	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	250
44311	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	151
44312	阜宁	陈良马北四组	10	200	51
44313	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	85
44314	阜宁	陈良前湾六组	10	200	99
44315	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	194
44316	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	91
44317	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	69
44318	阜宁	陈良周庄东站	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44319	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	96
44320	阜宁	陈良周庄南站	10	400	230
44321	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	125
44322	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	227
44323	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	244
44324	阜宁	陈良后湾六组	10	400	205
44325	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	165
44326	阜宁	陈良后湾村站	10	400	189
44327	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	274
44328	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	277
44329	阜宁	陈良马北西站	10	400	232
44330	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	284
44331	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	244
44332	阜宁	陈良如珍一组	10	200	73
44333	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	54
44334	阜宁	陈良联盟东站	10	200	45
44335	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	116
44336	阜宁	陈良联盟南站	10	200	66
44337	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44338	阜宁	陈良陶港一组	10	200	90
44339	阜宁	陈良许湾东站	10	200	75
44340	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	242
44341	阜宁	陈良许湾三组	10	200	74
44342	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	29
44343	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	103
44344	阜宁	陈良大同三组	10	200	57
44345	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	107
44346	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	42
44347	阜宁	陈良许湾九组	10	100	20
44348	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	135
44349	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	96
44350	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	82
44351	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	90
44352	阜宁	陈良李良四组变	10	200	40
44353	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	81
44354	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	139
44355	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	109
44356	阜宁	陈良李良一六组	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44357	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	102
44358	阜宁	陈良大同村站	10	400	220
44359	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	115
44360	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	71
44361	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	97
44362	阜宁	陈良许湾一组	10	400	217
44363	阜宁	陈良许湾五组	10	200	98
44364	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	108
44365	阜宁	陈良大同四五组	10	200	75
44366	阜宁	陈良许湾七组	10	200	82
44367	阜宁	陈良大同六组变	10	200	2
44368	阜宁	陈良李良东站	10	400	242
44369	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	72
44370	阜宁	陈良联盟三组	10	200	76
44371	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	204
44372	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	94
44373	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	164
44374	阜宁	陈良如珍五组	10	200	110
44375	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44376	阜宁	陈良李良七组	10	400	252
44377	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	107
44378	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	82
44379	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	116
44380	阜宁	陈良如珍四组	10	200	108
44381	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	127
44382	阜宁	陈良如珍三组	10	400	260
44383	阜宁	陈良如珍六组	10	400	251
44384	阜宁	陈良大同七八组	10	400	282
44385	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	277
44386	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	249
44387	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	179
44388	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	59
44389	阜宁	陈良李良五组	10	400	212
44390	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	294
44391	阜宁	陈良李良八组	10	400	262
44392	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	249
44393	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	270
44394	阜宁	陈良陶港北站	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44395	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	231
44396	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	245
44397	阜宁	陈良大同一组	10	400	273
44398	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	258
44399	阜宁	陈良新新东站	10	400	242
44400	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	231
44401	阜宁	10kV安康花园3#变	10	630	268
44402	阜宁	10kV碧水豪苑3#变	10	630	52
44403	阜宁	10kV碧水豪苑4#变	10	630	165
44404	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	461
44405	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	256
44406	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	439
44407	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	267
44408	阜宁	10kV碧水豪苑1#变	10	630	128
44409	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	124
44410	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	234
44411	阜宁	10kV碧水豪苑5#变	10	630	13
44412	阜宁	10kV碧水豪苑6#变	10	630	185
44413	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44414	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	310
44415	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	200
44416	阜宁	10kV碧水豪苑2#变	10	630	187
44417	阜宁	10kV碧水豪苑9#变	10	630	251
44418	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	363
44419	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	215
44420	阜宁	10kV碧水豪苑7#变	10	630	155
44421	阜宁	10kV碧水豪苑8#变	10	630	53
44422	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	281
44423	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	302
44424	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	226
44425	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	247
44426	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	346
44427	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	305
44428	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	358
44429	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	213
44430	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	185
44431	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	440
44432	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44433	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	215
44434	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	287
44435	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	327
44436	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	305
44437	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	266
44438	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	334
44439	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	262
44440	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	273
44441	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	310
44442	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	422
44443	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	368
44444	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	169
44445	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	341
44446	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	355
44447	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	299
44448	阜宁	10kV农贸市场2#变	10	630	229
44449	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	99
44450	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	410
44451	阜宁	10KV跃进花园4#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44452	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	570
44453	阜宁	10KV跃进花园6#变	10	500	234
44454	阜宁	10kV跃进花园三期开关站1#变	10	800	426
44455	阜宁	10KV跃进花园9#变	10	630	331
44456	阜宁	崔湾10#公变	10	400	213
44457	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	413
44458	阜宁	10KV跃进花园3#变	10	400	168
44459	阜宁	10kV跃进花园三期开关站4#变	10	800	162
44460	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	179
44461	阜宁	10KV跃进花园11#变	10	630	391
44462	阜宁	10KV跃进花园5#变	10	400	42
44463	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	335
44464	阜宁	10KV跃进花园14#变	10	500	274
44465	阜宁	10kV跃进花园三期开关站3#变	10	800	368
44466	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	475
44467	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	456
44468	阜宁	10KV跃进花园13#变	10	400	185
44469	阜宁	10kV农贸市场1#变	10	500	97
44470	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	552

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44471	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	533
44472	阜宁	城南12#变	10	400	140
44473	阜宁	10KV跃进花园1#变	10	400	141
44474	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	592
44475	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	440
44476	阜宁	10KV跃进花园2#变	10	400	123
44477	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	574
44478	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	298
44479	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	229
44480	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	476
44481	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	282
44482	阜宁	10KV跃进花园12#变	10	630	316
44483	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	458
44484	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	348
44485	阜宁	10KV跃进花园10#变	10	630	351
44486	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	391
44487	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	512
44488	阜宁	10kV跃进花园三期开关站2#变	10	800	461
44489	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44490	阜宁	10kV农贸市场3#变	10	800	383
44491	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	11
44492	阜宁	三灶前昌二组	10	200	4
44493	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	145
44494	阜宁	三灶六组公变	10	400	178
44495	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	75
44496	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	63
44497	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	56
44498	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	62
44499	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	76
44500	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	85
44501	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	90
44502	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	0
44503	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	36
44504	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	24
44505	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	278
44506	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	92
44507	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	64
44508	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44509	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	33
44510	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	198
44511	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	110
44512	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	26
44513	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	50
44514	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	78
44515	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	83
44516	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	89
44517	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	186
44518	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	226
44519	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	160
44520	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	228
44521	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	269
44522	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	260
44523	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	189
44524	阜宁	三灶四组公变	10	400	270
44525	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	216
44526	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	201
44527	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44528	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	181
44529	阜宁	三灶七组公变	10	400	198
44530	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	235
44531	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	259
44532	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	234
44533	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	262
44534	阜宁	三灶村部公变	10	400	257
44535	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	270
44536	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	215
44537	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	284
44538	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	243
44539	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	84
44540	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	506
44541	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	556
44542	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	136
44543	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	203
44544	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	420
44545	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	408
44546	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44547	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	358
44548	阜宁	益林益新六组公变	10	400	33
44549	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	177
44550	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	0
44551	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	9
44552	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	543
44553	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	184
44554	阜宁	益林益新八组公变	10	200	73
44555	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	122
44556	阜宁	益林益新五组公变	10	400	116
44557	阜宁	益林益新三组公变	10	400	202
44558	阜宁	益林益新九组公变	10	400	217
44559	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	164
44560	阜宁	益林大东中站公变	10	400	254
44561	阜宁	益林益新七组公变	10	400	22
44562	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	614
44563	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	606
44564	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	341
44565	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	610

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44566	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	593
44567	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	468
44568	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	453
44569	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	391
44570	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	458
44571	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	306
44572	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	455
44573	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	388
44574	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	323
44575	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	417
44576	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	404
44577	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	432
44578	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	505
44579	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	405
44580	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	360
44581	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	468
44582	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	235
44583	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	364
44584	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	489

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44585	阜宁	合利轮窑北站	10	200	76
44586	阜宁	合利卫东六组	10	200	72
44587	阜宁	合利三组公变	10	400	0
44588	阜宁	合利射南东站北变	10	200	115
44589	阜宁	合利双港北站	10	200	123
44590	阜宁	合利西港一组	10	200	112
44591	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	129
44592	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	57
44593	阜宁	合利轮窑一组	10	400	269
44594	阜宁	合利西港二组	10	200	70
44595	阜宁	合利双港一组	10	200	110
44596	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	87
44597	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	174
44598	阜宁	合利卫东一组	10	200	114
44599	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	123
44600	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	53
44601	阜宁	合利双港三组配变	10	200	97
44602	阜宁	合利射南三组	10	400	196
44603	阜宁	合利西港中站变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44604	阜宁	合利西港三组	10	200	102
44605	阜宁	合利北汛南站变	10	200	129
44606	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	100
44607	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	90
44608	阜宁	合利射南东站变	10	200	127
44609	阜宁	合利双港四组变	10	400	211
44610	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	48
44611	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	111
44612	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	114
44613	阜宁	合利轮窑五组	10	200	82
44614	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	41
44615	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	200
44616	阜宁	合利双港中站	10	400	272
44617	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	169
44618	阜宁	合利轮窑南站	10	400	159
44619	阜宁	合利双港东站	10	400	230
44620	阜宁	合利卫东五组	10	400	251
44621	阜宁	合利双港村中港站	10	400	234
44622	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44623	阜宁	合利射南北站变	10	400	237
44624	阜宁	合利射南西站	10	400	246
44625	阜宁	合利卫东三组	10	400	226
44626	阜宁	合利卫东四组	10	400	261
44627	阜宁	合利卫东二组	10	400	196
44628	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	211
44629	阜宁	合利射南南站变	10	400	265
44630	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	257
44631	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	258
44632	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	268
44633	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	115
44634	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	182
44635	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	137
44636	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	223
44637	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	113
44638	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	105
44639	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	64
44640	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	118
44641	阜宁	古河中桥1. 7. 9组南	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44642	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	70
44643	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	50
44644	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	15
44645	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	61
44646	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	61
44647	阜宁	古河中桥四组	10	200	100
44648	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	170
44649	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	252
44650	阜宁	古河中桥2组东	10	400	247
44651	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	221
44652	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	130
44653	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	217
44654	阜宁	芦蒲裴圩东2#变	10	200	38
44655	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	33
44656	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	39
44657	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	93
44658	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	256
44659	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	180
44660	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44661	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	118
44662	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	48
44663	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	34
44664	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	99
44665	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	203
44666	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	232
44667	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	10
44668	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	224
44669	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	79
44670	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	77
44671	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	56
44672	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	82
44673	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	12
44674	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	131
44675	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	27
44676	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	0
44677	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	79
44678	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	53
44679	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44680	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	100
44681	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	111
44682	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	72
44683	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	59
44684	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	74
44685	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	67
44686	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	110
44687	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	100
44688	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	37
44689	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	92
44690	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	237
44691	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	71
44692	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	159
44693	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	73
44694	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	229
44695	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	207
44696	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	125
44697	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	115
44698	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44699	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	211
44700	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	108
44701	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	266
44702	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	178
44703	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	195
44704	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	237
44705	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	232
44706	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	228
44707	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	178
44708	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	221
44709	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	203
44710	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	233
44711	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	257
44712	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	166
44713	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	250
44714	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	112
44715	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	49
44716	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	49
44717	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44718	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	111
44719	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	89
44720	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	43
44721	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	100
44722	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	98
44723	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	56
44724	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	166
44725	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	180
44726	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	153
44727	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	186
44728	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	136
44729	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	298
44730	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	115
44731	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	87
44732	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	119
44733	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	81
44734	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	213
44735	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	26
44736	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44737	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	32
44738	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	0
44739	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	142
44740	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	161
44741	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	340
44742	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	83
44743	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	96
44744	阜宁	沟墩7号公变	10	400	91
44745	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	142
44746	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	210
44747	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	126
44748	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	25
44749	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	196
44750	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	137
44751	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	71
44752	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	138
44753	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	232
44754	阜宁	兴富小区公变	10	630	158
44755	阜宁	10kV澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44756	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	419
44757	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	318
44758	阜宁	10kV澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	123
44759	阜宁	10kV澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	353
44760	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	240
44761	阜宁	大关北路1#变	10	630	0
44762	阜宁	大关北路4#公变	10	500	0
44763	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	149
44764	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	408
44765	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	457
44766	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所5#变	10	800	268
44767	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室8#变	10	400	320
44768	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	393
44769	阜宁	大关北路2#公变	10	500	127
44770	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	291
44771	阜宁	大关北路7#公变	10	400	0
44772	阜宁	沿岗路2#变	10	630	13
44773	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	263
44774	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所6#变	10	800	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44775	阜宁	人武部公变	10	400	80
44776	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	73
44777	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	164
44778	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	88
44779	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	109
44780	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	153
44781	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	262
44782	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	277
44783	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	52
44784	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	37
44785	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	84
44786	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	49
44787	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	52
44788	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	124
44789	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	99
44790	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	65
44791	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	81
44792	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	134
44793	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44794	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	80
44795	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	120
44796	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	238
44797	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	117
44798	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	85
44799	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	206
44800	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	219
44801	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	218
44802	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	104
44803	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	26
44804	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	248
44805	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	201
44806	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	254
44807	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	231
44808	阜宁	东沟常魏北站	10	400	143
44809	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	237
44810	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	245
44811	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	238
44812	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44813	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	201
44814	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	232
44815	阜宁	东沟地龙西站	10	400	39
44816	阜宁	东沟站北二变	10	400	72
44817	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	275
44818	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	263
44819	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	56
44820	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	72
44821	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	105
44822	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	148
44823	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	145
44824	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	0
44825	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	239
44826	阜宁	陈集公路北站	10	400	142
44827	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	56
44828	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	38
44829	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	74
44830	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	63
44831	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44832	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	111
44833	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	68
44834	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	258
44835	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	152
44836	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	122
44837	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	101
44838	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	54
44839	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	236
44840	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	104
44841	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	67
44842	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	191
44843	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	124
44844	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	206
44845	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	237
44846	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	234
44847	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	229
44848	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	182
44849	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	204
44850	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44851	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	200
44852	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	195
44853	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	251
44854	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	211
44855	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	209
44856	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	173
44857	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	253
44858	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	212
44859	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	279
44860	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	261
44861	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	249
44862	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	254
44863	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	240
44864	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	265
44865	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	267
44866	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	146
44867	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	230
44868	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	255
44869	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44870	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	228
44871	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	233
44872	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	73
44873	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	220
44874	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	211
44875	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	260
44876	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	261
44877	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	258
44878	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	214
44879	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	53
44880	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	287
44881	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	237
44882	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	238
44883	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	277
44884	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	75
44885	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	127
44886	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	168
44887	阜宁	东沟北堆南站	10	200	96
44888	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44889	阜宁	东沟幸福四组	10	400	104
44890	阜宁	东沟站南二变	10	400	60
44891	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	114
44892	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	428
44893	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	329
44894	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	263
44895	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	0
44896	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	311
44897	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	231
44898	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	209
44899	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	62
44900	阜宁	东沟北堆五组	10	200	23
44901	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	115
44902	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	217
44903	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	223
44904	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	114
44905	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	217
44906	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	252
44907	阜宁	东沟镇兴楼东1#变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44908	阜宁	东沟镇东庄村东边	10	200	0
44909	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	154
44910	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	144
44911	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	185
44912	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	259
44913	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	215
44914	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	72
44915	阜宁	东沟镇东庄一组	10	200	42
44916	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	102
44917	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	172
44918	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	106
44919	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	280
44920	阜宁	东沟镇官钱东边	10	200	106
44921	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	108
44922	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	138
44923	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	83
44924	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	85
44925	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	119
44926	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44927	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	76
44928	阜宁	东沟五里西站	10	200	67
44929	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	77
44930	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	260
44931	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	79
44932	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	47
44933	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	237
44934	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	213
44935	阜宁	东沟镇官钱东1#变	10	400	144
44936	阜宁	东沟镇新合村东1#变	10	400	259
44937	阜宁	东沟镇兴楼北1#变	10	400	225
44938	阜宁	东沟镇左舍东1#变	10	400	196
44939	阜宁	东沟镇东庄村东1#变	10	400	247
44940	阜宁	东沟镇王台中1#变	10	400	231
44941	阜宁	东沟镇五里北2#变	10	400	248
44942	阜宁	东沟镇兴楼北2#变	10	400	222
44943	阜宁	东沟镇东庄村东1#变	10	400	271
44944	阜宁	东沟镇兴楼北1#变	10	400	92
44945	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44946	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	197
44947	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	257
44948	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	279
44949	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	220
44950	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	3
44951	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	34
44952	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	274
44953	阜宁	东沟向阳东站	10	200	106
44954	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	229
44955	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	0
44956	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	290
44957	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	264
44958	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	110
44959	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	314
44960	阜宁	东沟方南南站	10	200	105
44961	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	270
44962	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	107
44963	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	122
44964	阜宁	东沟顾元南站	10	400	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44965	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	35
44966	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	196
44967	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	85
44968	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	280
44969	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	14
44970	阜宁	东沟顾元北站	10	400	249
44971	阜宁	东沟向阳西站	10	400	180
44972	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	102
44973	阜宁	东沟三甲东站	10	200	0
44974	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	253
44975	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	54
44976	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	117
44977	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	104
44978	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	238
44979	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	117
44980	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	90
44981	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	247
44982	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	214
44983	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
44984	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	238
44985	阜宁	东沟向阳东站1#变	10	400	256
44986	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	254
44987	阜宁	东沟河口北站	10	400	221
44988	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	263
44989	阜宁	东沟向阳东站2#变	10	400	259
44990	阜宁	东沟方南北站	10	400	210
44991	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	235
44992	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	242
44993	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	283
44994	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	215
44995	阜宁	东沟三甲西站	10	400	277
44996	阜宁	东沟刘咀东站1#变	10	400	258
44997	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	315
44998	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	31
44999	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	59
45000	阜宁	东沟邱庄东站1#变	10	400	201
45001	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	83
45002	阜宁	东沟南堆三组	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45003	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	185
45004	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	0
45005	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	0
45006	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	238
45007	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	0
45008	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	178
45009	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	124
45010	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	60
45011	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	0
45012	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	37
45013	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	56
45014	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	250
45015	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	247
45016	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	59
45017	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	181
45018	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	231
45019	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	205
45020	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	117
45021	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45022	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	171
45023	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	130
45024	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	142
45025	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	65
45026	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	110
45027	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	105
45028	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	91
45029	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	98
45030	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	58
45031	阜宁	公兴甲沟村东边公变	10	200	102
45032	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	51
45033	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	40
45034	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	90
45035	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	170
45036	阜宁	公兴利民东边公变	10	200	48
45037	阜宁	公兴喻兴村南边公变	10	200	27
45038	阜宁	公兴田滩6.8组公变	10	200	91
45039	阜宁	公兴甲沟东边3#变	10	400	270
45040	阜宁	公兴石黄村西边公变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45041	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	71
45042	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	47
45043	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	62
45044	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	103
45045	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	141
45046	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	37
45047	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	207
45048	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	180
45049	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	145
45050	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	245
45051	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	199
45052	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	262
45053	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	235
45054	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	256
45055	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	258
45056	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	210
45057	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	200
45058	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	286
45059	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45060	阜宁	公兴利民东2号变	10	400	233
45061	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	164
45062	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	266
45063	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	203
45064	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	553
45065	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	314
45066	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	345
45067	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	377
45068	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	226
45069	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	288
45070	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	407
45071	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	347
45072	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	432
45073	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	0
45074	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	99
45075	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	225
45076	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	192
45077	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	202
45078	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45079	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	455
45080	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	200	6
45081	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	345
45082	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	181
45083	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	318
45084	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	191
45085	阜宁	东沟北堆西站	10	400	92
45086	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	220
45087	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	174
45088	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	224
45089	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	265
45090	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	210
45091	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	99
45092	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	238
45093	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	136
45094	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	311
45095	阜宁	东沟站西三变	10	630	322
45096	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	60
45097	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45098	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	82
45099	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	437
45100	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	293
45101	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	233
45102	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	426
45103	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	203
45104	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	402
45105	阜宁	东沟站北三变	10	500	53
45106	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	415
45107	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	530
45108	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	76
45109	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	141
45110	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	282
45111	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	9
45112	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	70
45113	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	241
45114	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	0
45115	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	197
45116	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45117	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	13
45118	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	160
45119	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	0
45120	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	82
45121	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	75
45122	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	56
45123	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	53
45124	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	48
45125	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	33
45126	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	82
45127	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	50
45128	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	42
45129	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	93
45130	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	34
45131	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	50
45132	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	90
45133	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	16
45134	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	77
45135	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45136	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	128
45137	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	83
45138	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	173
45139	阜宁	三灶东方八组	10	400	250
45140	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	266
45141	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	94
45142	阜宁	三灶中灶七组	10	200	119
45143	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	210
45144	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	229
45145	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	0
45146	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	119
45147	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	209
45148	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	111
45149	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	242
45150	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	180
45151	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	286
45152	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	43
45153	阜宁	角巷康居1#变	10	400	222
45154	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45155	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	97
45156	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	27
45157	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	145
45158	阜宁	角巷康居3#变	10	400	141
45159	阜宁	角巷康居2#变	10	400	48
45160	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	241
45161	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	178
45162	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	202
45163	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	65
45164	阜宁	角巷康居4#变	10	200	20
45165	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	144
45166	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	88
45167	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	22
45168	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	51
45169	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	107
45170	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	59
45171	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	75
45172	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	65
45173	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45174	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	11
45175	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	0
45176	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	32
45177	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	41
45178	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	105
45179	阜宁	杨集张陈四组公变	10	400	272
45180	阜宁	振业康居1#变	10	400	174
45181	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	194
45182	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	270
45183	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	215
45184	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	171
45185	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	189
45186	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	77
45187	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	5
45188	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	75
45189	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	8
45190	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	56
45191	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0
45192	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45193	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	122
45194	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	62
45195	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	12
45196	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	109
45197	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	176
45198	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	45
45199	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	46
45200	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	179
45201	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	29
45202	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	73
45203	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	191
45204	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	209
45205	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	186
45206	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	70
45207	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	219
45208	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	219
45209	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	255
45210	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	252
45211	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45212	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	198
45213	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	81
45214	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	237
45215	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	205
45216	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	211
45217	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	211
45218	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	233
45219	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	74
45220	阜宁	三灶商业街公变	10	400	266
45221	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	160
45222	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	42
45223	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	134
45224	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	193
45225	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	0
45226	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	30
45227	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	98
45228	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	96
45229	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	61
45230	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45231	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	66
45232	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	0
45233	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	32
45234	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	66
45235	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	8
45236	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	236
45237	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	202
45238	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	172
45239	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	242
45240	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	138
45241	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	150
45242	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	176
45243	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	177
45244	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	58
45245	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	282
45246	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	166
45247	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	184
45248	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	154
45249	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45250	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	121
45251	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	46
45252	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	65
45253	阜宁	三灶供电所公变	10	400	196
45254	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	96
45255	阜宁	三灶育才变	10	400	91
45256	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	23
45257	阜宁	三灶小街将军变	10	500	140
45258	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	338
45259	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	33
45260	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	500	158
45261	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	183
45262	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	130
45263	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	51
45264	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	79
45265	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	192
45266	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	235
45267	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	202
45268	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45269	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	223
45270	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	86
45271	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	166
45272	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	92
45273	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	125
45274	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	202
45275	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	47
45276	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	161
45277	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	39
45278	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	26
45279	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	299
45280	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	186
45281	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	222
45282	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	242
45283	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	158
45284	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	79
45285	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	0
45286	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	162
45287	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45288	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	103
45289	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	27
45290	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	73
45291	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	0
45292	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	205
45293	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	250
45294	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	0
45295	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	18
45296	阜宁	陈集园区5#变	10	400	103
45297	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	249
45298	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	214
45299	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	136
45300	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	129
45301	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	5
45302	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	274
45303	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	246
45304	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	243
45305	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	219
45306	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45307	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	0
45308	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	100
45309	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	47
45310	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	256
45311	阜宁	东沟永兴北站	10	200	113
45312	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	210
45313	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	274
45314	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	122
45315	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	144
45316	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	89
45317	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	164
45318	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	222
45319	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	66
45320	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	0
45321	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	81
45322	阜宁	东沟周湾南站	10	200	38
45323	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	67
45324	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	73
45325	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45326	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	100
45327	阜宁	东沟镇新合电站1#变	10	200	34
45328	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	45
45329	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	94
45330	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	77
45331	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	85
45332	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	251
45333	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	206
45334	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	143
45335	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	100
45336	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	197
45337	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	182
45338	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	49
45339	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	244
45340	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	229
45341	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	155
45342	阜宁	东沟镇兴楼电站2#变	10	400	249
45343	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	176
45344	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45345	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	178
45346	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	183
45347	阜宁	东沟站东3#变	10	400	0
45348	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	253
45349	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	91
45350	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	0
45351	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	144
45352	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	173
45353	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	357
45354	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	0
45355	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	166
45356	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	185
45357	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	100
45358	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	0
45359	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	148
45360	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	172
45361	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	169
45362	阜宁	东沟站西二变	10	400	169
45363	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45364	阜宁	东沟站东变	10	400	160
45365	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	214
45366	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	113
45367	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	70
45368	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	91
45369	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	71
45370	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	36
45371	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	69
45372	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	144
45373	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	105
45374	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	196
45375	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	84
45376	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	146
45377	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	43
45378	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	0
45379	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	210
45380	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	153
45381	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	84
45382	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45383	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	107
45384	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	94
45385	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	95
45386	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	71
45387	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	90
45388	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	56
45389	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	35
45390	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	48
45391	阜宁	沟墩条海卫东公变	10	200	74
45392	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	6
45393	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	65
45394	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	108
45395	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	84
45396	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	96
45397	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	92
45398	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	0
45399	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	23
45400	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	56
45401	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45402	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	13
45403	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	150
45404	阜宁	沟墩匡东合兴南站	10	400	260
45405	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	113
45406	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	20
45407	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	75
45408	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	216
45409	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	142
45410	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	204
45411	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	85
45412	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	119
45413	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	0
45414	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	172
45415	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	0
45416	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	95
45417	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	79
45418	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	44
45419	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	197
45420	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45421	阜宁	沟墩丰唐马圩站公变	10	200	117
45422	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	97
45423	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	107
45424	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	108
45425	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	85
45426	阜宁	沟墩丰唐站公变	10	200	68
45427	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	74
45428	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	262
45429	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	213
45430	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	269
45431	阜宁	沟墩丰唐站2#变	10	400	246
45432	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	216
45433	阜宁	沟墩大岗韩桥站	10	400	286
45434	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	190
45435	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	56
45436	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	109
45437	阜宁	沟墩后岗站	10	200	67
45438	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	0
45439	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45440	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	0
45441	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	230
45442	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	187
45443	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	216
45444	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	110
45445	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	162
45446	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	76
45447	阜宁	沟墩凌沟凌电站公变	10	200	110
45448	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	40
45449	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	84
45450	阜宁	沟墩后岗东2#变	10	200	67
45451	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	72
45452	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	0
45453	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	101
45454	阜宁	沟墩跃进何东电站	10	200	115
45455	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	91
45456	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	60
45457	阜宁	沟墩阜岗东公变	10	200	103
45458	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45459	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	172
45460	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	99
45461	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	80
45462	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	250
45463	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	27
45464	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	129
45465	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	264
45466	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	82
45467	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	71
45468	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	169
45469	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	218
45470	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	50
45471	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	204
45472	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	0
45473	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	196
45474	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	87
45475	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	58
45476	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	158
45477	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45478	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	192
45479	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	102
45480	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	256
45481	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	60
45482	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	205
45483	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	50
45484	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	80
45485	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	77
45486	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	376
45487	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	311
45488	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	28
45489	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	223
45490	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	67
45491	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	229
45492	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	75
45493	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	0
45494	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	233
45495	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	103
45496	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45497	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	114
45498	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	103
45499	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	75
45500	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	97
45501	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	51
45502	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	102
45503	阜宁	沟墩新河南站	10	200	107
45504	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	101
45505	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	102
45506	阜宁	沟墩新河北站	10	200	100
45507	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	236
45508	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	205
45509	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	100
45510	阜宁	沟墩新河东站	10	400	281
45511	阜宁	沟墩新河西站	10	400	242
45512	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	268
45513	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	252
45514	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	271
45515	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45516	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	234
45517	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	267
45518	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	260
45519	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	104
45520	阜宁	沟墩新河二组	10	400	275
45521	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	144
45522	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	8
45523	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	91
45524	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	173
45525	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	120
45526	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	198
45527	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	0
45528	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	285
45529	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	11
45530	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	94
45531	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	240
45532	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	190
45533	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	113
45534	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45535	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	44
45536	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	0
45537	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	94
45538	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	0
45539	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	78
45540	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	95
45541	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	78
45542	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	179
45543	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	245
45544	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	260
45545	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	181
45546	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	263
45547	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	292
45548	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	16
45549	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	205
45550	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	362
45551	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	193
45552	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	0
45553	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45554	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	54
45555	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	211
45556	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	137
45557	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	193
45558	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	99
45559	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	208
45560	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	256
45561	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	175
45562	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	138
45563	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	203
45564	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	157
45565	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	52
45566	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	160
45567	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	154
45568	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	47
45569	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	145
45570	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	177
45571	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	236
45572	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45573	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	236
45574	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	28
45575	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	75
45576	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	74
45577	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	215
45578	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	89
45579	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	92
45580	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	57
45581	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	11
45582	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	109
45583	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	219
45584	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	95
45585	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	71
45586	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	200
45587	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	256
45588	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	125
45589	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	209
45590	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	267
45591	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45592	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	254
45593	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	224
45594	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	193
45595	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	106
45596	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	214
45597	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	236
45598	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	150
45599	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	192
45600	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	278
45601	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	0
45602	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	0
45603	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	75
45604	阜宁	沟墩必林南站	10	200	56
45605	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	215
45606	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	86
45607	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	76
45608	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	116
45609	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	19
45610	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45611	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	264
45612	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	185
45613	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	254
45614	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	215
45615	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	141
45616	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	131
45617	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	69
45618	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	118
45619	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	142
45620	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	440
45621	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	107
45622	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	99
45623	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	160
45624	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	445
45625	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	99
45626	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	146
45627	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	493
45628	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	397
45629	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45630	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	126
45631	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	153
45632	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	94
45633	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	92
45634	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	122
45635	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	129
45636	阜宁	益林园区6#变	10	400	216
45637	阜宁	益林园区8#公变	10	400	60
45638	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	0
45639	阜宁	益林林达小区公变	10	400	50
45640	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	51
45641	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	227
45642	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	136
45643	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	221
45644	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	334
45645	阜宁	益林水利站公变	10	400	155
45646	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	0
45647	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	130
45648	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45649	阜宁	益林园区3#公变	10	500	65
45650	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	231
45651	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	0
45652	阜宁	益林园区7#变	10	400	164
45653	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	170
45654	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	0
45655	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	195
45656	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	230
45657	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	184
45658	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	12
45659	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	377
45660	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	0
45661	阜宁	范王庄2#公变	10	400	38
45662	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	67
45663	阜宁	范王庄1#公变	10	400	0
45664	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	120
45665	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	18
45666	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	106
45667	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45668	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	92
45669	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	22
45670	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	143
45671	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	102
45672	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	442
45673	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	95
45674	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	178
45675	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	109
45676	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	56
45677	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	82
45678	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	34
45679	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	87
45680	阜宁	施庄供电所公变	10	400	77
45681	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	521
45682	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	413
45683	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	455
45684	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	499
45685	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	640
45686	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45687	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	424
45688	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	640
45689	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	322
45690	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	553
45691	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	376
45692	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	640
45693	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	639
45694	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	240
45695	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	166
45696	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	97
45697	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	81
45698	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	0
45699	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	151
45700	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	338
45701	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	97
45702	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	36
45703	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	217
45704	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	226
45705	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45706	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	51
45707	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	96
45708	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	19
45709	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	205
45710	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	63
45711	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	114
45712	阜宁	板湖站东2#	10	200	26
45713	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	260
45714	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	87
45715	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	23
45716	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	126
45717	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	269
45718	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	189
45719	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	270
45720	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	240
45721	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	261
45722	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	227
45723	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	249
45724	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45725	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	223
45726	阜宁	板湖殷庄东站2#	10	400	222
45727	阜宁	板湖殷庄东站公变	10	400	209
45728	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	285
45729	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	198
45730	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	262
45731	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	237
45732	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	96
45733	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	215
45734	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	176
45735	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	201
45736	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	453
45737	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	225
45738	阜宁	益林育才路4#变	10	400	77
45739	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	275
45740	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	361
45741	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	210
45742	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	218
45743	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45744	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	190
45745	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	328
45746	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	278
45747	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	204
45748	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	235
45749	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	222
45750	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	8
45751	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	65
45752	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	212
45753	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	0
45754	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	270
45755	阜宁	益林育才路公变	10	400	0
45756	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	390
45757	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	260
45758	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	290
45759	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	183
45760	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	152
45761	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	290
45762	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45763	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	362
45764	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	363
45765	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	175
45766	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	227
45767	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	122
45768	阜宁	益林育才路东公变	10	400	61
45769	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	0
45770	阜宁	益林银龙路公变	10	400	237
45771	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	88
45772	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	81
45773	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	440
45774	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	101
45775	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0
45776	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	0
45777	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	12
45778	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	148
45779	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	37
45780	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	72
45781	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45782	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	44
45783	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	0
45784	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	83
45785	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	38
45786	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	40
45787	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	37
45788	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	96
45789	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	0
45790	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	36
45791	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	54
45792	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	168
45793	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	60
45794	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	17
45795	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	27
45796	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	50
45797	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	189
45798	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	182
45799	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	201
45800	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45801	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	201
45802	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	273
45803	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	213
45804	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	162
45805	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	216
45806	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	224
45807	阜宁	罗桥何李四组	10	400	199
45808	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	180
45809	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	177
45810	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	190
45811	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	201
45812	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	182
45813	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	247
45814	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	145
45815	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	201
45816	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	224
45817	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	190
45818	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	256
45819	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45820	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	102
45821	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	218
45822	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	72
45823	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	84
45824	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	47
45825	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	33
45826	阜宁	罗桥陈未电站变	10	200	6
45827	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	145
45828	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	88
45829	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	110
45830	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	72
45831	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	52
45832	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	0
45833	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	114
45834	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	61
45835	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	181
45836	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	0
45837	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	231
45838	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45839	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	197
45840	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	237
45841	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	212
45842	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	156
45843	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	59
45844	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	224
45845	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	177
45846	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	0
45847	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	60
45848	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	0
45849	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	37
45850	阜宁	古河农电站新公变	10	630	205
45851	阜宁	古河粮站变西	10	400	128
45852	阜宁	古河3号变	10	400	96
45853	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	19
45854	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	65
45855	阜宁	古河小康路	10	400	67
45856	阜宁	古河2组	10	200	25
45857	阜宁	古河小康路西	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45858	阜宁	古河二四组公变	10	315	28
45859	阜宁	古河1#箱式变	10	400	81
45860	阜宁	古河农电站公变	10	400	53
45861	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	478
45862	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	87
45863	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	170
45864	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	147
45865	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	450
45866	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	260
45867	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	89
45868	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	476
45869	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	53
45870	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	282
45871	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	605
45872	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	774
45873	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	469
45874	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	179
45875	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	0
45876	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45877	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	87
45878	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	94
45879	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	243
45880	阜宁	罗桥乡洪桥村东边	10	200	137
45881	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	75
45882	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	81
45883	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	238
45884	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	59
45885	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	45
45886	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	94
45887	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	141
45888	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	70
45889	阜宁	罗桥乡候庄村东边	10	200	95
45890	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	232
45891	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	59
45892	阜宁	罗桥乡候庄村中边	10	400	255
45893	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	64
45894	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	84
45895	阜宁	罗桥乡东风村南边	10	400	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45896	阜宁	罗桥东风三组	10	400	230
45897	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	0
45898	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	222
45899	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	148
45900	阜宁	罗桥镇候庄东分变	10	400	162
45901	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	243
45902	阜宁	陈良王滩五组	10	400	203
45903	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	171
45904	阜宁	陈良旭新五组	10	400	160
45905	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	174
45906	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	222
45907	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	218
45908	阜宁	陈良丹平安安置点7号公变	10	400	195
45909	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	232
45910	阜宁	陈良丹平安安置点10号公变	10	400	247
45911	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	69
45912	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	165
45913	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	191
45914	阜宁	陈良丹平安安置点12号公变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45915	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	234
45916	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	173
45917	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	196
45918	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	273
45919	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	238
45920	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	168
45921	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	241
45922	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0
45923	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	185
45924	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	229
45925	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	180
45926	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	200
45927	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	190
45928	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	164
45929	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	123
45930	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0
45931	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	123
45932	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	197
45933	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45934	阜宁	陈良丹南六组	10	200	69
45935	阜宁	陈良旭新中站	10	200	16
45936	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	250
45937	阜宁	陈良丹南七组	10	200	94
45938	阜宁	陈良陶港二组	10	200	82
45939	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	58
45940	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	58
45941	阜宁	陈良东南南站	10	200	105
45942	阜宁	陈良丹南二组	10	200	94
45943	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	34
45944	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	104
45945	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	109
45946	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	80
45947	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	39
45948	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	54
45949	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	3
45950	阜宁	陈良丹南东站	10	200	72
45951	阜宁	陈良丹南四组	10	200	72
45952	阜宁	陈良陶港四组	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45953	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	101
45954	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	88
45955	阜宁	陈良旭新南站	10	400	249
45956	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	271
45957	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	250
45958	阜宁	陈良丹南十组	10	400	261
45959	阜宁	陈良王滩二组	10	400	164
45960	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	112
45961	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	362
45962	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	69
45963	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	70
45964	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	0
45965	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	87
45966	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	0
45967	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	227
45968	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	285
45969	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	262
45970	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	269
45971	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45972	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	120
45973	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	94
45974	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	76
45975	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	110
45976	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	300
45977	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	0
45978	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	0
45979	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	388
45980	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	342
45981	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	125
45982	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	223
45983	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	238
45984	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	214
45985	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	78
45986	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	44
45987	阜宁	阜城顾庄东公变	10	200	0
45988	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	21
45989	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	26
45990	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
45991	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	196
45992	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	0
45993	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	7
45994	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	192
45995	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	271
45996	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	110
45997	阜宁	陈良三烈二组	10	200	81
45998	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	118
45999	阜宁	陈良三烈中站	10	200	17
46000	阜宁	陈良东南南站3#公变	10	200	0
46001	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	276
46002	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	128
46003	阜宁	陈良玉民东站	10	200	44
46004	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	61
46005	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	57
46006	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	68
46007	阜宁	陈良新新四组	10	200	5
46008	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	118
46009	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46010	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	114
46011	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	73
46012	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	32
46013	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	192
46014	阜宁	陈良沿河村站	10	200	23
46015	阜宁	陈良三烈五组	10	200	88
46016	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	99
46017	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	80
46018	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0
46019	阜宁	陈良三烈七组	10	200	119
46020	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	68
46021	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	123
46022	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	82
46023	阜宁	陈良苏港东站	10	400	262
46024	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	109
46025	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	207
46026	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	109
46027	阜宁	陈良苏港四组	10	400	195
46028	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46029	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	239
46030	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	248
46031	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	261
46032	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	287
46033	阜宁	陈良陈港南站	10	400	177
46034	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	244
46035	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	226
46036	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	17
46037	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	118
46038	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	238
46039	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	94
46040	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	0
46041	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	194
46042	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	263
46043	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	100
46044	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	48
46045	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	63
46046	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	30
46047	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46048	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	68
46049	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	152
46050	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	249
46051	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	91
46052	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	95
46053	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	257
46054	阜宁	罗桥干口七组	10	400	191
46055	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	233
46056	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	192
46057	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	221
46058	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	213
46059	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	126
46060	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	204
46061	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	225
46062	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	188
46063	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	90
46064	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	84
46065	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	211
46066	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46067	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	258
46068	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	286
46069	阜宁	罗桥干东南站	10	400	241
46070	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	225
46071	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	261
46072	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	230
46073	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	255
46074	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	251
46075	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	137
46076	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0
46077	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	349
46078	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	107
46079	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	162
46080	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	109
46081	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	151
46082	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	320
46083	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	209
46084	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	149
46085	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46086	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	46
46087	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	292
46088	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	118
46089	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	111
46090	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	390
46091	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	69
46092	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	115
46093	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	51
46094	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	104
46095	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	244
46096	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	51
46097	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	170
46098	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	182
46099	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	222
46100	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	0
46101	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	486
46102	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	413
46103	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	0
46104	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46105	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	557
46106	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	0
46107	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	536
46108	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	171
46109	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	65
46110	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	61
46111	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	72
46112	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	192
46113	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	50
46114	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	84
46115	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	55
46116	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	8
46117	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	122
46118	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	168
46119	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	53
46120	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	158
46121	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	245
46122	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	40
46123	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46124	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	175
46125	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	100
46126	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	35
46127	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	95
46128	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	100
46129	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	266
46130	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	263
46131	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	193
46132	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	0
46133	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	184
46134	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	243
46135	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	250
46136	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	0
46137	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	119
46138	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	247
46139	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	203
46140	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	0
46141	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	203
46142	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46143	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	0
46144	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	55
46145	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	100
46146	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	27
46147	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	89
46148	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	63
46149	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	43
46150	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	0
46151	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	196
46152	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	175
46153	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	266
46154	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	223
46155	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	222
46156	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	183
46157	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	225
46158	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	236
46159	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	187
46160	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	218
46161	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46162	阜宁	古河镇西街公变	10	400	157
46163	阜宁	古河3#变北	10	200	20
46164	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	216
46165	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	50
46166	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	127
46167	阜宁	古河古颜七组北	10	200	96
46168	阜宁	古河1#变	10	400	34
46169	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	281
46170	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	0
46171	阜宁	古河2#变	10	400	109
46172	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	42
46173	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	98
46174	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	58
46175	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	193
46176	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	42
46177	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	181
46178	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	291
46179	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	150
46180	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46181	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	33
46182	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	155
46183	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	270
46184	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	158
46185	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	229
46186	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	165
46187	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	116
46188	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	152
46189	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	35
46190	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	232
46191	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	256
46192	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	90
46193	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	219
46194	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	176
46195	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	194
46196	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	196
46197	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	142
46198	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	207
46199	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46200	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	227
46201	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	248
46202	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	216
46203	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	224
46204	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	171
46205	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	256
46206	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	205
46207	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	221
46208	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	214
46209	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	218
46210	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	267
46211	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	213
46212	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	189
46213	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	199
46214	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	101
46215	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	350
46216	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	22
46217	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	14
46218	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46219	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	196
46220	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	190
46221	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	189
46222	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	253
46223	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	0
46224	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	309
46225	阜宁	益林益东小区公变	10	400	75
46226	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	115
46227	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	245
46228	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	69
46229	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	220
46230	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	307
46231	阜宁	益林解放西路公变	10	500	238
46232	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	300
46233	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	44
46234	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	316
46235	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	118
46236	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	70
46237	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46238	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	89
46239	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	122
46240	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	300
46241	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	26
46242	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	139
46243	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	385
46244	阜宁	益林高庄公变	10	500	245
46245	阜宁	益林人民北路公变	10	500	61
46246	阜宁	益林解放小区公变	10	400	53
46247	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	104
46248	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	264
46249	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	45
46250	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	138
46251	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	49
46252	阜宁	益林高庄4#变	10	400	0
46253	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	87
46254	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	115
46255	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	117
46256	阜宁	益林解放东路公变	10	400	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46257	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	110
46258	阜宁	益林海陵公变	10	400	97
46259	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	219
46260	阜宁	施庄小街11#变	10	400	193
46261	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	248
46262	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	97
46263	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	347
46264	阜宁	施庄四组公变	10	400	67
46265	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	85
46266	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	454
46267	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	390
46268	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	196
46269	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	179
46270	阜宁	施庄小街7#变	10	400	0
46271	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	304
46272	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	339
46273	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	142
46274	阜宁	施庄6#变	10	500	155
46275	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46276	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	194
46277	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	418
46278	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	67
46279	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	297
46280	阜宁	施庄小街9#变	10	400	75
46281	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	76
46282	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	390
46283	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	21
46284	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	166
46285	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	92
46286	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	512
46287	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	420
46288	阜宁	施庄小街10#变	10	400	106
46289	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	208
46290	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	470
46291	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	79
46292	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	54
46293	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	0
46294	阜宁	施庄小街12#变	10	400	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46295	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	177
46296	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	168
46297	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	85
46298	阜宁	板湖南园公变	10	630	382
46299	阜宁	板湖南站公变	10	200	98
46300	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	172
46301	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	200
46302	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	137
46303	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	92
46304	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	62
46305	阜宁	板湖站南公变	10	400	0
46306	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	2
46307	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	124
46308	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	264
46309	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	77
46310	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	217
46311	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	0
46312	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	142
46313	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	199

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46314	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	221
46315	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	231
46316	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	53
46317	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	223
46318	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	269
46319	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	261
46320	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	223
46321	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	232
46322	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	191
46323	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	264
46324	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	214
46325	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	127
46326	阜宁	板湖站北公变	10	200	16
46327	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	192
46328	阜宁	板湖北站公变	10	400	154
46329	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	58
46330	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	156
46331	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	289
46332	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46333	阜宁	板湖电站公变	10	400	69
46334	阜宁	板湖一二组2#	10	400	126
46335	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	265
46336	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	98
46337	阜宁	板湖镇东电站公变	10	400	65
46338	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	5
46339	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	69
46340	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	48
46341	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	159
46342	阜宁	板湖西站公变	10	200	66
46343	阜宁	板湖站东公变	10	400	0
46344	阜宁	板湖一二组公变	10	200	112
46345	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	23
46346	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	222
46347	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	10
46348	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	0
46349	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	266
46350	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	66
46351	阜宁	陈集七组公变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46352	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	370
46353	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	63
46354	阜宁	陈集二组公变	10	400	0
46355	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	64
46356	阜宁	陈集公园公变	10	400	161
46357	阜宁	陈集三组公变	10	400	211
46358	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	170
46359	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	239
46360	阜宁	陈集七组2#变	10	400	230
46361	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	80
46362	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	148
46363	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	5
46364	阜宁	陈集纺机公变	10	200	71
46365	阜宁	陈集园区4#变	10	400	118
46366	阜宁	陈集政府公变	10	400	73
46367	阜宁	陈集站台片	10	200	41
46368	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	0
46369	阜宁	陈集中学公变	10	400	122
46370	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46371	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	69
46372	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	87
46373	阜宁	陈集六组公变	10	400	104
46374	阜宁	陈集北站	10	500	109
46375	阜宁	陈集一组公变	10	400	166
46376	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	66
46377	阜宁	陈集五组公变	10	400	17
46378	阜宁	陈集四组公变	10	400	136
46379	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	252
46380	阜宁	陈集供电所公变	10	400	143
46381	阜宁	陈集南站配变	10	400	140
46382	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	235
46383	阜宁	陈集镇东公变	10	400	55
46384	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	99
46385	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	179
46386	阜宁	陈集七组1#变	10	400	179
46387	阜宁	陈集九组公变	10	400	64
46388	阜宁	陈集十组公变	10	400	51
46389	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46390	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	180
46391	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	87
46392	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	32
46393	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	212
46394	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	213
46395	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	79
46396	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	242
46397	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	70
46398	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	61
46399	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	18
46400	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	16
46401	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	205
46402	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	114
46403	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	73
46404	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	193
46405	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	69
46406	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	82
46407	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	67
46408	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46409	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	26
46410	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	86
46411	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	75
46412	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	199
46413	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	255
46414	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	191
46415	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	220
46416	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	253
46417	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	224
46418	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	260
46419	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	186
46420	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	90
46421	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	165
46422	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	243
46423	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	261
46424	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	73
46425	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	260
46426	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	233
46427	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46428	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	230
46429	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	212
46430	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	281
46431	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	173
46432	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	261
46433	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	209
46434	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	239
46435	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	50
46436	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	238
46437	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	21
46438	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	189
46439	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	15
46440	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	67
46441	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	40
46442	阜宁	10kV东方名苑1#箱变	10	630	300
46443	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	146
46444	阜宁	10kV中亿8#箱变	10	500	184
46445	阜宁	10kV东方名苑9#楼箱变	10	250	78
46446	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46447	阜宁	10kV东方名苑2#箱变	10	630	334
46448	阜宁	10kV顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	283
46449	阜宁	10kV中亿1#配电房2#变	10	1000	599
46450	阜宁	10kV中亿7#箱变	10	500	190
46451	阜宁	10kV中亿6#箱变	10	500	193
46452	阜宁	10kV中亿10#箱变	10	630	260
46453	阜宁	10kV东方名苑3#箱变	10	630	335
46454	阜宁	10kV中亿1#配电房1#变	10	1000	460
46455	阜宁	10kV中亿1#箱变	10	500	234
46456	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	94
46457	阜宁	10kV东方名苑4#箱变	10	500	264
46458	阜宁	10kV中亿4#箱变	10	400	186
46459	阜宁	10kV中亿2#箱变	10	500	232
46460	阜宁	10kV中亿5#箱变	10	400	154
46461	阜宁	10kV中亿9#箱变	10	630	262
46462	阜宁	10kV中亿12#箱变	10	630	332
46463	阜宁	10kV中亿3#箱变	10	500	244
46464	阜宁	政府99#公变	10	400	0
46465	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46466	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	102
46467	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	123
46468	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	244
46469	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	56
46470	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	94
46471	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	298
46472	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	355
46473	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	216
46474	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	291
46475	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	278
46476	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	62
46477	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	70
46478	阜宁	合利大王一组	10	200	71
46479	阜宁	合利四合村三组	10	200	86
46480	阜宁	合利敖河村一组	10	200	79
46481	阜宁	合利邹河南站变	10	200	0
46482	阜宁	合利邹河三四组	10	200	89
46483	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	53
46484	阜宁	合利三岔北站	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46485	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	81
46486	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	51
46487	阜宁	合利许庄村	10	400	180
46488	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	139
46489	阜宁	合利四合顾舍	10	200	75
46490	阜宁	合利两河中站	10	200	38
46491	阜宁	合利两河二组变	10	200	120
46492	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	101
46493	阜宁	合利两河东站变	10	200	92
46494	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	109
46495	阜宁	合利四合西站	10	200	75
46496	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	78
46497	阜宁	合利三岔南站	10	200	67
46498	阜宁	合利敖河东站	10	200	89
46499	阜宁	合利两河北站配变	10	200	96
46500	阜宁	合利四合东站	10	200	87
46501	阜宁	合利邹河五组	10	200	63
46502	阜宁	合利许庄六组变	10	200	18
46503	阜宁	合利两河一队	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46504	阜宁	合利邹河一组	10	200	80
46505	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	13
46506	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	94
46507	阜宁	合利四合南站	10	200	97
46508	阜宁	合利四合新站	10	200	74
46509	阜宁	合利三岔一组	10	200	0
46510	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	0
46511	阜宁	合利两河村	10	400	213
46512	阜宁	合利两河四组变	10	200	89
46513	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	247
46514	阜宁	合利两河十组	10	400	275
46515	阜宁	合利许庄北站变	10	200	37
46516	阜宁	合利两河九组	10	400	265
46517	阜宁	合利敖河西站	10	400	179
46518	阜宁	合利四合中站配变	10	200	120
46519	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	113
46520	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	105
46521	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	89
46522	阜宁	合利邹河一组（东）公变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46523	阜宁	合利敖河村三组	10	400	258
46524	阜宁	合利两河南站	10	400	148
46525	阜宁	合利敖河南站变	10	400	251
46526	阜宁	合利邹河西站变	10	400	270
46527	阜宁	合利三港村站	10	400	40
46528	阜宁	合利世英花园变	10	400	131
46529	阜宁	合利两河五组变	10	400	246
46530	阜宁	合利邹河村站	10	400	92
46531	阜宁	合利三岔五组	10	400	232
46532	阜宁	合利汇水三组变	10	400	87
46533	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	414
46534	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	73
46535	阜宁	合利安置小区	10	400	141
46536	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	11
46537	阜宁	合利供电所3#变	10	400	199
46538	阜宁	合利汇水一组变	10	400	244
46539	阜宁	合利供电所4#变	10	315	37
46540	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	176
46541	阜宁	合利供电所9#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46542	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	69
46543	阜宁	合利新湖六组	10	200	86
46544	阜宁	合利汇水北站	10	200	0
46545	阜宁	合利新湖村站	10	200	37
46546	阜宁	合利老街	10	200	17
46547	阜宁	合利大王三. 四组	10	200	32
46548	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	52
46549	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	93
46550	阜宁	合利大王四组台片	10	200	79
46551	阜宁	合利新湖北站变	10	200	63
46552	阜宁	合利汇水新站	10	200	24
46553	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	85
46554	阜宁	合利三岔村三组	10	200	61
46555	阜宁	合利大王站	10	400	118
46556	阜宁	合利新湖三组1	10	400	137
46557	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	44
46558	阜宁	合利东街	10	400	160
46559	阜宁	合利三组2#变	10	400	137
46560	阜宁	合利供电所7#变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46561	阜宁	合利三岔二组变	10	400	228
46562	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	222
46563	阜宁	合利合利西街	10	400	97
46564	阜宁	合利供电所5#变	10	500	134
46565	阜宁	合利供电所8#变	10	400	172
46566	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	110
46567	阜宁	合利新湖五组变	10	400	191
46568	阜宁	合利供电所6#变	10	400	152
46569	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	4
46570	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	91
46571	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	49
46572	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	0
46573	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	60
46574	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	62
46575	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	58
46576	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	84
46577	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	40
46578	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	80
46579	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46580	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	91
46581	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	119
46582	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	52
46583	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	70
46584	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	65
46585	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	86
46586	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	72
46587	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	186
46588	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	68
46589	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	107
46590	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	104
46591	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	261
46592	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	84
46593	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	253
46594	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	232
46595	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	198
46596	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	208
46597	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	203
46598	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46599	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	211
46600	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	231
46601	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	284
46602	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	134
46603	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	190
46604	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	39
46605	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	72
46606	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	98
46607	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	230
46608	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	222
46609	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	198
46610	阜宁	罗桥四组变	10	400	201
46611	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	184
46612	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	117
46613	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	5
46614	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	106
46615	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	111
46616	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	99
46617	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46618	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	79
46619	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	0
46620	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	128
46621	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	242
46622	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	227
46623	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	195
46624	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	129
46625	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	256
46626	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	234
46627	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	182
46628	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	90
46629	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	260
46630	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	173
46631	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	62
46632	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	140
46633	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	111
46634	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	54
46635	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	286
46636	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46637	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	198
46638	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	273
46639	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	45
46640	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	62
46641	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	72
46642	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	230
46643	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	103
46644	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	52
46645	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	51
46646	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	46
46647	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	105
46648	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	112
46649	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	210
46650	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	48
46651	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	134
46652	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	146
46653	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	52
46654	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	15
46655	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46656	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	115
46657	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	71
46658	阜宁	公兴良种场电站公变	10	400	212
46659	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	163
46660	阜宁	公兴良种场电站2#单相变	10	400	210
46661	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	250
46662	阜宁	公兴青南电站4号变	10	400	276
46663	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	245
46664	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	261
46665	阜宁	公兴青南村公变	10	400	243
46666	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	215
46667	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	268
46668	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	191
46669	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	198
46670	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	265
46671	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	110
46672	阜宁	公兴青南电站1公变	10	400	197
46673	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	44
46674	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46675	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	147
46676	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	186
46677	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	20
46678	阜宁	公兴深沟东站公变	10	400	103
46679	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	113
46680	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	67
46681	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	20
46682	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	225
46683	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	241
46684	阜宁	公兴加油站公变	10	400	141
46685	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	218
46686	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	77
46687	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	5277
46688	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	267
46689	阜宁	罗桥东风东站2#公变	10	400	177
46690	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	202
46691	阜宁	罗桥镇复兴东站	10	200	40
46692	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	110
46693	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46694	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	96
46695	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	84
46696	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	69
46697	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	84
46698	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	202
46699	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	65
46700	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	159
46701	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	204
46702	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	203
46703	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	260
46704	阜宁	大赵二组	10	400	201
46705	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	255
46706	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	166
46707	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	187
46708	阜宁	张余四组公变	10	400	254
46709	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	0
46710	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	240
46711	阜宁	沈顾九组	10	400	224
46712	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46713	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	223
46714	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	215
46715	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	229
46716	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	261
46717	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	169
46718	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	89
46719	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	197
46720	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	108
46721	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	162
46722	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	122
46723	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	91
46724	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	279
46725	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	129
46726	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	78
46727	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	158
46728	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	285
46729	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	28
46730	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	229
46731	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46732	阜宁	公兴村三组公变	10	500	259
46733	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	111
46734	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	105
46735	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	80
46736	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	73
46737	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	104
46738	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	106
46739	阜宁	公兴二组公变	10	200	73
46740	阜宁	公兴六组2#变	10	400	121
46741	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	183
46742	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	240
46743	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	126
46744	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	285
46745	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	251
46746	阜宁	公兴9. 10组公变	10	400	228
46747	阜宁	公兴十组变	10	400	203
46748	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	249
46749	阜宁	公兴村4组公变	10	400	0
46750	阜宁	公兴小学变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46751	阜宁	公兴三组1#变	10	400	98
46752	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	265
46753	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	236
46754	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	272
46755	阜宁	公兴5组公变	10	400	79
46756	阜宁	公兴邮电局变	10	400	131
46757	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	125
46758	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	193
46759	阜宁	公兴供电所变	10	400	90
46760	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	75
46761	阜宁	公兴二组2#变	10	400	48
46762	阜宁	公兴中学变	10	400	182
46763	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	308
46764	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	337
46765	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	307
46766	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	546
46767	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	391
46768	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	195
46769	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46770	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	340
46771	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	239
46772	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	445
46773	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	36
46774	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	266
46775	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	133
46776	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	324
46777	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	73
46778	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	390
46779	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	194
46780	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	309
46781	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	342
46782	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	178
46783	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	322
46784	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	498
46785	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	421
46786	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	284
46787	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	266
46788	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46789	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	118
46790	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	388
46791	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	570
46792	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	352
46793	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	399
46794	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	293
46795	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	258
46796	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	203
46797	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	566
46798	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	400
46799	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	151
46800	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	347
46801	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	313
46802	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	337
46803	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	252
46804	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	169
46805	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	310
46806	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	302
46807	阜宁	10kV沿海世贸花园14#箱变	10	630	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46808	阜宁	10kV沿海世贸花园15#箱变	10	500	119
46809	阜宁	10kV沿海世贸花园6#箱变	10	630	301
46810	阜宁	10kV沿海世贸花园9#箱变	10	630	283
46811	阜宁	10kV沿海世贸花园4#箱变	10	630	287
46812	阜宁	10kV沿海世贸花园16#箱变	10	630	296
46813	阜宁	10kV沿海世贸花园2#箱变	10	630	358
46814	阜宁	10kV沿海世贸花园7#箱变	10	630	180
46815	阜宁	10kV沿海世贸花园23#箱变	10	630	224
46816	阜宁	10kV沿海世贸花园17#箱变	10	630	299
46817	阜宁	10kV沿海世贸花园1#箱变	10	630	368
46818	阜宁	10kV沿海世贸花园8#箱变	10	630	280
46819	阜宁	10kV沿海世贸花园5#箱变	10	630	208
46820	阜宁	10kV沿海世贸花园19#箱变	10	630	282
46821	阜宁	10kV沿海世贸花园22#箱变	10	400	159
46822	阜宁	10kV沿海世贸花园11#箱变	10	630	302
46823	阜宁	10kV沿海世贸花园13#箱变	10	630	326
46824	阜宁	10kV沿海世贸花园20#箱变	10	630	257
46825	阜宁	10kV沿海世贸花园21#箱变	10	630	210
46826	阜宁	10kV沿海世贸花园10#箱变	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46827	阜宁	10kV沿海世贸花园3#箱变	10	630	349
46828	阜宁	10kV沿海世贸花园18#箱变	10	630	250
46829	阜宁	顾庄一组公变	10	400	150
46830	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	263
46831	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	90
46832	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	231
46833	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	70
46834	阜宁	陈良玉民西站	10	200	19
46835	阜宁	陈良城中花园	10	250	40
46836	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	175
46837	阜宁	陈良福馨花园	10	400	136
46838	阜宁	陈良苏港中站	10	200	110
46839	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	96
46840	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	252
46841	阜宁	陈良玉民中站	10	200	99
46842	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	115
46843	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	263
46844	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	110
46845	阜宁	陈良东华六组	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46846	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	116
46847	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	76
46848	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	102
46849	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	96
46850	阜宁	陈良苏港三组	10	200	67
46851	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	108
46852	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	39
46853	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	61
46854	阜宁	陈良苏港一组	10	200	81
46855	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	276
46856	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	254
46857	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	84
46858	阜宁	陈良新新西站	10	200	0
46859	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	85
46860	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	267
46861	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	260
46862	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	226
46863	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	228
46864	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46865	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	172
46866	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	30
46867	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	271
46868	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	262
46869	阜宁	陈良新新中站	10	400	249
46870	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	262
46871	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	258
46872	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	216
46873	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	192
46874	阜宁	陈良东华七组	10	400	240
46875	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	287
46876	阜宁	陈良六组单相变	10	400	217
46877	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	352
46878	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	557
46879	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	266
46880	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	345
46881	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	551
46882	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	538
46883	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46884	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	557
46885	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	265
46886	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	306
46887	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	0
46888	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	513
46889	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	466
46890	阜宁	红星五组	10	100	34
46891	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	296
46892	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	310
46893	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	246
46894	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	503
46895	阜宁	红星六组	10	200	0
46896	阜宁	古河人民西站公变	10	200	113
46897	阜宁	古河西刘北站	10	200	126
46898	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	172
46899	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	124
46900	阜宁	古河刘候北站	10	400	285
46901	阜宁	古河人民东站公变	10	200	121
46902	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46903	阜宁	古河人民北站东	10	200	63
46904	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	91
46905	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	81
46906	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	62
46907	阜宁	古河大冲西站北	10	200	55
46908	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	85
46909	阜宁	古河人民北站公变	10	200	67
46910	阜宁	古河镇人民新站	10	200	114
46911	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	88
46912	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	1
46913	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	111
46914	阜宁	古河镇前张四组	10	200	104
46915	阜宁	古河大冲西站南	10	200	98
46916	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	87
46917	阜宁	古河前张北站公变	10	200	93
46918	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	81
46919	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	26
46920	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	17
46921	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46922	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	30
46923	阜宁	古河前张村站公变	10	200	78
46924	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	88
46925	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	93
46926	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	89
46927	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	109
46928	阜宁	古河刘侯志清1#变	10	200	26
46929	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	68
46930	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	241
46931	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	240
46932	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	271
46933	阜宁	古河前张北站北	10	315	135
46934	阜宁	古河西刘新公变	10	400	164
46935	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	238
46936	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	271
46937	阜宁	古河前张西站公变	10	400	264
46938	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	228
46939	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	264
46940	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46941	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	233
46942	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	224
46943	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	92
46944	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	280
46945	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	155
46946	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	185
46947	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	104
46948	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	118
46949	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	115
46950	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	85
46951	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	94
46952	阜宁	施庄戴坎村四、五组公变	10	200	108
46953	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	31
46954	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	85
46955	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	80
46956	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	280
46957	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	268
46958	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	270
46959	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46960	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	420
46961	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	450
46962	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	252
46963	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	523
46964	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	372
46965	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	263
46966	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	526
46967	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	354
46968	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	445
46969	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	366
46970	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	256
46971	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	55
46972	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	211
46973	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	233
46974	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	113
46975	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	187
46976	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	194
46977	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	232
46978	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46979	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	280
46980	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	389
46981	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	322
46982	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	453
46983	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	420
46984	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	343
46985	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	268
46986	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	454
46987	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	307
46988	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	281
46989	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	117
46990	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	149
46991	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	138
46992	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	54
46993	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	266
46994	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	113
46995	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	29
46996	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	55
46997	阜宁	公兴太平三组变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
46998	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	94
46999	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	85
47000	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	42
47001	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	106
47002	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	58
47003	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	76
47004	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	59
47005	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	121
47006	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	55
47007	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	79
47008	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	95
47009	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	141
47010	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	74
47011	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	88
47012	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	38
47013	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	118
47014	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	113
47015	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	86
47016	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47017	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	77
47018	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	88
47019	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	73
47020	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	105
47021	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	280
47022	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	179
47023	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	238
47024	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	152
47025	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	211
47026	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	205
47027	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	155
47028	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	114
47029	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	218
47030	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	229
47031	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	262
47032	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	235
47033	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	94
47034	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	236
47035	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47036	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	258
47037	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	280
47038	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	54
47039	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	48
47040	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	89
47041	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	244
47042	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	208
47043	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	134
47044	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	110
47045	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	56
47046	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	176
47047	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	25
47048	阜宁	芦蒲前王东站2#变	10	400	164
47049	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	17
47050	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	42
47051	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	0
47052	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	96
47053	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	58
47054	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47055	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	71
47056	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	109
47057	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	122
47058	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	67
47059	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	110
47060	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	133
47061	阜宁	芦蒲前王西站3#变	10	400	210
47062	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	193
47063	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	146
47064	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	53
47065	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	161
47066	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	116
47067	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	47
47068	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	34
47069	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	275
47070	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	256
47071	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	270
47072	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	254
47073	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47074	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	258
47075	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	136
47076	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	176
47077	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	250
47078	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	186
47079	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	230
47080	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	224
47081	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	252
47082	阜宁	芦蒲祝墩东站公变	10	400	237
47083	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	158
47084	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	222
47085	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	231
47086	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	72
47087	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	0
47088	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	282
47089	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	90
47090	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	97
47091	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	273
47092	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47093	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	198
47094	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	237
47095	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	152
47096	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	250
47097	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	427
47098	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	108
47099	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	104
47100	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	81
47101	阜宁	益林人民中路2#公变	10	630	91
47102	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	497
47103	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	370
47104	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	0
47105	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	350
47106	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	138
47107	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	173
47108	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	142
47109	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	20
47110	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	327
47111	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47112	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	217
47113	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	212
47114	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	513
47115	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	75
47116	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	370
47117	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	227
47118	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	43
47119	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	128
47120	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	149
47121	阜宁	益林农行公变	10	400	116
47122	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	201
47123	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	249
47124	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	295
47125	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	196
47126	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	126
47127	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	105
47128	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	152
47129	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	0
47130	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47131	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	152
47132	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	359
47133	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	125
47134	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	54
47135	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	222
47136	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	113
47137	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	192
47138	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	70
47139	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	58
47140	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	142
47141	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	71
47142	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	237
47143	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	0
47144	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	0
47145	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	246
47146	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	67
47147	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	249
47148	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	0
47149	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47150	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	84
47151	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	104
47152	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	42
47153	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	128
47154	阜宁	公兴裴桥村东组公变	10	400	137
47155	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	41
47156	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	132
47157	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	61
47158	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	250
47159	阜宁	公兴姜庄东组公变	10	400	228
47160	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	55
47161	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	79
47162	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	222
47163	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	214
47164	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	254
47165	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	255
47166	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	224
47167	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	243
47168	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47169	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	233
47170	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	246
47171	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	202
47172	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	40
47173	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	184
47174	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	239
47175	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	45
47176	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	82
47177	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	98
47178	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	122
47179	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	145
47180	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	110
47181	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	89
47182	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	116
47183	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	81
47184	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	104
47185	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	244
47186	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	134
47187	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47188	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	101
47189	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	119
47190	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	105
47191	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	419
47192	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	104
47193	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	115
47194	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	123
47195	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	93
47196	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	94
47197	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	121
47198	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	359
47199	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	631
47200	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	376
47201	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	492
47202	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	167
47203	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	464
47204	阜宁	供电所2#箱变	10	400	74
47205	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	196
47206	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	424

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47207	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	560
47208	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	452
47209	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	159
47210	阜宁	10kV龙湖新城1#配电房2#变	10	800	404
47211	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	359
47212	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房2#变	10	800	417
47213	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房1#变	10	800	323
47214	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	454
47215	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	501
47216	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	136
47217	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	12
47218	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	240
47219	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	241
47220	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	265
47221	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	229
47222	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	123
47223	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	55
47224	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	0
47225	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47226	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	101
47227	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	34
47228	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	73
47229	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	105
47230	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	57
47231	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	208
47232	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	27
47233	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	83
47234	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	194
47235	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	84
47236	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	92
47237	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	68
47238	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	175
47239	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	253
47240	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	168
47241	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	225
47242	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	198
47243	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	44
47244	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47245	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	261
47246	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	257
47247	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	267
47248	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	232
47249	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	278
47250	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	262
47251	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	162
47252	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	136
47253	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	210
47254	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	251
47255	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	217
47256	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	254
47257	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	237
47258	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	234
47259	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	209
47260	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	210
47261	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	232
47262	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	226
47263	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47264	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	246
47265	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	271
47266	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	203
47267	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	245
47268	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	219
47269	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	264
47270	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	233
47271	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	238
47272	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	163
47273	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	529
47274	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	38
47275	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	120
47276	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	252
47277	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	192
47278	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	434
47279	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	349
47280	阜宁	益林建新东路公变	10	400	78
47281	阜宁	益林小上海西公变	10	400	231
47282	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47283	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	126
47284	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	253
47285	阜宁	益林小上海东公变	10	400	44
47286	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	175
47287	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	272
47288	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	162
47289	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	333
47290	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	383
47291	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	112
47292	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	260
47293	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	295
47294	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	454
47295	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	229
47296	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	227
47297	阜宁	益林新区1#公变	10	630	130
47298	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	295
47299	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	350
47300	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	305
47301	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房6#变	10	800	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47302	阜宁	金科国际2#变	10	800	311
47303	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	163
47304	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	529
47305	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	362
47306	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	104
47307	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	305
47308	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	313
47309	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	328
47310	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	330
47311	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	416
47312	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	320
47313	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	152
47314	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	158
47315	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	706
47316	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	729
47317	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	196
47318	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房5#变	10	800	336
47319	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	313
47320	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47321	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	174
47322	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	270
47323	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	765
47324	阜宁	面粉厂公变	10	400	293
47325	阜宁	应急管理局公变	10	400	319
47326	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	273
47327	阜宁	城南7#变	10	400	106
47328	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	340
47329	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	571
47330	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	688
47331	阜宁	扬州路1#公变	10	400	29
47332	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	151
47333	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	67
47334	阜宁	益林敬老院公变	10	400	251
47335	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	112
47336	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	245
47337	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	222
47338	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	196
47339	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47340	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	365
47341	阜宁	益林凤凰公变	10	400	281
47342	阜宁	益林东升七组公变	10	400	283
47343	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	49
47344	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	249
47345	阜宁	益林福来居2#变	10	400	279
47346	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	0
47347	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	236
47348	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	121
47349	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	243
47350	阜宁	益林大东三组公变	10	400	146
47351	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	107
47352	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	155
47353	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	0
47354	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	168
47355	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	188
47356	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	245
47357	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	85
47358	阜宁	益林福来居1#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47359	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	58
47360	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	139
47361	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	269
47362	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	157
47363	阜宁	益林东升四组公变	10	400	276
47364	阜宁	益林大东五组公变	10	400	206
47365	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	24
47366	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	263
47367	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	251
47368	阜宁	益林供电所公变	10	400	50
47369	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	261
47370	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	222
47371	阜宁	益林塘沟电站公变	10	400	185
47372	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	87
47373	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	104
47374	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	172
47375	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	135
47376	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	80
47377	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47378	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	147
47379	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	45
47380	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	0
47381	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	413
47382	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	76
47383	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	336
47384	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	119
47385	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	294
47386	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	380
47387	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	370
47388	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	413
47389	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	28
47390	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	114
47391	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	274
47392	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	125
47393	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	413
47394	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	388
47395	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	274
47396	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	413

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47397	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	413
47398	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	234
47399	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	59
47400	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	380
47401	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	413
47402	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	347
47403	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	413
47404	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	294
47405	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	0
47406	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	0
47407	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	0
47408	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	0
47409	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	0
47410	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	0
47411	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	0
47412	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	0
47413	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	0
47414	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	0
47415	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47416	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	0
47417	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	0
47418	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	0
47419	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	0
47420	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	0
47421	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	0
47422	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	0
47423	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	0
47424	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	0
47425	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	0
47426	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	0
47427	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	0
47428	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	0
47429	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	0
47430	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	0
47431	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	0
47432	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	0
47433	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变变配电变压器	10	630	0
47434	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47435	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	0
47436	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	0
47437	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	0
47438	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	0
47439	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	0
47440	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	462
47441	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	351
47442	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	394
47443	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	332
47444	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	234
47445	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	286
47446	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	273
47447	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	329
47448	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	84
47449	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	385
47450	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	313
47451	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	439
47452	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	335
47453	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47454	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	366
47455	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	412
47456	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	396
47457	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504
47458	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	166
47459	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	481
47460	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	387
47461	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	293
47462	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	296
47463	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	496
47464	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	504
47465	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	202
47466	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	307
47467	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	286
47468	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	331
47469	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	330
47470	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	277
47471	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	342
47472	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47473	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	167
47474	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	361
47475	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	211
47476	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	193
47477	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	359
47478	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	334
47479	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	190
47480	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	154
47481	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	488
47482	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	170
47483	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	371
47484	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	307
47485	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	289
47486	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	284
47487	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	235
47488	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	118
47489	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	261
47490	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	122
47491	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47492	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	173
47493	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	478
47494	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	120
47495	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	142
47496	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	258
47497	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	496
47498	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	272
47499	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	405
47500	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	496
47501	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	18
47502	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	92
47503	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	97
47504	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	95
47505	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	40
47506	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	61
47507	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	25
47508	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	31
47509	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	63
47510	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47511	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	83
47512	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	75
47513	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	89
47514	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	8
47515	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	76
47516	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	87
47517	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	79
47518	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	109
47519	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	158
47520	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	110
47521	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	220
47522	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	35
47523	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	82
47524	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	78
47525	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	57
47526	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	70
47527	阜宁	三灶镇洋洼东站1#公变	10	200	119
47528	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	105
47529	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47530	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	275
47531	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	72
47532	阜宁	三灶坎东八组	10	400	274
47533	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	273
47534	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	219
47535	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	280
47536	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	0
47537	阜宁	益林三里东站公变	10	400	52
47538	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	202
47539	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	188
47540	阜宁	益林三里三组公变	10	400	213
47541	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	229
47542	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	232
47543	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	580
47544	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	530
47545	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	504
47546	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	476
47547	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	425
47548	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	466

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47549	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	536
47550	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	519
47551	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	366
47552	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	0
47553	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	0
47554	阜宁	海峡1#公变	10	400	99
47555	阜宁	富建箱变	10	630	232
47556	阜宁	阜宁石油公变	10	400	204
47557	阜宁	食品公司公变	10	400	87
47558	阜宁	煤球2#公变	10	400	0
47559	阜宁	港监公变	10	400	145
47560	阜宁	海峡2#公变	10	400	64
47561	阜宁	马巷箱变	10	630	404
47562	阜宁	粮油厂公变	10	400	9
47563	阜宁	富建新村公变	10	400	19
47564	阜宁	良友宾馆公变	10	400	1
47565	阜宁	煤球3#公变	10	400	49
47566	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	144
47567	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47568	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	104
47569	阜宁	海峡3#公变	10	400	25
47570	阜宁	移动公司箱变	10	630	181
47571	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	0
47572	阜宁	10kV清华家园2#变	10	630	311
47573	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	150
47574	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	175
47575	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	46
47576	阜宁	10kV清华家园1#变	10	630	102
47577	阜宁	交警大队公变	10	630	264
47578	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	167
47579	阜宁	希望路1#变	10	400	78
47580	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	27
47581	阜宁	希望路3#公变	10	400	246
47582	阜宁	条河村部公变	10	400	0
47583	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	518
47584	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	0
47585	阜宁	阳升集团公变	10	800	486
47586	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47587	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	19
47588	阜宁	城河东路1#变	10	200	40
47589	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	173
47590	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	158
47591	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	0
47592	阜宁	10kV城西花苑5#变	10	500	296
47593	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	414
47594	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	63
47595	阜宁	10kV城西花园开关站1#变	10	630	373
47596	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	66
47597	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	234
47598	阜宁	10kV城西花苑7#变	10	500	264
47599	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	333
47600	阜宁	10kV城西花苑4#变	10	500	275
47601	阜宁	10kV鑫富达CD配变	10	315	34
47602	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	106
47603	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	19
47604	阜宁	10kV城西花园配电房2#变	10	630	316
47605	阜宁	10kV城西花苑6#变	10	500	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47606	阜宁	10kV城西花园配电房1#变	10	630	399
47607	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	293
47608	阜宁	阜城站公变	10	400	106
47609	阜宁	水果批发市场公变	10	400	198
47610	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	63
47611	阜宁	城西五组公变	10	400	211
47612	阜宁	10kV城西花园1#变	10	500	265
47613	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	131
47614	阜宁	光明路4#公变	10	400	154
47615	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	421
47616	阜宁	10kV城西花园开关站2#变	10	630	283
47617	阜宁	10kV城西花苑2#变	10	400	207
47618	阜宁	10kV鑫富达AB配变	10	315	66
47619	阜宁	鑫富达公变	10	315	134
47620	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	126
47621	阜宁	三洋公变	10	315	0
47622	阜宁	阜城中队公变	10	315	25
47623	阜宁	阜城站2#变	10	315	0
47624	阜宁	新客站公变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47625	阜宁	城西八组公变	10	500	0
47626	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	192
47627	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	184
47628	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	301
47629	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	264
47630	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	361
47631	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	267
47632	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	405
47633	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	318
47634	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	335
47635	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	295
47636	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	272
47637	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	304
47638	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	245
47639	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	225
47640	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	253
47641	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	273
47642	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	304
47643	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47644	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	271
47645	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	207
47646	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	219
47647	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	226
47648	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	264
47649	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	405
47650	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	191
47651	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	168
47652	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	404
47653	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	252
47654	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	435
47655	阜宁	施庄南苑小区（一期）1#配电室1#变	10	1000	499
47656	阜宁	施庄南苑小区（一期）7#箱公变	10	630	357
47657	阜宁	施庄南苑小区（一期）1#箱公变	10	1000	621
47658	阜宁	施庄南苑小区（一期）4#箱公变	10	630	280
47659	阜宁	施庄南苑小区（一期）6#箱公变	10	630	318
47660	阜宁	施庄南苑小区（一期）5#箱公变	10	630	286
47661	阜宁	施庄南苑小区（一期）3#箱公变	10	630	314
47662	阜宁	施庄南苑小区（一期）8#箱公变	10	630	370

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47663	阜宁	施庄南苑小区(一期) 2#配电室2#箱变	10	1000	400
47664	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	148
47665	阜宁	10kV教师新村安置楼专变	10	500	248
47666	阜宁	百盛4#箱变	10	630	309
47667	阜宁	阜宁党校公变	10	400	70
47668	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	410
47669	阜宁	10kV紫薇花园2#配电房1#变	10	400	157
47670	阜宁	10KV向阳别墅1#变	10	500	148
47671	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	252
47672	阜宁	百盛5#箱变	10	630	88
47673	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	236
47674	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	242
47675	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	27
47676	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	211
47677	阜宁	10kV紫薇花园1#配电房2#变	10	800	76
47678	阜宁	10KV向阳别墅2#变	10	500	219
47679	阜宁	教师新村2#公变	10	400	67
47680	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	180
47681	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47682	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	143
47683	阜宁	汶河路2#公变	10	400	116
47684	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	190
47685	阜宁	教师新村公变	10	400	179
47686	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	207
47687	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	75
47688	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	292
47689	阜宁	10kV紫薇花园2#配电房2#变	10	400	145
47690	阜宁	百盛3#公变	10	315	0
47691	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	68
47692	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	281
47693	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	276
47694	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	191
47695	阜宁	百盛2#公变	10	400	36
47696	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	279
47697	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	11
47698	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	88
47699	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	61
47700	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47701	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	32
47702	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	74
47703	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	89
47704	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	88
47705	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	93
47706	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	29
47707	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	111
47708	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	20
47709	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	25
47710	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	41
47711	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	50
47712	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	77
47713	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	91
47714	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	97
47715	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	100
47716	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	97
47717	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	76
47718	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	25
47719	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47720	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	47
47721	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	96
47722	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	54
47723	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	102
47724	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	57
47725	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	104
47726	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	53
47727	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	75
47728	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	35
47729	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	88
47730	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	62
47731	阜宁	沟墩郑兴正站公变	10	250	95
47732	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	97
47733	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	91
47734	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	124
47735	阜宁	沟墩郑兴正南站	10	200	20
47736	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	182
47737	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	115
47738	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47739	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	242
47740	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	255
47741	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	219
47742	阜宁	明达路1#箱变	10	630	136
47743	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	0
47744	阜宁	县院北门箱变	10	630	260
47745	阜宁	胜利路5#公变	10	400	103
47746	阜宁	胜利路4#公变	10	400	101
47747	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	0
47748	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	91
47749	阜宁	温泉公变	10	400	89
47750	阜宁	城河大街1#公变	10	315	19
47751	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	157
47752	阜宁	10KV悦馨花园变	10	630	124
47753	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	90
47754	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	32
47755	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	115
47756	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	147
47757	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47758	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	115
47759	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	134
47760	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	15
47761	阜宁	中医院公变	10	400	108
47762	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	111
47763	阜宁	城北菜场公变	10	400	59
47764	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	114
47765	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	132
47766	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	88
47767	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	91
47768	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	18
47769	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	131
47770	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	76
47771	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	11
47772	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	63
47773	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	173
47774	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	154
47775	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	25
47776	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47777	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	29
47778	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	159
47779	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	219
47780	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	98
47781	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	90
47782	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	125
47783	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	112
47784	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	142
47785	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	245
47786	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	235
47787	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	327
47788	阜宁	10kV城北中心村1#箱变	10	630	276
47789	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	307
47790	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	331
47791	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	109
47792	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	40
47793	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	180
47794	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	81
47795	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47796	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	237
47797	阜宁	桥北二组公变	10	315	45
47798	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	192
47799	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	0
47800	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	102
47801	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	188
47802	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	42
47803	阜宁	10kV通榆小区2#变	10	500	196
47804	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	104
47805	阜宁	10kV通榆小区4#变	10	630	217
47806	阜宁	10kV通榆小区1#变	10	500	227
47807	阜宁	10kV通榆小区3#变	10	500	130
47808	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	333
47809	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	73
47810	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	154
47811	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	213
47812	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	237
47813	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	357
47814	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47815	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	312
47816	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	375
47817	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	167
47818	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	199
47819	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	5
47820	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	267
47821	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	63
47822	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	280
47823	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	263
47824	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	162
47825	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	347
47826	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	154
47827	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	329
47828	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	349
47829	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	122
47830	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	314
47831	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	57
47832	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	237
47833	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47834	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	313
47835	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	271
47836	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	138
47837	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	241
47838	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	300
47839	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	260
47840	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	217
47841	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	193
47842	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	231
47843	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	235
47844	阜宁	郭墅张庄东站2#变	10	400	161
47845	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	0
47846	阜宁	黄码路2#公变	10	400	0
47847	阜宁	阜东大桥公变	10	400	279
47848	阜宁	商品城4#变	10	630	357
47849	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	408
47850	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	20
47851	阜宁	人保箱变	10	400	213
47852	阜宁	商品城1#公变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47853	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	397
47854	阜宁	10KV兴隆路1#变	10	630	263
47855	阜宁	商品城3#公变	10	630	129
47856	阜宁	通商巷2#公变	10	630	303
47857	阜宁	卫校公变	10	400	191
47858	阜宁	通商巷公变	10	400	111
47859	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	83
47860	阜宁	10KV兴隆路3#变	10	500	143
47861	阜宁	10KV兴隆路4#变	10	630	122
47862	阜宁	10KV兴隆路2#变	10	500	202
47863	阜宁	小市场公变	10	630	78
47864	阜宁	商品城2#公变	10	400	90
47865	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	83
47866	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	26
47867	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	363
47868	阜宁	10KV开发区花园安置小区2#箱变	10	500	242
47869	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	105
47870	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	135
47871	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47872	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	355
47873	阜宁	10KV开发区花园安置小区1#箱变	10	500	175
47874	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	0
47875	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	393
47876	阜宁	10KV开发区花园安置小区3#箱变	10	500	33
47877	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	488
47878	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	17
47879	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	19
47880	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	265
47881	阜宁	阜宁四建公变	10	400	101
47882	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	0
47883	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	392
47884	阜宁	四季花园11#公变	10	100	44
47885	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	152
47886	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	33
47887	阜宁	四季花园12#公变	10	100	26
47888	阜宁	三建1#公变	10	400	196
47889	阜宁	三建公变	10	400	186
47890	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47891	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	345
47892	阜宁	育才路2#公变	10	400	37
47893	阜宁	四季花园10#公变	10	100	58
47894	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	77
47895	阜宁	育才路1#公变	10	400	72
47896	阜宁	城北四组公变001002	10	400	39
47897	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	89
47898	阜宁	10kV花园安置小区2#变	10	500	176
47899	阜宁	黄河路1#公变	10	400	57
47900	阜宁	10kV花园安置小区1#变	10	630	289
47901	阜宁	纬一路1#公变	10	400	0
47902	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	55
47903	阜宁	10kV花园安置小区3#变	10	630	199
47904	阜宁	纬一路2#公变	10	400	4
47905	阜宁	黄河路2#公变	10	400	0
47906	阜宁	黄河路3#公变	10	400	207
47907	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	0
47908	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	411
47909	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47910	阜宁	10kV龙湖花园1#箱变	10	400	229
47911	阜宁	花园小区4#变	10	400	129
47912	阜宁	花园北站公变	10	200	84
47913	阜宁	10kV龙湖花园3#箱变	10	400	161
47914	阜宁	美利达公变	10	400	123
47915	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	578
47916	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	0
47917	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	478
47918	阜宁	花园渔场公变	10	200	128
47919	阜宁	花园小区3#变	10	400	151
47920	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	348
47921	阜宁	10kV恒阜小区1#箱变	10	400	165
47922	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	296
47923	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	431
47924	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	7
47925	阜宁	10kV龙湖花园2#箱变	10	400	218
47926	阜宁	港口1#公变	10	400	175
47927	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	60
47928	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47929	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	51
47930	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	58
47931	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	110
47932	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	105
47933	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	147
47934	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	115
47935	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	65
47936	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	115
47937	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	88
47938	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	17
47939	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	156
47940	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	83
47941	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	73
47942	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	252
47943	阜宁	芦蒲马吉村部公变	10	200	34
47944	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	222
47945	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	105
47946	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	31
47947	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47948	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	63
47949	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	110
47950	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	287
47951	阜宁	芦蒲塔东站公变	10	200	71
47952	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	31
47953	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	93
47954	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	3
47955	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	227
47956	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	20
47957	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	158
47958	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	156
47959	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	273
47960	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	217
47961	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	229
47962	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	231
47963	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	97
47964	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	35
47965	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	164
47966	阜宁	芦蒲张曹东站公变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47967	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	33
47968	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	311
47969	阜宁	新星2#公变	10	400	56
47970	阜宁	10kV光明花苑2#箱变	10	500	250
47971	阜宁	水厂公变	10	400	90
47972	阜宁	城西中学公变	10	400	122
47973	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	441
47974	阜宁	10kV光明花苑8#箱变	10	500	244
47975	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	137
47976	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	4
47977	阜宁	新星3#公变	10	400	189
47978	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	96
47979	阜宁	10kV阳光花苑2#变	10	630	195
47980	阜宁	汇源2#公变	10	400	147
47981	阜宁	西城花苑专变	10	400	126
47982	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	361
47983	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	0
47984	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	87
47985	阜宁	城西三队公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
47986	阜宁	10kV光明花苑7#箱变	10	500	230
47987	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	201
47988	阜宁	10kV阳光花苑3#变	10	630	96
47989	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	190
47990	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	354
47991	阜宁	10kV光明花苑二期2#公变	10	800	452
47992	阜宁	10kV阳光花苑1#变	10	630	180
47993	阜宁	10kV光明花苑3#箱变	10	500	204
47994	阜宁	10kV光明花苑1#箱变	10	500	226
47995	阜宁	10kV光明花苑6#箱变	10	500	127
47996	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	512
47997	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	224
47998	阜宁	10kV光明花苑4#箱变	10	400	146
47999	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	156
48000	阜宁	光明路2#公变	10	400	93
48001	阜宁	10kV光明花苑二期3#公变	10	400	146
48002	阜宁	10kV光明花苑二期1#公变	10	800	495
48003	阜宁	10kV光明花苑5#箱变	10	500	235
48004	阜宁	新星4#公变	10	315	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48005	阜宁	新星1#公变	10	400	166
48006	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	84
48007	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	0
48008	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	96
48009	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	0
48010	阜宁	城西七组公变	10	400	142
48011	阜宁	水厂2#公变	10	400	199
48012	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	28
48013	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	0
48014	阜宁	光明路3#公变	10	500	11
48015	阜宁	供电3#变	10	630	196
48016	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	149
48017	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	193
48018	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	0
48019	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	214
48020	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	145
48021	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	97
48022	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	216
48023	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48024	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	272
48025	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	252
48026	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	88
48027	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	180
48028	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	104
48029	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	234
48030	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	142
48031	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	160
48032	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	206
48033	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	16
48034	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	88
48035	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	169
48036	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	166
48037	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	220
48038	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	0
48039	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	15
48040	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	107
48041	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	205
48042	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48043	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	0
48044	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	48
48045	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	34
48046	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	28
48047	阜宁	杨集王庄村东边站公变	10	200	52
48048	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	88
48049	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	0
48050	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	58
48051	阜宁	杨集王庄村东边站1#公变	10	400	205
48052	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	113
48053	阜宁	杨集洪滨东边站	10	200	119
48054	阜宁	杨集乘风东边站公变	10	200	138
48055	阜宁	杨集乘风西边站公变	10	200	83
48056	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	86
48057	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	81
48058	阜宁	杨集深港南边站公变	10	200	51
48059	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	70
48060	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	92
48061	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48062	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	67
48063	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	206
48064	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	278
48065	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	254
48066	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	246
48067	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	259
48068	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	184
48069	阜宁	杨集张吴电站变	10	400	121
48070	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	259
48071	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	149
48072	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	55
48073	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	45
48074	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	51
48075	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	143
48076	阜宁	杨集樵农单相变	10	200	6420
48077	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	265
48078	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	73
48079	阜宁	杨集樵农电站公变	10	400	231
48080	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48081	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	44
48082	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	56
48083	阜宁	杨集樵农电站1#公变	10	200	80
48084	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	216
48085	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	87
48086	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	13
48087	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	11
48088	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	46
48089	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	11
48090	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	78
48091	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	106
48092	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	87
48093	阜宁	杨集樵农电站2#公变	10	200	113
48094	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	111
48095	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	33
48096	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	42
48097	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	36
48098	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	57
48099	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48100	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	249
48101	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	23
48102	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	43
48103	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	10
48104	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	274
48105	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	185
48106	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	111
48107	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	136
48108	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	106
48109	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	266
48110	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	220
48111	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	147
48112	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	263
48113	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	172
48114	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	51
48115	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	79
48116	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	238
48117	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	22
48118	阜宁	东兴康居2#变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48119	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	65
48120	阜宁	东兴康居3#变	10	400	108
48121	阜宁	东兴康居1#变	10	400	183
48122	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	222
48123	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	92
48124	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	92
48125	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	58
48126	阜宁	东兴康居专变	10	400	215
48127	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	241
48128	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	51
48129	阜宁	东兴康居4#变	10	200	22
48130	阜宁	杨集东进北站	10	200	82
48131	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	51
48132	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	53
48133	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	101
48134	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	25
48135	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	224
48136	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	105
48137	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48138	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	56
48139	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	45
48140	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	114
48141	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	62
48142	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	70
48143	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	269
48144	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	74
48145	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	68
48146	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	110
48147	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	0
48148	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	193
48149	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	205
48150	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	214
48151	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	210
48152	阜宁	杨集东进东站1#公变	10	400	218
48153	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	295
48154	阜宁	附小北门箱变	10	630	228
48155	阜宁	农机公司公变主变	10	400	36
48156	阜宁	10kV都市家园3#变	10	500	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48157	阜宁	城河南路2#公变	10	400	0
48158	阜宁	10kV都市家园2#变	10	500	235
48159	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	56
48160	阜宁	附小公变	10	630	192
48161	阜宁	10kV都市家园1#变	10	630	264
48162	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	194
48163	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	225
48164	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	87
48165	阜宁	杨集计生公变	10	400	96
48166	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	140
48167	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	42
48168	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	139
48169	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	69
48170	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	131
48171	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	12
48172	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	248
48173	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	296
48174	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	118
48175	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48176	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	253
48177	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	171
48178	阜宁	杨集穆沟东边公变	10	200	46
48179	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	278
48180	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	214
48181	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	142
48182	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	151
48183	阜宁	杨集洪流东边1#公变	10	400	240
48184	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	13
48185	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	134
48186	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	87
48187	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	0
48188	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	66
48189	阜宁	杨集蟠龙北边公变	10	200	73
48190	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	38
48191	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	141
48192	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	31
48193	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	0
48194	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48195	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	101
48196	阜宁	杨集10kv樵农线5#变	10	400	143
48197	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	0
48198	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	247
48199	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	122
48200	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	179
48201	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	193
48202	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	181
48203	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	216
48204	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	209
48205	阜宁	杨集三组公变	10	400	101
48206	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	72
48207	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	40
48208	阜宁	世福园公变2#变	10	400	64
48209	阜宁	南门街1#公变	10	630	0
48210	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	48
48211	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	0
48212	阜宁	10kV老街坊家园1#变	10	400	96
48213	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48214	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	503
48215	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	153
48216	阜宁	10kV外滩步行街2#变	10	1000	417
48217	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	222
48218	阜宁	信用社公变	10	500	143
48219	阜宁	10kV老街坊家园2#变	10	400	135
48220	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	61
48221	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	503
48222	阜宁	10kV外滩步行街1#变	10	1000	603
48223	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	52
48224	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	232
48225	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	284
48226	阜宁	公安小区2#公变	10	400	90
48227	阜宁	世福园3#变	10	500	56
48228	阜宁	府前街3#箱变	10	630	218
48229	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	99
48230	阜宁	南门小区1#公变	10	400	73
48231	阜宁	检察院公变	10	400	190
48232	阜宁	府前街2#箱变	10	630	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48233	阜宁	新华书店公变	10	400	66
48234	阜宁	世福园公变	10	400	0
48235	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	0
48236	阜宁	公安小区1#公变	10	400	0
48237	阜宁	海峡4#箱变	10	400	67
48238	阜宁	府前街箱变	10	400	58
48239	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	364
48240	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	139
48241	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	165
48242	阜宁	10KV府前公寓小区公变	10	630	242
48243	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	97
48244	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	0
48245	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	458
48246	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	190
48247	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	0
48248	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	300
48249	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	104
48250	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	129
48251	阜宁	郭墅刘河电站公变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48252	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	0
48253	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	261
48254	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	117
48255	阜宁	郭墅郑舍东站公变	10	200	66
48256	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	172
48257	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	130
48258	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	105
48259	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	254
48260	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	395
48261	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	250
48262	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	176
48263	阜宁	郭墅刘河东站新增	10	400	235
48264	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	39
48265	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	379
48266	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	158
48267	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	43
48268	阜宁	郭墅刘河东站一组	10	200	114
48269	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	155
48270	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48271	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	51
48272	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	75
48273	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	90
48274	阜宁	合利供电所10#变	10	500	108
48275	阜宁	合利老沙六组变	10	200	104
48276	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	102
48277	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	189
48278	阜宁	合利大圩三组	10	200	135
48279	阜宁	合利北汛六组	10	200	46
48280	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	71
48281	阜宁	合利阜东南站	10	400	210
48282	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	104
48283	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	72
48284	阜宁	合利阜东四组变	10	200	102
48285	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	80
48286	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	124
48287	阜宁	合利老沙八组	10	200	66
48288	阜宁	合利供电所11#变	10	200	124
48289	阜宁	合利三港四组	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48290	阜宁	合利老沙七组	10	200	79
48291	阜宁	合利沙东五组	10	400	250
48292	阜宁	合利北汛一组	10	200	113
48293	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	216
48294	阜宁	合利老沙二组变	10	200	45
48295	阜宁	合利北汛北站	10	200	75
48296	阜宁	合利三港三组	10	200	100
48297	阜宁	合利北汛新站1	10	200	71
48298	阜宁	合利西港五组	10	200	106
48299	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	189
48300	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	121
48301	阜宁	合利老沙村站	10	200	58
48302	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	108
48303	阜宁	合利轮窑三组	10	200	73
48304	阜宁	合利老沙五组	10	200	6
48305	阜宁	合利大圩一组	10	200	81
48306	阜宁	合利西圩三组	10	200	87
48307	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	101
48308	阜宁	合利老沙一二组	10	315	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48309	阜宁	合利大圩村站	10	400	213
48310	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	133
48311	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	120
48312	阜宁	合利三港五组	10	400	235
48313	阜宁	合利北汛东站	10	200	32
48314	阜宁	合利三港五组东变	10	400	271
48315	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	117
48316	阜宁	合利西圩南站	10	200	97
48317	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	237
48318	阜宁	合利大圩西站变	10	400	211
48319	阜宁	合利大圩四组变	10	400	245
48320	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	277
48321	阜宁	合利阜东北站	10	400	176
48322	阜宁	合利老沙三组变	10	400	239
48323	阜宁	合利四组公变	10	400	207
48324	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	295
48325	阜宁	合利沙东二组	10	400	243
48326	阜宁	合利沙东一组	10	400	215
48327	阜宁	合利私营区	10	400	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48328	阜宁	合利西港四组	10	400	199
48329	阜宁	合利沙东站	10	400	274
48330	阜宁	合利北汛八组变	10	400	271
48331	阜宁	合利大圩北站变	10	400	248
48332	阜宁	合利三港一组	10	400	224
48333	阜宁	合利北汛西站	10	400	186
48334	阜宁	合利西圩北站	10	400	163
48335	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	32
48336	阜宁	合利北汛中学变	10	400	89
48337	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	136
48338	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	224
48339	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	0
48340	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	180
48341	阜宁	10kV东方华庭3#专变	10	630	191
48342	阜宁	晨光2#公变	10	400	62
48343	阜宁	10KV天顺小区专变	10	630	98
48344	阜宁	晨光3#公变	10	400	19
48345	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	159
48346	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48347	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	0
48348	阜宁	晨光1#公变	10	400	100
48349	阜宁	条河7#变	10	400	45
48350	阜宁	10kV东方华庭2#专变	10	630	204
48351	阜宁	10kV东方华庭1#专变	10	630	218
48352	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	184
48353	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	114
48354	阜宁	东风路5#公变	10	500	28
48355	阜宁	10kV城中花苑1#变	10	630	177
48356	阜宁	10kV城中花苑2#变	10	630	21
48357	阜宁	东风加油站公变	10	400	97
48358	阜宁	东风路6#公变	10	500	25
48359	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	40
48360	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	123
48361	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	130
48362	阜宁	条河10#公变	10	400	26
48363	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	26
48364	阜宁	条河5#公变	10	400	0
48365	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48366	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	273
48367	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	450
48368	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	329
48369	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	212
48370	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	288
48371	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	604
48372	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	456
48373	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	118
48374	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	472
48375	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	329
48376	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	429
48377	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	499
48378	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	433
48379	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#箱变022	10	630	373
48380	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	318
48381	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	364
48382	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	315
48383	阜宁	10kV胜利河东2#变	10	500	201
48384	阜宁	10kV胜利河东6#变	10	500	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48385	阜宁	10kV胜利河东11#变	10	500	190
48386	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	764
48387	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	580
48388	阜宁	10kV胜利河东7#变	10	500	302
48389	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	242
48390	阜宁	10kV胜利河东4#变	10	500	221
48391	阜宁	10kV胜利河东1#变	10	500	122
48392	阜宁	福州路1#变	10	400	232
48393	阜宁	10kV胜利河东8#变	10	500	225
48394	阜宁	10kV胜利河东9#变	10	500	247
48395	阜宁	10kV胜利河东5#变	10	500	190
48396	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	800
48397	阜宁	10kV胜利河东3#变	10	500	209
48398	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	172
48399	阜宁	10kV胜利河东10#变	10	500	254
48400	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	358
48401	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	259
48402	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	59
48403	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48404	阜宁	10kV胜利河东12#变	10	500	227
48405	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	472
48406	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	158
48407	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	604
48408	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	86
48409	阜宁	10KV窑湾十组专变	10	630	186
48410	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	504
48411	阜宁	10kV工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	210
48412	阜宁	10kV工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	191
48413	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	490
48414	阜宁	窑湾十组公变	10	630	272
48415	阜宁	海事局公变	10	400	305
48416	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	23
48417	阜宁	窑湾公变	10	400	0
48418	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	0
48419	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	0
48420	阜宁	城河东路2#公变	10	400	277
48421	阜宁	10KV澳洋花园7#变	10	630	208
48422	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	523

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48423	阜宁	10KV澳洋花园6#变	10	500	187
48424	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	487
48425	阜宁	10KV澳洋花园10#变	10	630	269
48426	阜宁	10KV澳洋花园3#变	10	500	296
48427	阜宁	10KV澳洋花园2#变	10	500	141
48428	阜宁	10KV澳洋花园1#变	10	500	160
48429	阜宁	10KV澳洋花园4#变	10	500	209
48430	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	625
48431	阜宁	10kV紫金明珠配电房3#变	10	800	297
48432	阜宁	10kV紫金明珠开关站2#变	10	800	429
48433	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	370
48434	阜宁	10KV澳洋花园9#变	10	500	212
48435	阜宁	10KV澳洋花园5#变	10	500	231
48436	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	437
48437	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	85
48438	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	190
48439	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	254
48440	阜宁	陈良东华北站	10	200	60
48441	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48442	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	265
48443	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	78
48444	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	156
48445	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0
48446	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	101
48447	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	204
48448	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	146
48449	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	0
48450	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	196
48451	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	117
48452	阜宁	陈良中学2#变	10	400	142
48453	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	85
48454	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	56
48455	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	46
48456	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	96
48457	阜宁	陈良旭新一组	10	200	102
48458	阜宁	陈良二组变	10	200	114
48459	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	19
48460	阜宁	陈良旭新北站	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48461	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	57
48462	阜宁	陈良七组变	10	400	221
48463	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	147
48464	阜宁	陈良中学配变	10	400	163
48465	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	118
48466	阜宁	陈良东华八组	10	400	121
48467	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	107
48468	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	163
48469	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	191
48470	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	65
48471	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	819
48472	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	85
48473	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	84
48474	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	15
48475	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	74
48476	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	94
48477	阜宁	郭墅刘河中队1#变	10	200	140
48478	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	0
48479	阜宁	郭墅曹圩中队公变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48480	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	61
48481	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	109
48482	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	0
48483	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	4
48484	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	88
48485	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	0
48486	阜宁	郭墅刘河中队公变	10	400	251
48487	阜宁	郭墅西北一组	10	500	212
48488	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	0
48489	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	0
48490	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	0
48491	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	0
48492	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	0
48493	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	0
48494	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	0
48495	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	0
48496	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	0
48497	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	0
48498	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48499	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	0
48500	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	0
48501	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	0
48502	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	0
48503	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	0
48504	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	0
48505	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	0
48506	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	0
48507	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	0
48508	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	0
48509	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	0
48510	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	0
48511	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	0
48512	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	0
48513	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	0
48514	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	0
48515	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	0
48516	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	0
48517	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48518	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	0
48519	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	0
48520	阜宁	郭墅张乔东台公变	10	200	0
48521	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	0
48522	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	0
48523	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	0
48524	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	0
48525	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	0
48526	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	0
48527	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	0
48528	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	0
48529	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	0
48530	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	0
48531	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	0
48532	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	0
48533	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	0
48534	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	0
48535	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	0
48536	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48537	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	0
48538	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	283
48539	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	275
48540	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	136
48541	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	90
48542	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	229
48543	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	222
48544	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	95
48545	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	125
48546	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	118
48547	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	117
48548	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	111
48549	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	121
48550	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	268
48551	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	253
48552	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	90
48553	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	131
48554	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	275
48555	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48556	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	283
48557	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	219
48558	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	197
48559	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	113
48560	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	38
48561	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	9
48562	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	112
48563	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	274
48564	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	192
48565	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	56
48566	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	286
48567	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	111
48568	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	128
48569	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	90
48570	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	23
48571	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	50
48572	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	197
48573	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	36
48574	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48575	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	232
48576	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	136
48577	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	208
48578	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	220
48579	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	153
48580	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	266
48581	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	241
48582	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	0
48583	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	214
48584	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	282
48585	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	167
48586	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	223
48587	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	239
48588	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	274
48589	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	160
48590	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	93
48591	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	263
48592	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	87
48593	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48594	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	100
48595	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	32
48596	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	45
48597	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	80
48598	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	161
48599	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	207
48600	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	178
48601	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	157
48602	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	226
48603	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	117
48604	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	63
48605	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	209
48606	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	117
48607	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	122
48608	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	0
48609	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	104
48610	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	62
48611	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	5
48612	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48613	阜宁	郭墅王庄东边公变	10	200	31
48614	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	212
48615	阜宁	郭墅王庄东边新增公变	10	200	82
48616	阜宁	郭墅王庄西边公变	10	200	82
48617	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	125
48618	阜宁	郭墅张庄东边新增变	10	200	49
48619	阜宁	郭墅王庄南边公变	10	200	102
48620	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	0
48621	阜宁	郭墅农民街北边公变	10	400	0
48622	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	76
48623	阜宁	郭墅张庄北边公变	10	400	173
48624	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	43
48625	阜宁	郭墅农民街西边1#变	10	400	246
48626	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	247
48627	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	23
48628	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	30
48629	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	99
48630	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	135
48631	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48632	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	82
48633	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	77
48634	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	176
48635	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	205
48636	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	43
48637	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	230
48638	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	22
48639	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	400	131
48640	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	0
48641	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	136
48642	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	222
48643	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	67
48644	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	82
48645	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	279
48646	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	192
48647	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	171
48648	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	181
48649	阜宁	郭墅陡沟电站新增	10	400	261
48650	阜宁	郭墅陡沟电站公变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48651	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	160
48652	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	159
48653	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	90
48654	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	251
48655	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	218
48656	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	106
48657	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	224
48658	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	253
48659	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	115
48660	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	246
48661	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	240
48662	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	259
48663	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	279
48664	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	252
48665	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	255
48666	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	173
48667	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	265
48668	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	233
48669	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48670	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	264
48671	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	280
48672	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	91
48673	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	284
48674	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	202
48675	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	250
48676	阜宁	羊寨兴旺东站长公变	10	200	55
48677	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	73
48678	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	59
48679	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	76
48680	阜宁	羊寨孔庄东站长公变	10	200	26
48681	阜宁	羊寨孔庄西站公变	10	200	59
48682	阜宁	羊寨兴旺西站公变	10	200	63
48683	阜宁	羊寨孔庄南站长公变	10	400	168
48684	阜宁	羊寨南羊东站长公变	10	200	72
48685	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	86
48686	阜宁	羊寨南羊西站公变	10	400	233
48687	阜宁	羊寨兴旺北站长公变-JN	10	400	235
48688	阜宁	羊寨孔庄北站长公变	10	400	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48689	阜宁	羊寨南羊中站1号公变	10	400	209
48690	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	194
48691	阜宁	羊寨兴旺西站2号公变	10	400	255
48692	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	156
48693	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	243
48694	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	248
48695	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	237
48696	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	242
48697	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	235
48698	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	18
48699	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	53
48700	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0
48701	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	97
48702	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	32
48703	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	42
48704	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	27
48705	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	121
48706	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	28
48707	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48708	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	63
48709	阜宁	郭墅戴舍电站新增	10	200	97
48710	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	62
48711	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	277
48712	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	78
48713	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	58
48714	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	33
48715	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	37
48716	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	168
48717	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	235
48718	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	149
48719	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	63
48720	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	241
48721	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	139
48722	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	45
48723	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	24
48724	阜宁	郭墅戴舍电站1#变	10	400	224
48725	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	243
48726	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48727	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	223
48728	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	106
48729	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	124
48730	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	251
48731	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	67
48732	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	213
48733	阜宁	郭墅唐东东站公变	10	200	56
48734	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	191
48735	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	191
48736	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	233
48737	阜宁	郭墅东唐东站公变	10	400	191
48738	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	292
48739	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	125
48740	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	223
48741	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	230
48742	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	199
48743	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	155
48744	阜宁	陈良北顺三组	10	400	256
48745	阜宁	陈良北顺六组	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48746	阜宁	陈良周庄西站	10	200	73
48747	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	253
48748	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	101
48749	阜宁	陈良陈港二组	10	100	43
48750	阜宁	陈良后庄北站	10	200	113
48751	阜宁	陈良余桥东站	10	200	76
48752	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	264
48753	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	264
48754	阜宁	陈良余桥西站	10	250	70
48755	阜宁	陈良北顺一组	10	200	50
48756	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	105
48757	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	42
48758	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	64
48759	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	118
48760	阜宁	陈良陈港三组	10	200	126
48761	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	108
48762	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	0
48763	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	80
48764	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48765	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	77
48766	阜宁	陈良单墩东站	10	200	100
48767	阜宁	陈良余桥一组	10	400	102
48768	阜宁	陈良单墩北站	10	400	224
48769	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	107
48770	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	114
48771	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	249
48772	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	85
48773	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	66
48774	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	126
48775	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	101
48776	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	31
48777	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	177
48778	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	251
48779	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	264
48780	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	249
48781	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	220
48782	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	241
48783	阜宁	陈良单墩中站	10	400	163

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48784	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	228
48785	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	268
48786	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	171
48787	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	151
48788	阜宁	陈良陈港东站	10	400	268
48789	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	154
48790	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	268
48791	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	238
48792	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	270
48793	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	281
48794	阜宁	10KV东方广场4#变	10	630	218
48795	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	21
48796	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	24
48797	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	80
48798	阜宁	10kV东风雅园配变	10	630	194
48799	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	80
48800	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	56
48801	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	80
48802	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48803	阜宁	条河12#变	10	500	75
48804	阜宁	东风路2#公变	10	315	89
48805	阜宁	10KV东方广场1#变	10	500	102
48806	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	97
48807	阜宁	河滨度假村公变	10	630	273
48808	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	205
48809	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	8
48810	阜宁	10KV东方广场2#变	10	500	208
48811	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	0
48812	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	49
48813	阜宁	条河3#公变	10	400	64
48814	阜宁	10KV东方广场3#变	10	500	148
48815	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	0
48816	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	38
48817	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	28
48818	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320
48819	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320
48820	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	143
48821	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48822	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	178
48823	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	165
48824	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	122
48825	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	222
48826	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	268
48827	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	138
48828	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	110
48829	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	27
48830	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	63
48831	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	137
48832	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	245
48833	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	84
48834	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	42
48835	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	41
48836	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	224
48837	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	188
48838	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	172
48839	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	131
48840	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48841	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	42
48842	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	240
48843	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	157
48844	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	198
48845	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	254
48846	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	124
48847	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	253
48848	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	96
48849	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	220
48850	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	205
48851	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	147
48852	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	170
48853	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	230
48854	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	206
48855	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	138
48856	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	198
48857	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	251
48858	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	138
48859	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48860	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	213
48861	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	158
48862	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	227
48863	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	235
48864	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	0
48865	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	169
48866	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	33
48867	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	326
48868	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	395
48869	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	316
48870	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	114
48871	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	56
48872	阜宁	益林供电站公变	10	400	220
48873	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	390
48874	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	368
48875	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	23
48876	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	166
48877	阜宁	益林杨元公变	10	500	159
48878	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48879	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	199
48880	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	364
48881	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	226
48882	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	270
48883	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	359
48884	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	324
48885	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	425
48886	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	299
48887	阜宁	益林煤球公变1	10	400	99
48888	阜宁	益林人民中路公变	10	630	268
48889	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	426
48890	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	179
48891	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	379
48892	阜宁	益林花园小区公变	10	400	168
48893	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	185
48894	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	170
48895	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	176
48896	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	78
48897	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48898	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	391
48899	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	260
48900	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	145
48901	阜宁	益林大东四组公变	10	400	77
48902	阜宁	益林健康路东公变	10	400	174
48903	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	167
48904	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	27
48905	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	186
48906	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	73
48907	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	44
48908	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	157
48909	阜宁	益林米厂公变	10	400	172
48910	阜宁	益林城中城公变	10	400	4
48911	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	404
48912	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	185
48913	阜宁	益林健康路3#变	10	400	30
48914	阜宁	益林大东村部公变	10	400	75
48915	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	336
48916	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48917	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	251
48918	阜宁	益林人民南路公变	10	400	73
48919	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	355
48920	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	283
48921	阜宁	益林清园变	10	630	311
48922	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	370
48923	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	340
48924	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	324
48925	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	342
48926	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	611
48927	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	348
48928	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	363
48929	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	376
48930	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	363
48931	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	552
48932	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	353
48933	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	338
48934	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	347
48935	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48936	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	469
48937	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	341
48938	阜宁	羊寨蒲坞东站公变	10	400	219
48939	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	204
48940	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	51
48941	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	271
48942	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	31
48943	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	26
48944	阜宁	羊寨高庄东站公变	10	400	176
48945	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	12
48946	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	179
48947	阜宁	羊寨蒲坞南站公变	10	200	55
48948	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	233
48949	阜宁	羊寨蒲坞中站公变	10	400	141
48950	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	43
48951	阜宁	羊寨蒲坞三组公变	10	200	136
48952	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	263
48953	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	192
48954	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48955	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	89
48956	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	227
48957	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	71
48958	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	30
48959	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	96
48960	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	244
48961	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	173
48962	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	256
48963	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	248
48964	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	142
48965	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	253
48966	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	281
48967	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	202
48968	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	203
48969	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	255
48970	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	272
48971	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	273
48972	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	202
48973	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48974	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	266
48975	阜宁	羊寨蒲坞五组2号变	10	400	242
48976	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	212
48977	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	226
48978	阜宁	羊寨蒲坞村站2号公变	10	400	215
48979	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	172
48980	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	219
48981	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	251
48982	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	297
48983	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	126
48984	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	245
48985	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	202
48986	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	198
48987	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	195
48988	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	241
48989	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	305
48990	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	98
48991	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	185
48992	阜宁	益林管计3#公变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
48993	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	255
48994	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	273
48995	阜宁	益林大友四组公变	10	400	266
48996	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	270
48997	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	157
48998	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	188
48999	阜宁	益林管计2#公变	10	400	224
49000	阜宁	益林益新14组公变	10	400	226
49001	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	239
49002	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	264
49003	阜宁	益林桃元村公变	10	400	226
49004	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	203
49005	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	219
49006	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	215
49007	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	241
49008	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	262
49009	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	222
49010	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	270
49011	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49012	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	225
49013	阜宁	益林大友村公变	10	400	228
49014	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	156
49015	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	141
49016	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	66
49017	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	118
49018	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	30
49019	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	28
49020	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	8
49021	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	47
49022	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	27
49023	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	205
49024	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	79
49025	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	90
49026	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	84
49027	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	123
49028	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	81
49029	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	72
49030	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49031	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	273
49032	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	42
49033	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	227
49034	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	233
49035	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	192
49036	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	222
49037	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	279
49038	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	257
49039	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	168
49040	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	400	85
49041	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	255
49042	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	226
49043	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	146
49044	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	205
49045	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	38
49046	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	37
49047	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	131
49048	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	128
49049	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49050	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	18
49051	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	232
49052	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	102
49053	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	239
49054	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	109
49055	阜宁	施庄岗缺5. 6. 7. 8组1#公变	10	200	86
49056	阜宁	施庄冈南村六. 七组公变	10	200	55
49057	阜宁	施庄冈南村1. 2. 8组公变	10	200	70
49058	阜宁	施庄冈缺村5. 6. 7. 8组西站公变	10	200	122
49059	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	53
49060	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	74
49061	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	48
49062	阜宁	施庄两合村1. 11组公变	10	200	102
49063	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	110
49064	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	115
49065	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	107
49066	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	122
49067	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	89
49068	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49069	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	76
49070	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	199
49071	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	80
49072	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	152
49073	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	40
49074	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	83
49075	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	192
49076	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	226
49077	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	0
49078	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	271
49079	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	186
49080	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	199
49081	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	270
49082	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	203
49083	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	103
49084	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	155
49085	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	224
49086	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	31
49087	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49088	阜宁	益林恒河公变	10	400	187
49089	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	145
49090	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	41
49091	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	66
49092	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	132
49093	阜宁	益林王楼北站	10	400	135
49094	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	175
49095	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	195
49096	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	220
49097	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	139
49098	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	173
49099	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	109
49100	阜宁	益林王楼村2. 3. 4组公变	10	400	192
49101	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	263
49102	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	180
49103	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	189
49104	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	204
49105	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	118
49106	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49107	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	65
49108	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	118
49109	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	43
49110	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	240
49111	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	216
49112	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	227
49113	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	55
49114	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	200	85
49115	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	55
49116	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	83
49117	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	228
49118	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	34
49119	阜宁	羊寨沙於南站公变	10	400	131
49120	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	253
49121	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	291
49122	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	262
49123	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	111
49124	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	0
49125	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49126	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	62
49127	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	255
49128	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	194
49129	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	0
49130	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	0
49131	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	60
49132	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	250
49133	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	137
49134	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	172
49135	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	117
49136	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	390
49137	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	150
49138	阜宁	益林水厂公变	10	400	251
49139	阜宁	益林羊马路公变	10	400	166
49140	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	211
49141	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	0
49142	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	135
49143	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	100
49144	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49145	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	0
49146	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	274
49147	阜宁	益林益小公变	10	400	147
49148	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	128
49149	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	130
49150	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	0
49151	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	72
49152	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	158
49153	阜宁	羊寨农行公变	10	400	114
49154	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	77
49155	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	147
49156	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	221
49157	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	71
49158	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	105
49159	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	22
49160	阜宁	羊寨沙岗村东边公变	10	200	111
49161	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	116
49162	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	103
49163	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49164	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	214
49165	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	231
49166	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	65
49167	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	174
49168	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	204
49169	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	629
49170	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	581
49171	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	443
49172	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	481
49173	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	621
49174	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	484
49175	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	542
49176	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	625
49177	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	450
49178	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	484
49179	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	602
49180	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	439
49181	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	547
49182	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	514

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49183	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	257
49184	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	186
49185	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	203
49186	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	16
49187	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	372
49188	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	406
49189	阜宁	10kV尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	410
49190	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	407
49191	阜宁	10kV尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	519
49192	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	446
49193	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	398
49194	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	115
49195	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	415
49196	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	312
49197	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	382
49198	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	222
49199	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	354
49200	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	358
49201	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	345

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49202	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	208
49203	阜宁	10kV尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	299
49204	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	283
49205	阜宁	10kV尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	466
49206	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	355
49207	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	413
49208	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	456
49209	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	0
49210	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	269
49211	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	106
49212	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	144
49213	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	59
49214	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	93
49215	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	254
49216	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	0
49217	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	80
49218	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	87
49219	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	573
49220	阜宁	丽锦佳园2#箱变	10	400	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49221	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	593
49222	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	579
49223	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	448
49224	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	371
49225	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	294
49226	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	458
49227	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	394
49228	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	592
49229	阜宁	滨湖时代9#变	10	400	319
49230	阜宁	滨湖时代2#配电室5#变	10	800	640
49231	阜宁	滨湖时代1#配电室1#变	10	800	640
49232	阜宁	滨湖时代1#配电室3#变	10	800	640
49233	阜宁	滨湖时代2#配电室7#变	10	800	640
49234	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	265
49235	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	245
49236	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	266
49237	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	0
49238	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	189
49239	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49240	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	112
49241	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	428
49242	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	214
49243	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	0
49244	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	188
49245	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	256
49246	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	34
49247	阜宁	阜城头灶东站长公变	10	400	207
49248	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	426
49249	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	279
49250	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	294
49251	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	332
49252	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	44
49253	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	268
49254	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	5
49255	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	293
49256	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	150
49257	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	254
49258	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49259	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	231
49260	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	381
49261	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	75
49262	阜宁	阜城民政局公变	10	400	233
49263	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	344
49264	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	106
49265	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	207
49266	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	171
49267	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	539
49268	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	635
49269	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	292
49270	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	627
49271	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	555
49272	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	656
49273	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	531
49274	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	616
49275	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	591
49276	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	552
49277	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	555

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49278	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	632
49279	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	585
49280	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	533
49281	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	503
49282	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	637
49283	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	609
49284	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	417
49285	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	400
49286	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	610
49287	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	607
49288	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	633
49289	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	397
49290	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	610
49291	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	595
49292	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	432
49293	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	235
49294	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	372
49295	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	93
49296	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	384

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49297	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	302
49298	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	252
49299	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	121
49300	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	82
49301	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	163
49302	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	338
49303	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	111
49304	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	48
49305	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	29
49306	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	243
49307	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	292
49308	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	108
49309	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	123
49310	阜宁	施庄喻口五组	10	400	248
49311	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	274
49312	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	308
49313	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	453
49314	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	208
49315	阜宁	陈集边胥北站	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49316	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	255
49317	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	47
49318	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	198
49319	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	212
49320	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	236
49321	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	87
49322	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	191
49323	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	251
49324	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	200
49325	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	54
49326	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	459
49327	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	205
49328	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	446
49329	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	454
49330	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	289
49331	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	336
49332	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	372
49333	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	214
49334	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49335	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	284
49336	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	350
49337	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	157
49338	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	235
49339	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	365
49340	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	314
49341	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	265
49342	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	287
49343	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	260
49344	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	305
49345	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	500
49346	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	279
49347	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	371
49348	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	270
49349	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	572
49350	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	260
49351	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	185
49352	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	369
49353	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49354	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	319
49355	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	419
49356	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	573
49357	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	395
49358	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	205
49359	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	97
49360	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	467
49361	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	639
49362	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	370
49363	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	616
49364	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	324
49365	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	584
49366	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	84
49367	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	401
49368	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	258
49369	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	457
49370	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	153
49371	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	434
49372	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49373	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	278
49374	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	537
49375	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	416
49376	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	550
49377	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	147
49378	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	431
49379	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	414
49380	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	273
49381	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	132
49382	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	475
49383	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	245
49384	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	289
49385	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	323
49386	阜宁	施庄砚台村东边公变	10	400	207
49387	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	378
49388	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	384
49389	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	438
49390	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	359
49391	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	325

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49392	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	256
49393	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	288
49394	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	394
49395	阜宁	施庄砚台村西站公变	10	400	272
49396	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	373
49397	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	397
49398	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	294
49399	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	267
49400	阜宁	施庄砚台村东站1#公变	10	200	76
49401	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	388
49402	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	337
49403	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	447
49404	阜宁	美食城1#公变	10	500	214
49405	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	460
49406	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	368
49407	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	0
49408	阜宁	县医院1#公变	10	400	50
49409	阜宁	美食城2#公变	10	400	199
49410	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49411	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	20
49412	阜宁	城河南路3#变	10	400	95
49413	阜宁	城河南路1#公变	10	400	125
49414	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	419
49415	阜宁	新宁公寓公变	10	500	114
49416	阜宁	供销大厦公变	10	630	332
49417	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	194
49418	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	226
49419	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	64
49420	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	115
49421	阜宁	五金公司公变	10	630	0
49422	阜宁	县医院2#公变	10	400	153
49423	阜宁	美食城3#变	10	630	119
49424	阜宁	花店公变	10	630	368
49425	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	209
49426	阜宁	繁华公变	10	500	0
49427	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	463
49428	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	142
49429	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49430	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	558
49431	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	312
49432	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800
49433	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	271
49434	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	448
49435	阜宁	10kV城西花苑14#变	10	800	501
49436	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	360
49437	阜宁	10kV城西花苑11#变	10	800	452
49438	阜宁	10kV城西花苑13#变	10	800	488
49439	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	414
49440	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	161
49441	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	144
49442	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	44
49443	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	28
49444	阜宁	生资2#公变	10	400	8
49445	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	391
49446	阜宁	10kV城西花苑8#变	10	500	159
49447	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	180
49448	阜宁	城河西路1#公变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49449	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	354
49450	阜宁	10kV通榆新村2#箱变	10	630	315
49451	阜宁	光明路1#公变	10	400	15
49452	阜宁	城河西路4#箱变	10	630	254
49453	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	264
49454	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	148
49455	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	182
49456	阜宁	化机2#箱变	10	400	175
49457	阜宁	文化宫公变	10	630	232
49458	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	487
49459	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	209
49460	阜宁	铝制品厂公变(杆箱)	10	400	239
49461	阜宁	阜宁生资公变	10	400	126
49462	阜宁	光明路5#公变	10	400	114
49463	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	70
49464	阜宁	10kV城西花苑9#变	10	500	149
49465	阜宁	10kV通榆新村1#箱变	10	630	364
49466	阜宁	城河西路3#公变	10	630	337
49467	阜宁	10kV城西花苑12#变	10	800	508

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49468	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	153
49469	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	199
49470	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	185
49471	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	143
49472	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	201
49473	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	197
49474	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	207
49475	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	183
49476	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	73
49477	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	235
49478	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	155
49479	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	0
49480	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	174
49481	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	299
49482	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	180
49483	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	157
49484	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	240
49485	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	338
49486	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49487	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	180
49488	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	174
49489	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	471
49490	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	169
49491	阜宁	阜城天宇华庄8#箱式公变	10	400	200
49492	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	45
49493	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	67
49494	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	248
49495	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	108
49496	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	228
49497	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	118
49498	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	182
49499	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	220
49500	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	230
49501	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	159
49502	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	257
49503	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	258
49504	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	175
49505	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49506	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	298
49507	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	286
49508	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	130
49509	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	206
49510	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	218
49511	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	265
49512	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	381
49513	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	263
49514	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	373
49515	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	226
49516	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	202
49517	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	164
49518	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	254
49519	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	189
49520	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	224
49521	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	175
49522	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	205
49523	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	70
49524	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49525	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	204
49526	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	135
49527	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	184
49528	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	205
49529	阜宁	三环路1#变	10	400	136
49530	阜宁	环保巷箱变	10	400	112
49531	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	284
49532	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	169
49533	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	282
49534	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	57
49535	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	96
49536	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	267
49537	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	67
49538	阜宁	昌盛家园公变	10	500	285
49539	阜宁	10kV城北村部箱变	10	400	133
49540	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	0
49541	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	226
49542	阜宁	10kV骏秀园2#变	10	630	0
49543	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49544	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	44
49545	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	38
49546	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	268
49547	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	47
49548	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	218
49549	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	44
49550	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	49
49551	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	44
49552	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	42
49553	阜宁	向阳人家6#变	10	630	0
49554	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	169
49555	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	94
49556	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	393
49557	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	258
49558	阜宁	10KV骏秀园3#变	10	630	35
49559	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	44
49560	阜宁	东风路3#公变	10	400	64
49561	阜宁	10KV骏秀园4#变	10	630	47
49562	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49563	阜宁	百盛1#公变	10	315	0
49564	阜宁	工行宿舍公变	10	630	0
49565	阜宁	东风路1#单相变(杆)	10	80	44
49566	阜宁	东风路10#单相变(杆)	10	80	44
49567	阜宁	10kV窑桥回迁楼公变	10	400	162
49568	阜宁	向阳人家2#变	10	630	149
49569	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	45
49570	阜宁	10kV骏秀园1#变	10	630	0
49571	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	337
49572	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	375
49573	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	302
49574	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	393
49575	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	107
49576	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	366
49577	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	320
49578	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	224
49579	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	278
49580	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	343
49581	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49582	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	317
49583	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	282
49584	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	286
49585	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	447
49586	阜宁	阜城新丰东站2#公变	10	500	32
49587	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	189
49588	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	95
49589	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	0
49590	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	0
49591	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	152
49592	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	212
49593	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	254
49594	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	340
49595	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	281
49596	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	235
49597	阜宁	阜城四通花苑12#箱式公变	10	500	196
49598	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	348
49599	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	309
49600	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49601	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	284
49602	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	344
49603	阜宁	10kV万国汽配城4#箱变	10	630	272
49604	阜宁	10kV万国汽配城5#箱变	10	630	340
49605	阜宁	10kV万国汽配城2#箱变	10	630	316
49606	阜宁	昆仑路公变	10	400	160
49607	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	238
49608	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	104
49609	阜宁	10kV万国汽配城3#箱变	10	630	374
49610	阜宁	希望路2#公变	10	400	131
49611	阜宁	顾庄六组公变	10	200	54
49612	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	104
49613	阜宁	10kV万国汽配城1#箱变	10	630	382
49614	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	697
49615	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	449
49616	建湖	10kV陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	0
49617	建湖	中医院箱变	10	630	169
49618	建湖	镇北四队主变	10	630	306
49619	建湖	新扬路中变压器	10	630	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49620	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	432
49621	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	371
49622	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	107
49623	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	322
49624	建湖	物资新村2#箱变	10	630	336
49625	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	421
49626	建湖	向阳路中箱变	10	630	321
49627	建湖	徐西路箱变	10	630	173
49628	建湖	胜利箱变	10	630	327
49629	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	252
49630	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	241
49631	建湖	县中箱变	10	630	325
49632	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	378
49633	建湖	九龙口所箱变	10	630	341
49634	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	323
49635	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	330
49636	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	191
49637	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	331
49638	建湖	劳动局公用变	10	630	356

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49639	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	365
49640	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	304
49641	建湖	棒针衫变	10	500	69
49642	建湖	联星村2#配变	10	630	251
49643	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	186
49644	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	172
49645	建湖	芦沟文化变	10	630	234
49646	建湖	花园小区	10	400	0
49647	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	143
49648	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	183
49649	建湖	教师新村配变	10	400	61
49650	建湖	卫校北公用变	10	400	109
49651	建湖	集镇商场	10	400	15
49652	建湖	近湖检察院2号变	10	400	189
49653	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	168
49654	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	160
49655	建湖	马厂四组中	10	400	41
49656	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	214
49657	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49658	建湖	近湖检察院1号变	10	400	176
49659	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	80
49660	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	243
49661	建湖	建东一组	10	400	91
49662	建湖	集镇菜场台片	10	400	123
49663	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	0
49664	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	71
49665	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	224
49666	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	264
49667	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	122
49668	建湖	建东村站	10	400	62
49669	建湖	赵墩北站	10	400	245
49670	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	143
49671	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	216
49672	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	232
49673	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	123
49674	建湖	建阳修理厂配变	10	400	119
49675	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	209
49676	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49677	建湖	颜单庙河五队南	10	400	197
49678	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	281
49679	建湖	新扬路东公用变	10	400	118
49680	建湖	新丰三组2#配变	10	400	249
49681	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	120
49682	建湖	建阳中学西配变	10	400	78
49683	建湖	永安联合	10	400	202
49684	建湖	小学北变	10	400	211
49685	建湖	坚持五组	10	400	15
49686	建湖	杨沟五组北配变	10	400	251
49687	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	190
49688	建湖	芦沟镇杨成南站配变	10	400	230
49689	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	70
49690	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	171
49691	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	206
49692	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	210
49693	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	232
49694	建湖	坚石西站2#(东)	10	400	227
49695	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49696	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	198
49697	建湖	建阳商家四组配变	10	400	253
49698	建湖	顾坝东站	10	400	263
49699	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	166
49700	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	193
49701	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	216
49702	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	236
49703	建湖	马厂村站	10	400	201
49704	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	248
49705	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	145
49706	建湖	马厂八组	10	400	94
49707	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	167
49708	建湖	古荡北站配变	10	400	234
49709	建湖	长建居委会	10	400	20
49710	建湖	芦沟镇陈吴东站配变	10	400	215
49711	建湖	顾坝北站西	10	400	264
49712	建湖	冯晏七队配变	10	400	274
49713	建湖	集镇粮管所台片	10	400	137
49714	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49715	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	289
49716	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	66
49717	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	81
49718	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	284
49719	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	184
49720	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	263
49721	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	246
49722	建湖	教师新村西	10	400	205
49723	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	229
49724	建湖	冯晏北站	10	400	217
49725	建湖	菜市场配变	10	400	57
49726	建湖	湖荡北站	10	400	287
49727	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	244
49728	建湖	荡东南站配变	10	400	236
49729	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	221
49730	建湖	渔种场配变	10	400	207
49731	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	211
49732	建湖	河南西站2#配变	10	400	267
49733	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49734	建湖	镇北一队东变	10	400	173
49735	建湖	南徐南站	10	400	266
49736	建湖	谷荡村部2#	10	400	57
49737	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	175
49738	建湖	瓦瓷北站	10	400	18
49739	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	203
49740	建湖	颜单楼夏东站	10	400	245
49741	建湖	近湖建高大泵变	10	400	237
49742	建湖	成墩中站	10	400	27
49743	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	234
49744	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	194
49745	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	207
49746	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	246
49747	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	29
49748	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	41
49749	建湖	冯晏西站	10	400	147
49750	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	136
49751	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	232
49752	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49753	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	255
49754	建湖	东乔新沟北站	10	400	217
49755	建湖	瓦瓷九组	10	400	272
49756	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	215
49757	建湖	芦沟镇徐沟东配变	10	400	200
49758	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	149
49759	建湖	建设局家属区变	10	400	0
49760	建湖	二实小2#公用变	10	400	224
49761	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	125
49762	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	270
49763	建湖	集镇文化站台片	10	400	165
49764	建湖	近湖建港五队变	10	400	145
49765	建湖	民生南站配变	10	400	282
49766	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	196
49767	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	45
49768	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	282
49769	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	189
49770	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	19
49771	建湖	成墩南站南配变	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49772	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	223
49773	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	0
49774	建湖	镇北一队中变	10	400	69
49775	建湖	上冈同心一组配变	10	400	227
49776	建湖	芦沟镇朝阳东站配变	10	400	159
49777	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	263
49778	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	256
49779	建湖	瓦瓷八队	10	400	283
49780	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	169
49781	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	16
49782	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	258
49783	建湖	红日三组	10	400	239
49784	建湖	成墩中站南	10	400	288
49785	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	228
49786	建湖	西陈村部	10	400	216
49787	建湖	赵墩东站东配变	10	400	230
49788	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	223
49789	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	257
49790	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49791	建湖	芦沟镇陈吴西站配变	10	400	257
49792	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	240
49793	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	160
49794	建湖	杨沟南站西配变	10	400	251
49795	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	248
49796	建湖	建南南站	10	400	202
49797	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	114
49798	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	221
49799	建湖	建阳商家东站配变	10	400	247
49800	建湖	近湖高马新站变	10	400	110
49801	建湖	金城花园公用变	10	500	164
49802	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	261
49803	建湖	陈圩一组	10	400	226
49804	建湖	上冈然心配变	10	400	254
49805	建湖	双河九组2#变	10	400	192
49806	建湖	裴刘大沟	10	400	235
49807	建湖	马厂五组配变	10	400	61
49808	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	102
49809	建湖	顾坝八组	10	400	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49810	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	236
49811	建湖	建南村站（大队）	10	400	202
49812	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	154
49813	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	257
49814	建湖	马厂六组北	10	400	65
49815	建湖	北凌村部2#	10	400	0
49816	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	222
49817	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	260
49818	建湖	上冈南庄东1#配变	10	400	211
49819	建湖	杨沟南站	10	400	238
49820	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	262
49821	建湖	路墩南站	10	400	274
49822	建湖	上冈西三组2#配变	10	400	219
49823	建湖	唐庄十字	10	400	230
49824	建湖	胡舍顾墩	10	400	207
49825	建湖	影剧院北	10	400	115
49826	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	637
49827	建湖	顾坝南站南	10	400	258
49828	建湖	陆公祠	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49829	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	266
49830	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	245
49831	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	239
49832	建湖	建阳建东二组配变	10	400	225
49833	建湖	陈圩二队	10	400	247
49834	建湖	芦沟镇西王西站配变	10	400	185
49835	建湖	瓦荡代庄	10	400	125
49836	建湖	上冈利华六组配变	10	400	219
49837	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	210
49838	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	270
49839	建湖	东方西站	10	400	240
49840	建湖	路墩东站	10	400	283
49841	建湖	集镇商场1#变	10	400	191
49842	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	112
49843	建湖	新阜南站	10	400	211
49844	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	219
49845	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	208
49846	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	400	233
49847	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49848	建湖	上冈同心八组配变	10	400	217
49849	建湖	陈圩八队	10	400	287
49850	建湖	近湖新河西北变	10	400	116
49851	建湖	上冈国道配变	10	400	14
49852	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	77
49853	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	243
49854	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	249
49855	建湖	庆丰刘庄东2#	10	400	257
49856	建湖	芦沟镇新凌东配变	10	400	206
49857	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	246
49858	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	246
49859	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	192
49860	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	184
49861	建湖	东刘中站	10	400	50
49862	建湖	逍遥北站	10	400	162
49863	建湖	建东十三组	10	400	171
49864	建湖	近湖高马东变	10	400	207
49865	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	193
49866	建湖	颜单镇楼夏东变北	10	400	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49867	建湖	东方中站2#	10	400	213
49868	建湖	棉织厂	10	400	60
49869	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	274
49870	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	276
49871	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	130
49872	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	197
49873	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	175
49874	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	54
49875	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	0
49876	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	216
49877	建湖	派出所西配变	10	400	49
49878	建湖	九号桥	10	400	66
49879	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	119
49880	建湖	刘庄开发区	10	400	64
49881	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	237
49882	建湖	中心西站配变	10	400	188
49883	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	254
49884	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	232
49885	建湖	九号桥2#	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49886	建湖	建北六组西	10	400	273
49887	建湖	派出所2#配变	10	400	63
49888	建湖	近湖太平西站	10	400	97
49889	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	261
49890	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	261
49891	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	256
49892	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	161
49893	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	276
49894	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	237
49895	建湖	近湖高马北站变	10	400	170
49896	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	251
49897	建湖	庆丰华林华港	10	400	267
49898	建湖	南港村部4#变	10	400	219
49899	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	247
49900	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	222
49901	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	196
49902	建湖	芦沟镇红亮东配变	10	400	270
49903	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	202
49904	建湖	梁泽五组配变	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49905	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	38
49906	建湖	沿塘中站配变	10	400	269
49907	建湖	福瀛中站配变	10	400	225
49908	建湖	近湖西桥北站	10	400	167
49909	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	266
49910	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	80
49911	建湖	冯晏二队配变	10	400	214
49912	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	216
49913	建湖	顾坝小学	10	400	272
49914	建湖	西王庄西	10	400	129
49915	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	242
49916	建湖	芦塘张墩配变	10	400	144
49917	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	242
49918	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	187
49919	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	248
49920	建湖	北秦南站	10	400	210
49921	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	204
49922	建湖	花炮厂	10	400	77
49923	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49924	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	178
49925	建湖	胡桥南站	10	400	214
49926	建湖	福瀛村站配变	10	400	247
49927	建湖	双河九组变	10	400	235
49928	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	149
49929	建湖	建阳建南北站配变	10	400	182
49930	建湖	裴刘中庄变	10	400	206
49931	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	239
49932	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	193
49933	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	288
49934	建湖	近湖建港北站变	10	400	99
49935	建湖	近湖建高南站变	10	400	62
49936	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	46
49937	建湖	高丰高丰	10	400	156
49938	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	250
49939	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	51
49940	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	216
49941	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	133
49942	建湖	建东北站	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49943	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	87
49944	建湖	木材市场变	10	400	26
49945	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	239
49946	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	246
49947	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	238
49948	建湖	颜单庙河东站	10	400	193
49949	建湖	近湖建高冯东变	10	400	67
49950	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	228
49951	建湖	杨沟五队	10	400	259
49952	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	174
49953	建湖	冯晏南站配变	10	400	249
49954	建湖	顾坝二组	10	400	96
49955	建湖	太平八大家箱变	10	315	0
49956	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	223
49957	建湖	东方南站	10	400	146
49958	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	189
49959	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	84
49960	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	45
49961	建湖	王建奇小区	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49962	建湖	冯晏四组配变	10	400	0
49963	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	55
49964	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	225
49965	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	0
49966	建湖	居委会	10	400	95
49967	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	84
49968	建湖	近湖高马西站变	10	400	233
49969	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	261
49970	建湖	朝阳小学公用变	10	400	144
49971	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	65
49972	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	169
49973	建湖	谷荡公路2#	10	400	201
49974	建湖	庆丰镇政府	10	400	4
49975	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	0
49976	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	212
49977	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	40
49978	建湖	谷荡村部3#	10	400	270
49979	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	210
49980	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
49981	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	231
49982	建湖	上冈益民三组1#配变	10	400	211
49983	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	241
49984	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	219
49985	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	115
49986	建湖	胡桥北站	10	400	221
49987	建湖	红日中站	10	400	248
49988	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	118
49989	建湖	上冈益民村部配变	10	400	236
49990	建湖	近湖高马南庄变	10	400	169
49991	建湖	芦沟镇更新东配变	10	400	109
49992	建湖	杨沟长建	10	400	179
49993	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	284
49994	建湖	东方西站2#	10	400	256
49995	建湖	上冈大南庄配变	10	400	51
49996	建湖	建东南站配变	10	400	133
49997	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	169
49998	建湖	新村吕王变	10	315	153
49999	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50000	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	36
50001	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	0
50002	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	0
50003	建湖	近湖新河东变	10	400	40
50004	建湖	冯晏三队配变	10	400	173
50005	建湖	近湖陈堡新河	10	400	94
50006	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	161
50007	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	218
50008	建湖	近湖高马南站变	10	400	118
50009	建湖	冯晏东站配变	10	400	123
50010	建湖	上冈益民七组配变	10	400	241
50011	建湖	上冈同心七组配变	10	315	83
50012	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	250
50013	建湖	上冈跃进队配变	10	250	0
50014	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	184
50015	建湖	古荡北站南配变	10	400	267
50016	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	246
50017	建湖	上冈同心十组配变	10	315	105
50018	建湖	建东西站	10	400	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50019	建湖	上冈同心北站配变	10	400	64
50020	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	186
50021	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	110
50022	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	502
50023	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	35
50024	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	168
50025	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	160
50026	建湖	近湖新河新变	10	400	102
50027	建湖	南港南站	10	200	80
50028	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	108
50029	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	115
50030	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	85
50031	建湖	庆丰东刘西站2#	10	200	110
50032	建湖	北凌赵庄2#	10	200	105
50033	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	97
50034	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	113
50035	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	126
50036	建湖	赵墩八组	10	200	103
50037	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50038	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	36
50039	建湖	东乔布厂	10	200	55
50040	建湖	瓦荡先进	10	315	104
50041	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	92
50042	建湖	东乔朱刘	10	200	80
50043	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	48
50044	建湖	红星北站2#	10	200	93
50045	建湖	梁泽四组配变	10	200	114
50046	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	73
50047	建湖	廖庄东站2#	10	200	125
50048	建湖	庆余村一组变	10	200	89
50049	建湖	高丰港如	10	200	55
50050	建湖	高丰东高2#	10	200	126
50051	建湖	马庄村二组	10	200	23
50052	建湖	东刘南站	10	200	72
50053	建湖	乔徐西站	10	200	95
50054	建湖	坚石正华	10	200	85
50055	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	91
50056	建湖	坚石西站2#(西)	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50057	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	64
50058	建湖	马厂一组东配变	10	200	0
50059	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	0
50060	建湖	建阳建南五组配变	10	200	119
50061	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	109
50062	建湖	朱港村部2#	10	200	104
50063	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	59
50064	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	141
50065	建湖	瓦荡同心	10	200	70
50066	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	72
50067	建湖	董徐北站3#	10	200	99
50068	建湖	庆东严庄	10	250	38
50069	建湖	董徐北站	10	400	160
50070	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	43
50071	建湖	湖荡五组	10	200	126
50072	建湖	西沙丁墩单	10	200	117
50073	建湖	河南二组配变	10	200	126
50074	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	64
50075	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50076	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	243
50077	建湖	永安西站	10	200	61
50078	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	55
50079	建湖	庆东王庄单	10	200	89
50080	建湖	北秦南站2#	10	200	98
50081	建湖	朱港凌墩	10	400	188
50082	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	106
50083	建湖	庆东王庄	10	200	92
50084	建湖	顾坝五组	10	200	78
50085	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	68
50086	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	48
50087	建湖	凌庄中站2#	10	200	37
50088	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	93
50089	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	87
50090	建湖	芦沟镇徐沟村西站配变	10	200	29
50091	建湖	上冈益民六组配变	10	200	11
50092	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	116
50093	建湖	近湖刘桥南站	10	200	0
50094	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50095	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	62
50096	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	49
50097	建湖	永安界牌	10	200	93
50098	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	114
50099	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	77
50100	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	78
50101	建湖	瓦荡电站2#	10	200	117
50102	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	100
50103	建湖	东乔墩2号	10	200	104
50104	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	74
50105	建湖	逍遥村部	10	200	69
50106	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	0
50107	建湖	东乔刘墩	10	200	102
50108	建湖	西陈五组	10	200	56
50109	建湖	新村中陈2#	10	200	85
50110	建湖	PMS_庆丰刘庄荡北2#	10	200	0
50111	建湖	朱港港东2#	10	200	78
50112	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	0
50113	建湖	谷庄电站2#（增资15）	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50114	建湖	张庄唐河	10	200	36
50115	建湖	新阜西站	10	200	33
50116	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	81
50117	建湖	上冈益民五组配变	10	200	48
50118	建湖	凌庄丁庄	10	200	51
50119	建湖	上冈桥北配变	10	400	116
50120	建湖	近湖高马高西变	10	200	63
50121	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	222
50122	建湖	瓦荡三岔	10	200	78
50123	建湖	西沙新河3#	10	200	125
50124	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	173
50125	建湖	顾坝北站	10	200	132
50126	建湖	10kV洪桥线新村北站2#	10	200	89
50127	建湖	东洪王庄	10	200	83
50128	建湖	西陈南站	10	200	117
50129	建湖	谷庄新桥2#	10	200	102
50130	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	116
50131	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	45
50132	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50133	建湖	西沙中沟	10	200	101
50134	建湖	东洪北站2#	10	200	77
50135	建湖	坚石跃进	10	200	75
50136	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	92
50137	建湖	庆丰坚石刘港2#	10	200	93
50138	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	58
50139	建湖	庆丰南站2#	10	200	88
50140	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	64
50141	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	112
50142	建湖	东刘西站	10	200	0
50143	建湖	东王九组	10	200	51
50144	建湖	庆丰南站	10	200	0
50145	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	0
50146	建湖	东洪西南站	10	200	114
50147	建湖	廖港东站(增资15)	10	200	70
50148	建湖	庆东荡南2#	10	200	68
50149	建湖	双河十组变	10	200	54
50150	建湖	东方北站	10	200	81
50151	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50152	建湖	上冈益民八组配变	10	200	67
50153	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	117
50154	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	124
50155	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	96
50156	建湖	永安东3#	10	200	43
50157	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	67
50158	建湖	瓦瓷四队	10	200	115
50159	建湖	凌庄中站	10	200	63
50160	建湖	红星南站	10	200	96
50161	建湖	高丰王墩	10	200	46
50162	建湖	逍遥东2#（增资15）	10	200	91
50163	建湖	红日东	10	200	98
50164	建湖	红星西	10	200	97
50165	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	57
50166	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	42
50167	建湖	胡王高墩2#	10	200	97
50168	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	78
50169	建湖	东洪西南站（单）	10	200	118
50170	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50171	建湖	胡王张湾2#	10	200	88
50172	建湖	PMS_庆丰东王四组2#	10	200	61
50173	建湖	红星中站	10	315	146
50174	建湖	朱港港东	10	200	94
50175	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	38
50176	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	25
50177	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	96
50178	建湖	谷荡南站2#	10	200	70
50179	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	0
50180	建湖	建阳商家七组配变	10	400	175
50181	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	31
50182	建湖	董徐南站	10	400	205
50183	建湖	上冈冈南六组配变	10	200	42
50184	建湖	谷庄北站	10	200	92
50185	建湖	双河六组2#	10	200	88
50186	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	79
50187	建湖	庆东荡南	10	200	98
50188	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	106
50189	建湖	东洪西北站2#	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50190	建湖	新阜南站3#	10	200	127
50191	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	83
50192	建湖	刘庄东站	10	200	17
50193	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	105
50194	建湖	南港北站	10	200	24
50195	建湖	双河四组变	10	200	51
50196	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	86
50197	建湖	永安村部	10	200	84
50198	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	118
50199	建湖	东方六组	10	200	49
50200	建湖	上冈同心五组配变	10	400	220
50201	建湖	胡桥十一队配变	10	400	181
50202	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	37
50203	建湖	逍遥东站	10	200	88
50204	建湖	董徐北站2#	10	200	30
50205	建湖	高丰近楼	10	200	94
50206	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	107
50207	建湖	坚石东站	10	200	54
50208	建湖	董徐王舍变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50209	建湖	东洪北站	10	200	102
50210	建湖	红星东站（新）	10	200	115
50211	建湖	上冈同心西站配变	10	200	62
50212	建湖	红日村部	10	200	123
50213	建湖	南港村部3#变	10	200	110
50214	建湖	东刘北站	10	200	83
50215	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	14
50216	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	83
50217	建湖	建东中站	10	200	78
50218	建湖	上冈益民九组配变	10	200	74
50219	建湖	建阳商家村站配变	10	200	41
50220	建湖	庆丰双河六组	10	200	107
50221	建湖	古荡四组	10	200	70
50222	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	94
50223	建湖	永安南站	10	200	51
50224	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	92
50225	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	71
50226	建湖	近湖信访综合变	10	200	93
50227	建湖	瓦荡卫星	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50228	建湖	永安界牌2#	10	200	98
50229	建湖	西陈东站	10	200	69
50230	建湖	上冈益民四组配变	10	200	16
50231	建湖	PMS_庆丰庆东严庄2#	10	200	85
50232	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	41
50233	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	77
50234	建湖	上冈南庄东站内配变	10	200	95
50235	建湖	廖港南站	10	100	19
50236	建湖	朱港凌墩2#（增资15）	10	200	77
50237	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	70
50238	建湖	永安东站	10	100	0
50239	建湖	新阜南站(单)	10	100	23
50240	建湖	谷荡南站	10	200	85
50241	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	0
50242	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	54
50243	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	59
50244	建湖	上冈南庄东站内配变	10	200	44
50245	建湖	张庄吴墩	10	100	30
50246	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	333

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50247	建湖	张庄张墩	10	100	28
50248	建湖	庆丰红日中站2#（增资）	10	200	72
50249	建湖	庆丰北站	10	100	0
50250	建湖	建阳建南一组配变	10	100	18
50251	建湖	谷荡村部	10	200	54
50252	建湖	红日北站	10	200	62
50253	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	0
50254	建湖	胡桥七组	10	100	31
50255	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	64
50256	建湖	上冈同心四组配变	10	200	0
50257	建湖	胡桥东站	10	400	122
50258	建湖	路墩小学	10	200	101
50259	建湖	谷庄新桥	10	100	2
50260	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	45
50261	建湖	红星中站2#	10	200	95
50262	建湖	PMS_庆丰庆东丁舍2#	10	200	71
50263	建湖	红日南站	10	200	7
50264	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	6
50265	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50266	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	503
50267	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	477
50268	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	540
50269	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	530
50270	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	532
50271	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	503
50272	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	558
50273	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	524
50274	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	438
50275	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	501
50276	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	470
50277	建湖	新阳一组	10	200	30
50278	建湖	东尤四组西	10	400	235
50279	建湖	建阳建设一组配变	10	400	279
50280	建湖	渔业大队	10	200	51
50281	建湖	顾东七组北	10	400	117
50282	建湖	养殖中站配变	10	400	131
50283	建湖	新阳一组东配变	10	400	265
50284	建湖	东尤南垦西南	10	400	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50285	建湖	养殖东南配变	10	400	183
50286	建湖	东尤村部东	10	400	143
50287	建湖	顾东八组西配变	10	400	104
50288	建湖	东尤四组配变	10	400	258
50289	建湖	东尤北垦西配变	10	400	247
50290	建湖	新阳南垦	10	400	170
50291	建湖	新阳十五组	10	200	62
50292	建湖	新阳北垦	10	200	48
50293	建湖	东尤南垦	10	400	158
50294	建湖	东尤南垦南配变	10	400	215
50295	建湖	建设河北站	10	400	101
50296	建湖	养殖东配变	10	400	228
50297	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	246
50298	建湖	东尤北垦配变	10	400	200
50299	建湖	养殖场南站	10	400	190
50300	建湖	顾东八组	10	400	222
50301	建湖	新阳西站	10	315	169
50302	建湖	东尤西站	10	400	175
50303	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50304	建湖	顾东七组南	10	400	160
50305	建湖	顾东西站	10	400	219
50306	建湖	东尤村部配变	10	400	222
50307	建湖	顾东四组	10	400	222
50308	建湖	顾东七队	10	400	245
50309	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	145
50310	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	423
50311	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	483
50312	建湖	标杆小区3号变	10	630	382
50313	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	97
50314	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	92
50315	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	0
50316	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	422
50317	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	563
50318	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	329
50319	建湖	标杆小区4号变	10	630	325
50320	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	326
50321	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	329
50322	建湖	标杆小区5号变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50323	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	365
50324	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	311
50325	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	35
50326	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	389
50327	建湖	标杆小区1号变	10	630	299
50328	建湖	标杆小区2号变	10	630	311
50329	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	533
50330	建湖	上冈光华六组配变	10	200	96
50331	建湖	上冈明照六组配变	10	200	63
50332	建湖	上冈明照西站配变	10	200	77
50333	建湖	上冈明照东站配变	10	200	33
50334	建湖	上冈明照东站北配变	10	400	200
50335	建湖	上冈明照中站配变	10	200	60
50336	建湖	上冈光华西站配变	10	200	89
50337	建湖	上冈明照西站南配变	10	200	57
50338	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	62
50339	建湖	上冈大志一组配变	10	200	77
50340	建湖	上冈大志四组配变	10	200	38
50341	建湖	上冈明照三组配变	10	400	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50342	建湖	上冈明照八组配变	10	400	194
50343	建湖	义兴四组配变	10	400	257
50344	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	324
50345	建湖	乔庄村站配变	10	400	255
50346	建湖	公兴二组2#配变	10	400	268
50347	建湖	义兴五组配变	10	400	255
50348	建湖	公兴六组配变	10	400	299
50349	建湖	公兴小学配变	10	200	23
50350	建湖	金徐七组配变	10	200	100
50351	建湖	公兴二组配变	10	400	205
50352	建湖	乔庄村配变	10	400	217
50353	建湖	义兴东站配变	10	400	300
50354	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	102
50355	建湖	金徐五组配变	10	200	59
50356	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	275
50357	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	265
50358	建湖	乔庄北站配变	10	200	111
50359	建湖	梅苏车站配变	10	200	118
50360	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	396

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50361	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	327
50362	建湖	义兴北站配变	10	200	128
50363	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	349
50364	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	266
50365	建湖	义兴南站配变	10	400	261
50366	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	280
50367	建湖	公兴七组配变	10	200	105
50368	建湖	公兴一组配变	10	400	276
50369	建湖	乔庄一组配变	10	200	101
50370	建湖	义兴三组配变	10	200	112
50371	建湖	义兴一组配变	10	400	212
50372	建湖	乔庄六组配变	10	400	308
50373	建湖	乔庄新北站配变	10	200	90
50374	建湖	公兴九组配变	10	400	283
50375	建湖	公兴六组2#配变	10	400	278
50376	建湖	公兴村站配变	10	400	212
50377	建湖	金徐四组配变	10	200	29
50378	建湖	梅苏新村配变	10	400	229
50379	建湖	公兴七组2#配变	10	400	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50380	建湖	陈圩西站西	10	400	303
50381	建湖	陈圩西站	10	100	45
50382	建湖	陈圩九队配变	10	400	0
50383	建湖	陈圩七组	10	400	160
50384	建湖	高作丁庄六组	10	200	93
50385	建湖	高作丁庄二组	10	400	268
50386	建湖	高作东北二组	10	200	132
50387	建湖	高作马楼东站	10	400	228
50388	建湖	高作马楼南站	10	400	182
50389	建湖	高作马楼七组	10	400	237
50390	建湖	高作东北东站	10	200	120
50391	建湖	高作唐界西站	10	200	109
50392	建湖	高作丁庄九组	10	200	65
50393	建湖	高作荣群三队	10	400	226
50394	建湖	高作丁庄四组	10	200	96
50395	建湖	高作东北七组	10	200	75
50396	建湖	高作高东六组	10	400	126
50397	建湖	高作唐界三组	10	200	114
50398	建湖	高作马楼十组	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50399	建湖	高作丁庄十组	10	200	110
50400	建湖	高作丁庄三组	10	200	109
50401	建湖	高作东北四组	10	200	76
50402	建湖	高作唐界村部	10	200	132
50403	建湖	高作唐界南站	10	200	96
50404	建湖	高作马楼西站	10	400	240
50405	建湖	高作唐界西北站	10	400	264
50406	建湖	高作丁庄七组	10	400	289
50407	建湖	高作荣群四组	10	400	223
50408	建湖	高作东北三组	10	200	120
50409	建湖	高作丁庄生态园	10	200	101
50410	建湖	高作丁庄十一组	10	400	270
50411	建湖	高作丁庄八组	10	200	132
50412	建湖	高作马楼五组	10	200	41
50413	建湖	高作马楼四组	10	400	224
50414	建湖	高作东北十组	10	400	232
50415	建湖	金徐村站配变	10	400	198
50416	建湖	金徐原二组配变	10	200	117
50417	建湖	金徐村站2#配变	10	400	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50418	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	258
50419	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	291
50420	建湖	收成南站配变	10	400	179
50421	建湖	收成南站2#配变	10	400	276
50422	建湖	谈赵三组配变	10	400	235
50423	建湖	收成西荡2#配变	10	200	52
50424	建湖	收成十组配变	10	200	109
50425	建湖	收成北站2#配变	10	400	257
50426	建湖	收成一组配变	10	400	240
50427	建湖	新丰南站配变	10	400	247
50428	建湖	收成西荡配变	10	400	252
50429	建湖	收成南站4#配变	10	400	197
50430	建湖	城南北站2#配变	10	200	80
50431	建湖	收成北站配变	10	400	148
50432	建湖	城南南站3#配变	10	400	219
50433	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	90
50434	建湖	收成八组配变	10	400	289
50435	建湖	收成南站3#配变	10	400	239
50436	建湖	黄李中站配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50437	建湖	城南北站3#配变	10	400	212
50438	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	271
50439	建湖	城南南站4#配变	10	400	262
50440	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	244
50441	建湖	城南南站配变	10	200	84
50442	建湖	黄李北站配变	10	400	229
50443	建湖	金徐一组配变	10	200	55
50444	建湖	谈赵村站配变	10	200	81
50445	建湖	收成九组配变	10	400	239
50446	建湖	城南南站2#配变	10	400	276
50447	建湖	黄李南站2#配变	10	200	92
50448	建湖	黄李南站3#配变	10	400	250
50449	建湖	黄李南站配变	10	400	275
50450	建湖	谈赵一组配变	10	400	228
50451	建湖	颜单李夏二队	10	200	90
50452	建湖	颜单李夏西站	10	200	100
50453	建湖	颜单李夏四队	10	400	280
50454	建湖	颜单虹丰南站	10	200	92
50455	建湖	颜单乔舍5队	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50456	建湖	颜单李夏一队	10	200	97
50457	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	176
50458	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	83
50459	建湖	颜单乔舍村站	10	400	167
50460	建湖	高作陆沟一组	10	400	178
50461	建湖	高作马楼一组	10	400	241
50462	建湖	高作双界八组	10	400	288
50463	建湖	高作植西北站	10	200	83
50464	建湖	高作荣群八组	10	200	86
50465	建湖	高作高东四组	10	200	125
50466	建湖	高作荣群二组	10	400	258
50467	建湖	高作陆沟二组	10	200	45
50468	建湖	高作双界二组	10	200	126
50469	建湖	高作利民七组	10	400	267
50470	建湖	高作利民前新	10	400	265
50471	建湖	高作双界四组	10	400	265
50472	建湖	高作大尖八组	10	200	87
50473	建湖	高作植西中站	10	400	214
50474	建湖	高作陆沟五组	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50475	建湖	高作大尖三组	10	200	106
50476	建湖	高作植西学校	10	200	75
50477	建湖	高作大尖六组	10	200	72
50478	建湖	高作高东五组	10	400	258
50479	建湖	高作双界一组	10	200	121
50480	建湖	高作大尖二组	10	400	273
50481	建湖	高作荣群七队	10	200	90
50482	建湖	高作双界六组	10	400	219
50483	建湖	高作大尖四组	10	400	72
50484	建湖	高作大尖车站	10	400	125
50485	建湖	高作大尖南站	10	400	259
50486	建湖	高作陆沟六组	10	400	267
50487	建湖	高作大尖七组	10	400	259
50488	建湖	高作马楼二组	10	200	107
50489	建湖	高作植西东站	10	200	117
50490	建湖	高作大尖十一组	10	400	273
50491	建湖	高作大尖五组	10	200	0
50492	建湖	高作大尖村部	10	200	92
50493	建湖	高作陆沟四组	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50494	建湖	高作大尖九组	10	400	270
50495	建湖	高作陆沟七组	10	400	256
50496	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	1
50497	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	35
50498	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	235
50499	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	161
50500	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	64
50501	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	98
50502	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	48
50503	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	87
50504	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	42
50505	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	71
50506	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	86
50507	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	83
50508	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	60
50509	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	123
50510	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	216
50511	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	269
50512	建湖	冈西东吉高峰	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50513	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	207
50514	建湖	新阳七组	10	400	64
50515	建湖	交木南站	10	400	291
50516	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	316
50517	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	311
50518	建湖	交东十组配变	10	200	105
50519	建湖	顾东一组	10	400	291
50520	建湖	交东二组	10	200	91
50521	建湖	交木安置房1#变	10	400	179
50522	建湖	杨桥北站	10	400	204
50523	建湖	交木二组	10	200	68
50524	建湖	交东五组	10	400	248
50525	建湖	新阳五组配变	10	400	240
50526	建湖	新阳东站	10	200	71
50527	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	220
50528	建湖	新阳北站	10	400	251
50529	建湖	交木北站	10	200	112
50530	建湖	交东三组	10	200	124
50531	建湖	杨桥七队	10	400	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50532	建湖	交木南站南配变	10	400	170
50533	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	448
50534	建湖	交东四组	10	100	20
50535	建湖	交木中站北配变	10	200	104
50536	建湖	交木三队	10	200	0
50537	建湖	新阳小街配变	10	200	65
50538	建湖	交木中站	10	200	30
50539	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	258
50540	建湖	顾东南站	10	400	247
50541	建湖	顾东中站	10	400	214
50542	建湖	新阳南站	10	400	219
50543	建湖	杨桥南站	10	400	171
50544	建湖	交木中站西配变	10	400	274
50545	建湖	新阳十组配变	10	400	295
50546	建湖	杨桥东站	10	400	213
50547	建湖	陈圩村站	10	200	118
50548	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	216
50549	建湖	沿河长胜苏东	10	400	236
50550	建湖	沿河凡阳中站	10	400	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50551	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	279
50552	建湖	沿河匡苏西站	10	400	261
50553	建湖	沿河凡阳方南	10	400	160
50554	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	199
50555	建湖	沿河匡苏北站	10	200	37
50556	建湖	沿河长胜东站	10	200	56
50557	建湖	沿河长胜南站	10	400	202
50558	建湖	沿河匡苏中站	10	400	210
50559	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	275
50560	建湖	沿河长胜中站	10	400	220
50561	建湖	沿河凡阳方向	10	400	239
50562	建湖	沿河匡苏南周	10	400	222
50563	建湖	沿河长胜西站	10	400	252
50564	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	232
50565	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	255
50566	建湖	坚持西站西	10	400	251
50567	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	247
50568	建湖	西南七组	10	400	0
50569	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50570	建湖	西南村站	10	400	259
50571	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	139
50572	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	167
50573	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	395
50574	建湖	西南东站	10	400	269
50575	建湖	西南八队配变	10	400	248
50576	建湖	坚持西站	10	400	286
50577	建湖	西南三队	10	400	246
50578	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	518
50579	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	552
50580	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	548
50581	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	473
50582	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	467
50583	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	465
50584	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	496
50585	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	509
50586	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	474
50587	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	527
50588	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	537

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50589	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	529
50590	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	197
50591	建湖	新桥安置房3#变	10	400	224
50592	建湖	建设三组	10	100	52
50593	建湖	建设南站	10	200	56
50594	建湖	建阳建设五组配变	10	100	41
50595	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	226
50596	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	173
50597	建湖	新桥安置房4#变	10	400	243
50598	建湖	二桥四组配变	10	200	88
50599	建湖	古荡五组配变	10	200	62
50600	建湖	建设北站	10	400	62
50601	建湖	交东七组	10	200	69
50602	建湖	西南五队	10	400	172
50603	建湖	交东电站单	10	400	246
50604	建湖	交东九组	10	400	187
50605	建湖	古荡村站	10	400	167
50606	建湖	建设葡萄园	10	400	252
50607	建湖	二桥一组	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50608	建湖	二桥南站	10	400	252
50609	建湖	建设东站	10	200	97
50610	建湖	西南六队配变	10	400	202
50611	建湖	二桥三组	10	400	285
50612	建湖	职工八组	10	200	104
50613	建湖	交东南站	10	400	253
50614	建湖	西南五组东配变	10	400	293
50615	建湖	古荡九队	10	200	52
50616	建湖	二桥北站	10	200	127
50617	建湖	古荡南站	10	200	78
50618	建湖	交东北站	10	200	111
50619	建湖	古荡六组	10	200	62
50620	建湖	古荡一队	10	400	298
50621	建湖	古荡二组配变	10	400	232
50622	建湖	胡桥六组	10	400	228
50623	建湖	古荡中站	10	400	222
50624	建湖	古荡西站	10	400	143
50625	建湖	建设中站	10	400	70
50626	建湖	胡桥六组南配变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50627	建湖	二桥中站	10	400	219
50628	建湖	古荡六组东配变	10	400	249
50629	建湖	建设八组南配变	10	400	272
50630	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	249
50631	建湖	高作医院	10	400	146
50632	建湖	高作物资站	10	400	118
50633	建湖	高作咸庄二组	10	400	262
50634	建湖	高作镇南路	10	400	181
50635	建湖	高作咸庄南站	10	400	9
50636	建湖	高作居委会	10	400	128
50637	建湖	高作医院开发房	10	400	243
50638	建湖	高作咸庄三组	10	400	251
50639	建湖	高作农具社	10	400	213
50640	建湖	高作高东一组	10	400	230
50641	建湖	高作食品站	10	400	111
50642	建湖	高作咸庄祥生	10	400	240
50643	建湖	高作高东二组	10	400	71
50644	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	116
50645	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50646	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	209
50647	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	210
50648	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	251
50649	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	28
50650	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	36
50651	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	256
50652	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	76
50653	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	200
50654	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	257
50655	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	269
50656	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	87
50657	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	224
50658	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	456
50659	建湖	繁荣公用变	10	400	214
50660	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	5
50661	建湖	财政巷北公用变	10	315	0
50662	建湖	明星小区1号箱变	10	630	185
50663	建湖	反修队公用变	10	500	17
50664	建湖	明星城东公用变	10	630	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50665	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	202
50666	建湖	大泵箱变主变	10	630	304
50667	建湖	财政巷东公用变	10	400	141
50668	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	266
50669	建湖	财政巷公用变	10	630	189
50670	建湖	明星小区2号箱变	10	630	232
50671	建湖	河东农行公用变	10	400	72
50672	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	471
50673	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	209
50674	建湖	明星城箱变	10	630	86
50675	建湖	别墅区南公用变	10	315	0
50676	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	111
50677	建湖	三院公用变	10	400	141
50678	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	26
50679	建湖	兽医站北公用变	10	400	59
50680	建湖	近湖四村公用变	10	400	95
50681	建湖	水利局公用变	10	400	133
50682	建湖	兽医站公用变	10	630	140
50683	建湖	沿河特高压临时变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50684	建湖	沿河蒿茏养殖北站	10	400	196
50685	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	223
50686	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	189
50687	建湖	沿河于新南站	10	400	176
50688	建湖	沿河种子场西站	10	400	76
50689	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	212
50690	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	270
50691	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	154
50692	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	240
50693	建湖	沿河森达农庄	10	400	264
50694	建湖	沿河丰河南站	10	400	270
50695	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	166
50696	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	281
50697	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	270
50698	建湖	沿河种子场东站	10	400	94
50699	建湖	沿河丰河中站	10	200	37
50700	建湖	沿河于新西站	10	200	12
50701	建湖	沿河于新村站	10	400	180
50702	建湖	沿河丰河东站	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50703	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	168
50704	建湖	沿河丰河北站	10	400	258
50705	建湖	沿河丰河八湾	10	400	222
50706	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	258
50707	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	208
50708	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	238
50709	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	199
50710	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	259
50711	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	256
50712	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	51
50713	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	140
50714	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	69
50715	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	241
50716	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	355
50717	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	235
50718	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	136
50719	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	47
50720	建湖	新苑小区3#变压器	10	800	498
50721	建湖	上冈大团五组配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50722	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	112
50723	建湖	上冈大团一组配变	10	200	92
50724	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	149
50725	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	97
50726	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	323
50727	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	157
50728	建湖	上冈大团二组配变	10	400	273
50729	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	140
50730	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	241
50731	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	447
50732	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	310
50733	建湖	上冈新团一组配变	10	200	110
50734	建湖	新苑小区1#变压器	10	800	569
50735	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	371
50736	建湖	上冈大团南站配变	10	200	11
50737	建湖	上冈大团八组配变	10	100	39
50738	建湖	上冈利华三组配变	10	200	92
50739	建湖	上冈大团北站配变	10	200	28
50740	建湖	上冈新团七组配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50741	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	14
50742	建湖	上冈利华四组配变	10	200	85
50743	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	117
50744	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	25
50745	建湖	上冈大团村站配变	10	400	146
50746	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	84
50747	建湖	上冈利华村部配变	10	315	169
50748	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	238
50749	建湖	上冈利群五组配变	10	400	160
50750	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	135
50751	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	267
50752	建湖	上冈新团南站配变	10	400	281
50753	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	373
50754	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	475
50755	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	497
50756	建湖	新苑小区4#变压器	10	800	468
50757	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	404
50758	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	480
50759	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	368

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50760	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	165
50761	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	107
50762	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	132
50763	建湖	利华新村6#配变	10	800	460
50764	建湖	利华新村1#箱变	10	400	134
50765	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	107
50766	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	133
50767	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	437
50768	建湖	利华新村3#配变	10	800	413
50769	建湖	利华新村5#配变	10	800	426
50770	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	178
50771	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	164
50772	建湖	利华新村4#配变	10	800	384
50773	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	530
50774	建湖	新苑小区2#变压器	10	800	588
50775	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	401
50776	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	447
50777	建湖	宇晖集团东变	10	400	90
50778	建湖	近湖开发区南变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50779	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	402
50780	建湖	幸福家园2号主变	10	630	261
50781	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	323
50782	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	250
50783	建湖	棉织厂家属区变	10	315	0
50784	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	310
50785	建湖	幸福家园1号主变	10	630	71
50786	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	302
50787	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	363
50788	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	301
50789	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	199
50790	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	279
50791	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	269
50792	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	645
50793	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	436
50794	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	320
50795	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	212
50796	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	354
50797	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50798	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	379
50799	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	109
50800	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	0
50801	建湖	棉织厂公用变	10	400	155
50802	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	268
50803	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	519
50804	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	323
50805	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	426
50806	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	38
50807	建湖	近湖胜利村部变	10	200	153
50808	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	458
50809	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	287
50810	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	544
50811	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	341
50812	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	487
50813	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	360
50814	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	506
50815	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	456
50816	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50817	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	504
50818	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	588
50819	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	361
50820	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	567
50821	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	29
50822	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	487
50823	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	516
50824	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	400
50825	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	304
50826	建湖	颜单梅塘3队	10	400	240
50827	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	246
50828	建湖	颜单庙河一二队	10	400	266
50829	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	335
50830	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	110
50831	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	175
50832	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	274
50833	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	257
50834	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	198
50835	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50836	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	439
50837	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	321
50838	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	270
50839	建湖	颜单洪夏东站	10	200	44
50840	建湖	颜单沈韩南站	10	200	102
50841	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	147
50842	建湖	颜单沈韩北站	10	400	205
50843	建湖	颜单沈韩一队	10	400	227
50844	建湖	颜单大孙庄	10	400	190
50845	建湖	颜单梅塘南站	10	400	212
50846	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	276
50847	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	210
50848	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	183
50849	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	240
50850	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	238
50851	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	282
50852	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	249
50853	建湖	颜单沈韩中站	10	400	201
50854	建湖	高作乔加中站	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50855	建湖	高作季墩八组	10	400	225
50856	建湖	高作吕墩三组	10	400	227
50857	建湖	高作斜港一组	10	200	126
50858	建湖	高作卞舍二组	10	200	99
50859	建湖	高作吕墩九组	10	400	289
50860	建湖	高作卞舍九组	10	200	106
50861	建湖	高作斜港北站	10	400	209
50862	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	231
50863	建湖	高作卞舍三组	10	400	247
50864	建湖	高作乔加二组	10	400	276
50865	建湖	高作吕墩五组	10	200	98
50866	建湖	高作卞舍六组	10	400	279
50867	建湖	高作王庄二组	10	400	190
50868	建湖	高作卞舍七组	10	400	205
50869	建湖	高作斜港老站	10	200	114
50870	建湖	高作卞舍南站	10	200	48
50871	建湖	高作季墩朱舍	10	200	126
50872	建湖	高作卞舍八组	10	200	62
50873	建湖	高作吕墩七组	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50874	建湖	高作斜港西站	10	200	59
50875	建湖	高作吕墩六组	10	400	112
50876	建湖	近湖刘桥一队	10	400	295
50877	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	27
50878	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	325
50879	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	281
50880	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	74
50881	建湖	近湖季舍东站	10	400	223
50882	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	273
50883	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	453
50884	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	271
50885	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	113
50886	建湖	近湖季舍李庄号变	10	400	263
50887	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	100
50888	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	0
50889	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	2
50890	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	125
50891	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	155
50892	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50893	建湖	恒济苗庄南站	10	250	0
50894	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	136
50895	建湖	恒济苗庄九组	10	200	96
50896	建湖	恒济苗庄八组	10	200	84
50897	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	68
50898	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	99
50899	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	152
50900	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	44
50901	建湖	恒济文化路1#变	10	400	51
50902	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	193
50903	建湖	恒济苗庄二组	10	400	270
50904	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	248
50905	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	154
50906	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	233
50907	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	174
50908	建湖	恒济建设路变	10	315	106
50909	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	57
50910	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	207
50911	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50912	建湖	恒济苗庄一组	10	400	222
50913	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	75
50914	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	109
50915	建湖	恒济苗庄三组	10	200	77
50916	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	39
50917	建湖	恒济建筑变	10	315	5
50918	建湖	恒济供销变	10	400	9
50919	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	170
50920	建湖	恒济剧场变	10	400	98
50921	建湖	恒济集镇1#变	10	400	182
50922	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	39
50923	建湖	恒济居委会变	10	400	0
50924	建湖	恒济医院变	10	400	90
50925	建湖	恒济集镇2#变	10	400	129
50926	建湖	恒济苗庄北站	10	400	147
50927	建湖	恒济车站变	10	400	45
50928	建湖	上冈电力站中配变	10	400	33
50929	建湖	上冈康宁路配变	10	400	0
50930	建湖	上冈解放南路配变	10	400	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50931	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	22
50932	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	125
50933	建湖	上冈人民南路配变	10	400	158
50934	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	55
50935	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	52
50936	建湖	上冈解放北路配变	10	400	110
50937	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	104
50938	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	166
50939	建湖	上冈电力站西配变	10	400	131
50940	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	77
50941	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	214
50942	建湖	桃园西站	10	200	58
50943	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	101
50944	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	101
50945	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	237
50946	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	0
50947	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	73
50948	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	107
50949	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50950	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	261
50951	建湖	祁堰村站	10	200	66
50952	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	264
50953	建湖	桃元三组	10	200	71
50954	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	38
50955	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	195
50956	建湖	祁堰一组	10	200	83
50957	建湖	桃园一组	10	200	50
50958	建湖	草堰口桃元二组	10	200	55
50959	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	75
50960	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	89
50961	建湖	桃元中站南	10	200	68
50962	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	0
50963	建湖	祁堰二组	10	200	94
50964	建湖	草堰口桃元村站	10	200	103
50965	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	105
50966	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	14
50967	建湖	桃元中站	10	200	35
50968	建湖	祁堰五组	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50969	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	42
50970	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	239
50971	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	185
50972	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	201
50973	建湖	桃园五组	10	315	136
50974	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	127
50975	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	126
50976	建湖	上冈仓冈东站配变	10	400	201
50977	建湖	上冈龙汪东站配变	10	400	267
50978	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	279
50979	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	229
50980	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	179
50981	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	213
50982	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	281
50983	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	164
50984	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	184
50985	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	250
50986	建湖	颜单乔舍二队	10	400	187
50987	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
50988	建湖	颜单乔舍9队	10	400	230
50989	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	56
50990	建湖	颜单乔舍北站	10	200	127
50991	建湖	颜单古北桥变	10	400	268
50992	建湖	颜单乔舍西站	10	400	245
50993	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	178
50994	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	110
50995	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	63
50996	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	26
50997	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	110
50998	建湖	高作西站四组	10	200	100
50999	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	100
51000	建湖	高作东站四组	10	200	98
51001	建湖	高作西站新农村南	10	500	186
51002	建湖	高作西站教堂	10	200	46
51003	建湖	高作西站新农村北	10	500	170
51004	建湖	高作东站七组	10	200	71
51005	建湖	高作东站七组南	10	200	95
51006	建湖	高作西站三组	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51007	建湖	高作东站中站	10	400	229
51008	建湖	高作东站八组	10	400	203
51009	建湖	高作东站六组	10	400	240
51010	建湖	高作西站六组	10	400	64
51011	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	124
51012	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	285
51013	建湖	高作车站	10	630	223
51014	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	207
51015	建湖	高作农经站	10	400	121
51016	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	311
51017	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	170
51018	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	208
51019	建湖	高作小学回迁房	10	400	125
51020	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	285
51021	建湖	高作府前小区	10	1000	711
51022	建湖	高作大墩五组	10	400	127
51023	建湖	高作大墩七组	10	200	37
51024	建湖	高作大墩开发区南	10	400	198
51025	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51026	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	226
51027	建湖	高作高作二组	10	400	135
51028	建湖	高作长北三组	10	400	251
51029	建湖	高作季墩老站	10	200	3
51030	建湖	高作陆舍四组	10	400	284
51031	建湖	高作长北五组	10	400	228
51032	建湖	高作蒋王八组	10	200	103
51033	建湖	高作王庄东犁	10	200	80
51034	建湖	高作季墩一组	10	200	113
51035	建湖	高作季墩十二组	10	200	125
51036	建湖	高作季墩北站	10	400	232
51037	建湖	高作陆沟八组	10	400	271
51038	建湖	高作蒋王九组	10	200	101
51039	建湖	高作长北北站	10	400	263
51040	建湖	高作利民五组	10	400	279
51041	建湖	高作利民九组	10	400	266
51042	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	69
51043	建湖	高作陆舍六组	10	400	260
51044	建湖	高作陈吕五组	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51045	建湖	高作长北中站	10	400	279
51046	建湖	高作大墩四组	10	400	223
51047	建湖	高作陆舍三组	10	400	255
51048	建湖	高作利民北站	10	400	261
51049	建湖	高作大墩住宅区	10	400	254
51050	建湖	高作陆舍南站	10	200	82
51051	建湖	高作蒋王四组	10	400	270
51052	建湖	高作季墩大棚	10	200	77
51053	建湖	高作蒋王六组	10	200	84
51054	建湖	高作陈吕二组	10	200	113
51055	建湖	高作陆舍一组	10	200	119
51056	建湖	高作陆舍东站	10	200	103
51057	建湖	高作长北七组	10	400	220
51058	建湖	高作派出所	10	400	82
51059	建湖	高作蒋王三组	10	400	258
51060	建湖	高作利民四组	10	200	106
51061	建湖	高作陈吕北站	10	200	107
51062	建湖	高作大墩三组	10	200	89
51063	建湖	高作小学	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51064	建湖	高作陈吕西站	10	400	110
51065	建湖	高作蒋王中站	10	400	230
51066	建湖	高作陈吕三组	10	400	242
51067	建湖	高作蒋王沈王	10	400	259
51068	建湖	高作利民中站	10	400	228
51069	建湖	高作利民西南站	10	400	217
51070	建湖	高作长北二组	10	400	214
51071	建湖	高作植西五组	10	200	120
51072	建湖	高作甲东三组	10	400	128
51073	建湖	高作甲东一组	10	200	91
51074	建湖	高作王庄七组	10	400	254
51075	建湖	高作王庄一组	10	200	93
51076	建湖	高作乔加七组	10	200	94
51077	建湖	高作甲东北站	10	400	272
51078	建湖	高作植西南站	10	400	242
51079	建湖	高作植西三组	10	400	269
51080	建湖	高作甲东南站	10	400	239
51081	建湖	高作甲东中站	10	200	113
51082	建湖	高作甲东四组	10	400	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51083	建湖	高作乔加北站	10	200	19
51084	建湖	高作王庄老站	10	400	119
51085	建湖	高作黄沟六组	10	400	262
51086	建湖	高作西站二组	10	400	150
51087	建湖	高作黄沟北站	10	200	106
51088	建湖	高作黄沟三组	10	400	237
51089	建湖	高作黄沟五组	10	400	240
51090	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	94
51091	建湖	高作近高南站	10	400	115
51092	建湖	高作养老居住	10	400	255
51093	建湖	高作敬老院	10	400	143
51094	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	196
51095	建湖	高作文化	10	400	130
51096	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	177
51097	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	214
51098	建湖	高作大墩开发区	10	400	230
51099	建湖	高作近高四组	10	200	95
51100	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	170
51101	建湖	高作近高小区	10	315	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51102	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	96
51103	建湖	高作大会堂	10	400	128
51104	建湖	高作近高五组	10	400	148
51105	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	293
51106	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	167
51107	建湖	高作近高小区东	10	400	215
51108	建湖	高作电度厂	10	400	5
51109	建湖	高作近高开发区	10	400	186
51110	建湖	高作近高西站	10	400	251
51111	建湖	高作商品市场	10	100	25
51112	建湖	高作近高二组	10	400	200
51113	建湖	高作康吉家苑北	10	400	172
51114	建湖	高作近高九组	10	200	84
51115	建湖	高作大会堂东	10	400	92
51116	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	69
51117	建湖	高作高兴桥	10	400	252
51118	建湖	高作近高六组	10	200	97
51119	建湖	高作康吉家苑南	10	400	210
51120	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51121	建湖	高作近高七组	10	200	65
51122	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	161
51123	建湖	高作近高一组	10	200	71
51124	建湖	高作近高金志	10	400	160
51125	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	78
51126	建湖	高作咸庄十组	10	200	83
51127	建湖	高作政府	10	400	78
51128	建湖	高作尼龙厂	10	400	213
51129	建湖	高作近高中站	10	400	268
51130	建湖	高作近高北站	10	200	79
51131	建湖	高作供电所	10	400	109
51132	建湖	高作利民老站	10	400	199
51133	建湖	高作近高东站	10	400	128
51134	建湖	高作土管所	10	400	97
51135	建湖	高作商品市场北	10	400	135
51136	建湖	高作成人校	10	400	203
51137	建湖	高作菜场	10	400	225
51138	建湖	高作东站祥禾	10	400	273
51139	建湖	高作冷冻厂南	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51140	建湖	高作冷冻厂	10	400	137
51141	建湖	高作工业园区	10	400	105
51142	建湖	高作咸庄六组	10	400	179
51143	建湖	高作东二组	10	200	110
51144	建湖	高作东三组	10	200	78
51145	建湖	高作东一组	10	200	72
51146	建湖	高作咸庄九组	10	400	225
51147	建湖	高作咸庄八组	10	400	263
51148	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	210
51149	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用)	10	200	113
51150	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	256
51151	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	222
51152	建湖	双墩新村1#	10	400	247
51153	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	244
51154	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	109
51155	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	73
51156	建湖	双墩新村2#	10	400	231
51157	建湖	前陶村东台	10	200	9
51158	建湖	冈西沿河村河口	10	200	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51159	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	96
51160	建湖	前陶中站	10	200	110
51161	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	226
51162	建湖	冈西顾顶西站	10	400	172
51163	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	190
51164	建湖	冈西蔡港创新	10	200	107
51165	建湖	两港李墩	10	400	250
51166	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	95
51167	建湖	冈西两港村村部东	10	400	270
51168	建湖	前陶村刘墩变	10	200	108
51169	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	75
51170	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	252
51171	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	112
51172	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	117
51173	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	71
51174	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	98
51175	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	105
51176	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	86
51177	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51178	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用)	10	200	119
51179	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	106
51180	建湖	冈西双墩村中站	10	200	101
51181	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	115
51182	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	102
51183	建湖	冈西沿河村西站	10	200	89
51184	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	57
51185	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	44
51186	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	53
51187	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	83
51188	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	94
51189	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	72
51190	建湖	冈西双墩西站	10	200	72
51191	建湖	冈西金舍金墩	10	400	261
51192	建湖	冈西金舍村东站	10	400	285
51193	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	225
51194	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	20
51195	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	254
51196	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51197	建湖	冈西蔡港村电站变	10	400	246
51198	建湖	冈西两港村电站	10	400	238
51199	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	274
51200	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	254
51201	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	259
51202	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	354
51203	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	75
51204	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	15
51205	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	203
51206	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	28
51207	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	305
51208	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	146
51209	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	239
51210	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	102
51211	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	119
51212	建湖	上冈新风三组配变	10	200	151
51213	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	118
51214	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	399
51215	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51216	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	123
51217	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	110
51218	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	243
51219	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	126
51220	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	288
51221	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	376
51222	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	368
51223	建湖	上冈凤心一八组南配变	10	200	98
51224	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	81
51225	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	0
51226	建湖	上冈风华一组配变	10	200	52
51227	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	103
51228	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	35
51229	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	96
51230	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	50
51231	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	52
51232	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	228
51233	建湖	上冈电力站北配变	10	400	109
51234	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51235	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	250
51236	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	278
51237	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	225
51238	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	348
51239	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	420
51240	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	277
51241	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	237
51242	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	149
51243	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	474
51244	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	375
51245	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	469
51246	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	394
51247	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	280
51248	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	0
51249	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	46
51250	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	237
51251	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	282
51252	建湖	恒济建河东站	10	400	223
51253	建湖	恒济东袁东站	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51254	建湖	建河村站箱变	10	630	442
51255	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	233
51256	建湖	建河西站箱变	10	630	339
51257	建湖	恒济建河三组	10	200	96
51258	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	108
51259	建湖	恒济东袁西站	10	400	138
51260	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	103
51261	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	366
51262	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	20
51263	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	0
51264	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	0
51265	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	110
51266	建湖	恒济渔业大队	10	200	95
51267	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	329
51268	建湖	恒济东袁新区	10	200	14
51269	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	106
51270	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	59
51271	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	148
51272	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51273	建湖	恒济东袁一组	10	400	201
51274	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	53
51275	建湖	吉兴南垦配变	10	400	174
51276	建湖	建河村站2#变	10	400	173
51277	建湖	恒济东袁南站	10	400	227
51278	建湖	恒济东袁村站	10	400	185
51279	建湖	恒济东袁九组	10	400	172
51280	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	255
51281	建湖	宝塔港口西站	10	200	130
51282	建湖	10kV长陈线港口二组配变	10	400	266
51283	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	282
51284	建湖	港口北站	10	200	0
51285	建湖	港口中站	10	400	201
51286	建湖	官尖南站	10	200	94
51287	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	286
51288	建湖	港口三队	10	400	286
51289	建湖	高港西站	10	200	121
51290	建湖	港口东南站配变	10	400	263
51291	建湖	前庄小区2#变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51292	建湖	宝塔官尖东站	10	400	269
51293	建湖	宝塔港口西南站	10	400	263
51294	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	107
51295	建湖	宝塔高港北站	10	200	96
51296	建湖	前庄中站(增资)	10	400	240
51297	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	208
51298	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	250
51299	建湖	前庄张庄	10	400	64
51300	建湖	前庄小区1#变	10	630	345
51301	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	446
51302	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	343
51303	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	295
51304	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	597
51305	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	279
51306	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	219
51307	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	492
51308	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	318
51309	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	416
51310	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	566

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51311	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	228
51312	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	402
51313	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	162
51314	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	375
51315	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	446
51316	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	172
51317	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	409
51318	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	620
51319	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	549
51320	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	579
51321	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	517
51322	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	557
51323	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	214
51324	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	384
51325	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	564
51326	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	193
51327	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	435
51328	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	594
51329	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51330	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	76
51331	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	289
51332	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	320
51333	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	277
51334	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	38
51335	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	199
51336	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	247
51337	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	169
51338	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	270
51339	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	166
51340	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	69
51341	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	13
51342	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	271
51343	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	257
51344	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	51
51345	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	252
51346	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	61
51347	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	61
51348	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51349	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	135
51350	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	2
51351	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	221
51352	建湖	上冈影剧院配变	10	315	108
51353	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	75
51354	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	240
51355	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	218
51356	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	93
51357	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	100
51358	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	99
51359	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	0
51360	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	205
51361	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	73
51362	建湖	冈北七组	10	200	0
51363	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	212
51364	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	19
51365	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	209
51366	建湖	上冈千林木业配变	10	200	0
51367	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51368	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	125
51369	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	50
51370	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	100
51371	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	77
51372	建湖	上冈冈北东站配变	10	200	28
51373	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	0
51374	建湖	上冈仓冈北站东配变	10	400	198
51375	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	119
51376	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	0
51377	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	20
51378	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	86
51379	建湖	上冈冈北南站配变	10	200	87
51380	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	153
51381	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	53
51382	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	57
51383	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	102
51384	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	240
51385	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	89
51386	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51387	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	79
51388	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	190
51389	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	278
51390	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	247
51391	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	82
51392	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	190
51393	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	195
51394	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	265
51395	建湖	上冈敬老院配变	10	400	67
51396	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	250
51397	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	94
51398	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	252
51399	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	258
51400	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	136
51401	建湖	上冈石桥头配变	10	400	223
51402	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	225
51403	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	133
51404	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	137
51405	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	365

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51406	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	17
51407	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	14
51408	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	235
51409	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	94
51410	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	45
51411	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	115
51412	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	310
51413	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	184
51414	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	112
51415	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	0
51416	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	65
51417	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	239
51418	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	131
51419	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	0
51420	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	99
51421	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	17
51422	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	200	112
51423	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	0
51424	建湖	近湖东陈中站	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51425	建湖	近湖夹港中站	10	200	0
51426	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	0
51427	建湖	近湖杨庄北站	10	400	0
51428	建湖	近湖夹港北站	10	200	0
51429	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	0
51430	建湖	近湖东陈北站	10	400	0
51431	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	0
51432	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	792
51433	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	775
51434	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	603
51435	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	758
51436	建湖	西塘月色1#	10	500	200
51437	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	787
51438	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	430
51439	建湖	上冈管委会配变	10	200	0
51440	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	229
51441	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	208
51442	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	309
51443	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	643

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51444	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	337
51445	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	92
51446	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	310
51447	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	390
51448	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	383
51449	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	258
51450	建湖	上冈复兴车站配变	10	400	217
51451	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	24
51452	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	618
51453	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	323
51454	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	260
51455	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	758
51456	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	537
51457	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	67
51458	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	54
51459	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	65
51460	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	628
51461	建湖	老年公寓箱变	10	400	184
51462	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51463	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	113
51464	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	143
51465	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	271
51466	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	293
51467	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	180
51468	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	374
51469	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	32
51470	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	57
51471	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	182
51472	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	170
51473	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	420
51474	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	266
51475	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	139
51476	建湖	易家乐4#箱变	10	315	128
51477	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	68
51478	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	84
51479	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	45
51480	建湖	上冈为民中站配变	10	400	252
51481	建湖	上冈为民新居配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51482	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	60
51483	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	88
51484	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	71
51485	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	0
51486	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	142
51487	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	33
51488	建湖	上冈为民村站配变	10	200	31
51489	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	82
51490	建湖	上冈大志十组配变	10	200	63
51491	建湖	上冈新北四组配变	10	200	91
51492	建湖	上冈为民一组配变	10	200	70
51493	建湖	上冈大志中站配变	10	200	36
51494	建湖	上冈大志南站配变	10	200	46
51495	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	68
51496	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	85
51497	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	60
51498	建湖	上冈新北村站配变	10	200	109
51499	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	58
51500	建湖	上冈新北一组配变	10	200	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51501	建湖	上冈大志北站配变	10	200	73
51502	建湖	上冈新北北站配变	10	200	109
51503	建湖	上冈大志八组配变	10	200	0
51504	建湖	上冈为民东站配变	10	200	2
51505	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	175
51506	建湖	上冈新北五组配变	10	400	0
51507	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	259
51508	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	277
51509	建湖	上冈新北家庭农场配变	10	400	273
51510	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	322
51511	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	183
51512	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	194
51513	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	337
51514	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	425
51515	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	160
51516	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	278
51517	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	270
51518	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	353
51519	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51520	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	318
51521	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	230
51522	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	175
51523	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	239
51524	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	158
51525	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	355
51526	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	109
51527	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	327
51528	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	120
51529	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	409
51530	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	70
51531	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	198
51532	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	336
51533	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	373
51534	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	456
51535	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	264
51536	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	403
51537	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	100	69
51538	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51539	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	529
51540	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	69
51541	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	185
51542	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	155
51543	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	510
51544	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	281
51545	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	198
51546	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	445
51547	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	335
51548	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	272
51549	建湖	棉麻公用变	10	400	23
51550	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	155
51551	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	222
51552	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	207
51553	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	345
51554	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	283
51555	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	159
51556	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	392
51557	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51558	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	483
51559	建湖	土产家属区公用变	10	400	143
51560	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	549
51561	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	330
51562	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	327
51563	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	481
51564	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	66
51565	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	287
51566	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	405
51567	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	303
51568	建湖	美都花园6号箱变	10	630	311
51569	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	398
51570	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	548
51571	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	452
51572	建湖	草场公用变	10	400	100
51573	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	115
51574	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	407
51575	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	311
51576	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	338

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51577	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	505
51578	建湖	棉麻北公用变	10	400	68
51579	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	118
51580	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	355
51581	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	425
51582	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	403
51583	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	200
51584	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	800	392
51585	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	62
51586	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	247
51587	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	103
51588	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	188
51589	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	102
51590	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	97
51591	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	268
51592	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	275
51593	建湖	芦沟镇新民东配变	10	400	267
51594	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	206
51595	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	375

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51596	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	702
51597	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	358
51598	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	614
51599	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	280
51600	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	267
51601	建湖	易家乐二期1#箱变--	10	1000	540
51602	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	380
51603	建湖	易家乐二期2#箱变-	10	1000	521
51604	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	256
51605	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	107
51606	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	279
51607	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	484
51608	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	0
51609	建湖	上冈中学南配变	10	400	0
51610	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	0
51611	建湖	上冈老医院北配变	10	400	0
51612	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	0
51613	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	0
51614	建湖	上冈老医院西配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51615	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	0
51616	建湖	上冈商场配变	10	400	0
51617	建湖	上冈角头街配变	10	400	0
51618	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	0
51619	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	0
51620	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	0
51621	建湖	上冈老街配变	10	400	0
51622	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	0
51623	建湖	上冈老车站配变	10	400	0
51624	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	0
51625	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	0
51626	建湖	上冈中学北配变	10	630	0
51627	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	0
51628	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	0
51629	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	0
51630	建湖	上冈船厂配变	10	200	0
51631	建湖	上冈粮库南配变	10	400	0
51632	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	0
51633	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51634	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	0
51635	建湖	上冈剧场配变	10	400	0
51636	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	0
51637	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	0
51638	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	0
51639	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	0
51640	建湖	上冈交管站配变	10	400	0
51641	建湖	上冈老国道配变	10	400	0
51642	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	0
51643	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	0
51644	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	0
51645	建湖	上冈东方商场配变	10	400	0
51646	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	0
51647	建湖	上冈招商商场配变	10	400	0
51648	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	0
51649	建湖	上冈船厂北配变	10	400	0
51650	建湖	上冈冈合路配变	10	400	0
51651	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	0
51652	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51653	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	371
51654	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	289
51655	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	313
51656	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	250
51657	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	359
51658	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	213
51659	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	284
51660	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	325
51661	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	266
51662	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	239
51663	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	251
51664	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	560
51665	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	333
51666	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	259
51667	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	417
51668	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	529
51669	建湖	星雨华府15#配变	10	800	382
51670	建湖	近湖长沟南沟变	10	400	217
51671	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	585

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51672	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	187
51673	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	375
51674	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	423
51675	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	271
51676	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	474
51677	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	440
51678	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	565
51679	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	497
51680	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	554
51681	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	301
51682	建湖	近湖星雨华府5#配变	10	1000	350
51683	建湖	近湖星雨华府3#配变	10	1000	490
51684	建湖	星雨华府9#配变	10	630	478
51685	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	385
51686	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	423
51687	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	388
51688	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	252
51689	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	415
51690	建湖	近湖武陵西站	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51691	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	507
51692	建湖	近湖星雨华府7#配变	10	1000	563
51693	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	352
51694	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	299
51695	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	252
51696	建湖	近湖星雨华府1#配变	10	1000	424
51697	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	318
51698	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	232
51699	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	326
51700	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	437
51701	建湖	星雨华府11#配变	10	630	399
51702	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	255
51703	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	281
51704	建湖	星雨华府13#配变	10	800	445
51705	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	473
51706	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	264
51707	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	376
51708	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	442
51709	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51710	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	281
51711	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	484
51712	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	481
51713	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	354
51714	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	238
51715	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	302
51716	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	278
51717	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	246
51718	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	363
51719	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	346
51720	建湖	教师新村北变	10	400	85
51721	建湖	陈墩南公用变	10	400	232
51722	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	384
51723	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	378
51724	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	176
51725	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	522
51726	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	362
51727	建湖	近湖派出所公用变	10	400	169
51728	建湖	朝阳公用变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51729	建湖	近中公用变	10	400	62
51730	建湖	尖南北公用变	10	400	232
51731	建湖	教师新村公用变	10	400	135
51732	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	159
51733	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	456
51734	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	503
51735	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	342
51736	建湖	砂石厂公用变	10	400	253
51737	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	608
51738	建湖	近湖尖南公用变	10	400	220
51739	建湖	尖南中公用变	10	400	140
51740	建湖	光耀南公用变	10	400	136
51741	建湖	朝阳西公用变	10	400	42
51742	建湖	陈墩新变	10	200	0
51743	建湖	近湖尖北变	10	400	111
51744	建湖	渔市口公用变	10	400	168
51745	建湖	光耀北公用变	10	400	162
51746	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	285
51747	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51748	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	51
51749	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	270
51750	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	273
51751	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	240
51752	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	120
51753	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	259
51754	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	267
51755	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	272
51756	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	26
51757	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	69
51758	建湖	双港李墩南配变	10	400	241
51759	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	239
51760	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	291
51761	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	242
51762	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	149
51763	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	105
51764	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	0
51765	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	32
51766	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51767	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	288
51768	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	102
51769	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	47
51770	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	131
51771	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	175
51772	建湖	近湖新东立新组	10	400	280
51773	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	48
51774	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	253
51775	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	112
51776	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	109
51777	建湖	近湖齐心2号变	10	200	0
51778	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	101
51779	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	127
51780	建湖	近湖齐心1号变	10	400	160
51781	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	597
51782	建湖	颜单走虹村电站单变	10	200	102
51783	建湖	颜单古石三队	10	400	270
51784	建湖	颜单七里南站台片	10	400	255
51785	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	354

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51786	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	98
51787	建湖	颜单古石村站	10	400	265
51788	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	600
51789	建湖	颜单虹丰东站	10	200	99
51790	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	211
51791	建湖	颜单李夏七队	10	200	44
51792	建湖	颜单走虹七队变	10	200	129
51793	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	408
51794	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	61
51795	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	430
51796	建湖	颜单走虹南站	10	400	137
51797	建湖	颜单虹丰西站	10	400	235
51798	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	584
51799	建湖	颜单七里一队	10	200	109
51800	建湖	颜单古石七队	10	400	276
51801	建湖	颜单走虹三队变	10	400	296
51802	建湖	颜单走虹北站	10	200	91
51803	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	235
51804	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51805	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	233
51806	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	230
51807	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	369
51808	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	135
51809	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	335
51810	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	399
51811	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	222
51812	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	483
51813	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	326
51814	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	471
51815	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	275
51816	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	338
51817	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	287
51818	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	200
51819	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	366
51820	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	298
51821	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	317
51822	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	594
51823	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51824	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	254
51825	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	457
51826	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	293
51827	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	421
51828	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	237
51829	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	201
51830	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	353
51831	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	322
51832	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	69
51833	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	317
51834	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	404
51835	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	97
51836	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	0
51837	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	496
51838	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	309
51839	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	276
51840	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	152
51841	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	335
51842	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51843	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	238
51844	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	163
51845	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	294
51846	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	243
51847	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	311
51848	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	148
51849	建湖	近湖东付西南站	10	400	40
51850	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	312
51851	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	108
51852	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	259
51853	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	89
51854	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	183
51855	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	258
51856	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	240
51857	建湖	沿河潘于南站	10	400	227
51858	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	342
51859	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	281
51860	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	261
51861	建湖	沿河烽火东站	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51862	建湖	沿河孙陈南站	10	400	22
51863	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	174
51864	建湖	沿河马沿李舍	10	200	78
51865	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	11
51866	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	217
51867	建湖	沿河烽火西站	10	400	103
51868	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	274
51869	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	341
51870	建湖	沿河马沿村站	10	400	203
51871	建湖	沿河烽火南站	10	400	191
51872	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	28
51873	建湖	沿河孙陈西站	10	400	219
51874	建湖	沿河孙陈中站	10	400	268
51875	建湖	沿河马沿北站	10	400	163
51876	建湖	沿河潘于于舍	10	400	251
51877	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	159
51878	建湖	沿河烽火高舍	10	200	40
51879	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	199
51880	建湖	沿河兴旺王舍	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51881	建湖	沿河兴旺东站1号变	10	400	235
51882	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	223
51883	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	241
51884	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	183
51885	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	240
51886	建湖	沿河潘于东站	10	400	226
51887	建湖	沿河兴旺西站	10	400	270
51888	建湖	沿河兴旺西站2号变	10	400	234
51889	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	510
51890	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	687
51891	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	365
51892	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	603
51893	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	604
51894	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	378
51895	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	21
51896	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	208
51897	建湖	上冈建康二组配变	10	400	223
51898	建湖	上冈风华六组配变	10	400	283
51899	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51900	建湖	上冈建东院配变	10	400	210
51901	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	41
51902	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	225
51903	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	77
51904	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	86
51905	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	73
51906	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	47
51907	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	36
51908	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	72
51909	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	48
51910	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	6
51911	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	83
51912	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	106
51913	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	79
51914	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	30
51915	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	7
51916	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	0
51917	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	95
51918	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51919	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	62
51920	建湖	上冈康庄2组南	10	200	80
51921	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	28
51922	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	75
51923	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	37
51924	建湖	上冈合心二组配变	10	200	44
51925	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	72
51926	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	108
51927	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	38
51928	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	42
51929	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	93
51930	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	76
51931	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	241
51932	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	46
51933	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	38
51934	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	64
51935	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	45
51936	建湖	上冈建康一组配变	10	200	74
51937	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	18

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51938	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	87
51939	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	107
51940	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	176
51941	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	248
51942	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	252
51943	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	239
51944	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	203
51945	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	212
51946	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	260
51947	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	252
51948	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	227
51949	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	211
51950	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	271
51951	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	236
51952	建湖	恒济专水十组	10	400	195
51953	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	46
51954	建湖	恒济吉兴五组	10	200	104
51955	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	105
51956	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51957	建湖	农民康居7#箱变	10	500	263
51958	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	89
51959	建湖	农民康居6#箱变	10	500	203
51960	建湖	恒济建中八组	10	200	93
51961	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	288
51962	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	207
51963	建湖	农民康居4#箱变	10	630	321
51964	建湖	农民康居5#箱变	10	630	330
51965	建湖	农民康居3#箱变	10	630	401
51966	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	46
51967	建湖	恒济吉兴北站	10	200	94
51968	建湖	恒济东进一组	10	200	64
51969	建湖	恒济东袁北站	10	200	43
51970	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	185
51971	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	78
51972	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	0
51973	建湖	恒济恒东南站	10	200	131
51974	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	59
51975	建湖	恒济冯垛西站	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51976	建湖	恒济建中电站	10	200	87
51977	建湖	恒济吉兴四组	10	200	51
51978	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	120
51979	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	385
51980	建湖	恒济恒东七组	10	400	204
51981	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	283
51982	建湖	恒济专水电站	10	200	82
51983	建湖	恒济吉兴东站	10	400	227
51984	建湖	农民康居8#箱变	10	400	161
51985	建湖	恒济吉兴二组	10	400	247
51986	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	181
51987	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	80
51988	建湖	东方花园1#变	10	400	224
51989	建湖	东方花园2#变	10	400	244
51990	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	142
51991	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	0
51992	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	178
51993	建湖	恒济冯垛北站	10	200	70
51994	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
51995	建湖	恒济吉兴中站	10	400	66
51996	建湖	恒济恒东六组	10	400	245
51997	建湖	上冈新团村站配变	10	200	127
51998	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	175
51999	建湖	坍圩西站	10	200	124
52000	建湖	黎明南站	10	200	30
52001	建湖	黎明中站	10	200	102
52002	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	29
52003	建湖	坍圩三组	10	200	96
52004	建湖	上冈新光村站配变	10	200	14
52005	建湖	坍圩七组西	10	500	119
52006	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	283
52007	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	269
52008	建湖	坍圩村部	10	100	24
52009	建湖	坍圩东站西	10	400	247
52010	建湖	黎明三组	10	200	113
52011	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	236
52012	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	100
52013	建湖	黎明东站	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52014	建湖	黎明五组	10	200	99
52015	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	182
52016	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	98
52017	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	86
52018	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	80
52019	建湖	坍圩南站	10	200	40
52020	建湖	上冈新光东站配变	10	200	21
52021	建湖	黎明西站	10	200	79
52022	建湖	上冈新光四组配变	10	200	72
52023	建湖	黎明六组	10	200	68
52024	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	41
52025	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	47
52026	建湖	上冈新光八组配变	10	200	24
52027	建湖	上冈新光七组配变	10	200	89
52028	建湖	上冈新坍一组配变	10	400	182
52029	建湖	上冈宋楼小街配变	10	400	151
52030	建湖	坍圩七组	10	400	0
52031	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	242
52032	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52033	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	279
52034	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	217
52035	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	236
52036	建湖	上冈新光六组配变	10	400	249
52037	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	143
52038	建湖	颜单马路五队	10	400	158
52039	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	115
52040	建湖	颜单马武九队台片	10	400	234
52041	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	146
52042	建湖	颜单马武3号河东	10	400	231
52043	建湖	颜单养殖场	10	400	156
52044	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	160
52045	建湖	颜单马路村南变	10	315	136
52046	建湖	颜单通荡桥变	10	250	100
52047	建湖	颜单原种场西台片	10	400	284
52048	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	102
52049	建湖	颜单五七场2#变	10	400	131
52050	建湖	颜单五七场变	10	400	0
52051	建湖	颜单马路六组台片	10	400	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52052	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	249
52053	建湖	颜单马路小学	10	400	202
52054	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	150
52055	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	144
52056	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	102
52057	建湖	颜单原种场北站	10	400	211
52058	建湖	颜单镇马路西排	10	400	168
52059	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	221
52060	建湖	颜单马武变	10	315	160
52061	建湖	颜单原种场东台片	10	400	167
52062	建湖	颜单马路南排台片	10	400	237
52063	建湖	颜单马路乡排	10	400	174
52064	建湖	颜单马路二组	10	400	236
52065	建湖	颜单许家湾变	10	400	242
52066	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	265
52067	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	160
52068	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	90
52069	建湖	颜单马路小楼南	10	400	188
52070	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52071	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	152
52072	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	40
52073	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	198
52074	建湖	颜单马路水厂	10	400	231
52075	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	156
52076	建湖	颜单马路小楼西	10	400	199
52077	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	195
52078	建湖	颜单马武中站	10	400	239
52079	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	182
52080	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	168
52081	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	105
52082	建湖	颜单马武北站	10	400	259
52083	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	208
52084	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	179
52085	建湖	颜单马路七组	10	200	90
52086	建湖	颜单农工商变	10	400	151
52087	建湖	颜单马路中站	10	400	123
52088	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	225
52089	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52090	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	205
52091	建湖	颜单马武西站	10	400	249
52092	建湖	延寿寺2#变	10	200	58
52093	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	158
52094	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	158
52095	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	88
52096	建湖	颜单颜庄南排	10	400	75
52097	建湖	颜单沙村七队变	10	400	158
52098	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	158
52099	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	158
52100	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	158
52101	建湖	颜单集镇4#变	10	400	158
52102	建湖	颜单鱼种场	10	400	121
52103	建湖	颜单沙村南排	10	400	113
52104	建湖	颜单灯塔南站	10	400	148
52105	建湖	颜单镇南小区	10	315	112
52106	建湖	颜单沙村八组	10	200	47
52107	建湖	颜单灯塔七队	10	400	158
52108	建湖	颜单物资站变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52109	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	158
52110	建湖	颜单福万家变	10	400	128
52111	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	139
52112	建湖	颜单沙村五队	10	200	82
52113	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	112
52114	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	158
52115	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	158
52116	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	158
52117	建湖	颜单小街10号变	10	400	37
52118	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	158
52119	建湖	颜单灯塔西站	10	200	67
52120	建湖	颜单颜庄三队	10	400	158
52121	建湖	颜单沙村南站	10	400	158
52122	建湖	颜单电力站一号变	10	400	31
52123	建湖	颜单机电站家属区	10	400	158
52124	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	158
52125	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	158
52126	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	158
52127	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52128	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	158
52129	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	158
52130	建湖	颜单集镇5#变	10	400	26
52131	建湖	颜单公用变6号变	10	400	145
52132	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	0
52133	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	285
52134	建湖	颜单双漕三四队	10	400	219
52135	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	234
52136	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	223
52137	建湖	颜单集镇3#变	10	400	125
52138	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	151
52139	建湖	颜单镇菜场变	10	500	102
52140	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	337
52141	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	288
52142	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	264
52143	建湖	颜单小学变	10	400	147
52144	建湖	颜单双漕七八队	10	400	257
52145	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	240
52146	建湖	颜单曙光二队	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52147	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	178
52148	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	397
52149	建湖	颜单教师新村变	10	400	0
52150	建湖	颜单华宏家属区	10	400	221
52151	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	328
52152	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	71
52153	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	136
52154	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	65
52155	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	340
52156	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	267
52157	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	174
52158	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	244
52159	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	299
52160	建湖	颜单敬老院	10	400	155
52161	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	378
52162	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	268
52163	建湖	颜单曙光一队	10	200	119
52164	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	142
52165	建湖	颜单派出所台片	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52166	建湖	颜单曙光五队	10	400	267
52167	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	239
52168	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	102
52169	建湖	颜单集镇2#变	10	400	175
52170	建湖	颜单曙光村站	10	400	235
52171	建湖	颜单小街8号变	10	400	41
52172	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	229
52173	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	44
52174	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	31
52175	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	37
52176	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	269
52177	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	64
52178	建湖	上冈火炬四八组配变	10	400	209
52179	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	0
52180	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	28
52181	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	88
52182	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	115
52183	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	130
52184	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52185	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	19
52186	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	25
52187	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	155
52188	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	83
52189	建湖	上冈电力站东配变	10	400	200
52190	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	87
52191	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	111
52192	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	117
52193	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	30
52194	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	271
52195	建湖	上冈三港一组配变	10	200	0
52196	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	100
52197	建湖	上冈智谋路配变	10	400	131
52198	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	60
52199	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	77
52200	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	92
52201	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	32
52202	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	68
52203	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52204	建湖	上冈大吉五组配变	10	200	26
52205	建湖	上冈大吉三四组配变	10	200	109
52206	建湖	上冈大吉五六组配变	10	200	92
52207	建湖	上冈运东七组配变	10	200	26
52208	建湖	上冈大吉五组单配变	10	200	68
52209	建湖	上冈运东三四组1#配变	10	400	205
52210	建湖	上冈旭初六组配变	10	200	63
52211	建湖	上冈大吉一组配变	10	200	56
52212	建湖	上冈旭初七组配变	10	200	90
52213	建湖	上冈运东三四组配变	10	315	110
52214	建湖	上冈大吉三四组1#配变	10	200	66
52215	建湖	上冈运东一二组南配变	10	200	75
52216	建湖	上冈旭初五组运河配变	10	400	152
52217	建湖	上冈运东五六组配变	10	400	201
52218	建湖	上冈旭初七组南配变	10	400	227
52219	建湖	上冈运东五六组1#配变	10	400	202
52220	建湖	上冈大吉一组1#配变	10	400	274
52221	建湖	沿河派出所变	10	400	27
52222	建湖	沿河菜场2#变	10	400	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52223	建湖	沿河文教巷变	10	400	197
52224	建湖	沿河中学路7号变	10	400	227
52225	建湖	沿河新南管甲变	10	400	217
52226	建湖	沿河日新高甸	10	400	180
52227	建湖	沿河供电所北站	10	400	165
52228	建湖	沿河于新排2#变	10	200	115
52229	建湖	沿河中学路6号变	10	400	207
52230	建湖	沿河中学路4号变	10	400	121
52231	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	177
52232	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	242
52233	建湖	沿河菜场变	10	400	36
52234	建湖	沿河浴室变	10	400	161
52235	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	118
52236	建湖	沿河小街10号变	10	400	217
52237	建湖	沿河大会堂变	10	400	208
52238	建湖	沿河建筑站变	10	400	265
52239	建湖	沿河中学路8号变	10	315	168
52240	建湖	沿河小街东站2#变	10	630	335
52241	建湖	沿河于新排	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52242	建湖	沿河教师新村	10	400	230
52243	建湖	沿河小街中站	10	400	28
52244	建湖	沿河中学路9号变	10	400	211
52245	建湖	沿河小街1号变	10	400	104
52246	建湖	沿河中学路11号变	10	400	248
52247	建湖	沿河小街河东	10	400	246
52248	建湖	沿河日新倪舍	10	400	239
52249	建湖	颜单马武东站	10	400	254
52250	建湖	沿河农贸市场	10	400	163
52251	建湖	沿河中学路10号变	10	400	103
52252	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	37
52253	建湖	沿河供电所南站	10	400	214
52254	建湖	沿河东夏东荡	10	200	99
52255	建湖	沿河小街西站	10	400	87
52256	建湖	沿河倪舍东站	10	400	252
52257	建湖	小街河北2#变	10	400	155
52258	建湖	沿河新南接舍	10	400	189
52259	建湖	沿河日新东甸	10	400	224
52260	建湖	沿河日新纪沟	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52261	建湖	沿河于新北站	10	400	242
52262	建湖	沿河小街南站	10	400	44
52263	建湖	沿河高树南站	10	400	201
52264	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	191
52265	建湖	沿河小街河北站	10	400	135
52266	建湖	沿河小街东站	10	400	35
52267	建湖	沿河塘南前舍	10	400	165
52268	建湖	沿河塘南王舍	10	400	252
52269	建湖	沿河芦南唐南	10	200	124
52270	建湖	沿河新南祁西	10	400	237
52271	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	0
52272	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	55
52273	建湖	沿河新南祁东	10	400	235
52274	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	93
52275	建湖	沿河新南殷舍	10	400	233
52276	建湖	沿河高树北站	10	400	247
52277	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	237
52278	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	74
52279	建湖	沿河塘南后舍	10	400	180

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52280	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	95
52281	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	280
52282	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	207
52283	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	156
52284	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	232
52285	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	181
52286	建湖	沿河塘南合心	10	200	82
52287	建湖	沿河郑沟西站	10	400	265
52288	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	262
52289	建湖	沿河高树严西	10	400	220
52290	建湖	沿河高树中站	10	400	187
52291	建湖	沿河前舍东边	10	400	181
52292	建湖	沿河新南村站	10	400	211
52293	建湖	沿河芦南中心村	10	400	227
52294	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	266
52295	建湖	沿河郑沟东边	10	400	255
52296	建湖	沿河新南新舍	10	400	168
52297	建湖	沿河郑沟中站	10	400	235
52298	建湖	沿河长胜周东	10	400	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52299	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	233
52300	建湖	沿河芦南北舍	10	400	251
52301	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	209
52302	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	0
52303	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	87
52304	建湖	徐王村2#变	10	400	248
52305	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	90
52306	建湖	徐王村1#变	10	400	185
52307	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	75
52308	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	116
52309	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	82
52310	建湖	冈西徐王村东边	10	200	67
52311	建湖	徐王村3#变	10	400	217
52312	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	247
52313	建湖	嵇舍村新桥	10	200	83
52314	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	80
52315	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用)	10	200	100
52316	建湖	嵇舍村双陆	10	200	100
52317	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52318	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	77
52319	建湖	冈西前陶村西站	10	200	87
52320	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	132
52321	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	58
52322	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	169
52323	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	214
52324	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	217
52325	建湖	冈西徐王北站	10	400	283
52326	建湖	嵇舍村新村	10	400	136
52327	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	160
52328	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	241
52329	建湖	冈西集镇北环变	10	400	153
52330	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	218
52331	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0
52332	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	276
52333	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	90
52334	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	268
52335	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	228
52336	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52337	建湖	树新村1#配变	10	630	203
52338	建湖	上冈新风五组配变	10	200	55
52339	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	57
52340	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	115
52341	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	45
52342	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	40
52343	建湖	上冈新风六组配变	10	400	223
52344	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	197
52345	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	268
52346	建湖	上冈树新一组配变	10	200	54
52347	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	140
52348	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	65
52349	建湖	上冈树新二组配变	10	200	0
52350	建湖	上冈新风七组配变	10	100	68
52351	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	116
52352	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	223
52353	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	205
52354	建湖	上冈树新五组配变	10	200	61
52355	建湖	树新村2#配变	10	630	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52356	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	186
52357	建湖	上冈树新四组配变	10	200	0
52358	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	145
52359	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	71
52360	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	93
52361	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	107
52362	建湖	上冈新风八组配变	10	200	48
52363	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	48
52364	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	0
52365	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	68
52366	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	48
52367	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	66
52368	建湖	上冈风华二组配变	10	200	24
52369	建湖	上冈建康五九组东配变	10	200	51
52370	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	102
52371	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	83
52372	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	39
52373	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	105
52374	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52375	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	242
52376	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	220
52377	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	230
52378	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	236
52379	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	223
52380	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	181
52381	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	232
52382	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	207
52383	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	259
52384	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	240
52385	建湖	马南中站(增资)	10	400	265
52386	建湖	长春村部(增资)	10	400	234
52387	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	274
52388	建湖	马墩西站	10	400	225
52389	建湖	马南一队配变	10	400	254
52390	建湖	陈桥小街配变	10	400	273
52391	建湖	联合新河	10	400	182
52392	建湖	马南东站	10	200	73
52393	建湖	医院综合变	10	400	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52394	建湖	长春九队	10	400	277
52395	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	279
52396	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	274
52397	建湖	联合新河南	10	400	250
52398	建湖	辛北七队	10	200	137
52399	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	228
52400	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	296
52401	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	254
52402	建湖	长春七队	10	200	115
52403	建湖	宝塔长陈村站	10	400	81
52404	建湖	辛北东站	10	400	271
52405	建湖	吉北东北站台片	10	200	76
52406	建湖	辛庄医院3#变	10	400	274
52407	建湖	长春三队	10	400	250
52408	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	245
52409	建湖	祁庄队	10	315	130
52410	建湖	长春二队	10	400	234
52411	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	275
52412	建湖	联合东站	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52413	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	221
52414	建湖	阳光大道	10	315	92
52415	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	241
52416	建湖	长春八队	10	400	284
52417	建湖	长春东站	10	400	292
52418	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	292
52419	建湖	宝塔马墩南变	10	400	118
52420	建湖	长春四队(增资)	10	200	114
52421	建湖	宝塔长春西站	10	200	118
52422	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	209
52423	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	277
52424	建湖	辛北唐圩配变	10	400	294
52425	建湖	宝塔马南西站	10	200	88
52426	建湖	宝塔马墩东站	10	400	284
52427	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	318
52428	建湖	马南五队配变	10	400	267
52429	建湖	荣华小区变	10	200	102
52430	建湖	宝塔长春六队	10	400	274
52431	建湖	长春唐墩	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52432	建湖	辛北南站(增资)	10	200	102
52433	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	122
52434	建湖	宝塔联合北港	10	200	123
52435	建湖	长春一队	10	200	78
52436	建湖	联合代墩	10	200	16
52437	建湖	辛庄六队	10	250	115
52438	建湖	祁庄北站	10	400	133
52439	建湖	陈桥五队	10	400	265
52440	建湖	辛庄三队	10	400	218
52441	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	272
52442	建湖	培东三队	10	400	134
52443	建湖	联合中站	10	400	245
52444	建湖	府前街	10	400	109
52445	建湖	培东一队	10	400	285
52446	建湖	陈桥南站	10	400	253
52447	建湖	辛庄四队	10	400	226
52448	建湖	陈桥东北站	10	400	274
52449	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	206
52450	建湖	小街北站	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52451	建湖	辛北中站	10	400	278
52452	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	58
52453	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	181
52454	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	267
52455	建湖	宝塔车站变	10	400	89
52456	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	225
52457	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	287
52458	建湖	菜场变配变	10	400	142
52459	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	70
52460	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	115
52461	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	162
52462	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	186
52463	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	126
52464	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	34
52465	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	44
52466	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	133
52467	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	42
52468	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	250
52469	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52470	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	101
52471	建湖	沿河自强西站	10	200	100
52472	建湖	沿河蒿荏村养殖南站	10	400	140
52473	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	155
52474	建湖	沿河自强新农村	10	400	134
52475	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	174
52476	建湖	沿河建圩南站	10	200	56
52477	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	114
52478	建湖	沿河自强河北排	10	200	116
52479	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	205
52480	建湖	沿河九里垦田变	10	400	43
52481	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	294
52482	建湖	沿河建圩村站	10	400	133
52483	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	67
52484	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	59
52485	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	57
52486	建湖	沿河自强二场	10	200	78
52487	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	165
52488	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52489	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	107
52490	建湖	沿河大溪河公司	10	400	128
52491	建湖	沿河自强邵舍	10	200	60
52492	建湖	沿河九里西排	10	400	110
52493	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	103
52494	建湖	沿河方姚东站2#	10	200	71
52495	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	231
52496	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	155
52497	建湖	沿河自强东柴湾2#	10	200	117
52498	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	0
52499	建湖	沿河自强南站	10	400	210
52500	建湖	沿河自强东站	10	400	156
52501	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	96
52502	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	195
52503	建湖	沿河方姚东站	10	400	176
52504	建湖	沿河方姚西站	10	400	240
52505	建湖	沿河自强村站	10	400	136
52506	建湖	沿河方姚村站	10	400	209
52507	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52508	建湖	东徐村部1#	10	400	221
52509	建湖	姚墩村北站	10	200	85
52510	建湖	东徐村东站	10	200	75
52511	建湖	丁渡村曾圩	10	200	90
52512	建湖	东徐村村部	10	200	68
52513	建湖	嵇舍大桥	10	200	22
52514	建湖	东徐村中站1#	10	400	272
52515	建湖	嵇舍柴湾	10	400	263
52516	建湖	东徐村陈墩	10	400	223
52517	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	80
52518	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	106
52519	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	251
52520	建湖	丁渡村长沟变	10	200	70
52521	建湖	丁渡王墩1#	10	200	97
52522	建湖	丁渡村王墩	10	200	66
52523	建湖	姚墩村中站	10	200	52
52524	建湖	张圩村村部	10	200	100
52525	建湖	陆河村西站	10	200	92
52526	建湖	陆河村东河	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52527	建湖	陆河村颜墩	10	200	101
52528	建湖	张圩村张圩	10	200	98
52529	建湖	丁渡杨北配变	10	200	25
52530	建湖	嵇舍村东港	10	200	110
52531	建湖	东徐村中站	10	200	121
52532	建湖	丁渡村陈南变	10	200	108
52533	建湖	张圩村中站	10	200	0
52534	建湖	丁渡村丁渡	10	200	89
52535	建湖	姚墩村西站变	10	200	54
52536	建湖	张圩北站	10	200	117
52537	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	114
52538	建湖	丁渡先锋	10	200	93
52539	建湖	张圩村张圩1#	10	200	99
52540	建湖	东徐村南站	10	200	85
52541	建湖	丁渡中心	10	200	34
52542	建湖	姚墩村东站变	10	200	91
52543	建湖	丁渡村范墩	10	200	80
52544	建湖	姚墩村校墩变	10	200	64
52545	建湖	陆河村南站变	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52546	建湖	张圩东站1#	10	400	275
52547	建湖	陆河村前颜	10	400	259
52548	建湖	陆河东河1#	10	400	183
52549	建湖	陆河前颜1#	10	400	273
52550	建湖	东徐吴湾	10	400	267
52551	建湖	张圩村东站	10	400	249
52552	建湖	张圩村西站	10	400	256
52553	建湖	陆河塘河	10	400	270
52554	建湖	冈西东徐村西站	10	400	270
52555	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	271
52556	建湖	人民北路	10	200	51
52557	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	45
52558	建湖	草堰口幸福路	10	500	136
52559	建湖	锦绣花苑2#	10	400	187
52560	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	202
52561	建湖	草堰口振兴北路	10	400	140
52562	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	192
52563	建湖	草堰口振兴路	10	400	0
52564	建湖	草堰口人民东路	10	400	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52565	建湖	草堰口建筑新村	10	400	0
52566	建湖	草堰口镇政府	10	200	7
52567	建湖	草堰口中柱北路	10	400	59
52568	建湖	草堰口镇北	10	200	0
52569	建湖	草堰口桥北配变	10	200	76
52570	建湖	草堰口政府西路	10	200	0
52571	建湖	草堰口幸福东路	10	200	82
52572	建湖	府前路公用变	10	400	37
52573	建湖	草堰口建筑西路	10	200	0
52574	建湖	草堰口堰北东站	10	200	101
52575	建湖	草堰口堰北四组	10	200	60
52576	建湖	草堰口食品站变	10	400	0
52577	建湖	草堰口供电所前变	10	400	117
52578	建湖	草堰口育才路	10	400	32
52579	建湖	桥北东站	10	400	216
52580	建湖	草堰口人民中路	10	400	53
52581	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	64
52582	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	23
52583	建湖	冈西中朱2#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52584	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	193
52585	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	52
52586	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	91
52587	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	280
52588	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	115
52589	建湖	壮烈中站1#	10	200	111
52590	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	9
52591	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	110
52592	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	31
52593	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	73
52594	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	101
52595	建湖	冈西肖荡港北	10	400	259
52596	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	87
52597	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	81
52598	建湖	张荡北站1#配变	10	400	264
52599	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	89
52600	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	101
52601	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	121
52602	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	191

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52603	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	477
52604	建湖	立公南站2#	10	200	102
52605	建湖	冈西新沟向阳	10	200	94
52606	建湖	冈西壮烈村董庄-10KV变压器	10	200	62
52607	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	79
52608	建湖	冈西立公村南站	10	200	104
52609	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	77
52610	建湖	冈西张荡村中站	10	200	74
52611	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	81
52612	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	68
52613	建湖	冈西立公村渔塘	10	200	29
52614	建湖	冈西张荡村南站	10	200	42
52615	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	106
52616	建湖	冈西张荡村北站	10	200	108
52617	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	94
52618	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	119
52619	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	70
52620	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	72
52621	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52622	建湖	冈西新沟村中站	10	200	43
52623	建湖	冈西立公村村部	10	200	0
52624	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	82
52625	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	54
52626	建湖	冈西张荡花墩	10	200	118
52627	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	76
52628	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	88
52629	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	115
52630	建湖	中朱1#变	10	200	97
52631	建湖	冈西赵舍村潘庄2#变	10	200	47
52632	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用)	10	200	103
52633	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	241
52634	建湖	冈西立公村中站变	10	400	248
52635	建湖	新沟北站	10	400	241
52636	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	159
52637	建湖	新沟砚台	10	400	237
52638	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	257
52639	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	337
52640	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52641	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	94
52642	建湖	潘渡东站	10	200	94
52643	建湖	宝塔培东二队	10	200	58
52644	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	21
52645	建湖	培东五队	10	200	74
52646	建湖	潘渡南站	10	200	94
52647	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	94
52648	建湖	宝塔培东四队	10	200	94
52649	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	94
52650	建湖	路庄村站南	10	400	275
52651	建湖	草堰口永丰九组	10	200	25
52652	建湖	草堰口路庄村站	10	200	61
52653	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	112
52654	建湖	中柱南路	10	400	38
52655	建湖	永丰八组	10	400	138
52656	建湖	路庄四组南	10	200	110
52657	建湖	丰宁村北	10	200	61
52658	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	0
52659	建湖	丰宁南站	10	315	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52660	建湖	永丰八组西	10	400	194
52661	建湖	永丰一组	10	200	53
52662	建湖	丰宁六组东	10	200	96
52663	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	55
52664	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	99
52665	建湖	幸福南路	10	500	159
52666	建湖	丰宁七组南	10	200	65
52667	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	275
52668	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	92
52669	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	24
52670	建湖	草堰口永丰六组	10	200	69
52671	建湖	永丰二组	10	200	2
52672	建湖	永丰六组东	10	200	108
52673	建湖	堰南六组	10	200	80
52674	建湖	草堰口永丰十组	10	200	2
52675	建湖	桃元八组	10	200	39
52676	建湖	草堰口桃元七组	10	200	78
52677	建湖	堰南一组	10	200	0
52678	建湖	永丰十一组	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52679	建湖	永丰唐营	10	200	85
52680	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	55
52681	建湖	堰南二组	10	200	49
52682	建湖	丰宁西站	10	200	100
52683	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	102
52684	建湖	丰宁村站	10	200	69
52685	建湖	丰宁七组	10	200	63
52686	建湖	草堰口堰南三组	10	200	52
52687	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	0
52688	建湖	草堰口永丰七组	10	200	43
52689	建湖	永丰村站	10	200	50
52690	建湖	路庄六组	10	200	56
52691	建湖	永丰七组北	10	200	99
52692	建湖	堰南南站	10	200	30
52693	建湖	草堰口永丰五组	10	400	226
52694	建湖	永丰十组南	10	400	254
52695	建湖	新冈三组	10	200	43
52696	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	114
52697	建湖	新冈六组	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52698	建湖	草堰口东冈六组	10	250	118
52699	建湖	草堰口东冈二组	10	200	66
52700	建湖	草堰口东冈三组	10	200	107
52701	建湖	堰东三组东	10	400	53
52702	建湖	东冈四组南	10	200	72
52703	建湖	东冈四组	10	200	28
52704	建湖	东冈一组	10	400	203
52705	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	62
52706	建湖	草堰口东冈村部	10	400	247
52707	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	232
52708	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	11
52709	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	216
52710	建湖	新冈二组	10	200	73
52711	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	98
52712	建湖	草堰口堰东北站	10	200	27
52713	建湖	堰东一组东	10	200	6
52714	建湖	新冈八组	10	200	48
52715	建湖	草堰口东冈八组	10	200	76
52716	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52717	建湖	堰东西站	10	400	233
52718	建湖	新冈村站	10	200	71
52719	建湖	草堰口堰东南站	10	200	84
52720	建湖	新冈四组	10	200	76
52721	建湖	草堰口堰东六组	10	200	49
52722	建湖	新冈一组	10	200	47
52723	建湖	草堰口新冈五组	10	200	74
52724	建湖	草堰口东冈九组	10	200	104
52725	建湖	新冈六组北	10	200	90
52726	建湖	东冈二组西	10	200	50
52727	建湖	草堰口堰东一组	10	250	129
52728	建湖	草堰口堰东东站	10	400	156
52729	建湖	堰东三组	10	400	218
52730	建湖	新冈二组东	10	400	256
52731	建湖	堰东中站北	10	400	112
52732	建湖	东冈五组	10	400	161
52733	建湖	堰东六组2#	10	400	266
52734	建湖	草堰口堰东中站	10	400	110
52735	建湖	东冈七组	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52736	建湖	沙墩七组西	10	200	64
52737	建湖	草堰口堰南北站	10	400	114
52738	建湖	镇西	10	200	0
52739	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	75
52740	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	71
52741	建湖	彭庄二组	10	400	276
52742	建湖	镇南配变	10	400	0
52743	建湖	草堰口院道六组南	10	200	136
52744	建湖	沙墩六组北	10	100	22
52745	建湖	草堰口院道五组北	10	200	42
52746	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	73
52747	建湖	彭庄五组	10	400	281
52748	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	88
52749	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	40
52750	建湖	沙墩一组西	10	200	0
52751	建湖	镇西2号	10	400	62
52752	建湖	堰南五组	10	200	61
52753	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	109
52754	建湖	草堰口堰北二组	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52755	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	111
52756	建湖	堰南八组南	10	200	0
52757	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	87
52758	建湖	院道马舍	10	200	10
52759	建湖	草堰口堰南七组	10	200	81
52760	建湖	红庄六组	10	200	66
52761	建湖	院道四组	10	200	81
52762	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	78
52763	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	74
52764	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	74
52765	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	113
52766	建湖	草堰口院道五组	10	200	46
52767	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	97
52768	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	52
52769	建湖	沙墩二组	10	200	49
52770	建湖	草堰口红庄五组	10	200	0
52771	建湖	草堰口院道六组	10	200	91
52772	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	91
52773	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52774	建湖	沙墩一组	10	200	91
52775	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	118
52776	建湖	草堰口堰南四组	10	200	96
52777	建湖	院道吴墩	10	200	61
52778	建湖	沙墩十组	10	200	43
52779	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	66
52780	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	67
52781	建湖	彭庄村站	10	400	189
52782	建湖	院道六组西	10	400	252
52783	建湖	镇西3#	10	400	226
52784	建湖	堰南十组东	10	400	271
52785	建湖	堰南十组	10	200	71
52786	建湖	草堰口堰河北站	10	200	104
52787	建湖	草堰口港北二组	10	200	72
52788	建湖	幸福西路	10	400	47
52789	建湖	港北三组	10	200	107
52790	建湖	港北八组	10	200	60
52791	建湖	堰南九组西	10	200	135
52792	建湖	草堰口港北六组	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52793	建湖	草堰口堰河二组	10	200	43
52794	建湖	堰南八组	10	200	33
52795	建湖	堰河六组	10	200	98
52796	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	73
52797	建湖	草堰口港北四组	10	400	263
52798	建湖	草堰口院道三组	10	200	62
52799	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	61
52800	建湖	红庄三组	10	200	53
52801	建湖	草堰口堰西四组	10	200	61
52802	建湖	草堰口红庄村站	10	200	80
52803	建湖	草堰口港北五组	10	100	1
52804	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	57
52805	建湖	堰西五组	10	200	100
52806	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	119
52807	建湖	唐墩五组	10	200	82
52808	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	51
52809	建湖	堰河十组	10	200	112
52810	建湖	草堰口堰西一组	10	200	81
52811	建湖	草堰口红庄一组	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52812	建湖	堰河一组	10	200	124
52813	建湖	草堰口堰北西站	10	200	70
52814	建湖	草堰口堰河村站	10	200	96
52815	建湖	草堰口港北四组东	10	200	104
52816	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	81
52817	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	88
52818	建湖	堰河八组	10	200	54
52819	建湖	草堰口堰西六组	10	200	105
52820	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	86
52821	建湖	院道一组	10	200	109
52822	建湖	院道二组	10	200	83
52823	建湖	堰西南站	10	200	87
52824	建湖	堰河七组北	10	200	97
52825	建湖	港北七组	10	200	73
52826	建湖	草堰口堰河五组	10	200	77
52827	建湖	草堰口堰西七组	10	200	108
52828	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	96
52829	建湖	草堰口港北三组北	10	200	131
52830	建湖	草堰口堰西西站	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52831	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	88
52832	建湖	堰河三组	10	200	39
52833	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	113
52834	建湖	堰南九组	10	200	97
52835	建湖	草堰口堰河西站	10	200	126
52836	建湖	堰河四组	10	200	87
52837	建湖	草堰口堰西东站	10	400	203
52838	建湖	草堰口港北一组	10	200	116
52839	建湖	红庄二组	10	400	248
52840	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	0
52841	建湖	堰河七组	10	400	59
52842	建湖	港北一组西	10	400	273
52843	建湖	港北六组东	10	400	256
52844	建湖	草堰口路庄二组	10	200	57
52845	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	107
52846	建湖	路庄四组	10	200	105
52847	建湖	崔庄五组	10	200	90
52848	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	47
52849	建湖	草堰口路庄七组	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52850	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	101
52851	建湖	路庄三组	10	200	68
52852	建湖	草堰口路庄五组	10	200	0
52853	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	66
52854	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	42
52855	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	92
52856	建湖	路庄三组南配变	10	400	220
52857	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	223
52858	建湖	集镇水厂1#变	10	400	177
52859	建湖	港东红光1#变	10	400	228
52860	建湖	港东村村部变	10	400	269
52861	建湖	集镇粮库-10KV变压器	10	400	179
52862	建湖	港东村新沟2#	10	200	89
52863	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	105
52864	建湖	金鑫商贸城	10	400	193
52865	建湖	集镇朝阳变	10	400	185
52866	建湖	集镇河西	10	400	121
52867	建湖	集镇后徐	10	400	152
52868	建湖	集镇致富北路-10KV变压器	10	400	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52869	建湖	唐修林变	10	400	69
52870	建湖	集镇振兴路	10	400	16
52871	建湖	前陶种子场	10	400	190
52872	建湖	冈西港东村北站	10	200	58
52873	建湖	集镇后徐1#变(增资用)	10	400	217
52874	建湖	冈西港东村新沟	10	400	246
52875	建湖	港东村新沟1#	10	200	113
52876	建湖	潘墩村中站变	10	200	33
52877	建湖	集镇西吉配变	10	400	38
52878	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	71
52879	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	105
52880	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	95
52881	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	73
52882	建湖	港东红光	10	200	69
52883	建湖	集镇河东	10	400	97
52884	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	69
52885	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	105
52886	建湖	港东村南站	10	400	216
52887	建湖	集镇河南1号变	10	400	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52888	建湖	集镇河南配变	10	400	94
52889	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	252
52890	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	242
52891	建湖	10KV集镇河东1#变	10	400	180
52892	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	283
52893	建湖	集镇白果	10	400	116
52894	建湖	集镇水厂变	10	400	103
52895	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	254
52896	建湖	集镇剧场	10	400	177
52897	建湖	派出所公用变	10	630	187
52898	建湖	菜场箱变	10	630	338
52899	建湖	沿河沿北西站	10	400	233
52900	建湖	沿河桂东郭树	10	400	250
52901	建湖	沿河孙陈北站	10	400	158
52902	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	211
52903	建湖	沿河张丁南站	10	400	230
52904	建湖	沿河幸福王墩	10	400	249
52905	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	232
52906	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52907	建湖	沿河幸福前进	10	400	275
52908	建湖	沿河富强西站	10	400	212
52909	建湖	沿河张丁王敦	10	400	206
52910	建湖	沿河沿河南学	10	400	272
52911	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	215
52912	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	128
52913	建湖	沿河沿河北学	10	400	212
52914	建湖	沿河幸福西站	10	200	76
52915	建湖	沿河富强东站	10	200	124
52916	建湖	沿河富强北站	10	400	173
52917	建湖	沿河幸福南站	10	400	241
52918	建湖	沿河幸福北站	10	400	243
52919	建湖	沿河桂东南站	10	400	219
52920	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	222
52921	建湖	沿河桂东中站	10	400	192
52922	建湖	沿河富强南站	10	400	117
52923	建湖	沿河幸福东站	10	400	252
52924	建湖	沿河富强夏舍	10	400	149
52925	建湖	沿河桂东新河	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52926	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	245
52927	建湖	沿河沿北北站	10	400	207
52928	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	289
52929	建湖	沿河茂盛合心	10	400	216
52930	建湖	沿河沿北南站	10	400	268
52931	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	192
52932	建湖	沿河孙陈东站	10	400	155
52933	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	242
52934	建湖	沿河茂盛村站	10	400	228
52935	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	197
52936	建湖	沿河桂东北站	10	400	169
52937	建湖	沿河张丁中站	10	400	209
52938	建湖	沿河沿北中站	10	400	257
52939	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	247
52940	建湖	沿河沿北复兴	10	400	251
52941	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	213
52942	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	182
52943	建湖	沿河张丁张舍	10	400	197
52944	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52945	建湖	恒济恒庆三组	10	200	65
52946	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	102
52947	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	92
52948	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	31
52949	建湖	恒济恒庆中站	10	200	89
52950	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	372
52951	建湖	孟小1#箱变	10	630	0
52952	建湖	恒济山河东站	10	200	48
52953	建湖	农民康居1#箱变	10	630	310
52954	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	69
52955	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	113
52956	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	357
52957	建湖	恒济华舍北站	10	400	159
52958	建湖	恒济苗庄四组	10	200	66
52959	建湖	农民康居2#箱变	10	500	174
52960	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	74
52961	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	88
52962	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	385
52963	建湖	恒济建河南站	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52964	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	86
52965	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	207
52966	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	101
52967	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	216
52968	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	182
52969	建湖	恒济后街变	10	400	0
52970	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	52
52971	建湖	恒济恒庆东站	10	400	234
52972	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	171
52973	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	251
52974	建湖	学府嘉园箱变	10	500	219
52975	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	65
52976	建湖	恒济恒庆五组	10	400	209
52977	建湖	恒济后街变1#	10	400	179
52978	建湖	恒济沿南三组	10	200	85
52979	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	99
52980	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	41
52981	建湖	恒济恒庆四组	10	400	165
52982	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
52983	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	19
52984	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	206
52985	建湖	恒济恒庆一组	10	400	267
52986	建湖	恒济文汇小区	10	400	201
52987	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	232
52988	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	208
52989	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	281
52990	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	178
52991	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	129
52992	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	225
52993	建湖	恒济沿南东站	10	200	26
52994	建湖	恒济山河九组	10	200	59
52995	建湖	恒济九里三组	10	200	38
52996	建湖	恒济沿南西站	10	200	72
52997	建湖	恒济华舍村站	10	200	0
52998	建湖	恒济山河西站	10	200	33
52999	建湖	恒济山河中站	10	200	0
53000	建湖	恒济华舍六组	10	200	13
53001	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53002	建湖	恒济沿南村站	10	250	93
53003	建湖	恒济孟小变	10	315	111
53004	建湖	恒济九里二组	10	400	169
53005	建湖	恒济九里村站	10	400	215
53006	建湖	恒济山河五组	10	400	114
53007	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	194
53008	建湖	恒济山河许庄	10	400	149
53009	建湖	恒济九里六组	10	400	170
53010	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	259
53011	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	213
53012	建湖	恒济九里东站	10	400	197
53013	建湖	九里四组配变	10	400	245
53014	建湖	恒济华舍三组	10	400	164
53015	建湖	恒济苗庄七组	10	400	205
53016	建湖	恒济沿南四组	10	400	212
53017	建湖	建中村站	10	200	24
53018	建湖	祥为五组	10	400	248
53019	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	44
53020	建湖	祥为西站	10	400	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53021	建湖	吉兴集中村5#	10	630	302
53022	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	63
53023	建湖	恒济芦舍村站	10	400	133
53024	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	99
53025	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	260
53026	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	107
53027	建湖	专水村站	10	400	228
53028	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	215
53029	建湖	恒济专水七组	10	400	276
53030	建湖	吉兴集中村6#	10	630	366
53031	建湖	恒济专水六组	10	200	49
53032	建湖	福瀛西站4#变	10	200	94
53033	建湖	恒济专水四组	10	200	120
53034	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	103
53035	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	168
53036	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	197
53037	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	110
53038	建湖	建中垦田3#配变	10	400	262
53039	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53040	建湖	幸福家园5#变	10	400	113
53041	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	48
53042	建湖	幸福家园4#变	10	400	158
53043	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	241
53044	建湖	恒济吉兴十组	10	200	89
53045	建湖	专水三组	10	200	31
53046	建湖	恒济建中十一组	10	200	94
53047	建湖	幸福家园1#变	10	400	180
53048	建湖	恒济吉兴西站	10	400	220
53049	建湖	恒济建中南站	10	400	247
53050	建湖	幸福家园3#变	10	400	169
53051	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	110
53052	建湖	建中南站1#变	10	400	67
53053	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	189
53054	建湖	专水六组1#变	10	400	188
53055	建湖	幸福家园2#变	10	400	201
53056	建湖	建中三组	10	200	84
53057	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	190
53058	建湖	芦舍三组	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53059	建湖	建中北站	10	200	43
53060	建湖	恒济花垛西站	10	200	67
53061	建湖	恒济祥为村站	10	200	36
53062	建湖	祥为二组	10	200	55
53063	建湖	芦舍二组1	10	400	133
53064	建湖	恒济祥为四组	10	200	22
53065	建湖	花垛中站	10	200	32
53066	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	55
53067	建湖	恒济花垛村站	10	400	156
53068	建湖	芦舍南站	10	400	178
53069	建湖	花垛南站	10	400	240
53070	建湖	花垛北站	10	400	205
53071	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	264
53072	建湖	高祥西站	10	400	206
53073	建湖	宝塔中站	10	400	303
53074	建湖	朦胧宝塔集中居住点1#	10	400	262
53075	建湖	四树南站(增资)	10	200	99
53076	建湖	培桥北站	10	400	0
53077	建湖	宝塔合兴南站	10	400	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53078	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	278
53079	建湖	宝塔培桥七队	10	200	100
53080	建湖	四树北站	10	200	106
53081	建湖	宝塔二队	10	200	93
53082	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	413
53083	建湖	培桥一队	10	200	106
53084	建湖	辛庄社区1#变	10	400	197
53085	建湖	辛庄社区4#变	10	400	239
53086	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	255
53087	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	255
53088	建湖	大兴北站	10	200	109
53089	建湖	官尖王庄	10	400	286
53090	建湖	宝塔大兴一队	10	200	110
53091	建湖	宝塔三队	10	400	280
53092	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	449
53093	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	485
53094	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	145
53095	建湖	宝塔村部	10	400	276
53096	建湖	双湾东南站	10	400	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53097	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	341
53098	建湖	双湾西站	10	400	269
53099	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	242
53100	建湖	辛庄社区2#变	10	400	262
53101	建湖	滕胧宝塔集中居住点2#	10	400	253
53102	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	252
53103	建湖	宝塔双湾南站	10	400	276
53104	建湖	府前花苑2号变	10	500	322
53105	建湖	双湾鱼塘	10	400	186
53106	建湖	赵湾中站	10	200	115
53107	建湖	宝塔西站	10	400	252
53108	建湖	宝塔高祥八组	10	200	125
53109	建湖	培桥八队（增资）	10	400	223
53110	建湖	赵湾西站	10	200	80
53111	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	282
53112	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	286
53113	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	238
53114	建湖	滕胧宝塔集中居住点4#	10	400	231
53115	建湖	双湾六队北配变	10	400	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53116	建湖	双湾西北站	10	200	104
53117	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	268
53118	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	297
53119	建湖	府前花苑1号变	10	630	386
53120	建湖	大兴西北站	10	400	258
53121	建湖	宝塔四树西北站	10	400	293
53122	建湖	双湾东站	10	400	253
53123	建湖	宝塔大兴东站	10	200	111
53124	建湖	赵湾一队	10	200	0
53125	建湖	朦胧宝塔集中居住点3#	10	400	227
53126	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	279
53127	建湖	培东西站	10	200	0
53128	建湖	双湾北站	10	400	256
53129	建湖	培桥西站	10	400	245
53130	建湖	四树东南站	10	400	221
53131	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	237
53132	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	277
53133	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	270
53134	建湖	辛庄社区3#变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53135	建湖	官尖团结	10	200	12
53136	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	81
53137	建湖	宝塔四树东站	10	200	79
53138	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	97
53139	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	110
53140	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	98
53141	建湖	宝塔合兴东站	10	400	257
53142	建湖	宝塔四树西站	10	200	86
53143	建湖	宝塔南站	10	200	35
53144	建湖	双湾六队	10	200	29
53145	建湖	宝塔大兴南站	10	200	59
53146	建湖	宝塔培桥中站	10	400	222
53147	建湖	高祥南站	10	250	121
53148	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	185
53149	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	182
53150	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	285
53151	建湖	高祥九队	10	400	269
53152	建湖	朦胧小区	10	400	156
53153	建湖	成套厂	10	400	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53154	建湖	宝塔小街变	10	400	142
53155	建湖	高祥中北站	10	400	259
53156	建湖	宝塔培桥村部	10	400	213
53157	建湖	高祥中站	10	400	222
53158	建湖	宝塔八队	10	400	220
53159	建湖	官尖官北	10	400	261
53160	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	244
53161	建湖	宝塔十队	10	400	268
53162	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	358
53163	建湖	培桥集中居住点2#变变压器配电变压器	10	630	376
53164	建湖	宝塔供电所变	10	400	186
53165	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	150
53166	建湖	宝塔联合李南队	10	200	67
53167	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	264
53168	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	295
53169	建湖	丁仁东南站	10	200	106
53170	建湖	前庄村部	10	400	195
53171	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东站	10	400	278
53172	建湖	丁仁东站	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53173	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	235
53174	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	275
53175	建湖	鸡场变	10	400	302
53176	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	1
53177	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	263
53178	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	252
53179	建湖	丁仁西南站	10	200	119
53180	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	244
53181	建湖	丁湾西站	10	400	260
53182	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	255
53183	建湖	高港东站	10	200	102
53184	建湖	丁仁西北站	10	200	84
53185	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	71
53186	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	60
53187	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	196
53188	建湖	吉北二队配变	10	400	242
53189	建湖	丁湾丁湾站	10	200	119
53190	建湖	丁仁南站3	10	200	93
53191	建湖	富贵花苑	10	500	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53192	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	259
53193	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	256
53194	建湖	高港东北站	10	200	80
53195	建湖	前庄北站	10	200	60
53196	建湖	吉北北站	10	200	29
53197	建湖	丁湾北站	10	200	96
53198	建湖	丁湾唐东	10	200	111
53199	建湖	丁仁西站	10	200	45
53200	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	101
53201	建湖	高港南站	10	400	235
53202	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	268
53203	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	258
53204	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	240
53205	建湖	前庄东方	10	400	278
53206	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	281
53207	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	269
53208	建湖	宝塔小学变	10	400	144
53209	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	123
53210	建湖	上冈运河四组配变	10	200	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53211	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	123
53212	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	51
53213	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	90
53214	建湖	上冈运河五组配变	10	200	39
53215	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	55
53216	建湖	上冈运河六组配变	10	200	48
53217	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	0
53218	建湖	上冈运河二组配变	10	200	69
53219	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	86
53220	建湖	上冈运河三组配变	10	200	64
53221	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	40
53222	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	44
53223	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	90
53224	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	85
53225	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	23
53226	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	2
53227	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	106
53228	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	271
53229	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53230	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	211
53231	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	234
53232	建湖	上冈运河一组配变	10	400	274
53233	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	266
53234	建湖	颜单梅塘一队	10	200	25
53235	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	286
53236	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	255
53237	建湖	颜单梅塘2队	10	400	267
53238	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	317
53239	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	334
53240	建湖	近郊居委会公用变	10	400	21
53241	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	365
53242	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	414
53243	建湖	明星城5号箱变	10	630	181
53244	建湖	镇政府北箱变	10	630	342
53245	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	404
53246	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	374
53247	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	115
53248	建湖	明星小区4号箱变	10	630	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53249	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	29
53250	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	562
53251	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	432
53252	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	276
53253	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	474
53254	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	396
53255	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	99
53256	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	338
53257	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	268
53258	建湖	敬老院公用变	10	400	164
53259	建湖	近湖农电站公用变	10	400	218
53260	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	222
53261	建湖	明星小区3号箱变	10	630	157
53262	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	394
53263	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	250
53264	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	347
53265	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	291
53266	建湖	药化厂家属区变	10	400	56
53267	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53268	建湖	近湖文化北站	10	400	320
53269	建湖	近湖西吴北站	10	400	200
53270	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	290
53271	建湖	近湖文化南站	10	400	91
53272	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	233
53273	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	207
53274	建湖	近湖文化南站2号变	10	400	174
53275	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	204
53276	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	310
53277	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	148
53278	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	117
53279	建湖	近湖西吴塘东	10	400	274
53280	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	253
53281	建湖	近湖西吴南站	10	200	122
53282	建湖	近湖蔡徐西站	10	400	263
53283	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	366
53284	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	181
53285	建湖	近湖文化高桥变	10	200	94
53286	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53287	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	199
53288	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	237
53289	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	83
53290	建湖	近湖西吴东站	10	400	217
53291	建湖	近湖西吴中站	10	400	237
53292	建湖	近湖文化中站	10	400	250
53293	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	249
53294	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	260
53295	建湖	近湖光明南站	10	400	271
53296	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	257
53297	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	260
53298	建湖	花园南站2号变	10	400	217
53299	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	240
53300	建湖	近湖中堡中站	10	400	258
53301	建湖	近湖花园北站	10	200	69
53302	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	414
53303	建湖	近湖花园新河变	10	400	211
53304	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	188
53305	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	445

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53306	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	235
53307	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	364
53308	建湖	近湖中堡东海变	10	200	49
53309	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	488
53310	建湖	近湖塘东东站	10	400	242
53311	建湖	近湖塘东五队变	10	200	60
53312	建湖	近湖花园桥南变	10	400	235
53313	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	618
53314	建湖	近湖花园中站	10	200	101
53315	建湖	近湖中堡南站	10	400	218
53316	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	361
53317	建湖	近湖唐东赵墩变	10	400	245
53318	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	203
53319	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	70
53320	建湖	近湖东冯夏舍	10	200	44
53321	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	218
53322	建湖	近湖塘东中站	10	400	112
53323	建湖	近湖东冯西站	10	400	132
53324	建湖	近湖悦隽学府10#配变	10	800	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53325	建湖	近湖悦隼学府6号配变	10	800	361
53326	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	440
53327	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	469
53328	建湖	近湖悦隼学府4号配变	10	800	445
53329	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	425
53330	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	442
53331	建湖	近湖悦隼学府12#配变	10	800	357
53332	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	315
53333	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	411
53334	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	204
53335	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	415
53336	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	530
53337	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	309
53338	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	396
53339	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	331
53340	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	298
53341	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	334
53342	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	363
53343	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53344	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	329
53345	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	392
53346	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	366
53347	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	361
53348	建湖	近湖悦隼学府8号配变	10	800	289
53349	建湖	近湖悦隼学府2号配变	10	800	565
53350	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	368
53351	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	446
53352	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	432
53353	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	417
53354	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	307
53355	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	363
53356	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	363
53357	建湖	前陶村南环台片	10	200	53
53358	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	405
53359	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	354
53360	建湖	前陶园区综合变	10	630	171
53361	建湖	西吉村米厂变	10	200	94
53362	建湖	前陶村仇坝变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53363	建湖	近湖二村北站	10	400	217
53364	建湖	近湖二村变	10	400	51
53365	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	447
53366	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	289
53367	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	515
53368	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	395
53369	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	201
53370	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	307
53371	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	0
53372	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	290
53373	建湖	近湖园区4号变	10	400	39
53374	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	206
53375	建湖	近湖齐心3号变	10	400	197
53376	建湖	10kV苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	391
53377	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	258
53378	建湖	近湖园区1号变	10	400	139
53379	建湖	近湖于兴变	10	400	273
53380	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	216
53381	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53382	建湖	10kV苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	340
53383	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	303
53384	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	273
53385	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	212
53386	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	341
53387	建湖	近湖加油站变	10	400	128
53388	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	239
53389	建湖	近湖于兴2号变	10	400	215
53390	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	271
53391	建湖	近湖园区2号变	10	400	124
53392	建湖	近湖二村南站变	10	400	98
53393	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	389
53394	建湖	近湖齐心西排变	10	315	180
53395	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	354
53396	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	339
53397	建湖	近湖肖东组变	10	315	89
53398	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	135
53399	建湖	近湖园区3号变	10	400	75
53400	建湖	10kV苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	394

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53401	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	544
53402	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	280
53403	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	701
53404	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	293
53405	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	513
53406	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	321
53407	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	254
53408	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	427
53409	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	303
53410	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	408
53411	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	388
53412	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	233
53413	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	376
53414	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	250
53415	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	354
53416	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	352
53417	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	226
53418	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	443
53419	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	408

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53420	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	412
53421	建湖	苗圃配变	10	400	199
53422	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	154
53423	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	419
53424	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	709
53425	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	222
53426	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	582
53427	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	542
53428	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	326
53429	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	685
53430	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	630
53431	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	617
53432	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	447
53433	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	492
53434	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	344
53435	建湖	近湖崔墩东站	10	400	259
53436	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	97
53437	建湖	近湖肖东3号变	10	400	153
53438	建湖	近湖新村变	10	400	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53439	建湖	近湖东冯一队变	10	400	0
53440	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	104
53441	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	0
53442	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	125
53443	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	257
53444	建湖	近湖小街变	10	400	56
53445	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	194
53446	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	70
53447	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	82
53448	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	199
53449	建湖	近湖齐心桥变	10	400	0
53450	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	106
53451	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	139
53452	建湖	近湖东冯北站	10	400	49
53453	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	26
53454	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	200
53455	建湖	近湖姜墩变	10	400	149
53456	建湖	近湖农电站变	10	400	76
53457	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53458	建湖	近湖吴舍东站	10	400	271
53459	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	134
53460	建湖	近湖塘桥北站	10	200	120
53461	建湖	近湖塘桥南站	10	200	77
53462	建湖	七里村站	10	400	298
53463	建湖	颜单李夏九队	10	200	109
53464	建湖	颜单沈韩六队	10	200	129
53465	建湖	检察院公用变	10	315	36
53466	建湖	桥东机械厂变	10	400	9
53467	建湖	进修学校公用变	10	315	166
53468	建湖	实小北公用变	10	400	167
53469	建湖	公安南公用变	10	400	209
53470	建湖	乡镇府家属区变	10	400	115
53471	建湖	职中公用变	10	400	0
53472	建湖	检察院家属区公用变	10	400	133
53473	建湖	公安局变	10	630	70
53474	建湖	通榆河指挥部变	10	400	44
53475	建湖	朝阳队公用变	10	400	99
53476	建湖	实小南公用变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53477	建湖	朝阳队北变	10	400	52
53478	建湖	公安局家属区变	10	400	33
53479	建湖	织布厂公用变	10	315	42
53480	建湖	进修学校家属区变	10	400	203
53481	建湖	荡中养殖场	10	400	91
53482	建湖	丰喜八组	10	400	248
53483	建湖	丰喜六组	10	400	261
53484	建湖	李庄北垦东	10	400	236
53485	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	236
53486	建湖	李庄南舍	10	400	246
53487	建湖	戛南南站配变	10	400	173
53488	建湖	电力站西站	10	400	245
53489	建湖	丰喜八组西配变	10	200	4
53490	建湖	电力西站北	10	400	167
53491	建湖	建阳光伏4#变	10	400	227
53492	建湖	李庄九组	10	100	42
53493	建湖	丰喜六组南配变	10	400	215
53494	建湖	戛南南站南配变	10	400	192
53495	建湖	李庄西北垦	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53496	建湖	丰喜六组东配变	10	400	259
53497	建湖	电力西站南	10	400	219
53498	建湖	丰喜北站	10	400	175
53499	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	128
53500	建湖	李庄西垦	10	400	143
53501	建湖	建阳李庄八组	10	200	33
53502	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	262
53503	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	180
53504	建湖	李庄北垦南	10	400	200
53505	建湖	李庄南站	10	200	3
53506	建湖	电力西站西配变	10	500	49
53507	建湖	荡中村站西	10	400	178
53508	建湖	荡中村委会	10	400	242
53509	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	217
53510	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	257
53511	建湖	丰喜五组	10	400	269
53512	建湖	荡中养殖场北	10	400	176
53513	建湖	戛北东配变	10	400	242
53514	建湖	李庄北垦西	10	400	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53515	建湖	李庄北垦	10	200	90
53516	建湖	养殖西站	10	400	0
53517	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	284
53518	建湖	戛南南站东配变	10	400	235
53519	建湖	李庄西垦西	10	400	119
53520	建湖	电力站中站	10	400	148
53521	建湖	李庄中站配变	10	200	6
53522	建湖	电力站北站	10	400	71
53523	建湖	电力站东站台片	10	400	90
53524	建湖	荡中小学配变	10	400	286
53525	建湖	荡中村站	10	400	193
53526	建湖	丰喜四组东	10	400	238
53527	建湖	丰喜四组	10	400	220
53528	建湖	丰喜六组北配变	10	400	266
53529	建湖	电力站南站配变	10	400	60
53530	建湖	李庄北舍配变	10	400	90
53531	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	61
53532	建湖	芦沟镇庆余冯墩配变	10	400	290
53533	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53534	建湖	东乔故居变	10	400	290
53535	建湖	东乔帆布厂	10	200	69
53536	建湖	张庄南尖2号	10	400	241
53537	建湖	冠城华府2#	10	630	373
53538	建湖	东乔立新	10	200	66
53539	建湖	东乔小学	10	400	260
53540	建湖	水泥厂家属区	10	200	91
53541	建湖	东乔新沟	10	200	51
53542	建湖	冠城华府1#	10	630	369
53543	建湖	张庄南尖	10	200	5
53544	建湖	东乔新区	10	400	144
53545	建湖	东乔乔墩单	10	200	110
53546	建湖	东乔东乔2#	10	200	48
53547	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	21
53548	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	0
53549	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	248
53550	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	0
53551	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	85
53552	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53553	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	9
53554	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	113
53555	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	176
53556	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	334
53557	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	199
53558	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	241
53559	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	37
53560	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	424
53561	建湖	芦沟菜场变	10	400	173
53562	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	170
53563	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	82
53564	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	65
53565	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	81
53566	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	312
53567	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	208
53568	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	275
53569	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	4
53570	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	240
53571	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53572	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	8
53573	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	92
53574	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	254
53575	建湖	芦塘庄东	10	400	247
53576	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	156
53577	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	251
53578	建湖	芦沟镇肖岸斜港东配变	10	200	71
53579	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	198
53580	建湖	芦沟镇双荡村东配变	10	400	233
53581	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	2
53582	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	270
53583	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	225
53584	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	20
53585	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	248
53586	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	221
53587	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	281
53588	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	468
53589	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	513
53590	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53591	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	483
53592	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	237
53593	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	571
53594	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	485
53595	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	299
53596	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	456
53597	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	321
53598	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	403
53599	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	396
53600	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	438
53601	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	483
53602	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	408
53603	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	12
53604	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	469
53605	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	0
53606	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	0
53607	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	0
53608	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	0
53609	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53610	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	0
53611	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	0
53612	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	0
53613	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	0
53614	建湖	建北东站	10	400	269
53615	建湖	殷文安小区	10	400	177
53616	建湖	建阳建北北站配变	10	400	264
53617	建湖	建东五队小区	10	500	199
53618	建湖	建北三组	10	400	279
53619	建湖	建东东站	10	400	101
53620	建湖	明阳花园2#配变	10	630	272
53621	建湖	建北六组	10	100	10
53622	建湖	明阳花园1#配变	10	630	321
53623	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	262
53624	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	304
53625	建湖	建阳建北中站配变	10	400	36
53626	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	364
53627	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	253
53628	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	223

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53629	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	175
53630	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	434
53631	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	354
53632	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	310
53633	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	309
53634	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	367
53635	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	237
53636	建湖	芦沟朝西配变	10	400	133
53637	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	247
53638	建湖	李舍村华墩配变	10	400	256
53639	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	258
53640	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	228
53641	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	174
53642	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	150
53643	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	100
53644	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	281
53645	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍东变	10	400	292
53646	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	240
53647	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53648	建湖	民生东配变（新）	10	400	224
53649	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	158
53650	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	125
53651	建湖	芦沟镇徐沟南站配变	10	200	50
53652	建湖	芦沟镇新凌西站配变	10	400	203
53653	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	226
53654	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	93
53655	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	70
53656	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	110
53657	建湖	裴刘粮管所变	10	400	41
53658	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	268
53659	建湖	芦沟镇荡王东配变	10	400	258
53660	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	375
53661	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	173
53662	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	204
53663	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	194
53664	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	262
53665	建湖	裴刘东配变	10	400	227
53666	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53667	建湖	裴刘中学	10	400	111
53668	建湖	民生中站配变	10	400	223
53669	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	123
53670	建湖	裴刘老政府配变	10	400	84
53671	建湖	新凌张墩	10	400	236
53672	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	213
53673	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	217
53674	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	123
53675	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	262
53676	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	185
53677	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	271
53678	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	270
53679	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	230
53680	建湖	芦沟镇光荣村北站配变	10	400	181
53681	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	278
53682	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	0
53683	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	263
53684	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	257
53685	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53686	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	245
53687	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	201
53688	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	245
53689	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	252
53690	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	220
53691	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	199
53692	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	96
53693	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	159
53694	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	222
53695	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	242
53696	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	243
53697	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	218
53698	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	83
53699	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	290
53700	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	200
53701	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	229
53702	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	0
53703	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	258
53704	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53705	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	218
53706	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	323
53707	建湖	芦沟芦中变	10	630	231
53708	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	230
53709	建湖	芦沟镇南夏村东配变	10	400	249
53710	建湖	芦沟镇南路东配变	10	400	166
53711	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	29
53712	建湖	康达花苑03箱变	10	400	169
53713	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	213
53714	建湖	康达花苑02箱变	10	630	326
53715	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	284
53716	建湖	联星村1#配变	10	630	108
53717	建湖	康达花苑05箱变	10	500	263
53718	建湖	五联南站配变	10	400	244
53719	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	104
53720	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	176
53721	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	273
53722	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	234
53723	建湖	康达花苑01箱变	10	630	369

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53724	建湖	芦沟镇联星村东配变	10	400	233
53725	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	47
53726	建湖	康达花苑04箱变	10	630	313
53727	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	272
53728	建湖	同建村1#配变	10	400	254
53729	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	99
53730	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	265
53731	建湖	德诚花园1#变	10	800	526
53732	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	211
53733	建湖	三合东配变	10	400	256
53734	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	233
53735	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	205
53736	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	162
53737	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	297
53738	建湖	竹元人家2#变	10	400	60
53739	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	343
53740	建湖	中心南站3#配变	10	400	267
53741	建湖	竹元人家4#变	10	400	94
53742	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53743	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	269
53744	建湖	福瀛南站配变	10	400	236
53745	建湖	竹元人家1#变	10	400	57
53746	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	353
53747	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	275
53748	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	343
53749	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	361
53750	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	317
53751	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	354
53752	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	269
53753	建湖	三合东站2#配变	10	400	202
53754	建湖	福瀛西站配变	10	400	271
53755	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	375
53756	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	381
53757	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	191
53758	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	321
53759	建湖	竹元人家3#变	10	400	63
53760	建湖	福瀛六组配变	10	200	66
53761	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53762	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	270
53763	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	339
53764	建湖	中心七组箱变	10	630	351
53765	建湖	中心南站2#配变	10	400	260
53766	建湖	河南村二号箱变	10	630	379
53767	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	296
53768	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	435
53769	建湖	近湖建高中站	10	400	177
53770	建湖	近湖太平新西站	10	400	0
53771	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	0
53772	建湖	近湖高马冯西变	10	400	204
53773	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	98
53774	建湖	近湖建高新西站	10	400	72
53775	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	154
53776	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	316
53777	建湖	汇金大厦公用变	10	400	88
53778	建湖	气象站北公用变	10	400	149
53779	建湖	10kV森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	286
53780	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53781	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	59
53782	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	296
53783	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	221
53784	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	156
53785	建湖	家乐福1号箱变	10	630	293
53786	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	221
53787	建湖	管舍北公用变	10	400	4
53788	建湖	玉兰小区箱变	10	630	81
53789	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	259
53790	建湖	房管所公用变	10	400	0
53791	建湖	气象站公用变	10	630	75
53792	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	209
53793	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	244
53794	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	304
53795	建湖	家乐福2号箱变	10	630	328
53796	建湖	管舍新村公用变	10	400	58
53797	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	188
53798	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	522
53799	建湖	向阳小区箱变	10	315	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53800	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	419
53801	建湖	泽园新村北箱变	10	630	275
53802	建湖	永华公寓变电所1#变	10	500	253
53803	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	64
53804	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	266
53805	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	422
53806	建湖	二中家属区北变	10	400	93
53807	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	154
53808	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	499
53809	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	235
53810	建湖	10kV人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	179
53811	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	8
53812	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	489
53813	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	290
53814	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	93
53815	建湖	天泽府2#配变	10	800	454
53816	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	230
53817	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	313
53818	建湖	长沟跃进公用变	10	200	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53819	建湖	10kV人民线长沟南箱变503178014002	10	630	488
53820	建湖	长沟西2#公用变	10	200	121
53821	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	225
53822	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	414
53823	建湖	天泽府4#配变	10	800	544
53824	建湖	二中家属区箱变	10	630	282
53825	建湖	人民线缫丝厂箱变001配电变压器	10	630	438
53826	建湖	天泽府8#配变	10	800	373
53827	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	191
53828	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	257
53829	建湖	船民回迁楼配变	10	630	312
53830	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	156
53831	建湖	天泽府6#配变	10	800	334
53832	建湖	长沟下放公用变	10	400	301
53833	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	173
53834	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	193
53835	建湖	长沟中站公用变	10	400	267
53836	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	152
53837	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53838	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	282
53839	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	86
53840	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	106
53841	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	599
53842	建湖	建华康居1号变	10	630	283
53843	建湖	集镇菜场1#变	10	400	98
53844	建湖	建华康居3号变	10	630	222
53845	建湖	集镇计生办	10	400	184
53846	建湖	集镇织带厂台片	10	400	148
53847	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	38
53848	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	327
53849	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	26
53850	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	253
53851	建湖	建华康居12#配变	10	400	163
53852	建湖	集镇信用社台片	10	400	129
53853	建湖	集镇国税所台片	10	400	88
53854	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	154
53855	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	240
53856	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53857	建湖	建华康居2号变	10	500	89
53858	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	132
53859	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	654
53860	建湖	建华康居4号变	10	630	312
53861	建湖	建华康居5号变	10	630	347
53862	建湖	建华康居11号变	10	630	335
53863	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	225
53864	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	132
53865	建湖	亥河村六组配变	10	200	42
53866	建湖	荡东一组2#配变	10	400	194
53867	建湖	老街配变	10	400	160
53868	建湖	荡东南站2#配变	10	400	276
53869	建湖	政府箱变配变	10	400	156
53870	建湖	亥河人家3#配变	10	630	390
53871	建湖	河南二、八组配变	10	200	104
53872	建湖	亥河南站3#配变	10	400	222
53873	建湖	亥河村一组配变	10	200	104
53874	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	256
53875	建湖	河南西站3#配变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53876	建湖	福瀛村公用变	10	400	184
53877	建湖	风景区1号箱变	10	630	371
53878	建湖	荡东一组配变	10	400	154
53879	建湖	河南西站4#配变	10	400	262
53880	建湖	亥河村站2#配变	10	400	246
53881	建湖	亥河村站配变	10	200	108
53882	建湖	荡东八组配变	10	200	111
53883	建湖	亥河南站2#配变	10	400	263
53884	建湖	荡东西站2#配变	10	400	276
53885	建湖	福瀛二组配变	10	400	206
53886	建湖	荡东二组配变	10	200	115
53887	建湖	亥河村配变	10	400	255
53888	建湖	河南东站配变	10	200	23
53889	建湖	政府2#配变	10	200	37
53890	建湖	福瀛三组配变	10	315	125
53891	建湖	城南八组配变	10	400	253
53892	建湖	荡东一组3#配变	10	400	213
53893	建湖	亥河人家2#配变	10	630	427
53894	建湖	城南八组2#配变	10	400	279

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53895	建湖	河南村站配变	10	400	247
53896	建湖	派出所配变	10	400	150
53897	建湖	荡东三组配变	10	200	101
53898	建湖	河南西站配变	10	400	272
53899	建湖	亥河六组配变	10	200	62
53900	建湖	荡东西站配变	10	400	300
53901	建湖	城南八组3#配变	10	400	249
53902	建湖	风景区2号箱变	10	630	249
53903	建湖	亥河南站配变	10	400	277
53904	建湖	亥河村2#配变	10	400	248
53905	建湖	荡东西站3#配变	10	400	274
53906	建湖	九龙口村一组配变	10	200	100
53907	建湖	亥河北站配变	10	200	98
53908	建湖	河北粮库1#配变	10	400	272
53909	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	90
53910	建湖	沙石场配变	10	400	220
53911	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	93
53912	建湖	亥河人家1#配变	10	630	398
53913	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53914	建湖	近湖刘桥北站	10	400	185
53915	建湖	10kV丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	287
53916	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	161
53917	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	207
53918	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	291
53919	建湖	城区10kV丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	457
53920	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	214
53921	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	306
53922	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	210
53923	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	307
53924	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	255
53925	建湖	10kV丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	194
53926	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	277
53927	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	183
53928	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	196
53929	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	110
53930	建湖	城区10kV丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	351
53931	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	346
53932	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53933	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	382
53934	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	101
53935	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	308
53936	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	225
53937	建湖	10kV丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	230
53938	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	337
53939	建湖	尊园变电所2号变	10	630	344
53940	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	307
53941	建湖	10kV丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	345
53942	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	411
53943	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	312
53944	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	261
53945	建湖	尊园变电所1号变	10	630	190
53946	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	188
53947	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	146
53948	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	182
53949	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	247
53950	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	304
53951	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53952	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	263
53953	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	505
53954	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	333
53955	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	123
53956	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	0
53957	建湖	集镇机电站台片	10	400	138
53958	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	252
53959	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	273
53960	建湖	钟庄小学台片	10	400	247
53961	建湖	钟庄中学	10	100	0
53962	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	194
53963	建湖	集镇机电站东台片	10	200	66
53964	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	200
53965	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	644
53966	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	414
53967	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	267
53968	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	279
53969	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	241
53970	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53971	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	284
53972	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	506
53973	建湖	近湖陈堡三墩	10	400	234
53974	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	368
53975	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	158
53976	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	178
53977	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	605
53978	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	622
53979	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	295
53980	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	568
53981	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	518
53982	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	347
53983	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	505
53984	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	440
53985	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	502
53986	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	395
53987	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	402
53988	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	416
53989	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	633

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
53990	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	677
53991	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	522
53992	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	338
53993	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	645
53994	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	388
53995	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	514
53996	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	65
53997	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	596
53998	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	449
53999	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	701
54000	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	505
54001	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	476
54002	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	456
54003	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	517
54004	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	340
54005	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	323
54006	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	328
54007	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	397
54008	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54009	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	508
54010	建湖	核心区1#箱变	10	400	197
54011	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	358
54012	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	381
54013	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	428
54014	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	228
54015	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	454
54016	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	474
54017	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	366
54018	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	370
54019	建湖	核心区2#箱变	10	400	182
54020	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	313
54021	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	272
54022	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	350
54023	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	327
54024	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	359
54025	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	351
54026	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	101
54027	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54028	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	133
54029	建湖	元刘南站	10	200	48
54030	建湖	庆东村部	10	200	83
54031	建湖	高丰港如2#	10	200	90
54032	建湖	永安中学	10	200	68
54033	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	309
54034	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	249
54035	建湖	西沙丁墩	10	200	104
54036	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	261
54037	建湖	元刘西站	10	200	121
54038	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	133
54039	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	249
54040	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	98
54041	建湖	永安复兴	10	200	55
54042	建湖	西沙姜王	10	200	107
54043	建湖	袁刘西站2#	10	200	128
54044	建湖	元刘北站	10	200	114
54045	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	163
54046	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54047	建湖	庆东徐舍变	10	200	77
54048	建湖	元刘中站	10	200	36
54049	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	132
54050	建湖	庆东丁舍	10	100	31
54051	建湖	永安南站2#	10	200	91
54052	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	116
54053	建湖	永安东站2#	10	400	134
54054	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	165
54055	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	161
54056	建湖	廖庄袁刘	10	200	41
54057	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	248
54058	建湖	元刘东站	10	200	119
54059	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	237
54060	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	198
54061	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	143
54062	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	282
54063	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	194
54064	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	260
54065	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	412

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54066	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	531
54067	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	331
54068	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	333
54069	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	255
54070	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	414
54071	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	358
54072	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	300
54073	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	300
54074	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	275
54075	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	487
54076	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	397
54077	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	412
54078	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	357
54079	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	248
54080	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	348
54081	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	244
54082	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	457
54083	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	297
54084	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54085	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	174
54086	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	403
54087	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	362
54088	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	393
54089	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	293
54090	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	304
54091	建湖	施垛公用变	10	400	196
54092	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	174
54093	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	279
54094	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	287
54095	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	309
54096	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	345
54097	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	222
54098	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	220
54099	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	181
54100	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	168
54101	建湖	路墩一组	10	400	283
54102	建湖	赵墩二组	10	400	157
54103	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54104	建湖	赵墩三组	10	200	98
54105	建湖	瓦瓷一组	10	400	242
54106	建湖	赵庄南站	10	200	108
54107	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	63
54108	建湖	双胜上游	10	100	0
54109	建湖	乔徐西排2#	10	200	97
54110	建湖	胡王后庄	10	100	16
54111	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	277
54112	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	92
54113	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	246
54114	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	289
54115	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	44
54116	建湖	吉庄渔业3#	10	500	33
54117	建湖	吉庄吉兴	10	400	244
54118	建湖	乔徐西站2#	10	200	120
54119	建湖	胡王高墩	10	400	247
54120	建湖	吉庄刘墩	10	200	86
54121	建湖	乔徐西排	10	100	0
54122	建湖	乔徐东站(增资15)	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54123	建湖	双胜南站（新）	10	100	3
54124	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	252
54125	建湖	廖庄南站	10	200	62
54126	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	47
54127	建湖	双胜北站(2#)	10	200	146
54128	建湖	吉庄渔业变	10	400	252
54129	建湖	廖庄北站	10	200	120
54130	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	289
54131	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	91
54132	建湖	廖庄东站(增资15)	10	400	261
54133	建湖	胡王张湾(增资15)	10	400	236
54134	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	90
54135	建湖	乔徐东站2#	10	200	105
54136	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	227
54137	建湖	胡王综合厂(增资15)	10	400	252
54138	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	119
54139	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	62
54140	建湖	近湖高马东站2号变	10	400	183
54141	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54142	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	410
54143	建湖	近湖建高北站变	10	250	45
54144	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	119
54145	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	301
54146	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	225
54147	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	317
54148	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	109
54149	建湖	近湖新韩圩变	10	400	53
54150	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	154
54151	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	57
54152	建湖	近湖建高西站变	10	400	203
54153	建湖	近湖建高2号变	10	400	209
54154	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	117
54155	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	349
54156	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	419
54157	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	159
54158	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	206
54159	建湖	近湖建高1号变	10	400	241
54160	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54161	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	249
54162	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	291
54163	建湖	近湖建高冯西变	10	400	178
54164	建湖	近湖建高后舍变	10	400	38
54165	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	257
54166	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	225
54167	建湖	车站	10	400	110
54168	建湖	庆丰居委会2#	10	400	4
54169	建湖	唐庄中站	10	200	70
54170	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	85
54171	建湖	影剧院变	10	400	81
54172	建湖	庆丰中学	10	400	0
54173	建湖	马小变	10	315	6
54174	建湖	庆东新建	10	200	95
54175	建湖	六号桥	10	400	9
54176	建湖	国苑1#	10	400	157
54177	建湖	国苑2#	10	400	196
54178	建湖	车站桥	10	400	156
54179	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54180	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	198
54181	建湖	马庄村五组	10	100	28
54182	建湖	红星北站（增资15）	10	400	131
54183	建湖	九号桥5#	10	200	90
54184	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	102
54185	建湖	高丰东高	10	100	11
54186	建湖	瓦荡东站	10	200	6
54187	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	266
54188	建湖	高丰陈沟	10	200	88
54189	建湖	高丰长舍	10	200	97
54190	建湖	庆丰赵庄东站2#	10	400	272
54191	建湖	赵庄北站	10	200	108
54192	建湖	北凌村3#	10	400	251
54193	建湖	北凌村5#	10	400	242
54194	建湖	双胜公路	10	400	263
54195	建湖	赵庄东站	10	200	119
54196	建湖	北凌西河	10	200	77
54197	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	74
54198	建湖	赵庄三洋	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54199	建湖	双胜公路2#	10	200	92
54200	建湖	东乔乔墩	10	200	0
54201	建湖	北凌村1#	10	400	154
54202	建湖	张庄先进	10	200	124
54203	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	37
54204	建湖	张庄东站	10	200	118
54205	建湖	北凌村部	10	200	105
54206	建湖	北秦二组	10	200	109
54207	建湖	北凌村4#	10	400	233
54208	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	70
54209	建湖	北凌村6#	10	400	267
54210	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	109
54211	建湖	吉庄吉兴单	10	400	98
54212	建湖	北凌东湾	10	100	36
54213	建湖	东乔黄沟	10	200	65
54214	建湖	北凌村2#	10	400	146
54215	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	345
54216	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	355
54217	建湖	机电站	10	400	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54218	建湖	庆丰八组	10	200	15
54219	建湖	10kV庆园线车站2#变	10	500	99
54220	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	324
54221	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	75
54222	建湖	食品站	10	200	4
54223	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	277
54224	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	339
54225	建湖	文化站变	10	400	162
54226	建湖	庆丰文化站2#	10	400	105
54227	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	177
54228	建湖	元刘新沟	10	100	22
54229	建湖	陶然居2#欧变	10	400	272
54230	建湖	刘庄沈墩	10	100	11
54231	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	372
54232	建湖	庆丰袁刘东站2#（增资）	10	200	129
54233	建湖	刘庄后刘2#	10	400	250
54234	建湖	庆丰镇唐庄东站2#	10	400	261
54235	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	372
54236	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54237	建湖	金龙马小区	10	400	162
54238	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	0
54239	建湖	庆丰供电所2#	10	400	165
54240	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	349
54241	建湖	庆丰九组	10	200	11
54242	建湖	唐庄新河	10	400	247
54243	建湖	陶然居1#欧变	10	400	192
54244	建湖	刘庄荡北	10	400	76
54245	建湖	刘庄后刘	10	400	150
54246	建湖	唐庄开发区	10	400	68
54247	建湖	农贸	10	400	10
54248	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	189
54249	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	362
54250	建湖	唐庄东站	10	400	171
54251	建湖	供电所	10	500	44
54252	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	230
54253	建湖	朱港皮叉	10	400	220
54254	建湖	南徐村部	10	200	120
54255	建湖	东王二组单	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54256	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	90
54257	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	142
54258	建湖	坚石中站2#	10	200	80
54259	建湖	庆丰新华东站2#	10	200	106
54260	建湖	西沙新河2#	10	200	84
54261	建湖	坚石杨庄	10	200	54
54262	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	134
54263	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	94
54264	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	118
54265	建湖	华林跃进	10	200	76
54266	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	51
54267	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	124
54268	建湖	谷庄南站	10	200	31
54269	建湖	华林新港	10	160	33
54270	建湖	新华南站	10	200	79
54271	建湖	坚石刘港	10	200	59
54272	建湖	西沙新河	10	200	48
54273	建湖	新华西站	10	200	34
54274	建湖	坚石中站	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54275	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	267
54276	建湖	谷庄东站	10	200	89
54277	建湖	华林华林	10	200	58
54278	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	104
54279	建湖	华林周庄	10	200	57
54280	建湖	新华孙庄	10	200	0
54281	建湖	新华东站	10	100	21
54282	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	125
54283	建湖	庆丰唐庄西站2#（增资）	10	200	89
54284	建湖	东方中站	10	200	92
54285	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	278
54286	建湖	招商场2#	10	400	186
54287	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	57
54288	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	249
54289	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	266
54290	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	25
54291	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	270
54292	建湖	庆丰红日东站2#（增资）	10	200	108
54293	建湖	双河二组	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54294	建湖	唐庄高墩	10	400	264
54295	建湖	招商场	10	400	96
54296	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	189
54297	建湖	东方南站2#	10	400	254
54298	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	241
54299	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	212
54300	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	58
54301	建湖	新阜南站2#	10	400	190
54302	建湖	东刘南站2#	10	100	47
54303	建湖	南港北站2#	10	200	114
54304	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	171
54305	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	114
54306	建湖	凌庄村部	10	200	75
54307	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	0
54308	建湖	庆丰新阜北站	10	100	8
54309	建湖	南港村部	10	400	203
54310	建湖	朱港港东3#	10	200	76
54311	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	101
54312	建湖	马庄村二组2#	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54313	建湖	逍遥新建	10	100	10
54314	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	81
54315	建湖	东洪洪桥	10	400	163
54316	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	28
54317	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	96
54318	建湖	上冈利华五组配变	10	200	113
54319	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	52
54320	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	54
54321	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	46
54322	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	48
54323	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	32
54324	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	49
54325	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	43
54326	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	88
54327	建湖	上冈试验队配变	10	200	58
54328	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	107
54329	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	117
54330	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	222
54331	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54332	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	59
54333	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	267
54334	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	187
54335	建湖	梅苏村站配变	10	200	140
54336	建湖	梅苏三四组配变	10	400	270
54337	建湖	巨丰四组配变	10	200	101
54338	建湖	永昌北站配变	10	200	110
54339	建湖	永昌二组配变	10	200	130
54340	建湖	永昌村站配变	10	400	284
54341	建湖	永昌三组配变	10	200	118
54342	建湖	永昌五组配变	10	200	125
54343	建湖	巨丰四组2#变	10	400	320
54344	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	512
54345	建湖	国税局公用变	10	400	43
54346	建湖	新扬路北变	10	630	173
54347	建湖	三队东大塘主变	10	630	152
54348	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	423
54349	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	406
54350	建湖	局西家属区变	10	400	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54351	建湖	纱厂北公用变	10	400	159
54352	建湖	宁湖桥主变	10	500	12
54353	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	317
54354	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	526
54355	建湖	镇北开发区东变	10	400	60
54356	建湖	油漆厂公用变	10	400	263
54357	建湖	镇北菜场变	10	630	139
54358	建湖	镇北开发区西变	10	400	61
54359	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	157
54360	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	305
54361	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	434
54362	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	65
54363	建湖	粮食小区公用变	10	400	67
54364	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	28
54365	建湖	白玉池公用变	10	400	176
54366	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	465
54367	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	406
54368	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	384
54369	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	439

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54370	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	328
54371	建湖	新扬路公用变	10	630	74
54372	建湖	万有家园4#变	10	630	223
54373	建湖	万有家园2#变	10	630	268
54374	建湖	马厂五组	10	400	104
54375	建湖	香榭尚品配变	10	630	385
54376	建湖	马厂四组北配变	10	400	117
54377	建湖	万有家园1#变	10	630	292
54378	建湖	尚都小区北	10	630	283
54379	建湖	万有家园3#变	10	630	246
54380	建湖	马厂三组	10	400	114
54381	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	158
54382	建湖	尚都小区北2#变	10	400	131
54383	建湖	马厂三组北配变	10	400	52
54384	建湖	马厂小区配变	10	400	112
54385	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	110
54386	建湖	商加小学	10	400	98
54387	建湖	建南八组	10	400	200
54388	建湖	建阳商家南站配变	10	400	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54389	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	268
54390	建湖	胡桥北站东配变	10	400	206
54391	建湖	金桥东站东	10	400	260
54392	建湖	建南九队	10	400	191
54393	建湖	胡桥村站	10	400	192
54394	建湖	建阳商家一组配变	10	400	220
54395	建湖	建阳商家三组配变	10	200	20
54396	建湖	西塘月色2#	10	400	195
54397	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	684
54398	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	236
54399	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	372
54400	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	410
54401	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	413
54402	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	330
54403	建湖	南沙线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	240
54404	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	189
54405	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	292
54406	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	287
54407	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54408	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	426
54409	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	35
54410	建湖	南沙线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	334
54411	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	78
54412	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	208
54413	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	213
54414	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	430
54415	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	72
54416	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	382
54417	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	250
54418	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	95
54419	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	486
54420	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	80
54421	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	243
54422	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	15
54423	建湖	10kV西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	179
54424	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	644
54425	建湖	10kV西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	621
54426	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54427	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	296
54428	建湖	10kV西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	413
54429	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	389
54430	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	494
54431	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	295
54432	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	385
54433	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	171
54434	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	53
54435	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	297
54436	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	422
54437	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	233
54438	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	68
54439	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	620
54440	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	234
54441	建湖	10kV京城II线5#变电所3#主变	10	800	337
54442	建湖	10kV京城II线4#变电所3#主变	10	800	503
54443	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	507
54444	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	523
54445	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54446	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	307
54447	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	450
54448	建湖	京城II线6#变电所1#主配电变压器	10	1000	383
54449	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	171
54450	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	450
54451	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	243
54452	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	392
54453	建湖	10kV京城II线5#变电所1#主变	10	800	379
54454	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	485
54455	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	213
54456	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	207
54457	建湖	建行公用变	10	400	162
54458	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	566
54459	建湖	10kV京城II线3#变电所3#主变	10	800	248
54460	建湖	太平4#变	10	800	431
54461	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	284
54462	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	279
54463	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	298
54464	建湖	京城II线6#变电所3#主配电变压器	10	1000	559

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54465	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	397
54466	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	222
54467	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	569
54468	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	175
54469	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	496
54470	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	307
54471	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	309
54472	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	47
54473	建湖	10kV宇航线前进南箱变	10	630	386
54474	建湖	前进东公用变	10	400	103
54475	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	326
54476	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	240
54477	建湖	南站西巷箱变	10	630	226
54478	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	471
54479	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	475
54480	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	558
54481	建湖	海达2#变	10	400	69
54482	建湖	二实小东箱变	10	630	302
54483	建湖	海达1#变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54484	建湖	10kV宇航线前进西变	10	630	176
54485	建湖	前进北公用变	10	400	195
54486	建湖	二实小3#公用变	10	400	245
54487	建湖	镇西中学公用变	10	400	149
54488	建湖	花园小区配电房	10	630	349
54489	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	268
54490	建湖	二实小南箱变	10	630	291
54491	建湖	二实小1#公用变	10	400	124
54492	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	578
54493	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	276
54494	建湖	香槟苑配电房1#变	10	1000	405
54495	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	145
54496	建湖	二实小4#公用变	10	315	88
54497	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	434
54498	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	460
54499	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	286
54500	建湖	前进公用变	10	400	169
54501	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	483
54502	建湖	近湖西葛建军变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54503	建湖	文曲苑箱变	10	800	380
54504	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	538
54505	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	404
54506	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	224
54507	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	259
54508	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	456
54509	建湖	书香园2号箱变	10	400	135
54510	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	137
54511	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	306
54512	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	491
54513	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	351
54514	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	530
54515	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	568
54516	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	386
54517	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	189
54518	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	0
54519	建湖	书香园1号箱变	10	630	229
54520	建湖	古桥建西配变	10	400	282
54521	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54522	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	154
54523	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	611
54524	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	524
54525	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	67
54526	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	453
54527	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	553
54528	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	128
54529	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	74
54530	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	740
54531	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	111
54532	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	55
54533	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	205
54534	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	223
54535	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	205
54536	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	262
54537	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	643
54538	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	76
54539	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	327
54540	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54541	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	85
54542	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	538
54543	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	82
54544	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	276
54545	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	129
54546	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	105
54547	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	115
54548	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	268
54549	建湖	太绪六组配变	10	200	113
54550	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	226
54551	建湖	竹元一二组配变	10	400	247
54552	建湖	梅苏五组配变	10	200	132
54553	建湖	永昌小区配变	10	200	106
54554	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	203
54555	建湖	太绪二组配变	10	400	235
54556	建湖	巨丰三组配变	10	200	63
54557	建湖	巨丰一二组配变	10	200	91
54558	建湖	竹元六组配变	10	400	225
54559	建湖	梅苏六组配变	10	200	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54560	建湖	荀舍村站配变	10	400	290
54561	建湖	荀舍二组配变	10	200	139
54562	建湖	竹元四组配变	10	400	267
54563	建湖	太绪三四组配变	10	400	257
54564	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	263
54565	建湖	太绪六组2#配变	10	400	274
54566	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	263
54567	建湖	太绪五组2#配变	10	400	258
54568	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	236
54569	建湖	太绪村站配变	10	400	169
54570	建湖	梅苏五组东配变	10	400	296
54571	建湖	永昌南站配变	10	400	313
54572	建湖	镇东箱变	10	500	300
54573	建湖	永昌东站配变	10	400	244
54574	建湖	竹元八组配变	10	200	120
54575	建湖	巨丰五组配变	10	400	250
54576	建湖	巨丰七组配变	10	200	81
54577	建湖	太绪五组配变	10	400	276
54578	建湖	竹元三组配变	10	400	210

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54579	建湖	竹元二组配变	10	400	154
54580	建湖	乔庄电站配变	10	200	89
54581	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	334
54582	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	416
54583	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	77
54584	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	223
54585	建湖	近湖建港建西组变	10	400	171
54586	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	178
54587	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	219
54588	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	40
54589	建湖	近湖东陈新站	10	400	149
54590	建湖	近湖东陈东站	10	400	0
54591	建湖	近湖东陈东站2#变	10	400	177
54592	建湖	城区10KV市中线新增新建路中箱变	10	630	163
54593	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	508
54594	建湖	招待所1号箱变	10	630	184
54595	建湖	纺织小区变	10	630	146
54596	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	568
54597	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54598	建湖	新建公寓箱变	10	630	362
54599	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	81
54600	建湖	恒隆广场1号变	10	800	284
54601	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	265
54602	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	237
54603	建湖	镇政府南公用变	10	400	17
54604	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	555
54605	建湖	镇政府公用变	10	630	161
54606	建湖	城区湖中菜场箱变	10	1000	411
54607	建湖	10KV市中线新增城中派出所箱变	10	400	98
54608	建湖	10KV孟兰线新增徐东路箱变	10	630	213
54609	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	335
54610	建湖	招待所公用变	10	400	255
54611	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	419
54612	建湖	10kV新建线医院家属区公用变001	10	630	229
54613	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	484
54614	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	439
54615	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	488
54616	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	454

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54617	建湖	海天家园2号箱变	10	630	417
54618	建湖	10kV京城II线4#变电所4#主变	10	800	523
54619	建湖	10kV京城II线3#变电所4#主变	10	800	389
54620	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	410
54621	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	365
54622	建湖	10kV京城II线5#变电所2#主变	10	800	414
54623	建湖	10kV市 I 线金利商城2#变001002	10	630	496
54624	建湖	10kV京城 II 线望族楼箱变主变	10	630	243
54625	建湖	10kV京城II线5#变电所4#主变	10	800	258
54626	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	613
54627	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	161
54628	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	206
54629	建湖	地产公司公用变	10	400	50
54630	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	440
54631	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	253
54632	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	360
54633	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	310
54634	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	615
54635	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54636	建湖	教堂东箱变	10	630	319
54637	建湖	环保局东公用变	10	400	8
54638	建湖	审批中心公用变	10	400	202
54639	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	461
54640	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	527
54641	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	243
54642	建湖	丽水华庭箱变	10	800	396
54643	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	328
54644	建湖	10kV御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	263
54645	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	262
54646	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	237
54647	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	599
54648	建湖	10kV森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	255
54649	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	454
54650	建湖	10kV森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	223
54651	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	329
54652	建湖	镇南村公用变	10	400	124
54653	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	447
54654	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54655	建湖	10kV御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	236
54656	建湖	城区上海花园箱变	10	630	186
54657	建湖	10kV森达线积星箱变	10	500	124
54658	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	388
54659	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	346
54660	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	462
54661	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	242
54662	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	419
54663	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	550
54664	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	397
54665	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	200
54666	建湖	10kV森达线润居和园南1#箱变	10	630	313
54667	建湖	节能灯具厂变	10	400	214
54668	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	176
54669	建湖	10kV西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	473
54670	建湖	10kV森达线文化宫箱变	10	630	204
54671	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	231
54672	建湖	房管所箱变	10	400	196
54673	建湖	10kV西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54674	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	204
54675	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	169
54676	建湖	城区实验初中箱变	10	630	388
54677	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	302
54678	建湖	10kV胜利线清华园南2#箱变	10	1000	340
54679	建湖	孟兰小区公用变	10	400	308
54680	建湖	10kV胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	126
54681	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	167
54682	建湖	10kV胜利线清华园北1#箱变	10	1000	370
54683	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	146
54684	建湖	10kV胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	140
54685	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	288
54686	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	437
54687	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	541
54688	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	442
54689	建湖	龙湖商业街南主变	10	630	295
54690	建湖	10kV龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	403
54691	建湖	镇南综合变	10	400	18
54692	建湖	船厂公用变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54693	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	478
54694	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	418
54695	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	2
54696	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	402
54697	建湖	农民公寓箱变	10	400	106
54698	建湖	船厂东公用变	10	400	233
54699	建湖	达源公寓箱变	10	400	162
54700	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	504
54701	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	36
54702	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	480
54703	建湖	近湖充电站箱变	10	630	262
54704	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	401
54705	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	520
54706	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	508
54707	建湖	近湖九龙华府11号配变	10	800	511
54708	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	625
54709	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	518
54710	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	92
54711	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54712	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	414
54713	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	414
54714	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	620
54715	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	551
54716	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	268
54717	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	353
54718	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	211
54719	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	121
54720	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	162
54721	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	239
54722	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	136
54723	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	262
54724	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	225
54725	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	270
54726	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	63
54727	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	140
54728	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	257
54729	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	555
54730	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54731	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	88
54732	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	614
54733	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	430
54734	建湖	10kV森达线润居和园北2#箱变	10	630	283
54735	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	152
54736	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	327
54737	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	634
54738	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	407
54739	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	140
54740	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	619
54741	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	337
54742	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	436
54743	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	418
54744	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	351
54745	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	364
54746	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	500
54747	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	466
54748	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	457
54749	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54750	建湖	10kV陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	381
54751	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	274
54752	建湖	农药二厂主变	10	630	225
54753	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	305
54754	建湖	交通工程处公用变	10	315	158
54755	建湖	金仕达2号箱变	10	500	263
54756	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492
54757	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	84
54758	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	275
54759	建湖	金仕达1号箱变	10	400	86
54760	建湖	陈堡公用变	10	315	87
54761	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	269
54762	建湖	烟草公司公用变	10	315	57
54763	建湖	振兴小区箱变	10	630	345
54764	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	491
54765	建湖	10kV陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	385
54766	建湖	丽晶家园箱变	10	630	296
54767	建湖	陈堡南公用变	10	400	183
54768	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	381

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54769	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	577
54770	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	501
54771	建湖	10kV陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	355
54772	建湖	明珠路B段箱变	10	630	391
54773	建湖	10kV陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	363
54774	建湖	镇北村部主变	10	630	176
54775	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	12
54776	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	246
54777	建湖	城区影剧院箱变	10	630	51
54778	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	345
54779	建湖	金地2号箱变	10	800	219
54780	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	129
54781	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	422
54782	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	339
54783	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	143
54784	建湖	金地1号箱变	10	800	90
54785	建湖	新泉巷箱变	10	630	0
54786	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	294
54787	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54788	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	381
54789	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	404
54790	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	255
54791	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	408
54792	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	327
54793	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	489
54794	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	298
54795	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	295
54796	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	395
54797	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	284
54798	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	359
54799	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	366
54800	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	433
54801	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	0
54802	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	384
54803	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	255
54804	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	444
54805	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	230
54806	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54807	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	243
54808	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	353
54809	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	274
54810	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	201
54811	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	242
54812	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	102
54813	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	408
54814	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	191
54815	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	211
54816	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	162
54817	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	365
54818	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	155
54819	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	169
54820	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	281
54821	建湖	近湖建港三队西变	10	400	189
54822	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	228
54823	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	0
54824	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	292
54825	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54826	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	183
54827	建湖	秀夫西路公用变	10	400	85
54828	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	107
54829	建湖	机电设备厂变	10	400	0
54830	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	136
54831	建湖	建昌花苑箱变	10	630	272
54832	建湖	汇文小区箱变	10	500	242
54833	建湖	登达2号箱变	10	630	38
54834	建湖	登达4号箱变	10	630	101
54835	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	253
54836	建湖	仇北一号变压器	10	630	339
54837	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	79
54838	建湖	登达1号箱变	10	630	0
54839	建湖	10kV登达线仇北2#箱变001	10	630	268
54840	建湖	仇北1#公用变	10	400	99
54841	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	208
54842	建湖	伟业小区箱变	10	630	192
54843	建湖	登达5号箱变	10	800	138
54844	建湖	登达3号箱变	10	630	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54845	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	339
54846	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	349
54847	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	451
54848	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	277
54849	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	324
54850	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	187
54851	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	318
54852	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	397
54853	建湖	人和新村配电房	10	1000	232
54854	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	353
54855	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	216
54856	建湖	职工东站	10	400	119
54857	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	177
54858	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	327
54859	建湖	坚持东配变	10	200	87
54860	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	262
54861	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	187
54862	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	247
54863	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54864	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	190
54865	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	369
54866	建湖	坚持三组北配变	10	400	230
54867	建湖	职工四组	10	400	282
54868	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	291
54869	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	247
54870	建湖	职工北站配变	10	400	216
54871	建湖	坚持一队配变	10	400	258
54872	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	367
54873	建湖	冯晏一组配变	10	400	202
54874	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	314
54875	建湖	职工中站	10	200	122
54876	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	423
54877	建湖	坚持三组	10	400	188
54878	建湖	职工二组	10	400	246
54879	建湖	职工五组	10	100	34
54880	建湖	坚持五组西	10	400	278
54881	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	234
54882	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	475

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54883	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	398
54884	建湖	职工十组配变	10	400	231
54885	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	296
54886	建湖	职工南站	10	400	8
54887	建湖	坚持六组	10	400	227
54888	建湖	职工九组	10	400	279
54889	建湖	建南安置房2#变	10	400	146
54890	建湖	职工六组配变	10	400	254
54891	建湖	建南安置房3#变	10	400	101
54892	建湖	教师新村南配变	10	400	188
54893	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	236
54894	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	294
54895	建湖	建南安置房1#变	10	400	148
54896	建湖	建南七组	10	200	19
54897	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	152
54898	建湖	近湖西葛西站	10	315	228
54899	建湖	东方线东方广场2#箱变	10	630	50
54900	建湖	10kV东方线兴湖花园10#箱变	10	800	116
54901	建湖	城区贸易局配电房	10	630	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54902	建湖	东方变电所2号变	10	1250	672
54903	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	18
54904	建湖	10kV东方线兴湖花园8#箱变	10	500	94
54905	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	190
54906	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	231
54907	建湖	10kV东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	505
54908	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	339
54909	建湖	10kV东方线兴湖花园9#箱变	10	800	0
54910	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	180
54911	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	286
54912	建湖	东方线东方广场1#箱变	10	800	308
54913	建湖	东方变电所1号变	10	1250	461
54914	建湖	马厂一组	10	400	234
54915	建湖	建阳建北东南配变	10	400	143
54916	建湖	湖荡三组	10	200	98
54917	建湖	湖荡中站西	10	400	253
54918	建湖	赵成华小区	10	160	46
54919	建湖	湖荡三组南配变	10	400	278
54920	建湖	湖荡东南配变	10	400	189

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54921	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	484
54922	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	211
54923	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	498
54924	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	237
54925	建湖	成墩北站	10	400	283
54926	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	366
54927	建湖	成墩南站	10	400	295
54928	建湖	成墩南站西配变	10	400	270
54929	建湖	成墩中站北配变	10	400	296
54930	建湖	湖荡五组南配变	10	400	288
54931	建湖	成墩村部西配变	10	400	191
54932	建湖	建东回迁房	10	630	366
54933	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	300
54934	建湖	杨沟北站	10	400	266
54935	建湖	成墩村部	10	400	178
54936	建湖	杨沟六组	10	400	199
54937	建湖	成墩北站北配变	10	400	253
54938	建湖	湖荡中站东配变	10	400	289
54939	建湖	消防队箱变008	10	630	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54940	建湖	10kV供电线安达小区箱变001	10	630	386
54941	建湖	永林花园2号箱变	10	800	417
54942	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	271
54943	建湖	供电线食堂公用变	10	400	194
54944	建湖	新局址南公用变	10	315	0
54945	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	358
54946	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	275
54947	建湖	建港三队公用变	10	630	351
54948	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	467
54949	建湖	八队家属区变	10	630	21
54950	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	318
54951	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	335
54952	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	411
54953	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	273
54954	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	311
54955	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	272
54956	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	554
54957	建湖	城区希望广场箱变	10	630	195
54958	建湖	中医院东箱变	10	630	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54959	建湖	人才楼箱变	10	630	184
54960	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	154
54961	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	153
54962	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	452
54963	建湖	新华书店箱变	10	400	57
54964	建湖	卫校南变	10	400	16
54965	建湖	渔农局公变	10	400	81
54966	建湖	县中家属区变	10	400	146
54967	建湖	卫校变	10	400	125
54968	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	378
54969	建湖	云梦池公用变	10	400	0
54970	建湖	物价局公用变	10	400	147
54971	建湖	太平北站公用变	10	630	168
54972	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	249
54973	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	396
54974	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	323
54975	建湖	太平商住楼箱变	10	630	324
54976	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	51
54977	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54978	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	94
54979	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	188
54980	建湖	东正花园箱变	10	630	433
54981	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	164
54982	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	62
54983	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	186
54984	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	92
54985	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	120
54986	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	337
54987	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	39
54988	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	186
54989	建湖	土产公用变	10	400	119
54990	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	151
54991	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	251
54992	建湖	无线电厂公用变	10	630	118
54993	建湖	桥东新寓箱变	10	630	291
54994	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	272
54995	建湖	桥东村部公用变	10	400	123
54996	建湖	近湖农具社公用变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
54997	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	0
54998	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	284
54999	建湖	城区10kV苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	333
55000	建湖	城区10kV苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	424
55001	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	312
55002	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	113
55003	建湖	家家爱西公用变	10	400	145
55004	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	386
55005	建湖	姜成南公用变	10	400	52
55006	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	166
55007	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	35
55008	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	157
55009	建湖	盐业公司公用变	10	400	190
55010	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	88
55011	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	185
55012	建湖	金属回收公司公用变	10	400	253
55013	建湖	新区西1号欧变	10	630	208
55014	建湖	大修厂箱变	10	500	235
55015	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	288

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55016	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	228
55017	建湖	姜城北公用变	10	400	34
55018	建湖	新区西2号欧变	10	630	298
55019	建湖	口河公用变	10	400	0
55020	建湖	三中公用变	10	400	149
55021	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	220
55022	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	355
55023	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	170
55024	建湖	回收公司公用变	10	400	101
55025	建湖	近湖西桥新变	10	400	102
55026	建湖	近湖季舍中站	10	400	240
55027	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	35
55028	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	178
55029	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	224
55030	建湖	近湖季舍何桥	10	400	259
55031	建湖	建东五组南配变	10	400	206
55032	建湖	建东五组1#	10	400	212
55033	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	466
55034	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55035	建湖	建东一组南配变	10	400	236
55036	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	262
55037	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	502
55038	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	205
55039	建湖	孟令标小区	10	160	84
55040	建湖	建东六组南	10	400	118
55041	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	114
55042	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	228
55043	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	174
55044	建湖	建东五组2#变	10	400	148
55045	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	250
55046	建湖	孙环球小区	10	400	167
55047	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	101
55048	建湖	马厂七组中	10	400	146
55049	建湖	冯晏四组西配变	10	400	142
55050	建湖	冯晏北庄	10	400	193
55051	建湖	冯晏五组	10	400	199
55052	建湖	冯晏六队	10	400	155
55053	建湖	冯晏五组西	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55054	建湖	冯晏七组南	10	400	240
55055	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	242
55056	建湖	影剧院变西	10	400	178
55057	建湖	建阳周德海公用变	10	400	157
55058	建湖	建阳食品桥小区	10	200	41
55059	建湖	杨沟一组东	10	400	93
55060	建湖	纪学标	10	400	43
55061	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	304
55062	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	228
55063	建湖	扬沟一组	10	500	207
55064	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	268
55065	建湖	建阳中学变	10	400	107
55066	建湖	幸福家园	10	400	233
55067	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	249
55068	建湖	建南六队	10	400	86
55069	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	130
55070	建湖	建阳广播站	10	400	71
55071	建湖	建阳派出所配变	10	400	35
55072	建湖	农贸变	10	400	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55073	建湖	新华书店变	10	400	7
55074	建湖	建阳邮局配变	10	400	41
55075	建湖	建阳李汉红小区	10	400	178
55076	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	96
55077	建湖	食品站变	10	400	140
55078	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	431
55079	建湖	西尖村委会	10	200	39
55080	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	334
55081	建湖	曙光小区	10	250	82
55082	建湖	长建变西	10	400	41
55083	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	328
55084	建湖	影剧院变东	10	400	236
55085	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	369
55086	建湖	建阳政府西变	10	500	75
55087	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	87
55088	建湖	建东六组西	10	400	30
55089	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	0
55090	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	382
55091	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55092	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	272
55093	建湖	长建居委会东配变	10	400	41
55094	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	396
55095	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	34
55096	建湖	影剧院南配变	10	400	54
55097	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	27
55098	建湖	建东七组	10	400	54
55099	建湖	蒋营小学配变	10	400	144
55100	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	269
55101	建湖	中学西配变	10	400	9
55102	建湖	中心东路变	10	400	95
55103	建湖	南环二路2#配变	10	400	237
55104	建湖	中心村站配变	10	400	155
55105	建湖	中心南站配变	10	400	195
55106	建湖	新街南环二路配变	10	400	126
55107	建湖	九龙口小学配变	10	400	261
55108	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	356
55109	建湖	中学东配变	10	400	117
55110	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55111	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	127
55112	建湖	蒋中配变	10	400	101
55113	建湖	新街配变	10	400	204
55114	建湖	剧场箱变	10	500	193
55115	建湖	中心西站2#配变	10	400	209
55116	建湖	老街南配变	10	400	229
55117	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	109
55118	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	200
55119	建湖	中心六组配变	10	200	128
55120	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	230
55121	建湖	中学西2#配变	10	400	100
55122	建湖	农商行配变	10	400	120
55123	建湖	中心西站箱变	10	500	292
55124	建湖	府前花园2号箱变	10	500	163
55125	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	340
55126	建湖	新街1#配变	10	400	176
55127	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	204
55128	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	374
55129	建湖	中心七组配变	10	400	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55130	建湖	府前花园1号箱变	10	500	204
55131	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	175
55132	建湖	中心村站2#配变	10	400	165
55133	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	120
55134	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	392
55135	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	200
55136	建湖	联运公司公用变	10	400	139
55137	建湖	纱厂小学公用变	10	630	29
55138	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	323
55139	建湖	颜单庙河南站	10	400	258
55140	建湖	颜单镇楼夏电站河南	10	400	232
55141	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	226
55142	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	247
55143	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	219
55144	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	302
55145	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	263
55146	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	101
55147	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	223
55148	建湖	颜单楼夏西排	10	400	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55149	建湖	颜单庙河西站	10	400	246
55150	建湖	颜单庙河试验田	10	400	269
55151	建湖	新世纪配电房	10	1000	327
55152	建湖	城区海事局东箱变	10	630	164
55153	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	194
55154	建湖	海天家园1号箱变	10	630	406
55155	建湖	航道站家属区公用变	10	630	89
55156	建湖	物资新村1#箱变	10	630	239
55157	建湖	华都饭店东公用变	10	400	0
55158	建湖	华都饭店箱变	10	500	1
55159	建湖	工商银行箱变	10	500	235
55160	建湖	农工商西公用变	10	315	226
55161	建湖	10kV市 I 线金利商城1#变000001	10	1000	366
55162	建湖	精品城公用变1002	10	630	230
55163	建湖	上冈法庭配变	10	500	0
55164	建湖	上冈文化小区配变	10	400	81
55165	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	171
55166	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	134
55167	建湖	上冈文化站南配变	10	400	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55168	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	232
55169	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	68
55170	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	121
55171	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	0
55172	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	204
55173	建湖	上冈文化站配变	10	400	54
55174	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	114
55175	建湖	上冈清沁池配变	10	315	0
55176	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	106
55177	建湖	上冈市管配变	10	400	139
55178	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	159
55179	建湖	上冈织布厂配变	10	400	71
55180	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	53
55181	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	86
55182	建湖	上冈工业园区北配变	10	500	193
55183	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	53
55184	建湖	上冈星园食品配变	10	400	3
55185	建湖	上冈菜场配变	10	400	177
55186	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55187	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	126
55188	建湖	上冈益民一组配变	10	200	35
55189	建湖	上冈老站址配变	10	400	210
55190	建湖	上冈消防站南配变	10	400	243
55191	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	58
55192	建湖	上冈利达配变	10	400	60
55193	建湖	上冈广播站配变	10	400	85
55194	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	666
55195	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	634
55196	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	298
55197	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	40
55198	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	225
55199	建湖	上冈食品厂配变	10	400	67
55200	建湖	上冈西进口配变	10	500	103
55201	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	162
55202	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	92
55203	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	616
55204	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	196
55205	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55206	建湖	上冈新国道配变	10	400	0
55207	建湖	上冈百户新村配变	10	400	207
55208	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	150
55209	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	124
55210	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	139
55211	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	140
55212	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	204
55213	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	500	10
55214	建湖	上冈利华小区配变	10	400	113
55215	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	192
55216	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	153
55217	建湖	上冈文化广场西箱变	10	400	150
55218	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	112
55219	建湖	上冈盛泰公寓南配变	10	400	176
55220	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	0
55221	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	137
55222	建湖	路墩三组西	10	400	295
55223	建湖	路墩西站	10	400	299
55224	建湖	陈圩村站南配变	10	400	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55225	建湖	路墩三组东配变	10	400	290
55226	建湖	赵墩五组西配变	10	400	236
55227	建湖	赵墩五组	10	200	137
55228	建湖	路墩四组	10	400	288
55229	建湖	赵墩东站	10	400	246
55230	建湖	顾坝南站	10	400	275
55231	建湖	赵墩西站南配变	10	400	258
55232	建湖	建港北公用变	10	400	280
55233	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	346
55234	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	350
55235	建湖	德容东公用变	10	400	136
55236	建湖	杆子场公用变	10	315	159
55237	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	215
55238	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	113
55239	建湖	建港西公用变	10	400	203
55240	建湖	杆子场东公用变	10	400	231
55241	建湖	建港中公用变	10	400	163
55242	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	191
55243	建湖	建港东公用变	10	400	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55244	建湖	冠华苑公用变	10	400	185
55245	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	82
55246	建湖	湖中小学箱变	10	800	187
55247	建湖	会展中心公用变	10	400	301
55248	建湖	人行家属区公用变	10	400	116
55249	建湖	向阳苑箱变	10	630	207
55250	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320
55251	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	49
55252	建湖	城区金色家园箱变	10	630	281
55253	建湖	建筑职校箱变	10	630	362
55254	建湖	登达公用变	10	400	55
55255	建湖	信用社家属区变	10	400	4
55256	建湖	大润发公用变	10	630	476
55257	建湖	建筑职校公用变	10	630	162
55258	建湖	陆运公司箱变	10	400	92
55259	建湖	向阳路西箱变	10	630	298
55260	建湖	西城印象1号变	10	630	233
55261	建湖	马厂四队	10	400	110
55262	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55263	建湖	金阳花园3号变	10	500	120
55264	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	227
55265	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	383
55266	建湖	马厂六组东	10	400	204
55267	建湖	尚都名苑12#	10	400	150
55268	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	294
55269	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	241
55270	建湖	西城印象4号变	10	630	297
55271	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	187
55272	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	380
55273	建湖	金阳花园1#变	10	800	0
55274	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	452
55275	建湖	马厂中站	10	100	0
55276	建湖	马厂四组南	10	400	203
55277	建湖	尚都名苑11#	10	400	187
55278	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	274
55279	建湖	金阳花园2#配变	10	800	222
55280	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	99
55281	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55282	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	81
55283	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	96
55284	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	277
55285	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	283
55286	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	272
55287	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	262
55288	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	137
55289	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	72
55290	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	55
55291	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	240
55292	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	87
55293	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	254
55294	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	274
55295	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	108
55296	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	104
55297	建湖	超市小区配变	10	200	44
55298	建湖	河北三组配变	10	400	184
55299	建湖	梁泽村站配变	10	400	250
55300	建湖	梁泽七组北配变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55301	建湖	车站2#配变	10	400	206
55302	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	234
55303	建湖	新丰三组配变	10	400	235
55304	建湖	新丰二组配变	10	400	269
55305	建湖	新丰西站配变	10	200	126
55306	建湖	车站配变	10	400	48
55307	建湖	亥河五六组配变	10	400	152
55308	建湖	新丰花园小区配变	10	400	248
55309	建湖	居委会二组配变	10	400	216
55310	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	216
55311	建湖	梁泽七组南配变	10	400	220
55312	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	100
55313	建湖	近湖液化气站西变	10	630	206
55314	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	56
55315	建湖	近湖建港六队变	10	400	0
55316	建湖	近湖液化气东变	10	630	226
55317	建湖	近湖建港西站变	10	400	120
55318	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	274
55319	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55320	建湖	集镇邮局台片	10	400	22
55321	建湖	集镇派出所台片	10	400	120
55322	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	59
55323	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	80
55324	建湖	集镇农电站变	10	400	221
55325	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	248
55326	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	268
55327	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	121
55328	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	87
55329	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	242
55330	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	0
55331	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	293
55332	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	274
55333	建湖	农电站西台片	10	400	125
55334	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	116
55335	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	307
55336	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	62
55337	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	140
55338	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55339	建湖	丁港村部	10	200	97
55340	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	101
55341	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	67
55342	建湖	大王塘口	10	400	262
55343	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	147
55344	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	256
55345	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	189
55346	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	253
55347	建湖	丁港林墩	10	200	118
55348	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	118
55349	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	242
55350	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	131
55351	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	30
55352	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	296
55353	建湖	丁港孙舍	10	100	14
55354	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	122
55355	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	250
55356	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	12
55357	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55358	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	150
55359	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	127
55360	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	240
55361	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	159
55362	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	234
55363	建湖	10kV陈堡线三队西大塘015	10	630	321
55364	建湖	10kV镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	296
55365	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	157
55366	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	30
55367	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	503
55368	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	571
55369	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	269
55370	建湖	北方宾馆东主变	10	630	337
55371	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	209
55372	建湖	近湖吴左中站变	10	400	280
55373	建湖	近湖检察院3号变	10	400	212
55374	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	0
55375	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	412
55376	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55377	建湖	星雨华府14#配变	10	800	432
55378	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	212
55379	建湖	近湖星雨华府8#配变	10	1000	730
55380	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	342
55381	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	474
55382	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	452
55383	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	321
55384	建湖	近湖长沟码头变	10	250	37
55385	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	408
55386	建湖	近湖星雨华府2#配变	10	1000	570
55387	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	533
55388	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504
55389	建湖	星雨华府10#配变	10	630	478
55390	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	296
55391	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	98
55392	建湖	近湖星雨华府6#配变	10	1000	572
55393	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	387
55394	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	589
55395	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55396	建湖	星雨华府16#配变	10	800	298
55397	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	414
55398	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	426
55399	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	280
55400	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	477
55401	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	259
55402	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	341
55403	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	450
55404	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	333
55405	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	188
55406	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	287
55407	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	189
55408	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	235
55409	建湖	近湖星雨华府4#配变	10	1000	750
55410	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	211
55411	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	142
55412	建湖	尚都名苑5#配变	10	630	248
55413	建湖	尚都名苑4#变	10	630	228
55414	建湖	尚都名苑9#变	10	630	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55415	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	333
55416	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	368
55417	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	346
55418	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	305
55419	建湖	书香圣园箱变	10	630	349
55420	建湖	上冈水利站配变	10	400	13
55421	建湖	上冈小学配变	10	400	212
55422	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	23
55423	建湖	上冈市场监督管理局箱变	10	630	353
55424	建湖	上冈农行配变	10	400	104
55425	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	0
55426	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	458
55427	建湖	上冈招商场南配变	10	630	214
55428	建湖	上冈府前路南配变	10	400	37
55429	建湖	上冈府前路配变	10	400	220
55430	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	345
55431	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	22
55432	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	105
55433	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55434	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	62
55435	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	516
55436	建湖	尊园6号箱变	10	630	252
55437	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	302
55438	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	353
55439	建湖	尊园3号箱变	10	500	216
55440	建湖	10kV丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	313
55441	建湖	尊园2号箱变	10	500	237
55442	建湖	10kV丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	333
55443	建湖	尊园5号箱变	10	630	354
55444	建湖	尊园1号箱变	10	630	270
55445	建湖	尊园4号箱变	10	630	364
55446	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	330
55447	建湖	兴城公寓箱变	10	400	198
55448	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	134
55449	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	234
55450	建湖	振亚2号箱变	10	500	142
55451	建湖	县社变	10	400	36
55452	建湖	吴舍北巷变	10	400	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55453	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	232
55454	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	357
55455	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	177
55456	建湖	新苑小区箱变	10	250	93
55457	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	94
55458	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	191
55459	建湖	兴业家园箱变	10	630	255
55460	建湖	交警大队家属区变	10	400	211
55461	建湖	振亚1号箱变	10	500	82
55462	建湖	房管所西公用变	10	400	128
55463	建湖	中行公用变	10	500	0
55464	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	18
55465	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	593
55466	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	376
55467	建湖	近湖悦隽学府3号配变	10	800	449
55468	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	386
55469	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	436
55470	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	303
55471	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	379

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55472	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	464
55473	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	371
55474	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	281
55475	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	374
55476	建湖	近湖悦隼学府11#配变	10	800	292
55477	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	432
55478	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	354
55479	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	393
55480	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	459
55481	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	480
55482	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	294
55483	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	499
55484	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	463
55485	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	353
55486	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	357
55487	建湖	近湖悦隼学府7号配变	10	800	291
55488	建湖	近湖悦隼学府9#配变	10	800	373
55489	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	380
55490	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	387

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55491	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	469
55492	建湖	近湖悦隼学府1号配变	10	800	359
55493	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	399
55494	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	623
55495	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	349
55496	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	341
55497	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	542
55498	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	388
55499	建湖	近湖悦隼学府5号配变	10	800	395
55500	建湖	上冈供电所箱变	10	500	242
55501	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	58
55502	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	244
55503	建湖	新冈五组南	10	200	95
55504	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	129
55505	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	140
55506	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	106
55507	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	0
55508	建湖	上冈同心林场配变	10	200	60
55509	建湖	上冈南庄九组2#配变	10	400	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55510	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	184
55511	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	217
55512	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	720
55513	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	402
55514	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	354
55515	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	214
55516	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	421
55517	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	164
55518	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	370
55519	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	448
55520	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	307
55521	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	352
55522	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	461
55523	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	734
55524	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	400
55525	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	379
55526	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	493
55527	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	271
55528	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	547

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55529	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	783
55530	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	260
55531	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	318
55532	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	544
55533	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	571
55534	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	340
55535	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	385
55536	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	409
55537	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	485
55538	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	347
55539	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	668
55540	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	333
55541	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	514
55542	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	315
55543	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	326
55544	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	391
55545	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	427
55546	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	518
55547	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55548	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	460
55549	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	445
55550	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	516
55551	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	535
55552	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	439
55553	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	437
55554	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	380
55555	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	24
55556	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	583
55557	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	530
55558	建湖	市政公司箱变	10	630	467
55559	建湖	金地3号箱变	10	800	259
55560	建湖	老街4号箱变	10	630	245
55561	建湖	老街2号箱变	10	630	134
55562	建湖	10kV新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	316
55563	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	511
55564	建湖	10kV新建线华丰商城2#变001004	10	1250	678
55565	建湖	城区跃进菜场	10	630	175
55566	建湖	10kV新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	814

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55567	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	760
55568	建湖	老街3号箱变	10	500	304
55569	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	170
55570	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	197
55571	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	33
55572	建湖	老街1号箱变	10	500	110
55573	建湖	10kV人民线百货大楼箱变1002	10	630	229
55574	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	526
55575	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	923
55576	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	366
55577	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	721
55578	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	360
55579	建湖	城区县院箱变	10	630	316
55580	建湖	老街5号箱变	10	630	266
55581	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	698
55582	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	800
55583	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	607
55584	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	342
55585	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55586	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	464
55587	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	508
55588	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	481
55589	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	611
55590	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	454
55591	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	200
55592	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	478
55593	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	247
55594	建湖	近湖向阳综合变	10	400	64
55595	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	527
55596	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	95
55597	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	249
55598	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	259
55599	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	352
55600	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	527
55601	建湖	近湖镇南村东变	10	630	416
55602	建湖	10kV御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	387
55603	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	382
55604	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55605	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	199
55606	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	384
55607	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	197
55608	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	384
55609	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	373
55610	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	241
55611	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	263
55612	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	282
55613	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	411
55614	建湖	10kV御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	182
55615	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	350
55616	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	529
55617	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	232
55618	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	410
55619	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	307
55620	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	253
55621	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	486
55622	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	350
55623	建湖	近湖西葛东站	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55624	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	466
55625	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	379
55626	建湖	近湖西葛后庄	10	400	250
55627	建湖	近湖建港北庄变	10	400	218
55628	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	154
55629	建湖	近湖建港园区变	10	400	217
55630	建湖	近湖西葛新站	10	400	161
55631	建湖	近湖建港四队西站	10	400	125
55632	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	301
55633	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	256
55634	建湖	太平朱墩变	10	315	111
55635	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	291
55636	建湖	业达小区箱变	10	400	119
55637	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	140
55638	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252
55639	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	167
55640	建湖	紫宸小区箱变	10	630	241
55641	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	290
55642	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55643	建湖	天泽府1#配变	10	800	240
55644	建湖	天泽府5#配变	10	800	429
55645	建湖	天泽府7#配变	10	800	265
55646	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	248
55647	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	177
55648	建湖	天泽府3#配变	10	800	312
55649	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	161
55650	建湖	物资局箱变	10	630	225
55651	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	397
55652	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	232
55653	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	312
55654	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	430
55655	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	385
55656	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	566
55657	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	311
55658	射阳	条心社区箱变	10	630	293
55659	射阳	中联7组箱变	10	630	0
55660	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	169
55661	射阳	街道43#变	10	630	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55662	射阳	东园小区1#箱变	10	630	377
55663	射阳	临海街道39#配变	10	630	161
55664	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	399
55665	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	420
55666	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	396
55667	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	324
55668	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	355
55669	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	185
55670	射阳	南公变22#配变	10	400	54
55671	射阳	海丰4#变	10	400	114
55672	射阳	兴南路3#配变	10	400	0
55673	射阳	海丰14#变	10	400	115
55674	射阳	城区新三村3号配变	10	400	0
55675	射阳	竹节6#配变	10	400	103
55676	射阳	海通街道24#变	10	400	104
55677	射阳	城区新四村5号配变	10	400	82
55678	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	154
55679	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	0
55680	射阳	海丰2#台变	10	400	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55681	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	178
55682	射阳	银月9#箱变	10	400	133
55683	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	81
55684	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	126
55685	射阳	临海街道48#变	10	400	50
55686	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	96
55687	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	44
55688	射阳	临海街道15#配变	10	400	60
55689	射阳	通兴7#配变	10	400	201
55690	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	102
55691	射阳	海丰13#变	10	400	158
55692	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	147
55693	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	172
55694	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	172
55695	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	0
55696	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	90
55697	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	74
55698	射阳	老场部3#变压器	10	400	220
55699	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55700	射阳	海通街道4#变	10	400	121
55701	射阳	海丰6#变	10	400	156
55702	射阳	南公变5#变	10	400	92
55703	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	162
55704	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	0
55705	射阳	海通居委会8#配变	10	400	184
55706	射阳	海通果林场1#配变	10	400	82
55707	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	153
55708	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	25
55709	射阳	团塘14#配变	10	400	173
55710	射阳	五管区5#变	10	400	105
55711	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	0
55712	射阳	民建9#配变	10	400	209
55713	射阳	堆角1#配变JN	10	400	197
55714	射阳	康平路4号配变	10	400	45
55715	射阳	竹节3#配变	10	400	142
55716	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	0
55717	射阳	海通街道5#配变	10	400	6
55718	射阳	双洋5#配变	10	400	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55719	射阳	临海街道24#配变	10	400	2
55720	射阳	临海街道28#配变	10	400	111
55721	射阳	城区新三村4号配变	10	400	0
55722	射阳	城区粮食新村配变	10	400	0
55723	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	174
55724	射阳	城区条心1#配变	10	400	0
55725	射阳	中心河5#变	10	400	53
55726	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	168
55727	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	135
55728	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	0
55729	射阳	沟浜15#变	10	400	118
55730	射阳	同胜17#配变	10	400	93
55731	射阳	临建2#配变	10	400	247
55732	射阳	团塘8#配变	10	400	269
55733	射阳	海丰20#变	10	400	206
55734	射阳	团塘9#变	10	400	265
55735	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	174
55736	射阳	八大2#配变	10	400	73
55737	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55738	射阳	海丰9#变	10	400	0
55739	射阳	永成公司3号配变	10	400	111
55740	射阳	农牧六管区3#	10	400	0
55741	射阳	临海街道42#配变	10	400	98
55742	射阳	八段2#配变	10	400	88
55743	射阳	七管区8#变	10	400	48
55744	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	126
55745	射阳	渠西3#变	10	400	220
55746	射阳	新四村1号配变	10	400	0
55747	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	0
55748	射阳	临海街道6#配变	10	400	164
55749	射阳	新四村2号配变	10	400	0
55750	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	0
55751	射阳	竹节9#配变	10	400	192
55752	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	48
55753	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	0
55754	射阳	海通中心河4#变	10	400	0
55755	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	0
55756	射阳	临海街道33#配变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55757	射阳	四班12#配变	10	400	154
55758	射阳	五垛5#配变	10	400	138
55759	射阳	八段9#配变	10	400	164
55760	射阳	海通街道19#配变	10	400	74
55761	射阳	海通街道1#配变	10	400	0
55762	射阳	海通建新3#配变	10	400	183
55763	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	0
55764	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	107
55765	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	45
55766	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	152
55767	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	95
55768	射阳	政府4#变	10	400	119
55769	射阳	盘湾镇四河2#变	10	400	57
55770	射阳	农牧1#配变	10	400	0
55771	射阳	海通街道8#配变	10	400	17
55772	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	77
55773	射阳	南公变6#变	10	400	154
55774	射阳	临建4#配变	10	400	201
55775	射阳	六垛公用变7#变	10	400	166

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55776	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	172
55777	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	9
55778	射阳	八段7#配变	10	400	12
55779	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	61
55780	射阳	支渔10#变	10	400	168
55781	射阳	中涧3#配变JN	10	400	262
55782	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	114
55783	射阳	海通团塘11#变	10	400	226
55784	射阳	海镇9#配变	10	400	178
55785	射阳	战斗3#配变	10	400	236
55786	射阳	海镇11#配变	10	400	110
55787	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	55
55788	射阳	一心2#配变JN	10	400	234
55789	射阳	公兴10#配变	10	400	78
55790	射阳	团塘2#配变	10	400	276
55791	射阳	海通团塘10#变	10	400	198
55792	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	71
55793	射阳	新联2#配变JN	10	400	197
55794	射阳	双洋2#配变	10	400	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55795	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	146
55796	射阳	射兴7#配变	10	400	88
55797	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	62
55798	射阳	农牧五管区2#变	10	400	18
55799	射阳	海丰1#变	10	400	110
55800	射阳	同胜12#配变	10	400	24
55801	射阳	团塘6#配变	10	400	190
55802	射阳	运棉12#配变	10	400	0
55803	射阳	城区射东5#配变	10	400	185
55804	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	66
55805	射阳	南公变12#变	10	400	6
55806	射阳	八段8#变	10	400	0
55807	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	17
55808	射阳	大兴公用1#变	10	400	46
55809	射阳	通兴4#变	10	400	79
55810	射阳	二垛5#变	10	400	238
55811	射阳	中五7#配变	10	400	134
55812	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	96
55813	射阳	夸北1#配变	10	400	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55814	射阳	农联5#配变	10	400	130
55815	射阳	城区条心6#配变	10	400	139
55816	射阳	临海街道10#配变	10	400	17
55817	射阳	海通团塘17#变	10	400	0
55818	射阳	射兴14#	10	400	107
55819	射阳	海丰23#变	10	400	232
55820	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	118
55821	射阳	中五6#配变	10	400	117
55822	射阳	海通街道9#配变	10	400	102
55823	射阳	临建1#配变	10	400	147
55824	射阳	条心5#配变	10	315	88
55825	射阳	六垛公用变5#配变	10	400	251
55826	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	49
55827	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	17
55828	射阳	建新13#变	10	400	246
55829	射阳	九段7#配变	10	400	224
55830	射阳	射东9#配变	10	315	125
55831	射阳	九段1#配变	10	400	144
55832	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55833	射阳	夸北10#配变	10	400	210
55834	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	1
55835	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	209
55836	射阳	城区标邮公司2#配变	10	400	207
55837	射阳	九段3#配变	10	400	87
55838	射阳	盐店7#配变	10	315	163
55839	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	26
55840	射阳	种牛场北6#	10	400	184
55841	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	58
55842	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	119
55843	射阳	东元9#变	10	400	37
55844	射阳	大兴公用变9#变	10	400	15
55845	射阳	中尖6#配变	10	400	287
55846	射阳	长胜8#配变	10	400	110
55847	射阳	公兴4#配变	10	315	30
55848	射阳	战斗1#配变	10	400	129
55849	射阳	双跃5#变	10	400	228
55850	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	155
55851	射阳	射兴9#配变	10	315	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55852	射阳	临海街道20#配变	10	315	125
55853	射阳	南公变9#变	10	315	0
55854	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	182
55855	射阳	海镇7#配变	10	315	163
55856	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	105
55857	射阳	同胜2#配变	10	400	99
55858	射阳	通洋建东21#配变	10	315	113
55859	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	0
55860	射阳	临海街道12#配变	10	315	0
55861	射阳	海通农牧七管区	10	400	0
55862	射阳	东兴4#配变	10	315	64
55863	射阳	后涧19#配变	10	315	188
55864	射阳	林南8#变	10	400	215
55865	射阳	通洋新斗3#配变	10	400	99
55866	射阳	海通居委会1#配变	10	315	23
55867	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	95
55868	射阳	农牧6#	10	400	32
55869	射阳	城区多经配变	10	315	156
55870	射阳	八段6#配变	10	315	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55871	射阳	海通射南7#变	10	400	181
55872	射阳	通洋新班2#配变	10	400	187
55873	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	0
55874	射阳	团南7#配变	10	315	0
55875	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	35
55876	射阳	通洋塘东11#变	10	315	192
55877	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	156
55878	射阳	公兴5#配变	10	315	96
55879	射阳	双跃6#配变	10	400	85
55880	射阳	九段4#配变	10	400	144
55881	射阳	海镇8#变	10	400	184
55882	射阳	后涧5#配变	10	400	116
55883	射阳	团洼1#配变	10	400	126
55884	射阳	城区条心2#配变	10	400	216
55885	射阳	射兴8#配变	10	315	0
55886	射阳	太兴7#配变	10	315	185
55887	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	162
55888	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	0
55889	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55890	射阳	大兴公用变8#变	10	400	132
55891	射阳	窑湾5#配变	10	400	198
55892	射阳	海通大尖11#配变	10	315	0
55893	射阳	条心10#配变	10	315	109
55894	射阳	临海街道4#配变	10	400	40
55895	射阳	支鱼3#配变	10	400	237
55896	射阳	战斗2#配变	10	315	162
55897	射阳	林基14#变	10	400	268
55898	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	99
55899	射阳	城区办公配变	10	315	12
55900	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	220
55901	射阳	通洋东元8#配变	10	400	189
55902	射阳	条心4#配变	10	315	73
55903	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	169
55904	射阳	渠南11#变	10	400	286
55905	射阳	农联18#配变	10	250	132
55906	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	224
55907	射阳	城区张网6#变	10	315	77
55908	射阳	八段1#配变	10	315	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55909	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	21
55910	射阳	海通建新5#变	10	400	61
55911	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	0
55912	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	0
55913	射阳	临海街道1#配变	10	400	17
55914	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	92
55915	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	173
55916	射阳	通洋川港15#配变	10	315	171
55917	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	259
55918	射阳	海镇1#配变	10	400	35
55919	射阳	沙港15#变	10	400	259
55920	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	248
55921	射阳	张林8#配变	10	400	182
55922	射阳	淮海1#配变	10	400	155
55923	射阳	陆墩5#	10	400	244
55924	射阳	农牧2#变	10	400	13
55925	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	232
55926	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	0
55927	射阳	芦湾1#配变	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55928	射阳	条滩4#配变	10	315	0
55929	射阳	南公变10#变	10	400	133
55930	射阳	耦耕团结1#变	10	400	263
55931	射阳	后涧1#配变	10	315	3
55932	射阳	农牧4#变	10	400	143
55933	射阳	合顺9#配变	10	400	130
55934	射阳	双洋14#配变	10	400	212
55935	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	93
55936	射阳	光明1#配变JN	10	400	243
55937	射阳	海通居委会2#配变	10	250	0
55938	射阳	双洋1#配变	10	400	97
55939	射阳	东兴1#配变	10	400	146
55940	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	213
55941	射阳	射河1#变	10	200	3
55942	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	0
55943	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	60
55944	射阳	海丰19#变	10	200	17
55945	射阳	农联12#配变	10	400	190
55946	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55947	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	54
55948	射阳	渠北4#配变	10	200	27
55949	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	138
55950	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	5
55951	射阳	城区张网3#变	10	200	19
55952	射阳	光明4#配变	10	400	261
55953	射阳	五垛3#配变	10	200	41
55954	射阳	通洋条洋2#变	10	400	266
55955	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	2
55956	射阳	射南1#变	10	400	267
55957	射阳	通兴6#变	10	200	24
55958	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	115
55959	射阳	曙东4#配变	10	200	93
55960	射阳	苇荡4#配变	10	200	24
55961	射阳	淮海8#配变	10	400	232
55962	射阳	林基15#变	10	200	87
55963	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	0
55964	射阳	沙港2#配变JN	10	200	85
55965	射阳	八大5#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55966	射阳	射南8#配变	10	200	82
55967	射阳	其林1#配变	10	400	206
55968	射阳	八段5#变新	10	200	29
55969	射阳	公兴7#配变	10	200	60
55970	射阳	鲤鱼11#变	10	200	103
55971	射阳	沙港10#配变JN	10	200	118
55972	射阳	双洋3#配变	10	200	96
55973	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	102
55974	射阳	中南5#配变JN	10	200	75
55975	射阳	光明3#配变	10	200	74
55976	射阳	盐店2#配变	10	200	108
55977	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	32
55978	射阳	二港12#变	10	200	124
55979	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	102
55980	射阳	林基11#变	10	200	84
55981	射阳	杜心6#变	10	200	40
55982	射阳	城区条心3号配变	10	400	122
55983	射阳	通洋文明1#配变	10	200	121
55984	射阳	种牛场3#变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
55985	射阳	北公变4#变	10	200	25
55986	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	258
55987	射阳	九口11#变	10	200	18
55988	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	69
55989	射阳	通洋条河6#配变	10	200	116
55990	射阳	窑湾9#配变	10	200	44
55991	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	82
55992	射阳	曙东28#配变	10	200	84
55993	射阳	新联1#配变	10	200	109
55994	射阳	耦民6#配变	10	200	56
55995	射阳	大冲10#变	10	200	85
55996	射阳	通洋新班13#配变	10	200	9
55997	射阳	海通射南9#配变（海通东海3 # 配变）	10	400	214
55998	射阳	南港3#配变	10	200	68
55999	射阳	五垛9#配变	10	200	39
56000	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	7
56001	射阳	临海夸北3#配变	10	200	62
56002	射阳	双港3#配变	10	200	99
56003	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56004	射阳	光明10#配变	10	200	91
56005	射阳	二管区2#配变	10	200	2
56006	射阳	双跃8#配变	10	200	96
56007	射阳	团北9#配变	10	200	35
56008	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	0
56009	射阳	八大1#配变	10	200	113
56010	射阳	农联11#配变	10	200	0
56011	射阳	农联10#配变	10	400	247
56012	射阳	庆余3#配变	10	200	33
56013	射阳	通洋文明5#配变	10	200	0
56014	射阳	前涧4#配变JN	10	200	82
56015	射阳	耦耕团结5#变	10	200	76
56016	射阳	苇荡2#配变	10	200	76
56017	射阳	三涧3#配变	10	200	44
56018	射阳	通洋川港6#配变	10	200	70
56019	射阳	支鱼2#配变	10	200	79
56020	射阳	头厂8#变	10	200	96
56021	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	62
56022	射阳	竹节4#配变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56023	射阳	城区条心7#配变	10	400	85
56024	射阳	通洋建东10#配变	10	200	47
56025	射阳	渠南15#变	10	200	102
56026	射阳	射北5#配变	10	200	105
56027	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	110
56028	射阳	海通林基2#配变	10	200	75
56029	射阳	五垛2#配变	10	200	78
56030	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	87
56031	射阳	五垛1#配变	10	200	15
56032	射阳	公兴8#配变	10	200	49
56033	射阳	苇荡12#配变	10	200	104
56034	射阳	盘湾镇安石2#变	10	400	160
56035	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	88
56036	射阳	中南3#配变	10	200	82
56037	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	105
56038	射阳	渠西15#配变	10	200	94
56039	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	74
56040	射阳	渠西4#配变	10	200	100
56041	射阳	八顷10#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56042	射阳	渠北7#配变	10	200	106
56043	射阳	盐店5#变	10	200	42
56044	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	29
56045	射阳	陆墩7#配变	10	200	83
56046	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	25
56047	射阳	沙港14#变	10	200	66
56048	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	92
56049	射阳	渠北9#配变	10	200	29
56050	射阳	通洋建东7#配变	10	200	0
56051	射阳	小尖2#变	10	200	26
56052	射阳	陆墩12#变	10	200	100
56053	射阳	团洼2#配变	10	400	61
56054	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	63
56055	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	88
56056	射阳	窑湾1#配变	10	400	229
56057	射阳	联东3#配变	10	200	101
56058	射阳	渠西5#配变	10	200	58
56059	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	82
56060	射阳	双港2#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56061	射阳	前涧6#配变	10	200	96
56062	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	178
56063	射阳	特庸红星1#变	10	200	93
56064	射阳	团南2#配变	10	400	185
56065	射阳	金华12#配变	10	200	103
56066	射阳	九段5#配变	10	200	68
56067	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	85
56068	射阳	中涧4#变	10	200	77
56069	射阳	双港11#配变	10	200	118
56070	射阳	联东7#变	10	200	107
56071	射阳	二垛11#配变	10	200	63
56072	射阳	渠东8#配变	10	200	103
56073	射阳	渠西1#配变	10	200	31
56074	射阳	曙东5#配变	10	200	56
56075	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	65
56076	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	58
56077	射阳	前涧7#配变	10	400	260
56078	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	72
56079	射阳	陆墩15#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56080	射阳	中五10#变	10	200	82
56081	射阳	中五9#配变	10	400	124
56082	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	232
56083	射阳	通洋文明3#配变	10	200	79
56084	射阳	堆角7#变	10	200	81
56085	射阳	东跃6#配变	10	200	118
56086	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	90
56087	射阳	金华8#配变	10	200	52
56088	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	67
56089	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	95
56090	射阳	公兴1#配变	10	200	30
56091	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	69
56092	射阳	八管区3#配变	10	200	84
56093	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	71
56094	射阳	团北4#配变	10	200	90
56095	射阳	特庸红星2#变	10	400	227
56096	射阳	团洼5#配变	10	200	80
56097	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	36
56098	射阳	红星13#配变	10	315	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56099	射阳	套套4#配变	10	400	173
56100	射阳	一心8#配变	10	200	50
56101	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	114
56102	射阳	耦耕1#配变	10	200	6
56103	射阳	西兴8#配变	10	200	28
56104	射阳	团北10#配变	10	200	100
56105	射阳	射河4#变	10	200	91
56106	射阳	盐店8#配变	10	200	52
56107	射阳	双跃9#配变	10	200	0
56108	射阳	特庸长胜4#变	10	400	218
56109	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	182
56110	射阳	渠西2#台变	10	200	57
56111	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	107
56112	射阳	海通林基10#配变	10	200	106
56113	射阳	通洋村8#配变	10	200	76
56114	射阳	二垛1#配变	10	200	40
56115	射阳	通洋中份4#配变	10	200	58
56116	射阳	通洋条河11#配变	10	200	84
56117	射阳	双港7#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56118	射阳	渠南3#配变JN	10	200	102
56119	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	93
56120	射阳	同胜11#配变	10	200	0
56121	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	28
56122	射阳	九段6#配变	10	200	52
56123	射阳	通洋川港4#配变	10	250	131
56124	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	55
56125	射阳	洋西13#变	10	200	82
56126	射阳	通洋东元6#配变	10	200	74
56127	射阳	海通射南12#变	10	200	51
56128	射阳	海通环洋1#配变	10	400	220
56129	射阳	城区化工路4#配变	10	200	74
56130	射阳	战斗10#配变	10	200	84
56131	射阳	通洋建东20#配变	10	200	92
56132	射阳	海丰8#变JN	10	200	46
56133	射阳	海通建新9#变	10	400	239
56134	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	62
56135	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	28
56136	射阳	西兴5#配变	10	400	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56137	射阳	蒲头5#配变	10	200	76
56138	射阳	耦耕团结7#变	10	200	73
56139	射阳	联合9#配变	10	200	67
56140	射阳	堆角2#配变	10	200	67
56141	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	0
56142	射阳	沙港18#变	10	200	93
56143	射阳	曙东21#配变	10	200	126
56144	射阳	双港15#变	10	200	127
56145	射阳	新荣5#配变	10	200	107
56146	射阳	三友3#变	10	400	242
56147	射阳	团洼10#配变	10	200	60
56148	射阳	通洋东元3#配变	10	200	88
56149	射阳	太兴4#配变	10	200	88
56150	射阳	街道52#配变	10	200	0
56151	射阳	海通林南4#配变	10	200	46
56152	射阳	玉东4#配变	10	200	0
56153	射阳	三区1#配变	10	200	111
56154	射阳	通洋川港11#配变	10	200	46
56155	射阳	八大4#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56156	射阳	通洋文明10#配变	10	200	99
56157	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	73
56158	射阳	盐店10#配变	10	200	111
56159	射阳	通洋文明6#配变	10	200	90
56160	射阳	临海夸北8#配变	10	200	104
56161	射阳	大冲8#配变	10	200	99
56162	射阳	南尖1#配变	10	200	106
56163	射阳	战斗8#配变JN	10	200	66
56164	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	61
56165	射阳	渠南7#变JN	10	200	92
56166	射阳	双跃3#配变	10	200	90
56167	射阳	海通环洋13号变	10	200	109
56168	射阳	耦民1#配变	10	200	75
56169	射阳	渠北10#配变	10	200	16
56170	射阳	通洋建东23#配变	10	200	114
56171	射阳	战斗4#配变	10	200	11
56172	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	142
56173	射阳	盘湾镇新沃1#变	10	400	187
56174	射阳	耦耕2#配变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56175	射阳	园区2#配变	10	200	31
56176	射阳	通洋东元2#配变	10	200	79
56177	射阳	中涧8#配变	10	200	99
56178	射阳	联合6#配变JN	10	200	75
56179	射阳	界河5#变	10	400	126
56180	射阳	通洋建东8#配变	10	200	65
56181	射阳	东海1#变	10	200	89
56182	射阳	南港6#配变	10	200	59
56183	射阳	渠南8#配变	10	400	222
56184	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	78
56185	射阳	通洋建东6#配变	10	200	29
56186	射阳	农联3#配变	10	200	56
56187	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	39
56188	射阳	新斗村6#变JN	10	200	100
56189	射阳	海通团塘4#配变	10	400	257
56190	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	132
56191	射阳	海星5#变	10	200	61
56192	射阳	通洋条河10#配变	10	200	101
56193	射阳	海通射南10#配变（南尖6#配变）	10	200	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56194	射阳	西兴2#配变	10	400	211
56195	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	34
56196	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	67
56197	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	63
56198	射阳	通洋建东5#配变	10	200	66
56199	射阳	海通建新7#变	10	400	48
56200	射阳	东跃7#配变	10	400	259
56201	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	65
56202	射阳	农牧5#变	10	400	33
56203	射阳	通洋建东1#配变	10	200	67
56204	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	33
56205	射阳	东海4#变	10	200	0
56206	射阳	海通林基6#配变	10	400	198
56207	射阳	中五2#配变	10	315	119
56208	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	75
56209	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	123
56210	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	0
56211	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	67
56212	射阳	团洼6#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56213	射阳	前涧3#配变	10	400	230
56214	射阳	南港4#配变	10	200	96
56215	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	53
56216	射阳	九口6#配变	10	200	115
56217	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	47
56218	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	100
56219	射阳	曙东8#配变	10	200	33
56220	射阳	海镇10#配变	10	200	88
56221	射阳	城区张网2#配变	10	200	23
56222	射阳	耦耕5#变	10	200	20
56223	射阳	通洋南六5#配变	10	200	90
56224	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	76
56225	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	31
56226	射阳	条心9#配变	10	200	33
56227	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	157
56228	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	46
56229	射阳	运棉8#配变	10	315	152
56230	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	109
56231	射阳	支鱼4#配变	10	160	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56232	射阳	联合8#配变	10	200	58
56233	射阳	东跃3#配变	10	200	83
56234	射阳	中涧9#配变	10	200	71
56235	射阳	前涧2#变	10	200	78
56236	射阳	中尖7#配变	10	200	75
56237	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	52
56238	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	94
56239	射阳	耦民7#配变	10	200	42
56240	射阳	五岸2#配变	10	200	0
56241	射阳	洋南3#变	10	200	43
56242	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	83
56243	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	83
56244	射阳	通洋村1#配变	10	200	101
56245	射阳	西场6#配变	10	400	156
56246	射阳	联合3#配变	10	200	89
56247	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	89
56248	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	75
56249	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	181
56250	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56251	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	121
56252	射阳	曙东3#配变	10	200	53
56253	射阳	中尖13#配变	10	200	70
56254	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	107
56255	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	67
56256	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	0
56257	射阳	通洋东元1#配变	10	400	247
56258	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	75
56259	射阳	洋东4#变	10	200	0
56260	射阳	双洋9#配变	10	200	66
56261	射阳	八顷4#配变	10	200	104
56262	射阳	陆墩14#变	10	200	77
56263	射阳	海通建新1#配变	10	400	149
56264	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	253
56265	射阳	战斗6#配变	10	400	217
56266	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	87
56267	射阳	二垛4#配变	10	200	106
56268	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	0
56269	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56270	射阳	同胜14#配变	10	200	0
56271	射阳	渠南1#变	10	200	123
56272	射阳	一心5#配变	10	200	105
56273	射阳	通洋新班11#配变	10	200	69
56274	射阳	通洋农科2#配变	10	200	0
56275	射阳	堆角5#配变	10	200	71
56276	射阳	中五8#配变	10	315	109
56277	射阳	八段11#配变	10	200	23
56278	射阳	玉东7#配变	10	200	81
56279	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	126
56280	射阳	双跃4#配变	10	200	89
56281	射阳	渠东11#配变	10	200	102
56282	射阳	支鱼6#配变	10	315	43
56283	射阳	林基12#变	10	200	40
56284	射阳	后涧6号配变	10	200	61
56285	射阳	临海街道26#配变	10	400	234
56286	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	50
56287	射阳	曙东20#配变	10	200	89
56288	射阳	窑湾12#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56289	射阳	太兴3#配变	10	200	98
56290	射阳	通洋川港13#配变	10	200	71
56291	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	80
56292	射阳	通洋村2#变	10	200	65
56293	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	83
56294	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	117
56295	射阳	沙港17#变	10	200	97
56296	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	36
56297	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	0
56298	射阳	八顷3#配变	10	200	79
56299	射阳	民建5#配变	10	200	79
56300	射阳	陆墩16#变	10	200	83
56301	射阳	农联15#变	10	200	76
56302	射阳	芦湾8#配变	10	200	76
56303	射阳	条心11#配变	10	200	45
56304	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	58
56305	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	174
56306	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	75
56307	射阳	战斗9#	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56308	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	71
56309	射阳	前涧5#变	10	400	73
56310	射阳	后涧4#配变	10	200	77
56311	射阳	东海2#变JN	10	200	85
56312	射阳	张林7#配变	10	400	183
56313	射阳	苇荡3#配变	10	200	0
56314	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	0
56315	射阳	渠北6#配变	10	200	23
56316	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	193
56317	射阳	前涧12#变	10	200	83
56318	射阳	淮海10#变	10	200	37
56319	射阳	东兴3#配变	10	400	0
56320	射阳	通洋川港14#配变	10	200	67
56321	射阳	九口10#变	10	400	231
56322	射阳	玉东5#配变	10	200	79
56323	射阳	战斗5#配变	10	200	93
56324	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	112
56325	射阳	运棉16#配变	10	200	88
56326	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56327	射阳	临海夸北2#配变	10	200	77
56328	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	242
56329	射阳	中涧12#变	10	200	98
56330	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	122
56331	射阳	新东12#配变	10	200	89
56332	射阳	一管区2#变	10	200	0
56333	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	100
56334	射阳	通洋文明8#配变	10	200	61
56335	射阳	渠北1#配变	10	200	90
56336	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	64
56337	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	114
56338	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	139
56339	射阳	九口5#配变	10	200	105
56340	射阳	通洋文明2#配变	10	315	156
56341	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	84
56342	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	115
56343	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	147
56344	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	64
56345	射阳	通洋南六2#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56346	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	124
56347	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	60
56348	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	70
56349	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	103
56350	射阳	联合12#配变	10	200	71
56351	射阳	陆墩22#配变	10	200	82
56352	射阳	团洼4#配变	10	200	44
56353	射阳	海通街道23#	10	200	91
56354	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	110
56355	射阳	渠东9#配变	10	200	74
56356	射阳	射河5#变	10	200	88
56357	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	81
56358	射阳	通洋建东18#配变	10	200	45
56359	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	44
56360	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	67
56361	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	112
56362	射阳	海星8#变	10	200	71
56363	射阳	盘湾镇齐心11#变	10	200	85
56364	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56365	射阳	窑湾3#配变	10	200	44
56366	射阳	光明7#配变	10	200	108
56367	射阳	民建3#配变	10	200	122
56368	射阳	同胜20#配变	10	200	94
56369	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	75
56370	射阳	海通南尖3#配变	10	400	239
56371	射阳	沙港8#变	10	200	74
56372	射阳	中涧5#变	10	200	78
56373	射阳	海通东海1#配变1	10	200	114
56374	射阳	洋东7#变	10	200	20
56375	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	99
56376	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	50
56377	射阳	陆墩18#变	10	200	73
56378	射阳	东跃1#配变	10	200	58
56379	射阳	渠东4#配变	10	200	97
56380	射阳	沙港6#变	10	200	94
56381	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	51
56382	射阳	苇荡6#配变	10	200	123
56383	射阳	园区3#配变	10	200	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56384	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	46
56385	射阳	后涧10号配变	10	200	44
56386	射阳	渠北2#配变	10	200	22
56387	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	20
56388	射阳	通洋三班8#配变	10	200	47
56389	射阳	五垛7#配变	10	200	0
56390	射阳	头厂12#配变	10	200	110
56391	射阳	头厂1#配变	10	400	66
56392	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	225
56393	射阳	南港1#配变	10	200	0
56394	射阳	特庸红星15#变	10	200	87
56395	射阳	渠南5#配变	10	200	51
56396	射阳	通洋川港5#配变	10	400	189
56397	射阳	通洋四班4#配变	10	200	5
56398	射阳	运棉4#配变	10	200	105
56399	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	58
56400	射阳	渠东10#配变	10	200	92
56401	射阳	五垛10#配变	10	200	100
56402	射阳	通洋向阳1#变	10	400	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56403	射阳	芦湾11#变	10	400	216
56404	射阳	通洋四班13#配变	10	200	87
56405	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	73
56406	射阳	通洋四班1#配变	10	200	74
56407	射阳	庆余6#变	10	200	52
56408	射阳	中尖12# 配变	10	200	45
56409	射阳	中五5# 配变	10	200	121
56410	射阳	套套6#配变-JN	10	200	112
56411	射阳	团南4#配变	10	200	22
56412	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	0
56413	射阳	新联4#变	10	200	68
56414	射阳	渠北3#配变	10	200	103
56415	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	2
56416	射阳	堆角6#变	10	200	76
56417	射阳	射北1#配变	10	250	67
56418	射阳	通洋农科1#配变	10	200	67
56419	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	90
56420	射阳	中五3#配变	10	200	123
56421	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56422	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	0
56423	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	0
56424	射阳	渠东3#配变	10	200	86
56425	射阳	海通农牧3#配变	10	400	98
56426	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	258
56427	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	76
56428	射阳	金华1#配变-JN	10	400	159
56429	射阳	大冲9#配变	10	200	76
56430	射阳	南尖4#变	10	200	97
56431	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	229
56432	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	20
56433	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	100
56434	射阳	太兴2#配变	10	200	79
56435	射阳	通洋川港8#配变	10	200	89
56436	射阳	中尖8#配变	10	200	74
56437	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	87
56438	射阳	八顷9#配变	10	200	75
56439	射阳	光明12#变	10	200	81
56440	射阳	前涧9#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56441	射阳	通洋建东16#配变	10	200	36
56442	射阳	其林村5#配变	10	200	100
56443	射阳	临海街道21#配变	10	400	152
56444	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	97
56445	射阳	团北6#配变	10	200	9
56446	射阳	张林4#配变	10	200	109
56447	射阳	临建6#配变	10	200	61
56448	射阳	三涧5#配变	10	200	71
56449	射阳	曙东2#配变	10	200	86
56450	射阳	耦耕团结3#变	10	400	155
56451	射阳	支鱼1#配变	10	200	121
56452	射阳	八大6#配变	10	200	80
56453	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	55
56454	射阳	洋南8#变	10	200	0
56455	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	233
56456	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	77
56457	射阳	玉东13#配变	10	200	23
56458	射阳	长胜11#配变	10	400	219
56459	射阳	城区张网4#配变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56460	射阳	东跃8#配变	10	200	89
56461	射阳	射河2#变	10	200	112
56462	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	27
56463	射阳	射南3#配变	10	200	89
56464	射阳	林南村6#配变	10	200	65
56465	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	93
56466	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	169
56467	射阳	界河3#变	10	400	88
56468	射阳	头厂3#配变	10	400	262
56469	射阳	窑湾2#配变	10	200	46
56470	射阳	通洋文明4#配变	10	200	100
56471	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	218
56472	射阳	合顺3#变	10	200	57
56473	射阳	射南6#配变	10	200	59
56474	射阳	射兴5#配变	10	200	0
56475	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	100
56476	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	69
56477	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	112
56478	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56479	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	154
56480	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	47
56481	射阳	双港12#配变	10	200	60
56482	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	55
56483	射阳	界河7#变	10	200	0
56484	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	70
56485	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	59
56486	射阳	联东1#配变	10	200	101
56487	射阳	建新变光伏变	10	200	81
56488	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	400	260
56489	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	17
56490	射阳	农联2#配变	10	400	185
56491	射阳	运棉11#配变	10	400	266
56492	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	85
56493	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	91
56494	射阳	张林9#配变	10	400	246
56495	射阳	通洋建东15#配变	10	200	21
56496	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	213
56497	射阳	特庸长胜12#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56498	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	74
56499	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	38
56500	射阳	通洋南六7#配变	10	315	175
56501	射阳	团北1#配变	10	200	68
56502	射阳	星光4#配变-JN	10	200	65
56503	射阳	畚套1#配变	10	200	60
56504	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	61
56505	射阳	射口10#配变	10	200	81
56506	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	0
56507	射阳	通洋建东17#配变	10	200	103
56508	射阳	中尖10#配变	10	200	64
56509	射阳	张林1#配变	10	200	94
56510	射阳	通洋建东24#配变	10	200	0
56511	射阳	陆墩9#配变	10	200	67
56512	射阳	三涧4#配变JN	10	400	230
56513	射阳	金华10#配变	10	200	111
56514	射阳	中尖9#配变	10	200	86
56515	射阳	通洋建东3#配变	10	200	4
56516	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56517	射阳	东兴2#配变	10	200	18
56518	射阳	头厂2#配变	10	200	82
56519	射阳	战斗11#配变	10	200	0
56520	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	70
56521	射阳	新联3#配变	10	200	13
56522	射阳	同胜1#配变	10	200	30
56523	射阳	前涧1#变	10	200	84
56524	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	16
56525	射阳	海通沟浜3 # 配变	10	200	84
56526	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	426
56527	射阳	通洋川港7#配变	10	200	125
56528	射阳	通洋塘东8#变	10	400	225
56529	射阳	团北2#配变-JN	10	200	47
56530	射阳	畚套8#配变	10	200	12
56531	射阳	通洋条河4#配变	10	200	38
56532	射阳	芦湾10#配变	10	200	61
56533	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	58
56534	射阳	三涧7#变	10	400	237
56535	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56536	射阳	红星12#配变	10	400	221
56537	射阳	双港8#配变	10	200	108
56538	射阳	九口9#配变	10	200	80
56539	射阳	头厂13#配变	10	200	104
56540	射阳	竹节7#配变	10	200	95
56541	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	80
56542	射阳	陆墩11#配变	10	200	79
56543	射阳	张林3#配变	10	200	68
56544	射阳	沙港13#变	10	200	107
56545	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	101
56546	射阳	新荣6#配变	10	200	93
56547	射阳	双港1#配变	10	200	39
56548	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	106
56549	射阳	庆余4#配变	10	200	64
56550	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	74
56551	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	66
56552	射阳	西场8#配变	10	200	59
56553	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	71
56554	射阳	陆墩4#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56555	射阳	头厂5#配变	10	200	39
56556	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	3
56557	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	36
56558	射阳	海通林基7#配变	10	200	100
56559	射阳	同胜3#配变	10	400	167
56560	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	55
56561	射阳	通洋农科3#配变	10	200	108
56562	射阳	九口4#配变	10	200	50
56563	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	43
56564	射阳	通洋四班2#配变	10	315	195
56565	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	8
56566	射阳	合顺7#配变	10	200	26
56567	射阳	二港1#变	10	200	107
56568	射阳	临港变光伏变	10	200	70
56569	射阳	联合5#配变	10	200	91
56570	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	38
56571	射阳	长胜9#变	10	200	90
56572	射阳	特庸红星9#变	10	200	0
56573	射阳	耦民2#配变	10	160	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56574	射阳	联合11#配变	10	200	81
56575	射阳	三涧1#配变	10	250	89
56576	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	208
56577	射阳	三区5#变（运行）	10	200	113
56578	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	62
56579	射阳	运棉2#配变	10	200	75
56580	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	188
56581	射阳	盐店4#配变	10	200	78
56582	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	223
56583	射阳	双跃1#配变	10	200	0
56584	射阳	海通环洋7#配变	10	200	80
56585	射阳	渠南12#变	10	200	106
56586	射阳	金华2#变	10	200	105
56587	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	103
56588	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	67
56589	射阳	双港4#配变	10	200	116
56590	射阳	中南9#变	10	200	0
56591	射阳	中尖1#配变	10	200	97
56592	射阳	竹节10#变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56593	射阳	淮海12##配变	10	200	107
56594	射阳	头厂10#配变	10	200	112
56595	射阳	八大7#变	10	200	90
56596	射阳	渠东2#配变	10	200	52
56597	射阳	大冲3#配变	10	200	30
56598	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	122
56599	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	126
56600	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	115
56601	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	46
56602	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	123
56603	射阳	农联1#配变	10	200	4
56604	射阳	团结8#配变	10	200	114
56605	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	48
56606	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	59
56607	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	94
56608	射阳	界河2#配变	10	200	23
56609	射阳	海通林基9 # 配变	10	200	103
56610	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	98
56611	射阳	前涧11#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56612	射阳	通洋建东14#配变	10	200	0
56613	射阳	渠北15#变	10	200	0
56614	射阳	中尖2#配变	10	200	75
56615	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	40
56616	射阳	沙港12#配变	10	200	110
56617	射阳	通洋建东19#配变	10	200	7
56618	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	8
56619	射阳	联合10#配变	10	200	69
56620	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	19
56621	射阳	海通建新6#配变	10	400	181
56622	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	51
56623	射阳	金华5#配变	10	250	59
56624	射阳	三友1#变	10	400	78
56625	射阳	光明8#配变	10	200	65
56626	射阳	盐店1#配变	10	200	95
56627	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	55
56628	射阳	陆墩8#配变	10	200	116
56629	射阳	联东6#变	10	200	91
56630	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56631	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	107
56632	射阳	耦耕团结6#变	10	200	99
56633	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	82
56634	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	31
56635	射阳	界河1#台片	10	400	243
56636	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	58
56637	射阳	通洋川港3#配变	10	200	67
56638	射阳	团南5#配变	10	200	67
56639	射阳	民建8#变	10	100	24
56640	射阳	农联6#配变	10	315	55
56641	射阳	八段10#配变	10	200	9
56642	射阳	通兴2#配变	10	200	56
56643	射阳	红星3#变	10	200	69
56644	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	92
56645	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	37
56646	射阳	海通通兴1#配变	10	400	116
56647	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	45
56648	射阳	中南8#变	10	200	103
56649	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56650	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	69
56651	射阳	民建4#配变	10	200	51
56652	射阳	海通林基4#配变	10	160	68
56653	射阳	三区24#变	10	200	114
56654	射阳	中涧13#变	10	100	0
56655	射阳	沟浜16#变	10	200	36
56656	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	11
56657	射阳	界河4#变	10	200	38
56658	射阳	耦民5#配变	10	200	112
56659	射阳	通洋建东11#配变	10	200	46
56660	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	37
56661	射阳	南坎6#配变	10	400	208
56662	射阳	芦湾5#配变	10	200	92
56663	射阳	双港6#配变	10	200	53
56664	射阳	通洋村5#配变	10	200	4
56665	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	0
56666	射阳	通洋中份3#配变	10	200	17
56667	射阳	前涧10#变	10	200	76
56668	射阳	张林2#配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56669	射阳	光明11#变JN	10	200	42
56670	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	53
56671	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	62
56672	射阳	南坎5#配变	10	200	114
56673	射阳	盘湾镇华新1#变	10	400	199
56674	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	8
56675	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	69
56676	射阳	张林5#配变	10	400	152
56677	射阳	团北8#配变	10	200	27
56678	射阳	射东10#配变.	10	200	0
56679	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	160
56680	射阳	通兴5#配变	10	200	76
56681	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	35
56682	射阳	同胜7#配变	10	200	19
56683	射阳	临海夸北6#配变	10	200	100
56684	射阳	三涧9#变	10	200	98
56685	射阳	红旗12#变	10	400	264
56686	射阳	射南2#配变	10	200	28
56687	射阳	团塘5#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56688	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	49
56689	射阳	运棉9#配变	10	200	71
56690	射阳	沙港11#变	10	200	73
56691	射阳	一心4#配变	10	200	99
56692	射阳	盘湾镇华新2#变	10	315	147
56693	射阳	海通林南3#配变	10	100	30
56694	射阳	射北6#变	10	200	107
56695	射阳	联东4#配变JN	10	200	117
56696	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	60
56697	射阳	通洋南六4#配变	10	200	0
56698	射阳	明达职业技术学院	10	400	137
56699	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	99
56700	射阳	海通环洋9#配变	10	400	264
56701	射阳	渠北16#变	10	100	38
56702	射阳	红星11#变	10	200	74
56703	射阳	通洋中份1#配变	10	200	74
56704	射阳	牡丹12#配变	10	200	12
56705	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	86
56706	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56707	射阳	盐店6#配变	10	200	88
56708	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	55
56709	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	218
56710	射阳	东海2#配变	10	200	90
56711	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	103
56712	射阳	渠北5#配变	10	160	47
56713	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	257
56714	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	222
56715	射阳	通洋文明11#配变	10	200	97
56716	射阳	南坎2#配变	10	200	0
56717	射阳	六垛1#配变	10	200	74
56718	射阳	沙港1#配变JN	10	200	37
56719	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	72
56720	射阳	红星6#变	10	200	58
56721	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	66
56722	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	53
56723	射阳	海通环洋4#配变	10	400	174
56724	射阳	海通南尖5#配变	10	200	39
56725	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56726	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	53
56727	射阳	条滩1#配变	10	200	23
56728	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	104
56729	射阳	洋东3#变	10	400	235
56730	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	80
56731	射阳	陆墩20#变	10	100	2
56732	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	93
56733	射阳	合顺4#配变	10	200	0
56734	射阳	竹节2#配变JN	10	200	108
56735	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	115
56736	射阳	同胜22#配变	10	200	15
56737	射阳	红星4#变	10	400	226
56738	射阳	庆余1#变	10	200	0
56739	射阳	同胜13#配变	10	200	94
56740	射阳	条滩7#配变	10	200	0
56741	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	82
56742	射阳	渠南2#变	10	200	112
56743	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	36
56744	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56745	射阳	东跃5#配变	10	200	96
56746	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	75
56747	射阳	太兴13#配变	10	200	84
56748	射阳	海通林基13#变	10	200	72
56749	射阳	西场5#配变	10	200	86
56750	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	114
56751	射阳	通洋条河1#配变	10	200	16
56752	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	165
56753	射阳	翻身4#配变	10	200	16
56754	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	131
56755	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	66
56756	射阳	中尖3#配变	10	200	46
56757	射阳	联东2#配变	10	200	109
56758	射阳	通洋川港2#配变	10	200	70
56759	射阳	通洋条河8#配变	10	200	70
56760	射阳	海镇4#配变	10	200	0
56761	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	78
56762	射阳	射河3#变	10	200	86
56763	射阳	通洋中份2#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56764	射阳	双港13#变	10	200	126
56765	射阳	耦耕3#配变	10	200	101
56766	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	29
56767	射阳	长胜3#配变	10	400	249
56768	射阳	渠北13#变	10	200	17
56769	射阳	通洋条河5#配变	10	200	119
56770	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	85
56771	射阳	洋东5#变	10	200	0
56772	射阳	前涧13#变	10	200	70
56773	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	42
56774	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	35
56775	射阳	团南3#配变	10	200	42
56776	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	1
56777	射阳	通洋东元4#配变	10	200	41
56778	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	50
56779	射阳	畚套5#配变	10	200	70
56780	射阳	通洋南六10#配变	10	200	99
56781	射阳	运棉6#配变	10	400	196
56782	射阳	耦耕双港16#变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56783	射阳	芦湾4#配变	10	400	161
56784	射阳	八段4#配变	10	200	38
56785	射阳	塘合15#变	10	200	40
56786	射阳	金华9#配变	10	400	45
56787	射阳	张林6#配变	10	200	7
56788	射阳	洋东6#变	10	200	84
56789	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	94
56790	射阳	通洋居委会10#变	10	315	90
56791	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	44
56792	射阳	通洋三班3#配变	10	200	44
56793	射阳	条滩5#配变	10	400	66
56794	射阳	海通南坎1#配变	10	200	60
56795	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	67
56796	射阳	通洋南六1#配变	10	200	57
56797	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	64
56798	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	32
56799	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	85
56800	射阳	套套7#配变	10	200	80
56801	射阳	合顺1#配变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56802	射阳	联东5#配变	10	200	29
56803	射阳	五管区3#配变	10	80	20
56804	射阳	通洋建东12#配变	10	200	55
56805	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	182
56806	射阳	长胜10#变	10	400	164
56807	射阳	通洋川港1#配变	10	200	55
56808	射阳	界河9#变	10	100	35
56809	射阳	通洋条河7#配变	10	200	102
56810	射阳	双洋4#配变	10	200	42
56811	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	22
56812	射阳	海通环洋5#配变	10	315	138
56813	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	68
56814	射阳	中南1#配变	10	200	86
56815	射阳	西场2#配变	10	200	69
56816	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	120
56817	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	47
56818	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	59
56819	射阳	通洋建东2#配变	10	200	117
56820	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56821	射阳	八段3#配变	10	400	3
56822	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	82
56823	射阳	通洋建东4#配变	10	200	24
56824	射阳	街道8#配变	10	100	3
56825	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	28
56826	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	36
56827	射阳	新东5#配变	10	160	10
56828	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	1
56829	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	214
56830	射阳	环洋12#变	10	400	209
56831	射阳	合顺8#配变	10	200	95
56832	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	63
56833	射阳	运棉3#配变	10	200	58
56834	射阳	联东9#变	10	100	0
56835	射阳	通洋四班8#配变	10	200	0
56836	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	82
56837	射阳	长胜2#变	10	200	110
56838	射阳	闸东1#配变	10	200	50
56839	射阳	渠北14#变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56840	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	33
56841	射阳	二垛7#配变	10	200	100
56842	射阳	大冲4#配变	10	200	68
56843	射阳	通洋条河2#配变	10	200	72
56844	射阳	沙港7#配变	10	250	127
56845	射阳	耦耕其林6#变	10	200	87
56846	射阳	通洋川港9#配变	10	200	49
56847	射阳	西兴4#配变	10	200	24
56848	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	215
56849	射阳	太兴5#配变	10	200	0
56850	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	173
56851	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	45
56852	射阳	长胜13#变	10	200	92
56853	射阳	通洋新班6#配变	10	200	48
56854	射阳	芦湾2#配变	10	200	0
56855	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	91
56856	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	94
56857	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	31
56858	射阳	沙港16#配变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56859	射阳	曙东1#配变	10	200	0
56860	射阳	盘湾镇齐心4#变	10	200	25
56861	射阳	渠南14#变	10	250	126
56862	射阳	海通射北3#配变	10	200	71
56863	射阳	南坎7#配变	10	200	74
56864	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	87
56865	射阳	农联14#配变	10	200	120
56866	射阳	海通林南5#配变	10	315	128
56867	射阳	合顺6#配变	10	200	29
56868	射阳	射北7#变	10	200	100
56869	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	71
56870	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	226
56871	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	0
56872	射阳	合顺10#配变	10	200	50
56873	射阳	中南7#变	10	200	116
56874	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	68
56875	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	90
56876	射阳	太兴6#配变	10	200	60
56877	射阳	九口8#配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56878	射阳	林南2#配变	10	200	95
56879	射阳	窑湾7#配变	10	200	73
56880	射阳	窑湾4#配变	10	200	76
56881	射阳	大冲7#配变	10	200	76
56882	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	110
56883	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	84
56884	射阳	联合13#配变	10	100	0
56885	射阳	条滩6#配变	10	200	0
56886	射阳	套套10#配变	10	200	79
56887	射阳	运棉1#配变	10	200	47
56888	射阳	特庸红星10#变	10	200	88
56889	射阳	庆余8#配变	10	200	97
56890	射阳	海通射南11#变	10	200	98
56891	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	1
56892	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	64
56893	射阳	杜心3#变	10	400	214
56894	射阳	团洼3#配变	10	200	9
56895	射阳	陆墩13#配变	10	200	78
56896	射阳	东跃2#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56897	射阳	团南6#配变	10	200	25
56898	射阳	海通林基1#配变	10	200	58
56899	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	94
56900	射阳	淮海5#配变	10	400	111
56901	射阳	畚套2#配变	10	200	14
56902	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	80
56903	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	7
56904	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	56
56905	射阳	海通射北4#配变	10	200	75
56906	射阳	九口2#配变	10	200	83
56907	射阳	淮海6#配变	10	200	0
56908	射阳	双洋7#配变	10	200	109
56909	射阳	淮海9#配变	10	200	0
56910	射阳	特庸红星5#变	10	200	87
56911	射阳	陆墩2#配变	10	200	101
56912	射阳	海通林基3#配变	10	160	42
56913	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	100
56914	射阳	洋西1#变	10	200	41
56915	射阳	闸东3#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56916	射阳	通洋四班7#配变	10	200	48
56917	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	0
56918	射阳	曙东6#配变	10	200	90
56919	射阳	洋东2#变	10	400	197
56920	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	68
56921	射阳	畚套3#配变	10	200	76
56922	射阳	渠南9#配变	10	200	76
56923	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	69
56924	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	81
56925	射阳	大冲1#配变	10	315	87
56926	射阳	界河8#变	10	200	45
56927	射阳	金华4#配变	10	200	21
56928	射阳	大冲2	10	400	6
56929	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	103
56930	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	12
56931	射阳	金华6#配变	10	200	81
56932	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	16
56933	射阳	中南2#变	10	400	232
56934	射阳	射南4#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56935	射阳	通洋川港12#配变	10	400	201
56936	射阳	头厂6#配变	10	200	0
56937	射阳	环洋6#变	10	400	218
56938	射阳	庆余9#变	10	200	46
56939	射阳	西兴1#配变	10	400	189
56940	射阳	长胜14#变	10	200	56
56941	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	34
56942	射阳	盘湾镇东盘12#变	10	200	29
56943	射阳	通洋建东9#配变	10	200	84
56944	射阳	合顺2#配变	10	200	0
56945	射阳	通洋南六6#配变	10	200	111
56946	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	47
56947	射阳	庆余5#	10	200	35
56948	射阳	通洋村4#配变	10	200	17
56949	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	28
56950	射阳	金华18#配变	10	200	31
56951	射阳	南坎4#配变	10	200	52
56952	射阳	沙港3#配变JN	10	200	107
56953	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56954	射阳	沟北5#配变	10	200	104
56955	射阳	射口12#变	10	200	103
56956	射阳	沟北10#配变	10	200	101
56957	射阳	沟北12#变	10	200	71
56958	射阳	滨西6#变JN	10	200	90
56959	射阳	沟北1#配变	10	200	51
56960	射阳	沟北3#配变	10	200	46
56961	射阳	洪墩4#配变	10	200	97
56962	射阳	一心1#配变	10	200	90
56963	射阳	沟北4#配变	10	200	94
56964	射阳	沟北11#配变	10	200	75
56965	射阳	一心7#变	10	200	78
56966	射阳	射口11#变	10	200	95
56967	射阳	沟北8#配变	10	200	61
56968	射阳	一心9#变	10	200	76
56969	射阳	一心3#配变JN	10	200	97
56970	射阳	一心6#变	10	200	61
56971	射阳	沟北9#配变	10	200	0
56972	射阳	射口5#配变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56973	射阳	沟北6#配变	10	200	92
56974	射阳	射口2#变	10	200	109
56975	射阳	射口4#配变	10	200	11
56976	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	257
56977	射阳	沟北7#配变JN	10	400	245
56978	射阳	书香福第4#变	10	800	312
56979	射阳	书香福第2#变	10	800	455
56980	射阳	书香福第8#变	10	630	489
56981	射阳	津北9#变	10	200	88
56982	射阳	津北12#变	10	200	109
56983	射阳	津北7#变	10	200	113
56984	射阳	安富18#变	10	200	99
56985	射阳	津富安置区1#配变	10	400	139
56986	射阳	津北2#变	10	200	118
56987	射阳	津哨2#变	10	200	141
56988	射阳	津哨12#变	10	200	132
56989	射阳	津富安置区3#配变	10	400	208
56990	射阳	方向1#配变	10	200	128
56991	射阳	津富安置区2#配变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
56992	射阳	津哨5#变	10	200	97
56993	射阳	津哨15#变	10	200	143
56994	射阳	津北5#变	10	200	118
56995	射阳	津北13#变	10	400	93
56996	射阳	安富10#变	10	200	73
56997	射阳	津南6#变	10	200	42
56998	射阳	射阳安富8#变	10	200	58
56999	射阳	安富4#配变	10	200	77
57000	射阳	安富5#变	10	200	98
57001	射阳	津南4#变	10	200	94
57002	射阳	安富9#变	10	200	57
57003	射阳	津南5#变	10	200	101
57004	射阳	方向7#变	10	200	107
57005	射阳	津南10#变	10	200	63
57006	射阳	安富11#变	10	200	129
57007	射阳	津哨3#变	10	200	91
57008	射阳	津南2#配变	10	200	76
57009	射阳	射阳津北4#配变	10	200	104
57010	射阳	安富23#变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57011	射阳	安富2#变	10	200	114
57012	射阳	射阳津南11#变	10	200	65
57013	射阳	安富3#变	10	200	119
57014	射阳	安富19#变	10	200	100
57015	射阳	方向16#配变	10	200	136
57016	射阳	安富20#变	10	200	121
57017	射阳	安富21#变	10	200	101
57018	射阳	方向14#变	10	200	76
57019	射阳	安富17#变	10	200	123
57020	射阳	安富22#变	10	200	92
57021	射阳	津北3#配变	10	200	18
57022	射阳	安富12#变	10	200	111
57023	射阳	津北10#变	10	200	88
57024	射阳	津北8#变	10	200	122
57025	射阳	方向17#配变	10	200	100
57026	射阳	津哨16#配变	10	200	122
57027	射阳	津北11#变	10	200	128
57028	射阳	津南8#变	10	400	287
57029	射阳	津北6#变	10	315	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57030	射阳	津北1#变	10	400	110
57031	射阳	桥北3#变	10	200	80
57032	射阳	桥北10#配变	10	200	86
57033	射阳	安东20#变	10	200	27
57034	射阳	庄东8#变	10	200	108
57035	射阳	诚民12#配变	10	400	0
57036	射阳	庄东6#变	10	200	111
57037	射阳	庄东7#变	10	200	0
57038	射阳	桥北2#配变	10	200	106
57039	射阳	庄东10#变	10	200	64
57040	射阳	友好4#变	10	200	72
57041	射阳	丰登2#变	10	200	106
57042	射阳	桥北4#变	10	400	212
57043	射阳	桥北9#配变	10	200	127
57044	射阳	安东1#变	10	200	50
57045	射阳	丰登8#变	10	200	76
57046	射阳	丰登3#配变	10	200	78
57047	射阳	安东9#变	10	315	54
57048	射阳	庄东14#变	10	400	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57049	射阳	丰登1#变	10	400	226
57050	射阳	林场3#变	10	315	9
57051	射阳	庄东4#变	10	200	28
57052	射阳	庄东12#变	10	200	117
57053	射阳	安东21#变	10	200	93
57054	射阳	庄东3#变	10	200	111
57055	射阳	庄东1#变	10	400	238
57056	射阳	安东19#变	10	200	112
57057	射阳	桥北5#变	10	400	209
57058	射阳	林场4#变	10	315	157
57059	射阳	兴桥街道8#变	10	400	37
57060	射阳	林场2#变	10	400	48
57061	射阳	林场1#变	10	400	127
57062	射阳	诚民10#变	10	400	156
57063	射阳	安东24#配变	10	400	167
57064	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	523
57065	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	576
57066	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	589
57067	射阳	聚龙府（南园）1#开关站1#变	10	800	538

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57068	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	494
57069	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	474
57070	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	548
57071	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	518
57072	射阳	聚龙府（南园）1#开关站3#变	10	800	596
57073	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	543
57074	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	639
57075	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	544
57076	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	61
57077	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	61
57078	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	61
57079	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	61
57080	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	61
57081	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	61
57082	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	61
57083	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	61
57084	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	61
57085	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	61
57086	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57087	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	61
57088	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	61
57089	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	61
57090	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	61
57091	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	0
57092	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	61
57093	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	61
57094	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	61
57095	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	61
57096	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	61
57097	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	61
57098	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	61
57099	射阳	洋马街道16#配变	10	200	64
57100	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	155
57101	射阳	菊香名苑1#变	10	200	160
57102	射阳	洋马街道23#配变	10	400	189
57103	射阳	洋马街道1#配变	10	400	36
57104	射阳	洋马街道24#变	10	200	51
57105	射阳	洋马街道21#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57106	射阳	洋马街道6#配变	10	200	53
57107	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0
57108	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	24
57109	射阳	洋马街道19#变	10	250	56
57110	射阳	洋马街道18#变	10	400	40
57111	射阳	洋马街道26#变1	10	400	99
57112	射阳	洋马街道27#变	10	400	167
57113	射阳	洋马街道11#变	10	400	160
57114	射阳	洋马街道29#配变	10	400	61
57115	射阳	洋马街道7#配变	10	400	161
57116	射阳	洋马街道10#配变	10	400	57
57117	射阳	洋马街道14#变	10	400	78
57118	射阳	洋马街道3#配变	10	400	98
57119	射阳	洋马街道15#变	10	400	67
57120	射阳	洋马街道32#配变	10	630	208
57121	射阳	三河康居1#变	10	200	45
57122	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	81
57123	射阳	阜余老圩2#配变	10	200	79
57124	射阳	阜余沙东四配变	10	200	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57125	射阳	阜余老圩9#变	10	200	46
57126	射阳	阜余沙东八配变	10	200	46
57127	射阳	阜余老圩三配变	10	200	68
57128	射阳	阜余圩门一配变	10	200	80
57129	射阳	阜余三河4#配变	10	400	168
57130	射阳	阜余老圩五配变	10	400	182
57131	射阳	吉祥12#变	10	200	106
57132	射阳	红星社区5#配变	10	200	75
57133	射阳	红星社区6#配变	10	200	51
57134	射阳	友谊19#配变	10	200	125
57135	射阳	红星社区2#配变	10	200	69
57136	射阳	龙港17#配变	10	200	67
57137	射阳	红星社区7#配变	10	200	82
57138	射阳	红星社区1#配变	10	200	35
57139	射阳	方向11#变	10	200	118
57140	射阳	方向4#变	10	200	85
57141	射阳	吉祥17#变	10	200	61
57142	射阳	跃中3#变	10	400	95
57143	射阳	友谊22#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57144	射阳	万隆27#配变	10	200	111
57145	射阳	吉祥19#变	10	200	108
57146	射阳	吉祥5#变	10	200	70
57147	射阳	友谊10#变	10	200	113
57148	射阳	万隆24#变	10	200	114
57149	射阳	万隆10#变	10	400	246
57150	射阳	跃中11#变	10	200	122
57151	射阳	万隆25#变	10	200	62
57152	射阳	万隆31#配变	10	200	121
57153	射阳	吉祥8#变	10	200	102
57154	射阳	方向6#变	10	200	62
57155	射阳	万隆1#变	10	200	93
57156	射阳	友谊14#变	10	200	92
57157	射阳	万隆11#变	10	200	119
57158	射阳	龙港3#变	10	200	130
57159	射阳	万隆26#配变	10	200	46
57160	射阳	吉祥14#变	10	200	96
57161	射阳	跃中17#配变	10	200	99
57162	射阳	吉祥20#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57163	射阳	红星社区4#配变	10	200	39
57164	射阳	红星社区3#配变	10	200	0
57165	射阳	吉祥9#变	10	400	224
57166	射阳	万隆6#变	10	400	279
57167	射阳	吉祥4#变	10	400	220
57168	射阳	龙港11#变	10	400	227
57169	射阳	万隆8#变	10	400	153
57170	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	426
57171	射阳	金科未来城3#变	10	800	315
57172	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	362
57173	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	454
57174	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	562
57175	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	442
57176	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	531
57177	射阳	金科未来城7#变	10	800	406
57178	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	426
57179	射阳	金科未来城5#变	10	800	342
57180	射阳	金科未来城1#变	10	800	358
57181	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57182	射阳	金科未来城9#变	10	800	425
57183	射阳	津哨13#变	10	200	149
57184	射阳	津哨9#变	10	200	121
57185	射阳	龙港16#变	10	200	85
57186	射阳	安富1#变	10	200	99
57187	射阳	安富15#变	10	200	94
57188	射阳	友谊4#变	10	200	95
57189	射阳	方向10#变	10	200	118
57190	射阳	友谊5#配变	10	200	92
57191	射阳	射阳津南1#配变	10	200	61
57192	射阳	吉祥21#配变	10	200	106
57193	射阳	方向5#变	10	200	72
57194	射阳	友谊21#配变	10	200	88
57195	射阳	津哨8#变	10	200	88
57196	射阳	方向20#配变	10	200	129
57197	射阳	安富6#变	10	200	80
57198	射阳	吉祥13#变	10	200	78
57199	射阳	安富13#变	10	200	101
57200	射阳	津南9#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57201	射阳	方向2#变	10	200	113
57202	射阳	友谊8#变	10	200	17
57203	射阳	津南7#变	10	200	104
57204	射阳	吉祥7#配变	10	200	85
57205	射阳	津哨17#配变	10	200	112
57206	射阳	安富16#变	10	200	116
57207	射阳	吉祥15#变	10	200	116
57208	射阳	安富14#变	10	200	122
57209	射阳	安富7#变	10	200	120
57210	射阳	方向13#变	10	200	114
57211	射阳	友谊1#变	10	200	99
57212	射阳	友谊12#变	10	315	165
57213	射阳	方向19#配变	10	200	111
57214	射阳	津南12#变	10	200	99
57215	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	122
57216	射阳	津哨1#变	10	200	58
57217	射阳	津哨14#变	10	200	109
57218	射阳	吉祥10#变	10	400	213
57219	射阳	街道18#变	10	400	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57220	射阳	津南3#配变	10	400	129
57221	射阳	吉祥3#变	10	400	101
57222	射阳	吉祥6#变	10	400	182
57223	射阳	三洼4#配变	10	400	230
57224	射阳	洋南1#配变	10	400	191
57225	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	31
57226	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	67
57227	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	397
57228	射阳	新镇区4#变	10	400	184
57229	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	67
57230	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	349
57231	射阳	三洼10#配变	10	200	54
57232	射阳	三洼11#变	10	200	20
57233	射阳	七埠5#配变	10	200	87
57234	射阳	新镇区6#变	10	200	0
57235	射阳	川洋14#配变	10	315	65
57236	射阳	新镇区2#变	10	400	0
57237	射阳	陈洋1#变	10	200	107
57238	射阳	新镇区5#变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57239	射阳	川洋8#配变	10	200	41
57240	射阳	新镇区1#变	10	400	196
57241	射阳	富洋15#变	10	200	100
57242	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	201
57243	射阳	川洋4#配变	10	200	75
57244	射阳	三洼3#配变	10	200	108
57245	射阳	三友7#配变	10	200	94
57246	射阳	三洼8#配变	10	200	18
57247	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	253
57248	射阳	三洼6#配变	10	200	65
57249	射阳	三洼1#配变	10	400	121
57250	射阳	七埠4#配变	10	200	38
57251	射阳	七埠11#配变	10	200	87
57252	射阳	三友4#配变	10	200	62
57253	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	35
57254	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	0
57255	射阳	三洼9#配变	10	200	110
57256	射阳	川洋10#配变	10	200	113
57257	射阳	洋南6#配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57258	射阳	洋南5#变	10	400	82
57259	射阳	富洋3号配变	10	400	81
57260	射阳	三洼7#配变	10	200	107
57261	射阳	川洋1#配变	10	250	42
57262	射阳	川洋7#配变	10	200	28
57263	射阳	三洼2#配变	10	200	107
57264	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	106
57265	射阳	新镇区3#变	10	400	41
57266	射阳	公用川洋9#配变	10	400	79
57267	射阳	川洋3#配变	10	400	0
57268	射阳	川洋5#配变	10	400	43
57269	射阳	桥北7#变	10	200	110
57270	射阳	芦洼8#配变	10	200	1
57271	射阳	北庄6#变	10	400	257
57272	射阳	北庄18#变	10	400	151
57273	射阳	北庄12#配变	10	400	118
57274	射阳	北庄3#变	10	400	155
57275	射阳	学地1#变	10	200	85
57276	射阳	北庄17#配变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57277	射阳	双合6#变	10	200	78
57278	射阳	学地7#配变	10	200	107
57279	射阳	双合1#变	10	200	119
57280	射阳	诚民7#变	10	200	41
57281	射阳	双合2#变	10	200	80
57282	射阳	芦洼11#变	10	200	83
57283	射阳	北庄11#变	10	200	95
57284	射阳	双合10#变	10	400	240
57285	射阳	北庄8#变	10	200	80
57286	射阳	学地2#变	10	200	92
57287	射阳	诚民8#变	10	200	75
57288	射阳	学地6#变	10	200	112
57289	射阳	芦洼2#配变	10	200	110
57290	射阳	北庄13#配变	10	200	76
57291	射阳	双合12#变	10	200	116
57292	射阳	芦洼14#变	10	200	97
57293	射阳	北庄14#配变	10	200	54
57294	射阳	诚民1#变	10	200	73
57295	射阳	双合4#配变	10	400	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57296	射阳	芦洼5#变	10	200	49
57297	射阳	双合9#变	10	200	55
57298	射阳	芦洼12#变	10	200	117
57299	射阳	芦洼18#配变	10	200	107
57300	射阳	芦洼9#配变	10	200	123
57301	射阳	学地3#变	10	200	118
57302	射阳	北庄2#变	10	200	0
57303	射阳	北庄7#变	10	315	134
57304	射阳	北庄10#变	10	315	169
57305	射阳	北庄1#变	10	400	73
57306	射阳	芦洼15#变	10	400	171
57307	射阳	北庄15#配变	10	400	156
57308	射阳	北庄9#变	10	400	60
57309	射阳	芦洼19#配变	10	400	117
57310	射阳	北庄5#变	10	400	72
57311	射阳	芦洼17#配变	10	400	138
57312	射阳	北庄4#变	10	400	89
57313	射阳	芦洼3#变	10	400	101
57314	射阳	学地5#变	10	400	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57315	射阳	学地4#变	10	400	245
57316	射阳	东方16#变	10	200	126
57317	射阳	东方5#变JN	10	200	96
57318	射阳	东方26#变	10	200	143
57319	射阳	六里6#配变JN	10	200	101
57320	射阳	六里11#变	10	200	69
57321	射阳	桥头2#变	10	400	184
57322	射阳	桥头3#配变JN	10	200	97
57323	射阳	推广13#配变	10	200	53
57324	射阳	运粮6#配变	10	200	9
57325	射阳	桥头6#配变	10	200	93
57326	射阳	桥头村5#配变	10	400	263
57327	射阳	运粮5#配变	10	200	10
57328	射阳	六里2#配变	10	200	17
57329	射阳	六里3#配变	10	200	72
57330	射阳	桥头7#配变JN	10	200	117
57331	射阳	千秋4#配变JN	10	200	44
57332	射阳	六里9#变	10	200	89
57333	射阳	范灶8#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57334	射阳	运粮10#变	10	200	102
57335	射阳	桥头村4#配变	10	250	40
57336	射阳	桥头9#变	10	200	57
57337	射阳	运粮2#变	10	200	45
57338	射阳	千秋推广2#变	10	200	40
57339	射阳	滨南8#变	10	200	120
57340	射阳	滨南3#配变	10	200	99
57341	射阳	推广18#变	10	200	99
57342	射阳	六里5#配变JN	10	200	101
57343	射阳	滨南9#变	10	400	262
57344	射阳	六里1#配变	10	200	92
57345	射阳	千秋6#配变	10	200	80
57346	射阳	运粮8#配变	10	200	77
57347	射阳	滨南14#变	10	315	114
57348	射阳	六里8#配变JN	10	200	125
57349	射阳	推广19#变	10	200	123
57350	射阳	运粮3#配变JN	10	200	114
57351	射阳	运粮1#变	10	200	71
57352	射阳	运粮4#配变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57353	射阳	六里7#配变	10	200	65
57354	射阳	运粮7#配变	10	200	88
57355	射阳	六里10#变	10	200	101
57356	射阳	滨南6#变	10	400	118
57357	射阳	千秋3#配变JN	10	400	264
57358	射阳	桥头8#变	10	400	240
57359	射阳	滨南7#配变	10	400	249
57360	射阳	滨南1#配变	10	400	263
57361	射阳	桥头1#配变	10	400	265
57362	射阳	滨南13#变	10	400	0
57363	射阳	堆角4#变	10	400	174
57364	射阳	六里4#配变	10	400	260
57365	射阳	滨南5#配变	10	400	31
57366	射阳	运粮11#配变	10	400	176
57367	射阳	南灶31#变	10	400	194
57368	射阳	南灶24#变	10	400	120
57369	射阳	南灶11#变	10	200	10
57370	射阳	南灶33#变	10	200	48
57371	射阳	南灶9#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57372	射阳	贺丰27#配变	10	200	80
57373	射阳	贺丰17#配变	10	200	33
57374	射阳	贺丰10#配变	10	400	227
57375	射阳	南灶25#配变	10	200	30
57376	射阳	贺丰32#配变	10	200	93
57377	射阳	南灶26#变	10	200	100
57378	射阳	贺丰16#配变	10	200	40
57379	射阳	南灶14#变	10	200	60
57380	射阳	南灶32#变	10	200	29
57381	射阳	南灶13#变	10	250	0
57382	射阳	贺丰23#配变	10	200	120
57383	射阳	南灶17#变	10	200	30
57384	射阳	贺丰11#配变	10	400	119
57385	射阳	南灶27#变	10	200	52
57386	射阳	贺丰13#配变	10	400	201
57387	射阳	南灶10#变	10	200	38
57388	射阳	新灶3#变	10	200	46
57389	射阳	南灶15#变	10	200	54
57390	射阳	新灶2#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57391	射阳	南灶4#变	10	200	52
57392	射阳	贺丰4#配变	10	200	70
57393	射阳	南灶3#变	10	200	102
57394	射阳	贺丰19#配变	10	200	96
57395	射阳	南灶20#变	10	200	109
57396	射阳	新灶1#变	10	200	35
57397	射阳	贺丰2#配变	10	200	102
57398	射阳	新灶7#变	10	200	74
57399	射阳	南灶2#变	10	200	101
57400	射阳	南灶16#变	10	200	43
57401	射阳	南灶1#变	10	200	110
57402	射阳	贺丰26#配变	10	200	111
57403	射阳	贺丰22#配变	10	200	109
57404	射阳	新灶14#变	10	200	116
57405	射阳	新灶8#变	10	200	100
57406	射阳	新灶12#变	10	200	62
57407	射阳	贺丰1#配变	10	200	100
57408	射阳	南灶28#变	10	200	14
57409	射阳	新灶6#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57410	射阳	南灶23#变	10	200	34
57411	射阳	南灶21#变	10	200	26
57412	射阳	贺丰3#配变	10	200	62
57413	射阳	南灶12#变	10	200	106
57414	射阳	南灶5#变	10	200	44
57415	射阳	新灶15#配变	10	400	257
57416	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	160
57417	射阳	南灶30#变	10	400	180
57418	射阳	小尖6#变	10	400	121
57419	射阳	安南1#变	10	200	62
57420	射阳	新庄17#变	10	200	59
57421	射阳	新庄10#变	10	200	0
57422	射阳	新庄4#变	10	200	0
57423	射阳	安南11#变	10	200	75
57424	射阳	安南18#变	10	200	61
57425	射阳	安南19#配变	10	200	103
57426	射阳	芦洼4#变	10	200	96
57427	射阳	芦洼10#变	10	200	62
57428	射阳	桥北6#变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57429	射阳	安南2#变	10	200	106
57430	射阳	诚民4#配变	10	200	89
57431	射阳	庄东11#变	10	200	78
57432	射阳	街道11#变	10	200	24
57433	射阳	安南6#变	10	160	71
57434	射阳	新庄15#配变	10	200	80
57435	射阳	新庄2#配变	10	400	267
57436	射阳	庄东5#变	10	200	111
57437	射阳	安乐11#变	10	200	123
57438	射阳	诚民5#变	10	400	68
57439	射阳	诚民13#配变	10	200	110
57440	射阳	安南10#变	10	400	220
57441	射阳	桥北1#变	10	200	127
57442	射阳	安南9#变	10	200	117
57443	射阳	新庄1#变	10	200	94
57444	射阳	诚民15#配变	10	200	0
57445	射阳	诚民14#配变	10	200	38
57446	射阳	庄东13#变	10	200	99
57447	射阳	诚民6#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57448	射阳	新庄5#变	10	250	84
57449	射阳	庄东15#配变	10	200	74
57450	射阳	新庄14#配变	10	400	276
57451	射阳	新庄6#变	10	400	0
57452	射阳	兴桥街道1#变	10	400	187
57453	射阳	芦洼1#配变	10	400	157
57454	射阳	庄东2#变	10	400	125
57455	射阳	街道36#变	10	400	42
57456	射阳	金星11#变	10	200	57
57457	射阳	金星2#变后	10	200	82
57458	射阳	万隆32#配变	10	400	74
57459	射阳	龙港18#配变	10	200	41
57460	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	370
57461	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	455
57462	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	422
57463	射阳	龙港7#变	10	400	80
57464	射阳	金星4#变	10	200	70
57465	射阳	金星6#变	10	200	128
57466	射阳	跃中15#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57467	射阳	跃中10#变	10	200	120
57468	射阳	金星3#配变	10	200	47
57469	射阳	万隆5#变	10	200	94
57470	射阳	万隆23#变	10	200	106
57471	射阳	万隆19#变	10	200	89
57472	射阳	金星5#变	10	200	83
57473	射阳	万隆21#变	10	200	101
57474	射阳	万隆30#配变	10	200	109
57475	射阳	万隆17#变	10	200	115
57476	射阳	万隆13#变	10	200	82
57477	射阳	金星12#变	10	200	127
57478	射阳	万隆16#变	10	200	60
57479	射阳	万隆14#变	10	200	97
57480	射阳	万隆2#变	10	200	82
57481	射阳	金星9#变	10	200	99
57482	射阳	万隆12#变	10	200	119
57483	射阳	金星18#配变	10	200	117
57484	射阳	万隆20#变	10	200	122
57485	射阳	万隆15#变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57486	射阳	金星13#变	10	200	65
57487	射阳	万隆22#变	10	200	93
57488	射阳	金星8#变	10	200	103
57489	射阳	万隆7#变	10	200	106
57490	射阳	金星14#变	10	200	103
57491	射阳	金星16#变	10	400	269
57492	射阳	万隆9#变	10	400	120
57493	射阳	金星15#变	10	400	264
57494	射阳	金星1#变	10	400	261
57495	射阳	万隆28#配变	10	400	113
57496	射阳	万隆4#变	10	400	170
57497	射阳	跃中1#变	10	400	268
57498	射阳	金星10#变	10	400	159
57499	射阳	万隆29#配变	10	400	245
57500	射阳	伍份10#变	10	200	72
57501	射阳	双丰6#变	10	200	43
57502	射阳	陈洋南份6#变	10	200	64
57503	射阳	北份3#变	10	200	69
57504	射阳	南份7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57505	射阳	利国7#变	10	200	87
57506	射阳	利国5#变	10	200	0
57507	射阳	南份3#变	10	200	82
57508	射阳	双丰5#变	10	200	50
57509	射阳	陈洋南份11#变	10	200	0
57510	射阳	河西12#变	10	200	46
57511	射阳	南份1#配变	10	200	78
57512	射阳	北份2#变	10	200	91
57513	射阳	双丰3#变	10	200	99
57514	射阳	南份2#变	10	400	207
57515	射阳	南份10#变	10	200	63
57516	射阳	利国12#变	10	200	79
57517	射阳	利国4#变	10	200	82
57518	射阳	北份1#变	10	200	67
57519	射阳	双丰2#变	10	200	49
57520	射阳	北份4#变	10	200	101
57521	射阳	南份13#变	10	200	63
57522	射阳	北份9#变	10	200	105
57523	射阳	河西5#变1	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57524	射阳	河西11#变	10	200	50
57525	射阳	利国14#变	10	200	81
57526	射阳	双丰9#变	10	200	108
57527	射阳	北份6#变	10	200	67
57528	射阳	北份11#变	10	200	65
57529	射阳	南份9#变	10	200	107
57530	射阳	北份13#变	10	200	75
57531	射阳	双丰1 # 配变	10	400	137
57532	射阳	河西2#变	10	200	83
57533	射阳	双丰10#变	10	200	133
57534	射阳	南份5#变	10	200	108
57535	射阳	北份8 #	10	200	89
57536	射阳	双丰4#变	10	200	78
57537	射阳	双丰7#变	10	200	111
57538	射阳	双丰8#变	10	200	104
57539	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	0
57540	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	41
57541	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	0
57542	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57543	射阳	长荡陈林1#变	10	200	39
57544	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	220
57545	射阳	长荡西厦安置区4#配变	10	400	245
57546	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	103
57547	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	46
57548	射阳	西夏安置区箱变	10	630	213
57549	射阳	长荡东沙1#变	10	200	52
57550	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	71
57551	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	0
57552	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	4
57553	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	37
57554	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	205
57555	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	77
57556	射阳	长荡旭东11#变	10	200	24
57557	射阳	长荡旭东6#变	10	200	63
57558	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	65
57559	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	0
57560	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	45
57561	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57562	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	73
57563	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	52
57564	射阳	长荡陈林7#变	10	200	108
57565	射阳	长荡旭东2#变	10	200	23
57566	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	81
57567	射阳	长荡东沙6#变	10	200	25
57568	射阳	长荡旭东7#变	10	315	105
57569	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	57
57570	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	214
57571	射阳	长荡东沙7#变	10	200	87
57572	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	18
57573	射阳	长荡中河6#变	10	200	0
57574	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	53
57575	射阳	长荡旭东9#变	10	200	27
57576	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	23
57577	射阳	长荡陈林6#变	10	200	75
57578	射阳	长荡陈林5#变	10	200	0
57579	射阳	长荡东沙12#变	10	200	85
57580	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57581	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	27
57582	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	20
57583	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	0
57584	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	176
57585	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	55
57586	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	48
57587	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	140
57588	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	126
57589	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	9
57590	射阳	长荡东沙9#变	10	400	210
57591	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	117
57592	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	0
57593	射阳	长荡东沙5#变	10	400	96
57594	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	181
57595	射阳	长荡旭东10#变	10	400	193
57596	射阳	东风2#变	10	200	58
57597	射阳	日新2#变JN	10	200	58
57598	射阳	日新5#变JN	10	200	57
57599	射阳	东风7#变080	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57600	射阳	日新9#变044	10	200	91
57601	射阳	日新14#变078	10	200	77
57602	射阳	友好1#变029	10	200	45
57603	射阳	日新4#变JN	10	200	53
57604	射阳	安东17#变092	10	200	82
57605	射阳	日新1#变JN	10	200	84
57606	射阳	日新6#配变	10	200	100
57607	射阳	射阳日新19#配变	10	200	85
57608	射阳	东风5#变072	10	100	15
57609	射阳	日新8#变042	10	200	84
57610	射阳	日新13#变063	10	200	87
57611	射阳	安东2#变027	10	200	36
57612	射阳	日新11#变062	10	200	101
57613	射阳	安东7#变043	10	200	126
57614	射阳	东风8#变086	10	200	106
57615	射阳	东风4#变JN	10	200	99
57616	射阳	东风10#变087	10	200	88
57617	射阳	日新18#变089	10	200	65
57618	射阳	日新7#变041	10	200	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57619	射阳	日新17#变088	10	200	94
57620	射阳	安东15#变090	10	200	79
57621	射阳	安东16#变091	10	200	96
57622	射阳	东风9#变085	10	200	110
57623	射阳	东风1#变021	10	200	0
57624	射阳	日新15#配变新	10	200	108
57625	射阳	东风6#变075	10	200	68
57626	射阳	东风11#配变	10	200	131
57627	射阳	日新10#变056	10	400	176
57628	射阳	东风3#变019	10	400	245
57629	射阳	东风12#变	10	400	235
57630	射阳	日新16#配变	10	400	182
57631	射阳	日新12#变077	10	400	128
57632	射阳	日新3#变073	10	400	75
57633	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	147
57634	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	288
57635	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	363
57636	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	362
57637	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	334

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57638	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	250
57639	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	321
57640	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	462
57641	射阳	芦洼7#变JN	10	200	65
57642	射阳	新庄8#变103	10	200	105
57643	射阳	安南4#变028	10	200	49
57644	射阳	新庄7#变097	10	200	41
57645	射阳	安乐12#变091	10	200	75
57646	射阳	安南12#变	10	200	124
57647	射阳	安南8#变078	10	200	112
57648	射阳	新庄12#变111	10	200	103
57649	射阳	新庄11#变110	10	200	79
57650	射阳	芦洼6#变053	10	200	93
57651	射阳	诚民2#配变	10	400	139
57652	射阳	诚民9#变	10	200	76
57653	射阳	安南17#变135	10	200	109
57654	射阳	安南15#变117	10	200	110
57655	射阳	安南7#配变	10	200	75
57656	射阳	诚民11#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57657	射阳	新庄13#变112	10	200	99
57658	射阳	安南5#变045	10	200	70
57659	射阳	安南14#变116	10	200	78
57660	射阳	诚民3#变	10	400	216
57661	射阳	安南3#变	10	400	205
57662	射阳	安南13#变115	10	400	279
57663	射阳	新庄9#变JN	10	400	163
57664	射阳	安南16#变118	10	400	278
57665	射阳	新庄3#变	10	400	142
57666	射阳	建设3#变	10	400	152
57667	射阳	跃中14#变	10	200	64
57668	射阳	幸福14#变	10	200	113
57669	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	369
57670	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	432
57671	射阳	龙港9#变	10	400	47
57672	射阳	街道25#变	10	400	33
57673	射阳	龙港12#变	10	400	183
57674	射阳	龙港13#变	10	315	28
57675	射阳	万隆18#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57676	射阳	建设8#变	10	200	99
57677	射阳	跃中8#变	10	200	84
57678	射阳	跃中4#变	10	200	91
57679	射阳	跃中6#变	10	200	75
57680	射阳	跃中7#变	10	200	91
57681	射阳	跃中13#变	10	400	229
57682	射阳	建设4#变	10	200	71
57683	射阳	幸福6#变	10	200	77
57684	射阳	幸福10#变	10	200	80
57685	射阳	跃中5#变	10	200	113
57686	射阳	跃中2#变	10	315	129
57687	射阳	建设5#变	10	200	80
57688	射阳	跃中19#配变	10	200	111
57689	射阳	幸福2#配变	10	200	106
57690	射阳	万隆3#变	10	200	50
57691	射阳	建设6#变	10	200	96
57692	射阳	跃中18#配变	10	200	62
57693	射阳	建设2#配变	10	400	266
57694	射阳	跃中22#配变	10	200	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57695	射阳	跃中12#配变	10	200	128
57696	射阳	跃中9#变	10	200	96
57697	射阳	跃中16#变	10	200	106
57698	射阳	建设7#变	10	200	105
57699	射阳	金星17#配变	10	200	76
57700	射阳	跃中20#配变	10	200	109
57701	射阳	幸福3#配变	10	200	47
57702	射阳	建设9#配变	10	200	120
57703	射阳	幸福5#变	10	200	113
57704	射阳	幸福15#变	10	200	110
57705	射阳	幸福16#配变	10	200	122
57706	射阳	龙港15#变	10	400	96
57707	射阳	街道4#变	10	400	111
57708	射阳	建设1#变	10	400	241
57709	射阳	幸福13#变	10	400	223
57710	射阳	街道23#变	10	400	173
57711	射阳	街道7#变	10	400	228
57712	射阳	龙港10#变	10	400	0
57713	射阳	龙港8#变	10	400	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57714	射阳	街道20#变	10	400	129
57715	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	184
57716	射阳	唐湾14#配变	10	400	0
57717	射阳	永星13#变	10	400	0
57718	射阳	唐湾15#变	10	125	58
57719	射阳	特庸永星5#配变	10	200	107
57720	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	230
57721	射阳	唐湾8#变	10	200	44
57722	射阳	唐湾10#配变	10	200	3
57723	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	38
57724	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	139
57725	射阳	唐湾5#变	10	400	238
57726	射阳	特庸永星3#配变	10	200	77
57727	射阳	特庸永星12#变	10	400	26
57728	射阳	永星10#变	10	400	79
57729	射阳	唐湾11#变	10	200	78
57730	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	240
57731	射阳	特庸永星11#变	10	315	41
57732	射阳	码头11#变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57733	射阳	永星9#变	10	400	166
57734	射阳	永星1#变	10	200	73
57735	射阳	码头4#配变	10	400	192
57736	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	0
57737	射阳	永星2#变	10	400	158
57738	射阳	码头10#变	10	400	0
57739	射阳	永星6#变	10	400	110
57740	射阳	永星8#变	10	400	99
57741	射阳	永星14#配变	10	400	125
57742	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	56
57743	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0
57744	射阳	金山1#变	10	400	142
57745	射阳	北洋园区6#配变	10	200	69
57746	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	406
57747	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	426
57748	射阳	北洋园区5#配变	10	200	0
57749	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	376
57750	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	155
57751	射阳	北洋1#变	10	400	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57752	射阳	北洋园区1#	10	400	122
57753	射阳	特庸北洋11#变	10	400	148
57754	射阳	金山4#变	10	200	92
57755	射阳	北洋园区2#变	10	400	89
57756	射阳	特庸北洋7#变	10	200	0
57757	射阳	金山2#变	10	200	89
57758	射阳	连庆7#变	10	315	165
57759	射阳	金山3#变	10	200	0
57760	射阳	特庸永丰4#变	10	200	102
57761	射阳	连庆12#变	10	200	30
57762	射阳	北洋8#配变	10	200	131
57763	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	101
57764	射阳	金山13#配变	10	200	116
57765	射阳	特庸北洋10#变	10	200	86
57766	射阳	北洋4#变	10	200	40
57767	射阳	北洋9#变	10	200	62
57768	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	16
57769	射阳	特庸连庆11#变	10	400	248
57770	射阳	特庸码头3#变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57771	射阳	金山7#变	10	200	16
57772	射阳	北洋6#变	10	200	0
57773	射阳	北洋3#变JN	10	200	71
57774	射阳	金山6#变	10	400	291
57775	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	112
57776	射阳	小尖1#变	10	200	71
57777	射阳	三港1#变	10	200	14
57778	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	452
57779	射阳	后湾4#变	10	200	97
57780	射阳	后湾2#变	10	200	17
57781	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	569
57782	射阳	陈洋3#配变	10	400	249
57783	射阳	安东6#变配变	10	200	64
57784	射阳	安东18#变093	10	200	62
57785	射阳	安东23#配变	10	200	84
57786	射阳	安东10#变050	10	200	61
57787	射阳	丰登6#变JN	10	200	69
57788	射阳	安东3#配变	10	200	59
57789	射阳	丰登5#配变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57790	射阳	安东11#变	10	400	96
57791	射阳	安东13#变066	10	200	61
57792	射阳	丰登9#变060	10	200	83
57793	射阳	丰登4#变012	10	200	99
57794	射阳	安东4#变033	10	160	42
57795	射阳	丰登11#配变	10	200	105
57796	射阳	友好2#变JN	10	200	70
57797	射阳	安东12#变069	10	200	0
57798	射阳	丰登10#变068	10	200	92
57799	射阳	射阳安东14#变	10	200	61
57800	射阳	丰登7#变065	10	200	82
57801	射阳	安东22#配变	10	200	102
57802	射阳	安东5#配变	10	400	251
57803	射阳	友好3#变057	10	400	184
57804	射阳	安东8#变052	10	400	188
57805	射阳	东方7#变JN	10	200	101
57806	射阳	东方15#变	10	200	118
57807	射阳	幸福18#配变	10	200	125
57808	射阳	东方22#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57809	射阳	东方8#变	10	315	50
57810	射阳	东方27#变	10	200	110
57811	射阳	东方14#变	10	200	33
57812	射阳	幸福17#配变	10	200	96
57813	射阳	伍份5#变	10	200	39
57814	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	435
57815	射阳	二洼5#变	10	200	22
57816	射阳	伍份3#变	10	200	133
57817	射阳	伍份4#变	10	200	70
57818	射阳	伍份安置区	10	630	258
57819	射阳	伍份16#配变	10	200	70
57820	射阳	伍份9#配变	10	200	118
57821	射阳	二洼10#变	10	200	102
57822	射阳	二洼15#变	10	200	59
57823	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	618
57824	射阳	二洼14#变	10	200	132
57825	射阳	北份7#变	10	200	12
57826	射阳	伍份7#变	10	200	50
57827	射阳	二洼13#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57828	射阳	二洼12#变	10	200	78
57829	射阳	二洼1#变	10	200	85
57830	射阳	陈洋南份4#变	10	200	57
57831	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	115
57832	射阳	伍份14#配变	10	200	96
57833	射阳	北份5#变	10	200	78
57834	射阳	二洼4#变	10	200	77
57835	射阳	二洼2#配变	10	400	177
57836	射阳	洋北5#配变	10	200	104
57837	射阳	洋北3#变	10	200	64
57838	射阳	二洼6#变	10	200	68
57839	射阳	二洼11#变	10	200	102
57840	射阳	伍份1#变	10	200	72
57841	射阳	伍份8#变	10	200	62
57842	射阳	陈洋南份8#变	10	200	109
57843	射阳	二洼7#综合变	10	200	132
57844	射阳	北份10#变	10	400	246
57845	射阳	龙港5#变	10	160	32
57846	射阳	方向18#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57847	射阳	津哨7#变	10	200	99
57848	射阳	射阳津哨4#变	10	200	92
57849	射阳	友谊17#配变	10	200	59
57850	射阳	方向8#变	10	200	97
57851	射阳	吉祥1#变	10	200	63
57852	射阳	方向9#变	10	200	52
57853	射阳	射阳方向3#变	10	200	25
57854	射阳	方向12#变	10	200	98
57855	射阳	友谊6#变	10	200	73
57856	射阳	友谊15#变	10	200	72
57857	射阳	友谊2#变	10	200	100
57858	射阳	龙港1#配变	10	200	18
57859	射阳	友谊7#变	10	200	105
57860	射阳	友谊18#配变	10	200	118
57861	射阳	友谊20#配变	10	400	265
57862	射阳	吉祥18#变	10	200	116
57863	射阳	方向15#变	10	200	122
57864	射阳	射阳津哨11#变	10	200	111
57865	射阳	友谊16#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57866	射阳	友谊3#变	10	200	105
57867	射阳	津哨10#变	10	200	113
57868	射阳	吉祥2#变	10	400	193
57869	射阳	友谊13#变	10	400	227
57870	射阳	友谊9#变	10	400	224
57871	射阳	吉祥11#变	10	400	143
57872	射阳	友谊11#变	10	400	223
57873	射阳	龙港2#变	10	400	225
57874	射阳	凤凰8#配变	10	400	185
57875	射阳	凤东10#配变	10	400	197
57876	射阳	凤凰2#变	10	200	11
57877	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	397
57878	射阳	凤凰7#配变	10	200	70
57879	射阳	凤东17#配变	10	400	208
57880	射阳	凤凰4#变	10	200	51
57881	射阳	安乐4#变	10	200	51
57882	射阳	凤东9#配变	10	200	39
57883	射阳	安乐2#配变	10	200	9
57884	射阳	安乐10#配变	10	200	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57885	射阳	安乐1#变	10	200	15
57886	射阳	凤凰6#配变	10	200	58
57887	射阳	安乐8#变	10	400	269
57888	射阳	凤东1#配变	10	400	125
57889	射阳	凤凰1#变	10	200	89
57890	射阳	凤凰3#	10	400	160
57891	射阳	安乐5#变	10	400	270
57892	射阳	安乐7#变	10	400	262
57893	射阳	安乐6#变	10	400	263
57894	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	243
57895	射阳	长荡街道22#配变	10	400	169
57896	射阳	长荡街道18#配变	10	400	101
57897	射阳	长荡街道23#配变	10	200	14
57898	射阳	长荡街道21#配变	10	200	80
57899	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	134
57900	射阳	长荡街道20#配变	10	400	162
57901	射阳	长荡街道1#配变	10	400	75
57902	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	0
57903	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57904	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	75
57905	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	53
57906	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	45
57907	射阳	长荡街道16#配变	10	400	104
57908	射阳	长荡街道25#配变	10	400	181
57909	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	229
57910	射阳	长荡街道14#配变	10	400	115
57911	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	21
57912	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	236
57913	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	205
57914	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	165
57915	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	113
57916	射阳	长荡街道19#配变	10	400	167
57917	射阳	长荡才堆6#变	10	400	113
57918	射阳	金山15#变	10	400	0
57919	射阳	金山9#变	10	400	39
57920	射阳	开洋3#配变	10	200	72
57921	射阳	三友2#配变	10	200	1
57922	射阳	开洋7#配变	10	200	22

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57923	射阳	东湾7#配变	10	200	83
57924	射阳	东湾5#配变	10	400	241
57925	射阳	七埠8#配变	10	200	1
57926	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	268
57927	射阳	七埠6#配变	10	200	136
57928	射阳	七埠13#配变	10	400	117
57929	射阳	七埠1#配变	10	200	0
57930	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	4
57931	射阳	公用11#配变	10	400	50
57932	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	435
57933	射阳	公用12#	10	400	140
57934	射阳	公用7#配变	10	400	108
57935	射阳	桃园4#箱变	10	800	457
57936	射阳	岱范7#配变	10	200	5
57937	射阳	开洋13#配变	10	200	124
57938	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	470
57939	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	570
57940	射阳	岱范2#配变	10	200	0
57941	射阳	桃园2#箱变	10	800	326

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57942	射阳	开洋2#配变	10	200	65
57943	射阳	岱范3#配变	10	200	108
57944	射阳	开洋4#配变	10	200	60
57945	射阳	开洋5#配变	10	200	54
57946	射阳	东湾2#配变	10	200	13
57947	射阳	七埠7#配变	10	200	0
57948	射阳	开洋6#配变	10	400	184
57949	射阳	开洋11#配变	10	200	121
57950	射阳	开洋9#配变	10	200	75
57951	射阳	东湾4#配变	10	200	0
57952	射阳	开洋10#配变	10	200	88
57953	射阳	洋南4#配变	10	200	114
57954	射阳	三友9#配变	10	200	90
57955	射阳	七埠10#配变	10	200	66
57956	射阳	开洋8#配变	10	200	108
57957	射阳	杜心4#配变	10	200	84
57958	射阳	岱范10#配变	10	200	28
57959	射阳	开洋1#综合配变	10	200	101
57960	射阳	富洋6#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57961	射阳	开洋12#配变	10	200	90
57962	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	0
57963	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	4
57964	射阳	东湾1#配变	10	200	76
57965	射阳	七埠9#配变	10	400	66
57966	射阳	桃园1#箱变	10	800	537
57967	射阳	西区21#变	10	400	43
57968	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	336
57969	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	360
57970	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	429
57971	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	340
57972	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	500
57973	射阳	10kV公园线交警队充电桩1#变	10	400	178
57974	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	199
57975	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	308
57976	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	406
57977	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	190
57978	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	394
57979	射阳	河西7#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57980	射阳	河西10#变	10	200	106
57981	射阳	民主5#变	10	400	28
57982	射阳	农场4#变	10	200	79
57983	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	127
57984	射阳	利国17#	10	200	0
57985	射阳	丰河9#变	10	200	100
57986	射阳	利国11#变	10	200	83
57987	射阳	农场3#配变	10	200	34
57988	射阳	洋北6#变	10	200	40
57989	射阳	洋北4#变	10	400	222
57990	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	23
57991	射阳	利国1#变	10	200	72
57992	射阳	丰河2#变	10	200	64
57993	射阳	利国13#变	10	200	88
57994	射阳	民主7#变	10	200	85
57995	射阳	陈洋农场2#变	10	200	4
57996	射阳	利国3#变	10	160	62
57997	射阳	利国16#变	10	200	68
57998	射阳	农场5#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
57999	射阳	河西9#变	10	200	94
58000	射阳	民主3#变	10	200	75
58001	射阳	丰河1#变	10	200	17
58002	射阳	丰河10#	10	200	107
58003	射阳	丰河6#变	10	200	59
58004	射阳	丰河11#	10	200	89
58005	射阳	陈洋2#变	10	250	87
58006	射阳	陈洋民主2#变	10	200	72
58007	射阳	民主4#变	10	200	70
58008	射阳	利国6#变	10	200	60
58009	射阳	利国2#变	10	200	72
58010	射阳	河西3#变	10	200	92
58011	射阳	河西1#变	10	200	33
58012	射阳	利国15#变	10	200	84
58013	射阳	丰河7#变	10	200	96
58014	射阳	利国9#变	10	200	37
58015	射阳	丰河5#变	10	200	99
58016	射阳	利国8#变	10	200	21
58017	射阳	丰河8# 配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58018	射阳	河西8#变	10	200	113
58019	射阳	丰河3#变	10	200	86
58020	射阳	洋北河西13#变	10	200	31
58021	射阳	利国10#变	10	400	0
58022	射阳	洋北1#变	10	400	0
58023	射阳	陈洋农场1#变	10	400	189
58024	射阳	岱范13#变	10	200	25
58025	射阳	公用5#变.	10	400	0
58026	射阳	富洋10#变	10	200	48
58027	射阳	公用22#配变	10	200	0
58028	射阳	公用2#变.	10	630	0
58029	射阳	岱范8#变	10	200	52
58030	射阳	岱范9#变	10	200	7
58031	射阳	公用14#变	10	400	0
58032	射阳	富洋11#变	10	200	56
58033	射阳	富洋4#变	10	400	234
58034	射阳	公用15#变	10	400	3
58035	射阳	岱范11#变	10	200	118
58036	射阳	公用21#变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58037	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	94
58038	射阳	公用16#配变	10	400	66
58039	射阳	公用9#变	10	400	149
58040	射阳	富洋13#变	10	200	76
58041	射阳	富洋1#变	10	200	70
58042	射阳	岱范5#变	10	400	159
58043	射阳	富洋7#变	10	200	48
58044	射阳	岱范1#变	10	100	15
58045	射阳	岱范4#变	10	200	70
58046	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	99
58047	射阳	公用3#变	10	200	22
58048	射阳	公用19#变新增	10	250	41
58049	射阳	富洋2#变	10	400	63
58050	射阳	公用1#变	10	315	58
58051	射阳	富洋8#变	10	315	0
58052	射阳	富洋9#配变	10	400	0
58053	射阳	公用6#配变	10	400	179
58054	射阳	公用10#变	10	400	0
58055	射阳	公用变20#	10	400	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58056	射阳	公用13#变	10	400	167
58057	射阳	公用4#配变	10	400	0
58058	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	573
58059	射阳	射北变光伏配变	10	100	76
58060	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	241
58061	射阳	东都天润24#变压器	10	800	336
58062	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	620
58063	射阳	东都天润19#变压器	10	800	449
58064	射阳	东都天润21#变压器	10	800	296
58065	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	607
58066	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	625
58067	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	195
58068	射阳	幸福安置区2#变	10	400	139
58069	射阳	街道13#变	10	315	79
58070	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	276
58071	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	346
58072	射阳	幸福9#变	10	400	186
58073	射阳	街道19#变	10	400	238
58074	射阳	街道14#配变	10	315	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58075	射阳	街道9#变	10	400	185
58076	射阳	街道26#变	10	400	236
58077	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	404
58078	射阳	街道35#变	10	400	173
58079	射阳	幸福安置区1#变	10	400	169
58080	射阳	幸福4#变	10	200	89
58081	射阳	幸福1#变	10	200	81
58082	射阳	幸福12#变	10	200	119
58083	射阳	幸福7#变	10	200	102
58084	射阳	街道10#配变	10	200	19
58085	射阳	幸福8#配变	10	200	102
58086	射阳	幸福11#变	10	200	85
58087	射阳	街道27#变	10	200	32
58088	射阳	街道16#配变	10	400	223
58089	射阳	街道12#变	10	400	19
58090	射阳	兴桥街道5#变	10	400	184
58091	射阳	兴桥街道3#变	10	400	42
58092	射阳	街道22#变	10	400	124
58093	射阳	街道31#变	10	400	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58094	射阳	街道17#配变	10	315	143
58095	射阳	街道6#变	10	400	161
58096	射阳	兴桥街道2#变	10	400	73
58097	射阳	街道32#变	10	400	259
58098	射阳	街道28#变	10	400	254
58099	射阳	街道34#变	10	400	239
58100	射阳	街道15#配变	10	400	58
58101	射阳	街道30#变	10	400	112
58102	射阳	街道33#变	10	400	32
58103	射阳	街道29#变	10	400	180
58104	射阳	街道24#变	10	400	240
58105	射阳	街道21#变	10	400	203
58106	射阳	凤东6#配变	10	400	168
58107	射阳	凤东3#变	10	400	180
58108	射阳	凤兴2#变	10	400	0
58109	射阳	凤东7#配变	10	200	139
58110	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	358
58111	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	292
58112	射阳	正塘21#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58113	射阳	汇丰市场箱变001(10KV祝伟线)	10	200	136
58114	射阳	西区8#配变	10	400	0
58115	射阳	风东8#配变	10	200	146
58116	射阳	大有国际装饰城	10	400	149
58117	射阳	风东2#变	10	200	48
58118	射阳	风东11#配变	10	200	92
58119	射阳	风东12#配变	10	160	49
58120	射阳	风东14#变	10	200	60
58121	射阳	正塘10#	10	315	95
58122	射阳	凤凰9#配变	10	200	36
58123	射阳	正塘20#配变	10	200	54
58124	射阳	风东13#变	10	400	0
58125	射阳	西区7#配变	10	315	21
58126	射阳	风东5#变	10	400	17
58127	射阳	风东4#变	10	400	206
58128	射阳	风兴1#变	10	400	87
58129	射阳	西区13#配变	10	400	62
58130	射阳	新区6#变	10	400	0
58131	射阳	通洋四班10#配变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58132	射阳	通洋四班3#配变	10	200	31
58133	射阳	通洋新班5#配变	10	200	87
58134	射阳	通洋四班9#配变	10	200	104
58135	射阳	通洋新班4#配变	10	200	93
58136	射阳	通洋三班2#配变	10	200	55
58137	射阳	通洋三班1#配变	10	200	61
58138	射阳	通洋新班7#配变	10	200	104
58139	射阳	通洋三班4#配变	10	200	110
58140	射阳	通洋三班6#配变	10	200	93
58141	射阳	通洋四班5#配变	10	200	39
58142	射阳	通洋三班9#配变	10	200	100
58143	射阳	通洋新班3#配变	10	200	112
58144	射阳	通洋三班5#配变	10	200	36
58145	射阳	通洋四班11#配变	10	200	69
58146	射阳	通洋新班9#配变	10	200	77
58147	射阳	通洋四班6#配变	10	200	115
58148	射阳	通洋新班1#配变	10	400	223
58149	射阳	大兴公变2#配变	10	400	24
58150	射阳	运棉7#配变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58151	射阳	射兴2#配变	10	200	70
58152	射阳	运南5#配变	10	200	105
58153	射阳	运南4#配变	10	200	53
58154	射阳	新淤5#配变	10	400	185
58155	射阳	射兴12#配变	10	200	108
58156	射阳	射兴15#配变	10	400	251
58157	射阳	运河6#配变	10	200	0
58158	射阳	运南1#配变	10	200	24
58159	射阳	新淤9#配变	10	200	18
58160	射阳	运河2#配变	10	200	61
58161	射阳	运南2#配变	10	200	93
58162	射阳	运南8#配变	10	200	84
58163	射阳	运河5#配变	10	200	81
58164	射阳	运河1#配变	10	200	26
58165	射阳	运南3#配变	10	200	103
58166	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	81
58167	射阳	运棉14#变	10	200	70
58168	射阳	运河7#配变	10	200	92
58169	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58170	射阳	运河4#配变	10	200	76
58171	射阳	运南7#配变	10	200	96
58172	射阳	运河3#配变	10	200	103
58173	射阳	新淤12#配变	10	200	104
58174	射阳	运南6#配变	10	200	123
58175	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	153
58176	射阳	新淤8配变	10	400	89
58177	射阳	青春5#变	10	200	59
58178	射阳	双合7#变	10	400	220
58179	射阳	南庄6#变	10	200	96
58180	射阳	青春7#变	10	200	58
58181	射阳	南庄11#配变	10	400	33
58182	射阳	南庄8#配变	10	200	74
58183	射阳	青华9#变	10	200	104
58184	射阳	青华5#配变	10	200	39
58185	射阳	青春10#变	10	200	103
58186	射阳	青春14#配变	10	200	124
58187	射阳	南庄10#配变	10	200	86
58188	射阳	青华3#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58189	射阳	青华4#变	10	200	70
58190	射阳	青华10#变	10	200	93
58191	射阳	青华16#配变	10	200	111
58192	射阳	青华17#配变	10	200	117
58193	射阳	双合13#配变	10	200	7
58194	射阳	南庄3#变	10	200	98
58195	射阳	双合8#变	10	200	55
58196	射阳	射阳青华15#配变	10	200	110
58197	射阳	南庄2#变	10	315	114
58198	射阳	青春9#变	10	200	84
58199	射阳	青春8#变	10	200	81
58200	射阳	南庄1#变	10	200	0
58201	射阳	青华13#变	10	200	92
58202	射阳	青华8#变	10	400	187
58203	射阳	南庄9#变	10	200	0
58204	射阳	青春6#变	10	200	83
58205	射阳	双合3#配变	10	200	103
58206	射阳	南庄4#变	10	200	66
58207	射阳	青华1#变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58208	射阳	青华12#变	10	200	122
58209	射阳	射阳青华11#变	10	200	113
58210	射阳	青春3#变	10	200	91
58211	射阳	青华7#变	10	200	81
58212	射阳	青春16#变	10	200	82
58213	射阳	射阳南庄5#变	10	315	163
58214	射阳	青春2#配变	10	200	117
58215	射阳	双合5#变	10	400	263
58216	射阳	青华14#配变	10	200	57
58217	射阳	青春4#变	10	400	257
58218	射阳	青春15#变	10	200	114
58219	射阳	南庄7#变	10	200	77
58220	射阳	双合11#变	10	400	234
58221	射阳	青华2#变	10	315	110
58222	射阳	射阳青春1#变	10	200	96
58223	射阳	射阳青春13#变	10	200	14
58224	射阳	青春11#变	10	400	235
58225	射阳	射阳青华6#变	10	400	228
58226	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58227	射阳	特庸红星8#变	10	200	81
58228	射阳	红星17#变	10	200	71
58229	射阳	特庸红星7#配变	10	400	240
58230	射阳	如意4#变	10	200	64
58231	射阳	周桥3#变JN	10	200	30
58232	射阳	特庸如意1#变	10	200	89
58233	射阳	特庸全心10#变	10	200	89
58234	射阳	盘洋9#变	10	100	64
58235	射阳	特庸洋西6#变	10	200	37
58236	射阳	如意3#变	10	200	6
58237	射阳	特庸全心8#配变	10	200	1
58238	射阳	特庸洋西5#变	10	200	26
58239	射阳	全心3#变JN	10	200	44
58240	射阳	特庸洋西4#变	10	200	47
58241	射阳	特庸周桥7#变	10	200	59
58242	射阳	周桥2#变JN	10	200	108
58243	射阳	洋西10#变	10	200	82
58244	射阳	特庸如意2#变	10	200	61
58245	射阳	如意6#	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58246	射阳	洋西8#	10	200	52
58247	射阳	周桥9#变	10	100	39
58248	射阳	特庸联心1#配变	10	200	0
58249	射阳	特庸洋西9#变	10	200	36
58250	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	36
58251	射阳	特庸如意8#变	10	200	109
58252	射阳	周桥5#变	10	200	68
58253	射阳	周桥6#变1	10	400	211
58254	射阳	盘洋1#变	10	200	97
58255	射阳	周桥1#变	10	200	64
58256	射阳	特庸周桥4#变	10	200	92
58257	射阳	如意7#配变	10	200	102
58258	射阳	全心7#配变	10	200	104
58259	射阳	特庸洋西14#变	10	200	68
58260	射阳	洋西2#变	10	400	184
58261	射阳	特庸洋西11#变	10	200	106
58262	射阳	特庸全心9#变	10	200	86
58263	射阳	特庸周桥8#变	10	400	239
58264	射阳	特庸洋西3#变	10	400	228

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58265	射阳	特庸如意5#配变	10	400	159
58266	射阳	全心11#变	10	400	266
58267	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	432
58268	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	406
58269	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	457
58270	射阳	东方19#变	10	400	0
58271	射阳	东方31#变	10	400	209
58272	射阳	东方1#变	10	200	62
58273	射阳	黄沙港10kV东方线东方25#变	10	200	90
58274	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	111
58275	射阳	东方18#变	10	400	94
58276	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	96
58277	射阳	东方28#变	10	200	66
58278	射阳	东方13#变	10	400	198
58279	射阳	东方24#变	10	200	38
58280	射阳	东方29#变	10	200	121
58281	射阳	东方17#变	10	400	121
58282	射阳	东方4#变	10	400	259
58283	射阳	东方10#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58284	射阳	东方3#变	10	200	62
58285	射阳	东方20#变	10	200	84
58286	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	87
58287	射阳	东方2#变	10	400	183
58288	射阳	东方12#变	10	400	189
58289	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	21
58290	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	311
58291	射阳	南滩11#变	10	200	44
58292	射阳	民主6#变新增	10	200	67
58293	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	23
58294	射阳	民主1#变	10	200	31
58295	射阳	南滩8#变	10	200	40
58296	射阳	河西6#变	10	200	46
58297	射阳	南滩4#变	10	200	59
58298	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	0
58299	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	114
58300	射阳	南滩6#变	10	200	102
58301	射阳	陈洋河西4#变	10	200	26
58302	射阳	南滩1#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58303	射阳	洋北2#变	10	200	36
58304	射阳	南滩9#变	10	200	0
58305	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	0
58306	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	639
58307	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	604
58308	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	500
58309	射阳	融悦东方6#主变	10	800	612
58310	射阳	融悦东方12#主变	10	800	502
58311	射阳	融悦东方5#主变	10	800	623
58312	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	420
58313	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	304
58314	射阳	融悦东方8#主变	10	800	489
58315	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	620
58316	射阳	融悦东方11#主变	10	800	500
58317	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	543
58318	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	593
58319	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	409
58320	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	423
58321	射阳	融悦东方10#主变	10	800	482

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58322	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	460
58323	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	559
58324	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	326
58325	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	557
58326	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	297
58327	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	572
58328	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	541
58329	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	405
58330	射阳	融悦东方9#主变	10	800	547
58331	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	634
58332	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	636
58333	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	404
58334	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	571
58335	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	334
58336	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	399
58337	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	514
58338	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	315
58339	射阳	融悦东方7#主变	10	800	522
58340	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58341	射阳	新生6#变	10	200	64
58342	射阳	新生14#变	10	200	104
58343	射阳	横港7#变	10	200	47
58344	射阳	港口9#变	10	200	4
58345	射阳	横港1#配变	10	200	79
58346	射阳	新生5#变	10	200	92
58347	射阳	新生20#变	10	200	84
58348	射阳	横港5#变	10	200	74
58349	射阳	横港11#配变	10	200	49
58350	射阳	新生24#变	10	200	54
58351	射阳	横港12#变	10	200	8
58352	射阳	横港8#变	10	200	91
58353	射阳	横港14#配变	10	200	79
58354	射阳	新生10#变	10	200	67
58355	射阳	新生15#变	10	200	89
58356	射阳	新合8#变	10	200	111
58357	射阳	新合1#变	10	200	93
58358	射阳	新生4#变	10	200	81
58359	射阳	横港9#变	10	200	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58360	射阳	新生25#变	10	200	77
58361	射阳	横港4#变	10	200	110
58362	射阳	横港6#变	10	200	98
58363	射阳	横港16#变	10	200	113
58364	射阳	新坝横港15#配变	10	200	96
58365	射阳	港口11#配变	10	200	45
58366	射阳	新生21#变	10	200	57
58367	射阳	新生2#变	10	200	90
58368	射阳	横港17#变	10	200	91
58369	射阳	港口8#变	10	200	99
58370	射阳	横港3#变	10	200	46
58371	射阳	新生22#配变	10	200	96
58372	射阳	横港13#配变	10	200	93
58373	射阳	港口3#变	10	200	58
58374	射阳	新生3#配变	10	200	90
58375	射阳	港口12#配变	10	200	125
58376	射阳	港口2#变	10	200	31
58377	射阳	横港10#变	10	200	77
58378	射阳	新坝新合13#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58379	射阳	新生9#变	10	400	186
58380	射阳	横港2#配变	10	400	148
58381	射阳	凤西2#配变	10	160	0
58382	射阳	西区14#配变	10	200	106
58383	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	456
58384	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	496
58385	射阳	西区17#变	10	400	155
58386	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	85
58387	射阳	西区18#变	10	400	183
58388	射阳	新区3#变	10	315	33
58389	射阳	9#箱变主变	10	630	488
58390	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	402
58391	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	205
58392	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	134
58393	射阳	西区20#变	10	200	34
58394	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	254
58395	射阳	6#箱变主变	10	630	504
58396	射阳	西区11#变	10	400	59
58397	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	361

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58398	射阳	10#箱变主变	10	630	494
58399	射阳	凤兴5#变	10	200	28
58400	射阳	凤兴3#配变	10	400	192
58401	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	226
58402	射阳	西区12#变	10	400	163
58403	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	240
58404	射阳	西区2#变	10	315	51
58405	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	305
58406	射阳	双龙13#配变	10	200	57
58407	射阳	悦达众翔1#变	10	315	24
58408	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	425
58409	射阳	凤兴4#变	10	400	0
58410	射阳	5#箱变主变	10	630	426
58411	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	311
58412	射阳	8#箱变主变	10	630	492
58413	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	228
58414	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	54
58415	射阳	开发区1#变	10	400	123
58416	射阳	西区10#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58417	射阳	新区1#配变	10	315	19
58418	射阳	西区9#配变	10	400	0
58419	射阳	西区19#变	10	400	99
58420	射阳	城南菜场配变主变	10	630	90
58421	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	434
58422	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	438
58423	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	275
58424	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	359
58425	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	319
58426	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	325
58427	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	241
58428	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	296
58429	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	322
58430	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	360
58431	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	373
58432	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	400
58433	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	397
58434	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	537
58435	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	521

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58436	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	363
58437	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	352
58438	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	213
58439	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	259
58440	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	409
58441	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	315
58442	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	400
58443	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	500
58444	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	374
58445	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	378
58446	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	480
58447	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	389
58448	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	425
58449	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	493
58450	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	269
58451	射阳	海河跃北1#变	10	200	63
58452	射阳	海河跃北2#变	10	200	30
58453	射阳	海河跃北3#变	10	400	230
58454	射阳	海河跃北10#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58455	射阳	海河川彭13#变	10	200	133
58456	射阳	海河跃北16#变	10	400	160
58457	射阳	海河跃华1#变	10	200	89
58458	射阳	跃华17#配变	10	200	40
58459	射阳	海河巨星11#变	10	200	80
58460	射阳	海河巨星10#变	10	200	48
58461	射阳	海河巨星2#变	10	200	84
58462	射阳	海河巨星6#变	10	200	11
58463	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	52
58464	射阳	海河巨星8#变	10	200	56
58465	射阳	海河跃华20#变	10	200	143
58466	射阳	海河巨星16#变	10	200	49
58467	射阳	巨星20#配变	10	200	49
58468	射阳	海河跃北9#变	10	315	160
58469	射阳	海河巨星7#变	10	200	83
58470	射阳	海河跃华13#变	10	200	2
58471	射阳	海河巨星9#变	10	200	90
58472	射阳	海河巨星19#变	10	200	114
58473	射阳	海河跃华5#变	10	200	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58474	射阳	海河跃华15号变	10	200	106
58475	射阳	海河巨星12#变	10	200	63
58476	射阳	海河跃北15#变	10	200	102
58477	射阳	海河巨星13#变	10	200	110
58478	射阳	海河跃北13#变	10	400	259
58479	射阳	海河巨星15#变	10	200	99
58480	射阳	海河巨星18#变	10	200	94
58481	射阳	海河巨星17#变	10	200	51
58482	射阳	海河跃华11#变	10	200	122
58483	射阳	海河跃北6#变2	10	400	160
58484	射阳	海河川彭5#变	10	200	79
58485	射阳	海河巨星14#变	10	200	31
58486	射阳	海河跃北14#变	10	400	180
58487	射阳	海河巨星3#变	10	400	185
58488	射阳	海河巨星1#变	10	400	166
58489	射阳	海河巨星5#变	10	400	120
58490	射阳	海河新运14#变	10	200	98
58491	射阳	海河跃北12#变	10	200	98
58492	射阳	海河五星2#变	10	200	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58493	射阳	海河川彭3#配变	10	200	88
58494	射阳	海河川彭6#变	10	200	36
58495	射阳	海河彭庄8#变	10	200	51
58496	射阳	海河新运4#变	10	200	53
58497	射阳	海河跃北5#变	10	200	112
58498	射阳	海河跃北11#变	10	200	94
58499	射阳	海河跃北17#变	10	200	58
58500	射阳	海河彭庄11#变	10	200	91
58501	射阳	海河川彭9#变	10	200	34
58502	射阳	海河五星14#变	10	200	90
58503	射阳	海河彭庄1#变	10	400	217
58504	射阳	海河川彭15#配变	10	200	85
58505	射阳	海河新运5#变	10	400	130
58506	射阳	海河川彭1#变	10	200	89
58507	射阳	海河跃北4#变	10	200	59
58508	射阳	海河川彭2#变	10	200	83
58509	射阳	海河跃北7#变	10	400	97
58510	射阳	海河彭庄10#变	10	200	104
58511	射阳	海河新运12#变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58512	射阳	海河川彭12#变	10	200	109
58513	射阳	海河川彭11#变	10	200	114
58514	射阳	海河五星13#变	10	200	33
58515	射阳	海河新运9#变	10	400	202
58516	射阳	海河川彭4#变	10	200	118
58517	射阳	海河林场1#变	10	200	18
58518	射阳	海河镇林场2#变	10	200	85
58519	射阳	海河跃北8#变	10	400	225
58520	射阳	海河川彭7#变	10	400	14
58521	射阳	海河川彭8#变	10	400	102
58522	射阳	海河彭庄6队	10	400	94
58523	射阳	海河阜丰1#变	10	200	63
58524	射阳	海河革新15#变	10	200	92
58525	射阳	海河旭日11#变	10	200	54
58526	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	361
58527	射阳	海河阜丰2#变	10	200	82
58528	射阳	海河阜丰3#变	10	400	185
58529	射阳	海河阜丰9#变	10	200	84
58530	射阳	海河革新12#变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58531	射阳	海河革新9#配变	10	200	74
58532	射阳	海河阜丰8#变	10	200	102
58533	射阳	海河阜丰4#变	10	200	94
58534	射阳	海河旭日6#变	10	200	24
58535	射阳	海河塘洼4#变	10	400	244
58536	射阳	海河塘洼11#变	10	200	140
58537	射阳	海河革新11#变	10	200	48
58538	射阳	海河革新18#变	10	200	138
58539	射阳	海河革新6#变	10	200	116
58540	射阳	海河革新4#变	10	400	144
58541	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	57
58542	射阳	海河旭日5#变	10	200	72
58543	射阳	海河阜丰6#变	10	315	191
58544	射阳	海河阜丰5#变	10	400	230
58545	射阳	海河阜丰10#变	10	200	96
58546	射阳	海河海湾6#变	10	200	82
58547	射阳	海河旭日9#变	10	200	89
58548	射阳	海河革新7#变	10	200	80
58549	射阳	海河革新2#变	10	400	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58550	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	225
58551	射阳	海河旭日1#变	10	400	242
58552	射阳	海河革新1#变	10	400	238
58553	射阳	海河革新5#变	10	400	49
58554	射阳	海河革新14#变	10	400	90
58555	射阳	陡港8#变	10	400	14
58556	射阳	条海康居1#变	10	400	162
58557	射阳	海河烈士3#配变	10	200	20
58558	射阳	海河烈士5#配变	10	400	0
58559	射阳	海河烈士11#变	10	400	158
58560	射阳	跃华19#变	10	200	45
58561	射阳	海河烈士20#变	10	200	93
58562	射阳	海河公用21#变	10	400	145
58563	射阳	海河烈士14#变	10	200	102
58564	射阳	海河烈士16#变	10	200	44
58565	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	373
58566	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	94
58567	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	255
58568	射阳	海河公用30#变	10	400	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58569	射阳	海河烈士21#变	10	200	84
58570	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	290
58571	射阳	海河烈士19#变	10	200	130
58572	射阳	海河镇革新10#变	10	200	76
58573	射阳	海河陡港23#变	10	200	88
58574	射阳	海河革新17#变	10	200	99
58575	射阳	海河烈士17#变	10	200	88
58576	射阳	海河烈士12#变	10	200	71
58577	射阳	海河陡港15#变	10	200	101
58578	射阳	海河革新8#变	10	315	163
58579	射阳	海河烈士1#配变	10	200	76
58580	射阳	海河旭日8#变	10	200	73
58581	射阳	海河海湾2#变	10	200	24
58582	射阳	海河烈士9#变	10	200	82
58583	射阳	海河烈士13#变	10	200	114
58584	射阳	海河旭日2#配变	10	200	81
58585	射阳	海河旭日4#变	10	200	83
58586	射阳	海河陡港14#变	10	200	72
58587	射阳	海河旭日10#变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58588	射阳	海河烈士7#配变	10	200	78
58589	射阳	海河旭日12#变	10	200	145
58590	射阳	海河烈士6#配变	10	200	104
58591	射阳	海河烈士15#变	10	200	86
58592	射阳	海河烈士4#配变	10	250	99
58593	射阳	海河革新3#变	10	400	159
58594	射阳	海河烈士10#配变	10	400	124
58595	射阳	北集3#变	10	200	43
58596	射阳	北集6#变	10	200	55
58597	射阳	新安村5#变	10	200	32
58598	射阳	振坍15#变	10	400	139
58599	射阳	北集12#配变	10	200	126
58600	射阳	新安16#变	10	200	0
58601	射阳	长洼3#配变	10	400	199
58602	射阳	振坍2#变	10	200	77
58603	射阳	北集1#变	10	200	41
58604	射阳	北集村2#变	10	315	115
58605	射阳	新安12#配变	10	400	188
58606	射阳	北集13#配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58607	射阳	新安18#配变	10	250	147
58608	射阳	北集11#变	10	200	120
58609	射阳	新安3#配变	10	200	67
58610	射阳	新安村2#变	10	200	117
58611	射阳	北集9#变	10	200	76
58612	射阳	北集5#变	10	200	101
58613	射阳	北集7#配变	10	200	66
58614	射阳	新安15#变	10	200	17
58615	射阳	新安13#变	10	200	84
58616	射阳	北集10#配变新	10	200	77
58617	射阳	北集村4#变	10	200	91
58618	射阳	新安11#变	10	200	43
58619	射阳	新安14#配变	10	200	78
58620	射阳	唐樵6#变	10	315	66
58621	射阳	新安村7#变	10	200	92
58622	射阳	新安村4#配变	10	400	261
58623	射阳	北集8#变	10	200	70
58624	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	142
58625	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58626	射阳	海河跃华2#变	10	200	75
58627	射阳	海河跃华3#变	10	400	205
58628	射阳	海河跃华18#变	10	200	59
58629	射阳	海河跃华8#变	10	200	122
58630	射阳	海河海湾3#变	10	400	114
58631	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	119
58632	射阳	海河跃华9#变	10	400	158
58633	射阳	海河跃华12#变	10	400	138
58634	射阳	海河跃华7#变	10	400	135
58635	射阳	海河五星5#变	10	630	17
58636	射阳	海河塘洼5#变	10	400	92
58637	射阳	海河塘洼8#	10	400	127
58638	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	137
58639	射阳	海河塘洼2#变	10	200	51
58640	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	452
58641	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	498
58642	射阳	海河黄沙9#变	10	400	154
58643	射阳	海河黄沙21#变	10	200	61
58644	射阳	海河塘洼1#变	10	250	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58645	射阳	海河黄沙20#变	10	200	72
58646	射阳	海河黄沙10#变	10	200	108
58647	射阳	海河街道14#变	10	200	93
58648	射阳	海河黄沙19#变	10	200	91
58649	射阳	海河阜丰7#变	10	400	194
58650	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	241
58651	射阳	海河清河6#变	10	200	50
58652	射阳	海河黄沙11#变	10	200	88
58653	射阳	海河黄沙8#变	10	250	128
58654	射阳	海河伏兴5#变	10	315	111
58655	射阳	海河塘洼10#变	10	200	110
58656	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	60
58657	射阳	海河黄沙4#变	10	200	18
58658	射阳	海河黄沙18#变	10	200	115
58659	射阳	海河黄沙22#变	10	200	106
58660	射阳	海河黄沙17#变	10	200	63
58661	射阳	海河黄沙12#变	10	400	208
58662	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	82
58663	射阳	海河伏兴23#变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58664	射阳	海河伏兴22#变	10	200	129
58665	射阳	海河黄沙15#变	10	200	85
58666	射阳	海河黄沙3#变	10	200	23
58667	射阳	海河阜丰11#变	10	200	80
58668	射阳	海河塘洼12#变	10	200	145
58669	射阳	海河黄沙16#变	10	200	111
58670	射阳	海河清河7#变	10	200	95
58671	射阳	海河黄沙7#变	10	200	112
58672	射阳	海河黄沙14#变	10	400	230
58673	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	107
58674	射阳	海河清河2-1号变	10	400	156
58675	射阳	海河塘洼7#变	10	400	159
58676	射阳	海河黄沙13#变	10	200	89
58677	射阳	海河黄沙5#变	10	400	125
58678	射阳	海河清和5#变	10	400	244
58679	射阳	海河清河3#配变	10	400	217
58680	射阳	海河伏兴12#变	10	400	129
58681	射阳	海河伏兴10#变	10	400	91
58682	射阳	海河塘洼6#变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58683	射阳	海河伏兴20#变	10	400	98
58684	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	166
58685	射阳	海河黄沙2#变	10	400	110
58686	射阳	海河海湾7#变	10	400	121
58687	射阳	海河公用28#变	10	400	134
58688	射阳	海河街道36#变	10	200	74
58689	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	38
58690	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	178
58691	射阳	海河街道27#变	10	400	122
58692	射阳	海河街道8#变	10	630	176
58693	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	100
58694	射阳	海河街道13#变	10	630	215
58695	射阳	海河商业街1#变	10	400	115
58696	射阳	海河海湾5#变	10	400	61
58697	射阳	海河商业街2#变	10	400	0
58698	射阳	海河街道32#变	10	400	156
58699	射阳	海河街道15#变1	10	400	102
58700	射阳	海河公用29#变	10	200	32
58701	射阳	海河街道33#配变	10	200	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58702	射阳	海河海湾1#变	10	400	80
58703	射阳	海河海湾4#变	10	400	148
58704	射阳	海河公用2#变	10	400	58
58705	射阳	海河街道7#变	10	400	72
58706	射阳	海河公用变25#变	10	400	108
58707	射阳	海河街道34#配变	10	400	88
58708	射阳	海河公用变20变	10	400	100
58709	射阳	海河街道11#变	10	400	92
58710	射阳	海河街道1#变1	10	400	79
58711	射阳	海河公用变18#变	10	400	18
58712	射阳	海河街道31号变	10	630	275
58713	射阳	海河街道9#变	10	630	167
58714	射阳	海河华北3号新增	10	200	76
58715	射阳	海河华北2#变	10	200	25
58716	射阳	海河公用变3#变	10	200	14
58717	射阳	海河华北14#变	10	200	31
58718	射阳	海河华北5#变	10	200	56
58719	射阳	伏兴7#变	10	200	88
58720	射阳	海河公用变23#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58721	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	446
58722	射阳	海河公用变22#变	10	400	136
58723	射阳	海河华北9#变	10	200	94
58724	射阳	海河伏兴6#变	10	200	53
58725	射阳	海河官滩2#变	10	400	188
58726	射阳	海河伏兴4#变	10	200	38
58727	射阳	海河华北12#变	10	200	72
58728	射阳	海河官滩7#变	10	200	81
58729	射阳	海河官滩14#变	10	200	53
58730	射阳	海河官滩8#变	10	200	101
58731	射阳	海河清和4#变	10	250	107
58732	射阳	海河伏兴18#变	10	200	59
58733	射阳	海河官滩16#变	10	200	120
58734	射阳	海河华北1#变	10	200	65
58735	射阳	海河华北6#变	10	200	100
58736	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	5
58737	射阳	海河清河1-1号变	10	200	46
58738	射阳	海河伏兴13#变	10	200	113
58739	射阳	海河官滩3号新增	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58740	射阳	海河官滩15#变	10	200	116
58741	射阳	海河官滩5#变	10	400	141
58742	射阳	条海康居2#变	10	200	67
58743	射阳	海河官滩11#变	10	200	106
58744	射阳	海河华北10#变	10	200	61
58745	射阳	海河官滩12#变	10	200	80
58746	射阳	海河华北8#变	10	200	78
58747	射阳	海河伏兴15#变	10	200	96
58748	射阳	海河官滩4#变	10	200	52
58749	射阳	海河伏兴19#变	10	200	94
58750	射阳	海河官滩10#变	10	200	104
58751	射阳	海河华北13#变	10	200	10
58752	射阳	海河伏兴16#变	10	200	90
58753	射阳	海河海关1#变	10	200	40
58754	射阳	海河华北7#变	10	200	104
58755	射阳	华北11#变	10	250	28
58756	射阳	海河伏兴11#变	10	400	254
58757	射阳	海河官滩9#变	10	250	132
58758	射阳	海河华北4#变	10	200	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58759	射阳	海河海中综合变	10	400	91
58760	射阳	海河官滩1#变	10	400	220
58761	射阳	海河官滩6#变	10	400	139
58762	射阳	海河伏兴21#变	10	400	229
58763	射阳	海河伏兴1#变	10	400	157
58764	射阳	海河公用变16#变	10	400	32
58765	射阳	海河官滩13#变	10	400	128
58766	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	23
58767	射阳	海河街道37#变	10	400	143
58768	射阳	海河五星4#变	10	200	57
58769	射阳	海河新运11 # 变	10	200	39
58770	射阳	海河彭庄12#变	10	400	241
58771	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	225
58772	射阳	海河三星7#变	10	200	108
58773	射阳	海河条海6#变	10	200	89
58774	射阳	海河五星1号变	10	200	28
58775	射阳	海河彭庄3#变	10	400	160
58776	射阳	海河五星11 # 变	10	200	63
58777	射阳	海河新运8#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58778	射阳	海河彭庄9#变	10	200	78
58779	射阳	海河新运19#变	10	200	70
58780	射阳	海河五星10#变	10	200	74
58781	射阳	海河彭庄7#变	10	200	96
58782	射阳	海河五星7#变	10	250	135
58783	射阳	海河新运2#变	10	200	55
58784	射阳	海河新运7#变	10	200	39
58785	射阳	海河彭庄5#变	10	200	94
58786	射阳	海河三星1#变	10	200	60
58787	射阳	海河五星9#变	10	200	104
58788	射阳	海河彭庄2#变	10	400	216
58789	射阳	海河新运20#变	10	200	73
58790	射阳	海河五星6#变	10	200	21
58791	射阳	海河新运10#变	10	200	78
58792	射阳	海河新运6号变	10	200	81
58793	射阳	海河新运15#变	10	200	116
58794	射阳	海河五星3#变	10	200	60
58795	射阳	新运16#配变	10	200	92
58796	射阳	海河三星8#变88	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58797	射阳	新运17#配变	10	200	119
58798	射阳	海河新运1#变	10	200	72
58799	射阳	海河三星14#变	10	200	34
58800	射阳	海河新运13#变	10	400	187
58801	射阳	条海12#变	10	200	79
58802	射阳	海河彭庄6#变	10	400	153
58803	射阳	海河三星18#变	10	200	125
58804	射阳	海河彭庄4#变	10	400	206
58805	射阳	海河新运3#变	10	400	187
58806	射阳	海河五星8#变	10	400	166
58807	射阳	海河三星13#变	10	400	142
58808	射阳	海河东胜11#变	10	400	133
58809	射阳	海河街道6#变	10	200	69
58810	射阳	海河东胜2#变	10	200	97
58811	射阳	海河王港7#变	10	200	112
58812	射阳	海河陈墩2#变	10	200	99
58813	射阳	海河东胜8#变	10	200	7
58814	射阳	海河东胜16#配变	10	200	132
58815	射阳	海河陈墩12#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58816	射阳	海河东胜7#配变更换	10	200	25
58817	射阳	海河东胜10#变	10	200	18
58818	射阳	海河东胜4#变	10	200	75
58819	射阳	海河高华3#变	10	200	46
58820	射阳	海河高华4#变	10	200	53
58821	射阳	海河条海7#变	10	200	130
58822	射阳	海河高华9#变	10	200	79
58823	射阳	海河东胜12#变	10	200	98
58824	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	81
58825	射阳	海河王港4#变	10	200	98
58826	射阳	海河高华5#变	10	200	105
58827	射阳	海河高华11#变	10	200	118
58828	射阳	海河东胜3#变	10	200	29
58829	射阳	海河高华10#变	10	200	27
58830	射阳	海河东胜13#变	10	200	113
58831	射阳	海河东胜5#变	10	200	93
58832	射阳	海河陈墩18#配变	10	200	100
58833	射阳	海河王港5#变	10	200	96
58834	射阳	海河高华15#变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58835	射阳	海河王港3号	10	200	88
58836	射阳	海河条海4#变	10	400	106
58837	射阳	海河东胜14#变	10	200	93
58838	射阳	海河高华6#变	10	200	102
58839	射阳	海河东胜6#变	10	200	86
58840	射阳	海河高华8#变	10	200	118
58841	射阳	海河东胜19#配变	10	200	102
58842	射阳	海河高华2#变	10	200	70
58843	射阳	海河东胜18#变	10	200	123
58844	射阳	海河王港9#变	10	200	52
58845	射阳	海河东胜15号变	10	200	3
58846	射阳	海河东胜17#变	10	250	145
58847	射阳	海河公用5#变	10	400	149
58848	射阳	海河公用26#变	10	400	184
58849	射阳	海河镇条海10#变	10	400	108
58850	射阳	海河陈墩14#变	10	400	208
58851	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	93
58852	射阳	海河三星6#配变	10	200	116
58853	射阳	陈墩21#变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58854	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	437
58855	射阳	海河公用12#变	10	400	152
58856	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	416
58857	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	168
58858	射阳	海河三星11#变	10	200	70
58859	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	0
58860	射阳	海河三星15#变	10	200	88
58861	射阳	海河陈墩11#变	10	200	59
58862	射阳	海河条海16#变	10	200	18
58863	射阳	海河条海14#变	10	400	155
58864	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	51
58865	射阳	三星21号变	10	200	122
58866	射阳	海河三星20#配变	10	400	148
58867	射阳	海河东胜9#变	10	200	83
58868	射阳	海河高华12#变	10	200	68
58869	射阳	海河条海2#变2	10	200	34
58870	射阳	海河条海11#变	10	200	71
58871	射阳	海河陈墩6#变更换	10	400	109
58872	射阳	海河陈墩1#变	10	200	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58873	射阳	海河陈墩20#变	10	200	77
58874	射阳	海河条海3#变	10	200	59
58875	射阳	海河商业街3#变	10	200	46
58876	射阳	海河王港10#变	10	200	101
58877	射阳	海河三星10#变	10	200	15
58878	射阳	海河陈墩4#变	10	200	109
58879	射阳	海河陈墩3#变	10	315	152
58880	射阳	海河王港6#变	10	200	86
58881	射阳	海河高华7#变	10	200	22
58882	射阳	海河王港11 # 变	10	200	54
58883	射阳	海河王港2#变	10	200	56
58884	射阳	海河陈墩9#变	10	200	101
58885	射阳	海河陈墩19#变	10	200	93
58886	射阳	海河陈墩5#变	10	200	110
58887	射阳	海河陈墩7#变	10	200	52
58888	射阳	海河陈墩16#变	10	200	85
58889	射阳	海河三星3#变	10	200	89
58890	射阳	海河王港1#变	10	200	73
58891	射阳	海河陈墩15#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58892	射阳	海河陈墩13#变	10	200	94
58893	射阳	海河三星5#变	10	200	89
58894	射阳	海河镇三星16#变	10	200	65
58895	射阳	海河王港8#变	10	200	121
58896	射阳	海河三星9#变	10	200	92
58897	射阳	海河条海15#变	10	200	52
58898	射阳	海河三星2#变增容	10	200	75
58899	射阳	海河陈墩10#变	10	200	114
58900	射阳	海河三星17#变	10	200	112
58901	射阳	海河三星4#变	10	200	58
58902	射阳	海河街道35#配变	10	400	132
58903	射阳	海河条海1#变	10	400	153
58904	射阳	海河条海5#变	10	400	89
58905	射阳	海河条海9#变	10	400	162
58906	射阳	海河三星19#变	10	400	173
58907	射阳	海河条海8#变	10	400	79
58908	射阳	海河条海13#变	10	400	183
58909	射阳	特庸民生4#变	10	400	243
58910	射阳	特庸民生3#变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58911	射阳	民生17#变	10	200	118
58912	射阳	特庸民生13#变	10	400	245
58913	射阳	民生20#变	10	200	80
58914	射阳	连庆4#变	10	200	42
58915	射阳	民生8#变	10	400	216
58916	射阳	九里13#配变	10	200	77
58917	射阳	特庸民生14#变	10	200	78
58918	射阳	码头12#变	10	400	287
58919	射阳	码南街3#变	10	200	46
58920	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	222
58921	射阳	苏福社区1#变	10	400	93
58922	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	55
58923	射阳	特庸公用5#变	10	400	158
58924	射阳	特庸码南街1#变	10	200	28
58925	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	29
58926	射阳	特庸码头2#变	10	315	104
58927	射阳	特庸街道3#变	10	400	119
58928	射阳	特庸民生15#变	10	200	110
58929	射阳	民生18#配变	10	400	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58930	射阳	民生16#配变	10	200	58
58931	射阳	民生5#变	10	200	39
58932	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	64
58933	射阳	特庸九里10#配变	10	200	19
58934	射阳	特庸连庆5#变	10	400	190
58935	射阳	民生6#变	10	200	0
58936	射阳	连庆10#变	10	200	103
58937	射阳	连庆9#变	10	200	18
58938	射阳	民生19#变	10	200	127
58939	射阳	特庸民生2#配变	10	400	215
58940	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	44
58941	射阳	民生1#变	10	200	73
58942	射阳	特庸民生10#变	10	400	213
58943	射阳	特庸九里1#配变	10	200	0
58944	射阳	特庸九里6#变	10	200	67
58945	射阳	特庸民生11#变	10	200	115
58946	射阳	街道16#变	10	400	56
58947	射阳	民生7#变	10	200	0
58948	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58949	射阳	码头9#变	10	200	0
58950	射阳	苏福社区5#配变	10	200	92
58951	射阳	特庸连庆1#变	10	200	20
58952	射阳	特庸连庆14#变	10	400	220
58953	射阳	九里9#变	10	400	266
58954	射阳	九里2#变	10	400	221
58955	射阳	公用4#变	10	400	138
58956	射阳	连庆8#变	10	315	121
58957	射阳	连庆3#变	10	400	99
58958	射阳	街道13#	10	315	47
58959	射阳	公用6#变	10	400	23
58960	射阳	码头8#变	10	400	0
58961	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	209
58962	射阳	特庸码头6#变	10	400	166
58963	射阳	滨湖西苑3#箱变3-1#变	10	400	103
58964	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	102
58965	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	412
58966	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	234
58967	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58968	射阳	滨湖西苑2#箱变2-2#变	10	400	45
58969	射阳	滨湖西苑1#箱变1-3#变	10	400	127
58970	射阳	滨湖西苑3#箱变3-2#变	10	400	35
58971	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	198
58972	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	96
58973	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	97
58974	射阳	滨湖西苑1#箱变1-1#变	10	400	13
58975	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	160
58976	射阳	滨湖西苑1#箱变1-2#变	10	400	34
58977	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	103
58978	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	162
58979	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	0
58980	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	51
58981	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	208
58982	射阳	滨湖西苑2#箱变2-1#变	10	400	140
58983	射阳	城区合东4#配变	10	315	139
58984	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	0
58985	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	459
58986	射阳	城区双龙1#配变	10	315	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
58987	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	317
58988	射阳	城区同心小学配变	10	400	0
58989	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	31
58990	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	405
58991	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	423
58992	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	454
58993	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	537
58994	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	431
58995	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	553
58996	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	309
58997	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	285
58998	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0
58999	射阳	城区双龙4号配变	10	400	113
59000	射阳	城区10kV兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	11
59001	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	79
59002	射阳	城区双龙3#配变	10	400	213
59003	射阳	特庸永胜11#变	10	400	202
59004	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	8
59005	射阳	串河12#变	10	400	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59006	射阳	永胜13#变	10	160	103
59007	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	225
59008	射阳	兴胜15#变	10	200	127
59009	射阳	特庸联心4#变	10	315	122
59010	射阳	特庸永胜10#变	10	200	55
59011	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	55
59012	射阳	特庸联心3#变	10	250	91
59013	射阳	串河4#变	10	400	247
59014	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	53
59015	射阳	兴胜11#变	10	400	172
59016	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	66
59017	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	138
59018	射阳	10kV盘洋线永兴安置区1#变	10	200	76
59019	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	59
59020	射阳	联心9#变	10	200	55
59021	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	36
59022	射阳	盘洋6#变	10	200	72
59023	射阳	串河8#变	10	200	42
59024	射阳	联心10#变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59025	射阳	串河1#变	10	200	67
59026	射阳	特庸全心1#变	10	200	55
59027	射阳	特庸全心4#变	10	200	95
59028	射阳	永胜6#变	10	200	88
59029	射阳	特庸串河2#变.	10	400	122
59030	射阳	特庸全心2#变	10	200	20
59031	射阳	永胜8#变	10	200	102
59032	射阳	串河7#配变	10	200	105
59033	射阳	兴胜4#配变	10	400	215
59034	射阳	特庸农业队变	10	200	42
59035	射阳	串河6#配变	10	200	19
59036	射阳	特庸串河5#变	10	200	55
59037	射阳	特庸联心2#变	10	200	44
59038	射阳	盘洋2#变	10	200	103
59039	射阳	永胜4#变	10	100	28
59040	射阳	盘洋10#变	10	100	22
59041	射阳	串河13#变	10	400	123
59042	射阳	特庸串河10#变	10	200	101
59043	射阳	全心5#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59044	射阳	永胜2#变	10	200	74
59045	射阳	联心5#变	10	200	83
59046	射阳	串河11#变	10	200	74
59047	射阳	永胜7变	10	200	89
59048	射阳	特庸全心13#变	10	200	138
59049	射阳	特庸串河3#变	10	200	110
59050	射阳	联心6#变	10	200	68
59051	射阳	永胜5#变	10	315	0
59052	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	241
59053	射阳	特庸全心12#变	10	200	0
59054	射阳	盘洋7#变	10	200	108
59055	射阳	特庸永胜12#变	10	200	88
59056	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	41
59057	射阳	全心6#变JN	10	200	101
59058	射阳	盘洋11#变	10	200	120
59059	射阳	兴胜5#变	10	400	183
59060	射阳	特庸永胜9#变	10	200	81
59061	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	230
59062	射阳	凤鸣5#变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59063	射阳	凤鸣10#配变	10	200	100
59064	射阳	凤鸣4#变	10	400	165
59065	射阳	凤鸣3#变	10	200	9
59066	射阳	安乐9#配变	10	200	66
59067	射阳	凤鸣11#配变	10	200	76
59068	射阳	星灯3#变	10	200	67
59069	射阳	凤鸣8#配变	10	200	65
59070	射阳	凤鸣9#变	10	200	68
59071	射阳	凤鸣1#变	10	200	24
59072	射阳	星灯7#配变	10	200	87
59073	射阳	星灯5#变	10	200	73
59074	射阳	安乐3#变	10	400	230
59075	射阳	星灯4#配变	10	400	167
59076	射阳	凤鸣2#变	10	400	198
59077	射阳	星灯6#变	10	200	77
59078	射阳	凤鸣7#配变	10	200	67
59079	射阳	星灯2#配变	10	400	211
59080	射阳	星灯1#变	10	400	208
59081	射阳	金山10#变	10	200	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59082	射阳	木楼12#变	10	200	72
59083	射阳	木楼5#变	10	200	110
59084	射阳	永星7#	10	400	74
59085	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	242
59086	射阳	特庸九里12#配变	10	200	83
59087	射阳	永星16#变	10	400	92
59088	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	21
59089	射阳	永星15#变	10	200	126
59090	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	295
59091	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	400
59092	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	155
59093	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	347
59094	射阳	特庸连庆6#变	10	200	108
59095	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	164
59096	射阳	金山5#变	10	400	185
59097	射阳	木楼2#变JN	10	200	92
59098	射阳	特庸木楼6#变	10	200	0
59099	射阳	特庸木楼9#变	10	400	241
59100	射阳	木楼7#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59101	射阳	特庸九里3#变	10	200	62
59102	射阳	特庸九里5#变	10	400	150
59103	射阳	金山8#变	10	200	126
59104	射阳	特庸永星4#变	10	400	233
59105	射阳	木楼4#变JN	10	200	72
59106	射阳	特庸民生12#配变	10	400	132
59107	射阳	永丰3#变	10	400	199
59108	射阳	木楼1#变	10	400	232
59109	射阳	金山11#变	10	200	128
59110	射阳	特庸木楼10#变	10	400	229
59111	射阳	特庸木楼8#变	10	200	100
59112	射阳	特庸九里4#配变	10	200	76
59113	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	188
59114	射阳	特庸九里7#变	10	400	223
59115	射阳	唐湾12#变	10	400	22
59116	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	374
59117	射阳	新加5#变	10	200	79
59118	射阳	新厦8#变	10	200	106
59119	射阳	新潮7#配变	10	200	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59120	射阳	新潮10#变	10	200	64
59121	射阳	新潮16#变	10	200	91
59122	射阳	新潮14#变	10	400	0
59123	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	114
59124	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	134
59125	射阳	唐樵4#变	10	400	205
59126	射阳	渔湾3#变	10	200	46
59127	射阳	新加3#变	10	200	68
59128	射阳	唐樵8#变	10	200	43
59129	射阳	唐樵5#变	10	200	59
59130	射阳	新坍振坍6#变	10	200	33
59131	射阳	新潮8#配变	10	200	100
59132	射阳	新厦6#	10	200	81
59133	射阳	渔湾10#变	10	200	91
59134	射阳	新潮11#变	10	200	108
59135	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	80
59136	射阳	唐樵1#配变	10	200	76
59137	射阳	新厦3#变	10	200	31
59138	射阳	新厦9#变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59139	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	101
59140	射阳	渔湾6#配变	10	200	108
59141	射阳	新潮2#变	10	200	32
59142	射阳	新加1#变	10	250	121
59143	射阳	新厦1#变	10	200	78
59144	射阳	渔湾4#配变	10	200	29
59145	射阳	新厦2#变	10	200	27
59146	射阳	渔湾5#配变	10	200	65
59147	射阳	唐樵10#配变	10	200	82
59148	射阳	新潮4#配变	10	200	91
59149	射阳	新厦4#变	10	200	72
59150	射阳	新潮6#配变	10	200	97
59151	射阳	新厦11#配变	10	200	77
59152	射阳	新潮12#变	10	200	31
59153	射阳	唐樵9#配变	10	200	57
59154	射阳	渔湾11#配变	10	200	81
59155	射阳	新塘12#变	10	200	59
59156	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	95
59157	射阳	唐樵7#变	10	200	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59158	射阳	新厦10#变	10	200	110
59159	射阳	渔湾14#	10	200	104
59160	射阳	渔湾7#	10	200	59
59161	射阳	唐樵13#配变	10	200	85
59162	射阳	新加4#变	10	400	219
59163	射阳	渔湾12#变	10	200	111
59164	射阳	渔湾9#变	10	400	231
59165	射阳	新厦5#变	10	200	80
59166	射阳	新塘19#配变	10	200	121
59167	射阳	新潮13#变	10	200	41
59168	射阳	新加2#变	10	400	172
59169	射阳	渔湾2#变	10	400	275
59170	射阳	新潮9#变	10	315	40
59171	射阳	唐樵3#配变	10	400	25
59172	射阳	新潮5#变	10	400	261
59173	射阳	新坍振坍8#变	10	400	104
59174	射阳	城区庆南15#配变	10	315	35
59175	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	49
59176	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59177	射阳	城区园区6#变	10	400	125
59178	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	99
59179	射阳	合兴路配变	10	400	90
59180	射阳	城区园区7#配变	10	400	5
59181	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	429
59182	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	0
59183	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	389
59184	射阳	城区庆南1#配变	10	400	33
59185	射阳	城区园区12#配变	10	400	104
59186	射阳	城区园区4#配变	10	315	0
59187	射阳	城区园区2#配变	10	400	0
59188	射阳	城区庆南13#配变	10	250	54
59189	射阳	城区园区1#配变	10	315	0
59190	射阳	城区园区3#配变	10	400	92
59191	射阳	城区庆南2#配变	10	400	79
59192	射阳	城区三庆路配变	10	400	159
59193	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	133
59194	射阳	城区三庆路西配变	10	400	220
59195	射阳	城区庆南16#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59196	射阳	庆南综合变	10	400	67
59197	射阳	城区庆南17#配变	10	400	13
59198	射阳	新星39#变压器	10	400	245
59199	射阳	新星45#变压器	10	400	215
59200	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	211
59201	射阳	新星46#630KVA	10	630	278
59202	射阳	新星41#变压器	10	400	149
59203	射阳	化工厂2#变	10	630	385
59204	射阳	新星2#变压器	10	400	200
59205	射阳	新南分场2#配变	10	400	188
59206	射阳	新星44#630KVA	10	630	296
59207	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	40
59208	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	199
59209	射阳	新星9#变压器	10	400	135
59210	射阳	行政大楼1#配变	10	400	203
59211	射阳	化工厂1#配变	10	630	339
59212	射阳	新南12#变	10	400	197
59213	射阳	工业园区箱变	10	630	233
59214	射阳	新南10#箱变	10	630	324

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59215	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	84
59216	射阳	新星5#630KVA	10	630	284
59217	射阳	菜场1#配变	10	630	291
59218	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	60
59219	射阳	云燕西1#配变	10	400	258
59220	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	111
59221	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	120
59222	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	243
59223	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	181
59224	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	140
59225	射阳	别墅1#变	10	630	209
59226	射阳	潘墩9#配变	10	200	56
59227	射阳	潘墩18#变	10	400	314
59228	射阳	中闸1#配变	10	200	65
59229	射阳	中闸11#配变	10	200	70
59230	射阳	潘墩13#配变	10	200	57
59231	射阳	东辉28#配变	10	200	83
59232	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	26
59233	射阳	潘墩10#配变	10	400	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59234	射阳	潘墩14#配变	10	200	65
59235	射阳	中闸13#变	10	400	225
59236	射阳	中闸23#配变	10	200	84
59237	射阳	潘墩11#配变	10	200	53
59238	射阳	潘墩3#配变	10	200	80
59239	射阳	中闸14#配变	10	200	55
59240	射阳	潘墩6#配变	10	200	69
59241	射阳	东辉24#配变	10	200	96
59242	射阳	潘墩4#配变	10	400	262
59243	射阳	潘墩15#配变	10	200	80
59244	射阳	中闸5#配变	10	200	116
59245	射阳	潘墩5#配变	10	200	109
59246	射阳	东辉8#配变	10	200	53
59247	射阳	中闸12#配变	10	200	96
59248	射阳	中闸20#配变	10	200	0
59249	射阳	潘墩12#配变	10	200	112
59250	射阳	潘墩7#配变	10	400	253
59251	射阳	中闸6#配变	10	200	80
59252	射阳	中闸15#配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59253	射阳	中闸8#配变	10	200	0
59254	射阳	中闸17#配变	10	200	75
59255	射阳	中闸3#配变	10	200	53
59256	射阳	东辉29#配变	10	200	124
59257	射阳	东辉3#配变	10	200	111
59258	射阳	中闸24#配变	10	200	90
59259	射阳	潘墩16#配变	10	200	17
59260	射阳	潘墩8#配变	10	400	225
59261	射阳	潘墩17#变	10	200	55
59262	射阳	潘墩2#配变	10	200	102
59263	射阳	潘墩1#配变	10	400	267
59264	射阳	中闸10#配变	10	400	217
59265	射阳	二港2#变	10	200	19
59266	射阳	三港5#变	10	200	66
59267	射阳	新条杜心7#变	10	200	80
59268	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	431
59269	射阳	新条16#变	10	200	85
59270	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	446
59271	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59272	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	491
59273	射阳	新条17#变	10	200	0
59274	射阳	新条18#变	10	200	80
59275	射阳	新条1#变	10	200	79
59276	射阳	公用新条2#变	10	200	14
59277	射阳	后湾村7#变	10	200	81
59278	射阳	新条4#变	10	200	82
59279	射阳	后湾6#变	10	200	77
59280	射阳	新条10#变	10	200	0
59281	射阳	二港4#变	10	200	8
59282	射阳	二港17#配变	10	200	85
59283	射阳	二港6#变	10	400	210
59284	射阳	新条12变	10	200	53
59285	射阳	杜心9#变	10	200	60
59286	射阳	新条8#配变	10	400	248
59287	射阳	二港7#变	10	200	71
59288	射阳	后湾小区3#变	10	200	4
59289	射阳	新条7#变	10	200	48
59290	射阳	二港11#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59291	射阳	二港5#变	10	200	44
59292	射阳	二港14#变	10	200	68
59293	射阳	新条3#变	10	400	243
59294	射阳	三港2#变	10	400	125
59295	射阳	后湾1#变	10	200	65
59296	射阳	新条14#变	10	200	81
59297	射阳	新条6#变	10	200	86
59298	射阳	后湾小区4#变	10	200	11
59299	射阳	二港8#变	10	200	51
59300	射阳	新条13#变	10	200	18
59301	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	136
59302	射阳	杜心1#变	10	400	141
59303	射阳	新条15#变	10	200	89
59304	射阳	二港16#变	10	200	119
59305	射阳	新条19#变	10	200	125
59306	射阳	二港10#变	10	200	128
59307	射阳	新条11#变	10	200	60
59308	射阳	新条5#变	10	400	252
59309	射阳	三港3#变	10	400	208

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59310	射阳	后湾小区5#变	10	400	55
59311	射阳	后湾小区2#变	10	315	0
59312	射阳	后湾小区1#变	10	400	0
59313	射阳	后湾小区6#配变	10	400	0
59314	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	69
59315	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	16
59316	射阳	盘湾镇湾坝1#变	10	400	103
59317	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	124
59318	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	110
59319	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	59
59320	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	52
59321	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	102
59322	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	118
59323	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	43
59324	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	77
59325	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	32
59326	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	201
59327	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	136
59328	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59329	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	124
59330	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	120
59331	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	27
59332	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	72
59333	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	109
59334	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	76
59335	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	76
59336	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	24
59337	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	57
59338	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	52
59339	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	155
59340	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	95
59341	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	105
59342	射阳	盘湾镇联盟5配变	10	400	240
59343	射阳	盘湾镇湾坝2#变	10	400	231
59344	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	117
59345	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	215
59346	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	144
59347	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59348	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	163
59349	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	432
59350	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	99
59351	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	324
59352	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	319
59353	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	248
59354	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	346
59355	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	342
59356	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	57
59357	射阳	阜余沙东七配变	10	400	36
59358	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	116
59359	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	198
59360	射阳	邹滩15#变	10	400	200
59361	射阳	阜余沙东十配变	10	200	39
59362	射阳	阜余沙东一配变	10	200	65
59363	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	66
59364	射阳	阜余沙东二配变	10	200	68
59365	射阳	阜余沙东9配变	10	200	98
59366	射阳	阜余沙东三配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59367	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	122
59368	射阳	阜余沙东6#配变	10	200	64
59369	射阳	沙东12#配变	10	400	116
59370	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	350
59371	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	396
59372	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	194
59373	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	332
59374	射阳	东都天润20#变压器	10	800	514
59375	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	421
59376	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	340
59377	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	599
59378	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	365
59379	射阳	东都天润开关站4#主变	10	800	312
59380	射阳	东都天润22#变压器	10	800	349
59381	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	366
59382	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	324
59383	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	379
59384	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	272
59385	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	352

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59386	射阳	东都天润开关站2#主变	10	800	347
59387	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	280
59388	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	355
59389	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	344
59390	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	305
59391	射阳	东都天润18#变压器	10	800	183
59392	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	596
59393	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	152
59394	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	93
59395	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	640
59396	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	419
59397	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	347
59398	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	589
59399	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	0
59400	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	428
59401	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	279
59402	射阳	东都天润23#变压器	10	800	368
59403	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	517
59404	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	261

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59405	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	285
59406	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	271
59407	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	359
59408	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	301
59409	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	423
59410	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	430
59411	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	238
59412	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	430
59413	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	266
59414	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	85
59415	射阳	场西线45#630KVA	10	630	313
59416	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	104
59417	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	164
59418	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	219
59419	射阳	场直线44#变压器	10	400	131
59420	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	139
59421	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	200
59422	射阳	新西二十五大队1#	10	200	94
59423	射阳	新西二十九大队1#	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59424	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	86
59425	射阳	新星三大队5#变	10	200	97
59426	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	122
59427	射阳	新西分场1#	10	200	0
59428	射阳	新西二十六大队1#	10	200	120
59429	射阳	新星四大队2#配变	10	200	118
59430	射阳	小木闸1#配变	10	200	111
59431	射阳	新星43#变压器	10	200	114
59432	射阳	新星三大队4#配变	10	200	59
59433	射阳	新星二大队1#	10	200	60
59434	射阳	场直线41#变压器	10	200	0
59435	射阳	新星四大队1#	10	200	33
59436	射阳	新星三大队1#	10	200	92
59437	射阳	新北八大队2#变	10	200	89
59438	射阳	新星三大队2#配变	10	400	173
59439	射阳	新星三大队3#配变	10	200	112
59440	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	114
59441	射阳	场直线46#变压器	10	200	65
59442	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59443	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	118
59444	射阳	新南二十二大队1#	10	200	115
59445	射阳	新中十大队1#	10	200	111
59446	射阳	新南二十大队1#	10	200	117
59447	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	101
59448	射阳	新中养鸭场1#配变	10	200	136
59449	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	118
59450	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	52
59451	射阳	新中十大队2#配变	10	200	33
59452	射阳	新北七大队1#	10	400	162
59453	射阳	新北五大队1#	10	200	118
59454	射阳	新中十一大队1#	10	400	76
59455	射阳	新北九大队1#	10	200	0
59456	射阳	新北九大队2#配变	10	200	80
59457	射阳	新北六大队2#配变	10	400	160
59458	射阳	新北六大队1#配变	10	200	84
59459	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	120
59460	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	124
59461	射阳	新中十四大队1#	10	200	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59462	射阳	新南二十三大队1#	10	400	133
59463	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	112
59464	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	108
59465	射阳	新北八大队1#	10	200	57
59466	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	160
59467	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	16
59468	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	115
59469	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	132
59470	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	55
59471	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	124
59472	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	152
59473	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	124
59474	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	128
59475	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	124
59476	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	86
59477	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	140
59478	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	66
59479	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	122
59480	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59481	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	84
59482	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	32
59483	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	83
59484	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	149
59485	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	144
59486	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	125
59487	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	44
59488	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	0
59489	射阳	五分场部综合变	10	200	59
59490	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	104
59491	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160
59492	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	62
59493	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	95
59494	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	46
59495	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	217
59496	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	18
59497	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	219
59498	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	330
59499	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59500	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	156
59501	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	354
59502	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	264
59503	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	288
59504	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	318
59505	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	0
59506	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	141
59507	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	61
59508	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	262
59509	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	295
59510	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	310
59511	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	297
59512	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	0
59513	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	0
59514	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	317
59515	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	42
59516	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	28
59517	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	231
59518	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59519	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	0
59520	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	285
59521	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	229
59522	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	147
59523	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	193
59524	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	90
59525	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	287
59526	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	22
59527	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	443
59528	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	300
59529	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	418
59530	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	439
59531	射阳	农垦南配变	10	200	57
59532	射阳	城区合东9#配变	10	400	42
59533	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	417
59534	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	518
59535	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	452
59536	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	370
59537	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	406

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59538	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	417
59539	射阳	城区中联1#配变	10	315	0
59540	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	404
59541	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	408
59542	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	547
59543	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	365
59544	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	456
59545	射阳	臻茂府1#配电室2#主变	10	800	510
59546	射阳	臻茂府1#配电室1#主变	10	800	437
59547	射阳	臻茂府2#配电室7#主变	10	800	532
59548	射阳	臻茂府3#配电室9#主变	10	800	419
59549	射阳	臻茂府2#配电室5#主变	10	800	508
59550	射阳	臻茂府3#配电室11#主变	10	800	544
59551	射阳	周圩1#变	10	200	0
59552	射阳	中北8#变	10	200	75
59553	射阳	光荣1#配变	10	200	0
59554	射阳	周圩6#配变	10	200	77
59555	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	239
59556	射阳	周圩7#配变	10	200	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59557	射阳	光荣6#配变	10	400	111
59558	射阳	光荣9#配变	10	400	9
59559	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	314
59560	射阳	中北9#配变	10	400	131
59561	射阳	坚固3#配变	10	200	91
59562	射阳	坚固1#配变	10	200	41
59563	射阳	光荣7#配变	10	315	150
59564	射阳	PMS_合德中心小区1#变	10	400	50
59565	射阳	中心安置区1#变	10	630	248
59566	射阳	光荣3#配变	10	200	12
59567	射阳	小洋3#	10	200	0
59568	射阳	中北12#配变	10	200	66
59569	射阳	中北1#配变	10	200	28
59570	射阳	中北10#配变	10	200	3
59571	射阳	周圩3#变	10	100	0
59572	射阳	中心6#配变	10	200	11
59573	射阳	周圩2#变	10	400	171
59574	射阳	中北5#配变	10	200	27
59575	射阳	中北3#配变	10	200	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59576	射阳	中心7#配变	10	200	115
59577	射阳	中心4#配变	10	200	42
59578	射阳	中心5#配变	10	200	32
59579	射阳	周圩4#变	10	200	2
59580	射阳	坚固2#配变	10	200	79
59581	射阳	周圩8#配变	10	200	89
59582	射阳	中北11#配变	10	200	32
59583	射阳	周圩5#配变	10	200	98
59584	射阳	小洋2#配变	10	200	0
59585	射阳	小洋4#配变	10	400	207
59586	射阳	中心1#配变	10	200	129
59587	射阳	中心3#配变	10	200	55
59588	射阳	光荣2#配变	10	200	37
59589	射阳	中心2#配变	10	200	62
59590	射阳	中北7#变	10	400	210
59591	射阳	小洋5#配变	10	400	220
59592	射阳	光荣8#配变	10	400	152
59593	射阳	周圩10#变	10	400	180
59594	射阳	光荣5#配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59595	射阳	中北4#配变	10	400	197
59596	射阳	合德中北6#配变	10	400	0
59597	射阳	新渠10#配变	10	400	29
59598	射阳	新渠9#配变	10	400	23
59599	射阳	新渠6#配变	10	400	225
59600	射阳	新渠8#配变	10	200	52
59601	射阳	新渠13#配变	10	200	63
59602	射阳	新东7#配变	10	200	44
59603	射阳	新渠7#配变	10	200	0
59604	射阳	新东4#配变	10	200	66
59605	射阳	新渠4#配变	10	200	117
59606	射阳	新渠1#配变	10	315	174
59607	射阳	新渠5#配变	10	315	114
59608	射阳	新渠2#配变	10	400	153
59609	射阳	王圩4#变	10	200	91
59610	射阳	王圩2#配变	10	200	61
59611	射阳	王圩3#配变	10	200	89
59612	射阳	王圩5#配变	10	200	53
59613	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59614	射阳	粮庄7#配变	10	200	77
59615	射阳	粮庄8#配变	10	200	20
59616	射阳	农联4#配变	10	200	96
59617	射阳	粮庄2#配变	10	200	45
59618	射阳	粮庄3#配变	10	200	30
59619	射阳	粮庄6#配变	10	200	43
59620	射阳	粮庄5#配变	10	200	74
59621	射阳	王圩1#配变	10	200	94
59622	射阳	后涧12#配变	10	200	111
59623	射阳	粮庄4#配变	10	315	105
59624	射阳	圩西1#配变	10	200	63
59625	射阳	丰产4#配变	10	315	98
59626	射阳	圩西8#变	10	200	46
59627	射阳	星晨1#配变	10	200	77
59628	射阳	八顷6#配变	10	200	77
59629	射阳	中五1#配变	10	200	75
59630	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	87
59631	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	68
59632	射阳	圩西3#配变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59633	射阳	八顷11#配变	10	200	40
59634	射阳	中五12#配变	10	200	96
59635	射阳	圩西6#配变	10	200	1
59636	射阳	丰产1#配变	10	200	87
59637	射阳	丰产7#配变	10	200	11
59638	射阳	中五11#配变变压器	10	200	125
59639	射阳	圩西7#配变	10	200	112
59640	射阳	八顷12#配变	10	200	82
59641	射阳	八顷5#配变	10	250	109
59642	射阳	八顷1#配变	10	200	29
59643	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	36
59644	射阳	八顷2#配变	10	400	210
59645	射阳	丰产3#配变	10	315	152
59646	射阳	临海团北15#配变	10	315	102
59647	射阳	圩西11#配变	10	400	91
59648	射阳	八顷7#配变	10	400	132
59649	射阳	星晨8变	10	50	32
59650	射阳	星晨9#配变	10	50	30
59651	射阳	新东14#配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59652	射阳	新东9#配变	10	200	81
59653	射阳	团北7#配变	10	200	67
59654	射阳	团北3#配变新	10	200	51
59655	射阳	圩西19#配变	10	200	95
59656	射阳	新东1#配变	10	200	56
59657	射阳	新东8#配变	10	200	103
59658	射阳	团北12#配变	10	200	66
59659	射阳	圩西16#配变	10	200	95
59660	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	84
59661	射阳	新东2#配变	10	200	0
59662	射阳	团北5#配变	10	200	99
59663	射阳	新东3#配变	10	200	42
59664	射阳	圩西9#变	10	200	79
59665	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	103
59666	射阳	新东6#配变	10	400	215
59667	射阳	星晨3#配变	10	200	145
59668	射阳	东方红5#配变	10	50	6
59669	射阳	星晨2#配变	10	200	152
59670	射阳	临海二垛2#配变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59671	射阳	星晨6#变	10	400	59
59672	射阳	盐河2#变	10	200	51
59673	射阳	盐南3#变	10	200	52
59674	射阳	月滩6#	10	200	65
59675	射阳	月滩2#变	10	200	81
59676	射阳	月滩9#变	10	200	76
59677	射阳	洋中1#变	10	315	104
59678	射阳	盐南2#	10	200	121
59679	射阳	残老村1#配变	10	200	130
59680	射阳	洋中3#配变	10	200	71
59681	射阳	月滩10#配变	10	200	127
59682	射阳	洋河12#变	10	200	63
59683	射阳	洋河7#	10	200	35
59684	射阳	洋河8#	10	200	0
59685	射阳	洋河3#变	10	200	55
59686	射阳	盐南1#	10	200	41
59687	射阳	洋中4#配变	10	400	115
59688	射阳	洋河公变4#变	10	200	34
59689	射阳	贺东3#变	10	400	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59690	射阳	洋河6#变	10	400	58
59691	射阳	海港洋河9#	10	200	106
59692	射阳	盐南4#	10	200	40
59693	射阳	洋河5#变	10	200	42
59694	射阳	月滩5#变	10	200	69
59695	射阳	盐河1#变	10	200	73
59696	射阳	月滩8#配变	10	200	71
59697	射阳	洋河10#	10	200	117
59698	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0
59699	射阳	月滩7#	10	200	62
59700	射阳	月滩1#变	10	200	102
59701	射阳	洋河公变11#新增	10	200	55
59702	射阳	月滩3#变	10	200	82
59703	射阳	贺东1#	10	250	21
59704	射阳	洋河2#变	10	400	147
59705	射阳	洋河1#变	10	400	109
59706	射阳	星晨5#配变	10	400	161
59707	射阳	长荡荡中1#变	10	200	14
59708	射阳	长荡甲候9#变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59709	射阳	长荡长安13#变	10	200	56
59710	射阳	长荡长安12#变	10	200	109
59711	射阳	长荡中河14#变	10	200	50
59712	射阳	长荡新付6#变	10	200	42
59713	射阳	长荡新付19#变	10	200	124
59714	射阳	长荡长安1#变	10	200	26
59715	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	201
59716	射阳	长荡沙南18#变	10	400	58
59717	射阳	长荡甲候5#变	10	200	39
59718	射阳	长荡长安3#配变	10	200	41
59719	射阳	长荡从凤3#变	10	200	6
59720	射阳	长荡甲候6#变	10	200	83
59721	射阳	长荡长安6#配变	10	400	172
59722	射阳	长荡新付4#配变	10	200	25
59723	射阳	长荡从凤10#变	10	200	64
59724	射阳	长荡甲候7#变	10	200	58
59725	射阳	长荡从凤16#变	10	400	273
59726	射阳	长荡云安10#变	10	200	78
59727	射阳	长荡云安2#变	10	200	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59728	射阳	长荡新付1#配变	10	200	78
59729	射阳	长荡从风9#变	10	200	67
59730	射阳	长荡中河3#配变	10	200	57
59731	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	78
59732	射阳	长荡中河9#变	10	200	56
59733	射阳	长荡新付3#变	10	400	197
59734	射阳	长荡长安9#变	10	200	63
59735	射阳	长荡甲候11#变	10	200	70
59736	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	95
59737	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	74
59738	射阳	长荡从凤15#变	10	200	17
59739	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	50
59740	射阳	长荡新付9#配变	10	200	98
59741	射阳	长荡云安村3#变	10	200	9
59742	射阳	长荡新付8#配变	10	200	84
59743	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	47
59744	射阳	长荡云安5#变	10	200	28
59745	射阳	长荡从凤6#变	10	400	235
59746	射阳	长荡新付2#配变	10	400	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59747	射阳	长荡长安8#配变	10	200	123
59748	射阳	长荡荡中11#变	10	200	109
59749	射阳	长荡长安5#变	10	200	71
59750	射阳	长荡云安1#变	10	200	93
59751	射阳	长荡长安17#配变	10	200	58
59752	射阳	长荡荡中10#变	10	200	84
59753	射阳	长荡长安7#变	10	200	99
59754	射阳	长荡长安18#变	10	200	23
59755	射阳	长荡甲候14#	10	200	93
59756	射阳	长荡荡中14#变	10	400	246
59757	射阳	长荡甲候4#变	10	400	187
59758	射阳	长荡云安6#变	10	200	91
59759	射阳	长荡长安2#变	10	315	154
59760	射阳	长荡荡中6#变	10	400	222
59761	射阳	长荡长安11#配变	10	200	81
59762	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	77
59763	射阳	长荡长安16#变	10	315	104
59764	射阳	长荡荡中7#变	10	400	235
59765	射阳	长荡长安4#配变	10	315	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59766	射阳	长荡云安村4#变	10	315	123
59767	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	0
59768	射阳	长荡长安10#变	10	400	219
59769	射阳	长荡新付5#配变	10	400	0
59770	射阳	光荣4#配变	10	200	156
59771	射阳	淮海2#配变	10	200	40
59772	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	367
59773	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	217
59774	射阳	四港3#配变	10	200	138
59775	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	250
59776	射阳	淮海19#配变	10	400	61
59777	射阳	四港5#配变	10	200	79
59778	射阳	四港7#配变	10	200	75
59779	射阳	四港19#变	10	400	228
59780	射阳	淮海7#配变	10	400	160
59781	射阳	正塘8#配变	10	400	82
59782	射阳	四港11#配变	10	200	74
59783	射阳	合德四港13#配变	10	200	24
59784	射阳	四港15	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59785	射阳	淮海4#配变	10	200	30
59786	射阳	淮海3#配变	10	200	61
59787	射阳	条心12#变	10	200	90
59788	射阳	条心小区2#变	10	200	10
59789	射阳	四港12#配变	10	200	0
59790	射阳	正塘27#变	10	200	61
59791	射阳	货运站	10	200	75
59792	射阳	四港17#配变	10	200	108
59793	射阳	正塘23#变	10	400	61
59794	射阳	四港18#变	10	400	167
59795	射阳	四港6#配变	10	400	155
59796	射阳	正塘13#配变	10	315	0
59797	射阳	淮海14#配变	10	400	160
59798	射阳	正塘6#配变	10	315	48
59799	射阳	条心小区配变	10	315	0
59800	射阳	淮海17#变	10	400	103
59801	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	51
59802	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	378
59803	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59804	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	407
59805	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	354
59806	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	435
59807	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	363
59808	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	471
59809	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	400
59810	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	620
59811	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	364
59812	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	435
59813	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	382
59814	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	302
59815	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	168
59816	射阳	幸福南苑1#变	10	400	141
59817	射阳	幸福花园3#主变	10	800	449
59818	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	285
59819	射阳	幸福南苑2#变	10	400	180
59820	射阳	城区双龙6#配变	10	80	44
59821	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	32
59822	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59823	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	341
59824	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	283
59825	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	305
59826	射阳	幸福南寓2#变	10	400	153
59827	射阳	幸福南寓1#变	10	400	126
59828	射阳	阜余健康9配变	10	200	60
59829	射阳	阜余阜中12#变	10	315	147
59830	射阳	阜余三份6配变	10	200	41
59831	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	69
59832	射阳	阜余六份20#配变	10	200	27
59833	射阳	阜余健康7#配变	10	200	87
59834	射阳	阜余三份四配变	10	200	87
59835	射阳	阜余六份4#配变	10	200	41
59836	射阳	阜余三份3#配变	10	200	16
59837	射阳	阜余圩门四配变	10	200	52
59838	射阳	阜余六份3#配变	10	200	72
59839	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	60
59840	射阳	阜余三份一配变	10	200	56
59841	射阳	阜余三份9#配变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59842	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余10KV阜西线三份9#	10	200	69
59843	射阳	阜余健康1#配变	10	200	39
59844	射阳	阜余公用变18#配变	10	200	89
59845	射阳	阜余健康三配变	10	200	100
59846	射阳	阜余三份7配变	10	200	81
59847	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	10
59848	射阳	六份24#变	10	200	136
59849	射阳	阜余三份2#配变	10	200	45
59850	射阳	阜余三份5#配变	10	200	92
59851	射阳	阜余六份19#配变	10	200	35
59852	射阳	阜余阜中7配变	10	200	78
59853	射阳	阜余三份8配变	10	200	80
59854	射阳	阜余健康11#配变	10	200	114
59855	射阳	阜余圩门11#配变	10	400	135
59856	射阳	阜余公用变14#配变	10	400	128
59857	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	41
59858	射阳	阜余三份10#配变	10	400	142
59859	射阳	95-23杆兴北兴村2号配变	10	400	223
59860	射阳	金桂园1#主变	10	630	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59861	射阳	95-25杆兴北新村7号配变	10	400	83
59862	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	52
59863	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	0
59864	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	247
59865	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	213
59866	射阳	105杆庆南1号配变	10	400	183
59867	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	301
59868	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	308
59869	射阳	95-2杆蚕丝厂北配变	10	400	15
59870	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	0
59871	射阳	95-13-3杆兴北新村5号配变	10	630	143
59872	射阳	10kV恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	347
59873	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	0
59874	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	0
59875	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	15
59876	射阳	102#杆庆南12号配变	10	400	58
59877	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	0
59878	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	185
59879	射阳	阜余长丰二配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59880	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	102
59881	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	93
59882	射阳	阜余新河二配变	10	200	48
59883	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	60
59884	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	20
59885	射阳	阜余宏丰14#配变	10	200	89
59886	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	70
59887	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	66
59888	射阳	阜余新河六配变	10	200	21
59889	射阳	阜余新河七配变	10	200	67
59890	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	73
59891	射阳	阜余新河一配变	10	200	25
59892	射阳	阜余大塔7配变	10	200	53
59893	射阳	阜余新河9#配变	10	200	98
59894	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	40
59895	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	79
59896	射阳	阜余长丰三配变	10	200	54
59897	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	84
59898	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59899	射阳	阜余大塔二配变	10	200	112
59900	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	70
59901	射阳	阜余新河三配变	10	200	39
59902	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	212
59903	射阳	阜余大塔8配变	10	200	25
59904	射阳	阜余宏丰15#配变	10	200	27
59905	射阳	阜余新河五配变	10	200	2
59906	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	24
59907	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	79
59908	射阳	阜余大塔四配变	10	200	56
59909	射阳	阜余大塔10#配变	10	200	115
59910	射阳	阜余新河四配变	10	200	1
59911	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	79
59912	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	115
59913	射阳	阜余里庄7#变	10	400	184
59914	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	165
59915	射阳	兴隆9#变	10	200	113
59916	射阳	城北11#配变	10	315	0
59917	射阳	兴隆8#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59918	射阳	兴隆11#配变	10	400	114
59919	射阳	庆北2#变	10	400	224
59920	射阳	小洋6#	10	200	81
59921	射阳	庆北3#变	10	200	10
59922	射阳	三角镇村1#配变	10	200	0
59923	射阳	城北10#配变	10	315	0
59924	射阳	庆北14#配变	10	200	87
59925	射阳	兴隆1#配变	10	200	46
59926	射阳	庆北4#配变	10	200	26
59927	射阳	兴隆10#变	10	200	0
59928	射阳	兴隆6#配变	10	200	0
59929	射阳	小洋1#配变	10	200	28
59930	射阳	兴隆3#配变	10	200	0
59931	射阳	庆北11#配变	10	200	68
59932	射阳	庆北5#变	10	250	0
59933	射阳	小洋7#配变	10	200	77
59934	射阳	合德庆北7#配变	10	315	74
59935	射阳	庆北10#变	10	400	251
59936	射阳	庆北1#配变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59937	射阳	庆北8#配变	10	315	137
59938	射阳	庆北9#配变	10	315	23
59939	射阳	兴隆5#配变	10	400	0
59940	射阳	庆北6#配变	10	400	75
59941	射阳	兴隆2#配变	10	400	136
59942	射阳	兴隆7#配变	10	400	41
59943	射阳	庆北13#配变	10	400	178
59944	射阳	城北9#配变	10	400	180
59945	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	88
59946	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	129
59947	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	203
59948	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	153
59949	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	180
59950	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	158
59951	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	193
59952	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	188
59953	射阳	兴耦2#配变	10	315	63
59954	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	0
59955	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59956	射阳	兴耦1#配变	10	315	121
59957	射阳	庆东9#配变	10	400	105
59958	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	91
59959	射阳	耦耕公用19#变	10	400	49
59960	射阳	兴耦4#配变	10	400	217
59961	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	207
59962	射阳	庆东4#配变	10	200	126
59963	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	109
59964	射阳	兴耦7#配变	10	400	225
59965	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	255
59966	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	12
59967	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	54
59968	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	217
59969	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	328
59970	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	72
59971	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	142
59972	射阳	兴耦3#配变	10	400	145
59973	射阳	庆东10#配变	10	200	72
59974	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59975	射阳	三角镇8#配变	10	315	68
59976	射阳	庆东12#变	10	200	48
59977	射阳	下圩6#配变	10	200	97
59978	射阳	三角镇2#配变	10	200	35
59979	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	93
59980	射阳	庆东5#配变	10	200	21
59981	射阳	庆东14#变	10	400	227
59982	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	0
59983	射阳	三角镇7#配变	10	315	0
59984	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	193
59985	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	236
59986	射阳	三角镇14#变	10	400	72
59987	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	80
59988	射阳	三角镇村4#配变	10	315	129
59989	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	125
59990	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	140
59991	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	163
59992	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	67
59993	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
59994	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0
59995	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	156
59996	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	72
59997	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	168
59998	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	92
59999	射阳	城区10kV市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	191
60000	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	67
60001	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	6
60002	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	0
60003	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0
60004	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	145
60005	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	99
60006	射阳	城区双龙新村配变	10	400	85
60007	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	134
60008	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0
60009	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	173
60010	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	306
60011	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	66
60012	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60013	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0
60014	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	254
60015	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	28
60016	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	19
60017	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	23
60018	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0
60019	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0
60020	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	0
60021	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	107
60022	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	56
60023	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	64
60024	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	0
60025	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	101
60026	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	41
60027	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	93
60028	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	81
60029	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	116
60030	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	92
60031	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60032	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	0
60033	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	245
60034	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	150
60035	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	313
60036	射阳	10kV市南西线人武部2#变	10	400	37
60037	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	70
60038	射阳	人武部4#变	10	400	217
60039	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	146
60040	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	43
60041	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	114
60042	射阳	城区10kV市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	156
60043	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	47
60044	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	214
60045	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	176
60046	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	0
60047	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	213
60048	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	160
60049	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	0
60050	射阳	城区人武部3号配变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60051	射阳	城区人武部配变	10	400	64
60052	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	111
60053	射阳	城区二院配变	10	400	0
60054	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	155
60055	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	0
60056	射阳	城区光明新村南配变	10	400	0
60057	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	139
60058	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	162
60059	射阳	蒲东村2#配变	10	200	15
60060	射阳	大陆村1#配变	10	200	0
60061	射阳	城区合东10#配变	10	315	200
60062	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	496
60063	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	74
60064	射阳	兴隆4#配变	10	400	129
60065	射阳	蒲西村3#配变	10	200	77
60066	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	510
60067	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	50
60068	射阳	浦东4#配变	10	200	105
60069	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60070	射阳	浦南5#配变	10	200	29
60071	射阳	大陆5#变	10	200	59
60072	射阳	浦南1#配变	10	400	141
60073	射阳	浦南3#配变	10	400	227
60074	射阳	大陆村2#配变	10	400	75
60075	射阳	耦耕浦东10#配变	10	100	2
60076	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	55
60077	射阳	蒲西村4#配变	10	160	47
60078	射阳	浦东7#变	10	200	89
60079	射阳	大陆8#配变	10	200	65
60080	射阳	城区合东5#配变	10	200	61
60081	射阳	浦西5#配变	10	200	67
60082	射阳	浦东9#配变	10	200	83
60083	射阳	浦南2#配变	10	200	51
60084	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	92
60085	射阳	大陆7#配变	10	200	89
60086	射阳	大陆6#配变	10	200	8
60087	射阳	浦东村1#配变	10	200	99
60088	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60089	射阳	浦东8#配变	10	400	227
60090	射阳	浦南6#配变	10	200	53
60091	射阳	浦南4号变	10	400	35
60092	射阳	大陆村3#变	10	400	198
60093	射阳	浦南8#变	10	400	268
60094	射阳	城区城北8#配变	10	315	109
60095	射阳	蒲西村2#配变	10	400	188
60096	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	226
60097	射阳	浦南7#变	10	400	254
60098	射阳	胜居10#变	10	400	33
60099	射阳	三纺厂3#变	10	200	39
60100	射阳	胜居9#变	10	200	43
60101	射阳	三纺厂1#变	10	200	46
60102	射阳	胜居1#配变	10	400	178
60103	射阳	胜居6#变	10	400	245
60104	射阳	三纺厂4#变1	10	200	83
60105	射阳	三纺厂2#变	10	200	92
60106	射阳	新生12#变	10	100	0
60107	射阳	四烈3#变	10	200	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60108	射阳	四烈4#变	10	200	67
60109	射阳	新生11#单变	10	250	105
60110	射阳	新坍新合4#配变	10	200	80
60111	射阳	繁荣6#变	10	200	8
60112	射阳	四烈6#变	10	200	66
60113	射阳	新坍新合12#配变	10	200	91
60114	射阳	新坍港口1#配变	10	200	75
60115	射阳	芦祠5#变	10	200	49
60116	射阳	繁荣1#配变	10	200	29
60117	射阳	新坍新生13#变	10	200	86
60118	射阳	胜利5#配变	10	100	43
60119	射阳	港口7#变	10	200	62
60120	射阳	新立1#变	10	200	79
60121	射阳	繁荣3#变	10	200	99
60122	射阳	繁荣4#配变	10	200	72
60123	射阳	繁荣5#变	10	200	68
60124	射阳	新坍新合7#变	10	200	93
60125	射阳	胜利10#	10	200	65
60126	射阳	新坍新立2#变	10	200	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60127	射阳	繁荣7#变	10	200	16
60128	射阳	繁荣8#变	10	200	89
60129	射阳	胜利1#配变	10	400	109
60130	射阳	新生18#变	10	200	68
60131	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	108
60132	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	5
60133	射阳	港口4#配变	10	200	85
60134	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	81
60135	射阳	新生1#变	10	200	34
60136	射阳	新生17#单变	10	200	103
60137	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	59
60138	射阳	胜利8#配变	10	315	162
60139	射阳	胜利6#变	10	200	18
60140	射阳	新立3#变	10	160	66
60141	射阳	四烈9#配变	10	200	103
60142	射阳	新生8#变	10	200	90
60143	射阳	芦祠1#变	10	400	223
60144	射阳	新立4变	10	400	195
60145	射阳	港口10#变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60146	射阳	新生19#变	10	200	108
60147	射阳	港口6#配变	10	400	217
60148	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	80
60149	射阳	繁荣9#配变	10	200	112
60150	射阳	新立5#变	10	200	88
60151	射阳	新生23#变	10	200	105
60152	射阳	新生7#变	10	200	63
60153	射阳	新生26#变	10	200	112
60154	射阳	港口5#变	10	200	112
60155	射阳	新生16#变	10	400	253
60156	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	175
60157	射阳	胜居2#配变	10	400	0
60158	射阳	城区航道站配变	10	315	166
60159	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	43
60160	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	87
60161	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	63
60162	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	152
60163	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	17
60164	射阳	城区阀门厂配变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60165	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	102
60166	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	100
60167	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	68
60168	射阳	金桂园2#主变	10	630	320
60169	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	470
60170	射阳	城区大兴路配变	10	400	0
60171	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	39
60172	射阳	城区庆南5号配变	10	400	91
60173	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	29
60174	射阳	城区庆南9号配变	10	400	96
60175	射阳	城区木材公司配变	10	400	186
60176	射阳	城区庆南4号配变	10	400	93
60177	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	159
60178	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	194
60179	射阳	庆南7组配变	10	400	165
60180	射阳	下圩7#配变	10	200	21
60181	射阳	岔北2#配变	10	200	46
60182	射阳	友爱6#配变	10	200	29
60183	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60184	射阳	友爱村8#配变	10	200	83
60185	射阳	友爱13#变	10	200	102
60186	射阳	友爱村5#配变	10	200	82
60187	射阳	建国4#变	10	200	47
60188	射阳	耦耕解放6#变	10	200	131
60189	射阳	下圩9#配变	10	200	46
60190	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	172
60191	射阳	友爱村3#配变	10	200	42
60192	射阳	友爱9#配变	10	200	104
60193	射阳	闸东2#配变	10	200	7
60194	射阳	耦耕建国8#变	10	200	79
60195	射阳	闸东4#配变	10	200	44
60196	射阳	岔北村6#配变	10	200	72
60197	射阳	下圩2#变	10	200	89
60198	射阳	岔北3#变	10	200	105
60199	射阳	友爱10#配变	10	200	35
60200	射阳	岔北1#配变	10	200	0
60201	射阳	解放3#配变	10	200	71
60202	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60203	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	44
60204	射阳	岔北5#配变	10	400	248
60205	射阳	建国1#配变	10	200	80
60206	射阳	建国5#配变	10	200	117
60207	射阳	解放7#配变	10	200	42
60208	射阳	建国村2#配变	10	200	87
60209	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	102
60210	射阳	友爱村4#配变	10	200	0
60211	射阳	友爱12#配变	10	200	85
60212	射阳	友爱村2#配变	10	200	52
60213	射阳	岔北村4#配变	10	200	116
60214	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	99
60215	射阳	友爱11#配变	10	315	32
60216	射阳	下圩村3#配变	10	315	0
60217	射阳	解放村1#配变	10	400	214
60218	射阳	下圩8#配变	10	400	146
60219	射阳	下圩5#配变	10	400	175
60220	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	168
60221	射阳	公用29#箱变配变	10	630	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60222	射阳	推广15#配变	10	400	32
60223	射阳	公用变8#配变	10	400	0
60224	射阳	公用变23#变	10	400	56
60225	射阳	公用变4#配变	10	315	0
60226	射阳	公用变3#配变	10	315	0
60227	射阳	公用变27#变	10	400	40
60228	射阳	公用变14#配变	10	400	28
60229	射阳	公用变2#配变.	10	400	0
60230	射阳	公用变11#配变	10	400	103
60231	射阳	公用变15#台变	10	400	159
60232	射阳	公用变16#配变	10	400	4
60233	射阳	公用变17#变	10	400	166
60234	射阳	公用变18#台变	10	400	127
60235	射阳	射口1#配变	10	200	116
60236	射阳	千秋2#配变	10	200	98
60237	射阳	推广3#配变	10	200	46
60238	射阳	公用变9#配变	10	200	0
60239	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	0
60240	射阳	推广11#台变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60241	射阳	射口6#台变	10	200	107
60242	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	24
60243	射阳	射口13#变	10	200	94
60244	射阳	公用变7#配变	10	315	126
60245	射阳	公用变12#台变	10	315	2
60246	射阳	公用变5#配变.	10	315	35
60247	射阳	公用变10#配变	10	400	91
60248	射阳	千秋9#变	10	315	193
60249	射阳	千秋1#配变JN	10	400	216
60250	射阳	推广4#配变	10	315	49
60251	射阳	公用变13#变	10	400	3
60252	射阳	推广16#变	10	400	39
60253	射阳	公用变1#配变.	10	400	0
60254	射阳	公用变21#变	10	400	98
60255	射阳	公用变26#变	10	630	171
60256	射阳	南公变8#变	10	400	206
60257	射阳	利民3#变	10	400	109
60258	射阳	双灯4#变	10	200	124
60259	射阳	双灯2#变	10	200	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60260	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	260
60261	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	216
60262	射阳	港务1#变	10	400	74
60263	射阳	汛东7#配变JN	10	200	123
60264	射阳	街道12#配变	10	400	225
60265	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	106
60266	射阳	三区2#变（运行）	10	200	93
60267	射阳	洪墩1#配变	10	200	1
60268	射阳	光明5#配变	10	200	79
60269	射阳	街道1#配变	10	315	34
60270	射阳	民建6#配变	10	200	16
60271	射阳	街道11#配变	10	200	18
60272	射阳	汛东5#配变	10	200	82
60273	射阳	汛东11#配变	10	200	0
60274	射阳	汛东10#变	10	200	88
60275	射阳	汛东12#变	10	200	108
60276	射阳	汛东6#配变	10	200	102
60277	射阳	汛东9#配变	10	200	75
60278	射阳	街道3#配变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60279	射阳	三区15#变	10	400	146
60280	射阳	汛东1#配变	10	200	87
60281	射阳	汛东8#配变	10	200	49
60282	射阳	汛东2#配变	10	200	82
60283	射阳	街道4#配变JN	10	200	38
60284	射阳	街道6#配变	10	400	70
60285	射阳	三区3#配变	10	400	263
60286	射阳	汛东3#配变	10	200	66
60287	射阳	街道2#配变	10	400	35
60288	射阳	洪墩5#变	10	400	160
60289	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	0
60290	射阳	街道5#配变	10	400	122
60291	射阳	洪墩2#配变	10	400	179
60292	射阳	三区11#变	10	400	229
60293	射阳	汛东4#配变	10	400	33
60294	射阳	街道7#配变	10	400	90
60295	射阳	民建1#配变JN	10	400	188
60296	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	139
60297	射阳	长荡三合4#变	10	315	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60298	射阳	长荡宏才1#变	10	400	181
60299	射阳	长荡东沙13#变	10	200	55
60300	射阳	长荡南星1#变	10	200	38
60301	射阳	长荡南星9#变	10	200	90
60302	射阳	长荡东沙3#变	10	200	60
60303	射阳	长荡宏才5#变	10	400	95
60304	射阳	长荡六合5#配变	10	400	152
60305	射阳	长荡三合1#变	10	200	28
60306	射阳	中沙17#变	10	200	98
60307	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	40
60308	射阳	益民10#变	10	200	123
60309	射阳	长荡六合3#变	10	315	166
60310	射阳	长荡中沙3#变	10	400	180
60311	射阳	长荡六合2#变	10	200	44
60312	射阳	长荡益民2#变	10	400	235
60313	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	81
60314	射阳	长荡南星3#变	10	200	27
60315	射阳	长荡宏才8#变	10	200	4
60316	射阳	长荡东沙8#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60317	射阳	长荡南星5#变	10	200	102
60318	射阳	长荡西沙1#变	10	200	108
60319	射阳	长荡六合10#台	10	200	54
60320	射阳	长荡益民5#变	10	200	92
60321	射阳	长荡三合8#变	10	200	81
60322	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	84
60323	射阳	长荡宏才7#变	10	200	13
60324	射阳	长荡南星4#变	10	200	115
60325	射阳	长荡宏才6#变	10	200	110
60326	射阳	长荡北沙6#变	10	315	183
60327	射阳	长荡西沙6#变	10	200	55
60328	射阳	长荡益民7#变	10	200	48
60329	射阳	长荡三合6#变	10	315	132
60330	射阳	长荡东沙2#变	10	200	0
60331	射阳	长荡中沙8#变	10	200	0
60332	射阳	长荡六合7#配变	10	200	106
60333	射阳	长荡北沙2#变	10	200	22
60334	射阳	长荡六合9#配变	10	200	66
60335	射阳	长荡三合3#变	10	400	213

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60336	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	224
60337	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	55
60338	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	50
60339	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	68
60340	射阳	长荡中沙9#变	10	200	63
60341	射阳	长荡中沙6#变	10	250	80
60342	射阳	长荡宏才3#变	10	200	37
60343	射阳	长荡益民6#变	10	400	264
60344	射阳	长荡三合9#配变	10	400	218
60345	射阳	长荡南星7#变	10	200	74
60346	射阳	长荡宏才4#变	10	400	194
60347	射阳	长荡南星6#变	10	200	60
60348	射阳	长荡六合4#变	10	315	170
60349	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	10
60350	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	46
60351	射阳	长荡北沙4#变	10	315	94
60352	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	0
60353	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	58
60354	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60355	射阳	长荡南星2#变	10	400	242
60356	射阳	长荡六合1#变	10	400	177
60357	射阳	宏才10#变	10	400	263
60358	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	264
60359	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	205
60360	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	212
60361	射阳	长荡六合6#变	10	400	239
60362	射阳	长荡中沙13#变	10	400	228
60363	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	290
60364	射阳	城区城网10KV沿河西线建行配变	10	400	164
60365	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	271
60366	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	328
60367	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	22
60368	射阳	双龙6#配变	10	315	88
60369	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	0
60370	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	338
60371	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	241
60372	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0
60373	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60374	射阳	城区商业新村配变	10	400	81
60375	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	128
60376	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	181
60377	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	159
60378	射阳	城区双龙4#配变	10	315	68
60379	射阳	城区10KV沿河西线双龙5#配变	10	400	11
60380	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	152
60381	射阳	城区双龙8号配变	10	400	92
60382	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	284
60383	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	62
60384	射阳	城区双龙7号配变	10	400	133
60385	射阳	潘东二组安置区配变	10	200	71
60386	射阳	张同6#配变	10	200	94
60387	射阳	东辉2#配变	10	200	94
60388	射阳	张同8#配变	10	200	93
60389	射阳	东辉25#配变	10	200	126
60390	射阳	张同9#配变	10	200	86
60391	射阳	北邗6#配变	10	200	2
60392	射阳	东辉10#变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60393	射阳	北邗13#配变	10	200	100
60394	射阳	张同2#配变	10	200	30
60395	射阳	东辉21#配变	10	200	146
60396	射阳	张同11#配变	10	200	11
60397	射阳	北邗12#配变	10	200	82
60398	射阳	张同3#配变	10	200	65
60399	射阳	中闸4#配变	10	200	42
60400	射阳	北邗3 # 配变	10	200	74
60401	射阳	东辉19#配变	10	200	75
60402	射阳	东辉1#配变	10	200	72
60403	射阳	张同10#配变	10	200	114
60404	射阳	中闸7 # 配变	10	200	73
60405	射阳	中闸2#配变	10	200	81
60406	射阳	东辉18#配变	10	200	79
60407	射阳	东辉27#配变	10	200	117
60408	射阳	张同13#配变	10	200	0
60409	射阳	中闸18#配变	10	200	123
60410	射阳	东辉16#配变	10	200	93
60411	射阳	张同4#配变	10	400	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60412	射阳	张同14#变	10	200	107
60413	射阳	东辉9#配变	10	200	105
60414	射阳	北邗9#配变	10	200	87
60415	射阳	中闸22#配变	10	200	108
60416	射阳	东辉15#配变	10	200	50
60417	射阳	东辉13#配变	10	200	57
60418	射阳	张同7#配变	10	200	123
60419	射阳	北邗5#配变	10	200	126
60420	射阳	东辉22#配变	10	200	116
60421	射阳	中闸9#配变	10	200	102
60422	射阳	北邗8#配变	10	200	82
60423	射阳	中闸21#配变	10	200	126
60424	射阳	东辉12#配变	10	200	101
60425	射阳	东辉14#配变	10	200	84
60426	射阳	中闸16#配变	10	200	111
60427	射阳	北邗10#配变	10	200	125
60428	射阳	东辉26#配变	10	200	79
60429	射阳	中闸19#配变	10	200	119
60430	射阳	北邗11#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60431	射阳	东辉6#配变	10	200	66
60432	射阳	东辉5#配变	10	400	247
60433	射阳	张同5#配变	10	400	241
60434	射阳	东辉20#配变	10	200	124
60435	射阳	北邗4#配变	10	400	230
60436	射阳	张同12#配变	10	400	265
60437	射阳	张同1#配变	10	400	200
60438	射阳	东辉11#配变	10	400	229
60439	射阳	北邗1#配变	10	400	83
60440	射阳	东辉4#配变	10	400	67
60441	射阳	东辉7#配变	10	400	153
60442	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	204
60443	射阳	北邗2#配变	10	400	174
60444	射阳	东辉17#配变	10	400	182
60445	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	459
60446	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	431
60447	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	196
60448	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	265
60449	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	541

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60450	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	530
60451	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	427
60452	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	222
60453	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	161
60454	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	67
60455	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	133
60456	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	118
60457	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	83
60458	射阳	长荡胜北5#变	10	200	0
60459	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	68
60460	射阳	长荡沙南12#变	10	200	93
60461	射阳	长荡沙南14#变	10	200	95
60462	射阳	长荡沙南10#变	10	200	72
60463	射阳	长荡新付7#变	10	200	65
60464	射阳	长荡沙南5#变	10	200	56
60465	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	75
60466	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	95
60467	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	100
60468	射阳	长荡沙南11#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60469	射阳	长荡沙南3#变	10	400	105
60470	射阳	长荡沙南8#变	10	315	199
60471	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	0
60472	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	102
60473	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	40
60474	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	315
60475	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	188
60476	射阳	洋马街道8#配变	10	200	18
60477	射阳	洋马街道30#配变	10	630	352
60478	射阳	街道34#配变	10	400	30
60479	射阳	洋马街道35#变	10	200	85
60480	射阳	街道33#配变	10	400	119
60481	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	185
60482	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	316
60483	射阳	洋港10#变	10	400	224
60484	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	151
60485	射阳	洋港5#变	10	200	55
60486	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	0
60487	射阳	洋港6#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60488	射阳	洋马街道17#变	10	400	124
60489	射阳	洋港12#变	10	200	105
60490	射阳	洋马街道25#配变	10	400	167
60491	射阳	洋港13#配变	10	200	93
60492	射阳	洋马街道4#变	10	200	18
60493	射阳	洋港11#变	10	200	72
60494	射阳	洋马街道12#变.	10	400	12
60495	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0
60496	射阳	洋马街道28#变	10	400	213
60497	射阳	洋马街道9#配变	10	400	137
60498	射阳	范灶4#配变JN	10	400	214
60499	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	246
60500	射阳	公用变6#配变	10	200	47
60501	射阳	推广6#配变	10	200	61
60502	射阳	竹节1#配变	10	100	18
60503	射阳	范灶10#变	10	200	80
60504	射阳	公用变20#变	10	400	178
60505	射阳	滨兴6#配变	10	200	38
60506	射阳	华中5#变JN	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60507	射阳	华中1#配变	10	200	89
60508	射阳	滨兴10#变	10	200	15
60509	射阳	范灶11#变	10	100	30
60510	射阳	华中6#配变	10	200	93
60511	射阳	滨兴3#变	10	200	55
60512	射阳	范灶7#变	10	200	94
60513	射阳	滨兴1#配变	10	200	51
60514	射阳	范灶5#配变	10	200	43
60515	射阳	华中8#配变	10	200	77
60516	射阳	华中9#变	10	200	107
60517	射阳	华中3#配变	10	200	94
60518	射阳	华中2#配变JN	10	400	224
60519	射阳	推广8#配变JN	10	200	60
60520	射阳	华中7#配变	10	200	81
60521	射阳	推广7#配变	10	200	134
60522	射阳	竹节11#变	10	200	112
60523	射阳	华中4#配变	10	400	204
60524	射阳	推广5#配变	10	200	68
60525	射阳	滨兴8#变	10	400	255

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60526	射阳	范灶3#配变JN	10	200	66
60527	射阳	范灶2#配变	10	200	125
60528	射阳	滨兴9#变	10	400	144
60529	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	164
60530	射阳	范灶1#配变JN	10	400	235
60531	射阳	滨兴村5#配变	10	400	187
60532	射阳	公用变19#变	10	400	0
60533	射阳	公用变28#配变	10	400	145
60534	射阳	范灶6#变	10	400	214
60535	射阳	千秋7#变	10	400	164
60536	射阳	阜余镇二塔11 # 配变	10	200	108
60537	射阳	阜余大有7配变	10	200	76
60538	射阳	阜余二塔10配变	10	200	80
60539	射阳	大有康居1#配变	10	200	63
60540	射阳	阜余二塔16# 配变	10	200	105
60541	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	108
60542	射阳	阜余火岔6配变	10	200	31
60543	射阳	阜余庙港11配变	10	200	98
60544	射阳	阜余大有11#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60545	射阳	缪港康居1#变	10	200	27
60546	射阳	阜余大有8#配变	10	200	98
60547	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	119
60548	射阳	阜余六份8#配变	10	200	106
60549	射阳	阜余火岔七配变	10	200	24
60550	射阳	阜余西圩5配变	10	200	96
60551	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	65
60552	射阳	阜余庙港12#变	10	200	104
60553	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	57
60554	射阳	阜余长丰一配变	10	200	55
60555	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	91
60556	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	120
60557	射阳	阜余二塔9配变	10	200	72
60558	射阳	阜余大有6#配变	10	200	44
60559	射阳	阜余大有9配变	10	200	111
60560	射阳	阜余长丰4配变	10	200	92
60561	射阳	阜余大有5#配变	10	200	70
60562	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	61
60563	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60564	射阳	阜余大有3配变	10	200	65
60565	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	55
60566	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	6
60567	射阳	阜余大有10配变	10	200	52
60568	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	50
60569	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	56
60570	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	11
60571	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	76
60572	射阳	阜余庙港13#变	10	200	18
60573	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	40
60574	射阳	阜余大有2#配变	10	400	212
60575	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	132
60576	射阳	阜余庙港4配变	10	200	50
60577	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	83
60578	射阳	阜余庙港3配变	10	200	8
60579	射阳	阜余大有4#配变	10	200	41
60580	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	70
60581	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	44
60582	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60583	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	95
60584	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	109
60585	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	118
60586	射阳	阜余庙港10配变	10	200	41
60587	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	85
60588	射阳	阜余庙港9配变	10	200	48
60589	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	260
60590	射阳	阜余庙港6配变	10	400	83
60591	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	169
60592	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	123
60593	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	92
60594	射阳	阜余火岔三配变	10	400	137
60595	射阳	老坍11#配变	10	200	100
60596	射阳	胜利13#配变	10	200	103
60597	射阳	胜利3#配变	10	200	66
60598	射阳	胜利11#变	10	200	95
60599	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	82
60600	射阳	老坍2号变	10	200	72
60601	射阳	贺仁14#配变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60602	射阳	贺仁6#变	10	200	112
60603	射阳	老坍5#配变	10	400	235
60604	射阳	老坍6#变	10	200	99
60605	射阳	老坍1#变	10	200	60
60606	射阳	老坍10#配变新	10	200	91
60607	射阳	贺仁7#配变	10	200	66
60608	射阳	胜利2#配变	10	200	84
60609	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	78
60610	射阳	贺仁1#变	10	400	251
60611	射阳	贺仁11#配变	10	400	279
60612	射阳	胜利9#配变	10	400	255
60613	射阳	胜利7#变	10	400	234
60614	射阳	正塘19#配变	10	400	163
60615	射阳	正塘22#配变	10	400	0
60616	射阳	正塘2#	10	200	121
60617	射阳	双龙八组配变	10	200	106
60618	射阳	酩悦加州1#变	10	630	272
60619	射阳	正塘7#配变	10	315	101
60620	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60621	射阳	正塘24#变	10	200	62
60622	射阳	四港9#配变	10	200	42
60623	射阳	正塘4#配变	10	400	103
60624	射阳	四港4#配变	10	200	60
60625	射阳	正塘12#配变	10	200	24
60626	射阳	四港16#配变	10	200	61
60627	射阳	四港2#配变	10	400	171
60628	射阳	正塘9#变	10	200	96
60629	射阳	正塘17#配变	10	315	0
60630	射阳	正塘16#配变	10	315	48
60631	射阳	四港1#配变	10	200	28
60632	射阳	四港10#配变	10	315	154
60633	射阳	四港14	10	200	86
60634	射阳	正塘1#配变	10	315	131
60635	射阳	正塘14#配变	10	315	0
60636	射阳	正塘18#变	10	315	88
60637	射阳	四港8#配变	10	400	83
60638	射阳	正塘28#变	10	400	150
60639	射阳	正塘30#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60640	射阳	正塘15#配变	10	315	85
60641	射阳	正塘5#变	10	400	21
60642	射阳	正塘11#配变	10	400	0
60643	射阳	正塘29#变	10	400	137
60644	射阳	正塘3#配变	10	400	16
60645	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	348
60646	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	193
60647	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	458
60648	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	288
60649	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	282
60650	射阳	城区合东五组配变	10	400	0
60651	射阳	10kV荣华线双山宿舍2#配变	10	400	213
60652	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	447
60653	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	443
60654	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	265
60655	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	272
60656	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	305
60657	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	251
60658	射阳	10kV荣华线双山宿舍1#配变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60659	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	300
60660	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	266
60661	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	281
60662	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	392
60663	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	242
60664	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	360
60665	射阳	双山萃园5#主变	10	630	376
60666	射阳	城区批发市场配变	10	400	39
60667	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	221
60668	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	364
60669	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	328
60670	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	0
60671	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	144
60672	射阳	城区合东安置区主变	10	800	487
60673	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	126
60674	射阳	10kV荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	132
60675	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	279
60676	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	142
60677	射阳	10kV荣华线双山宿舍3#配变	10	400	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60678	射阳	双山萃园7#主变	10	800	542
60679	射阳	蓝天公寓2号	10	630	266
60680	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	283
60681	射阳	城区城北4#配变	10	400	0
60682	射阳	城区合东2#配变	10	400	0
60683	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	5
60684	射阳	和合6#变	10	160	25
60685	射阳	新安1#变	10	200	68
60686	射阳	长洼2#变(新)	10	200	29
60687	射阳	和合9#变	10	200	46
60688	射阳	开北14#配变新	10	200	102
60689	射阳	长洼4#变	10	200	96
60690	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	251
60691	射阳	和合17#变	10	200	24
60692	射阳	长洼10#变	10	200	110
60693	射阳	开北10#变	10	200	122
60694	射阳	开北5#变	10	200	49
60695	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	56
60696	射阳	洼东3#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60697	射阳	洼东2#配变	10	200	59
60698	射阳	长洼5#变	10	200	70
60699	射阳	开北6#变	10	200	82
60700	射阳	和合16#变	10	200	44
60701	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	133
60702	射阳	和合4#变	10	200	112
60703	射阳	开北11号变	10	200	69
60704	射阳	洼东10#配变新	10	200	91
60705	射阳	和合2#变	10	400	238
60706	射阳	开北3#变	10	200	97
60707	射阳	开北9#变	10	315	112
60708	射阳	和合3#变	10	400	205
60709	射阳	和合13#配变1	10	200	106
60710	射阳	和合11#变	10	200	121
60711	射阳	开北2#配变	10	200	79
60712	射阳	新安8#变1	10	400	173
60713	射阳	新坍开北17#配变	10	200	73
60714	射阳	洼东6#变	10	400	198
60715	射阳	开北15#配变新	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60716	射阳	开北4#变	10	200	93
60717	射阳	和合1#变	10	200	116
60718	射阳	洼东5#变	10	200	78
60719	射阳	和合7#变	10	200	63
60720	射阳	新安6#变	10	200	49
60721	射阳	开北8#变	10	200	85
60722	射阳	新安10#变	10	160	53
60723	射阳	开北1#变	10	200	85
60724	射阳	开北16#配变新	10	200	80
60725	射阳	和合8#变	10	200	79
60726	射阳	洼东4#变	10	200	68
60727	射阳	洼东7#变1	10	200	102
60728	射阳	和合12#配变	10	200	115
60729	射阳	洼东9#配变新	10	200	122
60730	射阳	新安9#变	10	200	93
60731	射阳	长洼1#配变	10	200	8
60732	射阳	开北7#变	10	200	21
60733	射阳	北集14#变	10	200	105
60734	射阳	洼东11#变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60735	射阳	洼东8#配变新	10	200	108
60736	射阳	和合5#变	10	200	91
60737	射阳	和合10#变	10	400	197
60738	射阳	开北18#配变	10	400	273
60739	射阳	新安17#变1	10	400	227
60740	射阳	开北12#配变	10	400	76
60741	射阳	开北19#变	10	400	38
60742	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	74
60743	射阳	胜居7#变	10	200	0
60744	射阳	居委会3号配变	10	315	52
60745	射阳	居委会5#配变	10	400	85
60746	射阳	居委会1号配变	10	200	43
60747	射阳	振坍10#变	10	400	0
60748	射阳	和气1#配变	10	100	0
60749	射阳	芦祠2#变	10	200	94
60750	射阳	芦祠4#变	10	200	53
60751	射阳	四烈2#变	10	200	47
60752	射阳	和气2#配变	10	200	45
60753	射阳	和气8#变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60754	射阳	和气7#变	10	200	0
60755	射阳	新合3#变	10	200	58
60756	射阳	新合9#配变	10	315	114
60757	射阳	四烈5#变	10	200	47
60758	射阳	新合5#变	10	200	74
60759	射阳	芦祠6#变	10	200	120
60760	射阳	和气9#配变	10	200	0
60761	射阳	和气5#变	10	200	79
60762	射阳	和气6#变	10	200	92
60763	射阳	和气3#变	10	400	182
60764	射阳	和气10#配变	10	200	112
60765	射阳	新合6#变	10	200	102
60766	射阳	新合2#变	10	200	75
60767	射阳	和气4#变	10	200	85
60768	射阳	居委会4号配变	10	315	32
60769	射阳	芦祠3#变	10	400	222
60770	射阳	居委会2号配变	10	315	83
60771	射阳	胜居5号配变	10	315	125
60772	射阳	振坍3#变	10	400	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60773	射阳	王村12#变	10	315	205
60774	射阳	红星14#变	10	200	85
60775	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	95
60776	射阳	王村4#配变	10	200	92
60777	射阳	王村1#配变	10	400	174
60778	射阳	特庸王村2#配变	10	400	221
60779	射阳	王村6#变	10	200	93
60780	射阳	林场1#配变	10	400	217
60781	射阳	特庸街道1#变	10	400	140
60782	射阳	特庸园区4#变	10	400	158
60783	射阳	幸福家园2#变	10	200	81
60784	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	221
60785	射阳	特庸街道17#变	10	200	0
60786	射阳	兴胜13#配变	10	200	7
60787	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	30
60788	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	468
60789	射阳	特庸街道15#变	10	400	131
60790	射阳	特庸园区1#变	10	400	155
60791	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	483

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60792	射阳	红旗8#变	10	315	154
60793	射阳	特庸红旗14#变	10	200	23
60794	射阳	特庸园区3#配变	10	400	172
60795	射阳	特庸街道7#	10	200	0
60796	射阳	红旗16#变	10	315	161
60797	射阳	林场2#变JN.	10	200	102
60798	射阳	红旗9#变	10	315	0
60799	射阳	王村3#配变	10	400	208
60800	射阳	特庸王村9#变	10	315	190
60801	射阳	特庸林场4#变	10	200	66
60802	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	94
60803	射阳	王村5#变JN	10	200	82
60804	射阳	王村7#配变	10	200	124
60805	射阳	特庸王村10#变	10	200	85
60806	射阳	红旗11#变	10	200	0
60807	射阳	特庸园区5#变	10	200	54
60808	射阳	特庸红旗15#变	10	200	23
60809	射阳	特庸红旗3#变	10	400	133
60810	射阳	特庸街道12#	10	400	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60811	射阳	特庸林场5#变	10	400	244
60812	射阳	光华9#变	10	400	180
60813	射阳	特庸红旗7#变	10	400	47
60814	射阳	特庸街道2#变	10	400	41
60815	射阳	特庸街道10#变	10	400	0
60816	射阳	特庸红旗13#变	10	400	0
60817	射阳	特庸街道9#变	10	400	0
60818	射阳	特庸街道14#变	10	400	30
60819	射阳	四明街道23#配变	10	200	91
60820	射阳	四明7#配变	10	200	51
60821	射阳	四明建华2#配变	10	200	24
60822	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	112
60823	射阳	四明街道21#配变	10	200	71
60824	射阳	四明街道22#配变	10	200	52
60825	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	56
60826	射阳	四明9#变	10	200	91
60827	射阳	四明街道6#变	10	200	46
60828	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	11
60829	射阳	四明街道18#变	10	315	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60830	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	28
60831	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	106
60832	射阳	四明街道19#配变	10	400	0
60833	射阳	四明6#配变	10	200	17
60834	射阳	四明盐路1#配变	10	200	55
60835	射阳	四明盐路7#配变	10	200	82
60836	射阳	四明建华1#配变	10	200	63
60837	射阳	四明建华9#配变	10	200	78
60838	射阳	四明街道13#变	10	315	87
60839	射阳	四明建华4#配变	10	200	104
60840	射阳	四明建中8#配变	10	200	67
60841	射阳	四明中学	10	200	117
60842	射阳	四明2#配变	10	315	168
60843	射阳	四明3#变	10	200	78
60844	射阳	四明街道2#变	10	200	60
60845	射阳	四明5#变	10	200	26
60846	射阳	四明街道20#变	10	200	28
60847	射阳	四明1#变	10	200	92
60848	射阳	四明街道14#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60849	射阳	四明建华10#配变	10	400	260
60850	射阳	四明街道7#配变	10	400	43
60851	射阳	四明街道3#变	10	400	123
60852	射阳	四明街道10#变	10	400	173
60853	射阳	四明街道15#变	10	400	182
60854	射阳	四明街道17#变	10	315	64
60855	射阳	四明街道8#变	10	400	151
60856	射阳	四明街道9#变	10	315	0
60857	射阳	四明街道4#变	10	400	92
60858	射阳	四明街道25#配变	10	400	130
60859	射阳	四明街道5#变	10	400	125
60860	射阳	四明街道1#变	10	400	0
60861	射阳	四明街道16#变	10	400	88
60862	射阳	坚固4#变	10	200	117
60863	射阳	凤西1#变	10	200	20
60864	射阳	双龙船厂2#变	10	200	83
60865	射阳	书香福第3#变	10	800	388
60866	射阳	书香福第1#变	10	800	403
60867	射阳	书香福第7#变	10	630	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60868	射阳	双龙船厂1#变	10	400	178
60869	射阳	庆云3#配变	10	200	0
60870	射阳	庆云7#配变	10	200	0
60871	射阳	庆云10#配变	10	200	75
60872	射阳	庆云2#配变	10	200	0
60873	射阳	庆云8#配变	10	200	4
60874	射阳	庆云1#配变	10	200	53
60875	射阳	双龙3#配变	10	315	44
60876	射阳	双龙4#变	10	400	198
60877	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	489
60878	射阳	书香甲第1#变	10	800	207
60879	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	410
60880	射阳	文泽康城北配变	10	400	33
60881	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320
60882	射阳	酩悦加洲二期配电室6#变压器	10	630	284
60883	射阳	书香甲第3#变	10	800	242
60884	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	134
60885	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	516
60886	射阳	酩悦加州3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60887	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	134
60888	射阳	四明建中7#配变	10	200	86
60889	射阳	四明盐路4#配变	10	200	74
60890	射阳	四明王塔7#配变	10	200	82
60891	射阳	四明九坛10#配变	10	200	1
60892	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	31
60893	射阳	四明九坛4#配变	10	200	116
60894	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	86
60895	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	60
60896	射阳	四明开明7#配变	10	200	109
60897	射阳	四明九坛7#配变	10	200	137
60898	射阳	四明开明4#配变	10	200	64
60899	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	70
60900	射阳	四明开明2#配变	10	200	126
60901	射阳	四明开明12#配变	10	200	41
60902	射阳	建华13#变	10	200	103
60903	射阳	四明建中4#配变	10	200	75
60904	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	55
60905	射阳	四明九坛1#配变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60906	射阳	四明开明11#配变	10	200	102
60907	射阳	四明开明1#配变	10	200	16
60908	射阳	四明开明6#配变	10	200	52
60909	射阳	四明开明10#配变	10	200	108
60910	射阳	四明开明3#变	10	400	123
60911	射阳	四明九坛8#配变	10	100	22
60912	射阳	四明开明5#配变	10	200	77
60913	射阳	四明开明13#配变	10	200	32
60914	射阳	四明开明8#配变	10	200	98
60915	射阳	盐路14#变	10	200	82
60916	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	158
60917	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	118
60918	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	71
60919	射阳	四明建中11#配变	10	200	95
60920	射阳	四明王塔6#配变	10	200	75
60921	射阳	四明王塔8#配变	10	200	100
60922	射阳	四明街道24#配变	10	200	47
60923	射阳	四明王塔2#配变	10	200	96
60924	射阳	四明建中6#配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60925	射阳	四明盐路6#配变	10	200	79
60926	射阳	四明建中5#配变	10	200	81
60927	射阳	四明建中9#配变	10	200	87
60928	射阳	王塔9#变	10	315	184
60929	射阳	四明王塔3#配变	10	200	11
60930	射阳	四明建中10#配变	10	200	94
60931	射阳	四明建中1#配变	10	200	61
60932	射阳	四明建中3#配变	10	200	42
60933	射阳	四明盐路10#配变	10	200	0
60934	射阳	四明建华6#配变	10	200	59
60935	射阳	四明王塔5#配变	10	400	182
60936	射阳	四明建华5#配变	10	200	118
60937	射阳	四明建中12#配变	10	200	21
60938	射阳	四明建中2#配变	10	400	92
60939	射阳	四明盐路5#配变	10	400	165
60940	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	65
60941	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	256
60942	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	205
60943	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60944	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	187
60945	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	195
60946	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	147
60947	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	260
60948	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	176
60949	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	204
60950	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	54
60951	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	22
60952	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	154
60953	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	213
60954	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	168
60955	射阳	10KV市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	218
60956	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	170
60957	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	73
60958	射阳	虹亚名居4#	10	630	207
60959	射阳	10kVA市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	128
60960	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	251
60961	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	145
60962	射阳	城区三职小配变	10	80	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60963	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	140
60964	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	119
60965	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	178
60966	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	110
60967	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	110
60968	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	209
60969	射阳	城区10kV市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	15
60970	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	304
60971	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	51
60972	射阳	钢材市场配变	10	200	119
60973	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	105
60974	射阳	城区生产资料配变	10	400	79
60975	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	110
60976	射阳	长荡三中4#配变	10	400	111
60977	射阳	长荡三中5#配变	10	400	115
60978	射阳	长荡三中9#配变	10	400	222
60979	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	38
60980	射阳	长荡三中2#配变	10	400	194
60981	射阳	长荡三中7#配变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
60982	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	5
60983	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	65
60984	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	14
60985	射阳	长荡津西10#配变	10	200	113
60986	射阳	长荡益民3#配变	10	200	66
60987	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	91
60988	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	78
60989	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	9
60990	射阳	三合楼安置区	10	630	322
60991	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	28
60992	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	93
60993	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	38
60994	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	74
60995	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	166
60996	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	107
60997	射阳	长荡三中10#配变	10	400	231
60998	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	66
60999	射阳	长荡津西9#配变	10	200	103
61000	射阳	长荡津西5#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61001	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	63
61002	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	234
61003	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	81
61004	射阳	长荡津西8#配变	10	200	83
61005	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	6
61006	射阳	长荡三中11#配变	10	200	109
61007	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	246
61008	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	190
61009	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	165
61010	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	42
61011	射阳	长荡三中13#配变	10	400	250
61012	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	25
61013	射阳	长荡三合2#配变	10	200	0
61014	射阳	长荡三中1#配变	10	200	68
61015	射阳	长荡三中8#配变	10	200	50
61016	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	105
61017	射阳	长荡津西7#配变	10	200	68
61018	射阳	长荡津西4#配变	10	200	18
61019	射阳	长荡津西13#配变	10	200	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61020	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	30
61021	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	33
61022	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	239
61023	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	217
61024	射阳	长荡津西1#配变	10	200	90
61025	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	251
61026	射阳	长荡三中6#配变	10	400	280
61027	射阳	长荡益民4#配变	10	200	77
61028	射阳	长荡益民9#配变	10	200	0
61029	射阳	长荡三合5#配变	10	315	118
61030	射阳	长荡三合7#配变	10	200	123
61031	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	90
61032	射阳	长荡津西6#配变	10	200	123
61033	射阳	长荡三合10#配变	10	200	69
61034	射阳	长荡胜利桥4#配变	10	200	146
61035	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	118
61036	射阳	长荡益民8#配变	10	200	93
61037	射阳	长荡津西3#配变	10	200	56
61038	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61039	射阳	长荡三中3#配变	10	400	196
61040	射阳	滨东4#配变JN	10	200	100
61041	射阳	三区19#配变	10	100	59
61042	射阳	三区22#变	10	200	119
61043	射阳	滨西8#变	10	160	50
61044	射阳	滨东13#变	10	400	80
61045	射阳	三区18#变	10	200	32
61046	射阳	滨西5#变JN	10	200	43
61047	射阳	滨东3#配变	10	400	222
61048	射阳	射口3#配变	10	200	0
61049	射阳	射口8#变	10	200	110
61050	射阳	射口7#配变JN	10	200	29
61051	射阳	滨西3#配变	10	400	230
61052	射阳	三区12#变	10	200	34
61053	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	54
61054	射阳	滨东12#变	10	200	99
61055	射阳	三区21#变	10	200	86
61056	射阳	三区14#配变	10	315	40
61057	射阳	三区20#变	10	200	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61058	射阳	滨西1#配变	10	200	81
61059	射阳	三区4#变（运行）	10	200	76
61060	射阳	三区9#配变	10	200	47
61061	射阳	滨东9#变	10	200	36
61062	射阳	三区8#变	10	200	82
61063	射阳	射口9#配变	10	200	41
61064	射阳	滨西7#变	10	200	124
61065	射阳	三区6#配变	10	400	239
61066	射阳	三区7#变	10	400	118
61067	射阳	滨西4#台变	10	400	169
61068	射阳	滨东10#配变	10	400	130
61069	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	278
61070	射阳	九阳生物科技配变	10	500	355
61071	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	632
61072	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	218
61073	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	51
61074	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	53
61075	射阳	城区合东11#配变	10	400	175
61076	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	206

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61077	射阳	城区合东6#配变	10	315	11
61078	射阳	城区合东12#配变	10	400	170
61079	射阳	新坍4#变	10	200	67
61080	射阳	贺仁2#变	10	400	197
61081	射阳	新塘6#变	10	200	60
61082	射阳	贺仁3#配变	10	400	222
61083	射阳	新塘22#变	10	200	91
61084	射阳	新塘21#配变	10	200	77
61085	射阳	新塘25#变	10	200	0
61086	射阳	街道10号配变	10	200	89
61087	射阳	新塘14#变	10	200	128
61088	射阳	新塘13#变	10	200	0
61089	射阳	新塘5#变	10	80	5
61090	射阳	贺仁4#变	10	200	90
61091	射阳	新塘9#配变	10	200	113
61092	射阳	老坍8#配变	10	200	100
61093	射阳	老坍3#变	10	200	89
61094	射阳	新塘18#配变	10	200	84
61095	射阳	贺仁12#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61096	射阳	贺仁5#配变	10	200	103
61097	射阳	新坍5#变	10	400	149
61098	射阳	贺仁8#变	10	200	101
61099	射阳	新塘2#变	10	200	88
61100	射阳	新塘1#配变	10	200	83
61101	射阳	新塘20#配变	10	200	96
61102	射阳	振坍1#变	10	200	30
61103	射阳	老坍4#	10	200	109
61104	射阳	新塘7#变	10	200	107
61105	射阳	新塘11#变	10	200	82
61106	射阳	新塘8#变	10	200	88
61107	射阳	贺仁9#变	10	200	104
61108	射阳	新塘15#变	10	200	89
61109	射阳	新塘4#配变	10	200	115
61110	射阳	贺仁10#变	10	200	80
61111	射阳	老坍9#变	10	200	80
61112	射阳	新坍2#变	10	400	236
61113	射阳	新塘3#变	10	200	104
61114	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61115	射阳	新坍3#变	10	400	253
61116	射阳	新坍6#变	10	400	249
61117	射阳	老坍7#变	10	400	77
61118	射阳	振坍4#变	10	400	115
61119	射阳	新坍1#配变	10	400	192
61120	射阳	新塘16#变	10	400	41
61121	射阳	新塘10#变	10	400	9
61122	射阳	合兴小街1#配变	10	400	9
61123	射阳	永宁房产	10	400	198
61124	射阳	合兴小街3#公变	10	400	106
61125	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	96
61126	射阳	庆云5#配变	10	315	0
61127	射阳	庆云9#配变	10	400	116
61128	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	96
61129	射阳	庆云6#配变	10	315	78
61130	射阳	合兴小街12#配变	10	400	13
61131	射阳	合兴小街6#公变	10	400	140
61132	射阳	庆云4#配变	10	400	0
61133	射阳	合兴小街11#配变	10	400	12

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61134	射阳	合兴小街5#配变	10	400	40
61135	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0
61136	射阳	阜余永坛一配变	10	400	284
61137	射阳	阜余小沙9配变	10	400	234
61138	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	75
61139	射阳	阜余小沙六配变	10	200	55
61140	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	45
61141	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	81
61142	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	103
61143	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	82
61144	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	40
61145	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	102
61146	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	110
61147	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	80
61148	射阳	阜余老圩七配变	10	200	80
61149	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	95
61150	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	117
61151	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	91
61152	射阳	阜余老圩四配变	10	200	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61153	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	67
61154	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	91
61155	射阳	阜余小沙十配变	10	200	62
61156	射阳	阜余永坛20#变	10	160	102
61157	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	65
61158	射阳	老圩11#变	10	200	129
61159	射阳	阜余永坛九配变	10	200	36
61160	射阳	阜余永坛十配变	10	200	77
61161	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	83
61162	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	42
61163	射阳	阜余永坛16配变	10	200	39
61164	射阳	阜余小沙12#变	10	200	98
61165	射阳	阜余永坛四配变	10	400	189
61166	射阳	阜余永坛六配变	10	400	210
61167	射阳	阜余永坛17#变	10	200	33
61168	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	26
61169	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	31
61170	射阳	阜余小沙17#配变	10	200	108
61171	射阳	阜余小沙五配变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61172	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	72
61173	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	96
61174	射阳	阜余永坛八配变	10	400	193
61175	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	39
61176	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	71
61177	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	31
61178	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	149
61179	射阳	阜余永坛14配变	10	200	67
61180	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	90
61181	射阳	阜余老圩8配变	10	200	58
61182	射阳	阜余小沙11配变	10	200	39
61183	射阳	阜余永坛3#配变	10	200	34
61184	射阳	阜余小沙二配变	10	400	219
61185	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	143
61186	射阳	阜余永坛七配变	10	400	248
61187	射阳	阜余小沙3配变	10	400	66
61188	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	16
61189	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	87
61190	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61191	射阳	花园6#变	10	200	110
61192	射阳	阜余里庄四配变	10	200	62
61193	射阳	阜余同丰二配变	10	200	44
61194	射阳	阜余里庄五配变	10	250	47
61195	射阳	阜余里庄六配变	10	200	66
61196	射阳	阜余花元3#配变	10	200	80
61197	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	58
61198	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	86
61199	射阳	阜余里庄三配变	10	200	40
61200	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	64
61201	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	72
61202	射阳	阜余同丰12#配变	10	200	74
61203	射阳	阜余宏丰17#配变	10	200	71
61204	射阳	阜余同丰三配变	10	400	154
61205	射阳	阜余花元四配变	10	200	65
61206	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	92
61207	射阳	阜余里庄二配变	10	200	61
61208	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	50
61209	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61210	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	106
61211	射阳	阜余宏丰18# 配变	10	200	98
61212	射阳	阜余花元1#配变	10	200	71
61213	射阳	阜余同丰四配变	10	200	79
61214	射阳	阜余花园5#配变	10	200	109
61215	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	73
61216	射阳	阜余花元二配变	10	400	130
61217	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	155
61218	射阳	宏丰康居1#变	10	400	157
61219	射阳	阜余同丰九配变	10	400	47
61220	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	148
61221	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	135
61222	射阳	阜余同丰十配变	10	400	198
61223	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	139
61224	射阳	阜余农场四组配变	10	400	253
61225	射阳	阜余六份18# 配变	10	200	0
61226	射阳	阜余健康10配变	10	200	76
61227	射阳	阜余圩门二配变	10	200	52
61228	射阳	阜余六份15配变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61229	射阳	阜余三河二配变	10	200	73
61230	射阳	阜余公用21#配变	10	630	328
61231	射阳	阜余圩门五配变	10	200	97
61232	射阳	阜余公用11#配变	10	630	155
61233	射阳	阜余三河6配变	10	200	52
61234	射阳	阜余圩门6#配变	10	200	130
61235	射阳	阜余六份一配变	10	200	16
61236	射阳	阜余六份14配变	10	200	57
61237	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	38
61238	射阳	阜余健康5#配变	10	400	214
61239	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	53
61240	射阳	阜余圩门7#配变	10	200	54
61241	射阳	阜余健康4#配变	10	200	72
61242	射阳	阜余六份22#配变	10	200	106
61243	射阳	阜余阜中6配变	10	200	49
61244	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	44
61245	射阳	阜余健康六配变	10	200	61
61246	射阳	阜余阜中10#配变	10	200	32
61247	射阳	阜余三河7#配变	10	200	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61248	射阳	阜余三河8#配变	10	200	116
61249	射阳	阜余三河一配变	10	200	81
61250	射阳	阜余圩门10# 配变	10	200	4
61251	射阳	阜余六份23# 配变	10	200	101
61252	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	130
61253	射阳	阜余三河五配变	10	200	22
61254	射阳	阜余阜中9# 配变	10	200	71
61255	射阳	阜余三河三配变	10	200	108
61256	射阳	阜余阜中一配变	10	200	7
61257	射阳	阜余阜中8配变	10	200	80
61258	射阳	阜余阜中11#变	10	200	82
61259	射阳	阜余老圩一配变	10	200	91
61260	射阳	阜余阜中五配变	10	200	87
61261	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	81
61262	射阳	阜余健康二配变	10	400	232
61263	射阳	阜余老圩6配变	10	400	170
61264	射阳	阜余健康8# 配变	10	400	150
61265	射阳	阜余阜中二配变	10	400	83
61266	射阳	阜余公用变4配变	10	400	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61267	射阳	四明李尖6#配变	10	200	12
61268	射阳	四明李尖9#配变	10	400	5
61269	射阳	四明李尖4#配变	10	200	30
61270	射阳	四明小滩1#配变	10	200	37
61271	射阳	四明李尖8#配变	10	200	88
61272	射阳	四明九坛9#配变	10	400	188
61273	射阳	四明小滩2#配变	10	200	4
61274	射阳	四明小滩4#配变	10	200	91
61275	射阳	四明九坛2#配变	10	200	38
61276	射阳	四明九坛5#配变	10	400	174
61277	射阳	四明黄云9#配变	10	200	31
61278	射阳	四明小滩3#配变	10	200	0
61279	射阳	四明九坛6#配变	10	200	31
61280	射阳	四明维新3#配变	10	200	66
61281	射阳	四明李尖1#配变	10	200	58
61282	射阳	四明跃东7#配变	10	200	0
61283	射阳	四明维新7#配变	10	200	38
61284	射阳	四明李尖2#配变	10	200	33
61285	射阳	四明王塔4#配变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61286	射阳	四明维新4#配变	10	200	106
61287	射阳	四明黄云2#配变	10	200	0
61288	射阳	四明李尖5#配变	10	200	42
61289	射阳	四明王塔1#配变	10	200	105
61290	射阳	四明跃东8#配变	10	200	0
61291	射阳	四明黄云6#配变	10	200	87
61292	射阳	四明维新2#配变	10	200	56
61293	射阳	四明跃东6#配变	10	200	88
61294	射阳	四明跃东2#配变	10	200	11
61295	射阳	四明黄云4#配变	10	200	96
61296	射阳	四明黄云11#配变	10	200	61
61297	射阳	四明黄云8#配变	10	200	0
61298	射阳	四明跃东4#配变	10	200	57
61299	射阳	四明维新5#配变	10	200	45
61300	射阳	四明黄云13#配变	10	200	0
61301	射阳	四明黄云12#配变	10	200	19
61302	射阳	四明跃东1#配变	10	200	93
61303	射阳	四明维新8#配变	10	200	27
61304	射阳	四明黄云10#配变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61305	射阳	四明跃东5#配变	10	200	1
61306	射阳	四明维新12#配变	10	200	105
61307	射阳	四明李尖7#配变	10	200	109
61308	射阳	四明维新6#配变	10	200	65
61309	射阳	四明黄云1#配变	10	200	50
61310	射阳	四明跃东9#配变	10	200	13
61311	射阳	四明维新9#配变	10	200	0
61312	射阳	四明黄云7#配变	10	400	152
61313	射阳	四明黄云3#配变	10	400	219
61314	射阳	四明维新1#配变	10	400	166
61315	射阳	四明跃东3#配变	10	400	128
61316	射阳	四明李尖3#配变	10	400	0
61317	射阳	四明黄云5#配变	10	400	133
61318	射阳	推广14#配变	10	315	72
61319	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	195
61320	射阳	北尖12#配变	10	200	107
61321	射阳	北尖14#配变	10	200	93
61322	射阳	滨兴7#配变	10	200	21
61323	射阳	北尖11#配变	10	200	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61324	射阳	推广1#配变	10	200	75
61325	射阳	北尖7#配变	10	100	28
61326	射阳	北尖8#配变	10	200	66
61327	射阳	联合2#配变	10	200	93
61328	射阳	北尖4#配变	10	200	101
61329	射阳	北尖2#配变	10	200	75
61330	射阳	推广村12#配变	10	200	73
61331	射阳	北尖5#配变	10	200	1
61332	射阳	北尖13#配变	10	200	93
61333	射阳	北尖10#配变	10	200	82
61334	射阳	联合4#配变	10	200	88
61335	射阳	北尖6#配变	10	200	57
61336	射阳	北尖3#配变	10	200	95
61337	射阳	联合1#配变	10	200	80
61338	射阳	竹节5#配变	10	200	65
61339	射阳	北尖9#配变	10	200	67
61340	射阳	北尖1#配变JN	10	400	223
61341	射阳	滨兴4#配变	10	400	134
61342	射阳	竹节14#	10	400	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61343	射阳	竹节13#配变	10	400	102
61344	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	62
61345	射阳	洋马街道22#配变	10	400	119
61346	射阳	黄海21#配变	10	400	0
61347	射阳	洋马街道13#配变	10	200	59
61348	射阳	洋港8#变	10	200	91
61349	射阳	黄海1#变	10	200	110
61350	射阳	黄海5#变	10	200	80
61351	射阳	洋港3#变	10	200	88
61352	射阳	洋港7#变	10	200	51
61353	射阳	洋港14#配变	10	200	0
61354	射阳	洋港1#变	10	400	89
61355	射阳	洋港2#变	10	200	17
61356	射阳	黄海15#变	10	200	46
61357	射阳	黄海19#变	10	400	244
61358	射阳	洋马街道20#配变	10	400	140
61359	射阳	洋港4#变	10	400	189
61360	射阳	洋港9#变	10	400	147
61361	射阳	兴垦1#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61362	射阳	新跃14#配变	10	200	94
61363	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	95
61364	射阳	黄海9#变	10	200	96
61365	射阳	黄海14#变	10	200	60
61366	射阳	兴垦4#变	10	200	79
61367	射阳	兴垦2#变	10	200	76
61368	射阳	新跃8#变	10	200	102
61369	射阳	黄海12#变	10	200	86
61370	射阳	兴垦8#变	10	200	43
61371	射阳	黄海7#变	10	400	127
61372	射阳	黄海4#变	10	200	63
61373	射阳	黄海2#变	10	200	72
61374	射阳	新跃3#变	10	200	52
61375	射阳	新跃2#变	10	200	55
61376	射阳	兴垦11#变	10	200	94
61377	射阳	兴垦10#变	10	200	29
61378	射阳	兴垦5#变	10	200	45
61379	射阳	兴垦3#变	10	200	92
61380	射阳	兴垦12#变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61381	射阳	新跃5#变	10	200	84
61382	射阳	黄海8#变	10	400	232
61383	射阳	黄海18#变	10	200	118
61384	射阳	兴垦6#变	10	200	84
61385	射阳	黄海16#变	10	200	71
61386	射阳	新跃6#变	10	200	81
61387	射阳	新跃4#变	10	200	0
61388	射阳	新跃10#变	10	200	54
61389	射阳	新跃9#变	10	200	83
61390	射阳	兴垦14#变	10	200	116
61391	射阳	兴垦9#变	10	200	75
61392	射阳	新跃11#变	10	200	29
61393	射阳	兴垦13#变	10	200	119
61394	射阳	新跃1#变	10	200	0
61395	射阳	兴垦7#变	10	200	63
61396	射阳	新跃7#变	10	200	58
61397	射阳	黄海13#变	10	200	86
61398	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	237
61399	射阳	黄海3#变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61400	射阳	贺丰5#配变	10	200	80
61401	射阳	友盟6#配变	10	100	28
61402	射阳	南灶18#变	10	200	28
61403	射阳	友盟25#配变	10	200	120
61404	射阳	贺丰21#配变	10	200	86
61405	射阳	友盟21#配变	10	200	93
61406	射阳	友盟3#配变	10	200	71
61407	射阳	新灶13#变	10	200	63
61408	射阳	友盟12#配变	10	200	60
61409	射阳	新灶10#变	10	200	80
61410	射阳	新灶4#变	10	400	142
61411	射阳	南灶6#变	10	200	45
61412	射阳	友盟1#配变	10	200	37
61413	射阳	友盟2#配变	10	400	242
61414	射阳	新灶5#变	10	200	86
61415	射阳	新灶9#变	10	200	76
61416	射阳	友盟28#配变	10	200	46
61417	射阳	南灶7#变	10	200	21
61418	射阳	友盟14#配变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61419	射阳	南灶29#变	10	200	116
61420	射阳	新灶17#变	10	200	80
61421	射阳	友盟19#配变	10	200	75
61422	射阳	南灶22#变	10	200	56
61423	射阳	新灶16#变	10	200	125
61424	射阳	新灶11#变	10	200	82
61425	射阳	友盟11#配变	10	200	90
61426	射阳	友盟22#变	10	200	95
61427	射阳	友盟10#配变	10	200	95
61428	射阳	南灶8#变	10	200	110
61429	射阳	友盟26#配变	10	200	124
61430	射阳	友盟5#配变	10	400	0
61431	射阳	南灶19#配变	10	400	251
61432	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	90
61433	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	262
61434	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	28
61435	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	17
61436	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	70
61437	射阳	长荡洼港8#变	10	400	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61438	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	83
61439	射阳	长荡街道15#配变	10	400	0
61440	射阳	长荡街道3#配变	10	400	65
61441	射阳	长荡街道6#配变	10	400	146
61442	射阳	长荡街道10#配变	10	400	189
61443	射阳	长荡街道2#配变	10	400	88
61444	射阳	长荡街道8#配变	10	400	0
61445	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	136
61446	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	74
61447	射阳	长荡沙南15#变	10	400	234
61448	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	60
61449	射阳	长荡中河5#配变	10	200	47
61450	射阳	长荡洼港9#变	10	400	235
61451	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	24
61452	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	88
61453	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	94
61454	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	61
61455	射阳	长荡中河4#配变	10	200	60
61456	射阳	长荡街道9#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61457	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	75
61458	射阳	长荡中河7#配变	10	200	23
61459	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	128
61460	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	0
61461	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	0
61462	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	106
61463	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	111
61464	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	67
61465	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	208
61466	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	228
61467	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	230
61468	射阳	长荡中河8#配变	10	200	72
61469	射阳	长荡中河2#配变	10	400	218
61470	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	68
61471	射阳	长荡街道11#配变	10	200	70
61472	射阳	长荡中河1#配变	10	200	45
61473	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	5
61474	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	145
61475	射阳	长荡中河10#配变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61476	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	82
61477	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	62
61478	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	71
61479	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	225
61480	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	195
61481	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	200
61482	射阳	长荡洼港2#变	10	400	262
61483	射阳	长荡洼港1#变	10	400	272
61484	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	271
61485	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	217
61486	射阳	长荡街道27#配变	10	400	133
61487	射阳	长荡街道5#配变	10	400	125
61488	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	207
61489	射阳	长荡街道4#配变	10	315	83
61490	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	54
61491	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	25
61492	射阳	长荡街道7#配变	10	400	71
61493	射阳	长荡创业园配变	10	400	0
61494	射阳	长荡街道17#配变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61495	射阳	四明六团7#配变	10	200	65
61496	射阳	四明双湾7#配变	10	200	24
61497	射阳	四明六团11#配变	10	200	97
61498	射阳	四明双湾8#配变	10	200	2
61499	射阳	四明双湾13#配变	10	200	62
61500	射阳	四明盐路11#配变	10	200	66
61501	射阳	四明双湾2#变	10	400	93
61502	射阳	四明上坎10#配变	10	200	120
61503	射阳	四明盐路8#配变	10	200	121
61504	射阳	四明索庄6#配变	10	200	74
61505	射阳	四明六团1#配变	10	200	9
61506	射阳	四明六团10#配变	10	200	64
61507	射阳	四明盐路9#配变	10	200	64
61508	射阳	四明六团3#配变	10	200	87
61509	射阳	四明建华3#配变	10	200	85
61510	射阳	四明双湾3#变	10	200	0
61511	射阳	四明上坎5#配变	10	200	75
61512	射阳	四明双湾5#配变	10	200	60
61513	射阳	四明上坎12#配变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61514	射阳	四明双湾6#配变	10	200	109
61515	射阳	四明六团8#变	10	400	172
61516	射阳	四明索庄5#配变	10	200	100
61517	射阳	四明六团6#配变	10	200	0
61518	射阳	四明盐路2#配变	10	200	16
61519	射阳	四明双湾12#配变	10	200	85
61520	射阳	四明建华8#配变	10	200	96
61521	射阳	四明盐路3#配变	10	200	91
61522	射阳	四明六团12#配变	10	200	111
61523	射阳	四明上坎3#配变	10	315	35
61524	射阳	四明索庄2#配变	10	200	79
61525	射阳	四明六团9#配变	10	200	95
61526	射阳	四明索庄1#配变	10	200	65
61527	射阳	四明双湾1#配变	10	200	104
61528	射阳	四明六团13#配变	10	200	97
61529	射阳	四明双湾9#配变	10	200	80
61530	射阳	四明双湾10#配变	10	200	106
61531	射阳	四明上坎7#配变	10	200	37
61532	射阳	四明双湾4#配变	10	200	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61533	射阳	四明索庄3#配变	10	200	74
61534	射阳	四明上坎14#配变	10	200	4
61535	射阳	四明六团5#配变	10	200	54
61536	射阳	四明双湾11#配变	10	200	119
61537	射阳	四明上坎2#配变	10	200	107
61538	射阳	四明六团2#配变	10	200	91
61539	射阳	四明索庄7#配变	10	200	41
61540	射阳	四明东洼3#配变	10	200	81
61541	射阳	四明六团4#配变	10	200	46
61542	射阳	四明六团14#配变	10	400	214
61543	射阳	街道3号变	10	400	72
61544	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	198
61545	射阳	街道2#变	10	315	0
61546	射阳	新坍振坍9#变	10	400	0
61547	射阳	供电所变	10	200	0
61548	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	173
61549	射阳	振坍5#变	10	400	141
61550	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	42
61551	射阳	新坍街道7号变	10	200	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61552	射阳	新坍街道9#变	10	200	9
61553	射阳	新坍街道18#配变	10	200	0
61554	射阳	街道8#变	10	200	100
61555	射阳	振坍7#变	10	315	46
61556	射阳	街道14#变	10	315	61
61557	射阳	新坍街道5#变	10	315	0
61558	射阳	街道4号变	10	315	44
61559	射阳	新坍街道13#变	10	400	120
61560	射阳	新坍街道11#变	10	400	192
61561	射阳	街道1#变	10	400	29
61562	射阳	特庸光华1#配变	10	400	22
61563	射阳	特庸光华5#变	10	200	61
61564	射阳	兴胜9#配变	10	400	181
61565	射阳	兴胜14#变	10	200	94
61566	射阳	特庸光华2#变	10	200	52
61567	射阳	兴胜1#变JN	10	400	225
61568	射阳	唐门置业2#变	10	200	48
61569	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	124
61570	射阳	唐门置业3#变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61571	射阳	唐门置业1#变	10	200	54
61572	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	301
61573	射阳	光华10#变	10	200	93
61574	射阳	特庸林场3#配变	10	200	10
61575	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	191
61576	射阳	串河9#变	10	200	83
61577	射阳	光华13#变	10	400	266
61578	射阳	光华14#变	10	200	70
61579	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	113
61580	射阳	特庸红旗6#变	10	400	242
61581	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	91
61582	射阳	长胜1#变	10	400	116
61583	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	69
61584	射阳	光华12#	10	200	42
61585	射阳	光华11#变	10	200	95
61586	射阳	码头5#配变	10	200	84
61587	射阳	长胜5#变	10	400	257
61588	射阳	特庸光华4#变	10	400	203
61589	射阳	红旗19#变	10	400	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61590	射阳	兴胜2#变	10	400	221
61591	射阳	特庸红旗2#变	10	400	134
61592	射阳	红旗17#变	10	200	87
61593	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	205
61594	射阳	光华7#配变	10	400	242
61595	射阳	红旗18#变	10	400	270
61596	射阳	光华6#配变	10	400	221
61597	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	75
61598	射阳	光华16#变	10	400	244
61599	射阳	特庸长胜6#变	10	400	144
61600	射阳	光华15#变	10	400	37
61601	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	290
61602	射阳	东港3#	10	400	246
61603	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0
61604	射阳	东港11#配变	10	400	126
61605	射阳	东港居委会3#配变	10	400	199
61606	射阳	东港居委会2#配变	10	200	76
61607	射阳	东港5#变	10	200	147
61608	射阳	东港12#变	10	200	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61609	射阳	东港9#变	10	400	223
61610	射阳	射渔4#	10	200	78
61611	射阳	东港1#变	10	400	159
61612	射阳	海港1#变	10	200	62
61613	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	141
61614	射阳	东港射渔2#	10	200	112
61615	射阳	射渔5#	10	200	72
61616	射阳	射渔3#变	10	200	72
61617	射阳	东港10#	10	200	110
61618	射阳	东港8#变	10	200	108
61619	射阳	东港6#配变	10	200	0
61620	射阳	东港2#变	10	200	67
61621	射阳	东港4#变	10	200	80
61622	射阳	东港7#变	10	400	237
61623	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	52
61624	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	35
61625	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	88
61626	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	114
61627	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61628	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	37
61629	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	48
61630	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	36
61631	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	164
61632	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	0
61633	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	103
61634	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	25
61635	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	91
61636	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	82
61637	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	90
61638	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	135
61639	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	66
61640	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	90
61641	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	92
61642	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	99
61643	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	186
61644	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	85
61645	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	149
61646	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61647	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	85
61648	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	49
61649	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	198
61650	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	262
61651	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	88
61652	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	16
61653	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	0
61654	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	28
61655	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	25
61656	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	153
61657	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	88
61658	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	343
61659	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	51
61660	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	83
61661	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	54
61662	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	80
61663	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	184
61664	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	213
61665	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61666	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	240
61667	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	85
61668	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	82
61669	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	85
61670	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	22
61671	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	93
61672	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	40
61673	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	51
61674	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	85
61675	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	98
61676	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	21
61677	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	165
61678	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	33
61679	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	225
61680	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	72
61681	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	201
61682	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	69
61683	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	92
61684	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61685	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0
61686	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	31
61687	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	231
61688	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	78
61689	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	5
61690	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	140
61691	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	198
61692	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	130
61693	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	192
61694	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	76
61695	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	29
61696	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	189
61697	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	223
61698	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	188
61699	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	0
61700	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	6
61701	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	308
61702	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	260
61703	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	360

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61704	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	222
61705	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	154
61706	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	291
61707	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	250
61708	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	412
61709	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	177
61710	射阳	10kV后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	0
61711	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	208
61712	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	0
61713	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	0
61714	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	290
61715	射阳	友盟23#配变	10	200	78
61716	射阳	东移9#配变	10	200	118
61717	射阳	东移10#配变	10	200	134
61718	射阳	贺丰32#箱变	10	630	317
61719	射阳	东移16#配变	10	400	168
61720	射阳	友盟24#配变	10	200	117
61721	射阳	东移4#配变	10	200	94
61722	射阳	东移1#配变	10	200	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61723	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	156
61724	射阳	东移12#配变	10	400	239
61725	射阳	友盟9#配变	10	200	0
61726	射阳	东移5#配变	10	200	125
61727	射阳	东移13#配变	10	200	97
61728	射阳	东移11#配变	10	200	118
61729	射阳	东移17#变	10	400	154
61730	射阳	贺丰25#配变	10	200	137
61731	射阳	贺丰30#配变	10	400	229
61732	射阳	东移8#配变	10	200	76
61733	射阳	贺丰15#配变	10	200	124
61734	射阳	东移15#配变	10	200	82
61735	射阳	友盟8#配变	10	200	120
61736	射阳	黄海17#配变	10	200	109
61737	射阳	友盟7#配变	10	200	115
61738	射阳	友盟16#配变	10	200	90
61739	射阳	友盟15#配变	10	200	87
61740	射阳	黄海10#配变	10	200	114
61741	射阳	黄海11#配变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61742	射阳	药场7#配变	10	200	114
61743	射阳	药场4#配变	10	200	98
61744	射阳	贺丰24#配变	10	200	25
61745	射阳	友盟4#配变	10	200	42
61746	射阳	贺丰12#配变	10	200	83
61747	射阳	药场5#配变	10	400	254
61748	射阳	贺丰9#配变	10	200	29
61749	射阳	贺丰18#配变	10	200	12
61750	射阳	贺丰20#配变	10	200	104
61751	射阳	药场2#配变	10	200	93
61752	射阳	友盟13#配变	10	200	108
61753	射阳	贺丰6#配变	10	200	27
61754	射阳	贺丰14#配变	10	200	0
61755	射阳	贺丰8#配变	10	200	107
61756	射阳	药场6#配变	10	200	41
61757	射阳	友盟27#配变	10	200	114
61758	射阳	贺丰28#箱变	10	400	238
61759	射阳	友盟20#配变	10	200	119
61760	射阳	贺丰7#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61761	射阳	黄海20#变	10	200	112
61762	射阳	东移7#配变	10	200	104
61763	射阳	东移3#配变	10	200	113
61764	射阳	友盟17#配变	10	200	104
61765	射阳	东移2#配变	10	200	118
61766	射阳	东移6#配变	10	200	50
61767	射阳	友盟18#配变	10	200	99
61768	射阳	药场3#配变	10	200	119
61769	射阳	黄海22#配变	10	200	2
61770	射阳	东移14#配变	10	200	82
61771	射阳	药场1#配变	10	400	236
61772	射阳	药场8#配变	10	400	239
61773	射阳	阜余六份9#配变	10	200	50
61774	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	62
61775	射阳	阜余公变7#配变	10	200	68
61776	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	74
61777	射阳	阜余公用变15 # 配变	10	400	106
61778	射阳	阜余公用变20 # 配变	10	200	7
61779	射阳	阜余公用变16 # 配变	10	200	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61780	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	192
61781	射阳	阜余公用10#配变	10	630	184
61782	射阳	阜余六份2#配变	10	200	37
61783	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	43
61784	射阳	阜余六份十一配变	10	200	41
61785	射阳	阜余六份6#配变	10	200	53
61786	射阳	阜余六份5#配变	10	200	38
61787	射阳	阜余公用变8配变	10	200	88
61788	射阳	阜余六份13#配变	10	200	31
61789	射阳	阜余六份21#配变	10	200	105
61790	射阳	阜余六份12#配变	10	200	41
61791	射阳	阜余大有14#配变	10	200	55
61792	射阳	阜余大有15#变	10	200	118
61793	射阳	阜余大有13#配变	10	200	79
61794	射阳	阜余六份16#配变	10	400	131
61795	射阳	阜余大有一配变	10	400	183
61796	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	156
61797	射阳	阜余二塔4#配变	10	400	241
61798	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61799	射阳	阜余公用12#配变	10	400	108
61800	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	60
61801	射阳	阜余公用22#变	10	400	65
61802	射阳	阜余街道3#公变	10	630	200
61803	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	455
61804	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	454
61805	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	430
61806	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	502
61807	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	476
61808	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	220
61809	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	207
61810	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	10
61811	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	21
61812	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	207
61813	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	63
61814	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	145
61815	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	255
61816	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	48
61817	射阳	世动新能源有限公司	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61818	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	37
61819	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	50
61820	射阳	庆南大沟配变	10	200	54
61821	射阳	兴北四村北配变	10	200	0
61822	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	244
61823	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	10
61824	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	0
61825	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	0
61826	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	0
61827	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	6
61828	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	69
61829	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	68
61830	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	148
61831	射阳	90-9#杆庆南10#配变	10	400	29
61832	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	0
61833	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	203
61834	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	82
61835	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	79
61836	射阳	园区6#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61837	射阳	城北6#配变	10	400	245
61838	射阳	园区14#配变	10	400	105
61839	射阳	园区8#配变	10	400	22
61840	射阳	工业园9#配变	10	400	138
61841	射阳	园区15#配变	10	400	54
61842	射阳	合德工业园7#配变	10	400	70
61843	射阳	园区16#变	10	400	0
61844	射阳	园区17#变	10	400	52
61845	射阳	合德城北3#变	10	400	195
61846	射阳	合德园区13#配变	10	315	85
61847	射阳	城北1#配变	10	400	60
61848	射阳	庆南4组配变	10	400	267
61849	射阳	园区11#配变	10	400	119
61850	射阳	合德城北4#变	10	400	144
61851	射阳	城区城区教堂配变	10	400	122
61852	射阳	园区10#变	10	400	172
61853	射阳	合德城北2#配变	10	400	38
61854	射阳	边港1#配变	10	200	48
61855	射阳	边港村6#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61856	射阳	荣玉7#配变	10	200	124
61857	射阳	友爱7#配变	10	200	0
61858	射阳	三角镇11#配变	10	400	200
61859	射阳	荣玉11#变	10	200	67
61860	射阳	三角镇3#配变	10	400	123
61861	射阳	建国7#变	10	200	74
61862	射阳	解放9#配变	10	200	19
61863	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	0
61864	射阳	三角镇6#配变	10	200	18
61865	射阳	荣玉10#变	10	200	92
61866	射阳	边港7#配变	10	200	23
61867	射阳	建国3#变	10	200	72
61868	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	65
61869	射阳	边港5#变	10	200	96
61870	射阳	解放8#配变	10	200	69
61871	射阳	荣玉4#配变	10	200	49
61872	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	30
61873	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	224
61874	射阳	边港村9#配变	10	200	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61875	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	50
61876	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	66
61877	射阳	边港3#配变	10	200	85
61878	射阳	边港村10#配变	10	200	72
61879	射阳	荣玉1#配变	10	200	38
61880	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	39
61881	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	65
61882	射阳	荣玉2#变	10	200	93
61883	射阳	解放10#配变	10	200	90
61884	射阳	耦耕边港13#变	10	200	0
61885	射阳	荣玉9#变	10	200	87
61886	射阳	解放2#变	10	200	51
61887	射阳	荣玉5#配变	10	200	53
61888	射阳	边港8#配变	10	200	44
61889	射阳	荣玉村6#配变	10	200	55
61890	射阳	边港村4#配变	10	200	27
61891	射阳	耦耕建国9#变	10	200	78
61892	射阳	边港村11#配变	10	200	75
61893	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61894	射阳	边港村2#配变	10	400	229
61895	射阳	荣玉3#配变	10	400	247
61896	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	18
61897	射阳	三角镇10#配变	10	400	232
61898	射阳	三角镇9#配变	10	400	162
61899	射阳	海星村10#配变	10	400	297
61900	射阳	南公变4#变	10	200	70
61901	射阳	原种场1#变	10	400	201
61902	射阳	海星9#变	10	200	101
61903	射阳	海星1#变	10	200	126
61904	射阳	海星7#变	10	400	173
61905	射阳	原种场2#变JN	10	200	94
61906	射阳	海星村11#配变	10	400	238
61907	射阳	海星2#变	10	200	66
61908	射阳	海星6#变	10	400	0
61909	射阳	海星3#变	10	400	145
61910	射阳	南公变海星4#变	10	400	86
61911	射阳	三星8号配变	10	400	211
61912	射阳	合东四组6#配变	10	400	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61913	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	19
61914	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	356
61915	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	431
61916	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	337
61917	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	389
61918	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	320
61919	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	470
61920	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	379
61921	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	316
61922	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	77
61923	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	396
61924	射阳	城区合东8#配变	10	400	84
61925	射阳	城区三星4#配变	10	400	102
61926	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	261
61927	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	0
61928	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	194
61929	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	40
61930	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	34
61931	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61932	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	586
61933	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	316
61934	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	320
61935	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	337
61936	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	383
61937	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	380
61938	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	500
61939	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	558
61940	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	616
61941	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	618
61942	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	612
61943	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	571
61944	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	616
61945	射阳	四明建光1#配变	10	200	63
61946	射阳	四明大港2#配变	10	200	91
61947	射阳	四明建光4#配变	10	200	68
61948	射阳	四明新圩4#配变	10	200	30
61949	射阳	四明上坎6#配变	10	200	59
61950	射阳	四明建华11#配变	10	200	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61951	射阳	四明大港1#变	10	400	193
61952	射阳	四明利华3#变	10	400	169
61953	射阳	四明上坎1#配变	10	250	69
61954	射阳	四明大港4#配变	10	200	86
61955	射阳	四明建光2#配变	10	200	0
61956	射阳	四明新港1#配变	10	200	0
61957	射阳	四明建光8#配变	10	200	58
61958	射阳	四明新港6#配变	10	400	188
61959	射阳	四明新港7#配变	10	200	64
61960	射阳	四明新圩2#配变	10	200	61
61961	射阳	四明东洼1#配变	10	200	76
61962	射阳	四明新港8#配变	10	200	91
61963	射阳	四明新圩5#配变	10	200	93
61964	射阳	四明东洼4#变	10	400	225
61965	射阳	四明利华8#配变	10	200	64
61966	射阳	四明上坎11#配变	10	200	64
61967	射阳	四明上坎4#配变	10	200	69
61968	射阳	四明利华6#配变	10	200	35
61969	射阳	四明新圩3#配变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61970	射阳	四明利华7#配变	10	200	70
61971	射阳	四明新港3#配变	10	200	96
61972	射阳	四明新港2#配变	10	200	64
61973	射阳	四明新港9#配变	10	200	94
61974	射阳	四明利华1#配变	10	200	62
61975	射阳	四明建光13#变	10	200	82
61976	射阳	四明新港10#配变	10	200	128
61977	射阳	四明东洼5#配变	10	200	80
61978	射阳	四明新港4#配变	10	200	74
61979	射阳	四明大港5#配变	10	200	57
61980	射阳	四明新港5#配变	10	400	229
61981	射阳	四明建光6#配变	10	200	35
61982	射阳	四明东洼6#配变	10	200	74
61983	射阳	四明利华10#配变	10	200	21
61984	射阳	四明新圩7#配变	10	200	147
61985	射阳	四明建光7#配变	10	200	21
61986	射阳	四明东洼8#配变	10	200	82
61987	射阳	四明大港3#配变	10	200	84
61988	射阳	四明利华4#配变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
61989	射阳	四明利华9#配变	10	200	82
61990	射阳	四明4#变	10	200	102
61991	射阳	四明上坎8#配变	10	200	98
61992	射阳	四明东洼7#配变	10	315	194
61993	射阳	四明利华2#配变	10	200	45
61994	射阳	四明东洼10#配变	10	200	101
61995	射阳	四明建光5#配变	10	200	99
61996	射阳	四明新圩6#配变	10	200	110
61997	射阳	四明利华5#配变	10	250	87
61998	射阳	四明建光3#配变	10	400	225
61999	射阳	四明新圩1#配变	10	400	247
62000	射阳	四明东洼9#配变	10	400	34
62001	射阳	四明上坎9#配变	10	400	60
62002	射阳	新淤4#配变	10	200	25
62003	射阳	北灶6#配变	10	400	163
62004	射阳	合德海丰五组	10	200	111
62005	射阳	北灶7#配变	10	200	4
62006	射阳	北灶2#配变	10	200	78
62007	射阳	北灶1#配变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62008	射阳	新淤2#配变	10	200	87
62009	射阳	新淤3#配变	10	200	19
62010	射阳	新淤10#配变	10	200	61
62011	射阳	新淤13#配变	10	200	27
62012	射阳	新淤11#配变	10	200	0
62013	射阳	新淤7#配变	10	200	0
62014	射阳	北灶8#配变	10	200	47
62015	射阳	合德北灶3#配变	10	200	74
62016	射阳	北灶4#配变	10	200	92
62017	射阳	新淤14#配变	10	200	33
62018	射阳	北灶9#配变	10	200	53
62019	射阳	新淤6#配变	10	400	158
62020	射阳	新淤1#变	10	400	228
62021	射阳	滨东7#配变	10	315	41
62022	射阳	滨东6#配变	10	200	53
62023	射阳	三区安置区2#配变	10	400	104
62024	射阳	三区安置区1#配变	10	400	117
62025	射阳	三区10#变	10	200	54
62026	射阳	滨南16#变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62027	射阳	滨东1#配变	10	200	52
62028	射阳	千秋8#变	10	200	97
62029	射阳	三区17#变	10	200	28
62030	射阳	滨东2#配变	10	200	38
62031	射阳	滨东8#配变	10	200	0
62032	射阳	渠南10#变	10	200	77
62033	射阳	滨东11#变	10	200	67
62034	射阳	滨东15#变	10	200	90
62035	射阳	渠南16#变	10	200	104
62036	射阳	滨南10#配变	10	200	124
62037	射阳	三区16#变JN	10	200	0
62038	射阳	滨南2#配变	10	200	101
62039	射阳	滨东村5#配变	10	400	209
62040	射阳	滨南15#变	10	400	250
62041	射阳	滨南4#配变	10	400	250
62042	射阳	渠南4#配变	10	400	264
62043	射阳	千秋5#配变	10	400	234
62044	射阳	三区13#配变	10	315	0
62045	射阳	滨南11#变	10	400	243

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62046	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	377
62047	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	278
62048	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	197
62049	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	69
62050	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	213
62051	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	132
62052	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	342
62053	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	390
62054	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	413
62055	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	360
62056	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	371
62057	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	123
62058	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	168
62059	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	223
62060	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	60
62061	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	329
62062	射阳	东方9#变	10	200	118
62063	射阳	幸福21#配变	10	200	120
62064	射阳	幸福20#配变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62065	射阳	幸福19#配变	10	200	90
62066	射阳	东方21#变	10	200	63
62067	射阳	幸福22#配变	10	200	80
62068	射阳	海河陡港17#变	10	200	77
62069	射阳	海河旭日7#变	10	200	11
62070	射阳	海河陡港16#变	10	200	50
62071	射阳	海河跃华6#变	10	200	93
62072	射阳	海河陡港18#变	10	200	83
62073	射阳	海河川彭16#配变	10	400	95
62074	射阳	海河陡港6#配变	10	200	84
62075	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	50
62076	射阳	海河陡港2#配变	10	200	83
62077	射阳	海河陡港9#变	10	200	106
62078	射阳	陡港康居1#配变	10	200	96
62079	射阳	海河陡港4#配变	10	200	73
62080	射阳	海河跃华4#变	10	200	36
62081	射阳	海河陡港19#变	10	200	80
62082	射阳	海河陡港3号变	10	315	140
62083	射阳	海河陡港7#变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62084	射阳	海河跃华14#变	10	200	80
62085	射阳	海河陡港11#变	10	400	171
62086	射阳	海河烈士2#变	10	200	98
62087	射阳	海河陡港13#变	10	200	87
62088	射阳	海河陡港21#变	10	200	87
62089	射阳	海河陡港20#变	10	200	101
62090	射阳	海河陡港1#配变	10	400	124
62091	射阳	海河陡港10#变	10	400	177
62092	射阳	海河五星16#变	10	400	75
62093	射阳	公兴6#配变	10	200	48
62094	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	39
62095	射阳	合顺5#配变	10	200	20
62096	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	83
62097	射阳	洋西7#变	10	200	41
62098	射阳	射东1#配变	10	100	11
62099	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	72
62100	射阳	通洋条河3#配变	10	200	50
62101	射阳	星光1#配变	10	200	41
62102	射阳	特庸洋西12#变	10	200	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62103	射阳	南坎3#配变	10	200	6
62104	射阳	通洋南六8#配变	10	200	78
62105	射阳	芦湾7#配变	10	200	50
62106	射阳	团南8#配变	10	200	17
62107	射阳	夸北4#配变	10	200	46
62108	射阳	三涧8#变	10	100	8
62109	射阳	运棉5#配变	10	200	75
62110	射阳	三友6#变	10	200	62
62111	射阳	红旗10#配变	10	400	199
62112	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	108
62113	射阳	条心8#变	10	400	109
62114	射阳	光明9#配变	10	200	91
62115	射阳	中涧10#配变	10	200	84
62116	射阳	海通环洋2#变	10	400	198
62117	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	102
62118	射阳	光华8#变	10	200	50
62119	射阳	渠南6#配变	10	200	80
62120	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	42
62121	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62122	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	41
62123	射阳	南港2#配变	10	200	0
62124	射阳	杜心5#变	10	200	63
62125	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	68
62126	射阳	海通建新2#配变	10	200	63
62127	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	20
62128	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	191
62129	射阳	红星16#变	10	200	66
62130	射阳	六垛公用28#配变	10	200	26
62131	射阳	中尖4#配变	10	400	162
62132	射阳	陆墩10#配变	10	200	45
62133	射阳	二港9#变	10	200	43
62134	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	173
62135	射阳	洋东1#变	10	400	143
62136	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	70
62137	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	59
62138	射阳	新渠3#配变	10	200	22
62139	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	41
62140	射阳	海通林南1#配变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62141	射阳	海通建新4# 配变	10	200	90
62142	射阳	太兴9# 配变#	10	200	52
62143	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	112
62144	射阳	海通环洋3#配变	10	200	78
62145	射阳	芦湾3#配变	10	400	168
62146	射阳	射北2#配变	10	200	0
62147	射阳	金华3#配变	10	400	88
62148	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	0
62149	射阳	团南1#配变	10	400	174
62150	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	419
62151	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	293
62152	射阳	二港3#变	10	200	144
62153	射阳	小尖4号变	10	200	0
62154	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	0
62155	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	154
62156	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	57
62157	射阳	城区永成公司配变	10	400	88
62158	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	149
62159	射阳	双山萃园6#主变	10	630	366

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62160	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	68
62161	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	14
62162	射阳	射中体育馆配变	10	315	210
62163	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	131
62164	射阳	双山萃园2#主变	10	800	484
62165	射阳	双山萃园8#主变	10	800	337
62166	射阳	教师进修学校配变	10	100	0
62167	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	189
62168	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	0
62169	射阳	临建5#配变	10	200	80
62170	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	57
62171	射阳	海通六管区5#变	10	400	143
62172	射阳	七管区4#配变	10	200	20
62173	射阳	六管区6#变	10	200	0
62174	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	26
62175	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	0
62176	射阳	七管区10#变	10	200	126
62177	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	257
62178	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	343

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62179	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	626
62180	射阳	曙光路泵站	10	400	161
62181	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	568
62182	射阳	皇廷锦绣府2#配电室9#主变	10	800	621
62183	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	351
62184	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	417
62185	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	465
62186	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	584
62187	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	427
62188	射阳	皇廷锦绣府2#配电室11#主变	10	800	639
62189	射阳	城区化工路1号配变	10	400	37
62190	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	275
62191	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	333
62192	射阳	城区化工厂配变	10	400	160
62193	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	204
62194	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	174
62195	射阳	臻茂府1#配电室3#主变	10	800	438
62196	射阳	大自然2#箱变002	10	400	54
62197	射阳	臻茂府2#配电室6#主变	10	800	532

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62198	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	181
62199	射阳	臻茂府2#配电室8#主变	10	800	520
62200	射阳	臻茂府3#配电室12#主变	10	800	538
62201	射阳	臻茂府1#配电室4#主变	10	800	520
62202	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	131
62203	射阳	大自然3#箱变	10	500	63
62204	射阳	大自然1#箱变	10	500	192
62205	射阳	皮防所配变	10	400	320
62206	射阳	臻茂府3#配电室10#主变	10	800	474
62207	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	0
62208	射阳	大自然4#箱变主变	10	800	499
62209	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	83
62210	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	61
62211	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	181
62212	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	134
62213	射阳	林南7#变	10	400	245
62214	射阳	海通街道20#变	10	400	158
62215	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	488
62216	射阳	街道21#	10	400	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62217	射阳	海通通兴3#配变	10	400	0
62218	射阳	城区为民路4#配变	10	400	0
62219	射阳	城区发鸿招商商场配变	10	400	117
62220	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	167
62221	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	220
62222	射阳	城区发鸿招商商场2号配变	10	400	118
62223	射阳	城区为民路2号配变	10	400	254
62224	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	86
62225	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	7
62226	射阳	健康路配变	10	400	228
62227	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	201
62228	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	380
62229	射阳	永安房产3号变	10	400	152
62230	射阳	城区同心苑配变	10	315	34
62231	射阳	永安房产2号变	10	400	154
62232	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	0
62233	射阳	城区健康路2#变	10	400	224
62234	射阳	城区城北派出所配变	10	315	98
62235	射阳	城区为民路1号配变	10	400	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62236	射阳	城区为民路3号配变	10	400	180
62237	射阳	城区为民路5号配变	10	400	138
62238	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	0
62239	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	161
62240	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	57
62241	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	23
62242	射阳	城区邮电巷配变	10	400	45
62243	射阳	中行2号配变	10	400	313
62244	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	0
62245	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	35
62246	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	5
62247	射阳	城区医药公司配变	10	400	130
62248	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	0
62249	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	3
62250	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	61
62251	射阳	城区基地配变	10	400	42
62252	射阳	朝阳街配变	10	400	8
62253	射阳	城区基地2号配变	10	400	79
62254	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62255	射阳	城区基地3号配变	10	400	111
62256	射阳	临建7#配变	10	200	0
62257	射阳	丫头港10#配变	10	400	267
62258	射阳	双洋16#配变	10	200	37
62259	射阳	临建3#配变	10	400	34
62260	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	404
62261	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	343
62262	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	172
62263	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	304
62264	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	275
62265	射阳	城区动力路配变	10	400	0
62266	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	394
62267	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	51
62268	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	68
62269	射阳	南苑4#配变	10	630	308
62270	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	99
62271	射阳	南苑小区1#变	10	630	279
62272	射阳	南苑3#配变	10	630	351
62273	射阳	康平路3号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62274	射阳	城区黄海路配变	10	400	17
62275	射阳	康平路2号配变	10	400	83
62276	射阳	南苑小区2#变	10	630	287
62277	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	18
62278	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	52
62279	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	237
62280	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	74
62281	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	124
62282	射阳	城区10kV南郊线钢窗厂2号配变	10	400	74
62283	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	504
62284	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	73
62285	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	357
62286	射阳	条滩2#变	10	400	118
62287	射阳	大冲5#配变	10	200	55
62288	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	369
62289	射阳	九口7#配变	10	400	64
62290	射阳	大兴公用7#变	10	400	71
62291	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	333
62292	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	399

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62293	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	340
62294	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	319
62295	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	326
62296	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	487
62297	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	351
62298	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	426
62299	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	333
62300	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	403
62301	射阳	农牧七管区3#	10	400	48
62302	射阳	四管区4#变	10	200	86
62303	射阳	四管区3#配变	10	200	25
62304	射阳	中心河2#变	10	400	16
62305	射阳	种牛场1#变	10	200	32
62306	射阳	海通三管区2#变	10	200	133
62307	射阳	四管区5#配变	10	200	115
62308	射阳	六管区4#变	10	400	0
62309	射阳	六管区7#配变	10	400	45
62310	射阳	海通五管区4#配变	10	315	95
62311	射阳	农牧七管区7#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62312	射阳	三管区4#变	10	200	158
62313	射阳	渔工贸6#变	10	200	140
62314	射阳	射阳港居委会11#配变	10	200	54
62315	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	0
62316	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	81
62317	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	114
62318	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	0
62319	射阳	太阳城4号配变	10	400	0
62320	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	114
62321	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	91
62322	射阳	城区府前人家配变	10	315	32
62323	射阳	城区纺机厂东宿舍配变	10	630	150
62324	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	41
62325	射阳	城区供电所配变	10	315	62
62326	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	100
62327	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	108
62328	射阳	城区近海文化村配变	10	315	141
62329	射阳	五管区7#配变	10	200	0
62330	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	423

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62331	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	424
62332	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	268
62333	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	359
62334	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	468
62335	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	433
62336	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	564
62337	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	443
62338	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	437
62339	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	392
62340	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	372
62341	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	506
62342	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	396
62343	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	473
62344	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	427
62345	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	387
62346	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	359
62347	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	103
62348	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	138
62349	射阳	畜套9#配变	10	200	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62350	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	126
62351	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	113
62352	射阳	曙东11#变	10	200	36
62353	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	123
62354	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	10	8
62355	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	40
62356	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	82
62357	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	101
62358	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	69
62359	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	158
62360	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	105
62361	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	0
62362	射阳	淮海农场七分场2#综合变	10	400	248
62363	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	0
62364	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	83
62365	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	126
62366	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	514
62367	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	395
62368	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	530

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62369	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	386
62370	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	471
62371	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	265
62372	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	325
62373	射阳	射阳金科未来城6变压器	10	800	325
62374	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	375
62375	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	414
62376	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	432
62377	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	224
62378	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	324
62379	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	262
62380	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	213
62381	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	143
62382	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	160
62383	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	154
62384	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	414
62385	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	32
62386	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	266
62387	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62388	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	73
62389	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	357
62390	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	0
62391	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	145
62392	射阳	城区沿河路配变	10	315	45
62393	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	0
62394	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	611
62395	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	297
62396	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	226
62397	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	238
62398	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	9
62399	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	354
62400	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	243
62401	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	0
62402	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	157
62403	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	228
62404	射阳	10kV恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	412
62405	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	269
62406	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	331

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62407	射阳	城区大成公司配变	10	400	0
62408	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	382
62409	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	173
62410	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	0
62411	射阳	城区纺织路配变	10	400	125
62412	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	481
62413	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	60
62414	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	82
62415	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	447
62416	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	212
62417	射阳	团塘13变压器	10	400	122
62418	射阳	射南13#配变	10	200	59
62419	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	423
62420	射阳	海通鲤鱼村7#配变	10	200	94
62421	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	21
62422	射阳	海通团塘12#变	10	200	69
62423	射阳	团塘7#配变	10	200	129
62424	射阳	团塘1#配变	10	400	282
62425	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	383

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62426	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	419
62427	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	602
62428	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	170
62429	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	576
62430	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	333
62431	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	533
62432	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	410
62433	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	502
62434	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	424
62435	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	58
62436	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	526
62437	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	461
62438	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	329
62439	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	431
62440	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	209
62441	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	454
62442	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	380
62443	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	427
62444	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	355

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62445	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	356
62446	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	339
62447	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	414
62448	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	394
62449	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	464
62450	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	167
62451	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	574
62452	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	320
62453	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	342
62454	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	400
62455	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	417
62456	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	229
62457	射阳	中南10#变	10	200	29
62458	射阳	沙港安置区2#	10	400	58
62459	射阳	沙港5#配变JN	10	200	111
62460	射阳	沙港4#变	10	200	68
62461	射阳	中南4#配变	10	200	69
62462	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	39
62463	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62464	射阳	城区阳光花园配变	10	630	51
62465	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	63
62466	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	0
62467	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	0
62468	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	150
62469	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	48
62470	射阳	东郊车站北箱变	10	630	213
62471	射阳	城区大定房产配变	10	630	138
62472	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	0
62473	射阳	城区射东七组配变	10	400	67
62474	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	630	233
62475	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	167
62476	射阳	城区射东八组配变	10	400	156
62477	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	88
62478	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	630	331
62479	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	0
62480	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	148
62481	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	234
62482	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62483	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	206
62484	射阳	技术监督局箱变	10	630	185
62485	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	99
62486	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	0
62487	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	0
62488	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	181
62489	射阳	新世纪大楼配变	10	500	95
62490	射阳	城区怡然居配变	10	400	46
62491	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	90
62492	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	79
62493	射阳	电厂小区3#变	10	400	136
62494	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	15
62495	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	140
62496	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	207
62497	射阳	城区城东派出所配变	10	160	44
62498	射阳	4#变压器	10	630	314
62499	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	510
62500	射阳	2#变压器	10	630	399
62501	射阳	东方红3#配变	10	160	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62502	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	595
62503	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	533
62504	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	428
62505	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	607
62506	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	292
62507	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	376
62508	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	560
62509	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	490
62510	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	407
62511	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	357
62512	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	442
62513	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	541
62514	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	512
62515	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	199
62516	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	9
62517	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	72
62518	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	31
62519	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	21
62520	射阳	华联商厦房变	10	800	389

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62521	射阳	办公2#配变	10	400	2
62522	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	45
62523	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	78
62524	射阳	海通南尖7#变	10	200	102
62525	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	346
62526	射阳	海通南尖2#配变	10	200	94
62527	射阳	海通射北8#变	10	200	80
62528	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	344
62529	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	368
62530	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	463
62531	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	413
62532	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	366
62533	射阳	合顺小区1#变	10	800	234
62534	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	254
62535	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	376
62536	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	286
62537	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	399
62538	射阳	竹节8#配变	10	400	90
62539	射阳	联合7#配变	10	400	197

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62540	射阳	战斗7#配变	10	200	125
62541	射阳	竹节12#配变	10	200	92
62542	射阳	竹节安置区1#配变	10	400	94
62543	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	157
62544	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	107
62545	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	34
62546	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	242
62547	射阳	老城管局配变	10	400	32
62548	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	165
62549	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	295
62550	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	414
62551	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	252
62552	射阳	印刷厂配变	10	630	268
62553	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	131
62554	射阳	城区太阳城1号箱变	10	630	396
62555	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	216
62556	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	203
62557	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	425
62558	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62559	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	407
62560	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	128
62561	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	15
62562	射阳	城区杨清池配变	10	400	126
62563	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	0
62564	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	88
62565	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	245
62566	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	128
62567	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	83
62568	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	139
62569	射阳	城区康平路6号配变	10	400	0
62570	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	152
62571	射阳	城东新村配变	10	200	82
62572	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	224
62573	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	37
62574	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	103
62575	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	170
62576	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	83
62577	射阳	同心苑配变	10	400	33

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62578	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	202
62579	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	93
62580	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	0
62581	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	116
62582	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	335
62583	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	0
62584	射阳	东园二村4号配变	10	315	74
62585	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	125
62586	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	0
62587	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	87
62588	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	38
62589	射阳	同心苑2#配变	10	630	418
62590	射阳	城区中联5#配变	10	200	96
62591	射阳	条北7#配变	10	200	129
62592	射阳	城区张网1#配变	10	200	21
62593	射阳	城区张网5#变	10	200	32
62594	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	512
62595	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	509
62596	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	467

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62597	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	486
62598	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	382
62599	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	384
62600	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	315
62601	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	426
62602	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	562
62603	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	446
62604	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	88
62605	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	625
62606	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	598
62607	射阳	海玥府1#开关站3#主变	10	800	580
62608	射阳	海玥府2#配电房7#主变	10	800	602
62609	射阳	海玥府1#开关站1#主变	10	800	592
62610	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	530
62611	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	559
62612	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	549
62613	射阳	海玥府2#配电房5#主变	10	800	611
62614	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	434
62615	射阳	海玥府3#配电房9#主变	10	800	601

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62616	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	421
62617	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	412
62618	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	438
62619	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	472
62620	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	440
62621	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	376
62622	射阳	金色阳光开关站3#主变	10	800	544
62623	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	397
62624	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	581
62625	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	472
62626	射阳	金色阳光开关站1#主变	10	800	404
62627	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	157
62628	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	390
62629	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	314
62630	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	254
62631	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	1000	531
62632	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	359
62633	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	464
62634	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	357

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62635	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	477
62636	射阳	城东所南泵站配变	10	200	158
62637	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	586
62638	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	496
62639	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	404
62640	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	470
62641	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	490
62642	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	447
62643	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	398
62644	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	368
62645	射阳	台阳博雅苑开关站4#主变	10	800	463
62646	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	287
62647	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	471
62648	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	300
62649	射阳	台阳博雅苑开关站2#主变	10	800	397
62650	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	510
62651	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	419
62652	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	454
62653	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	517

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62654	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	391
62655	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	398
62656	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	374
62657	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	472
62658	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	345
62659	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	233
62660	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	519
62661	射阳	理想家园1#开关站4#主变	10	800	449
62662	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	212
62663	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	372
62664	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	333
62665	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	560
62666	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	466
62667	射阳	城区条滩3#配变	10	400	280
62668	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	392
62669	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	353
62670	射阳	金色阳光开关站4#主变	10	800	438
62671	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	431
62672	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	403

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62673	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	432
62674	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	251
62675	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	514
62676	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	308
62677	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	427
62678	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	306
62679	射阳	金色阳光开关站2#主变	10	800	372
62680	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	406
62681	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	543
62682	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	446
62683	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	353
62684	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	342
62685	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	443
62686	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	451
62687	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	383
62688	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	458
62689	射阳	老场部7#变压器	10	400	216
62690	射阳	老场部4#变压器	10	400	90
62691	射阳	中学配变箱变	10	630	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62692	射阳	老场部6#变	10	400	227
62693	射阳	收割机3#箱变	10	400	115
62694	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	305
62695	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	254
62696	射阳	万成尚景4#主变	10	800	425
62697	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	106
62698	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	440
62699	射阳	万成尚景6#主变	10	800	461
62700	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	169
62701	射阳	阳光新城2#	10	500	57
62702	射阳	农业试验站配变	10	160	16
62703	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	334
62704	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	468
62705	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	406
62706	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	267
62707	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	99
62708	射阳	城区农机局配变	10	315	0
62709	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	0
62710	射阳	万成尚景2#主变	10	800	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62711	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	82
62712	射阳	城区原种场2号配变	10	400	55
62713	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	206
62714	射阳	农机局2号配变	10	400	152
62715	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	39
62716	射阳	新四村9号配变	10	630	67
62717	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	134
62718	射阳	城区新四村8号配变	10	400	0
62719	射阳	城区新四村7号配变	10	400	20
62720	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	489
62721	射阳	大定房产箱变主变	10	315	106
62722	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	167
62723	射阳	金御世家1#主变	10	800	281
62724	射阳	城区新四村6号配变	10	400	56
62725	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	136
62726	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	121
62727	射阳	城区新四村4号配变	10	400	0
62728	射阳	新四村3号配变	10	400	109
62729	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62730	射阳	金御世家3#主变	10	800	285
62731	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	256
62732	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	187
62733	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	107
62734	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	135
62735	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	481
62736	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	229
62737	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	274
62738	射阳	万成尚景1#主变	10	800	376
62739	射阳	万成尚景3#主变	10	800	371
62740	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	338
62741	射阳	万成尚景5#主变	10	800	431
62742	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	395
62743	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	216
62744	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	120
62745	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	331
62746	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	515
62747	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	390
62748	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62749	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	346
62750	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	305
62751	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	454
62752	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	292
62753	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	254
62754	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	314
62755	射阳	新城南派出所配变	10	200	0
62756	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	198
62757	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	323
62758	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	446
62759	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	50
62760	射阳	金茂家园6#主变	10	630	324
62761	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	399
62762	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	533
62763	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	271
62764	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	502
62765	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	435
62766	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	390
62767	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	534

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62768	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	406
62769	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	531
62770	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	446
62771	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	512
62772	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	343
62773	射阳	金茂家园8#主变	10	630	347
62774	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	382
62775	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	410
62776	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	294
62777	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	133
62778	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	368
62779	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	402
62780	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	246
62781	射阳	凤兴6#变	10	400	28
62782	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	570
62783	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	565
62784	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	276
62785	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	286
62786	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	321

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62787	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	387
62788	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	355
62789	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	554
62790	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	365
62791	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	617
62792	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	343
62793	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	314
62794	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	630	225
62795	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	326
62796	射阳	纪元路东泵站配变	10	200	157
62797	射阳	华耀首府南泵站配变	10	200	157
62798	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	503
62799	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	360
62800	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	368
62801	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	518
62802	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	323
62803	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	452
62804	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	528
62805	射阳	九口3#配变	10	200	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62806	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	392
62807	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	354
62808	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	393
62809	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	432
62810	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	415
62811	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	429
62812	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	387
62813	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	401
62814	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	0
62815	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	551
62816	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	490
62817	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	538
62818	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	320
62819	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	332
62820	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	444
62821	射阳	张网村部箱变配变	10	630	483
62822	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	325
62823	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	0
62824	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62825	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	335
62826	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	378
62827	射阳	紫金北防洪闸配变	10	200	160
62828	射阳	城区条北7#配变	10	50	34
62829	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	620
62830	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	105
62831	射阳	城区条北2#配变	10	200	113
62832	射阳	陈圩11#配变	10	200	91
62833	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	108
62834	射阳	通洋文明9#配变	10	200	91
62835	射阳	通洋文明12#配变	10	200	91
62836	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	82
62837	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	40
62838	射阳	通洋文明7#配变	10	200	0
62839	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	126
62840	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	325
62841	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	434
62842	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	284
62843	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	448

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62844	射阳	五洲国际南泵站配变	10	200	103
62845	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	412
62846	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	332
62847	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	355
62848	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	146
62849	射阳	射港4#站	10	400	214
62850	射阳	路灯1#变	10	80	56
62851	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	26
62852	射阳	海通边贸2#变	10	400	0
62853	射阳	种牛场4#变	10	160	75
62854	射阳	海通边贸1#变	10	200	68
62855	射阳	渔工贸4#变	10	200	87
62856	射阳	射阳港居委会12#变新	10	400	130
62857	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	184
62858	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	490
62859	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	0
62860	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	494
62861	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	233
62862	射阳	二大队东配变	10	200	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62863	射阳	3大队	10	200	114
62864	射阳	五大队北配变	10	200	110
62865	射阳	三大队西配变	10	200	129
62866	射阳	6大队	10	200	69
62867	射阳	种牛场北5#	10	200	28
62868	射阳	八大队东南	10	400	211
62869	射阳	1大队	10	400	274
62870	射阳	2大队	10	200	91
62871	射阳	种牛场北1#	10	400	247
62872	射阳	6大队东配变	10	200	76
62873	射阳	5大队	10	200	101
62874	射阳	4大队配变	10	400	215
62875	射阳	四大队5#变	10	200	52
62876	射阳	4大队北	10	400	135
62877	射阳	4大队南	10	400	179
62878	射阳	28大队	10	400	211
62879	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	153
62880	射阳	临农15大队东配变	10	200	134
62881	射阳	27大队	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62882	射阳	6大队西	10	200	107
62883	射阳	25大队营	10	400	120
62884	射阳	临农29大队西配变	10	200	135
62885	射阳	1大队北配变	10	200	94
62886	射阳	24大队	10	200	95
62887	射阳	24大队东	10	400	189
62888	射阳	五分场部	10	400	170
62889	射阳	2大队牧场	10	400	137
62890	射阳	大喇叭	10	200	85
62891	射阳	二十四大队南站变	10	200	120
62892	射阳	十大队东配变	10	200	53
62893	射阳	渔场东4#	10	400	0
62894	射阳	10大队	10	160	7
62895	射阳	八大队东配变	10	200	130
62896	射阳	渔场东3#	10	400	86
62897	射阳	渔场东2#	10	400	0
62898	射阳	渔场东1#	10	400	132
62899	射阳	渔场场部	10	400	281
62900	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62901	射阳	16大队西配变	10	200	79
62902	射阳	16大队东	10	400	218
62903	射阳	10大队3#配变	10	200	134
62904	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	89
62905	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	162
62906	射阳	渔场办公及住宅	10	400	268
62907	射阳	渔场大棚	10	400	171
62908	射阳	渔场东6#	10	400	177
62909	射阳	16大队	10	200	101
62910	射阳	23大队	10	400	266
62911	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	201
62912	射阳	10大队2#配变	10	200	88
62913	射阳	渔场西3#	10	400	82
62914	射阳	15大队	10	400	266
62915	射阳	渔场西4#	10	400	55
62916	射阳	14大队	10	200	100
62917	射阳	渔场西5#	10	400	149
62918	射阳	渔场西1#	10	400	35
62919	射阳	渔场西2#	10	400	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62920	射阳	8大队	10	400	181
62921	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	46
62922	射阳	18大队	10	200	100
62923	射阳	四分场部	10	400	160
62924	射阳	9大队配变	10	200	54
62925	射阳	13大队配变	10	400	149
62926	射阳	三分场部	10	400	197
62927	射阳	17大队	10	200	100
62928	射阳	银月5#箱变	10	400	108
62929	射阳	农业中心	10	200	127
62930	射阳	20大队	10	200	96
62931	射阳	22大队北	10	200	124
62932	射阳	21大队	10	400	152
62933	射阳	11大队	10	200	76
62934	射阳	二分场部	10	200	91
62935	射阳	运粮河桥	10	200	135
62936	射阳	19大队	10	200	106
62937	射阳	22大队	10	400	109
62938	射阳	银月2#箱变	10	630	322

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62939	射阳	银月10#变	10	400	86
62940	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	225
62941	射阳	银月12#变	10	400	213
62942	射阳	银月13#变压器	10	400	126
62943	射阳	老场部5#变压器	10	400	198
62944	射阳	变电所配变箱变	10	630	431
62945	射阳	银月1#箱变	10	630	349
62946	射阳	机关4#箱变	10	630	310
62947	射阳	东园小区3#箱变	10	630	334
62948	射阳	机关1#箱变	10	630	351
62949	射阳	机关6#箱变	10	630	185
62950	射阳	机关3#箱变	10	630	385
62951	射阳	机关2#箱变	10	630	284
62952	射阳	东园小区2#箱变	10	630	334
62953	射阳	机关5#箱变	10	630	350
62954	射阳	光明6#配变	10	200	90
62955	射阳	光明2#配变JN	10	200	85
62956	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	356
62957	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	495

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62958	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	388
62959	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	506
62960	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	580
62961	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	381
62962	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	0
62963	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	295
62964	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	433
62965	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	321
62966	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	197
62967	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	518
62968	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	178
62969	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	378
62970	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	111
62971	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	362
62972	射阳	海通建新8#变	10	200	86
62973	射阳	海通边防派出所变	10	200	106
62974	射阳	奥林春天9#变	10	800	350
62975	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	424
62976	射阳	城区射兴3#配变	10	100	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62977	射阳	供电所北配变	10	200	0
62978	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	69
62979	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	266
62980	射阳	城区中联2#配变	10	200	48
62981	射阳	中联公寓1#配变	10	630	482
62982	射阳	中联7号配变	10	315	65
62983	射阳	奥林春天11#变	10	800	420
62984	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	322
62985	射阳	铂斯通配变	10	630	14
62986	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	577
62987	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	419
62988	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	630
62989	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	529
62990	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	498
62991	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	420
62992	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	567
62993	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	498
62994	射阳	台阳博雅苑开关站1#主变	10	800	377
62995	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
62996	射阳	奥林春天10#变	10	800	471
62997	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	466
62998	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	277
62999	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	190
63000	射阳	台阳博雅苑开关站3#主变	10	800	427
63001	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	407
63002	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	342
63003	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	630	345
63004	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	630	404
63005	射阳	奥林春天12#变	10	800	444
63006	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	431
63007	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	441
63008	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	356
63009	射阳	海都雅居1#变	10	630	360
63010	射阳	海都雅居3#变	10	630	257
63011	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	174
63012	射阳	畜套15#配变	10	200	84
63013	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	315
63014	射阳	中五4#配变	10	200	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63015	射阳	畜套13#配变	10	200	61
63016	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	266
63017	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	332
63018	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	341
63019	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	396
63020	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	0
63021	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	361
63022	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	409
63023	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	378
63024	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	48
63025	射阳	三区23#变	10	100	23
63026	射阳	前涧14#变	10	200	15
63027	射阳	陆墩21 #	10	200	52
63028	射阳	中涧6#变	10	200	99
63029	射阳	中涧11#变	10	200	100
63030	射阳	中涧2#配变	10	200	107
63031	射阳	三涧6#配变	10	200	102
63032	射阳	中涧1#配变	10	200	95
63033	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	437

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63034	射阳	新班14#变	10	400	24
63035	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	114
63036	射阳	通洋三班7#配变	10	200	80
63037	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	96
63038	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	349
63039	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	95
63040	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	81
63041	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	73
63042	射阳	运棉10#配变	10	315	22
63043	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	352
63044	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	336
63045	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	100
63046	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	185
63047	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	37
63048	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	231
63049	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	249
63050	射阳	临海街道36#配变	10	400	175
63051	射阳	八大8#配变	10	400	150
63052	射阳	临海街道55#配变	10	400	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63053	射阳	街道25#变	10	400	141
63054	射阳	海镇2#配变	10	400	12
63055	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	291
63056	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	427
63057	射阳	农联8#配变	10	315	0
63058	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	346
63059	射阳	临海街道22#配变	10	400	66
63060	射阳	临海星光2#配变	10	200	37
63061	射阳	临海街道51#配变	10	200	79
63062	射阳	农联17#配变	10	400	69
63063	射阳	临海街道56#配变	10	200	160
63064	射阳	临海街道53#配变	10	400	30
63065	射阳	东方红2#配变	10	200	38
63066	射阳	临海街道32#配变	10	400	49
63067	射阳	八大9#配变	10	400	189
63068	射阳	农联7#配变	10	400	0
63069	射阳	海镇3#配变	10	200	45
63070	射阳	八大3#配变	10	400	65
63071	射阳	同胜4#配变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63072	射阳	临海街道9#配变	10	400	128
63073	射阳	临海街道7#配变.	10	400	0
63074	射阳	同胜15#配变	10	200	114
63075	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	337
63076	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	402
63077	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	350
63078	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	500
63079	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	0
63080	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	413
63081	射阳	中华13#变	10	200	0
63082	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	132
63083	射阳	盘湾镇中华11#变	10	630	408
63084	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	193
63085	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	424
63086	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	44
63087	射阳	八管区6#配变	10	200	57
63088	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	0
63089	射阳	海通街道15#配变	10	400	42
63090	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63091	射阳	海通街道13#配变	10	400	25
63092	射阳	海通街道11#配变	10	315	103
63093	射阳	闸管所变	10	200	66
63094	射阳	海通街道12#配变	10	400	102
63095	射阳	海通居委会7#配变	10	400	196
63096	射阳	海通街道10#配变	10	400	0
63097	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	432
63098	射阳	海通居委会5#配变	10	400	0
63099	射阳	海通街道17#配变	10	400	0
63100	射阳	海通街道14#配变	10	400	184
63101	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	83
63102	射阳	海通街道2#配变	10	315	7
63103	射阳	海通街道18#配变	10	400	113
63104	射阳	海通中学	10	315	138
63105	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	549
63106	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	514
63107	射阳	街道22#	10	400	13
63108	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	313
63109	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	503

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63110	射阳	海通街道16# 配变	10	400	22
63111	射阳	窑湾11# 配变	10	200	4
63112	射阳	海通街道3#配变	10	400	100
63113	射阳	海通居委会6# 配变	10	400	0
63114	射阳	海通海堤2#变	10	400	47
63115	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	427
63116	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	383
63117	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	102
63118	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	122
63119	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	592
63120	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	469
63121	射阳	盘湾镇街道14# 变	10	400	163
63122	射阳	盘湾街道23#变	10	400	63
63123	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	176
63124	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	17
63125	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	406
63126	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	292
63127	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	451
63128	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	409

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63129	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	229
63130	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	0
63131	射阳	丫头港8#配变	10	400	40
63132	射阳	丫头港2#配变	10	400	143
63133	射阳	丫头港6#配变	10	400	0
63134	射阳	丫头港11#变	10	400	89
63135	射阳	丫头港9#配变	10	400	70
63136	射阳	丫头港3#配变	10	400	29
63137	射阳	双洋8#配变	10	200	92
63138	射阳	丫头港4#变	10	400	36
63139	射阳	丫头港12#变	10	400	151
63140	射阳	丫头港1#配变-JN	10	200	113
63141	射阳	丫头港13#配变	10	400	28
63142	射阳	双洋17#配变	10	400	88
63143	射阳	丫头港7#配变	10	400	28
63144	射阳	丫头港5#配变	10	400	140
63145	射阳	双洋12号配变	10	400	125
63146	射阳	双洋15#配变	10	200	12
63147	射阳	双跃7#配变	10	200	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63148	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	90
63149	射阳	通洋条洋7#变	10	400	38
63150	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	113
63151	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	125
63152	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	220
63153	射阳	香檀公寓3#变	10	500	254
63154	射阳	城区射东8#配变	10	400	61
63155	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	241
63156	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	263
63157	射阳	城区射东新五村配变	10	400	83
63158	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	287
63159	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	419
63160	射阳	香檀公寓2#变	10	500	268
63161	射阳	香檀公寓6#变	10	500	290
63162	射阳	金御世家2#主变	10	800	494
63163	射阳	金御世家4#主变	10	800	375
63164	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	225
63165	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	303
63166	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	428

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63167	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	136
63168	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	369
63169	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	137
63170	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	336
63171	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	201
63172	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	331
63173	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	381
63174	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	248
63175	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	451
63176	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	354
63177	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	401
63178	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	254
63179	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	165
63180	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	202
63181	射阳	城区10KV射东线中联公寓5#箱变	10	400	131
63182	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	12
63183	射阳	团塘3#配变	10	200	120
63184	射阳	海通东小海1#变	10	200	106
63185	射阳	东小海2#配变	10	250	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63186	射阳	双洋6#配变	10	400	154
63187	射阳	八段12#配变	10	200	94
63188	射阳	东兴7#配变	10	200	84
63189	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	287
63190	射阳	九段2#配变变压器	10	200	79
63191	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	162
63192	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	359
63193	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	269
63194	射阳	八管区7#变	10	400	99
63195	射阳	八管区1#变	10	400	160
63196	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	228
63197	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	553
63198	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	500
63199	射阳	南坎8#配变	10	200	49
63200	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	357
63201	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	146
63202	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	37
63203	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	0
63204	射阳	通洋东元7#配变	10	200	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63205	射阳	通洋村3#配变	10	200	70
63206	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	159
63207	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	60
63208	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	41
63209	射阳	东元10#变	10	200	83
63210	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	47
63211	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	30
63212	射阳	通洋东元5#配变	10	400	146
63213	射阳	沟浜17#变	10	400	137
63214	射阳	沟浜18#变	10	200	141
63215	射阳	中尖11#配变	10	400	186
63216	射阳	海通中尖5#配变	10	315	37
63217	射阳	中尖安置区2#箱变	10	630	162
63218	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	61
63219	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	106
63220	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	77
63221	射阳	芦湾6#配变	10	200	40
63222	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	67
63223	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	222

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63224	射阳	南公变23#配变	10	400	244
63225	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	131
63226	射阳	南公变13#变	10	400	39
63227	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	186
63228	射阳	政府3#变	10	400	53
63229	射阳	渔港新村3#变	10	400	90
63230	射阳	幼儿园1#变	10	400	169
63231	射阳	渔港新村1#变	10	400	117
63232	射阳	南公变11#变	10	200	62
63233	射阳	海堤1#变	10	400	75
63234	射阳	幼儿园2#变	10	315	29
63235	射阳	政府6#变	10	400	57
63236	射阳	南公变18#变	10	200	11
63237	射阳	南公变21#变	10	630	258
63238	射阳	政府7#变	10	400	125
63239	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	416
63240	射阳	南公变19#变	10	400	154
63241	射阳	南公变7#变	10	400	86
63242	射阳	南公变16#变	10	400	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63243	射阳	南公变3#变	10	500	146
63244	射阳	政府5#变	10	400	186
63245	射阳	南公变15#变	10	400	190
63246	射阳	渔港新村2#变	10	400	30
63247	射阳	利民1#变	10	200	60
63248	射阳	南公变14#变	10	400	192
63249	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	428
63250	射阳	金茂家园7#主变	10	630	287
63251	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	419
63252	射阳	金茂家园5#主变	10	630	311
63253	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	213
63254	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	297
63255	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	412
63256	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	452
63257	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	520
63258	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	387
63259	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	321
63260	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	473
63261	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63262	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	612
63263	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	442
63264	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	259
63265	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	320
63266	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	391
63267	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	486
63268	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	203
63269	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	377
63270	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	381
63271	射阳	华玥府1#配电房1#变压器	10	800	610
63272	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	327
63273	射阳	敬老院2#配变	10	315	56
63274	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	144
63275	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	52
63276	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	0
63277	射阳	城区标邮公司配变	10	400	14
63278	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	71
63279	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	254
63280	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	392

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63281	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	527
63282	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	611
63283	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	0
63284	射阳	华玥府1#配电房3#变压器	10	800	598
63285	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	0
63286	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	98
63287	射阳	城区朝阳小区经济适用房2#箱变配变	10	315	62
63288	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	0
63289	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	135
63290	射阳	城区10kV兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	0
63291	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	618
63292	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	0
63293	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	238
63294	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	287
63295	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	329
63296	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	245
63297	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	27
63298	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	0
63299	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63300	射阳	华玥府1#配电房4#变压器	10	800	630
63301	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	403
63302	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	453
63303	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	197
63304	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	387
63305	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	27
63306	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	329
63307	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	0
63308	射阳	兴南路东配变	10	400	316
63309	射阳	10kV兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	90
63310	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	291
63311	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	610
63312	射阳	华玥府1#配电房2#变压器	10	800	621
63313	射阳	10kV兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	0
63314	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	484
63315	射阳	耦民4#配变	10	200	75
63316	射阳	双港10#配变	10	200	142
63317	射阳	其林3#配变	10	30	12
63318	射阳	双港9#配变	10	200	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63319	射阳	双港5#配变	10	200	0
63320	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	93
63321	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	0
63322	射阳	城区永祥配变	10	500	0
63323	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	0
63324	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	0
63325	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	0
63326	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	0
63327	射阳	书苑雅舍配变	10	500	0
63328	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	0
63329	射阳	海都雅居2#变	10	630	0
63330	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	0
63331	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	0
63332	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	0
63333	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	0
63334	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	0
63335	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	0
63336	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	0
63337	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63338	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	0
63339	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	0
63340	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	0
63341	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	0
63342	射阳	海都雅居4#变	10	630	0
63343	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	0
63344	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	0
63345	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	0
63346	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	0
63347	射阳	新荣4#配变	10	200	105
63348	射阳	左岸风情小区15001	10	630	276
63349	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	97
63350	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	85
63351	射阳	左岸风情小区15002	10	630	369
63352	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	433
63353	射阳	庆东6#配变	10	400	4
63354	射阳	庆余10#配变	10	200	72
63355	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	175
63356	射阳	通洋中份5#配变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63357	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	108
63358	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	62
63359	射阳	城区中联14#配变	10	400	3
63360	射阳	城区中联4号配变	10	315	177
63361	射阳	城区中联村部配变	10	400	0
63362	射阳	城区中联4号变	10	315	199
63363	射阳	中联村部2#配变	10	400	84
63364	射阳	曙西10#变	10	400	55
63365	射阳	通洋南六3#配变	10	200	55
63366	射阳	塘东14#变	10	200	42
63367	射阳	六塘14#变	10	200	110
63368	射阳	通洋村7#配变	10	200	108
63369	射阳	通洋村6#变	10	200	43
63370	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	92
63371	射阳	通洋六塘12#变	10	315	205
63372	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	0
63373	射阳	中心河6#变	10	200	0
63374	射阳	二管区4#变	10	200	123
63375	射阳	二管区5#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63376	射阳	中心河3#	10	160	0
63377	射阳	一管区4#变	10	400	36
63378	射阳	鱼工贸7#变	10	200	36
63379	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	111
63380	射阳	中心河1#	10	200	101
63381	射阳	中心河8#配变	10	200	160
63382	射阳	渔工贸10#变	10	200	111
63383	射阳	一管区5#变	10	200	96
63384	射阳	临海街道37#配变	10	400	0
63385	射阳	临海街道38#配变	10	400	157
63386	射阳	临海街道30#配变	10	400	202
63387	射阳	临海街道11#配变	10	315	14
63388	射阳	临海街道16#配变	10	315	0
63389	射阳	临海街道47#配变	10	400	313
63390	射阳	同胜8#配变	10	400	29
63391	射阳	同胜24#配变	10	400	125
63392	射阳	临海街道34#配变	10	400	59
63393	射阳	临海街道45#变	10	315	0
63394	射阳	临海街道59#配变	10	400	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63395	射阳	同胜9#配变	10	315	56
63396	射阳	临海街道23#配变	10	400	71
63397	射阳	临海街道19#配变	10	315	0
63398	射阳	临海街道29#配变	10	400	0
63399	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	360
63400	射阳	临海街道14#配变	10	315	64
63401	射阳	农联13#变	10	400	145
63402	射阳	东兴6#配变	10	400	72
63403	射阳	临海街道5#配变	10	400	111
63404	射阳	临海街道8#配变	10	315	49
63405	射阳	临海街道58#配变	10	400	123
63406	射阳	临海街道49#配变	10	400	164
63407	射阳	临海街道40#配变	10	200	32
63408	射阳	西兴10#配变	10	200	0
63409	射阳	海镇6#配变	10	400	145
63410	射阳	临海街道60#配变	10	400	177
63411	射阳	临海街道46 # 配变	10	400	94
63412	射阳	临海街道50#配变	10	400	56
63413	射阳	临海街道31#配变	10	400	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63414	射阳	临海街道44#配变	10	400	94
63415	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	344
63416	射阳	临海街道3#变	10	400	0
63417	射阳	临海街道54#配变	10	200	160
63418	射阳	临海街道61#配变	10	400	187
63419	射阳	临海街道17#配变	10	315	0
63420	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	330
63421	射阳	临海街道57#配变	10	400	209
63422	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	0
63423	射阳	临海街道2#配变	10	400	0
63424	射阳	海镇5#配变	10	315	0
63425	射阳	临海街道35#配变	10	400	56
63426	射阳	农联9#配变	10	400	170
63427	射阳	临海街道18#配变	10	400	0
63428	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	381
63429	射阳	同胜10#配变	10	400	45
63430	射阳	东海5#变	10	200	58
63431	射阳	运棉1#变	10	400	194
63432	射阳	运棉3 # 变	10	200	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63433	射阳	世博嘉园箱变	10	630	378
63434	射阳	蚕种场1#变	10	200	0
63435	射阳	东海3#变	10	200	20
63436	射阳	运棉2#变	10	200	136
63437	射阳	政府8#箱变	10	630	206
63438	射阳	双灯1#配变	10	200	0
63439	射阳	双灯3#变	10	200	93
63440	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	256
63441	射阳	南公变20#变	10	400	123
63442	射阳	港务2#变	10	400	102
63443	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	478
63444	射阳	北公变1#变JN	10	400	131
63445	射阳	北公变2#变	10	400	142
63446	射阳	海丰15#变	10	315	104
63447	射阳	海丰12#变	10	400	149
63448	射阳	海丰3#变	10	400	176
63449	射阳	农贸市场1#变	10	630	379
63450	射阳	海丰18#变	10	630	327
63451	射阳	海丰21#变	10	400	198

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63452	射阳	海丰11#变	10	400	164
63453	射阳	海丰16#变	10	500	285
63454	射阳	北公变3#变	10	400	104
63455	射阳	海丰5#变	10	400	43
63456	射阳	北公变5#变	10	400	120
63457	射阳	海丰17#变	10	200	29
63458	射阳	农贸市场2#变	10	630	327
63459	射阳	海丰7#变	10	400	10
63460	射阳	海丰10#变	10	400	159
63461	射阳	曙东25#配变	10	200	119
63462	射阳	六垛公用23#变	10	200	0
63463	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	79
63464	射阳	曙东12#配变	10	200	76
63465	射阳	六垛公用30#配变	10	315	102
63466	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	320
63467	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	93
63468	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	26
63469	射阳	曙东10#配变	10	200	106
63470	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63471	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	27
63472	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	150
63473	射阳	苇荡9#配变	10	200	60
63474	射阳	苇荡1#配变	10	200	104
63475	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	86
63476	射阳	曙东7#配变	10	200	57
63477	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	42
63478	射阳	曙东15#配变	10	200	70
63479	射阳	苇荡5#配变新	10	200	84
63480	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	74
63481	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	39
63482	射阳	曙东16#配变	10	315	200
63483	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	38
63484	射阳	曙东13#变	10	200	63
63485	射阳	苇荡7#配变	10	200	97
63486	射阳	盐店3#配变	10	200	88
63487	射阳	玉东1#配变	10	200	83
63488	射阳	苇荡8#配变	10	200	83
63489	射阳	玉东8#配变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63490	射阳	玉东3#配变	10	200	79
63491	射阳	玉东9#配变	10	200	104
63492	射阳	玉东6#变	10	200	76
63493	射阳	玉东2#变	10	200	99
63494	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	86
63495	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	0
63496	射阳	五岸7#配变	10	200	54
63497	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	9
63498	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	51
63499	射阳	渠西12#配变	10	250	57
63500	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	52
63501	射阳	渠西8#配变	10	400	87
63502	射阳	渠西21#配变	10	200	99
63503	射阳	渠西9#配变	10	200	17
63504	射阳	渠西10#配变	10	200	30
63505	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	46
63506	射阳	五垛11#配变	10	200	98
63507	射阳	渠东1#配变	10	200	3
63508	射阳	渠东5#配变	10	200	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63509	射阳	五垛4#配变	10	200	17
63510	射阳	渠西7#配变	10	400	122
63511	射阳	五岸6#配变	10	200	99
63512	射阳	五垛6#配变新	10	200	18
63513	射阳	渠东6#配变	10	200	68
63514	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	400	242
63515	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	0
63516	射阳	五岸5#配变	10	200	100
63517	射阳	五岸1#配变	10	200	40
63518	射阳	渠西11#配变	10	315	38
63519	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	107
63520	射阳	渠东7#配变	10	200	47
63521	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	124
63522	射阳	六垛公用变21#配变	10	200	0
63523	射阳	临海夸北5#配变	10	200	95
63524	射阳	二垛8#配变	10	200	36
63525	射阳	渠北11#变	10	400	110
63526	射阳	渠北12#变	10	200	59
63527	射阳	堆角3#配变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63528	射阳	联东8#变	10	100	11
63529	射阳	后涧2#配变	10	200	0
63530	射阳	公兴2#配变	10	315	56
63531	射阳	公兴3#配变	10	200	35
63532	射阳	后涧7#配变	10	400	0
63533	射阳	同胜5#配变	10	200	116
63534	射阳	临海街道27#配变	10	200	50
63535	射阳	后涧9号配变	10	200	46
63536	射阳	同胜16#配变	10	400	0
63537	射阳	临海街道13#配变	10	200	143
63538	射阳	海通果林场2#配变	10	315	0
63539	射阳	支鱼5#配变	10	200	88
63540	射阳	海通大尖14#变	10	200	98
63541	射阳	支渔8#变	10	200	86
63542	射阳	支鱼7#配变	10	315	237
63543	射阳	闽南箱变配变	10	630	356
63544	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	90
63545	射阳	蒲头6#配变	10	200	75
63546	射阳	支鱼2#箱变	10	630	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63547	射阳	海通支鱼8#配变（支鱼9#配变）	10	200	160
63548	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	171
63549	射阳	海通大尖5#配变	10	30	14
63550	射阳	海通大尖13#配变	10	200	135
63551	射阳	蒲头1#配变	10	200	131
63552	射阳	海通当尖10#变	10	200	137
63553	响水	南河王集新区变	10	630	0
63554	响水	小尖吴庄5#变	10	630	375
63555	响水	供电公司1#箱变	10	630	134
63556	响水	烟草局变	10	630	182
63557	响水	运河幼儿园2#变	10	630	8
63558	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	344
63559	响水	供电公司3#箱变	10	630	219
63560	响水	陈港海安1#变	10	500	231
63561	响水	王商5#变	10	400	152
63562	响水	双港第一街6#变	10	800	573
63563	响水	张庄四五组	10	400	191
63564	响水	龚集3#变	10	400	15
63565	响水	黄圩中心路南变	10	400	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63566	响水	张集六#变	10	400	211
63567	响水	开发区29#变	10	400	134
63568	响水	运河造纸厂门前变	10	400	207
63569	响水	集镇11#变	10	400	128
63570	响水	汪圩北变	10	400	207
63571	响水	梅庄2组变	10	400	174
63572	响水	人民商场2#变	10	400	211
63573	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	152
63574	响水	张集粮管所变	10	400	105
63575	响水	小集老街变	10	400	150
63576	响水	黄圩集镇中心变	10	400	0
63577	响水	黄圩村二组变	10	400	0
63578	响水	七套闸口北变	10	400	89
63579	响水	体东南路3#变	10	400	182
63580	响水	河沟东变	10	400	181
63581	响水	六套街北9#变	10	400	0
63582	响水	小尖吉舍4#变	10	400	160
63583	响水	教育路东变	10	400	11
63584	响水	灌江二组3#变	10	400	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63585	响水	黄圩均平2组配变	10	400	162
63586	响水	七套标兵1#变	10	400	214
63587	响水	小尖罗庄3#变	10	400	22
63588	响水	育才路南变	10	400	200
63589	响水	龚集套筒厂变	10	400	200
63590	响水	开发区26#变	10	400	101
63591	响水	六套街北8#变	10	400	110
63592	响水	七套3#变	10	400	180
63593	响水	小尖周集1#公用变	10	400	10
63594	响水	张集7#变	10	400	128
63595	响水	水塔路西变	10	400	210
63596	响水	东吴得舍	10	400	142
63597	响水	闸口四变1#变	10	400	196
63598	响水	小尖致富路变	10	400	120
63599	响水	小尖油厂1#变	10	400	136
63600	响水	黄圩集镇2#变	10	400	118
63601	响水	七套6#公用变	10	400	180
63602	响水	七套水塔路南变	10	400	134
63603	响水	葛庄四组1#变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63604	响水	头甲4组变	10	400	228
63605	响水	黄圩集镇6#变	10	400	137
63606	响水	大有13#变	10	400	33
63607	响水	黄圩村变	10	400	123
63608	响水	龙背5组变	10	400	158
63609	响水	小尖振兴路4#变	10	400	0
63610	响水	小尖文化站2#变	10	400	132
63611	响水	夹河南1#变	10	400	270
63612	响水	大有夹河南变	10	400	244
63613	响水	陈港海安卫生院变	10	400	0
63614	响水	小尖郭庄十组变	10	400	153
63615	响水	潘庄七组变	10	400	141
63616	响水	中山线大有医院变	10	400	140
63617	响水	小尖玉南八组变	10	400	157
63618	响水	西园村变	10	400	7
63619	响水	潘庄五组变	10	400	178
63620	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	0
63621	响水	善友村2#变	10	400	228
63622	响水	上兴六组变	10	400	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63623	响水	中心五组变	10	400	274
63624	响水	老舍6#变台片	10	400	95
63625	响水	南河小学变	10	400	0
63626	响水	大有教育小区变	10	400	171
63627	响水	运河三套村安国变	10	400	169
63628	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	161
63629	响水	闸口西变	10	400	209
63630	响水	陈港下辛四组北变	10	400	255
63631	响水	双烈五组变	10	400	183
63632	响水	小尖大广5组4#变	10	400	165
63633	响水	桃园兴庄变	10	400	189
63634	响水	小浦三组3#变	10	400	9
63635	响水	运河中学2#变	10	400	208
63636	响水	桃园兴庄4#变	10	400	197
63637	响水	小南村3#变	10	400	197
63638	响水	六港五组变	10	400	186
63639	响水	甲套西变	10	400	236
63640	响水	小尖医疗变	10	400	115
63641	响水	老舍乡政府箱变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63642	响水	双港桥头2#变	10	400	143
63643	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	286
63644	响水	小尖田荡招商变	10	400	93
63645	响水	立礼四五组东变	10	400	211
63646	响水	陈港苏光三组变	10	400	273
63647	响水	小尖周集2#公用变	10	400	131
63648	响水	汪圩北1#变	10	400	45
63649	响水	小南村5#变	10	400	180
63650	响水	小尖浦东三组南变	10	400	166
63651	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	23
63652	响水	小尖大广五组变	10	400	240
63653	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	177
63654	响水	响丰公司变	10	400	143
63655	响水	张集乡政府变	10	400	162
63656	响水	黄圩水利站变	10	400	252
63657	响水	运东夏庄1#变	10	400	246
63658	响水	顾庄1#变	10	400	108
63659	响水	水塔路北变	10	400	113
63660	响水	大有水塔2#变	10	400	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63661	响水	农行变	10	400	64
63662	响水	大新9#变	10	400	255
63663	响水	上兴七组变	10	400	200
63664	响水	张集13#变	10	400	194
63665	响水	开发区2#变	10	400	45
63666	响水	过桥弯变	10	400	65
63667	响水	陈港小集老街4#变	10	400	125
63668	响水	彭庄南变	10	400	260
63669	响水	小尖医疗1#变	10	400	0
63670	响水	小尖郭庄5#变	10	400	167
63671	响水	朱圩村部变	10	400	225
63672	响水	圩角3#变	10	400	59
63673	响水	陈港立礼六七组变	10	400	105
63674	响水	小尖供电所变	10	400	43
63675	响水	高场八组变	10	400	197
63676	响水	苗寨二组变	10	400	0
63677	响水	小尖余庄1#变	10	400	222
63678	响水	南河加庆二组变	10	400	173
63679	响水	堆根五组2#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63680	响水	朱圩7组变	10	400	254
63681	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	236
63682	响水	陈港义心村五组变	10	400	157
63683	响水	恩谭前一组变	10	400	276
63684	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	111
63685	响水	月港3#变	10	400	251
63686	响水	上兴三组变	10	400	178
63687	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	89
63688	响水	陈港辛六村1#变	10	400	165
63689	响水	陈港义心小街2#变	10	400	154
63690	响水	小南团乐变	10	400	160
63691	响水	陈港中和村二六组变	10	400	257
63692	响水	草港新村1#变	10	400	178
63693	响水	10kV沙荡线安置区2#变	10	400	183
63694	响水	月港北变	10	400	181
63695	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	167
63696	响水	老舍医院变	10	400	155
63697	响水	周圩11组2#变	10	400	217
63698	响水	龙背1组变	10	400	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63699	响水	老舍3#北变	10	400	38
63700	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	257
63701	响水	兴庄一二组西变	10	400	212
63702	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	211
63703	响水	八墩村变	10	400	128
63704	响水	陈港海安5#变	10	400	58
63705	响水	辛六村明1#变	10	400	207
63706	响水	毛庄变	10	400	0
63707	响水	七套2#北变	10	400	151
63708	响水	小南村变	10	400	136
63709	响水	集镇4#新变	10	400	126
63710	响水	八里新丰东变	10	400	225
63711	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	180
63712	响水	工商1#变	10	400	5
63713	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	49
63714	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	266
63715	响水	七套8#公用南变	10	400	140
63716	响水	龙背小街1#变	10	400	135
63717	响水	七套乡政府变	10	400	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63718	响水	葛庄四组变	10	400	190
63719	响水	上兴八组变	10	400	203
63720	响水	龙背13组变	10	400	241
63721	响水	小尖福满楼变	10	400	15
63722	响水	草港安置区5#变	10	400	210
63723	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	120
63724	响水	王商1组2#变	10	400	175
63725	响水	王集2#中台片变	10	400	0
63726	响水	双港第一街5#变	10	800	580
63727	响水	大有交通变	10	400	0
63728	响水	大拐一四组变	10	400	121
63729	响水	南河周圩变	10	400	186
63730	响水	小尖振兴路7#变	10	400	21
63731	响水	陈港中和七组5#变	10	400	233
63732	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	65
63733	响水	黄圩村一组	10	400	138
63734	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	209
63735	响水	大有农场变	10	400	137
63736	响水	陈港海安8#变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63737	响水	老舍信用社变	10	400	93
63738	响水	程圩村变	10	400	257
63739	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	192
63740	响水	小尖老街1#变	10	400	70
63741	响水	六套方庄村照明变	10	400	147
63742	响水	四港十一组3#变	10	400	262
63743	响水	蔡窑12组变	10	400	177
63744	响水	小尖吴庄变	10	500	252
63745	响水	高场八组2#变	10	400	269
63746	响水	七套聚兴路变	10	400	0
63747	响水	大有11#变	10	400	107
63748	响水	陈港义心小街变	10	400	169
63749	响水	月港2#变	10	400	228
63750	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	191
63751	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	0
63752	响水	小尖四丰4#变	10	400	63
63753	响水	云彩小区7#变	10	400	143
63754	响水	张集五#变	10	400	129
63755	响水	小尖平湖八组变	10	400	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63756	响水	月港一组1#变	10	400	218
63757	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	226
63758	响水	大有淮北4-6组变	10	400	235
63759	响水	小尖中学变	10	400	28
63760	响水	七套9#变	10	400	126
63761	响水	头甲5组变	10	400	209
63762	响水	小浦五组变	10	400	86
63763	响水	大有大新2#变	10	400	174
63764	响水	张集2#变	10	400	31
63765	响水	王商一组变	10	400	205
63766	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	306
63767	响水	小尖安达变	10	400	20
63768	响水	洪南4组变	10	400	229
63769	响水	洪南小区变	10	400	184
63770	响水	四港11组2#变	10	400	198
63771	响水	新北1#变	10	400	284
63772	响水	东西街2#变	10	400	116
63773	响水	大有1#变	10	400	10
63774	响水	七套3#公用变	10	400	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63775	响水	小尖四丰2#变	10	400	205
63776	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	147
63777	响水	河沟北变	10	400	222
63778	响水	双港16#变	10	400	95
63779	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	210
63780	响水	小南村2#变	10	400	78
63781	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	243
63782	响水	陈港草港三八组变	10	400	161
63783	响水	小尖大广一组变	10	400	73
63784	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	38
63785	响水	陈港小集街3#变	10	400	168
63786	响水	小浦五组1#变	10	400	54
63787	响水	加庆5组变	10	400	219
63788	响水	王集13#组变	10	400	0
63789	响水	张庄23组3#变	10	400	0
63790	响水	大有15#变	10	400	141
63791	响水	大有项庄2#变	10	400	152
63792	响水	王商金港变	10	400	183
63793	响水	小浦3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63794	响水	大有四份小学变	10	400	52
63795	响水	友爱六组2#变	10	400	215
63796	响水	老舍水利站变	10	400	190
63797	响水	运河小学1#变	10	400	93
63798	响水	小尖顾圩村西变	10	400	157
63799	响水	小尖罗庄变	10	400	28
63800	响水	四港十五组4#变	10	400	164
63801	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	241
63802	响水	四港15组1#变	10	400	244
63803	响水	双港2组变	10	400	164
63804	响水	开发区8#变	10	400	168
63805	响水	张集9#变	10	400	34
63806	响水	高场七排4#变	10	400	227
63807	响水	运河医院变	10	400	140
63808	响水	南河昌盛二组变	10	400	272
63809	响水	小尖玉北九组变	10	400	143
63810	响水	小尖周集3#公用变	10	400	86
63811	响水	三合三五组变	10	400	228
63812	响水	田荡三组1#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63813	响水	南河王集南变	10	400	152
63814	响水	小尖吉舍五组变	10	400	17
63815	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	0
63816	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	0
63817	响水	彭庄北变	10	400	243
63818	响水	官舍9组2#变	10	400	253
63819	响水	三圩圩东变	10	400	160
63820	响水	苗寨七组变	10	400	207
63821	响水	小尖周集1#公路变	10	400	194
63822	响水	六港一、三组变	10	400	174
63823	响水	小尖老街变2#	10	400	182
63824	响水	小尖玉东变	10	400	65
63825	响水	陈港齐心四七组变	10	400	183
63826	响水	公用变1#	10	400	73
63827	响水	尹庄洪庄变	10	400	159
63828	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	201
63829	响水	双港国环七组变	10	400	138
63830	响水	六港一组变	10	400	134
63831	响水	新北村部变	10	400	219

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63832	响水	小尖机械家属区变	10	400	34
63833	响水	公用12#变	10	400	0
63834	响水	官舍东变	10	400	213
63835	响水	张集1#变	10	400	133
63836	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	206
63837	响水	陈港辛六村4#变	10	400	138
63838	响水	杨回敬老院变	10	400	225
63839	响水	七套北街变	10	400	0
63840	响水	农科村民1#变	10	400	199
63841	响水	小尖徐洪5#变	10	400	223
63842	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	151
63843	响水	南河八墩3组变	10	400	69
63844	响水	老舍四烈河西变	10	400	0
63845	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	86
63846	响水	小尖田荡七八组变	10	400	53
63847	响水	翻身6组变(2012)	10	400	167
63848	响水	公用13#变	10	400	160
63849	响水	陈港三港村2#变	10	400	151
63850	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63851	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	115
63852	响水	小尖水厂2#变	10	400	94
63853	响水	小集老街2#变	10	400	73
63854	响水	张湾三组变	10	315	211
63855	响水	陈港海安7#变	10	400	0
63856	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	147
63857	响水	潘庄九组变	10	400	164
63858	响水	双港公用变2#	10	400	0
63859	响水	陈港草港二组4#变	10	400	261
63860	响水	新北七八组2#变	10	315	109
63861	响水	小尖条河一三组变	10	400	114
63862	响水	小浦四组变	10	400	125
63863	响水	七套小学东变	10	400	42
63864	响水	同兴村张庄4#变	10	315	208
63865	响水	小尖周集1#变	10	400	8
63866	响水	陈港新民2#变	10	400	185
63867	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	189
63868	响水	三合一组变	10	400	209
63869	响水	草港新村3#变	10	400	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63870	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	73
63871	响水	苗寨六组变	10	400	169
63872	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	85
63873	响水	同兴红日组2#变	10	400	247
63874	响水	小尖大广一组2#变	10	315	19
63875	响水	陈港小集五组1#变	10	400	142
63876	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	176
63877	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	156
63878	响水	小尖孟巷东变	10	400	256
63879	响水	小尖周集二组南变	10	400	140
63880	响水	小尖沿河变	10	400	0
63881	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	221
63882	响水	六港七八组3#变	10	400	250
63883	响水	小尖周集二组变	10	400	213
63884	响水	国环4组变(2012)	10	400	189
63885	响水	六港七八组2#变	10	400	125
63886	响水	新民村明变	10	400	123
63887	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	29
63888	响水	夹冲北变照明	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63889	响水	五河居新型社区1#变	10	400	18
63890	响水	新南134组变	10	400	0
63891	响水	大通徐码2#变	10	315	194
63892	响水	小尖十一组变	10	400	219
63893	响水	七套中心3组变	10	400	203
63894	响水	小尖周集6#公用变	10	400	108
63895	响水	陈港海安3#变	10	400	0
63896	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	199
63897	响水	海安2组2#变	10	400	78
63898	响水	塘港西变	10	400	176
63899	响水	双港11#公用变	10	400	189
63900	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	212
63901	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	204
63902	响水	5#公用变	10	400	201
63903	响水	老舍派出所变	10	400	167
63904	响水	善友村变	10	315	158
63905	响水	四丰3-5组变	10	400	116
63906	响水	大有中心小学1#变	10	400	30
63907	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63908	响水	林舍纱厂3#变	10	400	37
63909	响水	王庄闸口4#变	10	315	195
63910	响水	海安桥头变	10	400	221
63911	响水	小尖拐圩四组变	10	400	121
63912	响水	响南村变	10	400	200
63913	响水	响南村3#变	10	400	105
63914	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	19
63915	响水	大口薛庄变	10	400	251
63916	响水	小尖周集4#公用变	10	400	112
63917	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	178
63918	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	0
63919	响水	南河太平37组	10	400	147
63920	响水	双港8#变	10	400	165
63921	响水	双港17#公用变	10	400	199
63922	响水	陈港四港9组1#变	10	400	209
63923	响水	洪南村变	10	400	122
63924	响水	小尖孟巷村变	10	400	177
63925	响水	草港二十九组变	10	400	235
63926	响水	张集10#变	10	400	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63927	响水	陈港海安10#变	10	400	0
63928	响水	陈港小集五组2#变	10	400	137
63929	响水	张庄23组变	10	400	121
63930	响水	陈港苏光一八组变	10	400	207
63931	响水	陈港大湾四组变	10	400	175
63932	响水	小尖工商变	10	400	60
63933	响水	小尖拐圩一组变	10	400	177
63934	响水	小尖玉东六组变	10	400	60
63935	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	224
63936	响水	龚集崔庄3#变	10	400	238
63937	响水	中心一组变	10	400	167
63938	响水	四套村2#变	10	315	204
63939	响水	龚集供电所变	10	315	0
63940	响水	兴庄七组变	10	400	174
63941	响水	陈港中和响陈路变	10	400	203
63942	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	132
63943	响水	桃园王庄变	10	250	97
63944	响水	四港15组3#变	10	400	174
63945	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63946	响水	沙荡安置区16#变	10	400	200
63947	响水	陈港海安12#变	10	400	89
63948	响水	小尖条河村变	10	400	232
63949	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	56
63950	响水	小尖周集七八组变	10	400	178
63951	响水	双港15#变	10	400	190
63952	响水	四套后堆变	10	250	131
63953	响水	桃园兴庄2#变	10	250	86
63954	响水	兴庄八组变	10	200	0
63955	响水	陈港草港10组变	10	400	144
63956	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	75
63957	响水	以刚友东变	10	400	254
63958	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	249
63959	响水	官舍8组2#变	10	200	70
63960	响水	小尖华联1#变	10	400	102
63961	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	96
63962	响水	中和七组4#变	10	400	210
63963	响水	老舍高架桥变	10	400	208
63964	响水	张集8#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63965	响水	大广三组变	10	400	132
63966	响水	陈港海安9#变	10	400	170
63967	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	224
63968	响水	三圩合兴1#变	10	250	131
63969	响水	新民八九组变	10	400	186
63970	响水	小尖徐洪2#变	10	400	177
63971	响水	大有沈庄变	10	400	123
63972	响水	小尖周集7#公用变	10	400	120
63973	响水	沙荡安置区12#变	10	400	170
63974	响水	小尖窑庄五组变	10	200	70
63975	响水	龚集11#变	10	400	0
63976	响水	小尖徐洪7#变	10	400	163
63977	响水	港尾1#变	10	400	269
63978	响水	陈港草港二组变	10	400	233
63979	响水	大湾7组1#变	10	400	135
63980	响水	小尖徐洪3#变	10	400	52
63981	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	219
63982	响水	小尖周庄三组变	10	400	224
63983	响水	中心4组变	10	315	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
63984	响水	小尖吉舍六组变	10	400	157
63985	响水	陈港苏光五组变	10	400	174
63986	响水	恩谭路南变	10	400	215
63987	响水	陈港王商9组变	10	400	186
63988	响水	顾庄3#变	10	200	38
63989	响水	高林二组变	10	400	229
63990	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	233
63991	响水	江西4#变	10	200	68
63992	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	140
63993	响水	大东南变	10	200	53
63994	响水	圩角2#变	10	200	38
63995	响水	双港线小南9组变	10	200	35
63996	响水	三合六组新变	10	200	83
63997	响水	唐庄三四组2#变	10	315	187
63998	响水	彭港六组变	10	200	79
63999	响水	纪圩四组变	10	200	75
64000	响水	四丰小区3#变(旧)	10	400	208
64001	响水	杨回夏庄南变	10	200	86
64002	响水	教育路北变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64003	响水	大东白果园变	10	200	119
64004	响水	南河头甲7组变	10	400	196
64005	响水	仇堆六组变	10	200	84
64006	响水	纪圩村五六组变	10	200	83
64007	响水	杨圩7组变	10	200	115
64008	响水	三合一组南变	10	200	93
64009	响水	官舍村9组1#变	10	400	211
64010	响水	月港新变	10	400	0
64011	响水	南河半沙九组变	10	200	93
64012	响水	龙背4组变	10	200	83
64013	响水	老舍七组变	10	200	124
64014	响水	张集供电所变	10	200	12
64015	响水	南河农场3组3#变	10	200	64
64016	响水	民生何庄变	10	200	78
64017	响水	均平5组变	10	200	54
64018	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	56
64019	响水	大新4#变	10	200	53
64020	响水	梅湾一组1#变	10	200	56
64021	响水	彭港马庄新变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64022	响水	高庄二组桥西变	10	200	61
64023	响水	张湾七组变	10	200	20
64024	响水	马圩四组西变	10	200	54
64025	响水	7#变	10	200	67
64026	响水	王庄闸口变	10	200	46
64027	响水	梅庄5组	10	200	54
64028	响水	上王1.2组变	10	200	6
64029	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	0
64030	响水	南河新建10组3#变	10	200	81
64031	响水	七套港尾新河变	10	200	86
64032	响水	样板变	10	200	28
64033	响水	中心小学2#变	10	200	12
64034	响水	大有条冲13组变	10	200	85
64035	响水	桃园曹庄变	10	200	95
64036	响水	大广五组1#变	10	200	53
64037	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	142
64038	响水	大有闸口变	10	200	88
64039	响水	建华西4#变	10	315	191
64040	响水	黄圩高庄四组变	10	200	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64041	响水	陈港小集五组3#变	10	200	85
64042	响水	三圩圩西变	10	200	56
64043	响水	六套同兴村变	10	200	58
64044	响水	上兴九组变	10	200	36
64045	响水	河沟南明变	10	200	57
64046	响水	丰友村东变	10	200	27
64047	响水	南河新东6组变	10	200	0
64048	响水	桃园王庄变4#变	10	200	84
64049	响水	郜庄二组南变	10	200	109
64050	响水	河东三组变	10	200	41
64051	响水	开城3组变	10	200	57
64052	响水	康庄9组变	10	200	110
64053	响水	张集12#变	10	200	18
64054	响水	同兴村同兴组变	10	200	60
64055	响水	停泉4组东变	10	200	112
64056	响水	梅湾十二组变	10	200	68
64057	响水	洪南10组变(2012)	10	400	250
64058	响水	高庄四组西变	10	200	75
64059	响水	纪圩三组2#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64060	响水	兴太公兴变	10	200	72
64061	响水	以刚4组变	10	200	78
64062	响水	八顷五组变	10	200	111
64063	响水	新光安置区2#变	10	200	38
64064	响水	黄圩高庄三组变	10	200	69
64065	响水	大通仇堆变	10	200	57
64066	响水	沈庄一组变	10	200	67
64067	响水	大有淮河6#变1	10	200	19
64068	响水	彭庄二组变	10	200	59
64069	响水	大通徐码变	10	200	81
64070	响水	小南潘庄2号变	10	200	0
64071	响水	杨回牛厂2#变	10	200	27
64072	响水	沈庄五组变	10	200	59
64073	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	67
64074	响水	上王6810组变	10	200	45
64075	响水	小尖毕圩二组变	10	200	76
64076	响水	老舍树圩村东变	10	200	68
64077	响水	彭港西2#变	10	200	65
64078	响水	湾圩五组变	10	200	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64079	响水	小尖浦西三组变	10	200	50
64080	响水	何沟三组变	10	200	78
64081	响水	条河周庄变	10	200	87
64082	响水	沈庄北变	10	200	28
64083	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	69
64084	响水	大口村照明	10	400	179
64085	响水	东风三组1#变	10	200	36
64086	响水	兴庄123组变	10	200	34
64087	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	45
64088	响水	南河新南134组2#变	10	200	0
64089	响水	杨回解庄变	10	200	47
64090	响水	新北11组1#变	10	200	98
64091	响水	新北部队变	10	200	101
64092	响水	兴太东2#变	10	200	73
64093	响水	沈庄西明	10	200	102
64094	响水	金湾六组1#变	10	200	70
64095	响水	三圩合兴变	10	200	13
64096	响水	马圩一组	10	200	75
64097	响水	加庆4组变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64098	响水	八顷二组南变	10	200	84
64099	响水	沈庄二组变	10	200	99
64100	响水	海安四组变	10	200	0
64101	响水	双河六七组变	10	200	55
64102	响水	陈港下辛二组变	10	400	208
64103	响水	大通全堆2#变	10	200	85
64104	响水	嘉园小区3#变	10	200	62
64105	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	24
64106	响水	七套中心敬老院变	10	200	49
64107	响水	南河头甲八组变	10	200	0
64108	响水	新北11组2#变	10	200	37
64109	响水	淮北1、2组变	10	200	9
64110	响水	三合二组北变	10	200	78
64111	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	234
64112	响水	周圩八组2#变	10	200	75
64113	响水	桃园曹庄2#变	10	200	61
64114	响水	顺河12组	10	200	45
64115	响水	河东一组变	10	200	45
64116	响水	唐庄三组2#单变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64117	响水	陈港齐心五组2#变	10	400	198
64118	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	135
64119	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	69
64120	响水	马圩4组变	10	200	109
64121	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	43
64122	响水	云梯五组东变	10	200	65
64123	响水	高场张林北变	10	200	102
64124	响水	双烈四组变	10	200	76
64125	响水	张湾四组变	10	200	85
64126	响水	大拐二组变	10	200	30
64127	响水	六套尹庄3#变	10	200	75
64128	响水	停泉六组变	10	200	113
64129	响水	大兴村6#变	10	400	239
64130	响水	开城西2#变	10	200	80
64131	响水	老舍新街教堂变	10	200	19
64132	响水	黄圩三组西变	10	200	77
64133	响水	新河1组5#变	10	200	98
64134	响水	同兴周庄变	10	400	235
64135	响水	大通沟南2#变	10	200	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64136	响水	运河夏庄3#变	10	200	80
64137	响水	小尖中舍村变	10	400	122
64138	响水	七套条堆变	10	200	57
64139	响水	头甲村部2#变	10	200	0
64140	响水	仇堆1组	10	200	70
64141	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	144
64142	响水	半沙四组变	10	200	91
64143	响水	民生八套1#变	10	200	116
64144	响水	新北10组变	10	200	80
64145	响水	尹庄村4#变	10	200	113
64146	响水	高场七排1#西变	10	200	84
64147	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	54
64148	响水	黄圩兴庄二组	10	200	88
64149	响水	五套张庄变	10	200	86
64150	响水	恩谭二组变	10	200	99
64151	响水	南河半沙7组变	10	200	91
64152	响水	树圩程庄1#变	10	200	42
64153	响水	大湾新村1#变	10	200	19
64154	响水	小尖周集5#公用变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64155	响水	皂角柏庄4#变	10	200	101
64156	响水	湾圩一七组变	10	200	93
64157	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	42
64158	响水	郇庄五组新变	10	200	86
64159	响水	周圩十组变	10	200	37
64160	响水	小尖大广五组2#变	10	200	40
64161	响水	新北7-8组1#变	10	200	92
64162	响水	腰庄2组变	10	630	364
64163	响水	南河头甲村部变	10	200	43
64164	响水	淮北5组变	10	200	55
64165	响水	双河一组变	10	200	116
64166	响水	小尖王荡村3#变	10	400	215
64167	响水	刘庄4组变	10	200	17
64168	响水	黄圩高庄二组变	10	200	92
64169	响水	八套部队变	10	200	51
64170	响水	新河恒风变	10	200	5
64171	响水	四套后堆2#变	10	200	78
64172	响水	陈港长兴村西变	10	200	91
64173	响水	陈港海安14#变	10	400	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64174	响水	农场四组变	10	200	101
64175	响水	三套安国4#变	10	200	94
64176	响水	农科变	10	200	99
64177	响水	河东六组变	10	200	89
64178	响水	大新7#变	10	200	103
64179	响水	运河运东高庄变	10	200	67
64180	响水	堆根二组变	10	200	33
64181	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	98
64182	响水	双河六组变	10	200	109
64183	响水	花枝10组2#变	10	200	101
64184	响水	周圩十一组3#变	10	200	135
64185	响水	唐庄林庄2#变	10	200	68
64186	响水	新东123组3#变	10	200	0
64187	响水	杨回照明变	10	200	85
64188	响水	大东二组变	10	200	44
64189	响水	产旺东风变	10	200	8
64190	响水	塘港5组变	10	200	89
64191	响水	五套尹庄李庄变	10	200	84
64192	响水	兴太南单相变	10	200	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64193	响水	潘庄四组变	10	200	70
64194	响水	河沟中变	10	200	122
64195	响水	七套条堆3#公用变	10	200	63
64196	响水	王商五六组2#变	10	400	126
64197	响水	小尖十五组变	10	200	48
64198	响水	小尖尖庄变	10	200	66
64199	响水	小尖条河十组变	10	200	66
64200	响水	条河南变	10	200	114
64201	响水	潘庄六七组1#变	10	200	57
64202	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	102
64203	响水	夹冲北2#变	10	200	24
64204	响水	以刚5组变	10	200	66
64205	响水	小南9组2#变	10	200	126
64206	响水	老舍尚圩小学变	10	200	110
64207	响水	良种西1#变	10	200	84
64208	响水	黄圩敬老院变	10	200	19
64209	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	55
64210	响水	塘港东变(2012)	10	400	144
64211	响水	彭庄北2#变	10	200	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64212	响水	顺河7组变	10	200	93
64213	响水	翻身1、2组3#变	10	200	68
64214	响水	开城4组变	10	200	86
64215	响水	铁路小区2#变	10	200	0
64216	响水	南河头甲一组变	10	200	31
64217	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	33
64218	响水	双套一二三组变	10	200	37
64219	响水	中心一组2#变	10	200	83
64220	响水	老舍官舍中2#变	10	200	99
64221	响水	老舍7#公用变	10	200	96
64222	响水	小尖高圩1#变	10	200	26
64223	响水	陈港海安6#变	10	400	207
64224	响水	高场七排变	10	315	198
64225	响水	东吴前庄变	10	200	60
64226	响水	四烈高庄变	10	200	61
64227	响水	南河78组2#变	10	200	22
64228	响水	吴庄4#变	10	200	102
64229	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	83
64230	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64231	响水	南河上王6组变	10	200	69
64232	响水	四份1-4组1#变	10	200	98
64233	响水	云梯二组	10	200	74
64234	响水	运西林庄变	10	200	93
64235	响水	龙背四组2#变	10	200	45
64236	响水	四份张庄1#变	10	200	18
64237	响水	花枝六组1#变	10	200	92
64238	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	47
64239	响水	杨圩一组东变	10	200	70
64240	响水	陆集三组变	10	200	64
64241	响水	前河村2#变	10	200	18
64242	响水	东吴殷成变	10	200	14
64243	响水	杨回照明2#变	10	200	113
64244	响水	前河四组1#变	10	200	86
64245	响水	小尖顾圩村变	10	200	116
64246	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	164
64247	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	0
64248	响水	张集彭庄一组变	10	200	53
64249	响水	南河大洼2#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64250	响水	港尾新建变	10	200	61
64251	响水	杨圩6.7组变	10	200	62
64252	响水	唐庄村变	10	200	51
64253	响水	黄圩三合四组变	10	200	59
64254	响水	圩角六组变	10	200	86
64255	响水	苗寨三组变	10	200	63
64256	响水	唐庄徐李2#变	10	200	99
64257	响水	同兴张庄3#变	10	200	70
64258	响水	合兴小学变	10	200	0
64259	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	58
64260	响水	高场七排战斗变	10	200	96
64261	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	80
64262	响水	头甲鸡厂变	10	200	51
64263	响水	南河大洼3#变	10	200	66
64264	响水	南河新建10组变	10	200	0
64265	响水	恩谭高速路变	10	200	44
64266	响水	双烈一组新变	10	200	59
64267	响水	双港公用变4#	10	400	0
64268	响水	程圩4#变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64269	响水	树圩程庄照明变	10	200	75
64270	响水	均平三组变	10	200	76
64271	响水	苗寨七组1#变	10	200	54
64272	响水	南河英庄3#变	10	200	97
64273	响水	小圩2#变	10	200	33
64274	响水	姜西2#变	10	200	97
64275	响水	陈港小集5组变	10	200	85
64276	响水	加庆3组变	10	200	60
64277	响水	云梯五组南变	10	200	31
64278	响水	小庄二组站变	10	200	32
64279	响水	小尖徐洪12#变	10	200	95
64280	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	130
64281	响水	陈港三港一组变	10	200	0
64282	响水	太平5组变	10	200	109
64283	响水	小尖土桥五组变	10	200	63
64284	响水	双港14#变	10	200	137
64285	响水	汪圩四组变	10	200	54
64286	响水	花枝1、2组变	10	200	0
64287	响水	张集彭港五组变	10	200	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64288	响水	皂角杨滩变	10	200	82
64289	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	75
64290	响水	七套八套西变	10	200	96
64291	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	96
64292	响水	桃元桑庄变	10	200	90
64293	响水	小尖徐洪8#变	10	400	149
64294	响水	四套周庄变	10	200	53
64295	响水	程圩七组变	10	200	108
64296	响水	小尖平湖村3#变	10	200	101
64297	响水	东吴卫庄4#变	10	200	78
64298	响水	四份5-8组变	10	200	41
64299	响水	南河顺河六组2#变	10	200	88
64300	响水	兴太东3#变	10	200	25
64301	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	61
64302	响水	运东河西西变	10	200	40
64303	响水	大通全堆变	10	200	83
64304	响水	老舍良种东变	10	200	0
64305	响水	南河英庄变	10	200	88
64306	响水	六港3#变	10	400	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64307	响水	老舍前庄1#变	10	200	79
64308	响水	周圩十组2#变	10	200	34
64309	响水	新村1、2组变	10	200	60
64310	响水	七套供电所变	10	200	111
64311	响水	桃元温庄变	10	200	80
64312	响水	花枝2组变	10	200	0
64313	响水	条河周庄1#变	10	200	84
64314	响水	何沟一组变	10	200	101
64315	响水	小尖浦东三组变	10	200	55
64316	响水	小尖小广七组南变	10	200	21
64317	响水	小尖浦东三组北变	10	200	0
64318	响水	新北11组变	10	200	115
64319	响水	上兴东变	10	200	30
64320	响水	小尖拐圩二组变	10	200	1
64321	响水	陈港草港9组变	10	400	213
64322	响水	皂角合兴2#变	10	200	73
64323	响水	新东456组3#变	10	200	0
64324	响水	小尖平湖4#变	10	200	87
64325	响水	加庆123组2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64326	响水	蔡窑2#变	10	200	63
64327	响水	南河立新变	10	200	46
64328	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	53
64329	响水	小尖窑庄八组变	10	200	44
64330	响水	兴太公兴3#变	10	200	28
64331	响水	王商四组3#变新	10	400	167
64332	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	64
64333	响水	老舍8组1#变	10	200	79
64334	响水	大有新北11组3#变	10	200	110
64335	响水	小尖毕圩十组变	10	200	97
64336	响水	六套富民村方庄5#	10	200	74
64337	响水	朱庄变	10	200	94
64338	响水	花枝五组变	10	200	42
64339	响水	昌盛村部	10	200	66
64340	响水	丰友西2#变	10	400	224
64341	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	0
64342	响水	南河新南3组变	10	200	0
64343	响水	产旺长专变	10	200	83
64344	响水	南河新东1组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64345	响水	小尖条河水厂变	10	200	96
64346	响水	七套产旺条河2#变	10	200	111
64347	响水	刘庄3组1#变	10	400	176
64348	响水	双南24组	10	200	110
64349	响水	小尖土桥十一组变	10	200	18
64350	响水	陈港义心八九组变	10	200	99
64351	响水	梅庄3组变	10	200	53
64352	响水	塘港6组变	10	200	0
64353	响水	官舍中4#变	10	200	33
64354	响水	小圩三组变	10	200	86
64355	响水	高林七组变	10	200	59
64356	响水	南河河西567组2#变	10	200	11
64357	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	69
64358	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	183
64359	响水	皂角张洼2#变	10	200	91
64360	响水	北胜圩北变	10	200	78
64361	响水	戈正三组变	10	200	63
64362	响水	沈庄八组	10	200	53
64363	响水	纪圩七组变	10	200	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64364	响水	月港村西变	10	200	90
64365	响水	陈港义心一四组东变	10	200	47
64366	响水	七套程庄兴无变	10	200	100
64367	响水	老舍街南变	10	200	60
64368	响水	郜庄五组南变	10	200	35
64369	响水	五套康庄变	10	200	94
64370	响水	小尖郭庄9#变	10	200	67
64371	响水	三套李庄变	10	200	83
64372	响水	大东村部变	10	200	76
64373	响水	新村5、9组变	10	200	58
64374	响水	洪南12组变(2012)	10	200	107
64375	响水	运河中学变	10	200	68
64376	响水	大拐1#变	10	200	23
64377	响水	建华西3#变	10	200	28
64378	响水	大东北2#变	10	200	39
64379	响水	老舍1、2组1#变	10	200	0
64380	响水	东吴前王1#变	10	200	122
64381	响水	大东四组变	10	200	65
64382	响水	陈港海安2#变	10	315	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64383	响水	南河农场4组3#变	10	200	100
64384	响水	树圩团结2#变	10	200	88
64385	响水	施庄2#变	10	200	59
64386	响水	小庄二组变	10	200	69
64387	响水	农场3组4#变	10	200	55
64388	响水	国环2组2#变	10	200	24
64389	响水	张湾村变	10	200	52
64390	响水	丁头庄变	10	400	215
64391	响水	东吴大西1#变	10	200	76
64392	响水	南河顺河三组变	10	200	37
64393	响水	南河顺河45组2#变	10	200	32
64394	响水	兴太余段2#变	10	200	65
64395	响水	左圩张庄1#变	10	200	112
64396	响水	张集枣园变	10	400	239
64397	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	93
64398	响水	陈港中和二组变	10	200	52
64399	响水	南河农场4组2#变	10	200	69
64400	响水	草港四组变	10	200	109
64401	响水	建华5组变	10	200	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64402	响水	南河薛荡一组变	10	200	80
64403	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	0
64404	响水	王庄八组变	10	200	90
64405	响水	均平5.6组变	10	200	17
64406	响水	兴龙6组变	10	200	36
64407	响水	树圩拾份2#变	10	200	66
64408	响水	中心八组1#变	10	200	87
64409	响水	大沟一组变	10	200	87
64410	响水	三合二组变	10	200	36
64411	响水	黄圩大拐4组变	10	200	47
64412	响水	何沟五组变	10	200	51
64413	响水	纪圩四五六组	10	200	113
64414	响水	彭庄3#变	10	200	95
64415	响水	七套高场张林变	10	200	98
64416	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	0
64417	响水	彭庄2#变	10	200	58
64418	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	64
64419	响水	小尖大广三组3#变	10	200	110
64420	响水	马圩二组变	10	200	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64421	响水	小庄一组变	10	200	37
64422	响水	双河四组变	10	200	85
64423	响水	合兴18组	10	200	63
64424	响水	六套尹庄2#变	10	200	0
64425	响水	兴龙东变	10	200	67
64426	响水	条冲十一组1#变	10	200	53
64427	响水	六港二、三组2#变	10	200	38
64428	响水	双河九组3#变	10	200	69
64429	响水	河西1组2#变	10	200	57
64430	响水	高林四组变	10	200	111
64431	响水	甲套东变	10	200	90
64432	响水	小尖孟巷小街变	10	200	46
64433	响水	河东四五组变	10	200	53
64434	响水	六套方庄三组变	10	200	46
64435	响水	葛庄十五组变	10	200	2
64436	响水	黄圩高庄125组变	10	200	59
64437	响水	小尖小广六组2#变	10	200	48
64438	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	48
64439	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64440	响水	南河医院变	10	200	0
64441	响水	双套六组	10	200	41
64442	响水	彭港西变	10	200	85
64443	响水	姜西北变	10	200	44
64444	响水	汪圩一组1#变	10	200	93
64445	响水	双南8组变	10	200	130
64446	响水	新村11组1#变	10	200	96
64447	响水	双港建华1.2组	10	200	53
64448	响水	新北14组1#变	10	200	89
64449	响水	新民四组变	10	400	100
64450	响水	张庄12组变	10	200	0
64451	响水	左圩梁庄2#变	10	200	33
64452	响水	七套坛口变	10	200	59
64453	响水	程庄兴隆变	10	200	0
64454	响水	小尖大广五组6#变	10	200	25
64455	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	75
64456	响水	大口村1#变	10	200	70
64457	响水	港尾红日1#变	10	200	98
64458	响水	潘庄四组2#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64459	响水	新建三组变	10	200	80
64460	响水	殷陈3#变	10	200	35
64461	响水	停泉四组变	10	200	62
64462	响水	高场七排3#变	10	200	70
64463	响水	尹庄村5#变	10	200	119
64464	响水	南河新南245组2#变	10	200	0
64465	响水	条河1组变	10	200	57
64466	响水	丰友西3#变	10	400	129
64467	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	77
64468	响水	沈庄东变	10	200	87
64469	响水	王商二组变	10	630	353
64470	响水	开城2组变	10	200	94
64471	响水	小尖田荡一组变	10	200	39
64472	响水	左圩村3#变	10	200	87
64473	响水	良种村西变	10	200	94
64474	响水	三合村部变	10	200	80
64475	响水	三套安国1变	10	200	86
64476	响水	友爱一组变	10	200	79
64477	响水	加庆11组	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64478	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	6
64479	响水	高场冲东变	10	200	86
64480	响水	新北七八组3#变	10	200	131
64481	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	68
64482	响水	洪南6组变	10	250	102
64483	响水	顺河45组变	10	200	36
64484	响水	新北3-5组变	10	200	98
64485	响水	太平28组2#变	10	200	0
64486	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	81
64487	响水	翻身3、4组变	10	200	114
64488	响水	黄圩河东二组南变	10	200	61
64489	响水	农科村民变	10	400	187
64490	响水	丰友西变	10	200	0
64491	响水	苗寨九组变	10	200	60
64492	响水	双河九组1#变	10	200	33
64493	响水	头甲2组变	10	200	33
64494	响水	中心五组南变	10	200	107
64495	响水	旗杆王庄照明变	10	200	0
64496	响水	老舍良种村1#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64497	响水	施庄前进变	10	200	76
64498	响水	运东河西变	10	200	25
64499	响水	大通村变	10	200	42
64500	响水	梅庄1组变	10	200	60
64501	响水	小尖高圩3#变	10	200	37
64502	响水	条河教堂变	10	200	16
64503	响水	村部机房配变	10	200	98
64504	响水	张集盛庄变	10	200	68
64505	响水	侣旺7组1#变	10	200	51
64506	响水	沈庄四组变	10	200	56
64507	响水	洪南5组2#台片	10	200	116
64508	响水	彭港中明	10	200	41
64509	响水	梅庄四组新变	10	200	43
64510	响水	老舍官舍中3#变	10	200	81
64511	响水	小尖周集二组北变	10	400	97
64512	响水	六套方庄村2#变	10	200	96
64513	响水	树圩桑庄照明	10	200	84
64514	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	99
64515	响水	大新北变	10	200	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64516	响水	六套富民村变	10	200	102
64517	响水	沈庄五组西变	10	200	52
64518	响水	运东周庄变	10	200	78
64519	响水	小尖王荡村2#变	10	400	148
64520	响水	小尖朱圩八组变	10	200	0
64521	响水	甲套中明变	10	200	54
64522	响水	兴龙二组2#变	10	200	57
64523	响水	朱庄向阳2#变	10	200	47
64524	响水	潘庄二组1#变	10	200	95
64525	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	181
64526	响水	尚圩11组1#变	10	200	60
64527	响水	小尖郭庄3#变	10	400	135
64528	响水	洪南4组3#变	10	200	107
64529	响水	大拐四组2#变	10	200	91
64530	响水	兴太公兴5#变	10	200	68
64531	响水	四港村明2#变	10	400	171
64532	响水	中心七组变	10	200	60
64533	响水	蔡窑村变	10	200	82
64534	响水	小尖徐洪6#变	10	400	235

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64535	响水	条河西2#变	10	200	77
64536	响水	杨圩一组变（新）	10	200	61
64537	响水	双南闸变	10	200	89
64538	响水	陈港辛六2组2号变	10	200	8
64539	响水	陈港三港村南变	10	200	23
64540	响水	老舍东吴小学变	10	200	89
64541	响水	双烈六七组变	10	200	54
64542	响水	张庄四组变	10	200	85
64543	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	39
64544	响水	小尖土桥六组	10	200	0
64545	响水	王庄3组照明	10	200	61
64546	响水	小尖高圩北庄变	10	200	49
64547	响水	医疗2#变	10	200	33
64548	响水	南河双南24组4#变	10	200	36
64549	响水	官舍西1#变	10	200	90
64550	响水	水利站1#变	10	200	0
64551	响水	新村东变	10	200	99
64552	响水	甲套五组变	10	200	67
64553	响水	大兴村3#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64554	响水	加庆68组3#变	10	200	62
64555	响水	土桥三组1#变	10	400	175
64556	响水	南河双南24组3#变	10	200	35
64557	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	91
64558	响水	张集3#变	10	400	106
64559	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	57
64560	响水	四丰6组变	10	200	10
64561	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	41
64562	响水	侣旺一组照明	10	200	44
64563	响水	兴庄五八组	10	200	53
64564	响水	新东456组2#变	10	200	0
64565	响水	陈港义心五组2#变	10	200	64
64566	响水	小尖郭庄2#变	10	400	56
64567	响水	东吴卫庄2#变	10	200	13
64568	响水	高林水井变	10	200	104
64569	响水	开成西变	10	200	75
64570	响水	兴龙西变	10	200	102
64571	响水	陈港长兴村明变	10	200	7
64572	响水	太平28组变	10	200	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64573	响水	大通沟南变	10	200	55
64574	响水	陈港义心一四组变	10	200	42
64575	响水	六套方庄六组变	10	200	92
64576	响水	小尖吴庄北变	10	200	12
64577	响水	小尖土桥七组变	10	200	36
64578	响水	彭港魏庄变	10	200	48
64579	响水	三圩圩东5#变	10	315	168
64580	响水	淮河4#变	10	200	85
64581	响水	左圩村南1#变	10	200	95
64582	响水	东吴前王变	10	200	67
64583	响水	七套停泉一组变	10	200	111
64584	响水	潘庄一组变	10	200	63
64585	响水	半沙三组变	10	200	103
64586	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	209
64587	响水	朱庄2#变	10	200	27
64588	响水	杨回王庄变	10	200	93
64589	响水	大有大新6#变	10	200	100
64590	响水	条河北变	10	200	49
64591	响水	小尖土桥九组变	10	200	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64592	响水	皂角合兴3#变	10	200	95
64593	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	92
64594	响水	王庄小港变	10	200	74
64595	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	94
64596	响水	潘庄三组变	10	200	103
64597	响水	梅湾四组变	10	200	50
64598	响水	尚圩周庄变	10	200	86
64599	响水	善友王庄2变	10	200	80
64600	响水	尚圩村照明	10	200	86
64601	响水	陈港辛六村明变	10	400	174
64602	响水	小尖玉北十一组变	10	400	193
64603	响水	陆集南变	10	200	126
64604	响水	双港线国环西2#变	10	200	78
64605	响水	运东马庄变	10	200	77
64606	响水	国环西变(2012)	10	200	87
64607	响水	四份沈庄变	10	200	79
64608	响水	小尖条河六组变	10	200	36
64609	响水	友爱东变	10	400	215
64610	响水	老舍高庄变	10	200	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64611	响水	开成东变	10	200	58
64612	响水	小南村4#变	10	200	56
64613	响水	运河三圩西角变	10	200	60
64614	响水	朱圩三组1#变	10	200	54
64615	响水	毕圩一组变	10	200	89
64616	响水	腰庄西变	10	400	130
64617	响水	海宁1、2组	10	200	92
64618	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	91
64619	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	91
64620	响水	官舍中变	10	200	47
64621	响水	老舍1#公用变	10	200	62
64622	响水	运西胡庄2#变	10	200	103
64623	响水	翻身1.2组变	10	200	72
64624	响水	翻身七组2#变	10	400	155
64625	响水	东吴前王2#变	10	200	91
64626	响水	尚圩11组照明	10	200	35
64627	响水	双港兴华村1#变	10	200	32
64628	响水	唐庄三四组1#变	10	200	78
64629	响水	洪南村双一组变	10	200	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64630	响水	南河供电所变	10	200	0
64631	响水	陈港下辛七八组变	10	200	94
64632	响水	新北十四组3#变	10	200	137
64633	响水	六套尹庄1#变	10	200	92
64634	响水	陈港中和一组变	10	400	227
64635	响水	戈庄周庄变	10	200	75
64636	响水	唐庄八九组3#变	10	200	108
64637	响水	杨圩五组1#变	10	200	84
64638	响水	郇庄赵庄变	10	200	78
64639	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	148
64640	响水	南河英庄4#变	10	200	88
64641	响水	农场5组2#变	10	200	103
64642	响水	东吴村2#变	10	200	46
64643	响水	亭泉三组变	10	200	64
64644	响水	丰友东3#变	10	200	107
64645	响水	戈正水井变	10	200	64
64646	响水	民生何庄北变	10	200	76
64647	响水	花枝四组变	10	200	49
64648	响水	正舍六七组3#变	10	200	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64649	响水	官舍村8组1#变	10	200	87
64650	响水	运河幼儿园4#变	10	400	0
64651	响水	唐庄林庄照明变	10	200	43
64652	响水	国环小街变	10	200	39
64653	响水	小尖周庄村南变	10	200	68
64654	响水	陈港三港村326路变	10	200	54
64655	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	74
64656	响水	四港村明变	10	400	192
64657	响水	建华东2#变	10	200	100
64658	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	64
64659	响水	南河新南134组4#变	10	200	0
64660	响水	新村11组照明	10	200	74
64661	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	141
64662	响水	郜庄五组变	10	200	109
64663	响水	运河小学西变	10	400	231
64664	响水	刘庄2组1#变	10	200	0
64665	响水	丰友西4#变	10	200	62
64666	响水	洪南5组3#变	10	200	112
64667	响水	新村9、10组变	10	400	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64668	响水	友爱4组变	10	200	62
64669	响水	双套二组变	10	200	56
64670	响水	响南1#变	10	400	101
64671	响水	六港一二十组变	10	400	187
64672	响水	南河毕庄变	10	200	7
64673	响水	海安17#变	10	200	29
64674	响水	小尖条河九组变	10	200	72
64675	响水	汪圩五组变	10	200	1
64676	响水	老舍4#北变	10	200	0
64677	响水	兴庄一二组变	10	200	91
64678	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	0
64679	响水	郇庄二组变	10	200	56
64680	响水	新村西4#变	10	200	85
64681	响水	友爱西北变	10	200	0
64682	响水	皂角柏庄2#变	10	200	87
64683	响水	陈港小集村新街变	10	400	144
64684	响水	陈港义心一四组北变	10	200	79
64685	响水	施庄变	10	200	96
64686	响水	昌盛3组	10	200	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64687	响水	友爱东2号变	10	200	112
64688	响水	小尖伏西村1#变	10	200	52
64689	响水	新北7-8组变	10	200	19
64690	响水	小尖顾圩三组变	10	200	91
64691	响水	四港十五组2#变	10	250	9
64692	响水	恩潭路北变	10	200	57
64693	响水	小尖四丰一组变	10	200	74
64694	响水	大兴4#变	10	400	194
64695	响水	南河吴庄变	10	200	70
64696	响水	双港兴华村3#变	10	200	98
64697	响水	南河吴庄2#变	10	200	83
64698	响水	小尖吉舍三组变	10	200	90
64699	响水	戈庄刘庄台片	10	200	83
64700	响水	大拐五组变	10	200	26
64701	响水	条冲234组1#变	10	200	67
64702	响水	小尖大广三组2#变	10	200	6
64703	响水	南河加庆七组变	10	200	0
64704	响水	陆集五组变	10	200	69
64705	响水	陈港立礼小街变	10	200	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64706	响水	兴太大湾变	10	200	79
64707	响水	陈港四港村十组变	10	200	31
64708	响水	陈港草港小学变	10	200	81
64709	响水	小尖土桥八组变	10	200	19
64710	响水	小尖沈庄1#变	10	200	50
64711	响水	小尖玉东村变	10	400	88
64712	响水	夹河南2#变	10	200	97
64713	响水	小尖周庄村变	10	400	198
64714	响水	新村西3#变	10	200	35
64715	响水	南河头甲68组	10	200	51
64716	响水	汪圩南1#变	10	200	43
64717	响水	大兴五组变	10	200	70
64718	响水	小尖郭庄8#变	10	200	84
64719	响水	四份5-8组1#变	10	200	100
64720	响水	唐庄三组1#变	10	200	97
64721	响水	彭庄南2#变	10	200	79
64722	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	74
64723	响水	产旺中心变	10	200	93
64724	响水	小尖吴庄八九组变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64725	响水	兴太公兴4#变	10	200	35
64726	响水	陆集北变	10	200	65
64727	响水	四港七十一组3#变	10	200	56
64728	响水	朱圩三四组变	10	200	0
64729	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	77
64730	响水	陈港下辛三组变	10	200	0
64731	响水	小尖安达2#变	10	200	0
64732	响水	花枝10组1#变	10	200	95
64733	响水	刘庄2组变	10	200	59
64734	响水	良种新街变	10	200	58
64735	响水	王商四组东变	10	200	91
64736	响水	正舍6、7组变	10	200	85
64737	响水	淮河1#变	10	200	74
64738	响水	四份1-4组2#变	10	200	79
64739	响水	左圩村照明	10	200	92
64740	响水	花枝三组变	10	200	52
64741	响水	彭庄4#变	10	200	80
64742	响水	双港9#变	10	400	112
64743	响水	王商9#变	10	200	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64744	响水	下辛二组南变	10	200	74
64745	响水	王商四组变	10	400	124
64746	响水	高林后集变	10	400	207
64747	响水	小尖窑庄四组变	10	200	42
64748	响水	兴太徐庄变	10	200	91
64749	响水	新民八组变	10	400	151
64750	响水	七套新河3#变	10	200	107
64751	响水	陈港齐心二三组变	10	200	0
64752	响水	月港季庄变	10	200	42
64753	响水	小圩3#变	10	200	85
64754	响水	大口桥变	10	200	81
64755	响水	洪南8组变	10	200	77
64756	响水	沈庄村变	10	200	49
64757	响水	翻身3.4组3#变	10	200	69
64758	响水	农场2组变	10	200	50
64759	响水	高林北变	10	200	112
64760	响水	下辛七组变	10	200	89
64761	响水	陆集罗庄变	10	200	33
64762	响水	陈港大湾三组变	10	400	234

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64763	响水	丰友东2#变	10	400	157
64764	响水	小尖毕圩八组变	10	200	0
64765	响水	老舍2#公用变	10	200	67
64766	响水	小尖玉东村1#变	10	200	128
64767	响水	小尖徐洪9#变	10	200	72
64768	响水	洪南11组变	10	200	54
64769	响水	草港一七组北变	10	400	125
64770	响水	陈港下辛五组变	10	400	229
64771	响水	条河周庄2#变	10	200	89
64772	响水	新民六组变	10	400	265
64773	响水	小尖徐洪1#变	10	400	127
64774	响水	陈港草港一七组变	10	400	235
64775	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	61
64776	响水	中心八组变	10	200	91
64777	响水	程圩5#变	10	200	117
64778	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	12
64779	响水	田荡三组2#变	10	200	78
64780	响水	高林8组变	10	200	71
64781	响水	新北韩庄2#变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64782	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	0
64783	响水	陈港三港六九组	10	200	80
64784	响水	程圩3#变	10	200	71
64785	响水	皂角柏庄5#变	10	200	59
64786	响水	小南小学变	10	200	88
64787	响水	善友村5#变	10	200	81
64788	响水	王商公用变	10	315	63
64789	响水	周圩八组	10	200	73
64790	响水	树圩村照明	10	200	40
64791	响水	小尖条河七组2#变	10	200	62
64792	响水	港尾刘圩1#变	10	200	71
64793	响水	高庄五组变	10	200	75
64794	响水	正舍2组2#变	10	200	52
64795	响水	花枝6组变	10	200	68
64796	响水	八墩村部2#变	10	200	32
64797	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	30
64798	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	74
64799	响水	周圩九组变	10	200	76
64800	响水	黄圩大拐2#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64801	响水	老舍5#公用变	10	200	0
64802	响水	何沟七组变	10	200	102
64803	响水	太平9组4#变	10	200	106
64804	响水	正舍3组2#变	10	200	84
64805	响水	中心4组1#变	10	200	88
64806	响水	左圩张庄变	10	200	35
64807	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	89
64808	响水	姜西南变	10	200	57
64809	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	0
64810	响水	郜庄一八组南变	10	200	50
64811	响水	张集祁庄2#变	10	200	77
64812	响水	张集3组变	10	200	84
64813	响水	小尖朱圩五组变	10	200	38
64814	响水	沙荡安置区4#变	10	200	0
64815	响水	兴龙5组变	10	200	98
64816	响水	海宁2组变	10	200	0
64817	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变) (2012)	10	200	14
64818	响水	林舍纱厂2#变	10	200	6
64819	响水	尚圩东方照明	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64820	响水	恩潭1组变	10	200	75
64821	响水	吕旺7组变	10	400	209
64822	响水	小尖四丰七八组变	10	200	37
64823	响水	塘港3组台片	10	200	38
64824	响水	大东北变	10	200	83
64825	响水	太平9组3#变	10	200	56
64826	响水	同兴周庄2#变	10	200	89
64827	响水	腰庄1.8组变	10	400	197
64828	响水	小尖吴庄南变	10	200	73
64829	响水	陈港新民西变	10	200	80
64830	响水	小尖陈沟1#变	10	200	9
64831	响水	甲套祁庄变	10	200	66
64832	响水	大口3组变	10	200	20
64833	响水	陈港海安11#变	10	200	23
64834	响水	小尖土桥三组变	10	200	32
64835	响水	小尖周庄北变	10	200	73
64836	响水	陈港中和七组1#变	10	200	85
64837	响水	王商四组2#变	10	400	176
64838	响水	小尖土桥十二组变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64839	响水	腰庄2组2#变	10	400	261
64840	响水	开城东3#变（2013）	10	200	85
64841	响水	前河2#变	10	200	95
64842	响水	大新3#变	10	200	79
64843	响水	兴龙4组变	10	400	204
64844	响水	大口双洪照明	10	200	100
64845	响水	月港4#变	10	200	90
64846	响水	停泉二组变	10	200	106
64847	响水	港尾堆根变	10	200	94
64848	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	43
64849	响水	上兴二组1#变	10	200	42
64850	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	27
64851	响水	大兴村变	10	200	81
64852	响水	小尖土桥七组西变	10	200	11
64853	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	58
64854	响水	张集4#变	10	200	73
64855	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	90
64856	响水	大口5组1#变	10	200	39
64857	响水	王庄康庄变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64858	响水	停泉七组南变	10	200	42
64859	响水	陈港中和七组变	10	400	193
64860	响水	东园生产区变	10	400	31
64861	响水	侣旺10组1#变	10	200	58
64862	响水	八顷五组西变	10	200	95
64863	响水	周庄三组新变	10	400	254
64864	响水	新北韩庄1#变	10	200	67
64865	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	60
64866	响水	新北14组2#变	10	200	116
64867	响水	七套停泉冯庄变	10	200	73
64868	响水	小尖沙庄四组变	10	200	17
64869	响水	六港七八组4号变	10	200	41
64870	响水	兴庄三四组	10	200	49
64871	响水	郢庄一八组北变	10	200	86
64872	响水	双港兴华村2#变	10	200	59
64873	响水	郢庄3、9组变	10	200	100
64874	响水	大新1#变	10	400	258
64875	响水	丰大4#变	10	200	92
64876	响水	刘庄4组1#变	10	200	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64877	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	69
64878	响水	兴龙4组2#变	10	200	41
64879	响水	10kV沙荡线安置区1#变	10	200	0
64880	响水	小尖玉北变	10	200	15
64881	响水	大新南变	10	200	103
64882	响水	正舍6、7组2#变	10	200	4
64883	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	217
64884	响水	新村5、9组1#变	10	200	64
64885	响水	冲边组变	10	200	69
64886	响水	兴庄七九组变	10	200	66
64887	响水	月港砖瓦厂变	10	200	110
64888	响水	腰庄4组台变（2013）	10	200	62
64889	响水	小尖周庄1#变	10	200	47
64890	响水	高林六组变	10	200	55
64891	响水	大口村6组1#变	10	200	85
64892	响水	周圩9组2#变	10	200	73
64893	响水	建华村西变	10	200	70
64894	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	178
64895	响水	六港七八组变	10	250	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64896	响水	条冲234组变	10	200	51
64897	响水	高场冲东北变	10	200	86
64898	响水	小尖王荡4#变	10	200	38
64899	响水	唐庄十组1#变	10	200	79
64900	响水	刘庄三四组2#变	10	200	76
64901	响水	陈港中和5组2#变	10	200	30
64902	响水	陈港辛六村二组变	10	200	37
64903	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	92
64904	响水	友爱西北2#变	10	200	95
64905	响水	四港9组1#东变	10	200	7
64906	响水	侣旺十组变	10	200	74
64907	响水	陈港海安15#变	10	400	36
64908	响水	刘庄3组照明	10	200	74
64909	响水	洪南6、7组变	10	400	195
64910	响水	老舍良种村变	10	200	55
64911	响水	姜西5#变	10	200	53
64912	响水	新北十组2#变	10	200	105
64913	响水	友爱8组变	10	200	97
64914	响水	陈港长兴四五组变	10	200	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64915	响水	翻身村7.8组变	10	200	110
64916	响水	大口六组变	10	400	184
64917	响水	双港线洪南3组变	10	200	39
64918	响水	小尖徐洪10#变	10	200	76
64919	响水	农科小街变	10	400	118
64920	响水	腰庄3组变	10	200	45
64921	响水	恩谭3、4组变	10	200	85
64922	响水	小集新街2#变	10	400	188
64923	响水	潘庄一组1#变	10	200	15
64924	响水	郜庄一八组变	10	200	60
64925	响水	林舍纱厂变	10	200	43
64926	响水	小尖郭庄4#变	10	200	0
64927	响水	老舍旗杆河东变	10	200	16
64928	响水	小尖田荡一二组变	10	200	30
64929	响水	郜庄九组变	10	200	47
64930	响水	南河海宁1-2组2#变	10	200	77
64931	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	58
64932	响水	小尖陈沟八组变	10	200	34
64933	响水	10kV老舍线树圩拾份3#变	10	400	209

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64934	响水	友爱东6#变	10	200	112
64935	响水	六套街北10#变	10	400	115
64936	响水	小尖吴庄村变	10	200	41
64937	响水	公用变3#	10	400	0
64938	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	48
64939	响水	友爱西变	10	200	75
64940	响水	小尖蔡庄中心变	10	400	174
64941	响水	中心九组变	10	200	82
64942	响水	塘港一组变	10	200	90
64943	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	49
64944	响水	港尾红日变	10	200	72
64945	响水	港尾新建东变	10	200	85
64946	响水	加庆412组变	10	200	113
64947	响水	陈港三港村326路西变	10	200	89
64948	响水	小尖窑庄7组变	10	200	55
64949	响水	腰庄村东变	10	400	205
64950	响水	南河吴庄3#变	10	200	77
64951	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	38
64952	响水	双港教堂变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64953	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	40
64954	响水	丰大村变	10	400	179
64955	响水	北胜光明变	10	200	77
64956	响水	王荡1#变	10	400	121
64957	响水	友爱大棚变	10	200	0
64958	响水	四港十五组变	10	200	1
64959	响水	新民3#变	10	200	28
64960	响水	小尖周集九组变	10	200	62
64961	响水	王庄8组1#变	10	200	17
64962	响水	陈港三港一二七组变	10	200	94
64963	响水	同兴红日照明变	10	200	104
64964	响水	丰大村2#变	10	200	79
64965	响水	花枝五组1#变	10	200	24
64966	响水	唐庄八九组2#变	10	200	37
64967	响水	小浦八组变	10	200	70
64968	响水	尚圩东方变	10	200	25
64969	响水	友爱西北3#变	10	200	86
64970	响水	大兴5#变	10	200	48
64971	响水	小尖条河四组变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64972	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	75
64973	响水	塘港西2#变	10	200	69
64974	响水	腰庄五、六组变	10	200	62
64975	响水	王商4#变	10	400	170
64976	响水	四港10组2号变	10	200	40
64977	响水	翻身七组变	10	315	117
64978	响水	农科2#变	10	400	213
64979	响水	腰庄七组变	10	400	126
64980	响水	梅湾二三组变	10	200	66
64981	响水	小尖毕圩七组变	10	200	13
64982	响水	大口4组1#变	10	400	163
64983	响水	小尖土桥2#变	10	200	69
64984	响水	新北10组1#变	10	200	37
64985	响水	停泉八组变	10	200	106
64986	响水	灌河八组1#变	10	200	0
64987	响水	六港4#变	10	400	176
64988	响水	小尖土桥1#变	10	200	45
64989	响水	洪南村2组变	10	200	65
64990	响水	停泉五组变	10	100	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
64991	响水	陈港义心3#变	10	200	48
64992	响水	六港5#变	10	200	75
64993	响水	下辛村二三村组变	10	200	99
64994	响水	吉舍七组北变	10	200	0
64995	响水	老舍4#变	10	200	20
64996	响水	小尖致富路2#变	10	400	119
64997	响水	恩谭路南1#变	10	200	53
64998	响水	小尖郭庄村变	10	200	39
64999	响水	翻身6组2#变	10	200	76
65000	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	8
65001	响水	中心三组变	10	200	45
65002	响水	淮河5#变	10	200	73
65003	响水	中心4#变	10	200	82
65004	响水	新北3-5组1#变	10	200	55
65005	响水	官舍东1#变	10	200	55
65006	响水	陈港草港二组西变	10	200	44
65007	响水	小尖陈沟2组变	10	200	51
65008	响水	高林南变	10	200	80
65009	响水	陈港苏光三组北变	10	200	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65010	响水	东直线盛丁柱变	10	400	157
65011	响水	52大队变	10	200	83
65012	响水	老14分场部变	10	200	17
65013	响水	东直线50大队变	10	200	96
65014	响水	大有头畧居委会变	10	200	38
65015	响水	庄配变变	10	200	13
65016	响水	东直线北干渠变	10	200	68
65017	响水	53大队北1站	10	400	252
65018	响水	东直线51大队变	10	200	74
65019	响水	东直线尹修凯变	10	200	104
65020	响水	东直线49大队变	10	200	49
65021	响水	东直线47大队变	10	200	103
65022	响水	六套园区1#变	10	400	178
65023	响水	六套街西9#变	10	400	266
65024	响水	六套园区2#变	10	400	242
65025	响水	物业小区2#变	10	500	0
65026	响水	红旗小学2#变	10	400	67
65027	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	554
65028	响水	长江路2#变	10	400	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65029	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	526
65030	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	576
65031	响水	地产公司变	10	400	102
65032	响水	看守所变	10	400	0
65033	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	376
65034	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	481
65035	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	553
65036	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	572
65037	响水	公安局变	10	400	11
65038	响水	物业小区变	10	400	0
65039	响水	物业小区3#变	10	400	106
65040	响水	公安局2#变	10	400	101
65041	响水	长江路1#变	10	400	127
65042	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	568
65043	响水	军民路2#箱变	10	400	113
65044	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	444
65045	响水	红旗小学1#变	10	630	31
65046	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	369
65047	响水	盛都华城8#变	10	630	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65048	响水	红旗小学3#变	10	500	0
65049	响水	军民路1#箱变	10	400	47
65050	响水	军民路9#楼变	10	630	321
65051	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	561
65052	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	225
65053	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	396
65054	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	543
65055	响水	军民路8#楼变	10	630	232
65056	响水	33大队变	10	200	69
65057	响水	27大队变新	10	200	70
65058	响水	32大队变	10	400	225
65059	响水	27大队变（原）	10	400	261
65060	响水	14大队桥头变	10	200	42
65061	响水	耿保友	10	400	86
65062	响水	30大队南站综合变	10	200	0
65063	响水	36大队小猪场变	10	200	19
65064	响水	14大队变	10	200	109
65065	响水	新农线16大队变	10	200	63
65066	响水	30大队变	10	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65067	响水	窑厂变	10	200	64
65068	响水	26大队变	10	200	99
65069	响水	杜凤礼综合变	10	400	211
65070	响水	河边变	10	200	156
65071	响水	7分厂部变	10	200	0
65072	响水	32大队鱼塘变	10	200	42
65073	响水	33大队北站综合变	10	400	135
65074	响水	周晓飞综合变	10	400	0
65075	响水	31大队变	10	200	86
65076	响水	34大队变	10	400	249
65077	响水	31大队南综合变	10	200	123
65078	响水	36大队变	10	400	240
65079	响水	新工线学校变	10	400	283
65080	响水	16大队变	10	400	249
65081	响水	新荡医院变	10	200	102
65082	响水	鸭场变	10	400	194
65083	响水	32大队变新	10	200	58
65084	响水	六套街东4#变	10	400	229
65085	响水	街西7#变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65086	响水	六套街东3#变	10	400	188
65087	响水	六套敬老院变	10	400	180
65088	响水	六套街北15#变	10	400	229
65089	响水	街北14#变	10	400	135
65090	响水	六套街南照明变	10	400	10
65091	响水	六套街东变	10	400	208
65092	响水	育才新区1#变	10	400	149
65093	响水	六套街东8#变	10	400	197
65094	响水	六套街西3#变	10	400	194
65095	响水	六套粮管所2#变	10	400	0
65096	响水	六套街西4#变	10	400	202
65097	响水	六套街中照明变	10	400	48
65098	响水	街北村2#变	10	400	63
65099	响水	六套街北20#变	10	400	206
65100	响水	六套集镇5#变	10	400	148
65101	响水	六套街中3#变	10	630	186
65102	响水	三庄苗圃变	10	400	0
65103	响水	乡政府2#变	10	400	165
65104	响水	六套集镇2#变	10	400	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65105	响水	六套街北12#变	10	400	204
65106	响水	六套街北16#变	10	400	121
65107	响水	六套街北6#变	10	400	203
65108	响水	街北严照明变	10	400	221
65109	响水	供电所照明变	10	200	21
65110	响水	六套乡政府1#变	10	400	191
65111	响水	六套街中10#变	10	400	53
65112	响水	六套街南3#变	10	400	242
65113	响水	六套集镇6#变	10	400	131
65114	响水	六套街中9#变	10	400	151
65115	响水	街北村3#变	10	400	104
65116	响水	六套街西变	10	400	216
65117	响水	六套街8#变	10	400	145
65118	响水	街北严庄2#变	10	400	0
65119	响水	六套街中6#变	10	400	135
65120	响水	六套集镇4#变	10	400	13
65121	响水	六套街西5#变	10	400	42
65122	响水	清华园南区6#变	10	1000	593
65123	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	551

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65124	响水	润生广场1#变	10	800	288
65125	响水	清华园南区7#变	10	1000	519
65126	响水	盛都华城7#变	10	630	39
65127	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	226
65128	响水	清华园南区2#变	10	630	502
65129	响水	清华园南区3#变	10	1000	616
65130	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	430
65131	响水	清华园南区5#变	10	1000	303
65132	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	739
65133	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	366
65134	响水	清华园南区4#变	10	1000	150
65135	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	446
65136	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	244
65137	响水	清华园南区1#变	10	1000	332
65138	响水	城南新村3#变	10	630	182
65139	响水	堤防所1#变	10	400	50
65140	响水	城南新村4#变	10	500	47
65141	响水	14#杆路灯变	10	80	9
65142	响水	计生委变	10	630	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65143	响水	环境监测站2#变	10	630	241
65144	响水	幸福小区2#变	10	500	38
65145	响水	浦江花园1#变	10	800	241
65146	响水	幸福小区1#变	10	400	70
65147	响水	环境监察站3#变	10	400	0
65148	响水	幸福小区5#变	10	400	0
65149	响水	泰华御景1#变	10	1000	241
65150	响水	城南新村5#变	10	500	37
65151	响水	泰华御景3#变	10	1250	142
65152	响水	泰华御景2#变	10	1000	241
65153	响水	城南新村1#变	10	630	196
65154	响水	泰华御景4#变	10	400	159
65155	响水	城南新村2#变	10	500	84
65156	响水	幸福小区4#变	10	400	58
65157	响水	浦江花园2#变	10	800	241
65158	响水	环境监察站1#变	10	400	57
65159	响水	堤防所2#变	10	400	44
65160	响水	幸福小区3#变	10	400	165
65161	响水	航政变	10	630	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65162	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	356
65163	响水	滨河7#变	10	1250	709
65164	响水	幸福小区8#变	10	400	38
65165	响水	心连心1#变	10	500	94
65166	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	353
65167	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	272
65168	响水	滨河5#变	10	1250	676
65169	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	377
65170	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	783
65171	响水	滨河1#变	10	1250	716
65172	响水	幸福小区7#变	10	400	67
65173	响水	红旗南路变	10	400	110
65174	响水	环卫所箱变	10	630	99
65175	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	739
65176	响水	滨河2#变	10	1250	756
65177	响水	滨河4#变	10	1250	683
65178	响水	怡园小区2#变	10	400	0
65179	响水	滨河6#变	10	1250	711
65180	响水	县医院家属区箱变	10	1250	803

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65181	响水	滨河3#变	10	1250	715
65182	响水	中心小区2#变	10	400	16
65183	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	789
65184	响水	怡园小区变	10	400	43
65185	响水	怡园小区3#变	10	200	0
65186	响水	68大队变	10	200	66
65187	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	42
65188	响水	61大队变	10	200	90
65189	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	36
65190	响水	71大队变	10	200	88
65191	响水	潮河线周金良变	10	200	0
65192	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0
65193	响水	66大队变	10	200	0
65194	响水	70大队路东站	10	400	218
65195	响水	潮河线60大队变	10	200	108
65196	响水	70大队西站	10	400	229
65197	响水	70大队变	10	200	79
65198	响水	36大队北站	10	400	232
65199	响水	63大队变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65200	响水	潮河线67大队变	10	400	183
65201	响水	东直线42大队1#变	10	200	36
65202	响水	62大队变	10	200	0
65203	响水	69大队变	10	200	88
65204	响水	大有开发区变	10	400	231
65205	响水	72大队变	10	200	62
65206	响水	潮河线船厂变	10	200	155
65207	响水	62大队桥头站	10	200	51
65208	响水	潮河线飞机场变	10	400	217
65209	响水	65大队变	10	200	105
65210	响水	29大队变	10	200	117
65211	响水	64大队变	10	200	111
65212	响水	59大队变	10	200	45
65213	响水	陈功	10	400	184
65214	响水	潮河线59大队北变	10	200	13
65215	响水	64大队北鱼塘变	10	400	109
65216	响水	东鸭场后配变	10	200	56
65217	响水	东直线23大队变	10	200	37
65218	响水	东直线37大队变	10	200	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65219	响水	佑东一组4#变	10	200	60
65220	响水	东直线22大队变	10	200	0
65221	响水	东直线工程队后变	10	200	47
65222	响水	东直线农机站变	10	200	77
65223	响水	东直线17大队变	10	200	132
65224	响水	41大队东站	10	400	200
65225	响水	东直线军寨渠变	10	200	133
65226	响水	东直线18大队变	10	200	107
65227	响水	东直线24大队变	10	200	25
65228	响水	东直线20大队变	10	200	56
65229	响水	东直线19大队变	10	200	73
65230	响水	工程北三闸口变	10	200	135
65231	响水	卫生巷2#变	10	400	60
65232	响水	老气象局2#变	10	400	51
65233	响水	响南卫生院变	10	400	152
65234	响水	响灌东路变	10	400	132
65235	响水	文化宫箱变	10	630	132
65236	响水	响南供销社2#变	10	400	205
65237	响水	电影管理站变	10	400	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65238	响水	金钥匙2#变	10	630	303
65239	响水	响水大排档2#变	10	400	52
65240	响水	供电局5#楼变	10	400	208
65241	响水	东园街变	10	400	5
65242	响水	滨江路3#变	10	630	119
65243	响水	卫生巷3#变	10	400	157
65244	响水	响灌东路2#变	10	400	41
65245	响水	卫生巷变	10	400	61
65246	响水	响水大排档1#变	10	400	0
65247	响水	棉麻公司变	10	400	209
65248	响水	响南供销社变	10	400	93
65249	响水	老气象局3#变	10	400	11
65250	响水	中医院变	10	400	52
65251	响水	老车站变	10	400	259
65252	响水	老气象局1#变	10	400	74
65253	响水	响南粮管所1#变	10	400	100
65254	响水	金钥匙变	10	630	33
65255	响水	响南粮管所2#变	10	400	126
65256	响水	伏兴村2变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65257	响水	伏兴王庄3#变	10	200	74
65258	响水	伏兴上滩2#变	10	200	94
65259	响水	三套仕奎5#变	10	200	126
65260	响水	伏兴小元2#变	10	200	94
65261	响水	三套加油站变	10	200	82
65262	响水	三套新建1#变	10	200	99
65263	响水	伏兴王庄变	10	200	60
65264	响水	伏兴北港2#变	10	200	70
65265	响水	伏兴李庄2#变	10	400	246
65266	响水	三套周庄变	10	200	108
65267	响水	伏兴北港南变	10	200	109
65268	响水	二套条河变	10	200	64
65269	响水	二套老荡变	10	200	95
65270	响水	伏兴社区2#变	10	400	215
65271	响水	新丰老荡2#变	10	200	95
65272	响水	伏兴北港变	10	200	67
65273	响水	新丰河北变	10	200	99
65274	响水	二套线三套土奎2#变	10	200	78
65275	响水	新丰沿河变	10	200	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65276	响水	二套村新怀变	10	200	60
65277	响水	新丰龚庄变	10	200	91
65278	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160
65279	响水	三套国华变	10	200	135
65280	响水	新丰仕奎2#变	10	200	81
65281	响水	三套周庄2#变	10	315	195
65282	响水	运河二套李庄3#变	10	200	81
65283	响水	二套新怀3#变	10	200	98
65284	响水	二套条河2#变	10	200	0
65285	响水	二套条河3#变	10	400	271
65286	响水	伏兴社区1#变	10	400	161
65287	响水	运河二套李庄2#变	10	200	50
65288	响水	伏兴王庄2#变	10	200	20
65289	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	46
65290	响水	二套村河口2#变	10	200	79
65291	响水	新丰王庄变	10	200	51
65292	响水	国华1#变	10	200	91
65293	响水	三套敬老院变	10	200	0
65294	响水	三套兴龙2#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65295	响水	二套河口3#变	10	200	106
65296	响水	二套新怀2#变	10	200	48
65297	响水	运河二套李庄1#变	10	200	87
65298	响水	二套河口变	10	200	0
65299	响水	新丰老荡变	10	200	60
65300	响水	三套村兴龙变	10	200	19
65301	响水	伏兴小元3#变	10	200	87
65302	响水	小元变	10	200	55
65303	响水	新丰王庄2#变	10	200	71
65304	响水	新丰张大港变	10	200	78
65305	响水	运河三套新建变	10	200	85
65306	响水	新丰朱庄变	10	200	78
65307	响水	新丰士奎变	10	200	100
65308	响水	运河二套腾庄变	10	200	113
65309	响水	二套新建2#变	10	200	72
65310	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	150
65311	响水	检测中心变	10	400	119
65312	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	611
65313	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	341

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65314	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	597
65315	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	400
65316	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	630
65317	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	596
65318	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	419
65319	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	457
65320	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	595
65321	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	472
65322	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	380
65323	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	286
65324	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	398
65325	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	351
65326	响水	引河五组变	10	200	64
65327	响水	三庄回民变	10	200	119
65328	响水	新条七八组变	10	200	85
65329	响水	湾港村9#变	10	315	73
65330	响水	小街小元2#变	10	200	64
65331	响水	引河三四组照明变	10	400	152
65332	响水	孙埝村村委会变	10	400	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65333	响水	湾港新龙2#变	10	200	86
65334	响水	小街村3#变	10	200	40
65335	响水	湾港村8#变	10	200	79
65336	响水	湾港新龙3#变	10	200	53
65337	响水	新条11组2#单变	10	200	84
65338	响水	三庄一五组照明变	10	200	69
65339	响水	新条一十组变	10	200	78
65340	响水	六套街西2#变	10	200	138
65341	响水	湾港新河2#变	10	200	118
65342	响水	新条村四组变	10	200	90
65343	响水	小街4#变	10	400	211
65344	响水	湾港7#变	10	200	0
65345	响水	新条七组3#变	10	200	34
65346	响水	引河集村四组2#变	10	200	88
65347	响水	新条五组变	10	200	60
65348	响水	三庄村变	10	200	83
65349	响水	六套三庄村4#变	10	200	91
65350	响水	新条十组变	10	200	58
65351	响水	新条十组3#变	10	200	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65352	响水	三庄二六组变	10	200	56
65353	响水	六套三庄五组	10	200	107
65354	响水	新条五六组变	10	200	81
65355	响水	引河一二组配变	10	200	15
65356	响水	六套三庄2#变	10	200	65
65357	响水	新条七八组2#变	10	200	35
65358	响水	新条周庄变	10	400	158
65359	响水	湾港新龙1#变	10	200	72
65360	响水	湾港6#变	10	200	40
65361	响水	小街小元变	10	200	103
65362	响水	新条村一组2#变	10	200	118
65363	响水	湾港村5#变	10	200	75
65364	响水	五套引河四组变	10	200	76
65365	响水	三庄村3#变	10	200	77
65366	响水	湾港新河变	10	200	98
65367	响水	五套线三庄村5#变	10	200	86
65368	响水	六套湾港村2#变	10	200	42
65369	响水	湾港4#变	10	200	67
65370	响水	新条十组4#变	10	400	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65371	响水	引河一二组变	10	400	203
65372	响水	六套街西10#变	10	400	225
65373	响水	六套街南2#变	10	400	171
65374	响水	湾港村变	10	400	199
65375	响水	民生线菜场变	10	400	255
65376	响水	民生线机耕队变	10	400	248
65377	响水	民生线民生小区变	10	400	189
65378	响水	民生线民生小区1#变	10	400	279
65379	响水	民生线机耕队3#变	10	400	255
65380	响水	民生线机耕队2#变	10	400	264
65381	响水	民生线发电房2#变	10	400	226
65382	响水	民生线机耕队1#变	10	400	288
65383	响水	民生线发电房变	10	400	238
65384	响水	民生1#变	10	400	249
65385	响水	黄海大农线6大队变	10	200	106
65386	响水	黄海大农线7大队变	10	200	25
65387	响水	黄海大农线12大队变	10	200	105
65388	响水	黄海大农线10大队变	10	630	266
65389	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65390	响水	13大队变	10	200	66
65391	响水	13大队新增变	10	400	211
65392	响水	李松变	10	200	92
65393	响水	县医院变	10	400	92
65394	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	57
65395	响水	五金公司变	10	400	144
65396	响水	亨达房产2#变	10	630	379
65397	响水	滨江西路1#变	10	500	56
65398	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	357
65399	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	287
65400	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	401
65401	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	394
65402	响水	县医院3#变	10	400	153
65403	响水	盐务局变	10	400	19
65404	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	253
65405	响水	天和小区2#变	10	800	456
65406	响水	医药公司变	10	400	140
65407	响水	县院路灯箱变	10	100	80
65408	响水	亨达房产变	10	500	190

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65409	响水	五金公司2#变	10	400	132
65410	响水	天和小区1#变	10	800	462
65411	响水	幸福北路变	10	400	164
65412	响水	23#杆路灯变	10	80	25
65413	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	520
65414	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	507
65415	响水	时代家园3#变	10	500	153
65416	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	447
65417	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	251
65418	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	217
65419	响水	华都不夜城4#变	10	800	434
65420	响水	中奥华府5#变	10	800	206
65421	响水	时代家园5#变	10	500	204
65422	响水	中奥华府6#变	10	800	382
65423	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	477
65424	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	484
65425	响水	时代家园6#变	10	400	50
65426	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	452
65427	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65428	响水	时代家园4#变	10	500	147
65429	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	358
65430	响水	中奥华府4#变	10	800	139
65431	响水	中奥华府7#箱变	10	200	1
65432	响水	中奥华府2#变	10	800	270
65433	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	409
65434	响水	时代家园2#变	10	630	222
65435	响水	中奥华府3#变	10	800	268
65436	响水	中奥华府1#变	10	800	330
65437	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	267
65438	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	337
65439	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	245
65440	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	452
65441	响水	61#杆路灯变	10	80	49
65442	响水	滨淮小区变	10	400	210
65443	响水	46大队变	10	200	102
65444	响水	44大队2#变	10	200	0
65445	响水	43大队变	10	200	105
65446	响水	黄滨线54大队	10	400	194

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65447	响水	58大队变	10	200	108
65448	响水	44大队1#变	10	200	0
65449	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	137
65450	响水	滨淮29大队变	10	200	120
65451	响水	57大队变	10	400	218
65452	响水	二排河综合变	10	200	142
65453	响水	30大队北站综合变	10	200	0
65454	响水	滨淮分场部变	10	200	64
65455	响水	粮贸小区1#变	10	400	104
65456	响水	文化馆变	10	400	0
65457	响水	粮贸小区2#变	10	400	0
65458	响水	花园小区2#变	10	315	0
65459	响水	军民路2#变	10	400	0
65460	响水	军民路4#变	10	400	59
65461	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	507
65462	响水	花园小区1#变	10	400	0
65463	响水	信中利变	10	500	39
65464	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	141
65465	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	463

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65466	响水	电容器厂变	10	400	174
65467	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	388
65468	响水	军民路3#变	10	400	95
65469	响水	花园小区3#变	10	500	0
65470	响水	军民路5#变	10	400	81
65471	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	297
65472	响水	心连心2#变	10	630	295
65473	响水	幸福小区6#变	10	400	3
65474	响水	军民路变	10	400	64
65475	响水	兽医站箱变	10	630	42
65476	响水	工商路1#变	10	400	0
65477	响水	工商路2#变	10	400	61
65478	响水	三套社区2#变	10	400	110
65479	响水	孙埝嵇庄变	10	200	119
65480	响水	三套社区4#变	10	400	139
65481	响水	孙埝条堆变	10	200	67
65482	响水	大通桥变	10	200	0
65483	响水	正茂单马3#变	10	200	84
65484	响水	正茂组南变	10	200	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65485	响水	三套社区5#变	10	400	172
65486	响水	孙埝小区2#变	10	200	0
65487	响水	正茂单马2#变	10	200	88
65488	响水	孙埝四组	10	200	113
65489	响水	新丰国华2#变	10	200	31
65490	响水	孙埝小区变	10	400	124
65491	响水	正茂二套2#变	10	200	75
65492	响水	单码变	10	200	107
65493	响水	孙埝二组3#变	10	200	115
65494	响水	正茂社区2#变	10	400	216
65495	响水	孙埝李庄2#变	10	200	111
65496	响水	孙埝李庄变	10	200	106
65497	响水	正茂单庄2#变	10	200	133
65498	响水	孙埝二组1#变	10	400	177
65499	响水	孙埝下甫2#变	10	200	106
65500	响水	正茂彭庄3#变	10	200	111
65501	响水	正茂社区1#变	10	400	209
65502	响水	正茂王庄变	10	200	89
65503	响水	三套社区6#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65504	响水	孙埝三组变	10	200	105
65505	响水	正茂彭庄2#变	10	200	106
65506	响水	孙埝二组变	10	200	53
65507	响水	孙埝下甫变	10	200	86
65508	响水	正茂二套变	10	200	71
65509	响水	三套社区3#变	10	400	160
65510	响水	正茂二套组1#变	10	200	65
65511	响水	三套社区1#变	10	400	170
65512	响水	正茂单庄变	10	200	91
65513	响水	正茂组2#变	10	200	39
65514	响水	堆根一组变	10	200	104
65515	响水	林庄变	10	200	96
65516	响水	正茂电站变	10	200	29
65517	响水	正茂二套3#变	10	200	83
65518	响水	孙埝李庄3#变	10	200	85
65519	响水	龚集李庄变	10	200	61
65520	响水	孙埝四组2#变	10	200	95
65521	响水	龚集街南变	10	200	107
65522	响水	正茂林庄1变	10	400	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65523	响水	正茂彭庄电站变	10	400	227
65524	响水	三份丰余变	10	200	104
65525	响水	河东河西变	10	400	140
65526	响水	七套周庄变	10	200	76
65527	响水	浦舍村变	10	200	79
65528	响水	程庄团结北变	10	200	81
65529	响水	八里刘庄变	10	200	84
65530	响水	回民1#变	10	200	86
65531	响水	程庄村变	10	200	70
65532	响水	程庄团结2#变	10	200	64
65533	响水	程庄村2#变	10	400	246
65534	响水	程庄村1#变	10	200	102
65535	响水	超产南变	10	200	91
65536	响水	徐庄东变	10	200	37
65537	响水	程庄团结变	10	200	12
65538	响水	后顾变	10	200	51
65539	响水	联谊前变	10	200	32
65540	响水	停泉三份组变	10	200	95
65541	响水	八里堆南西变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65542	响水	八里徐庄变	10	200	30
65543	响水	八里堆北变	10	200	93
65544	响水	七套红星丰余变	10	200	109
65545	响水	立新变	10	200	46
65546	响水	横河新建变	10	400	188
65547	响水	浦舍西条变	10	200	58
65548	响水	程庄回民变	10	200	38
65549	响水	八里横新变	10	200	87
65550	响水	三份村变	10	200	95
65551	响水	程庄合兴变	10	200	94
65552	响水	联宜照明变	10	200	42
65553	响水	三份河东变	10	200	88
65554	响水	程庄李庄变	10	200	59
65555	响水	八里新丰变	10	200	76
65556	响水	八里堆南变	10	200	73
65557	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	73
65558	响水	三份停泉变	10	200	99
65559	响水	浦舍组照明2#变	10	200	71
65560	响水	八里横河变	10	400	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65561	响水	浦舍前后顾变	10	200	32
65562	响水	程庄村3#变	10	200	115
65563	响水	浦舍东西条变	10	200	95
65564	响水	浦舍前顾变	10	200	51
65565	响水	三份河西变	10	200	105
65566	响水	程庄李庄西变	10	200	10
65567	响水	后顾1#变	10	200	82
65568	响水	八里新民变	10	200	97
65569	响水	三份吕庄变	10	400	229
65570	响水	七套三份红星变	10	400	258
65571	响水	超产变	10	400	149
65572	响水	八里村变	10	400	214
65573	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	227
65574	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	252
65575	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	235
65576	响水	新工线农科站1#变	10	400	244
65577	响水	新工线菜市场变	10	500	287
65578	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	297
65579	响水	新工线学校1#变	10	400	181

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65580	响水	新工线鞋厂变	10	400	259
65581	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	255
65582	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	214
65583	响水	新工线路边变	10	400	249
65584	响水	新工线农科站变	10	400	252
65585	响水	第二工程队变	10	200	105
65586	响水	民生线发电房1#变	10	400	187
65587	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	221
65588	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	187
65589	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	314
65590	响水	新工线菜市场1#变	10	500	236
65591	响水	新工线路边1#变	10	400	213
65592	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	248
65593	响水	民生线菜场2#变	10	400	267
65594	响水	新工线新荡小区变	10	500	120
65595	响水	民生线菜场1#变	10	400	199
65596	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	379
65597	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	321
65598	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65599	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	205
65600	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	438
65601	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	269
65602	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	240
65603	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	252
65604	响水	淮海小区8#变	10	630	328
65605	响水	淮海小区7#变	10	630	306
65606	响水	陈港大堆2#变	10	400	3
65607	响水	淮海小区3#变	10	630	300
65608	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	237
65609	响水	陈港化工路变	10	400	197
65610	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	182
65611	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	206
65612	响水	淮海小区2#变	10	630	240
65613	响水	淮海小区5#变	10	630	185
65614	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	0
65615	响水	蟒牛村一组变	10	400	227
65616	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	29
65617	响水	淮海小区1#变	10	630	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65618	响水	淮海小区6#变	10	630	275
65619	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	214
65620	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	207
65621	响水	三圩盐场小区变	10	315	149
65622	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	26
65623	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	118
65624	响水	淮海小区4#变	10	630	310
65625	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	6
65626	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	159
65627	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	343
65628	响水	陈港港北箱变	10	630	383
65629	响水	陈港新河2#变	10	630	41
65630	响水	陈港大东变	10	630	190
65631	响水	陈港金港10#变	10	400	0
65632	响水	港北2#变	10	400	245
65633	响水	王集街安置区2#变	10	100	23
65634	响水	陈港新东4#变	10	400	109
65635	响水	陈港镇5#箱变	10	500	0
65636	响水	王商6#变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65637	响水	陈港金港7#变	10	400	172
65638	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	85
65639	响水	陈港金港5#变	10	630	229
65640	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	249
65641	响水	陈港大堆4#变	10	400	93
65642	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	90
65643	响水	陈港金港3#变	10	400	75
65644	响水	陈港金港9#变	10	400	192
65645	响水	陈港新河五组变	10	400	20
65646	响水	金港2#西变	10	400	84
65647	响水	陈港后马路变	10	400	181
65648	响水	陈港新东2#变	10	400	30
65649	响水	港北3#变	10	400	194
65650	响水	陈港金港8#变	10	400	122
65651	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	49
65652	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	183
65653	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	69
65654	响水	陈港淮盐变	10	630	359
65655	响水	陈港淮盐3#变	10	630	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65656	响水	陈港金港2#变	10	500	127
65657	响水	陈港好心情变	10	400	108
65658	响水	陈港镇3#箱变	10	500	159
65659	响水	陈港金港6#变	10	630	239
65660	响水	陈港金港11#变	10	400	103
65661	响水	陈港后马路2#变	10	400	186
65662	响水	运西冲南变	10	200	110
65663	响水	金兰集团5#变	10	400	280
65664	响水	金兰集团6#变	10	200	114
65665	响水	金兰集团3#变	10	400	266
65666	响水	金兰集团1#变	10	400	222
65667	响水	金兰集团4#变	10	400	231
65668	响水	罗圩变	10	400	157
65669	响水	金兰集团8#变	10	200	97
65670	响水	罗圩4#变	10	200	63
65671	响水	金兰集团2#变	10	400	228
65672	响水	金兰集团7#变	10	400	206
65673	响水	佑东七队变	10	200	8
65674	响水	佑东路东变	10	200	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65675	响水	运西冲南2#变	10	200	68
65676	响水	运西冲南南变	10	200	65
65677	响水	运西冲西南变	10	200	80
65678	响水	运西郑庄2#变	10	200	70
65679	响水	小尖罗圩3#变	10	200	95
65680	响水	运西郑庄变1	10	200	48
65681	响水	冲西变	10	400	80
65682	响水	小尖罗圩变	10	400	0
65683	响水	小尖华余变	10	200	85
65684	响水	林舍新建变	10	200	110
65685	响水	大圩八组东2#变	10	200	63
65686	响水	大圩东2#变	10	200	2
65687	响水	林舍2组变	10	200	30
65688	响水	玉东水井变	10	200	80
65689	响水	大圩村变	10	200	30
65690	响水	玉东3#变	10	200	107
65691	响水	大圩四组2#变	10	200	85
65692	响水	张集大圩东变	10	200	100
65693	响水	林舍贾庄村变	10	200	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65694	响水	大圩四组变	10	200	45
65695	响水	玉东路东变	10	200	0
65696	响水	大圩三组2#变	10	200	38
65697	响水	玉东四组变	10	200	65
65698	响水	林舍四组变	10	200	85
65699	响水	玉东东变	10	200	53
65700	响水	玉东东2#变	10	200	84
65701	响水	林舍三组变	10	200	48
65702	响水	林舍2#变	10	200	75
65703	响水	林舍4#变	10	200	0
65704	响水	大圩三组变	10	200	89
65705	响水	张集玉东新村变	10	200	117
65706	响水	林舍六组配变	10	200	82
65707	响水	玉东1#变	10	200	87
65708	响水	林舍贾庄南变	10	200	60
65709	响水	林舍水井变	10	200	26
65710	响水	大圩西变	10	200	75
65711	响水	佑东八组1#变	10	200	107
65712	响水	玉东2#变	10	200	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65713	响水	大圩八组变	10	400	228
65714	响水	大圩二组变	10	400	204
65715	响水	大圩八组2#变	10	400	225
65716	响水	姜东马庄变	10	400	170
65717	响水	姜东马庄1#变	10	200	13
65718	响水	韩荡二组2#变	10	200	77
65719	响水	韩荡一组变	10	200	0
65720	响水	韩荡1#变	10	400	143
65721	响水	绿化站变	10	400	94
65722	响水	韩荡2#变	10	200	53
65723	响水	韩荡3#变	10	200	115
65724	响水	韩荡二组变	10	200	66
65725	响水	夹冲南新增变	10	200	15
65726	响水	夹冲新建变	10	200	19
65727	响水	夹冲2#变	10	200	107
65728	响水	姜东东变	10	200	94
65729	响水	韩荡五组配变	10	200	0
65730	响水	佑东九组变	10	200	78
65731	响水	夹冲4#变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65732	响水	韩荡南明	10	200	0
65733	响水	姜东2#变	10	200	47
65734	响水	孙埝变	10	200	77
65735	响水	韩荡四组变	10	200	0
65736	响水	夹冲1#变	10	200	93
65737	响水	孙埝1#变	10	200	112
65738	响水	姜东刘庄变	10	200	71
65739	响水	姜东1#变	10	200	122
65740	响水	韩荡北2#变	10	200	113
65741	响水	佑东四九组变	10	200	96
65742	响水	夹冲3#变	10	200	91
65743	响水	韩荡北变	10	200	72
65744	响水	夹冲南明变	10	400	246
65745	响水	姜东中变	10	400	147
65746	响水	韩荡三组变	10	400	149
65747	响水	五七张庄2#变	10	400	244
65748	响水	五七张庄变	10	200	0
65749	响水	五七张庄3#变	10	200	76
65750	响水	佑东路东2#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65751	响水	五七缪庄变	10	200	67
65752	响水	佑东三组2#变	10	200	53
65753	响水	佑东一组变	10	200	22
65754	响水	佑东五组变	10	200	93
65755	响水	佑东一组2#变	10	200	99
65756	响水	佑东三组变	10	200	104
65757	响水	五七村变	10	200	159
65758	响水	佑东5组2#变	10	200	71
65759	响水	佑东路东3#变	10	400	221
65760	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	584
65761	响水	黄海古树1#箱变	10	400	228
65762	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	210
65763	响水	黄海古树2#箱变	10	400	254
65764	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	111
65765	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	474
65766	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	176
65767	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	107
65768	响水	黄海广场变	10	400	102
65769	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65770	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	194
65771	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	142
65772	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	220
65773	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	308
65774	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	51
65775	响水	康庄村部1#变	10	400	169
65776	响水	康庄11组变	10	200	111
65777	响水	康庄22组变	10	200	53
65778	响水	康庄10组变	10	200	93
65779	响水	康庄二组1#变	10	400	131
65780	响水	康庄11组1#变	10	200	91
65781	响水	康庄小学1#变	10	200	132
65782	响水	康庄四组1#变	10	400	207
65783	响水	康庄新型社区1#变	10	400	210
65784	响水	康庄123组变	10	200	54
65785	响水	康庄中山河1#变	10	200	80
65786	响水	康庄14组1#变	10	200	108
65787	响水	康庄新型社区2#变	10	400	207
65788	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65789	响水	康庄123组1#变	10	200	136
65790	响水	康庄2#变	10	400	173
65791	响水	康庄3#变	10	200	98
65792	响水	大有康庄15组1#变	10	200	52
65793	响水	康庄十九组1#变	10	200	95
65794	响水	康庄6#变	10	200	72
65795	响水	康庄18组变	10	200	74
65796	响水	康庄四组2#变	10	200	95
65797	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	87
65798	响水	康庄21组变	10	200	48
65799	响水	康庄四组变	10	200	76
65800	响水	康庄四组4#变	10	200	105
65801	响水	康庄12组变	10	200	27
65802	响水	康庄123组3#变	10	200	95
65803	响水	康庄14组2#变	10	200	115
65804	响水	康庄19组变	10	200	92
65805	响水	大有康庄四组3#变	10	315	148
65806	响水	康庄12组1#变	10	200	37
65807	响水	康庄1#变	10	200	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65808	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	35
65809	响水	康庄5#变	10	200	52
65810	响水	康庄小学变	10	200	1
65811	响水	康庄20组变	10	400	223
65812	响水	大有康庄7#变	10	200	84
65813	响水	康庄15组变	10	400	180
65814	响水	康庄村部变	10	400	190
65815	响水	康庄123组2#变	10	400	208
65816	响水	康庄4#变	10	400	183
65817	响水	康庄14组变	10	400	212
65818	响水	东直线工程队南变	10	200	69
65819	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	67
65820	响水	新荡五大站变	10	400	221
65821	响水	平建四、六组变	10	200	99
65822	响水	海宁五组变	10	200	73
65823	响水	平建四六组2#变	10	200	114
65824	响水	南河开发区9#变	10	400	159
65825	响水	平建3组变	10	200	80
65826	响水	八套东2#变	10	200	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65827	响水	大沟2组变	10	200	100
65828	响水	新荡1.8组变	10	400	196
65829	响水	开发区3#变	10	400	142
65830	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0
65831	响水	大沟七组变	10	200	122
65832	响水	大沟3组变	10	200	101
65833	响水	平建村部变	10	200	35
65834	响水	平建村部2#变	10	200	88
65835	响水	新荡二组变	10	200	47
65836	响水	平建开发区2#变	10	400	165
65837	响水	南河平建村部3#变	10	400	177
65838	响水	南河新荡4组变	10	200	84
65839	响水	南河新荡村部变	10	200	70
65840	响水	南河平建一组2#变	10	200	98
65841	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	74
65842	响水	平建开发区6#变	10	400	159
65843	响水	平建开发区7#变	10	400	209
65844	响水	新荡11组变	10	200	121
65845	响水	平建一组变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65846	响水	平建开发区4#变	10	400	224
65847	响水	新荡五大站3#变	10	200	41
65848	响水	新兴东庄2#变	10	200	28
65849	响水	平建开发区5#变	10	200	41
65850	响水	八套东变	10	630	445
65851	响水	南河平建1组3#变	10	200	94
65852	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	199
65853	响水	南河新荡二组2#变	10	200	52
65854	响水	开发区1#变	10	400	147
65855	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	47
65856	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	82
65857	响水	新荡8组变	10	200	125
65858	响水	南河农业示范园6#变	10	200	100
65859	响水	平建七组变	10	200	108
65860	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	237
65861	响水	新兴西庄变	10	200	89
65862	响水	南河新荡11组2#变	10	200	73
65863	响水	八套东3#变	10	200	0
65864	响水	新荡五大站2#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65865	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	99
65866	响水	南河新兴小区变	10	200	13
65867	响水	八套西变	10	200	87
65868	响水	平建开发区8#变	10	400	217
65869	响水	黄海大农线1大队变	10	200	51
65870	响水	黄海大农线分场部变	10	200	103
65871	响水	创业路亮化1#变	10	400	216
65872	响水	黄海大农线5大队变	10	200	9
65873	响水	黄海大农线2大队变	10	200	105
65874	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	87
65875	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	111
65876	响水	大有新庄4#变	10	200	121
65877	响水	黄海大农线王大全变	10	200	139
65878	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	17
65879	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	111
65880	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	189
65881	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	137
65882	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0
65883	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65884	响水	大有新庄1#变	10	200	47
65885	响水	大有新庄南变	10	200	74
65886	响水	大有新庄5#变	10	200	60
65887	响水	大有新庄北变	10	400	209
65888	响水	大有新庄2#变	10	200	85
65889	响水	大有新庄6#变	10	200	56
65890	响水	大有新庄7#变	10	200	63
65891	响水	大有新庄3#变	10	400	248
65892	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	208
65893	响水	黄海路东2#箱变	10	400	27
65894	响水	酒厂1#箱变	10	400	211
65895	响水	米厂2#箱变	10	400	208
65896	响水	黄海联合区5#变	10	400	215
65897	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	239
65898	响水	油泵厂1#箱变	10	400	211
65899	响水	加工厂2#箱变	10	400	257
65900	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	198
65901	响水	银行1#箱变	10	500	120
65902	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65903	响水	米厂1#箱变	10	400	204
65904	响水	酒厂2#箱变	10	400	211
65905	响水	黄海路东1#箱变	10	400	264
65906	响水	黄海医院1#箱变	10	400	195
65907	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	189
65908	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	174
65909	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	207
65910	响水	黄海医院2#箱变	10	400	208
65911	响水	黄海老场部1#变	10	400	104
65912	响水	龙腾小区变	10	630	259
65913	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	220
65914	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	212
65915	响水	教堂3#箱变	10	400	320
65916	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	148
65917	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	209
65918	响水	新场部1#箱变	10	400	233
65919	响水	黄海路东3#箱变	10	400	204
65920	响水	加工厂1#箱变	10	400	159
65921	响水	教堂4#箱变	10	400	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65922	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	137
65923	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0
65924	响水	黄海中学箱变	10	400	151
65925	响水	新场部2#箱变	10	400	46
65926	响水	医院3#变	10	400	211
65927	响水	陈港金港1#变	10	630	197
65928	响水	陈港金港村部变	10	400	195
65929	响水	派出所单变	10	80	64
65930	响水	裕廊公寓变	10	315	144
65931	响水	立礼七组变	10	200	9
65932	响水	开发区变	10	315	40
65933	响水	陈港港南10#变	10	400	66
65934	响水	星港商贸城1#变	10	500	198
65935	响水	联化公寓变	10	500	203
65936	响水	陈港邮局东变	10	400	25
65937	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	252
65938	响水	星港商贸城2#变	10	630	272
65939	响水	陈港交管所变	10	400	129
65940	响水	职工医院2#变	10	315	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65941	响水	职工医院变	10	400	168
65942	响水	宾馆4#变	10	400	80
65943	响水	陈港镇卫生院变	10	400	147
65944	响水	中心河桥1#箱变	10	630	314
65945	响水	陈港2#箱变	10	630	70
65946	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	94
65947	响水	陈港大堆5#变	10	200	58
65948	响水	陈港大堆6#变	10	200	0
65949	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	309
65950	响水	陈港新河3#变	10	630	106
65951	响水	陈港新东5#变	10	400	152
65952	响水	陈港宾馆1#变	10	500	197
65953	响水	陈港新河安置区变	10	400	119
65954	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	359
65955	响水	中心河桥2#箱变	10	630	452
65956	响水	陈港宾馆3#变	10	315	73
65957	响水	陈港大堆7#变	10	200	18
65958	响水	陈港宾馆5#变	10	400	0
65959	响水	陈港大堆1#变	10	630	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65960	响水	新河变	10	630	0
65961	响水	陈港老菜场箱变	10	630	333
65962	响水	陈港信用社变	10	630	280
65963	响水	菜场变	10	400	104
65964	响水	新东6#箱变	10	630	292
65965	响水	宾馆2#变	10	400	18
65966	响水	陈港新河4#变	10	400	0
65967	响水	大堆3#箱变	10	630	255
65968	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	569
65969	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	381
65970	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	598
65971	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	553
65972	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	469
65973	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	477
65974	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	503
65975	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	493
65976	响水	福港星城4#变	10	800	265
65977	响水	福港星城2#变	10	1000	392
65978	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65979	响水	福港星城1#变	10	1000	232
65980	响水	福港星城3#变	10	800	359
65981	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	564
65982	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	499
65983	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	602
65984	响水	新河一组2#变	10	200	0
65985	响水	黄河邱庄变	10	200	36
65986	响水	姚湾东2#变	10	200	94
65987	响水	黄东村西变	10	200	85
65988	响水	黄河安置区2#变	10	400	201
65989	响水	黄东东4#变	10	200	94
65990	响水	姚湾2组变	10	200	89
65991	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	104
65992	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	138
65993	响水	黄河刘庄变	10	200	36
65994	响水	黄河安置小区变	10	630	397
65995	响水	顾庄4#变	10	200	21
65996	响水	顾庄5#变	10	200	86
65997	响水	新河一组3#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
65998	响水	姚湾5组变	10	200	116
65999	响水	黄东1组变(2012)	10	200	43
66000	响水	黄东5组变	10	400	154
66001	响水	新河夹河配变	10	630	475
66002	响水	黄东东3#变	10	200	103
66003	响水	黄东村东变	10	200	84
66004	响水	新河戴庄变	10	200	160
66005	响水	新河顾庄变	10	200	86
66006	响水	新河顾庄2#变	10	200	64
66007	响水	新河一组4#变	10	200	0
66008	响水	黄河曹庄变	10	200	97
66009	响水	黄河小区2#变	10	200	96
66010	响水	黄河曹庄1#变	10	200	51
66011	响水	新河恒丰2#变	10	200	57
66012	响水	新河一组变	10	200	13
66013	响水	姚湾东变	10	200	74
66014	响水	黄东6组变	10	200	66
66015	响水	黄河村变(2012)	10	200	23
66016	响水	黄河顾庄3#变	10	200	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66017	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	0
66018	响水	双港黄东西3#变	10	200	28
66019	响水	黄河南变(2012)	10	200	0
66020	响水	姚湾西变	10	200	31
66021	响水	姚湾3组变	10	200	74
66022	响水	黄河北变	10	200	43
66023	响水	黄东五组3#变	10	200	107
66024	响水	黄东西4#变	10	200	35
66025	响水	姚湾六组变	10	200	81
66026	响水	姚湾4组变	10	400	171
66027	响水	黄东5组2#变	10	400	204
66028	响水	黄河村6. 8组变	10	400	173
66029	响水	黄河小区变	10	400	91
66030	响水	黄河西变(2012)	10	630	385
66031	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	33
66032	响水	港南5#变	10	400	154
66033	响水	民生河桥2#变	10	200	40
66034	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	114
66035	响水	陈港镇1#变	10	400	172

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66036	响水	陈港供电所变	10	500	162
66037	响水	佳都小区1#变	10	630	315
66038	响水	下辛村1#变	10	200	14
66039	响水	佳都小区2#变	10	630	352
66040	响水	佳都小区3#变	10	630	342
66041	响水	新苑小区1#变	10	800	268
66042	响水	灌东326路变	10	400	232
66043	响水	四匡安置区4#变	10	400	303
66044	响水	新苑小区6#变	10	800	311
66045	响水	新苑小区3#变	10	800	472
66046	响水	新苑小区5#变	10	800	373
66047	响水	新苑小区2#变	10	800	345
66048	响水	新苑小区4#变	10	800	360
66049	响水	陈港灌东加油站变	10	400	211
66050	响水	陈港金港4#变	10	400	0
66051	响水	富豪2#变	10	400	166
66052	响水	四匡安置区6#变	10	400	175
66053	响水	陈港港南3#变	10	500	46
66054	响水	陈港港南4#变	10	630	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66055	响水	陈港港南7#变	10	400	59
66056	响水	莽牛三组2#变	10	400	36
66057	响水	三佳船厂安置区变	10	400	91
66058	响水	四匡8#变	10	400	225
66059	响水	陈港美好变	10	400	152
66060	响水	百货大楼变	10	400	308
66061	响水	港南二组变	10	400	102
66062	响水	陈港港南村变	10	400	141
66063	响水	陈港新民菜场变	10	630	280
66064	响水	港南新民变	10	400	86
66065	响水	陈港港南6#变	10	400	88
66066	响水	港南村8#变	10	630	131
66067	响水	水泥厂变	10	400	226
66068	响水	港南2#变	10	400	126
66069	响水	陈港港南村9#变	10	400	122
66070	响水	陈港中学3#变	10	400	132
66071	响水	陈港老街7#变	10	200	40
66072	响水	陈港中学变	10	400	147
66073	响水	陈港4#变	10	500	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66074	响水	新民小学3#变	10	400	116
66075	响水	陈港老街2#变	10	400	90
66076	响水	陈港老街3#变	10	400	188
66077	响水	陈港新民小学变	10	400	166
66078	响水	老街变1	10	400	165
66079	响水	陈港新东3#变	10	400	208
66080	响水	陈港中学2#变	10	400	191
66081	响水	陈港新民小学2#变	10	400	205
66082	响水	港南1#变	10	500	161
66083	响水	南河严舍小学变	10	400	189
66084	响水	严舍78组变	10	200	63
66085	响水	南河安宁3组变	10	200	44
66086	响水	安宁5组变	10	200	45
66087	响水	严舍5组变	10	200	0
66088	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	252
66089	响水	南河安宁一组变	10	200	35
66090	响水	南河严舍七组2#变	10	200	63
66091	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	241
66092	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66093	响水	南河严舍4组变	10	200	27
66094	响水	严舍6组变	10	200	41
66095	响水	南河安宁25组	10	200	100
66096	响水	南河安宁2组变	10	200	83
66097	响水	南河严舍123组	10	200	34
66098	响水	严舍6组2#变	10	200	70
66099	响水	南河严舍7组变	10	200	82
66100	响水	严舍8组变	10	200	54
66101	响水	南河安宁134组变	10	200	46
66102	响水	严舍三组变	10	200	23
66103	响水	严舍45组	10	200	0
66104	响水	季庄七组变	10	200	31
66105	响水	小街6#变	10	400	214
66106	响水	五套顾庄变	10	200	66
66107	响水	六套五套小区3#变	10	400	115
66108	响水	引河集村小街村变	10	400	221
66109	响水	六套五套小区6#变	10	400	94
66110	响水	六套五套小区4#变	10	400	213
66111	响水	五套照明西变	10	200	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66112	响水	季庄5组	10	200	72
66113	响水	六套五套小区7#变	10	400	131
66114	响水	五套西3#变	10	200	59
66115	响水	引河集村变	10	400	239
66116	响水	五套郭庄变	10	200	65
66117	响水	六套五套小区5#变	10	400	112
66118	响水	引河集村一组变	10	200	116
66119	响水	小街村5#变	10	400	193
66120	响水	引河二三组变	10	200	107
66121	响水	引河集村管滩组变	10	200	84
66122	响水	六套小街村2#变	10	200	91
66123	响水	季庄一九组变	10	200	68
66124	响水	引河二组2#变	10	200	82
66125	响水	引河2组变	10	200	88
66126	响水	五套南变	10	200	89
66127	响水	季庄五六组变	10	200	86
66128	响水	季庄四七组变	10	200	75
66129	响水	五套北变	10	200	54
66130	响水	五套顾庄2#变	10	200	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66131	响水	五套西2#变	10	200	45
66132	响水	季庄八十组照明变	10	200	71
66133	响水	五套张王变	10	200	65
66134	响水	五套张王3#变	10	200	38
66135	响水	季庄六组变	10	200	94
66136	响水	五套张王2#变	10	400	164
66137	响水	双民村季庄三组变	10	400	213
66138	响水	季庄2、3组变	10	400	154
66139	响水	双民村季庄九组变	10	400	190
66140	响水	引河集村管滩2#变	10	400	235
66141	响水	金色家园4#欧变	10	800	415
66142	响水	港电家园6#变	10	630	178
66143	响水	东方花园3#变	10	1000	598
66144	响水	金色家园1#欧变	10	800	349
66145	响水	港电家园3#变	10	1000	6
66146	响水	港电家园2#变	10	1000	469
66147	响水	港电家园4#变	10	1000	547
66148	响水	国税局变	10	400	0
66149	响水	金色家园2#欧变	10	800	398

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66150	响水	金色家园7#欧变	10	800	452
66151	响水	港电家园5#变	10	630	0
66152	响水	金色家园6#欧变	10	800	515
66153	响水	港电家园1#变	10	800	482
66154	响水	金色家园3#欧变	10	800	368
66155	响水	金色家园9#欧变	10	800	356
66156	响水	东方花园1#变	10	1250	429
66157	响水	东方花园2#变	10	1250	769
66158	响水	金色家园8#欧变	10	800	412
66159	响水	金色家园5#欧变	10	800	524
66160	响水	金色家园10#欧变	10	800	515
66161	响水	城南家属区变	10	400	134
66162	响水	翻身3、4组4#变	10	200	70
66163	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	0
66164	响水	小尖条房一组北变	10	200	76
66165	响水	正舍村2#变	10	200	2
66166	响水	友爱村部变	10	200	0
66167	响水	正舍2组变	10	200	51
66168	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66169	响水	小尖徐洪11#变	10	400	240
66170	响水	陈港海安三八组变	10	400	188
66171	响水	丰友4组变(2012)	10	200	77
66172	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0
66173	响水	四港村明3#变	10	200	82
66174	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	157
66175	响水	小尖王荡村变	10	200	85
66176	响水	陈港王商九组西变	10	200	34
66177	响水	陈港下辛四组变	10	200	78
66178	响水	蔡庄中心4#变	10	200	0
66179	响水	小尖条房一组变	10	200	0
66180	响水	小尖四丰1#变	10	200	44
66181	响水	陈港王商4组变	10	500	297
66182	响水	兴龙1组变	10	200	32
66183	响水	立双线老街1#变	10	200	0
66184	响水	陈港三港九组3#变	10	200	6
66185	响水	港尾刘圩变	10	200	91
66186	响水	公司仓库变	10	630	496
66187	响水	腰庄一八组3#变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66188	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	237
66189	响水	四套村变	10	200	34
66190	响水	小尖郭庄小区变	10	400	119
66191	响水	小尖陈沟2#变	10	200	50
66192	响水	王商2#公用变	10	400	95
66193	响水	小尖周庄村2#变	10	400	184
66194	响水	友爱西2号变	10	200	37
66195	响水	草港一七组南变	10	400	154
66196	响水	翻身5组变(2012)	10	200	52
66197	响水	兴龙闸变	10	200	15
66198	响水	兴龙村7组2#变	10	200	60
66199	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	44
66200	响水	兴龙7组变	10	200	13
66201	响水	新北韩庄3#变	10	200	74
66202	响水	洪南六七组3#变	10	200	114
66203	响水	东高变	10	200	38
66204	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0
66205	响水	塘港东3#变	10	200	78
66206	响水	兴龙2组变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66207	响水	中舍村3#变	10	400	152
66208	响水	骏景园小区8#变	10	800	414
66209	响水	骏景园小区10#变	10	800	497
66210	响水	骏景园小区5#变	10	800	434
66211	响水	骏景园小区9#变	10	800	420
66212	响水	骏景园小区2#变	10	800	486
66213	响水	骏景园小区7#变	10	800	328
66214	响水	骏景园小区6#变	10	800	408
66215	响水	骏景园小区3#变	10	800	389
66216	响水	骏景园小区1#变	10	800	316
66217	响水	骏景园小区4#变	10	800	374
66218	响水	小尖毕圩超大变	10	200	77
66219	响水	小尖毕圩九组变	10	200	7
66220	响水	潘庄四组1#变	10	200	59
66221	响水	潘庄六组变	10	200	79
66222	响水	小尖吴庄西变	10	200	0
66223	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	0
66224	响水	金海湾小区2#变	10	800	0
66225	响水	金海湾小区6#变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66226	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	0
66227	响水	帝逸国际2#变	10	1600	0
66228	响水	百汇广场3#变	10	1600	0
66229	响水	百汇广场5#变	10	1600	0
66230	响水	百汇广场1#变	10	1600	0
66231	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	0
66232	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	0
66233	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	0
66234	响水	城市管理局变	10	400	0
66235	响水	帝逸国际1#变	10	1600	0
66236	响水	金海湾小区4#变	10	800	0
66237	响水	金海湾小区5#变	10	800	0
66238	响水	百汇广场4#变	10	1600	0
66239	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	0
66240	响水	金海湾小区3#变	10	800	0
66241	响水	金海湾小区1#变	10	800	0
66242	响水	百汇广场6#变	10	1600	0
66243	响水	百汇广场2#变	10	1600	0
66244	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66245	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	0
66246	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	0
66247	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	0
66248	响水	黄圩园区北变	10	400	131
66249	响水	小圩村变	10	400	0
66250	响水	小圩加工厂变	10	200	132
66251	响水	黄圩小圩1#变	10	400	99
66252	响水	小圩1组东变	10	200	114
66253	响水	小圩4#变	10	400	239
66254	响水	小圩教会堂变	10	200	15
66255	响水	灌江绿洲7#变	10	800	592
66256	响水	灌江绿洲5#变	10	800	568
66257	响水	灌江绿洲13#变	10	800	518
66258	响水	灌江绿洲8#变	10	800	561
66259	响水	灌江绿洲6#变	10	800	533
66260	响水	灌江绿洲9#变	10	800	574
66261	响水	灌江绿洲4#变	10	800	551
66262	响水	灌江绿洲10#变	10	800	595
66263	响水	灌江绿洲12#变	10	800	516

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66264	响水	灌江绿洲11#变	10	800	557
66265	响水	灌江绿洲1#变	10	800	563
66266	响水	灌江绿洲3#变	10	800	542
66267	响水	灌江绿洲14#变	10	800	538
66268	响水	灌江绿洲2#变	10	800	546
66269	响水	东源府小区5#变	10	800	380
66270	响水	东源府小区3#变	10	800	462
66271	响水	东源府小区2#变	10	800	500
66272	响水	东源府小区7#变	10	800	434
66273	响水	东源府小区1#变	10	800	391
66274	响水	东源府小区14#变	10	800	524
66275	响水	东源府小区9#变	10	800	400
66276	响水	东源府小区12#变	10	800	500
66277	响水	东源府小区11#变	10	800	463
66278	响水	东源府小区6#变	10	800	487
66279	响水	东源府小区4#变	10	800	458
66280	响水	东源府小区13#变	10	800	468
66281	响水	东源府小区10#变	10	800	438
66282	响水	东源府小区8#变	10	800	490

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66283	响水	盛都华城3#变	10	1000	416
66284	响水	财富广场6#变	10	1000	597
66285	响水	财富广场3#变	10	800	202
66286	响水	盛都华城5#变	10	1000	521
66287	响水	财富广场1#变	10	1000	514
66288	响水	财富广场2#变	10	1000	436
66289	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	445
66290	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	632
66291	响水	盛都华城2#变	10	1000	378
66292	响水	财富广场4#变	10	800	381
66293	响水	盛都华城1#变	10	1000	474
66294	响水	财富广场5#变	10	800	125
66295	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	532
66296	响水	盛都华城6#变	10	1000	195
66297	响水	盛都华城4#变	10	630	69
66298	响水	小尖文化站变	10	315	27
66299	响水	小尖老街3#变	10	400	204
66300	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	426
66301	响水	小尖华泰驾校变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66302	响水	小尖小学4#变	10	400	320
66303	响水	小尖玉北七组变	10	400	83
66304	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	465
66305	响水	小尖小学3#变	10	400	0
66306	响水	小尖朱圩3组变	10	200	22
66307	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	468
66308	响水	小尖老街变	10	630	141
66309	响水	小尖油厂变	10	400	155
66310	响水	小尖粮管所变	10	200	44
66311	响水	小尖小学2#变	10	400	119
66312	响水	小尖振兴路2#变	10	400	77
66313	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	464
66314	响水	小尖小学1#变	10	400	0
66315	响水	小尖小学变	10	400	25
66316	响水	体东路6#单相变	10	200	88
66317	响水	华阳房产1#变	10	1000	491
66318	响水	华阳房产6#变	10	1000	478
66319	响水	华阳房产4#变	10	1000	399
66320	响水	华阳房产5#变	10	1000	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66321	响水	华阳房产2#变	10	1000	406
66322	响水	华阳房产3#变	10	1000	445
66323	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	0
66324	响水	东都逸昊5#变	10	800	430
66325	响水	清华春景5#变	10	800	462
66326	响水	清华春景6变	10	800	392
66327	响水	清华春景9#变	10	800	352
66328	响水	清华春景4#变	10	800	425
66329	响水	清华春景11#变	10	800	408
66330	响水	东都逸昊8#变	10	800	402
66331	响水	东都逸昊7#变	10	800	309
66332	响水	东都逸昊3#变	10	800	352
66333	响水	清华春景2#变	10	800	455
66334	响水	清华春景1#变	10	800	468
66335	响水	清华春景10#变	10	800	398
66336	响水	清华春景3#变	10	800	398
66337	响水	东都逸昊6#变	10	800	418
66338	响水	东都逸昊1#变	10	800	371
66339	响水	清华春景8变	10	800	372

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66340	响水	清华春景7变	10	800	393
66341	响水	东都逸昊2#变	10	800	330
66342	响水	清华春景12#变	10	800	437
66343	响水	东都逸昊4#变	10	800	391
66344	响水	均平六组变	10	200	50
66345	响水	龙背一组北变	10	200	75
66346	响水	龙背二组变	10	400	216
66347	响水	均平七组西变	10	200	104
66348	响水	杨圩五组	10	200	52
66349	响水	黄圩龙背三站变	10	200	111
66350	响水	三合六组变	10	400	204
66351	响水	张庄七组变	10	200	66
66352	响水	三合七组变	10	200	14
66353	响水	张庄六七组	10	200	31
66354	响水	三合教堂变	10	200	65
66355	响水	杨圩1, 2组	10	200	11
66356	响水	八顷一组变	10	200	30
66357	响水	黄圩集镇13#变	10	400	233
66358	响水	龙背五组2#变	10	400	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66359	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	78
66360	响水	杨圩34组	10	200	90
66361	响水	均平7组变	10	200	64
66362	响水	集镇14#变	10	400	204
66363	响水	均平一组新变	10	200	101
66364	响水	条冲234组2#变	10	200	106
66365	响水	四份王庄变	10	200	73
66366	响水	金三角变	10	200	0
66367	响水	条冲秦庄变	10	200	57
66368	响水	条冲11组2#变	10	200	44
66369	响水	淮北河堆1#变	10	200	97
66370	响水	四份沈庄1#变	10	200	88
66371	响水	大有夹河北2#变	10	400	198
66372	响水	条冲11组变	10	200	95
66373	响水	四份小学1#变	10	200	89
66374	响水	条冲秦庄1#变	10	200	81
66375	响水	大有淮河2#变	10	200	41
66376	响水	四份张庄变	10	200	73
66377	响水	条冲村部1#变	10	400	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66378	响水	大有大新5#变	10	200	75
66379	响水	四份李庄变	10	200	124
66380	响水	条冲村部3#变	10	200	86
66381	响水	四份夏庄变	10	200	108
66382	响水	四份王庄1#变	10	200	77
66383	响水	淮北河堆变	10	200	64
66384	响水	淮北河堆2#变	10	200	74
66385	响水	四份一四组3#变	10	200	122
66386	响水	四份夏庄1#变	10	400	216
66387	响水	大新8#变	10	200	121
66388	响水	大有淮河3#变	10	200	90
66389	响水	条冲村部变	10	400	261
66390	响水	条冲村部2#变	10	200	118
66391	响水	淮河村部变	10	200	3
66392	响水	四份1-4组变	10	200	98
66393	响水	夹河北变	10	200	59
66394	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	71
66395	响水	小尖大广一组1#变	10	200	66
66396	响水	小尖四丰村5#变	10	200	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66397	响水	四丰桂花鸭变	10	400	200
66398	响水	小尖老园区4#变	10	400	235
66399	响水	大广九组变	10	200	0
66400	响水	小尖四丰3#变	10	400	166
66401	响水	小尖小广六组3#变	10	400	15
66402	响水	小广村新型社区1#变	10	400	0
66403	响水	小尖老园区2#变	10	400	45
66404	响水	小尖示范园8#变	10	400	42
66405	响水	小尖小广七组北变	10	200	0
66406	响水	小尖大广五组3#变	10	200	16
66407	响水	小尖小广7组1#变	10	200	78
66408	响水	小尖示范园10#变	10	200	0
66409	响水	吉舍小街变	10	200	135
66410	响水	小尖园区变	10	400	28
66411	响水	小尖小广小区1#变	10	500	304
66412	响水	小尖老园区3#变	10	400	108
66413	响水	小尖大广一组东变	10	200	95
66414	响水	中奥尊府2#变	10	800	209
66415	响水	中奥尊府5#变	10	800	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66416	响水	中奥尊府8#变	10	800	225
66417	响水	中奥尊府9#变	10	800	180
66418	响水	中奥尊府7#变	10	800	292
66419	响水	中奥尊府4#变	10	800	310
66420	响水	中奥尊府6#变	10	800	278
66421	响水	中奥尊府3#变	10	800	304
66422	响水	中奥尊府1#变	10	800	256
66423	响水	中奥尊府10#变	10	800	141
66424	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	39
66425	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	157
66426	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	235
66427	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	263
66428	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	49
66429	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	278
66430	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	193
66431	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	145
66432	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	130
66433	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	87
66434	响水	华都丽景10#变	10	800	561

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66435	响水	华都丽景9#变	10	800	399
66436	响水	华都丽景6#变	10	630	196
66437	响水	华都丽景8#变	10	800	191
66438	响水	华都丽景7#变	10	800	404
66439	响水	华都丽景1#变	10	630	212
66440	响水	华都丽景3#变	10	630	251
66441	响水	华都丽景2#变	10	630	202
66442	响水	华都丽景5#变	10	630	219
66443	响水	华都丽景4#变	10	630	203
66444	响水	东直线39大队变	10	200	80
66445	响水	东直分场部2#变	10	200	79
66446	响水	东直41大队变	10	200	77
66447	响水	东直分场部1#变	10	200	83
66448	响水	中山河水厂北变	10	200	0
66449	响水	东直线贺尔连变	10	400	279
66450	响水	东直线38大队变	10	200	93
66451	响水	东直线40大队变	10	200	113
66452	响水	东直线42大队变	10	200	87
66453	响水	王商五六组3#变	10	200	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66454	响水	体东南路2#变	10	400	138
66455	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	191
66456	响水	城东安置小区2#变	10	400	107
66457	响水	富士变	10	400	168
66458	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	300
66459	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	343
66460	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	74
66461	响水	体东南路变	10	400	0
66462	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	324
66463	响水	长江二组变	10	400	223
66464	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	78
66465	响水	长江东路2#变	10	400	0
66466	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	45
66467	响水	体东路1#变	10	315	0
66468	响水	长江东路1#变	10	400	82
66469	响水	粮油厂2#变	10	400	0
66470	响水	城东安置小区1#变	10	400	144
66471	响水	新客站南变	10	630	62
66472	响水	航运公司变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66473	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	239
66474	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	278
66475	响水	体东路2#变	10	400	99
66476	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	204
66477	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	287
66478	响水	长江东路3#变	10	250	57
66479	响水	粮油厂变	10	400	80
66480	响水	金海园安置小区2#变	10	630	234
66481	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	161
66482	响水	长江东路4#变	10	400	130
66483	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	322
66484	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	193
66485	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	416
66486	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	445
66487	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	150
66488	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	312
66489	响水	宏锦名座	10	630	284
66490	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	312
66491	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	374

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66492	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	0
66493	响水	小尖浦西一组变	10	200	95
66494	响水	小尖浦西二组变	10	400	223
66495	响水	小尖浦东六组变	10	200	62
66496	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	142
66497	响水	小尖窑庄三组变	10	200	102
66498	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	197
66499	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	470
66500	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	500
66501	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	328
66502	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	460
66503	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	440
66504	响水	10kV天马线供电公司2#箱变	10	630	307
66505	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	373
66506	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	434
66507	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	344
66508	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	482
66509	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	384
66510	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	447

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66511	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	443
66512	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	493
66513	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	499
66514	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	330
66515	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	359
66516	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	307
66517	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	394
66518	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	358
66519	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	442
66520	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	155
66521	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	359
66522	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	396
66523	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	460
66524	响水	路灯单相变	10	80	49
66525	响水	新城市广场1#变	10	500	241
66526	响水	欧亚新城1#变	10	800	372
66527	响水	新城市广场2#变	10	500	225
66528	响水	嘉园小区2#变	10	500	118
66529	响水	欧亚新城6#变	10	800	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66530	响水	欧亚新城5#变	10	800	382
66531	响水	嘉园小区1#变	10	500	251
66532	响水	欧亚新城4#变	10	800	239
66533	响水	东苑小区3#变	10	400	243
66534	响水	供电小区1#箱变	10	400	0
66535	响水	供电小区2#箱变	10	400	0
66536	响水	东苑小区1#变	10	400	0
66537	响水	东园三组变	10	200	0
66538	响水	供电小区5#变（新）	10	400	239
66539	响水	欧亚新城3#变	10	800	301
66540	响水	法院家属区3#变	10	400	89
66541	响水	法院家属区2#变	10	400	104
66542	响水	长江路3#变	10	400	50
66543	响水	车站西变	10	400	46
66544	响水	东苑小区4#变	10	400	95
66545	响水	东苑小区2#变	10	400	133
66546	响水	欧亚新城2#变	10	800	320
66547	响水	法院家属区变	10	400	113
66548	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	170

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66549	响水	陈港草港园区变	10	200	17
66550	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	853
66551	响水	帝逸国际9#变	10	1250	637
66552	响水	帝逸国际7#变	10	1250	509
66553	响水	桃园8#变	10	1250	766
66554	响水	帝逸国际8#变	10	1250	772
66555	响水	桃园4#变	10	1250	733
66556	响水	幸福路路灯1#变	10	80	4
66557	响水	桃园5#变	10	1250	654
66558	响水	桃园2#变	10	1250	435
66559	响水	帝逸国际6#变	10	1250	655
66560	响水	桃园9#变	10	1250	690
66561	响水	桃园6#变	10	1250	709
66562	响水	56#杆路灯变	10	80	16
66563	响水	桃园1#变	10	1250	1000
66564	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	879
66565	响水	桃园3#变	10	1250	811
66566	响水	桃园7#变	10	1250	582
66567	响水	汪圩三组1#变	10	200	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66568	响水	苗寨村变	10	400	129
66569	响水	汪圩二组变	10	200	64
66570	响水	汪圩三组2#变	10	400	197
66571	响水	汪圩中变	10	200	89
66572	响水	河口十三组变	10	200	81
66573	响水	苗寨新庄变	10	200	101
66574	响水	汪圩南变	10	200	87
66575	响水	苗寨一组变	10	400	112
66576	响水	苗寨四组变	10	400	76
66577	响水	苗寨安置区变	10	400	161
66578	响水	汪圩三组变	10	400	135
66579	响水	汪圩中1#变	10	200	0
66580	响水	汪圩一组变	10	200	84
66581	响水	残联变	10	400	317
66582	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	530
66583	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	490
66584	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	596
66585	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	591
66586	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	602

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66587	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	598
66588	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	598
66589	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	579
66590	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	581
66591	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	572
66592	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	598
66593	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	571
66594	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	553
66595	响水	振兴商场变	10	500	214
66596	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	578
66597	响水	人民浴室变	10	400	207
66598	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	371
66599	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	271
66600	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	213
66601	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	421
66602	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	132
66603	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	127
66604	响水	新东方变	10	1000	591
66605	响水	东园八组1#变	10	630	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66606	响水	行政中心变	10	400	0
66607	响水	交通局变	10	400	39
66608	响水	东园八组5#变	10	500	0
66609	响水	供电公司东变	10	400	55
66610	响水	保险公司2#变	10	400	20
66611	响水	保险公司1#变	10	400	133
66612	响水	公路站变	10	400	59
66613	响水	东园八组2#变	10	400	58
66614	响水	交通局2#变	10	400	0
66615	响水	五洲变	10	400	53
66616	响水	王商五六七组变	10	400	281
66617	响水	中央花园8#变	10	630	236
66618	响水	宗教局变	10	400	271
66619	响水	红旗中路变	10	400	146
66620	响水	双园桥东变	10	400	111
66621	响水	中央花园5#变	10	630	24
66622	响水	县政府机关1#变	10	630	215
66623	响水	石灵园2#箱变	10	630	251
66624	响水	县政府6#楼变	10	630	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66625	响水	报社变	10	250	52
66626	响水	县政府八#楼变	10	800	0
66627	响水	中央花园6#变	10	400	60
66628	响水	石灵园1#箱变	10	630	288
66629	响水	中央花园11#变	10	400	47
66630	响水	中央花园10#变	10	400	83
66631	响水	中央花园1#变	10	630	214
66632	响水	国税局家属区变	10	400	152
66633	响水	教育局家属区变	10	400	39
66634	响水	中央花园9#变	10	630	216
66635	响水	县政府6#楼4#变	10	400	185
66636	响水	县政府6#楼2#变	10	400	50
66637	响水	5+1#杆路灯变	10	80	63
66638	响水	中央花园4#变	10	400	120
66639	响水	县政府机关3#变	10	630	199
66640	响水	中央花园12#变	10	250	10
66641	响水	县政府6#楼3#变	10	400	89
66642	响水	中央花园2#变	10	630	274
66643	响水	城管变	10	630	414

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66644	响水	实小变	10	400	320
66645	响水	中央花园7#变	10	400	90
66646	响水	中央花园3#变	10	400	18
66647	响水	县政府机关2#变	10	630	105
66648	响水	老干局变	10	400	95
66649	响水	财政局变	10	630	301
66650	响水	水利局变	10	400	33
66651	响水	红旗路3#箱变	10	630	258
66652	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	218
66653	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	201
66654	响水	阳光雅居2#变	10	1250	583
66655	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	172
66656	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	326
66657	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	41
66658	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	225
66659	响水	阳光雅居3#变	10	1000	270
66660	响水	御景豪庭1#变	10	800	167
66661	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	98
66662	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66663	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	283
66664	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	0
66665	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	263
66666	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	0
66667	响水	阳光雅居1#变	10	1250	831
66668	响水	汇豪小区7#变	10	1000	403
66669	响水	御景豪庭2#变	10	800	226
66670	响水	三堡四组4#变	10	400	78
66671	响水	灌江二组1#变	10	400	57
66672	响水	河口五组变	10	200	119
66673	响水	生资仓库2#变	10	200	56
66674	响水	生资仓库变	10	315	131
66675	响水	灌江一组2#变	10	400	196
66676	响水	灌江二组2#变	10	400	144
66677	响水	灌河七八组变	10	400	81
66678	响水	灌河一组1#变	10	400	46
66679	响水	开发区30#变	10	400	49
66680	响水	灌江八组变	10	400	320
66681	响水	东风线灌河七组变	10	400	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66682	响水	河口五组1#变	10	400	294
66683	响水	开发区1#变	10	500	18
66684	响水	灌江二组变	10	400	59
66685	响水	灌河一组变	10	400	49
66686	响水	开发区28#变	10	630	283
66687	响水	河口十组变	10	200	0
66688	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	427
66689	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	413
66690	响水	金城家园A区9#变	10	800	421
66691	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	476
66692	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	402
66693	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	502
66694	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	407
66695	响水	金城家园7#变	10	800	506
66696	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	298
66697	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	300
66698	响水	金城家园A区14#变	10	630	481
66699	响水	金城家园4#变	10	800	515
66700	响水	金城家园2#变	10	800	474

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66701	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	416
66702	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	482
66703	响水	金城家园A区7#变	10	800	358
66704	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	404
66705	响水	金城家园A区11#变	10	800	426
66706	响水	金城家园5#变	10	800	448
66707	响水	金城家园A区10#变	10	800	468
66708	响水	三堡四组2#变	10	200	62
66709	响水	金城家园A区13#变	10	630	458
66710	响水	金城家园A区8#变	10	800	359
66711	响水	金城家园1#变	10	800	423
66712	响水	金城家园6#变	10	800	388
66713	响水	金城家园8#变	10	800	394
66714	响水	金城家园A区5#变	10	800	304
66715	响水	金城家园A区12#变	10	800	421
66716	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	350
66717	响水	金城家园A区6#变	10	800	382
66718	响水	金城家园3#变	10	800	488
66719	响水	南河河堆237组4#变	10	200	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66720	响水	合兴陆庄2#变	10	200	76
66721	响水	南河王集南2#变	10	400	209
66722	响水	南河王集南3#变	10	400	128
66723	响水	合兴桥头变	10	200	93
66724	响水	河堆456组	10	200	53
66725	响水	河堆四组2#变	10	200	96
66726	响水	南河河堆237组3#变	10	200	55
66727	响水	河堆4组变	10	200	67
66728	响水	太平46组变	10	200	88
66729	响水	河堆237组5#变	10	200	40
66730	响水	河堆456组2#变	10	200	100
66731	响水	合兴陆庄	10	200	33
66732	响水	合兴18组2#变	10	200	28
66733	响水	南河合兴4组变	10	200	98
66734	响水	河堆237组	10	200	72
66735	响水	太平45组单变	10	200	128
66736	响水	太平46组3#变	10	200	99
66737	响水	太平四六组2#变	10	400	121
66738	响水	合兴陆庄3#变	10	200	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66739	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	202
66740	响水	河堆237组2#变	10	200	82
66741	响水	合兴47组	10	200	97
66742	响水	合兴陆庄4#变	10	200	63
66743	响水	太平四组单变	10	200	76
66744	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	74
66745	响水	街北村4#变	10	200	80
66746	响水	六套先锋变	10	400	0
66747	响水	六套集镇1#变	10	200	22
66748	响水	六套街北村新街变	10	400	99
66749	响水	六套街北7#公用变	10	400	190
66750	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	207
66751	响水	善友六七组2#变	10	400	193
66752	响水	六套街北5#变	10	400	99
66753	响水	唐庄石庄变	10	200	93
66754	响水	六套街北村变	10	400	174
66755	响水	唐庄三四组4#变	10	200	66
66756	响水	育才新区2#变	10	400	253
66757	响水	六套街北17#变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66758	响水	二套李庄3#变	10	200	0
66759	响水	六套街北11#变	10	400	189
66760	响水	善友六七组照明变	10	200	83
66761	响水	育才新区3#变	10	400	225
66762	响水	善友4组变	10	200	104
66763	响水	六套街北村新街2#变	10	400	14
66764	响水	唐庄三四组照明变	10	200	90
66765	响水	六套五套小区8#变	10	400	224
66766	响水	五套张庄2#变	10	200	117
66767	响水	尹庄村变	10	400	304
66768	响水	五套何庄2#变	10	400	140
66769	响水	五套康庄2#变	10	200	35
66770	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	76
66771	响水	尹庄徐李变	10	200	38
66772	响水	六套五套小区2#变	10	400	137
66773	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	119
66774	响水	尹庄孙庄变	10	200	20
66775	响水	六套五套小区1#变	10	400	87
66776	响水	尹庄路北变	10	200	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66777	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	104
66778	响水	五套何庄3#变	10	200	100
66779	响水	六套尹庄6#变	10	200	127
66780	响水	唐庄八九组	10	200	50
66781	响水	太平19组2#变	10	200	50
66782	响水	河西567组	10	200	86
66783	响水	顺河4组2#变	10	200	94
66784	响水	顺河12组2#变	10	200	75
66785	响水	太平28组3#变	10	200	93
66786	响水	河西4组变	10	200	102
66787	响水	太平45组变	10	200	89
66788	响水	南河太平37组2#变	10	200	43
66789	响水	太平19组变	10	200	75
66790	响水	河西4组2#变	10	200	71
66791	响水	南河顺河六组变	10	200	110
66792	响水	河西12组	10	200	60
66793	响水	新建村部2#变	10	200	124
66794	响水	半沙二组2#变	10	200	78
66795	响水	新建10组2#变	10	200	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66796	响水	半沙2组变	10	400	205
66797	响水	南河新建10组4#变	10	200	75
66798	响水	南河新建1.2组变	10	200	60
66799	响水	新建1.2组2#变	10	200	69
66800	响水	新建村部变	10	200	77
66801	响水	平建线新建10组5#变	10	200	112
66802	响水	半沙二组3#变	10	200	74
66803	响水	农贸变	10	630	406
66804	响水	文枢苑1#变	10	630	345
66805	响水	中轴厂变	10	630	345
66806	响水	小浦二组变	10	400	104
66807	响水	响西小学3#变	10	400	84
66808	响水	响西小学2#变	10	200	0
66809	响水	文枢苑2#变	10	630	326
66810	响水	西园一组6#变	10	400	203
66811	响水	西园一组变	10	400	15
66812	响水	响西小学变	10	400	276
66813	响水	老党员变	10	400	74
66814	响水	黄响河变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66815	响水	西园一组2#变	10	400	53
66816	响水	西园一组3#变	10	400	107
66817	响水	西园一组5#变	10	400	79
66818	响水	小浦二组1#变	10	400	75
66819	响水	中轴厂2#变	10	800	483
66820	响水	黄响河闸变	10	200	14
66821	响水	棉织厂2#变	10	400	185
66822	响水	棉织厂3#变	10	400	97
66823	响水	中心小学3#变	10	400	106
66824	响水	棉织厂变	10	400	0
66825	响水	武装部变	10	500	247
66826	响水	天工14#欧变	10	1000	414
66827	响水	天工13#欧变	10	1000	387
66828	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	643
66829	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	589
66830	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	635
66831	响水	实验初中变	10	400	218
66832	响水	天工19#欧变	10	1000	541
66833	响水	天工20#欧变	10	1000	473

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66834	响水	检察院变	10	400	0
66835	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	439
66836	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	561
66837	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	353
66838	响水	食品公司变	10	250	68
66839	响水	天工15#欧变	10	1000	413
66840	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	382
66841	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	564
66842	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	595
66843	响水	天工17#欧变	10	1000	511
66844	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	495
66845	响水	太阳园小区	10	1250	790
66846	响水	天工16#欧变	10	1000	611
66847	响水	润生广场南变	10	400	81
66848	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	440
66849	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	677
66850	响水	天工18#欧变	10	1000	329
66851	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	236
66852	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	378

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66853	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	0
66854	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	236
66855	响水	小尖示范园11#变	10	400	241
66856	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	0
66857	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	263
66858	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	184
66859	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	242
66860	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	245
66861	响水	小尖徐洪4#变	10	200	102
66862	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	286
66863	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	63
66864	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	284
66865	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	282
66866	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	191
66867	响水	黄圩云梯三组	10	200	102
66868	响水	云梯集中区3#变	10	200	32
66869	响水	双烈三四组	10	400	223
66870	响水	云梯集中区1#变	10	200	0
66871	响水	马圩三组变	10	200	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66872	响水	黄圩张庄三组	10	400	163
66873	响水	双烈七组变	10	200	77
66874	响水	云梯集中区2#变	10	200	0
66875	响水	丁仁左加工厂变	10	200	99
66876	响水	云梯一组变	10	200	67
66877	响水	云梯农业园变	10	200	141
66878	响水	双烈三组变	10	400	232
66879	响水	双烈一八组变	10	200	66
66880	响水	云彩小区12#变	10	400	211
66881	响水	云彩小区5#变	10	400	194
66882	响水	云彩小区2#变	10	400	184
66883	响水	云彩小区4#变	10	400	175
66884	响水	云彩小区9#变	10	400	169
66885	响水	黄圩云彩一组变	10	200	107
66886	响水	云彩小区11#变	10	400	103
66887	响水	云彩小区3#变	10	400	188
66888	响水	云彩小区8#变	10	400	157
66889	响水	云彩小区1#变	10	400	148
66890	响水	云彩小区6#变	10	400	175

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66891	响水	云彩小区10#变	10	400	192
66892	响水	云彩小区13#变	10	400	145
66893	响水	黄圩云彩二组变	10	200	117
66894	响水	云彩小区14#变	10	400	109
66895	响水	黄圩云彩三组变	10	200	75
66896	响水	解放桥1#变	10	500	67
66897	响水	解放路1#变	10	400	63
66898	响水	西园新1#变	10	400	3
66899	响水	小浦新区2#箱变	10	500	155
66900	响水	响水西元2#变	10	200	89
66901	响水	祺业房产变	10	500	262
66902	响水	小浦六组1#变	10	400	206
66903	响水	金河安置小区变	10	630	202
66904	响水	浦南小区2#变	10	400	174
66905	响水	小浦安置区1#变	10	400	145
66906	响水	赵福祥居民小区变	10	500	186
66907	响水	金河小区3#箱变	10	400	154
66908	响水	小浦四组1#变	10	400	44
66909	响水	锦城华府3#变	10	400	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66910	响水	浦南小区变	10	500	234
66911	响水	解放路变	10	400	109
66912	响水	小浦新区1#箱变	10	500	260
66913	响水	西园新2#变	10	400	0
66914	响水	解放桥2#变	10	500	119
66915	响水	锦城华府2#变	10	630	260
66916	响水	刘兵居住区	10	500	190
66917	响水	响南村2#变	10	200	18
66918	响水	锦城华府1#变	10	630	194
66919	响水	小蒲安置小区变	10	400	81
66920	响水	清华学苑1#变	10	630	296
66921	响水	小浦2#变	10	400	69
66922	响水	清华学苑2#变	10	630	222
66923	响水	西园新变	10	400	149
66924	响水	西元3#变	10	400	187
66925	响水	小浦三组变	10	400	208
66926	响水	西元1#变	10	400	22
66927	响水	金河小区2#箱变	10	630	266
66928	响水	金河小区1#箱变	10	630	250

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66929	响水	郢华岩小区箱变	10	800	542
66930	响水	五河二组2#变	10	400	64
66931	响水	浦南小区1#变	10	400	229
66932	响水	西园小区变	10	400	93
66933	响水	欧浦新村变	10	400	0
66934	响水	小浦三组2#变	10	400	0
66935	响水	响南一组单变	10	80	9
66936	响水	小浦村部变	10	200	160
66937	响水	解放桥3#变	10	400	156
66938	响水	解放路2#变	10	400	152
66939	响水	西园小区1#变	10	400	101
66940	响水	解放路3#变	10	500	74
66941	响水	海宁4、6组2#变	10	200	88
66942	响水	南河大沟小区变	10	200	56
66943	响水	南河大沟5组变	10	200	52
66944	响水	大沟4组变	10	200	70
66945	响水	大沟九组变	10	200	87
66946	响水	海宁四、六组变	10	200	37
66947	响水	海宁3组变	10	200	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66948	响水	南河大沟西庄变	10	200	115
66949	响水	南河大沟4组2#变	10	200	88
66950	响水	大沟6组变	10	200	5
66951	响水	大沟8组变	10	200	93
66952	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	0
66953	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	56
66954	响水	洪南村大棚变	10	400	130
66955	响水	洪南13组变(2012)	10	200	4
66956	响水	洪南5组变	10	200	129
66957	响水	友爱9组变	10	200	106
66958	响水	洪南大棚2#变	10	200	92
66959	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	0
66960	响水	建华村东变	10	200	7
66961	响水	友爱东5#变	10	200	38
66962	响水	国环6组变（2013）	10	200	124
66963	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	353
66964	响水	国环3组变（2013）	10	200	10
66965	响水	友爱六组变	10	200	99
66966	响水	小南南站变	10	200	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66967	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	86
66968	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	252
66969	响水	小南毛庄变	10	400	148
66970	响水	建华西2#变（2012）	10	200	29
66971	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	377
66972	响水	环南安置区变	10	400	282
66973	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	372
66974	响水	双港大兴村8#变	10	200	76
66975	响水	中心社区2#变	10	200	0
66976	响水	中心社区3#变	10	200	0
66977	响水	中心3组2#变	10	200	0
66978	响水	七套兴无1#变	10	200	91
66979	响水	产旺条河变	10	200	59
66980	响水	中心社区1#变	10	200	18
66981	响水	七套港尾东方变	10	200	42
66982	响水	产旺向阳变	10	200	98
66983	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	135
66984	响水	产旺陈庄变	10	200	30
66985	响水	朱庄向阳3#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
66986	响水	朱庄3#变	10	200	110
66987	响水	陈港部队3#变	10	400	146
66988	响水	六港安置区2#变	10	400	142
66989	响水	10kV沙荡线安置区3#变	10	400	195
66990	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	206
66991	响水	六港安置区1#变	10	400	109
66992	响水	六港安置区3#变	10	400	122
66993	响水	草港新村2#变	10	400	204
66994	响水	10kV沙荡线安置区5#变	10	400	194
66995	响水	六港新农村1#变	10	400	202
66996	响水	新民十一组变	10	200	63
66997	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	102
66998	响水	10kV沙荡线安置区4#变	10	400	260
66999	响水	陈港沙荡村南变	10	200	41
67000	响水	六港新农村2#变	10	400	161
67001	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	143
67002	响水	草港安置区6#变	10	400	258
67003	响水	陈港沙荡村变	10	400	156
67004	响水	六港十组变	10	200	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67005	响水	沙荡村2#变	10	400	208
67006	响水	10kV沙荡线安置区7#变	10	400	282
67007	响水	城南三组变	10	400	30
67008	响水	响南四组变	10	400	108
67009	响水	教育路变	10	400	59
67010	响水	七套中学变	10	400	164
67011	响水	标兵变	10	400	170
67012	响水	标兵东变	10	400	133
67013	响水	七套水塔路变	10	400	132
67014	响水	教育路西变	10	400	143
67015	响水	7#公用变	10	200	84
67016	响水	养殖厂变	10	400	218
67017	响水	七套棉花园区变	10	400	154
67018	响水	七套部队开发区2#变	10	400	237
67019	响水	西公用变	10	400	9
67020	响水	七套中东变	10	200	68
67021	响水	七套4#公用变	10	400	229
67022	响水	月堆东变	10	400	160
67023	响水	七套月堆西变	10	200	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67024	响水	七套月堆南变	10	400	151
67025	响水	何庄南变	10	400	171
67026	响水	八套变	10	200	93
67027	响水	七套部队开发区变	10	200	68
67028	响水	七套民生月堆变	10	400	111
67029	响水	七套2#公用变	10	400	178
67030	响水	何庄南2#变	10	200	80
67031	响水	七套堆上变	10	200	109
67032	响水	七套8#公用变	10	400	56
67033	响水	何庄南1#变	10	400	177
67034	响水	七套财政所变	10	400	65
67035	响水	月堆东1#变	10	200	65
67036	响水	七套中西变	10	400	134
67037	响水	医院变	10	400	0
67038	响水	七套棉花园区2#变	10	200	116
67039	响水	七套街东变	10	400	174
67040	响水	七套6#公用东变	10	400	230
67041	响水	养殖厂2#变	10	400	135
67042	响水	七套中西1#变	10	400	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67043	响水	中南公用变	10	200	80
67044	响水	老舍大口7组变	10	200	89
67045	响水	刘庄1组1#变	10	400	96
67046	响水	恩谭1组2#变	10	200	85
67047	响水	东吴大西2#变	10	200	81
67048	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	37
67049	响水	新舍鱼塘变	10	200	145
67050	响水	刘庄1组变	10	200	0
67051	响水	大口3组3#变	10	200	83
67052	响水	刘庄3、4组变	10	200	59
67053	响水	大口3组1#变	10	200	40
67054	响水	大口五组变	10	200	48
67055	响水	老舍10组1#变	10	200	46
67056	响水	大口一八组变	10	200	64
67057	响水	大口18组1#变	10	200	48
67058	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	96
67059	响水	恩谭3组2#变	10	200	58
67060	响水	新村西1#变	10	200	103
67061	响水	红卫小区变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67062	响水	大口桥1#变	10	200	39
67063	响水	老舍10组3#变	10	200	82
67064	响水	老舍3#公用变	10	200	75
67065	响水	老舍高庄2#变	10	200	105
67066	响水	粮管所1#变	10	200	47
67067	响水	工业园区变	10	400	0
67068	响水	老舍9组台片	10	200	94
67069	响水	老舍11#变	10	200	0
67070	响水	老舍社区2#变	10	200	0
67071	响水	老舍供销社变	10	400	183
67072	响水	老舍中学变	10	400	253
67073	响水	老舍8组变	10	200	47
67074	响水	老舍9#公用变	10	200	90
67075	响水	供销社1#变	10	200	44
67076	响水	老舍八组2#台片	10	200	89
67077	响水	大口3组4#变	10	400	0
67078	响水	大口4组3#变	10	400	0
67079	响水	老舍社区1#变	10	200	0
67080	响水	老舍铁路小区变	10	400	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67081	响水	老舍树圩拾份变	10	200	105
67082	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	20
67083	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	123
67084	响水	东吴村台片	10	200	62
67085	响水	树圩村西变	10	200	77
67086	响水	左圩梁庄照明	10	200	61
67087	响水	东吴村前王变	10	200	111
67088	响水	树圩顾庄变	10	200	0
67089	响水	老舍左圩北变	10	200	49
67090	响水	东吴殷陈2#变	10	200	87
67091	响水	左圩村2#变	10	200	91
67092	响水	树圩拾份3#变	10	400	216
67093	响水	左圩南1#变	10	200	92
67094	响水	树圩南桑庄变	10	200	94
67095	响水	老舍树圩村1#变	10	200	95
67096	响水	树圩团结1#变	10	200	49
67097	响水	旗杆谢庄组变	10	200	91
67098	响水	旗杆王庄西变	10	200	12
67099	响水	旗杆路南照明变	10	200	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67100	响水	尚圩新河	10	200	52
67101	响水	老舍尚圩村部变	10	200	58
67102	响水	旗杆路南1#变	10	200	102
67103	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	105
67104	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	73
67105	响水	老舍旗杆路北变	10	200	114
67106	响水	尚圩张庄变	10	400	212
67107	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	114
67108	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	101
67109	响水	润泰小区1#主变	10	800	420
67110	响水	灌江一组东变	10	400	53
67111	响水	润泰小区2#主变	10	800	483
67112	响水	农民创业园1#变	10	400	233
67113	响水	农民创业园6#变	10	400	180
67114	响水	甲套3#变	10	200	17
67115	响水	大通街北变	10	200	30
67116	响水	大东一组变	10	200	87
67117	响水	甲套5#变	10	200	124
67118	响水	单庄变	10	200	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67119	响水	大通张庄变	10	200	70
67120	响水	高林水井2#变	10	200	99
67121	响水	杨回王庄2#变	10	200	0
67122	响水	大东水井变	10	200	91
67123	响水	大通街北2#变	10	200	87
67124	响水	张集高庄变	10	200	106
67125	响水	高林后集1#变	10	200	70
67126	响水	陆集2组变	10	200	47
67127	响水	堆根二组2#变	10	200	80
67128	响水	甲套中2#变	10	200	54
67129	响水	堆根五组配变	10	400	35
67130	响水	大东三组变	10	200	65
67131	响水	高林北2#变	10	200	77
67132	响水	甲套东2#变	10	200	92
67133	响水	陆集一组变	10	200	35
67134	响水	大东陈庄变	10	200	43
67135	响水	大通张庄2#变	10	200	78
67136	响水	叶庄变	10	200	8
67137	响水	杨回解庄2#变	10	200	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67138	响水	张集彭庄五组变	10	200	96
67139	响水	甲套4#变	10	200	51
67140	响水	洪圩四组变	10	250	29
67141	响水	洪圩四组1#变	10	400	93
67142	响水	洪圩四组新变	10	400	43
67143	响水	洪圩六组新变	10	200	28
67144	响水	洪圩六组变	10	400	130
67145	响水	洪圩三组2#变	10	400	134
67146	响水	洪圩六组2#变	10	200	4
67147	响水	桃园兴庄5#变	10	200	78
67148	响水	三圩圩东3#变	10	200	100
67149	响水	桃园社区4#变	10	200	81
67150	响水	六套方庄村五组变	10	200	97
67151	响水	三圩圩东4#变	10	200	63
67152	响水	三圩尹庄变	10	200	57
67153	响水	桃园社区3#变	10	200	91
67154	响水	三圩圩东2#变	10	250	114
67155	响水	三圩周庄变	10	200	83
67156	响水	桃园社区1#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67157	响水	桃园王庄2#变	10	200	30
67158	响水	桃园兴庄3#变	10	200	92
67159	响水	三圩郭庄变	10	200	89
67160	响水	桃园社区2#变	10	200	57
67161	响水	三圩4#变	10	200	80
67162	响水	三圩周庄2#变	10	200	160
67163	响水	三圩丁庄变	10	250	148
67164	响水	伏西村2#变	10	200	66
67165	响水	小尖周集8#变	10	400	177
67166	响水	小尖周集3#变	10	400	132
67167	响水	小尖吉舍1#变	10	200	57
67168	响水	小尖土桥四组变	10	200	7
67169	响水	小尖周集中学变	10	400	137
67170	响水	葛庄5组变	10	400	114
67171	响水	碧桂园1#美变	10	630	22
67172	响水	碧桂园2#主变	10	1250	421
67173	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	423
67174	响水	恒美家园7#变	10	400	38
67175	响水	恒美花园3#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67176	响水	新城雅居苑3#变	10	800	436
67177	响水	恒美家园5#变	10	400	0
67178	响水	恒美家园6#变	10	400	48
67179	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	491
67180	响水	62#杆路灯单相变	10	80	54
67181	响水	城南社区居委会变	10	400	245
67182	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	320
67183	响水	恒美花园2#变	10	400	23
67184	响水	新城雅居苑1#变	10	800	305
67185	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	446
67186	响水	洪圩六组1#变	10	400	181
67187	响水	59#杆路灯单相变	10	80	44
67188	响水	恒美家园8#变	10	400	184
67189	响水	新城雅居苑2#变	10	800	372
67190	响水	碧桂园4#美变	10	400	0
67191	响水	碧桂园3#美变	10	630	254
67192	响水	碧桂园2#美变	10	630	248
67193	响水	恒美花园1#变	10	400	41
67194	响水	恒美家园4#变	10	400	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67195	响水	园区1#路灯箱变	10	100	80
67196	响水	皂角合兴1#变	10	400	234
67197	响水	彭庄6#变	10	200	76
67198	响水	皂角彭庄变	10	400	256
67199	响水	皂角柏庄3#变	10	200	94
67200	响水	皂角张洼变	10	200	109
67201	响水	皂角柏庄1#变	10	200	78
67202	响水	彭庄5#变	10	200	92
67203	响水	皂角李庄变	10	200	0
67204	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	28
67205	响水	同兴张庄照明变	10	200	96
67206	响水	同兴组2#变	10	200	65
67207	响水	同兴村1#变	10	200	30
67208	响水	皂角合兴4#变	10	200	105
67209	响水	大有开发区1#变	10	400	140
67210	响水	大有教育小区3#变	10	400	154
67211	响水	大有镇政府变	10	400	0
67212	响水	大有教育区2#变	10	400	137
67213	响水	大有教育小区1#变	10	400	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67214	响水	停泉刘庄南变	10	200	107
67215	响水	停泉刘庄变	10	200	105
67216	响水	停泉七组北变	10	200	88
67217	响水	梅湾2组变	10	200	68
67218	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160
67219	响水	梅湾六组东变	10	200	79
67220	响水	梅湾二三组2#变	10	500	308
67221	响水	亭泉九组2#变	10	200	98
67222	响水	梅湾七组变	10	200	106
67223	响水	梅湾三组变	10	400	197
67224	响水	停泉庄向变	10	200	91
67225	响水	三份东冲变	10	200	160
67226	响水	亭泉九组变	10	200	68
67227	响水	亭泉社区1#变	10	400	131
67228	响水	停泉河口变	10	200	106
67229	响水	北胜八组变	10	200	77
67230	响水	亭泉社区2#变	10	400	154
67231	响水	亭泉社区3#变	10	200	84
67232	响水	梅湾五组1#变	10	200	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67233	响水	停泉村部变	10	200	107
67234	响水	梅湾一组变	10	200	111
67235	响水	梅湾六组1#变	10	200	113
67236	响水	梅湾五组变	10	500	339
67237	响水	梅湾2#变	10	200	108
67238	响水	梅湾三组2#变	10	200	107
67239	响水	停泉七组变	10	200	79
67240	响水	梅湾六组变	10	315	161
67241	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	101
67242	响水	老舍周圩五组变	10	200	95
67243	响水	老舍条河西1#变	10	200	48
67244	响水	侣旺一组2#变	10	200	94
67245	响水	前河5组变	10	200	64
67246	响水	条河南1#变	10	200	121
67247	响水	盐城响水10kV花枝线老舍10#变更工程	10	200	17
67248	响水	刘庄2组2#变	10	200	112
67249	响水	条河北1#变	10	200	56
67250	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	88
67251	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67252	响水	戈庄纪组变	10	200	51
67253	响水	金银花变	10	200	117
67254	响水	前河村四组变	10	200	114
67255	响水	戈庄全凤台片	10	200	69
67256	响水	前河村变	10	200	67
67257	响水	刘庄3组2#变	10	200	77
67258	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	73
67259	响水	盐城响水10kV老舍线条河2组变新增工程	10	200	57
67260	响水	滨江路2#变	10	630	4
67261	响水	帝豪2#变	10	400	201
67262	响水	金店变	10	250	0
67263	响水	新中心小学2#变	10	400	44
67264	响水	开发区31#变	10	400	66
67265	响水	农行2#变	10	400	141
67266	响水	三洪大沟3#变	10	400	39
67267	响水	新中心小学变	10	500	61
67268	响水	中行变	10	400	0
67269	响水	滨江路1#变	10	630	53
67270	响水	供电公司2#箱变	10	630	196

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67271	响水	三洪大沟1#变	10	630	158
67272	响水	金店2#变	10	400	63
67273	响水	信用社2#变	10	630	203
67274	响水	开发区12#变	10	400	15
67275	响水	华联商厦	10	630	109
67276	响水	信用社3#变	10	630	296
67277	响水	三洪大沟2#变	10	400	128
67278	响水	三洪大沟5#变	10	400	162
67279	响水	三洪大沟4#变	10	400	112
67280	响水	建行箱变	10	400	98
67281	响水	信用社箱变	10	315	0
67282	响水	劳保局变	10	630	143
67283	响水	双园东路变	10	630	149
67284	响水	档案局变	10	400	123
67285	响水	国土局2#变	10	500	77
67286	响水	开发区24#变	10	630	152
67287	响水	航运公司2号变	10	315	0
67288	响水	城管局2#变	10	400	181
67289	响水	新华书店变	10	630	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67290	响水	国土局变	10	630	170
67291	响水	城管局3#变	10	400	178
67292	响水	城东邮局变	10	630	283
67293	响水	锦绣苑3#变	10	1000	566
67294	响水	五洲公司2#变	10	400	177
67295	响水	百货公司变	10	400	220
67296	响水	洪源变	10	400	100
67297	响水	锦绣苑1#变	10	500	17
67298	响水	锦绣苑2#变	10	630	239
67299	响水	德路桥变	10	400	5
67300	响水	运响河闸家属区变	10	200	112
67301	响水	锦绣苑5#变	10	630	338
67302	响水	回收公司变	10	630	358
67303	响水	锦绣苑4#变	10	630	106
67304	响水	开发区10#变	10	400	100
67305	响水	开发区5#变	10	400	165
67306	响水	响坎河1#变	10	400	153
67307	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	0
67308	响水	幸福路单相变	10	80	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67309	响水	老烟草公司3#变	10	400	144
67310	响水	响东小学变	10	400	0
67311	响水	东方剧场变	10	400	174
67312	响水	老广电局变	10	400	35
67313	响水	老烟草公司2#变	10	400	204
67314	响水	老东方剧场2#变	10	400	59
67315	响水	物资局家属区变	10	400	172
67316	响水	响东小学2#变	10	400	0
67317	响水	老广电局2#变	10	400	30
67318	响水	灌江一组变	10	400	59
67319	响水	人民商场变	10	400	133
67320	响水	老广电局3#变	10	400	0
67321	响水	响水绿丰公司变	10	200	94
67322	响水	老烟草公司1#变	10	400	0
67323	响水	幸福中路变	10	400	7
67324	响水	中心小学1#变	10	400	24
67325	响水	华清池变	10	400	57
67326	响水	响东小学3#变	10	500	63
67327	响水	幸福中路2#变	10	400	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67328	响水	幸福北路2#变	10	400	53
67329	响水	农民创业园4#变	10	630	382
67330	响水	龙运仕家2#变	10	800	512
67331	响水	龙运仕家25#变	10	800	312
67332	响水	龙运仕家30#变	10	800	276
67333	响水	龙运仕家15#变	10	800	500
67334	响水	响水开源2#变	10	200	83
67335	响水	龙运仕家17#变	10	800	618
67336	响水	龙运仕家18#变	10	800	524
67337	响水	龙运仕家14#变	10	800	563
67338	响水	龙运仕家22#变	10	800	587
67339	响水	龙运仕家13#变	10	800	440
67340	响水	龙运仕家7#变	10	800	520
67341	响水	龙运仕家3#变	10	800	588
67342	响水	龙运仕家27#变	10	800	433
67343	响水	龙运仕家11#变	10	800	438
67344	响水	龙运仕家4#变	10	800	590
67345	响水	农民创业园9#变	10	630	412
67346	响水	龙运仕家24#变	10	800	464

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67347	响水	农民创业园8#变	10	630	404
67348	响水	龙运仕家20#变	10	800	588
67349	响水	龙运仕家21#变	10	800	383
67350	响水	龙运仕家26#变	10	800	243
67351	响水	农民创业园2#变	10	630	256
67352	响水	农民创业园7#变配变	10	630	400
67353	响水	河口十二组变	10	200	83
67354	响水	农民创业园3#变	10	630	228
67355	响水	龙运仕家12#变	10	800	561
67356	响水	龙运仕家6#变	10	800	506
67357	响水	龙运仕家9#变	10	800	492
67358	响水	龙运仕家10#变	10	800	544
67359	响水	龙运仕家5#变	10	800	526
67360	响水	开发区20#变	10	630	424
67361	响水	龙运仕家29#变	10	800	416
67362	响水	开源3#变	10	630	386
67363	响水	响水开源1#变	10	315	123
67364	响水	龙运仕家16#变	10	800	501
67365	响水	龙运仕家28#变	10	800	456

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67366	响水	龙运仕家1#变	10	800	477
67367	响水	龙运仕家19#变	10	800	517
67368	响水	龙运仕家23#变	10	800	504
67369	响水	龙运仕家8#变	10	800	600
67370	响水	海悦华庭1#变	10	800	377
67371	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	179
67372	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	322
67373	响水	10kV灌商线供电公司1#箱变	10	630	299
67374	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	359
67375	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	238
67376	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	164
67377	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	536
67378	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	412
67379	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	476
67380	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	363
67381	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	393
67382	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	420
67383	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	308
67384	响水	海悦华庭2#变	10	800	461

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67385	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	253
67386	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	327
67387	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	361
67388	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	297
67389	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	433
67390	响水	三堡十二组1#变	10	400	172
67391	响水	开发区27#变	10	400	98
67392	响水	三堡四组3#变	10	630	0
67393	响水	河口预制厂变	10	400	209
67394	响水	开发区4#变	10	400	200
67395	响水	陆长田变	10	500	0
67396	响水	三堡十二组变	10	200	58
67397	响水	三堡四组变	10	400	0
67398	响水	天筑未来府7#变	10	800	351
67399	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	481
67400	响水	天筑未来府5#变	10	800	406
67401	响水	天筑未来府3#变	10	800	382
67402	响水	潘庄五组1#变	10	200	56
67403	响水	河口十三组单变	10	200	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67404	响水	东风小白庄1#变	10	200	99
67405	响水	东风七组1#变	10	200	108
67406	响水	东风四组1#变	10	400	185
67407	响水	宣圩2#变	10	200	132
67408	响水	东风三组变	10	200	108
67409	响水	326省道2#路灯变	10	100	22
67410	响水	宣圩三组单相变	10	200	50
67411	响水	宣圩东变	10	200	75
67412	响水	宣圩三组变	10	200	103
67413	响水	东风三组2#变	10	200	52
67414	响水	东风七组变	10	200	14
67415	响水	宣圩3#变	10	200	41
67416	响水	宣圩南1#变	10	200	33
67417	响水	东风四组变	10	200	48
67418	响水	宣圩一组变	10	200	120
67419	响水	宣圩1#变	10	200	141
67420	响水	东风三组3#变	10	200	79
67421	响水	灌舍东风六组变	10	200	59
67422	响水	东风小白庄变	10	200	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67423	响水	东风四组2#变	10	200	116
67424	响水	宣圩南变	10	400	214
67425	响水	国道3#路灯变	10	100	0
67426	响水	戈正1#变	10	200	72
67427	响水	河沟四组变	10	200	73
67428	响水	戈正四组变	10	200	90
67429	响水	何沟七组2#变	10	200	28
67430	响水	彭港孙庄变	10	200	99
67431	响水	戈正三组2#变	10	200	48
67432	响水	何沟八组变	10	200	85
67433	响水	张集14#变	10	200	2
67434	响水	河沟东2#变	10	200	88
67435	响水	彭港魏庄2#变	10	200	80
67436	响水	戈正2#变	10	200	81
67437	响水	张集程圩2#变	10	200	99
67438	响水	程圩6#变	10	200	119
67439	响水	彭港邱庄变	10	400	199
67440	响水	河沟村部变	10	200	69
67441	响水	戈正河西变	10	200	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67442	响水	戈正西变	10	200	72
67443	响水	彭港南变	10	200	134
67444	响水	王庄3组2#变	10	200	71
67445	响水	老舍2组变	10	200	30
67446	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	68
67447	响水	花枝十组变	10	200	75
67448	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	108
67449	响水	恩谭小区5#变	10	200	0
67450	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	59
67451	响水	花枝五组教堂变	10	200	48
67452	响水	八顷三组变	10	200	68
67453	响水	蔡窑村3#变	10	200	111
67454	响水	纪圩五组变	10	400	294
67455	响水	河东二组变	10	200	107
67456	响水	八顷四组西变	10	200	116
67457	响水	纪圩二组变	10	200	92
67458	响水	纪圩四组站变	10	200	90
67459	响水	纪圩小学变	10	400	19
67460	响水	纪圩三组变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67461	响水	河东四组变	10	200	90
67462	响水	八顷二组变	10	200	72
67463	响水	纪圩一七组	10	200	92
67464	响水	国环村东变	10	200	108
67465	响水	环南新型社区1#变	10	400	175
67466	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	89
67467	响水	国环东2#变(2012)	10	200	35
67468	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	0
67469	响水	公兴6#变	10	200	139
67470	响水	恩谭小区6#变	10	200	56
67471	响水	兴太公兴2#变	10	200	0
67472	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	0
67473	响水	兴太周庄变	10	200	85
67474	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	13
67475	响水	兴太线小南六组变	10	200	96
67476	响水	兴太余段变	10	200	97
67477	响水	小南潘庄变	10	200	5
67478	响水	环南新型社区2#变	10	400	216
67479	响水	兴太东变	10	200	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67480	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	5
67481	响水	丰大3#变	10	200	83
67482	响水	双南6组变	10	400	271
67483	响水	兴庄7组3#变	10	200	75
67484	响水	双南7组变	10	200	70
67485	响水	八墩六九组	10	200	109
67486	响水	南河八墩3组2#变	10	200	60
67487	响水	八墩10组单变	10	200	19
67488	响水	八墩一七组3#变	10	200	65
67489	响水	河堆6组变	10	400	86
67490	响水	南河八墩一七组变	10	200	54
67491	响水	兴庄7组2#变	10	200	65
67492	响水	八墩村部3#变	10	200	67
67493	响水	兴庄456组	10	400	238
67494	响水	兴庄7组变	10	400	175
67495	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	91
67496	响水	河堆567组2#变	10	200	0
67497	响水	兴庄456组3#变	10	200	54
67498	响水	兴庄456组5#变	10	200	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67499	响水	河堆567组变	10	200	89
67500	响水	南河八墩11组单变	10	200	71
67501	响水	双南5组变增容	10	400	234
67502	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	84
67503	响水	兴庄8组变	10	200	84
67504	响水	新光安置区4#变	10	400	224
67505	响水	齐心一六组3#变	10	400	260
67506	响水	陈港义心4#变	10	200	87
67507	响水	长兴村1#变	10	200	77
67508	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	0
67509	响水	陈港中和五组变	10	200	37
67510	响水	长兴村7#变	10	200	118
67511	响水	新光安置区1#变	10	400	202
67512	响水	陈港辛六三八组变	10	200	86
67513	响水	齐心安置区变	10	400	253
67514	响水	立礼三八组南变	10	200	111
67515	响水	新光安置区3#变	10	400	231
67516	响水	四港11组1#变	10	200	57
67517	响水	小港安置区2#变	10	400	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67518	响水	陈港立礼四五组变	10	630	360
67519	响水	立礼十组变	10	200	134
67520	响水	陈港部队4#变	10	200	73
67521	响水	陈港三港村明变	10	400	243
67522	响水	新光新农村变	10	400	146
67523	响水	立礼安置区1#变	10	400	247
67524	响水	立礼小学变	10	200	86
67525	响水	陈港小港示范区变	10	200	137
67526	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	155
67527	响水	立礼安置区2#变	10	400	230
67528	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	236
67529	响水	小尖田荡五组单变	10	200	18
67530	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	253
67531	响水	四丰小区2#变	10	400	320
67532	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	172
67533	响水	小尖田荡五六组变	10	200	5
67534	响水	四丰小区1#变	10	400	320
67535	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	142
67536	响水	四丰小区4#变	10	400	48

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67537	响水	小尖南丰路灯变	10	200	89
67538	响水	小尖田荡7组变	10	200	160
67539	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	188
67540	响水	小尖郭庄6#变	10	400	290
67541	响水	小尖伏西村变	10	400	206
67542	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	400
67543	响水	小尖金诚花园变	10	400	29
67544	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	425
67545	响水	小尖郭庄7#变	10	200	0
67546	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	292
67547	响水	小尖伏西二组变	10	200	22
67548	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	328
67549	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	314
67550	响水	葛庄六组变	10	400	203
67551	响水	葛庄三组变	10	400	229
67552	响水	田荡三组变	10	200	0
67553	响水	葛庄16#变	10	400	227
67554	响水	葛庄安置区1#变	10	400	114
67555	响水	葛庄安置区2#变	10	400	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67556	响水	葛庄一组1#变	10	250	32
67557	响水	田荡四组变	10	400	135
67558	响水	葛庄七组变	10	400	121
67559	响水	杨回张庄变	10	200	32
67560	响水	姜西李庄变	10	200	34
67561	响水	杨回单庄2#变	10	200	121
67562	响水	夹冲河西变	10	200	66
67563	响水	杨回夏庄变	10	200	97
67564	响水	杨回牛厂变	10	400	169
67565	响水	杨回小区变	10	200	28
67566	响水	杨回张庄2#变	10	200	108
67567	响水	五河南2#变	10	200	143
67568	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	467
67569	响水	五河四组1#变	10	400	143
67570	响水	五河十二组变	10	200	20
67571	响水	五河线响西一组变	10	200	19
67572	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	482
67573	响水	五河四组变	10	400	138
67574	响水	响西三组变	10	200	38

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67575	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	186
67576	响水	响西四组2#变	10	400	182
67577	响水	五河十一组变	10	200	84
67578	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	468
67579	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	475
67580	响水	五河12组2#变	10	200	108
67581	响水	响西四组1#变	10	200	103
67582	响水	五河五组1#变	10	400	209
67583	响水	五河六组变	10	400	102
67584	响水	五河五组变	10	200	26
67585	响水	五河七组变	10	400	242
67586	响水	五河八组1#变	10	200	0
67587	响水	洪圩三组1#变	10	400	194
67588	响水	五河南1#变	10	200	160
67589	响水	响西一组2#变	10	200	120
67590	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	491
67591	响水	响西四组变	10	400	144
67592	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	473
67593	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	492

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67594	响水	五河八组变	10	250	117
67595	响水	五河十二组1#变	10	400	254
67596	响水	河口十三组1#变	10	200	9
67597	响水	响西二组变	10	200	53
67598	响水	五河十一组1#变	10	200	90
67599	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	472
67600	响水	五河居新型社区2#变	10	400	185
67601	响水	徐志银居住区	10	400	148
67602	响水	小浦六组变	10	400	77
67603	响水	小浦三组5#变	10	200	132
67604	响水	五河二组变	10	200	113
67605	响水	响水五河安置区1#变	10	400	0
67606	响水	五河安置区1#变	10	400	221
67607	响水	五河三组变	10	400	99
67608	响水	响水潘庄安置区变	10	500	227
67609	响水	五河安置区3#变	10	400	229
67610	响水	五河六组1#变	10	200	29
67611	响水	五河十组变	10	200	57
67612	响水	小浦八组1#变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67613	响水	小浦1#变	10	200	0
67614	响水	五河二组1#变	10	200	1
67615	响水	航运家属区变	10	400	222
67616	响水	小浦三组1#变	10	400	70
67617	响水	小浦三组4#变	10	400	251
67618	响水	潘庄安置区1#变	10	400	229
67619	响水	五河二组3#变	10	200	55
67620	响水	海安置区2#变	10	400	196
67621	响水	陈港海安4#变	10	500	150
67622	响水	海安置区1#变	10	400	181
67623	响水	海安置区3#变	10	400	183
67624	响水	下辛新农村2#变	10	400	175
67625	响水	陈港大湾七组变	10	200	120
67626	响水	陈港齐心四组变	10	200	75
67627	响水	苏光二组变	10	400	179
67628	响水	陈港大湾村五组变	10	200	69
67629	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	115
67630	响水	陈港海安创业园变	10	400	0
67631	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67632	响水	下辛新农村变	10	200	0
67633	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	244
67634	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	99
67635	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	19
67636	响水	苏光一八组南变	10	200	29
67637	响水	陈港义心小区5#变	10	200	7
67638	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	14
67639	响水	陈港义心小区6#变	10	200	50
67640	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	256
67641	响水	王商六组变	10	400	225
67642	响水	陈港海安花卉园	10	200	160
67643	响水	陈港义心六七组变	10	400	90
67644	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	56
67645	响水	陈港部队变	10	400	313
67646	响水	中山北路1#变	10	400	214
67647	响水	大有南北街4#变	10	400	212
67648	响水	大有中山河桥头变	10	400	138
67649	响水	大有液化气站2#变	10	400	281
67650	响水	大有南北街1#变	10	500	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67651	响水	康庄9组1#变	10	200	93
67652	响水	大有南北街3#变	10	400	37
67653	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	265
67654	响水	大有东西变	10	400	48
67655	响水	大有项庄1#变	10	400	104
67656	响水	大有水务站变	10	400	146
67657	响水	大有液化气站变	10	400	163
67658	响水	大有南北5#变	10	400	114
67659	响水	康庄中山河变	10	200	25
67660	响水	大有南北街2#新变	10	400	2
67661	响水	大有食品站变	10	400	157
67662	响水	土管所变	10	400	128
67663	响水	康庄中山河2#变	10	200	125
67664	响水	大有14#新变	10	400	0
67665	响水	大有东西街1#变	10	400	97
67666	响水	大有项庄变	10	630	132
67667	响水	大有南北6#变	10	400	155
67668	响水	副业变	10	400	174
67669	响水	黄海菜场变	10	400	84

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67670	响水	大有2#变	10	400	169
67671	响水	中山北路2#变	10	400	262
67672	响水	大有10#变	10	400	186
67673	响水	大有南北变	10	400	0
67674	响水	大有水塔1#变	10	400	53
67675	响水	大有中心小学变	10	400	0
67676	响水	大有7#变	10	400	41
67677	响水	大有小学3#变	10	400	27
67678	响水	大有中心小学5#变	10	400	167
67679	响水	大有水塔变	10	400	188
67680	响水	水塔3#变	10	630	193
67681	响水	大有水塔4#变	10	400	0
67682	响水	大有21#变	10	400	176
67683	响水	中心小学6#变	10	400	75
67684	响水	大有中心小学7#变	10	400	145
67685	响水	崔庄2#变	10	400	238
67686	响水	龚集7#变	10	400	117
67687	响水	运河小学2#变	10	400	25
67688	响水	龚集崔庄1#变	10	400	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67689	响水	运河崔庄4#变	10	400	238
67690	响水	运河幼儿园变	10	400	32
67691	响水	土管所2#变	10	400	144
67692	响水	运河菜场变	10	400	188
67693	响水	运河小学3#变	10	400	0
67694	响水	幼儿园3#变	10	400	157
67695	响水	水利站2#变	10	400	187
67696	响水	运河小学5#变	10	400	150
67697	响水	龚集崔庄5#变	10	400	238
67698	响水	运河国土所变	10	400	119
67699	响水	龚集4#变	10	400	0
67700	响水	龚集6#变	10	400	123
67701	响水	运河小学4#变	10	400	173
67702	响水	运河菜场2#变	10	400	218
67703	响水	龚集1#变	10	400	167
67704	响水	龚集12#变	10	400	179
67705	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	184
67706	响水	运河套筒厂2#变	10	400	88
67707	响水	龚集崔庄变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67708	响水	运河水利站变	10	400	182
67709	响水	龚集16#变	10	400	154
67710	响水	葛庄八组变	10	630	277
67711	响水	葛庄十一组变	10	630	363
67712	响水	葛庄南1#变	10	400	155
67713	响水	城南大道1#变	10	400	214
67714	响水	葛庄九组变	10	400	0
67715	响水	葛庄八组2#变	10	400	233
67716	响水	新队变	10	200	89
67717	响水	七套张林南变	10	200	37
67718	响水	张林南1#变	10	200	0
67719	响水	高场七排1#变	10	315	172
67720	响水	中心村二组变	10	200	118
67721	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320
67722	响水	高场七排5#变	10	200	99
67723	响水	高场七排2#变	10	200	112
67724	响水	郇庄四组变	10	200	37
67725	响水	七套高场冲东2#变	10	200	54
67726	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67727	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	518
67728	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	526
67729	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	486
67730	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	520
67731	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	480
67732	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	507
67733	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	498
67734	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	533
67735	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	492
67736	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	495
67737	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	489
67738	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	507
67739	响水	小庄一组东变	10	200	107
67740	响水	仇堆3组	10	400	192
67741	响水	双套一组变	10	200	45
67742	响水	仇堆3组2#变	10	200	74
67743	响水	双套五组变	10	200	108
67744	响水	双套四五六组变	10	200	119
67745	响水	顾庄二组变	10	200	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67746	响水	仇堆二组变	10	200	38
67747	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	89
67748	响水	仇堆六组南变	10	200	103
67749	响水	黄圩高庄水井变	10	200	43
67750	响水	顾庄五组变	10	200	89
67751	响水	仇堆五组变	10	200	106
67752	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	38
67753	响水	双套四组	10	200	102
67754	响水	梅庄三组2#变	10	200	61
67755	响水	云梯四五组变	10	400	88
67756	响水	小庄二组东变	10	200	47
67757	响水	顾庄2#变	10	200	39
67758	响水	顾庄1组变	10	200	80
67759	响水	葛庄二组1#变	10	400	239
67760	响水	葛庄南变	10	400	212
67761	响水	葛庄二组变	10	400	88
67762	响水	响水所交警队变	10	400	233
67763	响水	葛庄一组变	10	200	66
67764	响水	葛庄村2#变	10	400	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67765	响水	葛庄村变	10	400	201
67766	响水	葛庄村箱变	10	500	242
67767	响水	淮北8组变	10	200	64
67768	响水	条冲14组1#变	10	200	118
67769	响水	大有淮北7组1#变	10	400	170
67770	响水	淮北4组变	10	200	93
67771	响水	新北韩庄6#变	10	200	45
67772	响水	新北14组变	10	200	94
67773	响水	条冲14组变	10	200	14
67774	响水	淮北7组变	10	200	92
67775	响水	淮河7组2#变	10	630	148
67776	响水	新北十一组3#变	10	200	102
67777	响水	淮北9组变	10	200	126
67778	响水	大有沈庄2#变	10	400	182
67779	响水	新北村西变	10	200	120
67780	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	235
67781	响水	小尖交管所2#变	10	400	249
67782	响水	小尖振兴路3#变	10	400	152
67783	响水	小尖中学南变	10	630	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67784	响水	小尖振兴路变	10	630	137
67785	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	233
67786	响水	小尖华联5#变	10	400	77
67787	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	247
67788	响水	小尖水厂变	10	315	59
67789	响水	小尖罗庄1#变	10	400	145
67790	响水	小尖华联2#变	10	400	88
67791	响水	小尖华联4#变	10	400	78
67792	响水	小尖油厂2#变	10	400	68
67793	响水	四丰小区5#变新	10	400	42
67794	响水	小尖罗庄2#变	10	400	179
67795	响水	小尖振兴路1#变	10	400	175
67796	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	272
67797	响水	小尖致富路新变	10	400	205
67798	响水	小尖沿河2#变	10	400	20
67799	响水	小尖华联3#变	10	400	168
67800	响水	小尖沿河1#变	10	400	58
67801	响水	小尖华联变	10	500	200
67802	响水	小尖派出所变	10	400	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67803	响水	小尖镇步行街变	10	400	0
67804	响水	裕盛1#变	10	630	393
67805	响水	小尖水厂1#变	10	400	178
67806	响水	小尖英特技校变	10	400	0
67807	响水	大有20#变	10	400	169
67808	响水	大有中心小学2#变	10	400	195
67809	响水	大有中心小学4#变	10	400	29
67810	响水	大有4#变	10	400	0
67811	响水	大有8#变	10	400	105
67812	响水	大有6#变	10	400	165
67813	响水	大有5#变	10	400	135
67814	响水	大有17#变	10	400	108
67815	响水	大有3#变	10	400	23
67816	响水	大有12#变	10	400	111
67817	响水	学府新城1#变	10	500	287
67818	响水	大有9#变	10	400	0
67819	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	199
67820	响水	薛荡示范园2#变	10	400	235
67821	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67822	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	193
67823	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	185
67824	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	117
67825	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	147
67826	响水	薛荡示范园1#变	10	400	216
67827	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	111
67828	响水	昌盛3组2#变	10	200	101
67829	响水	南河昌盛1组变	10	200	42
67830	响水	南河薛荡小区变	10	200	58
67831	响水	薛荡村变	10	200	90
67832	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	139
67833	响水	王集线新南245组变	10	200	46
67834	响水	双南24组2#变	10	400	234
67835	响水	薛荡一组3#变	10	200	91
67836	响水	南河薛荡7-10组	10	400	201
67837	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	102
67838	响水	头甲68组4#变	10	400	0
67839	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	236
67840	响水	村部6#变	10	200	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67841	响水	双南6组6#变	10	400	182
67842	响水	南河小闸变	10	200	6
67843	响水	薛荡11组变	10	200	107
67844	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	133
67845	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	96
67846	响水	昌盛一组2#变	10	200	82
67847	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	202
67848	响水	薛荡4组变	10	200	77
67849	响水	昌盛五组变	10	200	105
67850	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	135
67851	响水	南河薛荡桥头变	10	400	264
67852	响水	上王九组2#变	10	200	75
67853	响水	南河王集12#变	10	400	210
67854	响水	上王村部2#变	10	200	61
67855	响水	加庆68组变	10	200	84
67856	响水	加庆一组变	10	200	86
67857	响水	上王12组2#变	10	400	188
67858	响水	上王9组变	10	200	77
67859	响水	南河六组变	10	400	171

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67860	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	87
67861	响水	加庆6-8组2#变	10	200	104
67862	响水	南河78组变	10	200	0
67863	响水	王集22#变敬老院变	10	400	187
67864	响水	南河王集11#变	10	400	173
67865	响水	南河王集10#变	10	400	51
67866	响水	上王5. 11组变	10	200	3
67867	响水	南河粮管所2#变	10	400	171
67868	响水	上王5. 11组2#变	10	200	25
67869	响水	南河王集6#变	10	400	0
67870	响水	南河小学2#变	10	400	121
67871	响水	张庄2#变	10	400	93
67872	响水	加庆6组变	10	400	241
67873	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	62
67874	响水	王集18#(派出所)变	10	400	45
67875	响水	河堆7组变	10	200	56
67876	响水	上王村部	10	200	0
67877	响水	加庆7-9组变	10	200	61
67878	响水	南河上王8组变	10	400	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67879	响水	南河78组3#变	10	400	232
67880	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	252
67881	响水	南河王集四组变	10	500	246
67882	响水	上王5.11组3#变	10	400	249
67883	响水	四套南堆2#变	10	200	102
67884	响水	南河汪庄1#变	10	200	82
67885	响水	龚集13#变	10	400	85
67886	响水	伏兴李庄变	10	200	111
67887	响水	龚集10#新变	10	630	250
67888	响水	四套条堆变	10	200	80
67889	响水	南河英庄南变	10	200	36
67890	响水	南河大洼变	10	200	95
67891	响水	四套南堆变	10	200	46
67892	响水	工商所变	10	400	165
67893	响水	龚集龚庄变	10	400	225
67894	响水	南河立新2#变	10	200	105
67895	响水	四套后堆3#变	10	200	59
67896	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	78
67897	响水	南河英庄2#变	10	200	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67898	响水	南河管滩变	10	200	82
67899	响水	南河前庄2#变	10	200	55
67900	响水	南河村变	10	200	103
67901	响水	南河4组变	10	200	0
67902	响水	南河农业示范园1#变	10	400	0
67903	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	0
67904	响水	新东456组变	10	200	0
67905	响水	南河新南2组变	10	200	0
67906	响水	南河信用社变	10	400	0
67907	响水	南河2组2#变	10	400	0
67908	响水	南河新南5组变	10	200	0
67909	响水	王集派出所2#变	10	400	0
67910	响水	南河12组变	10	400	0
67911	响水	薛荡四组2#变	10	200	0
67912	响水	南河王集2#变	10	400	0
67913	响水	南河2组变	10	400	0
67914	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	0
67915	响水	南河新南9组变	10	400	0
67916	响水	南河12组5#变	10	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67917	响水	南河3组变	10	200	0
67918	响水	南河兽医站变	10	400	0
67919	响水	南河大润发变	10	400	0
67920	响水	南河王集1#变	10	400	0
67921	响水	南河王集西街变	10	400	0
67922	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	0
67923	响水	南河中学新增1#变	10	400	0
67924	响水	南河新东3组2#变	10	200	0
67925	响水	南河农业示范园3#变	10	200	0
67926	响水	南河农业示范园4#变	10	200	0
67927	响水	南河王集南4#变	10	400	0
67928	响水	南河中学3#变	10	400	0
67929	响水	南河农具厂2#变	10	400	0
67930	响水	南河示范园7#变	10	400	0
67931	响水	南河王集9组变	10	200	0
67932	响水	新南134组3#变	10	200	0
67933	响水	南河农业示范园5#变	10	200	0
67934	响水	南河农科站变	10	400	0
67935	响水	南河农业示范园2#变	10	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67936	响水	南河王集3#中变	10	400	0
67937	响水	南河王集7#变	10	400	0
67938	响水	南河34组变	10	200	0
67939	响水	南河12组3#变	10	200	0
67940	响水	南河12组4#变	10	200	0
67941	响水	南河集镇21#变	10	400	0
67942	响水	南河新东3组变	10	200	0
67943	响水	南河新东123组2#变	10	200	0
67944	响水	王集19#(放大站)变	10	400	0
67945	响水	王集5组变	10	400	0
67946	响水	南河王集法院2#变	10	400	0
67947	响水	南河王集九组2#变	10	200	0
67948	响水	南河移动塔变	10	400	0
67949	响水	南河345组变	10	200	0
67950	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	0
67951	响水	南河农具厂变	10	400	0
67952	响水	南河北街2#变	10	400	0
67953	响水	原种厂2#变	10	400	54
67954	响水	新村西变	10	200	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67955	响水	官舍中1#变	10	200	69
67956	响水	官舍东2#变	10	200	78
67957	响水	官舍西变	10	200	62
67958	响水	原种厂	10	400	248
67959	响水	大口一组变	10	200	93
67960	响水	新村9、10组1#变	10	400	136
67961	响水	名门春天2#变	10	630	321
67962	响水	三堡四组1#变	10	400	7
67963	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	407
67964	响水	名门春天1#变	10	630	221
67965	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	440
67966	响水	现代家园4#变	10	800	471
67967	响水	现代家园5#变	10	800	640
67968	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	196
67969	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	382
67970	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	368
67971	响水	金湾六组变	10	400	50
67972	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	163
67973	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	344

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67974	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	301
67975	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	291
67976	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	371
67977	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	452
67978	响水	现代家园6#变	10	800	412
67979	响水	开发区33#变	10	400	127
67980	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	311
67981	响水	现代家园2#变	10	800	357
67982	响水	现代家园3#变	10	800	634
67983	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	291
67984	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	420
67985	响水	现代家园1#变	10	800	422
67986	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	197
67987	响水	金港家园开关站2#变	10	800	329
67988	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	291
67989	响水	响港安置区2#变	10	400	187
67990	响水	金港家园开关站1#变	10	800	306
67991	响水	加油站变	10	400	133
67992	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	328

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
67993	响水	名门春天5#变	10	630	335
67994	响水	正瑞小区2#变	10	800	377
67995	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	225
67996	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	435
67997	响水	响港安置区3#变	10	400	161
67998	响水	东升家园变	10	630	264
67999	响水	响水开发区3#变	10	400	186
68000	响水	响水红云白鸽变	10	500	149
68001	响水	响港安置区1#变	10	500	136
68002	响水	开发区32#变	10	400	0
68003	响水	金港家园C区4#变	10	500	228
68004	响水	正瑞小区1#变	10	800	434
68005	响水	名门春天3#变	10	630	357
68006	响水	金港家园C区1#变	10	500	244
68007	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	262
68008	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	322
68009	响水	名门春天6#变	10	630	331
68010	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	200
68011	响水	金港家园C区3#变	10	630	346

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68012	响水	金港家园C区2#变	10	500	252
68013	响水	开发区13#变	10	400	155
68014	响水	农业创业园5#变	10	400	123
68015	响水	开发区19#变	10	400	106
68016	响水	灌河八组变	10	400	44
68017	响水	老年公寓变	10	400	0
68018	响水	开发区25#变	10	400	202
68019	响水	运东小港变	10	200	92
68020	响水	运东小舍变	10	200	61
68021	响水	王庄条河变	10	200	19
68022	响水	夏庄单变	10	200	48
68023	响水	王庄张滩2#变	10	200	119
68024	响水	周圩六组	10	200	84
68025	响水	运东新建变	10	200	84
68026	响水	周圩11组变	10	200	47
68027	响水	运河运西胡庄变	10	200	41
68028	响水	运东小港2#变	10	200	77
68029	响水	运东周庄2#变	10	200	99
68030	响水	龚集街南1#变	10	315	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68031	响水	前马变	10	200	106
68032	响水	运河夏胡庄变	10	200	63
68033	响水	运东界沟变	10	200	74
68034	响水	王庄闸口2#变	10	200	95
68035	响水	王庄条河3#变	10	200	104
68036	响水	周圩6组2#变	10	200	76
68037	响水	王庄张滩变	10	200	78
68038	响水	运东村部变	10	200	30
68039	响水	王庄电站变	10	200	79
68040	响水	黄圩府前路变	10	400	80
68041	响水	黄圩集镇8#变	10	400	37
68042	响水	黄圩粮管所变	10	400	184
68043	响水	黄圩镇政府变	10	400	122
68044	响水	黄圩马圩六组变	10	200	98
68045	响水	黄圩村三组	10	400	207
68046	响水	罗军配变	10	400	238
68047	响水	黄圩集镇07#变	10	400	64
68048	响水	马圩三四五组变	10	200	82
68049	响水	黄圩军辉西变	10	400	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68050	响水	集镇9#变	10	400	24
68051	响水	黄圩集镇5#变	10	400	51
68052	响水	小庄三组东变	10	200	89
68053	响水	黄圩镇政府东变	10	400	51
68054	响水	集镇12#变	10	200	0
68055	响水	黄圩集镇1#变	10	400	55
68056	响水	黄圩供销社变	10	400	111
68057	响水	黄圩小庄三组变	10	400	129
68058	响水	开发区22#变	10	630	264
68059	响水	响港五组变	10	200	85
68060	响水	响水开发区14#变	10	400	111
68061	响水	东风线开发区7#变	10	400	307
68062	响水	文来置业商业街3#变	10	400	152
68063	响水	开发区15#变	10	400	47
68064	响水	天筑未来府6#变	10	800	353
68065	响水	天筑未来府4#变	10	800	433
68066	响水	文来置业商业街2#变	10	400	119
68067	响水	开发区9#变	10	400	68
68068	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68069	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	298
68070	响水	东风线开发区16#变	10	400	43
68071	响水	开发区11#变	10	400	0
68072	响水	开发区11#北2#变	10	400	160
68073	响水	响港示范小区变	10	630	302
68074	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	476
68075	响水	响西线开发区21#变	10	400	0
68076	响水	开发区6#变	10	400	82
68077	响水	开发区6#南变	10	400	0
68078	响水	开发区11#北1#变	10	400	280
68079	响水	天筑未来府8#变	10	800	337
68080	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	320
68081	响水	开发区23#变	10	400	0
68082	响水	文来置业商业街4#变	10	400	167
68083	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	350
68084	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	368
68085	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	307
68086	响水	北海商住楼变	10	400	50
68087	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	410

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68088	响水	文来置业商业街1#变	10	400	224
68089	响水	小尖十二组变	10	400	33
68090	响水	国土所1#变	10	200	40
68091	响水	小尖尖庄变新	10	200	0
68092	响水	小尖玉东桥头变	10	400	191
68093	响水	小尖政府变	10	400	0
68094	响水	小尖十一组2#变	10	200	50
68095	响水	小尖安达1#变	10	400	0
68096	响水	小尖大窑庄变	10	400	89
68097	响水	小尖国土所变	10	400	195
68098	响水	小尖安达3#变	10	400	105
68099	响水	小尖双语中学变	10	400	140
68100	响水	小尖朱圩二组变	10	200	48
68101	响水	小尖示范园3#变	10	400	97
68102	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	41
68103	响水	朱圩四组变	10	200	32
68104	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	237
68105	响水	小尖示范园9#变	10	400	154
68106	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68107	响水	小尖昔阳渠变	10	200	0
68108	响水	三套安国3#变	10	200	0
68109	响水	王庄胡庄2#变	10	200	102
68110	响水	王庄胡庄变	10	200	36
68111	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	39
68112	响水	运河9#变	10	400	0
68113	响水	运河龚集15#变	10	400	34
68114	响水	三套村后庄变	10	200	67
68115	响水	三套前庄2#变	10	200	98
68116	响水	三套后庄1变	10	400	0
68117	响水	龚集10#变	10	400	165
68118	响水	运河镇政府变	10	400	0
68119	响水	龚集2#变	10	400	196
68120	响水	运河信用社变	10	400	33
68121	响水	三套前庄变	10	200	75
68122	响水	三套村后庄2#变	10	200	48
68123	响水	龚集8#变	10	400	247
68124	响水	土产公司变	10	400	140
68125	响水	小尖陈沟七组变	10	200	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68126	响水	小尖平湖5#变	10	200	100
68127	响水	小尖高圩河西变	10	200	140
68128	响水	汪圩五组1#变	10	400	67
68129	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	0
68130	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	0
68131	响水	小尖平湖村变	10	200	73
68132	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	41
68133	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	264
68134	响水	高圩村变	10	400	260
68135	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	58
68136	响水	开发区18#变	10	400	8
68137	响水	潘庄六七组变	10	400	234
68138	响水	双河三组变	10	200	61
68139	响水	双河四组2#变	10	400	189
68140	响水	潘庄一组2#变	10	200	120
68141	响水	上兴五组1#变	10	200	73
68142	响水	双河五组1#变	10	200	19
68143	响水	上兴三组1#变	10	200	11
68144	响水	潘庄九组1#变	10	200	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68145	响水	上兴二组变	10	200	46
68146	响水	双河七组变	10	200	21
68147	响水	双河九组2#变	10	200	138
68148	响水	双河五组变	10	200	99
68149	响水	双河八组单变	10	200	135
68150	响水	上兴八组1#变	10	200	75
68151	响水	潘庄六七组2#变	10	200	66
68152	响水	双河三组1#变	10	200	53
68153	响水	潘庄九组2#变	10	200	104
68154	响水	潘庄二组变	10	200	49
68155	响水	上兴五组变	10	200	99
68156	响水	双河九组变	10	200	37
68157	响水	双河一九组	10	200	5
68158	响水	印象江南2#变	10	630	501
68159	响水	小尖吴庄4#变	10	400	3
68160	响水	小尖敬老院变	10	200	0
68161	响水	小尖车站5#变	10	400	62
68162	响水	印象江南4#变	10	630	474
68163	响水	小尖车站4#变	10	400	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68164	响水	小尖车站3#变	10	630	344
68165	响水	小尖余庄变	10	400	179
68166	响水	小尖地税变	10	315	42
68167	响水	吴庄3#变	10	500	276
68168	响水	印象江南6#变	10	630	504
68169	响水	小尖工商2#变	10	630	350
68170	响水	小尖地税1#变	10	400	117
68171	响水	印象江南1#变	10	630	501
68172	响水	印象江南5#变	10	630	426
68173	响水	小尖车站变	10	400	142
68174	响水	小尖银鑫变	10	400	154
68175	响水	悦海广场变	10	800	286
68176	响水	小尖交管所变	10	400	183
68177	响水	小尖供电所2#变	10	400	0
68178	响水	小尖福满楼2#变	10	400	0
68179	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	359
68180	响水	小尖车站2#变	10	630	24
68181	响水	小尖供电所1#变	10	200	68
68182	响水	水岸桃园5#变	10	1250	679

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68183	响水	水岸桃园6#变	10	1250	781
68184	响水	水岸桃园1#变	10	1250	656
68185	响水	水岸桃园11#变	10	1250	642
68186	响水	水岸桃园2#变	10	1250	704
68187	响水	洪圩二组变	10	400	168
68188	响水	洪圩2-7组变	10	200	46
68189	响水	水岸桃园9#变	10	1250	692
68190	响水	体育馆变	10	200	97
68191	响水	水岸桃园10#变	10	1250	627
68192	响水	水岸桃园7#变	10	1250	425
68193	响水	水岸桃园4#变	10	1250	574
68194	响水	洪圩二七组变	10	400	126
68195	响水	水岸桃园12#变	10	1250	672
68196	响水	桃园城投50#楼变	10	200	62
68197	响水	张湾南变	10	400	194
68198	响水	圩角4#变	10	400	248
68199	响水	张湾一组变	10	200	109
68200	响水	张湾北变	10	400	245
68201	响水	圩角照明变	10	200	87

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68202	响水	玉西变	10	200	48
68203	响水	沈庄一组2#变	10	200	74
68204	响水	月港南明	10	200	92
68205	响水	张湾六组变	10	200	43
68206	响水	张集粮管所2#变	10	400	255
68207	响水	张集11#变	10	400	175
68208	响水	张湾一组2#变	10	200	1
68209	响水	圩角南照明变	10	200	3
68210	响水	城市花园2#变	10	630	392
68211	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	13
68212	响水	双港第一街1#变	10	630	423
68213	响水	开城南变	10	200	98
68214	响水	兴龙南变	10	200	111
68215	响水	城市花园1#变	10	630	360
68216	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	21
68217	响水	兴华小区3#变	10	200	99
68218	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	0
68219	响水	黄东2组变	10	200	100
68220	响水	丰大集中区5#变	10	200	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68221	响水	双港镇医院变	10	200	0
68222	响水	兴华小区变	10	630	279
68223	响水	双港农业示范园2#变	10	200	27
68224	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	21
68225	响水	丰大集中区7#变	10	200	21
68226	响水	兴太东南变	10	200	148
68227	响水	双港第一街3#变	10	630	448
68228	响水	供电所2#变	10	400	320
68229	响水	立双线新增金三角变	10	200	112
68230	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	93
68231	响水	兴华小区2#变	10	200	78
68232	响水	双港供电所2#箱变	10	400	320
68233	响水	翻身1、2组4#变	10	200	72
68234	响水	丰大集中区6#变	10	200	103
68235	响水	双港园区变	10	200	133
68236	响水	开城西4#变	10	200	72
68237	响水	双港第一街4#变	10	630	331
68238	响水	政府变	10	400	219
68239	响水	公用10#变	10	400	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68240	响水	开城东2#变	10	200	36
68241	响水	双港开城西3#变	10	200	90
68242	响水	双港派出所变	10	200	105
68243	响水	双港第一街2#变	10	630	365
68244	响水	双港桥头变	10	400	62
68245	响水	双港中学变	10	200	125
68246	响水	合兴5组变	10	200	58
68247	响水	平建农场三组变	10	200	71
68248	响水	新建八大家变	10	400	240
68249	响水	新建4组变	10	200	109
68250	响水	半沙3组2#变	10	200	113
68251	响水	农场七组2#变	10	200	101
68252	响水	半沙五组变	10	200	126
68253	响水	农场加工变	10	200	74
68254	响水	新建12组3#变	10	200	64
68255	响水	农场2组2#变	10	200	2
68256	响水	合兴5组2#变	10	200	62
68257	响水	农场七组变	10	200	88
68258	响水	南河半沙六组变	10	200	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	负荷可开放容量 (kVA)
68259	响水	新建3组2#变	10	200	128
68260	响水	农场三组2#变	10	200	105
68261	响水	王庄小港4#变	10	200	91
68262	响水	五七龚庄变	10	200	0
68263	响水	苗圃变	10	200	132
68264	响水	王庄小港2#变	10	200	108
68265	响水	运河运西林庄2#变	10	400	86
68266	响水	王庄孟庄变	10	200	101
68267	响水	王庄小港3#变	10	250	91

表2 公用配变负荷容量受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
2	市区	集镇5#变	10	400	本级设备容量受限
3	市区	光荣19#变	10	400	本级设备容量受限
4	市区	义丰双龙11#配变	10	400	本级设备容量受限
5	市区	10kV长潘线中马2#变	10	400	本级设备容量受限
6	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
7	市区	三尖12#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8	市区	青墩集镇27#变	10	400	本级设备容量受限
9	市区	新河小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
10	市区	三里12#变	10	400	本级设备容量受限
11	市区	光荣3#变	10	400	本级设备容量受限
12	市区	光荣14#变	10	400	本级设备容量受限
13	市区	三尖7#变	10	400	本级设备容量受限
14	市区	光荣5#变	10	400	本级设备容量受限
15	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
16	市区	凤南1#公用变	10	400	本级设备容量受限
17	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	本级设备容量受限
18	市区	红升03号变	10	400	本级设备容量受限
19	市区	南龙2#公用变	10	400	本级设备容量受限
20	市区	潭尖12#变	10	315	本级设备容量受限
21	市区	光荣4#变	10	400	本级设备容量受限
22	市区	才坝14#变	10	200	本级设备容量受限
23	市区	义丰大范8#配变	10	400	本级设备容量受限
24	市区	友谊11号变	10	315	本级设备容量受限
25	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26	市区	三灶2#变	10	400	本级设备容量受限
27	市区	10KV学富线蒋河16#配变	10	200	本级设备容量受限
28	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	本级设备容量受限
29	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
30	市区	洋湾21#变	10	200	本级设备容量受限
31	市区	顺北22#公用变	10	200	本级设备容量受限
32	市区	成庄18#变	10	200	本级设备容量受限
33	市区	莘野22#公用变	10	200	本级设备容量受限
34	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	本级设备容量受限
35	市区	潭溪48#公用变	10	200	本级设备容量受限
36	市区	义丰花陇2#配变	10	200	本级设备容量受限
37	市区	清恩02号变	10	200	本级设备容量受限
38	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
39	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
40	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	本级设备容量受限
41	市区	庆西19#公用变	10	200	本级设备容量受限
42	市区	义丰三庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
43	市区	头灶28#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
44	市区	凤楼16#配变	10	200	本级设备容量受限
45	市区	莘野3#公用变	10	200	本级设备容量受限
46	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	本级设备容量受限
47	市区	龙庙14#变	10	200	本级设备容量受限
48	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	本级设备容量受限
49	市区	联盟15#变	10	200	本级设备容量受限
50	市区	镇北8#变	10	200	本级设备容量受限
51	市区	果林1#公用变	10	200	本级设备容量受限
52	市区	新界14#变	10	200	本级设备容量受限
53	市区	新南3#变	10	200	本级设备容量受限
54	市区	集镇2#变	10	315	本级设备容量受限
55	市区	南龙22#公用变	10	200	本级设备容量受限
56	市区	凤南2#公用变	10	200	本级设备容量受限
57	市区	莘野16#公用变	10	200	本级设备容量受限
58	市区	方向7#变	10	200	本级设备容量受限
59	市区	利民23#变-	10	200	本级设备容量受限
60	市区	潭溪3#公用变	10	200	本级设备容量受限
61	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
62	市区	义丰双龙13#变	10	200	本级设备容量受限
63	市区	龙庙10#变	10	200	本级设备容量受限
64	市区	月康25#变-	10	200	本级设备容量受限
65	市区	10kV学东线同港2#配变	10	200	本级设备容量受限
66	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	本级设备容量受限
67	市区	蟒河10#公用变	10	200	本级设备容量受限
68	市区	郑通2#变	10	200	本级设备容量受限
69	市区	莘野19#公用变	10	200	本级设备容量受限
70	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	本级设备容量受限
71	市区	同心8#变	10	200	本级设备容量受限
72	市区	义丰集镇21#配变	10	400	本级设备容量受限
73	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	本级设备容量受限
74	市区	义丰大范4#配变	10	200	本级设备容量受限
75	市区	东徐18#变	10	200	本级设备容量受限
76	市区	潭溪6#公用变	10	200	本级设备容量受限
77	市区	北龙14#公用变	10	200	本级设备容量受限
78	市区	月康4#变	10	200	本级设备容量受限
79	市区	秦南孙伙6#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
80	市区	10kV学东线学中4#配变	10	200	本级设备容量受限
81	市区	高产8#变	10	200	本级设备容量受限
82	市区	潭田14#公用变	10	200	本级设备容量受限
83	市区	金陈8#变	10	200	本级设备容量受限
84	市区	新永3#变	10	200	本级设备容量受限
85	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	本级设备容量受限
86	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
87	市区	甘露10#变	10	200	本级设备容量受限
88	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	本级设备容量受限
89	市区	莘野4#公用变	10	200	本级设备容量受限
90	市区	义丰花陇7#配变	10	200	本级设备容量受限
91	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	本级设备容量受限
92	市区	南龙12#公用变	10	200	本级设备容量受限
93	市区	潭田6#公用变	10	200	本级设备容量受限
94	市区	新桥18#变	10	200	本级设备容量受限
95	市区	10KV学富线蒋河5#配变	10	200	本级设备容量受限
96	市区	青阳线集镇20#变	10	200	本级设备容量受限
97	市区	南龙4#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
98	市区	王庄8#变	10	160	本级设备容量受限
99	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	本级设备容量受限
100	市区	永西18	10	200	本级设备容量受限
101	市区	龙冈丁晏3号	10	200	本级设备容量受限
102	市区	义丰双官5#配变	10	200	本级设备容量受限
103	市区	才坝4#变	10	200	本级设备容量受限
104	市区	义丰永新10#配变	10	200	本级设备容量受限
105	市区	月康2#变	10	200	本级设备容量受限
106	市区	秦南凤翔18#变	10	200	本级设备容量受限
107	市区	北龙15#公用变	10	200	本级设备容量受限
108	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	本级设备容量受限
109	市区	三灶12#变	10	200	本级设备容量受限
110	市区	潭尖3#变	10	200	本级设备容量受限
111	市区	金陈9#变	10	200	本级设备容量受限
112	市区	永西8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
113	市区	龙庙12#变	10	200	本级设备容量受限
114	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	本级设备容量受限
115	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
116	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	本级设备容量受限
117	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	本级设备容量受限
118	市区	联盟11#变	10	200	本级设备容量受限
119	市区	新南5#变	10	200	本级设备容量受限
120	市区	新民4#配变	10	200	本级设备容量受限
121	市区	三尖14#变	10	200	本级设备容量受限
122	市区	护西10#配变	10	200	本级设备容量受限
123	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	本级设备容量受限
124	市区	蟒河5#公用变	10	200	本级设备容量受限
125	市区	潭田2#公用变	10	200	本级设备容量受限
126	市区	才坝8#变	10	200	本级设备容量受限
127	市区	界沟9#变	10	200	本级设备容量受限
128	市区	民权1#变	10	200	本级设备容量受限
129	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	本级设备容量受限
130	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	本级设备容量受限
131	市区	才坝5#变	10	200	本级设备容量受限
132	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	本级设备容量受限
133	市区	利民12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
134	市区	顺北7#公用变	10	315	本级设备容量受限
135	市区	金陈10#变	10	200	本级设备容量受限
136	市区	新桥12#变	10	200	本级设备容量受限
137	市区	头灶34#变	10	200	本级设备容量受限
138	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	本级设备容量受限
139	市区	潭田15#公用变	10	200	本级设备容量受限
140	市区	头灶31#变	10	200	本级设备容量受限
141	市区	才坝15#变	10	200	本级设备容量受限
142	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	本级设备容量受限
143	市区	甘露18#变	10	200	本级设备容量受限
144	市区	10kV学东线学富集镇15#配变	10	200	本级设备容量受限
145	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	本级设备容量受限
146	市区	义丰大范2#配变	10	200	本级设备容量受限
147	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	本级设备容量受限
148	市区	便仓16#变	10	200	本级设备容量受限
149	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	本级设备容量受限
150	市区	新桥4#变	10	200	本级设备容量受限
151	市区	涵洞12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
152	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
153	市区	三湾2配变	10	200	本级设备容量受限
154	市区	民强6#变	10	200	本级设备容量受限
155	市区	三湾5#配变	10	200	本级设备容量受限
156	市区	袁邵2号配变	10	200	本级设备容量受限
157	市区	袁邵11#配变	10	200	本级设备容量受限
158	市区	明朗10#配变	10	200	本级设备容量受限
159	市区	刘垛3#配变	10	200	本级设备容量受限
160	市区	民乐3#配变	10	200	本级设备容量受限
161	市区	李庄9#配变	10	200	本级设备容量受限
162	市区	李庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
163	市区	李庄13#配变	10	200	本级设备容量受限
164	市区	民乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
165	市区	民强3#配变	10	200	本级设备容量受限
166	市区	民乐12#配变	10	200	本级设备容量受限
167	市区	李庄2号配变	10	200	本级设备容量受限
168	市区	民强9#配变	10	200	本级设备容量受限
169	市区	民强4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
170	市区	李庄12#配变	10	200	本级设备容量受限
171	市区	李庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
172	市区	民强20#配变	10	315	本级设备容量受限
173	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	本级设备容量受限
174	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	本级设备容量受限
175	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
176	市区	鞍湖许桥5号	10	200	本级设备容量受限
177	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
178	市区	庆元03号变	10	200	本级设备容量受限
179	市区	袁坎05号变	10	200	本级设备容量受限
180	市区	庆元17号变	10	200	本级设备容量受限
181	市区	新星10#配变	10	200	本级设备容量受限
182	市区	新星2#配变	10	200	本级设备容量受限
183	市区	盐中4#变	10	200	本级设备容量受限
184	市区	才塘14#变	10	200	本级设备容量受限
185	市区	盐中3#变	10	200	本级设备容量受限
186	市区	盐中1#变	10	315	本级设备容量受限
187	市区	大冈集镇40#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
188	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	本级设备容量受限
189	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	本级设备容量受限
190	市区	大冈联合村22#配变	10	315	本级设备容量受限
191	市区	大冈傍徐16#变	10	400	本级设备容量受限
192	市区	佳富18#配变	10	200	本级设备容量受限
193	市区	佳富9#配变	10	200	本级设备容量受限
194	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	本级设备容量受限
195	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
196	市区	光明3#配变	10	200	本级设备容量受限
197	市区	同兴15#配变	10	200	本级设备容量受限
198	市区	野陆6#配变	10	100	本级设备容量受限
199	市区	同兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
200	市区	大冈野陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
201	市区	同兴11#配变	10	200	本级设备容量受限
202	市区	同兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
203	市区	护陇居委会4#配变	10	200	本级设备容量受限
204	市区	新兴11#变	10	200	本级设备容量受限
205	市区	吴徐5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
206	市区	吴徐18#配变	10	200	本级设备容量受限
207	市区	吴徐17#配变	10	200	本级设备容量受限
208	市区	吴徐6#配变	10	200	本级设备容量受限
209	市区	孙英19#变	10	200	本级设备容量受限
210	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	本级设备容量受限
211	市区	三永4#配变	10	100	本级设备容量受限
212	市区	三永20#配变	10	200	本级设备容量受限
213	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	本级设备容量受限
214	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	本级设备容量受限
215	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	本级设备容量受限
216	市区	袁邵5#配变	10	200	本级设备容量受限
217	市区	孙英9#配变	10	200	本级设备容量受限
218	市区	袁邵8#变	10	200	本级设备容量受限
219	市区	孙英8#配变	10	200	本级设备容量受限
220	市区	明朗6#配变	10	200	本级设备容量受限
221	市区	明朗15#配变	10	200	本级设备容量受限
222	市区	孙英18#配变	10	200	本级设备容量受限
223	市区	孙英1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
224	市区	勤加14#配变	10	400	本级设备容量受限
225	市区	岐山17#配变	10	200	本级设备容量受限
226	市区	大冈集镇19#配变	10	400	本级设备容量受限
227	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
228	市区	抬头10#配变	10	100	本级设备容量受限
229	市区	光华8#配变	10	200	本级设备容量受限
230	市区	大冈勤加22#变	10	200	本级设备容量受限
231	市区	勤加11#公用变	10	200	本级设备容量受限
232	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	本级设备容量受限
233	市区	鞍湖集镇12号	10	200	本级设备容量受限
234	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	本级设备容量受限
235	市区	秦南泾口2#变	10	200	本级设备容量受限
236	市区	李坝08号变	10	200	本级设备容量受限
237	市区	红升14号变	10	200	本级设备容量受限
238	市区	李坝15号变	10	200	本级设备容量受限
239	市区	李坝21号变	10	200	本级设备容量受限
240	市区	曙光01号变	10	200	本级设备容量受限
241	市区	北蒋雨生12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
242	市区	北蒋楚九10#变	10	200	本级设备容量受限
243	市区	北蒋雨生8#变	10	200	本级设备容量受限
244	市区	鞍湖曲东10号	10	100	本级设备容量受限
245	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	本级设备容量受限
246	市区	鞍湖曲东4号	10	100	本级设备容量受限
247	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
248	市区	鞍湖曲东8号	10	200	本级设备容量受限
249	市区	鞍湖兴福8号	10	200	本级设备容量受限
250	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
251	市区	桂英7#配变	10	200	本级设备容量受限
252	市区	盐湾3#	10	400	本级设备容量受限
253	市区	袁庄12#	10	400	本级设备容量受限
254	市区	公用1#配变	10	400	本级设备容量受限
255	市区	安龙04号变	10	200	本级设备容量受限
256	市区	新灶09号变	10	200	本级设备容量受限
257	市区	兆顺22号变	10	400	本级设备容量受限
258	市区	李坝24号变	10	100	本级设备容量受限
259	市区	庆元07号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
260	市区	友权09号变	10	100	本级设备容量受限
261	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	本级设备容量受限
262	市区	五瑞1#配变	10	200	本级设备容量受限
263	市区	集镇4#配变	10	400	本级设备容量受限
264	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	本级设备容量受限
265	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	本级设备容量受限
266	市区	姚伙2#配变	10	200	本级设备容量受限
267	市区	古殿11#配变	10	200	本级设备容量受限
268	市区	姚伙4#配变	10	200	本级设备容量受限
269	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	本级设备容量受限
270	市区	姚伙8#配变	10	200	本级设备容量受限
271	市区	正洋1#配变	10	200	本级设备容量受限
272	市区	庆丰10#配变	10	200	本级设备容量受限
273	市区	盐海10#变	10	400	本级设备容量受限
274	市区	盐海15#变	10	400	本级设备容量受限
275	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
276	市区	中路港公变1#变	10	200	本级设备容量受限
277	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
278	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	本级设备容量受限
279	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	本级设备容量受限
280	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	本级设备容量受限
281	市区	蔡墩18号变	10	250	本级设备容量受限
282	市区	新洼02号变	10	200	本级设备容量受限
283	市区	蔡墩13号变	10	100	本级设备容量受限
284	市区	曙光5#变	10	200	本级设备容量受限
285	市区	曙光2	10	400	本级设备容量受限
286	市区	新港31#变	10	200	本级设备容量受限
287	市区	兴农4#变	10	400	本级设备容量受限
288	市区	林场东升2#变	10	200	本级设备容量受限
289	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	本级设备容量受限
290	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
291	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	本级设备容量受限
292	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
293	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
294	市区	东南17#配变	10	200	本级设备容量受限
295	市区	秦南宝奎7#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
296	市区	圩洋18#变	10	200	本级设备容量受限
297	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
298	市区	龙碾19#变	10	200	本级设备容量受限
299	市区	潭尖18#变	10	200	本级设备容量受限
300	市区	龙碾9#变	10	200	本级设备容量受限
301	市区	潭尖23#变	10	200	本级设备容量受限
302	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
303	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	本级设备容量受限
304	市区	风洋5#变	10	100	本级设备容量受限
305	市区	龙冈集镇17#变	10	315	本级设备容量受限
306	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
307	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
308	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
309	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	本级设备容量受限
310	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
311	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	本级设备容量受限
312	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
313	市区	北蒋江尧4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
314	市区	北蒋江尧8#变	10	200	本级设备容量受限
315	市区	江尧17#变	10	200	本级设备容量受限
316	市区	北蒋楚九5#变	10	200	本级设备容量受限
317	市区	北蒋楚九11#变	10	200	本级设备容量受限
318	市区	北蒋盛花7#变	10	200	本级设备容量受限
319	市区	北蒋盛花2#变	10	200	本级设备容量受限
320	市区	北蒋江尧7#变	10	200	本级设备容量受限
321	市区	北蒋盛花10#变	10	200	本级设备容量受限
322	市区	北蒋楚九1#变	10	200	本级设备容量受限
323	市区	北蒋楚九8#变	10	200	本级设备容量受限
324	市区	北蒋楚九6#变	10	200	本级设备容量受限
325	市区	北蒋楚九7#变	10	200	本级设备容量受限
326	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	本级设备容量受限
327	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	本级设备容量受限
328	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	本级设备容量受限
329	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	本级设备容量受限
330	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
331	市区	南吉4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
332	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	本级设备容量受限
333	市区	民胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
334	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	本级设备容量受限
335	市区	南吉6#配变	10	200	本级设备容量受限
336	市区	古殿9#配变	10	200	本级设备容量受限
337	市区	尚庄界河10#配变	10	200	本级设备容量受限
338	市区	界河5#配变	10	200	本级设备容量受限
339	市区	界河2#配变	10	200	本级设备容量受限
340	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	本级设备容量受限
341	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
342	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	本级设备容量受限
343	市区	正东8#变	10	200	本级设备容量受限
344	市区	卧龙1#配变	10	200	本级设备容量受限
345	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
346	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	本级设备容量受限
347	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	本级设备容量受限
348	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	本级设备容量受限
349	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
350	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	本级设备容量受限
351	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	本级设备容量受限
352	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	本级设备容量受限
353	市区	鞍湖港北15号	10	200	本级设备容量受限
354	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	本级设备容量受限
355	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	本级设备容量受限
356	市区	鞍湖港北5#变	10	200	本级设备容量受限
357	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	本级设备容量受限
358	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	本级设备容量受限
359	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	本级设备容量受限
360	市区	北蒋合兴12#变	10	200	本级设备容量受限
361	市区	北蒋童成15#变	10	200	本级设备容量受限
362	市区	北蒋童成9#变	10	200	本级设备容量受限
363	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	本级设备容量受限
364	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	本级设备容量受限
365	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	本级设备容量受限
366	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	本级设备容量受限
367	市区	胜利8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
368	市区	华英桥1#配变	10	100	本级设备容量受限
369	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	本级设备容量受限
370	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	本级设备容量受限
371	市区	胜利1#配变	10	200	本级设备容量受限
372	市区	集镇005#配变	10	315	本级设备容量受限
373	市区	李灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
374	市区	公用15#配变	10	400	本级设备容量受限
375	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	本级设备容量受限
376	市区	塘桥5#配变	10	200	本级设备容量受限
377	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	本级设备容量受限
378	市区	联胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
379	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	本级设备容量受限
380	市区	尚庄北堡4#变	10	200	本级设备容量受限
381	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	本级设备容量受限
382	市区	联胜1#配变	10	200	本级设备容量受限
383	市区	界河4#配变	10	200	本级设备容量受限
384	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	本级设备容量受限
385	市区	青墩集镇28#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
386	市区	龙碾11#变	10	200	本级设备容量受限
387	市区	龙碾1#变	10	200	本级设备容量受限
388	市区	龙碾7#变	10	200	本级设备容量受限
389	市区	集镇17#变-	10	200	本级设备容量受限
390	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
391	市区	青墩集镇30#变	10	200	上级设备容量受限
392	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	上级设备容量受限
393	市区	三尖17#变	10	400	上级设备容量受限
394	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
395	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
396	市区	集镇25号变	10	400	上级设备容量受限
397	市区	三尖安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
398	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
399	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
400	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
401	市区	集镇10#变-	10	400	本级设备容量受限
402	市区	集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
403	市区	青墩集镇3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
404	市区	10kV青工线青城花园小区箱变	10	500	上级设备容量受限
405	市区	三尖小区2#变	10	400	上级设备容量受限
406	市区	三尖4#变	10	160	本级设备容量受限
407	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
408	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
409	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
410	市区	青墩集镇1#变	10	400	本级设备容量受限
411	市区	三尖16#变	10	400	本级设备容量受限
412	市区	三尖9#变	10	315	本级设备容量受限
413	市区	集镇9#变	10	400	本级设备容量受限
414	市区	旭日小区箱变	10	400	上级设备容量受限
415	市区	三尖小区1#变	10	400	本级设备容量受限
416	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
417	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
418	市区	集镇13#变	10	315	上级设备容量受限
419	市区	三尖小区3#变	10	400	上级设备容量受限
420	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
421	市区	集镇14#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
422	市区	三尖5#变	10	400	本级设备容量受限
423	市区	青墩集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
424	市区	农民集中居住区变	10	400	上级设备容量受限
425	市区	集镇16#箱变	10	400	上级设备容量受限
426	市区	三尖11#变	10	400	上级设备容量受限
427	市区	集镇21#变-	10	400	上级设备容量受限
428	市区	青墩集镇31#变	10	400	本级设备容量受限
429	市区	集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
430	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	本级设备容量受限
431	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	本级设备容量受限
432	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	本级设备容量受限
433	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	本级设备容量受限
434	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	本级设备容量受限
435	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	本级设备容量受限
436	市区	10kV河夹线中兴集镇1#配变	10	400	本级设备容量受限
437	市区	10kV河夹线中徐10#配变	10	200	本级设备容量受限
438	市区	10kV河夹线施湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
439	市区	10kV河夹线河夹2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
440	市区	10kV河夹线施湾6#配变	10	200	本级设备容量受限
441	市区	10kV河夹线华府5#配变	10	200	本级设备容量受限
442	市区	10kV河夹线河夹3#配变	10	200	本级设备容量受限
443	市区	10kV河夹线施湾12#配变	10	200	本级设备容量受限
444	市区	10kV河夹线华府8#配变	10	400	本级设备容量受限
445	市区	10kV兴农线大成5#配变	10	200	本级设备容量受限
446	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
447	市区	董伙10#配变	10	200	本级设备容量受限
448	市区	葛武新杨6#配变	10	200	本级设备容量受限
449	市区	新杨4#配变	10	200	本级设备容量受限
450	市区	葛武新杨7#配变	10	200	本级设备容量受限
451	市区	董伙2#配变	10	200	本级设备容量受限
452	市区	董伙6#配变	10	200	本级设备容量受限
453	市区	程实8#配变	10	200	本级设备容量受限
454	市区	宗凌6#配变	10	200	本级设备容量受限
455	市区	宗凌15#配变	10	200	本级设备容量受限
456	市区	葛武董伙19#配变	10	200	本级设备容量受限
457	市区	宗凌16##配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
458	市区	葛武董伙18#配变	10	200	本级设备容量受限
459	市区	联合村23#配变	10	200	本级设备容量受限
460	市区	大冈联合村10#配变	10	200	本级设备容量受限
461	市区	大冈联合村11#配变	10	100	本级设备容量受限
462	市区	大冈联合村16#配变	10	200	本级设备容量受限
463	市区	大冈联合村5#变	10	200	本级设备容量受限
464	市区	大冈集镇35#配变	10	315	本级设备容量受限
465	市区	大冈所富港24#配变	10	200	本级设备容量受限
466	市区	富港11#配变	10	200	本级设备容量受限
467	市区	富港4#配变	10	200	本级设备容量受限
468	市区	大冈光华10#配变	10	200	本级设备容量受限
469	市区	光华7#配变	10	200	本级设备容量受限
470	市区	富港10#配变	10	400	本级设备容量受限
471	市区	富港18#配变	10	400	本级设备容量受限
472	市区	集镇07#配变	10	400	本级设备容量受限
473	市区	集镇22#配变	10	400	本级设备容量受限
474	市区	东南31#配变	10	200	本级设备容量受限
475	市区	东南26#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
476	市区	新元6#配变	10	400	本级设备容量受限
477	市区	中东3#配变	10	400	本级设备容量受限
478	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限
479	市区	新建7#配变	10	200	本级设备容量受限
480	市区	兆丰7#配变	10	200	本级设备容量受限
481	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	本级设备容量受限
482	市区	葛武东塘4配变	10	200	本级设备容量受限
483	市区	葛武花村11#配变	10	200	本级设备容量受限
484	市区	东塘10配变	10	200	本级设备容量受限
485	市区	集镇7配变	10	200	本级设备容量受限
486	市区	葛武东塘16配变	10	200	本级设备容量受限
487	市区	庆丰28#配变	10	400	本级设备容量受限
488	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限
489	市区	郝荣5#配变	10	200	本级设备容量受限
490	市区	葛武富王4#配变	10	200	本级设备容量受限
491	市区	葛武富王5#配变	10	200	本级设备容量受限
492	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	本级设备容量受限
493	市区	葛武富王7#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
494	市区	葛武3#配变	10	200	本级设备容量受限
495	市区	上潘3#配变	10	200	本级设备容量受限
496	市区	北蒋红沥16#变	10	200	本级设备容量受限
497	市区	北蒋红沥11#变	10	400	本级设备容量受限
498	市区	北蒋红沥7#变	10	200	本级设备容量受限
499	市区	北蒋福泉15#变	10	200	本级设备容量受限
500	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	本级设备容量受限
501	市区	北蒋卢村5#变	10	200	本级设备容量受限
502	市区	北蒋红沥1#变	10	200	本级设备容量受限
503	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	本级设备容量受限
504	市区	北蒋卢村10#变	10	400	本级设备容量受限
505	市区	葛武程实3#配变	10	200	本级设备容量受限
506	市区	宗凌1#配变	10	200	本级设备容量受限
507	市区	宗凌3#配变	10	200	本级设备容量受限
508	市区	程实7#配变	10	200	本级设备容量受限
509	市区	葛武育才8#配变	10	400	本级设备容量受限
510	市区	程实11#配变	10	200	本级设备容量受限
511	市区	程实2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
512	市区	葛武程实15号配变	10	200	本级设备容量受限
513	市区	程实6#配变	10	160	本级设备容量受限
514	市区	程实13号配变	10	200	本级设备容量受限
515	市区	程实5#配变	10	200	本级设备容量受限
516	市区	洋湾9#配变	10	200	本级设备容量受限
517	市区	北蒋厉民4#变	10	200	本级设备容量受限
518	市区	北蒋集镇25#变	10	200	本级设备容量受限
519	市区	自然3#变	10	200	本级设备容量受限
520	市区	古元3#变	10	200	本级设备容量受限
521	市区	新南1#变	10	200	本级设备容量受限
522	市区	古河13#变	10	400	本级设备容量受限
523	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
524	市区	大冈集镇20#配变	10	200	本级设备容量受限
525	市区	大冈集镇6#配变	10	315	本级设备容量受限
526	市区	大冈集镇43#配变	10	200	本级设备容量受限
527	市区	戴伙2#配变	10	100	本级设备容量受限
528	市区	戴伙9#配变	10	200	本级设备容量受限
529	市区	戴伙10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
530	市区	戴伙1#变	10	400	本级设备容量受限
531	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	本级设备容量受限
532	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	本级设备容量受限
533	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	本级设备容量受限
534	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	本级设备容量受限
535	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	本级设备容量受限
536	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	本级设备容量受限
537	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	本级设备容量受限
538	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	本级设备容量受限
539	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	本级设备容量受限
540	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	本级设备容量受限
541	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	本级设备容量受限
542	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	本级设备容量受限
543	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	本级设备容量受限
544	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	本级设备容量受限
545	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	本级设备容量受限
546	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
548	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	陈捷18#变	10	200	本级设备容量受限
550	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	本级设备容量受限
552	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	本级设备容量受限
553	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	本级设备容量受限
554	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	本级设备容量受限
555	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	本级设备容量受限
556	市区	新港17#变	10	200	本级设备容量受限
557	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	本级设备容量受限
558	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	本级设备容量受限
559	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	本级设备容量受限
560	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	本级设备容量受限
561	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	本级设备容量受限
562	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	本级设备容量受限
563	市区	洪义9#变	10	200	本级设备容量受限
564	市区	月青8#变	10	200	本级设备容量受限
565	市区	月青3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
566	市区	月青4#变	10	200	本级设备容量受限
567	市区	月青5#变	10	200	本级设备容量受限
568	市区	青墩14#变	10	200	本级设备容量受限
569	市区	青墩3#变	10	200	本级设备容量受限
570	市区	青墩8#变	10	200	本级设备容量受限
571	市区	堤西5#变	10	200	本级设备容量受限
572	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限
573	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
574	市区	10kV学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
575	市区	民权13#变	10	200	本级设备容量受限
576	市区	集镇36#变	10	200	本级设备容量受限
577	市区	集镇10#变	10	200	本级设备容量受限
578	市区	洋湾12#变	10	200	本级设备容量受限
579	市区	民权40#变	10	400	本级设备容量受限
580	市区	义丰双龙4#配变	10	200	本级设备容量受限
581	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	本级设备容量受限
582	市区	西团3#变	10	200	本级设备容量受限
583	市区	新界3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
584	市区	阳光世纪园2#	10	400	本级设备容量受限
585	市区	护西2#配变	10	200	本级设备容量受限
586	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
587	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
588	市区	南龙7#公用变	10	200	本级设备容量受限
589	市区	南龙11#公用变	10	250	本级设备容量受限
590	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	本级设备容量受限
591	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	本级设备容量受限
592	市区	南龙8#公用变	10	200	本级设备容量受限
593	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	本级设备容量受限
594	市区	南龙16#公用变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	仰徐11#变	10	315	本级设备容量受限
596	市区	古亭10#变	10	200	本级设备容量受限
597	市区	潘黄益丰13#变	10	200	本级设备容量受限
598	市区	西区集镇3#配变	10	400	本级设备容量受限
599	市区	三里17#变	10	400	本级设备容量受限
600	市区	凤南7#公用变	10	160	本级设备容量受限
601	市区	桃源居1号变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
602	市区	10kV学农线陈祁11#配变	10	200	本级设备容量受限
603	市区	10kV学农线陈祁14#配变	10	100	本级设备容量受限
604	市区	10kV学农线华府10#配变	10	200	本级设备容量受限
605	市区	集镇10号变	10	80	本级设备容量受限
606	市区	新永8#变	10	30	本级设备容量受限
607	市区	时杨9#配变	10	200	本级设备容量受限
608	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	本级设备容量受限
609	市区	工业园12#变	10	400	本级设备容量受限
610	市区	工业园17#变	10	400	本级设备容量受限
611	市区	黄海7#变	10	400	本级设备容量受限
612	市区	黄海3#变	10	400	本级设备容量受限
613	市区	盐海1#变	10	400	本级设备容量受限
614	市区	秦南东方红8#变	10	200	本级设备容量受限
615	市区	潘黄集镇11#变	10	315	本级设备容量受限
616	市区	潘黄集镇16#变	10	315	本级设备容量受限
617	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
618	市区	潘黄集镇2#变	10	400	本级设备容量受限
619	市区	潘黄集镇27#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
620	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	本级设备容量受限
621	市区	潘黄跃进2#变	10	400	本级设备容量受限
622	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
623	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
624	市区	三尖1#变	10	400	本级设备容量受限
625	市区	青墩集镇26#变	10	400	本级设备容量受限
626	市区	集镇22#变-	10	200	本级设备容量受限
627	市区	集镇18#变	10	400	本级设备容量受限
628	市区	盐中14#变-	10	200	本级设备容量受限
629	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
630	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	本级设备容量受限
631	市区	新场8#变	10	200	本级设备容量受限
632	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
633	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	本级设备容量受限
634	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
635	市区	世纪大道6#公用变	10	315	本级设备容量受限
636	市区	朝阳新村2#	10	315	本级设备容量受限
637	市区	朝阳新村4#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
638	市区	杨坝13#变	10	400	本级设备容量受限
639	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	本级设备容量受限
640	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	本级设备容量受限
641	市区	三里29#变	10	400	本级设备容量受限
642	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	本级设备容量受限
643	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
644	市区	庆中2#	10	315	本级设备容量受限
645	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
646	市区	秦南关陈21#变	10	400	本级设备容量受限
647	市区	秦南关陈17#变	10	315	本级设备容量受限
648	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	本级设备容量受限
649	市区	头灶29#变	10	200	本级设备容量受限
650	市区	中意房产4#美变	10	500	本级设备容量受限
651	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	本级设备容量受限
652	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	本级设备容量受限
653	市区	郊区党校2#	10	315	本级设备容量受限
654	市区	10kV新园线锦绣1#S4箱变	10	630	本级设备容量受限
655	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
656	市区	盐南新村	10	315	本级设备容量受限
657	市区	万户新村9#	10	400	本级设备容量受限
658	市区	10kV力光线二墩四组公变	10	315	本级设备容量受限
659	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
660	市区	北闸15#	10	400	本级设备容量受限
661	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
662	市区	龙冈冈南14号	10	200	本级设备容量受限
663	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
664	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	本级设备容量受限
665	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	本级设备容量受限
666	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	本级设备容量受限
667	市区	仓头4#变	10	315	本级设备容量受限
668	市区	通榆南村6#变	10	400	本级设备容量受限
669	市区	太湖S2箱变主变	10	500	本级设备容量受限
670	市区	跃进5#变	10	400	本级设备容量受限
671	市区	天娇	10	400	本级设备容量受限
672	市区	恒祥公寓2#	10	400	本级设备容量受限
673	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
674	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	本级设备容量受限
675	市区	美丽2#变	10	400	本级设备容量受限
676	市区	义丰三庄13#配变	10	200	本级设备容量受限
677	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	本级设备容量受限
678	市区	冈中集镇4号配变	10	315	本级设备容量受限
679	市区	冈中所集镇37#变	10	400	本级设备容量受限
680	市区	冈中花吉24号配变	10	200	本级设备容量受限
681	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	本级设备容量受限
682	市区	义丰集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
683	市区	10kV宏都线盘古路S5箱变	10	630	本级设备容量受限
684	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
685	市区	10kV宏都线商业街S2箱变	10	500	本级设备容量受限
686	市区	10kV宏都线尧舜路S22箱变	10	630	本级设备容量受限
687	市区	县前街1#	10	315	本级设备容量受限
688	市区	双林12#变	10	400	本级设备容量受限
689	市区	双林11#变	10	400	本级设备容量受限
690	市区	潭田5#公用变	10	200	本级设备容量受限
691	市区	潭溪2#公用变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
692	市区	庆西11#公用变	10	200	本级设备容量受限
693	市区	潭溪8#公用变	10	200	本级设备容量受限
694	市区	潭溪16#公用变	10	200	本级设备容量受限
695	市区	潭溪11#公用变	10	200	本级设备容量受限
696	市区	潭溪4#公用变	10	200	本级设备容量受限
697	市区	潭溪42#公用变	10	200	本级设备容量受限
698	市区	庆西8#变	10	200	本级设备容量受限
699	市区	潭溪22#公用变	10	200	本级设备容量受限
700	市区	庆西13#公用变	10	200	本级设备容量受限
701	市区	潭溪14#公用变	10	200	本级设备容量受限
702	市区	莘野17#公用变	10	200	本级设备容量受限
703	市区	莘野15#公用变	10	400	本级设备容量受限
704	市区	潭溪18#公用变	10	200	本级设备容量受限
705	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	本级设备容量受限
706	市区	福裕小区4#变	10	400	本级设备容量受限
707	市区	孙匡变	10	400	本级设备容量受限
708	市区	前进5#公用变	10	315	本级设备容量受限
709	市区	前进4#公用变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
710	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
711	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	本级设备容量受限
712	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	本级设备容量受限
713	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	本级设备容量受限
714	市区	义丰三官20#配变	10	200	本级设备容量受限
715	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	本级设备容量受限
716	市区	义丰三官3#配变	10	200	本级设备容量受限
717	市区	体育馆3#	10	315	本级设备容量受限
718	市区	军民路6#	10	400	本级设备容量受限
719	市区	城西4#	10	200	本级设备容量受限
720	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	本级设备容量受限
721	市区	蟒河17#公用变	10	200	本级设备容量受限
722	市区	果林6#公用变	10	100	本级设备容量受限
723	市区	蟒河7#公用变	10	200	本级设备容量受限
724	市区	潘黄宝才17#变	10	400	本级设备容量受限
725	市区	潘黄宝才20#变	10	200	本级设备容量受限
726	市区	供电南村4#	10	400	本级设备容量受限
727	市区	义丰三官18#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
728	市区	义丰花陇9#配变	10	400	本级设备容量受限
729	市区	双元11#	10	400	本级设备容量受限
730	市区	秦南秦北3#变	10	200	本级设备容量受限
731	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	本级设备容量受限
732	市区	迎宾	10	315	本级设备容量受限
733	市区	海龙1#	10	400	本级设备容量受限
734	市区	张庄迎宾路变	10	500	本级设备容量受限
735	市区	神龙充电桩1#	10	630	本级设备容量受限
736	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	本级设备容量受限
737	市区	神龙充电桩2#	10	630	本级设备容量受限
738	市区	财政局	10	400	本级设备容量受限
739	市区	工业园9#变	10	400	本级设备容量受限
740	市区	秦南集镇38#变	10	400	本级设备容量受限
741	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	本级设备容量受限
742	市区	秦南集镇35#变	10	400	本级设备容量受限
743	市区	秦南集镇14#变	10	400	本级设备容量受限
744	市区	顺北14#公用变	10	200	本级设备容量受限
745	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
746	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
747	市区	怡景北园2#S16	10	400	本级设备容量受限
748	市区	新都路20号箱变主变	10	630	本级设备容量受限
749	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	本级设备容量受限
750	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	本级设备容量受限
751	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	本级设备容量受限
752	市区	新兴集镇34#变	10	400	本级设备容量受限
753	市区	新场5#变	10	200	本级设备容量受限
754	市区	环城房产1#S4	10	500	本级设备容量受限
755	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	本级设备容量受限
756	市区	开发公司1#	10	315	本级设备容量受限
757	市区	文港小学2#变	10	315	本级设备容量受限
758	市区	10kV都政线世纪路S5箱变	10	400	本级设备容量受限
759	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	本级设备容量受限
760	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	本级设备容量受限
761	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	本级设备容量受限
762	市区	10kV兴业线中大三协公变	10	400	本级设备容量受限
763	市区	10kV兴业线大兴1#小区公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
764	市区	10KV学富线园垛13#配变	10	200	本级设备容量受限
765	市区	南映11#变	10	100	本级设备容量受限
766	市区	南映16#变	10	100	本级设备容量受限
767	市区	人民路3#变	10	50	本级设备容量受限
768	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
769	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
770	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	上级设备容量受限
771	滨海	镇区2#变	10	630	上级设备容量受限
772	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	上级设备容量受限
773	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	上级设备容量受限
774	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	上级设备容量受限
775	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	上级设备容量受限
776	滨海	幸福六配变箱变	10	630	上级设备容量受限
777	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	上级设备容量受限
778	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
779	滨海	幸福七配变	10	630	上级设备容量受限
780	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
781	滨海	五汛街道十五配变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
782	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
783	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	本级设备容量受限
784	滨海	小街6配变	10	630	本级设备容量受限
785	滨海	瑞荣1#变	10	400	上级设备容量受限
786	滨海	陈涛街道三配变	10	400	本级设备容量受限
787	滨海	人民支路1#公用	10	400	本级设备容量受限
788	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
789	滨海	祥瑞小区配变	10	400	本级设备容量受限
790	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	本级设备容量受限
791	滨海	育才二配变	10	400	本级设备容量受限
792	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
793	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
794	滨海	长兴十二配变	10	400	本级设备容量受限
795	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	本级设备容量受限
796	滨海	清河九配变	10	400	上级设备容量受限
797	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限
798	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	上级设备容量受限
799	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
800	滨海	王桥四配变	10	400	上级设备容量受限
801	滨海	大套二十九配变	10	400	本级设备容量受限
802	滨海	八巨工商路综合变	10	400	上级设备容量受限
803	滨海	朱舍二配变	10	400	本级设备容量受限
804	滨海	坎北小街十六配变	10	400	本级设备容量受限
805	滨海	八巨街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
806	滨海	樊集小街十四配变	10	400	本级设备容量受限
807	滨海	科技新区	10	400	本级设备容量受限
808	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	上级设备容量受限
809	滨海	街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
810	滨海	小街十三配变	10	400	本级设备容量受限
811	滨海	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
812	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
813	滨海	八巨街道一配变	10	400	本级设备容量受限
814	滨海	坎南商业街1#变	10	400	本级设备容量受限
815	滨海	陈涛街道十配变	10	400	上级设备容量受限
816	滨海	沿河路配变	10	400	上级设备容量受限
817	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
818	滨海	北坍街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
819	滨海	新滩八配变	10	400	上级设备容量受限
820	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	本级设备容量受限
821	滨海	幸福八配变	10	400	上级设备容量受限
822	滨海	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
823	滨海	正红街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
824	滨海	玉才十四配变	10	400	本级设备容量受限
825	滨海	振东桥南配变	10	400	本级设备容量受限
826	滨海	五汛新农村一台变	10	400	本级设备容量受限
827	滨海	五汛加油站配变	10	400	本级设备容量受限
828	滨海	南河四配变	10	400	本级设备容量受限
829	滨海	八巨街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
830	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
831	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	上级设备容量受限
832	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	本级设备容量受限
833	滨海	双舍二配变	10	400	本级设备容量受限
834	滨海	王桥一配变	10	400	上级设备容量受限
835	滨海	振东小街北配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
836	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	上级设备容量受限
837	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	上级设备容量受限
838	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
839	滨海	八巨街道二配变	10	400	上级设备容量受限
840	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	上级设备容量受限
841	滨海	天场四配变	10	400	本级设备容量受限
842	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
843	滨海	建设五配变	10	400	本级设备容量受限
844	滨海	八滩二配变	10	400	本级设备容量受限
845	滨海	八巨街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
846	滨海	镇区8#变	10	400	本级设备容量受限
847	滨海	官滩十一配变	10	400	本级设备容量受限
848	滨海	八巨街道十八配变	10	400	本级设备容量受限
849	滨海	渠东四配变	10	400	本级设备容量受限
850	滨海	复兴社区1#变	10	400	本级设备容量受限
851	滨海	幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
852	滨海	坎南三里三配变	10	400	本级设备容量受限
853	滨海	樊集小街十二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
854	滨海	郭集贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
855	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	本级设备容量受限
856	滨海	八巨街道七配变	10	400	上级设备容量受限
857	滨海	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
858	滨海	徐圩一配变.	10	400	本级设备容量受限
859	滨海	振东街道九号配变	10	400	本级设备容量受限
860	滨海	清河三配变	10	400	上级设备容量受限
861	滨海	正红街道八配变	10	315	本级设备容量受限
862	滨海	郭集沈庄配变	10	400	上级设备容量受限
863	滨海	八巨华新十六配变	10	400	上级设备容量受限
864	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	本级设备容量受限
865	滨海	大套十三配变	10	400	本级设备容量受限
866	滨海	玉才十三配变	10	400	本级设备容量受限
867	滨海	王桥八配变	10	400	上级设备容量受限
868	滨海	振东街道7#配变	10	315	本级设备容量受限
869	滨海	荡北三配变	10	400	本级设备容量受限
870	滨海	小街一配变	10	400	本级设备容量受限
871	滨海	五丈河一配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
872	滨海	王桥二配变	10	400	上级设备容量受限
873	滨海	八巨街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
874	滨海	王桥七配变	10	400	上级设备容量受限
875	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
876	滨海	建设一配变	10	400	本级设备容量受限
877	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	本级设备容量受限
878	滨海	滨东二配变	10	400	本级设备容量受限
879	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	上级设备容量受限
880	滨海	滨淮街道三配变	10	400	本级设备容量受限
881	滨海	振东滨东七组配变	10	400	本级设备容量受限
882	滨海	八滩十配变	10	400	本级设备容量受限
883	滨海	八巨华新十五配变	10	400	上级设备容量受限
884	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	上级设备容量受限
885	滨海	清河十一配变	10	400	上级设备容量受限
886	滨海	樊集小街二配变	10	400	本级设备容量受限
887	滨海	坎北清河十三配变	10	400	上级设备容量受限
888	滨海	八滩八配变	10	400	本级设备容量受限
889	滨海	中西五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
890	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
891	滨海	坎南二斗河配变	10	400	本级设备容量受限
892	滨海	八巨前冲九配变	10	400	本级设备容量受限
893	滨海	小关四配变大套	10	400	本级设备容量受限
894	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	本级设备容量受限
895	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	本级设备容量受限
896	滨海	闸口七配变	10	200	本级设备容量受限
897	滨海	清河五配变	10	200	上级设备容量受限
898	滨海	孟舍十五配变	10	200	本级设备容量受限
899	滨海	戴滩四配变	10	250	本级设备容量受限
900	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
901	滨海	前行六配变	10	200	本级设备容量受限
902	滨海	范场十配变	10	200	本级设备容量受限
903	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	本级设备容量受限
904	滨海	张舍九配变	10	200	本级设备容量受限
905	滨海	东扶贫2#变	10	200	本级设备容量受限
906	滨海	坎南渠北一配变	10	200	本级设备容量受限
907	滨海	五汛七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
908	滨海	界港四配变	10	200	本级设备容量受限
909	滨海	五巨十配变	10	200	本级设备容量受限
910	滨海	绿杨五配变	10	200	本级设备容量受限
911	滨海	潘岗五配变	10	200	本级设备容量受限
912	滨海	桥东五配变	10	200	本级设备容量受限
913	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	本级设备容量受限
914	滨海	杠南一配变	10	200	本级设备容量受限
915	滨海	玉龙七配变	10	200	本级设备容量受限
916	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	本级设备容量受限
917	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	本级设备容量受限
918	滨海	马营七配变	10	200	本级设备容量受限
919	滨海	南尖二配变	10	200	本级设备容量受限
920	滨海	永兴四配变	10	200	本级设备容量受限
921	滨海	严庄三配变	10	200	本级设备容量受限
922	滨海	八巨华新三配变	10	200	上级设备容量受限
923	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	本级设备容量受限
924	滨海	中心一配变	10	200	本级设备容量受限
925	滨海	木楼三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
926	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	本级设备容量受限
927	滨海	三洪一配变	10	200	本级设备容量受限
928	滨海	小街八号综合变	10	200	本级设备容量受限
929	滨海	四坝五配变	10	200	本级设备容量受限
930	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
931	滨海	淮南三配变	10	200	本级设备容量受限
932	滨海	革新四配变	10	200	本级设备容量受限
933	滨海	套稍六配变	10	200	本级设备容量受限
934	滨海	八巨玉农八配变	10	200	上级设备容量受限
935	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	本级设备容量受限
936	滨海	红星十二配变	10	200	本级设备容量受限
937	滨海	王桥三配变	10	200	本级设备容量受限
938	滨海	朱集西站	10	200	本级设备容量受限
939	滨海	洋口三配变	10	200	本级设备容量受限
940	滨海	一心一配变	10	200	本级设备容量受限
941	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	本级设备容量受限
942	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	本级设备容量受限
943	滨海	八巨街道十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
944	滨海	新滩三配变	10	200	上级设备容量受限
945	滨海	八滩联心五配变	10	200	本级设备容量受限
946	滨海	建东三配变	10	200	本级设备容量受限
947	滨海	二渡三配变	10	200	本级设备容量受限
948	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	本级设备容量受限
949	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	本级设备容量受限
950	滨海	树西一配变	10	200	本级设备容量受限
951	滨海	长兴五配变	10	200	本级设备容量受限
952	滨海	公玉六配变	10	200	本级设备容量受限
953	滨海	群兴三配变	10	200	本级设备容量受限
954	滨海	獐沟小街八配变	10	400	本级设备容量受限
955	滨海	华林三配变	10	200	本级设备容量受限
956	滨海	八巨华新九配变	10	200	上级设备容量受限
957	滨海	蒋渡王港配变	10	200	本级设备容量受限
958	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	本级设备容量受限
959	滨海	齐心村一配变	10	200	本级设备容量受限
960	滨海	陈场东边	10	200	本级设备容量受限
961	滨海	东兴八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
962	滨海	条河七配变	10	200	本级设备容量受限
963	滨海	一心四配变	10	200	本级设备容量受限
964	滨海	陈严四配变	10	200	本级设备容量受限
965	滨海	闸口二配变	10	200	本级设备容量受限
966	滨海	岭山六配变	10	200	本级设备容量受限
967	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	本级设备容量受限
968	滨海	天盘五配变	10	200	本级设备容量受限
969	滨海	树东三配变	10	200	本级设备容量受限
970	滨海	良港六配变	10	200	本级设备容量受限
971	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	本级设备容量受限
972	滨海	陈坍十配变	10	200	本级设备容量受限
973	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
974	滨海	蒋墩四配变	10	200	本级设备容量受限
975	滨海	南尖一配变	10	200	本级设备容量受限
976	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	本级设备容量受限
977	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	本级设备容量受限
978	滨海	辛庄五配变	10	200	本级设备容量受限
979	滨海	泥螺北站配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
980	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	本级设备容量受限
981	滨海	条淮二配变	10	200	本级设备容量受限
982	滨海	滨淮树西五配变	10	200	本级设备容量受限
983	滨海	清河十配变	10	200	上级设备容量受限
984	滨海	东尖四配变	10	200	本级设备容量受限
985	滨海	东兴五配变	10	200	本级设备容量受限
986	滨海	交管所配变	10	200	本级设备容量受限
987	滨海	后港三配变	10	200	本级设备容量受限
988	滨海	陈东一站	10	200	本级设备容量受限
989	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	本级设备容量受限
990	滨海	新中三配变	10	200	本级设备容量受限
991	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
992	滨海	吉岗八配变.	10	200	本级设备容量受限
993	滨海	陈涛五层十配变	10	200	本级设备容量受限
994	滨海	木楼五配变	10	200	本级设备容量受限
995	滨海	坎南浦西七配变	10	200	本级设备容量受限
996	滨海	二洪一配变	10	200	本级设备容量受限
997	滨海	扁担港电站配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
998	滨海	通榆五配变	10	200	本级设备容量受限
999	滨海	城门四配变	10	200	本级设备容量受限
1000	滨海	长法四配变	10	200	本级设备容量受限
1001	滨海	路建一组配变	10	200	本级设备容量受限
1002	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	上级设备容量受限
1003	滨海	莫湾一配变	10	200	本级设备容量受限
1004	滨海	建二（村）三配变	10	200	本级设备容量受限
1005	滨海	清河四配变1	10	200	上级设备容量受限
1006	滨海	二坎二配变	10	400	本级设备容量受限
1007	滨海	海峰一配变	10	315	本级设备容量受限
1008	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	本级设备容量受限
1009	滨海	团荡十配变	10	200	本级设备容量受限
1010	滨海	后庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1011	滨海	清河八配变	10	400	上级设备容量受限
1012	滨海	八巨永余六配变	10	200	本级设备容量受限
1013	滨海	闸口六配变	10	200	本级设备容量受限
1014	滨海	清河六配变	10	200	上级设备容量受限
1015	滨海	振东前港东北配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1016	滨海	下舍五配变	10	200	本级设备容量受限
1017	滨海	东滩(村)一配变	10	200	本级设备容量受限
1018	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	本级设备容量受限
1019	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	本级设备容量受限
1020	滨海	李圩一配变	10	200	本级设备容量受限
1021	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	本级设备容量受限
1022	滨海	四份八配变	10	200	本级设备容量受限
1023	滨海	树圩七配变	10	200	本级设备容量受限
1024	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	本级设备容量受限
1025	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	本级设备容量受限
1026	滨海	坎北龙港二配变	10	200	本级设备容量受限
1027	滨海	顺滩五配变	10	100	本级设备容量受限
1028	滨海	篆河照明	10	200	本级设备容量受限
1029	滨海	前冲八配变	10	400	上级设备容量受限
1030	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	本级设备容量受限
1031	滨海	东玉中配变	10	200	本级设备容量受限
1032	滨海	建东二配变	10	200	本级设备容量受限
1033	滨海	丰产四号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1034	滨海	沈关五配变	10	200	本级设备容量受限
1035	滨海	四坝一配变	10	200	本级设备容量受限
1036	滨海	农科四配变	10	200	本级设备容量受限
1037	滨海	八巨永余十一配变	10	200	本级设备容量受限
1038	滨海	双河八配变	10	200	本级设备容量受限
1039	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	本级设备容量受限
1040	滨海	新滩七配变	10	200	上级设备容量受限
1041	滨海	坎北清河一配变	10	200	上级设备容量受限
1042	滨海	外套六配变	10	200	本级设备容量受限
1043	滨海	合心十组配变	10	200	本级设备容量受限
1044	滨海	冲南一配变	10	200	本级设备容量受限
1045	滨海	果林二配变	10	400	本级设备容量受限
1046	滨海	老堆扶贫配变	10	200	本级设备容量受限
1047	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	本级设备容量受限
1048	滨海	三顷扶贫	10	200	本级设备容量受限
1049	滨海	渔洼三配变	10	200	本级设备容量受限
1050	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	本级设备容量受限
1051	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1052	滨海	崔庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1053	滨海	振东一配变	10	100	本级设备容量受限
1054	滨海	北疏港一配变	10	200	本级设备容量受限
1055	滨海	三星四配变	10	200	本级设备容量受限
1056	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	本级设备容量受限
1057	滨海	前冲十四配变	10	400	上级设备容量受限
1058	滨海	倪滩六配变	10	200	本级设备容量受限
1059	滨海	红纲五配变	10	200	本级设备容量受限
1060	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	本级设备容量受限
1061	滨海	路南六配变	10	200	本级设备容量受限
1062	滨海	界牌东兴一配变	10	200	本级设备容量受限
1063	滨海	城门五配变1	10	200	本级设备容量受限
1064	滨海	西滩村二配变	10	200	本级设备容量受限
1065	滨海	祥兴四组配变	10	200	本级设备容量受限
1066	滨海	樊集四配变	10	200	本级设备容量受限
1067	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1068	滨海	尹桥三配变	10	100	本级设备容量受限
1069	滨海	西湖路幼儿园	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1070	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	本级设备容量受限
1071	滨海	一心五配变	10	200	本级设备容量受限
1072	滨海	吉岗九配变.	10	100	本级设备容量受限
1073	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
1074	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	本级设备容量受限
1075	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	本级设备容量受限
1076	滨海	河西十九配变	10	400	本级设备容量受限
1077	滨海	坎北园区9#变	10	400	本级设备容量受限
1078	滨海	二坎十配变	10	200	上级设备容量受限
1079	滨海	二坎五配变	10	400	上级设备容量受限
1080	滨海	坎北新安十九配变	10	400	本级设备容量受限
1081	滨海	坎北新安七配变	10	400	本级设备容量受限
1082	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
1083	滨海	堆西二配变	10	400	本级设备容量受限
1084	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	本级设备容量受限
1085	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
1086	滨海	万庄二配变	10	200	本级设备容量受限
1087	滨海	万庄一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1088	滨海	界牌康居小区	10	200	本级设备容量受限
1089	滨海	众兴渔场电站	10	200	本级设备容量受限
1090	滨海	冲边四配变	10	200	本级设备容量受限
1091	滨海	坎北徐红	10	250	本级设备容量受限
1092	滨海	会农六配变	10	200	本级设备容量受限
1093	滨海	木楼二配变	10	200	本级设备容量受限
1094	滨海	老堆六配变	10	200	本级设备容量受限
1095	滨海	老堆一配变	10	200	本级设备容量受限
1096	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
1097	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	本级设备容量受限
1098	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	本级设备容量受限
1099	滨海	淤尖三港六配变	10	200	本级设备容量受限
1100	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	本级设备容量受限
1101	滨海	淤尖东风二配变	10	200	本级设备容量受限
1102	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	本级设备容量受限
1103	滨海	淤尖小街一配变	10	400	本级设备容量受限
1104	滨海	淤尖小街四配变	10	200	本级设备容量受限
1105	滨海	淤尖港西五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1106	滨海	淤尖小街三配变	10	400	本级设备容量受限
1107	滨海	淤尖小街八配变	10	400	本级设备容量受限
1108	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
1109	滨海	汪学兵2#变	10	315	本级设备容量受限
1110	滨海	汪学兵1#变	10	315	本级设备容量受限
1111	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	本级设备容量受限
1112	滨海	联合四配变	10	200	本级设备容量受限
1113	滨海	联合六配变	10	200	本级设备容量受限
1114	滨海	玉中六配变	10	200	本级设备容量受限
1115	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	本级设备容量受限
1116	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	本级设备容量受限
1117	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	本级设备容量受限
1118	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	本级设备容量受限
1119	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	本级设备容量受限
1120	滨海	民主六配变	10	200	本级设备容量受限
1121	滨海	滨海港黄海南站	10	200	本级设备容量受限
1122	滨海	黄海六配变	10	400	本级设备容量受限
1123	滨海	西尖七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1124	滨海	西尖六配变	10	200	本级设备容量受限
1125	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
1126	滨海	界牌房港一配变	10	200	本级设备容量受限
1127	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
1128	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	本级设备容量受限
1129	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
1130	滨海	潘岗三配变	10	400	本级设备容量受限
1131	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
1132	滨海	古尖三配变	10	200	本级设备容量受限
1133	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
1134	滨海	清河七配变	10	200	上级设备容量受限
1135	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
1136	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	本级设备容量受限
1137	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
1138	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限
1139	滨海	玉龙路3#公用	10	315	本级设备容量受限
1140	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1141	滨海	玉龙路4#公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1142	滨海	机械厂公用	10	400	本级设备容量受限
1143	滨海	商业街4#公用	10	400	本级设备容量受限
1144	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	本级设备容量受限
1145	滨海	西坎1#变	10	400	本级设备容量受限
1146	滨海	红卫一站	10	100	本级设备容量受限
1147	滨海	新南五配变	10	400	本级设备容量受限
1148	滨海	新西七配变	10	200	本级设备容量受限
1149	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	本级设备容量受限
1150	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	上级设备容量受限
1151	滨海	马套八配变.	10	400	本级设备容量受限
1152	滨海	朱舍十配变	10	200	本级设备容量受限
1153	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	本级设备容量受限
1154	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	本级设备容量受限
1155	滨海	坎南南二层三配变	10	400	本级设备容量受限
1156	滨海	戴子善	10	400	本级设备容量受限
1157	滨海	街道三配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1158	滨海	长兴双舍5#变	10	400	本级设备容量受限
1159	滨海	郑红兵	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1160	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	本级设备容量受限
1161	滨海	临淮街二配变	10	400	本级设备容量受限
1162	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	本级设备容量受限
1163	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	本级设备容量受限
1164	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1165	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	本级设备容量受限
1166	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	本级设备容量受限
1167	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	本级设备容量受限
1168	滨海	一管区滩面电站	10	200	本级设备容量受限
1169	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1170	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	本级设备容量受限
1171	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	本级设备容量受限
1172	滨海	肖庄六配变	10	200	本级设备容量受限
1173	滨海	新街居住区2#变	10	400	本级设备容量受限
1174	滨海	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
1175	滨海	岔河二站	10	50	本级设备容量受限
1176	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	本级设备容量受限
1177	滨海	蔡桥洼东二站（北）	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1178	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	本级设备容量受限
1179	滨海	贺沟张庄电站	10	200	本级设备容量受限
1180	滨海	阜中新区2#	10	400	本级设备容量受限
1181	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1182	滨海	蝶湖湾小区	10	400	本级设备容量受限
1183	滨海	农业园配变	10	100	本级设备容量受限
1184	滨海	仁和桥1#公用	10	400	本级设备容量受限
1185	滨海	仁和7#公用	10	400	本级设备容量受限
1186	滨海	长明3#公用	10	400	本级设备容量受限
1187	滨海	邮局宿舍公用	10	400	本级设备容量受限
1188	滨海	滨淮街道七配变	10	400	本级设备容量受限
1189	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	本级设备容量受限
1190	滨海	新港十三配变	10	400	本级设备容量受限
1191	滨海	陈李路四配变	10	400	本级设备容量受限
1192	滨海	后港中配变	10	200	本级设备容量受限
1193	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	本级设备容量受限
1194	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	本级设备容量受限
1195	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1196	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	本级设备容量受限
1197	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	本级设备容量受限
1198	滨海	新丰十配变	10	200	本级设备容量受限
1199	滨海	新丰六配变	10	200	本级设备容量受限
1200	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
1201	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
1202	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
1203	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
1204	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
1205	滨海	滨淮街道四配变	10	400	本级设备容量受限
1206	滨海	滨淮街道五配变	10	400	本级设备容量受限
1207	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	本级设备容量受限
1208	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	本级设备容量受限
1209	滨海	滨淮街道八配变	10	400	本级设备容量受限
1210	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	本级设备容量受限
1211	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	本级设备容量受限
1212	滨海	新岭六配变2#变	10	400	本级设备容量受限
1213	滨海	新岭六配变3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1214	滨海	滨淮街道九配变	10	400	本级设备容量受限
1215	滨海	兴旺二站	10	200	本级设备容量受限
1216	滨海	东墩北（二）站	10	200	本级设备容量受限
1217	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	本级设备容量受限
1218	滨海	沈关吴姚站	10	100	本级设备容量受限
1219	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	本级设备容量受限
1220	滨海	东玉一组南配变	10	200	本级设备容量受限
1221	滨海	马套十四配变	10	200	本级设备容量受限
1222	滨海	聂庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1223	滨海	新港街15#变	10	400	本级设备容量受限
1224	滨海	新港街8#变	10	400	本级设备容量受限
1225	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	本级设备容量受限
1226	滨海	三洪六配变	10	200	本级设备容量受限
1227	滨海	友谊居民区2#变	10	400	本级设备容量受限
1228	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	本级设备容量受限
1229	滨海	单正军	10	250	本级设备容量受限
1230	滨海	仁和五公用	10	400	本级设备容量受限
1231	滨海	西宿舍2#公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1232	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1233	滨海	马套九配变	10	200	本级设备容量受限
1234	滨海	八巨永余电站	10	200	本级设备容量受限
1235	滨海	薛庄三配变	10	400	本级设备容量受限
1236	滨海	沿河横沟河	10	200	本级设备容量受限
1237	滨海	东元4#公用	10	400	本级设备容量受限
1238	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	本级设备容量受限
1239	滨海	东元3#公用	10	400	本级设备容量受限
1240	滨海	八巨华新十二配变	10	400	上级设备容量受限
1241	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1242	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	本级设备容量受限
1243	滨海	八巨华新六配变	10	400	上级设备容量受限
1244	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	上级设备容量受限
1245	滨海	街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
1246	滨海	八巨学府新街配变	10	400	上级设备容量受限
1247	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	上级设备容量受限
1248	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	上级设备容量受限
1249	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1250	滨海	八巨玉农五配变	10	200	上级设备容量受限
1251	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
1252	滨海	八巨街道十三配变	10	400	本级设备容量受限
1253	滨海	八巨前冲七配变	10	200	上级设备容量受限
1254	滨海	八巨街道三配变	10	400	上级设备容量受限
1255	滨海	八巨街道五配变	10	400	上级设备容量受限
1256	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	上级设备容量受限
1257	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	上级设备容量受限
1258	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	上级设备容量受限
1259	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
1260	滨海	刘簪八配变	10	200	本级设备容量受限
1261	滨海	通榆一配变	10	200	本级设备容量受限
1262	滨海	振东合心一配变	10	400	本级设备容量受限
1263	滨海	振东街道十三号配变	10	400	本级设备容量受限
1264	滨海	振东街道六号变	10	400	本级设备容量受限
1265	滨海	振东合心三配变	10	400	本级设备容量受限
1266	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1267	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1268	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1269	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1270	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1271	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1272	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1273	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1274	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1275	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1276	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1277	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1278	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1279	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1280	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1281	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1282	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
1283	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	本级设备容量受限
1284	滨海	二份六配变	10	200	本级设备容量受限
1285	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1286	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1287	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1288	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1289	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1290	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1291	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1292	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1293	滨海	南湖公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
1294	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
1295	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1296	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	上级设备容量受限
1297	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1298	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1299	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1300	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1301	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1302	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1303	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1304	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1305	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1306	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1307	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限
1308	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1309	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1310	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1311	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1312	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1313	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1314	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1315	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1316	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	上级设备容量受限
1317	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1318	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1319	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
1320	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
1321	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1322	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1323	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1324	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1325	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1326	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
1327	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1328	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1329	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1330	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
1331	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1332	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1333	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
1334	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1335	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1336	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
1337	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
1338	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1339	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1340	滨海	街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
1341	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	本级设备容量受限
1342	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
1343	滨海	南庄一配变	10	200	本级设备容量受限
1344	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	本级设备容量受限
1345	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	本级设备容量受限
1346	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
1347	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
1348	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	本级设备容量受限
1349	滨海	头巨七配变	10	400	本级设备容量受限
1350	滨海	头巨八配变	10	200	本级设备容量受限
1351	滨海	头巨一配变	10	400	本级设备容量受限
1352	滨海	学地六配变	10	200	本级设备容量受限
1353	滨海	条巨六配变变压器	10	200	本级设备容量受限
1354	滨海	北坍六配变	10	400	本级设备容量受限
1355	滨海	三洼十三配变	10	200	本级设备容量受限
1356	滨海	三洼一组	10	200	本级设备容量受限
1357	滨海	渠东五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1358	滨海	科技九配变	10	200	本级设备容量受限
1359	滨海	倪滩三配变	10	200	本级设备容量受限
1360	滨海	永胜南站	10	200	本级设备容量受限
1361	滨海	顺滩一站	10	100	本级设备容量受限
1362	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	本级设备容量受限
1363	滨海	六汪一站	10	100	本级设备容量受限
1364	滨海	五汛街道六十配变	10	400	本级设备容量受限
1365	滨海	五汛街道一配变	10	400	本级设备容量受限
1366	滨海	街道二十五配变	10	400	本级设备容量受限
1367	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	本级设备容量受限
1368	滨海	汛西电站	10	200	本级设备容量受限
1369	滨海	篆河东站打水	10	200	本级设备容量受限
1370	滨海	栾滩大站打水	10	200	本级设备容量受限
1371	滨海	华庄红日打水	10	200	本级设备容量受限
1372	滨海	陈圩一配变	10	200	本级设备容量受限
1373	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1374	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	上级设备容量受限
1375	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1376	滨海	街道16#配变	10	400	本级设备容量受限
1377	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
1378	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	上级设备容量受限
1379	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1380	滨海	陈涛街道九配变	10	400	上级设备容量受限
1381	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	上级设备容量受限
1382	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
1383	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	上级设备容量受限
1384	滨海	陈涛街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1385	滨海	沈庄五配变	10	400	上级设备容量受限
1386	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	本级设备容量受限
1387	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	上级设备容量受限
1388	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1389	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
1390	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
1391	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	本级设备容量受限
1392	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
1393	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1394	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	上级设备容量受限
1395	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	上级设备容量受限
1396	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
1397	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1398	滨海	新滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1399	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1400	滨海	街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
1401	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	上级设备容量受限
1402	滨海	沈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1403	滨海	旭坤联建楼	10	400	上级设备容量受限
1404	滨海	街道18#台片	10	400	上级设备容量受限
1405	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1406	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
1407	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	上级设备容量受限
1408	滨海	郭党生	10	400	上级设备容量受限
1409	滨海	陈涛街道二配变	10	400	上级设备容量受限
1410	滨海	陈涛街道一配变	10	400	上级设备容量受限
1411	滨海	陈涛街道四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1412	滨海	刘戈电站	10	80	本级设备容量受限
1413	滨海	大尖一站	10	200	本级设备容量受限
1414	滨海	南尖八配变	10	200	本级设备容量受限
1415	滨海	中浦电站	10	200	本级设备容量受限
1416	滨海	玉龙黄河底站	10	200	本级设备容量受限
1417	滨海	陆塘翻水站	10	400	本级设备容量受限
1418	滨海	东尖北站	10	100	本级设备容量受限
1419	滨海	振东村四配变	10	200	本级设备容量受限
1420	滨海	古尖八配变	10	400	本级设备容量受限
1421	滨海	正红街道十三配变	10	400	本级设备容量受限
1422	滨海	正红街道五配变	10	200	本级设备容量受限
1423	滨海	复兴一站	10	200	本级设备容量受限
1424	滨海	科技二配变	10	400	本级设备容量受限
1425	滨海	大众电站	10	400	本级设备容量受限
1426	滨海	港浜电站	10	200	本级设备容量受限
1427	滨海	农科八配变	10	200	本级设备容量受限
1428	滨海	坍阳南站配变	10	400	本级设备容量受限
1429	滨海	渠东一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1430	滨海	团结南站配变	10	200	本级设备容量受限
1431	滨海	团结九配变	10	200	本级设备容量受限
1432	滨海	莫湾东站	10	200	本级设备容量受限
1433	滨海	安定北站	10	100	本级设备容量受限
1434	滨海	五汛街道六配变	10	630	本级设备容量受限
1435	滨海	三顷五配变	10	800	本级设备容量受限
1436	滨海	汛西三配变	10	400	本级设备容量受限
1437	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1438	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	本级设备容量受限
1439	滨海	汛北东站	10	200	本级设备容量受限
1440	滨海	獐沟小街九配变	10	200	本级设备容量受限
1441	滨海	獐沟翻水站	10	200	本级设备容量受限
1442	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	本级设备容量受限
1443	滨海	吴蛮电站	10	50	本级设备容量受限
1444	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	本级设备容量受限
1445	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	本级设备容量受限
1446	滨海	小尖九配变	10	200	本级设备容量受限
1447	滨海	条港中学	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1448	滨海	振东街道十一号配变	10	400	本级设备容量受限
1449	滨海	干河四配变	10	200	本级设备容量受限
1450	滨海	街道八号配变	10	400	本级设备容量受限
1451	滨海	振东合心七配变	10	400	本级设备容量受限
1452	滨海	街道路灯一号配变	10	400	本级设备容量受限
1453	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	本级设备容量受限
1454	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	本级设备容量受限
1455	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	本级设备容量受限
1456	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	本级设备容量受限
1457	滨海	五汛东站	10	200	本级设备容量受限
1458	滨海	滨兴北配变	10	400	本级设备容量受限
1459	滨海	龙潭港西南站	10	50	本级设备容量受限
1460	滨海	通榆二十六配变	10	400	本级设备容量受限
1461	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	本级设备容量受限
1462	滨海	卫东二站	10	100	本级设备容量受限
1463	滨海	东兴十配变	10	400	本级设备容量受限
1464	滨海	玉华八配变	10	200	本级设备容量受限
1465	滨海	龙港村电站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1466	滨海	果林十二配变	10	200	本级设备容量受限
1467	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	本级设备容量受限
1468	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	本级设备容量受限
1469	滨海	时代超市公用	10	400	本级设备容量受限
1470	滨海	营业站2#公用	10	400	本级设备容量受限
1471	滨海	双尊公用	10	400	本级设备容量受限
1472	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1473	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	本级设备容量受限
1474	滨海	三里六配变	10	200	本级设备容量受限
1475	滨海	三里十二配变	10	400	本级设备容量受限
1476	滨海	坎南菜场公用	10	400	本级设备容量受限
1477	滨海	拖拉机站公用	10	400	本级设备容量受限
1478	滨海	10KV糖厂线糖厂北公用	10	630	本级设备容量受限
1479	滨海	三里新区公用	10	400	本级设备容量受限
1480	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1481	滨海	医院2#公用	10	80	本级设备容量受限
1482	滨海	阜东公用	10	500	本级设备容量受限
1483	滨海	水塔公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1484	滨海	坎园路4#公用	10	400	本级设备容量受限
1485	滨海	孟舍1#公用	10	200	本级设备容量受限
1486	滨海	坎园路7#公用	10	400	本级设备容量受限
1487	滨海	陈涛路5#公用	10	400	本级设备容量受限
1488	滨海	坎园路1#公用	10	400	本级设备容量受限
1489	滨海	坎南三里九配变	10	400	本级设备容量受限
1490	滨海	坎南三里十配变	10	400	本级设备容量受限
1491	滨海	泥螺六配变	10	200	本级设备容量受限
1492	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	本级设备容量受限
1493	滨海	北荡3#变	10	400	本级设备容量受限
1494	滨海	北荡1#变	10	200	本级设备容量受限
1495	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	本级设备容量受限
1496	滨海	坎南北荡4#变	10	400	本级设备容量受限
1497	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	本级设备容量受限
1498	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	本级设备容量受限
1499	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	本级设备容量受限
1500	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	本级设备容量受限
1501	滨海	西宿舍公用	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1502	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	本级设备容量受限
1503	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1504	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1505	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1506	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1507	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1508	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1509	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1510	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	上级设备容量受限
1511	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1512	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1513	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	上级设备容量受限
1514	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1515	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1516	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1517	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
1518	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1519	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1520	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1521	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1522	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
1523	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1524	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	上级设备容量受限
1525	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1526	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1527	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
1528	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1529	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1530	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1531	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1532	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1533	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1534	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
1535	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1536	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1537	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1538	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1539	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	上级设备容量受限
1540	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1541	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1542	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
1543	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1544	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1545	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1546	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
1547	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1548	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限
1549	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
1550	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1551	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1552	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1553	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
1554	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1555	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1556	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
1557	滨海	洪套南站	10	200	本级设备容量受限
1558	滨海	立新桥公用	10	500	本级设备容量受限
1559	滨海	双灯2#公用	10	400	本级设备容量受限
1560	滨海	城中市场1#公用	10	400	本级设备容量受限
1561	滨海	立新桥6#公用	10	400	本级设备容量受限
1562	滨海	地产公用	10	400	本级设备容量受限
1563	滨海	师后勤公用	10	400	本级设备容量受限
1564	滨海	玉才新十五配变	10	400	本级设备容量受限
1565	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	本级设备容量受限
1566	滨海	兴北二配变	10	400	本级设备容量受限
1567	滨海	革新二站	10	100	本级设备容量受限
1568	滨海	镇区16#变	10	400	本级设备容量受限
1569	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1570	滨海	镇区12#变	10	400	本级设备容量受限
1571	滨海	王桥六配变	10	400	上级设备容量受限
1572	滨海	永泰房产联建楼	10	500	上级设备容量受限
1573	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1574	滨海	镇区4#变	10	630	上级设备容量受限
1575	滨海	瑞荣4#变	10	630	上级设备容量受限
1576	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	上级设备容量受限
1577	滨海	镇区7#变	10	400	上级设备容量受限
1578	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	上级设备容量受限
1579	滨海	镇区15#变	10	400	本级设备容量受限
1580	滨海	银座首府1号变	10	800	上级设备容量受限
1581	滨海	瑞荣3#变	10	630	本级设备容量受限
1582	滨海	幸福二配变	10	400	上级设备容量受限
1583	滨海	天泉花园2#变	10	400	上级设备容量受限
1584	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	本级设备容量受限
1585	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	本级设备容量受限
1586	滨海	王桥五配变	10	200	本级设备容量受限
1587	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	上级设备容量受限
1588	滨海	银座首府2号变	10	800	上级设备容量受限
1589	滨海	镇区13#变	10	400	上级设备容量受限
1590	滨海	瑞荣2#变	10	400	上级设备容量受限
1591	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1592	滨海	镇区9#变	10	800	上级设备容量受限
1593	滨海	镇区5#变	10	630	上级设备容量受限
1594	滨海	幸福四配变	10	630	上级设备容量受限
1595	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	上级设备容量受限
1596	滨海	镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
1597	滨海	天泉花园1#变	10	400	上级设备容量受限
1598	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
1599	滨海	镇区10#变	10	400	上级设备容量受限
1600	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
1601	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	本级设备容量受限
1602	滨海	长明2#公用	10	400	本级设备容量受限
1603	滨海	长明1#公用	10	400	本级设备容量受限
1604	滨海	双灯公用	10	400	本级设备容量受限
1605	滨海	文化宫2#公用	10	400	本级设备容量受限
1606	滨海	文化宫3#	10	400	本级设备容量受限
1607	滨海	玉龙路7#公用	10	200	本级设备容量受限
1608	滨海	小街十一号变	10	200	本级设备容量受限
1609	滨海	小街十号变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1610	滨海	小街十七号变	10	400	本级设备容量受限
1611	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1612	滨海	清河二配变	10	200	上级设备容量受限
1613	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	上级设备容量受限
1614	滨海	界港五配变	10	200	本级设备容量受限
1615	滨海	桥东十配变	10	400	本级设备容量受限
1616	滨海	界港七配变	10	200	本级设备容量受限
1617	滨海	桥东一配变	10	200	本级设备容量受限
1618	滨海	镇区3#变	10	630	本级设备容量受限
1619	滨海	南河五配变	10	630	本级设备容量受限
1620	滨海	蔬菜七公用	10	400	本级设备容量受限
1621	滨海	银厦1#公用	10	500	本级设备容量受限
1622	滨海	建设公用	10	500	本级设备容量受限
1623	滨海	蔬菜6号公用	10	400	本级设备容量受限
1624	滨海	蔬菜五公用	10	400	本级设备容量受限
1625	滨海	坎北十配变	10	400	本级设备容量受限
1626	滨海	蔬菜九公用	10	400	本级设备容量受限
1627	滨海	红卫公用	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1628	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	本级设备容量受限
1629	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	500	本级设备容量受限
1630	滨海	三大队西南站	10	200	本级设备容量受限
1631	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	本级设备容量受限
1632	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	本级设备容量受限
1633	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	本级设备容量受限
1634	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	本级设备容量受限
1635	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1636	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	本级设备容量受限
1637	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	本级设备容量受限
1638	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	上级设备容量受限
1639	大丰	新村路49#变	10	400	本级设备容量受限
1640	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	本级设备容量受限
1641	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	本级设备容量受限
1642	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	上级设备容量受限
1643	大丰	镇小康村70#变	10	400	本级设备容量受限
1644	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	本级设备容量受限
1645	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1646	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	本级设备容量受限
1647	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	本级设备容量受限
1648	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	本级设备容量受限
1649	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	本级设备容量受限
1650	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	本级设备容量受限
1651	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	本级设备容量受限
1652	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	本级设备容量受限
1653	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	本级设备容量受限
1654	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	本级设备容量受限
1655	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	上级设备容量受限
1656	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	上级设备容量受限
1657	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	上级设备容量受限
1658	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	本级设备容量受限
1659	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	本级设备容量受限
1660	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	本级设备容量受限
1661	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	本级设备容量受限
1662	大丰	阜丰九组307#变	10	250	本级设备容量受限
1663	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1664	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	200	本级设备容量受限
1665	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	本级设备容量受限
1666	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	上级设备容量受限
1667	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	本级设备容量受限
1668	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	本级设备容量受限
1669	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	本级设备容量受限
1670	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	上级设备容量受限
1671	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	本级设备容量受限
1672	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	本级设备容量受限
1673	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	本级设备容量受限
1674	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	本级设备容量受限
1675	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	本级设备容量受限
1676	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	本级设备容量受限
1677	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	本级设备容量受限
1678	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	本级设备容量受限
1679	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	本级设备容量受限
1680	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	本级设备容量受限
1681	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1682	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	本级设备容量受限
1683	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	本级设备容量受限
1684	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	上级设备容量受限
1685	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	上级设备容量受限
1686	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	本级设备容量受限
1687	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	本级设备容量受限
1688	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	本级设备容量受限
1689	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	本级设备容量受限
1690	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	本级设备容量受限
1691	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	本级设备容量受限
1692	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	本级设备容量受限
1693	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	本级设备容量受限
1694	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	本级设备容量受限
1695	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	本级设备容量受限
1696	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	本级设备容量受限
1697	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	上级设备容量受限
1698	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	本级设备容量受限
1699	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1700	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	上级设备容量受限
1701	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	本级设备容量受限
1702	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	本级设备容量受限
1703	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	本级设备容量受限
1704	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	本级设备容量受限
1705	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	本级设备容量受限
1706	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	本级设备容量受限
1707	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	本级设备容量受限
1708	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	本级设备容量受限
1709	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	本级设备容量受限
1710	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	本级设备容量受限
1711	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	本级设备容量受限
1712	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	本级设备容量受限
1713	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	本级设备容量受限
1714	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	上级设备容量受限
1715	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	本级设备容量受限
1716	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
1717	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1718	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	本级设备容量受限
1719	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	本级设备容量受限
1720	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	本级设备容量受限
1721	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	本级设备容量受限
1722	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	上级设备容量受限
1723	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	上级设备容量受限
1724	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	本级设备容量受限
1725	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
1726	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	上级设备容量受限
1727	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	本级设备容量受限
1728	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	上级设备容量受限
1729	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	上级设备容量受限
1730	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	本级设备容量受限
1731	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	本级设备容量受限
1732	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	本级设备容量受限
1733	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	本级设备容量受限
1734	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	本级设备容量受限
1735	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1736	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	上级设备容量受限
1737	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	上级设备容量受限
1738	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	本级设备容量受限
1739	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	本级设备容量受限
1740	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	本级设备容量受限
1741	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	本级设备容量受限
1742	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	上级设备容量受限
1743	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	本级设备容量受限
1744	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	上级设备容量受限
1745	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	本级设备容量受限
1746	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	本级设备容量受限
1747	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	本级设备容量受限
1748	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	本级设备容量受限
1749	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	上级设备容量受限
1750	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	本级设备容量受限
1751	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	本级设备容量受限
1752	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	本级设备容量受限
1753	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1754	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	上级设备容量受限
1755	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	本级设备容量受限
1756	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	本级设备容量受限
1757	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	本级设备容量受限
1758	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	本级设备容量受限
1759	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	本级设备容量受限
1760	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	本级设备容量受限
1761	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	上级设备容量受限
1762	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	上级设备容量受限
1763	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	本级设备容量受限
1764	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	本级设备容量受限
1765	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	本级设备容量受限
1766	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	本级设备容量受限
1767	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	本级设备容量受限
1768	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	上级设备容量受限
1769	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	本级设备容量受限
1770	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	本级设备容量受限
1771	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1772	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	本级设备容量受限
1773	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	本级设备容量受限
1774	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	本级设备容量受限
1775	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	本级设备容量受限
1776	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	本级设备容量受限
1777	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	本级设备容量受限
1778	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	上级设备容量受限
1779	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	本级设备容量受限
1780	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	本级设备容量受限
1781	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	本级设备容量受限
1782	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	上级设备容量受限
1783	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	本级设备容量受限
1784	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	本级设备容量受限
1785	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	本级设备容量受限
1786	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	本级设备容量受限
1787	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	本级设备容量受限
1788	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
1789	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1790	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	本级设备容量受限
1791	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	本级设备容量受限
1792	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	本级设备容量受限
1793	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	本级设备容量受限
1794	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	本级设备容量受限
1795	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	本级设备容量受限
1796	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	本级设备容量受限
1797	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	本级设备容量受限
1798	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	本级设备容量受限
1799	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	本级设备容量受限
1800	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	本级设备容量受限
1801	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	本级设备容量受限
1802	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	本级设备容量受限
1803	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	本级设备容量受限
1804	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	本级设备容量受限
1805	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
1806	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	本级设备容量受限
1807	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1808	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	本级设备容量受限
1809	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	本级设备容量受限
1810	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	本级设备容量受限
1811	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	本级设备容量受限
1812	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	本级设备容量受限
1813	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	本级设备容量受限
1814	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
1815	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
1816	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	本级设备容量受限
1817	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	本级设备容量受限
1818	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	本级设备容量受限
1819	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	本级设备容量受限
1820	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	本级设备容量受限
1821	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	本级设备容量受限
1822	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	本级设备容量受限
1823	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	本级设备容量受限
1824	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	本级设备容量受限
1825	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1826	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
1827	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
1828	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	本级设备容量受限
1829	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	本级设备容量受限
1830	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	本级设备容量受限
1831	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	本级设备容量受限
1832	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	本级设备容量受限
1833	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	本级设备容量受限
1834	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	本级设备容量受限
1835	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	本级设备容量受限
1836	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	本级设备容量受限
1837	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	本级设备容量受限
1838	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	本级设备容量受限
1839	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	本级设备容量受限
1840	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	本级设备容量受限
1841	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	本级设备容量受限
1842	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	本级设备容量受限
1843	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1844	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	本级设备容量受限
1845	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	本级设备容量受限
1846	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	上级设备容量受限
1847	大丰	教育南苑222#变	10	400	上级设备容量受限
1848	大丰	国泰花园18#变	10	400	上级设备容量受限
1849	大丰	育红北区73#变.	10	630	上级设备容量受限
1850	大丰	10kV中交美庐城2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
1851	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1852	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
1853	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	上级设备容量受限
1854	大丰	中央名府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1855	大丰	航运小区323#变	10	400	上级设备容量受限
1856	大丰	市交通局23#变	10	400	上级设备容量受限
1857	大丰	10kV市府线育红新区97#变	10	630	上级设备容量受限
1858	大丰	人民银行10#变	10	400	上级设备容量受限
1859	大丰	育红新村336#变	10	50	上级设备容量受限
1860	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
1861	大丰	中交步行街1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1862	大丰	中央名府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1863	大丰	10kV中交美庐城1#配电室1#变	10	800	本级设备容量受限
1864	大丰	教育南苑223#变	10	630	上级设备容量受限
1865	大丰	育红新村337#变	10	50	上级设备容量受限
1866	大丰	育红小区308#变	10	200	上级设备容量受限
1867	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	上级设备容量受限
1868	大丰	中央名府14#变	10	800	上级设备容量受限
1869	大丰	育红路73#变	10	400	上级设备容量受限
1870	大丰	10kV中交美庐城1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
1871	大丰	市贸易局196#变	10	400	本级设备容量受限
1872	大丰	10kV中交美庐城2#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
1873	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
1874	大丰	中央名府16#变	10	800	上级设备容量受限
1875	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
1876	大丰	镇南新村25#变	10	630	上级设备容量受限
1877	大丰	育红新村338#变	10	50	上级设备容量受限
1878	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
1879	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1880	大丰	国泰花园198#变	10	630	上级设备容量受限
1881	大丰	影视东巷229#变	10	400	上级设备容量受限
1882	大丰	大刘北村77#变	10	400	上级设备容量受限
1883	大丰	宾馆南村203#变	10	400	上级设备容量受限
1884	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	本级设备容量受限
1885	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	本级设备容量受限
1886	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	本级设备容量受限
1887	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
1888	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	本级设备容量受限
1889	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	本级设备容量受限
1890	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	本级设备容量受限
1891	大丰	海东一组235#变	10	400	本级设备容量受限
1892	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
1893	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	本级设备容量受限
1894	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	本级设备容量受限
1895	大丰	镇南三村175#变	10	400	本级设备容量受限
1896	大丰	红花六组115#变	10	400	本级设备容量受限
1897	大丰	镇南四村309#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1898	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	本级设备容量受限
1899	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	本级设备容量受限
1900	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	本级设备容量受限
1901	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
1902	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	本级设备容量受限
1903	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	本级设备容量受限
1904	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	本级设备容量受限
1905	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	本级设备容量受限
1906	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	本级设备容量受限
1907	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	本级设备容量受限
1908	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	本级设备容量受限
1909	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	本级设备容量受限
1910	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
1911	大丰	新丰镇长圩村七组053#变	10	200	本级设备容量受限
1912	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	本级设备容量受限
1913	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限
1914	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	本级设备容量受限
1915	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1916	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	本级设备容量受限
1917	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	本级设备容量受限
1918	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	本级设备容量受限
1919	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	本级设备容量受限
1920	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	本级设备容量受限
1921	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	上级设备容量受限
1922	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	本级设备容量受限
1923	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	上级设备容量受限
1924	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	上级设备容量受限
1925	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	上级设备容量受限
1926	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	上级设备容量受限
1927	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	本级设备容量受限
1928	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	本级设备容量受限
1929	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	上级设备容量受限
1930	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	上级设备容量受限
1931	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	上级设备容量受限
1932	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	上级设备容量受限
1933	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1934	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	本级设备容量受限
1935	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	本级设备容量受限
1936	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	本级设备容量受限
1937	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	本级设备容量受限
1938	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
1939	大丰	小海居委会242#变	10	400	本级设备容量受限
1940	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	本级设备容量受限
1941	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	本级设备容量受限
1942	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	本级设备容量受限
1943	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	本级设备容量受限
1944	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	本级设备容量受限
1945	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	本级设备容量受限
1946	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	本级设备容量受限
1947	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	本级设备容量受限
1948	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	本级设备容量受限
1949	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	本级设备容量受限
1950	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	本级设备容量受限
1951	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1952	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	本级设备容量受限
1953	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	本级设备容量受限
1954	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	本级设备容量受限
1955	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	本级设备容量受限
1956	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	本级设备容量受限
1957	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
1958	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	本级设备容量受限
1959	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	本级设备容量受限
1960	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	本级设备容量受限
1961	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	本级设备容量受限
1962	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	本级设备容量受限
1963	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	本级设备容量受限
1964	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	本级设备容量受限
1965	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	本级设备容量受限
1966	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	本级设备容量受限
1967	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	本级设备容量受限
1968	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	本级设备容量受限
1969	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1970	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
1971	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
1972	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
1973	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
1974	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	本级设备容量受限
1975	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	本级设备容量受限
1976	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
1977	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
1978	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
1979	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
1980	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	本级设备容量受限
1981	大丰	雍锦府9#主变	10	800	上级设备容量受限
1982	大丰	雍锦府3#主变	10	800	上级设备容量受限
1983	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
1984	大丰	晨熙府10#主变	10	800	上级设备容量受限
1985	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1986	大丰	晨熙府12#主变	10	800	上级设备容量受限
1987	大丰	丰锦府2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1988	大丰	晨熙府14#主变	10	630	上级设备容量受限
1989	大丰	晨熙府4#主变	10	800	上级设备容量受限
1990	大丰	晨熙府2#主变	10	800	上级设备容量受限
1991	大丰	雍锦府7#主变	10	800	上级设备容量受限
1992	大丰	晨熙府6#主变	10	630	上级设备容量受限
1993	大丰	晨熙府16#主变	10	630	上级设备容量受限
1994	大丰	雍锦府11#主变	10	800	上级设备容量受限
1995	大丰	雍锦府1#主变	10	800	上级设备容量受限
1996	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1997	大丰	雍锦府5#主变	10	800	上级设备容量受限
1998	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1999	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
2000	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限
2001	大丰	晨熙府8#主变	10	630	上级设备容量受限
2002	大丰	雍锦府13#主变	10	800	上级设备容量受限
2003	大丰	丰锦府4#主变	10	800	上级设备容量受限
2004	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	本级设备容量受限
2005	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2006	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	本级设备容量受限
2007	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	本级设备容量受限
2008	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	本级设备容量受限
2009	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	本级设备容量受限
2010	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	本级设备容量受限
2011	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	本级设备容量受限
2012	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	本级设备容量受限
2013	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	本级设备容量受限
2014	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	本级设备容量受限
2015	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	本级设备容量受限
2016	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	本级设备容量受限
2017	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	本级设备容量受限
2018	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	本级设备容量受限
2019	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	本级设备容量受限
2020	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	本级设备容量受限
2021	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	本级设备容量受限
2022	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	本级设备容量受限
2023	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2024	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	本级设备容量受限
2025	大丰	益民中路328#变	10	80	本级设备容量受限
2026	大丰	育红东路325#变	10	80	本级设备容量受限
2027	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	本级设备容量受限
2028	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	本级设备容量受限
2029	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	本级设备容量受限
2030	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	本级设备容量受限
2031	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	本级设备容量受限
2032	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	本级设备容量受限
2033	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	本级设备容量受限
2034	大丰	华荣中区249#变	10	400	本级设备容量受限
2035	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	本级设备容量受限
2036	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	本级设备容量受限
2037	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	本级设备容量受限
2038	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	本级设备容量受限
2039	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	本级设备容量受限
2040	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	上级设备容量受限
2041	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2042	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	上级设备容量受限
2043	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	本级设备容量受限
2044	大丰	大中镇新团175#变	10	250	上级设备容量受限
2045	大丰	大中镇新团94#变	10	200	上级设备容量受限
2046	大丰	百货小区130#变	10	400	本级设备容量受限
2047	大丰	健康新村47#变	10	400	本级设备容量受限
2048	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	本级设备容量受限
2049	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	本级设备容量受限
2050	大丰	汇金商城284#变	10	630	本级设备容量受限
2051	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	上级设备容量受限
2052	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	本级设备容量受限
2053	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	本级设备容量受限
2054	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	本级设备容量受限
2055	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	本级设备容量受限
2056	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	本级设备容量受限
2057	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	本级设备容量受限
2058	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	本级设备容量受限
2059	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2060	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	本级设备容量受限
2061	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	本级设备容量受限
2062	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	上级设备容量受限
2063	东台	明清街(二) 环网美变	10	630	上级设备容量受限
2064	东台	塑管厂变压器	10	630	上级设备容量受限
2065	东台	草舍32#配变	10	400	本级设备容量受限
2066	东台	胡堡2#配变	10	400	本级设备容量受限
2067	东台	谢庄9#配变	10	400	本级设备容量受限
2068	东台	公用十配变	10	400	本级设备容量受限
2069	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	本级设备容量受限
2070	东台	开一29#配变	10	400	本级设备容量受限
2071	东台	东门桥配变	10	400	本级设备容量受限
2072	东台	建东(6)配变	10	400	本级设备容量受限
2073	东台	新嵇五配变	10	400	本级设备容量受限
2074	东台	六里五配变	10	400	本级设备容量受限
2075	东台	公用二十六配变	10	400	本级设备容量受限
2076	东台	交通四号配变	10	400	本级设备容量受限
2077	东台	开二2#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2078	东台	谢庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2079	东台	台东一配变	10	400	本级设备容量受限
2080	东台	丁庄七配变	10	400	本级设备容量受限
2081	东台	开一15配变	10	400	本级设备容量受限
2082	东台	海新一组配变	10	400	本级设备容量受限
2083	东台	周黄15#配变	10	400	上级设备容量受限
2084	东台	街道八配变.	10	400	上级设备容量受限
2085	东台	陶思一配变	10	400	本级设备容量受限
2086	东台	卞团三配变	10	400	本级设备容量受限
2087	东台	草舍15配变	10	400	上级设备容量受限
2088	东台	后港五配变	10	400	上级设备容量受限
2089	东台	嵇东20配变	10	400	本级设备容量受限
2090	东台	陶东五配变	10	400	本级设备容量受限
2091	东台	街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
2092	东台	罗一3配变	10	400	本级设备容量受限
2093	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	本级设备容量受限
2094	东台	开二13配变	10	400	本级设备容量受限
2095	东台	新嵇十五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2096	东台	开一42#配变	10	400	本级设备容量受限
2097	东台	新民三组配变	10	315	本级设备容量受限
2098	东台	仙河17#配变	10	400	本级设备容量受限
2099	东台	通新二配变	10	315	本级设备容量受限
2100	东台	供电小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2101	东台	罗二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2102	东台	王珏1配变	10	400	本级设备容量受限
2103	东台	开一二十配变	10	400	本级设备容量受限
2104	东台	街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
2105	东台	青一9配变	10	400	本级设备容量受限
2106	东台	集镇十二台片	10	400	本级设备容量受限
2107	东台	陶思三配变	10	400	本级设备容量受限
2108	东台	青一7配变	10	315	本级设备容量受限
2109	东台	陈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2110	东台	倪莫七配变	10	400	上级设备容量受限
2111	东台	新团九配变	10	315	本级设备容量受限
2112	东台	倪莫14#配变	10	400	上级设备容量受限
2113	东台	开一10配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2114	东台	普新十六配变	10	400	本级设备容量受限
2115	东台	草舍13配变	10	400	本级设备容量受限
2116	东台	交通11#配变	10	400	本级设备容量受限
2117	东台	新嵇15#配变	10	400	本级设备容量受限
2118	东台	后港一配变	10	400	上级设备容量受限
2119	东台	街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
2120	东台	周黄14配变	10	400	本级设备容量受限
2121	东台	开一37#配变	10	400	本级设备容量受限
2122	东台	康达路（二）配变	10	200	本级设备容量受限
2123	东台	街道一配变	10	400	上级设备容量受限
2124	东台	仲韩二配变	10	200	本级设备容量受限
2125	东台	后港四配变	10	400	上级设备容量受限
2126	东台	临塔(七)配变	10	200	本级设备容量受限
2127	东台	横桥二#配变	10	200	本级设备容量受限
2128	东台	计窑2配变	10	200	本级设备容量受限
2129	东台	辞郎10配变	10	200	本级设备容量受限
2130	东台	长征1配变	10	200	本级设备容量受限
2131	东台	堤利一配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2132	东台	倪莫六配变	10	315	本级设备容量受限
2133	东台	唐介(六)配变	10	200	本级设备容量受限
2134	东台	水产场1配变	10	200	本级设备容量受限
2135	东台	永进二配变	10	200	本级设备容量受限
2136	东台	岗子5#配变	10	200	本级设备容量受限
2137	东台	后港二配变	10	200	上级设备容量受限
2138	东台	臧冯9#配变	10	200	本级设备容量受限
2139	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2140	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2141	东台	岗子7#配变	10	200	本级设备容量受限
2142	东台	郭顾4配变	10	200	本级设备容量受限
2143	东台	大洋4配变	10	200	本级设备容量受限
2144	东台	扎垛十一配变	10	200	本级设备容量受限
2145	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	本级设备容量受限
2146	东台	郑介六配变	10	200	本级设备容量受限
2147	东台	弼西七配变	10	200	本级设备容量受限
2148	东台	莫庄八配变	10	200	本级设备容量受限
2149	东台	北于(1)#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2150	东台	祖泽2#配变	10	200	本级设备容量受限
2151	东台	祖泽四配变	10	200	本级设备容量受限
2152	东台	岗子4配变	10	200	本级设备容量受限
2153	东台	临塔4#配变	10	200	本级设备容量受限
2154	东台	街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
2155	东台	蟒河9配变	10	200	本级设备容量受限
2156	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2157	东台	唐介七配变	10	200	本级设备容量受限
2158	东台	建东七配变	10	200	本级设备容量受限
2159	东台	万陆10#配变	10	200	本级设备容量受限
2160	东台	联边三配变	10	200	本级设备容量受限
2161	东台	莫庄(十)配变	10	200	本级设备容量受限
2162	东台	潘开三配变	10	200	本级设备容量受限
2163	东台	丁庄1配变	10	200	本级设备容量受限
2164	东台	丁堡三配变	10	200	本级设备容量受限
2165	东台	殷韩8配变	10	200	本级设备容量受限
2166	东台	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2167	东台	兴圩4配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2168	东台	董贤一配变	10	200	本级设备容量受限
2169	东台	镇西三配变	10	200	本级设备容量受限
2170	东台	乐意3#配变	10	200	本级设备容量受限
2171	东台	罗一20#配变	10	200	本级设备容量受限
2172	东台	翻身三配变	10	250	本级设备容量受限
2173	东台	尖南七配变	10	200	本级设备容量受限
2174	东台	北庄3配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2175	东台	三周4号配变	10	200	本级设备容量受限
2176	东台	谢庄七配变	10	200	本级设备容量受限
2177	东台	双新(三)配变	10	200	本级设备容量受限
2178	东台	开一55配变	10	400	本级设备容量受限
2179	东台	秦甸1#配变	10	200	本级设备容量受限
2180	东台	祁刘一配变	10	200	本级设备容量受限
2181	东台	潘介3配变	10	200	本级设备容量受限
2182	东台	董乐(一)配变	10	200	本级设备容量受限
2183	东台	丁庄三配变1	10	200	本级设备容量受限
2184	东台	倪莫一配变	10	400	上级设备容量受限
2185	东台	单南(五)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2186	东台	倪莫九配变	10	400	上级设备容量受限
2187	东台	刘沟(1)配变	10	200	本级设备容量受限
2188	东台	振中六配变	10	200	本级设备容量受限
2189	东台	街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
2190	东台	倪莫五配变	10	400	上级设备容量受限
2191	东台	王珏3配变	10	200	本级设备容量受限
2192	东台	秦甸五#配变	10	200	本级设备容量受限
2193	东台	集镇五配变	10	200	本级设备容量受限
2194	东台	蟒河一配变	10	200	本级设备容量受限
2195	东台	横桥3#配变	10	200	本级设备容量受限
2196	东台	大同2配变	10	200	本级设备容量受限
2197	东台	谢庄六配变	10	200	本级设备容量受限
2198	东台	大凡一配变	10	200	本级设备容量受限
2199	东台	堤利八配变	10	200	本级设备容量受限
2200	东台	陈庄一配变	10	400	本级设备容量受限
2201	东台	小凡2#配变	10	200	本级设备容量受限
2202	东台	草舍21配变	10	400	本级设备容量受限
2203	东台	倪王1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2204	东台	王亮一配变	10	200	本级设备容量受限
2205	东台	振奋#7配变	10	200	本级设备容量受限
2206	东台	舍联1配变	10	200	本级设备容量受限
2207	东台	鹤伦一配变	10	200	本级设备容量受限
2208	东台	殷韩7配变	10	200	本级设备容量受限
2209	东台	孔堡二配变	10	200	本级设备容量受限
2210	东台	泰山7配变	10	200	本级设备容量受限
2211	东台	富南七配变	10	200	本级设备容量受限
2212	东台	富新九配变	10	200	本级设备容量受限
2213	东台	河口三配变	10	100	本级设备容量受限
2214	东台	董贤四配变	10	200	本级设备容量受限
2215	东台	陈庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2216	东台	舍联2配变	10	200	本级设备容量受限
2217	东台	殷韩(6)配变	10	200	本级设备容量受限
2218	东台	街道十五配变	10	200	上级设备容量受限
2219	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2220	东台	官坝10#配变	10	200	本级设备容量受限
2221	东台	沙灶九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2222	东台	沙灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
2223	东台	万洋三配变	10	200	上级设备容量受限
2224	东台	沙灶十四配变	10	400	上级设备容量受限
2225	东台	沙灶八配变	10	200	上级设备容量受限
2226	东台	川河五配变	10	200	上级设备容量受限
2227	东台	沙灶十八配变	10	200	上级设备容量受限
2228	东台	万洋二配变	10	200	上级设备容量受限
2229	东台	川河八配变	10	200	上级设备容量受限
2230	东台	川河一配变	10	200	上级设备容量受限
2231	东台	川河七配变	10	200	上级设备容量受限
2232	东台	沙灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
2233	东台	沙灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
2234	东台	万洋四配变	10	200	上级设备容量受限
2235	东台	川河四配变	10	200	上级设备容量受限
2236	东台	川河三配变	10	200	上级设备容量受限
2237	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	上级设备容量受限
2238	东台	薛行九配变	10	200	上级设备容量受限
2239	东台	沙灶十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2240	东台	沙灶十配变	10	200	上级设备容量受限
2241	东台	水产场一配变	10	400	上级设备容量受限
2242	东台	沙灶一配变	10	200	上级设备容量受限
2243	东台	薛行五配变	10	200	上级设备容量受限
2244	东台	万洋六配变	10	200	上级设备容量受限
2245	东台	薛行二配变	10	200	上级设备容量受限
2246	东台	万洋七配变	10	200	上级设备容量受限
2247	东台	一仓六配变	10	200	上级设备容量受限
2248	东台	川河二配变	10	200	上级设备容量受限
2249	东台	万洋一配变	10	200	上级设备容量受限
2250	东台	沙灶七配变	10	200	上级设备容量受限
2251	东台	薛行三配变	10	200	上级设备容量受限
2252	东台	七一桥二配变	10	200	上级设备容量受限
2253	东台	万洋五配变	10	200	本级设备容量受限
2254	东台	薛行八配变	10	200	上级设备容量受限
2255	东台	川河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
2256	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
2257	东台	沙灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2258	东台	沙灶五配变	10	400	上级设备容量受限
2259	东台	沙灶十七配变	10	400	上级设备容量受限
2260	东台	薛行四配变	10	400	上级设备容量受限
2261	东台	薛行七配变	10	400	上级设备容量受限
2262	东台	川河十配变	10	400	上级设备容量受限
2263	东台	川河六配变	10	400	上级设备容量受限
2264	东台	七一桥六配变	10	400	上级设备容量受限
2265	东台	薛行一配变	10	400	上级设备容量受限
2266	东台	沙灶三配变	10	400	上级设备容量受限
2267	东台	新伍五配变	10	400	上级设备容量受限
2268	东台	一仓居委会三配变	10	400	上级设备容量受限
2269	东台	沙灶二配变	10	400	上级设备容量受限
2270	东台	薛行六配变	10	400	上级设备容量受限
2271	东台	沙灶四配变	10	400	上级设备容量受限
2272	东台	丰盈四配变	10	200	本级设备容量受限
2273	东台	机场五配变	10	200	本级设备容量受限
2274	东台	集镇四配变（新农）	10	200	本级设备容量受限
2275	东台	三苴四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2276	东台	官洋二配变	10	200	本级设备容量受限
2277	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
2278	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
2279	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限
2280	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2281	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限
2282	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
2283	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
2284	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
2285	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
2286	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限
2287	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2288	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
2289	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
2290	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
2291	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
2292	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
2293	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2294	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
2295	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
2296	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
2297	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
2298	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限
2299	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
2300	东台	元兴8#配变	10	200	本级设备容量受限
2301	东台	仓胜二配变	10	200	上级设备容量受限
2302	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限
2303	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
2304	东台	王埭一配变	10	400	上级设备容量受限
2305	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
2306	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限
2307	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
2308	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
2309	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
2310	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
2311	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2312	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限
2313	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
2314	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
2315	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
2316	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
2317	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限
2318	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限
2319	东台	王埭六配变	10	200	上级设备容量受限
2320	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
2321	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
2322	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限
2323	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
2324	东台	王埭八配变	10	200	上级设备容量受限
2325	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2326	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
2327	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
2328	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
2329	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2330	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
2331	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限
2332	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
2333	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
2334	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
2335	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
2336	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
2337	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
2338	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
2339	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
2340	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限
2341	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
2342	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
2343	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
2344	东台	绍河八配变	10	400	上级设备容量受限
2345	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
2346	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
2347	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2348	东台	海丰集镇29#配变	10	400	本级设备容量受限
2349	东台	海丰集镇21#配变	10	200	本级设备容量受限
2350	东台	海丰集镇二配变	10	400	本级设备容量受限
2351	东台	近海八配变	10	200	本级设备容量受限
2352	东台	岔河七配变	10	200	本级设备容量受限
2353	东台	官苴一配变	10	200	本级设备容量受限
2354	东台	官苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2355	东台	新兴2#配变	10	200	本级设备容量受限
2356	东台	临南七配变	10	400	本级设备容量受限
2357	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
2358	东台	东胜五配变	10	200	本级设备容量受限
2359	东台	三苴七配变	10	200	本级设备容量受限
2360	东台	中联三配变	10	200	本级设备容量受限
2361	东台	农场一配变(弼港)	10	200	本级设备容量受限
2362	东台	新东集镇六配变	10	200	本级设备容量受限
2363	东台	新垦二配变	10	200	本级设备容量受限
2364	东台	近海五配变	10	400	本级设备容量受限
2365	东台	唐洋二配变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2366	东台	红花19#配变	10	400	本级设备容量受限
2367	东台	集镇五配变（新农）	10	400	本级设备容量受限
2368	东台	安建2#配变	10	200	本级设备容量受限
2369	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
2370	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2371	东台	一总2#配变	10	200	本级设备容量受限
2372	东台	安建5#配变	10	200	本级设备容量受限
2373	东台	双跃6#配变	10	100	本级设备容量受限
2374	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2375	东台	洼灶六配变	10	200	本级设备容量受限
2376	东台	西舍四配变	10	200	上级设备容量受限
2377	东台	朱万四配变	10	200	上级设备容量受限
2378	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限
2379	东台	王苴四配变	10	200	上级设备容量受限
2380	东台	朱万二配变	10	200	上级设备容量受限
2381	东台	洋中五配变	10	200	上级设备容量受限
2382	东台	腰舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2383	东台	八一四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2384	东台	王苴八配变	10	200	上级设备容量受限
2385	东台	腰舍二配变	10	200	上级设备容量受限
2386	东台	洋中三配变	10	200	上级设备容量受限
2387	东台	王苴七配变	10	200	上级设备容量受限
2388	东台	朱万六配变	10	200	上级设备容量受限
2389	东台	王苴五配变	10	200	上级设备容量受限
2390	东台	腰舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2391	东台	王苴二配变	10	200	上级设备容量受限
2392	东台	西舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2393	东台	洋中十二配变	10	200	上级设备容量受限
2394	东台	西舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2395	东台	西舍五配变	10	200	上级设备容量受限
2396	东台	腰舍十配变	10	200	上级设备容量受限
2397	东台	洋中一配变	10	400	上级设备容量受限
2398	东台	洋中七配变	10	200	上级设备容量受限
2399	东台	腰舍七配变	10	200	上级设备容量受限
2400	东台	腰舍五配变	10	200	上级设备容量受限
2401	东台	朱万五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2402	东台	西舍一配变	10	400	上级设备容量受限
2403	东台	王苴六配变	10	200	上级设备容量受限
2404	东台	王苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
2405	东台	洋中八配变	10	200	上级设备容量受限
2406	东台	王苴九配变	10	200	上级设备容量受限
2407	东台	王苴三配变	10	200	上级设备容量受限
2408	东台	腰舍八配变	10	400	上级设备容量受限
2409	东台	朱万一配变	10	400	上级设备容量受限
2410	东台	洋中二配变	10	400	上级设备容量受限
2411	东台	洋中十配变	10	400	上级设备容量受限
2412	东台	王苴十配变	10	400	上级设备容量受限
2413	东台	腰舍九配变	10	400	上级设备容量受限
2414	东台	王苴一配变	10	400	上级设备容量受限
2415	东台	洋中六配变	10	400	上级设备容量受限
2416	东台	腰舍一配变	10	400	上级设备容量受限
2417	东台	洋中十一配变	10	400	上级设备容量受限
2418	东台	腰舍四配变	10	400	上级设备容量受限
2419	东台	西舍二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2420	东台	西舍八配变	10	400	上级设备容量受限
2421	东台	洋中九配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
2422	东台	洋中四配变	10	400	上级设备容量受限
2423	东台	西舍七配变	10	400	上级设备容量受限
2424	东台	新曹集镇五配变	10	400	本级设备容量受限
2425	东台	大洼二配变	10	400	本级设备容量受限
2426	东台	中合16配变	10	200	本级设备容量受限
2427	东台	红安1#配变	10	400	本级设备容量受限
2428	东台	五灶六配变	10	200	本级设备容量受限
2429	东台	洋洼14#配变	10	200	本级设备容量受限
2430	东台	周洋九配变	10	200	本级设备容量受限
2431	东台	蹲门七配变	10	200	本级设备容量受限
2432	东台	海滨二配变.	10	200	本级设备容量受限
2433	东台	心红#15配变	10	400	上级设备容量受限
2434	东台	心红二配变	10	200	上级设备容量受限
2435	东台	心红八配变	10	315	上级设备容量受限
2436	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
2437	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2438	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
2439	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
2440	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
2441	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
2442	东台	心红(4)配变	10	200	本级设备容量受限
2443	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
2444	东台	心红五配变	10	400	本级设备容量受限
2445	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
2446	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
2447	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
2448	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
2449	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
2450	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
2451	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
2452	东台	梁团9配变	10	200	本级设备容量受限
2453	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2454	东台	王桑6#配变	10	200	本级设备容量受限
2455	东台	王桑13#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2456	东台	何庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
2457	东台	圩里8#配变	10	200	本级设备容量受限
2458	东台	圩里9#变	10	200	本级设备容量受限
2459	东台	上官三配变	10	200	本级设备容量受限
2460	东台	上官九配变	10	200	本级设备容量受限
2461	东台	何庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
2462	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
2463	东台	周坝(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
2464	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
2465	东台	周坝2#配变	10	200	本级设备容量受限
2466	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
2467	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
2468	东台	勤丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
2469	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	本级设备容量受限
2470	东台	卢灶1#配变	10	200	本级设备容量受限
2471	东台	陈风11#配变	10	400	本级设备容量受限
2472	东台	十灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
2473	东台	灶港11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2474	东台	弓湾2#配变	10	200	本级设备容量受限
2475	东台	十灶2#配变	10	200	本级设备容量受限
2476	东台	上灶7#配变	10	200	本级设备容量受限
2477	东台	富东公用2#配变	10	400	本级设备容量受限
2478	东台	团结2#配变	10	200	本级设备容量受限
2479	东台	仲灶16#配变	10	100	本级设备容量受限
2480	东台	三元3#配变	10	200	本级设备容量受限
2481	东台	小东(2)#配变	10	200	本级设备容量受限
2482	东台	东闸三配变	10	200	本级设备容量受限
2483	东台	沿海六配变	10	200	本级设备容量受限
2484	东台	沿海三配变	10	400	本级设备容量受限
2485	东台	富南12#配变	10	200	本级设备容量受限
2486	东台	联灶二配变	10	200	本级设备容量受限
2487	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
2488	东台	张灶#12配变	10	200	本级设备容量受限
2489	东台	农场7#配变	10	400	本级设备容量受限
2490	东台	徐灶三号配变	10	200	本级设备容量受限
2491	东台	六兴一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2492	东台	郇灶七配变	10	200	本级设备容量受限
2493	东台	六灶8#配变	10	200	本级设备容量受限
2494	东台	六居九配变	10	400	本级设备容量受限
2495	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	本级设备容量受限
2496	东台	练房三配变	10	200	本级设备容量受限
2497	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限
2498	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限
2499	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限
2500	东台	新伍8#配变	10	160	本级设备容量受限
2501	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
2502	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
2503	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
2504	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
2505	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限
2506	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
2507	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
2508	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
2509	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2510	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
2511	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
2512	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
2513	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
2514	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
2515	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
2516	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限
2517	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限
2518	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限
2519	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
2520	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
2521	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
2522	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
2523	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
2524	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
2525	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
2526	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
2527	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2528	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
2529	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
2530	东台	新强四配变	10	200	本级设备容量受限
2531	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
2532	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
2533	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
2534	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限
2535	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限
2536	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限
2537	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限
2538	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
2539	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
2540	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
2541	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
2542	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
2543	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限
2544	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
2545	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2546	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
2547	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
2548	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
2549	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
2550	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
2551	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
2552	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
2553	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
2554	东台	梁九3#配变	10	200	本级设备容量受限
2555	东台	何庄10#配变	10	400	本级设备容量受限
2556	东台	梁九14#配变	10	400	本级设备容量受限
2557	东台	万升1#配变	10	200	本级设备容量受限
2558	东台	梁九2#配变	10	200	本级设备容量受限
2559	东台	安澜5#配变	10	200	本级设备容量受限
2560	东台	梁九10#配变	10	200	本级设备容量受限
2561	东台	同胜8#配变	10	200	本级设备容量受限
2562	东台	安澜3#配变	10	200	本级设备容量受限
2563	东台	安澜9#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2564	东台	富北6#配变	10	160	本级设备容量受限
2565	东台	六垛3#配变	10	200	本级设备容量受限
2566	东台	富北13#配变	10	200	本级设备容量受限
2567	东台	富北2#配变	10	400	本级设备容量受限
2568	东台	九丘二配变	10	200	本级设备容量受限
2569	东台	合兴五配变	10	200	本级设备容量受限
2570	东台	古舍一配变	10	200	本级设备容量受限
2571	东台	合兴七配变	10	200	本级设备容量受限
2572	东台	朱坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2573	东台	高中六配变	10	400	本级设备容量受限
2574	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
2575	东台	民理五配变	10	200	本级设备容量受限
2576	东台	板余八配变	10	200	本级设备容量受限
2577	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
2578	东台	元东二配变	10	200	本级设备容量受限
2579	东台	海丰集镇26#配变	10	400	本级设备容量受限
2580	东台	朱灶五配变	10	200	本级设备容量受限
2581	东台	天鹅二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2582	东台	金星七配变	10	200	本级设备容量受限
2583	东台	永丰四配变	10	200	本级设备容量受限
2584	东台	集镇十七配变	10	200	本级设备容量受限
2585	东台	集镇一号配变	10	400	本级设备容量受限
2586	东台	潘灶#12配变	10	200	本级设备容量受限
2587	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	上级设备容量受限
2588	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	上级设备容量受限
2589	东台	先及5配变	10	400	上级设备容量受限
2590	东台	港边3配变	10	315	本级设备容量受限
2591	东台	严墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
2592	东台	港边四配变	10	200	上级设备容量受限
2593	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2594	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2595	东台	行北十一配变	10	400	上级设备容量受限
2596	东台	张港六配变	10	400	本级设备容量受限
2597	东台	先及八配变	10	400	上级设备容量受限
2598	东台	曹丿小学配变	10	400	上级设备容量受限
2599	东台	严墩六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2600	东台	行北八台片	10	200	上级设备容量受限
2601	东台	韩文四配变	10	200	上级设备容量受限
2602	东台	港边11#配变	10	200	上级设备容量受限
2603	东台	严墩五配变	10	200	上级设备容量受限
2604	东台	严墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
2605	东台	行北7配变	10	200	上级设备容量受限
2606	东台	港边六配变	10	200	上级设备容量受限
2607	东台	行北三配变	10	160	上级设备容量受限
2608	东台	顾丿四配变	10	200	上级设备容量受限
2609	东台	行北4配变	10	200	上级设备容量受限
2610	东台	顾丿一配变	10	200	上级设备容量受限
2611	东台	港边一配变	10	200	上级设备容量受限
2612	东台	顾丿六配变	10	200	上级设备容量受限
2613	东台	港边五配变	10	200	上级设备容量受限
2614	东台	严墩四配变	10	200	上级设备容量受限
2615	东台	杨岸六配变	10	200	上级设备容量受限
2616	东台	杨岸四配变	10	200	上级设备容量受限
2617	东台	杨岸三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2618	东台	杨岸一配变	10	200	上级设备容量受限
2619	东台	顾丿七台片	10	200	上级设备容量受限
2620	东台	顾丿3配变	10	200	上级设备容量受限
2621	东台	行北9#配变	10	200	上级设备容量受限
2622	东台	严墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2623	东台	严墩一配变	10	400	上级设备容量受限
2624	东台	行北10#配变	10	200	上级设备容量受限
2625	东台	港边十配变	10	200	上级设备容量受限
2626	东台	先及10#配变	10	200	上级设备容量受限
2627	东台	行北2配变	10	200	上级设备容量受限
2628	东台	杨岸8#配变	10	200	上级设备容量受限
2629	东台	行北五配变	10	200	上级设备容量受限
2630	东台	严墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
2631	东台	严墩二配变	10	400	上级设备容量受限
2632	东台	公用变十台片(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
2633	东台	杨岸五配变	10	400	上级设备容量受限
2634	东台	先及七台片	10	400	上级设备容量受限
2635	东台	先及二配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2636	东台	顾Ⅰ#8配变	10	400	上级设备容量受限
2637	东台	先及三配变	10	400	上级设备容量受限
2638	东台	行北一配变	10	400	上级设备容量受限
2639	东台	公用变一配变(曹Ⅰ)	10	400	上级设备容量受限
2640	东台	港边九配变	10	400	上级设备容量受限
2641	东台	行北六配变	10	400	上级设备容量受限
2642	东台	先及四配变	10	400	上级设备容量受限
2643	东台	花舍七配变	10	200	本级设备容量受限
2644	东台	新曹三配变	10	200	本级设备容量受限
2645	东台	大桥二配变	10	200	本级设备容量受限
2646	东台	安云二配变	10	200	本级设备容量受限
2647	东台	安云七配变	10	200	本级设备容量受限
2648	东台	港桥五配变	10	200	本级设备容量受限
2649	东台	东刘二配变	10	200	本级设备容量受限
2650	东台	西刘一配变	10	200	本级设备容量受限
2651	东台	保丰三配变	10	200	本级设备容量受限
2652	东台	保丰7配变	10	200	本级设备容量受限
2653	东台	二洋三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2654	东台	镇河五配变	10	200	本级设备容量受限
2655	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	本级设备容量受限
2656	东台	许乐一配变	10	200	本级设备容量受限
2657	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
2658	东台	许乐2#配变	10	400	本级设备容量受限
2659	东台	许乐五配变	10	400	本级设备容量受限
2660	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
2661	东台	高横5#配变	10	200	本级设备容量受限
2662	东台	富西6#配变	10	100	本级设备容量受限
2663	东台	竹林2#配变	10	200	本级设备容量受限
2664	东台	高横8#配变	10	200	本级设备容量受限
2665	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
2666	东台	顾横10#配变	10	200	本级设备容量受限
2667	东台	顾横4#配变	10	200	本级设备容量受限
2668	东台	万港3#配变	10	200	本级设备容量受限
2669	东台	万港17#配变	10	200	本级设备容量受限
2670	东台	园艺9#配变	10	400	本级设备容量受限
2671	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2672	东台	胡墩三配变	10	200	本级设备容量受限
2673	东台	许南一配变	10	200	本级设备容量受限
2674	东台	西场2#配变	10	200	本级设备容量受限
2675	东台	安建13#配变	10	200	本级设备容量受限
2676	东台	红色4#配变	10	200	本级设备容量受限
2677	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	本级设备容量受限
2678	东台	红色6#配变	10	315	本级设备容量受限
2679	东台	新元5#配变	10	400	本级设备容量受限
2680	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
2681	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
2682	东台	镇西六配变	10	400	本级设备容量受限
2683	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
2684	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限
2685	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
2686	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
2687	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
2688	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限
2689	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2690	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
2691	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
2692	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
2693	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
2694	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
2695	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
2696	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
2697	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
2698	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限
2699	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
2700	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
2701	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
2702	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2703	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
2704	东台	黄海二配变.	10	400	本级设备容量受限
2705	东台	弼港二配变	10	200	上级设备容量受限
2706	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限
2707	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2708	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
2709	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
2710	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
2711	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
2712	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
2713	东台	弢南一配变	10	400	上级设备容量受限
2714	东台	弢南十一配变	10	400	上级设备容量受限
2715	东台	弢南六配变	10	400	上级设备容量受限
2716	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
2717	东台	弢港四配变	10	400	上级设备容量受限
2718	东台	弢南七配变	10	400	上级设备容量受限
2719	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2720	东台	弢港1#箱变	10	630	本级设备容量受限
2721	东台	北关小区#2配变	10	400	本级设备容量受限
2722	东台	孙丁十二配变	10	200	本级设备容量受限
2723	东台	果林场二配变	10	400	本级设备容量受限
2724	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
2725	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2726	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
2727	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
2728	东台	云集十四配变	10	200	本级设备容量受限
2729	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	本级设备容量受限
2730	东台	中荡二配变	10	200	本级设备容量受限
2731	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
2732	东台	联丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
2733	东台	许河园区一配变	10	400	本级设备容量受限
2734	东台	富安集镇10#配变	10	400	本级设备容量受限
2735	东台	富安公用3#配变	10	400	本级设备容量受限
2736	东台	富安集镇8#配变	10	100	本级设备容量受限
2737	东台	镇北五配变	10	200	上级设备容量受限
2738	东台	兰址十四配变	10	200	上级设备容量受限
2739	东台	金水湾一配变	10	630	上级设备容量受限
2740	东台	镇北一配变	10	400	上级设备容量受限
2741	东台	金水湾三配变	10	630	上级设备容量受限
2742	东台	镇北十二配变	10	200	上级设备容量受限
2743	东台	金水湾四配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2744	东台	金水湾二配变	10	630	上级设备容量受限
2745	东台	兰址十一配变	10	200	上级设备容量受限
2746	东台	兰址四配变	10	400	上级设备容量受限
2747	东台	兰址六配变	10	200	上级设备容量受限
2748	东台	兰址一配变	10	200	上级设备容量受限
2749	东台	兰址十五配变	10	200	上级设备容量受限
2750	东台	兰址八配变	10	200	上级设备容量受限
2751	东台	兰址十三配变	10	200	上级设备容量受限
2752	东台	兰址三配变	10	200	上级设备容量受限
2753	东台	兰址七配变	10	200	上级设备容量受限
2754	东台	仓东九配变	10	200	上级设备容量受限
2755	东台	镇东十四配变	10	200	上级设备容量受限
2756	东台	兰址十六配变	10	200	上级设备容量受限
2757	东台	兰址五配变	10	400	上级设备容量受限
2758	东台	兰址十二配变	10	400	上级设备容量受限
2759	东台	镇东十三配变	10	400	上级设备容量受限
2760	东台	兰址二配变	10	400	上级设备容量受限
2761	东台	仓东三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2762	东台	镇东二配变	10	400	上级设备容量受限
2763	东台	仓西三配变	10	200	上级设备容量受限
2764	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
2765	东台	华美九配变	10	200	本级设备容量受限
2766	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
2767	东台	镇东五配变	10	200	本级设备容量受限
2768	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限
2769	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
2770	东台	仓西七配变	10	200	本级设备容量受限
2771	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限
2772	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限
2773	东台	镇东四配变	10	200	本级设备容量受限
2774	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
2775	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
2776	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
2777	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
2778	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
2779	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2780	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
2781	东台	镇东七配变	10	400	本级设备容量受限
2782	东台	镇东十五配变	10	400	本级设备容量受限
2783	东台	丁河十二配变	10	200	本级设备容量受限
2784	东台	丁河五配变	10	200	本级设备容量受限
2785	东台	公用二配变.	10	200	本级设备容量受限
2786	东台	公用十四配变.	10	200	本级设备容量受限
2787	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	本级设备容量受限
2788	东台	许南四配变	10	200	本级设备容量受限
2789	东台	张港一配变(高过载)	10	100	本级设备容量受限
2790	东台	南洋2配变	10	200	本级设备容量受限
2791	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限
2792	东台	新储6#配变	10	200	本级设备容量受限
2793	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
2794	东台	万灶一台片	10	200	本级设备容量受限
2795	东台	薛套(五)台片	10	200	本级设备容量受限
2796	东台	四联五台片	10	200	本级设备容量受限
2797	东台	杨东八台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2798	东台	四联四台片	10	200	本级设备容量受限
2799	东台	三总(四)台片	10	200	本级设备容量受限
2800	东台	南庄6配变	10	400	本级设备容量受限
2801	东台	四灶集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2802	东台	四灶集镇16#配变	10	200	本级设备容量受限
2803	东台	界河9#配变	10	400	本级设备容量受限
2804	东台	后港六配变	10	400	上级设备容量受限
2805	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限
2806	东台	弼西二配变	10	200	本级设备容量受限
2807	东台	街道六配变.	10	200	上级设备容量受限
2808	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
2809	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
2810	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
2811	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
2812	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
2813	东台	单南(三)配变	10	100	本级设备容量受限
2814	东台	镇西二十一配变	10	200	本级设备容量受限
2815	东台	罗一19#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2816	东台	杨胡8#配变	10	400	本级设备容量受限
2817	东台	沙河5#配变	10	400	本级设备容量受限
2818	东台	红庄五配变	10	400	本级设备容量受限
2819	东台	王珏6配变	10	200	本级设备容量受限
2820	东台	祖泽3#配变	10	200	本级设备容量受限
2821	东台	沿河南路一配变	10	400	本级设备容量受限
2822	东台	镇东一配变	10	400	本级设备容量受限
2823	东台	镇南六配变	10	400	本级设备容量受限
2824	东台	新仓华府主变	10	200	本级设备容量受限
2825	东台	镇西二十三配变	10	200	本级设备容量受限
2826	东台	集镇1配变	10	200	本级设备容量受限
2827	东台	廉贻集镇2#配变	10	400	本级设备容量受限
2828	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2829	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2830	东台	双超11配变	10	200	本级设备容量受限
2831	东台	集镇19#配变	10	200	本级设备容量受限
2832	东台	集镇18#配变	10	200	本级设备容量受限
2833	东台	潘开4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2834	东台	镇南（九）配变	10	200	本级设备容量受限
2835	东台	祁刘六配变	10	200	本级设备容量受限
2836	东台	集镇三配变（台南）	10	400	本级设备容量受限
2837	东台	岳东3配变	10	200	本级设备容量受限
2838	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	本级设备容量受限
2839	东台	郭顾6配变	10	200	本级设备容量受限
2840	东台	古洪2配变	10	200	本级设备容量受限
2841	东台	水产场九配变	10	400	本级设备容量受限
2842	东台	三曹1#配变	10	200	本级设备容量受限
2843	东台	薛王4配变(节能)	10	200	本级设备容量受限
2844	东台	三周2号配变	10	200	本级设备容量受限
2845	东台	夏舍3号配变	10	200	本级设备容量受限
2846	东台	嵇东十台片	10	400	本级设备容量受限
2847	东台	臧冯8配变	10	200	本级设备容量受限
2848	东台	赵徐11#配变	10	200	本级设备容量受限
2849	东台	城北花园（十三）配变	10	315	本级设备容量受限
2850	东台	富新新村23#配变	10	800	上级设备容量受限
2851	东台	富新新村25#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2852	东台	富新新村21#配变	10	800	上级设备容量受限
2853	东台	富新新村27#配变	10	800	上级设备容量受限
2854	东台	养殖公司配变	10	160	本级设备容量受限
2855	东台	公用变19配变	10	400	本级设备容量受限
2856	东台	公用21#配变	10	400	本级设备容量受限
2857	东台	开二29#配变	10	400	上级设备容量受限
2858	东台	开一50#配变	10	400	上级设备容量受限
2859	东台	草舍34配变	10	400	上级设备容量受限
2860	东台	新建六台片	10	400	本级设备容量受限
2861	东台	广场路（二）环网箱变	10	400	本级设备容量受限
2862	东台	少年宫配变	10	400	本级设备容量受限
2863	东台	广场路3#箱变配变	10	500	本级设备容量受限
2864	东台	红兰（三）箱变	10	630	本级设备容量受限
2865	东台	富南8#配变	10	100	本级设备容量受限
2866	东台	街北十四配变	10	200	本级设备容量受限
2867	东台	东坝（一）箱式变	10	315	本级设备容量受限
2868	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	本级设备容量受限
2869	东台	三中（一）配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2870	东台	公用二十七配变	10	400	本级设备容量受限
2871	东台	新嵇十七配变	10	400	本级设备容量受限
2872	东台	新坝南(一)箱变	10	630	上级设备容量受限
2873	东台	新坝南(二)美变(环网)	10	400	上级设备容量受限
2874	东台	和平（二）美变	10	500	本级设备容量受限
2875	东台	北关西（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2876	东台	月塘(一)欧变	10	630	上级设备容量受限
2877	东台	北关商城（二）美变	10	400	上级设备容量受限
2878	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	上级设备容量受限
2879	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2880	东台	广济大厦配变	10	400	上级设备容量受限
2881	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	上级设备容量受限
2882	东台	金墩东（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2883	东台	新坝北(二)美变(环网)	10	630	上级设备容量受限
2884	东台	北关西（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2885	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2886	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2887	东台	窦楼（一）独立变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2888	东台	北关东（二）环网美变	10	400	上级设备容量受限
2889	东台	东亭新村南	10	630	上级设备容量受限
2890	东台	中医院箱变	10	400	上级设备容量受限
2891	东台	北关商城（一）箱变	10	630	本级设备容量受限
2892	东台	明清街（一）美变	10	630	上级设备容量受限
2893	东台	中亚（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2894	东台	北关东（一）欧变	10	630	上级设备容量受限
2895	东台	新坝北（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2896	东台	金北村（二）配变	10	200	上级设备容量受限
2897	东台	苏中装饰（二）美变	10	400	上级设备容量受限
2898	东台	供电小区3#配变	10	400	上级设备容量受限
2899	东台	东亭新村北箱式变	10	400	上级设备容量受限
2900	东台	月塘（三）欧变	10	630	上级设备容量受限
2901	东台	和平（一）箱变	10	630	上级设备容量受限
2902	东台	金墩东（二）环网箱变	10	630	上级设备容量受限
2903	东台	月塘（二）环网美变	10	630	上级设备容量受限
2904	东台	供电小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2905	东台	征洋四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2906	东台	征洋9#箱变	10	630	本级设备容量受限
2907	东台	镇海三配变	10	200	本级设备容量受限
2908	东台	杜沈15#配变	10	200	本级设备容量受限
2909	东台	海新九组配变	10	400	本级设备容量受限
2910	东台	海新小区二配变	10	400	本级设备容量受限
2911	东台	海新小区配变	10	400	本级设备容量受限
2912	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	本级设备容量受限
2913	东台	进修学校配变	10	400	本级设备容量受限
2914	东台	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
2915	东台	杜沈四配变	10	400	本级设备容量受限
2916	东台	集镇十配变.	10	400	本级设备容量受限
2917	东台	海新七三相配变	10	200	本级设备容量受限
2918	东台	金北三组配变	10	400	本级设备容量受限
2919	东台	东园新村(三)配变	10	400	本级设备容量受限
2920	东台	东园新村(五)配变	10	315	本级设备容量受限
2921	东台	叶家四配变	10	200	本级设备容量受限
2922	东台	中基房产	10	250	本级设备容量受限
2923	东台	青一24#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2924	东台	开一41#配变	10	400	本级设备容量受限
2925	东台	夏龙12#配变	10	200	本级设备容量受限
2926	东台	开二18#配变	10	400	本级设备容量受限
2927	东台	后港8#配变	10	400	上级设备容量受限
2928	东台	街道四配变	10	400	上级设备容量受限
2929	东台	后港三配变	10	400	上级设备容量受限
2930	东台	街道十配变	10	200	上级设备容量受限
2931	东台	街道二十四配变	10	400	本级设备容量受限
2932	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2933	东台	丰南八配变	10	100	本级设备容量受限
2934	东台	长青30号配变	10	400	本级设备容量受限
2935	东台	新民小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2936	东台	龙腾路1#配变	10	200	本级设备容量受限
2937	东台	公用十五配变.	10	400	本级设备容量受限
2938	东台	水产场十五配变	10	400	本级设备容量受限
2939	东台	街道二十配变	10	400	本级设备容量受限
2940	东台	闸南10配变	10	100	本级设备容量受限
2941	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2942	东台	陶思9配变	10	400	本级设备容量受限
2943	东台	陶思15配变	10	400	本级设备容量受限
2944	东台	周黄18#配变	10	400	上级设备容量受限
2945	东台	周黄21#配变	10	400	上级设备容量受限
2946	东台	开一23配变	10	400	本级设备容量受限
2947	东台	开一12配变	10	400	本级设备容量受限
2948	东台	开一52#配变	10	400	本级设备容量受限
2949	东台	青二7配变	10	200	本级设备容量受限
2950	东台	罗二23配变	10	200	本级设备容量受限
2951	东台	溱东公用26#配变	10	400	本级设备容量受限
2952	东台	水产场2配变	10	200	本级设备容量受限
2953	东台	开二10配变	10	400	本级设备容量受限
2954	东台	开二21配变	10	400	本级设备容量受限
2955	东台	开二3配变	10	400	本级设备容量受限
2956	东台	开一39#配变	10	400	本级设备容量受限
2957	东台	开一44#配变	10	400	本级设备容量受限
2958	东台	甘港九配变	10	400	本级设备容量受限
2959	东台	甘港20#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2960	东台	建设二台片	10	200	本级设备容量受限
2961	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	本级设备容量受限
2962	东台	红光31#配变	10	200	本级设备容量受限
2963	东台	朝阳小区配变	10	400	本级设备容量受限
2964	东台	东门小区（二）配变	10	400	本级设备容量受限
2965	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	本级设备容量受限
2966	东台	大村8#配变	10	100	本级设备容量受限
2967	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	本级设备容量受限
2968	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
2969	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	本级设备容量受限
2970	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
2971	阜宁	阜城新丰东站公变	10	400	本级设备容量受限
2972	阜宁	新沟岗刘东站公变	10	200	本级设备容量受限
2973	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	本级设备容量受限
2974	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	本级设备容量受限
2975	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	本级设备容量受限
2976	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	本级设备容量受限
2977	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2978	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	本级设备容量受限
2979	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	本级设备容量受限
2980	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	本级设备容量受限
2981	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	本级设备容量受限
2982	阜宁	硕集中站	10	200	本级设备容量受限
2983	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	本级设备容量受限
2984	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	本级设备容量受限
2985	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	本级设备容量受限
2986	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	本级设备容量受限
2987	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	本级设备容量受限
2988	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	本级设备容量受限
2989	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	本级设备容量受限
2990	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	本级设备容量受限
2991	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	本级设备容量受限
2992	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	本级设备容量受限
2993	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	本级设备容量受限
2994	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	本级设备容量受限
2995	阜宁	反身五组配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2996	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	本级设备容量受限
2997	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	本级设备容量受限
2998	阜宁	城南大街箱变	10	630	本级设备容量受限
2999	阜宁	城南1#变	10	400	本级设备容量受限
3000	阜宁	南方花苑5#变	10	500	本级设备容量受限
3001	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	本级设备容量受限
3002	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	本级设备容量受限
3003	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	本级设备容量受限
3004	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	本级设备容量受限
3005	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	本级设备容量受限
3006	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	本级设备容量受限
3007	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	本级设备容量受限
3008	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	本级设备容量受限
3009	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	本级设备容量受限
3010	阜宁	码头三组公变	10	400	本级设备容量受限
3011	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	本级设备容量受限
3012	阜宁	古河大许西站公变	10	200	本级设备容量受限
3013	阜宁	古河大许西站西	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3014	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	本级设备容量受限
3015	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
3016	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	本级设备容量受限
3017	阜宁	建银1#公变	10	500	本级设备容量受限
3018	阜宁	北门2#公变	10	400	本级设备容量受限
3019	阜宁	10kV碧水明苑4#变	10	500	本级设备容量受限
3020	阜宁	大关北路10#公变	10	400	本级设备容量受限
3021	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	本级设备容量受限
3022	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3023	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	本级设备容量受限
3024	阜宁	古河利元西站公变	10	400	本级设备容量受限
3025	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	本级设备容量受限
3026	阜宁	东沟陈元北站	10	200	本级设备容量受限
3027	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	本级设备容量受限
3028	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	本级设备容量受限
3029	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	本级设备容量受限
3030	阜宁	吴滩于东二组	10	200	本级设备容量受限
3031	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3032	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	本级设备容量受限
3033	阜宁	城南菜场公变	10	400	本级设备容量受限
3034	阜宁	崔湾2#变	10	400	本级设备容量受限
3035	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	本级设备容量受限
3036	阜宁	10KV清华名仕苑2#变	10	630	本级设备容量受限
3037	阜宁	10KV清华名仕苑5#变	10	630	本级设备容量受限
3038	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	本级设备容量受限
3039	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	本级设备容量受限
3040	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	本级设备容量受限
3041	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	本级设备容量受限
3042	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	本级设备容量受限
3043	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	本级设备容量受限
3044	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	本级设备容量受限
3045	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	本级设备容量受限
3046	阜宁	古河古河新站公变	10	200	本级设备容量受限
3047	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	本级设备容量受限
3048	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	本级设备容量受限
3049	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3050	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	本级设备容量受限
3051	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	本级设备容量受限
3052	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	本级设备容量受限
3053	阜宁	杨集四组变	10	200	本级设备容量受限
3054	阜宁	阜南4#变	10	400	本级设备容量受限
3055	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	本级设备容量受限
3056	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	本级设备容量受限
3057	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	本级设备容量受限
3058	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	本级设备容量受限
3059	阜宁	合利三组公变	10	400	本级设备容量受限
3060	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	本级设备容量受限
3061	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	本级设备容量受限
3062	阜宁	大关北路1#变	10	630	本级设备容量受限
3063	阜宁	大关北路4#公变	10	500	本级设备容量受限
3064	阜宁	大关北路7#公变	10	400	本级设备容量受限
3065	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	本级设备容量受限
3066	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	本级设备容量受限
3067	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3068	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	本级设备容量受限
3069	阜宁	东沟三甲东站	10	200	本级设备容量受限
3070	阜宁	东沟南堆三组	10	200	本级设备容量受限
3071	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	本级设备容量受限
3072	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	本级设备容量受限
3073	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	本级设备容量受限
3074	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	本级设备容量受限
3075	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	本级设备容量受限
3076	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	本级设备容量受限
3077	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	本级设备容量受限
3078	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	本级设备容量受限
3079	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	本级设备容量受限
3080	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	本级设备容量受限
3081	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	本级设备容量受限
3082	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	本级设备容量受限
3083	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	本级设备容量受限
3084	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	本级设备容量受限
3085	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3086	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	本级设备容量受限
3087	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	本级设备容量受限
3088	阜宁	东沟站东3#变	10	400	本级设备容量受限
3089	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	本级设备容量受限
3090	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	本级设备容量受限
3091	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	本级设备容量受限
3092	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	本级设备容量受限
3093	阜宁	沟墩匡东德兴北站	10	200	本级设备容量受限
3094	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	本级设备容量受限
3095	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	本级设备容量受限
3096	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限
3097	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	本级设备容量受限
3098	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	本级设备容量受限
3099	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	本级设备容量受限
3100	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	本级设备容量受限
3101	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	本级设备容量受限
3102	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	本级设备容量受限
3103	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3104	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	本级设备容量受限
3105	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	本级设备容量受限
3106	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	本级设备容量受限
3107	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	本级设备容量受限
3108	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	本级设备容量受限
3109	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	本级设备容量受限
3110	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	本级设备容量受限
3111	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3112	阜宁	范王庄1#公变	10	400	本级设备容量受限
3113	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	本级设备容量受限
3114	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	本级设备容量受限
3115	阜宁	益林育才路公变	10	400	本级设备容量受限
3116	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	本级设备容量受限
3117	阜宁	罗桥镇张段东边	10	200	本级设备容量受限
3118	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	本级设备容量受限
3119	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	本级设备容量受限
3120	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	本级设备容量受限
3121	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3122	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	本级设备容量受限
3123	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	本级设备容量受限
3124	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	本级设备容量受限
3125	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限
3126	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	本级设备容量受限
3127	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	本级设备容量受限
3128	阜宁	陈良王滩八组	10	200	本级设备容量受限
3129	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	本级设备容量受限
3130	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	本级设备容量受限
3131	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	本级设备容量受限
3132	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	本级设备容量受限
3133	阜宁	阜城顾庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
3134	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	本级设备容量受限
3135	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	本级设备容量受限
3136	阜宁	陈良玉民电站2#公变	10	400	本级设备容量受限
3137	阜宁	罗桥镇罗杨路电站	10	400	本级设备容量受限
3138	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	本级设备容量受限
3139	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3140	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	本级设备容量受限
3141	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	本级设备容量受限
3142	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	本级设备容量受限
3143	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	本级设备容量受限
3144	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	本级设备容量受限
3145	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	本级设备容量受限
3146	阜宁	羊寨流泉东公变	10	200	本级设备容量受限
3147	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	本级设备容量受限
3148	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	本级设备容量受限
3149	阜宁	益林高庄4#变	10	400	本级设备容量受限
3150	阜宁	施庄小街7#变	10	400	本级设备容量受限
3151	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	本级设备容量受限
3152	阜宁	板湖站南公变	10	400	本级设备容量受限
3153	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	本级设备容量受限
3154	阜宁	板湖站东公变	10	400	本级设备容量受限
3155	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	本级设备容量受限
3156	阜宁	陈集二组公变	10	400	本级设备容量受限
3157	阜宁	政府99#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3158	阜宁	合利邹河南站变	10	200	本级设备容量受限
3159	阜宁	合利三岔一组	10	200	本级设备容量受限
3160	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	本级设备容量受限
3161	阜宁	合利汇水北站	10	200	本级设备容量受限
3162	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	本级设备容量受限
3163	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	本级设备容量受限
3164	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	本级设备容量受限
3165	阜宁	公兴村4组公变	10	400	本级设备容量受限
3166	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	本级设备容量受限
3167	阜宁	陈良新新西站	10	200	本级设备容量受限
3168	阜宁	红星六组	10	200	本级设备容量受限
3169	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	本级设备容量受限
3170	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	本级设备容量受限
3171	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	本级设备容量受限
3172	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	本级设备容量受限
3173	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	本级设备容量受限
3174	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	本级设备容量受限
3175	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3176	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	本级设备容量受限
3177	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	本级设备容量受限
3178	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	本级设备容量受限
3179	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	本级设备容量受限
3180	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	本级设备容量受限
3181	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	本级设备容量受限
3182	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
3183	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3184	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
3185	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
3186	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3187	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
3188	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3189	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3190	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
3191	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3192	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3193	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3194	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
3195	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3196	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
3197	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
3198	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3199	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
3200	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3201	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
3202	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
3203	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
3204	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
3205	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3206	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
3207	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
3208	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
3209	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
3210	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3211	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3212	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
3213	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
3214	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3215	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
3216	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
3217	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	本级设备容量受限
3218	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	本级设备容量受限
3219	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	本级设备容量受限
3220	阜宁	煤球2#公变	10	400	本级设备容量受限
3221	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
3222	阜宁	条河村部公变	10	400	本级设备容量受限
3223	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	本级设备容量受限
3224	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	本级设备容量受限
3225	阜宁	三洋公变	10	315	本级设备容量受限
3226	阜宁	阜城站2#变	10	315	本级设备容量受限
3227	阜宁	城西八组公变	10	500	本级设备容量受限
3228	阜宁	百盛3#公变	10	315	本级设备容量受限
3229	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3230	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	本级设备容量受限
3231	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	本级设备容量受限
3232	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	本级设备容量受限
3233	阜宁	黄码路2#公变	10	400	本级设备容量受限
3234	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	本级设备容量受限
3235	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	本级设备容量受限
3236	阜宁	纬一路1#公变	10	400	本级设备容量受限
3237	阜宁	黄河路2#公变	10	400	本级设备容量受限
3238	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	本级设备容量受限
3239	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	本级设备容量受限
3240	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3241	阜宁	城西三队公变	10	400	本级设备容量受限
3242	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3243	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	本级设备容量受限
3244	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3245	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
3246	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	本级设备容量受限
3247	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3248	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	本级设备容量受限
3249	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	本级设备容量受限
3250	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	本级设备容量受限
3251	阜宁	城河南路2#公变	10	400	本级设备容量受限
3252	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	本级设备容量受限
3253	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	本级设备容量受限
3254	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	本级设备容量受限
3255	阜宁	南门街1#公变	10	630	本级设备容量受限
3256	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	本级设备容量受限
3257	阜宁	世福园公变	10	400	本级设备容量受限
3258	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	本级设备容量受限
3259	阜宁	公安小区1#公变	10	400	本级设备容量受限
3260	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	本级设备容量受限
3261	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	本级设备容量受限
3262	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	本级设备容量受限
3263	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	本级设备容量受限
3264	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3265	阜宁	条河5#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3266	阜宁	窑湾公变	10	400	本级设备容量受限
3267	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3268	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	本级设备容量受限
3269	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	本级设备容量受限
3270	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	本级设备容量受限
3271	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	本级设备容量受限
3272	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	本级设备容量受限
3273	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	本级设备容量受限
3274	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
3275	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
3276	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
3277	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限
3278	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3279	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
3280	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
3281	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
3282	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
3283	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3284	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
3285	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
3286	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
3287	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	上级设备容量受限
3288	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3289	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
3290	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
3291	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
3292	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限
3293	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
3294	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
3295	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限
3296	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
3297	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
3298	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
3299	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
3300	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
3301	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3302	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
3303	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
3304	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3305	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	本级设备容量受限
3306	阜宁	郭墅张乔东公变	10	200	上级设备容量受限
3307	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
3308	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
3309	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
3310	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
3311	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
3312	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
3313	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
3314	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
3315	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
3316	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
3317	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
3318	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
3319	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3320	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
3321	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
3322	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
3323	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
3324	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	本级设备容量受限
3325	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	本级设备容量受限
3326	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	本级设备容量受限
3327	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	本级设备容量受限
3328	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	本级设备容量受限
3329	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	本级设备容量受限
3330	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	本级设备容量受限
3331	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	本级设备容量受限
3332	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	本级设备容量受限
3333	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	本级设备容量受限
3334	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	本级设备容量受限
3335	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	本级设备容量受限
3336	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	本级设备容量受限
3337	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3338	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	本级设备容量受限
3339	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	本级设备容量受限
3340	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	本级设备容量受限
3341	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	本级设备容量受限
3342	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	本级设备容量受限
3343	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	本级设备容量受限
3344	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	本级设备容量受限
3345	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	本级设备容量受限
3346	阜宁	五金公司公变	10	630	本级设备容量受限
3347	阜宁	繁华公变	10	500	本级设备容量受限
3348	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	本级设备容量受限
3349	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	本级设备容量受限
3350	阜宁	10kV骏秀园2#变	10	630	本级设备容量受限
3351	阜宁	向阳人家6#变	10	630	本级设备容量受限
3352	阜宁	百盛1#公变	10	315	本级设备容量受限
3353	阜宁	工行宿舍公变	10	630	本级设备容量受限
3354	阜宁	10kV骏秀园1#变	10	630	本级设备容量受限
3355	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3356	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	本级设备容量受限
3357	建湖	10kV陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	本级设备容量受限
3358	建湖	花园小区	10	400	本级设备容量受限
3359	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3360	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	本级设备容量受限
3361	建湖	建设局家属区变	10	400	本级设备容量受限
3362	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	本级设备容量受限
3363	建湖	北凌村部2#	10	400	本级设备容量受限
3364	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	本级设备容量受限
3365	建湖	太平八大家箱变	10	315	本级设备容量受限
3366	建湖	冯晏四组配变	10	400	本级设备容量受限
3367	建湖	上冈南新村配变	10	315	本级设备容量受限
3368	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	本级设备容量受限
3369	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	本级设备容量受限
3370	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	本级设备容量受限
3371	建湖	上冈跃进队配变	10	250	本级设备容量受限
3372	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	上级设备容量受限
3373	建湖	近湖刘桥南站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3374	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	本级设备容量受限
3375	建湖	PMS_庆丰刘庄荡北2#	10	200	本级设备容量受限
3376	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	本级设备容量受限
3377	建湖	东刘西站	10	200	本级设备容量受限
3378	建湖	庆丰南站	10	200	本级设备容量受限
3379	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	本级设备容量受限
3380	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	上级设备容量受限
3381	建湖	永安东站	10	100	本级设备容量受限
3382	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	本级设备容量受限
3383	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	本级设备容量受限
3384	建湖	上冈同心四组配变	10	200	本级设备容量受限
3385	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	本级设备容量受限
3386	建湖	陈圩九队配变	10	400	本级设备容量受限
3387	建湖	高作大尖五组	10	200	本级设备容量受限
3388	建湖	交木三队	10	200	本级设备容量受限
3389	建湖	西南七组	10	400	本级设备容量受限
3390	建湖	财政巷北公用变	10	315	本级设备容量受限
3391	建湖	别墅区南公用变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3392	建湖	棉织厂家属区变	10	315	本级设备容量受限
3393	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	本级设备容量受限
3394	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	本级设备容量受限
3395	建湖	恒济苗庄南站	10	250	本级设备容量受限
3396	建湖	恒济居委会变	10	400	本级设备容量受限
3397	建湖	上冈康宁路配变	10	400	本级设备容量受限
3398	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	本级设备容量受限
3399	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	本级设备容量受限
3400	建湖	高作西站三组	10	400	本级设备容量受限
3401	建湖	高作冷冻厂南	10	400	本级设备容量受限
3402	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	本级设备容量受限
3403	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	本级设备容量受限
3404	建湖	恒济东袁东	10	400	本级设备容量受限
3405	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	本级设备容量受限
3406	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	本级设备容量受限
3407	建湖	港口北站	10	200	本级设备容量受限
3408	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	本级设备容量受限
3409	建湖	冈北七组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3410	建湖	上冈千林木业配变	10	200	本级设备容量受限
3411	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	本级设备容量受限
3412	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	本级设备容量受限
3413	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	本级设备容量受限
3414	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	本级设备容量受限
3415	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限
3416	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
3417	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限
3418	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
3419	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限
3420	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
3421	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
3422	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限
3423	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
3424	建湖	上冈管委会配变	10	200	本级设备容量受限
3425	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	本级设备容量受限
3426	建湖	上冈大志八组配变	10	200	本级设备容量受限
3427	建湖	上冈新北五组配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3428	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	上级设备容量受限
3429	建湖	上冈中学南配变	10	400	上级设备容量受限
3430	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	上级设备容量受限
3431	建湖	上冈老医院北配变	10	400	上级设备容量受限
3432	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	上级设备容量受限
3433	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	上级设备容量受限
3434	建湖	上冈老医院西配变	10	400	上级设备容量受限
3435	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	上级设备容量受限
3436	建湖	上冈商场配变	10	400	上级设备容量受限
3437	建湖	上冈角头街配变	10	400	上级设备容量受限
3438	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3439	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
3440	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
3441	建湖	上冈老街配变	10	400	上级设备容量受限
3442	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	上级设备容量受限
3443	建湖	上冈老车站配变	10	400	上级设备容量受限
3444	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	上级设备容量受限
3445	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3446	建湖	上冈中学北配变	10	630	上级设备容量受限
3447	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	上级设备容量受限
3448	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3449	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	上级设备容量受限
3450	建湖	上冈船厂配变	10	200	上级设备容量受限
3451	建湖	上冈粮库南配变	10	400	上级设备容量受限
3452	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	上级设备容量受限
3453	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	上级设备容量受限
3454	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	上级设备容量受限
3455	建湖	上冈剧场配变	10	400	本级设备容量受限
3456	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3457	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	上级设备容量受限
3458	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	上级设备容量受限
3459	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	上级设备容量受限
3460	建湖	上冈交管站配变	10	400	本级设备容量受限
3461	建湖	上冈老国道配变	10	400	本级设备容量受限
3462	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	上级设备容量受限
3463	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3464	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	上级设备容量受限
3465	建湖	上冈东方商场配变	10	400	本级设备容量受限
3466	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	上级设备容量受限
3467	建湖	上冈招商场配变	10	400	上级设备容量受限
3468	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	上级设备容量受限
3469	建湖	上冈船厂北配变	10	400	上级设备容量受限
3470	建湖	上冈冈合路配变	10	400	上级设备容量受限
3471	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	上级设备容量受限
3472	建湖	朝阳公用变	10	400	本级设备容量受限
3473	建湖	陈墩新变	10	200	本级设备容量受限
3474	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	本级设备容量受限
3475	建湖	近湖齐心2号变	10	200	本级设备容量受限
3476	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	本级设备容量受限
3477	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	本级设备容量受限
3478	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	本级设备容量受限
3479	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	本级设备容量受限
3480	建湖	坍圩七组	10	400	本级设备容量受限
3481	建湖	颜单五七场变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3482	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	本级设备容量受限
3483	建湖	颜单教师新村变	10	400	本级设备容量受限
3484	建湖	颜单派出所台片	10	400	本级设备容量受限
3485	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	本级设备容量受限
3486	建湖	上冈三港一组配变	10	200	本级设备容量受限
3487	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	本级设备容量受限
3488	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	本级设备容量受限
3489	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
3490	建湖	上冈树新二组配变	10	200	本级设备容量受限
3491	建湖	上冈树新四组配变	10	200	本级设备容量受限
3492	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	本级设备容量受限
3493	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	本级设备容量受限
3494	建湖	张圩村中站	10	200	本级设备容量受限
3495	建湖	草堰口振兴路	10	400	本级设备容量受限
3496	建湖	草堰口建筑新村	10	400	本级设备容量受限
3497	建湖	草堰口镇北	10	200	本级设备容量受限
3498	建湖	草堰口政府西路	10	200	本级设备容量受限
3499	建湖	草堰口建筑西路	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3500	建湖	草堰口食品站变	10	400	本级设备容量受限
3501	建湖	冈西立公村村部	10	200	本级设备容量受限
3502	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	本级设备容量受限
3503	建湖	堰南一组	10	200	本级设备容量受限
3504	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	本级设备容量受限
3505	建湖	镇西	10	200	本级设备容量受限
3506	建湖	镇南配变	10	400	本级设备容量受限
3507	建湖	沙墩一组西	10	200	本级设备容量受限
3508	建湖	堰南八组南	10	200	本级设备容量受限
3509	建湖	草堰口红庄五组	10	200	本级设备容量受限
3510	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	本级设备容量受限
3511	建湖	草堰口路庄五组	10	200	本级设备容量受限
3512	建湖	孟小1#箱变	10	630	本级设备容量受限
3513	建湖	恒济后街变	10	400	本级设备容量受限
3514	建湖	恒济华舍村站	10	200	本级设备容量受限
3515	建湖	恒济山河中站	10	200	本级设备容量受限
3516	建湖	培桥北站	10	400	本级设备容量受限
3517	建湖	赵湾一队	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3518	建湖	培东西站	10	200	本级设备容量受限
3519	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	本级设备容量受限
3520	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	本级设备容量受限
3521	建湖	近湖东冯一队变	10	400	本级设备容量受限
3522	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	本级设备容量受限
3523	建湖	近湖齐心桥变	10	400	本级设备容量受限
3524	建湖	职中公用变	10	400	本级设备容量受限
3525	建湖	养殖西站	10	400	本级设备容量受限
3526	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	本级设备容量受限
3527	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3528	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	上级设备容量受限
3529	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	上级设备容量受限
3530	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	上级设备容量受限
3531	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	上级设备容量受限
3532	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	上级设备容量受限
3533	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	上级设备容量受限
3534	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	上级设备容量受限
3535	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3536	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	上级设备容量受限
3537	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	本级设备容量受限
3538	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	本级设备容量受限
3539	建湖	近湖太平新西站	10	400	本级设备容量受限
3540	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	本级设备容量受限
3541	建湖	房管所公用变	10	400	本级设备容量受限
3542	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	本级设备容量受限
3543	建湖	钟庄中学	10	100	本级设备容量受限
3544	建湖	双胜上游	10	100	本级设备容量受限
3545	建湖	乔徐西排	10	100	本级设备容量受限
3546	建湖	庆丰中学	10	400	本级设备容量受限
3547	建湖	东乔乔墩	10	200	本级设备容量受限
3548	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	本级设备容量受限
3549	建湖	新华孙庄	10	200	本级设备容量受限
3550	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	本级设备容量受限
3551	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	本级设备容量受限
3552	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	本级设备容量受限
3553	建湖	近湖东陈东站	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3554	建湖	新泉巷箱变	10	630	本级设备容量受限
3555	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	本级设备容量受限
3556	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	本级设备容量受限
3557	建湖	机电设备厂变	10	400	本级设备容量受限
3558	建湖	登达1号箱变	10	630	本级设备容量受限
3559	建湖	10kV东方线兴湖花园9#箱变	10	800	本级设备容量受限
3560	建湖	新局址南公用变	10	315	本级设备容量受限
3561	建湖	云梦池公用变	10	400	本级设备容量受限
3562	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	本级设备容量受限
3563	建湖	口河公用变	10	400	本级设备容量受限
3564	建湖	冯晏五组西	10	400	本级设备容量受限
3565	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	本级设备容量受限
3566	建湖	华都饭店东公用变	10	400	本级设备容量受限
3567	建湖	上冈法庭配变	10	500	本级设备容量受限
3568	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	本级设备容量受限
3569	建湖	上冈清沁池配变	10	315	本级设备容量受限
3570	建湖	上冈新国道配变	10	400	本级设备容量受限
3571	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3572	建湖	金阳花园1#变	10	800	本级设备容量受限
3573	建湖	马厂中站	10	100	本级设备容量受限
3574	建湖	近湖建港六队变	10	400	本级设备容量受限
3575	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	本级设备容量受限
3576	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	本级设备容量受限
3577	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	本级设备容量受限
3578	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	本级设备容量受限
3579	建湖	中行公用变	10	500	本级设备容量受限
3580	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3581	建湖	近湖西葛东边	10	400	本级设备容量受限
3582	射阳	中联7组箱变	10	630	上级设备容量受限
3583	射阳	兴南路3#配变	10	400	本级设备容量受限
3584	射阳	城区新三村3号配变	10	400	上级设备容量受限
3585	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	本级设备容量受限
3586	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	本级设备容量受限
3587	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	本级设备容量受限
3588	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	本级设备容量受限
3589	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3590	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	本级设备容量受限
3591	射阳	城区新三村4号配变	10	400	上级设备容量受限
3592	射阳	城区粮食新村配变	10	400	本级设备容量受限
3593	射阳	城区条心1#配变	10	400	本级设备容量受限
3594	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	本级设备容量受限
3595	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	本级设备容量受限
3596	射阳	海丰9#变	10	400	本级设备容量受限
3597	射阳	农牧六管区3#	10	400	本级设备容量受限
3598	射阳	新四村1号配变	10	400	本级设备容量受限
3599	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	本级设备容量受限
3600	射阳	新四村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3601	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	本级设备容量受限
3602	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	本级设备容量受限
3603	射阳	海通中心河4#变	10	400	本级设备容量受限
3604	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	本级设备容量受限
3605	射阳	海通街道1#配变	10	400	本级设备容量受限
3606	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	本级设备容量受限
3607	射阳	农牧1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3608	射阳	运棉12#配变	10	400	本级设备容量受限
3609	射阳	八段8#变	10	400	本级设备容量受限
3610	射阳	海通团塘17#变	10	400	本级设备容量受限
3611	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	本级设备容量受限
3612	射阳	南公变9#变	10	315	本级设备容量受限
3613	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	本级设备容量受限
3614	射阳	临海街道12#配变	10	315	本级设备容量受限
3615	射阳	海通农牧七管区	10	400	本级设备容量受限
3616	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	本级设备容量受限
3617	射阳	团南7#配变	10	315	本级设备容量受限
3618	射阳	射兴8#配变	10	315	本级设备容量受限
3619	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
3620	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	本级设备容量受限
3621	射阳	海通大尖11#配变	10	315	本级设备容量受限
3622	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	本级设备容量受限
3623	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	本级设备容量受限
3624	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	本级设备容量受限
3625	射阳	条滩4#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3626	射阳	海通居委会2#配变	10	250	本级设备容量受限
3627	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3628	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	本级设备容量受限
3629	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	本级设备容量受限
3630	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	本级设备容量受限
3631	射阳	农联11#配变	10	200	本级设备容量受限
3632	射阳	通洋文明5#配变	10	200	本级设备容量受限
3633	射阳	通洋建东7#配变	10	200	本级设备容量受限
3634	射阳	双跃9#配变	10	200	本级设备容量受限
3635	射阳	同胜11#配变	10	200	本级设备容量受限
3636	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	本级设备容量受限
3637	射阳	街道52#配变	10	200	本级设备容量受限
3638	射阳	玉东4#配变	10	200	本级设备容量受限
3639	射阳	东海4#变	10	200	本级设备容量受限
3640	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	本级设备容量受限
3641	射阳	五岸2#配变	10	200	本级设备容量受限
3642	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	本级设备容量受限
3643	射阳	洋东4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3644	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	本级设备容量受限
3645	射阳	同胜14#配变	10	200	本级设备容量受限
3646	射阳	通洋农科2#配变	10	200	本级设备容量受限
3647	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	本级设备容量受限
3648	射阳	苇荡3#配变	10	200	本级设备容量受限
3649	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	本级设备容量受限
3650	射阳	东兴3#配变	10	400	本级设备容量受限
3651	射阳	一管区2#变	10	200	本级设备容量受限
3652	射阳	五垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
3653	射阳	南港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3654	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	本级设备容量受限
3655	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	本级设备容量受限
3656	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	本级设备容量受限
3657	射阳	洋南8#变	10	200	本级设备容量受限
3658	射阳	射兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3659	射阳	界河7#变	10	200	本级设备容量受限
3660	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	本级设备容量受限
3661	射阳	通洋建东24#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3662	射阳	战斗11#配变	10	200	本级设备容量受限
3663	射阳	特庸红星9#变	10	200	本级设备容量受限
3664	射阳	双跃1#配变	10	200	本级设备容量受限
3665	射阳	中南9#变	10	200	本级设备容量受限
3666	射阳	通洋建东14#配变	10	200	本级设备容量受限
3667	射阳	渠北15#变	10	200	本级设备容量受限
3668	射阳	中涧13#变	10	100	本级设备容量受限
3669	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	本级设备容量受限
3670	射阳	射东10#配变.	10	200	本级设备容量受限
3671	射阳	通洋南六4#配变	10	200	本级设备容量受限
3672	射阳	南坎2#配变	10	200	本级设备容量受限
3673	射阳	合顺4#配变	10	200	本级设备容量受限
3674	射阳	庆余1#变	10	200	本级设备容量受限
3675	射阳	条滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3676	射阳	海镇4#配变	10	200	本级设备容量受限
3677	射阳	洋东5#变	10	200	本级设备容量受限
3678	射阳	联东9#变	10	100	本级设备容量受限
3679	射阳	通洋四班8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3680	射阳	太兴5#配变	10	200	本级设备容量受限
3681	射阳	芦湾2#配变	10	200	本级设备容量受限
3682	射阳	曙东1#配变	10	200	本级设备容量受限
3683	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	本级设备容量受限
3684	射阳	联合13#配变	10	100	本级设备容量受限
3685	射阳	条滩6#配变	10	200	本级设备容量受限
3686	射阳	淮海6#配变	10	200	本级设备容量受限
3687	射阳	淮海9#配变	10	200	本级设备容量受限
3688	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	本级设备容量受限
3689	射阳	头厂6#配变	10	200	本级设备容量受限
3690	射阳	沟北9#配变	10	200	本级设备容量受限
3691	射阳	诚民12#配变	10	400	本级设备容量受限
3692	射阳	庄东7#变	10	200	本级设备容量受限
3693	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	本级设备容量受限
3694	射阳	洋马街道2#配变	10	315	本级设备容量受限
3695	射阳	红星社区3#配变	10	200	本级设备容量受限
3696	射阳	新镇区6#变	10	200	本级设备容量受限
3697	射阳	新镇区2#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3698	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	本级设备容量受限
3699	射阳	川洋3#配变	10	400	本级设备容量受限
3700	射阳	北庄2#变	10	200	本级设备容量受限
3701	射阳	滨南13#变	10	400	本级设备容量受限
3702	射阳	南灶13#变	10	250	本级设备容量受限
3703	射阳	新庄10#变	10	200	本级设备容量受限
3704	射阳	新庄4#变	10	200	本级设备容量受限
3705	射阳	诚民15#配变	10	200	本级设备容量受限
3706	射阳	新庄6#变	10	400	本级设备容量受限
3707	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
3708	射阳	利国5#变	10	200	本级设备容量受限
3709	射阳	陈洋南份11#变	10	200	本级设备容量受限
3710	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
3711	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3712	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3713	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	本级设备容量受限
3714	射阳	长荡中河6#变	10	200	本级设备容量受限
3715	射阳	长荡陈林5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3716	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	本级设备容量受限
3717	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	本级设备容量受限
3718	射阳	东风1#变021	10	200	本级设备容量受限
3719	射阳	龙港10#变	10	400	本级设备容量受限
3720	射阳	唐湾14#配变	10	400	本级设备容量受限
3721	射阳	永星13#变	10	400	本级设备容量受限
3722	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	本级设备容量受限
3723	射阳	码头10#变	10	400	本级设备容量受限
3724	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
3725	射阳	北洋园区5#配变	10	200	本级设备容量受限
3726	射阳	特庸北洋7#变	10	200	本级设备容量受限
3727	射阳	金山3#变	10	200	本级设备容量受限
3728	射阳	北洋6#变	10	200	本级设备容量受限
3729	射阳	安东12#变069	10	200	本级设备容量受限
3730	射阳	方向18#配变	10	400	本级设备容量受限
3731	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	本级设备容量受限
3732	射阳	金山15#变	10	400	本级设备容量受限
3733	射阳	七埠1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3734	射阳	岱范2#配变	10	200	本级设备容量受限
3735	射阳	七埠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3736	射阳	东湾4#配变	10	200	本级设备容量受限
3737	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	本级设备容量受限
3738	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
3739	射阳	利国17#	10	200	本级设备容量受限
3740	射阳	利国10#变	10	400	本级设备容量受限
3741	射阳	洋北1#变	10	400	本级设备容量受限
3742	射阳	公用5#变.	10	400	本级设备容量受限
3743	射阳	公用22#配变	10	200	本级设备容量受限
3744	射阳	公用2#变.	10	630	本级设备容量受限
3745	射阳	公用14#变	10	400	本级设备容量受限
3746	射阳	富洋8#变	10	315	本级设备容量受限
3747	射阳	富洋9#配变	10	400	本级设备容量受限
3748	射阳	公用10#变	10	400	本级设备容量受限
3749	射阳	公用4#配变	10	400	本级设备容量受限
3750	射阳	凤兴2#变	10	400	本级设备容量受限
3751	射阳	西区8#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3752	射阳	凤东13#变	10	400	本级设备容量受限
3753	射阳	新区6#变	10	400	本级设备容量受限
3754	射阳	运河6#配变	10	200	本级设备容量受限
3755	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	本级设备容量受限
3756	射阳	南庄1#变	10	200	本级设备容量受限
3757	射阳	南庄9#变	10	200	本级设备容量受限
3758	射阳	特庸联心1#配变	10	200	本级设备容量受限
3759	射阳	东方19#变	10	400	本级设备容量受限
3760	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	本级设备容量受限
3761	射阳	南滩9#变	10	200	本级设备容量受限
3762	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	本级设备容量受限
3763	射阳	凤西2#配变	10	160	本级设备容量受限
3764	射阳	凤兴4#变	10	400	本级设备容量受限
3765	射阳	西区10#配变	10	400	本级设备容量受限
3766	射阳	西区9#配变	10	400	本级设备容量受限
3767	射阳	海河烈士5#配变	10	400	本级设备容量受限
3768	射阳	新安16#变	10	200	本级设备容量受限
3769	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3770	射阳	民生6#变	10	200	本级设备容量受限
3771	射阳	特庸九里1#配变	10	200	本级设备容量受限
3772	射阳	民生7#变	10	200	本级设备容量受限
3773	射阳	码头9#变	10	200	本级设备容量受限
3774	射阳	码头8#变	10	400	本级设备容量受限
3775	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3776	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	本级设备容量受限
3777	射阳	城区同心小学配变	10	400	本级设备容量受限
3778	射阳	城区双龙2#配变	10	315	本级设备容量受限
3779	射阳	永胜5#变	10	315	本级设备容量受限
3780	射阳	特庸全心12#变	10	200	本级设备容量受限
3781	射阳	特庸木楼6#变	10	200	本级设备容量受限
3782	射阳	新潮14#变	10	400	本级设备容量受限
3783	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	本级设备容量受限
3784	射阳	城区园区4#配变	10	315	本级设备容量受限
3785	射阳	城区园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3786	射阳	城区园区1#配变	10	315	本级设备容量受限
3787	射阳	城区庆南16#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3788	射阳	中闸20#配变	10	200	本级设备容量受限
3789	射阳	中闸8#配变	10	200	本级设备容量受限
3790	射阳	新条17#变	10	200	本级设备容量受限
3791	射阳	新条10#变	10	200	本级设备容量受限
3792	射阳	后湾小区2#变	10	315	本级设备容量受限
3793	射阳	后湾小区1#变	10	400	本级设备容量受限
3794	射阳	后湾小区6#配变	10	400	本级设备容量受限
3795	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	本级设备容量受限
3796	射阳	新西分场1#	10	200	本级设备容量受限
3797	射阳	场直线41#变压器	10	200	本级设备容量受限
3798	射阳	新北九大队1#	10	200	本级设备容量受限
3799	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	本级设备容量受限
3800	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	本级设备容量受限
3801	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	本级设备容量受限
3802	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	本级设备容量受限
3803	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	本级设备容量受限
3804	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	本级设备容量受限
3805	射阳	城区中联1#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3806	射阳	周圩1#变	10	200	本级设备容量受限
3807	射阳	光荣1#配变	10	200	本级设备容量受限
3808	射阳	小洋3#	10	200	本级设备容量受限
3809	射阳	周圩3#变	10	100	本级设备容量受限
3810	射阳	小洋2#配变	10	200	本级设备容量受限
3811	射阳	光荣5#配变	10	400	本级设备容量受限
3812	射阳	合德中北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3813	射阳	新渠7#配变	10	200	本级设备容量受限
3814	射阳	新东2#配变	10	200	本级设备容量受限
3815	射阳	洋河8#	10	200	本级设备容量受限
3816	射阳	洋河洋中2#变	10	200	本级设备容量受限
3817	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	本级设备容量受限
3818	射阳	长荡新付5#配变	10	400	本级设备容量受限
3819	射阳	四港12#配变	10	200	本级设备容量受限
3820	射阳	正塘13#配变	10	315	本级设备容量受限
3821	射阳	条心小区配变	10	315	本级设备容量受限
3822	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	本级设备容量受限
3823	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3824	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	本级设备容量受限
3825	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	本级设备容量受限
3826	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	本级设备容量受限
3827	射阳	城北11#配变	10	315	本级设备容量受限
3828	射阳	三角镇村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3829	射阳	城北10#配变	10	315	本级设备容量受限
3830	射阳	兴隆10#变	10	200	本级设备容量受限
3831	射阳	兴隆6#配变	10	200	本级设备容量受限
3832	射阳	兴隆3#配变	10	200	本级设备容量受限
3833	射阳	庆北5#变	10	250	本级设备容量受限
3834	射阳	兴隆5#配变	10	400	本级设备容量受限
3835	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	本级设备容量受限
3836	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	本级设备容量受限
3837	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	本级设备容量受限
3838	射阳	三角镇7#配变	10	315	本级设备容量受限
3839	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3840	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	本级设备容量受限
3841	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3842	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	本级设备容量受限
3843	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	本级设备容量受限
3844	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	本级设备容量受限
3845	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	本级设备容量受限
3846	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	本级设备容量受限
3847	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	本级设备容量受限
3848	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	本级设备容量受限
3849	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	本级设备容量受限
3850	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限
3851	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	本级设备容量受限
3852	射阳	城区二院配变	10	400	本级设备容量受限
3853	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	本级设备容量受限
3854	射阳	城区光明新村南配变	10	400	本级设备容量受限
3855	射阳	大陆村1#配变	10	200	本级设备容量受限
3856	射阳	新生12#变	10	100	本级设备容量受限
3857	射阳	胜居2#配变	10	400	本级设备容量受限
3858	射阳	城区大兴路配变	10	400	本级设备容量受限
3859	射阳	岔北1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3860	射阳	友爱村4#配变	10	200	本级设备容量受限
3861	射阳	下圩村3#配变	10	315	本级设备容量受限
3862	射阳	公用变8#配变	10	400	本级设备容量受限
3863	射阳	公用变4#配变	10	315	本级设备容量受限
3864	射阳	公用变3#配变	10	315	本级设备容量受限
3865	射阳	公用变2#配变.	10	400	本级设备容量受限
3866	射阳	公用变9#配变	10	200	本级设备容量受限
3867	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	本级设备容量受限
3868	射阳	公用变1#配变.	10	400	本级设备容量受限
3869	射阳	汛东11#配变	10	200	本级设备容量受限
3870	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	本级设备容量受限
3871	射阳	长荡东沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3872	射阳	长荡东沙2#变	10	200	本级设备容量受限
3873	射阳	长荡中沙8#变	10	200	本级设备容量受限
3874	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	本级设备容量受限
3875	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	本级设备容量受限
3876	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	本级设备容量受限
3877	射阳	张同13#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3878	射阳	北邗11#配变	10	200	本级设备容量受限
3879	射阳	长荡胜北5#变	10	200	本级设备容量受限
3880	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	本级设备容量受限
3881	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	本级设备容量受限
3882	射阳	洋港6#变	10	200	本级设备容量受限
3883	射阳	洋马街道5#配变	10	315	本级设备容量受限
3884	射阳	公用变19#变	10	400	本级设备容量受限
3885	射阳	阜余大有11#配变	10	200	本级设备容量受限
3886	射阳	正塘22#配变	10	400	本级设备容量受限
3887	射阳	正塘17#配变	10	315	本级设备容量受限
3888	射阳	正塘14#配变	10	315	本级设备容量受限
3889	射阳	正塘30#变	10	400	本级设备容量受限
3890	射阳	正塘11#配变	10	400	本级设备容量受限
3891	射阳	城区合东五组配变	10	400	本级设备容量受限
3892	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	本级设备容量受限
3893	射阳	城区城北4#配变	10	400	本级设备容量受限
3894	射阳	城区合东2#配变	10	400	本级设备容量受限
3895	射阳	胜居7#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3896	射阳	振坍10#变	10	400	本级设备容量受限
3897	射阳	和气1#配变	10	100	本级设备容量受限
3898	射阳	和气7#变	10	200	本级设备容量受限
3899	射阳	和气9#配变	10	200	本级设备容量受限
3900	射阳	特庸街道17#变	10	200	本级设备容量受限
3901	射阳	特庸街道7#	10	200	本级设备容量受限
3902	射阳	红旗11#变	10	200	本级设备容量受限
3903	射阳	特庸街道10#变	10	400	本级设备容量受限
3904	射阳	特庸红旗13#变	10	400	本级设备容量受限
3905	射阳	特庸街道9#变	10	400	本级设备容量受限
3906	射阳	四明街道19#配变	10	400	本级设备容量受限
3907	射阳	四明街道14#变	10	200	本级设备容量受限
3908	射阳	四明街道9#变	10	315	本级设备容量受限
3909	射阳	四明街道1#变	10	400	本级设备容量受限
3910	射阳	庆云3#配变	10	200	本级设备容量受限
3911	射阳	庆云7#配变	10	200	本级设备容量受限
3912	射阳	庆云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3913	射阳	酩悦加州3#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3914	射阳	四明盐路10#配变	10	200	本级设备容量受限
3915	射阳	长荡三合2#配变	10	200	本级设备容量受限
3916	射阳	长荡益民9#配变	10	200	本级设备容量受限
3917	射阳	射口3#配变	10	200	本级设备容量受限
3918	射阳	新塘25#变	10	200	本级设备容量受限
3919	射阳	新塘13#变	10	200	本级设备容量受限
3920	射阳	庆云5#配变	10	315	本级设备容量受限
3921	射阳	庆云4#配变	10	400	本级设备容量受限
3922	射阳	合兴小街10#配变	10	400	本级设备容量受限
3923	射阳	阜余六份18#配变	10	200	本级设备容量受限
3924	射阳	四明黄云2#配变	10	200	本级设备容量受限
3925	射阳	四明跃东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3926	射阳	四明黄云8#配变	10	200	本级设备容量受限
3927	射阳	四明黄云13#配变	10	200	本级设备容量受限
3928	射阳	四明维新9#配变	10	200	本级设备容量受限
3929	射阳	四明李尖3#配变	10	400	本级设备容量受限
3930	射阳	黄海21#配变	10	400	本级设备容量受限
3931	射阳	洋港14#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3932	射阳	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
3933	射阳	新跃1#变	10	200	本级设备容量受限
3934	射阳	友盟5#配变	10	400	本级设备容量受限
3935	射阳	长荡街道15#配变	10	400	本级设备容量受限
3936	射阳	长荡街道8#配变	10	400	本级设备容量受限
3937	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	本级设备容量受限
3938	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	本级设备容量受限
3939	射阳	长荡创业园配变	10	400	本级设备容量受限
3940	射阳	四明双湾3#变	10	200	本级设备容量受限
3941	射阳	四明六团6#配变	10	200	本级设备容量受限
3942	射阳	街道2#变	10	315	本级设备容量受限
3943	射阳	新坍振坍9#变	10	400	本级设备容量受限
3944	射阳	供电所变	10	200	本级设备容量受限
3945	射阳	新坍街道18#配变	10	200	本级设备容量受限
3946	射阳	新坍街道5#变	10	315	本级设备容量受限
3947	射阳	东港居委会1#配变	10	400	本级设备容量受限
3948	射阳	东港6#配变	10	200	本级设备容量受限
3949	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3950	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	本级设备容量受限
3951	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	本级设备容量受限
3952	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	本级设备容量受限
3953	射阳	10kV后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	本级设备容量受限
3954	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	本级设备容量受限
3955	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	本级设备容量受限
3956	射阳	友盟9#配变	10	200	本级设备容量受限
3957	射阳	贺丰14#配变	10	200	本级设备容量受限
3958	射阳	世动新能源有限公司	10	200	本级设备容量受限
3959	射阳	兴北四村北配变	10	200	本级设备容量受限
3960	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	本级设备容量受限
3961	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	本级设备容量受限
3962	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	本级设备容量受限
3963	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	本级设备容量受限
3964	射阳	园区6#变	10	400	本级设备容量受限
3965	射阳	园区16#变	10	400	本级设备容量受限
3966	射阳	友爱7#配变	10	200	本级设备容量受限
3967	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3968	射阳	耦耕边港13#变	10	200	本级设备容量受限
3969	射阳	海星6#变	10	400	本级设备容量受限
3970	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	本级设备容量受限
3971	射阳	四明建光2#配变	10	200	本级设备容量受限
3972	射阳	四明新港1#配变	10	200	本级设备容量受限
3973	射阳	四明新圩3#配变	10	200	本级设备容量受限
3974	射阳	新淤11#配变	10	200	本级设备容量受限
3975	射阳	新淤7#配变	10	200	本级设备容量受限
3976	射阳	滨东8#配变	10	200	本级设备容量受限
3977	射阳	三区16#变JN	10	200	本级设备容量受限
3978	射阳	三区13#配变	10	315	本级设备容量受限
3979	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
3980	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
3981	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	本级设备容量受限
3982	射阳	小尖4号变	10	200	本级设备容量受限
3983	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	本级设备容量受限
3984	射阳	教师进修学校配变	10	100	本级设备容量受限
3985	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3986	射阳	六管区6#变	10	200	本级设备容量受限
3987	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	本级设备容量受限
3988	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
3989	射阳	海通通兴3#配变	10	400	本级设备容量受限
3990	射阳	城区为民路4#配变	10	400	本级设备容量受限
3991	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	本级设备容量受限
3992	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	本级设备容量受限
3993	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	本级设备容量受限
3994	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
3995	射阳	临建7#配变	10	200	本级设备容量受限
3996	射阳	城区动力路配变	10	400	本级设备容量受限
3997	射阳	康平路3号配变	10	400	本级设备容量受限
3998	射阳	六管区4#变	10	400	本级设备容量受限
3999	射阳	农牧七管区7#变	10	400	本级设备容量受限
4000	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	本级设备容量受限
4001	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	本级设备容量受限
4002	射阳	太阳城4号配变	10	400	本级设备容量受限
4003	射阳	五管区7#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4004	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	本级设备容量受限
4005	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	本级设备容量受限
4006	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	本级设备容量受限
4007	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	本级设备容量受限
4008	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	本级设备容量受限
4009	射阳	城区大成公司配变	10	400	本级设备容量受限
4010	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	本级设备容量受限
4011	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
4012	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	本级设备容量受限
4013	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	本级设备容量受限
4014	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	本级设备容量受限
4015	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	本级设备容量受限
4016	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	本级设备容量受限
4017	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	本级设备容量受限
4018	射阳	城区康平路6号配变	10	400	本级设备容量受限
4019	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	本级设备容量受限
4020	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	本级设备容量受限
4021	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4022	射阳	城区农机局配变	10	315	本级设备容量受限
4023	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	本级设备容量受限
4024	射阳	城区新四村8号配变	10	400	本级设备容量受限
4025	射阳	城区新四村4号配变	10	400	本级设备容量受限
4026	射阳	新城南派出所配变	10	200	本级设备容量受限
4027	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	本级设备容量受限
4028	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	本级设备容量受限
4029	射阳	通洋文明7#配变	10	200	本级设备容量受限
4030	射阳	海通边贸2#变	10	400	本级设备容量受限
4031	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	本级设备容量受限
4032	射阳	渔场东4#	10	400	本级设备容量受限
4033	射阳	渔场东2#	10	400	本级设备容量受限
4034	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	本级设备容量受限
4035	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	本级设备容量受限
4036	射阳	供电所北配变	10	200	本级设备容量受限
4037	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	本级设备容量受限
4038	射阳	农联8#配变	10	315	本级设备容量受限
4039	射阳	农联7#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4040	射阳	临海街道7#配变.	10	400	本级设备容量受限
4041	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	本级设备容量受限
4042	射阳	中华13#变	10	200	本级设备容量受限
4043	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	本级设备容量受限
4044	射阳	海通街道10#配变	10	400	本级设备容量受限
4045	射阳	海通居委会5#配变	10	400	本级设备容量受限
4046	射阳	海通街道17#配变	10	400	本级设备容量受限
4047	射阳	海通居委会6#配变	10	400	本级设备容量受限
4048	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	本级设备容量受限
4049	射阳	丫头港6#配变	10	400	本级设备容量受限
4050	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	本级设备容量受限
4051	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	本级设备容量受限
4052	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	本级设备容量受限
4053	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	本级设备容量受限
4054	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	本级设备容量受限
4055	射阳	城区10kV兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	本级设备容量受限
4056	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	本级设备容量受限
4057	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4058	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	本级设备容量受限
4059	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	本级设备容量受限
4060	射阳	10kV兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	本级设备容量受限
4061	射阳	双港5#配变	10	200	本级设备容量受限
4062	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	上级设备容量受限
4063	射阳	城区永祥配变	10	500	上级设备容量受限
4064	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	上级设备容量受限
4065	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
4066	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
4067	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	上级设备容量受限
4068	射阳	书苑雅舍配变	10	500	上级设备容量受限
4069	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4070	射阳	海都雅居2#变	10	630	上级设备容量受限
4071	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	上级设备容量受限
4072	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	上级设备容量受限
4073	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
4074	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
4075	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4076	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	本级设备容量受限
4077	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4078	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	上级设备容量受限
4079	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
4080	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
4081	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4082	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	上级设备容量受限
4083	射阳	海都雅居4#变	10	630	上级设备容量受限
4084	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	本级设备容量受限
4085	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	上级设备容量受限
4086	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
4087	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限
4088	射阳	城区中联村部配变	10	400	本级设备容量受限
4089	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	本级设备容量受限
4090	射阳	中心河6#变	10	200	本级设备容量受限
4091	射阳	中心河3#	10	160	本级设备容量受限
4092	射阳	临海街道37#配变	10	400	本级设备容量受限
4093	射阳	临海街道16#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4094	射阳	临海街道45#变	10	315	本级设备容量受限
4095	射阳	临海街道19#配变	10	315	本级设备容量受限
4096	射阳	临海街道29#配变	10	400	本级设备容量受限
4097	射阳	西兴10#配变	10	200	本级设备容量受限
4098	射阳	临海街道3#变	10	400	本级设备容量受限
4099	射阳	临海街道17#配变	10	315	本级设备容量受限
4100	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	本级设备容量受限
4101	射阳	临海街道2#配变	10	400	本级设备容量受限
4102	射阳	海镇5#配变	10	315	本级设备容量受限
4103	射阳	临海街道18#配变	10	400	本级设备容量受限
4104	射阳	蚕种场1#变	10	200	本级设备容量受限
4105	射阳	双灯1#配变	10	200	本级设备容量受限
4106	射阳	六垛公用23#变	10	200	本级设备容量受限
4107	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	本级设备容量受限
4108	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	本级设备容量受限
4109	射阳	六垛公用变21#配变	10	200	本级设备容量受限
4110	射阳	后涧2#配变	10	200	本级设备容量受限
4111	射阳	后涧7#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4112	射阳	同胜16#配变	10	400	本级设备容量受限
4113	射阳	海通果林场2#配变	10	315	本级设备容量受限
4114	响水	南河王集新区变	10	630	上级设备容量受限
4115	响水	黄圩集镇中心变	10	400	本级设备容量受限
4116	响水	黄圩村二组变	10	400	本级设备容量受限
4117	响水	六套街北9#变	10	400	本级设备容量受限
4118	响水	小尖振兴路4#变	10	400	本级设备容量受限
4119	响水	陈港海安卫生院变	10	400	本级设备容量受限
4120	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	上级设备容量受限
4121	响水	南河小学变	10	400	本级设备容量受限
4122	响水	小尖医疗1#变	10	400	本级设备容量受限
4123	响水	苗寨二组变	10	400	本级设备容量受限
4124	响水	毛庄变	10	400	上级设备容量受限
4125	响水	王集2#中台片变	10	400	本级设备容量受限
4126	响水	大有交通变	10	400	本级设备容量受限
4127	响水	七套聚兴路变	10	400	本级设备容量受限
4128	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	本级设备容量受限
4129	响水	王集13#组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4130	响水	张庄23组3#变	10	400	本级设备容量受限
4131	响水	小浦3#变	10	400	本级设备容量受限
4132	响水	田荡三组1#变	10	400	本级设备容量受限
4133	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	本级设备容量受限
4134	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	本级设备容量受限
4135	响水	公用12#变	10	400	本级设备容量受限
4136	响水	七套北街变	10	400	本级设备容量受限
4137	响水	老舍四烈河西变	10	400	本级设备容量受限
4138	响水	陈港海安7#变	10	400	本级设备容量受限
4139	响水	双港公用变2#	10	400	本级设备容量受限
4140	响水	小尖沿河变	10	400	本级设备容量受限
4141	响水	新南134组变	10	400	上级设备容量受限
4142	响水	陈港海安3#变	10	400	本级设备容量受限
4143	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	本级设备容量受限
4144	响水	陈港海安10#变	10	400	本级设备容量受限
4145	响水	龚集供电所变	10	315	本级设备容量受限
4146	响水	兴庄八组变	10	200	本级设备容量受限
4147	响水	龚集11#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4148	响水	月港新变	10	400	本级设备容量受限
4149	响水	彭港马庄新变	10	200	本级设备容量受限
4150	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	本级设备容量受限
4151	响水	南河新东6组变	10	200	上级设备容量受限
4152	响水	小南潘庄2号变	10	200	本级设备容量受限
4153	响水	南河新南134组2#变	10	200	上级设备容量受限
4154	响水	海安四组变	10	200	本级设备容量受限
4155	响水	南河头甲八组变	10	200	本级设备容量受限
4156	响水	头甲村部2#变	10	200	本级设备容量受限
4157	响水	小尖周集5#公用变	10	200	本级设备容量受限
4158	响水	新东123组3#变	10	200	上级设备容量受限
4159	响水	铁路小区2#变	10	200	本级设备容量受限
4160	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	本级设备容量受限
4161	响水	合兴小学变	10	200	本级设备容量受限
4162	响水	南河新建10组变	10	200	本级设备容量受限
4163	响水	双港公用变4#	10	400	本级设备容量受限
4164	响水	陈港三港一组变	10	200	本级设备容量受限
4165	响水	花枝1、2组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4166	响水	老舍良种东变	10	200	本级设备容量受限
4167	响水	花枝2组变	10	200	本级设备容量受限
4168	响水	小尖浦东三组北变	10	200	本级设备容量受限
4169	响水	新东456组3#变	10	200	上级设备容量受限
4170	响水	加庆123组2#变	10	200	本级设备容量受限
4171	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	本级设备容量受限
4172	响水	南河新南3组变	10	200	上级设备容量受限
4173	响水	南河新东1组变	10	200	上级设备容量受限
4174	响水	塘港6组变	10	200	本级设备容量受限
4175	响水	老舍1、2组1#变	10	200	本级设备容量受限
4176	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	本级设备容量受限
4177	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	本级设备容量受限
4178	响水	六套尹庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4179	响水	南河医院变	10	200	本级设备容量受限
4180	响水	张庄12组变	10	200	本级设备容量受限
4181	响水	程庄兴隆变	10	200	本级设备容量受限
4182	响水	南河新南245组2#变	10	200	上级设备容量受限
4183	响水	太平28组2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4184	响水	丰友西变	10	200	本级设备容量受限
4185	响水	旗杆王庄照明变	10	200	本级设备容量受限
4186	响水	小尖朱圩八组变	10	200	本级设备容量受限
4187	响水	小尖土桥六组	10	200	本级设备容量受限
4188	响水	水利站1#变	10	200	本级设备容量受限
4189	响水	新东456组2#变	10	200	上级设备容量受限
4190	响水	南河供电所变	10	200	上级设备容量受限
4191	响水	运河幼儿园4#变	10	400	本级设备容量受限
4192	响水	南河新南134组4#变	10	200	上级设备容量受限
4193	响水	刘庄2组1#变	10	200	本级设备容量受限
4194	响水	老舍4#北变	10	200	本级设备容量受限
4195	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	本级设备容量受限
4196	响水	友爱西北变	10	200	本级设备容量受限
4197	响水	南河加庆七组变	10	200	本级设备容量受限
4198	响水	朱圩三四组变	10	200	本级设备容量受限
4199	响水	陈港下辛三组变	10	200	本级设备容量受限
4200	响水	小尖安达2#变	10	200	本级设备容量受限
4201	响水	陈港齐心二三组变	10	200	本级设备容量受限
4202	响水	小尖毕圩八组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4203	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	本级设备容量受限
4204	响水	老舍5#公用变	10	200	本级设备容量受限
4205	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	本级设备容量受限
4206	响水	沙荡安置区4#变	10	200	本级设备容量受限
4207	响水	海宁2组变	10	200	本级设备容量受限
4208	响水	10kV沙荡线安置区1#变	10	200	本级设备容量受限
4209	响水	小尖郭庄4#变	10	200	本级设备容量受限
4210	响水	公用变3#	10	400	本级设备容量受限
4211	响水	友爱大棚变	10	200	本级设备容量受限
4212	响水	灌河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
4213	响水	吉舍七组北变	10	200	本级设备容量受限
4214	响水	物业小区2#变	10	500	本级设备容量受限
4215	响水	看守所变	10	400	本级设备容量受限
4216	响水	物业小区变	10	400	本级设备容量受限
4217	响水	盛都华城8#变	10	630	本级设备容量受限
4218	响水	红旗小学3#变	10	500	本级设备容量受限
4219	响水	30大队南站综合变	10	200	本级设备容量受限
4220	响水	30大队变	10	100	本级设备容量受限
4221	响水	7分厂部变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4222	响水	周晓飞综合变	10	400	本级设备容量受限
4223	响水	六套粮管所2#变	10	400	本级设备容量受限
4224	响水	三庄苗圃变	10	400	本级设备容量受限
4225	响水	街北严庄2#变	10	400	本级设备容量受限
4226	响水	环境监察站3#变	10	400	本级设备容量受限
4227	响水	幸福小区5#变	10	400	本级设备容量受限
4228	响水	怡园小区2#变	10	400	本级设备容量受限
4229	响水	怡园小区3#变	10	200	本级设备容量受限
4230	响水	潮河线周金良变	10	200	本级设备容量受限
4231	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	本级设备容量受限
4232	响水	66大队变	10	200	本级设备容量受限
4233	响水	62大队变	10	200	本级设备容量受限
4234	响水	东直线22大队变	10	200	本级设备容量受限
4235	响水	响水大排档1#变	10	400	本级设备容量受限
4236	响水	二套条河2#变	10	200	本级设备容量受限
4237	响水	三套敬老院变	10	200	本级设备容量受限
4238	响水	湾港7#变	10	200	本级设备容量受限
4239	响水	44大队2#变	10	200	本级设备容量受限
4240	响水	44大队1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4241	响水	30大队北站综合变	10	200	本级设备容量受限
4242	响水	文化馆变	10	400	本级设备容量受限
4243	响水	粮贸小区2#变	10	400	本级设备容量受限
4244	响水	花园小区2#变	10	315	本级设备容量受限
4245	响水	军民路2#变	10	400	本级设备容量受限
4246	响水	花园小区1#变	10	400	本级设备容量受限
4247	响水	花园小区3#变	10	500	本级设备容量受限
4248	响水	工商路1#变	10	400	本级设备容量受限
4249	响水	大通桥变	10	200	本级设备容量受限
4250	响水	孙埝小区2#变	10	200	本级设备容量受限
4251	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	本级设备容量受限
4252	响水	陈港金港10#变	10	400	本级设备容量受限
4253	响水	陈港镇5#箱变	10	500	本级设备容量受限
4254	响水	小尖罗圩变	10	400	本级设备容量受限
4255	响水	玉东路东变	10	200	本级设备容量受限
4256	响水	林舍4#变	10	200	本级设备容量受限
4257	响水	韩荡一组变	10	200	本级设备容量受限
4258	响水	韩荡五组配变	10	200	本级设备容量受限
4259	响水	韩荡南明	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4260	响水	韩荡四组变	10	200	本级设备容量受限
4261	响水	五七张庄变	10	200	本级设备容量受限
4262	响水	佑东路东2#变	10	200	本级设备容量受限
4263	响水	康庄养鸡厂变	10	200	本级设备容量受限
4264	响水	南河新荡村部2#变	10	200	本级设备容量受限
4265	响水	八套东3#变	10	200	本级设备容量受限
4266	响水	黄海大农线4大队变	10	200	本级设备容量受限
4267	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	本级设备容量受限
4268	响水	陈港大堆6#变	10	200	本级设备容量受限
4269	响水	新河变	10	630	本级设备容量受限
4270	响水	陈港新河4#变	10	400	本级设备容量受限
4271	响水	新河一组2#变	10	200	本级设备容量受限
4272	响水	新河一组3#变	10	200	本级设备容量受限
4273	响水	新河一组4#变	10	200	本级设备容量受限
4274	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	本级设备容量受限
4275	响水	黄河南变(2012)	10	200	本级设备容量受限
4276	响水	陈港金港4#变	10	400	本级设备容量受限
4277	响水	严舍5组变	10	200	本级设备容量受限
4278	响水	严舍45组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4279	响水	国税局变	10	400	本级设备容量受限
4280	响水	港电家园5#变	10	630	本级设备容量受限
4281	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
4282	响水	友爱村部变	10	200	本级设备容量受限
4283	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
4284	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
4285	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
4286	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限
4287	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
4288	响水	兴龙2组变	10	200	本级设备容量受限
4289	响水	小尖吴庄西变	10	200	本级设备容量受限
4290	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4291	响水	金海湾小区2#变	10	800	上级设备容量受限
4292	响水	金海湾小区6#变	10	800	上级设备容量受限
4293	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	上级设备容量受限
4294	响水	帝逸国际2#变	10	1600	上级设备容量受限
4295	响水	百汇广场3#变	10	1600	上级设备容量受限
4296	响水	百汇广场5#变	10	1600	上级设备容量受限
4297	响水	百汇广场1#变	10	1600	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4298	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	上级设备容量受限
4299	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4300	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4301	响水	城市管理局变	10	400	上级设备容量受限
4302	响水	帝逸国际1#变	10	1600	上级设备容量受限
4303	响水	金海湾小区4#变	10	800	上级设备容量受限
4304	响水	金海湾小区5#变	10	800	上级设备容量受限
4305	响水	百汇广场4#变	10	1600	上级设备容量受限
4306	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4307	响水	金海湾小区3#变	10	800	上级设备容量受限
4308	响水	金海湾小区1#变	10	800	上级设备容量受限
4309	响水	百汇广场6#变	10	1600	上级设备容量受限
4310	响水	百汇广场2#变	10	1600	上级设备容量受限
4311	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4312	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4313	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4314	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4315	响水	小圩村变	10	400	本级设备容量受限
4316	响水	小尖华泰驾校变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4317	响水	小尖小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4318	响水	小尖小学1#变	10	400	本级设备容量受限
4319	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	本级设备容量受限
4320	响水	金三角变	10	200	本级设备容量受限
4321	响水	大广九组变	10	200	本级设备容量受限
4322	响水	小广村新型社区1#变	10	400	本级设备容量受限
4323	响水	小尖小广七组北变	10	200	本级设备容量受限
4324	响水	小尖示范园10#变	10	200	本级设备容量受限
4325	响水	中山河水厂北变	10	200	本级设备容量受限
4326	响水	体东南路变	10	400	本级设备容量受限
4327	响水	长江东路2#变	10	400	本级设备容量受限
4328	响水	体东路1#变	10	315	本级设备容量受限
4329	响水	粮油厂2#变	10	400	本级设备容量受限
4330	响水	航运公司变	10	400	本级设备容量受限
4331	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	本级设备容量受限
4332	响水	供电小区1#箱变	10	400	本级设备容量受限
4333	响水	供电小区2#箱变	10	400	本级设备容量受限
4334	响水	东苑小区1#变	10	400	本级设备容量受限
4335	响水	东园三组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4336	响水	汪圩中1#变	10	200	本级设备容量受限
4337	响水	行政中心变	10	400	本级设备容量受限
4338	响水	东园八组5#变	10	500	本级设备容量受限
4339	响水	交通局2#变	10	400	本级设备容量受限
4340	响水	县政府八#楼变	10	800	本级设备容量受限
4341	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	本级设备容量受限
4342	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	本级设备容量受限
4343	响水	河口十组变	10	200	本级设备容量受限
4344	响水	六套先锋变	10	400	本级设备容量受限
4345	响水	二套李庄3#变	10	200	本级设备容量受限
4346	响水	响西小学2#变	10	200	本级设备容量受限
4347	响水	棉织厂变	10	400	本级设备容量受限
4348	响水	检察院变	10	400	本级设备容量受限
4349	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	本级设备容量受限
4350	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	本级设备容量受限
4351	响水	云梯集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4352	响水	云梯集中区2#变	10	200	本级设备容量受限
4353	响水	西园新2#变	10	400	本级设备容量受限
4354	响水	欧浦新村变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4355	响水	小浦三组2#变	10	400	本级设备容量受限
4356	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	本级设备容量受限
4357	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	本级设备容量受限
4358	响水	中心社区2#变	10	200	本级设备容量受限
4359	响水	中心社区3#变	10	200	本级设备容量受限
4360	响水	中心3组2#变	10	200	本级设备容量受限
4361	响水	医院变	10	400	本级设备容量受限
4362	响水	刘庄1组变	10	200	本级设备容量受限
4363	响水	工业园区变	10	400	本级设备容量受限
4364	响水	老舍11#变	10	200	本级设备容量受限
4365	响水	老舍社区2#变	10	200	本级设备容量受限
4366	响水	大口3组4#变	10	400	本级设备容量受限
4367	响水	大口4组3#变	10	400	本级设备容量受限
4368	响水	老舍社区1#变	10	200	本级设备容量受限
4369	响水	树圩顾庄变	10	200	本级设备容量受限
4370	响水	杨回王庄2#变	10	200	本级设备容量受限
4371	响水	恒美花园3#变	10	400	本级设备容量受限
4372	响水	恒美家园5#变	10	400	本级设备容量受限
4373	响水	碧桂园4#美变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4374	响水	皂角李庄变	10	200	本级设备容量受限
4375	响水	大有镇政府变	10	400	本级设备容量受限
4376	响水	金店变	10	250	本级设备容量受限
4377	响水	中行变	10	400	本级设备容量受限
4378	响水	信用社箱变	10	315	本级设备容量受限
4379	响水	航运公司2号变	10	315	本级设备容量受限
4380	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	本级设备容量受限
4381	响水	响东小学变	10	400	本级设备容量受限
4382	响水	响东小学2#变	10	400	本级设备容量受限
4383	响水	老广电局3#变	10	400	本级设备容量受限
4384	响水	老烟草公司1#变	10	400	本级设备容量受限
4385	响水	三堡四组3#变	10	630	本级设备容量受限
4386	响水	陆长田变	10	500	本级设备容量受限
4387	响水	三堡四组变	10	400	本级设备容量受限
4388	响水	国道3#路灯变	10	100	本级设备容量受限
4389	响水	恩谭小区5#变	10	200	本级设备容量受限
4390	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	本级设备容量受限
4391	响水	兴太公兴2#变	10	200	本级设备容量受限
4392	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4393	响水	河堆567组2#变	10	200	本级设备容量受限
4394	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	本级设备容量受限
4395	响水	小尖郭庄7#变	10	200	本级设备容量受限
4396	响水	田荡三组变	10	200	本级设备容量受限
4397	响水	五河八组1#变	10	200	本级设备容量受限
4398	响水	响水五河安置区1#变	10	400	本级设备容量受限
4399	响水	小浦1#变	10	200	本级设备容量受限
4400	响水	陈港海安创业园变	10	400	本级设备容量受限
4401	响水	下辛新农村变	10	200	本级设备容量受限
4402	响水	大有南北街1#变	10	500	本级设备容量受限
4403	响水	大有14#新变	10	400	本级设备容量受限
4404	响水	大有南北变	10	400	本级设备容量受限
4405	响水	大有中心小学变	10	400	本级设备容量受限
4406	响水	大有水塔4#变	10	400	本级设备容量受限
4407	响水	运河小学3#变	10	400	本级设备容量受限
4408	响水	龚集4#变	10	400	本级设备容量受限
4409	响水	龚集崔庄变	10	400	本级设备容量受限
4410	响水	葛庄九组变	10	400	本级设备容量受限
4411	响水	张林南1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4412	响水	小尖镇步行街变	10	400	本级设备容量受限
4413	响水	小尖英特技校变	10	400	本级设备容量受限
4414	响水	大有4#变	10	400	本级设备容量受限
4415	响水	大有9#变	10	400	本级设备容量受限
4416	响水	头甲68组4#变	10	400	本级设备容量受限
4417	响水	南河78组变	10	200	本级设备容量受限
4418	响水	南河王集6#变	10	400	本级设备容量受限
4419	响水	上王村部	10	200	本级设备容量受限
4420	响水	南河4组变	10	200	上级设备容量受限
4421	响水	南河农业示范园1#变	10	400	上级设备容量受限
4422	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	上级设备容量受限
4423	响水	新东456组变	10	200	上级设备容量受限
4424	响水	南河新南2组变	10	200	上级设备容量受限
4425	响水	南河信用社变	10	400	上级设备容量受限
4426	响水	南河2组2#变	10	400	上级设备容量受限
4427	响水	南河新南5组变	10	200	上级设备容量受限
4428	响水	王集派出所2#变	10	400	上级设备容量受限
4429	响水	南河12组变	10	400	上级设备容量受限
4430	响水	薛荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4431	响水	南河王集2#变	10	400	上级设备容量受限
4432	响水	南河2组变	10	400	上级设备容量受限
4433	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	本级设备容量受限
4434	响水	南河新南9组变	10	400	上级设备容量受限
4435	响水	南河12组5#变	10	200	本级设备容量受限
4436	响水	南河3组变	10	200	上级设备容量受限
4437	响水	南河兽医站变	10	400	上级设备容量受限
4438	响水	南河大润发变	10	400	上级设备容量受限
4439	响水	南河王集1#变	10	400	本级设备容量受限
4440	响水	南河王集西街变	10	400	上级设备容量受限
4441	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	上级设备容量受限
4442	响水	南河中学新增1#变	10	400	上级设备容量受限
4443	响水	南河新东3组2#变	10	200	上级设备容量受限
4444	响水	南河农业示范园3#变	10	200	上级设备容量受限
4445	响水	南河农业示范园4#变	10	200	上级设备容量受限
4446	响水	南河王集南4#变	10	400	上级设备容量受限
4447	响水	南河中学3#变	10	400	上级设备容量受限
4448	响水	南河农具厂2#变	10	400	上级设备容量受限
4449	响水	南河示范园7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4450	响水	南河王集9组变	10	200	上级设备容量受限
4451	响水	新南134组3#变	10	200	上级设备容量受限
4452	响水	南河农业示范园5#变	10	200	上级设备容量受限
4453	响水	南河农科站变	10	400	上级设备容量受限
4454	响水	南河农业示范园2#变	10	400	上级设备容量受限
4455	响水	南河王集3#中变	10	400	上级设备容量受限
4456	响水	南河王集7#变	10	400	上级设备容量受限
4457	响水	南河34组变	10	200	上级设备容量受限
4458	响水	南河12组3#变	10	200	本级设备容量受限
4459	响水	南河12组4#变	10	200	上级设备容量受限
4460	响水	南河集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
4461	响水	南河新东3组变	10	200	上级设备容量受限
4462	响水	南河新东123组2#变	10	200	上级设备容量受限
4463	响水	王集19#(放大站)变	10	400	上级设备容量受限
4464	响水	王集5组变	10	400	上级设备容量受限
4465	响水	南河王集法院2#变	10	400	上级设备容量受限
4466	响水	南河王集九组2#变	10	200	上级设备容量受限
4467	响水	南河移动塔变	10	400	上级设备容量受限
4468	响水	南河345组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4469	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	上级设备容量受限
4470	响水	南河农具厂变	10	400	上级设备容量受限
4471	响水	南河北街2#变	10	400	上级设备容量受限
4472	响水	开发区32#变	10	400	本级设备容量受限
4473	响水	老年公寓变	10	400	本级设备容量受限
4474	响水	集镇12#变	10	200	本级设备容量受限
4475	响水	开发区11#变	10	400	本级设备容量受限
4476	响水	响西线开发区21#变	10	400	本级设备容量受限
4477	响水	开发区6#南变	10	400	本级设备容量受限
4478	响水	开发区23#变	10	400	本级设备容量受限
4479	响水	小尖尖庄变新	10	200	本级设备容量受限
4480	响水	小尖政府变	10	400	本级设备容量受限
4481	响水	小尖安达1#变	10	400	本级设备容量受限
4482	响水	小尖昔阳渠变	10	200	本级设备容量受限
4483	响水	三套安国3#变	10	200	本级设备容量受限
4484	响水	运河9#变	10	400	本级设备容量受限
4485	响水	三套后庄1变	10	400	本级设备容量受限
4486	响水	运河镇政府变	10	400	本级设备容量受限
4487	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4488	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	本级设备容量受限
4489	响水	小尖敬老院变	10	200	本级设备容量受限
4490	响水	小尖供电所2#变	10	400	本级设备容量受限
4491	响水	小尖福满楼2#变	10	400	本级设备容量受限
4492	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	本级设备容量受限
4493	响水	双港镇医院变	10	200	本级设备容量受限
4494	响水	五七龚庄变	10	200	本级设备容量受限