

**盐城市供电公司10（20）千伏公用配变
电源可开放容量信息
（2026年第1季度）**

截至2025年12月31日，盐城市公司10（20）千伏公用配变共有68267台，发生倒送的有34980台，占比51.24%。其中，公用配变电源容量具备可开放条件的共有35974台，占比52.70%；公用配变电源容量受限的共有32293台，占比47.30%。公用配变电源（分布式光伏）可开放容量清单及电源（分布式光伏）容量受限清单分别如下。

表1 公用配变电源可开放容量清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1	市区	华祥置业1#小区变2#主变	10	1000	793	793
2	市区	奥林匹克花园小区配电室1#主变	10	1000	784	784
3	市区	奥林匹克花园小区配电室2#主变	10	1000	716	716
4	市区	香溪花园1#开关站1#主变	10	800	632	632
5	市区	荷塘月色6#配电室1#主变	10	800	631	631
6	市区	龙湖湾1#配电室3#主变	10	800	630	630
7	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	629	0
8	市区	龙湖湾1#配电室1#主变	10	800	629	629
9	市区	优山美地1#配电室2#主变	10	800	626	626
10	市区	雍锦华府1#配电室2#主变	10	800	626	626

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11	市区	中梁望府景园2#配电室1#主变	10	800	624	624
12	市区	金水湾2#小区变1#主变	10	800	623	623
13	市区	朗达铭苑1#配电室2#配变	10	800	623	623
14	市区	荷塘月色1#配电室3#主变配电变压器	10	800	622	622
15	市区	金都华府2#配电室2#主变	10	800	622	622
16	市区	沿海电子园区1#开关站1#主变	10	800	621	621
17	市区	荷塘月色6#配电室2#主变	10	800	621	621
18	市区	金牛大厦变电所3#主变	10	800	620	620
19	市区	荷塘月色4#配电室1#主变	10	800	620	620
20	市区	锦盛豪庭9#配电室2#主变	20	800	620	620
21	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	614	0
22	市区	同心雅苑配电房2#主变	10	800	613	613
23	市区	半岛花园2#配电室1#变配电变压器	10	800	612	612
24	市区	中梁望府景园1#配电室3#主变	10	800	611	611
25	市区	中梁望府景园2#配电室2#主变	10	800	606	606
26	市区	杨坝大厦1#开关站2#主变	10	800	605	605
27	市区	雍璟园1#开关站2#主变	10	800	602	602
28	市区	金水湾1#小区变1#主变	10	800	596	596
29	市区	观棠府1#配电室4#变压器	10	800	593	593

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30	市区	中南6C悦城2#配电室2#主变	20	800	592	592
31	市区	天璟府1#配电室3#主变	10	800	592	592
32	市区	10kV长江II线/10kV保汽线悦达汽车广场2#配电室1#主变	10	800	591	591
33	市区	荷塘月色2#配电室3#主变配电变压器	10	800	587	587
34	市区	同心西苑配电室4#主变	10	800	581	581
35	市区	纪念馆2#S19箱变主变	10	630	494	494
36	市区	10kV新园线锦绣3#S5箱变	10	630	493	493
37	市区	南林14#变	10	630	492	492
38	市区	大字别墅2#S2箱变主变	10	630	492	492
39	市区	钱江方洲北区1#楼S3箱变	10	630	492	492
40	市区	壹书邻里2#主变	10	630	491	491
41	市区	盐都总工会S5	10	630	490	490
42	市区	铁家港2#变1	10	630	489	489
43	市区	西城逸景1#用户配电室3#变压器	10	630	489	489
44	市区	中海天钻花园1#配电室4#主变	10	630	487	487
45	市区	恒隆花园1#配电室2#主变	10	630	487	487
46	市区	新墩西小区1#S2箱变1#主变	10	630	487	487
47	市区	景盛2#欧变主变	10	630	486	486
48	市区	西城逸景1#用户配电室1#变压器	10	630	486	486

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49	市区	悦隽时代5#用户配电室2#主变	10	630	485	485
50	市区	联合仓库1#配电室1#主变	10	630	483	483
51	市区	商业街2#箱变主变	10	630	483	483
52	市区	东港路2#箱变	10	630	483	483
53	市区	南国裕墅1#开关站2#主变	10	630	482	482
54	市区	纪念馆1#S20箱变主变	10	630	481	481
55	市区	壹书邻里2#箱变	10	630	480	480
56	市区	梧桐墅开关站2#主变	10	630	479	479
57	市区	陆公祠3#	10	630	476	476
58	市区	悦隽时代5#用户配电室1#主变	10	630	469	469
59	市区	新陈11#变	10	400	320	0
60	市区	中建1#S1	10	630	465	465
61	市区	锦尚花城2#配电室3#主变配电变压器	10	630	465	465
62	市区	集中居住区11#箱变	10	630	459	459
63	市区	停车场1#S1箱变	10	630	458	458
64	市区	10kV宏都线开元路2#S23箱变	10	630	457	457
65	市区	集中居住区12#箱变	10	630	456	456
66	市区	金宇箱变1#主变	10	630	449	449
67	市区	10kV映工线集镇03号箱变	10	630	449	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室1#主变	10	630	429	429
69	市区	集中居住区5#箱变	10	630	425	425
70	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	417	0
71	市区	集中居住区6#箱变	10	630	417	417
72	市区	荷塘月色3#配电室1#主变配电变压器	10	800	413	413
73	市区	供电1#箱变	10	630	411	411
74	市区	中南1A鼎城商业2#配电室1#主变	10	630	402	402
75	市区	腾龙小区1#箱变	10	500	394	394
76	市区	国飞尚城A区2#	10	500	394	394
77	市区	前进22#S9箱变主变	10	500	392	392
78	市区	新兴集镇30#变	10	500	391	391
79	市区	10kV长潘线中马1#箱变主变	10	500	390	390
80	市区	义丰好又多箱变	10	630	389	389
81	市区	八菱华庄10#S12箱变主变	10	500	388	388
82	市区	集镇6号变	10	500	386	386
83	市区	八菱华庄1#箱变主变	10	500	383	383
84	市区	八菱华庄2#箱变主变	10	500	382	382
85	市区	成庄4#箱变	10	630	380	380
86	市区	雍锦华府1#配电室1#主变	10	800	380	380

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
87	市区	东进商贸城配电室2#主变	10	800	378	378
88	市区	六合路1#箱变主变	10	630	377	377
89	市区	集镇24#变	10	500	376	0
90	市区	新兴集镇3#变	10	500	376	376
91	市区	新洋8#变	10	500	375	375
92	市区	巨丰2#S10箱变主变	10	500	373	373
93	市区	太和名苑4#配电室4#主变	10	630	371	371
94	市区	跃进组团2#箱变	10	500	370	370
95	市区	商用汽车城1#开关站3#变配电变压器	10	800	366	366
96	市区	八菱华庄3#箱变主变	10	500	364	364
97	市区	商用汽车城1#开关站4#变配电变压器	10	800	362	362
98	市区	洪东2#箱变	10	500	360	360
99	市区	集镇01号变	10	500	357	0
100	市区	农业局S6箱变	10	500	356	356
101	市区	张庄集镇9#变*	10	500	353	353
102	市区	集镇18号	10	500	351	0
103	市区	集中居住区3#箱变	10	630	345	345
104	市区	商用汽车城1#开关站2#变配电变压器	10	800	339	339
105	市区	东郊新村2组团1#欧变主变	10	500	337	337

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
106	市区	新城充电桩欧变主变	10	630	334	334
107	市区	商用汽车城1#开关站1#变配电变压器	10	800	333	333
108	市区	便仓10#变	10	500	317	0
109	市区	盐东10#变	10	400	316	316
110	市区	三龙22号变	10	400	315	0
111	市区	集镇22#变	10	400	315	315
112	市区	集镇30#变	10	400	314	0
113	市区	新墩南小区3#变	10	400	314	314
114	市区	东徐8#变	10	400	314	314
115	市区	头灶10#变	10	400	314	314
116	市区	义丰迎阳13#配变	10	400	314	314
117	市区	光荣18#变	10	400	314	314
118	市区	新丰小区4#(低压光伏)	10	400	313	313
119	市区	10kV开东线新河三号小区3#变	10	400	313	313
120	市区	潘黄刘朋7#变	10	400	313	313
121	市区	集镇5#变	10	400	313	313
122	市区	袁河2#变	10	400	313	313
123	市区	恒隆花园3#箱变	10	400	313	313
124	市区	秦南集镇28#变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
125	市区	盐马1#变	10	400	313	313
126	市区	龙庙5#变	10	400	313	313
127	市区	北龙集镇17#箱变主变配电变压器	10	400	313	313
128	市区	伍佑集镇13#变	10	400	313	313
129	市区	光荣19#变	10	400	313	313
130	市区	潭尖19#变	10	400	313	313
131	市区	工业园2#变	10	400	312	312
132	市区	双林13#变	10	400	312	312
133	市区	学富集镇11#配变	10	400	312	312
134	市区	集镇44#变	10	400	312	0
135	市区	10kV映洼线三龙小区03号箱变	10	630	311	0
136	市区	大星南路(低压光伏)	10	400	311	311
137	市区	集镇8#变.	10	400	311	0
138	市区	盐海8#变	10	400	311	311
139	市区	义丰集镇16#配变	10	400	311	311
140	市区	10KV学西线集镇27#配变	10	400	311	311
141	市区	秦南集镇43#变	10	400	311	0
142	市区	时杨15#公用变	10	400	311	311
143	市区	工业园20#箱变主变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
144	市区	北龙集镇9#箱变	10	400	310	310
145	市区	盐海9#变	10	400	310	310
146	市区	富民1#变	10	400	310	0
147	市区	学富集镇3#配变	10	400	310	310
148	市区	新界10#变	10	400	310	310
149	市区	东升18#变	10	400	310	310
150	市区	盐海1#	10	400	309	309
151	市区	义丰双龙11#配变	10	400	309	309
152	市区	三洼11#变	10	400	309	0
153	市区	成庄12#变	10	400	309	309
154	市区	镇西1#变	10	400	309	309
155	市区	义丰胥仇5#配变	10	400	309	309
156	市区	大洋13#	10	400	309	309
157	市区	北龙港集镇20#变	10	400	309	309
158	市区	10kV开东线新河三号小区4#变	10	400	309	309
159	市区	龙冈集镇40号杆上配变	10	400	309	309
160	市区	10kV兴业线幼儿园2#公变	10	400	309	309
161	市区	环保小镇1#箱变	10	400	308	308
162	市区	才坝20#变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
163	市区	义丰石庄6#配变	10	400	308	308
164	市区	光荣10#变	10	400	308	308
165	市区	新兴集镇32#变	10	400	308	308
166	市区	便仓12#变	10	400	307	0
167	市区	仓头3#变	10	400	307	307
168	市区	集镇08号变	10	400	307	0
169	市区	新河小区1#配变	10	400	307	307
170	市区	冈中所集镇3号配变	10	400	306	306
171	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	306	0
172	市区	光荣13#变	10	400	306	306
173	市区	集镇28#变	10	400	306	306
174	市区	盐海12#	10	400	305	305
175	市区	东升3#(低压光伏)	10	400	305	305
176	市区	青墩集镇23#变	10	400	305	305
177	市区	10kV长潘线中马2#变	10	400	305	305
178	市区	二生资宿舍	10	400	305	305
179	市区	盐东5#变	10	400	305	305
180	市区	月康18#变-	10	400	305	305
181	市区	集镇17#变.	10	400	305	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
182	市区	思源7#变	10	400	305	0
183	市区	龙冈冈南16号杆上配变	10	400	305	305
184	市区	新桥22#变	10	400	305	0
185	市区	义丰骏马8#配变	10	400	304	304
186	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	304	0
187	市区	时杨1#配变	10	400	304	304
188	市区	10kV学东线学中10#配变	10	400	304	304
189	市区	10kV学东线车林1#配变	10	400	303	303
190	市区	集镇2#配变	10	400	303	303
191	市区	新桥8#变	10	400	303	0
192	市区	集镇29号变	10	400	303	303
193	市区	图书馆2#变(低压光伏)	10	400	303	303
194	市区	东徐24#变*	10	400	303	303
195	市区	耿伙16#	10	400	302	302
196	市区	富民21#变	10	400	302	0
197	市区	10KV学西线集镇30#配变	10	400	302	302
198	市区	成庄10#变	10	400	115	115
199	市区	学富集镇25#配变	10	400	301	301
200	市区	伍佑所用变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
201	市区	镇北4#变（新）	10	400	301	301
202	市区	龙海7#变	10	400	300	300
203	市区	北龙港集镇12#公用变	10	400	300	300
204	市区	集镇11#变.	10	400	300	0
205	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	299	0
206	市区	刘朋10#变	10	400	299	299
207	市区	头灶18#变	10	400	299	299
208	市区	集镇26#配变	10	400	299	299
209	市区	三尖12#变	10	400	299	299
210	市区	三尖6#变	10	400	298	298
211	市区	冈中所新利村4号配变	10	400	298	298
212	市区	成庄1#变	10	400	298	298
213	市区	镇西6#杆上配变	10	400	298	298
214	市区	10KV学西线集镇29#配变	10	400	298	298
215	市区	中马3#变400KVA	10	400	297	297
216	市区	东徐1#变	10	400	297	297
217	市区	龙冈冈南11号杆上配变	10	400	297	297
218	市区	月康20#变	10	400	297	297
219	市区	恒隆花园2#箱变主变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
220	市区	秦南集镇44#变	10	400	296	0
221	市区	政府杆上配变	10	400	296	296
222	市区	郑通14#变	10	400	296	296
223	市区	三里16#变	10	400	295	295
224	市区	新民23#变	10	400	295	295
225	市区	龙冈丁晏2号杆上配变	10	400	295	295
226	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	295	0
227	市区	潭溪26#公用变	10	400	295	295
228	市区	义丰胥仇12#配变	10	400	295	295
229	市区	青墩集镇27#变	10	400	294	294
230	市区	大洋11#	10	400	294	294
231	市区	同心15#变	10	400	294	294
232	市区	光荣11#变	10	400	294	294
233	市区	人民路10#变	10	400	294	294
234	市区	新界22#变	10	400	293	293
235	市区	钱庄7#变	10	400	293	293
236	市区	10KV学富线蒋河6#配变	10	400	293	0
237	市区	张庄文明路变	10	400	293	293
238	市区	红升01号变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
239	市区	新河小区2#配变	10	400	292	292
240	市区	义丰石庄7#配变	10	400	292	292
241	市区	三里12#变	10	400	292	292
242	市区	便仓17#变	10	400	292	0
243	市区	大洋16#	10	400	291	291
244	市区	冈中所花吉村19号配变	10	400	289	289
245	市区	义丰胥仇11#配变	10	400	289	289
246	市区	新民2#配变	10	400	289	289
247	市区	北龙3#公用变	10	400	289	289
248	市区	便仓13#变	10	400	289	0
249	市区	永新路11#变	10	400	289	289
250	市区	三龙20号变	10	400	288	0
251	市区	10KV学西线蒋河8#配变	10	400	287	287
252	市区	冈中所新利村12号配变	10	400	287	287
253	市区	光荣3#变	10	400	287	287
254	市区	民权18#变	10	400	286	0
255	市区	义丰自来水厂1#箱变	10	400	286	286
256	市区	龙冈丁晏8号杆上配变	10	400	286	286
257	市区	仓头10#变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
258	市区	义丰迎阳4#配变	10	400	286	286
259	市区	裕祥13#变	10	400	285	285
260	市区	新墩西小区3#美变	10	400	285	285
261	市区	义丰迎阳9#配变	10	400	285	285
262	市区	南龙28#公用变	10	400	284	284
263	市区	张庄建设路变	10	400	284	284
264	市区	永新路9	10	400	284	284
265	市区	义丰双官10#配变	10	400	284	284
266	市区	甘露6#变	10	400	284	284
267	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	283	0
268	市区	凤南9#公用变	10	400	283	283
269	市区	长春1#变	10	400	283	283
270	市区	光荣14#变	10	400	283	283
271	市区	秦南千秋9#变	10	400	283	0
272	市区	新界23#变	10	400	283	283
273	市区	集镇35#变	10	400	283	283
274	市区	仓头12#变	10	400	282	282
275	市区	冈中所新利村17号配变	10	400	282	282
276	市区	月康3#变	10	400	282	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
277	市区	便仓9#变	10	400	282	0
278	市区	月康9#变	10	400	280	280
279	市区	西湖2#变	10	400	280	280
280	市区	10KV学富线戚庄1#配变	10	400	280	0
281	市区	明亮18#变	10	400	280	0
282	市区	镇南8#变	10	400	280	280
283	市区	新洋9#变	10	400	279	279
284	市区	集镇25#变	10	400	279	279
285	市区	义丰迎阳12#箱变主变	10	400	278	278
286	市区	10KV学富线戚庄2#配变	10	400	278	0
287	市区	龙庙13#变	10	400	278	278
288	市区	护西11#变	10	400	278	0
289	市区	义丰石庄4#配变	10	400	276	276
290	市区	盐中11#变	10	400	276	276
291	市区	集镇4#变.	10	400	276	0
292	市区	新场10#变	10	400	275	275
293	市区	集镇8#变	10	400	274	274
294	市区	成庄3#变	10	400	274	274
295	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
296	市区	光荣15#变	10	400	273	273
297	市区	龙庙3#变	10	400	273	273
298	市区	甘露12#变	10	400	273	273
299	市区	新兴集镇26#变	10	400	272	272
300	市区	义丰集镇6#配变	10	400	272	272
301	市区	龙冈冈中3#杆上配变	10	400	271	271
302	市区	大洋18#变	10	400	271	271
303	市区	顺北16#公用变	10	400	271	271
304	市区	蟒河9#公用变	10	400	271	271
305	市区	新兴集镇12#变新增	10	400	270	270
306	市区	人民路7#杆上配变	10	400	270	270
307	市区	义丰双龙5#配变	10	400	270	270
308	市区	金陈社区1#箱变	10	400	270	0
309	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	269	0
310	市区	东徐2#变	10	400	268	268
311	市区	钱庄3#变	10	400	268	268
312	市区	盐中6#变	10	400	268	268
313	市区	工业园24#变	10	400	267	267
314	市区	10kV映洼线红升小区04号箱变	10	630	267	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
315	市区	盐东1#变	10	400	267	267
316	市区	10kV盐塘线康乐小区4#变	10	400	266	266
317	市区	集镇21#变	10	400	266	266
318	市区	秦南南环10#变压器	10	400	266	0
319	市区	新民3#配变	10	400	266	266
320	市区	冈中所新利村5号配变	10	400	265	265
321	市区	镇西2#杆上配变	10	400	265	265
322	市区	南映17#变	10	400	265	265
323	市区	三尖7#变	10	400	265	265
324	市区	龙冈冈南2号杆上配变	10	400	264	264
325	市区	冈中所书楼村12号配变	10	400	264	264
326	市区	西团9#变	10	400	263	0
327	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	262	0
328	市区	镇西14#变	10	400	262	262
329	市区	光荣17#变	10	400	261	261
330	市区	集镇6#变	10	400	261	261
331	市区	集镇23#变	10	400	261	261
332	市区	10kV学东线同港6#配变	10	400	260	260
333	市区	金陈6#变	10	400	260	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
334	市区	成庄14#变	10	400	260	260
335	市区	民航1#变	10	400	259	259
336	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	259	0
337	市区	新界4#变	10	400	257	257
338	市区	光荣5#变	10	400	257	257
339	市区	大洋8#公用变	10	400	257	257
340	市区	三灶5#变	10	400	257	257
341	市区	甘露1#变	10	400	257	257
342	市区	富民29#变	10	400	257	0
343	市区	葡萄人家1#变压器	10	400	256	256
344	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	256	0
345	市区	刘垛6#配变	10	400	255	0
346	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	255	0
347	市区	华通3#	10	500	254	254
348	市区	甘露14#变	10	400	254	254
349	市区	光荣7#变	10	400	254	254
350	市区	才坝10#变	10	400	252	252
351	市区	龙冈青龙5号杆上配变	10	400	252	252
352	市区	头灶11#变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
353	市区	东港1#	10	400	251	251
354	市区	大洋12#	10	400	251	251
355	市区	新河小区4#配变	10	400	251	251
356	市区	东徐16#变	10	400	250	250
357	市区	政府3#变	10	315	250	250
358	市区	龙冈集镇47#杆上配变	10	400	249	249
359	市区	民权5#变	10	400	249	0
360	市区	滩涂1#	10	400	249	249
361	市区	金陈15#变	10	400	249	0
362	市区	明亮1#变	10	400	249	0
363	市区	三里20#变	10	400	247	247
364	市区	10kV盐塘线康乐小区2#变	10	315	247	247
365	市区	盐东7#变	10	400	247	247
366	市区	金陈社区2#箱变	10	400	247	0
367	市区	光荣8#变	10	400	246	246
368	市区	南洋路3#S11箱变	10	400	246	246
369	市区	10kV学农线略沿1#公用变	10	400	246	246
370	市区	凤南1#公用变	10	400	245	245
371	市区	集镇2号变	10	315	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
372	市区	盐海5#变	10	315	244	244
373	市区	便仓4#变	10	400	244	0
374	市区	冈中所凤楼村6号配变	10	400	244	244
375	市区	新陈8#变	10	400	243	0
376	市区	北龙9#公用变	10	400	242	242
377	市区	红升5#变	10	400	242	242
378	市区	龙庙11#变	10	400	242	242
379	市区	秦南集镇45#变	10	400	242	0
380	市区	护西3号配变	10	400	241	0
381	市区	联盟新农村1#变	10	400	240	240
382	市区	冈中所新利村13号配变	10	400	240	240
383	市区	义丰红星4#配变	10	400	239	239
384	市区	冈中所民生村3号配变	10	315	238	238
385	市区	义丰陈庄2#配变	10	400	238	238
386	市区	便仓集镇18#变	10	315	238	0
387	市区	石华29#变	10	400	237	237
388	市区	镇西5#变	10	315	237	237
389	市区	才坝17#变	10	400	236	236
390	市区	大洋10#	10	400	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
391	市区	红升03号变	10	400	236	0
392	市区	东郊新村2组团2#欧变主变	10	315	236	236
393	市区	护陇1#配变	10	400	235	0
394	市区	10kV学东线车林8#配变	10	400	234	234
395	市区	秦南三河12#变	10	315	234	0
396	市区	明亮3#变	10	400	232	0
397	市区	北龙16#箱变主变	10	400	232	232
398	市区	莘野1#公用变	10	400	231	231
399	市区	义丰双官11#配变	10	400	231	231
400	市区	富民3#变	10	400	230	0
401	市区	立交桥1#变	10	315	230	230
402	市区	盐海3#	10	315	229	229
403	市区	三洼4#变	10	315	229	0
404	市区	义丰孙永章小区	10	315	229	229
405	市区	长春7#变（新）	10	400	228	228
406	市区	工业园21#变	10	315	228	228
407	市区	潘黄刘朋4#变	10	315	228	228
408	市区	南龙2#公用变	10	400	227	227
409	市区	义丰集镇17#配变	10	315	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
410	市区	10kV盐塘线康乐小区3#变	10	315	225	225
411	市区	陈台4#变	10	400	225	225
412	市区	头灶20#变	10	400	225	225
413	市区	新兴集镇31#变	10	400	224	224
414	市区	杨侍2#配变	10	400	224	0
415	市区	思源19#变	10	400	224	0
416	市区	秦南美满21#变	10	315	224	0
417	市区	甘露13#变	10	400	223	223
418	市区	金陈16#变	10	400	222	0
419	市区	郊招6#	10	315	222	222
420	市区	集镇20号变	10	400	220	220
421	市区	北龙港集镇1#变	10	315	220	220
422	市区	头灶37#变	10	400	219	219
423	市区	新兴集镇33#变	10	400	218	218
424	市区	龙冈集镇20#变	10	315	216	216
425	市区	滩涂2#(低压光伏)	10	400	216	216
426	市区	义丰三庄2#配变	10	400	215	215
427	市区	郭猛新跃5#变（新）	10	400	215	215
428	市区	集镇19号变	10	315	214	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
429	市区	10kV映洼线红升小区01号箱变	10	400	214	0
430	市区	兴泰家园2#变	10	400	214	214
431	市区	民权24#变	10	400	213	0
432	市区	五星10#箱变主变	10	400	213	213
433	市区	秦南凤翔17#变	10	315	213	0
434	市区	三尖15#变	10	400	212	212
435	市区	10KV学西线集镇4#配变	10	315	212	212
436	市区	袁河8#变	10	400	212	212
437	市区	石华5#变	10	400	211	211
438	市区	蟒河4#公用变	10	400	210	210
439	市区	月康37#变	10	400	209	209
440	市区	集镇14号变	10	315	208	208
441	市区	便仓5#变	10	400	206	0
442	市区	集镇11#变	10	315	205	205
443	市区	潭尖12#变	10	315	205	205
444	市区	杨侍10#配变	10	400	205	0
445	市区	南龙3#公用变	10	315	204	204
446	市区	月康8新	10	400	203	203
447	市区	义丰陈庄3#配变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
448	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	202	0
449	市区	民权9#变	10	400	202	0
450	市区	新洋23#变	10	400	200	200
451	市区	东徐12#变	10	315	198	198
452	市区	民权14#变	10	400	197	0
453	市区	10kV映洼线三龙小区02号箱变	10	630	197	0
454	市区	三尖13#变	10	400	196	196
455	市区	冈中所新利村8号配变	10	400	195	195
456	市区	集镇07号变	10	400	195	0
457	市区	冈中所民生村14号配变	10	315	194	194
458	市区	莘野2#公用变	10	400	194	194
459	市区	秦南美满9#变	10	400	194	0
460	市区	新桥3#变	10	400	191	0
461	市区	钱庄2#变	10	315	191	191
462	市区	联盟3#变	10	400	190	190
463	市区	10kV映洼线红升小区02号箱变	10	400	190	0
464	市区	新永10#变	10	400	189	189
465	市区	新桥26#变压器	10	400	188	0
466	市区	古河7#变	10	400	188	188

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
467	市区	新永14#变	10	400	186	186
468	市区	顺北15#公用变	10	400	186	186
469	市区	倪杰14#变	10	400	184	184
470	市区	10KV学西线时杨7#配变	10	400	183	183
471	市区	富民2#变	10	400	183	0
472	市区	联盟8#变(新)	10	400	182	182
473	市区	秦南孙伙7#变	10	400	181	0
474	市区	成庄16#变	10	400	180	180
475	市区	成庄9#变	10	250	115	115
476	市区	秦南风翔1#杆上配变	10	400	180	0
477	市区	杨侍5#配变	10	400	180	0
478	市区	新跃10#配变	10	400	179	179
479	市区	金陈5#变	10	400	179	0
480	市区	北龙港集镇10#变	10	400	179	179
481	市区	美满2#配变	10	200	160	160
482	市区	秦南美满2#变	10	400	175	0
483	市区	北李7#变	10	315	174	0
484	市区	新洋19#变	10	315	174	174
485	市区	光荣4#变	10	400	168	168

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
486	市区	义丰双龙2#配变	10	400	165	165
487	市区	新陈7#变	10	400	165	0
488	市区	同心12#变	10	400	165	165
489	市区	龙海15#变	10	400	161	161
490	市区	新界1#变	10	400	161	161
491	市区	营培中心充电桩箱变	10	630	160	160
492	市区	富民13#变	10	200	160	0
493	市区	冈中所新利村1号配变	10	400	159	159
494	市区	杨侍12#配变	10	400	159	0
495	市区	盐中12#变	10	400	158	158
496	市区	新桥14#变	10	400	157	0
497	市区	头灶38#变	10	400	157	157
498	市区	大星南路3#(低压光伏)	10	400	157	157
499	市区	界沟2#变	10	400	157	0
500	市区	才坝14#变	10	200	156	156
501	市区	义丰大范8#配变	10	400	156	156
502	市区	潘黄宝才1#变	10	400	156	156
503	市区	友谊11号变	10	315	156	156
504	市区	潘黄益丰8#变	10	200	156	156

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
505	市区	冈中所花吉村14号配变	10	400	155	155
506	市区	三灶2#变	10	400	155	155
507	市区	人民路11#变	10	200	154	154
508	市区	三星10#变	10	200	154	154
509	市区	龙庙2#变	10	200	154	154
510	市区	镇北15#变	10	200	153	153
511	市区	龙庙6#变	10	200	153	153
512	市区	义丰倪杨2#配变	10	200	153	153
513	市区	民航2#变	10	200	153	153
514	市区	钱庄13#变	10	200	153	153
515	市区	镇北18#变	10	200	152	152
516	市区	古亭9#变	10	200	152	152
517	市区	义丰倪杨1号变	10	400	152	152
518	市区	冈中所花吉村20号配变	10	200	152	152
519	市区	秦南南环11#变	10	200	152	0
520	市区	西湖1#配变	10	200	151	151
521	市区	10KV学富线蒋河16#配变	10	200	151	0
522	市区	古亭12#变	10	200	151	151
523	市区	石华26#变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
524	市区	秦南南环9#变	10	200	151	0
525	市区	10KV学富线联河3#配变	10	200	150	0
526	市区	长春17#变（新）	10	200	150	150
527	市区	义丰陈庄6#配变	10	200	150	150
528	市区	冈中所书楼村20号配变	10	200	150	150
529	市区	安龙08号变	10	200	150	0
530	市区	金陈2#变	10	400	150	0
531	市区	秦南东方红12#变压	10	200	150	0
532	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	150	0
533	市区	双港19#变	10	200	150	0
534	市区	冈中所民生村20号配变	10	200	150	150
535	市区	义丰骏马11#配变	10	200	150	150
536	市区	北龙港集镇18#公用变	10	200	150	150
537	市区	潭田27#公用变	10	400	150	150
538	市区	新民12#配变	10	400	150	150
539	市区	新陈2#变	10	200	150	0
540	市区	民生25号配变	10	200	150	150
541	市区	新陈12#变	10	200	150	0
542	市区	西团4#变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
543	市区	龙冈集镇19#杆上配变	10	315	149	149
544	市区	南龙26#公用变	10	200	149	149
545	市区	成庄5#变	10	400	115	115
546	市区	义丰双官12#配变	10	200	149	149
547	市区	长春6#杆上配变	10	200	149	149
548	市区	义丰双龙7#配变	10	200	149	149
549	市区	10KV学富线戚庄3#配变	10	200	149	0
550	市区	绍林19#变	10	200	149	0
551	市区	石华8#杆上配变	10	200	149	149
552	市区	秦南美满16#变	10	200	149	0
553	市区	义丰三官9#配变	10	200	149	149
554	市区	洋湾21#变	10	200	149	149
555	市区	书楼23号配变	10	200	149	149
556	市区	10KV学富线车林12#配变	10	200	149	0
557	市区	顺北22#公用变	10	200	149	149
558	市区	秦南风翔7#杆上配变	10	200	149	0
559	市区	冈中所新利村15号配变	10	200	149	149
560	市区	10kV学东线同港11#配变	10	200	149	149
561	市区	便仓26#变-	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
562	市区	10kV学农线陈祁2#配变	10	200	148	148
563	市区	10kV学东线时杨5#配变	10	200	148	148
564	市区	秦南三河6#变	10	200	148	0
565	市区	秦南秦兴2#变	10	200	148	0
566	市区	新陈26#变	10	200	148	0
567	市区	庆西5#公用变	10	200	148	148
568	市区	成庄18#变	10	200	148	148
569	市区	莘野22#公用变	10	200	148	148
570	市区	10KV学富线蒋河7#配变	10	200	148	0
571	市区	顺北3#变	10	200	148	148
572	市区	庆西7#公用变	10	200	148	148
573	市区	刘垛7#配变	10	200	148	0
574	市区	秦南关陈11#变	10	200	147	0
575	市区	10KV学富线蒋河14#配变	10	200	147	0
576	市区	10KV学富线车林7#配变	10	200	147	0
577	市区	10kV学农线陈祁12#配变	10	200	147	147
578	市区	果林3#公用变	10	200	147	147
579	市区	明亮22#变	10	200	147	0
580	市区	界沟1#变	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
581	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	147	0
582	市区	潮河1#配变	10	200	147	147
583	市区	民权15#变	10	200	147	0
584	市区	秦南宝奎19#变	10	200	147	0
585	市区	冈中所吴港村6号配变	10	200	147	147
586	市区	三洼15#变	10	200	147	147
587	市区	金陈11#变	10	200	146	0
588	市区	秦南富康13#变	10	200	146	0
589	市区	10kV学园线学富集镇24#配变	10	200	146	146
590	市区	冈中所集镇5号配变	10	200	146	146
591	市区	龙冈青龙8#变(单)	10	200	146	146
592	市区	义丰双龙10#配变	10	200	146	146
593	市区	顺北17#公用变	10	200	146	146
594	市区	10KV学富线园垛11#配变	10	200	145	0
595	市区	三龙24号变	10	200	145	0
596	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	145	0
597	市区	潭溪48#公用变	10	200	145	145
598	市区	秦南富康7#变	10	400	145	0
599	市区	才坝2#变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
600	市区	成庄17#变	10	200	145	145
601	市区	义丰花陇2#配变	10	200	145	145
602	市区	新场4#变	10	200	145	145
603	市区	冈中所书楼村18号配变	10	200	145	145
604	市区	方明8#变	10	200	145	145
605	市区	冈中所新利村2号配变	10	200	145	145
606	市区	便仓24#变	10	200	145	0
607	市区	冈中所杨韦村17号配变	10	200	145	145
608	市区	清恩02号变	10	200	145	0
609	市区	郑通16#变	10	200	145	145
610	市区	新民28#变	10	200	145	145
611	市区	潭溪37#公用变	10	200	144	144
612	市区	倪杰5#杆上配变	10	400	144	144
613	市区	10kV学东线时杨11#配变	10	200	144	144
614	市区	头灶22#变	10	200	144	144
615	市区	倪杰29#变	10	200	144	144
616	市区	义丰花陇5#配变	10	200	144	144
617	市区	义丰于任1#配变	10	200	144	144
618	市区	龙冈冈北2#杆上配变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
619	市区	便仓11#变	10	200	144	0
620	市区	冈中杨韦24号杆上配变	10	200	144	144
621	市区	龙海4#变	10	200	144	144
622	市区	10kV学农线蒋河15#配变	10	200	144	144
623	市区	蟒河13#公用变	10	200	144	144
624	市区	前营23#变	10	200	143	143
625	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	143	0
626	市区	三洼14#变	10	200	143	0
627	市区	思源9#变	10	200	143	0
628	市区	10kV学农线略沿8#配变	10	200	143	143
629	市区	永西22#变	10	200	143	143
630	市区	新民村2#变	10	200	143	143
631	市区	西团11#变	10	200	143	0
632	市区	10KV学富线车林11#配变	10	200	143	0
633	市区	新永6#变	10	200	143	143
634	市区	倪杰23#变	10	200	143	143
635	市区	龙海13#变	10	200	143	143
636	市区	冈中所杨韦村14号配变	10	200	143	143
637	市区	南龙1#公用变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
638	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	142	0
639	市区	书楼25号配变	10	200	142	142
640	市区	冈中所书楼村2号配变	10	200	142	142
641	市区	双港20#变	10	200	142	0
642	市区	龙庙1#变	10	200	142	142
643	市区	万家5#变.	10	200	142	142
644	市区	金陈4#变	10	400	142	0
645	市区	自然22#变	10	200	142	142
646	市区	新港23#变	10	200	142	142
647	市区	裕祥5#变	10	200	142	142
648	市区	10KV学富线联河10#配变	10	200	142	0
649	市区	金陈17#配变	10	200	142	0
650	市区	月康6#变	10	200	142	142
651	市区	倪杰18#变	10	200	142	142
652	市区	冈中所同桂村11号配变	10	200	141	141
653	市区	联盟17#变	10	200	141	141
654	市区	10kV学农线略沿10#配变	10	200	141	141
655	市区	北龙港集镇15#变	10	200	141	141
656	市区	龙海2#变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
657	市区	义丰三官11#配变	10	200	141	141
658	市区	福兴30#变	10	200	141	141
659	市区	裕祥1#变	10	200	141	141
660	市区	10KV学富线戚庄4#配变	10	200	141	0
661	市区	义丰三官12#配变	10	200	141	141
662	市区	冈中所同桂村10号配变	10	200	141	141
663	市区	新港1#变	10	200	140	140
664	市区	利民21#变	10	200	140	140
665	市区	10kV学农线联河8#配变	10	200	140	140
666	市区	民权28#变	10	200	140	0
667	市区	秦南关陈14#	10	200	140	0
668	市区	王庄7#变	10	200	140	140
669	市区	冈中所兴隆18号配变	10	200	140	140
670	市区	倪杰22#变	10	200	140	140
671	市区	龙冈冈南3#杆上配变	10	200	140	140
672	市区	义丰三庄14#配变	10	200	139	139
673	市区	庆西19#公用变	10	200	139	139
674	市区	义丰红星5#配变	10	200	139	139
675	市区	民权23#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
676	市区	果林16#公用变	10	200	139	139
677	市区	新桥2#变	10	400	139	0
678	市区	秦南东桥变	10	200	139	0
679	市区	10KV学富线联河2#配变	10	200	139	0
680	市区	义丰三庄9#配变	10	200	139	139
681	市区	义丰三庄5#配变	10	200	139	139
682	市区	福利10#变	10	200	139	139
683	市区	义丰双官4#变	10	200	139	139
684	市区	钱庄12#变	10	200	139	139
685	市区	秦南宝奎5#变	10	200	139	0
686	市区	王庄13#变	10	200	139	139
687	市区	新桥23#变	10	200	139	0
688	市区	方向25#变	10	200	139	139
689	市区	福兴22#变	10	200	139	139
690	市区	友谊20号变	10	200	139	139
691	市区	10kV学东线时杨3#配变	10	200	138	138
692	市区	西团17#变	10	200	138	0
693	市区	冈中所瓦屋村7号配变	10	200	138	138
694	市区	义丰三庄1#配变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
695	市区	冈中所集镇15号配变	10	200	138	138
696	市区	义丰于任10#变	10	200	138	138
697	市区	界沟17#变	10	400	138	0
698	市区	头灶28#变	10	200	138	138
699	市区	王庄11#变	10	200	138	138
700	市区	义丰三官6#配变	10	200	138	138
701	市区	新陈6#变	10	200	138	0
702	市区	陈台20#变	10	200	138	138
703	市区	东滩12#变	10	200	138	0
704	市区	凤楼16#配变	10	200	138	138
705	市区	庆西1#公用变	10	200	138	138
706	市区	莘野3#公用变	10	200	138	138
707	市区	秦南美满13#变	10	200	138	0
708	市区	秦南东方红17#变	10	200	138	0
709	市区	秦南风翔16#变	10	200	138	0
710	市区	10KV学富线联河11#配变	10	200	138	0
711	市区	义丰三官2#配变	10	315	138	138
712	市区	10KV学富线戚庄5#配变	10	200	138	0
713	市区	头灶27#变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
714	市区	义丰红星16#配变	10	200	137	137
715	市区	10KV学西线时杨8#配变	10	200	137	137
716	市区	龙冈青龙3号杆上配变	10	200	137	137
717	市区	三龙03号变	10	200	137	0
718	市区	秦南凤翔11#变	10	200	137	0
719	市区	冈中所凤楼村8号配变	10	200	137	137
720	市区	义丰花陇3#变	10	200	137	137
721	市区	人民路14#变	10	200	137	137
722	市区	王庄2#变	10	200	137	137
723	市区	潭溪5#公用变	10	200	137	137
724	市区	成庄13#变	10	200	137	137
725	市区	民权2#变	10	200	137	0
726	市区	蟒河11#公用变	10	200	137	137
727	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	137	0
728	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	137	0
729	市区	冈中所凤楼村12号配变	10	200	137	137
730	市区	便仓3#变	10	200	137	0
731	市区	龙海16#变	10	200	136	136
732	市区	冈中所兴隆村9号配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
733	市区	双港16#变	10	200	136	0
734	市区	义丰胥仇4#配变	10	200	136	136
735	市区	南龙10#公用变	10	200	136	136
736	市区	龙冈青龙2号杆上配变	10	200	136	136
737	市区	富康路变	10	200	136	136
738	市区	富民32#变	10	200	136	0
739	市区	顺北23#公用变	10	200	136	136
740	市区	义丰红星15#配变	10	400	136	136
741	市区	北龙1#公用变	10	315	136	136
742	市区	新陈16#变	10	200	136	0
743	市区	秦南孙伙3#变	10	200	136	0
744	市区	三洼16#	10	200	136	0
745	市区	龙庙14#变	10	200	136	136
746	市区	10KV学富线戚庄9#配变	10	200	136	0
747	市区	绍林1#变	10	200	136	0
748	市区	北李1#变	10	200	135	0
749	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	135	0
750	市区	10kV学农线联河15#配变	10	200	135	135
751	市区	明亮7#变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
752	市区	义丰胥仇13#配变	10	200	135	135
753	市区	10KV学富线戚庄14#配变	10	200	135	0
754	市区	钱庄4#变	10	200	135	135
755	市区	新南6#变	10	200	135	135
756	市区	集镇18#配变	10	200	135	135
757	市区	10kV学东线白阳11#配变	10	200	135	135
758	市区	义丰三庄11#配变	10	200	135	135
759	市区	倪杰7#杆上配变	10	200	135	135
760	市区	王庄10#变	10	200	135	135
761	市区	三洼9#	10	200	134	0
762	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	134	0
763	市区	冈中所花吉村3号配变	10	200	134	134
764	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	134	0
765	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	134	0
766	市区	冈中所瓦屋村17号配变	10	200	134	134
767	市区	义丰胥仇20#配变	10	200	134	134
768	市区	双烈10#变	10	200	134	134
769	市区	倪杰8#变	10	200	134	134
770	市区	义丰胥仇7#配变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
771	市区	龙海10#变	10	200	134	134
772	市区	10kV学东线白阳1#配变	10	200	134	134
773	市区	石华23#变	10	200	134	134
774	市区	盐城本部冈中所10KV书楼线书楼8#配变（新）	10	200	134	134
775	市区	龙冈冈北6#变	10	200	134	134
776	市区	蟒河16#公用变	10	200	134	134
777	市区	界沟3#变	10	200	134	0
778	市区	新桥11#变	10	200	134	0
779	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	134	0
780	市区	龙冈青龙12#杆上配变	10	200	133	133
781	市区	义丰集镇7#配变	10	400	133	133
782	市区	义丰花陇8#配变	10	200	133	133
783	市区	钱庄14#变	10	200	133	133
784	市区	镇北17#变	10	200	133	133
785	市区	洪东11#变压器	10	200	133	133
786	市区	联盟15#变	10	200	133	133
787	市区	美满1#配变	10	200	133	133
788	市区	富民38#变	10	200	133	0
789	市区	凤南4#公用变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
790	市区	东徐26#变	10	200	133	133
791	市区	红升04号变	10	200	133	0
792	市区	思源21#变	10	200	133	0
793	市区	10kV学东线白阳15#配变	10	200	133	133
794	市区	北李6#变	10	200	133	0
795	市区	潭田17#公用变	10	200	133	133
796	市区	红升34号变	10	200	133	0
797	市区	才坝12#变	10	200	133	133
798	市区	冈中所书楼村13号配变	10	200	132	132
799	市区	潭溪38#公用变	10	200	132	132
800	市区	义丰胥仇8#配变	10	200	132	132
801	市区	镇西11#变	10	200	132	132
802	市区	头灶19#变	10	200	132	132
803	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	132	0
804	市区	秦南富康21#变	10	200	132	0
805	市区	潮河5#配变	10	200	132	132
806	市区	镇北8#变	10	200	132	132
807	市区	西团21#变	10	200	132	0
808	市区	新跃19#变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
809	市区	头灶5#变	10	200	132	132
810	市区	新桥5#变	10	200	132	0
811	市区	义丰双龙3#配变	10	200	131	131
812	市区	西湖4#配变	10	200	131	131
813	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	131	0
814	市区	北李8#变	10	200	131	0
815	市区	果林7#公用变	10	200	131	131
816	市区	民航31#变	10	200	131	131
817	市区	龙冈冈中6#杆上配变	10	200	131	131
818	市区	新桥10#变	10	400	131	0
819	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	131	0
820	市区	西湖10#配变	10	200	131	131
821	市区	新民6#配变	10	400	131	131
822	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	131	0
823	市区	秦南南环14#变	10	200	131	0
824	市区	义丰永新7#配变	10	200	131	131
825	市区	冈中所凤楼村14号配变	10	200	131	131
826	市区	护西6#配变	10	400	131	0
827	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
828	市区	新洼27号变	10	200	131	0
829	市区	龙冈冈中4#杆上配变	10	200	131	131
830	市区	双港25#变	10	200	131	0
831	市区	果林1#公用变	10	200	131	131
832	市区	陈台18#变	10	200	131	131
833	市区	绍林18#变	10	200	131	0
834	市区	潭田24#公用变	10	200	131	131
835	市区	秦南美满4#变	10	200	131	0
836	市区	秦南关陈20#变	10	200	131	0
837	市区	冈中所凤楼村3号配变	10	200	131	131
838	市区	冈中所兴隆村4号配变	10	200	130	130
839	市区	美满5#配变	10	200	130	130
840	市区	石华17#变（新）	10	400	130	130
841	市区	义丰花陇11#配变	10	200	130	130
842	市区	便仓19#变	10	200	130	0
843	市区	北李12#变	10	200	130	0
844	市区	东徐20#变	10	200	130	130
845	市区	新界14#变	10	200	130	130
846	市区	新场7#变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
847	市区	古河9#变	10	200	130	130
848	市区	冈中所书楼村19号配变	10	200	130	130
849	市区	袁河4#变	10	200	129	129
850	市区	甘露3#变	10	315	129	129
851	市区	新南3#变	10	200	129	129
852	市区	潮河2#配变	10	200	129	129
853	市区	10kV学农线略沿3#配变	10	200	129	129
854	市区	集镇2#变	10	315	129	129
855	市区	冈中所花吉村13号配变	10	200	129	129
856	市区	北李5#变	10	200	129	0
857	市区	义丰三官10#配变	10	200	129	129
858	市区	冈中所凤楼村13号配变	10	200	129	129
859	市区	秦南南环18#变	10	200	129	0
860	市区	联盟4#杆上配变	10	200	129	129
861	市区	10kV学东线白阳12#配变	10	200	129	129
862	市区	明亮13#变	10	400	129	0
863	市区	新界15#变	10	200	129	129
864	市区	新跃7#配变	10	200	129	129
865	市区	秦南美满6#变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
866	市区	南龙22#公用变	10	200	129	129
867	市区	义丰倪杨17#配变	10	200	129	129
868	市区	龙兴6#公用变	10	200	129	129
869	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	128	0
870	市区	义丰骏马7#配变	10	200	128	128
871	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	128	0
872	市区	新陈27#变	10	200	128	0
873	市区	界沟6#变	10	200	128	0
874	市区	10kV学农线略沿4#配变	10	200	128	128
875	市区	义丰大范3#配变	10	200	128	128
876	市区	冈中所同桂13#配变	10	315	128	128
877	市区	10KV学富线车林6#配变	10	200	128	0
878	市区	东徐14#变	10	200	127	127
879	市区	义丰永新1#配变	10	200	127	127
880	市区	联盟19#变	10	200	127	127
881	市区	10kV学东线同港10#配变	10	200	127	127
882	市区	思源25#变新	10	200	127	0
883	市区	西团2#变	10	200	127	0
884	市区	新陈14#变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
885	市区	新陈13#变	10	200	127	0
886	市区	10kV学农线连心6#配变	10	200	127	127
887	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	127	0
888	市区	王庄18#变	10	200	127	127
889	市区	庆西9#公用变	10	200	127	127
890	市区	10kV学农线华府20#配变	10	200	127	127
891	市区	新跃2#配变	10	200	127	127
892	市区	义丰三庄8#配变	10	200	127	127
893	市区	10KV学富线戚庄13#配变	10	200	127	0
894	市区	凤南2#公用变	10	200	127	127
895	市区	友谊07号变	10	200	127	127
896	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	126	0
897	市区	义丰红星6#配变	10	200	126	126
898	市区	顺北4#公用变	10	200	126	126
899	市区	龙海11#变	10	200	126	126
900	市区	10KV学富线联河12#配变	10	200	126	0
901	市区	三灶8#变	10	200	126	126
902	市区	10kV学农线华府14#配变	10	200	126	126
903	市区	头灶35#变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
904	市区	镇北16#变	10	200	126	126
905	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	126	0
906	市区	杨侍1#配变	10	400	126	0
907	市区	庆西20#公用变	10	200	126	126
908	市区	秦南凤翔20#变	10	200	126	0
909	市区	义丰迎阳2#配变	10	200	126	126
910	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	126	0
911	市区	护西5#配变	10	200	126	0
912	市区	10kV学东线车林17#配变	10	200	126	126
913	市区	北李11#变	10	200	125	0
914	市区	民航39#变	10	200	125	125
915	市区	冈中所民生村22号配变	10	200	125	125
916	市区	西团20#变	10	200	125	0
917	市区	义丰双龙16#配变	10	400	125	125
918	市区	冈中所花吉村4号配变	10	200	125	125
919	市区	10kV学农线陈祁8#配变	10	200	125	125
920	市区	10kV学农线连心19#配变	10	200	125	125
921	市区	东徐22#变	10	200	125	125
922	市区	莘野16#公用变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
923	市区	北港6#变	10	200	125	125
924	市区	明亮27#变	10	200	125	0
925	市区	方向7#变	10	200	125	125
926	市区	前营1#变	10	200	125	125
927	市区	冈中所瓦屋村8号配变	10	200	125	125
928	市区	10kV学东线同港4#配变	10	200	124	124
929	市区	10kV学东线白阳5#配变	10	200	124	124
930	市区	秦南凤翔13#变	10	200	124	0
931	市区	集中居住区17#箱变	10	630	124	124
932	市区	长春14#变	10	200	124	124
933	市区	永西11#变	10	200	124	124
934	市区	联盟16#	10	200	124	124
935	市区	10KV学富线戚庄7#配变	10	200	124	0
936	市区	思源26#变	10	200	124	0
937	市区	三洼2#变	10	200	124	0
938	市区	义丰双官1#配变	10	200	124	124
939	市区	双港1#变	10	200	124	0
940	市区	义丰大范1#配变	10	400	123	123
941	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
942	市区	冈中所花吉村15号配变	10	200	123	123
943	市区	冈中所瓦屋村13号配变	10	200	123	123
944	市区	秦南富康12#变	10	200	123	0
945	市区	利民23#变-	10	200	123	123
946	市区	10KV学西线集镇7#配变	10	200	123	123
947	市区	郑通7#变	10	200	123	123
948	市区	倪杰25#变	10	200	123	123
949	市区	新界20#变	10	200	123	123
950	市区	潭溪3#公用变	10	200	123	123
951	市区	义丰大范5#配变	10	200	122	122
952	市区	北李9#变	10	200	122	0
953	市区	民航21#变	10	200	122	122
954	市区	便仓15#变	10	200	122	0
955	市区	安龙15号变	10	200	122	0
956	市区	头灶32#变	10	200	122	122
957	市区	郑通25#变	10	200	122	122
958	市区	长春11#变	10	200	122	122
959	市区	10kV学农线连心5#配变	10	200	122	122
960	市区	界沟11#变	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
961	市区	利民2#变	10	200	122	122
962	市区	10kV学农线连心9#配变	10	200	122	122
963	市区	冈中所杨韦村13号配变	10	200	122	122
964	市区	冈中所民生村23号配变	10	200	122	122
965	市区	秦南美满11#变	10	200	122	0
966	市区	义丰大范9#配变	10	200	121	121
967	市区	古河15#变	10	200	121	121
968	市区	冈中所杨韦村21号配变	10	200	121	121
969	市区	头灶6#变	10	200	121	121
970	市区	10kV学农线略沿9#配变	10	200	121	121
971	市区	10kV学农线华府19#配变	10	200	121	121
972	市区	义丰双官7#配变	10	200	121	121
973	市区	月康11#变	10	200	121	121
974	市区	新桥6#变	10	200	121	0
975	市区	袁河9#变	10	200	120	120
976	市区	红升1#变-	10	200	120	120
977	市区	富民24#变	10	200	120	0
978	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	120	0
979	市区	冈中所凤楼村5号配变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
980	市区	郑通1#变	10	200	120	120
981	市区	明亮5#变	10	200	120	0
982	市区	冈中所吴港村11号配变	10	200	120	120
983	市区	新永15#变	10	200	120	120
984	市区	冈中所凤楼村1号配变	10	200	120	120
985	市区	冈中所新利村14号配变	10	200	120	120
986	市区	义丰胥仇1#配变	10	200	119	119
987	市区	顺北1#变	10	200	119	119
988	市区	秦南南环17#变	10	200	119	0
989	市区	顺北2#公用变	10	200	119	119
990	市区	义丰双龙13#变	10	200	119	119
991	市区	双港7#变	10	200	119	0
992	市区	秦南三河8#变	10	200	119	0
993	市区	双港22#变	10	200	119	0
994	市区	陈台10#变	10	200	119	119
995	市区	冈中所同桂村12号配变	10	200	119	119
996	市区	义丰永新5#配变	10	200	119	119
997	市区	秦南亭湖9#变	10	200	119	0
998	市区	冈中凤楼15号配变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
999	市区	潭田23#公用变	10	200	119	119
1000	市区	义丰迎阳8#配变	10	400	118	118
1001	市区	10kV学农线联河6#配变	10	200	118	118
1002	市区	冈中所同桂14#变	10	200	118	118
1003	市区	双港10#变	10	200	118	0
1004	市区	倪杰9#杆上配变	10	200	118	118
1005	市区	冈中所书楼村22号配变	10	200	118	118
1006	市区	头灶23#变	10	200	118	118
1007	市区	双港18#变	10	200	118	0
1008	市区	界沟14#变	10	200	118	0
1009	市区	三英1#	10	400	118	118
1010	市区	石华13#杆上配变	10	200	118	118
1011	市区	潭田13#公用变	10	200	118	118
1012	市区	10kV学农线略沿2#配变	10	200	118	118
1013	市区	龙庙10#变	10	200	118	118
1014	市区	头灶12#变	10	200	118	118
1015	市区	三龙23号变	10	200	118	0
1016	市区	月康25#变-	10	200	118	118
1017	市区	红升22号变	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1018	市区	三洼5#变	10	200	117	0
1019	市区	刘垛2#配变	10	200	117	0
1020	市区	10kV学东线同港2#配变	10	200	117	117
1021	市区	烈士21号变	10	200	117	117
1022	市区	10kV学农线连心17#配变	10	200	116	116
1023	市区	陈台9#杆上配变	10	200	116	116
1024	市区	明亮8#变	10	200	116	0
1025	市区	双烈22#变	10	200	116	116
1026	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	116	0
1027	市区	冈中所新利村10号配变	10	200	116	116
1028	市区	义丰双龙8#变	10	200	116	116
1029	市区	冈中所兴隆村6号配变	10	200	116	116
1030	市区	秦南风翔14#变	10	200	116	0
1031	市区	镇北14#变	10	200	116	116
1032	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	116	0
1033	市区	10KV学富线戚庄8#配变	10	200	115	0
1034	市区	界沟7#变	10	200	115	0
1035	市区	三龙08号变	10	200	115	0
1036	市区	甘露7#变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1037	市区	冈中所同桂村6号配变	10	200	115	115
1038	市区	10kV学东线车林2#配变	10	200	115	115
1039	市区	蟒河10#公用变	10	200	115	115
1040	市区	新建18#变	10	200	115	115
1041	市区	头灶13#变	10	200	115	115
1042	市区	顺北10#公用变	10	200	115	115
1043	市区	友谊08号变	10	160	115	115
1044	市区	三龙18号变	10	200	115	0
1045	市区	新陈4#变	10	200	114	0
1046	市区	陈台11#变	10	200	114	114
1047	市区	南龙21#公用变1	10	200	114	114
1048	市区	民权22#变	10	200	114	0
1049	市区	民权12#变	10	200	114	0
1050	市区	秦南关陈10#变	10	200	114	0
1051	市区	新港9#变	10	200	114	114
1052	市区	新界13#变	10	200	114	114
1053	市区	便仓25#变	10	200	114	0
1054	市区	陈台23#变	10	200	114	114
1055	市区	义丰迎阳15#配变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1056	市区	郑通2#变	10	200	113	113
1057	市区	中冈路1#变	10	200	113	113
1058	市区	义丰于任11#变	10	200	113	113
1059	市区	郑通8#变	10	200	113	113
1060	市区	西团13#变	10	200	113	0
1061	市区	新陈9#变	10	200	113	0
1062	市区	倪杰27#变	10	200	113	113
1063	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	113	0
1064	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	113	0
1065	市区	10kV学农线陈祁6#配变	10	200	113	113
1066	市区	莘野19#公用变	10	200	113	113
1067	市区	义丰永新9#配变	10	200	113	113
1068	市区	曙阳20#配变	10	200	112	112
1069	市区	冈中所书楼村11号配变	10	200	112	112
1070	市区	秦南孙伙2#变	10	200	112	0
1071	市区	北龙12#公用变	10	200	112	112
1072	市区	冈中所凤楼村7号配变	10	200	112	112
1073	市区	冈中所兴隆村8号配变	10	200	112	112
1074	市区	绍林22#变	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1075	市区	护西16#配变	10	200	112	0
1076	市区	民权16#变	10	200	112	0
1077	市区	三里25#变	10	200	112	112
1078	市区	自然12#变	10	200	112	112
1079	市区	冈中所杨韦村6号配变	10	200	111	111
1080	市区	冈中所花吉村6号配变	10	200	111	111
1081	市区	镇西8#变（新）	10	200	111	111
1082	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	111	0
1083	市区	利民19#变	10	200	111	111
1084	市区	民权3#变	10	200	111	0
1085	市区	秦南孙伙12#变	10	200	111	0
1086	市区	镇北9#变	10	160	111	111
1087	市区	义丰红星1#配变	10	200	111	111
1088	市区	冈中所吴港村5号配变	10	200	110	110
1089	市区	同心8#变	10	200	110	110
1090	市区	义丰三官5#配变	10	200	110	110
1091	市区	新跃17#配变	10	200	110	110
1092	市区	三里19#变	10	400	110	110
1093	市区	莘野24#公用变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1094	市区	思源11#变	10	200	110	0
1095	市区	大洋19#变	10	400	110	110
1096	市区	义丰倪杨6#配变	10	200	110	110
1097	市区	义丰集镇21#配变	10	400	110	110
1098	市区	利民11#变	10	200	110	110
1099	市区	北李2#变	10	200	110	0
1100	市区	果林2#公用变	10	200	110	110
1101	市区	张庄镇王庄15#变	10	200	110	110
1102	市区	方明7#变	10	200	110	110
1103	市区	10KV学富线蒋河13#配变	10	200	109	0
1104	市区	北龙港集镇6#变	10	200	109	109
1105	市区	10kV学东线同港12#配变	10	200	109	109
1106	市区	10kV学东线白阳9#配变	10	200	109	109
1107	市区	义丰花陇4#变	10	200	109	109
1108	市区	秦南亭湖10#变	10	200	109	0
1109	市区	北李10#变	10	200	109	0
1110	市区	北龙18#公用变	10	200	109	109
1111	市区	郑通26#变	10	200	109	109
1112	市区	10KV学富线联河9#配变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1113	市区	镇北12#变	10	200	109	109
1114	市区	义丰红星11#配变	10	200	108	108
1115	市区	民权10#变	10	200	108	0
1116	市区	蟒河3#公用变	10	200	108	108
1117	市区	绍林9#变	10	200	108	0
1118	市区	义丰迎阳1#配变	10	200	108	108
1119	市区	郑通20#变	10	200	108	108
1120	市区	明亮4#变	10	200	108	0
1121	市区	冈中所兴隆村11号配变	10	200	108	108
1122	市区	益民4#变	10	200	108	108
1123	市区	思源18#变	10	200	108	0
1124	市区	北李14#变	10	200	108	0
1125	市区	秦南三河10#变	10	200	108	0
1126	市区	双烈12#变	10	200	108	108
1127	市区	潘黄新伙14#变.	10	200	108	108
1128	市区	蟒河8#公用变	10	200	108	108
1129	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	108	0
1130	市区	义丰双官9#配变	10	200	108	108
1131	市区	10KV学富线戚庄6#配变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1132	市区	三里3#变	10	400	107	107
1133	市区	秦南南环16#变	10	200	107	0
1134	市区	秦南美满15#变	10	200	107	0
1135	市区	10KV学富线园垛3#配变	10	200	107	0
1136	市区	冈中所同桂村3号配变	10	400	107	107
1137	市区	顺北12#公用变	10	200	107	107
1138	市区	10KV学富线园垛2#配变	10	200	107	0
1139	市区	冈中所瓦屋村1号配变	10	200	107	107
1140	市区	红升17号变	10	160	107	0
1141	市区	界沟8#变	10	200	106	0
1142	市区	新陈25#变	10	200	106	0
1143	市区	民航4#变	10	200	106	106
1144	市区	10KV学富线园垛7#配变	10	200	106	0
1145	市区	秦南石河杆上配变	10	200	106	0
1146	市区	石华12	10	200	106	106
1147	市区	冈中所书楼村17号配变	10	200	106	106
1148	市区	10KV学富线园垛5#配变	10	200	106	0
1149	市区	冈中杨韦18#变	10	400	106	106
1150	市区	头灶36#变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1151	市区	10kV学东线车林13#配变	10	200	106	106
1152	市区	龙庙8#变	10	200	106	106
1153	市区	裕祥11#变	10	200	106	106
1154	市区	龙兴1#公用变	10	200	106	106
1155	市区	三里1#变	10	200	105	105
1156	市区	清恩08号变	10	200	105	0
1157	市区	冈中所书楼村21号配变	10	200	105	105
1158	市区	冈中所杨韦村10号配变	10	200	105	105
1159	市区	义丰大范4#配变	10	200	105	105
1160	市区	三龙12号变	10	200	105	0
1161	市区	思源27#配变	10	200	105	0
1162	市区	护陇18#变	10	200	105	0
1163	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	105	0
1164	市区	冈中所书楼村9号配变	10	200	105	105
1165	市区	方向2#变	10	200	105	105
1166	市区	美满13#配变	10	200	104	104
1167	市区	思源17#变	10	200	104	0
1168	市区	冈中所瓦屋村6号配变	10	200	104	104
1169	市区	东徐18#变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1170	市区	民航33#变	10	200	104	104
1171	市区	方向21#变	10	200	104	104
1172	市区	新永11#变	10	200	104	104
1173	市区	潭溪6#公用变	10	200	104	104
1174	市区	洪东16#	10	200	104	104
1175	市区	陈台3#变	10	200	104	104
1176	市区	双港9#变	10	200	104	0
1177	市区	北龙14#公用变	10	200	104	104
1178	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	104	0
1179	市区	护西8#变	10	400	104	0
1180	市区	明亮10#变	10	200	104	0
1181	市区	学中1#配变	10	400	104	104
1182	市区	古河4#变	10	200	103	103
1183	市区	郑通4#变	10	200	103	103
1184	市区	长春12#变	10	200	103	103
1185	市区	果林11#公用变	10	200	103	103
1186	市区	明亮15#变	10	200	103	0
1187	市区	民航30变	10	200	103	103
1188	市区	月康4#变	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1189	市区	三灶3#变	10	200	103	103
1190	市区	三龙16号变	10	200	102	0
1191	市区	秦南宝奎1#变	10	200	102	0
1192	市区	便仓2#变	10	200	102	0
1193	市区	潭溪21#公用变	10	200	102	102
1194	市区	秦南孙伙8#变	10	200	102	0
1195	市区	红升2#变	10	200	102	102
1196	市区	冈中所花吉村9号配变	10	200	102	102
1197	市区	秦南美满10#变	10	200	102	0
1198	市区	北龙19#公用变	10	200	102	102
1199	市区	蟒河12#公用变	10	200	102	102
1200	市区	双烈18#变	10	200	102	102
1201	市区	义丰花陇6#配变	10	200	101	101
1202	市区	龙庙7#变	10	200	101	101
1203	市区	月康24#变	10	200	101	101
1204	市区	头灶3#变	10	200	101	101
1205	市区	义丰双龙15#配变	10	200	101	101
1206	市区	秦南孙伙6#变	10	200	101	0
1207	市区	思源3#变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1208	市区	双烈24#变	10	200	101	101
1209	市区	头灶16#变	10	200	100	100
1210	市区	冈中所兴隆村19号配变	10	200	100	100
1211	市区	陈台22#变（新）	10	400	100	100
1212	市区	郑通23#变	10	200	100	100
1213	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	100	0
1214	市区	冈中所新利村3号配变	10	200	100	100
1215	市区	郑通5#变	10	200	100	100
1216	市区	10kV学东线同港1#配变	10	200	100	100
1217	市区	曙阳17#配变	10	200	100	100
1218	市区	西团6#变	10	200	100	0
1219	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	100	0
1220	市区	镇西13#变	10	200	100	100
1221	市区	新民5#配变	10	200	100	100
1222	市区	界沟15#变	10	200	100	0
1223	市区	石华11#杆上配变	10	200	100	100
1224	市区	义丰迎阳11#配变	10	200	100	100
1225	市区	西团8#变	10	200	99	0
1226	市区	方向24#变	10	200	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1227	市区	义丰永新3#配变	10	200	99	99
1228	市区	10kV学东线学中4#配变	10	200	99	99
1229	市区	秦南亭湖8#变	10	200	99	0
1230	市区	方明13#变	10	200	99	99
1231	市区	龙冈冈北7号杆上配变	10	200	99	99
1232	市区	北龙港集镇11#变	10	200	99	99
1233	市区	长春16#变（新）	10	200	99	99
1234	市区	三灶10#	10	200	99	99
1235	市区	新桥24#变。	10	200	99	0
1236	市区	10kV学农线连心16#配变	10	200	99	99
1237	市区	冈中所杨韦村4号配变	10	200	99	99
1238	市区	新跃15#变	10	400	99	99
1239	市区	石华22#变	10	200	98	98
1240	市区	金陈7#变	10	200	98	0
1241	市区	秦南风翔21#变	10	200	98	0
1242	市区	富民28#变	10	200	98	0
1243	市区	古河12#变	10	200	98	98
1244	市区	郭猛所新跃23#配变	10	200	98	98
1245	市区	冈中所书楼村16号配变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1246	市区	富民23#变	10	200	97	0
1247	市区	潭溪35#公用变	10	200	97	97
1248	市区	镇西12	10	200	97	97
1249	市区	高产8#变	10	200	97	97
1250	市区	新利25#变	10	200	97	97
1251	市区	义丰骏马5#配变	10	200	97	97
1252	市区	新跃14#配变	10	200	97	97
1253	市区	倪杰17#变	10	200	96	96
1254	市区	龙桥5#变	10	200	96	96
1255	市区	郑通24#变	10	200	96	96
1256	市区	大洋14#变	10	400	96	96
1257	市区	潭田14#公用变	10	200	96	96
1258	市区	钱庄5#变	10	200	96	96
1259	市区	10kV学东线同港9#配变	10	200	96	96
1260	市区	三里7#杆上配变	10	200	96	96
1261	市区	10KV学富线戚庄11#配变	10	200	96	0
1262	市区	长春5#变	10	200	96	96
1263	市区	新跃11#配变	10	200	96	96
1264	市区	三龙01号变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1265	市区	洪东17#变	10	200	95	95
1266	市区	冈中所同桂村5号配变	10	200	95	95
1267	市区	红升4#变	10	200	95	95
1268	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	95	0
1269	市区	秦南富康9#变	10	200	95	0
1270	市区	思源20#变	10	400	95	0
1271	市区	镇南6#变（新）	10	200	95	95
1272	市区	新陈29#变	10	200	95	0
1273	市区	石华33#变	10	200	95	95
1274	市区	义丰于任13#配变	10	200	95	95
1275	市区	龙桥4#变	10	200	95	95
1276	市区	冈中所同桂村4号配变	10	200	94	94
1277	市区	冈中所瓦屋村16号配变	10	200	94	94
1278	市区	庆西15#变变压器	10	200	94	94
1279	市区	便仓20#变	10	200	94	0
1280	市区	冈中所吴港15号配变	10	200	94	94
1281	市区	石华16#变	10	200	94	94
1282	市区	杨侍4#配变	10	400	94	0
1283	市区	金陈8#变	10	200	94	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1284	市区	新陈22#变	10	200	93	0
1285	市区	新跃21#配变	10	200	93	93
1286	市区	镇北1#变	10	200	93	93
1287	市区	方向33#变	10	200	93	93
1288	市区	冈中所兴隆村1号配变	10	200	93	93
1289	市区	石华2#杆上配变	10	200	93	93
1290	市区	便仓29#变	10	200	93	0
1291	市区	陈台6#杆上配变	10	400	93	93
1292	市区	义丰骏马9#配变	10	200	93	93
1293	市区	秦南千秋23#变	10	200	92	0
1294	市区	新永3#变	10	200	92	92
1295	市区	镇北13#变	10	200	92	92
1296	市区	冈中所新利村19号配变	10	200	92	92
1297	市区	潭田3#公用变	10	200	92	92
1298	市区	10kV学农线华府12#配变	10	200	92	92
1299	市区	郑通6#变	10	315	92	92
1300	市区	思源23#变	10	200	92	0
1301	市区	冈中所同桂村9号配变	10	200	92	92
1302	市区	永西10#变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1303	市区	曙阳9#配变	10	200	91	91
1304	市区	联盟1#杆上配变	10	200	91	91
1305	市区	冈中所杨韦村19号配变	10	200	91	91
1306	市区	新场20#变	10	200	91	91
1307	市区	月康10#变	10	200	91	91
1308	市区	龙冈青龙15号杆上配变	10	400	90	90
1309	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	90	0
1310	市区	冈中所吴港村8号配变	10	200	90	90
1311	市区	新界5#变	10	250	90	90
1312	市区	富民33#变	10	200	90	0
1313	市区	明亮26#变	10	200	90	0
1314	市区	自然11#变	10	200	90	90
1315	市区	冈中所杨韦村22号配变	10	200	90	90
1316	市区	甘露10#变	10	200	90	90
1317	市区	秦南风翔19#变	10	200	90	0
1318	市区	友谊15号变	10	200	90	90
1319	市区	新跃12#配变	10	200	89	89
1320	市区	秦南千秋20#变	10	200	89	0
1321	市区	头灶2#变	10	200	89	89

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1322	市区	红升23号变	10	200	89	0
1323	市区	冈中所书楼村3号配变	10	200	89	89
1324	市区	义丰永新6#配变	10	200	89	89
1325	市区	义丰骏马10#配变	10	200	89	89
1326	市区	镇北3#杆上配变	10	200	89	89
1327	市区	三里10#杆上配变	10	200	89	89
1328	市区	新桥15#变	10	400	89	0
1329	市区	镇北11#杆上配变	10	200	89	89
1330	市区	10kV学农线陈祁1#配变	10	200	89	89
1331	市区	才坝18#变	10	200	89	89
1332	市区	秦南三河7#变	10	200	89	0
1333	市区	庆西2#公用变	10	200	88	88
1334	市区	莘野4#公用变	10	200	88	88
1335	市区	龙冈果林4号杆上配变	10	200	88	88
1336	市区	便仓27#变压器	10	200	88	0
1337	市区	冈中所花吉22号配变	10	200	88	88
1338	市区	北龙20#公用变	10	200	88	88
1339	市区	义丰花陇7#配变	10	200	88	88
1340	市区	郑通15#变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1341	市区	民权7#变	10	200	88	0
1342	市区	民航5#变	10	200	87	87
1343	市区	大纵湖陈捷15#变	10	200	87	87
1344	市区	10kV学农线连心8#配变	10	200	87	87
1345	市区	潭尖15#变	10	200	87	87
1346	市区	龙海17#变	10	200	87	87
1347	市区	冈中所花吉村8号配变	10	200	87	87
1348	市区	新陈28#变	10	200	87	0
1349	市区	月康29#变	10	200	87	87
1350	市区	10kV学农线连心15#配变	10	200	87	87
1351	市区	义丰花陇10#配变	10	200	87	87
1352	市区	10kV学农线华府4#配变	10	200	86	86
1353	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	86	0
1354	市区	义丰双官3#变	10	200	86	86
1355	市区	南龙12#公用变	10	200	86	86
1356	市区	郑通9#变	10	200	86	86
1357	市区	秦南富康14#变	10	200	85	0
1358	市区	富民6#变	10	400	85	0
1359	市区	三龙10号变	10	200	85	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1360	市区	石华1#杆上配变	10	200	85	85
1361	市区	万家4#变.	10	200	85	85
1362	市区	义丰于任3#变	10	200	85	85
1363	市区	龙海5#变	10	200	85	85
1364	市区	美满14#配变	10	200	85	85
1365	市区	石华25#变	10	200	85	85
1366	市区	义丰三官4#配变	10	200	85	85
1367	市区	义丰三庄3#配变	10	200	84	84
1368	市区	义丰胥仇16#配变	10	200	84	84
1369	市区	红升16号变	10	160	84	0
1370	市区	西湖7#配变	10	200	84	84
1371	市区	义丰三庄10#配变	10	200	84	84
1372	市区	冈中所新利村18号配变	10	200	84	84
1373	市区	潭田6#公用变	10	200	84	84
1374	市区	方向37#变	10	400	84	84
1375	市区	新桥18#变	10	200	84	0
1376	市区	富民18#变	10	200	84	0
1377	市区	新桥13#变	10	200	84	0
1378	市区	西团7#变	10	200	83	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1379	市区	冈中所瓦屋村15号配变	10	200	83	83
1380	市区	新跃6#配变	10	200	83	83
1381	市区	头灶21#变	10	200	83	83
1382	市区	古河18#变	10	200	83	83
1383	市区	冈中所新利村7号配变	10	200	83	83
1384	市区	冈中所同桂村2号配变	10	200	83	83
1385	市区	10KV学富线园垛1#配变	10	200	83	0
1386	市区	新陈21#变	10	200	83	0
1387	市区	双烈3#变	10	200	82	82
1388	市区	西团22#变	10	400	82	0
1389	市区	冈中所书楼村5号配变	10	200	82	82
1390	市区	倪杰26#变压器	10	200	82	82
1391	市区	冈中所兴隆村12号配变	10	200	82	82
1392	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	82	0
1393	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	82	0
1394	市区	甘露5#变	10	400	82	82
1395	市区	莘野31#公用变	10	200	82	82
1396	市区	曙阳18#配变	10	200	81	81
1397	市区	北龙港集镇8#变	10	200	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1398	市区	10kV学东线白阳2#配变	10	200	81	81
1399	市区	10KV学富线蒋河5#配变	10	200	81	0
1400	市区	青阳线集镇20#变	10	200	81	81
1401	市区	冈中所同桂15#变	10	200	81	81
1402	市区	秦南千秋14#变	10	200	81	0
1403	市区	石华24#变	10	200	81	81
1404	市区	便仓1#变	10	200	81	0
1405	市区	南龙4#公用变	10	200	81	81
1406	市区	新永16#变	10	200	80	80
1407	市区	美满6#配变	10	200	80	80
1408	市区	陈台21变	10	200	80	80
1409	市区	10KV学富线车林4#配变	10	200	80	0
1410	市区	北龙5#公用变	10	200	80	80
1411	市区	方明5#杆上配变	10	200	80	80
1412	市区	永西20#变	10	200	79	79
1413	市区	10kV学农线联河5#配变	10	200	79	79
1414	市区	明亮19#变	10	200	79	0
1415	市区	新永4#变	10	200	79	79
1416	市区	民航24#综合变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1417	市区	新陈5#变	10	200	79	0
1418	市区	镇南4#杆上配变	10	200	79	79
1419	市区	王庄8#变	10	160	79	79
1420	市区	10KV学富线戚庄12#配变	10	200	78	0
1421	市区	永西5#配变	10	200	78	78
1422	市区	潭田1#公用变	10	200	78	78
1423	市区	秦南美满22#变	10	200	78	0
1424	市区	冈中杨韦25号变	10	200	78	78
1425	市区	民权11#变	10	200	78	0
1426	市区	冈中所杨韦村5号配变	10	200	78	78
1427	市区	方明14	10	200	78	78
1428	市区	曙阳1#配变	10	200	78	78
1429	市区	秦南富康17#变	10	200	78	0
1430	市区	冈中所花吉村17号配变	10	200	78	78
1431	市区	洪东15#变	10	200	78	78
1432	市区	冈中所吴港村10号配变	10	200	77	77
1433	市区	三龙17号变	10	200	77	0
1434	市区	界沟5#变	10	200	77	0
1435	市区	三龙13号变	10	200	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1436	市区	头灶25#变	10	200	77	77
1437	市区	龙冈青龙9#杆上配变	10	200	77	77
1438	市区	义丰骏马13#配变	10	200	77	77
1439	市区	永西18	10	200	77	77
1440	市区	义丰双龙12#配变	10	200	76	76
1441	市区	曙阳22#配变	10	200	76	76
1442	市区	龙冈丁晏3号	10	200	76	76
1443	市区	明亮11#变	10	200	76	0
1444	市区	陈台14#变	10	200	76	76
1445	市区	冈中所杨韦村16号配变	10	200	76	76
1446	市区	方明10#变	10	200	76	76
1447	市区	龙冈果林3号杆上配变	10	200	76	76
1448	市区	镇西10#变	10	200	76	76
1449	市区	裕祥6#变	10	200	76	76
1450	市区	冈中所花吉村18号配变	10	200	76	76
1451	市区	富民7#变	10	400	75	0
1452	市区	红升19号变	10	200	75	0
1453	市区	新港30#变	10	200	75	75
1454	市区	永西16#变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1455	市区	10kV学农线联河4#配变	10	200	75	75
1456	市区	义丰双官5#配变	10	200	75	75
1457	市区	秦南美满18#变	10	200	75	0
1458	市区	红升30号变	10	200	75	0
1459	市区	义丰陈庄9#配变	10	200	75	75
1460	市区	南龙17#公用变	10	200	74	74
1461	市区	陈台19#变	10	200	74	74
1462	市区	义丰永新2#配变	10	200	74	74
1463	市区	秦南富康10#变	10	200	74	0
1464	市区	双港3#变	10	200	74	0
1465	市区	郑通3#变	10	200	74	74
1466	市区	秦南风翔15#变	10	200	74	0
1467	市区	才坝16#变-	10	200	74	74
1468	市区	新桥25#变-	10	200	73	0
1469	市区	新界2#变	10	315	73	73
1470	市区	10KV学富线蒋河4#配变	10	200	73	0
1471	市区	思源12#变	10	200	73	0
1472	市区	杨侍3#配变	10	200	73	0
1473	市区	石华21#变	10	200	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1474	市区	双烈11#变	10	200	72	72
1475	市区	三里13#变	10	400	72	72
1476	市区	石华19#变	10	200	72	72
1477	市区	富民12#变	10	200	72	0
1478	市区	果林10#公用变	10	200	72	72
1479	市区	思源14#变	10	200	72	0
1480	市区	思源13#变	10	200	72	0
1481	市区	才坝4#变	10	200	72	72
1482	市区	人民路8#变	10	200	72	72
1483	市区	民权29#变	10	200	72	0
1484	市区	永西21#变	10	200	71	71
1485	市区	秦南关陈12#变	10	200	71	0
1486	市区	义丰于任2#配变	10	200	71	71
1487	市区	镇南3#杆上配变	10	200	71	71
1488	市区	义丰永新10#配变	10	200	71	71
1489	市区	冈中所杨韦村11号配变	10	200	71	71
1490	市区	义丰永新11#配变	10	200	70	70
1491	市区	石华6#变	10	200	70	70
1492	市区	自然4#变	10	200	70	70

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1493	市区	双烈23#	10	200	70	70
1494	市区	安龙10号变	10	200	70	0
1495	市区	冈中所兴隆村17号配变	10	200	70	70
1496	市区	新园路29号充电站箱变主变	10	630	70	70
1497	市区	10kV学农线华府2#配变	10	200	70	70
1498	市区	北龙10#公用变	10	200	70	70
1499	市区	新兴袁河6#变	10	200	70	70
1500	市区	永西14#变	10	200	69	69
1501	市区	三灶19#变	10	200	69	69
1502	市区	月康2#变	10	200	69	69
1503	市区	学中6#配变	10	200	69	69
1504	市区	义丰迎阳3#变	10	200	69	69
1505	市区	秦南风翔18#变	10	200	69	0
1506	市区	冈中所瓦屋村12号配变	10	200	69	69
1507	市区	秦南美满20#变	10	200	69	0
1508	市区	护西13#配变	10	200	69	0
1509	市区	北龙15#公用变	10	200	69	69
1510	市区	新兴集镇13#变	10	400	69	69
1511	市区	石华14#变	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1512	市区	冈中所花吉村10号配变	10	200	69	69
1513	市区	三龙19号变	10	200	68	0
1514	市区	新建9#变	10	200	68	68
1515	市区	凤南13#公用变	10	200	68	68
1516	市区	10KV学富线戚庄10#配变	10	200	68	0
1517	市区	冈中所兴隆村16号配变	10	100	68	68
1518	市区	富民16#变	10	200	68	0
1519	市区	西团1#变	10	200	68	0
1520	市区	义丰双官2#配变	10	200	68	68
1521	市区	陈台1#变	10	200	67	67
1522	市区	陈台5#变	10	200	67	67
1523	市区	冈中所瓦屋村2号配变	10	200	67	67
1524	市区	民权21#变	10	200	67	0
1525	市区	绍林20#变	10	200	67	0
1526	市区	三龙11号变	10	200	67	0
1527	市区	甘露8#变	10	200	67	67
1528	市区	秦南三河4#变	10	200	66	0
1529	市区	明亮12#变	10	200	66	0
1530	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	66	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1531	市区	秦南千秋6#变	10	200	66	0
1532	市区	冈中所兴隆村13号配变	10	200	66	66
1533	市区	新桥17#变	10	200	66	0
1534	市区	10KV学富线车林3#配变	10	200	66	0
1535	市区	镇北6#变	10	200	66	66
1536	市区	方向4#变	10	200	66	66
1537	市区	镇南7#变	10	200	66	66
1538	市区	石华27#变	10	200	65	65
1539	市区	方明12#变压器	10	200	65	65
1540	市区	三龙09号变	10	200	65	0
1541	市区	陈台17#变	10	200	65	65
1542	市区	红升05号变	10	200	65	0
1543	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	65	0
1544	市区	义丰骏马6#变	10	200	65	65
1545	市区	南映14#变	10	100	65	65
1546	市区	倪杰15#变	10	200	65	65
1547	市区	方明2#杆上配变	10	200	64	64
1548	市区	秦南宝奎9#变	10	315	64	0
1549	市区	倪杰28#变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1550	市区	10kV学东线学中3#配变	10	200	64	64
1551	市区	新跃22#变	10	200	64	64
1552	市区	冈中所杨韦村23号配变	10	200	63	63
1553	市区	秦南南环15#变	10	200	63	0
1554	市区	双烈15#变	10	200	63	63
1555	市区	石华7#杆上配变	10	200	63	63
1556	市区	西湖3#配变	10	200	63	63
1557	市区	北李15#变	10	200	62	0
1558	市区	三灶12#变	10	200	62	62
1559	市区	潭溪7#公用变	10	200	62	62
1560	市区	新永9#变	10	200	62	62
1561	市区	10kV学东线白阳4#配变	10	100	62	62
1562	市区	义丰三庄12#配变	10	200	62	62
1563	市区	护陇3#配变	10	200	61	0
1564	市区	新陈24#变	10	200	61	0
1565	市区	长春10#变	10	200	61	61
1566	市区	明亮21#变	10	200	61	0
1567	市区	新陈3#变	10	200	61	0
1568	市区	冈中所兴隆村10号配变	10	100	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1569	市区	北龙13#公用变	10	200	60	60
1570	市区	镇北2#杆上配变	10	200	60	60
1571	市区	北龙2#公用变	10	200	60	60
1572	市区	冈中所书楼村1号配变	10	200	60	60
1573	市区	镇北19#变	10	200	60	60
1574	市区	双港15#变*	10	200	60	0
1575	市区	10kV学东线同港3#配变	10	200	60	60
1576	市区	潭尖3#变	10	200	60	60
1577	市区	新陈17#变	10	200	59	0
1578	市区	护陇2#配变	10	200	59	0
1579	市区	民航9#	10	200	59	59
1580	市区	义丰红星10#配变	10	400	59	59
1581	市区	曙阳6#配变	10	200	59	59
1582	市区	冈中所杨韦村20号配变	10	200	59	59
1583	市区	金陈9#变	10	200	59	0
1584	市区	绍林23#变	10	200	58	0
1585	市区	冈中所杨韦村15号配变	10	400	58	58
1586	市区	新跃3号配变	10	200	58	58
1587	市区	新桥9#变	10	200	58	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1588	市区	义丰三官16#配变	10	200	58	58
1589	市区	10KV学富线蒋河2#配变	10	100	58	0
1590	市区	东郊实训楼1#S17	10	400	58	58
1591	市区	郑通22#变	10	200	58	58
1592	市区	永西8#杆上配变	10	200	57	57
1593	市区	方向34#变	10	200	57	57
1594	市区	冈中所瓦屋村3号配变	10	200	57	57
1595	市区	10kV学东线学中8#配变	10	200	57	57
1596	市区	富民11#变	10	200	57	0
1597	市区	杨侍11#配变	10	200	57	0
1598	市区	双烈7#变	10	200	57	57
1599	市区	双烈20#变	10	200	57	57
1600	市区	新桥16#变	10	200	57	0
1601	市区	双烈2#变	10	200	57	57
1602	市区	明亮14#变	10	200	57	0
1603	市区	龙庙12#变	10	200	57	57
1604	市区	冈中所兴隆村7号配变	10	200	57	57
1605	市区	北李13#变	10	200	56	0
1606	市区	石华28#变	10	200	56	56

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1607	市区	龙冈果林1号杆上配变	10	200	56	56
1608	市区	郑通18#变	10	200	56	56
1609	市区	西湖6#配变	10	200	56	56
1610	市区	冈中所兴隆村3号配变	10	100	55	55
1611	市区	双烈4#变	10	200	55	55
1612	市区	新界18#变	10	200	55	55
1613	市区	冈中所新利村6号配变	10	200	55	55
1614	市区	双港6#变	10	200	55	0
1615	市区	富民22#变	10	200	55	0
1616	市区	永西13#变（新）	10	200	55	55
1617	市区	10kV学东线三永11#配变	10	100	55	55
1618	市区	凤南10#公用变	10	400	54	54
1619	市区	友谊04号变	10	200	54	54
1620	市区	富民10#变	10	200	54	0
1621	市区	永西19#变	10	200	54	54
1622	市区	潭溪32#公用变1	10	200	54	54
1623	市区	美满7#配变	10	200	54	54
1624	市区	新跃8#配变	10	200	54	54
1625	市区	洪东1#杆上配变	10	200	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1626	市区	倪杰16#变	10	200	53	53
1627	市区	民航40#变	10	200	53	53
1628	市区	莘野5#公用变	10	200	53	53
1629	市区	三里11#变(新)	10	200	53	53
1630	市区	美满11#配变	10	200	53	53
1631	市区	新永2#变	10	200	52	52
1632	市区	庆西6#公用变	10	200	52	52
1633	市区	秦南富康19#变	10	200	52	0
1634	市区	冈中所书楼村4号配变	10	200	52	52
1635	市区	10kV学东线学中7#配变	10	200	52	52
1636	市区	富民25#变	10	200	52	0
1637	市区	三里28#变	10	200	52	52
1638	市区	头灶14#变	10	200	52	52
1639	市区	方向31#变	10	200	52	52
1640	市区	三龙06号变	10	200	52	0
1641	市区	义丰红星13#配变	10	200	52	52
1642	市区	蟒河15#公用变	10	200	50	50
1643	市区	明亮9#变	10	400	50	0
1644	市区	镇南9	10	200	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1645	市区	东滩19#变	10	200	50	0
1646	市区	袁河10#变	10	200	49	49
1647	市区	双港12#变	10	200	49	0
1648	市区	红升06号变	10	200	49	0
1649	市区	双烈13#变	10	200	49	49
1650	市区	三灶16#变	10	200	48	48
1651	市区	联盟5#变	10	200	48	48
1652	市区	方向22#变	10	200	48	48
1653	市区	三里22#变	10	200	48	48
1654	市区	石华18#变	10	200	48	48
1655	市区	冈中所凤楼村11号配变	10	100	48	48
1656	市区	冈中民生村1号配变	10	200	48	48
1657	市区	民权25#变	10	200	47	0
1658	市区	新界16#变	10	200	47	47
1659	市区	冈中所吴港村7号配变	10	200	47	47
1660	市区	思源8#变	10	200	46	0
1661	市区	石华4#杆上配变	10	200	46	46
1662	市区	陈台26#变	10	400	46	46
1663	市区	陈台12#变	10	200	46	46

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1664	市区	10kV学东线时杨4#配变	10	200	46	46
1665	市区	双烈21#变	10	200	46	46
1666	市区	倪杰6#杆上配变	10	200	46	46
1667	市区	红升26号变	10	200	46	0
1668	市区	界沟4#变	10	200	46	0
1669	市区	长春13#变压器	10	200	45	45
1670	市区	三里4#变	10	400	45	45
1671	市区	三龙14号变	10	200	45	0
1672	市区	西团15#变	10	400	45	0
1673	市区	西湖8#配变	10	200	45	45
1674	市区	冈中所杨韦村9号配变	10	200	45	45
1675	市区	永西12#变	10	200	45	45
1676	市区	联盟12#变	10	200	45	45
1677	市区	新陈10#变	10	200	45	0
1678	市区	义丰骏马1#配变	10	200	45	45
1679	市区	美满15#配变	10	200	45	45
1680	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	44	0
1681	市区	永西1#杆上配变	10	200	44	44
1682	市区	秦南富康18#变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1683	市区	冈中所兴隆村14号配变	10	100	44	44
1684	市区	郑通11#变	10	200	43	43
1685	市区	思源5#变	10	200	43	0
1686	市区	红升02号变	10	200	43	0
1687	市区	联盟11#变	10	200	43	43
1688	市区	义丰于任4#变	10	200	43	43
1689	市区	凤南5#公用变	10	200	43	43
1690	市区	新南5#变	10	200	43	43
1691	市区	方明11#变	10	200	42	42
1692	市区	冈中兴隆21号杆上配变	10	200	42	42
1693	市区	倪杰13#变	10	200	42	42
1694	市区	镇北5#杆上配变	10	200	42	42
1695	市区	10kV学农线华府3#配变	10	200	42	42
1696	市区	永西6#杆上配变	10	200	42	42
1697	市区	民权35#变	10	200	42	0
1698	市区	镇南2#变	10	400	41	41
1699	市区	永西7#杆上配变	10	200	41	41
1700	市区	界沟12#变	10	200	41	0
1701	市区	曙阳5#配变	10	200	41	41

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1702	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	41	0
1703	市区	永西2#杆上配变	10	200	41	41
1704	市区	石华3#杆上配变	10	200	41	41
1705	市区	方向32#变	10	200	41	41
1706	市区	新民4#配变	10	200	41	41
1707	市区	镇南11#变	10	200	41	41
1708	市区	秦南孙伙9#变	10	200	41	0
1709	市区	金陈3#变	10	200	40	0
1710	市区	冈中所花吉村16号配变	10	200	40	40
1711	市区	三尖14#变	10	200	40	40
1712	市区	护西10#配变	10	200	39	0
1713	市区	冈中所兴隆村5号配变	10	200	39	39
1714	市区	冈中所书楼24号配变	10	200	39	39
1715	市区	蟒河5#公用变	10	200	39	39
1716	市区	新桥19#变	10	200	39	0
1717	市区	北李16#变	10	200	39	0
1718	市区	倪杰3#杆上配变	10	200	39	39
1719	市区	友谊17号变	10	200	39	39
1720	市区	冈中所民生村19号配变	10	200	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1721	市区	冈中所集镇7#配变	10	200	38	38
1722	市区	永西3#杆上配变	10	200	38	38
1723	市区	新桥20#变	10	200	38	0
1724	市区	思源24#变	10	400	38	0
1725	市区	三里21#变	10	200	38	38
1726	市区	双烈17#变	10	200	38	38
1727	市区	北李4#变	10	200	37	0
1728	市区	三里6#杆上配变	10	200	37	37
1729	市区	潭田2#公用变	10	200	37	37
1730	市区	冈中所新利村20号配变	10	100	37	37
1731	市区	冈中所凤楼村4号配变	10	200	37	37
1732	市区	界沟10#变	10	200	37	0
1733	市区	镇西4#变	10	200	37	37
1734	市区	方向27#变	10	200	37	37
1735	市区	10kV学东线白阳3#配变	10	100	36	36
1736	市区	甘露15#变	10	200	36	36
1737	市区	同心5#变	10	200	36	36
1738	市区	倪杰1#杆上配变	10	200	36	36
1739	市区	陈台16#变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1740	市区	同心2#变	10	200	36	36
1741	市区	富民9#变	10	200	35	0
1742	市区	月康32#变	10	200	35	35
1743	市区	利民10#变	10	400	35	35
1744	市区	石华15#变	10	200	35	35
1745	市区	方向13#变	10	200	35	35
1746	市区	才坝8#变	10	200	35	35
1747	市区	新陈15#变	10	200	35	0
1748	市区	冈中所花吉村1号配变	10	200	34	34
1749	市区	三里5#变	10	200	34	34
1750	市区	美满9#配变	10	200	34	34
1751	市区	界沟9#变	10	200	33	0
1752	市区	倪杰20#变	10	200	33	33
1753	市区	思源2#变	10	200	32	0
1754	市区	护陇9#配变	10	200	32	0
1755	市区	头灶26#变	10	200	32	32
1756	市区	永西15#变	10	200	32	32
1757	市区	镇北7#杆上配变	10	200	32	32
1758	市区	民权1#变	10	200	31	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1759	市区	冈中所杨韦村8号配变	10	200	31	31
1760	市区	甘露16#变	10	200	31	31
1761	市区	10KV学富线园垛6#配变	10	200	31	0
1762	市区	冈中所兴隆村15号配变	10	100	31	31
1763	市区	富民15#变	10	200	31	0
1764	市区	双港21#变	10	200	31	0
1765	市区	新界8#变	10	200	30	30
1766	市区	长春3#变	10	200	30	30
1767	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	30	0
1768	市区	明亮25#变	10	200	30	0
1769	市区	三里9#杆上配变	10	200	30	30
1770	市区	双港13#变	10	200	30	0
1771	市区	西湖11#配变	10	200	30	30
1772	市区	三灶9#变	10	200	30	30
1773	市区	才坝5#变	10	200	30	30
1774	市区	古河5#变	10	200	30	30
1775	市区	月康1#变	10	200	30	30
1776	市区	冈中所新利村16号配变	10	200	30	30
1777	市区	富民5#变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1778	市区	潮河8#配变	10	200	29	29
1779	市区	绍林25#变	10	200	29	0
1780	市区	利民12#变	10	200	29	29
1781	市区	集镇7#变.	10	200	28	0
1782	市区	龙冈果林6号杆上配变	10	200	28	28
1783	市区	冈中所同桂村8号配变	10	200	28	28
1784	市区	三里15#变	10	400	27	27
1785	市区	顺北7#公用变	10	315	27	27
1786	市区	头灶15#变	10	315	27	27
1787	市区	利民1#变	10	200	27	27
1788	市区	倪杰12#变	10	200	27	27
1789	市区	冈中所新利村23号配变	10	200	27	27
1790	市区	双烈8#变	10	200	27	27
1791	市区	古河3#变	10	200	27	27
1792	市区	义丰大范6#配变	10	200	27	27
1793	市区	新民7#配变	10	200	27	27
1794	市区	高产11#变	10	200	27	27
1795	市区	富民36#变-	10	200	26	0
1796	市区	新跃18#配变	10	200	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1797	市区	蟒河1#公用变	10	200	26	26
1798	市区	南龙20#公用变	10	200	26	26
1799	市区	利民9#变	10	200	26	26
1800	市区	莘野6#	10	200	26	26
1801	市区	陈台7#杆上配变	10	200	26	26
1802	市区	镇西3#变	10	200	26	26
1803	市区	秦南美满12#变	10	200	26	0
1804	市区	美满8#配变	10	200	26	26
1805	市区	方向8#变	10	200	26	26
1806	市区	10KV学富线联河7#配变	10	100	25	0
1807	市区	新跃13#配变	10	200	25	25
1808	市区	金陈10#变	10	200	25	0
1809	市区	民权19#变	10	200	25	0
1810	市区	陈台13#变	10	200	25	25
1811	市区	镇南5#变	10	200	24	24
1812	市区	新界19#变	10	200	24	24
1813	市区	石华20#变	10	200	24	24
1814	市区	新永5#变	10	200	24	24
1815	市区	古河6#变	10	200	24	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1816	市区	甘露9#变	10	200	24	24
1817	市区	三里8#杆上配变	10	200	24	24
1818	市区	10kV学东线同港5#配变	10	100	23	23
1819	市区	明亮20#变	10	200	23	0
1820	市区	民权27#变	10	200	23	0
1821	市区	甘露21#变	10	315	23	23
1822	市区	秦南宝奎10#变	10	200	23	0
1823	市区	三里18#变	10	200	23	23
1824	市区	陈台8#杆上配变	10	200	22	22
1825	市区	义丰双官6#配变	10	200	22	22
1826	市区	新陈19#变	10	200	22	0
1827	市区	秦南凤翔12#变	10	200	22	0
1828	市区	金陈12#变	10	200	22	0
1829	市区	双烈9#变	10	200	22	22
1830	市区	北李3#变	10	200	22	0
1831	市区	秦南富康6#变	10	200	22	0
1832	市区	护西12#配变	10	200	21	0
1833	市区	新桥12#变	10	200	21	0
1834	市区	民权20#变	10	200	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1835	市区	富民4#变	10	200	21	0
1836	市区	10KV学富线园垛4#配变	10	200	20	0
1837	市区	古河10#变	10	200	20	20
1838	市区	头灶34#变	10	200	20	20
1839	市区	新永12#变	10	200	19	19
1840	市区	清恩03号变	10	200	19	0
1841	市区	民权17#变	10	200	18	0
1842	市区	冈中所杨韦村1号配变	10	200	18	18
1843	市区	头灶4#变	10	200	18	18
1844	市区	三里26#变	10	200	18	18
1845	市区	方向17#变	10	200	17	17
1846	市区	义丰永新8#配变	10	200	17	17
1847	市区	南龙15#公用变	10	200	17	17
1848	市区	护西18号配变	10	200	17	0
1849	市区	新民10#配变	10	200	17	17
1850	市区	潭田15#公用变	10	200	17	17
1851	市区	10kV学东线学中5#配变	10	200	17	17
1852	市区	民权8#变	10	160	17	0
1853	市区	友谊14号变	10	200	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1854	市区	陈台15#变	10	400	16	16
1855	市区	方向19#变	10	200	16	16
1856	市区	倪杰11#杆上配变	10	200	16	16
1857	市区	秦南富康15#变	10	400	16	0
1858	市区	新民1#配变	10	200	16	16
1859	市区	头灶31#变	10	200	16	16
1860	市区	双烈14#变	10	200	16	16
1861	市区	方明4#杆上配变	10	200	16	16
1862	市区	倪杰19#变	10	200	16	16
1863	市区	义丰石庄5#配变	10	200	15	15
1864	市区	冈中所民生村15号配变	10	200	15	15
1865	市区	才坝15#变	10	200	15	15
1866	市区	倪杰21#变压器	10	200	15	15
1867	市区	潮河7#配变	10	200	14	14
1868	市区	郑通10#变	10	160	14	14
1869	市区	双港2#变	10	200	14	0
1870	市区	新南8#变	10	200	14	14
1871	市区	头灶9#变	10	200	14	14
1872	市区	西团18#变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1873	市区	西湖5#配变	10	200	14	14
1874	市区	倪杰2#杆上配变	10	200	14	14
1875	市区	冈中所兴隆村2号配变	10	200	14	14
1876	市区	三里14#变	10	200	13	13
1877	市区	倪杰24#变	10	200	13	13
1878	市区	双港14#变	10	200	13	0
1879	市区	双烈5#变	10	200	13	13
1880	市区	镇西9#变	10	200	13	13
1881	市区	头灶24#变	10	200	12	12
1882	市区	头灶7#变	10	200	12	12
1883	市区	义丰骏马3#配变	10	200	12	12
1884	市区	甘露18#变	10	200	12	12
1885	市区	方向26#变	10	200	11	11
1886	市区	秦南富康16#变	10	200	11	0
1887	市区	富民19#变	10	200	11	0
1888	市区	10kV学东线学富集镇15#配变	10	200	11	11
1889	市区	冈中所新利村22号配变	10	200	10	10
1890	市区	潭尖24#变	10	200	10	10
1891	市区	潮河3#配变	10	200	10	10

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1892	市区	三龙21号变	10	200	10	0
1893	市区	明亮6#变	10	200	10	0
1894	市区	秦南宝奎13#变	10	200	10	0
1895	市区	新跃1号配变	10	100	10	10
1896	市区	月康22#变	10	200	10	10
1897	市区	富民31#变	10	200	9	0
1898	市区	护陇11#配变	10	200	9	0
1899	市区	新界12#变	10	200	9	9
1900	市区	民权26#变	10	200	9	0
1901	市区	冈中所瓦屋村5号配变	10	100	9	9
1902	市区	护陇12#变	10	200	9	0
1903	市区	潮河9#配变	10	200	9	9
1904	市区	三里2#杆上配变	10	200	8	8
1905	市区	袁河3#变	10	200	8	8
1906	市区	10kV学东线同港7#配变	10	400	8	8
1907	市区	方向14#变	10	200	8	8
1908	市区	10kV学农线连心2#配变	10	200	8	8
1909	市区	新桥27#变	10	200	8	0
1910	市区	富民34#变	10	200	8	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1911	市区	义丰大范2#配变	10	200	8	8
1912	市区	新陈18#变	10	200	7	0
1913	市区	联盟10#变	10	200	7	7
1914	市区	新界6#变	10	200	7	7
1915	市区	倪杰4#变	10	200	7	7
1916	市区	冈中所杨韦村7号配变	10	200	6	6
1917	市区	联盟6#变	10	200	6	6
1918	市区	双烈19#变	10	200	6	6
1919	市区	便仓16#变	10	200	6	0
1920	市区	方向9#变	10	200	5	5
1921	市区	冈中所书楼村15号配变	10	200	5	5
1922	市区	新桥28#变	10	200	5	0
1923	市区	新桥4#变	10	200	4	0
1924	市区	方向18#变	10	200	4	4
1925	市区	10KV学富线园垛9#配变	10	200	4	0
1926	市区	曙阳10#配变	10	200	3	3
1927	市区	民航3#变	10	200	3	3
1928	市区	龙冈青龙4#杆上配变	10	100	3	3
1929	市区	长春4#变	10	200	3	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1930	市区	富民20#变	10	200	3	0
1931	市区	方向10#变-	10	315	3	3
1932	市区	富民40#变	10	200	2	0
1933	市区	双港5#变	10	200	2	0
1934	市区	义丰骏马4#变	10	200	2	2
1935	市区	10kV学农线连心1#配变	10	200	2	2
1936	市区	秦南宝奎11#变	10	315	1	0
1937	市区	郑通12#变	10	200	1	1
1938	市区	秦南南环4#变	10	200	1	0
1939	市区	界沟13#变	10	200	1	0
1940	市区	月康7#变	10	200	1	1
1941	市区	大滩3#变	10	200	0	0
1942	市区	涵洞12#变	10	200	0	0
1943	市区	新闸18#变	10	400	0	0
1944	市区	黄尖11#变	10	200	0	0
1945	市区	黄尖8#变	10	200	0	0
1946	市区	黄尖4#变	10	200	0	0
1947	市区	黄尖小区1#变	10	400	0	0
1948	市区	新闸8#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1949	市区	大滩2#变	10	200	0	0
1950	市区	新闸6#变	10	400	0	0
1951	市区	大滩6#变	10	400	0	0
1952	市区	黄尖5#变	10	200	0	0
1953	市区	新闸1#变	10	400	0	0
1954	市区	涵洞11#变	10	200	0	0
1955	市区	大滩9#变	10	200	0	0
1956	市区	新闸4#变	10	200	0	0
1957	市区	大滩7#变	10	200	0	0
1958	市区	新闸9#变	10	200	0	0
1959	市区	新闸2#变	10	200	0	0
1960	市区	新闸5#变	10	200	0	0
1961	市区	新闸11#变	10	400	0	0
1962	市区	新闸3#变	10	200	0	0
1963	市区	新闸10#变	10	200	0	0
1964	市区	涵洞1#变	10	200	0	0
1965	市区	新闸7#变	10	200	0	0
1966	市区	大滩10#变	10	200	0	0
1967	市区	新闸12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1968	市区	新闻17#变	10	200	0	0
1969	市区	新闻16#变	10	200	0	0
1970	市区	大滩8#变	10	200	0	0
1971	市区	新闻14#变	10	400	0	0
1972	市区	黄尖13#变	10	200	0	0
1973	市区	大滩11#变	10	200	0	0
1974	市区	大滩5#变	10	200	0	0
1975	市区	黄尖14#变	10	200	0	0
1976	市区	黄尖7#变	10	200	0	0
1977	市区	涵洞2#变	10	250	0	0
1978	市区	新闻13#变	10	200	0	0
1979	市区	新闻15#变	10	200	0	0
1980	市区	涵洞5#变	10	200	0	0
1981	市区	黄尖小区3#变	10	200	0	0
1982	市区	新闻19#变	10	400	0	0
1983	市区	大滩4#变	10	200	0	0
1984	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	640	0
1985	市区	顺心园开关站1#变	10	800	640	0
1986	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
1987	市区	东域名居1#开关站1#配变	10	630	504	0
1988	市区	明朗8#配变	10	200	0	0
1989	市区	三湾安置小区1#变	10	400	320	0
1990	市区	三湾26#变	10	200	160	0
1991	市区	三湾安置小区2号变	10	400	320	0
1992	市区	三湾13#配变	10	315	252	0
1993	市区	三湾23#配变	10	200	160	0
1994	市区	三湾安置小区4#变	10	400	320	0
1995	市区	三湾11#配变	10	200	160	0
1996	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	400	0
1997	市区	三湾3#配变	10	200	160	0
1998	市区	三湾4#配变	10	200	160	0
1999	市区	三湾安置小区3#变	10	400	320	0
2000	市区	三湾2配变	10	200	128	0
2001	市区	三湾8#配变	10	400	320	0
2002	市区	三湾9#配变	10	200	31	0
2003	市区	民强6#变	10	200	57	0
2004	市区	三湾7#配变	10	200	70	0
2005	市区	三湾1#配变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2006	市区	明朗16#配变	10	200	80	0
2007	市区	三湾5#配变	10	200	89	0
2008	市区	三湾12#配变	10	200	96	0
2009	市区	袁邵2号配变	10	200	102	0
2010	市区	明朗11#变	10	200	105	0
2011	市区	袁邵11#配变	10	200	120	0
2012	市区	三湾18#配变	10	200	120	0
2013	市区	三湾15#配变	10	200	123	0
2014	市区	明朗19#变	10	200	125	0
2015	市区	三湾22#配变	10	200	128	0
2016	市区	李庄10#配变	10	200	129	0
2017	市区	明朗10#配变	10	200	131	0
2018	市区	三湾10#配变	10	200	157	0
2019	市区	李庄18#变	10	200	134	0
2020	市区	袁邵18#配变	10	200	137	0
2021	市区	三湾6#配变	10	200	142	0
2022	市区	明朗18#配变	10	200	150	0
2023	市区	明朗3#配变	10	400	198	0
2024	市区	明朗17#配变	10	315	212	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2025	市区	三湾20#配变	10	315	216	0
2026	市区	明朗1#变	10	400	254	0
2027	市区	三湾农家乐1#变	10	400	273	0
2028	市区	李庄1#配变	10	400	288	0
2029	市区	李庄11#配变	10	400	301	0
2030	市区	李庄8#配变	10	200	0	0
2031	市区	民强12#配变	10	400	320	0
2032	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	400	0
2033	市区	李庄17#变	10	200	160	0
2034	市区	民乐13#配变	10	200	160	0
2035	市区	民强2#配变	10	200	160	0
2036	市区	护西7#变	10	200	160	0
2037	市区	李庄14#配变	10	200	160	0
2038	市区	民强7#配变	10	200	160	0
2039	市区	民强5#配变	10	200	160	0
2040	市区	刘垛5#配变	10	400	320	0
2041	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	160	0
2042	市区	三湾24#配变	10	200	160	0
2043	市区	民乐8#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2044	市区	民乐5#配变	10	200	160	0
2045	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	400	0
2046	市区	民强8#配变	10	200	160	0
2047	市区	李庄5#配变	10	200	5	0
2048	市区	民乐9#配变	10	200	15	0
2049	市区	民乐16#配变	10	315	15	0
2050	市区	刘垛3#配变	10	200	20	0
2051	市区	民乐3#配变	10	200	36	0
2052	市区	民强22#配变	10	200	44	0
2053	市区	李庄9#配变	10	200	47	0
2054	市区	李庄4#配变	10	200	63	0
2055	市区	李庄13#配变	10	200	69	0
2056	市区	民乐6#配变	10	200	92	0
2057	市区	李庄15#配变	10	200	79	0
2058	市区	刘垛9#配变	10	200	86	0
2059	市区	李庄16#配变	10	200	88	0
2060	市区	民乐1#配变	10	200	91	0
2061	市区	刘垛8号配变	10	200	101	0
2062	市区	李庄7#配变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2063	市区	民强3#配变	10	200	105	0
2064	市区	民乐12#配变	10	200	113	0
2065	市区	李庄2号配变	10	200	115	0
2066	市区	护西17#配变	10	200	116	0
2067	市区	民强9#配变	10	200	117	0
2068	市区	民乐4#配变	10	400	122	0
2069	市区	民强4#配变	10	200	131	0
2070	市区	民乐10#变	10	200	133	0
2071	市区	李庄6#配变	10	200	141	0
2072	市区	民乐2#配变	10	200	146	0
2073	市区	李庄12#配变	10	200	147	0
2074	市区	李庄3#配变	10	200	148	0
2075	市区	民强21#配变	10	315	175	0
2076	市区	民强11#配变	10	400	194	0
2077	市区	民强10#配变	10	400	220	0
2078	市区	民乐11#变	10	400	224	0
2079	市区	民强20#配变	10	315	228	0
2080	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	233	0
2081	市区	民强13#配变	10	315	233	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2082	市区	民强1#变	10	400	311	0
2083	市区	黄尖10#变	10	200	0	0
2084	市区	新滩11#变	10	200	0	0
2085	市区	新滩1#变	10	200	0	0
2086	市区	新滩10#变	10	200	0	0
2087	市区	新滩5#变	10	200	0	0
2088	市区	黄尖12#变	10	200	0	0
2089	市区	新滩12#变	10	200	0	0
2090	市区	黄尖6#变	10	200	0	0
2091	市区	新滩9#变	10	200	0	0
2092	市区	新滩2#变	10	200	0	0
2093	市区	黄尖9#变	10	200	0	0
2094	市区	新滩6#变	10	400	0	0
2095	市区	黄尖1#变	10	200	0	0
2096	市区	黄尖3#变	10	400	0	0
2097	市区	黄尖2#变	10	200	0	0
2098	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2099	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2100	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2101	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2102	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640
2103	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640
2104	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2105	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2106	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640
2107	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑2#变	10	800	640	640
2108	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640
2109	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑4#变	10	800	640	640
2110	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
2111	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
2112	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
2113	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
2114	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
2115	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
2116	市区	10kV郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	504	0
2117	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	640	0
2118	市区	10kV郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	640	0
2119	市区	星河绿苑1#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2120	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	640	0
2121	市区	10kV郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	504	0
2122	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	640	0
2123	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	800	0
2124	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	640	0
2125	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	640	0
2126	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	504	0
2127	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	640	0
2128	市区	正丰09号变	10	100	80	0
2129	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	0	0
2130	市区	鞍湖张本10号变	10	200	0	0
2131	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	0	0
2132	市区	鞍湖三旺8号	10	200	0	0
2133	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	320	0
2134	市区	鞍湖刘格7号	10	100	80	0
2135	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	320	0
2136	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	160	0
2137	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	160	0
2138	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2139	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	160	0
2140	市区	鞍湖张本4#变	10	200	160	0
2141	市区	鞍湖张本3号	10	200	160	0
2142	市区	鞍湖大顾7号	10	200	160	0
2143	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	8	0
2144	市区	鞍湖张本11号	10	200	17	0
2145	市区	鞍湖张本5号变	10	200	20	0
2146	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	25	0
2147	市区	鞍湖张本6#变	10	200	33	0
2148	市区	鞍湖张本2#变	10	200	35	0
2149	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	50	0
2150	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	72	0
2151	市区	鞍湖张本12号变	10	200	64	0
2152	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	69	0
2153	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	71	0
2154	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	72	0
2155	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	86	0
2156	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	88	0
2157	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2158	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	108	0
2159	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	109	0
2160	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	112	0
2161	市区	鞍湖张本13#变	10	200	112	0
2162	市区	鞍湖三旺10号	10	200	114	0
2163	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	117	0
2164	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	120	0
2165	市区	鞍湖三旺11号	10	200	122	0
2166	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	122	0
2167	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	126	0
2168	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	128	0
2169	市区	鞍湖张本8号	10	200	132	0
2170	市区	鞍湖刘格2号	10	200	133	0
2171	市区	鞍湖三旺9号	10	200	136	0
2172	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	139	0
2173	市区	鞍湖张本7号变	10	200	140	0
2174	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	141	0
2175	市区	鞍湖张本1号	10	200	141	0
2176	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2177	市区	鞍湖刘格9号	10	400	293	0
2178	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	0	0
2179	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	0	0
2180	市区	鞍湖兴福12号	10	200	0	0
2181	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	305	0
2182	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	320	0
2183	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	400	0
2184	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	160	0
2185	市区	鞍湖兴福14号	10	100	80	0
2186	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	8	0
2187	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	9	0
2188	市区	鞍湖三旺3号	10	200	12	0
2189	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	25	0
2190	市区	鞍湖许桥7号	10	200	30	0
2191	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	32	0
2192	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	42	0
2193	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	45	0
2194	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	103	0
2195	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2196	市区	鞍湖许桥6号	10	200	62	0
2197	市区	鞍湖兴福1号	10	200	62	0
2198	市区	鞍湖兴福3号	10	200	71	0
2199	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	72	0
2200	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	80	0
2201	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	81	0
2202	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	82	0
2203	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	88	0
2204	市区	鞍湖许桥5号	10	200	94	0
2205	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	96	0
2206	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	98	0
2207	市区	鞍湖兴福15	10	200	99	0
2208	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	105	0
2209	市区	鞍湖许桥8号	10	200	109	0
2210	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	124	0
2211	市区	鞍湖兴福2号	10	200	135	0
2212	市区	鞍湖兴福11号	10	200	135	0
2213	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	155	0
2214	市区	鞍湖许桥3号	10	400	205	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2215	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	288	0
2216	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	383	0
2217	市区	袁坎02号变	10	200	0	0
2218	市区	庆元14号变	10	200	6	0
2219	市区	庆元12号变	10	200	0	0
2220	市区	庆元03号变	10	200	160	0
2221	市区	袁坎06号变	10	100	80	0
2222	市区	袁坎10号变	10	200	160	0
2223	市区	王姚11号变	10	200	160	0
2224	市区	庆元小区05号箱变	10	500	400	0
2225	市区	庆元小区06号箱变	10	630	504	0
2226	市区	袁坎15号变	10	200	2	0
2227	市区	王姚23号变	10	200	13	0
2228	市区	庆元11号变	10	200	20	0
2229	市区	袁坎08号变	10	200	21	0
2230	市区	袁坎17号变	10	200	23	0
2231	市区	庆元01号变	10	200	42	0
2232	市区	袁坎03号变	10	200	43	0
2233	市区	袁坎11号变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2234	市区	庆元06号变	10	200	76	0
2235	市区	袁坎12号变	10	200	51	0
2236	市区	袁坎05号变	10	200	59	0
2237	市区	袁坎09号变	10	200	61	0
2238	市区	庆元10号变	10	200	73	0
2239	市区	仁智33号变	10	200	74	0
2240	市区	庆元04号变	10	200	81	0
2241	市区	袁坎14号变	10	200	84	0
2242	市区	庆元02号变	10	200	88	0
2243	市区	袁坎01号变	10	200	90	0
2244	市区	袁坎16号变	10	200	105	0
2245	市区	庆元20号变	10	200	94	0
2246	市区	王姚13号变	10	200	95	0
2247	市区	庆元08号变	10	200	96	0
2248	市区	庆元05号变	10	200	103	0
2249	市区	袁坎18号变	10	200	105	0
2250	市区	庆元18号变	10	200	109	0
2251	市区	烈士09号变	10	200	115	0
2252	市区	袁坎04号变	10	160	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2253	市区	王姚08号变	10	200	121	0
2254	市区	袁坎19号变	10	200	124	0
2255	市区	庆元13号变	10	400	126	0
2256	市区	庆元17号变	10	200	128	0
2257	市区	烈士19号变	10	200	130	0
2258	市区	袁坎07号变	10	200	142	0
2259	市区	10kV映南线庆元小区04号箱变	10	400	147	0
2260	市区	10kV映南线庆元小区03号箱变	10	630	231	0
2261	市区	袁坎13号变	10	400	259	0
2262	市区	10kV映南线庆元小区02号箱变	10	400	251	0
2263	市区	10kV映南线庆元小区01号箱变	10	630	394	0
2264	市区	黄刘11#配变	10	200	160	0
2265	市区	10kV郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	428	0
2266	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	428	0
2267	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	428	0
2268	市区	黄刘10#配变	10	200	160	0
2269	市区	吴徐4#配变	10	400	306	0
2270	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	428	0
2271	市区	孙英10#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2272	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	428	0
2273	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	320	0
2274	市区	吴徐1#配变	10	200	160	0
2275	市区	吴徐9#配变	10	200	160	0
2276	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	428	0
2277	市区	新星22#配变	10	315	252	0
2278	市区	黄刘8#配变	10	200	160	0
2279	市区	10kV郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	428	0
2280	市区	杨侍22#变	10	200	160	0
2281	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	428	0
2282	市区	黄刘4#配变	10	200	160	0
2283	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	428	0
2284	市区	黄刘5#配变	10	200	160	0
2285	市区	新星15#配变	10	200	157	0
2286	市区	新星11#配变	10	400	320	0
2287	市区	吴徐14#变	10	200	160	0
2288	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	320	0
2289	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	428	0
2290	市区	新星21#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2291	市区	新星23#配变	10	200	15	0
2292	市区	杨侍6#配变	10	200	19	0
2293	市区	新星19#配变	10	200	21	0
2294	市区	新星1#配变	10	200	23	0
2295	市区	新星10#配变	10	200	44	0
2296	市区	新星2#配变	10	200	64	0
2297	市区	新星7#配变	10	200	71	0
2298	市区	杨侍17#变	10	200	98	0
2299	市区	杨侍7#配变	10	200	102	0
2300	市区	杨侍8#配变	10	200	107	0
2301	市区	新星5#配变	10	200	118	0
2302	市区	新星6#配变	10	200	119	0
2303	市区	新星8#配变	10	200	125	0
2304	市区	新星4#配变	10	200	128	0
2305	市区	黄刘9#配变	10	200	132	0
2306	市区	明朗13#配变	10	200	143	0
2307	市区	孙英11#配变	10	400	273	0
2308	市区	新星13#配变	10	400	278	0
2309	市区	新星3#配变	10	400	290	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2310	市区	杨侍19#配变	10	400	305	0
2311	市区	健仁9#变	10	200	0	0
2312	市区	兴隆13#变	10	200	90	0
2313	市区	才塘16#变-	10	200	0	0
2314	市区	才塘10#变	10	100	0	0
2315	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	320	0
2316	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	504	0
2317	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	320	0
2318	市区	盐中19#变	10	400	320	0
2319	市区	兴隆29#变	10	200	160	0
2320	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	320	0
2321	市区	兴隆18#变	10	200	10	0
2322	市区	兴隆20#变	10	200	12	0
2323	市区	才塘2#变	10	200	13	0
2324	市区	陈井5#变	10	200	13	0
2325	市区	兴隆28#变-	10	200	15	0
2326	市区	盐中4#变	10	200	16	0
2327	市区	兴隆19#变	10	200	23	0
2328	市区	兴隆22#变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2329	市区	才塘9#变-	10	200	29	0
2330	市区	兴隆16#变	10	200	29	0
2331	市区	兴隆14#变	10	200	36	0
2332	市区	兴隆1#变	10	200	45	0
2333	市区	兴隆26#变-	10	200	45	0
2334	市区	兴隆17#变	10	200	47	0
2335	市区	才塘4#变	10	400	79	0
2336	市区	兴隆21#变	10	200	50	0
2337	市区	才塘24#变	10	200	51	0
2338	市区	才塘14#变	10	200	58	0
2339	市区	才塘19#变	10	200	97	0
2340	市区	才塘1#变	10	200	60	0
2341	市区	才塘11#变	10	200	68	0
2342	市区	兴隆15#变	10	200	75	0
2343	市区	盐中8#变	10	200	78	0
2344	市区	兴隆3#变	10	200	81	0
2345	市区	才塘12#变	10	200	86	0
2346	市区	青墩19#变	10	200	87	0
2347	市区	盐中15#变-	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2348	市区	兴隆31#变	10	200	96	0
2349	市区	才塘13#变	10	200	98	0
2350	市区	才塘23#变	10	200	102	0
2351	市区	才塘7#变-	10	400	105	0
2352	市区	才塘26#变	10	200	107	0
2353	市区	兴隆24#变-	10	200	108	0
2354	市区	兴隆4#变	10	200	115	0
2355	市区	盐中3#变	10	200	118	0
2356	市区	盐中2#变	10	400	120	0
2357	市区	兴隆32#变	10	200	129	0
2358	市区	陈井7#变	10	200	130	0
2359	市区	盐中17#变	10	200	137	0
2360	市区	才塘28#变	10	200	139	0
2361	市区	兴隆30#变	10	400	140	0
2362	市区	兴隆27#变-	10	200	141	0
2363	市区	兴隆2#变-	10	200	142	0
2364	市区	兴隆25#变-	10	200	145	0
2365	市区	兴隆5#变	10	315	160	0
2366	市区	才塘3#变-	10	400	172	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2367	市区	盐中16#变	10	400	175	0
2368	市区	盐中1#变	10	315	182	0
2369	市区	才塘15#变	10	400	212	0
2370	市区	才塘5#变-	10	400	220	0
2371	市区	才塘18#变	10	400	244	0
2372	市区	兴隆38#变	10	400	245	0
2373	市区	才塘17#变-	10	400	314	0
2374	市区	兴隆33#变	10	400	308	0
2375	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	0	0
2376	市区	集镇12#配变.	10	400	320	0
2377	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	400	0
2378	市区	集镇29#配变	10	400	320	0
2379	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	80	0
2380	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	160	0
2381	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	287	0
2382	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	640	0
2383	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	160	0
2384	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	320	0
2385	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2386	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	160	0
2387	市区	大冈联合村4#配变	10	200	135	0
2388	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	160	0
2389	市区	大冈集镇9#配变	10	400	320	0
2390	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	320	0
2391	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	160	0
2392	市区	傍徐小区4#配变	10	400	320	0
2393	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	640	0
2394	市区	大冈集镇40#变	10	400	320	0
2395	市区	富港28#变	10	400	320	0
2396	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	80	0
2397	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	160	0
2398	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	289	0
2399	市区	集镇30#配变	10	200	160	0
2400	市区	岐山6#配变	10	100	6	0
2401	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	19	0
2402	市区	大冈富港8#配变	10	400	24	0
2403	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	44	0
2404	市区	岐山村20号配变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2405	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	50	0
2406	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	58	0
2407	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	64	0
2408	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	68	0
2409	市区	岐山10#配变	10	200	71	0
2410	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	86	0
2411	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	93	0
2412	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	108	0
2413	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	110	0
2414	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	114	0
2415	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	116	0
2416	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	119	0
2417	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	129	0
2418	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	130	0
2419	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	133	0
2420	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	140	0
2421	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	140	0
2422	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	141	0
2423	市区	大冈联合19#配变	10	200	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2424	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	142	0
2425	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	149	0
2426	市区	大冈联合村22#配变	10	315	152	0
2427	市区	大冈傍徐16#变	10	400	222	0
2428	市区	大冈岐山23#变	10	400	292	0
2429	市区	花苑小区箱变	10	630	471	0
2430	市区	10kV冈北线佳富26#箱变	10	500	400	0
2431	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	320	0
2432	市区	10kV冈北线佳富24#箱变	10	500	400	0
2433	市区	卧龙8#配变	10	200	160	0
2434	市区	佳富18#配变	10	200	160	0
2435	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	504	0
2436	市区	佳富8#配变	10	400	320	0
2437	市区	吴港16#变	10	200	160	0
2438	市区	佳富9#配变	10	200	160	0
2439	市区	佳富6#配变	10	200	160	0
2440	市区	野陆13#变	10	400	320	0
2441	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	160	0
2442	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2443	市区	PMS_大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	504	0
2444	市区	佳富23#配变	10	200	160	0
2445	市区	佳富16#配变	10	200	160	0
2446	市区	佳富5#配变	10	100	8	0
2447	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	20	0
2448	市区	佳富1#配变	10	200	58	0
2449	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	30	0
2450	市区	佳富12#配变	10	200	34	0
2451	市区	佳富3#配变	10	200	19	0
2452	市区	佳富4#配变	10	200	67	0
2453	市区	佳富13#配变	10	200	78	0
2454	市区	佳富22#配变	10	200	96	0
2455	市区	佳富15#变	10	200	104	0
2456	市区	佳富2#配变	10	200	107	0
2457	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	110	0
2458	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	113	0
2459	市区	佳富17#配变	10	200	114	0
2460	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	119	0
2461	市区	佳富10#配变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2462	市区	佳富7#配变	10	200	133	0
2463	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	135	0
2464	市区	佳富14#配变	10	200	141	0
2465	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	145	0
2466	市区	佳富11#配变	10	200	145	0
2467	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	151	0
2468	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	210	0
2469	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	291	0
2470	市区	佳富25#	10	500	379	0
2471	市区	中舍2#变	10	200	160	0
2472	市区	光明9#配变	10	200	0	0
2473	市区	光明10#配变	10	200	160	0
2474	市区	同兴4#配变	10	200	160	0
2475	市区	野陆2#配变	10	400	320	0
2476	市区	光明3#配变	10	200	160	0
2477	市区	同兴16#配变	10	200	140	0
2478	市区	同兴15#配变	10	200	160	0
2479	市区	野陆9#配变	10	200	160	0
2480	市区	同兴18#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2481	市区	大冈集镇015#配变	10	315	252	0
2482	市区	野陆11#配变	10	315	252	0
2483	市区	同兴1#配变	10	200	39	0
2484	市区	野陆6#配变	10	100	65	0
2485	市区	同兴6#配变	10	200	72	0
2486	市区	同兴13#配变	10	200	89	0
2487	市区	光明13#配变	10	200	102	0
2488	市区	光明4#配变	10	200	103	0
2489	市区	野陆5#配变	10	315	103	0
2490	市区	光明6#配变	10	200	107	0
2491	市区	同兴12#配变	10	400	87	0
2492	市区	同兴10#配变	10	200	109	0
2493	市区	同兴2#配变	10	200	111	0
2494	市区	大冈野陆10#配变	10	200	117	0
2495	市区	同兴7#配变	10	200	124	0
2496	市区	同兴5#配变	10	200	136	0
2497	市区	同兴14#配变	10	200	141	0
2498	市区	同兴11#配变	10	200	144	0
2499	市区	同兴9#配变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2500	市区	野陆3#配变	10	200	148	0
2501	市区	光明1#配变	10	200	149	0
2502	市区	同兴8#配变	10	200	152	0
2503	市区	光明2#配变	10	400	291	0
2504	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	640	0
2505	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	640	0
2506	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	640	0
2507	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	640	0
2508	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	640	0
2509	市区	护陇5#配变	10	400	0	0
2510	市区	护陇居委会4#配变	10	200	0	0
2511	市区	孙英16#配变	10	200	0	0
2512	市区	新星17#配变	10	200	0	0
2513	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	0	0
2514	市区	护陇10#配变	10	200	0	0
2515	市区	护陇7#配变	10	400	0	0
2516	市区	新星12#配变	10	400	0	0
2517	市区	护陇17#配变	10	315	0	0
2518	市区	新兴11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2519	市区	新兴12#变	10	200	0	0
2520	市区	指南4#变	10	200	0	0
2521	市区	新兴8#变	10	400	0	0
2522	市区	新兴9#变	10	200	0	0
2523	市区	新兴2#变	10	200	0	0
2524	市区	新兴14#变	10	200	0	0
2525	市区	指南10#变	10	200	0	0
2526	市区	指南2#变	10	200	0	0
2527	市区	新兴10#变	10	200	0	0
2528	市区	新兴6#变	10	200	0	0
2529	市区	指南9#变	10	200	0	0
2530	市区	新兴3#变	10	200	0	0
2531	市区	指南11#变	10	200	0	0
2532	市区	指南13#变	10	200	0	0
2533	市区	指南16#变	10	200	0	0
2534	市区	指南12#变	10	200	0	0
2535	市区	新兴4#变	10	400	0	0
2536	市区	指南14#变	10	200	0	0
2537	市区	指南15#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2538	市区	新兴5#变	10	200	0	0
2539	市区	指南5#变	10	200	0	0
2540	市区	指南3#变	10	200	0	0
2541	市区	指南1#变	10	200	0	0
2542	市区	指南6#变	10	200	0	0
2543	市区	新兴16#变	10	400	0	0
2544	市区	指南17#变	10	200	0	0
2545	市区	指南7#变	10	400	0	0
2546	市区	指南8#变	10	400	0	0
2547	市区	新兴17#变	10	400	0	0
2548	市区	吴徐19#配变	10	200	160	0
2549	市区	吴徐5#配变	10	200	160	0
2550	市区	吴徐3#配变	10	200	160	0
2551	市区	吴徐13#配变	10	200	160	0
2552	市区	吴徐12#配变	10	400	320	0
2553	市区	吴徐18#配变	10	200	160	0
2554	市区	新星24#变	10	200	160	0
2555	市区	护陇16#配变	10	200	160	0
2556	市区	吴徐10#配变	10	400	291	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2557	市区	吴徐2#配变	10	200	160	0
2558	市区	吴徐17#配变	10	200	160	0
2559	市区	吴徐6#配变	10	200	160	0
2560	市区	新星18#变	10	200	16	0
2561	市区	孙英15#配变	10	200	72	0
2562	市区	孙英19#变	10	200	120	0
2563	市区	新建12#杆上配变	10	200	0	0
2564	市区	前营13#变	10	200	0	0
2565	市区	前营19#变	10	200	0	0
2566	市区	前营5#变	10	200	0	0
2567	市区	新建6#杆上配变	10	200	44	44
2568	市区	甘露11#变	10	200	152	152
2569	市区	前营14#变	10	200	160	160
2570	市区	新建11#变	10	200	6	6
2571	市区	新建15#	10	200	22	22
2572	市区	方明1#杆上配变	10	200	23	23
2573	市区	前营18#变	10	200	24	24
2574	市区	新建14#	10	200	26	26
2575	市区	前营8#变	10	200	28	28

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2576	市区	方明15#	10	200	30	30
2577	市区	新建8#杆上配变	10	400	34	34
2578	市区	前营3#变	10	200	35	35
2579	市区	方明6#变	10	200	54	54
2580	市区	前营11#变	10	200	38	38
2581	市区	前营22#变	10	200	40	40
2582	市区	前营12#变	10	200	50	50
2583	市区	前营10#变	10	200	52	52
2584	市区	前营16#变	10	200	61	61
2585	市区	新建17#变	10	200	61	61
2586	市区	新建3#杆上配变	10	200	69	69
2587	市区	甘露19#变	10	200	96	96
2588	市区	方明17#变	10	200	78	78
2589	市区	前营4#变	10	400	82	82
2590	市区	新建10#变	10	200	83	83
2591	市区	新建4#变	10	200	85	85
2592	市区	前营2#变	10	200	87	87
2593	市区	新建5#杆上配变	10	200	90	90
2594	市区	新建7#杆上配变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2595	市区	前营24#变	10	200	99	99
2596	市区	前营17#变	10	200	106	106
2597	市区	前营20#变	10	200	117	117
2598	市区	前营21#变	10	200	123	123
2599	市区	前营9#变	10	200	124	124
2600	市区	新建13#变	10	200	125	125
2601	市区	前营7#变	10	200	127	127
2602	市区	前营15#变	10	200	127	127
2603	市区	新建2#变	10	200	138	138
2604	市区	新建16#变	10	200	148	148
2605	市区	新建1#变	10	400	148	148
2606	市区	前营6#变	10	315	182	182
2607	市区	新建19#变	10	400	271	271
2608	市区	三永12#配变	10	100	0	0
2609	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	160	0
2610	市区	三永7#配变	10	200	160	0
2611	市区	三永17#配变	10	200	160	0
2612	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	160	0
2613	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2614	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	160	0
2615	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	320	0
2616	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	320	0
2617	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	320	0
2618	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	160	0
2619	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	155	0
2620	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	160	0
2621	市区	三永1#配变	10	200	160	0
2622	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	160	0
2623	市区	三永18#配变	10	200	28	0
2624	市区	三永16#配变	10	200	28	0
2625	市区	三永14#配变	10	200	35	0
2626	市区	三永10#配变	10	400	36	0
2627	市区	三永4#配变	10	100	45	0
2628	市区	三永5#配变	10	200	48	0
2629	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	55	0
2630	市区	三永9#配变	10	200	64	0
2631	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	79	0
2632	市区	三永13#配变	10	200	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2633	市区	三永20#配变	10	200	101	0
2634	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	106	0
2635	市区	三永19#配变	10	200	108	0
2636	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	114	0
2637	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	127	0
2638	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	121	0
2639	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	122	0
2640	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	128	0
2641	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	139	0
2642	市区	三永15#配变	10	200	141	0
2643	市区	三永6#配变	10	200	144	0
2644	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	144	0
2645	市区	三永8#配变	10	400	188	0
2646	市区	三永2#配变	10	400	231	0
2647	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	276	0
2648	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	287	0
2649	市区	刘垛4#配变	10	400	320	0
2650	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	640	0
2651	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2652	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	320	0
2653	市区	宝林2#箱变	10	500	400	0
2654	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	504	0
2655	市区	郭猛集镇26#变	10	400	320	0
2656	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	320	0
2657	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	320	0
2658	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	320	0
2659	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	320	0
2660	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	320	0
2661	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	252	0
2662	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	320	0
2663	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	640	0
2664	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	160	0
2665	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	504	0
2666	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	320	0
2667	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	800	0
2668	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	320	0
2669	市区	10KV郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	320	0
2670	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2671	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	320	0
2672	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	320	0
2673	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	320	0
2674	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	320	0
2675	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	504	0
2676	市区	护陇8#配变	10	400	320	0
2677	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	494	0
2678	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	252	0
2679	市区	宝林1#箱变	10	500	400	0
2680	市区	刘垛11#变	10	400	320	0
2681	市区	集镇16号变001	10	400	320	0
2682	市区	护陇13#配变	10	315	128	0
2683	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	128	0
2684	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	224	0
2685	市区	集镇18#箱变	10	400	263	0
2686	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	312	0
2687	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	0	0
2688	市区	明朗9#配变	10	200	160	0
2689	市区	孙英24#配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2690	市区	袁邵5#配变	10	200	160	0
2691	市区	袁邵21#配变	10	200	160	0
2692	市区	黄刘6#配变	10	200	160	0
2693	市区	明朗4#配变	10	400	310	0
2694	市区	三湾21#变	10	400	304	0
2695	市区	三湾16#配变	10	200	160	0
2696	市区	10kV郭袁线明朗20#变	10	200	160	0
2697	市区	袁邵9#配变	10	200	160	0
2698	市区	三湾19#变	10	200	160	0
2699	市区	袁邵19号配变	10	200	160	0
2700	市区	三湾14#配变	10	200	158	0
2701	市区	明朗12#配变	10	400	320	0
2702	市区	孙英9#配变	10	200	20	0
2703	市区	袁邵8#变	10	200	9	0
2704	市区	袁邵13#配变	10	400	36	0
2705	市区	袁邵1#配变	10	200	57	0
2706	市区	孙英2#配变	10	200	58	0
2707	市区	袁邵16#配变	10	200	59	0
2708	市区	袁邵4#配变	10	200	71	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2709	市区	孙英8#配变	10	200	74	0
2710	市区	袁邵15#配变	10	200	89	0
2711	市区	袁邵6#配变	10	200	91	0
2712	市区	明朗6#配变	10	200	92	0
2713	市区	明朗15#配变	10	200	100	0
2714	市区	孙英18#配变	10	200	107	0
2715	市区	孙英13#配变	10	200	115	0
2716	市区	袁邵20号配变	10	200	116	0
2717	市区	孙英6#配变	10	200	117	0
2718	市区	袁邵7#配变	10	200	124	0
2719	市区	孙英3#配变	10	200	128	0
2720	市区	孙英1#配变	10	200	132	0
2721	市区	明朗7#配变	10	200	132	0
2722	市区	孙英17#配变	10	200	134	0
2723	市区	袁邵14#配变	10	200	137	0
2724	市区	孙英22#变	10	200	141	0
2725	市区	袁邵12#配变	10	200	144	0
2726	市区	孙英25#变	10	200	146	0
2727	市区	孙英7#配变	10	200	151	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2728	市区	明朗14#配变	10	315	175	0
2729	市区	孙英12#配变	10	400	191	0
2730	市区	孙英21#配变	10	400	231	0
2731	市区	孙英5#配变	10	400	239	0
2732	市区	孙英4#配变	10	400	259	0
2733	市区	明朗5#配变	10	400	269	0
2734	市区	孙英26#变	10	400	271	0
2735	市区	袁邵3#配变	10	400	279	0
2736	市区	新建12#配变	10	315	0	0
2737	市区	新建1#配变	10	200	3	0
2738	市区	生建10#配变	10	200	160	0
2739	市区	生建7#配变	10	200	160	0
2740	市区	生建13#配变	10	200	160	0
2741	市区	新川3#配变	10	200	160	0
2742	市区	生建16#配变	10	200	160	0
2743	市区	公用18#配变	10	200	160	0
2744	市区	生建11#配变	10	200	15	0
2745	市区	生建2#配变	10	200	19	0
2746	市区	生建4#配变	10	200	36	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2747	市区	生建15#配变	10	200	46	0
2748	市区	新建27#配变	10	200	48	0
2749	市区	新川11#配变（200）	10	200	68	0
2750	市区	生建12#配变	10	200	75	0
2751	市区	生建5#配变	10	200	79	0
2752	市区	公用16#配变	10	400	46	0
2753	市区	新川5#配变	10	200	110	0
2754	市区	生建6#配变	10	200	117	0
2755	市区	生建14#配变	10	200	121	0
2756	市区	生建9#配变	10	200	124	0
2757	市区	生建3#配变	10	200	136	0
2758	市区	生建8#配变	10	400	162	0
2759	市区	王姚03号变	10	200	160	0
2760	市区	板土12号变	10	200	160	0
2761	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	640	0
2762	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	640	0
2763	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	640	0
2764	市区	板土03号变	10	200	160	0
2765	市区	板土01号变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2766	市区	李坝16号变	10	200	37	0
2767	市区	王姚05号变	10	200	29	0
2768	市区	前途02号变	10	200	32	0
2769	市区	王姚21号变	10	200	46	0
2770	市区	板土07号变	10	200	49	0
2771	市区	前途06号变	10	200	57	0
2772	市区	前途05号变	10	200	69	0
2773	市区	板土10号变	10	200	82	0
2774	市区	板土04号变	10	200	87	0
2775	市区	前途03号变	10	200	89	0
2776	市区	王姚16号变	10	200	89	0
2777	市区	李坝23号变	10	200	110	0
2778	市区	板土08号变	10	200	117	0
2779	市区	集镇17 号变	10	200	121	0
2780	市区	李坝29号变	10	200	127	0
2781	市区	前途01号变	10	200	132	0
2782	市区	前途09号变	10	200	134	0
2783	市区	板土05号变	10	200	139	0
2784	市区	李坝01号变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2785	市区	前途04号变	10	200	147	0
2786	市区	前途07号变	10	200	150	0
2787	市区	集镇15号变	10	400	196	0
2788	市区	王姚01号变	10	400	246	0
2789	市区	板土02号变	10	400	268	0
2790	市区	板土13号变	10	400	279	0
2791	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	0	0
2792	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	108	0
2793	市区	岐山7#配变	10	100	80	0
2794	市区	勤加7#配变	10	200	160	0
2795	市区	勤加14#配变	10	400	320	0
2796	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	320	0
2797	市区	岐山17#配变	10	200	160	0
2798	市区	大冈集镇19#配变	10	400	320	0
2799	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	160	0
2800	市区	勤加6#配变	10	200	160	0
2801	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	320	0
2802	市区	抬头20#配变	10	200	160	0
2803	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2804	市区	抬头12#配变	10	200	160	0
2805	市区	大冈集镇2#配变	10	400	320	0
2806	市区	富港9#配变	10	400	320	0
2807	市区	勤加3#配变	10	200	6	0
2808	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	17	0
2809	市区	勤加9#配变	10	200	62	0
2810	市区	抬头29#配变	10	200	31	0
2811	市区	抬头7#配变	10	200	32	0
2812	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	33	0
2813	市区	抬头13#配变	10	200	35	0
2814	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	40	0
2815	市区	抬头16#配变	10	200	43	0
2816	市区	勤加12#配变	10	200	45	0
2817	市区	抬头22#配变	10	200	46	0
2818	市区	抬头19#配变	10	200	47	0
2819	市区	勤加1#配变	10	200	52	0
2820	市区	抬头15#配变	10	200	56	0
2821	市区	抬头10#配变	10	100	57	0
2822	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2823	市区	抬头1#配变	10	400	67	0
2824	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	70	0
2825	市区	勤加13#配变	10	200	74	0
2826	市区	抬头8#配变	10	200	76	0
2827	市区	勤加5#配变	10	200	79	0
2828	市区	抬头5#配变	10	200	80	0
2829	市区	抬头28#配变	10	200	80	0
2830	市区	抬头18#配变	10	200	89	0
2831	市区	光华8#配变	10	200	94	0
2832	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	97	0
2833	市区	勤加18#配变	10	200	97	0
2834	市区	勤加10#配变	10	200	99	0
2835	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	117	0
2836	市区	抬头3#配变	10	200	102	0
2837	市区	抬头23#配变	10	200	103	0
2838	市区	勤加17#配变	10	200	105	0
2839	市区	勤加4#配变	10	200	106	0
2840	市区	勤加15#配变	10	200	107	0
2841	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	108	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2842	市区	岐山村1#配变	10	200	112	0
2843	市区	抬头27#配变	10	200	114	0
2844	市区	抬头14#配变	10	200	119	0
2845	市区	勤加20#配变	10	200	121	0
2846	市区	勤加8#配变	10	200	122	0
2847	市区	大冈勤加22#变	10	200	123	0
2848	市区	勤加2#配变	10	400	125	0
2849	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	128	0
2850	市区	抬头4#配变	10	200	129	0
2851	市区	岐山22#配变	10	200	130	0
2852	市区	勤加19#配变	10	200	133	0
2853	市区	岐山村3#配变	10	200	135	0
2854	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	137	0
2855	市区	勤加11#公用变	10	200	140	0
2856	市区	抬头6#配变	10	200	142	0
2857	市区	岐山21#配变	10	200	143	0
2858	市区	勤加16#配变	10	400	88	0
2859	市区	抬头21#配变	10	200	146	0
2860	市区	抬头11#配变	10	200	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2861	市区	大冈抬头2#配变	10	400	191	0
2862	市区	抬头9#配变	10	400	272	0
2863	市区	抬头17#配变	10	400	312	0
2864	市区	秦南泾口3#变	10	200	160	0
2865	市区	鞍湖大顾6号	10	200	160	0
2866	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	496	0
2867	市区	秦南泾口4#变	10	200	160	0
2868	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	320	0
2869	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	252	0
2870	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	504	0
2871	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	160	0
2872	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	320	0
2873	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	160	0
2874	市区	秦南泾口16#变	10	500	400	0
2875	市区	鞍湖集镇12号	10	200	160	0
2876	市区	秦南泾口17#变	10	500	400	0
2877	市区	秦南泾口14#变	10	400	320	0
2878	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	400	0
2879	市区	秦南泾口10#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2880	市区	秦南泾口15#变	10	200	160	0
2881	市区	鞍湖集镇18#	10	400	320	0
2882	市区	秦南千秋11#变	10	200	160	0
2883	市区	秦南泾口13#变	10	200	160	0
2884	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	400	0
2885	市区	秦南泾口18#变	10	500	400	0
2886	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	504	0
2887	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	160	0
2888	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	504	0
2889	市区	秦南千秋12#变	10	200	160	0
2890	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	320	0
2891	市区	鞍湖集镇9号	10	200	160	0
2892	市区	秦南千秋19#变	10	200	160	0
2893	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	320	0
2894	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	252	0
2895	市区	秦南千秋8#变	10	200	160	0
2896	市区	秦南泾口2#变	10	200	36	0
2897	市区	鞍湖集镇11号	10	200	49	0
2898	市区	秦南千秋24#变	10	200	71	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2899	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	72	0
2900	市区	秦南千秋21#变	10	200	76	0
2901	市区	秦南泾口11#变	10	200	85	0
2902	市区	秦南千秋16#变	10	200	88	0
2903	市区	秦南千秋10#变	10	200	89	0
2904	市区	秦南泾口9#变	10	200	109	0
2905	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	111	0
2906	市区	秦南泾口7#变	10	200	128	0
2907	市区	秦南泾口8#变	10	200	134	0
2908	市区	秦南泾口6#变	10	200	136	0
2909	市区	秦南泾口1#变	10	200	142	0
2910	市区	秦南泾口12#变	10	200	146	0
2911	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	150	0
2912	市区	秦南千秋7#变	10	200	159	0
2913	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	287	0
2914	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	314	0
2915	市区	红升31号变	10	200	0	0
2916	市区	伍港07号变	10	160	0	0
2917	市区	仁智17号变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2918	市区	仁智11号变	10	200	0	0
2919	市区	红升29号变	10	200	160	0
2920	市区	伍新小区05号主变	10	630	504	0
2921	市区	仁智34号变	10	200	160	0
2922	市区	伍新小区04号主变	10	630	504	0
2923	市区	仁智30号变	10	200	160	0
2924	市区	伍新小区02号主变	10	630	504	0
2925	市区	伍新小区01号主变	10	630	504	0
2926	市区	曙光04号变	10	200	160	0
2927	市区	伍新小区03号主变	10	400	320	0
2928	市区	仁智28号变	10	200	160	0
2929	市区	仁智15号变	10	200	6	0
2930	市区	李坝11号变	10	200	26	0
2931	市区	伍港16号变	10	200	13	0
2932	市区	李坝12号变	10	200	13	0
2933	市区	伍港03号变	10	200	14	0
2934	市区	李坝10号变	10	160	14	0
2935	市区	仁智12号变	10	200	14	0
2936	市区	曙光03号变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2937	市区	伍港12号变	10	200	17	0
2938	市区	伍港02号变	10	400	22	0
2939	市区	李坝05号变	10	200	22	0
2940	市区	李坝22号变	10	200	28	0
2941	市区	红升25号变	10	200	36	0
2942	市区	李坝08号变	10	200	37	0
2943	市区	伍港14号变	10	200	37	0
2944	市区	红升21号变	10	200	39	0
2945	市区	仁智10号变	10	200	39	0
2946	市区	红升14号变	10	200	43	0
2947	市区	兆顺20号变	10	200	44	0
2948	市区	李坝20号变	10	200	48	0
2949	市区	李坝15号变	10	200	48	0
2950	市区	伍港01号变	10	200	48	0
2951	市区	红升15号变	10	200	52	0
2952	市区	仁智26号变	10	200	55	0
2953	市区	前途08号变	10	200	56	0
2954	市区	仁智32号变	10	400	57	0
2955	市区	李坝06号变	10	200	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2956	市区	李坝21号变	10	200	70	0
2957	市区	仁智29号变	10	200	72	0
2958	市区	李坝07号变	10	200	73	0
2959	市区	曙光01号变	10	200	78	0
2960	市区	红升11号变	10	200	80	0
2961	市区	仁智25号变	10	200	85	0
2962	市区	李坝26号变	10	200	149	0
2963	市区	李坝25号变	10	200	95	0
2964	市区	伍港10号变	10	400	97	0
2965	市区	红升13号变	10	200	99	0
2966	市区	李坝18号变	10	200	104	0
2967	市区	伍港15#变	10	200	112	0
2968	市区	仁智09号变	10	200	119	0
2969	市区	伍港08号变	10	200	120	0
2970	市区	红升27号变	10	200	123	0
2971	市区	伍港13号变	10	200	127	0
2972	市区	仁智16号变	10	200	129	0
2973	市区	红升24号变	10	200	147	0
2974	市区	仁智20号变	10	200	152	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2975	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	160	0
2976	市区	北蒋雨生1#变	10	200	160	0
2977	市区	北蒋雨生2#变	10	200	160	0
2978	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	160	0
2979	市区	北蒋雨生14#变	10	200	160	0
2980	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	6	0
2981	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	7	0
2982	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	33	0
2983	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	33	0
2984	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	35	0
2985	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	43	0
2986	市区	北蒋雨生13#	10	200	43	0
2987	市区	北蒋雨生11#变	10	200	48	0
2988	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	52	0
2989	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	53	0
2990	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	54	0
2991	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	55	0
2992	市区	北蒋雨生16#变	10	200	69	0
2993	市区	北蒋雨生6#变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
2994	市区	北蒋雨生17#变	10	200	81	0
2995	市区	北蒋雨生15#变	10	200	85	0
2996	市区	北蒋雨生12#变	10	200	88	0
2997	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	90	0
2998	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	92	0
2999	市区	北蒋楚九10#变	10	200	93	0
3000	市区	北蒋雨生8#变	10	200	94	0
3001	市区	北蒋雨生18#变	10	200	96	0
3002	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	97	0
3003	市区	北蒋雨生9#变	10	200	115	0
3004	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	121	0
3005	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	121	0
3006	市区	北蒋楚九4#变	10	200	125	0
3007	市区	北蒋雨生5#变	10	200	126	0
3008	市区	北蒋雨生7#变	10	200	129	0
3009	市区	北蒋雨生3#变	10	200	129	0
3010	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	143	0
3011	市区	民立4#变	10	200	0	0
3012	市区	永和5#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3013	市区	花川10#变	10	200	0	0
3014	市区	新征1#变	10	200	0	0
3015	市区	新街11#变	10	200	0	0
3016	市区	新征8#变	10	200	0	0
3017	市区	永和1#变	10	200	0	0
3018	市区	花川1#变	10	200	0	0
3019	市区	永和8#变	10	200	0	0
3020	市区	永和15#变	10	200	0	0
3021	市区	新征5#变	10	200	0	0
3022	市区	民立2#变	10	200	0	0
3023	市区	永和3#变	10	400	0	0
3024	市区	新街15#变	10	200	0	0
3025	市区	民立7#变	10	400	0	0
3026	市区	新征7#变	10	200	0	0
3027	市区	永和7#变	10	200	0	0
3028	市区	花川4#变	10	200	0	0
3029	市区	民立10#变	10	200	0	0
3030	市区	新征3#变	10	200	0	0
3031	市区	民立3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3032	市区	民立6#变	10	200	0	0
3033	市区	花川8#变	10	200	0	0
3034	市区	新征4#变	10	200	0	0
3035	市区	花川5#变	10	200	0	0
3036	市区	花川7#变	10	200	0	0
3037	市区	花川6#变	10	200	0	0
3038	市区	永和2#变	10	200	0	0
3039	市区	花川9#变	10	200	0	0
3040	市区	新同13#变	10	200	0	0
3041	市区	民立8#变	10	400	0	0
3042	市区	永和9#变	10	200	0	0
3043	市区	花川2#变	10	200	0	0
3044	市区	永和12#变	10	200	0	0
3045	市区	新征6#变	10	400	0	0
3046	市区	民立5#变	10	400	0	0
3047	市区	新征2#变	10	400	0	0
3048	市区	鞍湖兴福9号	10	200	0	0
3049	市区	鞍湖曲东11号	10	200	0	0
3050	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3051	市区	鞍湖曲东7号	10	200	0	0
3052	市区	鞍湖曲东18号	10	200	0	0
3053	市区	龙冈桂吴3号	10	200	0	0
3054	市区	鞍湖曲东12号	10	200	0	0
3055	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	0	0
3056	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	160	0
3057	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	160	0
3058	市区	龙冈大吉15号	10	200	160	0
3059	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	160	0
3060	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	160	0
3061	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	160	0
3062	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	320	0
3063	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	160	0
3064	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	160	0
3065	市区	鞍湖曲东10号	10	100	21	0
3066	市区	鞍湖兴福7号	10	200	10	0
3067	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	16	0
3068	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	16	0
3069	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3070	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	19	0
3071	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	22	0
3072	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	27	0
3073	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	35	0
3074	市区	鞍湖兴福17	10	200	36	0
3075	市区	鞍湖曲东14号	10	200	39	0
3076	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	40	0
3077	市区	鞍湖曲东4号	10	100	46	0
3078	市区	鞍湖曲东9号	10	200	48	0
3079	市区	鞍湖曲东1号	10	400	49	0
3080	市区	鞍湖曲东13号	10	200	49	0
3081	市区	龙冈大吉7号	10	200	50	0
3082	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	52	0
3083	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	55	0
3084	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	66	0
3085	市区	鞍湖曲东6号	10	200	66	0
3086	市区	鞍湖曲东8号	10	200	68	0
3087	市区	鞍湖兴福8号	10	200	88	0
3088	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3089	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	91	0
3090	市区	鞍湖曲东17号	10	200	94	0
3091	市区	鞍湖兴福10号	10	200	99	0
3092	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	104	0
3093	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	105	0
3094	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	110	0
3095	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	123	0
3096	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	129	0
3097	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	135	0
3098	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	139	0
3099	市区	龙冈大吉14	10	200	142	0
3100	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	146	0
3101	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	157	0
3102	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	165	0
3103	市区	鞍湖曲东2号	10	400	46	0
3104	市区	曲东19号	10	400	252	0
3105	市区	西潮4#配变	10	200	22	0
3106	市区	艳阳12#配变	10	200	0	0
3107	市区	西潮2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3108	市区	艳阳10#配变	10	200	0	0
3109	市区	公用27#配变	10	400	320	0
3110	市区	高荣1#所用配变	10	400	320	0
3111	市区	桂英7#配变	10	200	1	0
3112	市区	艳阳6#配变	10	200	2	0
3113	市区	西潮10#配变	10	200	4	0
3114	市区	西潮8#配变	10	200	6	0
3115	市区	西潮11#配变	10	200	23	0
3116	市区	西潮5#配变	10	200	25	0
3117	市区	桂英8#配变	10	200	25	0
3118	市区	西潮7#配变	10	200	27	0
3119	市区	艳阳5#配变	10	200	27	0
3120	市区	桂英1#配变	10	200	35	0
3121	市区	艳阳14#配变	10	200	36	0
3122	市区	艳阳15#配变	10	200	40	0
3123	市区	艳阳7#配变	10	200	43	0
3124	市区	西潮3#配变	10	400	43	0
3125	市区	西潮1#配变	10	200	44	0
3126	市区	艳阳8#配变	10	200	45	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3127	市区	艳阳1#配变	10	200	49	0
3128	市区	西潮9#配变	10	200	63	0
3129	市区	新丰9#配变	10	200	65	0
3130	市区	艳阳3#配变	10	200	73	0
3131	市区	艳阳11#配变	10	200	76	0
3132	市区	新丰3#配变	10	200	77	0
3133	市区	新丰2#配变	10	200	88	0
3134	市区	艳阳4#配变	10	200	108	0
3135	市区	艳阳9#配变	10	200	122	0
3136	市区	新丰6#配变	10	200	126	0
3137	市区	艳阳16#配变	10	200	127	0
3138	市区	西潮6#配变	10	400	136	0
3139	市区	新丰1#配变	10	400	144	0
3140	市区	艳阳18#配变	10	400	294	0
3141	市区	艳阳2#配变	10	400	271	0
3142	市区	艳阳17#配变	10	630	423	0
3143	市区	中原房产	10	500	400	0
3144	市区	大洋工业园2#	10	400	320	0
3145	市区	盐湾3#	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3146	市区	大洋工业园3#	10	315	252	0
3147	市区	城北组团	10	500	400	0
3148	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	504	0
3149	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	504	0
3150	市区	木子置业3#S6	10	400	320	0
3151	市区	中原房产2#S3	10	500	400	0
3152	市区	大洋工业园1#	10	400	320	0
3153	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	504	0
3154	市区	圩洋	10	315	252	0
3155	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	504	0
3156	市区	木子置业1#S4	10	400	320	0
3157	市区	木子置业2#S5	10	400	320	0
3158	市区	盐湾6#	10	250	200	0
3159	市区	玖溪西园开关站2#主变	10	800	640	640
3160	市区	东樾府1#配电室3#主变	10	800	640	640
3161	市区	红星海河湾3#配电室3#主变	10	800	640	640
3162	市区	红星海河湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
3163	市区	玖溪东园开关站4#主变	10	800	637	637
3164	市区	玖溪东园1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3165	市区	玖溪东园2#箱变主变	10	400	320	320
3166	市区	红星海河湾2#配电室1#主变	10	800	640	640
3167	市区	东樾府2#开关站1#主变	10	800	640	640
3168	市区	玖溪东园2#配电室2#主变	10	800	620	620
3169	市区	东樾府1#开关站1#主变	10	800	640	640
3170	市区	东樾府5#配电室1#主变	10	800	640	640
3171	市区	红星海河湾1#配电室3#主变	10	800	640	640
3172	市区	东樾府2#配电室3#主变	10	800	640	640
3173	市区	东樾府4#配电室1#主变	10	800	640	640
3174	市区	玖溪东园开关站2#主变	10	800	627	627
3175	市区	红星海河湾3#配电室1#主变	10	800	640	640
3176	市区	玖溪西园1#配电室2#主变	10	800	640	640
3177	市区	东樾府3#配电室1#主变	10	800	640	640
3178	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	0
3179	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	640	0
3180	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	640	0
3181	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	640	0
3182	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	0
3183	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3184	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	640	0
3185	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	567	0
3186	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	614	0
3187	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	618	0
3188	市区	北闸20#变主变	10	400	320	0
3189	市区	液化气宿舍2#	10	315	252	0
3190	市区	袁庄13#	10	400	320	0
3191	市区	电化厂宿舍2#	10	315	252	0
3192	市区	北闸7#箱变主变	10	630	504	0
3193	市区	加油站S5箱变主变	10	630	504	0
3194	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	504	0
3195	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	504	0
3196	市区	北闸12#	10	400	320	0
3197	市区	袁庄12#	10	400	320	0
3198	市区	袁庄24#	10	200	160	0
3199	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	504	0
3200	市区	液化气宿舍3#	10	315	252	0
3201	市区	电化厂宿舍6#	10	315	252	0
3202	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3203	市区	东域名居1#开关站2#配变	10	630	504	0
3204	市区	公用26#配变	10	400	320	0
3205	市区	顺心园开关站2#变	10	800	640	0
3206	市区	东域名居1#配电室2#配变	10	800	640	0
3207	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	504	0
3208	市区	东域名居1#配电室4#配变	10	800	640	0
3209	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	504	0
3210	市区	公用25#配变	10	400	257	0
3211	市区	公用9#配变	10	400	268	0
3212	市区	公用19#配变	10	400	296	0
3213	市区	公用31#配变	10	400	306	0
3214	市区	公用1#配变	10	400	306	0
3215	市区	李灶10#配变	10	400	308	0
3216	市区	安龙02号变	10	200	149	149
3217	市区	安龙16号变	10	200	145	145
3218	市区	安龙11号变	10	200	8	8
3219	市区	安龙14号变	10	200	12	12
3220	市区	安龙18号变	10	200	25	25
3221	市区	安龙06号变	10	200	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3222	市区	安龙17号变	10	200	29	29
3223	市区	新洼23号变	10	200	30	30
3224	市区	安龙12号变	10	200	43	43
3225	市区	安龙03号变	10	200	69	69
3226	市区	新洼01号变	10	200	101	101
3227	市区	安龙09号变	10	200	102	102
3228	市区	安龙05号变	10	400	117	117
3229	市区	安龙07号变	10	200	118	118
3230	市区	安龙13号变	10	315	130	130
3231	市区	安龙01号变	10	200	132	132
3232	市区	安龙04号变	10	200	148	148
3233	市区	碧水蓝湾小区2#配电室2#主变压器	10	800	640	640
3234	市区	集镇21号变	10	400	320	320
3235	市区	碧水蓝湾小区1号配电室2号主变	10	800	640	640
3236	市区	清恩01号变	10	400	320	320
3237	市区	集镇11 号变	10	400	320	320
3238	市区	集镇25号箱变	10	630	504	504
3239	市区	清恩09号变	10	200	65	65
3240	市区	集镇02号变	10	315	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3241	市区	清恩07号变	10	400	118	118
3242	市区	清恩04号变	10	200	145	145
3243	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	504	0
3244	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	640	0
3245	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	504	0
3246	市区	汇成名居小区01号配电室1号主变	10	800	640	640
3247	市区	三龙05号变	10	200	160	160
3248	市区	兆顺03号变	10	200	3	3
3249	市区	伍港06号变	10	200	7	7
3250	市区	红升08号变	10	200	13	13
3251	市区	兆顺12号变	10	200	14	14
3252	市区	伍港05号变	10	200	16	16
3253	市区	伍港11号变	10	200	17	17
3254	市区	兆顺24号变	10	200	20	20
3255	市区	红升12号变	10	160	20	20
3256	市区	红升28号变	10	200	22	22
3257	市区	兆顺23号变	10	200	26	26
3258	市区	兆顺14号变	10	200	29	29
3259	市区	兆顺17号变	10	400	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3260	市区	伍港09号变	10	200	33	33
3261	市区	兆顺21号变	10	200	39	39
3262	市区	兆顺02号变	10	200	62	62
3263	市区	新灶01号变	10	200	40	40
3264	市区	兆顺11号变	10	200	48	48
3265	市区	新灶10号变	10	200	57	57
3266	市区	红升09号变	10	200	61	61
3267	市区	新灶13号变	10	200	63	63
3268	市区	新灶03号变	10	400	65	65
3269	市区	兆顺16号变	10	400	67	67
3270	市区	新灶04号变	10	200	68	68
3271	市区	新灶07号变	10	200	73	73
3272	市区	新灶09号变	10	200	76	76
3273	市区	兆顺01号变	10	160	80	80
3274	市区	兆顺18号变	10	400	81	81
3275	市区	兆顺05号变	10	200	82	82
3276	市区	红升10号变	10	200	85	85
3277	市区	新灶08号变	10	200	92	92
3278	市区	新灶12号变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3279	市区	兆顺04号变	10	200	108	108
3280	市区	新灶05号变	10	200	110	110
3281	市区	伍港04号变	10	200	112	112
3282	市区	新灶11号变	10	200	115	115
3283	市区	红升20号变	10	200	121	121
3284	市区	红升07号变	10	200	129	129
3285	市区	红升32号变	10	200	138	138
3286	市区	兆顺08号变	10	400	139	139
3287	市区	兆顺10号变	10	400	141	141
3288	市区	新灶02号变	10	400	146	146
3289	市区	新灶06号变	10	400	183	183
3290	市区	兆顺19号变	10	315	191	191
3291	市区	兆顺13号变	10	400	220	220
3292	市区	兆顺15号变	10	400	254	254
3293	市区	兆顺09号变	10	400	265	265
3294	市区	兆顺22号变	10	400	282	282
3295	市区	兆顺07号变	10	400	289	289
3296	市区	兆顺06号变	10	400	296	296
3297	市区	新灶14号变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3298	市区	水润天成1#变	10	630	504	0
3299	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	504	0
3300	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	400	0
3301	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	160	0
3302	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	320	0
3303	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	320	0
3304	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	320	0
3305	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	320	0
3306	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	400	0
3307	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	252	0
3308	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	160	0
3309	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	297	0
3310	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	298	0
3311	市区	仁智08号变	10	200	0	0
3312	市区	李坝19号变	10	200	160	160
3313	市区	板土11号变	10	200	160	160
3314	市区	李坝24号变	10	100	80	80
3315	市区	王姚24号变	10	200	160	160
3316	市区	王姚25号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3317	市区	仁智27号变	10	200	0	0
3318	市区	仁智04号变	10	200	0	0
3319	市区	板土09号变	10	200	29	29
3320	市区	仁智07号变	10	200	24	24
3321	市区	仁智05号变	10	200	27	27
3322	市区	王姚18号变	10	200	30	30
3323	市区	李坝14号变	10	200	38	38
3324	市区	仁智24号变	10	200	41	41
3325	市区	王姚19号变	10	200	43	43
3326	市区	李坝04号变	10	200	46	46
3327	市区	李坝17号变	10	200	54	54
3328	市区	仁智19号变	10	200	55	55
3329	市区	仁智02号变	10	200	58	58
3330	市区	王姚10号变	10	200	59	59
3331	市区	王姚15号变	10	200	60	60
3332	市区	仁智14号变	10	200	62	62
3333	市区	王姚12号变	10	200	67	67
3334	市区	王姚22号变	10	200	73	73
3335	市区	王姚09号变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3336	市区	王姚07号变	10	200	83	83
3337	市区	板土06号变	10	200	92	92
3338	市区	李坝03号变	10	200	94	94
3339	市区	仁智03号变	10	200	97	97
3340	市区	王姚02号变	10	200	84	84
3341	市区	王姚06号变	10	200	97	97
3342	市区	王姚04号变	10	200	102	102
3343	市区	仁智23号变	10	200	103	103
3344	市区	仁智35号变	10	200	104	104
3345	市区	李坝27#变	10	200	108	108
3346	市区	李坝09号变	10	200	111	111
3347	市区	王姚17号变	10	200	116	116
3348	市区	仁智01号变	10	200	132	132
3349	市区	王姚14号变	10	200	133	133
3350	市区	仁智31号变	10	200	138	138
3351	市区	王姚20号变	10	200	138	138
3352	市区	李坝02号变	10	200	139	139
3353	市区	李坝13号变	10	200	139	139
3354	市区	仁智21号变	10	400	176	176

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3355	市区	10kV映坝线仁智小区01号箱变	10	400	233	233
3356	市区	仁智06号变	10	400	277	277
3357	市区	仁智18号变	10	400	303	303
3358	市区	10kV映坝线仁智小区03号箱变	10	630	328	328
3359	市区	10kV映坝线仁智小区04号箱变	10	630	376	376
3360	市区	10kV映坝线仁智小区02号箱变	10	630	449	449
3361	市区	欣濠世家小区06号变压器	10	800	640	640
3362	市区	欣濠世家小区04号变压器	10	800	640	640
3363	市区	集镇16 号变	10	200	160	160
3364	市区	集镇13号变	10	500	400	400
3365	市区	集镇05 号变	10	400	320	320
3366	市区	伍龙06号变	10	200	160	160
3367	市区	欣濠世家小区02号变压器	10	800	640	640
3368	市区	烈士08号变	10	100	80	80
3369	市区	烈士07号变	10	200	160	160
3370	市区	友权21号变	10	200	150	150
3371	市区	友权10号变	10	200	157	157
3372	市区	友权12号变	10	200	160	160
3373	市区	友权23号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3374	市区	烈士01号变	10	200	160	160
3375	市区	友权18号变	10	200	160	160
3376	市区	庆元07号变	10	200	11	11
3377	市区	烈士16号变	10	200	18	18
3378	市区	友谊16号变	10	200	24	24
3379	市区	友谊13号变	10	200	46	46
3380	市区	烈士12号变	10	200	46	46
3381	市区	友权09号变	10	100	53	53
3382	市区	烈士02号变	10	200	56	56
3383	市区	友谊19号变	10	200	63	63
3384	市区	庆元19号变	10	200	63	63
3385	市区	烈士17号变	10	200	79	79
3386	市区	友权17号变	10	200	80	80
3387	市区	烈士04号变	10	200	80	80
3388	市区	烈士23号变	10	200	85	85
3389	市区	烈士14号变	10	200	85	85
3390	市区	友权14号变	10	200	87	87
3391	市区	烈士11号变	10	200	89	89
3392	市区	庆元15号变	10	400	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3393	市区	友权05号变	10	200	93	93
3394	市区	庆元09号变	10	200	97	97
3395	市区	烈士03号变	10	200	99	99
3396	市区	烈士10号变	10	200	100	100
3397	市区	烈士20号变	10	200	105	105
3398	市区	烈士15号变	10	200	110	110
3399	市区	烈士22号变	10	200	111	111
3400	市区	友权06号变	10	200	115	115
3401	市区	烈士05号变	10	200	117	117
3402	市区	友权19号变	10	200	147	147
3403	市区	友谊06号变	10	200	122	122
3404	市区	友权11号变	10	200	124	124
3405	市区	烈士18号变	10	200	126	126
3406	市区	烈士06号变	10	200	131	131
3407	市区	友谊12号变	10	200	138	138
3408	市区	友权15号变	10	200	141	141
3409	市区	烈士13号变	10	200	144	144
3410	市区	友谊02号变	10	400	201	201
3411	市区	友谊05号变	10	400	183	183

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3412	市区	友谊01号变	10	400	316	316
3413	市区	友权13号变	10	200	160	160
3414	市区	集镇24号变	10	400	320	320
3415	市区	伍龙08号变	10	250	200	200
3416	市区	友权20号变	10	200	160	160
3417	市区	伍龙01号变	10	200	160	160
3418	市区	集镇23号变	10	200	160	160
3419	市区	友权02号变	10	200	160	160
3420	市区	友权07号变	10	200	160	160
3421	市区	伍龙05号变	10	200	15	15
3422	市区	友权16号变	10	200	36	36
3423	市区	伍龙09号变	10	200	79	79
3424	市区	友权04号变	10	200	92	92
3425	市区	友权03号变	10	200	99	99
3426	市区	友权01号变	10	200	106	106
3427	市区	伍龙02号变	10	200	112	112
3428	市区	伍龙03号变	10	400	252	252
3429	市区	伍龙04号变	10	400	273	273
3430	市区	集镇15#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3431	市区	集镇13#配变	10	200	160	0
3432	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
3433	市区	集镇12#配变	10	400	320	0
3434	市区	尚庄集镇18#变	10	400	320	0
3435	市区	集镇7#配变	10	200	160	0
3436	市区	瑞北3#配变	10	100	74	0
3437	市区	五瑞12#配变	10	200	160	0
3438	市区	集镇10#配变	10	400	320	0
3439	市区	尚庄集镇9#变	10	400	320	0
3440	市区	瑞北8#配变	10	200	155	0
3441	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	320	0
3442	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	160	0
3443	市区	瑞东1#配变	10	400	320	0
3444	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	320	0
3445	市区	瑞东2#配变	10	400	280	0
3446	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	160	0
3447	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	20	0
3448	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	26	0
3449	市区	五瑞1#配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3450	市区	瑞南7#配变	10	200	40	0
3451	市区	瑞北1#配变	10	200	47	0
3452	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	64	0
3453	市区	瑞北4#配变	10	200	79	0
3454	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	90	0
3455	市区	集镇16#配变	10	200	94	0
3456	市区	瑞北9#配变	10	200	130	0
3457	市区	瑞北11#配变	10	200	132	0
3458	市区	瑞北10#配变	10	200	147	0
3459	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	150	0
3460	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	190	0
3461	市区	集镇4#配变	10	400	219	0
3462	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	266	0
3463	市区	集镇17#配变	10	400	268	0
3464	市区	瑞北6#配变	10	400	270	0
3465	市区	集镇11#配变	10	400	286	0
3466	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	287	0
3467	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	295	0
3468	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3469	市区	云图花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
3470	市区	东湖印象2#配电室2#主变	10	630	504	504
3471	市区	云图花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
3472	市区	东湖心语开关站2#主变	10	800	640	640
3473	市区	东湖印象1#配电室2#主变	10	800	640	640
3474	市区	云图花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
3475	市区	东湖心语2#配电室2#主变	10	800	640	640
3476	市区	东湖心语2#配电室4#主变	10	800	640	640
3477	市区	云图花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
3478	市区	云图花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
3479	市区	东湖印象3#配电室2#主变	10	630	504	504
3480	市区	庆福13#配变	10	400	320	0
3481	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	252	0
3482	市区	古殿6#配变	10	200	160	0
3483	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	640	0
3484	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	320	0
3485	市区	庆福4#配变	10	200	160	0
3486	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	320	0
3487	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3488	市区	庆福5#配变	10	200	160	0
3489	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	160	0
3490	市区	瑞南5#配变	10	400	320	0
3491	市区	集镇1#配变	10	400	320	0
3492	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	320	0
3493	市区	古殿8#配变	10	200	160	0
3494	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	640	0
3495	市区	庆福12#配变	10	200	160	0
3496	市区	10KV尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	640	0
3497	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	320	0
3498	市区	尚庄集镇19#变	10	400	320	0
3499	市区	庆福2#配变	10	200	148	0
3500	市区	庆福6#配变	10	200	160	0
3501	市区	民胜1#配变	10	200	160	0
3502	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	160	0
3503	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	640	0
3504	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	320	0
3505	市区	尚庄集镇2#变	10	400	320	0
3506	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3507	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	0	0
3508	市区	荣昌8#配变	10	200	1	0
3509	市区	吉爱4#配变	10	100	7	0
3510	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	11	0
3511	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	23	0
3512	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	25	0
3513	市区	姚伙2#配变	10	200	30	0
3514	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	37	0
3515	市区	吉爱3#变	10	200	40	0
3516	市区	古殿11#配变	10	200	43	0
3517	市区	吉爱9#配变	10	200	48	0
3518	市区	姚伙4#配变	10	200	54	0
3519	市区	姚伙3#变	10	200	56	0
3520	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	59	0
3521	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	69	0
3522	市区	庆福11#配变	10	200	79	0
3523	市区	吉爱5#配变	10	200	85	0
3524	市区	吉爱7#配变	10	200	88	0
3525	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3526	市区	荣昌4#配变	10	200	88	0
3527	市区	庆福8#配变	10	200	89	0
3528	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	89	0
3529	市区	吉爱6#配变	10	200	99	0
3530	市区	民胜2#配变	10	200	101	0
3531	市区	古殿10#配变	10	200	102	0
3532	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	105	0
3533	市区	吉爱8#配变	10	200	106	0
3534	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	107	0
3535	市区	古殿4#配变	10	200	109	0
3536	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	110	0
3537	市区	民胜3#配变	10	200	113	0
3538	市区	吉爱10#配变	10	200	114	0
3539	市区	姚伙11#变	10	200	117	0
3540	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	122	0
3541	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	131	0
3542	市区	姚伙10#配变	10	200	132	0
3543	市区	庆福新村2#变	10	200	135	0
3544	市区	尚庄古殿13#变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3545	市区	姚伙8#配变	10	200	141	0
3546	市区	荣昌5#配变	10	200	145	0
3547	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	146	0
3548	市区	庆福1#配变	10	200	148	0
3549	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	149	0
3550	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	151	0
3551	市区	民胜11#配变	10	200	151	0
3552	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	153	0
3553	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	315	0
3554	市区	世纪尚东府3#配电室2#主变	10	800	640	640
3555	市区	世纪尚东府7#配电室2#主变	10	800	640	640
3556	市区	世纪尚东府2#配电室4#主变	10	800	640	640
3557	市区	世纪尚东府4#配电室4#主变	10	800	640	640
3558	市区	世纪尚东府1#开关站2#主变	10	800	640	640
3559	市区	世纪尚东府2#配电室2#主变	10	800	640	640
3560	市区	世纪尚东府1#配电室4#主变	10	630	504	504
3561	市区	世纪尚东府5#配电室2#主变	10	800	640	640
3562	市区	世纪尚东府1#配电室2#主变	10	630	504	504
3563	市区	世纪尚东府6#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3564	市区	坞港11#配变	10	200	0	0
3565	市区	塘西12#配变	10	200	148	0
3566	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	504	0
3567	市区	坞港9#配变	10	200	160	0
3568	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	504	0
3569	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	640	0
3570	市区	新利7#配变	10	200	160	0
3571	市区	公用12#配变	10	200	160	0
3572	市区	塘西3#配变	10	200	145	0
3573	市区	坞港12#配变	10	200	160	0
3574	市区	新利8#配变	10	200	134	0
3575	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	640	0
3576	市区	坞港6#配变	10	200	19	0
3577	市区	曙阳8#配变	10	200	19	0
3578	市区	坞港7#配变	10	200	24	0
3579	市区	坞港2#配变	10	200	26	0
3580	市区	坞港1#配变	10	200	32	0
3581	市区	利民6#配变	10	200	44	0
3582	市区	塘西8#配变	10	200	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3583	市区	塘西4#配变	10	200	83	0
3584	市区	坞港5#配变	10	200	73	0
3585	市区	塘西1#配变	10	200	109	0
3586	市区	坞港4#配变	10	200	102	0
3587	市区	坞港8#配变	10	200	116	0
3588	市区	塘西7#配变	10	200	146	0
3589	市区	塘西9#配变	10	200	130	0
3590	市区	塘西11#配变	10	200	134	0
3591	市区	坞港3#配变	10	200	135	0
3592	市区	塘西10#配变	10	200	142	0
3593	市区	新利6#配变	10	200	148	0
3594	市区	塘西5#配变	10	200	148	0
3595	市区	塘西6#配变	10	400	158	0
3596	市区	新丰5#配变	10	400	159	0
3597	市区	塘西2#配变	10	400	271	0
3598	市区	公用28#配变	10	400	296	0
3599	市区	潮河4#配变	10	200	0	0
3600	市区	曙阳21#配变	10	200	160	0
3601	市区	李灶4#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3602	市区	利民3#配变	10	400	320	0
3603	市区	利民5#配变	10	200	5	0
3604	市区	正洋8#配变	10	200	14	0
3605	市区	曙阳13#配变	10	200	30	0
3606	市区	正洋3#配变	10	200	32	0
3607	市区	正洋10#配变	10	200	33	0
3608	市区	正洋2#配变	10	200	34	0
3609	市区	正洋6#配变	10	200	43	0
3610	市区	利民4#配变	10	200	45	0
3611	市区	正洋1#配变	10	200	45	0
3612	市区	利民8#配变	10	200	45	0
3613	市区	正洋9#配变	10	200	60	0
3614	市区	庆丰10#配变	10	200	69	0
3615	市区	曙阳2#配变	10	200	70	0
3616	市区	曙阳7#配变	10	200	94	0
3617	市区	曙阳3#配变	10	200	83	0
3618	市区	利民2#配变	10	200	92	0
3619	市区	曙阳19#配变	10	200	110	0
3620	市区	正洋5#配变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3621	市区	曙阳11#配变	10	200	101	0
3622	市区	正洋7#配变	10	200	108	0
3623	市区	曙阳14#配变	10	200	115	0
3624	市区	利民11#配变	10	400	115	0
3625	市区	曙阳12#配变	10	200	122	0
3626	市区	正洋4#配变	10	200	128	0
3627	市区	利民9#配变	10	200	129	0
3628	市区	曙阳4#配变	10	400	137	0
3629	市区	曙阳16#配变	10	200	140	0
3630	市区	公用10#配变	10	200	148	0
3631	市区	庆丰7#配变	10	200	149	0
3632	市区	利民1#配变	10	315	204	0
3633	市区	曙阳15#配变	10	400	254	0
3634	市区	曙阳23#配变	10	630	381	0
3635	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	640	0
3636	市区	盐海6#变	10	400	320	0
3637	市区	凤洋18#变	10	400	319	0
3638	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	504	0
3639	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3640	市区	盐海10#变	10	400	320	0
3641	市区	曙光11#变	10	400	320	0
3642	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	640	0
3643	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	640	0
3644	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	504	0
3645	市区	黄海5#变	10	315	252	0
3646	市区	黄海9#变	10	400	320	0
3647	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	640	0
3648	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	640	0
3649	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	504	0
3650	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	504	0
3651	市区	盐海13#	10	400	320	0
3652	市区	绿地翠庭2#变	10	800	640	0
3653	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	634	0
3654	市区	盐海15#变	10	400	320	0
3655	市区	绿地翠庭4#变	10	800	640	0
3656	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	503	0
3657	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	504	0
3658	市区	盐海2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3659	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	640	0
3660	市区	农垦宿舍2#	10	400	320	0
3661	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	504	0
3662	市区	钢铁2#变	10	400	320	0
3663	市区	钢铁1#变	10	400	313	0
3664	市区	袁庄22#	10	400	320	0
3665	市区	袁庄9#	10	400	320	0
3666	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	504	0
3667	市区	水泥制品厂2#	10	315	252	0
3668	市区	水泥制品厂1#	10	315	252	0
3669	市区	钢铁8#变	10	400	320	0
3670	市区	农垦宿舍1#	10	400	320	0
3671	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	160	0
3672	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	200	0
3673	市区	龙冈凤凰15号	10	200	158	0
3674	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	160	0
3675	市区	刘格13#变	10	500	381	0
3676	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	640	0
3677	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3678	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	640	0
3679	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	634	0
3680	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	640	0
3681	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	640	0
3682	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	640	0
3683	市区	望鹤6#变	10	200	0	0
3684	市区	望鹤9#变	10	400	0	0
3685	市区	中路港街道6#变	10	200	0	0
3686	市区	特水场2#变	10	200	0	0
3687	市区	望鹤3#变	10	200	0	0
3688	市区	黄洋7#变	10	200	0	0
3689	市区	中路港街道4#变	10	200	0	0
3690	市区	黄洋2#变	10	400	0	0
3691	市区	潮东3#变	10	200	0	0
3692	市区	望鹤2#变	10	400	0	0
3693	市区	中路港公变5#变	10	200	0	0
3694	市区	特水场1#变	10	400	0	0
3695	市区	堤西7#变	10	200	0	0
3696	市区	中路港公变4#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3697	市区	乡南6#变	10	200	0	0
3698	市区	中路港公变3#变	10	200	0	0
3699	市区	中路港公变2#变	10	200	0	0
3700	市区	望鹤1#变	10	200	0	0
3701	市区	中路港公变10#变	10	400	0	0
3702	市区	望鹤4#变	10	200	0	0
3703	市区	望鹤7#变	10	200	0	0
3704	市区	望鹤5#变	10	200	0	0
3705	市区	中路港街道5#变	10	200	0	0
3706	市区	中路港公变9#变	10	200	0	0
3707	市区	黄洋4#变	10	200	0	0
3708	市区	中路港公变1#变	10	200	0	0
3709	市区	黄洋5#变	10	200	0	0
3710	市区	中路港街道3#变	10	200	0	0
3711	市区	潮东1#变	10	200	0	0
3712	市区	潮东2#变	10	250	0	0
3713	市区	中路港街道1#变	10	400	0	0
3714	市区	黄洋1#变	10	400	0	0
3715	市区	中路港街道2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3716	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	640	0
3717	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	640	0
3718	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	640	0
3719	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	640	0
3720	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
3721	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	640	0
3722	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	640	0
3723	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	640	0
3724	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	640	0
3725	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	640	0
3726	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	640	0
3727	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	640	0
3728	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	0	0
3729	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	160	0
3730	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	320	0
3731	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	320	0
3732	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	160	0
3733	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	160	0
3734	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3735	市区	公兴14#变	10	200	160	0
3736	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	160	0
3737	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	160	0
3738	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	160	0
3739	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	160	0
3740	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	160	0
3741	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	160	0
3742	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	160	0
3743	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	160	0
3744	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	320	0
3745	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	92	0
3746	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	97	0
3747	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	116	0
3748	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	137	0
3749	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	141	0
3750	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	144	0
3751	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	144	0
3752	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	146	0
3753	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3754	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	289	0
3755	市区	新元9#配变	10	400	0	0
3756	市区	加谷6#配变	10	200	0	0
3757	市区	加谷7#配变	10	200	0	0
3758	市区	新丰4#配变	10	200	0	0
3759	市区	新丰8#配变	10	400	0	0
3760	市区	加谷11#配变	10	200	0	0
3761	市区	新元7#配变	10	400	0	0
3762	市区	新洼03号变	10	200	0	0
3763	市区	蔡墩07号变	10	200	160	160
3764	市区	蔡墩04号变	10	200	160	160
3765	市区	蔡墩08号变	10	200	160	160
3766	市区	蔡墩02号变	10	80	63	63
3767	市区	南舍13号变	10	100	80	80
3768	市区	蔡墩17号变	10	200	160	160
3769	市区	南舍17号变	10	200	160	160
3770	市区	蔡墩15号变	10	200	160	160
3771	市区	蔡墩18号变	10	250	176	176
3772	市区	蔡墩11号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3773	市区	蔡墩12号变	10	200	160	160
3774	市区	新洼19号变	10	200	1	1
3775	市区	新洼16号变	10	200	3	3
3776	市区	新洼24号变	10	200	5	5
3777	市区	新洼02号变	10	200	6	6
3778	市区	新洼14号变	10	200	7	7
3779	市区	新洼13号变	10	400	10	10
3780	市区	新洼12号变	10	200	12	12
3781	市区	新洼17号变	10	200	55	55
3782	市区	新洼26号变	10	200	61	61
3783	市区	蔡墩13号变	10	100	62	62
3784	市区	新洼11号变	10	200	67	67
3785	市区	新洼15号变	10	200	69	69
3786	市区	新洼08号变	10	400	69	69
3787	市区	新洼18号变	10	200	77	77
3788	市区	新洼10号变	10	200	78	78
3789	市区	三龙15号变	10	200	87	87
3790	市区	新洼06号变	10	200	95	95
3791	市区	蔡墩01号变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3792	市区	三龙07号变	10	200	98	98
3793	市区	新洼04号变	10	200	110	110
3794	市区	新洼20号变	10	200	111	111
3795	市区	新洼21号变	10	200	124	124
3796	市区	新洼05号变	10	200	131	131
3797	市区	新洼09号变	10	315	136	136
3798	市区	蔡墩22号变	10	200	138	138
3799	市区	三龙02号变	10	200	152	152
3800	市区	新洼22号变	10	400	195	195
3801	市区	新洼25号变	10	400	231	231
3802	市区	新洼07号变	10	400	254	254
3803	市区	蔡墩05号变	10	400	288	288
3804	市区	中舍8#变	10	200	160	160
3805	市区	东滩6#变	10	200	160	160
3806	市区	中舍4#变	10	200	160	160
3807	市区	东滩3#变	10	200	160	160
3808	市区	东滩4#变	10	200	160	160
3809	市区	东滩5#变	10	200	160	160
3810	市区	东滩1#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3811	市区	新港2#变	10	200	160	0
3812	市区	曙光5#变	10	200	160	0
3813	市区	新港3	10	200	160	0
3814	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	504	0
3815	市区	东方雅居1#主变	10	800	640	0
3816	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	640	0
3817	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	640	0
3818	市区	曙光2	10	400	320	0
3819	市区	新港22#变	10	200	160	0
3820	市区	新港18#变	10	200	160	0
3821	市区	风洋2#变	10	200	160	0
3822	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	504	0
3823	市区	新港31#变	10	200	105	0
3824	市区	曙光10#变	10	200	121	0
3825	市区	新港5#变	10	200	136	0
3826	市区	新港4#变	10	200	139	0
3827	市区	曙光7#变	10	200	142	0
3828	市区	新港13#变	10	200	143	0
3829	市区	新港32#变新	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3830	市区	曙光9#变	10	400	232	0
3831	市区	曙光14#变	10	400	242	0
3832	市区	曙光13#变	10	400	302	0
3833	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
3834	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
3835	市区	悦欣花园停车楼1#箱变主变	10	400	320	320
3836	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
3837	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
3838	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
3839	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室1#主变	10	800	640	640
3840	市区	京师东方花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
3841	市区	韩资园邻里中心1#配电室2#主变	10	800	640	640
3842	市区	京师东方花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
3843	市区	韩资园邻里中心1#开关站2#主变	10	800	640	640
3844	市区	京师东方花园3#配电室1#主变	10	630	504	504
3845	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室3#主变	10	800	640	640
3846	市区	京师东方花园3#配电室3#主变	10	630	504	504
3847	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室1#主变	10	630	504	504
3848	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3849	市区	韩资园邻里中心1#配电室4#主变	10	800	640	640
3850	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室3#主变	10	630	504	504
3851	市区	城东宝龙A地块3#配电室4#主变	10	630	504	504
3852	市区	城东宝龙C地块3#配电室2#主变	10	630	504	504
3853	市区	城东宝龙C地块2#配电室2#主变	10	800	640	640
3854	市区	紫云名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
3855	市区	城东宝龙A地块3#配电室2#主变	10	630	504	504
3856	市区	韩资园邻里中心1#开关站1#主变	10	800	640	640
3857	市区	城东宝龙B地块1#配电室4#主变	10	800	640	640
3858	市区	城东宝龙B地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
3859	市区	城东宝龙B地块2#配电室4#主变	10	800	640	640
3860	市区	韩资园邻里中心1#配电室1#主变	10	800	640	640
3861	市区	紫云名邸5#配电室2#主变	10	800	640	640
3862	市区	城东宝龙C地块3#配电室4#主变	10	630	492	492
3863	市区	韩资园邻里中心1#配电室3#主变	10	800	640	640
3864	市区	城东宝龙A地块2#配电室4#主变	10	630	504	504
3865	市区	城东宝龙A地块1#配电室2#主变	10	800	633	633
3866	市区	城东宝龙C地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
3867	市区	城东宝龙A地块2#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3868	市区	城东宝龙B地块2#配电室2#主变	10	800	616	616
3869	市区	中舍5#变	10	200	160	160
3870	市区	东滩11#变	10	100	80	80
3871	市区	蔡尖4#	10	200	160	160
3872	市区	中舍3#	10	160	128	128
3873	市区	韩资园3#厂房1#公变	10	400	320	320
3874	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	640	0
3875	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	640	0
3876	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	640	0
3877	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	504	0
3878	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	0
3879	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	640	0
3880	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	400	0
3881	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	400	0
3882	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	640	0
3883	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	504	0
3884	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	504	0
3885	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	640	0
3886	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3887	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	640	0
3888	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	640	0
3889	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	640	0
3890	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	640	0
3891	市区	10kV望鹤线新农3#箱变主变	10	630	0	0
3892	市区	兴农6#变	10	200	0	0
3893	市区	兴农3#变	10	200	0	0
3894	市区	兴农9#变	10	200	0	0
3895	市区	10kV望鹤线新农4#箱变主变	10	400	0	0
3896	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	0	0
3897	市区	海洋2#箱变	10	400	0	0
3898	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	0	0
3899	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	0	0
3900	市区	海洋6#箱变	10	400	0	0
3901	市区	10kV望鹤线新农2#箱变主变	10	630	0	0
3902	市区	兴农2#变	10	630	0	0
3903	市区	林场东升4#变	10	200	0	0
3904	市区	新洋港居委会7#变	10	200	0	0
3905	市区	10kV望鹤线新农1#箱变主变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3906	市区	新洋港公变6#变	10	200	0	0
3907	市区	兴农8#变	10	200	0	0
3908	市区	兴农4#变	10	400	0	0
3909	市区	新洋港街道1#变	10	400	0	0
3910	市区	新洋港公变5#变	10	400	0	0
3911	市区	兴农5#变	10	200	0	0
3912	市区	新洋港居委会4#变	10	200	0	0
3913	市区	新洋港居委会3#变	10	200	0	0
3914	市区	新洋港居委会2#变	10	200	0	0
3915	市区	兴农7#变	10	200	0	0
3916	市区	兴农1#变	10	200	0	0
3917	市区	安置区2#主变	10	400	0	0
3918	市区	新洋港居委会5#变	10	400	0	0
3919	市区	海洋1#箱变	10	400	0	0
3920	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	0	0
3921	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	0	0
3922	市区	海洋5#箱变	10	400	0	0
3923	市区	新洋港公变9#变	10	400	0	0
3924	市区	新洋港居委会6#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3925	市区	新洋港居委会1#变	10	400	0	0
3926	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	0	0
3927	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	0	0
3928	市区	海洋7#变	10	200	0	0
3929	市区	黄洋6#变	10	200	0	0
3930	市区	场部2#变	10	200	0	0
3931	市区	安置区1#主变	10	400	0	0
3932	市区	场部1#变	10	200	0	0
3933	市区	新洋港公变3#变	10	200	0	0
3934	市区	林场东升2#变	10	200	0	0
3935	市区	黄洋3#变	10	200	0	0
3936	市区	新洋港公变4#变	10	200	0	0
3937	市区	林场东升3#变	10	200	0	0
3938	市区	海洋3#变	10	200	0	0
3939	市区	林场东升1#变	10	200	0	0
3940	市区	闸南1#变	10	200	0	0
3941	市区	海洋4#变	10	400	0	0
3942	市区	东风1#变	10	200	0	0
3943	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3944	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	800	0
3945	市区	盐湾21#	10	400	320	0
3946	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	800	0
3947	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	504	0
3948	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	800	0
3949	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	640	0
3950	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	504	0
3951	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	504	0
3952	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	504	0
3953	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	504	0
3954	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	320	0
3955	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	504	0
3956	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	504	0
3957	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	504	0
3958	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	640	0
3959	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	504	0
3960	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	504	0
3961	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	504	0
3962	市区	海置S18欧变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3963	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	320	0
3964	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	504	0
3965	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	800	0
3966	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	504	0
3967	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	0	0
3968	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	0	0
3969	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	0	0
3970	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	160	0
3971	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	200	0
3972	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	160	0
3973	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	160	0
3974	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	160	0
3975	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	153	0
3976	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	160	0
3977	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	160	0
3978	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	160	0
3979	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	504	0
3980	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	320	0
3981	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
3982	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	504	0
3983	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	160	0
3984	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	160	0
3985	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	160	0
3986	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	504	0
3987	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	160	0
3988	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	0	0
3989	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	0	0
3990	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	5	0
3991	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	6	0
3992	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	14	0
3993	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	31	0
3994	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	33	0
3995	市区	龙冈军营12号变	10	200	39	0
3996	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	51	0
3997	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	54	0
3998	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	62	0
3999	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	62	0
4000	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	63	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4001	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	69	0
4002	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	75	0
4003	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	76	0
4004	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	77	0
4005	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	81	0
4006	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	84	0
4007	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	98	0
4008	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	98	0
4009	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	108	0
4010	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	110	0
4011	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	110	0
4012	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	110	0
4013	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	111	0
4014	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	114	0
4015	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	115	0
4016	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	116	0
4017	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	118	0
4018	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	118	0
4019	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4020	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	120	0
4021	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	122	0
4022	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	124	0
4023	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	125	0
4024	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	133	0
4025	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	133	0
4026	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	141	0
4027	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	57	0
4028	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	147	0
4029	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	147	0
4030	市区	龙冈仇家13#变	10	400	253	0
4031	市区	加谷4#配变	10	200	0	0
4032	市区	加谷10#配变	10	200	0	0
4033	市区	加谷9#配变	10	200	0	0
4034	市区	东南17#配变	10	200	0	0
4035	市区	加谷1#配变	10	200	0	0
4036	市区	加谷2#配变	10	200	0	0
4037	市区	加谷3#配变	10	200	0	0
4038	市区	加谷16#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4039	市区	加谷8#配变	10	200	0	0
4040	市区	加谷5#配变	10	400	0	0
4041	市区	秦南秦兴17#变	10	200	160	0
4042	市区	秦南秦兴10#变	10	200	160	0
4043	市区	秦南宝奎12#变	10	200	160	0
4044	市区	秦南秦兴7#变	10	200	160	0
4045	市区	秦南秦兴19#变	10	200	160	0
4046	市区	秦南秦兴14#变	10	200	160	0
4047	市区	10kV秦兴线秦南千秋26#变	10	400	320	0
4048	市区	秦南秦兴8#变	10	200	160	0
4049	市区	10kV秦兴线秦南千秋25#变	10	400	320	0
4050	市区	秦南宝奎7#变	10	200	160	0
4051	市区	秦南千秋22#变	10	200	160	0
4052	市区	秦南秦兴22#变	10	200	160	0
4053	市区	秦南秦兴5#变	10	200	160	0
4054	市区	秦南宝奎6#变	10	400	320	0
4055	市区	秦南秦兴4#变	10	100	80	0
4056	市区	秦南秦兴20#变	10	200	160	0
4057	市区	秦南泾口5#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4058	市区	秦南千秋1#变	10	200	160	0
4059	市区	秦南秦兴6#变	10	100	80	0
4060	市区	秦南秦兴9#变	10	200	160	0
4061	市区	秦南宝奎8#变	10	200	71	0
4062	市区	秦南千秋13#变	10	200	96	0
4063	市区	鞍湖刘格8号	10	200	96	0
4064	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	98	0
4065	市区	秦南千秋17#变	10	200	110	0
4066	市区	秦南千秋2#变	10	200	111	0
4067	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	113	0
4068	市区	秦南宝奎14#变	10	200	113	0
4069	市区	秦南秦兴13#变	10	200	118	0
4070	市区	秦南宝奎17#变	10	200	118	0
4071	市区	秦南宝奎18#变	10	200	139	0
4072	市区	圩洋2#变	10	200	160	0
4073	市区	圩洋15#变	10	400	320	0
4074	市区	袁庄18#变	10	400	320	0
4075	市区	圩洋3#变	10	250	200	0
4076	市区	圩洋14#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4077	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	160	0
4078	市区	圩洋17#变	10	200	160	0
4079	市区	圩洋4#变	10	400	320	0
4080	市区	圩洋18#变	10	200	73	0
4081	市区	圩洋19#变	10	200	130	0
4082	市区	圩洋13#变	10	400	272	0
4083	市区	东团3#变	10	200	0	0
4084	市区	东团28#变压器	10	200	160	0
4085	市区	东团10#变	10	200	160	0
4086	市区	民联24#变	10	200	155	0
4087	市区	东团29#变	10	200	160	0
4088	市区	绍林26#变	10	200	160	0
4089	市区	民联23#综合变	10	200	160	0
4090	市区	东团37#变	10	200	160	0
4091	市区	民联18#变	10	200	160	0
4092	市区	东团16#变	10	200	160	0
4093	市区	东团25	10	200	160	0
4094	市区	东团34#变	10	200	17	0
4095	市区	东团35#变	10	200	18	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4096	市区	东团33#变	10	200	29	0
4097	市区	东团2#变	10	200	39	0
4098	市区	东团19#变	10	200	40	0
4099	市区	民联14#变	10	200	42	0
4100	市区	东团12#变	10	200	54	0
4101	市区	东团5#变	10	200	64	0
4102	市区	民联10#变	10	200	70	0
4103	市区	东团27#变	10	200	70	0
4104	市区	东团15#变	10	200	72	0
4105	市区	民联16#变	10	200	74	0
4106	市区	东团18#变	10	200	77	0
4107	市区	东团21#变	10	200	86	0
4108	市区	东团26#变	10	200	87	0
4109	市区	东团6#变	10	200	87	0
4110	市区	东团1#变	10	200	88	0
4111	市区	东团13#变	10	200	91	0
4112	市区	东团31#变	10	200	107	0
4113	市区	东团7#变	10	200	107	0
4114	市区	东团11#变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4115	市区	民联20#变	10	200	108	0
4116	市区	东团36#变	10	200	110	0
4117	市区	民联12#变	10	200	112	0
4118	市区	东团9#变	10	200	114	0
4119	市区	东团38#变	10	200	123	0
4120	市区	东团4#变	10	200	125	0
4121	市区	东团30#变	10	200	128	0
4122	市区	东团23#变	10	200	132	0
4123	市区	民联9#	10	200	136	0
4124	市区	民联11#变	10	200	137	0
4125	市区	东团22#变	10	200	138	0
4126	市区	东团14#变	10	200	139	0
4127	市区	东团20#变	10	200	140	0
4128	市区	东团32#变	10	200	148	0
4129	市区	民联21#变	10	200	149	0
4130	市区	东团17#变	10	200	149	0
4131	市区	东团24#变	10	200	150	0
4132	市区	东团8#变	10	315	213	0
4133	市区	潭尖28#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4134	市区	龙碾19#变	10	200	160	0
4135	市区	集镇4# 变	10	400	320	0
4136	市区	红升3#变	10	200	160	0
4137	市区	潭尖13#变	10	400	320	0
4138	市区	潭尖8#变	10	200	160	0
4139	市区	潭尖18#变	10	200	7	0
4140	市区	潭尖26#变	10	200	27	0
4141	市区	潭尖10#变	10	200	25	0
4142	市区	龙碾9#变	10	200	37	0
4143	市区	潭尖27#变	10	200	42	0
4144	市区	潭尖7#变	10	200	48	0
4145	市区	潭尖2#变	10	200	51	0
4146	市区	潭尖25#变	10	200	54	0
4147	市区	潭尖4#变	10	200	68	0
4148	市区	潭尖16#变	10	200	69	0
4149	市区	潭尖23#变	10	200	77	0
4150	市区	潭尖14#变	10	400	8	0
4151	市区	潭尖20#变	10	200	82	0
4152	市区	潭尖5#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4153	市区	头灶30#变	10	200	125	0
4154	市区	潭尖11#变	10	200	78	0
4155	市区	潭尖17#变-	10	200	109	0
4156	市区	潭尖30#变	10	200	111	0
4157	市区	潭尖29#变	10	200	118	0
4158	市区	月康34#变	10	200	127	0
4159	市区	潭尖31#变	10	200	132	0
4160	市区	潭尖1#变	10	400	162	0
4161	市区	集镇19#变	10	400	235	0
4162	市区	头灶1#变	10	400	307	0
4163	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	504	0
4164	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	504	0
4165	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	640	0
4166	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	640	0
4167	市区	袁庄3#变	10	400	320	0
4168	市区	龙桥16#变	10	315	252	0
4169	市区	龙桥3#变	10	200	160	0
4170	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	640	0
4171	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4172	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	640	0
4173	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	640	0
4174	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	504	0
4175	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	640	0
4176	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	504	0
4177	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	160	0
4178	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	640	0
4179	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	504	0
4180	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	160	0
4181	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	640	0
4182	市区	龙冈凤凰7号杆上配变	10	200	160	0
4183	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	160	0
4184	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	200	0
4185	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	296	0
4186	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	320	0
4187	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	320	0
4188	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	400	0
4189	市区	华强宿舍	10	400	320	0
4190	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4191	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	504	0
4192	市区	风洋3#变	10	200	160	0
4193	市区	学府花园1#变	10	800	640	0
4194	市区	风洋5#变	10	100	80	0
4195	市区	高产12#变	10	200	160	0
4196	市区	学府花园3#变	10	800	640	0
4197	市区	风洋1#变	10	200	63	0
4198	市区	高产3#变	10	400	288	0
4199	市区	龙韵新城8#主变	10	800	640	0
4200	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	320	0
4201	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	320	0
4202	市区	华庆花园1#箱变	10	630	504	0
4203	市区	龙冈集镇17#变	10	315	252	0
4204	市区	龙韵新城6#主变	10	800	640	0
4205	市区	华欧小区1#变	10	630	504	0
4206	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	160	0
4207	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	252	0
4208	市区	华庆3#主变	10	630	504	0
4209	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4210	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	800	0
4211	市区	华庆花园2#箱变	10	630	504	0
4212	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	160	0
4213	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	320	0
4214	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	320	0
4215	市区	华庆4#箱变	10	630	504	0
4216	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	800	0
4217	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	320	0
4218	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	160	0
4219	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	320	0
4220	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	320	0
4221	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	320	0
4222	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	320	0
4223	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	307	0
4224	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	312	0
4225	市区	三英7#	10	200	160	0
4226	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	640	0
4227	市区	三英12#	10	400	320	0
4228	市区	西袁7#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4229	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	504	0
4230	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	504	0
4231	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	504	0
4232	市区	西袁6#	10	315	252	0
4233	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	504	0
4234	市区	三英8#	10	400	320	0
4235	市区	三英2#	10	400	320	0
4236	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	504	0
4237	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	504	0
4238	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	504	0
4239	市区	西袁5#	10	200	11	0
4240	市区	三英11#	10	200	103	0
4241	市区	三英15#变	10	200	139	0
4242	市区	西袁2#	10	400	192	0
4243	市区	三英9#	10	315	231	0
4244	市区	三英17#变主变	10	400	293	0
4245	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	320	0
4246	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	160	0
4247	市区	华虹2#欧变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4248	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	320	0
4249	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	320	0
4250	市区	书香水岸4号箱变	10	630	504	0
4251	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	320	0
4252	市区	龙冈集镇51#变	10	400	320	0
4253	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	160	0
4254	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	320	0
4255	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	320	0
4256	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	320	0
4257	市区	华虹1#主变,	10	500	400	0
4258	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	320	0
4259	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	320	0
4260	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	320	0
4261	市区	书香水岸3号箱变	10	630	504	0
4262	市区	龙冈集镇52#变	10	400	320	0
4263	市区	书香水岸2号箱变	10	630	504	0
4264	市区	华虹4#欧变	10	400	320	0
4265	市区	华虹3#箱变01001	10	400	320	0
4266	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4267	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	320	0
4268	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	320	0
4269	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	320	0
4270	市区	书香水岸1号箱变	10	630	504	0
4271	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	240	0
4272	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	296	0
4273	市区	北蒋盛花9#变	10	200	0	0
4274	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	0	0
4275	市区	北蒋盛花6#变	10	200	81	0
4276	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	81	0
4277	市区	北蒋江尧4#变	10	200	81	0
4278	市区	北蒋江尧13#变	10	200	81	0
4279	市区	北蒋江尧8#变	10	200	81	0
4280	市区	江尧17#变	10	200	81	0
4281	市区	北蒋楚九5#变	10	200	81	0
4282	市区	北蒋江尧2#变	10	200	81	0
4283	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	81	0
4284	市区	北蒋盛花13#变	10	400	81	0
4285	市区	北蒋盛花18#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4286	市区	北蒋童成25#变	10	200	81	0
4287	市区	北蒋楚九11#变	10	200	81	0
4288	市区	北蒋盛花16#变	10	200	81	0
4289	市区	北蒋盛花4#变	10	200	81	0
4290	市区	北蒋盛花7#变	10	200	81	0
4291	市区	北蒋楚九13#变	10	400	81	0
4292	市区	北蒋江尧10#变	10	200	24	0
4293	市区	北蒋童成6#变	10	200	25	0
4294	市区	北蒋童成4#变	10	200	37	0
4295	市区	北蒋童成19#变	10	200	42	0
4296	市区	北蒋盛花2#变	10	200	45	0
4297	市区	北蒋江尧12#变	10	200	49	0
4298	市区	北蒋盛花1#变	10	200	54	0
4299	市区	北蒋雨生10#变	10	200	59	0
4300	市区	北蒋童成5#变	10	200	64	0
4301	市区	北蒋童成14#变	10	200	64	0
4302	市区	北蒋盛花14#变	10	200	65	0
4303	市区	北蒋江尧7#变	10	200	69	0
4304	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4305	市区	北蒋江尧16#变	10	200	71	0
4306	市区	北蒋童成16#变	10	200	73	0
4307	市区	北蒋盛花17#变	10	200	80	0
4308	市区	北蒋童成22#变	10	200	80	0
4309	市区	北蒋江尧6#变	10	315	81	0
4310	市区	北蒋童成20#变	10	200	81	0
4311	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	64	0
4312	市区	北蒋盛花15#变	10	200	81	0
4313	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	81	0
4314	市区	北蒋盛花10#变	10	200	81	0
4315	市区	北蒋童成26#变	10	200	81	0
4316	市区	北蒋盛花8#变	10	200	81	0
4317	市区	北蒋雨生4#变	10	200	81	0
4318	市区	北蒋童成10#变	10	200	81	0
4319	市区	北蒋童成13#变	10	200	81	0
4320	市区	北蒋江尧1#变	10	200	81	0
4321	市区	北蒋楚九9#变	10	200	81	0
4322	市区	北蒋盛花5#变	10	200	81	0
4323	市区	北蒋江尧3#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4324	市区	北蒋楚九2#变	10	200	81	0
4325	市区	北蒋江尧14#变	10	200	81	0
4326	市区	北蒋盛花3#变	10	200	81	0
4327	市区	北蒋楚九1#变	10	200	81	0
4328	市区	北蒋童成12#变	10	200	81	0
4329	市区	北蒋楚九8#变	10	200	81	0
4330	市区	北蒋楚九3#变	10	200	81	0
4331	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	81	0
4332	市区	北蒋楚九6#变	10	200	81	0
4333	市区	北蒋楚九7#变	10	200	81	0
4334	市区	北蒋江尧11#变	10	200	81	0
4335	市区	北蒋江尧9#变	10	200	81	0
4336	市区	北蒋楚九12#变	10	400	81	0
4337	市区	北蒋集镇4#变	10	400	81	0
4338	市区	文化名宛4#变	10	400	320	0
4339	市区	文化名宛2#变	10	500	400	0
4340	市区	龙冈集镇44#变	10	315	252	0
4341	市区	文化名宛3#变	10	500	400	0
4342	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4343	市区	文化名苑1#变	10	630	504	0
4344	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	320	0
4345	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	640	0
4346	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	504	0
4347	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	504	0
4348	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	800	0
4349	市区	袁庄19#变	10	200	160	0
4350	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	504	0
4351	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	504	0
4352	市区	袁庄4#	10	400	320	0
4353	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	504	0
4354	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	640	0
4355	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	504	0
4356	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	504	0
4357	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	320	0
4358	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	640	0
4359	市区	圩洋1#变	10	200	160	0
4360	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	504	0
4361	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4362	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	640	0
4363	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	504	0
4364	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	800	0
4365	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	800	0
4366	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	616	0
4367	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	629	0
4368	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	504	0
4369	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	320	0
4370	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	640	0
4371	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	504	0
4372	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	504	0
4373	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	320	0
4374	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	504	0
4375	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	640	0
4376	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	640	0
4377	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	640	0
4378	市区	永康S6箱变主变	10	500	400	0
4379	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	640	0
4380	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4381	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	640	0
4382	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	504	0
4383	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	640	0
4384	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	800	0
4385	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	640	0
4386	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	800	0
4387	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	640	0
4388	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	504	0
4389	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	640	0
4390	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	504	0
4391	市区	北闸17#箱变主变	10	400	320	0
4392	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	320	0
4393	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	504	0
4394	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	640	0
4395	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	640	0
4396	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	640	0
4397	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	640	0
4398	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	320	0
4399	市区	楼王所集镇39#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4400	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	160	0
4401	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	160	0
4402	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	320	0
4403	市区	楼王所风池11号公用变	10	200	160	0
4404	市区	楼王所风池3号公用变	10	400	320	0
4405	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	160	0
4406	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	400	0
4407	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	155	0
4408	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	160	0
4409	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	320	0
4410	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	160	0
4411	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	160	0
4412	市区	楼王所风池14号公用变	10	200	160	0
4413	市区	楼王所风池10号公用变	10	200	160	0
4414	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	160	0
4415	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	320	0
4416	市区	楼王所风池8号公用变	10	200	160	0
4417	市区	楼王所风池4号公用变	10	400	320	0
4418	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4419	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	160	0
4420	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	320	0
4421	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	320	0
4422	市区	楼王所风池5号公用变	10	200	160	0
4423	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	160	0
4424	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	6	0
4425	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	18	0
4426	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	19	0
4427	市区	楼王所风池2号公用变	10	200	31	0
4428	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	42	0
4429	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	52	0
4430	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	73	0
4431	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	73	0
4432	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	82	0
4433	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	83	0
4434	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	97	0
4435	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	101	0
4436	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	105	0
4437	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4438	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	122	0
4439	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	135	0
4440	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	137	0
4441	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	137	0
4442	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	139	0
4443	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	140	0
4444	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	140	0
4445	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	143	0
4446	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	144	0
4447	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	144	0
4448	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	145	0
4449	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	148	0
4450	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	224	0
4451	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	259	0
4452	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	283	0
4453	市区	楼王所凤池1号公用变	10	400	287	0
4454	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	289	0
4455	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	303	0
4456	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4457	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	310	0
4458	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	160	0
4459	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	160	0
4460	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	504	0
4461	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	160	0
4462	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	160	0
4463	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	160	0
4464	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	160	0
4465	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	160	0
4466	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	160	0
4467	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	320	0
4468	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	160	0
4469	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	139	0
4470	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	160	0
4471	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	160	0
4472	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	290	0
4473	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	160	0
4474	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	160	0
4475	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4476	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	504	0
4477	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	9	0
4478	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	10	0
4479	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	80	0
4480	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	20	0
4481	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	28	0
4482	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	29	0
4483	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	31	0
4484	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	37	0
4485	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	38	0
4486	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	56	0
4487	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	56	0
4488	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	58	0
4489	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	67	0
4490	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	70	0
4491	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	80	0
4492	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	80	0
4493	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	90	0
4494	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4495	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	95	0
4496	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	98	0
4497	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	99	0
4498	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	103	0
4499	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	134	0
4500	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	114	0
4501	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	118	0
4502	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	118	0
4503	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	122	0
4504	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	125	0
4505	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	127	0
4506	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	128	0
4507	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	129	0
4508	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	130	0
4509	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	133	0
4510	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	133	0
4511	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	133	0
4512	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	133	0
4513	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4514	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	139	0
4515	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	145	0
4516	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	146	0
4517	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	148	0
4518	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	217	0
4519	市区	龙冈新网5号杆上配变	10	400	254	0
4520	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	272	0
4521	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	302	0
4522	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	640	0
4523	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	640	0
4524	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	800	0
4525	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	504	0
4526	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	640	0
4527	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	640	0
4528	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	504	0
4529	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	504	0
4530	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	800	0
4531	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	504	0
4532	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4533	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	504	0
4534	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	640	0
4535	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	504	0
4536	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	640	0
4537	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	504	0
4538	市区	南吉4#配变	10	200	24	0
4539	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	20	0
4540	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	160	0
4541	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	160	0
4542	市区	南吉9#配变	10	200	160	0
4543	市区	南吉8#配变	10	200	160	0
4544	市区	南吉12#配变	10	200	160	0
4545	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	160	0
4546	市区	民胜5#配变	10	200	160	0
4547	市区	古殿2#配变	10	200	160	0
4548	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	160	0
4549	市区	尚庄美佳2#变	10	800	640	0
4550	市区	南吉13#变	10	200	160	0
4551	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	4	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4552	市区	南吉6#配变	10	200	8	0
4553	市区	瑞南8#配变	10	200	20	0
4554	市区	尚庄界河6#配变	10	200	22	0
4555	市区	姚伙6#配变	10	200	22	0
4556	市区	民胜7#配变	10	400	35	0
4557	市区	古殿9#配变	10	200	35	0
4558	市区	联胜6#配变	10	200	43	0
4559	市区	联胜15#配变	10	200	55	0
4560	市区	荣昌10#配变	10	200	62	0
4561	市区	瑞南9#配变	10	200	64	0
4562	市区	民胜4#配变	10	200	67	0
4563	市区	古殿1#配变	10	200	70	0
4564	市区	民胜13#配变	10	200	72	0
4565	市区	尚庄南吉14#变	10	200	73	0
4566	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	74	0
4567	市区	荣昌2#配变	10	200	77	0
4568	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	79	0
4569	市区	尚庄界河10#配变	10	200	79	0
4570	市区	民胜9#配变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4571	市区	民胜12#配变	10	200	83	0
4572	市区	南吉7#配变	10	200	84	0
4573	市区	界河5#配变	10	200	91	0
4574	市区	荣昌9#配变	10	200	107	0
4575	市区	民胜6#配变	10	200	107	0
4576	市区	界河2#配变	10	200	110	0
4577	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	112	0
4578	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	113	0
4579	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	120	0
4580	市区	联胜7#配变	10	200	122	0
4581	市区	尚庄界河7#配变	10	200	130	0
4582	市区	民胜10#配变	10	200	131	0
4583	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	136	0
4584	市区	尚庄界河11#配变	10	200	143	0
4585	市区	古殿5#配变	10	200	144	0
4586	市区	古殿12#配变	10	200	145	0
4587	市区	联胜13#配变	10	200	147	0
4588	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	152	0
4589	市区	荣昌1#配变	10	400	167	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4590	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	259	0
4591	市区	尚庄界河3#配变	10	400	299	0
4592	市区	南吉5#配变	10	400	301	0
4593	市区	陈井10#变	10	200	0	0
4594	市区	龙碾16#变-	10	200	0	0
4595	市区	陈井1#变	10	200	0	0
4596	市区	陈井8#变	10	200	0	0
4597	市区	正东16#变	10	200	0	0
4598	市区	龙碾5#变	10	200	0	0
4599	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	320	0
4600	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	160	0
4601	市区	正东集中区三期3#变	10	500	400	0
4602	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	320	0
4603	市区	正东14#变	10	200	160	0
4604	市区	正东17#变	10	200	160	0
4605	市区	正东25#变	10	400	320	0
4606	市区	正东集中区三期2#变	10	500	400	0
4607	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	160	0
4608	市区	正东15#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4609	市区	正东集中区三期1#变	10	630	504	0
4610	市区	陈井15#变	10	200	13	0
4611	市区	龙碾4#变	10	200	18	0
4612	市区	陈井11#变	10	200	24	0
4613	市区	陈井14#变	10	200	34	0
4614	市区	陈井6#变	10	200	35	0
4615	市区	正东4#变	10	200	39	0
4616	市区	潭尖9#变	10	200	41	0
4617	市区	陈井3#变	10	200	44	0
4618	市区	陈井18#变	10	200	46	0
4619	市区	正东10#变	10	200	53	0
4620	市区	陈井2#变	10	200	62	0
4621	市区	陈井13#变	10	200	70	0
4622	市区	正东18#变	10	200	71	0
4623	市区	正东9#变	10	200	74	0
4624	市区	正东22#变	10	200	91	0
4625	市区	陈井21#变	10	400	92	0
4626	市区	潭尖22#变	10	200	92	0
4627	市区	正东11#变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4628	市区	潭尖6#变	10	200	98	0
4629	市区	正东26#变	10	200	98	0
4630	市区	陈井19#变	10	200	102	0
4631	市区	陈井9#变	10	200	131	0
4632	市区	正东21#变	10	200	109	0
4633	市区	陈井16#变	10	200	111	0
4634	市区	正东3#变	10	200	115	0
4635	市区	陈井12#变	10	200	115	0
4636	市区	正东12#变	10	200	117	0
4637	市区	陈井17#变	10	200	121	0
4638	市区	正东2#变	10	200	128	0
4639	市区	正东5#变	10	200	131	0
4640	市区	正东8#变	10	200	132	0
4641	市区	正东6#变	10	200	133	0
4642	市区	正东23#变	10	200	136	0
4643	市区	潭尖21#变	10	200	137	0
4644	市区	正东24#变	10	200	143	0
4645	市区	陈井4#变	10	400	103	0
4646	市区	正东7#变	10	400	186	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4647	市区	新港20#变	10	200	160	0
4648	市区	野陆7#配变	10	200	160	0
4649	市区	野陆4#配变	10	200	96	0
4650	市区	大冈野陆12号配变	10	200	134	0
4651	市区	卧龙1#配变	10	200	149	0
4652	市区	卧龙4#配变	10	315	238	0
4653	市区	鞍湖港北9#变	10	400	0	0
4654	市区	鞍湖港北13号	10	400	32	0
4655	市区	鞍湖九曲6号	10	200	0	0
4656	市区	鞍湖港北1#变	10	400	0	0
4657	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	0	0
4658	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	160	0
4659	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	320	0
4660	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	320	0
4661	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	160	0
4662	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	320	0
4663	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	252	0
4664	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	160	0
4665	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4666	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	128	0
4667	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	158	0
4668	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	136	0
4669	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	160	0
4670	市区	鞍湖港北17号	10	200	160	0
4671	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	9	0
4672	市区	鞍湖港北15号	10	200	26	0
4673	市区	鞍湖港北14号	10	200	45	0
4674	市区	鞍湖兴龙15	10	200	50	0
4675	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	52	0
4676	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	56	0
4677	市区	鞍湖港北2号	10	200	56	0
4678	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	61	0
4679	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	61	0
4680	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	63	0
4681	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	66	0
4682	市区	鞍湖港北12号	10	200	69	0
4683	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	71	0
4684	市区	鞍湖港北16#	10	200	72	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4685	市区	鞍湖港北11号	10	200	73	0
4686	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	77	0
4687	市区	鞍湖港北6号	10	200	78	0
4688	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	82	0
4689	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	89	0
4690	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	96	0
4691	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	101	0
4692	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	112	0
4693	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	113	0
4694	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	116	0
4695	市区	鞍湖港北8#变	10	200	118	0
4696	市区	鞍湖港北10#变	10	200	123	0
4697	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	130	0
4698	市区	鞍湖港北5#变	10	200	142	0
4699	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	209	0
4700	市区	鞍湖集镇5号	10	400	264	0
4701	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	296	0
4702	市区	鞍湖集镇10号	10	400	299	0
4703	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4704	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	640	0
4705	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	640	0
4706	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	640	0
4707	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	640	0
4708	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	504	0
4709	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	640	0
4710	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	640	0
4711	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	640	0
4712	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	504	0
4713	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	640	0
4714	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	640	0
4715	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	640	0
4716	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	640	0
4717	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	640	0
4718	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	640	0
4719	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	640	0
4720	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	640	0
4721	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	640	0
4722	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4723	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	640	0
4724	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	0	0
4725	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	160	0
4726	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	504	0
4727	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	160	0
4728	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	504	0
4729	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	160	0
4730	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	160	0
4731	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	320	0
4732	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	320	0
4733	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	320	0
4734	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	157	0
4735	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	160	0
4736	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	320	0
4737	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	160	0
4738	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	504	0
4739	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	160	0
4740	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	252	0
4741	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4742	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	160	0
4743	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	504	0
4744	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	160	0
4745	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	160	0
4746	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	160	0
4747	市区	楼王所集镇33号变	10	400	320	0
4748	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	160	0
4749	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	320	0
4750	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	504	0
4751	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	320	0
4752	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	320	0
4753	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	160	0
4754	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	320	0
4755	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	160	0
4756	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	146	0
4757	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	300	0
4758	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	38	0
4759	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	90	0
4760	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4761	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	103	0
4762	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	120	0
4763	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	129	0
4764	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	134	0
4765	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	135	0
4766	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	136	0
4767	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	138	0
4768	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	140	0
4769	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	141	0
4770	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	141	0
4771	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	143	0
4772	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	145	0
4773	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	146	0
4774	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	147	0
4775	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	147	0
4776	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	150	0
4777	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	150	0
4778	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	151	0
4779	市区	北蒋童成23#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4780	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	81	0
4781	市区	北蒋合兴4#变	10	200	81	0
4782	市区	北蒋合兴13#变	10	200	81	0
4783	市区	北蒋合兴15#变	10	200	81	0
4784	市区	北蒋合兴18#变	10	200	81	0
4785	市区	北蒋童成7#变	10	200	81	0
4786	市区	北蒋童成18#变	10	400	81	0
4787	市区	北蒋童成11#变	10	200	15	0
4788	市区	北蒋合兴3#变	10	200	35	0
4789	市区	北蒋合兴9#变	10	200	37	0
4790	市区	北蒋童成2#变	10	100	65	0
4791	市区	北蒋合兴14#变	10	200	78	0
4792	市区	北蒋童成3#变	10	200	81	0
4793	市区	北蒋童成17#变	10	200	81	0
4794	市区	北蒋合兴12#变	10	200	81	0
4795	市区	北蒋合兴16#变	10	200	81	0
4796	市区	北蒋合兴1#变	10	200	81	0
4797	市区	北蒋合兴19#变	10	200	81	0
4798	市区	北蒋童成24#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4799	市区	北蒋合兴6#变	10	200	81	0
4800	市区	北蒋合兴5#变	10	200	81	0
4801	市区	北蒋童成1#变	10	400	81	0
4802	市区	北蒋合兴11#变	10	400	81	0
4803	市区	北蒋童成15#变	10	200	81	0
4804	市区	北蒋童成9#变	10	200	81	0
4805	市区	北蒋合兴7#变	10	200	81	0
4806	市区	北蒋合兴17#变	10	200	81	0
4807	市区	北蒋童成21#变	10	200	81	0
4808	市区	北蒋合兴10#变	10	200	81	0
4809	市区	北蒋合兴2#变	10	200	81	0
4810	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	640	0
4811	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	640	0
4812	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	640	0
4813	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
4814	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	640	0
4815	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	504	0
4816	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	640	0
4817	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4818	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	504	0
4819	市区	袁庄14#	10	200	160	0
4820	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	640	0
4821	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	504	0
4822	市区	盐湾2#	10	400	320	0
4823	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	400	0
4824	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	400	0
4825	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	480	0
4826	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	504	0
4827	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	640	0
4828	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	640	0
4829	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	640	0
4830	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	504	0
4831	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	640	0
4832	市区	福盛苑	10	250	200	0
4833	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	320	0
4834	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	320	0
4835	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	160	0
4836	市区	楼王所集镇37号公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4837	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	160	0
4838	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	317	0
4839	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	149	0
4840	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	316	0
4841	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	160	0
4842	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	160	0
4843	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	320	0
4844	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	320	0
4845	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	320	0
4846	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	160	0
4847	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	320	0
4848	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	160	0
4849	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	320	0
4850	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	320	0
4851	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	320	0
4852	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	159	0
4853	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	160	0
4854	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	320	0
4855	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4856	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	320	0
4857	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	160	0
4858	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	160	0
4859	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	10	0
4860	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	25	0
4861	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	37	0
4862	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	54	0
4863	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	62	0
4864	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	62	0
4865	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	77	0
4866	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	81	0
4867	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	90	0
4868	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	92	0
4869	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	108	0
4870	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	112	0
4871	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	125	0
4872	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	137	0
4873	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	137	0
4874	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4875	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	206	0
4876	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	208	0
4877	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	246	0
4878	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	280	0
4879	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	281	0
4880	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	268	0
4881	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	285	0
4882	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	314	0
4883	市区	集镇26#箱变	10	400	320	0
4884	市区	大冈集镇34#配变	10	400	320	0
4885	市区	育才小区2#变	10	500	400	0
4886	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	308	0
4887	市区	集镇14#配变	10	400	279	0
4888	市区	大冈集镇46号配变	10	400	320	0
4889	市区	农贸市场2#变	10	200	160	0
4890	市区	集镇24#配变	10	400	231	0
4891	市区	大冈集镇11#配变	10	400	320	0
4892	市区	胜利8#配变	10	200	160	0
4893	市区	大冈集镇013#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4894	市区	卧龙小区箱变	10	200	160	0
4895	市区	华英桥1#配变	10	100	80	0
4896	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	320	0
4897	市区	集镇25#配变	10	400	320	0
4898	市区	阳光家园箱变	10	630	504	0
4899	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	320	0
4900	市区	集镇21#配变	10	400	320	0
4901	市区	胜利1#配变	10	200	160	0
4902	市区	育才小区1#公用变	10	500	400	0
4903	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	320	0
4904	市区	大冈集镇42#配变	10	400	320	0
4905	市区	农贸市场1#变	10	400	320	0
4906	市区	集镇008#配变	10	400	320	0
4907	市区	集镇004#配变	10	400	320	0
4908	市区	集镇28#箱变	10	400	320	0
4909	市区	大冈集镇18#配变	10	400	320	0
4910	市区	集镇01#配变	10	400	320	0
4911	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	320	0
4912	市区	胜利5#配变	10	400	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4913	市区	胜利10#变	10	400	118	0
4914	市区	胜利3#配变	10	200	122	0
4915	市区	集镇005#配变	10	315	229	0
4916	市区	李灶6#配变	10	400	320	0
4917	市区	洋桥1#配变	10	400	264	0
4918	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	504	0
4919	市区	李灶9#配变	10	400	320	0
4920	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	504	0
4921	市区	庆丰30#配变	10	200	160	0
4922	市区	庆丰12#配变	10	315	252	0
4923	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	504	0
4924	市区	庆丰6#配变	10	200	160	0
4925	市区	公用3#配变	10	400	320	0
4926	市区	庆丰24#配变	10	200	160	0
4927	市区	洋桥3#配变	10	400	320	0
4928	市区	公用7#配变	10	400	317	0
4929	市区	李灶5#配变	10	400	320	0
4930	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	504	0
4931	市区	盛园小区2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4932	市区	庆丰23#配变	10	400	320	0
4933	市区	盛园小区1#主变	10	800	640	0
4934	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	640	0
4935	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	640	0
4936	市区	李灶2#配变	10	200	160	0
4937	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	504	0
4938	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	504	0
4939	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	640	0
4940	市区	庆丰1#配变	10	200	47	0
4941	市区	庆丰25#配变	10	200	85	0
4942	市区	庆丰5#配变	10	200	98	0
4943	市区	庆丰19#配变	10	200	123	0
4944	市区	庆丰4#配变	10	200	133	0
4945	市区	李灶8#配变	10	200	140	0
4946	市区	洋桥2#配变	10	400	141	0
4947	市区	庆丰26#配变	10	200	149	0
4948	市区	公用15#配变	10	400	280	0
4949	市区	庆丰22#配变	10	400	296	0
4950	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4951	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	400	0
4952	市区	塘桥4#配变	10	400	320	0
4953	市区	联胜小区2#变	10	200	160	0
4954	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	400	0
4955	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	160	0
4956	市区	南吉11#配变	10	200	160	0
4957	市区	南吉10#配变	10	200	156	0
4958	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	160	0
4959	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	160	0
4960	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	160	0
4961	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	160	0
4962	市区	联胜11#变	10	200	160	0
4963	市区	万和10#配变	10	200	160	0
4964	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	320	0
4965	市区	南吉3#配变	10	200	160	0
4966	市区	万和19#配变	10	200	144	0
4967	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	6	0
4968	市区	尚庄万和9#配变	10	200	27	0
4969	市区	万和3#配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4970	市区	北堡1#配变	10	200	34	0
4971	市区	万和14#配变	10	200	35	0
4972	市区	联胜9#配变	10	200	43	0
4973	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	51	0
4974	市区	万和7#配变	10	200	55	0
4975	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	57	0
4976	市区	联胜10#配变	10	200	59	0
4977	市区	尚庄所北堡3号	10	200	60	0
4978	市区	塘桥5#配变	10	200	75	0
4979	市区	万和18#变	10	200	78	0
4980	市区	万和15#配变	10	200	81	0
4981	市区	联胜12#变	10	200	81	0
4982	市区	南吉1#配变	10	200	83	0
4983	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	86	0
4984	市区	联胜3#配变	10	200	98	0
4985	市区	联胜14#配变	10	200	104	0
4986	市区	万和2#配变	10	200	108	0
4987	市区	万和4#配变	10	200	108	0
4988	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
4989	市区	尚庄北堡4#变	10	200	116	0
4990	市区	尚庄万和16#配变	10	200	118	0
4991	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	122	0
4992	市区	万和5#配变	10	200	123	0
4993	市区	联胜21#配变	10	200	124	0
4994	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	126	0
4995	市区	联胜1#配变	10	200	132	0
4996	市区	联胜2#配变-JN	10	200	135	0
4997	市区	南吉18#配变	10	200	135	0
4998	市区	万和11#配变	10	200	135	0
4999	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	136	0
5000	市区	万和13#配变	10	200	138	0
5001	市区	界河4#配变	10	200	142	0
5002	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	144	0
5003	市区	尚庄北堡7#变	10	400	159	0
5004	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	164	0
5005	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	112	0
5006	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	181	0
5007	市区	塘桥6#配变	10	400	187	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5008	市区	塘桥3#配变	10	400	272	0
5009	市区	万和12#配变	10	400	266	0
5010	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	285	0
5011	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	290	0
5012	市区	尚庄北堡8#变	10	400	295	0
5013	市区	联胜小区1#变	10	400	308	0
5014	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	378	0
5015	市区	龙碾20#变	10	400	320	0
5016	市区	龙碾13#变	10	200	160	0
5017	市区	青墩集镇28#变	10	400	320	0
5018	市区	青墩集镇29#变	10	400	320	0
5019	市区	龙碾10#变	10	200	19	0
5020	市区	龙碾11#变	10	200	36	0
5021	市区	龙碾1#变	10	200	50	0
5022	市区	龙碾12#变	10	200	62	0
5023	市区	龙碾3#变	10	200	69	0
5024	市区	龙碾14#变	10	200	92	0
5025	市区	龙碾8#变	10	200	101	0
5026	市区	龙碾17#变-	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5027	市区	龙碾15#变	10	200	119	0
5028	市区	龙碾7#变	10	200	131	0
5029	市区	集镇17#变-	10	200	152	0
5030	市区	龙碾6#变	10	400	169	0
5031	市区	龙碾2#变	10	400	291	0
5032	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	640	0
5033	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
5034	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	640	0
5035	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
5036	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	640	0
5037	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	640	0
5038	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	640	0
5039	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
5040	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	640	0
5041	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
5042	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
5043	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	640	0
5044	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	504	0
5045	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5046	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	640	0
5047	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	504	0
5048	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	640	0
5049	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	640	0
5050	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	640	0
5051	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	640	0
5052	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	640	0
5053	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	0
5054	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	640	0
5055	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	640	0
5056	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	640	0
5057	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	640	0
5058	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	640	0
5059	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	640	0
5060	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	640	0
5061	市区	青墩集镇30#变	10	200	160	0
5062	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	400	0
5063	市区	三尖17#变	10	400	217	0
5064	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5065	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	640	0
5066	市区	集镇25号变	10	400	320	0
5067	市区	三尖安置区2#变	10	630	504	0
5068	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	640	0
5069	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	504	0
5070	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
5071	市区	集镇10#变-	10	400	320	0
5072	市区	集镇32#变	10	400	320	0
5073	市区	青墩集镇3#变	10	400	320	0
5074	市区	10kV青工线青城花园小区箱变	10	500	400	0
5075	市区	三尖小区2#变	10	400	320	0
5076	市区	三尖4#变	10	160	128	0
5077	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
5078	市区	集镇15#变	10	400	320	0
5079	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	504	0
5080	市区	青墩集镇1#变	10	400	5	0
5081	市区	三尖16#变	10	400	320	0
5082	市区	三尖9#变	10	315	252	0
5083	市区	集镇9#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5084	市区	旭日小区箱变	10	400	320	0
5085	市区	三尖小区1#变	10	400	320	0
5086	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	640	0
5087	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	640	0
5088	市区	集镇13#变	10	315	252	0
5089	市区	三尖小区3#变	10	400	320	0
5090	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	640	0
5091	市区	集镇14#变	10	400	273	0
5092	市区	三尖5#变	10	400	275	0
5093	市区	青墩集镇24#变	10	400	283	0
5094	市区	农民集中居住区变	10	400	292	0
5095	市区	集镇16#箱变	10	400	294	0
5096	市区	三尖11#变	10	400	302	0
5097	市区	集镇21#变-	10	400	302	0
5098	市区	青墩集镇31#变	10	400	310	0
5099	市区	集镇12#变	10	400	317	0
5100	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	320	0
5101	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	320	0
5102	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5103	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	160	0
5104	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	160	0
5105	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	160	0
5106	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	302	0
5107	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	160	0
5108	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	160	0
5109	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	158	0
5110	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	160	0
5111	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	160	0
5112	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	160	0
5113	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	320	0
5114	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	160	0
5115	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	160	0
5116	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	160	0
5117	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	106	0
5118	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	120	0
5119	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	142	0
5120	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	152	0
5121	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	198	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5122	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	265	0
5123	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	300	0
5124	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	304	0
5125	市区	10kV河夹线华府6#配变	10	200	0	0
5126	市区	10kV河夹线中徐1#配变	10	400	320	0
5127	市区	10kV河夹线中兴集镇4#配变	10	400	320	0
5128	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	504	0
5129	市区	10kV河夹线中徐15#配变	10	200	160	0
5130	市区	10kV河夹线中兴集镇1#配变	10	400	320	0
5131	市区	10kV河夹线中兴集镇10#配变	10	400	320	0
5132	市区	10kV河夹线周伙1#配变	10	200	160	0
5133	市区	10kV河夹线中兴集镇5#配变	10	400	320	0
5134	市区	10kV河夹线河夹8#配变	10	200	160	0
5135	市区	10kV河夹线河夹7#配变	10	200	160	0
5136	市区	10kV河夹线中徐10#配变	10	200	160	0
5137	市区	10kV河夹线华府21#配变	10	200	160	0
5138	市区	10kV河夹线中兴集镇6#配变	10	400	320	0
5139	市区	10kV河夹线华府7#配变	10	200	149	0
5140	市区	10kV河夹线施湾7#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5141	市区	10kV河夹线中兴集镇9#配变	10	200	160	0
5142	市区	10kV河夹线中兴集镇2#配变	10	315	252	0
5143	市区	10kV河夹线中兴集镇7#配变	10	400	320	0
5144	市区	10kV河夹线华府15#配变	10	200	160	0
5145	市区	10kV河夹线中徐14#配变	10	200	160	0
5146	市区	10kV河夹线河夹11#配变	10	400	320	0
5147	市区	10kV河夹线施湾1#配变	10	400	320	0
5148	市区	10kV河夹线河夹5#配变	10	200	3	0
5149	市区	10kV河夹线中徐8#配变	10	200	34	0
5150	市区	10kV河夹线施湾2#配变	10	200	35	0
5151	市区	10kV河夹线中徐9#公用变	10	200	40	0
5152	市区	10kV河夹线施湾9#配变	10	200	50	0
5153	市区	10kV河夹线施湾11#配变	10	200	56	0
5154	市区	10kV河夹线施湾4#配变	10	200	57	0
5155	市区	10kV河夹线河夹2#配变	10	200	79	0
5156	市区	10kV河夹线中兴集镇8#配变	10	200	83	0
5157	市区	10kV河夹线周伙15#配变	10	200	89	0
5158	市区	10kV河夹线华府9#配变	10	200	90	0
5159	市区	10kV河夹线施湾6#配变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5160	市区	10kV河夹线华府5#配变	10	200	105	0
5161	市区	10kV河夹线河夹3#配变	10	200	106	0
5162	市区	10kV河夹线中兴集镇3#配变	10	200	111	0
5163	市区	10kV河夹线河夹9#配变	10	200	116	0
5164	市区	10kV河夹线河夹12#配变	10	400	118	0
5165	市区	10kV河夹线华府11#配变	10	200	119	0
5166	市区	10kV河夹线施湾8#配变	10	200	120	0
5167	市区	10kV河夹线河夹10#配变	10	200	121	0
5168	市区	10kV河夹线河夹4#配变	10	400	126	0
5169	市区	10kV河夹线施湾10#配变	10	200	127	0
5170	市区	10kV河夹线河夹1#配变	10	200	128	0
5171	市区	10kV河夹线华府17#配变	10	200	129	0
5172	市区	10kV河夹线中徐13#配变	10	200	135	0
5173	市区	10kV河夹线中徐4#配变	10	200	135	0
5174	市区	10kV河夹线中徐6#配变	10	200	138	0
5175	市区	10kV河夹线施湾12#配变	10	200	140	0
5176	市区	10kV河夹线周伙17#配变	10	200	145	0
5177	市区	10kV河夹线中徐3#配变	10	315	199	0
5178	市区	10kV河夹线中徐5#配变	10	315	209	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5179	市区	10kV河夹线河夹6#配变	10	400	227	0
5180	市区	10kV河夹线中徐11#配变	10	400	258	0
5181	市区	10kV河夹线周伙7#配变	10	400	262	0
5182	市区	10kV河夹线华府16#配变	10	400	242	0
5183	市区	10kV河夹线施湾5#配变	10	400	274	0
5184	市区	10kV河夹线施湾3#配变	10	400	294	0
5185	市区	10kV河夹线华府8#配变	10	400	299	0
5186	市区	10kV兴农线周伙6#配变	10	200	25	0
5187	市区	10kV兴农线周伙10#配变	10	200	160	0
5188	市区	10kV兴农线大同12#配变	10	200	160	0
5189	市区	10kV兴农线大成10#配变	10	200	160	0
5190	市区	10kV兴农线中徐2#配变	10	200	160	0
5191	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	504	0
5192	市区	10kV兴农线大成6#配变	10	200	160	0
5193	市区	10kV兴农线大同6#配变	10	200	160	0
5194	市区	10kV兴农线大成7#配变	10	200	11	0
5195	市区	10kV兴农线大同4#配变	10	200	15	0
5196	市区	10kV兴农线大成14#配变	10	200	22	0
5197	市区	10kV兴农线周伙4#配变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5198	市区	10kV兴农线大成15#配变	10	200	33	0
5199	市区	10kV兴农线大同5#配变	10	200	34	0
5200	市区	10kV兴农线大成8#配变	10	200	39	0
5201	市区	10kV兴农线周伙13#配变	10	200	45	0
5202	市区	10kV兴农线大成1#配变	10	200	57	0
5203	市区	10kV兴农线大成18#配变	10	200	59	0
5204	市区	10kV兴农线大成19#配变	10	200	61	0
5205	市区	10kV兴农线大成12#配变	10	200	65	0
5206	市区	10kV兴农线周伙3#配变	10	200	65	0
5207	市区	10kV兴农线大成20#配变	10	100	65	0
5208	市区	10kV兴农线大同3#配变	10	200	66	0
5209	市区	10kV兴农线周伙5#配变	10	200	67	0
5210	市区	10kV兴农线连心3#配变	10	200	67	0
5211	市区	10kV兴农线陈祁9#配变	10	200	73	0
5212	市区	10kV兴农线中徐7#配变	10	400	93	0
5213	市区	10kV兴农线大成3#配变	10	200	83	0
5214	市区	10kV兴农线大同9#配变	10	200	88	0
5215	市区	10kV兴农线大成17#配变	10	200	92	0
5216	市区	10kV兴农线大成2#配变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5217	市区	10kV兴农线连心13#配变	10	200	97	0
5218	市区	10kV兴农线大成4#配变	10	200	99	0
5219	市区	10kV兴农线周伙9#配变	10	200	101	0
5220	市区	10kV兴农线陈祁5#配变	10	200	105	0
5221	市区	10kV兴农线大同10#配变	10	200	106	0
5222	市区	10kV兴农线大同2#配变	10	200	106	0
5223	市区	10kV兴农线大同8#配变	10	200	107	0
5224	市区	10kV兴农线周伙16#配变	10	200	109	0
5225	市区	10kV兴农线大成9#配变	10	200	111	0
5226	市区	10kV兴农线周伙11#配变	10	200	111	0
5227	市区	10kV兴农线大成5#配变	10	200	112	0
5228	市区	10kV兴农线大同7#配变	10	200	113	0
5229	市区	10kV兴农线大同1#配变	10	200	116	0
5230	市区	10kV兴农线大同13#配变	10	200	117	0
5231	市区	10kV兴农线大成11#配变	10	200	120	0
5232	市区	10kV兴农线大成16#配变	10	200	129	0
5233	市区	10kV兴农线大成13#配变	10	200	130	0
5234	市区	10kV兴农线周伙8#配变	10	200	135	0
5235	市区	10kV兴农线连心12#配变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5236	市区	10kV兴农线连心10#配变	10	200	142	0
5237	市区	10kV兴农线中徐12#配变	10	200	148	0
5238	市区	10kV兴农线周伙2#配变	10	400	301	0
5239	市区	葛武董伙13#配变	10	200	0	0
5240	市区	董伙15#配变	10	200	0	0
5241	市区	宗凌18#变	10	200	160	0
5242	市区	董伙10#配变	10	200	160	0
5243	市区	葛武新杨5#配变	10	200	160	0
5244	市区	董伙16##配变	10	200	160	0
5245	市区	葛武新杨6#配变	10	200	160	0
5246	市区	董伙17#变	10	200	160	0
5247	市区	宗凌13#配变	10	200	3	0
5248	市区	新杨4#配变	10	200	6	0
5249	市区	新杨10#配变	10	200	8	0
5250	市区	葛武新杨9#配变	10	200	11	0
5251	市区	葛武新杨7#配变	10	200	19	0
5252	市区	葛武新杨11#配变	10	200	24	0
5253	市区	宗凌5##配变	10	200	30	0
5254	市区	董伙8#配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5255	市区	董伙9#配变	10	200	34	0
5256	市区	葛武新杨3#配变	10	200	34	0
5257	市区	宗凌7#配变	10	200	45	0
5258	市区	董伙2#配变	10	200	46	0
5259	市区	葛武董伙3#配变	10	200	66	0
5260	市区	宗凌9#配变	10	200	68	0
5261	市区	宗凌4#配变	10	200	71	0
5262	市区	葛武董伙5#配变	10	400	72	0
5263	市区	董伙6#配变	10	200	74	0
5264	市区	葛武董伙7#配变	10	200	95	0
5265	市区	程实8#配变	10	200	108	0
5266	市区	董伙12#配变	10	200	99	0
5267	市区	董伙14#配变	10	200	99	0
5268	市区	宗凌6#配变	10	200	108	0
5269	市区	宗凌15#配变	10	200	120	0
5270	市区	葛武育才4#配变	10	200	121	0
5271	市区	葛武董伙19#配变	10	200	123	0
5272	市区	宗凌16##配变	10	200	126	0
5273	市区	葛武董伙18#配变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5274	市区	新杨1#配变	10	400	136	0
5275	市区	新杨8#配变	10	200	137	0
5276	市区	葛武新杨12#配变	10	200	139	0
5277	市区	董伙1#配变	10	200	147	0
5278	市区	葛武新杨2#配变	10	200	149	0
5279	市区	葛武董伙11#配变	10	400	173	0
5280	市区	董伙4#配变	10	400	240	0
5281	市区	宗凌8#配变	10	400	258	0
5282	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	141	0
5283	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	504	0
5284	市区	大冈联合村15#配变	10	200	160	0
5285	市区	联合村23#配变	10	200	160	0
5286	市区	PMS_大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	504	0
5287	市区	大冈联合村17#配变	10	400	308	0
5288	市区	大冈联合村10#配变	10	200	155	0
5289	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	320	0
5290	市区	大冈联合村12#配变	10	200	31	0
5291	市区	大冈联合村21#配变	10	200	45	0
5292	市区	大冈联合村11#配变	10	100	62	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5293	市区	大冈联合村16#配变	10	200	65	0
5294	市区	大冈联合村14#配变	10	100	65	0
5295	市区	大冈联合村20#配变	10	100	67	0
5296	市区	大冈联合村6#配变	10	200	77	0
5297	市区	大冈联合村13#配变	10	200	83	0
5298	市区	大冈联合村8#配变	10	200	99	0
5299	市区	大冈联合村3#配变	10	200	104	0
5300	市区	大冈联合村1#配变	10	200	113	0
5301	市区	大冈联合村2#配变	10	200	113	0
5302	市区	卧龙3#配变	10	315	127	0
5303	市区	大冈联合村5#变	10	200	134	0
5304	市区	大冈联合村7#配变	10	200	140	0
5305	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	258	0
5306	市区	光华3#配变.	10	200	0	0
5307	市区	大冈集镇35#配变	10	315	252	0
5308	市区	大冈所富港24#配变	10	200	160	0
5309	市区	富港11#配变	10	200	160	0
5310	市区	富港20#配变	10	400	320	0
5311	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5312	市区	富港7#配变	10	400	320	0
5313	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	640	0
5314	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	640	0
5315	市区	集镇33#配变	10	200	160	0
5316	市区	富港15#配变	10	200	119	0
5317	市区	10kV龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	320	0
5318	市区	富港22#配变	10	200	160	0
5319	市区	大冈富港25#变	10	200	160	0
5320	市区	集镇23#配变	10	400	320	0
5321	市区	富港26#配变配变	10	200	160	0
5322	市区	富港17#配变	10	200	160	0
5323	市区	丰乐12#配变	10	200	2	0
5324	市区	光华4#配变	10	200	3	0
5325	市区	丰乐3#配变	10	200	11	0
5326	市区	丰乐2#配变	10	200	60	0
5327	市区	丰乐9#配变	10	200	13	0
5328	市区	丰乐10#配变	10	200	14	0
5329	市区	光华11#配变	10	200	20	0
5330	市区	丰乐6#配变	10	200	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5331	市区	丰乐4#配变	10	200	28	0
5332	市区	丰乐16号配变	10	200	28	0
5333	市区	富港4#配变	10	200	36	0
5334	市区	丰乐11#配变	10	315	0	0
5335	市区	丰乐5#配变	10	200	53	0
5336	市区	光华9#配变	10	200	66	0
5337	市区	富港13#配变	10	200	69	0
5338	市区	丰乐14#配变	10	315	74	0
5339	市区	大冈光华10#配变	10	200	83	0
5340	市区	光华2#配变	10	315	84	0
5341	市区	光华6#配变	10	400	96	0
5342	市区	丰乐7#配变	10	200	112	0
5343	市区	富港21#配变	10	200	112	0
5344	市区	丰乐1#配变	10	200	117	0
5345	市区	富港2#配变	10	200	124	0
5346	市区	富港12#配变	10	200	125	0
5347	市区	光华7#配变	10	200	127	0
5348	市区	光华12#配变	10	200	131	0
5349	市区	富港1#配变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5350	市区	光华5#配变	10	200	136	0
5351	市区	富港3#配变	10	200	140	0
5352	市区	富港16#配变	10	200	142	0
5353	市区	富港5#配变	10	200	149	0
5354	市区	大冈所富港27#变	10	400	150	0
5355	市区	丰乐8#配变	10	200	151	0
5356	市区	光华14#配变1	10	315	165	0
5357	市区	光华1#配变	10	315	179	0
5358	市区	丰乐15#配变	10	315	194	0
5359	市区	丰乐13#配变	10	400	254	0
5360	市区	富港6#配变	10	400	272	0
5361	市区	富港19#配变	10	400	277	0
5362	市区	富港10#配变	10	400	278	0
5363	市区	富港14#配变	10	400	292	0
5364	市区	富港18#配变	10	400	293	0
5365	市区	集镇07#配变	10	400	297	0
5366	市区	集镇3#配变	10	400	305	0
5367	市区	集镇22#配变	10	400	316	0
5368	市区	东南38#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5369	市区	东南14#配变	10	200	0	0
5370	市区	东南35#配变	10	200	0	0
5371	市区	驿龙湾2#配变	10	630	0	0
5372	市区	驿龙湾1#配变	10	630	0	0
5373	市区	东南2#配变	10	200	0	0
5374	市区	中东1#配变	10	200	0	0
5375	市区	东南37#配变	10	200	0	0
5376	市区	东南7#配变	10	200	0	0
5377	市区	东南13#配变	10	200	0	0
5378	市区	东南24#配变	10	200	0	0
5379	市区	东南31#配变	10	200	0	0
5380	市区	东南18#配变	10	200	0	0
5381	市区	东南12#配变	10	200	0	0
5382	市区	东南16#配变	10	200	0	0
5383	市区	东南1#配变	10	400	0	0
5384	市区	东南42#配变	10	400	0	0
5385	市区	东南10#配变	10	200	0	0
5386	市区	潮墩8#配变	10	200	0	0
5387	市区	桂英4#配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5388	市区	东南26#配变	10	200	0	0
5389	市区	东南33#配变	10	200	0	0
5390	市区	潮墩7#配变	10	200	0	0
5391	市区	潮墩9#配变	10	200	0	0
5392	市区	潮墩3#配变	10	200	0	0
5393	市区	潮墩6#配变	10	200	0	0
5394	市区	桂英2#配变	10	400	0	0
5395	市区	潮墩5#配变	10	200	0	0
5396	市区	桂英9#配变	10	200	0	0
5397	市区	桂英10#配变	10	200	0	0
5398	市区	新元1#配变	10	200	0	0
5399	市区	桂英11#配变	10	200	0	0
5400	市区	新元4#配变	10	200	0	0
5401	市区	桂英5#配变	10	200	0	0
5402	市区	潮墩2#配变	10	400	0	0
5403	市区	桂英14#配变	10	200	0	0
5404	市区	潮墩4#配变	10	200	0	0
5405	市区	新元2#配变	10	200	0	0
5406	市区	桂英6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5407	市区	新元8#配变	10	200	0	0
5408	市区	桂英3#配变	10	400	0	0
5409	市区	东南32#配变	10	200	0	0
5410	市区	新元3#配变	10	400	0	0
5411	市区	东南25#配变	10	200	0	0
5412	市区	潮墩1#配变	10	400	0	0
5413	市区	东南29#配变	10	400	0	0
5414	市区	东南9#配变	10	400	0	0
5415	市区	东南27#配变	10	400	0	0
5416	市区	东南21#配变	10	400	0	0
5417	市区	新元6#配变	10	400	0	0
5418	市区	东南23#配变	10	400	0	0
5419	市区	东南22#配变	10	400	0	0
5420	市区	新元5#配变	10	400	0	0
5421	市区	东南8#配变	10	400	0	0
5422	市区	中东2#配变	10	200	0	0
5423	市区	东南36#配变	10	400	0	0
5424	市区	东南39#配变	10	200	0	0
5425	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5426	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	0	0
5427	市区	中东5#配变	10	200	0	0
5428	市区	中东4#配变	10	200	0	0
5429	市区	中东16#配变	10	200	0	0
5430	市区	中东8#配变	10	200	0	0
5431	市区	中东7#配变	10	200	0	0
5432	市区	东南15#配变	10	400	0	0
5433	市区	中东9#配变	10	200	0	0
5434	市区	中东13#配变	10	200	0	0
5435	市区	中东14#配变	10	200	0	0
5436	市区	中东10#配变	10	200	0	0
5437	市区	中东18#配变	10	200	0	0
5438	市区	中东6#配变	10	400	0	0
5439	市区	中东11#配变	10	200	0	0
5440	市区	中东24#配变	10	200	0	0
5441	市区	中东12#配变	10	200	0	0
5442	市区	东南34#配变	10	200	0	0
5443	市区	东南11#配变	10	400	0	0
5444	市区	东南3#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5445	市区	东南6#配变	10	400	0	0
5446	市区	东南30#配变	10	400	0	0
5447	市区	东南41#配变	10	400	0	0
5448	市区	东南5#配变	10	315	0	0
5449	市区	东南43#配变	10	315	0	0
5450	市区	东南40#配变	10	400	0	0
5451	市区	中东17#配变	10	400	0	0
5452	市区	中东3#配变	10	400	0	0
5453	市区	中东15#配变	10	400	0	0
5454	市区	东南20#配变	10	400	0	0
5455	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	0	0
5456	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	27	0
5457	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	73	0
5458	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	57	0
5459	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	64	0
5460	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	66	0
5461	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	81	0
5462	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	82	0
5463	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5464	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	102	0
5465	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	124	0
5466	市区	新庆福9#变	10	200	125	0
5467	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	129	0
5468	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	235	0
5469	市区	新建10#配变	10	200	0	0
5470	市区	兆丰10#配变	10	200	160	0
5471	市区	新川4#配变	10	200	160	0
5472	市区	前进10#配变	10	200	160	0
5473	市区	新建6#配变	10	200	160	0
5474	市区	新川13#配变	10	400	320	0
5475	市区	兆丰12#配变	10	200	9	0
5476	市区	新建24#配变	10	200	10	0
5477	市区	新冲1#配变	10	200	11	0
5478	市区	新建16#配变	10	200	12	0
5479	市区	新建28#配变	10	200	9	0
5480	市区	新建20#配变	10	200	19	0
5481	市区	兆丰13#配变	10	200	20	0
5482	市区	新建22#配变	10	200	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5483	市区	新川6#配变	10	200	10	0
5484	市区	新建26#配变	10	200	28	0
5485	市区	兆丰8#配变	10	200	30	0
5486	市区	兆丰3#配变	10	200	30	0
5487	市区	前进11#配变	10	200	32	0
5488	市区	新建7#配变	10	200	34	0
5489	市区	兆丰11#配变	10	200	37	0
5490	市区	前进1#配变	10	200	42	0
5491	市区	新建21#配变	10	200	43	0
5492	市区	兆丰2#配变	10	200	50	0
5493	市区	前进4#配变	10	200	50	0
5494	市区	兆丰1#配变	10	200	54	0
5495	市区	新建14#配变	10	200	60	0
5496	市区	新建17#配变	10	200	66	0
5497	市区	兆丰9#配变	10	200	69	0
5498	市区	兆丰6#配变	10	200	71	0
5499	市区	新建4#配变	10	200	74	0
5500	市区	新川10#配变	10	200	76	0
5501	市区	兆丰7#配变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5502	市区	新建3#配变	10	200	81	0
5503	市区	新川1#配变	10	200	82	0
5504	市区	新建19#配变	10	200	87	0
5505	市区	新建23#配变	10	200	91	0
5506	市区	新建9#配变	10	200	107	0
5507	市区	前进5#配变	10	200	108	0
5508	市区	前进7#配变	10	200	104	0
5509	市区	公用21#配变	10	200	109	0
5510	市区	新建13#配变	10	200	114	0
5511	市区	新建25#配变	10	200	115	0
5512	市区	新建5#配变	10	200	117	0
5513	市区	前进2#配变	10	200	120	0
5514	市区	新川12#配变	10	200	126	0
5515	市区	新建11#配变	10	200	129	0
5516	市区	新川9#配变	10	200	130	0
5517	市区	新川2#配变	10	200	140	0
5518	市区	新川7#配变	10	200	144	0
5519	市区	兆丰4#配变	10	200	146	0
5520	市区	前进9#配变	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5521	市区	兆丰14#配变	10	400	156	0
5522	市区	新建2#配变	10	400	159	0
5523	市区	葛武6配变	10	400	320	0
5524	市区	葛武集镇11配变	10	400	320	0
5525	市区	葛武集镇9#配变	10	400	320	0
5526	市区	葛武花村14配变	10	200	139	0
5527	市区	东塘1配变	10	400	320	0
5528	市区	东塘11#变	10	400	320	0
5529	市区	葛武东塘19#配变	10	200	160	0
5530	市区	葛武集镇10配变	10	400	320	0
5531	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	160	0
5532	市区	葛武花村4配变	10	200	160	0
5533	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	640	0
5534	市区	葛武花村15#配变	10	200	160	0
5535	市区	东塘15配变	10	200	160	0
5536	市区	葛武东塘4配变	10	200	28	0
5537	市区	葛武上潘7配变	10	200	45	0
5538	市区	葛武上潘9配变	10	200	60	0
5539	市区	葛武上潘2配变	10	400	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5540	市区	花村3配变	10	200	73	0
5541	市区	上潘5配变	10	200	75	0
5542	市区	葛武花村11#配变	10	200	75	0
5543	市区	东塘13#变	10	200	75	0
5544	市区	集镇育才2配变	10	200	79	0
5545	市区	葛武花村16号配变	10	200	88	0
5546	市区	葛武花村6#配变	10	200	91	0
5547	市区	葛武花村9配变	10	200	91	0
5548	市区	花村2#配变	10	250	94	0
5549	市区	葛武东塘2配变	10	200	96	0
5550	市区	葛武上潘1配变	10	200	99	0
5551	市区	葛武东塘17配变	10	200	100	0
5552	市区	葛武花村7配变	10	200	106	0
5553	市区	花村1#配变	10	400	113	0
5554	市区	葛武1#配变	10	400	114	0
5555	市区	葛武9配变	10	200	117	0
5556	市区	东塘10配变	10	200	118	0
5557	市区	集镇7配变	10	200	119	0
5558	市区	葛武花村12配变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5559	市区	葛武东塘9配变	10	200	120	0
5560	市区	葛武花村5配变	10	200	121	0
5561	市区	葛武上潘8配变	10	200	122	0
5562	市区	葛武花村13#配变	10	200	122	0
5563	市区	葛武东塘16配变	10	200	128	0
5564	市区	葛武集镇16号	10	400	133	0
5565	市区	葛武东塘6配变	10	400	167	0
5566	市区	葛武东塘8配变	10	400	189	0
5567	市区	葛武集镇4配变	10	400	201	0
5568	市区	葛武集镇1配变	10	315	207	0
5569	市区	葛武集镇15#配变	10	400	225	0
5570	市区	花村8#配变	10	400	249	0
5571	市区	东塘14配变	10	400	243	0
5572	市区	葛武集镇6#配变	10	400	252	0
5573	市区	东塘7配变	10	400	255	0
5574	市区	花村10#配变	10	400	257	0
5575	市区	育才1配变	10	400	282	0
5576	市区	葛武集镇5配变	10	400	285	0
5577	市区	东塘3配变	10	400	290	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5578	市区	葛武集镇14配变	10	400	299	0
5579	市区	葛武东塘5配变	10	400	301	0
5580	市区	葛武集镇2配变	10	400	302	0
5581	市区	新兴7#变	10	200	0	0
5582	市区	涵洞4#变	10	400	0	0
5583	市区	新兴1#变	10	200	0	0
5584	市区	涵洞7#变	10	200	0	0
5585	市区	涵洞3#变	10	200	0	0
5586	市区	涵洞14#变	10	200	0	0
5587	市区	涵洞6#变	10	200	0	0
5588	市区	涵洞10#变	10	200	0	0
5589	市区	涵洞9#变	10	200	0	0
5590	市区	大滩12#变	10	200	0	0
5591	市区	干校公变.	10	500	0	0
5592	市区	涵洞8#变	10	400	0	0
5593	市区	庆丰28#配变	10	400	299	0
5594	市区	新建8#配变	10	200	160	0
5595	市区	庆丰2#配变	10	400	300	0
5596	市区	庆丰3#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5597	市区	庆丰15#配变	10	400	320	0
5598	市区	庆丰20#配变	10	400	289	0
5599	市区	庆丰27#配变	10	200	160	0
5600	市区	庆丰9#配变	10	400	283	0
5601	市区	庆丰14#配变	10	200	17	0
5602	市区	兆丰5#配变	10	200	49	0
5603	市区	新建18#配变	10	200	56	0
5604	市区	庆丰18#配变	10	200	67	0
5605	市区	新川8#配变	10	200	81	0
5606	市区	新建15#配变	10	200	100	0
5607	市区	庆丰8#配变	10	200	140	0
5608	市区	公用4#配变	10	400	128	0
5609	市区	庆丰31#配变	10	400	246	0
5610	市区	庆丰21#配变	10	400	314	0
5611	市区	公用24#配变	10	400	320	0
5612	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	504	0
5613	市区	公用2#配变	10	400	320	0
5614	市区	公用17#配变	10	400	320	0
5615	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5616	市区	公用8#配变	10	400	320	0
5617	市区	公用33#配变	10	400	320	0
5618	市区	YD集镇2#配变	10	200	140	0
5619	市区	公用32#配变	10	400	270	0
5620	市区	YD集镇3#配变	10	400	284	0
5621	市区	公用29#配变	10	400	302	0
5622	市区	公用22#配变	10	400	303	0
5623	市区	公用13#配变	10	400	304	0
5624	市区	新冲9#配变	10	200	0	0
5625	市区	前进6#配变	10	200	0	0
5626	市区	新冲16#配变	10	200	160	0
5627	市区	新冲6#配变	10	200	2	0
5628	市区	新冲14#配变	10	200	28	0
5629	市区	新冲11#配变	10	200	44	0
5630	市区	新冲7#配变	10	200	49	0
5631	市区	新冲10#配变	10	200	50	0
5632	市区	新冲12#配变	10	200	59	0
5633	市区	新冲3#配变	10	200	61	0
5634	市区	前进8#配变	10	200	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5635	市区	新冲5#配变	10	200	70	0
5636	市区	新冲15#配变	10	200	79	0
5637	市区	新冲8#配变	10	200	83	0
5638	市区	新冲2#配变	10	200	119	0
5639	市区	新冲13#配变	10	200	114	0
5640	市区	新冲4#配变	10	200	115	0
5641	市区	前进3#配变	10	200	123	0
5642	市区	上潘4#配变	10	200	0	0
5643	市区	葛武富王1#配变	10	200	0	0
5644	市区	郝荣2#配变	10	200	0	0
5645	市区	葛武富王10##配变	10	200	0	0
5646	市区	葛武富王2#配变	10	200	0	0
5647	市区	葛武2#配变	10	400	320	0
5648	市区	郝荣10#配变	10	200	160	0
5649	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	320	0
5650	市区	郝荣5#配变	10	200	160	0
5651	市区	葛武富王8#配变	10	200	0	0
5652	市区	葛武富王4#配变	10	200	10	0
5653	市区	葛武富王5#配变	10	200	10	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5654	市区	上潘6#配变	10	200	13	0
5655	市区	葛武富王6#配变	10	200	17	0
5656	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	19	0
5657	市区	葛武富王9#配变	10	400	57	0
5658	市区	郝荣12#配变	10	200	59	0
5659	市区	郝荣9#配变	10	200	60	0
5660	市区	葛武富王7#配变	10	200	66	0
5661	市区	葛武3#配变	10	200	78	0
5662	市区	郝荣11#配变	10	200	82	0
5663	市区	上潘3#配变	10	200	84	0
5664	市区	葛武8#配变	10	200	84	0
5665	市区	葛武5#配变	10	200	91	0
5666	市区	葛武10#配变	10	200	97	0
5667	市区	郝荣1#配变	10	200	109	0
5668	市区	葛武11#配变	10	200	114	0
5669	市区	葛武4#配变	10	200	125	0
5670	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	140	0
5671	市区	郝荣8#配变	10	200	148	0
5672	市区	葛武富王3#配变	10	400	167	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5673	市区	北蒋红沥12#变	10	200	0	0
5674	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	81	0
5675	市区	北蒋红沥16#变	10	200	81	0
5676	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	81	0
5677	市区	北蒋红沥11#变	10	400	81	0
5678	市区	北蒋福泉19#变	10	200	81	0
5679	市区	北蒋红沥7#变	10	200	81	0
5680	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	81	0
5681	市区	北蒋福泉17#变	10	200	81	0
5682	市区	北蒋卢村1#变	10	200	81	0
5683	市区	北蒋卢村6#变	10	200	81	0
5684	市区	北蒋福泉18#变	10	400	81	0
5685	市区	北蒋福泉15#变	10	200	81	0
5686	市区	北蒋福泉4#变	10	200	81	0
5687	市区	北蒋红沥6#变	10	200	81	0
5688	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	7	0
5689	市区	北蒋福泉2#变	10	200	20	0
5690	市区	北蒋合兴8#变	10	200	26	0
5691	市区	北蒋红沥15#变	10	200	35	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5692	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	43	0
5693	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	47	0
5694	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	65	0
5695	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	68	0
5696	市区	北蒋红沥8#变	10	200	68	0
5697	市区	北蒋红沥14#变	10	200	74	0
5698	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	81	0
5699	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	81	0
5700	市区	北蒋福泉9#变	10	200	81	0
5701	市区	北蒋红沥3#变	10	200	81	0
5702	市区	北蒋红沥10#变	10	200	81	0
5703	市区	北蒋远景3#变	10	200	81	0
5704	市区	北蒋远景4#变	10	200	81	0
5705	市区	北蒋福泉12#变	10	200	81	0
5706	市区	北蒋福泉13#变	10	200	81	0
5707	市区	北蒋福泉1#变	10	200	81	0
5708	市区	北蒋卢村11#变	10	200	81	0
5709	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	81	0
5710	市区	北蒋福泉6#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5711	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	81	0
5712	市区	北蒋卢村5#变	10	200	81	0
5713	市区	北蒋红沥1#变	10	200	81	0
5714	市区	北蒋红沥13#变	10	200	81	0
5715	市区	北蒋卢村3#变	10	200	81	0
5716	市区	北蒋福泉16#变	10	200	81	0
5717	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	81	0
5718	市区	北蒋红沥4#变	10	200	81	0
5719	市区	北蒋福泉5#变	10	200	81	0
5720	市区	北蒋福泉14#变	10	200	81	0
5721	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	81	0
5722	市区	北蒋福泉11#变	10	200	81	0
5723	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	81	0
5724	市区	北蒋卢村4#变	10	200	81	0
5725	市区	北蒋福泉3#变	10	200	81	0
5726	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	81	0
5727	市区	北蒋卢村9#变	10	200	81	0
5728	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	81	0
5729	市区	北蒋卢村2#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5730	市区	北蒋卢村8#变	10	200	81	0
5731	市区	北蒋福泉7#变	10	200	81	0
5732	市区	北蒋红沥9#变	10	200	81	0
5733	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	81	0
5734	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	81	0
5735	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	81	0
5736	市区	北蒋卢村7#变	10	200	81	0
5737	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	81	0
5738	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	81	0
5739	市区	北蒋卢村12#变	10	200	81	0
5740	市区	北蒋福泉8#变	10	200	81	0
5741	市区	北蒋红沥5#变	10	315	81	0
5742	市区	北蒋卢村10#变	10	400	81	0
5743	市区	生建1#配变	10	400	244	0
5744	市区	葛武育才10#变	10	400	320	0
5745	市区	葛武集镇8#配变	10	400	320	0
5746	市区	葛武所程实16号变	10	400	286	0
5747	市区	葛武集镇12#配变	10	400	320	0
5748	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5749	市区	程实4#配变	10	200	160	0
5750	市区	鑫亿花园变压器	10	500	400	0
5751	市区	葛武育才5#配变	10	200	14	0
5752	市区	葛武程实3#配变	10	200	4	0
5753	市区	宗凌12#配变	10	200	41	0
5754	市区	葛武程实9#配变	10	200	48	0
5755	市区	宗凌1#配变	10	200	77	0
5756	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	77	0
5757	市区	宗凌3#配变	10	200	81	0
5758	市区	程实7#配变	10	200	89	0
5759	市区	葛武育才8#配变	10	400	98	0
5760	市区	程实11#配变	10	200	128	0
5761	市区	程实2#配变	10	200	103	0
5762	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	107	0
5763	市区	葛武程实15号配变	10	200	109	0
5764	市区	程实6#配变	10	160	117	0
5765	市区	葛武育才3#配变	10	200	145	0
5766	市区	程实10#配变	10	200	146	0
5767	市区	程实13号配变	10	200	148	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5768	市区	程实5#配变	10	200	150	0
5769	市区	育才9#配变	10	400	182	0
5770	市区	程实1#配变	10	400	196	0
5771	市区	宗凌集镇13#变	10	400	209	0
5772	市区	葛武育才6#配变	10	400	211	0
5773	市区	宗凌10#配变	10	400	231	0
5774	市区	宗凌11#配变	10	400	241	0
5775	市区	葛武育才7#配变	10	400	303	0
5776	市区	葛武集镇3#配变	10	400	311	0
5777	市区	新丰7#配变	10	200	100	0
5778	市区	公用6#配变	10	315	166	0
5779	市区	洋湾1#配变	10	200	153	0
5780	市区	洋湾7#配变	10	200	160	0
5781	市区	洋湾2#配变	10	200	27	0
5782	市区	洋湾9#配变	10	200	61	0
5783	市区	洋湾3#配变	10	200	67	0
5784	市区	洋湾8#配变	10	200	69	0
5785	市区	洋湾6#配变	10	200	111	0
5786	市区	洋湾10#配变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5787	市区	洋湾4#配变	10	400	279	0
5788	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	640	0
5789	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	504	0
5790	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	640	0
5791	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	504	0
5792	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
5793	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	640	0
5794	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	640	0
5795	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	504	0
5796	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	504	0
5797	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	504	0
5798	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	504	0
5799	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	640	0
5800	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	400	0
5801	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	640	0
5802	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	640	0
5803	市区	北蒋远景2#变	10	200	160	0
5804	市区	北蒋集镇24#变	10	400	320	0
5805	市区	北蒋集镇21#变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5806	市区	北蒋厉民4#变	10	200	160	0
5807	市区	北蒋远景1#变	10	200	160	0
5808	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	320	0
5809	市区	北蒋集镇2#变	10	400	320	0
5810	市区	北蒋集镇15#变	10	400	320	0
5811	市区	北蒋集镇8#变	10	315	252	0
5812	市区	北蒋集镇13#变	10	400	320	0
5813	市区	北蒋远景6#变	10	400	320	0
5814	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	160	0
5815	市区	北蒋集镇25#变	10	200	160	0
5816	市区	北蒋远景7#变	10	200	160	0
5817	市区	北蒋集镇9#变	10	200	160	0
5818	市区	北蒋集镇22#变	10	400	320	0
5819	市区	北蒋集镇7#变	10	400	318	0
5820	市区	北蒋集镇19#变	10	400	320	0
5821	市区	北蒋厉民1#变	10	200	160	0
5822	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	640	0
5823	市区	北蒋集镇14#变	10	400	320	0
5824	市区	北蒋厉民3#变	10	200	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5825	市区	北蒋厉民5#变	10	200	82	0
5826	市区	北蒋集镇10#变	10	200	99	0
5827	市区	北蒋集镇5#变	10	200	112	0
5828	市区	北蒋厉民2#变	10	200	136	0
5829	市区	北蒋远景5#变	10	200	147	0
5830	市区	北蒋集镇11#变	10	200	148	0
5831	市区	北蒋集镇20#变	10	400	226	0
5832	市区	北蒋集镇1#变	10	400	245	0
5833	市区	北蒋厉民6#变	10	400	253	0
5834	市区	北蒋集镇18#变	10	400	291	0
5835	市区	北蒋集镇12#变	10	400	292	0
5836	市区	北蒋集镇17#变	10	400	301	0
5837	市区	北蒋集镇16#变	10	400	306	0
5838	市区	月康19#变	10	200	0	0
5839	市区	自然18#变	10	200	160	0
5840	市区	正东20#变	10	200	160	0
5841	市区	自然14#变	10	200	160	0
5842	市区	方向36#变	10	200	160	0
5843	市区	自然13#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5844	市区	古元5#变	10	200	160	0
5845	市区	方向28#变	10	200	160	0
5846	市区	方向3#变	10	200	0	0
5847	市区	月康23#变	10	200	1	0
5848	市区	古元6#变	10	200	4	0
5849	市区	古元8#变	10	200	5	0
5850	市区	方向20#变	10	200	6	0
5851	市区	月康35#变	10	200	9	0
5852	市区	月康27#变-	10	200	11	0
5853	市区	古元1#变	10	200	17	0
5854	市区	月康15#变	10	200	21	0
5855	市区	方向29#变	10	200	21	0
5856	市区	自然7#变	10	200	21	0
5857	市区	自然20#变	10	200	22	0
5858	市区	古元18#变	10	200	31	0
5859	市区	自然1#变	10	200	38	0
5860	市区	方向15#变	10	200	39	0
5861	市区	方向6#变	10	400	42	0
5862	市区	古元11#变	10	200	50	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5863	市区	自然5#变	10	200	52	0
5864	市区	月康14#变	10	200	54	0
5865	市区	古元15#变	10	200	54	0
5866	市区	自然3#变	10	200	55	0
5867	市区	自然9#变	10	200	55	0
5868	市区	月康17#变	10	400	56	0
5869	市区	古元9#变	10	200	59	0
5870	市区	古元10#变	10	200	16	0
5871	市区	自然线方向1#变	10	200	67	0
5872	市区	古元16#变-	10	200	71	0
5873	市区	月康13#变	10	200	74	0
5874	市区	古元12#变	10	400	74	0
5875	市区	自然2#变-	10	200	83	0
5876	市区	自然16#变	10	200	84	0
5877	市区	月康28#变-	10	200	84	0
5878	市区	古元3#变	10	200	84	0
5879	市区	方向5#变	10	200	87	0
5880	市区	自然8#变	10	200	90	0
5881	市区	月康21#变-	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5882	市区	正东1#变	10	200	100	0
5883	市区	古元2#变	10	200	105	0
5884	市区	自然6#变-	10	200	107	0
5885	市区	自然17#变-	10	200	109	0
5886	市区	古元13#变	10	200	110	0
5887	市区	古元4#变	10	200	111	0
5888	市区	月康36#变	10	200	112	0
5889	市区	古元19#变	10	200	114	0
5890	市区	月康33#变	10	200	114	0
5891	市区	古元14#变	10	200	114	0
5892	市区	自然10#变	10	200	116	0
5893	市区	月康12#变	10	200	118	0
5894	市区	自然21#变	10	200	127	0
5895	市区	方向23#变	10	200	131	0
5896	市区	古元17#变	10	200	131	0
5897	市区	自然23#变	10	200	134	0
5898	市区	月康16#变	10	200	140	0
5899	市区	古元7#变	10	200	142	0
5900	市区	正东13#变	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5901	市区	自然15#变	10	200	146	0
5902	市区	自然19#变	10	400	245	0
5903	市区	龙桥1#变	10	315	252	252
5904	市区	龙桥22#变	10	200	159	159
5905	市区	龙桥2#变	10	200	160	160
5906	市区	古河16#变	10	200	160	160
5907	市区	新南9#变	10	200	160	160
5908	市区	古河11#变	10	200	44	44
5909	市区	古河2#变	10	200	75	75
5910	市区	古河17#变	10	200	89	89
5911	市区	古河14#变	10	200	90	90
5912	市区	新南10#变	10	200	103	103
5913	市区	新南1#变	10	200	111	111
5914	市区	古河8#变	10	200	131	131
5915	市区	新南11#变	10	200	132	132
5916	市区	古河13#变	10	400	147	147
5917	市区	古河1#变	10	400	232	232
5918	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	640	0
5919	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5920	市区	同兴3#配变	10	100	0	0
5921	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	200	0
5922	市区	胜利6#配变	10	400	320	0
5923	市区	大冈集镇20#配变	10	200	160	0
5924	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	640	0
5925	市区	胜利9#变	10	400	310	0
5926	市区	PMS_光明小区1#箱变	10	400	320	0
5927	市区	大冈集镇17#配变	10	400	320	0
5928	市区	教师新村1#相变	10	400	320	0
5929	市区	大冈集镇6#配变	10	315	252	0
5930	市区	镇中1#配变	10	200	160	0
5931	市区	大冈集镇50#变	10	400	320	0
5932	市区	戴伙5#配变	10	200	152	0
5933	市区	野陆8#公用变	10	200	160	0
5934	市区	新苑小区箱变	10	315	252	0
5935	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	320	0
5936	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	320	0
5937	市区	大冈集镇16#配变	10	400	320	0
5938	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5939	市区	胜利4#配变	10	400	320	0
5940	市区	PMS_学府S2箱变	10	400	320	0
5941	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	320	0
5942	市区	大冈集镇32#配变	10	400	320	0
5943	市区	胜利11#变	10	400	320	0
5944	市区	大冈集镇31#配变	10	400	320	0
5945	市区	大冈集镇43#配变	10	200	160	0
5946	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	320	0
5947	市区	光明8#配变	10	400	276	0
5948	市区	PMS_学府S1箱变	10	400	320	0
5949	市区	戴伙4#配变	10	100	13	0
5950	市区	戴伙2#配变	10	100	41	0
5951	市区	胜利2#配变	10	200	48	0
5952	市区	戴伙11#配变	10	200	54	0
5953	市区	戴伙6#配变	10	200	78	0
5954	市区	光明12#配变	10	200	100	0
5955	市区	戴伙12#配变	10	200	101	0
5956	市区	戴伙9#配变	10	200	102	0
5957	市区	戴伙8#配变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5958	市区	光明5#配变	10	200	135	0
5959	市区	光明11#配变	10	200	139	0
5960	市区	同兴17#配变	10	200	142	0
5961	市区	戴伙10#配变	10	200	148	0
5962	市区	戴伙7#公用变	10	400	222	0
5963	市区	光明7#配变	10	400	234	0
5964	市区	戴伙3#配变	10	400	262	0
5965	市区	大冈野陆1#配变	10	400	274	0
5966	市区	戴伙1#变	10	400	286	0
5967	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	160	0
5968	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	160	0
5969	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	160	0
5970	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	160	0
5971	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	160	0
5972	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	320	0
5973	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	160	0
5974	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	160	0
5975	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	160	0
5976	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5977	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	160	0
5978	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	320	0
5979	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	320	0
5980	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	320	0
5981	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	160	0
5982	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	160	0
5983	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	160	0
5984	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	320	0
5985	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	320	0
5986	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	320	0
5987	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	320	0
5988	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	320	0
5989	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	160	0
5990	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	320	0
5991	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	160	0
5992	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	160	0
5993	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	160	0
5994	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	320	0
5995	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
5996	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	320	0
5997	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	313	0
5998	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	320	0
5999	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	320	0
6000	市区	迎湖17#配变	10	200	160	0
6001	市区	迎湖18#配变	10	200	160	0
6002	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	160	0
6003	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	252	0
6004	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	160	0
6005	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	160	0
6006	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	160	0
6007	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	320	0
6008	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	160	0
6009	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	160	0
6010	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	320	0
6011	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	160	0
6012	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	28	0
6013	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	70	0
6014	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6015	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	104	0
6016	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	108	0
6017	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	109	0
6018	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	110	0
6019	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	119	0
6020	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	129	0
6021	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	132	0
6022	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	140	0
6023	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	141	0
6024	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	141	0
6025	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	143	0
6026	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	147	0
6027	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	153	0
6028	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	246	0
6029	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	271	0
6030	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	293	0
6031	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	320	0
6032	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	320	0
6033	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6034	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	160	0
6035	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	160	0
6036	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	320	0
6037	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	320	0
6038	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	320	0
6039	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	320	0
6040	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	160	0
6041	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	160	0
6042	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	160	0
6043	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	160	0
6044	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	320	0
6045	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	160	0
6046	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	160	0
6047	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	160	0
6048	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	160	0
6049	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	320	0
6050	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	320	0
6051	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	320	0
6052	市区	晨阳21#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6053	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	501	0
6054	市区	陈捷18#变	10	200	160	0
6055	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	160	0
6056	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	320	0
6057	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	320	0
6058	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	316	0
6059	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	320	0
6060	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	160	0
6061	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	160	0
6062	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	320	0
6063	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	320	0
6064	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	320	0
6065	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	320	0
6066	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	160	0
6067	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	320	0
6068	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	160	0
6069	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	320	0
6070	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	160	0
6071	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6072	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	320	0
6073	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	320	0
6074	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	75	0
6075	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	90	0
6076	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	107	0
6077	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	110	0
6078	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	115	0
6079	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	118	0
6080	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	125	0
6081	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	128	0
6082	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	147	0
6083	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	148	0
6084	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	148	0
6085	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	154	0
6086	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	232	0
6087	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	239	0
6088	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	242	0
6089	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	246	0
6090	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	269	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6091	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	292	0
6092	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	299	0
6093	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	303	0
6094	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	304	0
6095	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	306	0
6096	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	307	0
6097	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	310	0
6098	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	317	0
6099	市区	新街10#变	10	400	0	0
6100	市区	新街3#主变	10	630	0	0
6101	市区	牡丹公寓1#变	10	400	0	0
6102	市区	新街39#变	10	200	0	0
6103	市区	牡丹公寓2#变	10	400	0	0
6104	市区	新街21#变	10	400	0	0
6105	市区	新街31#主变	10	630	0	0
6106	市区	新街25#主变	10	630	0	0
6107	市区	新街29#变	10	400	0	0
6108	市区	新滩3#变	10	200	0	0
6109	市区	新滩8#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6110	市区	新滩7#变	10	200	0	0
6111	市区	新街8#变	10	200	0	0
6112	市区	新街34#变	10	200	0	0
6113	市区	新街27#变	10	200	0	0
6114	市区	新街24#变	10	200	0	0
6115	市区	新街18#变	10	400	0	0
6116	市区	新街1#变	10	400	0	0
6117	市区	新街22#变	10	400	0	0
6118	市区	新街30#变	10	400	0	0
6119	市区	新街6#变	10	400	0	0
6120	市区	新街28#变	10	400	0	0
6121	市区	新街32#变	10	400	0	0
6122	市区	新街2#主变	10	630	0	0
6123	市区	新街16#主变	10	630	0	0
6124	市区	新滩4#变	10	400	0	0
6125	市区	新街36#变	10	630	0	0
6126	市区	新街9#变	10	630	0	0
6127	市区	风洋15#变	10	200	160	0
6128	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6129	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	0
6130	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	504	0
6131	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	504	0
6132	市区	风洋9#变	10	100	60	0
6133	市区	新港29#变	10	200	160	0
6134	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	504	0
6135	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	504	0
6136	市区	风洋14#变	10	100	80	0
6137	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	0
6138	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	504	0
6139	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	504	0
6140	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	640	0
6141	市区	新港12#变	10	200	160	0
6142	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	640	0
6143	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	640	0
6144	市区	风洋7#变	10	400	320	0
6145	市区	新港6#变	10	200	160	0
6146	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	0
6147	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6148	市区	新港26#	10	200	67	0
6149	市区	新港10#变	10	200	84	0
6150	市区	新港17#变	10	200	88	0
6151	市区	新港25#变	10	200	110	0
6152	市区	风洋8#变	10	200	113	0
6153	市区	新港7#变	10	200	114	0
6154	市区	新港15#变	10	200	120	0
6155	市区	新港27#变	10	200	127	0
6156	市区	新港11#变	10	200	136	0
6157	市区	新港19#变	10	200	142	0
6158	市区	新港14#变	10	200	144	0
6159	市区	新港8#变	10	200	148	0
6160	市区	新港28#变	10	200	149	0
6161	市区	风洋16#变	10	200	149	0
6162	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	160	0
6163	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	320	0
6164	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	160	0
6165	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	160	0
6166	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6167	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	160	0
6168	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	160	0
6169	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	320	0
6170	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	158	0
6171	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	160	0
6172	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	320	0
6173	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	320	0
6174	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	160	0
6175	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	320	0
6176	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	160	0
6177	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	160	0
6178	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	160	0
6179	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	160	0
6180	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	320	0
6181	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	149	0
6182	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	320	0
6183	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	160	0
6184	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	160	0
6185	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6186	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	160	0
6187	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	160	0
6188	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	28	0
6189	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	40	0
6190	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	47	0
6191	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	51	0
6192	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	51	0
6193	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	57	0
6194	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	60	0
6195	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	61	0
6196	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	62	0
6197	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	68	0
6198	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	71	0
6199	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	72	0
6200	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	80	0
6201	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	92	0
6202	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	93	0
6203	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	95	0
6204	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	95	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6205	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	98	0
6206	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	100	0
6207	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	101	0
6208	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	101	0
6209	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	105	0
6210	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	106	0
6211	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	107	0
6212	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	108	0
6213	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	126	0
6214	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	129	0
6215	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	131	0
6216	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	131	0
6217	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	132	0
6218	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	134	0
6219	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	135	0
6220	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	136	0
6221	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	138	0
6222	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	140	0
6223	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6224	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	144	0
6225	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	146	0
6226	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	146	0
6227	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	149	0
6228	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	149	0
6229	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	211	0
6230	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	320	0
6231	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	400	0
6232	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	640	0
6233	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	320	0
6234	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	320	0
6235	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	320	0
6236	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	320	0
6237	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	320	0
6238	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	504	0
6239	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	504	0
6240	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	320	0
6241	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	252	0
6242	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6243	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	160	0
6244	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	320	0
6245	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	504	0
6246	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	160	0
6247	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	320	0
6248	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	160	0
6249	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	160	0
6250	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	252	0
6251	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	504	0
6252	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	320	0
6253	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	320	0
6254	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	320	0
6255	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	252	0
6256	市区	集镇11号箱变	10	400	320	0
6257	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	127	0
6258	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	136	0
6259	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	143	0
6260	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	151	0
6261	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	277	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6262	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	279	0
6263	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	287	0
6264	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	304	0
6265	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	304	0
6266	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	307	0
6267	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	494	0
6268	市区	港东1#变	10	200	0	0
6269	市区	永和6#变	10	200	0	0
6270	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	0	0
6271	市区	港东14#箱变	10	630	0	0
6272	市区	10kV黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	0	0
6273	市区	花川集中居住区1#变	10	630	0	0
6274	市区	新同5#变	10	200	0	0
6275	市区	新同10#变	10	400	0	0
6276	市区	新同2#变	10	200	0	0
6277	市区	永和11#变	10	200	0	0
6278	市区	永和17#变	10	200	0	0
6279	市区	港东5#变	10	200	0	0
6280	市区	港东3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6281	市区	永和13#变	10	200	0	0
6282	市区	新同3#变	10	200	0	0
6283	市区	永和4#变	10	200	0	0
6284	市区	新同12#变	10	200	0	0
6285	市区	港东6#变	10	200	0	0
6286	市区	永和14#变	10	200	0	0
6287	市区	永和10#变	10	200	0	0
6288	市区	新同8#变	10	200	0	0
6289	市区	港东2#变	10	200	0	0
6290	市区	港东8#变	10	200	0	0
6291	市区	新同6#变	10	200	0	0
6292	市区	港东9#变	10	200	0	0
6293	市区	港东7#变	10	200	0	0
6294	市区	新同4#变	10	200	0	0
6295	市区	新同11#变	10	200	0	0
6296	市区	永和16#变	10	200	0	0
6297	市区	新同15#变	10	200	0	0
6298	市区	新同7#变	10	400	0	0
6299	市区	港东10#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6300	市区	港东4#变	10	400	0	0
6301	市区	新同9#变	10	400	0	0
6302	市区	港东15#箱变	10	630	0	0
6303	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	0	0
6304	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	0	0
6305	市区	洋尖9#变	10	400	0	0
6306	市区	洋尖15#变	10	200	0	0
6307	市区	洋尖12#变	10	200	0	0
6308	市区	梦泽园3#变	10	630	0	0
6309	市区	新街19#变	10	200	0	0
6310	市区	蔡明华公变	10	200	0	0
6311	市区	新街17#变	10	400	0	0
6312	市区	新街35#变	10	200	0	0
6313	市区	梦泽园1#变	10	630	0	0
6314	市区	新街23#变	10	200	0	0
6315	市区	新街13#变	10	200	0	0
6316	市区	新街4#变	10	400	0	0
6317	市区	梦泽园2#变	10	630	0	0
6318	市区	新街41#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6319	市区	梦泽园4#变	10	630	0	0
6320	市区	新同小区1#变	10	400	0	0
6321	市区	新同小区2#变	10	200	0	0
6322	市区	新街38#箱变	10	400	0	0
6323	市区	新街42#箱变	10	630	0	0
6324	市区	新街12#变	10	200	0	0
6325	市区	新同1#变	10	200	0	0
6326	市区	洋尖7#变	10	200	0	0
6327	市区	洋尖16#变	10	200	0	0
6328	市区	洋尖14#变	10	200	0	0
6329	市区	洋尖17#变	10	200	0	0
6330	市区	洋尖5#变	10	200	0	0
6331	市区	洋尖1#变	10	200	0	0
6332	市区	民立1#变	10	400	0	0
6333	市区	民立9#变	10	200	0	0
6334	市区	新街40#变	10	400	0	0
6335	市区	洪义6#变	10	200	0	0
6336	市区	洪义7#变	10	200	0	0
6337	市区	洪义8#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6338	市区	洪义2#变	10	200	0	0
6339	市区	洋尖4#变	10	200	0	0
6340	市区	洪义10#变	10	200	0	0
6341	市区	洋尖8#变	10	200	0	0
6342	市区	新街14#变	10	200	0	0
6343	市区	洪义3#变	10	200	0	0
6344	市区	洋尖3#变	10	200	0	0
6345	市区	新街20#变	10	200	0	0
6346	市区	新街33#变	10	200	0	0
6347	市区	洪义5#变	10	200	0	0
6348	市区	洋尖6#变	10	200	0	0
6349	市区	洪义9#变	10	200	0	0
6350	市区	洪义4#变	10	200	0	0
6351	市区	洋尖13#变	10	200	0	0
6352	市区	洪义1#变	10	200	0	0
6353	市区	洋尖11#变	10	200	0	0
6354	市区	新街37#变	10	200	0	0
6355	市区	洋尖10#变	10	400	0	0
6356	市区	洋尖2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6357	市区	洪义11#变	10	400	0	0
6358	市区	新街26#变	10	400	0	0
6359	市区	新同小区4#变	10	400	0	0
6360	市区	新街5#变	10	400	0	0
6361	市区	新同小区3#变	10	400	0	0
6362	市区	新街7#箱变	10	630	0	0
6363	市区	月青6#变	10	400	0	0
6364	市区	兴隆11#变	10	200	0	0
6365	市区	月青14#变	10	200	0	0
6366	市区	青墩17#变	10	200	0	0
6367	市区	月青8#变	10	200	0	0
6368	市区	才塘6#变	10	200	21	0
6369	市区	兴隆10#变-	10	200	0	0
6370	市区	兴隆34#变	10	200	160	0
6371	市区	盐中10#变	10	200	143	0
6372	市区	月青15#变*	10	200	160	0
6373	市区	月青7#变	10	200	5	0
6374	市区	兴隆6#变	10	200	21	0
6375	市区	兴隆23#变	10	200	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6376	市区	青墩6#变	10	100	26	0
6377	市区	青墩21#变-	10	200	30	0
6378	市区	兴隆9#变	10	200	31	0
6379	市区	青墩5#变	10	200	31	0
6380	市区	月青3#变	10	200	33	0
6381	市区	青墩1#变	10	200	35	0
6382	市区	月青10#变	10	200	38	0
6383	市区	月青4#变	10	200	48	0
6384	市区	月青5#变	10	200	53	0
6385	市区	月青2#变	10	400	53	0
6386	市区	盐中13#变-	10	200	54	0
6387	市区	青墩23#变	10	200	56	0
6388	市区	青墩2#变	10	200	58	0
6389	市区	青墩18#变-	10	200	69	0
6390	市区	月青16#变-	10	200	70	0
6391	市区	青墩14#变	10	200	110	0
6392	市区	月青1#变	10	200	88	0
6393	市区	青墩10#变	10	200	98	0
6394	市区	青墩22#变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6395	市区	青墩4#变	10	200	107	0
6396	市区	青墩20#变-	10	200	114	0
6397	市区	兴隆7#变-	10	200	108	0
6398	市区	青墩11#变	10	200	112	0
6399	市区	青墩15#变	10	200	113	0
6400	市区	青墩9#变	10	200	134	0
6401	市区	月青9#变	10	200	114	0
6402	市区	青墩3#变	10	200	115	0
6403	市区	才塘8#变	10	200	117	0
6404	市区	青墩25#变	10	200	118	0
6405	市区	青墩8#变	10	200	119	0
6406	市区	青墩16#变	10	200	119	0
6407	市区	月青11#变	10	200	119	0
6408	市区	兴隆8#变	10	200	133	0
6409	市区	青墩7#变	10	200	138	0
6410	市区	青墩24#变	10	200	140	0
6411	市区	月青12#变	10	400	108	0
6412	市区	青墩12#变	10	400	105	0
6413	市区	月青13#变	10	400	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6414	市区	才坝11#变	10	400	207	0
6415	市区	青墩13#变	10	400	263	0
6416	市区	才塘20#变	10	400	284	0
6417	市区	堤西8#变	10	200	160	160
6418	市区	堤西3#变	10	200	156	156
6419	市区	堤西5#变	10	200	160	160
6420	市区	中路6#变	10	200	160	160
6421	市区	堤西2#变	10	200	160	160
6422	市区	养殖场7#变	10	200	160	160
6423	市区	堤西9#变	10	200	160	160
6424	市区	养殖场3#变	10	400	308	308
6425	市区	乡南7#变	10	400	320	320
6426	市区	养殖场6#变	10	200	143	143
6427	市区	中路7#变	10	200	160	160
6428	市区	堤西6#变	10	400	301	301
6429	市区	乡南8#变	10	200	160	160
6430	市区	养殖场1#变	10	400	320	320
6431	市区	乡南4#变	10	400	304	304
6432	市区	中路8#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6433	市区	堤西4#变	10	400	320	320
6434	市区	中东1#变	10	200	26	26
6435	市区	方强1#变	10	200	29	29
6436	市区	中东5#变	10	200	49	49
6437	市区	中东3#变	10	200	55	55
6438	市区	乡南2#变	10	200	97	97
6439	市区	中东2#变	10	200	125	125
6440	市区	中路5#变	10	200	132	132
6441	市区	中路3#变	10	200	132	132
6442	市区	中东4#变	10	200	133	133
6443	市区	中路2#变	10	200	144	144
6444	市区	养殖场4#变	10	200	149	149
6445	市区	中路1#变	10	400	226	226
6446	市区	中路4#变	10	400	273	273
6447	市区	堤西1#变	10	400	287	287
6448	市区	乡南1#变	10	400	300	300
6449	市区	乡南5#变	10	400	307	307
6450	市区	双烈16#变	10	200	0	0
6451	市区	新跃4#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6452	市区	秦南美满23#变	10	200	0	0
6453	市区	新桥21#变	10	200	0	0
6454	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	0	0
6455	市区	明亮2#变	10	200	0	0
6456	市区	美满4#配变	10	200	0	0
6457	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	0	0
6458	市区	西团19#变	10	200	0	0
6459	市区	头灶8#变	10	200	0	0
6460	市区	民权4#变	10	200	0	0
6461	市区	义丰三庄6#配变	10	200	0	0
6462	市区	方向12#变	10	200	0	0
6463	市区	双港17#变	10	200	0	0
6464	市区	郑通13#变	10	200	0	0
6465	市区	新桥7#变	10	200	0	0
6466	市区	陈台25#变	10	400	0	0
6467	市区	新界7#变	10	400	0	0
6468	市区	盐东12#变	10	200	0	0
6469	市区	双烈6#变	10	160	0	0
6470	市区	月康5#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6471	市区	永西17#变	10	200	0	0
6472	市区	思源10#变	10	200	0	0
6473	市区	甘露20#变	10	200	0	0
6474	市区	秦南宝奎15#变	10	200	0	0
6475	市区	新界17#变	10	200	0	0
6476	市区	10KV学西线时杨16#配变	10	200	0	0
6477	市区	美满3#配变	10	200	0	0
6478	市区	凤南3#公用变	10	200	0	0
6479	市区	10kV学东线白阳6#配变	10	200	0	0
6480	市区	双港4#变	10	200	0	0
6481	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	0	0
6482	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	0	0
6483	市区	方向11#变	10	200	0	0
6484	市区	民航23#综合变	10	200	0	0
6485	市区	永西9#变	10	400	0	0
6486	市区	美满10#配变	10	200	0	0
6487	市区	联盟9#变（新）	10	400	0	0
6488	市区	护西9#变	10	200	0	0
6489	市区	护西4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6490	市区	凤南16#变	10	200	0	0
6491	市区	方明3#变	10	200	0	0
6492	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	0	0
6493	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	0	0
6494	市区	新跃20#配变	10	200	0	0
6495	市区	方明16	10	200	0	0
6496	市区	护陇15#变	10	315	0	0
6497	市区	10kV郭西线护陇19#变	10	200	0	0
6498	市区	10kV学东线三永3#配变	10	200	0	0
6499	市区	才坝3#变	10	200	0	0
6500	市区	新跃9#配变	10	315	0	0
6501	市区	民权社区5#箱变	10	630	504	0
6502	市区	民权37#变	10	400	320	0
6503	市区	民权社区6#箱变	10	630	504	0
6504	市区	民权6#变	10	200	160	0
6505	市区	民权13#变	10	200	160	0
6506	市区	民权三期临时变	10	400	320	0
6507	市区	民权社区1#箱变	10	400	320	0
6508	市区	民权社区2#箱变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6509	市区	民权36#变	10	200	160	0
6510	市区	民权社区3#箱变	10	400	320	0
6511	市区	西璟文苑5#配电室3#主变	10	800	640	640
6512	市区	西璟文苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
6513	市区	西璟文苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
6514	市区	西璟文苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
6515	市区	力拓悦城4#配电室3#主变	10	630	504	504
6516	市区	力拓悦城2#开关站3#主变	10	630	504	504
6517	市区	力拓悦城3#配电室1#主变	10	800	640	640
6518	市区	力拓悦城2#开关站1#主变	10	630	504	504
6519	市区	力拓悦城3#配电室3#主变	10	800	640	640
6520	市区	力拓悦城4#配电室1#主变	10	630	504	504
6521	市区	力拓悦城1#配电室1#主变	10	800	640	640
6522	市区	力拓悦城2#配电室1#主变	10	800	640	640
6523	市区	力拓悦城2#配电室3#主变	10	800	640	640
6524	市区	力拓悦城1#配电室3#主变	10	800	640	640
6525	市区	中环紫郡小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
6526	市区	中环紫郡小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
6527	市区	龙泊湾1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6528	市区	瑞尔8#配电室2#主变	10	800	640	640
6529	市区	中环紫郡小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
6530	市区	中环紫郡小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
6531	市区	瑞尔花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6532	市区	龙泊湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
6533	市区	瑞尔8#配电室1#主变	10	800	640	640
6534	市区	龙泊湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
6535	市区	龙泊湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
6536	市区	瑞尔花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
6537	市区	中环紫郡小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
6538	市区	瑞尔5#配电室2#主变	10	800	640	640
6539	市区	中环紫郡小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
6540	市区	龙泊湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
6541	市区	中环紫郡小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6542	市区	中环紫郡小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
6543	市区	龙泊湾4#配电室4#主变	10	800	640	640
6544	市区	龙泊湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
6545	市区	瑞尔7#配电室2#主变	10	800	640	640
6546	市区	龙泊湾4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6547	市区	瑞尔花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
6548	市区	中环紫郡小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6549	市区	金融城14#楼（地下）配电室4#主变	20	800	640	640
6550	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室2#主变	20	800	640	640
6551	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室2#主变	20	800	637	637
6552	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室4#主变	20	800	640	640
6553	市区	金融城14#楼（地下）配电室2#主变	20	800	640	640
6554	市区	军分区	10	800	640	640
6555	市区	朝阳北村3#箱变主变	10	630	504	504
6556	市区	军分区宿舍	10	400	320	320
6557	市区	开明S4	10	500	400	400
6558	市区	分区2#	10	400	320	320
6559	市区	分区	10	400	320	320
6560	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
6561	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	640	0
6562	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	640	0
6563	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	640	0
6564	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	640	0
6565	市区	青年华都3#配电室4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6566	市区	青年华都2#配电室6#变	10	800	640	640
6567	市区	青年华都5#配电室4#变	10	800	640	640
6568	市区	青年华都1#配电室4#变	10	800	640	640
6569	市区	青年华都4#配电室4#变	10	800	640	640
6570	市区	青年华都4#配电室2#变	10	800	640	640
6571	市区	青年华都5#配电室2#变	10	800	640	640
6572	市区	青年华都1#配电室2#变	10	800	640	640
6573	市区	青年华都6#配电室2#变	10	800	640	640
6574	市区	青年华都3#配电室2#变	10	800	640	640
6575	市区	青年华都6#配电室4#变	10	800	640	640
6576	市区	青年华都2#配电室8#变	10	800	640	640
6577	市区	驿龙华府小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
6578	市区	朗达壹品2#配电室3#主变	10	800	640	640
6579	市区	朗达壹品1#配电室1#主变	10	800	640	640
6580	市区	驿龙华府西小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
6581	市区	朗达壹品1#配电室3#主变	10	800	640	640
6582	市区	驿龙华府1#开关站3#主变	10	800	640	640
6583	市区	驿龙华府西小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6584	市区	驿龙华府西小区1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6585	市区	驿龙华府小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6586	市区	驿龙华府小区充电桩箱变	10	250	200	200
6587	市区	驿龙华府西小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
6588	市区	驿龙华府小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
6589	市区	驿龙华府1#开关站1#主变	10	800	640	640
6590	市区	朗达壹品2#配电室1#主变	10	800	640	640
6591	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	640	0
6592	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	640	0
6593	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	640	0
6594	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	504	0
6595	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	504	0
6596	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	640	0
6597	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	640	0
6598	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	504	0
6599	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	640	0
6600	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	504	0
6601	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	640	0
6602	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	640	0
6603	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6604	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	504	0
6605	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	640	0
6606	市区	双林14#变	10	400	320	0
6607	市区	乔庄农民公寓4#箱变主变	10	400	320	320
6608	市区	吴徐11#配变	10	200	160	160
6609	市区	乔庄7#配变	10	200	160	160
6610	市区	乔庄9#配变	10	200	160	160
6611	市区	乔庄农民公寓3#箱变主变	10	400	320	320
6612	市区	吴徐8#配变	10	200	160	160
6613	市区	吴徐15#变	10	200	155	155
6614	市区	乔庄农民公寓5#箱变主变	10	400	320	320
6615	市区	农民公寓2#箱变主变	10	400	320	320
6616	市区	乔庄农民公寓6#箱变主变	10	400	320	320
6617	市区	吴徐7#配变	10	200	160	160
6618	市区	吴徐16#变	10	200	160	160
6619	市区	农民公寓1#箱变主变	10	400	320	320
6620	市区	乔庄5#配变	10	200	160	160
6621	市区	高教公寓10#配电室3#主变	10	800	640	640
6622	市区	高教公寓3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6623	市区	高教公寓11#配电室3#主变	10	800	640	640
6624	市区	高教公寓2#开关站1#主变	10	800	640	640
6625	市区	翰府广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
6626	市区	高教公寓5#配电室1#主变	10	800	640	640
6627	市区	高教公寓6#配电室3#主变	10	800	640	640
6628	市区	高教公寓3#开关站3#主变	10	800	640	640
6629	市区	高教公寓8#配电室3#主变	10	800	640	640
6630	市区	亭湖人才公寓1#配电室1#主变	10	630	504	504
6631	市区	高教公寓1#开关站1#主变	10	800	640	640
6632	市区	高教公寓4#配电室1#主变	10	800	640	640
6633	市区	高教公寓3#配电室3#主变	10	800	640	640
6634	市区	高教公寓11#配电室1#主变	10	800	640	640
6635	市区	翰府广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
6636	市区	翰府广场1#开闭所2#主变	10	800	640	640
6637	市区	翰府广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
6638	市区	高教公寓1#开关站3#主变	10	800	640	640
6639	市区	翰府广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
6640	市区	10kV世纪线/10kV高教线高教公寓12#配电室1#主变	10	630	504	504
6641	市区	高教公寓2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6642	市区	高教公寓4#配电室3#主变	10	800	640	640
6643	市区	亭湖人才公寓1#配电室3#主变	10	630	504	504
6644	市区	高教公寓10#配电室1#主变	10	800	640	640
6645	市区	高教公寓6#配电室1#主变	10	800	640	640
6646	市区	高教公寓5#配电室3#主变	10	800	640	640
6647	市区	高教公寓8#配电室1#主变	10	800	640	640
6648	市区	高教公寓2#配电室1#主变	10	800	640	640
6649	市区	高教公寓3#开关站1#主变	10	800	640	640
6650	市区	集镇20#变.	10	400	320	0
6651	市区	便仓集镇39#变	10	400	320	0
6652	市区	便仓集镇3#变	10	400	320	0
6653	市区	便仓21#变	10	400	320	0
6654	市区	便仓22#变	10	200	160	0
6655	市区	集镇43#变	10	400	320	0
6656	市区	集镇2#变.	10	400	320	0
6657	市区	便仓18#变	10	200	160	0
6658	市区	集镇34#变	10	400	320	0
6659	市区	便仓集镇24#变	10	400	320	0
6660	市区	集镇26#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6661	市区	富民居委会农民小区	10	250	200	0
6662	市区	集镇35#变压器	10	400	320	0
6663	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	200	0
6664	市区	便仓14#变	10	200	160	0
6665	市区	集镇15#变	10	400	320	0
6666	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	400	0
6667	市区	集镇42#变	10	200	160	0
6668	市区	富民17#变	10	200	160	0
6669	市区	集镇 25#变	10	400	320	0
6670	市区	便仓23#变	10	200	160	0
6671	市区	集镇36#变	10	200	160	0
6672	市区	便仓集镇13#变	10	400	320	0
6673	市区	便仓6#变	10	200	160	0
6674	市区	集镇10#变	10	200	160	0
6675	市区	集镇1#变.	10	400	320	0
6676	市区	禾成花园西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6677	市区	海铭花园3#配电室1#主变	10	800	626	626
6678	市区	禾成花园西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
6679	市区	天辰府1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6680	市区	禾成花园西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6681	市区	海铭花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
6682	市区	禾成花园东区开关站2#主变	10	630	504	504
6683	市区	金大洋生活广场2#开关站2#主变	10	800	640	640
6684	市区	金大洋生活广场4#配电室4#主变	10	630	504	504
6685	市区	中海天钻花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
6686	市区	中海天钻花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
6687	市区	鹿鸣学苑开关站2#主变	10	800	640	640
6688	市区	禾成花园东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6689	市区	天辰府3#配电室4#主变	10	800	640	640
6690	市区	鹿鸣学苑配电室4#主变	10	800	640	640
6691	市区	城南热电厂家属区1#箱变主变	10	630	504	504
6692	市区	海铭花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6693	市区	海铭花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6694	市区	城南热电厂家属区2#箱变主变	10	630	504	504
6695	市区	消防大队2#箱变主变	10	630	504	504
6696	市区	雍锦华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
6697	市区	雍锦华府2#配电室4#主变	10	630	504	504
6698	市区	天辰府2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6699	市区	金大洋生活广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
6700	市区	金大洋生活广场4#配电室2#主变	10	630	504	504
6701	市区	海铭花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
6702	市区	中海天钻花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
6703	市区	禾成花园1#箱变主变	10	400	320	320
6704	市区	天辰府1#配电室4#主变	10	800	640	640
6705	市区	天辰府3#配电室2#主变	10	800	640	640
6706	市区	禾成花园东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6707	市区	金大洋生活广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
6708	市区	禾成花园东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
6709	市区	雍锦华府2#配电室2#主变	10	630	504	504
6710	市区	禾成花园东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
6711	市区	天辰府2#配电室2#主变	10	800	640	640
6712	市区	金大洋生活广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
6713	市区	金大洋生活广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
6714	市区	海铭花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
6715	市区	鹿鸣学苑配电室2#主变	10	800	640	640
6716	市区	禾成花园西区3#配电室2#主变	10	630	504	504
6717	市区	禾成花园西区1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6718	市区	禾成花园西区3#配电室4#主变	10	630	504	504
6719	市区	金大洋生活广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
6720	市区	金大洋生活广场5#配电室2#主变	10	800	640	640
6721	市区	中海天钻花园1#配电室2#主变	10	630	504	504
6722	市区	中环紫郡小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6723	市区	中环紫郡小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
6724	市区	龙泊湾3#配电室1#主变	10	800	640	640
6725	市区	中环紫郡小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
6726	市区	瑞尔花园10#配电室1#主变	10	800	640	640
6727	市区	瑞尔花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
6728	市区	中环紫郡小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
6729	市区	瑞尔7#配电室1#主变	10	800	640	640
6730	市区	瑞尔6#配电室2#主变	10	800	640	640
6731	市区	瑞尔花园3#变电所1#主变	10	800	640	640
6732	市区	瑞尔花园9#配电室1#主变	10	800	582	582
6733	市区	中环紫郡小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
6734	市区	中环紫郡小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
6735	市区	中环紫郡小区5#配电室3#主变	10	800	640	640
6736	市区	瑞尔6#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6737	市区	瑞尔花园10#配电室2#主变	10	800	640	640
6738	市区	龙泊湾4#配电室1#主变	10	800	640	640
6739	市区	龙泊湾2#配电室1#主变	10	800	640	640
6740	市区	龙泊湾1#配电室3#主变	10	800	640	640
6741	市区	龙泊湾3#配电室3#主变	10	800	640	640
6742	市区	龙泊湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
6743	市区	中环紫郡小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6744	市区	瑞尔花园3#变电所2#主变	10	800	640	640
6745	市区	龙泊湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
6746	市区	龙泊湾4#配电室3#主变	10	800	640	640
6747	市区	瑞尔花园9#配电室2#主变	10	800	573	573
6748	市区	瑞尔花园4#变电所1#主变	10	800	640	640
6749	市区	中环紫郡小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6750	市区	瑞尔花园4#变电所2#主变	10	800	640	640
6751	市区	瑞尔5#配电室1#主变	10	800	640	640
6752	市区	聚龙豪庭5#配电室2#主变	10	800	640	640
6753	市区	聚龙豪庭3#配电室2#主变	10	800	640	640
6754	市区	聚龙豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
6755	市区	聚龙豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6756	市区	聚龙豪庭4#配电室2#主变	10	800	640	640
6757	市区	聚龙豪庭5#配电室4#主变	10	800	640	640
6758	市区	聚龙豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
6759	市区	聚龙豪庭1#配电室4#主变	10	800	640	640
6760	市区	聚龙豪庭3#配电室4#主变	10	800	640	640
6761	市区	洋湾11#变	10	200	160	160
6762	市区	洋湾12#变	10	200	160	160
6763	市区	洋湾5#变	10	200	160	160
6764	市区	龙湖湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
6765	市区	洋湾15#变	10	200	160	160
6766	市区	洋湾17#变-	10	200	160	160
6767	市区	才坝6#变	10	200	160	160
6768	市区	洋湾4#变	10	125	100	100
6769	市区	利民22#变	10	200	160	160
6770	市区	洋湾14#变	10	200	160	160
6771	市区	龙湖湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
6772	市区	洋湾9#变	10	200	160	160
6773	市区	洋湾20#变	10	400	320	320
6774	市区	洋湾13#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6775	市区	洋湾3#变	10	200	160	160
6776	市区	洋湾7#变	10	200	160	160
6777	市区	洋湾1#变	10	200	160	160
6778	市区	才坝13#变	10	200	160	160
6779	市区	富民26#变	10	200	160	0
6780	市区	金陈1#变	10	200	160	0
6781	市区	东滩8#变	10	200	160	0
6782	市区	东滩18#变	10	200	160	0
6783	市区	东滩7#变	10	200	160	0
6784	市区	民生13#变	10	200	160	0
6785	市区	东滩10#变	10	200	160	0
6786	市区	民生6#变	10	200	160	0
6787	市区	东滩15#变	10	200	160	0
6788	市区	民生16#变	10	200	160	0
6789	市区	民生4#变	10	200	160	0
6790	市区	绍林5#变	10	200	160	0
6791	市区	民生5#变	10	200	160	0
6792	市区	绍林6#变	10	200	160	0
6793	市区	东滩17#变-	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6794	市区	东滩9#变	10	200	160	0
6795	市区	民生14#变	10	200	160	0
6796	市区	绍林10#变	10	160	128	0
6797	市区	停车场2#S2箱变	10	630	504	504
6798	市区	城东一号花园北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
6799	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室3#主变	10	630	504	504
6800	市区	悦达汽车广场北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
6801	市区	洲际逸品北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
6802	市区	城东一号花园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
6803	市区	洲际逸品北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6804	市区	城东一号花园北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
6805	市区	香溪花园1#S1箱变主变	10	400	320	320
6806	市区	城东一号花园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
6807	市区	创客城1#配电室2#主变	10	630	504	504
6808	市区	悦达汽车广场北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
6809	市区	悦达汽车广场北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
6810	市区	洲际逸品1#开关站3#主变	10	800	640	640
6811	市区	香溪花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
6812	市区	创客城1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6813	市区	软件园1#开关站2#主变	10	800	640	640
6814	市区	洲际逸品1#配电室3#主变	10	800	640	640
6815	市区	城东一号花园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
6816	市区	洲际逸品2#配电室1#主变	10	800	640	640
6817	市区	馥桂名居1#配电室2#主变	10	800	640	640
6818	市区	创客城2#配电室2#主变	10	630	504	504
6819	市区	洲际逸品1#开关站1#主变	10	800	640	640
6820	市区	香溪花园3#S3箱变主变	10	400	320	320
6821	市区	悦达汽车广场北区4#配电室4#主变	10	800	632	632
6822	市区	悦达汽车广场北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
6823	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室1#主变	10	630	504	504
6824	市区	馥桂名居1#配电室4#主变	10	800	640	640
6825	市区	城东一号花园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
6826	市区	馥桂名居2#配电室4#主变	10	800	640	640
6827	市区	馥桂名居3#配电室2#主变	10	800	640	640
6828	市区	馥桂名居3#配电室4#主变	10	800	640	640
6829	市区	香溪花园二期2#开关站1#主变	10	800	640	640
6830	市区	洲际逸品2#配电室3#主变	10	800	640	640
6831	市区	馥桂名居2#配电室2#主变	10	800	586	586

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6832	市区	软件园1#配电室2#主变	10	800	640	640
6833	市区	悦达汽车广场北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
6834	市区	洲际逸品1#配电室1#主变	10	800	640	640
6835	市区	悦达汽车广场北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
6836	市区	城东一号花园北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
6837	市区	城东一号花园北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
6838	市区	界沟16#变	10	200	160	0
6839	市区	民权39#变	10	400	320	0
6840	市区	民权40#变	10	400	320	0
6841	市区	民权38#变	10	400	320	0
6842	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
6843	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	640	0
6844	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
6845	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
6846	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
6847	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
6848	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	640	0
6849	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	632	0
6850	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6851	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	640	0
6852	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
6853	市区	10kV合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	640	0
6854	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
6855	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
6856	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
6857	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	640	0
6858	市区	市政配电室1#主变	10	800	640	640
6859	市区	宝馨花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
6860	市区	宝馨花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6861	市区	义丰红星14#配变	10	200	160	160
6862	市区	义丰骏马2#配变	10	200	160	160
6863	市区	义丰双龙6#配变	10	200	157	157
6864	市区	义丰红星17#配变	10	200	160	160
6865	市区	义丰振兴公寓箱变	10	630	504	504
6866	市区	义丰永新4#配变	10	200	160	160
6867	市区	义丰双龙14#箱变	10	630	504	504
6868	市区	义丰红星12#配变	10	200	160	160
6869	市区	义丰骏马12#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6870	市区	义丰红星7#配变	10	200	160	160
6871	市区	义丰红星8#配变	10	200	160	160
6872	市区	义丰红星2#配变	10	400	320	320
6873	市区	义丰永新12#配变	10	200	160	160
6874	市区	义丰红星9#配变	10	400	298	298
6875	市区	义丰双龙4#配变	10	200	160	160
6876	市区	和润花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
6877	市区	和润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
6878	市区	水漾益城3#配电室1#主变	10	800	640	640
6879	市区	泓成花园开关站2#主变	10	800	640	640
6880	市区	和润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
6881	市区	和润花园开关站2#主变	10	800	640	640
6882	市区	和润花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
6883	市区	水漾益城开关站1#主变	10	630	504	504
6884	市区	泓成花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
6885	市区	水漾益城2#配电室3#主变	10	800	640	640
6886	市区	水漾益城3#配电室3#主变	10	800	640	640
6887	市区	泓成花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
6888	市区	水漾益城2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6889	市区	水漾益城1#配电室3#主变	10	800	640	640
6890	市区	水漾益城1#配电室1#主变	10	800	640	640
6891	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	594	0
6892	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
6893	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	640	0
6894	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
6895	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
6896	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	640	0
6897	市区	金大洋1#小区变1#主变	10	1000	800	800
6898	市区	镇北路1#箱变主变	10	630	504	504
6899	市区	金大洋小区S5箱变主变	10	630	504	504
6900	市区	金大洋小区S3箱变主变	10	630	504	504
6901	市区	跃进7#变	10	315	252	252
6902	市区	跃进14#S1箱变主变	10	400	320	320
6903	市区	金大洋1#小区变3#主变	10	630	504	504
6904	市区	金大洋1#小区变2#主变	10	1000	800	800
6905	市区	金大洋小区S4箱变主变	10	630	504	504
6906	市区	富力金禧家园B区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
6907	市区	富力金禧家园B区1#配电室1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6908	市区	富力金禧家园B区4#配电室1#变压器	10	630	504	504
6909	市区	富力金禧家园C区3#配电室3#变压器	10	800	640	640
6910	市区	富力金禧家园B区2#配电室3#变压器	10	800	640	640
6911	市区	富力金禧家园B区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
6912	市区	富力金禧家园C区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
6913	市区	富力金禧家园C区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
6914	市区	富力金禧家园B区3#配电室1#变压器	10	630	504	504
6915	市区	构港12#变	10	400	320	320
6916	市区	构港1#配变	10	200	160	160
6917	市区	构港11#变	10	200	160	160
6918	市区	构港15#变	10	400	320	320
6919	市区	构港5#变	10	400	320	320
6920	市区	翡翠国际2#配电室3#主变	10	800	640	640
6921	市区	翡翠国际1#配电室3#主变	10	800	640	640
6922	市区	翡翠国际1#配电室1#主变	10	800	640	640
6923	市区	翡翠国际2#配电室1#主变	10	800	640	640
6924	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	640	0
6925	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	640	0
6926	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6927	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	640	0
6928	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	640	0
6929	市区	亮月街2#S12	10	500	400	400
6930	市区	宸泱府1#配电室3#主变	10	800	639	639
6931	市区	宸泱府1#配电室1#主变	10	800	634	634
6932	市区	宸泱府开关站1#主变	10	800	640	640
6933	市区	宸泱府2#配电室1#主变	10	630	504	504
6934	市区	人武部S7箱变	10	630	504	504
6935	市区	邮局	10	315	252	252
6936	市区	宸泱府2#配电室3#主变	10	630	501	501
6937	市区	华兴步行街S8箱变	10	630	504	504
6938	市区	盐城中学S14	10	630	504	504
6939	市区	亮月街S5箱变主变	10	500	400	400
6940	市区	妇幼保健院S13	10	500	400	400
6941	市区	瓢城饭店S12箱式变	10	630	504	504
6942	市区	香槟公馆3#配电室4#主变	10	800	640	640
6943	市区	港龙华侨城5#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
6944	市区	港龙华侨城5#配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
6945	市区	华侨城1#变电所2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6946	市区	香槟公馆2#配电室2#主变	10	800	640	640
6947	市区	香槟公馆1#配电室2#主变	10	800	640	640
6948	市区	香槟公馆4#配电室2#主变	10	800	640	640
6949	市区	港龙华侨城4#配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
6950	市区	港龙华侨城2#配电室2#变	10	800	640	640
6951	市区	香槟公馆1#配电室4#主变	10	800	640	640
6952	市区	港龙华侨城2#配电室4#变	10	800	640	640
6953	市区	港龙华侨城3#配电室4#变	10	800	640	640
6954	市区	华侨城1#变电所4#变	10	800	640	640
6955	市区	香槟公馆3#配电室2#主变	10	800	640	640
6956	市区	香槟公馆2#配电室4#主变	10	800	640	640
6957	市区	香槟公馆4#配电室4#主变	10	800	640	640
6958	市区	港龙华侨城4#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
6959	市区	港龙华侨城3#配电室2#变	10	800	640	640
6960	市区	西团12#变	10	200	160	0
6961	市区	富民27#变	10	200	160	0
6962	市区	便仓集镇40#	10	500	400	0
6963	市区	牡丹雅居2#变	10	800	640	0
6964	市区	富民35#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6965	市区	集镇31#变	10	400	320	0
6966	市区	西团10#变	10	200	160	0
6967	市区	西团16#变	10	200	160	0
6968	市区	西团14#变	10	200	160	0
6969	市区	集镇6#变.	10	400	320	0
6970	市区	西团23#变	10	200	160	0
6971	市区	便仓集镇32#变	10	400	320	0
6972	市区	西团5#变	10	200	160	0
6973	市区	便仓集镇45#	10	400	320	0
6974	市区	集镇33#变压器	10	400	320	0
6975	市区	西团3#变	10	200	160	0
6976	市区	海富花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
6977	市区	中海九樾2#配电室3#主变	10	630	504	504
6978	市区	中海九樾2#配电室1#主变	10	630	504	504
6979	市区	中海九樾3#配电室1#主变	10	800	640	640
6980	市区	中海九樾3#配电室3#主变	10	800	640	640
6981	市区	海富花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
6982	市区	海富花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
6983	市区	中海九樾1#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
6984	市区	中海九樾1#配电室3#主变	10	630	504	504
6985	市区	海富花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
6986	市区	悦隼时代2#配电室3#主变	10	800	640	640
6987	市区	悦隼时代2#配电室1#主变	10	800	640	640
6988	市区	悦隼时代1#配电室1#主变	10	800	640	640
6989	市区	悦隼时代4#用户配电室1#主变	10	800	640	640
6990	市区	悦隼时代3#用户配电室3#主变	10	800	640	640
6991	市区	悦隼时代3#用户配电室1#主变	10	800	640	640
6992	市区	悦隼时代1#配电室3#主变	10	800	640	640
6993	市区	悦隼时代4#用户配电室3#主变	10	800	640	640
6994	市区	同曦鸣城2#配电室2#主变	10	800	640	640
6995	市区	同曦鸣城3#配电室2#主变	10	800	640	640
6996	市区	同曦鸣城1#配电室2#主变	10	800	640	640
6997	市区	同曦鸣城1#配电室4#主变	10	800	640	640
6998	市区	新界3#变	10	200	160	160
6999	市区	红升线中央储备粮盐城直属居住区变	10	200	160	160
7000	市区	利民16#变	10	200	160	160
7001	市区	新界11#变	10	200	160	160
7002	市区	利民5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7003	市区	利民3#变	10	200	160	160
7004	市区	利民18#变	10	200	160	160
7005	市区	利民7#变	10	200	160	160
7006	市区	利民15#变	10	200	160	160
7007	市区	新界21#变	10	200	160	160
7008	市区	绿地商务城2#配电室1#主变	10	800	640	640
7009	市区	悦达汽车广场3#配电室4#主变	10	800	640	640
7010	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室2#主变	10	630	504	504
7011	市区	绿地缤纷城3#配电室4#主变	10	630	504	504
7012	市区	绿地缤纷城4#配电室2#主变	10	630	504	504
7013	市区	绿地商务城4#配电室1#主变	10	800	640	640
7014	市区	阳光世纪园5#箱变主变	10	630	504	504
7015	市区	阳光世纪园6#S8箱变1#变	10	630	504	504
7016	市区	绿地商务城1#配电室1#主变	10	800	640	640
7017	市区	阳光世纪园3#	10	500	400	400
7018	市区	绿地商务城8#配电室3#主变	10	800	640	640
7019	市区	绿地缤纷城4#配电室4#主变	10	630	504	504
7020	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室4#主变	10	630	504	504
7021	市区	绿地缤纷城1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7022	市区	绿地商务城3#配电室1#主变	10	800	640	640
7023	市区	绿地缤纷城2#配电室2#主变	10	800	640	640
7024	市区	绿地商务城5#配电室1#主变	10	800	640	640
7025	市区	绿地商务城7#配电室3#主变	10	800	640	640
7026	市区	绿地商务城6#配电室3#主变	10	800	640	640
7027	市区	绿地商务城2#配电室3#主变	10	800	640	640
7028	市区	绿地商务城4#配电室3#主变	10	800	640	640
7029	市区	东亭雅居1#配电室1#主变	10	630	504	504
7030	市区	绿地商务城5#配电室3#主变	10	800	640	640
7031	市区	绿地商务城6#配电室1#主变	10	800	640	640
7032	市区	世纪欧变	10	630	504	504
7033	市区	阳光世纪园2#	10	400	320	320
7034	市区	绿地商务城8#配电室1#主变	10	800	640	640
7035	市区	绿地缤纷城3#配电室2#主变	10	630	504	504
7036	市区	阳光世纪园4#	10	500	400	400
7037	市区	绿地商务城7#配电室1#主变	10	800	634	634
7038	市区	10kV长江II线/10kV保汽线悦达汽车广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
7039	市区	悦达汽车广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
7040	市区	阳光世纪园1#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7041	市区	绿地缤纷城1#配电室2#主变	10	800	640	640
7042	市区	城东宝龙C地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
7043	市区	城东宝龙A地块2#配电室3#主变	10	630	504	504
7044	市区	城东宝龙C地块3#配电室3#主变	10	630	504	504
7045	市区	世纪尚东府1#开关站1#主变	10	800	640	640
7046	市区	世纪尚东府1#配电室1#主变	10	630	504	504
7047	市区	世纪尚东府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7048	市区	城东宝龙A地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
7049	市区	城东宝龙B地块1#配电室3#主变	10	800	640	640
7050	市区	城东宝龙C地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
7051	市区	城东宝龙B地块2#配电室3#主变	10	800	640	640
7052	市区	城东宝龙A地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
7053	市区	世纪尚东府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7054	市区	城东宝龙B地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
7055	市区	城东宝龙A地块2#配电室1#主变	10	630	504	504
7056	市区	世纪尚东府1#配电室3#主变	10	630	504	504
7057	市区	城东宝龙A地块3#配电室3#主变	10	630	504	504
7058	市区	城东宝龙C地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
7059	市区	城东宝龙B地块2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7060	市区	锦海家园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
7061	市区	锦海家园南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7062	市区	锦海家园北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7063	市区	锦海家园南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7064	市区	锦海家园北区开关站1#主变	10	800	640	640
7065	市区	锦海家园南区开关站1#主变	10	800	640	640
7066	市区	锦海家园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
7067	市区	锦海家园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7068	市区	锦海家园北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7069	市区	锦海家园北区2#配电室3#主变	10	800	638	638
7070	市区	锦海家园北区4#配电室3#主变	10	800	639	639
7071	市区	锦海家园南区1#配电室3#主变	10	800	639	639
7072	市区	锦海家园南区2#配电室3#主变	10	800	639	639
7073	市区	锦海家园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
7074	市区	同曦鸣城1#配电室3#主变	10	800	640	640
7075	市区	同曦鸣城3#配电室1#主变	10	800	640	640
7076	市区	同曦鸣城1#配电室1#主变	10	800	640	640
7077	市区	同曦鸣城2#配电室1#主变	10	800	640	640
7078	市区	青年华都2#配电室5#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7079	市区	青年华都1#配电室3#变	10	800	640	640
7080	市区	青年华都3#配电室3#变	10	800	640	640
7081	市区	青年华都3#配电室1#变	10	800	640	640
7082	市区	青年华都2#配电室7#变	10	800	640	640
7083	市区	青年华都1#配电室1#变	10	800	640	640
7084	市区	房博园1#变电所1#主变	20	800	640	640
7085	市区	房博园1#变电所3#主变	20	800	640	640
7086	市区	晓风印月1#开关站1#主变	10	630	504	504
7087	市区	晓风印月1#配电室3#主变	10	800	640	640
7088	市区	晓风印月2#配电室1#主变	10	800	640	640
7089	市区	晓风印月3#配电室1#主变	10	800	640	640
7090	市区	晓风印月3#配电室3#主变	10	800	640	640
7091	市区	晓风印月2#配电室3#主变	10	800	640	640
7092	市区	晓风印月1#配电室1#主变	10	800	640	640
7093	市区	华樾花园4#配电室1#主变	10	800	640	640
7094	市区	凤城北苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
7095	市区	华樾花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7096	市区	华樾花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
7097	市区	华樾花园1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7098	市区	凤城北苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7099	市区	凤麟府4#配电室3#主变	10	800	640	640
7100	市区	华樾花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7101	市区	凤城北苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7102	市区	凤城北苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
7103	市区	凤麟府1#充电桩1#变压器	10	400	320	320
7104	市区	凤城北苑（西区）1#充电桩箱变	10	400	320	320
7105	市区	华樾花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7106	市区	华樾花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
7107	市区	华樾花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7108	市区	华樾花园4#配电室3#主变	10	800	640	640
7109	市区	凤城北苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
7110	市区	华樾花园5#配电室3#主变	10	800	640	640
7111	市区	凤麟府5#配电室3#主变	10	800	640	640
7112	市区	凤麟府4#配电室1#主变	10	800	640	640
7113	市区	华樾花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7114	市区	凤麟府5#配电室1#主变	10	800	640	640
7115	市区	凤城北苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
7116	市区	玲珑河畔1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7117	市区	玲珑河畔3#配电室4#主变	10	800	620	620
7118	市区	玲珑河畔4#配电室4#主变	10	800	640	640
7119	市区	玲珑河畔5#配电室4#主变	10	800	640	640
7120	市区	玲珑河畔5#配电室2#主变	10	800	640	640
7121	市区	玲珑河畔2#开关站2#主变	10	800	640	640
7122	市区	清恩06号变	10	200	160	0
7123	市区	集镇09号变	10	400	320	0
7124	市区	先锋国际1#配电室4#主变	10	630	504	504
7125	市区	先锋国际1#开关站2#主变	10	630	504	504
7126	市区	先锋国际1#配电室2#主变	10	630	504	504
7127	市区	思源6#变	10	200	160	0
7128	市区	思源15#变	10	200	160	0
7129	市区	博雅文苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
7130	市区	博雅文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7131	市区	博雅文苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
7132	市区	博雅文苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
7133	市区	博雅文苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
7134	市区	博雅文苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
7135	市区	博雅文苑1#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7136	市区	博雅文苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
7137	市区	杨侍16#配变	10	400	320	0
7138	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	252	0
7139	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	320	0
7140	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	640	0
7141	市区	杨侍21#变	10	400	320	0
7142	市区	10KV郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	320	0
7143	市区	杨侍13#配变	10	400	320	0
7144	市区	护西1#配变	10	200	160	0
7145	市区	护西2#配变	10	200	160	0
7146	市区	杨侍20#配变	10	400	320	0
7147	市区	刘垛1#变	10	200	160	0
7148	市区	杨侍9#配变	10	400	320	0
7149	市区	杨侍23#配变	10	400	320	0
7150	市区	乔庄4#配变	10	200	159	0
7151	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#开关站1#主变	10	800	640	640
7152	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7153	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
7154	市区	10kV秀水线中海花园40#楼东2#欧变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7155	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所4#主变	10	800	640	640
7156	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室3#主变	10	800	640	640
7157	市区	名苑S2箱变	10	500	400	400
7158	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室3#主变	10	630	504	504
7159	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7160	市区	10kV秀水线中海花园40#楼东1#欧变	10	400	320	320
7161	市区	名苑S3箱变	10	500	400	400
7162	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7163	市区	名苑S1箱变	10	500	400	400
7164	市区	10kV都政线金色蓝庭S2箱变	10	630	504	504
7165	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7166	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
7167	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室1#主变	10	630	504	504
7168	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
7169	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站3#主变	10	800	640	640
7170	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所2#主变	10	800	640	640
7171	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7172	市区	金融城2#地块4#配电室3#主变	20	800	640	640
7173	市区	金融城2#地块3#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7174	市区	金融城1#地块1#配电室3#主变	20	800	640	640
7175	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室2#主变	20	800	640	640
7176	市区	金融城2#地块4#配电室1#主变	20	630	504	504
7177	市区	金融城1#地块2#配电室1#主变	20	800	640	640
7178	市区	金融城2#地块3#配电室3#主变	20	800	640	640
7179	市区	金融城2#地块10#配电室4#主变	20	1000	800	800
7180	市区	金融城2#地块6#配电室4#主变	20	1000	800	800
7181	市区	金融城2#地块10#配电室2#主变	20	1000	800	800
7182	市区	金融城7#配电室2#主变	20	800	640	640
7183	市区	金融城1#地块2#配电室3#主变	20	800	640	640
7184	市区	金融城1#地块1#配电室1#主变	20	800	640	640
7185	市区	金融城2#地块6#配电室2#主变	20	800	640	640
7186	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室2#主变	20	800	616	616
7187	市区	金融城2#地块5#配电室2#主变	20	630	504	504
7188	市区	金融城8#配电室2#主变	20	800	640	640
7189	市区	金融城2#地块5#配电室4#主变	20	630	504	504
7190	市区	金融城9#配电室2#主变	20	800	640	640
7191	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	504	0
7192	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7193	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	504	0
7194	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	504	0
7195	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	640	0
7196	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	640	0
7197	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	640	0
7198	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	640	0
7199	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	504	0
7200	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	640	0
7201	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	640	0
7202	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	632	0
7203	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	504	0
7204	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	504	0
7205	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	504	0
7206	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	640	0
7207	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	640	0
7208	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	640	0
7209	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	504	0
7210	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	640	0
7211	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7212	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	640	0
7213	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	640	0
7214	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	504	0
7215	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	640	0
7216	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	640	0
7217	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	640	0
7218	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	640	0
7219	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	504	0
7220	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	504	0
7221	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	504	0
7222	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	640	0
7223	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	640	0
7224	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	640	0
7225	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	640	0
7226	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	504	0
7227	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	504	0
7228	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	640	0
7229	市区	星汇东方3#配电室4#主变	10	800	640	640
7230	市区	星汇东方4#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7231	市区	星汇东方1#配电室2#主变	10	800	640	640
7232	市区	星汇东方1#配电室4#主变	10	800	640	640
7233	市区	星汇东方2#配电室4#主变	10	800	640	640
7234	市区	星汇东方3#配电室2#主变	10	800	640	640
7235	市区	星汇东方2#配电室2#主变	10	800	640	640
7236	市区	星汇东方4#配电室2#主变	10	800	640	640
7237	市区	锦海家园北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7238	市区	锦海家园北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
7239	市区	锦海家园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7240	市区	锦海家园南区开关站2#主变	10	800	640	640
7241	市区	锦海家园南区1#配电室2#主变	10	800	639	639
7242	市区	锦海家园南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7243	市区	锦海家园南区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7244	市区	锦海家园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
7245	市区	锦海家园南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7246	市区	锦海家园北区3#配电室2#主变	10	800	639	639
7247	市区	锦海家园北区4#配电室4#主变	10	800	640	640
7248	市区	锦海家园北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
7249	市区	锦海家园北区开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7250	市区	锦海家园北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7251	市区	天辰府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7252	市区	天辰府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7253	市区	天辰府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7254	市区	天辰府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7255	市区	天辰府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7256	市区	天辰府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7257	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
7258	市区	金融智慧谷12#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
7259	市区	金融城14#楼（地下）配电室3#主变	20	800	640	640
7260	市区	金融智慧谷13#楼地下配电室3#主变	20	800	640	640
7261	市区	金融城14#楼（地下）配电室1#主变	20	800	640	640
7262	市区	西郊庄园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7263	市区	西郊庄园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7264	市区	尚海滩花园3#配电室1#变压器	10	800	640	640
7265	市区	西郊庄园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7266	市区	汇文公馆3#配电室2#变压器	10	800	640	640
7267	市区	尚海滩花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
7268	市区	汇文公馆3#配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7269	市区	尚海滩2#配电室1#主变	10	800	640	640
7270	市区	西郊庄园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7271	市区	尚海滩花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7272	市区	东晖锦园4#配电室1#主变	10	630	504	504
7273	市区	东晖锦园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7274	市区	东晖锦园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7275	市区	东晖锦园4#配电室3#主变	10	630	504	504
7276	市区	东晖锦园3#配电室3#主变	10	800	640	640
7277	市区	东晖锦园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7278	市区	东晖锦园3#配电室1#主变	10	800	640	640
7279	市区	东晖锦园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7280	市区	碧水嘉苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
7281	市区	汇文公馆2#配电室2#主变	10	800	640	640
7282	市区	碧水嘉苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7283	市区	汇文公馆2#配电室4#主变	10	800	640	640
7284	市区	碧水嘉苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7285	市区	汇文公馆1#配电房2#主变	10	800	640	640
7286	市区	汇文公馆1#配电房4#主变	10	800	640	640
7287	市区	碧水嘉苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7288	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	640	0
7289	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	640	0
7290	市区	新洋6#	10	200	160	160
7291	市区	东方商贸城1#配电室3#主变	10	800	640	640
7292	市区	东方商贸城1#配电室1#主变	10	800	626	626
7293	市区	新洋28#	10	200	160	160
7294	市区	太和名苑4#配电室2#主变	10	630	504	504
7295	市区	大星9#	10	400	320	320
7296	市区	太和名苑5#配电室4#主变	10	630	504	504
7297	市区	滨河人家2#配电室1#主变	10	800	640	640
7298	市区	新洋15#	10	400	320	320
7299	市区	民航41#变	10	200	160	160
7300	市区	新洋16#	10	315	252	252
7301	市区	滨河人家3#配电室1#主变	10	800	640	640
7302	市区	富康北苑配电室1#主变	10	800	640	640
7303	市区	太和名苑5#配电室2#主变	10	630	489	489
7304	市区	东方商贸城开关站1#主变	10	800	640	640
7305	市区	太和名苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
7306	市区	滨河人家1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7307	市区	东方商贸城开关站3#主变	10	800	640	640
7308	市区	太和名苑3#配电室4#主变	10	630	504	504
7309	市区	东方商贸城1#箱变主变	10	400	320	320
7310	市区	太和名苑3#配电室2#主变	10	630	504	504
7311	市区	袁河家园西区3#配电室2#主变	10	630	504	504
7312	市区	爱琴海5#配电室1#主变	10	800	640	640
7313	市区	爱琴海商业2#配电室1#主变	10	630	504	504
7314	市区	爱琴海4#配电室1#主变	10	800	640	640
7315	市区	龙桥15#变	10	200	160	160
7316	市区	爱琴海5#配电室3#主变	10	800	640	640
7317	市区	红星家具建材中心东区配电室4#主变	10	800	640	640
7318	市区	红星家具建材中心东区配电室2#主变	10	800	640	640
7319	市区	爱琴海3#配电室1#主变	10	630	504	504
7320	市区	爱琴海4#配电室3#主变	10	800	640	640
7321	市区	爱琴海2#配电室3#主变	10	800	640	640
7322	市区	袁庄8#箱变主变	10	400	320	320
7323	市区	爱琴海商业1#配电室3#主变	10	800	640	640
7324	市区	袁河家园西区3#配电室4#主变	10	630	504	504
7325	市区	袁河家园西区1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7326	市区	爱琴海1#配电室1#主变	10	630	504	504
7327	市区	爱琴海商业1#配电室1#主变	10	800	640	640
7328	市区	袁河家园西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
7329	市区	爱琴海商业2#配电室3#主变	10	630	504	504
7330	市区	袁河家园西区2#配电室4#主变	10	630	504	504
7331	市区	爱琴海3#配电室3#主变	10	630	504	504
7332	市区	爱琴海1#配电室3#主变	10	630	504	504
7333	市区	爱琴海2#配电室1#主变	10	800	640	640
7334	市区	龙桥8#变	10	200	160	160
7335	市区	龙桥9#箱变主变	10	400	320	320
7336	市区	袁河家园西区2#配电室2#主变	10	630	504	504
7337	市区	金融城三期东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7338	市区	金融城三期东区2#配电室3#主变	10	800	638	638
7339	市区	金融城三期东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7340	市区	金融城四期西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7341	市区	金融城三期东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
7342	市区	金融城四期西区4#配电室1#主变	10	800	637	637
7343	市区	金融城四期西区4#配电室3#主变	10	800	635	635
7344	市区	金融城四期西区1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7345	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	640	0
7346	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	640	0
7347	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	640	0
7348	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	640	0
7349	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	640	0
7350	市区	优山美地9#配电室配电变压器4#主变	10	800	640	640
7351	市区	优山美地8#配电室2#主变	10	800	640	640
7352	市区	优山美地8#配电室4#主变	10	800	640	640
7353	市区	优山美地9#配电室配电变压器2#主变	10	800	640	640
7354	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	504	0
7355	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
7356	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	640	0
7357	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	640	0
7358	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	504	0
7359	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	640	0
7360	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
7361	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	640	0
7362	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	463	0
7363	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7364	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	640	0
7365	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
7366	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	640	0
7367	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	504	0
7368	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
7369	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
7370	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	504	0
7371	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	640	0
7372	市区	富民39#变	10	200	160	0
7373	市区	金陈社区4#箱变	10	630	504	0
7374	市区	金陈社区6#箱变	10	400	320	0
7375	市区	金陈社区7#箱变	10	400	320	0
7376	市区	金陈社区5#箱变	10	630	504	0
7377	市区	金陈14#变	10	400	320	0
7378	市区	金陈社区3#箱变	10	630	504	0
7379	市区	新港24#变	10	200	160	160
7380	市区	南映1#变	10	200	160	160
7381	市区	高铁新城C5地块1#配电室4#主变	10	800	640	640
7382	市区	高铁新城C5地块1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7383	市区	观湖名邸1#开关站1#主变	10	800	640	640
7384	市区	观湖名邸二期3#配电室4#主变	10	800	640	640
7385	市区	观湖名邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
7386	市区	观湖名邸二期2#配电室4#主变	10	630	504	504
7387	市区	观湖名邸二期3#配电室2#主变	10	800	640	640
7388	市区	观湖名邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
7389	市区	观湖名邸二期1#配电室2#主变	10	800	640	640
7390	市区	观湖名邸二期2#配电室2#主变	10	630	504	504
7391	市区	开创家园2#配电室4#主变	10	800	640	640
7392	市区	开创家园4#配电室2#主变	10	800	640	640
7393	市区	开创家园4#配电室4#主变	10	800	640	640
7394	市区	开创家园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7395	市区	开创家园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7396	市区	开创家园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7397	市区	开创家园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7398	市区	开创家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7399	市区	兴茂府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7400	市区	龙湖天奕3#配电室3#主变	10	800	640	640
7401	市区	兴茂府2#配电室1#主变	10	800	636	636

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7402	市区	龙湖天奕4#配电室3#主变	10	800	640	640
7403	市区	龙湖天奕4#配电室1#主变	10	800	640	640
7404	市区	龙湖天奕2#配电室3#主变	10	800	640	640
7405	市区	龙湖天奕2#配电室1#主变	10	800	640	640
7406	市区	龙湖天奕1#配电室3#主变	10	800	640	640
7407	市区	兴茂府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7408	市区	兴茂府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7409	市区	龙湖天奕3#配电室1#主变	10	800	640	640
7410	市区	兴茂府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7411	市区	龙湖天奕1#配电室1#主变	10	800	640	640
7412	市区	清河鸣翠府4#配电室1#主变	10	800	640	640
7413	市区	清河鸣翠府4#配电室3#主变	10	800	640	640
7414	市区	清河鸣翠府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7415	市区	清河鸣翠府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7416	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	640	0
7417	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	640	0
7418	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	504	0
7419	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	640	0
7420	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7421	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	640	0
7422	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	504	0
7423	市区	双林8#箱变主变	10	400	320	0
7424	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	640	0
7425	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	640	0
7426	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	640	0
7427	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	640	0
7428	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	640	0
7429	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	640	0
7430	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	640	0
7431	市区	南龙7#公用变	10	200	160	160
7432	市区	南龙5#公用变	10	315	252	252
7433	市区	南龙11#公用变	10	250	200	200
7434	市区	大纵湖陈捷4号配变	10	200	160	160
7435	市区	南龙19#公用变	10	200	160	160
7436	市区	大纵湖陈捷5号配变	10	400	320	320
7437	市区	南龙14#公用变	10	200	160	160
7438	市区	大纵湖陈大7号配变	10	400	320	320
7439	市区	大纵湖陈大14#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7440	市区	南龙8#公用变	10	200	160	160
7441	市区	潭溪19#公用变	10	200	160	160
7442	市区	潭溪27#公用变	10	200	160	160
7443	市区	南龙23#公用变	10	200	160	160
7444	市区	大纵湖陈大8号配变	10	200	160	160
7445	市区	大纵湖陈捷17号配变	10	200	160	160
7446	市区	南龙24#公用变	10	200	160	160
7447	市区	南龙9#公用变	10	200	160	160
7448	市区	南龙18#公用变	10	200	158	158
7449	市区	南龙25#公用变	10	200	160	160
7450	市区	南龙16#公用变	10	200	160	160
7451	市区	潭溪28#公用变	10	200	160	160
7452	市区	潭溪12#公用变	10	200	160	160
7453	市区	南龙13#公用变	10	400	320	320
7454	市区	南龙6#公用变	10	200	160	160
7455	市区	潭溪25#公用变	10	200	160	160
7456	市区	大纵湖陈捷16#变	10	400	320	320
7457	市区	潭溪34#公用变1	10	200	160	160
7458	市区	大纵湖陈捷3号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7459	市区	南龙29#公用变	10	200	158	158
7460	市区	爱琴海5#配电室4#主变	10	800	640	640
7461	市区	爱琴海1#配电室2#主变	10	630	504	504
7462	市区	爱琴海5#配电室2#主变	10	800	640	640
7463	市区	爱琴海3#配电室2#主变	10	630	504	504
7464	市区	爱琴海1#配电室4#主变	10	630	504	504
7465	市区	爱琴海3#配电室4#主变	10	630	504	504
7466	市区	爱琴海2#配电室4#主变	10	800	640	640
7467	市区	爱琴海4#配电室2#主变	10	800	640	640
7468	市区	爱琴海4#配电室4#主变	10	800	640	640
7469	市区	爱琴海2#配电室2#主变	10	800	640	640
7470	市区	金禧家园D区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
7471	市区	金禧家园D区6#配电室1#主变	10	800	634	634
7472	市区	金禧家园D区5#配电室1#主变	10	800	640	640
7473	市区	金禧家园D区3#配电室1#主变	10	800	632	632
7474	市区	金禧家园D区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
7475	市区	金禧家园D区4#配电室1#主变	10	800	633	633
7476	市区	金禧家园D区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
7477	市区	健仁11#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7478	市区	10kV映洼线红升小区05号箱变	10	630	504	0
7479	市区	10kV映洼线红升小区03号箱变	10	400	320	0
7480	市区	红升33号变	10	200	160	0
7481	市区	三龙04号变	10	200	160	0
7482	市区	便仓8#变	10	200	160	0
7483	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	504	0
7484	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	640	0
7485	市区	集镇23#变.	10	400	320	0
7486	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	504	0
7487	市区	牡丹雅居1#变	10	800	640	0
7488	市区	集镇9#变.	10	400	320	0
7489	市区	充电桩主变	10	400	320	0
7490	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	640	0
7491	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	504	0
7492	市区	便仓集镇22#变	10	315	252	0
7493	市区	新鹏程3#欧变	10	630	504	0
7494	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	640	0
7495	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	320	0
7496	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7497	市区	便仓集镇14#变	10	200	156	0
7498	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	504	0
7499	市区	便仓集镇21#变	10	400	320	0
7500	市区	便仓7#变	10	200	160	0
7501	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	640	0
7502	市区	新鹏程2#欧变	10	800	640	0
7503	市区	集镇38#变压器	10	400	320	0
7504	市区	新鹏程1#欧变	10	630	504	0
7505	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	504	0
7506	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	640	0
7507	市区	集镇27#箱变	10	500	400	0
7508	市区	便仓集镇12#变	10	400	320	0
7509	市区	集镇5#变.	10	400	320	0
7510	市区	集镇37#箱变	10	500	400	0
7511	市区	便仓28#变	10	200	160	0
7512	市区	新民19#变	10	200	160	160
7513	市区	先锋18#变	10	200	160	160
7514	市区	仰徐2#变	10	400	320	320
7515	市区	先锋6#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7516	市区	新民17#变	10	200	160	160
7517	市区	仰徐6#变	10	200	160	160
7518	市区	新民26#配变	10	200	160	160
7519	市区	仰徐1#变	10	400	320	320
7520	市区	新民村10#变	10	315	252	252
7521	市区	新民村6#变	10	200	160	160
7522	市区	先锋10#变	10	200	160	160
7523	市区	仰徐8#变	10	200	160	160
7524	市区	新民村5#变	10	315	252	252
7525	市区	新民村4#变	10	100	80	80
7526	市区	先锋19#变	10	200	160	160
7527	市区	仰徐11#变	10	315	252	252
7528	市区	新民18#变	10	200	160	160
7529	市区	新民20#变	10	200	160	160
7530	市区	新民22#变	10	200	160	160
7531	市区	先锋3#变	10	200	160	160
7532	市区	新民徐韦村1#变	10	200	160	160
7533	市区	新民村3#变	10	400	320	320
7534	市区	先锋7#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7535	市区	新民27#变	10	200	160	160
7536	市区	先锋13#变	10	400	320	320
7537	市区	新民村35#变	10	200	160	160
7538	市区	先锋11#变	10	200	160	160
7539	市区	先锋5#变	10	400	320	320
7540	市区	新民村7#变	10	400	320	320
7541	市区	新民村1#变	10	200	160	160
7542	市区	新民村9#变	10	200	160	160
7543	市区	先锋22#变	10	200	160	160
7544	市区	新民村11#变	10	200	160	160
7545	市区	新民村13#变	10	400	319	319
7546	市区	新民村8#变	10	200	160	160
7547	市区	仰徐10#变	10	200	160	160
7548	市区	新民29#变	10	200	160	160
7549	市区	新民村15#变	10	400	320	320
7550	市区	仰徐4#变	10	200	156	156
7551	市区	仰徐9#变	10	315	252	252
7552	市区	新民21#变	10	200	160	160
7553	市区	新民32#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7554	市区	先锋8#变	10	200	160	160
7555	市区	新民36#变	10	400	320	320
7556	市区	新民村12#变	10	200	160	160
7557	市区	新民34#变	10	400	320	320
7558	市区	新民33#变	10	400	320	320
7559	市区	仰徐5#变	10	400	320	320
7560	市区	新民30#变	10	200	160	160
7561	市区	新民24#变	10	400	320	320
7562	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	504	0
7563	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	504	0
7564	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	640	0
7565	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	504	0
7566	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	504	0
7567	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	640	0
7568	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	640	0
7569	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	640	0
7570	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	504	0
7571	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	640	0
7572	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7573	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	640	0
7574	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	504	0
7575	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	320	0
7576	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	504	0
7577	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	0
7578	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	504	0
7579	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	640	0
7580	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	640	0
7581	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	504	0
7582	市区	西璟文苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
7583	市区	红郡府1#用户开关站3#主变	10	630	504	504
7584	市区	西璟文苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
7585	市区	西璟文苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
7586	市区	红郡府1#用户配电室1#主变	10	800	640	640
7587	市区	西璟文苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
7588	市区	西璟文苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
7589	市区	宝进国际1#开关站3#主变	10	800	640	640
7590	市区	西璟文苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
7591	市区	西璟文苑2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7592	市区	红郡府1#用户配电室3#主变	10	800	640	640
7593	市区	宝进国际2#配电室1#主变	10	800	640	640
7594	市区	西璟文苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
7595	市区	红郡府1#用户开关站1#主变	10	630	504	504
7596	市区	宝进国际2#配电室3#主变	10	800	640	640
7597	市区	宝进国际1#开关站1#主变	10	800	640	640
7598	市区	朝阳华府南府1#配电室3#主变	10	800	640	640
7599	市区	朝阳华府南府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7600	市区	朝阳华府南府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7601	市区	朝阳华府南府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7602	市区	朝阳华府南府开关站1#主变	10	800	640	640
7603	市区	朝阳华府南府开关站3#主变	10	800	640	640
7604	市区	黄刘12#配变	10	315	252	252
7605	市区	黄刘13号配变	10	200	134	134
7606	市区	红玺府1#用户开关站1#主变	10	800	640	640
7607	市区	红玺府2#用户配电室1#主变	10	630	504	504
7608	市区	宝馨花园2#开关站3#主变	10	800	640	640
7609	市区	盐渎院子1#配电室2#变	10	800	640	640
7610	市区	盐渎院子2#配电室4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7611	市区	宝馨花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7612	市区	东进华都1#配电室2#变	10	800	640	640
7613	市区	红玺府3#用户配电室1#主变	10	630	504	504
7614	市区	东进华都1#配电室4#变	10	800	640	640
7615	市区	宝华花园3#变	10	800	640	640
7616	市区	红玺府1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
7617	市区	红玺府3#用户配电室3#主变	10	630	504	504
7618	市区	宝华花园1#变	10	800	640	640
7619	市区	东进华都3#配电室4#主变	10	800	640	640
7620	市区	东进华都2#配电室2#变	10	800	640	640
7621	市区	宝馨花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7622	市区	红玺府2#用户配电室3#主变	10	630	504	504
7623	市区	东进华都3#配电室2#主变	10	800	640	640
7624	市区	东进华都2#配电室4#变	10	800	640	640
7625	市区	宝馨花园1#开关站4#主变	10	800	640	640
7626	市区	盐渎院子2#配电室2#变	10	800	640	640
7627	市区	红玺府1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
7628	市区	宝馨花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
7629	市区	富力金禧家园A区5#配电室1#主变	10	800	631	631

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7630	市区	富力金禧家园A区3#配电室3#变压器	10	800	640	640
7631	市区	富力金禧家园A区2#配电室1#变压器	10	800	640	640
7632	市区	富力金禧家园A区4#配电室3#变压器	10	800	640	640
7633	市区	富力金禧家园A区1#配电室1#变压器	10	800	640	640
7634	市区	富力金禧家园A区3#配电室1#变压器	10	800	640	640
7635	市区	富力金禧家园A区2#配电室3#变压器	10	800	640	640
7636	市区	富力金禧家园A区7#配电室1#主变	10	800	631	631
7637	市区	富力金禧家园A区6#配电室1#主变	10	800	634	634
7638	市区	富力金禧家园A区1#配电室3#变压器	10	800	640	640
7639	市区	富力金禧家园A区8#配电室1#主变	10	800	632	632
7640	市区	富力金禧家园A区4#配电室1#变压器	10	800	640	640
7641	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	640	0
7642	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	630	0
7643	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	640	0
7644	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	640	0
7645	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	640	0
7646	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	632	0
7647	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	640	0
7648	市区	三洼13#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7649	市区	学府花园2#变	10	800	640	0
7650	市区	三洼8#变	10	200	160	0
7651	市区	学府花园4#变	10	800	640	0
7652	市区	三洼6#变	10	200	160	0
7653	市区	三洼3#变	10	200	160	0
7654	市区	和润花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
7655	市区	水漾益城3#配电室2#主变	10	800	640	640
7656	市区	和润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7657	市区	水漾益城开关站2#主变	10	630	504	504
7658	市区	和润花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
7659	市区	和润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7660	市区	水漾益城2#配电室4#主变	10	800	640	640
7661	市区	泓成花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
7662	市区	水漾益城3#配电室4#主变	10	800	640	640
7663	市区	和润花园开关站1#主变	10	800	640	640
7664	市区	泓成花园开关站1#主变	10	800	640	640
7665	市区	水漾益城1#配电室4#主变	10	800	640	640
7666	市区	水漾益城1#配电室2#主变	10	800	640	640
7667	市区	水漾益城2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7668	市区	泓成花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
7669	市区	联盟18#变	10	200	160	160
7670	市区	长春15	10	200	160	160
7671	市区	长春9#变	10	200	160	160
7672	市区	长春8#变	10	160	125	125
7673	市区	长春2#杆上配变	10	200	160	160
7674	市区	镇北10#变	10	400	320	320
7675	市区	公园道3#箱变主变	10	630	504	504
7676	市区	公园道1#配电室1#主变	10	800	640	640
7677	市区	公园道1#配电室2#主变	10	800	640	640
7678	市区	公园道1#箱变主变	10	630	504	504
7679	市区	公园道2#配电室2#主变	10	800	640	640
7680	市区	公园道4#配电室2#主变	10	800	640	640
7681	市区	公园道2#箱变主变	10	630	504	504
7682	市区	公园道1#配电室3#主变	10	800	640	640
7683	市区	公园道3#配电室4#主变	10	800	640	640
7684	市区	公园道1#配电室4#主变	10	800	640	640
7685	市区	公园道2#配电室4#主变	10	800	640	640
7686	市区	公园道3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7687	市区	公园道4#配电室4#主变	10	800	640	640
7688	市区	黄刘1#配变	10	200	160	160
7689	市区	黄刘3#配变	10	400	320	320
7690	市区	黄刘2#配变	10	80	64	64
7691	市区	西宸府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7692	市区	馨德苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
7693	市区	馨德苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
7694	市区	馨德苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
7695	市区	西宸府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7696	市区	西宸府1#配电室1#主变	10	630	504	504
7697	市区	馨德苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
7698	市区	西宸府1#开关站1#主变	10	800	640	640
7699	市区	馨德苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7700	市区	西宸府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7701	市区	馨德苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
7702	市区	西宸府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7703	市区	西宸府1#配电室3#主变	10	630	504	504
7704	市区	古亭10#变	10	200	160	160
7705	市区	麟南23#变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7706	市区	蟒南1#变	10	200	160	160
7707	市区	蟒南9#变	10	200	160	160
7708	市区	蟒南28#变	10	200	160	160
7709	市区	北港9#变	10	200	160	160
7710	市区	北港20#变	10	200	160	160
7711	市区	蟒南8#变	10	200	160	160
7712	市区	蟒南7#变	10	200	160	160
7713	市区	北港24#变	10	200	160	160
7714	市区	蟒南19#配变	10	200	160	160
7715	市区	北港2#变	10	200	160	160
7716	市区	蟒南4#变	10	200	160	160
7717	市区	北港26#变	10	100	80	80
7718	市区	蟒南18#变	10	200	160	160
7719	市区	北港19#变	10	200	160	160
7720	市区	北港11#变	10	200	160	160
7721	市区	蟒南15号变	10	400	320	320
7722	市区	北港18#变	10	400	320	320
7723	市区	北港17#变	10	200	160	160
7724	市区	北港10#变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7725	市区	蟒南25#变	10	200	160	160
7726	市区	蟒南13#变	10	400	320	320
7727	市区	蟒南16#变	10	200	160	160
7728	市区	蟒南20#变	10	400	320	320
7729	市区	蟒南3#变	10	200	160	160
7730	市区	蟒南27#变	10	200	160	160
7731	市区	古亭11#变	10	200	160	160
7732	市区	北港21#变	10	200	160	160
7733	市区	蟒南30#配变	10	200	160	160
7734	市区	蟒南2#变	10	200	160	160
7735	市区	北港15#变	10	200	160	160
7736	市区	北港5#变	10	200	160	160
7737	市区	北港25#变	10	200	160	160
7738	市区	蟒南26#变	10	200	160	160
7739	市区	跃马2#变	10	200	160	160
7740	市区	跃马3#变	10	200	160	160
7741	市区	跃马15#变	10	200	160	160
7742	市区	北港12#配变	10	200	160	160
7743	市区	古亭2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7744	市区	北港3#变	10	200	160	160
7745	市区	蟒南21#变	10	400	320	320
7746	市区	北港4#变	10	200	160	160
7747	市区	北港1号变	10	200	160	160
7748	市区	北港23#变	10	200	159	159
7749	市区	蟒南6#变	10	200	160	160
7750	市区	北港13#变	10	200	160	160
7751	市区	蟒南17#变	10	200	160	160
7752	市区	跃马11#变	10	200	124	124
7753	市区	北港7#变	10	200	160	160
7754	市区	跃马12#变	10	200	160	160
7755	市区	蟒南24#变	10	200	160	160
7756	市区	蟒南11#变	10	400	320	320
7757	市区	北港16#变	10	200	160	160
7758	市区	蟒南22#变	10	200	155	155
7759	市区	蟒南10#变	10	400	320	320
7760	市区	金陈13#变压器	10	200	160	0
7761	市区	新桥1#变	10	200	160	0
7762	市区	双港26#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7763	市区	民权41#变	10	200	160	0
7764	市区	双港8#变-	10	200	157	0
7765	市区	双港24#变	10	200	160	0
7766	市区	珠溪铭苑1#配电室4#主变	10	1000	800	800
7767	市区	鹏润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7768	市区	金棠名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640
7769	市区	鹏润花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7770	市区	珠溪铭苑2#配电室4#主变	10	1000	800	800
7771	市区	珠溪铭苑1#配电室2#主变	10	1000	800	800
7772	市区	珠溪铭苑2#配电室2#主变	10	1000	800	800
7773	市区	珠溪铭苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
7774	市区	鹏润花园2#配电室4#主变	10	630	504	504
7775	市区	鹏润花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
7776	市区	鹏润花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7777	市区	珠溪铭苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
7778	市区	金棠名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640
7779	市区	鹏润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7780	市区	鹏润花园开关站2#主变	10	630	504	504
7781	市区	合瑞新城1#配电房3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7782	市区	合瑞新城1#配电房1#主变	10	800	640	640
7783	市区	云溪美地2#配电室3#主变	10	800	640	640
7784	市区	云溪美地开闭所1#主变	10	800	640	640
7785	市区	合瑞新城2#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
7786	市区	合瑞新城2#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
7787	市区	云溪美地2#配电室1#主变	10	800	640	640
7788	市区	天璟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7789	市区	天璟府1#开关站1#主变	10	800	640	640
7790	市区	西城华寓小区1#开关站1#变	10	800	640	640
7791	市区	腾飞新城小区3#变	10	1000	800	800
7792	市区	腾飞新城小区2#配电室1#变.	10	800	640	640
7793	市区	腾飞新城小区1#开关站1#变	10	800	640	640
7794	市区	潘黄何桥18#变	10	200	160	160
7795	市区	西城华寓小区1#开关站3#变	10	800	640	640
7796	市区	腾飞新城小区1#变	10	1000	800	800
7797	市区	腾飞新城小区2#配电室3#变.	10	800	640	640
7798	市区	永明悦来府3#配电室4#主变	10	800	640	640
7799	市区	金棠名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
7800	市区	永明悦来府1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7801	市区	永明悦来府4#配电室4#主变	10	800	640	640
7802	市区	永明悦来府5#配电室4#主变	10	800	640	640
7803	市区	永明悦来府2#配电室4#主变	10	800	640	640
7804	市区	金棠名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
7805	市区	前进浴室公用变	10	400	320	320
7806	市区	荣盛公寓小区变2#主变	10	800	640	640
7807	市区	前进四区箱变主变	10	500	400	400
7808	市区	前进26#变	10	400	320	320
7809	市区	前进16#变	10	400	320	320
7810	市区	潘黄大厦1#S1箱变主变	10	160	128	128
7811	市区	住宅公司S3箱变主变	10	500	400	400
7812	市区	前进29#变	10	400	320	320
7813	市区	兴强1#	10	400	320	320
7814	市区	教委2#S4箱变主变	10	500	400	400
7815	市区	长坝12#	10	400	320	320
7816	市区	双元6#箱变主变	10	630	504	504
7817	市区	前进13#	10	400	320	320
7818	市区	住宅公司2#S19箱变主变	10	630	504	504
7819	市区	前进小区S15箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7820	市区	盐马2#变	10	400	320	320
7821	市区	教委3#S18箱变主变	10	630	504	504
7822	市区	前进24#变	10	400	320	320
7823	市区	康虹组团S2箱变主变	10	500	400	400
7824	市区	住宅公司3#S4箱变主变	10	500	400	400
7825	市区	前进14#	10	315	252	252
7826	市区	烟草公司公变	10	400	320	320
7827	市区	前进17#变	10	400	320	320
7828	市区	前进5#变	10	400	320	320
7829	市区	前进30#变	10	400	320	320
7830	市区	前进25#变	10	400	320	320
7831	市区	前进1#公变	10	315	252	252
7832	市区	荣盛公寓小区变1#主变	10	800	640	640
7833	市区	兴强2#	10	400	320	320
7834	市区	教委1#S5箱变主变	10	315	252	252
7835	市区	城区开发2#	10	400	320	320
7836	市区	前进5#	10	400	320	320
7837	市区	康虹组团S3箱变主变	10	500	400	400
7838	市区	城区开发	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7839	市区	潘黄益丰11#变	10	400	320	320
7840	市区	潘黄益丰13#变	10	200	160	160
7841	市区	江南置业S3	10	500	400	400
7842	市区	亨达商业街2#S8	10	500	400	400
7843	市区	文化宫S1	10	500	400	400
7844	市区	人民剧场S1	10	500	400	400
7845	市区	亨达商业街5#S2	10	500	400	400
7846	市区	亨达商业街3#S7	10	500	400	400
7847	市区	亨达商业街7#S14	10	630	504	504
7848	市区	亨达商业街4#S6	10	500	400	400
7849	市区	剧场路S13主变	10	630	504	504
7850	市区	少年宫S1	10	630	504	504
7851	市区	亨达商业街6#S11	10	630	504	504
7852	市区	亨达商业街1#S1	10	630	504	504
7853	市区	中舍1#变	10	200	160	0
7854	市区	北舍6#变	10	200	160	0
7855	市区	北舍5#变	10	200	160	0
7856	市区	民生11#综合变	10	200	160	0
7857	市区	民生1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7858	市区	民生3#变	10	200	153	0
7859	市区	民生12#综合变	10	200	153	0
7860	市区	民生7#变	10	200	160	0
7861	市区	民生15#变	10	200	160	0
7862	市区	北舍1#变	10	200	156	0
7863	市区	民生10#综合变	10	200	160	0
7864	市区	北舍10#综合变	10	200	160	0
7865	市区	袁河家园东区2#配电室3#主变	10	800	640	640
7866	市区	袁河家园东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
7867	市区	桃李春风江南里2#配电室3#主变	10	630	504	504
7868	市区	桃李春风江南里2#配电室1#主变	10	630	504	504
7869	市区	新景华城1#配电室3#主变	10	630	504	504
7870	市区	米罗戏剧街1#配电室1#主变	10	800	640	640
7871	市区	新景华城2#配电室3#主变	10	630	504	504
7872	市区	米罗戏剧街开关站1#主变	10	800	640	640
7873	市区	新景华城3#配电室1#主变	10	800	640	640
7874	市区	袁河家园东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
7875	市区	桃李春风江南里开关站1#主变	10	800	640	640
7876	市区	袁河家园东区1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7877	市区	桃李春风江南里3#配电室1#主变	10	800	640	640
7878	市区	新景华城开关站1#主变	10	630	504	504
7879	市区	袁河家园东区4#配电室3#主变	10	800	640	640
7880	市区	袁河家园东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
7881	市区	桃李春风江南里1#配电室1#主变	10	630	504	504
7882	市区	桃李春风江南里3#配电室3#主变	10	800	640	640
7883	市区	新景华城2#配电室1#主变	10	630	504	504
7884	市区	袁河家园东区5#配电室3#主变	10	630	504	504
7885	市区	新景华城1#配电室1#主变	10	630	504	504
7886	市区	袁河家园东区4#配电室1#主变	10	800	640	640
7887	市区	袁河家园东区5#配电室1#主变	10	630	504	504
7888	市区	金辉优步花苑开关站1#主变	10	630	504	504
7889	市区	汇文公馆1#配电房1#主变	10	800	640	640
7890	市区	汇文公馆3#配电室1#变压器	10	800	640	640
7891	市区	金辉优步花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
7892	市区	碧水嘉苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
7893	市区	西郊庄园2#配电室2#主变	10	800	640	640
7894	市区	香海新时代名苑2#用户配电室1#主变	10	630	504	504
7895	市区	金辉优步花苑开关站3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7896	市区	汇文公馆1#配电房3#主变	10	800	640	640
7897	市区	西郊庄园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7898	市区	尚海滩花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
7899	市区	方向1#变	10	200	160	160
7900	市区	汇文公馆2#配电室3#主变	10	800	640	640
7901	市区	香海新时代名苑1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
7902	市区	尚海滩2#配电室2#主变	10	800	640	640
7903	市区	西郊庄园1#配电室2#主变	10	800	640	640
7904	市区	香海新时代名苑2#用户配电室3#主变	10	630	488	488
7905	市区	汇文公馆2#配电室1#主变	10	800	640	640
7906	市区	汇文公馆3#配电室3#变压器	10	800	640	640
7907	市区	尚海滩花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
7908	市区	西郊庄园1#配电室4#主变	10	800	640	640
7909	市区	碧水嘉苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
7910	市区	香海新时代名苑1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
7911	市区	尚海滩花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
7912	市区	碧水嘉苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
7913	市区	碧水嘉苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
7914	市区	方向2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7915	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	504	0
7916	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	504	0
7917	市区	园中园西区2#欧变	10	630	504	0
7918	市区	园中园西区1#欧变	10	630	504	0
7919	市区	园中园小区1#箱变	10	630	504	0
7920	市区	园中园西区5#欧变	10	630	504	0
7921	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	504	0
7922	市区	园中园西区6#欧变	10	630	504	0
7923	市区	园中园小区4#箱变	10	800	640	0
7924	市区	园中园小区3#箱变	10	500	400	0
7925	市区	园中园西区4#欧变	10	630	504	0
7926	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	640	0
7927	市区	园中园小区5#箱变	10	800	603	0
7928	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	640	0
7929	市区	园中园西区3#欧变	10	630	504	0
7930	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	504	0
7931	市区	智博园配电室2#主变	10	800	640	0
7932	市区	园中园小区2#箱变	10	500	319	0
7933	市区	金樾府1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7934	市区	金樾府1#配电室1#主变	10	800	640	640
7935	市区	金樾府3#配电室1#主变	10	800	640	640
7936	市区	金樾府2#配电室1#主变	10	800	640	640
7937	市区	金樾府2#配电室3#主变	10	800	640	640
7938	市区	金樾府3#配电室3#主变	10	800	640	640
7939	市区	金樾府4#配电室3#主变	10	800	640	640
7940	市区	金樾府4#配电室1#主变	10	800	640	640
7941	市区	孙吴小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
7942	市区	西区集镇12#变	10	400	320	320
7943	市区	西区集镇22#箱变	10	400	320	320
7944	市区	西区集镇23#变	10	400	320	320
7945	市区	西区集镇3#配变	10	400	320	320
7946	市区	西区集镇11#箱变	10	400	320	320
7947	市区	嘉华花园	10	630	504	504
7948	市区	西区集镇9#变	10	315	252	252
7949	市区	古亭13#变	10	200	160	160
7950	市区	孙吴3#变	10	200	158	158
7951	市区	西区集镇15号变	10	400	320	320
7952	市区	西城逸景2#用户开关站2#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7953	市区	西区集镇21#变	10	400	320	320
7954	市区	西区集镇16#变11	10	400	320	320
7955	市区	西区集镇5号变	10	400	320	320
7956	市区	西区集镇24#变	10	400	320	320
7957	市区	孙吴9#变	10	200	160	160
7958	市区	孙吴小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
7959	市区	西区集镇1#变	10	630	504	504
7960	市区	集镇04#变	10	200	160	160
7961	市区	古亭5#变	10	200	160	160
7962	市区	孙吴4#变	10	200	160	160
7963	市区	古亭3#变	10	200	157	157
7964	市区	跃马13#变	10	200	160	160
7965	市区	古亭4#变	10	200	160	160
7966	市区	集镇6#变	10	400	320	320
7967	市区	古亭6#变	10	200	160	160
7968	市区	古亭7#变	10	200	160	160
7969	市区	孙吴小区1#配电室4#变	10	800	640	640
7970	市区	孙吴8#变	10	200	160	160
7971	市区	西区集镇27#箱变变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7972	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站2#变压器	10	800	640	640
7973	市区	西区集镇19#变	10	400	320	320
7974	市区	颐璟园1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
7975	市区	西区集镇26#配变	10	400	320	320
7976	市区	集镇07#变	10	400	320	320
7977	市区	西区集镇2#变	10	400	320	320
7978	市区	西区集镇25#箱变变压器	10	630	504	504
7979	市区	方向02#变	10	200	160	160
7980	市区	颐璟园2#用户配电室4#主变	10	800	640	640
7981	市区	颐璟园1#用户配电室2#主变	10	630	504	504
7982	市区	孙吴5#变	10	200	160	160
7983	市区	西城逸景1#用户配电室2#变压器	10	630	504	504
7984	市区	孙吴6#变	10	200	160	160
7985	市区	西区集镇18#变	10	400	320	320
7986	市区	颐璟园2#用户配电室2#主变	10	800	640	640
7987	市区	西区集镇8#变	10	400	320	320
7988	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站4#变压器	10	800	640	640
7989	市区	孙吴小区1#配电室2#变	10	800	640	640
7990	市区	西区方向4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
7991	市区	西区集镇20#箱变	10	630	504	504
7992	市区	福锦苑小区1#环网变	10	500	400	400
7993	市区	西区集镇17#箱变	10	400	320	320
7994	市区	西城逸景1#用户配电室4#变压器	10	630	504	504
7995	市区	西区集镇13号变	10	400	320	320
7996	市区	福锦苑小区2#变	10	500	400	400
7997	市区	洪东8#箱变	10	500	400	400
7998	市区	洪东13#变	10	200	160	160
7999	市区	洪东5#变	10	200	160	160
8000	市区	三里17#变	10	400	320	320
8001	市区	陈台24#变	10	200	160	160
8002	市区	1#主变	10	500	400	400
8003	市区	永西4#变	10	400	320	320
8004	市区	三里24#变	10	400	320	320
8005	市区	大洋17#变	10	400	296	296
8006	市区	大洋7#变	10	400	320	320
8007	市区	船厂宿舍2#	10	400	320	320
8008	市区	在水一方誉府3#配电室3#主变	10	800	640	640
8009	市区	在水一方誉府2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8010	市区	大洋15#变	10	400	316	316
8011	市区	在水一方誉府4#配电室3#主变	10	800	640	640
8012	市区	在水一方誉府1#配电室3#主变	10	630	504	504
8013	市区	大洋6#	10	400	320	320
8014	市区	在水一方誉府4#配电室1#主变	10	800	640	640
8015	市区	在水一方誉府1#配电室1#主变	10	630	504	504
8016	市区	船厂宿舍	10	315	252	252
8017	市区	在水一方誉府3#配电室1#主变	10	800	640	640
8018	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室2#主变	10	630	504	504
8019	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室4#主变	10	800	640	640
8020	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城9#配电室2#主变	10	800	640	640
8021	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室4#主变	10	630	504	504
8022	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室2#主变	10	800	640	640
8023	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室4#主变	10	800	640	640
8024	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室2#主变	10	630	504	504
8025	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室2#主变	10	800	640	640
8026	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室4#主变	10	630	504	504
8027	市区	绿地缤纷城2#配电室1#主变	10	800	640	640
8028	市区	绿地缤纷城1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8029	市区	绿地缤纷城3#配电室1#主变	10	630	504	504
8030	市区	华景园1#欧变	10	630	504	504
8031	市区	绿地缤纷城3#配电室3#主变	10	630	504	504
8032	市区	中意房产2#欧变	10	800	640	640
8033	市区	华景园1#变电所1#主变	10	630	504	504
8034	市区	加州东郡1#配电室2#主变	10	1000	800	800
8035	市区	中意房产开闭所1#主变	10	1000	800	800
8036	市区	绿地缤纷城4#配电室3#主变	10	630	504	504
8037	市区	华景园1#变电所2#主变	10	630	504	504
8038	市区	绿地缤纷城4#配电室1#主变	10	630	504	504
8039	市区	中意房产3#欧变	10	630	504	504
8040	市区	中意房产1#欧变	10	800	640	640
8041	市区	加州东郡2#配电室2#主变	10	1000	800	800
8042	市区	绿地缤纷城1#配电室1#主变	10	800	640	640
8043	市区	中意房产1#变电所1#主变	10	800	640	640
8044	市区	华景园2#欧变	10	800	640	640
8045	市区	在水一方誉府4#配电室4#主变	10	800	640	640
8046	市区	在水一方誉府2#配电室2#主变	10	800	640	640
8047	市区	在水一方誉府3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8048	市区	在水一方誉府4#配电室2#主变	10	800	640	640
8049	市区	在水一方誉府3#配电室2#主变	10	800	640	640
8050	市区	绿苑广场2#主变	10	630	504	504
8051	市区	绿苑广场1#主变	10	630	504	504
8052	市区	在水一方誉府1#配电室4#主变	10	630	504	504
8053	市区	巨丰10#箱变主变	10	400	319	319
8054	市区	在水一方誉府1#配电室2#主变	10	630	504	504
8055	市区	永明悦来府4#配电室1#主变	10	800	640	640
8056	市区	永明悦来府2#配电室1#主变	10	800	640	640
8057	市区	永明悦来府1#配电室1#主变	10	800	640	640
8058	市区	永明悦来府3#配电室1#主变	10	800	640	640
8059	市区	永明悦来府5#配电室1#主变	10	800	640	640
8060	市区	北龙莘野34#变	10	200	160	160
8061	市区	莘野12#公用变	10	400	320	320
8062	市区	北龙莘野36#变	10	400	320	320
8063	市区	凤南7#公用变	10	160	128	128
8064	市区	莘野10#公用变	10	160	128	128
8065	市区	凤南8#公用变	10	200	159	159
8066	市区	凤南6#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8067	市区	莘野8#公用变	10	200	160	160
8068	市区	凤南20#公用变	10	200	160	160
8069	市区	北龙4#公用变	10	200	160	160
8070	市区	莘野27#公用变	10	200	160	160
8071	市区	北龙8#公用变	10	400	320	320
8072	市区	莘野11号公用变	10	400	320	320
8073	市区	莘野20#公用变	10	200	160	160
8074	市区	莘野28#公用变	10	200	160	160
8075	市区	莘野9#公用变	10	200	160	160
8076	市区	凤南15#变	10	200	160	160
8077	市区	莘野32#公用变	10	200	160	160
8078	市区	北龙莘野35#变	10	200	160	160
8079	市区	凤南14#公用变	10	200	160	160
8080	市区	凤南12#公用变	10	200	160	160
8081	市区	北龙莘野37#变	10	400	295	295
8082	市区	莘野23#公用变	10	200	160	160
8083	市区	莘野25#公用变	10	200	160	160
8084	市区	莘野29#公用变	10	200	160	160
8085	市区	莘野18#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8086	市区	北龙莘野33#变	10	400	320	320
8087	市区	凤南19#公用变	10	200	160	160
8088	市区	莘野30#公用变	10	200	160	160
8089	市区	凤南11#公用变	10	200	158	158
8090	市区	莘野14#公用变	10	200	160	160
8091	市区	北龙港北龙6#公用变	10	400	320	320
8092	市区	莘野26#公用变	10	200	160	160
8093	市区	凤南17#公用变	10	200	160	160
8094	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	640	0
8095	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	640	0
8096	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	640	0
8097	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	504	0
8098	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	640	0
8099	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	640	0
8100	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	640	0
8101	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	640	0
8102	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	640	0
8103	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	625	0
8104	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8105	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	640	0
8106	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	640	0
8107	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	640	0
8108	市区	小洋湾东园配电室4#主变	10	630	504	504
8109	市区	富贵春一期配电室2#主变	10	630	504	504
8110	市区	博联天街商业广场配电室2#主变	10	1000	800	800
8111	市区	申鑫名城4#配电室2#主变	10	800	640	640
8112	市区	申鑫名城5#配电室4#主变	10	800	640	640
8113	市区	小洋湾南园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8114	市区	申鑫名城2#配电室4#主变	10	800	640	640
8115	市区	嘉业上郡2#配电室4#主变	10	800	640	640
8116	市区	申鑫名城3#配电室2#主变	10	800	640	640
8117	市区	申鑫名城4#配电室4#主变	10	800	640	640
8118	市区	申鑫名城3#配电室4#主变	10	800	640	640
8119	市区	小洋湾东园配电室2#主变	10	630	504	504
8120	市区	申鑫名城1#配电室4#主变	10	800	640	640
8121	市区	申鑫名城2#开关站2#主变	10	800	640	640
8122	市区	嘉业上郡5#配电室4#主变	10	500	400	400
8123	市区	博联天街商业广场2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8124	市区	申鑫名城5#配电室2#主变	10	800	640	640
8125	市区	富贵春一期配电室4#主变	10	630	504	504
8126	市区	嘉业上郡3#配电室4#主变	10	630	504	504
8127	市区	小洋湾南园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8128	市区	申鑫名城1#配电室2#主变	10	800	640	640
8129	市区	嘉业上郡3#配电室2#主变	10	630	504	504
8130	市区	申鑫名城2#开关站4#主变	10	800	640	640
8131	市区	小洋湾南园1#开关站2#主变	10	800	640	640
8132	市区	博联天街商业广场配电室3#主变	10	1000	800	800
8133	市区	申鑫名城2#配电室2#主变	10	800	640	640
8134	市区	嘉业上郡1#配电室4#主变	10	800	640	640
8135	市区	嘉业上郡5#配电室2#主变	10	500	400	400
8136	市区	申鑫名城开关站2#主变	10	800	640	640
8137	市区	嘉业上郡2#配电室2#主变	10	800	640	640
8138	市区	嘉业上郡1#配电室2#主变	10	800	640	640
8139	市区	嘉业上郡1#开关站2#主变	10	800	640	640
8140	市区	小洋湾南园1#开关站4#主变	10	800	640	640
8141	市区	博联天街商业广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
8142	市区	申鑫名城开关站4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8143	市区	杰仕豪庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
8144	市区	杰仕豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
8145	市区	民主菜场S8箱变	10	500	400	400
8146	市区	杰仕豪庭4#配电室1#主变	10	800	640	640
8147	市区	食品公司S9	10	500	400	400
8148	市区	食品公司4#	10	400	320	320
8149	市区	杰仕豪庭2#开关站1#主变	10	630	504	504
8150	市区	太极大厦1#S1箱变	10	500	400	400
8151	市区	二房产S7箱变	10	500	400	400
8152	市区	杰仕豪庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
8153	市区	登瀛商场宿舍S6箱变	10	500	400	400
8154	市区	杰仕豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
8155	市区	杰仕豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
8156	市区	兴邦蓝海花园3#配电室1#主变	10	630	496	496
8157	市区	兴邦蓝海花园2#配电室1#主变	10	800	636	636
8158	市区	兴邦蓝海花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
8159	市区	兴邦蓝海花园4#配电室1#主变	10	630	504	504
8160	市区	兴邦蓝海花园4#配电室3#主变	10	630	501	501
8161	市区	兴邦蓝海花园6#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8162	市区	兴邦蓝海花园5#配电室1#主变	10	800	640	640
8163	市区	兴邦蓝海花园5#配电室3#主变	10	800	586	586
8164	市区	兴邦蓝海花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
8165	市区	兴邦蓝海花园3#配电室3#主变	10	630	504	504
8166	市区	兴邦蓝海花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
8167	市区	兴邦蓝海花园6#配电室3#主变	10	800	640	640
8168	市区	龙泰花园小区2#配电室2#主变	10	630	504	504
8169	市区	荣沁苑小区南区1#配电室2#主变	10	630	504	504
8170	市区	和美尚苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
8171	市区	阳光嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8172	市区	荣沁苑小区南区3#配电室2#主变	10	800	640	640
8173	市区	和美尚苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
8174	市区	龙泰花园小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
8175	市区	荣沁苑小区北区3#配电室4#主变	10	630	504	504
8176	市区	荣沁苑小区南区3#配电室4#主变	10	800	640	640
8177	市区	荣沁苑小区南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
8178	市区	荣沁苑小区南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
8179	市区	和美尚苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
8180	市区	荣沁苑小区南区1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8181	市区	阳光嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8182	市区	龙泰花园小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
8183	市区	荣沁苑小区北区开关站2#主变	10	800	640	640
8184	市区	和美尚苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
8185	市区	荣沁苑小区北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
8186	市区	和美尚苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
8187	市区	荣沁苑小区南区4#配电室4#主变	10	800	640	640
8188	市区	荣沁苑小区南区4#配电室2#主变	10	800	640	640
8189	市区	龙泰花园小区2#配电室4#主变	10	630	504	504
8190	市区	荣沁苑小区北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
8191	市区	阳光嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8192	市区	龙泰花园小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
8193	市区	荣沁苑小区北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
8194	市区	和美尚苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
8195	市区	荣沁苑小区北区3#配电室2#主变	10	630	504	504
8196	市区	荣沁苑小区南区开关站2#主变	10	630	504	504
8197	市区	阳光嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8198	市区	荣沁苑小区北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
8199	市区	招元名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8200	市区	招元名邸7#配电室3#主变	10	800	640	640
8201	市区	招元名邸4#配电室3#主变	10	800	628	628
8202	市区	招元名邸4#配电室1#主变	10	800	631	631
8203	市区	招元名邸2#配电室3#主变	10	800	640	640
8204	市区	招元名邸7#配电室1#主变	10	800	640	640
8205	市区	招元名邸3#配电室1#主变	10	800	640	640
8206	市区	招元名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640
8207	市区	招元名邸3#配电室3#主变	10	800	640	640
8208	市区	雍璟园2#配电室4#主变	10	630	504	504
8209	市区	璀璨天城2#配电室4#主变	10	800	640	640
8210	市区	万锦东园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8211	市区	万锦东园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8212	市区	璀璨天城3#配电室2#主变	10	800	640	640
8213	市区	璀璨天城1#配电室4#主变	10	800	640	640
8214	市区	雍璟园3#配电室4#主变	10	800	640	640
8215	市区	雍璟园2#配电室2#主变	10	630	504	504
8216	市区	璀璨天城1#配电室2#主变	10	800	640	640
8217	市区	雍璟园3#配电室2#主变	10	800	640	640
8218	市区	万锦东园1#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8219	市区	璀璨天城2#配电室2#主变	10	800	640	640
8220	市区	璀璨天城3#配电室4#主变	10	800	640	640
8221	市区	璀璨天城3#配电室3#主变	10	800	640	640
8222	市区	雍璟园3#配电室1#主变	10	800	640	640
8223	市区	璀璨天城1#配电室1#主变	10	800	640	640
8224	市区	璀璨天城2#配电室1#主变	10	800	640	640
8225	市区	璀璨天城4#配电室1#主变	10	800	640	640
8226	市区	璀璨天城6#配电室3#主变	10	800	640	640
8227	市区	雍璟园2#配电室1#主变	10	630	504	504
8228	市区	璀璨天城2#配电室3#主变	10	800	640	640
8229	市区	璀璨天城5#配电室3#主变	10	800	640	640
8230	市区	璀璨天城4#配电室3#主变	10	800	640	640
8231	市区	璀璨天城3#配电室1#主变	10	800	640	640
8232	市区	雍璟园1#开关站1#主变	10	800	640	640
8233	市区	璀璨天城6#配电室1#主变	10	800	640	640
8234	市区	雍璟园2#配电室3#主变	10	630	504	504
8235	市区	璀璨天城1#配电室3#主变	10	800	640	640
8236	市区	璀璨天城5#配电室1#主变	10	800	640	640
8237	市区	雍璟园3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8238	市区	一院东宿舍区S3	10	500	400	400
8239	市区	轻工业局	10	315	252	252
8240	市区	一院宿舍2#	10	500	400	400
8241	市区	健康路公用变	10	400	320	320
8242	市区	珍丰2#	10	400	320	320
8243	市区	一院宿舍4#	10	500	400	400
8244	市区	同曦鸣城2#箱变主变	10	500	400	400
8245	市区	一院宿舍3#	10	500	400	400
8246	市区	同曦鸣城4#箱变主变	10	500	400	400
8247	市区	卫校1#S7	10	630	504	504
8248	市区	思源16#变	10	200	160	0
8249	市区	明亮16#变	10	200	160	0
8250	市区	思源28#变	10	400	320	0
8251	市区	新陈23#变	10	200	160	0
8252	市区	新陈1#变	10	200	157	0
8253	市区	明亮28号变	10	400	320	0
8254	市区	新陈20#变	10	200	160	0
8255	市区	思源1#变	10	200	160	0
8256	市区	思源4#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8257	市区	金色华庭3#配电室2#主变	10	800	640	640
8258	市区	金色华庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
8259	市区	金色华庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
8260	市区	金色华庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
8261	市区	金色华庭4#配电室1#主变	10	800	640	640
8262	市区	金色华庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
8263	市区	前进23#变	10	400	320	320
8264	市区	前进10#箱变主变	10	630	504	504
8265	市区	金色华庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
8266	市区	前进10#变	10	400	320	320
8267	市区	如意花园3#配电室4#变	10	800	640	640
8268	市区	如意花园2#配电室2#变	10	800	640	640
8269	市区	苏豪名邸1#配电室2#变	10	630	504	504
8270	市区	苏豪名邸2#配电室8#变	10	630	504	504
8271	市区	苏豪名邸1#配电室4#变	10	630	504	504
8272	市区	如意花园3#配电室2#变	10	800	640	640
8273	市区	益达花园1#箱变009	10	630	504	504
8274	市区	益达花园2#箱变009	10	630	504	504
8275	市区	朱庄10#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8276	市区	如意花园1#配电室4#变	10	800	640	640
8277	市区	前进14#箱变变压器	10	400	320	320
8278	市区	杨坝1#变	10	315	252	252
8279	市区	西城中央1#配电室1#变	10	800	640	640
8280	市区	如意花园1#配电室2#变	10	800	640	640
8281	市区	苏豪名邸2#配电室6#变	10	630	504	504
8282	市区	铁家港1#变1	10	630	504	504
8283	市区	前进12#变	10	400	320	320
8284	市区	如意花园2#配电室4#变	10	800	640	640
8285	市区	西城中央1#配电室3#变	10	800	640	640
8286	市区	西城中央2#配电室1#主变	10	800	640	640
8287	市区	西城中央2#配电室3#主变	10	800	640	640
8288	市区	香江枫景名苑东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
8289	市区	香江枫景名苑西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
8290	市区	香江枫景名苑西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
8291	市区	香江枫景名苑西区3#配电室4#主变	10	800	640	640
8292	市区	香江枫景名苑西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
8293	市区	香江枫景名苑东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
8294	市区	香江枫景名苑东区2#配电室3#主变	10	630	477	477

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8295	市区	香江枫景名苑东区3#配电室3#主变	10	800	598	598
8296	市区	香江枫景名苑西区3#配电室2#主变	10	800	640	640
8297	市区	香江枫景名苑东区2#配电室1#主变	10	630	504	504
8298	市区	香江枫景名苑西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
8299	市区	香江枫景名苑东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
8300	市区	西城中央3#配电室2#变	10	800	640	640
8301	市区	如意花园2#配电室3#变	10	800	640	640
8302	市区	如意花园3#配电室1#变	10	800	640	640
8303	市区	桃源居1号变	10	630	504	504
8304	市区	杨坝大厦1#开关站1#主变	10	800	640	640
8305	市区	苏豪名邸1#配电室3#变	10	630	504	504
8306	市区	桃源居8#箱变	10	400	320	320
8307	市区	桃源居3#变	10	630	504	504
8308	市区	桃源居5#箱变变压器	10	630	504	504
8309	市区	苏豪名邸2#配电室7#变	10	630	504	504
8310	市区	苏豪名邸2#配电室5#变	10	630	504	504
8311	市区	桃源居1#欧变变压器	10	630	504	504
8312	市区	西城中央4#配电室4#变	10	630	504	504
8313	市区	杨坝2#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8314	市区	杨坝花园配电室4#变	10	630	504	504
8315	市区	西城中央5#配电室2#变	10	630	504	504
8316	市区	西城中央5#配电室4#变	10	630	504	504
8317	市区	西城中央1#配电室2#变	10	800	640	640
8318	市区	姑苏苑1#箱变变压器	10	630	504	504
8319	市区	朱庄18#变	10	200	160	160
8320	市区	杨坝花园配电室2#变	10	630	504	504
8321	市区	如意花园2#配电室1#变	10	800	640	640
8322	市区	西城中央2#配电室2#主变	10	800	640	640
8323	市区	西城中央4#配电室2#变	10	630	504	504
8324	市区	桃源居2#箱变变压器	10	630	504	504
8325	市区	西城中央2#配电室4#主变	10	800	640	640
8326	市区	姑苏苑2#箱变变压器	10	630	504	504
8327	市区	如意花园1#配电室3#变	10	800	640	640
8328	市区	苏豪名邸1#配电室1#变	10	630	504	504
8329	市区	如意花园3#配电室3#变	10	800	640	640
8330	市区	西城中央1#配电室4#变	10	800	640	640
8331	市区	如意花园1#配电室1#变	10	800	640	640
8332	市区	桃源居4#变变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8333	市区	桃源居7#箱变配电变压器	10	400	320	320
8334	市区	宝龙广场1#开关站4#主变	10	800	640	640
8335	市区	宝龙广场3#配电室4#主变	10	800	640	640
8336	市区	宝龙广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
8337	市区	宝龙广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
8338	市区	宝龙广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
8339	市区	宝龙广场1#开关站2#主变	10	800	640	640
8340	市区	宝龙广场3#配电室2#主变	10	800	640	640
8341	市区	宝龙广场1#配电室4#主变	10	800	573	573
8342	市区	朝阳华府南府1#配电室2#主变	10	800	591	591
8343	市区	朝阳华府南府开关站2#主变	10	800	640	640
8344	市区	朝阳华府南府1#配电室4#主变	10	800	640	640
8345	市区	朝阳华府南府2#配电室4#主变	10	800	640	640
8346	市区	朝阳华府南府2#配电室2#主变	10	800	636	636
8347	市区	朝阳华府南府开关站4#主变	10	800	640	640
8348	市区	集镇22号变	10	400	320	0
8349	市区	碧水蓝湾小区2#配电室1#主变压器	10	800	640	0
8350	市区	集镇04号变	10	400	320	0
8351	市区	曙光02号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8352	市区	集镇12号变	10	400	320	0
8353	市区	集镇19号变	10	400	320	0
8354	市区	集镇20号箱变	10	630	504	0
8355	市区	集镇26号箱变	10	400	320	0
8356	市区	汇成名居小区01号配电室2号主变	10	800	640	0
8357	市区	清恩05号变	10	315	252	0
8358	市区	集镇06号变	10	400	320	0
8359	市区	集镇14号变	10	500	400	0
8360	市区	碧水蓝湾小区1号配电室1号主变	10	800	640	0
8361	市区	10kV映工线集镇10号箱变	10	630	504	0
8362	市区	高新嘉园4#配电室1#主变	10	800	640	640
8363	市区	高新嘉园二期1#开关站1#变	10	800	640	640
8364	市区	高新嘉园4#配电室3#主变	10	800	640	640
8365	市区	高新嘉园3#配电室3#主变	10	800	640	640
8366	市区	高新嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
8367	市区	高新嘉园二期3#配电室3#变	10	800	640	640
8368	市区	高新嘉园二期1#配电室1#变	10	630	504	504
8369	市区	高新嘉园二期1#配电室3#变	10	630	504	504
8370	市区	高新嘉园二期2#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8371	市区	高新嘉园3#配电室1#主变	10	800	640	640
8372	市区	高新嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
8373	市区	高新嘉园二期2#配电室1#变	10	800	640	640
8374	市区	高新嘉园二期3#配电室1#变	10	800	640	640
8375	市区	高新嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
8376	市区	绍林16#变	10	200	160	0
8377	市区	绍林12#变	10	200	160	0
8378	市区	绍林8#变	10	200	160	0
8379	市区	绍林14#变	10	200	160	0
8380	市区	绍林11#变-	10	200	160	0
8381	市区	风洋4#变	10	315	252	0
8382	市区	聚龙豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
8383	市区	悦隼时代2#配电室4#主变	10	800	640	640
8384	市区	悦隼时代3#用户配电室2#主变	10	800	640	640
8385	市区	聚龙豪庭5#配电室1#主变	10	800	640	640
8386	市区	合景汇悦城西地块3#配电室1#主变	10	800	640	640
8387	市区	悦隼时代1#配电室2#主变	10	800	640	640
8388	市区	合景汇悦城西地块4#配电室1#主变	10	800	640	640
8389	市区	聚龙豪庭4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8390	市区	合景汇悦城西地块4#配电室3#主变	10	800	640	640
8391	市区	聚龙豪庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
8392	市区	合景汇悦城西地块5#配电室1#主变	10	800	640	640
8393	市区	悦隼时代4#用户配电室4#主变	10	800	640	640
8394	市区	聚龙豪庭1#配电室3#主变	10	800	640	640
8395	市区	悦隼时代1#配电室4#主变	10	800	640	640
8396	市区	悦隼时代3#用户配电室4#主变	10	800	640	640
8397	市区	悦隼时代4#用户配电室2#主变	10	800	640	640
8398	市区	悦隼时代2#配电室2#主变	10	800	640	640
8399	市区	聚龙豪庭5#配电室3#主变	10	800	640	640
8400	市区	合景汇悦城西地块6#配电室1#主变	10	800	640	640
8401	市区	合景汇悦城西地块5#配电室3#主变	10	800	640	640
8402	市区	合景汇悦城西地块6#配电室3主变	10	800	640	640
8403	市区	聚龙豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
8404	市区	聚龙豪庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
8405	市区	聚龙豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
8406	市区	合景汇悦城西地块3#配电室3#主变	10	800	640	640
8407	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	640	0
8408	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8409	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	640	0
8410	市区	盐渎院子2#配电室1#变	10	800	640	640
8411	市区	盐渎院子2#配电室3#变	10	800	640	640
8412	市区	宝进国际1#开关站4#主变	10	800	640	640
8413	市区	东进华都2#配电室1#变	10	800	640	640
8414	市区	东进华都2#配电室3#变	10	800	640	640
8415	市区	宝进国际1#开关站2#主变	10	800	640	640
8416	市区	宝进国际2#配电室2#主变	10	800	640	640
8417	市区	盐渎院子1#配电室1#变	10	800	640	640
8418	市区	宝进国际2#配电室4#主变	10	800	640	640
8419	市区	宝馨花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8420	市区	东进华都3#配电室3#主变	10	800	640	640
8421	市区	宝馨花园2#开关站4#主变	10	800	640	640
8422	市区	东进华都1#配电室1#变	10	800	640	640
8423	市区	东进华都1#配电室3#变	10	800	640	640
8424	市区	潘黄吴杨11#变	10	200	160	160
8425	市区	东进华都3#配电室1#主变	10	800	640	640
8426	市区	港海明珠1#配电室4#主变	10	630	504	504
8427	市区	凤麟府3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8428	市区	凤麟府1#配电室3#主变	10	800	640	640
8429	市区	凤麟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
8430	市区	港海明珠1#配电室2#主变	10	630	504	504
8431	市区	凤麟府2#配电室3#主变	10	800	640	640
8432	市区	凤麟府3#配电室3#主变	10	800	640	640
8433	市区	凤麟府2#配电室1#主变	10	800	640	640
8434	市区	港海明珠2#配电室2#主变	10	800	640	640
8435	市区	港海明珠2#配电室4#主变	10	800	640	640
8436	市区	10kV紫元线怡园S10箱变	10	630	504	504
8437	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所3#变	10	1000	800	800
8438	市区	10kV中远线嘉园S7欧变	10	630	504	504
8439	市区	10kV紫元线家发S3箱变	10	400	320	320
8440	市区	10kV中远线嘉园S8欧变	10	630	504	504
8441	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所4#变	10	1000	800	800
8442	市区	观湖名邸1#开关站2#主变	10	800	640	640
8443	市区	10kV中远线嘉园S4欧变	10	630	504	504
8444	市区	观湖名邸二期3#配电室3#主变	10	800	640	640
8445	市区	观湖名邸二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
8446	市区	10kV紫元线香城美地1#变电所2#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8447	市区	10kV紫元线香城美地2#变电所5#变	10	1000	800	800
8448	市区	10kV中远线嘉园S3欧变	10	630	504	504
8449	市区	观湖名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
8450	市区	10kV紫元线香城美地1#变电所1#变	10	1000	800	800
8451	市区	10kV紫元线怡园S11箱变	10	630	504	504
8452	市区	观湖名邸二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
8453	市区	观湖名邸二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
8454	市区	观湖名邸二期3#配电室1#主变	10	800	640	640
8455	市区	观湖名邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
8456	市区	凤凰文化广场4#配电室4#主变	10	800	640	640
8457	市区	10kV紫宇线紫薇花园F组团1#S2箱变	10	500	400	400
8458	市区	凤凰文化广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
8459	市区	凤凰文化广场4#配电室2#主变	10	800	640	640
8460	市区	凤凰文化广场5#配电室4#主变	10	800	640	640
8461	市区	10kV紫宇线紫薇东园小区变1#主变	10	1000	800	800
8462	市区	凤凰文化广场1#配电室2#主变	10	800	640	640
8463	市区	10kV紫宇线紫薇东园小区变2#主变	10	1000	800	800
8464	市区	凤凰文化广场2#开关站2#主变	10	800	640	640
8465	市区	凤凰文化广场2#配电室2#主变	10	800	624	624

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8466	市区	凤凰文化广场3#配电室2#主变	10	630	504	504
8467	市区	凤凰文化广场5#配电室2#主变	10	800	640	640
8468	市区	10kV紫薇线/10kV紫宇线紫薇花园D组团小区变2#主变	10	1000	800	800
8469	市区	10kV紫宇线紫薇花园F组团2#S3箱变	10	630	504	504
8470	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室4#	10	800	640	640
8471	市区	香槟公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640
8472	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室2#	10	800	640	640
8473	市区	香槟公馆2#配电室1#主变	10	800	640	640
8474	市区	香槟公馆1#配电室3#主变	10	800	640	640
8475	市区	香槟公馆2#配电室3#主变	10	800	640	640
8476	市区	创元金域2#配电室3#主变	10	800	640	640
8477	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室4#	10	800	640	640
8478	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室3#	10	800	640	640
8479	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室1#	10	800	640	640
8480	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室2#	10	800	640	640
8481	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 2 #配电室1#	10	800	640	640
8482	市区	香槟公馆3#配电室1#主变	10	800	640	640
8483	市区	香槟公馆4#配电室1#主变	10	800	640	640
8484	市区	创元金域6#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8485	市区	创元金城5#配电室2#主变	10	800	640	640
8486	市区	创元金城6#配电室1#主变	10	800	640	640
8487	市区	香槟公馆3#配电室3#主变	10	800	640	640
8488	市区	创元金城5#配电室4#主变	10	800	640	640
8489	市区	香槟公馆4#配电室3#主变	10	800	640	640
8490	市区	野丁小区1#箱变	10	630	504	504
8491	市区	燕铭华庄4#配电室4#主变	10	800	640	640
8492	市区	向阳水岸2#配电室4#主变	10	800	640	640
8493	市区	和泰嘉园2#小区变3#主变	10	1250	1000	1000
8494	市区	向阳水岸1#配电室4#主变	10	800	640	640
8495	市区	冠亨名城2#配电室2#主变	10	800	640	640
8496	市区	燕铭华庄2#配电室4#变	10	800	640	640
8497	市区	和泰嘉园2#小区变2#主变	10	1250	1000	1000
8498	市区	向阳水岸2#配电室2#主变	10	800	640	640
8499	市区	燕铭华庄1#配电室2#主变	10	800	640	640
8500	市区	蝶湖湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
8501	市区	燕铭华庄1#配电室1#主变	10	800	640	640
8502	市区	野丁小区2#箱变	10	630	504	504
8503	市区	燕铭华庄4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8504	市区	盛世明都2#配电室4#变压器	10	800	640	640
8505	市区	向阳水岸3#配电室2#主变.	10	800	640	640
8506	市区	盛世明都2#配电室2#变压器	10	800	640	640
8507	市区	盛世明都1#配电室2#变压器	10	800	640	640
8508	市区	南国裕墅1#配电室3#主变	10	630	504	504
8509	市区	御景湾3#配电室1#变压器配电变压器	10	800	640	640
8510	市区	南国裕墅1#开关站1#主变	10	630	504	504
8511	市区	和泰嘉园2#小区变1#主变	10	1000	800	800
8512	市区	燕铭华庄3#配电室3#主变间隔配电变压器	10	800	640	640
8513	市区	冠亨名城1#配电室2#主变	10	800	640	640
8514	市区	向阳水岸1#配电室2#主变	10	800	640	640
8515	市区	冠亨名城2#开关站2#主变	10	800	640	640
8516	市区	南国裕墅1#配电室1#主变	10	630	504	504
8517	市区	冠亨名城1#开关站2#主变	10	800	640	640
8518	市区	向阳水岸3#配电室4#主变.	10	800	640	640
8519	市区	蝶湖湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
8520	市区	燕铭华庄3#配电室1#主变	10	800	640	640
8521	市区	燕铭华庄2#配电室3#变	10	800	640	640
8522	市区	盛世明都1#配电室4#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8523	市区	香苑小区1#小区变1#主变	10	800	640	640
8524	市区	璀璨天城6#配电室4#主变	10	800	640	640
8525	市区	万锦东园北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
8526	市区	璀璨天城5#配电室4#主变	10	800	640	640
8527	市区	万锦东园1#开关站1#主变	10	800	640	640
8528	市区	荣悦华府4#配电室1#主变	10	800	620	620
8529	市区	璀璨天城6#配电室2#主变	10	800	640	640
8530	市区	万锦东园北区2#配电室4#主变	10	630	504	504
8531	市区	璀璨天城5#配电室2#主变	10	800	640	640
8532	市区	万锦东园北区2#配电室2#主变	10	630	504	504
8533	市区	玲珑河畔2#开关站1#主变	10	800	640	640
8534	市区	玲珑河畔4#配电室1#主变	10	800	640	640
8535	市区	璀璨天城4#配电室2#主变	10	800	640	640
8536	市区	荣悦华府3#开关站1#主变	10	800	623	623
8537	市区	万锦东园北区2#开关站2#主变	10	800	640	640
8538	市区	万锦东园北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
8539	市区	玲珑河畔3#配电室1#主变	10	800	640	640
8540	市区	玲珑河畔5#配电室3#主变	10	800	640	640
8541	市区	万锦东园1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8542	市区	万锦东园1#配电室3#主变	10	800	640	640
8543	市区	玲珑河畔1#配电室1#主变	10	800	640	640
8544	市区	璀璨天城4#配电室4#主变	10	800	640	640
8545	市区	玲珑河畔5#配电室1#主变	10	800	634	634
8546	市区	荣悦华府5#配电室1#主变	10	800	640	640
8547	市区	荣悦华府2#配电室1#主变	10	800	626	626
8548	市区	万达华府9#配电室2#主变	10	800	640	640
8549	市区	万达华府7#配电室4#主变	10	800	640	640
8550	市区	万达华府11#配电室4#主变	10	630	504	504
8551	市区	万达华府6#配电室2#主变	10	800	640	640
8552	市区	万达华府10#配电室2#主变	10	800	640	640
8553	市区	万达华府8#配电室2#主变	10	800	640	640
8554	市区	万达华府11#配电室2#主变	10	630	504	504
8555	市区	万达华府7#配电室2#主变	10	800	640	640
8556	市区	京师东方花园3#配电室4#主变	10	630	504	504
8557	市区	世纪尚东府6#配电室3#主变	10	800	640	640
8558	市区	世纪尚东府3#配电室3#主变	10	800	640	640
8559	市区	京师东方花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8560	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8561	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室4#主变	10	800	640	640
8562	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8563	市区	世纪尚东府4#配电室1#主变	10	800	640	640
8564	市区	10kV邻里线/10kV东健线京师东方花园5#配电室4#主变	10	630	504	504
8565	市区	10kV邻里线/10kV保师线京师东方花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
8566	市区	京师东方花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8567	市区	京师东方花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
8568	市区	世纪尚东府7#配电室1#主变	10	800	640	640
8569	市区	世纪尚东府5#配电室3#主变	10	800	640	640
8570	市区	禾成花园西区2#配电室3#主变	10	800	640	640
8571	市区	禾成花园东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
8572	市区	禾成花园西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
8573	市区	雍锦华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
8574	市区	雍锦华府2#配电室1#主变	10	630	504	504
8575	市区	禾成花园西区3#配电室3#主变	10	630	504	504
8576	市区	禾成花园东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
8577	市区	雍锦华府2#配电室3#主变	10	630	504	504
8578	市区	禾成花园东区2#配电室3#主变	10	800	640	640
8579	市区	禾成花园东区开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8580	市区	禾成花园西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
8581	市区	禾成花园西区3#配电室1#主变	10	630	504	504
8582	市区	禾成花园东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
8583	市区	禾成花园西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
8584	市区	公园道2#配电室1#主变	10	800	640	640
8585	市区	公园道6#箱变主变	10	630	504	504
8586	市区	公园道5#箱变主变	10	630	504	504
8587	市区	金融城四期西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
8588	市区	中海天钻花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
8589	市区	公园道2#配电室3#主变	10	800	640	640
8590	市区	中海天钻花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
8591	市区	公园道3#配电室3#主变	10	800	640	640
8592	市区	宝龙广场1#开关站1#主变	10	800	640	640
8593	市区	中海天钻花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
8594	市区	金融城三期东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
8595	市区	宝龙广场1#配电室1#主变	10	800	640	640
8596	市区	宝龙广场3#配电室3#主变	10	800	640	640
8597	市区	宝龙广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
8598	市区	宝龙广场3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8599	市区	金融城三期东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
8600	市区	金融城四期西区4#配电室2#主变	10	800	640	640
8601	市区	宝龙广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
8602	市区	宝龙广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
8603	市区	公园道4#配电室3#主变	10	800	640	640
8604	市区	金融城四期西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
8605	市区	公园道4#配电室1#主变	10	800	640	640
8606	市区	公园道4#箱变主变	10	630	504	504
8607	市区	宝龙广场1#开关站3#主变	10	800	640	640
8608	市区	金融城三期东区2#配电室2#主变	10	800	638	638
8609	市区	中海天钻花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
8610	市区	中海天钻花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
8611	市区	金融城四期西区4#配电室4#主变	10	800	640	640
8612	市区	公园道3#配电室1#主变	10	800	640	640
8613	市区	金融城三期东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
8614	市区	万达华府3#配电室2#主变	10	800	640	640
8615	市区	万达华府2#配电室4#主变	10	800	639	639
8616	市区	万达华府4#配电室2#主变	10	800	640	640
8617	市区	万达华府3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8618	市区	万达华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
8619	市区	万达华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
8620	市区	万达华府5#配电室2#主变	10	800	640	640
8621	市区	万达华府5#配电室4#主变	10	800	640	640
8622	市区	丁香苑1#配电室1#主变	10	1000	800	800
8623	市区	紫荆苑1#变电所1#主变	10	1000	800	800
8624	市区	云竹苑小区变1#主变	10	500	400	400
8625	市区	万达华府6#配电室1#主变	10	800	640	640
8626	市区	海富花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8627	市区	万达华府7#配电室1#主变	10	800	640	640
8628	市区	万家富豪1#箱变主变	10	500	400	400
8629	市区	中海九樾1#配电室2#主变	10	630	504	504
8630	市区	中海九樾3#配电室4#主变	10	800	640	640
8631	市区	万达华府10#配电室1#主变	10	800	640	640
8632	市区	紫荆苑1#变电所2#主变	10	1000	800	800
8633	市区	万达华府11#配电室1#主变	10	630	504	504
8634	市区	万达华府11#配电室3#主变	10	630	504	504
8635	市区	中海九樾3#配电室2#主变	10	800	640	640
8636	市区	万达华府2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8637	市区	万达华府9#配电室1#主变	10	800	640	640
8638	市区	万达华府3#配电室3#主变	10	800	640	640
8639	市区	万达华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
8640	市区	万达华府7#配电室3#主变	10	800	640	640
8641	市区	海富花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8642	市区	云竹苑小区变2#主变	10	500	400	400
8643	市区	万达华府4#配电室1#主变	10	800	640	640
8644	市区	海富花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8645	市区	万达华府3#配电室1#主变	10	800	640	640
8646	市区	丁香苑1#配电室2#主变	10	1000	800	800
8647	市区	中海九樾2#配电室2#主变	10	630	504	504
8648	市区	中海九樾1#配电室4#主变	10	630	504	504
8649	市区	万达华府8#配电室1#主变	10	800	640	640
8650	市区	海富花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8651	市区	旭日路2#S8箱变主变	10	500	400	400
8652	市区	中海九樾2#配电室4#主变	10	630	504	504
8653	市区	万达华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
8654	市区	万达华府5#配电室3#主变	10	800	640	640
8655	市区	万达华府5#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8656	市区	集镇28号	10	400	320	320
8657	市区	10KV学西线集镇22#配变	10	400	320	320
8658	市区	10KV学西线集镇21#配变	10	400	320	320
8659	市区	10KV学西线集镇12#配变	10	315	252	252
8660	市区	10kV学西线六建公寓配变	10	400	320	320
8661	市区	10kV学西线惠隆嘉园	10	400	320	320
8662	市区	10KV学西线集镇17#配变	10	200	160	160
8663	市区	10KV学西线集镇1#配变	10	400	320	320
8664	市区	10KV学西线蒋河1#配变	10	400	320	320
8665	市区	10kV学农线陈祁3#配变	10	200	141	141
8666	市区	10KV学农线蒋河18#箱变	10	630	504	504
8667	市区	10kV学农线略沿14#配变	10	200	160	160
8668	市区	10KV学农线联河14#配变	10	200	160	160
8669	市区	10kV学农线陈祁11#配变	10	200	160	160
8670	市区	10kV学农线连心18#配变	10	200	160	160
8671	市区	10kV学农线略沿7#配变	10	200	160	160
8672	市区	10kV学农线陈祁14#配变	10	100	80	80
8673	市区	10kV学农线华府10#配变	10	200	160	160
8674	市区	10kV学农线连心7#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8675	市区	蒋河17#箱变	10	500	400	400
8676	市区	10kV学农线陈祁13#配变	10	200	155	155
8677	市区	10kV学农线略沿5#配变	10	200	160	160
8678	市区	10kV学农线略沿13#配变	10	200	160	160
8679	市区	10kV学农线略沿11#配变	10	200	160	160
8680	市区	10kV学农线陈祁10#配变	10	200	158	158
8681	市区	10kV学农线陈祁4#配变	10	200	160	160
8682	市区	10kV学农线华府13#配变	10	200	160	160
8683	市区	10kV学农线蒋河10#配变	10	200	160	160
8684	市区	10kV学农线略沿12#配变	10	200	160	160
8685	市区	10kV学农线略沿6#配变	10	200	160	160
8686	市区	10kV学农线连心4#配变	10	200	160	160
8687	市区	10kV学农线华府1#配变	10	200	160	160
8688	市区	10KV学农线联河13#配变	10	200	160	160
8689	市区	10kV学农线连心14#配变	10	200	160	160
8690	市区	半岛花园1#开关站3#变配电变压器	10	800	640	640
8691	市区	半岛花园1#开关站1#变配电变压器	10	800	628	628
8692	市区	半岛花园4#变	10	800	619	619
8693	市区	濠璟半岛2#配电室6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8694	市区	半岛花园2#变	10	800	640	640
8695	市区	半岛花园3#配电室3#变. . 配电变压器	10	800	640	640
8696	市区	濠璟半岛花园3#配电室4#主变2. 0	10	800	640	640
8697	市区	濠璟半岛花园1#开关站4#变	10	800	640	640
8698	市区	濠璟半岛花园3#配电室2#主变2. 0	10	800	640	640
8699	市区	濠璟半岛花园1#开关站2#变	10	800	640	640
8700	市区	10KV新月线/10KV华都线濠璟半岛花园4#配电室2#变	10	800	640	640
8701	市区	濠璟半岛2#配电室8#变	10	800	640	640
8702	市区	半岛花园3#配电室1#变. . 配电变压器	10	800	640	640
8703	市区	石华9#杆上配变	10	200	160	160
8704	市区	石华30#变	10	200	160	160
8705	市区	石华32#变	10	200	160	160
8706	市区	三里27#变	10	200	160	160
8707	市区	三里30#变	10	400	320	320
8708	市区	10kV紫庄线市政S1箱变	10	500	400	400
8709	市区	曙光12#变	10	400	320	320
8710	市区	曙光6#变	10	200	160	160
8711	市区	曙光8#变	10	200	160	160
8712	市区	东方雅居2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8713	市区	喜来登3#箱变	10	630	504	504
8714	市区	曙光4#变	10	200	156	156
8715	市区	高产9#变	10	400	320	320
8716	市区	喜来登4#箱变	10	630	504	504
8717	市区	高产10#变	10	400	320	320
8718	市区	曙光15#变	10	400	320	320
8719	市区	喜来登2#箱变	10	630	504	504
8720	市区	盐海4#变-	10	400	320	320
8721	市区	高产7#变	10	200	159	159
8722	市区	南映21#变	10	200	160	160
8723	市区	喜来登1#箱变	10	630	504	504
8724	市区	高产5#变	10	400	320	320
8725	市区	盐海3#变	10	400	320	320
8726	市区	高产1#变	10	250	200	200
8727	市区	盐海7#变	10	400	320	320
8728	市区	盐海16#变	10	400	320	320
8729	市区	高产2#变	10	400	320	320
8730	市区	高产6#变	10	200	160	160
8731	市区	盐塘家园3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8732	市区	三河家园3#配电室8#主变	10	1250	1000	1000
8733	市区	缘源小区5#箱变	10	630	504	504
8734	市区	向阳水岸3#配电室1#主变.	10	800	640	640
8735	市区	向阳水岸2#配电室3#主变	10	800	640	640
8736	市区	缘源小区3#箱变	10	500	400	400
8737	市区	向阳水岸3#配电室3#主变.	10	800	640	640
8738	市区	缘源农贸菜场箱变	10	630	504	504
8739	市区	向阳水岸1#配电室1#主变	10	800	640	640
8740	市区	盐塘家园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8741	市区	盐塘家园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8742	市区	盐塘家园小区二期1#开关站2#主变	10	800	640	640
8743	市区	盐塘家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8744	市区	三河家园2#配电室5#主变	10	1250	1000	1000
8745	市区	三河家园3#配电室7#主变	10	1250	1000	1000
8746	市区	向阳水岸2#配电室1#主变	10	800	640	640
8747	市区	缘源小区4#箱变配电变压器	10	500	400	400
8748	市区	缘源小区2#箱变	10	500	400	400
8749	市区	盐塘家园3#配电室2#主变	10	800	640	640
8750	市区	盐塘家园小区二期1#开关站4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8751	市区	盐塘家园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8752	市区	向阳水岸1#配电室3#主变	10	800	640	640
8753	市区	三河家园3#配电室6#主变	10	1250	1000	1000
8754	市区	君启花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
8755	市区	君启花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
8756	市区	君启花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8757	市区	君启花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8758	市区	高铁新城C5地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
8759	市区	君启花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
8760	市区	君启花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8761	市区	高铁新城C5地块1#配电室3#主变	10	800	640	640
8762	市区	金樾府4#配电室2#主变	10	800	628	628
8763	市区	金樾府1#配电室4#主变	10	800	640	640
8764	市区	金辉优步花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
8765	市区	驿龙华府西小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
8766	市区	金樾府3#配电室2#主变	10	800	640	640
8767	市区	颐璟园1#用户配电室1#主变	10	630	504	504
8768	市区	驿龙华府1#开关站4#主变	10	800	640	640
8769	市区	颐璟园2#用户配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8770	市区	香海新时代名苑2#用户配电室4#主变	10	630	504	504
8771	市区	金樾府2#配电室2#主变	10	800	640	640
8772	市区	颐璟园1#用户配电室3#主变	10	630	504	504
8773	市区	驿龙华府小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
8774	市区	合瑞新城1#配电房2#主变	10	800	640	640
8775	市区	云溪美地开闭所2#主变	10	800	640	640
8776	市区	颐璟园2#用户配电室3#主变	10	800	640	640
8777	市区	金樾府3#配电室4#主变	10	800	640	640
8778	市区	合瑞新城1#配电房4#主变	10	800	640	640
8779	市区	锦尚花城3#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
8780	市区	香海新时代名苑2#用户配电室2#主变	10	630	504	504
8781	市区	金辉优步花苑开关站4#主变	10	630	504	504
8782	市区	驿龙华府西小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
8783	市区	锦尚花城3#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640
8784	市区	锦尚花城2#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
8785	市区	金辉优步花苑开关站2#主变	10	630	504	504
8786	市区	驿龙华府西小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
8787	市区	金樾府2#配电室4#主变	10	800	640	640
8788	市区	香海新时代名苑1#用户配电室2#主变	10	630	488	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8789	市区	香海新时代名苑1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
8790	市区	合瑞新城2#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640
8791	市区	金樾府4#配电室4#主变	10	800	640	640
8792	市区	驿龙华府小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
8793	市区	云溪美地2#配电室4#主变	10	800	640	640
8794	市区	云溪美地2#配电室2#主变	10	800	640	640
8795	市区	驿龙华府小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
8796	市区	金樾府1#配电室2#主变	10	800	628	628
8797	市区	驿龙华府1#开关站2#主变	10	800	640	640
8798	市区	合瑞新城2#配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
8799	市区	锦尚花城2#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
8800	市区	锦尚花城1#配电室2#主变	10	800	640	640
8801	市区	驿龙华府西小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
8802	市区	青年华都5#配电室3#变	10	800	640	640
8803	市区	腾飞新城小区2#配电室4#变.	10	800	640	640
8804	市区	西璟文苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
8805	市区	青年华都6#配电室3#变	10	800	640	640
8806	市区	腾飞新城小区2#配电室2#变.	10	800	640	640
8807	市区	腾飞新城小区4#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8808	市区	西璟文苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
8809	市区	西璟文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
8810	市区	小区4#欧式箱变	10	630	504	504
8811	市区	潘黄何桥22#变	10	500	400	400
8812	市区	小区3#欧式箱变	10	630	504	504
8813	市区	小区1#欧式箱变	10	630	504	504
8814	市区	小区2#欧式箱变	10	500	400	400
8815	市区	青年华都4#配电室3#变	10	800	640	640
8816	市区	青年华都4#配电室1#变	10	800	640	640
8817	市区	腾飞新城小区2#变	10	1000	800	800
8818	市区	腾飞新城小区1#开关站2#变	10	800	640	640
8819	市区	青年华都6#配电室1#变	10	800	640	640
8820	市区	何桥8#变	10	200	160	160
8821	市区	小区6#欧式箱变001	10	630	504	504
8822	市区	青年华都5#配电室1#变	10	800	640	640
8823	市区	小区5#欧式箱变	10	630	504	504
8824	市区	西璟文苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
8825	市区	海龙S2箱变	10	500	400	400
8826	市区	黄海浴室1#S6箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8827	市区	北仓库1#S4箱变	10	630	504	504
8828	市区	金天地2#S8箱变	10	630	504	504
8829	市区	黄海浴室2#S5箱变	10	630	504	504
8830	市区	市政房产2#S14箱变	10	630	504	504
8831	市区	金天地3#S7箱变	10	630	504	504
8832	市区	市政房产1#S15箱变	10	630	504	504
8833	市区	丽阳小区1#变电所3#主变	10	1000	800	800
8834	市区	金天地1#S9箱变	10	630	504	504
8835	市区	丽阳小区1#变电所4#主变	10	1000	800	800
8836	市区	开元房地产1#S10箱变	10	630	504	504
8837	市区	北仓库2#S3箱变	10	630	504	504
8838	市区	香城云开2#配电室2#主变	10	800	640	640
8839	市区	悦洋花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
8840	市区	文泽府邸1#配电室1#主变	10	630	504	504
8841	市区	文泽府邸7#配电室1#主变	10	800	640	640
8842	市区	文泽府邸2#配电室3#主变	10	630	504	504
8843	市区	文泽府邸3#配电室3#主变	10	630	504	504
8844	市区	悦洋花苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
8845	市区	文泽府邸1#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8846	市区	悦洋花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
8847	市区	香城云开2#配电室4#主变	10	800	640	640
8848	市区	文泽府邸3#配电室1#主变	10	630	504	504
8849	市区	香城云开4#配电室2#主变	10	800	640	640
8850	市区	香城云开6#配电室2#主变	10	800	640	640
8851	市区	香城云开5#配电室2#主变	10	400	315	315
8852	市区	香城云开1#配电室2#主变	10	800	640	640
8853	市区	香城云开3#配电室2#主变	10	800	640	640
8854	市区	香城云开1#配电室4#主变	10	800	640	640
8855	市区	文泽府邸2#配电室1#主变	10	630	504	504
8856	市区	新兴集镇15#变	10	400	320	320
8857	市区	新兴商行住宅楼	10	200	149	149
8858	市区	龙桥新园2#配电室4#主变	10	630	504	504
8859	市区	三灶11#变	10	400	320	320
8860	市区	龙桥新园开关站3#主变	10	800	640	640
8861	市区	新兴卫生院住宅楼	10	315	252	252
8862	市区	龙桥新园3#配电室4#主变	10	800	640	640
8863	市区	龙桥新园3#配电室2#主变	10	800	640	640
8864	市区	集镇10号变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8865	市区	集镇11号变	10	400	320	320
8866	市区	集镇27#变	10	400	320	320
8867	市区	三灶7#变	10	200	160	160
8868	市区	龙桥新园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8869	市区	龙桥14#箱变	10	630	504	504
8870	市区	集镇5号变	10	200	160	160
8871	市区	龙桥新园2#配电室2#主变	10	630	504	504
8872	市区	新永8#变	10	30	24	24
8873	市区	龙桥新园开关站4#主变	10	800	640	640
8874	市区	集镇4#变	10	500	400	400
8875	市区	三灶15#变	10	400	320	320
8876	市区	集镇18号变	10	500	400	400
8877	市区	时杨14#配变	10	100	80	80
8878	市区	学富集镇23#配变	10	200	160	160
8879	市区	学富集镇33#配变	10	400	320	320
8880	市区	集镇20#配变	10	400	320	320
8881	市区	时杨9#配变	10	200	111	111
8882	市区	学富集镇10#配变	10	200	160	160
8883	市区	集镇19#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8884	市区	集镇31号配变	10	400	320	320
8885	市区	蒋河12#配变	10	200	160	160
8886	市区	集镇6#配变	10	200	160	160
8887	市区	学富集镇14#配变	10	400	320	320
8888	市区	时杨12#配变	10	400	320	320
8889	市区	集镇8#配变	10	400	320	320
8890	市区	学富集镇13#配变	10	400	320	320
8891	市区	集镇32#配变	10	400	320	320
8892	市区	荟雅名苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
8893	市区	集镇5#配变	10	100	80	80
8894	市区	时杨18#配变	10	200	160	160
8895	市区	10kV学东线学中9#配变	10	200	160	160
8896	市区	10kV学东线同港13#配变	10	200	160	160
8897	市区	10kV学东线时杨10#配变	10	400	288	288
8898	市区	10kV学东线时杨2#配变	10	200	160	160
8899	市区	10kV学东线白阳13#配变	10	200	160	160
8900	市区	10kV学东线白阳14#配变	10	200	160	160
8901	市区	10kV学东线时杨13#配变	10	200	160	160
8902	市区	10kV学东线白阳10#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8903	市区	10kV学东线白阳8#配变	10	200	160	160
8904	市区	10kV学东线时杨17#配变	10	200	160	160
8905	市区	10kV学东线白阳7#配变	10	200	160	160
8906	市区	荟雅名苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
8907	市区	10kV学东线学中2#配变	10	200	160	160
8908	市区	滩涂1#S3箱变	10	630	504	504
8909	市区	大洋四组S5箱变	10	630	504	504
8910	市区	黄海充电站4#	10	630	504	504
8911	市区	黄海充电站1#箱变	10	630	504	504
8912	市区	滩涂2#S2	10	630	504	504
8913	市区	城区党校1#	10	400	320	320
8914	市区	城区党校2#S7箱变	10	400	320	320
8915	市区	榆河路五巷S6箱变	10	630	504	504
8916	市区	黄海充电站2#箱变	10	630	504	504
8917	市区	城区党校2#	10	400	320	320
8918	市区	盐城小学箱变	10	400	320	320
8919	市区	城区党校S4箱变	10	500	384	384
8920	市区	滩涂3#S8箱变	10	500	400	400
8921	市区	黄海充电站3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8922	市区	海铂花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
8923	市区	翠湖名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
8924	市区	世纪云谷1#配电室1#主变	10	800	640	640
8925	市区	珺尚府1#配电室1#主变	10	800	640	640
8926	市区	珺尚府4#配电室1#主变	10	800	640	640
8927	市区	珺尚府1#配电室3#主变	10	800	640	640
8928	市区	海铂花园开关站1#主变	10	800	640	640
8929	市区	珺尚府2#配电室3#主变	10	800	640	640
8930	市区	世纪云谷2#配电室3#主变	10	630	504	504
8931	市区	海铂花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
8932	市区	世纪云谷3#配电室3#主变	10	630	504	504
8933	市区	翠湖名邸3#配电室2#主变	10	800	640	640
8934	市区	海铂花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
8935	市区	翠湖名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640
8936	市区	世纪云谷4#配电室1#主变	10	800	640	640
8937	市区	海铂花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
8938	市区	珺尚府3#配电室1#主变	10	630	504	504
8939	市区	珺尚府3#配电室3#主变	10	630	504	504
8940	市区	世纪云谷2#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8941	市区	翠湖名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
8942	市区	海铂花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
8943	市区	海铂花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
8944	市区	珺尚府2#配电室1#主变	10	800	640	640
8945	市区	世纪云谷3#配电室1#主变	10	630	504	504
8946	市区	盐东13#变	10	400	320	320
8947	市区	盐东8#变	10	400	320	320
8948	市区	南映22#变	10	200	160	160
8949	市区	高产4#变	10	200	160	160
8950	市区	南映24#变	10	200	160	160
8951	市区	盐海11#变	10	400	320	320
8952	市区	碧湖新苑主变	10	800	640	640
8953	市区	南映6#变	10	200	160	160
8954	市区	向阳家园1#主变	10	800	640	640
8955	市区	盐东3	10	315	252	252
8956	市区	盐东11#变	10	400	320	320
8957	市区	向阳家园2#主变	10	800	640	640
8958	市区	盐东9	10	400	320	320
8959	市区	盐东2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8960	市区	盐东6#变	10	400	320	320
8961	市区	黄海10#	10	400	320	320
8962	市区	吾悦和府沁园1#开关站2#主变	10	800	640	640
8963	市区	吾悦和府沁园1#配电室2#主变	10	800	640	640
8964	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）1#主变	10	1000	800	800
8965	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）3#主变	10	1000	800	800
8966	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）1#主变	10	1000	800	800
8967	市区	吾悦和府沁园2#配电室4#主变	10	800	640	640
8968	市区	吾悦和府沁园2#配电室2#主变	10	800	640	640
8969	市区	吾悦广场2#用户配电室（办公）2#主变	10	1000	800	800
8970	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）2#主变	10	1000	800	800
8971	市区	吾悦广场1#用户配电室（金街）4#主变	10	1000	800	800
8972	市区	万悦花园北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
8973	市区	万悦花园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
8974	市区	新佳城3#配电室4#主变	10	800	640	640
8975	市区	新佳城4#配电室2#主变	10	800	640	640
8976	市区	万悦花园北区1#配电室2#主变	10	630	504	504
8977	市区	新佳城5#配电室2#主变	10	800	640	640
8978	市区	新佳城1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8979	市区	万悦花园北区3#配电室4#主变	10	630	504	504
8980	市区	新佳城2#配电室4#主变	10	800	640	640
8981	市区	万悦花园北区1#配电室4#主变	10	630	504	504
8982	市区	万悦花园北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
8983	市区	万悦花园北区3#配电室2#主变	10	630	504	504
8984	市区	万悦花园南区1#配电室3#主变	10	630	504	504
8985	市区	新佳城5#配电室4#主变	10	800	640	640
8986	市区	万悦花园南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
8987	市区	万悦花园南区1#配电室1#主变	10	630	504	504
8988	市区	万悦花园南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
8989	市区	万悦花园北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
8990	市区	新佳城3#配电室2#主变	10	800	640	640
8991	市区	新佳城1#配电室2#主变	10	800	640	640
8992	市区	新佳城4#配电室4#主变	10	800	640	640
8993	市区	新佳城2#配电室2#主变	10	800	640	640
8994	市区	铂悦澜庭2#配电室3#主变	10	630	504	504
8995	市区	铂悦澜庭2#配电室1#主变	10	630	504	504
8996	市区	铂悦澜庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
8997	市区	通榆2#S7箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
8998	市区	虹鑫苑2#小区变2#主变	10	800	640	640
8999	市区	盐海房产2#箱变主变	10	630	504	504
9000	市区	虹鑫苑2#S5箱变主变	10	500	400	400
9001	市区	通榆北村三区S10箱变主变	10	500	400	400
9002	市区	东郊新村2#S10箱变主变	10	500	400	400
9003	市区	东郊新村3#S1箱变主变	10	250	200	200
9004	市区	通榆S6箱变主变	10	500	400	400
9005	市区	通榆北村1#小区变2#主变	10	1000	800	800
9006	市区	通榆北村一区S9箱变主变	10	500	400	400
9007	市区	通榆北村2#变电所2#主变	10	800	640	640
9008	市区	东方绿地配电室2#主变	10	630	504	504
9009	市区	通榆北村2#变电所1#主变	10	800	640	640
9010	市区	盐海房产1#箱变主变	10	630	504	504
9011	市区	虹鑫苑1#S4箱变主变	10	500	400	400
9012	市区	虹鑫苑2#小区变1#主变	10	800	640	640
9013	市区	德基置业配电室2#主变	10	800	640	640
9014	市区	毓龙开闭所2#主变	10	800	640	640
9015	市区	德基置业配电室1#主变	10	800	640	640
9016	市区	东郊新村1#S9箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9017	市区	东郊新村3#S8箱变主变	10	630	504	504
9018	市区	虹鑫苑3#S3箱变主变	10	400	320	320
9019	市区	通榆北村1#小区变1#主变	10	1000	800	800
9020	市区	虹鑫苑S2箱变主变	10	315	252	252
9021	市区	兴茂府1#配电室4#主变	10	800	639	639
9022	市区	兴茂府2#配电室4#主变	10	800	640	640
9023	市区	兴茂府1#配电室2#主变	10	800	640	640
9024	市区	兴茂府3#配电室2#主变	10	800	640	640
9025	市区	兴茂府2#配电室2#主变	10	800	640	640
9026	市区	中南御城东苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
9027	市区	兴邦蓝海花园5#配电室2#主变	10	800	635	635
9028	市区	中南御城东苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
9029	市区	兴邦蓝海花园6#配电室4#主变	10	800	640	640
9030	市区	中南御城东苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
9031	市区	兴邦蓝海花园4#配电室4#主变	10	630	504	504
9032	市区	中南世纪城1#开关站2#主变	10	630	504	504
9033	市区	中南御城东苑5#配电室3#主变	10	800	640	640
9034	市区	兴邦蓝海花园2#配电室4#主变	10	800	622	622
9035	市区	中南世纪城5#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9036	市区	兴邦蓝海花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
9037	市区	中南世纪城2#开关站2#主变	10	630	504	504
9038	市区	中南御城东苑5#配电室1#主变	10	800	640	640
9039	市区	中南御城苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
9040	市区	中南御城东苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
9041	市区	兴邦蓝海花园4#配电室2#主变	10	630	504	504
9042	市区	兴邦蓝海花园3#配电室4#主变	10	630	494	494
9043	市区	兴邦蓝海花园6#配电室2#主变	10	800	635	635
9044	市区	兴邦蓝海花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
9045	市区	中南御城苑5#配电室1#主变	10	800	614	614
9046	市区	兴邦蓝海花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
9047	市区	中南御城苑2#开关站1#主变	10	800	640	640
9048	市区	兴邦蓝海花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
9049	市区	中南御城苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
9050	市区	中南御城东苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
9051	市区	中南世纪城3#配电室2#主变	10	800	624	624
9052	市区	中南御城苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
9053	市区	兴邦蓝海花园1#配电室2#主变	10	630	482	482
9054	市区	中南御城苑4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9055	市区	中南世纪城6#配电室2#主变	10	800	640	640
9056	市区	中南御城东苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
9057	市区	瑞城幼儿园欧变	10	630	504	504
9058	市区	中南世纪城4#配电室2#主变	10	800	640	640
9059	市区	中南世纪城1#开关站4#主变	10	630	504	504
9060	市区	中南世纪城2#开关站4#主变	10	630	504	504
9061	市区	琥珀湾花园3#配电室3#主变	10	630	504	504
9062	市区	新河湾花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
9063	市区	翡翠国际2#配电室4#主变	10	800	640	640
9064	市区	工业园12#变	10	400	320	320
9065	市区	琥珀湾花园3#配电室1#主变	10	630	504	504
9066	市区	工业园17#变	10	400	320	320
9067	市区	新河湾花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9068	市区	琥珀湾花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
9069	市区	翡翠国际2#配电室2#主变	10	800	640	640
9070	市区	工业园6#变	10	400	320	320
9071	市区	新河湾花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
9072	市区	新河湾花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
9073	市区	民航3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9074	市区	琥珀湾花园2#配电室3#主变	10	630	493	493
9075	市区	美食街12#变	10	630	504	504
9076	市区	东方商贸城1#配电室2#主变	10	800	640	640
9077	市区	东方商贸城1#配电室4#主变	10	800	625	625
9078	市区	新河湾花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
9079	市区	新河湾花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
9080	市区	工业园16#变	10	315	252	252
9081	市区	工业园18#美变	10	500	400	400
9082	市区	翡翠国际1#配电室4#主变	10	800	640	640
9083	市区	商业街1#箱变主变	10	630	504	504
9084	市区	民航1#箱变	10	630	504	504
9085	市区	民航2#箱变	10	630	504	504
9086	市区	东方商贸城开关站4#主变	10	800	640	640
9087	市区	琥珀湾花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
9088	市区	工业园27#变	10	400	320	320
9089	市区	东方商贸城2#箱变主变	10	400	320	320
9090	市区	翡翠国际1#配电室2#主变	10	800	640	640
9091	市区	工业园11#变	10	400	320	320
9092	市区	东方商贸城开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9093	市区	琥珀湾花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
9094	市区	加州东郡东区1#配电室1#主变	10	630	474	474
9095	市区	紫滨花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
9096	市区	紫滨花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
9097	市区	文璟臻苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
9098	市区	紫滨花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
9099	市区	加州东郡东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
9100	市区	华景园2#变电所2#主变	10	630	504	504
9101	市区	华景园3#箱变	10	630	504	504
9102	市区	华景园3#变电室1#主变	10	800	640	640
9103	市区	文璟臻苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
9104	市区	文璟臻苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
9105	市区	紫滨花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
9106	市区	华景园S4箱变	10	800	640	640
9107	市区	加州东郡2#配电室1#主变	10	1000	800	800
9108	市区	加州东郡1#配电室1#主变	10	1000	800	800
9109	市区	紫滨花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
9110	市区	紫滨花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
9111	市区	加州东郡东区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9112	市区	华景园3#变电室2#主变	10	800	640	640
9113	市区	紫滨花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
9114	市区	华景园2#变电所1#主变	10	630	504	504
9115	市区	华景园5#箱变	10	630	504	504
9116	市区	文璟臻苑开关站1#主变	10	630	504	504
9117	市区	加州东郡东区1#配电室2#主变	10	630	504	504
9118	市区	文璟臻苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
9119	市区	文璟臻苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9120	市区	文璟臻苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9121	市区	紫湖文苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
9122	市区	紫湖文苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
9123	市区	文璟臻苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
9124	市区	紫湖文苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
9125	市区	文璟臻苑开关站2#主变	10	630	504	504
9126	市区	紫湖文苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
9127	市区	紫湖文苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
9128	市区	文璟臻苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
9129	市区	裕祥16#变	10	400	320	320
9130	市区	裕祥4#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9131	市区	袁河12#变	10	200	160	160
9132	市区	裕祥10#变	10	200	159	159
9133	市区	裕祥2#变	10	200	160	160
9134	市区	袁河5#变	10	200	160	160
9135	市区	袁河7#变	10	200	160	160
9136	市区	袁河13#变	10	30	24	24
9137	市区	袁河1#变	10	200	160	160
9138	市区	裕祥12#变	10	200	160	160
9139	市区	裕祥3#变	10	200	160	160
9140	市区	袁河11#变	10	200	155	155
9141	市区	裕祥14#变	10	200	160	160
9142	市区	裕祥15#变	10	200	160	160
9143	市区	裕祥9#变	10	200	160	160
9144	市区	幸福嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
9145	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室2#变	10	800	640	640
9146	市区	幸福嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9147	市区	幸福嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
9148	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室4#变	10	800	640	640
9149	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9150	市区	幸福嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
9151	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室4#变	10	800	640	640
9152	市区	馨德苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9153	市区	招元名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
9154	市区	招元名邸4#配电室4#主变	10	800	632	632
9155	市区	招元名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
9156	市区	招元名邸7#配电室2#主变	10	800	640	640
9157	市区	招元名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
9158	市区	馨德苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9159	市区	招元名邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
9160	市区	招元名邸7#配电室4#主变	10	800	636	636
9161	市区	馨德苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9162	市区	馨德苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
9163	市区	馨德苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
9164	市区	招元名邸3#配电室2#主变	10	800	640	640
9165	市区	招元名邸3#配电室4#主变	10	800	640	640
9166	市区	招元名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640
9167	市区	黄海1#变	10	400	320	320
9168	市区	黄海8#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9169	市区	东方嘉苑2#配电室4#变	10	800	640	640
9170	市区	东方嘉苑2#配电室2#变	10	800	640	640
9171	市区	黄海4#变	10	400	320	320
9172	市区	黄海6#变	10	400	320	320
9173	市区	黄海11#变	10	400	320	320
9174	市区	黄海7#变	10	400	320	320
9175	市区	晶都大楼配电室2#主变	10	630	504	504
9176	市区	百安居1#箱变	10	630	504	504
9177	市区	东方嘉苑1#配电室2#变	10	800	640	640
9178	市区	黄海3#变	10	400	320	320
9179	市区	黄海12#主变	10	400	320	320
9180	市区	曙光3#变-	10	400	320	320
9181	市区	百安居2#箱变	10	630	489	489
9182	市区	盐海1#变	10	400	320	320
9183	市区	黄海2#变	10	315	252	252
9184	市区	曙光1#变	10	400	320	320
9185	市区	保税2#箱变S1	10	200	160	160
9186	市区	武林8#变	10	200	160	160
9187	市区	武林7#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9188	市区	宏心8#变	10	200	160	160
9189	市区	福兴16#变	10	200	160	160
9190	市区	福兴12#变	10	200	160	160
9191	市区	武林1#变	10	200	160	160
9192	市区	福兴6#变	10	400	320	320
9193	市区	福兴29#变	10	200	160	160
9194	市区	武林2#变	10	200	160	160
9195	市区	福兴11#变	10	200	160	160
9196	市区	江动宿舍S9箱变主变	10	630	504	504
9197	市区	江动厂宿舍S6箱变主变	10	400	320	320
9198	市区	供销商场S1箱变主变	10	500	400	400
9199	市区	江动厂北宿舍2#	10	400	320	320
9200	市区	江动厂宿舍2#S10箱变主变	10	630	504	504
9201	市区	伍佑集镇16#变	10	400	320	320
9202	市区	伍佑集镇3#变	10	400	320	320
9203	市区	伍佑安坤综合变	10	400	320	320
9204	市区	大桥公寓1#变	10	250	200	200
9205	市区	伍佑集镇23#变	10	400	320	320
9206	市区	伍佑集镇22#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9207	市区	伍佑集镇5#变	10	400	320	320
9208	市区	伍佑集镇4#箱变	10	200	71	71
9209	市区	伍佑集镇12#变	10	315	252	252
9210	市区	伍佑集镇20#变	10	400	320	320
9211	市区	伍佑集镇21#变	10	400	320	320
9212	市区	伍佑集镇15#变	10	400	320	320
9213	市区	伍佑集镇29#变配电变压器	10	400	320	320
9214	市区	伍佑集镇30#变	10	400	320	320
9215	市区	洋桥8#变	10	400	320	320
9216	市区	伍佑集镇32#主变	10	400	320	320
9217	市区	伍佑集镇24#变	10	400	320	320
9218	市区	伍佑集镇7#变	10	400	320	320
9219	市区	金溪苑	10	400	320	320
9220	市区	伍佑集镇17#变	10	400	320	320
9221	市区	珠溪花园1#变	10	500	400	400
9222	市区	洋桥7#变	10	400	320	320
9223	市区	伍佑集镇2#变配电变压器	10	400	320	320
9224	市区	万泰时代城4#配电室3#主变	10	630	391	391
9225	市区	配电工程处箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9226	市区	植物胶厂	10	400	320	320
9227	市区	市高层住宅B楼2#S22	10	630	504	504
9228	市区	万泰悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
9229	市区	检察院宿舍2#	10	315	252	252
9230	市区	供电北村2#	10	500	400	400
9231	市区	万泰时代城1#配电室1#主变	10	630	504	504
9232	市区	万泰时代城5#配电室3#主变	10	630	504	504
9233	市区	海龙组团	10	630	504	504
9234	市区	市高层住宅B楼1#S21	10	630	504	504
9235	市区	万泰时代城3#配电室1#主变	10	800	640	640
9236	市区	万泰悦府5#配电室1#主变	10	800	640	640
9237	市区	万泰时代城4#配电室1#主变	10	630	504	504
9238	市区	供电北村1#	10	500	400	400
9239	市区	万泰悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
9240	市区	万泰时代城5#配电室1#主变	10	630	504	504
9241	市区	万泰时代城1#配电室3#主变	10	630	504	504
9242	市区	万泰时代城2#配电室3#主变	10	800	640	640
9243	市区	万泰悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
9244	市区	万泰悦府5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9245	市区	万泰时代城2#配电室1#主变	10	800	640	640
9246	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室2#主变	10	630	504	504
9247	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室2#主变	10	630	504	504
9248	市区	河东新城1#配电室4#主变	10	800	640	640
9249	市区	河东新城2#开关站4#主变	10	800	640	640
9250	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室2#主变	10	630	504	504
9251	市区	河东新城1#开关站2#主变	10	800	640	640
9252	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室4#主变	10	630	504	504
9253	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室2#主变	10	800	640	640
9254	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室2#主变	10	630	504	504
9255	市区	河东新城2#开关站2#主变	10	800	640	640
9256	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室4#主变	10	800	640	640
9257	市区	河东新城1#配电室2#主变	10	800	640	640
9258	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室4#主变	10	630	504	504
9259	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室4#主变	10	630	504	504
9260	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室4#主变	10	630	504	504
9261	市区	聚珑东方3#配电室3#开关	10	800	640	640
9262	市区	恒大帝景01地块1#开关站1#主变	10	800	640	640
9263	市区	聚珑东方4#配电室1#主变	10	800	616	616

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9264	市区	星汇东方2#配电室3#主变	10	800	640	640
9265	市区	恒大帝景01地块3#配电室1#主变	10	630	504	504
9266	市区	星汇东方1#配电室1#主变	10	800	640	640
9267	市区	聚珑东方2#配电室3#主变	10	800	640	640
9268	市区	恒大帝景01地块3#配电室3#主变	10	630	504	504
9269	市区	星汇东方3#配电室3#主变	10	800	640	640
9270	市区	聚珑东方1#配电室3#主变	10	800	640	640
9271	市区	星汇东方1#配电室3#主变	10	800	640	640
9272	市区	恒大帝景01#地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
9273	市区	星汇东方2#配电室1#主变	10	800	640	640
9274	市区	聚珑东方3#配电室1#开关	10	800	640	640
9275	市区	星汇东方3#配电室1#主变	10	800	640	640
9276	市区	恒大帝景01地块2#开关站1#主变	10	800	640	640
9277	市区	恒大帝景01地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
9278	市区	聚珑东方4#配电室3#主变	10	800	640	640
9279	市区	聚珑东方2#配电室1#主变	10	800	640	640
9280	市区	聚珑东方1#配电室1#主变	10	800	640	640
9281	市区	星汇东方4#配电室1#主变	10	800	640	640
9282	市区	星汇东方4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9283	市区	心怡嘉园1#配电室3#主变	10	630	504	504
9284	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
9285	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
9286	市区	嘉利花园小区1#主变	10	800	640	640
9287	市区	心怡嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
9288	市区	新河小区5#S6箱变	10	630	504	504
9289	市区	恒大帝景北区1#配电室1#主变	10	630	504	504
9290	市区	恒大帝景北区1#配电室3#主变	10	630	504	504
9291	市区	心怡嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9292	市区	盐渎桥南1#箱变	10	400	320	320
9293	市区	廊桥北1#箱变主变	10	400	320	320
9294	市区	心怡嘉园1#配电室1#主变	10	630	504	504
9295	市区	新河小区3#配变	10	400	293	293
9296	市区	联合仓库1#配电室4#主变	10	630	504	504
9297	市区	联合仓库2#配电室4#主变	10	800	640	640
9298	市区	联合仓库1#配电室2#主变	10	630	504	504
9299	市区	平板厂6#	10	315	252	252
9300	市区	联合仓库2#配电室2#主变	10	800	640	640
9301	市区	联合仓库开关站2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9302	市区	洲际逸品2#配电室4#主变	10	800	640	640
9303	市区	洲际逸品2#配电室2#主变	10	800	640	640
9304	市区	朗地置业1#配电室4#主变	10	800	640	640
9305	市区	郎郡苑小区开关站1#主变	10	800	640	640
9306	市区	洲际逸品1#开关站2#主变	10	800	640	640
9307	市区	朗地置业1#配电室2#主变	10	800	640	640
9308	市区	郎郡苑小区2#欧变	10	400	320	320
9309	市区	郎郡苑小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
9310	市区	洲际逸品1#配电室2#主变	10	800	640	640
9311	市区	郎郡苑小区开关站3#主变	10	800	640	640
9312	市区	洲际逸品北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
9313	市区	郎郡苑小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
9314	市区	铂悦澜庭2#配电室2#主变	10	630	504	504
9315	市区	海韵大厦1#配电室4#主变	10	800	640	640
9316	市区	朗地英郡2#配电室2#主变	10	800	640	640
9317	市区	松江路充电站公变	10	400	320	320
9318	市区	郎郡苑小区1#欧变	10	400	320	320
9319	市区	铂悦澜庭2#配电室4#主变	10	630	504	504
9320	市区	洲际逸品1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9321	市区	洲际逸品1#开关站4#主变	10	800	640	640
9322	市区	海韵大厦1#配电室3#主变	10	800	640	640
9323	市区	铂悦澜庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
9324	市区	洲际逸品北区2#配电室4主变	10	800	640	640
9325	市区	阳光世纪园56楼2#欧变	10	630	504	504
9326	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
9327	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
9328	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
9329	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
9330	市区	10kV河珠线/10kV保欣线悦欣花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
9331	市区	凤城南苑3#配电室2#变压器	10	800	640	640
9332	市区	凤城南苑2#配电室4#变压器	10	630	504	504
9333	市区	凤城南苑1#配电室2#变压器	10	630	504	504
9334	市区	凤城南苑3#配电室4#变压器	10	800	640	640
9335	市区	凤城南苑2#配电室2#变压器	10	630	504	504
9336	市区	凤城南苑4#配电室2#变压器	10	800	640	640
9337	市区	凤城南苑1#配电室4#变压器	10	630	504	504
9338	市区	凤城北苑（东区）2#充电桩箱变	10	200	160	160
9339	市区	开创家园2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9340	市区	凤城南苑3#配电室1#变压器	10	800	640	640
9341	市区	凤城北苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
9342	市区	开创家园3#配电室3#主变	10	800	640	640
9343	市区	开创家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
9344	市区	凤城北苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9345	市区	凤城南苑2#配电室1#变压器	10	630	504	504
9346	市区	凤城南苑1#配电室3#变压器	10	630	504	504
9347	市区	凤城南苑2#配电室3#变压器	10	630	504	504
9348	市区	凤城北苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
9349	市区	开创家园4#配电室3#主变	10	800	640	640
9350	市区	凤城南苑3#配电室3#变压器	10	800	640	640
9351	市区	凤城北苑东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
9352	市区	10kV长凤线凤城南苑400kVA欧变	10	400	320	320
9353	市区	开创家园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9354	市区	凤城北苑东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
9355	市区	开创家园4#配电室1#主变	10	800	640	640
9356	市区	凤城南苑1#配电室1#变压器	10	630	504	504
9357	市区	凤城南苑4#配电室1#变压器	10	800	640	640
9358	市区	凤城北苑东区1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9359	市区	开创家园3#配电室1#主变	10	800	640	640
9360	市区	凤城北苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
9361	市区	开创家园1#配电室3#主变	10	800	640	640
9362	市区	凤城北苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9363	市区	凤城北苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9364	市区	凤城北苑东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
9365	市区	凤城北苑东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
9366	市区	凤凰汇2#开关站1#主变	20	1000	800	800
9367	市区	凤凰汇3#配电室2#主变	20	500	400	400
9368	市区	锦盛豪庭南区6#配电室3#主变	20	630	504	504
9369	市区	锦盛豪庭南区4#配电室3#主变	20	630	504	504
9370	市区	锦盛豪庭南区2#开关站3#主变	20	630	504	504
9371	市区	凤凰汇3#配电室1#主变	20	500	400	400
9372	市区	凤凰汇1#配电室1#主变	20	1000	800	800
9373	市区	锦盛豪庭南区5#配电室1#主变	20	630	504	504
9374	市区	锦盛豪庭南区3#配电室1#主变	20	630	504	504
9375	市区	凤凰汇4#配电室2#主变	20	1000	800	800
9376	市区	锦盛豪庭南区1#开关站3#主变	20	630	504	504
9377	市区	凤凰汇2#开关站3#主变	20	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9378	市区	锦盛豪庭南区4#配电室1#主变	20	630	504	504
9379	市区	锦盛豪庭南区5#配电室3#主变	20	630	504	504
9380	市区	锦盛豪庭南区6#配电室1#主变	20	630	504	504
9381	市区	锦盛豪庭南区2#开关站1#主变	20	630	504	504
9382	市区	锦盛豪庭南区1#开关站1#主变	20	630	504	504
9383	市区	凤凰汇2#配电室2#主变	20	1000	800	800
9384	市区	凤凰汇2#配电室1#主变	20	1000	800	800
9385	市区	锦盛豪庭南区2#配电室1#主变	20	630	504	504
9386	市区	凤凰汇4#配电室1#主变	20	1000	800	800
9387	市区	锦盛豪庭南区1#配电室3#主变	20	630	504	504
9388	市区	锦盛豪庭南区1#配电室1#主变	20	630	504	504
9389	市区	锦盛豪庭南区2#配电室3#主变	20	630	504	504
9390	市区	平湖鹁墅4#配电室1#变	10	630	504	504
9391	市区	环保小镇1#变	10	800	640	640
9392	市区	环保小镇3#配电室3#主变	10	800	640	640
9393	市区	环保小镇二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
9394	市区	低碳社区1#箱变	10	400	320	320
9395	市区	平湖鹁墅3#配电室1#变	10	630	504	504
9396	市区	环保小镇3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9397	市区	平湖鹁墅1#开关站1#变	10	800	640	640
9398	市区	低碳社区2#箱变	10	400	320	320
9399	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	160	0
9400	市区	秦南秦兴3#变	10	200	160	0
9401	市区	秦南灯塔17#变	10	200	160	0
9402	市区	秦南东方红22#变	10	200	160	0
9403	市区	秦南东方红15#变	10	200	160	0
9404	市区	秦南东方红11#变	10	200	160	0
9405	市区	秦南东方红3#变	10	200	160	0
9406	市区	秦南东方红18#变	10	200	160	0
9407	市区	秦南秦兴16#变	10	100	80	0
9408	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	160	0
9409	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	160	0
9410	市区	秦南美满19#变	10	200	160	0
9411	市区	秦南东方红19#变	10	200	160	0
9412	市区	秦南东方红9#变	10	200	160	0
9413	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	160	0
9414	市区	秦南灯塔15#变	10	200	160	0
9415	市区	秦南秦兴18#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9416	市区	秦南东方红21#变	10	200	160	0
9417	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	160	0
9418	市区	秦南灯塔24#变	10	200	160	0
9419	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	160	0
9420	市区	秦南秦兴11#变	10	200	160	0
9421	市区	秦南灯塔21#变	10	200	160	0
9422	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	160	0
9423	市区	秦南秦兴21#变	10	200	160	0
9424	市区	秦南灯塔9#变	10	200	160	0
9425	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	80	0
9426	市区	秦南灯塔22#变	10	200	160	0
9427	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	320	0
9428	市区	秦南东方红16#变	10	200	160	0
9429	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	160	0
9430	市区	秦南美满8#变	10	200	158	0
9431	市区	秦南秦兴12#变	10	200	160	0
9432	市区	秦南东方红20#变	10	315	252	0
9433	市区	秦南东方红2#变	10	200	160	0
9434	市区	秦南灯塔19#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9435	市区	秦南秦兴15#变	10	200	160	0
9436	市区	秦南灯塔16#变	10	200	160	0
9437	市区	秦南东方红1#变	10	200	157	0
9438	市区	秦南灯塔12#变	10	200	160	0
9439	市区	秦南东方红8#变	10	200	160	0
9440	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	160	0
9441	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	80	0
9442	市区	潘黄集镇10#变	10	400	320	320
9443	市区	潘黄跃进9#变	10	400	320	320
9444	市区	潘黄集镇11#变	10	315	252	252
9445	市区	兆泉花园1#箱变20219201001	10	400	320	320
9446	市区	潘黄华悦1#变	10	315	252	252
9447	市区	潘黄集镇6#变	10	400	320	320
9448	市区	潘黄集镇12#配变	10	315	252	252
9449	市区	潘黄集镇16#变	10	315	252	252
9450	市区	潘黄集镇45#箱变	10	400	320	320
9451	市区	潘黄集镇24#箱变变压器	10	400	320	320
9452	市区	潘黄集镇2#变	10	400	320	320
9453	市区	潘黄集镇4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9454	市区	潘黄集镇22#变变压器	10	630	504	504
9455	市区	潘黄集镇5#箱变	10	630	504	504
9456	市区	潘黄集镇27#变	10	400	320	320
9457	市区	潘黄集镇23#美变变压器	10	400	320	320
9458	市区	潘黄集镇26#箱变变压器	10	400	320	320
9459	市区	潘黄集镇37#箱变变压器	10	400	320	320
9460	市区	潘黄集镇29#变	10	400	320	320
9461	市区	潘黄集镇3#箱变变压器	10	400	320	320
9462	市区	潘黄集镇7#变	10	400	320	320
9463	市区	潘黄跃进2#变	10	400	320	320
9464	市区	潘黄集镇21#美变变压器	10	400	320	320
9465	市区	潘黄集镇19#箱变变压器	10	400	320	320
9466	市区	潘黄集镇28#箱变变压器	10	630	504	504
9467	市区	潘黄集镇15#变	10	400	320	320
9468	市区	潘黄集镇32#变	10	400	320	320
9469	市区	潘黄集镇30#变	10	400	320	320
9470	市区	潘黄集镇8#变	10	400	320	320
9471	市区	潘黄集镇31#变	10	400	320	320
9472	市区	潘黄集镇36#箱变变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9473	市区	潘黄跃进4#变	10	400	320	320
9474	市区	潘黄集镇18#变	10	400	320	320
9475	市区	潘黄集镇17#变	10	400	320	320
9476	市区	中南景城二期3#配电室1#主变	10	630	504	504
9477	市区	中南景城二期1#开关站1#主变	10	630	504	504
9478	市区	中南御城苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9479	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室2#主变	10	630	504	504
9480	市区	中南1A鼎城商业3#配电室2#主变	10	800	640	640
9481	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站2#主变	10	800	640	640
9482	市区	中南1A鼎城商业4#配电室4#主变	10	800	640	640
9483	市区	中南世纪城2A地块1#配电室4#主变	10	800	640	640
9484	市区	中南世纪城2A地块2#配电室2#主变	10	800	640	640
9485	市区	中南御城苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
9486	市区	中南御城苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9487	市区	中南世纪城2A地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
9488	市区	中南景城二期1#配电室3#主变	10	630	504	504
9489	市区	中南景城二期3#配电室3#主变	10	630	504	504
9490	市区	中南1A鼎城商业2#配电室2#主变	10	630	504	504
9491	市区	中南景城二期2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9492	市区	中南景城二期1#配电室1#主变	10	630	504	504
9493	市区	中南1A鼎城商业4#配电室2#主变	10	800	640	640
9494	市区	中南御城苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
9495	市区	中南景城二期4#配电室1#主变	10	800	640	640
9496	市区	中南世纪城2A地块2#配电室4#主变	10	800	640	640
9497	市区	中南1A鼎城商业1#配电室2#主变	10	800	640	640
9498	市区	中南1A鼎城商业3#配电室4#主变	10	800	640	640
9499	市区	中南1A鼎城商业1#配电室4#主变	10	800	640	640
9500	市区	中南御城苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
9501	市区	中南1A鼎城商业2#配电室4#主变	10	630	497	497
9502	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房2#主变	10	630	504	504
9503	市区	中南御城苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9504	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室4#主变	10	630	504	504
9505	市区	中南房产1#开关站2#主变	10	800	640	640
9506	市区	向滨线菜场1#欧变	10	630	504	504
9507	市区	洋湾18#变*	10	400	320	320
9508	市区	三尖1#变	10	400	74	74
9509	市区	洋湾10#变	10	200	160	160
9510	市区	洋湾2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9511	市区	才坝9#变	10	400	320	320
9512	市区	龙碾18#变	10	200	160	160
9513	市区	盐中18#变	10	400	320	320
9514	市区	青墩集镇26#变	10	400	320	320
9515	市区	集镇22#变-	10	200	160	160
9516	市区	青墩集镇7#变	10	400	320	320
9517	市区	集镇18#变	10	400	320	320
9518	市区	盐中14#变-	10	200	160	160
9519	市区	洋湾19#变*	10	200	160	160
9520	市区	凤凰汇紫园1#配电室2#主变	20	800	640	640
9521	市区	凤凰汇紫园1#配电室4#主变	20	800	640	640
9522	市区	凤凰汇紫园2#配电室2#主变	20	800	640	640
9523	市区	凤凰汇紫园3#配电室2#主变	20	630	504	504
9524	市区	铂都观邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
9525	市区	铂都观邸3#配电室2#主变	10	800	640	640
9526	市区	香城世家4#配电室1#主变	10	800	640	640
9527	市区	铂都观邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
9528	市区	铂都观邸3#配电室4#主变	10	800	640	640
9529	市区	香城世家1#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9530	市区	香城世家3#配电室1#主变	10	800	640	640
9531	市区	香城世家4#配电室3#主变	10	800	640	640
9532	市区	香城世家3#配电室3#主变	10	800	640	640
9533	市区	香城世家1#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
9534	市区	香城世家2#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
9535	市区	香城世家2#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
9536	市区	香城世家4#配电室4#主变	10	800	640	640
9537	市区	香城世家3#配电室2#主变	10	800	640	640
9538	市区	御景湾1#用户开关站1#变	10	800	640	640
9539	市区	御景湾4#用户配电室1#变	10	800	640	640
9540	市区	香城世家3#配电室4#主变	10	800	640	640
9541	市区	御景湾1#用户开关站3#变	10	800	640	640
9542	市区	香城世家4#配电室2#主变	10	800	640	640
9543	市区	御景湾4#用户配电室3#变	10	800	640	640
9544	市区	御景湾2#用户开关站1#变	10	630	504	504
9545	市区	御景湾5#用户配电室1#变	10	800	640	640
9546	市区	观棠府1#配电室3#变压器	10	800	640	640
9547	市区	观棠府2#配电室1#变压器	10	800	640	640
9548	市区	香城世家2#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9549	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室3#变	10	800	620	620
9550	市区	香城世家1#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
9551	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室3#变	10	800	628	628
9552	市区	观棠府1#配电室1#变压器	10	800	640	640
9553	市区	观棠府3#配电室3#变压器	10	800	640	640
9554	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林2#配电室1#变	10	800	626	626
9555	市区	香城世家2#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
9556	市区	10KV长香线/10KV长森线中鹰黑森林1#配电室1#变	10	800	619	619
9557	市区	观棠府2#配电室3#变压器	10	800	640	640
9558	市区	观棠府3#配电室1#变压器	10	800	640	640
9559	市区	香城世家1#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
9560	市区	10kV新墩线新园路1#S1箱变主变	10	630	504	504
9561	市区	10kV新墩线苏源集团箱变主变	10	400	320	320
9562	市区	10kV新墩线中大汽车S2箱变主变	10	400	320	320
9563	市区	橡树湾6#配电室3#主变	20	800	640	640
9564	市区	四季金辉2#配电室1#主变	20	800	640	640
9565	市区	金辉优步水岸3#配电室1#主变	20	800	640	640
9566	市区	橡树湾5#配电室2#主变	20	800	640	640
9567	市区	橡树湾3#配电室3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9568	市区	橡树湾三期7#配电室2#主变	20	800	640	640
9569	市区	金辉优步水岸2#配电室3#主变	20	630	504	504
9570	市区	金辉优步水岸1#配电室1#主变	20	630	504	504
9571	市区	橡树湾2#配电室1#主变	20	800	640	640
9572	市区	四季金辉2#配电室3#主变	20	800	640	640
9573	市区	橡树湾4#配电室4#主变	20	800	640	640
9574	市区	橡树湾4#配电室2#主变	20	800	640	640
9575	市区	四季金辉1#配电室3#主变	20	800	640	640
9576	市区	橡树湾6#配电室1#主变	20	800	640	640
9577	市区	金辉优步水岸1#配电室3#主变	20	630	504	504
9578	市区	四季金辉3#配电室1#主变	20	630	504	504
9579	市区	橡树湾9#配电室1#主变	20	800	640	640
9580	市区	橡树湾9#配电室3#主变	20	800	640	640
9581	市区	四季金辉3#配电室3#主变	20	630	504	504
9582	市区	橡树湾1#配电室3#主变	20	800	640	640
9583	市区	橡树湾3#配电室1#主变	20	800	640	640
9584	市区	四季金辉1#配电室1#主变	20	800	640	640
9585	市区	橡树湾10#配电室4#主变	20	800	640	640
9586	市区	橡树湾1#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9587	市区	橡树湾10#配电室2#主变	20	800	640	640
9588	市区	金辉优步水岸2#配电室1#主变	20	630	499	499
9589	市区	四季金辉1#开关站1#主变	20	800	640	640
9590	市区	橡树湾三期8#配电室2#主变	20	800	640	640
9591	市区	橡树湾2#配电室3#主变	20	800	640	640
9592	市区	中南熙悦1#配电室1#主变	10	630	504	504
9593	市区	中南熙悦1#配电室3#主变	10	630	504	504
9594	市区	新城琅樾府1#配电室2#主变	10	800	640	640
9595	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
9596	市区	文轩府1#配电室2#主变	10	800	640	640
9597	市区	沐成花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9598	市区	文轩府1#配电室4#主变	10	800	640	640
9599	市区	新城琅樾府1#配电室4#主变	10	800	640	640
9600	市区	中南熙悦2#配电室1#主变	10	630	504	504
9601	市区	沐成花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
9602	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9603	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室4#主变	10	630	504	504
9604	市区	文轩府2#配电室4#主变	10	800	640	640
9605	市区	文轩府2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9606	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室2#主变	10	630	504	504
9607	市区	沐成花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
9608	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9609	市区	沐成花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
9610	市区	沐成花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
9611	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
9612	市区	沐成花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
9613	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
9614	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
9615	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
9616	市区	德惠尚书房锦苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
9617	市区	德惠尚书房锦苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
9618	市区	德惠尚书房锦苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
9619	市区	德惠尚书府4#配电室3#主变	10	800	640	640
9620	市区	德惠尚书府1#配电室1#主变	10	800	640	640
9621	市区	德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	640	640
9622	市区	德惠尚书府1#配电室3#主变	10	800	640	640
9623	市区	德惠尚书府3#配电室1#主变	10	800	640	640
9624	市区	德惠尚书府4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9625	市区	东方绿苑配电室1#主变	10	1250	1000	1000
9626	市区	东方绿苑1#欧变	10	630	504	504
9627	市区	绿都开闭所1#主变	10	1250	1000	1000
9628	市区	巨丰11#箱变主变	10	400	319	319
9629	市区	凤凰汇紫园3#配电室1#主变	20	630	504	504
9630	市区	凤凰汇紫园1#配电室1#主变	20	800	640	640
9631	市区	凤凰汇紫园2#配电室1#主变	20	800	640	640
9632	市区	凤凰汇紫园1#配电室3#主变	20	800	640	640
9633	市区	荷塘月色7#配电室2#主变	10	800	640	640
9634	市区	荷塘月色5#配电室4#主变	10	800	640	640
9635	市区	荷塘月色5#配电室2#主变	10	800	640	640
9636	市区	荷塘月色7#配电室4#主变	10	800	640	640
9637	市区	荷塘月色1#配电室1#主变	10	800	640	640
9638	市区	高新嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
9639	市区	高新嘉园二期1#开关站2#变	10	800	640	640
9640	市区	高新嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
9641	市区	高新嘉园二期3#配电室2#变	10	800	640	640
9642	市区	高新嘉园二期2#配电室4#变	10	800	640	640
9643	市区	高新嘉园3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9644	市区	高新嘉园4#配电室4#主变	10	800	640	640
9645	市区	高新嘉园4#配电室2#主变	10	800	640	640
9646	市区	荷塘月色5#配电室1#主变	10	800	640	640
9647	市区	高新嘉园二期1#配电室4#变	10	630	504	504
9648	市区	荷塘月色7#配电室1#主变	10	800	640	640
9649	市区	高新嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
9650	市区	荷塘月色7#配电室3#主变	10	800	640	640
9651	市区	高新嘉园二期2#配电室2#变	10	800	640	640
9652	市区	高新嘉园3#配电室2#主变	10	800	640	640
9653	市区	荷塘月色5#配电室3#主变	10	800	640	640
9654	市区	荷塘月色2#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
9655	市区	高新嘉园二期3#配电室4#变	10	800	640	640
9656	市区	高新嘉园二期1#配电室2#变	10	630	504	504
9657	市区	大洋湾新城4#配电室2#主变	10	800	636	636
9658	市区	大洋湾新城3#配电室2#主变	10	800	640	640
9659	市区	大洋湾新城1#配电室4#主变	10	800	632	632
9660	市区	大洋湾新城7#配电室4#主变	10	800	633	633
9661	市区	大洋湾新城3#配电室4#主变	10	800	631	631
9662	市区	大洋湾新城7#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9663	市区	大洋湾新城2#配电室2#主变	10	800	632	632
9664	市区	大洋湾新城2#开关站2#主变	10	800	635	635
9665	市区	大洋湾新城6#配电室2#主变	10	800	640	640
9666	市区	大洋湾新城2#配电室4#主变	10	800	637	637
9667	市区	大洋湾新城4#配电室4#主变	10	800	632	632
9668	市区	大洋湾新城6#配电室4#主变	10	800	640	640
9669	市区	大洋湾新城5#配电室2#主变	10	800	632	632
9670	市区	大洋湾新城1#配电室2#主变	10	800	633	633
9671	市区	大洋湾新城5#配电室4#主变	10	800	640	640
9672	市区	都邑名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
9673	市区	半岛花园3#变	10	800	640	640
9674	市区	西宸府1#配电室2#主变	10	630	504	504
9675	市区	半岛花园2#配电室2#变配电变压器	10	800	640	640
9676	市区	都邑名邸2#配电室4#主变	10	800	640	640
9677	市区	半岛花园1#变	10	800	640	640
9678	市区	半岛花园1#开关站4#变配电变压器	10	800	640	640
9679	市区	半岛花园3#配电室2#变. 配电变压器	10	800	640	640
9680	市区	西宸府2#配电室2#主变	10	800	640	640
9681	市区	盐龙体育公园东北门停车场2#充电桩	10	630	501	501

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9682	市区	西宸府1#配电室4#主变	10	630	504	504
9683	市区	都邑名邸1#配电室2#主变	10	800	640	640
9684	市区	西宸府1#开关站2#主变	10	800	640	640
9685	市区	都邑名邸2#配电室2#主变	10	800	640	640
9686	市区	西宸府3#配电室2#主变	10	800	640	640
9687	市区	半岛花园3#配电室4#变. 配电变压器	10	800	640	640
9688	市区	西宸府2#配电室4#主变	10	800	640	640
9689	市区	盐龙体育公园东北门停车场1#充电桩	10	630	504	504
9690	市区	西宸府3#配电室4#主变	10	800	640	640
9691	市区	西城华寓小区1#开关站4#变	10	800	640	640
9692	市区	西城华寓小区1#开关站2#变	10	800	640	640
9693	市区	半岛花园1#开关站2#变配电变压器	10	800	640	640
9694	市区	潘黄何桥4#变	10	315	252	252
9695	市区	潘黄何桥9#变	10	400	320	320
9696	市区	国飞尚城A区4#S2箱变主变	10	500	400	400
9697	市区	国飞尚城F区S1箱变主变	10	630	504	504
9698	市区	国飞尚城A区3#S3箱变主变	10	500	400	400
9699	市区	国飞尚城A区2#小区变主变	10	1000	800	800
9700	市区	师范1#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9701	市区	三建宿舍	10	400	320	320
9702	市区	盐师S10	10	500	400	400
9703	市区	农行宿舍	10	315	252	252
9704	市区	清逸苑	10	500	400	400
9705	市区	师范2#	10	400	320	320
9706	市区	开发公司S11	10	500	400	400
9707	市区	经贸学校S14	10	630	504	504
9708	市区	奥景华府1#配电室1#主变	10	630	504	504
9709	市区	八菱S2	10	630	504	504
9710	市区	奥景华府1#配电室2#主变	10	630	504	504
9711	市区	大庆路菜场S6箱变主变	10	630	504	504
9712	市区	中梁望府景园1#配电室1#主变	10	800	640	640
9713	市区	中南1A鼎城商业1#配电室3#主变	10	800	640	640
9714	市区	中梁望府景园3#配电室1#主变	10	800	640	640
9715	市区	中南世纪城2A地块1#配电室1#主变	10	800	640	640
9716	市区	中南世纪城2A地块2#配电室1#主变	10	800	640	640
9717	市区	中南1A鼎城商业2#配电室3#主变	10	630	504	504
9718	市区	中南1A鼎城商业1#配电室1#主变	10	800	640	640
9719	市区	中南1A鼎城商业4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9720	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室3#主变	10	630	490	490
9721	市区	中南1A鼎城商业4#配电室1#主变	10	800	640	640
9722	市区	中南世纪城2A地块2#配电室3#主变	10	800	634	634
9723	市区	中梁望府景园2#配电室3#主变	10	800	640	640
9724	市区	中南世纪城1A鼎城1#开关站1#主变	10	800	640	640
9725	市区	中南世纪城1A鼎城6#配电房1#主变	10	630	504	504
9726	市区	中南世纪城1A鼎城1#配电室1#主变	10	630	504	504
9727	市区	中南世纪城2A地块1#配电室3#主变	10	800	640	640
9728	市区	中南1A鼎城商业3#配电室1#主变	10	800	640	640
9729	市区	中南1A鼎城商业3#配电室3#主变	10	800	640	640
9730	市区	中南房产1#开关站1#主变	10	800	640	640
9731	市区	中南景城二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
9732	市区	中南世纪城景城苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9733	市区	中南景城二期3#配电室2#主变	10	630	504	504
9734	市区	中南景城二期4#配电室2#主变	10	800	640	640
9735	市区	中南世纪城景城苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9736	市区	中南景城二期1#配电室4#主变	10	630	504	504
9737	市区	中南世纪城景城苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
9738	市区	中南景城二期3#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9739	市区	中南世纪城景城苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
9740	市区	中南景城二期1#配电室2#主变	10	630	504	504
9741	市区	中南世纪城景城苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
9742	市区	中南景城二期1#开关站2#主变	10	630	504	504
9743	市区	中南世纪城景城苑1#开关站4#主变	10	800	640	640
9744	市区	中南世纪城景城苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
9745	市区	天悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
9746	市区	天悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
9747	市区	天悦府2#配电室3#主变	10	800	640	640
9748	市区	四季金辉3#配电室2#主变	20	630	504	504
9749	市区	香苑西园2#配电室2#主变	20	630	504	504
9750	市区	圣华雍翠园2#配电房1#主变	20	800	640	640
9751	市区	香苑西园2#配电室4#主变	20	630	504	504
9752	市区	圣华雍翠园4#配电房1#主变	20	800	640	640
9753	市区	金辉优步水岸3#配电室2#主变	20	800	640	640
9754	市区	香苑西园3#配电室2#主变	20	800	640	640
9755	市区	香苑西园1#配电室2#主变	20	800	640	640
9756	市区	四季金辉2#配电室4#主变	20	800	640	640
9757	市区	圣华雍翠园3#配电房3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9758	市区	奥体壹号1#开关站1#主变	20	800	640	640
9759	市区	四季金辉2#配电室2#主变	20	800	640	640
9760	市区	金辉优步水岸2#配电室4#主变	20	630	504	504
9761	市区	奥体壹号1#配电房1#主变	20	800	640	640
9762	市区	金辉优步水岸2#配电室2#主变	20	630	504	504
9763	市区	四季金辉3#配电室4#主变	20	630	504	504
9764	市区	香苑西园4#配电室2#主变	20	800	640	640
9765	市区	圣华雍翠园3#配电房1#主变	20	800	640	640
9766	市区	香苑西园4#配电室4#主变	20	800	640	640
9767	市区	圣华雍翠园2#配电房3#主变	20	800	640	640
9768	市区	香苑西园3#配电室4#主变	20	800	640	640
9769	市区	四季金辉1#配电室4#主变	20	800	640	640
9770	市区	四季金辉1#开关站2#主变	20	800	640	640
9771	市区	金辉优步水岸1#配电室2#主变	20	630	504	504
9772	市区	奥体壹号3#配电房1#主变	20	630	504	504
9773	市区	圣华雍翠园1#开关站1#主变	20	800	640	640
9774	市区	香苑西园1#配电室4#主变	20	800	640	640
9775	市区	金辉优步水岸1#配电室4#主变	20	630	504	504
9776	市区	奥体壹号2#配电房1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9777	市区	四季金辉1#配电室2#主变	20	800	640	640
9778	市区	德喜花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9779	市区	东科城南区3#配电室3#主变	10	800	640	640
9780	市区	德喜花苑南区3#配电室3#主变	10	800	640	640
9781	市区	德喜花苑南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
9782	市区	东科城北区1#配电室3#主变	10	800	614	614
9783	市区	东科城南区开关站1#主变	10	630	504	504
9784	市区	东科城北区2#配电室3#主变	10	800	621	621
9785	市区	德喜花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9786	市区	东科城南区2#配电室3#主变	10	800	621	621
9787	市区	德喜花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
9788	市区	东科城南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
9789	市区	德喜花苑南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
9790	市区	德喜花苑南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
9791	市区	东科城北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
9792	市区	东科城北区开关站1#主变	10	630	500	500
9793	市区	德喜花苑南区3#配电室1#主变	10	800	640	640
9794	市区	东科城北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
9795	市区	新南2#变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9796	市区	新南4#变	10	200	146	146
9797	市区	龙桥6#变	10	200	146	146
9798	市区	新场6#变	10	200	146	146
9799	市区	新场16#变	10	200	146	146
9800	市区	新场8#变	10	200	146	146
9801	市区	新场17#变	10	200	146	146
9802	市区	新场19#变	10	200	146	146
9803	市区	保税1#箱变S1	10	200	160	160
9804	市区	悦达天山1#配电室2#主变	10	800	640	640
9805	市区	界河5#	10	200	160	160
9806	市区	悦达天山1#配电室3#主变	10	800	640	640
9807	市区	悦达天山开关站2#主变	10	630	504	504
9808	市区	界河6#	10	160	128	128
9809	市区	悦达天山2#配电室4#主变	10	800	640	640
9810	市区	悦达天山2#配电室2#主变	10	800	640	640
9811	市区	钱江绿洲4#配电房3#主变	10	800	640	640
9812	市区	钱江绿洲2#开关站1#主变	10	800	640	640
9813	市区	潘黄新伙12#变	10	200	134	134
9814	市区	钱江绿洲2#开关站3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9815	市区	钱江绿洲4#配电房1#主变	10	800	640	640
9816	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室3#主变	10	800	640	640
9817	市区	10kV明城线世纪大厦3#S29箱变	10	630	504	504
9818	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室4#主变	10	800	640	640
9819	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室3#主变	10	1000	800	800
9820	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室1#主变	10	1000	800	800
9821	市区	衡泰S21箱变	10	630	504	504
9822	市区	10kV明城线开元路2#变	10	315	252	252
9823	市区	10kV明城线衡泰S23箱变	10	630	504	504
9824	市区	10kV明城线世纪大厦2#S28箱变	10	630	504	504
9825	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室2#主变	10	1000	800	800
9826	市区	10kV明城线文汇苑S2箱变	10	500	400	400
9827	市区	10kV明城线衡泰S22箱变	10	630	504	504
9828	市区	10kV明城线文汇苑S3环网箱变	10	630	504	504
9829	市区	10kV明城线高力广场S25箱变	10	500	400	400
9830	市区	衡泰S24箱变	10	630	504	504
9831	市区	10kV明城线高力广场S26箱变	10	500	367	367
9832	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室2#主变	10	1000	800	800
9833	市区	10kV明城线世纪大厦1#S27箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9834	市区	10kV明城线依云小镇2#配电室1#主变	10	1000	800	800
9835	市区	依云小镇二期1#地下配电室2#主变	10	1000	800	800
9836	市区	10kV明城线依云小镇1#配电室4#主变	10	1000	800	800
9837	市区	博客领地1#箱变主变	10	630	504	504
9838	市区	博客领地2#箱变主变	10	630	435	435
9839	市区	朗达铭苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
9840	市区	朗达铭苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
9841	市区	朗达铭苑2#配电室2#配变	10	800	640	640
9842	市区	朗达铭苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
9843	市区	锦尚花城3#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
9844	市区	锦尚花城2#配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
9845	市区	朗达铭苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
9846	市区	朗达铭苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
9847	市区	朗达铭苑2#开关站2#主变	10	800	640	640
9848	市区	锦尚花城1#配电室1#主变	10	800	640	640
9849	市区	朗达铭苑1#开关站2#配变	10	800	640	640
9850	市区	锦尚花城3#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
9851	市区	朗达铭苑2#开关站1#主变	10	800	640	640
9852	市区	朗达铭苑3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9853	市区	朗达铭苑4#配电室母线3#主变	10	800	640	640
9854	市区	朗达铭苑4#配电室母线1#主变	10	800	640	640
9855	市区	朗达铭苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
9856	市区	港馨园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
9857	市区	港馨园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
9858	市区	港馨园小区1#开关站1#主变	10	630	504	504
9859	市区	港馨园小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
9860	市区	北京苑2#	10	500	400	400
9861	市区	市教育局2#S1	10	630	504	504
9862	市区	市二房产S7	10	500	400	400
9863	市区	紫御府1#配电室1#主变	10	800	640	640
9864	市区	新城花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
9865	市区	新城花园1#配电室2#主变	10	500	400	400
9866	市区	新城花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
9867	市区	高级居民点1#公用变	10	315	252	252
9868	市区	长坝路公用变	10	400	320	320
9869	市区	长坝9#公用变	10	400	320	320
9870	市区	长坝路3#公用变	10	400	320	320
9871	市区	紫御府1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9872	市区	盐公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640
9873	市区	市教育局S6	10	500	400	400
9874	市区	紫御府开关站1#主变	10	800	640	640
9875	市区	长坝S17	10	630	504	504
9876	市区	长坝新村公用变	10	400	320	320
9877	市区	市二房产2#S20	10	500	400	400
9878	市区	长坝11#公用变	10	400	320	320
9879	市区	盐公馆1#配电室3#主变	10	800	634	634
9880	市区	静心园1#配电室1#主变	10	630	504	504
9881	市区	北京苑1#S16	10	630	504	504
9882	市区	龙湖名邸1#配电室4#主变	10	800	640	640
9883	市区	腾龙嘉园2#欧变	10	500	400	400
9884	市区	龙冈集镇48#公用变	10	400	320	320
9885	市区	龙冈集镇21号杆上配变	10	200	160	160
9886	市区	龙冈青龙16号杆上配变	10	200	160	160
9887	市区	青龙华庄1#主变	10	630	504	504
9888	市区	龙冈集镇28号杆上配变.	10	200	139	139
9889	市区	腾龙嘉园3#欧变	10	500	400	400
9890	市区	龙冈集镇14号杆上配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9891	市区	龙冈集镇7号杆上配变	10	400	320	320
9892	市区	青龙华庄5#主变	10	630	504	504
9893	市区	青龙华庄3#主变	10	630	504	504
9894	市区	青龙华庄7#主变	10	630	504	504
9895	市区	腾龙嘉园4#欧变	10	500	400	400
9896	市区	龙冈集镇22号杆上配变	10	400	320	320
9897	市区	龙冈青龙11号杆上配变	10	200	160	160
9898	市区	龙湖壹品1#开关站2#变压器配电变压器	10	800	640	640
9899	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室2#主变	10	800	640	640
9900	市区	龙冈青龙1号杆上配变	10	400	316	316
9901	市区	腾龙小区2#箱变	10	500	400	400
9902	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室4#主变	10	800	640	640
9903	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	0	0
9904	市区	龙冈青龙7号杆上配变	10	200	160	160
9905	市区	腾龙嘉园1#欧变	10	500	400	400
9906	市区	鹿鸣学苑配电室1#主变	10	800	640	640
9907	市区	鹿鸣学苑配电室3#主变	10	800	640	640
9908	市区	海铭花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
9909	市区	金大洋生活广场3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9910	市区	丽都怡园小区配电室2#主变	10	1000	800	800
9911	市区	金大洋生活广场4#配电室1#主变	10	630	504	504
9912	市区	机管局1#公用变	10	400	320	320
9913	市区	海铭花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
9914	市区	海铭花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
9915	市区	金大洋生活广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
9916	市区	金大洋生活广场1#配电室1#主变	10	800	640	640
9917	市区	世纪大道7#公用变	10	400	320	320
9918	市区	海铭花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
9919	市区	世纪大道6#公用变	10	315	252	252
9920	市区	金大洋生活广场4#配电室3#主变	10	630	504	504
9921	市区	海铭花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
9922	市区	海铭花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
9923	市区	金大洋生活广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
9924	市区	世纪大道5#公用变	10	400	320	320
9925	市区	交通站公用变	10	400	320	320
9926	市区	鹿鸣学苑开关站1#主变	10	800	640	640
9927	市区	金大洋生活广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
9928	市区	金大洋生活广场2#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9929	市区	金大洋生活广场5#配电室1#主变	10	800	640	640
9930	市区	开元路3#公用变	10	400	320	320
9931	市区	潘黄刘朋8#变	10	315	252	252
9932	市区	10KV依云香溪配电室4#主变	10	1000	800	800
9933	市区	10KV依云香溪配电室2#主变	10	1000	800	800
9934	市区	开元路4#公用变	10	400	320	320
9935	市区	依云香溪1#欧变	10	250	200	200
9936	市区	10KV新区线中马S1箱变	10	630	504	504
9937	市区	10KV依云香溪配电室3#主变	10	1000	800	800
9938	市区	10kV长创线合兴公用变	10	315	252	252
9939	市区	供电智库箱变	10	630	504	504
9940	市区	10KV依云香溪配电室1#主变	10	1000	800	800
9941	市区	汇文苑2#配电室4#主变	10	630	504	504
9942	市区	天玺2#配电室3#主变	10	800	640	640
9943	市区	天玺1#配电室1#主变	10	800	640	640
9944	市区	天玺2#配电室1#主变	10	800	640	640
9945	市区	天玺3#配电室1#主变	10	630	504	504
9946	市区	珺悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
9947	市区	珺悦府4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9948	市区	珺悦府1#配电室1#主变	10	630	504	504
9949	市区	天玺4#配电室3#主变	10	800	640	640
9950	市区	汇文苑3#配电室2#主变	10	630	504	504
9951	市区	珺悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
9952	市区	天玺3#配电室3#主变	10	630	504	504
9953	市区	天玺4#配电室1#主变	10	800	640	640
9954	市区	珺悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
9955	市区	汇文苑2#配电室2#主变	10	630	504	504
9956	市区	汇文苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
9957	市区	汇文苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
9958	市区	珺悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
9959	市区	天玺1#配电室2#主变	10	800	640	640
9960	市区	麒麟府1#配电室1#主变	10	630	504	504
9961	市区	天玺4#配电室2#主变	10	800	640	640
9962	市区	汇文苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
9963	市区	汇文苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
9964	市区	珺悦府4#配电室4#主变	10	800	640	640
9965	市区	麒麟府2#配电室3#主变	10	800	640	640
9966	市区	麒麟府1#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9967	市区	珺悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640
9968	市区	汇文苑2#配电室3#主变	10	630	504	504
9969	市区	汇文苑2#配电室1#主变	10	630	504	504
9970	市区	珺悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
9971	市区	麒麟府3#配电室1#主变	10	800	640	640
9972	市区	珺悦府1#配电室2#主变	10	630	504	504
9973	市区	天玺2#配电室2#主变	10	800	640	640
9974	市区	天玺3#配电室2#主变	10	630	504	504
9975	市区	天玺2#配电室4#主变	10	800	640	640
9976	市区	麒麟府4#配电室1#主变	10	800	640	640
9977	市区	麒麟府2#配电室1#主变	10	800	640	640
9978	市区	天玺3#配电室4#主变	10	630	504	504
9979	市区	汇文苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
9980	市区	天玺4#配电室4#主变	10	800	640	640
9981	市区	珺悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
9982	市区	珺悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
9983	市区	均和华府3#配电室1#主变	10	630	504	504
9984	市区	均和华府2#配电室1#主变	10	630	504	504
9985	市区	均和华府1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
9986	市区	均和华府4#配电室3#主变	10	800	640	640
9987	市区	蔡尖7#	10	200	160	160
9988	市区	凤鸣缙香5#配电室2#主变	10	800	640	640
9989	市区	凤鸣缙香7#配电室2#主变	10	800	640	640
9990	市区	凤鸣缙香2#配电室4#主变	10	800	640	640
9991	市区	10kV世夏线民富2#箱变	10	400	320	320
9992	市区	云璟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
9993	市区	凤鸣缙香7#配电室4#主变	10	800	640	640
9994	市区	金色果缘开关站2#主变	10	630	504	504
9995	市区	金色果缘1#配电室4#主变	10	630	504	504
9996	市区	金色果缘1#配电室2#主变	10	630	504	504
9997	市区	金色果缘2#配电室4#主变	10	800	640	640
9998	市区	凤鸣缙香4#配电室2#主变	10	800	640	640
9999	市区	凤鸣缙香6#配电室4#主变	10	630	504	504
10000	市区	云璟府开关站1#主变	10	800	640	640
10001	市区	凤鸣缙香3#配电室2#主变	10	800	640	640
10002	市区	凤鸣缙香开关站2#主变	10	800	640	640
10003	市区	凤鸣缙香6#配电室2#主变	10	630	504	504
10004	市区	凤鸣缙香1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10005	市区	云璟府1#配电室3#主变	10	800	640	640
10006	市区	凤鸣缙香2#配电室2#主变	10	800	640	640
10007	市区	凤鸣缙香1#配电室2#主变	10	800	640	640
10008	市区	金色果缘3#配电室4#主变	10	800	640	640
10009	市区	凤鸣缙香3#开关站2#主变	10	630	504	504
10010	市区	凤鸣缙香3#配电室4#主变	10	800	640	640
10011	市区	金色果缘2#配电室2#主变	10	800	640	640
10012	市区	依云小镇二期1#地下配电室1#主变	10	1000	800	800
10013	市区	凤鸣缙香4#配电室4#主变	10	800	640	640
10014	市区	凤鸣缙香2#开关站2#主变	10	800	640	640
10015	市区	金色果缘3#配电室2#主变	10	800	640	640
10016	市区	金色果缘开关站4#主变	10	630	504	504
10017	市区	光明东园2#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
10018	市区	海兴中央公园4#配电室1#主变	10	800	640	640
10019	市区	光明东园1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
10020	市区	光明西园1#开关站2#主变	10	800	640	640
10021	市区	光明东园1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
10022	市区	光明东园1#开关站1#主变	10	1250	1000	1000
10023	市区	光明东园3#配电室2#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10024	市区	光明东园2#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
10025	市区	海兴中央公园1#配电室3#主变	10	630	504	504
10026	市区	海兴中央公园充电桩1#箱变主变	10	200	160	160
10027	市区	海兴中央公园1#配电室1#主变	10	630	504	504
10028	市区	海兴中央公园3#配电室1#主变	10	800	640	640
10029	市区	光明西园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10030	市区	光明西园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10031	市区	海兴中央公园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10032	市区	光明东园1#开关站2#主变	10	1250	1000	1000
10033	市区	光明东园3#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
10034	市区	光明西园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10035	市区	盐南新村S1箱变主变	10	400	305	305
10036	市区	万户新村10#S2	10	500	400	400
10037	市区	城区开发8#箱变主变	10	400	320	320
10038	市区	朝阳新村2#	10	315	252	252
10039	市区	城区开发10#	10	400	320	320
10040	市区	朝阳南村2#箱变主变	10	630	504	504
10041	市区	双元集市1#S5箱变主变	10	630	504	504
10042	市区	城区开发4#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10043	市区	盐都区房产公司	10	630	504	504
10044	市区	杏溪花苑S3	10	800	640	640
10045	市区	城区开发7#	10	400	320	320
10046	市区	城区开发3#	10	400	320	320
10047	市区	朝阳新村4#	10	400	320	320
10048	市区	朝阳新村3#	10	315	252	252
10049	市区	计量局S7	10	500	400	400
10050	市区	城区开发12#	10	400	320	320
10051	市区	城区开发5#	10	400	320	320
10052	市区	朝阳北村4#	10	400	320	320
10053	市区	恒大帝景3#配电室1#主变	10	630	504	504
10054	市区	恒大帝景3#配电室3#主变	10	630	504	504
10055	市区	恒大帝景4#配电室1#主变	10	800	640	640
10056	市区	恒大帝景2#开关站1#主变	10	800	640	640
10057	市区	二墩一组箱变主变	10	630	504	504
10058	市区	凯旋门小区1#箱变	10	400	320	320
10059	市区	中海凯旋门小区4#开关站3#主变	10	800	640	640
10060	市区	新墩南小区4#变	10	400	320	320
10061	市区	恒大帝景2#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10062	市区	凯旋门小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
10063	市区	恒大帝景2#配电室3#主变	10	800	640	640
10064	市区	开发区二墩二组箱变	10	630	504	504
10065	市区	新墩西小区2#S3箱变1#主变	10	630	504	504
10066	市区	凯旋门小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
10067	市区	恒大帝景4#配电室2#主变	10	800	640	640
10068	市区	三墩六组变	10	315	252	252
10069	市区	恒大帝景2#配电室1#主变	10	800	640	640
10070	市区	新墩南小区2#变	10	315	252	252
10071	市区	二墩二组变	10	315	252	252
10072	市区	新墩西小区4#箱变配电变压器	10	400	320	320
10073	市区	恒大帝景1#开关站1#主变	10	630	504	504
10074	市区	新墩南小区1#变	10	315	252	252
10075	市区	中海凯旋门南区1#配电室3#主变	10	630	504	504
10076	市区	中海凯旋门1#开关站1#主变	10	630	504	504
10077	市区	中海凯旋门小区4#开关站1#主变	10	800	640	640
10078	市区	恒大帝景1#配电室1#主变	10	630	504	504
10079	市区	中海凯旋门1#开关站3#主变	10	630	504	504
10080	市区	恒大帝景3#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10081	市区	中海凯旋门南区1#配电室1#主变	10	630	504	504
10082	市区	恒大帝景3#配电室4#主变	10	630	504	504
10083	市区	中海万锦北园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10084	市区	中海万锦南园1#开关站2#主变	10	800	640	640
10085	市区	中海万锦南园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10086	市区	中海万锦北园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10087	市区	中海万锦南园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10088	市区	中海万锦北园1#开关站4#主变	10	800	640	640
10089	市区	中海万锦北园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10090	市区	中海万锦北园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10091	市区	中海万锦南园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10092	市区	桂园珑悦1#配电室3#主变	10	800	640	640
10093	市区	中海万锦南园3#配电室4#主变	10	800	640	640
10094	市区	中海万锦北园1#开关站2#主变	10	800	640	640
10095	市区	桂园珑悦1#配电室1#主变	10	800	640	640
10096	市区	碧桂园珑悦1#开关站1#主变	10	800	640	640
10097	市区	中海万锦南园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10098	市区	中海万锦南园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10099	市区	日月星城4#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10100	市区	锦城丽景花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10101	市区	日月星城4#配电室1#主变	10	630	504	504
10102	市区	日月星城1#开关站1#主变	10	800	640	640
10103	市区	锦城丽景11#楼南5#欧变主变	10	630	504	504
10104	市区	锦城丽景1#楼西S3欧变主变	10	400	320	320
10105	市区	日月星城3#配电室3#主变	10	800	640	640
10106	市区	锦城丽景花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10107	市区	日月星城1#配电室3#主变	10	630	504	504
10108	市区	日月星城3#配电室1#主变	10	800	640	640
10109	市区	锦城丽景1#楼北S1欧变1#主变	10	400	320	320
10110	市区	日月星城1#配电室1#主变	10	630	504	504
10111	市区	锦城丽景开关站1#主变	10	400	320	320
10112	市区	都市铭城开关站1#主变	10	800	640	640
10113	市区	城市御墅1#开关站1#主变	10	800	640	640
10114	市区	城市御墅1#配电室3#主变	10	800	640	640
10115	市区	都市铭城2#配电室1#主变	10	630	504	504
10116	市区	都市铭城2#配电室3#主变	10	630	504	504
10117	市区	都市铭城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10118	市区	城市御墅1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10119	市区	城市御墅1#开关站3#主变	10	800	640	640
10120	市区	铠胜配电室1#变压器	10	630	504	504
10121	市区	月康30#变.	10	400	320	320
10122	市区	凯胜三期1#配电室2#主变	10	800	640	640
10123	市区	龙庙4#变	10	200	160	160
10124	市区	方向35#变	10	200	117	117
10125	市区	幸福嘉院1#配电室1#主变	10	800	640	640
10126	市区	凯胜二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
10127	市区	凯胜三期1#配电室4#主变	10	800	640	640
10128	市区	幸福嘉院充电桩箱变	10	400	320	320
10129	市区	方向16#变-	10	200	142	142
10130	市区	龙庙9#变新	10	200	160	160
10131	市区	幸福嘉院1#配电室3#主变	10	800	640	640
10132	市区	铠胜配电室3#变压器	10	630	504	504
10133	市区	凯胜二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
10134	市区	凯胜二期1#配电室3#主变	10	800	640	640
10135	市区	方向30#变	10	200	160	160
10136	市区	凯胜二期1#配电室1#主变	10	800	640	640
10137	市区	潘黄集镇1#台变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10138	市区	潘黄集镇20#变压器	10	400	320	320
10139	市区	潘黄集镇25#变压器	10	400	320	320
10140	市区	潘黄集镇34#变	10	400	320	320
10141	市区	潘黄集镇42#箱变	10	500	400	400
10142	市区	潘黄集镇9#变	10	400	320	320
10143	市区	集镇39#变	10	400	320	320
10144	市区	杨坝13#变	10	400	320	320
10145	市区	西城中央3#配电室1#变	10	800	640	640
10146	市区	杨坝花园配电室1#变	10	630	504	504
10147	市区	潘黄杨坝20#变	10	400	320	320
10148	市区	西城中央4#配电室3#变	10	630	504	504
10149	市区	杨坝小区3#欧变	10	400	320	320
10150	市区	潘黄大厦2#箱变	10	400	320	320
10151	市区	潘黄大厦1#箱变	10	400	320	320
10152	市区	前进8#变	10	315	252	252
10153	市区	前进9#变	10	200	160	160
10154	市区	前进13#变压器	10	400	320	320
10155	市区	西城中央5#配电室1#变	10	630	504	504
10156	市区	杨坝花园1#箱变变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10157	市区	西城中央5#配电室3#变	10	630	504	504
10158	市区	前进15#变	10	400	320	320
10159	市区	潘黄杨坝22#变压器	10	500	400	400
10160	市区	杨坝花园配电室3#变	10	630	504	504
10161	市区	杨坝15#变压器	10	500	400	400
10162	市区	杨坝花园2#箱变	10	630	504	504
10163	市区	西城中央4#配电室1#变	10	630	504	504
10164	市区	潘黄杨坝7#变压器	10	500	400	400
10165	市区	荣悦华府1#配电室3#主变	10	630	488	488
10166	市区	10kV佳荣线/10kV向悦线荣悦华府7#配电室1#主变	10	800	612	612
10167	市区	荣悦华府1#开关站3#主变	10	800	613	613
10168	市区	荣悦华府2#开关站1#主变	10	800	619	619
10169	市区	荣悦华府6#配电室1#主变	10	800	640	640
10170	市区	荣悦华府1#配电室1#主变	10	630	476	476
10171	市区	荣悦华府1#开关站1#主变	10	800	628	628
10172	市区	荣悦华府3#开关站2#主变	10	800	640	640
10173	市区	荣悦华府5#配电室2#主变	10	800	640	640
10174	市区	荣悦华府1#开关站2#主变	10	800	625	625
10175	市区	荣悦华府2#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10176	市区	荣悦华府2#开关站2#主变	10	800	640	640
10177	市区	10kV佳荣线/10kV向悦线荣悦华府7#配电室2#主变	10	800	640	640
10178	市区	荣悦华府1#配电室4#主变	10	630	504	504
10179	市区	荣悦华府1#开关站4#主变	10	800	623	623
10180	市区	荣悦华府6#配电室2#主变	10	800	623	623
10181	市区	荣悦华府1#配电室2#主变	10	630	504	504
10182	市区	荣悦华府4#配电室2#主变	10	800	635	635
10183	市区	海兴中央公园4#配电室2#主变	10	800	640	640
10184	市区	海兴中央公园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10185	市区	中江外滩城2#配电室2#主变	10	800	624	624
10186	市区	海兴中央公园1#配电室2#主变	10	630	504	504
10187	市区	中江外滩城2#配电室4#主变	10	800	640	640
10188	市区	海兴中央公园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10189	市区	中江外滩城1#开关站2#主变	10	630	504	504
10190	市区	天悦府2#配电室4#主变	10	800	640	640
10191	市区	天悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
10192	市区	中江外滩城1#配电室2#主变	10	630	504	504
10193	市区	中江外滩城3#配电室2#主变	10	630	504	504
10194	市区	海兴中央公园1#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10195	市区	天悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
10196	市区	中江外滩城3#配电室4#主变	10	630	504	504
10197	市区	秀水佳苑1#配电室1#主变	10	800	596	596
10198	市区	吾悦和府润园1#开关站2#主变	10	800	640	640
10199	市区	秀水佳苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
10200	市区	怡和园3#配电室3#变配电变压器	10	800	640	640
10201	市区	同仁怡和园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10202	市区	同仁怡和园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10203	市区	同仁怡和园1#配电室3#主变	10	800	640	640
10204	市区	怡和园3#配电室1#变	10	800	640	640
10205	市区	秀水佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
10206	市区	秀水佳苑5#配电室1#主变	10	800	640	640
10207	市区	秀水佳苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
10208	市区	秀水佳苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
10209	市区	同仁怡和园2#配电室3#主变	10	800	640	640
10210	市区	同人怡和园2#开关站1#主变	10	800	640	640
10211	市区	秀水佳苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
10212	市区	吾悦和府润园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10213	市区	吾悦和府润园1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10214	市区	联盟20#变	10	200	160	160
10215	市区	集中居住区15#箱变	10	400	320	320
10216	市区	联盟13#杆上配变	10	200	160	160
10217	市区	联盟7#杆上配变	10	200	160	160
10218	市区	三里29#变	10	400	320	320
10219	市区	联盟21#变	10	400	313	313
10220	市区	联盟2#变	10	200	145	145
10221	市区	集中居住区14#箱变	10	630	504	504
10222	市区	联盟22#变	10	200	160	160
10223	市区	集中居住区13#箱变	10	630	504	504
10224	市区	联盟14#变	10	200	160	160
10225	市区	三里23	10	200	160	160
10226	市区	永新路5#变	10	200	160	160
10227	市区	集中居住区16#箱变	10	400	320	320
10228	市区	路灯变	10	200	160	160
10229	市区	镇西7#变	10	400	320	320
10230	市区	市政配电室2#主变	10	800	640	640
10231	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站2#主变	10	800	625	625
10232	市区	中南4C景城东区1#配电室3#主变	10	630	488	488

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10233	市区	中南4B景城南区3#配电室1#主变	10	630	504	504
10234	市区	中南4C景城东区4#配电室1#主变	10	400	320	320
10235	市区	中南4B景城南区3#配电室3#主变	10	630	504	504
10236	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站2#主变	10	630	504	504
10237	市区	中南4C景城东区2#配电室3#主变	10	800	627	627
10238	市区	中南4C景城东区1#配电室1#主变	10	630	490	490
10239	市区	中南4C景城东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
10240	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室2#主变	10	800	640	640
10241	市区	中南4B景城南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
10242	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站4#主变	10	800	640	640
10243	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室4#主变	10	800	640	640
10244	市区	中南4B景城南区2#配电室1#主变	10	630	504	504
10245	市区	中南4B景城南区2#配电室3#主变	10	630	504	504
10246	市区	中南4B景城南区4#配电室1#主变	10	315	252	252
10247	市区	中南4C景城东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
10248	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室4#主变	20	800	640	640
10249	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室2#主变	20	800	640	640
10250	市区	香苑东园6#楼1#开关站2#主变	20	800	640	640
10251	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10252	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室4#主变	20	630	504	504
10253	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室2#主变	20	800	640	640
10254	市区	香苑东园1#楼1#配电室2#主变	20	800	640	640
10255	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室2#主变	20	630	504	504
10256	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室2#主变	20	800	640	640
10257	市区	香苑东园8#楼2#开关站2#主变	20	800	640	640
10258	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室4#主变	20	800	640	640
10259	市区	香苑东园8#楼2#开关站4#主变	20	800	640	640
10260	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室2#主变	20	800	640	640
10261	市区	金悦商业中心3#配电室1#主变	10	800	640	640
10262	市区	10kV紫兴线保健院2#箱变主变	10	630	504	504
10263	市区	鑫业家园北区充电桩1#箱变	10	630	504	504
10264	市区	10kV紫兴线大兴房产1#S4箱变	10	630	504	504
10265	市区	10kV紫兴线凯发新园2#S16箱变	10	500	400	400
10266	市区	10kV紫兴线建行主变	10	630	504	504
10267	市区	鑫业家园北区S17箱变	10	630	504	504
10268	市区	10kV紫兴线华荣房产美变	10	315	224	224
10269	市区	商住小区1#S13箱变1#主变	10	500	400	400
10270	市区	10kV紫兴线商住小区3#S3箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10271	市区	10kV紫兴线保健院1#箱变主变	10	630	504	504
10272	市区	10kV紫兴线商住小区2#S1箱变	10	400	320	320
10273	市区	金悦商业中心1#配电室1#主变	10	800	628	628
10274	市区	10kV紫兴线凯发新园S12箱变	10	630	504	504
10275	市区	鑫业家园北区充电桩2#箱变	10	630	504	504
10276	市区	10kV紫兴线交校箱变	10	315	252	252
10277	市区	10kV紫兴线日野S9箱变	10	500	400	400
10278	市区	10kV紫兴线日野2#S15箱变	10	500	400	400
10279	市区	金悦商业中心2#配电室1#主变	10	800	640	640
10280	市区	金悦商业中心1#配电室3#主变	10	800	640	640
10281	市区	金悦商业中心2#配电室3#主变	10	800	640	640
10282	市区	滨河人家3#配电室2#主变	10	800	640	640
10283	市区	力拓倾城2#配电室2#主变	10	800	640	640
10284	市区	华建颐园1#开关站1#主变	10	630	504	504
10285	市区	金牛大厦变电所2#主变	10	800	613	613
10286	市区	滨河人家2#配电室2#主变	10	800	640	640
10287	市区	力拓倾城3#配电室4#主变	10	800	640	640
10288	市区	金牛大厦变电所4#主变	10	800	640	640
10289	市区	太和名苑5#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10290	市区	力拓倾城4#配电室2#主变	10	800	640	640
10291	市区	华建颐园3#配电室1#主变	10	800	640	640
10292	市区	华建颐园1#配电室1#主变	10	630	504	504
10293	市区	华建颐园2#配电室3#主变	10	630	504	504
10294	市区	华建颐园2#配电室1#主变	10	630	504	504
10295	市区	力拓倾城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10296	市区	华建颐园3#配电室3#主变	10	800	640	640
10297	市区	太和名苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
10298	市区	力拓倾城4#配电室4#主变	10	800	640	640
10299	市区	太和名苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
10300	市区	太和名苑3#配电室1#主变	10	630	504	504
10301	市区	力拓倾城2#配电室4#主变	10	800	640	640
10302	市区	滨河人家1#配电室2#主变	10	800	640	640
10303	市区	太和名苑4#配电室3#主变	10	630	504	504
10304	市区	力拓倾城3#配电室2#主变	10	800	640	640
10305	市区	华建颐园1#配电室3#主变	10	630	504	504
10306	市区	力拓倾城1#配电室4#主变	10	800	640	640
10307	市区	太和名苑5#配电室1#主变	10	630	504	504
10308	市区	太和名苑4#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10309	市区	吾悦和府沁园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10310	市区	港海明珠1#配电室3#主变	10	630	504	504
10311	市区	御景湾4#用户配电室2#变	10	800	640	640
10312	市区	御景湾1#用户开关站2#变	10	800	640	640
10313	市区	御景湾5#用户配电室2#变	10	800	640	640
10314	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站4#主变	10	630	504	504
10315	市区	吾悦和府沁园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10316	市区	御景湾2#用户开关站2#变	10	800	640	640
10317	市区	冠亨名城2#配电室1#主变	10	800	640	640
10318	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室2#主变	10	800	640	640
10319	市区	南国裕墅1#配电室2#主变	10	630	504	504
10320	市区	吾悦和府沁园2#配电室3#主变	10	800	640	640
10321	市区	港海明珠2#配电室3#主变	10	800	640	640
10322	市区	御景湾4#用户配电室4#变	10	800	640	640
10323	市区	吾悦和府沁园1#开关站1#主变	10	800	640	640
10324	市区	盛世明都1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10325	市区	盛世明都2#配电室3#变压器	10	800	640	640
10326	市区	御景湾1#用户开关站4#变	10	800	640	640
10327	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10328	市区	盛世明都1#配电室3#变压器	10	800	640	640
10329	市区	港海明珠2#配电室1#主变	10	800	640	640
10330	市区	港海明珠1#配电室1#主变	10	630	504	504
10331	市区	盛世明都2#配电室1#变压器	10	800	640	640
10332	市区	冠亨名城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10333	市区	南国裕墅1#配电室4#主变	10	630	504	504
10334	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室4#主变	10	800	640	640
10335	市区	10kV佳盛线盛世明都二期充电桩欧变主变	10	200	160	160
10336	市区	御景湾3#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640
10337	市区	冠亨名城2#开关站1#主变	10	800	640	640
10338	市区	冠亨名城1#开关站1#主变	10	800	640	640
10339	市区	钱江绿洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
10340	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室3#主变	10	800	640	640
10341	市区	凤城北苑东区2#配电室1#主变	10	800	640	640
10342	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室1#主变	10	800	640	640
10343	市区	凤城北苑东区2#配电室3#主变	10	800	640	640
10344	市区	凤城北苑东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
10345	市区	名望府1#配电室3#主变	10	800	626	626
10346	市区	钱江绿洲6#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10347	市区	名望府3#配电室1#主变	10	800	640	640
10348	市区	凤城北苑东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
10349	市区	凤城北苑东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
10350	市区	名望府充电桩欧变	10	400	320	320
10351	市区	钱江绿洲6#配电室1#主变	10	630	504	504
10352	市区	钱江绿洲1#配电室1#变压器	10	800	640	640
10353	市区	名望府1#配电室1#主变	10	800	640	640
10354	市区	名望府2#配电室1#主变	10	800	640	640
10355	市区	名望府2#配电室3#主变	10	800	640	640
10356	市区	钱江绿洲2#配电室3#主变	10	800	640	640
10357	市区	绿洲豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
10358	市区	孙吴小区1#配电室3#变	10	800	640	640
10359	市区	孙吴小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
10360	市区	10kV乔逸线/10kV高青线西城逸景1#开关站3#变压器	10	800	640	640
10361	市区	馨隆花苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
10362	市区	馨隆花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
10363	市区	西城逸景2#用户开关站1#变压器	10	630	504	504
10364	市区	绿洲豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
10365	市区	绿洲豪庭1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10366	市区	孙吴小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
10367	市区	孙吴小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
10368	市区	绿洲豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
10369	市区	10kV乔逸线/10kV马南线西城逸景1#开关站1#变压器	10	800	640	640
10370	市区	高架停车场5#箱变	10	630	504	504
10371	市区	华樾花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10372	市区	高架停车场3#箱变	10	630	502	502
10373	市区	华樾花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10374	市区	高架停车场1#箱变	10	630	501	501
10375	市区	华樾花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10376	市区	高架停车场6#箱变	10	630	504	504
10377	市区	高架停车场4#箱变	10	630	504	504
10378	市区	高架停车场2#箱变	10	400	320	320
10379	市区	幸福嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10380	市区	幸福嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10381	市区	幸福嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10382	市区	华樾花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10383	市区	幸福嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10384	市区	汇都商务中心1#开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10385	市区	汇都商务中心1#配电室1#主变	10	630	501	501
10386	市区	汇都商务中心1#配电室3#主变配电变压器	10	630	504	504
10387	市区	新佳城3#配电室1#主变	10	800	640	640
10388	市区	新佳城2#配电室1#主变	10	800	640	640
10389	市区	光明西园1#开关站1#主变	10	800	640	640
10390	市区	万悦花园南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
10391	市区	新佳城5#配电室1#主变	10	800	640	640
10392	市区	万悦花园南区1#配电室4#主变	10	630	504	504
10393	市区	新佳城2#配电室3#主变	10	800	640	640
10394	市区	新佳城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10395	市区	光明西园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10396	市区	万悦花园南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
10397	市区	新佳城5#配电室3#主变	10	800	640	640
10398	市区	新佳城3#配电室3#主变	10	800	640	640
10399	市区	新佳城4#配电室1#主变	10	800	640	640
10400	市区	万悦花园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
10401	市区	万悦花园北区4#配电室4#主变	10	800	640	640
10402	市区	新佳城4#配电室3#主变	10	800	640	640
10403	市区	万悦花园南区1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10404	市区	新佳城1#配电室3#主变	10	800	640	640
10405	市区	铂都观邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
10406	市区	铂都观邸3#配电室1#主变	10	800	640	640
10407	市区	碧桂园二期4#配电室4#变压器	10	800	640	640
10408	市区	华樾花园4#配电室4#主变	10	800	640	640
10409	市区	铂都观邸3#配电室3#主变	10	800	640	640
10410	市区	华樾花园4#配电室2#主变	10	800	640	640
10411	市区	和光尘樾1#配电室2#主变	10	800	628	628
10412	市区	华樾花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
10413	市区	碧桂园二期3#配电室2#主变配电变压器	10	800	624	624
10414	市区	碧桂园二期4#配电室2#变压器	10	800	640	640
10415	市区	华樾花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
10416	市区	碧桂园二期2#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
10417	市区	和光尘樾1#配电室4#主变	10	800	634	634
10418	市区	铂都观邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
10419	市区	华樾花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10420	市区	碧桂园二期5#配电室2#主变	10	630	504	504
10421	市区	华樾花园5#配电室2#主变	10	800	640	640
10422	市区	华樾花园2#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10423	市区	碧桂园二期1#配电室2#变压器	10	630	504	504
10424	市区	恒隆花园4#箱变	10	400	320	320
10425	市区	峰尚生活广场配电室4#主变	10	800	640	640
10426	市区	恒隆花园1#配电室3#主变	10	630	504	504
10427	市区	恒隆花园1#箱变	10	400	320	320
10428	市区	桃源胜景8#欧式箱变	10	400	320	320
10429	市区	恒隆花园2#开关站1#主变	10	800	640	640
10430	市区	桃源胜景7#欧式箱变	10	400	320	320
10431	市区	新洋26#变	10	400	320	320
10432	市区	恒隆花园1#配电室1#主变	10	630	504	504
10433	市区	电动汽车9#箱变主变	10	400	320	320
10434	市区	桃源胜景5#欧式箱变	10	400	320	320
10435	市区	峰尚生活广场配电室2#主变	10	800	640	640
10436	市区	桃源胜景6#欧式箱变	10	400	320	320
10437	市区	双园五巷2#公用变	10	400	320	320
10438	市区	双元12#	10	400	320	320
10439	市区	城区开发2#变	10	400	320	320
10440	市区	鼎盛时代变电所2#主变	10	1000	800	800
10441	市区	双元5#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10442	市区	双元2#公用变	10	400	320	320
10443	市区	文峰派出所	10	400	320	320
10444	市区	博奥名苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
10445	市区	双园7#	10	400	320	320
10446	市区	阳光雅居1#变电所1#主变	10	1000	800	800
10447	市区	机床厂1#	10	400	320	320
10448	市区	双园1#	10	400	320	320
10449	市区	双元3#	10	400	320	320
10450	市区	城区开发13#	10	315	252	252
10451	市区	庆中1#	10	400	320	320
10452	市区	双园6#	10	400	320	320
10453	市区	拆迁配套公司	10	630	504	504
10454	市区	庆中2#	10	315	252	252
10455	市区	正泰置业1#	10	630	504	504
10456	市区	阳光雅居1#变电所2#主变	10	1000	800	800
10457	市区	庆中3#	10	400	320	320
10458	市区	正泰置业2#	10	630	504	504
10459	市区	双元13#	10	400	320	320
10460	市区	双园五巷公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10461	市区	双元6#	10	400	320	320
10462	市区	双元10#	10	400	320	320
10463	市区	悦心园3#箱变主变	10	630	504	504
10464	市区	清华名居6#箱变主变	10	630	504	504
10465	市区	工行宿舍	10	315	252	252
10466	市区	庆中4#	10	400	320	320
10467	市区	城区开发1#	10	400	320	320
10468	市区	中梁望府景园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10469	市区	中梁望府景园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10470	市区	中梁望府景园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10471	市区	中梁望府景园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10472	市区	太极大厦2#S12	10	630	504	504
10473	市区	粮库1#变	10	400	320	320
10474	市区	沿河S6	10	500	400	400
10475	市区	沿河S5箱变	10	315	252	252
10476	市区	紫御府1#配电室4#主变	10	800	640	640
10477	市区	华兴嘉园1#小区变1#主变	10	630	504	504
10478	市区	华兴嘉园1#小区变2#主变	10	630	504	504
10479	市区	华兴嘉园2#S2箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10480	市区	盐都工贸	10	630	504	504
10481	市区	金色家园小区配电室2#主变	10	1000	800	800
10482	市区	紫御府开关站2#主变	10	800	640	640
10483	市区	紫御府1#配电室2#主变	10	800	640	640
10484	市区	华兴嘉园1#S3箱变	10	500	400	400
10485	市区	紫荆花园变电所2#主变	10	500	400	400
10486	市区	金色家园小区配电室1#主变	10	1000	800	800
10487	市区	广安大厦S4箱变	10	500	400	400
10488	市区	国贸中心2#配电室2#主变	10	800	640	640
10489	市区	国贸中心2#配电室4#主变	10	800	640	640
10490	市区	先锋国际1#开关站1#主变	10	630	504	504
10491	市区	国贸中心1#配电室2#主变	10	800	640	640
10492	市区	先锋国际1#配电室3#主变	10	630	504	504
10493	市区	国贸中心1#配电室4#主变	10	800	640	640
10494	市区	先锋国际1#配电室1#主变	10	630	504	504
10495	市区	潘黄兴民2#变	10	200	160	160
10496	市区	潘黄兴民1#变	10	200	160	160
10497	市区	沿海电子园区1#开关站2#主变	10	800	640	640
10498	市区	潘黄兴民3#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10499	市区	钱江绿洲2#开关站4#主变	10	800	640	640
10500	市区	钱江绿洲4#配电房4#主变	10	800	640	640
10501	市区	碧桂园二期3#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
10502	市区	钱江绿洲6#配电室4#主变	10	630	504	504
10503	市区	怡和园3#配电室4#变配电变压器	10	800	640	640
10504	市区	碧桂园二期5#配电室1#主变	10	630	504	504
10505	市区	钱江绿洲4#配电房2#主变	10	800	640	640
10506	市区	吾悦和府润园1#配电室3#主变	10	800	640	640
10507	市区	同仁怡和园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10508	市区	钱江绿洲2#开关站2#主变	10	800	640	640
10509	市区	名望府2#配电室2#主变	10	800	640	640
10510	市区	同仁怡和园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10511	市区	名望府1#配电室2#主变	10	800	640	640
10512	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室2#主变	10	800	640	640
10513	市区	钱江绿洲6#配电室2#主变	10	630	504	504
10514	市区	怡和园3#配电室2#变配电变压器	10	800	640	640
10515	市区	名望府3#配电室2#主变	10	800	613	613
10516	市区	钱江绿洲1#配电室2#变压器	10	800	640	640
10517	市区	碧桂园二期4#配电室1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10518	市区	吾悦和府润园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10519	市区	碧桂园二期4#配电室3#变压器	10	800	640	640
10520	市区	碧桂园二期1#配电室1#变压器	10	630	504	504
10521	市区	同仁怡和园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10522	市区	名望府2#配电室4#主变	10	800	640	640
10523	市区	同人怡和园2#开关站2#主变配电变压器	10	800	640	640
10524	市区	钱江支线钱江绿洲5#配电室4#主变	10	800	640	640
10525	市区	同仁怡和园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10526	市区	吾悦和府润园1#开关站1#主变	10	800	640	640
10527	市区	钱江绿洲2#配电室2#主变	10	800	640	640
10528	市区	碧桂园二期2#配电室1#主变	10	630	504	504
10529	市区	名望府1#配电室4#主变	10	800	640	640
10530	市区	钱江绿洲2#配电室4#主变	10	800	640	640
10531	市区	凤凰文化广场5#配电室1#主变	10	800	640	640
10532	市区	娱乐花园S12箱变主变	10	630	504	504
10533	市区	娱乐花园S13箱变主变	10	630	504	504
10534	市区	凤凰文化广场5#配电室3#主变	10	800	640	640
10535	市区	娱乐花园S10箱变主变	10	630	504	504
10536	市区	娱乐公寓S9箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10537	市区	娱乐公寓S8箱变主变	10	630	504	504
10538	市区	娱乐花园S11箱变主变	10	630	504	504
10539	市区	瑞景广场变电所2#主变	10	800	640	640
10540	市区	格林春天2#配电室1#主变	10	630	504	504
10541	市区	同心南苑2#配电室2#变	10	800	640	640
10542	市区	甘露2#变	10	200	160	160
10543	市区	同心6#变	10	200	160	160
10544	市区	甘露4#变	10	200	160	160
10545	市区	同心南苑3#配电室4#变	10	800	640	640
10546	市区	同心南苑1#配电室4#变	10	800	640	640
10547	市区	紫光花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10548	市区	同心西苑配电室3#主变	10	800	640	640
10549	市区	同心南苑1#配电室2#变	10	800	640	640
10550	市区	同心西苑配电室1#主变	10	800	640	640
10551	市区	格林春天1#开关站1#主变	10	800	640	640
10552	市区	紫光花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10553	市区	同心南苑3#配电室2#变	10	800	640	640
10554	市区	同心南苑2#配电室4#变	10	800	640	640
10555	市区	同心雅苑配电房1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10556	市区	甘露17#变	10	200	145	145
10557	市区	同心7#变	10	200	154	154
10558	市区	同心3#变	10	200	160	160
10559	市区	同心10#变	10	200	160	160
10560	市区	翡翠南园1#开关站2#主变	10	800	640	640
10561	市区	盐湾20#箱变主变	10	400	320	320
10562	市区	盐湾12#主变	10	630	504	504
10563	市区	盐湾18#箱变主变	10	400	320	320
10564	市区	翡翠南园2#开关站3#主变	10	800	640	640
10565	市区	盐城大桥1#箱变	10	630	504	504
10566	市区	盐湾22#箱变	10	630	504	504
10567	市区	翡翠南园2#开关站1#主变	10	800	640	640
10568	市区	丝绸公司宿舍S1	10	315	252	252
10569	市区	盐湾17#箱变主变	10	400	320	320
10570	市区	翡翠南园1#配电室4#主变	10	630	504	504
10571	市区	翡翠南园1#配电室2#主变	10	630	504	504
10572	市区	碧桂园小区1#开关站1#主变	10	630	504	504
10573	市区	碧桂园小区2#配电房1#主变	10	800	640	640
10574	市区	港馨园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10575	市区	碧桂园小区1#配电房1#主变	10	630	504	504
10576	市区	港馨园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
10577	市区	和光尘樾1#配电室1#主变	10	800	640	640
10578	市区	和光尘樾1#配电室3#主变	10	800	634	634
10579	市区	港馨园小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
10580	市区	碧桂园小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
10581	市区	碧桂园小区1#配电房3#主变	10	630	504	504
10582	市区	港馨园小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
10583	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	252	0
10584	市区	秦南亭湖13#变	10	200	160	0
10585	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	160	0
10586	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	80	0
10587	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	160	0
10588	市区	秦南亭湖12#变	10	200	160	0
10589	市区	秦南灯塔20#变	10	200	160	0
10590	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	320	0
10591	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	320	0
10592	市区	秦南灯塔25#变	10	200	160	0
10593	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10594	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	320	0
10595	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	640	0
10596	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	640	0
10597	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	320	0
10598	市区	秦南灯塔23#变	10	200	160	0
10599	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	160	0
10600	市区	秦南集镇42#变	10	400	320	0
10601	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	160	0
10602	市区	秦南集镇41#变	10	400	320	0
10603	市区	秦南集镇27#变	10	200	160	0
10604	市区	秦南亭湖2#变	10	200	160	0
10605	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	160	0
10606	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	160	0
10607	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	160	0
10608	市区	秦南亭湖15#变	10	400	320	0
10609	市区	秦南灯塔2#变	10	200	160	0
10610	市区	秦南亭湖11#变	10	400	317	0
10611	市区	秦南灯塔26#变	10	200	160	0
10612	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10613	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	640	0
10614	市区	秦南亭湖14#变	10	400	320	0
10615	市区	秦南孙伙11#变	10	200	160	0
10616	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	160	0
10617	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	312	0
10618	市区	秦南关陈16#变	10	400	320	0
10619	市区	秦南关陈21#变	10	400	320	0
10620	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	160	0
10621	市区	秦南孙伙10#变	10	200	160	0
10622	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	320	0
10623	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	252	0
10624	市区	秦南孙伙13#变	10	400	320	0
10625	市区	秦南关陈17#变	10	315	252	0
10626	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	155	0
10627	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	160	0
10628	市区	秦南关陈3#变	10	200	160	0
10629	市区	中南4B景城南区4#配电室2#主变	10	315	252	252
10630	市区	中南4C景城东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
10631	市区	中江外滩城3#配电室1#主变	10	630	494	494

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10632	市区	中南4B景城南区3#配电室2#主变	10	630	504	504
10633	市区	中南4C景城东区3#配电室2#主变	10	800	625	625
10634	市区	中江外滩城1#配电室1#主变	10	630	481	481
10635	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室3#主变	10	800	640	640
10636	市区	10kV佳江线高架充电桩2#变压器	10	630	504	504
10637	市区	10kV佳江线高架充电桩1#变压器	10	630	504	504
10638	市区	中江外滩城2#配电室3#主变	10	800	640	640
10639	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站3#主变	10	800	640	640
10640	市区	中南4B景城南区2#配电室2#主变	10	630	504	504
10641	市区	中江外滩城2#配电室1#主变	10	800	640	640
10642	市区	奥体玫瑰园B区2#开关站1#主变	10	630	504	504
10643	市区	中南4C景城东区1#配电室2#主变	10	630	504	504
10644	市区	中南4C景城东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
10645	市区	中南4C景城东区幼儿园欧变	10	630	504	504
10646	市区	中南4C景城东区1#配电室4#主变	10	630	504	504
10647	市区	中南4B景城南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
10648	市区	中南4B景城南区3#配电室4#主变	10	630	504	504
10649	市区	中江外滩城3#配电室3#主变	10	630	504	504
10650	市区	奥体玫瑰园B区1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10651	市区	中南4C景城东区4#配电室2#主变	10	400	320	320
10652	市区	中江外滩城1#开关站1#主变	10	630	504	504
10653	市区	中南4B景城南区2#配电室4#主变	10	630	504	504
10654	市区	奥体玫瑰园B区1#开关站1#主变	10	800	640	640
10655	市区	凤洋17#变	10	400	320	320
10656	市区	紫薇国际2#配电室1#主变	20	500	400	400
10657	市区	紫薇国际1#配电室1#主变	20	1000	800	800
10658	市区	中舍花园二期1#开关站2#主变	10	800	640	640
10659	市区	中舍花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10660	市区	中舍花园二期6#配电室4#主变	10	800	640	640
10661	市区	新嘉源公寓2#开关站4#主变	10	630	504	504
10662	市区	中舍花园二期6#配电室2#主变	10	800	640	640
10663	市区	新嘉源3#配电室4#主变	10	800	640	640
10664	市区	中舍花园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
10665	市区	中舍花园二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
10666	市区	中舍花园二期4#配电室2#主变	10	800	640	640
10667	市区	中舍花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10668	市区	中舍花园二期2#配电室4#主变	10	800	640	640
10669	市区	中舍花园二期1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10670	市区	中舍花园二期3#配电室2#主变	10	800	640	640
10671	市区	新嘉源公寓4#配电室2#主变	10	800	640	640
10672	市区	新嘉源公寓2#配电室4#主变	10	800	640	640
10673	市区	新嘉源公寓2#配电室2#主变	10	800	640	640
10674	市区	新嘉源公寓1#配电室2#主变	10	800	640	640
10675	市区	中舍花园小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
10676	市区	中舍花园二期5#配电室4#主变	10	800	640	640
10677	市区	中舍花园二期4#配电室4#主变	10	800	640	640
10678	市区	新嘉源公寓1#配电室4#主变	10	800	640	640
10679	市区	中舍花园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
10680	市区	中舍花园二期5#配电室2#主变	10	800	640	640
10681	市区	新嘉源公寓2#开关站2#主变	10	630	504	504
10682	市区	中舍花园二期1#配电室4#主变	10	800	640	640
10683	市区	中舍花园二期3#配电室4#主变	10	800	640	640
10684	市区	新嘉源3#配电室2#主变	10	800	601	601
10685	市区	中舍花园小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
10686	市区	麒麟府3#配电室2#主变	10	800	640	640
10687	市区	麒麟府1#配电室4#主变	10	630	504	504
10688	市区	麒麟府1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10689	市区	绿地书香园2#配电室1#主变	10	800	640	640
10690	市区	锐轩财富广场1#配电室2#主变	10	630	504	504
10691	市区	绿地书香园1#配电室1#主变	10	630	504	504
10692	市区	国际花都三期2#配电室3#主变	10	630	504	504
10693	市区	绿地书香园3#配电室1#主变	10	800	640	640
10694	市区	国际花都三期1#配电室1#主变	10	800	640	640
10695	市区	亭绿1#配电室1#主变	10	800	640	640
10696	市区	锐轩财富广场1#配电室4#主变	10	630	504	504
10697	市区	锐轩财富广场2#配电室4#主变	10	800	640	640
10698	市区	麒麟府2#配电室2#主变	10	800	640	640
10699	市区	亭绿1#配电室3#主变	10	800	640	640
10700	市区	锐轩财富广场2#配电室2#主变	10	800	640	640
10701	市区	麒麟府2#配电室4#主变	10	800	640	640
10702	市区	绿地书香园1#配电室3#主变	10	630	504	504
10703	市区	国际花都三期1#配电室3#主变	10	800	640	640
10704	市区	亭绿2#配电室1#主变	10	800	640	640
10705	市区	亭绿1#开关站1#主变	10	630	504	504
10706	市区	麒麟府4#配电室2#主变	10	800	640	640
10707	市区	国际花都三期2#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10708	市区	紫薇国际3#配电室1#主变	20	1000	800	800
10709	市区	滨河花园开关站3#主变	20	800	640	640
10710	市区	金融城1#地块1#配电室2#主变	20	800	640	640
10711	市区	金融城2#地块3#配电室4#主变	20	800	640	640
10712	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室1#主变	20	800	640	640
10713	市区	蔚蓝水岸小区开关站1#主变	20	800	640	640
10714	市区	金融城1#地块2#配电室2#主变	20	800	640	640
10715	市区	紫薇国际1#配电室2#主变	20	1000	800	800
10716	市区	滨河花园配电室1#主变	20	800	640	640
10717	市区	金融城2#地块4#配电室2#主变	20	630	504	504
10718	市区	滨河花园开关站1#主变	20	800	640	640
10719	市区	金融城1#地块1#配电室4#主变	20	800	640	640
10720	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室3#主变	20	800	640	640
10721	市区	紫薇国际2#配电室2#主变	20	500	400	400
10722	市区	金融城2#地块3#配电室2#主变	20	800	640	640
10723	市区	金融城2#地块4#配电室4#主变	20	800	640	640
10724	市区	金融城1#地块2#配电室4#主变	20	800	640	640
10725	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室3#主变	20	800	640	640
10726	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10727	市区	紫薇国际3#配电室2#主变	20	1000	631	631
10728	市区	四季新城3#配电室1#主变	10	800	640	640
10729	市区	四季新城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10730	市区	四季新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
10731	市区	四季新城2#配电室3#主变	10	800	640	640
10732	市区	四季新城2#配电室1#主变	10	800	640	640
10733	市区	四季新城3#配电室3#主变	10	800	640	640
10734	市区	城北小区配电室2#主变	10	630	504	504
10735	市区	四季新城开关站1#主变	10	800	640	640
10736	市区	四季新城4#配电室1#主变	10	800	640	640
10737	市区	新嘉源公寓2#配电室3#主变	10	800	640	640
10738	市区	中舍花园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
10739	市区	中舍花园二期1#开关站1#主变	10	800	640	640
10740	市区	新嘉源3#配电室3#主变	10	800	640	640
10741	市区	中舍花园二期6#配电室3#主变	10	800	640	640
10742	市区	新嘉源公寓2#配电室1#主变	10	800	640	640
10743	市区	中舍花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
10744	市区	中舍花园二期4#配电室3#主变	10	800	640	640
10745	市区	中舍花园2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10746	市区	新嘉源公寓1#配电室1#主变	10	800	640	640
10747	市区	中舍花园二期5#配电室3#主变	10	800	640	640
10748	市区	新嘉源公寓2#开关站1#主变	10	630	504	504
10749	市区	新嘉源3#配电室1#主变	10	800	598	598
10750	市区	新嘉源公寓4#配电室1#主变	10	800	640	640
10751	市区	中舍花园二期2#配电室1#主变	10	800	640	640
10752	市区	涌鑫1#配电室2#主变	10	1000	800	800
10753	市区	中舍花园二期6#配电室1#主变	10	800	640	640
10754	市区	中舍花园二期2#配电室3#主变	10	800	640	640
10755	市区	中舍花园小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
10756	市区	新嘉源公寓1#配电室3#主变	10	800	640	640
10757	市区	中舍花园二期5#配电室1#主变	10	800	640	640
10758	市区	中舍花园二期1#配电室3#主变	10	800	640	640
10759	市区	中舍花园二期3#配电室3#主变	10	800	640	640
10760	市区	中舍花园小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
10761	市区	中舍花园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
10762	市区	中舍花园二期4#配电室1#主变	10	800	640	640
10763	市区	新嘉源公寓2#开关站3#主变	10	630	504	504
10764	市区	中舍花园二期1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10765	市区	中舍花园二期3#配电室1#主变	10	800	640	640
10766	市区	涌鑫1#配电室1#主变	10	1000	800	800
10767	市区	日月星城1#配电室2#主变	10	630	504	504
10768	市区	日月星城4#配电室4#主变	10	630	504	504
10769	市区	10kV金庭线2009庄园小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
10770	市区	日月星城1#开关站2#主变	10	800	640	640
10771	市区	日月星城4#配电室2#主变	10	630	504	504
10772	市区	10kV家苑线/10kV金庭线2009庄园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
10773	市区	10kV金庭线印象S1欧变	10	630	504	504
10774	市区	10kV金庭线2009庄园小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
10775	市区	日月星城3#配电室4#主变	10	800	640	640
10776	市区	日月星城1#配电室4#主变	10	630	504	504
10777	市区	10kV金庭线印象S5欧变	10	500	400	400
10778	市区	10kV金庭线印象S2欧变	10	500	400	400
10779	市区	日月星城3#配电室2#主变	10	800	640	640
10780	市区	绍林4#变	10	200	160	160
10781	市区	兴都公寓1#配电室2#变	10	800	640	640
10782	市区	兴都公寓2#配电室2#变	10	800	640	640
10783	市区	龙城峰景2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10784	市区	兴都公寓1#配电室4#变	10	800	640	640
10785	市区	神州河畔3#配电室2#主变	10	800	640	640
10786	市区	兴城家园1#配电所4#变	10	800	640	640
10787	市区	兴都公寓2#配电室4#变	10	800	640	640
10788	市区	神州河畔1#配电所2#变	10	800	640	640
10789	市区	神州河畔1#配电所4#变	10	800	640	640
10790	市区	龙城峰景2#配电室3#主变	10	800	640	640
10791	市区	海润尊品1#配电室3#主变	10	630	504	504
10792	市区	乾峰大厦1#开关站1#主变	10	800	640	640
10793	市区	神州河畔2#配电室2#主变	10	800	640	640
10794	市区	海润尊品1#配电室1#主变	10	630	504	504
10795	市区	兴城家园1#配电所2#变	10	800	640	640
10796	市区	神州河畔3#配电室4#主变	10	800	640	640
10797	市区	10kV聚贤线未来城1#箱变	10	400	320	320
10798	市区	龙湖天奕4#配电室2#主变	10	800	640	640
10799	市区	10kV聚贤线伍西14#变	10	200	160	160
10800	市区	潘黄益丰1#变	10	200	160	160
10801	市区	龙湖天奕2#配电室2#主变	10	800	640	640
10802	市区	龙湖天奕2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10803	市区	龙湖天奕1#配电室2#主变	10	800	640	640
10804	市区	龙湖天奕4#配电室4#主变	10	800	640	640
10805	市区	龙湖天奕3#配电室4#主变	10	800	640	640
10806	市区	伍西4#欧变	10	400	320	320
10807	市区	龙湖天奕3#配电室2#主变	10	800	640	640
10808	市区	10kV聚贤线伍西15#变	10	200	160	160
10809	市区	龙湖天奕1#配电室4#主变	10	800	640	640
10810	市区	头灶小区1#变美式箱变02008	10	500	400	400
10811	市区	虹越豪庭小区配电室2#变	10	630	504	504
10812	市区	头灶小区2#变美式箱变	10	500	400	400
10813	市区	虹越豪庭小区配电室1#变	10	630	504	504
10814	市区	头灶17#变	10	315	252	252
10815	市区	虹越豪庭1#箱变	10	630	504	504
10816	市区	虹越豪庭2#箱变	10	630	504	504
10817	市区	头灶中心村1#变	10	400	320	320
10818	市区	月康26#变-	10	200	160	160
10819	市区	头灶29#变	10	200	160	160
10820	市区	新世家开关站2#主变	10	800	640	640
10821	市区	万泰名都1#配电房3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10822	市区	华泰景城配电室1#主变	10	800	640	640
10823	市区	张庄集镇13#变	10	400	320	320
10824	市区	集镇7#箱变	10	400	320	320
10825	市区	集镇3#箱式变	10	400	320	320
10826	市区	东华置业公变	10	250	200	200
10827	市区	华泰景城南苑配电室4#主变	10	800	640	640
10828	市区	华西苑小区变05001	10	630	504	504
10829	市区	成庄11#变	10	200	160	160
10830	市区	集镇14#变012	10	200	160	160
10831	市区	江南名苑2#主变	10	630	504	504
10832	市区	华泰景城配电室4#主变	10	800	640	640
10833	市区	集镇6#箱变	10	400	320	320
10834	市区	万泰名都1#配电房1#主变	10	800	640	640
10835	市区	华泰景城配电室2#主变	10	800	640	640
10836	市区	新世家2#配电室4#变	10	800	640	640
10837	市区	华泰景城配电室3#主变	10	800	640	640
10838	市区	江南名苑2#配电室2#变压器	10	630	504	504
10839	市区	张庄文化广场配电房2#变	10	800	640	640
10840	市区	旺源大楼商务楼主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10841	市区	新世家2#配电室2#变	10	800	640	640
10842	市区	江南名苑4#主变	10	630	504	504
10843	市区	华泰景城南苑配电室2#主变	10	800	640	640
10844	市区	张庄建业路变	10	400	320	320
10845	市区	凤麟府4#配电室4#主变	10	800	640	640
10846	市区	凤麟府3#配电室4#主变	10	800	640	640
10847	市区	凤麟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
10848	市区	凤麟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
10849	市区	万胜16#变	10	200	160	160
10850	市区	凤麟府2#配电室2#主变	10	800	640	640
10851	市区	凤麟府4#配电室2#主变	10	800	640	640
10852	市区	玉新小区3#变	10	400	320	320
10853	市区	万胜15#变	10	400	320	320
10854	市区	玉新小区1#变	10	400	320	320
10855	市区	玉新小区4#欧变	10	400	320	320
10856	市区	凤麟府3#配电室2#主变	10	800	640	640
10857	市区	玉新小区2#变	10	400	320	320
10858	市区	万胜西公用变	10	400	320	320
10859	市区	凤麟府5#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10860	市区	凤麟府2#配电室4#主变	10	800	640	640
10861	市区	凤麟府5#配电室2#主变	10	800	640	640
10862	市区	万胜11#变	10	400	320	320
10863	市区	凤麟府2#充电桩1#变压器	10	400	320	320
10864	市区	玉新小区4#变	10	100	80	80
10865	市区	清华学仕园2#开关站2#主变	10	1250	1000	1000
10866	市区	10KV天澜湾4#小区变电所2#变	10	1250	1000	1000
10867	市区	翰林壹品2#配电室2#主变	10	800	640	640
10868	市区	翰林壹品2#配电室4#主变	10	800	640	640
10869	市区	翰林壹品6#配电室3#主变	10	800	640	640
10870	市区	清华学仕园2#开关站1#主变	10	1250	1000	1000
10871	市区	翰林壹品4#配电室3#主变	10	800	640	640
10872	市区	翰林壹品3#配电室1#主变	10	800	640	640
10873	市区	金都华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
10874	市区	10KV天澜湾3#小区变电所2#变	10	1250	1000	1000
10875	市区	翰林壹品6#配电室1#主变	10	800	640	640
10876	市区	翰林壹品3#配电室3#主变	10	800	640	640
10877	市区	翰林壹品4#配电室1#主变	10	800	640	640
10878	市区	金都华府2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10879	市区	神洲豪苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
10880	市区	清华学仕园2#开关站4#主变	10	1000	800	800
10881	市区	清华学仕园2#开关站3#主变	10	1250	1000	1000
10882	市区	翰林壹品1#配电室2#主变	10	800	640	640
10883	市区	翰林壹品5#配电室4#主变	10	800	640	640
10884	市区	10KV天澜湾3#小区变电所1#变	10	1250	1000	1000
10885	市区	翰林壹品5#配电室2#主变	10	800	640	640
10886	市区	金都华府2#配电室3#主变	10	800	640	640
10887	市区	10KV天澜湾3#小区变电所3#变	10	1000	800	800
10888	市区	翰林壹品1#配电室4#主变	10	800	640	640
10889	市区	金都华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
10890	市区	神洲豪苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
10891	市区	神州豪苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
10892	市区	10KV天澜湾4#小区变电所3#变	10	1000	800	800
10893	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室1#主变	10	630	504	504
10894	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室1#主变	10	630	504	504
10895	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室1#主变	10	630	504	504
10896	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城5#配电室3#主变	10	630	504	504
10897	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室3#主变	10	800	569	569

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10898	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城2#配电室3#主变	10	630	504	504
10899	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室1#主变	10	630	504	504
10900	市区	10KV泰山线/10KV保来线未来科技城3#配电室3#主变	10	630	504	504
10901	市区	10KV泰山线10KV保来线未来科技城1#配电室1#主变	10	800	640	640
10902	市区	10kV保来线/泰山线未来科技城4#配电室3#主变	10	630	504	504
10903	市区	鑫港家园2#配电室1#主变	10	630	504	504
10904	市区	凤翔嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10905	市区	绿地翠庭3#变	10	800	640	640
10906	市区	绿洲半岛小区3#配电室1#变	10	630	504	504
10907	市区	鑫港家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
10908	市区	凤翔嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10909	市区	绿地翠庭1#变	10	800	640	640
10910	市区	平湖鹂墅4#配电室2#变	10	630	504	504
10911	市区	平湖鹂墅3#配电室2#变	10	630	504	504
10912	市区	绿洲半岛小区2#配电室1#变	10	630	504	504
10913	市区	环保小镇3#配电室2#主变	10	800	640	640
10914	市区	环保小镇2#变	10	800	640	640
10915	市区	凤翔嘉园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10916	市区	平湖鹂墅1#开关站2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10917	市区	绿地翠庭4#配电室1#变	10	800	640	640
10918	市区	凤翔嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10919	市区	环保小镇3#配电室4#主变	10	800	640	640
10920	市区	馨港雅居1#配电室3#主变	10	630	504	504
10921	市区	馨港雅居1#配电室1#主变	10	630	504	504
10922	市区	凤翔嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10923	市区	绿洲半岛小区3#配电室3#变	10	630	504	504
10924	市区	凤翔嘉园3#配电室4#主变	10	800	640	640
10925	市区	绿地翠庭4#配电室3#变	10	800	640	640
10926	市区	鑫港家园2#配电室3#主变	10	630	504	504
10927	市区	馨港雅居2#配电室1#变压器（三遥）	10	630	504	504
10928	市区	环保小镇二期2#配电室2#主变	10	800	640	640
10929	市区	绿洲半岛小区1#开关站1#变	10	630	504	504
10930	市区	柏润花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
10931	市区	柏润花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
10932	市区	伍冈1#配电室3#主变	10	800	640	640
10933	市区	潘黄伍冈3#变	10	100	80	80
10934	市区	伍冈小区1#开关站1#主变	10	630	497	497
10935	市区	柏润花园1#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10936	市区	潘黄益丰12变	10	200	160	160
10937	市区	伍冈1#配电室1#主变	10	800	640	640
10938	市区	潘黄伍冈13#变	10	80	62	62
10939	市区	楠沁花园1#配电室1#主变	10	630	492	492
10940	市区	楠沁花园开关站1#主变	10	800	640	640
10941	市区	楠沁花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
10942	市区	柏润花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
10943	市区	潘黄伍冈8#变	10	200	160	160
10944	市区	潘黄伍冈14#变	10	200	160	160
10945	市区	柏润花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
10946	市区	柏润花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
10947	市区	楠沁花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
10948	市区	潘黄伍冈7#变	10	200	160	160
10949	市区	柏润花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
10950	市区	潘黄伍冈2#变	10	200	160	160
10951	市区	伍冈小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
10952	市区	鸿基奥园2#主变	10	800	640	640
10953	市区	大庆新村5#公用变	10	315	252	252
10954	市区	大庆新村1#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10955	市区	大庆新村4#公用变	10	400	320	320
10956	市区	盐南浴室1#	10	315	252	252
10957	市区	永基时代变电所1#主变	10	800	640	640
10958	市区	干休所2#	10	500	400	400
10959	市区	亭湖幼儿园S4主变	10	500	400	400
10960	市区	永基时代变电所2#主变	10	800	640	640
10961	市区	报社宿舍公用变	10	400	320	320
10962	市区	干休所	10	500	400	400
10963	市区	大庆新村6#	10	630	504	504
10964	市区	永基时代变电所3#主变	10	800	640	640
10965	市区	大庆新村3#公用变	10	315	252	252
10966	市区	盐南浴室2#	10	315	252	252
10967	市区	鸿基奥园1#主变	10	800	640	640
10968	市区	大庆新村2#公用变	10	315	252	252
10969	市区	海德公园6#配电室1#主变	20	800	640	640
10970	市区	海德公园5#配电室3#主变	20	800	640	640
10971	市区	海德公园15#配电室1#主变	20	630	504	504
10972	市区	海德公园11#配电室3#主变	20	800	640	640
10973	市区	海德公园5#配电室1#主变	20	800	533	533

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10974	市区	海德公园4#配电室1#主变	20	800	570	570
10975	市区	海德公园9#配电室3#主变	20	800	640	640
10976	市区	海德公园10#配电室1#主变	20	800	587	587
10977	市区	海德公园12#配电室1#主变	20	800	640	640
10978	市区	海德公园3#配电室3#主变	20	800	640	640
10979	市区	海德公园4#配电室3#主变	20	800	640	640
10980	市区	海德公园1#配电室1#主变	20	800	640	640
10981	市区	海德公园2#配电室3#主变	20	800	640	640
10982	市区	海德公园10#配电室3#主变	20	800	569	569
10983	市区	海德公园1#配电室3#主变	20	800	640	640
10984	市区	海德公园13#配电室1#主变	20	800	640	640
10985	市区	海德公园2#配电室1#主变	20	800	640	640
10986	市区	海德公园15#配电室3#主变	20	630	504	504
10987	市区	海德公园9#配电室1#主变	20	800	640	640
10988	市区	海德公园3#开关站1#主变	20	800	640	640
10989	市区	海德公园16#配电室3#主变	20	800	640	640
10990	市区	海德公园3#开关站3#主变	20	800	640	640
10991	市区	海德公园8#配电室1#主变	20	800	640	640
10992	市区	海德公园11#配电室1#主变	20	800	528	528

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
10993	市区	海德公园16#配电室1#主变	20	800	569	569
10994	市区	海德公园3#配电室1#主变	20	800	626	626
10995	市区	海德公园8#配电室3#主变	20	800	640	640
10996	市区	在水一方悦府1#配电室4#主变	10	630	504	504
10997	市区	新丰小区5#	10	400	320	320
10998	市区	在水一方华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
10999	市区	新丰小区6#公变	10	400	320	320
11000	市区	梧桐墅1#配电室3#主变	10	630	504	504
11001	市区	中意房产4#美变	10	500	400	400
11002	市区	在水一方悦府4#配电室4#主变	10	630	504	504
11003	市区	新民5#	10	400	320	320
11004	市区	在水一方华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
11005	市区	梧桐墅西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
11006	市区	在水一方悦府2#配电室2#主变	10	630	504	504
11007	市区	绿都开闭所2#主变	10	1250	1000	1000
11008	市区	在水一方悦府2#配电室4#主变	10	630	504	504
11009	市区	新丰小区3#S1	10	500	400	400
11010	市区	梧桐墅1#配电室1#主变	10	630	504	504
11011	市区	在水一方1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11012	市区	中意房产开闭所2#主变	10	1000	800	800
11013	市区	中意房产1#变电所2#主变	10	800	640	640
11014	市区	梧桐墅西区2#配电室1#主变	10	630	504	504
11015	市区	在水一方悦府3#配电室2#主变	10	630	504	504
11016	市区	在水一方悦府4#配电室2#主变	10	630	504	504
11017	市区	新丰小区2#S2	10	500	400	400
11018	市区	在水一方悦府3#配电室4#主变	10	630	504	504
11019	市区	东方绿苑2#欧变	10	630	504	504
11020	市区	新丰小区1#S3	10	500	400	400
11021	市区	东方绿苑配电室2#主变	10	1250	1000	1000
11022	市区	在水一方悦府1#配电室2#主变	10	630	504	504
11023	市区	在水一方1#配电室2#主变	10	800	640	640
11024	市区	在水一方2#配电室2#主变	10	800	640	640
11025	市区	在水一方华府3#配电室2#主变	10	630	504	504
11026	市区	在水一方小区开关站2#主变	10	800	640	640
11027	市区	在水一方华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
11028	市区	新民13#(低压光伏)	10	400	320	320
11029	市区	在水一方华府3#配电室4#主变	10	630	504	504
11030	市区	梧桐墅开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11031	市区	新民8#变	10	400	320	320
11032	市区	水岸人家开关站1#主变	10	800	577	577
11033	市区	温馨花园小区变2#主变	10	800	640	640
11034	市区	汇景新城小区S5箱变主变	10	630	504	504
11035	市区	汇景新城小区S6箱变主变	10	630	504	504
11036	市区	温馨3-1#S16箱变主变	10	500	400	400
11037	市区	温馨S14箱变主变	10	500	400	400
11038	市区	温馨车库S11箱变主变	10	630	504	504
11039	市区	温馨2-2#S12箱变主变	10	400	320	320
11040	市区	供电1#S18箱变主变	10	630	504	504
11041	市区	跃南新苑小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
11042	市区	水岸人家1#配电室1#主变	10	630	504	504
11043	市区	温馨花园小区变1#主变	10	800	640	640
11044	市区	丽晶大厦1#S19箱变主变	10	400	320	320
11045	市区	供电2#S17箱变主变	10	315	252	252
11046	市区	水岸人家2#配电室1#主变	10	800	640	640
11047	市区	温馨S15箱变主变	10	500	400	400
11048	市区	汇景新城1#小区变1#主变	10	800	640	640
11049	市区	汇景新城小区S7箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11050	市区	火炬传媒S1箱变主变	10	400	320	320
11051	市区	温馨2-3#S9箱变主变	10	400	320	320
11052	市区	温馨2-1#S10箱变主变	10	500	400	400
11053	市区	温馨花园小区变3#主变	10	630	504	504
11054	市区	丽晶大厦4#S20箱变主变	10	400	320	320
11055	市区	温馨S13箱变主变	10	630	504	504
11056	市区	跃南新苑小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
11057	市区	农民街11#S8箱变主变	10	630	504	504
11058	市区	阳光花园北S1环网箱变	10	500	400	400
11059	市区	农垦1#S5箱变主变	10	400	320	320
11060	市区	农垦宿舍	10	400	320	320
11061	市区	农民街5#公用变	10	400	320	320
11062	市区	新纪元1#配电室3#主变	10	800	640	640
11063	市区	农民街9#S7箱变主变	10	630	504	504
11064	市区	农民街1#	10	400	320	320
11065	市区	农垦宿舍3#	10	400	320	320
11066	市区	新纪元1#配电室4#主变	10	800	640	640
11067	市区	农民街3#	10	400	320	320
11068	市区	中环集团箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11069	市区	农民街4#	10	400	320	320
11070	市区	通榆北村广播电视台S3箱变主变	10	315	252	252
11071	市区	阳光花园北S2箱变	10	400	320	320
11072	市区	农民街10#公用变	10	400	320	320
11073	市区	农民街7#S6箱变主变	10	630	504	504
11074	市区	农民街6#公用变	10	400	320	320
11075	市区	隆盛1#	10	630	504	504
11076	市区	五星18#变	10	500	400	400
11077	市区	隆盛2#	10	630	504	504
11078	市区	大星七组1#	10	315	252	252
11079	市区	五星8#	10	400	320	320
11080	市区	大星七组2#	10	315	252	252
11081	市区	东进3#美变	10	400	320	320
11082	市区	大星7#	10	400	320	320
11083	市区	大星5#	10	400	320	320
11084	市区	大星17#变	10	400	320	320
11085	市区	隆盛3#	10	400	320	320
11086	市区	大星12#	10	400	320	320
11087	市区	大星16#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11088	市区	海德公园4#配电室2#主变	20	800	640	640
11089	市区	海德公园13#配电室2#主变	20	800	640	640
11090	市区	海德公园16#配电室2#主变	20	800	640	640
11091	市区	海德公园3#开关站2#主变	20	800	640	640
11092	市区	海德公园11#配电室2#主变	20	800	640	640
11093	市区	海德公园5#配电室4#主变	20	800	556	556
11094	市区	海德公园3#配电室2#主变	20	800	640	640
11095	市区	海德公园8#配电室4#主变	20	800	640	640
11096	市区	海德公园1#配电室2#主变	20	800	621	621
11097	市区	海德公园8#配电室2#主变	20	800	640	640
11098	市区	海德公园2#配电室2#主变	20	800	628	628
11099	市区	海德公园10#配电室2#主变	20	800	575	575
11100	市区	海德公园9#配电室4#主变	20	800	640	640
11101	市区	海德公园3#开关站4#主变	20	800	640	640
11102	市区	海德公园12#配电室2#主变	20	800	640	640
11103	市区	海德公园3#配电室4#主变	20	800	640	640
11104	市区	海德公园10#配电室4#主变	20	800	640	640
11105	市区	海德公园15#配电室2#主变	20	630	504	504
11106	市区	海德公园11#配电室4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11107	市区	海德公园4#配电室4#主变	20	800	640	640
11108	市区	海德公园6#配电室2#主变	20	800	640	640
11109	市区	海德公园2#配电室4#主变	20	800	640	640
11110	市区	海德公园5#配电室2#主变	20	800	640	640
11111	市区	海德公园9#配电室2#主变	20	800	640	640
11112	市区	海德公园16#配电室4#主变	20	800	640	640
11113	市区	海德公园15#配电室4#主变	20	630	504	504
11114	市区	海德公园1#配电室4#主变	20	800	640	640
11115	市区	大李6#配变	10	200	160	160
11116	市区	大李9#变	10	200	160	160
11117	市区	万家7#变.	10	200	160	160
11118	市区	龙冈万家8#配变	10	200	160	160
11119	市区	大李2#配变	10	200	160	160
11120	市区	大李7#配变	10	200	160	160
11121	市区	龙冈万家6号杆上配变	10	200	160	160
11122	市区	大李11#变	10	200	160	160
11123	市区	大李5#配变	10	200	160	160
11124	市区	大李10#配变	10	200	160	160
11125	市区	大李4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11126	市区	大李13#变	10	200	160	160
11127	市区	乔庄1#配变	10	200	160	160
11128	市区	大李1#配变	10	200	160	160
11129	市区	大李8#变	10	200	160	160
11130	市区	万家3#变.	10	250	200	200
11131	市区	大李3#配变	10	200	146	146
11132	市区	乔庄14#配变	10	200	160	160
11133	市区	郊校S8	10	500	400	400
11134	市区	北港S5	10	500	400	400
11135	市区	盛世豪庭变电所2#主变	10	1000	800	800
11136	市区	郊区党校2#	10	315	252	252
11137	市区	郊区党校3#	10	400	320	320
11138	市区	郊区党校1#S9箱变	10	630	504	504
11139	市区	拆迁配套美变	10	630	504	504
11140	市区	博奥东苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
11141	市区	纺南新村2#S10	10	160	128	128
11142	市区	盐南	10	630	504	504
11143	市区	北港2#	10	315	252	252
11144	市区	郊区党校4#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11145	市区	盛世豪庭变电所1#主变	10	1000	800	800
11146	市区	博奥东苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
11147	市区	金福龙大厦2#箱变	10	630	504	504
11148	市区	北港1#	10	400	320	320
11149	市区	郊区党校1#	10	400	320	320
11150	市区	盛景天城1#S1	10	500	400	400
11151	市区	天成苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
11152	市区	捷顺	10	400	320	320
11153	市区	天成苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
11154	市区	蔡尖花园4#欧变	10	630	504	504
11155	市区	天成苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
11156	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
11157	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
11158	市区	蔡尖花园1#欧变	10	630	504	504
11159	市区	蔡尖花园2#开关站2#主变	10	1000	800	800
11160	市区	蔡尖花园1#开关站1#主变	10	1000	800	800
11161	市区	天成苑小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
11162	市区	天成苑小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
11163	市区	天成苑小区2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11164	市区	天成苑小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
11165	市区	香苑西园4#配电室3#主变	20	800	638	638
11166	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室1#主变	20	800	640	640
11167	市区	香苑西园1#配电室1#主变	20	800	640	640
11168	市区	香苑西园3#配电室3#主变	20	800	566	566
11169	市区	香苑西园2#配电室1#主变	20	630	504	504
11170	市区	橡树湾三期7#配电室1#主变	20	800	640	640
11171	市区	橡树湾10#配电室1#主变	20	800	640	640
11172	市区	橡树湾10#配电室3#主变	20	800	640	640
11173	市区	橡树湾2#配电室2#主变	20	800	640	640
11174	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室1#主变	20	800	640	640
11175	市区	橡树湾1#配电室4#主变	20	800	640	640
11176	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室3#主变	20	630	504	504
11177	市区	橡树湾1#配电室2#主变	20	800	640	640
11178	市区	香苑东园12#楼三区4#配电室3#主变	20	800	640	640
11179	市区	香苑东园8#楼2#开关站3#主变	20	800	640	640
11180	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室3#主变	20	800	640	640
11181	市区	香苑东园1#楼1#配电室1#主变	20	800	640	640
11182	市区	橡树湾6#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11183	市区	橡树湾4#配电室3#主变	20	800	640	640
11184	市区	香苑东园15#楼三区5#配电室1#主变	20	800	640	640
11185	市区	橡树湾3#配电室2#主变	20	800	640	640
11186	市区	香苑东园8#楼2#开关站1#主变	20	800	640	640
11187	市区	橡树湾9#配电室4#主变	20	800	640	640
11188	市区	橡树湾2#配电室4#主变	20	800	640	640
11189	市区	香苑东园9#楼B区3#配电室3#主变	20	800	640	640
11190	市区	橡树湾9#配电室2#主变	20	800	640	640
11191	市区	橡树湾6#配电室4#主变	20	800	640	640
11192	市区	香苑东园6#楼1#开关站1#主变	20	800	640	640
11193	市区	香苑西园4#配电室1#主变	20	800	640	640
11194	市区	香苑东园17#楼地下C区6#配电室1#主变	20	630	504	504
11195	市区	橡树湾3#配电室4#主变	20	800	640	640
11196	市区	香苑西园1#配电室3#主变	20	800	640	640
11197	市区	香苑西园3#配电室1#主变	20	800	571	571
11198	市区	橡树湾三期8#配电室1#主变	20	800	640	640
11199	市区	香苑西园2#配电室3#主变	20	630	504	504
11200	市区	香苑东园5#楼A区2#配电室1#主变	20	800	640	640
11201	市区	橡树湾4#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11202	市区	缤纷亚洲3#箱变主变	10	630	504	504
11203	市区	现代华庭西区小区变2#主变	10	800	640	640
11204	市区	富康花园1#S1箱变主变	10	500	400	400
11205	市区	缤纷亚洲2#箱变主变	10	630	504	504
11206	市区	现代华庭东区开闭所1#主变	10	800	590	590
11207	市区	现代华庭东区开闭所2#主变	10	800	640	640
11208	市区	耿伙7#变	10	315	252	252
11209	市区	缤纷亚洲1#住宅S1箱变主变	10	400	320	320
11210	市区	现代华庭西区小区变1#主变	10	1000	800	800
11211	市区	天骄华庭小区配电室1#主变	10	800	640	640
11212	市区	10kV新园线天江5#箱变	10	630	504	504
11213	市区	10kV新园线锦绣4#S6箱变	10	500	400	400
11214	市区	新园花园开关站4#主变	10	800	640	640
11215	市区	10kV新园线新河三号小区1#变	10	315	252	252
11216	市区	天江2#S7箱变主变	10	630	504	504
11217	市区	新园花园开关站2#主变	10	800	640	640
11218	市区	10kV新园线锦绣1#S4箱变	10	630	504	504
11219	市区	10kV新园线天江1#变	10	630	504	504
11220	市区	三号标厂	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11221	市区	10kV新园线锦绣2#S7箱变	10	630	504	504
11222	市区	10kV新园线天江4#S2箱变	10	500	400	400
11223	市区	10kV新园线天江3#变	10	80	64	64
11224	市区	清华学仕园1#配电室2#变	10	800	640	640
11225	市区	仕园S1	10	630	504	504
11226	市区	清华学仕园1#配电室4#变	10	1000	800	800
11227	市区	澜湾2#配电室3#变	10	1250	1000	1000
11228	市区	澜湾1#配电室2#变	10	1250	1000	1000
11229	市区	清华学仕园1#配电室3#变	10	1250	1000	1000
11230	市区	10KV天澜湾4#小区变电所1#变	10	1250	1000	1000
11231	市区	澜湾1#配电室1#变	10	1250	1000	1000
11232	市区	清华学仕园1#配电室1#变	10	800	640	640
11233	市区	澜湾2#配电室4#变	10	1250	1000	1000
11234	市区	新苑小区6#箱变主变	10	630	504	504
11235	市区	新苑小区7#箱变主变	10	630	504	504
11236	市区	新苑小区5#箱变主变	10	630	504	504
11237	市区	新苑小区2#S5箱变主变	10	630	504	504
11238	市区	新苑小区9#S8箱变主变	10	630	504	504
11239	市区	新苑小区1#S6箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11240	市区	新苑小区4#箱变主变	10	630	504	504
11241	市区	新苑小区8#S7箱变主变	10	630	504	504
11242	市区	中石化1#箱变主变	10	400	320	320
11243	市区	新苑小区3#箱变主变	10	500	400	400
11244	市区	耿伙箱变主变	10	500	400	400
11245	市区	美满12#配变	10	200	160	160
11246	市区	新民11#配变	10	200	160	160
11247	市区	新民8#配变	10	200	160	160
11248	市区	潮河6#配变	10	200	160	160
11249	市区	涌鑫4#配电室1#主变	10	800	640	640
11250	市区	涌鑫1#配电室4#主变	10	1000	800	800
11251	市区	涌鑫2#配电室3#主变	10	1000	800	800
11252	市区	河东新城2#开关站3#主变	10	800	640	640
11253	市区	涌鑫2#配电室1#主变	10	1000	800	800
11254	市区	涌鑫3#配电室1#主变	10	1000	800	800
11255	市区	涌鑫3#配电室3#主变	10	1000	800	800
11256	市区	河东新城2#开关站1#主变	10	800	640	640
11257	市区	涌鑫4#配电室3#主变	10	800	640	640
11258	市区	河东新城1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11259	市区	涌鑫1#配电室3#主变	10	1000	800	800
11260	市区	河东新城1#开关站1#主变	10	800	640	640
11261	市区	河东新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
11262	市区	万户新村14#	10	400	320	320
11263	市区	盐南新村	10	315	252	252
11264	市区	清华园S3	10	630	504	504
11265	市区	万户新村6#	10	315	252	252
11266	市区	万户新村12#S8	10	500	400	400
11267	市区	万户新村4#	10	400	320	320
11268	市区	万户新村5#	10	315	252	252
11269	市区	盐南新村4#	10	400	320	320
11270	市区	万户新村9#	10	400	320	320
11271	市区	万户新村13#	10	400	320	320
11272	市区	万户新村11#	10	400	320	320
11273	市区	万户新村16#	10	400	320	320
11274	市区	万户新村10#	10	400	320	320
11275	市区	万户新村1#S7	10	500	400	400
11276	市区	盐南新村3#S10	10	500	400	400
11277	市区	万户新村3#S5	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11278	市区	万户新村8#	10	400	320	320
11279	市区	盐南新村5#变	10	400	320	320
11280	市区	永宁房地产S1	10	400	320	320
11281	市区	万户新村15#S6	10	500	400	400
11282	市区	盐南新村2#主变	10	1000	800	800
11283	市区	万户新村2#	10	400	320	320
11284	市区	耿伙2#	10	400	320	320
11285	市区	耿伙1#S9	10	630	504	504
11286	市区	万户新村7#	10	315	252	252
11287	市区	建银房产	10	400	320	320
11288	市区	南苑小学1#S4箱变	10	500	400	400
11289	市区	盐南新村1#主变	10	1000	800	800
11290	市区	耿伙12#	10	400	320	320
11291	市区	10kV力光线三墩一组公变	10	400	320	320
11292	市区	10kV力光线新墩四组公变	10	400	320	320
11293	市区	10kV力光线开关厂2#S2箱式变	10	500	400	400
11294	市区	三祥箱变1#主变	10	400	320	320
11295	市区	10kV力光线二墩四组公变	10	315	252	252
11296	市区	科宝达箱变1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11297	市区	10kV力光线三墩五组公变	10	315	252	252
11298	市区	10kV力光线三墩四组公变	10	200	160	160
11299	市区	潘黄朱庄8#变	10	200	160	160
11300	市区	朱庄12#变	10	400	320	320
11301	市区	朱庄9#变	10	200	160	160
11302	市区	蟒南12#变	10	200	160	160
11303	市区	朱庄15#变	10	200	160	160
11304	市区	朱庄13#变	10	200	160	160
11305	市区	龙冈丁晏7号杆上配变	10	200	160	160
11306	市区	凤凰小区S3箱变004	10	500	400	400
11307	市区	凤凰小区S1箱变001002	10	500	400	400
11308	市区	龙冈凤凰12号杆上配变	10	200	160	160
11309	市区	龙冈黄庄14#杆上配变	10	200	160	160
11310	市区	凤凰小区S2环网箱变003	10	500	400	400
11311	市区	PB凤凰小区S4	10	500	400	400
11312	市区	10kV中远线嘉园S6欧变	10	630	504	504
11313	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站3#主变	10	800	640	640
11314	市区	10kV中远线嘉园10#S10欧变	10	630	504	504
11315	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11316	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站2#主变	10	800	640	640
11317	市区	10kV中远线嘉园9#S9箱变	10	630	427	427
11318	市区	10kV中远线嘉园S5欧变	10	630	504	504
11319	市区	10kV中远线嘉园S2欧变	10	630	504	504
11320	市区	10kV中远线/10kV紫元线中远易初开关站4#主变	10	800	640	640
11321	市区	10kV中远线嘉园S1欧变	10	630	504	504
11322	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站3#主变	10	630	504	504
11323	市区	凤凰城小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
11324	市区	凤凰城小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
11325	市区	盐龙湖安置小区1#变	10	800	640	640
11326	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站1#主变	10	630	504	504
11327	市区	凤凰城小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
11328	市区	龙韵新城1#主变	10	1000	800	800
11329	市区	华美1#欧变1	10	315	222	222
11330	市区	华美雅居2#主变	10	800	640	640
11331	市区	龙韵新城3#主变	10	1000	800	800
11332	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室1#主变	10	630	504	504
11333	市区	龙冈盐龙湖安置小区7#变	10	800	640	640
11334	市区	凤凰城小区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11335	市区	华美雅居1#主变	10	800	640	640
11336	市区	龙冈盐龙湖安置小区6#变	10	800	640	640
11337	市区	华美雅居3#主变	10	800	640	640
11338	市区	龙冈盐龙湖安置小区8#变	10	800	628	628
11339	市区	龙韵新城5#主变	10	800	640	640
11340	市区	凤凰城小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
11341	市区	龙韵新城7#主变	10	800	621	621
11342	市区	龙冈盐龙湖安置小区5#变	10	800	640	640
11343	市区	盐龙湖安置小区3#变	10	800	640	640
11344	市区	凤凰城小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
11345	市区	北闸3#公用变	10	400	320	320
11346	市区	明新5#箱变	10	630	504	504
11347	市区	大圣宿舍5#	10	400	320	320
11348	市区	天水S7	10	630	504	504
11349	市区	丽景苑配电室1#主变	10	630	504	504
11350	市区	大圣宿舍1#	10	400	320	320
11351	市区	化纤1#S6	10	500	400	400
11352	市区	怡然居配电所1#主变	10	800	640	640
11353	市区	大圣宿舍9#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11354	市区	明悦景庭2#开关站2#主变	10	800	640	640
11355	市区	明悦景庭2#S1	10	630	504	504
11356	市区	北闸15#	10	400	320	320
11357	市区	燕达花园2#小区变主变	10	1000	800	800
11358	市区	大圣宿舍2#	10	400	320	320
11359	市区	大圣宿舍8#	10	400	320	320
11360	市区	大圣宿舍4#	10	400	320	320
11361	市区	大圣宿舍7#	10	400	320	320
11362	市区	大圣宿舍6#	10	400	320	320
11363	市区	明悦景庭1#开关站3#主变	10	630	504	504
11364	市区	大圣宿舍3#	10	400	320	320
11365	市区	城北大桥S1	10	630	504	504
11366	市区	燕达花园3#变电所2#主变	10	1000	800	800
11367	市区	明悦景庭1#开关站1#主变	10	630	504	504
11368	市区	北闸2#S1	10	630	504	504
11369	市区	怡然居2#S5	10	400	320	320
11370	市区	燕达花园3#变电所1#主变	10	1000	800	800
11371	市区	明悦景庭1#S2	10	630	504	504
11372	市区	长坝5#	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11373	市区	悦心园1#主变	10	1000	800	800
11374	市区	悦心园2#主变	10	1000	766	766
11375	市区	静心小区II期1#箱变	10	400	320	320
11376	市区	金色华庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
11377	市区	金色华庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
11378	市区	金色华庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
11379	市区	悦心园2#箱变主变	10	630	504	504
11380	市区	金色华庭3#配电室4#主变	10	800	640	640
11381	市区	新城花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
11382	市区	金色华庭1#配电室4#主变	10	800	640	640
11383	市区	金色华庭4#配电室2#主变	10	800	640	640
11384	市区	金色华庭1#配电室3#主变	10	800	640	640
11385	市区	静心小区II期2#箱变	10	400	320	320
11386	市区	悦心园1#箱变主变	10	630	504	504
11387	市区	青龙华庄8#主变	10	630	504	504
11388	市区	龙冈冈北4#杆上配变	10	200	160	160
11389	市区	龙冈凤凰14号杆上配变	10	200	160	160
11390	市区	龙冈冈南5#杆上配变	10	200	160	160
11391	市区	龙冈集镇18#杆上配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11392	市区	龙冈集镇29#箱变变压器	10	400	320	320
11393	市区	龙冈集镇5#杆上配变	10	400	320	320
11394	市区	龙冈冈南8#杆上配变	10	200	160	160
11395	市区	龙冈冈中8号杆上配变	10	200	160	160
11396	市区	龙冈集镇43号杆上配变	10	400	320	320
11397	市区	龙冈冈中5号杆上配变	10	200	160	160
11398	市区	龙冈冈南1号杆上配变	10	315	252	252
11399	市区	龙冈冈南10号杆上配变	10	400	320	320
11400	市区	龙冈冈南7#变	10	400	320	320
11401	市区	龙冈冈北5#杆上配变	10	200	160	160
11402	市区	龙冈冈南14号	10	200	160	160
11403	市区	龙冈果林2号杆上配变	10	200	160	160
11404	市区	龙冈冈南15号杆上配变	10	400	320	320
11405	市区	龙冈集镇15号杆上配变	10	400	320	320
11406	市区	龙冈冈北3#杆上配变	10	200	160	160
11407	市区	龙冈集镇31号杆上配变	10	400	320	320
11408	市区	青龙华庄4#主变	10	630	504	504
11409	市区	龙冈果林5号杆上配变	10	200	160	160
11410	市区	龙冈冈南12#杆上配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11411	市区	青龙华庄2#主变	10	630	504	504
11412	市区	龙冈集镇24#杆上配变	10	400	320	320
11413	市区	龙冈集镇46#杆上配变	10	400	320	320
11414	市区	龙冈冈北1号杆上配变	10	400	320	320
11415	市区	龙冈集镇1号杆上配变	10	630	504	504
11416	市区	龙冈集镇50#箱变变压器	10	630	504	504
11417	市区	青龙华庄6#主变	10	630	504	504
11418	市区	龙冈集镇2号杆上配变	10	315	252	252
11419	市区	龙冈化肥厂3号杆上配变	10	200	160	160
11420	市区	龙冈化肥厂1号杆上配变	10	200	160	160
11421	市区	龙冈冈南9#杆上配变	10	400	320	320
11422	市区	永明商住楼1#变复制	10	500	400	400
11423	市区	杰仕豪庭2#开关站2#主变	10	630	504	504
11424	市区	天缘居2#箱变	10	400	320	320
11425	市区	阳春5#	10	400	320	320
11426	市区	天缘居3#箱变	10	315	252	252
11427	市区	金品花园4#S7环网美变	10	500	400	400
11428	市区	杰仕豪庭4#配电室2#主变	10	800	640	640
11429	市区	金品花园2#配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11430	市区	紫荆花园变电所1#主变	10	500	400	400
11431	市区	紫荆2#S2箱变	10	630	504	504
11432	市区	面粉厂1#箱变	10	500	400	400
11433	市区	金品花园5#S8终端美变	10	400	320	320
11434	市区	天缘居1#箱变	10	315	252	252
11435	市区	金品花园1#S5箱变	10	630	504	504
11436	市区	长坝村公变	10	315	252	252
11437	市区	金品花园2#S5终端美变	10	500	400	400
11438	市区	水上1#	10	500	400	400
11439	市区	金品花园3#S6终端美变	10	400	320	320
11440	市区	长坝3#箱变	10	500	400	400
11441	市区	长坝菜场2#箱变	10	500	400	400
11442	市区	阳春2#变	10	400	320	320
11443	市区	金品花园6#S9终端美变	10	400	320	320
11444	市区	阳春1#变	10	400	320	320
11445	市区	阳春5#S10箱变	10	630	504	504
11446	市区	杰仕豪庭3#配电室2#主变	10	800	640	640
11447	市区	杰仕豪庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
11448	市区	紫荆1#S3箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11449	市区	长坝11#箱变主变	10	500	400	400
11450	市区	杰仕豪庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
11451	市区	金品花园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
11452	市区	杰仕豪庭3#配电室4#主变	10	800	640	640
11453	市区	金品花园1#S4环网美变	10	500	400	400
11454	市区	杰仕豪庭1#配电室2#主变	10	800	640	640
11455	市区	紫荆3#S1箱变	10	630	504	504
11456	市区	金品花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
11457	市区	仓头19#变	10	400	320	320
11458	市区	仓头27#变	10	400	320	320
11459	市区	仓头17#变	10	200	160	160
11460	市区	仓头1#变	10	315	252	252
11461	市区	成庄8#变	10	160	128	128
11462	市区	仓头4#变	10	315	241	241
11463	市区	成庄7#变	10	400	320	320
11464	市区	仓头18#变	10	400	320	320
11465	市区	成庄6#变	10	200	160	160
11466	市区	成庄15#变	10	400	320	320
11467	市区	东徐6#变	10	200	158	158

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11468	市区	锦江冠城变电所2#主变	10	630	504	504
11469	市区	金沙广场开关站3#主变	10	800	630	630
11470	市区	宏大苑1#S2	10	630	504	504
11471	市区	解放东路小区2#主变	10	800	640	640
11472	市区	金沙广场开关站1#主变	10	800	625	625
11473	市区	海纯4#S8	10	400	320	320
11474	市区	锦江冠城2#欧变主变	10	630	504	504
11475	市区	沙井头3#	10	500	400	400
11476	市区	金沙旺角变电所2#主变	10	500	400	400
11477	市区	锦江冠城S2	10	500	400	400
11478	市区	锦江冠城2#变电所2#主变	10	1000	800	800
11479	市区	海纯2#	10	400	320	320
11480	市区	锦江冠城2#变电所1#主变	10	1000	800	800
11481	市区	人防宿舍S7	10	500	400	400
11482	市区	锦华苑S6	10	400	320	320
11483	市区	宏大苑4#S4	10	500	400	400
11484	市区	金沙旺角变电所1#主变	10	500	400	400
11485	市区	燕舞集团1#S5	10	630	504	504
11486	市区	宏大苑3#S3	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11487	市区	解放东路小区1#主变	10	800	640	640
11488	市区	燕达花园1#小区变主变	10	1000	800	800
11489	市区	宏大苑2#S1	10	500	400	400
11490	市区	电子器材厂	10	400	320	320
11491	市区	锦江冠城变电所1#主变	10	630	504	504
11492	市区	海纯1#	10	315	252	252
11493	市区	汇通	10	315	252	252
11494	市区	二中宿舍S9	10	500	400	400
11495	市区	锦华苑三期1#配电室2#主变	10	400	320	320
11496	市区	通榆南村1#	10	315	252	252
11497	市区	沁成之家1#开关站2#主变	10	800	640	640
11498	市区	住宅S10	10	500	400	400
11499	市区	福缘居2#	10	500	400	400
11500	市区	通榆2#S1箱变主变	10	315	252	252
11501	市区	毛巾厂5#	10	400	320	320
11502	市区	住宅2#S13	10	500	400	400
11503	市区	毛巾厂6#变	10	400	320	320
11504	市区	虹鑫苑1#小区变1#主变	10	500	400	400
11505	市区	东郊生产区S5	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11506	市区	通榆南村4#	10	315	252	252
11507	市区	毛巾厂2#	10	400	320	320
11508	市区	外贸S9	10	500	400	400
11509	市区	沁成之家1#配电室2#主变	10	800	640	640
11510	市区	通榆南村2#变	10	315	252	252
11511	市区	毛巾厂1#	10	400	320	320
11512	市区	福缘居2#S15箱变	10	630	504	504
11513	市区	通榆南村6#变	10	400	320	320
11514	市区	阆院小区配电室1#主变	10	500	338	338
11515	市区	馨安大厦2#S16箱变	10	630	504	504
11516	市区	阆院箱变	10	630	504	504
11517	市区	毛巾厂3#	10	400	320	320
11518	市区	环保	10	400	320	320
11519	市区	东郊宿舍楼S6	10	630	504	504
11520	市区	沁成之家充电桩2#箱变主变	10	400	320	320
11521	市区	环保2#	10	400	320	320
11522	市区	劳动局2#	10	500	400	400
11523	市区	虹鑫苑1#小区变2#主变	10	500	400	400
11524	市区	锅厂宿舍2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11525	市区	劳动局1#	10	500	400	400
11526	市区	通榆1#	10	630	504	504
11527	市区	建军东路179-1号充电桩S18箱变主变	10	630	504	504
11528	市区	通榆南村3#	10	400	320	320
11529	市区	通榆南村5#变	10	315	227	227
11530	市区	沁成之家2#配电室2#主变	10	800	640	640
11531	市区	毛巾厂4#	10	315	252	252
11532	市区	福缘居	10	500	400	400
11533	市区	圣华雍翠园3#配电房4#主变	20	800	640	640
11534	市区	阳光御园3#配电室2#主变	20	800	525	525
11535	市区	阳光御园2#配电室2#主变	20	800	553	553
11536	市区	圣华雍翠园2#配电房4#主变	20	800	640	640
11537	市区	凤凰汇1#配电室2#主变	20	1000	800	800
11538	市区	圣华雍翠园2#配电房2#主变	20	800	640	640
11539	市区	阳光御园3#配电室4#主变	20	800	640	640
11540	市区	阳光御园1#配电室4#主变	20	800	640	640
11541	市区	凤凰汇2#开关站2#主变	20	1000	800	800
11542	市区	阳光御园2#配电室4#主变	20	800	566	566
11543	市区	圣华雍翠园1#开关站2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11544	市区	圣华雍翠园3#配电房2#主变	20	800	640	640
11545	市区	凤凰汇2#开关站4#主变	20	1000	800	800
11546	市区	圣华雍翠园4#配电房2#主变	20	800	640	640
11547	市区	阳光御园1#配电室2#主变	20	800	640	640
11548	市区	跃进13#变	10	400	320	320
11549	市区	太湖S1箱变主变	10	630	504	504
11550	市区	跃进S15箱变主变	10	400	320	320
11551	市区	嘉华S7箱变主变	10	500	400	400
11552	市区	恒达超市公用变	10	400	320	320
11553	市区	嘉华S5箱变主变	10	500	400	400
11554	市区	汇景新城2#S2箱变主变	10	500	400	400
11555	市区	汇景新城3#S3箱变主变	10	500	400	400
11556	市区	跃进1#变	10	315	245	245
11557	市区	太湖S3箱变主变	10	500	400	400
11558	市区	太湖S2箱变主变	10	500	400	400
11559	市区	汇景新城1#S1箱变主变	10	500	400	400
11560	市区	跃进5#变	10	400	320	320
11561	市区	嘉华S6箱变主变	10	400	320	320
11562	市区	汇景新城4#S4箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11563	市区	汇景新城1#小区变2#主变	10	800	640	640
11564	市区	跃进S13箱变主变	10	400	320	320
11565	市区	红旗置业S4箱变主变	10	315	252	252
11566	市区	中江嘉城2#配电室3#主变	10	800	640	640
11567	市区	青年苑变电所1#主变	10	630	504	504
11568	市区	国税局培训中心	10	400	320	320
11569	市区	书香名邸S6箱变主变	10	500	400	400
11570	市区	东闸7#	10	315	252	252
11571	市区	东闸6#箱变主变	10	500	400	400
11572	市区	中江嘉城5#配电室1#主变	10	800	640	640
11573	市区	青年苑1#S2箱变主变	10	800	640	640
11574	市区	绿色小区S7箱变主变	10	500	400	400
11575	市区	北港组团	10	315	252	252
11576	市区	中江嘉城6#配电室1#主变	10	630	504	504
11577	市区	中江嘉城3#配电室1#主变	10	630	504	504
11578	市区	中江嘉城1#配电室3#主变	10	630	504	504
11579	市区	福利院1#	10	400	320	320
11580	市区	天娇	10	400	320	320
11581	市区	青年苑变电所2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11582	市区	中江嘉城1#配电室1#主变	10	630	504	504
11583	市区	熙和居2#S3箱变主变	10	400	320	320
11584	市区	中江嘉城2#配电室1#主变	10	800	640	640
11585	市区	中江嘉城3#配电室3#主变	10	630	504	504
11586	市区	中江嘉城4#配电室1#主变	10	1000	800	800
11587	市区	书香名邸2#S8箱变主变	10	630	504	504
11588	市区	翰香花园2#变电所1#主变	10	630	504	504
11589	市区	翰香花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
11590	市区	翰香花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
11591	市区	翰香花园2#变电所2#主变	10	630	504	504
11592	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所3#主变	10	800	640	640
11593	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所4#主变	10	800	640	640
11594	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所1#主变	10	800	640	640
11595	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所4#主变	10	800	640	640
11596	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所3#主变	10	800	640	640
11597	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所4#主变	10	800	640	640
11598	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所2#主变	10	800	640	640
11599	市区	10kV华夏线华夏绿城1#变电所1#主变	10	800	640	640
11600	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11601	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所1#主变	10	800	640	640
11602	市区	10kV华夏线华夏绿城3#变电所2#主变	10	800	640	640
11603	市区	10kV华夏线华夏绿城2#变电所2#主变	10	800	640	640
11604	市区	康居园1#S1箱变主变	10	630	504	504
11605	市区	康居园2#配电室4#主变	10	1000	800	800
11606	市区	尚德商务楼1#配电室1#主变	10	800	640	640
11607	市区	康居园2#配电室3#主变	10	1000	800	800
11608	市区	尚德商务楼1#配电室3#主变	10	800	640	640
11609	市区	康居园1#小区变2#主变	10	1000	800	800
11610	市区	康居园2#S2箱变主变	10	630	504	504
11611	市区	康居园1#小区变1#主变	10	1000	800	800
11612	市区	锦盛豪庭8#配电室4#主变	20	800	640	640
11613	市区	晶都悦府1#配电室2#主变	20	630	504	504
11614	市区	锦盛豪庭10#配电室2#主变	20	800	640	640
11615	市区	锦盛豪庭7#配电室4#主变	20	800	640	640
11616	市区	锦盛豪庭11#配电室2#主变	20	800	640	640
11617	市区	中南悦城2#开关站2#主变	20	800	640	640
11618	市区	锦盛豪庭4#配电房2#主变	20	800	640	640
11619	市区	锦盛豪庭5#配电房4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11620	市区	中南悦城2#配电室2#主变	20	800	640	640
11621	市区	锦盛豪庭3#配电房2#主变	20	800	640	640
11622	市区	中南悦城1#开关站2#主变	20	800	640	640
11623	市区	锦盛豪庭10#配电室4#主变	20	800	640	640
11624	市区	锦盛豪庭2#配电房2#主变	20	800	640	640
11625	市区	锦盛豪庭7#配电室2#主变	20	800	640	640
11626	市区	晶都悦府开关站2#主变	20	800	640	640
11627	市区	锦盛豪庭1#配电房2#主变	20	800	640	640
11628	市区	中南悦城1#配电室2#主变	20	630	504	504
11629	市区	锦盛豪庭9#配电室4#主变	20	800	640	640
11630	市区	晶都悦府3#配电室2#主变	20	800	640	640
11631	市区	锦盛豪庭6#配电房2#主变	20	800	640	640
11632	市区	锦盛豪庭8#配电室2#主变	20	800	640	640
11633	市区	晶都悦府2#配电室2#主变	20	800	640	640
11634	市区	锦盛豪庭5#配电房2#主变	20	800	640	640
11635	市区	锦盛豪庭2#配电房4#主变	20	800	640	640
11636	市区	锦盛豪庭12#配电室2#主变	20	800	640	640
11637	市区	西城逸品3#配电室3#变	10	1250	1000	1000
11638	市区	兆泉3#箱变变压器	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11639	市区	文萃苑4#变	10	630	504	504
11640	市区	西城逸品2#配电室1#变	10	1250	1000	1000
11641	市区	兆泉2#箱变变压器	10	500	400	400
11642	市区	文萃苑2#变	10	630	504	504
11643	市区	西城逸品小区3#变变压器	10	630	504	504
11644	市区	文萃苑3#变	10	630	504	504
11645	市区	潘黄杨坝6#变变压器	10	500	400	400
11646	市区	西城逸品2#配电室2#变	10	1250	1000	1000
11647	市区	西城逸品3#配电室1#变	10	1250	1000	1000
11648	市区	文萃苑1#变	10	630	504	504
11649	市区	西城逸品3#配电室2#变	10	1250	1000	1000
11650	市区	悦达房产5#S16箱变主变	10	630	504	504
11651	市区	悦达房产3#S8箱变主变	10	500	400	400
11652	市区	拖拉机厂西宿舍2#公用变	10	400	320	320
11653	市区	制药厂宿舍3#公用变	10	400	320	320
11654	市区	悦达东园3#S3	10	500	400	400
11655	市区	制药厂宿舍2#公用变	10	400	320	320
11656	市区	制药厂宿舍1#公用变	10	400	320	320
11657	市区	悦达东园4#S4	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11658	市区	悦达房产1#S10箱变主变	10	500	400	400
11659	市区	学校宾馆S5	10	500	400	400
11660	市区	悦达东园5#S5箱变主变	10	630	504	504
11661	市区	悦达房产4#S15箱变主变	10	630	504	504
11662	市区	金屋1#S12	10	630	504	504
11663	市区	世纪花园3#S18箱变主变	10	630	504	504
11664	市区	悦达房产6#S17箱变主变	10	630	504	504
11665	市区	制药厂4#S21	10	630	504	504
11666	市区	城区政府1#S6箱变主变	10	500	400	400
11667	市区	城区政府4#箱变主变	10	500	400	400
11668	市区	悦达房产2#S9箱变主变	10	500	400	400
11669	市区	城区政府5#箱变主变	10	500	400	400
11670	市区	金屋2#S11箱变主变	10	630	504	504
11671	市区	世纪花园1#S2箱变	10	630	504	504
11672	市区	机床厂5#公用变	10	400	320	320
11673	市区	机床厂宿舍2#S3箱变主变	10	630	504	504
11674	市区	恒祥公寓2#	10	400	320	320
11675	市区	仁丰双元居配电室3#主变	10	630	504	504
11676	市区	机床厂宿舍3#S2箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11677	市区	南门华府3#配电室1#主变	10	800	640	640
11678	市区	银豪紫缘配电室3#主变	10	630	504	504
11679	市区	银豪紫缘配电室1#主变	10	630	504	504
11680	市区	机床厂宿舍S1	10	500	400	400
11681	市区	机床厂2#公用变	10	400	320	320
11682	市区	清华名居1#变电所2#主变	10	800	640	640
11683	市区	南门华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
11684	市区	南门华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
11685	市区	恒祥公寓1#	10	400	320	320
11686	市区	仁丰双元居配电室1#主变	10	630	504	504
11687	市区	南林花苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
11688	市区	东城尚品2#配电室2#主变	10	800	640	640
11689	市区	南林花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
11690	市区	景山名门1#配电室2#主变	10	630	504	504
11691	市区	阳光世纪园2#主变	10	1250	1000	1000
11692	市区	东城尚品1#开关站2#主变	10	800	640	640
11693	市区	翰庭雅苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
11694	市区	翰庭雅苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
11695	市区	南林花苑3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11696	市区	翰庭雅苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
11697	市区	东城尚品3#配电室2#主变	10	800	640	640
11698	市区	阳光世纪园5#S9箱变1#主变	10	500	400	400
11699	市区	阳光世纪园56#楼1#欧变	10	630	504	504
11700	市区	景山名门3#配电室2#主变	10	800	640	640
11701	市区	翰庭雅苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
11702	市区	翰庭雅苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
11703	市区	东城尚品1#配电室2#主变	10	800	640	640
11704	市区	花木场公变	10	400	320	320
11705	市区	东城尚品1#配电室4#主变	10	800	640	640
11706	市区	景山名门3#配电室4#主变	10	800	640	640
11707	市区	东城尚品2#配电室4#主变	10	800	640	640
11708	市区	阳光世纪园1#主变	10	1250	1000	1000
11709	市区	景山名门2#配电室4#主变	10	630	504	504
11710	市区	景山名门1#配电室4#主变	10	630	504	504
11711	市区	南林花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
11712	市区	翰庭雅苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
11713	市区	景山名门2#配电室2#主变	10	630	504	504
11714	市区	翰庭雅苑3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11715	市区	翰庭雅苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
11716	市区	检察院S2	10	500	400	400
11717	市区	发展公司2#	10	400	320	320
11718	市区	发展公司	10	400	320	320
11719	市区	环保宿舍	10	400	320	320
11720	市区	金桥置业S1	10	315	252	252
11721	市区	新锦苑S4	10	500	400	400
11722	市区	规划局S5	10	630	504	504
11723	市区	海棠苑配电室1#主变	10	800	640	640
11724	市区	园林S3	10	500	400	400
11725	市区	悦达汽车广场北区4#配电室1#主变	10	800	640	640
11726	市区	城东一号花园北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
11727	市区	悦达汽车广场北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
11728	市区	城东一号花园北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
11729	市区	悦达汽车广场北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
11730	市区	悦达汽车广场北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
11731	市区	悦达汽车广场北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
11732	市区	悦达汽车广场北区4#配电室3#主变	10	800	640	640
11733	市区	城东一号花园北区3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11734	市区	城东一号花园北区4#配电室2#主变	10	800	640	640
11735	市区	悦达汽车广场北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
11736	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室3#主变	10	800	640	640
11737	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室1#主变	10	630	504	504
11738	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室3#主变	10	630	504	504
11739	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城9#配电室1#主变	10	800	640	640
11740	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城10#配电室1#主变	10	630	504	504
11741	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室3#主变	10	800	640	640
11742	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城7#配电室3#主变	10	630	504	504
11743	市区	10kV滨江线10kV保科线未来科技城8#配电室1#主变	10	800	640	640
11744	市区	10kV滨江线/10kV保科线未来科技城6#配电室1#主变	10	800	640	640
11745	市区	农贸商城11#箱变	10	500	400	400
11746	市区	农贸商城5#箱变	10	630	504	504
11747	市区	农贸商城16#箱变	10	500	400	400
11748	市区	农贸商城10#箱变	10	630	504	504
11749	市区	农贸商城3#箱变	10	500	400	400
11750	市区	农贸商城12#箱变	10	630	504	504
11751	市区	农贸商城7#箱变	10	500	400	400
11752	市区	农贸商城1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11753	市区	农贸商城8#箱变	10	630	504	504
11754	市区	农贸商城15#箱变	10	630	504	504
11755	市区	农贸商城14#箱变	10	630	504	504
11756	市区	农贸商城17#箱变	10	630	504	504
11757	市区	农贸商城4#箱变	10	500	400	400
11758	市区	农贸商城13#箱变	10	500	400	400
11759	市区	农贸商城6#箱变	10	630	504	504
11760	市区	红星海河湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
11761	市区	红星海河湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
11762	市区	10kV长江II线/保汽线悦达汽车广场1#配电室3#主变	10	630	504	504
11763	市区	红星海河湾东区1#配电室2#主变	10	630	504	504
11764	市区	悦达汽车广场3#配电室1#主变	10	800	640	640
11765	市区	红星海河湾东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
11766	市区	红星海河湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
11767	市区	悦达汽车广场3#配电室3#主变	10	800	640	640
11768	市区	红星海河湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
11769	市区	红星海河湾东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
11770	市区	红星海河湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
11771	市区	晓风印月2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11772	市区	晓风印月1#配电室2#主变	10	800	640	640
11773	市区	汇金1#S6	10	630	504	504
11774	市区	汇金3#S4	10	630	504	504
11775	市区	汇金置业变电所2#主变	10	1000	800	800
11776	市区	汇金置业配电所2#主变	10	1000	800	800
11777	市区	汇金置业变电所1#主变	10	1000	798	798
11778	市区	汇金置业配电所1#主变	10	1000	800	800
11779	市区	晓风印月1#开关站2#主变	10	630	504	504
11780	市区	晓风印月1#配电室4#主变	10	800	640	640
11781	市区	晓风印月2#配电室2#主变	10	800	640	640
11782	市区	汇金2#S5	10	630	503	503
11783	市区	晓风印月3#配电室4#主变	10	800	640	640
11784	市区	晓风印月3#配电室2#主变	10	800	639	639
11785	市区	君启花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
11786	市区	君启花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
11787	市区	君启花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
11788	市区	君启花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
11789	市区	大星15#S8箱变主变	10	400	320	320
11790	市区	大星10#S7箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11791	市区	君启花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
11792	市区	君启花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
11793	市区	金辉城小区2#配电室2#主变	20	800	640	640
11794	市区	金辉城小区1#配电室2#主变	20	800	640	640
11795	市区	中南6C悦城1#开关站4#主变	20	800	640	640
11796	市区	中南7A佳期漫1#配电室4#主变	20	630	504	504
11797	市区	金辉城小区2#配电室4#主变	20	800	640	640
11798	市区	中南6C悦城1#配电室2#主变	20	630	504	504
11799	市区	中南7A佳期漫1#配电室2#主变	20	630	504	504
11800	市区	金辉城小区3#配电室2#主变	20	800	640	640
11801	市区	中南6C悦城1#开关站2#主变	20	800	640	640
11802	市区	中南6C悦城2#配电室4#主变	20	800	640	640
11803	市区	中南6B悦城3#配电室4#主变	20	630	504	504
11804	市区	中南7A佳期漫3#配电室2#主变	20	630	504	504
11805	市区	中南7B荣城2#配电室2#主变	20	630	490	490
11806	市区	金辉城小区3#配电室4#主变	20	800	640	640
11807	市区	中南6B悦城3#配电室2#主变	20	630	504	504
11808	市区	中南6B悦城1#配电室2#主变	20	800	640	640
11809	市区	中南7B荣城1#配电室2#主变	20	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11810	市区	中南6B悦城1#配电室4#主变	20	800	640	640
11811	市区	中南6B悦城2#配电室2#主变	20	800	640	640
11812	市区	金辉城小区1#配电室4#主变	20	800	640	640
11813	市区	中南7A佳期漫2#配电室2#主变	20	630	504	504
11814	市区	中南7A佳期漫3#配电室4#主变	20	630	504	504
11815	市区	中南6C悦城3#配电室2#主变	20	630	504	504
11816	市区	中南7B荣城开关站2#主变	20	800	624	624
11817	市区	中南7B荣城2#配电室4#主变	20	630	504	504
11818	市区	金辉城小区4#配电室2#主变	20	800	640	640
11819	市区	中南7A佳期漫2#配电室4#主变	20	630	504	504
11820	市区	中南6C悦城1#配电室4#主变	20	630	486	486
11821	市区	中南6C悦城3#配电室4#主变	20	630	504	504
11822	市区	金融城2#地块6#配电室3#主变	20	1000	800	800
11823	市区	金融城2#地块5#配电室1#主变	20	630	504	504
11824	市区	阳光御园2#配电室1#主变	20	800	640	640
11825	市区	领秀嘉园2#小区变2#主变	20	1000	800	800
11826	市区	领秀嘉园2#小区变3#主变	20	1000	800	800
11827	市区	领秀嘉园1#小区变4#主变	20	1000	800	800
11828	市区	金融城9#配电室1#主变	20	800	562	562

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11829	市区	阳光御园2#配电室3#主变	20	800	551	551
11830	市区	金融城2#地块6#配电室1#主变	20	800	640	640
11831	市区	领秀嘉园1#小区变3#主变	20	1000	800	800
11832	市区	领秀嘉园1#小区变1#主变	20	1000	800	800
11833	市区	金融城2#地块10#配电室1#主变	20	1000	800	800
11834	市区	金融城2#地块10#配电室3#主变	20	1000	800	800
11835	市区	金融城8#配电室1#主变	20	800	555	555
11836	市区	金融智慧谷16#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
11837	市区	领秀嘉园2#小区变4#主变	20	1000	800	800
11838	市区	领秀嘉园1#小区变2#主变	20	1000	800	800
11839	市区	阳光御园3#配电室3#主变	20	800	640	640
11840	市区	金融智慧谷15#楼地下配电室1#主变	20	800	640	640
11841	市区	阳光御园3#配电室1#主变	20	800	640	640
11842	市区	阳光御园1#配电室3#主变	20	800	640	640
11843	市区	20kV阳光线领秀嘉园2#欧变	20	630	503	503
11844	市区	金融城2#地块5#配电室3#主变	20	630	504	504
11845	市区	领秀嘉园2#小区变1#主变	20	1000	800	800
11846	市区	金融城7#配电室1#主变	20	800	576	576
11847	市区	20kV阳光线领秀嘉园1#欧变	20	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11848	市区	阳光御园1#配电室1#主变	20	800	640	640
11849	市区	汇都商务中心1#配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
11850	市区	碧桂园小区1#配电房2#主变	10	630	504	504
11851	市区	碧桂园小区2#配电房2#主变	10	800	640	640
11852	市区	碧桂园小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
11853	市区	汇都商务中心1#开关站2#主变配电变压器	10	630	504	504
11854	市区	碧桂园小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
11855	市区	碧桂园小区1#配电房4#主变	10	630	504	504
11856	市区	汇都商务中心1#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	504
11857	市区	巨丰6#变	10	400	320	320
11858	市区	亭湖人才公寓1#配电室4#主变	10	630	504	504
11859	市区	翰府广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
11860	市区	管委会充电桩主变	10	630	504	504
11861	市区	太湖郡府1#开关站2#主变	10	800	640	640
11862	市区	东亭雅居1#配电室2#主变	10	630	504	504
11863	市区	翰府广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
11864	市区	巨丰11#S11箱变主变	10	500	400	400
11865	市区	太湖郡府1#配电室4#主变	10	800	640	640
11866	市区	翰府广场1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11867	市区	太湖郡府1#配电室2#主变	10	800	640	640
11868	市区	翰府广场1#开闭所1#主变	10	800	640	640
11869	市区	翰府广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
11870	市区	巨丰10#变	10	400	320	320
11871	市区	巨丰5#变	10	400	320	320
11872	市区	亭湖人才公寓1#配电室2#主变	10	630	504	504
11873	市区	巨丰13#S12箱变主变	10	500	400	400
11874	市区	光荣12#变	10	400	320	320
11875	市区	桃源胜景4#箱变	10	400	320	320
11876	市区	桃源胜景1#箱变	10	400	320	320
11877	市区	新洋12#变	10	400	320	320
11878	市区	峰尚生活广场配电室1#主变	10	800	640	640
11879	市区	新洋24#变	10	400	320	320
11880	市区	新洋22#变	10	400	320	320
11881	市区	峰尚生活广场配电室3#主变	10	800	640	640
11882	市区	新洋18#变	10	400	320	320
11883	市区	桃源胜景3#箱变	10	400	320	320
11884	市区	新洋17#变	10	400	320	320
11885	市区	奥林匹克花园小区1#欧变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11886	市区	奥林匹克花园小区3#欧变	10	500	400	400
11887	市区	奥林匹克花园小区2#欧变	10	500	372	372
11888	市区	新洋20#变	10	315	252	252
11889	市区	桃源胜景2#箱变	10	400	320	320
11890	市区	新洋11#变	10	400	320	320
11891	市区	新洋10#变	10	400	320	320
11892	市区	西城逸品小区2#变	10	1000	800	800
11893	市区	美丽2#变	10	400	320	320
11894	市区	西城逸品3#箱变配电变压器	10	630	504	504
11895	市区	西城逸品小区6#变变压器	10	630	504	504
11896	市区	西城逸品小区4#变变压器	10	630	504	504
11897	市区	西城逸品小区7#变变压器	10	630	504	504
11898	市区	西城逸品小区8#变变压器	10	630	504	504
11899	市区	西城逸品小区5#变变压器	10	630	504	504
11900	市区	西城逸品小区1#变	10	1000	800	800
11901	市区	中级法院宿舍S21	10	630	504	504
11902	市区	检察院宿舍S4箱变主变	10	500	400	400
11903	市区	物资局1#S16	10	630	504	504
11904	市区	市幼儿园2#S22	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11905	市区	正泰置业S19	10	630	504	504
11906	市区	巾帼中队	10	400	320	320
11907	市区	公安局宿舍	10	315	252	252
11908	市区	市幼儿园S2	10	500	331	331
11909	市区	市政府人民路宿舍	10	630	504	504
11910	市区	八菱集团S7主变	10	500	400	400
11911	市区	国美电器S20	10	400	221	221
11912	市区	盐城供服配电室4#主变	10	630	504	504
11913	市区	二招S5	10	630	504	504
11914	市区	物资局2#S15主变	10	630	504	504
11915	市区	盐城供服配电室2#主变	10	630	504	504
11916	市区	市政府	10	315	252	252
11917	市区	优抚S17	10	630	504	504
11918	市区	新纪元1#配电室2#主变	10	800	640	640
11919	市区	新纪元1#配电室1#主变	10	800	640	640
11920	市区	锦盛豪庭2#配电房1#主变	20	800	640	640
11921	市区	锦盛豪庭9#配电室3#主变	20	800	640	640
11922	市区	中南悦城1#配电室1#主变	20	630	504	504
11923	市区	锦盛豪庭1#配电房1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11924	市区	锦盛豪庭3#配电房1#主变	20	800	640	640
11925	市区	锦盛豪庭10#配电室1#主变	20	800	640	640
11926	市区	锦盛豪庭7#配电室1#主变	20	800	640	640
11927	市区	晶都悦府2#配电室1#主变	20	800	640	640
11928	市区	晶都悦府1#配电室1#主变	20	630	504	504
11929	市区	中南悦城1#开关站1#主变	20	800	640	640
11930	市区	锦盛豪庭5#配电房3#主变	20	800	640	640
11931	市区	锦盛豪庭12#配电室1#主变	20	800	640	640
11932	市区	中南悦城2#开关站1#主变	20	800	640	640
11933	市区	锦盛豪庭6#配电房1#主变	20	800	640	640
11934	市区	锦盛豪庭2#配电房3#主变	20	800	640	640
11935	市区	锦盛豪庭9#配电室1#主变	20	800	640	640
11936	市区	锦盛豪庭11#配电室1#主变	20	800	640	640
11937	市区	金辉城小区4#配电室1#主变	20	800	640	640
11938	市区	锦盛豪庭5#配电房1#主变	20	800	640	640
11939	市区	金辉城小区3#配电室1#主变	20	800	640	640
11940	市区	金辉城小区1#配电室1#主变	20	800	640	640
11941	市区	中南悦城2#配电室1#主变	20	800	640	640
11942	市区	金辉城小区3#配电室3#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11943	市区	金辉城小区1#配电室3#主变	20	800	640	640
11944	市区	锦盛豪庭4#配电房1#主变	20	800	640	640
11945	市区	锦盛豪庭8#配电室1#主变	20	800	640	640
11946	市区	锦盛豪庭10#配电室3#主变	20	800	640	640
11947	市区	锦盛豪庭8#配电室3#主变	20	800	640	640
11948	市区	锦盛豪庭7#配电室3#主变	20	800	640	640
11949	市区	晶都悦府3#配电室1#主变	20	800	640	640
11950	市区	晶都悦府开关站1#主变	20	800	640	640
11951	市区	金辉城小区2#配电室1#主变	20	800	640	640
11952	市区	金辉城小区2#配电室3#主变	20	800	640	640
11953	市区	文海雅苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
11954	市区	东港6#	10	400	320	320
11955	市区	东港5#	10	400	320	320
11956	市区	文海雅苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
11957	市区	文海雅苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
11958	市区	盐湾27#箱变主变	10	400	320	320
11959	市区	爱琴海商业1#配电室2#主变	10	800	640	640
11960	市区	文海雅苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
11961	市区	爱琴海商业1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11962	市区	文海雅苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
11963	市区	文海雅苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
11964	市区	爱琴海商业2#配电室4#主变	10	630	501	501
11965	市区	东港3#	10	400	320	320
11966	市区	文海雅苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
11967	市区	爱琴海商业2#配电室2#主变	10	630	504	504
11968	市区	文海雅苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
11969	市区	大洋箱变	10	500	400	400
11970	市区	东港4#	10	630	504	504
11971	市区	东港2#S4箱变	10	400	320	320
11972	市区	10kV学林线荣城置业小区变电所1#主变	10	1000	800	800
11973	市区	恒荣世家3#配电室2#主变	10	1000	800	800
11974	市区	10kV家苑线恒荣世家S17箱变	10	1000	800	800
11975	市区	10kV学林线荣城置业小区变电所2#主变	10	1250	1000	1000
11976	市区	10kV学林线学林雅苑2#变电所3#主变	10	1000	800	800
11977	市区	10kV学林线学林雅苑1#变电所2#主变	10	800	640	640
11978	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所3#主变	10	800	640	640
11979	市区	10kV学林线/10kV都政线金色蓝庭开闭所1#主变	10	800	640	640
11980	市区	10kV学林线学林雅苑2#变电所4#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
11981	市区	10kV学林线金色蓝庭S3箱变	10	630	504	504
11982	市区	10kV学林线金色蓝庭S1箱变	10	630	504	504
11983	市区	10kV学林线学林雅苑1#变电所1#主变	10	1000	800	800
11984	市区	恒荣世家3#配电室4#主变	10	1000	800	800
11985	市区	悦珑湾1#配电室4#主变	10	800	640	640
11986	市区	悦珑湾8#配电室3#主变	10	800	640	640
11987	市区	郎郡苑小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
11988	市区	朗地置业1#配电室3#主变	10	800	640	640
11989	市区	悦珑湾9#配电室1#主变	10	800	640	640
11990	市区	悦珑湾东区1#配电室1#主变	10	800	640	640
11991	市区	悦珑湾5#配电室3#主变	10	800	640	640
11992	市区	悦珑湾东区3#配电室1#主变	10	800	640	640
11993	市区	郎郡苑小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
11994	市区	悦珑湾6#配电室2#主变	10	800	640	640
11995	市区	海韵大厦1#配电室1#主变	10	800	640	640
11996	市区	悦珑湾3#配电室2#主变	10	800	640	640
11997	市区	悦珑湾5#配电室2#主变	10	800	640	640
11998	市区	悦珑湾东区3#配电室3#主变	10	800	640	640
11999	市区	悦珑湾东区2#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12000	市区	悦珑湾2#配电室2#主变	10	800	640	640
12001	市区	悦珑湾7#配电室1#主变	10	800	640	640
12002	市区	悦珑湾6#配电室3#主变	10	800	640	640
12003	市区	悦珑湾1#配电室2#主变	10	800	640	640
12004	市区	郎郡苑小区3#欧变主变	10	400	320	320
12005	市区	悦珑湾东区2#配电室3#主变	10	630	504	504
12006	市区	郎郡苑小区开关站2#主变	10	800	640	640
12007	市区	悦珑湾4#配电室4#主变	10	800	640	640
12008	市区	悦珑湾3#配电室4#主变	10	800	640	640
12009	市区	郎郡苑小区开关站4#主变	10	800	640	640
12010	市区	悦珑湾4#配电室2#主变	10	800	640	640
12011	市区	朗地英郡2#配电室1#主变	10	800	640	640
12012	市区	悦珑湾8#配电室1#主变	10	800	640	640
12013	市区	悦珑湾东区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12014	市区	悦珑湾7#配电室3#主变	10	800	640	640
12015	市区	悦珑湾东区4#配电室1#主变	10	630	478	478
12016	市区	海韵大厦1#配电室2#主变	10	800	640	640
12017	市区	悦珑湾2#配电室4#主变	10	800	640	640
12018	市区	朗地置业1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12019	市区	悦珑湾东区4#配电室3#主变	10	630	504	504
12020	市区	德喜花苑南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12021	市区	东科城北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12022	市区	东科城北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12023	市区	东科城南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12024	市区	东科城南区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12025	市区	东科城北区开关站2#主变	10	630	504	504
12026	市区	德喜花苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
12027	市区	德喜花苑南区2#配电室4#主变	10	800	640	640
12028	市区	德喜花苑南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12029	市区	东科城北区2#配电室4#主变	10	800	624	624
12030	市区	东科城北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12031	市区	德喜花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
12032	市区	德喜花苑南区3#配电室4#主变	10	800	640	640
12033	市区	德喜花苑南区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12034	市区	德喜花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
12035	市区	东科城南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12036	市区	东科城南区开关站2#主变	10	630	504	504
12037	市区	义丰三庄4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12038	市区	义丰石庄9#配变	10	200	160	160
12039	市区	义丰三庄16#配变	10	200	136	136
12040	市区	义丰大范7#配变	10	400	320	320
12041	市区	义丰三庄15#配变	10	200	160	160
12042	市区	义丰三庄13#配变	10	200	160	160
12043	市区	沁成之家1#配电室1#主变	10	800	640	640
12044	市区	沁成之家充电桩1#箱变主变	10	400	317	317
12045	市区	绿阳汇北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
12046	市区	博园香郡配电室1#主变	10	800	640	640
12047	市区	盐阜家园2#	10	400	320	320
12048	市区	博园香郡1#变	10	400	320	320
12049	市区	博园香郡配电室3#主变	10	800	640	640
12050	市区	绿阳汇北区2#配电室1#主变	10	800	631	631
12051	市区	沁成之家2#配电室1#主变	10	800	640	640
12052	市区	昊壹房产配电室2#主变	10	800	640	640
12053	市区	天地S2箱变	10	630	504	504
12054	市区	绿阳汇北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12055	市区	绿阳汇南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
12056	市区	沁成之家充电桩3#箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12057	市区	绿阳汇南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12058	市区	新天地花园小区变电所2#主变	10	800	640	640
12059	市区	昊壹房产配电室1#主变	10	800	640	640
12060	市区	天地S1箱变	10	630	504	504
12061	市区	绿阳汇南区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12062	市区	新天地花园小区变电所1#主变	10	630	504	504
12063	市区	绿阳汇南区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12064	市区	绿阳汇北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
12065	市区	绿阳汇北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12066	市区	盐阜嘉园1#	10	630	504	504
12067	市区	沁成之家1#开关站1#主变	10	800	640	640
12068	市区	绿阳汇北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
12069	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	640	0
12070	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	160	0
12071	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	640	0
12072	市区	秦南关陈22#配变	10	400	320	0
12073	市区	秦南集镇39#变	10	400	320	0
12074	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	320	0
12075	市区	秦南南环12#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12076	市区	秦南南环13#变	10	200	160	0
12077	市区	秦南关陈18#变	10	200	160	0
12078	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	320	0
12079	市区	立新粮店1#	10	315	252	252
12080	市区	凌桥2#	10	630	504	504
12081	市区	交通局S4箱变	10	630	504	504
12082	市区	城区房产4#	10	315	252	252
12083	市区	城区房产5#	10	400	320	320
12084	市区	凌桥3#	10	630	504	504
12085	市区	城区房产3#	10	400	320	320
12086	市区	中国银行S1	10	315	252	252
12087	市区	盐中东宿舍	10	400	320	320
12088	市区	城区房产2#	10	315	252	252
12089	市区	审计局S3	10	630	504	504
12090	市区	旭龙大厦S15	10	500	400	400
12091	市区	凌桥1#	10	630	504	504
12092	市区	城区房产6#	10	400	320	320
12093	市区	城区房产1#	10	400	320	320
12094	市区	社保中心箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12095	市区	立新粮店2#	10	315	252	252
12096	市区	迎宾新村S12箱变	10	630	504	504
12097	市区	凌桥4#S9箱变主变	10	630	504	504
12098	市区	雨露花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12099	市区	10kV合南线/创业线雨露花园4#配电室1#主变	10	800	640	640
12100	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
12101	市区	雨露花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
12102	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
12103	市区	雨露花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12104	市区	雨露花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
12105	市区	冈中所花吉村31#配变	10	400	300	300
12106	市区	花吉29#箱变配电变压器	10	500	400	400
12107	市区	冈中所民生村7号配变	10	200	160	160
12108	市区	冈中所集镇1号配变	10	315	252	252
12109	市区	冈中所花吉村26号配变	10	200	160	160
12110	市区	冈中所集镇14号配变	10	400	320	320
12111	市区	冈中所花吉村5号配变	10	200	160	160
12112	市区	开元一品2号主变	10	500	400	400
12113	市区	冈中所花吉村2号配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12114	市区	冈中集镇4号配变	10	315	252	252
12115	市区	冈中所集镇11号配变	10	400	320	320
12116	市区	冈中所集镇13号配变	10	400	320	320
12117	市区	冈中所集镇36号配变	10	400	320	320
12118	市区	冈中所集镇12号配变	10	400	320	320
12119	市区	鸿瑞花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12120	市区	冈中所集镇37#变	10	400	320	320
12121	市区	冈中所同桂村16#变	10	200	160	160
12122	市区	鸿瑞花园1#主变	10	800	640	640
12123	市区	冈中所集镇2号配变	10	400	320	320
12124	市区	冈中花吉24号配变	10	200	160	160
12125	市区	冈中所花吉村7号配变	10	200	160	160
12126	市区	开元一品1号主变	10	500	400	400
12127	市区	花吉28#箱变配电变压器	10	500	400	400
12128	市区	冈中所凤楼村2号配变	10	200	160	160
12129	市区	大冈花吉30#箱变	10	630	504	504
12130	市区	冈中所花吉村11号配变	10	200	160	160
12131	市区	冈中所花吉村23号配变	10	400	320	320
12132	市区	冈中所花吉村12号配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12133	市区	鑫祥园1#S9	10	630	504	504
12134	市区	工人新村2#	10	500	400	400
12135	市区	拖拉机厂东宿舍	10	315	252	252
12136	市区	农机S1	10	500	400	400
12137	市区	工人新村S6	10	500	400	400
12138	市区	众意超市	10	500	400	400
12139	市区	热电1#	10	400	320	320
12140	市区	五交化宿舍S7主变	10	630	504	504
12141	市区	城区政府3#S13	10	630	504	504
12142	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区6#变	10	630	504	504
12143	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#开关站2#主变	10	800	640	640
12144	市区	10kV盐塘线康乐小区9#变	10	400	320	320
12145	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室4#主变	10	630	504	504
12146	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站2#主变	10	800	640	640
12147	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
12148	市区	10kV盐塘线康乐小区12#变	10	400	320	320
12149	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
12150	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
12151	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12152	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区5#箱变	10	630	504	504
12153	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#开关站4#主变	10	800	640	640
12154	市区	10kV盐塘线中海花园52#楼东4#欧变(下有光伏)	10	400	320	320
12155	市区	10kV盐塘线康乐小区10#变	10	400	320	320
12156	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
12157	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
12158	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室4#主变	10	800	640	640
12159	市区	10kV盐塘线康乐小区1#变	10	400	320	320
12160	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园4#配电室2#主变	10	630	504	504
12161	市区	10kV盐塘线康乐小区11#变	10	400	320	320
12162	市区	10kV盐塘线中海花园52#楼东3#欧变	10	400	320	320
12163	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
12164	市区	10kV秀水线/10kV盐塘线中海花园5#配电室2#主变	10	800	640	640
12165	市区	10kV盐塘线潘黄康乐小区8#箱变	10	630	504	504
12166	市区	金都华城2#配电室4#主变	10	800	640	640
12167	市区	金都华城1#配电室4#主变	10	800	640	640
12168	市区	金都华城3#配电室4#主变	10	630	504	504
12169	市区	西徐2#变	10	400	320	320
12170	市区	振兴嘉园二期2#配电室4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12171	市区	金都华城3#配电室2#主变	10	630	504	504
12172	市区	振兴嘉园1#配电室4#主变	10	800	640	640
12173	市区	华泰景城南苑配电室1#主变	10	800	640	640
12174	市区	华泰景城南苑配电室3#主变	10	800	640	640
12175	市区	金都华城2#配电室2#主变	10	800	640	640
12176	市区	金都华城1#开关站2#主变	10	800	640	640
12177	市区	馨盛苑1号配电房1-4号主变	10	800	640	640
12178	市区	万泰名都1#配电房4#主变	10	800	640	640
12179	市区	振兴嘉园二期2#配电室2#变	10	800	640	640
12180	市区	万泰名都1#配电房2#主变	10	800	640	640
12181	市区	金都华城1#配电室2#主变	10	800	640	640
12182	市区	馨盛苑1号配电房1-2号主变	10	800	640	640
12183	市区	振兴嘉园1#配电室2#主变	10	800	640	640
12184	市区	水利公寓3#	10	500	400	400
12185	市区	世纪花园2#S3	10	500	400	400
12186	市区	世纪花园4#S19	10	630	504	504
12187	市区	淮剧团2#	10	315	252	252
12188	市区	燃化楼2#	10	400	320	320
12189	市区	榆洋2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12190	市区	司法局1#S3	10	630	504	504
12191	市区	水利局1#	10	630	504	504
12192	市区	燃化楼4#S15箱变主变	10	500	400	400
12193	市区	司法局2#S10	10	500	400	400
12194	市区	水利局2#	10	630	504	504
12195	市区	榆洋	10	400	320	320
12196	市区	燃化楼1#	10	400	320	320
12197	市区	仁和广场S1	10	315	252	252
12198	市区	物业大楼S5	10	630	504	504
12199	市区	淮剧团3#	10	400	320	320
12200	市区	省淮S7	10	500	400	400
12201	市区	毓龙桥S6	10	500	400	400
12202	市区	淮剧团1#	10	315	252	252
12203	市区	海棠苑配电室2#主变	10	800	640	640
12204	市区	燃化楼3#变	10	630	504	504
12205	市区	10kV向东线潘黄东进1#变(综合变)	10	400	320	320
12206	市区	滨河花园开关站2#主变	20	800	640	640
12207	市区	滨河花园开关站4#主变	20	800	640	640
12208	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室2#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12209	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室4#主变	20	800	640	640
12210	市区	金国联3#配电室2#主变	20	800	640	640
12211	市区	金国联小区开闭所1#主变	20	800	640	640
12212	市区	蔚蓝水岸小区开关站2#主变	20	800	640	640
12213	市区	蔚蓝水岸小区1#配电室4#主变	20	800	640	640
12214	市区	金国联2#配电室1#主变	20	800	640	640
12215	市区	滨河花园配电室2#主变	20	800	640	640
12216	市区	金色水岸1#配电室3#主变	20	1000	800	800
12217	市区	金色水岸1#配电室2#主变	20	1000	800	800
12218	市区	金色水岸1#配电室1#主变	20	1000	800	800
12219	市区	蔚蓝水岸小区2#配电室2#主变	20	800	640	640
12220	市区	金国联小区开闭所3#主变	20	800	640	640
12221	市区	金国联2#配电室3#主变	20	800	640	640
12222	市区	金国联3#配电室4#主变	20	800	640	640
12223	市区	金水湾3#小区变1#主变	10	800	640	640
12224	市区	悦珑湾8#配电室4#主变	10	800	640	640
12225	市区	悦珑湾3#配电室1#主变	10	800	640	640
12226	市区	悦达天山2#配电室3#主变	10	800	640	640
12227	市区	金水湾4#小区变2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12228	市区	悦珑湾7#配电室2#主变	10	800	640	640
12229	市区	悦珑湾东区4#配电室2#主变	10	630	504	504
12230	市区	悦珑湾东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12231	市区	悦珑湾东区3#配电室4#主变	10	800	618	618
12232	市区	金水湾5#小区变3#主变	10	800	640	640
12233	市区	悦达天山1#配电室1#主变	10	800	640	640
12234	市区	悦珑湾东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12235	市区	悦珑湾8#配电室2#主变	10	800	640	640
12236	市区	悦珑湾6#配电室1#主变	10	800	640	640
12237	市区	悦珑湾9#配电室2#主变	10	800	640	640
12238	市区	悦珑湾5#配电室1#主变	10	800	640	640
12239	市区	金水湾1#小区变2#主变	10	800	640	640
12240	市区	悦珑湾4#配电室1#主变	10	800	640	640
12241	市区	悦珑湾5#配电室4#主变	10	800	640	640
12242	市区	金水湾3#小区变2#主变	10	800	639	639
12243	市区	水厂箱变主变	10	400	320	320
12244	市区	悦达天山2#配电室1#主变	10	800	640	640
12245	市区	悦珑湾东区2#配电室2#主变	10	630	504	504
12246	市区	悦珑湾7#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12247	市区	金水湾5#小区变4#主变	10	800	640	640
12248	市区	金水湾4#小区变1#主变	10	800	640	640
12249	市区	金水湾5#小区变1#主变	10	800	640	640
12250	市区	悦珑湾3#配电室3#主变	10	800	640	640
12251	市区	悦珑湾1#配电室3#主变	10	800	640	640
12252	市区	悦珑湾东区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12253	市区	悦珑湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
12254	市区	金水湾5#小区变2#主变	10	800	640	640
12255	市区	悦珑湾4#配电室3#主变	10	800	640	640
12256	市区	悦珑湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
12257	市区	悦珑湾6#配电室4#主变	10	800	640	640
12258	市区	悦珑湾2#配电室1#主变	10	800	640	640
12259	市区	悦珑湾东区2#配电室4#主变	10	630	504	504
12260	市区	金水湾2#小区变2#主变	10	800	640	640
12261	市区	悦达天山1#配电室4#主变	10	800	640	640
12262	市区	悦珑湾东区4#配电室4#主变	10	630	504	504
12263	市区	悦达天山开关站1#主变	10	630	504	504
12264	市区	振兴嘉园二期2#配电室3#变	10	800	640	640
12265	市区	金都华城1#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12266	市区	振兴嘉园二期2#配电室1#变	10	800	640	640
12267	市区	金都华城1#配电室1#主变	10	800	640	640
12268	市区	金都华城3#配电室1#主变	10	630	504	504
12269	市区	馨盛苑1号配电房1-3号主变	10	800	640	640
12270	市区	振兴嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12271	市区	金都华城2#配电室3#主变	10	800	640	640
12272	市区	金都华城1#配电室3#主变	10	800	640	640
12273	市区	馨盛苑1号配电房1-1号主变	10	800	640	640
12274	市区	振兴嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12275	市区	金都华城2#配电室1#主变	10	800	640	640
12276	市区	金都华城3#配电室3#主变	10	630	504	504
12277	市区	燕铭华庄3#配电室2#主变间隔配电变压器	10	800	640	640
12278	市区	燕铭华庄2#配电室2#变	10	800	640	640
12279	市区	燕铭华庄2#配电室1#变01	10	800	640	640
12280	市区	缘源小区S19箱变01	10	630	504	504
12281	市区	三河家园1#配电室3#主变	10	1250	1000	1000
12282	市区	燕铭华庄1#配电室3#主变	10	800	640	640
12283	市区	缘源小区S18箱变	10	500	400	400
12284	市区	缘源小区S21箱变.. 配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12285	市区	缘源小区S22箱变	10	630	504	504
12286	市区	燕铭华庄4#配电室3#主变	10	800	640	640
12287	市区	三河家园2#配电室4#主变	10	1250	1000	1000
12288	市区	和泰家园1#变电所002主变	10	1000	800	800
12289	市区	缘源小区S20箱变	10	630	504	504
12290	市区	三河家园1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
12291	市区	和泰家园1#变电所003#变	10	1250	1000	1000
12292	市区	和泰嘉园主供3#欧变01	10	630	504	504
12293	市区	缘源小区S16箱变	10	630	504	504
12294	市区	蝶湖湾2#配电室3#主变	10	800	640	640
12295	市区	和泰家园1#变电所01#变	10	1000	800	800
12296	市区	蝶湖湾1#配电室1#主变	10	800	640	640
12297	市区	燕铭华庄4#配电室1#主变	10	800	640	640
12298	市区	缘源小区S17箱变	10	630	504	504
12299	市区	燕铭华庄1#配电室4#主变	10	800	640	640
12300	市区	燕铭华庄3#配电室4#主变间隔配电变压器	10	800	640	640
12301	市区	三河家园1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
12302	市区	江南名苑3#主变	10	630	115	115
12303	市区	新世家2#配电室1#变	10	800	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12304	市区	江南名苑2#配电室1#变压器	10	630	115	115
12305	市区	张庄文化广场配电房1#变	10	800	115	115
12306	市区	江南名苑1#主变	10	630	115	115
12307	市区	新世家2#配电室3#变	10	800	115	115
12308	市区	西徐5#变	10	400	115	115
12309	市区	新世家开关站1#主变	10	800	115	115
12310	市区	东升4#变	10	400	269	269
12311	市区	惠民花园6#S4	10	630	504	504
12312	市区	东升12#箱变主变	10	400	320	320
12313	市区	惠民花园1#S3	10	630	504	504
12314	市区	政府家属区变	10	200	160	160
12315	市区	惠民花园3#S1	10	630	504	504
12316	市区	东升6#	10	630	504	504
12317	市区	固鼎水泥变	10	315	252	252
12318	市区	东河14#变	10	315	252	252
12319	市区	海创1#箱变主变	10	500	400	400
12320	市区	海创3#箱变主变	10	800	640	640
12321	市区	佳苑西苑二期配电室4#主变	10	630	504	504
12322	市区	佳苑西苑二期配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12323	市区	惠民花园5#	10	630	504	504
12324	市区	东升11#变	10	400	320	320
12325	市区	东升10#变	10	400	320	320
12326	市区	海创2#箱变主变	10	800	640	640
12327	市区	惠民花园4#	10	630	504	504
12328	市区	东升14#变	10	400	320	320
12329	市区	惠民花园2#S2	10	500	400	400
12330	市区	凤凰文化广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
12331	市区	凤凰文化广场3#配电室1#主变	10	630	504	504
12332	市区	凤凰文化广场2#开关站1#主变	10	800	640	640
12333	市区	凤凰文化广场4#配电室3#主变	10	800	640	640
12334	市区	凤凰文化广场1#配电室1#主变	10	800	623	623
12335	市区	凤凰文化广场4#配电室1#主变	10	800	640	640
12336	市区	凤凰文化广场1#配电室3#主变	10	800	623	623
12337	市区	国投1#	10	800	640	640
12338	市区	国投3#	10	500	400	400
12339	市区	东升25#变	10	400	320	320
12340	市区	仓头5#箱变主变	10	400	320	320
12341	市区	仓头13#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12342	市区	仓头25#箱变主变	10	400	320	320
12343	市区	东升16#变	10	400	320	320
12344	市区	仓头6#箱变主变	10	400	320	320
12345	市区	东升1#变	10	400	320	320
12346	市区	富力金禧家园C区4#配电室2#变压器	10	800	640	640
12347	市区	富力金禧家园C区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
12348	市区	富力金禧家园B区2#配电室4#变压器	10	800	640	640
12349	市区	富力金禧家园C区3#配电室2#变压器	10	800	640	640
12350	市区	富力金禧家园B区4#配电室4#变压器	10	630	504	504
12351	市区	富力金禧家园B区3#配电室4#变压器	10	630	504	504
12352	市区	西城领秀1#配电室2#主变	10	400	320	320
12353	市区	义丰石庄2#配变	10	400	320	320
12354	市区	义丰农行1#箱变	10	630	504	504
12355	市区	义丰迎阳公寓箱变	10	500	400	400
12356	市区	义丰幼儿园2#箱变配电变压器	10	400	320	320
12357	市区	义丰集镇1#配变	10	400	320	320
12358	市区	义丰丰盛花苑1#环网箱变	10	500	400	400
12359	市区	义丰集镇19#配变	10	400	320	320
12360	市区	义丰幼儿园1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12361	市区	义丰集镇15#配变	10	400	320	320
12362	市区	义丰集镇2#配变	10	400	320	320
12363	市区	义丰集镇5#配变	10	400	320	320
12364	市区	义丰集镇18#配变	10	400	320	320
12365	市区	义丰亲水家园	10	250	200	200
12366	市区	义丰于任14#配变	10	200	160	160
12367	市区	义丰建工家园	10	630	463	463
12368	市区	义丰政府箱变	10	400	320	320
12369	市区	义丰于任7#变	10	400	320	320
12370	市区	义丰康嘉名城2#变	10	500	400	400
12371	市区	义丰集镇10#配变	10	400	320	320
12372	市区	义丰集镇23#配变	10	400	320	320
12373	市区	迎阳7#箱变	10	400	320	320
12374	市区	义丰集镇12#配变	10	400	320	320
12375	市区	义丰集镇4#配变	10	400	320	320
12376	市区	义丰健康路1#箱变	10	400	320	320
12377	市区	义丰集镇22#配变	10	400	320	320
12378	市区	义丰丰盛花苑2变箱变	10	500	400	400
12379	市区	义丰健康路2号箱变主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12380	市区	万锦东园北区3#配电室3#主变	10	800	640	640
12381	市区	柏润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12382	市区	中海万锦南园2#配电室3#主变	10	800	640	640
12383	市区	万锦东园北区3#配电室1#主变	10	800	640	640
12384	市区	万锦东园北区2#开关站1#主变	10	800	640	640
12385	市区	柏润花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
12386	市区	中海万锦南园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12387	市区	万悦花园北区1#配电室3#主变	10	630	504	504
12388	市区	伍冈1#配电室4#主变	10	800	640	640
12389	市区	万悦花园北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
12390	市区	万锦东园北区2#配电室1#主变	10	630	504	504
12391	市区	万悦花园北区1#配电室1#主变	10	630	504	504
12392	市区	中海万锦北园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12393	市区	万悦花园北区3#配电室3#主变	10	630	504	504
12394	市区	柏润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12395	市区	伍冈小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
12396	市区	柏润花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
12397	市区	万悦花园北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12398	市区	楠沁花园1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12399	市区	万悦花园北区3#配电室1#主变	10	630	504	504
12400	市区	中海万锦北园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12401	市区	中海万锦北园1#开关站1#主变	10	800	640	640
12402	市区	中海万锦南园3#配电室3#主变	10	800	640	640
12403	市区	万锦东园北区2#配电室3#主变	10	630	504	504
12404	市区	中海万锦南园1#开关站1#主变	10	800	640	640
12405	市区	中海万锦南园1#配电室1#主变	10	800	640	640
12406	市区	中海万锦南园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12407	市区	柏润花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
12408	市区	柏润花园2#配电室3#主变	10	800	640	640
12409	市区	桂园珑悦1#配电室2#主变	10	800	640	640
12410	市区	楠沁花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
12411	市区	中海万锦北园2#配电室3#主变	10	800	640	640
12412	市区	柏润花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12413	市区	伍冈1#配电室2#主变	10	800	640	640
12414	市区	伍冈小区1#开关站2#主变	10	630	504	504
12415	市区	桂园珑悦1#配电室4#主变	10	800	640	640
12416	市区	碧桂园珑悦1#开关站2#主变	10	800	640	640
12417	市区	中海万锦南园3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12418	市区	楠沁花园开关站2#主变	10	800	640	640
12419	市区	楠沁花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
12420	市区	中海万锦北园1#开关站3#主变	10	800	640	640
12421	市区	中海万锦北园1#配电室3#主变	10	800	640	640
12422	市区	10kV宏都线宏都花园S16箱变	10	500	400	400
12423	市区	10kV宏都线盘古路S5箱变	10	630	504	504
12424	市区	华良S4欧变	10	630	504	504
12425	市区	10kV宏都线商业街配电间1#主变	10	630	504	504
12426	市区	10kV宏都线宏都花园S12箱变	10	500	400	400
12427	市区	10kV宏都线盐都路S18箱变	10	630	504	504
12428	市区	10kV宏都线新都S8箱变	10	630	504	504
12429	市区	开元路S25箱变1#主变	10	630	504	504
12430	市区	10kV宏都线宏都花园S13箱变	10	500	400	400
12431	市区	10kV宏都线宏都花园32#楼S18箱变	10	500	400	400
12432	市区	10kV宏都线新都S24箱变	10	500	400	400
12433	市区	10kV宏都线商业街S2箱变	10	500	400	400
12434	市区	10kV宏都线新都S10箱变	10	500	400	400
12435	市区	10kV宏都线宏都花园S17箱变	10	500	400	400
12436	市区	10kV宏都线新都S9箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12437	市区	10kV宏都线开元路S6箱变	10	630	504	504
12438	市区	10kV宏都线宏都花园S15箱变	10	630	504	504
12439	市区	宏都花园S14箱变	10	630	504	504
12440	市区	10kV宏都线尧舜路S22箱变	10	630	504	504
12441	市区	盐都路S20箱变主变	10	630	504	504
12442	市区	10kV宏都线三院S11箱变	10	500	400	400
12443	市区	10kV宏都线新都S7箱变	10	500	400	400
12444	市区	10kV宏都线盐都路S19箱变	10	630	504	504
12445	市区	10kV宏都线新都S20箱变	10	500	400	400
12446	市区	城西3#	10	315	252	252
12447	市区	美岸华庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
12448	市区	泰山庙	10	500	400	400
12449	市区	美岸华庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
12450	市区	美岸华庭小区1#S1	10	500	400	400
12451	市区	城西21#变	10	400	320	320
12452	市区	美岸华庭开关站1#主变	10	800	640	640
12453	市区	五洲2#配电室2#主变	10	800	640	640
12454	市区	五洲1#配电室2#主变	10	800	640	640
12455	市区	中茵海华4#S3	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12456	市区	郊招3#	10	315	252	252
12457	市区	中茵海华3#S2	10	630	504	504
12458	市区	宸泱府2#配电室2#主变	10	630	502	502
12459	市区	郊招4#	10	400	320	320
12460	市区	危旧房改造中心S4	10	400	320	320
12461	市区	中茵开关站4#主变	10	800	640	640
12462	市区	宸泱府1#配电室4#主变	10	800	637	637
12463	市区	宸泱府1#配电室2#主变	10	800	634	634
12464	市区	中茵开关站2#主变	10	1000	800	800
12465	市区	郊招2#	10	400	320	320
12466	市区	郊招1#	10	400	320	320
12467	市区	宸泱府开关站2#主变	10	800	640	640
12468	市区	县前街1#	10	315	252	252
12469	市区	宸泱府2#配电室4#主变	10	630	504	504
12470	市区	东润华庭小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
12471	市区	东润华庭小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12472	市区	双林12#变	10	400	320	320
12473	市区	双林17#变	10	200	160	160
12474	市区	双林11#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12475	市区	双林6#变	10	200	160	160
12476	市区	东润华庭小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
12477	市区	东润华庭小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
12478	市区	智博园配电室1#主变	10	800	640	640
12479	市区	东润华庭小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
12480	市区	东润华庭小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
12481	市区	东润华庭小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
12482	市区	东润华庭小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12483	市区	东润华庭小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12484	市区	双林9#箱变1#主变	10	100	80	80
12485	市区	双林16#变	10	200	160	160
12486	市区	车苑华庭小区1#主变	10	800	640	640
12487	市区	车苑华庭小区3#主变	10	1000	800	800
12488	市区	车苑华庭S5箱变	10	500	400	400
12489	市区	车苑华庭小区2#主变	10	800	640	640
12490	市区	华兴S2箱变	10	800	640	640
12491	市区	华兴S3箱变	10	800	640	640
12492	市区	华兴S1箱变	10	630	504	504
12493	市区	华兴S4箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12494	市区	都市铭城2#配电室4#主变	10	630	504	504
12495	市区	都市铭城1#配电室2#主变	10	800	640	640
12496	市区	光荣6#变	10	400	320	320
12497	市区	光荣2#变	10	400	320	320
12498	市区	都市铭城开关站2#主变	10	800	640	640
12499	市区	光荣1#变	10	200	160	160
12500	市区	都市铭城2#配电室2#主变	10	630	504	504
12501	市区	锦盛豪庭南区2#配电室4#主变	20	630	504	504
12502	市区	金国联小区开闭所2#主变	20	800	640	640
12503	市区	锦盛豪庭南区1#开关站2#主变	20	630	504	504
12504	市区	锦盛豪庭南区1#配电室2#主变	20	630	504	504
12505	市区	金国联3#配电室1#主变	20	800	640	640
12506	市区	锦盛豪庭南区6#配电室2#主变	20	630	504	504
12507	市区	锦盛豪庭南区2#开关站2#主变	20	630	504	504
12508	市区	锦盛豪庭南区1#开关站4#主变	20	630	504	504
12509	市区	金国联2#配电室4#主变	20	800	640	640
12510	市区	锦盛豪庭南区1#配电室4#主变	20	630	504	504
12511	市区	锦盛豪庭南区4#配电室4#主变	20	630	504	504
12512	市区	金国联小区开闭所4#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12513	市区	锦盛豪庭南区6#配电室4#主变	20	630	504	504
12514	市区	锦盛豪庭南区4#配电室2#主变	20	630	504	504
12515	市区	锦盛豪庭南区5#配电室2#主变	20	630	504	504
12516	市区	锦盛豪庭南区3#配电室2#主变	20	630	504	504
12517	市区	锦盛豪庭南区2#配电室2#主变	20	630	504	504
12518	市区	锦盛豪庭南区5#配电室4#主变	20	630	504	504
12519	市区	金国联3#配电室3#主变	20	800	640	640
12520	市区	金国联2#配电室2#主变	20	800	640	640
12521	市区	锦盛豪庭南区2#开关站4#主变	20	630	504	504
12522	市区	乔庄11#配变	10	200	160	160
12523	市区	乔庄3#配变	10	200	160	160
12524	市区	月湖花城S1箱变主变	10	500	400	400
12525	市区	月湖花城2#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
12526	市区	月湖花城2#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
12527	市区	月湖花城2#配电室3#主变	10	1000	800	800
12528	市区	月湖花城S2箱变主变	10	500	400	400
12529	市区	月湖花城3#配电室2#主变	10	1000	800	800
12530	市区	月湖花城3#配电室1#主变	10	1000	800	800
12531	市区	月湖花城1#配电室2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12532	市区	月湖花城2#小区S4箱变主变	10	500	400	400
12533	市区	月湖花城1#配电室3#主变	10	1000	800	800
12534	市区	月湖花城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
12535	市区	星钻花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
12536	市区	星钻花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
12537	市区	盐城大桥1#S5变	10	500	400	400
12538	市区	盐铁佳苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
12539	市区	红堡庄园2#配电室2#主变	10	630	504	504
12540	市区	盐铁佳苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
12541	市区	盐铁佳苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
12542	市区	荣城路S15	10	630	504	504
12543	市区	盐铁佳苑1#配电室2#主变	10	800	639	639
12544	市区	盐铁佳苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
12545	市区	水岸华庭3#配电室1#主变	10	800	640	640
12546	市区	北闸1#	10	400	320	320
12547	市区	星钻花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
12548	市区	星钻花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
12549	市区	二院S1箱变主变	10	400	320	320
12550	市区	盐铁佳苑4#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12551	市区	水岸华庭小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12552	市区	水岸华庭小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12553	市区	红堡庄园1#配电室2#主变	10	800	640	640
12554	市区	童翰苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
12555	市区	水岸华庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
12556	市区	水岸华庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
12557	市区	盐铁佳苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
12558	市区	红堡庄园1#配电室4#主变	10	800	640	640
12559	市区	童翰苑1#开关站3#主变	10	800	640	640
12560	市区	红堡庄园2#配电室4#主变	10	630	504	504
12561	市区	盐铁佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
12562	市区	水岸华庭3#配电室3#主变	10	800	640	640
12563	市区	大星S5	10	500	400	400
12564	市区	保险公司2#S6箱变主变	10	630	504	504
12565	市区	陆运公司1#箱变主变	10	630	504	504
12566	市区	纱布厂3#	10	315	252	252
12567	市区	东闸	10	400	320	320
12568	市区	航道段	10	315	252	252
12569	市区	纱布厂4#变	10	315	233	233

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12570	市区	保险公司	10	630	504	504
12571	市区	农业职工学校S1	10	400	320	320
12572	市区	德馨1#箱变主变	10	400	320	320
12573	市区	盐都外贸	10	630	504	504
12574	市区	科俐文1#	10	160	128	128
12575	市区	景福大厦2#S9	10	500	400	400
12576	市区	景福大厦	10	400	320	320
12577	市区	馨安大厦1#S8箱变	10	630	504	504
12578	市区	东闸路箱变主变	10	400	320	320
12579	市区	东闸北路S3	10	400	320	320
12580	市区	纺机宿舍	10	400	320	320
12581	市区	潭溪24#公用变	10	160	128	128
12582	市区	潭田5#公用变	10	200	160	160
12583	市区	潭溪36#公用变	10	100	80	80
12584	市区	北龙港庆西18#公用变	10	400	308	308
12585	市区	潭田18#公用变	10	200	160	160
12586	市区	潭溪31#公用变	10	200	160	160
12587	市区	潭田10#公用变	10	200	160	160
12588	市区	庆西16#公用变1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12589	市区	庆西3#公用变	10	200	160	160
12590	市区	潭田11#公用变	10	200	160	160
12591	市区	潭溪2#公用变	10	200	160	160
12592	市区	庆西10#公用变	10	400	320	320
12593	市区	北龙港北龙11#公用变	10	200	160	160
12594	市区	潭溪1#公用变	10	200	160	160
12595	市区	潭溪9#变	10	400	320	320
12596	市区	北龙港庆西12#公用变	10	200	160	160
12597	市区	潭溪43#公用变	10	200	160	160
12598	市区	庆西14#公用变	10	200	160	160
12599	市区	庆西11#公用变	10	200	160	160
12600	市区	潭溪8#公用变	10	200	160	160
12601	市区	庆西4#公用变	10	200	160	160
12602	市区	潭田16#公用变	10	200	160	160
12603	市区	潭溪47#公用变	10	200	160	160
12604	市区	潭溪13#公用变	10	200	160	160
12605	市区	潭溪16#公用变	10	200	160	160
12606	市区	北龙港集镇16#变变压器1	10	200	146	146
12607	市区	北龙17#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12608	市区	潭田12#公用变	10	200	160	160
12609	市区	潭溪44#公用变	10	200	160	160
12610	市区	潭溪11#公用变	10	200	160	160
12611	市区	庆西17#公用变	10	200	160	160
12612	市区	潭溪39#公用变	10	200	160	160
12613	市区	潭田4#公用变	10	400	320	320
12614	市区	潭溪4#公用变	10	200	160	160
12615	市区	潭溪30#公用变	10	200	160	160
12616	市区	潭溪42#公用变	10	200	160	160
12617	市区	庆西8#变	10	200	160	160
12618	市区	北龙港凤南18#公用变	10	200	160	160
12619	市区	潭溪20#公用变	10	400	320	320
12620	市区	潭溪40#公用变	10	200	160	160
12621	市区	潭溪22#公用变	10	200	158	158
12622	市区	莘野13#公用变	10	200	155	155
12623	市区	庆西13#公用变	10	200	160	160
12624	市区	潭溪14#公用变	10	200	160	160
12625	市区	莘野7#公用变	10	200	160	160
12626	市区	潭溪49#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12627	市区	潭溪17#公用变	10	400	320	320
12628	市区	潭田25#公用变	10	200	160	160
12629	市区	潭田9#公用变	10	200	160	160
12630	市区	潭田8#公用变	10	200	160	160
12631	市区	潭溪15#公用变	10	400	320	320
12632	市区	潭田7#公用变	10	400	320	320
12633	市区	潭溪10#公用变	10	200	159	159
12634	市区	莘野21#公用变	10	200	160	160
12635	市区	莘野17#公用变	10	200	160	160
12636	市区	潭溪33#变	10	200	160	160
12637	市区	潭溪45#公用变	10	400	320	320
12638	市区	潭田26#公用变	10	200	160	160
12639	市区	北龙港潭溪41#公用变	10	200	160	160
12640	市区	潭溪46#公用变	10	200	160	160
12641	市区	潭溪23#公用变	10	200	160	160
12642	市区	潭溪29#公用变	10	200	157	157
12643	市区	莘野15#公用变	10	400	320	320
12644	市区	潭溪18#公用变	10	200	160	160
12645	市区	潭田19#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12646	市区	潭田20#公用变	10	200	160	160
12647	市区	文泽府邸8#配电室3#主变	10	800	640	640
12648	市区	文泽府邸4#配电室1#主变	10	800	640	640
12649	市区	文泽府邸2#配电室2#主变	10	630	504	504
12650	市区	香城云开1#配电室3#主变	10	800	627	627
12651	市区	河畔之星1#箱变主变	10	500	400	400
12652	市区	佳和名居4#配电室4#主变	10	800	640	640
12653	市区	文泽府邸10#配电室1#主变	10	800	640	640
12654	市区	佳和名居2#配电室4#主变	10	800	640	640
12655	市区	香城云开4#配电室1#主变	10	800	640	640
12656	市区	河畔之星2#箱变主变	10	500	400	400
12657	市区	河畔之星变电所1#主变	10	800	640	640
12658	市区	文泽府邸6#配电室3#主变	10	800	640	640
12659	市区	文泽府邸9#配电室3#主变	10	800	640	640
12660	市区	文泽府邸7#配电室2#主变	10	800	640	640
12661	市区	文泽府邸10#配电室3#主变	10	800	640	640
12662	市区	香城云开6#配电室1#主变	10	800	640	640
12663	市区	佳和名居1#配电室2#主变	10	800	640	640
12664	市区	文泽府邸2#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12665	市区	佳和名居3#配电室4#主变	10	800	640	640
12666	市区	河畔之星变电所2#主变	10	800	640	640
12667	市区	香城云开1#配电室1#主变	10	800	640	640
12668	市区	锦华苑三期1#配电室1#主变	10	400	320	320
12669	市区	文泽府邸4#配电室3#主变	10	800	640	640
12670	市区	香城云开2#配电室3#主变	10	800	640	640
12671	市区	文泽府邸6#配电室1#主变	10	800	640	640
12672	市区	香城云开3#配电室1#主变	10	800	619	619
12673	市区	文泽府邸1#配电室2#主变	10	630	504	504
12674	市区	文泽府邸1#配电室4#主变	10	630	504	504
12675	市区	文泽府邸8#配电室1#主变	10	800	640	640
12676	市区	文泽府邸3#配电室2#主变	10	630	504	504
12677	市区	香城云开2#配电室1#主变	10	800	632	632
12678	市区	佳和名居4#配电室2#主变	10	800	640	640
12679	市区	文泽府邸9#配电室1#主变	10	800	640	640
12680	市区	佳和名居3#配电室2#主变	10	800	640	640
12681	市区	佳和名居2#配电室2#主变	10	800	640	640
12682	市区	佳和名居1#配电室4#主变	10	800	640	640
12683	市区	香城云开5#配电室1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12684	市区	文泽府邸3#配电室4#主变	10	630	504	504
12685	市区	沃尔玛箱变	10	250	200	200
12686	市区	中江嘉城1#配电室4#主变	10	630	504	504
12687	市区	尚城雅居小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
12688	市区	中江嘉城2#配电室2#主变	10	800	640	640
12689	市区	中江嘉城3#配电室4#主变	10	630	504	504
12690	市区	中江嘉城4#配电室2#主变	10	1000	800	800
12691	市区	东圣花园配电室1#主变	10	1000	800	800
12692	市区	尚城雅居小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
12693	市区	中江嘉城2#配电室4#主变	10	800	640	640
12694	市区	中江嘉城6#配电室2#主变	10	630	504	504
12695	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12696	市区	东进商贸城配电室1#主变	10	800	640	640
12697	市区	兴诚家园3#箱变主变	10	500	400	400
12698	市区	中江嘉城5#配电室2#主变	10	800	640	640
12699	市区	中江嘉城3#配电室2#主变	10	630	504	504
12700	市区	中江嘉城1#配电室2#主变	10	630	504	504
12701	市区	金福龙大厦1#箱变	10	630	504	504
12702	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12703	市区	东圣花园配电室2#主变	10	1000	800	800
12704	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12705	市区	东河18#箱变主变	10	400	320	320
12706	市区	伯乐西园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12707	市区	东河新园1#配电室1#主变	10	630	504	504
12708	市区	天辰3#箱变主变	10	400	320	320
12709	市区	东河新园1#配电室3#主变	10	630	504	504
12710	市区	伯乐西园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12711	市区	东河嘉园3#配电室3#主变	10	630	504	504
12712	市区	东河嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
12713	市区	东河嘉园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
12714	市区	东河10#	10	400	320	320
12715	市区	东河嘉园2#开关站1#主变	10	800	640	640
12716	市区	东河嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640
12717	市区	东河6#箱变主变	10	400	320	320
12718	市区	东河嘉园2#S2	10	630	504	504
12719	市区	东河嘉园3#配电室1#主变	10	630	504	504
12720	市区	砂石场2#S2	10	630	504	504
12721	市区	东河1#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12722	市区	供电食堂箱变	10	630	504	504
12723	市区	人武变	10	400	320	320
12724	市区	福裕3#公用变	10	500	400	400
12725	市区	福裕小区4#变	10	400	320	320
12726	市区	日月路菜场箱变	10	630	504	504
12727	市区	孙匡变	10	400	320	320
12728	市区	10kV福裕线福裕小区6#变	10	400	320	320
12729	市区	福裕南小区6#箱变	10	630	504	504
12730	市区	福裕2#公用变	10	500	400	400
12731	市区	裕新社区1#箱变	10	400	320	320
12732	市区	福裕小区3#变	10	315	252	252
12733	市区	盛朋变	10	400	320	320
12734	市区	10kV福裕线港龙华侨城充电桩箱变	10	400	320	320
12735	市区	10kV福裕线福裕小区5#变	10	400	320	320
12736	市区	龙城峰景2#配电室2#主变	10	800	640	640
12737	市区	福裕小区2#变	10	400	320	320
12738	市区	福裕4#公用变	10	500	400	400
12739	市区	龙城峰景2#配电室4#主变	10	800	640	640
12740	市区	福裕南小区5#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12741	市区	裕新社区2#箱变	10	630	504	504
12742	市区	福裕小区1#变	10	400	320	320
12743	市区	福裕1#公用变	10	500	400	400
12744	市区	城西6#变	10	400	320	320
12745	市区	博雅文苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
12746	市区	香江枫景名苑西区2#配电室3#主变	10	800	620	620
12747	市区	博雅文苑2#配电室2#主变	10	630	504	504
12748	市区	香江枫景名苑西区3#配电室1#主变	10	800	638	638
12749	市区	香江枫景名苑西区3#配电室3#主变	10	800	640	640
12750	市区	香江枫景名苑西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
12751	市区	香江枫景名苑西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12752	市区	城西22#变	10	200	160	160
12753	市区	美岸华庭2#配电室4#主变	10	800	640	640
12754	市区	博雅文苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
12755	市区	香江枫景名苑东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
12756	市区	香江枫景名苑东区3#配电室2#主变	10	800	582	582
12757	市区	香江枫景名苑东区3#配电室4#主变	10	800	640	640
12758	市区	华福房产有限公司S3	10	400	311	311
12759	市区	城西20#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12760	市区	美岸华庭开关站2#主变	10	800	640	640
12761	市区	博雅文苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
12762	市区	博雅文苑2#配电室4#主变	10	630	504	504
12763	市区	香江枫景名苑西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12764	市区	博雅文苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
12765	市区	香江枫景名苑东区2#配电室4#主变	10	630	504	504
12766	市区	美岸华庭2#配电室2#主变	10	800	640	640
12767	市区	香江枫景名苑东区2#配电室2#主变	10	630	498	498
12768	市区	城西19#变	10	400	320	320
12769	市区	博雅文苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
12770	市区	博雅文苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
12771	市区	香江枫景名苑东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
12772	市区	北小海3#	10	400	320	320
12773	市区	小海新村变电所2#主变	10	800	640	640
12774	市区	美城箱变	10	630	504	504
12775	市区	伯乐西园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
12776	市区	小海新村1#S6主变	10	630	504	504
12777	市区	盐卫箱变	10	630	504	504
12778	市区	北小海1#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12779	市区	公园4#	10	315	252	252
12780	市区	水泵宿舍3#	10	315	252	252
12781	市区	公园3#	10	400	320	320
12782	市区	伯乐西园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
12783	市区	小海新村变电所1#主变	10	800	640	640
12784	市区	江动厂西宿舍	10	500	400	400
12785	市区	公园5#S2	10	500	400	400
12786	市区	五星一组S1箱变	10	500	400	400
12787	市区	消防大队1#箱变主变	10	630	504	504
12788	市区	中海凯旋门南区1#配电室4#主变	10	630	504	504
12789	市区	中海凯旋门1#开关站4#主变	10	630	504	504
12790	市区	凯旋门小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
12791	市区	中海凯旋门1#开关站2#主变	10	630	504	504
12792	市区	中海凯旋门小区4#开关站2#主变	10	800	640	640
12793	市区	中海凯旋门南区1#配电室2#主变	10	630	504	504
12794	市区	凯旋门小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
12795	市区	中海凯旋门小区4#开关站4#主变	10	800	640	640
12796	市区	10kV紫南线凯旋门小区2#箱变	10	400	320	320
12797	市区	香苑小区1#欧变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12798	市区	中南御城东苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
12799	市区	中南御城东苑1#开关站2#主变	10	800	640	640
12800	市区	中南御城东苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
12801	市区	中南世纪城4#配电室1#主变	10	800	640	640
12802	市区	香苑小区1#小区变2#主变	10	800	640	640
12803	市区	中南世纪城景城苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
12804	市区	中南世纪城景城苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
12805	市区	中南世纪城5#配电室1#主变	10	800	640	640
12806	市区	中南世纪城景城苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
12807	市区	中南世纪城1#开关站1#主变	10	630	504	504
12808	市区	中南世纪城2#开关站3#主变	10	630	504	504
12809	市区	中南世纪城景城苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
12810	市区	中南御城东苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
12811	市区	中南世纪城景城苑2#开关站1#主变	10	800	640	640
12812	市区	中南御城东苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
12813	市区	中南世纪城景城苑1#开关站3#主变	10	800	640	640
12814	市区	中南御城东苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
12815	市区	中南御城东苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
12816	市区	中南世纪城景城苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12817	市区	中南御城东苑5#配电室4#主变	10	800	640	640
12818	市区	中南世纪城2#开关站1#主变	10	630	504	504
12819	市区	中南世纪城6#配电室1#主变	10	800	640	640
12820	市区	中南世纪城3#配电室1#主变	10	800	605	605
12821	市区	中南世纪城1#开关站3#主变	10	630	504	504
12822	市区	富力金禧家园A区3#配电室4#变压器	10	800	640	640
12823	市区	富力金禧家园A区5#配电室2#主变	10	800	633	633
12824	市区	富力金禧家园A区2#配电室2#变压器	10	800	640	640
12825	市区	富力金禧家园A区8#配电室2#主变	10	800	640	640
12826	市区	富力金禧家园A区6#配电室2#主变	10	800	640	640
12827	市区	富力金禧家园A区4#配电室2#变压器	10	800	640	640
12828	市区	富力金禧家园A区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
12829	市区	富力金禧家园A区3#配电室2#变压器	10	800	640	640
12830	市区	富力金禧家园A区1#配电室2#变压器	10	800	640	640
12831	市区	富力金禧家园A区2#配电室4#变压器	10	800	640	640
12832	市区	富力金禧家园A区7#配电室2#主变	10	800	640	640
12833	市区	华荟1#S9	10	630	504	504
12834	市区	华荟2#S10	10	630	504	504
12835	市区	双前S11箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12836	市区	盐小S19箱变	10	500	400	400
12837	市区	万方名城2#S1箱变	10	800	640	640
12838	市区	富扬房产1#S15箱变	10	630	504	504
12839	市区	万方名城3#S16箱变	10	630	504	504
12840	市区	康虹组团S4箱变	10	500	400	400
12841	市区	新港湾1#S12箱变	10	500	400	400
12842	市区	双元1#S8箱变	10	400	320	320
12843	市区	万方花园2#S3箱变	10	630	504	504
12844	市区	万方名城5#S20箱变	10	630	504	504
12845	市区	朝阳新村	10	500	400	400
12846	市区	万方名城4#S17箱变	10	630	504	504
12847	市区	万方名城1#S2箱变	10	800	640	640
12848	市区	粮店3#变	10	400	320	320
12849	市区	鼎盛时代变电所1#主变	10	800	640	640
12850	市区	吉祥箱变S10箱变	10	630	504	504
12851	市区	华荟3#S11	10	630	504	504
12852	市区	粮店2#变	10	400	320	320
12853	市区	万方花园1#S14箱变主变	10	630	504	504
12854	市区	耿伙15#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12855	市区	新港湾2#S13箱变主变	10	400	320	320
12856	市区	耿伙14#	10	400	320	320
12857	市区	二元2#S9箱变	10	500	400	400
12858	市区	新港湾3#S21箱变	10	500	400	400
12859	市区	盐公馆1#配电室4#主变	10	800	608	608
12860	市区	盐公馆1#配电室2#主变	10	800	635	635
12861	市区	气象局宿舍S9	10	500	400	400
12862	市区	纺西新村1#S8	10	500	400	400
12863	市区	怡景花园4#S13箱变	10	630	504	504
12864	市区	纺西新村2#S7	10	500	400	400
12865	市区	怡景花园3#S12箱变	10	630	504	504
12866	市区	轧花厂宿舍	10	400	320	320
12867	市区	怡景花园2#S11箱变	10	630	504	504
12868	市区	人行箱变	10	400	320	320
12869	市区	迎宾南路1#	10	500	400	400
12870	市区	怡景花园小区变1#主变	10	1600	1280	1280
12871	市区	怡景花园小区变2#主变	10	1250	1000	1000
12872	市区	迎宾南路2#	10	500	400	400
12873	市区	怡景花园1#S10	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12874	市区	中行箱变主变	10	500	400	400
12875	市区	外运1#	10	500	400	400
12876	市区	义丰双龙1#配变	10	200	131	131
12877	市区	义丰双龙17#配变	10	400	320	320
12878	市区	华祥置业2#小区变2#主变	10	1000	800	800
12879	市区	文华名城3#配电室2#主变	10	630	504	504
12880	市区	华祥置业2#小区变1#主变	10	1000	800	800
12881	市区	华祥置业1#小区变4#主变	10	1000	800	800
12882	市区	文华名城2#配电室1#主变	10	630	504	504
12883	市区	公园道2#	10	630	504	504
12884	市区	联鑫置业S3	10	250	200	200
12885	市区	瑞华房产变电所2#主变	10	1000	800	800
12886	市区	华祥置业1#小区变3#主变	10	1000	800	800
12887	市区	瑞华房产变电所1#主变	10	1000	800	800
12888	市区	公园道1#	10	630	504	504
12889	市区	鹿鸣广场配电室1#主变	10	800	640	640
12890	市区	文华名城2#配电室3#主变	10	630	504	504
12891	市区	华祥置业1#小区变1#主变	10	1000	800	800
12892	市区	鹿鸣广场配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12893	市区	美丽小区2#变	10	400	320	320
12894	市区	新日月5#箱变	10	630	504	504
12895	市区	濠璟半岛花园3#配电室1#主变2.0	10	800	640	640
12896	市区	10KV新月线/10KV华都线濠璟半岛花园4#配电室1#变	10	800	640	640
12897	市区	美丽3#变	10	315	252	252
12898	市区	新日月16#箱变001	10	630	504	504
12899	市区	新日月14#箱变.000	10	630	504	504
12900	市区	新日月4#箱变	10	630	504	504
12901	市区	潘黄美丽1#变	10	400	304	304
12902	市区	慧源1#变	10	315	252	252
12903	市区	新日月2#箱变. 高压间隔. 配电变压器	10	630	504	504
12904	市区	潘黄美丽6#变变压器	10	400	320	320
12905	市区	新日月11#箱变箱变004	10	630	504	504
12906	市区	濠璟半岛花园3#配电室3#主变2.0	10	800	640	640
12907	市区	新日月9#箱变. 高压间隔配电变压器	10	630	504	504
12908	市区	新日月3#箱变变压器	10	630	504	504
12909	市区	美丽小区1#变	10	400	320	320
12910	市区	美丽小区4#变	10	400	320	320
12911	市区	濠璟半岛花园1#开关站1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12912	市区	新日月6#箱变	10	630	504	504
12913	市区	新日月8#箱变08	10	630	504	504
12914	市区	濠璟半岛2#配电室5#变	10	800	640	640
12915	市区	濠璟半岛花园1#开关站3#变	10	800	640	640
12916	市区	新日月7#箱变	10	630	504	504
12917	市区	美丽小区3#变	10	400	320	320
12918	市区	新日月15#箱变. 配电变压器.	10	630	504	504
12919	市区	濠璟半岛2#配电室7#变	10	800	640	640
12920	市区	新日月10#箱变q003	10	630	504	504
12921	市区	新日月1#箱变变压器	10	630	504	504
12922	市区	金海S5	10	500	400	400
12923	市区	富华房产1#	10	630	504	504
12924	市区	棉麻宿舍	10	500	400	400
12925	市区	富华房产2#	10	630	504	504
12926	市区	盐阜小区S8	10	630	504	504
12927	市区	亚太S4	10	500	400	400
12928	市区	滩涂3#	10	400	320	320
12929	市区	环城村	10	500	400	400
12930	市区	悦泰S7	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12931	市区	环城村2#S9	10	630	504	504
12932	市区	前进2#S10箱变主变	10	500	400	400
12933	市区	鞋厂2#S12箱变主变	10	500	400	400
12934	市区	天虹宿舍1#S7箱变主变	10	500	400	400
12935	市区	前进21#公用变	10	400	320	320
12936	市区	前进5#公用变	10	315	252	252
12937	市区	前进公寓2#S3箱变主变	10	630	504	504
12938	市区	前进7#公用变	10	315	252	252
12939	市区	前进19#公用变	10	400	320	320
12940	市区	前进15#公用变	10	400	320	320
12941	市区	前进3#S6箱变主变	10	500	400	400
12942	市区	前进20#公用变	10	400	320	320
12943	市区	前进32#公用变	10	400	320	320
12944	市区	前进12#公用变	10	400	320	320
12945	市区	前进公寓1#箱变主变	10	630	504	504
12946	市区	鞋厂1#S11箱变主变	10	500	400	400
12947	市区	前进13#S8箱变主变	10	500	400	400
12948	市区	前进4#公用变	10	315	252	252
12949	市区	前进28#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12950	市区	前进11#箱变主变	10	630	504	504
12951	市区	前进6#公用变	10	400	320	320
12952	市区	金色水岸2#箱变	20	500	400	400
12953	市区	香水湾小区变配电室3#主变	20	630	504	504
12954	市区	金色水岸1#箱变	20	500	400	400
12955	市区	香水湾小区变配电室1#主变	20	630	504	504
12956	市区	高登2#箱变主变	10	630	504	504
12957	市区	钱江方洲3#配电室1#主变	10	1000	800	800
12958	市区	钱江方洲3#配电室2#主变	10	1000	800	800
12959	市区	大字花园1#箱变主变	10	500	400	400
12960	市区	大字花园6#S12箱变	10	500	400	400
12961	市区	大字时代名都2#箱变主变	10	500	400	400
12962	市区	大字花园2#箱变主变	10	500	400	400
12963	市区	大字别墅公变	10	400	320	320
12964	市区	高登1#箱变主变	10	500	400	400
12965	市区	钱江方洲18#S6箱变主变	10	500	400	400
12966	市区	钱江方洲1#配电室2#主变	10	1000	800	800
12967	市区	大字花园5#箱变主变	10	500	400	400
12968	市区	罗英小区变2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12969	市区	大字时代名都1#箱变主变	10	400	320	320
12970	市区	钱江方洲2#配电室2#主变	10	800	640	640
12971	市区	大字花园7#箱变主变	10	400	320	320
12972	市区	鹿鸣广场配电室2#主变	10	800	640	640
12973	市区	罗英小区变1#主变	10	1000	800	800
12974	市区	钱江方洲1#配电室1#主变	10	1000	800	800
12975	市区	钱江方洲17#S7箱变主变	10	500	400	400
12976	市区	钱江方洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
12977	市区	大字花园4#变	10	315	252	252
12978	市区	钱江方洲3#S8箱变主变	10	500	400	400
12979	市区	鹿鸣广场配电室4#主变	10	800	640	640
12980	市区	钢模箱变主变	10	500	400	400
12981	市区	丽晶大厦2#S2箱变主变	10	400	320	320
12982	市区	八菱花园小区变1#主变	10	800	640	640
12983	市区	丽晶大厦3#S3箱变主变	10	400	320	320
12984	市区	八菱花园小区变2#主变	10	800	640	640
12985	市区	鑫都房产1#S10箱变主变	10	500	400	400
12986	市区	跃南新苑小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
12987	市区	鑫都房产5#S15箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
12988	市区	跃南新苑小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
12989	市区	世纪城小区变1#主变	10	1000	800	800
12990	市区	八菱花园1#箱变主变	10	500	400	400
12991	市区	鑫都房产4#箱变主变	10	500	400	400
12992	市区	鑫都房产2#箱变主变	10	500	400	400
12993	市区	八菱花园2#箱变主变	10	500	400	400
12994	市区	鑫都公变	10	400	320	320
12995	市区	北港9#	10	400	320	320
12996	市区	鑫都房产3#箱变主变	10	500	400	400
12997	市区	火炬传媒S2箱变主变	10	400	315	315
12998	市区	八菱花园S13箱变主变	10	630	504	504
12999	市区	富邦嘉苑配电室2#变压器	10	800	640	640
13000	市区	丹凤佳苑1#配电室3#变	10	800	640	640
13001	市区	牡丹雅苑三期配电室2#变	10	630	504	504
13002	市区	黄巷10#变	10	200	160	160
13003	市区	黄巷2#变	10	200	160	160
13004	市区	黄巷8#变	10	200	160	160
13005	市区	黄巷12#变	10	200	160	160
13006	市区	滨河御景2#箱式主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13007	市区	黄巷3#变	10	200	160	160
13008	市区	黄巷7#变	10	200	160	160
13009	市区	黄巷15#变	10	200	160	160
13010	市区	丹凤佳苑2#配电室3#变	10	800	640	640
13011	市区	滨河御景1#主变	10	800	640	640
13012	市区	牡丹雅苑三期配电室4#变	10	630	504	504
13013	市区	宏心1#变	10	200	160	160
13014	市区	黄巷6#变	10	200	160	160
13015	市区	黄巷17#变	10	200	160	160
13016	市区	黄巷1#变	10	400	320	320
13017	市区	宏心17#变	10	200	160	160
13018	市区	黄巷5#变	10	200	150	150
13019	市区	黄巷14#变	10	200	160	160
13020	市区	黄巷11#变	10	200	160	160
13021	市区	黄巷9#变	10	200	160	160
13022	市区	丹凤佳苑2#配电室1#变	10	800	640	640
13023	市区	洋桥11#变	10	630	504	504
13024	市区	丹凤佳苑1#配电室1#变	10	800	640	640
13025	市区	黄巷4#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13026	市区	构港13#变	10	200	158	158
13027	市区	先锋农贸大厦1#配电室2#主变	10	800	640	640
13028	市区	东河7#变	10	400	320	320
13029	市区	中海置业变电所2#主变	10	630	504	504
13030	市区	佳苑西苑二期配电室3#主变	10	630	504	504
13031	市区	津林2#S1	10	500	400	400
13032	市区	佳苑西苑二期配电室1#主变	10	630	504	504
13033	市区	津林1#S2	10	500	400	400
13034	市区	义丰胥仇14#配变	10	200	160	160
13035	市区	义丰三官13#配变	10	200	160	160
13036	市区	义丰胥仇17#配变	10	400	320	320
13037	市区	义丰农家乐1号箱变变压器	10	630	504	504
13038	市区	义丰胥仇15#配变	10	400	320	320
13039	市区	义丰三庄7#配变	10	200	160	160
13040	市区	义丰三官7#配变	10	400	320	320
13041	市区	义丰三官14#配变	10	400	320	320
13042	市区	义丰三官15#配变	10	200	157	157
13043	市区	义丰胥仇3#配变	10	200	160	160
13044	市区	义丰胥仇18#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13045	市区	义丰农家乐4#箱变变压器	10	400	320	320
13046	市区	义丰三官20#配变	10	200	160	160
13047	市区	义丰倪杨18#配变	10	200	160	160
13048	市区	义丰胥仇26#配变	10	200	156	156
13049	市区	义丰胥仇19#配变	10	400	320	320
13050	市区	义丰花陇1#配变	10	200	160	160
13051	市区	义丰胥仇22#配变	10	400	320	320
13052	市区	义丰陈庄4#配变	10	200	160	160
13053	市区	义丰胥仇10#配变	10	200	160	160
13054	市区	义丰胥仇27#配变	10	200	160	160
13055	市区	义丰胥仇31号配变	10	400	320	320
13056	市区	义丰花陇13#配变	10	200	160	160
13057	市区	义丰三官17#配变	10	200	160	160
13058	市区	义丰胥仇28#配变	10	200	160	160
13059	市区	义丰三官3#配变	10	200	160	160
13060	市区	义丰胥仇25#配变	10	200	160	160
13061	市区	义丰花陇12#配变	10	400	320	320
13062	市区	义丰胥仇6#配变	10	200	160	160
13063	市区	义丰三官8#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13064	市区	义丰胥仇23#配变	10	200	149	149
13065	市区	义丰农家乐3#箱变变压器	10	630	504	504
13066	市区	义丰胥仇24#配变	10	200	160	160
13067	市区	义丰胥仇21#配变	10	200	160	160
13068	市区	义丰农家乐2号箱变	10	630	504	504
13069	市区	义丰三官1#配变	10	200	160	160
13070	市区	义丰胥仇9#配变	10	400	320	320
13071	市区	义丰胥仇30号配变	10	200	160	160
13072	市区	博奥东苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
13073	市区	天璟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
13074	市区	博奥东苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
13075	市区	天璟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13076	市区	博奥名苑1#配电室1#主变	10	630	504	504
13077	市区	天璟府1#开关站2#主变	10	800	640	640
13078	市区	明鑫嘉园配电室2#主变	10	630	504	504
13079	市区	瑞都新城4#配电室2#主变	10	800	640	640
13080	市区	锦元商业街配电室3#主变	10	630	504	504
13081	市区	瑞都新城5#配电室2#主变	10	630	504	504
13082	市区	锦元商业街配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13083	市区	陆公祠2#S6	10	630	504	504
13084	市区	陆公祠1#S5	10	400	320	320
13085	市区	城中城开闭所1#主变	10	630	504	504
13086	市区	城中城开闭所2#主变	10	630	504	504
13087	市区	市政府解放路宿舍1#S1	10	500	400	400
13088	市区	板桥南巷1#S2	10	630	504	504
13089	市区	市政府解放路宿舍2#S3	10	400	320	320
13090	市区	万泰悦府2#配电室3#主变	10	800	625	625
13091	市区	悦达东园开闭所3#主变	10	630	504	504
13092	市区	悦达东园1#S2	10	630	455	455
13093	市区	万泰悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13094	市区	悦达东园开闭所1#主变	10	800	640	640
13095	市区	万泰悦府1#配电室3#主变	10	800	640	640
13096	市区	怡宁实业箱变主变	10	400	320	320
13097	市区	悦达东园开闭所2#主变	10	800	640	640
13098	市区	万泰悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
13099	市区	悦达东园2#S1	10	630	504	504
13100	市区	华通1#	10	500	400	400
13101	市区	防疫站3#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13102	市区	水利宿舍	10	315	252	252
13103	市区	二汽	10	630	504	504
13104	市区	邮政	10	400	320	320
13105	市区	盐阜医院2#S7	10	315	252	252
13106	市区	旭日家园	10	500	400	400
13107	市区	南洋路2#	10	630	504	504
13108	市区	华通2#箱变	10	400	320	320
13109	市区	局浴室	10	630	504	504
13110	市区	农科所配变	10	315	252	252
13111	市区	体育馆3#	10	315	252	252
13112	市区	体育馆	10	630	504	504
13113	市区	盐城供服配电室1#主变	10	630	504	504
13114	市区	森风S14箱变主变	10	630	504	504
13115	市区	体育馆1#	10	315	252	252
13116	市区	体育馆2#	10	315	252	252
13117	市区	防疫站1#	10	400	320	320
13118	市区	货运公司宿舍S16	10	500	400	400
13119	市区	盐城供服配电室3#主变	10	630	504	504
13120	市区	盐阜医院1#S4	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13121	市区	华通4#	10	630	504	504
13122	市区	东升2#	10	400	320	320
13123	市区	水利宿舍3#S1	10	630	504	504
13124	市区	盐阜饭店S15主变	10	630	504	504
13125	市区	水利公寓1#S5	10	630	504	504
13126	市区	东升1#(低压光伏)	10	400	320	320
13127	市区	防疫站2#	10	315	252	252
13128	市区	资源开发局	10	400	320	320
13129	市区	交警大队S17	10	630	504	504
13130	市区	国飞尚城A区1#	10	500	400	400
13131	市区	国飞尚城嘉园小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
13132	市区	国飞尚城D区1#	10	800	640	640
13133	市区	国飞尚城D区3#	10	800	640	640
13134	市区	众想7#	10	400	320	320
13135	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
13136	市区	纺南新村4#S6	10	500	400	400
13137	市区	国飞尚城F区2#主变	10	500	400	400
13138	市区	国飞尚城嘉园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
13139	市区	国飞尚城D区4#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13140	市区	众想18#S2箱变	10	500	400	400
13141	市区	尚城雅居小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
13142	市区	国飞尚城C区	10	630	504	504
13143	市区	国飞尚城E区1#S8	10	630	504	504
13144	市区	众想6#	10	400	320	320
13145	市区	国飞尚城F区1#主变	10	500	400	400
13146	市区	国飞尚城A区1#小区变主变	10	1000	800	800
13147	市区	国飞尚城D区2#	10	800	640	640
13148	市区	众想15#	10	315	252	252
13149	市区	众想16#	10	400	320	320
13150	市区	尚城雅居小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
13151	市区	众想14#	10	400	320	320
13152	市区	国飞尚城E区2#S9	10	630	504	504
13153	市区	德喜05号变	10	200	160	160
13154	市区	蔡尖8#	10	400	320	320
13155	市区	云顶开闭所2#主变	10	630	504	504
13156	市区	中茵开关站1#主变	10	1000	800	800
13157	市区	中茵开关站3#主变	10	800	640	640
13158	市区	云顶开闭所1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13159	市区	中茵海华1#	10	630	504	504
13160	市区	毓龙开闭所1#主变	10	800	640	640
13161	市区	亨达1#S22箱变主变	10	500	400	400
13162	市区	农科花苑变电所2#主变	10	1000	800	800
13163	市区	亨达6#S27箱变主变	10	500	400	400
13164	市区	市房产2#S23箱变主变	10	630	504	504
13165	市区	亨达3#S21箱变主变	10	500	400	400
13166	市区	亨达5#S26箱变主变	10	400	320	320
13167	市区	靶场4#S1箱变主变	10	500	400	400
13168	市区	靶场1#S4箱变主变	10	500	400	400
13169	市区	市房产1#S24箱变主变	10	315	252	252
13170	市区	市高层住宅A楼4#S24箱变主变	10	630	504	504
13171	市区	靶场2#S3箱变主变	10	500	400	400
13172	市区	亨达2#S1箱变主变	10	500	400	400
13173	市区	亨达7#S28箱变主变	10	500	400	400
13174	市区	亨达4#S20箱变主变	10	500	400	400
13175	市区	市房产3#S25箱变主变	10	630	504	504
13176	市区	市房产4#S26箱变主变	10	630	504	504
13177	市区	靶场3#S2箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13178	市区	农科花苑变电所1#主变	10	1000	800	800
13179	市区	市高层住宅A楼3#S23箱变主变	10	630	504	504
13180	市区	黄金海岸变电所1#主变	10	1000	800	800
13181	市区	军民路6#	10	400	320	320
13182	市区	轴承厂S2	10	630	504	504
13183	市区	城西24#箱变主变	10	630	410	410
13184	市区	城西4#	10	200	160	160
13185	市区	军民路4#箱变主变	10	630	504	504
13186	市区	仓头26#综合箱变主变	10	400	320	320
13187	市区	10kV滨河线中心1#箱变	10	500	400	400
13188	市区	10kV滨河线新丰小区变3#主变	10	1000	800	800
13189	市区	10kV滨河线新丰小区变2#主变	10	1000	800	800
13190	市区	10kV滨河线新丰小区变4#主变	10	1000	800	800
13191	市区	水绿名苑小区变1#主变	10	1000	800	800
13192	市区	水绿名苑小区变2#主变	10	1000	800	800
13193	市区	10kV滨河线新丰小区变1#主变	10	1000	800	800
13194	市区	新粮综合楼箱变	10	500	400	400
13195	市区	亨威箱变002001	10	400	320	320
13196	市区	马庄	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13197	市区	义丰于任6#配变	10	200	160	160
13198	市区	义丰倪杨13#配变	10	200	160	160
13199	市区	义丰倪杨10#配变	10	200	160	160
13200	市区	义丰于任16#变	10	200	160	160
13201	市区	义丰陈庄10#配变	10	200	159	159
13202	市区	义丰朝阳河1#箱变001	10	400	320	320
13203	市区	义丰食品站1号箱变主变	10	400	320	320
13204	市区	义丰倪杨14#配变	10	400	320	320
13205	市区	义丰集镇3#配变	10	315	252	252
13206	市区	义丰倪杨8#配变	10	200	160	160
13207	市区	阳光御园1#配电室1#主变	10	630	504	504
13208	市区	义丰倪杨16#配变	10	400	320	320
13209	市区	义丰集镇11#配变	10	400	320	320
13210	市区	义丰迎阳5#变	10	200	160	160
13211	市区	义丰倪杨11#配变	10	200	160	160
13212	市区	义丰于任9#变	10	200	160	160
13213	市区	义丰于任8#变	10	200	160	160
13214	市区	义丰陈庄1#配变	10	200	160	160
13215	市区	义丰陈庄7#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13216	市区	义丰倪杨4#配变	10	200	160	160
13217	市区	义丰于任5#变	10	200	160	160
13218	市区	义丰陈庄8#配变	10	200	160	160
13219	市区	义丰倪杨7#配变	10	200	160	160
13220	市区	义丰迎阳10#配变	10	200	160	160
13221	市区	义丰于任15#配变	10	200	160	160
13222	市区	义丰幼儿园3#箱变	10	400	320	320
13223	市区	义丰陈庄15#配变	10	200	160	160
13224	市区	义丰石庄1#配变	10	400	320	320
13225	市区	义丰倪杨3#配变	10	200	160	160
13226	市区	义丰陈庄11#配变	10	200	156	156
13227	市区	义丰倪杨5#配变	10	200	160	160
13228	市区	义丰陈庄5#变	10	200	160	160
13229	市区	义丰倪杨9#配变	10	200	160	160
13230	市区	义丰石庄8#配变	10	400	320	320
13231	市区	义丰陈庄14#配变	10	200	160	160
13232	市区	义丰倪杨12#配变	10	200	160	160
13233	市区	义丰于任12#配变	10	200	160	160
13234	市区	义丰迎阳14#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13235	市区	义丰倪杨15#配变	10	400	320	320
13236	市区	义丰陈庄13#配变	10	200	160	160
13237	市区	义丰陈庄12#配变	10	200	160	160
13238	市区	10kV排涝线迎阳安置楼箱变主变	10	400	320	320
13239	市区	金庭苑B区2#箱变主变	10	500	400	400
13240	市区	金庭苑B区变电所2#主变	10	800	640	640
13241	市区	金庭苑B区变电所1#主变	10	800	640	640
13242	市区	金庭苑A区变电所2#主变	10	800	640	640
13243	市区	紫金花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13244	市区	金庭苑B区1#箱变主变	10	800	640	640
13245	市区	金庭苑A区变电所1#主变	10	800	640	640
13246	市区	紫金花园2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13247	市区	水岸名都3#S3箱变主变	10	630	504	504
13248	市区	圣华名都1#配电室2#主变	10	800	640	640
13249	市区	文澜苑2#箱变主变	10	800	640	640
13250	市区	紫荆苑2#变电所2#主变	10	1000	800	800
13251	市区	水岸名都2#S2箱变主变	10	630	504	504
13252	市区	水岸名都1#S1箱变主变	10	630	504	504
13253	市区	圣华名都1#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13254	市区	文澜苑1#箱变主变	10	800	640	640
13255	市区	新阜名邸2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13256	市区	新阜名邸1#配电室4#主变	10	630	504	504
13257	市区	圣华名都1#开关站4#主变	10	800	640	640
13258	市区	文澜苑3#箱变主变	10	630	504	504
13259	市区	新阜名邸2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13260	市区	紫荆苑2#变电所1#主变	10	1000	800	800
13261	市区	圣华名都2#配电室4#主变	10	800	640	640
13262	市区	圣华名都2#配电室2#主变	10	800	640	640
13263	市区	新阜名邸1#配电室3#主变	10	630	504	504
13264	市区	果林14#变	10	200	160	160
13265	市区	蟒河17#公用变	10	200	160	160
13266	市区	蟒河14#公用变	10	400	243	243
13267	市区	北龙港集镇13#变	10	200	160	160
13268	市区	果林17#公用变	10	200	160	160
13269	市区	果林13#公用变	10	200	160	160
13270	市区	北龙港果林12#变	10	200	160	160
13271	市区	果林8#公用变	10	100	80	80
13272	市区	蟒河18#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13273	市区	果林4#公用变	10	200	160	160
13274	市区	顺北8#公用变	10	400	316	316
13275	市区	果林6#公用变	10	100	80	80
13276	市区	顺北25#配变	10	400	299	299
13277	市区	蟒河6#公用变	10	200	160	160
13278	市区	果林5#公用变	10	200	160	160
13279	市区	蟒河20#箱变	10	500	400	400
13280	市区	果林9#公用变	10	200	160	160
13281	市区	北龙兴龙广场1#变压器	10	400	320	320
13282	市区	顺北19#公用变	10	400	268	268
13283	市区	蟒河7#公用变	10	200	160	160
13284	市区	果林15#变	10	200	160	160
13285	市区	蟒河2#公用变	10	200	160	160
13286	市区	潘黄世纪新村2#变压器	10	630	504	504
13287	市区	金禧家园D区1#配电室4#变压器	10	800	640	640
13288	市区	潘黄宝才18#变	10	400	313	313
13289	市区	金禧家园D区4#配电室2#主变	10	800	640	640
13290	市区	潘黄宝才17#变	10	400	320	320
13291	市区	潘黄宝才5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13292	市区	金禧家园D区3#配电室2#主变	10	800	640	640
13293	市区	潘黄宝才6#变.	10	400	320	320
13294	市区	潘黄宝才20#变	10	200	160	160
13295	市区	潘黄世纪新村1#变压器	10	630	504	504
13296	市区	金禧家园D区5#配电室2#主变	10	800	635	635
13297	市区	金禧家园D区1#配电室2#变压器	10	800	640	640
13298	市区	金禧家园D区6#配电室2#主变	10	800	640	640
13299	市区	金禧家园D区2#配电室2#变压器	10	800	640	640
13300	市区	潘黄刘朋2#变	10	200	160	160
13301	市区	宝华花园4#变	10	800	640	640
13302	市区	宝华花园2#变	10	800	640	640
13303	市区	潘黄宝才13#变	10	400	298	298
13304	市区	潘黄刘朋6#变	10	400	320	320
13305	市区	潘黄宝才14#变	10	315	252	252
13306	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变2#主变	10	1000	800	800
13307	市区	10kV高校线都市豪庭2#小区变2#主变	10	1000	800	800
13308	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变3#主变	10	1000	800	800
13309	市区	10kV高校线都市豪庭2#小区变1#主变	10	1000	800	800
13310	市区	10kV高校线都市豪庭S3欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13311	市区	10kV高校线都市豪庭S4欧变	10	630	504	504
13312	市区	10kV高校线都市豪庭1#小区变1#主变	10	1000	800	800
13313	市区	香水湾小区变配电室2#主变	20	630	504	504
13314	市区	香水湾小区变配电室4#主变	20	630	504	504
13315	市区	房博园1#变电所2#主变	20	800	640	640
13316	市区	房博园1#变电所4#主变	20	800	640	640
13317	市区	潘黄新伙2#变	10	200	138	138
13318	市区	潘黄新伙4#变	10	200	160	160
13319	市区	潘黄福利小区1#变	10	315	252	252
13320	市区	潘黄野丁7#变	10	200	160	160
13321	市区	潘黄福利1#变	10	200	160	160
13322	市区	潘黄新伙10#变	10	100	75	75
13323	市区	潘黄万胜4#变	10	200	158	158
13324	市区	潘黄福利2#变	10	200	160	160
13325	市区	潘黄新伙11#变	10	200	160	160
13326	市区	潘黄万胜5#变	10	200	160	160
13327	市区	潘黄福利4#变	10	200	160	160
13328	市区	潘黄野丁4#变	10	200	160	160
13329	市区	潘黄新伙5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13330	市区	潘黄福利5#变	10	200	160	160
13331	市区	中南6B悦城3#配电室3#主变	20	630	504	504
13332	市区	中南7B荣城2#配电室3#主变	20	630	504	504
13333	市区	中南7B荣城2#配电室1#主变	20	630	504	504
13334	市区	中南6C悦城2#配电室1#主变	20	800	599	599
13335	市区	中南6C悦城2#配电室3#主变	20	800	640	640
13336	市区	中南6C悦城3#配电室1#主变	20	630	504	504
13337	市区	中南6B悦城1#配电室3#主变	20	800	640	640
13338	市区	中南6C悦城1#开关站3#主变	20	800	640	640
13339	市区	中南7A佳期漫2#配电室3#主变	20	630	504	504
13340	市区	中南6C悦城3#配电室3#主变	20	630	504	504
13341	市区	中南7A佳期漫1#配电室1#主变	20	630	504	504
13342	市区	中南7B荣城开关站1#主变	20	800	640	640
13343	市区	中南7B荣城1#配电室1#主变	20	800	640	640
13344	市区	中南6C悦城1#开关站1#主变	20	800	640	640
13345	市区	中南6B悦城3#配电室1#主变	20	630	489	489
13346	市区	中南6B悦城2#配电室1#主变	20	800	640	640
13347	市区	中南7A佳期漫3#配电室3#主变	20	630	504	504
13348	市区	中南6B悦城1#配电室1#主变	20	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13349	市区	中南6C悦城1#配电室1#主变	20	630	504	504
13350	市区	中南6C悦城1#配电室3#主变	20	630	493	493
13351	市区	中南7A佳期漫2#配电室1#主变	20	630	504	504
13352	市区	中南7A佳期漫3#配电室1#主变	20	630	504	504
13353	市区	中南7A佳期漫1#配电室3#主变	20	630	504	504
13354	市区	中海置业变电所1#主变	10	630	504	504
13355	市区	越河派出所2#	10	200	160	160
13356	市区	越河派出所3#	10	315	252	252
13357	市区	砂石场S1	10	500	400	400
13358	市区	先锋农贸大厦1#配电室1#主变	10	800	640	640
13359	市区	10kV家苑线记者家园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13360	市区	10kV家苑线恒荣S15箱变（用户）	10	630	504	504
13361	市区	锦城丽景12#楼东S6欧变主变	10	630	504	504
13362	市区	水岸人家开关站2#主变	10	800	640	640
13363	市区	水岸人家2#配电室2#主变	10	800	640	640
13364	市区	凤凰汇熙园1#配电室1#主变	10	630	504	504
13365	市区	凤凰汇熙园1#配电室3#主变	10	630	504	504
13366	市区	恒荣世家3#配电室3#主变	10	1000	800	800
13367	市区	10kV家苑线明珠苑S2箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13368	市区	10kV家苑线记者家园2#配电室1#主变	10	800	640	640
13369	市区	水岸人家1#配电室2#主变	10	630	504	504
13370	市区	10kV家苑线明珠苑S6箱变	10	500	400	400
13371	市区	10kV家苑线恒荣世家S16箱变	10	1000	800	800
13372	市区	10kV家苑线明珠苑1#配电室1#主变	10	1250	1000	1000
13373	市区	10kV家苑线明珠苑1#配电室2#主变	10	1250	1000	1000
13374	市区	10kV家苑线明珠苑S3箱变	10	630	504	504
13375	市区	10kV家苑线明珠苑S1箱变	10	500	400	400
13376	市区	恒荣世家2#配电室3#主变	10	1000	800	800
13377	市区	10kV家苑线怡园S9箱变	10	630	504	504
13378	市区	恒荣世家2#配电室4#主变	10	1000	800	800
13379	市区	10kV家苑线恒荣S14箱变	10	630	504	504
13380	市区	10kV家苑线明珠苑2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13381	市区	锦城丽景开关站2#主变	10	400	320	320
13382	市区	恒荣世家1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13383	市区	锦城丽景9#楼西S4欧变	10	400	320	320
13384	市区	10kV家苑线明珠苑2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13385	市区	锦城丽景3#楼北S2欧变	10	400	320	320
13386	市区	凤凰汇熙园开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13387	市区	丽都怡园小区配电室1#主变	10	1000	800	800
13388	市区	恒荣世家2#配电室6#主变	10	1000	800	800
13389	市区	10kV家苑线/10kV金庭线2009庄园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
13390	市区	恒荣世家2#配电室5#主变	10	1000	800	800
13391	市区	恒荣世家3#配电室1#主变	10	1000	800	800
13392	市区	10kV家苑线明珠苑S5箱变	10	500	400	400
13393	市区	恒荣世家1#配电室1#主变	10	1000	800	800
13394	市区	10kV家苑线记者家园1#配电室1#主变	10	1000	800	800
13395	市区	10kV家苑线记者家园1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13396	市区	10kV家苑线明珠苑S4变	10	500	400	400
13397	市区	通榆北村六区S12箱变主变	10	500	400	400
13398	市区	工学院宿舍2#箱变主变	10	500	400	400
13399	市区	东方绿地配电室1#主变	10	630	504	504
13400	市区	市级机关管理局3#	10	315	252	252
13401	市区	万泰时代城1#配电室4#主变	10	630	504	504
13402	市区	通榆幼儿园1#S2箱变	10	630	504	504
13403	市区	盐海2#	10	400	320	320
13404	市区	工学院宿舍箱变	10	400	320	320
13405	市区	南洋路4#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13406	市区	万泰时代城2#配电室2#主变	10	800	640	640
13407	市区	农校宿舍S4箱变	10	500	400	400
13408	市区	盐海5#	10	315	252	252
13409	市区	万泰悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640
13410	市区	万泰悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
13411	市区	万泰悦府5#配电室2#主变	10	800	640	640
13412	市区	电教馆S5箱变	10	630	504	504
13413	市区	万泰时代城1#配电室2#主变	10	630	504	504
13414	市区	文港组团S3箱变	10	500	400	400
13415	市区	南洋路S8箱变	10	500	400	400
13416	市区	文港3#(低压光伏)	10	400	320	320
13417	市区	农民街2#	10	400	320	320
13418	市区	万泰悦府5#配电室4#主变	10	800	640	640
13419	市区	农民街8#	10	630	504	504
13420	市区	范公大厦配电室2#主变	10	630	504	504
13421	市区	盐海6#S10	10	500	400	400
13422	市区	万泰时代城2#配电室4#主变	10	800	640	640
13423	市区	盐海4#	10	400	320	320
13424	市区	电教馆1#S9箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13425	市区	通榆幼儿园2#S1箱变	10	630	504	504
13426	市区	文港路1#S13箱变主变	10	630	504	504
13427	市区	市级机关管理局	10	400	276	276
13428	市区	范公大厦配电室4#主变	10	630	504	504
13429	市区	文港2#	10	400	320	320
13430	市区	市级机关管理局2#	10	315	252	252
13431	市区	万泰悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
13432	市区	在水一方悦府1#配电室1#主变	10	630	504	504
13433	市区	琥珀湾花园2#配电室4#主变	10	630	504	504
13434	市区	大星四组	10	400	320	320
13435	市区	在水一方华府3#配电室1#主变	10	630	504	504
13436	市区	新河湾花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13437	市区	在水一方悦府2#配电室1#主变	10	630	504	504
13438	市区	在水一方悦府1#配电室3#主变	10	630	504	504
13439	市区	琥珀湾花园2#配电室2#主变	10	630	504	504
13440	市区	琥珀湾花园3#配电室4#主变	10	630	504	504
13441	市区	大星4#	10	400	320	320
13442	市区	琥珀湾花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13443	市区	琥珀湾花园1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13444	市区	东辰大厦配电室4#主变	10	800	640	640
13445	市区	在水一方华府3#配电室3#主变	10	630	504	504
13446	市区	在水一方华府1#配电室1#主变	10	800	640	640
13447	市区	在水一方华府2#配电室1#主变	10	800	640	640
13448	市区	在水一方悦府4#配电室1#主变	10	630	504	504
13449	市区	新河湾花园3#配电室2#主变	10	800	640	640
13450	市区	在水一方悦府4#配电室3#主变	10	630	504	504
13451	市区	在水一方悦府2#配电室3#主变	10	630	504	504
13452	市区	琥珀湾花园3#配电室2#主变	10	630	504	504
13453	市区	新民12#	10	500	400	400
13454	市区	新河湾花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13455	市区	东辰大厦配电室2#主变	10	800	640	640
13456	市区	在水一方华府1#配电室3#主变	10	800	640	640
13457	市区	新河湾花园3#配电室4#主变	10	800	640	640
13458	市区	新河湾花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13459	市区	在水一方悦府3#配电室3#主变	10	630	504	504
13460	市区	大星四组2#	10	200	160	160
13461	市区	新河湾花园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13462	市区	在水一方悦府3#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13463	市区	义丰丰华名都1#配电室2#主变	10	800	640	640
13464	市区	义丰集镇13#配变	10	400	320	320
13465	市区	义丰丰华名都1#配电室1#主变	10	800	640	640
13466	市区	义丰集镇9#配变	10	315	252	252
13467	市区	义丰双龙9#变	10	200	160	160
13468	市区	西城领秀1#配电室1#主变	10	400	320	320
13469	市区	义丰康嘉名城1#变	10	500	400	400
13470	市区	义丰集镇14#配变	10	200	160	160
13471	市区	物控1#S14箱变主变	10	630	504	504
13472	市区	供电南村	10	500	400	400
13473	市区	种子公司	10	400	320	320
13474	市区	物控2#S13箱变主变	10	630	504	504
13475	市区	金贸	10	400	320	320
13476	市区	县农机公司	10	400	320	320
13477	市区	鸿基花园2#S9	10	630	504	504
13478	市区	金贸花园1#欧变主变	10	630	504	504
13479	市区	金贸花园2#欧变主变	10	630	504	504
13480	市区	鸿基花园3#S17	10	500	400	400
13481	市区	建银房产S1	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13482	市区	鸿基5#	10	400	320	320
13483	市区	建银房产2#S15	10	500	400	400
13484	市区	金贸花园3#欧变主变	10	630	504	504
13485	市区	鸿基2#	10	400	320	320
13486	市区	鸿基4#	10	400	320	320
13487	市区	金属公司1#箱变主变	10	500	400	400
13488	市区	供电南村2#	10	400	320	320
13489	市区	鸿基3#	10	400	320	320
13490	市区	供电南村4#	10	400	320	320
13491	市区	鸿基花园1#S10	10	315	252	252
13492	市区	供电南村3#	10	315	252	252
13493	市区	盐都农机	10	400	320	320
13494	市区	鸿基1#	10	400	320	320
13495	市区	物控3#S6箱变主变	10	630	504	504
13496	市区	南苑小区1#S5	10	630	504	504
13497	市区	文景花园变电所1#主变	10	630	504	504
13498	市区	瑞景广场变电所3#主变	10	800	640	640
13499	市区	紫金花园2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13500	市区	经济适用房小区配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13501	市区	耿伙S4	10	630	504	504
13502	市区	云峰	10	400	320	320
13503	市区	文景花园变电所2#主变	10	630	504	504
13504	市区	文景苑S2	10	630	504	504
13505	市区	紫金花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
13506	市区	缤纷亚洲2#住宅S2	10	400	320	320
13507	市区	经济适用房小区配电室2#主变	10	1000	800	800
13508	市区	瑞景广场变电所1#主变	10	800	640	640
13509	市区	宏城1#S1	10	500	400	400
13510	市区	天骄华庭小区配电室2#主变	10	800	640	640
13511	市区	宏城2#S3	10	400	320	320
13512	市区	义丰三官18#配变	10	200	160	160
13513	市区	义丰三官19#配变	10	200	160	160
13514	市区	义丰花陇9#配变	10	400	320	320
13515	市区	阳光御园1#配电室2#主变	10	630	504	504
13516	市区	义丰金水湾花苑	10	250	200	200
13517	市区	义丰双官8#配变	10	200	160	160
13518	市区	义丰集镇20#配变	10	400	320	320
13519	市区	义丰新城1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13520	市区	义丰石庄3#配变	10	200	160	160
13521	市区	义丰集镇8#配变	10	400	320	320
13522	市区	豪德广场南地块配电室4#主变	10	800	640	640
13523	市区	东景苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
13524	市区	豪德广场开关站2#主变	10	630	504	504
13525	市区	东景苑1#配电室1#主变	10	630	497	497
13526	市区	东景苑3#配电室2#主变	10	500	400	400
13527	市区	东景苑1#配电室3#主变	10	630	504	504
13528	市区	豪德广场北地块配电室2#主变	10	800	640	640
13529	市区	嘉元置业1#欧变	10	630	504	504
13530	市区	东景苑3#配电室1#主变	10	500	400	400
13531	市区	东景苑2#箱变	10	500	400	400
13532	市区	东景苑1#配电室2#主变	10	630	504	504
13533	市区	东景苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
13534	市区	嘉元置业配电室3#主变	10	630	504	504
13535	市区	五星小区6#箱变	10	500	400	400
13536	市区	东景苑1#配电室4#主变	10	630	504	504
13537	市区	东景苑1#箱变	10	315	252	252
13538	市区	五星小区7#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13539	市区	嘉元置业2#欧变	10	630	504	504
13540	市区	豪德广场南地块配电室2#主变	10	800	640	640
13541	市区	豪德广场北地块配电室4#主变	10	630	504	504
13542	市区	嘉元置业配电室1#主变	10	630	504	504
13543	市区	盐中西门	10	400	320	320
13544	市区	盐中宿舍	10	315	252	252
13545	市区	瀛泉公变	10	400	320	320
13546	市区	报社	10	315	252	252
13547	市区	胜利1#	10	500	400	400
13548	市区	望海大厦	10	500	400	400
13549	市区	集仙S9	10	630	504	504
13550	市区	浍沧S10箱变主变	10	630	504	504
13551	市区	信托投资	10	400	320	320
13552	市区	瑞都新城2#变电所2#主变	10	500	400	400
13553	市区	瑞都新城2#变电所1#主变	10	500	400	400
13554	市区	圣华名都2#配电室3#主变	10	800	640	640
13555	市区	新阜名邸1#配电室2#主变	10	630	504	504
13556	市区	瑞都新城3#配电室2#主变	10	630	504	504
13557	市区	新阜名邸1#配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13558	市区	瑞都新城4#欧变主变	10	400	320	320
13559	市区	双元7#	10	400	320	320
13560	市区	明鑫嘉园配电室1#主变	10	630	504	504
13561	市区	地震台	10	315	252	252
13562	市区	瑞都新城5#欧变主变	10	630	504	504
13563	市区	圣华名都1#配电室1#主变	10	800	640	640
13564	市区	瑞都新城3#配电室1#主变	10	630	504	504
13565	市区	圣华名都2#配电室1#主变	10	800	640	640
13566	市区	圣华名都1#开关站1#主变	10	800	640	640
13567	市区	锦元商业街配电室2#主变	10	630	504	504
13568	市区	双元11#	10	400	320	320
13569	市区	瑞都新城5#配电室1#主变	10	630	504	504
13570	市区	圣华名都1#开关站3#主变	10	800	640	640
13571	市区	锦元商业街配电室4#主变	10	630	504	504
13572	市区	瑞都新城1#变电所2#主变	10	630	504	504
13573	市区	瑞都新城4#配电室1#主变	10	800	640	640
13574	市区	瑞都新城1#箱变主变	10	630	504	504
13575	市区	瑞都新城2#箱变主变	10	630	504	504
13576	市区	瑞都新城3#箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13577	市区	瑞都新城1#变电所1#主变	10	630	504	504
13578	市区	华府景城2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13579	市区	华府景城1#	10	500	400	400
13580	市区	兴诚家园2#箱变主变	10	630	504	504
13581	市区	悦达新村箱变主变	10	630	504	504
13582	市区	兴诚家园1#箱变主变	10	500	400	400
13583	市区	五星1#箱变主变	10	630	504	504
13584	市区	兴诚家园4#欧变主变	10	630	504	504
13585	市区	五星2#箱变主变	10	400	320	320
13586	市区	博园香郡配电室2#主变	10	800	640	640
13587	市区	阆院小区配电室2#主变	10	500	400	400
13588	市区	通南2#变	10	400	320	320
13589	市区	博园香郡配电室4#主变	10	800	640	640
13590	市区	兴强房产箱变主变	10	630	504	504
13591	市区	秦南集镇40#变	10	400	320	0
13592	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	160	0
13593	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	160	0
13594	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	160	0
13595	市区	秦南富康20#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13596	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	160	0
13597	市区	秦南福泉10#变	10	200	160	0
13598	市区	秦南宝奎16#变	10	200	146	0
13599	市区	秦南美满17#变	10	400	319	0
13600	市区	秦南富康11#变	10	200	158	0
13601	市区	秦南千秋15#变	10	200	160	0
13602	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	160	0
13603	市区	秦南富康8#变	10	100	80	0
13604	市区	秦南秦北3#变	10	200	160	0
13605	市区	涌鑫3#配电室4#主变	10	1000	800	800
13606	市区	泵站1#箱变主变	10	400	320	320
13607	市区	涌鑫3#配电室2#主变	10	1000	800	800
13608	市区	恒大帝景1#开关站2#主变	10	630	504	504
13609	市区	涌鑫2#配电室2#主变	10	1000	800	800
13610	市区	涌鑫4#配电室2#主变	10	800	640	640
13611	市区	恒大帝景1#配电室2#主变	10	630	504	504
13612	市区	恒大帝景2#配电室2#主变	10	800	640	640
13613	市区	涌鑫4#配电室4#主变	10	800	640	640
13614	市区	新园花园开关站3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13615	市区	涌鑫2#配电室4#主变	10	1000	800	800
13616	市区	新园花园开关站1#主变	10	800	640	640
13617	市区	恒大帝景2#配电室4#主变	10	800	640	640
13618	市区	景盛花园配电室2#主变	10	1000	800	800
13619	市区	悦达新村1#S11箱变	10	630	504	504
13620	市区	嘉元置业4#欧变	10	630	504	504
13621	市区	五星公寓2#S1箱变	10	500	400	400
13622	市区	文港苑箱变	10	630	504	504
13623	市区	跃进组团5#箱变	10	630	504	504
13624	市区	五星公寓配电室1#主变	10	1000	800	800
13625	市区	跃进组团4#箱变	10	500	400	400
13626	市区	五星17#	10	400	320	320
13627	市区	市经济管理干部学校	10	80	64	64
13628	市区	五星7#变	10	400	320	320
13629	市区	悦达新村3#S12箱变	10	630	504	504
13630	市区	跃进组团1#箱变	10	630	504	504
13631	市区	五星公寓配电室2#主变	10	1000	800	800
13632	市区	五星公寓1#S2箱变	10	500	400	400
13633	市区	悦达新村2#S10箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13634	市区	跃进组团3#箱变	10	500	400	400
13635	市区	嘉元置业配电室4#主变	10	630	504	504
13636	市区	嘉元置业配电室2#主变	10	630	504	504
13637	市区	嘉元置业3#欧变	10	630	504	504
13638	市区	华府景城配电室2#主变	10	1000	800	800
13639	市区	华府景城2#配电室1#主变	10	1000	800	800
13640	市区	华府景城3#配电室2#主变	10	1000	800	800
13641	市区	华府景城配电室1#主变	10	1000	800	800
13642	市区	华府景城3#配电室1#主变	10	1000	800	800
13643	市区	迎宾	10	315	252	252
13644	市区	环城东路S2	10	500	400	400
13645	市区	海华开闭所1#主变	10	1000	800	800
13646	市区	迎宾路菜场1#S4	10	500	400	400
13647	市区	劝业场2#S5箱变	10	500	400	400
13648	市区	劝业场S3箱变	10	500	400	400
13649	市区	迎宾路菜场2#S1	10	630	504	504
13650	市区	海华开闭所2#主变	10	1000	800	800
13651	市区	充电站箱变001	10	630	504	504
13652	市区	南舍15#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13653	市区	乔庄12#变	10	200	160	160
13654	市区	乔庄2#配变	10	200	160	160
13655	市区	均和华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
13656	市区	创客城2#配电室1#主变	10	630	504	504
13657	市区	创客城1#配电室1#主变	10	630	504	504
13658	市区	均和华府4#配电室2#主变	10	800	632	632
13659	市区	均和华府2#配电室2#主变	10	630	504	504
13660	市区	创客城1#配电室3#主变	10	630	504	504
13661	市区	均和华府3#配电室2#主变	10	630	504	504
13662	市区	招商新村1#S1箱变	10	500	400	400
13663	市区	海龙1#	10	400	320	320
13664	市区	丽阳小区1#变电所1#主变	10	1000	800	800
13665	市区	图书馆5#S10	10	630	504	504
13666	市区	图书馆4#S5箱变	10	400	320	320
13667	市区	高力宿舍楼	10	400	320	320
13668	市区	图书馆1#S9箱变	10	500	400	400
13669	市区	丽阳小区1#箱变	10	630	504	504
13670	市区	招商新村3#S3箱变	10	500	400	400
13671	市区	后关路	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13672	市区	图书馆3#	10	400	320	320
13673	市区	通洋路1#公用变	10	400	320	320
13674	市区	商检局2#	10	400	320	320
13675	市区	海龙2#S8	10	500	400	400
13676	市区	招商新村2#S2箱变	10	500	400	400
13677	市区	商检局1#	10	400	320	320
13678	市区	丽阳小区1#变电所2#主变	10	1000	800	800
13679	市区	通洋S4	10	630	504	504
13680	市区	10kV开东线伏河路1#变	10	30	24	24
13681	市区	10kV开东线开发大桥箱变	10	500	400	400
13682	市区	开发区三墩三组	10	400	320	320
13683	市区	三墩二组	10	400	320	320
13684	市区	开发区二墩三组	10	200	160	160
13685	市区	10kV开东线二墩七组公变	10	200	160	160
13686	市区	10kV开东线二墩六组公变	10	160	128	128
13687	市区	10kv海棠花园配电室3#配变	10	800	640	640
13688	市区	溪林雅居3#变	10	800	640	640
13689	市区	张庄迎宾路变	10	500	400	400
13690	市区	10kv海棠花园配电室1#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13691	市区	华悦嘉园1#箱变	10	400	320	320
13692	市区	新纪元小区变018	10	630	504	504
13693	市区	海棠嘉园1#箱变	10	630	504	504
13694	市区	领秀华庭1#主变	10	800	640	640
13695	市区	溪林雅居1#变	10	800	640	640
13696	市区	东徐17#变	10	400	320	320
13697	市区	领秀华庭3#主变	10	800	640	640
13698	市区	张庄建设路2#变	10	400	320	320
13699	市区	星福园小区	10	400	320	320
13700	市区	鑫祥公寓	10	250	200	200
13701	市区	富康路2#变	10	400	320	320
13702	市区	华悦嘉园2#箱变	10	400	320	320
13703	市区	东徐15#变	10	400	314	314
13704	市区	东徐25#变	10	400	320	320
13705	市区	张庄集镇12#公变	10	400	320	320
13706	市区	富康苑小区变	10	400	320	320
13707	市区	奥康苑1#变	10	500	400	400
13708	市区	奥康苑2#变	10	500	400	400
13709	市区	海棠嘉园2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13710	市区	东徐5#变	10	250	200	200
13711	市区	钱庄8#变	10	200	160	160
13712	市区	农机箱变	10	400	320	320
13713	市区	冈中所民生村16号配变	10	200	153	153
13714	市区	集镇10#变	10	400	320	320
13715	市区	冈中所书楼村14号配变	10	100	80	80
13716	市区	冈中所书楼村6号配变	10	200	160	160
13717	市区	盐城本部冈中所10KV书楼线书楼10#配变（新）	10	200	160	160
13718	市区	冈中所集镇8号配变	10	315	252	252
13719	市区	冈中所民生村13号配变	10	200	160	160
13720	市区	冈中所民生村6号配变	10	200	160	160
13721	市区	冈中所花吉21号配变	10	200	160	160
13722	市区	冈中所集镇19号配变	10	400	320	320
13723	市区	鸿瑞花园2#主变	10	800	640	640
13724	市区	冈中所集镇16号配变	10	400	320	320
13725	市区	冈中所民生村8号配变	10	200	160	160
13726	市区	冈中所集镇6号配变	10	200	160	160
13727	市区	10KV陈元线集镇9#变	10	400	320	320
13728	市区	冈中所书楼村7号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13729	市区	鸿瑞花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13730	市区	冈中所民生村12号配变	10	200	160	160
13731	市区	冈中所民生村21号配变	10	200	160	160
13732	市区	东晖锦园3#配电室4#主变	10	800	640	640
13733	市区	东河嘉园1#配电室2#主变	10	1000	800	800
13734	市区	仓头7#变	10	200	160	160
13735	市区	二纺1#变	10	400	320	320
13736	市区	东升2#变	10	400	320	320
13737	市区	东晖锦园4#配电室4#主变	10	630	504	504
13738	市区	东晖锦园1#配电室4#主变	10	800	640	640
13739	市区	东河新园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13740	市区	东河新园1#配电室2#主变	10	630	504	504
13741	市区	东河嘉园3#配电室4#主变	10	630	504	504
13742	市区	东河嘉园3#S3	10	630	504	504
13743	市区	二纺4#变	10	400	320	320
13744	市区	东河嘉园3#配电室2#主变	10	630	504	504
13745	市区	东晖锦园1#配电室2#主变	10	800	628	628
13746	市区	东晖锦园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13747	市区	东晖锦园4#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13748	市区	东晖锦园3#配电室2#主变	10	800	640	640
13749	市区	麦芽综合变	10	400	320	320
13750	市区	仓头9#变	10	400	320	320
13751	市区	东河嘉园2#开关站2#主变	10	800	640	640
13752	市区	东河嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13753	市区	东河嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13754	市区	东晖锦园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13755	市区	二纺3#	10	315	252	252
13756	市区	二纺2#变	10	400	320	320
13757	市区	青阳花园1#配电室2#主变	10	800	640	640
13758	市区	潘黄万胜17#变	10	400	320	320
13759	市区	神龙充电桩4#	10	630	500	500
13760	市区	潘黄万胜3#变	10	200	160	160
13761	市区	神龙充电桩1#	10	630	504	504
13762	市区	潘黄刘朋1#变	10	400	320	320
13763	市区	潘黄刘朋3#变	10	400	320	320
13764	市区	潘黄兴民小区2#变	10	400	320	320
13765	市区	潘黄兴民小区3#变	10	400	320	320
13766	市区	神龙充电桩2#	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13767	市区	潘黄兴民8#变	10	200	160	160
13768	市区	潘黄万胜2#变,	10	100	80	80
13769	市区	潘黄刘朋9#变	10	400	163	163
13770	市区	神龙充电桩3#欧变	10	630	504	504
13771	市区	潘黄兴民小区1#变	10	400	320	320
13772	市区	翰庭雅苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
13773	市区	翰庭雅苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
13774	市区	东城尚品1#配电室1#主变	10	800	640	640
13775	市区	翰庭雅苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
13776	市区	翰庭雅苑1#开关站1#主变	10	800	640	640
13777	市区	翰庭雅苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
13778	市区	翰庭雅苑4#配电室3#主变	10	800	640	640
13779	市区	翰庭雅苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
13780	市区	东城尚品3#配电室1#主变	10	800	640	640
13781	市区	东城尚品2#配电室1#主变	10	800	640	640
13782	市区	东城尚品2#配电室3#主变	10	800	640	640
13783	市区	翰庭雅苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
13784	市区	东城尚品1#开关站1#主变	10	800	640	640
13785	市区	东城尚品1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13786	市区	冈中所凤楼村10号配变	10	200	160	160
13787	市区	冈中所同桂村7号配变	10	400	320	320
13788	市区	冈中所凤楼村9号配变	10	200	160	160
13789	市区	冈中兴隆20号杆上配变	10	200	160	160
13790	市区	冈中所新利村9号配变	10	200	160	160
13791	市区	冈中所同桂村1号配变	10	200	160	160
13792	市区	冈中所新利村21号配变	10	100	80	80
13793	市区	冈中所新利村24号配变	10	200	160	160
13794	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室1#	10	800	640	640
13795	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站1#主变	10	630	504	504
13796	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 2 #配电室2#	10	800	640	640
13797	市区	创元金域6#配电室2#主变	10	800	640	640
13798	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室1#主变	10	800	640	640
13799	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都2#开关站3#主变	10	630	504	504
13800	市区	10KV创元线/向槟线创元金域1#配电室3#	10	800	640	640
13801	市区	10kV创元线/10kV佳盛线盛世明都3#配电室3#主变	10	800	640	640
13802	市区	创元金域5#配电室3#主变	10	800	640	640
13803	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金域 4 #配电室2#	10	800	640	640
13804	市区	10KV创元线/向槟线创元金域 3 #配电室1#	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13805	市区	创元金城5#配电室1#主变	10	800	640	640
13806	市区	创元金城6#配电室4#主变	10	800	640	640
13807	市区	10KV创元线/向槿线创元金城 3 #配电室3#	10	800	640	640
13808	市区	10KV世城线/10kV创元线创元金城 4 #配电室4#	10	800	640	640
13809	市区	10KV创元线/向槿线创元金城 2 #配电室4#	10	800	640	640
13810	市区	生生超市S1	10	630	504	504
13811	市区	建银	10	315	252	252
13812	市区	财政局	10	400	320	320
13813	市区	同曦鸣城3#箱变主变	10	500	400	400
13814	市区	三院宿舍S6	10	630	504	504
13815	市区	同曦鸣城1#箱变主变	10	500	400	400
13816	市区	江动宿舍1#S5箱变	10	500	400	400
13817	市区	环城西路	10	315	252	252
13818	市区	江动宿舍2#S4箱变	10	500	400	400
13819	市区	富康路2#主变	10	630	504	504
13820	市区	富康苑1#箱变	10	500	400	400
13821	市区	富康北苑配电室2#主变	10	800	640	640
13822	市区	经塔房产	10	500	400	400
13823	市区	富康路1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13824	市区	富康苑2#箱变	10	500	400	400
13825	市区	工业园5#变	10	400	320	320
13826	市区	工业园13#变	10	315	252	252
13827	市区	东港路1#箱变	10	630	504	504
13828	市区	光荣9#变	10	400	320	320
13829	市区	工业园15#变	10	80	64	64
13830	市区	工业园22#变	10	400	320	320
13831	市区	工业园1#变	10	800	640	640
13832	市区	工业园9#变	10	400	320	320
13833	市区	工业园8#箱变主变	10	400	320	320
13834	市区	清河鸣翠府3#配电室4#主变	10	800	640	640
13835	市区	清河鸣翠府3#配电室2#主变	10	800	640	640
13836	市区	清河鸣翠府4#配电室2#主变	10	800	640	640
13837	市区	清河鸣翠府4#配电室4#主变	10	800	640	640
13838	市区	富民商业街1#箱变	10	500	400	0
13839	市区	秦南关陈15#变	10	200	160	0
13840	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	320	0
13841	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	320	0
13842	市区	秦南集镇29#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13843	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	320	0
13844	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	160	0
13845	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	320	0
13846	市区	家园S2箱变变压器	10	630	504	0
13847	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	640	0
13848	市区	秦南关陈9#变	10	400	320	0
13849	市区	秦南关陈13#变	10	200	160	0
13850	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	320	0
13851	市区	秦南集镇36#变	10	400	320	0
13852	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	320	0
13853	市区	秦南集镇38#变	10	400	320	0
13854	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	640	0
13855	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	320	0
13856	市区	秦南集镇37#变	10	400	320	0
13857	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	320	0
13858	市区	秦南集镇34#变	10	400	320	0
13859	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	320	0
13860	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	400	0
13861	市区	富民1#箱变变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13862	市区	秦南集镇17#变	10	400	320	0
13863	市区	秦南集镇18#变	10	400	320	0
13864	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	160	0
13865	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	160	0
13866	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	252	0
13867	市区	秦南关陈19#变	10	200	160	0
13868	市区	秦南集镇16#变	10	400	320	0
13869	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	320	0
13870	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	320	0
13871	市区	秦南三河11#变	10	315	252	0
13872	市区	秦南集镇35#变	10	400	320	0
13873	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	320	0
13874	市区	秦南集镇30#变	10	400	320	0
13875	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	320	0
13876	市区	秦南集镇14#变	10	400	320	0
13877	市区	秦南集镇21#变	10	400	320	0
13878	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	320	0
13879	市区	米罗戏剧街开关站2#主变	10	800	640	640
13880	市区	桃李春风江南里3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13881	市区	桃李春风江南里3#配电室2#主变	10	800	640	640
13882	市区	东升15#变	10	315	252	252
13883	市区	圣英置业1#S1	10	630	504	504
13884	市区	桃李春风江南里开关站2#主变	10	800	640	640
13885	市区	桃李春风江南里2#配电室4#主变	10	630	504	504
13886	市区	桃李春风江南里1#配电室2#主变	10	630	504	504
13887	市区	桃李春风江南里2#配电室2#主变	10	630	504	504
13888	市区	米罗戏剧街1#配电室2#主变	10	800	640	640
13889	市区	圣英置业2#S2	10	630	504	504
13890	市区	龙兴8#公用变	10	200	160	160
13891	市区	顺北14#公用变	10	200	143	143
13892	市区	北龙港集镇4#变	10	315	252	252
13893	市区	龙兴10#公用变	10	200	160	160
13894	市区	顺北21#公用变	10	200	160	160
13895	市区	顺北18#公用变	10	400	320	320
13896	市区	顺北13#公用变	10	200	160	160
13897	市区	龙胜2#箱变002	10	400	320	320
13898	市区	顺北6#公用变	10	200	160	160
13899	市区	龙兴7#公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13900	市区	文化家园1#变	10	400	320	320
13901	市区	龙兴11#公用变	10	200	160	160
13902	市区	北龙港集镇3#变	10	400	320	320
13903	市区	顺北11#公用变	10	200	160	160
13904	市区	北龙港集镇2#变	10	315	252	252
13905	市区	龙兴4#公用变	10	200	160	160
13906	市区	龙兴5#公用变	10	400	320	320
13907	市区	龙兴2#公用变	10	200	160	160
13908	市区	北龙港集镇5#变	10	400	320	320
13909	市区	龙兴3#公用变	10	200	160	160
13910	市区	顺北9#公用变	10	400	320	320
13911	市区	龙胜1#箱变	10	400	320	320
13912	市区	顺北5#公用变	10	200	160	160
13913	市区	龙兴9#公用变	10	200	160	160
13914	市区	北龙集镇7#箱变	10	400	320	320
13915	市区	北龙港南龙27#公用变	10	200	160	160
13916	市区	北龙港集镇19#公用变	10	200	160	160
13917	市区	顺北24#公用变	10	200	160	160
13918	市区	10kV北工线龙兴12#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13919	市区	顺北20#变	10	200	160	160
13920	市区	鑫业家园1#主变	10	1000	800	800
13921	市区	大兴房产S3箱变主变	10	630	504	504
13922	市区	科技园S3箱变	10	500	400	400
13923	市区	嘉利花园小区2#主变	10	800	640	640
13924	市区	心怡嘉园1#配电室2#主变	10	630	504	504
13925	市区	广联置业	10	630	504	504
13926	市区	嘉利花园1#欧式箱变	10	800	640	640
13927	市区	师范工业园S1箱变	10	500	400	400
13928	市区	大兴房产2#S8箱变主变	10	630	504	504
13929	市区	园区S2箱变	10	500	400	400
13930	市区	心怡嘉园2#配电室2#主变	10	800	640	640
13931	市区	心怡嘉园2#配电室4#主变	10	800	640	640
13932	市区	东延1#楼	10	315	252	252
13933	市区	心怡嘉园1#配电室4#主变	10	630	504	504
13934	市区	鑫业家园1#S6箱变主变	10	630	504	504
13935	市区	大兴别墅	10	315	252	252
13936	市区	鑫业家园2#S7箱变主变	10	630	504	504
13937	市区	金色家园1#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13938	市区	城中1#公馆2#配电室4#主变	10	630	504	504
13939	市区	金色家园2#箱变1#主变	10	630	504	504
13940	市区	城中1#公馆1#配电室4#主变	10	800	640	640
13941	市区	清华名居2#S1箱变	10	800	640	640
13942	市区	城中1#公馆2#配电室2#主变	10	630	504	504
13943	市区	城中1#公馆2#配电室3#主变	10	630	504	504
13944	市区	中建2#S2箱变	10	630	504	504
13945	市区	城中1#公馆1#配电室2#主变	10	800	640	640
13946	市区	清华名居3#箱变主变	10	630	504	504
13947	市区	中建4#箱变	10	500	400	400
13948	市区	清华名居5#箱变主变	10	630	504	504
13949	市区	仁丰双元居配电室4#主变	10	630	504	504
13950	市区	中建3#箱变	10	630	504	504
13951	市区	城中1#公馆1#配电室1#主变	10	800	640	640
13952	市区	纺配组团1#S18箱变	10	500	400	400
13953	市区	清华名居1#S2箱变	10	630	504	504
13954	市区	清华名居4#箱变主变	10	630	504	504
13955	市区	城中1#公馆2#配电室1#主变	10	630	504	504
13956	市区	仁丰双元居配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13957	市区	清华名居1#变电所1#主变	10	800	640	640
13958	市区	城中1#公馆1#配电室3#主变	10	800	640	640
13959	市区	怡景北园3#S17	10	400	320	320
13960	市区	怡景北园2#S16	10	400	320	320
13961	市区	王庄4#变	10	200	160	160
13962	市区	郑通19#变	10	200	160	160
13963	市区	郑通17#变	10	200	160	160
13964	市区	王庄17#变	10	200	157	157
13965	市区	成庄2#变	10	200	160	160
13966	市区	王庄19#变	10	200	160	160
13967	市区	仓头21#变	10	400	320	320
13968	市区	王庄5#变	10	200	160	160
13969	市区	王庄6#变	10	200	160	160
13970	市区	王庄16#变	10	200	160	160
13971	市区	王庄1#	10	200	160	160
13972	市区	张庄创客田园变	10	200	160	160
13973	市区	王庄14#变	10	200	160	160
13974	市区	仓头20#变	10	400	320	320
13975	市区	王庄小区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13976	市区	仓头24#变	10	400	320	320
13977	市区	洋桥5#变	10	200	160	160
13978	市区	伍佑集镇1#变配电变压器	10	400	317	317
13979	市区	大地名居2#箱变	10	400	320	320
13980	市区	大地名居7#箱变	10	400	320	320
13981	市区	洋桥4#箱变	10	500	392	392
13982	市区	伍佑集镇27#箱变主变	10	400	320	320
13983	市区	伍佑集镇26#主变	10	400	320	320
13984	市区	壹书邻里1#主变	10	630	504	504
13985	市区	大地名居3#箱变	10	400	320	320
13986	市区	伍佑集镇8#箱变	10	400	320	320
13987	市区	洋桥3#变	10	400	320	320
13988	市区	伍佑小商品市场	10	400	320	320
13989	市区	大地名居1#箱变	10	400	320	320
13990	市区	大地名居4#箱变	10	400	320	320
13991	市区	洋桥2#变	10	400	320	320
13992	市区	大地名居6#箱变	10	400	320	320
13993	市区	伍佑集镇10#箱式主变	10	400	320	320
13994	市区	洋桥10#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
13995	市区	壹书邻里1#箱变	10	400	320	320
13996	市区	大地名居5#箱变1	10	400	320	320
13997	市区	伍佑集镇31#主变	10	400	320	320
13998	市区	钱江方洲北区12#楼S4箱变	10	630	504	504
13999	市区	钱江方洲北区10#欧变	10	630	504	504
14000	市区	钱江方洲北区31#楼配电室2#主变	10	800	640	640
14001	市区	钱江方洲北区9#配电室2#主变	10	800	640	640
14002	市区	钱江方洲北区10#配电室1#主变	10	500	400	400
14003	市区	钱江方洲北区9#配电室1#主变	10	800	640	640
14004	市区	钱江方洲北区10#配电室2#主变	10	500	400	400
14005	市区	恒大帝景北区充电桩主变	10	400	320	320
14006	市区	新墩花园美变003001	10	630	504	504
14007	市区	新墩花园2#小区变2#主变	10	1000	800	800
14008	市区	恒大帝景01#地块2#配电室2#主变	10	800	640	640
14009	市区	恒大帝景01地块1#开关站2#变	10	800	640	640
14010	市区	恒大帝景01地块1#配电室2#主变	10	800	640	640
14011	市区	恒达公用欧变主变	10	400	320	320
14012	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14013	市区	新都路20号箱变主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14014	市区	恒大帝景01地块充电桩主变	10	630	504	504
14015	市区	恒大帝景01地块2#开关站2#主变	10	800	640	640
14016	市区	恒大帝景01地块3#配电室4#主变	10	630	504	504
14017	市区	新墩小区变2#	10	500	400	400
14018	市区	新墩小区变1#	10	500	400	400
14019	市区	文港南路3#欧变主变	10	200	160	160
14020	市区	新墩花园2#小区变1#主变	10	1000	800	800
14021	市区	恒大帝景01地块3#配电室2#主变	10	630	504	504
14022	市区	10kV紫景线/文南线恒大帝景北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
14023	市区	恒大帝景北区1#配电室2#主变	10	630	504	504
14024	市区	恒大帝景北区1#配电室4#主变	10	630	504	504
14025	市区	新墩花园	10	500	400	400
14026	市区	圣龙府2#配电室1#主变	10	800	640	640
14027	市区	圣龙府3#配电室1#主变	10	800	640	640
14028	市区	圣龙府3#配电室3#主变	10	800	640	640
14029	市区	圣龙府北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14030	市区	太湖郡府1#开关站1#主变	10	800	640	640
14031	市区	圣龙府1#配电室3#主变	10	800	640	640
14032	市区	圣龙府北区2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14033	市区	圣龙府北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14034	市区	太湖郡府1#配电室3#主变	10	800	640	640
14035	市区	圣龙府2#配电室3#主变	10	800	640	640
14036	市区	新民1#箱变主变	10	400	320	320
14037	市区	圣龙府1#配电室1#主变	10	800	640	640
14038	市区	太湖郡府1#配电室1#主变	10	800	640	640
14039	市区	圣龙府北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14040	市区	圣龙府北区开关站1#主变	10	800	640	640
14041	市区	金色果缘开关站3#主变	10	630	504	504
14042	市区	凤鸣缙香4#配电室1#主变	10	800	640	640
14043	市区	凤鸣缙香3#开关站1#主变	10	630	504	504
14044	市区	云璟府开关站2#主变	10	800	640	640
14045	市区	印象S4欧变	10	500	400	400
14046	市区	凤凰汇熙园开关站2#主变	10	800	640	640
14047	市区	金色果缘开关站1#主变	10	630	504	504
14048	市区	云璟府1#配电室4#主变	10	800	640	640
14049	市区	10kV南纬线大赛S6箱变	10	200	160	160
14050	市区	凤鸣缙香2#配电室3#主变	10	800	640	640
14051	市区	金色果缘2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14052	市区	金色果缘1#配电室3#主变	10	630	504	504
14053	市区	凤鸣缙香6#配电室1#主变	10	630	504	504
14054	市区	凤鸣缙香3#配电室1#主变	10	800	640	640
14055	市区	凤鸣缙香4#配电室3#主变	10	800	640	640
14056	市区	凤鸣缙香开关站1#主变	10	800	640	640
14057	市区	金色果缘3#配电室1#主变	10	800	640	640
14058	市区	凤鸣缙香6#配电室3#主变	10	630	504	504
14059	市区	云璟府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14060	市区	凤鸣缙香1#配电室1#主变	10	800	640	640
14061	市区	凤鸣缙香1#配电室3#主变	10	800	640	640
14062	市区	凤凰汇熙园1#配电室2#主变	10	630	504	504
14063	市区	凤鸣缙香5#配电室1#主变	10	800	640	640
14064	市区	凤凰汇熙园1#配电室4#主变	10	630	504	504
14065	市区	凤鸣缙香3#配电室3#主变	10	800	640	640
14066	市区	金色果缘1#配电室1#主变	10	630	504	504
14067	市区	金色果缘3#配电室3#主变	10	800	640	640
14068	市区	凤鸣缙香2#配电室1#主变	10	800	640	640
14069	市区	凤鸣缙香7#配电室1#主变	10	800	640	640
14070	市区	凤鸣缙香2#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14071	市区	凤鸣缙香7#配电室3#主变	10	800	640	640
14072	市区	印象S3欧变	10	630	504	504
14073	市区	金色果缘2#配电室3#主变	10	800	640	640
14074	市区	溪林雅居4#变	10	800	640	640
14075	市区	龙海3#变	10	200	160	160
14076	市区	龙海14#变	10	200	160	160
14077	市区	西徐4#变	10	200	160	160
14078	市区	溪林雅居2#变	10	800	640	640
14079	市区	领秀华庭2#主变	10	800	640	640
14080	市区	龙海9#变	10	200	160	160
14081	市区	宾达嘉园3#箱变004	10	630	504	504
14082	市区	钱庄10#变	10	200	160	160
14083	市区	龙海1#变	10	200	160	160
14084	市区	10kv海棠花园配电室2#配变	10	800	640	640
14085	市区	宾达嘉园1#箱变01002	10	800	640	640
14086	市区	钱庄9#	10	200	160	160
14087	市区	郑通21#变	10	200	160	160
14088	市区	葡萄人家2#箱变变压器	10	400	320	320
14089	市区	海棠花园1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14090	市区	宾达嘉园2#箱变007	10	630	504	504
14091	市区	龙海8#变	10	200	160	160
14092	市区	王庄20#变	10	200	160	160
14093	市区	领秀华庭4#主变	10	800	640	640
14094	市区	10kv海棠花园配电室4#配变	10	800	640	640
14095	市区	海棠花园2#箱变	10	630	504	504
14096	市区	东徐3#箱变	10	400	277	277
14097	市区	钱庄11#变	10	200	160	160
14098	市区	宾达嘉园4#箱变010	10	630	504	504
14099	市区	钱庄1#变	10	160	128	128
14100	市区	福兴8#变	10	200	160	160
14101	市区	生态园3#主变	10	400	320	320
14102	市区	三星24#变	10	200	160	160
14103	市区	三星18#变	10	200	160	160
14104	市区	福兴31#变	10	200	156	156
14105	市区	三星11#变	10	200	160	160
14106	市区	福兴3#变	10	200	160	160
14107	市区	三星23#变	10	200	160	160
14108	市区	三星9#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14109	市区	三星20#变	10	200	160	160
14110	市区	三星17#变	10	200	160	160
14111	市区	福兴26#变	10	200	160	160
14112	市区	三星5#变	10	200	160	160
14113	市区	生态园5#配电室2#主变	10	630	504	504
14114	市区	三星8#变	10	400	320	320
14115	市区	三星7#变	10	200	160	160
14116	市区	三星4#变	10	200	160	160
14117	市区	三星3#变	10	200	154	154
14118	市区	生态园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14119	市区	生态园4#配电室4#主变	10	630	504	504
14120	市区	福兴18#变	10	200	160	160
14121	市区	三星21#变	10	200	160	160
14122	市区	三星15#变	10	200	160	160
14123	市区	生态园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14124	市区	生态园1#配电室2#主变	10	800	640	640
14125	市区	福兴23#变	10	200	160	160
14126	市区	福兴25#变	10	200	160	160
14127	市区	三星19#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14128	市区	三星16#变	10	400	320	320
14129	市区	福兴7#变	10	200	160	160
14130	市区	生态园1#主变	10	400	320	320
14131	市区	福兴19#变	10	200	160	160
14132	市区	三星6#变	10	200	160	160
14133	市区	三星22#变	10	200	160	160
14134	市区	福兴27#变	10	200	160	160
14135	市区	福兴15#变	10	200	160	160
14136	市区	福兴5#变	10	200	160	160
14137	市区	福兴4#变	10	200	160	160
14138	市区	三星13#变	10	200	160	160
14139	市区	生态园4#配电室2#主变	10	630	504	504
14140	市区	福兴28#变	10	200	160	160
14141	市区	生态园2#开关站(6#配电室)2#主变	10	800	640	640
14142	市区	三星1#变	10	200	160	160
14143	市区	生态园5#配电室4#主变	10	630	504	504
14144	市区	三星14#变	10	400	320	320
14145	市区	联合仓库开关站1#主变	10	630	504	504
14146	市区	联合仓库1#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14147	市区	联合仓库2#配电室3#主变	10	800	640	640
14148	市区	沙井头1#	10	630	504	504
14149	市区	沙井头2#	10	630	504	504
14150	市区	明新3#主变	10	630	504	504
14151	市区	明悦景庭2#开关站1#主变	10	800	640	640
14152	市区	明悦景庭1#开关站4#主变	10	630	504	504
14153	市区	联合仓库2#配电室1#主变	10	800	640	640
14154	市区	明悦景庭1#开关站2#主变	10	630	504	504
14155	市区	亭绿1#配电室4#主变	10	800	640	640
14156	市区	亭绿1#配电室2#主变	10	800	640	640
14157	市区	国际花都三期2#配电室2#主变	10	630	504	504
14158	市区	国际花都三期1#配电室4#主变	10	800	640	640
14159	市区	绿地书香园2#配电室2#主变	10	800	640	640
14160	市区	国际花都三期1#配电室2#主变	10	800	640	640
14161	市区	双林S7箱变主变	10	500	400	400
14162	市区	绿地书香园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14163	市区	锐轩财富广场2#配电室3#主变	10	800	640	640
14164	市区	亭绿2#配电室2#主变	10	800	640	640
14165	市区	锐轩财富广场1#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14166	市区	绿地书香园1#配电室4#主变	10	630	504	504
14167	市区	锐轩财富广场1#配电室1#主变	10	630	504	504
14168	市区	绿地书香园1#配电室2#主变	10	630	492	492
14169	市区	国际花都三期2#配电室4#主变	10	630	504	504
14170	市区	锐轩财富广场2#配电室1#主变	10	800	640	640
14171	市区	飞驰S1箱变主变	10	315	252	252
14172	市区	亭绿1#开关站2#主变	10	630	504	504
14173	市区	鹏润花园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14174	市区	珠溪铭苑2#配电室3#主变	10	1000	800	800
14175	市区	珠溪铭苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
14176	市区	珠溪铭苑1#配电室3#主变	10	1000	800	800
14177	市区	鹏润花园2#配电室1#主变	10	630	504	504
14178	市区	伍北4#欧变	10	400	320	320
14179	市区	鹏润花园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14180	市区	珠溪铭苑2#配电室1#主变	10	1000	800	800
14181	市区	珠溪铭苑1#配电室1#主变	10	1000	800	800
14182	市区	鹏润花园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14183	市区	珠溪铭苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
14184	市区	鹏润花园2#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14185	市区	鹏润花园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14186	市区	鹏润花园开关站1#主变	10	630	504	504
14187	市区	金座广场2#配电室1#主变	10	630	493	493
14188	市区	豪德广场北地块配电室1#主变	10	800	640	640
14189	市区	国园壹城小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14190	市区	翡丽佳苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
14191	市区	景盛1#欧变主变	10	630	504	504
14192	市区	景盛花园配电室1#主变	10	1000	800	800
14193	市区	国园壹城4#配电室1#主变	10	800	640	640
14194	市区	翡丽佳苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
14195	市区	金座广场1#配电室1#主变	10	800	636	636
14196	市区	国园壹城5#配电室3#主变	10	800	640	640
14197	市区	国园壹城小区一期3#配电室3#主变	10	800	640	640
14198	市区	金座广场1#配电室3#主变	10	800	640	640
14199	市区	国园壹城小区一期3#配电室1#主变	10	800	640	640
14200	市区	豪德广场南地块配电室1#主变	10	800	640	640
14201	市区	金座广场2#配电室3#主变	10	630	504	504
14202	市区	豪德广场开关站1#主变	10	630	504	504
14203	市区	豪德广场南地块配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14204	市区	国园壹城小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
14205	市区	金源大厦1#配电室4#主变	10	630	470	470
14206	市区	国园壹城小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14207	市区	豪德广场北地块配电室3#主变	10	630	504	504
14208	市区	国园壹城3#配电室1#主变	10	630	504	504
14209	市区	金源大厦1#配电室2#主变	10	630	504	504
14210	市区	国园壹城小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14211	市区	国园壹城3#配电室3#主变	10	630	504	504
14212	市区	国园壹城5#配电室1#主变	10	800	640	640
14213	市区	东郊实训楼2#S2	10	400	320	320
14214	市区	文华名城3#配电室1#主变	10	630	504	504
14215	市区	文华名城2#配电室4#主变	10	630	504	504
14216	市区	文华名城1#配电室3#主变	10	1000	800	800
14217	市区	文华名城1#配电室1#主变	10	1000	800	800
14218	市区	文华名城1#配电室2#主变	10	800	640	640
14219	市区	文华名城1#配电室4#主变	10	1000	800	800
14220	市区	文华名城2#配电室2#主变	10	630	504	504
14221	市区	港湾明珠1#配电室3#主变	10	800	640	640
14222	市区	港湾明珠1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14223	市区	港湾明珠8#配电室1#主变	10	800	640	640
14224	市区	港湾明珠2#配电室3#主变	10	800	640	640
14225	市区	港湾明珠7#配电室1#主变	10	800	640	640
14226	市区	港湾明珠6#配电室1#主变	10	800	640	640
14227	市区	港湾明珠2#开关站1#主变	10	800	640	640
14228	市区	港湾明珠10#配电室3#主变	10	800	640	640
14229	市区	港湾明珠3#配电室1#主变	10	800	640	640
14230	市区	港湾明珠2#配电室1#主变	10	800	640	640
14231	市区	港湾明珠4#配电室1#主变	10	800	640	640
14232	市区	港湾明珠3#开关站3#主变	10	500	400	400
14233	市区	港湾明珠9#配电室1#主变	10	800	640	640
14234	市区	港湾明珠5#配电室3#主变	10	800	640	640
14235	市区	港湾明珠10#配电室1#主变	10	800	640	640
14236	市区	港湾明珠3#配电室3#主变	10	800	640	640
14237	市区	港湾明珠5#配电室1#主变	10	800	640	640
14238	市区	港湾明珠4#配电室3#主变	10	800	640	640
14239	市区	港湾明珠7#配电室3#主变	10	800	640	640
14240	市区	港湾明珠3#开关站1#主变	10	500	400	400
14241	市区	港湾明珠9#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14242	市区	奥体壹号3#配电房2#主变	20	630	504	504
14243	市区	奥体壹号2#配电房2#主变	20	800	640	640
14244	市区	奥体壹号1#配电房2#主变	20	800	640	640
14245	市区	奥体壹号1#开关站2#主变	20	800	640	640
14246	市区	瓢城新街1#配电室主变	20	630	504	504
14247	市区	港湾明珠9#配电室2#主变	10	800	640	640
14248	市区	港湾明珠2#配电室4#主变	10	800	640	640
14249	市区	港湾明珠7#配电室4#主变	10	800	640	640
14250	市区	港湾明珠6#配电室2#主变	10	800	640	640
14251	市区	港湾明珠5#配电室4#主变	10	800	640	640
14252	市区	港湾明珠7#配电室2#主变	10	800	640	640
14253	市区	港湾明珠4#配电室2#主变	10	800	640	640
14254	市区	港湾明珠5#配电室2#主变	10	800	640	640
14255	市区	港湾明珠3#配电室4#主变	10	800	640	640
14256	市区	港湾明珠4#配电室4#主变	10	800	640	640
14257	市区	港湾明珠8#配电室2#主变	10	800	640	640
14258	市区	港湾明珠10#配电室2#主变	10	800	640	640
14259	市区	港湾明珠1#配电室4#主变	10	800	640	640
14260	市区	港湾明珠3#开关站2#主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14261	市区	港湾明珠2#开关站2#主变	10	800	640	640
14262	市区	港湾明珠3#开关站4#主变	10	500	400	400
14263	市区	港湾明珠3#配电室2#主变	10	800	640	640
14264	市区	港湾明珠9#配电室4#主变	10	800	640	640
14265	市区	港湾明珠1#配电室2#主变	10	800	640	640
14266	市区	港湾明珠2#配电室2#主变	10	800	640	640
14267	市区	港湾明珠10#配电室4#主变	10	800	640	640
14268	市区	绿阳汇南区1#配电室4#主变	10	800	636	636
14269	市区	金源大厦1#配电室1#主变	10	630	483	483
14270	市区	绿阳汇北区3#配电室2#主变	10	800	640	640
14271	市区	师专7#	10	500	400	400
14272	市区	师专3#公用变	10	400	320	320
14273	市区	大星南路2#S2箱变	10	500	400	400
14274	市区	师专1#	10	315	252	252
14275	市区	师专2#公用变	10	400	320	320
14276	市区	育才	10	400	320	320
14277	市区	国园壹城5#配电室2#主变	10	800	640	640
14278	市区	育才路1#	10	315	252	252
14279	市区	师专5#	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14280	市区	国园壹城3#配电室4#主变	10	630	504	504
14281	市区	国园壹城3#配电室2#主变	10	630	504	504
14282	市区	景福大厦3#	10	500	400	400
14283	市区	大星浴城	10	315	252	252
14284	市区	宇虹房产公变	10	400	320	320
14285	市区	绿阳汇北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14286	市区	师专6#	10	315	252	252
14287	市区	育才路2#	10	315	252	252
14288	市区	化工中专公用变	10	400	320	320
14289	市区	师专4#公用变	10	400	320	320
14290	市区	绿阳汇北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14291	市区	绿阳汇北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14292	市区	金源大厦1#配电室3#主变	10	630	504	504
14293	市区	国园壹城5#配电室4#主变	10	800	640	640
14294	市区	国园壹城4#配电室2#主变	10	800	640	640
14295	市区	师专7#S1箱变	10	500	400	400
14296	市区	绿阳汇北区3#配电室4#主变	10	800	640	640
14297	市区	经贸学院	10	315	252	252
14298	市区	绿阳汇南区2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14299	市区	绿阳汇南区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14300	市区	绿阳汇北区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14301	市区	绿阳汇南区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14302	市区	新场3#变	10	200	160	160
14303	市区	新场12#变	10	200	155	155
14304	市区	新场18#变	10	200	157	157
14305	市区	同心11#变	10	200	160	160
14306	市区	同心4#变	10	200	160	160
14307	市区	新场11#变	10	315	252	252
14308	市区	新场14#变	10	200	160	160
14309	市区	同心17#变	10	200	160	160
14310	市区	同心16#变	10	200	160	160
14311	市区	新场13#变	10	200	160	160
14312	市区	构港14#变	10	200	160	160
14313	市区	构港21#变	10	200	156	156
14314	市区	伍东14#变	10	200	160	160
14315	市区	伍东10#变	10	200	160	160
14316	市区	锦绣花园2#箱变	10	630	504	504
14317	市区	伍东8#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14318	市区	构港3#变	10	200	160	160
14319	市区	构港19#变	10	200	160	160
14320	市区	伍东15#变	10	200	160	160
14321	市区	洋桥1#变	10	400	320	320
14322	市区	伍东17#变	10	200	160	160
14323	市区	构港16#变	10	400	320	320
14324	市区	构港4#变	10	200	160	160
14325	市区	构港2#变	10	200	160	160
14326	市区	构港18#变	10	200	160	160
14327	市区	伍东12#变	10	400	320	320
14328	市区	构港10#变	10	200	160	160
14329	市区	伍东9#变	10	200	160	160
14330	市区	伍东2#变	10	200	151	151
14331	市区	洋桥6#变	10	200	160	160
14332	市区	构港7#变	10	200	160	160
14333	市区	构港9#变	10	200	160	160
14334	市区	锦绣花园1#001001	10	630	504	504
14335	市区	伟业苑1#箱变	10	400	320	320
14336	市区	伍东5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14337	市区	伍东16#变	10	400	320	320
14338	市区	构港8#变	10	200	160	160
14339	市区	构港20#变	10	200	160	160
14340	市区	文海雅苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
14341	市区	文海雅苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
14342	市区	文海雅苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
14343	市区	文海雅苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
14344	市区	文海雅苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
14345	市区	文海雅苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
14346	市区	文海雅苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
14347	市区	文海雅苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
14348	市区	德惠尚书房6#配电室4#主变	10	800	640	640
14349	市区	德惠尚书房4#配电室2#主变	10	800	640	640
14350	市区	德惠尚书房6#配电室2#主变	10	800	640	640
14351	市区	德惠尚书房2#开关站4#主变	10	630	486	486
14352	市区	晶都大厦配电室4#主变	10	630	504	504
14353	市区	德惠尚书房2#开关站2#主变	10	630	504	504
14354	市区	双林1#变	10	200	160	160
14355	市区	德惠尚书房3#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14356	市区	中南熙悦2#配电室2#主变	10	630	504	504
14357	市区	中南熙悦1#配电室4#主变	10	630	504	504
14358	市区	德惠尚书房3#配电室4#主变	10	630	504	504
14359	市区	中南熙悦1#配电室2#主变	10	630	504	504
14360	市区	翡翠书院1#配电室2#主变	10	800	640	640
14361	市区	德惠尚书房1#配电室2#主变	10	800	640	640
14362	市区	翡翠书院2#配电室4#主变	10	800	640	640
14363	市区	双林2#变	10	200	160	160
14364	市区	晶都大厦配电室2#主变	10	630	504	504
14365	市区	翡翠书院2#配电室2#主变	10	800	640	640
14366	市区	罗兰春天1#配电室2#主变	10	630	504	504
14367	市区	罗兰春天2#配电室2#主变	10	800	640	640
14368	市区	德惠尚书房1#开关站2#主变	10	800	640	640
14369	市区	德惠尚书房1#配电室4#主变	10	800	640	640
14370	市区	德惠尚书房5#配电室2#主变	10	630	504	504
14371	市区	德惠尚书房3#开关站4#主变	10	800	640	640
14372	市区	德惠尚书房1#开关站4#主变	10	800	640	640
14373	市区	罗兰春天2#配电室4#主变	10	800	640	640
14374	市区	德惠尚书房3#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14375	市区	德惠尚书房5#配电室4#主变	10	630	504	504
14376	市区	富康集团1#箱变主变	10	630	504	504
14377	市区	国园壹城小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14378	市区	城市御墅1#配电室2#主变	10	800	640	640
14379	市区	金座广场1#配电室4#主变	10	800	640	640
14380	市区	金座广场2#配电室4#主变	10	630	494	494
14381	市区	梅苑新村S12主变	10	630	504	504
14382	市区	金座广场1#配电室2#主变	10	800	637	637
14383	市区	国园壹城小区一期3#配电室4#主变	10	800	640	640
14384	市区	翡丽佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
14385	市区	国园壹城小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14386	市区	城市御墅1#开关站2#主变	10	800	640	640
14387	市区	梅苑小区欧变主变	10	630	504	504
14388	市区	城市御墅1#配电室4#主变	10	800	640	640
14389	市区	金座广场2#配电室2#主变	10	630	504	504
14390	市区	国园壹城小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14391	市区	国园壹城小区一期3#配电室2#主变	10	800	640	640
14392	市区	国园壹城小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14393	市区	城市御墅1#开关站4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14394	市区	翡丽佳苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
14395	市区	昌明1#	10	315	252	252
14396	市区	昌明3#S4主变	10	630	504	504
14397	市区	建委公用变	10	400	320	320
14398	市区	迎宾北苑2#S18箱变主变	10	630	504	504
14399	市区	邮局公用变	10	200	160	160
14400	市区	市政府宿舍2#	10	500	400	400
14401	市区	迎宾花园小区变1#主变	10	800	640	640
14402	市区	锦绣1#S13箱变	10	500	400	400
14403	市区	迎宾花园小区变2#主变	10	800	640	640
14404	市区	迎宾北苑1#S16箱变	10	500	400	400
14405	市区	市政府宿舍1#	10	500	400	400
14406	市区	昌明2#箱变	10	500	400	400
14407	市区	菜场	10	315	252	252
14408	市区	10kV紫薇线/10kV紫宇线紫薇花园D组团小区变1#主变	10	1000	800	800
14409	市区	10kV紫薇线紫薇花园C组团1#S4箱变	10	630	504	504
14410	市区	10kV紫薇线紫薇花园C组团2#S5箱变	10	630	504	504
14411	市区	10kV紫薇线紫薇欧变	10	500	400	400
14412	市区	10kV紫薇线紫薇花园G组团2#S7箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14413	市区	10kV紫薇线紫薇花园B组团小区变2#主变	10	1000	800	800
14414	市区	10kV紫薇线紫薇花园B组团小区变1#主变	10	1000	800	800
14415	市区	10kV紫薇线紫薇花园H组团S8箱变	10	630	504	504
14416	市区	10kV紫薇线紫薇花园G组团1#S6箱变	10	630	504	504
14417	市区	蓝月河谷1#开关站2#主变	10	800	640	640
14418	市区	冈中所杨韦村3号配变	10	200	160	160
14419	市区	冈中所杨韦村2号配变	10	400	320	320
14420	市区	冈中所民生村17号配变	10	315	252	252
14421	市区	冈中所民生村5号配变	10	200	160	160
14422	市区	蓝月河谷1#配电室4#主变	10	800	640	640
14423	市区	冈中所民生村9号配变	10	200	146	146
14424	市区	蓝月河谷1#开关站4#主变	10	800	640	640
14425	市区	民生18#台区	10	400	320	320
14426	市区	蓝月河谷1#配电室2#主变	10	800	640	640
14427	市区	冈中所民生村2号配变	10	200	160	160
14428	市区	冈中所杨韦村12号配变	10	200	160	160
14429	市区	冈中所民生村24号配变	10	200	160	160
14430	市区	冈中所花吉村25号配变	10	200	160	160
14431	市区	冈中所民生村4号配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14432	市区	新民16#变	10	200	160	160
14433	市区	冈中所民生村11号配变	10	200	160	160
14434	市区	聚珑东方3#配电室4#开关	10	800	640	640
14435	市区	10kV海关线江动公变	10	400	320	320
14436	市区	金悦商业中心2#配电室4#主变	10	800	640	640
14437	市区	汇通商贸小区变3#变	10	1000	800	800
14438	市区	10kV海关线中原S3箱变	10	500	400	400
14439	市区	10kV海关线园中原1#S2箱变	10	630	504	504
14440	市区	聚珑东方3#配电室2#开关	10	800	640	640
14441	市区	聚珑东方1#配电室2#主变	10	800	640	640
14442	市区	金悦商业中心1#配电室4#主变	10	800	629	629
14443	市区	聚珑东方4#配电室4#主变	10	800	640	640
14444	市区	金悦商业中心3#配电室2#主变	10	800	640	640
14445	市区	聚珑东方2#配电室4#主变	10	800	640	640
14446	市区	聚珑东方2#配电室2#主变	10	800	640	640
14447	市区	金悦商业中心2#配电室2#主变	10	800	640	640
14448	市区	汇通商贸小区变2#变	10	800	640	640
14449	市区	10kV海关线江动2#公变	10	400	320	320
14450	市区	10kV海关线马庄S1箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14451	市区	金悦商业中心1#配电室2#主变	10	800	640	640
14452	市区	聚珑东方4#配电室2#主变	10	800	640	640
14453	市区	聚珑东方1#配电室4#主变	10	800	640	640
14454	市区	汇通商贸小区变1#变	10	800	640	640
14455	市区	香榭星城小区1#变	10	1000	800	800
14456	市区	怡和庭苑3#欧变	10	400	320	320
14457	市区	新兴振中馨苑	10	400	320	320
14458	市区	香榭星城小区2#变	10	1000	800	800
14459	市区	新兴集镇34#变	10	400	320	320
14460	市区	振兴大厦	10	400	320	320
14461	市区	百盛花园1#欧变	10	630	504	504
14462	市区	幸福小区2#变	10	630	504	504
14463	市区	同心南苑1#配电室1#变	10	800	640	640
14464	市区	新兴油库宿舍楼主变	10	200	160	160
14465	市区	奥大名居4#变	10	800	640	640
14466	市区	新南联建楼	10	250	200	200
14467	市区	新兴迎宾大厦	10	500	400	400
14468	市区	新场5#变	10	200	160	160
14469	市区	集镇7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14470	市区	集镇1#变	10	400	320	320
14471	市区	同心西苑配电室2#主变	10	800	640	640
14472	市区	新场9#箱变	10	400	320	320
14473	市区	格林春天2#配电室2#主变	10	630	504	504
14474	市区	同心南苑1#配电室3#变	10	800	640	640
14475	市区	格林春天1#开关站2#主变	10	800	640	640
14476	市区	同心14#变	10	200	160	160
14477	市区	新兴集镇16#变	10	400	320	320
14478	市区	奥大名居2#变	10	800	640	640
14479	市区	怡和庭苑4#欧变	10	400	320	320
14480	市区	新兴集镇三灶18	10	200	160	160
14481	市区	同心南苑2#配电室3#变	10	800	640	640
14482	市区	同心南苑3#配电室1#变	10	800	640	640
14483	市区	新兴集镇9#变	10	400	320	320
14484	市区	怡和庭苑2#欧变	10	400	320	320
14485	市区	同心13#变	10	400	320	320
14486	市区	同心南苑2#配电室1#变	10	800	640	640
14487	市区	同心18#变	10	400	320	320
14488	市区	百盛花园2#欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14489	市区	怡和庭苑1#欧变	10	400	320	320
14490	市区	新兴集镇17#变	10	400	320	320
14491	市区	幸福小区1#变	10	630	504	504
14492	市区	同心南苑3#配电室3#变	10	800	640	640
14493	市区	环城5#	10	400	320	320
14494	市区	悦洋花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
14495	市区	环城房产1#S4	10	500	400	400
14496	市区	人才楼宿舍	10	400	320	320
14497	市区	中级法院	10	400	320	320
14498	市区	环城房产2#S3	10	500	400	400
14499	市区	聋哑	10	400	320	320
14500	市区	先锋1#S8箱变主变	10	630	504	504
14501	市区	环苑小区S1	10	630	504	504
14502	市区	通港新村S5	10	400	320	320
14503	市区	悦洋花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
14504	市区	环城16#	10	400	320	320
14505	市区	环城3#	10	400	320	320
14506	市区	环城6#S6	10	630	504	504
14507	市区	悦洋花苑1#开关站2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14508	市区	永宁寺	10	400	320	320
14509	市区	环城13#	10	400	320	320
14510	市区	环城7#S7箱变主变	10	630	504	504
14511	市区	城区房产S2	10	630	504	504
14512	市区	开发公司4#	10	315	252	252
14513	市区	万泰时代城4#配电室2#主变	10	630	504	504
14514	市区	建设局3#S11箱变	10	630	504	504
14515	市区	华源S9	10	630	504	504
14516	市区	万泰悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
14517	市区	大洋八组1#主变	10	400	320	320
14518	市区	大洋八组3#S7	10	500	400	400
14519	市区	法院宿舍2#公用变	10	400	320	320
14520	市区	东方花园2#S5	10	500	400	400
14521	市区	公安局宿舍S7箱变	10	500	400	400
14522	市区	万泰时代城5#配电室2#主变	10	630	504	504
14523	市区	法院宿舍公用变	10	315	252	252
14524	市区	万泰时代城5#配电室4#主变	10	630	504	504
14525	市区	农民乐园(低压光伏)	10	400	320	320
14526	市区	万泰时代城3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14527	市区	郊供S10箱变	10	400	320	320
14528	市区	大洋八组2#S4	10	400	320	320
14529	市区	在水一方2#开关站1#主变	10	800	640	640
14530	市区	工农路1#箱变	10	400	320	320
14531	市区	东方花园4#S2	10	500	400	400
14532	市区	大星3#	10	400	320	320
14533	市区	开发公司1#	10	315	252	252
14534	市区	开发公司2#	10	400	320	320
14535	市区	农民乐园1#	10	315	252	252
14536	市区	万泰悦府1#配电室4#主变	10	800	640	640
14537	市区	大洋八组4#	10	630	495	495
14538	市区	东辰大厦配电室3#主变	10	800	640	640
14539	市区	在水一方9#地块230商业箱变	10	630	504	504
14540	市区	文港小学2#变	10	315	252	252
14541	市区	万泰悦府2#配电室4#主变	10	800	640	640
14542	市区	东方花园1#S6	10	500	400	400
14543	市区	东辰大厦配电室1#主变	10	800	640	640
14544	市区	建设局	10	315	252	252
14545	市区	范公大厦配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14546	市区	建设局2#	10	400	320	320
14547	市区	开发公司3#	10	400	320	320
14548	市区	毓东组团	10	630	504	504
14549	市区	范公大厦配电室3#主变	10	630	504	504
14550	市区	万泰悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14551	市区	在水一方3#配电室3#主变	10	630	504	504
14552	市区	文港小学2#S12	10	500	400	400
14553	市区	农民乐园2#S8	10	400	320	320
14554	市区	东方花园3#S1	10	500	400	400
14555	市区	在水一方3#配电室1#主变	10	630	504	504
14556	市区	万泰时代城4#配电室4#主变	10	630	504	504
14557	市区	文港小学	10	315	252	252
14558	市区	10kV都政线世纪路S4箱变	10	500	400	400
14559	市区	国土局S6箱变主变	10	630	504	504
14560	市区	10kV都政线世纪路S5箱变	10	400	320	320
14561	市区	滨河御景1#箱变	10	400	320	320
14562	市区	滨河御景3#箱变1#主变配电变压器	10	400	320	320
14563	市区	滨河御景2#主变	10	800	640	640
14564	市区	文泽府邸8#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14565	市区	文泽府邸10#配电室2#主变	10	800	640	640
14566	市区	文泽府邸6#配电室2#主变	10	800	640	640
14567	市区	佳和名居1#配电室1#主变	10	800	640	640
14568	市区	金沙广场开关站4#主变	10	800	640	640
14569	市区	文泽府邸4#配电室2#主变	10	800	640	640
14570	市区	文泽府邸9#配电室2#主变	10	800	640	640
14571	市区	佳和名居3#配电室1#主变	10	800	640	640
14572	市区	佳和名居2#配电室1#主变	10	800	640	640
14573	市区	佳和名居1#配电室3#主变	10	800	640	640
14574	市区	佳和名居3#配电室3#主变	10	800	640	640
14575	市区	文泽府邸4#配电室4#主变	10	800	640	640
14576	市区	佳和名居4#配电室3#主变	10	800	640	640
14577	市区	文泽府邸9#配电室4#主变	10	800	640	640
14578	市区	金沙广场开关站2#主变	10	800	640	640
14579	市区	文泽府邸8#配电室2#主变	10	800	640	640
14580	市区	文泽府邸10#配电室4#主变	10	800	640	640
14581	市区	文泽府邸6#配电室4#主变	10	800	640	640
14582	市区	佳和名居2#配电室3#主变	10	800	640	640
14583	市区	佳和名居4#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14584	市区	电厂8#S11箱变	10	400	320	320
14585	市区	电厂7#S14箱变	10	400	320	320
14586	市区	电厂4#S9箱变	10	400	320	320
14587	市区	电厂21#S7箱变	10	400	320	320
14588	市区	电厂11#S7箱变	10	400	320	320
14589	市区	电厂10#S6箱变	10	400	320	320
14590	市区	电厂15#S8箱变	10	400	308	308
14591	市区	电厂6#S13箱变	10	400	320	320
14592	市区	电厂14#S11箱变	10	400	320	320
14593	市区	电厂5#S12箱变	10	400	320	320
14594	市区	电厂19#S5箱变	10	400	320	320
14595	市区	丽景苑配电室2#主变	10	630	504	504
14596	市区	电厂20#S6箱变	10	400	320	320
14597	市区	电厂9#S5箱变	10	400	320	320
14598	市区	怡然居配电所2#主变	10	800	640	640
14599	市区	电厂13#S12箱变	10	400	320	320
14600	市区	怡然居1#S2	10	400	320	320
14601	市区	幼北1#S1	10	630	504	504
14602	市区	金塔置业配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14603	市区	金塔置业配电室2#主变	10	800	640	640
14604	市区	电厂16#S10箱变	10	400	320	320
14605	市区	电厂18#S4箱变	10	400	320	320
14606	市区	电厂17#S9箱变	10	400	320	320
14607	市区	电厂3#S10箱变	10	400	320	320
14608	市区	电厂12#S8箱变	10	400	320	320
14609	市区	蔡尖花园5#欧变	10	630	504	504
14610	市区	蔡尖2#欧变主变	10	630	504	504
14611	市区	尚德商务楼1#配电室2#主变	10	800	640	640
14612	市区	蔡尖花园2#开关站1#主变	10	1000	800	800
14613	市区	尚德商务楼1#配电室4#主变	10	800	640	640
14614	市区	蔡尖花园1#开关站2#主变	10	1000	800	800
14615	市区	蔡尖3#欧变主变	10	630	504	504
14616	市区	双烈1#变	10	200	160	160
14617	市区	紫光花园1#配电室3#主变	10	800	630	630
14618	市区	新永13#变	10	400	320	320
14619	市区	集镇24#变	10	500	400	400
14620	市区	兴泰家园3#变	10	400	320	320
14621	市区	奥大名居1#变	10	800	630	630

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14622	市区	三灶4#变	10	200	160	160
14623	市区	兴泰家园1#变	10	400	320	320
14624	市区	新永1#变	10	200	160	160
14625	市区	三灶6#变	10	200	136	136
14626	市区	奥大名居3#变	10	800	630	630
14627	市区	紫光花园1#配电室1#主变	10	800	630	630
14628	市区	三灶13#变	10	200	159	159
14629	市区	新永7#变	10	80	64	64
14630	市区	国贸中心2#配电室1#主变	10	800	640	640
14631	市区	国贸中心1#配电室1#主变	10	800	640	640
14632	市区	砖瓦厂S1	10	400	320	320
14633	市区	国贸中心2#配电室3#主变	10	800	640	640
14634	市区	国贸中心1#配电室3#主变	10	800	639	639
14635	市区	新嘉源小区变1#主变	10	630	504	504
14636	市区	新嘉源小区变2#主变	10	630	504	504
14637	市区	神州河畔2#配电室1#主变	10	800	640	640
14638	市区	兴都公寓2#配电室3#变	10	800	640	640
14639	市区	神州河畔3#配电室3#主变	10	800	640	640
14640	市区	港龙华侨城4#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14641	市区	兴都公寓1#配电室1#变	10	800	640	640
14642	市区	海润尊品1#配电室2#主变	10	630	504	504
14643	市区	海润尊品1#配电室4#主变	10	630	504	504
14644	市区	兴城家园1#配电所1#变	10	800	640	640
14645	市区	恒大名都1#配电室2#主变	10	800	640	640
14646	市区	华侨城1#变电所1#变	10	800	640	640
14647	市区	兴都公寓1#配电室3#变	10	800	640	640
14648	市区	乾峰大厦1#开关站2#主变	10	800	640	640
14649	市区	10KV福裕线/10KV神州线恒大名都4#配电室4#	10	800	640	640
14650	市区	神州河畔1#配电所1#变	10	800	640	640
14651	市区	恒大名都2#配电室6#主变	10	800	640	640
14652	市区	兴城家园1#配电所3#变	10	800	640	640
14653	市区	恒大名都3#配电室1#主变	10	800	640	640
14654	市区	港龙华侨城5#配电室2#变压器配电变压器	10	800	640	640
14655	市区	恒大名都3#配电室3#主变	10	800	640	640
14656	市区	港龙华侨城5#配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
14657	市区	神州河畔1#配电所3#变	10	800	640	640
14658	市区	港龙华侨城4#配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
14659	市区	港龙华侨城3#配电室3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14660	市区	港龙华侨城2#配电室1#变	10	800	640	640
14661	市区	华侨城1#变电所3#变	10	800	640	640
14662	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室2#	10	800	640	640
14663	市区	兴都公寓2#配电室1#变	10	800	640	640
14664	市区	神州河畔3#配电室1#主变	10	800	640	640
14665	市区	港龙华侨城3#配电室1#变	10	800	640	640
14666	市区	恒大名都2#配电室8#主变	10	800	640	640
14667	市区	港龙华侨城2#配电室3#变	10	800	640	640
14668	市区	恒大名都1#配电室4#主变	10	800	640	640
14669	市区	大洋湾新城6#配电室3#主变	10	800	627	627
14670	市区	大洋湾新城5#配电室3#主变	10	800	634	634
14671	市区	民航35#	10	200	160	160
14672	市区	大洋湾新城6#配电室1#主变	10	800	640	640
14673	市区	大洋湾新城4#配电室1#主变	10	800	629	629
14674	市区	大洋湾新城4#配电室3#主变	10	800	633	633
14675	市区	大洋湾新城2#开关站1#主变	10	800	633	633
14676	市区	大洋湾新城2#配电室3#主变	10	800	630	630
14677	市区	恒隆花园2#开关站2#主变	10	800	640	640
14678	市区	大洋湾新城3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14679	市区	光荣20#变	10	500	400	400
14680	市区	大洋湾新城2#配电室1#主变	10	800	634	634
14681	市区	大洋湾新城1#配电室1#主变	10	800	632	632
14682	市区	民航16#变	10	200	160	160
14683	市区	大洋湾新城3#配电室3#主变	10	800	634	634
14684	市区	恒隆花园1#配电室4#主变	10	630	504	504
14685	市区	民航38#变	10	200	160	160
14686	市区	民航17	10	200	160	160
14687	市区	民航12#变	10	200	160	160
14688	市区	大洋湾新城7#配电室3#主变	10	800	632	632
14689	市区	民航8#变	10	200	160	160
14690	市区	大洋湾新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
14691	市区	新洋27#变	10	200	160	160
14692	市区	恒隆花园5#箱变主变	10	400	320	320
14693	市区	大洋湾新城5#配电室1#主变	10	800	640	640
14694	市区	大洋湾新城7#配电室1#主变	10	800	630	630
14695	市区	新洋7#变	10	400	320	320
14696	市区	永宁商住楼箱变主变	10	315	252	252
14697	市区	五星小区12#箱变主变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14698	市区	五星小区3#箱变主变	10	500	400	400
14699	市区	嘉日华4#S8箱变主变	10	315	252	252
14700	市区	新天地花园小区变电所3#主变	10	1000	800	800
14701	市区	园林正兴欧变主变	10	400	320	320
14702	市区	五星小区4#箱变主变	10	630	504	504
14703	市区	五星小区10#箱变主变	10	500	400	400
14704	市区	嘉日华3#S9箱变主变	10	315	252	252
14705	市区	华城小区公用变	10	400	320	320
14706	市区	五星小区2#箱变主变	10	630	504	504
14707	市区	建工S7箱变主变	10	630	504	504
14708	市区	五星小区11#箱变主变	10	500	400	400
14709	市区	五星小区1#箱变主变	10	630	504	504
14710	市区	五星小区5#箱变主变	10	630	504	504
14711	市区	五星小区9#箱变主变	10	500	400	400
14712	市区	洪祥1#	10	400	320	320
14713	市区	五星小区8#箱变主变	10	500	400	400
14714	市区	洪祥2#	10	315	252	252
14715	市区	嘉日华1#S11箱变主变	10	630	504	504
14716	市区	五洲1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14717	市区	中茵海华2#S7主变	10	630	504	504
14718	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
14719	市区	五洲2#配电室1#主变	10	800	640	640
14720	市区	银豪紫缘配电室4#主变	10	630	504	504
14721	市区	南门华府2#配电室2#主变	10	800	640	640
14722	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14723	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室2#主变	10	630	504	504
14724	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室4#主变	10	630	504	504
14725	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14726	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14727	市区	人防S4主变	10	200	160	160
14728	市区	南门华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14729	市区	南门华府3#配电室2#主变	10	800	640	640
14730	市区	银豪紫缘配电室2#主变	10	630	504	504
14731	市区	潘黄伍康15#变	10	200	160	160
14732	市区	潘黄伍康19#变	10	200	160	160
14733	市区	潘黄伍康8#变	10	200	160	160
14734	市区	潘黄伍康14#变	10	200	160	160
14735	市区	潘黄伍康11#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14736	市区	潘黄伍康16#变	10	200	160	160
14737	市区	潘黄伍康2#变	10	200	160	160
14738	市区	潘黄伍康17#变	10	200	160	160
14739	市区	潘黄伍康21#变	10	200	160	160
14740	市区	潘黄伍康5#变	10	200	160	160
14741	市区	潘黄伍康1#变	10	200	160	160
14742	市区	潘黄伍康20#变	10	200	160	160
14743	市区	潘黄伍康9#变	10	200	160	160
14744	市区	潘黄伍康22#变	10	200	147	147
14745	市区	伍康24#变	10	200	160	160
14746	市区	潘黄伍康10#变	10	200	160	160
14747	市区	潘黄伍康7#变	10	200	160	160
14748	市区	潘黄伍冈12#变	10	200	160	160
14749	市区	潘黄伍康12#配变	10	200	160	160
14750	市区	潘黄伍康4#变	10	200	160	160
14751	市区	潘黄伍康18#变	10	200	160	160
14752	市区	潘黄伍康3#变	10	200	160	160
14753	市区	潘黄伍康23#配变	10	400	280	280
14754	市区	在水一方3#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14755	市区	圣龙府1#配电室4#主变	10	800	640	640
14756	市区	长亨商厦开关站1#主变	10	630	504	504
14757	市区	华建颐园3#配电室4#主变	10	800	640	640
14758	市区	在水一方1#配电室1#主变	10	800	640	640
14759	市区	力拓倾城3#配电室1#主变	10	800	640	640
14760	市区	华建颐园3#配电室2#主变	10	800	640	640
14761	市区	力拓倾城1#配电室3#主变	10	800	640	640
14762	市区	华建颐园1#配电室4#主变	10	630	504	504
14763	市区	圣龙府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14764	市区	在水一方1#配电室3#主变	10	800	640	640
14765	市区	力拓倾城3#配电室3#主变	10	800	640	640
14766	市区	阳光水岸变电所1#主变	10	500	400	400
14767	市区	在水一方2#配电室1#主变	10	800	640	640
14768	市区	金牛大厦变电所1#主变	10	800	640	640
14769	市区	华建颐园1#开关站2#主变	10	630	504	504
14770	市区	力拓倾城4#配电室1#主变	10	800	640	640
14771	市区	长亨商厦1#配电室1#主变	10	630	504	504
14772	市区	华建颐园2#配电室2#主变	10	630	504	504
14773	市区	圣龙府3#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14774	市区	圣龙府北区2#配电室4#主变	10	800	640	640
14775	市区	梧桐墅西区2#配电室2#主变	10	630	504	504
14776	市区	力拓倾城2#配电室3#主变	10	800	635	635
14777	市区	圣龙府北区2#配电室2#主变	10	800	612	612
14778	市区	圣龙府2#配电室4#主变	10	800	640	640
14779	市区	力拓倾城2#配电室1#主变	10	800	640	640
14780	市区	在水一方2#开关站2#主变	10	800	640	640
14781	市区	力拓倾城1#配电室2#主变	10	800	640	640
14782	市区	长亭商厦1#配电室3#主变	10	630	504	504
14783	市区	圣龙府北区开关站2#主变	10	800	640	640
14784	市区	华建颐园1#配电室2#主变	10	630	504	504
14785	市区	圣龙府北区1#配电室4#主变	10	800	640	640
14786	市区	梧桐墅1#配电室4#主变	10	630	504	504
14787	市区	圣龙府2#配电室2#主变	10	800	640	640
14788	市区	在水一方3#配电室4#主变	10	630	504	504
14789	市区	在水一方小区开关站1#主变	10	800	640	640
14790	市区	力拓倾城4#配电室3#主变	10	800	640	640
14791	市区	大星11#	10	160	128	128
14792	市区	圣龙府3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14793	市区	阳光水岸变电所2#主变	10	500	400	400
14794	市区	华建颐园2#配电室4#主变	10	630	504	504
14795	市区	梧桐墅西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14796	市区	梧桐墅1#配电室2#主变	10	630	504	504
14797	市区	圣龙府北区1#配电室2#主变	10	800	640	640
14798	市区	盛世华城2#箱变主变	10	630	504	504
14799	市区	宏图伟厦4#箱变主变	10	630	437	437
14800	市区	盛世华城3#S13箱变主变	10	400	320	320
14801	市区	八菱华庄9#S11箱变主变	10	630	504	504
14802	市区	八菱华庄1#小区变1#主变	10	800	640	640
14803	市区	盛世华城1#箱变主变	10	630	504	504
14804	市区	盛世华城北苑小区变电所2#主变	10	500	400	400
14805	市区	金庭苑三期开关站2#主变	10	800	640	640
14806	市区	八菱华庄5#箱变主变	10	630	504	504
14807	市区	宏图伟厦2#箱变主变	10	630	504	504
14808	市区	伟厦嘉园3#小区变1#主变	10	800	640	640
14809	市区	宏图伟厦1#箱变主变	10	630	504	504
14810	市区	八菱华庄7#箱变主变	10	630	504	504
14811	市区	盛世华城1#配电室1#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14812	市区	八菱华庄8#箱变主变	10	315	252	252
14813	市区	八菱华庄4#箱变主变	10	500	400	400
14814	市区	盛世华城北苑小区变电所1#主变	10	500	400	400
14815	市区	盛世华城1#配电室2#主变	10	1000	800	800
14816	市区	八菱华庄6#箱变主变	10	800	640	640
14817	市区	伟厦嘉园3#小区变2#主变	10	800	640	640
14818	市区	金庭苑三期开关站1#主变	10	800	640	640
14819	市区	金庭苑A区2#S4箱变主变	10	800	640	640
14820	市区	金庭苑A区1#S3箱变主变	10	630	504	504
14821	市区	花苑小区1#S2箱变主变	10	500	400	400
14822	市区	清沁苑箱变主变	10	500	400	400
14823	市区	花苑小区2#S1箱变主变	10	500	400	400
14824	市区	高教公寓3#配电室2#主变	10	800	607	607
14825	市区	高教公寓3#开关站2#主变	10	800	640	640
14826	市区	高教公寓10#配电室4#主变	10	800	640	640
14827	市区	软件园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14828	市区	高教公寓2#配电室2#主变	10	800	640	640
14829	市区	高教公寓4#配电室2#主变	10	800	640	640
14830	市区	高教公寓6#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14831	市区	高教公寓11#配电室4#主变	10	800	640	640
14832	市区	高教公寓11#配电室2#主变	10	800	640	640
14833	市区	高教公寓8#配电室2#主变	10	800	640	640
14834	市区	高教公寓6#配电室2#主变	10	800	640	640
14835	市区	高教公寓3#配电室4#主变	10	800	634	634
14836	市区	高教公寓1#开关站4#主变	10	800	640	640
14837	市区	高教公寓4#配电室4#主变	10	800	640	640
14838	市区	高教公寓2#配电室3#主变	10	800	640	640
14839	市区	软件园1#开关站1#主变	10	800	640	640
14840	市区	高教公寓10#配电室2#主变	10	800	640	640
14841	市区	高教公寓5#配电室4#主变	10	800	640	640
14842	市区	高教公寓1#开关站2#主变	10	800	622	622
14843	市区	高教公寓2#开关站2#主变	10	800	640	640
14844	市区	高教公寓5#配电室2#主变	10	800	640	640
14845	市区	10kV世纪线/10kV高教线高教公寓12#配电室2#主变	10	630	504	504
14846	市区	高教公寓3#开关站4#主变	10	800	640	640
14847	市区	高教公寓8#配电室4#主变	10	800	640	640
14848	市区	国投2#	10	800	640	640
14849	市区	国投4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14850	市区	10kV兴业线好人缘公变	10	400	320	320
14851	市区	大地苑3#S2欧式箱变主变	10	630	504	504
14852	市区	鑫业家园2#S17箱变主变	10	630	504	504
14853	市区	大地苑1#S7欧式箱变主变	10	630	504	504
14854	市区	10kV兴业线大兴2#小区公变	10	400	320	320
14855	市区	10kV兴业线消防大队箱变	10	630	504	504
14856	市区	大地苑2#S6欧式箱变主变	10	630	504	504
14857	市区	10kV兴业线新河小区5#公变	10	400	320	320
14858	市区	10kV兴业线大兴房产小区变主变	10	500	400	400
14859	市区	10kV兴业线大兴房产3#S14箱变	10	400	320	320
14860	市区	幼儿园3#箱变主变	10	630	504	504
14861	市区	大地苑4#S14欧式箱变主变	10	630	504	504
14862	市区	大兴房产3#箱变S14主变	10	630	504	504
14863	市区	鑫业家园2#主变	10	1000	800	800
14864	市区	10kV兴业线幼儿园1#公变	10	400	320	320
14865	市区	10kV兴业线大兴3#小区公变	10	400	320	320
14866	市区	10kV兴业线大地公寓S5箱变	10	630	504	504
14867	市区	10kV兴业线金世纪箱变	10	500	400	400
14868	市区	10kV兴业线大兴4#S18箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14869	市区	大地苑5#S5欧式箱变主变	10	630	504	504
14870	市区	大兴2#箱变S3主变	10	630	504	504
14871	市区	10kV兴业线中大三协公变	10	400	320	320
14872	市区	10kV兴业线大兴1#小区公变	10	400	320	320
14873	市区	大兴6#S9箱变主变	10	630	504	504
14874	市区	盐塘家园3#配电室3#主变	10	800	640	640
14875	市区	盐塘家园3#配电室1#主变	10	800	640	640
14876	市区	神州豪苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
14877	市区	金都华府1#配电室4#主变	10	800	640	640
14878	市区	金都华府1#配电室2#主变	10	800	640	640
14879	市区	盐塘家园2#配电室1#主变	10	800	640	640
14880	市区	盐塘家园1#配电室3#主变	10	800	640	640
14881	市区	盐塘家园1#配电室1#主变	10	800	640	640
14882	市区	翰林壹品6#配电室2#主变	10	800	640	640
14883	市区	神州豪苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
14884	市区	翰林壹品5#配电室3#主变	10	800	640	640
14885	市区	盐塘家园2#配电室3#主变	10	800	640	640
14886	市区	盐塘家园小区二期1#开关站1#主变	10	800	640	640
14887	市区	翰林壹品1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14888	市区	金都华府2#配电室4#主变	10	800	640	640
14889	市区	翰林壹品6#配电室4#主变	10	800	640	640
14890	市区	盐塘家园小区二期1#开关站3#主变	10	800	640	640
14891	市区	翰林壹品3#配电室4#主变	10	800	640	640
14892	市区	翰林壹品5#配电室1#主变	10	800	640	640
14893	市区	翰林壹品4#配电室2#主变	10	800	640	640
14894	市区	翰林壹品4#配电室4#主变	10	800	640	640
14895	市区	翰林壹品1#配电室3#主变	10	800	640	640
14896	市区	翰林壹品3#配电室2#主变	10	800	640	640
14897	市区	翰林壹品2#配电室1#主变	10	800	640	640
14898	市区	翰林壹品2#配电室3#主变	10	800	640	640
14899	市区	神洲豪苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
14900	市区	众想12#	10	400	320	320
14901	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室1#主变	10	630	504	504
14902	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14903	市区	熙和居1#S2	10	400	320	320
14904	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14905	市区	国飞B区商办楼1#箱变	10	630	504	504
14906	市区	仁恒河滨花园西区3#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14907	市区	仁恒河滨花园西区2#配电室3#主变	10	800	640	640
14908	市区	众想11#	10	400	320	320
14909	市区	仁恒河滨花园西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14910	市区	恒大名都6#配电室1#主变	10	800	640	640
14911	市区	恒大名都3#开关站3#主变	10	1000	800	800
14912	市区	恒大名都3#开关站1#主变	10	1000	800	800
14913	市区	恒大名都5#配电室3#主变	10	800	640	640
14914	市区	恒大名都2#开关站3#主变	10	1000	800	800
14915	市区	恒大名都2#开关站1#主变	10	1000	800	800
14916	市区	恒大名都7#配电室1#主变	10	800	640	640
14917	市区	恒大名都8#配电室3#主变	10	800	640	640
14918	市区	恒大名都5#配电室1#主变	10	800	640	640
14919	市区	观棠府1#配电室2#变压器	10	800	640	640
14920	市区	观棠府3#配电室4#变压器	10	800	640	640
14921	市区	恒大名都7#配电室3#主变	10	800	640	640
14922	市区	恒大名都6#配电室3#主变	10	800	640	640
14923	市区	观棠府2#配电室2#变压器	10	800	640	640
14924	市区	观棠府2#配电室4#变压器	10	800	640	640
14925	市区	恒大名都8#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14926	市区	观棠府3#配电室2#变压器	10	800	640	640
14927	市区	东润华庭小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
14928	市区	东润华庭小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
14929	市区	南林花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
14930	市区	东润华庭小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
14931	市区	景山名门2#配电室1#主变	10	630	504	504
14932	市区	东润华庭小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
14933	市区	景山名门3#配电室1#主变	10	800	640	640
14934	市区	4#主变	10	630	504	504
14935	市区	景山名门3#配电室3#主变	10	800	640	640
14936	市区	双林S18箱变主变	10	500	400	400
14937	市区	南林花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
14938	市区	华建雅园4#配电室2#主变	10	800	640	640
14939	市区	华建雅园3#配电室2#主变	10	630	504	504
14940	市区	南林花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
14941	市区	景山名门1#配电室3#主变	10	630	504	504
14942	市区	景山名门2#配电室3#主变	10	630	504	504
14943	市区	东润华庭小区4#配电室3#主变	10	800	640	640
14944	市区	东润华庭小区5#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14945	市区	华建雅园开关站2#主变	10	800	640	640
14946	市区	东润华庭小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
14947	市区	华建雅园2#配电室2#主变	10	630	504	504
14948	市区	华建雅园2#配电室4#主变	10	630	504	504
14949	市区	东润华庭小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
14950	市区	南林花苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
14951	市区	景山名门1#配电室1#主变	10	630	504	504
14952	市区	东润华庭小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
14953	市区	钱江方洲8#配电所2#主变	10	800	640	640
14954	市区	钱江方洲53#S2箱变主变	10	630	504	504
14955	市区	钱江方洲11#配电所4#主变	10	800	640	640
14956	市区	钱江方洲30#S4箱变主变	10	630	504	504
14957	市区	供电1#箱变主变	10	630	504	504
14958	市区	钱江方洲北区6#变电所2#主变	10	630	504	504
14959	市区	钱江方洲11#配电所1#主变	10	630	504	504
14960	市区	钱江方洲4#小区变2#主变	10	400	320	320
14961	市区	宏图伟厦6#箱变主变	10	630	504	504
14962	市区	钱江方洲北区31#楼配电室1#主变	10	800	640	640
14963	市区	钱江方洲11#配电所3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14964	市区	钱江方洲57-58#楼变电所2#主变	10	500	400	400
14965	市区	钱江方洲57-58#楼变电所1#主变	10	500	400	400
14966	市区	供电2#箱变主变	10	630	504	504
14967	市区	钱江方洲55#S1箱变主变	10	630	504	504
14968	市区	钱江方洲31#S5箱变主变	10	315	252	252
14969	市区	宏图伟厦3#箱变主变	10	630	504	504
14970	市区	钱江方洲57-58#楼变电所4#主变	10	630	504	504
14971	市区	宏图伟厦5#箱变主变	10	630	504	504
14972	市区	钱江方洲8#配电所1#主变	10	800	640	640
14973	市区	钱江方洲7#配电所2#主变	10	800	640	640
14974	市区	钱江方洲4#小区变1#主变	10	400	320	320
14975	市区	钱江方洲7#配电所1#主变	10	800	640	640
14976	市区	钱江方洲51#S3箱变主变	10	630	504	504
14977	市区	钱江方洲北区6#变电所1#主变	10	630	504	504
14978	市区	钱江方洲11#配电所2#主变	10	630	504	504
14979	市区	钱江方洲57-58#楼变电所3#主变	10	630	504	504
14980	市区	10KV学富线同港8#配变	10	200	160	0
14981	市区	10KV学富线车林9#配变	10	100	80	0
14982	市区	10KV学富线车林10#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
14983	市区	10KV学富线戚庄15#配变	10	200	160	0
14984	市区	10KV学富线蒋河3#配变	10	315	252	0
14985	市区	10KV学富线园垛13#配变	10	200	160	0
14986	市区	10KV学富线园垛8#配变	10	200	160	0
14987	市区	10KV学富线联河1#配变	10	200	160	0
14988	市区	10KV学富线蒋河11#配变	10	200	160	0
14989	市区	10KV学富线车林5#配变	10	200	160	0
14990	市区	10KV学富线园垛10#配变	10	200	160	0
14991	市区	10KV学富线园垛12#配变	10	200	160	0
14992	市区	10KV学富线蒋河9#配变	10	400	320	0
14993	市区	南映11#变	10	100	80	80
14994	市区	南映5#变	10	200	160	160
14995	市区	南映16#变	10	100	80	80
14996	市区	南映12#变	10	200	160	160
14997	市区	南映15#变	10	100	80	80
14998	市区	南映20#变	10	200	160	160
14999	市区	南映9#变	10	400	320	320
15000	市区	南映10#变	10	100	80	80
15001	市区	南映3#变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15002	市区	南映18#变	10	200	160	160
15003	市区	南映13#变	10	100	80	80
15004	市区	蓝月河谷1#开关站1#主变	10	800	640	640
15005	市区	秀水佳苑5#配电室2#主变	10	800	640	640
15006	市区	秀水佳苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
15007	市区	秀水佳苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
15008	市区	蓝月河谷1#开关站3#主变	10	800	640	640
15009	市区	秀水佳苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
15010	市区	秀水佳苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
15011	市区	秀水佳苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
15012	市区	秀水佳苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
15013	市区	蓝月河谷1#配电室1#主变	10	800	640	640
15014	市区	蓝月河谷1#配电室3#主变	10	800	640	640
15015	市区	野丁小区3#配变	10	315	252	252
15016	市区	永新路12#主变	10	400	320	320
15017	市区	镇北小区1#变	10	500	400	400
15018	市区	永新路10#	10	400	320	320
15019	市区	永新路3#变	10	80	64	64
15020	市区	集中居住区10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15021	市区	永嘉小区二期2#箱变配电变压器	10	400	320	320
15022	市区	金龙小区	10	315	252	252
15023	市区	永新路6#变	10	400	320	320
15024	市区	集中居住区9#箱变	10	630	504	504
15025	市区	永新路2#变（新）	10	400	320	320
15026	市区	集中居住区8#箱变	10	630	504	504
15027	市区	集中居住区7#箱变	10	630	504	504
15028	市区	永新路7#变	10	400	320	320
15029	市区	中冈路2#变	10	400	320	320
15030	市区	永新路1#变	10	400	320	320
15031	市区	永嘉小区二期1#箱变配电变压器	10	400	320	320
15032	市区	镇南1#杆上配变	10	200	160	160
15033	市区	恒大名都2#开关站2#主变	10	1000	800	800
15034	市区	恒大名都3#配电室2#主变	10	800	640	640
15035	市区	恒大名都1#配电室1#主变	10	800	640	640
15036	市区	恒大名都2#配电室7#主变	10	800	640	640
15037	市区	恒大名都3#开关站2#主变	10	1000	800	800
15038	市区	恒大名都7#配电室2#主变	10	800	640	640
15039	市区	恒大名都5#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15040	市区	恒大名都3#配电室4#主变	10	800	640	640
15041	市区	恒大名都1#配电室3#主变	10	800	640	640
15042	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室3#	10	800	640	640
15043	市区	恒大名都6#配电室2#主变	10	800	640	640
15044	市区	恒大名都6#配电室4#主变	10	800	640	640
15045	市区	恒大名都2#开关站4#主变	10	1000	800	800
15046	市区	恒大名都2#配电室5#主变	10	800	640	640
15047	市区	恒大名都8#配电室2#主变	10	800	640	640
15048	市区	恒大名都5#配电室4#主变	10	800	640	640
15049	市区	恒大名都3#开关站4#主变	10	1000	800	800
15050	市区	10KV福裕线/10KV神河线恒大名都4#配电室1#	10	800	640	640
15051	市区	恒大名都7#配电室4#主变	10	800	640	640
15052	市区	恒大名都8#配电室4#主变	10	800	640	640
15053	市区	政府6#变	10	400	320	320
15054	市区	2#主变间隔配电变压器	10	630	504	504
15055	市区	政府4#变	10	315	252	252
15056	市区	1#主变间隔配电变压器	10	630	504	504
15057	市区	政府2#变	10	400	320	320
15058	市区	方明9#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15059	市区	政府5#变	10	400	320	320
15060	市区	友谊09号变	10	200	160	160
15061	市区	德喜03号变	10	200	160	160
15062	市区	友谊03号变	10	200	142	142
15063	市区	德喜02号变	10	200	160	160
15064	市区	集中居住区2#箱变	10	400	320	320
15065	市区	人民路1#变	10	400	312	312
15066	市区	陈台2#变	10	200	160	160
15067	市区	永鑫村联建楼2#配变	10	250	200	200
15068	市区	人民路3#变	10	50	40	40
15069	市区	镇南花园配电房1#主变	10	630	504	504
15070	市区	人民路6#变	10	315	252	252
15071	市区	人民路13#变	10	400	320	320
15072	市区	费胜洋小区	10	200	160	160
15073	市区	人民路9	10	400	320	320
15074	市区	永新路8#变	10	400	320	320
15075	市区	永鑫村联建楼1#配变	10	250	200	200
15076	市区	集中居住区4#箱变	10	400	320	320
15077	市区	人民路4#变(新)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15078	市区	镇南花园配电房2#主变	10	630	504	504
15079	市区	永新连建楼3#变	10	400	320	320
15080	市区	集中居住区1#变	10	400	320	320
15081	市区	德喜04号变	10	200	160	160
15082	市区	南舍25号变	10	200	160	160
15083	市区	南舍21号变	10	50	40	40
15084	市区	南舍03号变	10	200	160	160
15085	市区	南舍08号变	10	200	160	160
15086	市区	正丰06号变	10	200	160	160
15087	市区	南舍19号变	10	200	160	160
15088	市区	正丰10号变	10	200	160	160
15089	市区	南舍02号变	10	200	160	160
15090	市区	南舍18号变	10	200	160	160
15091	市区	正丰02号变	10	200	148	148
15092	市区	南舍01号变	10	200	160	160
15093	市区	南舍07号变	10	200	160	160
15094	市区	正丰05号变	10	200	160	160
15095	市区	都邑名邸2#配电室3#主变	10	800	640	640
15096	市区	都邑名邸2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15097	市区	都邑名邸1#配电室3#主变	10	800	640	640
15098	市区	都邑名邸1#配电室1#主变	10	800	640	640
15099	市区	宏心2#变	10	200	160	160
15100	市区	宏心15#变	10	200	160	160
15101	市区	伍西9#变	10	200	160	160
15102	市区	伍西10#变	10	200	160	160
15103	市区	宏心11#变	10	200	160	160
15104	市区	宏心7#变	10	200	148	148
15105	市区	宏心3#变	10	200	158	158
15106	市区	宏心6#变	10	200	160	160
15107	市区	伍西11#变	10	200	160	160
15108	市区	伍西7#变	10	200	152	152
15109	市区	宏心18#变	10	200	160	160
15110	市区	宏心12#变	10	400	320	320
15111	市区	宏心16#变	10	200	160	160
15112	市区	宏心5#变	10	200	160	160
15113	市区	宏心13#变	10	200	160	160
15114	市区	宏心14#变	10	200	160	160
15115	市区	宏心10#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15116	市区	武林9#变	10	200	160	160
15117	市区	袁河家园东区4#配电室4#主变	10	800	640	640
15118	市区	袁河家园东区1#配电室4#主变	10	800	640	640
15119	市区	袁河家园东区2#配电室4#主变	10	800	640	640
15120	市区	和美尚苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
15121	市区	和美尚苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
15122	市区	袁河家园西区3#配电室1#主变	10	630	504	504
15123	市区	红星家具建材中心东区配电室1#主变	10	800	640	640
15124	市区	金麟府3#配电室3#主变	10	800	640	640
15125	市区	阳光嘉园1#配电室3#主变	10	800	640	640
15126	市区	袁河家园西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
15127	市区	红星家具建材中心东区配电室3#主变	10	800	640	640
15128	市区	和美尚苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
15129	市区	荣沁苑小区南区2#配电室3#主变	10	800	640	640
15130	市区	袁河家园东区1#配电室2#主变	10	800	640	640
15131	市区	袁河家园东区2#配电室2#主变	10	800	640	640
15132	市区	金麟府1#配电室3#主变	10	800	640	640
15133	市区	荣沁苑小区北区2#配电室3#主变	10	800	640	640
15134	市区	袁河家园东区3#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15135	市区	袁河家园东区5#配电室2#主变	10	630	504	504
15136	市区	袁河家园西区2#配电室1#主变	10	630	504	504
15137	市区	袁河家园东区4#配电室2#主变	10	800	640	640
15138	市区	和美尚苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
15139	市区	金麟府1#配电室1#主变	10	800	640	640
15140	市区	荣沁苑小区南区3#配电室1#主变	10	800	640	640
15141	市区	荣沁苑小区南区1#配电室3#主变	10	630	504	504
15142	市区	荣沁苑小区北区2#配电室1#主变	10	800	640	640
15143	市区	荣沁苑小区北区开关站1#主变	10	800	640	640
15144	市区	金麟府2#配电室3#主变	10	800	640	640
15145	市区	袁河家园西区3#配电室3#主变	10	630	504	504
15146	市区	金麟府3#配电室1#主变	10	800	640	640
15147	市区	荣沁苑小区南区3#配电室3#主变	10	800	640	640
15148	市区	阳光嘉园2#配电室3#主变	10	800	640	640
15149	市区	金麟府2#配电室1#主变	10	800	640	640
15150	市区	荣沁苑小区北区1#配电室1#主变	10	800	640	640
15151	市区	荣沁苑小区北区3#配电室3#主变	10	630	504	504
15152	市区	袁河家园西区2#配电室3#主变	10	630	504	504
15153	市区	阳光嘉园2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15154	市区	荣沁苑小区北区3#配电室1#主变	10	630	504	504
15155	市区	阳光嘉园1#配电室1#主变	10	800	640	640
15156	市区	荣沁苑小区南区4#配电室1#主变	10	800	640	640
15157	市区	荣沁苑小区南区开关站1#主变	10	630	504	504
15158	市区	荣沁苑小区北区1#配电室3#主变	10	800	640	640
15159	市区	袁河家园东区5#配电室4#主变	10	630	504	504
15160	市区	荣沁苑小区南区1#配电室1#主变	10	630	504	504
15161	市区	袁河家园西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
15162	市区	和美尚苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
15163	市区	荣沁苑小区南区4#配电室3#主变	10	800	640	640
15164	市区	和美尚苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
15165	市区	荣沁苑小区南区2#配电室1#主变	10	800	640	640
15166	市区	生态园2#开关站(6#配电室)1#主变	10	800	640	640
15167	市区	生态园1#配电室1#主变	10	800	640	640
15168	市区	福兴24#变	10	200	160	160
15169	市区	生态园5#配电室3#主变	10	630	504	504
15170	市区	福兴2#变	10	200	160	160
15171	市区	生态园5#配电室1#主变	10	630	504	504
15172	市区	生态园4#配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15173	市区	生态园4#配电室1#主变	10	630	504	504
15174	市区	福兴17#变	10	200	160	160
15175	市区	生态园4#主变	10	630	504	504
15176	市区	生态园3#配电室1#主变	10	800	640	640
15177	市区	生态园2#配电室1#主变	10	800	640	640
15178	市区	生态园2#主变	10	630	504	504
15179	市区	福兴21#变	10	200	160	160
15180	市区	绿洲豪庭1#配电室3#主变	10	800	640	640
15181	市区	馨隆花苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
15182	市区	绿洲豪庭2#配电室1#主变	10	800	640	640
15183	市区	馨隆花苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
15184	市区	馨隆花苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
15185	市区	馨隆花苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
15186	市区	绿洲豪庭2#配电室3#主变	10	800	640	640
15187	市区	馨隆花苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
15188	市区	馨隆花苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
15189	市区	馨隆花苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
15190	市区	馨隆花苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
15191	市区	馨隆花苑3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15192	市区	馨隆花苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
15193	市区	绿洲豪庭1#配电室1#主变	10	800	640	640
15194	市区	先锋21#变	10	200	160	160
15195	市区	先锋15#变	10	200	160	160
15196	市区	先锋1#变	10	200	160	160
15197	市区	先锋16#变	10	400	320	320
15198	市区	先锋9#变	10	200	160	160
15199	市区	先锋2#变	10	200	160	160
15200	市区	三灶1#变	10	200	160	160
15201	市区	三灶17#	10	400	320	320
15202	市区	三灶14#变	10	400	320	320
15203	市区	红郡府1#用户配电室4#主变	10	800	640	640
15204	市区	红玺府2#用户配电室2#主变	10	630	504	504
15205	市区	红郡府1#用户配电室2#主变	10	800	640	640
15206	市区	红玺府2#用户配电室4#主变	10	630	504	504
15207	市区	红郡府1#用户开关站2#主变	10	630	504	504
15208	市区	红郡府1#用户开关站4#主变	10	630	504	504
15209	市区	红玺府1#用户配电室2#主变	10	630	504	504
15210	市区	红玺府3#用户配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15211	市区	红玺府1#用户开关站2#主变	10	800	640	640
15212	市区	红玺府3#用户配电室4#主变	10	630	504	504
15213	市区	红玺府1#用户配电室4#主变	10	630	504	504
15214	滨海	滨海县供电公司调度大楼2#主变	10	1250	943	943
15215	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	777	0
15216	滨海	一品世家1#配电房1#主变	10	1000	776	776
15217	滨海	新城区12#箱变	10	1000	0	687
15218	滨海	颐景花园1#开关站1#主变	10	800	626	626
15219	滨海	昌兴壹城5#配电室2#间隔配电变压器	10	800	620	620
15220	滨海	一品世家2#配电房1段母线配电变压器	10	800	594	594
15221	滨海	10kV东明市场1#配电所2#主变	10	800	579	579
15222	滨海	新城房产4#箱变1#主变	10	630	501	501
15223	滨海	八滩六配变	10	630	0	496
15224	滨海	新江投资2#欧变1#主变	10	630	496	496
15225	滨海	镇区2#变	10	630	0	496
15226	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	0	495
15227	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	0	494
15228	滨海	祥云小区1#箱变1#主变	10	630	491	491
15229	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	491	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15230	滨海	10kV场东线秉义小区3#箱变配电变压器	10	630	490	490
15231	滨海	御景花园2#箱变1#主变	10	630	480	480
15232	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	0	479
15233	滨海	镇区1#变.	10	630	0	479
15234	滨海	滨淮街道二配变	10	630	0	477
15235	滨海	小街十一配变	10	630	477	477
15236	滨海	桥东二配变	10	630	0	471
15237	滨海	刘簕2#箱变1#主变	10	630	471	471
15238	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	0	471
15239	滨海	滨淮农场桥南一配变	10	630	470	470
15240	滨海	幸福十配变	10	630	0	469
15241	滨海	五汛街道四十三配变箱变1#主变	10	630	468	468
15242	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	0	468
15243	滨海	四季花园公用箱变1#主变	10	630	467	467
15244	滨海	三元集中区2#箱变1#主变	10	630	466	466
15245	滨海	三顷四配变	10	630	466	466
15246	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	0	463
15247	滨海	滨淮街道十三配变1#主变	10	630	460	460
15248	滨海	经西路2#公用箱变1#主变	10	630	460	460

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15249	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	0	378
15250	滨海	东畚幸福小区3#变	10	630	0	458
15251	滨海	幸福六配变箱变	10	630	0	458
15252	滨海	文化街5#箱变	10	630	0	457
15253	滨海	文化街2#箱变	10	630	0	456
15254	滨海	坎南农之巢综合变	10	630	453	453
15255	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	0	453
15256	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	0	451
15257	滨海	10kV场东线秉义小区2#箱变配电变压器	10	630	449	449
15258	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	0	448
15259	滨海	十八顷三配变	10	400	0	0
15260	滨海	钢材市场公用	10	630	446	446
15261	滨海	滨淮农场十七大队新照明	10	630	445	445
15262	滨海	薛庄二配变	10	630	0	0
15263	滨海	东明市场2#变电所1#主变	10	800	435	435
15264	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	0	0
15265	滨海	八滩一配变	10	630	0	434
15266	滨海	刘簕集中区1#箱变1#主变	10	630	433	433
15267	滨海	复兴一配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15268	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	0	417
15269	滨海	玉华十六配变	10	630	416	416
15270	滨海	桥东四配变	10	630	0	416
15271	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	415	0
15272	滨海	幸福七配变	10	630	0	411
15273	滨海	正红街道二十一配变	10	500	0	0
15274	滨海	友好嘉苑1#公用1#主变	10	500	392	392
15275	滨海	大套乡育才2号地居住区	10	500	391	391
15276	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	0	0
15277	滨海	滨淮镇民营创业园综合变	10	630	389	389
15278	滨海	坎南三里一配变	10	500	388	388
15279	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	0	0
15280	滨海	韩湾一配变	10	630	0	377
15281	滨海	东明市场3#箱变1#主变	10	630	374	374
15282	滨海	友好嘉苑2#公用1#主变	10	500	373	373
15283	滨海	文化街4#箱变	10	630	0	372
15284	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	0	0
15285	滨海	滨淮供电所配变	10	500	0	363
15286	滨海	东晋幸福小区4#变	10	630	0	362

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15287	滨海	五汛街道十五配变	10	630	362	362
15288	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	0	358
15289	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	0	0
15290	滨海	泰立房地产	10	630	0	356
15291	滨海	坎西公用	10	500	354	354
15292	滨海	天场一配变	10	630	341	341
15293	滨海	肖庄三配变	10	400	320	320
15294	滨海	东明市场2#变电所2#主变	10	800	333	333
15295	滨海	水厂公用	10	500	333	0
15296	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	0	320
15297	滨海	龙潭港六组配变	10	400	0	320
15298	滨海	小街6配变	10	630	322	322
15299	滨海	坎南陈庄一配变	10	400	320	320
15300	滨海	新垦五配变	10	400	320	320
15301	滨海	圈野东北配变	10	400	0	319
15302	滨海	瓦房四配变（国投）	10	400	317	317
15303	滨海	肖庄五配变	10	400	317	317
15304	滨海	三里五配变	10	400	317	317
15305	滨海	陡沟十二配变	10	400	316	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15306	滨海	农林厂2#配变	10	400	316	316
15307	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	0	316
15308	滨海	蔬菜8#公用	10	400	316	316
15309	滨海	阜东3#公用	10	400	315	315
15310	滨海	玉才十一配变	10	400	315	315
15311	滨海	河岸二配变	10	400	0	315
15312	滨海	北坍街道十四配变	10	400	315	315
15313	滨海	瑞荣1#变	10	400	0	314
15314	滨海	陈涛街道三配变	10	400	0	314
15315	滨海	坎南洪套六配变	10	400	314	314
15316	滨海	八滩七配变	10	400	0	314
15317	滨海	人民支路1#公用	10	400	314	0
15318	滨海	振东街道一号配变	10	400	0	313
15319	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	0	313
15320	滨海	大关三配变	10	400	313	313
15321	滨海	樊集小街三配变0	10	400	313	313
15322	滨海	喻滩二配变	10	400	313	313
15323	滨海	徐李六配变	10	400	313	313
15324	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	0	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15325	滨海	盘洋十四配变	10	400	313	313
15326	滨海	坎北三配变	10	400	313	313
15327	滨海	汛南五配变	10	400	313	313
15328	滨海	大关五配变	10	400	312	312
15329	滨海	齐心六配变	10	400	312	312
15330	滨海	街道十六配变	10	400	312	312
15331	滨海	坎南友好五配变	10	400	312	312
15332	滨海	小街5配变	10	400	312	312
15333	滨海	龙港十配变	10	400	312	312
15334	滨海	陈李路二配变	10	400	0	312
15335	滨海	杠南三配变	10	400	0	312
15336	滨海	街道三十七配变	10	400	0	0
15337	滨海	杨家将公用	10	400	312	312
15338	滨海	瓦房八配变	10	400	312	312
15339	滨海	滨淮公玉十三配变	10	400	312	312
15340	滨海	八滩三配变	10	400	0	312
15341	滨海	庆丰十一配变	10	400	0	312
15342	滨海	三层二站	10	400	0	312
15343	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15344	滨海	坎南丁字港2#变	10	400	311	311
15345	滨海	坎东十五配变	10	400	311	311
15346	滨海	南湾一配变	10	400	0	311
15347	滨海	祥瑞小区配变	10	400	311	311
15348	滨海	天场七配变	10	400	311	311
15349	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	0	311
15350	滨海	小街十五配变变压器	10	400	311	311
15351	滨海	明达路1#公用	10	400	311	311
15352	滨海	河头三配变	10	400	0	0
15353	滨海	桥东九配变	10	400	0	311
15354	滨海	刘簕二配变	10	400	311	311
15355	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	0	311
15356	滨海	坎南三里二十三配变	10	400	311	311
15357	滨海	淮西三配变1	10	400	0	0
15358	滨海	友联八配变	10	400	310	310
15359	滨海	滨海港淮北十二配变	10	400	310	310
15360	滨海	坎南靠河六配变	10	400	310	310
15361	滨海	淤尖海防十三配变	10	400	310	310
15362	滨海	仁和三公用	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15363	滨海	新港街7#变	10	400	0	310
15364	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	0	0
15365	滨海	陈涛六层九配变	10	400	0	310
15366	滨海	育才二配变	10	400	310	310
15367	滨海	坎南陶圩六配变	10	400	310	310
15368	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	0	0
15369	滨海	徐李七配变	10	400	310	310
15370	滨海	小岛3#公用	10	400	310	310
15371	滨海	人民支路2#公用	10	400	310	0
15372	滨海	长兴三配变	10	400	0	310
15373	滨海	汛西六配变	10	400	309	309
15374	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	0	309
15375	滨海	五巨六配变	10	400	0	0
15376	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	0	309
15377	滨海	建北五配变	10	400	309	309
15378	滨海	渠东南站	10	400	309	309
15379	滨海	庆丰六配变	10	400	0	309
15380	滨海	淤尖岳堆三配变	10	400	309	309
15381	滨海	三里4#公用	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15382	滨海	永华八配变	10	400	309	309
15383	滨海	坎北小沃二配变	10	400	309	0
15384	滨海	长兴十二配变	10	400	0	309
15385	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	0	309
15386	滨海	喻滩七配变	10	400	309	309
15387	滨海	北坍九配变	10	400	309	309
15388	滨海	小岛公用	10	400	309	309
15389	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	0	0
15390	滨海	坎南三里二十七配变	10	400	309	309
15391	滨海	大滩二配变1	10	400	0	309
15392	滨海	坎南商业街2#配变	10	400	309	309
15393	滨海	大关一配变	10	400	309	309
15394	滨海	花园配变	10	400	0	309
15395	滨海	通榆二十二配变	10	400	0	0
15396	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	0	0
15397	滨海	淤尖新河一配变	10	400	308	308
15398	滨海	聂庄六配变	10	400	0	308
15399	滨海	三洪十配变	10	400	308	308
15400	滨海	新港街3#变	10	400	0	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15401	滨海	丁滩十一配变	10	400	308	308
15402	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	0	0
15403	滨海	陈涛圩口九配变	10	400	308	308
15404	滨海	洪林十配变	10	400	308	308
15405	滨海	界山二配变	10	400	0	308
15406	滨海	陈滩六配变	10	400	308	308
15407	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	0	308
15408	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	0	0
15409	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	0	307
15410	滨海	合心东配变	10	400	0	307
15411	滨海	五汛街道十四配变	10	400	307	307
15412	滨海	龙潭港电站	10	400	0	307
15413	滨海	阜坎公用变	10	400	0	0
15414	滨海	坎东三配变	10	400	307	307
15415	滨海	瓦房一配变	10	400	307	307
15416	滨海	七顷五配变	10	400	0	307
15417	滨海	五汛街道五十六配变	10	400	307	307
15418	滨海	新港街4#变	10	400	0	307
15419	滨海	界牌十五配变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15420	滨海	坎东十八配变	10	400	307	307
15421	滨海	后洼十一配变	10	400	0	307
15422	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	0	0
15423	滨海	新港街11#变	10	400	0	307
15424	滨海	新城区11#箱变	10	630	0	307
15425	滨海	范场南站	10	400	307	307
15426	滨海	清河九配变	10	400	307	307
15427	滨海	庆丰十二配变	10	400	0	307
15428	滨海	正红街道十八配变	10	400	0	0
15429	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	0	306
15430	滨海	滨海港玉北八配变	10	400	306	306
15431	滨海	滨淮农场六大队配变	10	400	306	306
15432	滨海	蒯庄七配变	10	400	306	306
15433	滨海	龙河四配变	10	400	306	306
15434	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	0	0
15435	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	0	306
15436	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	0	306
15437	滨海	坎南七里排涝电站综合变	10	400	306	306
15438	滨海	王桥四配变	10	400	0	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15439	滨海	淤尖二十七配变	10	400	0	306
15440	滨海	干东十配变2#配变	10	400	0	0
15441	滨海	北坍北街	10	400	306	306
15442	滨海	二渡红日配变	10	400	0	0
15443	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	0	0
15444	滨海	于庄八配变	10	400	0	0
15445	滨海	陈涛长红八配变	10	400	0	306
15446	滨海	坎南红旗十三配变	10	400	306	306
15447	滨海	五汛街道五十八配变	10	400	306	306
15448	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	0	0
15449	滨海	双舍六配变（双舍小区分）	10	400	306	306
15450	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	0	0
15451	滨海	新街居住区1#变	10	400	0	305
15452	滨海	汛东七配变	10	400	305	305
15453	滨海	三洼十四配变	10	400	305	305
15454	滨海	众兴一配变	10	400	0	0
15455	滨海	潘庄一配变	10	400	0	305
15456	滨海	聂庄七配变	10	400	0	305
15457	滨海	大套二十九配变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15458	滨海	五汛街道十配变	10	400	305	305
15459	滨海	夹河二配变	10	400	305	0
15460	滨海	马营三配变	10	400	305	305
15461	滨海	农科一配变	10	400	305	305
15462	滨海	向阳二配变	10	400	305	305
15463	滨海	洋口四配变	10	400	0	305
15464	滨海	街道二十六配变	10	400	305	305
15465	滨海	龙河六配变	10	400	305	305
15466	滨海	龙港十一配变	10	400	305	305
15467	滨海	岔河五配变	10	400	0	305
15468	滨海	张孟八配变	10	400	305	305
15469	滨海	滨淮农场十四队公用配变	10	400	305	305
15470	滨海	淮北七配变	10	400	305	305
15471	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	0	0
15472	滨海	利民五配变	10	400	0	304
15473	滨海	三合四配变	10	400	0	304
15474	滨海	三腰十三配变	10	400	0	304
15475	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	0	0
15476	滨海	滨淮街道十四配变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15477	滨海	红旗一配变	10	400	304	304
15478	滨海	桥南四配变	10	400	304	304
15479	滨海	五汛街道九配变	10	400	304	304
15480	滨海	坎南纺校2#公用配变	10	630	304	304
15481	滨海	创业八配变	10	400	0	0
15482	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	0	0
15483	滨海	土山三配变	10	400	0	0
15484	滨海	八巨工商路综合变	10	400	0	304
15485	滨海	东元2#公用	10	400	304	304
15486	滨海	朱舍二配变	10	400	303	303
15487	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	0	0
15488	滨海	坎北小街十六配变	10	400	303	303
15489	滨海	永岗六配变	10	400	303	303
15490	滨海	六顷八配变	10	400	0	303
15491	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	0	0
15492	滨海	于庄二配变.	10	400	303	303
15493	滨海	于庄十二配变	10	400	303	303
15494	滨海	新西四配变	10	400	0	303
15495	滨海	八巨街道二十配变	10	400	0	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15496	滨海	大份一配变	10	400	0	0
15497	滨海	科技六配变	10	400	303	303
15498	滨海	五汛街道五十二配变	10	400	303	303
15499	滨海	条龙二站	10	400	0	303
15500	滨海	向阳花园公用	10	400	303	0
15501	滨海	八巨永余五配变	10	400	0	303
15502	滨海	孟舍十六配变	10	400	303	303
15503	滨海	双垛八配变	10	400	0	303
15504	滨海	滨淮樊集临淮五配变	10	400	303	303
15505	滨海	通济二配变	10	400	303	303
15506	滨海	盘洋二配变	10	400	303	303
15507	滨海	公玉十五配变（公玉五分）	10	400	302	302
15508	滨海	下旧十三配变	10	400	0	0
15509	滨海	东元二配变	10	400	302	302
15510	滨海	陈铸小街1#	10	400	0	0
15511	滨海	坎南菜场3#变	10	400	302	302
15512	滨海	杨陆一配变	10	400	302	0
15513	滨海	西沙二配变	10	400	302	302
15514	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15515	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	0	302
15516	滨海	振东夸二五配变	10	400	0	302
15517	滨海	小关二配变	10	400	302	302
15518	滨海	河头五配变	10	400	0	0
15519	滨海	潘岗四配变	10	400	302	302
15520	滨海	小街十六配变	10	400	302	302
15521	滨海	杨庄七配变	10	400	302	302
15522	滨海	前港五配变配变	10	400	0	302
15523	滨海	明达路3#公用	10	400	302	0
15524	滨海	坎北五配变	10	400	302	302
15525	滨海	樊集小街十九配变	10	400	302	302
15526	滨海	头庄三配变	10	400	0	302
15527	滨海	小关三配变	10	400	302	302
15528	滨海	条港五配变	10	400	302	302
15529	滨海	坍东六配变	10	400	302	302
15530	滨海	淤尖三港五配变	10	400	0	301
15531	滨海	益礼二配变	10	400	301	0
15532	滨海	吉垛八配变	10	400	0	301
15533	滨海	西宿舍3#公用	10	400	301	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15534	滨海	三元十三配变	10	400	301	301
15535	滨海	三元十四配变	10	400	301	301
15536	滨海	腰路一配变	10	400	0	0
15537	滨海	团荡十二配变	10	400	301	301
15538	滨海	长兴九配变2#变	10	400	0	301
15539	滨海	红卫一配变	10	400	301	301
15540	滨海	西滩三配变	10	400	301	301
15541	滨海	振东街道3#配变	10	400	0	301
15542	滨海	蟠水十八配变	10	400	0	0
15543	滨海	坎南三里二十一配变	10	400	301	301
15544	滨海	长明4#公用	10	400	301	0
15545	滨海	尹桥十二配变	10	400	0	0
15546	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	0	0
15547	滨海	龙兴三配变	10	400	0	301
15548	滨海	三汛四配变	10	400	301	301
15549	滨海	瓦房三配变	10	400	301	301
15550	滨海	前进三配变	10	400	300	300
15551	滨海	洪林十四配变	10	400	300	300
15552	滨海	民便扶贫站	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15553	滨海	条港六配变	10	400	300	300
15554	滨海	滨海港条河十一配变	10	400	300	300
15555	滨海	夹堆六配变	10	400	300	300
15556	滨海	界山四配变	10	400	0	300
15557	滨海	立新桥5#公用	10	500	300	300
15558	滨海	樊集小街九配变	10	400	0	300
15559	滨海	淤尖勾股六配变	10	400	300	300
15560	滨海	徐圩五配变	10	400	300	300
15561	滨海	滨海港经济区徐厚军联建楼	10	400	300	300
15562	滨海	杨庄新社区2#箱变2#变间隔配电变压器	10	400	300	300
15563	滨海	陈涛三层六配变	10	400	0	300
15564	滨海	汛北三配变	10	400	300	300
15565	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	0	300
15566	滨海	联心三配变	10	400	0	300
15567	滨海	李士忠	10	400	0	299
15568	滨海	滨淮西滩村一配变	10	400	299	299
15569	滨海	通榆三配变1	10	400	0	0
15570	滨海	圩区五配变	10	400	0	299
15571	滨海	潘庄八配变	10	400	0	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15572	滨海	辛荡五配变	10	400	299	299
15573	滨海	滨海港条河十配变	10	400	299	299
15574	滨海	路南十配变	10	400	299	299
15575	滨海	硝场四配变	10	400	0	299
15576	滨海	李庄三配变	10	400	0	299
15577	滨海	新港一配变	10	400	0	299
15578	滨海	翻身南配变	10	400	0	299
15579	滨海	闸北十二配变	10	400	299	299
15580	滨海	二中配变	10	400	0	299
15581	滨海	坎东八配变	10	400	299	299
15582	滨海	利众六配变	10	400	0	0
15583	滨海	坎南渠北五配变	10	400	299	299
15584	滨海	桥南十七配变	10	400	299	299
15585	滨海	坎南友好小区配变	10	400	299	299
15586	滨海	永岗十二配变	10	400	299	299
15587	滨海	三元十配变	10	400	299	299
15588	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	0	0
15589	滨海	淮西四配变	10	400	0	0
15590	滨海	卫东十配变	10	400	0	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15591	滨海	坎南七里九配变	10	400	298	298
15592	滨海	淮东四配变	10	400	0	0
15593	滨海	东玉四配变	10	400	0	298
15594	滨海	樊集小街十四配变	10	400	298	298
15595	滨海	科技新区	10	400	298	298
15596	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	0	0
15597	滨海	前行十配变（1配变分）	10	400	298	298
15598	滨海	众兴三配变	10	400	0	0
15599	滨海	前行二配变	10	400	298	298
15600	滨海	王滩十二配变	10	400	298	298
15601	滨海	五汛街道五十七配变	10	400	298	298
15602	滨海	东元5#公用变	10	400	298	298
15603	滨海	红套四配变	10	400	298	298
15604	滨海	腰庄六配变	10	400	0	0
15605	滨海	洪林二配变	10	400	298	298
15606	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	0	298
15607	滨海	新垦十一配变	10	400	297	297
15608	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	0	297
15609	滨海	正红街道十二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15610	滨海	六顷四配变	10	400	0	297
15611	滨海	街道十五配变配变	10	400	0	297
15612	滨海	通榆二十八配变	10	400	0	0
15613	滨海	五汛街道三十四配变	10	400	297	297
15614	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	0	297
15615	滨海	大关四配变	10	400	297	297
15616	滨海	樊集一配变	10	400	0	0
15617	滨海	街道14#配变	10	400	0	297
15618	滨海	小街十三配变	10	400	0	297
15619	滨海	陈李三配变	10	400	297	297
15620	滨海	正红街道二十三配变	10	400	0	0
15621	滨海	陈滩三配变	10	400	297	297
15622	滨海	幸福五配变	10	400	0	297
15623	滨海	瓦房二配变（国投）	10	400	297	297
15624	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	0	0
15625	滨海	小沃六配变	10	400	297	0
15626	滨海	巨西十一配变	10	400	0	297
15627	滨海	陈李二配变	10	400	297	297
15628	滨海	学地十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15629	滨海	五汛街道十二配变	10	400	297	297
15630	滨海	圩区四配变	10	400	0	297
15631	滨海	岔河六配变	10	400	0	296
15632	滨海	淮东八配变	10	400	0	0
15633	滨海	绿杨四配变	10	400	296	296
15634	滨海	坎北张弓三配变	10	400	296	0
15635	滨海	四汛二配变	10	400	296	296
15636	滨海	坎东十三配变	10	400	296	296
15637	滨海	坎东十四配变	10	400	296	296
15638	滨海	陡沟二配变	10	400	296	296
15639	滨海	大套二十八配变	10	400	296	296
15640	滨海	三巨四配变	10	400	0	0
15641	滨海	土山二配变	10	400	0	0
15642	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	0	296
15643	滨海	富康配变	10	400	296	296
15644	滨海	大套新一配变	10	400	296	296
15645	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	0	0
15646	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	0	296
15647	滨海	张耀东	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15648	滨海	新生六配变	10	400	296	296
15649	滨海	陈李十配变	10	400	296	296
15650	滨海	八巨街道一配变	10	400	0	296
15651	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	0	0
15652	滨海	张庄四配变	10	400	295	0
15653	滨海	射北六配变	10	400	295	295
15654	滨海	东兴三配变	10	400	0	295
15655	滨海	徐丹六配变	10	400	295	295
15656	滨海	刘簪十配变	10	400	295	295
15657	滨海	正红街道二十七配变	10	400	0	0
15658	滨海	新良三配变	10	400	0	295
15659	滨海	戴滩八配变	10	400	295	295
15660	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	0	0
15661	滨海	南尖十一配变	10	400	0	0
15662	滨海	坎南贺沟三配变	10	400	295	295
15663	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	0	0
15664	滨海	徐丹四配变	10	400	295	295
15665	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	0	295
15666	滨海	三星五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15667	滨海	中西一配变2#配变	10	400	295	295
15668	滨海	大套二十五配变	10	400	295	295
15669	滨海	坎南商业街1#变	10	400	294	294
15670	滨海	通榆三十五配变	10	400	0	0
15671	滨海	陈涛街道十配变	10	400	0	294
15672	滨海	正红街道十七配变	10	400	0	0
15673	滨海	坍阳五配变	10	400	294	294
15674	滨海	蒯庄五配变	10	400	294	294
15675	滨海	刘甫八配变	10	400	0	0
15676	滨海	孟舍十三配变	10	400	294	294
15677	滨海	岭山三配变	10	400	294	294
15678	滨海	西滩八配变	10	400	294	294
15679	滨海	后舍三配变	10	400	0	0
15680	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	0	0
15681	滨海	淤尖闸北十配变	10	400	294	294
15682	滨海	东兴十一配变	10	400	0	294
15683	滨海	滨涟四配变	10	400	294	294
15684	滨海	卫东十五配变	10	400	0	294
15685	滨海	套稍十配变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15686	滨海	三埝一配变	10	400	294	294
15687	滨海	小关九配变	10	400	293	293
15688	滨海	陆集小街十八号变	10	400	0	0
15689	滨海	十八顷四配变	10	400	0	0
15690	滨海	陈铸味阳一配变	10	400	0	0
15691	滨海	陈涛街道五配变	10	400	293	293
15692	滨海	沿河路配变	10	400	0	293
15693	滨海	小关七配变	10	400	293	293
15694	滨海	吉垛九配变	10	400	0	293
15695	滨海	滨海港条河十三配变	10	400	293	293
15696	滨海	滨淮农场机关线2#公用	10	630	293	293
15697	滨海	坎南三里四配变	10	400	293	293
15698	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	0	293
15699	滨海	王场二配变	10	400	292	292
15700	滨海	北坍街道十二配变	10	400	292	292
15701	滨海	八层七配变	10	400	0	292
15702	滨海	玉民一配变	10	400	0	292
15703	滨海	界牌十七配变	10	400	292	0
15704	滨海	永岗七配变	10	400	292	292

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15705	滨海	前行十三配变	10	400	292	292
15706	滨海	李元十配变	10	400	0	0
15707	滨海	新圩二配变	10	400	292	292
15708	滨海	洼滩十一配变	10	400	292	292
15709	滨海	正红街道一配变	10	400	0	0
15710	滨海	马套小街配变	10	400	292	292
15711	滨海	农科十配变	10	400	292	292
15712	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	0	292
15713	滨海	新滩八配变	10	400	0	291
15714	滨海	小街一号变	10	400	0	0
15715	滨海	夹堆七配变	10	400	291	291
15716	滨海	陆塘十五配变	10	400	0	0
15717	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	0	291
15718	滨海	小圩九配变	10	400	291	291
15719	滨海	双垛一配变	10	400	0	291
15720	滨海	西沙十四配变	10	400	291	291
15721	滨海	新生三配变	10	400	291	291
15722	滨海	五丈河中配变	10	400	0	291
15723	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	0	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15724	滨海	正红十一配变	10	400	0	0
15725	滨海	丰产二号配变	10	400	0	291
15726	滨海	陈东四站	10	400	0	0
15727	滨海	三埝九配变	10	400	290	290
15728	滨海	坎南纺校1#公用	10	630	290	290
15729	滨海	庆丰九配变	10	400	0	290
15730	滨海	街道二十配变	10	400	290	290
15731	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	0	0
15732	滨海	汛西四配变	10	400	290	290
15733	滨海	一心十二配变	10	400	0	290
15734	滨海	友好东小区1#变	10	400	290	290
15735	滨海	滨海县滨淮农场五机队新照明变	10	400	290	290
15736	滨海	滨海港条河五配变	10	400	290	290
15737	滨海	大坝五配变	10	400	290	0
15738	滨海	玉才二十配变	10	400	290	290
15739	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	0	290
15740	滨海	新北三配变	10	400	0	290
15741	滨海	庆丰十配变	10	400	0	290
15742	滨海	北坍街道四配变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15743	滨海	朱于七配变	10	400	0	290
15744	滨海	老滩二配变	10	400	0	290
15745	滨海	滨海港东尖六配变	10	400	289	289
15746	滨海	坎东十七配变	10	400	289	289
15747	滨海	永岗八配变	10	400	289	289
15748	滨海	南河三配变	10	400	0	289
15749	滨海	沿河十配变	10	400	289	289
15750	滨海	五汛街道八配变	10	400	289	289
15751	滨海	幸福八配变	10	400	0	289
15752	滨海	建民村十二配变	10	400	289	289
15753	滨海	合心扶贫一配变	10	400	0	289
15754	滨海	秉义九配变	10	400	289	289
15755	滨海	荡东七配变	10	400	289	289
15756	滨海	汛西二配变	10	400	289	289
15757	滨海	三里七配变	10	400	289	289
15758	滨海	河头二配变0	10	400	0	0
15759	滨海	永华一配变	10	400	289	289
15760	滨海	八巨永余十五配变	10	400	0	289
15761	滨海	坎东二十一配变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15762	滨海	淤尖巨西二站	10	400	0	289
15763	滨海	唐河四配变	10	400	289	289
15764	滨海	洪林六配变	10	400	289	289
15765	滨海	二浦十二配变	10	400	289	289
15766	滨海	岭山二配变	10	400	288	288
15767	滨海	界牌于庄五配变	10	400	0	0
15768	滨海	农机厂北配变	10	400	288	288
15769	滨海	五七九配变配变	10	400	288	288
15770	滨海	朱舍三配变	10	400	288	288
15771	滨海	通榆五十一配变	10	400	288	288
15772	滨海	城门三配变	10	400	288	288
15773	滨海	坍东南站	10	400	288	288
15774	滨海	滨淮中舍十二配变（中舍二分）	10	400	288	288
15775	滨海	学南六配变	10	400	0	0
15776	滨海	前行九配变2#变	10	400	288	288
15777	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	0	0
15778	滨海	街道六配变	10	400	0	288
15779	滨海	二浦八配变	10	400	288	288
15780	滨海	正红街道二十四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15781	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	0	0
15782	滨海	玉才十四配变	10	400	288	288
15783	滨海	路南五配变	10	400	288	288
15784	滨海	淮东三配变	10	400	0	0
15785	滨海	二浦二配变	10	400	288	288
15786	滨海	老堆南站配变	10	400	0	288
15787	滨海	永岗十一配变	10	400	288	288
15788	滨海	于庄一配变.	10	400	288	288
15789	滨海	中心二配变	10	400	0	288
15790	滨海	滨海港条河二配变	10	400	288	288
15791	滨海	永兴六配变	10	400	0	288
15792	滨海	潘庄九配变	10	400	0	287
15793	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	0	287
15794	滨海	二浦三配变	10	400	287	287
15795	滨海	头巨十三配变	10	400	0	0
15796	滨海	淤尖岳堆六配变	10	400	287	287
15797	滨海	张孟五配变	10	400	287	287
15798	滨海	坎东一配变	10	400	287	287
15799	滨海	蔬菜六公用	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15800	滨海	吉垛十配变	10	400	0	287
15801	滨海	七层四站	10	400	0	287
15802	滨海	玉农三配变	10	400	0	287
15803	滨海	永华九配变	10	400	287	287
15804	滨海	坎南沙浦三配变	10	400	287	287
15805	滨海	吉岗一配变	10	400	287	287
15806	滨海	安定十配变	10	400	286	286
15807	滨海	二罾二组配变	10	400	0	286
15808	滨海	东兴九配变	10	400	0	286
15809	滨海	卢滩五配变	10	400	286	286
15810	滨海	五中北配变	10	400	286	286
15811	滨海	界牌十四配变0	10	400	286	0
15812	滨海	后堆三配变	10	400	286	286
15813	滨海	于庄十一配变	10	400	286	286
15814	滨海	坎北广垛四配变变压器	10	400	286	286
15815	滨海	益礼六配变	10	400	286	0
15816	滨海	陈涛新滩九配变	10	400	286	286
15817	滨海	味洋九配变	10	400	0	0
15818	滨海	新南四配变	10	400	0	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15819	滨海	沈舍五配变.	10	400	285	285
15820	滨海	坎南浦北二配变	10	400	285	285
15821	滨海	闸口五配变	10	400	0	0
15822	滨海	陈李八配变	10	400	285	285
15823	滨海	五千二配变	10	400	285	285
15824	滨海	振东桥南配变	10	400	0	285
15825	滨海	五汛新农村一台变	10	400	285	285
15826	滨海	九层一配变	10	400	0	285
15827	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	0	0
15828	滨海	坎南友好西五号配变	10	400	285	285
15829	滨海	汇川七配变	10	400	285	285
15830	滨海	坎南浦西三配变	10	400	285	285
15831	滨海	淤尖新河五配变	10	400	285	285
15832	滨海	三吉七配变	10	400	0	285
15833	滨海	通榆四十二配变	10	400	285	285
15834	滨海	团荡二十配变	10	400	284	284
15835	滨海	跃进一配变	10	400	0	284
15836	滨海	联盟一站	10	400	0	284
15837	滨海	绿杨二配变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15838	滨海	五汛加油站配变	10	400	284	284
15839	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	0	284
15840	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	0	0
15841	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	0	0
15842	滨海	街道5号配变	10	400	0	284
15843	滨海	陈涛五层六配变	10	400	0	284
15844	滨海	淤尖新河十二配变	10	400	284	284
15845	滨海	张孟四配变	10	400	284	284
15846	滨海	汛南九配变	10	400	284	284
15847	滨海	老堆四配变	10	400	0	284
15848	滨海	坎北孟舍六配变变压器	10	400	284	284
15849	滨海	合心三组配变	10	400	0	284
15850	滨海	宋尖十配变	10	400	0	284
15851	滨海	界牌街道六配变.	10	400	284	0
15852	滨海	三港十二配变	10	400	0	284
15853	滨海	坎南桃园三配变	10	400	284	284
15854	滨海	徐李二配变	10	400	283	283
15855	滨海	南河四配变	10	400	0	283
15856	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15857	滨海	夹堆三配变	10	400	283	283
15858	滨海	陈铸小街十配变	10	400	0	0
15859	滨海	大港三配变	10	400	0	0
15860	滨海	外套九配变	10	400	283	283
15861	滨海	于庄一配变	10	400	0	0
15862	滨海	新良四配变	10	400	0	283
15863	滨海	建设四配变	10	400	283	283
15864	滨海	卫东十四配变	10	400	0	283
15865	滨海	正红街道十四配变	10	400	0	0
15866	滨海	汛北四配变	10	400	283	283
15867	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	0	0
15868	滨海	坎北新安九配变	10	400	282	282
15869	滨海	滨涟二配变	10	400	282	282
15870	滨海	陈李十二配变	10	400	282	282
15871	滨海	新淮二配变	10	400	282	282
15872	滨海	宋尖一配变	10	400	0	282
15873	滨海	徐李十二配变	10	400	282	282
15874	滨海	套稍八配变	10	400	282	282
15875	滨海	八巨街道十七配变	10	400	0	282

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15876	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	0	0
15877	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	0	282
15878	滨海	果林五配变.	10	400	282	282
15879	滨海	许塘二配变1#变	10	400	282	282
15880	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	0	282
15881	滨海	二浦五配变	10	400	282	282
15882	滨海	永岗一配变	10	400	281	281
15883	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	0	281
15884	滨海	滨淮建设村二配变	10	400	281	281
15885	滨海	新垦六配变	10	400	281	281
15886	滨海	蒯庄一配变	10	400	281	281
15887	滨海	建二十四配变（建二四分）	10	400	281	281
15888	滨海	黄庄七配变	10	400	0	0
15889	滨海	淤尖巨东十配变	10	400	281	281
15890	滨海	小圩十四配变	10	400	281	281
15891	滨海	永兴三配变	10	400	0	280
15892	滨海	套梢三配变	10	400	280	280
15893	滨海	坎北小沃八配变	10	400	280	0
15894	滨海	坎北沙庄四配变变压器	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15895	滨海	陆塘十四配变	10	400	0	0
15896	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	0	280
15897	滨海	陶圩八配变	10	400	280	280
15898	滨海	滨兴中配变	10	400	0	280
15899	滨海	徐李新四配变	10	400	280	280
15900	滨海	二份一配变	10	400	280	280
15901	滨海	坎南陶圩一配变	10	400	280	280
15902	滨海	外套八配变（国投）	10	400	279	279
15903	滨海	大套三配变	10	400	279	279
15904	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	0	0
15905	滨海	东滩八配变（东滩二分）	10	400	279	279
15906	滨海	蟠水二十配变	10	400	0	0
15907	滨海	双舍二配变	10	400	279	279
15908	滨海	五巨十三配变	10	400	0	0
15909	滨海	王场三配变	10	400	279	279
15910	滨海	中心河二配变	10	400	278	278
15911	滨海	三里三十配变	10	400	278	278
15912	滨海	王桥一配变	10	400	0	278
15913	滨海	通榆十六配变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15914	滨海	兴龙二配变	10	400	0	278
15915	滨海	振东二畚小街总表配变	10	400	0	278
15916	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	0	0
15917	滨海	大坝七配变	10	400	278	0
15918	滨海	孟舍东公用	10	400	278	278
15919	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	0	278
15920	滨海	滨海港三岸二配变	10	400	278	278
15921	滨海	振东小街北配变	10	400	0	278
15922	滨海	徐圩七配变.	10	400	278	278
15923	滨海	陈李七配变	10	400	278	278
15924	滨海	双龙八配变	10	400	278	278
15925	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	0	278
15926	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	0	277
15927	滨海	三层一配变	10	400	0	277
15928	滨海	王场五配变	10	400	277	277
15929	滨海	通榆四十六配变	10	400	0	0
15930	滨海	果林八配变	10	400	277	277
15931	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	0	277
15932	滨海	陈涛郭集一组	10	400	0	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15933	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	0	277
15934	滨海	陈涛新联三配变	10	400	0	277
15935	滨海	三尖七配变	10	400	277	277
15936	滨海	友联一站	10	400	277	277
15937	滨海	坎南三烈四配变	10	400	276	276
15938	滨海	徐李三配变	10	400	276	276
15939	滨海	小圩四配变	10	400	276	276
15940	滨海	兴龙六配变	10	400	0	276
15941	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	0	0
15942	滨海	路建电站配变	10	400	276	276
15943	滨海	中南五配变	10	400	275	275
15944	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	0	0
15945	滨海	吕滩五配变	10	400	275	275
15946	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	0	275
15947	滨海	滨海港玉北一配变	10	400	275	275
15948	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	275	0
15949	滨海	徐圩二配变	10	400	275	275
15950	滨海	二浦七配变	10	400	275	275
15951	滨海	五汛街道三十七配变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15952	滨海	八巨街道二配变	10	400	0	275
15953	滨海	玉才新十六配变	10	400	274	274
15954	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	0	0
15955	滨海	三吉九配变	10	400	0	274
15956	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	0	274
15957	滨海	正红街道十一配变	10	400	0	0
15958	滨海	建民村六配变	10	400	274	274
15959	滨海	荡北九配变	10	400	274	274
15960	滨海	新北六配变	10	400	0	274
15961	滨海	滨涟三配变	10	400	274	274
15962	滨海	盘洋五配变	10	400	274	274
15963	滨海	粮西十一配变	10	400	0	274
15964	滨海	王港七配变	10	400	0	0
15965	滨海	二罾四组配变	10	400	0	274
15966	滨海	滨农变光伏配变	10	400	274	274
15967	滨海	蟠水十一配变	10	400	0	0
15968	滨海	通榆四十五配变	10	400	0	0
15969	滨海	东滩三配变2#变	10	400	273	273
15970	滨海	五汛街道十一配变	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15971	滨海	头巨五配变	10	400	0	0
15972	滨海	黄庄六配变	10	400	0	0
15973	滨海	双垛三配变	10	400	0	273
15974	滨海	天场四配变	10	400	273	273
15975	滨海	三份一站	10	400	273	0
15976	滨海	洪套二配变	10	400	273	273
15977	滨海	倪滩五配变2#变	10	400	273	273
15978	滨海	坎南新兴七配变	10	400	273	273
15979	滨海	坎南洪套一配变	10	400	272	272
15980	滨海	振东新东一配变	10	400	0	272
15981	滨海	北坍东街	10	630	272	272
15982	滨海	二层二配变	10	400	0	272
15983	滨海	二浦四配变	10	400	272	272
15984	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	0	272
15985	滨海	八巨大冲一配变	10	400	0	272
15986	滨海	渠北四配变	10	400	272	272
15987	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	0	272
15988	滨海	小街十八配变	10	400	0	0
15989	滨海	王圩中配变	10	400	0	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
15990	滨海	洋口二配变	10	400	0	271
15991	滨海	四巨五配变	10	400	0	0
15992	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	0	271
15993	滨海	建设五配变	10	400	271	271
15994	滨海	孟舍三配变	10	400	271	271
15995	滨海	西洼二配变	10	400	0	271
15996	滨海	长发七配变	10	400	271	271
15997	滨海	夹堆二配变	10	400	271	271
15998	滨海	坎南三里新河配变	10	400	271	271
15999	滨海	坎东十六配变	10	400	271	271
16000	滨海	苏南十配变	10	400	270	270
16001	滨海	吉垛四配变	10	400	0	270
16002	滨海	胡集九配变	10	400	270	0
16003	滨海	八滩二配变	10	400	0	270
16004	滨海	振东王圩一配变	10	400	0	270
16005	滨海	粮西八配变	10	400	0	270
16006	滨海	三顷二配变	10	400	270	270
16007	滨海	小街十配变	10	400	270	270
16008	滨海	八巨街道十二配变	10	400	0	270

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16009	滨海	北坍社区	10	400	270	270
16010	滨海	王场四配变	10	400	270	270
16011	滨海	大坝二配变	10	400	270	0
16012	滨海	建民（村）二配变	10	400	270	270
16013	滨海	千东十一配变	10	400	0	0
16014	滨海	许家圩二配变	10	400	270	0
16015	滨海	陈李新八配变	10	400	269	269
16016	滨海	荡北四配变.	10	400	269	269
16017	滨海	獐沟小街一配变	10	400	0	0
16018	滨海	坎南靠河五配变	10	400	269	269
16019	滨海	盘洋三配变	10	400	269	269
16020	滨海	二层三配变	10	400	0	269
16021	滨海	辛荡新九配变	10	400	269	269
16022	滨海	八层四配变	10	400	0	269
16023	滨海	新中五配变	10	400	0	269
16024	滨海	镇区8#变	10	400	0	269
16025	滨海	辛荡二配变	10	400	269	269
16026	滨海	木楼东北配变	10	400	0	269
16027	滨海	丁滩二配变	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16028	滨海	红纲七配变	10	400	0	0
16029	滨海	东罾新区三配变	10	400	0	268
16030	滨海	小街二十三配变	10	400	0	0
16031	滨海	张弓六配变	10	400	268	0
16032	滨海	小关一配变	10	400	268	268
16033	滨海	永华十一配变	10	400	268	268
16034	滨海	三庄一配变	10	400	268	268
16035	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	0	0
16036	滨海	八巨街道九配变	10	400	0	267
16037	滨海	双垛二配变	10	400	0	267
16038	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	0	0
16039	滨海	果林十三配变	10	400	267	267
16040	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	0	267
16041	滨海	屋基五配变1	10	400	267	267
16042	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	0	267
16043	滨海	唐港二配变	10	400	0	267
16044	滨海	淤尖二配变	10	400	267	267
16045	滨海	城门九配变	10	400	266	266
16046	滨海	徐李一配变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16047	滨海	滨兴六组配变	10	400	0	266
16048	滨海	老窑二配变	10	400	0	266
16049	滨海	陈滩十配变	10	400	265	265
16050	滨海	官滩十一配变	10	400	0	0
16051	滨海	八巨街道十八配变	10	400	0	265
16052	滨海	淤尖十配变	10	400	265	265
16053	滨海	振东滨兴一配变	10	400	0	265
16054	滨海	潘庄六配变	10	400	0	265
16055	滨海	新垦一配变	10	400	265	265
16056	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	0	265
16057	滨海	五汛街道三配变	10	400	265	265
16058	滨海	海峰九配变	10	400	264	264
16059	滨海	陈滩十二配变	10	400	264	264
16060	滨海	坎北广垛二配变	10	400	264	264
16061	滨海	永华七配变	10	400	264	264
16062	滨海	东滩七配变（东滩二分）	10	400	264	264
16063	滨海	三里三十一配变	10	400	264	264
16064	滨海	向阳五配变	10	400	264	264
16065	滨海	粮西三配变	10	400	0	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16066	滨海	渠东四配变	10	400	264	264
16067	滨海	向阳七配变	10	400	263	263
16068	滨海	绿杨八配变	10	400	263	263
16069	滨海	学南一配变	10	400	0	0
16070	滨海	中山五配变	10	400	263	263
16071	滨海	龙港六配变	10	400	263	263
16072	滨海	二层一配变	10	400	0	263
16073	滨海	徐李十配变	10	400	263	263
16074	滨海	红旗八配变	10	400	263	263
16075	滨海	复兴社区1#变	10	400	0	0
16076	滨海	正红街道三配变	10	400	0	0
16077	滨海	革新二配变	10	400	0	262
16078	滨海	小街六配变	10	400	262	262
16079	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	0	0
16080	滨海	陈滩二配变	10	400	262	262
16081	滨海	坎南三里十五配变	10	400	262	262
16082	滨海	小滩一配变	10	400	0	262
16083	滨海	吉垛五配变	10	400	0	262
16084	滨海	六顷五配变	10	400	0	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16085	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	0	0
16086	滨海	南庄南配变	10	400	0	262
16087	滨海	张孟六配变	10	400	262	262
16088	滨海	北坍街道七配变	10	400	262	262
16089	滨海	向阳四配变	10	400	262	262
16090	滨海	夹州五配变	10	400	262	262
16091	滨海	果林三配变	10	400	262	262
16092	滨海	三顷十二配变	10	400	262	262
16093	滨海	新东五配变	10	400	0	262
16094	滨海	通榆八配变	10	400	0	0
16095	滨海	腰路二配变	10	400	0	0
16096	滨海	大团五配变	10	400	261	261
16097	滨海	荡北五配变.	10	400	261	261
16098	滨海	夹堆八配变	10	400	261	261
16099	滨海	银厦广场8#公用	10	400	260	260
16100	滨海	十八顷十一配变	10	400	0	0
16101	滨海	幸福九配变	10	400	0	260
16102	滨海	坎南三里三配变	10	400	260	260
16103	滨海	东风九配变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16104	滨海	公玉五配变3#配变	10	400	260	260
16105	滨海	北坍街道十一配变	10	400	260	260
16106	滨海	坎北孟舍二配变	10	400	260	260
16107	滨海	三顷六配变	10	400	260	260
16108	滨海	界山三配变	10	400	0	260
16109	滨海	李墩五配变	10	400	0	260
16110	滨海	新胜四配变	10	400	0	260
16111	滨海	樊集小街十二配变	10	400	260	260
16112	滨海	蚁灯三配变	10	400	0	259
16113	滨海	通榆二十配变	10	400	259	259
16114	滨海	坎南三里十三配变	10	400	259	259
16115	滨海	振东前港大站配变	10	400	0	259
16116	滨海	八巨前案九配变	10	400	0	259
16117	滨海	坎北兴北八配变	10	400	258	258
16118	滨海	界港十三配变	10	400	0	258
16119	滨海	八巨前案十八配变	10	400	0	258
16120	滨海	苏南六配变	10	400	258	258
16121	滨海	于庄五配变	10	400	258	258
16122	滨海	郭集贾庄配变	10	400	0	258

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16123	滨海	朱于六配变	10	400	0	258
16124	滨海	坎南三尖三配变	10	400	258	258
16125	滨海	坎南三烈三配变	10	400	257	257
16126	滨海	玉华二十二配变	10	400	257	257
16127	滨海	唐港四配变	10	400	0	257
16128	滨海	四坝电站	10	400	0	0
16129	滨海	南湾二配变	10	400	0	257
16130	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	0	0
16131	滨海	沙浦四配变	10	400	257	257
16132	滨海	秦桥集中区一号变	10	400	257	257
16133	滨海	八巨西冲二配变	10	400	0	256
16134	滨海	头巨十二配变1	10	400	0	0
16135	滨海	篆河二配变	10	400	0	0
16136	滨海	盘洋十五配变	10	400	256	256
16137	滨海	王港中站	10	400	0	0
16138	滨海	天场二配变	10	400	256	256
16139	滨海	十八顷七配变	10	400	0	0
16140	滨海	淤尖闸北五配变	10	400	256	256
16141	滨海	旧河十三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16142	滨海	小街四号变	10	400	0	0
16143	滨海	淤尖七配变	10	400	255	255
16144	滨海	王滩四配变	10	400	255	255
16145	滨海	洪林一配变	10	400	255	255
16146	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	0	0
16147	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	0	255
16148	滨海	富康二配变	10	400	254	254
16149	滨海	通榆四十七配变	10	400	0	0
16150	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	0	254
16151	滨海	王场一配变	10	400	254	254
16152	滨海	蚁灯二配变	10	400	0	254
16153	滨海	长洼五配变	10	400	254	254
16154	滨海	獐沟小街六配变	10	400	0	0
16155	滨海	夹河五配变	10	400	253	0
16156	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	0	0
16157	滨海	辛荡六配变	10	400	253	253
16158	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	253	0
16159	滨海	农科六配变	10	400	253	253
16160	滨海	八巨街道七配变	10	400	0	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16161	滨海	吉岗四配变	10	400	253	253
16162	滨海	建民二十三配变	10	400	253	253
16163	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	0	0
16164	滨海	新生五配变	10	400	252	252
16165	滨海	玉才二十二配变	10	400	252	252
16166	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	0	0
16167	滨海	干河二配变	10	400	0	252
16168	滨海	淤尖二十六配变	10	400	252	252
16169	滨海	新街一配变	10	400	0	252
16170	滨海	大套十配变	10	400	252	252
16171	滨海	顺滩六配变	10	400	0	252
16172	滨海	顾舍八配变	10	400	0	0
16173	滨海	农科电站	10	400	251	251
16174	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	0	0
16175	滨海	农行北配变	10	400	251	251
16176	滨海	外套二配变	10	400	251	251
16177	滨海	永华三配变	10	400	251	251
16178	滨海	新生七配变	10	400	251	251
16179	滨海	玉辛一配变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16180	滨海	坎南靠河四配变	10	400	250	250
16181	滨海	滨淮街道二十三配变（街道二十一分）	10	400	250	250
16182	滨海	长法三配变	10	400	250	250
16183	滨海	幸福一配变	10	400	0	250
16184	滨海	陈李路一配变	10	400	0	250
16185	滨海	公玉二配变	10	400	249	249
16186	滨海	马套十三配变	10	400	249	249
16187	滨海	韩湾五配变	10	400	0	249
16188	滨海	徐圩一配变.	10	400	249	249
16189	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	0	0
16190	滨海	吉垛公用变	10	400	0	249
16191	滨海	栾滩六配变	10	400	0	0
16192	滨海	岭山五配变	10	400	249	249
16193	滨海	倪滩八配变	10	400	249	249
16194	滨海	小关八配变	10	400	248	248
16195	滨海	树东一配变1	10	400	0	248
16196	滨海	三里二十四配变	10	400	248	248
16197	滨海	小街二十二配变	10	400	0	0
16198	滨海	广垛一配变	10	400	248	248

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16199	滨海	振东街道九号配变	10	400	0	248
16200	滨海	外套十一配变	10	400	248	248
16201	滨海	南河六配变	10	400	0	248
16202	滨海	二坎九配变	10	400	248	0
16203	滨海	红卫三配变	10	400	248	248
16204	滨海	大团电站配变	10	400	248	248
16205	滨海	大关二配变	10	315	247	247
16206	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	0	0
16207	滨海	西沙十五配变	10	400	247	247
16208	滨海	玉才九配变（新）	10	400	247	247
16209	滨海	盐路三配变	10	400	0	247
16210	滨海	苏南七配变	10	400	247	247
16211	滨海	建民（村）一配变	10	400	247	247
16212	滨海	粮西七配变	10	400	0	247
16213	滨海	江庄一配变	10	400	246	246
16214	滨海	张湾二配变	10	400	0	246
16215	滨海	三里十九配变	10	400	246	246
16216	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	0	246
16217	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	0	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16218	滨海	龙港四配变	10	400	246	246
16219	滨海	利民二配变	10	400	0	246
16220	滨海	坎南靠河四配变2	10	400	246	246
16221	滨海	张孟一配变	10	400	246	246
16222	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	0	0
16223	滨海	二十二队一站	10	400	246	246
16224	滨海	向阳一配变	10	400	245	245
16225	滨海	陈滩十四配变	10	400	245	245
16226	滨海	清河三配变	10	400	245	245
16227	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	0	0
16228	滨海	外套三配变	10	400	245	245
16229	滨海	河包六配变	10	400	245	0
16230	滨海	新联五配变	10	400	244	244
16231	滨海	大坝四配变	10	400	244	0
16232	滨海	振东桥南一配变	10	400	0	244
16233	滨海	坎南三里二十配变	10	400	244	244
16234	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	0	0
16235	滨海	有余一配变	10	400	0	0
16236	滨海	公玉九配变滨淮	10	400	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16237	滨海	张庄六配变	10	400	243	0
16238	滨海	五汛街道三十二配变	10	400	243	243
16239	滨海	正红街道八配变	10	315	0	0
16240	滨海	郭集沈庄配变	10	400	0	243
16241	滨海	吕滩六配变	10	400	243	243
16242	滨海	友联一配变	10	400	243	243
16243	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	0	0
16244	滨海	板桥5.6组配变	10	400	0	243
16245	滨海	洪林十二配变	10	400	243	243
16246	滨海	杨家将2#公用	10	400	243	243
16247	滨海	双河一配变	10	400	243	243
16248	滨海	顾舍新站	10	400	0	0
16249	滨海	兴龙四配变	10	400	0	243
16250	滨海	振东街道十号配变	10	400	0	243
16251	滨海	七里六配变	10	400	243	243
16252	滨海	陈涛二站	10	400	242	242
16253	滨海	于庄二配变	10	400	0	0
16254	滨海	向阳八配变	10	400	242	242
16255	滨海	吕滩一配变	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16256	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	0	0
16257	滨海	振东南排站	10	400	0	242
16258	滨海	淤尖新河十四配变	10	400	242	242
16259	滨海	八巨华新十六配变	10	400	0	241
16260	滨海	许家圩三配变	10	400	241	0
16261	滨海	阜坎六配变1	10	400	241	241
16262	滨海	玉才中心村	10	400	241	241
16263	滨海	陈滩一配变	10	400	241	241
16264	滨海	桥南三配变	10	400	241	241
16265	滨海	郁庄南站	10	400	241	241
16266	滨海	中山二配变	10	400	241	241
16267	滨海	滨涟一配变	10	400	241	241
16268	滨海	通榆四十八配变	10	400	0	0
16269	滨海	团荡二配变	10	400	241	241
16270	滨海	八巨大冲三配变	10	400	0	241
16271	滨海	八巨同兴三配变	10	400	0	240
16272	滨海	树根套三配变	10	400	240	240
16273	滨海	圩区二配变	10	400	0	240
16274	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	0	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16275	滨海	阜坎七配变	10	400	240	240
16276	滨海	一心六配变	10	400	0	240
16277	滨海	杨庄十三配变	10	400	240	240
16278	滨海	天盘十一配变	10	400	240	240
16279	滨海	粮西四配变	10	400	0	240
16280	滨海	建民八配变	10	400	239	239
16281	滨海	吉垛三配变	10	400	0	239
16282	滨海	二坎八配变	10	400	239	0
16283	滨海	滨海港红光三配变	10	400	239	239
16284	滨海	港浜社区二配变	10	400	239	239
16285	滨海	后洼六配变	10	400	0	239
16286	滨海	大套二十三配变	10	400	238	238
16287	滨海	淮兴七配变	10	400	0	0
16288	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	0	0
16289	滨海	八层六配变	10	400	0	238
16290	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	0	0
16291	滨海	蔡庄二配变	10	400	0	0
16292	滨海	四汛一配变	10	400	238	238
16293	滨海	卢滩六配变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16294	滨海	王滩三配变	10	400	238	238
16295	滨海	新港街16#变	10	400	0	237
16296	滨海	淤尖海防十一配变	10	400	237	237
16297	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	0	237
16298	滨海	新良二配变	10	315	0	237
16299	滨海	三元七配变	10	400	237	237
16300	滨海	徐墩六配变配变	10	400	0	0
16301	滨海	吕滩十配变	10	400	237	237
16302	滨海	大套十三配变	10	400	237	237
16303	滨海	玉才十三配变	10	400	237	237
16304	滨海	过天舟一配变	10	400	0	237
16305	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	0	0
16306	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	0	237
16307	滨海	代庄四配变	10	400	237	237
16308	滨海	徐圩八配变	10	400	237	237
16309	滨海	创业二配变0	10	400	0	0
16310	滨海	皋滩一配变	10	400	0	0
16311	滨海	夸二加工厂	10	315	0	236
16312	滨海	众兴二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16313	滨海	于庄九配变	10	400	235	235
16314	滨海	淮南四配变	10	400	235	0
16315	滨海	西沙九配变	10	400	235	235
16316	滨海	建民五配变	10	400	235	235
16317	滨海	外套五配变	10	400	235	235
16318	滨海	陈滩十一配变	10	400	235	235
16319	滨海	王桥八配变	10	400	0	235
16320	滨海	朝阳六配变	10	400	235	235
16321	滨海	中山一配变	10	400	235	235
16322	滨海	八巨街道四配变	10	400	0	235
16323	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	0	0
16324	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	0	234
16325	滨海	淤尖新河十七配变	10	400	234	234
16326	滨海	套稍四配变	10	400	234	234
16327	滨海	大关十配变	10	400	234	234
16328	滨海	建民十三配变	10	400	233	233
16329	滨海	胡集六配变	10	400	233	0
16330	滨海	一心九配变	10	400	0	233
16331	滨海	蔡桥河滨六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16332	滨海	树根套五配变	10	400	232	232
16333	滨海	小街九号变	10	400	0	0
16334	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	0	0
16335	滨海	渠东八配变	10	400	232	232
16336	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	0	0
16337	滨海	外套一配变	10	400	231	231
16338	滨海	淮中七配变	10	400	0	0
16339	滨海	桃元七配变	10	400	231	231
16340	滨海	双垛七配变	10	400	0	231
16341	滨海	振东街道7#配变	10	315	0	231
16342	滨海	新联一配变	10	400	231	231
16343	滨海	黄庄九配变	10	400	0	0
16344	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	0	230
16345	滨海	顾舍三配变	10	400	0	0
16346	滨海	二罾一配变	10	315	0	230
16347	滨海	农科七配变	10	315	230	230
16348	滨海	苏南一配变	10	400	230	230
16349	滨海	辛荡三配变	10	400	230	230
16350	滨海	荡北三配变	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16351	滨海	永岗五配变	10	400	229	229
16352	滨海	小街一配变	10	400	229	229
16353	滨海	张庄一配变	10	400	229	0
16354	滨海	通济九配变	10	315	229	229
16355	滨海	新北一配变	10	400	0	229
16356	滨海	二浦九配变	10	400	229	229
16357	滨海	吉岗三配变	10	400	229	229
16358	滨海	八巨华新十七配变	10	400	0	229
16359	滨海	陈铸小街6#变	10	400	0	0
16360	滨海	团荡十六配变	10	400	228	228
16361	滨海	五丈河一配变	10	315	0	228
16362	滨海	栾庄九配变	10	400	0	0
16363	滨海	陈涛一郭集一组二配变	10	400	0	228
16364	滨海	坎北新安一配变	10	400	228	228
16365	滨海	苏南五配变	10	400	228	228
16366	滨海	滨海港条河九配变	10	400	227	227
16367	滨海	五丁六配变	10	400	0	0
16368	滨海	二吉十一配变	10	400	0	227
16369	滨海	育才二十三配变	10	400	227	227

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16370	滨海	渔洼四配变	10	400	227	227
16371	滨海	二坎六配变	10	315	226	0
16372	滨海	装俱厂公用	10	315	226	226
16373	滨海	徐李十三配变	10	400	226	226
16374	滨海	七里十一配变	10	400	226	226
16375	滨海	渠北二配变	10	400	226	226
16376	滨海	六塘十一配变	10	400	0	0
16377	滨海	坍东新村一配变	10	400	226	226
16378	滨海	北坍街道八配变	10	400	225	225
16379	滨海	界牌条堆六配变	10	400	0	0
16380	滨海	东坝三配变	10	400	225	225
16381	滨海	朱舍九配变	10	400	225	225
16382	滨海	天盘九配变	10	400	225	225
16383	滨海	老滩六配变	10	400	0	225
16384	滨海	红星3#公用	10	400	224	224
16385	滨海	张庄五配变	10	400	224	0
16386	滨海	学地一配变	10	400	0	0
16387	滨海	玉华十九配变	10	400	224	224
16388	滨海	南河二配变	10	400	0	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16389	滨海	二吉一配变	10	400	0	224
16390	滨海	辛荡十二配变	10	400	224	224
16391	滨海	淮南六配变	10	400	224	0
16392	滨海	卢滩四配变	10	400	224	224
16393	滨海	吉甫七配变	10	400	0	0
16394	滨海	清水河四配变	10	400	0	0
16395	滨海	张孟三配变	10	400	223	223
16396	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	0	0
16397	滨海	三合六配变	10	315	0	222
16398	滨海	中心南配变	10	400	0	222
16399	滨海	洪林四配变	10	400	222	222
16400	滨海	滨涟五配变	10	400	222	222
16401	滨海	肖庄十三配变	10	400	222	222
16402	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	0	0
16403	滨海	河头六配变	10	400	0	0
16404	滨海	新垦三配变	10	400	221	221
16405	滨海	五汛街道三十五配变	10	400	221	221
16406	滨海	北坍街道十三配变	10	400	221	221
16407	滨海	滨淮街道十九配变（街道7）.	10	400	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16408	滨海	友联九配变	10	400	221	221
16409	滨海	小街十三配变1	10	400	0	0
16410	滨海	王桥二配变	10	400	0	220
16411	滨海	淮中六配变配	10	400	0	0
16412	滨海	渠南北站	10	400	219	219
16413	滨海	南湾五配变	10	400	0	219
16414	滨海	利民四配变	10	400	0	219
16415	滨海	陈湾二配变	10	400	0	0
16416	滨海	八巨街道十五配变	10	400	0	218
16417	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	0	0
16418	滨海	徐李九配变	10	400	218	218
16419	滨海	五巨十四配变	10	400	0	0
16420	滨海	振东村东配变	10	315	0	218
16421	滨海	一心十配变	10	400	0	218
16422	滨海	前港大站北配变	10	400	0	217
16423	滨海	长洼四配变	10	400	217	217
16424	滨海	界牌十八配变	10	400	216	0
16425	滨海	七层三配变	10	400	0	216
16426	滨海	新胜二配变	10	400	0	216

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16427	滨海	张孟二配变	10	400	216	216
16428	滨海	粮东三配变	10	400	0	216
16429	滨海	永华四配变	10	400	216	216
16430	滨海	淤尖新河十五配变	10	400	216	216
16431	滨海	正红街道十六配变	10	315	0	0
16432	滨海	黄庄二配变	10	400	0	0
16433	滨海	新兴四配变	10	400	216	216
16434	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	0	0
16435	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	0	215
16436	滨海	永华六配变	10	400	215	215
16437	滨海	八巨王庄三配变	10	400	0	215
16438	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	0	0
16439	滨海	王桥七配变	10	400	0	214
16440	滨海	盘洋一配变	10	400	214	214
16441	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	0	214
16442	滨海	华德光伏变	10	315	214	214
16443	滨海	八巨合成十一配变	10	400	0	214
16444	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	0	0
16445	滨海	五汛街道五配变	10	315	214	214

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16446	滨海	周舍七配变	10	400	214	214
16447	滨海	中西二配变	10	400	214	214
16448	滨海	王滩九配变	10	400	214	214
16449	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	0	0
16450	滨海	杨陆五配变	10	400	213	0
16451	滨海	五汛街道二十七配变	10	400	213	213
16452	滨海	新安三配变	10	400	213	213
16453	滨海	滨海港淮北十八配变	10	400	213	213
16454	滨海	五汛街道四十四配变	10	400	213	213
16455	滨海	条洋四配变	10	400	0	212
16456	滨海	界牌陆集二配变	10	400	0	0
16457	滨海	滨淮沈友才	10	400	211	211
16458	滨海	建设一配变	10	400	211	211
16459	滨海	坍西二配变	10	400	211	211
16460	滨海	新生十三配变	10	315	211	211
16461	滨海	红星七配变	10	400	211	211
16462	滨海	永华十配变	10	400	211	211
16463	滨海	吕滩四配变	10	400	211	211
16464	滨海	套稍九配变	10	400	211	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16465	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	0	210
16466	滨海	二坝六配变	10	400	210	0
16467	滨海	玉辛五配变	10	400	210	210
16468	滨海	大套一配变	10	400	210	210
16469	滨海	竹林四配变	10	400	0	0
16470	滨海	三层三配变	10	400	0	210
16471	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	0	209
16472	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	0	0
16473	滨海	10kV陆集线小街二十号变配变	10	400	0	0
16474	滨海	王滩七配变	10	400	209	209
16475	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	0	0
16476	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	0	0
16477	滨海	洪林十三配变	10	400	208	208
16478	滨海	友联五配变	10	400	208	208
16479	滨海	永岗二配变	10	400	208	208
16480	滨海	八巨街道十九配变	10	400	0	208
16481	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	0	0
16482	滨海	街道十配变.	10	400	208	0
16483	滨海	冯庄一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16484	滨海	建西三配变	10	400	208	208
16485	滨海	淮南七配变	10	400	208	0
16486	滨海	界牌陆集一配变	10	400	0	0
16487	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	0	208
16488	滨海	头庄八配变	10	400	0	208
16489	滨海	永华二配变更换	10	400	208	208
16490	滨海	滨东二配变	10	400	0	207
16491	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	0	207
16492	滨海	坎南友好西小区配变	10	400	206	206
16493	滨海	坎南三烈八配变	10	400	206	206
16494	滨海	徐圩三站配变	10	400	205	205
16495	滨海	陈李九配变	10	400	205	205
16496	滨海	八巨永余十七配变	10	400	0	205
16497	滨海	盐路一配变1	10	400	0	205
16498	滨海	五巨十九配变	10	400	0	0
16499	滨海	淤尖九配变	10	400	204	204
16500	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	0	0
16501	滨海	滨淮街道三配变	10	400	204	204
16502	滨海	建民四配变	10	400	204	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16503	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	0	0
16504	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	0	0
16505	滨海	振东滨东七组配变	10	400	0	203
16506	滨海	郭集一组四配变	10	400	0	203
16507	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	0	0
16508	滨海	八滩十配变	10	400	0	202
16509	滨海	夹堆九配变	10	400	202	202
16510	滨海	胡集八配变	10	400	202	0
16511	滨海	红套五配变	10	400	202	202
16512	滨海	滨东二组东配变	10	400	0	202
16513	滨海	黄泥三配变	10	400	201	0
16514	滨海	岭山一配变	10	400	201	201
16515	滨海	马营十配变	10	315	201	201
16516	滨海	合心西配变	10	400	0	200
16517	滨海	新东四配变	10	315	0	200
16518	滨海	玉才十七配变	10	400	200	200
16519	滨海	团结五配变	10	315	200	200
16520	滨海	南海三配变	10	400	200	200
16521	滨海	建北四配变	10	400	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16522	滨海	三姓二配变	10	400	0	0
16523	滨海	尹桥十三配变	10	400	0	0
16524	滨海	育才二十六配变	10	400	199	199
16525	滨海	中南一配变	10	400	199	199
16526	滨海	淮中三配变	10	400	0	0
16527	滨海	坎南新区实验小学	10	400	198	198
16528	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	0	0
16529	滨海	陈李一配变	10	400	198	198
16530	滨海	于庄三配变	10	400	0	0
16531	滨海	大套二配变	10	315	197	197
16532	滨海	淤尖四配变	10	400	197	197
16533	滨海	新东二配变	10	400	0	197
16534	滨海	夹河四配变	10	400	197	0
16535	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	0	0
16536	滨海	振东新镇区一号变	10	400	0	196
16537	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	0	0
16538	滨海	振东板桥一配变	10	400	0	195
16539	滨海	玉龙三配变	10	400	0	0
16540	滨海	夹堆一配变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16541	滨海	朱于八配变	10	400	0	195
16542	滨海	振东二畚小街西配变	10	400	0	194
16543	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	0	194
16544	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	0	0
16545	滨海	河头一配变	10	400	0	0
16546	滨海	朱舍五配变	10	400	194	194
16547	滨海	黄庄十配变	10	400	0	0
16548	滨海	坎南桃元一配变	10	400	193	193
16549	滨海	坎南洪套七配变	10	400	193	193
16550	滨海	腰路四配变	10	400	0	0
16551	滨海	建民十九配变	10	400	193	193
16552	滨海	玉华二十配变	10	400	192	192
16553	滨海	张庄二配变	10	400	192	0
16554	滨海	东港六配变	10	400	192	192
16555	滨海	三巨二配变	10	400	0	0
16556	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	0	0
16557	滨海	玉才七配变	10	400	191	191
16558	滨海	八巨华新十五配变	10	400	0	191
16559	滨海	街道九配变	10	400	191	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16560	滨海	二吉八配变	10	400	0	191
16561	滨海	正红后舍二配变	10	400	0	0
16562	滨海	振东吉垛二配变	10	400	0	191
16563	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	0	190
16564	滨海	淤尖勾股三配变	10	400	190	190
16565	滨海	淮兴八配变	10	400	0	0
16566	滨海	套稍一配变	10	400	189	189
16567	滨海	粮西十配变	10	400	0	188
16568	滨海	华林七配变配变	10	400	0	0
16569	滨海	振东吉垛南配变	10	315	0	187
16570	滨海	长兴三配变2#变	10	400	0	187
16571	滨海	八巨同兴四配变	10	400	0	187
16572	滨海	坎北小沃四配变	10	400	187	0
16573	滨海	兴北三配变	10	400	187	187
16574	滨海	冯庄七配变	10	400	0	0
16575	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	0	0
16576	滨海	盐业公司公用	10	400	186	186
16577	滨海	夹州十配变	10	400	186	186
16578	滨海	向阳电站	10	250	186	186

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16579	滨海	后垛二配变	10	400	0	186
16580	滨海	新胜六配变	10	400	0	185
16581	滨海	淤尖六配变	10	400	185	185
16582	滨海	清河十一配变	10	400	185	185
16583	滨海	后尖九配变	10	400	0	0
16584	滨海	舀港五配变	10	400	185	185
16585	滨海	大套二十二配变	10	400	184	184
16586	滨海	玉华三配变	10	400	184	184
16587	滨海	八巨五户二配变	10	400	0	184
16588	滨海	盘洋七配变	10	400	184	184
16589	滨海	八巨西冲六配变	10	400	0	183
16590	滨海	黄达金联建楼（2）	10	250	183	183
16591	滨海	二罾二配变	10	400	0	183
16592	滨海	滨兴四配变	10	400	0	182
16593	滨海	樊集小街二配变	10	400	182	182
16594	滨海	学地三配变变压器	10	400	0	0
16595	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	0	182
16596	滨海	三份一配变	10	400	182	0
16597	滨海	小街十一配变1	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16598	滨海	代庄一配变	10	400	181	181
16599	滨海	前程七配变	10	400	0	0
16600	滨海	干河一配变	10	400	0	180
16601	滨海	陈涛圩口二配变	10	400	180	180
16602	滨海	八巨前冲六配变	10	400	0	180
16603	滨海	獐沟小街七配变	10	400	0	0
16604	滨海	七里十配变	10	400	180	180
16605	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	0	0
16606	滨海	淤尖海防八配变	10	400	180	180
16607	滨海	三烈七配变	10	400	180	180
16608	滨海	滨海县经济开发区北区7#公用变	10	315	180	180
16609	滨海	洪林五配变	10	400	179	179
16610	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	0	0
16611	滨海	东尖一配变	10	400	179	179
16612	滨海	肖庄八配变	10	400	178	178
16613	滨海	栾庄南站配变	10	400	0	0
16614	滨海	吴王五配变	10	400	0	0
16615	滨海	利民一配变	10	400	0	178
16616	滨海	后垛十一配变	10	400	0	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16617	滨海	建西二配变	10	400	178	178
16618	滨海	界牌二配变	10	400	177	0
16619	滨海	大港四配变	10	400	0	0
16620	滨海	坎北清河十三配变	10	400	177	177
16621	滨海	界圩三配变	10	400	0	0
16622	滨海	园区一号变	10	400	0	176
16623	滨海	圈野西配变	10	400	0	176
16624	滨海	盘洋八配变	10	400	176	176
16625	滨海	射北五配变	10	400	176	176
16626	滨海	桃元二配变	10	400	174	174
16627	滨海	学南二配变	10	400	0	0
16628	滨海	八滩八配变	10	400	0	174
16629	滨海	后堆十二配变	10	400	174	174
16630	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	0	174
16631	滨海	八巨前冲三配变	10	200	0	160
16632	滨海	大关九配变	10	400	173	173
16633	滨海	中西五配变	10	400	173	173
16634	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	0	173
16635	滨海	银厦12#欧变1#主变	10	630	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16636	滨海	后尖八配变	10	400	0	0
16637	滨海	黄泥一配变	10	400	172	0
16638	滨海	坎南二斗河配变	10	400	172	172
16639	滨海	坎南靠河七配变	10	400	172	172
16640	滨海	头层三配变	10	400	171	171
16641	滨海	黄庄一配变0	10	400	0	0
16642	滨海	王港一配变	10	400	0	0
16643	滨海	八巨前冲九配变	10	400	0	171
16644	滨海	下旧八配变	10	400	0	0
16645	滨海	坎东四配变	10	400	170	170
16646	滨海	中心三配变	10	315	0	170
16647	滨海	创业一配变	10	400	0	0
16648	滨海	陈圩港南	10	315	0	0
16649	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	0	160
16650	滨海	伏河八配变1	10	400	0	0
16651	滨海	建农一配变	10	400	169	169
16652	滨海	八巨七巨二配变	10	400	0	169
16653	滨海	滨淮中南五配变2#变	10	400	169	169
16654	滨海	坎南靠河一配变	10	400	169	169

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16655	滨海	通榆十七配变	10	400	0	0
16656	滨海	新兴一配变	10	400	168	168
16657	滨海	联心四配变	10	400	0	167
16658	滨海	头巨四配变	10	400	0	0
16659	滨海	中西四配变	10	400	166	166
16660	滨海	10KV陆下线小街十九号变配变	10	400	0	0
16661	滨海	蟠水十九配变	10	400	0	0
16662	滨海	有余三配变	10	400	0	0
16663	滨海	后堆一配变	10	400	165	165
16664	滨海	朝阳一配变	10	400	165	165
16665	滨海	坎南靠河二配变	10	400	165	165
16666	滨海	中心河东站	10	400	164	164
16667	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	0	164
16668	滨海	大尖三配变	10	400	0	0
16669	滨海	红星二配变更换	10	400	164	164
16670	滨海	头层二配变	10	400	163	163
16671	滨海	夸二三配变	10	315	0	163
16672	滨海	华林五配变	10	400	0	0
16673	滨海	新中四配变	10	400	0	162

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16674	滨海	条巨七配变	10	400	0	0
16675	滨海	兴北十配变	10	400	162	162
16676	滨海	陈铸李元九配变	10	400	0	0
16677	滨海	盘洋十一配变	10	630	161	161
16678	滨海	滨淮街道十五配变（敬老院旁）	10	400	160	160
16679	滨海	玉才一配变	10	400	160	160
16680	滨海	玉辛四配变	10	200	160	160
16681	滨海	众兴四配变	10	400	0	0
16682	滨海	振东六组配变	10	400	0	159
16683	滨海	坎北夹河三配变	10	400	159	0
16684	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	0	0
16685	滨海	陆集六配变	10	400	0	0
16686	滨海	新垦八配变	10	400	158	158
16687	滨海	小关四配变大套	10	400	158	158
16688	滨海	东坝一配变	10	400	158	158
16689	滨海	中舍六配变	10	400	158	158
16690	滨海	官庄一配变	10	200	0	0
16691	滨海	勾股十二配变	10	400	157	157
16692	滨海	滨淮中舍（村）二配变	10	400	157	157

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16693	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	0	0
16694	滨海	建民十六配变（建民九分割）	10	200	157	157
16695	滨海	陆集东兴四配变	10	400	0	0
16696	滨海	黄泥四配变	10	400	157	0
16697	滨海	条河一配变	10	200	157	157
16698	滨海	六层一配变	10	200	0	156
16699	滨海	蒋渡大洼	10	200	0	0
16700	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	0	0
16701	滨海	闸口七配变	10	200	0	0
16702	滨海	潘岗二配变	10	400	154	154
16703	滨海	玉才十配变	10	400	154	154
16704	滨海	桥南九配变	10	200	154	154
16705	滨海	过天舟西配变	10	200	0	154
16706	滨海	滨淮建设村三配变	10	200	154	154
16707	滨海	红纲二配变	10	200	0	0
16708	滨海	蒋墩一配变	10	400	154	154
16709	滨海	秦桥一配变	10	200	154	154
16710	滨海	崔庄二配变	10	400	154	154
16711	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16712	滨海	吕滩十二配变	10	400	154	154
16713	滨海	坎南靠河三配变	10	400	153	153
16714	滨海	河东四配变	10	200	153	153
16715	滨海	渔洼六配变	10	200	153	153
16716	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	0	0
16717	滨海	沈舍一配变	10	400	153	153
16718	滨海	益礼四配变	10	200	153	0
16719	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	0	153
16720	滨海	良港一配变	10	400	153	153
16721	滨海	清河五配变	10	200	153	153
16722	滨海	孟舍十五配变	10	200	153	153
16723	滨海	老庄五配变	10	200	153	153
16724	滨海	淮东一配变	10	200	0	0
16725	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	0	0
16726	滨海	龙河二配变	10	200	153	153
16727	滨海	后洼一配变	10	200	0	153
16728	滨海	戴滩四配变	10	250	152	152
16729	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	0	0
16730	滨海	跃进中配变	10	200	0	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16731	滨海	唐港三配变	10	200	0	152
16732	滨海	绿杨十配变	10	200	152	152
16733	滨海	坍西八配变	10	200	152	152
16734	滨海	合兴集中区二号变	10	400	0	152
16735	滨海	屋基六配变	10	200	0	152
16736	滨海	硝场五配变	10	200	0	152
16737	滨海	建民二十六配变（建民三分）	10	200	152	152
16738	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	0	0
16739	滨海	旧河七配变	10	200	0	0
16740	滨海	新东三配变	10	400	0	151
16741	滨海	三汛六配变	10	200	151	151
16742	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	0	151
16743	滨海	前行六配变	10	200	151	151
16744	滨海	长兴十四配变	10	200	0	151
16745	滨海	坎南三里十四配变	10	200	151	151
16746	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	0	151
16747	滨海	坍西四配变配变	10	200	150	150
16748	滨海	五巨二配变	10	200	0	0
16749	滨海	东坝四配变	10	400	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16750	滨海	淤尖闸北二配变	10	200	150	150
16751	滨海	北坍街道六配变	10	400	150	150
16752	滨海	小滩二配变	10	200	0	150
16753	滨海	刘甫五配变	10	400	0	0
16754	滨海	三汛八配变	10	200	150	150
16755	滨海	范场十配变	10	200	150	150
16756	滨海	阜中1#变	10	200	150	150
16757	滨海	古尖四配变	10	200	0	0
16758	滨海	下舍（村）三配变	10	200	150	150
16759	滨海	滨淮中西三配变	10	200	150	150
16760	滨海	圩头一配变	10	200	0	150
16761	滨海	港浜十二配变	10	200	150	150
16762	滨海	团结六配变	10	200	150	150
16763	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	0	0
16764	滨海	硝场三配变	10	200	0	150
16765	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	0	150
16766	滨海	丰产西站配变	10	200	0	150
16767	滨海	蚁灯四配变	10	200	0	150
16768	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	0	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16769	滨海	沿河四配变1	10	200	150	150
16770	滨海	三汛九配变	10	200	150	150
16771	滨海	洼滩四配变	10	200	150	150
16772	滨海	李墩一站	10	200	0	150
16773	滨海	丰产南排站	10	200	0	150
16774	滨海	苏南二配变	10	400	150	150
16775	滨海	后尖五配变	10	200	0	0
16776	滨海	后洼九配变	10	200	0	150
16777	滨海	鲁庄九配变	10	400	0	0
16778	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	0	150
16779	滨海	滨淮东港村一配变	10	200	150	150
16780	滨海	干东四配变	10	200	149	149
16781	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	0	0
16782	滨海	永胜一配变	10	200	149	149
16783	滨海	新联十六配变	10	200	0	149
16784	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	0	149
16785	滨海	振东东圩一配变	10	200	0	149
16786	滨海	联心二配变	10	200	0	149
16787	滨海	新坍六配变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16788	滨海	淤尖勾股四配变	10	200	149	149
16789	滨海	推虾一配变	10	200	149	149
16790	滨海	革新一配变	10	200	0	149
16791	滨海	张舍九配变	10	200	149	149
16792	滨海	西滩六配变（西滩二分）	10	200	149	149
16793	滨海	三洼三配变	10	200	149	149
16794	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	0	0
16795	滨海	六汪三配变	10	200	0	149
16796	滨海	七层八配变	10	200	0	149
16797	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	0	0
16798	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	0	149
16799	滨海	红纲十三配变	10	200	0	0
16800	滨海	徐丹七配变	10	200	149	149
16801	滨海	天场邓舍电站	10	200	149	149
16802	滨海	八巨界河二配变	10	200	0	149
16803	滨海	辛荡七配变	10	315	149	149
16804	滨海	东滩三配变	10	200	149	149
16805	滨海	东玉一组配变	10	200	0	149
16806	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	0	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16807	滨海	洼滩十配变	10	200	148	148
16808	滨海	栾滩圩西配变	10	400	0	0
16809	滨海	四汛四配变	10	200	148	148
16810	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	0	148
16811	滨海	干河三配变	10	400	0	148
16812	滨海	洪林三配变	10	200	148	148
16813	滨海	卢滩二配变	10	200	148	148
16814	滨海	二坝三配变	10	200	148	0
16815	滨海	联盟三站	10	200	0	148
16816	滨海	东扶贫2#变	10	200	148	148
16817	滨海	卫东六配变	10	200	0	148
16818	滨海	黄浦十一配变	10	400	0	0
16819	滨海	坎南陈庄三配变	10	200	148	148
16820	滨海	通济南站配变	10	200	148	148
16821	滨海	陈涛树东四配变	10	200	0	148
16822	滨海	辛荡十一配变	10	200	148	148
16823	滨海	坎南渠北一配变	10	200	148	148
16824	滨海	永岗九配变	10	400	147	147
16825	滨海	万岗二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16826	滨海	振东二配变	10	200	0	147
16827	滨海	头庄九配变	10	400	0	147
16828	滨海	四份二配变	10	200	147	147
16829	滨海	五汛七配变	10	200	147	147
16830	滨海	万岗十配变	10	200	0	0
16831	滨海	七层五配变	10	200	0	147
16832	滨海	河岸一配变	10	200	0	147
16833	滨海	小街四配变1	10	400	0	0
16834	滨海	严庄六配变	10	200	0	0
16835	滨海	四汛三配变	10	200	147	147
16836	滨海	港浜十配变	10	200	147	147
16837	滨海	永胜六配变	10	200	147	147
16838	滨海	栾滩四配变	10	200	0	0
16839	滨海	条堆三配变	10	200	0	0
16840	滨海	顾舍七配变	10	200	0	0
16841	滨海	后舍四配变	10	200	0	0
16842	滨海	港浜九配变	10	200	147	147
16843	滨海	新坍七配变	10	400	147	147
16844	滨海	三截沟九配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16845	滨海	淮兴六配变	10	400	0	0
16846	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	0	0
16847	滨海	洋口八组配变	10	200	0	147
16848	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	0	0
16849	滨海	条港二配变	10	200	147	147
16850	滨海	硝场二配变	10	200	0	147
16851	滨海	界牌淮中二配变	10	200	0	0
16852	滨海	蒋渡王桥	10	200	0	0
16853	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	0	0
16854	滨海	陈涛九层二配变	10	200	0	147
16855	滨海	莫湾二配变	10	200	146	146
16856	滨海	三顷一配变	10	200	146	146
16857	滨海	二吉六配变	10	200	0	146
16858	滨海	六塘六配变	10	200	0	0
16859	滨海	路建四配变	10	200	146	146
16860	滨海	三合八配变	10	200	0	146
16861	滨海	朱集南站	10	400	0	0
16862	滨海	大团三配变	10	200	146	146
16863	滨海	獐沟三团配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16864	滨海	陈涛一配变	10	200	146	146
16865	滨海	后洼八配变	10	200	0	146
16866	滨海	渠南八配变	10	200	146	146
16867	滨海	泥螺二配变	10	200	146	146
16868	滨海	陈坍四配变	10	400	0	0
16869	滨海	界港四配变	10	200	0	146
16870	滨海	五巨十配变	10	200	0	0
16871	滨海	滨淮农场砖瓦厂配变	10	200	146	146
16872	滨海	夸二后港西配变	10	200	0	146
16873	滨海	袁庄三配变	10	200	0	0
16874	滨海	港浜十一配变	10	200	146	146
16875	滨海	红星八配变	10	200	146	146
16876	滨海	后舍八配变	10	200	0	0
16877	滨海	朱集小街配变	10	200	0	0
16878	滨海	团结八配变	10	200	146	146
16879	滨海	万岗十七配变	10	200	0	0
16880	滨海	宋尖九配变	10	200	0	145
16881	滨海	玉民四配变.	10	200	0	145
16882	滨海	革新十配变	10	200	0	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16883	滨海	坎南渠北七配变	10	200	145	145
16884	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	0	145
16885	滨海	板桥北配变	10	200	0	145
16886	滨海	熊洼一配变	10	200	145	145
16887	滨海	坍西五配变	10	200	145	145
16888	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	0	0
16889	滨海	五巨四配变	10	200	0	0
16890	滨海	兴龙一配变	10	200	0	145
16891	滨海	刘簪三配变	10	200	145	145
16892	滨海	喻滩四配变	10	200	145	145
16893	滨海	中舍（村）一配变	10	200	145	145
16894	滨海	三洼十配变	10	200	145	145
16895	滨海	蟠水十六配变	10	400	0	0
16896	滨海	兴北一配变	10	200	145	145
16897	滨海	范场五配变(四组)	10	200	145	145
16898	滨海	四渡地龙	10	200	0	0
16899	滨海	旧河三配变	10	200	0	0
16900	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	0	145
16901	滨海	十顷东配变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16902	滨海	绿杨五配变	10	200	145	145
16903	滨海	路建二配变	10	400	145	145
16904	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	0	0
16905	滨海	朱集九配变	10	200	0	0
16906	滨海	沈关四配变	10	200	145	145
16907	滨海	外套四配变	10	400	145	145
16908	滨海	新坍四配变	10	200	145	145
16909	滨海	马营九配变	10	200	145	145
16910	滨海	新圩七配变	10	200	145	145
16911	滨海	潘岗五配变	10	200	145	145
16912	滨海	陈场一配变	10	200	145	145
16913	滨海	郁庄二配变	10	200	145	145
16914	滨海	通济七配变	10	200	144	144
16915	滨海	条龙三配变	10	200	0	144
16916	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	0	144
16917	滨海	汇川五配变	10	200	144	144
16918	滨海	桥东五配变	10	200	0	144
16919	滨海	中山六配变	10	200	144	144
16920	滨海	新岭一配变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16921	滨海	七顷七配变	10	200	0	144
16922	滨海	二浦十一配变	10	200	144	144
16923	滨海	宋尖七配变	10	200	0	144
16924	滨海	团荡四配变	10	200	144	144
16925	滨海	天盘十配变	10	200	144	144
16926	滨海	肖庄四配变	10	200	144	144
16927	滨海	九层三配变	10	200	0	144
16928	滨海	江庄六配变	10	200	144	144
16929	滨海	益礼五配变	10	200	144	0
16930	滨海	头层一配变	10	400	144	144
16931	滨海	条黄八配变	10	200	0	144
16932	滨海	圩区三配变	10	200	0	144
16933	滨海	众兴六配变	10	400	0	0
16934	滨海	沈舍九配变	10	200	144	144
16935	滨海	堆南二配变	10	200	0	0
16936	滨海	后垛七配变	10	200	0	144
16937	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	0	0
16938	滨海	头庄西配变	10	200	0	144
16939	滨海	丰产5#配变	10	200	0	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16940	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	0	0
16941	滨海	马营八配变	10	200	144	144
16942	滨海	杨庄九配变.	10	200	144	144
16943	滨海	场南四配变	10	200	144	144
16944	滨海	淤尖岳堆七配变	10	200	144	144
16945	滨海	周舍九配变	10	200	144	144
16946	滨海	陈滩七配变	10	200	143	143
16947	滨海	淤尖岳堆四配变.	10	200	143	143
16948	滨海	坎南头层六配变	10	200	143	143
16949	滨海	陈涛三配变	10	200	143	143
16950	滨海	许塘二配变	10	200	143	143
16951	滨海	通济五配变	10	200	143	143
16952	滨海	八巨玉民七配变	10	200	0	143
16953	滨海	玉华四配变	10	200	143	143
16954	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	0	0
16955	滨海	八巨新华二配变	10	200	0	143
16956	滨海	淮东九配变	10	200	0	0
16957	滨海	汇川一配变（电站）	10	200	143	143
16958	滨海	河岸五配变	10	200	0	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16959	滨海	通济六配变	10	200	143	143
16960	滨海	后庄八配变	10	200	143	143
16961	滨海	头巨三配变	10	200	0	0
16962	滨海	华林六配变配变	10	400	0	0
16963	滨海	河东二配变（扶贫）	10	200	143	143
16964	滨海	蒋渡一站	10	200	0	0
16965	滨海	滨海港淮北四配变	10	200	143	143
16966	滨海	坎南渠北三配变	10	200	143	143
16967	滨海	头巨十一配变	10	200	0	0
16968	滨海	东兴二2配变	10	200	0	0
16969	滨海	卫东三配变	10	200	0	143
16970	滨海	泥螺一配变	10	200	143	143
16971	滨海	舀港八配变	10	400	143	143
16972	滨海	树圩八配变	10	200	0	143
16973	滨海	农科五配变	10	200	143	143
16974	滨海	滨淮农场五大队东配变	10	200	143	143
16975	滨海	汛西一配变	10	200	143	143
16976	滨海	干河东配变	10	200	0	143
16977	滨海	圩头三配变	10	200	0	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16978	滨海	三截沟二配变	10	200	142	142
16979	滨海	汇川四配变	10	200	142	142
16980	滨海	射北三配变	10	200	142	142
16981	滨海	天沟三配变	10	400	142	142
16982	滨海	振东干河五配变	10	200	0	142
16983	滨海	沈舍三配变	10	200	142	142
16984	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	0	142
16985	滨海	杨庄十一配变	10	200	142	142
16986	滨海	四份三配变	10	200	142	142
16987	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	0	0
16988	滨海	丰舍四配变	10	200	142	142
16989	滨海	陈铸前程八配变	10	200	0	0
16990	滨海	五七三配变	10	200	142	142
16991	滨海	陈李五配变（老）	10	200	142	142
16992	滨海	邓场一配变（农改）	10	200	142	142
16993	滨海	渠东六配变	10	200	142	142
16994	滨海	沈舍四配变.	10	200	142	142
16995	滨海	三截沟四配变	10	200	142	142
16996	滨海	淤尖海防九配变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
16997	滨海	滨淮滨农四配变（滨农一分）	10	200	142	142
16998	滨海	杠南一配变	10	200	0	142
16999	滨海	八巨玉农七配变	10	200	0	142
17000	滨海	老窑四配变	10	200	0	141
17001	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	0	141
17002	滨海	沿河八配变	10	200	141	141
17003	滨海	五丈河南配变	10	200	0	141
17004	滨海	玉华十八配变	10	400	141	141
17005	滨海	淤尖岳堆二配变	10	200	141	141
17006	滨海	振东前港西北配变	10	200	0	141
17007	滨海	卢滩三配变	10	200	141	141
17008	滨海	马营四配变	10	200	141	141
17009	滨海	跃进东配变	10	200	0	141
17010	滨海	三洼九配变	10	200	141	141
17011	滨海	朝阳四配变	10	315	141	141
17012	滨海	玉龙七配变	10	200	0	0
17013	滨海	团结四配变	10	200	141	141
17014	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	0	0
17015	滨海	二坎七配变	10	400	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17016	滨海	大尖六配变	10	200	0	0
17017	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	0	141
17018	滨海	淤尖新河三站	10	400	141	141
17019	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	0	141
17020	滨海	张舍八配变	10	200	141	141
17021	滨海	小尖十一配变	10	200	0	0
17022	滨海	后庄四配变	10	200	141	141
17023	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	0	0
17024	滨海	八滩联心一配变	10	200	0	141
17025	滨海	小街路灯一号变	10	200	0	0
17026	滨海	东进四配变	10	200	0	141
17027	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	0	0
17028	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	0	0
17029	滨海	学地四配变	10	200	0	0
17030	滨海	横沟六配变	10	200	0	141
17031	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	0	141
17032	滨海	阜坎九配变	10	200	141	141
17033	滨海	小街二十配变	10	400	0	0
17034	滨海	熊洼三配变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17035	滨海	八巨华新十配变	10	200	0	141
17036	滨海	永兴七配变	10	200	0	141
17037	滨海	一心八配变	10	200	0	141
17038	滨海	洼滩八配变	10	200	140	140
17039	滨海	屋基二配变	10	200	140	140
17040	滨海	熊洼二配变	10	200	140	140
17041	滨海	正红八配变	10	200	0	0
17042	滨海	三顷三配变	10	200	140	140
17043	滨海	八巨界河七配变	10	200	0	140
17044	滨海	二渡南站	10	200	0	0
17045	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	0	0
17046	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	0	140
17047	滨海	益礼一配变	10	400	140	0
17048	滨海	树根套七配变	10	200	140	140
17049	滨海	蒯庄二配变	10	200	140	140
17050	滨海	沈关电站	10	200	140	140
17051	滨海	农科二配变(扶贫)	10	200	140	140
17052	滨海	良港十一配变	10	200	140	140
17053	滨海	洼滩一配变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17054	滨海	大港十三配变	10	400	0	0
17055	滨海	后洼二配变	10	200	0	140
17056	滨海	三截沟五配变	10	200	140	140
17057	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	0	140
17058	滨海	张孟七配变	10	200	140	140
17059	滨海	马营二配变	10	200	140	140
17060	滨海	许塘五配变	10	200	140	140
17061	滨海	滨淮西滩四配变（西滩一分）	10	200	140	140
17062	滨海	建二十一配变（建二二分）	10	200	140	140
17063	滨海	卫东一配变	10	200	0	140
17064	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	0	140
17065	滨海	革新五配变	10	200	0	140
17066	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	0	0
17067	滨海	马营七配变	10	200	140	140
17068	滨海	三坝六配变	10	200	140	0
17069	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	0	140
17070	滨海	老庄一配变	10	200	139	139
17071	滨海	四汛六配变	10	200	139	139
17072	滨海	南尖二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17073	滨海	胡舍照明南站	10	200	0	0
17074	滨海	大众五配变	10	200	139	139
17075	滨海	张舍三配变	10	200	139	139
17076	滨海	沿河二配变1	10	200	139	139
17077	滨海	瓦房五配变	10	200	139	139
17078	滨海	二吉十二配变	10	200	0	139
17079	滨海	群心八配变	10	200	0	139
17080	滨海	滨淮滨农一配变	10	200	139	139
17081	滨海	套稍二配变	10	400	139	139
17082	滨海	南尖五配变	10	200	0	0
17083	滨海	新岭七配变（新岭一分）	10	200	139	139
17084	滨海	树西三配变	10	200	0	139
17085	滨海	滨东三组站	10	200	0	139
17086	滨海	后庄五配变	10	200	139	139
17087	滨海	绿杨三配变	10	200	139	139
17088	滨海	横沟四配变	10	200	0	139
17089	滨海	秦桥四配变	10	200	139	139
17090	滨海	振东王圩南站配变	10	200	0	139
17091	滨海	中东四配变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17092	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	0	0
17093	滨海	坍西六配变	10	200	139	139
17094	滨海	建农四配变	10	200	139	139
17095	滨海	振东海农配变	10	200	0	139
17096	滨海	永兴四配变	10	200	0	139
17097	滨海	胜利七配变	10	200	0	139
17098	滨海	江庄九配变	10	200	138	138
17099	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	0	138
17100	滨海	胜利六配变	10	200	0	138
17101	滨海	建西二配变2#变	10	400	138	138
17102	滨海	滨淮东港四配变.	10	200	138	138
17103	滨海	严庄三配变	10	200	0	0
17104	滨海	三洼四配变	10	200	138	138
17105	滨海	八巨华新二配变	10	200	0	138
17106	滨海	八巨华新三配变	10	200	0	138
17107	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	0	138
17108	滨海	竹林电站	10	200	0	0
17109	滨海	振东二罾七组配变	10	200	0	138
17110	滨海	干东一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17111	滨海	腰路三配变	10	400	0	0
17112	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	0	0
17113	滨海	滨淮滨农五配变（滨农二分）	10	200	138	138
17114	滨海	三吉五配变	10	200	0	138
17115	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	0	138
17116	滨海	坎南新兴三配变	10	400	138	138
17117	滨海	坎南三庄六配变	10	400	138	138
17118	滨海	小滩六配变	10	200	0	138
17119	滨海	路建一配变	10	200	138	138
17120	滨海	前环一配变	10	200	0	0
17121	滨海	十顷三配变	10	200	138	138
17122	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	0	0
17123	滨海	李元十一配变	10	400	0	0
17124	滨海	革新六配变	10	200	0	138
17125	滨海	坎北夹河八配变	10	400	138	0
17126	滨海	板桥机排站	10	200	0	138
17127	滨海	沿河六配变	10	200	138	138
17128	滨海	后洼十二配变	10	200	0	138
17129	滨海	河岸四配变	10	200	0	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17130	滨海	科技五配变	10	200	138	138
17131	滨海	双龙三配变	10	200	137	137
17132	滨海	东兴四配变	10	200	0	137
17133	滨海	渠北八配变	10	400	137	137
17134	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	0	0
17135	滨海	陈东九配变	10	200	0	0
17136	滨海	汛北一配变	10	200	137	137
17137	滨海	西沙四配变	10	200	137	137
17138	滨海	郁庄一配变	10	200	137	137
17139	滨海	马套三配变.	10	400	137	137
17140	滨海	振东前港一配变	10	200	0	137
17141	滨海	老庄二配变	10	200	137	137
17142	滨海	闸口三配变	10	200	0	0
17143	滨海	夹堆四配变	10	200	137	137
17144	滨海	玉民二配变	10	200	0	137
17145	滨海	洋口东站	10	200	0	137
17146	滨海	中心一配变	10	200	0	137
17147	滨海	创业四配变	10	200	0	0
17148	滨海	官庄三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17149	滨海	东港九配变（东港六分）	10	200	137	137
17150	滨海	界河六配变1	10	400	0	137
17151	滨海	新北四配变	10	200	0	137
17152	滨海	新团三配变	10	200	137	137
17153	滨海	群兴一配变	10	200	0	137
17154	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	0	0
17155	滨海	荡东三配变2#变	10	200	137	137
17156	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	0	0
17157	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	0	0
17158	滨海	潘岗六配变.	10	200	137	137
17159	滨海	新坍八配变	10	200	136	136
17160	滨海	革新七配变	10	200	0	136
17161	滨海	小圩十一配变	10	200	136	136
17162	滨海	吉岗十一配变	10	200	136	136
17163	滨海	仁前三配变	10	200	0	0
17164	滨海	专河一配变	10	200	0	0
17165	滨海	干东六配变	10	200	0	0
17166	滨海	新华一配变	10	200	0	136
17167	滨海	吕港十七配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17168	滨海	淤尖一配变	10	400	136	136
17169	滨海	五千五配变	10	200	136	136
17170	滨海	学地五配变	10	400	0	0
17171	滨海	横沟一配变	10	200	0	136
17172	滨海	二渡六配变	10	200	0	0
17173	滨海	秉义二配变	10	200	136	136
17174	滨海	龙潭港二配变	10	400	0	136
17175	滨海	东进六配变	10	200	0	136
17176	滨海	新北八配变	10	200	0	136
17177	滨海	坎南糜滩二配变	10	200	136	136
17178	滨海	木楼三配变	10	200	0	136
17179	滨海	粮东一配变	10	200	0	136
17180	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	0	0
17181	滨海	吕港十四配变	10	200	136	136
17182	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	0	0
17183	滨海	南海二配变	10	200	136	136
17184	滨海	大众四配变	10	200	136	136
17185	滨海	八巨五户七配变	10	200	0	136
17186	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	0	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17187	滨海	倪滩二配变	10	200	135	135
17188	滨海	胜利四配变	10	200	0	135
17189	滨海	淤尖勾股一配变	10	200	135	135
17190	滨海	栾滩南站	10	200	0	0
17191	滨海	苏南九配变	10	200	135	135
17192	滨海	范场十四配变	10	200	135	135
17193	滨海	长红一配变	10	200	0	135
17194	滨海	唐港五配变	10	200	0	135
17195	滨海	倪滩一配变	10	200	135	135
17196	滨海	齐心八配变	10	200	0	135
17197	滨海	范场十三配变	10	200	135	135
17198	滨海	朱集十配变	10	400	0	0
17199	滨海	龙兴五配变	10	200	0	135
17200	滨海	八巨前冲一配变	10	200	0	135
17201	滨海	聂庄二配变	10	200	0	135
17202	滨海	四汛五配变	10	200	135	135
17203	滨海	安定一配变	10	200	135	135
17204	滨海	腰庄三配变	10	400	135	135
17205	滨海	马营六配变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17206	滨海	三洪一配变	10	200	135	135
17207	滨海	倪滩十配变	10	200	135	135
17208	滨海	小街八号综合变	10	200	0	0
17209	滨海	四坝五配变	10	200	0	0
17210	滨海	八巨王庄五配变	10	200	0	134
17211	滨海	清水河三配变	10	400	0	0
17212	滨海	淮东五配变	10	200	0	0
17213	滨海	吉甫六配变	10	200	0	0
17214	滨海	寿东十配变	10	200	134	134
17215	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	0	0
17216	滨海	官庄六配变	10	200	0	0
17217	滨海	前案十四配变	10	200	0	134
17218	滨海	陈涛长红三配变	10	200	0	134
17219	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	0	0
17220	滨海	冯庄二配变	10	200	0	0
17221	滨海	淮南三配变	10	200	134	0
17222	滨海	头庄一配变	10	200	0	134
17223	滨海	后洼七配变	10	400	0	134
17224	滨海	新港十一配变	10	200	0	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17225	滨海	邓场二配变（西站）	10	200	134	134
17226	滨海	三埝六配变	10	200	134	134
17227	滨海	房港五配变	10	400	0	0
17228	滨海	三吉六配变	10	200	0	134
17229	滨海	革新四配变	10	200	0	134
17230	滨海	合心一、二组配变	10	200	0	134
17231	滨海	陈涛六配变	10	200	133	133
17232	滨海	界牌竹林一配变	10	400	0	0
17233	滨海	范场十二配变	10	200	133	133
17234	滨海	公玉七配变	10	200	133	133
17235	滨海	八巨七巨九配变	10	200	0	133
17236	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	0	133
17237	滨海	顾庄七配变	10	200	0	0
17238	滨海	王庄七配变	10	200	0	133
17239	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	0	133
17240	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	0	0
17241	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	0	0
17242	滨海	丰产7号配变	10	400	0	133
17243	滨海	城门八配变1	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17244	滨海	仁前六配变	10	200	0	0
17245	滨海	篆河红军配变	10	200	0	0
17246	滨海	吉甫十二配变	10	400	0	0
17247	滨海	吕港十三配变	10	400	133	133
17248	滨海	泥螺三配变	10	200	133	133
17249	滨海	三汛七配变	10	200	133	133
17250	滨海	皋滩十一配变	10	200	0	0
17251	滨海	学地七配变	10	400	0	0
17252	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	0	133
17253	滨海	马套十一配变.	10	630	133	133
17254	滨海	套稍六配变	10	200	133	133
17255	滨海	倪滩九配变	10	200	133	133
17256	滨海	八巨案东二配变	10	200	0	133
17257	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	0	0
17258	滨海	庆丰八配变	10	200	0	133
17259	滨海	淤尖勾股五配变1	10	200	133	133
17260	滨海	河头四配变	10	200	0	0
17261	滨海	新庄东	10	200	0	0
17262	滨海	三合七配变	10	200	0	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17263	滨海	淮中一配变	10	400	0	0
17264	滨海	二吉五配变	10	200	0	133
17265	滨海	陈东五配变	10	200	0	0
17266	滨海	新淮三配变	10	200	132	132
17267	滨海	滨海港红光九配变	10	200	132	132
17268	滨海	三汛二站	10	200	132	132
17269	滨海	小尖八配变	10	200	0	0
17270	滨海	河东十二配变	10	200	132	132
17271	滨海	潘岗一配变	10	200	132	132
17272	滨海	红旗四配变	10	200	132	132
17273	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	0	0
17274	滨海	八巨玉农八配变	10	200	0	132
17275	滨海	马套五配变	10	200	132	132
17276	滨海	淤尖岳堆九配变	10	200	132	132
17277	滨海	八巨同兴六配变	10	200	0	132
17278	滨海	十八顷十二配变	10	200	0	0
17279	滨海	八巨华新十三配变	10	200	0	132
17280	滨海	振东五配变	10	200	0	132
17281	滨海	淤尖十四配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17282	滨海	合成三配变	10	200	0	132
17283	滨海	淤尖新河二配变	10	400	132	132
17284	滨海	中东一配变	10	200	132	132
17285	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	0	0
17286	滨海	跃进西配变	10	200	0	132
17287	滨海	红星十二配变	10	200	132	132
17288	滨海	三吉三配变	10	200	0	131
17289	滨海	农科三配变	10	200	131	131
17290	滨海	树东三站.	10	200	0	131
17291	滨海	仁前九配变	10	200	0	0
17292	滨海	大港十配变	10	400	0	0
17293	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	0	0
17294	滨海	陈场四配变	10	200	131	131
17295	滨海	界牌三站	10	200	0	0
17296	滨海	范场七配变	10	200	131	131
17297	滨海	头庄中配变	10	200	0	131
17298	滨海	后尖六配变	10	200	0	0
17299	滨海	汇川三配变	10	200	131	131
17300	滨海	龙尾六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17301	滨海	团洼五配变	10	200	131	131
17302	滨海	路南七配变	10	200	131	131
17303	滨海	三顷十一配变	10	200	131	131
17304	滨海	三星六配变	10	200	0	0
17305	滨海	王桥三配变	10	200	0	131
17306	滨海	黄泥八配变	10	400	131	0
17307	滨海	秉义七配变	10	200	131	131
17308	滨海	建东五配变	10	200	131	131
17309	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	0	0
17310	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	0	130
17311	滨海	十八顷十三配变	10	400	0	0
17312	滨海	板桥南配变	10	400	0	130
17313	滨海	翻身西配变	10	200	0	130
17314	滨海	大港十五配变	10	200	0	0
17315	滨海	朱集西站	10	200	0	0
17316	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	0	0
17317	滨海	肖庄七配变	10	400	130	0
17318	滨海	七顷一配变	10	200	0	130
17319	滨海	二份十配变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17320	滨海	小尖十二配变	10	200	0	0
17321	滨海	八巨案东七配变	10	200	0	130
17322	滨海	洋口三配变	10	200	0	130
17323	滨海	东港十二配变（东港三分）	10	200	130	130
17324	滨海	腰庄五配变	10	200	0	0
17325	滨海	蚁灯一配变	10	200	0	130
17326	滨海	一心一配变	10	200	0	130
17327	滨海	后堆十配变	10	400	130	130
17328	滨海	六汪二配变	10	200	0	130
17329	滨海	卫东四配变	10	200	0	130
17330	滨海	滨淮建设七配变（建设一分）	10	200	130	130
17331	滨海	荡东五配变.	10	200	130	130
17332	滨海	前行三配变	10	200	129	129
17333	滨海	南尖九配变	10	200	0	0
17334	滨海	仁前四配变	10	200	0	0
17335	滨海	射北一配变(扶贫)	10	200	129	129
17336	滨海	红纲九配变	10	400	0	0
17337	滨海	汛北五配变	10	200	129	129
17338	滨海	建农十一配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17339	滨海	中山七配变	10	200	129	129
17340	滨海	振东村三配变	10	200	0	129
17341	滨海	环洋三配变	10	200	0	129
17342	滨海	新圩五配变	10	200	129	129
17343	滨海	二坝一配变	10	200	129	0
17344	滨海	果林十一配变	10	200	129	129
17345	滨海	万岗十二配变	10	200	0	0
17346	滨海	建设九配变（建设二分）	10	200	129	129
17347	滨海	安定九配变	10	200	129	129
17348	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	0	0
17349	滨海	河包五配变	10	200	129	0
17350	滨海	玉龙五配变	10	200	0	0
17351	滨海	场南五配变	10	200	129	129
17352	滨海	红旗十五配变	10	400	129	129
17353	滨海	建二（村）二配变	10	200	129	129
17354	滨海	盘洋十三配变	10	400	129	129
17355	滨海	天场五配变	10	200	129	129
17356	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	0	0
17357	滨海	沙浦一配变	10	400	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17358	滨海	前进二配变	10	200	128	128
17359	滨海	渔洼八配变	10	200	0	128
17360	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	0	128
17361	滨海	滨淮农场八大队配变	10	200	128	128
17362	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	0	128
17363	滨海	荡北一配变	10	200	128	128
17364	滨海	汛南三配变	10	200	128	128
17365	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	0	128
17366	滨海	长兴二配变	10	400	0	128
17367	滨海	南尖六配变	10	315	0	0
17368	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	0	0
17369	滨海	建民二十一配变（十四配变分）	10	200	128	128
17370	滨海	八巨街道十四配变	10	400	0	128
17371	滨海	沿河四配变	10	200	0	0
17372	滨海	马套十五配变	10	200	128	128
17373	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	0	0
17374	滨海	辛荡一配变	10	400	128	128
17375	滨海	滨东三配变	10	200	0	128
17376	滨海	阜坎十配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17377	滨海	李元四配变	10	200	0	0
17378	滨海	三合一配变.	10	200	0	127
17379	滨海	三腰四配变	10	200	0	127
17380	滨海	辛庄七配变	10	200	0	127
17381	滨海	新滩三配变	10	200	0	127
17382	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	0	127
17383	滨海	刘甫二配变	10	400	0	0
17384	滨海	八滩联心五配变	10	200	0	127
17385	滨海	吕港四配变	10	200	127	127
17386	滨海	淤尖新河八配变	10	400	127	127
17387	滨海	建东三配变	10	200	127	127
17388	滨海	大众三配变	10	200	127	127
17389	滨海	土山一配变0	10	200	0	0
17390	滨海	徐丹八配变.	10	200	127	127
17391	滨海	卫东五配变	10	200	0	127
17392	滨海	玉龙六配变	10	200	0	0
17393	滨海	古尖二配变	10	200	0	0
17394	滨海	贺君六配变	10	200	0	0
17395	滨海	陆集小街十六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17396	滨海	许塘四配变	10	200	127	127
17397	滨海	界牌房港三配变	10	400	0	0
17398	滨海	秉义一配变	10	200	127	127
17399	滨海	三埝八配变	10	200	127	127
17400	滨海	小尖五配变	10	200	0	0
17401	滨海	振东夸二一配变	10	200	0	127
17402	滨海	振东村北站配变	10	200	0	127
17403	滨海	大众七配变	10	200	126	126
17404	滨海	三巨三配变	10	200	0	0
17405	滨海	吉岗七配变.	10	200	126	126
17406	滨海	徐李五配变	10	400	126	126
17407	滨海	安定南站	10	400	126	126
17408	滨海	蒯庄四配变	10	200	126	126
17409	滨海	龙尾四配变	10	200	0	0
17410	滨海	树根套六配变	10	400	126	126
17411	滨海	龙河一配变	10	200	126	126
17412	滨海	振东板桥二配变	10	400	0	126
17413	滨海	南尖三配变	10	200	0	0
17414	滨海	后堆九配变	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17415	滨海	条龙一站	10	200	0	126
17416	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	0	0
17417	滨海	万岗九配变	10	200	0	0
17418	滨海	朱庄电站	10	400	0	0
17419	滨海	八巨华新十四配变	10	200	0	126
17420	滨海	前进五配变	10	200	126	126
17421	滨海	顺滩一配变	10	200	0	126
17422	滨海	新兴二配变	10	400	126	126
17423	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	0	126
17424	滨海	小街六#变	10	200	0	0
17425	滨海	八份二配变	10	200	125	125
17426	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	0	0
17427	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	0	0
17428	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	0	0
17429	滨海	胡舍六配变	10	200	0	0
17430	滨海	西洼一配变	10	200	0	125
17431	滨海	树根套一配变	10	200	125	125
17432	滨海	淤尖勾股二配变	10	200	125	125
17433	滨海	官滩九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17434	滨海	滨淮东滩五配变	10	200	125	125
17435	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	0	125
17436	滨海	陈东十配变	10	200	0	0
17437	滨海	二渡三配变	10	200	0	0
17438	滨海	天盘六配变	10	200	125	125
17439	滨海	郁庄四配变	10	200	125	125
17440	滨海	通榆四十三配变	10	200	125	125
17441	滨海	元塘二配变	10	200	0	0
17442	滨海	鲁庄五配变	10	200	0	0
17443	滨海	滨海县经济开发区北区6#公用变	10	400	125	125
17444	滨海	五巨七配变	10	200	0	0
17445	滨海	蔡桥三层电站	10	400	0	0
17446	滨海	玉辛二配变	10	400	125	125
17447	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	0	0
17448	滨海	大港二配变	10	400	0	0
17449	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	0	0
17450	滨海	老窑一配变	10	200	0	125
17451	滨海	滨海港后堆二配变	10	200	124	124
17452	滨海	淤尖东风三配变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17453	滨海	李圩电站	10	200	0	0
17454	滨海	沈舍十配变	10	200	124	124
17455	滨海	龙河三配变	10	200	124	124
17456	滨海	后洼十配变	10	200	0	124
17457	滨海	顾庄二配变	10	200	0	0
17458	滨海	元塘七配变	10	200	0	0
17459	滨海	辛庄四配变	10	200	0	124
17460	滨海	兴北九配变	10	200	124	124
17461	滨海	獐沟小街四配变	10	200	0	0
17462	滨海	双舍三配变	10	400	124	124
17463	滨海	丁庄一配变	10	200	124	124
17464	滨海	蒋墩七配变	10	200	124	124
17465	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	0	0
17466	滨海	夹州六配变	10	200	124	124
17467	滨海	南二层北站	10	200	124	124
17468	滨海	新街二配变	10	200	0	124
17469	滨海	阜坎二配变	10	200	124	124
17470	滨海	三埝二配变	10	200	124	124
17471	滨海	粮西二配变	10	200	0	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17472	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	0	124
17473	滨海	严庄一配变	10	200	0	0
17474	滨海	张圩八配变	10	200	124	124
17475	滨海	三洪十一配变	10	200	124	124
17476	滨海	王滩十配变	10	200	124	124
17477	滨海	树西一配变	10	200	0	124
17478	滨海	沿河六配变.	10	200	0	0
17479	滨海	振东洋口五配变	10	400	0	123
17480	滨海	新南七配变	10	200	0	123
17481	滨海	官滩二配变	10	200	0	0
17482	滨海	李庄一配变	10	200	0	123
17483	滨海	良港七配变	10	200	123	123
17484	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	0	123
17485	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	0	0
17486	滨海	二吉二配变	10	200	0	123
17487	滨海	栾庄七配变	10	200	0	0
17488	滨海	二层四配变	10	200	0	123
17489	滨海	王港十一配变	10	400	0	0
17490	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17491	滨海	泥螺八配变	10	200	123	123
17492	滨海	坎南靠河十配变	10	200	123	123
17493	滨海	八巨七巨七配变	10	200	0	123
17494	滨海	蚁灯五配变	10	200	0	123
17495	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	0	0
17496	滨海	后洼四配变	10	200	0	122
17497	滨海	大尖五配变	10	200	0	0
17498	滨海	滨淮中西一配变	10	400	122	122
17499	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	0	0
17500	滨海	建农六配变	10	200	122	122
17501	滨海	青龙三配变	10	200	122	122
17502	滨海	陡沟十一配变	10	200	122	122
17503	滨海	坍阳一配变	10	200	122	122
17504	滨海	五汛四汛七配变	10	200	122	122
17505	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	0	122
17506	滨海	建农十二配变（建农二分）	10	200	122	122
17507	滨海	正红二配变	10	200	0	0
17508	滨海	场南八配变	10	200	122	122
17509	滨海	莫湾五配变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17510	滨海	三埵四配变	10	200	122	122
17511	滨海	官庄二配变	10	400	0	0
17512	滨海	房港二配变	10	400	0	0
17513	滨海	长兴五配变	10	200	0	122
17514	滨海	马套十配变	10	200	122	122
17515	滨海	东进三配变	10	200	0	122
17516	滨海	沈关一配变	10	200	122	122
17517	滨海	坎南友好四配变	10	400	122	122
17518	滨海	坍阳二配变	10	200	122	122
17519	滨海	南海一配变	10	200	121	121
17520	滨海	后垛八配变1	10	200	0	121
17521	滨海	新北二配变	10	200	0	121
17522	滨海	长洼九配变	10	200	121	121
17523	滨海	公玉六配变	10	200	121	121
17524	滨海	八巨案东五配变	10	400	0	121
17525	滨海	团结一配变	10	200	121	121
17526	滨海	陈涛戴滩一配变	10	200	121	121
17527	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	0	0
17528	滨海	四坝七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17529	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	0	0
17530	滨海	公玉八配变	10	200	121	121
17531	滨海	陈老四配变	10	200	121	121
17532	滨海	陈场二配变	10	200	121	121
17533	滨海	五汛街道七配变	10	200	121	121
17534	滨海	安定五配变	10	200	121	121
17535	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	0	121
17536	滨海	果林四配变1	10	200	121	121
17537	滨海	港浜八配变	10	200	121	121
17538	滨海	二友五配变	10	200	0	121
17539	滨海	前程一配变	10	200	0	0
17540	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	0	0
17541	滨海	坎南陈庄四配变	10	200	120	120
17542	滨海	新华七配变	10	200	0	120
17543	滨海	中南三配变	10	400	120	120
17544	滨海	辛荡十配变	10	200	120	120
17545	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	0	0
17546	滨海	淤尖东风七配变	10	200	120	120
17547	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	0	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17548	滨海	戴滩三配变	10	200	120	120
17549	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	0	0
17550	滨海	后垛一配变	10	200	0	120
17551	滨海	淤尖海防二配变	10	200	120	120
17552	滨海	黄庄五配变	10	200	0	0
17553	滨海	仁前一配变	10	200	0	0
17554	滨海	条堆五配变	10	200	0	0
17555	滨海	秦桥十四配变	10	200	119	119
17556	滨海	张舍六配变	10	200	119	119
17557	滨海	吉垛中配变	10	400	0	119
17558	滨海	顾庄一配变	10	200	0	0
17559	滨海	李庄二站	10	200	0	119
17560	滨海	团洼四配变	10	200	119	119
17561	滨海	唐河七配变	10	200	119	119
17562	滨海	滨海港东尖二配变	10	200	119	119
17563	滨海	海峰五配变	10	200	119	119
17564	滨海	淤尖闸北八配变	10	200	119	119
17565	滨海	前程三配变	10	200	0	0
17566	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17567	滨海	三洼十二配变	10	200	119	119
17568	滨海	群兴三配变	10	200	0	119
17569	滨海	友联三配变	10	400	119	119
17570	滨海	獐沟小街八配变	10	400	0	0
17571	滨海	汛北六配变	10	200	119	119
17572	滨海	头庄东配变	10	200	0	119
17573	滨海	下旧十配变	10	200	0	0
17574	滨海	三埝五配变	10	200	119	119
17575	滨海	丁庄六配变	10	200	118	118
17576	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	0	118
17577	滨海	前行八配变	10	200	118	118
17578	滨海	小关十配变大套	10	200	118	118
17579	滨海	胡舍四配变1	10	200	0	0
17580	滨海	淤尖东风一配变	10	200	118	118
17581	滨海	硝场一配变	10	200	0	118
17582	滨海	滨淮农场二机队配变	10	200	118	118
17583	滨海	横沟七配变	10	200	0	118
17584	滨海	新岭二配变	10	200	118	118
17585	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17586	滨海	陈老三配变	10	200	118	118
17587	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	0	0
17588	滨海	肖庄一配变	10	400	118	118
17589	滨海	中舍五配变	10	200	118	118
17590	滨海	徐墩四配变	10	400	0	0
17591	滨海	南尖十三配变	10	200	0	0
17592	滨海	八巨前案十二配变	10	200	0	118
17593	滨海	大坝一配变	10	200	118	0
17594	滨海	篆河三配变	10	200	0	0
17595	滨海	华林三配变	10	200	0	0
17596	滨海	中山三配变	10	200	118	118
17597	滨海	八巨华新九配变	10	200	0	118
17598	滨海	路南四配变	10	200	118	118
17599	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	0	118
17600	滨海	荡北二配变	10	200	118	118
17601	滨海	顾庄四配变	10	400	0	0
17602	滨海	沿河七配变	10	200	118	118
17603	滨海	大西四配变	10	200	0	0
17604	滨海	糜滩一配变	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17605	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	0	0
17606	滨海	官庄四配变	10	200	0	0
17607	滨海	八巨玉农四配变	10	200	0	117
17608	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	0	0
17609	滨海	新胜一配变	10	200	0	117
17610	滨海	蒋渡王港配变	10	200	0	0
17611	滨海	路南十三配变	10	200	117	117
17612	滨海	天沟十配变	10	200	117	117
17613	滨海	滨海港闸南街三配变	10	400	117	117
17614	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	0	0
17615	滨海	陈涛长红一站	10	200	0	117
17616	滨海	秦桥十五配变	10	200	117	117
17617	滨海	利众一配变	10	200	0	0
17618	滨海	大份二配变	10	200	0	0
17619	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	0	0
17620	滨海	安定八配变	10	200	117	117
17621	滨海	夹州七配变	10	200	117	117
17622	滨海	大西东站	10	200	0	0
17623	滨海	汛北七配变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17624	滨海	齐心村一配变	10	200	0	117
17625	滨海	马套一配变	10	200	116	116
17626	滨海	中心三组配变	10	200	0	116
17627	滨海	吕港十六配变	10	200	116	116
17628	滨海	李圩四配变	10	200	0	0
17629	滨海	振东东圩二配变	10	200	0	116
17630	滨海	王港十二配变	10	400	0	0
17631	滨海	官滩眯洋2	10	200	0	0
17632	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	0	0
17633	滨海	仇旺六配变	10	200	0	0
17634	滨海	万岗十四配变	10	200	0	0
17635	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	0	116
17636	滨海	港浜五配变	10	200	116	116
17637	滨海	十顷五配变	10	200	116	116
17638	滨海	四汛九配变	10	200	116	116
17639	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	0	116
17640	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	0	0
17641	滨海	七巨八配变	10	200	0	116
17642	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17643	滨海	宋尖六配变	10	400	0	116
17644	滨海	小滩三配变	10	200	0	116
17645	滨海	中心河北站	10	200	116	116
17646	滨海	伏河五配变	10	400	0	0
17647	滨海	万岗十九配变	10	200	0	0
17648	滨海	一心二配变	10	200	0	115
17649	滨海	顾舍六配变	10	200	0	0
17650	滨海	有余二配变	10	200	0	0
17651	滨海	老堆东配变	10	200	0	115
17652	滨海	朱集八配变	10	400	0	0
17653	滨海	贺君四配变	10	200	0	0
17654	滨海	于庄七配变	10	200	115	115
17655	滨海	大套十五配变	10	200	115	115
17656	滨海	陈场东站	10	200	115	115
17657	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	0	0
17658	滨海	王圩5.6组配变	10	200	0	115
17659	滨海	后垛四配变	10	200	0	115
17660	滨海	旧河十二配变	10	200	0	0
17661	滨海	荡东十一配变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17662	滨海	坎北兴北四配变	10	200	115	115
17663	滨海	下旧六台片	10	200	0	0
17664	滨海	滨兴东配变	10	200	0	115
17665	滨海	汛南七配变	10	200	115	115
17666	滨海	张圩五配变	10	200	115	115
17667	滨海	七层一配变	10	200	0	115
17668	滨海	界港十二配变	10	200	0	115
17669	滨海	栾庄五配变	10	200	0	0
17670	滨海	东兴八配变	10	200	0	114
17671	滨海	公玉十四配变（公玉六分）	10	200	114	114
17672	滨海	条河七配变	10	200	114	114
17673	滨海	李元五配变	10	200	0	0
17674	滨海	中山八配变	10	200	114	114
17675	滨海	玉华十七配变	10	400	114	114
17676	滨海	南庄东水厂配变	10	200	0	114
17677	滨海	五七一配变	10	200	114	114
17678	滨海	一心四配变	10	200	0	114
17679	滨海	益礼八配变	10	400	114	0
17680	滨海	二友一配变	10	200	0	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17681	滨海	新坍三配变更换	10	200	114	114
17682	滨海	通榆干东五配变	10	200	0	0
17683	滨海	刘庄二站打水	10	200	0	0
17684	滨海	绿杨九配变	10	200	114	114
17685	滨海	后堆四配变	10	200	114	114
17686	滨海	陈严四配变	10	200	0	0
17687	滨海	冯庄四配变	10	200	0	0
17688	滨海	陆集东兴三配变	10	400	0	0
17689	滨海	树东二配变	10	200	0	113
17690	滨海	八巨永余十三配变	10	200	0	113
17691	滨海	青龙四配变	10	200	113	113
17692	滨海	琶头四配变	10	200	113	113
17693	滨海	建民二十五配变（建民三分）	10	200	113	113
17694	滨海	前港东配变	10	200	0	113
17695	滨海	西沙八配变	10	400	113	113
17696	滨海	徐墩三配变	10	200	0	0
17697	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	0	0
17698	滨海	条巨二配变变压器	10	200	0	0
17699	滨海	五丈河西配变	10	200	0	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17700	滨海	双河四配变	10	200	113	113
17701	滨海	南尖十二配变	10	200	0	0
17702	滨海	杨河电站	10	200	113	113
17703	滨海	蒋墩八配变	10	200	113	113
17704	滨海	陈圩兴龙	10	200	0	0
17705	滨海	岔河四配变	10	200	0	113
17706	滨海	后港一配变	10	200	0	113
17707	滨海	闸口二配变	10	200	0	0
17708	滨海	东港四配变	10	200	113	113
17709	滨海	三汛三配变	10	315	113	113
17710	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	0	0
17711	滨海	射北四配变	10	200	113	113
17712	滨海	元塘一配变	10	200	0	0
17713	滨海	七层二配变	10	200	0	113
17714	滨海	旧河四配变	10	200	0	0
17715	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	0	0
17716	滨海	唐河一配变2#变	10	200	112	112
17717	滨海	红卫二配变	10	200	112	112
17718	滨海	岭山六配变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17719	滨海	大滩六配变	10	200	0	112
17720	滨海	喻滩五配变	10	200	112	112
17721	滨海	栾滩三配变	10	200	0	0
17722	滨海	红纲三配变	10	200	0	0
17723	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	0	0
17724	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	0	0
17725	滨海	良港二配变	10	200	112	112
17726	滨海	中心河南站	10	200	112	112
17727	滨海	浦西新西站	10	200	112	112
17728	滨海	天盘五配变	10	200	112	112
17729	滨海	官庄九配变	10	400	0	0
17730	滨海	土山四配变	10	400	0	0
17731	滨海	堆南一配变	10	200	0	0
17732	滨海	七里七配变	10	200	112	112
17733	滨海	万岗十六配变	10	200	0	0
17734	滨海	头巨九配变	10	400	0	0
17735	滨海	南渠电站配变	10	400	0	112
17736	滨海	荡东一配变	10	200	112	112
17737	滨海	三姓四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17738	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	0	0
17739	滨海	路建五配变	10	200	111	111
17740	滨海	条洋三配变	10	200	0	111
17741	滨海	大套五配变	10	200	111	111
17742	滨海	坍北一配变	10	200	111	111
17743	滨海	龙兴四配变	10	200	0	111
17744	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	0	111
17745	滨海	朱于三配变.	10	200	0	111
17746	滨海	树东三配变	10	200	0	111
17747	滨海	淤尖三港二配变	10	200	0	111
17748	滨海	射北东站	10	200	111	111
17749	滨海	良港六配变	10	200	110	110
17750	滨海	胡舍八配变	10	200	0	0
17751	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	0	110
17752	滨海	科技一配变	10	200	110	110
17753	滨海	新中二配变	10	200	0	110
17754	滨海	栾庄一配变	10	200	0	0
17755	滨海	陈坍十配变	10	200	0	0
17756	滨海	滨海港红卫八配变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17757	滨海	坎南三尖四配变	10	200	110	110
17758	滨海	闸口八配变	10	200	0	0
17759	滨海	新港七配变	10	200	0	110
17760	滨海	东港电站	10	200	110	110
17761	滨海	长兴四配变	10	200	0	110
17762	滨海	建农十三配变（建农四分）	10	200	110	110
17763	滨海	中心六组配变	10	200	0	110
17764	滨海	沙浦二配变	10	200	110	110
17765	滨海	陈老二配变	10	200	110	110
17766	滨海	西沙三配变	10	200	110	110
17767	滨海	马套六配变	10	200	110	110
17768	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	0	109
17769	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	0	0
17770	滨海	二浦十配变	10	200	109	109
17771	滨海	滨淮建农二配变	10	200	109	109
17772	滨海	栾庄六配变	10	200	0	0
17773	滨海	小街四配变	10	200	109	109
17774	滨海	蒋墩四配变	10	200	109	109
17775	滨海	八巨界河一配变	10	400	0	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17776	滨海	舀港九配变	10	200	0	0
17777	滨海	中心河六配变	10	200	109	109
17778	滨海	虹桥六配变	10	400	0	0
17779	滨海	群兴十一配变	10	200	0	109
17780	滨海	通济十配变	10	200	109	109
17781	滨海	玉华六配变	10	200	109	109
17782	滨海	建民二十九配变（建民十四分）	10	200	109	109
17783	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	0	0
17784	滨海	南尖一配变	10	200	0	0
17785	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	0	0
17786	滨海	沿河三配变	10	200	108	108
17787	滨海	陈坍十一配变	10	315	0	0
17788	滨海	蔡桥河滨四配变	10	200	0	0
17789	滨海	唐河五配变	10	200	108	108
17790	滨海	洼滩九配变	10	200	108	108
17791	滨海	盐路五配变	10	200	0	108
17792	滨海	滨射三配变	10	200	108	108
17793	滨海	长洼二配变	10	400	108	108
17794	滨海	科技三配变	10	400	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17795	滨海	新丰五配变	10	200	0	0
17796	滨海	丰产1#配变	10	200	0	108
17797	滨海	三烈六配变	10	400	108	108
17798	滨海	张湾一配变	10	200	0	108
17799	滨海	淤尖十五配变	10	400	107	107
17800	滨海	北坍二配变	10	200	107	107
17801	滨海	滨海港东尖五配变	10	200	107	107
17802	滨海	坍西三配变	10	200	107	107
17803	滨海	振东一组配变	10	400	0	107
17804	滨海	三元二配变	10	200	107	107
17805	滨海	滨淮双河三配变	10	200	107	107
17806	滨海	滨海港东尖三配变	10	200	107	107
17807	滨海	滨海港后堆七配变	10	200	107	107
17808	滨海	树根套四配变	10	200	107	107
17809	滨海	港浜四配变	10	200	107	107
17810	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	0	107
17811	滨海	皋滩十五配变	10	400	0	0
17812	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	0	0
17813	滨海	群兴四配变	10	200	0	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17814	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	0	0
17815	滨海	双龙四配变	10	200	107	107
17816	滨海	三星二配变	10	200	0	0
17817	滨海	杨庄四配变	10	200	107	107
17818	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	0	0
17819	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	0	107
17820	滨海	建民十五配变	10	200	107	107
17821	滨海	坎南浦北一配变	10	200	107	107
17822	滨海	下舍村一配变	10	200	0	107
17823	滨海	界山一配变	10	200	0	107
17824	滨海	齐心九配变.	10	400	0	107
17825	滨海	辛庄五配变	10	200	0	107
17826	滨海	二吉十配变	10	200	0	106
17827	滨海	篆河正兵	10	200	0	0
17828	滨海	双河七配变	10	200	106	106
17829	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	0	0
17830	滨海	泥螺北站配变	10	200	106	106
17831	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	0	106
17832	滨海	蟠水三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17833	滨海	唐河一配变	10	200	106	106
17834	滨海	后尖七配变1	10	200	0	0
17835	滨海	八巨前案七配变	10	200	0	106
17836	滨海	朱集七配变	10	400	0	0
17837	滨海	黄泥二配变	10	400	106	0
17838	滨海	四坝六配变	10	400	0	0
17839	滨海	新中一配变	10	200	0	106
17840	滨海	王圩三、四组配变	10	200	0	106
17841	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	0	0
17842	滨海	八巨前案十三配变	10	400	0	106
17843	滨海	范场北站	10	200	106	106
17844	滨海	丁庄七配变	10	200	106	106
17845	滨海	下旧三配变	10	200	0	0
17846	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	0	0
17847	滨海	振东二畧三配变	10	200	0	106
17848	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	0	106
17849	滨海	八巨西冲五配变	10	200	0	106
17850	滨海	青龙五配变	10	200	106	106
17851	滨海	二渡五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17852	滨海	坎南浦北六配变	10	200	106	106
17853	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	0	0
17854	滨海	滨淮街道六配变	10	400	0	105
17855	滨海	陈涛二配变	10	200	105	105
17856	滨海	王舍照明	10	315	0	0
17857	滨海	中舍（村）三配变	10	200	105	105
17858	滨海	滨淮东港二配变	10	200	105	105
17859	滨海	新庄七配变	10	200	0	0
17860	滨海	红纲十配变	10	200	0	0
17861	滨海	头层四配变	10	200	105	105
17862	滨海	三吉一配变	10	200	0	105
17863	滨海	路南二配变	10	200	105	105
17864	滨海	淤尖岳堆五配变	10	200	105	105
17865	滨海	大西东站长二配变	10	400	0	0
17866	滨海	双河二配变	10	200	105	105
17867	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	0	0
17868	滨海	学南四配变	10	200	0	0
17869	滨海	条淮二配变	10	200	105	105
17870	滨海	淤尖新河八号变	10	200	105	105

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17871	滨海	陈严西站	10	200	0	0
17872	滨海	小尖七配变	10	200	0	0
17873	滨海	十顷七配变	10	200	105	105
17874	滨海	三洼五配变	10	200	105	105
17875	滨海	陈涛戴滩九配变	10	200	105	105
17876	滨海	三份二配变	10	200	105	0
17877	滨海	三份四配变	10	400	104	0
17878	滨海	丰舍二配变.	10	200	105	105
17879	滨海	四渡七配变2	10	200	0	0
17880	滨海	四渡八配变1	10	200	0	0
17881	滨海	八巨新华三配变	10	200	0	104
17882	滨海	三腰七配变	10	200	0	104
17883	滨海	周舍五配变	10	200	104	104
17884	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	0	0
17885	滨海	横沟十配变	10	200	0	104
17886	滨海	滨海港红星三配变	10	400	104	104
17887	滨海	河东六配变	10	200	104	104
17888	滨海	条河六配变	10	200	104	104
17889	滨海	大港十二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17890	滨海	坎南浦西一配变	10	400	104	104
17891	滨海	张圩六配变(二组)	10	200	104	104
17892	滨海	滨淮树西五配变	10	200	0	103
17893	滨海	三吉二配变	10	200	0	103
17894	滨海	沿河七配变.	10	200	0	0
17895	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	0	0
17896	滨海	李元八配变	10	200	0	0
17897	滨海	五丁四配变	10	400	0	0
17898	滨海	振东丰产六号配变	10	200	0	103
17899	滨海	清河十配变	10	200	103	103
17900	滨海	八巨前冲二配变	10	200	0	103
17901	滨海	八巨永余十配变	10	200	0	103
17902	滨海	复河陈东	10	200	0	0
17903	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	0	0
17904	滨海	杨庄配变	10	400	0	0
17905	滨海	渠南三配变	10	200	102	102
17906	滨海	盘洋四配变	10	200	102	102
17907	滨海	南庄四七组配变	10	200	0	102
17908	滨海	中东二配变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17909	滨海	建农一斗电站	10	200	102	102
17910	滨海	南湾六配变	10	200	0	102
17911	滨海	屋基三配变	10	200	102	102
17912	滨海	干河西配变	10	200	0	102
17913	滨海	张圩十二组	10	200	101	101
17914	滨海	于庄四配变	10	200	0	0
17915	滨海	东尖四配变	10	200	101	101
17916	滨海	坍西一配变	10	200	101	101
17917	滨海	玉民三配变	10	200	0	101
17918	滨海	陈涛圩口三配变	10	200	101	101
17919	滨海	辛庄一配变	10	200	0	101
17920	滨海	倪滩七配变	10	200	101	101
17921	滨海	官滩农业二配变	10	200	0	0
17922	滨海	喻滩三配变	10	200	101	101
17923	滨海	华庄东1	10	200	0	0
17924	滨海	新圩六配变	10	200	101	101
17925	滨海	浦北五配变	10	400	101	101
17926	滨海	汛东三配变	10	200	101	101
17927	滨海	中东三配变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17928	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	0	101
17929	滨海	仁前三配变	10	200	0	0
17930	滨海	刘庄一站打水	10	400	0	0
17931	滨海	冲南二配变	10	200	101	101
17932	滨海	东兴五配变	10	200	0	101
17933	滨海	四坝四配变	10	400	0	0
17934	滨海	河东北站配变	10	200	100	100
17935	滨海	绿杨六配变	10	400	100	100
17936	滨海	崔庄四配变	10	200	100	100
17937	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	0	0
17938	滨海	张圩南站	10	200	100	100
17939	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	0	0
17940	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	0	0
17941	滨海	硝场七配变	10	200	0	100
17942	滨海	五巨三配变	10	200	0	0
17943	滨海	官滩桥南	10	200	0	0
17944	滨海	崔庄五配变	10	200	100	100
17945	滨海	陈圩兴北配变	10	200	0	0
17946	滨海	界牌陆集五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17947	滨海	八巨同兴八配变	10	200	0	100
17948	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	0	0
17949	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	0	0
17950	滨海	栾滩北站	10	200	0	0
17951	滨海	玉华二配变	10	400	99	99
17952	滨海	荡北六配变	10	200	99	99
17953	滨海	交管所配变	10	200	0	99
17954	滨海	汛河五配变	10	200	99	99
17955	滨海	滨淮滨农村二配变	10	200	99	99
17956	滨海	三庄五配变	10	200	99	99
17957	滨海	天盘十二配变	10	200	99	99
17958	滨海	射北二配变（农改）	10	400	99	99
17959	滨海	李元六配变	10	200	0	0
17960	滨海	滨淮建二七配变（滨淮）	10	200	99	99
17961	滨海	胡集四配变	10	400	99	0
17962	滨海	后港三配变	10	200	0	99
17963	滨海	建北一配变	10	200	99	99
17964	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	0	98
17965	滨海	陈铸味洋七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17966	滨海	蔡庄四配变	10	400	0	0
17967	滨海	陈东一站	10	200	0	0
17968	滨海	三份五配变	10	400	98	0
17969	滨海	吉岗五配变天场	10	200	98	98
17970	滨海	后垛六配变	10	200	0	98
17971	滨海	滨兴南配变	10	200	0	98
17972	滨海	滨海港临淮街道十二配变	10	400	98	98
17973	滨海	三腰八配变	10	200	0	98
17974	滨海	冲南三配变	10	200	98	98
17975	滨海	大众一配变	10	400	98	98
17976	滨海	淮中五配变	10	200	0	0
17977	滨海	大港五配变	10	200	0	0
17978	滨海	蒋墩三配变	10	400	98	98
17979	滨海	木楼西配变	10	200	0	98
17980	滨海	天场六配变	10	400	98	98
17981	滨海	三截沟六配变	10	200	98	98
17982	滨海	八巨王庄电站	10	200	0	97
17983	滨海	南海五配变	10	200	97	97
17984	滨海	新中三配变	10	200	0	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
17985	滨海	五巨十七配变	10	400	0	0
17986	滨海	五汛街道十三配变	10	400	97	97
17987	滨海	八巨玉民五配变	10	200	0	97
17988	滨海	郁庄七配变	10	200	97	97
17989	滨海	栾庄三配变	10	200	0	0
17990	滨海	益礼三配变	10	400	97	0
17991	滨海	条巨四配变	10	400	0	0
17992	滨海	李元三配变	10	200	0	0
17993	滨海	寿东四配变	10	400	97	97
17994	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	0	0
17995	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	0	0
17996	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	0	0
17997	滨海	秉义六配变	10	200	97	97
17998	滨海	三份三配变	10	200	96	0
17999	滨海	东玉一配变	10	200	0	96
18000	滨海	树东六配变	10	200	0	96
18001	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	0	96
18002	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	0	0
18003	滨海	五层五台片	10	200	0	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18004	滨海	元塘九配变	10	400	0	0
18005	滨海	条淮五配变	10	200	96	96
18006	滨海	十顷一配变	10	200	96	96
18007	滨海	聂庄八配变	10	200	0	96
18008	滨海	圈野六组配变	10	400	0	96
18009	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	0	0
18010	滨海	粮西六配变	10	200	0	96
18011	滨海	十八顷五配变	10	200	0	0
18012	滨海	獐沟小街五配变	10	315	0	0
18013	滨海	沈关八配变	10	200	96	96
18014	滨海	洼滩七配变	10	200	96	96
18015	滨海	后舍一配变	10	200	0	0
18016	滨海	秦桥五配变	10	200	95	95
18017	滨海	中山变光伏配变	10	200	95	95
18018	滨海	张圩十配变	10	400	95	95
18019	滨海	玉龙二配变	10	200	0	0
18020	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	0	0
18021	滨海	大滩四配变	10	200	0	95
18022	滨海	通榆桥南二配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18023	滨海	泥螺九配变	10	200	95	95
18024	滨海	范场十一配变	10	200	95	95
18025	滨海	八巨条黄三配变	10	200	0	95
18026	滨海	陈铸小街五配变	10	200	0	0
18027	滨海	朱于四配变	10	200	0	95
18028	滨海	杨庄三配变	10	200	95	95
18029	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	0	0
18030	滨海	兴龙三配变	10	200	0	95
18031	滨海	陈严东2	10	200	0	0
18032	滨海	沈关二配变	10	200	95	95
18033	滨海	八巨王庄八配变	10	200	0	95
18034	滨海	吉甫一配变	10	400	0	0
18035	滨海	荡东六配变	10	200	94	94
18036	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	0	0
18037	滨海	坎南糜滩三配变	10	200	94	94
18038	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	0	94
18039	滨海	鲁庄南站	10	200	0	0
18040	滨海	许塘一配变	10	200	94	94
18041	滨海	吉岗八配变.	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18042	滨海	坎南桃李电站	10	200	94	94
18043	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	0	94
18044	滨海	陈涛五层十配变	10	200	0	94
18045	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	0	0
18046	滨海	干东三配变	10	200	0	0
18047	滨海	过天舟中配变	10	200	0	94
18048	滨海	木楼五配变	10	200	0	94
18049	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	0	0
18050	滨海	淮中二配变单相变	10	200	0	0
18051	滨海	坎南浦西七配变	10	200	94	94
18052	滨海	吕港三配变	10	200	93	93
18053	滨海	樊集五配变	10	400	0	0
18054	滨海	天场秉义四配变	10	200	93	93
18055	滨海	建民二十二配变（建民九分）	10	200	93	93
18056	滨海	八巨王庄二配变	10	200	0	93
18057	滨海	李圩西站	10	200	0	0
18058	滨海	大滩一配变	10	200	0	93
18059	滨海	界港八配变	10	200	0	93
18060	滨海	坎南南二层四配变	10	400	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18061	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	0	0
18062	滨海	吉甫八配变	10	400	0	0
18063	滨海	二洪一配变	10	200	92	92
18064	滨海	坎南戴庄三配变	10	400	92	92
18065	滨海	团洼七配变配变	10	200	92	92
18066	滨海	陈李五配变（新）	10	200	92	92
18067	滨海	八巨五户八配变	10	200	0	92
18068	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	0	92
18069	滨海	秉义三配变	10	200	92	92
18070	滨海	扁担港电站配变	10	200	0	92
18071	滨海	后垛三配变	10	200	0	92
18072	滨海	前案一配变	10	200	0	92
18073	滨海	通榆五配变	10	200	92	92
18074	滨海	中心河中队	10	200	92	92
18075	滨海	三汛一配变	10	200	92	92
18076	滨海	蔡庄五配变	10	200	0	0
18077	滨海	港浜三配变	10	200	92	92
18078	滨海	天场九配变	10	200	91	91
18079	滨海	秦桥十三配变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18080	滨海	界牌二坝四配变	10	200	91	0
18081	滨海	李元一台片	10	200	0	0
18082	滨海	五千一配变	10	200	91	91
18083	滨海	八巨界河五配变	10	200	0	91
18084	滨海	莫湾八配变	10	200	91	91
18085	滨海	八巨界河三配变	10	400	0	91
18086	滨海	徐丹一配变	10	200	91	91
18087	滨海	陈涛五层四配变	10	200	0	91
18088	滨海	坎南红旗二配变	10	400	91	91
18089	滨海	八层十配变	10	400	0	91
18090	滨海	八巨前案十九配变	10	200	0	91
18091	滨海	沈舍七配变.	10	200	91	91
18092	滨海	寿东九配变	10	200	91	91
18093	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	0	0
18094	滨海	有余五配变	10	400	0	0
18095	滨海	胡集一配变	10	200	90	0
18096	滨海	八巨永余三配变	10	200	0	90
18097	滨海	通榆三十六配变	10	200	90	90
18098	滨海	玉丰十三配变	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18099	滨海	崔庄六配变	10	200	90	90
18100	滨海	东港五配变配变	10	200	90	90
18101	滨海	坍东五配变	10	200	90	90
18102	滨海	陡沟六配变	10	200	90	90
18103	滨海	建东四配变	10	200	90	90
18104	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	0	89
18105	滨海	红光八配变	10	200	89	89
18106	滨海	城门四配变	10	200	89	89
18107	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	0	0
18108	滨海	滨淮条淮六配变	10	200	89	89
18109	滨海	肖庄九配变	10	400	89	0
18110	滨海	红光七配变	10	200	89	89
18111	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	0	89
18112	滨海	二吉三配变	10	200	0	89
18113	滨海	板桥四组一配变	10	400	0	89
18114	滨海	贺君五配变	10	200	0	0
18115	滨海	坎南三庄四配变	10	200	89	89
18116	滨海	港浜七配变	10	200	89	89
18117	滨海	正红一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18118	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	0	0
18119	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	0	89
18120	滨海	新庄三配变	10	200	0	0
18121	滨海	淤尖三配变	10	200	89	89
18122	滨海	万岗六配变	10	200	0	0
18123	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	0	0
18124	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	0	0
18125	滨海	条巨五配变	10	200	0	0
18126	滨海	头庄北配变	10	200	0	88
18127	滨海	红卫六配变	10	200	88	88
18128	滨海	陈老三配变1#变	10	200	88	88
18129	滨海	界牌条巨一配变	10	200	0	0
18130	滨海	中舍八配变（中舍三分）	10	200	88	88
18131	滨海	长兴一配变	10	200	0	88
18132	滨海	东进七配变	10	200	0	88
18133	滨海	下旧十一配变	10	200	0	0
18134	滨海	周舍六配变	10	200	88	88
18135	滨海	后垛十配变	10	200	0	88
18136	滨海	长法四配变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18137	滨海	肖庄十配变	10	400	88	88
18138	滨海	倪滩四配变	10	200	88	88
18139	滨海	路南八配变	10	200	88	88
18140	滨海	振东干河西站配变	10	200	0	88
18141	滨海	干东二配变	10	200	0	0
18142	滨海	八巨王庄六配变	10	200	0	88
18143	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	0	0
18144	滨海	兴北七配变	10	200	87	87
18145	滨海	滨射五配变	10	200	87	87
18146	滨海	渠东二配变	10	200	87	87
18147	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	0	0
18148	滨海	七层四配变	10	200	0	87
18149	滨海	徐丹五配变	10	200	87	87
18150	滨海	圩区一配变	10	200	0	87
18151	滨海	吕滩八配变	10	400	87	87
18152	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	0	87
18153	滨海	后垛九配变	10	200	0	87
18154	滨海	张圩二配变（十一组）	10	200	87	87
18155	滨海	沿河一配变.	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18156	滨海	群兴二配变	10	200	0	86
18157	滨海	益礼七配变	10	200	86	0
18158	滨海	西沙七配变	10	200	86	86
18159	滨海	沈关西站	10	200	86	86
18160	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	0	86
18161	滨海	建民二十八配变（建民十分）	10	200	86	86
18162	滨海	树东一站	10	200	0	86
18163	滨海	坎南南二层一配变	10	200	86	86
18164	滨海	王舍二配变	10	200	0	0
18165	滨海	小滩五配变	10	200	0	86
18166	滨海	八巨玉民十配变	10	200	0	86
18167	滨海	前程四配变1	10	200	0	0
18168	滨海	八巨条黄六配变	10	400	0	86
18169	滨海	五汛六配变	10	200	85	85
18170	滨海	港浜六配变	10	200	85	85
18171	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	0	0
18172	滨海	下舍六配变	10	200	0	85
18173	滨海	八巨永余十二配变	10	400	0	85
18174	滨海	龙港一配变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18175	滨海	树东五配变1	10	200	0	85
18176	滨海	振东东圩中配变	10	200	0	85
18177	滨海	路建一组配变	10	200	85	85
18178	滨海	条堆二配变	10	400	0	0
18179	滨海	丁滩四配变	10	200	85	85
18180	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	0	85
18181	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	0	85
18182	滨海	陈严三配变	10	200	0	0
18183	滨海	滨淮朱舍十一配变（朱舍六分）	10	200	84	84
18184	滨海	莫湾一配变	10	200	84	84
18185	滨海	六塘四配变	10	200	0	0
18186	滨海	红纲四配变	10	200	0	0
18187	滨海	兴北五配变	10	200	84	84
18188	滨海	樊集临淮二配变	10	200	84	84
18189	滨海	胡集五配变	10	400	84	0
18190	滨海	场南七配变	10	200	84	84
18191	滨海	路南三配变	10	200	84	84
18192	滨海	吕滩二配变	10	400	84	84
18193	滨海	朱集十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18194	滨海	顾舍二站	10	200	0	0
18195	滨海	新增永余九配变	10	200	0	83
18196	滨海	树西七配变	10	200	0	83
18197	滨海	建二（村）三配变	10	200	83	83
18198	滨海	三层二配变	10	200	0	83
18199	滨海	清河四配变1	10	200	83	83
18200	滨海	汛东二配变(中站)	10	200	83	83
18201	滨海	陈涛丁庄二配变	10	200	82	82
18202	滨海	徐墩东1	10	200	0	0
18203	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	0	82
18204	滨海	四份六配变	10	200	82	82
18205	滨海	洋口二组配变	10	200	0	82
18206	滨海	老滩三配变	10	200	0	82
18207	滨海	八巨新华五配变	10	200	0	81
18208	滨海	横沟二配变	10	200	0	81
18209	滨海	滨淮双河十配变	10	400	81	81
18210	滨海	陈岳四配变	10	200	0	81
18211	滨海	寿东一配变1	10	200	81	81
18212	滨海	二坎二配变	10	400	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18213	滨海	滨淮双河五配变	10	200	81	81
18214	滨海	陈涛二友四配变	10	200	0	81
18215	滨海	滨东一组配变	10	200	0	81
18216	滨海	翻身一配变	10	200	0	81
18217	滨海	圈野北配变	10	200	0	81
18218	滨海	复兴六配变	10	400	0	0
18219	滨海	坍东三配变	10	200	81	81
18220	滨海	粮西五配变	10	200	0	81
18221	滨海	渔洼七配变	10	200	80	80
18222	滨海	小尖三配变	10	200	0	0
18223	滨海	条洋七配变1	10	200	0	80
18224	滨海	海峰一配变	10	315	80	80
18225	滨海	路建三配变	10	200	80	80
18226	滨海	天沟七配变	10	200	80	80
18227	滨海	滨海县经济开发区北区1号公用变	10	315	80	80
18228	滨海	东滩六配变	10	200	80	80
18229	滨海	朱集北站.	10	200	0	0
18230	滨海	圈野二配变	10	200	0	80
18231	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	0	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18232	滨海	友联二配变	10	200	79	79
18233	滨海	友联四配变	10	200	79	79
18234	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	0	79
18235	滨海	沈舍十一配变	10	200	79	79
18236	滨海	仇旺七配变	10	200	0	0
18237	滨海	苏南三配变	10	200	79	79
18238	滨海	坎南代庄二配变	10	200	79	79
18239	滨海	淮西一配变变压器	10	200	0	0
18240	滨海	袁庄一配变	10	200	0	0
18241	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	0	0
18242	滨海	苏南八配变	10	200	79	79
18243	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	0	0
18244	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	0	78
18245	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	0	0
18246	滨海	竹林三配变	10	400	0	0
18247	滨海	天沟八配变	10	200	78	78
18248	滨海	场南二配变	10	200	78	78
18249	滨海	果林十五配变	10	200	78	78
18250	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18251	滨海	新垦水厂	10	400	78	78
18252	滨海	坎北夹河一配变	10	400	78	0
18253	滨海	许家圩六配变	10	400	78	0
18254	滨海	庆丰一配变	10	200	0	78
18255	滨海	南二层五配变	10	200	78	78
18256	滨海	复兴三配变	10	200	0	0
18257	滨海	团荡十配变	10	200	78	78
18258	滨海	建民十七配变	10	200	78	78
18259	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	0	0
18260	滨海	肖庄十一配变	10	200	77	0
18261	滨海	滨淮双河六配变	10	200	77	77
18262	滨海	头层五配变	10	200	77	77
18263	滨海	后庄一配变	10	200	77	77
18264	滨海	淤尖新河十配变	10	200	77	77
18265	滨海	木楼东配变	10	200	0	77
18266	滨海	官滩四配变	10	400	0	0
18267	滨海	陡沟一配变	10	200	77	77
18268	滨海	清河八配变	10	400	77	77
18269	滨海	干河北站配变	10	200	0	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18270	滨海	滨射二配变	10	200	77	77
18271	滨海	王港九配变	10	200	0	0
18272	滨海	三顷八配变	10	200	77	77
18273	滨海	坎南浦北四配变	10	200	77	77
18274	滨海	玉北四配变	10	200	77	77
18275	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	0	0
18276	滨海	青龙一配变	10	200	76	76
18277	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	0	76
18278	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	0	76
18279	滨海	后庄六配变	10	200	76	76
18280	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	0	76
18281	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	0	0
18282	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	0	0
18283	滨海	八巨永余六配变	10	200	0	76
18284	滨海	前案十一配变	10	200	0	76
18285	滨海	八巨合成八配变	10	200	0	76
18286	滨海	红卫七配变	10	200	76	76
18287	滨海	闸口六配变	10	200	0	0
18288	滨海	西沙十三配变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18289	滨海	三坝三配变	10	200	75	0
18290	滨海	夸二南站	10	200	0	75
18291	滨海	南庄三组配变	10	200	0	75
18292	滨海	王港五配变.	10	400	0	0
18293	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	0	0
18294	滨海	长法六配变	10	200	75	75
18295	滨海	汇川六配变	10	200	75	75
18296	滨海	四渡六配变	10	200	0	0
18297	滨海	八巨王庄一配变	10	400	0	75
18298	滨海	条堆四配变	10	400	0	0
18299	滨海	大滩三配变	10	200	0	75
18300	滨海	徐圩四配变	10	200	75	75
18301	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	0	0
18302	滨海	清河六配变	10	200	74	74
18303	滨海	丁庄五配变	10	200	74	74
18304	滨海	蒋墩二配变	10	400	74	74
18305	滨海	大滩五配变	10	200	0	74
18306	滨海	四巨三配变	10	200	0	0
18307	滨海	众兴五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18308	滨海	坍阳六配变	10	200	74	74
18309	滨海	八巨七巨十配变	10	200	0	74
18310	滨海	河东七配变	10	200	74	74
18311	滨海	振东前港东北配变	10	200	0	74
18312	滨海	后庄二配变	10	200	74	74
18313	滨海	安定七配变	10	200	74	74
18314	滨海	条龙四配变	10	200	0	74
18315	滨海	二渡四配变	10	200	0	0
18316	滨海	滨东六配变	10	200	0	74
18317	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	0	74
18318	滨海	王港四配变	10	200	0	0
18319	滨海	下舍五配变	10	200	0	73
18320	滨海	夹州八配变	10	200	73	73
18321	滨海	昧阳五配变	10	200	0	0
18322	滨海	华林一配变	10	400	0	0
18323	滨海	玉才十八配变	10	400	73	73
18324	滨海	安定二配变	10	200	73	73
18325	滨海	10kV临淮线红星六配变	10	200	73	73
18326	滨海	朱集十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18327	滨海	张湾四配变	10	200	0	73
18328	滨海	东滩(村)一配变	10	200	73	73
18329	滨海	杨庄二配变2#变	10	200	73	73
18330	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	0	0
18331	滨海	陈滩四配变	10	200	73	73
18332	滨海	场南三配变	10	200	72	72
18333	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	0	72
18334	滨海	龙港三配变	10	200	72	72
18335	滨海	下舍十配变(下舍四分)	10	200	72	72
18336	滨海	八巨华新八配变	10	200	0	72
18337	滨海	滨淮建民十八配变(建民2)	10	200	72	72
18338	滨海	朝阳电站	10	200	72	72
18339	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	0	0
18340	滨海	李圩一配变	10	200	0	0
18341	滨海	陈铸饥旺五配变	10	200	0	0
18342	滨海	篆河先进	10	200	0	0
18343	滨海	港浜二配变	10	200	72	72
18344	滨海	昧阳二配变	10	200	0	0
18345	滨海	淮北九配变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18346	滨海	御景花园1#箱变1#主变	10	630	71	71
18347	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	0	0
18348	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	0	0
18349	滨海	蔡庄一配变	10	200	0	0
18350	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	0	0
18351	滨海	八巨案东四配变	10	200	0	71
18352	滨海	五丁七配变	10	200	0	0
18353	滨海	五丁三配变	10	200	0	0
18354	滨海	利众三配变	10	200	0	0
18355	滨海	建农三配变	10	200	71	71
18356	滨海	建民七配变	10	200	71	71
18357	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	0	70
18358	滨海	港浜一配变	10	200	71	71
18359	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	0	0
18360	滨海	四份八配变	10	200	70	70
18361	滨海	黄庄四配变	10	400	0	0
18362	滨海	利众四配变	10	400	0	0
18363	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	0	0
18364	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18365	滨海	果林一配变	10	400	70	70
18366	滨海	二坝二配变	10	400	70	0
18367	滨海	振东滨东一配变	10	400	0	70
18368	滨海	淮南二配变	10	200	70	0
18369	滨海	干东八配变	10	200	0	0
18370	滨海	华庄五配变1	10	200	0	0
18371	滨海	八巨条黄九配变	10	200	0	70
18372	滨海	团结七配变	10	200	70	70
18373	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	0	70
18374	滨海	张圩七配变(一组)	10	100	69	69
18375	滨海	海峰三配变	10	400	69	69
18376	滨海	十顷四配变	10	200	69	69
18377	滨海	八巨同兴七配变	10	200	0	69
18378	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	0	0
18379	滨海	岭山七配变	10	400	69	69
18380	滨海	仁前十二配变	10	200	0	0
18381	滨海	滨淮滨农三配变	10	200	69	69
18382	滨海	东港一配变	10	400	69	69
18383	滨海	振东九组配变	10	200	0	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18384	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	0	0
18385	滨海	吕滩十一配变	10	200	68	68
18386	滨海	苏南十一配变	10	200	68	68
18387	滨海	寿东三配变	10	200	68	68
18388	滨海	尹桥七配变	10	200	0	0
18389	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	0	0
18390	滨海	建民二十四配变（建民十二分）	10	200	68	68
18391	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	0	0
18392	滨海	天盘四配变	10	200	68	68
18393	滨海	华林四配变	10	200	0	0
18394	滨海	辛荡四配变	10	200	67	67
18395	滨海	小尖二配变	10	100	0	0
18396	滨海	陈铸李元二配变	10	200	0	0
18397	滨海	陈严五配变	10	200	0	0
18398	滨海	徐丹十配变	10	200	67	67
18399	滨海	八巨大冲二配变	10	200	0	67
18400	滨海	丁滩十配变	10	200	67	67
18401	滨海	于庄十配变	10	200	67	67
18402	滨海	八巨条黄五配变	10	200	0	67

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18403	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	0	0
18404	滨海	树圩七配变	10	200	0	66
18405	滨海	干河九组配变	10	200	0	66
18406	滨海	东滩二配变	10	400	66	66
18407	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	0	0
18408	滨海	二十五队配变	10	200	66	66
18409	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	0	0
18410	滨海	肖庄十五配变	10	400	66	0
18411	滨海	坍东二配变	10	200	66	66
18412	滨海	老庄四配变	10	200	66	66
18413	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	0	66
18414	滨海	界圩一配变	10	200	0	0
18415	滨海	淮南一配变	10	400	66	0
18416	滨海	堆北八配变	10	200	0	65
18417	滨海	淮兴三配变	10	200	0	0
18418	滨海	粮西一配变	10	200	0	65
18419	滨海	刘甫四配变	10	200	0	0
18420	滨海	汛北八配变	10	200	65	65
18421	滨海	河东十配变	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18422	滨海	陈涛新联八配变	10	200	65	65
18423	滨海	华庄六配变1	10	200	0	0
18424	滨海	八巨永余八配变	10	200	0	65
18425	滨海	圈野南配变	10	200	0	65
18426	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	0	0
18427	滨海	红纲十一配变	10	200	0	0
18428	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	0	0
18429	滨海	渔洼二配变1	10	200	0	64
18430	滨海	盐路四配变	10	200	0	64
18431	滨海	海峰七配变.	10	200	64	64
18432	滨海	淮西二配变	10	200	0	0
18433	滨海	小关六配变	10	200	64	64
18434	滨海	城门一配变	10	200	64	64
18435	滨海	坍阳三配变	10	200	64	64
18436	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	0	0
18437	滨海	滨淮街道十一配变	10	400	63	63
18438	滨海	腰路五配变	10	200	0	0
18439	滨海	天沟五配变	10	100	63	63
18440	滨海	古尖一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18441	滨海	路南一配变	10	200	63	63
18442	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	0	63
18443	滨海	红纲十四配变	10	200	0	0
18444	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	0	0
18445	滨海	坎北龙港二配变	10	200	63	63
18446	滨海	滨淮中舍（村）四配变	10	200	63	63
18447	滨海	顺滩五配变	10	100	0	63
18448	滨海	淤尖海防一配变	10	200	63	63
18449	滨海	陆集三配变	10	400	0	0
18450	滨海	邓场三配变	10	200	62	62
18451	滨海	陈涛戴滩二配变	10	200	62	62
18452	滨海	三汛五配变	10	200	62	62
18453	滨海	八巨前冲电站	10	200	0	62
18454	滨海	三份七配变	10	400	62	0
18455	滨海	六顷一配变	10	200	0	62
18456	滨海	坎南洪套三配变	10	200	62	62
18457	滨海	洼滩二配变	10	200	61	61
18458	滨海	周舍八配变	10	200	61	61
18459	滨海	陈老五配变.	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18460	滨海	泥螺五配变	10	200	61	61
18461	滨海	八巨条黄四配变	10	200	0	61
18462	滨海	盘洋六配变	10	200	61	61
18463	滨海	篆河照明	10	200	0	0
18464	滨海	前冲八配变	10	400	0	61
18465	滨海	滨海港淮北十配变	10	200	61	61
18466	滨海	八巨同兴二配变	10	200	0	61
18467	滨海	坎北龙港七配变	10	400	61	61
18468	滨海	友好东小区3#变	10	200	61	61
18469	滨海	城门二配变	10	200	61	61
18470	滨海	腰庄二配变	10	200	61	61
18471	滨海	振东夸二北配变	10	200	0	61
18472	滨海	东玉中配变	10	200	0	61
18473	滨海	房港四配变	10	400	0	0
18474	滨海	八巨华新七配变	10	200	0	60
18475	滨海	条龙一配变	10	200	0	60
18476	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	0	0
18477	滨海	下旧五配变	10	200	0	0
18478	滨海	圩口十配变.	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18479	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	0	0
18480	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	0	0
18481	滨海	界牌七配变	10	200	60	0
18482	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	0	60
18483	滨海	张圩九配变	10	200	60	60
18484	滨海	条洋二配变1	10	200	0	59
18485	滨海	团结二配变	10	200	59	59
18486	滨海	严庄五配变	10	200	0	0
18487	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	0	0
18488	滨海	双垛六配变	10	200	0	59
18489	滨海	红光五配变	10	200	59	59
18490	滨海	盐路七配变	10	200	0	59
18491	滨海	振东加工厂	10	200	0	59
18492	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	0	0
18493	滨海	天盘七配变	10	200	59	59
18494	滨海	陈场三配变	10	200	59	59
18495	滨海	仇旺八配变	10	200	0	0
18496	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	0	59
18497	滨海	冲南四配变	10	200	59	59

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18498	滨海	建东二配变	10	200	59	59
18499	滨海	二渡陈湾	10	315	0	0
18500	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	0	58
18501	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	0	0
18502	滨海	界圩七配变	10	200	0	0
18503	滨海	丁庄三配变	10	200	58	58
18504	滨海	岭山四配变	10	400	58	58
18505	滨海	刘甫三配变	10	200	0	0
18506	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	0	0
18507	滨海	滨海港淮北二配变	10	200	58	58
18508	滨海	后尖照明1	10	200	0	0
18509	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	0	58
18510	滨海	旧河十四配变	10	400	0	0
18511	滨海	正红七配变	10	200	0	0
18512	滨海	范场四配变（七组）	10	100	57	57
18513	滨海	桃园五配变	10	400	57	57
18514	滨海	良港三配变	10	200	57	57
18515	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	0	0
18516	滨海	坎南三庄二配变	10	400	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18517	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	0	0
18518	滨海	丰产四号配变	10	200	0	57
18519	滨海	新庄一配变	10	200	0	0
18520	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	0	0
18521	滨海	丰舍八配变	10	200	56	56
18522	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	0	0
18523	滨海	沈关五配变	10	200	56	56
18524	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	0	0
18525	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	0	0
18526	滨海	河东一配变(南站)	10	200	56	56
18527	滨海	八巨七巨四配变	10	200	0	56
18528	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	0	0
18529	滨海	天沟四配变	10	200	55	55
18530	滨海	汛南一配变	10	100	55	55
18531	滨海	辛荡九配变	10	400	55	55
18532	滨海	鲁庄七配变	10	400	0	0
18533	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	0	55
18534	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	0	55
18535	滨海	利众五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18536	滨海	四坝一配变	10	200	0	0
18537	滨海	新丰九配变	10	200	0	0
18538	滨海	王舍三配变	10	200	0	0
18539	滨海	土山五配变	10	200	0	0
18540	滨海	河北四配变	10	200	0	0
18541	滨海	八巨条黄一配变	10	200	0	54
18542	滨海	三腰九配变	10	200	0	54
18543	滨海	后堆十一配变	10	400	54	54
18544	滨海	许家圩四配变	10	200	54	0
18545	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	0	0
18546	滨海	农科四配变	10	200	54	54
18547	滨海	西沙一配变	10	200	54	54
18548	滨海	新坍五配变	10	100	54	54
18549	滨海	三洼十一配变	10	200	54	54
18550	滨海	圈野一配变	10	200	0	54
18551	滨海	安定三配变	10	200	54	54
18552	滨海	滨射一配变（农改）	10	200	54	54
18553	滨海	秦桥十一配变	10	200	53	53
18554	滨海	大众二配变	10	200	53	53

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18555	滨海	陈老一配变	10	200	53	53
18556	滨海	振东二罾五组配变	10	200	0	53
18557	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	0	0
18558	滨海	长洼三配变	10	200	53	53
18559	滨海	渠南二配变	10	100	53	53
18560	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	0	0
18561	滨海	鲁庄六配变	10	200	0	0
18562	滨海	玉民八配变	10	200	0	52
18563	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	0	0
18564	滨海	洋口中配变	10	200	0	52
18565	滨海	邓场七配变	10	200	52	52
18566	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	0	52
18567	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	0	0
18568	滨海	屋基八配变	10	200	52	52
18569	滨海	八巨永余十一配变	10	200	0	52
18570	滨海	江庄七配变	10	200	52	52
18571	滨海	双河八配变	10	200	51	51
18572	滨海	七顷六配变	10	200	0	51
18573	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18574	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	0	0
18575	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	0	51
18576	滨海	河北二配变	10	200	0	0
18577	滨海	鲁庄二配变	10	400	0	0
18578	滨海	向阳三配变	10	100	51	51
18579	滨海	八巨七巨六配变	10	200	0	51
18580	滨海	肖庄十二配变	10	400	50	0
18581	滨海	胡集七配变	10	400	50	0
18582	滨海	新滩七配变	10	200	0	50
18583	滨海	东玉二配变	10	400	0	50
18584	滨海	场南六配变	10	200	50	50
18585	滨海	阜坎一配变	10	200	50	50
18586	滨海	建西四配变	10	200	50	50
18587	滨海	留港十配变	10	200	50	50
18588	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	0	0
18589	滨海	四份五配变	10	200	49	49
18590	滨海	蔡庄六配变	10	200	0	0
18591	滨海	坎北清河一配变	10	200	49	49
18592	滨海	团荡十三配变	10	200	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18593	滨海	大港九配变	10	200	0	0
18594	滨海	振东干河中队配变	10	200	0	49
18595	滨海	四渡二站	10	100	0	0
18596	滨海	振东板桥四组配变	10	400	0	49
18597	滨海	冯庄五配变	10	200	0	0
18598	滨海	大西五配变	10	200	0	0
18599	滨海	渠南一配变	10	200	48	48
18600	滨海	后舍六配变	10	200	0	0
18601	滨海	外套六配变	10	200	48	48
18602	滨海	板桥中队加工厂	10	100	0	48
18603	滨海	大坝三配变	10	200	48	0
18604	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	0	0
18605	滨海	横沟九配变	10	200	0	47
18606	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	0	0
18607	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	0	47
18608	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	0	0
18609	滨海	界港三配变	10	400	0	47
18610	滨海	合心十组配变	10	200	0	47
18611	滨海	冲南一配变	10	200	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18612	滨海	滨兴西配变	10	200	0	47
18613	滨海	后舍七配变	10	315	0	0
18614	滨海	肖庄二配变	10	400	47	0
18615	滨海	夹河七配变	10	200	46	0
18616	滨海	王港十配变	10	400	0	0
18617	滨海	天盘一配变	10	200	46	46
18618	滨海	滨海港红光二配变	10	200	46	46
18619	滨海	果林二配变	10	400	46	46
18620	滨海	老堆扶贫配变	10	200	0	46
18621	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	0	0
18622	滨海	八巨永余十六配变	10	200	0	46
18623	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	0	0
18624	滨海	仁前五配变	10	200	0	0
18625	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	0	46
18626	滨海	圩口一站	10	100	45	45
18627	滨海	淮北十六配变	10	200	45	45
18628	滨海	张圩三配变(农改)	10	200	45	45
18629	滨海	寿东六配变	10	200	45	45
18630	滨海	朝阳七配变	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18631	滨海	朝阳三配变	10	200	45	45
18632	滨海	张圩一配变(北站)	10	200	45	45
18633	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	0	0
18634	滨海	三顷扶贫	10	200	45	45
18635	滨海	联盟一配变1	10	200	0	45
18636	滨海	二吉四配变	10	200	0	45
18637	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	0	0
18638	滨海	沿河二配变.	10	200	0	0
18639	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	0	0
18640	滨海	渔洼三配变	10	200	0	44
18641	滨海	袁庄四配变	10	400	0	0
18642	滨海	陈涛四配变	10	200	44	44
18643	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	0	0
18644	滨海	广垛八配变	10	400	44	44
18645	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	0	0
18646	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	0	44
18647	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	0	0
18648	滨海	汛南二配变	10	200	44	44
18649	滨海	八滩二中	10	400	0	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18650	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	0	0
18651	滨海	徐墩五配变	10	200	0	0
18652	滨海	吉岗十配变	10	200	44	44
18653	滨海	唐河六配变	10	200	43	43
18654	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	0	0
18655	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	0	43
18656	滨海	杨庄一配变.	10	200	43	43
18657	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	0	0
18658	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	0	0
18659	滨海	陈严二配变	10	200	0	0
18660	滨海	盘洋九配变	10	200	43	43
18661	滨海	玉才八配变（新）	10	400	43	43
18662	滨海	红纲十六配变	10	400	0	0
18663	滨海	八巨同兴一配变	10	200	0	43
18664	滨海	东港二配变	10	200	43	43
18665	滨海	旧河十一配变	10	200	0	0
18666	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	0	0
18667	滨海	吉垛一配变	10	400	0	42
18668	滨海	陶河五配变	10	200	42	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18669	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	0	42
18670	滨海	滨东六组配变	10	200	0	42
18671	滨海	红旗五配变	10	400	41	41
18672	滨海	圩口一配变	10	200	41	41
18673	滨海	长洼八配变	10	200	41	41
18674	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	0	0
18675	滨海	坍东一配变	10	200	41	41
18676	滨海	朝阳五配变	10	200	41	41
18677	滨海	三姓十配变	10	200	0	0
18678	滨海	夸二二配变	10	200	0	41
18679	滨海	崔庄一配变	10	200	41	41
18680	滨海	淮东七配变	10	200	0	0
18681	滨海	八巨条黄七配变	10	200	0	40
18682	滨海	龙潭港西站	10	200	0	40
18683	滨海	木楼四配变	10	200	0	39
18684	滨海	河东三配变	10	200	39	39
18685	滨海	华庄西站	10	100	0	0
18686	滨海	五汛街道四十七配变	10	400	39	39
18687	滨海	头庄二配变	10	200	0	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18688	滨海	专河五配变	10	200	0	0
18689	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	0	0
18690	滨海	大港一配变	10	200	0	0
18691	滨海	建北二配变	10	200	39	39
18692	滨海	滨淮齐心十三配变（齐心五分）	10	200	39	39
18693	滨海	永华五配变	10	200	39	39
18694	滨海	建二十二配变（建二二分）	10	200	38	38
18695	滨海	马套二配变	10	200	38	38
18696	滨海	蒯庄八配变	10	200	38	38
18697	滨海	路南九配变	10	200	38	38
18698	滨海	振东一配变	10	100	0	38
18699	滨海	八份一配变	10	200	38	38
18700	滨海	振东南庄三配变	10	200	0	38
18701	滨海	十顷八配变	10	200	38	38
18702	滨海	仇旺一配变	10	200	0	0
18703	滨海	红纲六配变	10	200	0	0
18704	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	0	0
18705	滨海	建设六配变	10	200	37	37
18706	滨海	坎南渠北六配变	10	400	37	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18707	滨海	淮北三配变	10	200	37	37
18708	滨海	官滩三配变	10	400	0	0
18709	滨海	陈涛新联七配变	10	200	37	37
18710	滨海	渠南五配变	10	200	37	37
18711	滨海	十顷二配变	10	200	37	37
18712	滨海	陈坍三配变	10	400	0	0
18713	滨海	盐路六配变	10	200	0	37
18714	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	0	0
18715	滨海	滨淮中舍九配变（中舍二分）	10	200	36	36
18716	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	0	0
18717	滨海	胡舍北站	10	200	0	0
18718	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	0	0
18719	滨海	十八顷十配变	10	200	0	0
18720	滨海	北疏港一配变	10	200	36	36
18721	滨海	陈涛五配变	10	100	36	36
18722	滨海	夹河十配变	10	200	36	36
18723	滨海	条淮三配变	10	200	36	36
18724	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	0	36
18725	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18726	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	0	0
18727	滨海	利民三配变	10	200	0	35
18728	滨海	八巨永余七配变	10	200	0	35
18729	滨海	长洼一配变	10	200	35	35
18730	滨海	陈铸前程二配变	10	200	0	0
18731	滨海	獐沟东场配变	10	200	0	0
18732	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	0	0
18733	滨海	沈舍二配变	10	200	34	34
18734	滨海	三星四配变	10	200	0	0
18735	滨海	洪林七配变	10	200	34	34
18736	滨海	前进四配变	10	100	34	34
18737	滨海	振东八组配变	10	200	0	34
18738	滨海	淤尖巨东八配变	10	200	34	34
18739	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	0	0
18740	滨海	大西西站	10	200	0	0
18741	滨海	头巨二配变	10	200	0	0
18742	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	0	0
18743	滨海	顾庄八配变	10	200	0	0
18744	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18745	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	0	0
18746	滨海	前冲十四配变	10	400	0	33
18747	滨海	旧河十配变	10	200	0	0
18748	滨海	倪滩六配变	10	200	32	32
18749	滨海	红纲五配变	10	200	0	0
18750	滨海	东玉北配变	10	200	0	32
18751	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	0	0
18752	滨海	滨海港红星十一配变	10	200	32	32
18753	滨海	伏河六配变	10	400	0	0
18754	滨海	滨淮建西一配变（建二六分）	10	200	31	31
18755	滨海	陆集八配变	10	400	0	0
18756	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	0	0
18757	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	0	31
18758	滨海	张圩四配变(三组)	10	200	31	31
18759	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	0	0
18760	滨海	海峰八配变	10	200	31	31
18761	滨海	复河陈西配变	10	200	0	0
18762	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	0	0
18763	滨海	寿东二配变	10	200	31	31

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18764	滨海	淤尖五配变	10	200	31	31
18765	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	0	0
18766	滨海	丰舍九配变	10	200	31	31
18767	滨海	路南六配变	10	200	31	31
18768	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	0	0
18769	滨海	五巨八配变	10	200	0	0
18770	滨海	建民（村）三配变	10	200	30	30
18771	滨海	三截沟一配变	10	200	30	30
18772	滨海	二友七配变1	10	200	0	29
18773	滨海	界牌东兴一配变	10	200	0	0
18774	滨海	城门五配变1	10	200	29	29
18775	滨海	坎南靠河十一配变	10	400	29	29
18776	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	0	29
18777	滨海	大团二配变	10	200	29	29
18778	滨海	八巨玉农一配变	10	200	0	29
18779	滨海	夹州十一配变变压器	10	400	29	29
18780	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	0	29
18781	滨海	复河刘庄	10	200	0	0
18782	滨海	南尖七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18783	滨海	淤尖东风六配变	10	200	28	28
18784	滨海	红旗七配变	10	200	28	28
18785	滨海	汛北九配变配变	10	200	28	28
18786	滨海	滨东西配变	10	200	0	28
18787	滨海	新联二配变	10	200	0	28
18788	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	0	28
18789	滨海	朱舍四配变	10	400	28	28
18790	滨海	蟠水十七配变	10	200	0	0
18791	滨海	三姓七配变	10	200	0	0
18792	滨海	二渡二站	10	200	0	0
18793	滨海	蒯庄六配变	10	200	27	27
18794	滨海	河北一配变	10	200	0	0
18795	滨海	周舍一配变	10	200	27	27
18796	滨海	严庄二配变	10	200	0	0
18797	滨海	八巨界河四配变	10	200	0	27
18798	滨海	荡北七配变	10	400	26	26
18799	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	0	0
18800	滨海	滨射四配变	10	200	26	26
18801	滨海	八巨玉农六配变	10	200	0	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18802	滨海	郁庄五配变	10	200	26	26
18803	滨海	龙尾七配变	10	200	0	0
18804	滨海	大尖一配变	10	200	0	0
18805	滨海	邓场四配变	10	100	26	26
18806	滨海	中舍七配变（中舍一分）	10	200	26	26
18807	滨海	大团四配变	10	100	26	26
18808	滨海	红旗三配变	10	400	25	25
18809	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	0	25
18810	滨海	卫东九配变	10	200	0	25
18811	滨海	玉北东站长	10	200	25	25
18812	滨海	西滩村二配变	10	200	25	25
18813	滨海	陈涛五层三配变	10	200	0	25
18814	滨海	下舍九配变（下舍三分）	10	200	25	25
18815	滨海	渔洼一配变	10	200	0	25
18816	滨海	滨东二组配变	10	200	0	25
18817	滨海	胡集二配变	10	200	25	0
18818	滨海	坎南友好西小区2#变	10	400	25	25
18819	滨海	良港五配变	10	200	25	25
18820	滨海	红旗十配变	10	200	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18821	滨海	坎南浦西二配变	10	400	25	25
18822	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	0	0
18823	滨海	友联七配变	10	200	24	24
18824	滨海	陶河二配变	10	200	24	24
18825	滨海	陈铸前程五配变	10	200	0	0
18826	滨海	唐港一配变	10	200	0	24
18827	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	0	0
18828	滨海	祥兴四组配变	10	200	0	24
18829	滨海	双垛五配变	10	200	0	24
18830	滨海	味阳四配变	10	200	0	0
18831	滨海	盘洋十配变	10	200	23	23
18832	滨海	汛河东站	10	200	23	23
18833	滨海	有余四配变	10	400	0	0
18834	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	0	0
18835	滨海	南庄一、五组配变	10	200	0	23
18836	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	0	0
18837	滨海	后庄三配变	10	200	23	23
18838	滨海	樊集四配变	10	200	0	0
18839	滨海	寿东五配变	10	200	23	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18840	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	0	0
18841	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	0	0
18842	滨海	朱集东配变	10	200	0	0
18843	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	0	0
18844	滨海	一心三配变	10	200	0	22
18845	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	0	22
18846	滨海	尹桥三配变	10	100	0	0
18847	滨海	王滩一配变	10	200	22	22
18848	滨海	东坝二配变	10	200	22	22
18849	滨海	学地八配变	10	200	0	0
18850	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	0	0
18851	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	0	0
18852	滨海	西湖路幼儿园	10	250	21	21
18853	滨海	条淮一配变	10	200	21	21
18854	滨海	王港二配变	10	200	0	0
18855	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	0	0
18856	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	0	0
18857	滨海	城门十配变	10	200	20	20
18858	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18859	滨海	沙浦五配变	10	200	20	20
18860	滨海	小街条堆八配变	10	400	0	0
18861	滨海	城北小学	10	315	19	0
18862	滨海	十八顷二配变	10	200	0	0
18863	滨海	推虾四配变	10	200	19	19
18864	滨海	杨庄十配变	10	400	19	19
18865	滨海	红星十配变新增	10	200	19	19
18866	滨海	滨海县经济开发区北区2#公用	10	400	19	19
18867	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	0	0
18868	滨海	会农八配变	10	100	18	0
18869	滨海	陈铸李元七配变	10	400	0	0
18870	滨海	吴王九配变1	10	200	0	0
18871	滨海	四巨一配变	10	400	0	0
18872	滨海	前环三配变	10	200	0	0
18873	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	0	0
18874	滨海	腰庄一配变	10	200	18	18
18875	滨海	四巨二配变	10	200	0	0
18876	滨海	丁墩二配变1	10	200	0	18
18877	滨海	学地二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18878	滨海	四汛八组	10	200	17	17
18879	滨海	滨东七配变	10	400	0	17
18880	滨海	八巨五户九配变	10	400	0	17
18881	滨海	创业六配变	10	200	0	0
18882	滨海	吕滩九配变	10	200	16	16
18883	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	0	0
18884	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	200	0	16
18885	滨海	一心五配变	10	200	0	16
18886	滨海	官滩一配变	10	200	0	0
18887	滨海	洼滩五配变	10	200	15	15
18888	滨海	大港十一配变	10	200	0	0
18889	滨海	吕滩七配变	10	200	15	15
18890	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	0	0
18891	滨海	建西一配变	10	200	14	14
18892	滨海	滨兴二配变	10	200	0	14
18893	滨海	伏河西站1	10	200	0	0
18894	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	0	0
18895	滨海	陈铸味阳八配变	10	200	0	0
18896	滨海	许家圩一配变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18897	滨海	河包二配变	10	200	13	0
18898	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	0	0
18899	滨海	下旧十六配变	10	400	0	0
18900	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	0	0
18901	滨海	沿河三配变.	10	200	0	0
18902	滨海	樊集小街五配变	10	200	12	12
18903	滨海	吉岗九配变.	10	100	12	12
18904	滨海	建二（村）四配变	10	200	12	12
18905	滨海	小街路灯1#变	10	50	0	11
18906	滨海	界牌条巨三配变	10	200	0	0
18907	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	0	11
18908	滨海	河包一配变	10	200	11	0
18909	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	0	0
18910	滨海	张湾五配变	10	200	0	10
18911	滨海	华庄四配变	10	200	0	0
18912	滨海	四坝二配变配变	10	200	0	0
18913	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	0	0
18914	滨海	大团一配变	10	200	9	9
18915	滨海	冯庄六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18916	滨海	龙港五配变	10	200	9	9
18917	滨海	丁墩三配变	10	200	0	9
18918	滨海	陈涛五层一配变	10	200	0	9
18919	滨海	寿东八配变	10	200	9	9
18920	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	0	0
18921	滨海	海峰六配变	10	400	8	8
18922	滨海	创业三配变	10	200	0	0
18923	滨海	下舍二配变	10	200	0	8
18924	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	0	0
18925	滨海	正红五配变	10	400	0	0
18926	滨海	旧河九配变	10	200	0	0
18927	滨海	靠河八配变	10	200	7	7
18928	滨海	唐河三配变	10	200	7	7
18929	滨海	伏河赵庄配变	10	200	0	0
18930	滨海	三庄三配变	10	200	7	7
18931	滨海	栾庄四配变	10	200	0	0
18932	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	0	0
18933	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	0	6
18934	滨海	八巨五户六配变	10	200	0	6

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18935	滨海	通榆二十四配变	10	400	0	0
18936	滨海	三姓九配变	10	200	0	0
18937	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	0	0
18938	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	0	0
18939	滨海	丰舍十配变	10	200	5	5
18940	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	0	0
18941	滨海	华庄七配变1	10	200	0	0
18942	滨海	新丰一配变	10	200	0	0
18943	滨海	马营五配变	10	200	4	4
18944	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	0	0
18945	滨海	后堆六配变	10	200	4	4
18946	滨海	五丁一配变	10	200	0	0
18947	滨海	辛荡八配变	10	200	3	3
18948	滨海	吕滩三配变	10	200	3	3
18949	滨海	琶头二配变	10	400	3	3
18950	滨海	三烈一配变	10	400	2	2
18951	滨海	华庄三配变	10	200	0	0
18952	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	0	0
18953	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18954	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	0	0
18955	滨海	四份一配变	10	200	2	2
18956	滨海	界牌三巨一配变	10	200	0	0
18957	滨海	海峰二站	10	200	1	1
18958	滨海	陶圩三配变	10	200	1	1
18959	滨海	海峰二配变	10	200	1	1
18960	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	0	0
18961	滨海	二友二配变	10	200	0	1
18962	滨海	李舍七配变	10	200	0	0
18963	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	0	0
18964	滨海	工业变光伏配变	10	630	464	464
18965	滨海	皋滩八配变	10	200	0	0
18966	滨海	皋滩五配变	10	200	0	0
18967	滨海	陈铸花坎	10	100	0	0
18968	滨海	滨阜中站	10	200	0	0
18969	滨海	皋滩射河	10	200	0	0
18970	滨海	陈铸新站	10	200	0	0
18971	滨海	上旧十配变	10	200	0	0
18972	滨海	陈铸十七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18973	滨海	滨阜二配变	10	200	0	0
18974	滨海	滨阜北站	10	200	0	0
18975	滨海	上旧三配变	10	200	0	0
18976	滨海	陈铸十四配变	10	200	0	0
18977	滨海	上旧十三配变	10	200	0	0
18978	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	0	0
18979	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	0	0
18980	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	0	0
18981	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	0	0
18982	滨海	陈铸八配变	10	200	0	0
18983	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	0	0
18984	滨海	皋滩十六配变	10	400	0	0
18985	滨海	陈铸四配变	10	200	0	0
18986	滨海	上旧八配变	10	200	0	0
18987	滨海	皋滩十三配变	10	200	0	0
18988	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	0	0
18989	滨海	陈铸一配变	10	200	0	0
18990	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	0	0
18991	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
18992	滨海	陈铸十二配变	10	200	0	0
18993	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	0	0
18994	滨海	皋滩十八配变	10	200	0	0
18995	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	0	0
18996	滨海	皋滩十四配变	10	200	0	0
18997	滨海	旧河十五配变	10	200	0	0
18998	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	0	0
18999	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	0	0
19000	滨海	陈铸三配变	10	200	0	0
19001	滨海	皋滩十配变	10	200	0	0
19002	滨海	上旧七配变	10	200	0	0
19003	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	0	0
19004	滨海	虹桥五配变	10	200	0	0
19005	滨海	虹桥八配变	10	200	0	0
19006	滨海	皋滩十七配变	10	200	0	0
19007	滨海	陈铸五配变1	10	400	0	0
19008	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	0	0
19009	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	0	0
19010	滨海	滨阜八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19011	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	0	0
19012	滨海	滨阜四配变	10	200	0	0
19013	滨海	虹桥二配变	10	400	0	0
19014	滨海	虹桥一配变	10	400	0	0
19015	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	0	0
19016	滨海	上旧一配变	10	400	0	0
19017	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	0	0
19018	滨海	陈铸十五配变	10	400	0	0
19019	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	0	0
19020	滨海	陈铸十三配变	10	400	0	0
19021	滨海	虹桥十一配变	10	400	0	0
19022	滨海	滨阜七配变	10	400	0	0
19023	滨海	陈铸河西一配变	10	200	0	0
19024	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	0	0
19025	滨海	河西六配变	10	200	0	0
19026	滨海	陈铸河西四配变	10	200	0	0
19027	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	0	0
19028	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	0	0
19029	滨海	河西二十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19030	滨海	掘港滨港	10	200	0	0
19031	滨海	陈铸河西八配变	10	400	0	0
19032	滨海	掘港十三配变	10	200	0	0
19033	滨海	虹桥七配变	10	200	0	0
19034	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	0	0
19035	滨海	河西十二配变	10	200	0	0
19036	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	0	0
19037	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	0	0
19038	滨海	掘港九配变	10	200	0	0
19039	滨海	虹桥十二配变	10	200	0	0
19040	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	0	0
19041	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	0	0
19042	滨海	黄浦九配变	10	200	0	0
19043	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	0	0
19044	滨海	掘港十四配变	10	400	0	0
19045	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	0	0
19046	滨海	官滩六配变	10	200	0	0
19047	滨海	掘港一配变	10	200	0	0
19048	滨海	黄浦三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19049	滨海	陈铸河西三配变	10	200	0	0
19050	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	0	0
19051	滨海	黄浦八配变	10	200	0	0
19052	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	0	0
19053	滨海	掘港十五配变	10	200	0	0
19054	滨海	掘港十二配变	10	200	0	0
19055	滨海	陈铸河西五配变	10	200	0	0
19056	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	0	0
19057	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	0	0
19058	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	0	0
19059	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	0	0
19060	滨海	尹桥十配变	10	200	0	0
19061	滨海	河西九配变	10	200	0	0
19062	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	0	0
19063	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	0	0
19064	滨海	河西运南站	10	200	0	0
19065	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	0	0
19066	滨海	掘港五配变	10	400	0	0
19067	滨海	掘港七配变配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19068	滨海	陈铸河西二配变	10	400	0	0
19069	滨海	掘港十六配变	10	400	0	0
19070	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	0	0
19071	滨海	河西十八配变	10	400	0	0
19072	滨海	陈铸前程六配变	10	400	0	0
19073	滨海	河西七配变	10	400	0	0
19074	滨海	吴王十配变	10	400	0	0
19075	滨海	河西十九配变	10	400	0	0
19076	滨海	河西十五配变	10	400	0	0
19077	滨海	坎北园区9#变	10	400	302	0
19078	滨海	二坎十配变	10	200	131	0
19079	滨海	二坎五配变	10	400	289	0
19080	滨海	学南三配变	10	200	160	160
19081	滨海	范如领加工	10	200	143	0
19082	滨海	新安四配变	10	400	318	0
19083	滨海	大兴四配变	10	200	160	0
19084	滨海	坎北新安五配变	10	400	320	0
19085	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	160	0
19086	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19087	滨海	新安二站	10	250	200	0
19088	滨海	大兴二配变	10	200	57	0
19089	滨海	大兴五配变	10	200	96	0
19090	滨海	大兴一配变	10	200	133	0
19091	滨海	坎北新安十九配变	10	400	159	0
19092	滨海	坎北新安十配变	10	400	196	0
19093	滨海	坎北新安七配变	10	400	294	0
19094	滨海	新安十二配变	10	400	306	0
19095	滨海	新市一配变	10	315	252	252
19096	滨海	新悦城西区1#配电室1#主变	10	800	640	640
19097	滨海	忆西湖小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
19098	滨海	吾悦广场9#配电室1#主变	10	800	640	640
19099	滨海	新悦城西区2#配电室2#主变	10	800	640	640
19100	滨海	新悦城西区1#开关站所用变2	10	30	24	24
19101	滨海	新悦城西区4#配电室3#主变	10	800	640	640
19102	滨海	新悦城西区3#配电室2#主变	10	800	640	640
19103	滨海	新悦城西区4#配电室4#主变	10	800	640	640
19104	滨海	忆西湖小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
19105	滨海	新悦城西区2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19106	滨海	新悦城西区2#配电室4#主变	10	800	640	640
19107	滨海	新悦城西区4#配电室1#主变	10	800	640	640
19108	滨海	新悦城西区3#配电室1#主变	10	800	640	640
19109	滨海	新悦城西区2#配电室1#主变	10	800	640	640
19110	滨海	新悦城西区1#开关站所用变1	10	30	24	24
19111	滨海	吾悦广场8#配电室2#主变	10	800	640	640
19112	滨海	新悦城西区3#配电室4#主变	10	800	640	640
19113	滨海	新悦城西区1#配电室2#主变	10	800	640	640
19114	滨海	新悦城西区1#配电室4#主变	10	800	640	640
19115	滨海	新悦城西区1#配电室3#主变	10	800	640	640
19116	滨海	吾悦广场8#配电室1#主变	10	800	640	640
19117	滨海	新悦城西区4#配电室2#主变	10	800	640	640
19118	滨海	吾悦广场9#配电室2#主变	10	800	640	640
19119	滨海	新悦城西区3#配电室3#主变	10	800	640	640
19120	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	640	0
19121	滨海	大兴七配变	10	100	80	0
19122	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	157	0
19123	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	640	0
19124	滨海	新安八配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19125	滨海	大兴二站	10	200	160	0
19126	滨海	团荡十一配变	10	400	320	0
19127	滨海	新安二十配变	10	400	320	0
19128	滨海	团荡八队电站	10	250	200	0
19129	滨海	团荡九配变	10	200	53	0
19130	滨海	团荡三配变	10	400	134	0
19131	滨海	大兴六配变	10	400	193	0
19132	滨海	大兴三配变	10	400	237	0
19133	滨海	大兴八配变变压器	10	400	240	0
19134	滨海	新安二配变	10	400	292	0
19135	滨海	阔港九配变	10	200	0	0
19136	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	0	0
19137	滨海	八巨东成七配变	10	200	160	0
19138	滨海	八巨合成十配变	10	200	160	0
19139	滨海	泥港三配变	10	200	160	0
19140	滨海	八巨泥港二站	10	200	160	0
19141	滨海	八巨合成十三配变	10	400	320	0
19142	滨海	八巨泥港电站	10	315	252	0
19143	滨海	八巨合成二配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19144	滨海	阔港电站	10	200	160	0
19145	滨海	八巨东成五配变	10	200	160	0
19146	滨海	八巨东成电站	10	100	80	0
19147	滨海	合成九配变	10	200	62	0
19148	滨海	阔港八配变	10	200	39	0
19149	滨海	八巨东成四配变	10	200	40	0
19150	滨海	八巨东成六配变	10	200	66	0
19151	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	67	0
19152	滨海	阔港五配变	10	200	69	0
19153	滨海	阔港二配变	10	200	70	0
19154	滨海	八巨合成六配变	10	200	78	0
19155	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	79	0
19156	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	89	0
19157	滨海	八巨合成四配变	10	200	92	0
19158	滨海	阔港七配变	10	200	97	0
19159	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	98	0
19160	滨海	八巨合成十二配变	10	200	99	0
19161	滨海	合成五配变	10	200	99	0
19162	滨海	八巨阔港十配变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19163	滨海	八巨合成七配变	10	200	112	0
19164	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	119	0
19165	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	123	0
19166	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	125	0
19167	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	126	0
19168	滨海	阔港三配变	10	200	126	0
19169	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	131	0
19170	滨海	泥港五配变	10	200	147	0
19171	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	135	0
19172	滨海	阔港六配变	10	200	138	0
19173	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	147	0
19174	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	164	0
19175	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	183	0
19176	滨海	八巨合成十四配变	10	400	256	0
19177	滨海	阔港一配变	10	400	262	0
19178	滨海	兴晋新城3#配电房1#主变	10	800	640	640
19179	滨海	10kV兴晋新城6#配电房3#主变	10	630	504	504
19180	滨海	10kV兴晋新城6#配电房1#主变	10	630	504	504
19181	滨海	10kV兴晋新城8#配电房3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19182	滨海	10kV兴晋新城7#配电房3#主变	10	800	640	640
19183	滨海	10kV兴晋新城7#配电房1#主变	10	800	640	640
19184	滨海	10kV兴晋新城8#配电房1#主变	10	800	640	640
19185	滨海	兴晋新城3#配电房3#主变	10	800	640	640
19186	滨海	小街二十五配变	10	400	290	290
19187	滨海	陈李路路灯2#变	10	100	80	80
19188	滨海	东晋幸福小区5#变	10	630	498	498
19189	滨海	东晋幸福小区6#变	10	400	320	320
19190	滨海	东晋五配变（吴锦雄）	10	400	320	320
19191	滨海	东晋十四配变	10	400	320	320
19192	滨海	东晋堆西一配变	10	400	320	320
19193	滨海	东晋小区10#变（拆迁户）	10	630	504	504
19194	滨海	东晋村八配变	10	200	160	160
19195	滨海	东晋小区6#变	10	400	320	320
19196	滨海	东晋村七配变	10	315	252	252
19197	滨海	头晋一配变	10	200	160	160
19198	滨海	堆西三配变	10	200	160	160
19199	滨海	东晋街道1#变	10	630	504	504
19200	滨海	玉华变光伏配变	10	100	15	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19201	滨海	堆西七配变	10	400	25	25
19202	滨海	新生八配变	10	200	50	50
19203	滨海	堆西二配变	10	400	118	118
19204	滨海	新生九配变	10	200	126	126
19205	滨海	新生十一配变	10	200	127	127
19206	滨海	新生四配变	10	400	127	127
19207	滨海	东罾十配变	10	400	153	153
19208	滨海	东罾五配变	10	400	236	236
19209	滨海	东罾九配变	10	400	257	257
19210	滨海	东罾十一配变	10	400	280	280
19211	滨海	新生一配变	10	400	283	283
19212	滨海	海滨新城2#箱变1#主变	10	630	303	303
19213	滨海	东罾小区1#变	10	400	307	307
19214	滨海	海滨新城1#箱变1#主变	10	630	328	328
19215	滨海	头罾供电所1#变（考核）	10	630	478	478
19216	滨海	堆西居民小区	10	630	495	495
19217	滨海	堆角三配变	10	200	0	0
19218	滨海	界牌二站	10	100	0	0
19219	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19220	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	0	0
19221	滨海	华林一站	10	100	0	0
19222	滨海	万庄电站	10	100	0	0
19223	滨海	界牌街道十一配变	10	200	0	0
19224	滨海	官庄一站	10	200	0	0
19225	滨海	周庄一站	10	200	0	0
19226	滨海	周庄三配变	10	200	0	0
19227	滨海	周庄五配变	10	200	0	0
19228	滨海	万庄二配变	10	200	0	0
19229	滨海	万庄一配变	10	200	0	0
19230	滨海	祁垛四配变	10	200	0	0
19231	滨海	堆角一配变	10	200	0	0
19232	滨海	周庄七配变	10	200	0	0
19233	滨海	祁垛五配变	10	400	0	0
19234	滨海	祁垛三配变	10	200	0	0
19235	滨海	祁垛二配变	10	200	0	0
19236	滨海	堆角二配变	10	200	0	0
19237	滨海	周庄八配变	10	400	0	0
19238	滨海	界牌十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19239	滨海	祁垛二号变	10	200	0	0
19240	滨海	祁垛一号变	10	200	0	0
19241	滨海	东兴电站	10	200	0	0
19242	滨海	祁垛一配变	10	400	0	0
19243	滨海	周庄九配变	10	400	0	0
19244	滨海	界牌十三配变	10	400	0	0
19245	滨海	周庄六配变	10	400	0	0
19246	滨海	万庄三配变	10	400	0	0
19247	滨海	周庄一配变	10	400	0	0
19248	滨海	界牌三配变	10	400	0	0
19249	滨海	界牌十六配变	10	400	0	0
19250	滨海	堆角四配变	10	400	0	0
19251	滨海	周庄二配变	10	400	0	0
19252	滨海	界牌街道五配变	10	400	0	0
19253	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	0	0
19254	滨海	三坝五配变	10	200	0	0
19255	滨海	圣庄排涝二站	10	200	160	0
19256	滨海	界牌康居小区	10	200	160	0
19257	滨海	三坝一配变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19258	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	320	0
19259	滨海	众兴渔场电站	10	200	160	0
19260	滨海	圣庄电站北	10	200	160	0
19261	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	320	0
19262	滨海	冲边南站	10	100	80	0
19263	滨海	三坝九配变	10	400	320	0
19264	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	160	0
19265	滨海	圣庄南电站	10	200	160	0
19266	滨海	圣庄一配变	10	200	41	0
19267	滨海	三坝二配变	10	200	55	0
19268	滨海	冲边七配变	10	200	63	0
19269	滨海	冲边六配变	10	200	78	0
19270	滨海	吉圩三配变	10	200	95	0
19271	滨海	圣庄二配变	10	200	101	0
19272	滨海	冲边八配变	10	200	120	0
19273	滨海	冲边四配变	10	200	129	0
19274	滨海	三坝四配变	10	200	131	0
19275	滨海	冲边二配变	10	200	133	0
19276	滨海	圣庄三配变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19277	滨海	冲边五配变	10	200	142	0
19278	滨海	三坝十配变	10	400	155	0
19279	滨海	吉圩二配变	10	400	180	0
19280	滨海	冲边一配变	10	400	187	0
19281	滨海	冲边九配变	10	400	186	0
19282	滨海	三坝八配变	10	400	204	0
19283	滨海	冲边三配变	10	400	234	0
19284	滨海	三坝十一配变	10	400	239	0
19285	滨海	三坝七配变	10	400	243	0
19286	滨海	圣庄五配变	10	400	254	0
19287	滨海	圣庄四配变	10	400	281	0
19288	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	320	0
19289	滨海	新安十七配变变压器	10	400	320	0
19290	滨海	团荡七配变	10	400	320	0
19291	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	320	0
19292	滨海	新安十五配变变压器	10	400	320	0
19293	滨海	韩庄三配变	10	400	320	0
19294	滨海	新安十三配变	10	400	320	0
19295	滨海	新安小区1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19296	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	320	0
19297	滨海	新安3#变	10	400	320	0
19298	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	320	0
19299	滨海	新安2#变	10	400	320	0
19300	滨海	坎北徐红	10	250	200	0
19301	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	320	0
19302	滨海	坎北新安十一配变	10	400	320	0
19303	滨海	会农五配变	10	200	160	0
19304	滨海	团荡五配变	10	200	160	0
19305	滨海	会农电站	10	200	160	0
19306	滨海	坎北会农三配变	10	400	320	0
19307	滨海	会农一配变	10	200	160	0
19308	滨海	新安十六配变变压器	10	400	320	0
19309	滨海	会农六配变	10	200	114	0
19310	滨海	韩庄一配变	10	400	155	0
19311	滨海	会农二配变	10	400	195	0
19312	滨海	会农四配变	10	400	232	0
19313	滨海	沙庄一配变	10	400	240	0
19314	滨海	韩庄四配变	10	400	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19315	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	242	0
19316	滨海	韩庄二配变	10	400	269	0
19317	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	310	0
19318	滨海	新安十八配变	10	400	311	0
19319	滨海	振东王圩三配变	10	400	320	320
19320	滨海	陈港一配变	10	200	160	160
19321	滨海	陈港四配变	10	400	320	320
19322	滨海	振东老堆五配变	10	315	252	252
19323	滨海	中心四号配变	10	200	160	160
19324	滨海	老堆二配变	10	200	12	12
19325	滨海	振东陈港三配变	10	200	43	43
19326	滨海	木楼二配变	10	200	50	50
19327	滨海	木楼一配变	10	200	60	60
19328	滨海	陈港二配变	10	200	69	69
19329	滨海	祥心东配变	10	200	74	74
19330	滨海	老堆六配变	10	200	75	75
19331	滨海	老堆一配变	10	200	88	88
19332	滨海	陈港东配变	10	200	90	90
19333	滨海	中心北配变	10	200	96	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19334	滨海	振东陈港五配变	10	200	121	121
19335	滨海	陈港西配变	10	200	123	123
19336	滨海	振东陈港中配变	10	200	125	125
19337	滨海	老堆中配变	10	400	132	132
19338	滨海	振东王圩西配变	10	200	135	135
19339	滨海	振东祥兴西站配变	10	200	137	137
19340	滨海	祥兴一组配变	10	200	138	138
19341	滨海	陈港南配变	10	400	191	191
19342	滨海	东玉三配变	10	400	277	277
19343	滨海	木楼六配变	10	400	291	291
19344	滨海	陈港六配变	10	400	298	298
19345	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	0	0
19346	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	0	0
19347	滨海	淤尖巨西十配变	10	200	160	160
19348	滨海	淤尖堆西电站	10	400	320	320
19349	滨海	巨西十三配变	10	200	160	160
19350	滨海	淤尖堆西三配变	10	200	160	160
19351	滨海	巨东十九配变	10	400	320	320
19352	滨海	淤尖巨西二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19353	滨海	堆西十六配变	10	400	320	320
19354	滨海	淤尖巨东六配变	10	200	160	160
19355	滨海	淤尖东洼六配变	10	200	160	160
19356	滨海	淤尖联合电站配变	10	400	320	320
19357	滨海	淤尖临海六配变	10	200	160	160
19358	滨海	淤尖临海三配变	10	200	160	160
19359	滨海	淤尖巨东二配变	10	400	14	14
19360	滨海	淤尖巨东九配变	10	200	16	16
19361	滨海	淤尖前哨三配变	10	200	25	25
19362	滨海	淤尖前哨七配变	10	200	30	30
19363	滨海	淤尖巨东五配变	10	200	31	31
19364	滨海	淤尖临海一配变	10	200	36	36
19365	滨海	淤尖堆西十二配变	10	200	51	51
19366	滨海	淤尖堆西二配变	10	200	56	56
19367	滨海	淤尖三港六配变	10	200	67	67
19368	滨海	淤尖东风五配变	10	200	73	73
19369	滨海	淤尖巨东十一配变	10	200	94	94
19370	滨海	淤尖前哨十一配变	10	200	98	98
19371	滨海	淤尖巨西六配变	10	200	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19372	滨海	淤尖巨西八配变	10	400	100	100
19373	滨海	淤尖临海九配变	10	200	103	103
19374	滨海	淤尖临海十配变	10	200	108	108
19375	滨海	淤尖巨西九配变	10	200	108	108
19376	滨海	淤尖三港七配变	10	200	110	110
19377	滨海	淤尖临海二配变	10	200	111	111
19378	滨海	淤尖堆西十三配变	10	200	123	123
19379	滨海	淤尖前哨十配变	10	200	124	124
19380	滨海	淤尖临海七配变	10	200	124	124
19381	滨海	淤尖巨西一配变	10	200	129	129
19382	滨海	淤尖东风二配变	10	200	133	133
19383	滨海	淤尖前哨一配变	10	200	135	135
19384	滨海	淤尖东风八配变	10	200	135	135
19385	滨海	淤尖巨东十六配变	10	200	141	141
19386	滨海	淤尖巨东三配变1	10	200	143	143
19387	滨海	淤尖堆西六配变	10	200	144	144
19388	滨海	淤尖临海四配变	10	200	147	147
19389	滨海	巨东十七配变	10	400	162	162
19390	滨海	淤尖巨东四配变	10	400	167	167

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19391	滨海	淤尖三港一配变1	10	400	170	170
19392	滨海	淤尖巨东一配变1	10	400	211	211
19393	滨海	淤尖堆北七配变	10	400	259	259
19394	滨海	巨东十三配变	10	400	274	274
19395	滨海	淤尖堆西五配变	10	400	280	280
19396	滨海	河口站(西)	10	400	283	283
19397	滨海	巨东十八配变	10	400	287	287
19398	滨海	淤尖堆西九配变	10	400	287	287
19399	滨海	淤尖堆西十配变	10	400	292	292
19400	滨海	淤尖新河十一配变	10	400	294	294
19401	滨海	堆西十五配变	10	400	305	305
19402	滨海	淤尖巨西十二配变	10	400	307	307
19403	滨海	淤尖巨西七配变	10	400	310	310
19404	滨海	淤尖友爱三配变	10	200	160	160
19405	滨海	淤尖小街六配变	10	400	320	320
19406	滨海	淤尖小街一配变	10	400	320	320
19407	滨海	淤尖港西七配变	10	200	160	160
19408	滨海	淤尖港西三配变	10	200	160	160
19409	滨海	淤尖中学配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19410	滨海	淤尖正兴电站	10	200	160	160
19411	滨海	淤尖港东三配变	10	400	320	320
19412	滨海	淤尖友爱电站	10	200	160	160
19413	滨海	淤尖正兴四配变	10	200	160	160
19414	滨海	淤尖楼东二配变	10	200	160	160
19415	滨海	淤尖正兴七配变	10	200	160	160
19416	滨海	淤尖正南四配变	10	400	320	320
19417	滨海	淤尖楼东电站	10	400	320	320
19418	滨海	淤尖小街四配变	10	200	160	160
19419	滨海	淤尖正南五配变	10	200	160	160
19420	滨海	淤尖正兴三配变	10	200	160	160
19421	滨海	淤尖楼东七配变	10	200	53	53
19422	滨海	淤尖勾股八配变	10	200	62	62
19423	滨海	淤尖港东一配变	10	200	64	64
19424	滨海	淤尖港东四配变	10	200	82	82
19425	滨海	淤尖正兴一配变	10	200	101	101
19426	滨海	淤尖楼东六配变	10	200	105	105
19427	滨海	淤尖港东二配变	10	200	109	109
19428	滨海	淤尖正兴二配变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19429	滨海	淤尖小街五配变	10	400	114	114
19430	滨海	淤尖兔场配变	10	200	115	115
19431	滨海	淤尖正兴六配变	10	200	123	123
19432	滨海	淤尖港西五配变	10	200	128	128
19433	滨海	淤尖正兴五配变	10	200	129	129
19434	滨海	淤尖港西六配变	10	200	136	136
19435	滨海	淤尖港东八配变	10	400	142	142
19436	滨海	港西九配变	10	200	142	142
19437	滨海	淤尖港西二配变	10	200	144	144
19438	滨海	淤尖楼东五配变	10	200	144	144
19439	滨海	淤尖港西一配变	10	200	150	150
19440	滨海	淤尖小街三配变	10	400	155	155
19441	滨海	淤尖正南六配变	10	400	159	159
19442	滨海	淤尖收花站配变	10	400	170	170
19443	滨海	淤尖正南一配变	10	400	188	188
19444	滨海	淤尖友爱二配变	10	400	232	232
19445	滨海	淤尖小街九配变	10	400	240	240
19446	滨海	淤尖小街八配变	10	400	265	265
19447	滨海	淤尖港东五配变	10	400	249	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19448	滨海	淤尖港西八配变	10	400	254	254
19449	滨海	淤尖小街二配变	10	400	257	257
19450	滨海	淤尖正南八配变	10	400	270	270
19451	滨海	淤尖正南三配变	10	400	270	270
19452	滨海	淤尖港东六配变	10	400	272	272
19453	滨海	小街2#箱变1#变压器	10	400	281	281
19454	滨海	淤尖友爱五配变	10	400	284	284
19455	滨海	淤尖楼东八配变	10	400	287	287
19456	滨海	淤尖楼东三配变	10	400	288	288
19457	滨海	淤尖友爱六配变	10	400	289	289
19458	滨海	淤尖友爱八配变	10	400	295	295
19459	滨海	淤尖友爱一配变	10	400	295	295
19460	滨海	港东十配变	10	400	297	297
19461	滨海	淤尖友爱七配变	10	400	304	304
19462	滨海	淤尖正南七配变	10	400	304	304
19463	滨海	淤尖港西四配变	10	400	304	304
19464	滨海	港东九配变	10	400	307	307
19465	滨海	淤尖小街七配变	10	400	309	309
19466	滨海	淤尖小街1#箱变高压间隔配电变压器	10	630	485	485

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19467	滨海	淤尖正南二配变1	10	630	470	470
19468	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	0	0
19469	滨海	淤尖东洼电站	10	200	160	160
19470	滨海	汪学兵2#变	10	315	252	252
19471	滨海	淤尖东洼十五配变	10	200	160	160
19472	滨海	滨海港临淮街十四配变	10	400	320	320
19473	滨海	辛成跃联建楼	10	400	320	320
19474	滨海	滨海港西尖干渠站	10	400	320	320
19475	滨海	滨海港临淮街六配变	10	400	320	320
19476	滨海	汪学兵1#变	10	315	252	252
19477	滨海	淤尖东洼十一配变	10	200	102	102
19478	滨海	淤尖东洼十配变	10	200	106	106
19479	滨海	淤尖东洼九配变	10	200	117	117
19480	滨海	玉丰十四配变	10	200	125	125
19481	滨海	淤尖东洼五配变	10	200	142	142
19482	滨海	淤尖东洼三配变	10	200	151	151
19483	滨海	淤尖东洼八配变	10	400	163	163
19484	滨海	淤尖东洼十三配变	10	400	208	208
19485	滨海	淤尖东洼二配变1	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19486	滨海	滨海港玉丰十六配变	10	400	287	287
19487	滨海	淤尖二十五配变	10	400	305	305
19488	滨海	滨海港临淮街闸口一配变	10	400	320	320
19489	滨海	滨海港西尖五配变	10	400	320	320
19490	滨海	联合一配变	10	200	160	160
19491	滨海	杨庄十六配变	10	400	320	320
19492	滨海	滨海港杨庄九配变	10	400	320	320
19493	滨海	滨海港杨庄十五配变	10	400	320	320
19494	滨海	杨庄一配变	10	400	320	320
19495	滨海	杨庄北站	10	400	320	320
19496	滨海	杨庄六配变	10	400	320	320
19497	滨海	滨海港杨庄十三配变	10	400	320	320
19498	滨海	滨海港联合五配变	10	200	160	160
19499	滨海	联合四配变	10	200	17	17
19500	滨海	滨海港联合七配变	10	200	37	37
19501	滨海	联合三配变	10	200	52	52
19502	滨海	联合六配变	10	200	52	52
19503	滨海	联合二配变	10	200	70	70
19504	滨海	西尖八配变	10	200	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19505	滨海	临淮杨庄三配变	10	200	106	106
19506	滨海	临淮杨庄二配变	10	200	126	126
19507	滨海	滨海港杨庄十配变	10	200	136	136
19508	滨海	联合八配变	10	200	143	143
19509	滨海	滨海港杨庄四配变	10	400	187	187
19510	滨海	路灯一号变	10	400	189	189
19511	滨海	滨海港杨庄十一配变	10	400	238	238
19512	滨海	杨庄七配变.	10	400	263	263
19513	滨海	杨庄八配变	10	400	265	265
19514	滨海	滨海港杨庄十二配变	10	400	300	300
19515	滨海	联合九配变	10	400	304	304
19516	滨海	杨庄十四配变	10	400	305	305
19517	滨海	双裕三配变	10	200	0	0
19518	滨海	玉丰十一配变	10	200	0	0
19519	滨海	玉北西站	10	400	320	320
19520	滨海	玉众五配变	10	400	320	320
19521	滨海	玉众十三配变	10	400	320	320
19522	滨海	滨海港玉北五配变	10	200	160	160
19523	滨海	玉众七配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19524	滨海	玉中六配变	10	200	160	160
19525	滨海	双裕玉中四配变	10	200	160	160
19526	滨海	红光二站	10	200	160	160
19527	滨海	玉中七配变	10	200	160	160
19528	滨海	玉众八配变	10	400	320	320
19529	滨海	滨海港玉众十二配变	10	400	320	320
19530	滨海	滨海港玉中八配变	10	200	160	160
19531	滨海	玉中十配变	10	200	160	160
19532	滨海	玉丰南站	10	400	320	320
19533	滨海	滨海港玉中三配变	10	200	160	160
19534	滨海	玉中十二配变	10	400	320	320
19535	滨海	玉北十二配变	10	400	320	320
19536	滨海	滨海港双裕玉丰二配变	10	200	160	160
19537	滨海	玉中五配变	10	100	80	80
19538	滨海	滨海港双裕一配变	10	400	320	320
19539	滨海	滨海港玉北三配变	10	200	55	55
19540	滨海	玉北六配变	10	200	64	64
19541	滨海	滨海港玉丰十二配变	10	200	103	103
19542	滨海	玉众六配变	10	200	103	103

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19543	滨海	滨海港玉中二配变	10	200	111	111
19544	滨海	滨海港玉北二配变	10	200	115	115
19545	滨海	玉众九配变	10	200	116	116
19546	滨海	滨海港玉众十配变	10	200	119	119
19547	滨海	双裕四配变	10	200	123	123
19548	滨海	滨海港玉中九配变	10	200	139	139
19549	滨海	滨海港玉丰九配变	10	200	139	139
19550	滨海	玉众二配变	10	200	142	142
19551	滨海	玉众三配变	10	200	143	143
19552	滨海	滨海港双裕二配变	10	200	145	145
19553	滨海	双裕玉丰四配变	10	400	192	192
19554	滨海	滨海港玉中一配变	10	400	198	198
19555	滨海	玉众十六配变	10	400	202	202
19556	滨海	玉众十七配变	10	400	216	216
19557	滨海	滨海港玉中十一配变	10	400	217	217
19558	滨海	玉众一配变	10	400	219	219
19559	滨海	玉北十一配变	10	400	227	227
19560	滨海	10kV临淮线玉众四配变	10	400	260	260
19561	滨海	玉众十四配变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19562	滨海	玉众十八配变	10	400	284	284
19563	滨海	闸北四配变	10	400	320	320
19564	滨海	滨海港双裕十配变	10	400	320	320
19565	滨海	双裕五配变	10	200	160	160
19566	滨海	玉中二斗站	10	100	80	80
19567	滨海	西尖西站	10	400	320	320
19568	滨海	双裕九配变.	10	200	157	157
19569	滨海	10kV港口线小街村二号配变	10	400	320	320
19570	滨海	淮北一配变	10	400	133	133
19571	滨海	滨海港双裕玉丰七配变	10	400	140	140
19572	滨海	滨海港淮北八配变	10	400	192	192
19573	滨海	滨海港双裕十二配变	10	400	254	254
19574	滨海	滨海港淮北十三配变	10	400	258	258
19575	滨海	滨海港淮北十四配变	10	400	289	289
19576	滨海	双裕七配变	10	400	289	289
19577	滨海	滨海港双裕十一配变	10	400	293	293
19578	滨海	后堆五配变	10	400	294	294
19579	滨海	滨海港双裕玉丰三配变	10	400	305	305
19580	滨海	滨海港双裕八配变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19581	滨海	滨海港黄海五配变	10	400	27	27
19582	滨海	玉丰六配变	10	200	160	160
19583	滨海	黄海七配变	10	400	320	320
19584	滨海	民主四配变	10	200	160	160
19585	滨海	西尖四配变	10	200	160	160
19586	滨海	小街村一号配变	10	400	320	320
19587	滨海	民主六配变	10	200	6	6
19588	滨海	黄海二配变	10	200	8	8
19589	滨海	黄海三配变	10	200	16	16
19590	滨海	滨海港淮北五配变	10	200	17	17
19591	滨海	滨海港黄海南站	10	200	34	34
19592	滨海	玉丰一配变	10	200	56	56
19593	滨海	滨海港民主二配变	10	400	63	63
19594	滨海	民主三配变	10	200	65	65
19595	滨海	滨海港西尖一配变	10	200	70	70
19596	滨海	玉丰八配变	10	200	82	82
19597	滨海	滨海港黄海四配变	10	200	93	93
19598	滨海	滨海港玉丰五配变	10	200	94	94
19599	滨海	西尖二配变	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19600	滨海	黄海六配变	10	400	103	103
19601	滨海	西尖七配变	10	200	112	112
19602	滨海	玉丰十配变	10	200	114	114
19603	滨海	西尖六配变	10	200	125	125
19604	滨海	民主一配变	10	400	142	142
19605	滨海	滨海港民主五配变	10	400	162	162
19606	滨海	西尖三配变	10	400	179	179
19607	滨海	西尖九配变	10	400	237	237
19608	滨海	黄海八配变	10	400	255	255
19609	滨海	滨海港黄海一配变	10	400	267	267
19610	滨海	玉丰十七配变	10	400	285	285
19611	滨海	滨海港双裕十三配变	10	400	288	288
19612	滨海	黄海九配变	10	400	299	299
19613	滨海	八巨永余十四配变	10	200	0	0
19614	滨海	大洼三配变	10	200	0	0
19615	滨海	中心河一配变	10	200	0	0
19616	滨海	光伏配变	10	100	0	0
19617	滨海	栾庄二配变	10	200	0	0
19618	滨海	刘戈四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19619	滨海	界牌房港一配变	10	200	0	0
19620	滨海	八巨五户三配变	10	200	0	0
19621	滨海	四坝八配变	10	400	0	0
19622	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	0	0
19623	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	0	0
19624	滨海	夹河六配变	10	200	0	0
19625	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	0	0
19626	滨海	新庄五配变	10	200	0	0
19627	滨海	小尖一配变	10	200	0	0
19628	滨海	清水河一配变	10	400	0	0
19629	滨海	万岗四配变	10	200	0	0
19630	滨海	老庄三配变	10	200	0	0
19631	滨海	中心河三配变	10	200	0	0
19632	滨海	樊集二配变	10	200	0	0
19633	滨海	栾庄八配变	10	200	0	0
19634	滨海	王港三配变	10	200	0	0
19635	滨海	汛东五配变	10	200	0	0
19636	滨海	华林二配变	10	200	0	0
19637	滨海	聂庄五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19638	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	0	0
19639	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	0	0
19640	滨海	友谊光伏配变	10	100	0	0
19641	滨海	新胜三配变	10	400	0	0
19642	滨海	广垛三配变	10	400	0	0
19643	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	0	0
19644	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	0	0
19645	滨海	陈坍十二配变	10	200	0	0
19646	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	0	0
19647	滨海	蔡庄三配变	10	200	0	0
19648	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	0	0
19649	滨海	天沟二配变	10	400	0	0
19650	滨海	天沟六配变.	10	200	0	0
19651	滨海	淤尖新河三配变	10	200	0	0
19652	滨海	夹州三配变	10	200	0	0
19653	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	0	0
19654	滨海	琶头三配变	10	200	0	0
19655	滨海	樊集琶头一配变	10	200	0	0
19656	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19657	滨海	陈坍六配变	10	200	0	0
19658	滨海	红纲八配变	10	200	0	0
19659	滨海	三合三配变	10	200	0	0
19660	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	0	0
19661	滨海	潘岗三配变	10	400	0	0
19662	滨海	沈舍六配变	10	200	0	0
19663	滨海	条堆一配变	10	400	0	0
19664	滨海	官滩路南配变	10	200	0	0
19665	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	0	0
19666	滨海	红纲一配变	10	400	0	0
19667	滨海	王港六配变	10	400	0	0
19668	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	0	0
19669	滨海	河包四配变	10	200	0	0
19670	滨海	古尖三配变	10	200	0	0
19671	滨海	界圩五配变	10	400	0	0
19672	滨海	王港八配变	10	400	0	0
19673	滨海	刘戈一配变	10	400	0	0
19674	滨海	刘庄三站	10	200	0	0
19675	滨海	复兴二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19676	滨海	老滩五配变	10	200	0	0
19677	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	0	0
19678	滨海	陈铸小街九配变	10	400	0	0
19679	滨海	木楼加工厂配变	10	200	0	0
19680	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	0	0
19681	滨海	顾庄五配变	10	200	0	0
19682	滨海	吉甫九配变	10	400	0	0
19683	滨海	海峰四配变	10	400	0	0
19684	滨海	临淮街十三配变	10	200	0	0
19685	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	0	0
19686	滨海	八巨永余二配变	10	200	0	0
19687	滨海	中山四配变	10	200	0	0
19688	滨海	天盘八配变天场	10	200	0	0
19689	滨海	清河七配变	10	200	0	0
19690	滨海	官庄五配变	10	200	0	0
19691	滨海	后港二配变	10	200	0	0
19692	滨海	沈关三配变	10	200	0	0
19693	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	0	0
19694	滨海	刘甫七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19695	滨海	界圩四配变	10	200	0	0
19696	滨海	仁前二配变	10	400	0	0
19697	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	0	0
19698	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	0	0
19699	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	0	0
19700	滨海	四坝三配变	10	400	0	0
19701	滨海	新丰三配变	10	400	0	0
19702	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	0	0
19703	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	0	0
19704	滨海	刘戈三配变	10	400	0	0
19705	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	0	0
19706	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	0	0
19707	滨海	苏南四配变	10	200	0	0
19708	滨海	袁庄二配变	10	200	0	0
19709	滨海	天沟一配变	10	200	0	0
19710	滨海	岔河二配变	10	200	0	0
19711	滨海	建农八配变	10	200	0	0
19712	滨海	新丰十二配变	10	400	0	0
19713	滨海	玉华一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19714	滨海	刘戈二配变	10	200	0	0
19715	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	0	0
19716	滨海	徐丹十一配变	10	200	0	0
19717	滨海	建二六配变	10	400	0	0
19718	滨海	蒋渡射北	10	400	0	0
19719	滨海	五丁二配变	10	400	0	0
19720	滨海	闸口一配变	10	200	0	0
19721	滨海	夹州四配变	10	400	0	0
19722	滨海	刘庄四站	10	400	0	0
19723	滨海	陈东二配变	10	400	0	0
19724	滨海	坍东四配变	10	200	0	0
19725	滨海	陈东三配变	10	400	0	0
19726	滨海	华芳上书院1#开关站2#主变	10	800	640	640
19727	滨海	华芳上书院1#开关站4#主变	10	800	640	640
19728	滨海	华芳上书院2#配电室2#主变	10	800	640	640
19729	滨海	华芳上书院2#配电室4#主变	10	800	640	640
19730	滨海	东滩村四配变	10	200	160	160
19731	滨海	建设八配变（建设三分）	10	200	160	160
19732	滨海	建设电站打水	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19733	滨海	中西四斗电站	10	200	160	160
19734	滨海	建二三斗站	10	200	160	160
19735	滨海	滨淮供电所建二八配变	10	200	160	160
19736	滨海	滨农电站	10	200	160	160
19737	滨海	建民十组电站	10	200	160	160
19738	滨海	中南村二配变	10	200	160	160
19739	滨海	东港村五配变	10	200	160	160
19740	滨海	海滨大道3#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19741	滨海	龙西公用	10	630	504	504
19742	滨海	京华1#箱变1#主变	10	630	504	504
19743	滨海	永康幸福里1#开闭所3#主变	10	800	640	640
19744	滨海	永康幸福里1#配电室1#主变	10	800	640	640
19745	滨海	永康幸福里2#配电室3#主变	10	800	640	640
19746	滨海	永康幸福里1#开闭所1#主变	10	800	640	640
19747	滨海	商业街6#公用	10	400	320	320
19748	滨海	京华2#箱变1#主变	10	630	504	504
19749	滨海	玉龙路3#公用	10	315	252	252
19750	滨海	纬中路10#公用1#主变	10	630	504	504
19751	滨海	纬中路4#公用箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19752	滨海	海滨大道1#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19753	滨海	玉龙路4#公用	10	400	320	320
19754	滨海	海滨大道6#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19755	滨海	海滨大道5#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19756	滨海	永康幸福里2#配电室1#主变	10	800	640	640
19757	滨海	海滨大道4#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19758	滨海	机械厂公用	10	400	320	320
19759	滨海	纬中路5#公用	10	400	320	320
19760	滨海	玉龙路2#公用	10	630	504	504
19761	滨海	纬中路3#公用箱变1#主变	10	800	640	640
19762	滨海	纬中路8#公用	10	400	320	320
19763	滨海	海滨大道2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19764	滨海	纬中路1#公用	10	400	320	320
19765	滨海	纬中路2#公用	10	630	504	504
19766	滨海	永康幸福里1#配电室3#主变	10	800	640	640
19767	滨海	商业街5#公用	10	400	320	320
19768	滨海	玉龙路6#公用	10	500	400	400
19769	滨海	商业街4#公用	10	400	320	320
19770	滨海	东苑集中区2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19771	滨海	公玉十一配变	10	400	320	320
19772	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
19773	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
19774	滨海	滨淮河西一配变（前行一分）	10	200	160	160
19775	滨海	前行七配变2#变	10	400	320	320
19776	滨海	公玉村二号配变	10	400	320	320
19777	滨海	双舍一配变	10	400	320	320
19778	滨海	10kV长兴线、10kV小岭线锦苑商住楼配电室1#主变	10	630	504	504
19779	滨海	双河沟头电站	10	200	160	160
19780	滨海	前行九配变(小区)	10	400	320	320
19781	滨海	东苑集中区3#变	10	400	320	320
19782	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室2#主变	10	630	504	504
19783	滨海	公玉五配变	10	400	320	320
19784	滨海	公玉八配变2#变	10	400	320	320
19785	滨海	兴隆商贸城小区2#配电室1#主变	10	630	504	504
19786	滨海	前行七配变	10	200	160	160
19787	滨海	公玉十二配变	10	400	320	320
19788	滨海	前行一配变	10	400	320	320
19789	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19790	滨海	兴隆商贸城小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
19791	滨海	公玉十配变	10	200	160	160
19792	滨海	公玉三配变	10	400	320	320
19793	滨海	公玉村一号配变	10	400	320	320
19794	滨海	公玉干渠电站	10	200	160	160
19795	滨海	公玉四配变	10	400	320	320
19796	滨海	东苑集中区1#变	10	630	504	504
19797	滨海	公玉一配变	10	200	160	160
19798	滨海	高效农业排涝站配变	10	200	159	159
19799	滨海	双舍小区（双舍村农民住宅小区）	10	400	320	320
19800	滨海	坎北西坎4#变	10	400	320	0
19801	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	640	0
19802	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	640	0
19803	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	640	0
19804	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	640	0
19805	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	640	0
19806	滨海	杨陆三配变	10	200	160	0
19807	滨海	西坎二配变	10	400	320	0
19808	滨海	西坎五配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19809	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	80	0
19810	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	640	0
19811	滨海	西坎八配变	10	400	320	0
19812	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	640	0
19813	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	640	0
19814	滨海	西坎七配变	10	200	160	0
19815	滨海	西坎三配变	10	200	160	0
19816	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	640	0
19817	滨海	西坎一配变	10	400	320	0
19818	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	640	0
19819	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	640	0
19820	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	640	0
19821	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	640	0
19822	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	640	0
19823	滨海	西坎2#变	10	400	320	0
19824	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	640	0
19825	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	640	0
19826	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	640	0
19827	滨海	朱浦西站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19828	滨海	西坎1#变	10	400	320	0
19829	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	640	0
19830	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	640	0
19831	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	640	0
19832	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	320	0
19833	滨海	西坎3#变	10	400	320	0
19834	滨海	西坎六配变	10	200	160	0
19835	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	640	0
19836	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	640	0
19837	滨海	红卫一站	10	100	80	80
19838	滨海	杠南四配变	10	200	0	160
19839	滨海	新西二配变	10	400	0	320
19840	滨海	新南五配变	10	400	0	320
19841	滨海	新西七配变	10	200	0	160
19842	滨海	新西三配变	10	200	0	160
19843	滨海	新南一配变	10	400	0	320
19844	滨海	新南六配变	10	200	0	160
19845	滨海	新南八配变	10	400	0	313
19846	滨海	新西四站	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19847	滨海	新西一站	10	100	0	80
19848	滨海	新南三配变	10	200	0	160
19849	滨海	新南一站	10	400	0	320
19850	滨海	新西一配变	10	200	0	160
19851	滨海	杠南二配变	10	400	0	320
19852	滨海	杠南七配变	10	400	0	320
19853	滨海	新西九配变	10	400	0	320
19854	滨海	新西二站	10	100	0	80
19855	滨海	南湾十一配变	10	400	0	320
19856	滨海	新西五配变	10	200	0	160
19857	滨海	新南二配变	10	400	0	320
19858	滨海	新西五站	10	100	0	80
19859	滨海	新西六配变	10	200	0	160
19860	滨海	杠南六配变	10	400	0	320
19861	滨海	双舍四配变	10	400	320	320
19862	滨海	长兴六配变	10	400	320	320
19863	滨海	新岭四配变	10	200	160	160
19864	滨海	朱舍三斗电站	10	200	158	158
19865	滨海	滨淮街道十八配变（派出所）	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19866	滨海	新岭二斗站	10	200	160	160
19867	滨海	树西树圩电站	10	200	160	160
19868	滨海	树圩五配变	10	400	320	320
19869	滨海	树圩六配变	10	400	320	320
19870	滨海	朱舍九组站	10	100	80	80
19871	滨海	双舍二斗半电站	10	100	80	80
19872	滨海	合兴电站	10	200	160	160
19873	滨海	江南新城1#欧变1#主变	10	630	504	504
19874	滨海	江南新城1#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
19875	滨海	江南新城2#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
19876	滨海	江南新城5#欧变1#主变	10	630	504	504
19877	滨海	江南新城2#欧变1#主变	10	630	504	504
19878	滨海	江南新城3#欧变1#主变	10	630	504	504
19879	滨海	江南新城1#变电所2#主变	10	1000	800	800
19880	滨海	江南新城4#欧变1#主变	10	630	504	504
19881	滨海	江南新城6#欧变	10	630	504	504
19882	滨海	盛世丽都1#公用	10	400	320	320
19883	滨海	御景花园小区4#开闭所3#主变	10	630	490	490
19884	滨海	御景花园小区2#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19885	滨海	御景花园小区4#开闭所1#主变	10	630	490	490
19886	滨海	御景花园小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
19887	滨海	御景花园小区2#配电室1#主变	10	800	624	624
19888	滨海	御景花园小区1#开闭所1#所变	10	30	24	24
19889	滨海	御景花园小区3#配电室3#主变	10	630	504	504
19890	滨海	御景花园小区3#配电室1#主变	10	630	504	504
19891	滨海	御景花园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
19892	滨海	御景花园小区1#配电室3#主变	10	800	625	625
19893	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
19894	滨海	吉岗二配变	10	200	160	160
19895	滨海	吉岗大站	10	100	80	80
19896	滨海	秦桥扶贫站	10	50	40	40
19897	滨海	吉岗六配变天场	10	200	160	160
19898	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	320	0
19899	滨海	天盘圩东电站	10	200	160	160
19900	滨海	天盘三配变	10	200	160	160
19901	滨海	幼儿园	10	200	160	160
19902	滨海	马套七配变	10	400	306	306
19903	滨海	文苑小区箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19904	滨海	马套八配变.	10	400	320	320
19905	滨海	场西线1#欧变2#主变	10	630	504	504
19906	滨海	徐丹二配变	10	200	160	160
19907	滨海	场西线1#欧变1#主变	10	630	504	504
19908	滨海	杨庄新社区2#箱变1#主变	10	630	504	504
19909	滨海	建农十四配变（建农八分）	10	200	160	160
19910	滨海	建农五斗电站	10	200	160	160
19911	滨海	双河九配变（双河五分）	10	200	160	160
19912	滨海	前行十一配变（前行五分）	10	200	160	160
19913	滨海	滨淮双河十一配变（朱舍六分）	10	200	160	160
19914	滨海	朱舍七配变	10	400	320	320
19915	滨海	建农九配变（建农四分）	10	200	160	160
19916	滨海	建农七配变	10	400	320	320
19917	滨海	朱舍十配变	10	200	160	160
19918	滨海	双河三斗路西电站	10	100	80	80
19919	滨海	前行三斗半电站	10	100	80	80
19920	滨海	双河电站	10	200	160	160
19921	滨海	滨淮河西三配变（前行三分）	10	400	320	320
19922	滨海	双河十二配变（双河电站）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19923	滨海	建农十配变	10	200	160	160
19924	滨海	滨淮建农五配变	10	400	320	320
19925	滨海	公玉三斗电站	10	200	160	160
19926	滨海	公玉二斗半电站	10	100	80	80
19927	滨海	前行五配变	10	200	160	160
19928	滨海	滨淮朱舍村六配变	10	200	160	160
19929	滨海	前行二斗电站	10	100	53	53
19930	滨海	建农四斗电站	10	100	80	80
19931	滨海	四季花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
19932	滨海	四季花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
19933	滨海	四季花园2#配电室4#主变	10	800	640	640
19934	滨海	四季花园1#开关站4#主变	10	800	640	640
19935	滨海	四季花园1#开关站3#主变	10	800	640	640
19936	滨海	四季花园1#开关站1#主变	10	800	640	640
19937	滨海	四季花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
19938	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	0	0
19939	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	0	0
19940	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	0	0
19941	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19942	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	0	0
19943	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	0	0
19944	滨海	木港三站	10	200	0	0
19945	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	0	0
19946	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	0	0
19947	滨海	李舍电（一）站	10	200	0	0
19948	滨海	景和小区4#配电室3#主变	10	800	640	640
19949	滨海	景和小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
19950	滨海	景和小区5#配电室3#主变	10	800	640	640
19951	滨海	景和小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
19952	滨海	景和小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
19953	滨海	景和小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
19954	滨海	景和小区4#配电室1#主变	10	800	635	635
19955	滨海	景和小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
19956	滨海	景和小区5#配电室1#主变	10	800	640	640
19957	滨海	景和小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
19958	滨海	景和小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
19959	滨海	景和小区2#开关站1#所变	10	30	23	23
19960	滨海	景和小区2#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19961	滨海	滨海县经济开发区北区8#公用变	10	400	320	320
19962	滨海	上城嘉苑4#配电室4#主变	10	800	635	635
19963	滨海	上城嘉苑4#配电室2#主变	10	800	633	633
19964	滨海	上城嘉苑3#配电室2#主变	10	630	498	498
19965	滨海	上城嘉苑3#配电室4#主变	10	630	497	497
19966	滨海	上城嘉苑1#开关站2#所变	10	30	24	24
19967	滨海	凤鸣3#箱变1#主变	10	800	640	640
19968	滨海	园区公用	10	400	320	320
19969	滨海	迎宾路4#公用	10	400	320	320
19970	滨海	力达路灯配变	10	400	320	320
19971	滨海	金屋装饰城	10	400	241	241
19972	滨海	凤鸣6#箱变1#主变	10	500	400	400
19973	滨海	凤鸣5#箱变1#主变	10	500	400	400
19974	滨海	京华雅苑1#欧变1#主变	10	630	504	504
19975	滨海	京华雅苑2#欧变2#主变	10	630	504	504
19976	滨海	经西路1#公用箱变1#主变	10	400	320	320
19977	滨海	工业路2#公用	10	400	320	320
19978	滨海	坎南工业路3#公用	10	400	320	320
19979	滨海	金屋装饰城2#变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19980	滨海	坎南韩庄三配变	10	400	320	320
19981	滨海	凤鸣1#箱变1#主变	10	800	640	640
19982	滨海	凤鸣4#箱变1#主变	10	400	320	320
19983	滨海	凤鸣2#箱变1#主变	10	630	504	504
19984	滨海	祥云小区6#箱变1#主变	10	630	504	504
19985	滨海	4#公用变东箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
19986	滨海	祥云小区3#箱变3#主变	10	630	504	504
19987	滨海	滨淮农场益垦专业农资合作社	10	200	103	103
19988	滨海	祥云小区2#箱变1#主变	10	800	640	640
19989	滨海	机关线5#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19990	滨海	机关线1#公用箱变1#主变	10	630	504	504
19991	滨海	农场供服中心配变	10	200	160	160
19992	滨海	3#公用变西箱变主变	10	630	504	504
19993	滨海	祥云小区4#箱变1#主变	10	630	504	504
19994	滨海	祥云小区5#箱变变压器	10	630	504	504
19995	滨海	3#公用变东箱变主变	10	630	504	504
19996	滨海	沙浦中站	10	200	160	160
19997	滨海	沙浦北站	10	200	160	160
19998	滨海	坎南陈庄二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
19999	滨海	沙浦东站	10	200	160	160
20000	滨海	坎南糜滩五配变	10	200	160	160
20001	滨海	陈庄东兴站	10	200	160	160
20002	滨海	陶圩二配变	10	400	320	320
20003	滨海	南二层二配变	10	200	160	160
20004	滨海	南二层大站	10	200	160	160
20005	滨海	沿淮村2#变	10	400	320	320
20006	滨海	沿淮村1#变	10	400	320	320
20007	滨海	新兴三站	10	200	160	160
20008	滨海	坎南嵇庄二配变	10	400	320	320
20009	滨海	头层调度河东站	10	200	160	160
20010	滨海	陈庄调渡河西站	10	200	160	160
20011	滨海	陶圩桥口配变	10	400	320	320
20012	滨海	坎南南二层三配变	10	400	320	320
20013	滨海	坎南陶圩四配变	10	200	160	160
20014	滨海	陈庄蔡庄电站	10	200	160	160
20015	滨海	坎南糜滩四配变	10	400	320	320
20016	滨海	糜滩东站	10	200	160	160
20017	滨海	陶圩南站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20018	滨海	头层二站	10	200	160	160
20019	滨海	头层调度河西站	10	200	160	160
20020	滨海	糜滩三站	10	200	160	160
20021	滨海	六合一配变	10	200	160	160
20022	滨海	闸南街十二配变箱变1#主变	10	630	504	504
20023	滨海	滨海港三洪十三配变	10	400	320	320
20024	滨海	滨海港闸南四配变	10	400	320	320
20025	滨海	闸南二配变	10	200	160	160
20026	滨海	闸南街四配变	10	400	320	320
20027	滨海	闸南街六配变	10	400	320	320
20028	滨海	闸口街南配变	10	400	320	320
20029	滨海	六合十一配变	10	200	159	159
20030	滨海	戴子善	10	400	320	320
20031	滨海	滨海港闸南街八配变	10	400	320	320
20032	滨海	三洪八配变	10	200	142	142
20033	滨海	六合二配变	10	200	160	160
20034	滨海	刘旭东（二）	10	500	400	400
20035	滨海	滨海港六合庄安置区1#变	10	630	504	504
20036	滨海	闸南六合十五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20037	滨海	六合十四配变	10	400	320	320
20038	滨海	二洪扬水站西	10	400	320	320
20039	滨海	滨海港刘旭东（一）	10	500	372	372
20040	滨海	滨海港闸南街七配变	10	400	320	320
20041	滨海	闸南六合庄安置区2#变	10	630	504	504
20042	滨海	六合七配变	10	200	160	160
20043	滨海	闸南街十配变2#配变	10	400	320	320
20044	滨海	六合九配变	10	400	319	319
20045	滨海	滨海港闸南三配变	10	400	320	320
20046	滨海	滨海港闸南街九配变	10	400	320	320
20047	滨海	红星一配变	10	200	160	160
20048	滨海	滨海港闸南街五配变	10	400	320	320
20049	滨海	滨海港闸南街十配变	10	400	320	320
20050	滨海	街道三配变2#变	10	400	320	320
20051	滨海	朱舍八配变、	10	200	160	160
20052	滨海	双树二配变	10	400	320	320
20053	滨海	园区一配变	10	400	320	320
20054	滨海	长兴集中区2#变	10	400	320	320
20055	滨海	滨淮长兴双舍6#变(2#变分)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20056	滨海	滨淮街道十配变	10	400	320	320
20057	滨海	滨淮园区二配变	10	400	320	320
20058	滨海	新岭三配变	10	200	160	160
20059	滨海	长兴八配变	10	200	157	157
20060	滨海	滨淮街道二十配变	10	200	160	160
20061	滨海	佼建置业有限公司2#间隔配电变压器	10	400	320	320
20062	滨海	长兴双舍5#变	10	400	320	320
20063	滨海	10kV长兴线、10kV小岭线锦苑商住楼配电室2#主变	10	630	504	504
20064	滨海	滨淮双树二配变2#变	10	400	320	320
20065	滨海	长兴双舍2#变（集中区）	10	400	320	320
20066	滨海	滨淮民营创业园2#变	10	400	320	320
20067	滨海	盐城华亚宏置业有限公司1#主变	10	630	504	504
20068	滨海	郑红兵	10	400	320	320
20069	滨海	三洪九配变	10	400	320	320
20070	滨海	联合电站	10	400	320	320
20071	滨海	临淮街五配变	10	200	160	160
20072	滨海	临淮街四配变	10	400	320	320
20073	滨海	滨海港临淮街三配变	10	400	320	320
20074	滨海	后堆十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20075	滨海	临淮街二配变	10	400	320	320
20076	滨海	滨海港临淮街一配变	10	500	400	400
20077	滨海	滨海港临淮街道十一配变	10	400	320	320
20078	滨海	顺福小区（张贵军联建楼）	10	400	320	320
20079	滨海	滨海港临淮街八配变	10	400	320	320
20080	滨海	港城安置区三区3#开关站（三遥）4#主变	10	800	640	640
20081	滨海	港城安置区三区6#配电室（三遥）4#主变	10	800	640	640
20082	滨海	港城安置区三区5#配电室（三遥）4#主变	10	800	640	640
20083	滨海	港城安置区三区4#开关站（三遥）4#主变	10	800	640	640
20084	滨海	港城安置区三区7#配电室（三遥）4#主变	10	800	640	640
20085	滨海	硝场三斗电站	10	100	80	80
20086	滨海	中舍干渠电站	10	200	160	160
20087	滨海	东港七配变	10	200	160	160
20088	滨海	滨淮东港十三配变（东港四分）	10	400	303	303
20089	滨海	滨淮东港八配变	10	200	160	160
20090	滨海	滨淮东港六配变	10	200	160	160
20091	滨海	交通运输局	10	200	151	151
20092	滨海	齐心七配变考核	10	200	160	160
20093	滨海	下舍三斗电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20094	滨海	东港十一配变（东港三分）	10	200	160	160
20095	滨海	齐心五斗五配变	10	200	160	160
20096	滨海	齐心三斗电站	10	200	160	160
20097	滨海	东港三配变	10	200	160	160
20098	滨海	滨淮东港十配变（东港一分）	10	200	160	160
20099	滨海	滨淮东滩九配变（村部）	10	400	320	320
20100	滨海	齐心村硝场树圩三村	10	200	160	160
20101	滨海	下舍八配变（下舍三分）	10	200	160	160
20102	滨海	中南三斗电站	10	200	160	160
20103	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
20104	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	0	98
20105	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	0	320
20106	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	0	149
20107	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	0	313
20108	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	0	160
20109	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	0	160
20110	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	0	320
20111	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	0	320
20112	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	0	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20113	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	0	111
20114	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	0	138
20115	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	112
20116	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	0	287
20117	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	0	136
20118	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	0	160
20119	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	0	320
20120	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	0	110
20121	滨海	一管区滩面电站单相照明	10	10	0	8
20122	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	0	320
20123	滨海	一管区滩面电站	10	200	0	147
20124	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	0	318
20125	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	0	110
20126	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	0	112
20127	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	0	320
20128	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	0	127
20129	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	0	160
20130	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	0	135
20131	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20132	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	0	160
20133	滨海	正鑫2#变电所 2#主变	10	1000	800	800
20134	滨海	正鑫5#欧变1#主变	10	630	504	504
20135	滨海	宏拓2#箱变1#主变	10	630	504	504
20136	滨海	正鑫房产3#箱变1#主变	10	800	640	640
20137	滨海	正鑫房产1#变电所2#主变	10	1000	800	800
20138	滨海	正鑫4#欧变1#主变	10	630	504	504
20139	滨海	正鑫2#变电所 1#主变	10	1000	800	800
20140	滨海	正鑫4#欧变2#主变	10	630	504	504
20141	滨海	滨淮农场八队东站	10	200	160	160
20142	滨海	滨淮农场三支电站	10	200	160	160
20143	滨海	滨淮农场十五大队南排站	10	400	320	320
20144	滨海	滨淮农场十四大队二站	10	200	160	160
20145	滨海	滨淮农场七队西站	10	200	160	160
20146	滨海	滨淮农场十一大队1#灌溉站	10	200	160	160
20147	滨海	滨淮农场十三大队二站	10	200	160	160
20148	滨海	滨淮农场十六大队一站	10	200	160	160
20149	滨海	滨淮农场滨淮分公司农水中心配变	10	200	145	145
20150	滨海	滨淮农场十三队排灌站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20151	滨海	滨淮农场十二大队一站	10	200	160	160
20152	滨海	滨淮农场第三生产区场头	10	200	154	154
20153	滨海	滨淮农场九队东站	10	200	160	160
20154	滨海	滨淮农场十四队一站	10	200	160	160
20155	滨海	滨淮农场十二队二站	10	200	160	160
20156	滨海	滨淮农场十一、十二队场头	10	200	141	141
20157	滨海	滨淮农场七大队配变	10	200	140	140
20158	滨海	滨淮农场九大队1#灌溉站	10	200	160	160
20159	滨海	滨淮农场十五大队二站	10	200	160	160
20160	滨海	滨淮农场十六大队二站	10	200	160	160
20161	滨海	滨淮农场十三队东站	10	200	160	160
20162	滨海	滨淮农场 十队西站	10	200	160	160
20163	滨海	滨淮农场十一队排灌站	10	400	320	320
20164	滨海	滨淮农场3号变东配变	10	80	64	64
20165	滨海	滨淮农场十一队东站	10	200	160	160
20166	滨海	滨淮农场三机队新照明配变	10	200	155	155
20167	滨海	滨淮农场九队南排站	10	400	319	319
20168	滨海	滨淮农场十大队二站	10	200	160	160
20169	滨海	滨淮农场九大队配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20170	滨海	华宝2#变	10	400	320	320
20171	滨海	华宝1#公用	10	400	320	320
20172	滨海	坎北小沃三配变	10	200	160	0
20173	滨海	黄泥南站	10	200	160	0
20174	滨海	胡集西站	10	200	160	0
20175	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	504	0
20176	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	800	0
20177	滨海	夹河电站	10	200	160	0
20178	滨海	肖庄六配变	10	200	160	0
20179	滨海	胡集东站	10	200	160	0
20180	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	504	0
20181	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	800	0
20182	滨海	程庄一配变	10	400	320	0
20183	滨海	小沃七配变	10	400	320	0
20184	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	800	0
20185	滨海	肖庄七组电站	10	200	160	0
20186	滨海	肖庄电站	10	200	160	0
20187	滨海	小沃二组电站	10	400	320	0
20188	滨海	小沃五组电站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20189	滨海	丁庄一站	10	200	160	160
20190	滨海	友联二站	10	200	160	160
20191	滨海	屋基二站	10	200	160	160
20192	滨海	新滩一站	10	100	80	80
20193	滨海	丁庄二站	10	200	160	160
20194	滨海	吕其华配变	10	400	320	320
20195	滨海	圩口二站	10	200	158	158
20196	滨海	圩口三站	10	100	80	80
20197	滨海	屋基七配变	10	200	160	160
20198	滨海	渔洼一站	10	200	158	158
20199	滨海	丁庄四配变	10	200	160	160
20200	滨海	庆丰一站	10	400	0	320
20201	滨海	庆丰二站	10	200	0	160
20202	滨海	庆丰七配变	10	200	0	160
20203	滨海	庆丰五配变	10	200	0	160
20204	滨海	圩头五配变	10	315	0	252
20205	滨海	庆丰三配变	10	200	0	160
20206	滨海	庆丰四配变	10	200	0	160
20207	滨海	新街居住区2#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20208	滨海	圩头四配变	10	400	0	320
20209	滨海	庆丰六组	10	200	0	160
20210	滨海	三腰三配变	10	200	0	160
20211	滨海	新港街12#变	10	400	0	320
20212	滨海	圩头二配变	10	200	0	160
20213	滨海	三腰六配变	10	400	0	320
20214	滨海	庆丰二配变	10	200	0	160
20215	滨海	后洼五配变	10	200	0	160
20216	滨海	后洼三站	10	400	0	320
20217	滨海	后洼三配变	10	200	0	160
20218	滨海	三腰十一配变	10	200	0	160
20219	滨海	圩头六配变	10	400	0	320
20220	滨海	六合十配变	10	400	320	320
20221	滨海	红卫四配变	10	200	160	160
20222	滨海	滨海港六合十二配变	10	400	320	320
20223	滨海	红星五配变	10	400	320	320
20224	滨海	红星四配变	10	200	160	160
20225	滨海	六合三配变	10	200	160	160
20226	滨海	六合十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20227	滨海	红星十三配变	10	400	320	320
20228	滨海	红星九配变	10	200	160	160
20229	滨海	滨海港红星十四配变	10	200	160	160
20230	滨海	闸口街北配变	10	400	320	320
20231	滨海	滨海港条河八配变	10	400	313	313
20232	滨海	三腰三站	10	200	0	160
20233	滨海	三腰一配变	10	200	0	160
20234	滨海	新中一站	10	200	0	160
20235	滨海	东进八配变.	10	200	0	160
20236	滨海	三腰十二配变	10	400	0	320
20237	滨海	岔河一站	10	100	0	80
20238	滨海	三腰二配变	10	200	0	160
20239	滨海	后洼二站	10	200	0	160
20240	滨海	东进一配变	10	200	0	160
20241	滨海	岔河三配变	10	200	0	160
20242	滨海	东进五配变	10	200	0	160
20243	滨海	新中二站	10	200	0	160
20244	滨海	东进二配变	10	200	0	160
20245	滨海	岔河二站	10	50	0	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20246	滨海	东进九配变	10	400	0	320
20247	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	0	0
20248	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	0	0
20249	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	0	0
20250	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	0	0
20251	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	0	0
20252	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	0	0
20253	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	0	0
20254	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	0	0
20255	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	0	0
20256	滨海	条港排涝站	10	200	160	160
20257	滨海	条港三配变	10	200	160	160
20258	滨海	农林场配变	10	400	320	320
20259	滨海	条港中站	10	200	160	160
20260	滨海	阜中二配变	10	200	160	160
20261	滨海	阜中赵舍电站	10	200	160	160
20262	滨海	坎南阜中四配变	10	400	320	320
20263	滨海	阜中排涝	10	400	320	320
20264	滨海	贺沟张庄电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20265	滨海	阜中新区2#	10	400	320	320
20266	滨海	经济开发区阜中新区2#变1#主变	10	630	504	504
20267	滨海	新增阜中五配变	10	400	320	320
20268	滨海	经济开发区阜中新区3#变	10	630	504	504
20269	滨海	贺沟中站配变	10	200	160	160
20270	滨海	经济开发区阜中新区1#变1#主变	10	630	504	504
20271	滨海	友好东小区4#变	10	400	312	312
20272	滨海	泰源广场1#配电室1#主变	10	630	504	504
20273	滨海	西湖一品1#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
20274	滨海	西湖一品2#变电所2#主变	10	1000	800	800
20275	滨海	西湖一品2#欧变1#主变	10	630	504	504
20276	滨海	冠华公用箱变1#主变	10	630	504	504
20277	滨海	泰源广场1#配电室2#主变	10	630	504	504
20278	滨海	坎南入城口箱变1#主变	10	400	320	320
20279	滨海	检察院箱变1#主变	10	630	504	504
20280	滨海	富美房产1#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
20281	滨海	西湖一品3#欧变1#主变	10	630	504	504
20282	滨海	西湖一品1#欧变1#主变	10	630	504	504
20283	滨海	红旗六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20284	滨海	富美房产5#欧变1#主变	10	630	504	504
20285	滨海	坎南友好西小区4#变	10	400	320	320
20286	滨海	富美小区1#欧变	10	630	504	504
20287	滨海	检察院2#箱变1#主变	10	400	320	320
20288	滨海	富美小区3#欧变	10	630	504	504
20289	滨海	红旗十一配变	10	400	320	320
20290	滨海	西湖一品4#欧变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
20291	滨海	富美小区4#欧变	10	630	504	504
20292	滨海	友好西二配变	10	400	320	320
20293	滨海	西湖一品2#变电所3#主变	10	1250	1000	1000
20294	滨海	富美小区2#欧变	10	630	504	504
20295	滨海	坎南边防大队宿舍楼箱变1#主变	10	400	320	320
20296	滨海	西湖一品1#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
20297	滨海	韩湾六配变	10	400	0	320
20298	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	0	320
20299	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	0	320
20300	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	0	504
20301	滨海	韩湾三配变	10	400	0	320
20302	滨海	粮东四配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20303	滨海	粮东电站	10	200	0	160
20304	滨海	三合五配变	10	400	0	320
20305	滨海	桥东三配变	10	400	0	320
20306	滨海	新良一配变	10	400	0	320
20307	滨海	蚁灯电站	10	200	0	160
20308	滨海	韩湾八配变	10	200	0	160
20309	滨海	粮东六配变	10	400	0	320
20310	滨海	三合二配变	10	200	0	160
20311	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	0	80
20312	滨海	东街菜场配变	10	400	0	320
20313	滨海	蝶湖湾小区	10	400	0	320
20314	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	0	504
20315	滨海	三合九配变	10	400	0	320
20316	滨海	利民电站配变	10	100	0	80
20317	滨海	粮东七配变	10	400	0	320
20318	滨海	粮东二配变	10	200	0	160
20319	滨海	韩湾七配变	10	400	0	320
20320	滨海	农业园配变	10	100	0	80
20321	滨海	韩湾四配变	10	400	0	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20322	滨海	粮东五配变	10	200	0	160
20323	滨海	港城安置区一区2#配电室4#主变	10	800	640	640
20324	滨海	港城安置区二区2#开关站4#主变	10	800	640	640
20325	滨海	港城安置区二区4#配电室4#主变	10	800	640	640
20326	滨海	南苑安置小区2#欧变1#主变	10	630	504	504
20327	滨海	坎南孙庄小区配变	10	400	320	320
20328	滨海	景园小区4#欧变1#主变	10	630	504	504
20329	滨海	景园小区3#欧变1#主变	10	630	504	504
20330	滨海	吉海华庭1#欧变1#主变	10	630	504	504
20331	滨海	坎南嵇庄四配变	10	200	160	160
20332	滨海	南苑安置小区1#欧变1#主变	10	630	504	504
20333	滨海	博纳物资	10	630	504	504
20334	滨海	坎南孙庄小区3#变	10	400	320	320
20335	滨海	万豪2#箱变1#主变	10	630	504	504
20336	滨海	坎南孙庄二配变	10	400	320	320
20337	滨海	海洲嘉苑1#欧变2#主变	10	500	400	400
20338	滨海	万豪1#箱变1#主变	10	630	504	504
20339	滨海	海洲嘉苑2#欧变1#主变	10	630	504	504
20340	滨海	海洲嘉苑3#欧变1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20341	滨海	坎南东扶贫	10	400	320	320
20342	滨海	吉海华庭2#欧变1#主变	10	630	504	504
20343	滨海	海洲嘉苑3#欧变2#主变	10	400	320	320
20344	滨海	仁和八公用	10	400	320	320
20345	滨海	盛世丽都2#公用	10	400	320	320
20346	滨海	仁和十三公用	10	400	320	320
20347	滨海	蔬菜3#公用	10	400	320	320
20348	滨海	西街头2#公用	10	400	320	320
20349	滨海	红星桥2#公用箱变1#主变	10	500	400	400
20350	滨海	仁和桥1#公用	10	400	320	320
20351	滨海	仁和九公用	10	400	320	320
20352	滨海	师后勤3#公用	10	400	320	320
20353	滨海	供电公司公用1#欧变1#主变	10	630	504	504
20354	滨海	仁和公寓欧变1#主变	10	500	400	400
20355	滨海	仁和8#公用	10	400	320	320
20356	滨海	仁和十公用	10	400	320	320
20357	滨海	仁和一公用	10	315	252	252
20358	滨海	仁和7#公用	10	400	320	320
20359	滨海	天由房产	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20360	滨海	红星桥公用	10	400	320	320
20361	滨海	长明3#公用	10	400	320	320
20362	滨海	孟舍八公用	10	200	160	160
20363	滨海	仁和家园和园1#箱变1#主变	10	630	504	504
20364	滨海	邮局宿舍公用	10	400	320	320
20365	滨海	坎西2#公用	10	400	320	320
20366	滨海	仁和家园和园2#欧变变压器配电变压器	10	630	504	504
20367	滨海	蔬菜二公用	10	400	320	320
20368	滨海	仁和家园和园变电所2#主变	10	1000	800	800
20369	滨海	仁和六公用	10	400	320	320
20370	滨海	城网教育局公用	10	400	320	320
20371	滨海	仁和家园和园变电所1#主变	10	1000	800	800
20372	滨海	教育2#公用	10	400	320	320
20373	滨海	西街头3#欧变1#主变	10	630	504	504
20374	滨海	西街头公用	10	400	320	320
20375	滨海	职工宿舍公用	10	400	320	320
20376	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	0	160
20377	滨海	周步成	10	400	0	320
20378	滨海	滨淮街道七配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20379	滨海	滨淮街道一配变	10	400	0	320
20380	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	0	320
20381	滨海	学苑楼	10	400	0	320
20382	滨海	双树三配变	10	630	0	504
20383	滨海	齐心十配变	10	400	0	320
20384	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	0	320
20385	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	0	640
20386	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	0	320
20387	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	0	320
20388	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	0	504
20389	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	0	320
20390	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	0	320
20391	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	0	160
20392	滨海	新港二站	10	100	0	80
20393	滨海	南湾四配变	10	400	0	310
20394	滨海	南湾一站	10	200	0	160
20395	滨海	新港二配变	10	200	0	160
20396	滨海	南湾八配变	10	200	0	160
20397	滨海	胜利五配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20398	滨海	张湾一站	10	400	0	320
20399	滨海	新港三站	10	100	0	80
20400	滨海	新胜一站	10	400	0	320
20401	滨海	陈李路六配变	10	400	0	320
20402	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	0	160
20403	滨海	胜利一站	10	200	0	160
20404	滨海	新港十三配变	10	400	0	320
20405	滨海	胜利一配变	10	400	0	320
20406	滨海	陈李路五配变	10	400	0	320
20407	滨海	新港十二配变	10	200	0	160
20408	滨海	新港三配变	10	200	0	160
20409	滨海	陈李路四配变	10	400	0	320
20410	滨海	新港北(一)站	10	200	0	160
20411	滨海	新港六配变.	10	200	0	160
20412	滨海	南湾九配变	10	200	0	160
20413	滨海	新港八配变	10	200	0	160
20414	滨海	南湾三配变	10	200	0	160
20415	滨海	新港五配变	10	100	0	80
20416	滨海	新港九配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20417	滨海	新港四配变	10	200	0	160
20418	滨海	杠南五配变	10	200	0	160
20419	滨海	陈李路三配变	10	400	0	320
20420	滨海	新胜五配变	10	200	0	160
20421	滨海	新港十四配变	10	400	0	320
20422	滨海	胜利三配变	10	200	0	160
20423	滨海	胜利二配变	10	400	0	245
20424	滨海	后港西站配变	10	100	0	79
20425	滨海	夸二圩区站	10	160	0	128
20426	滨海	滨兴北站配变	10	400	0	320
20427	滨海	夸二南配变	10	200	0	160
20428	滨海	过天舟西站	10	400	0	320
20429	滨海	后港中配变	10	200	0	160
20430	滨海	后港东站	10	200	0	160
20431	滨海	丰产南配变	10	400	0	320
20432	滨海	前港七组站	10	200	0	160
20433	滨海	中心圩区站	10	80	0	64
20434	滨海	夸二西站	10	400	0	320
20435	滨海	跃进三配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20436	滨海	中心东配变	10	200	0	160
20437	滨海	板桥灭荒站	10	200	0	160
20438	滨海	淮东十一配变	10	400	0	0
20439	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	0	0
20440	滨海	淮兴五配变	10	200	0	0
20441	滨海	淮东六配变0	10	400	0	0
20442	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	0	0
20443	滨海	淮兴九配变	10	400	0	0
20444	滨海	农科所配变	10	400	320	320
20445	滨海	滨淮农场十八队北站	10	200	160	160
20446	滨海	滨淮农场21连东站	10	200	160	160
20447	滨海	滨淮农场二十大队新照明变	10	400	320	320
20448	滨海	滨淮农场十七队北站	10	200	160	160
20449	滨海	滨淮农场十七大队照明配变	10	400	320	320
20450	滨海	医院学校配变箱变1#主变	10	630	504	504
20451	滨海	滨淮农场十八大队新照明变	10	400	320	320
20452	滨海	滨淮农场十七队一站	10	200	160	160
20453	滨海	滨淮农场十九队北站	10	200	160	160
20454	滨海	祥和小区1#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20455	滨海	滨淮农场新垦队中站	10	400	320	320
20456	滨海	滨淮农场十八队北西站	10	400	261	261
20457	滨海	滨淮农场一队南站	10	200	160	160
20458	滨海	滨淮农场二十四队三站	10	200	160	160
20459	滨海	滨淮农场二十队二站	10	200	160	160
20460	滨海	祥和小区3#箱变1#主变	10	630	504	504
20461	滨海	滨淮农场新垦队西站	10	200	160	160
20462	滨海	滨淮农场二十二队三站	10	200	160	160
20463	滨海	滨淮农场二十二队东站	10	200	160	160
20464	滨海	滨淮农场十九队西北站	10	200	160	160
20465	滨海	祥和小区2#箱变1#主变	10	630	504	504
20466	滨海	滨淮农场22队南排站	10	200	160	160
20467	滨海	滨淮农场六队电站	10	200	160	160
20468	滨海	滨淮农场十九大队新照明变	10	400	296	296
20469	滨海	滨淮农场新垦队一站	10	400	320	320
20470	滨海	滨淮农场十八大队电站	10	400	320	320
20471	滨海	阜中一配变	10	400	320	320
20472	滨海	塔沟二配变	10	200	160	160
20473	滨海	汪舍电站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20474	滨海	塔沟四配变.	10	200	160	160
20475	滨海	贺沟新站配变	10	200	160	160
20476	滨海	坎南条港电站	10	200	160	160
20477	滨海	条港一配变	10	400	320	320
20478	滨海	阜中辛庄电站	10	200	160	160
20479	滨海	滨淮农场二十一南站	10	200	159	159
20480	滨海	滨淮农场二十五队三站	10	400	320	320
20481	滨海	滨淮农场五队一（西）站	10	200	160	160
20482	滨海	二十三队电站	10	200	141	141
20483	滨海	滨淮农场果林排灌站	10	400	320	320
20484	滨海	滨淮农场二十一队西站	10	400	320	320
20485	滨海	滨淮农场二十五队东站	10	200	160	160
20486	滨海	滨淮农场二十四取水口	10	80	64	64
20487	滨海	幸福小区十三配变	10	400	320	320
20488	滨海	滨淮农场23队南站	10	200	160	160
20489	滨海	滨淮农场二十四队二站	10	400	320	320
20490	滨海	滨淮农场二十四大队新照明变	10	200	156	156
20491	滨海	幸福小区十五配变	10	400	320	320
20492	滨海	滨淮农场医院配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20493	滨海	滨淮农场21队三站	10	200	160	160
20494	滨海	滨淮农场二十五队排涝站	10	200	160	160
20495	滨海	滨淮农场堤防配变	10	200	160	160
20496	滨海	滨淮农场二十五队一站	10	400	263	263
20497	滨海	滨淮农场二十三队一站	10	400	304	304
20498	滨海	滨淮农场二十一大队新照明变	10	400	320	320
20499	滨海	滨兴南站	10	400	0	320
20500	滨海	吉垛中站	10	200	0	160
20501	滨海	头庄南排站	10	400	0	320
20502	滨海	吉垛西站	10	200	0	160
20503	滨海	新东西配变	10	200	0	160
20504	滨海	头庄电站	10	200	0	160
20505	滨海	五丈河二配变	10	315	0	239
20506	滨海	头庄七配变	10	400	0	320
20507	滨海	五丈河扶贫站	10	100	0	80
20508	滨海	滨兴三配变	10	200	0	160
20509	滨海	聂庄一站	10	200	0	160
20510	滨海	聂庄九配变	10	200	0	160
20511	滨海	聂庄四配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20512	滨海	仁前八配变	10	200	0	0
20513	滨海	正红三配变	10	200	0	0
20514	滨海	正红十配变	10	400	0	0
20515	滨海	新丰十配变	10	200	0	0
20516	滨海	新丰十三配变	10	200	0	0
20517	滨海	新丰二配变	10	200	0	0
20518	滨海	复兴五配变配变	10	400	0	0
20519	滨海	新丰六配变	10	200	0	0
20520	滨海	利众七配变	10	400	0	0
20521	滨海	古尖五配变	10	200	0	0
20522	滨海	新丰五站	10	200	0	0
20523	滨海	新丰十一配变	10	400	0	0
20524	滨海	利众电站	10	200	0	0
20525	滨海	正红四配变	10	200	0	0
20526	滨海	利众二配变	10	200	0	0
20527	滨海	正红西河电站	10	200	0	0
20528	滨海	新丰八配变	10	200	0	0
20529	滨海	正红六配变	10	200	0	0
20530	滨海	顾庄一站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20531	滨海	仁前七配变	10	200	0	0
20532	滨海	正红街道二十八配变	10	400	0	0
20533	滨海	顾庄三配变	10	200	0	0
20534	滨海	港城安置区三区5#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
20535	滨海	港城安置区三区4#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
20536	滨海	港城安置区三区3#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
20537	滨海	港城安置区三区7#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
20538	滨海	港城安置区三区6#配电室(三遥)1#主变	10	800	640	640
20539	滨海	邓场六配变	10	200	160	160
20540	滨海	中东五配变	10	200	160	160
20541	滨海	中东二站	10	160	128	128
20542	滨海	范场九配变	10	200	160	160
20543	滨海	邓场五配变	10	30	24	24
20544	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	0	0
20545	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	0	0
20546	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	0	0
20547	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	0	0
20548	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	0	0
20549	滨海	永康幸福里1#开闭所2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20550	滨海	永康幸福里2#配电室2#主变	10	800	640	640
20551	滨海	永康幸福里2#配电室4#主变	10	800	640	640
20552	滨海	东豪2#公用	10	400	320	320
20553	滨海	东大院北3#公用	10	400	320	320
20554	滨海	永康幸福里1#配电室4#主变	10	800	640	640
20555	滨海	永康幸福里1#开闭所4#主变	10	800	640	640
20556	滨海	幸福公寓1#公变	10	400	320	320
20557	滨海	永康幸福里1#配电室2#主变	10	800	640	640
20558	滨海	东豪公用	10	400	320	320
20559	滨海	东大院北2号	10	400	320	320
20560	滨海	新时代10#公用	10	400	320	320
20561	滨海	东豪3#公用	10	400	320	320
20562	滨海	南湖2#公用	10	400	320	320
20563	滨海	幸福公寓2#公变	10	400	320	320
20564	滨海	港城安置区一区2#配电室1#主变	10	800	640	640
20565	滨海	港城安置区二区3#配电室1#主变	10	800	640	640
20566	滨海	港城安置区一区1#开关站3#主变	10	800	640	640
20567	滨海	港城安置区二区4#配电室1#主变	10	800	640	640
20568	滨海	港城安置区二区2#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20569	滨海	港城安置区一区1#开关站1#主变	10	800	640	640
20570	滨海	港城安置区一区1#配电室1#主变	10	800	640	640
20571	滨海	滨淮街道四配变	10	400	320	320
20572	滨海	孟庆香联建楼1#变配电变压器	10	630	504	504
20573	滨海	滨淮街道五配变	10	400	320	320
20574	滨海	街道四配变2#箱变1#主变	10	630	504	504
20575	滨海	孟庆香联建楼3#变	10	630	504	504
20576	滨海	孟庆香联建楼2#变配电变压器	10	630	504	504
20577	滨海	新岭线淮港商城1#变	10	400	320	320
20578	滨海	滨淮街道二十一配变	10	400	320	320
20579	滨海	滨淮街道十七配变	10	400	320	320
20580	滨海	滨淮街道十二配变	10	315	252	252
20581	滨海	滨淮街道八配变	10	400	320	320
20582	滨海	双舍五配变	10	400	153	153
20583	滨海	滨淮老供电所配变	10	400	320	320
20584	滨海	新岭六配变（尚旺）	10	400	320	320
20585	滨海	新岭六配变2#变	10	400	320	320
20586	滨海	新岭六配变3#变	10	400	320	320
20587	滨海	街道二配变2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20588	滨海	滨淮商业广场	10	400	320	320
20589	滨海	滨淮街道二十四配变	10	400	320	320
20590	滨海	滨淮街道九配变	10	400	320	320
20591	滨海	兴旺二站	10	200	0	0
20592	滨海	当尖东升十配变	10	200	0	0
20593	滨海	东升一站	10	400	0	0
20594	滨海	旭日一站	10	400	0	0
20595	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	0	0
20596	滨海	东墩北（二）站	10	200	0	0
20597	滨海	东升二站	10	200	0	0
20598	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	0	0
20599	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	0	0
20600	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	0	0
20601	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	0	0
20602	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	0	0
20603	滨海	兴旺一站	10	200	0	0
20604	滨海	官尖东（三）站	10	400	0	0
20605	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	0	0
20606	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20607	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	0	0
20608	滨海	旭日二站	10	100	0	0
20609	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	0	0
20610	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	0	0
20611	滨海	官尖南（一）站	10	100	0	0
20612	滨海	秦桥十二配变	10	200	160	160
20613	滨海	秦桥六配变	10	200	160	160
20614	滨海	沈关七配变	10	400	320	320
20615	滨海	秦桥七配变	10	200	160	160
20616	滨海	沈关六配变	10	200	160	160
20617	滨海	沈关海岗站	10	200	160	160
20618	滨海	南海六配变	10	200	160	160
20619	滨海	沈关吴姚站	10	100	80	80
20620	滨海	秦桥东站	10	100	80	80
20621	滨海	秦桥三配变	10	200	160	160
20622	滨海	南海七配变	10	200	160	160
20623	滨海	沈关东站	10	100	80	80
20624	滨海	南海四配变	10	400	320	320
20625	滨海	秦桥集中区二号变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20626	滨海	沈关排灌站	10	200	160	160
20627	滨海	秦桥十六配变	10	200	160	160
20628	滨海	秦桥二配变	10	200	160	160
20629	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	0	320
20630	滨海	洋口南庄配变	10	200	0	160
20631	滨海	王圩二配变	10	200	0	160
20632	滨海	东玉五配变	10	400	0	320
20633	滨海	王圩东 站	10	200	0	160
20634	滨海	老堆三配变	10	200	0	160
20635	滨海	东玉一组南配变	10	200	0	160
20636	滨海	老堆西配变	10	400	0	320
20637	滨海	华信锦园2#欧变2#主变	10	500	400	400
20638	滨海	华信锦园3#欧变1#主变	10	500	379	379
20639	滨海	华信锦园1#欧变2#主变	10	500	400	400
20640	滨海	华信锦园4#欧变1#主变	10	630	504	504
20641	滨海	海滨苑小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
20642	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室1#主变	10	630	504	504
20643	滨海	昌兴一城1#配电房1#间隔配电变压器	10	800	640	640
20644	滨海	海滨东苑1#开关站2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20645	滨海	海滨东苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
20646	滨海	昌兴一城2#配电房1#变压器	10	800	640	640
20647	滨海	昌兴一城3#配电房2#变压器	10	630	504	504
20648	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站1#主变	10	800	524	524
20649	滨海	海滨苑小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
20650	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
20651	滨海	昌兴一城3#配电房3#变压器	10	630	504	504
20652	滨海	昌兴壹城5#配电室1#配电变压器	10	800	640	640
20653	滨海	海滨苑小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
20654	滨海	昌兴一城2#配电房3#变压器	10	800	640	640
20655	滨海	昌兴一城3#配电房4#变压器	10	630	504	504
20656	滨海	昌兴一城2#配电房2#变压器	10	800	640	640
20657	滨海	海滨东苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
20658	滨海	海滨苑小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
20659	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室3#主变	10	630	437	437
20660	滨海	西街头4#欧变1#主变	10	630	504	504
20661	滨海	海滨苑小区1#开闭所1#主变	10	800	640	640
20662	滨海	昌兴一城1#配电房2#间隔配电变压器	10	800	640	640
20663	滨海	海滨苑小区3#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20664	滨海	昌兴壹城4#配电房2#配电变压器	10	630	504	504
20665	滨海	海滨东苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
20666	滨海	昌兴一城3#配电房1#变压器	10	630	504	504
20667	滨海	昌兴一城2#配电房4#变压器	10	800	640	640
20668	滨海	海滨东苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
20669	滨海	昌兴壹城4#配电房1#配电变压器	10	630	504	504
20670	滨海	海滨苑小区3#配电室3主变	10	800	640	640
20671	滨海	丰舍十一配变	10	200	160	160
20672	滨海	杨庄八配变.	10	200	160	160
20673	滨海	丰舍电站	10	200	160	160
20674	滨海	场杨河站	10	200	160	160
20675	滨海	杨庄五配变.	10	200	160	160
20676	滨海	徐丹十三配变	10	400	320	320
20677	滨海	马套徐圩站	10	200	160	160
20678	滨海	杨庄十二配变	10	400	320	320
20679	滨海	徐丹三配变	10	200	160	160
20680	滨海	姚东电站	10	50	40	40
20681	滨海	杨庄六配变.	10	400	320	320
20682	滨海	丰舍五组二站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20683	滨海	杨庄二站	10	200	160	160
20684	滨海	徐丹五组二站	10	200	160	160
20685	滨海	锦绣新天地	10	500	400	400
20686	滨海	丰舍五配变	10	400	320	320
20687	滨海	马套十四配变	10	200	160	160
20688	滨海	徐丹六七组站	10	200	160	160
20689	滨海	天场三配变	10	400	320	320
20690	滨海	杨庄二配变	10	200	160	160
20691	滨海	马套四配变1#主变	10	630	504	504
20692	滨海	徐圩三配变.	10	200	160	160
20693	滨海	富康电站	10	200	160	160
20694	滨海	淤尖美垛电站	10	400	0	284
20695	滨海	淤尖桥南电站	10	200	0	160
20696	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	0	320
20697	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	0	160
20698	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	0	320
20699	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	0	160
20700	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	0	320
20701	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	0	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20702	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	0	160
20703	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	0	160
20704	滨海	淤尖前哨电站	10	200	0	154
20705	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	0	160
20706	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	0	160
20707	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	0	160
20708	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	0	160
20709	滨海	书香世家2#配电室3#主变	10	800	640	640
20710	滨海	书香世家1#配电室3#主变	10	800	640	640
20711	滨海	书香世家3#配电室1#主变	10	800	640	640
20712	滨海	书香世家1#配电室1#主变	10	800	640	640
20713	滨海	书香世家2#配电室1#主变	10	800	640	640
20714	滨海	书香世家1#开关站(三遥)2#所变	10	30	24	24
20715	滨海	书香世家1#开关站(三遥)1#所变	10	30	24	24
20716	滨海	三腰十配变	10	200	0	160
20717	滨海	新北十四配变	10	200	0	160
20718	滨海	新北十二配变	10	200	0	160
20719	滨海	新港街5#变	10	630	0	504
20720	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20721	滨海	六顷三配变	10	200	0	160
20722	滨海	坎振路1#变	10	400	0	320
20723	滨海	新北十三配变	10	400	0	320
20724	滨海	新街五配变	10	400	0	320
20725	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	0	320
20726	滨海	新北十配变	10	400	0	320
20727	滨海	新北十五配变	10	400	0	310
20728	滨海	新北九配变	10	400	0	320
20729	滨海	六顷七配变	10	400	0	320
20730	滨海	六顷六配变	10	200	0	160
20731	滨海	新街三配变	10	400	0	320
20732	滨海	聂庄三配变	10	400	0	292
20733	滨海	新港街6#变	10	400	0	320
20734	滨海	新北五配变	10	200	0	160
20735	滨海	圩头一站	10	200	0	160
20736	滨海	新港街2#变	10	630	0	504
20737	滨海	新北十六配变	10	400	0	320
20738	滨海	三腰一站	10	100	0	80
20739	滨海	新港街10#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20740	滨海	新街四配变新增	10	400	0	320
20741	滨海	聂庄一配变	10	200	0	141
20742	滨海	新港街15#变	10	400	0	320
20743	滨海	新北七配变	10	200	0	160
20744	滨海	新港街9#变	10	630	0	504
20745	滨海	新港街8#变	10	400	0	320
20746	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	0	504
20747	滨海	勾股七配变	10	200	160	160
20748	滨海	淤尖渔场十一配变	10	200	160	160
20749	滨海	淤尖渔场六配变	10	400	320	320
20750	滨海	淤尖十二配变	10	400	320	320
20751	滨海	淤尖渔场一配变	10	200	160	160
20752	滨海	勾股十一配变	10	400	320	320
20753	滨海	淤尖渔场二配变	10	200	160	160
20754	滨海	四份四配变	10	200	160	160
20755	滨海	推虾五配变	10	200	160	160
20756	滨海	张圩大站	10	200	160	160
20757	滨海	滨射电站	10	200	127	127
20758	滨海	八份北站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20759	滨海	推虾三配变	10	200	160	160
20760	滨海	八份三配变	10	200	160	160
20761	滨海	四份七配变	10	315	246	246
20762	滨海	向阳六配变	10	200	160	160
20763	滨海	天场十二配变	10	400	320	320
20764	滨海	陶河二站	10	100	80	80
20765	滨海	天沟灌漑站	10	50	40	40
20766	滨海	沈舍八配变	10	200	160	160
20767	滨海	李庄电站	10	200	160	160
20768	滨海	天沟电站	10	200	160	160
20769	滨海	天场陶河大沟	10	200	160	160
20770	滨海	场南一配变	10	200	160	160
20771	滨海	引渠电站	10	200	160	160
20772	滨海	石陡堆电站	10	100	80	80
20773	滨海	沈舍二站	10	200	160	160
20774	滨海	横沟河电站	10	200	160	160
20775	滨海	唐河二站	10	200	160	160
20776	滨海	唐河电站	10	200	160	160
20777	滨海	海峰十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20778	滨海	蒋墩二站	10	200	160	160
20779	滨海	蒋墩三站	10	100	80	80
20780	滨海	蒋墩电站	10	200	160	160
20781	滨海	唐河二配变	10	200	160	160
20782	滨海	崔庄电站	10	400	320	320
20783	滨海	崔庄三配变	10	200	148	148
20784	滨海	陈老七配变	10	200	160	160
20785	滨海	滨海港六合十七配变	10	200	160	160
20786	滨海	友谊居民区1#变	10	400	320	320
20787	滨海	淤尖二十二配变	10	400	320	320
20788	滨海	淤尖十三配变	10	200	160	160
20789	滨海	淤尖海防三配变1	10	400	320	320
20790	滨海	淤尖渔场四配变	10	400	320	320
20791	滨海	淤尖海防七配变	10	400	320	320
20792	滨海	陶湾安置小区4#变	10	400	320	320
20793	滨海	淤尖海防十二配变	10	400	320	320
20794	滨海	滨海港王奎兵(二)	10	500	400	400
20795	滨海	淤尖海防电站	10	400	320	320
20796	滨海	淤尖渔场五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20797	滨海	淤尖十一配变	10	400	320	320
20798	滨海	淤尖岳堆八配变	10	200	160	160
20799	滨海	淤尖海防六配变1	10	200	160	160
20800	滨海	淤尖十七配变	10	400	320	320
20801	滨海	淤尖海防十四配变	10	400	320	320
20802	滨海	淤尖二十四配变	10	400	320	320
20803	滨海	淤尖渔场九配变	10	400	320	320
20804	滨海	淤尖渔场七配变	10	400	320	320
20805	滨海	淤尖渔场八配变	10	400	320	320
20806	滨海	陶湾安置小区1#变	10	400	317	317
20807	滨海	淤尖闸北九配变	10	400	320	320
20808	滨海	淤尖八配变	10	400	320	320
20809	滨海	王奎兵(一)	10	400	320	320
20810	滨海	滨海港友谊小区1#主变	10	630	504	504
20811	滨海	淤尖海防十配变	10	400	320	320
20812	滨海	淤尖二十八配变	10	400	320	320
20813	滨海	陶湾安置小区3#变	10	400	320	320
20814	滨海	淤尖海防四配变	10	200	160	160
20815	滨海	淤尖渔场十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20816	滨海	淤尖堆西四配变	10	400	241	241
20817	滨海	淤尖二十配变1	10	400	320	320
20818	滨海	陶湾安置小区2#变	10	400	320	320
20819	滨海	淤尖新河电站	10	400	320	320
20820	滨海	淤尖岳堆一配变	10	200	160	160
20821	滨海	后堆居民区1#变	10	400	320	320
20822	滨海	东尖南站	10	400	320	320
20823	滨海	后堆南站	10	200	160	160
20824	滨海	红卫三站	10	200	160	160
20825	滨海	后堆健身广场居民1#变	10	400	320	320
20826	滨海	后堆电站	10	200	160	160
20827	滨海	三洪安置小区2#变	10	400	320	320
20828	滨海	10kV临淮线三洪四配变新增	10	200	160	160
20829	滨海	滨海港三洪电站11	10	200	160	160
20830	滨海	三洪安置小区1#变	10	400	320	320
20831	滨海	三洪六配变	10	200	160	160
20832	滨海	滨海港条河十二配变	10	400	320	320
20833	滨海	滨海港条河四配变	10	400	320	320
20834	滨海	友谊居民区2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20835	滨海	滨海港东尖八配变	10	400	320	320
20836	滨海	滨海港三洪十四配变	10	200	160	160
20837	滨海	滨海港三洪三配变	10	200	160	160
20838	滨海	滨海港三洪五配变	10	200	160	160
20839	滨海	滨海港条河三配变	10	200	160	160
20840	滨海	滨海港三洪二配变	10	200	160	160
20841	滨海	三洪七配变	10	400	320	320
20842	滨海	单正军	10	250	200	200
20843	滨海	东海路南配变	10	400	320	320
20844	滨海	滨海港后堆八配变	10	400	320	320
20845	滨海	后堆村五组居民王兆龙2#变	10	400	320	320
20846	滨海	后堆村部居民1#变	10	400	320	320
20847	滨海	后堆东海路北配变	10	400	320	320
20848	滨海	滨海港后堆十四配变	10	400	320	320
20849	滨海	友谊居民区3#变	10	400	320	320
20850	滨海	滨海港后堆十五配变	10	400	320	320
20851	滨海	后堆村五组居民王兆龙1#变	10	400	320	320
20852	滨海	后堆四组居民1#变	10	400	320	320
20853	滨海	临淮街道十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20854	滨海	张弓小舍电站	10	200	160	0
20855	滨海	张弓二配变	10	400	320	0
20856	滨海	益礼北站	10	200	160	0
20857	滨海	大坝六配变	10	400	320	0
20858	滨海	二坎十一配变	10	400	320	0
20859	滨海	张弓五配变	10	400	308	0
20860	滨海	益礼电站	10	200	160	0
20861	滨海	张弓一配变	10	200	160	0
20862	滨海	二坎中站打水	10	200	160	0
20863	滨海	张庄西站	10	200	160	0
20864	滨海	张庄东站	10	200	160	0
20865	滨海	二坎东站打水	10	200	160	0
20866	滨海	张庄三配变	10	200	160	0
20867	滨海	二坎三配变	10	400	320	0
20868	滨海	二坎四配变	10	200	160	0
20869	滨海	洪林八配变	10	400	320	320
20870	滨海	洪林九配变	10	400	320	320
20871	滨海	大套十四配变	10	400	320	320
20872	滨海	永华小东庄	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20873	滨海	徐圩电站	10	400	320	320
20874	滨海	洪林十六配变	10	400	320	320
20875	滨海	洪林十五配变	10	400	320	320
20876	滨海	外套十配变	10	400	320	320
20877	滨海	洪林十七配变	10	400	208	208
20878	滨海	洪林十一配变	10	400	320	320
20879	滨海	夹堆电站	10	100	80	80
20880	滨海	长法二配变	10	200	160	160
20881	滨海	夹堆十配变	10	400	320	320
20882	滨海	夹堆二站	10	200	160	160
20883	滨海	岭山电站	10	200	160	160
20884	滨海	夹堆十一配变	10	400	320	320
20885	滨海	夹堆五配变	10	400	320	320
20886	滨海	长法村电站	10	250	200	200
20887	滨海	大套十九配变	10	400	320	320
20888	滨海	夹堆十二配变	10	200	160	160
20889	滨海	夹堆十三配变	10	400	320	320
20890	滨海	长法一配变	10	400	320	320
20891	滨海	岭山二站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20892	滨海	建农经济合作社配变	10	100	80	80
20893	滨海	套稍十四配变	10	400	320	320
20894	滨海	大套十六配变	10	400	320	320
20895	滨海	套稍十三配变	10	400	307	307
20896	滨海	套稍七配变	10	400	320	320
20897	滨海	套稍十一配变	10	100	80	80
20898	滨海	王场电站	10	200	160	160
20899	滨海	套稍五配变	10	200	160	160
20900	滨海	维农经济合作社配变	10	200	160	160
20901	滨海	套稍东站	10	200	160	160
20902	滨海	套稍十二配变	10	200	160	160
20903	滨海	于庄二站	10	400	320	320
20904	滨海	大套十七配变（孟标）	10	500	400	400
20905	滨海	大套于庄八配变	10	200	160	160
20906	滨海	大套六配变	10	400	320	320
20907	滨海	大套八配变	10	315	252	252
20908	滨海	PB大套十八配变（幼儿园）	10	200	160	160
20909	滨海	于庄四配变.	10	200	160	160
20910	滨海	大套四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20911	滨海	大套十一配变	10	400	320	320
20912	滨海	大套三十配变	10	400	320	320
20913	滨海	大套二十配变	10	400	320	320
20914	滨海	大套二十七配变	10	400	320	320
20915	滨海	大套九配变（2#沟头）	10	400	320	320
20916	滨海	大套二十四配变	10	250	200	200
20917	滨海	于庄三配变.	10	400	320	320
20918	滨海	大套十二配变	10	500	400	400
20919	滨海	于庄六配变	10	400	320	320
20920	滨海	大套二十一配变	10	400	320	320
20921	滨海	于庄十三配变	10	400	269	269
20922	滨海	大套电站	10	200	160	160
20923	滨海	大套九配变	10	400	320	320
20924	滨海	闸北三配变	10	400	320	320
20925	滨海	淤尖新河七配变	10	400	320	320
20926	滨海	淤尖勾股十配变	10	400	320	320
20927	滨海	淤尖闸北一配变	10	200	160	160
20928	滨海	淤尖闸北六配变	10	400	320	320
20929	滨海	淤尖闸北电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20930	滨海	淤尖闸北七配变	10	400	320	320
20931	滨海	淤尖新河电排站	10	400	320	320
20932	滨海	闸北十一配变	10	400	320	320
20933	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	640	0
20934	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	1000	0
20935	滨海	文化宫公用	10	400	320	0
20936	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	829	0
20937	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	640	0
20938	滨海	水厂2#公用	10	400	320	0
20939	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	320	0
20940	滨海	人民北路3#公用	10	400	320	0
20941	滨海	明达路4#公用	10	400	320	0
20942	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
20943	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	504	0
20944	滨海	仁和五公用	10	400	320	0
20945	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	640	0
20946	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	504	0
20947	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	504	0
20948	滨海	西宿舍2#公用	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20949	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	504	0
20950	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	504	0
20951	滨海	清水河电站	10	100	0	0
20952	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	0	0
20953	滨海	界牌五配变电站三	10	100	0	0
20954	滨海	河包二站	10	200	160	0
20955	滨海	三坝电站.	10	100	80	0
20956	滨海	许家圩七配变	10	400	320	0
20957	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	504	0
20958	滨海	许家圩九配变	10	400	320	0
20959	滨海	许家圩电站	10	200	160	0
20960	滨海	下旧九配变	10	400	0	0
20961	滨海	吴王十一配变	10	400	0	0
20962	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	0	0
20963	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	0	0
20964	滨海	旧河大站	10	200	0	0
20965	滨海	下旧新站	10	400	0	0
20966	滨海	马套六组电站	10	100	80	80
20967	滨海	老庄六配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20968	滨海	富康三配变	10	400	320	320
20969	滨海	秉义八配变	10	200	160	160
20970	滨海	10kV场东线秉义小区4#箱变配电变压器	10	630	504	504
20971	滨海	荡东四配变	10	200	160	160
20972	滨海	秉义翻水站	10	160	128	128
20973	滨海	荡东十二配变	10	400	320	320
20974	滨海	天场秉义十一配变	10	400	320	320
20975	滨海	荡北八配变	10	400	320	320
20976	滨海	秉义二站	10	200	160	160
20977	滨海	瓦房六配变	10	400	320	320
20978	滨海	瓦房七配变	10	400	320	320
20979	滨海	瓦房二站	10	400	320	320
20980	滨海	小关五配变	10	400	320	320
20981	滨海	小关二站	10	200	160	160
20982	滨海	小关十一配变	10	400	313	313
20983	滨海	瓦房电站	10	200	160	160
20984	滨海	陈李十一配变	10	400	320	320
20985	滨海	大关七配变	10	400	320	320
20986	滨海	大关二站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
20987	滨海	大关六配变	10	400	320	320
20988	滨海	陈李十三配变	10	400	320	320
20989	滨海	陈李四配变	10	400	320	320
20990	滨海	陈李电站	10	200	160	160
20991	滨海	大关三站	10	200	160	160
20992	滨海	大关八配变	10	400	320	320
20993	滨海	滨涟电站	10	100	80	80
20994	滨海	二浦西站	10	160	128	128
20995	滨海	永岗电站	10	100	80	80
20996	滨海	徐李三站	10	200	160	160
20997	滨海	大套二十六配变	10	400	320	320
20998	滨海	永岗三配变	10	400	320	320
20999	滨海	陈老电站	10	100	80	80
21000	滨海	二浦六配变	10	400	320	320
21001	滨海	永岗十配变	10	400	320	320
21002	滨海	套稍二站	10	200	160	160
21003	滨海	徐李八配变	10	400	320	320
21004	滨海	张孟九配变	10	400	320	320
21005	滨海	农业园万亩菜园一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21006	滨海	坎岗河电站	10	100	80	80
21007	滨海	农业园万亩菜园三配变	10	630	504	504
21008	滨海	农业园万亩菜园四配变	10	200	160	160
21009	滨海	农业园万亩菜园二配变	10	630	504	504
21010	滨海	二浦二站	10	400	320	320
21011	滨海	张孟二站	10	200	160	160
21012	滨海	永岗九组站	10	160	128	128
21013	滨海	张孟三站	10	100	80	80
21014	滨海	永岗四配变	10	400	320	320
21015	滨海	徐圩扶贫站	10	200	160	160
21016	滨海	张孟电站	10	200	160	160
21017	滨海	二浦东站	10	50	40	40
21018	滨海	老庄扶贫站	10	200	160	160
21019	滨海	秉义五配变	10	200	160	160
21020	滨海	荡东十配变	10	100	80	80
21021	滨海	秉义六组电站	10	100	80	80
21022	滨海	荡东三组电站	10	200	160	160
21023	滨海	马套九配变	10	200	160	160
21024	滨海	老庄零号站	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21025	滨海	荡东八配变天场	10	200	160	160
21026	滨海	荡东三配变	10	400	320	320
21027	滨海	八巨七巨电站	10	200	0	153
21028	滨海	八巨七巨三配变	10	200	0	160
21029	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	0	320
21030	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	0	320
21031	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	0	160
21032	滨海	八巨西冲四配变	10	200	0	160
21033	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	0	303
21034	滨海	八巨电站	10	80	0	64
21035	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	0	320
21036	滨海	八巨七巨一配变	10	200	0	160
21037	滨海	八巨街道四十配变	10	400	0	320
21038	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	0	378
21039	滨海	八巨西冲电站	10	100	0	80
21040	滨海	八巨王庄二站	10	200	0	160
21041	滨海	八巨王庄十配变	10	400	0	320
21042	滨海	八巨永余电站	10	200	0	160
21043	滨海	八巨条黄二配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21044	滨海	八巨王庄九配变	10	400	0	320
21045	滨海	八巨前冲四配变	10	200	0	160
21046	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	0	160
21047	滨海	八巨新华四配变	10	200	0	160
21048	滨海	新华六配变	10	200	0	160
21049	滨海	官滩桥口打水	10	200	0	0
21050	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	0	0
21051	滨海	陈坍三站打水	10	200	0	0
21052	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	0	0
21053	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	0	0
21054	滨海	徐墩二配变	10	400	0	0
21055	滨海	陈坍一站打水	10	200	0	0
21056	滨海	官滩阳旺打水	10	100	0	0
21057	滨海	李圩五配变	10	400	0	0
21058	滨海	崔庄八配变	10	500	0	0
21059	滨海	官滩味洋三配变	10	400	0	0
21060	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	0	0
21061	滨海	二渡一站打水	10	400	0	0
21062	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21063	滨海	官滩农业一配变	10	200	0	0
21064	滨海	薛庄三配变	10	400	0	0
21065	滨海	官滩味洋四配变	10	400	0	0
21066	滨海	李学业联建楼	10	630	504	504
21067	滨海	桥南十配变	10	400	320	320
21068	滨海	沿河1#箱变1#主变	10	630	504	504
21069	滨海	沿河五配变	10	200	160	160
21070	滨海	沿河横沟河	10	200	160	160
21071	滨海	厉祥标	10	500	400	400
21072	滨海	通榆沿河九配变	10	200	160	160
21073	滨海	三元集中区1#箱变1#主变	10	630	504	504
21074	滨海	东元三配变	10	200	160	160
21075	滨海	小街十四配变	10	400	320	320
21076	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
21077	滨海	东元四配变	10	400	320	320
21078	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
21079	滨海	东元一配变	10	400	320	320
21080	滨海	东元4#公用	10	400	320	320
21081	滨海	颐高唐宁府小区1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21082	滨海	颐高唐宁府小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
21083	滨海	颐高唐宁府小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
21084	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室1#主变	10	630	504	504
21085	滨海	东元3#公用	10	400	320	320
21086	滨海	东元五配变	10	400	320	320
21087	滨海	御景花园小区1#开闭所2#所变	10	30	24	24
21088	滨海	颐高唐宁府小区5#配电室3#主变	10	630	504	504
21089	滨海	颐高唐宁府小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
21090	滨海	东元1#公用	10	400	318	318
21091	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	0	160
21092	滨海	八巨华新一配变	10	200	0	160
21093	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	0	504
21094	滨海	八巨同兴五配变	10	200	0	160
21095	滨海	八巨同兴电站	10	200	0	160
21096	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	0	504
21097	滨海	同兴九配变	10	400	0	320
21098	滨海	八巨华新十一配变	10	200	0	160
21099	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	0	80
21100	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21101	滨海	八巨华新十二配变	10	400	0	320
21102	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	0	320
21103	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	0	320
21104	滨海	八巨华新六配变	10	400	0	320
21105	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	0	504
21106	滨海	街道三十六配变	10	400	0	320
21107	滨海	八巨学府新街配变	10	400	0	320
21108	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	0	320
21109	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	0	160
21110	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	0	320
21111	滨海	八巨玉农五配变	10	200	0	160
21112	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	0	320
21113	滨海	八巨街道十三配变	10	400	0	320
21114	滨海	八巨前冲七配变	10	200	0	160
21115	滨海	八巨街道三配变	10	400	0	320
21116	滨海	八巨街道五配变.	10	400	0	320
21117	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	0	504
21118	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	0	504
21119	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21120	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	0	640
21121	滨海	通榆万岗十一配变	10	200	160	160
21122	滨海	蒯庄二站	10	200	160	160
21123	滨海	万岗三配变	10	200	160	160
21124	滨海	蒯庄九配变	10	200	160	160
21125	滨海	五千四配变	10	200	160	160
21126	滨海	蒯庄三配变	10	400	320	320
21127	滨海	五千六配变	10	400	320	320
21128	滨海	干东十配变	10	200	160	160
21129	滨海	腰庄四配变	10	200	160	160
21130	滨海	腰庄十一配变	10	200	160	160
21131	滨海	三埝十二配变	10	400	320	320
21132	滨海	五千三配变	10	200	160	160
21133	滨海	蒯庄十配变	10	200	160	160
21134	滨海	三埝十一配变	10	200	160	160
21135	滨海	三埝十配变	10	315	252	252
21136	滨海	徐加宾	10	400	320	320
21137	滨海	刘簪八配变	10	200	160	160
21138	滨海	桥南八台片1	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21139	滨海	薄尧来联建楼1#主变	10	500	400	400
21140	滨海	路灯1#变配变	10	200	160	160
21141	滨海	桥南十四配变	10	200	160	160
21142	滨海	刘簃六配变	10	200	160	160
21143	滨海	沿河二站	10	400	320	320
21144	滨海	小圩五配变	10	200	160	160
21145	滨海	刘簃九配变	10	200	160	160
21146	滨海	小圩十六配变	10	400	320	320
21147	滨海	通榆三十七配变	10	400	320	320
21148	滨海	小圩七配变	10	200	160	160
21149	滨海	桥南二十三配变	10	400	320	320
21150	滨海	刘簃一配变	10	200	160	160
21151	滨海	桥南一配变	10	200	160	160
21152	滨海	通榆十一配变	10	400	320	320
21153	滨海	龚艳华	10	500	400	400
21154	滨海	桥南三支站	10	400	320	320
21155	滨海	小圩二支站	10	200	160	160
21156	滨海	小圩一支站总表	10	200	160	160
21157	滨海	通榆一配变	10	200	159	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21158	滨海	刘簕四配变	10	200	160	160
21159	滨海	桥南十三台片	10	400	320	320
21160	滨海	桥南十九配变	10	400	320	320
21161	滨海	小圩一配变	10	200	160	160
21162	滨海	刘簕二支站	10	400	320	320
21163	滨海	桥南十六配变	10	200	160	160
21164	滨海	刘簕机改电	10	200	160	160
21165	滨海	通榆十四配变1	10	400	311	311
21166	滨海	通榆九配变	10	400	320	320
21167	滨海	小圩十七配变	10	200	160	160
21168	滨海	通榆十配变	10	200	160	160
21169	滨海	刘簕七配变	10	400	320	320
21170	滨海	小圩二配变	10	200	160	160
21171	滨海	刘簕五配变	10	200	160	160
21172	滨海	通榆七配变	10	200	160	160
21173	滨海	桥南十八配变	10	400	320	320
21174	滨海	振东供销小区二号变	10	315	0	252
21175	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
21176	滨海	振东合心一配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21177	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	0	504
21178	滨海	丰产三号配变	10	400	0	320
21179	滨海	振东街道十三号配变	10	400	0	320
21180	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	0	504
21181	滨海	振东街道六号变	10	400	0	320
21182	滨海	合心八配变	10	400	0	320
21183	滨海	振东街道十四号配变	10	400	0	320
21184	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	0	320
21185	滨海	新农村建设南配变	10	400	0	320
21186	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	0	148
21187	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	0	159
21188	滨海	振东供销小区一号变	10	315	0	252
21189	滨海	振东合跃电站配变	10	400	0	320
21190	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	0	504
21191	滨海	合兴集中区一号变	10	400	0	320
21192	滨海	振东合心二配变	10	400	0	320
21193	滨海	振东小街4#配变	10	400	0	320
21194	滨海	振东合心三配变	10	400	0	320
21195	滨海	振东街道十六配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21196	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	0	160
21197	滨海	振东街道十二号配变	10	400	0	320
21198	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	0	504
21199	滨海	跃进四组站	10	200	0	160
21200	滨海	合心九配变	10	500	0	400
21201	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	0	320
21202	滨海	振东供销小区三号变	10	315	0	252
21203	滨海	华德11#箱变1#主变	10	630	504	504
21204	滨海	华德3#箱变1#主变	10	630	504	504
21205	滨海	华德7#箱变1#主变	10	630	504	504
21206	滨海	华德13#箱变1#主变	10	630	504	504
21207	滨海	华德5#箱变1#主变	10	630	504	504
21208	滨海	忆西湖小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
21209	滨海	华德名人苑1#变电所1#主变	10	1000	800	800
21210	滨海	华德名人苑1#变电所2#主变	10	1000	800	800
21211	滨海	西湖明珠1#箱变1#主变	10	630	504	504
21212	滨海	华德4#箱变1#主变	10	630	504	504
21213	滨海	华德10#箱变2#主变	10	630	504	504
21214	滨海	华德10#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21215	滨海	忆西湖小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
21216	滨海	西湖明珠2#箱变1#主变	10	630	504	504
21217	滨海	华德9#箱变1#主变	10	630	504	504
21218	滨海	华德6#箱变1#主变	10	630	504	504
21219	滨海	华德11#箱变2#主变	10	630	504	504
21220	滨海	昌兴壹城二期2#配电房2#变压器	10	800	640	640
21221	滨海	昌兴壹城C区4#配电房1#主变	10	800	640	640
21222	滨海	昌兴壹城二期2#配电房3#变压器	10	800	640	640
21223	滨海	昌兴壹城二期3#配电房1#变压器	10	800	640	640
21224	滨海	昌兴壹城二期1#开关站2#变压器	10	800	640	640
21225	滨海	昌兴壹城二期3#配电房2#变压器	10	800	640	640
21226	滨海	昌兴壹城二期3#配电房3#变压器	10	800	640	640
21227	滨海	昌兴壹城二期3#配电房4#变压器	10	800	640	640
21228	滨海	昌兴壹城二期2#配电房4#变压器	10	800	640	640
21229	滨海	市民路1#欧变1#主变	10	630	504	504
21230	滨海	昌兴壹城二期1#开关站1#变压器	10	800	640	640
21231	滨海	昌兴壹城二期2#配电房1#变压器	10	800	640	640
21232	滨海	昌兴壹城C区4#配电房3#主变	10	800	640	640
21233	滨海	璟宸小区4#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21234	滨海	璟宸小区2#配电室4#主变	10	630	504	504
21235	滨海	璟宸小区2#开关站所用变2#主变	10	30	24	24
21236	滨海	璟宸小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
21237	滨海	友创滨河湾小区3#配电房1#主变	10	800	640	640
21238	滨海	友创滨河湾小区3#配电房4#主变	10	800	640	640
21239	滨海	璟宸小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
21240	滨海	友创滨河湾2#变电所3#主变	10	800	640	640
21241	滨海	铂悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
21242	滨海	友创滨海湾1#变电所3#主变	10	800	640	640
21243	滨海	璟宸小区5#配电室4#主变	10	630	504	504
21244	滨海	友创滨河湾2#变电所1#主变	10	800	640	640
21245	滨海	友创滨河湾2#变电所2#主变	10	800	640	640
21246	滨海	友创滨海湾1#变电所1#主变	10	800	640	640
21247	滨海	友创滨海湾1#变电所4#主变	10	800	640	640
21248	滨海	铂悦府2#配电室1#主变	10	800	640	640
21249	滨海	璟宸小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
21250	滨海	铂悦府1#配电室1#主变	10	800	640	640
21251	滨海	友创滨海湾1#变电所2#主变	10	800	640	640
21252	滨海	友创滨河湾小区3#配电房2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21253	滨海	金麟府小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
21254	滨海	铂悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
21255	滨海	铂悦府4#配电室1#主变	10	800	640	640
21256	滨海	璟宸小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
21257	滨海	铂悦府4#配电室3#主变	10	800	640	640
21258	滨海	璟宸小区2#配电室2#主变	10	630	504	504
21259	滨海	璟宸小区5#配电室2#主变	10	630	504	504
21260	滨海	金麟府小区2#配电室1#主变	10	800	640	640
21261	滨海	友创滨河湾2#变电所4#主变	10	800	640	640
21262	滨海	金麟府小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
21263	滨海	友创滨河湾小区3#配电房3#主变	10	800	640	640
21264	滨海	金麟府小区2#配电室3#主变	10	800	640	640
21265	滨海	璟宸小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
21266	滨海	金麟府小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
21267	滨海	康庄集中区2#变	10	400	320	320
21268	滨海	10kV堆南线康庄集中区3#变	10	400	320	320
21269	滨海	樊集小街八配变1#	10	400	320	320
21270	滨海	康庄集中区1#变	10	400	320	320
21271	滨海	10kV堆南线康庄集中区4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21272	滨海	樊集小街二十配变（小街十四、十六配变分）	10	400	320	320
21273	滨海	三里十八配变	10	400	320	320
21274	滨海	坎南三里工业园2#变	10	400	320	320
21275	滨海	坎南三里二十五配变	10	400	320	320
21276	滨海	三里2#变	10	400	320	320
21277	滨海	坎南七里三配变	10	200	160	160
21278	滨海	美丽家园3#变	10	400	0	320
21279	滨海	美丽家园1#变	10	400	0	320
21280	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	0	640
21281	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	0	640
21282	滨海	美丽家园2#变	10	400	0	320
21283	滨海	10kV兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	0	640
21284	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	0	640
21285	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	0	640
21286	滨海	美丽家园4#变	10	400	0	320
21287	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	0	800
21288	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	0	800
21289	滨海	10kV兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	0	640
21290	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	0	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21291	滨海	10kV兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	0	504
21292	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	0	640
21293	滨海	10kV兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	0	504
21294	滨海	二份六配变	10	200	160	160
21295	滨海	樊集二份三配变	10	200	160	160
21296	滨海	临淮四配变	10	200	160	160
21297	滨海	二份南干电站	10	200	160	160
21298	滨海	琶头加工厂	10	200	160	160
21299	滨海	新淮一配变	10	200	160	160
21300	滨海	许塘四斗二站	10	100	80	80
21301	滨海	临淮三配变	10	200	160	160
21302	滨海	樊集临淮一配变	10	200	160	160
21303	滨海	樊集二份五配变	10	200	140	140
21304	滨海	临淮三站	10	200	160	160
21305	滨海	新圩三配变	10	200	160	160
21306	滨海	新淮电站	10	100	80	80
21307	滨海	二份十一配变	10	200	160	160
21308	滨海	二份十二配变（二份一、六分）	10	400	320	320
21309	滨海	二份九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21310	滨海	樊集条淮四配变	10	200	160	160
21311	滨海	新淮排涝站	10	50	40	40
21312	滨海	许塘二斗电站	10	200	146	146
21313	滨海	滨淮新圩八配变	10	200	160	160
21314	滨海	许塘一斗站	10	200	160	160
21315	滨海	新圩一配变	10	400	320	320
21316	滨海	新圩四配变	10	200	160	160
21317	滨海	许塘六配变	10	200	160	160
21318	滨海	新淮八配变	10	400	320	320
21319	滨海	许塘三配变	10	200	160	160
21320	滨海	新圩南干电站	10	200	160	160
21321	滨海	玖樾1#配电室3#主变	10	800	640	640
21322	滨海	玖樾3#配电室3#主变	10	800	640	640
21323	滨海	玖樾2#配电室1#主变	10	800	640	640
21324	滨海	玖樾3#配电室1#主变	10	800	640	640
21325	滨海	玖樾2#配电室3#主变	10	800	640	640
21326	滨海	玖樾1#开关站1#所变	10	30	24	24
21327	滨海	玖樾1#配电室1#主变	10	800	640	640
21328	滨海	仁和商业街安园1#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21329	滨海	锦绣园2#开关站2#主变	10	800	640	640
21330	滨海	紫宸4#开关站1#主变	10	800	640	640
21331	滨海	仁和商业街安园1#配电室1#主变	10	800	640	640
21332	滨海	紫宸5#配电室1#主变	10	800	640	640
21333	滨海	10kV锦绣园3#配电房4#主变	10	800	640	640
21334	滨海	紫宸5#配电室3#主变	10	800	640	640
21335	滨海	紫宸1#开关站1#主变	10	800	640	640
21336	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站4#主变	10	800	640	640
21337	滨海	锦绣园2#开关站4#主变	10	800	640	640
21338	滨海	10kV锦绣园3#配电房2#主变	10	800	640	640
21339	滨海	紫宸4#开关站3#主变	10	800	624	624
21340	滨海	锦绣园2#配电房4#主变	10	800	640	640
21341	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站2#主变	10	800	640	640
21342	滨海	锦绣园2#配电房2#主变	10	800	640	640
21343	滨海	坎南港区支路公用	10	315	252	252
21344	滨海	龙泰御景湾7#欧变1#主变	10	630	504	504
21345	滨海	龙泰御景湾1#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21346	滨海	龙泰御景湾4#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21347	滨海	隆泰御景湾5#欧变1主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21348	滨海	龙泰御景湾3#欧变1#主变	10	630	504	504
21349	滨海	龙泰御景湾2#变电所#1主变	10	1250	1000	1000
21350	滨海	龙泰御景湾6#欧变1#主变	10	630	504	504
21351	滨海	龙泰御景湾3#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21352	滨海	龙泰御景湾3#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21353	滨海	龙泰御景湾5#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21354	滨海	龙泰御景湾5#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21355	滨海	隆泰御景湾4#欧变1#主变	10	630	504	504
21356	滨海	龙泰御景湾1#欧变1#主变	10	630	504	504
21357	滨海	龙泰御景湾4#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21358	滨海	龙泰御景湾8#欧变1#主变	10	630	504	504
21359	滨海	龙泰御景湾2#欧变1#主变	10	630	504	504
21360	滨海	临淮五斗电站	10	200	160	160
21361	滨海	条淮加工厂	10	200	160	160
21362	滨海	临淮六斗电站	10	200	160	160
21363	滨海	会展中心变电所3#主变	10	1000	800	800
21364	滨海	玲珑居东公用1#欧变1#主变	10	630	504	504
21365	滨海	西湖一品B区4#配电房1#主变	10	800	632	632
21366	滨海	碧水绿都3#配电所2#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21367	滨海	西湖一品B区1#配电房2#主变	10	800	640	640
21368	滨海	西湖一品B区2#配电房3#主变	10	800	636	636
21369	滨海	西湖一品B区2#配电房2#主变	10	800	640	640
21370	滨海	碧水绿都1#变电所1#主变	10	1000	800	800
21371	滨海	南湖公用1#主变	10	630	494	494
21372	滨海	城西变便民疏导点配电房1#主变	10	630	504	504
21373	滨海	会展中心变电所1#主变	10	1000	800	800
21374	滨海	玲珑居1#配电房1#主变	10	630	504	504
21375	滨海	西湖一品B区1#配电房3#主变	10	800	640	640
21376	滨海	西湖一品B区1#配电房1#主变	10	800	640	640
21377	滨海	碧水绿都1#欧变1#主变	10	630	504	504
21378	滨海	西湖一品B区3#配电房1#主变	10	800	640	640
21379	滨海	西湖一品B区4#配电房2#主变	10	800	640	640
21380	滨海	西湖一品B区1#配电房4#主变	10	800	640	640
21381	滨海	西湖一品B区开闭所2#主变	10	630	504	504
21382	滨海	碧水绿都1#变电所2#主变	10	1000	800	800
21383	滨海	一品世家1#配电房3#主变	10	1000	800	800
21384	滨海	西湖一品B区2#配电房4#主变	10	800	640	640
21385	滨海	玲珑居1#配电房2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21386	滨海	会展中心变电所2#主变	10	1000	800	800
21387	滨海	会展-体育馆变电所2#主变	10	1000	800	800
21388	滨海	西湖一品B区3#配电房2#主变	10	800	640	640
21389	滨海	碧水绿都3#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21390	滨海	西湖一品B区2#配电房1#主变	10	800	640	640
21391	滨海	一品世家1#配电房2#主变	10	1000	783	783
21392	滨海	丰园小高层变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21393	滨海	一品世家2#配电房2段母线配电变压器	10	800	640	640
21394	滨海	一品世家2#配电房3#变压器	10	800	640	640
21395	滨海	碧水绿都4#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
21396	滨海	碧水绿都4#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21397	滨海	纬西路公用1#主变	10	630	504	504
21398	滨海	颐景花园1#开关站2#主变	10	800	640	640
21399	滨海	北荡社区变电所1#主变	10	800	640	640
21400	滨海	碧水绿都2#欧变1#主变	10	630	504	504
21401	滨海	城市港湾1#变电所2#主变	10	1000	800	800
21402	滨海	颐景花园2#配电室2#主变	10	800	640	640
21403	滨海	彩虹城1#配电室4#主变	10	800	640	640
21404	滨海	碧水绿都2#变电所1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21405	滨海	颐景花园2#配电室1#主变	10	800	640	640
21406	滨海	城市港湾1#变电所1#主变	10	1000	800	800
21407	滨海	城市港湾2#变电所1#主变	10	1000	800	800
21408	滨海	城市港湾2#变电所3#主变	10	1000	800	800
21409	滨海	彩虹城2#配电室4#主变	10	800	640	640
21410	滨海	城市港湾2#变电所4#主变	10	1000	800	800
21411	滨海	城市港湾2#变电所2#主变	10	1000	800	800
21412	滨海	彩虹城2#配电室2#主变	10	800	640	640
21413	滨海	北荡社区变电所2#主变	10	800	640	640
21414	滨海	城市港湾1#变电所4#主变	10	1000	800	800
21415	滨海	碧水绿都2#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
21416	滨海	彩虹城1#配电室2#主变	10	800	640	640
21417	滨海	城市港湾1#变电所3#主变	10	1000	800	800
21418	滨海	新联三站	10	200	160	160
21419	滨海	街道17#配变	10	400	320	320
21420	滨海	新联二站	10	200	160	160
21421	滨海	陈涛张胜生联建楼配变	10	500	400	400
21422	滨海	丁滩一配变	10	400	320	320
21423	滨海	陈涛三站	10	200	159	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21424	滨海	新滩四站	10	200	160	160
21425	滨海	新联一站	10	200	160	160
21426	滨海	戴滩一站	10	100	80	80
21427	滨海	叶连标联建楼配变间隔配电变压器	10	500	400	400
21428	滨海	陈涛新滩一配变	10	200	160	160
21429	滨海	新滩村集中区4#变	10	400	320	320
21430	滨海	丁滩二站	10	200	160	160
21431	滨海	丁滩三配变	10	200	160	160
21432	滨海	陈涛新滩五配变	10	200	160	160
21433	滨海	新滩二站	10	160	128	128
21434	滨海	街道19#配变	10	400	320	320
21435	滨海	滨海港六合八配变	10	400	320	320
21436	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	144
21437	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	0	319
21438	滨海	翻身二配变	10	200	0	160
21439	滨海	老堆东排站	10	200	0	160
21440	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	0	320
21441	滨海	洋口西站	10	200	0	160
21442	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21443	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	0	311
21444	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	0	320
21445	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	0	123
21446	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	0	160
21447	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	0	320
21448	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	0	160
21449	滨海	南庄一配变	10	200	0	160
21450	滨海	振东老堆南站	10	200	0	160
21451	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	0	160
21452	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	0	103
21453	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	0	98
21454	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	0	160
21455	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	0	107
21456	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	0	160
21457	滨海	木楼七组站配变	10	400	0	320
21458	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	0	254
21459	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	0	160
21460	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	0	123
21461	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	0	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21462	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	0	320
21463	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	0	148
21464	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	0	320
21465	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	0	99
21466	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	0	159
21467	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	0	80
21468	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	0	80
21469	滨海	东晋小区7#变	10	630	0	504
21470	滨海	东晋小区4#变	10	630	0	504
21471	滨海	东晋聚鑫二配变	10	630	0	504
21472	滨海	幸福小区十二配变	10	400	0	320
21473	滨海	东晋幸福小区2#变	10	630	0	504
21474	滨海	东晋十二配变1	10	400	0	320
21475	滨海	东晋小区3#变	10	400	0	320
21476	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	0	320
21477	滨海	新区二配变	10	630	0	504
21478	滨海	东晋聚鑫三配变	10	630	0	504
21479	滨海	东晋十三配变	10	630	0	504
21480	滨海	东晋村一号箱变配电变压器	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21481	滨海	东罾聚鑫四配变	10	400	0	320
21482	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	0	504
21483	滨海	东罾小区8#变（派出所旁）	10	630	0	504
21484	滨海	东罾小区2#变	10	630	0	504
21485	滨海	东罾幸福小区1#变	10	630	0	504
21486	滨海	东罾村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	0	504
21487	滨海	东罾聚鑫一配变	10	630	0	504
21488	滨海	东罾新区1#变	10	630	0	504
21489	滨海	东罾新区四配变	10	400	0	320
21490	滨海	东罾小区5#变	10	400	0	320
21491	滨海	条巨八配变	10	400	0	0
21492	滨海	头巨六配变	10	400	0	0
21493	滨海	李树海	10	500	0	0
21494	滨海	黄庄电站	10	200	0	0
21495	滨海	头巨七配变	10	400	0	0
21496	滨海	三巨北站	10	200	0	0
21497	滨海	陆集小街二号变	10	400	0	0
21498	滨海	头巨八配变	10	200	0	0
21499	滨海	头巨十四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21500	滨海	五巨五配变	10	200	0	0
21501	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	0	0
21502	滨海	十八顷八配变1	10	400	0	0
21503	滨海	头巨一配变	10	400	0	0
21504	滨海	头巨十配变	10	400	0	0
21505	滨海	陆从祥	10	500	0	0
21506	滨海	学地六配变	10	200	0	0
21507	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	0	0
21508	滨海	条巨六配变变压器	10	200	0	0
21509	滨海	三巨一站	10	200	0	0
21510	滨海	条巨电站	10	200	0	0
21511	滨海	五巨十一配变	10	200	0	0
21512	滨海	双龙一配变	10	200	160	160
21513	滨海	北坍六配变	10	400	320	320
21514	滨海	双龙东	10	200	160	160
21515	滨海	北坍街道九配变	10	400	320	320
21516	滨海	四份东	10	630	504	504
21517	滨海	北坍一配变	10	400	320	320
21518	滨海	北坍北街东二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21519	滨海	莫湾六配变	10	200	160	160
21520	滨海	坍北三配变	10	200	160	160
21521	滨海	三洼二配变	10	200	160	160
21522	滨海	双龙六配变	10	200	160	160
21523	滨海	三洼十三配变	10	200	160	160
21524	滨海	三洼南站	10	200	160	160
21525	滨海	三洼八配变	10	200	160	160
21526	滨海	三洼一组	10	200	160	160
21527	滨海	莫湾南站配变	10	200	160	160
21528	滨海	北坍五配变	10	315	252	252
21529	滨海	北坍八配变配变	10	400	320	320
21530	滨海	渠东五配变	10	200	160	160
21531	滨海	北坍四配变	10	400	320	320
21532	滨海	坍北二配变	10	200	160	160
21533	滨海	莫湾七配变	10	200	160	160
21534	滨海	北坍南街	10	400	320	320
21535	滨海	三洼六配变	10	200	160	160
21536	滨海	双龙二配变	10	200	160	160
21537	滨海	莫湾三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21538	滨海	三洼一配变	10	200	160	160
21539	滨海	三洼北站	10	200	160	160
21540	滨海	双龙西站	10	200	160	160
21541	滨海	双龙九配变	10	400	320	320
21542	滨海	双龙五配变	10	200	160	160
21543	滨海	北坍十配变	10	400	320	320
21544	滨海	三洼七配变	10	200	160	160
21545	滨海	路南南站	10	200	160	160
21546	滨海	科技八配变	10	400	320	320
21547	滨海	科技九配变	10	200	160	160
21548	滨海	科技十一配变	10	400	320	320
21549	滨海	四汛西站	10	200	160	160
21550	滨海	科技四配变	10	400	320	320
21551	滨海	倪滩电站	10	200	160	160
21552	滨海	倪滩五配变	10	400	320	320
21553	滨海	良港电站	10	200	160	160
21554	滨海	良港九配变	10	200	160	160
21555	滨海	倪滩三配变	10	200	160	160
21556	滨海	良港十配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21557	滨海	良港四配变	10	400	320	320
21558	滨海	良港八配变0	10	200	160	160
21559	滨海	滨淮建民村十一配变	10	400	320	320
21560	滨海	建民三斗东站	10	200	160	160
21561	滨海	新垦十配变配变工程	10	315	252	252
21562	滨海	建民二斗西站	10	200	160	160
21563	滨海	滨淮西滩五配变（一配变分）	10	200	160	160
21564	滨海	建民十配变	10	200	160	160
21565	滨海	建民三斗西站	10	200	160	160
21566	滨海	建民村九配变	10	100	80	80
21567	滨海	建民二斗东站	10	200	160	160
21568	滨海	新垦七配变	10	200	160	160
21569	滨海	建民一斗站	10	200	160	160
21570	滨海	新垦九配变	10	200	160	160
21571	滨海	滨淮东港二斗电站	10	200	147	147
21572	滨海	建二九配变	10	200	150	150
21573	滨海	建民二十七配变（建民三分）	10	200	160	160
21574	滨海	滨淮中舍十配变（中舍四配变分）	10	200	160	160
21575	滨海	硝场五组电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21576	滨海	建民二十配变（建民七分）	10	200	160	160
21577	滨海	建二（村）一配变	10	400	306	306
21578	滨海	中南四配变	10	200	160	160
21579	滨海	建二十三配变(建二三分)	10	400	320	320
21580	滨海	滨准建二十配变（建二五分）	10	200	160	160
21581	滨海	中西六配变（业）	10	200	160	160
21582	滨海	建民十四配变	10	400	320	320
21583	滨海	建北三配变	10	200	160	160
21584	滨海	建北排水站	10	200	160	160
21585	滨海	双建三站	10	200	160	160
21586	滨海	建北电站	10	200	160	160
21587	滨海	建西电站	10	200	160	160
21588	滨海	建东一配变	10	200	160	160
21589	滨海	冲南五配变	10	200	160	160
21590	滨海	建北六斗半电站	10	200	160	160
21591	滨海	双建四站	10	200	160	160
21592	滨海	建北六配变	10	200	160	160
21593	滨海	条淮六斗半电站	10	200	160	160
21594	滨海	土山电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21595	滨海	建东商品站	10	200	160	160
21596	滨海	三截沟西站	10	200	160	160
21597	滨海	渠南西站	10	200	160	160
21598	滨海	前进九配变	10	400	320	320
21599	滨海	永胜三配变	10	200	160	160
21600	滨海	陈场五配变	10	200	160	160
21601	滨海	永胜五配变	10	200	160	160
21602	滨海	新坍西站	10	400	320	320
21603	滨海	渠南六配变	10	200	160	160
21604	滨海	四份中站	10	400	320	320
21605	滨海	永胜南站	10	200	160	160
21606	滨海	中心河四配变	10	400	320	320
21607	滨海	永胜二配变	10	200	160	160
21608	滨海	前进七配变	10	315	252	252
21609	滨海	前进六配变	10	200	160	160
21610	滨海	永胜四配变	10	100	80	80
21611	滨海	汛北二配变	10	200	160	160
21612	滨海	三截沟八配变	10	200	160	160
21613	滨海	新坍南站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21614	滨海	十顷六配变	10	200	160	160
21615	滨海	新坍北站	10	200	159	159
21616	滨海	前进一配变	10	200	160	160
21617	滨海	渠南七配变	10	200	160	160
21618	滨海	新坍九配变	10	200	160	160
21619	滨海	青龙二配变	10	200	160	160
21620	滨海	渠南四配变	10	200	160	160
21621	滨海	前进八配变	10	400	320	320
21622	滨海	新坍二配变	10	200	160	160
21623	滨海	前进南站	10	200	160	160
21624	滨海	前进北站	10	200	160	160
21625	滨海	上城景苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
21626	滨海	港利上城国际一期4#配电室1#主变	10	630	504	504
21627	滨海	港利上城国际一期3#开闭所3#主变	10	630	504	504
21628	滨海	港利上城国际一期3#开闭所1#主变	10	630	504	504
21629	滨海	港利上城国际一期2#配电房1#主变	10	800	640	640
21630	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房4#主变	10	800	640	640
21631	滨海	港利上城国际一期2#配电房3#主变	10	800	640	640
21632	滨海	悦府1#配电房1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21633	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)2#主变	10	800	640	640
21634	滨海	悦府3#配电房3#主变	10	800	640	640
21635	滨海	悦府2#配电房3#主变	10	800	640	640
21636	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
21637	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房2#主变	10	800	640	640
21638	滨海	港利上城国际一期4#配电室3#主变	10	630	504	504
21639	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
21640	滨海	悦府3#配电房1#主变	10	800	640	640
21641	滨海	悦府2#配电房1#主变	10	800	640	640
21642	滨海	悦府4#配电房1#主变	10	800	626	626
21643	滨海	上城景苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
21644	滨海	上城景苑2#配电室2#主变	10	800	622	622
21645	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房4#主变	10	800	640	640
21646	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房2#主变	10	800	640	640
21647	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)4#主变	10	800	639	639
21648	滨海	上城景苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
21649	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所3#主变	10	800	640	640
21650	滨海	上城景苑4#配电室4#主变	10	800	640	640
21651	滨海	悦府4#配电房3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21652	滨海	上城景苑1#开关站所用变2#主变	10	30	24	24
21653	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所1#主变	10	800	640	640
21654	滨海	悦府1#配电房3#主变	10	800	640	640
21655	滨海	上城景苑4#配电室2#主变	10	800	640	640
21656	滨海	五汛街道五十三配变	10	400	320	320
21657	滨海	洼滩三配变	10	200	160	160
21658	滨海	五汛街道五十一配变	10	400	320	320
21659	滨海	洼滩六配变	10	200	157	157
21660	滨海	洼滩十二配变	10	200	160	160
21661	滨海	徐连兵	10	500	400	400
21662	滨海	推虾三站配变	10	200	160	160
21663	滨海	推虾六配变	10	200	160	160
21664	滨海	长洼电站配变	10	200	160	160
21665	滨海	徐后兵	10	400	320	320
21666	滨海	洼滩西站	10	200	160	160
21667	滨海	街道二十三配变	10	400	320	320
21668	滨海	街道二十四配变	10	400	320	320
21669	滨海	五汛街道五十四配变	10	400	320	320
21670	滨海	街道十九配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21671	滨海	五汛街道十八配变	10	400	320	320
21672	滨海	赵德贵联建楼	10	400	320	320
21673	滨海	街道二十二配变	10	400	320	320
21674	滨海	五汛街道五十九配变	10	400	320	320
21675	滨海	推虾二配变	10	200	160	160
21676	滨海	五汛幼儿园配变	10	400	320	320
21677	滨海	汛南六配变	10	400	320	320
21678	滨海	八层一站	10	400	0	320
21679	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	0	400
21680	滨海	条洋六配变	10	200	0	160
21681	滨海	八层一配变	10	400	0	320
21682	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	0	320
21683	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	0	320
21684	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	0	320
21685	滨海	条洋二站	10	200	0	160
21686	滨海	八层二配变	10	400	0	320
21687	滨海	顺滩二配变1	10	200	0	160
21688	滨海	李俊刚	10	500	0	400
21689	滨海	联盟二配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21690	滨海	条洋五配变	10	200	0	160
21691	滨海	顺滩一站	10	100	0	80
21692	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	0	320
21693	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	0	320
21694	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	0	320
21695	滨海	顺滩三配变	10	200	0	160
21696	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	0	400
21697	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	0	80
21698	滨海	八层五台片	10	200	0	160
21699	滨海	环洋四配变	10	200	0	160
21700	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	0	320
21701	滨海	八层二站	10	200	0	160
21702	滨海	八层八配变	10	400	0	320
21703	滨海	上城景苑4#配电室3#主变	10	800	627	627
21704	滨海	悦府1#配电房4#主变	10	800	640	640
21705	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房1#主变	10	800	640	640
21706	滨海	上城景苑1#开关站所用变1#主变	10	30	24	24
21707	滨海	悦府4#配电房2#主变	10	800	640	640
21708	滨海	上城景苑1#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21709	滨海	港利上城国际一期3#开闭所4#主变	10	630	504	504
21710	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室3#主变	10	800	640	640
21711	滨海	上城景苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
21712	滨海	悦府3#配电房2#主变	10	800	640	640
21713	滨海	港利上城国际一期2#配电房2#主变	10	800	640	640
21714	滨海	上城景苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
21715	滨海	悦府4#配电房4#主变	10	800	640	640
21716	滨海	10KV林西线珺悦府3#配电室1#主变	10	800	640	640
21717	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)1#主变	10	800	640	640
21718	滨海	悦府2#配电房4#主变	10	800	640	640
21719	滨海	悦府3#配电房4#主变	10	800	507	507
21720	滨海	港利上城国际一期3#开闭所2#主变	10	630	504	504
21721	滨海	港利上城国际一期4#配电室2#主变	10	630	504	504
21722	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所4#主变	10	800	640	640
21723	滨海	上城景苑3#开关站(三遥)3#主变	10	800	630	630
21724	滨海	上城景苑2#配电室3#主变	10	800	626	626
21725	滨海	港利上城国际一期4#配电室4#主变	10	630	504	504
21726	滨海	悦府1#配电房2#主变	10	800	640	640
21727	滨海	10KV林西线珺悦府小区开闭所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21728	滨海	上城景苑4#配电室1#主变	10	800	626	626
21729	滨海	港利上城国际一期2#配电房4#主变	10	800	640	640
21730	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房3#主变	10	800	640	640
21731	滨海	港利上城国际小区一期10kV开闭所2#主变	10	800	640	640
21732	滨海	悦府2#配电房2#主变	10	800	640	640
21733	滨海	10KV林西线珺悦府1#配电房3#主变	10	800	640	640
21734	滨海	10KV林西线珺悦府2#配电房1#主变	10	800	624	624
21735	滨海	新联六站	10	200	0	160
21736	滨海	新联四站	10	100	0	80
21737	滨海	辛庄六配变	10	400	0	320
21738	滨海	辛庄二站	10	200	0	160
21739	滨海	兴龙八配变	10	200	0	160
21740	滨海	三吉八配变	10	200	0	160
21741	滨海	二吉一站	10	160	0	128
21742	滨海	戴滩二站	10	160	0	128
21743	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	0	80
21744	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	0	320
21745	滨海	兴龙十一配变	10	200	0	160
21746	滨海	街道八配变	10	315	0	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21747	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	0	320
21748	滨海	三吉二站	10	200	0	160
21749	滨海	三吉四配变	10	200	0	160
21750	滨海	横沟五站	10	160	0	128
21751	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	0	320
21752	滨海	横沟北站	10	400	0	320
21753	滨海	王寿虎	10	400	0	320
21754	滨海	长红二配变	10	200	0	160
21755	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	0	320
21756	滨海	六汪二站	10	200	0	160
21757	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	0	320
21758	滨海	九层十五配变	10	400	0	320
21759	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	0	320
21760	滨海	横沟八配变	10	400	0	320
21761	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	0	160
21762	滨海	六汪一站	10	100	0	80
21763	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	0	320
21764	滨海	丁墩三站	10	400	0	320
21765	滨海	横沟五配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21766	滨海	长红七配变	10	200	0	160
21767	滨海	长红六配变	10	200	0	160
21768	滨海	丁墩二站	10	400	0	320
21769	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	0	320
21770	滨海	六汪一配变	10	200	0	160
21771	滨海	长红四配变	10	200	0	160
21772	滨海	蔡墩二配变	10	400	0	320
21773	滨海	徐建刚联建楼箱变1#主变	10	630	504	504
21774	滨海	五汛街道六十配变	10	400	320	320
21775	滨海	汛西七配变	10	400	320	320
21776	滨海	五汛幸福1号小区1#变	10	630	504	504
21777	滨海	五汛新村五配变	10	400	320	320
21778	滨海	五汛街道四十一配变	10	400	320	320
21779	滨海	科技电站	10	200	160	160
21780	滨海	政府配变配变	10	630	504	504
21781	滨海	汛西五配变	10	400	320	320
21782	滨海	李运国联建楼配电变压器	10	630	504	504
21783	滨海	五汛新村三配变	10	400	320	320
21784	滨海	五汛新村四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21785	滨海	街道三十配变	10	400	320	320
21786	滨海	汛西二站配变	10	200	160	160
21787	滨海	光明壹号1#箱变配电变压器	10	400	320	320
21788	滨海	汛西八配变	10	400	320	320
21789	滨海	五汛街道一配变	10	400	320	320
21790	滨海	光明壹号2#箱变配电变压器	10	400	320	320
21791	滨海	五汛村一组	10	315	236	236
21792	滨海	郁文余配变	10	400	320	320
21793	滨海	街道二十八配变	10	200	160	160
21794	滨海	信用社配变	10	400	320	320
21795	滨海	街道二十五配变	10	400	320	320
21796	滨海	街道十七配变	10	630	504	504
21797	滨海	五汛镇政府1#箱变1#主变	10	630	504	504
21798	滨海	五汛街道二十一配变	10	400	320	320
21799	滨海	五汛街道四十六配变	10	400	320	320
21800	滨海	汛西电站	10	200	160	160
21801	滨海	电大2#公用	10	400	320	320
21802	滨海	盛拓花园1#配电所2#主变	10	630	504	504
21803	滨海	新城房产1#箱变#1主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21804	滨海	人民路公用1#主变	10	630	504	504
21805	滨海	坎南商业街3#公用	10	400	320	320
21806	滨海	玉龙南路商业街3#欧变1#主变	10	630	504	504
21807	滨海	半岛华府变电所3#主变	10	630	504	504
21808	滨海	半岛华府变电所1#主变	10	630	504	504
21809	滨海	玉龙南路商业街3#欧变2#主变	10	630	504	504
21810	滨海	新城房产2#箱变#1主变	10	630	504	504
21811	滨海	半岛华府变电所2#主变	10	630	504	504
21812	滨海	盛拓花园1#配电所4#主变	10	630	504	504
21813	滨海	人民南路2#箱变1#主变	10	500	400	400
21814	滨海	盛拓花园1#配电所1#主变	10	630	504	504
21815	滨海	新城房产5#箱变1#主变	10	630	504	504
21816	滨海	坎南北荡五配变	10	400	320	320
21817	滨海	绿苑2#欧变1#主变	10	630	504	504
21818	滨海	新城房产3#箱变1#主变	10	630	504	504
21819	滨海	半岛华府变电所4#主变	10	630	504	504
21820	滨海	绿苑1#箱变1#主变	10	630	504	504
21821	滨海	迎宾花园3#欧变1#主变	10	200	160	160
21822	滨海	盛拓花园1#配电所3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21823	滨海	新城房产6#变1#主变	10	630	504	504
21824	滨海	冯庄电站	10	400	0	0
21825	滨海	冯庄三配变	10	200	0	0
21826	滨海	条堆七配变	10	400	0	0
21827	滨海	王港西站	10	200	0	0
21828	滨海	天盘二配变	10	200	160	160
21829	滨海	徐丹五六组站	10	200	81	81
21830	滨海	丰舍小区配变	10	200	160	160
21831	滨海	天场天盘电站	10	200	160	160
21832	滨海	丰舍六配变	10	200	160	160
21833	滨海	天盘桥南电站	10	200	160	160
21834	滨海	塔沟五配变.	10	200	160	160
21835	滨海	新庄六配变	10	200	0	0
21836	滨海	篆河电站打水	10	200	0	0
21837	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	0	0
21838	滨海	栾滩二站	10	200	0	0
21839	滨海	杨渡电站配变	10	200	0	0
21840	滨海	大洼二配变.	10	200	0	0
21841	滨海	栾滩大站打水	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21842	滨海	华庄红日打水	10	200	0	0
21843	滨海	新庄西站	10	200	0	0
21844	滨海	后尖北尖配变	10	200	0	0
21845	滨海	蒋渡二站打水	10	200	0	0
21846	滨海	大西北站打水	10	200	0	0
21847	滨海	华庄八配变	10	200	0	0
21848	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	0	0
21849	滨海	华庄东风打水	10	100	0	0
21850	滨海	陈东十一配变	10	400	0	0
21851	滨海	后尖南站打水	10	200	0	0
21852	滨海	篆河新民	10	200	0	0
21853	滨海	专河四配变	10	200	0	0
21854	滨海	后尖西站打水	10	100	0	0
21855	滨海	刘庄七配变	10	400	0	0
21856	滨海	大西三配变	10	200	0	0
21857	滨海	陈东十二配变	10	400	0	0
21858	滨海	水韵新城2#变电所3#主变	10	800	640	640
21859	滨海	博士苑5#变电所1#主变	10	800	640	640
21860	滨海	博士苑5#变电所4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21861	滨海	博士苑3#变电所2#主变	10	800	640	640
21862	滨海	翰林苑#3变电所#3主变	10	800	640	640
21863	滨海	博士苑2#配电房2#主变	10	1000	800	800
21864	滨海	博士苑3#变电所4#主变	10	800	640	640
21865	滨海	水韵新城2#变电所4#主变	10	800	640	640
21866	滨海	博士苑4#变电所4#主变	10	800	640	640
21867	滨海	博士苑#1变电所#2主变	10	800	640	640
21868	滨海	博士苑5#变电所2#主变	10	800	640	640
21869	滨海	博士苑4#变电所2#主变	10	800	640	640
21870	滨海	博士苑#1变电所#4主变	10	800	640	640
21871	滨海	博士苑2#配电房4#主变	10	1000	800	800
21872	滨海	水韵新城2#变电所1#主变	10	800	640	640
21873	滨海	博士苑4#变电所3#主变	10	800	640	640
21874	滨海	博士苑4#变电所1#主变	10	800	640	640
21875	滨海	水韵新城2#变电所2#主变	10	800	640	640
21876	滨海	博士苑5#变电所3#主变	10	800	640	640
21877	滨海	翰林苑#3变电所#1主变	10	800	640	640
21878	滨海	栾庄条河	10	100	0	0
21879	滨海	伏河一站打水	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21880	滨海	陈圩李庄配变	10	200	0	0
21881	滨海	鲁庄大站打水	10	200	0	0
21882	滨海	胡舍南站打水	10	80	0	0
21883	滨海	栾庄二站打水	10	400	0	0
21884	滨海	顾舍一站打水	10	400	0	0
21885	滨海	四渡南站	10	200	0	0
21886	滨海	陈圩一配变	10	200	0	0
21887	滨海	胡舍七配变	10	200	0	0
21888	滨海	刘庄六配变	10	200	0	0
21889	滨海	伏河二站打水	10	200	0	0
21890	滨海	四渡一站打水	10	100	0	0
21891	滨海	四渡五配变	10	200	0	0
21892	滨海	大西后河打水	10	200	0	0
21893	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	0	0
21894	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	0	0
21895	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	0	0
21896	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	0	0
21897	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	0	0
21898	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21899	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	0	0
21900	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	0	0
21901	滨海	大汛一站	10	80	0	0
21902	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	0	0
21903	滨海	新民十三配变	10	400	0	0
21904	滨海	新民十二配变	10	400	0	0
21905	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	0	0
21906	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	0	0
21907	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	0	0
21908	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	0	0
21909	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	0	0
21910	滨海	顺港东（二）站	10	100	0	0
21911	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	0	0
21912	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	0	0
21913	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	0	0
21914	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	0	0
21915	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	0	0
21916	滨海	新民十一配变	10	400	0	0
21917	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21918	滨海	单军联建楼	10	400	0	0
21919	滨海	兴晋新城5#配电房1#主变	10	1000	800	800
21920	滨海	兴晋新城1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
21921	滨海	兴晋新城1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
21922	滨海	兴晋新城5#配电房3#主变	10	1000	800	800
21923	滨海	兴晋新城1#配电房2#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
21924	滨海	兴晋新城5#配电房4#主变	10	1000	800	800
21925	滨海	兴晋新城5#配电房2#主变	10	1000	800	800
21926	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	0	504
21927	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	0	400
21928	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	0	504
21929	滨海	街道16#配变	10	400	0	320
21930	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	0	320
21931	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	0	320
21932	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	0	504
21933	滨海	陈涛街道九配变	10	400	0	320
21934	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	0	504
21935	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	0	320
21936	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21937	滨海	陈涛街道七配变	10	400	0	320
21938	滨海	沈庄五配变	10	400	0	320
21939	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	0	320
21940	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	0	504
21941	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	0	504
21942	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	0	504
21943	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	0	504
21944	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	0	320
21945	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	0	320
21946	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	0	504
21947	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	0	504
21948	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	0	400
21949	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	0	320
21950	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	0	320
21951	滨海	新滩六配变	10	400	0	320
21952	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	0	320
21953	滨海	街道三十二配变	10	400	0	230
21954	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	0	320
21955	滨海	沈庄二配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21956	滨海	旭坤联建楼	10	400	0	320
21957	滨海	街道18#台片	10	400	0	310
21958	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	0	160
21959	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	0	504
21960	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	0	320
21961	滨海	郭党生	10	400	0	320
21962	滨海	陈涛街道二配变	10	400	0	320
21963	滨海	陈涛街道一配变	10	400	0	320
21964	滨海	陈涛街道四配变	10	400	0	320
21965	滨海	十八顷一配变	10	200	0	0
21966	滨海	十八顷一站	10	200	0	0
21967	滨海	陆亚军联建楼	10	500	0	0
21968	滨海	南尖三站	10	200	0	0
21969	滨海	后舍二站	10	200	0	0
21970	滨海	刘戈电站	10	80	0	0
21971	滨海	大尖五站	10	200	0	0
21972	滨海	大尖四配变	10	200	0	0
21973	滨海	大尖三站	10	200	0	0
21974	滨海	大尖一站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21975	滨海	南尖四配变	10	200	0	0
21976	滨海	南尖八配变	10	200	0	0
21977	滨海	大尖四站	10	100	0	0
21978	滨海	大尖二配变	10	200	0	0
21979	滨海	新兴农业园配变	10	200	160	160
21980	滨海	新兴北站	10	200	160	160
21981	滨海	浦西南站	10	200	160	160
21982	滨海	浦西四配变	10	200	160	160
21983	滨海	赵庄电站	10	200	160	160
21984	滨海	中浦电站	10	200	155	155
21985	滨海	浦西新站	10	200	160	160
21986	滨海	三庄新南站	10	200	160	160
21987	滨海	新兴二站	10	200	160	160
21988	滨海	浦北三配变	10	200	146	146
21989	滨海	渠北合心站	10	200	160	160
21990	滨海	坎南新兴五配变	10	400	320	320
21991	滨海	苗圃三配变	10	400	0	0
21992	滨海	苗圃电站	10	200	0	0
21993	滨海	玉龙八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
21994	滨海	许塘四斗电站	10	200	0	0
21995	滨海	玉龙黄河底站	10	200	0	0
21996	滨海	陆塘南干站	10	200	0	0
21997	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	0	0
21998	滨海	玉龙南干北站	10	200	0	0
21999	滨海	苗圃二配变	10	200	0	0
22000	滨海	元塘八配变	10	200	0	0
22001	滨海	元塘十配变	10	400	0	0
22002	滨海	元塘三配变	10	400	0	0
22003	滨海	玉龙一配变	10	400	0	0
22004	滨海	六塘五配变	10	400	0	0
22005	滨海	陆塘翻水站	10	400	0	0
22006	滨海	樊集三配变	10	400	0	0
22007	滨海	玉龙四配变	10	200	0	0
22008	滨海	红光一配变	10	200	157	157
22009	滨海	东尖北站	10	100	80	80
22010	滨海	红卫二站	10	200	160	160
22011	滨海	滨海港红光六配变1	10	200	160	160
22012	滨海	振东村四配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22013	滨海	养殖一配变	10	200	0	160
22014	滨海	东圩中站	10	200	0	160
22015	滨海	二罾四配变	10	315	0	252
22016	滨海	圈野四配变	10	400	0	307
22017	滨海	滨东一组东配变	10	400	0	320
22018	滨海	振东东圩西站	10	400	0	320
22019	滨海	振东六配变	10	200	0	160
22020	滨海	振东东北配变	10	400	0	319
22021	滨海	振东东排站	10	200	0	160
22022	滨海	东圩南站	10	400	0	320
22023	滨海	圈野北站	10	200	0	160
22024	滨海	振东村西站	10	200	0	160
22025	滨海	振东圈野八组配变	10	200	0	160
22026	滨海	滨东北站	10	200	0	160
22027	滨海	干河五.七组站	10	200	0	160
22028	滨海	干河东站	10	200	0	160
22029	滨海	圈野五配变	10	200	0	160
22030	滨海	圈野三配变	10	200	0	160
22031	滨海	正红街道四配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22032	滨海	古尖八配变	10	400	0	0
22033	滨海	正红街道十五配变	10	500	0	0
22034	滨海	正红街道十配变	10	400	0	0
22035	滨海	复兴二站	10	200	0	0
22036	滨海	正红街道十九配变	10	400	0	0
22037	滨海	正红街道二十配变	10	500	0	0
22038	滨海	正红街道七配变	10	630	0	0
22039	滨海	正红街道六配变	10	400	0	0
22040	滨海	正红街道九配变	10	200	0	0
22041	滨海	正红街道二十五配变	10	400	0	0
22042	滨海	正红街道十三配变	10	400	0	0
22043	滨海	正红街道二配变	10	400	0	0
22044	滨海	正红街道五配变	10	200	0	0
22045	滨海	刘兆选配变	10	500	0	0
22046	滨海	复兴一站	10	200	0	0
22047	滨海	竹林二站	10	200	0	0
22048	滨海	创业五配变	10	400	0	0
22049	滨海	陆集七配变	10	400	0	0
22050	滨海	刘甫北站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22051	滨海	陆集电站	10	100	0	0
22052	滨海	王港南站	10	200	0	0
22053	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	0	320
22054	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	0	128
22055	滨海	陈涛七层七配变	10	200	0	160
22056	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	0	320
22057	滨海	陈涛长红五配变	10	200	0	160
22058	滨海	七层二站	10	100	0	80
22059	滨海	七层六配变	10	200	0	160
22060	滨海	七顷三站	10	200	0	160
22061	滨海	盐路一站	10	100	0	80
22062	滨海	渔洼九配变	10	200	0	160
22063	滨海	双垛四配变	10	400	0	320
22064	滨海	二友九配变	10	200	0	160
22065	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	0	320
22066	滨海	二友电站	10	200	0	160
22067	滨海	小滩三站	10	200	0	145
22068	滨海	七顷二站	10	400	0	320
22069	滨海	小滩四配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22070	滨海	后垛四站	10	200	0	160
22071	滨海	小滩二站	10	100	0	80
22072	滨海	渔洼五配变	10	200	0	160
22073	滨海	后垛五配变	10	400	0	320
22074	滨海	二友三站	10	200	0	160
22075	滨海	屋基一配变	10	200	0	160
22076	滨海	二友二站	10	200	0	160
22077	滨海	二友三配变	10	200	0	160
22078	滨海	科技十配变	10	200	160	160
22079	滨海	三汛二配变	10	200	160	160
22080	滨海	农科九配变	10	200	160	160
22081	滨海	科技二配变	10	400	320	320
22082	滨海	范场八配变	10	400	320	320
22083	滨海	大众电站	10	400	320	320
22084	滨海	港滨电站	10	200	160	160
22085	滨海	农科八配变	10	200	160	160
22086	滨海	港滨社区一配变	10	400	320	320
22087	滨海	科技七配变	10	400	320	320
22088	滨海	路南十一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22089	滨海	坍阳南站配变	10	400	313	313
22090	滨海	张舍七配变	10	200	160	160
22091	滨海	渠东一配变	10	200	160	160
22092	滨海	莫湾九配变	10	400	320	320
22093	滨海	团结南站配变	10	200	160	160
22094	滨海	团结中站	10	200	160	160
22095	滨海	张舍一配变	10	100	80	80
22096	滨海	团结北站	10	400	320	320
22097	滨海	渠东三配变	10	200	160	160
22098	滨海	渠东七配变	10	200	160	160
22099	滨海	团结九配变	10	200	160	160
22100	滨海	坍东西站	10	200	158	158
22101	滨海	张舍十配变	10	400	320	320
22102	滨海	张舍二配变	10	200	160	160
22103	滨海	汛河三配变	10	200	160	160
22104	滨海	坍阳北站	10	200	160	160
22105	滨海	莫湾四配变	10	200	160	160
22106	滨海	安定六配变	10	200	160	160
22107	滨海	汛河西站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22108	滨海	莫湾东站	10	200	160	160
22109	滨海	团结三配变	10	200	160	160
22110	滨海	汛河二配变	10	200	160	160
22111	滨海	双龙七配变	10	200	160	160
22112	滨海	汛河七配变	10	200	160	160
22113	滨海	汛河四配变	10	200	160	160
22114	滨海	安定北站	10	100	68	68
22115	滨海	张舍五配变	10	200	160	160
22116	滨海	坍阳七配变	10	200	160	160
22117	滨海	五汛街道四配变	10	400	320	320
22118	滨海	五汛街道六配变	10	630	448	448
22119	滨海	五汛街道二配变	10	400	320	320
22120	滨海	三顷九配变	10	400	320	320
22121	滨海	五汛学苑楼小区箱变1#主变	10	500	400	400
22122	滨海	三顷五配变	10	800	640	640
22123	滨海	三顷七配变	10	200	160	160
22124	滨海	向阳南站	10	200	160	160
22125	滨海	五汛街道四十二配变	10	400	320	320
22126	滨海	五汛街道五十配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22127	滨海	五汛街道四十五配变	10	400	320	320
22128	滨海	汛南四配变	10	400	320	320
22129	滨海	五汛街道三十三配变	10	400	320	320
22130	滨海	吴成将联建楼	10	500	400	400
22131	滨海	汛西三配变	10	400	320	320
22132	滨海	五汛街道三十一配变	10	400	320	320
22133	滨海	汛西九配变	10	400	320	320
22134	滨海	五汛街道三十八配变	10	400	320	320
22135	滨海	五汛街道四十九配变	10	400	320	320
22136	滨海	汛南八配变	10	400	320	320
22137	滨海	五汛街道四十八配变	10	400	251	251
22138	滨海	三顷十三配变配变	10	400	320	320
22139	滨海	汛北东站	10	200	160	160
22140	滨海	街道二十九配变	10	400	320	320
22141	滨海	五汛街道四十配变	10	400	320	320
22142	滨海	刘广勇	10	315	0	0
22143	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	0	0
22144	滨海	獐沟小街三配变	10	400	0	0
22145	滨海	小街官滩十配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22146	滨海	刘广勇一配变	10	500	0	0
22147	滨海	刘广勇三配变	10	630	0	0
22148	滨海	獐沟小街九配变	10	200	0	0
22149	滨海	新建高庄配变	10	400	0	0
22150	滨海	獐沟翻水站	10	200	0	0
22151	滨海	獐沟小街十配变	10	400	0	0
22152	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	0	0
22153	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	0	0
22154	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	0	0
22155	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	0	0
22156	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	0	0
22157	滨海	刘广勇二配变	10	500	0	0
22158	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	0	0
22159	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	0	0
22160	滨海	獐沟信用配变	10	400	0	0
22161	滨海	獐沟小街二配变	10	630	0	0
22162	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	0	0
22163	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	0	0
22164	滨海	蟠水一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22165	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	0	0
22166	滨海	尹桥尹庄	10	200	0	0
22167	滨海	旧河十六配变	10	400	0	0
22168	滨海	尹桥北站	10	200	0	0
22169	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	0	0
22170	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	0	0
22171	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	0	0
22172	滨海	陈铸小街二配变	10	400	0	0
22173	滨海	小街十六配变1	10	400	0	0
22174	滨海	小街二十四配变	10	400	0	0
22175	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	0	0
22176	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	0	0
22177	滨海	陈铸小街3#	10	400	0	0
22178	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	0	0
22179	滨海	前岔二站	10	50	0	0
22180	滨海	吴蛮电站	10	50	0	0
22181	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	0	0
22182	滨海	前岔一站	10	200	0	0
22183	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22184	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	0	0
22185	滨海	三岔八配变	10	200	0	0
22186	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	0	0
22187	滨海	10kV蔡南线三岔十二配变	10	400	0	0
22188	滨海	新民十四配变	10	400	0	0
22189	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	0	0
22190	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	0	0
22191	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	0	0
22192	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	0	0
22193	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	0	0
22194	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	0	0
22195	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	0	0
22196	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	0	0
22197	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	0	0
22198	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	0	0
22199	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	0	0
22200	滨海	夏朝标联建楼	10	630	0	0
22201	滨海	夏海洲联建楼	10	500	0	0
22202	滨海	前七层十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22203	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	0	0
22204	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	0	0
22205	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	0	0
22206	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	0	0
22207	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	0	0
22208	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	0	0
22209	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	0	0
22210	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	0	0
22211	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	0	0
22212	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	0	0
22213	滨海	新沙十三配变	10	200	0	0
22214	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	0	0
22215	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	0	0
22216	滨海	陈李路路灯4#变	10	100	80	80
22217	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	0	0
22218	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	0	0
22219	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	0	0
22220	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	0	0
22221	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22222	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	0	0
22223	滨海	四层六2#配变	10	400	0	0
22224	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	0	0
22225	滨海	蔡桥四层二站	10	100	0	0
22226	滨海	永裕六配变	10	200	0	0
22227	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	0	0
22228	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	0	0
22229	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	0	0
22230	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	0	0
22231	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	0	0
22232	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	0	0
22233	滨海	贺君八配变	10	200	0	0
22234	滨海	红纲三站	10	200	0	0
22235	滨海	贺君七配变	10	200	0	0
22236	滨海	贺君三配变	10	200	0	0
22237	滨海	前环二配变	10	200	0	0
22238	滨海	小尖十配变	10	200	0	0
22239	滨海	前环一站	10	200	0	0
22240	滨海	闸口抽水电站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22241	滨海	小尖九配变	10	200	0	0
22242	滨海	小尖四配变	10	400	0	0
22243	滨海	闸口四配变	10	200	0	0
22244	滨海	小尖东环电站	10	200	0	0
22245	滨海	红钢十五配变	10	200	0	0
22246	滨海	贺君一配变	10	200	0	0
22247	滨海	贺君二配变	10	200	0	0
22248	滨海	北区5#公用变	10	400	320	320
22249	滨海	合心东南站	10	200	0	160
22250	滨海	合心八组配变	10	200	0	160
22251	滨海	板桥三配变	10	200	0	160
22252	滨海	翻身电站	10	200	0	160
22253	滨海	街道二号配变	10	400	0	320
22254	滨海	合心六七组电站	10	200	0	160
22255	滨海	条港中学	10	400	0	320
22256	滨海	合心七组站	10	200	0	160
22257	滨海	板桥四配变	10	100	0	80
22258	滨海	丰产东站	10	100	0	80
22259	滨海	翻身三配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22260	滨海	振东翻身中配变	10	200	0	160
22261	滨海	合心大站	10	200	0	160
22262	滨海	跃进电站	10	200	0	160
22263	滨海	二罾六组站	10	400	0	320
22264	滨海	振东东圩东配变	10	200	0	156
22265	滨海	扁担港三配变	10	200	0	160
22266	滨海	海农村电站	10	200	0	160
22267	滨海	二罾一组站	10	200	0	144
22268	滨海	振东合心五配变	10	400	0	320
22269	滨海	闸西村电站	10	200	0	160
22270	滨海	振东合心南配变	10	400	0	320
22271	滨海	振东中学配变	10	200	0	160
22272	滨海	干河村一号变	10	400	0	320
22273	滨海	振东街道十一号配变	10	400	0	320
22274	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	0	320
22275	滨海	干河村二号变	10	400	0	320
22276	滨海	二罾排站	10	200	0	160
22277	滨海	合心东北站	10	200	0	160
22278	滨海	干河四配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22279	滨海	振东合心四配变	10	400	0	320
22280	滨海	街道八号配变	10	400	0	320
22281	滨海	新养殖公司站	10	200	0	160
22282	滨海	二罾小街东配变	10	400	0	320
22283	滨海	二罾三组站	10	400	0	320
22284	滨海	振东合心七配变	10	400	0	320
22285	滨海	合兴一组配变	10	200	0	160
22286	滨海	街道路灯一号配变	10	400	0	320
22287	滨海	养殖二配变	10	200	0	160
22288	滨海	二罾二组站	10	100	0	80
22289	滨海	振东中学一配变	10	400	0	320
22290	滨海	振东桥南三配变	10	400	0	320
22291	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	0	158
22292	滨海	吉垛一组配变	10	200	0	160
22293	滨海	滨东二组南配变	10	400	0	320
22294	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	160
22295	滨海	新东七配变	10	400	0	320
22296	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	0	147
22297	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22298	滨海	滨东四配变	10	315	0	252
22299	滨海	滨东五十二组配变	10	200	0	160
22300	滨海	吉垛东南站	10	200	0	160
22301	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	0	320
22302	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	0	160
22303	滨海	滨东七组东配变	10	400	0	320
22304	滨海	滨东十组站	10	200	0	160
22305	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	0	318
22306	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	0	320
22307	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	0	117
22308	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	0	257
22309	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	0	311
22310	滨海	三截沟东站	10	200	160	160
22311	滨海	团洼北站配变	10	400	320	320
22312	滨海	团洼一配变	10	200	160	160
22313	滨海	坍西十配变配变	10	200	160	160
22314	滨海	五汛三配变	10	200	160	160
22315	滨海	五七四配变	10	200	160	160
22316	滨海	五七五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22317	滨海	三截沟七配变	10	200	160	160
22318	滨海	团洼八配变配变	10	200	160	160
22319	滨海	五汛一配变	10	200	160	160
22320	滨海	五汛八配变配变	10	200	157	157
22321	滨海	五七六配变配变	10	400	320	320
22322	滨海	五汛东站	10	200	160	160
22323	滨海	通济北站配变	10	200	160	160
22324	滨海	汛北南站	10	200	160	160
22325	滨海	熊洼电站	10	200	160	160
22326	滨海	通济三配变	10	200	160	160
22327	滨海	五汛九配变配变	10	200	160	160
22328	滨海	坍西九配变配变	10	200	160	160
22329	滨海	三截沟三配变	10	200	160	160
22330	滨海	通济一配变	10	200	160	160
22331	滨海	五七八配变配变	10	400	320	320
22332	滨海	团洼二配变	10	200	160	160
22333	滨海	滨射二站	10	200	160	160
22334	滨海	五七二配变	10	200	148	148
22335	滨海	三截沟十配变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22336	滨海	通济社区	10	315	252	252
22337	滨海	团洼东配变	10	200	160	160
22338	滨海	五汛二配变	10	200	160	160
22339	滨海	五汛四配变	10	200	160	160
22340	滨海	北坍三配变	10	315	252	252
22341	滨海	团洼九配变配变	10	200	160	160
22342	滨海	五七七配变配变	10	400	320	320
22343	滨海	通济四配变	10	200	160	160
22344	滨海	坍西七配变	10	200	160	160
22345	滨海	团洼六配变	10	200	160	160
22346	滨海	坍北南站	10	200	160	160
22347	滨海	团洼三配变	10	200	160	160
22348	滨海	前港东北站	10	200	0	160
22349	滨海	前港七组配变	10	200	0	160
22350	滨海	振东前港二配变	10	400	0	320
22351	滨海	前港四配变	10	400	0	320
22352	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	0	320
22353	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	0	320
22354	滨海	振东后港北配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22355	滨海	前港西南站	10	200	0	160
22356	滨海	滨兴北配变	10	400	0	320
22357	滨海	前港三配变	10	200	0	160
22358	滨海	振东后港东配变	10	200	0	160
22359	滨海	龙潭港西南站	10	50	0	40
22360	滨海	通榆十八配变	10	200	160	160
22361	滨海	李乾联建楼主变	10	500	400	400
22362	滨海	紫庭园配电变压器	10	500	400	400
22363	滨海	三元五配变	10	200	146	146
22364	滨海	通榆三十八配变	10	400	320	320
22365	滨海	陡沟五配变	10	200	160	160
22366	滨海	三元六配变	10	200	160	160
22367	滨海	通榆十二配变	10	400	320	320
22368	滨海	通榆五十六配变箱变变压器	10	630	504	504
22369	滨海	通榆二十一配变	10	200	160	160
22370	滨海	桥南二十二配变	10	400	320	320
22371	滨海	陡沟十配变	10	200	160	160
22372	滨海	陡沟三配变	10	200	160	160
22373	滨海	刘猛综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22374	滨海	紫庭苑（二期）1#箱变1#主变	10	630	504	504
22375	滨海	通榆三十四配变	10	400	320	320
22376	滨海	桥南二十四配变箱变变压器	10	630	504	504
22377	滨海	陡沟八配变	10	200	160	160
22378	滨海	三元五配变（打水）	10	200	160	160
22379	滨海	紫庭苑（二期）2#箱变1#主变	10	630	504	504
22380	滨海	三元三配变	10	200	160	160
22381	滨海	通榆三十二配变	10	500	400	400
22382	滨海	陡沟排涝站	10	200	160	160
22383	滨海	通榆四配变	10	400	320	320
22384	滨海	三元四配变	10	200	160	160
22385	滨海	杨修生联建楼箱变1#主变	10	630	493	493
22386	滨海	通榆李胜	10	500	400	400
22387	滨海	通榆二十六配变	10	400	320	320
22388	滨海	龙河排涝电站	10	200	160	160
22389	滨海	三元十一配变	10	400	320	320
22390	滨海	三元一配变	10	200	160	160
22391	滨海	通榆三十配变	10	400	320	320
22392	滨海	三元九配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22393	滨海	西沙十一配变	10	200	160	160
22394	滨海	江庄二配变	10	200	160	160
22395	滨海	舀港集中区1#箱变1#主变	10	630	504	504
22396	滨海	西沙五配变	10	400	320	320
22397	滨海	江庄十配变	10	400	320	320
22398	滨海	西沙十二配变	10	200	160	160
22399	滨海	舀港二配变	10	200	160	160
22400	滨海	舀港七配变	10	400	320	320
22401	滨海	周舍四配变	10	200	160	160
22402	滨海	周舍二配变	10	200	160	160
22403	滨海	舀港二十一配变	10	400	320	320
22404	滨海	通榆二十五配变	10	400	320	320
22405	滨海	西沙六配变	10	200	160	160
22406	滨海	舀港二十配变	10	200	160	160
22407	滨海	舀港十五配变	10	400	320	320
22408	滨海	西沙十配变	10	200	160	160
22409	滨海	舀港十二配变	10	200	160	160
22410	滨海	舀港二十二配变	10	400	320	320
22411	滨海	江庄五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22412	滨海	腰庄九配变	10	200	160	160
22413	滨海	沿河一配变	10	315	0	0
22414	滨海	旭日花园	10	250	0	0
22415	滨海	厉洲联建楼	10	400	0	0
22416	滨海	通榆五十五配变	10	400	0	0
22417	滨海	通榆四十九配变	10	400	0	0
22418	滨海	阜坎四配变	10	400	0	0
22419	滨海	通榆十九配变	10	400	0	0
22420	滨海	通榆十五配变	10	400	0	0
22421	滨海	通榆十三配变	10	400	0	0
22422	滨海	通榆二十七配变	10	400	0	0
22423	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	0	0
22424	滨海	通榆二十九配变	10	400	0	0
22425	滨海	万岗七配变	10	200	0	0
22426	滨海	通榆三十九配变	10	400	0	0
22427	滨海	通榆五十配变	10	400	0	0
22428	滨海	干东九配变	10	200	0	0
22429	滨海	龙尾三站	10	100	0	0
22430	滨海	龙尾五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22431	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	0	0
22432	滨海	通榆四十四配变	10	400	0	0
22433	滨海	龙尾二站	10	200	0	0
22434	滨海	万岗永余一配变1	10	200	0	0
22435	滨海	阜坎八配变	10	400	0	0
22436	滨海	通榆舀港十九配变	10	200	0	0
22437	滨海	龙尾三配变	10	200	0	0
22438	滨海	腰庄十配变	10	200	0	0
22439	滨海	阜坎三配变	10	200	0	0
22440	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	0	0
22441	滨海	阜坎五配变	10	400	0	0
22442	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	0	0
22443	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	0	0
22444	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	0	0
22445	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	0	0
22446	滨海	万岗五配变	10	200	0	0
22447	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	0	0
22448	滨海	龙尾一配变	10	200	0	0
22449	滨海	腰庄十三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22450	滨海	通榆三十三配变	10	200	0	0
22451	滨海	桥南十一配变	10	200	0	0
22452	滨海	干东电站	10	200	0	0
22453	滨海	通榆二配变	10	400	0	0
22454	滨海	刘德华联建楼	10	400	0	0
22455	滨海	通榆六配变	10	400	0	0
22456	滨海	龙尾八配变	10	200	0	0
22457	滨海	谢寿华联建楼	10	630	0	0
22458	滨海	圩区六配变	10	200	0	160
22459	滨海	圩区一站	10	100	0	80
22460	滨海	新城区9#箱变1#主变	10	630	0	504
22461	滨海	老窑五配变	10	400	0	320
22462	滨海	东兴十二配变	10	400	0	320
22463	滨海	卫东十三配变	10	400	0	320
22464	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	0	640
22465	滨海	宋尖十一配变	10	400	0	320
22466	滨海	卫东三站	10	100	0	80
22467	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	0	504
22468	滨海	东兴六配变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22469	滨海	东兴一配变	10	400	0	320
22470	滨海	卫东十六配变	10	400	0	320
22471	滨海	卫东十二配变	10	400	0	320
22472	滨海	联心三站	10	200	0	160
22473	滨海	东兴二配变	10	400	0	320
22474	滨海	卫东七配变	10	200	0	160
22475	滨海	八滩联心六配变	10	200	0	160
22476	滨海	八滩东兴七配变	10	400	0	320
22477	滨海	新城区8#箱变	10	630	0	504
22478	滨海	卫东八配变	10	200	0	160
22479	滨海	圩区二站	10	100	0	80
22480	滨海	新城区6#箱变	10	630	0	504
22481	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	0	640
22482	滨海	卫东一站	10	200	0	160
22483	滨海	卫东二站	10	100	0	80
22484	滨海	老窑电站	10	200	0	160
22485	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	0	504
22486	滨海	新城区7#箱变1#主变	10	630	0	504
22487	滨海	新城区5#箱变	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22488	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	0	640
22489	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	0	640
22490	滨海	东兴电站.	10	200	0	160
22491	滨海	东兴十配变	10	400	0	320
22492	滨海	联心二站	10	200	0	160
22493	滨海	卫东十一配变	10	400	0	320
22494	滨海	老窑电排站	10	200	0	160
22495	滨海	宋尖四配变	10	400	0	320
22496	滨海	卫东二配变	10	200	0	160
22497	滨海	新城区4#箱变	10	630	0	504
22498	滨海	老窑三配变	10	200	0	160
22499	滨海	玉辛三配变	10	200	160	160
22500	滨海	大套农业产业园区路灯（2）	10	50	40	40
22501	滨海	玉辛六配变	10	400	320	320
22502	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	0	320
22503	滨海	三港十一配变	10	400	0	320
22504	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	0	160
22505	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	0	320
22506	滨海	淤尖大尧一站	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22507	滨海	淤尖三港电站	10	200	0	160
22508	滨海	三港十配变	10	400	0	320
22509	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	0	160
22510	滨海	淤尖三港四配变	10	200	0	160
22511	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	0	160
22512	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	0	320
22513	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	0	320
22514	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	0	157
22515	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	0	320
22516	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室4#主变	10	630	504	504
22517	滨海	10kV港利线港利小区2#配电室2#主变	10	630	477	477
22518	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
22519	滨海	10kV港利线港利小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
22520	滨海	坎南三烈五配变	10	200	160	160
22521	滨海	桃园四配变	10	200	160	160
22522	滨海	海棠院2#配电室3#主变	10	800	640	640
22523	滨海	沙浦西站	10	200	160	160
22524	滨海	三烈新北站	10	200	160	160
22525	滨海	三烈排涝电站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22526	滨海	靠河九配变	10	400	320	320
22527	滨海	坎南线桃李村民委员会配变	10	400	314	314
22528	滨海	坎南线三烈1#配变	10	400	320	320
22529	滨海	坎南线沙浦1#配变	10	400	320	320
22530	滨海	坎南三烈十三配变	10	400	320	320
22531	滨海	戴庄排涝电站	10	200	160	160
22532	滨海	桃元六配变	10	400	320	320
22533	滨海	沙浦3#配变	10	400	320	320
22534	滨海	桃李2#配变	10	400	320	320
22535	滨海	三烈大站	10	200	160	160
22536	滨海	坎南陈庄五配变	10	200	160	160
22537	滨海	三尖南站	10	200	160	160
22538	滨海	三烈2#配变	10	400	320	320
22539	滨海	海棠院1#开关站1#主变	10	630	504	504
22540	滨海	渠北西站	10	200	160	160
22541	滨海	沙浦2#配变	10	400	320	320
22542	滨海	三烈红青站	10	200	160	160
22543	滨海	海棠院2#配电室1#主变	10	800	640	640
22544	滨海	戴庄南站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22545	滨海	海棠院1#开关站3#主变	10	630	504	504
22546	滨海	坎南线桃李1#配变	10	400	320	320
22547	滨海	三烈新站	10	200	160	160
22548	滨海	三烈二配变	10	400	320	320
22549	滨海	戴庄北站	10	200	160	160
22550	滨海	锦绣园2#开关站3#主变	10	800	640	640
22551	滨海	海滨苑小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
22552	滨海	海滨东苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
22553	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站3#主变	10	800	640	640
22554	滨海	10kV锦绣园3#配电房3#主变	10	800	640	640
22555	滨海	海滨苑小区3#配电室4#主变	10	800	640	640
22556	滨海	海滨东苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
22557	滨海	朱浦四配变	10	200	160	160
22558	滨海	海滨苑小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
22559	滨海	海滨东苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
22560	滨海	海滨东苑1#开关站1#主变	10	630	504	504
22561	滨海	海滨苑小区1#开闭所2#主变	10	800	640	640
22562	滨海	海滨东苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
22563	滨海	海滨苑小区2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22564	滨海	锦绣园2#开关站1#主变	10	800	640	640
22565	滨海	海滨苑小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
22566	滨海	锦绣园2#配电房3#主变	10	800	640	640
22567	滨海	锦绣园2#配电房1#主变	10	800	640	640
22568	滨海	孟舍十配变1#主变	10	630	504	504
22569	滨海	仁和家园配电室2#主变配电变压器	10	800	640	640
22570	滨海	海滨苑小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
22571	滨海	10kV锦绣园3#配电房1#主变	10	800	640	640
22572	滨海	10kV锦绣园1#配电房兼开关站1#主变	10	800	640	640
22573	滨海	玉华十一配变	10	200	160	160
22574	滨海	玉华十二配变	10	400	320	320
22575	滨海	新生电站	10	100	80	80
22576	滨海	玉华五配变	10	400	320	320
22577	滨海	玉华十三配变	10	315	252	252
22578	滨海	玉华二十一配变	10	400	320	320
22579	滨海	玉华二十五配变	10	400	320	320
22580	滨海	玉华七配变	10	200	160	160
22581	滨海	玉华二十四配变	10	400	320	320
22582	滨海	玉华十五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22583	滨海	玉华九配变	10	400	320	320
22584	滨海	新生十六配变	10	400	320	320
22585	滨海	玉华十配变	10	200	160	160
22586	滨海	玉华八配变	10	200	145	145
22587	滨海	新生二配变	10	400	320	320
22588	滨海	坎北果林九配变	10	400	320	320
22589	滨海	龙港村电站	10	200	160	160
22590	滨海	坎北果林七配变	10	400	320	320
22591	滨海	陈滩十八配变	10	400	320	320
22592	滨海	龙港九配变	10	400	320	320
22593	滨海	陈滩十五配变	10	400	320	320
22594	滨海	王滩十六配变	10	400	320	320
22595	滨海	大套农业产业园3#箱变1#主变	10	80	64	64
22596	滨海	陈滩电站配变	10	200	160	160
22597	滨海	龙港三组电站	10	200	160	160
22598	滨海	果林十二配变	10	200	160	160
22599	滨海	王滩十三配变	10	400	320	320
22600	滨海	陈滩十三配变	10	400	320	320
22601	滨海	陈滩五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22602	滨海	王滩十四配变	10	400	320	320
22603	滨海	王滩十五配变	10	400	320	320
22604	滨海	王滩二配变	10	200	160	160
22605	滨海	陈滩十七配变	10	400	320	320
22606	滨海	果林十配变	10	400	320	320
22607	滨海	吕滩电站	10	200	160	160
22608	滨海	肖庄二组电站	10	250	200	200
22609	滨海	王滩十一配变	10	400	320	320
22610	滨海	王滩电站	10	200	160	160
22611	滨海	卢滩一配变	10	400	320	320
22612	滨海	园区排水二站配变	10	630	504	504
22613	滨海	蔡庄七配变	10	200	0	0
22614	滨海	正红红钢十二配变	10	200	0	0
22615	滨海	沿河五配变.	10	200	0	0
22616	滨海	桃源居1#配电房2#主变	10	630	504	504
22617	滨海	坎南丁字港3#配变	10	400	320	320
22618	滨海	坎南丁字港闸公用2#配变	10	400	320	320
22619	滨海	坎南丁字港船闸公用	10	400	320	320
22620	滨海	坎南丁字港一配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22621	滨海	七里公用	10	315	252	252
22622	滨海	桃源居1#配电房4#主变	10	630	504	504
22623	滨海	七里一配变	10	400	320	320
22624	滨海	华宝3#变	10	400	320	320
22625	滨海	康达小区箱变1#主变	10	500	400	400
22626	滨海	康达小区2#箱变1#主变	10	500	400	400
22627	滨海	宏阳制衣公用1#主变	10	630	504	504
22628	滨海	10kV东明市场1#配电所1#主变	10	800	640	640
22629	滨海	坎南韩庄一配变	10	400	320	320
22630	滨海	三里二配变	10	400	320	320
22631	滨海	南苑新村1#欧变1#主变	10	630	504	504
22632	滨海	坎南韩庄二配变	10	400	320	320
22633	滨海	坎南三里十一配变	10	400	320	320
22634	滨海	玉龙路5#公用	10	630	504	504
22635	滨海	迎宾花园2#欧变1#主变	10	630	504	504
22636	滨海	迎宾中路2#公用	10	400	320	320
22637	滨海	玉龙南路商业街1#欧变1#主变	10	630	504	504
22638	滨海	锁厂2#公用	10	400	320	320
22639	滨海	坎南韩庄四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22640	滨海	玉龙南路商业街变电所高压间隔2#主变	10	1000	800	800
22641	滨海	坎南海通汽配公用	10	400	320	320
22642	滨海	南苑新村2#欧变	10	400	305	305
22643	滨海	坎南三里十六配变	10	400	320	320
22644	滨海	拖拉机站2#公用	10	400	320	320
22645	滨海	玉龙南路商业街2#欧变1#主变	10	630	504	504
22646	滨海	迎宾中路3#公用	10	400	320	320
22647	滨海	坎南锁厂公用	10	630	504	504
22648	滨海	迎宾中路1#	10	630	504	504
22649	滨海	坎南三里二十八配变	10	400	320	320
22650	滨海	坎南韩庄五配变	10	400	320	320
22651	滨海	迎宾花园1#欧变1#主变	10	630	504	504
22652	滨海	机械厂2#公用	10	400	320	320
22653	滨海	银厦10#公用配电变压器	10	630	504	504
22654	滨海	锦峰苑2#欧变1#主变	10	630	504	504
22655	滨海	银厦4#公用箱变1#主变	10	800	640	640
22656	滨海	城网柠檬3#公用	10	200	160	160
22657	滨海	时代超市公用	10	400	320	320
22658	滨海	银厦13#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22659	滨海	营业站2#公用	10	400	320	320
22660	滨海	银厦5#公用	10	800	640	640
22661	滨海	供电公司公用2#欧变1#主变	10	630	504	504
22662	滨海	供电公司1#主变	10	630	504	504
22663	滨海	双尊公用	10	400	320	320
22664	滨海	营业站公用	10	400	320	320
22665	滨海	城网双尊2#公用	10	400	320	320
22666	滨海	汽车公司2号公用	10	400	320	320
22667	滨海	光明商场4#公用	10	400	320	320
22668	滨海	锦峰苑2#欧变2#主变	10	630	504	504
22669	滨海	锦峰苑1#欧变2#主变	10	630	504	504
22670	滨海	银厦6#公用箱变1#主变	10	630	504	504
22671	滨海	锦峰苑1#欧变1#主变	10	630	504	504
22672	滨海	锦峰苑变电所1#主变	10	630	504	504
22673	滨海	三里二十六配变	10	400	320	320
22674	滨海	坎南菜场2#公用	10	630	504	504
22675	滨海	三里六配变	10	200	160	160
22676	滨海	三里二十二配变	10	400	320	320
22677	滨海	三里十二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22678	滨海	二农机公用	10	400	320	320
22679	滨海	坎南菜场公用	10	400	320	320
22680	滨海	城南菜场欧变	10	630	504	504
22681	滨海	三里三十二配变	10	400	320	320
22682	滨海	桃源居1#配电房3#主变	10	630	504	504
22683	滨海	糖厂南公用	10	400	320	320
22684	滨海	电大公用	10	315	252	252
22685	滨海	拖拉机站公用	10	400	320	320
22686	滨海	10KV糖厂线糖厂北公用	10	630	504	504
22687	滨海	糖厂北3#欧变1#主变	10	630	504	504
22688	滨海	三里新区公用	10	400	320	320
22689	滨海	糖厂南2#公用	10	400	320	320
22690	滨海	糖厂北2#箱变1#主变	10	800	640	640
22691	滨海	桃源居1#配电房1#主变	10	630	504	504
22692	滨海	三里新区2#公用	10	400	320	320
22693	滨海	三里新区3#公用	10	400	320	320
22694	滨海	三中公用	10	315	252	252
22695	滨海	光明3#公用	10	315	252	252
22696	滨海	医院1#公用	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22697	滨海	县社公用	10	400	320	320
22698	滨海	东大院南公用	10	630	504	504
22699	滨海	环保公用箱变1#主变	10	800	640	640
22700	滨海	城中派出所箱变高压间隔配电变压器	10	630	504	504
22701	滨海	三实小公用箱变1#主变	10	500	400	400
22702	滨海	县社3#公用	10	400	320	320
22703	滨海	医院4#欧变1#主变	10	630	504	504
22704	滨海	坎招公用	10	400	320	320
22705	滨海	人民商场公用	10	400	320	320
22706	滨海	物资公用	10	400	320	320
22707	滨海	医院2#公用	10	80	64	64
22708	滨海	医院3#公用	10	200	160	160
22709	滨海	柠檬4#公用	10	400	320	320
22710	滨海	南宿舍公用	10	500	400	400
22711	滨海	医院9#欧变1#主变	10	630	504	504
22712	滨海	城中市场2#公用箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
22713	滨海	柠檬2#公用	10	400	320	320
22714	滨海	物资2#公用	10	400	320	320
22715	滨海	人民商场2#公用	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22716	滨海	城网工行公用	10	630	504	504
22717	滨海	城网世福花园公用	10	630	504	504
22718	滨海	滨海商场公用配变	10	400	320	320
22719	滨海	阜东公用	10	500	400	400
22720	滨海	县社2#公用	10	400	320	320
22721	滨海	光明商场公用	10	630	504	504
22722	滨海	东大院北公用	10	630	504	504
22723	滨海	人民商场3#公用	10	400	320	320
22724	滨海	农行公用	10	400	320	320
22725	滨海	水塔公用	10	400	320	320
22726	滨海	医院公用	10	400	320	320
22727	滨海	陈涛六层十配变	10	200	0	160
22728	滨海	李庄四配变	10	400	0	301
22729	滨海	六层三配变	10	200	0	160
22730	滨海	六层二配变	10	200	0	160
22731	滨海	六层五配变	10	400	0	320
22732	滨海	陈涛五层二配变	10	200	0	160
22733	滨海	六层水厂	10	200	0	160
22734	滨海	六层八配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22735	滨海	三层一站	10	200	0	160
22736	滨海	陈涛六层四配变	10	200	0	160
22737	滨海	条龙二配变	10	200	0	160
22738	滨海	六层七配变	10	200	0	160
22739	滨海	李庄八配变	10	400	0	320
22740	滨海	坎园路5#公用	10	400	320	320
22741	滨海	坎园路4#公用	10	400	320	320
22742	滨海	陈涛路公用	10	400	320	320
22743	滨海	电厂2#箱变1#主变	10	630	504	504
22744	滨海	孟舍1#公用	10	200	160	160
22745	滨海	坎园路7#公用	10	400	320	320
22746	滨海	10KV新华苑箱变	10	400	320	320
22747	滨海	陈涛路4#公用	10	400	320	320
22748	滨海	坎园路2#公用	10	400	320	320
22749	滨海	县人民医院公用	10	400	320	320
22750	滨海	县人民医院2#公用	10	400	320	320
22751	滨海	坎园路8#公用	10	400	320	320
22752	滨海	坎园路9#公用	10	400	320	320
22753	滨海	陈涛路5#公用	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22754	滨海	越河公用	10	400	320	320
22755	滨海	陈涛路3#	10	400	320	320
22756	滨海	坎园路3#公用	10	400	276	276
22757	滨海	卫校宿舍公用	10	200	160	160
22758	滨海	坎园路1#公用	10	400	320	320
22759	滨海	电厂公用	10	630	503	503
22760	滨海	新艺园公用	10	400	320	320
22761	滨海	城网孟舍2#公用	10	200	160	160
22762	滨海	坎园路6#公用	10	500	400	400
22763	滨海	坎东二配变	10	400	320	320
22764	滨海	坎东七配变	10	400	320	320
22765	滨海	三里二十九配变	10	400	320	320
22766	滨海	小岛4#公用	10	400	320	320
22767	滨海	坎北小岛2#公用	10	630	504	504
22768	滨海	车队3#公用	10	400	320	320
22769	滨海	陈涛路2#公用	10	400	320	320
22770	滨海	坎南三里九配变	10	400	287	287
22771	滨海	坎东十九配变	10	400	320	320
22772	滨海	坎南三里变电路2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22773	滨海	坎东五配变	10	200	153	153
22774	滨海	坎北坎东十一配变	10	400	320	320
22775	滨海	坎东九配变	10	400	320	320
22776	滨海	坎东十二配变	10	400	320	320
22777	滨海	坎东六配变	10	400	320	320
22778	滨海	坎东十配变	10	400	320	320
22779	滨海	越河2#公用	10	400	320	320
22780	滨海	坎南三里十配变	10	400	320	320
22781	滨海	坎南三里八配变	10	200	160	160
22782	滨海	杨如友联建楼公用	10	400	320	320
22783	滨海	坎东二十二配变	10	400	320	320
22784	滨海	东元6#公用	10	400	320	320
22785	滨海	坎东二十配变	10	400	320	320
22786	滨海	潘庄五配变	10	400	0	320
22787	滨海	潘庄十配变	10	400	0	320
22788	滨海	潘庄七配变	10	400	0	320
22789	滨海	幸福村部配变	10	200	0	160
22790	滨海	西洼一站	10	200	0	160
22791	滨海	幸福十一配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22792	滨海	潘庄二配变	10	400	0	320
22793	滨海	三合电站	10	400	0	320
22794	滨海	潘庄四配变	10	200	0	146
22795	滨海	幸福三配变	10	400	0	320
22796	滨海	西洼五配变	10	200	0	160
22797	滨海	西洼三配变	10	200	0	160
22798	滨海	潘庄三配变	10	400	0	320
22799	滨海	聂庄十配变	10	200	0	160
22800	滨海	五汛街道三十九配变	10	400	320	320
22801	滨海	泥螺十一配变	10	400	320	320
22802	滨海	汛东六配变	10	200	160	160
22803	滨海	五汛五小西配变	10	400	320	320
22804	滨海	泥螺七配变	10	200	160	160
22805	滨海	五中东大门	10	400	320	320
22806	滨海	河东六配变新增	10	400	320	320
22807	滨海	汛东北站配变	10	200	160	160
22808	滨海	河东十一配变（新增河东五配变）	10	200	160	160
22809	滨海	泥螺十配变	10	200	160	160
22810	滨海	河东八配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22811	滨海	河东五配变	10	100	80	80
22812	滨海	五汛街道五十五配变	10	400	320	320
22813	滨海	泥螺六配变	10	200	142	142
22814	滨海	泥螺四配变	10	200	160	160
22815	滨海	汛东一配变	10	200	160	160
22816	滨海	河东十三配变	10	400	320	320
22817	滨海	三顷十配变配变	10	200	160	160
22818	滨海	汛东四配变（农改）	10	200	157	157
22819	滨海	河东九配变	10	200	160	160
22820	滨海	五汛街道三十六配变	10	400	320	320
22821	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	1000	0
22822	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	1000	0
22823	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	640	0
22824	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	504	0
22825	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	1000	0
22826	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	504	0
22827	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	504	0
22828	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	1000	0
22829	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	1000	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22830	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	504	0
22831	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	1000	0
22832	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	1000	0
22833	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	1000	0
22834	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	504	0
22835	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	504	0
22836	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	504	0
22837	滨海	香坎家园4#配电室4#主变	10	630	504	504
22838	滨海	玖樾1#配电室2#主变	10	800	640	640
22839	滨海	玖樾2#配电室2#主变	10	800	640	640
22840	滨海	香坎家园4#配电室2#主变	10	630	504	504
22841	滨海	香坎家园1#配电室2#主变	10	630	504	504
22842	滨海	玖樾1#配电室4#主变	10	800	640	640
22843	滨海	香坎家园3#配电室4#主变	10	630	504	504
22844	滨海	玖樾3#配电室4#主变	10	800	640	640
22845	滨海	玖樾3#配电室2#主变	10	800	640	640
22846	滨海	玖樾1#开关站2#所变	10	30	24	24
22847	滨海	香坎家园2#配电室2#主变	10	630	504	504
22848	滨海	丰园小高层变电所1#主变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22849	滨海	香坎家园1#配电室4#主变	10	630	504	504
22850	滨海	香坎家园3#配电室2#主变	10	630	504	504
22851	滨海	香坎家园2#配电室4#主变	10	630	504	504
22852	滨海	玖樾2#配电室4#主变	10	800	640	640
22853	滨海	丰园小区1#欧变1#主变	10	630	504	504
22854	滨海	丰园小区6#欧变1#主变	10	630	504	504
22855	滨海	丰园小区12#欧变1#主变	10	630	504	504
22856	滨海	丰园小区4#欧变1#主变	10	630	504	504
22857	滨海	丰园小区3#欧变1#主变	10	630	504	504
22858	滨海	丰园小区2#欧变1#主变	10	630	504	504
22859	滨海	彩虹城2#配电室1#主变	10	800	640	640
22860	滨海	丰园小区13#欧变1#主变	10	630	504	504
22861	滨海	丰园小区5#欧变1#主变	10	630	504	504
22862	滨海	丰园7#欧变1#主变	10	800	640	640
22863	滨海	丰园8#欧变#1主变	10	800	640	640
22864	滨海	城西变便民疏导点配电房2#主变	10	630	504	504
22865	滨海	丰园安置小区#1变电所#1主变	10	1000	800	800
22866	滨海	丰园安置小区#1变电所#2主变	10	1000	800	800
22867	滨海	北荡3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22868	滨海	北荡7#变	10	400	320	320
22869	滨海	彩虹城1#配电室1#主变	10	800	640	640
22870	滨海	丰园小区11#欧变1#主变	10	630	504	504
22871	滨海	北荡1#变	10	200	160	160
22872	滨海	彩虹城2#配电室3#主变	10	800	640	640
22873	滨海	丰园商贸城1#主变	10	500	400	400
22874	滨海	彩虹城1#配电室3#主变	10	800	640	640
22875	滨海	坎南北荡4#变	10	400	320	320
22876	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	504	0
22877	滨海	公路管理站3#公用	10	400	320	0
22878	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	504	0
22879	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	504	0
22880	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	504	0
22881	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	640	0
22882	滨海	宏拓1#公用	10	400	320	0
22883	滨海	公路管理站	10	400	320	0
22884	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	504	0
22885	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	80	0
22886	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22887	滨海	公路管理站2#公用	10	400	320	0
22888	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	504	0
22889	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	504	0
22890	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	504	0
22891	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	640	0
22892	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	400	0
22893	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	504	0
22894	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	504	0
22895	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	320	0
22896	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	595	0
22897	滨海	公路管理站4#公用	10	400	320	0
22898	滨海	桃李院1#配电室3#主变	10	800	640	640
22899	滨海	三尖东站	10	200	160	160
22900	滨海	浦西八配变	10	200	160	160
22901	滨海	东堆七配变	10	400	320	320
22902	滨海	东堆一配变	10	400	320	320
22903	滨海	东堆六配变	10	400	320	320
22904	滨海	桃李院1#配电室2#主变	10	800	640	640
22905	滨海	东堆五配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22906	滨海	三尖八配变	10	200	160	160
22907	滨海	桃李院1#配电室1#主变	10	800	640	640
22908	滨海	坎南三尖一配变	10	200	160	160
22909	滨海	坎南东三小区2#变	10	400	320	320
22910	滨海	东堆二配变	10	400	320	320
22911	滨海	坎南三尖二配变	10	400	320	320
22912	滨海	坎南三尖六配变	10	200	160	160
22913	滨海	坎南东三小区1#变	10	400	320	320
22914	滨海	坎南浦西六配变	10	200	160	160
22915	滨海	桃李院1#配电室4#主变	10	800	640	640
22916	滨海	学府壹号小区2#变电所4#主变	10	800	640	640
22917	滨海	学府壹号小区3#变电所3#主变	10	800	640	640
22918	滨海	博士苑#1变电所#1主变	10	800	640	640
22919	滨海	学府壹号小区2#变电所2#主变	10	800	640	640
22920	滨海	学府壹号小区2#变电所1#主变	10	800	640	640
22921	滨海	学府壹号小区5#变电所1#主变	10	800	640	640
22922	滨海	学府壹号小区6#变电所1#主变	10	800	640	640
22923	滨海	学府壹号小区2#变电所3#主变	10	800	640	640
22924	滨海	学府壹号小区6#变电所3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22925	滨海	博士苑3#变电所1#主变	10	800	640	640
22926	滨海	学府壹号小区3#变电所4#主变	10	800	640	640
22927	滨海	学府壹号小区5#变电所3#主变	10	800	640	640
22928	滨海	博士苑3#变电所3#主变	10	800	640	640
22929	滨海	学府壹号小区3#变电所1#主变	10	800	640	640
22930	滨海	博士苑#1变电所#3主变	10	800	640	640
22931	滨海	幸福小区2#欧变1#主变	10	630	504	504
22932	滨海	忠仙华庭1#变电所4#主变	10	1000	800	800
22933	滨海	水韵新城变电所4#主变	10	800	640	640
22934	滨海	幸福小区5#欧变1#主变	10	630	504	504
22935	滨海	昌伟城市花园2#变电所#3主变配电变压器	10	800	640	640
22936	滨海	水韵新城3#变电所4#主变	10	1000	800	800
22937	滨海	水韵新城变电所2#主变	10	800	640	640
22938	滨海	申江万和园3#配电房1#主变	10	800	640	640
22939	滨海	昌伟城市花园2#变电所#1主变	10	800	640	640
22940	滨海	幸福小区1#欧变1#主变	10	630	504	504
22941	滨海	水韵新城变电所3#主变	10	800	640	640
22942	滨海	申江万和园#2变电所3#主变配电变压器	10	1000	800	800
22943	滨海	申江万和园#1变电所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22944	滨海	昌伟城市花园2#变电所#4主变配电变压器	10	800	640	640
22945	滨海	昌伟3#配电房1#主变	10	800	640	640
22946	滨海	忠仙华庭1#变电所2#主变	10	1000	800	800
22947	滨海	申江万和园#1变电所3#主变	10	800	626	626
22948	滨海	水韵新城3#变电所1#主变	10	800	640	640
22949	滨海	昌伟城市花园2#变电所#2主变配电变压器	10	800	640	640
22950	滨海	申江万和园#1变电所2#主变	10	800	640	640
22951	滨海	申江万和园#1变电所4#主变	10	800	640	640
22952	滨海	申江万和园#2变电所1#主变配电变压器	10	1000	800	800
22953	滨海	申江万和园3#配电房2#主变	10	800	624	624
22954	滨海	水韵新城3#变电所3#主变	10	1000	800	800
22955	滨海	水韵新城3#变电所2#主变	10	1000	800	800
22956	滨海	申江万和园3#配电房4#主变	10	800	628	628
22957	滨海	昌伟3#配电房2#间隔配电变压器	10	800	640	640
22958	滨海	幸福小区变电所2#主变	10	1250	1000	1000
22959	滨海	忠仙华庭1#变电所1#主变	10	1000	800	800
22960	滨海	申江万和园3#配电房3#主变	10	800	500	500
22961	滨海	幸福小区4#欧变1#主变	10	630	504	504
22962	滨海	幸福小区3#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22963	滨海	水韵新城变电所1#主变	10	800	640	640
22964	滨海	团荡一配变	10	400	320	320
22965	滨海	南荡电站	10	200	160	160
22966	滨海	涵碧园公用	10	400	320	0
22967	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	504	0
22968	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	504	0
22969	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	800	0
22970	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	504	0
22971	滨海	10kV西郊194线车队公用箱变	10	630	504	0
22972	滨海	西宿舍公用	10	400	320	0
22973	滨海	车队2#公用	10	400	320	0
22974	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	800	0
22975	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	504	0
22976	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	504	0
22977	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	504	0
22978	滨海	城中派出所	10	200	160	0
22979	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	504	0
22980	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	800	0
22981	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
22982	滨海	盘洋东站	10	200	160	160
22983	滨海	兴北东站	10	200	160	160
22984	滨海	广垛2#配变	10	400	320	320
22985	滨海	盘洋八队电站	10	200	160	160
22986	滨海	广垛4#配变	10	400	320	320
22987	滨海	广垛1#配变	10	400	320	320
22988	滨海	坎北兴北六配变	10	200	160	160
22989	滨海	夹州一配变	10	200	160	160
22990	滨海	坎北盘洋三站	10	200	160	160
22991	滨海	广垛电站	10	200	160	160
22992	滨海	吴庄东站	10	200	159	159
22993	滨海	盘洋中站	10	200	160	160
22994	滨海	广垛3#配变	10	400	320	320
22995	滨海	广垛七配变	10	400	320	320
22996	滨海	夹州二配变	10	400	320	320
22997	滨海	广垛六配变	10	400	320	320
22998	滨海	学府一号1#配电室3#主变	10	800	640	640
22999	滨海	金色华庭二期小区1#配电室3#主变	10	630	504	504
23000	滨海	金色华庭二期小区3#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23001	滨海	铂悦府2#配电室2#主变	10	800	640	640
23002	滨海	铂悦府3#配电室4#主变	10	800	640	640
23003	滨海	金色华庭二期小区2#配电房2#主变	10	630	504	504
23004	滨海	金色华庭二期小区1#配电室2#主变	10	630	504	504
23005	滨海	学府一号1#配电室4#主变	10	800	640	640
23006	滨海	铂悦府4#配电室2#主变	10	800	640	640
23007	滨海	金色华庭二期1#开关站1#主变	10	30	24	24
23008	滨海	金色华庭二期小区2#配电房3#主变	10	630	504	504
23009	滨海	金色华庭二期小区3#配电室1#主变	10	630	504	504
23010	滨海	金色华庭二期小区1#配电室1#主变	10	630	504	504
23011	滨海	学府一号1#配电室2#主变	10	800	640	640
23012	滨海	金色华庭二期小区1#配电室4#主变	10	630	504	504
23013	滨海	铂悦府4#配电室4#主变	10	800	640	640
23014	滨海	金色华庭二期1#开关站2#主变	10	30	24	24
23015	滨海	学府一号4#配电室1#主变	10	800	640	640
23016	滨海	学府一号4#配电室2#主变	10	800	640	640
23017	滨海	金色华庭二期小区3#配电室3#主变	10	630	504	504
23018	滨海	金色华庭二期小区2#配电房4#主变	10	630	504	504
23019	滨海	学府一号4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23020	滨海	金色华庭二期小区3#配电室2#主变	10	630	504	504
23021	滨海	铂悦府3#配电室2#主变	10	800	640	640
23022	滨海	铂悦府1#配电室2#主变	10	800	640	640
23023	滨海	学府一号4#配电室4#主变	10	800	640	640
23024	滨海	施庄二配变	10	200	160	160
23025	滨海	金色华庭二期小区2#配电房1#主变	10	630	504	504
23026	滨海	学府一号1#配电室1#主变	10	800	640	640
23027	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室3#主变	10	800	640	640
23028	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所1#主变	10	800	640	640
23029	滨海	璟宸小区5#配电室1#主变	10	630	504	504
23030	滨海	金麟府小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
23031	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室3#主变	10	800	640	640
23032	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所4#主变	10	800	640	640
23033	滨海	璟宸小区3#配电室3#主变	10	800	640	640
23034	滨海	璟宸小区2#开关站所用变1#主变	10	30	24	24
23035	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所2#主变	10	800	640	640
23036	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所4#主变	10	800	640	640
23037	滨海	万锦豪庭小区南苑1#变电所4#主变	10	800	640	640
23038	滨海	世锦花园2#欧变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23039	滨海	世锦花园9#欧变1#主变	10	630	504	504
23040	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所1#主变	10	800	639	639
23041	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所1#主变	10	800	640	640
23042	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
23043	滨海	世锦花园4#欧变1#主变	10	630	504	504
23044	滨海	世锦花园6#欧变1#主变	10	630	504	504
23045	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所2#主变	10	800	640	640
23046	滨海	璟宸小区1#开关站1#主变	10	800	640	640
23047	滨海	璟宸小区5#配电室3#主变	10	630	504	504
23048	滨海	世锦花园变电所1#主变	10	250	200	200
23049	滨海	璟宸小区2#配电室3#主变	10	630	504	504
23050	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室1#主变	10	800	640	640
23051	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所2#主变	10	800	640	640
23052	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房2#主变	10	800	640	640
23053	滨海	金麟府小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
23054	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室2#主变	10	800	640	640
23055	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室2#主变	10	800	640	640
23056	滨海	金麟府小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
23057	滨海	世锦花园7#欧变1#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23058	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房3#主变	10	800	640	640
23059	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房1#主变	10	800	640	640
23060	滨海	金麟府小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
23061	滨海	万锦豪庭小区南苑2#变电所3#主变	10	800	640	640
23062	滨海	璟宸小区4#配电室1#主变	10	800	640	640
23063	滨海	世锦花园3#欧变1#主变	10	400	320	320
23064	滨海	万锦豪庭北苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
23065	滨海	璟宸小区3#配电室1#主变	10	800	640	640
23066	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房2#主变	10	800	640	640
23067	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
23068	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房4#主变	10	800	640	640
23069	滨海	璟宸小区2#配电室1#主变	10	630	504	504
23070	滨海	璟宸小区1#开关站3#主变	10	800	640	640
23071	滨海	万锦豪庭北苑3#配电室4#主变	10	800	640	640
23072	滨海	万锦豪庭小区南苑3#变电所3#主变	10	800	640	640
23073	滨海	万锦豪庭北苑5#配电房1#主变	10	800	542	542
23074	滨海	万锦豪庭北苑2#配电室4#主变	10	800	640	640
23075	滨海	世锦花园5#欧变1#主变	10	630	504	504
23076	滨海	璟宸小区4#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23077	滨海	万锦豪庭北苑4#配电房4#主变	10	800	640	640
23078	滨海	世锦花园1#欧变1#主变	10	630	504	504
23079	滨海	万锦豪庭小区南苑4#变电所3#主变	10	800	640	640
23080	滨海	世锦花园8#欧变1#主变	10	630	504	504
23081	滨海	贺沟一配变配变	10	400	320	320
23082	滨海	坎南贺沟二配变	10	400	320	320
23083	滨海	三友1#配变	10	400	320	320
23084	滨海	贺沟四配变	10	200	160	160
23085	滨海	坎南七里八配变	10	400	320	320
23086	滨海	七里二配变	10	400	320	320
23087	滨海	华松线三友2#配变	10	400	320	320
23088	滨海	洪套南站	10	200	160	160
23089	滨海	汽修厂3#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23090	滨海	供电新区公用	10	630	504	504
23091	滨海	汽车公司公用	10	400	320	320
23092	滨海	汽修厂2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23093	滨海	立新桥4#公用	10	400	320	320
23094	滨海	立新桥公用	10	500	400	400
23095	滨海	财苑公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23096	滨海	双灯2#公用	10	400	320	320
23097	滨海	大菜场2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23098	滨海	供电新区2#公用	10	400	320	320
23099	滨海	光明商场2#公用	10	400	320	320
23100	滨海	玉龙路1#公用	10	630	504	504
23101	滨海	小车站公用	10	400	320	320
23102	滨海	向阳公用箱变1#主变	10	630	504	504
23103	滨海	汽车公司2#公用	10	400	320	320
23104	滨海	向阳2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23105	滨海	城区纬西路2#路灯箱变1#主变	10	250	200	200
23106	滨海	汽修厂公用箱变1#主变	10	630	504	504
23107	滨海	城中市场1#公用	10	400	320	320
23108	滨海	通贸综合楼公用1#主变	10	630	504	504
23109	滨海	立新桥3#公用	10	400	320	320
23110	滨海	电机厂宿舍1#公用	10	400	320	320
23111	滨海	电机厂宿舍2#公用	10	400	319	319
23112	滨海	立新桥6#公用	10	400	320	320
23113	滨海	立新桥2#公用	10	630	504	504
23114	滨海	环保2#箱变1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23115	滨海	大菜场公用箱变1#主变	10	630	504	504
23116	滨海	时代2#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23117	滨海	华芳国际3#配电室1#主变	10	800	640	640
23118	滨海	华芳国际3#配电室2#主变	10	800	640	640
23119	滨海	华芳国际3#配电室3#主变	10	800	640	640
23120	滨海	臻园2#变电所1#主变	10	1000	800	800
23121	滨海	华芳国际2#变电所1#主变	10	800	640	640
23122	滨海	华芳国际2#变电所2#主变	10	800	640	640
23123	滨海	臻园1#变电所2#主变	10	1000	800	800
23124	滨海	华芳国际1#变电所3#主变	10	800	640	640
23125	滨海	华芳国际4#配电室2#主变	10	800	640	640
23126	滨海	臻园3#变电所4#主变	10	1000	800	800
23127	滨海	华芳国际1#变电所2#主变	10	800	640	640
23128	滨海	华芳国际2#变电所3#主变	10	800	640	640
23129	滨海	臻园1#变电所1#主变	10	1000	800	800
23130	滨海	臻园3#变电所1#主变	10	1000	800	800
23131	滨海	华芳国际4#配电室1#主变	10	800	640	640
23132	滨海	臻园2#变电所2#主变	10	1000	800	800
23133	滨海	臻园3#变电所2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23134	滨海	臻园1#变电所4#主变	10	1000	800	800
23135	滨海	华芳国际2#变电所4#主变	10	800	640	640
23136	滨海	华芳国际1#变电所4#主变	10	800	640	640
23137	滨海	臻园1#变电所3#主变	10	1000	800	800
23138	滨海	华芳国际3#配电室4#主变	10	800	640	640
23139	滨海	坎南孟舍2#配变	10	400	320	320
23140	滨海	华芳国际1#变电所1#主变	10	800	640	640
23141	滨海	臻园2#变电所3#主变	10	1000	800	800
23142	滨海	臻园2#变电所4#主变	10	1000	800	800
23143	滨海	臻园3#变电所3#主变	10	1000	800	800
23144	滨海	紫宸2#配电室2#主变	10	800	640	640
23145	滨海	新建2#公用	10	400	320	320
23146	滨海	紫宸3#配电室2#主变	10	800	640	640
23147	滨海	紫宸1#配电室1#主变	10	800	640	640
23148	滨海	新民2#公用	10	400	320	320
23149	滨海	中市桥公用	10	400	320	320
23150	滨海	紫宸4#开关站2#主变	10	800	640	640
23151	滨海	正红小区1#箱变1#主变	10	630	504	504
23152	滨海	紫宸5#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23153	滨海	昌兴壹城C区4#配电房4#主变	10	800	640	640
23154	滨海	游泳馆3#	10	400	320	320
23155	滨海	紫宸3#配电室3#主变	10	800	640	640
23156	滨海	阜东4#配变	10	400	320	320
23157	滨海	民政公用	10	500	400	400
23158	滨海	紫宸1#配电室3#主变	10	800	640	640
23159	滨海	紫宸2#配电室3#主变	10	800	640	640
23160	滨海	育才2#公用	10	400	320	320
23161	滨海	育才大厦1#配电室1#主变	10	630	504	504
23162	滨海	育才3#公用	10	400	320	320
23163	滨海	医院6#公用	10	400	320	320
23164	滨海	滨中5#公用	10	400	320	320
23165	滨海	紫宸1#配电室2#主变	10	800	640	640
23166	滨海	地产公用	10	400	320	320
23167	滨海	滨中3#公用	10	500	400	400
23168	滨海	清华苑小区2#箱变1#主变	10	500	400	400
23169	滨海	游泳馆公用	10	500	400	400
23170	滨海	紫宸3#配电室4#主变	10	800	640	640
23171	滨海	紫宸2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23172	滨海	中行2号公用箱变1#主变配电变压器	10	630	504	504
23173	滨海	正红小区2#箱变1#主变	10	400	320	320
23174	滨海	育才公用	10	400	320	320
23175	滨海	师后勤公用	10	400	320	320
23176	滨海	新民公用	10	400	320	320
23177	滨海	滨师公用	10	400	320	320
23178	滨海	清华苑小区1#箱变1#主变	10	500	400	400
23179	滨海	紫宸5#配电室2#主变	10	800	640	640
23180	滨海	滨中1#公用	10	500	400	400
23181	滨海	纬中路2#箱变主变	10	500	400	400
23182	滨海	紫宸2#配电室1#主变	10	800	640	640
23183	滨海	五金2#公用	10	400	320	320
23184	滨海	师后勤2#公用	10	400	320	320
23185	滨海	新建公用	10	500	400	400
23186	滨海	游泳馆2#公用	10	315	252	252
23187	滨海	游泳馆4#公用	10	400	320	320
23188	滨海	紫宸4#开关站4#主变	10	800	640	640
23189	滨海	文华苑小区配电室1#主变	10	800	640	640
23190	滨海	昌兴壹城C区4#配电房2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23191	滨海	家家福小区箱变1#主变	10	630	504	504
23192	滨海	紫宸3#配电室1#主变	10	800	640	640
23193	滨海	紫宸1#配电室4#主变	10	800	640	640
23194	滨海	新江投资1#变电所2#主变	10	1000	800	800
23195	滨海	新江投资1#变电所1#主变	10	1000	800	800
23196	滨海	景和小区5#配电室2#主变	10	800	640	640
23197	滨海	育才大厦1#配电室2#主变	10	630	504	504
23198	滨海	涵碧园2#变电所1#主变	10	1250	1000	1000
23199	滨海	滨海特殊学校公用	10	200	160	160
23200	滨海	孟舍#6公用	10	400	320	320
23201	滨海	景和小区3#配电室4#主变	10	800	632	632
23202	滨海	育才4#公用	10	400	320	320
23203	滨海	涵碧园1#欧变2#主变	10	630	504	504
23204	滨海	涵碧园1#变电所1#主变	10	1000	800	800
23205	滨海	景和小区3#配电室2#主变	10	800	640	640
23206	滨海	景和小区1#开关站4#主变	10	800	640	640
23207	滨海	景和小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
23208	滨海	景和小区4#配电室2#主变	10	800	640	640
23209	滨海	景和小区1#配电室2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23210	滨海	景和小区1#开关站2#主变	10	800	640	640
23211	滨海	景和小区2#配电室2#主变	10	800	640	640
23212	滨海	孟舍3#公用变	10	400	320	320
23213	滨海	孟舍十四配变	10	400	320	320
23214	滨海	孟舍路口公用1#主变	10	630	504	504
23215	滨海	新江投资1#欧变1#主变	10	630	504	504
23216	滨海	孟舍四配变	10	400	320	320
23217	滨海	涵碧园2#变电所2#主变	10	1250	1000	1000
23218	滨海	景和小区2#开关站2#所变	10	30	24	24
23219	滨海	孟舍一配变	10	400	320	320
23220	滨海	景和小区2#配电室4#主变	10	800	640	640
23221	滨海	涵碧园1#变电所2#主变	10	1000	800	800
23222	滨海	新江投资2#变电所1#主变	10	630	504	504
23223	滨海	景和小区4#配电室4#主变	10	800	640	640
23224	滨海	景和小区5#配电室4#主变	10	800	640	640
23225	滨海	孟舍五配变	10	200	160	160
23226	滨海	中央花园7#欧变变压器间隔配电变压器	10	630	504	504
23227	滨海	大港商业中心变电所1#主变	10	800	640	640
23228	滨海	景湖豪庭1#配电房2#变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23229	滨海	中央花园4#欧变1#主变	10	630	504	504
23230	滨海	景湖豪庭1#配电房4#变压器	10	630	504	504
23231	滨海	景玉兰庭2#变电所2#主变	10	800	640	640
23232	滨海	景湖豪庭1#配电房1#变压器	10	630	504	504
23233	滨海	景玉兰庭1#变电所1#主变	10	800	640	640
23234	滨海	中央花园6#欧变1#主变	10	630	504	504
23235	滨海	中央花园2#欧变1#主变	10	630	504	504
23236	滨海	中央花园1# 变电所1#主变	10	1250	1000	1000
23237	滨海	景湖豪庭1#配电房3#变压器	10	630	504	504
23238	滨海	10kV宁科商业广场配电室2#配电变压器	10	1000	794	794
23239	滨海	10kV宁科商业广场配电室1#配电变压器	10	1000	800	800
23240	滨海	大港商业中心变电所3#主变	10	800	640	640
23241	滨海	滨海县供电公司调度大楼1#主变	10	1250	1000	1000
23242	滨海	玉才新十五配变	10	400	320	320
23243	滨海	玉才十二配变	10	400	320	320
23244	滨海	玉才九配变	10	400	320	320
23245	滨海	大套国道路灯变	10	50	40	40
23246	滨海	玉才二十四配变	10	400	320	320
23247	滨海	玉才五组站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23248	滨海	育才三配变	10	400	320	320
23249	滨海	头罾八配变	10	400	320	320
23250	滨海	头罾九配变	10	400	320	320
23251	滨海	滨淮农场盐场三工区配变	10	200	160	160
23252	滨海	新市四配变	10	400	320	320
23253	滨海	头罾四配变	10	630	504	504
23254	滨海	新市三配变	10	400	320	320
23255	滨海	头罾电站	10	400	320	320
23256	滨海	玉才十九配变	10	100	80	80
23257	滨海	肖港电站	10	200	160	160
23258	滨海	良种场综合变	10	200	160	160
23259	滨海	玉才十五配变	10	400	320	320
23260	滨海	孟舍九配变	10	400	320	320
23261	滨海	粮西九配变	10	400	0	320
23262	滨海	朱于二配变	10	200	0	160
23263	滨海	永兴一配变	10	200	0	160
23264	滨海	朱于二站	10	200	0	160
23265	滨海	朱于一站	10	100	0	78
23266	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23267	滨海	朱于五配变	10	200	0	160
23268	滨海	老滩一配变	10	200	0	160
23269	滨海	老滩四配变	10	400	0	320
23270	滨海	朱于一配变	10	200	0	160
23271	滨海	老滩七配变	10	400	0	320
23272	滨海	永兴二配变	10	200	0	160
23273	滨海	永兴五配变	10	200	0	160
23274	滨海	八巨前案二十配变	10	400	0	320
23275	滨海	八巨前案十五配变	10	200	0	160
23276	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	0	504
23277	滨海	八巨前案二配变	10	200	0	160
23278	滨海	八巨五户电站	10	200	0	160
23279	滨海	八巨玉农九配变	10	400	0	320
23280	滨海	八巨玉民九配变	10	400	0	320
23281	滨海	八巨五户十配变	10	400	0	294
23282	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	0	320
23283	滨海	八巨五户四配变	10	200	0	160
23284	滨海	八巨前案十七配变	10	400	0	320
23285	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23286	滨海	八巨玉农二配变	10	200	0	160
23287	滨海	八巨前案电站	10	200	0	160
23288	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	0	320
23289	滨海	八巨前案十配变	10	400	0	320
23290	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	0	320
23291	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	0	160
23292	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	0	160
23293	滨海	八巨案东六配变	10	200	0	160
23294	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	0	320
23295	滨海	前案八配变	10	400	0	66
23296	滨海	八巨前案十六配变	10	400	0	320
23297	滨海	坎北小街十二配变	10	200	160	160
23298	滨海	万兴花园配电房3#主变	10	800	640	640
23299	滨海	汇德居小区1#开闭所4#主变	10	800	640	640
23300	滨海	团荡六配变	10	400	314	314
23301	滨海	兴北二配变	10	400	320	320
23302	滨海	团荡八配变	10	400	307	307
23303	滨海	团荡十九配变	10	400	320	320
23304	滨海	小街4配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23305	滨海	东坎镇民营园1#公用变	10	400	320	320
23306	滨海	万兴花园配电房1#主变	10	800	640	640
23307	滨海	新安十四配变	10	400	320	320
23308	滨海	团荡十五配变	10	400	320	320
23309	滨海	坎北沙庄五配变	10	400	320	320
23310	滨海	汇德居小区1#开闭所2#主变	10	800	640	640
23311	滨海	长兴十一配变	10	400	0	312
23312	滨海	群兴十配变	10	200	0	160
23313	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	0	640
23314	滨海	树圩二配变	10	400	0	320
23315	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	0	160
23316	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	0	640
23317	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	0	320
23318	滨海	长兴集中区1#变	10	400	0	320
23319	滨海	群兴电站	10	200	0	160
23320	滨海	群兴六配变	10	200	0	160
23321	滨海	群兴渔场	10	200	0	160
23322	滨海	朱舍一配变	10	200	0	160
23323	滨海	双树四配变（朱舍1）	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23324	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	0	160
23325	滨海	硝场十配变2#变	10	400	0	320
23326	滨海	群兴九配变	10	200	0	160
23327	滨海	硝场农业园区	10	200	0	160
23328	滨海	群兴七配变	10	200	0	160
23329	滨海	长兴七配变	10	200	0	160
23330	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	0	640
23331	滨海	长兴电站	10	100	0	80
23332	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	0	160
23333	滨海	长兴十三配变	10	200	0	160
23334	滨海	群兴五配变	10	200	0	160
23335	滨海	树圩三配变	10	200	0	160
23336	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	0	640
23337	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	0	160
23338	滨海	双树一配变	10	400	0	320
23339	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	0	160
23340	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	0	142
23341	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	0	160
23342	滨海	新市七配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23343	滨海	头置六配变	10	400	320	320
23344	滨海	新市六配变	10	400	320	320
23345	滨海	新市二配变	10	400	320	320
23346	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	0	320
23347	滨海	桥东六配变	10	200	0	160
23348	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	0	504
23349	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	0	320
23350	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	0	80
23351	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	0	640
23352	滨海	革新二站	10	100	0	80
23353	滨海	县二院家属区箱变	10	630	0	482
23354	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	0	320
23355	滨海	革新九配变	10	400	0	320
23356	滨海	革新一站	10	200	0	160
23357	滨海	龙兴二配变	10	200	0	160
23358	滨海	一心七配变	10	200	0	160
23359	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	0	640
23360	滨海	镇政府配变箱变	10	630	0	504
23361	滨海	宋尖二配变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23362	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	0	320
23363	滨海	10kV塑料线175学府公寓1#主变	10	400	0	320
23364	滨海	新城区1#箱变	10	1000	0	800
23365	滨海	宋尖八配变	10	200	0	160
23366	滨海	新城区3#箱变1#主变	10	630	0	504
23367	滨海	宋尖五配变	10	400	0	320
23368	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	0	640
23369	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	0	504
23370	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	0	640
23371	滨海	镇区16#变	10	400	0	320
23372	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	0	504
23373	滨海	镇区12#变	10	400	0	320
23374	滨海	王桥六配变	10	400	0	320
23375	滨海	永泰房产联建楼	10	500	0	400
23376	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	0	400
23377	滨海	镇区4#变	10	630	0	504
23378	滨海	瑞荣4#变	10	630	0	504
23379	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	0	504
23380	滨海	镇区7#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23381	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	0	160
23382	滨海	镇区15#变	10	400	0	320
23383	滨海	银座首府1号变	10	800	0	640
23384	滨海	瑞荣3#变	10	630	0	504
23385	滨海	幸福二配变	10	400	0	320
23386	滨海	天泉花园2#变	10	400	0	320
23387	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	0	504
23388	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	0	320
23389	滨海	王桥五配变	10	200	0	160
23390	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	0	504
23391	滨海	银座首府2号变	10	800	0	640
23392	滨海	镇区13#变	10	400	0	320
23393	滨海	瑞荣2#变	10	400	0	320
23394	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	0	504
23395	滨海	镇区9#变	10	800	0	640
23396	滨海	镇区5#变	10	630	0	504
23397	滨海	幸福四配变	10	630	0	504
23398	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	0	504
23399	滨海	镇区6#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23400	滨海	天泉花园1#变	10	400	0	320
23401	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	0	504
23402	滨海	镇区10#变	10	400	0	320
23403	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	0	504
23404	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	1000	0
23405	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	504	0
23406	滨海	富康公用	10	400	320	0
23407	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	1000	0
23408	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	504	0
23409	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	504	0
23410	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	400	0
23411	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	504	0
23412	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	1000	0
23413	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	1000	0
23414	滨海	喻滩一配变	10	200	0	0
23415	滨海	堆南电站	10	200	0	0
23416	滨海	喻滩八配变	10	400	0	0
23417	滨海	三星黄河底站	10	200	0	0
23418	滨海	农业园区	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23419	滨海	大份三配变	10	200	0	0
23420	滨海	二份八配变	10	200	0	0
23421	滨海	大份四配变	10	400	0	0
23422	滨海	大份黄河底二站	10	200	0	0
23423	滨海	土山黄河底站	10	200	0	0
23424	滨海	三星三配变	10	200	0	0
23425	滨海	三星七配变	10	200	0	0
23426	滨海	二份四配变	10	200	0	0
23427	滨海	大份黄河底站	10	200	0	0
23428	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	0	0
23429	滨海	小街十一配变0	10	200	0	0
23430	滨海	土山七配变	10	400	0	0
23431	滨海	小街七配变	10	400	0	0
23432	滨海	新圩黄河底站	10	200	0	0
23433	滨海	凡吉黄河底站	10	200	0	0
23434	滨海	三星一配变	10	400	0	0
23435	滨海	滨中4#公用	10	400	320	0
23436	滨海	文化宫4#公用	10	400	320	0
23437	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23438	滨海	长明2#公用	10	400	320	0
23439	滨海	长明1#公用	10	400	320	0
23440	滨海	双灯公用	10	400	320	0
23441	滨海	涵碧园南公用	10	400	320	0
23442	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
23443	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	504	0
23444	滨海	打井队公用	10	400	320	0
23445	滨海	文化宫2#公用	10	400	320	0
23446	滨海	水建公司宿舍	10	315	252	0
23447	滨海	文化宫3#	10	400	320	0
23448	滨海	玉龙路7#公用	10	200	160	0
23449	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	504	0
23450	滨海	打井队2#公用	10	400	320	0
23451	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	504	0
23452	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	504	0
23453	滨海	滨中2#公用	10	400	320	0
23454	滨海	华联公用1#主变	10	630	504	0
23455	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	504	0
23456	滨海	学地十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23457	滨海	小街陆集四配变	10	400	0	0
23458	滨海	小街十三号变	10	400	0	0
23459	滨海	陆集五组菜场	10	400	0	0
23460	滨海	陆集小街十五配变	10	630	0	0
23461	滨海	小街十一号变	10	200	0	0
23462	滨海	陈建国	10	400	0	0
23463	滨海	小街十号变	10	400	0	0
23464	滨海	赵吉军	10	500	0	0
23465	滨海	小街七号变	10	200	0	0
23466	滨海	创业七配变	10	400	0	0
23467	滨海	小街十七号变	10	400	0	0
23468	滨海	小街五号变	10	400	0	0
23469	滨海	小街三号变	10	200	0	0
23470	滨海	陆集小街十四配变	10	630	0	0
23471	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	0	0
23472	滨海	郁庄三配变	10	200	160	160
23473	滨海	科技鱼场农改	10	200	160	160
23474	滨海	郁庄北站	10	200	160	160
23475	滨海	范场三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23476	滨海	新团四配变	10	200	160	160
23477	滨海	新团电站配变	10	200	160	160
23478	滨海	范场六配变(二组)	10	200	160	160
23479	滨海	范场十五配变	10	200	160	160
23480	滨海	马营十一配变	10	200	160	160
23481	滨海	范场二配变	10	200	160	160
23482	滨海	新团二配变	10	200	160	160
23483	滨海	马营一配变（扶贫）	10	200	160	160
23484	滨海	郁庄六配变	10	200	160	160
23485	滨海	范场五组	10	200	160	160
23486	滨海	大港二站	10	200	0	0
23487	滨海	五丁五配变	10	400	0	0
23488	滨海	顾舍电站	10	200	0	0
23489	滨海	河北三配变	10	200	0	0
23490	滨海	施庄五配变	10	400	320	320
23491	滨海	施庄三配变	10	400	310	310
23492	滨海	施庄四配变	10	315	252	252
23493	滨海	坎北沙庄二配变	10	400	312	312
23494	滨海	清河二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23495	滨海	滨海县经济开发区北区3#公用变	10	400	315	315
23496	滨海	红旗西站	10	200	160	160
23497	滨海	红光四配变	10	50	40	40
23498	滨海	上城嘉苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
23499	滨海	大套农业园配变	10	200	160	160
23500	滨海	辛荡夹堆河电站	10	200	160	160
23501	滨海	上城嘉苑4#配电室3#主变	10	800	636	636
23502	滨海	树根套二配变	10	400	320	320
23503	滨海	辛荡新建队电站	10	200	160	160
23504	滨海	上城嘉苑4#配电室1#主变	10	800	640	640
23505	滨海	夹堆河桥一站配变	10	400	320	320
23506	滨海	树根套新建队电站	10	200	160	160
23507	滨海	上城嘉苑3#配电室1#主变	10	630	500	500
23508	滨海	上城嘉苑2#配电室3#主变	10	800	631	631
23509	滨海	上城嘉苑1#开关站1#所变	10	30	24	24
23510	滨海	上城嘉苑3#配电室3#主变	10	630	504	504
23511	滨海	玉才八配变	10	400	314	314
23512	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	0	504
23513	滨海	镇区11#箱变	10	800	0	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23514	滨海	八滩十二配变	10	400	0	320
23515	滨海	界港十配变	10	400	0	320
23516	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	0	299
23517	滨海	界港五配变	10	200	0	160
23518	滨海	桥东十配变	10	400	0	320
23519	滨海	界港六配变	10	400	0	320
23520	滨海	界港七配变	10	200	0	160
23521	滨海	九五广场配变	10	250	0	200
23522	滨海	界港一配变	10	200	0	160
23523	滨海	桥东一配变	10	200	0	160
23524	滨海	八滩九配变	10	400	0	320
23525	滨海	文化街3#箱变	10	630	0	504
23526	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	0	504
23527	滨海	河岸三配变	10	200	0	160
23528	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	0	504
23529	滨海	南河一配变	10	630	0	504
23530	滨海	镇区3#变	10	630	0	504
23531	滨海	界港九配变	10	200	0	160
23532	滨海	文化街1#箱变	10	630	0	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23533	滨海	南河五配变	10	630	0	504
23534	滨海	废黄河养殖	10	250	0	200
23535	滨海	界港十一配变	10	400	0	320
23536	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	0	640
23537	滨海	10kV永余线173学府公寓2#主变	10	400	0	320
23538	滨海	八滩四配变	10	400	0	320
23539	滨海	南河七配变	10	400	0	320
23540	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	0	640
23541	滨海	银厦11#欧变1#主变	10	630	504	504
23542	滨海	银厦7#公用箱变1#主变	10	500	400	400
23543	滨海	建设2#公用	10	400	320	320
23544	滨海	银厦9#公用	10	400	320	320
23545	滨海	银厦3#公用箱变1#主变	10	630	504	504
23546	滨海	财富中心2#美变1#主变	10	630	504	504
23547	滨海	银厦2#公用	10	800	640	640
23548	滨海	棉织公用1#主变	10	630	504	504
23549	滨海	电影院箱变1#主变	10	630	504	504
23550	滨海	蔬菜七公用	10	400	320	320
23551	滨海	县政府公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23552	滨海	银厦1#公用	10	500	400	400
23553	滨海	中行公用箱变1#主变	10	630	504	504
23554	滨海	机械厂3#公用	10	400	320	320
23555	滨海	建设公用	10	500	400	400
23556	滨海	民主三斗站	10	200	160	160
23557	滨海	民主二斗站	10	200	160	160
23558	滨海	玉丰十八配变	10	400	320	320
23559	滨海	淤尖二十一配变	10	400	320	320
23560	滨海	滨海港玉丰十五配变	10	400	320	320
23561	滨海	滨海港玉北七配变	10	400	320	320
23562	滨海	黄海北站	10	200	160	160
23563	滨海	翰林院2#变电所3#主变	10	800	640	640
23564	滨海	小街三配变	10	400	320	320
23565	滨海	昌伟城市花园1#变电所2#主变	10	800	640	640
23566	滨海	医院7#公用	10	200	160	160
23567	滨海	坎北七配变	10	400	320	320
23568	滨海	翰林院1#变电所2#主变	10	800	640	640
23569	滨海	小街二配变	10	630	504	504
23570	滨海	忠仙华庭5#配电室2#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23571	滨海	翰林院1#变电所4#主变	10	800	640	640
23572	滨海	翰林院1#变电所1#主变	10	800	640	640
23573	滨海	小街九配变	10	400	320	320
23574	滨海	翰林院2#变电所2#主变	10	800	640	640
23575	滨海	忠仙华庭5#配电室1#主变	10	630	504	504
23576	滨海	忠仙华庭3#配电房2#主变	10	800	640	640
23577	滨海	昌伟城市花园1#变电所1#主变	10	800	640	640
23578	滨海	忠仙华庭2#开关站1#主变	10	800	640	640
23579	滨海	蔬菜6号公用	10	400	320	320
23580	滨海	翰林院1#变电所3#主变	10	800	640	640
23581	滨海	蔬菜四公用	10	400	320	320
23582	滨海	仁和四公用	10	200	160	160
23583	滨海	财富中心1#美变1#主变	10	630	504	504
23584	滨海	明达2#公用	10	400	320	320
23585	滨海	忠仙华庭3#配电房4#主变	10	800	640	640
23586	滨海	医院8#公用	10	200	160	160
23587	滨海	翰林院2#变电所4#主变	10	800	640	640
23588	滨海	富城苑1#配电房2#主变	10	630	504	504
23589	滨海	万恒小区3#变805144116004	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23590	滨海	小街8配变	10	400	320	320
23591	滨海	新建桥公用	10	400	320	320
23592	滨海	万恒小区2#变805144115	10	500	400	400
23593	滨海	蔬菜五公用	10	400	320	320
23594	滨海	坎北十配变	10	400	320	320
23595	滨海	蔬菜十配变	10	400	320	320
23596	滨海	小街7配变	10	630	504	504
23597	滨海	坎北四配变	10	400	313	313
23598	滨海	蔬菜一公用	10	500	400	400
23599	滨海	蔬菜九公用	10	400	320	320
23600	滨海	富城苑1#配电房1#主变	10	630	504	504
23601	滨海	坎北二配变	10	400	320	320
23602	滨海	万恒小区1#变805144001002	10	500	400	400
23603	滨海	东升桥公用	10	400	320	320
23604	滨海	坎北一配变	10	630	504	504
23605	滨海	坎北小街1配变	10	800	640	640
23606	滨海	副食品2#箱变变压器	10	500	390	390
23607	滨海	东街头2#公用	10	400	320	320
23608	滨海	副食品公用	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23609	滨海	五金公用	10	400	320	320
23610	滨海	红卫公用	10	500	400	400
23611	滨海	阳光小区1#主变	10	500	400	400
23612	滨海	剧场公用	10	400	320	320
23613	滨海	四八桥公用	10	500	400	400
23614	滨海	东街头公用	10	400	320	320
23615	滨海	工业线2#公用变1#主变	10	630	504	504
23616	滨海	滨淮农场桥南三配变	10	630	482	482
23617	滨海	凤翔小区箱变1#主变	10	400	320	320
23618	滨海	滨淮农场米厂3#变	10	500	400	400
23619	滨海	滨淮农场桥南二配变	10	630	504	504
23620	滨海	滨淮农场桥南四配变	10	630	504	504
23621	滨海	东域香苑2#配电室1#主变	10	800	640	640
23622	滨海	海棠院2#配电室2#主变	10	800	640	640
23623	滨海	东域香苑2#配电室4#主变	10	800	624	624
23624	滨海	海棠院2#配电室4#主变	10	800	640	640
23625	滨海	东域香苑1#开闭所4#主变	10	800	640	640
23626	滨海	东域香苑1#开闭所1#主变	10	800	640	640
23627	滨海	民营企业配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23628	滨海	水利船队配变	10	400	320	320
23629	滨海	条港北站	10	200	160	160
23630	滨海	阜中2#变	10	400	320	320
23631	滨海	红旗桥南配变	10	400	320	320
23632	滨海	坎南阜中三配变	10	400	320	320
23633	滨海	坎南七里四配变	10	400	320	320
23634	滨海	张舍综合变	10	400	320	320
23635	滨海	一队南站	10	200	160	160
23636	滨海	滨淮农场五队东站	10	400	320	320
23637	滨海	六队二站	10	200	160	160
23638	滨海	滨淮农场2队综合变	10	200	157	157
23639	滨海	三大队西南站	10	200	160	160
23640	滨海	一队西站	10	200	160	160
23641	滨海	三大队西站配变	10	200	160	160
23642	滨海	滨淮农场果林大队站	10	200	160	160
23643	滨海	滨淮农场五大队西配变	10	200	160	160
23644	滨海	七队东站	10	200	160	160
23645	滨海	滨淮农场4队综合变	10	200	160	160
23646	滨海	滨淮农场三大队西场头	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23647	滨海	滨淮农场三大队东场头	10	200	160	160
23648	滨海	滨淮农场四队东边	10	200	160	160
23649	滨海	滨淮农场四队北电站	10	400	320	320
23650	滨海	二队东边配变	10	200	160	160
23651	滨海	八队西站	10	200	141	141
23652	滨海	滨淮农场垃圾处理厂	10	200	145	145
23653	滨海	滨淮农场一大队配变	10	200	160	160
23654	滨海	六队一站	10	200	160	160
23655	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	0	160
23656	滨海	四管区滩面西站单相照明	10	200	0	160
23657	滨海	淮海农场三十五大队东边1#变	10	400	0	320
23658	滨海	养殖排站3#	10	400	0	301
23659	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	0	160
23660	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	0	320
23661	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	0	135
23662	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	0	159
23663	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	0	319
23664	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	0	320
23665	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	0	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23666	滨海	淮海农场四管区滩面东站二	10	400	0	320
23667	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	0	149
23668	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	0	320
23669	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	0	320
23670	滨海	二罾小街二配变	10	400	0	320
23671	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	0	271
23672	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	0	320
23673	滨海	扁担港南配变	10	400	0	320
23674	滨海	四管区滩面东站单相照明	10	10	0	8
23675	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	0	110
23676	滨海	淮海农场三十五大队东2#变	10	400	0	283
23677	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	0	160
23678	滨海	扁担港西配变	10	200	0	155
23679	滨海	淮海农场四管区滩面西站	10	400	0	308
23680	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	0	114
23681	滨海	淮海农场一大队东站	10	200	0	149
23682	大丰	聚福园1#变	10	800	614	614
23683	大丰	南阳广丰康居179#变	10	630	501	501
23684	大丰	西团小街9#变	10	630	499	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23685	大丰	阜丰九组254#变	10	630	497	497
23686	大丰	全心康居二期346#变	10	630	496	496
23687	大丰	10kV川闸线大桥村康居7#箱变	10	630	496	496
23688	大丰	大中红花安置小区36#变	10	630	494	494
23689	大丰	刘庄镇范堤街东6#变	10	630	493	493
23690	大丰	新团安置小区7#变	10	630	493	493
23691	大丰	新团安置小区209#变	10	630	492	492
23692	大丰	大中红花安置小区252#变	10	630	490	490
23693	大丰	西康变89#变	10	630	487	487
23694	大丰	新团安置小区4#变	10	630	479	479
23695	大丰	10kV友谊线189#箱变	10	630	477	477
23696	大丰	龙窑康居点1#变	10	630	476	476
23697	大丰	刘庄贸易城170#变	10	630	471	471
23698	大丰	大桥镇中北村五组78#变	10	400	320	320
23699	大丰	大桥居委会一组1#变	10	630	467	467
23700	大丰	新团村安置小区2#变	10	630	464	464
23701	大丰	南阳广丰康居178#变	10	630	462	462
23702	大丰	隆盛公司191#变	10	630	457	457
23703	大丰	大中德丰村梅花湾5#变	10	630	444	444

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23704	大丰	全心康居二期347#变	10	630	439	439
23705	大丰	百富南区129#变	10	630	421	421
23706	大丰	大中镇泰西村三组65#变	10	630	409	409
23707	大丰	大中恒北村248#箱式变	10	630	404	404
23708	大丰	大中恒北村249#箱式变	10	630	399	399
23709	大丰	刘庄贸易城172#变	10	500	392	392
23710	大丰	刘庄镇西大街118#变	10	500	388	388
23711	大丰	新丰镇万众二组69#变	10	400	320	320
23712	大丰	新丰镇龙堤小街1#变.	10	400	320	320
23713	大丰	同德村45#变	10	630	384	384
23714	大丰	大中泰丰村同仁医院4#变	10	630	384	384
23715	大丰	刘庄镇范堤街4#变	10	500	366	366
23716	大丰	西团镇供电所11#变	10	500	360	360
23717	大丰	西团镇大龙四组9#变	10	500	356	356
23718	大丰	白驹镇沿堤村二组191#变	10	500	351	351
23719	大丰	大桥镇中北村二组42#变	10	400	320	320
23720	大丰	大桥镇塔东三组62#变	10	400	320	320
23721	大丰	名都广场293#变	10	630	326	326
23722	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23723	大丰	刘庄文化站148#变	10	400	319	319
23724	大丰	大中镇新团居委会10#变	10	400	317	317
23725	大丰	大中镇泰丰村二组93#变	10	400	317	317
23726	大丰	新民七组64#变	10	400	316	316
23727	大丰	大中镇利民小区32#变	10	400	315	315
23728	大丰	草堰镇三渣小街5#变	10	400	314	314
23729	大丰	刘庄镇三圩小街2#变	10	400	314	314
23730	大丰	刘庄镇润民村六组197#变	10	400	314	314
23731	大丰	10kV建业线同德八组78#变	10	400	314	314
23732	大丰	白驹大白路108#箱变高压出线间隔配电变压器	10	400	314	314
23733	大丰	大中镇新团长安北小区128#变	10	400	313	313
23734	大丰	西团镇西团小街128#变	10	400	313	313
23735	大丰	大中镇同德安置小区296#变	10	400	312	312
23736	大丰	同德安置2#变	10	400	312	312
23737	大丰	大中镇新团居委会9#变	10	400	312	312
23738	大丰	西团镇龙窑三组19#变	10	400	312	312
23739	大丰	白驹居委会9#变	10	400	312	312
23740	大丰	西团镇九一北站193#变	10	400	312	312
23741	大丰	刘庄镇民主村三组169#变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23742	大丰	大中镇泰西村小区188#变	10	400	311	311
23743	大丰	大中镇新团长安北小区298#变	10	400	311	311
23744	大丰	西团镇龙窑六组127#变	10	400	311	311
23745	大丰	大中镇新民新城二村69#变	10	400	311	311
23746	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	0	311
23747	大丰	白驹居委会159#变	10	400	310	310
23748	大丰	刘庄三圩小街17#变	10	400	310	310
23749	大丰	大中镇泰西村二组64#变	10	400	310	310
23750	大丰	裕华镇万丰村一组37#变	10	400	310	310
23751	大丰	大中镇新团老坝村五组260#变	10	400	309	309
23752	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	0	309
23753	大丰	西团镇大龙三组2#变	10	400	308	308
23754	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	308	0
23755	大丰	裕华镇裕华居委会298#变	10	400	308	308
23756	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	0	308
23757	大丰	大中镇新团居委会11#变	10	400	308	308
23758	大丰	白驹镇狮子口村三组16#变	10	400	308	308
23759	大丰	裕华镇裕华居委会5#变	10	400	308	308
23760	大丰	白驹镇朱舍村一组134#变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23761	大丰	城北粮站13#变	10	400	307	307
23762	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	307	0
23763	大丰	康平北路138#变	10	400	307	307
23764	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	0	307
23765	大丰	草庙镇草庙居委会三组133#变	10	400	307	307
23766	大丰	阜丰四组315#变	10	400	307	307
23767	大丰	农机小区305#变	10	400	306	306
23768	大丰	大中镇新团建设村三组150#变	10	400	306	306
23769	大丰	新丰镇龙堤小街3#变	10	400	306	306
23770	大丰	新民村四组275#变	10	400	306	306
23771	大丰	西团镇马港二组49#变	10	400	306	306
23772	大丰	大中镇恒北村十组34#变	10	400	306	306
23773	大丰	白驹镇唐西村三组111#变	10	400	305	305
23774	大丰	海洲花园8#箱变	10	400	305	305
23775	大丰	大中镇红花五组184#变	10	400	305	305
23776	大丰	白驹镇居委会一组160#变	10	400	304	304
23777	大丰	刘庄镇东联村二组121#变	10	400	304	304
23778	大丰	刘庄镇润民村六组168#变	10	400	304	304
23779	大丰	亚丰小区354#变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23780	大丰	大桥镇潘厍居委会二组108#变	10	400	303	303
23781	大丰	同德357#变	10	400	303	303
23782	大丰	阜丰五组290#变	10	400	302	302
23783	大丰	西团镇西团一组39#变	10	400	301	301
23784	大丰	刘庄镇友谊村一组111#变	10	400	301	301
23785	大丰	刘庄镇西大街34#变	10	400	301	301
23786	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	0	301
23787	大丰	白驹镇民窑村七组87#变	10	400	301	301
23788	大丰	刘庄镇竞赛小区7#变	10	400	301	301
23789	大丰	裕华安置小区186#变	10	630	300	300
23790	大丰	刘庄镇竞赛村三组71#变	10	400	300	300
23791	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	0	300
23792	大丰	新丰镇沙港一组8#变	10	400	300	300
23793	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	0	300
23794	大丰	大中镇德丰村五组303#变	10	400	300	300
23795	大丰	刘庄镇润民二组200#变	10	400	299	299
23796	大丰	新丰镇益北九组194#变	10	400	299	299
23797	大丰	西团镇大龙村137#变	10	400	299	299
23798	大丰	西团镇九一四组169#变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23799	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	0	298
23800	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	298	0
23801	大丰	新丰镇太兴一组24#变	10	400	297	297
23802	大丰	大中镇新团八灶村272#变	10	400	297	297
23803	大丰	同德二组68#变	10	400	297	297
23804	大丰	新丰镇全心二组23#变	10	400	297	297
23805	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	0	297
23806	大丰	刘庄镇竞赛村六组8#变	10	400	297	297
23807	大丰	西团镇众心村六组160#变	10	400	296	296
23808	大丰	草庙镇竹港村一组108#变	10	400	296	296
23809	大丰	染织小区178#变	10	400	296	296
23810	大丰	大中镇新团永久村一组31#变	10	400	295	295
23811	大丰	大中镇新团新联村三组42#变	10	400	295	295
23812	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	295	0
23813	大丰	大桥镇潘厍居委会三组3#变	10	400	295	295
23814	大丰	南阳镇和平街134#变	10	400	294	294
23815	大丰	西团镇西团七组4#变	10	400	294	294
23816	大丰	刘庄镇大桥东101#变	10	400	294	294
23817	大丰	西团镇西团小街6#变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23818	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	294	0
23819	大丰	南阳镇祥西村十组81#变	10	400	294	294
23820	大丰	西团镇三墩北站68#变	10	400	294	294
23821	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	0	293
23822	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	0	293
23823	大丰	大桥镇居委会七组7#变	10	400	293	293
23824	大丰	大中镇恒北村八九组288#变	10	400	292	292
23825	大丰	白驹镇居委会一组20#变	10	400	292	292
23826	大丰	刘庄镇云溪村二组32#变	10	400	291	291
23827	大丰	残疾工厂32#变	10	400	290	290
23828	大丰	西团镇北团三组140#变	10	400	290	290
23829	大丰	大中镇新民村七组58#变	10	400	290	290
23830	大丰	新丰镇龙堤小街227#变	10	400	290	290
23831	大丰	大中镇德西村四组35#变	10	400	290	290
23832	大丰	阜丰一组365#变	10	400	290	290
23833	大丰	白驹镇狮子口村六组033#变	10	400	290	290
23834	大丰	西团镇大龙四组6#变	10	400	290	290
23835	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	0	289
23836	大丰	大中镇泰西63#变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23837	大丰	新丰镇永昌四组97#变	10	400	289	289
23838	大丰	西团镇大龙村141#变	10	400	289	289
23839	大丰	大中镇德丰村五六组169#变	10	400	288	288
23840	大丰	新丰镇太兴一组19#变	10	400	288	288
23841	大丰	刘庄镇友谊村六组160#变	10	400	288	288
23842	大丰	新丰镇三总村二组087#变	10	315	252	252
23843	大丰	白驹镇东窑村四组41#变	10	400	287	287
23844	大丰	新民小区272#变	10	400	287	287
23845	大丰	大中镇新团八灶村三组76#变	10	400	287	287
23846	大丰	大中镇新团河口北小区152#变	10	400	287	287
23847	大丰	大桥镇大桥居委会四组8#变	10	400	286	286
23848	大丰	西团镇西团小街123#变	10	400	286	286
23849	大丰	大桥村五组121#变	10	400	286	286
23850	大丰	裕华居委会158#变	10	400	286	286
23851	大丰	新村路49#变	10	400	285	285
23852	大丰	大中镇新团同圣村四组92#变	10	400	285	285
23853	大丰	大中镇利民村八组117#变	10	400	285	285
23854	大丰	草堰镇三渣小街14#变	10	400	285	285
23855	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	0	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23856	大丰	大桥镇居委会一组68#变	10	400	285	285
23857	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	0	285
23858	大丰	大桥镇塔东三组81#变	10	315	252	252
23859	大丰	新丰镇龙堤小街150#变	10	400	285	285
23860	大丰	大中镇新团老坝村四组87#变	10	400	284	284
23861	大丰	大中镇泰西村二组66#变	10	400	284	284
23862	大丰	大桥镇居委会五组5#变	10	400	284	284
23863	大丰	大桥镇中南村二组102#变	10	400	283	283
23864	大丰	草庙镇四灶一组89#变	10	400	283	283
23865	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	0	283
23866	大丰	刘庄镇竞赛村二组77#变	10	400	282	282
23867	大丰	西团镇赵场九组26#变	10	400	282	282
23868	大丰	西团镇大龙小街182#箱变	10	400	282	282
23869	大丰	同德三组33#变	10	400	281	281
23870	大丰	白驹镇洋心居委会二组2#变	10	400	281	281
23871	大丰	大中镇新民村八组56#变	10	400	281	281
23872	大丰	草堰镇三渣小街3#变	10	400	280	280
23873	大丰	新丰镇曙光村部33#变	10	400	280	280
23874	大丰	大中镇刚强村六组131#变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23875	大丰	大中镇德丰村85#变	10	400	280	280
23876	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	0	280
23877	大丰	草庙镇居委会一组107#变	10	400	280	280
23878	大丰	白驹镇民窑村七组88#变	10	400	279	279
23879	大丰	大桥洋南人家104#变	10	400	279	279
23880	大丰	刘庄镇东联村四组120#变	10	400	279	279
23881	大丰	新丰镇万众四组70#变	10	400	279	279
23882	大丰	刘庄镇东联村一组82#变	10	400	279	279
23883	大丰	白驹镇民窑村二组77#变	10	400	279	279
23884	大丰	大中镇刚强村五组59#变	10	400	278	278
23885	大丰	裕华镇裕华居委会9#变	10	400	278	278
23886	大丰	阜丰九组280#变	10	400	278	278
23887	大丰	大桥镇大桥工业园一74#变	10	400	278	278
23888	大丰	新民安置213#变	10	400	278	278
23889	大丰	白驹镇民窑村四组81#变	10	400	277	277
23890	大丰	新丰镇金墩小学15#变	10	400	276	276
23891	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	276	0
23892	大丰	镇小康村70#变	10	400	275	275
23893	大丰	草庙镇川东新东二组26#变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23894	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	0	273
23895	大丰	刘庄镇胜利村五组5#变	10	400	273	273
23896	大丰	大桥镇居委会六组6#变	10	400	273	273
23897	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	0	273
23898	大丰	白驹镇汤舍村三组14#变	10	400	273	273
23899	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	0	272
23900	大丰	西团镇新中三组53#变	10	400	272	272
23901	大丰	西团镇九一三组36#变	10	400	272	272
23902	大丰	大桥镇洋南村四组123#变	10	400	272	272
23903	大丰	大中镇泰西86#变	10	400	271	271
23904	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	271	0
23905	大丰	大中镇新民南小区191#变	10	400	271	271
23906	大丰	刘庄镇东联村六组134#变	10	400	270	270
23907	大丰	西团镇众心村八组170#变	10	400	270	270
23908	大丰	白驹镇民窑村三组79#变	10	400	270	270
23909	大丰	西团大龙四组18#变	10	400	270	270
23910	大丰	大中镇新民村南小区14#变	10	400	269	269
23911	大丰	大中镇永久村二组32#变	10	400	269	269
23912	大丰	大中镇新团龙福村九、十组56#变	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23913	大丰	刘庄镇友谊村三组48#变	10	400	269	269
23914	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	0	268
23915	大丰	大中镇新团光明村二组136#变	10	400	268	268
23916	大丰	大中镇新团龙福村7. 8. 9组59#变	10	400	268	268
23917	大丰	南阳镇城乡村七组171#变	10	400	268	268
23918	大丰	西团镇中洋五组33#变	10	400	268	268
23919	大丰	新丰镇大团一组109#变	10	400	267	267
23920	大丰	新民小区271#变	10	400	267	267
23921	大丰	草堰镇三渣小街1#变	10	400	267	267
23922	大丰	西团镇西团村五组106#变	10	400	266	266
23923	大丰	刘庄镇润民村一组147#变	10	400	266	266
23924	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	266	0
23925	大丰	大中镇德丰村六组120#变-JN	10	400	266	266
23926	大丰	刘庄镇友谊村六组40#变	10	400	266	266
23927	大丰	大中镇新团龙福村二. 四组55#变	10	400	265	265
23928	大丰	大中镇新团光明村二组156#变	10	400	264	264
23929	大丰	草庙镇大中川东居委会八组28#变	10	400	264	264
23930	大丰	刘庄镇友谊村三组45#变	10	400	264	264
23931	大丰	新丰镇车滩一组4#变	10	400	264	264

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23932	大丰	西团镇西团七组27#变	10	400	264	264
23933	大丰	阜丰十一组266#变	10	400	264	264
23934	大丰	同德六组361#变	10	400	264	264
23935	大丰	白驹镇居委会一组006#变	10	400	264	264
23936	大丰	新丰镇赤旗七组38#变	10	400	264	264
23937	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	0	264
23938	大丰	白驹镇民窑村六组89#变	10	400	264	264
23939	大丰	刘庄镇友谊村二组37#变	10	400	263	263
23940	大丰	西团镇西团村六组76#变	10	400	263	263
23941	大丰	白驹镇东窑村一组129#变	10	400	263	263
23942	大丰	西团镇黄埔三组12#变	10	400	262	262
23943	大丰	西团镇马港开发区3#变	10	400	262	262
23944	大丰	大桥镇中桥村四组14#变	10	400	262	262
23945	大丰	大中镇新团永久村四组155#变	10	400	260	260
23946	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	260	0
23947	大丰	白驹镇东窑村二组181#变	10	400	259	259
23948	大丰	太兴二组223#变	10	400	259	259
23949	大丰	新丰镇金墩小街3#变	10	400	259	259
23950	大丰	刘庄镇润民村二组54#变	10	400	259	259

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23951	大丰	白驹镇三里树村一组54#变	10	400	259	259
23952	大丰	新丰镇龙堤四组31#变	10	400	258	258
23953	大丰	裕华镇福东村六组118#变	10	400	258	258
23954	大丰	新丰镇金西二组北125#变	10	400	258	258
23955	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	258	0
23956	大丰	大中镇德丰村五组121#变	10	400	258	258
23957	大丰	西团镇龙窑五组77#变	10	400	258	258
23958	大丰	刘庄镇光荣村三组17#变	10	400	257	257
23959	大丰	南阳镇韦二路7#变	10	400	257	257
23960	大丰	新村路南352#变	10	400	256	256
23961	大丰	大中镇新团老坝村五组22#变	10	400	256	256
23962	大丰	大中镇泰西村三组(北)187#变	10	400	256	256
23963	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	0	255
23964	大丰	大中镇新团村五组239#变	10	400	255	255
23965	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	0	255
23966	大丰	南阳镇民主街5#变	10	400	254	254
23967	大丰	草庙镇居委会三组68#变	10	400	254	254
23968	大丰	大中镇新团村二组157#变	10	400	254	254
23969	大丰	大中镇利民村五组114#变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23970	大丰	大中镇新团灶圩村九组115#变	10	400	253	253
23971	大丰	大桥镇潘厓居委会一组1#变	10	400	250	250
23972	大丰	刘庄镇三圩小街3#变	10	400	249	249
23973	大丰	大中镇新团龙福村四组104#变	10	400	248	248
23974	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	0	247
23975	大丰	刘庄中桥街箱变	10	315	247	247
23976	大丰	大桥镇中合村五组106#变	10	400	247	247
23977	大丰	草庙镇草庙居委会三组147#变	10	400	247	247
23978	大丰	西团镇龙窑村二组123#变	10	400	247	247
23979	大丰	大中镇刚强村五六组142#变	10	400	245	245
23980	大丰	大中镇新民村四组54#变	10	400	245	245
23981	大丰	刘庄医院163#变	10	400	245	245
23982	大丰	白驹镇东窑村一组163#变	10	400	245	245
23983	大丰	大中镇新民村二组52#变	10	400	245	245
23984	大丰	西团镇大龙二组11#变	10	400	245	245
23985	大丰	刘庄镇龙心村五组85#变	10	400	244	244
23986	大丰	大中镇德丰村六组122#变	10	400	244	244
23987	大丰	西团镇西团村12#变	10	400	244	244
23988	大丰	刘庄镇玉带路147#变	10	400	244	244

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
23989	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	0	243
23990	大丰	刘庄镇三圩医院153#变	10	400	243	243
23991	大丰	新丰镇金东十二组178#变	10	400	243	243
23992	大丰	西团镇中洋二组32#变	10	400	243	243
23993	大丰	大中镇恒南村六组180#变	10	400	242	242
23994	大丰	大中镇泰丰村200#变	10	315	242	242
23995	大丰	新丰镇大团四组116#变	10	400	241	241
23996	大丰	刘庄镇新桥村五组56#变	10	400	241	241
23997	大丰	刘庄镇中心街1#变	10	315	240	240
23998	大丰	刘庄镇光荣村三组65#变	10	400	240	240
23999	大丰	南阳镇城乡村一组170#变	10	400	240	240
24000	大丰	白驹镇民窑村三组114#变	10	400	240	240
24001	大丰	大中镇同德村三组1#变	10	400	239	239
24002	大丰	大桥镇洋南园三115#变	10	400	239	239
24003	大丰	西团镇九一村一组10#变	10	400	239	239
24004	大丰	西团镇北团村三组146#变	10	400	239	239
24005	大丰	大中镇新团老坝村六组273#变	10	315	239	239
24006	大丰	刘庄镇东方五组199#变	10	400	238	238
24007	大丰	大中镇新团老坝村二组138#变	10	400	238	238

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24008	大丰	大中镇新团老坝村一组84#变	10	400	238	238
24009	大丰	西团镇大龙村十组54#变	10	400	238	238
24010	大丰	南阳镇祥北四组89#变	10	315	237	237
24011	大丰	刘庄镇龙心村六组78#变	10	400	237	237
24012	大丰	白驹镇马家村三组94#变	10	400	237	237
24013	大丰	刘庄镇东方村一组32#变	10	400	237	237
24014	大丰	裕华镇福丰村五组68#变	10	400	237	237
24015	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	236	0
24016	大丰	南阳镇广丰村三组169#变	10	400	236	236
24017	大丰	刘庄镇润民村二组39#变	10	400	235	235
24018	大丰	草堰镇三渣小街2#变	10	400	235	235
24019	大丰	大中镇恒北一组70#变	10	400	235	235
24020	大丰	西团镇黄浦四组196#变	10	315	232	232
24021	大丰	新丰镇金东村部40#变	10	400	232	232
24022	大丰	刘庄镇民主村七组133#变	10	400	232	232
24023	大丰	西团镇众心64#变	10	400	232	232
24024	大丰	西团镇黄浦村三组39#变	10	400	232	232
24025	大丰	刘庄镇润民村四组152#变	10	400	232	232
24026	大丰	南阳镇祥西村五组148#变	10	400	232	232

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24027	大丰	刘庄镇三圩小街16#变	10	315	231	231
24028	大丰	大中镇泰西村小区201#变	10	315	230	230
24029	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	0	229
24030	大丰	大桥镇大桥村二组16#变	10	315	228	228
24031	大丰	大中镇新团村四组65#变	10	400	228	228
24032	大丰	南阳镇祥北五组72#变	10	400	228	228
24033	大丰	南阳镇城乡八组55#变	10	400	228	228
24034	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	0	228
24035	大丰	刘庄镇胜利村六组57#变	10	400	228	228
24036	大丰	大中镇新团村二组41#变	10	400	228	228
24037	大丰	刘庄镇民主村五组67#变	10	400	227	227
24038	大丰	工区169#变	10	400	227	227
24039	大丰	刘庄镇建成村七组74#变	10	400	226	226
24040	大丰	白驹镇马家村一组189#变	10	400	226	226
24041	大丰	刘庄镇东方村三组26#变	10	400	226	226
24042	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	226	0
24043	大丰	大中镇新团老坝村七组28#变	10	400	225	225
24044	大丰	刘庄镇友谊村二组11#变	10	500	225	225
24045	大丰	刘庄镇民主村四组69#变	10	400	224	224

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24046	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	0	224
24047	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	0	224
24048	大丰	西团镇大龙村三组139#变	10	400	224	224
24049	大丰	南阳镇团结街3#变	10	400	223	223
24050	大丰	西团镇大龙一组20#变	10	400	223	223
24051	大丰	草庙镇川竹七组69#变	10	400	223	223
24052	大丰	刘庄镇友谊村三组44#变	10	400	223	223
24053	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	0	223
24054	大丰	大中镇刚强村三四组143#变	10	400	223	223
24055	大丰	南阳镇翻身街6#变	10	400	222	222
24056	大丰	西团镇七灶河三组82#变	10	400	222	222
24057	大丰	大中镇新团老坝村三组106#变	10	400	222	222
24058	大丰	草庙镇川东川洋四组37#变	10	400	220	220
24059	大丰	草堰镇三渣小街131#变	10	400	220	220
24060	大丰	大中镇德西村四组108#变	10	400	220	220
24061	大丰	大桥镇东套村五组41#变	10	400	219	219
24062	大丰	新丰镇三总村九组076#变	10	400	219	219
24063	大丰	西团镇大龙村二组109#变	10	400	218	218
24064	大丰	白驹镇狮子口村五组036#变	10	315	218	218

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24065	大丰	西团镇三墩二组65#变	10	400	218	218
24066	大丰	南阳镇祥北村三组121#变	10	400	217	217
24067	大丰	南阳镇广丰五组41#变	10	400	217	217
24068	大丰	大中镇恒丰村四组289#变	10	400	217	217
24069	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	215	0
24070	大丰	南阳镇祥南村四组96#变	10	400	214	214
24071	大丰	草庙镇川东居委会2#变	10	400	214	214
24072	大丰	健东八村166#变	10	400	214	214
24073	大丰	刘庄镇建成村七组113#变	10	400	214	214
24074	大丰	刘庄镇光荣村七组164#变	10	315	214	214
24075	大丰	刘庄镇新桥村四组51#变	10	400	214	214
24076	大丰	白驹镇东窑村三组164#变	10	400	213	213
24077	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	213	0
24078	大丰	新丰镇永昌三组130#变	10	400	213	213
24079	大丰	草庙镇竹港二组43#变	10	315	213	213
24080	大丰	草庙镇川东居委会八组77#变	10	400	212	212
24081	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	211	0
24082	大丰	白驹镇唐西村二组109#变	10	400	211	211
24083	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	0	211

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24084	大丰	草庙镇北灶七组45#变	10	400	210	210
24085	大丰	诚心康居182#变	10	400	210	210
24086	大丰	新丰镇赤旗五组37#变	10	400	209	209
24087	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	0	209
24088	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	0	208
24089	大丰	大中镇新团老坝村五组274#变	10	400	208	208
24090	大丰	草庙镇北灶四组146#变	10	315	208	208
24091	大丰	西团镇大龙一组53#变	10	400	208	208
24092	大丰	西团镇西灵一组41#变	10	400	208	208
24093	大丰	新丰镇群乐三组（南）128#变	10	200	160	160
24094	大丰	刘庄镇良好村七组142#变	10	400	207	207
24095	大丰	大桥镇川南村四组127#变	10	400	207	207
24096	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	0	206
24097	大丰	白驹镇窑港村六组135#变	10	400	206	206
24098	大丰	大中镇双喜四五组103#变	10	400	206	206
24099	大丰	大桥镇大桥居委会四组142#变	10	400	206	206
24100	大丰	新丰镇三总村五组077#变	10	400	204	204
24101	大丰	白驹镇七里桥村三组71#变	10	315	204	204
24102	大丰	大桥镇潘厍居委会三组110#变	10	400	204	204

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24103	大丰	南阳镇农贸市场67#变	10	400	204	204
24104	大丰	大桥镇大桥居委会八组136#变	10	400	204	204
24105	大丰	南阳镇新阳路8#变	10	400	204	204
24106	大丰	西团镇北团村二组132#变	10	315	202	202
24107	大丰	新丰镇沙港三组18#变	10	400	202	202
24108	大丰	白驹镇团结村二组65#变	10	315	202	202
24109	大丰	南阳镇祥南二组37#变	10	400	201	201
24110	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	201	0
24111	大丰	大桥镇中南村二组7#变	10	400	201	201
24112	大丰	刘庄镇祝园路3#变	10	315	201	201
24113	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	200	0
24114	大丰	新丰镇仁北五组105#变	10	200	160	160
24115	大丰	西团镇龙窑一组70#变	10	400	200	200
24116	大丰	大中镇新团龙福村72#变	10	400	200	200
24117	大丰	西团镇北团一组52#变	10	400	199	199
24118	大丰	草庙镇草庙居委会四141#变	10	400	198	198
24119	大丰	大中镇刚强六组277#变	10	315	198	198
24120	大丰	新丰镇河南油厂6#变	10	400	196	196
24121	大丰	西团镇七灶河村三组92#变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24122	大丰	大桥镇中业村四组96#变	10	200	160	160
24123	大丰	白驹镇狮子口三组169#变	10	315	194	194
24124	大丰	大桥镇大桥工业园一31#变	10	400	194	194
24125	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	0	194
24126	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	0	193
24127	大丰	大中镇恒南村七八组136#变	10	400	193	193
24128	大丰	西团镇大龙村七组55#变	10	400	192	192
24129	大丰	大桥镇居委会二组99#变	10	400	191	191
24130	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	191	0
24131	大丰	南阳镇成心四组53#变	10	400	190	190
24132	大丰	新丰镇全心六组北240#变	10	315	190	190
24133	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	189	0
24134	大丰	新村路224#箱变	10	400	189	189
24135	大丰	刘庄镇良好村五组49#变	10	400	189	189
24136	大丰	新丰镇赤旗八组152#变	10	400	188	188
24137	大丰	大中镇德丰村三组107#变	10	400	187	187
24138	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	187	0
24139	大丰	刘庄镇新桥村四组89#变	10	400	187	187
24140	大丰	大中镇新团营南村一组81#变	10	400	187	187

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24141	大丰	刘庄镇东方村一组124#变	10	400	186	186
24142	大丰	刘庄镇润民村五组53#变	10	400	186	186
24143	大丰	西团镇九一南站29#变	10	400	185	185
24144	大丰	大中镇恒丰村四组24#变	10	400	185	185
24145	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	183	0
24146	大丰	草堰镇沙洼五组75#变	10	400	183	183
24147	大丰	南阳镇祥南三组36#变	10	400	183	183
24148	大丰	白驹镇汤舍村四组98#变	10	400	182	182
24149	大丰	王港居委会82#变	10	400	0	182
24150	大丰	南阳镇和平街1#变	10	400	182	182
24151	大丰	南阳镇祥西村七组82#变	10	400	181	181
24152	大丰	大桥镇方向村六组104#变	10	400	180	180
24153	大丰	育红西路318#变	10	400	179	179
24154	大丰	大桥镇潘丁居委会四组5#变	10	400	178	178
24155	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	177	0
24156	大丰	阜丰九组307#变	10	250	175	175
24157	大丰	刘庄镇光荣村一组61#变	10	400	173	173
24158	大丰	新丰镇金东六组41#变	10	400	173	173
24159	大丰	新丰镇曙光南133#变	10	400	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24160	大丰	同德别墅332#变	10	400	172	172
24161	大丰	新丰镇金墩小街159#变	10	400	172	172
24162	大丰	大桥镇潘厍居委会一组107#变	10	400	172	172
24163	大丰	白驹镇沿堤一组177#变	10	200	160	160
24164	大丰	大中镇利民202#变	10	400	172	172
24165	大丰	大桥镇大桥村九组19#变	10	400	171	171
24166	大丰	草庙镇草庙居委会一组4#变	10	400	171	171
24167	大丰	大桥镇中业村一组39#变	10	200	160	160
24168	大丰	刘庄镇三圩小街4#变	10	400	169	169
24169	大丰	草庙镇川竹二组48#变	10	400	168	168
24170	大丰	南阳镇祥西村十组21#变	10	400	168	168
24171	大丰	南阳镇广丰六组44#变	10	400	166	166
24172	大丰	白驹镇唐西村五组104#变	10	400	166	166
24173	大丰	刘庄镇友谊村六组14#变	10	315	166	166
24174	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	166	0
24175	大丰	大桥镇洋南村一组124#变	10	400	165	165
24176	大丰	大桥镇中南六组64#变	10	400	165	165
24177	大丰	大中镇新团营南村三组82#变	10	400	164	164
24178	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	0	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24179	大丰	大中镇新团龙福村五组058#变	10	400	159	159
24180	大丰	新丰镇三总村九组088#变	10	400	159	159
24181	大丰	新丰镇三总村二组086#变	10	200	159	159
24182	大丰	新丰镇粮站5#变	10	315	158	158
24183	大丰	刘庄镇新桥村七组58#变	10	400	155	155
24184	大丰	草堰镇西渣五组78#变	10	400	155	155
24185	大丰	西团镇新窑街129#变	10	200	155	155
24186	大丰	西团镇北团村四组124#变	10	200	155	155
24187	大丰	新丰镇中闸一组121#变	10	200	155	155
24188	大丰	大桥镇洋南村五组35#变	10	400	154	154
24189	大丰	刘庄镇东方村四组86#变	10	200	154	154
24190	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	0	154
24191	大丰	大中镇新团同圣村十组171#变	10	200	154	154
24192	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	0	153
24193	大丰	新丰镇沙港一组123#变	10	200	153	153
24194	大丰	草庙镇圩东三组8#变	10	200	153	153
24195	大丰	刘庄镇东联村五组118#变	10	200	153	153
24196	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	152	0
24197	大丰	白驹镇七里桥村五组74#变	10	200	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24198	大丰	西团镇新中五组94#变	10	200	152	152
24199	大丰	新丰镇太兴一组159#变	10	200	152	152
24200	大丰	刘庄镇新桥村三组88#变	10	200	152	152
24201	大丰	新丰镇龙堤六组30#变	10	200	152	152
24202	大丰	白驹镇七里桥一组167#变	10	200	152	152
24203	大丰	刘庄镇竞赛村四组125#变	10	200	151	151
24204	大丰	刘庄镇东方村二组31#变	10	200	151	151
24205	大丰	新丰镇金东村129#变	10	400	151	151
24206	大丰	白驹镇沿堤村七组24#变	10	200	151	151
24207	大丰	刘庄镇民主村七组66#变	10	400	151	151
24208	大丰	西团镇九一村四组207#变	10	200	151	151
24209	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	151	0
24210	大丰	刘庄镇光荣村二组129#变	10	200	151	151
24211	大丰	草庙镇川东东灶二组59#变	10	200	151	151
24212	大丰	白驹镇民窑村三组112#变	10	200	151	151
24213	大丰	大桥镇东套村六组101#变	10	200	151	151
24214	大丰	新丰镇金东一组南190#变	10	200	151	151
24215	大丰	新丰镇永跃七组67#变	10	400	151	151
24216	大丰	大桥镇洋南村四组34#变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24217	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	150	0
24218	大丰	新丰镇中闸一组145#变	10	200	150	150
24219	大丰	刘庄镇东联村五组79#变	10	200	150	150
24220	大丰	南阳镇祥西村五组157#变	10	315	150	150
24221	大丰	大中镇恒南村三组203#变	10	200	150	150
24222	大丰	西团镇黄浦村一组43#变	10	200	150	150
24223	大丰	刘庄镇新桥村一组53#变	10	400	150	150
24224	大丰	新丰镇小团一组95#变	10	200	150	150
24225	大丰	西团镇马港村一组5#变	10	200	150	150
24226	大丰	大中镇新团灶圩村四组133#变	10	200	150	150
24227	大丰	白驹镇狮子口村五组039#变	10	200	150	150
24228	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	0	150
24229	大丰	刘庄镇新桥村四组177#变	10	200	150	150
24230	大丰	新丰镇曙光四组88#变	10	400	150	150
24231	大丰	刘庄镇民主村四组164#变	10	200	149	149
24232	大丰	大桥镇大东村一组29#变	10	200	149	149
24233	大丰	南阳镇城乡六组58#变	10	400	149	149
24234	大丰	大桥镇大桥村四组128#变	10	200	149	149
24235	大丰	刘庄镇东联村三组87#变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24236	大丰	新丰镇车滩一组184#变	10	200	149	149
24237	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	149	0
24238	大丰	大中镇新团建设村六组122#变	10	200	149	149
24239	大丰	新丰镇金东十二194#变	10	200	149	149
24240	大丰	南阳镇成丰村部145#变	10	200	149	149
24241	大丰	新丰镇全心五组127#变	10	200	149	149
24242	大丰	大中镇新团八灶村五组77#变	10	200	148	148
24243	大丰	白驹镇狮子口村三组34#变	10	200	148	148
24244	大丰	大中镇德丰村一组109#变	10	200	148	148
24245	大丰	刘庄镇友谊村141#变	10	200	148	148
24246	大丰	刘庄镇建成村三组139#变	10	200	148	148
24247	大丰	大中镇新团建设村三组119#变	10	200	148	148
24248	大丰	刘庄镇东方村五组24#变	10	200	148	148
24249	大丰	大桥镇港北村二组9#变	10	400	147	147
24250	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	0	147
24251	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	147	0
24252	大丰	西团镇北团六组26#变	10	200	147	147
24253	大丰	南阳镇广丰村八组132#变	10	200	147	147
24254	大丰	大中镇新团老坝村一组199#变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24255	大丰	刘庄镇良好八组171#变	10	200	147	147
24256	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	147	0
24257	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	147	0
24258	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	147	0
24259	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	147	0
24260	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	146	0
24261	大丰	新丰镇永成五组42#变	10	200	146	146
24262	大丰	刘庄镇良好村二组125#变	10	200	146	146
24263	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	146	0
24264	大丰	新丰镇仁北五组22#变	10	200	146	146
24265	大丰	草庙镇沿河二组37#变	10	200	146	146
24266	大丰	白驹镇团结村四组46#变	10	200	146	146
24267	大丰	草庙镇新场一组79#变	10	200	146	146
24268	大丰	新丰镇全心八组29#变	10	200	145	145
24269	大丰	草庙镇川东东灶五组63#变	10	200	145	145
24270	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	145	0
24271	大丰	白驹镇三里树村五组106#变	10	200	145	145
24272	大丰	南阳镇祥南六组48#变	10	200	145	145
24273	大丰	刘庄镇云溪村二组119#变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24274	大丰	刘庄镇胜利村六组190#变	10	200	145	145
24275	大丰	白驹镇沿堤村五组25#变	10	200	145	145
24276	大丰	刘庄镇良好村五组176#变	10	200	145	145
24277	大丰	新丰镇时丰五组81#变	10	200	145	145
24278	大丰	西团镇赵场七组7#变	10	200	144	144
24279	大丰	白驹镇马家五组175#变	10	200	144	144
24280	大丰	裕华镇福东村二组72#变	10	200	144	144
24281	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	0	144
24282	大丰	西团镇北团村二组97#变	10	200	144	144
24283	大丰	西团镇黄浦村七组156#变	10	200	144	144
24284	大丰	大中镇新团龙福村一、二组53#变	10	200	144	144
24285	大丰	新丰镇太兴二组158#变	10	200	144	144
24286	大丰	西团镇黄浦二组101#变	10	200	144	144
24287	大丰	草庙镇潘丿良种场39#变	10	200	143	143
24288	大丰	白驹镇唐西村一组108#变	10	200	143	143
24289	大丰	大桥镇川南村三组45#变	10	400	143	143
24290	大丰	大中镇泰丰二组354#变	10	200	143	143
24291	大丰	草庙镇圩东村157#变	10	200	143	143
24292	大丰	刘庄镇东联村一组151#变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24293	大丰	草庙镇北灶七组117#变	10	200	143	143
24294	大丰	西团镇北团三组141#变	10	200	143	143
24295	大丰	城新路西214#变	10	200	143	143
24296	大丰	草庙镇新场一组19#变	10	200	142	142
24297	大丰	刘庄镇龙心村五组83#变	10	200	142	142
24298	大丰	草庙镇草庙居委会106#变	10	400	142	142
24299	大丰	裕华镇福丰村八组301#变	10	200	142	142
24300	大丰	大桥镇中合村六组17#变	10	400	142	142
24301	大丰	白驹镇民窑村一组84#变	10	400	142	142
24302	大丰	南阳镇祥西三组76#变	10	200	142	142
24303	大丰	大中镇新团光明62#变	10	200	142	142
24304	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	142	0
24305	大丰	大桥镇居委会三组13#变	10	400	142	142
24306	大丰	新丰镇车滩一组134#变	10	200	142	142
24307	大丰	南阳镇祥北四组16#变	10	200	142	142
24308	大丰	大中镇恒南四组135#变	10	400	142	142
24309	大丰	大桥镇江东村五组32#变	10	200	142	142
24310	大丰	大桥镇双丰村三组90#变	10	200	141	141
24311	大丰	白驹镇沿堤村六组23#变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24312	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	0	141
24313	大丰	新丰镇同玉五组47#变	10	200	141	141
24314	大丰	大桥镇洋南村二组32#变	10	200	141	141
24315	大丰	大中镇新团老坝村八组南27#变	10	200	141	141
24316	大丰	草庙镇川东东灶六组12#变	10	200	141	141
24317	大丰	新丰镇金西二组63#变	10	200	141	141
24318	大丰	新丰镇金西小康村（西）12#变	10	315	140	140
24319	大丰	白驹镇民窑三组117#变	10	200	140	140
24320	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	0	140
24321	大丰	大中镇新团八灶村五组(北)167#变	10	200	140	140
24322	大丰	白驹镇团结村六组51#变	10	200	140	140
24323	大丰	白驹镇沿堤四组135#变	10	200	140	140
24324	大丰	刘庄镇建成村五组75#变	10	400	140	140
24325	大丰	大桥镇大东村五组59#变	10	200	140	140
24326	大丰	西团镇众心村四组174#变	10	200	140	140
24327	大丰	大桥镇工业园二92#变	10	200	140	140
24328	大丰	西团镇描花三组36#变	10	200	140	140
24329	大丰	裕华镇裕华居委会24#变	10	200	140	140
24330	大丰	西团镇龙窑五组73#变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24331	大丰	白驹镇民窑村四组80#变	10	200	139	139
24332	大丰	大桥镇大桥村四组113#变	10	200	139	139
24333	大丰	西团镇众心村五组177#变	10	200	139	139
24334	大丰	新丰镇小团一组96#变	10	200	139	139
24335	大丰	裕华镇福丰村十组181#变	10	200	139	139
24336	大丰	草庙镇川东东灶三组40#变	10	200	139	139
24337	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	139	0
24338	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	139	0
24339	大丰	大桥镇大桥居委会六组110#变	10	200	139	139
24340	大丰	白驹镇团结村二组179#变	10	200	139	139
24341	大丰	新丰镇大团六组7#变	10	200	139	139
24342	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	139	0
24343	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	138	0
24344	大丰	新丰镇车滩村八组122#变	10	200	138	138
24345	大丰	大桥镇方向村五组11#变	10	200	138	138
24346	大丰	白驹镇七里桥一组166#变	10	200	138	138
24347	大丰	西团镇描花村五组61#变	10	315	138	138
24348	大丰	南阳镇祥丰一组172#变	10	400	138	138
24349	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24350	大丰	大中镇刚强村一组145#变	10	200	138	138
24351	大丰	南阳镇诚心村二组175#变	10	400	138	138
24352	大丰	大中镇新团龙福村三组71#变	10	200	138	138
24353	大丰	西团镇黄埔四组190#变	10	200	138	138
24354	大丰	大桥镇方向村三组12#变	10	200	138	138
24355	大丰	大桥镇双丰村三组133#变	10	400	137	137
24356	大丰	草庙镇草庙居委会一组143#变	10	200	137	137
24357	大丰	白驹镇马家二组122#变	10	200	137	137
24358	大丰	草庙镇川竹六组16#变	10	400	137	137
24359	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	137	0
24360	大丰	大桥镇塔东四组94#变	10	400	137	137
24361	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	137	0
24362	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	137	0
24363	大丰	大中镇德丰村三组270#变	10	200	137	137
24364	大丰	白驹镇唐西村三组112#变	10	200	137	137
24365	大丰	刘庄镇建成村二组34#变	10	200	137	137
24366	大丰	刘庄镇建成村六组19#变	10	400	136	136
24367	大丰	西团镇九一中站30#变	10	400	136	136
24368	大丰	大中镇新团龙福村五组57#变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24369	大丰	南阳镇广丰村七组120#变	10	200	136	136
24370	大丰	白驹镇团结村三组63#变	10	200	136	136
24371	大丰	白驹镇汤舍村二组32#变	10	400	136	136
24372	大丰	裕华镇丰裕村三组254#变	10	200	136	136
24373	大丰	刘庄镇民主村四组71#变	10	200	136	136
24374	大丰	大桥镇东套村七组43#变	10	200	136	136
24375	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	135	0
24376	大丰	西团镇七灶河村四组188#变	10	200	135	135
24377	大丰	新丰镇永昌九组90#变	10	200	135	135
24378	大丰	大中镇恒北村五七组148#变	10	400	135	135
24379	大丰	西团镇新窑街8#变	10	200	135	135
24380	大丰	白驹镇团结村五组178#变	10	200	135	135
24381	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	135	0
24382	大丰	西团镇马港四组203#变	10	200	135	135
24383	大丰	西团镇西团一组75#变	10	200	135	135
24384	大丰	新丰镇曙光北站35#变	10	200	135	135
24385	大丰	刘庄镇光荣村四组59#变	10	200	135	135
24386	大丰	大中镇新团灶圩村八组190#变	10	200	135	135
24387	大丰	刘庄镇胜利村一组60#变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24388	大丰	西团镇北团村八组107#变	10	400	135	135
24389	大丰	西团镇九一北站31#变	10	200	135	135
24390	大丰	白驹镇沿堤村五组26#变	10	200	134	134
24391	大丰	刘庄镇润民村六组148#变	10	200	134	134
24392	大丰	大中镇新团新联村七组36#变	10	200	134	134
24393	大丰	裕华镇丰裕村三组135#变	10	400	134	134
24394	大丰	裕华镇丰裕村七组199#变	10	200	134	134
24395	大丰	草庙镇川东东灶五组11#变	10	200	134	134
24396	大丰	南阳镇民主街124#变	10	200	134	134
24397	大丰	草庙镇丁东三组114#变	10	200	134	134
24398	大丰	白驹镇团结村二组143#变	10	200	134	134
24399	大丰	白驹镇狮子口村四组115#变	10	200	134	134
24400	大丰	白驹镇窑港村四组63#变	10	200	134	134
24401	大丰	刘庄镇东方村三组177#变	10	200	133	133
24402	大丰	新丰镇闸北四组94#变	10	200	133	133
24403	大丰	新丰镇同玉一组44#变	10	200	133	133
24404	大丰	大中镇恒丰村六组211#变	10	200	133	133
24405	大丰	大中镇新团老坝村三组南23#变	10	200	133	133
24406	大丰	西团镇马港一组186#变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24407	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	133	0
24408	大丰	新丰镇永跃七组146#变	10	400	133	133
24409	大丰	大桥镇大桥村五组15#变	10	400	133	133
24410	大丰	南阳镇祥丰村五组161#变	10	200	133	133
24411	大丰	刘庄镇竞赛村一组166#变	10	200	133	133
24412	大丰	大桥镇下灶村三组22#变	10	200	133	133
24413	大丰	南阳镇成丰十二组14#变	10	400	133	133
24414	大丰	南阳镇民主街125#变	10	200	132	132
24415	大丰	西团镇龙窑村五组126#变	10	200	132	132
24416	大丰	白驹镇团结村一组62#变	10	200	132	132
24417	大丰	新丰镇中闸五组188#变	10	315	132	132
24418	大丰	刘庄镇建成村五组14#变	10	200	132	132
24419	大丰	大中镇新团龙福村五组110#变	10	200	132	132
24420	大丰	草庙镇新场三组75#变	10	200	132	132
24421	大丰	大中镇新团老坝村三组88#变	10	200	132	132
24422	大丰	刘庄镇良好村二组175#变	10	200	132	132
24423	大丰	白驹镇三里树一组172#变	10	200	132	132
24424	大丰	大桥镇方向村一组54#变	10	200	132	132
24425	大丰	白驹镇朱舍村一组47#变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24426	大丰	大中镇新团河口北小区150#变	10	400	131	131
24427	大丰	刘庄镇龙心村六组105#变	10	200	131	131
24428	大丰	草庙镇草庙居委会三组5#变	10	400	131	131
24429	大丰	刘庄镇光荣村五组175#变	10	200	131	131
24430	大丰	白驹镇沿堤村一组134#变	10	200	131	131
24431	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	0	131
24432	大丰	大桥镇宁港村一组38#变	10	200	131	131
24433	大丰	白驹镇三里树村五组57#变	10	200	131	131
24434	大丰	大中镇新团建设一组161#变	10	200	131	131
24435	大丰	西团镇马港村171#变	10	200	130	130
24436	大丰	白驹镇民窑村八组85#变	10	200	130	130
24437	大丰	南阳镇城乡五组74#变	10	200	130	130
24438	大丰	新丰镇韦灶二组169#变	10	200	130	130
24439	大丰	大桥镇中桥村五组13#变	10	200	130	130
24440	大丰	大桥镇中元村二组8#变	10	200	130	130
24441	大丰	白驹镇唐西村三组105#变	10	200	130	130
24442	大丰	西团镇七灶河村六组96#变	10	200	130	130
24443	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	130	0
24444	大丰	刘庄镇竞赛村三组124#变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24445	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	130	0
24446	大丰	刘庄镇东方村五组23#变	10	200	130	130
24447	大丰	刘庄镇友谊村四组94#变	10	200	130	130
24448	大丰	刘庄镇龙心村二组156#变	10	400	129	129
24449	大丰	刘庄镇良好六组174#变	10	200	129	129
24450	大丰	大桥镇东套村一组45#变	10	200	129	129
24451	大丰	新丰镇万众一组192#变	10	200	129	129
24452	大丰	刘庄镇竞赛村五组152#变	10	200	129	129
24453	大丰	刘庄镇东联村六组184#变	10	200	129	129
24454	大丰	大中镇德丰五组177#变	10	200	129	129
24455	大丰	白驹镇狮子口村五组105#变	10	200	129	129
24456	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	129	0
24457	大丰	裕华镇福东村九组73#变	10	200	129	129
24458	大丰	白驹镇汤舍村四组97#变	10	200	129	129
24459	大丰	白驹镇沿堤村二组98#变	10	200	128	128
24460	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	128	0
24461	大丰	刘庄镇东方村四组183#变	10	200	128	128
24462	大丰	南阳镇城乡村五组155#变	10	200	128	128
24463	大丰	刘庄镇竞赛村六组135#变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24464	大丰	西团镇西灵五组44#变	10	200	128	128
24465	大丰	刘庄镇良好村八组172#变	10	200	128	128
24466	大丰	草庙镇川东新东五组50#变	10	200	128	128
24467	大丰	新丰镇沙港三组180#变	10	200	128	128
24468	大丰	白驹镇窑港村五组11#变	10	200	128	128
24469	大丰	大桥镇宁港村一组108#变	10	200	128	128
24470	大丰	草庙镇大桥良种场93#变	10	200	128	128
24471	大丰	草庙镇潘丿良种场95#变	10	200	128	128
24472	大丰	白驹镇唐西村四组103#变	10	400	127	127
24473	大丰	新丰镇小团一组西115#变	10	200	127	127
24474	大丰	新丰镇永跃三组（西）136#变	10	200	127	127
24475	大丰	大中镇新团建设村四组196#变	10	200	127	127
24476	大丰	白驹镇狮子口村六组152#变	10	200	127	127
24477	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	127	0
24478	大丰	新丰镇永成一组103#变	10	200	127	127
24479	大丰	白驹镇团结村四组47#变	10	200	127	127
24480	大丰	白驹镇七里桥村二组111#变	10	200	127	127
24481	大丰	新丰镇金东六组160#变	10	200	126	126
24482	大丰	大桥镇川南二组28#变	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24483	大丰	草庙镇川东新东三组64#变	10	200	126	126
24484	大丰	新丰镇韦灶四组60#变	10	200	126	126
24485	大丰	南阳镇诚心二组52#变	10	315	126	126
24486	大丰	白驹镇三里树村二组55#变	10	200	126	126
24487	大丰	大中镇新团老坝村三组30#变	10	200	126	126
24488	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	126	0
24489	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	0	126
24490	大丰	新丰镇沙港七组13#变	10	200	126	126
24491	大丰	裕华镇裕华居委会115#变	10	400	126	126
24492	大丰	大中镇利民村八组164#变	10	400	126	126
24493	大丰	刘庄镇建成村四组138#变	10	200	126	126
24494	大丰	西团镇七灶河村三组79#变	10	200	126	126
24495	大丰	裕华镇丰裕村七组98#变	10	200	126	126
24496	大丰	西团镇西灵二组134#变	10	200	126	126
24497	大丰	白驹镇团结村一组193#变	10	200	125	125
24498	大丰	西团镇西团小街111#变	10	200	125	125
24499	大丰	大桥镇大桥村四组17#变	10	400	125	125
24500	大丰	西团镇九一村二组37#变	10	200	125	125
24501	大丰	大中镇恒南村十组138#变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24502	大丰	大桥镇中联五组58#变	10	200	125	125
24503	大丰	新丰镇大德一组72#变	10	200	125	125
24504	大丰	西团镇描花二组142#变	10	315	125	125
24505	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	125	0
24506	大丰	白驹镇沿堤村三组99#变	10	200	125	125
24507	大丰	西团镇西团五组91#变	10	200	125	125
24508	大丰	白驹镇唐西村四组101#变	10	200	125	125
24509	大丰	白驹镇马家村五组128#变	10	200	125	125
24510	大丰	白驹镇沿堤村八组103#变	10	200	125	125
24511	大丰	刘庄镇竞赛村四组72#变	10	200	125	125
24512	大丰	大桥镇下灶村一组21#变	10	200	125	125
24513	大丰	白驹镇民窑村八组137#变	10	200	125	125
24514	大丰	刘庄镇光荣村四组131#变	10	200	125	125
24515	大丰	白驹镇七里桥村四组72#变	10	200	124	124
24516	大丰	大中镇恒北村八九组147#变	10	200	124	124
24517	大丰	裕华镇福东村三组189#变	10	200	124	124
24518	大丰	草庙镇川竹一组47#变	10	200	124	124
24519	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	124	0
24520	大丰	草庙镇川东东灶七组13#变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24521	大丰	西团镇黄埔172#变	10	200	124	124
24522	大丰	裕华镇福丰村八组67#变	10	200	124	124
24523	大丰	大中镇恒北村四组182#变	10	200	124	124
24524	大丰	南阳镇祥北四组142#变	10	200	124	124
24525	大丰	草庙镇居委会16#变	10	400	124	124
24526	大丰	刘庄镇民主村三组72#变	10	200	124	124
24527	大丰	西团镇北团八组133#变	10	200	123	123
24528	大丰	白驹镇团结村一组68#变	10	200	123	123
24529	大丰	草庙镇丁东二组56#变	10	400	123	123
24530	大丰	刘庄镇友谊村一组35#变	10	200	123	123
24531	大丰	草庙镇竹港三组44#变	10	200	123	123
24532	大丰	新丰镇大团二组187变	10	200	123	123
24533	大丰	新丰镇金西十一组118#变	10	200	123	123
24534	大丰	西团镇西灵一组43#变	10	200	123	123
24535	大丰	西团镇描花二组34#变	10	200	123	123
24536	大丰	新丰镇施家湾17#变	10	400	123	123
24537	大丰	西团镇七灶河四组94#变	10	200	123	123
24538	大丰	裕华镇福丰村五组238#变	10	200	123	123
24539	大丰	草庙镇川东居委会六组7#变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24540	大丰	西团镇黄浦村五组155#变	10	200	123	123
24541	大丰	刘庄镇胜利村五组136#变	10	200	123	123
24542	大丰	刘庄镇新桥村一组100#变	10	200	123	123
24543	大丰	大中镇新团建设二组126#变	10	200	122	122
24544	大丰	白驹镇东窑村一组137#变	10	200	122	122
24545	大丰	西团镇龙窑村七组124#变	10	200	122	122
24546	大丰	裕华镇福丰村九组182#变	10	200	122	122
24547	大丰	新丰镇赤旗三组29#变	10	200	122	122
24548	大丰	裕华镇福丰村六组210#变	10	200	122	122
24549	大丰	大桥镇川南村五组125变	10	400	122	122
24550	大丰	大桥镇中南开发区6#变	10	400	122	122
24551	大丰	新丰镇赤旗六组36#变	10	200	122	122
24552	大丰	白驹镇沿堤村五组181#变	10	200	122	122
24553	大丰	白驹镇窑港村五组83#变	10	200	122	122
24554	大丰	刘庄镇东方村五组182#变	10	200	122	122
24555	大丰	刘庄镇友谊村三组117#变	10	200	122	122
24556	大丰	西团镇七灶河三组93#变	10	200	122	122
24557	大丰	大桥镇宁港村三组88#变	10	200	122	122
24558	大丰	刘庄镇光荣村五组176#变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24559	大丰	白驹镇窑港村一组58#变	10	160	121	121
24560	大丰	大桥镇川南村五组98#变	10	200	121	121
24561	大丰	大中镇新团八灶村六组168#变	10	200	121	121
24562	大丰	大中镇新团永久村六组35#变	10	200	121	121
24563	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	121	0
24564	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	121	0
24565	大丰	白驹镇汤舍村三组172#变	10	200	121	121
24566	大丰	刘庄镇润民村八组59#变	10	200	121	121
24567	大丰	刘庄镇东方村三组28#变	10	200	121	121
24568	大丰	刘庄镇胜利村五组173#变	10	200	121	121
24569	大丰	大中镇恒丰村七组23#变	10	400	121	121
24570	大丰	大中镇新团老坝村一组21#变	10	200	121	121
24571	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	121	0
24572	大丰	西团镇描花村三组101#变	10	200	121	121
24573	大丰	西团镇西团三组64#变	10	200	121	121
24574	大丰	草庙镇川东东灶四组61#变	10	200	121	121
24575	大丰	大中镇阜北村七组176#变	10	200	121	121
24576	大丰	白驹镇东窑村二组165#变	10	200	121	121
24577	大丰	新丰镇金西四组139#变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24578	大丰	草庙镇川东东灶四组41#变	10	400	120	120
24579	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	120	0
24580	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	120	0
24581	大丰	新丰镇益北东137#变	10	200	120	120
24582	大丰	西团镇西灵二组136#变	10	200	120	120
24583	大丰	白驹镇团结村五组50#变JN	10	200	120	120
24584	大丰	白驹镇沿堤村四组29#变	10	200	120	120
24585	大丰	新丰镇闸北二组15#变	10	200	120	120
24586	大丰	新丰镇大团二组161#变	10	200	120	120
24587	大丰	白驹镇东窑村一组38#变	10	200	120	120
24588	大丰	大桥镇中桥村三组15#变	10	200	120	120
24589	大丰	大桥镇中联村三组20#变	10	200	120	120
24590	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	0	120
24591	大丰	刘庄镇良好村三组46#变	10	200	120	120
24592	大丰	刘庄镇竞赛村四组73#变	10	200	119	119
24593	大丰	白驹镇狮子口村七组032#变	10	315	119	119
24594	大丰	刘庄镇建成村三组35#变	10	200	119	119
24595	大丰	草庙镇川东居委会七组3#变	10	250	119	119
24596	大丰	草庙镇四灶一组88#变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24597	大丰	白驹镇三里树村三组60#变	10	200	119	119
24598	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	119	0
24599	大丰	大桥镇江东村二组33#变	10	200	119	119
24600	大丰	新丰镇新河五组193#变	10	200	119	119
24601	大丰	白驹镇窑港村一组10#变	10	200	119	119
24602	大丰	西团镇龙窑二组102#变	10	200	119	119
24603	大丰	南阳镇诚心村五组174#变	10	200	119	119
24604	大丰	白驹镇七里桥一组116#变	10	200	119	119
24605	大丰	大桥镇大桥中北村三组63#变	10	200	119	119
24606	大丰	南阳镇城乡49#变	10	200	119	119
24607	大丰	大中镇新团老坝村三组261#变	10	200	119	119
24608	大丰	西团镇众心村四组58#变	10	200	118	118
24609	大丰	草庙镇新场四组81#变	10	200	118	118
24610	大丰	白驹镇三里树村一组123#变	10	200	118	118
24611	大丰	西团镇浦南八组42#变	10	200	118	118
24612	大丰	白驹镇沿堤村七组014#变	10	200	118	118
24613	大丰	新丰镇赤旗二组35#变	10	200	118	118
24614	大丰	新丰镇车滩三组126#变	10	200	118	118
24615	大丰	刘庄镇友谊村四组46#变	10	160	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24616	大丰	草堰镇三渣小街6#变	10	315	117	117
24617	大丰	新丰镇永昌六组208#变	10	200	117	117
24618	大丰	大桥镇新农村71#变	10	160	117	117
24619	大丰	草庙镇竹港五组85#变	10	200	117	117
24620	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	0	117
24621	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	117	0
24622	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	117	0
24623	大丰	新丰镇金东十组171#变	10	200	117	117
24624	大丰	大中镇新团龙福村三组169#变	10	200	117	117
24625	大丰	白驹镇狮子口村五组038#变	10	200	117	117
24626	大丰	草庙镇竹港五组21#变	10	200	117	117
24627	大丰	草庙镇北灶五组20#变	10	200	117	117
24628	大丰	刘庄镇良好村一组127#变	10	200	117	117
24629	大丰	刘庄镇建成村五组78#变	10	200	117	117
24630	大丰	白驹镇民窑村四组118#变	10	200	116	116
24631	大丰	刘庄镇竞赛村一组68#变	10	200	116	116
24632	大丰	白驹镇七里桥村一组69#变	10	200	116	116
24633	大丰	新丰镇金墩金西四组64#变	10	200	116	116
24634	大丰	南阳镇祥南三组112#变	10	400	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24635	大丰	大中镇新团河口村四组132#变	10	200	116	116
24636	大丰	草庙镇丁东四组17#变	10	400	116	116
24637	大丰	西团镇黄埔五组185#变	10	200	116	116
24638	大丰	新丰镇龙堤三组99#变	10	200	116	116
24639	大丰	草庙镇丰海变电所174#变	10	400	116	116
24640	大丰	刘庄镇友谊村三组120#变	10	200	116	116
24641	大丰	白驹镇窑港村五组84#变	10	200	116	116
24642	大丰	大中镇老坝村二组200#变	10	200	116	116
24643	大丰	刘庄镇民主村七组65#变	10	200	116	116
24644	大丰	刘庄镇良好村二组10#变	10	200	116	116
24645	大丰	刘庄镇友谊村六组39#变	10	200	116	116
24646	大丰	刘庄镇竞赛村一组67#变	10	200	116	116
24647	大丰	裕华镇福东村一组70#变	10	200	116	116
24648	大丰	西团镇新中三组54#变	10	200	116	116
24649	大丰	裕华镇裕华居委会303#变	10	400	115	115
24650	大丰	西团镇新中二组105#变	10	200	115	115
24651	大丰	新丰镇永成五组43#变	10	200	115	115
24652	大丰	刘庄镇民主村四组117#变	10	160	115	115
24653	大丰	西团镇描花二组33#变	10	200	115	115

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24654	大丰	南阳镇村一组158#变	10	200	115	115
24655	大丰	新丰镇三总村六组181#变	10	200	115	115
24656	大丰	刘庄镇新桥村二组206#变	10	200	115	115
24657	大丰	大中镇新团同圣村二组91#变	10	200	115	115
24658	大丰	西团镇众心二组59#变	10	200	115	115
24659	大丰	新丰镇闸北三组205#变	10	200	115	115
24660	大丰	新丰镇仁北三组107#变	10	400	115	115
24661	大丰	白驹镇三里树村二组120#变	10	200	115	115
24662	大丰	草庙镇川东居委会八组73#变	10	200	115	115
24663	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	115	0
24664	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	115	0
24665	大丰	刘庄镇胜利村三组58#变	10	200	115	115
24666	大丰	西团镇描花一组139#变	10	200	115	115
24667	大丰	刘庄镇新桥村二组50#变	10	200	115	115
24668	大丰	新丰镇赤旗一组34#变	10	400	115	115
24669	大丰	刘庄镇龙心村六组93#变	10	200	115	115
24670	大丰	南阳镇城乡二组164#变	10	400	114	114
24671	大丰	南阳镇城乡村五组西127#变	10	200	114	114
24672	大丰	西团镇七灶河三组83#变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24673	大丰	草庙镇川东川洋三组36#变	10	200	114	114
24674	大丰	新丰镇仁北五组142#变	10	200	114	114
24675	大丰	西团镇众心村五组173#变	10	200	114	114
24676	大丰	西团镇西灵一组83#变	10	200	114	114
24677	大丰	草庙镇丁东一组70#变	10	250	114	114
24678	大丰	大桥镇中南村二组55#变	10	200	114	114
24679	大丰	大桥镇潘丿居委会二组89#变	10	400	114	114
24680	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	114	0
24681	大丰	刘庄镇润民村二组40#变	10	200	114	114
24682	大丰	刘庄镇光荣村七组21#变	10	200	114	114
24683	大丰	新丰镇仁北四组25#变	10	200	114	114
24684	大丰	草庙镇沿河六组97#变	10	200	113	113
24685	大丰	刘庄镇友谊村六组159#变	10	315	113	113
24686	大丰	草庙镇川东新东三组25#变	10	200	113	113
24687	大丰	新丰镇时新八组176#变	10	200	113	113
24688	大丰	新丰镇太兴一组186#变	10	200	113	113
24689	大丰	草庙镇四灶四组90#变	10	200	113	113
24690	大丰	白驹镇马家村四组96#变	10	200	113	113
24691	大丰	大中镇恒北村十组146#变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24692	大丰	新丰镇全心三组103#变	10	160	113	113
24693	大丰	南阳镇诚心六组71#变	10	160	113	113
24694	大丰	西团镇众心六组187#变	10	200	113	113
24695	大丰	南阳镇祥西四组165#变	10	200	113	113
24696	大丰	草庙镇川东新东二组76#变	10	400	113	113
24697	大丰	白驹镇三里树村五组127#变	10	200	113	113
24698	大丰	大中镇恒北村八组157#变	10	200	112	112
24699	大丰	刘庄镇良好村一组48#变	10	200	112	112
24700	大丰	大桥镇大桥村九组111#变	10	200	112	112
24701	大丰	刘庄镇竞赛村三组70#变	10	200	112	112
24702	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	112	0
24703	大丰	大中镇泰丰村一组353#变	10	200	112	112
24704	大丰	大中镇新团居委会12#变	10	400	112	112
24705	大丰	西团镇浦南六组40#变	10	200	112	112
24706	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	112	0
24707	大丰	大桥镇江安村五组105#变	10	400	112	112
24708	大丰	新丰镇金西二组172#变	10	200	112	112
24709	大丰	西团镇黄浦村五组154#变	10	200	112	112
24710	大丰	白驹镇沿堤村六组22#变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24711	大丰	刘庄镇东联村六组80#变	10	200	111	111
24712	大丰	西团镇描花四组121#变	10	200	111	111
24713	大丰	南阳镇成丰村十一组130#变	10	200	111	111
24714	大丰	刘庄镇东联村三组84#变	10	200	111	111
24715	大丰	大桥镇安东村五组95#变	10	200	111	111
24716	大丰	西团镇七灶河村四组86#变	10	200	111	111
24717	大丰	大桥镇港北村一组67#变	10	200	111	111
24718	大丰	裕华镇福东村一组260#变	10	200	111	111
24719	大丰	新丰镇车滩八组80#变	10	200	111	111
24720	大丰	草庙镇川竹六组68#变	10	400	111	111
24721	大丰	新丰镇大达村部76#变	10	200	111	111
24722	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	111	0
24723	大丰	刘庄镇友谊村一组90#变	10	200	111	111
24724	大丰	草庙镇居委会三组71#变	10	200	111	111
24725	大丰	新丰镇新河一组108#变	10	200	111	111
24726	大丰	西团镇龙窑村一组75#变	10	200	111	111
24727	大丰	草庙镇新场七组169#变	10	200	110	110
24728	大丰	大中镇新团八灶村六组240#变	10	200	110	110
24729	大丰	刘庄镇润民村五组129#变	10	200	110	110

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24730	大丰	白驹镇马家村一组104#变	10	200	110	110
24731	大丰	大中镇恒北村十组158#变	10	200	110	110
24732	大丰	西团镇描花三组122#变	10	200	110	110
24733	大丰	西团镇黄埔村51#变	10	200	110	110
24734	大丰	刘庄镇光荣村六组102#变	10	200	110	110
24735	大丰	草堰镇沙洼七组43#变	10	400	110	110
24736	大丰	草庙镇川东居委会八组74#变	10	200	110	110
24737	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	110	0
24738	大丰	西团镇赵场十一组27#变	10	200	110	110
24739	大丰	西团镇北团一组51#变	10	200	110	110
24740	大丰	南阳镇城乡七组84#变	10	200	110	110
24741	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	109	0
24742	大丰	新丰镇太兴二组170#变	10	200	109	109
24743	大丰	西团镇大龙村140#变	10	200	109	109
24744	大丰	刘庄镇胜利村三组92#变	10	200	109	109
24745	大丰	大中镇恒南村五六组134#变	10	200	109	109
24746	大丰	草庙镇川东川洋六组22#变	10	200	109	109
24747	大丰	大中镇恒北村一组152#变	10	200	109	109
24748	大丰	新丰镇益北小岛42#变	10	200	109	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24749	大丰	新丰镇太兴四组193#变	10	315	109	109
24750	大丰	南阳镇广丰村七组153#变	10	200	109	109
24751	大丰	西团镇赵场十二组205#变	10	200	109	109
24752	大丰	新丰镇大团六组6#变	10	200	109	109
24753	大丰	西团镇北团村三组80#变	10	200	109	109
24754	大丰	西团镇赵场一组100#变	10	200	109	109
24755	大丰	白驹镇民窑村六组190#变	10	200	109	109
24756	大丰	刘庄镇龙心村三组96#变	10	200	109	109
24757	大丰	大中镇恒北村五组281#变	10	200	108	108
24758	大丰	西团镇新中村四组102#变	10	200	108	108
24759	大丰	白驹镇东窑村一组37#变	10	200	108	108
24760	大丰	西团镇北团七组17#变	10	200	108	108
24761	大丰	南阳镇祥南村部29#变	10	400	108	108
24762	大丰	大中镇新团龙福村七组北193#变	10	200	108	108
24763	大丰	大桥镇塔东村四组27#变	10	200	108	108
24764	大丰	西团镇黄浦七组163#变	10	200	108	108
24765	大丰	西团镇新中一组59#变	10	200	108	108
24766	大丰	白驹镇汤舍村一组149#变	10	400	108	108
24767	大丰	刘庄镇光荣村五组134#变	10	200	107	107

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24768	大丰	大中镇新团建设村七组123#变	10	200	107	107
24769	大丰	刘庄镇建成村六组15#变	10	200	107	107
24770	大丰	白驹镇居委会二组156#变	10	200	107	107
24771	大丰	西团镇七灶河村三组167#变	10	200	107	107
24772	大丰	大中镇新民六组18#变	10	200	107	107
24773	大丰	草庙镇北灶三组102#变	10	200	107	107
24774	大丰	南阳镇祥北一组90#变	10	200	107	107
24775	大丰	南阳镇祥西五组15#变	10	200	107	107
24776	大丰	西团镇西团四组114#变	10	200	106	106
24777	大丰	大桥镇中北村四组41#变	10	315	106	106
24778	大丰	大中镇新团老坝村四组24#变	10	200	106	106
24779	大丰	白驹镇七里桥六组157#变	10	200	106	106
24780	大丰	西团镇龙窑村四组148#变	10	200	106	106
24781	大丰	白驹镇民窑村八组86#变	10	200	106	106
24782	大丰	白驹镇狮子口村三组150#变	10	200	106	106
24783	大丰	刘庄镇龙心村十组139#变	10	200	106	106
24784	大丰	刘庄镇良好村三组11#变	10	200	106	106
24785	大丰	刘庄镇东方村二组122#变	10	200	106	106
24786	大丰	西团镇三墩九组103#变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24787	大丰	新丰镇大团三组168#变	10	200	105	105
24788	大丰	刘庄镇建成村二组106#变	10	200	105	105
24789	大丰	西团镇大龙村三组8#变	10	200	105	105
24790	大丰	白驹镇三里树二组165#变	10	200	105	105
24791	大丰	刘庄镇民主村五组191#变	10	200	105	105
24792	大丰	刘庄镇光荣村六组25#变	10	200	105	105
24793	大丰	新丰镇中闸六组87#变	10	200	105	105
24794	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	0	105
24795	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	105	0
24796	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	105	0
24797	大丰	裕华镇福丰村五组124#变	10	200	105	105
24798	大丰	大中镇新团建设村四组14#变	10	200	105	105
24799	大丰	草庙镇川东居委会五组14#变	10	200	105	105
24800	大丰	裕华镇福丰村十组66#变	10	200	105	105
24801	大丰	草庙镇草庙居委会34#变	10	200	105	105
24802	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	105	0
24803	大丰	新丰镇群乐五组153#变	10	200	105	105
24804	大丰	裕华镇福东村十组300#变	10	200	104	104
24805	大丰	大桥镇宁港村五组39#变	10	400	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24806	大丰	西团镇新中村一组104#变	10	200	104	104
24807	大丰	新丰镇龙堤小街100#变	10	400	104	104
24808	大丰	大桥镇高墩村三组53#变	10	400	104	104
24809	大丰	新丰镇小团五组52#变	10	200	104	104
24810	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	0	104
24811	大丰	西团镇众心村158#变	10	200	104	104
24812	大丰	新丰镇齐贤村三组221#变	10	200	104	104
24813	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	104	0
24814	大丰	新丰镇金西七组173#变	10	200	104	104
24815	大丰	草庙镇四灶二组87#变	10	200	104	104
24816	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	103	0
24817	大丰	大桥镇高墩村一组52#变	10	200	103	103
24818	大丰	大中镇德西村三组163#变	10	200	103	103
24819	大丰	南阳镇祥西村九组80#变	10	200	103	103
24820	大丰	刘庄镇新桥村二组110#变	10	200	103	103
24821	大丰	南阳镇广丰八组66#变	10	400	103	103
24822	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	0	103
24823	大丰	新丰镇沙港四组153#变	10	200	103	103
24824	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24825	大丰	新丰镇益北六组40#变	10	200	103	103
24826	大丰	大桥镇方向村六组87#变	10	200	102	102
24827	大丰	白驹镇窑港村三组61#变	10	160	102	102
24828	大丰	白驹镇马家村二组93#变	10	200	102	102
24829	大丰	草庙镇新场一组142#变	10	200	102	102
24830	大丰	白驹镇窑港村三组161#变	10	200	102	102
24831	大丰	草庙镇川东东灶七组51#变	10	200	102	102
24832	大丰	草庙镇川东川东小区54#变	10	250	102	102
24833	大丰	白驹镇汤舍村三组100#变	10	200	102	102
24834	大丰	草庙镇川东新东一组55#变	10	400	102	102
24835	大丰	刘庄镇润民村六组18#变	10	400	102	102
24836	大丰	南阳镇成丰村部59#变	10	400	102	102
24837	大丰	南阳镇祥南村二组168#变	10	400	102	102
24838	大丰	大中镇新团老坝五组16#变	10	200	102	102
24839	大丰	白驹镇团结村一组121#变	10	200	102	102
24840	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	102	0
24841	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	0	102
24842	大丰	南阳镇广丰村五组118#变	10	200	102	102
24843	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24844	大丰	草庙镇新场七组62#变	10	200	102	102
24845	大丰	西团镇北团村六组25#变	10	200	101	101
24846	大丰	草庙镇川东东灶三组56#变	10	200	101	101
24847	大丰	新丰镇永昌八组112#变	10	200	101	101
24848	大丰	白驹镇汤舍村三组12#变	10	200	101	101
24849	大丰	西团镇马港五组200#变	10	200	101	101
24850	大丰	刘庄镇龙心村四组115#变	10	400	101	101
24851	大丰	西团镇赵场四组133#变	10	200	101	101
24852	大丰	刘庄镇友谊村四组121#变	10	200	101	101
24853	大丰	大桥镇三圩村一组89#变	10	200	101	101
24854	大丰	新丰镇金西四组117#变	10	200	101	101
24855	大丰	刘庄镇良好村四组104#变	10	200	101	101
24856	大丰	新丰镇永昌二组189#变	10	200	100	100
24857	大丰	大中镇阜北村四组175#变	10	200	100	100
24858	大丰	新丰镇仁北三组106#变	10	200	100	100
24859	大丰	新丰镇群乐三组199#变	10	200	100	100
24860	大丰	刘庄镇良好村九组98#变	10	200	100	100
24861	大丰	大中镇新团龙福村五组162#变	10	200	100	100
24862	大丰	刘庄镇光荣村七组128#变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24863	大丰	新丰镇永成一组164#变	10	200	100	100
24864	大丰	刘庄镇胜利村五组12#变	10	200	100	100
24865	大丰	刘庄镇竞赛村二组76#变	10	200	99	99
24866	大丰	新丰镇三总村六组138#变	10	200	99	99
24867	大丰	大中镇恒丰村一二组26#变	10	400	99	99
24868	大丰	草庙镇草庙居委会四组92#变	10	200	99	99
24869	大丰	刘庄镇建成村五组116#变	10	200	99	99
24870	大丰	西团镇龙窑村二组176#变	10	200	99	99
24871	大丰	大中镇德丰村五组118#变	10	160	99	99
24872	大丰	新丰镇新河益北北站41#变	10	200	99	99
24873	大丰	刘庄镇新桥村三组19#变	10	200	99	99
24874	大丰	大中镇新团老坝村四组271#变	10	200	99	99
24875	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	99	0
24876	大丰	西团镇大龙164#变	10	200	99	99
24877	大丰	新丰镇万众一组106#变	10	200	99	99
24878	大丰	白驹镇沿堤村一组97#变	10	200	99	99
24879	大丰	白驹镇窑港村五组82#变	10	200	98	98
24880	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	98	0
24881	大丰	南阳镇祥北村部27#变	10	400	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24882	大丰	西团镇七灶河村七组166#变	10	200	98	98
24883	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	98	0
24884	大丰	白驹镇民窑村一组186#变	10	200	98	98
24885	大丰	大桥镇方向村六组69#变	10	200	98	98
24886	大丰	大桥镇中业村五组97#变	10	200	98	98
24887	大丰	西团镇西灵二组42#变	10	200	98	98
24888	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	0	98
24889	大丰	新丰镇万众村七组138#变	10	200	98	98
24890	大丰	白驹镇团结村六组48#变JN	10	200	98	98
24891	大丰	西团镇中洋七组35#变	10	400	98	98
24892	大丰	草庙镇丁东一组139#变	10	200	98	98
24893	大丰	西团镇七灶河村三组130#变	10	160	98	98
24894	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	97	0
24895	大丰	大中镇新团龙福村四组054#变	10	400	97	97
24896	大丰	白驹镇窑港村四组62#变	10	200	97	97
24897	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	0	97
24898	大丰	西团镇龙窑四组72#变	10	200	97	97
24899	大丰	白驹镇窑港村七组81#变	10	200	97	97
24900	大丰	西团镇众心村四组175#变	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24901	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	0	97
24902	大丰	新丰镇永成一组40#变	10	200	97	97
24903	大丰	西团镇西团村一组118#变	10	200	96	96
24904	大丰	南阳镇祥丰二组61#变	10	200	96	96
24905	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	96	0
24906	大丰	白驹镇马家村二组92#变	10	200	96	96
24907	大丰	刘庄镇胜利村一组131#变	10	200	96	96
24908	大丰	西团镇九一三组115#变	10	160	96	96
24909	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	96	0
24910	大丰	大中镇双喜村四组233#变	10	200	96	96
24911	大丰	大中镇新团八灶村52#变	10	200	96	96
24912	大丰	大中镇新团建设村120#变	10	200	96	96
24913	大丰	大桥镇中桥五组93#变	10	200	96	96
24914	大丰	大桥镇高墩村四组107#变	10	400	96	96
24915	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	95	0
24916	大丰	新丰镇同玉七组49#变	10	200	95	95
24917	大丰	西团镇园区112#变	10	200	95	95
24918	大丰	刘庄镇建成村四组38#变	10	200	95	95
24919	大丰	新丰镇太兴一组173#变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24920	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	0	95
24921	大丰	刘庄镇建成村四组181#变	10	200	95	95
24922	大丰	白驹镇窑港村一组59#变	10	200	95	95
24923	大丰	新丰镇牛车桥36#变	10	200	95	95
24924	大丰	裕华镇丰裕村三组226#变	10	200	94	94
24925	大丰	大桥镇中桥村四组52#变	10	400	94	94
24926	大丰	西团镇西灵二组135#变	10	315	94	94
24927	大丰	刘庄镇新桥村四组52#变	10	200	94	94
24928	大丰	大桥镇中元村二组90#变	10	200	94	94
24929	大丰	白驹镇窑港村三组118#变	10	200	94	94
24930	大丰	南阳镇祥北六组63#变	10	400	94	94
24931	大丰	大桥镇大东一组101#变	10	200	94	94
24932	大丰	大中镇新团八灶村八组79#变	10	200	94	94
24933	大丰	大桥镇三圩村一组112#变	10	200	93	93
24934	大丰	西团镇黄浦四组45#变	10	200	93	93
24935	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	93	0
24936	大丰	白驹镇马家村三组110#变	10	200	93	93
24937	大丰	刘庄镇润民村二组112#变	10	315	93	93
24938	大丰	刘庄镇民主村八组167#变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24939	大丰	裕华镇丰裕村居委会116#变	10	400	93	93
24940	大丰	大桥镇中联村二组57#变	10	200	93	93
24941	大丰	新丰镇时丰五组112#变	10	200	93	93
24942	大丰	大中镇新团老坝村八组北29#变	10	200	93	93
24943	大丰	西团镇描花一组31#变	10	200	93	93
24944	大丰	大中镇刚强村七八组139#变	10	200	93	93
24945	大丰	西团镇北团村五组65#变	10	200	93	93
24946	大丰	草庙镇川东居委会三组31#变	10	200	93	93
24947	大丰	新丰镇车滩八组77#变	10	200	93	93
24948	大丰	草庙镇川东东灶二组42#变	10	200	92	92
24949	大丰	大桥镇港北村四组27#变	10	400	92	92
24950	大丰	草庙镇川东东灶84#变	10	200	92	92
24951	大丰	刘庄镇胜利村二组63#变	10	200	92	92
24952	大丰	新丰镇小团五组88#变	10	200	92	92
24953	大丰	大中镇新团老坝村三组124#变	10	200	92	92
24954	大丰	刘庄镇新桥村五组136#变	10	200	92	92
24955	大丰	西团镇九一中站197#变	10	200	92	92
24956	大丰	大桥镇大桥村九组93#变	10	400	92	92
24957	大丰	大中镇泰丰村一组92#变	10	400	92	92

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24958	大丰	南阳镇成乡三组20#变	10	200	92	92
24959	大丰	西团镇赵场三组22#变	10	200	92	92
24960	大丰	草庙镇川东新东五组24#变	10	200	91	91
24961	大丰	西团镇七灶河村三组89#变	10	200	91	91
24962	大丰	西团镇浦南七组41#变	10	200	91	91
24963	大丰	白驹镇七里桥村二组70#变	10	200	91	91
24964	大丰	草庙镇沿河二组122#变	10	200	91	91
24965	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	0	91
24966	大丰	大中镇恒丰村六组21#变	10	200	91	91
24967	大丰	新丰镇永成五组157#变	10	200	91	91
24968	大丰	刘庄镇光荣村二组63#变	10	200	91	91
24969	大丰	新丰镇万众二组131#变	10	200	91	91
24970	大丰	大中镇新团永久村三组33#变	10	200	91	91
24971	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	90	0
24972	大丰	草庙镇四灶七组150#变	10	200	90	90
24973	大丰	西团镇七组72#变	10	200	90	90
24974	大丰	大中镇双喜三组102#变	10	400	90	90
24975	大丰	西团镇西灵村四组84#变	10	200	90	90
24976	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24977	大丰	西团镇赵场二组104#变	10	200	90	90
24978	大丰	刘庄镇东方村三组27#变	10	160	90	90
24979	大丰	刘庄镇光荣村二组64#变	10	160	90	90
24980	大丰	白驹镇三里树村四组59#变	10	200	89	89
24981	大丰	刘庄镇胜利村四组107#变	10	200	89	89
24982	大丰	西团镇众心村七组56#变	10	200	89	89
24983	大丰	新丰镇万众二组147#变	10	200	89	89
24984	大丰	南阳镇城乡村十一组167#变	10	200	89	89
24985	大丰	新丰镇仁中三组150#变	10	200	89	89
24986	大丰	西团镇北团村四组48#变	10	200	89	89
24987	大丰	刘庄镇建成村六组77#变	10	200	89	89
24988	大丰	大中镇恒北村四六组151#变	10	200	88	88
24989	大丰	刘庄镇胜利村一组150#变	10	200	88	88
24990	大丰	白驹镇马家村六组40#变	10	200	88	88
24991	大丰	新丰镇车滩八组211#变	10	200	88	88
24992	大丰	大桥镇东套村二组48#变	10	200	88	88
24993	大丰	西团镇赵场四组98#变	10	200	88	88
24994	大丰	白驹镇窑港村一组9#变	10	200	88	88
24995	大丰	大桥镇大东村五组95#变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
24996	大丰	大桥镇塔东村六组99#变	10	200	88	88
24997	大丰	新丰镇龙堤三组175#变	10	160	88	88
24998	大丰	新丰镇曙光村部234#变	10	200	87	87
24999	大丰	大中镇新民村一组51#变	10	200	87	87
25000	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	0	87
25001	大丰	刘庄镇建成村三组115#变	10	200	87	87
25002	大丰	草庙镇新东四组27#变	10	200	87	87
25003	大丰	草庙镇大桥良种场38#变	10	200	87	87
25004	大丰	新丰镇群乐西站189#变	10	200	87	87
25005	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	0	87
25006	大丰	西团镇九一四组117#变	10	160	87	87
25007	大丰	裕华镇福东村264#变	10	200	87	87
25008	大丰	南阳镇城乡村一组47#变	10	200	87	87
25009	大丰	草庙镇北灶三组148#变	10	200	87	87
25010	大丰	南阳镇中西村部45#变	10	200	87	87
25011	大丰	西团镇新中村二组103#变	10	200	86	86
25012	大丰	白驹镇汤舍村一组123#变	10	160	86	86
25013	大丰	新丰镇永跃一组111#变	10	200	86	86
25014	大丰	白驹镇东窑村三组39#变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25015	大丰	西团镇北团村三组98#变	10	200	86	86
25016	大丰	西团镇众心村二组61#变	10	200	86	86
25017	大丰	新丰镇太兴四组21#变	10	200	86	86
25018	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	86	0
25019	大丰	新丰镇仁中三组202#变	10	200	86	86
25020	大丰	草庙镇草庙居委会一组82#变	10	200	86	86
25021	大丰	西团镇北团五组69#变	10	200	86	86
25022	大丰	新丰镇金西五组89#变	10	250	86	86
25023	大丰	西团镇赵场十二组28#变	10	200	85	85
25024	大丰	西团镇九一村五组143#变	10	200	85	85
25025	大丰	新丰镇永昌九组59#变	10	400	85	85
25026	大丰	新丰镇群乐五组（北）122#变	10	200	85	85
25027	大丰	西团镇赵场四组23#变	10	200	85	85
25028	大丰	新丰镇沙港二组9#变	10	200	85	85
25029	大丰	大中镇新团龙福村5组73#变	10	200	85	85
25030	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	0	85
25031	大丰	南阳镇民主街2#变	10	315	85	85
25032	大丰	大中镇德丰村五组290#变	10	400	85	85
25033	大丰	白驹镇沿堤村五组27#变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25034	大丰	大桥镇中元村三组10#变	10	200	84	84
25035	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	84	0
25036	大丰	白驹镇民窑二组138#变	10	200	84	84
25037	大丰	白驹镇狮子口村六组151#变	10	200	84	84
25038	大丰	白驹镇窑港村一组117#变	10	200	84	84
25039	大丰	大桥镇大桥村三组20#变	10	200	84	84
25040	大丰	刘庄镇良好村四组20#变	10	400	84	84
25041	大丰	新丰镇金西二组200#变	10	200	83	83
25042	大丰	大桥镇中业村五组22#变	10	400	83	83
25043	大丰	大中镇新团同圣村二组176#变	10	400	83	83
25044	大丰	大桥镇东套村三组70#变	10	200	83	83
25045	大丰	西团镇北团七组68#变	10	200	83	83
25046	大丰	新丰镇时丰村部35#变	10	200	83	83
25047	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	83	0
25048	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	83	0
25049	大丰	大桥镇潘厍居委会二组109#变	10	400	83	83
25050	大丰	西团镇赵场村一组111#变	10	160	83	83
25051	大丰	白驹镇马家村二组163#变	10	200	82	82
25052	大丰	南阳镇祥西四组97#变	10	200	82	82

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25053	大丰	西团镇北团村七组115#变	10	200	82	82
25054	大丰	新丰镇时新七组80#变	10	200	82	82
25055	大丰	新丰镇闸北一组14#变	10	200	82	82
25056	大丰	西团镇九一四组114#变	10	160	82	82
25057	大丰	新丰镇同玉七组217#变	10	200	82	82
25058	大丰	大中镇德丰村264#变	10	200	82	82
25059	大丰	白驹镇马家村二组95#变	10	200	82	82
25060	大丰	白驹镇沿堤村四组28#变	10	200	82	82
25061	大丰	大桥镇洋南村三组69#变	10	200	82	82
25062	大丰	大桥镇高墩村二组54#变	10	200	82	82
25063	大丰	西团镇马港二组52#变	10	200	81	81
25064	大丰	刘庄镇光荣村二组132#变	10	200	81	81
25065	大丰	南阳镇城乡村一组138#变	10	200	81	81
25066	大丰	新丰镇金西七组68#变	10	160	81	81
25067	大丰	西团镇众心村四组161#变	10	200	81	81
25068	大丰	西团镇新中五组56#变	10	200	81	81
25069	大丰	裕华镇福丰村二组237#变	10	200	81	81
25070	大丰	刘庄镇竞赛村五组74#变	10	200	81	81
25071	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	0	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25072	大丰	白驹镇洋心居委会六组65#变	10	400	80	80
25073	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	0	81
25074	大丰	刘庄镇友谊村六组43#变	10	200	80	80
25075	大丰	白驹镇民窑村四组83#变	10	200	80	80
25076	大丰	西团镇新中村一组10#变	10	200	80	80
25077	大丰	西团镇大龙村九组108#变	10	160	80	80
25078	大丰	新丰镇三总村三组131#变	10	400	80	80
25079	大丰	新丰镇曙光村部274#变	10	200	80	80
25080	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	80	0
25081	大丰	南阳镇城乡村二组117#变	10	400	80	80
25082	大丰	新丰镇金西八组97#变	10	200	80	80
25083	大丰	刘庄镇胜利村三组100#变	10	200	80	80
25084	大丰	西团镇七灶河村二组129#变	10	200	80	80
25085	大丰	草庙镇川东新东三组72#变	10	200	80	80
25086	大丰	新丰镇小团一组107#变	10	200	79	79
25087	大丰	新丰镇时丰七组197#变	10	200	79	79
25088	大丰	大桥镇洋南村五组86#变	10	200	79	79
25089	大丰	大桥镇下灶村五组24#变	10	200	79	79
25090	大丰	南阳镇宏大村七组东122#变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25091	大丰	白驹镇窑港村六组78#变	10	200	79	79
25092	大丰	西团镇描花四组14#变	10	160	79	79
25093	大丰	大中镇德丰村二组255#变	10	400	79	79
25094	大丰	草庙镇沿河五组38#变	10	200	78	78
25095	大丰	刘庄镇东联村四组179#变	10	200	78	78
25096	大丰	南阳镇诚心二组69#变	10	400	78	78
25097	大丰	南阳镇祥北村一组68#变	10	250	78	78
25098	大丰	裕华镇福丰村五组244#变	10	200	78	78
25099	大丰	新丰镇赤旗七组160#变	10	200	78	78
25100	大丰	白驹镇唐西村一组174#变	10	200	78	78
25101	大丰	新丰镇小团一组26#变	10	200	78	78
25102	大丰	白驹镇沿堤村六组145#变	10	200	78	78
25103	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	78	0
25104	大丰	大桥镇中联村六组21#变	10	200	78	78
25105	大丰	新丰镇沙港三组10#变	10	200	78	78
25106	大丰	西团镇马港四组120#变	10	200	78	78
25107	大丰	刘庄镇竞赛村二组69#变	10	200	78	78
25108	大丰	刘庄镇龙心村三组79#变	10	200	78	78
25109	大丰	白驹镇窑港村六组17#变	10	200	78	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25110	大丰	新丰镇大团五组5#变	10	200	77	77
25111	大丰	新丰镇仁北四组西140#变	10	200	77	77
25112	大丰	新丰镇粮站西191#变	10	200	77	77
25113	大丰	新丰镇赤旗二组195#变	10	200	77	77
25114	大丰	南阳镇诚乡三组93#变	10	200	77	77
25115	大丰	新丰镇龙堤三组98#变	10	200	77	77
25116	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	0	77
25117	大丰	草庙镇新场二组80#变	10	200	77	77
25118	大丰	裕华镇福东村三组71#变	10	200	76	76
25119	大丰	大桥镇川南村八组116#变	10	400	76	76
25120	大丰	刘庄镇龙心村三组126#变	10	400	76	76
25121	大丰	白驹镇马家村五组44#变	10	200	76	76
25122	大丰	大中镇西团小农场217#变	10	200	76	76
25123	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	76	0
25124	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	76	0
25125	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	0	76
25126	大丰	刘庄镇龙心村五组95#变	10	200	76	76
25127	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	76	0
25128	大丰	刘庄镇东联村一组185#变	10	200	76	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25129	大丰	西团镇七灶河村四组145#变	10	200	75	75
25130	大丰	新丰镇新河中心站30#变	10	200	75	75
25131	大丰	刘庄镇民主村四组97#变	10	160	75	75
25132	大丰	新丰镇永跃一组200#变	10	200	75	75
25133	大丰	刘庄镇竞赛村六组114#变	10	200	75	75
25134	大丰	新丰镇太兴五组133#变	10	200	75	75
25135	大丰	大桥镇江东七组60#变	10	200	75	75
25136	大丰	大中镇新团灶圩村八组114#变	10	200	75	75
25137	大丰	新丰镇永昌四组127#变	10	400	75	75
25138	大丰	裕华镇福丰村六组245#变	10	200	75	75
25139	大丰	新丰镇龙堤一组33#变	10	200	75	75
25140	大丰	白驹镇汤舍村五组94#变	10	200	75	75
25141	大丰	西团镇马港五组122#变	10	200	74	74
25142	大丰	西团镇西灵村六组85#变	10	200	74	74
25143	大丰	刘庄镇光荣村二组62#变	10	160	74	74
25144	大丰	南阳镇祥西村四组119#变	10	200	74	74
25145	大丰	刘庄镇良好村八组103#变	10	160	74	74
25146	大丰	新丰镇益北村部39#变	10	400	74	74
25147	大丰	草庙镇川东居委会二组10#变	10	400	74	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25148	大丰	西团镇西团四组63#变	10	200	74	74
25149	大丰	南阳镇诚乡三组57#变	10	200	74	74
25150	大丰	南阳镇诚心四组107#变	10	200	74	74
25151	大丰	刘庄镇友谊村143#变	10	200	73	73
25152	大丰	白驹镇唐西村一组106#变	10	200	73	73
25153	大丰	大桥镇江东村八组30#变	10	200	73	73
25154	大丰	西团镇西团五组28#变	10	200	72	72
25155	大丰	新丰镇小团二组27#变	10	200	72	72
25156	大丰	西团镇马港一组48#变	10	200	72	72
25157	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	0	72
25158	大丰	白驹镇洋心居委会六组114#变	10	200	72	72
25159	大丰	大桥镇三圩村村部50#变	10	200	72	72
25160	大丰	刘庄镇润民村一组51#变	10	400	72	72
25161	大丰	南阳镇广丰村七组111#变	10	200	72	72
25162	大丰	新丰镇永昌二组57#变	10	400	71	71
25163	大丰	新丰镇车滩三组144#变	10	200	71	71
25164	大丰	大桥镇中业村一组24#变	10	200	71	71
25165	大丰	大桥镇川南三组102#变	10	200	71	71
25166	大丰	南阳镇城乡村六组137#变	10	200	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25167	大丰	西团镇西团六组30#变	10	200	71	71
25168	大丰	草庙镇北灶一组77#变	10	400	71	71
25169	大丰	草庙镇居委会二组6#变	10	200	71	71
25170	大丰	草庙镇川东川竹二组30#变	10	200	71	71
25171	大丰	大中镇新团八灶村五组166#变	10	200	71	71
25172	大丰	西团镇龙窑三组71#变	10	200	71	71
25173	大丰	刘庄镇建成村五组166#变	10	200	71	71
25174	大丰	白驹镇唐西村三组146#变	10	200	71	71
25175	大丰	白驹镇狮子口村二组030#变	10	200	71	71
25176	大丰	新丰镇赤旗四组91#变	10	200	71	71
25177	大丰	草庙镇川竹一组29#变	10	200	71	71
25178	大丰	染织北区342#变	10	100	71	71
25179	大丰	大桥镇洋南二组81#变	10	200	71	71
25180	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	70	0
25181	大丰	新丰镇同玉四组46#变	10	100	70	70
25182	大丰	大中镇新团村二组69#变	10	400	70	70
25183	大丰	西团镇北团五组99#变	10	200	70	70
25184	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	0	70
25185	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25186	大丰	刘庄镇民主村三组90#变	10	200	69	69
25187	大丰	刘庄镇建成村二组36#变	10	200	69	69
25188	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	69	0
25189	大丰	刘庄镇东方村四组29#变	10	200	69	69
25190	大丰	刘庄镇光荣村四组106#变	10	200	69	69
25191	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	69	0
25192	大丰	西团镇龙窑村四组204#变	10	200	69	69
25193	大丰	白驹镇马家村二组141#变	10	200	69	69
25194	大丰	新丰镇群乐五组95#变	10	200	69	69
25195	大丰	西团镇北团八组24#变	10	200	68	68
25196	大丰	大桥镇东套村八组42#变	10	200	68	68
25197	大丰	大桥镇中联村二组19#变	10	200	68	68
25198	大丰	新丰镇金西九组149#变	10	200	68	68
25199	大丰	大桥镇宁港村五组120#变	10	100	68	68
25200	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	68	0
25201	大丰	草庙镇北灶三组161#变	10	200	68	68
25202	大丰	白驹镇沿堤村一组154#变	10	200	68	68
25203	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	68	0
25204	大丰	大中镇新团老坝村六组165#变	10	200	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25205	大丰	大中镇泰丰村一组352#变	10	200	68	68
25206	大丰	大桥镇大桥村一组139#变	10	400	67	67
25207	大丰	西团镇西团小街2#变	10	200	68	68
25208	大丰	裕华镇福丰村五组248#变	10	200	68	68
25209	大丰	西团镇七灶河四组85#变	10	200	67	67
25210	大丰	大中镇新团八灶村75#变	10	200	67	67
25211	大丰	刘庄镇润民村三组105#变	10	200	67	67
25212	大丰	大桥镇联丰村五组131#变	10	200	67	67
25213	大丰	白驹镇马家村六组43#变	10	400	67	67
25214	大丰	西团镇赵场村四组113#变	10	160	67	67
25215	大丰	新丰镇时新八组50#变	10	200	67	67
25216	大丰	小海镇殷家坎东64#变	10	200	67	0
25217	大丰	刘庄镇良好村五组143#变	10	200	67	67
25218	大丰	大桥镇中南三组65#变	10	400	66	66
25219	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	0	66
25220	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	66	0
25221	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	66	0
25222	大丰	新丰镇大达四组89#变	10	200	66	66
25223	大丰	新丰镇金东十四组134#变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25224	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	66	0
25225	大丰	刘庄镇建成村三组114#变	10	200	66	66
25226	大丰	裕华镇福东村六组188#变	10	200	66	66
25227	大丰	新丰镇同玉五组215#变	10	200	66	66
25228	大丰	草庙镇北灶四组76#变	10	200	66	66
25229	大丰	刘庄镇建成村二组155#变	10	200	66	66
25230	大丰	新丰镇仁北四组143#变	10	200	65	65
25231	大丰	南阳镇广丰一组77#变	10	200	65	65
25232	大丰	南阳镇广丰一组136#变	10	200	65	65
25233	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	65	0
25234	大丰	草庙镇北灶七组65#变	10	200	65	65
25235	大丰	大桥镇居委会四组4#变	10	400	65	65
25236	大丰	西团镇三墩三组66#变	10	200	65	65
25237	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	65	0
25238	大丰	新丰镇益北二组78#变	10	200	65	65
25239	大丰	新丰镇闸北四组16#变	10	160	65	65
25240	大丰	草庙镇新场五组135#变	10	100	64	64
25241	大丰	大桥镇大东村四组105#变	10	200	64	64
25242	大丰	西团镇龙窑村一组142#变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25243	大丰	白驹镇团结村一组66#变	10	200	64	64
25244	大丰	西团镇龙窑村四组125#变	10	200	64	64
25245	大丰	大中镇泰丰村一组232#变	10	200	63	63
25246	大丰	西团镇北团村六组100#变	10	200	63	63
25247	大丰	刘庄镇民主村七组109#变	10	160	63	63
25248	大丰	西团镇西灵一组40#变	10	200	63	63
25249	大丰	西团镇西团村四组120#变	10	200	63	63
25250	大丰	新丰镇粮站东175#变	10	100	63	63
25251	大丰	草庙镇川东五组94#变	10	200	63	63
25252	大丰	大桥镇安东村五组35#变	10	200	63	63
25253	大丰	新丰镇金东五组88#变	10	200	63	63
25254	大丰	白驹镇三里树村二组56#变	10	200	63	63
25255	大丰	新丰镇群乐西站70#变	10	200	63	63
25256	大丰	新丰镇永昌九组182#变	10	100	63	63
25257	大丰	刘庄镇龙心村四组130#变	10	200	63	63
25258	大丰	西团镇七灶河村二组80#变	10	400	63	63
25259	大丰	新丰镇新河五组203#变	10	200	63	63
25260	大丰	刘庄镇东方村四组22#变	10	200	62	62
25261	大丰	西团镇描花五组73#变	10	200	62	62

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25262	大丰	大桥镇安东村六组37#变	10	100	62	62
25263	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	62	0
25264	大丰	大桥镇洋南村八组36#变	10	400	62	62
25265	大丰	新丰镇永成一组163#变	10	200	62	62
25266	大丰	草庙镇东灶一组34#变	10	200	62	62
25267	大丰	刘庄镇新桥村三组54#变	10	200	62	62
25268	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	62	0
25269	大丰	南阳镇广丰村一组176#变	10	200	62	62
25270	大丰	西团镇九一村二组34#变	10	200	62	62
25271	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	62	0
25272	大丰	刘庄镇东联村一组85#变	10	200	62	62
25273	大丰	刘庄镇润民村六组165#变	10	200	62	62
25274	大丰	新丰镇沙港四组11#变	10	200	62	62
25275	大丰	南阳镇广丰二组25#变	10	200	62	62
25276	大丰	大桥镇三圩村三组82#变	10	200	62	62
25277	大丰	白驹镇三里树村四组58#变	10	200	62	62
25278	大丰	大桥镇三圩村四组49#变	10	200	61	61
25279	大丰	西团镇西灵三组15#变	10	400	61	61
25280	大丰	刘庄镇东方村二组25#变	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25281	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	61	0
25282	大丰	新丰镇曙光北135#变	10	200	61	61
25283	大丰	白驹镇七里桥村六组164#变	10	200	61	61
25284	大丰	刘庄镇建成村二组137#变	10	200	61	61
25285	大丰	大桥镇中北村九组079#变	10	200	61	61
25286	大丰	新丰镇万众一组68#变	10	200	61	61
25287	大丰	西团镇北团村四组130#变	10	200	61	61
25288	大丰	新丰镇永昌三组218#变	10	200	60	60
25289	大丰	刘庄镇民主村五组110#变	10	160	60	60
25290	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	60	0
25291	大丰	新丰镇三总村十四组192#变	10	400	60	60
25292	大丰	大中镇新民村安置小区1#变	10	250	60	60
25293	大丰	西团镇众心村一组62#变	10	200	60	60
25294	大丰	新丰镇新河西北101#变	10	100	60	60
25295	大丰	西团镇北团七组92#变	10	200	60	60
25296	大丰	大中镇新团龙福村四组163#变	10	200	60	60
25297	大丰	刘庄镇胜利村一组135#变	10	100	60	60
25298	大丰	益民东路329#变	10	80	60	60
25299	大丰	新丰镇太兴一组209#变	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25300	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	60	0
25301	大丰	白驹镇马家村一组131#变	10	100	59	59
25302	大丰	裕华镇福丰村二组345#变	10	200	59	59
25303	大丰	白驹镇窑港村五组152#变	10	100	59	59
25304	大丰	刘庄镇东联村六组81#变	10	200	59	59
25305	大丰	大中镇新团灶圩村二组108#变	10	100	59	59
25306	大丰	大桥镇潘厍村五组25#变	10	200	59	59
25307	大丰	白驹镇三里树村一组53#变	10	100	59	59
25308	大丰	刘庄镇友谊村一组161#变	10	200	59	59
25309	大丰	新丰镇仁北五组174#变	10	100	59	59
25310	大丰	新丰镇三总村十组028#变	10	200	59	59
25311	大丰	大桥镇洋南村五组96#变	10	200	59	59
25312	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	59	0
25313	大丰	南阳镇祥西村十组65#变	10	400	59	59
25314	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	0	59
25315	大丰	南阳镇诚心村六组190#变	10	100	58	58
25316	大丰	南阳镇祥西二组86#变	10	200	58	58
25317	大丰	大桥镇大桥村五组65#变	10	400	58	58
25318	大丰	大桥镇潘厍村三组50#变	10	400	58	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25319	大丰	刘庄镇龙心村五组127#变	10	200	58	58
25320	大丰	草庙镇北灶三组46#变	10	200	58	58
25321	大丰	草庙镇川东东灶三组60#变	10	200	58	58
25322	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	58	0
25323	大丰	大中镇恒南村七组214#变	10	200	58	58
25324	大丰	新丰镇万众村五组128#变	10	200	58	58
25325	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	0	58
25326	大丰	新丰镇大团二组82#变	10	200	58	58
25327	大丰	新丰镇金东村169#变	10	100	58	58
25328	大丰	西团镇众心村一组144#变	10	200	58	58
25329	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	58	0
25330	大丰	大桥镇东套六组75#变	10	200	58	58
25331	大丰	刘庄镇良好村四组45#变	10	250	57	57
25332	大丰	刘庄镇民主村一组73#变	10	200	57	57
25333	大丰	新丰镇大团四组197#变	10	200	57	57
25334	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	57	0
25335	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	57	0
25336	大丰	草庙镇川东川竹一组87#变	10	200	57	57
25337	大丰	大桥镇方向村二组51#变	10	400	57	57

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25338	大丰	西团镇众心村六组63#变	10	200	57	57
25339	大丰	大中镇新团龙福村七组北站61#变	10	200	57	57
25340	大丰	草庙镇川东居委会七组33#变	10	200	57	57
25341	大丰	西团镇北团七组23#变	10	200	56	56
25342	大丰	白驹镇马家村一组133#变	10	200	56	56
25343	大丰	大桥镇大东村六组100#变	10	200	56	56
25344	大丰	新丰镇全心十组213#变	10	200	56	56
25345	大丰	草庙镇草庙居委会四组167#变	10	200	56	56
25346	大丰	刘庄镇光荣村六组24#变	10	160	56	56
25347	大丰	刘庄镇润民村四组93#变	10	250	55	55
25348	大丰	白驹镇洋心居委会一组86#变	10	200	55	55
25349	大丰	刘庄镇润民村七组50#变	10	200	55	55
25350	大丰	草庙镇竹港一组42#变	10	200	55	55
25351	大丰	大桥镇中业四组68#变	10	200	55	55
25352	大丰	刘庄镇良好村七组13#变	10	200	55	55
25353	大丰	刘庄镇建成村六组128#变	10	200	55	55
25354	大丰	刘庄镇龙心村一组140#变	10	200	55	55
25355	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	55	0
25356	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	0	54

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25357	大丰	南阳镇祥北五组141#变	10	200	54	54
25358	大丰	白驹镇沿堤村七组21#变	10	200	54	54
25359	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	54	0
25360	大丰	草庙镇川东居委会四组5#变	10	200	54	54
25361	大丰	南阳镇诚乡十一组85#变	10	200	54	54
25362	大丰	刘庄镇竞赛村四组92#变	10	200	53	53
25363	大丰	新丰镇金西三组148#变	10	200	53	53
25364	大丰	南阳镇祥北三组28#变	10	200	53	53
25365	大丰	南阳镇广丰一组39#变	10	200	53	53
25366	大丰	新丰镇齐贤村九组194#变	10	315	53	53
25367	大丰	草庙镇四灶七组33#变	10	200	53	53
25368	大丰	新丰镇同玉四组214#变	10	200	53	53
25369	大丰	新丰镇三总村六组065#变	10	200	53	53
25370	大丰	白驹镇马家村七组41#变	10	200	53	53
25371	大丰	刘庄镇民主村八组156#变	10	200	53	53
25372	大丰	南阳镇宏大村六组123#变	10	200	53	53
25373	大丰	新丰镇新河五组28#变	10	200	53	53
25374	大丰	刘庄镇胜利村四组55#变	10	200	53	53
25375	大丰	新丰镇大团一组83#变	10	160	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25376	大丰	新丰镇金西三组119#变	10	200	53	53
25377	大丰	刘庄镇友谊村二组167#变	10	100	52	52
25378	大丰	白驹镇马家村二组147#变	10	200	52	52
25379	大丰	新丰镇全心村十组129#变	10	200	52	52
25380	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	52	0
25381	大丰	刘庄镇东联村二组91#变	10	200	52	52
25382	大丰	刘庄镇胜利村六组149#变	10	200	52	52
25383	大丰	新丰镇太兴二组154#变	10	200	52	52
25384	大丰	裕华镇福丰村五组239#变	10	200	52	52
25385	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	52	0
25386	大丰	南阳镇城乡五组56#变	10	200	52	52
25387	大丰	草庙镇草庙居委会五组63#变	10	200	51	51
25388	大丰	大中镇双喜村三组101#变	10	400	51	51
25389	大丰	新丰镇金墩小街2#变	10	200	51	51
25390	大丰	西团镇描花村五组62#变	10	200	51	51
25391	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	51	0
25392	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	51	0
25393	大丰	白驹镇七里桥村六组75#变	10	200	51	51
25394	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	0	51

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25395	大丰	白驹镇唐西村五组173#变	10	100	51	51
25396	大丰	草庙镇丁东四组138#变	10	400	51	51
25397	大丰	草庙镇丁东三组153#变	10	200	51	51
25398	大丰	新丰镇曙光北站220#变	10	400	50	50
25399	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	50	0
25400	大丰	草庙镇竹港二组145#变	10	200	50	50
25401	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	50	0
25402	大丰	裕华镇福东村十组74#变	10	200	50	50
25403	大丰	大桥镇中合村一组100#变	10	200	50	50
25404	大丰	大桥镇大桥村十组11#变	10	200	50	50
25405	大丰	刘庄镇云溪村四组33#变	10	160	50	50
25406	大丰	南阳镇乡村五组139#变	10	200	50	50
25407	大丰	刘庄镇良好村六组102#变	10	160	49	49
25408	大丰	草庙镇沿河三组35#变	10	200	49	49
25409	大丰	新丰镇三总村十三组027#变	10	200	49	49
25410	大丰	新丰镇中闸五组54#变	10	200	49	49
25411	大丰	白驹镇汤舍村四组132#变	10	100	49	49
25412	大丰	白驹镇狮子口村七组132#变	10	200	49	49
25413	大丰	刘庄镇胜利村二组7#变	10	200	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25414	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	49	0
25415	大丰	新丰镇金东十三组42#变	10	400	49	49
25416	大丰	新丰镇小团五组28#变	10	200	49	49
25417	大丰	西团镇众心村二组178#变	10	200	48	48
25418	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	48	0
25419	大丰	西团镇西灵四组71#变	10	200	48	48
25420	大丰	草庙镇新场三组151#变	10	200	48	48
25421	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	48	0
25422	大丰	南阳镇诚心三组105#变	10	200	48	48
25423	大丰	西团镇七灶河五组14#变	10	200	48	48
25424	大丰	新丰镇小团五组198#变	10	200	48	48
25425	大丰	草庙镇川东居委会一组9#变	10	200	47	47
25426	大丰	新丰镇时新北站北100#变	10	200	47	47
25427	大丰	新丰镇三总村五组084#变	10	200	47	47
25428	大丰	南阳镇广丰七组19#变	10	200	47	47
25429	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	47	0
25430	大丰	西团镇龙窑七组76#变	10	200	47	47
25431	大丰	草庙镇川东川洋三组81#变	10	200	47	47
25432	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25433	大丰	刘庄镇光荣村四组66#变	10	200	47	47
25434	大丰	草庙镇川东五组32#变	10	200	47	47
25435	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	0	47
25436	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	47	0
25437	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	47	0
25438	大丰	草庙镇川竹六组65#变	10	400	46	46
25439	大丰	新丰镇小团三组162#变	10	200	46	46
25440	大丰	大桥镇宁港村五组97#变	10	200	46	46
25441	大丰	大桥镇三圩村五组72#变	10	160	46	46
25442	大丰	裕华镇福丰村二组299#变	10	200	46	46
25443	大丰	刘庄镇润民村3组187#变	10	200	46	46
25444	大丰	刘庄镇胜利村六组6#变	10	200	46	46
25445	大丰	大中镇双喜村一组100#变	10	400	46	46
25446	大丰	大桥镇中合村八组56#变	10	200	46	46
25447	大丰	刘庄镇竞赛村五组75#变	10	200	46	46
25448	大丰	刘庄镇胜利村二组62#变	10	200	46	46
25449	大丰	草庙镇草庙居委会二组84#变	10	400	46	46
25450	大丰	草庙镇新场四组134#变	10	200	46	46
25451	大丰	大桥镇中合三组83#变	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25452	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	45	0
25453	大丰	刘庄镇光荣村七组22#变	10	200	45	45
25454	大丰	新丰镇时丰六组37#变	10	200	45	45
25455	大丰	白驹镇马家村七组196#变	10	200	45	45
25456	大丰	新丰镇永成三组166#变	10	200	45	45
25457	大丰	大桥镇大东村一组58#变	10	400	45	45
25458	大丰	大中镇利民三四组113#变	10	400	45	45
25459	大丰	新丰镇金东八组82#变	10	100	45	45
25460	大丰	刘庄镇光荣村三组15#变	10	200	45	45
25461	大丰	南阳镇祥西九组115#变	10	200	45	45
25462	大丰	南阳镇祥西村一组42#变	10	200	44	44
25463	大丰	西团镇九一三组116#变	10	160	44	44
25464	大丰	南阳镇成丰六组13#变	10	200	44	44
25465	大丰	刘庄镇民主村一组70#变	10	200	44	44
25466	大丰	南阳镇祥西村五组35#变	10	200	44	44
25467	大丰	白驹镇汤舍村二组148#变	10	200	44	44
25468	大丰	南阳镇城乡村九组西129#变	10	400	44	44
25469	大丰	刘庄镇龙心村一组82#变	10	200	44	44
25470	大丰	草庙镇川竹七组17#变	10	200	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25471	大丰	白驹镇汤舍村六组93变	10	200	44	44
25472	大丰	刘庄镇东联村一组21#变	10	200	44	44
25473	大丰	西团镇西团四组116#变	10	200	43	43
25474	大丰	大桥镇中业村二组46#变	10	100	43	43
25475	大丰	草庙镇新场三组60#变	10	200	43	43
25476	大丰	刘庄镇民主村一组101#变	10	200	43	43
25477	大丰	西团镇新中三组57#变	10	200	43	43
25478	大丰	西团镇七灶河村五组192#变	10	100	43	43
25479	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	43	0
25480	大丰	新丰镇永跃三组65#变	10	200	43	43
25481	大丰	大桥镇大桥居委会一组91#变	10	200	43	43
25482	大丰	裕华镇福丰村南匡69#变	10	200	43	43
25483	大丰	新丰镇新河五组109#变	10	100	43	43
25484	大丰	白驹镇东窑村二组40#变	10	200	43	43
25485	大丰	大中镇恒南村一组204#变	10	200	43	43
25486	大丰	新丰镇韦灶二组143#变	10	200	43	43
25487	大丰	草庙镇沿河五组127#变	10	200	42	42
25488	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	0	42
25489	大丰	南阳镇祥西村七组22#变	10	400	42	42

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25490	大丰	白驹镇窑港村二组60#变	10	200	42	42
25491	大丰	南阳镇诚乡一组31#变	10	200	42	42
25492	大丰	大桥镇安东村一组34#变	10	200	42	42
25493	大丰	大桥镇江东一组86#变	10	200	42	42
25494	大丰	西团镇赵场五组24#变	10	200	42	42
25495	大丰	新丰镇时丰二组32#变	10	200	42	42
25496	大丰	南阳镇南阳村一组9#变	10	400	42	42
25497	大丰	新丰镇全心六组237#变	10	200	41	41
25498	大丰	草庙镇北灶七组58#变	10	200	41	41
25499	大丰	西团镇黄埔五组181#变	10	200	41	41
25500	大丰	刘庄镇新桥村一组122#变	10	200	41	41
25501	大丰	新丰镇新河四组29#变	10	200	41	41
25502	大丰	刘庄镇润民村八组130#变	10	200	41	41
25503	大丰	刘庄镇龙心村二组80#变	10	200	41	41
25504	大丰	刘庄镇胜利村六组56#变	10	200	41	41
25505	大丰	西团镇龙窑四组149#变	10	200	41	41
25506	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	0	41
25507	大丰	西团镇北团五组70#变	10	200	40	40
25508	大丰	南阳镇祥南一组88#变	10	200	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25509	大丰	刘庄镇建成村七组76#变	10	160	40	40
25510	大丰	白驹镇窑港村二组18#变	10	200	40	40
25511	大丰	南阳镇团结街10#变	10	200	40	40
25512	大丰	大中镇新团老坝村二组85#变	10	200	40	40
25513	大丰	新丰镇三总村五组085#变	10	200	40	40
25514	大丰	刘庄镇龙心村二组81#变	10	200	40	40
25515	大丰	南阳镇祥南六组102#变	10	200	40	40
25516	大丰	西团镇西灵村一组119#变	10	200	40	40
25517	大丰	新丰镇群乐二组115#变	10	200	40	40
25518	大丰	新丰镇永成四组156#变	10	200	40	40
25519	大丰	刘庄镇胜利村二组144#变	10	200	39	39
25520	大丰	西团镇北团三组49#变	10	200	39	39
25521	大丰	草庙镇川竹七组70#变	10	200	39	39
25522	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	39	0
25523	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	315	39	0
25524	大丰	新丰镇时新五组51#变	10	400	39	39
25525	大丰	新丰镇永成四组201#变	10	200	39	39
25526	大丰	南阳镇祥北村三组159#变	10	200	39	39
25527	大丰	草庙镇川东居委会八组79#变	10	200	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25528	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	39	0
25529	大丰	白驹镇马家村一组91#变	10	200	39	39
25530	大丰	刘庄镇胜利村二组145#变	10	200	39	39
25531	大丰	大桥镇塔东村三组28#变	10	100	39	39
25532	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	0	39
25533	大丰	刘庄镇光荣村三组16#变	10	200	38	38
25534	大丰	草庙镇新场三组61#变	10	200	38	38
25535	大丰	刘庄镇光荣村五组29#变	10	200	38	38
25536	大丰	新丰镇时新七组113#变	10	400	38	38
25537	大丰	草庙镇新场一组59#变	10	200	38	38
25538	大丰	刘庄镇润民村三组161#变	10	200	38	38
25539	大丰	大中镇恒北村190#变	10	200	38	38
25540	大丰	新丰镇太兴一组25#变	10	200	38	38
25541	大丰	西团镇西团村三组88#变	10	100	37	37
25542	大丰	大桥镇大东村六组30#变	10	100	37	37
25543	大丰	新丰镇三总村十三组160#变	10	200	37	37
25544	大丰	大中镇新团龙福村六组194#变	10	200	37	37
25545	大丰	刘庄镇良好村四组94#变	10	200	37	37
25546	大丰	西团镇七灶河村二组81#变	10	100	37	37

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25547	大丰	西团镇马港村五组110#变	10	200	37	37
25548	大丰	草庙镇川东川洋二组62#变	10	200	37	37
25549	大丰	刘庄镇友谊村一组36#变	10	200	37	37
25550	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	0	37
25551	大丰	新丰镇永昌八组202#变	10	200	37	37
25552	大丰	草庙镇川东新东二组58#变	10	200	37	37
25553	大丰	草庙镇北灶四组47#变	10	200	37	37
25554	大丰	刘庄镇良好村四组178#变	10	200	36	36
25555	大丰	刘庄镇龙心村四组87#变	10	400	36	36
25556	大丰	草庙镇竹港六组22#变	10	200	36	36
25557	大丰	新丰镇时丰四组南157#变	10	160	36	36
25558	大丰	大桥镇东套村十一组44#变	10	100	36	36
25559	大丰	刘庄镇润民村三组157#变	10	100	36	36
25560	大丰	刘庄镇光荣村二组104#变	10	200	36	36
25561	大丰	大中镇恒丰村五组22#变	10	200	36	36
25562	大丰	新丰镇时丰一组31#变	10	100	36	36
25563	大丰	大桥镇潘丿二组72#变	10	200	36	36
25564	大丰	新丰镇时丰四组北158#变	10	200	36	36
25565	大丰	西团镇赵场一组21#变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25566	大丰	大桥镇洋南村五组85#变	10	200	35	35
25567	大丰	西团镇北团村二组126#变	10	200	35	35
25568	大丰	西团镇新中村二组16#变	10	200	35	35
25569	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	35	0
25570	大丰	南阳镇祥西村六组98#变	10	200	35	35
25571	大丰	西团镇北团五组46#变	10	200	35	35
25572	大丰	大中镇恒南村二组213#变	10	200	35	35
25573	大丰	新丰镇金东一组（南）10#变	10	200	35	35
25574	大丰	西团镇西团四组19#变	10	200	35	35
25575	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	0	35
25576	大丰	刘庄镇新桥村五组57#变	10	200	35	35
25577	大丰	刘庄镇新桥村五组98#变	10	200	34	34
25578	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	34	0
25579	大丰	大中镇德丰村一组193#变	10	400	34	34
25580	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	34	0
25581	大丰	刘庄镇新桥村四组108#变	10	200	34	34
25582	大丰	新丰镇太兴村四组125#变	10	200	34	34
25583	大丰	刘庄镇光荣村六组26#变	10	200	34	34
25584	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25585	大丰	新丰镇新河一组27#变	10	160	34	34
25586	大丰	新丰镇益北四组西124#变	10	200	34	34
25587	大丰	草庙镇新场三组129#变	10	200	34	34
25588	大丰	大中镇新团龙福村七组南192#变	10	200	34	34
25589	大丰	大桥镇东套村一组38#变	10	200	34	34
25590	大丰	南阳镇祥西村三组146#变	10	200	34	34
25591	大丰	新丰镇永跃七组190#变	10	315	34	34
25592	大丰	南阳镇祥丰一组78#变	10	400	34	34
25593	大丰	刘庄镇建成村五组141#变	10	200	34	34
25594	大丰	新丰镇三总村九组193#变	10	160	34	34
25595	大丰	新丰镇金西三组南14#变	10	200	34	34
25596	大丰	刘庄镇东联村三组140#变	10	200	33	33
25597	大丰	白驹镇汤舍村六组96#变	10	200	33	33
25598	大丰	新丰镇金东十二组38#变	10	200	33	33
25599	大丰	西团镇西团村三组90#变	10	200	33	33
25600	大丰	草庙镇川东川洋一组35#变	10	200	33	33
25601	大丰	西团镇北团村三组81#变	10	200	33	33
25602	大丰	草庙镇四灶二组130#变	10	200	33	33
25603	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	33	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25604	大丰	大中镇恒南村九组137#变	10	200	32	32
25605	大丰	白驹镇七里桥六组146#变	10	200	32	32
25606	大丰	刘庄镇良好村一组160#变	10	200	32	32
25607	大丰	草庙镇北灶七组118#变	10	200	32	32
25608	大丰	白驹镇窑港村二组162#变	10	200	32	32
25609	大丰	新丰镇金西八组185#变	10	200	32	32
25610	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	31	0
25611	大丰	白驹镇汤舍村五组95#变	10	200	31	31
25612	大丰	草庙镇新场五组74#变	10	100	31	31
25613	大丰	南阳镇幼儿园4#变	10	400	31	31
25614	大丰	新丰镇群乐五组北188#变	10	200	31	31
25615	大丰	白驹镇东窑村四组126#变	10	160	31	31
25616	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	31	0
25617	大丰	刘庄镇龙心村五组84#变	10	200	31	31
25618	大丰	大桥镇中联三组92#变	10	200	31	31
25619	大丰	草庙镇川东川洋二组57#变	10	200	31	31
25620	大丰	新丰镇金西三组67#变	10	200	31	31
25621	大丰	新丰镇群乐二组186#变	10	200	31	31
25622	大丰	刘庄镇光荣村一组116#变	10	100	30	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25623	大丰	西团镇西灵四组45#变	10	200	30	30
25624	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	30	0
25625	大丰	刘庄镇东联村三组83#变	10	160	30	30
25626	大丰	大桥镇中业四组84#变	10	200	30	30
25627	大丰	大桥镇港北村三组25#变	10	200	30	30
25628	大丰	新丰镇万众二组105#变	10	200	30	30
25629	大丰	草庙镇北灶一组94#变	10	200	30	30
25630	大丰	大中镇新团建设村一组西118#变	10	200	29	29
25631	大丰	大中镇双喜村三组192#变	10	200	29	29
25632	大丰	西团镇西团一组38#变	10	200	29	29
25633	大丰	新丰镇永昌五组139#变	10	200	29	29
25634	大丰	西团镇描花村一组18#变	10	160	29	29
25635	大丰	刘庄镇民主村九组111#变	10	200	29	29
25636	大丰	大桥镇洋南二组122#变	10	400	29	29
25637	大丰	西团镇北团八组21#变	10	200	29	29
25638	大丰	草庙镇新场五组12#变	10	160	29	29
25639	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	0	29
25640	大丰	新丰镇龙堤三组32#变	10	200	29	29
25641	大丰	新丰镇时丰六组145#变	10	200	29	29

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25642	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	29	0
25643	大丰	大桥镇川南二组103#变	10	200	28	28
25644	大丰	白驹镇东窑村二组36#变	10	200	28	28
25645	大丰	刘庄镇建成村二组37#变	10	200	28	28
25646	大丰	西团镇赵场村四组168#变	10	100	28	28
25647	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	28	0
25648	大丰	新丰镇同玉三组45#变	10	200	28	28
25649	大丰	新丰镇永成二组191#变	10	200	28	28
25650	大丰	草庙镇川东居委会三组86#变	10	200	28	28
25651	大丰	草庙镇竹港三组103#变	10	200	28	28
25652	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	0	28
25653	大丰	南阳镇城乡六组92#变	10	200	28	28
25654	大丰	西团镇描花四组60#变	10	400	27	27
25655	大丰	白驹镇马家村六组42#变	10	200	28	28
25656	大丰	新丰镇万众一组71#变	10	200	27	27
25657	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	0	27
25658	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	315	27	0
25659	大丰	草庙镇四灶一组109#变	10	200	27	27
25660	大丰	新丰镇时新预制场19#变	10	160	27	27

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25661	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	27	0
25662	大丰	新丰镇同玉一组181#变	10	100	27	27
25663	大丰	刘庄镇良好村六组43#变	10	160	27	27
25664	大丰	草庙镇新场七组98#变	10	200	27	27
25665	大丰	刘庄镇友谊村六组97#变	10	200	27	27
25666	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	26	0
25667	大丰	西团镇北团五组47#变	10	200	26	26
25668	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	0	26
25669	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	26	0
25670	大丰	草庙镇草庙居委会四组72#变	10	200	26	26
25671	大丰	新丰镇大达五组75#变	10	200	26	26
25672	大丰	大桥镇下灶村五组119#变	10	100	26	26
25673	大丰	新丰镇车滩六组78#变	10	200	25	25
25674	大丰	西团镇西灵三组117#变	10	200	25	25
25675	大丰	南阳镇广丰六组113#变	10	200	25	25
25676	大丰	南阳镇诚心五组50#变	10	400	25	25
25677	大丰	裕华镇福东村六组160#变	10	200	25	25
25678	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	25	0
25679	大丰	西团镇七灶河村132#变	10	200	24	24

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25680	大丰	南阳镇祥北二组135#变	10	200	24	24
25681	大丰	南阳镇祥南三组17#变	10	200	24	24
25682	大丰	大桥镇三圩村三组64#变	10	200	24	24
25683	大丰	大桥镇高墩村八组75#变	10	400	24	24
25684	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	315	24	0
25685	大丰	新丰镇永跃三组135#变	10	200	24	24
25686	大丰	新丰镇太兴一组22#变	10	200	24	24
25687	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	24	0
25688	大丰	草庙镇四灶一组166#变	10	315	24	24
25689	大丰	新丰镇时丰六组86#变	10	200	24	24
25690	大丰	新丰镇金西四组（中）126#变	10	100	24	24
25691	大丰	新丰镇金东村130#变	10	400	24	24
25692	大丰	裕华镇福丰村四组255#变	10	200	24	24
25693	大丰	新丰镇时丰水塔34#变	10	100	24	24
25694	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	24	0
25695	大丰	南阳镇诚心一组104#变	10	200	23	23
25696	大丰	新丰镇仁北一组26#变	10	200	23	23
25697	大丰	刘庄镇民主村四组68#变	10	200	23	23
25698	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	0	23

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25699	大丰	草庙镇新东四组78#变	10	200	23	23
25700	大丰	刘庄镇润民村八组89#变	10	200	23	23
25701	大丰	新丰镇仁北三组23#变	10	100	23	23
25702	大丰	新丰镇永跃七组149#变	10	315	23	23
25703	大丰	西团镇黄埔五组183#变	10	200	23	23
25704	大丰	新丰镇仁北五组104#变	10	200	23	23
25705	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	23	0
25706	大丰	草庙镇川东居委会六组8#变	10	200	23	23
25707	大丰	草庙镇川东居委会七组89#变	10	200	23	23
25708	大丰	新丰镇赤旗八组39#变	10	200	22	22
25709	大丰	草庙镇新场三组67#变	10	200	22	22
25710	大丰	刘庄镇胜利村三组88#变	10	200	22	22
25711	大丰	大桥镇潘卜村四组67#变	10	200	22	22
25712	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	22	0
25713	大丰	大中镇新团同圣村一组90#变	10	200	22	22
25714	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	22	0
25715	大丰	新丰镇大团村三组120#变	10	200	22	22
25716	大丰	新丰镇中闸七组55#变	10	200	21	21
25717	大丰	新丰镇闸北一组167#变	10	200	21	21

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25718	大丰	刘庄镇新桥村八组91#变	10	200	21	21
25719	大丰	西团镇新中三组58#变	10	200	21	21
25720	大丰	草庙镇新场七组11#变	10	160	21	21
25721	大丰	西团镇龙窑七组128#变	10	200	21	21
25722	大丰	刘庄镇建成村三组33#变	10	200	21	21
25723	大丰	白驹镇七里桥村六组76#变	10	160	21	21
25724	大丰	西团镇龙窑村一组99#变	10	200	21	21
25725	大丰	裕华镇福东村132#变	10	200	21	21
25726	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	21	0
25727	大丰	新丰镇三总村七组206#变	10	200	21	21
25728	大丰	新丰镇小团三组108#变	10	200	21	21
25729	大丰	新丰镇车滩八组220#变	10	100	21	21
25730	大丰	草庙镇川东居委会六组6#变	10	200	21	21
25731	大丰	草堰镇沙洼七组39#变	10	160	21	21
25732	大丰	大桥镇中业村三组98#变	10	100	21	21
25733	大丰	草庙镇川东东灶五组83#变	10	200	21	21
25734	大丰	白驹镇汤舍村一组35#变	10	200	21	21
25735	大丰	西团镇新中四组74#变	10	200	21	21
25736	大丰	新丰镇时新八组162#变	10	200	20	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25737	大丰	刘庄镇润民村六组52#变	10	200	20	20
25738	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	0	20
25739	大丰	南阳镇祥南村二组99#变	10	200	20	20
25740	大丰	草庙镇沿河二组36#变	10	200	20	20
25741	大丰	草庙镇竹港四组23#变	10	200	20	20
25742	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	0	20
25743	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	20	0
25744	大丰	大桥镇中联二组82#变	10	200	20	20
25745	大丰	大桥镇江东三组73#变	10	200	20	20
25746	大丰	刘庄镇新桥村四组109#变	10	200	20	20
25747	大丰	刘庄镇东方村五组132#变	10	100	20	20
25748	大丰	南阳镇祥南村七组156#变	10	200	20	20
25749	大丰	刘庄镇润民村二组96#变	10	400	20	20
25750	大丰	裕华镇福丰村二组47#变	10	160	20	20
25751	大丰	南阳镇祥西村八组103#变	10	200	20	20
25752	大丰	新丰镇曙光二组32#变	10	200	20	20
25753	大丰	刘庄镇光荣村七组30#变	10	200	20	20
25754	大丰	大桥镇港北村二组56#变	10	200	20	20
25755	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25756	大丰	新丰镇曙光西站34#变	10	200	19	19
25757	大丰	草堰镇沙洼八组41#变	10	200	19	19
25758	大丰	刘庄镇良好村九组42#变	10	200	19	19
25759	大丰	大桥镇中南六组85#变	10	200	19	19
25760	大丰	大桥镇中北七组77#变	10	200	19	19
25761	大丰	大桥镇大东五组73#变	10	160	19	19
25762	大丰	刘庄镇民主村七组170#变	10	200	19	19
25763	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	18	0
25764	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	18	0
25765	大丰	刘庄镇新桥村七组18#变	10	200	18	18
25766	大丰	南阳镇城乡村十一组154#变	10	200	18	18
25767	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	0	18
25768	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	18	0
25769	大丰	西团镇七灶河村一组107#变	10	200	18	18
25770	大丰	新丰镇永昌六组56#变	10	200	18	18
25771	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	17	0
25772	大丰	新丰镇永跃一组63#变	10	200	17	17
25773	大丰	白驹镇东窑村四组127#变	10	200	17	17
25774	大丰	刘庄镇友谊村二组38#变	10	200	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25775	大丰	大桥镇川南村六组46#变	10	200	17	17
25776	大丰	南阳镇成丰十一组60#变	10	200	17	17
25777	大丰	南阳镇诚心村五组126#变	10	200	17	17
25778	大丰	大中镇恒南村一三组133#变	10	200	17	17
25779	大丰	大桥镇中业村四组23#变	10	200	16	16
25780	大丰	白驹镇窑港村五组80#变	10	200	16	16
25781	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	16	0
25782	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	16	0
25783	大丰	草庙镇沿河三组99#变	10	200	15	15
25784	大丰	刘庄镇润民村三组146#变	10	100	15	15
25785	大丰	南阳镇祥西村七组24#变	10	200	15	15
25786	大丰	大桥镇塔东三组74#变	10	200	15	15
25787	大丰	西团镇七灶河村一组90#变	10	200	15	15
25788	大丰	刘庄镇龙心村四组86#变	10	160	15	15
25789	大丰	大桥镇联丰村三组144#变	10	200	15	15
25790	大丰	新丰镇大团四组84#变	10	200	15	15
25791	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	15	0
25792	大丰	刘庄镇友谊村六组42#变	10	200	15	15
25793	大丰	大桥镇江东四组71#变	10	200	15	15

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25794	大丰	新丰镇车滩二组104#变	10	200	14	14
25795	大丰	新丰镇永跃六组66#变	10	200	14	14
25796	大丰	刘庄镇光荣村六组55#变	10	160	14	14
25797	大丰	南阳镇祥西村八组23#变	10	200	14	14
25798	大丰	新丰镇仁中三组92#变	10	160	14	14
25799	大丰	南阳镇诚心二组109#变	10	200	14	14
25800	大丰	大桥镇下灶村一组66#变	10	100	14	14
25801	大丰	白驹镇汤舍村一组33#变	10	200	14	14
25802	大丰	新丰镇大团六组203#变	10	200	13	13
25803	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	13	0
25804	大丰	大中镇新团龙福村六组74#变	10	200	13	13
25805	大丰	草庙镇川东居委会五组4#变	10	200	13	13
25806	大丰	草庙镇北灶七组156#变	10	200	13	13
25807	大丰	草庙镇竹港六组86#变	10	200	13	13
25808	大丰	南阳镇祥西三组32#变	10	200	13	13
25809	大丰	南阳镇广丰四组40#变	10	200	13	13
25810	大丰	新丰镇农机站1#变	10	250	13	13
25811	大丰	新丰镇三总村六组064#变	10	200	13	13
25812	大丰	西团镇龙窑四组150#变	10	100	13	13

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25813	大丰	草庙镇川东新东二组71#变	10	200	12	12
25814	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	0	12
25815	大丰	大中镇利民村七组116#变	10	200	12	12
25816	大丰	西团镇众心二组57#变	10	200	12	12
25817	大丰	草庙镇北灶七组73#变	10	200	12	12
25818	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	12	0
25819	大丰	大桥镇大桥村四组14#变	10	200	11	11
25820	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	11	0
25821	大丰	大桥镇大桥村十组140#变	10	200	11	11
25822	大丰	南阳镇城乡村二组114#变	10	200	11	11
25823	大丰	西团镇龙窑三组78#变	10	200	11	11
25824	大丰	新丰镇时新北站179#变	10	200	11	11
25825	大丰	新丰镇大达一组73#变	10	200	11	11
25826	大丰	大桥镇中元村三组91#变	10	200	11	11
25827	大丰	裕华镇福丰村五组125#变	10	200	11	11
25828	大丰	大中镇新民村一组19#变	10	200	11	11
25829	大丰	南阳镇诚心五组108#变	10	200	11	11
25830	大丰	新丰镇群乐东灶73#变	10	400	11	11
25831	大丰	大桥镇中合村三组16#变	10	200	11	11

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25832	大丰	新丰镇全心六组27#变	10	160	10	10
25833	大丰	新丰镇曙光北站221#变	10	200	10	10
25834	大丰	南阳镇诚心村一组南116#变	10	400	10	10
25835	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	10	0
25836	大丰	南阳镇村一组91#变	10	200	10	10
25837	大丰	新丰镇益北东南140#变	10	100	10	10
25838	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	10	0
25839	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	0	10
25840	大丰	刘庄镇民主村九组95#变	10	200	10	10
25841	大丰	大桥镇中北三组10#变	10	200	10	10
25842	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	10	0
25843	大丰	草庙镇川东东灶一组45#变	10	200	9	9
25844	大丰	草庙镇新场六组128#变	10	200	9	9
25845	大丰	新丰镇齐贤村三组151#变	10	200	9	9
25846	大丰	新丰镇赤旗二组183变	10	100	9	9
25847	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	9	0
25848	大丰	刘庄镇良好村五组47#变	10	200	9	9
25849	大丰	大桥镇东套村五组59#变	10	200	8	8
25850	大丰	白驹镇唐西村五组102#变	10	200	8	8

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25851	大丰	西团镇北团一组79#变	10	200	8	8
25852	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	8	0
25853	大丰	南阳镇广丰四组95#变	10	200	8	8
25854	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	0	8
25855	大丰	新丰镇中闸一组114#变	10	400	8	8
25856	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	8	0
25857	大丰	新丰镇赤旗十组206#变	10	200	7	7
25858	大丰	大桥镇川南村八组47#变	10	200	7	7
25859	大丰	新丰镇金西三组（东）13#变	10	100	7	7
25860	大丰	草庙镇东灶二组43#变	10	200	7	7
25861	大丰	大桥镇下灶村三组23#变	10	400	7	7
25862	大丰	大桥镇三圩村一组61#变	10	200	6	6
25863	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	0	6
25864	大丰	新丰镇时丰三组33#变	10	200	6	6
25865	大丰	南阳镇诚心一组94#变	10	200	6	6
25866	大丰	大桥镇中元村五组9#变	10	400	6	6
25867	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	5	0
25868	大丰	大中镇双喜村210#变	10	400	5	5
25869	大丰	刘庄镇民主村四组163#变	10	200	5	5

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25870	大丰	新丰镇永跃二组140#变	10	200	5	5
25871	大丰	大桥镇大桥村六组18#变	10	200	5	5
25872	大丰	大桥镇高墩村四组57#变	10	400	4	4
25873	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	4	0
25874	大丰	草庙镇新场七组137#变	10	100	4	4
25875	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	4	0
25876	大丰	大桥镇洋南村三组33#变	10	315	4	4
25877	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	4	0
25878	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	4	0
25879	大丰	草庙镇四灶三组31#变	10	200	3	3
25880	大丰	大中镇恒丰村一三组25#变	10	400	3	3
25881	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	3	0
25882	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	3	0
25883	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	3	0
25884	大丰	大桥镇潘厍居委会一组4#变	10	200	3	3
25885	大丰	新丰镇太兴二组20#变	10	200	3	3
25886	大丰	新丰镇金西九组135#变	10	200	3	3
25887	大丰	新丰镇时新六组168#变	10	200	2	2
25888	大丰	西团镇西灵村六组95#变	10	200	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25889	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	2	0
25890	大丰	新丰镇群乐三组154#变	10	200	2	2
25891	大丰	新丰镇富强街7#变	10	200	1	1
25892	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	1	0
25893	大丰	新丰镇益北（南）245#变	10	200	1	1
25894	大丰	南阳镇诚心村四组163#变	10	400	1	1
25895	大丰	裕华镇福丰村八组302#变	10	200	0	0
25896	大丰	大桥镇安东村四组47#变	10	200	0	0
25897	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	0	0
25898	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	0	0
25899	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	0	0
25900	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	0	0
25901	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	0	0
25902	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	0	0
25903	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	0	0
25904	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	160	0
25905	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	4	0
25906	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	12	0
25907	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25908	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	18	0
25909	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	19	0
25910	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	20	0
25911	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	4	0
25912	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	32	0
25913	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	44	0
25914	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	50	0
25915	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	51	0
25916	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	53	0
25917	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	66	0
25918	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	71	0
25919	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	76	0
25920	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	95	0
25921	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	103	0
25922	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	108	0
25923	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	115	0
25924	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	134	0
25925	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	135	0
25926	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25927	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	36	0
25928	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	144	0
25929	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	235	0
25930	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	0	0
25931	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	320	0
25932	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	320	0
25933	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	320	0
25934	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	192	0
25935	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	3	0
25936	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	5	0
25937	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	9	0
25938	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	10	0
25939	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	28	0
25940	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	30	0
25941	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	37	0
25942	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	42	0
25943	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	43	0
25944	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	87	0
25945	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25946	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	101	0
25947	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	103	0
25948	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	104	0
25949	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	110	0
25950	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	111	0
25951	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	113	0
25952	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	121	0
25953	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	127	0
25954	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	129	0
25955	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	146	0
25956	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	194	0
25957	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	248	0
25958	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	254	0
25959	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	256	0
25960	大丰	王港居委会87#变	10	200	160	160
25961	大丰	大丰港王港居委会90#变	10	100	80	80
25962	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	160	0
25963	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	320	0
25964	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25965	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	252	0
25966	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	0	0
25967	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	0	0
25968	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	0	0
25969	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	0	0
25970	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	0	0
25971	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	0	0
25972	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	504	0
25973	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	504	0
25974	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	160	0
25975	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	160	0
25976	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	160	0
25977	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	1	0
25978	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	2	0
25979	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	3	0
25980	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	7	0
25981	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	315	8	0
25982	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	10	0
25983	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
25984	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	14	0
25985	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	20	0
25986	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	27	0
25987	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	27	0
25988	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	315	27	0
25989	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	28	0
25990	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	28	0
25991	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	34	0
25992	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	34	0
25993	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	35	0
25994	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	37	0
25995	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	37	0
25996	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	37	0
25997	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	38	0
25998	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	38	0
25999	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	39	0
26000	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	41	0
26001	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	44	0
26002	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26003	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	47	0
26004	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	48	0
26005	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	51	0
26006	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	51	0
26007	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	51	0
26008	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	53	0
26009	大丰	万盈镇殷灶东灶88#变	10	400	54	0
26010	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	62	0
26011	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	62	0
26012	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	70	0
26013	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	74	0
26014	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	83	0
26015	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	93	0
26016	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	93	0
26017	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	94	0
26018	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	99	0
26019	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	99	0
26020	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	102	0
26021	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26022	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	114	0
26023	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	125	0
26024	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	126	0
26025	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	129	0
26026	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	129	0
26027	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	109	0
26028	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	153	0
26029	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	169	0
26030	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	190	0
26031	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	197	0
26032	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	238	0
26033	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	285	0
26034	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	0	0
26035	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	0	0
26036	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	0	0
26037	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	0	0
26038	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	13	0
26039	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	0	0
26040	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26041	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	0	0
26042	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	0	0
26043	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	0	0
26044	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	160	0
26045	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	160	0
26046	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	15	0
26047	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	29	0
26048	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	31	0
26049	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	42	0
26050	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	46	0
26051	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	47	0
26052	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	48	0
26053	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	49	0
26054	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	52	0
26055	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	62	0
26056	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	64	0
26057	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	400	64	0
26058	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	68	0
26059	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	71	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26060	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	74	0
26061	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	79	0
26062	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	27	0
26063	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	94	0
26064	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	110	0
26065	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	124	0
26066	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	130	0
26067	大丰	璩和府5#主变	10	800	640	640
26068	大丰	璩和府1#主变	10	800	640	640
26069	大丰	璩和府7#主变	10	800	640	640
26070	大丰	璩和府3#主变	10	800	640	640
26071	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	640	0
26072	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	640	0
26073	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	640	0
26074	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	640	0
26075	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	66	0
26076	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	1	0
26077	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	6	0
26078	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26079	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	23	0
26080	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	48	0
26081	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	49	0
26082	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	53	0
26083	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	64	0
26084	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	65	0
26085	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	68	0
26086	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	70	0
26087	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	21	0
26088	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	76	0
26089	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	84	0
26090	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	91	0
26091	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	93	0
26092	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	104	0
26093	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	107	0
26094	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	115	0
26095	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	137	0
26096	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	138	0
26097	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	188	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26098	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	282	0
26099	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	0	0
26100	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	0	0
26101	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	80	0
26102	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	128	0
26103	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	80	0
26104	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	15	0
26105	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	32	0
26106	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	37	0
26107	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	39	0
26108	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	42	0
26109	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	46	0
26110	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	51	0
26111	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	74	0
26112	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	86	0
26113	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	95	0
26114	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	96	0
26115	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	77	0
26116	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	55	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26117	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	107	0
26118	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	108	0
26119	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	119	0
26120	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	121	0
26121	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	128	0
26122	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	130	0
26123	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	138	0
26124	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	145	0
26125	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	150	0
26126	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	150	0
26127	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	177	0
26128	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	197	0
26129	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	227	0
26130	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	124	0
26131	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	231	0
26132	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	241	0
26133	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	245	0
26134	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	250	0
26135	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	251	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26136	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	252	0
26137	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	297	0
26138	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	0	0
26139	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	0	0
26140	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	0	0
26141	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	0	0
26142	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	0	0
26143	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	0	0
26144	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	0	0
26145	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	0	0
26146	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	0	0
26147	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	0	0
26148	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	0	0
26149	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	0	0
26150	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	160	0
26151	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	160	0
26152	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	640	0
26153	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	640	0
26154	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	1	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26155	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	15	0
26156	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	5	0
26157	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	7	0
26158	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	7	0
26159	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	11	0
26160	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	13	0
26161	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	17	0
26162	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	24	0
26163	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	25	0
26164	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	38	0
26165	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	62	0
26166	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	50	0
26167	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	57	0
26168	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	63	0
26169	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	77	0
26170	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	79	0
26171	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	83	0
26172	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	88	0
26173	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	98	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26174	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	141	0
26175	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	144	0
26176	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	183	0
26177	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	285	0
26178	大丰	裕华镇裕华居委会171#变	10	400	320	320
26179	大丰	裕华镇裕华居委会172#变	10	400	320	320
26180	大丰	裕华镇裕华居委会82#变	10	200	160	160
26181	大丰	裕华镇裕华居委会117#变	10	400	320	320
26182	大丰	裕华镇锦龙村二组11#变	10	200	1	1
26183	大丰	裕华镇海防村一组84#变	10	100	31	31
26184	大丰	裕华镇海防村一组122#变	10	200	38	38
26185	大丰	裕华镇锦龙村十一组10#变	10	160	43	43
26186	大丰	裕华镇裕华居委会233#变	10	200	63	63
26187	大丰	裕华镇锦龙村四组12#变	10	160	74	74
26188	大丰	裕华镇裕华居委会3#变	10	315	86	86
26189	大丰	裕华镇锦龙村二组179#变	10	400	43	43
26190	大丰	裕华镇锦龙村三四组195#变	10	200	100	100
26191	大丰	裕华镇锦龙村四组304#变	10	200	110	110
26192	大丰	裕华镇海防村十组59#变	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26193	大丰	裕华镇海防村一组65#变	10	200	145	145
26194	大丰	裕华镇裕华居委会8#变	10	200	149	149
26195	大丰	裕华镇海防村二组231#变	10	200	151	151
26196	大丰	裕华镇锦龙村十一组194#变	10	400	179	179
26197	大丰	裕华镇裕华居委会6#变	10	400	230	230
26198	大丰	裕华镇裕华居委会173#变	10	400	251	251
26199	大丰	裕华镇裕华居委会4#变	10	400	258	258
26200	大丰	裕华镇裕华居委会49#变	10	400	260	260
26201	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	0	0
26202	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	160	0
26203	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	22	0
26204	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	30	0
26205	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	39	0
26206	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	74	0
26207	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	87	0
26208	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	103	0
26209	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	109	0
26210	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	144	0
26211	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26212	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	320	0
26213	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	15	0
26214	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	17	0
26215	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	27	0
26216	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	118	0
26217	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	0	0
26218	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	0	0
26219	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	0	0
26220	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	160	0
26221	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	12	0
26222	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	16	0
26223	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	47	0
26224	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	93	0
26225	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	121	0
26226	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	148	0
26227	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	155	0
26228	大丰	裕华镇元丰村十组307#变	10	200	47	47
26229	大丰	裕华镇元丰村97#变	10	200	48	48
26230	大丰	裕华镇元丰村十组92#变	10	200	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26231	大丰	裕华镇元丰村部90#变	10	400	70	70
26232	大丰	裕华镇元丰村六组176#变	10	200	71	71
26233	大丰	裕华镇元丰村八组89#变	10	200	101	101
26234	大丰	裕华镇元丰村六组96#变	10	200	101	101
26235	大丰	裕华镇海防林业站64#变	10	160	107	107
26236	大丰	裕华镇元丰村五组93#变	10	200	112	112
26237	大丰	裕华镇元丰村八组257#变	10	200	114	114
26238	大丰	裕华镇元丰村九组91#变	10	200	117	117
26239	大丰	裕华镇元丰村八组95#变	10	200	120	120
26240	大丰	裕华镇元丰村二组121#变	10	200	120	120
26241	大丰	裕华镇元丰村六组94#变	10	200	128	128
26242	大丰	裕华镇元丰村八组147#变	10	200	138	138
26243	大丰	裕华镇元丰村四六组152#变	10	200	139	139
26244	大丰	裕华镇元丰村五组187#变	10	200	141	141
26245	大丰	裕华镇元丰村二组252#变	10	315	229	229
26246	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	0	0
26247	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	0	0
26248	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	160	0
26249	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26250	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	9	0
26251	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	20	0
26252	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	26	0
26253	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	30	0
26254	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	30	0
26255	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	31	0
26256	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	38	0
26257	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	44	0
26258	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	48	0
26259	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	51	0
26260	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	58	0
26261	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	65	0
26262	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	80	0
26263	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	90	0
26264	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	92	0
26265	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	109	0
26266	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	111	0
26267	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	64	0
26268	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26269	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	94	0
26270	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	129	0
26271	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	131	0
26272	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	137	0
26273	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	148	0
26274	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	131	0
26275	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	167	0
26276	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	172	0
26277	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	189	0
26278	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	193	0
26279	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	204	0
26280	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	209	0
26281	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	227	0
26282	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	234	0
26283	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	256	0
26284	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	257	0
26285	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	293	0
26286	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	297	0
26287	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	408	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26288	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	0	0
26289	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	160	0
26290	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	160	0
26291	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	148	0
26292	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	283	0
26293	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	80	0
26294	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	504	0
26295	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	320	0
26296	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	160	0
26297	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	320	0
26298	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	80	0
26299	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	160	0
26300	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	504	0
26301	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	132	0
26302	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	0	0
26303	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	15	0
26304	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	20	0
26305	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	23	0
26306	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	160	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26307	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	46	0
26308	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	54	0
26309	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	61	0
26310	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	74	0
26311	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	88	0
26312	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	88	0
26313	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	89	0
26314	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	95	0
26315	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	122	0
26316	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	124	0
26317	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	130	0
26318	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	156	0
26319	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	180	0
26320	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	186	0
26321	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	188	0
26322	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	198	0
26323	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	241	0
26324	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	269	0
26325	大丰	白驹镇洋心洼居委会140#变	10	400	280	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26326	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	282	0
26327	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	288	0
26328	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	294	0
26329	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	313	0
26330	大丰	悦隼名邸3#主变	10	800	640	640
26331	大丰	东方创意园3#变	10	1000	800	800
26332	大丰	悦隼名邸7#主变	10	630	504	504
26333	大丰	云樾春秋2#变	10	800	640	640
26334	大丰	云樾春秋4#变	10	800	640	640
26335	大丰	云樾春秋8#变	10	800	640	640
26336	大丰	悦隼名邸5#主变	10	630	504	504
26337	大丰	云樾春秋10#变	10	800	640	640
26338	大丰	悦隼名邸1#主变	10	800	640	640
26339	大丰	悦隼名邸15#主变	10	630	504	504
26340	大丰	东方创意园5#变	10	1600	1280	1280
26341	大丰	东方创意园1#变	10	1250	1000	1000
26342	大丰	悦隼名邸11#主变	10	800	640	640
26343	大丰	云樾春秋12#变	10	800	640	640
26344	大丰	悦隼名邸9#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26345	大丰	云樾春秋6#变	10	800	640	640
26346	大丰	悦隽名邸13#主变	10	630	504	504
26347	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	0	0
26348	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	0	0
26349	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	0	0
26350	大丰	裕华镇海丰村六组308#变	10	200	160	160
26351	大丰	裕华镇天北村一组185#变	10	200	160	160
26352	大丰	裕华镇海丰村九组102#变	10	200	160	160
26353	大丰	裕华镇天祥村五组306#变	10	200	160	160
26354	大丰	裕华镇天祥村四组266#变	10	200	160	160
26355	大丰	裕华镇天祥村一组38#变	10	200	160	160
26356	大丰	裕华镇天祥村六组40#变	10	200	2	2
26357	大丰	裕华镇天北村十组193#变	10	200	6	6
26358	大丰	裕华镇天祥村二组22#变	10	200	11	11
26359	大丰	裕华镇海丰村三组197#变	10	200	15	15
26360	大丰	裕华镇海丰村三组087#变	10	160	21	21
26361	大丰	裕华镇天祥村六组236#变	10	100	23	23
26362	大丰	裕华镇海丰村五组28#变	10	200	43	43
26363	大丰	裕华镇天北村二组29#变	10	200	45	45

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26364	大丰	裕华镇天祥村四组23#变	10	200	51	51
26365	大丰	裕华镇天祥村二组177#变	10	200	53	53
26366	大丰	裕华镇天北村十组253#变	10	200	59	59
26367	大丰	裕华镇天北村三组30#变	10	200	61	61
26368	大丰	裕华镇海丰村五组144#变	10	200	62	62
26369	大丰	裕华镇海丰村七组35#变	10	160	62	62
26370	大丰	裕华镇天祥村五组85#变	10	200	70	70
26371	大丰	裕华镇海丰村七组166#变	10	200	77	77
26372	大丰	裕华镇天祥村二组235#变	10	200	82	82
26373	大丰	裕华镇海丰村六组34#变	10	200	87	87
26374	大丰	裕华镇天北村一组150#变	10	200	89	89
26375	大丰	裕华镇天祥村一组146#变	10	200	93	93
26376	大丰	裕华镇海丰村八组167#变	10	200	96	96
26377	大丰	裕华镇海丰村八组88#变	10	200	97	97
26378	大丰	裕华镇天祥二组321#变	10	200	98	98
26379	大丰	裕华镇海丰村四组246#变	10	200	98	98
26380	大丰	裕华镇海丰村一组198#变	10	200	114	114
26381	大丰	裕华镇海丰村三组165#变	10	200	120	120
26382	大丰	裕华镇天祥村四组178#变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26383	大丰	裕华镇海丰村二组33#变	10	200	127	127
26384	大丰	裕华镇天祥村一组249#变	10	200	131	131
26385	大丰	裕华镇海丰村127#变	10	200	133	133
26386	大丰	裕华镇海丰五组143#变	10	400	139	139
26387	大丰	裕华镇天祥村二组123#变	10	200	140	140
26388	大丰	裕华镇天北村四组192#变	10	400	100	100
26389	大丰	裕华镇海丰村九组211#变	10	200	145	145
26390	大丰	裕华镇海丰七组31#变	10	400	191	191
26391	大丰	裕华镇天祥村一组39#变	10	315	222	222
26392	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	0	0
26393	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	0	0
26394	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	0	0
26395	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	0	0
26396	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	0	0
26397	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	0	0
26398	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	0	0
26399	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	0	0
26400	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	0	0
26401	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26402	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	0	0
26403	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	0	0
26404	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	0	0
26405	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	0	0
26406	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	0	0
26407	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	0	0
26408	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	0	0
26409	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	0	0
26410	大丰	裕华碧桂园223#变（8#）	10	800	640	640
26411	大丰	裕华东方润园322#变(2#)	10	800	640	640
26412	大丰	裕华翡翠东郡310#变	10	630	504	504
26413	大丰	裕华镇丰华街道高新社区346#变	10	200	160	160
26414	大丰	裕华东方润园324#变4#	10	800	640	640
26415	大丰	裕华镇万丰村三组18#变	10	100	80	80
26416	大丰	康桥花园285#变（8#主变）	10	800	640	640
26417	大丰	康桥花园205#变（2#）	10	800	640	640
26418	大丰	康桥花园209#变(6#)	10	800	640	640
26419	大丰	裕华镇万丰村五组80#变	10	50	40	40
26420	大丰	裕华翡翠东郡277#变（2#）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26421	大丰	裕华安置小区273#变	10	1000	800	800
26422	大丰	锦徽大厦4#主变（344#变）	10	800	640	640
26423	大丰	裕华翡翠东郡281#变（6#）	10	630	504	504
26424	大丰	康桥花园287#变(10#变压器)	10	800	640	640
26425	大丰	裕华碧桂园221#变（6#）	10	800	640	640
26426	大丰	裕华碧桂园219#变（4#）	10	800	640	640
26427	大丰	锦和大厦2#主变(318#)	10	800	640	640
26428	大丰	裕华碧水豪庭297#变（8#）	10	800	640	640
26429	大丰	锦和大厦4主变(320#)	10	800	640	640
26430	大丰	裕华鸿基大厦275#变	10	800	640	640
26431	大丰	裕华金融大厦316#主变	10	1000	800	800
26432	大丰	裕华东方润园326#变(6#)	10	630	504	504
26433	大丰	裕华碧水豪庭291#变（2#）	10	800	640	640
26434	大丰	裕华翡翠东郡283#变（8#）	10	630	504	504
26435	大丰	康桥花园207#变（4#）	10	800	640	640
26436	大丰	裕华翡翠东郡279#变（4#）	10	630	504	504
26437	大丰	裕华碧水豪庭293#变（4#）	10	800	640	640
26438	大丰	裕华碧水豪庭295#变（6#）	10	800	640	640
26439	大丰	裕华翡翠东郡312#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26440	大丰	裕华碧桂园225#变（10#）	10	800	640	640
26441	大丰	裕华安置小区251#变（9#）	10	1000	800	800
26442	大丰	锦徽大厦2#主变（342#变）	10	800	640	640
26443	大丰	康桥花园289#变(12#变压器)	10	800	640	640
26444	大丰	裕华东方润园328#变（8#）	10	630	504	504
26445	大丰	碧桂园充电桩1#变	10	630	504	504
26446	大丰	高欣置业271#变	10	400	320	320
26447	大丰	裕华碧桂园217#变（2#）	10	800	627	627
26448	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	0	0
26449	大丰	裕华镇朝荣村三组56#变	10	200	160	160
26450	大丰	裕华朝荣康居3#变	10	400	320	320
26451	大丰	裕华镇海防村四组258#变	10	100	80	80
26452	大丰	朝荣村康居小区1#变	10	630	504	504
26453	大丰	朝荣村康居小区2#变	10	630	504	504
26454	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	0	0
26455	大丰	裕华镇锦龙村十组180#变	10	200	6	6
26456	大丰	裕华镇朝荣村四组57#变	10	200	13	13
26457	大丰	裕华镇海防村四组156#变	10	400	13	13
26458	大丰	裕华镇天祥村二组48#变	10	200	17	17

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26459	大丰	裕华镇朝荣村五组58#变	10	200	17	17
26460	大丰	裕华镇锦龙村九组14#变	10	200	32	32
26461	大丰	裕华镇海防村八组63#变	10	160	35	35
26462	大丰	裕华镇朝荣村四组256#变	10	160	35	35
26463	大丰	裕华镇朝荣村三组174#变	10	200	46	46
26464	大丰	裕华镇海防村八组83#变	10	100	50	50
26465	大丰	裕华镇海防村六组61#变	10	400	52	52
26466	大丰	裕华镇天祥村二组309#变	10	200	53	53
26467	大丰	裕华镇海防村二组200#变	10	200	58	58
26468	大丰	裕华镇海防村三组232#变	10	100	67	67
26469	大丰	裕华镇海防村三组60#变	10	200	74	74
26470	大丰	裕华镇锦龙村五组170#变	10	200	83	83
26471	大丰	裕华镇朝荣村三组50#变	10	200	88	88
26472	大丰	裕华镇海防村六组169#变	10	400	118	118
26473	大丰	裕华镇朝荣村六组202#变	10	200	108	108
26474	大丰	裕华镇朝荣村六组203#变	10	200	110	110
26475	大丰	裕华镇锦龙村五组13#变	10	200	114	114
26476	大丰	裕华镇海防村七组62#变	10	200	125	125
26477	大丰	裕华镇朝荣村三组153#变	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26478	大丰	裕华镇朝荣村六组51#变	10	200	138	138
26479	大丰	裕华镇海防村二组230#变	10	200	139	139
26480	大丰	裕华镇锦龙村五组243#变	10	200	142	142
26481	大丰	裕华镇海防村七组227#变	10	315	146	146
26482	大丰	裕华镇海防村三组27#变	10	400	208	208
26483	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	0	0
26484	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	0	0
26485	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	0	0
26486	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	504	0
26487	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	160	0
26488	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	504	0
26489	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	320	0
26490	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	128	0
26491	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	4	0
26492	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	6	0
26493	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	7	0
26494	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	16	0
26495	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	17	0
26496	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	36	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26497	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	46	0
26498	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	81	0
26499	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	9	0
26500	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	94	0
26501	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	96	0
26502	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	102	0
26503	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	130	0
26504	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	141	0
26505	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	146	0
26506	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	165	0
26507	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	236	0
26508	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	240	0
26509	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	265	0
26510	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	267	0
26511	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	276	0
26512	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	0	0
26513	大丰	裕华镇裕华居委会26#变	10	400	320	320
26514	大丰	裕华镇晋北村九组76#变	10	200	160	160
26515	大丰	裕华镇朝荣村四组234#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26516	大丰	裕华镇晋北村114#变	10	200	160	160
26517	大丰	裕华镇晋北村十一组119#变	10	200	160	160
26518	大丰	裕华镇朝荣村五组229#变	10	315	252	252
26519	大丰	裕华晋北小区81#变	10	400	320	320
26520	大丰	裕华镇晋丰村七组265#变	10	200	10	10
26521	大丰	裕华镇晋丰村七组262#变	10	200	16	16
26522	大丰	裕华镇晋丰村五组148#变	10	200	28	28
26523	大丰	裕华镇晋丰村七组108#变	10	200	29	29
26524	大丰	裕华镇晋丰村五组184#变	10	200	29	29
26525	大丰	裕华镇朝荣村四组168#变	10	200	34	34
26526	大丰	裕华镇晋丰村八组240#变	10	200	38	38
26527	大丰	裕华镇晋北村九组213#变	10	200	49	49
26528	大丰	裕华镇晋丰村八组106#变	10	200	54	54
26529	大丰	裕华镇晋丰村十组109#变	10	200	57	57
26530	大丰	裕华镇晋北村十组212#变	10	200	58	58
26531	大丰	裕华镇晋丰村三组241#变	10	200	59	59
26532	大丰	裕华镇晋丰村八组107#变	10	200	62	62
26533	大丰	裕华镇晋丰村二组215#变	10	200	67	67
26534	大丰	裕华镇晋北村十二组133#变	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26535	大丰	裕华镇晋北村一组75#变	10	200	70	70
26536	大丰	裕华镇晋丰村六组113#变	10	200	85	85
26537	大丰	裕华镇晋丰村八组131#变	10	200	93	93
26538	大丰	裕华镇晋丰村三组151#变	10	200	95	95
26539	大丰	裕华镇朝荣村一组54#变	10	200	96	96
26540	大丰	裕华镇晋丰村四组111#变	10	200	96	96
26541	大丰	裕华镇晋丰村二组103#变	10	400	96	96
26542	大丰	裕华镇晋丰村五组105#变	10	200	98	98
26543	大丰	裕华镇晋北村六组191#变	10	200	103	103
26544	大丰	裕华镇朝荣村四组53#变	10	200	104	104
26545	大丰	裕华镇晋北村四组161#变	10	200	110	110
26546	大丰	裕华镇晋北村四组183#变	10	200	110	110
26547	大丰	裕华镇晋丰村九组130#变	10	200	113	113
26548	大丰	裕华镇晋丰村七组164#变	10	200	115	115
26549	大丰	裕华镇晋北村六组78#变	10	200	117	117
26550	大丰	裕华镇晋北村十组77#变	10	200	124	124
26551	大丰	裕华镇晋北村112#变	10	200	125	125
26552	大丰	裕华镇晋丰村四组149#变	10	200	125	125
26553	大丰	裕华镇朝荣村五组136#变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26554	大丰	裕华镇晋北村一组79#变	10	200	127	127
26555	大丰	裕华镇晋丰村九组263#变	10	200	127	127
26556	大丰	裕华镇晋丰村一组19#变	10	200	127	127
26557	大丰	裕华镇晋北村八组162#变	10	200	131	131
26558	大丰	裕华镇朝荣村二组55#变	10	200	138	138
26559	大丰	裕华镇朝荣村一组305#变	10	200	145	145
26560	大丰	裕华镇晋北村七组175#变	10	200	145	145
26561	大丰	裕华镇晋北村七组134#变	10	200	145	145
26562	大丰	裕华镇晋北村五组120#变	10	200	151	151
26563	大丰	裕华镇晋北村八组163#变	10	315	153	153
26564	大丰	裕华镇晋丰村七组104#变	10	400	200	200
26565	大丰	裕华镇晋丰电灌站110#变	10	400	265	265
26566	大丰	裕华镇朝荣村五组52#变	10	400	275	275
26567	大丰	裕华镇晋北村八组36#变	10	400	314	314
26568	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	0	0
26569	大丰	裕华镇丰裕村126#变	10	400	320	320
26570	大丰	裕华镇万丰村二组25#变	10	160	128	128
26571	大丰	裕华镇忠跃村六组247#变	10	200	3	3
26572	大丰	裕华镇忠跃村一组129#变	10	200	7	7

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26573	大丰	裕华镇万丰村五组157#变	10	200	16	16
26574	大丰	裕华镇万丰村六组242#变	10	200	43	43
26575	大丰	裕华镇万丰村二组159#变	10	200	57	57
26576	大丰	裕华镇忠跃村二组128#变	10	400	85	85
26577	大丰	裕华镇万丰村六组46#变	10	200	91	91
26578	大丰	裕华镇万丰村一组201#变	10	200	93	93
26579	大丰	裕华镇万丰村二组228#变	10	200	93	93
26580	大丰	裕华镇万丰村五组45#变	10	160	105	105
26581	大丰	裕华镇万丰村二组21#变	10	400	107	107
26582	大丰	裕华镇万丰村五组42#变	10	400	114	114
26583	大丰	裕华镇忠跃村三组43#变	10	400	141	141
26584	大丰	裕华镇忠跃村一组41#变	10	400	145	145
26585	大丰	裕华镇万丰村五组214#变	10	200	148	148
26586	大丰	裕华镇忠跃村六组20#变	10	400	119	119
26587	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	0	0
26588	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	0	0
26589	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	0	0
26590	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	0	0
26591	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26592	大丰	新丰镇裕北村97#变	10	200	160	160
26593	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	0	0
26594	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	0	0
26595	大丰	供机厂198#变	10	400	320	320
26596	大丰	供机厂199#变主变	10	400	320	320
26597	大丰	新丰镇裕北三组207#变	10	400	320	320
26598	大丰	新丰镇裕北十二组322#变	10	400	320	320
26599	大丰	新丰镇裕北西匡北181#变	10	200	2	2
26600	大丰	新丰镇裕北村98#变	10	200	8	8
26601	大丰	新丰镇友爱西匡68#变	10	200	12	12
26602	大丰	新丰镇裕北十二组72#变	10	200	14	14
26603	大丰	新丰镇供销社233#变	10	200	160	160
26604	大丰	新丰镇友爱五组117#变	10	200	25	25
26605	大丰	新丰镇裕北二组118#变	10	200	29	29
26606	大丰	新丰镇裕北西匡71#变	10	200	29	29
26607	大丰	新丰镇裕北村部306#变	10	200	42	42
26608	大丰	新丰镇友爱中匡67#变	10	200	43	43
26609	大丰	新丰镇友爱西匡北145#变	10	200	12	12
26610	大丰	新丰镇友爱村111#变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26611	大丰	新丰镇裕北四组179#变	10	200	51	51
26612	大丰	新丰镇裕北四组215#变	10	200	56	56
26613	大丰	新丰镇裕北四组91#变	10	200	75	75
26614	大丰	新丰镇友爱村236#变	10	200	88	88
26615	大丰	新丰镇镇中东112#变	10	400	60	60
26616	大丰	新丰镇友爱五组266#变	10	200	122	122
26617	大丰	新丰镇裕北西匡西187#变	10	200	126	126
26618	大丰	新丰镇裕北三组200#变	10	400	127	127
26619	大丰	新丰镇裕中一组100#变	10	400	172	172
26620	大丰	新丰镇裕北村部70#变	10	400	226	226
26621	大丰	新丰镇裕北十二组222#变	10	400	313	313
26622	大丰	新丰镇富强街232#变	10	400	315	315
26623	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	0	0
26624	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	0	0
26625	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	0	0
26626	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	0	0
26627	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	0	0
26628	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	0	0
26629	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26630	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	0	0
26631	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	0	0
26632	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	0	0
26633	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	0	0
26634	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	0	0
26635	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	160	0
26636	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	317	0
26637	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	160	0
26638	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	160	0
26639	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	160	0
26640	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	160	0
26641	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	2	0
26642	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	3	0
26643	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	7	0
26644	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	8	0
26645	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	11	0
26646	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	13	0
26647	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	15	0
26648	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	18	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26649	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	22	0
26650	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	22	0
26651	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	22	0
26652	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	71	0
26653	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	24	0
26654	大丰	新丰镇群乐六组(南) 121#变	10	100	35	0
26655	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	35	0
26656	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	38	0
26657	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	44	0
26658	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	46	0
26659	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	61	0
26660	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	61	0
26661	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	61	0
26662	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	66	0
26663	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	66	0
26664	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	74	0
26665	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	78	0
26666	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	86	0
26667	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26668	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	93	0
26669	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	95	0
26670	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	109	0
26671	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	109	0
26672	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	120	0
26673	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	130	0
26674	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	138	0
26675	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	141	0
26676	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	144	0
26677	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	144	0
26678	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	89	0
26679	大丰	新丰镇展望四组45#变	10	200	59	59
26680	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	320	0
26681	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	80	0
26682	大丰	草堰集镇194#变	10	400	320	0
26683	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	504	0
26684	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	299	0
26685	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	160	0
26686	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26687	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	33	0
26688	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	64	0
26689	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	71	0
26690	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	82	0
26691	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	113	0
26692	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	114	0
26693	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	122	0
26694	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	129	0
26695	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	137	0
26696	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	194	0
26697	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	256	0
26698	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	258	0
26699	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	266	0
26700	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	274	0
26701	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	309	0
26702	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	0	0
26703	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	0	0
26704	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	0	0
26705	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26706	大丰	南阳镇通庆路8#变	10	200	160	160
26707	大丰	南阳镇裕海村四组118#变	10	400	298	298
26708	大丰	南阳镇裕海村一组26#变	10	200	160	160
26709	大丰	南阳镇沿海村二组60#变	10	400	8	8
26710	大丰	南阳镇南阳黄海村三组104#变	10	200	10	10
26711	大丰	南阳镇沿海村三组86#变	10	200	10	10
26712	大丰	南阳镇沿海村三组88#变	10	200	14	14
26713	大丰	南阳镇裕海村二组115#变	10	100	16	16
26714	大丰	南阳镇裕海村五组111#变	10	160	16	16
26715	大丰	南阳镇裕海村五组27#变	10	200	25	25
26716	大丰	南阳镇沿海村九组41#变	10	400	31	31
26717	大丰	南阳镇沿海村三组112#变	10	100	38	38
26718	大丰	南阳镇裕海村一组91#变	10	200	39	39
26719	大丰	南阳镇沿海村二组113#变	10	100	43	43
26720	大丰	南阳镇沿海村四组89#变	10	200	50	50
26721	大丰	南阳镇沿海村四组87#变	10	200	69	69
26722	大丰	南阳镇沿海村二组114#变	10	200	74	74
26723	大丰	南阳镇黄海四组103#变	10	400	88	88
26724	大丰	南阳镇黄海村四组25#变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26725	大丰	南阳镇沿海村一组38#变	10	200	94	94
26726	大丰	南阳镇裕海村四组22#变	10	400	94	94
26727	大丰	南阳镇裕海村一组28#变	10	200	103	103
26728	大丰	南阳镇沿海村三组80#变	10	400	104	104
26729	大丰	南阳镇沿海村三组20#变	10	400	104	104
26730	大丰	沿海村九组116#变	10	200	106	106
26731	大丰	南阳镇裕海村一组109#变	10	200	110	110
26732	大丰	南阳镇沿海村二组61#变	10	400	119	119
26733	大丰	南阳镇裕海村四组188#变	10	200	124	124
26734	大丰	南阳镇黄海三组53#变	10	400	130	130
26735	大丰	南阳镇黄海村四组90#变	10	200	136	136
26736	大丰	南阳镇裕海村四组21#变	10	400	156	156
26737	大丰	南阳镇沿海村二组37#变	10	400	194	194
26738	大丰	南阳镇裕海村四组71#变	10	400	224	224
26739	大丰	黄海村三组137#变	10	400	272	272
26740	大丰	南阳镇沿海园艺场134#变	10	400	293	293
26741	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	0	0
26742	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	320	0
26743	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26744	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	303	0
26745	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	320	0
26746	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	160	0
26747	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	320	0
26748	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	320	0
26749	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	2	0
26750	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	2	0
26751	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	3	0
26752	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	5	0
26753	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	5	0
26754	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	20	0
26755	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	16	0
26756	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	22	0
26757	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	26	0
26758	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	26	0
26759	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	44	0
26760	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	64	0
26761	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	64	0
26762	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26763	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	86	0
26764	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	113	0
26765	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	118	0
26766	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	144	0
26767	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	147	0
26768	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	219	0
26769	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	231	0
26770	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	262	0
26771	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	264	0
26772	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	266	0
26773	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	274	0
26774	大丰	三龙老街181#变	10	400	275	0
26775	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	312	0
26776	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	0	0
26777	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	0	0
26778	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	0	0
26779	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	0	0
26780	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	9	0
26781	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26782	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	13	0
26783	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	13	0
26784	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	8	0
26785	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	34	0
26786	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	34	0
26787	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	37	0
26788	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	39	0
26789	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	13	0
26790	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	51	0
26791	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	58	0
26792	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	63	0
26793	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	64	0
26794	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	67	0
26795	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	79	0
26796	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	80	0
26797	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	82	0
26798	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	92	0
26799	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	110	0
26800	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26801	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	126	0
26802	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	128	0
26803	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	113	0
26804	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	133	0
26805	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	0	0
26806	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	0	0
26807	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	0	0
26808	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	0	0
26809	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	0	0
26810	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	0	0
26811	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	75	0
26812	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	75	0
26813	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	0	0
26814	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	3	0
26815	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	4	0
26816	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	4	0
26817	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	10	0
26818	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	16	0
26819	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26820	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	17	0
26821	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	17	0
26822	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	28	0
26823	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	30	0
26824	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	35	0
26825	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	40	0
26826	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	43	0
26827	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	48	0
26828	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	56	0
26829	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	62	0
26830	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	75	0
26831	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	75	0
26832	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	75	0
26833	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	75	0
26834	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	75	0
26835	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	75	0
26836	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	75	0
26837	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	75	0
26838	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	75	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26839	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	75	0
26840	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	75	0
26841	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	75	0
26842	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	75	0
26843	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	0	0
26844	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	0	0
26845	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	0	0
26846	大丰	方强社区242#变	10	630	504	0
26847	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	320	0
26848	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	320	0
26849	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	320	0
26850	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	252	0
26851	大丰	方强社区241#变	10	630	504	0
26852	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	320	0
26853	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	23	0
26854	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	28	0
26855	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	45	0
26856	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	53	0
26857	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	56	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26858	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	64	0
26859	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	71	0
26860	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	92	0
26861	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	133	0
26862	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	138	0
26863	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	144	0
26864	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	148	0
26865	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	143	0
26866	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	0	0
26867	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	0	0
26868	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	0	0
26869	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	0	0
26870	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	0	0
26871	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	0	0
26872	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	0	0
26873	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	0	0
26874	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	74	0
26875	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	160	0
26876	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26877	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	160	0
26878	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	146	0
26879	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	5	0
26880	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	20	0
26881	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	56	0
26882	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	59	0
26883	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	60	0
26884	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	88	0
26885	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	101	0
26886	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	106	0
26887	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	52	0
26888	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	138	0
26889	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	160	0
26890	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	189	0
26891	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	239	0
26892	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	320	0
26893	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	80	0
26894	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	252	0
26895	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26896	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	320	0
26897	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	252	0
26898	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	8	0
26899	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	315	29	0
26900	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	31	0
26901	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	44	0
26902	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	45	0
26903	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	250	47	0
26904	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	48	0
26905	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	52	0
26906	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	54	0
26907	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	75	0
26908	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	77	0
26909	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	77	0
26910	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	80	0
26911	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	84	0
26912	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	88	0
26913	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	89	0
26914	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26915	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	100	0
26916	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	102	0
26917	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	117	0
26918	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	124	0
26919	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	132	0
26920	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	133	0
26921	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	133	0
26922	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	135	0
26923	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	138	0
26924	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	139	0
26925	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	209	0
26926	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	0	0
26927	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	160	0
26928	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	80	0
26929	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	160	0
26930	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	160	0
26931	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	6	0
26932	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	22	0
26933	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26934	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	38	0
26935	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	54	0
26936	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	62	0
26937	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	66	0
26938	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	90	0
26939	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	96	0
26940	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	99	0
26941	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	121	0
26942	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	128	0
26943	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	129	0
26944	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	131	0
26945	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	134	0
26946	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	145	0
26947	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	147	0
26948	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	292	0
26949	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	307	0
26950	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	0	0
26951	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	128	0
26952	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	158	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26953	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	160	0
26954	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	160	0
26955	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	80	0
26956	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	133	0
26957	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	5	0
26958	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	29	0
26959	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	12	0
26960	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	15	0
26961	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	16	0
26962	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	27	0
26963	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	24	0
26964	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	27	0
26965	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	38	0
26966	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	54	0
26967	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	59	0
26968	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	59	0
26969	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	62	0
26970	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	63	0
26971	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26972	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	65	0
26973	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	75	0
26974	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	79	0
26975	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	85	0
26976	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	86	0
26977	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	90	0
26978	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	92	0
26979	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	97	0
26980	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	100	0
26981	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	105	0
26982	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	106	0
26983	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	107	0
26984	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	109	0
26985	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	109	0
26986	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	112	0
26987	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	115	0
26988	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	115	0
26989	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	119	0
26990	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
26991	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	128	0
26992	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	130	0
26993	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	130	0
26994	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	146	0
26995	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	148	0
26996	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	149	0
26997	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	208	0
26998	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	289	0
26999	大丰	香堤水榭318#变	10	800	640	640
27000	大丰	新丰镇工业园区280#变	10	400	320	320
27001	大丰	新丰镇同丰小区115#变	10	315	252	252
27002	大丰	香堤水榭317#变	10	800	640	640
27003	大丰	新丰镇供电所104#变	10	200	77	77
27004	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	0	0
27005	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	320	0
27006	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	320	0
27007	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	320	0
27008	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	320	0
27009	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27010	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	504	0
27011	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	87	0
27012	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	86	0
27013	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	121	0
27014	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	122	0
27015	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	134	0
27016	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	203	0
27017	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	216	0
27018	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	232	0
27019	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	0	0
27020	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	0	0
27021	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	160	0
27022	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	160	0
27023	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	80	0
27024	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	8	0
27025	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	11	0
27026	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	26	0
27027	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	28	0
27028	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27029	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	36	0
27030	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	36	0
27031	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	40	0
27032	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	40	0
27033	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	51	0
27034	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	63	0
27035	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	75	0
27036	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	84	0
27037	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	87	0
27038	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	90	0
27039	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	94	0
27040	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	101	0
27041	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	103	0
27042	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	111	0
27043	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	135	0
27044	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	125	0
27045	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	186	0
27046	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	216	0
27047	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	219	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27048	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	227	0
27049	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	241	0
27050	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	245	0
27051	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	266	0
27052	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	160	0
27053	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	504	0
27054	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	320	0
27055	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	504	0
27056	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	504	0
27057	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	320	0
27058	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	320	0
27059	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	320	0
27060	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	266	0
27061	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	281	0
27062	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	290	0
27063	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	478	0
27064	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	320	0
27065	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	3	0
27066	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	5	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27067	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	6	0
27068	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	13	0
27069	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	19	0
27070	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	34	0
27071	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	38	0
27072	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	4	0
27073	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	45	0
27074	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	49	0
27075	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	53	0
27076	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	56	0
27077	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	15	0
27078	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	86	0
27079	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	88	0
27080	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	93	0
27081	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	99	0
27082	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	109	0
27083	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	117	0
27084	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	136	0
27085	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27086	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	138	0
27087	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	147	0
27088	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	212	0
27089	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	213	0
27090	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	219	0
27091	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	225	0
27092	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	238	0
27093	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	280	0
27094	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	285	0
27095	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	404	0
27096	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	640	0
27097	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	252	0
27098	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	800	0
27099	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	640	0
27100	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	252	0
27101	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	320	0
27102	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	80	0
27103	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	210	0
27104	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	292	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27105	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	303	0
27106	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	0	0
27107	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	108	0
27108	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	80	0
27109	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	160	0
27110	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	320	0
27111	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	320	0
27112	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	80	0
27113	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	0	0
27114	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	22	0
27115	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	30	0
27116	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	46	0
27117	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	79	0
27118	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	90	0
27119	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	97	0
27120	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	107	0
27121	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	108	0
27122	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	120	0
27123	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27124	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	132	0
27125	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	132	0
27126	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	137	0
27127	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	145	0
27128	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	239	0
27129	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	0	0
27130	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	0	0
27131	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	0	0
27132	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	0	0
27133	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	80	0
27134	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	80	0
27135	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	80	0
27136	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	4	0
27137	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	6	0
27138	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	25	0
27139	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	28	0
27140	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	43	0
27141	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	46	0
27142	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27143	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	54	0
27144	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	57	0
27145	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	92	0
27146	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	99	0
27147	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	111	0
27148	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	111	0
27149	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	129	0
27150	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	102	0
27151	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	140	0
27152	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	148	0
27153	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	234	0
27154	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	288	0
27155	大丰	迎宾小区297#变	10	400	320	320
27156	大丰	房产小区147#变	10	400	320	320
27157	大丰	富冉居1#箱变	10	400	320	320
27158	大丰	城郊公寓117#变	10	400	320	320
27159	大丰	大中70#变	10	400	240	240
27160	大丰	城南小区114#变	10	400	254	254
27161	大丰	育红东村174#变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27162	大丰	中交美庐城4#配电房15#变	10	800	640	640
27163	大丰	教育南苑222#变	10	400	320	320
27164	大丰	国泰花园18#变	10	400	320	320
27165	大丰	育红北区73#变.	10	630	504	504
27166	大丰	10kV中交美庐城2#配电室5#变	10	800	640	640
27167	大丰	中央名府1#配电室2#变	10	800	640	640
27168	大丰	中交美庐城3#配电房11#变	10	800	640	640
27169	大丰	育红小区配电房67#变	10	500	400	400
27170	大丰	中央名府12#主变	10	800	640	640
27171	大丰	航运小区323#变	10	400	320	320
27172	大丰	市交通局23#变	10	400	320	320
27173	大丰	10kV市府线育红新区97#变	10	630	504	504
27174	大丰	人民银行10#变	10	400	320	320
27175	大丰	育红新村336#变	10	50	40	40
27176	大丰	中央名府2#配电室6#主变	10	800	640	640
27177	大丰	中交步行街1#变	10	630	504	504
27178	大丰	中央名府10#主变	10	800	640	640
27179	大丰	10kV中交美庐城1#配电室1#变	10	800	640	640
27180	大丰	教育南苑223#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27181	大丰	育红新村337#变	10	50	40	40
27182	大丰	育红小区308#变	10	200	160	160
27183	大丰	日杂宿舍299#变	10	400	320	320
27184	大丰	中央名府14#变	10	800	640	640
27185	大丰	育红路73#变	10	400	320	320
27186	大丰	10kV中交美庐城1#配电室3#变	10	800	640	640
27187	大丰	市贸易局196#变	10	400	320	320
27188	大丰	10kV中交美庐城2#配电室7#变	10	800	640	640
27189	大丰	中交美庐城4#配电房13#变	10	800	640	640
27190	大丰	中央名府16#变	10	800	640	640
27191	大丰	中交美庐城3#配电房9#变	10	800	640	640
27192	大丰	镇南新村25#变	10	630	504	504
27193	大丰	育红新村338#变	10	50	40	40
27194	大丰	中央名府2#配电室8#主变	10	800	640	640
27195	大丰	中央名府1#配电室4#变	10	800	640	640
27196	大丰	国泰花园198#变	10	630	504	504
27197	大丰	影视东巷229#变	10	400	298	298
27198	大丰	大刘北村77#变	10	400	311	311
27199	大丰	宾馆南村203#变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27200	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	160	0
27201	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	320	0
27202	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	20	0
27203	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	53	0
27204	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	67	0
27205	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	92	0
27206	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	119	0
27207	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	120	0
27208	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	127	0
27209	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	216	0
27210	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	233	0
27211	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	239	0
27212	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	246	0
27213	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	290	0
27214	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	296	0
27215	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	0	0
27216	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	0	0
27217	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	0	0
27218	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27219	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	160	0
27220	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	160	0
27221	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	0	0
27222	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	2	0
27223	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	4	0
27224	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	8	0
27225	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	15	0
27226	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	16	0
27227	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	16	0
27228	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	16	0
27229	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	17	0
27230	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	17	0
27231	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	36	0
27232	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	51	0
27233	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	51	0
27234	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	56	0
27235	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	60	0
27236	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	64	0
27237	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27238	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	80	0
27239	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	86	0
27240	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	86	0
27241	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	87	0
27242	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	87	0
27243	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	90	0
27244	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	98	0
27245	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	99	0
27246	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	101	0
27247	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	103	0
27248	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	104	0
27249	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	104	0
27250	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	109	0
27251	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	111	0
27252	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	115	0
27253	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	123	0
27254	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	128	0
27255	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	129	0
27256	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27257	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	135	0
27258	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	137	0
27259	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	147	0
27260	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	192	0
27261	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	193	0
27262	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	198	0
27263	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	283	0
27264	大丰	裕华紫云城11#(335#)	10	800	640	640
27265	大丰	裕华碧水豪庭290#变（1#）	10	800	640	640
27266	大丰	裕华翡翠东郡311#变	10	630	504	504
27267	大丰	裕华碧水豪庭292#变（3#）	10	800	640	640
27268	大丰	裕华碧水豪庭296#变（7#）	10	800	640	640
27269	大丰	裕华翡翠东郡313#变	10	630	504	504
27270	大丰	裕华碧水豪庭294#变（5#）	10	800	640	640
27271	大丰	裕华翡翠东郡276#变（1#）	10	800	640	640
27272	大丰	裕华翡翠东郡282#变（7#）	10	630	504	504
27273	大丰	裕华翡翠东郡280#变（5#）	10	630	504	504
27274	大丰	裕华紫云城7#变（339#）	10	800	640	640
27275	大丰	裕华紫云城3#(331#)	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27276	大丰	裕华紫云城9#(333#)	10	800	640	640
27277	大丰	裕华紫云城5#变（337#）	10	800	640	640
27278	大丰	裕华翡翠东郡278#变（3#）	10	630	486	486
27279	大丰	裕华紫云城1#(329#)	10	800	616	616
27280	大丰	万佳广场10#主变	10	1000	800	800
27281	大丰	万佳广场2#主变	10	1000	800	800
27282	大丰	万佳广场6#配电室14#主变	10	800	640	640
27283	大丰	万佳广场6#主变	10	1000	800	800
27284	大丰	万佳广场4#主变	10	1000	800	800
27285	大丰	万佳广场12#主变	10	1000	800	800
27286	大丰	万佳广场8#主变	10	1000	800	800
27287	大丰	海棠花园15#变	10	800	640	640
27288	大丰	大中86#变	10	200	141	141
27289	大丰	大中85#变	10	200	160	160
27290	大丰	海棠花园1#变	10	800	640	640
27291	大丰	万佳广场17#主变	10	1000	800	800
27292	大丰	星河名园8#主变	10	800	640	640
27293	大丰	海棠花园5#变	10	800	640	640
27294	大丰	荣润·理想城8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27295	大丰	理想城10#主变	10	800	640	640
27296	大丰	海棠南苑1#配电房1#主变	10	1000	800	800
27297	大丰	海棠花园7#变	10	800	640	640
27298	大丰	大中家园3#主变	10	1000	800	800
27299	大丰	海棠花园13#变	10	800	640	640
27300	大丰	大中家园1#主变	10	1000	800	800
27301	大丰	荣润·理想城2#主变	10	800	640	640
27302	大丰	荣润·理想城6#主变	10	800	640	640
27303	大丰	星河名园10#主变	10	800	640	640
27304	大丰	星河名园6#主变	10	800	640	640
27305	大丰	理想城14#主变	10	800	640	640
27306	大丰	海棠花园9#变	10	800	640	640
27307	大丰	海棠花园3#变	10	800	640	640
27308	大丰	星河名园1#配电房4#变	10	800	640	640
27309	大丰	星河名园1#配电房2#变	10	800	640	640
27310	大丰	万佳广场15#主变	10	1000	800	800
27311	大丰	理想城16#主变	10	800	640	640
27312	大丰	荣润·理想城4#主变	10	800	640	640
27313	大丰	理想城12#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27314	大丰	万佳广场19#主变	10	1000	800	800
27315	大丰	万佳广场21#主变	10	1000	800	800
27316	大丰	海棠花园11#变	10	800	640	640
27317	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	0	0
27318	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	160	0
27319	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	160	0
27320	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	800	0
27321	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	320	0
27322	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	160	0
27323	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	800	0
27324	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	160	0
27325	大丰	汇龙家园122#变	10	800	640	0
27326	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	320	0
27327	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	160	0
27328	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	320	0
27329	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	320	0
27330	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	22	0
27331	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	26	0
27332	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	36	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27333	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	41	0
27334	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	57	0
27335	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	62	0
27336	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	107	0
27337	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	120	0
27338	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	135	0
27339	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	209	0
27340	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	230	0
27341	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	290	0
27342	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	295	0
27343	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	307	0
27344	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	310	0
27345	大丰	吉祥街8#变	10	400	320	320
27346	大丰	新丰镇变电所前83#变	10	400	320	320
27347	大丰	鸿盛源东188#变	10	400	320	320
27348	大丰	新丰镇人民南路3#变	10	315	252	252
27349	大丰	吉祥街313#变	10	400	320	320
27350	大丰	新丰镇自来水厂113#变	10	400	320	320
27351	大丰	新丰镇新吉祥街4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27352	大丰	鸿盛源189#变	10	400	320	320
27353	大丰	新丰镇人民南路141#变	10	200	92	92
27354	大丰	新丰镇人民南路2#变	10	400	274	274
27355	大丰	新丰镇人民南路249#变	10	400	311	311
27356	大丰	吉祥街212#变	10	400	311	311
27357	大丰	新丰镇裕北六组219#变	10	400	316	316
27358	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	0	0
27359	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	0	0
27360	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	0	0
27361	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	0	0
27362	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	0	0
27363	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	0	0
27364	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	160	0
27365	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	160	0
27366	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	160	0
27367	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	3	0
27368	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	3	0
27369	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	6	0
27370	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	8	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27371	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	9	0
27372	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	9	0
27373	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	16	0
27374	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	19	0
27375	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	19	0
27376	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	20	0
27377	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	22	0
27378	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	36	0
27379	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	26	0
27380	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	33	0
27381	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	34	0
27382	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	36	0
27383	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	39	0
27384	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	43	0
27385	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	49	0
27386	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	50	0
27387	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	52	0
27388	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	54	0
27389	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	56	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27390	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	59	0
27391	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	59	0
27392	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	60	0
27393	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	60	0
27394	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	61	0
27395	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	72	0
27396	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	76	0
27397	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	81	0
27398	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	83	0
27399	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	83	0
27400	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	86	0
27401	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	92	0
27402	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	100	0
27403	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	106	0
27404	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	106	0
27405	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	107	0
27406	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	126	0
27407	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	130	0
27408	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27409	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	142	0
27410	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	144	0
27411	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	149	0
27412	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	191	0
27413	大丰	海东一组235#变	10	400	218	0
27414	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	226	0
27415	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	260	0
27416	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	0	0
27417	大丰	王港海融二期1#变	10	630	0	0
27418	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	0	0
27419	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	0	0
27420	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	0	0
27421	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	0	0
27422	大丰	裕华东方润园321#变（1#）	10	800	640	640
27423	大丰	高欣置业268#变	10	800	640	640
27424	大丰	高欣置业270#变	10	800	640	640
27425	大丰	锦和大厦充电桩3#变	10	630	504	504
27426	大丰	锦和大厦1#主变（317#）	10	800	640	640
27427	大丰	裕华东方润园325#变（5#）	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27428	大丰	高欣置业267#变	10	800	640	640
27429	大丰	高欣置业269#变	10	800	640	640
27430	大丰	裕华东方润园323#变(3#)	10	800	640	640
27431	大丰	裕华东方润园327#变(7#)	10	630	504	504
27432	大丰	锦和大厦3#主变(319#)	10	800	640	640
27433	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	0	0
27434	大丰	三龙镇新丰十一组北30#变	10	160	128	128
27435	大丰	三龙镇新丰十一组北140#变	10	200	160	160
27436	大丰	三龙镇新丰九组北28#变	10	200	10	10
27437	大丰	三龙镇新丰九组南27#变	10	200	30	30
27438	大丰	三龙镇新丰九组117#变	10	200	83	83
27439	大丰	三龙镇新丰十组(中)103#变	10	200	88	88
27440	大丰	三龙镇新丰九组26#变	10	315	98	98
27441	大丰	三龙镇新丰十一组136#变	10	200	100	100
27442	大丰	三龙镇新丰十一组104#变	10	200	122	122
27443	大丰	三龙镇新丰十一组南31#变	10	200	124	124
27444	大丰	三龙镇新丰九组125#变	10	400	286	286
27445	大丰	南阳镇黄海居委会128#变	10	160	128	128
27446	大丰	南阳镇黄海村四组102#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27447	大丰	南阳镇通商小街119#变	10	160	36	36
27448	大丰	南阳镇黄海村五组95#变	10	200	64	64
27449	大丰	南阳镇黄海二组033#变	10	160	79	79
27450	大丰	南阳镇黄海四组34#变	10	400	98	98
27451	大丰	南阳镇通商小街29#变	10	400	113	113
27452	大丰	南阳镇通商小街127#变	10	200	137	137
27453	大丰	南阳镇万盈石港一组59#变	10	400	111	111
27454	大丰	南阳镇黄海六组55#变	10	400	288	288
27455	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	0	0
27456	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	0	0
27457	大丰	锦绣花苑272#箱式变	10	400	320	320
27458	大丰	同丰二区161#变	10	400	320	320
27459	大丰	新丰镇食品站前180#变	10	400	320	320
27460	大丰	香堤水榭319#变	10	800	640	640
27461	大丰	同丰一组217#变	10	400	320	320
27462	大丰	新丰镇裕中十三组79#变	10	400	320	320
27463	大丰	香堤水榭320#变	10	800	640	640
27464	大丰	新丰镇裕中西匡南251#变	10	200	160	160
27465	大丰	新丰镇工业园区75#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27466	大丰	新丰镇裕中十二组261#变	10	200	18	18
27467	大丰	新丰镇裕中西匡西150#变	10	400	70	70
27468	大丰	新丰镇同丰村105#变	10	200	89	89
27469	大丰	新丰镇人民南路315#变	10	200	139	139
27470	大丰	新丰镇裕中十二组51#变	10	400	167	167
27471	大丰	新丰镇人民南路1#变	10	400	236	236
27472	大丰	新丰镇镇中50#变	10	400	245	245
27473	大丰	新丰镇裕中西匡82#变	10	400	270	270
27474	大丰	润富花园4#变	10	630	504	504
27475	大丰	恒达置业3#变	10	500	400	400
27476	大丰	恒达商业3#变	10	630	504	504
27477	大丰	恒达置业6#变	10	630	504	504
27478	大丰	润富花园2#变	10	400	320	320
27479	大丰	金宇商厦170#变	10	500	400	400
27480	大丰	天力花园237#变	10	400	320	320
27481	大丰	恒达置业4#变	10	630	504	504
27482	大丰	朝阳景都15#变	10	800	640	640
27483	大丰	丰和丽都4#变	10	1000	800	800
27484	大丰	恒达置业7#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27485	大丰	朝阳景都8#变	10	800	640	640
27486	大丰	恒达置业1#变	10	630	504	504
27487	大丰	天力中区206#变	10	400	320	320
27488	大丰	轧花小区227#变	10	500	400	400
27489	大丰	朝阳景都13#变	10	800	640	640
27490	大丰	艾森宿舍150#变	10	400	320	320
27491	大丰	润富花园1#变	10	400	320	320
27492	大丰	天力南区205#变	10	400	320	320
27493	大丰	丰和丽都2#变	10	630	504	504
27494	大丰	育红广场300#变	10	400	320	320
27495	大丰	恒达商业1#变	10	630	504	504
27496	大丰	恒达商业2#变	10	630	504	504
27497	大丰	金宇商厦171#变	10	500	400	400
27498	大丰	10kV河南线润富小区配电房	10	400	320	320
27499	大丰	丰和丽都1#变	10	630	504	504
27500	大丰	朝阳景都17#变	10	800	640	640
27501	大丰	恒达置业10#变	10	400	320	320
27502	大丰	恒达置业5#变	10	630	504	504
27503	大丰	朝阳东郊133#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27504	大丰	润富花园3#变	10	400	320	320
27505	大丰	朝阳景都16#变	10	800	640	640
27506	大丰	朝阳景11#变	10	800	640	640
27507	大丰	丰和丽都3#变	10	630	504	504
27508	大丰	育红广场201#变	10	400	320	320
27509	大丰	中国银行63#变	10	400	320	320
27510	大丰	恒达置业2#变	10	500	400	400
27511	大丰	香格里拉花园10#主变	10	800	640	640
27512	大丰	直立香榭丽4#主变	10	800	640	640
27513	大丰	香格里拉花园18#变	10	800	640	640
27514	大丰	直立香榭丽1#配电室2#主变	10	800	640	640
27515	大丰	莱茵城6#变	10	800	640	640
27516	大丰	东方汇贤居2#变	10	500	400	400
27517	大丰	东方创意园6#变	10	1600	1280	1280
27518	大丰	莱茵城2#变	10	1000	800	800
27519	大丰	大中131#变	10	400	320	320
27520	大丰	莱茵城10#主变	10	800	640	640
27521	大丰	宝达香格里拉花园小区2#变	10	1000	800	800
27522	大丰	大中154#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27523	大丰	东方一号4#主变	10	800	640	640
27524	大丰	10kV东方汇贤居1#配电室2#主变	10	800	640	640
27525	大丰	直立香榭丽10#主变	10	800	640	640
27526	大丰	直立香榭丽8#主变	10	800	640	640
27527	大丰	香格里拉花园16#变	10	800	640	640
27528	大丰	香格里拉花园12#主变	10	800	640	640
27529	大丰	大中6#变	10	400	320	320
27530	大丰	东方创意园4#变	10	1000	800	800
27531	大丰	直立香榭丽16#主变	10	800	640	640
27532	大丰	东方一号5#主变	10	800	640	640
27533	大丰	东方一号7#主变	10	800	640	640
27534	大丰	大中11#变	10	315	252	252
27535	大丰	莱茵城12#主变	10	800	640	640
27536	大丰	大中三纺厂2#变	10	400	320	320
27537	大丰	大中12#变	10	160	128	128
27538	大丰	香格里拉花园14#变	10	800	640	640
27539	大丰	大中4#变	10	200	147	147
27540	大丰	东方汇贤居8#主变	10	800	640	640
27541	大丰	10kV东方汇贤居2#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27542	大丰	东方汇贤居3#变	10	500	400	400
27543	大丰	直立香榭丽6#主变	10	800	640	640
27544	大丰	三纺厂334#变	10	400	320	320
27545	大丰	香格里拉6#主变	10	1000	800	800
27546	大丰	直立香榭丽12#主变	10	800	640	640
27547	大丰	宝达香格里拉花园小区4#变	10	1000	800	800
27548	大丰	莱茵城8#变	10	800	640	640
27549	大丰	东方汇贤居1#变	10	630	504	504
27550	大丰	直立香榭丽14#主变	10	800	640	640
27551	大丰	东方创意园2#变	10	800	640	640
27552	大丰	莱茵城4#变	10	1000	800	800
27553	大丰	东方汇贤居3#配电室6#变	10	800	640	640
27554	大丰	东方一号2#主变	10	800	640	640
27555	大丰	大中05#变	10	400	320	320
27556	大丰	大中36#变	10	400	272	272
27557	大丰	香格里拉8#主变	10	1000	775	775
27558	大丰	金丰华庭2#变	10	400	320	0
27559	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	800	0
27560	大丰	镇南三村175#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27561	大丰	五中宿舍240#变	10	250	200	0
27562	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	640	0
27563	大丰	政府宿舍251#变	10	400	320	0
27564	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	400	0
27565	大丰	富民一村255#变	10	400	320	0
27566	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	640	0
27567	大丰	中央名府15#变	10	800	640	0
27568	大丰	镇南五组116#变	10	400	320	0
27569	大丰	大刘新村9#变	10	400	320	0
27570	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	640	0
27571	大丰	中央名府13#变	10	800	640	0
27572	大丰	东盛花园4#变	10	400	320	0
27573	大丰	东盛花园2#变	10	500	400	0
27574	大丰	益民小区1#变	10	630	504	0
27575	大丰	红花六组115#变	10	400	320	0
27576	大丰	中央名府9#主变	10	800	640	0
27577	大丰	中央名府11#主变	10	800	640	0
27578	大丰	金丰华庭3#变	10	630	504	0
27579	大丰	红花南区219#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27580	大丰	镇南五组46#变	10	400	320	0
27581	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	640	0
27582	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	640	0
27583	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	400	0
27584	大丰	金丰华庭1#变	10	630	504	0
27585	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	640	0
27586	大丰	东盛花园2#主变	10	400	320	0
27587	大丰	红花六组331#变	10	80	61	0
27588	大丰	镇南四村309#变	10	200	106	0
27589	大丰	市花炮厂16#变	10	400	291	0
27590	大丰	红花六组341#变	10	400	311	0
27591	大丰	益民桥317#变	10	400	314	0
27592	大丰	朝阳景都10#变	10	800	640	640
27593	大丰	朝阳景都5#箱变	10	400	320	320
27594	大丰	润富花园20#主变	10	800	640	640
27595	大丰	朝阳景都7#变	10	400	320	320
27596	大丰	朝阳景都18#变	10	800	640	640
27597	大丰	润富花园33#主变	10	800	640	640
27598	大丰	润富花园18#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27599	大丰	朝阳景都1#箱变	10	400	310	310
27600	大丰	朝阳景都4#箱变	10	400	299	299
27601	大丰	朝阳景都9#变	10	800	640	640
27602	大丰	朝阳景都3#箱变	10	400	291	291
27603	大丰	朝阳景都12#变	10	800	640	640
27604	大丰	润富花园22#主变	10	800	640	640
27605	大丰	朝阳景都6#箱变	10	400	320	320
27606	大丰	朝阳景都19#变	10	800	640	640
27607	大丰	润富花园28#主变	10	800	640	640
27608	大丰	朝阳景都2#箱变	10	400	291	291
27609	大丰	润富花园31#主变	10	800	640	640
27610	大丰	朝阳景都14#变	10	800	640	640
27611	大丰	润富花园26#主变	10	800	640	640
27612	大丰	润富花园30#主变	10	800	640	640
27613	大丰	红寓小区8#变	10	200	160	0
27614	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	504	0
27615	大丰	红花农民公寓	10	500	400	0
27616	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	504	0
27617	大丰	红花新村327#变	10	80	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27618	大丰	荣海菜场88#变	10	400	320	0
27619	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	504	0
27620	大丰	红花村小区	10	500	386	0
27621	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	504	0
27622	大丰	二中教寓172#变	10	400	320	0
27623	大丰	红花西站220#变	10	400	320	0
27624	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	400	0
27625	大丰	红花小区121#变	10	400	320	0
27626	大丰	二中南苑289#变	10	400	320	0
27627	大丰	红花小区218#变	10	630	504	0
27628	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	504	0
27629	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	504	0
27630	大丰	常新南路263#变	10	100	80	0
27631	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	504	0
27632	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	504	0
27633	大丰	益民路北333#变	10	400	298	0
27634	大丰	红花小区319#变	10	400	314	0
27635	大丰	红寓东区31#变	10	400	315	0
27636	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27637	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	0	0
27638	大丰	三龙镇东红六组117#变	10	200	160	160
27639	大丰	三龙镇下坝二组84#变	10	160	128	128
27640	大丰	三龙镇开明九组157#变	10	200	160	160
27641	大丰	三龙镇斗龙一组201#变	10	200	5	5
27642	大丰	三龙镇东红一组38#变	10	200	11	11
27643	大丰	三龙镇东红一组125#变	10	200	14	14
27644	大丰	三龙镇东红二组148#变	10	200	16	16
27645	大丰	三龙镇东红六组121#变JN	10	200	21	21
27646	大丰	三龙镇东红二组33#变	10	200	24	24
27647	大丰	三龙镇龙东十一组118#变	10	315	32	32
27648	大丰	三龙镇东红二组189#变	10	200	39	39
27649	大丰	三龙镇东红十组36#变	10	200	50	50
27650	大丰	三龙镇东红二组108#变	10	400	56	56
27651	大丰	三龙镇东红十组158#变	10	200	57	57
27652	大丰	三龙镇斗龙一组66#变	10	200	59	59
27653	大丰	三龙镇东红八组127#变	10	400	40	40
27654	大丰	三龙镇东红十组110#变	10	200	76	76
27655	大丰	三龙镇开明七组89#变	10	160	77	77

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27656	大丰	三龙镇开明一组86#变	10	160	80	80
27657	大丰	三龙镇东红六组35#变	10	200	81	81
27658	大丰	三龙镇龙东三组31#变	10	400	91	91
27659	大丰	三龙镇东红六组163#变	10	200	91	91
27660	大丰	三龙镇开明三组87#变	10	160	109	109
27661	大丰	三龙镇下坝一组85#变	10	160	109	109
27662	大丰	三龙镇开明一组20#变	10	200	110	110
27663	大丰	三龙镇开明一组41#变	10	200	112	112
27664	大丰	三龙镇开明九组8#变	10	200	114	114
27665	大丰	三龙镇开明一组147#变	10	200	117	117
27666	大丰	三龙镇东红十一组37#变	10	315	119	119
27667	大丰	三龙镇开明十组56#变	10	200	124	124
27668	大丰	三龙镇龙东三组133#变	10	200	125	125
27669	大丰	三龙镇开明三组42#变	10	200	126	126
27670	大丰	三龙镇开明三组129#变	10	200	132	132
27671	大丰	三龙镇开明七组40#变	10	400	134	134
27672	大丰	三龙镇东红五组166#变	10	200	137	137
27673	大丰	三龙镇开明村部39#变	10	400	138	138
27674	大丰	三龙镇东红村七组138#变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27675	大丰	三龙镇开明八组19#变	10	200	143	143
27676	大丰	三龙镇东红十组165#变	10	200	148	148
27677	大丰	三龙镇开明六组88#变	10	200	149	149
27678	大丰	三龙镇三里村部55#变	10	200	155	155
27679	大丰	三龙镇十一连西扬水站86#变	10	200	160	160
27680	大丰	三龙镇四连东扬水站1#072#变	10	200	160	160
27681	大丰	三龙镇林业分场扬水站088#变	10	200	160	160
27682	大丰	三龙镇二连场头78#变	10	200	160	160
27683	大丰	三龙镇四连东扬水站2#73#变	10	200	160	160
27684	大丰	三龙镇四分场养殖队102#变	10	200	160	160
27685	大丰	三龙镇一连北扬水站081#变	10	400	320	320
27686	大丰	三龙镇丰余四连东扬水站085#变	10	200	160	160
27687	大丰	三龙镇四连东扬水站3#074#变	10	200	160	160
27688	大丰	三龙镇十一连场头89#变	10	200	160	160
27689	大丰	三龙镇四连西扬水站71#变	10	100	80	80
27690	大丰	三龙镇三连场头77#变	10	200	132	132
27691	大丰	三龙镇二连东扬水站83#变	10	100	80	80
27692	大丰	三龙镇四连场头70#变	10	200	160	160
27693	大丰	三龙镇一连场头79#变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27694	大丰	三龙镇二连扬水站082#变	10	200	160	160
27695	大丰	三龙镇十一连东扬水站87#变	10	100	80	80
27696	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	124	0
27697	大丰	城郊三组151#变	10	400	320	320
27698	大丰	恒生南区160#变	10	400	320	320
27699	大丰	实小宿舍36#变	10	250	200	200
27700	大丰	港务宿舍195#变	10	200	160	160
27701	大丰	城西线教育宿舍58#变	10	400	320	320
27702	大丰	局开关厂153#变	10	400	320	320
27703	大丰	市皮防所113#变	10	400	320	320
27704	大丰	富康小区1#变	10	160	128	128
27705	大丰	育红新村11#变	10	400	320	320
27706	大丰	饮服小区71#变	10	400	286	286
27707	大丰	育红东村56#变	10	400	302	302
27708	大丰	新民七组74#变	10	400	304	304
27709	大丰	益民东路326#变	10	400	311	311
27710	大丰	泰西四组311#变	10	400	312	312
27711	大丰	城郊三组339#变	10	400	316	316
27712	大丰	三龙镇方农干警宿舍区100#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27713	大丰	三龙镇方强农场沙石场56#变	10	100	80	80
27714	大丰	三龙镇方强农村变电所55#变	10	200	160	160
27715	大丰	三龙镇方强农场医院53#变	10	400	292	292
27716	大丰	三龙镇机械厂宿舍区101#变	10	200	160	160
27717	大丰	三龙镇蔬菜大队40#变	10	400	320	320
27718	大丰	三龙镇十九连南扬水站24#变	10	200	160	160
27719	大丰	三龙镇十五连南扬水站（机械厂）36#变	10	200	160	160
27720	大丰	三龙镇十四连东扬水站39#变	10	200	160	160
27721	大丰	三龙镇十四连场头37#变	10	200	122	122
27722	大丰	三龙镇洋桥九组168#变	10	200	8	8
27723	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	0	0
27724	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	0	0
27725	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	0	0
27726	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	0	0
27727	大丰	三龙镇洋桥二组65#变	10	100	3	3
27728	大丰	三龙镇洋桥村部161#变	10	400	62	62
27729	大丰	三龙镇洋桥八组67#变	10	200	8	8
27730	大丰	三龙镇洋桥九组68#变	10	200	12	12
27731	大丰	三龙镇洋桥四组7#变	10	400	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27732	大丰	三龙镇洋桥二组6#变	10	200	45	45
27733	大丰	三龙镇洋桥十二组41#变	10	200	64	64
27734	大丰	三龙镇洋桥七组8#变	10	200	78	78
27735	大丰	三龙镇新丰一组173#变	10	200	80	80
27736	大丰	三龙镇新丰一组129#变	10	200	96	96
27737	大丰	三龙镇洋桥七组69#变	10	200	106	106
27738	大丰	三龙镇洋桥十组170#变	10	400	112	112
27739	大丰	三龙镇洋桥九组87#变	10	200	126	126
27740	大丰	三龙镇洋桥村部66#变	10	400	215	215
27741	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	0	0
27742	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	0	0
27743	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	0	0
27744	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	0	0
27745	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	0	0
27746	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	0	0
27747	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	0	0
27748	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	26	0
27749	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	0	0
27750	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27751	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	0	0
27752	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	3	0
27753	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	4	0
27754	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	4	0
27755	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	6	0
27756	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	6	0
27757	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	88	0
27758	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	9	0
27759	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	13	0
27760	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	13	0
27761	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	14	0
27762	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	2	0
27763	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	20	0
27764	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	24	0
27765	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	30	0
27766	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	32	0
27767	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	35	0
27768	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	37	0
27769	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	37	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27770	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	46	0
27771	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	48	0
27772	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	23	0
27773	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	71	0
27774	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	89	0
27775	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	95	0
27776	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	101	0
27777	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	109	0
27778	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	111	0
27779	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	124	0
27780	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	126	0
27781	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	128	0
27782	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	136	0
27783	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	157	0
27784	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	74	0
27785	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	197	0
27786	大丰	星湖花园3#配电房3#台片	10	800	640	640
27787	大丰	王港星湖花园1#变	10	800	640	640
27788	大丰	大丰港新港名苑小区1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27789	大丰	星湖花园3#配电房4#台片	10	800	640	640
27790	大丰	王港星湖花园3#台片	10	800	640	640
27791	大丰	星湖花园3#配电房1#台片	10	800	640	640
27792	大丰	星湖花园3#配电房2#台片	10	800	640	640
27793	大丰	大丰港王港居委会89#变	10	100	80	80
27794	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	149	0
27795	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	0	0
27796	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	160	0
27797	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	147	0
27798	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	80	0
27799	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	80	0
27800	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	39	0
27801	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	100	0
27802	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	108	0
27803	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	125	0
27804	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	129	0
27805	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	129	0
27806	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	312	0
27807	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	297	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27808	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	0	0
27809	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	0	0
27810	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	0	0
27811	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	160	0
27812	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	160	0
27813	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	160	0
27814	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	160	0
27815	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	160	0
27816	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	320	0
27817	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	160	0
27818	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	263	0
27819	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	160	0
27820	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	160	0
27821	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	160	0
27822	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	160	0
27823	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	3	0
27824	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	10	0
27825	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	33	0
27826	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	35	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27827	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	37	0
27828	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	38	0
27829	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	47	0
27830	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	64	0
27831	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	76	0
27832	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	76	0
27833	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	88	0
27834	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	94	0
27835	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	110	0
27836	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	120	0
27837	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	125	0
27838	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	128	0
27839	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	71	0
27840	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	146	0
27841	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	149	0
27842	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	156	0
27843	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	209	0
27844	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	222	0
27845	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27846	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	0	0
27847	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	0	0
27848	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	0	0
27849	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	0	0
27850	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	0	0
27851	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	160	0
27852	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	160	0
27853	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	160	0
27854	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	320	0
27855	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	6	0
27856	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	28	0
27857	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	29	0
27858	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	37	0
27859	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	54	0
27860	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	61	0
27861	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	70	0
27862	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	98	0
27863	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	99	0
27864	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27865	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	114	0
27866	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	118	0
27867	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	129	0
27868	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	183	0
27869	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	215	0
27870	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	0	0
27871	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	0	0
27872	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	0	0
27873	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	0	0
27874	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	0	0
27875	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	0	0
27876	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	160	0
27877	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	160	0
27878	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	160	0
27879	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	160	0
27880	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	6	0
27881	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	6	0
27882	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	9	0
27883	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	14	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27884	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	15	0
27885	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	15	0
27886	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	16	0
27887	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	18	0
27888	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	20	0
27889	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	30	0
27890	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	34	0
27891	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	39	0
27892	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	40	0
27893	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	44	0
27894	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	47	0
27895	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	58	0
27896	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	62	0
27897	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	65	0
27898	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	68	0
27899	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	71	0
27900	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	73	0
27901	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	81	0
27902	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27903	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	97	0
27904	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	100	0
27905	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	104	0
27906	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	105	0
27907	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	115	0
27908	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	120	0
27909	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	121	0
27910	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	129	0
27911	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	129	0
27912	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	135	0
27913	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	135	0
27914	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	110	0
27915	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	224	0
27916	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	0	0
27917	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	0	0
27918	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	0	0
27919	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	0	0
27920	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	0	0
27921	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27922	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	160	0
27923	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	320	0
27924	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	320	0
27925	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	320	0
27926	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	320	0
27927	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	160	0
27928	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	504	0
27929	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	3	0
27930	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	3	0
27931	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	13	0
27932	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	32	0
27933	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	33	0
27934	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	60	0
27935	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	64	0
27936	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	66	0
27937	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	82	0
27938	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	84	0
27939	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	114	0
27940	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27941	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	117	0
27942	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	118	0
27943	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	124	0
27944	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	127	0
27945	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	137	0
27946	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	293	0
27947	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	309	0
27948	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	397	0
27949	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	504	0
27950	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	80	0
27951	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	0	0
27952	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	0	0
27953	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	0	0
27954	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	0	0
27955	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	320	0
27956	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	80	0
27957	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	160	0
27958	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	137	0
27959	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27960	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	2	0
27961	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	21	0
27962	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	20	0
27963	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	31	0
27964	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	34	0
27965	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	47	0
27966	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	61	0
27967	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	65	0
27968	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	66	0
27969	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	67	0
27970	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	78	0
27971	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	85	0
27972	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	87	0
27973	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	93	0
27974	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	100	0
27975	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	101	0
27976	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	105	0
27977	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	107	0
27978	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27979	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	120	0
27980	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	120	0
27981	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	128	0
27982	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	88	0
27983	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	179	0
27984	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	209	0
27985	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	282	0
27986	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	288	0
27987	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	302	0
27988	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	0	0
27989	大丰	大中镇泰丰村三组五组95#变	10	400	320	320
27990	大丰	大中泰丰村五组98#变	10	630	504	504
27991	大丰	大中镇双喜208#变	10	200	160	160
27992	大丰	大中镇棉麻公司四组1#变	10	315	252	252
27993	大丰	大中镇泰丰村四组231#变	10	315	104	104
27994	大丰	大中镇双喜村207#变	10	200	121	121
27995	大丰	大中镇泰丰村四组55#变	10	315	121	121
27996	大丰	大中镇双喜村六组104#变	10	200	128	128
27997	大丰	大中镇双喜村七组206#变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
27998	大丰	大中镇泰丰村五组97#变	10	400	167	167
27999	大丰	大中镇双喜村六组205#变	10	400	128	128
28000	大丰	大中镇双喜村七组105#变	10	400	239	239
28001	大丰	大中镇泰丰村五组72#变	10	315	245	245
28002	大丰	大中镇泰丰村四组254#变	10	400	248	248
28003	大丰	大中镇泰丰村五组30#变	10	400	256	256
28004	大丰	大中镇泰丰村四组96#变	10	400	280	280
28005	大丰	大中泰丰村五组28#变	10	630	487	487
28006	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	640	0
28007	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	160	0
28008	大丰	大中上尚城8#变	10	800	640	0
28009	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	640	0
28010	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	640	0
28011	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	640	0
28012	大丰	大中城南家园2#变	10	800	640	0
28013	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	640	0
28014	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	160	0
28015	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	640	0
28016	大丰	大中上尚城6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28017	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	320	0
28018	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	800	0
28019	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	800	0
28020	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	640	0
28021	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	640	0
28022	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	320	0
28023	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	640	0
28024	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	640	0
28025	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	246	0
28026	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	260	0
28027	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	264	0
28028	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	285	0
28029	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	290	0
28030	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	296	0
28031	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	298	0
28032	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	0	0
28033	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	0	0
28034	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	0	0
28035	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28036	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	160	0
28037	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	160	0
28038	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	80	0
28039	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	160	0
28040	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	6	0
28041	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	10	0
28042	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	12	0
28043	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	25	0
28044	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	35	0
28045	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	37	0
28046	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	39	0
28047	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	47	0
28048	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	48	0
28049	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	49	0
28050	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	53	0
28051	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	76	0
28052	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	78	0
28053	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	88	0
28054	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	98	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28055	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	100	0
28056	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	105	0
28057	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	120	0
28058	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	122	0
28059	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	139	0
28060	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	140	0
28061	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	141	0
28062	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	145	0
28063	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	149	0
28064	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	149	0
28065	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	157	0
28066	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	170	0
28067	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	217	0
28068	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	226	0
28069	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	278	0
28070	大丰	大丰港王港居委会91#变	10	100	80	80
28071	大丰	王港居委会88#变	10	400	320	320
28072	大丰	滨湖佳苑1#变	10	630	504	504
28073	大丰	王港世纪广场商业1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28074	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	160	0
28075	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	157	0
28076	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	83	0
28077	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	104	0
28078	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	207	0
28079	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	282	0
28080	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	0	0
28081	大丰	丰情街281#变	10	1000	800	0
28082	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	640	0
28083	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	1	0
28084	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	50	0
28085	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	61	0
28086	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	92	0
28087	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	96	0
28088	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	110	0
28089	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	121	0
28090	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	208	0
28091	大丰	大南中公共租赁房1#变	10	800	640	640
28092	大丰	人才公寓5#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28093	大丰	滨湖佳苑2#变	10	630	504	504
28094	大丰	王港人才公寓1#变	10	800	640	640
28095	大丰	大南中公共租赁房3#变	10	800	640	640
28096	大丰	王港人才公寓3#变	10	800	640	640
28097	大丰	大丰港王港疏港加油站64#变	10	200	160	160
28098	大丰	大丰港王港疏港加油站6#变	10	400	282	282
28099	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	640	0
28100	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	640	0
28101	大丰	丰情街284#变	10	800	640	0
28102	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	80	0
28103	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	640	0
28104	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	640	0
28105	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	640	0
28106	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	80	0
28107	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	640	0
28108	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	800	0
28109	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	320	0
28110	大丰	金域澜湾204#变	10	800	640	0
28111	大丰	新丰镇新同西站17#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28112	大丰	金域澜湾202#变	10	800	640	0
28113	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	320	0
28114	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	80	0
28115	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	64	0
28116	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	72	0
28117	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	88	0
28118	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	137	0
28119	大丰	10kV花海线同丰北132#变	10	400	251	0
28120	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	498	0
28121	大丰	大丰港鑫福岛小区3#变	10	800	640	640
28122	大丰	大丰港海景花园2#变	10	1000	800	800
28123	大丰	海韵家园3#变	10	400	313	313
28124	大丰	海润园小区1#台片	10	1000	800	800
28125	大丰	大丰港鑫福岛小区1#变	10	800	640	640
28126	大丰	王港星湖花园4#台片	10	800	640	640
28127	大丰	黄金海岸1#台片	10	630	504	504
28128	大丰	王港海韵家园2#变	10	630	504	504
28129	大丰	大丰港鑫福岛小区2#变	10	800	640	640
28130	大丰	大丰港海景花园1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28131	大丰	海韵家园5#配电室5#变	10	800	640	640
28132	大丰	王港海韵家园1#变	10	630	504	504
28133	大丰	大丰港鑫福岛小区4#变	10	800	640	640
28134	大丰	海润园小区2#台片	10	1000	800	800
28135	大丰	王港正宏置业1#台片	10	1000	800	800
28136	大丰	润富花园1#主变	10	800	640	640
28137	大丰	润富花园9#主变	10	800	640	640
28138	大丰	润富花园7#主变	10	800	640	640
28139	大丰	润富花园15#主变	10	800	640	640
28140	大丰	润富花园5#主变	10	800	640	640
28141	大丰	润富花园13#主变	10	800	640	640
28142	大丰	润富花园3#主变	10	800	640	640
28143	大丰	润富花园11#主变	10	800	640	640
28144	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	0	0
28145	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	320	0
28146	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	12	0
28147	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	20	0
28148	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	41	0
28149	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	41	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28150	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	51	0
28151	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	52	0
28152	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	54	0
28153	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	68	0
28154	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	69	0
28155	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	75	0
28156	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	78	0
28157	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	82	0
28158	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	82	0
28159	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	84	0
28160	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	88	0
28161	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	106	0
28162	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	113	0
28163	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	113	0
28164	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	117	0
28165	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	139	0
28166	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	148	0
28167	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	226	0
28168	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	234	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28169	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	303	0
28170	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	0	0
28171	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	0	0
28172	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	12	0
28173	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	17	0
28174	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	21	0
28175	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	24	0
28176	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	32	0
28177	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	53	0
28178	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	60	0
28179	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	79	0
28180	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	80	0
28181	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	82	0
28182	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	84	0
28183	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	93	0
28184	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	95	0
28185	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	96	0
28186	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	102	0
28187	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28188	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	103	0
28189	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	140	0
28190	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	121	0
28191	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	121	0
28192	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	124	0
28193	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	127	0
28194	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	129	0
28195	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	133	0
28196	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	134	0
28197	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	140	0
28198	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	150	0
28199	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	153	0
28200	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	158	0
28201	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	166	0
28202	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	96	0
28203	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	173	0
28204	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	292	0
28205	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	298	0
28206	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28207	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	47	0
28208	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	118	0
28209	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	126	0
28210	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	320	0
28211	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	0	0
28212	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	320	0
28213	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	320	0
28214	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	160	0
28215	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	48	0
28216	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	50	0
28217	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	64	0
28218	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	70	0
28219	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	94	0
28220	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	117	0
28221	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	134	0
28222	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	149	0
28223	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	160	0
28224	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	80	0
28225	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28226	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	4	0
28227	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	38	0
28228	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	58	0
28229	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	60	0
28230	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	67	0
28231	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	72	0
28232	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	102	0
28233	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	102	0
28234	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	114	0
28235	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	117	0
28236	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	122	0
28237	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	128	0
28238	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	150	0
28239	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	184	0
28240	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	242	0
28241	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	0	0
28242	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	0	0
28243	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	160	0
28244	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28245	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	0	0
28246	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	1	0
28247	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	9	0
28248	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	33	0
28249	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	15	0
28250	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	15	0
28251	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	22	0
28252	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	22	0
28253	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	23	0
28254	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	38	0
28255	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	42	0
28256	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	44	0
28257	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	47	0
28258	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	49	0
28259	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	59	0
28260	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	66	0
28261	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	66	0
28262	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	68	0
28263	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28264	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	73	0
28265	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	78	0
28266	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	78	0
28267	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	86	0
28268	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	98	0
28269	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	105	0
28270	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	105	0
28271	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	106	0
28272	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	106	0
28273	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	109	0
28274	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	114	0
28275	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	128	0
28276	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	133	0
28277	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	147	0
28278	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	148	0
28279	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	230	0
28280	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	231	0
28281	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	286	0
28282	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28283	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	504	0
28284	大丰	草堰集镇17#变	10	400	320	0
28285	大丰	草堰集镇188#变	10	400	320	0
28286	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	72	0
28287	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	320	0
28288	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	80	0
28289	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	160	0
28290	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	320	0
28291	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	142	0
28292	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	143	0
28293	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	245	0
28294	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	271	0
28295	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	282	0
28296	大丰	草堰集镇189#变	10	400	292	0
28297	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	296	0
28298	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	498	0
28299	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	0	0
28300	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	504	0
28301	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28302	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	160	0
28303	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	640	0
28304	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	504	0
28305	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	320	0
28306	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	320	0
28307	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	320	0
28308	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	320	0
28309	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	320	0
28310	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	640	0
28311	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	44	0
28312	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	46	0
28313	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	100	0
28314	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	110	0
28315	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	118	0
28316	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	121	0
28317	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	132	0
28318	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	145	0
28319	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	187	0
28320	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	199	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28321	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	201	0
28322	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	254	0
28323	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	254	0
28324	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	263	0
28325	大丰	海东一组236#变	10	400	287	0
28326	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	297	0
28327	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	298	0
28328	大丰	小海居委会242#变	10	400	302	0
28329	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	304	0
28330	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	310	0
28331	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	315	0
28332	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	128	0
28333	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	160	0
28334	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	160	0
28335	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	155	0
28336	大丰	南居九组1#箱变	10	400	320	0
28337	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	160	0
28338	大丰	南居九组4#箱变	10	630	504	0
28339	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28340	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	36	0
28341	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	36	0
28342	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	39	0
28343	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	49	0
28344	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	54	0
28345	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	55	0
28346	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	62	0
28347	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	45	0
28348	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	74	0
28349	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	81	0
28350	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	88	0
28351	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	105	0
28352	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	107	0
28353	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	107	0
28354	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	107	0
28355	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	115	0
28356	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	117	0
28357	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	118	0
28358	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28359	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	130	0
28360	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	130	0
28361	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	134	0
28362	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	136	0
28363	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	136	0
28364	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	145	0
28365	大丰	南居九组5#箱变	10	400	154	0
28366	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	238	0
28367	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	271	0
28368	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	284	0
28369	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	289	0
28370	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	303	0
28371	大丰	大中镇泰丰村七组西167#变	10	200	160	160
28372	大丰	大中镇泰丰村259#变	10	315	252	252
28373	大丰	大中镇泰丰村四组156#变	10	400	320	320
28374	大丰	大中镇泰丰村四组166#变	10	400	284	284
28375	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	1000	0
28376	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	1000	0
28377	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28378	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	640	0
28379	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	320	0
28380	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	320	0
28381	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	160	0
28382	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	137	0
28383	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	800	0
28384	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	640	0
28385	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	320	0
28386	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	138	0
28387	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	10	0
28388	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	114	0
28389	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	134	0
28390	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	137	0
28391	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	180	0
28392	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	218	0
28393	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	247	0
28394	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	267	0
28395	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	305	0
28396	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28397	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	0	0
28398	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	2	0
28399	大丰	海团新村1#变	10	630	504	0
28400	大丰	海团新村2#变	10	400	320	0
28401	大丰	海团新村4#变	10	630	504	0
28402	大丰	海团新村3#变	10	630	504	0
28403	大丰	海团新村5#变	10	630	504	0
28404	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	26	0
28405	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	27	0
28406	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	131	0
28407	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	142	0
28408	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	259	0
28409	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	299	0
28410	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	300	0
28411	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	0	0
28412	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	0	0
28413	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	0	0
28414	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	320	0
28415	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28416	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	320	0
28417	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	160	0
28418	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	160	0
28419	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	311	0
28420	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	320	0
28421	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	1	0
28422	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	1	0
28423	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	4	0
28424	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	6	0
28425	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	9	0
28426	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	11	0
28427	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	4	0
28428	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	22	0
28429	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	22	0
28430	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	23	0
28431	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	42	0
28432	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	48	0
28433	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	81	0
28434	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28435	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	88	0
28436	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	90	0
28437	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	110	0
28438	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	115	0
28439	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	122	0
28440	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	153	0
28441	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	165	0
28442	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	182	0
28443	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	445	0
28444	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	471	0
28445	大丰	场部. 小区46#变	10	630	504	504
28446	大丰	场部. 小高层47#变	10	630	504	504
28447	大丰	场部. 纯净水厂后44#变	10	630	504	504
28448	大丰	方强农场76#变	10	630	504	504
28449	大丰	三龙镇方农加油站41#变	10	200	160	160
28450	大丰	三龙镇方强农场75#变	10	400	320	320
28451	大丰	场部. 派出所后43#变	10	630	504	504
28452	大丰	场部. 朝阳路东45#变	10	400	320	320
28453	大丰	三龙镇服装厂住宿区42#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28454	大丰	三龙镇农科所扬水站092#变	10	200	160	160
28455	大丰	三龙镇十二连中扬水站97#变	10	100	80	80
28456	大丰	三龙镇方强农场农科所65#变	10	200	156	156
28457	大丰	三龙镇十二连西扬水站96#变	10	200	160	160
28458	大丰	三龙镇十二连北扬水站99#变	10	400	320	320
28459	大丰	三龙镇七连东扬水站63#变	10	100	80	80
28460	大丰	三龙镇六连场头60#变	10	200	160	160
28461	大丰	三龙镇农科所扬水站093#变	10	200	160	160
28462	大丰	三龙镇八连东扬水站61#变	10	100	80	80
28463	大丰	三龙镇七连场头62#变	10	200	160	160
28464	大丰	三龙镇六连西扬水站59#变	10	200	160	160
28465	大丰	三龙镇七连扬水站58#变	10	200	160	160
28466	大丰	三龙镇农科所西扬水站64#变	10	100	80	80
28467	大丰	三龙镇八连场头94#变	10	200	134	134
28468	大丰	三龙镇十二连场头98#变	10	100	80	80
28469	大丰	三龙镇八连扬水站57#变	10	200	160	160
28470	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	0	0
28471	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	160	0
28472	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28473	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	504	0
28474	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	504	0
28475	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	100	80	0
28476	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	640	0
28477	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	160	0
28478	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	160	0
28479	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	640	0
28480	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	640	0
28481	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	504	0
28482	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	640	0
28483	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	640	0
28484	大丰	同丰一组321#变	10	630	504	0
28485	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	160	0
28486	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	160	0
28487	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	640	0
28488	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	640	0
28489	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	160	0
28490	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	504	0
28491	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	64	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28492	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	160	0
28493	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	504	0
28494	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	640	0
28495	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	504	0
28496	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	640	0
28497	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	640	0
28498	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	640	0
28499	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	80	0
28500	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	45	0
28501	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	45	0
28502	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	80	0
28503	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	93	0
28504	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	99	0
28505	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	107	0
28506	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	131	0
28507	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	291	0
28508	大丰	三龙镇工程队49#变	10	200	144	144
28509	大丰	三龙镇海滨北路52#变	10	200	160	160
28510	大丰	三龙镇警体中心51#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28511	大丰	三龙镇方强农场加工厂48#变	10	200	160	160
28512	大丰	三龙镇方农车队50#变	10	400	320	320
28513	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	320	0
28514	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	800	0
28515	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	640	0
28516	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	160	0
28517	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	320	0
28518	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	640	0
28519	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	484	0
28520	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	800	0
28521	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	129	0
28522	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	136	0
28523	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	168	0
28524	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	170	0
28525	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	179	0
28526	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	199	0
28527	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	203	0
28528	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	222	0
28529	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	276	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28530	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	310	0
28531	大丰	三龙镇二十一连东扬水站14#变	10	400	320	320
28532	大丰	三龙镇二十连西扬水站19#变	10	200	160	160
28533	大丰	三龙镇十八连场头27#变	10	200	160	160
28534	大丰	三龙镇十九连场头25#变	10	100	80	80
28535	大丰	三龙镇北二十二连场头2#变	10	200	160	160
28536	大丰	三龙镇十九连北扬水站20#变	10	315	252	252
28537	大丰	三龙镇十六连西扬水站30#变	10	200	160	160
28538	大丰	三龙镇二十一连西扬水站15#变	10	200	160	160
28539	大丰	三龙镇南二十二连扬水站6#变	10	200	160	160
28540	大丰	三龙镇北二十二连北扬水站1#变	10	200	160	160
28541	大丰	三龙镇南二十二连西扬水站8#变	10	100	80	80
28542	大丰	三龙镇二十一连场头12#变	10	200	160	160
28543	大丰	三龙镇南二十二连东扬水站7#变	10	200	160	160
28544	大丰	三龙镇十六连西扬水站31#变	10	100	80	80
28545	大丰	三龙镇十九连西扬水站21#变	10	200	160	160
28546	大丰	三龙镇二十连东扬水站17#变	10	100	80	80
28547	大丰	三龙镇南二十二连场头5#变	10	100	80	80
28548	大丰	三龙镇方强农场23#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28549	大丰	三龙镇方农28#变	10	200	160	160
28550	大丰	三龙镇方强农场9#变	10	100	80	80
28551	大丰	三龙镇方农004#变	10	100	80	80
28552	大丰	三龙镇方农003#变	10	100	80	80
28553	大丰	三龙镇十六连场头33#变	10	200	160	160
28554	大丰	三龙镇十八连西扬水站26#变	10	200	160	160
28555	大丰	三龙镇十六连东扬水站34#变	10	400	320	320
28556	大丰	三龙镇十五连场头35#变	10	200	160	160
28557	大丰	三龙镇二十连场头22#变	10	200	145	145
28558	大丰	三龙镇二十一连扬水站13#变	10	100	80	80
28559	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	0	0
28560	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	0	0
28561	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	0	0
28562	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	0	0
28563	大丰	新丰镇仁南一组102#变	10	400	320	320
28564	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	0	0
28565	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	0	0
28566	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	0	0
28567	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28568	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	0	0
28569	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	0	0
28570	大丰	新丰镇仁北五组165#变	10	100	80	80
28571	大丰	新丰镇仁南西南站59#变	10	200	3	3
28572	大丰	新丰镇仁南东南站62#变	10	200	5	5
28573	大丰	新丰镇仁南西北站183#变	10	400	6	6
28574	大丰	新丰镇仁南村99#变	10	200	10	10
28575	大丰	新丰镇仁中五组90#变	10	200	26	26
28576	大丰	新丰镇仁南八组184#变	10	315	26	26
28577	大丰	新丰镇仁中三组76#变	10	200	26	26
28578	大丰	新丰镇仁南五组111#变	10	200	35	35
28579	大丰	新丰镇仁北五组151#变	10	400	36	36
28580	大丰	新丰镇仁南一组166#变	10	200	43	43
28581	大丰	新丰镇仁南中心站60#变	10	200	48	48
28582	大丰	新丰镇仁南二组98#变	10	200	56	56
28583	大丰	新丰镇仁南八组114#变	10	200	56	56
28584	大丰	新丰镇饲料厂8#变	10	200	71	71
28585	大丰	新丰镇仁中小康村18#变	10	160	76	76
28586	大丰	新丰镇仁中南站44#变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28587	大丰	新丰镇仁北西北站24#变	10	200	81	81
28588	大丰	新丰镇仁中东站47#变	10	200	81	81
28589	大丰	新丰镇仁南西北站58#变	10	200	87	87
28590	大丰	新丰镇仁南一组222#变	10	400	98	98
28591	大丰	新丰镇仁南中心站177#变	10	200	100	100
28592	大丰	新丰镇仁北三组152#变	10	400	84	84
28593	大丰	新丰镇仁中二组85#变	10	200	116	116
28594	大丰	新丰镇仁北西南站21#变	10	200	119	119
28595	大丰	新丰镇仁北六组138#变	10	200	121	121
28596	大丰	新丰镇仁中五组196#变	10	200	123	123
28597	大丰	新丰镇仁北六组144#变	10	200	125	125
28598	大丰	新丰镇仁南四组75#变	10	400	205	205
28599	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	0	0
28600	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	0	0
28601	大丰	裕南新农村93#变	10	630	504	0
28602	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	158	0
28603	大丰	金丰花园210#台片	10	800	640	0
28604	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	320	0
28605	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28606	大丰	裕南小区184#变	10	630	504	0
28607	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	320	0
28608	大丰	裕南三期301#变	10	630	504	0
28609	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	133	0
28610	大丰	裕南小区183#变	10	630	504	0
28611	大丰	裕南小区206#变	10	630	504	0
28612	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	320	0
28613	大丰	金丰花园209#台片	10	800	640	0
28614	大丰	裕南小区185#变	10	630	504	0
28615	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	160	0
28616	大丰	裕南小区205#变	10	630	504	0
28617	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	3	0
28618	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	4	0
28619	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	35	0
28620	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	39	0
28621	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	42	0
28622	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	69	0
28623	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	89	0
28624	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	92	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28625	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	105	0
28626	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	120	0
28627	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	128	0
28628	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	320	0
28629	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	160	0
28630	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	320	0
28631	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	320	0
28632	大丰	民主街9#变	10	630	504	0
28633	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	320	0
28634	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	497	0
28635	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	504	0
28636	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	160	0
28637	大丰	民主街106#变	10	630	504	0
28638	大丰	锦绣花园190#变	10	630	504	0
28639	大丰	民主街192#变	10	630	504	0
28640	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	320	0
28641	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	160	0
28642	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	320	0
28643	大丰	民主街5#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28644	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	320	0
28645	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	252	0
28646	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	39	0
28647	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	65	0
28648	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	91	0
28649	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	103	0
28650	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	109	0
28651	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	110	0
28652	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	142	0
28653	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	146	0
28654	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	152	0
28655	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	167	0
28656	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	171	0
28657	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	304	0
28658	大丰	民主街303#变	10	630	494	0
28659	大丰	南阳镇通商小街011#变	10	400	320	320
28660	大丰	南阳镇民心村一组96#变	10	400	311	311
28661	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	0	0
28662	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28663	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	0	0
28664	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	0	0
28665	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	160	0
28666	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	0	0
28667	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	14	0
28668	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	19	0
28669	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	24	0
28670	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	25	0
28671	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	26	0
28672	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	28	0
28673	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	28	0
28674	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	46	0
28675	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	58	0
28676	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	65	0
28677	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	73	0
28678	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	77	0
28679	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	93	0
28680	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	100	0
28681	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28682	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	110	0
28683	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	115	0
28684	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	127	0
28685	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	140	0
28686	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	142	0
28687	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	7	0
28688	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	165	0
28689	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	234	0
28690	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	294	0
28691	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	0	0
28692	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会98#变	10	400	320	320
28693	大丰	南阳镇黄海四组024#变	10	200	4	4
28694	大丰	南阳镇吉兴村四组79#变	10	250	16	16
28695	大丰	南阳镇吉兴村一组44#变	10	200	30	30
28696	大丰	南阳镇通商小街13#变JN	10	400	32	32
28697	大丰	南阳镇吉兴村四组73#变	10	200	33	33
28698	大丰	南阳镇吉兴村四组36#变	10	200	34	34
28699	大丰	南阳镇吉兴村四组35#变	10	400	39	39
28700	大丰	南阳镇吉兴村一组74#变	10	200	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28701	大丰	南阳镇裕海村四组131#变	10	200	40	40
28702	大丰	南阳镇吉兴村三组135#变	10	160	42	42
28703	大丰	南阳镇裕海村三组56#变	10	200	43	43
28704	大丰	南阳镇吉兴村二组76#变	10	200	46	46
28705	大丰	南阳镇吉兴村四组122#变	10	200	48	48
28706	大丰	南阳镇吉兴村五组132#变	10	400	54	54
28707	大丰	南阳镇吉兴村二组43#变	10	200	55	55
28708	大丰	南阳镇吉兴村三组138#变	10	200	56	56
28709	大丰	南阳镇吉兴村五组78#变JN	10	400	58	58
28710	大丰	南阳镇吉兴村二组75#变	10	400	58	58
28711	大丰	南阳镇吉兴村三组45#变	10	200	64	64
28712	大丰	南阳镇吉兴村三组140#变	10	200	64	64
28713	大丰	南阳镇吉兴村三组62#变	10	100	66	66
28714	大丰	南阳镇吉兴村二组77#变	10	200	73	73
28715	大丰	南阳镇黄海村三组92#变	10	400	44	44
28716	大丰	南阳镇黄海居会4#变	10	315	87	87
28717	大丰	南阳镇黄海村一组100#变	10	200	87	87
28718	大丰	南阳镇吉兴村二组42#变JN	10	400	88	88
28719	大丰	南阳镇吉兴村三组106#变	10	400	65	65

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28720	大丰	南阳镇吉兴村三组南97#变	10	200	101	101
28721	大丰	南阳镇通商小街105#变	10	200	136	136
28722	大丰	南阳镇通商小街9#变	10	400	159	159
28723	大丰	南阳镇黄海五组23#变JN	10	400	160	160
28724	大丰	南阳镇吉兴村三组69#变JN	10	400	185	185
28725	大丰	南阳镇黄海村二组14#变	10	400	144	144
28726	大丰	南阳镇通商小街1#变	10	315	198	198
28727	大丰	南阳镇通商小街3#变	10	400	209	209
28728	大丰	南阳镇吉兴村四组117#变	10	400	227	227
28729	大丰	南阳镇通商小街6#变	10	400	294	294
28730	大丰	南阳镇通庆路黄海居委会99#变	10	400	296	296
28731	大丰	裕华镇万丰村六组17#变	10	100	80	80
28732	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	0	0
28733	大丰	南阳镇黄海一组57#变	10	200	98	98
28734	大丰	大中镇阜北村一三组125#变	10	200	50	50
28735	大丰	大中镇阜北村十二组126#变	10	400	119	119
28736	大丰	大中镇阜北村三组172#变	10	200	136	136
28737	大丰	南阳镇东旺村六组50#变	10	400	105	105
28738	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28739	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	0	0
28740	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	0	0
28741	大丰	南阳镇通商小街7#变	10	200	160	160
28742	大丰	润阳花园1#变	10	630	504	504
28743	大丰	阳晨湖花园185#变	10	630	504	504
28744	大丰	南阳镇黄海居委会2#变	10	400	320	320
28745	大丰	南阳镇东旺村四组141#变	10	200	160	160
28746	大丰	润阳花园2#变	10	630	504	504
28747	大丰	润阳花园4#变	10	630	504	504
28748	大丰	通商小街186#变	10	630	504	504
28749	大丰	润阳花园3#变	10	630	504	504
28750	大丰	南阳镇通商小街005#变	10	315	252	252
28751	大丰	南阳镇通商小街133#变	10	400	320	320
28752	大丰	南阳镇东旺村五组北94#变	10	200	23	23
28753	大丰	南阳镇东旺村六组26#变	10	200	24	24
28754	大丰	南阳镇东旺村二组139#变	10	400	25	25
28755	大丰	南阳镇东旺村五组67#变	10	400	36	36
28756	大丰	南阳镇东旺村二组51#变	10	400	43	43
28757	大丰	南阳镇东旺村一组84#变	10	200	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28758	大丰	南阳镇东旺村五组南85#变	10	400	62	62
28759	大丰	南阳镇东旺村五组126#变	10	400	86	86
28760	大丰	南阳镇通商小街107#变	10	200	93	93
28761	大丰	南阳镇东旺村四组48#变	10	400	3	3
28762	大丰	南阳镇东旺村一组187#变	10	200	117	117
28763	大丰	南阳镇东旺村一组15#变	10	400	122	122
28764	大丰	南阳镇东旺村二组83#变	10	400	20	20
28765	大丰	南阳镇东旺村一组65#变	10	400	192	192
28766	大丰	南阳镇东旺村六组101#变	10	200	144	144
28767	大丰	南阳镇东旺二组82#变	10	400	82	82
28768	大丰	南阳镇东旺村六组124#变	10	400	120	120
28769	大丰	南阳镇东旺村四组136#变	10	400	207	207
28770	大丰	南阳镇东旺村六组63#变	10	400	174	174
28771	大丰	南阳镇东旺村六组52#变	10	400	225	225
28772	大丰	南阳镇通商小街12#变	10	400	307	307
28773	大丰	三龙镇和平排灌站38#变	10	400	320	320
28774	大丰	三龙镇和平排灌站37#变	10	400	320	320
28775	大丰	三龙镇和平三组128#变	10	200	12	12
28776	大丰	三龙镇洋桥三组64#变	10	400	16	16

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28777	大丰	三龙镇和平八组115#变	10	200	19	19
28778	大丰	三龙镇新丰八组25#变	10	200	23	23
28779	大丰	三龙镇和平八组154#变	10	200	44	44
28780	大丰	三龙镇和平四组130#变	10	200	46	46
28781	大丰	三龙镇和平九组114#变	10	200	47	47
28782	大丰	三龙镇和平五组127#变	10	200	57	57
28783	大丰	三龙镇和平二组35#变	10	200	67	67
28784	大丰	三龙镇和平一组113#变	10	400	51	51
28785	大丰	三龙镇和平八组32#变	10	200	82	82
28786	大丰	三龙镇新丰八组174#变	10	200	101	101
28787	大丰	三龙镇新丰八组102#变	10	200	103	103
28788	大丰	三龙镇和平村部33#变	10	400	106	106
28789	大丰	三龙镇和平九组36#变	10	200	128	128
28790	大丰	三龙镇和平四组34#变	10	200	132	132
28791	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	0	0
28792	大丰	草庙镇新海五组152#变	10	400	320	320
28793	大丰	草庙镇新海四组64#变	10	200	13	13
28794	大丰	草庙镇新海四组120#变	10	200	16	16
28795	大丰	草庙镇新海一组66#变	10	200	19	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28796	大丰	草庙镇庆生三组27#变	10	200	31	31
28797	大丰	草庙镇新海一组125#变	10	200	36	36
28798	大丰	草庙镇庆生五组131#变	10	200	38	38
28799	大丰	草庙镇庆生村155#变	10	400	40	40
28800	大丰	草庙镇新海一组116#变	10	200	40	40
28801	大丰	草庙镇新海四组119#变	10	200	51	51
28802	大丰	草庙镇新海五组（北）100#变	10	200	68	68
28803	大丰	草庙镇新海四组93#变	10	200	71	71
28804	大丰	草庙镇庆生四组78#变	10	400	74	74
28805	大丰	草庙镇新海六组50#变	10	200	94	94
28806	大丰	草庙镇新海三组49#变	10	250	116	116
28807	大丰	草庙镇庆生村三组154#变	10	200	137	137
28808	大丰	草庙镇庆生村160#变	10	200	145	145
28809	大丰	草庙镇新海五组101#变	10	400	146	146
28810	大丰	草庙镇庆生六组7#变	10	400	166	166
28811	大丰	草庙镇庆生28#变	10	400	221	221
28812	大丰	草庙镇新海三组48#变	10	400	244	244
28813	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	0	0
28814	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28815	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	0	0
28816	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	0	0
28817	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	312	0
28818	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	1	0
28819	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	20	0
28820	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	23	0
28821	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	34	0
28822	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	34	0
28823	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	39	0
28824	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	43	0
28825	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	55	0
28826	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	55	0
28827	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	60	0
28828	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	61	0
28829	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	65	0
28830	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	67	0
28831	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	80	0
28832	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	87	0
28833	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28834	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	97	0
28835	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	103	0
28836	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	112	0
28837	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	112	0
28838	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	113	0
28839	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	114	0
28840	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	132	0
28841	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	139	0
28842	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	150	0
28843	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	152	0
28844	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	0	0
28845	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	0	0
28846	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	0	0
28847	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	0	0
28848	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	0	0
28849	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	0	0
28850	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	0	0
28851	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	0	0
28852	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28853	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	0	0
28854	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	0	0
28855	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	0	0
28856	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	0	0
28857	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	0	0
28858	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	0	0
28859	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	0	0
28860	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	0	0
28861	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	0	0
28862	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	0	0
28863	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	0	0
28864	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	0	0
28865	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	0	0
28866	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	0	0
28867	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	0	0
28868	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	0	0
28869	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	0	0
28870	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	0	0
28871	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28872	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	0	0
28873	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	0	0
28874	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	0	0
28875	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	0	0
28876	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	0	0
28877	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	0	0
28878	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	0	0
28879	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	0	0
28880	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	0	0
28881	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	0	0
28882	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	0	0
28883	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	0	0
28884	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	0	0
28885	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	0	0
28886	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	0	0
28887	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	0	0
28888	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	0	0
28889	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	0	0
28890	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28891	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	0	0
28892	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	0	0
28893	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	0	0
28894	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	0	0
28895	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	0	0
28896	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	0	0
28897	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	0	0
28898	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	0	0
28899	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	0	0
28900	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	0	0
28901	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	0	0
28902	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	0	0
28903	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	0	0
28904	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	0	0
28905	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	0	0
28906	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	0	0
28907	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	0	0
28908	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	0	0
28909	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28910	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	0	0
28911	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	0	0
28912	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	0	0
28913	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	0	0
28914	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	0	0
28915	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	0	0
28916	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	0	0
28917	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	0	0
28918	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	0	0
28919	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	0	0
28920	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	0	0
28921	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	0	0
28922	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	0	0
28923	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	0	0
28924	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	0	0
28925	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	0	0
28926	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	0	0
28927	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	0	0
28928	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28929	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	0	0
28930	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	0	0
28931	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	0	0
28932	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	0	0
28933	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	0	0
28934	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	0	0
28935	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	0	0
28936	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	0	0
28937	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	0	0
28938	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	0	0
28939	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	0	0
28940	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	0	0
28941	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	0	0
28942	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	0	0
28943	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	0	0
28944	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	0	0
28945	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	0	0
28946	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	0	0
28947	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28948	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	0	0
28949	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	0	0
28950	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	0	0
28951	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	0	0
28952	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	0	0
28953	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	0	0
28954	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	0	0
28955	大丰	大桥镇潘丁村二组26#变	10	200	0	0
28956	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	0	0
28957	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	0	0
28958	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	0	0
28959	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	0	0
28960	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	0	0
28961	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	0	0
28962	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	0	0
28963	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	0	0
28964	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	0	0
28965	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	0	0
28966	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28967	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	0	0
28968	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	0	0
28969	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	0	0
28970	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	0	0
28971	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	0	0
28972	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	0	0
28973	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	0	0
28974	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	0	0
28975	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	0	0
28976	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	0	0
28977	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	0	0
28978	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	0	0
28979	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	0	0
28980	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	0	0
28981	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	0	0
28982	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	0	0
28983	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	0	0
28984	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	0	0
28985	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
28986	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	0	0
28987	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	0	0
28988	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	0	0
28989	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	0	0
28990	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	0	0
28991	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	0	0
28992	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	0	0
28993	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	0	0
28994	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	0	0
28995	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	0	0
28996	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	0	0
28997	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	0	0
28998	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	0	0
28999	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	0	0
29000	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	0	0
29001	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	0	0
29002	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	0	0
29003	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	0	0
29004	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29005	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	0	0
29006	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	0	0
29007	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	0	0
29008	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	0	0
29009	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	0	0
29010	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	0	0
29011	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	0	0
29012	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	0	0
29013	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	0	0
29014	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	0	0
29015	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	0	0
29016	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	0	0
29017	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	0	0
29018	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	0	0
29019	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	0	0
29020	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	0	0
29021	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	0	0
29022	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	0	0
29023	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29024	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	0	0
29025	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	0	0
29026	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	0	0
29027	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	0	0
29028	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	0	0
29029	大丰	悦隼名邸12#主变	10	800	640	640
29030	大丰	云樾春秋5#变	10	800	640	640
29031	大丰	云樾春秋11#变	10	800	640	640
29032	大丰	悦隼名邸2#主变	10	800	640	640
29033	大丰	悦隼名邸6#主变	10	630	504	504
29034	大丰	悦隼名邸16#主变	10	630	504	504
29035	大丰	悦隼名邸14#主变	10	630	504	504
29036	大丰	悦隼名邸4#主变	10	800	640	640
29037	大丰	珺和府8#主变	10	800	640	640
29038	大丰	云樾春秋9#变	10	800	640	640
29039	大丰	悦隼名邸10#主变	10	800	640	640
29040	大丰	云樾春秋7#变	10	800	640	640
29041	大丰	珺和府4#主变	10	800	640	640
29042	大丰	悦隼名邸8#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29043	大丰	珺和府6#主变	10	800	640	640
29044	大丰	云樾春秋3#主变	10	800	640	640
29045	大丰	珺和府2#主变	10	800	640	640
29046	大丰	云樾春秋1#主变	10	800	640	640
29047	大丰	大桥镇联丰村三组130#变	10	200	160	160
29048	大丰	大桥镇三圩村一组51#变	10	400	313	313
29049	大丰	大桥镇高墩村三组南76#变	10	200	160	160
29050	大丰	大桥镇联丰村一组138#变	10	400	320	320
29051	大丰	景尚名城2#主变	10	800	640	640
29052	大丰	桃李丰华3#变	10	800	640	640
29053	大丰	景尚名城10#主变	10	800	640	640
29054	大丰	景尚名城8#主变	10	800	640	640
29055	大丰	景尚名城4#主变	10	800	640	640
29056	大丰	桃李丰华7#变	10	800	640	640
29057	大丰	景尚名城12#主变	10	800	640	640
29058	大丰	桃李丰华5#变	10	800	640	640
29059	大丰	景尚名城6#主变	10	800	640	640
29060	大丰	桃李丰华1#变	10	800	640	640
29061	大丰	云尚台1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29062	大丰	云尚台7#主变	10	800	640	640
29063	大丰	云尚台9#主变	10	800	640	640
29064	大丰	云尚台5#主变	10	800	640	640
29065	大丰	云尚台3#主变	10	800	640	640
29066	大丰	同福东区2#主变	10	400	320	320
29067	大丰	同福北区2#变	10	800	640	640
29068	大丰	大中原乡温泉302#变	10	630	504	504
29069	大丰	大中恒北六组67#变	10	630	504	504
29070	大丰	大中恒北二期1#变压器	10	400	320	320
29071	大丰	大中恒北村二期3#箱变.	10	400	320	320
29072	大丰	大中镇恒南村三组110#变	10	400	320	320
29073	大丰	大中镇恒南村八组215#变	10	200	160	160
29074	大丰	大中原乡温泉301#变	10	630	504	504
29075	大丰	大中恒北村二期2#变	10	400	320	320
29076	大丰	大中恒北村二期4#箱变	10	400	320	320
29077	大丰	大桥镇中业一组88#变	10	200	160	160
29078	大丰	大桥镇中业一组76#变	10	100	69	69
29079	大丰	大桥镇方向村二组53#变	10	200	141	141
29080	大丰	大桥镇方向村一组103#变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29081	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	160	0
29082	大丰	益民新村231#变	10	630	504	0
29083	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	320	0
29084	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	160	0
29085	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	160	0
29086	大丰	益民新村232#变	10	630	504	0
29087	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	160	0
29088	大丰	益民新村233#变	10	630	504	0
29089	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	320	0
29090	大丰	益民新村234#变	10	630	504	0
29091	大丰	晨熙府1#主变	10	800	640	640
29092	大丰	中昂府2#配电室3#变	10	800	640	640
29093	大丰	吾悦华府17#主变	10	800	640	640
29094	大丰	中昂府1#开闭所1#变	10	800	640	640
29095	大丰	雍锦府10#主变	10	800	640	640
29096	大丰	晨熙府15#主变	10	630	504	504
29097	大丰	晨熙府9#主变	10	800	640	640
29098	大丰	晨熙府5#主变	10	630	504	504
29099	大丰	吾悦华府4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29100	大丰	吾悦华府10#主变	10	800	640	640
29101	大丰	吾悦华府15#主变	10	800	640	640
29102	大丰	玖玺名邸15#主变	10	800	640	640
29103	大丰	玖玺名邸9#主变	10	800	640	640
29104	大丰	吾悦华府11#主变	10	800	640	640
29105	大丰	晨熙府3#主变	10	800	640	640
29106	大丰	中昂府3#配电室1#变	10	800	640	640
29107	大丰	中昂府1#开闭所3#变	10	800	640	640
29108	大丰	中昂府2#配电室1#变	10	800	640	640
29109	大丰	晨熙府13#主变	10	630	504	504
29110	大丰	玖玺名邸11#主变	10	800	640	640
29111	大丰	玖玺名邸7#主变	10	800	640	640
29112	大丰	玖玺名邸1#主变	10	800	640	640
29113	大丰	吾悦华府6#主变	10	800	640	640
29114	大丰	雍锦府2#主变	10	800	640	640
29115	大丰	玖玺名邸5#主变	10	800	640	640
29116	大丰	吾悦华府13#主变	10	800	640	640
29117	大丰	玖玺名邸13#主变	10	800	640	640
29118	大丰	晨熙府11#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29119	大丰	雍锦府14#主变	10	800	640	640
29120	大丰	晨熙府7#主变	10	630	504	504
29121	大丰	雍锦府4#主变	10	800	640	640
29122	大丰	吾悦华府8#主变	10	800	640	640
29123	大丰	中昂府3#配电室3#变	10	800	640	640
29124	大丰	雍锦府6#主变	10	800	640	640
29125	大丰	雍锦府12#主变	10	800	640	640
29126	大丰	吾悦华府2#主变	10	800	640	640
29127	大丰	吾悦华府19#主变	10	800	640	640
29128	大丰	玖玺名邸3#主变	10	800	640	640
29129	大丰	雍锦府8#主变	10	800	640	640
29130	大丰	香汇长龙7#主变	10	800	638	638
29131	大丰	香汇长龙11#主变	10	800	635	635
29132	大丰	香汇长龙3#主变	10	800	640	640
29133	大丰	香汇长龙9#主变	10	800	640	640
29134	大丰	香汇长龙1#主变	10	800	629	629
29135	大丰	香汇长龙5#主变	10	800	636	636
29136	大丰	湖畔玲珑府3#变压器	10	800	3	3
29137	大丰	湖畔玲珑府13#变压器	10	800	3	3

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29138	大丰	湖畔玲珑府1#变压器	10	800	3	3
29139	大丰	湖畔玲珑府9#变压器	10	800	3	3
29140	大丰	湖畔玲珑府7#变压器	10	800	3	3
29141	大丰	湖畔玲珑府11#变压器	10	800	3	3
29142	大丰	湖畔玲珑府5#变压器	10	800	3	3
29143	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	80	0
29144	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	150	0
29145	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	80	0
29146	大丰	香溪水岸7#变	10	800	640	640
29147	大丰	香溪水岸5#变	10	800	640	640
29148	大丰	大中新团灶圩小区16#变	10	1000	800	800
29149	大丰	香溪水岸3#变	10	800	640	640
29150	大丰	香溪水岸1#变	10	800	640	640
29151	大丰	大中镇新团灶圩村七组113#变	10	200	160	160
29152	大丰	大中镇新团灶圩村七组101#变	10	200	160	160
29153	大丰	大中人才公寓1#主变	10	630	485	485
29154	大丰	大中镇新团建设村一组195#变	10	200	160	160
29155	大丰	大中镇新团建设一组160#变	10	200	160	160
29156	大丰	大中镇新团建设三.五九组121#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29157	大丰	大中镇新团龙福六组60#变	10	400	320	320
29158	大丰	大中镇新团建设村三组159#变	10	200	160	160
29159	大丰	大中镇龙福五组140#变	10	200	160	160
29160	大丰	大中镇新团同圣村十组95#变	10	200	160	160
29161	大丰	大中镇新团龙福83#变	10	400	318	318
29162	大丰	润富花园32#主变	10	800	640	640
29163	大丰	香格里拉花园11#主变	10	800	640	640
29164	大丰	直立香榭丽2#配电室3#主变	10	800	640	640
29165	大丰	润富花园23#主变	10	800	640	640
29166	大丰	香格里拉花园9#主变	10	800	640	640
29167	大丰	润富花园17#主变	10	800	640	640
29168	大丰	东方汇贤居3#配电室5#变	10	800	640	640
29169	大丰	10kV东方汇贤居2#配电室3#主变	10	800	640	640
29170	大丰	莱茵城7#变	10	800	640	640
29171	大丰	东方汇贤居7#主变	10	800	640	640
29172	大丰	润富花园34#主变	10	800	640	640
29173	大丰	香格里拉花园17#变	10	800	640	640
29174	大丰	莱茵城9#主变	10	1000	800	800
29175	大丰	润富花园27#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29176	大丰	香格里拉花园13#变	10	800	640	640
29177	大丰	莱茵城11#主变	10	1000	735	735
29178	大丰	润富花园21#主变	10	800	640	640
29179	大丰	莱茵城5#变	10	800	640	640
29180	大丰	香格里拉花园15#变	10	800	640	640
29181	大丰	润富花园29#主变	10	800	640	640
29182	大丰	直立香榭丽7#主变	10	800	640	640
29183	大丰	莱茵城3#变	10	1000	800	800
29184	大丰	润富花园19#主变	10	800	640	640
29185	大丰	10kV东方汇贤居1#配电室1#主变	10	800	640	640
29186	大丰	直立香榭丽15#主变	10	800	640	640
29187	大丰	宝达香格里拉花园小区1#变	10	1000	800	800
29188	大丰	莱茵城1#变	10	1000	800	800
29189	大丰	香格里拉5#主变	10	1000	800	800
29190	大丰	直立香榭丽11#主变	10	800	640	640
29191	大丰	直立香榭丽13#主变	10	800	640	640
29192	大丰	直立香榭丽9#主变	10	800	640	640
29193	大丰	宝达香格里拉花园小区3#变	10	1000	800	800
29194	大丰	香格里拉7#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29195	大丰	直立香榭丽1#配电室1#主变	10	800	640	640
29196	大丰	直立香榭丽5#主变	10	800	640	640
29197	大丰	润富花园25#主变	10	800	640	640
29198	大丰	珑悦府5#主变（357#台片）	10	630	504	504
29199	大丰	郁金香花园1#主变（291#变）	10	800	640	640
29200	大丰	珑悦府1#主变（353#台片）	10	630	504	504
29201	大丰	花海名邸375#变（1#主变）	10	800	640	640
29202	大丰	珑悦府9#主变（361#台片）	10	630	504	504
29203	大丰	珑悦府7#主变（359#台片）	10	630	504	504
29204	大丰	郁金香花园5#主变（295#台变）	10	800	640	640
29205	大丰	郁金香花园3#主变（293#变）	10	800	640	640
29206	大丰	郁金香花园12#主变（352#变）	10	800	640	640
29207	大丰	珑悦府3#主变（355#台片）	10	630	504	504
29208	大丰	花海名邸377#变（3#主变）	10	800	640	640
29209	大丰	郁金香花园10#主变（350#变）	10	800	640	640
29210	大丰	珑悦府11#主变（363#台片）	10	630	504	504
29211	大丰	郁金香花园7#主变（297#台变）	10	800	640	640
29212	大丰	吾悦华府27#主变	10	800	640	640
29213	大丰	吾悦华府29#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29214	大丰	吾悦华府23#主变	10	800	640	640
29215	大丰	吾悦华府25#主变	10	800	640	640
29216	大丰	吾悦华府21#主变	10	800	640	640
29217	大丰	金海社区4#主变	10	1000	800	800
29218	大丰	金海社区6#主变	10	630	504	504
29219	大丰	大中新团灶圩小区3#变	10	500	400	400
29220	大丰	大中新团灶圩小区10号箱变	10	500	400	400
29221	大丰	大中新团灶圩小区12#变	10	630	504	504
29222	大丰	金海社区1#主变	10	1000	800	800
29223	大丰	大中新团灶圩小区15#变	10	1000	800	800
29224	大丰	大中新团灶圩小区5#变	10	500	400	400
29225	大丰	大中新团灶圩小区4#变	10	500	400	400
29226	大丰	大中新团灶圩小区8号箱变	10	630	504	504
29227	大丰	金海社区3#主变	10	1000	800	800
29228	大丰	大中镇灶圩电站125#变	10	200	148	148
29229	大丰	大中新团灶圩小区14#变	10	630	504	504
29230	大丰	大中新团灶圩小区11号箱变	10	500	400	400
29231	大丰	大中新团灶圩小区6#变	10	630	504	504
29232	大丰	大中人才公寓2#主变	10	630	493	493

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29233	大丰	金海社区2#主变	10	1000	800	800
29234	大丰	大中镇新团灶圩村五组197#变	10	200	160	160
29235	大丰	大中镇新团灶圩村十二组117#变	10	200	160	160
29236	大丰	大中新团灶圩小区13#变	10	630	504	504
29237	大丰	大中新团灶圩小区2#变	10	630	504	504
29238	大丰	大中新团灶圩小区9号箱变	10	500	400	400
29239	大丰	大中新团灶圩小区7#变	10	630	504	504
29240	大丰	大中灶圩小区17#变	10	630	504	504
29241	大丰	大中新团灶圩小区1#变	10	630	504	504
29242	大丰	大桥镇川南三组48#变	10	200	160	160
29243	大丰	10kV川闸线大桥村康居5#箱变	10	630	504	504
29244	大丰	10kV川闸线大桥村康居6#箱变	10	630	504	504
29245	大丰	大桥镇大桥村八组康居140#变	10	630	504	504
29246	大丰	大桥镇川南九组84#变	10	200	160	160
29247	大丰	大桥镇川南五组80#变	10	200	148	148
29248	大丰	大桥镇川南村三组44#变	10	200	160	160
29249	大丰	大桥康居4#变	10	630	504	504
29250	大丰	大中丰和名都8#变	10	800	640	640
29251	大丰	大中上尚城7#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29252	大丰	天居14#变压器	10	800	640	640
29253	大丰	大中上尚城1#配电房3#变	10	800	640	640
29254	大丰	天居12#变压器	10	800	640	640
29255	大丰	大中上尚城1#配电房1#变	10	800	640	640
29256	大丰	大中上尚城5#变	10	800	640	640
29257	大丰	天居16#变压器	10	800	640	640
29258	大丰	大中丰和名都4#变	10	800	640	640
29259	大丰	大中镇天居351#变	10	400	317	317
29260	大丰	大中城南家园3#变	10	1000	800	800
29261	大丰	大中镇工业园区123#变	10	200	134	134
29262	大丰	大中丰和名都6#变	10	800	640	640
29263	大丰	大中城南家园1#变	10	800	640	640
29264	大丰	大中丰和名都2#变	10	800	640	640
29265	大丰	大中泰西公寓1#变	10	800	640	640
29266	大丰	天居10#变压器	10	800	640	640
29267	大丰	大中镇泰西村189#变	10	315	252	252
29268	大丰	大中城南家园5#变	10	1000	800	800
29269	大丰	桃李丰华2#变	10	800	640	640
29270	大丰	大中镇德西村电站111#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29271	大丰	桃李丰华8#变	10	800	640	640
29272	大丰	大中德惠花园7#主变	10	800	640	640
29273	大丰	桃李丰华4#变	10	800	640	640
29274	大丰	大中镇同德村三组2#变	10	400	288	288
29275	大丰	大中名校嘉苑配电室2#主变	10	800	640	640
29276	大丰	大中德丰村安置小区280#变	10	250	200	200
29277	大丰	大中德惠花园1#箱变	10	630	504	504
29278	大丰	大中德惠花园2#箱变	10	630	504	504
29279	大丰	大中镇德西村四组162#变	10	200	160	160
29280	大丰	大中镇同德村三组16#变	10	400	320	320
29281	大丰	桃李丰华6#变	10	800	640	640
29282	大丰	大中镇同德安置小区300#变	10	400	320	320
29283	大丰	大中德惠花园3#主变	10	1000	800	800
29284	大丰	大中镇德丰村小区196#变	10	200	137	137
29285	大丰	大中镇同德村二组15#变	10	400	320	320
29286	大丰	大中德惠花园5#主变	10	1000	800	800
29287	大丰	水韵桥院2#主变	10	800	640	640
29288	大丰	大桥镇洋南十组12#变	10	400	320	320
29289	大丰	大桥镇居委会三组3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29290	大丰	大桥镇南洋人家小区109#变	10	400	320	320
29291	大丰	龙桥东郡4#变	10	630	504	504
29292	大丰	大桥镇大桥村七组康居141#变	10	630	504	504
29293	大丰	大桥镇居委会八组132#变	10	400	320	320
29294	大丰	龙桥东郡商业楼5#变	10	630	504	504
29295	大丰	大桥镇居委会二组2#变	10	400	320	320
29296	大丰	大桥康居3#	10	630	504	504
29297	大丰	大桥镇居委会六组62#变	10	200	146	146
29298	大丰	大桥镇大桥居委会二组114#变	10	315	252	252
29299	大丰	大桥镇大桥居委会五组143#变	10	400	320	320
29300	大丰	龙桥东郡1#变	10	630	504	504
29301	大丰	龙桥东郡2#变	10	630	504	504
29302	大丰	玉蝶苑5#变压器	10	500	400	400
29303	大丰	银碟苑7#变	10	800	640	640
29304	大丰	玉蝶苑1#变压器	10	1000	800	800
29305	大丰	玉蝶苑2#变压器	10	1000	800	800
29306	大丰	银碟苑9#变	10	800	640	640
29307	大丰	玉蝶苑4#变压器	10	1000	800	800
29308	大丰	大桥镇宁港村七组94#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29309	大丰	大桥镇中北九组129#变	10	200	160	160
29310	大丰	大桥镇宁港村37#变	10	200	160	160
29311	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	0	160
29312	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	0	320
29313	大丰	雍锦府9#主变	10	800	640	640
29314	大丰	雍锦府3#主变	10	800	640	640
29315	大丰	中昂府1#开闭所2#变	10	800	640	640
29316	大丰	晨熙府10#主变	10	800	640	640
29317	大丰	中昂府3#配电室4#变	10	800	640	640
29318	大丰	晨熙府12#主变	10	800	640	640
29319	大丰	丰锦府2#主变	10	800	640	640
29320	大丰	晨熙府14#主变	10	630	504	504
29321	大丰	晨熙府4#主变	10	800	640	640
29322	大丰	晨熙府2#主变	10	800	640	640
29323	大丰	雍锦府7#主变	10	800	640	640
29324	大丰	晨熙府6#主变	10	630	504	504
29325	大丰	晨熙府16#主变	10	630	504	504
29326	大丰	雍锦府11#主变	10	800	640	640
29327	大丰	雍锦府1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29328	大丰	中昂府3#配电室2#变	10	800	640	640
29329	大丰	雍锦府5#主变	10	800	640	640
29330	大丰	中昂府2#配电室4#变	10	800	640	640
29331	大丰	中昂府2#配电室2#变	10	800	640	640
29332	大丰	中昂府1#开闭所4#变	10	800	640	640
29333	大丰	晨熙府8#主变	10	630	504	504
29334	大丰	雍锦府13#主变	10	800	640	640
29335	大丰	丰锦府4#主变	10	800	640	640
29336	大丰	大中镇阜丰村八组185#变	10	200	160	160
29337	大丰	大中镇阜丰四组170#变	10	200	160	160
29338	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	160	0
29339	大丰	大中泰丰小区3#变	10	800	640	640
29340	大丰	大中泰西公寓2#变	10	800	640	640
29341	大丰	大中泰丰小区1#变	10	800	640	640
29342	大丰	云尚台2#主变	10	800	640	640
29343	大丰	云尚台8#主变	10	800	640	640
29344	大丰	云尚台6#主变	10	630	504	504
29345	大丰	云尚台4#主变	10	630	504	504
29346	大丰	云尚台10#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29347	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	160	0
29348	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	160	0
29349	大丰	湖畔玲珑府4#变压器	10	800	640	640
29350	大丰	湖畔玲珑府6#变压器	10	800	640	640
29351	大丰	湖畔玲珑府2#变压器	10	800	640	640
29352	大丰	湖畔玲珑府8#变压器	10	800	640	640
29353	大丰	湖畔玲珑府12#变压器	10	800	640	640
29354	大丰	湖畔玲珑府10#变压器	10	800	640	640
29355	大丰	湖畔玲珑府14#变压器	10	800	640	640
29356	大丰	吾悦华府3#主变	10	800	640	640
29357	大丰	吾悦华府18#主变	10	800	640	640
29358	大丰	吾悦华府9#主变	10	800	640	640
29359	大丰	吾悦华府14#主变	10	800	640	640
29360	大丰	吾悦华府20#主变	10	800	640	640
29361	大丰	吾悦华府5#主变	10	800	640	640
29362	大丰	吾悦华府12#主变	10	800	640	640
29363	大丰	吾悦华府16#主变	10	800	640	640
29364	大丰	吾悦华府7#主变	10	800	640	640
29365	大丰	吾悦华府1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29366	大丰	刘庄镇东联村五组119#变	10	200	151	151
29367	大丰	刘庄镇东联村一组198#变	10	400	320	320
29368	大丰	刘庄镇东联村六组108#变	10	400	320	320
29369	大丰	刘庄镇东联村四组207#变	10	200	160	160
29370	大丰	刘庄镇东方村一组30#变	10	200	160	160
29371	大丰	刘庄镇良好村六组44#变	10	100	80	80
29372	大丰	刘庄镇东方村一组123#变	10	200	160	160
29373	大丰	人才公寓6#变	10	1000	0	800
29374	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	0	640
29375	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	0	640
29376	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	0	640
29377	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	0	504
29378	大丰	城通新城2#变	10	800	0	640
29379	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	0	640
29380	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	0	504
29381	大丰	城通新城1#变	10	800	0	640
29382	大丰	春风原乡1#配电室1#主变	10	800	640	640
29383	大丰	春风原乡1#配电室3#主变	10	800	640	640
29384	大丰	水韵桥院1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29385	大丰	大桥镇大东村五组117#变	10	200	160	160
29386	大丰	天居15#变压器	10	800	640	640
29387	大丰	天居11#变压器	10	800	640	640
29388	大丰	天居9#变压器	10	800	640	640
29389	大丰	天居13#变压器	10	800	640	640
29390	大丰	刘庄镇新桥村三组20#变	10	400	298	298
29391	大丰	刘庄镇10#路灯变	10	80	64	64
29392	大丰	刘庄镇新桥村五组154#变	10	400	179	179
29393	大丰	大中恒北村村部7#变	10	630	504	504
29394	大丰	春风原乡1#配电室2#主变	10	800	640	640
29395	大丰	春风原乡1#配电室4#主变	10	800	640	640
29396	大丰	大中镇双喜村居委会99#变	10	200	160	160
29397	大丰	大中镇利民村二组73#变	10	200	160	160
29398	大丰	市航道站17#变	10	400	320	320
29399	大丰	10kV康悦线地水宿舍109#变	10	400	320	320
29400	大丰	璩禧悦府14#主变	10	630	504	504
29401	大丰	新民小区273#变	10	400	320	320
29402	大丰	聚龙苑2#	10	630	504	504
29403	大丰	富贵园2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29404	大丰	珺禧悦府6#主变	10	800	640	640
29405	大丰	百富东区303#变	10	400	320	320
29406	大丰	银河花园3#	10	630	504	504
29407	大丰	百富南区302#变	10	400	320	320
29408	大丰	银河花园1#	10	630	504	504
29409	大丰	聚龙苑1#变	10	630	504	504
29410	大丰	百富北区80#变	10	500	400	400
29411	大丰	珺禧悦府2#主变	10	800	640	640
29412	大丰	聚龙苑3#变	10	630	504	504
29413	大丰	珺禧悦府4#主变	10	800	640	640
29414	大丰	珺禧悦府8#主变	10	630	504	504
29415	大丰	珺禧悦府10#主变	10	630	504	504
29416	大丰	书香名府1#主变	10	800	640	640
29417	大丰	珺禧悦府12#主变	10	630	504	504
29418	大丰	银河花园2	10	630	504	504
29419	大丰	富贵园1#主变	10	1000	800	800
29420	大丰	书香名府3#主变	10	800	640	640
29421	大丰	润富花园10#主变	10	800	640	640
29422	大丰	润富花园14#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29423	大丰	润富花园16#主变	10	800	640	640
29424	大丰	润富花园2#主变	10	800	640	640
29425	大丰	润富花园6#主变	10	800	640	640
29426	大丰	润富花园8#主变	10	800	640	640
29427	大丰	润富花园12#主变	10	800	640	640
29428	大丰	润富花园4#主变	10	800	640	640
29429	大丰	香堤雅郡9#配电室35#主变	10	800	640	640
29430	大丰	凰家御庭2#主变	10	800	640	640
29431	大丰	品尚雅居7#主变	10	800	640	640
29432	大丰	品尚雅居5#变	10	800	631	631
29433	大丰	香堤雅郡7#配电室#27变	10	800	640	640
29434	大丰	品尚雅居3#主变	10	800	640	640
29435	大丰	香堤雅郡7#配电室#25变	10	800	640	640
29436	大丰	品尚雅居11#主变	10	800	630	630
29437	大丰	品尚雅居1#主变	10	800	640	640
29438	大丰	凰家御庭6#主变	10	800	640	640
29439	大丰	品尚雅居9#主变	10	800	640	640
29440	大丰	凰家御庭4#主变	10	800	640	640
29441	大丰	凰家御庭8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29442	大丰	市计生站44#变	10	200	160	160
29443	大丰	香堤雅郡9#配电室33#主变	10	800	640	640
29444	大丰	香堤雅郡8#配电室31#主变	10	800	640	640
29445	大丰	香堤雅郡8#配电室29#主变	10	800	640	640
29446	大丰	凤凰城6#变压器	10	800	640	640
29447	大丰	大中红花村农民公寓1#变	10	630	504	504
29448	大丰	凤凰城2#变压器	10	800	640	640
29449	大丰	凤凰城8#变压器	10	800	640	640
29450	大丰	大中红花村农民公寓251#箱变	10	630	504	504
29451	大丰	凤凰城4#变压器	10	800	640	640
29452	大丰	大中红花安置小区37#变	10	400	320	320
29453	大丰	大中镇刚强村二组140#变	10	200	160	160
29454	大丰	大中红花安置小区38#变	10	630	504	504
29455	大丰	常盐园区人才社区3#变	10	800	640	640
29456	大丰	常盐园区人才社区5#变	10	800	640	640
29457	大丰	常盐园区人才社区7#变	10	800	640	640
29458	大丰	常盐园区人才社区11#变	10	800	640	640
29459	大丰	常盐园区人才社区1#变	10	800	640	640
29460	大丰	常盐园区人才社区9#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29461	大丰	白驹镇东窑村四组143#变	10	200	160	160
29462	大丰	白驹镇窑港村一组180#变	10	200	160	160
29463	大丰	白驹镇窑港村四组160#变	10	200	160	160
29464	大丰	白驹镇窑港村一组150#变	10	100	80	80
29465	大丰	白驹镇窑港村五组171#变	10	200	160	160
29466	大丰	大中镇新团河口村四组51#变	10	200	160	160
29467	大丰	大中镇新团河口村三组50#变	10	200	127	127
29468	大丰	大中镇新团劲力化肥厂公寓249#变	10	400	291	291
29469	大丰	大中镇河口四组33#变	10	200	160	160
29470	大丰	大中镇新团劲力化肥厂130#变	10	400	320	320
29471	大丰	大中镇新团车站1#变	10	400	296	296
29472	大丰	大中镇泰西村排涝站62#变	10	400	274	274
29473	大丰	大中镇泰西村三组50#变	10	400	320	320
29474	大丰	大中镇泰西村二组60#变	10	400	274	274
29475	大丰	大中泰丰小区4#变	10	800	640	640
29476	大丰	大中镇泰丰村五组155#变	10	200	160	160
29477	大丰	大中镇恒北村电站149#变	10	200	160	160
29478	大丰	大中泰丰小区2#变	10	800	640	640
29479	大丰	大中镇泰丰村三组198#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29480	大丰	大中镇恒北村三组179#变	10	200	160	160
29481	大丰	新丰镇全心村部26#变	10	400	320	320
29482	大丰	全心花园191#台片	10	400	320	320
29483	大丰	全心二组216#台片	10	400	320	320
29484	大丰	全心康居一期345#变	10	630	504	504
29485	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	151	0
29486	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	160	0
29487	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	80	0
29488	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	252	0
29489	大丰	新丰镇太兴村部142#变	10	400	320	320
29490	大丰	新丰镇中闸一组50#变	10	200	160	160
29491	大丰	新丰镇太兴三组102#变	10	200	160	160
29492	大丰	太兴社区222#变	10	630	504	504
29493	大丰	太兴村部210#箱变	10	400	320	320
29494	大丰	新丰镇沙港二组124#变	10	200	114	114
29495	大丰	新丰镇太兴村二组300#变	10	400	320	320
29496	大丰	新丰镇赤旗七组229#变	10	315	252	252
29497	大丰	新丰镇沙港三组172#变	10	100	80	80
29498	大丰	新丰镇同玉三组113#变	10	160	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29499	大丰	西团村7#变	10	400	320	320
29500	大丰	翡翠城二期6#变	10	800	640	640
29501	大丰	西团镇众心村1#箱变002	10	400	320	320
29502	大丰	西团镇西团小街138#变	10	400	290	290
29503	大丰	西团翡翠城一期开关站4#主变	10	800	640	640
29504	大丰	翡翠城二期8#变	10	800	640	640
29505	大丰	西团镇西团小街5#变	10	315	252	252
29506	大丰	西团镇万家富2#变	10	630	504	504
29507	大丰	西团镇万家富1#变	10	630	504	504
29508	大丰	西团镇西团村七组86#变	10	200	160	160
29509	大丰	西团镇西团小街1#变	10	400	314	314
29510	大丰	西团翡翠城一期开关站1#主变	10	800	640	640
29511	大丰	大中镇水上新村225#变	10	200	160	160
29512	大丰	1#变压器（清华源公寓1#变）	10	630	504	504
29513	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	0	320
29514	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	0	320
29515	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	0	320
29516	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	0	320
29517	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29518	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	0	160
29519	大丰	新丰镇益北村北134#变	10	315	252	252
29520	大丰	新丰镇三总村二组078#变	10	200	146	146
29521	大丰	新丰镇三总村七组205#变	10	200	160	160
29522	大丰	新丰镇益北九组142#变	10	200	160	160
29523	大丰	新丰镇三总村九组075#变	10	200	160	160
29524	大丰	新丰镇金东五组241#变	10	400	320	320
29525	大丰	新丰镇时丰一组181#变	10	200	160	160
29526	大丰	新丰镇金东七组84#变	10	200	160	160
29527	大丰	西团镇工业园区113#变	10	200	138	138
29528	大丰	西团镇众心村康居3#变	10	630	504	504
29529	大丰	西团镇大龙村十组201#变	10	200	155	155
29530	大丰	翡翠城二期5#变	10	800	640	640
29531	大丰	西团村五组143#变	10	400	315	315
29532	大丰	翡翠城二期7#变	10	800	640	640
29533	大丰	西团镇西团村五组20#变	10	400	269	269
29534	大丰	西团镇马港四组121#变	10	200	102	102
29535	大丰	西团镇马港开发区202#变	10	200	160	160
29536	大丰	西团镇九一村四组208#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29537	大丰	西团镇黄浦村五组38#变	10	160	128	128
29538	大丰	西团镇赵场十一组135#变	10	200	160	160
29539	大丰	西团镇黄浦四组118#变	10	200	160	160
29540	大丰	西团镇赵场112#变	10	160	128	128
29541	大丰	西团镇黄埔七组189#变	10	315	252	252
29542	大丰	西团镇赵场七组25#变	10	200	160	160
29543	大丰	西团镇赵场村二组16#变	10	100	80	80
29544	大丰	西团镇九一七组159#变	10	200	160	160
29545	大丰	刘庄镇胜利村二组61#变	10	200	160	160
29546	大丰	大中镇新团大刘路路灯18#变	10	80	64	64
29547	大丰	大中新团水晶花园185#变	10	400	320	320
29548	大丰	大中镇新团村六组257#变	10	400	320	320
29549	大丰	大中镇新团永久村五组34#变	10	400	320	320
29550	大丰	大中镇新团供电所26#变	10	200	160	160
29551	大丰	新团村安置小区1#变	10	630	504	504
29552	大丰	大中镇新团居委会6#变	10	315	252	252
29553	大丰	大中镇新团居委会143#变	10	200	160	160
29554	大丰	大中镇新团居委会7#变	10	400	320	320
29555	大丰	新都华府2#箱变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29556	大丰	大中新团水晶花园184#变	10	400	320	320
29557	大丰	大中新团水晶花园186#变	10	400	320	320
29558	大丰	大中镇新团长面粉厂103#变	10	200	152	152
29559	大丰	新团安置小区6#变	10	630	504	504
29560	大丰	水晶花园1#主变	10	630	504	504
29561	大丰	大中镇新团小学141#变	10	200	160	160
29562	大丰	大中镇新团大刘路路灯19#变	10	80	64	64
29563	大丰	大中镇新团居委会8#变	10	400	320	320
29564	大丰	新团安置小区3#变	10	630	504	504
29565	大丰	水晶花园3#主变	10	630	504	504
29566	大丰	鑫金汇小区2#变	10	630	504	504
29567	大丰	新团安置小区8#变	10	630	504	504
29568	大丰	新丰镇闸北四组165#变	10	200	160	160
29569	大丰	新丰镇闸北三组17#变	10	200	160	160
29570	大丰	新丰镇大达五组86#变	10	200	160	160
29571	大丰	白驹镇三里树村三组126#变	10	200	160	160
29572	大丰	盛世名城二期3#主变	10	800	640	640
29573	大丰	白驹镇团结村四组184#变	10	200	160	160
29574	大丰	白驹镇团结村六组142#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29575	大丰	白驹镇三里树村四组182#变	10	400	320	320
29576	大丰	聚福园3#变	10	630	504	504
29577	大丰	白驹镇三里树四组183#变	10	400	320	320
29578	大丰	白驹镇三里树村三组168#变	10	200	160	160
29579	大丰	白驹镇团结村五组49#变	10	200	160	160
29580	大丰	白驹镇三里树村四组129#变	10	200	160	160
29581	大丰	白驹镇团结四组174#变	10	200	160	160
29582	大丰	盛世名城二期1#主变	10	800	640	640
29583	大丰	白驹镇团结村四组173#变	10	200	160	160
29584	大丰	白驹镇团结村六组52#变	10	400	317	317
29585	大丰	聚福园4#变	10	630	504	504
29586	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	0	160
29587	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	0	320
29588	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	0	160
29589	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	0	160
29590	大丰	草庙镇北灶五组170#变	10	200	160	160
29591	大丰	草庙镇新场二组159#变	10	200	152	152
29592	大丰	草庙镇新场一组158#变	10	200	160	160
29593	大丰	草庙镇川东居委会六组80#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29594	大丰	麋鹿保护区100#变	10	630	504	504
29595	大丰	草庙镇东灶村康居小区92#变	10	400	320	320
29596	大丰	草庙镇东灶村90#变（康居小区）	10	630	504	504
29597	大丰	草庙镇东灶四组46#变	10	400	320	320
29598	大丰	草庙镇东灶村91#变（康居小区）	10	630	504	504
29599	大丰	白驹镇唐西村三组122#变	10	160	128	128
29600	大丰	白驹镇汤舍村二组34#变	10	100	80	80
29601	大丰	白驹镇唐西村一组157#变	10	100	80	80
29602	大丰	白驹镇唐西村二组107#变	10	200	160	160
29603	大丰	白驹镇唐西村三组110#变	10	200	160	160
29604	大丰	白驹镇汤舍村三组99#变	10	200	160	160
29605	大丰	白驹镇洋心村二组136#变	10	200	160	160
29606	大丰	白驹镇汤舍村四组13#变	10	200	160	160
29607	大丰	白驹镇汤舍村三组147#变	10	400	318	318
29608	大丰	白驹镇唐西村四组139#变	10	200	137	137
29609	大丰	白驹镇洋心居委会一组85#变	10	100	80	80
29610	大丰	白驹镇唐西村三组155#变	10	200	160	160
29611	大丰	白驹镇团结村二组109#变	10	100	80	80
29612	大丰	白驹镇团结村三组64#变JN	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29613	大丰	白驹镇三里树村二组107#变	10	100	80	80
29614	大丰	白驹镇三里树村一组15#变	10	400	286	286
29615	大丰	白驹镇三里树一组171#变	10	100	75	75
29616	大丰	白驹镇团结村一组67#变	10	200	160	160
29617	大丰	白驹镇团结村一组61#变	10	400	261	261
29618	大丰	西团镇众心村康居2#箱变	10	630	504	504
29619	大丰	西团镇北团三组50#变	10	400	290	290
29620	大丰	西团镇众心村康居1#箱变	10	630	504	504
29621	大丰	西团镇七灶河村一组87#变	10	200	160	160
29622	大丰	西团镇七灶河88#变	10	200	160	160
29623	大丰	西团镇腾龙药业东侧13#变	10	80	64	64
29624	大丰	西团镇北团七组22#变	10	400	280	280
29625	大丰	西团镇描花一组125#变	10	200	160	160
29626	大丰	西团镇描花五组77#变	10	200	148	148
29627	大丰	西团镇描花村二组87#变	10	200	160	160
29628	大丰	西团镇西团五组29#变	10	200	127	127
29629	大丰	西团镇描花三组35#变	10	400	320	320
29630	大丰	西团镇描花五组127#变	10	200	160	160
29631	大丰	西团镇龙窑五组146#变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29632	大丰	西团镇龙窑村七组206#变	10	400	320	320
29633	大丰	西团镇众心三组60#变	10	200	160	160
29634	大丰	西团镇龙窑村七组153#变	10	400	294	294
29635	大丰	西团镇黄浦村十组47#变	10	200	160	160
29636	大丰	西团镇大龙稻麦原种场97#变	10	200	160	160
29637	大丰	西团镇龙窑七组191#变	10	200	160	160
29638	大丰	西团镇龙窑村六组147#变	10	200	157	157
29639	大丰	西团镇众心村67#变	10	200	160	160
29640	大丰	西团镇众心村69#变	10	200	150	150
29641	大丰	大中镇新团河口村二组46#变	10	200	160	160
29642	大丰	大中镇新团河口村三组47#变	10	200	160	160
29643	大丰	大中镇新团河口南小区151#变	10	315	252	252
29644	大丰	大中瑞丰花园二期10#变	10	630	504	504
29645	大丰	大中瑞丰花园二期8#变	10	630	504	504
29646	大丰	东方一号6#主变	10	800	640	640
29647	大丰	翰林华府3#配电房5#变	10	800	640	640
29648	大丰	东方一号1#主变	10	800	640	640
29649	大丰	东方一号3#主变	10	800	640	640
29650	大丰	东方一号8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29651	大丰	翰林华府3#主变	10	800	640	640
29652	大丰	翰林华府1#主变	10	800	640	640
29653	大丰	翰林华府7#主变	10	1000	800	800
29654	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	160	0
29655	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	155	0
29656	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	128	0
29657	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	160	0
29658	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	252	0
29659	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	128	0
29660	大丰	万佳广场18#主变	10	1000	800	800
29661	大丰	万佳广场16#主变	10	1000	800	800
29662	大丰	万佳广场20#主变	10	1000	800	800
29663	大丰	万佳广场22#主变	10	1000	800	800
29664	大丰	万佳广场1#主变	10	1000	800	800
29665	大丰	万佳广场11#主变	10	1000	800	800
29666	大丰	万佳广场7#主变	10	1000	800	800
29667	大丰	万佳广场3#主变	10	1000	800	800
29668	大丰	万佳广场9#主变	10	1000	800	800
29669	大丰	万佳广场6#配电室13#主变	10	800	638	638

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29670	大丰	西团镇西团村三组89#变	10	200	160	160
29671	大丰	西团镇西团六组145#变	10	200	160	160
29672	大丰	西团镇西团村3#变	10	400	320	320
29673	大丰	西团镇西灵村二组78#变	10	200	160	160
29674	大丰	西团镇西灵一组109#变	10	200	160	160
29675	大丰	西团镇西灵村三组82#变	10	200	160	160
29676	大丰	西团镇西团六组66#变	10	200	158	158
29677	大丰	西团镇马港三组198#变	10	315	232	232
29678	大丰	西团镇马港三组50#变	10	200	160	160
29679	大丰	西团镇大龙村74#变	10	400	320	320
29680	大丰	西团镇新中四组55#变	10	200	160	160
29681	大丰	西团镇新中三组131#变	10	400	320	320
29682	大丰	西团镇西灵五组137#变	10	200	157	157
29683	大丰	西团镇福林花苑1#变	10	800	640	640
29684	大丰	西团镇新中村三组110#变	10	200	160	160
29685	大丰	西团镇西团安置小区93#变	10	200	160	160
29686	大丰	西团镇新中五组144#变	10	200	160	160
29687	大丰	大中镇新团同圣村八组93#变	10	200	160	160
29688	大丰	名都广场291#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29689	大丰	名都广场292#变	10	800	640	640
29690	大丰	名都广场294#变	10	630	504	504
29691	大丰	名都商城276#变	10	400	320	320
29692	大丰	商业大厦26#变	10	400	320	320
29693	大丰	阳光商城99#变	10	630	504	504
29694	大丰	市政线164#变	10	400	320	320
29695	大丰	工农一村86#变	10	630	504	504
29696	大丰	名都商城277#变	10	400	320	320
29697	大丰	大中丰中教师公寓2#变	10	630	504	504
29698	大丰	金润小区8#主变	10	800	640	640
29699	大丰	大中现代教育2#变	10	500	400	400
29700	大丰	大中名校嘉苑配电室1#主变	10	800	640	640
29701	大丰	大中镇德丰村一组309#变	10	400	320	320
29702	大丰	大中状元小区2#变	10	630	504	504
29703	大丰	大中状元小区1#变	10	630	504	504
29704	大丰	金润小区12#主变	10	500	371	371
29705	大丰	2#变压器（清华源公寓2#变）	10	630	504	504
29706	大丰	大中现代教育3#变	10	400	320	320
29707	大丰	大中现代教育1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29708	大丰	大中德惠花园6#主变	10	1000	800	800
29709	大丰	大中德惠花园4#主变	10	1000	800	800
29710	大丰	大中丰中教师公寓1#变	10	630	504	504
29711	大丰	大中丰中教师公寓3#变	10	630	504	504
29712	大丰	大中现代教育5#变	10	400	320	320
29713	大丰	金润小区9#主变	10	630	504	504
29714	大丰	大中德惠花园8#主变	10	800	640	640
29715	大丰	大中状元小区3#变	10	630	504	504
29716	大丰	大中丰中教师公寓4#变	10	630	504	504
29717	大丰	金润小区7#主变	10	800	640	640
29718	大丰	大中现代教育4#变	10	400	320	320
29719	大丰	初级中学1#箱变	10	630	504	504
29720	大丰	新丰镇永跃四组185#变	10	200	160	160
29721	大丰	新丰镇万众二组南132#变	10	200	160	160
29722	大丰	新丰镇赤旗三组225#变	10	400	320	320
29723	大丰	新丰镇赤旗一组194#变	10	400	320	320
29724	大丰	新丰镇中闸七组129#变	10	200	160	160
29725	大丰	新丰镇永成二组41#变	10	200	160	160
29726	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29727	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	0	320
29728	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	0	160
29729	大丰	欧蓓莎2#变	10	800	640	640
29730	大丰	汽车北站351#变	10	250	200	200
29731	大丰	银泰华城1#配电房2#变	10	800	640	640
29732	大丰	欧蓓莎6#变	10	800	640	640
29733	大丰	欧蓓莎4#变	10	800	640	640
29734	大丰	宏欣房屋226#变	10	400	320	320
29735	大丰	城北粮站216#变	10	400	320	320
29736	大丰	白驹镇居委会三组153#变	10	200	160	160
29737	大丰	白驹镇居委会一组010#变	10	315	252	252
29738	大丰	白驹居委会1#变	10	400	320	320
29739	大丰	白驹镇居委会一组199#变	10	400	320	320
29740	大丰	白驹镇沿堤村三组102#变	10	400	320	320
29741	大丰	白驹镇水浒新城(南) 125#变	10	400	320	320
29742	大丰	白驹镇居委会一组019#变	10	400	320	320
29743	大丰	白驹镇汽车商住楼144#变	10	400	305	305
29744	大丰	白驹居委会一组113#变	10	400	320	320
29745	大丰	白驹镇居委会一组013#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29746	大丰	白驹镇居委会一组008#变	10	200	160	160
29747	大丰	白驹居委会2#变	10	500	400	400
29748	大丰	白驹镇居委会一组007#变	10	400	320	320
29749	大丰	白驹镇居委会一组017#变	10	200	160	160
29750	大丰	白驹镇水浒新城(北) 124#变	10	400	320	320
29751	大丰	白驹镇居委会一组004#变	10	500	400	400
29752	大丰	白驹镇居委会一组158#变	10	400	320	320
29753	大丰	白驹镇居委会一组018#变	10	400	305	305
29754	大丰	白驹镇沿堤村五组140#变	10	200	160	160
29755	大丰	白驹居委会一组161#箱变	10	400	122	122
29756	大丰	白驹镇大中农场1#变	10	200	160	160
29757	大丰	白驹镇沿堤村五组101#变	10	400	320	320
29758	大丰	白驹镇沿堤村四组100#变	10	200	160	160
29759	大丰	白驹镇居委会一组192#变	10	100	64	64
29760	大丰	白驹镇居委会一组005#变	10	315	252	252
29761	大丰	凤凰小区1#变	10	630	463	463
29762	大丰	白驹镇居委会一组003#变	10	315	252	252
29763	大丰	大中镇德丰村三组20#变	10	400	320	320
29764	大丰	大中镇德丰村七组262#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29765	大丰	金字景苑2#变	10	630	504	504
29766	大丰	龙腾一品3#主变	10	800	640	640
29767	大丰	金字景苑1#变	10	630	504	504
29768	大丰	金字景苑6#变	10	630	504	504
29769	大丰	珺禧悦府11#主变	10	630	504	504
29770	大丰	东方锦绣南城1#主变	10	1000	800	800
29771	大丰	城西新村55#变	10	315	252	252
29772	大丰	珺禧悦府3#主变	10	800	640	640
29773	大丰	金字景苑4#变	10	630	504	504
29774	大丰	珺禧悦府5#主变	10	800	640	640
29775	大丰	东方锦绣南城4#配变	10	1000	800	800
29776	大丰	珺禧悦府9#主变	10	630	504	504
29777	大丰	金字景苑5#变	10	630	504	504
29778	大丰	珺禧悦府7#主变	10	630	504	504
29779	大丰	东方锦绣南城3#配变	10	1000	800	800
29780	大丰	沿海置业142#变	10	500	400	400
29781	大丰	城郊六组24#变	10	400	304	304
29782	大丰	珺禧悦府13#主变	10	630	504	504
29783	大丰	红花新村43#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29784	大丰	东方锦绣南城2#主变	10	1000	800	800
29785	大丰	育红西路344#变	10	80	64	64
29786	大丰	珺禧悦府1#主变	10	800	640	640
29787	大丰	龙腾一品1#主变	10	800	640	640
29788	大丰	金宇景苑3#变	10	630	504	504
29789	大丰	市农展馆209#变	10	400	320	320
29790	大丰	新丰镇龙堤92#变	10	200	160	160
29791	大丰	新丰镇赤旗一组219#变	10	200	160	160
29792	大丰	新丰镇车滩一组174#变	10	400	320	320
29793	大丰	新丰镇龙堤小街110#变	10	400	320	320
29794	大丰	新丰镇车滩四组151#变	10	200	160	160
29795	大丰	新丰镇龙堤小街2#变	10	400	320	320
29796	大丰	中凯银杏湖2#主变	10	800	640	640
29797	大丰	上海花园商业2#主变	10	630	504	504
29798	大丰	新民小区306#变	10	400	320	320
29799	大丰	上海花园商业4#主变	10	630	504	504
29800	大丰	中凯银杏湖6#主变	10	800	640	640
29801	大丰	海洲花园5#箱变	10	400	320	320
29802	大丰	中凯银杏湖3#配电室10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29803	大丰	中凯银杏湖3#配电室12#变	10	800	640	640
29804	大丰	海洲花园4#箱变	10	400	320	320
29805	大丰	中凯银杏湖4#主变	10	800	640	640
29806	大丰	海州花园11#主变	10	800	640	640
29807	大丰	中凯银杏湖4#配电室14#变	10	630	504	504
29808	大丰	中凯银杏湖8#主变	10	800	640	640
29809	大丰	新民五组241#变	10	315	246	246
29810	大丰	海洲花园3#箱变	10	400	320	320
29811	大丰	上海花园64#主变	10	1000	800	800
29812	大丰	益民中路328#变	10	80	64	64
29813	大丰	朝阳南路330#变	10	100	80	80
29814	大丰	海洲花园2#箱变	10	400	320	320
29815	大丰	香颂小区配电房3#主变	10	800	640	640
29816	大丰	益民小区2#变	10	630	504	504
29817	大丰	上海花园62#主变	10	800	640	640
29818	大丰	西康路东236#变	10	200	160	160
29819	大丰	上海花园66#主变	10	1000	800	800
29820	大丰	中凯银杏湖4#配电室16#变	10	630	504	504
29821	大丰	海洲花园1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29822	大丰	育红东路325#变	10	80	64	64
29823	大丰	香颂小区配电房1#主变	10	800	640	640
29824	大丰	海州花园9#主变	10	800	640	640
29825	大丰	新民安置1#主变	10	630	504	504
29826	大丰	大中镇大丰桥路灯42#变	10	100	80	80
29827	大丰	大中学府名城1#变	10	1000	800	800
29828	大丰	大中镇开发区新民村61#变	10	100	80	80
29829	大丰	大中学府名城3#变	10	1000	800	800
29830	大丰	学府名城7#主变	10	630	504	504
29831	大丰	香溪水岸8#变	10	800	640	640
29832	大丰	香溪水岸4#变	10	800	640	640
29833	大丰	香溪水岸6#变	10	800	640	640
29834	大丰	大中镇新民村九组57#变	10	200	138	138
29835	大丰	10kV振兴线公路站宿舍区314#变	10	630	504	504
29836	大丰	大中镇大丰桥路灯43#变	10	80	64	64
29837	大丰	学府名城9#主变	10	630	504	504
29838	大丰	香溪水岸2#变	10	800	640	640
29839	大丰	大中镇河口四组173#变	10	200	160	160
29840	大丰	南阳镇居委会140#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29841	大丰	南阳镇翻身街11#变	10	400	292	292
29842	大丰	南阳镇祥北四组143#变	10	100	80	80
29843	大丰	南阳镇祥北一组162#变	10	160	128	128
29844	大丰	南阳镇城乡三组64#变	10	200	160	160
29845	大丰	鹿鸣尚海2#配电变压器	10	800	640	640
29846	大丰	吉祥家园174#变	10	630	504	504
29847	大丰	草庙镇草庙居委会一组1#变	10	315	252	252
29848	大丰	草庙镇草庙居委会一组2#变	10	400	320	320
29849	大丰	鹿鸣尚海1#配电变压器	10	800	640	640
29850	大丰	草庙镇草庙居委会一组13#变	10	400	320	320
29851	大丰	幸福花园小区1#配电房1#变	10	800	640	640
29852	大丰	草庙镇草庙居委会四组3#变	10	400	320	320
29853	大丰	草庙镇新场一组136#变	10	200	160	160
29854	大丰	吉祥家园173#变	10	400	320	320
29855	大丰	大中镇新团光明中站66#变	10	315	252	252
29856	大丰	大中镇新团新联村一组172#变	10	400	312	312
29857	大丰	大中镇新团光明四组154#变	10	400	313	313
29858	大丰	大中镇新团光明村七组67#变	10	200	91	91
29859	大丰	大中镇新团新联村二组44#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29860	大丰	大中镇新团新联村一. 四组43#变	10	400	320	320
29861	大丰	大中镇新团新联村三组98#变	10	200	160	160
29862	大丰	大中镇新团光明村253#变	10	200	160	160
29863	大丰	大中镇新团光明村四组198#变	10	200	160	160
29864	大丰	大中镇新团光明村二. 四组63#变	10	200	160	160
29865	大丰	大中镇新团村四组39#变	10	400	320	320
29866	大丰	新丰镇仁北鸡场209#变	10	400	234	234
29867	大丰	金墩施加湾206#变	10	630	306	306
29868	大丰	金墩施加湾205#变	10	630	306	306
29869	大丰	新丰镇群乐村二组310#变	10	200	160	160
29870	大丰	新丰镇供销社9#变	10	200	160	160
29871	大丰	新丰镇蚕茧站16#变	10	400	306	306
29872	大丰	新丰镇医院4#变	10	200	160	160
29873	大丰	金墩施加湾204#变	10	630	306	306
29874	大丰	新丰镇仁北二组141#变	10	200	160	160
29875	大丰	诚心康居183#变	10	400	320	320
29876	大丰	诚心康居184#变	10	400	320	320
29877	大丰	诚心康居181#变	10	400	320	320
29878	大丰	南阳镇诚心村六组189#变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29879	大丰	南阳镇诚心十一组18#变	10	200	160	160
29880	大丰	南阳广丰康居180#变	10	630	504	504
29881	大丰	南阳镇中西小康村43#变	10	400	320	320
29882	大丰	10kV祥西线南阳广丰康居187#箱变	10	400	320	320
29883	大丰	南阳镇新阳路12#变	10	400	320	320
29884	大丰	南阳镇广丰村四组152#变	10	200	160	160
29885	大丰	南阳镇中西六组101#变	10	200	160	160
29886	大丰	南阳供电所185#变	10	400	320	320
29887	大丰	建邺北区181#变	10	630	504	504
29888	大丰	河滨公园124#变	10	630	504	504
29889	大丰	建邺北区182#变	10	500	400	400
29890	大丰	市粮食局2#变	10	400	320	320
29891	大丰	幸福小区274#变	10	315	252	252
29892	大丰	恒生商城29#变	10	630	504	504
29893	大丰	建邺中区183#变	10	400	320	320
29894	大丰	幸福小区93#变	10	315	252	252
29895	大丰	幸福小区275#变	10	315	252	252
29896	大丰	国税大厦118#变	10	500	400	400
29897	大丰	幸福小区92#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29898	大丰	建邺新村37#变	10	500	400	400
29899	大丰	恒生商城104#变	10	630	504	504
29900	大丰	幸福小区95#变	10	500	400	400
29901	大丰	河滨公园5#变	10	630	504	504
29902	大丰	恒生商城103#变	10	630	504	504
29903	大丰	老年小区111#变	10	630	504	504
29904	大丰	建邺南区184#变	10	315	252	252
29905	大丰	人保宿舍360#变	10	400	320	320
29906	大丰	幸福小区94#变	10	500	400	400
29907	大丰	大四河363#变	10	400	320	320
29908	大丰	鸿基小区185#变	10	400	320	320
29909	大丰	工农二村112#变	10	630	504	504
29910	大丰	影视新村57#变	10	400	320	320
29911	大丰	皮革宿舍145#变	10	500	400	400
29912	大丰	市农业局157#变	10	400	320	320
29913	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	0	158
29914	大丰	草庙镇圩东一组132#变	10	200	160	160
29915	大丰	幸福花园小区1#配电房2#变	10	800	640	640
29916	大丰	草庙镇四灶一组168#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29917	大丰	香堤雅郡5#配电房20#变	10	800	640	640
29918	大丰	香堤雅郡2#主变	10	800	640	640
29919	大丰	鸿基豪庭4#变	10	800	640	640
29920	大丰	荣润首府4#主变	10	800	640	640
29921	大丰	香堤雅郡8#主变	10	800	640	640
29922	大丰	荣润首府8#主变	10	1000	800	800
29923	大丰	香堤雅郡10#主变	10	800	640	640
29924	大丰	香堤雅郡12#主变	10	800	640	640
29925	大丰	香堤雅郡6#主变	10	800	640	640
29926	大丰	香堤雅郡4#配电房14#变	10	800	640	640
29927	大丰	香堤雅郡4#主变	10	800	640	640
29928	大丰	鸿基豪庭2#变	10	800	640	640
29929	大丰	香堤雅郡4#配电房16#变	10	800	640	640
29930	大丰	香堤雅郡5#配电房18#变	10	800	640	640
29931	大丰	香堤雅郡6#配电房24#变	10	800	640	640
29932	大丰	香堤雅郡6#配电房22#变	10	800	640	640
29933	大丰	荣润首府6#主变	10	800	640	640
29934	大丰	荣润首府2#主变	10	800	640	640
29935	大丰	草庙镇川东东灶四组82#变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29936	大丰	川东小区97#变	10	630	487	487
29937	大丰	草庙镇川洋村六组20#变	10	200	160	160
29938	大丰	草庙镇川东居委会八组1#变	10	315	252	252
29939	大丰	10KV川东线53#变	10	400	320	320
29940	大丰	川东小区96#变	10	630	499	499
29941	大丰	草庙镇川东枯树洋六组66#变	10	200	160	160
29942	大丰	草庙镇川东居委会21#变	10	200	132	132
29943	大丰	草庙镇川东东灶四组67#变	10	200	160	160
29944	大丰	草庙镇川东川洋五组18#变	10	200	160	160
29945	大丰	白驹镇三里树村二组73#变	10	200	160	160
29946	大丰	白驹镇七里桥村三组139#变	10	200	160	160
29947	大丰	白驹镇七里桥六组194#变	10	200	160	160
29948	大丰	白驹镇民窑村六组90#变	10	200	160	160
29949	大丰	白驹镇民窑村二组78#变	10	200	160	160
29950	大丰	白驹镇民窑村四组136#变	10	200	160	160
29951	大丰	白驹镇民窑村四组82#变	10	200	160	160
29952	大丰	白驹蚕茧站商住楼1#变	10	400	320	320
29953	大丰	白驹镇居委会五组148#变	10	400	320	320
29954	大丰	白驹镇民窑村七组198#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29955	大丰	化机宿舍188#变	10	500	400	400
29956	大丰	东方锦绣北城2#	10	630	504	504
29957	大丰	浦江名苑2#变	10	630	504	504
29958	大丰	浦江路南256#变	10	400	320	320
29959	大丰	东方锦绣北城1#	10	630	504	504
29960	大丰	河滨西苑269#变	10	630	504	504
29961	大丰	三水嘉苑4#变	10	630	504	504
29962	大丰	石化南区187#变	10	400	320	320
29963	大丰	浦江名苑3#变	10	630	504	504
29964	大丰	浦江名苑5#变	10	630	504	504
29965	大丰	华荣小区1#变	10	400	320	320
29966	大丰	生资公司14#变	10	400	320	320
29967	大丰	东方锦绣北城3#	10	630	504	504
29968	大丰	华荣中区249#变	10	400	320	320
29969	大丰	河滨中园189#变	10	630	504	504
29970	大丰	浦江名苑4#变	10	630	504	504
29971	大丰	浦江名苑6#变	10	630	504	504
29972	大丰	浦江名苑1#变	10	630	504	504
29973	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29974	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	0	160
29975	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	0	160
29976	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	0	318
29977	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	0	160
29978	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	0	296
29979	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	0	313
29980	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	0	80
29981	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	0	160
29982	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	0	160
29983	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	0	200
29984	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	0	160
29985	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	0	303
29986	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	0	320
29987	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	0	160
29988	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	0	160
29989	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	0	160
29990	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	0	320
29991	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	0	225
29992	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
29993	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	0	160
29994	大丰	大中丰惠蝴蝶湾7#变	10	500	400	400
29995	大丰	大中丰惠蝴蝶湾13#变	10	400	320	320
29996	大丰	玉蝶苑6#变压器	10	1000	800	800
29997	大丰	大中丰惠蝴蝶湾12#变	10	400	320	320
29998	大丰	大中丰惠蝴蝶湾1#变	10	630	504	504
29999	大丰	玉蝶苑3#变压器	10	500	400	400
30000	大丰	大中丰惠蝴蝶湾6#变	10	315	252	252
30001	大丰	大中丰惠蝴蝶湾2#变	10	500	400	400
30002	大丰	大中丰惠蝴蝶湾8#变	10	630	504	504
30003	大丰	大中新民南小区5#变	10	800	608	608
30004	大丰	大中丰惠蝴蝶湾5#变	10	500	400	400
30005	大丰	大中丰惠蝴蝶湾4#变	10	630	504	504
30006	大丰	大中丰惠蝴蝶湾3#变	10	630	504	504
30007	大丰	大中丰惠蝴蝶湾11#主变	10	630	504	504
30008	大丰	裕华紫云城10#(334#)	10	800	640	640
30009	大丰	裕华碧桂园220#变（5#）	10	800	640	640
30010	大丰	裕华碧桂园222#变	10	800	640	640
30011	大丰	裕华碧桂园218#变（3#）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30012	大丰	裕华金融大厦315#主变	10	1000	800	800
30013	大丰	裕华紫云城4#(332#)	10	800	640	640
30014	大丰	康桥花园284#变（7#主变）	10	800	640	640
30015	大丰	裕华碧桂园224#变（9#）	10	800	640	640
30016	大丰	康桥花园206#变（3#）	10	800	640	640
30017	大丰	锦徽大厦3#主变（343#变）	10	800	640	640
30018	大丰	裕华碧桂园216#变（1#）	10	800	640	640
30019	大丰	裕华金融大厦314#主变	10	1000	800	800
30020	大丰	裕华紫云城2#(330#)	10	800	640	640
30021	大丰	裕华紫云城6#变（338#）	10	800	640	640
30022	大丰	康桥花园288#变(11#变压器)	10	800	640	640
30023	大丰	康桥花园204#变	10	800	640	640
30024	大丰	锦徽大厦1#主变（341#变）	10	800	640	640
30025	大丰	裕华紫云城8#变（340#）	10	800	640	640
30026	大丰	康桥花园208#变(5#)	10	800	640	640
30027	大丰	康桥花园286#变(9#变压器)	10	800	640	640
30028	大丰	裕华紫云城12#(336#)	10	800	640	640
30029	大丰	狮子口四组197#变	10	400	320	320
30030	大丰	白驹镇狮子口村四组012#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30031	大丰	白驹镇狮子口村四组035#变	10	400	320	320
30032	大丰	白驹镇狮子口村七组162#变	10	400	320	320
30033	大丰	大中镇新团老坝三组99#变	10	200	160	160
30034	大丰	大中镇兴隆村二组东70#变	10	200	141	141
30035	大丰	安居西区295#变	10	315	252	252
30036	大丰	荣润首府5#主变	10	800	640	640
30037	大丰	荣润首府7#主变	10	1000	800	800
30038	大丰	嘉英阳光9#主变	10	1000	800	800
30039	大丰	荣润首府3#主变	10	800	640	640
30040	大丰	嘉英阳光2#主变	10	800	640	640
30041	大丰	安置小区79#变	10	630	504	504
30042	大丰	新词置业1#变	10	400	320	320
30043	大丰	鸿基豪庭3#变	10	800	640	640
30044	大丰	鸿基豪庭1#主变	10	800	640	640
30045	大丰	荣润首府1#主变	10	800	640	640
30046	大丰	安居西区296#变	10	315	252	252
30047	大丰	御景嘉园9#主变	10	315	252	252
30048	大丰	现代房产室内变	10	200	160	160
30049	大丰	市滩涂局1#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30050	大丰	供销学校45#变	10	500	400	400
30051	大丰	金隅花园1#变	10	400	320	320
30052	大丰	丰中名邸1#主变	10	800	640	640
30053	大丰	丰中名邸3#主变	10	800	640	640
30054	大丰	消防南村20#变	10	400	320	320
30055	大丰	地水宿舍110#变	10	630	504	504
30056	大丰	丰中名邸11#主变	10	800	640	640
30057	大丰	无线电厂81#变	10	400	320	320
30058	大丰	东风小区40#变	10	400	320	320
30059	大丰	丰中公寓1#变	10	400	320	320
30060	大丰	康平小区62#变	10	400	320	320
30061	大丰	丰中名邸5#主变	10	800	640	640
30062	大丰	城市资产2#变	10	630	424	424
30063	大丰	丰中名邸9#主变	10	800	640	640
30064	大丰	丰中名邸7#主变	10	800	640	640
30065	大丰	东风东区132#变	10	400	320	320
30066	大丰	市检察院159#变	10	400	320	320
30067	大丰	城市资产1#变	10	630	504	504
30068	大丰	老锡剧团212#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30069	大丰	市公安局19#变	10	250	200	200
30070	大丰	城市资产3#变	10	630	504	504
30071	大丰	康平西区228#变	10	630	504	504
30072	大丰	东风新区298#变	10	400	320	320
30073	大丰	刘庄镇三圩小街1#变	10	400	320	320
30074	大丰	刘庄镇三圩小街192#变	10	400	320	320
30075	大丰	刘庄镇三圩小街154#变	10	630	504	504
30076	大丰	刘庄镇三圩小街188#变	10	400	313	313
30077	大丰	草庙镇川竹七组19#变	10	200	160	160
30078	大丰	草庙镇川竹七组18#变	10	400	320	320
30079	大丰	大中灶圩小区18#变	10	630	504	504
30080	大丰	金海社区5#主变	10	630	504	504
30081	大丰	康馨雅苑7#主变	10	800	640	640
30082	大丰	康馨雅苑5#主变	10	800	640	640
30083	大丰	康馨雅苑1#主变	10	800	623	623
30084	大丰	阜丰八组181#变	10	400	320	320
30085	大丰	翰林华府3#配电房6#变	10	800	640	640
30086	大丰	东苑书香1#变	10	630	504	504
30087	大丰	翰林华府2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30088	大丰	翰林华府8#主变	10	1000	800	800
30089	大丰	康馨雅苑3#主变	10	800	640	640
30090	大丰	康馨雅苑11#主变	10	800	640	640
30091	大丰	阜丰一组208#变	10	400	320	320
30092	大丰	翰林华府4#主变	10	800	640	640
30093	大丰	康馨雅苑9#主变	10	800	640	640
30094	大丰	大中镇新团灶圩村六组112#变	10	200	160	160
30095	大丰	大中镇新团灶圩村五组111#变	10	200	160	160
30096	大丰	大中镇灶圩村三组109#变	10	200	160	160
30097	大丰	大中镇新团长安北小区147#变	10	200	160	160
30098	大丰	大中镇长安北小区291#变	10	400	320	320
30099	大丰	大中镇新团安置小区135#变	10	200	160	160
30100	大丰	大中镇新团河口村四组45#变	10	200	160	160
30101	大丰	大中镇新团河口北小区东188#变	10	315	233	233
30102	大丰	大中镇新团长安公寓145#变	10	400	320	320
30103	大丰	大中镇新团长安北小区146#变	10	400	320	320
30104	大丰	大中镇新团安置小区137#变	10	200	126	126
30105	大丰	大中镇新团河口北小区西187#变	10	315	252	252
30106	大丰	大中镇新团长安北小区251#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30107	大丰	大中镇新团安置小区134#变	10	200	160	160
30108	大丰	大中镇河口北小区38#变	10	400	320	320
30109	大丰	大中镇新团河口北小区129#变	10	315	252	252
30110	大丰	大中镇新团175#变	10	250	200	200
30111	大丰	大中镇新团94#变	10	200	160	160
30112	大丰	草堰镇新南六组110#变	10	200	160	160
30113	大丰	草堰镇三新小区92#变	10	160	118	118
30114	大丰	草堰镇三渣小街4#变	10	400	320	320
30115	大丰	草堰镇同心医院13#变	10	200	160	160
30116	大丰	草堰镇三鑫浆纱厂12#变	10	400	286	286
30117	大丰	三渣康居小区176#变	10	630	504	504
30118	大丰	大中瑞丰花园1#变	10	800	640	640
30119	大丰	新团长安农民公寓149#变	10	630	504	504
30120	大丰	大中新团上城一号4#主变	10	800	640	640
30121	大丰	山水城4#主变	10	800	640	640
30122	大丰	大中新团江南山水城2#箱变	10	1000	800	800
30123	大丰	山水城8#主变	10	800	640	640
30124	大丰	大中新团上城一号6#主变	10	800	640	640
30125	大丰	大中新团上城一号1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30126	大丰	大中瑞丰花园3#变	10	800	640	640
30127	大丰	山水城6#主变	10	800	640	640
30128	大丰	大中新团长安南小区131#变	10	630	504	504
30129	大丰	大中镇和瑞村八组81#变	10	200	160	160
30130	大丰	大中镇新团同圣十一组68#变	10	200	160	160
30131	大丰	大中镇新团八灶村七组78#变	10	200	160	160
30132	大丰	大中镇新团老坝村六组25#变	10	200	160	160
30133	大丰	八灶村七组80#变	10	400	320	320
30134	大丰	大中镇新团小学142#变	10	400	320	320
30135	大丰	大中镇新团同圣村六组127#变	10	200	157	157
30136	大丰	大中镇新团八灶村二组15#变	10	200	160	160
30137	大丰	大中镇新团老坝村三组89#变	10	200	136	136
30138	大丰	大中镇新团老坝村二组164#变	10	200	160	160
30139	大丰	新天地4#主变	10	800	640	640
30140	大丰	新天地2#主变	10	800	640	640
30141	大丰	常青藤嘉园小区2#变	10	800	640	640
30142	大丰	新东苑二期1#主变	10	630	490	490
30143	大丰	聚丰家园3#主变	10	800	640	640
30144	大丰	聚丰家园5#主变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30145	大丰	康馨雅苑10#主变	10	800	640	640
30146	大丰	万和花园2#变压器	10	630	504	504
30147	大丰	新天地8#主变	10	800	640	640
30148	大丰	新东苑二期9#主变	10	1000	800	800
30149	大丰	聚丰家园4#主变	10	630	504	504
30150	大丰	聚丰家园二期2#主变	10	1000	800	800
30151	大丰	新东苑二期5#主变	10	800	640	640
30152	大丰	康馨雅苑4#主变	10	800	640	640
30153	大丰	康馨雅苑8#主变	10	800	640	640
30154	大丰	康馨雅苑6#主变	10	800	640	640
30155	大丰	聚丰家园二期4#主变	10	1000	800	800
30156	大丰	新东苑二期3#主变	10	630	504	504
30157	大丰	新东苑二期7#主变	10	800	640	640
30158	大丰	新天地6#主变	10	800	640	640
30159	大丰	常青藤嘉园小区4#变	10	800	640	640
30160	大丰	聚丰家园1#变	10	630	504	504
30161	大丰	聚丰家园2#变	10	630	504	504
30162	大丰	阜丰十组180#变	10	400	313	313
30163	大丰	康馨雅苑2#主变	10	800	612	612

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30164	大丰	大中镇新团大刘路路灯20#变	10	80	64	64
30165	大丰	大中镇新团长安村五组100#变	10	200	160	160
30166	大丰	新东苑小区5#变	10	630	504	504
30167	大丰	新东苑二期6#主变	10	800	640	640
30168	大丰	万和花园二期1#变	10	630	504	504
30169	大丰	亚丰小区69#变	10	400	320	320
30170	大丰	淮南北区176#变	10	400	320	320
30171	大丰	新东苑小区2#变	10	630	504	504
30172	大丰	万和花园2#箱变	10	400	320	320
30173	大丰	聚丰家园二期3#主变	10	1000	800	800
30174	大丰	阜丰北区221#变	10	250	200	200
30175	大丰	金湾小区207#变	10	500	400	400
30176	大丰	万和花园1#箱变	10	630	459	459
30177	大丰	新村路北355#变	10	400	320	320
30178	大丰	新东苑小区6#变	10	630	504	504
30179	大丰	新东苑小区1#变	10	630	504	504
30180	大丰	新东苑二期10#主变	10	1000	800	800
30181	大丰	聚丰家园6#变	10	200	160	160
30182	大丰	新东苑小区4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30183	大丰	万和花园二期2#变	10	630	504	504
30184	大丰	镇食品厂15#变	10	630	504	504
30185	大丰	阜丰北区230#变	10	400	320	320
30186	大丰	聚丰家园二期1#主变	10	1000	800	800
30187	大丰	新东苑小区7#变	10	630	504	504
30188	大丰	新东苑二期4#主变	10	630	504	504
30189	大丰	新东苑二期2#主变	10	630	504	504
30190	大丰	万和花园1#变压器	10	630	504	504
30191	大丰	万和花园一期4#变	10	800	640	640
30192	大丰	新东苑小区3#变	10	630	504	504
30193	大丰	阜丰新村75#变	10	400	320	320
30194	大丰	针织宿舍258#变	10	400	320	320
30195	大丰	明德房产1#变	10	630	504	504
30196	大丰	新东苑二期8#主变.	10	800	640	640
30197	大丰	万和花园一期3#变	10	800	640	640
30198	大丰	大中新民南小区6#变	10	800	640	640
30199	大丰	大中新民南小区3#主变	10	800	640	640
30200	大丰	大中新民四组160#箱式变	10	400	320	320
30201	大丰	大中新民南小区1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30202	大丰	大中新民南小区44#箱变	10	630	504	504
30203	大丰	大中镇新民南小区247#变	10	400	320	320
30204	大丰	大中镇新民村三组237#变	10	200	160	160
30205	大丰	大中新民南小区4#主变	10	630	504	504
30206	大丰	大中镇新民南小区194#变	10	400	320	320
30207	大丰	同德安置1#变	10	400	320	320
30208	大丰	景尚名城11#主变	10	800	640	640
30209	大丰	香堤雅郡9#配电室36#主变	10	800	640	640
30210	大丰	香堤雅郡7#配电室#28变	10	800	640	640
30211	大丰	香堤雅郡8#配电室32#主变	10	800	640	640
30212	大丰	景尚名城1#主变	10	800	640	640
30213	大丰	香堤雅郡7#主变	10	800	640	640
30214	大丰	同福花园3#变	10	400	314	314
30215	大丰	同德安置3#主变	10	500	400	400
30216	大丰	香堤雅郡8#配电室30#主变	10	800	640	640
30217	大丰	景尚名城5#主变	10	800	640	640
30218	大丰	同福花园1#变	10	400	299	299
30219	大丰	香堤雅郡11#主变	10	800	640	640
30220	大丰	香堤雅郡4#配电房13#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30221	大丰	景尚名城7#主变	10	800	640	640
30222	大丰	同福花园2#箱变	10	400	304	304
30223	大丰	香堤雅郡9#配电室34#主变	10	800	640	640
30224	大丰	大中32#变	10	400	320	320
30225	大丰	香堤雅郡5#主变	10	800	640	640
30226	大丰	大中33#变	10	400	320	320
30227	大丰	瑞城国际小区3#变	10	630	504	504
30228	大丰	同德安置4#变	10	315	252	252
30229	大丰	香堤雅郡3#主变	10	800	640	640
30230	大丰	同福东区1#主变	10	400	320	320
30231	大丰	瑞城国际小区2#变	10	630	504	504
30232	大丰	瑞城国际小区4#变	10	630	504	504
30233	大丰	瑞城国际小区1#变	10	630	504	504
30234	大丰	香堤雅郡6#配电房23#变	10	800	640	640
30235	大丰	新德花园168#变	10	400	320	320
30236	大丰	景尚名城3#主变	10	800	640	640
30237	大丰	香堤雅郡4#配电房15#变	10	800	640	640
30238	大丰	香堤雅郡9#主变	10	800	640	640
30239	大丰	香堤雅郡1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30240	大丰	香堤雅郡5#配电房19#变	10	800	640	640
30241	大丰	同福北区1#变	10	800	640	640
30242	大丰	香堤雅郡5#配电房17#变	10	800	640	640
30243	大丰	香堤雅郡6#配电房21#变	10	800	640	640
30244	大丰	景尚名城9#主变	10	800	640	640
30245	大丰	香堤雅郡7#配电室#26变	10	800	640	640
30246	大丰	鸿基汇金1#主变	10	800	640	640
30247	大丰	汇金商城281#变	10	630	504	504
30248	大丰	人防大厦22#变	10	400	320	320
30249	大丰	世纪商城143#变	10	500	400	400
30250	大丰	市电公司41#变	10	630	504	504
30251	大丰	商业步行街1#变	10	630	504	504
30252	大丰	医药门市4#变	10	630	504	504
30253	大丰	健康六村193#变	10	400	320	320
30254	大丰	丰中名邸2#主变	10	800	640	640
30255	大丰	健康六村南239#变	10	400	320	320
30256	大丰	卫生新村131#变	10	400	320	320
30257	大丰	百货小区130#变	10	400	320	320
30258	大丰	阳光小区321#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30259	大丰	健康五村194#变	10	400	320	320
30260	大丰	大中商城158#变	10	400	320	320
30261	大丰	医院小区98#	10	400	320	320
30262	大丰	五金小区264#变	10	400	320	320
30263	大丰	丰中名邸10#主变	10	800	640	640
30264	大丰	丰中名邸6#主变	10	800	640	640
30265	大丰	印刷花园245#变	10	400	320	320
30266	大丰	印刷小区96#变	10	630	504	504
30267	大丰	百货南区179#变	10	315	252	252
30268	大丰	千家惠城286#变	10	400	320	320
30269	大丰	健康新村47#变	10	400	320	320
30270	大丰	烈士陵园7#变	10	400	320	320
30271	大丰	阳光小区84#变	10	630	504	504
30272	大丰	实业小区72#变	10	315	252	252
30273	大丰	丰中名邸12#主变	10	800	640	640
30274	大丰	商业北区82#变	10	400	320	320
30275	大丰	海晶公司192#美变	10	630	504	504
30276	大丰	大新北路148#变	10	400	320	320
30277	大丰	印刷花园322#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30278	大丰	丰中名邸4#主变	10	800	640	640
30279	大丰	丝织大厦61#欧变	10	630	504	504
30280	大丰	市用电站35#变	10	250	200	200
30281	大丰	丰中名邸8#主变	10	800	640	640
30282	大丰	港丰小区配电房128#变	10	630	504	504
30283	大丰	工区充电桩270#变	10	630	504	504
30284	大丰	今日小区90#变	10	400	320	320
30285	大丰	供电北区60#变	10	400	320	320
30286	大丰	供电东区107#变	10	630	504	504
30287	大丰	供电工区200#变	10	400	320	320
30288	大丰	悦城华府6#变	10	800	640	640
30289	大丰	今日小区2#变	10	630	504	504
30290	大丰	今日小区3#变	10	630	504	504
30291	大丰	今日北区144#变	10	500	400	400
30292	大丰	供电东区52#变	10	630	504	504
30293	大丰	悦城华府4#变	10	800	640	640
30294	大丰	悦城华府8#变	10	800	640	640
30295	大丰	金丰大道85#变	10	400	320	320
30296	大丰	悦城华府2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30297	大丰	悦城华府10#变	10	800	640	640
30298	大丰	隆盛190#变	10	630	504	504
30299	大丰	悦城华府11#变	10	500	400	400
30300	大丰	悦城华府1#变	10	800	640	640
30301	大丰	10kV建业线新村桥356#变	10	400	320	320
30302	大丰	10kV建业线今日花园154#变	10	500	400	400
30303	大丰	新天地5#主变	10	800	640	640
30304	大丰	森威北区139#变	10	400	320	320
30305	大丰	欧蓓莎1#变	10	800	640	640
30306	大丰	丰锦府3#主变	10	800	640	640
30307	大丰	今日小区6#变	10	500	400	400
30308	大丰	欧蓓莎5#变	10	800	640	640
30309	大丰	丰东小区83#变	10	400	320	320
30310	大丰	悦城华府9#变	10	800	640	640
30311	大丰	缫丝小区126#变	10	400	320	320
30312	大丰	10kV建业线今日北区278#变	10	630	504	504
30313	大丰	建邺解困1#变	10	630	504	504
30314	大丰	今日小区5#变	10	630	504	504
30315	大丰	新天地7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30316	大丰	丰锦府1#主变	10	800	640	640
30317	大丰	丝绸小区125#变	10	400	320	320
30318	大丰	新天地1#主变	10	800	640	640
30319	大丰	森威南区140#变	10	400	320	320
30320	大丰	悦城华府5#变	10	800	640	640
30321	大丰	悦城华府3#变	10	800	640	640
30322	大丰	新天地3#主变	10	800	640	640
30323	大丰	欧蓓莎3#变	10	800	640	640
30324	大丰	悦城华府7#变	10	800	640	640
30325	大丰	今日小区4#变	10	630	504	504
30326	大丰	10kV建业线教师公寓91#变	10	500	400	400
30327	大丰	10kV工纛线358#变	10	400	320	320
30328	大丰	吾悦华府30#主变	10	800	640	640
30329	大丰	玖玺名邸12#主变	10	800	640	640
30330	大丰	吾悦华府26#主变	10	800	640	640
30331	大丰	香汇长龙12#主变	10	800	640	640
30332	大丰	吾悦华府28#主变	10	800	640	640
30333	大丰	大新173#变	10	630	504	504
30334	大丰	玖玺名邸14#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30335	大丰	大中197#变	10	400	320	320
30336	大丰	香汇长龙2#主变	10	800	640	640
30337	大丰	香汇长龙8#主变	10	800	640	640
30338	大丰	德丰村355#变	10	400	320	320
30339	大丰	香汇长龙10#主变	10	800	632	632
30340	大丰	玖玺名邸2#主变	10	800	640	640
30341	大丰	吾悦华府22#主变	10	800	640	640
30342	大丰	香汇长龙4#主变	10	800	628	628
30343	大丰	玖玺名邸16#主变	10	800	640	640
30344	大丰	大中120#变	10	400	320	320
30345	大丰	玖玺名邸10#主变	10	800	640	640
30346	大丰	玖玺名邸4#主变	10	800	640	640
30347	大丰	玖玺名邸6#主变	10	800	640	640
30348	大丰	吾悦华府24#主变	10	800	640	640
30349	大丰	香汇长龙6#主变	10	800	629	629
30350	大丰	玖玺名邸8#主变	10	800	640	640
30351	大丰	华丰投资大兴农民公寓箱变	10	400	320	320
30352	大丰	理想城9#主变	10	800	640	640
30353	大丰	星河名园9#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30354	大丰	海棠花园10#变	10	800	640	640
30355	大丰	海棠花园2#变	10	800	640	640
30356	大丰	星河名园5#主变	10	800	640	640
30357	大丰	理想城15#主变	10	800	640	640
30358	大丰	星河名园1#配电房1#变	10	800	640	640
30359	大丰	海棠花园4#变	10	800	640	640
30360	大丰	荣润·理想城3#主变	10	800	640	640
30361	大丰	星河名园1#配电房3#变	10	800	640	640
30362	大丰	荣润·理想城5#主变	10	800	640	640
30363	大丰	星河名园7#主变	10	800	640	640
30364	大丰	荣润·理想城1#主变	10	800	640	640
30365	大丰	海棠花园12#变	10	800	640	640
30366	大丰	大中家园4#主变	10	1000	800	800
30367	大丰	海棠花园14#变	10	800	640	640
30368	大丰	海棠花园6#变	10	800	640	640
30369	大丰	理想城13#主变	10	800	640	640
30370	大丰	海棠南苑1#配电房2#主变	10	1000	800	800
30371	大丰	大中家园2#主变	10	1000	800	800
30372	大丰	海棠花园16#变	10	800	629	629

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30373	大丰	海棠花园8#变	10	800	640	640
30374	大丰	汇豪嘉苑1#变	10	500	400	400
30375	大丰	凰家御庭3#主变	10	800	640	640
30376	大丰	凰家御庭7#主变	10	800	640	640
30377	大丰	金丰西区197#变	10	315	252	252
30378	大丰	金丰小区100#变	10	500	400	400
30379	大丰	10kV河口线汽配公司12#变	10	400	320	320
30380	大丰	10kV河口线常新新村88#变	10	630	504	504
30381	大丰	市药监局211#	10	400	320	320
30382	大丰	润丰嘉园2#配电房2#主变	10	630	504	504
30383	大丰	金丰小区101#变	10	630	504	504
30384	大丰	凰家御庭1#主变	10	800	640	640
30385	大丰	石油公司186#变	10	400	320	320
30386	大丰	润丰嘉园1#配电房1#变	10	630	504	504
30387	大丰	凰家御庭5#主变	10	800	640	640
30388	大丰	同德别墅261#变	10	100	80	80
30389	大丰	品尚雅居2#主变	10	800	640	640
30390	大丰	品尚雅居8#主变	10	800	640	640
30391	大丰	品尚雅居10#主变	10	800	632	632

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30392	大丰	同惠小区3#变	10	400	320	320
30393	大丰	品尚雅居12#主变	10	800	640	640
30394	大丰	同惠小区4#变	10	400	320	320
30395	大丰	健西三村313#变	10	400	320	320
30396	大丰	同惠小区1#变	10	400	320	320
30397	大丰	飞达解困房小区2#变	10	630	504	504
30398	大丰	农民公寓89#变	10	630	504	504
30399	大丰	飞达解困房小区1#变	10	630	504	504
30400	大丰	品尚雅居4#主变	10	800	640	640
30401	大丰	品尚雅居6#主变	10	800	640	640
30402	大丰	同惠小区2#变	10	400	320	320
30403	大丰	瀚华苑2#配电室8#主变	10	800	640	640
30404	大丰	银泰华城1#配电房1#变	10	800	640	640
30405	大丰	瀚华苑1#配电房3#变	10	800	640	640
30406	大丰	教师东寓135#变	10	500	400	400
30407	大丰	大新六村155#变	10	400	320	320
30408	大丰	大新六村252#变	10	100	80	80
30409	大丰	大新三村54#变	10	315	252	252
30410	大丰	大新四村316#变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30411	大丰	银泰华城7#变	10	400	320	320
30412	大丰	银泰华城6#变	10	400	320	320
30413	大丰	银泰华城4#变	10	400	320	320
30414	大丰	大新六村253#变	10	100	80	80
30415	大丰	10kV飞达线阜丰西村353#变	10	400	320	320
30416	大丰	银泰华城5#变	10	400	320	320
30417	大丰	四中西侧324#变	10	400	320	320
30418	大丰	10kV飞达线东方剑桥3#变	10	630	504	504
30419	大丰	东方剑桥1#变	10	630	504	504
30420	大丰	银泰华城3#变	10	400	320	320
30421	大丰	银泰华城8#变	10	400	320	320
30422	大丰	瀚华苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
30423	大丰	东方剑桥2#变	10	630	504	504
30424	大丰	瀚华苑1#配电房1#变	10	800	640	640
30425	大丰	大新五村27#变	10	400	320	320
30426	大丰	长乐小区204#变	10	630	504	504
30427	大丰	技工南区279#变	10	315	252	252
30428	大丰	汇豪房产1#变	10	630	504	504
30429	大丰	大丰技校122#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30430	大丰	长乐线飞达路农民公寓1#变	10	500	337	337
30431	大丰	汇豪房产2#变	10	500	400	400
30432	大丰	长乐小区137#变	10	630	504	504
30433	大丰	第二小学6#变	10	200	160	160
30434	大丰	镇敬老院42#变	10	315	252	252
30435	大丰	长乐线231#变	10	630	504	504
30436	大丰	大新四村177#变	10	500	400	400
30437	大丰	大新新村265#变	10	400	320	320
30438	大丰	长乐小区136#变	10	630	504	504
30439	大丰	公园一号1#变.	10	630	504	504
30440	大丰	施耐庵公园238#变	10	630	504	504
30441	大丰	新东苑260#变	10	400	320	320
30442	大丰	长乐一村312#变	10	400	320	320
30443	大丰	阜南公寓2#变	10	400	320	320
30444	大丰	飞达广场127#变	10	400	320	320
30445	大丰	阜南公寓3#变	10	200	160	160
30446	大丰	新东苑区87#变	10	400	320	320
30447	大丰	阜南公寓1#变	10	400	320	320
30448	大丰	三水嘉苑6#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30449	大丰	西康北路267#变	10	400	320	320
30450	大丰	御景嘉园7#变	10	1000	800	800
30451	大丰	嘉英阳光8#变	10	500	400	400
30452	大丰	嘉英阳光10#主变	10	800	640	640
30453	大丰	嘉英阳光5#箱变	10	500	400	400
30454	大丰	御景嘉园4#变	10	630	504	504
30455	大丰	御景嘉园1#变	10	630	504	504
30456	大丰	嘉英阳光7#箱变	10	630	504	504
30457	大丰	御景嘉园3#变	10	630	504	504
30458	大丰	三水嘉苑1#箱变	10	630	504	504
30459	大丰	嘉英阳光19#箱变	10	500	400	400
30460	大丰	嘉英阳光14#主变	10	800	640	640
30461	大丰	御景嘉园6#变	10	630	504	504
30462	大丰	嘉英阳光18#箱变	10	630	504	504
30463	大丰	嘉英阳光15#主变	10	800	640	640
30464	大丰	10kV嘉英线大中27#变	10	200	128	128
30465	大丰	嘉英阳光21#箱变	10	630	504	504
30466	大丰	御景嘉园5#变	10	630	504	504
30467	大丰	三水嘉苑3#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30468	大丰	嘉英阳光6#变	10	630	504	504
30469	大丰	嘉英阳光11#主变	10	800	640	640
30470	大丰	嘉英阳光4#箱变	10	400	320	320
30471	大丰	嘉英阳光1#主变	10	1000	800	800
30472	大丰	三水嘉苑5#箱变	10	800	640	640
30473	大丰	10kV嘉英线山水嘉苑7#变	10	400	320	320
30474	大丰	三水嘉苑2#箱变	10	630	504	504
30475	大丰	嘉英阳光3#主变	10	800	640	640
30476	大丰	嘉英阳光12#主变	10	800	640	640
30477	大丰	嘉英阳光17#箱变	10	400	320	320
30478	大丰	御景嘉园2#变	10	630	504	504
30479	大丰	御景嘉园8#变	10	1000	800	800
30480	大丰	嘉英阳光20#箱变	10	630	504	504
30481	大丰	新丰镇新河四组110#变	10	200	160	160
30482	大丰	新丰镇金西六组83#变	10	200	144	144
30483	大丰	海州花园10#主变	10	800	640	640
30484	大丰	中凯银杏湖1#主变	10	800	640	640
30485	大丰	中交美庐城3#配电房10#变	10	800	640	640
30486	大丰	中交美庐城4#配电房14#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30487	大丰	中凯银杏湖4#配电室15#变	10	630	504	504
30488	大丰	中凯银杏湖3#主变	10	800	640	640
30489	大丰	海州花园12#主变	10	800	640	640
30490	大丰	龙腾一品2#主变	10	800	640	640
30491	大丰	海洲花园7#箱变	10	400	320	320
30492	大丰	中交美庐城4#配电房16#变	10	800	640	640
30493	大丰	中凯银杏湖4#配电室13#变	10	630	504	504
30494	大丰	中凯银杏湖3#配电室11#变	10	800	640	640
30495	大丰	中凯银杏湖3#配电室9#变	10	800	640	640
30496	大丰	龙腾一品4#主变	10	800	640	640
30497	大丰	中凯银杏湖5#主变	10	800	640	640
30498	大丰	中交美庐城3#配电房12#变	10	800	640	640
30499	大丰	海洲花园6#箱变	10	400	320	320
30500	大丰	10kV中交美庐城2#配电室6#变	10	800	640	640
30501	大丰	中凯银杏湖7#主变	10	800	640	640
30502	大丰	金宇景苑7#变	10	125	100	100
30503	大丰	10kV中交美庐城2#配电室8#变	10	800	640	640
30504	大丰	永泰国际2#变	10	500	400	400
30505	大丰	永泰国际7#变	10	1000	750	750

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30506	大丰	永泰国际9#变	10	1250	1000	1000
30507	大丰	永泰国际10#变	10	1250	1000	1000
30508	大丰	永泰国际4#变	10	1000	800	800
30509	大丰	永泰国际3#变	10	1000	800	800
30510	大丰	永泰国际6#变	10	1000	800	800
30511	大丰	永泰国际1#变	10	500	400	400
30512	大丰	金都商场254#变	10	400	320	320
30513	大丰	金都商城287#变	10	400	320	320
30514	大丰	淮南小区173#变	10	500	400	400
30515	大丰	金贸268#变	10	400	320	320
30516	大丰	金都商城105#变	10	500	400	400
30517	大丰	金都商城106#变	10	630	504	504
30518	大丰	金都商城66#变	10	630	504	504
30519	大丰	城北菜场53#变	10	400	320	320
30520	大丰	常青藤嘉园小区3#变	10	800	640	640
30521	大丰	常青藤嘉园小区1#变	10	800	640	640
30522	大丰	西团镇大龙村小街136#变	10	200	160	160
30523	大丰	西团镇大龙三组4#变	10	315	252	252
30524	大丰	西团大龙五组106#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30525	大丰	西团镇大龙五组1#变	10	400	288	288
30526	大丰	西团镇众心村二组179#变	10	200	160	160
30527	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	0	160
30528	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	0	320
30529	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	0	160
30530	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	0	160
30531	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	0	320
30532	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	0	160
30533	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	0	320
30534	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	0	320
30535	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	0	160
30536	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	0	160
30537	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	0	160
30538	大丰	西团镇东塘路路灯15#变	10	160	128	128
30539	大丰	西团镇大龙农机站住宅楼13#变	10	80	64	64
30540	大丰	刘庄镇三圩中学9#变	10	315	252	252
30541	大丰	紫林名邸小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
30542	大丰	良好村四组195#变	10	630	504	504
30543	大丰	良好村四组196#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30544	大丰	刘庄镇建成村七组99#变	10	200	160	160
30545	大丰	良好小区159#箱变115159002	10	400	320	320
30546	大丰	10KV三圩线158#箱变主变	10	400	320	320
30547	大丰	刘庄云溪8#变	10	200	160	160
30548	大丰	紫林名邸小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
30549	大丰	刘庄镇交警中队209#变	10	400	320	320
30550	大丰	云溪4#变	10	400	320	320
30551	大丰	云溪7#变	10	400	320	320
30552	大丰	刘庄镇食品站151#变	10	200	160	160
30553	大丰	刘庄镇刘庄小街138#变	10	400	320	320
30554	大丰	刘庄北闸口195#变	10	400	320	320
30555	大丰	云溪2#变	10	400	320	320
30556	大丰	刘庄镇云溪二组137#变	10	400	320	320
30557	大丰	云溪3#变	10	400	320	320
30558	大丰	刘庄镇范堤街东155#变	10	400	320	320
30559	大丰	刘庄镇刘庄商城2#变	10	630	504	504
30560	大丰	刘庄镇范堤街东5#变	10	500	400	400
30561	大丰	云溪6#变	10	400	320	320
30562	大丰	云溪5#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30563	大丰	刘庄镇西大街203#变	10	400	320	320
30564	大丰	刘庄镇鸿隆楼149#变	10	400	275	275
30565	大丰	刘庄镇范堤街208#变	10	200	160	160
30566	大丰	刘庄镇龙心村六组201#变	10	400	320	320
30567	大丰	刘庄镇龙心村六组178#变	10	400	275	275
30568	大丰	刘庄镇竞赛小区202#变	10	200	154	154
30569	大丰	刘庄镇竞赛村三组205#变	10	400	320	320
30570	大丰	刘庄镇龙心村三组158#变	10	200	160	160
30571	大丰	刘庄镇龙心村五组204#变	10	400	320	320
30572	大丰	刘庄镇竞赛村一组165#变	10	200	160	160
30573	大丰	刘庄镇竞赛村一组123#变	10	200	160	160
30574	大丰	刘庄镇竞赛村一组142#变	10	200	158	158
30575	大丰	大翰置业113#变	10	630	504	504
30576	大丰	刘庄镇龙心村二组107#变	10	200	160	160
30577	大丰	大中新团长安南小区144#变	10	630	349	349
30578	大丰	大中新团上城一号2#主变	10	800	349	349
30579	大丰	大中新团长安南小区48#主变	10	800	349	349
30580	大丰	大中新团长安村十组105#变	10	200	160	160
30581	大丰	大中新团长安南小区3#主变	10	800	349	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30582	大丰	大中瑞丰花园4#变	10	800	349	349
30583	大丰	大中镇河口村一组279#变	10	200	160	160
30584	大丰	大中镇新团河口二组北153#变	10	200	160	160
30585	大丰	大中镇长安村村部170#变	10	400	320	320
30586	大丰	大中新团上城一号3#主变	10	800	349	349
30587	大丰	大中镇新团长安村二组97#变	10	200	160	160
30588	大丰	大中新团上城一号7#主变	10	800	349	349
30589	大丰	山水城5#主变	10	800	349	349
30590	大丰	大中长安村开发区6#变	10	630	326	326
30591	大丰	大中镇长安北小区292#变	10	400	320	320
30592	大丰	大中瑞丰花园二期7#变	10	630	349	349
30593	大丰	大中瑞丰花园二期9#变	10	630	349	349
30594	大丰	山水城3#主变	10	800	349	349
30595	大丰	长安南小区2#变	10	1000	349	349
30596	大丰	大中镇新团长安南小区148#变	10	315	252	252
30597	大丰	大中新团上城一号5#主变	10	800	349	349
30598	大丰	大中新团长安南小区4#主变	10	800	349	349
30599	大丰	大中镇新团光明村158#变	10	315	252	252
30600	大丰	山水城7#主变	10	800	349	349

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30601	大丰	大中瑞丰花园2#变	10	800	349	349
30602	大丰	大中新团长安南小区1#变	10	1000	800	800
30603	大丰	大中镇新团长安村一组96#变	10	200	160	160
30604	大丰	西团镇黄浦八组46#变	10	200	160	160
30605	大丰	西团镇黄浦五组119#变	10	160	128	128
30606	大丰	西团镇黄浦四组180#变	10	200	160	160
30607	大丰	西团镇黄浦三组195#变	10	315	248	248
30608	大丰	西团镇黄浦六组157#变	10	200	160	160
30609	大丰	西团镇黄浦村138#变	10	200	136	136
30610	大丰	西团镇黄浦七组44#变	10	160	128	128
30611	大丰	西团镇黄浦三组105#变	10	200	160	160
30612	大丰	拥军中巷50#变	10	400	320	320
30613	大丰	汇金商城285#变	10	630	504	504
30614	大丰	军政巷250#	10	400	320	320
30615	大丰	大丰菜场149#变	10	400	320	320
30616	大丰	中央商场156#变	10	400	320	320
30617	大丰	市邮政局202#变400KVA	10	400	320	320
30618	大丰	市文化局215#变	10	400	320	320
30619	大丰	汇金商城282#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30620	大丰	市电信局30#变	10	630	504	504
30621	大丰	城中菜场3#变	10	500	400	400
30622	大丰	汇金商城284#变	10	630	504	504
30623	大丰	拥军东巷51#变	10	400	320	320
30624	大丰	汇金商城283#变	10	630	504	504
30625	大丰	市文化局217#变	10	400	320	320
30626	大丰	大中镇新团西康路路灯102#变	10	200	160	160
30627	大丰	学府名城8#主变	10	630	504	504
30628	大丰	大中学府名城4#变	10	1000	800	800
30629	大丰	学府名城6#主变	10	630	504	504
30630	大丰	大中学府名城2#变	10	1000	800	800
30631	大丰	学府名城10#主变	10	630	504	504
30632	大丰	刘庄贸易城1#变	10	400	320	320
30633	大丰	刘庄贸易城171#变	10	630	504	504
30634	大丰	刘庄镇友谊村二组12#变	10	200	160	160
30635	大丰	刘庄贸易城173#变	10	500	400	400
30636	大丰	景怡佳园1#变	10	800	640	640
30637	大丰	草庙镇北灶七组149#变	10	200	160	160
30638	大丰	10kV友谊线友谊康居194#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30639	大丰	刘庄镇友谊村三组112#变	10	200	160	160
30640	大丰	刘庄镇友谊村部13#变	10	400	320	320
30641	大丰	刘庄镇友谊村五组41#变	10	200	160	160
30642	大丰	友谊线康居193#变	10	630	504	504
30643	大丰	刘庄镇友谊村三组47#变	10	200	160	160
30644	大丰	刘庄镇工业园区49#变	10	400	305	305
30645	大丰	友谊村150#变	10	400	320	320
30646	大丰	刘庄镇光荣村六组162#变	10	200	156	156
30647	大丰	刘庄镇9#路灯变	10	80	64	64
30648	大丰	刘庄镇新桥村四组144#变	10	315	121	121
30649	大丰	刘庄镇光荣村六组23#变	10	100	80	80
30650	大丰	刘庄镇竞赛村四组145#变	10	200	150	150
30651	大丰	刘庄镇光荣村二组103#变	10	100	80	80
30652	大丰	刘庄镇光荣村五组27#变	10	200	160	160
30653	大丰	常盐园区人才社区10#变	10	800	640	640
30654	大丰	水晶花园2#主变	10	630	504	504
30655	大丰	常盐园区人才社区12#变	10	800	640	640
30656	大丰	鑫金汇小区1#变	10	630	504	504
30657	大丰	常盐园区人才社区4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30658	大丰	大中镇新团新联村七组173#变	10	400	320	320
30659	大丰	水晶花园4#主变	10	630	504	504
30660	大丰	新都华府1#箱变	10	400	320	320
30661	大丰	常盐园区人才社区8#变	10	800	640	640
30662	大丰	常盐园区人才社区6#变	10	800	640	640
30663	大丰	常盐园区人才社区2#变	10	800	640	640
30664	大丰	新丰镇同丰西268#变	10	400	320	320
30665	大丰	新丰镇全心十组252#变	10	200	160	160
30666	大丰	新丰镇益北南136#变	10	400	307	307
30667	大丰	新丰镇荷兰花海174#变	10	200	160	160
30668	大丰	新丰镇全心南站22#变	10	100	80	80
30669	大丰	新丰镇益北西站38#变	10	160	128	128
30670	大丰	新丰镇全心六组西239#变	10	160	25	25
30671	大丰	新丰镇益北南站37#变	10	200	160	160
30672	大丰	新丰镇全心六组178#变	10	400	320	320
30673	大丰	新丰镇韦灶二组228#变	10	400	320	320
30674	大丰	新丰镇永昌四组196#变	10	400	320	320
30675	大丰	新丰镇龙堤小街199#变	10	400	320	320
30676	大丰	新丰镇中闸四组226#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30677	大丰	新丰镇龙堤小街85#变	10	200	160	160
30678	大丰	新丰镇大团线永昌九组224#变	10	200	160	160
30679	大丰	新丰镇大团一组216#变	10	200	160	160
30680	大丰	大团二组223#变	10	630	504	504
30681	大丰	新丰镇韦灶四组62#变	10	100	80	80
30682	大丰	新丰镇金墩小街147#变	10	200	108	108
30683	大丰	新丰镇大团一组81#变	10	200	160	160
30684	大丰	新丰镇龙堤四组119#变	10	200	160	160
30685	大丰	新丰镇龙堤小街101#变	10	200	160	160
30686	大丰	金润小区5#变	10	630	504	504
30687	大丰	金润小区6#主变	10	1000	799	799
30688	大丰	维罗纳9#主变	10	1000	800	800
30689	大丰	金润小区10#主变	10	630	504	504
30690	大丰	维罗纳8#主变	10	1000	800	800
30691	大丰	维罗纳6#主变	10	630	504	504
30692	大丰	金润小区4#变	10	400	320	320
30693	大丰	维罗纳3#变	10	630	504	504
30694	大丰	维罗纳1#变	10	630	504	504
30695	大丰	维罗纳2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30696	大丰	金润小区1#变	10	630	504	504
30697	大丰	维罗纳4#变	10	630	504	504
30698	大丰	金润小区3#变	10	630	504	504
30699	大丰	金润小区2#变	10	630	504	504
30700	大丰	维罗纳5#变	10	630	504	504
30701	大丰	金润小区11#主变	10	500	352	352
30702	大丰	大中镇利民小区33#变.	10	400	320	320
30703	大丰	大中利民三组209#变	10	630	504	504
30704	大丰	大中利民86#变	10	400	320	320
30705	大丰	大中利民87#变	10	400	320	320
30706	大丰	大中镇利民小区212#变	10	400	320	320
30707	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	0	50
30708	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	0	160
30709	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	0	80
30710	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	0	320
30711	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	0	320
30712	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	0	282
30713	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	0	308
30714	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30715	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	0	160
30716	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	0	313
30717	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	0	160
30718	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	0	304
30719	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	0	80
30720	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	0	80
30721	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	0	80
30722	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	0	320
30723	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	0	320
30724	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	0	160
30725	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	0	80
30726	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	0	160
30727	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	0	320
30728	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	0	320
30729	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	0	285
30730	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	0	80
30731	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	0	80
30732	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	0	320
30733	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	0	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30734	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	0	320
30735	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	0	320
30736	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	0	288
30737	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	0	316
30738	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	0	160
30739	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	0	160
30740	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	0	134
30741	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	0	106
30742	大丰	白驹镇居委会一组11#变	10	160	128	128
30743	大丰	白驹镇民窑村四组185#变	10	200	160	160
30744	大丰	白驹镇马家村六组176#变	10	200	160	160
30745	大丰	白驹镇七里桥四组195#变	10	200	160	160
30746	大丰	白驹马家村康居1#变	10	630	504	504
30747	大丰	白驹镇沿堤村四组130#变	10	160	112	112
30748	大丰	白驹镇马家村五组45#变	10	200	160	160
30749	大丰	白驹马家村康居2#变	10	630	504	504
30750	大丰	白驹镇沿堤村四组187#变	10	200	160	160
30751	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	0	126
30752	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	0	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30753	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	0	160
30754	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	0	160
30755	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	0	160
30756	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	0	160
30757	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	0	271
30758	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	0	160
30759	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	0	320
30760	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	0	160
30761	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	0	115
30762	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	0	160
30763	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	0	80
30764	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	0	160
30765	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	0	320
30766	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	0	152
30767	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	0	160
30768	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	0	160
30769	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	0	160
30770	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	0	320
30771	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	0	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30772	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	0	49
30773	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	0	295
30774	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	0	154
30775	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	0	159
30776	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	0	320
30777	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	0	160
30778	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	0	284
30779	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	0	160
30780	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	0	160
30781	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	0	158
30782	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	0	160
30783	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	0	160
30784	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	0	160
30785	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	0	160
30786	大丰	草庙镇大中农场一分场分部101#变	10	200	0	160
30787	大丰	白驹狮子口小区155#变	10	400	320	320
30788	大丰	白驹镇狮子口村四组149#变	10	400	320	320
30789	大丰	盛世名城2#变	10	630	504	504
30790	大丰	盛世名城1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30791	大丰	盛世名城二期2#主变	10	800	640	640
30792	大丰	白驹镇狮子口村五组037#变	10	100	80	80
30793	大丰	盛世名城二期4#主变	10	800	640	640
30794	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	0	160
30795	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	0	71
30796	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	0	320
30797	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	0	320
30798	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	0	320
30799	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	0	320
30800	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	0	320
30801	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	0	160
30802	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	0	320
30803	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	0	320
30804	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	0	80
30805	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	0	320
30806	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	0	320
30807	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	0	320
30808	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	0	320
30809	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	0	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30810	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	0	154
30811	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	0	320
30812	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	0	320
30813	大丰	草庙镇大中农场北苑小小区76#变	10	400	0	320
30814	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	0	320
30815	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	0	320
30816	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	0	160
30817	大丰	书香名府2#主变	10	800	640	640
30818	大丰	上海花园34#变.	10	630	504	504
30819	大丰	上海花园14#变	10	630	504	504
30820	大丰	上海花园22#变.	10	630	504	504
30821	大丰	新民北小区配电房1#变	10	630	504	504
30822	大丰	上海花园63#主变	10	1000	800	800
30823	大丰	10kV花园线上海花园41#变	10	630	504	504
30824	大丰	上海花园23#变.	10	630	504	504
30825	大丰	上海花园53#变.	10	630	504	504
30826	大丰	上海花园33#变	10	630	504	504
30827	大丰	上海花园44#变.	10	630	504	504
30828	大丰	上海花园商业1#主变	10	630	465	465

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30829	大丰	上海花园15#变	10	630	504	504
30830	大丰	上海花园65#主变	10	1000	800	800
30831	大丰	上海花园21#变	10	630	504	504
30832	大丰	书香名府4#主变	10	800	640	640
30833	大丰	上海花园31#变	10	630	504	504
30834	大丰	新民北小区配电房2#变	10	630	504	504
30835	大丰	上海花园61#主变	10	800	640	640
30836	大丰	上海花园51#变.	10	630	504	504
30837	大丰	上海花园13#变	10	630	504	504
30838	大丰	上海花园43#变	10	630	504	504
30839	大丰	上海花园商业3#主变	10	630	504	504
30840	大丰	上海花园12#变	10	630	504	504
30841	大丰	上海花园54#变	10	630	504	504
30842	大丰	上海花园52#变.	10	630	504	504
30843	大丰	上海花园24#变	10	630	504	504
30844	大丰	上海花园32#变	10	630	504	504
30845	大丰	10kV花园线上海花园42#变	10	630	504	504
30846	大丰	裕华安置小区140#变	10	630	504	504
30847	大丰	裕华镇丰裕村三组16#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30848	大丰	裕华镇丰裕村四组99#变	10	200	160	160
30849	大丰	裕华安置小区137#变	10	630	504	504
30850	大丰	妇幼保健院充电桩2#变	10	630	504	504
30851	大丰	裕华安置小区272#变	10	1000	800	800
30852	大丰	裕华安置小区138#变	10	630	504	504
30853	大丰	裕华镇丰裕村六组101#变	10	100	80	80
30854	大丰	裕华安置小区250#变（8#）	10	1000	800	800
30855	大丰	裕华安置小区142#变	10	630	504	504
30856	大丰	裕华安置小区141#变	10	630	504	504
30857	大丰	裕华安置小区139#变	10	630	504	504
30858	大丰	裕华镇福丰村五组196#变	10	200	160	160
30859	大丰	裕华镇裕华居委会7#变	10	200	160	160
30860	大丰	裕华镇裕华居委会1#变	10	400	320	320
30861	大丰	东方绿洲1#变(裕华居委会154#台片)	10	800	640	640
30862	大丰	裕华镇裕华居委会2#变	10	400	320	320
30863	大丰	裕华鸿基大厦274#变	10	800	640	640
30864	大丰	市城建局38#变	10	400	320	320
30865	大丰	党校宿舍301#变	10	400	320	320
30866	大丰	市干休所34#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30867	大丰	花园南区123#变	10	630	504	504
30868	大丰	健康小区165#变	10	400	320	320
30869	大丰	市干休所102#变	10	400	320	320
30870	大丰	大丰卫校167#变	10	400	320	320
30871	大丰	花园新村48#变	10	630	504	504
30872	大丰	康陵东区76#变	10	400	320	320
30873	大丰	大丰党校21#变	10	400	320	320
30874	大丰	康陵北村28#变	10	400	320	320
30875	大丰	康陵北村288#变	10	400	320	320
30876	大丰	大桥镇潘厍居委会二组2#变	10	400	320	320
30877	大丰	大桥镇潘厍居委会三组79#变	10	400	320	320
30878	大丰	大桥镇潘厍村二组49#变	10	200	147	147
30879	大丰	南阳镇祥附电站54#变	10	100	80	80
30880	大丰	南阳镇祥附二组38#变	10	100	80	80
30881	大丰	南阳镇祥西村一组131#变	10	200	160	160
30882	大丰	南阳镇祥南电站30#变	10	100	80	80
30883	东台	西溪三期#1配电室#6变压器	10	800	632	632
30884	东台	碧桂园2配变	10	800	628	628
30885	东台	金东广场（三）公用箱变	10	800	628	628

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30886	东台	格林云墅1#变配电变压器	10	800	627	627
30887	东台	紫院公馆#8变压器	10	800	627	627
30888	东台	金麟府#14变压器	10	800	584	584
30889	东台	供电小区5#箱变压器配变	10	800	533	533
30890	东台	开一26#配变	10	630	504	504
30891	东台	七号公馆#2开关站#8变压器	10	630	504	504
30892	东台	明清街（二）环网美变	10	630	501	501
30893	东台	西湖墅园12#配变	20	630	499	499
30894	东台	集镇2#箱变	10	630	497	497
30895	东台	富祥花园1#箱式变	10	630	496	496
30896	东台	泰山小区二期#2配电室#3变	10	630	495	495
30897	东台	镇海1#箱变	10	630	494	494
30898	东台	镇海4#箱变	10	630	493	493
30899	东台	三灶13#配变	10	630	493	493
30900	东台	紫院公馆#2变压器	10	630	492	492
30901	东台	玖隆（八）	10	630	491	491
30902	东台	紫院公馆#9变压器	10	630	489	489
30903	东台	镇南一配变	10	630	0	0
30904	东台	公用变7#配变	10	630	478	478

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30905	东台	征洋1#箱变	10	630	478	478
30906	东台	邱墩九配变	10	630	474	474
30907	东台	永定巷箱变	10	630	471	471
30908	东台	安康华府小区1#变	10	800	467	467
30909	东台	茂源配电室#1变	10	630	465	465
30910	东台	通榆小区2#配变	10	630	465	465
30911	东台	郑介12#配变	10	630	455	455
30912	东台	金水湾五区配电室#1变压器	10	630	434	434
30913	东台	金东广场（二）环网箱变	10	800	428	428
30914	东台	塑管厂变压器	10	630	391	391
30915	东台	伟嘉6配变	10	630	391	391
30916	东台	郑介11#配变	10	630	388	388
30917	东台	梁垛大会堂配变	10	500	382	382
30918	东台	镇西二十八配变	10	630	0	0
30919	东台	草舍32#配变	10	400	320	320
30920	东台	海新五组箱变	10	500	370	370
30921	东台	集镇#5箱变	10	500	362	362
30922	东台	开一51#配变	10	630	350	350
30923	东台	台东14配变	10	500	348	348

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30924	东台	祁刘八配变	10	400	320	320
30925	东台	集镇七台片	10	400	320	320
30926	东台	开二7配变	10	400	319	319
30927	东台	葛墩二十三配变	10	400	319	319
30928	东台	胡堡2#配变	10	400	317	317
30929	东台	新城路变压器	10	400	317	317
30930	东台	顾家巷#2配变	10	400	316	316
30931	东台	广山集镇5#配变	10	400	316	316
30932	东台	水产场二配变.	10	400	315	315
30933	东台	九桥九配变	10	400	315	315
30934	东台	街北二配变	10	400	315	315
30935	东台	台南集镇11#配变	10	400	315	315
30936	东台	戴西3配变	10	400	314	314
30937	东台	周黄16#配变	10	400	314	314
30938	东台	仇南1#配变	10	400	314	314
30939	东台	景窑2号配变	10	400	314	314
30940	东台	九桥八配变	10	400	314	314
30941	东台	时东四配变	10	400	314	314
30942	东台	下灶3配变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30943	东台	通新三配变	10	400	314	314
30944	东台	工农(1)#配变	10	400	314	314
30945	东台	集镇十三配变(五烈)	10	400	314	314
30946	东台	海新三配变（二）配变	10	400	314	314
30947	东台	东台集镇九台区	10	400	314	314
30948	东台	街道五配变.	10	400	0	0
30949	东台	岗子3配变	10	400	313	313
30950	东台	草西4配变	10	400	313	313
30951	东台	草舍8配变	10	400	313	313
30952	东台	交通一号配变	10	400	313	313
30953	东台	倪莫12#配变	10	400	313	313
30954	东台	高桥16#配变	10	400	313	313
30955	东台	街道二配变.	10	400	0	0
30956	东台	公用三十五配变	10	400	313	313
30957	东台	建东12#配变	10	400	313	313
30958	东台	甘港十二配变	10	400	313	313
30959	东台	下灶一配变	10	400	313	313
30960	东台	征洋六配变	10	400	312	312
30961	东台	镇南7配变	10	400	312	312

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30962	东台	嵇东二配变	10	400	312	312
30963	东台	临塔二配变	10	400	312	312
30964	东台	公用十二配变（时堰）	10	400	312	312
30965	东台	建东13#配变	10	400	311	311
30966	东台	高桥10配变	10	400	311	311
30967	东台	谢庄9#配变	10	400	311	311
30968	东台	八舍30#配变	10	400	311	311
30969	东台	唐介11配变	10	400	311	311
30970	东台	嵇东七台片	10	400	311	311
30971	东台	新街二十配变	10	400	311	311
30972	东台	兴达变压器	10	400	311	311
30973	东台	嵇南九配变	10	400	310	310
30974	东台	单南11#配变	10	400	310	310
30975	东台	交通八配变	10	400	310	310
30976	东台	台东19配变	10	400	310	310
30977	东台	陶东十台片配变	10	400	310	310
30978	东台	来东十八配变	10	400	310	310
30979	东台	塘东十五配变	10	400	310	310
30980	东台	罗二13配变	10	400	310	310

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
30981	东台	周黄13配变	10	400	310	310
30982	东台	公用(二十七)配变	10	400	0	0
30983	东台	溱东公用27#配变	10	400	310	310
30984	东台	公用十配变	10	400	0	0
30985	东台	进修学校(二)配变	10	400	310	310
30986	东台	谢庄三配变(时堰)	10	400	310	310
30987	东台	开一29#配变	10	400	309	309
30988	东台	夏舍1号配变(节能)	10	400	309	309
30989	东台	八舍八配变	10	400	309	309
30990	东台	公用变21配变	10	400	309	309
30991	东台	长青26配变	10	400	309	309
30992	东台	如二10配变	10	400	309	309
30993	东台	新民一组（二）配变	10	400	309	309
30994	东台	甘港19配变	10	400	309	309
30995	东台	文华3#配变	10	400	309	309
30996	东台	集镇一配变(台南)	10	400	309	309
30997	东台	红庄一号配变	10	400	308	308
30998	东台	北海15#配变	10	400	308	308
30999	东台	灶南一配变	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31000	东台	新团12配变	10	400	308	308
31001	东台	梁垛集镇21配变	10	400	308	308
31002	东台	公用三配变1	10	400	308	308
31003	东台	鲍南9#配变	10	400	308	308
31004	东台	赵徐2配变	10	400	308	308
31005	东台	嵇东十二台片	10	400	308	308
31006	东台	六里1#配变	10	400	308	308
31007	东台	仓南八配变	10	400	0	0
31008	东台	塘南二配变	10	400	308	308
31009	东台	东台镇宿舍（二）配变	10	400	307	307
31010	东台	溱东公用33#配变	10	400	307	307
31011	东台	丁徐六配变	10	400	307	307
31012	东台	沙杨十一配变（专项）	10	400	307	307
31013	东台	中桥1配变	10	400	0	0
31014	东台	陈舍2#配变（节能）	10	400	307	307
31015	东台	岗子6#配变	10	400	306	306
31016	东台	红烈15配变	10	400	306	306
31017	东台	姜凡9#配变	10	400	306	306
31018	东台	灶西15配变	10	400	306	306

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31019	东台	鹤伦7#配变	10	400	306	306
31020	东台	时南三配变	10	400	306	306
31021	东台	鲍一5配变	10	400	306	306
31022	东台	三灶五台区	10	400	306	306
31023	东台	台东17配变	10	400	306	306
31024	东台	仓南九配变	10	400	0	0
31025	东台	水产场3#配变	10	400	306	306
31026	东台	北海5配变	10	400	306	306
31027	东台	罗一7配变	10	400	306	306
31028	东台	新桥5#配变	10	400	305	305
31029	东台	良堡2#配变	10	400	305	305
31030	东台	镇南十四配变	10	400	0	0
31031	东台	嵇东十一台片	10	400	305	305
31032	东台	景窑9配变	10	400	305	305
31033	东台	长青20#配变	10	400	305	305
31034	东台	水仙巷配变	10	400	305	305
31035	东台	沙河7#配变	10	400	305	305
31036	东台	集镇33#配变	10	400	305	305
31037	东台	康达路配变	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31038	东台	永进配变	10	400	305	305
31039	东台	溱东公用5#配变	10	400	305	305
31040	东台	陶思四配变	10	400	305	305
31041	东台	公用变（五）#配变	10	400	305	305
31042	东台	新嵇十一配变	10	400	305	305
31043	东台	公用二十八配变.	10	400	305	305
31044	东台	金桥8#配变	10	400	305	305
31045	东台	丰西4台片	10	400	305	305
31046	东台	古洪1#配变	10	400	304	304
31047	东台	新建1配变	10	400	304	304
31048	东台	秦园三配变	10	400	304	304
31049	东台	公用一配变1	10	400	304	304
31050	东台	梁垛集镇七配变	10	400	304	304
31051	东台	沙河12#配变	10	400	304	304
31052	东台	红光32#配变	10	400	304	304
31053	东台	唐介12配变	10	400	304	304
31054	东台	存山一配变	10	400	304	304
31055	东台	杨胡二配变	10	400	304	304
31056	东台	四洋(五)配变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31057	东台	五烈集镇11配变	10	400	304	304
31058	东台	富新13配变	10	400	304	304
31059	东台	双洋12#配变	10	400	303	303
31060	东台	溪北八配变	10	400	303	303
31061	东台	东门桥配变	10	400	303	303
31062	东台	安乐6配变	10	400	303	303
31063	东台	公用三配变	10	400	303	303
31064	东台	郑介1#配变	10	400	303	303
31065	东台	东光12台片	10	400	303	303
31066	东台	溪南7#配变	10	400	303	303
31067	东台	正团二十配变	10	400	303	303
31068	东台	青二1配变	10	400	303	303
31069	东台	单南4配变	10	400	303	303
31070	东台	季庄三配变	10	400	303	303
31071	东台	孔堡六配变	10	400	302	302
31072	东台	集镇11#配变	10	400	302	302
31073	东台	唐介(9)配变	10	400	302	302
31074	东台	镇西二十六配变	10	400	0	0
31075	东台	二苴七配变	10	400	302	302

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31076	东台	罗二21#配变	10	400	302	302
31077	东台	五角广场配变	10	400	302	302
31078	东台	公用二十六配变	10	400	302	302
31079	东台	周黄3配变	10	400	302	302
31080	东台	仙河2#配变	10	400	302	302
31081	东台	一场8#配变	10	400	302	302
31082	东台	塘东二配变	10	400	302	302
31083	东台	东台集镇21#配变	10	400	302	302
31084	东台	秦园14#配变	10	400	302	302
31085	东台	郁杨9#配变	10	400	302	302
31086	东台	开一61#配变	10	400	302	302
31087	东台	郭顾1#配变	10	400	301	301
31088	东台	戴东4#配变	10	400	301	301
31089	东台	谢奚四配变	10	400	301	301
31090	东台	谭庄二配变	10	400	301	301
31091	东台	五星七配变	10	400	301	301
31092	东台	尖北六配变	10	400	301	301
31093	东台	袁灶六配变	10	400	301	301
31094	东台	开二16配变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31095	东台	林尖三配变	10	400	301	301
31096	东台	集镇06配变	10	400	301	301
31097	东台	开三1配变	10	400	301	301
31098	东台	祁刘五配变	10	400	301	301
31099	东台	英雄七配变	10	400	300	300
31100	东台	郁杨8#配变	10	400	300	300
31101	东台	东窑路配变	10	400	300	300
31102	东台	夏龙8配变	10	400	300	300
31103	东台	青二9#配变	10	400	300	300
31104	东台	杜沈7配变	10	400	300	300
31105	东台	康庄1#配变	10	400	300	300
31106	东台	陈利六配变	10	400	300	300
31107	东台	青二26#配变	10	400	300	300
31108	东台	扎垛2##配变	10	400	300	300
31109	东台	普新13配变	10	400	300	300
31110	东台	镇北六配变	10	400	0	0
31111	东台	海新三组配变	10	400	300	300
31112	东台	溪南五台片	10	400	300	300
31113	东台	开一6配变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31114	东台	四洋(三)配变	10	400	299	299
31115	东台	夏龙9#配变	10	400	299	299
31116	东台	六烈四配变	10	400	299	299
31117	东台	青一16#配变	10	400	299	299
31118	东台	九桥12#台片	10	400	299	299
31119	东台	蒋坝七配变	10	400	299	299
31120	东台	大港7台片	10	400	299	299
31121	东台	坚强七配变	10	400	299	299
31122	东台	草舍27#配变	10	400	299	299
31123	东台	沙杨十配变	10	400	299	299
31124	东台	街道三配变	10	400	299	299
31125	东台	公用29#配变	10	400	299	299
31126	东台	建东(6)配变	10	400	298	298
31127	东台	吴舍3配变	10	400	298	298
31128	东台	垛东四配变	10	400	298	298
31129	东台	八舍五配变	10	400	298	298
31130	东台	弼西四配变	10	400	298	298
31131	东台	吴堡9#配变	10	400	298	298
31132	东台	吴堡(5)配变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31133	东台	双洋十配变	10	400	298	298
31134	东台	周黄1配变	10	400	298	298
31135	东台	东园新村6#配变	10	400	298	298
31136	东台	丁庄9综合变	10	400	298	298
31137	东台	街北十九配变	10	400	297	297
31138	东台	郁杨一配变	10	400	297	297
31139	东台	种子公司配变	10	400	297	297
31140	东台	街道十三配变	10	400	297	297
31141	东台	公用三十二配变	10	400	297	297
31142	东台	苏庄5配变	10	400	297	297
31143	东台	鹤北#6配变	10	400	297	297
31144	东台	高庄2号(节能)配变	10	400	297	297
31145	东台	唐王二配变	10	400	296	296
31146	东台	新嵇五配变	10	400	296	296
31147	东台	双丰四配变	10	400	296	296
31148	东台	杜沈六配变	10	400	296	296
31149	东台	三灶14#配变	10	400	296	296
31150	东台	六里五配变	10	400	296	296
31151	东台	时堰二配变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31152	东台	郭顾2#配变	10	400	296	296
31153	东台	王埭十配变	10	400	0	0
31154	东台	开一36#配变	10	400	296	296
31155	东台	公用二十六配变	10	400	296	296
31156	东台	水产场三配变	10	400	296	296
31157	东台	堤东五配变	10	400	296	296
31158	东台	红光20配变	10	400	296	296
31159	东台	普新10配变	10	400	296	296
31160	东台	草舍5配变	10	400	295	295
31161	东台	刘沟(四)配变	10	400	295	295
31162	东台	临塔九配变	10	400	295	295
31163	东台	交通四号配变	10	400	295	295
31164	东台	开二2#配变	10	400	295	295
31165	东台	集镇十一配变	10	400	295	295
31166	东台	草西1配变	10	400	295	295
31167	东台	谢庄10#配变	10	400	295	295
31168	东台	蔡六8配变	10	400	295	295
31169	东台	周黄7#配变	10	400	295	295
31170	东台	周黄23#配变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31171	东台	罗一5配变	10	400	294	294
31172	东台	新一四配变	10	400	294	294
31173	东台	北于2#配变	10	400	294	294
31174	东台	台东一配变	10	400	294	294
31175	东台	时堰三配变	10	400	294	294
31176	东台	邱墩五配变	10	400	294	294
31177	东台	开一47#配变	10	400	294	294
31178	东台	新建二配变	10	400	294	294
31179	东台	榆东三配变	10	400	294	294
31180	东台	新建9配变	10	400	294	294
31181	东台	塘南八配变	10	400	294	294
31182	东台	大洋7配变	10	400	294	294
31183	东台	进胜二配变	10	400	294	294
31184	东台	塘坝10#配变	10	400	294	294
31185	东台	李舍16#配变	10	400	294	294
31186	东台	郭顾3配变	10	400	293	293
31187	东台	周黄12配变	10	400	293	293
31188	东台	殷庄4配变	10	400	293	293
31189	东台	镇南8#配变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31190	东台	前进6配变	10	400	293	293
31191	东台	丁徐17#配变	10	400	293	293
31192	东台	秦园15#配变	10	400	293	293
31193	东台	新街二十七配变	10	400	293	293
31194	东台	开一21#配变	10	400	293	293
31195	东台	东光一配变	10	400	293	293
31196	东台	丰西17台片	10	400	292	292
31197	东台	镇南三配变	10	400	0	0
31198	东台	郝苴十一配变	10	400	292	292
31199	东台	双新5配变	10	400	292	292
31200	东台	青一2配变	10	400	292	292
31201	东台	周舍9#配变	10	400	292	292
31202	东台	东台集镇13台区	10	400	292	292
31203	东台	台东20配变	10	400	292	292
31204	东台	建东2配变	10	400	292	292
31205	东台	谢奚3配变	10	400	291	291
31206	东台	新街9综合变	10	400	291	291
31207	东台	陶东二配变	10	400	291	291
31208	东台	丁庄八配变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31209	东台	塘南4配变	10	400	291	291
31210	东台	蟒河19配变	10	400	291	291
31211	东台	如意15#配变	10	400	291	291
31212	东台	开一13配变	10	400	291	291
31213	东台	周舍5配变	10	400	291	291
31214	东台	陈舍1号配变	10	400	291	291
31215	东台	红光19配变	10	400	291	291
31216	东台	塘东五配变	10	400	291	291
31217	东台	丁徐16配变	10	400	291	291
31218	东台	新八一配变	10	400	291	291
31219	东台	长青29#配变	10	400	290	290
31220	东台	街北（十）配变	10	400	290	290
31221	东台	时堰一配变	10	400	290	290
31222	东台	丁徐#22配变	10	400	290	290
31223	东台	青一1配变	10	400	290	290
31224	东台	丁庄七配变	10	400	290	290
31225	东台	郝苴十三配变	10	400	290	290
31226	东台	孙尹四台区	10	400	290	290
31227	东台	堤利十配变	10	400	290	290

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31228	东台	郑介9#配变	10	400	290	290
31229	东台	郭顾5#配变	10	400	290	290
31230	东台	周黄2配变	10	400	289	289
31231	东台	嵇东17#配变	10	400	289	289
31232	东台	曹庄一配变	10	400	289	289
31233	东台	沈乐六配变	10	400	289	289
31234	东台	梁垛集镇三十一配变	10	400	289	289
31235	东台	新嵇三配变	10	400	289	289
31236	东台	沈乐一配变	10	400	289	289
31237	东台	建洋十配变	10	400	289	289
31238	东台	陈舍6配变	10	400	289	289
31239	东台	光明四配变	10	400	289	289
31240	东台	后港7#配变	10	400	289	289
31241	东台	双超1#配变	10	400	289	289
31242	东台	长青小区变	10	400	289	289
31243	东台	扎垛8配变	10	400	289	289
31244	东台	交通六配变	10	400	289	289
31245	东台	苏庄7配变	10	400	289	289
31246	东台	胡西6#配变	10	400	289	289

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31247	东台	豆介2配变	10	400	289	289
31248	东台	进胜一号配变	10	400	289	289
31249	东台	嵇南五配变	10	400	288	288
31250	东台	塘东八配变	10	400	288	288
31251	东台	青一14#配变	10	400	288	288
31252	东台	嵇南7配变	10	400	288	288
31253	东台	蟒河6配变	10	400	288	288
31254	东台	塘东一配变	10	400	288	288
31255	东台	南于7#配变	10	400	288	288
31256	东台	塘南十一配变	10	400	288	288
31257	东台	榆东五配变	10	400	288	288
31258	东台	开一15配变	10	400	287	287
31259	东台	东里2配变	10	400	287	287
31260	东台	唐王11#配变	10	400	287	287
31261	东台	大同1#配变	10	400	287	287
31262	东台	青二11配变	10	400	287	287
31263	东台	集镇27配变	10	400	287	287
31264	东台	芦东9#配变	10	400	287	287
31265	东台	鹤北3#配变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31266	东台	坚强三配变	10	400	287	287
31267	东台	沈桥五配变	10	400	287	287
31268	东台	垛南4配变	10	400	287	287
31269	东台	新海六配变	10	400	287	287
31270	东台	草舍18配变	10	400	287	287
31271	东台	鲍一2配变	10	400	287	287
31272	东台	六烈一配变	10	400	287	287
31273	东台	时东10#配变	10	400	287	287
31274	东台	天兴一号配变	10	400	286	286
31275	东台	临塔1#配变	10	400	286	286
31276	东台	海新一组配变	10	400	286	286
31277	东台	募云3配变	10	400	286	286
31278	东台	金北村配变	10	400	286	286
31279	东台	集镇8配变	10	400	286	286
31280	东台	李舍18#配变	10	400	286	286
31281	东台	新街二十三配变	10	400	286	286
31282	东台	兴圩11#配变	10	400	286	286
31283	东台	青一18#配变	10	400	286	286
31284	东台	计窑4#配变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31285	东台	丁庄五配变	10	400	286	286
31286	东台	兴明6台片	10	400	286	286
31287	东台	葛墩十八配变	10	400	286	286
31288	东台	青二14#配变	10	400	286	286
31289	东台	东光二台片10KVS11变压器	10	400	286	286
31290	东台	吴堡三号配变	10	400	286	286
31291	东台	安东6#配变	10	400	286	286
31292	东台	安明6配变	10	400	285	285
31293	东台	灶南七配变	10	400	285	285
31294	东台	丰西一配变	10	400	285	285
31295	东台	红中七配变	10	400	285	285
31296	东台	姜凡二配变	10	400	285	285
31297	东台	五星(10)配变	10	400	285	285
31298	东台	新嵇一配变	10	400	285	285
31299	东台	红中15配变	10	400	285	285
31300	东台	梁垛集镇22配变	10	400	285	285
31301	东台	谢庄(一)配变	10	400	284	284
31302	东台	李舍五配变	10	400	284	284
31303	东台	来东17#配变	10	400	284	284

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31304	东台	周黄15#配变	10	400	284	284
31305	东台	光明二配变	10	400	284	284
31306	东台	梁垛集镇35#配变	10	400	284	284
31307	东台	罗一12#配变	10	400	284	284
31308	东台	古洪6配变	10	400	284	284
31309	东台	嵇东三台片	10	400	284	284
31310	东台	青一12配变	10	400	284	284
31311	东台	薛王1配变	10	400	284	284
31312	东台	通榆13台片	10	400	284	284
31313	东台	新嵇九配变	10	400	284	284
31314	东台	戴西4#配变	10	400	283	283
31315	东台	兴明三配变	10	400	283	283
31316	东台	蒋坝14#配变	10	400	283	283
31317	东台	三灶11#配变	10	400	283	283
31318	东台	夏龙7配变	10	400	283	283
31319	东台	陶东六配变	10	400	283	283
31320	东台	廉贻集镇18配变	10	400	283	283
31321	东台	光明五台片	10	400	283	283
31322	东台	卞团四配变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31323	东台	天洋九配变	10	400	283	283
31324	东台	蔡六十配变	10	400	283	283
31325	东台	扎垛十二配变	10	400	283	283
31326	东台	南于6#配变	10	400	282	282
31327	东台	吴堡七配变	10	400	282	282
31328	东台	蟒河2配变	10	400	282	282
31329	东台	街道八配变.	10	400	282	282
31330	东台	富新25配变	10	400	282	282
31331	东台	横桥1#配变	10	400	282	282
31332	东台	卞团5配变	10	400	281	281
31333	东台	青一19#配变	10	400	281	281
31334	东台	罗二17配变	10	400	281	281
31335	东台	鹤伦三配变	10	400	281	281
31336	东台	开一24配变	10	400	281	281
31337	东台	廉貽集镇30#配变	10	400	281	281
31338	东台	吕庄二配变	10	400	281	281
31339	东台	罗二9配变	10	400	281	281
31340	东台	苗桥6#配变	10	400	280	280
31341	东台	夏家沟配变	10	400	280	280

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31342	东台	潘开2#配变	10	400	280	280
31343	东台	潘开5#配变	10	400	280	280
31344	东台	李舍三配变	10	400	280	280
31345	东台	建洋十二配变	10	400	280	280
31346	东台	前进四台片	10	400	280	280
31347	东台	振奋#8配变	10	400	0	0
31348	东台	红光四配变	10	400	279	279
31349	东台	莫庄(5)配变	10	400	279	279
31350	东台	镇西二配变	10	400	0	0
31351	东台	嵇东九台片	10	400	279	279
31352	东台	草舍22配变	10	400	279	279
31353	东台	仙河(3)#配变	10	400	279	279
31354	东台	五星五配变	10	400	279	279
31355	东台	谢庄七配变(时堰)	10	400	279	279
31356	东台	镇西十四配变	10	400	0	0
31357	东台	红中13配变	10	400	278	278
31358	东台	普新28配变	10	400	278	278
31359	东台	丁庄六配变	10	400	278	278
31360	东台	刘沟二配变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31361	东台	进胜9#配变	10	400	278	278
31362	东台	秦园12#配变	10	400	278	278
31363	东台	开二十七配变	10	400	278	278
31364	东台	集镇26配变	10	400	278	278
31365	东台	临塔12配变	10	400	278	278
31366	东台	海新二组配变	10	400	277	277
31367	东台	开一49#配变	10	400	277	277
31368	东台	三林四配变	10	400	277	277
31369	东台	集镇25配变	10	400	277	277
31370	东台	谭庄九配变	10	400	277	277
31371	东台	袁灶二配变	10	400	277	277
31372	东台	如意四配变	10	400	277	277
31373	东台	集镇八配变.	10	400	277	277
31374	东台	夏龙2#配变	10	400	277	277
31375	东台	养殖公司2#配变	10	400	276	276
31376	东台	丁徐十三配变	10	400	276	276
31377	东台	陶思一配变	10	400	276	276
31378	东台	水产场四配变	10	400	276	276
31379	东台	黄柏二配变	10	400	276	276

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31380	东台	鲍庄1配变	10	400	276	276
31381	东台	广山集镇4配变	10	400	276	276
31382	东台	开一11配变	10	400	276	276
31383	东台	弼西一配变	10	400	276	0
31384	东台	前进二配变	10	400	276	276
31385	东台	高桥12#配变	10	400	276	276
31386	东台	集镇11台区	10	400	276	276
31387	东台	杨舍六配变（专项）	10	400	276	276
31388	东台	溱东公用28#配变	10	400	276	276
31389	东台	沙杨一配变	10	400	276	276
31390	东台	秦甸4#配变	10	400	276	276
31391	东台	时东五配变	10	400	276	276
31392	东台	长青六配变	10	400	276	276
31393	东台	集镇(28)配变	10	400	276	276
31394	东台	集镇8#配变	10	400	275	275
31395	东台	东台集镇23#配变	10	400	275	275
31396	东台	扎埭3#配变	10	400	275	275
31397	东台	北海四配变	10	400	275	275
31398	东台	六里四配变	10	400	275	275

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31399	东台	六烈12#配变	10	400	275	275
31400	东台	街道23#配变	10	400	275	275
31401	东台	谢奚1号配变	10	400	275	275
31402	东台	三周3#配变(节能)	10	400	275	275
31403	东台	榆东六配变	10	400	275	275
31404	东台	谢庄五配变	10	400	274	274
31405	东台	白云二配变	10	400	274	274
31406	东台	镇南四配变	10	400	0	0
31407	东台	种子场二配变	10	400	274	274
31408	东台	镇西十七配变	10	400	0	0
31409	东台	缪杭12#配变	10	400	274	274
31410	东台	苗桥二配变	10	400	274	274
31411	东台	开一1台片	10	400	274	274
31412	东台	夏龙18#配变	10	400	274	274
31413	东台	罗一2配变	10	400	274	274
31414	东台	新河7号变	10	400	274	274
31415	东台	臧冯1配变	10	400	274	274
31416	东台	谭庄四配变	10	400	274	274
31417	东台	安明五台片	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31418	东台	集镇32#配变	10	400	273	273
31419	东台	张垛#3配变	10	400	273	273
31420	东台	大洋12#配变	10	400	273	273
31421	东台	进胜八配变	10	400	273	273
31422	东台	东里9#配变	10	400	273	273
31423	东台	罗二2#配变	10	400	273	273
31424	东台	高桥9#配变	10	400	273	273
31425	东台	联边四配变	10	400	273	273
31426	东台	罗一10#配变	10	400	273	273
31427	东台	如意10配变	10	400	272	272
31428	东台	红庄二号配变	10	400	272	272
31429	东台	丁庄四配变	10	400	272	272
31430	东台	缪陆六配变（专项）	10	400	272	272
31431	东台	塘坝七配变	10	400	272	272
31432	东台	正团15配变	10	400	272	272
31433	东台	卞团三配变	10	400	272	272
31434	东台	罗一4配变	10	400	272	272
31435	东台	孔堡三配变	10	400	272	272
31436	东台	建东11#配变	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31437	东台	吕庄一配变	10	400	272	272
31438	东台	南于4号配变	10	400	272	272
31439	东台	新建4配变	10	400	271	271
31440	东台	双超10配变	10	400	271	271
31441	东台	徐塘6配变	10	400	271	271
31442	东台	计窑(1)号配变	10	400	270	270
31443	东台	新街十六配变	10	400	270	270
31444	东台	吴堡四配变	10	400	270	270
31445	东台	溱东公用32#配变	10	400	270	270
31446	东台	沿海十九配变	10	400	270	270
31447	东台	葛墩三配变	10	400	270	270
31448	东台	一场五台片	10	400	270	270
31449	东台	丰西7配变	10	400	270	270
31450	东台	岳西二配变	10	400	269	269
31451	东台	草舍16配变	10	400	269	269
31452	东台	普新4配变	10	400	269	269
31453	东台	安明二配变	10	400	269	269
31454	东台	坚强一配变	10	400	269	269
31455	东台	西郊5配变	10	400	269	269

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31456	东台	李舍一配变	10	400	268	268
31457	东台	富南6#变	10	400	268	268
31458	东台	六烈三台片	10	400	268	268
31459	东台	古洪7#配变	10	400	268	268
31460	东台	红庄七配变	10	400	268	268
31461	东台	坚强2配变	10	400	268	268
31462	东台	四洋二配变	10	400	268	268
31463	东台	秦园二配变	10	400	268	268
31464	东台	水产场六配变	10	400	268	268
31465	东台	姜子4配变	10	400	268	268
31466	东台	草舍15配变	10	400	267	267
31467	东台	通新四配变	10	400	267	267
31468	东台	青二5#配变	10	400	267	267
31469	东台	镇西七配变	10	400	0	0
31470	东台	林尖一配变	10	400	267	267
31471	东台	振中九配变（专项）	10	400	267	267
31472	东台	双新八配变	10	400	267	267
31473	东台	英雄八配变	10	400	267	267
31474	东台	开一十六配变	10	400	267	267

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31475	东台	沙杨八配变	10	400	267	267
31476	东台	集镇一台片	10	400	267	267
31477	东台	建材场配变	10	400	267	267
31478	东台	辞郎8配变	10	400	267	267
31479	东台	东台集镇20#配变	10	400	267	267
31480	东台	如二12配变	10	400	266	266
31481	东台	甘港6配变	10	400	266	266
31482	东台	天洋10配变	10	400	266	266
31483	东台	灶南三配变	10	400	266	266
31484	东台	后港五配变	10	400	266	266
31485	东台	供电所配变	10	400	266	266
31486	东台	东台集镇15配变	10	400	265	265
31487	东台	沙杨三配变	10	400	265	265
31488	东台	进胜七配变	10	400	265	265
31489	东台	罗二22#配变	10	400	265	265
31490	东台	罗一17#配变	10	400	265	265
31491	东台	仓南四配变	10	400	0	0
31492	东台	天兴7配变	10	400	265	265
31493	东台	秦园八台片	10	400	265	265

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31494	东台	红庄八配变	10	400	265	265
31495	东台	殷程13配变	10	400	264	264
31496	东台	苏庄10#配变	10	400	264	264
31497	东台	陈利八配变（专项）	10	400	264	264
31498	东台	豆介5配变	10	400	264	264
31499	东台	良堡6#配变	10	400	264	264
31500	东台	时东3#配变	10	400	264	264
31501	东台	塘南六配变	10	400	264	264
31502	东台	姜凡五配变	10	400	264	264
31503	东台	鲍二1配变	10	400	263	263
31504	东台	公用十七配变	10	400	263	263
31505	东台	开一28#配变	10	400	263	263
31506	东台	兴圩6#配变	10	400	263	263
31507	东台	鲍一1配变	10	400	263	263
31508	东台	梁东三配变	10	400	263	263
31509	东台	英雄九配变	10	400	262	262
31510	东台	嵇东20配变	10	400	262	262
31511	东台	红光23#配变	10	400	262	262
31512	东台	集镇九配变（台南）	10	400	262	262

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31513	东台	光明一配变	10	400	262	262
31514	东台	鹤伦8#配变	10	400	262	262
31515	东台	开二11配变	10	400	262	262
31516	东台	朱陈一配变	10	400	262	262
31517	东台	三林三配变	10	400	262	262
31518	东台	薛王2配变(节能)	10	400	262	262
31519	东台	梁垛安置区1#箱变	10	400	261	261
31520	东台	新桥一配变	10	400	261	261
31521	东台	仇堡1#配变	10	400	261	261
31522	东台	周舍八#配变	10	400	261	261
31523	东台	大明四配变	10	400	261	261
31524	东台	陈文13#配变	10	400	260	260
31525	东台	谭庄12#配变	10	400	260	260
31526	东台	塘坝六配变	10	400	260	260
31527	东台	水产场一配变1	10	400	260	260
31528	东台	青二18#配变	10	400	260	260
31529	东台	周舍七配变	10	400	260	260
31530	东台	大明五配变	10	400	260	260
31531	东台	甘港2配变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31532	东台	如二一配变	10	400	260	260
31533	东台	蟒河7配变	10	400	259	259
31534	东台	嵇东十四台片	10	400	259	259
31535	东台	陶东五配变	10	400	259	259
31536	东台	青二13配变	10	400	259	259
31537	东台	六里二配变	10	400	259	259
31538	东台	谭庄八配变	10	400	258	258
31539	东台	苏庄13#配变	10	400	258	258
31540	东台	开一38#配变	10	400	258	258
31541	东台	双洋九配变	10	400	258	258
31542	东台	陶思五配变	10	400	258	258
31543	东台	丰西三配变	10	400	258	258
31544	东台	开一25配变	10	400	258	258
31545	东台	蔡六一配变	10	400	257	257
31546	东台	通榆三台片	10	400	257	257
31547	东台	塘东四配变	10	400	257	257
31548	东台	光明三配变	10	400	257	257
31549	东台	草舍17#配变	10	400	257	257
31550	东台	沙杨12#配变	10	400	257	257

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31551	东台	塘南1配变	10	400	257	257
31552	东台	普新19配变	10	400	257	257
31553	东台	草舍25#配变	10	400	256	256
31554	东台	青二27#配变	10	400	256	256
31555	东台	集镇十五配变	10	400	256	256
31556	东台	景窑5#配变配变	10	400	256	256
31557	东台	草西2配变	10	400	256	256
31558	东台	草舍7配变	10	400	256	256
31559	东台	新街四配变	10	400	256	256
31560	东台	梁西17配变	10	400	256	256
31561	东台	王亮(3)配变	10	400	256	256
31562	东台	鲍一6配变	10	400	255	255
31563	东台	开一5配变	10	400	255	255
31564	东台	池塘4#配变	10	400	255	255
31565	东台	建洋一配变	10	400	255	255
31566	东台	鲍南十一配变	10	400	255	255
31567	东台	正团17配变	10	400	255	255
31568	东台	赵徐4配变	10	400	255	255
31569	东台	丁徐24#配变	10	400	254	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31570	东台	大明三配变	10	400	254	254
31571	东台	周黄10配变	10	400	254	254
31572	东台	秦园七配变	10	400	254	254
31573	东台	溪北五配变	10	400	254	254
31574	东台	梁西七配变	10	400	254	254
31575	东台	丁徐15配变	10	400	253	253
31576	东台	苏庄四配变	10	400	253	253
31577	东台	陈文十五配变	10	400	253	253
31578	东台	振中三配变	10	400	252	252
31579	东台	鹤西一配变	10	400	252	252
31580	东台	唐王9配变	10	400	252	252
31581	东台	夏龙六#配变	10	400	252	252
31582	东台	朱陈四配变	10	400	252	252
31583	东台	岳西1配变	10	400	251	251
31584	东台	龙光路1#配变	10	400	251	251
31585	东台	嵇南三台片	10	400	251	251
31586	东台	秦甸7配变	10	400	251	251
31587	东台	新八二配变	10	400	251	251
31588	东台	五星一配变	10	400	251	251

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31589	东台	郝苴十二配变	10	400	251	251
31590	东台	高桥十三配变	10	400	251	251
31591	东台	五星十一配变	10	400	251	251
31592	东台	陈利七配变（专项）	10	400	250	250
31593	东台	葛墩二十二配变	10	400	250	250
31594	东台	建洋二十四配变	10	400	250	250
31595	东台	种子场四配变	10	400	250	250
31596	东台	青二3台片	10	400	250	250
31597	东台	街道十二配变	10	400	250	250
31598	东台	唐王八配变	10	400	250	250
31599	东台	季庄10#配变	10	400	250	250
31600	东台	莫庄七配变	10	400	250	250
31601	东台	五星九配变	10	400	250	250
31602	东台	鲍南2配变	10	400	250	250
31603	东台	募云1#配变	10	400	249	249
31604	东台	罗一3配变	10	400	249	249
31605	东台	六烈九配变	10	400	249	249
31606	东台	集镇(7)配变	10	400	249	249
31607	东台	光明13#配变	10	400	249	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31608	东台	臧冯七配变	10	400	249	249
31609	东台	秦园10#配变	10	400	249	249
31610	东台	芦东8#配变	10	400	249	249
31611	东台	正团十一配变	10	400	248	248
31612	东台	季庄6#配变	10	400	248	248
31613	东台	缪陆七配变（专项）	10	400	248	248
31614	东台	存山六配变	10	400	248	248
31615	东台	丰南一配变	10	400	248	248
31616	东台	三灶9#配变	10	400	248	248
31617	东台	鹤伦5配变	10	400	248	248
31618	东台	进胜10#配变	10	400	248	248
31619	东台	拥庄七配变(专项)	10	400	248	248
31620	东台	万陆小区配变	10	315	248	248
31621	东台	双超2#配变	10	400	248	248
31622	东台	新桥4#配变	10	400	248	248
31623	东台	三林一配变	10	400	248	248
31624	东台	汪联六配变	10	400	247	247
31625	东台	塘坝二配变	10	400	247	247
31626	东台	罗一11#配变	10	400	246	246

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31627	东台	牌沟12#配变	10	400	246	246
31628	东台	工农村二配变	10	315	246	246
31629	东台	长青28配变	10	400	246	246
31630	东台	青一3#配变	10	400	246	246
31631	东台	光明七台片	10	400	246	246
31632	东台	苗桥(四)配变	10	400	246	246
31633	东台	公用二十一配变（时堰）	10	315	245	245
31634	东台	中合六配变	10	400	245	245
31635	东台	丁庄(2)配变	10	400	245	245
31636	东台	大明一配变	10	400	245	245
31637	东台	募云2#变	10	400	245	245
31638	东台	罗一8#配变	10	400	245	245
31639	东台	丰西九配变	10	400	245	245
31640	东台	镇南3#配变	10	400	245	245
31641	东台	镇南二配变	10	315	0	0
31642	东台	潘开1#配变	10	400	245	245
31643	东台	堤东二十一配变	10	400	245	245
31644	东台	沈波六台片	10	400	245	245
31645	东台	丁堡9#配变	10	400	245	245

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31646	东台	广山2#配变	10	400	244	244
31647	东台	开二13配变	10	400	244	244
31648	东台	方东十配变	10	400	244	244
31649	东台	新嵇十五配变	10	400	244	244
31650	东台	杨舍一配变	10	400	244	244
31651	东台	丰南四配变	10	400	244	244
31652	东台	青二12配变	10	400	243	243
31653	东台	水产场十配变	10	400	243	243
31654	东台	榆东12#配变	10	400	243	243
31655	东台	开二22配变	10	400	243	243
31656	东台	胡堡(1)#配变	10	400	243	243
31657	东台	沈垛一配变	10	400	243	243
31658	东台	缪杭3配变	10	400	243	243
31659	东台	塘坝八配变(专项)	10	400	243	243
31660	东台	秦园六配变	10	400	242	242
31661	东台	朱庄四配变	10	400	242	242
31662	东台	开一42#配变	10	400	242	242
31663	东台	新民三组配变	10	315	242	242
31664	东台	通榆六配变	10	400	242	242

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31665	东台	仙河17#配变	10	400	242	242
31666	东台	秦甸9配变	10	400	242	242
31667	东台	来东十六配变	10	400	242	242
31668	东台	方东二配变	10	400	242	242
31669	东台	李舍13#配变	10	400	242	242
31670	东台	开一3#配变	10	400	241	241
31671	东台	缪陆2配变	10	400	241	241
31672	东台	广山4#配变	10	400	241	241
31673	东台	卞团15#配变	10	400	241	241
31674	东台	孔堡(7)配变	10	400	241	241
31675	东台	通新二配变	10	315	241	241
31676	东台	弼南四配变	10	400	241	241
31677	东台	朱庄一配变	10	400	241	241
31678	东台	谢庄2#配变	10	400	241	241
31679	东台	三灶六配变	10	400	241	241
31680	东台	供电小区1#箱变	10	400	241	241
31681	东台	鹤伦四配变	10	400	241	241
31682	东台	倪莫十配变	10	400	240	240
31683	东台	徐港三配变	10	400	240	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31684	东台	通榆五配变	10	400	240	240
31685	东台	朱庄三配变	10	400	239	239
31686	东台	罗一13#配变	10	400	239	239
31687	东台	东里5配变	10	400	239	239
31688	东台	加强(1)配变	10	400	239	239
31689	东台	吕庄5配变	10	400	239	239
31690	东台	鲍二三配变	10	400	239	239
31691	东台	丰西8配变	10	400	239	239
31692	东台	四洋一配变	10	400	238	238
31693	东台	东台集镇22#配变	10	400	238	238
31694	东台	街道25#配变	10	400	238	238
31695	东台	卞团14#配变	10	400	238	238
31696	东台	林尖二配变	10	400	238	238
31697	东台	葛墩四配变	10	400	238	238
31698	东台	唐王三配变	10	400	237	237
31699	东台	三曹八配变	10	315	237	237
31700	东台	仙河(4)#配变	10	315	236	236
31701	东台	海堤三配变	10	400	236	236
31702	东台	陈文二配变	10	400	236	236

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31703	东台	建海二配变	10	400	236	236
31704	东台	天祥三配变	10	400	236	236
31705	东台	杨胡三配变	10	400	236	236
31706	东台	谭庄七配变	10	400	235	235
31707	东台	鲍庄5配变	10	400	235	235
31708	东台	城北中学配变	10	315	235	235
31709	东台	罗二18#配变	10	400	235	235
31710	东台	鲍南1配变	10	400	235	235
31711	东台	大明9台片	10	400	235	235
31712	东台	罗二1配变	10	400	234	234
31713	东台	黄柏三配变	10	400	234	234
31714	东台	开一14配变	10	400	234	234
31715	东台	王珏1配变	10	400	234	234
31716	东台	沈波五配变	10	400	234	234
31717	东台	天兴5配变	10	400	233	233
31718	东台	前进一配变	10	400	233	233
31719	东台	葛墩十五配变	10	400	232	232
31720	东台	秦甸6配变	10	400	231	231
31721	东台	镇南2#配变	10	400	231	231

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31722	东台	芦东一配变	10	400	231	231
31723	东台	双洋七台片	10	400	231	231
31724	东台	梁东(5)配变	10	400	231	231
31725	东台	灶南十五配变	10	400	231	231
31726	东台	葛墩十配变	10	400	231	231
31727	东台	岳东2#配变	10	400	231	231
31728	东台	开一二十配变	10	400	230	230
31729	东台	泰山1配变	10	400	230	230
31730	东台	集镇07配变	10	400	230	230
31731	东台	闸南五配变	10	400	230	230
31732	东台	街北十七配变	10	400	230	230
31733	东台	李舍15#配变	10	400	230	230
31734	东台	周黄8配变	10	315	230	230
31735	东台	建东八配变	10	400	229	229
31736	东台	仙河1#配变	10	400	229	229
31737	东台	东台集镇16台区	10	400	229	229
31738	东台	夏龙3配变	10	400	229	229
31739	东台	缪陆五配变	10	400	229	229
31740	东台	三林6#配变	10	400	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31741	东台	前进三配变	10	400	228	228
31742	东台	九总（一）配变	10	400	228	228
31743	东台	新嵇四配变	10	400	228	228
31744	东台	罗二12配变	10	400	228	228
31745	东台	台东6配变	10	315	228	228
31746	东台	胡西1#配变	10	315	227	227
31747	东台	葛墩(九)配变	10	400	227	227
31748	东台	鲍一三配变	10	400	227	227
31749	东台	街道十一配变	10	400	227	227
31750	东台	集镇6配变	10	315	227	227
31751	东台	高窑2#配变	10	400	227	227
31752	东台	倪莫四配变	10	400	226	226
31753	东台	青一9配变	10	400	226	226
31754	东台	芦东二配变	10	400	226	226
31755	东台	天洋三配变	10	400	225	225
31756	东台	英雄3配变	10	400	225	225
31757	东台	东兴13#配变	10	400	225	225
31758	东台	罗二19#配变	10	400	225	225
31759	东台	集镇十二台片	10	400	225	225

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31760	东台	灶南5#配变	10	400	225	225
31761	东台	鹤西13#配变	10	400	224	224
31762	东台	陶思三配变	10	400	224	224
31763	东台	曹庄7配变	10	400	224	224
31764	东台	灶南12配变	10	400	224	224
31765	东台	张垛1#配变	10	400	223	223
31766	东台	谭庄一配变	10	315	223	223
31767	东台	开一9配变	10	400	223	223
31768	东台	六烈十一配变(专项)	10	400	222	222
31769	东台	天兴六配变	10	400	222	222
31770	东台	孔堡一配变	10	400	222	222
31771	东台	东兴十五配变	10	400	222	222
31772	东台	葛墩二十一配变	10	400	222	222
31773	东台	南兴3配变	10	400	222	222
31774	东台	缪杭10配变	10	400	222	222
31775	东台	安明4#配变	10	400	221	221
31776	东台	双新1配变	10	400	221	221
31777	东台	曹庄三配变	10	400	221	221
31778	东台	陶东1配变	10	400	221	221

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31779	东台	镇西一配变	10	315	0	0
31780	东台	罗一9配变	10	315	221	221
31781	东台	顾舍二配变	10	400	221	221
31782	东台	富西1#配变	10	400	220	220
31783	东台	红庄6配变	10	400	220	220
31784	东台	陈庄8#配变	10	400	220	220
31785	东台	兴明一配变	10	400	220	220
31786	东台	天祥四配变	10	400	220	220
31787	东台	草舍4配变	10	400	220	220
31788	东台	东光五配变	10	400	219	219
31789	东台	周黄#26配变	10	400	219	219
31790	东台	拥庄8#配变	10	400	219	219
31791	东台	建洋七配变	10	400	219	219
31792	东台	临塔8配变	10	400	219	219
31793	东台	青一7配变	10	315	219	219
31794	东台	开三4配变	10	400	218	218
31795	东台	堤东二十配变	10	400	218	218
31796	东台	通新7配变	10	315	218	218
31797	东台	堤利九配变	10	400	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31798	东台	创业路1#配变	10	400	217	217
31799	东台	双丰5配变	10	400	217	217
31800	东台	鹤伦二配变	10	400	216	216
31801	东台	陈庄二配变	10	400	216	216
31802	东台	袁灶3配变	10	400	216	216
31803	东台	朱庄五配变	10	400	216	216
31804	东台	塘东九配变	10	400	216	216
31805	东台	倪莫七配变	10	400	216	216
31806	东台	丰南二配变	10	400	216	216
31807	东台	罗二16#配变	10	400	215	215
31808	东台	开一#63配变	10	400	214	214
31809	东台	泰山五配变	10	400	214	214
31810	东台	沙河2#配变	10	400	213	213
31811	东台	富西5#配变	10	400	213	213
31812	东台	如意11配变	10	400	213	213
31813	东台	罗一14#配变	10	400	213	213
31814	东台	沈元一配变	10	400	212	212
31815	东台	镇西十三配变	10	315	0	0
31816	东台	水产一#配变	10	400	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31817	东台	公用六配变（时堰）	10	315	212	212
31818	东台	富新12配变	10	400	212	212
31819	东台	溪北四配变	10	500	211	211
31820	东台	卞团12配变	10	400	211	211
31821	东台	郝苴十四配变	10	400	210	210
31822	东台	开一40#配变	10	400	210	210
31823	东台	梁东（一）配变	10	400	210	210
31824	东台	梁南十配变	10	400	210	210
31825	东台	陈文十四配变	10	400	209	209
31826	东台	新团九配变	10	315	209	209
31827	东台	丁庄一配变	10	400	209	209
31828	东台	葛墩二配变	10	400	209	209
31829	东台	草舍20配变	10	400	208	208
31830	东台	倪莫14#配变	10	400	208	208
31831	东台	沈桥十二配变	10	400	208	208
31832	东台	沈波9#配变	10	400	207	207
31833	东台	公用二十配变（时堰）	10	400	207	207
31834	东台	张仇6#配变	10	400	207	207
31835	东台	沈桥十五配变	10	400	207	207

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31836	东台	双洋一配变	10	400	206	206
31837	东台	新街五配变	10	400	206	206
31838	东台	秦甸2配变	10	400	206	206
31839	东台	方东九配变	10	400	206	206
31840	东台	吴堡8#配变	10	400	206	206
31841	东台	六烈二配变	10	400	206	206
31842	东台	五星六配变	10	400	205	205
31843	东台	建海一配变	10	400	205	205
31844	东台	花园村二配变	10	315	205	205
31845	东台	坚强八配变	10	315	204	204
31846	东台	陈利四配变	10	400	204	204
31847	东台	双洋八台片	10	400	204	204
31848	东台	街北六配变	10	400	204	204
31849	东台	谢庄十二配变（时堰）	10	400	203	203
31850	东台	堤利十一配变	10	400	203	203
31851	东台	张仇七配变	10	400	203	203
31852	东台	天洋(7)配变	10	400	202	202
31853	东台	陈文十六配变	10	400	202	202
31854	东台	九里9#配变	10	400	202	202

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31855	东台	镇南五配变	10	315	0	0
31856	东台	三灶一台区	10	400	201	201
31857	东台	开一10配变	10	400	201	201
31858	东台	溪北二号配变	10	400	201	201
31859	东台	三林7#配变	10	400	200	200
31860	东台	杭庄6#配变	10	400	200	200
31861	东台	天祥五配变	10	400	200	200
31862	东台	谭庄5配变	10	400	200	200
31863	东台	三周1#配变	10	400	200	200
31864	东台	台东18配变	10	400	199	199
31865	东台	街道七配变	10	400	199	199
31866	东台	红中六配变	10	400	198	198
31867	东台	倪莫三配变	10	400	198	198
31868	东台	富南10#变	10	400	198	198
31869	东台	林尖6#配变	10	400	197	197
31870	东台	三灶8号变	10	400	196	196
31871	东台	蒋坝15#配变	10	400	196	196
31872	东台	普新5配变	10	400	196	196
31873	东台	缪杭8配变	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31874	东台	开一32#配变	10	400	195	195
31875	东台	九总十一配变	10	400	195	195
31876	东台	灶南16配变	10	400	195	195
31877	东台	殷程12配变	10	400	195	195
31878	东台	普新十六配变	10	400	195	195
31879	东台	高桥6配变	10	400	194	194
31880	东台	堤利七配变	10	400	194	194
31881	东台	东闸二配变	10	400	194	194
31882	东台	广山3号配变	10	400	194	194
31883	东台	草舍13配变	10	400	194	194
31884	东台	鹤西12#配变	10	400	194	194
31885	东台	富南1#变	10	400	194	194
31886	东台	杨舍二配变	10	400	193	193
31887	东台	葛墩二十配变	10	400	193	193
31888	东台	夏龙4配变	10	400	193	193
31889	东台	莫庄四配变	10	400	193	193
31890	东台	红中8号配变	10	400	193	193
31891	东台	秦园四配变	10	400	192	192
31892	东台	草舍9#配变	10	400	192	192

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31893	东台	交通11#配变	10	400	192	192
31894	东台	罗二20#配变	10	400	191	191
31895	东台	蔡六四配变	10	400	191	191
31896	东台	陈庄五配变	10	400	190	190
31897	东台	陈舍(7)配变	10	315	190	190
31898	东台	曹庄6配变	10	400	190	190
31899	东台	谢庄六配变(时堰)	10	400	190	190
31900	东台	莫庄一号配变	10	400	189	189
31901	东台	堤利三配变	10	400	189	189
31902	东台	池塘三配变	10	400	189	189
31903	东台	方东五配变	10	400	189	189
31904	东台	牌沟11配变	10	400	189	189
31905	东台	建洋二十九配变	10	400	189	189
31906	东台	堤东八配变	10	400	189	189
31907	东台	海堤二配变	10	400	187	187
31908	东台	倪莫二配变	10	400	187	187
31909	东台	草舍35#配变	10	400	187	187
31910	东台	闸南三配变	10	400	186	186
31911	东台	正团8配变	10	400	185	185

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31912	东台	双新17配变	10	400	185	185
31913	东台	联边十三配变	10	400	184	184
31914	东台	集镇02配变	10	315	184	184
31915	东台	鲍庄八配变	10	400	184	184
31916	东台	九总七配变	10	400	183	183
31917	东台	新嵇15#配变	10	400	182	182
31918	东台	嵇东18#配变	10	400	182	182
31919	东台	陶东九配变	10	400	182	182
31920	东台	郁杨6#配变	10	630	182	182
31921	东台	合兴三配变	10	400	0	0
31922	东台	袁灶一配变	10	400	181	181
31923	东台	葛墩十九配变	10	400	181	181
31924	东台	缪陆四配变	10	400	180	180
31925	东台	葛墩(十一)配变	10	400	180	180
31926	东台	开一4配变	10	400	180	180
31927	东台	红烈1配变	10	250	180	180
31928	东台	林尖五配变	10	400	180	180
31929	东台	普新(二)配变	10	400	179	179
31930	东台	青一6配变	10	400	179	179

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31931	东台	青二4配变	10	315	179	179
31932	东台	仙河22#配变	10	400	179	179
31933	东台	建洋六配变	10	400	179	179
31934	东台	杜沈一配变	10	250	178	178
31935	东台	后港一配变	10	400	178	178
31936	东台	郝苴二配变	10	400	178	178
31937	东台	倪莫13#配变	10	400	177	177
31938	东台	青二15#配变	10	400	177	177
31939	东台	白云11#配变	10	400	177	177
31940	东台	红中五配变	10	400	176	176
31941	东台	振中一配变	10	400	176	176
31942	东台	拥庄一配变	10	400	176	176
31943	东台	秦甸8配变	10	400	175	175
31944	东台	草舍39#配变	10	400	174	174
31945	东台	丰西(六)配变	10	400	174	174
31946	东台	三洋1#配变	10	400	174	174
31947	东台	塘东十配变	10	400	173	173
31948	东台	建东三配变	10	400	173	173
31949	东台	周舍六配变	10	400	173	173

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31950	东台	普新26配变	10	400	173	173
31951	东台	街道二十一配变	10	400	172	172
31952	东台	沈垛五配变	10	400	172	172
31953	东台	唐王七配变	10	400	172	172
31954	东台	集镇四配变.	10	400	170	170
31955	东台	周黄14配变	10	400	170	170
31956	东台	存山五配变	10	400	170	170
31957	东台	建洋二十配变	10	400	170	170
31958	东台	天祥七配变（专项）	10	400	169	169
31959	东台	苏庄6配变	10	315	169	169
31960	东台	红光5配变	10	400	169	169
31961	东台	万升4#配变	10	400	168	168
31962	东台	谭庄三配变	10	400	168	168
31963	东台	沙杨四配变	10	315	166	166
31964	东台	梁东(4)配变	10	400	165	165
31965	东台	边闸八配变	10	400	165	165
31966	东台	双新十配变	10	400	165	165
31967	东台	双超五配变	10	200	160	160
31968	东台	河口2配变	10	400	164	164

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31969	东台	缪陆一配变	10	400	163	163
31970	东台	天洋6配变	10	400	163	163
31971	东台	富新3配变	10	400	162	162
31972	东台	双新十八配变	10	400	162	162
31973	东台	葛墩六配变杆上配变	10	400	161	161
31974	东台	沙河1配变	10	400	159	159
31975	东台	双洋(二)配变	10	400	159	159
31976	东台	镇南1#配变	10	400	157	157
31977	东台	唐王六配变	10	400	157	157
31978	东台	葛墩十七配变	10	400	157	157
31979	东台	天洋二号配变	10	400	156	156
31980	东台	三灶三配变	10	400	156	156
31981	东台	唐王四配变	10	400	156	156
31982	东台	开一37#配变	10	400	156	156
31983	东台	康达路（二）配变	10	200	155	155
31984	东台	高桥3#配变	10	400	155	155
31985	东台	街道一配变	10	400	155	155
31986	东台	双洋五台片	10	400	155	155
31987	东台	李舍6#配变	10	400	155	155

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
31988	东台	芦东10#配变	10	400	155	155
31989	东台	东里1配变	10	400	154	154
31990	东台	仲韩二配变	10	200	154	154
31991	东台	仙河(12)#配变	10	200	153	153
31992	东台	大明六台片	10	200	153	153
31993	东台	五烈集镇6配变	10	200	153	153
31994	东台	红中十配变	10	400	153	153
31995	东台	时南二配变	10	200	153	153
31996	东台	三曹三配变(节能)	10	200	153	153
31997	东台	丁庄二配变	10	200	152	152
31998	东台	后港四配变	10	400	152	152
31999	东台	新华三配变	10	200	152	152
32000	东台	东台集镇17台区	10	200	152	152
32001	东台	前进7#配变.	10	200	152	152
32002	东台	万陆7配变	10	200	151	151
32003	东台	吴堡六配变	10	400	151	151
32004	东台	赵徐8#配变	10	200	151	151
32005	东台	边闸十配变	10	200	151	151
32006	东台	如意六配变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32007	东台	红庄四号配变	10	400	151	151
32008	东台	边闸十五配变	10	400	151	151
32009	东台	堤东十配变杆上配变	10	200	151	151
32010	东台	大村五配变	10	200	151	151
32011	东台	丰西21配变	10	200	151	151
32012	东台	富新7配变	10	200	151	151
32013	东台	同意3配变	10	200	151	151
32014	东台	丁堡10#配变	10	200	151	151
32015	东台	泰山8配变	10	400	151	151
32016	东台	临塔(七)配变	10	200	151	151
32017	东台	进胜三号配变	10	400	151	151
32018	东台	汪联一配变	10	200	151	151
32019	东台	横桥二#配变	10	200	150	150
32020	东台	三周5#配变	10	200	150	150
32021	东台	九总三配变	10	200	150	150
32022	东台	拥庄二配变	10	400	150	150
32023	东台	郑介（七）配变	10	200	150	150
32024	东台	通榆8#配变	10	200	150	150
32025	东台	红中十一配变	10	400	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32026	东台	闸南7配变	10	200	150	150
32027	东台	永和8配变	10	200	150	150
32028	东台	郑介3配变	10	200	150	150
32029	东台	集镇十配变	10	200	150	150
32030	东台	计窑2配变	10	200	150	150
32031	东台	仇堡四配变	10	200	150	150
32032	东台	曹殷3配变	10	200	149	149
32033	东台	牌楼(11)配变	10	200	149	149
32034	东台	丁徐19#配变	10	200	149	149
32035	东台	张垛2配变	10	200	149	149
32036	东台	丰西11#配变	10	200	149	149
32037	东台	仲韩(6)配变	10	200	149	149
32038	东台	辞郎10配变	10	200	149	149
32039	东台	曹庄2配变	10	400	149	149
32040	东台	小凡一配变	10	200	149	149
32041	东台	双丰九#配变	10	200	148	148
32042	东台	冯舍二配变	10	200	148	148
32043	东台	林舍22#配变	10	200	148	148
32044	东台	通榆14台片	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32045	东台	唐王1配变	10	400	148	148
32046	东台	三联8配变	10	200	148	148
32047	东台	冯舍配变(节能)	10	200	148	148
32048	东台	杨胡一配变	10	200	148	148
32049	东台	大洋3配变	10	200	148	148
32050	东台	吴舍一号配变	10	200	148	148
32051	东台	陶东四配变	10	200	148	148
32052	东台	高庄4配变	10	200	148	148
32053	东台	安乐10#配变	10	200	148	148
32054	东台	鲍一13#配变	10	200	148	148
32055	东台	三合15配变	10	200	148	148
32056	东台	尖南三配变	10	400	147	147
32057	东台	集镇14#配变	10	200	147	147
32058	东台	正团23配变	10	200	147	147
32059	东台	唐介四配变	10	200	147	147
32060	东台	长征1配变	10	200	147	147
32061	东台	塘东三配变	10	200	147	147
32062	东台	沙河16#配变	10	200	147	147
32063	东台	三合十一配变	10	200	147	147

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32064	东台	青一4配变	10	200	147	147
32065	东台	乐意4配变	10	200	147	147
32066	东台	郁家四配变	10	200	147	147
32067	东台	仙河9#配变	10	200	147	147
32068	东台	洋桥7配变	10	200	147	147
32069	东台	堤利一配变	10	315	147	147
32070	东台	辞郎13#配变	10	200	146	146
32071	东台	普新一配变	10	400	146	146
32072	东台	四洋(四)配变	10	200	146	146
32073	东台	景窑4号配变	10	200	146	146
32074	东台	娄子二配变(节能)	10	200	146	146
32075	东台	倪莫六配变	10	315	146	146
32076	东台	唐介(六)配变	10	200	146	146
32077	东台	孙尹8#配变	10	200	146	146
32078	东台	大凡11#配变	10	200	146	146
32079	东台	闸南六配变	10	400	146	146
32080	东台	新街二十一配变	10	200	146	146
32081	东台	红光22配变	10	200	146	146
32082	东台	塘东11#配变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32083	东台	安明一配变	10	400	145	145
32084	东台	塘坝三配变	10	200	145	145
32085	东台	河口6配变	10	200	145	145
32086	东台	垛东5配变	10	200	145	145
32087	东台	横桥4#配变	10	200	145	145
32088	东台	祁刘二配变	10	200	145	145
32089	东台	九桥15#配变	10	200	145	145
32090	东台	水产场1配变	10	200	145	145
32091	东台	丁徐2#配变	10	200	145	145
32092	东台	永进二配变	10	200	145	145
32093	东台	新桥三配变	10	200	145	145
32094	东台	苏庄2配变	10	200	145	145
32095	东台	北杨8#配变	10	200	145	145
32096	东台	鹤北五配变	10	200	145	145
32097	东台	岗子5#配变	10	200	145	145
32098	东台	豆介4配变	10	200	145	145
32099	东台	三合14配变	10	200	144	144
32100	东台	文华(七)配变	10	200	144	144
32101	东台	丁徐一配变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32102	东台	大明七台片	10	200	144	144
32103	东台	薛王3配变	10	200	144	144
32104	东台	三合二配变	10	200	144	144
32105	东台	集镇05配变	10	200	144	144
32106	东台	街道十六配变	10	200	144	144
32107	东台	正团12配变	10	200	144	144
32108	东台	白云八配变	10	200	144	144
32109	东台	后港二配变	10	200	144	144
32110	东台	高窑15#配变	10	200	144	144
32111	东台	苏庄12#配变	10	200	144	144
32112	东台	孙尹7#配变	10	200	144	144
32113	东台	建洋二十一配变	10	200	144	144
32114	东台	陈文十配变	10	200	144	144
32115	东台	南于5配变	10	200	144	144
32116	东台	兴圩10配变	10	400	143	143
32117	东台	合兴一配变	10	200	0	0
32118	东台	仓南六配变	10	200	0	0
32119	东台	东里7#配变	10	200	143	143
32120	东台	台东15配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32121	东台	广山1配变	10	400	143	143
32122	东台	牌楼1配变	10	200	143	143
32123	东台	新河11#配变	10	200	143	143
32124	东台	普新29配变	10	200	143	143
32125	东台	三合13配变	10	200	143	143
32126	东台	青一20#配变	10	200	143	143
32127	东台	广山7配变	10	200	143	143
32128	东台	如二7配变	10	200	143	143
32129	东台	尖北二配变	10	400	143	143
32130	东台	弼西五配变	10	200	143	0
32131	东台	堤利十八配变	10	200	142	142
32132	东台	双丰7配变	10	200	142	142
32133	东台	陈利九配变	10	200	142	142
32134	东台	双丰(二)配变	10	200	142	142
32135	东台	陈舍9配变	10	200	142	142
32136	东台	九里7#配变	10	200	142	142
32137	东台	祁刘7#配变	10	200	142	142
32138	东台	娄子(1)号配变	10	200	142	142
32139	东台	仲韩7#配变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32140	东台	金桥(五)配变	10	200	141	141
32141	东台	林尖4#配变	10	200	141	141
32142	东台	洋桥8配变	10	200	141	141
32143	东台	古洪三配变(节能)	10	200	141	141
32144	东台	袁灶8#配变	10	200	141	141
32145	东台	大洋6配变	10	200	141	141
32146	东台	北海十配变	10	200	141	141
32147	东台	臧冯9#配变	10	200	141	141
32148	东台	光明十台片	10	200	141	141
32149	东台	大港2#配变	10	200	141	141
32150	东台	陈文九配变	10	200	141	141
32151	东台	罗一16#配变	10	200	141	141
32152	东台	良堡3配变	10	200	140	140
32153	东台	前进5台片	10	200	140	140
32154	东台	邱墩三配变	10	200	140	140
32155	东台	河口(7)#配变	10	200	140	140
32156	东台	臧冯6配变	10	200	140	140
32157	东台	梁西十三配变	10	200	140	140
32158	东台	建洋八配变	10	400	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32159	东台	大洋1配变	10	400	140	140
32160	东台	葛墩十四配变	10	400	140	140
32161	东台	红中三配变	10	400	140	140
32162	东台	洋团4配变	10	200	140	140
32163	东台	高桥5配变	10	200	140	140
32164	东台	殷庄三配变	10	200	140	140
32165	东台	双超9#配变	10	200	140	140
32166	东台	东兴九配变	10	400	140	140
32167	东台	双丰3配变	10	200	140	140
32168	东台	谢庄八配变	10	200	140	140
32169	东台	谢庄五配变(节能)	10	200	140	140
32170	东台	草舍33#配变	10	400	140	140
32171	东台	缪杭二配变	10	400	140	140
32172	东台	高庄5#配变	10	200	140	140
32173	东台	东里6#配变	10	400	139	139
32174	东台	徐舍6#配变（节能利用）	10	200	140	140
32175	东台	北海29#配变	10	200	139	139
32176	东台	汪联五配变	10	200	139	139
32177	东台	高庄3#配变	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32178	东台	姜凡六配变	10	200	139	139
32179	东台	仙河十号配变	10	200	139	139
32180	东台	唐介八配变	10	200	139	139
32181	东台	兴圩1配变	10	200	139	139
32182	东台	三灶四台区	10	400	139	139
32183	东台	洋团一配变	10	315	139	139
32184	东台	莫庄六配变	10	400	138	138
32185	东台	郑介二配变	10	200	138	138
32186	东台	甘港3#配变	10	400	138	138
32187	东台	殷韩(10)配变	10	200	138	138
32188	东台	牌沟一配变	10	200	138	138
32189	东台	通榆7配变	10	200	138	138
32190	东台	普新23配变	10	400	138	138
32191	东台	果林场一配变(弼港)	10	200	138	138
32192	东台	新街十八配变	10	200	138	138
32193	东台	振中八配变	10	400	138	138
32194	东台	富西8#配变	10	200	137	137
32195	东台	陈文十一配变	10	200	137	137
32196	东台	徐舍2#配变	10	400	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32197	东台	仙河8#配变	10	200	137	137
32198	东台	红中四配变	10	200	137	137
32199	东台	苏庄9#配变	10	200	137	137
32200	东台	岗子7#配变	10	200	137	137
32201	东台	安乐三配变	10	200	137	137
32202	东台	东兴十二配变	10	400	137	137
32203	东台	唐介五配变	10	200	136	136
32204	东台	徐舍五配变	10	200	136	136
32205	东台	赵徐5配变	10	200	136	136
32206	东台	鲍一4配变	10	200	136	136
32207	东台	郁家五配变	10	200	136	136
32208	东台	普新21配变	10	200	136	136
32209	东台	牌沟#13配变	10	200	136	136
32210	东台	丁堡四配变	10	200	136	136
32211	东台	鲍一14#配变	10	200	136	136
32212	东台	方东四配变	10	200	136	136
32213	东台	刘沟(三)配变	10	200	136	136
32214	东台	娄子6#配变	10	200	136	136
32215	东台	三合8#配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32216	东台	果林场3配变	10	200	136	136
32217	东台	弼南三配变	10	200	136	136
32218	东台	新建5配变	10	200	135	135
32219	东台	联合17#配变	10	200	135	135
32220	东台	顾舍五配变	10	200	135	135
32221	东台	葛墩十六配变	10	200	135	135
32222	东台	郭顾4配变	10	200	135	135
32223	东台	安梁二配变	10	200	135	135
32224	东台	大洋4配变	10	200	135	135
32225	东台	华美二配变	10	400	0	0
32226	东台	牌沟八配变	10	200	135	135
32227	东台	榆东15#配变	10	200	135	135
32228	东台	北海38#配变	10	200	135	135
32229	东台	来东十二配变	10	200	135	135
32230	东台	东兴三配变	10	200	135	135
32231	东台	交通五配变	10	200	135	135
32232	东台	扎垛十一配变	10	200	135	135
32233	东台	周徐5#配变	10	200	135	135
32234	东台	仙河村仙河六配变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32235	东台	南于(2)号配变	10	200	135	135
32236	东台	南于1号配变	10	200	135	135
32237	东台	文华12#配变	10	200	134	134
32238	东台	苏庄三配变	10	400	134	134
32239	东台	良堡7#配变	10	200	134	134
32240	东台	双新15配变	10	200	134	134
32241	东台	薛王8#配变（节能利用）	10	200	134	134
32242	东台	曹庄五配变	10	200	134	134
32243	东台	唐介一配变	10	200	134	134
32244	东台	光明六台片	10	200	133	133
32245	东台	联合七配变	10	200	133	133
32246	东台	郑介六配变	10	200	133	133
32247	东台	新街十五配变	10	200	133	133
32248	东台	联边十配变	10	200	133	133
32249	东台	三洋8配变	10	200	133	133
32250	东台	九总六配变	10	400	133	133
32251	东台	来东七配变	10	200	133	133
32252	东台	大村6配变	10	200	133	133
32253	东台	芦东三配变	10	400	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32254	东台	文华六配变	10	200	133	133
32255	东台	同意二配变	10	200	133	133
32256	东台	丰西十五台片	10	200	133	133
32257	东台	梁西一配变	10	200	133	133
32258	东台	鹤北一配变	10	200	133	133
32259	东台	单南六配变	10	200	133	133
32260	东台	天祥9#配变	10	200	133	133
32261	东台	牌沟四配变	10	200	133	133
32262	东台	大凡二配变	10	200	133	133
32263	东台	洋桥9#配变	10	200	133	133
32264	东台	一灶三配变	10	400	133	133
32265	东台	陈庄七配变	10	200	133	133
32266	东台	梁南十二配变	10	200	132	132
32267	东台	丁徐#21配变	10	200	132	132
32268	东台	三曹14#配变（节能利用）	10	200	132	132
32269	东台	三合九配变	10	200	132	132
32270	东台	孔堡四配变	10	200	132	132
32271	东台	三合3#配变	10	200	132	132
32272	东台	小凡(5)配变	10	200	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32273	东台	弼西七配变	10	200	132	132
32274	东台	蔡六11配变	10	200	132	132
32275	东台	新河二台区	10	200	132	132
32276	东台	兴明四台片	10	200	132	132
32277	东台	东渣1配变	10	200	132	132
32278	东台	鹤西(六)配变	10	200	132	132
32279	东台	南于9#配变	10	200	132	132
32280	东台	莫庄八配变	10	200	132	132
32281	东台	普新12配变	10	400	132	132
32282	东台	辞郎九配变	10	200	132	132
32283	东台	水产场13#配变	10	200	131	131
32284	东台	丰西18配变	10	200	131	131
32285	东台	北于(1)#配变	10	200	131	131
32286	东台	东闸十八配变	10	200	131	131
32287	东台	丁堡8配变	10	200	131	131
32288	东台	泰山(6)配变	10	200	131	131
32289	东台	大同7配变(节能)	10	200	131	131
32290	东台	集镇二十配变(广山)	10	200	131	131
32291	东台	芦东12配变	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32292	东台	单南十四配变	10	200	131	131
32293	东台	张垛6配变	10	200	131	131
32294	东台	尖南五配变	10	400	131	131
32295	东台	莫庄二配变	10	200	131	131
32296	东台	光明14#配变	10	200	131	131
32297	东台	边闸四配变	10	200	131	131
32298	东台	殷程8配变	10	200	131	131
32299	东台	尖南四配变	10	400	131	131
32300	东台	郁家三配变	10	200	131	131
32301	东台	圩里12#变	10	200	131	131
32302	东台	鲍南5配变	10	200	131	131
32303	东台	双新七配变	10	200	131	131
32304	东台	万陆9#配变	10	200	131	131
32305	东台	娄子3配变	10	200	130	130
32306	东台	甘港17配变	10	200	130	130
32307	东台	三林8#配变	10	200	130	130
32308	东台	大村1#配变	10	200	130	130
32309	东台	大洋13#配变	10	200	130	130
32310	东台	刘沟6#配变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32311	东台	赵徐9#配变	10	200	130	130
32312	东台	光明11配变	10	200	130	130
32313	东台	大洋14#配变	10	200	130	130
32314	东台	联边二配变	10	200	130	130
32315	东台	祖泽2#配变	10	200	130	130
32316	东台	甘港24#配变（节能利用）	10	200	130	130
32317	东台	鹤西七配变	10	200	130	130
32318	东台	董贤9配变	10	400	129	129
32319	东台	溪南六台片	10	200	129	129
32320	东台	祖泽四配变	10	200	129	129
32321	东台	集镇八台片	10	200	129	129
32322	东台	林尖8台片	10	200	129	129
32323	东台	岗子4配变	10	200	129	129
32324	东台	临塔4#配变	10	200	129	129
32325	东台	街道十八配变	10	400	129	129
32326	东台	蟒河9配变	10	200	129	129
32327	东台	边闸十三配变	10	200	129	129
32328	东台	梁西14#配变	10	200	129	129
32329	东台	周舍三配变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32330	东台	天洋五号配变	10	200	129	129
32331	东台	夏舍2号配变(节能)	10	200	128	128
32332	东台	丰南三配变	10	200	128	128
32333	东台	顾舍三配变	10	315	128	128
32334	东台	曹殷6#配变	10	200	128	128
32335	东台	丰西十二台片	10	200	128	128
32336	东台	仲韩9#配变	10	200	128	128
32337	东台	沈波4#配变	10	400	128	128
32338	东台	倪莫15#配变	10	400	128	128
32339	东台	高桥2配变	10	200	128	128
32340	东台	开一62配变	10	400	128	128
32341	东台	大凡(6)配变	10	200	128	128
32342	东台	唐介七配变	10	200	128	128
32343	东台	建东七配变	10	200	127	127
32344	东台	边闸十一配变	10	200	127	127
32345	东台	东渣三配变	10	200	127	127
32346	东台	六烈十配变	10	200	127	127
32347	东台	镇南七配变	10	200	0	0
32348	东台	文华5配变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32349	东台	新街二十二配变	10	200	127	127
32350	东台	东岔9#配变	10	200	127	127
32351	东台	殷程九配变	10	400	127	127
32352	东台	潘介9#配变	10	200	127	127
32353	东台	仙河(11)配变	10	200	127	127
32354	东台	徐塘二配变	10	200	127	127
32355	东台	沙河17#配变	10	200	127	127
32356	东台	建东五配变	10	200	127	127
32357	东台	辞郎7#配变	10	200	127	127
32358	东台	小凡8配变	10	200	127	127
32359	东台	鲍庄2配变	10	200	127	127
32360	东台	红烈9#配变	10	200	127	127
32361	东台	金桥4配变	10	200	127	127
32362	东台	东岔五配变	10	200	127	127
32363	东台	堤东十七配变	10	200	127	127
32364	东台	万陆10#配变	10	200	127	127
32365	东台	弼西八配变	10	200	126	0
32366	东台	陶东三配变	10	200	126	126
32367	东台	仙河13#配变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32368	东台	三合六配变	10	200	126	126
32369	东台	缪杭7配变	10	200	126	126
32370	东台	红庄三配变	10	200	126	126
32371	东台	边闸十四配变	10	200	126	126
32372	东台	唐柳12#配变	10	200	126	126
32373	东台	如意1配变	10	200	126	126
32374	东台	潘介2配变	10	200	126	126
32375	东台	联边三配变	10	200	126	126
32376	东台	联边十八配变	10	200	126	126
32377	东台	董贤三配变	10	200	126	126
32378	东台	高窑11配变	10	200	125	125
32379	东台	陈舍3配变	10	200	125	125
32380	东台	镇西二十五配变	10	200	0	0
32381	东台	高桥4配变	10	200	125	125
32382	东台	南于8#配变	10	200	125	125
32383	东台	甘港21#配变	10	200	125	125
32384	东台	大洋10配变	10	200	125	125
32385	东台	殷程3#配变	10	200	125	125
32386	东台	普新14配变	10	200	125	125

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32387	东台	北海23#配变	10	200	125	125
32388	东台	郝苴一配变	10	200	125	125
32389	东台	堤东一配变	10	200	125	125
32390	东台	莫庄(十)配变	10	200	125	125
32391	东台	杜沈14配变	10	200	125	125
32392	东台	进胜五配变	10	400	125	125
32393	东台	扎垛十四配变	10	200	125	125
32394	东台	东光13#配变	10	200	125	125
32395	东台	董贤八配变	10	200	125	125
32396	东台	董贤7配变	10	200	125	125
32397	东台	建洋二十三配变	10	400	125	125
32398	东台	三赵二配变	10	200	125	125
32399	东台	沙河21#配变	10	200	125	125
32400	东台	正团七配变	10	200	125	125
32401	东台	王亮四配变	10	200	125	125
32402	东台	红中16#配变	10	200	125	125
32403	东台	新河五台区	10	200	124	124
32404	东台	胡堡(五)配变	10	200	124	124
32405	东台	陈舍10配变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32406	东台	堤东十四配变	10	200	124	124
32407	东台	集镇二配变	10	400	124	124
32408	东台	王亮5配变	10	200	124	124
32409	东台	英雄一配变	10	200	124	124
32410	东台	北杨二配变	10	200	124	124
32411	东台	东光15#配变	10	200	124	124
32412	东台	潘开三配变	10	200	124	124
32413	东台	季庄一配变	10	200	124	124
32414	东台	双新13配变	10	200	124	124
32415	东台	潘介6配变	10	200	124	124
32416	东台	建洋十六配变	10	200	124	124
32417	东台	秦园11#配变	10	200	124	124
32418	东台	五星三配变	10	400	124	124
32419	东台	李舍20#配变	10	200	123	123
32420	东台	缪陆10#配变	10	400	123	123
32421	东台	缪陆三配变	10	200	123	123
32422	东台	鹤西15#配变	10	200	123	123
32423	东台	高窑6#配变	10	200	123	123
32424	东台	谷丰三配变	10	400	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32425	东台	赵徐10#配变	10	200	122	122
32426	东台	牌沟六配变	10	200	122	122
32427	东台	大凡(五)配变	10	200	122	122
32428	东台	富新23配变	10	200	122	122
32429	东台	东岔一配变	10	200	122	122
32430	东台	汪联(10)#配变	10	200	122	122
32431	东台	辞郎2#配变	10	200	122	122
32432	东台	如意8配变	10	200	122	122
32433	东台	小凡七配变	10	200	121	121
32434	东台	周黄5配变	10	400	121	121
32435	东台	新街三配变	10	200	121	121
32436	东台	孔堡五配变	10	200	121	121
32437	东台	牌楼七配变	10	200	121	121
32438	东台	蔡六15#配变	10	200	121	121
32439	东台	丁庄1配变	10	200	121	121
32440	东台	白云6配变	10	200	121	121
32441	东台	光明9台片	10	200	121	121
32442	东台	堤利十六配变	10	200	120	120
32443	东台	双丰一配变	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32444	东台	丁庄4配变	10	200	120	120
32445	东台	边闸九配变	10	200	120	120
32446	东台	谭庄(6)配变	10	200	120	120
32447	东台	殷庄1#配变	10	200	120	120
32448	东台	如意三配变	10	200	120	120
32449	东台	陶思十一配变	10	200	120	120
32450	东台	朱庄六配变	10	400	120	120
32451	东台	鹤西14#配变	10	200	120	120
32452	东台	兴圩8#配变	10	200	120	120
32453	东台	缪杭(六)配变	10	200	120	120
32454	东台	高窑16#配变	10	200	120	120
32455	东台	溱东公用3配变	10	400	120	120
32456	东台	坚强13#配变	10	200	120	120
32457	东台	大洋18#配变	10	200	120	120
32458	东台	丰西16台片	10	200	119	119
32459	东台	倪王4配变	10	200	119	119
32460	东台	垛东2#配变	10	200	119	119
32461	东台	周徐2配变	10	200	119	119
32462	东台	扎北1配变	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32463	东台	灶南八配变	10	200	119	119
32464	东台	建洋十七配变	10	200	119	119
32465	东台	榆东四配变	10	400	119	119
32466	东台	南兴7#配变	10	200	119	119
32467	东台	安居1#配变	10	200	119	119
32468	东台	翻身四配变	10	200	119	119
32469	东台	唐柳9#配变	10	200	119	119
32470	东台	沈乐5配变	10	200	119	119
32471	东台	堤东十六配变	10	200	119	119
32472	东台	董贤二配变	10	200	119	119
32473	东台	沿海九配变	10	200	119	119
32474	东台	张仇二配变	10	200	118	118
32475	东台	丁堡三配变	10	200	118	118
32476	东台	同意4配变	10	200	118	118
32477	东台	扎垛十三配变	10	200	118	118
32478	东台	沙河14#配变	10	200	118	118
32479	东台	小凡四配变	10	200	118	118
32480	东台	振中二配变	10	400	118	118
32481	东台	集镇8配变（台南）	10	200	118	118

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32482	东台	垛东1配变	10	200	118	118
32483	东台	双超三配变	10	200	118	118
32484	东台	大洋九配变	10	200	118	118
32485	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	0	0
32486	东台	鲍南10#配变	10	200	117	117
32487	东台	来东14配变	10	200	117	117
32488	东台	华美四配变	10	200	0	0
32489	东台	鲍庄4#配变	10	200	117	117
32490	东台	谢庄三配变	10	200	117	117
32491	东台	双新14配变	10	200	117	117
32492	东台	郝苴四配变	10	200	117	117
32493	东台	朝阳七配变	10	200	0	0
32494	东台	双丰8配变	10	200	117	117
32495	东台	蟒河8配变	10	200	117	117
32496	东台	来东十三配变	10	200	117	117
32497	东台	建洋二十二配变	10	400	117	117
32498	东台	殷韩8配变	10	200	117	117
32499	东台	王珏4配变	10	200	116	116
32500	东台	三洋六配变	10	200	116	116

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32501	东台	仙河7#配变	10	200	116	116
32502	东台	沙河六配变	10	200	116	116
32503	东台	万升9#变	10	200	116	116
32504	东台	姜凡三配变	10	200	116	116
32505	东台	建洋四配变	10	200	116	116
32506	东台	普新25配变	10	200	116	116
32507	东台	方东八配变	10	400	116	116
32508	东台	谷丰七配变	10	200	116	116
32509	东台	拥庄三配变	10	200	116	116
32510	东台	大凡9配变	10	200	116	116
32511	东台	洋桥六配变	10	200	116	116
32512	东台	街北一配变	10	200	116	116
32513	东台	正团一配变	10	200	116	116
32514	东台	集镇17配变	10	200	116	116
32515	东台	红中18#配变	10	200	116	116
32516	东台	蔡六十三配变	10	200	115	115
32517	东台	堤利二十配变	10	200	115	115
32518	东台	蟒河10配变	10	200	115	115
32519	东台	华美六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32520	东台	沙杨六配变	10	200	115	115
32521	东台	万许2#配变	10	200	115	115
32522	东台	九里14#配变	10	200	115	115
32523	东台	集镇十六配变	10	200	115	115
32524	东台	双洋(三)配变	10	400	114	114
32525	东台	存山三配变	10	400	114	114
32526	东台	联合19#配变	10	200	114	114
32527	东台	郝苴七配变	10	200	114	114
32528	东台	新河8#配变	10	200	114	114
32529	东台	殷韩一配变	10	200	114	114
32530	东台	兴明五台片	10	200	114	114
32531	东台	顾舍六配变	10	200	114	114
32532	东台	灯塔4配变	10	200	114	114
32533	东台	良堡4#配变	10	200	114	114
32534	东台	梁垛集镇二配变	10	400	114	114
32535	东台	秦园16#配变	10	200	114	114
32536	东台	三洋三配变	10	200	114	114
32537	东台	普新8配变	10	400	113	113
32538	东台	谢庄11#配变	10	400	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32539	东台	翻身6配变	10	160	113	113
32540	东台	大明八台片	10	200	113	113
32541	东台	甘港十六配变	10	200	113	113
32542	东台	六烈7配变	10	200	113	113
32543	东台	一灶五配变	10	200	113	113
32544	东台	街北十六配变	10	200	113	113
32545	东台	谢奚五配变	10	200	113	113
32546	东台	正团五配变	10	200	113	113
32547	东台	迎富一配变	10	200	113	113
32548	东台	葛墩十三配变	10	400	112	112
32549	东台	通榆15#配变	10	200	112	112
32550	东台	殷庄2#配变	10	200	112	112
32551	东台	灶南10配变	10	200	112	112
32552	东台	丁堡六配变	10	200	112	112
32553	东台	祁刘11#配变	10	200	112	112
32554	东台	新街十七配变	10	200	112	112
32555	东台	唐柳六配变	10	200	112	112
32556	东台	五星二配变	10	400	112	112
32557	东台	郁杨4#配变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32558	东台	兴圩4配变	10	200	112	112
32559	东台	华美七配变	10	200	0	0
32560	东台	建洋（十四）配变	10	200	111	111
32561	东台	唐介17#配变	10	400	111	111
32562	东台	南于3号配变	10	200	111	111
32563	东台	沈元13#配变	10	200	111	111
32564	东台	王珏2配变	10	200	110	110
32565	东台	东光17#配变（节能利用）	10	200	110	110
32566	东台	东兴四配变	10	200	110	110
32567	东台	尖南一配变	10	200	110	110
32568	东台	建东14#配变	10	400	110	110
32569	东台	董贤一配变	10	200	110	110
32570	东台	堤利十九配变	10	200	110	110
32571	东台	镇西三配变	10	200	0	0
32572	东台	杨舍五配变（专项）	10	400	110	110
32573	东台	三洋7配变	10	200	110	110
32574	东台	堤东二配变	10	200	109	109
32575	东台	仓南二配变	10	200	0	0
32576	东台	三洋10配变	10	200	109	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32577	东台	永和12配变	10	200	109	109
32578	东台	东光(四)台片10KVS11变压器	10	200	109	109
32579	东台	沈桥一配变	10	400	109	109
32580	东台	堤东三配变	10	200	109	109
32581	东台	许庄一配变	10	200	109	109
32582	东台	联边十四配变	10	200	109	109
32583	东台	乐意3#配变	10	200	109	109
32584	东台	来东四配变	10	200	109	109
32585	东台	洋桥二配变	10	200	109	109
32586	东台	溪南三台片	10	200	109	109
32587	东台	拥庄6#配变	10	400	109	109
32588	东台	丁堡11#配变	10	200	109	109
32589	东台	建洋（二）配变	10	400	108	108
32590	东台	东闸十六配变	10	200	108	108
32591	东台	罗一20#配变	10	200	108	108
32592	东台	联边十五配变	10	200	108	108
32593	东台	仇堡3#配变	10	200	108	108
32594	东台	如二五配变	10	200	108	108
32595	东台	陈舍4配变	10	400	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32596	东台	存山9#配变	10	400	108	108
32597	东台	殷程六配变	10	200	108	108
32598	东台	高窑一配变	10	200	108	108
32599	东台	东闸六配变	10	200	108	108
32600	东台	边闸十七配变	10	200	107	107
32601	东台	建团8#配变	10	200	107	107
32602	东台	东渣5#配变	10	200	107	107
32603	东台	鹤西五配变	10	200	107	107
32604	东台	九里11#配变	10	200	107	107
32605	东台	东兴七配变	10	200	107	107
32606	东台	臧冯二配变(节能)	10	200	107	107
32607	东台	大凡7配变	10	200	107	107
32608	东台	建洋二十六配变	10	200	107	107
32609	东台	白云1配变	10	200	107	107
32610	东台	同意一配变(节能)	10	200	107	107
32611	东台	大洋5配变	10	200	107	107
32612	东台	沈垛四配变	10	200	107	107
32613	东台	北海25配变	10	200	106	106
32614	东台	郁家7#配变	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32615	东台	堤利十三配变	10	200	106	106
32616	东台	翻身三配变	10	250	106	106
32617	东台	辞郎3#配变	10	200	106	106
32618	东台	尖南七配变	10	200	106	106
32619	东台	郁杨三配变	10	200	106	106
32620	东台	葛墩十二配变	10	200	105	105
32621	东台	沈元六配变	10	200	105	105
32622	东台	徐塘四配变	10	200	105	105
32623	东台	安梁四配变	10	200	105	105
32624	东台	水产场配变(节能)	10	200	105	105
32625	东台	秦园九台片	10	200	105	105
32626	东台	牌楼6配变	10	200	105	105
32627	东台	堤利十四配变	10	200	105	105
32628	东台	三联1配变	10	200	105	105
32629	东台	拥庄四配变	10	200	105	105
32630	东台	安乐四配变(节能)	10	200	104	104
32631	东台	北庄3配变(节能)	10	200	104	104
32632	东台	安乐1#配变(节能)	10	400	104	104
32633	东台	永和16#配变	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32634	东台	三周4号配变	10	200	104	104
32635	东台	陶思10配变	10	200	103	103
32636	东台	殷韩五配变	10	200	103	103
32637	东台	堤利四配变	10	200	103	103
32638	东台	苏庄14#配变	10	200	103	103
32639	东台	陈舍2配变	10	200	103	103
32640	东台	海堤一配变	10	200	103	103
32641	东台	梁南14配变	10	400	103	103
32642	东台	谢庄七配变	10	200	103	103
32643	东台	牌沟九配变	10	200	103	103
32644	东台	丁堡二配变	10	200	102	102
32645	东台	蒋坝五配变	10	200	102	102
32646	东台	建洋（五）配变	10	200	102	102
32647	东台	陈利二配变	10	400	102	102
32648	东台	丰西十三台片	10	200	102	102
32649	东台	泰山9配变	10	200	102	102
32650	东台	东光16配变	10	200	102	102
32651	东台	双新(三)配变	10	200	102	102
32652	东台	陈舍1配变	10	200	102	102

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32653	东台	大凡三配变	10	200	101	101
32654	东台	夏龙10#配变	10	200	101	101
32655	东台	丁徐20号配变	10	200	101	101
32656	东台	永和10配变	10	200	101	101
32657	东台	罗二6配变	10	160	101	101
32658	东台	顾舍七配变	10	200	101	101
32659	东台	戴东一配变	10	200	101	101
32660	东台	高桥11#配变	10	200	101	101
32661	东台	蔡六三配变	10	200	101	101
32662	东台	鲍一10#配变	10	200	100	100
32663	东台	北杨9#配变	10	200	100	100
32664	东台	进胜6配变	10	400	100	100
32665	东台	永和六配变	10	200	100	100
32666	东台	莫庄三配变	10	200	100	100
32667	东台	灶南(11)配变	10	200	100	100
32668	东台	唐柳五配变	10	200	100	100
32669	东台	加强五配变(利用)	10	200	100	100
32670	东台	扎垛九配变	10	200	100	100
32671	东台	邱墩八配变杆上配变	10	200	100	100

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32672	东台	顾舍四配变	10	200	100	100
32673	东台	梁南七配变	10	400	100	100
32674	东台	梁西16#配变	10	200	99	99
32675	东台	高窑12配变	10	200	99	99
32676	东台	种子场三配变	10	200	99	99
32677	东台	九总二配变	10	200	99	99
32678	东台	鹤西3配变	10	200	99	99
32679	东台	三合12配变	10	200	99	99
32680	东台	塘东七配变	10	200	99	99
32681	东台	殷程七配变	10	200	99	99
32682	东台	周舍二配变	10	200	99	99
32683	东台	普新十一配变	10	200	99	99
32684	东台	联边一配变	10	200	99	99
32685	东台	邱墩六配变	10	200	98	98
32686	东台	灶南4#配变	10	200	98	98
32687	东台	开一55配变	10	400	98	98
32688	东台	双新19配变	10	200	98	98
32689	东台	秦甸1#配变	10	200	98	98
32690	东台	陶灶二配变	10	400	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32691	东台	仇堡2#配变	10	200	98	98
32692	东台	东闸一配变	10	200	98	98
32693	东台	东光六配变	10	200	97	97
32694	东台	梁南二配变	10	400	97	97
32695	东台	英雄2配变	10	200	97	97
32696	东台	塘东六配变	10	200	97	97
32697	东台	红中九配变	10	200	97	97
32698	东台	丰西14台片	10	200	97	97
32699	东台	来东(六)配变	10	200	96	96
32700	东台	祁刘一配变	10	200	96	96
32701	东台	广山6#配变	10	200	96	96
32702	东台	丰西十配变	10	200	95	95
32703	东台	草舍6配变	10	400	95	95
32704	东台	大同四配变	10	200	95	95
32705	东台	沈乐3配变	10	200	95	95
32706	东台	九里1#配变	10	200	95	95
32707	东台	牌楼八配变	10	200	95	95
32708	东台	双丰六配变	10	200	95	95
32709	东台	牌沟七配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32710	东台	兴圩5#配变	10	200	95	95
32711	东台	沈波三配变	10	200	95	95
32712	东台	双新(四)配变	10	200	95	95
32713	东台	潘介3配变	10	200	94	94
32714	东台	文华二配变(节能)	10	200	94	94
32715	东台	坚强十二配变(专项)	10	400	94	94
32716	东台	沙河20#配变	10	200	94	94
32717	东台	梁南15配变	10	400	94	94
32718	东台	加强二配变	10	400	94	94
32719	东台	牌楼四配变	10	200	94	94
32720	东台	新建3#配变	10	400	94	94
32721	东台	吴舍二配变(节能)	10	200	94	94
32722	东台	董乐(一)配变	10	200	94	94
32723	东台	新街二十五配变	10	200	94	94
32724	东台	董乐(五)配变	10	200	93	93
32725	东台	沙杨九配变	10	400	93	93
32726	东台	沈波二配变	10	400	93	93
32727	东台	赵徐3配变	10	200	93	93
32728	东台	街北十五配变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32729	东台	杨胡7#配变配变	10	200	93	93
32730	东台	仓南七配变	10	200	0	0
32731	东台	祁刘12#配变	10	200	92	92
32732	东台	闸南(二)配变	10	400	92	92
32733	东台	郁家8#配变	10	200	92	92
32734	东台	北杨一配变	10	200	92	92
32735	东台	蟒河18配变	10	200	92	92
32736	东台	洋团3配变	10	200	92	92
32737	东台	徐港二配变	10	400	92	92
32738	东台	甘港23#配变（节能利用）	10	200	92	92
32739	东台	牌沟2配变	10	200	92	92
32740	东台	唐介十配变	10	200	92	92
32741	东台	建洋二十五配变	10	200	92	92
32742	东台	普新20配变	10	200	92	92
32743	东台	弼南五配变	10	200	92	92
32744	东台	镇南配变	10	160	91	91
32745	东台	莫庄(九)配变	10	200	91	91
32746	东台	潘介(五)配变	10	200	91	91
32747	东台	普新(6)配变	10	400	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32748	东台	邱墩七配变	10	400	91	91
32749	东台	三灶12#配变	10	200	91	91
32750	东台	三合7配变	10	200	91	91
32751	东台	高窑十七配变	10	200	91	91
32752	东台	存山七配变	10	400	91	91
32753	东台	兴圩(3)配变	10	200	91	91
32754	东台	丁庄三配变1	10	200	91	91
32755	东台	郁家6配变	10	200	90	90
32756	东台	街北十二配变	10	200	90	90
32757	东台	安明三配变	10	200	90	90
32758	东台	通榆四台片10KV变压器, 200KVA, 普通, 硅钢片,	10	200	90	90
32759	东台	李舍十二配变	10	200	90	90
32760	东台	蟒河13配变	10	200	90	90
32761	东台	沈乐4配变	10	200	90	90
32762	东台	东光8配变	10	200	90	90
32763	东台	东渣二配变	10	200	90	90
32764	东台	安梁(三)配变	10	200	90	90
32765	东台	富新15配变	10	200	90	90
32766	东台	舍联三配变	10	200	90	90

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32767	东台	梁西八配变	10	200	90	90
32768	东台	振中10#配变	10	200	89	89
32769	东台	如意12#配变	10	200	89	89
32770	东台	牌楼9配变	10	200	89	89
32771	东台	普新9配变	10	200	89	89
32772	东台	罗二10配变	10	200	89	89
32773	东台	白云9配变	10	200	89	89
32774	东台	兴明二配变	10	200	89	89
32775	东台	舍联4配变	10	200	89	89
32776	东台	高窑五配变	10	200	89	89
32777	东台	夏龙1配变	10	200	89	89
32778	东台	白云五配变	10	200	88	88
32779	东台	如意5配变	10	200	88	88
32780	东台	倪莫一配变	10	400	88	88
32781	东台	五星四号配变	10	315	88	88
32782	东台	沙河九配变	10	200	88	88
32783	东台	英雄六配变	10	200	88	88
32784	东台	白云四配变	10	200	88	88
32785	东台	梁东10配变	10	200	88	88

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32786	东台	鹤西11配变	10	200	88	88
32787	东台	郝苴六配变	10	200	87	87
32788	东台	王亮二配变	10	200	87	87
32789	东台	袁灶5配变	10	200	87	87
32790	东台	朝阳三配变	10	200	0	0
32791	东台	洋桥五配变	10	200	87	87
32792	东台	鲍南7#配变	10	200	87	87
32793	东台	建洋（十一）配变	10	400	86	86
32794	东台	边闸三配变	10	200	86	86
32795	东台	季庄5台片	10	200	86	86
32796	东台	边闸七配变	10	200	86	86
32797	东台	东兴二配变	10	200	86	86
32798	东台	梁南18#配变	10	200	85	85
32799	东台	梁西(9)配变	10	400	85	85
32800	东台	董乐3配变	10	400	85	85
32801	东台	大洋2配变	10	200	85	85
32802	东台	梁南三配变	10	400	85	85
32803	东台	通榆1#配变	10	200	85	85
32804	东台	东岔6配变	10	200	85	85

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32805	东台	单南(五)配变	10	200	85	85
32806	东台	杨舍四配变	10	200	85	85
32807	东台	天祥二配变	10	200	85	85
32808	东台	葛墩一配变	10	400	84	84
32809	东台	芦东五台片	10	200	84	84
32810	东台	鹤北二配变	10	200	84	84
32811	东台	堤利十五配变	10	200	84	84
32812	东台	六里八配变	10	200	84	84
32813	东台	拥庄五配变	10	200	84	84
32814	东台	堤东十二配变	10	200	84	84
32815	东台	尖南六配变	10	200	84	84
32816	东台	水产3配变	10	200	83	83
32817	东台	张垛7#配变	10	200	83	83
32818	东台	红中十二配变	10	200	83	83
32819	东台	大凡四配变	10	200	83	83
32820	东台	沈波七台片配变	10	200	83	83
32821	东台	顾舍1配变	10	200	83	83
32822	东台	唐柳四配变	10	200	83	83
32823	东台	鼓劲十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32824	东台	双超8配变(节能)	10	200	83	83
32825	东台	唐王十配变	10	200	83	83
32826	东台	杜沈二号配变	10	200	83	83
32827	东台	梁南1配变	10	200	83	83
32828	东台	存山二配变	10	400	82	82
32829	东台	三洋2配变	10	200	82	82
32830	东台	东渣6#配变	10	200	82	82
32831	东台	倪莫九配变	10	400	81	81
32832	东台	沈元二配变	10	200	81	81
32833	东台	河口八配变	10	200	81	81
32834	东台	郁杨五配变	10	200	81	81
32835	东台	陈舍5配变	10	200	81	81
32836	东台	鲍南#八配变	10	200	81	81
32837	东台	梁西3配变	10	400	81	81
32838	东台	董贤六配变	10	200	81	81
32839	东台	高窑13配变	10	200	81	81
32840	东台	季庄四配变	10	200	81	81
32841	东台	小凡(三)配变	10	200	81	81
32842	东台	翻身5配变	10	200	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32843	东台	通榆十配变	10	200	80	80
32844	东台	唐介15#配变	10	200	80	80
32845	东台	普新(17)配变	10	200	80	80
32846	东台	罗二15#配变	10	200	80	80
32847	东台	新街二十四配变	10	200	80	80
32848	东台	葛墩八配变杆上配变	10	400	80	80
32849	东台	牌沟五配变	10	200	80	80
32850	东台	双新12配变	10	200	79	79
32851	东台	堤利十七配变	10	200	79	79
32852	东台	灶南(2)#配变	10	200	79	79
32853	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	0	0
32854	东台	永和18#配变	10	200	79	79
32855	东台	扎垛5#配变	10	200	79	79
32856	东台	草舍14配变	10	400	79	79
32857	东台	河口一配变	10	200	79	79
32858	东台	袁灶七配变	10	200	79	79
32859	东台	通榆12台片	10	200	79	79
32860	东台	东台丁徐23#配变	10	200	79	79
32861	东台	五星八配变	10	400	78	78

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32862	东台	普新22配变	10	200	78	78
32863	东台	双新11配变	10	200	78	78
32864	东台	三洋九配变	10	200	78	78
32865	东台	新桥二配变	10	200	78	78
32866	东台	光明八台片	10	200	78	78
32867	东台	陈文六配变	10	200	78	78
32868	东台	周徐4配变	10	200	78	78
32869	东台	大凡10配变	10	200	78	78
32870	东台	杭庄4#配变	10	200	77	77
32871	东台	镇西二十四配变	10	200	0	0
32872	东台	谢奚二号配变	10	200	77	77
32873	东台	殷程1配变	10	200	77	77
32874	东台	倪莫十一配变（专项）	10	400	77	77
32875	东台	河口四配变	10	200	77	77
32876	东台	东里8#配变	10	200	77	77
32877	东台	高窑三配变	10	200	77	77
32878	东台	鹤北四配变	10	200	76	76
32879	东台	郑介四配变	10	200	76	76
32880	东台	陈利一配变	10	200	76	76

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32881	东台	高窑八配变	10	200	76	76
32882	东台	殷程二配变	10	200	76	76
32883	东台	加强四配变	10	200	76	76
32884	东台	蟒河14配变	10	400	76	76
32885	东台	蔡六6#配变	10	200	76	76
32886	东台	郝苴九配变	10	200	76	76
32887	东台	东兴十一配变	10	200	76	76
32888	东台	梁东二配变.	10	400	75	75
32889	东台	孔堡10配变	10	200	75	75
32890	东台	吴堡二号配变	10	200	75	75
32891	东台	卞团17#配变	10	200	75	75
32892	东台	沈垛二配变	10	400	75	75
32893	东台	一灶4配变	10	200	75	75
32894	东台	梁南17#配变	10	200	75	75
32895	东台	文华13#配变	10	200	75	75
32896	东台	三灶二配变	10	200	75	75
32897	东台	刘沟(1)配变	10	200	75	75
32898	东台	高桥15配变	10	200	74	74
32899	东台	振中六配变	10	200	74	74

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32900	东台	榆东10#配变	10	200	74	74
32901	东台	街北九配变杆上配变	10	200	74	74
32902	东台	北庄4配变	10	200	74	74
32903	东台	蟒河4配变	10	200	73	73
32904	东台	坚强五配变	10	200	73	73
32905	东台	赵徐1配变	10	200	73	73
32906	东台	永和四配变	10	160	73	73
32907	东台	丁堡五配变	10	200	73	73
32908	东台	牌沟三配变	10	400	73	73
32909	东台	红中14配变	10	200	73	73
32910	东台	陈文四配变	10	200	72	72
32911	东台	圩里3#变	10	200	72	72
32912	东台	灶南21#配变	10	200	72	72
32913	东台	普新二十七配变	10	200	72	72
32914	东台	华美三配变	10	400	0	0
32915	东台	天兴三配变	10	400	72	72
32916	东台	街道十九配变	10	400	72	72
32917	东台	方东一配变	10	200	72	72
32918	东台	曹殷二配变	10	200	72	72

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32919	东台	建东十配变	10	200	71	71
32920	东台	郝苴八配变	10	200	71	71
32921	东台	迎富二配变	10	200	71	71
32922	东台	鲍庄9配变	10	200	71	71
32923	东台	倪莫五配变	10	400	71	71
32924	东台	普新15配变	10	200	71	71
32925	东台	堤利十二配变	10	400	71	71
32926	东台	进胜四配变	10	400	70	70
32927	东台	东兴十配变	10	200	70	70
32928	东台	翻身一配变	10	200	70	70
32929	东台	永和11配变	10	200	70	70
32930	东台	建洋十八配变	10	200	70	70
32931	东台	周徐三配变	10	200	70	70
32932	东台	陶灶11#配变	10	200	70	70
32933	东台	梁南十一配变	10	200	69	69
32934	东台	牌楼10配变	10	200	69	69
32935	东台	双新16配变	10	200	69	69
32936	东台	王珏3配变	10	200	69	69
32937	东台	小凡(六)配变	10	200	69	69

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32938	东台	甘港1配变	10	200	69	69
32939	东台	牌楼5配变	10	200	68	68
32940	东台	芦东四配变	10	400	68	68
32941	东台	振奋4配变	10	400	0	0
32942	东台	天兴二号配变	10	200	68	68
32943	东台	塘南三配变	10	200	68	68
32944	东台	殷韩二配变	10	200	68	68
32945	东台	坚强九配变	10	400	68	68
32946	东台	通榆九台片	10	200	67	67
32947	东台	建东四配变	10	200	67	67
32948	东台	秦甸五#配变	10	200	67	67
32949	东台	董贤10配变	10	200	67	67
32950	东台	一灶九配变	10	200	67	67
32951	东台	集镇五配变	10	200	67	67
32952	东台	溪北一配变	10	400	67	67
32953	东台	董贤11#配变	10	200	67	67
32954	东台	蒋坝六配变	10	200	67	67
32955	东台	梁西15#配变	10	200	66	66
32956	东台	丰西20配变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32957	东台	陈文五配变	10	200	66	66
32958	东台	王埭三配变	10	200	0	0
32959	东台	建洋二十八配变	10	200	66	66
32960	东台	陈文七配变	10	200	66	66
32961	东台	蟒河3配变	10	200	65	65
32962	东台	北于3#配变	10	200	65	65
32963	东台	文华9#配变	10	200	65	65
32964	东台	富安公用1#配变	10	200	65	65
32965	东台	牌沟10配变	10	200	65	65
32966	东台	东闸九配变	10	200	65	65
32967	东台	万升10#变	10	200	64	64
32968	东台	双新九配变	10	200	64	64
32969	东台	普新7配变	10	200	64	64
32970	东台	三林五配变	10	400	64	64
32971	东台	丰南10配变	10	200	64	64
32972	东台	种子场五配变(专项)	10	400	64	64
32973	东台	中合14配变	10	200	64	64
32974	东台	英雄五配变	10	200	64	64
32975	东台	乐园五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32976	东台	新海十一配变	10	200	63	63
32977	东台	四洋六配变	10	200	63	63
32978	东台	蟒河一配变	10	200	63	63
32979	东台	边闸十六配变	10	200	62	62
32980	东台	横桥3#配变	10	200	62	62
32981	东台	大同2配变	10	200	62	62
32982	东台	高窑19#配变	10	200	62	62
32983	东台	鲍南6配变	10	200	62	62
32984	东台	仲韩一配变	10	200	62	62
32985	东台	东兴八配变	10	200	62	62
32986	东台	梁南八配变	10	200	62	62
32987	东台	鹤西(8)配变	10	200	61	61
32988	东台	双洋四配变	10	200	61	61
32989	东台	鲍南13#配变	10	400	61	61
32990	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	0	0
32991	东台	广山5配变	10	200	61	61
32992	东台	蔡六18#配变	10	200	61	61
32993	东台	杭庄5#配变	10	200	61	61
32994	东台	祁刘三配变	10	200	61	61

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
32995	东台	东闸十配变	10	200	61	61
32996	东台	鲍一八配变	10	200	61	61
32997	东台	九里5#配变	10	200	61	61
32998	东台	周舍一号配变	10	200	61	61
32999	东台	双赵四配变	10	200	60	60
33000	东台	蔡六17配变	10	200	60	60
33001	东台	永和(7)配变	10	200	60	60
33002	东台	缪杭9配变	10	200	60	60
33003	东台	藏冯4#配变	10	200	60	60
33004	东台	谢庄六配变	10	200	60	60
33005	东台	潘介8#配变	10	200	60	60
33006	东台	大凡一配变	10	200	59	59
33007	东台	如二二配变	10	200	59	59
33008	东台	徐港一配变	10	200	59	59
33009	东台	陶灶一配变	10	200	59	59
33010	东台	堤利八配变	10	200	59	59
33011	东台	一灶16#配变	10	200	59	59
33012	东台	梁西10配变	10	200	58	58
33013	东台	倪王三配变	10	200	58	58

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33014	东台	陈庄一配变	10	400	58	58
33015	东台	泰山三配变	10	200	58	58
33016	东台	边闸五配变	10	200	57	57
33017	东台	东光7配变	10	200	57	57
33018	东台	东闸七配变	10	200	57	57
33019	东台	丁庄三配变	10	200	57	57
33020	东台	如二9配变	10	200	57	57
33021	东台	仓南一配变	10	160	0	0
33022	东台	乐园14#配变	10	400	0	0
33023	东台	高窑9配变	10	200	57	57
33024	东台	小凡2#配变	10	200	57	57
33025	东台	三灶7号变	10	400	57	57
33026	东台	东光十台片	10	200	57	57
33027	东台	三曹12#配变	10	100	57	57
33028	东台	唐王五配变	10	400	56	56
33029	东台	东里4配变	10	200	56	56
33030	东台	泰山10#配变	10	400	56	56
33031	东台	双洋十一配变	10	200	56	56
33032	东台	尖北三配变	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33033	东台	堤东十一配变	10	200	55	55
33034	东台	大同五配变	10	200	55	55
33035	东台	北杨7#配变	10	200	55	55
33036	东台	郑介10#配变	10	200	55	55
33037	东台	秦甸三配变	10	200	55	55
33038	东台	六烈八配变	10	200	54	54
33039	东台	草舍21配变	10	400	54	54
33040	东台	唐介2#配变	10	400	54	54
33041	东台	如二三配变	10	400	54	54
33042	东台	臧冯10#配变	10	200	53	53
33043	东台	梁西11配变	10	400	53	53
33044	东台	丰南六配变	10	100	53	53
33045	东台	倪王1#配变	10	200	53	53
33046	东台	泰山11配变	10	200	53	53
33047	东台	郝苴五配变	10	200	53	53
33048	东台	谢庄二配变	10	200	53	53
33049	东台	闸南9#配变	10	100	52	52
33050	东台	殷程15#配变	10	200	52	52
33051	东台	红中1配变	10	400	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33052	东台	堤东七配变	10	200	52	52
33053	东台	东里3配变	10	200	52	52
33054	东台	鹤西10配变	10	200	51	51
33055	东台	街北十八配变	10	200	51	51
33056	东台	白云10配变	10	200	51	51
33057	东台	通榆十一台片	10	200	51	51
33058	东台	洋团5配变	10	200	51	51
33059	东台	陶灶6配变	10	200	51	51
33060	东台	沈元8配变	10	200	51	51
33061	东台	沿海七配变	10	200	50	50
33062	东台	永和9配变	10	200	50	50
33063	东台	建洋九配变	10	400	50	50
33064	东台	徐塘一配变	10	200	49	49
33065	东台	陶灶四配变	10	400	49	49
33066	东台	王亮一配变	10	200	49	49
33067	东台	郁杨二配变	10	200	49	49
33068	东台	华美一配变	10	315	0	0
33069	东台	沈桥二配变	10	200	48	48
33070	东台	双洋六台片	10	400	47	47

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33071	东台	大村四配变	10	200	47	47
33072	东台	王珏7#配变	10	200	47	47
33073	东台	陈庄四配变	10	200	47	47
33074	东台	董乐二配变	10	200	46	46
33075	东台	朝阳二配变	10	200	0	0
33076	东台	振奋#7配变	10	200	0	0
33077	东台	方东三配变	10	200	45	45
33078	东台	灶南22#配变	10	200	45	45
33079	东台	陶灶10#配变	10	200	45	45
33080	东台	郝苴十配变	10	200	45	45
33081	东台	沈桥四配变	10	200	45	45
33082	东台	李舍11配变	10	200	45	45
33083	东台	鹤西(二)配变	10	400	45	45
33084	东台	张仇三配变	10	200	45	45
33085	东台	鼓劲八配变	10	400	0	0
33086	东台	朱陈八配变	10	200	45	45
33087	东台	东兴一配变	10	200	45	45
33088	东台	东兴五配变	10	200	44	44
33089	东台	普新3配变	10	200	44	44

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33090	东台	郁家二配变	10	400	44	44
33091	东台	唐柳一配变	10	400	44	44
33092	东台	沈元3#配变	10	200	43	43
33093	东台	舍联1配变	10	200	43	43
33094	东台	朱陈10#配变	10	200	43	43
33095	东台	东兴14#配变	10	400	43	43
33096	东台	郁家一配变	10	200	43	43
33097	东台	甘港13配变	10	200	43	43
33098	东台	牌楼十二配变	10	200	43	43
33099	东台	梁南九配变	10	400	43	43
33100	东台	如二四配变	10	200	43	43
33101	东台	卞团八配变	10	200	42	42
33102	东台	殷程10配变	10	200	42	42
33103	东台	蟒河15配变	10	200	42	42
33104	东台	六里七配变	10	200	42	42
33105	东台	东岔七配变	10	100	42	42
33106	东台	高窑四配变	10	200	41	41
33107	东台	丰西二配变	10	200	40	40
33108	东台	红中二配变	10	400	40	40

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33109	东台	洋桥3配变	10	200	39	39
33110	东台	东兴六配变	10	200	39	39
33111	东台	鹤伦一配变	10	200	39	39
33112	东台	建洋十三配变	10	200	39	39
33113	东台	红花十配变	10	200	0	0
33114	东台	鹤西四配变	10	200	38	38
33115	东台	乐园#13配变	10	400	0	0
33116	东台	安乐7配变	10	200	38	38
33117	东台	鼓劲九配变	10	400	0	0
33118	东台	戴西1配变	10	200	38	38
33119	东台	九总五配变	10	200	38	38
33120	东台	徐塘5配变	10	200	38	38
33121	东台	乐园2配变	10	400	0	0
33122	东台	正团九配变	10	200	37	37
33123	东台	李舍十配变	10	200	37	37
33124	东台	殷韩7配变	10	200	37	37
33125	东台	殷程11配变	10	200	36	36
33126	东台	前哨六配变	10	200	36	36
33127	东台	如二六配变	10	200	36	36

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33128	东台	缪杭一配变	10	200	36	36
33129	东台	翻身2#配变	10	200	36	36
33130	东台	舍联6#配变	10	200	36	36
33131	东台	九里3#配变	10	200	36	36
33132	东台	灶南9配变	10	200	36	36
33133	东台	九里6#配变	10	200	35	35
33134	东台	梁东(7)配变	10	200	35	35
33135	东台	梁南13配变	10	200	35	35
33136	东台	李舍十七配变	10	200	35	35
33137	东台	徐港4配变	10	200	35	35
33138	东台	天兴四号配变	10	200	35	35
33139	东台	孔堡二配变	10	200	35	35
33140	东台	安乐二配变	10	160	34	34
33141	东台	曹殷一配变	10	200	34	34
33142	东台	梁南16配变	10	200	34	34
33143	东台	振中七配变	10	400	34	34
33144	东台	泰山7配变	10	200	34	34
33145	东台	苗桥5#配变	10	200	34	34
33146	东台	如意七配变	10	200	34	34

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33147	东台	沈垛7#配变	10	200	34	34
33148	东台	堤东十五配变	10	200	34	34
33149	东台	大洋17配变	10	200	34	34
33150	东台	北杨三配变	10	200	34	34
33151	东台	永和2配变	10	200	33	33
33152	东台	梁九9#配变	10	200	33	33
33153	东台	陶灶(五)配变	10	200	33	33
33154	东台	东岔二配变	10	200	33	33
33155	东台	高窑七配变	10	200	33	33
33156	东台	富南七配变	10	200	32	32
33157	东台	陶灶七配变	10	200	32	32
33158	东台	廉贻集镇27#配变	10	100	32	32
33159	东台	乐园十配变	10	315	0	0
33160	东台	徐港5#配变	10	200	32	32
33161	东台	沈元10配变	10	200	32	32
33162	东台	双新2配变	10	400	31	31
33163	东台	边闸二配变	10	200	31	31
33164	东台	东台集镇24#配变	10	400	30	30
33165	东台	富新九配变	10	200	30	30

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33166	东台	沈乐2配变	10	200	30	30
33167	东台	永和五配变	10	200	30	30
33168	东台	牌楼(三)配变	10	200	29	29
33169	东台	华美八配变	10	200	0	0
33170	东台	建洋三配变	10	200	29	29
33171	东台	陈文一配变	10	200	29	29
33172	东台	振奋3#配变	10	400	0	0
33173	东台	乐意2#配变	10	200	29	29
33174	东台	双新(六)配变	10	200	29	29
33175	东台	堤东六配变	10	200	29	29
33176	东台	谷丰四配变	10	200	28	28
33177	东台	唐柳10#配变	10	200	28	28
33178	东台	闸南(四)配变	10	200	28	28
33179	东台	尖北五配变	10	200	27	27
33180	东台	单南8配变	10	200	27	27
33181	东台	金桥(3)配变	10	200	27	27
33182	东台	存山八配变	10	200	26	26
33183	东台	塘坝4#配变	10	200	26	26
33184	东台	新河4#配变	10	200	25	25

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33185	东台	牌楼二配变	10	200	25	25
33186	东台	堤利五配变	10	200	25	25
33187	东台	芦东七台片	10	200	25	25
33188	东台	万升3#配变	10	200	24	24
33189	东台	三洋四配变	10	200	24	24
33190	东台	梁东9配变	10	200	24	24
33191	东台	永和三配变	10	200	23	23
33192	东台	六烈五配变	10	200	23	23
33193	东台	普新(24)配变	10	200	23	23
33194	东台	洋桥4配变	10	200	23	23
33195	东台	谢庄一配变	10	200	23	23
33196	东台	陶灶8配变	10	200	22	22
33197	东台	梁南六配变	10	200	22	22
33198	东台	沈元九配变	10	200	22	22
33199	东台	三洋五配变	10	200	21	21
33200	东台	堤东四配变	10	200	20	20
33201	东台	芦东六配变	10	200	20	20
33202	东台	堤东九配变	10	200	20	20
33203	东台	鼓劲十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33204	东台	洋桥1配变	10	200	19	19
33205	东台	方东六配变杆上配变	10	200	19	19
33206	东台	红花二配变	10	200	0	0
33207	东台	乐园八配变	10	400	0	0
33208	东台	朱庄(二)号配变	10	200	18	18
33209	东台	九总九配变	10	200	18	18
33210	东台	谷丰八配变	10	200	17	17
33211	东台	乐园11#配变	10	200	0	0
33212	东台	鹤西9配变	10	200	16	16
33213	东台	乐园四配变	10	200	0	0
33214	东台	戴西2配变	10	200	15	15
33215	东台	尖北四配变	10	200	15	15
33216	东台	河口(5)配变	10	200	15	15
33217	东台	双洋十三配变	10	200	15	15
33218	东台	陈庄三配变	10	200	15	15
33219	东台	如意2配变	10	200	14	14
33220	东台	泰山2#配变	10	200	14	14
33221	东台	缪杭11配变	10	100	14	14
33222	东台	堤利二配变	10	200	14	14

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33223	东台	前哨四配变	10	200	13	13
33224	东台	河口三配变	10	100	13	13
33225	东台	曹殷4配变	10	200	13	13
33226	东台	海堤六配变	10	200	12	12
33227	东台	董贤四配变	10	200	12	12
33228	东台	六里三配变	10	200	12	12
33229	东台	陈庄六配变	10	200	12	12
33230	东台	鲍一9#配变	10	200	11	11
33231	东台	丁堡七配变	10	200	11	11
33232	东台	东渣四配变	10	200	11	11
33233	东台	梁西四配变	10	200	11	11
33234	东台	广山8#配变	10	200	10	10
33235	东台	殷韩(11)配变	10	200	10	10
33236	东台	振奋2配变	10	200	0	0
33237	东台	张垛(四)配变	10	200	9	9
33238	东台	尖南二配变	10	400	9	9
33239	东台	北庄(1)配变	10	200	9	9
33240	东台	陈文三配变	10	200	9	9
33241	东台	三林二配变	10	200	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33242	东台	舍联2配变	10	200	9	9
33243	东台	堤利六配变	10	200	9	9
33244	东台	殷韩(6)配变	10	200	9	9
33245	东台	梁西2#配变	10	200	8	8
33246	东台	北庄(2)配变	10	200	8	8
33247	东台	红花五配变	10	400	0	0
33248	东台	张仇1配变	10	200	7	7
33249	东台	陶灶3配变	10	400	7	7
33250	东台	大村二配变	10	200	7	7
33251	东台	周徐一配变	10	200	7	7
33252	东台	街道十五配变	10	200	7	7
33253	东台	建海三配变	10	200	6	6
33254	东台	梁西六配变	10	200	6	6
33255	东台	红花#18配变	10	200	0	0
33256	东台	东闸十四配变	10	200	5	5
33257	东台	安梁一配变	10	200	5	5
33258	东台	振奋5配变	10	400	0	0
33259	东台	振中五配变	10	400	4	4
33260	东台	联边九配变	10	200	4	4

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33261	东台	唐柳八配变	10	200	4	4
33262	东台	唐柳二配变	10	200	4	4
33263	东台	仲韩四配变	10	160	3	3
33264	东台	杨舍三配变	10	200	3	3
33265	东台	华美五配变	10	400	0	0
33266	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	0	0
33267	东台	乐园三配变	10	400	0	0
33268	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	0	0
33269	东台	红花八配变	10	400	0	0
33270	东台	振奋6配变	10	200	0	0
33271	东台	振奋一配变	10	400	0	0
33272	东台	乐园一配变	10	200	0	0
33273	东台	唐胜六配变	10	200	0	0
33274	东台	建设1配变	10	200	0	0
33275	东台	建设8#配变	10	400	0	0
33276	东台	建中七配变	10	200	0	0
33277	东台	建中3配变	10	200	0	0
33278	东台	建中5配变	10	200	0	0
33279	东台	建中4配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33280	东台	卢港四配变	10	200	0	0
33281	东台	洼灶四配变	10	200	0	0
33282	东台	建中6配变	10	200	0	0
33283	东台	建中八配变	10	200	0	0
33284	东台	建设二配变	10	400	0	0
33285	东台	建设三配变	10	200	0	0
33286	东台	郜灶三配变	10	200	0	0
33287	东台	建中二配变	10	200	0	0
33288	东台	建中十配变	10	200	0	0
33289	东台	建设七配变	10	200	0	0
33290	东台	建中9配变	10	400	0	0
33291	东台	洼灶二配变	10	400	0	0
33292	东台	建中一配变	10	400	0	0
33293	东台	建设6#配变	10	400	0	0
33294	东台	洼灶一配变	10	400	0	0
33295	东台	郜灶一配变	10	400	0	0
33296	东台	郜灶四配变	10	400	0	0
33297	东台	红花#14配变	10	200	0	0
33298	东台	唐胜五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33299	东台	兴安三配变	10	200	0	0
33300	东台	高众十配变	10	200	0	0
33301	东台	红花#12配变	10	200	160	0
33302	东台	官坝六配变	10	200	160	0
33303	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	160	0
33304	东台	高众#15配变	10	400	0	0
33305	东台	唐胜四配变	10	400	4	0
33306	东台	兴安四配变	10	200	6	0
33307	东台	高众三配变	10	200	11	0
33308	东台	唐胜一配变	10	200	12	0
33309	东台	高众#14配变	10	200	14	0
33310	东台	兴安十一配变	10	200	18	0
33311	东台	官坝五配变	10	200	19	0
33312	东台	官坝7配变	10	200	20	0
33313	东台	高众6配变	10	400	22	0
33314	东台	红花#16配变	10	400	26	0
33315	东台	官坝二配变	10	400	29	0
33316	东台	高众#16配变	10	315	0	0
33317	东台	高众十二配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33318	东台	官坝1配变	10	400	36	0
33319	东台	官坝3#配变	10	400	46	0
33320	东台	高众二配变	10	315	7	0
33321	东台	官坝10#配变	10	200	66	0
33322	东台	高众七配变	10	315	17	0
33323	东台	红花三配变	10	400	74	0
33324	东台	高众五配变	10	200	79	0
33325	东台	兴安五配变	10	200	83	0
33326	东台	官坝八配变	10	200	86	0
33327	东台	兴安二配变	10	200	89	0
33328	东台	高众17#配变	10	400	93	0
33329	东台	高众十三配变	10	200	100	0
33330	东台	高众十一配变	10	200	108	0
33331	东台	兴安一配变	10	200	113	0
33332	东台	官坝#9配变	10	200	114	0
33333	东台	兴安十配变	10	200	117	0
33334	东台	兴安六配变	10	400	118	0
33335	东台	高众四配变	10	200	129	0
33336	东台	高众八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33337	东台	红花十一配变	10	400	136	0
33338	东台	唐胜2#配变	10	400	104	0
33339	东台	高众九配变	10	400	105	0
33340	东台	高众一配变	10	400	14	0
33341	东台	兴安十二配变	10	200	151	0
33342	东台	红花七配变	10	400	131	0
33343	东台	兴安七配变	10	400	148	0
33344	东台	红花4配变	10	400	261	0
33345	东台	孙东46连1#配变	10	400	320	0
33346	东台	孙东49连2#配变	10	400	320	0
33347	东台	华翔2#配变	10	400	320	0
33348	东台	孙东45连4#配变	10	400	320	0
33349	东台	孙东43连2#配变	10	400	320	0
33350	东台	孙东47连1#配变	10	400	320	0
33351	东台	孙东49连1#配变	10	400	320	0
33352	东台	孙东50连2#配变	10	400	320	0
33353	东台	孙东46连2#配变	10	400	320	0
33354	东台	花川2#配变	10	400	320	0
33355	东台	孙东49连4#配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33356	东台	华翔5#配变	10	100	80	0
33357	东台	孙东46连4#配变	10	400	320	0
33358	东台	华翔1#配变	10	400	320	0
33359	东台	华翔3#配变	10	400	320	0
33360	东台	孙东46连3#配变	10	400	320	0
33361	东台	花川4#配变	10	400	320	0
33362	东台	孙东45连1#配变	10	400	320	0
33363	东台	孙东49连5#配变	10	100	80	0
33364	东台	孙东42连2#配变	10	400	320	0
33365	东台	华翔4#配变	10	400	320	0
33366	东台	孙东44连2#配变	10	400	320	0
33367	东台	孙东50连1#配变	10	400	320	0
33368	东台	孙东44连1#配变	10	400	320	0
33369	东台	孙东49连3#配变	10	400	320	0
33370	东台	花川1#配变	10	400	320	0
33371	东台	花川3#配变	10	400	320	0
33372	东台	孙东43连1#配变	10	400	320	0
33373	东台	孙东48连2#配变	10	400	320	0
33374	东台	孙东42连3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33375	东台	孙东51连2#配变	10	400	320	0
33376	东台	孙东48连1#配变	10	400	320	0
33377	东台	孙东45连3#配变	10	400	320	0
33378	东台	孙东50连6#配变	10	400	320	0
33379	东台	孙东42连1#配变	10	400	320	0
33380	东台	孙东45连2#配变	10	400	320	0
33381	东台	孙东47连2#配变	10	400	320	0
33382	东台	孙东51连1#配变	10	400	320	0
33383	东台	孙东47连3#配变	10	400	304	0
33384	东台	黄坝6配变	10	400	0	0
33385	东台	垛坝七配变	10	200	0	0
33386	东台	垛坝10#配变	10	400	0	0
33387	东台	蒋坝10配变	10	400	0	0
33388	东台	应东7#配变	10	400	0	0
33389	东台	蒋坝13#配变	10	400	0	0
33390	东台	应东6#配变	10	200	0	0
33391	东台	海堰15#配变	10	200	0	0
33392	东台	应西三配变	10	400	0	0
33393	东台	蒋坝四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33394	东台	垛坝八配变	10	200	0	0
33395	东台	垛坝一配变	10	200	0	0
33396	东台	应东8#配变	10	200	0	0
33397	东台	蒋坝三配变	10	200	0	0
33398	东台	应西四配变	10	400	0	0
33399	东台	应东二配变	10	400	0	0
33400	东台	应东四配变	10	200	0	0
33401	东台	垛坝四配变	10	200	0	0
33402	东台	蒋坝一配变	10	200	0	0
33403	东台	应东五配变	10	200	0	0
33404	东台	应东一配变	10	200	0	0
33405	东台	垛坝二配变	10	400	0	0
33406	东台	垛坝五配变	10	400	0	0
33407	东台	应东三配变	10	400	0	0
33408	东台	应西二配变	10	400	0	0
33409	东台	蒋坝8#配变	10	400	0	0
33410	东台	辛勤一配变	10	400	0	0
33411	东台	海堰20#配变	10	400	0	0
33412	东台	海堰21#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33413	东台	应西5#配变	10	400	0	0
33414	东台	蒋坝2#配变	10	400	0	0
33415	东台	海堰11#配变	10	400	0	0
33416	东台	海堰7#配变	10	400	0	0
33417	东台	海堰14配变	10	400	0	0
33418	东台	应西一配变	10	400	0	0
33419	东台	辛勤9#配变	10	400	0	0
33420	东台	蒋坝11#配变	10	400	0	0
33421	东台	垛坝九配变	10	400	0	0
33422	东台	垛坝11#配变	10	400	0	0
33423	东台	垛坝六配变	10	400	0	0
33424	东台	垛坝20#配变	10	400	0	0
33425	东台	垛坝3#配变	10	630	0	0
33426	东台	团西五配变	10	200	0	0
33427	东台	团北9#配变	10	400	0	0
33428	东台	长寿1#配变	10	400	0	0
33429	东台	科农三配变	10	200	0	0
33430	东台	东海2#配变	10	400	0	0
33431	东台	双仙二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33432	东台	龙塘二配变	10	400	0	0
33433	东台	龙塘5号配变	10	400	0	0
33434	东台	科农一配变	10	400	0	0
33435	东台	东海一配变	10	400	0	0
33436	东台	长寿2#配变	10	400	0	0
33437	东台	科农四配变	10	200	0	0
33438	东台	双仙三配变	10	200	0	0
33439	东台	双仙一配变	10	400	0	0
33440	东台	三兴二十配变	10	200	0	0
33441	东台	三兴二十三配变	10	200	0	0
33442	东台	东海3#配变	10	400	0	0
33443	东台	科农二配变	10	400	0	0
33444	东台	悦棠湾4配变	10	800	0	0
33445	东台	悦棠湾10配变	10	800	0	0
33446	东台	悦棠湾8配变	10	800	0	0
33447	东台	悦棠湾14配变	10	800	0	0
33448	东台	悦棠湾2配变	10	800	0	0
33449	东台	悦棠湾6配变	10	800	0	0
33450	东台	悦棠湾12配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33451	东台	沙灶九配变	10	200	0	0
33452	东台	沙灶十六配变	10	200	0	0
33453	东台	万洋三配变	10	200	0	0
33454	东台	沙灶十四配变	10	400	320	0
33455	东台	沙灶八配变	10	200	4	0
33456	东台	川河五配变	10	200	14	0
33457	东台	沙灶十八配变	10	200	17	0
33458	东台	万洋二配变	10	200	40	0
33459	东台	川河八配变	10	200	81	0
33460	东台	川河一配变	10	200	47	0
33461	东台	川河七配变	10	200	56	0
33462	东台	沙灶十五配变	10	200	61	0
33463	东台	沙灶十一配变	10	200	67	0
33464	东台	万洋四配变	10	200	69	0
33465	东台	川河四配变	10	200	71	0
33466	东台	川河三配变	10	200	85	0
33467	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	90	0
33468	东台	薛行九配变	10	200	90	0
33469	东台	沙灶十二配变	10	200	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33470	东台	沙灶十配变	10	200	100	0
33471	东台	水产场一配变	10	400	91	0
33472	东台	沙灶一配变	10	200	126	0
33473	东台	薛行五配变	10	200	125	0
33474	东台	万洋六配变	10	200	127	0
33475	东台	薛行二配变	10	200	129	0
33476	东台	万洋七配变	10	200	130	0
33477	东台	一仓六配变	10	200	136	0
33478	东台	川河二配变	10	200	138	0
33479	东台	万洋一配变	10	200	160	0
33480	东台	沙灶七配变	10	200	143	0
33481	东台	薛行三配变	10	200	143	0
33482	东台	七一桥二配变	10	200	145	0
33483	东台	万洋五配变	10	200	160	0
33484	东台	薛行八配变	10	200	147	0
33485	东台	川河九配变（节能）	10	200	147	0
33486	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	148	0
33487	东台	沙灶六配变	10	200	152	0
33488	东台	沙灶五配变	10	400	31	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33489	东台	沙灶十七配变	10	400	141	0
33490	东台	薛行四配变	10	400	221	0
33491	东台	薛行七配变	10	400	223	0
33492	东台	川河十配变	10	400	232	0
33493	东台	川河六配变	10	400	251	0
33494	东台	七一桥六配变	10	400	242	0
33495	东台	薛行一配变	10	400	257	0
33496	东台	沙灶三配变	10	400	215	0
33497	东台	新伍五配变	10	400	291	0
33498	东台	一仓居委会三配变	10	400	292	0
33499	东台	沙灶二配变	10	400	295	0
33500	东台	薛行六配变	10	400	296	0
33501	东台	沙灶四配变	10	400	299	0
33502	东台	永富5#配变	10	200	0	0
33503	东台	复昕10#配变	10	200	0	0
33504	东台	永富2#配变	10	200	0	0
33505	东台	永富七配变	10	400	0	0
33506	东台	上灶4#配变	10	200	0	0
33507	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33508	东台	上灶5#配变	10	200	0	0
33509	东台	复听(8)#配变	10	200	0	0
33510	东台	永富6#配变	10	400	0	0
33511	东台	九灶6#配变	10	200	0	0
33512	东台	上灶11#配变	10	200	0	0
33513	东台	九灶10#配变	10	200	0	0
33514	东台	复听2#配变	10	200	0	0
33515	东台	复听(6)#配变	10	250	0	0
33516	东台	永富1#配变	10	400	0	0
33517	东台	安乐1#配变	10	400	0	0
33518	东台	复听1#配变（节能变）	10	200	0	0
33519	东台	复听5#配变	10	200	0	0
33520	东台	复听4#配变	10	200	0	0
33521	东台	九灶3#配变	10	200	0	0
33522	东台	五里1#配变	10	200	0	0
33523	东台	复听7#配变	10	250	0	0
33524	东台	上灶8#配变	10	200	0	0
33525	东台	十灶4#配变	10	200	0	0
33526	东台	永富3#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33527	东台	复昕9#配变	10	400	0	0
33528	东台	九灶9#配变	10	200	0	0
33529	东台	丰富6#配变	10	200	0	0
33530	东台	上灶1#配变	10	200	0	0
33531	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	0	0
33532	东台	九灶1#配变	10	200	0	0
33533	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	0	0
33534	东台	上灶2#配变	10	200	0	0
33535	东台	丰富8#配变	10	200	0	0
33536	东台	勤丰3#配变	10	200	0	0
33537	东台	复昕3#配变	10	400	0	0
33538	东台	永富4#配变	10	400	0	0
33539	东台	上灶10#配变	10	200	0	0
33540	东台	丰富5#配变	10	400	0	0
33541	东台	丰富1#配变	10	400	0	0
33542	东台	丰盈八配变	10	200	0	0
33543	东台	丰盈二配变	10	400	0	0
33544	东台	房家9#配变	10	400	0	0
33545	东台	严灶7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33546	东台	光华1#配变	10	200	0	0
33547	东台	界河4配变	10	200	0	0
33548	东台	界河一配变	10	200	0	0
33549	东台	光华三配变	10	200	0	0
33550	东台	房家六配变	10	200	0	0
33551	东台	严灶二配变	10	200	0	0
33552	东台	光华11#配变	10	200	0	0
33553	东台	光华四配变	10	200	0	0
33554	东台	光华六配变	10	200	0	0
33555	东台	严灶三配变	10	200	0	0
33556	东台	丰盈三配变	10	200	0	0
33557	东台	光华五配变	10	200	0	0
33558	东台	界河8#配变	10	200	0	0
33559	东台	光华10#配变	10	400	0	0
33560	东台	丰盈一配变	10	400	0	0
33561	东台	光华9#配变	10	200	0	0
33562	东台	丰盈六配变	10	200	0	0
33563	东台	光华七配变	10	200	0	0
33564	东台	丰盈10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33565	东台	丰盈四配变	10	200	0	0
33566	东台	光华12#配变	10	200	0	0
33567	东台	房家三配变	10	200	0	0
33568	东台	房家五配变	10	200	0	0
33569	东台	严灶五配变	10	200	0	0
33570	东台	房家一配变	10	200	0	0
33571	东台	严灶四配变	10	200	0	0
33572	东台	界河六配变	10	400	0	0
33573	东台	丰盈五配变	10	400	0	0
33574	东台	丰盈七配变	10	400	0	0
33575	东台	房家七配变	10	400	0	0
33576	东台	光华八配变	10	400	0	0
33577	东台	严灶6#配变	10	400	0	0
33578	东台	严灶一配变	10	400	0	0
33579	东台	光华二配变	10	400	0	0
33580	东台	房家二配变	10	400	0	0
33581	东台	房家8#配变	10	400	0	0
33582	东台	房家四配变	10	400	0	0
33583	东台	联北十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33584	东台	联北六配变	10	400	0	0
33585	东台	联北二配变	10	200	0	0
33586	东台	机场一配变	10	200	0	0
33587	东台	机场五配变	10	200	0	0
33588	东台	临南五配变	10	200	0	0
33589	东台	林场一配变	10	200	0	0
33590	东台	机场八配变	10	200	0	0
33591	东台	机场六配变	10	200	0	0
33592	东台	临南六配变	10	200	0	0
33593	东台	联北一配变	10	200	0	0
33594	东台	新农二配变	10	200	0	0
33595	东台	临南十配变（节能）	10	200	0	0
33596	东台	联北十三配变	10	200	0	0
33597	东台	联北九配变	10	200	0	0
33598	东台	联北十六配变	10	200	0	0
33599	东台	新农#6配变	10	200	0	0
33600	东台	联北七配变	10	200	0	0
33601	东台	临南十二配变	10	200	0	0
33602	东台	机场七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33603	东台	机场九配变	10	200	0	0
33604	东台	临南四配变	10	200	0	0
33605	东台	联北十七配变	10	200	0	0
33606	东台	机场二配变	10	200	0	0
33607	东台	联北十一配变	10	200	0	0
33608	东台	临南九配变（节能）	10	200	0	0
33609	东台	机场四配变	10	200	0	0
33610	东台	临南十一配变	10	400	0	0
33611	东台	联北十四配变	10	400	0	0
33612	东台	联北五配变	10	400	0	0
33613	东台	临南三配变	10	400	0	0
33614	东台	联北十五配变	10	400	0	0
33615	东台	联北十二配变	10	400	0	0
33616	东台	联北八配变	10	400	0	0
33617	东台	机场三配变	10	400	0	0
33618	东台	联北四配变	10	400	0	0
33619	东台	临南一配变	10	400	0	0
33620	东台	联北三配变	10	400	0	0
33621	东台	临南二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33622	东台	临海七配变	10	200	0	0
33623	东台	二十三连二号配变	10	400	0	0
33624	东台	二十一连一号配变	10	400	0	0
33625	东台	十九连三配变	10	400	0	0
33626	东台	二十一连二号配变	10	400	0	0
33627	东台	蚕种场2#配变	10	200	0	0
33628	东台	十九连二号配变	10	400	0	0
33629	东台	二十二连一号配变	10	400	0	0
33630	东台	二十连一号配变	10	400	0	0
33631	东台	二十三连一号配变	10	400	0	0
33632	东台	二十二连四号配变	10	400	0	0
33633	东台	临海十一配变	10	200	0	0
33634	东台	临海六配变	10	200	0	0
33635	东台	二十一连三号配变	10	400	0	0
33636	东台	二十二连二号配变	10	400	0	0
33637	东台	二十四连二号配变	10	400	0	0
33638	东台	蚕种场三配变	10	400	0	0
33639	东台	十八连一号配变	10	400	0	0
33640	东台	二十五连一号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33641	东台	蚕种场1#配变	10	400	0	0
33642	东台	十九连一号配变	10	400	0	0
33643	东台	二十四连一号配变	10	400	0	0
33644	东台	临海十三配变	10	200	0	0
33645	东台	临海九配变	10	200	0	0
33646	东台	临海八配变	10	200	0	0
33647	东台	临海三配变	10	200	0	0
33648	东台	临海五配变	10	200	0	0
33649	东台	临海十二配变	10	200	0	0
33650	东台	临海二配变	10	200	0	0
33651	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	0	0
33652	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	0	0
33653	东台	集镇四配变（新农）	10	200	0	0
33654	东台	临海四配变	10	200	0	0
33655	东台	集镇三配变（新农）	10	200	0	0
33656	东台	临海十配变	10	200	0	0
33657	东台	集镇十配变(新农)	10	200	0	0
33658	东台	临海一配变	10	400	0	0
33659	东台	岔路口配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33660	东台	腰余三配变	10	200	0	0
33661	东台	三苴四配变	10	200	0	0
33662	东台	板余十配变	10	200	0	0
33663	东台	三苴十四配变	10	200	0	0
33664	东台	腰余七配变	10	200	0	0
33665	东台	许南5#配变	10	200	0	0
33666	东台	腰余十一配变	10	200	0	0
33667	东台	腰余二配变	10	200	0	0
33668	东台	三苴十配变	10	200	0	0
33669	东台	三苴十七配变	10	200	0	0
33670	东台	许河十七配变	10	200	0	0
33671	东台	官洋9#配变	10	200	0	0
33672	东台	高中九配变	10	200	0	0
33673	东台	腰余十配变	10	200	0	0
33674	东台	板余五配变	10	400	0	0
33675	东台	官洋二配变	10	200	0	0
33676	东台	板余十三配变	10	200	0	0
33677	东台	三苴十五配变	10	200	0	0
33678	东台	腰余五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33679	东台	高中18配变	10	200	0	0
33680	东台	官洋八配变	10	200	0	0
33681	东台	解放十配变	10	200	0	0
33682	东台	腰余四配变	10	200	0	0
33683	东台	腰余九配变	10	200	0	0
33684	东台	板余6配变	10	400	0	0
33685	东台	官洋14#配变	10	200	0	0
33686	东台	腰余十二配变	10	200	0	0
33687	东台	许南二配变	10	200	0	0
33688	东台	腰余一配变	10	200	0	0
33689	东台	腰余14#配变	10	200	0	0
33690	东台	板余十一配变	10	200	0	0
33691	东台	腰余八配变	10	200	0	0
33692	东台	三苴一配变	10	200	0	0
33693	东台	腰余(六)配变	10	400	0	0
33694	东台	板余四配变	10	400	0	0
33695	东台	三苴19#配变	10	200	0	0
33696	东台	官洋五配变	10	400	0	0
33697	东台	水产2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33698	东台	花中3#配变	10	200	160	0
33699	东台	花中1#配变	10	400	320	0
33700	东台	直属连2#配变	10	400	320	0
33701	东台	何垛41连5#配变	10	400	296	0
33702	东台	花西2#配变	10	400	320	0
33703	东台	直属连5#配变	10	400	320	0
33704	东台	何垛41连4#配变	10	200	133	0
33705	东台	何垛41连3#配变	10	200	160	0
33706	东台	花中2#配变	10	400	320	0
33707	东台	直属连3#配变	10	400	320	0
33708	东台	孙东44连3#配变	10	400	320	0
33709	东台	花东1#配变	10	400	320	0
33710	东台	何垛41连6#配变	10	200	160	0
33711	东台	建新11#配变	10	400	320	0
33712	东台	直属连1#配变	10	400	320	0
33713	东台	直属连4#配变	10	400	320	0
33714	东台	花东2#配变	10	400	320	0
33715	东台	花西1#配变	10	400	302	0
33716	东台	花西3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33717	东台	花西4#配变	10	400	320	0
33718	东台	何垛41连7#配变	10	400	320	0
33719	东台	何垛41连2#配变	10	400	291	0
33720	东台	洼灶三号	10	200	0	0
33721	东台	梁中五配变	10	200	0	0
33722	东台	丰产8#配变	10	400	0	0
33723	东台	富洋新村12#配变	10	800	0	0
33724	东台	富洋新村14#配变	10	800	0	0
33725	东台	盈西9#配变	10	400	0	0
33726	东台	梁中12#配变	10	400	0	0
33727	东台	元兴20配变	10	400	0	0
33728	东台	梁中二配变	10	400	0	0
33729	东台	四灶二配变	10	200	0	0
33730	东台	盈西10#配变	10	400	0	0
33731	东台	富洋新村10#配变	10	800	0	0
33732	东台	富洋新村16#配变	10	800	0	0
33733	东台	梁中三配变	10	200	0	0
33734	东台	元兴二配变	10	400	0	0
33735	东台	邹坝二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33736	东台	元兴六配变	10	200	0	0
33737	东台	高峰二配变	10	200	0	0
33738	东台	富旗三配变	10	200	0	0
33739	东台	盈西四配变	10	200	0	0
33740	东台	高峰五配变	10	200	0	0
33741	东台	邹坝四配变	10	200	0	0
33742	东台	元兴8#配变	10	200	0	0
33743	东台	梁中四配变	10	200	0	0
33744	东台	丰产一配变	10	200	0	0
33745	东台	官北7#配变	10	200	0	0
33746	东台	高峰一配变	10	200	0	0
33747	东台	富旗一配变	10	400	0	0
33748	东台	富旗四配变	10	200	0	0
33749	东台	丰产三配变	10	200	0	0
33750	东台	河坝六配变	10	200	0	0
33751	东台	官北二配变	10	200	0	0
33752	东台	盈西三配变	10	200	0	0
33753	东台	梁中一配变	10	200	0	0
33754	东台	官北一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33755	东台	盈西11#配变	10	200	0	0
33756	东台	丰产五配变	10	400	0	0
33757	东台	高峰7#配变	10	200	0	0
33758	东台	梁中9#配变	10	400	0	0
33759	东台	元兴9#配变	10	200	0	0
33760	东台	元兴七配变	10	400	0	0
33761	东台	丰产二配变	10	200	0	0
33762	东台	梁中13#配变	10	200	0	0
33763	东台	官北三配变	10	200	0	0
33764	东台	七灶10#配变	10	200	0	0
33765	东台	盈西六配变	10	200	0	0
33766	东台	官北四配变	10	200	0	0
33767	东台	丰产四配变	10	200	0	0
33768	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	0	0
33769	东台	元兴一配变	10	400	0	0
33770	东台	邹坝一配变	10	400	0	0
33771	东台	元兴三配变	10	400	0	0
33772	东台	盈西一配变	10	400	0	0
33773	东台	盈西七配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33774	东台	七灶8#配变	10	400	0	0
33775	东台	官北6#配变	10	400	0	0
33776	东台	邹坝五配变	10	400	0	0
33777	东台	元兴四配变	10	400	0	0
33778	东台	四灶集镇7#配变	10	400	0	0
33779	东台	梁中10#配变	10	400	0	0
33780	东台	七灶一配变	10	400	0	0
33781	东台	高峰6#配变	10	400	0	0
33782	东台	梁中7#配变	10	400	0	0
33783	东台	丰收9#配变	10	400	0	0
33784	东台	高峰四配变	10	400	0	0
33785	东台	官北五配变	10	400	0	0
33786	东台	丰产9#配变	10	400	0	0
33787	东台	盈西2#配变	10	400	0	0
33788	东台	元兴五配变	10	400	0	0
33789	东台	梁中8配变	10	400	0	0
33790	东台	仓胜二配变	10	200	0	0
33791	东台	仓胜八配变	10	200	0	0
33792	东台	三渣二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33793	东台	王埙一配变	10	400	0	0
33794	东台	仓胜六配变	10	200	0	0
33795	东台	吴墩一配变	10	400	0	0
33796	东台	仓胜十一配变	10	200	0	0
33797	东台	吴墩八配变	10	400	0	0
33798	东台	绍河二配变	10	200	0	0
33799	东台	仓胜四配变	10	200	0	0
33800	东台	吴墩四配变	10	200	0	0
33801	东台	绍河四配变	10	200	0	0
33802	东台	绍河三配变	10	200	0	0
33803	东台	三渣九配变	10	200	0	0
33804	东台	绍河六配变	10	200	0	0
33805	东台	八一一配变	10	200	0	0
33806	东台	绍河一配变	10	200	0	0
33807	东台	三渣六配变	10	200	0	0
33808	东台	王埙六配变	10	200	0	0
33809	东台	绍河七配变	10	400	0	0
33810	东台	八一五配变	10	200	0	0
33811	东台	三渣五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33812	东台	仓胜五配变	10	200	0	0
33813	东台	王埙八配变	10	200	0	0
33814	东台	吴墩三配变	10	200	0	0
33815	东台	仓胜十二配变	10	200	0	0
33816	东台	三渣三配变	10	200	0	0
33817	东台	绍河五配变	10	200	0	0
33818	东台	仓胜十三配变	10	200	0	0
33819	东台	仓胜七配变	10	200	0	0
33820	东台	吴墩六配变	10	200	0	0
33821	东台	八一二配变	10	200	0	0
33822	东台	仓胜一配变	10	200	0	0
33823	东台	三渣四配变	10	200	0	0
33824	东台	三渣七配变	10	200	0	0
33825	东台	仓胜九配变	10	200	0	0
33826	东台	绍河十一配变	10	400	0	0
33827	东台	绍河九配变	10	400	0	0
33828	东台	三渣一配变	10	400	0	0
33829	东台	三渣八配变	10	400	0	0
33830	东台	镇西十九配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33831	东台	吴墩五配变	10	400	0	0
33832	东台	绍河十配变	10	400	0	0
33833	东台	绍河八配变	10	400	0	0
33834	东台	仓胜三配变	10	400	0	0
33835	东台	吴墩二配变	10	400	0	0
33836	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	0	0
33837	东台	薛舍6#配变	10	200	0	0
33838	东台	海丰集镇29#配变	10	400	0	0
33839	东台	海丰集镇19配变	10	400	0	0
33840	东台	团北四配变	10	400	0	0
33841	东台	海丰集镇1#配变	10	630	0	0
33842	东台	苏舍三配变	10	200	0	0
33843	东台	薛舍四配变	10	200	0	0
33844	东台	苏舍1#配变	10	400	0	0
33845	东台	新沟9#配变	10	200	0	0
33846	东台	海丰集镇21#配变	10	200	0	0
33847	东台	团西六配变	10	400	0	0
33848	东台	辛勤6#配变	10	200	0	0
33849	东台	团北五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33850	东台	团北六配变	10	200	0	0
33851	东台	辛勤12#配变	10	200	0	0
33852	东台	辛勤四配变	10	200	0	0
33853	东台	薛舍三配变	10	200	0	0
33854	东台	集镇七配变	10	200	0	0
33855	东台	辛勤13#配变	10	200	0	0
33856	东台	何舍13#配变	10	200	0	0
33857	东台	苏舍二配变	10	400	0	0
33858	东台	团北一配变	10	400	0	0
33859	东台	团北3配变	10	200	0	0
33860	东台	团西二配变	10	315	0	0
33861	东台	薛舍一配变	10	200	0	0
33862	东台	苏舍七配变	10	400	0	0
33863	东台	辛勤二配变	10	200	0	0
33864	东台	团西9#配变	10	200	0	0
33865	东台	海丰集镇20#配变	10	400	0	0
33866	东台	苏舍4配变	10	400	0	0
33867	东台	苏舍六配变	10	400	0	0
33868	东台	苏舍五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33869	东台	团北8#配变	10	400	0	0
33870	东台	海丰集镇九配变	10	400	0	0
33871	东台	辛勤8#配变	10	400	0	0
33872	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	0	0
33873	东台	海丰集镇28#配变	10	400	0	0
33874	东台	薛舍二配变	10	400	0	0
33875	东台	辛勤10配变	10	400	0	0
33876	东台	团北2#配变	10	400	0	0
33877	东台	海丰集镇二配变	10	400	0	0
33878	东台	团北七配变	10	400	0	0
33879	东台	辛勤5配变	10	400	0	0
33880	东台	海丰集镇18配变	10	400	0	0
33881	东台	新沟10配变	10	400	0	0
33882	东台	永胜三号配变	10	200	0	0
33883	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	0	0
33884	东台	永胜二配变	10	400	0	0
33885	东台	蒋泊14#配变	10	200	160	0
33886	东台	幸福十配变	10	200	160	0
33887	东台	蒋泊10#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33888	东台	幸福11#配变	10	400	320	0
33889	东台	蒋泊13#配变	10	200	160	0
33890	东台	梁海10#配变	10	200	160	0
33891	东台	美满九配变	10	200	14	0
33892	东台	练丁二高过载配变	10	200	14	0
33893	东台	姜盈八配变	10	200	16	0
33894	东台	蒋泊九配变	10	400	28	0
33895	东台	蒋泊五配变	10	200	43	0
33896	东台	美满一配变	10	200	50	0
33897	东台	美满十一配变	10	200	54	0
33898	东台	美满三配变	10	200	55	0
33899	东台	蒋泊16#配变	10	200	55	0
33900	东台	蒋泊四配变	10	200	61	0
33901	东台	六灶5配变	10	200	64	0
33902	东台	练丁一配变	10	200	74	0
33903	东台	姜盈2配变	10	200	74	0
33904	东台	幸福二高过载配变	10	200	78	0
33905	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	79	0
33906	东台	姜盈七配变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33907	东台	练丁四配变	10	200	83	0
33908	东台	姜盈5配变	10	200	88	0
33909	东台	蒋泊三配变	10	200	90	0
33910	东台	蒋泊七配变	10	200	92	0
33911	东台	练丁五配变	10	200	105	0
33912	东台	梁海9#配变	10	200	106	0
33913	东台	梁海二配变	10	200	108	0
33914	东台	蒋泊二配变	10	200	110	0
33915	东台	幸福8配变	10	200	115	0
33916	东台	蒋泊15#配变	10	200	116	0
33917	东台	美满十配变	10	200	116	0
33918	东台	蒋泊11#配变	10	200	117	0
33919	东台	梁海一配变	10	200	118	0
33920	东台	幸福三配变	10	200	130	0
33921	东台	姜盈4配变	10	400	131	0
33922	东台	梁海四配变	10	200	132	0
33923	东台	幸福四配变	10	200	132	0
33924	东台	蒋泊12#配变	10	200	135	0
33925	东台	梁海六配变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33926	东台	蒋泊17#配变	10	200	135	0
33927	东台	蒋泊一配变	10	200	139	0
33928	东台	美满六配变	10	200	144	0
33929	东台	蒋泊六配变	10	200	146	0
33930	东台	美满12#配变	10	200	146	0
33931	东台	幸福九配变	10	200	149	0
33932	东台	美满八配变	10	400	206	0
33933	东台	姜盈六#配变	10	400	229	0
33934	东台	梁海三配变	10	400	236	0
33935	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	237	0
33936	东台	美满四配变	10	400	239	0
33937	东台	幸福7#配变	10	400	241	0
33938	东台	幸福一配变	10	400	241	0
33939	东台	幸福六配变	10	400	243	0
33940	东台	美满五配变	10	400	266	0
33941	东台	练丁三配变	10	400	296	0
33942	东台	美满二配变	10	400	297	0
33943	东台	幸福五配变	10	400	300	0
33944	东台	梁海五配变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33945	东台	近海八配变	10	200	0	0
33946	东台	新川五配变	10	200	0	0
33947	东台	近海二配变	10	200	0	0
33948	东台	近海三配变	10	200	0	0
33949	东台	新川二配变	10	200	0	0
33950	东台	新川三配变	10	400	0	0
33951	东台	新川一配变	10	400	0	0
33952	东台	岔河七配变	10	200	0	0
33953	东台	新兴十二配变	10	200	0	0
33954	东台	仓东六配变	10	400	0	0
33955	东台	新兴七配变	10	200	0	0
33956	东台	岔河九配变（节能）	10	200	0	0
33957	东台	岔河五配变	10	200	0	0
33958	东台	官苴十一配变	10	200	0	0
33959	东台	官苴五配变	10	200	0	0
33960	东台	岔河八配变	10	400	0	0
33961	东台	临南十三配变	10	200	0	0
33962	东台	新兴六配变	10	200	0	0
33963	东台	官苴一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33964	东台	新兴三配变	10	200	0	0
33965	东台	新兴十一配变	10	200	0	0
33966	东台	官苴六配变	10	200	0	0
33967	东台	官苴七配变	10	200	0	0
33968	东台	新兴四配变	10	200	0	0
33969	东台	临南八配变	10	200	0	0
33970	东台	仓东5配变	10	200	0	0
33971	东台	新兴十四配变	10	200	0	0
33972	东台	官苴十配变	10	200	0	0
33973	东台	岔河六配变	10	200	0	0
33974	东台	新兴八配变	10	200	0	0
33975	东台	新兴五配变	10	200	0	0
33976	东台	新兴九配变	10	200	0	0
33977	东台	仓东四配变	10	200	0	0
33978	东台	新兴十配变	10	200	0	0
33979	东台	岔河一配变	10	200	0	0
33980	东台	镇北十四配变	10	200	0	0
33981	东台	仓东八配变	10	200	0	0
33982	东台	新兴2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
33983	东台	镇北十配变	10	200	0	0
33984	东台	官苴八配变	10	400	0	0
33985	东台	仓东一配变	10	200	0	0
33986	东台	官苴四配变	10	400	0	0
33987	东台	岔河十配变	10	400	0	0
33988	东台	临南七配变	10	400	0	0
33989	东台	岔河三配变	10	400	0	0
33990	东台	官苴九配变	10	400	0	0
33991	东台	岔河四配变	10	400	0	0
33992	东台	官苴三配变	10	400	0	0
33993	东台	官苴二配变	10	400	0	0
33994	东台	仓东二配变	10	400	0	0
33995	东台	新兴一配变	10	400	0	0
33996	东台	新兴十三配变	10	400	0	0
33997	东台	岔河二配变	10	400	0	0
33998	东台	仓东七配变	10	400	0	0
33999	东台	镇北十三配变	10	400	0	0
34000	东台	东胜十一配变	10	200	0	0
34001	东台	三苴20#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34002	东台	三苴八配变	10	200	0	0
34003	东台	东进五配变	10	200	0	0
34004	东台	东胜八配变	10	200	0	0
34005	东台	许河十六配变	10	200	0	0
34006	东台	三苴五配变	10	200	0	0
34007	东台	许河十二配变	10	200	0	0
34008	东台	东胜13配变	10	200	0	0
34009	东台	东胜一配变	10	400	0	0
34010	东台	三苴十二配变	10	200	0	0
34011	东台	三苴九配变	10	200	0	0
34012	东台	许苴五配变	10	200	0	0
34013	东台	三苴六配变	10	200	0	0
34014	东台	东进九配变	10	200	0	0
34015	东台	许苴七配变	10	200	0	0
34016	东台	东胜二配变	10	200	0	0
34017	东台	东胜15配变	10	200	0	0
34018	东台	东胜九配变	10	200	0	0
34019	东台	三苴三配变	10	400	0	0
34020	东台	东胜五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34021	东台	三苴十三配变	10	200	0	0
34022	东台	许苴二配变	10	200	0	0
34023	东台	许苴四配变	10	400	0	0
34024	东台	许河二十二配变	10	200	0	0
34025	东台	三苴十一配变	10	200	0	0
34026	东台	三苴七配变	10	200	0	0
34027	东台	东进四配变	10	250	0	0
34028	东台	东胜四配变	10	400	0	0
34029	东台	许河6#配变	10	400	0	0
34030	东台	许苴三配变	10	400	0	0
34031	东台	三苴十六配变	10	200	0	0
34032	东台	三苴二配变	10	200	0	0
34033	东台	许苴1#配变	10	200	0	0
34034	东台	东进八配变	10	400	0	0
34035	东台	三苴18#配变	10	400	0	0
34036	东台	东进1#配变	10	400	0	0
34037	东台	保丰十配变	10	400	0	0
34038	东台	保丰四号配变	10	315	0	0
34039	东台	保丰八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34040	东台	慧学名苑2配变	10	800	0	0
34041	东台	慧学名苑4配变	10	800	0	0
34042	东台	翡翠雅居6配变	10	800	0	0
34043	东台	翡翠雅居4配变	10	800	0	0
34044	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	0	0
34045	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	0	0
34046	东台	翡翠雅居2配变	10	800	0	0
34047	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	0	0
34048	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	0	0
34049	东台	潘洼二配变	10	200	0	0
34050	东台	港东十六配变	10	200	0	0
34051	东台	新村三配变	10	400	320	0
34052	东台	新村八配变	10	200	160	0
34053	东台	南荡9#配变	10	200	160	0
34054	东台	港东八配变	10	200	160	0
34055	东台	南荡二配变	10	200	160	0
34056	东台	港东二配变	10	200	160	0
34057	东台	新村十三#配变	10	200	160	0
34058	东台	潘洼六配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34059	东台	姜洼五配变	10	200	160	0
34060	东台	潘洼五配变	10	200	2	0
34061	东台	中联五配变	10	200	13	0
34062	东台	南荡1配变	10	200	38	0
34063	东台	中联三配变	10	200	39	0
34064	东台	港东五配变	10	200	48	0
34065	东台	新村十二配变	10	200	49	0
34066	东台	潘洼一配变	10	200	68	0
34067	东台	新村4配变	10	200	77	0
34068	东台	南荡六配变	10	200	81	0
34069	东台	港东六配变	10	200	84	0
34070	东台	姜洼11#配变	10	200	86	0
34071	东台	潘洼8#配变	10	200	87	0
34072	东台	潘洼四配变	10	200	91	0
34073	东台	港东13#配变	10	200	93	0
34074	东台	中联四配变	10	200	96	0
34075	东台	南荡五配变	10	200	99	0
34076	东台	中联9#配变	10	200	101	0
34077	东台	南荡7#配变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34078	东台	潘洼七配变	10	200	103	0
34079	东台	新村16#配变	10	200	104	0
34080	东台	新村十一配变	10	200	106	0
34081	东台	港东一配变	10	200	110	0
34082	东台	港东九配变	10	200	111	0
34083	东台	中联六配变	10	200	114	0
34084	东台	港东十配变	10	200	118	0
34085	东台	港东十七配变	10	200	121	0
34086	东台	中联8#配变	10	200	121	0
34087	东台	港东十一配变	10	200	123	0
34088	东台	祝林三配变	10	400	126	0
34089	东台	中联一配变	10	200	127	0
34090	东台	新村2配变	10	200	127	0
34091	东台	港东15#配变	10	200	129	0
34092	东台	南荡4配变	10	200	130	0
34093	东台	潘洼9#配变	10	200	131	0
34094	东台	南荡3配变	10	200	133	0
34095	东台	港东四配变	10	200	134	0
34096	东台	港东七配变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34097	东台	新村一配变	10	200	138	0
34098	东台	南荡8#配变	10	200	140	0
34099	东台	新村十配变	10	200	142	0
34100	东台	港东三配变	10	200	145	0
34101	东台	潘洼三配变	10	200	146	0
34102	东台	港东14#配变	10	200	146	0
34103	东台	姜洼15#配变	10	400	262	0
34104	东台	中联7#配变	10	400	263	0
34105	东台	港东十二配变	10	400	271	0
34106	东台	新村5配变	10	400	294	0
34107	东台	中联二配变	10	400	294	0
34108	东台	姜洼一配变	10	400	308	0
34109	东台	近海一配变	10	200	0	0
34110	东台	新垦三配变	10	400	0	0
34111	东台	农场二配变(弼港)	10	200	0	0
34112	东台	农场三配变（弼港）	10	200	0	0
34113	东台	新东集镇九配变	10	200	0	0
34114	东台	新东集镇七配变	10	400	0	0
34115	东台	双墩十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34116	东台	渔舍八配变	10	200	0	0
34117	东台	新川六配变	10	200	0	0
34118	东台	农场一配变(弼港)	10	200	0	0
34119	东台	双墩五配变	10	200	0	0
34120	东台	新东集镇六配变	10	200	0	0
34121	东台	双墩一配变	10	200	0	0
34122	东台	双墩四配变	10	200	0	0
34123	东台	新川七配变	10	200	0	0
34124	东台	新垦二配变	10	200	0	0
34125	东台	迎富三配变	10	200	0	0
34126	东台	双墩十三配变	10	200	0	0
34127	东台	边闸六配变	10	200	0	0
34128	东台	双墩3#配变	10	200	0	0
34129	东台	双墩十配变	10	200	0	0
34130	东台	双墩十四配变	10	200	0	0
34131	东台	新东集镇五配变	10	200	0	0
34132	东台	双墩九配变	10	200	0	0
34133	东台	渔舍七配变	10	200	0	0
34134	东台	双墩十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34135	东台	新垦四配变	10	200	0	0
34136	东台	双墩八配变	10	200	0	0
34137	东台	新垦一配变	10	400	0	0
34138	东台	双墩六配变	10	200	0	0
34139	东台	渔舍二配变	10	200	0	0
34140	东台	新川四配变	10	400	0	0
34141	东台	渔舍四配变	10	200	0	0
34142	东台	近海六配变	10	200	0	0
34143	东台	渔舍三配变	10	200	0	0
34144	东台	双墩二配变	10	400	0	0
34145	东台	渔舍一配变	10	400	0	0
34146	东台	新东集镇一配变	10	400	0	0
34147	东台	新东集镇二配变	10	400	0	0
34148	东台	近海五配变	10	400	0	0
34149	东台	双墩七配变	10	400	0	0
34150	东台	近海七配变	10	400	0	0
34151	东台	新东集镇八配变	10	400	0	0
34152	东台	新东集镇四配变	10	400	0	0
34153	东台	近海四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34154	东台	新东集镇三配变	10	400	0	0
34155	东台	匡东14连3#配变	10	200	156	0
34156	东台	匡东14连2#配变	10	200	160	0
34157	东台	匡东14连1#配变	10	400	320	0
34158	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	640	0
34159	东台	镇河七配变	10	200	4	0
34160	东台	唐洋二配变	10	160	17	0
34161	东台	新元八配变	10	400	23	0
34162	东台	红花19#配变	10	400	157	0
34163	东台	卢港三配变	10	200	0	0
34164	东台	卢港一配变	10	200	0	0
34165	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	0	0
34166	东台	建设5配变	10	400	0	0
34167	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	0	0
34168	东台	卢港二号配变	10	400	0	0
34169	东台	新农五配变	10	200	0	0
34170	东台	三兴四配变	10	400	0	0
34171	东台	三兴#14配变	10	400	0	0
34172	东台	三兴二十六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34173	东台	集镇六配变（新农）	10	200	0	0
34174	东台	三兴二十二配变	10	200	0	0
34175	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	0	0
34176	东台	三兴二十一配变	10	200	0	0
34177	东台	三兴五配变	10	200	0	0
34178	东台	集镇五配变（新农）	10	400	0	0
34179	东台	三兴二十五配变	10	200	0	0
34180	东台	强西八配变	10	200	0	0
34181	东台	联边五配变	10	200	0	0
34182	东台	强西六配变	10	200	0	0
34183	东台	联边六配变	10	200	0	0
34184	东台	三兴十三配变	10	200	0	0
34185	东台	三兴#3配变	10	400	0	0
34186	东台	集镇九配变（新农）	10	200	0	0
34187	东台	集镇八配变（新农）	10	200	0	0
34188	东台	三兴六配变	10	200	0	0
34189	东台	新农三配变	10	200	0	0
34190	东台	强西七配变	10	200	0	0
34191	东台	集镇七配变（新农）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34192	东台	三兴一配变	10	200	0	0
34193	东台	三兴二十四配变	10	200	0	0
34194	东台	三兴二配变	10	200	0	0
34195	东台	三兴九配变	10	200	0	0
34196	东台	强西四配变	10	200	0	0
34197	东台	联边七配变	10	200	0	0
34198	东台	新农十四配变	10	200	0	0
34199	东台	三兴十五配变	10	200	0	0
34200	东台	联边八配变	10	200	0	0
34201	东台	集镇二配变（新农）	10	400	0	0
34202	东台	强西一配变	10	400	0	0
34203	东台	集镇一配变（新农）	10	400	0	0
34204	东台	三兴#10配变	10	400	0	0
34205	东台	三兴十一配变	10	400	0	0
34206	东台	三兴十六配变	10	400	0	0
34207	东台	联边十六配变	10	400	0	0
34208	东台	新农四配变	10	400	0	0
34209	东台	联边十二配变	10	400	0	0
34210	东台	三兴十二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34211	东台	三兴八配变	10	400	0	0
34212	东台	三兴19#配变	10	400	0	0
34213	东台	三兴十七配变	10	400	0	0
34214	东台	三兴七配变	10	400	0	0
34215	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	0	0
34216	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	0	0
34217	东台	杜鹃2#配变	10	400	0	0
34218	东台	七连二号配变	10	400	0	0
34219	东台	杜鹃1#配变	10	400	0	0
34220	东台	龙河配变	10	400	0	0
34221	东台	百家2#配变	10	400	0	0
34222	东台	科技1#配变	10	400	0	0
34223	东台	尖南1#配变	10	400	0	0
34224	东台	七连三号配变	10	400	0	0
34225	东台	黄海二配变	10	400	0	0
34226	东台	尖南6#配变	10	400	0	0
34227	东台	南苑二配变	10	630	0	0
34228	东台	百家1#配变	10	400	0	0
34229	东台	黄海一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34230	东台	养鹅场配变	10	400	0	0
34231	东台	南苑一配变	10	500	0	0
34232	东台	科技二配变	10	200	0	0
34233	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	0	0
34234	东台	育才4#配变	10	400	320	0
34235	东台	丝厂5#配变	10	400	320	0
34236	东台	丝厂2#配变	10	400	320	0
34237	东台	育才学校1#配变	10	400	320	0
34238	东台	校东新村3#配变	10	200	160	0
34239	东台	校东新村2#配变	10	200	160	0
34240	东台	三厂2#配变	10	400	320	0
34241	东台	何垛3#配变	10	400	320	0
34242	东台	建新13#配变	10	400	320	0
34243	东台	世纪花园1#箱变	10	500	400	0
34244	东台	何垛1#配变	10	400	320	0
34245	东台	育才3#配变	10	400	320	0
34246	东台	农场医院4#配变	10	400	320	0
34247	东台	茂林1#配变	10	400	320	0
34248	东台	何垛5#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34249	东台	育才学校2#配变	10	400	320	0
34250	东台	茂林3#配变	10	400	320	0
34251	东台	茂林6#配变	10	200	160	0
34252	东台	茂林9#配变	10	400	320	0
34253	东台	何垛4#配变	10	400	320	0
34254	东台	茂林7#配变	10	400	290	0
34255	东台	建新12#配变	10	400	320	0
34256	东台	育才9#配变	10	400	320	0
34257	东台	茂林5#配变	10	400	320	0
34258	东台	场部2#配变	10	500	400	0
34259	东台	茂林8#配变	10	400	320	0
34260	东台	农场医院1#配变	10	400	320	0
34261	东台	何垛2#配变	10	400	320	0
34262	东台	育才8#配变	10	400	303	0
34263	东台	何垛41连1#配变	10	200	160	0
34264	东台	农场医院3#配变	10	400	320	0
34265	东台	农科站1#配变	10	200	160	0
34266	东台	场部3#配变	10	630	504	0
34267	东台	三厂1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34268	东台	育才6#配变	10	400	320	0
34269	东台	农场文化楼1#配变	10	400	320	0
34270	东台	育才1#配变	10	400	320	0
34271	东台	茂林2#配变	10	200	160	0
34272	东台	丝厂3#配变	10	400	320	0
34273	东台	育才7#配变	10	400	320	0
34274	东台	丝厂4#配变	10	400	320	0
34275	东台	育才2#配变	10	400	320	0
34276	东台	水产4#配变	10	400	320	0
34277	东台	水产1#配变	10	400	320	0
34278	东台	丝厂1#配变	10	400	320	0
34279	东台	茂林10#配变	10	200	160	0
34280	东台	丝厂6#配变	10	400	320	0
34281	东台	育才学校3#配变	10	400	320	0
34282	东台	校东新村1#配变	10	200	142	0
34283	东台	农场医院2#配变	10	400	288	0
34284	东台	何垛6#配变	10	400	305	0
34285	东台	三厂3#配变	10	400	310	0
34286	东台	育才5#配变	10	400	312	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34287	东台	团结8#配变	10	200	0	0
34288	东台	桥梓6#配变	10	200	0	0
34289	东台	三九2#配变	10	200	0	0
34290	东台	桥梓(1)#配变	10	200	0	0
34291	东台	团结7#配变	10	200	0	0
34292	东台	许灶3#配变	10	200	0	0
34293	东台	三九12#配变	10	100	0	0
34294	东台	集富5#配变	10	200	0	0
34295	东台	三九13#配变	10	100	0	0
34296	东台	团结5#配变	10	200	0	0
34297	东台	仲灶3#配变	10	200	0	0
34298	东台	桥梓2#配变	10	200	0	0
34299	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	0	0
34300	东台	三九8#配变	10	200	0	0
34301	东台	三九1#配变	10	200	0	0
34302	东台	许灶8#配变	10	200	0	0
34303	东台	团结(4)#配变	10	400	0	0
34304	东台	许灶1#配变	10	200	0	0
34305	东台	许灶2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34306	东台	许灶7#配变	10	200	0	0
34307	东台	米港8#配变	10	200	0	0
34308	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	0	0
34309	东台	三九6#配变	10	200	0	0
34310	东台	仲灶11#配变	10	200	0	0
34311	东台	仲灶1#配变	10	200	0	0
34312	东台	许灶4#配变	10	200	0	0
34313	东台	米港7#配变	10	200	0	0
34314	东台	许灶5#配变	10	200	0	0
34315	东台	仲灶4#配变	10	200	0	0
34316	东台	三九10#配变	10	200	0	0
34317	东台	许灶(6)#配变	10	200	0	0
34318	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	0	0
34319	东台	三九5#配变	10	200	0	0
34320	东台	仲灶12#配变	10	200	0	0
34321	东台	桥梓4#配变	10	200	0	0
34322	东台	三九3#配变	10	400	0	0
34323	东台	米港1#变	10	400	0	0
34324	东台	桥梓5#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34325	东台	郭联6#配变	10	400	0	0
34326	东台	一总9#配变	10	200	0	0
34327	东台	安建2#配变	10	200	0	0
34328	东台	一总13#配变	10	200	0	0
34329	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	0	0
34330	东台	十里3#配变	10	200	0	0
34331	东台	安建15#配变	10	200	0	0
34332	东台	郭联3#配变	10	200	0	0
34333	东台	一总10#配变	10	200	0	0
34334	东台	郭联7#配变	10	200	0	0
34335	东台	双跃5#配变	10	200	0	0
34336	东台	恒城雅居2#变	10	800	0	0
34337	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	0	0
34338	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	0	0
34339	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	0	0
34340	东台	安建9#配变	10	200	0	0
34341	东台	鑫园小区#1主变	10	400	0	0
34342	东台	桃花源1#变	10	630	0	0
34343	东台	鑫园小区#3主变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34344	东台	幸福花园4#变	10	630	0	0
34345	东台	幸福花园2#变	10	630	0	0
34346	东台	双跃1#配变	10	200	0	0
34347	东台	十里1#配变	10	200	0	0
34348	东台	十里2#配变	10	200	0	0
34349	东台	安建12#配变	10	200	0	0
34350	东台	双跃7#配变	10	200	0	0
34351	东台	一总2#配变	10	200	0	0
34352	东台	双跃9#配变	10	200	0	0
34353	东台	郭联1#配变	10	400	0	0
34354	东台	安建11#配变	10	200	0	0
34355	东台	十里9#配变	10	200	0	0
34356	东台	安建3#配变	10	200	0	0
34357	东台	安建17#配变	10	200	0	0
34358	东台	双跃11#配变	10	200	0	0
34359	东台	一总1#配变	10	200	0	0
34360	东台	十里11#配变	10	400	0	0
34361	东台	郭联4#配变	10	200	0	0
34362	东台	一总12#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34363	东台	安建6#配变	10	200	0	0
34364	东台	安建5#配变	10	200	0	0
34365	东台	新元10#配变	10	200	0	0
34366	东台	安建14#配变	10	200	0	0
34367	东台	十里5#配变	10	200	0	0
34368	东台	郭联9#配变	10	200	0	0
34369	东台	双跃8#配变	10	200	0	0
34370	东台	双跃6#配变	10	100	0	0
34371	东台	十里6#配变	10	200	0	0
34372	东台	一总5#配变	10	200	0	0
34373	东台	安建1#配变	10	200	0	0
34374	东台	一总7#配变	10	200	0	0
34375	东台	郭联2#配变	10	400	0	0
34376	东台	双跃2#配变	10	400	0	0
34377	东台	一总4#配变	10	400	0	0
34378	东台	安建4#配变	10	200	0	0
34379	东台	双跃3#配变	10	200	0	0
34380	东台	郭联8#配变	10	200	0	0
34381	东台	十里8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34382	东台	十里10#配变	10	200	0	0
34383	东台	一总8#配变	10	200	0	0
34384	东台	一总3#配变	10	400	0	0
34385	东台	新元4#配变	10	200	0	0
34386	东台	十里7#配变	10	200	0	0
34387	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	0	0
34388	东台	郭联5#配变	10	400	0	0
34389	东台	十里4#配变	10	400	0	0
34390	东台	安建10#配变	10	400	0	0
34391	东台	安建18#配变	10	400	0	0
34392	东台	一总6#配变	10	400	0	0
34393	东台	双跃4#配变	10	400	0	0
34394	东台	双跃10#配变	10	400	0	0
34395	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	0	0
34396	东台	洼灶八配变	10	400	0	0
34397	东台	保丰13配变	10	400	0	0
34398	东台	新村十四#配变	10	200	0	0
34399	东台	中渠7#配变	10	400	0	0
34400	东台	中渠三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34401	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	0	0
34402	东台	中桥6#配变	10	200	0	0
34403	东台	新村七配变	10	200	0	0
34404	东台	中桥五配变	10	200	0	0
34405	东台	东夏十配变	10	200	0	0
34406	东台	中渠四配变	10	200	0	0
34407	东台	陈章一配变	10	200	0	0
34408	东台	陈章三配变	10	200	0	0
34409	东台	陈章八配变	10	200	0	0
34410	东台	中桥二配变	10	200	0	0
34411	东台	中桥三配变	10	200	0	0
34412	东台	陈章5配变	10	200	0	0
34413	东台	中桥7#配变	10	200	0	0
34414	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	0	0
34415	东台	陈章七配变	10	200	0	0
34416	东台	徐洼一号配变	10	200	0	0
34417	东台	新村十八配变	10	200	0	0
34418	东台	新村17#配变	10	200	0	0
34419	东台	东夏一号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34420	东台	新村六配变	10	200	0	0
34421	东台	徐洼二配变	10	200	0	0
34422	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	0	0
34423	东台	洼灶六配变	10	200	0	0
34424	东台	中桥四配变	10	200	0	0
34425	东台	新村十九配变	10	200	0	0
34426	东台	陈章四号配变	10	200	0	0
34427	东台	中渠一配变	10	400	0	0
34428	东台	中渠二号配变	10	400	0	0
34429	东台	新村15#配变	10	400	0	0
34430	东台	中桥一配变	10	400	0	0
34431	东台	陈章二配变	10	400	0	0
34432	东台	陈章六配变	10	400	0	0
34433	东台	中渠5#配变	10	400	0	0
34434	东台	中渠6#配变	10	400	0	0
34435	东台	麒麟府5变压器	10	630	0	0
34436	东台	麒麟府3配变	10	630	0	0
34437	东台	和平2配变	10	200	0	0
34438	东台	麒麟府7变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34439	东台	麒麟府1配变	10	630	0	0
34440	东台	凤凰郡5配变	10	800	0	0
34441	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	0	0
34442	东台	碧桂园10#配变	10	800	0	0
34443	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	0	0
34444	东台	碧桂园12#配变	10	800	0	0
34445	东台	凤凰郡1配变	10	800	0	0
34446	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	0	0
34447	东台	凤凰郡3配变	10	800	0	0
34448	东台	碧桂园14#配变	10	800	0	0
34449	东台	碧桂园20#配变	10	800	0	0
34450	东台	碧桂园16#配变	10	800	0	0
34451	东台	凤凰郡7配变	10	630	0	0
34452	东台	碧桂园18#配变	10	800	0	0
34453	东台	凤凰郡11配变	10	800	0	0
34454	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	0	0
34455	东台	晨光满园13配变	10	800	0	0
34456	东台	桃李苑10变压器	10	630	0	0
34457	东台	晨光满园15配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34458	东台	晨光满园10配变	10	800	0	0
34459	东台	桃李苑4变压器	10	630	0	0
34460	东台	颐湖园2#配变	10	800	0	0
34461	东台	颐湖园4#配变	10	800	0	0
34462	东台	桃李苑6变压器	10	630	0	0
34463	东台	晨光满园20配变	10	800	0	0
34464	东台	晨光满园8配变	10	800	0	0
34465	东台	晨光满园18配变	10	800	0	0
34466	东台	晨光满园4配变	10	800	0	0
34467	东台	晨光满园12配变	10	800	0	0
34468	东台	桃李苑8变压器	10	630	0	0
34469	东台	晨光满园6配变	10	800	0	0
34470	东台	晨光满园2配变	10	800	0	0
34471	东台	桃李苑2变压器	10	630	0	0
34472	东台	桃李苑12变压器	10	630	0	0
34473	东台	碧桂园3配变	10	800	0	0
34474	东台	帝逸国际5配变	10	800	0	0
34475	东台	碧桂园5配变	10	800	0	0
34476	东台	碧桂园1配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34477	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	0	0
34478	东台	帝逸国际7配变	10	800	0	0
34479	东台	碧桂园7#配变	10	800	0	0
34480	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	0	0
34481	东台	红光25配变	10	200	0	0
34482	东台	和平6配变	10	500	0	0
34483	东台	西舍四配变	10	200	0	0
34484	东台	朱万四配变	10	200	0	0
34485	东台	朱万三配变	10	200	0	0
34486	东台	王苴四配变	10	200	160	0
34487	东台	朱万二配变	10	200	3	0
34488	东台	洋中五配变	10	200	11	0
34489	东台	腰舍六配变	10	200	12	0
34490	东台	八一四配变	10	200	19	0
34491	东台	王苴八配变	10	200	20	0
34492	东台	腰舍二配变	10	200	28	0
34493	东台	洋中三配变	10	200	35	0
34494	东台	王苴七配变	10	200	37	0
34495	东台	朱万六配变	10	200	58	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34496	东台	王苴五配变	10	200	84	0
34497	东台	腰舍三配变	10	200	85	0
34498	东台	王苴二配变	10	200	91	0
34499	东台	西舍三配变	10	200	113	0
34500	东台	洋中十二配变	10	200	100	0
34501	东台	西舍六配变	10	200	101	0
34502	东台	西舍五配变	10	200	110	0
34503	东台	腰舍十配变	10	200	110	0
34504	东台	洋中一配变	10	400	110	0
34505	东台	洋中七配变	10	200	111	0
34506	东台	腰舍七配变	10	200	112	0
34507	东台	腰舍五配变	10	200	125	0
34508	东台	朱万五配变	10	200	129	0
34509	东台	西舍一配变	10	400	129	0
34510	东台	王苴六配变	10	200	131	0
34511	东台	王苴十一配变	10	200	131	0
34512	东台	洋中八配变	10	200	135	0
34513	东台	王苴九配变	10	200	147	0
34514	东台	王苴三配变	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34515	东台	腰舍八配变	10	400	155	0
34516	东台	朱万一配变	10	400	36	0
34517	东台	洋中二配变	10	400	171	0
34518	东台	洋中十配变	10	400	183	0
34519	东台	王苴十配变	10	400	190	0
34520	东台	腰舍九配变	10	400	216	0
34521	东台	王苴一配变	10	400	235	0
34522	东台	洋中六配变	10	400	235	0
34523	东台	腰舍一配变	10	400	246	0
34524	东台	洋中十一配变	10	400	256	0
34525	东台	腰舍四配变	10	400	276	0
34526	东台	西舍二配变	10	400	277	0
34527	东台	西舍八配变	10	400	281	0
34528	东台	洋中九配变（节能）	10	400	300	0
34529	东台	洋中四配变	10	400	294	0
34530	东台	西舍七配变	10	400	303	0
34531	东台	前哨九配变	10	200	0	0
34532	东台	前哨八配变	10	200	0	0
34533	东台	前哨一配变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34534	东台	海滨四配变1	10	200	54	0
34535	东台	前哨二配变	10	400	57	0
34536	东台	海滨三配变	10	200	57	0
34537	东台	前哨五配变	10	200	90	0
34538	东台	前哨三配变	10	200	118	0
34539	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	120	0
34540	东台	前哨七配变	10	200	136	0
34541	东台	海滨二配变	10	400	185	0
34542	东台	盐村七配变	10	200	110	0
34543	东台	盐村三配变	10	200	120	0
34544	东台	老塘29连1#配变	10	400	320	0
34545	东台	老塘32连2#配变	10	400	320	0
34546	东台	老塘30连2#配变	10	400	320	0
34547	东台	老塘32连5#配变	10	400	320	0
34548	东台	老塘30连4#配变	10	400	320	0
34549	东台	老塘28连3#配变	10	400	320	0
34550	东台	老塘32连1#配变	10	400	320	0
34551	东台	曙光27连2#配变	10	400	320	0
34552	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34553	东台	老塘32连10#配变	10	400	320	0
34554	东台	老塘33连2#配变	10	400	320	0
34555	东台	老塘28连1#配变	10	400	320	0
34556	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	160	0
34557	东台	老塘28连4#配变	10	100	80	0
34558	东台	老塘30连5#配变	10	400	320	0
34559	东台	老塘33连1#配变	10	400	320	0
34560	东台	曙光27连1#配变	10	200	160	0
34561	东台	老塘28连2#配变	10	400	320	0
34562	东台	老塘30连1#配变	10	400	320	0
34563	东台	曙光27连9#配变	10	400	320	0
34564	东台	老塘29连3#配变	10	400	320	0
34565	东台	曙光27连7#配变	10	400	320	0
34566	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	275	0
34567	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	312	0
34568	东台	新镇七配变	10	200	160	0
34569	东台	新镇十配变	10	400	320	0
34570	东台	新镇一配变	10	200	29	0
34571	东台	盐村五配变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34572	东台	盐村一配变	10	200	39	0
34573	东台	新曹集镇七配变	10	200	51	0
34574	东台	盐村八配变	10	200	53	0
34575	东台	新镇十一配变	10	200	80	0
34576	东台	新镇五配变	10	200	93	0
34577	东台	新镇三配变	10	200	111	0
34578	东台	新曹集镇二配变	10	200	114	0
34579	东台	新先十五配变	10	200	138	0
34580	东台	八里五配变	10	200	140	0
34581	东台	新曹集镇三配变	10	200	142	0
34582	东台	新曹集镇四配变	10	400	250	0
34583	东台	新曹集镇五配变	10	400	300	0
34584	东台	新曹集镇六配变	10	400	310	0
34585	东台	何垛38连4#配变	10	400	320	0
34586	东台	何垛39连2#配变	10	400	320	0
34587	东台	建新3#配变	10	400	320	0
34588	东台	何垛34连2#配变	10	400	320	0
34589	东台	何垛41连9#配变	10	400	320	0
34590	东台	何垛37连1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34591	东台	何垛38连2#配变	10	200	160	0
34592	东台	建新8#配变	10	400	320	0
34593	东台	建新5#配变	10	400	320	0
34594	东台	何垛34连5#配变	10	400	286	0
34595	东台	何垛34连7#配变	10	400	320	0
34596	东台	何垛34连3#配变	10	400	320	0
34597	东台	何垛40连2#配变	10	400	320	0
34598	东台	何垛40连1#配变	10	400	320	0
34599	东台	何垛38连1#配变	10	200	160	0
34600	东台	何垛35连3#配变	10	400	320	0
34601	东台	何垛34连4#配变	10	400	320	0
34602	东台	何垛38连5#配变	10	400	320	0
34603	东台	何垛39连5#配变	10	400	320	0
34604	东台	建新4#配变	10	400	320	0
34605	东台	何垛35连1#配变	10	400	320	0
34606	东台	建新1#配变	10	400	320	0
34607	东台	何垛36连2#配变	10	400	320	0
34608	东台	何垛34连1#配变	10	400	320	0
34609	东台	建新9#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34610	东台	何垛36连1#配变	10	400	320	0
34611	东台	建新7#配变	10	400	320	0
34612	东台	何垛35连2#配变	10	400	306	0
34613	东台	何垛38连3#配变	10	400	307	0
34614	东台	建新2#配变	10	400	313	0
34615	东台	大洼3#配变	10	200	0	0
34616	东台	潘舍七配变	10	200	0	0
34617	东台	大洼13#配变	10	630	0	0
34618	东台	海洋1#配变	10	400	0	0
34619	东台	潘舍十一配变	10	200	0	0
34620	东台	朱陈3配变	10	200	0	0
34621	东台	大洼9#变	10	400	0	0
34622	东台	潘舍四配变	10	200	0	0
34623	东台	同心12#配变	10	200	0	0
34624	东台	同心六配变	10	200	0	0
34625	东台	潘舍五配变	10	200	0	0
34626	东台	梁桥5配变	10	200	0	0
34627	东台	潘舍12#配变	10	200	0	0
34628	东台	大洼7配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34629	东台	潘舍10#配变	10	200	0	0
34630	东台	梁桥2配变	10	200	0	0
34631	东台	梁桥13#配变	10	200	0	0
34632	东台	梁桥1#配变	10	200	0	0
34633	东台	大洼12#配变	10	400	0	0
34634	东台	朱陈12#配变	10	200	0	0
34635	东台	同心11#配变	10	200	0	0
34636	东台	梁桥8#配变	10	200	0	0
34637	东台	同心二配变	10	200	0	0
34638	东台	梁桥三配变	10	200	0	0
34639	东台	大洼一配变	10	400	0	0
34640	东台	大洼六配变	10	200	0	0
34641	东台	朱陈六配变	10	200	0	0
34642	东台	潘舍一配变	10	400	0	0
34643	东台	潘舍16#配变	10	200	0	0
34644	东台	大洼5#配变	10	200	0	0
34645	东台	梁桥七配变	10	200	0	0
34646	东台	大洼10#配变	10	400	0	0
34647	东台	同心一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34648	东台	梁桥10#配变	10	200	0	0
34649	东台	同心八配变	10	400	0	0
34650	东台	同心10#配变	10	200	0	0
34651	东台	梁桥12#配变	10	200	0	0
34652	东台	朱陈二配变	10	200	0	0
34653	东台	同心7配变	10	200	0	0
34654	东台	朱陈11#配变	10	200	0	0
34655	东台	同心九配变	10	200	0	0
34656	东台	朱陈7配变	10	200	0	0
34657	东台	潘舍二配变	10	200	0	0
34658	东台	同心四配变	10	400	0	0
34659	东台	潘舍3#配变	10	200	0	0
34660	东台	大洼11#配变	10	200	0	0
34661	东台	同心五配变	10	400	0	0
34662	东台	大洼4#配变	10	400	0	0
34663	东台	潘舍6#配变	10	400	0	0
34664	东台	大洼二配变	10	400	0	0
34665	东台	朱陈9#配变	10	400	0	0
34666	东台	同心三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34667	东台	梁桥六配变	10	400	0	0
34668	东台	朱陈5#配变	10	400	0	0
34669	东台	梁桥4#配变	10	400	0	0
34670	东台	梁桥9#配变	10	400	0	0
34671	东台	安馨居5配变	10	800	0	0
34672	东台	翡翠华庭7配变	10	630	0	0
34673	东台	翡翠华庭1配变	10	800	0	0
34674	东台	翡翠华庭5配变	10	630	0	0
34675	东台	安馨居1配变	10	630	0	0
34676	东台	翡翠华庭3配变	10	800	0	0
34677	东台	安馨居7配变	10	630	0	0
34678	东台	安馨居3配变	10	630	0	0
34679	东台	垛团15配变	10	200	0	0
34680	东台	垛团16配变	10	200	0	0
34681	东台	垛团13配变	10	400	0	0
34682	东台	红烈16配变	10	200	0	0
34683	东台	垛团11配变	10	200	0	0
34684	东台	中合(12)配变	10	200	0	0
34685	东台	中合10配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34686	东台	垛团22配变	10	200	0	0
34687	东台	正团22配变	10	200	0	0
34688	东台	垛团2#配变	10	200	0	0
34689	东台	中合七配变	10	200	0	0
34690	东台	垛团8配变	10	200	0	0
34691	东台	中合5配变	10	200	0	0
34692	东台	普新(18)配变	10	200	0	0
34693	东台	中合8配变	10	200	0	0
34694	东台	中合13配变	10	200	0	0
34695	东台	垛团17配变	10	200	0	0
34696	东台	中合九配变	10	400	0	0
34697	东台	正团二配变	10	400	0	0
34698	东台	中合16配变	10	200	0	0
34699	东台	垛团3配变	10	200	0	0
34700	东台	中合15配变	10	400	0	0
34701	东台	垛团9配变	10	200	0	0
34702	东台	垛团10配变，	10	200	0	0
34703	东台	垛团18配变	10	200	0	0
34704	东台	正团三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34705	东台	中合三配变	10	200	0	0
34706	东台	垛团14配变	10	200	0	0
34707	东台	垛团六配变	10	200	0	0
34708	东台	垛南7配变	10	200	0	0
34709	东台	中合2配变	10	400	0	0
34710	东台	正团(18)配变	10	400	0	0
34711	东台	垛团五配变	10	400	0	0
34712	东台	垛团一配变	10	400	0	0
34713	东台	中合一配变	10	400	0	0
34714	东台	垛团21配变	10	400	0	0
34715	东台	中合四配变	10	400	0	0
34716	东台	垛团7配变	10	400	0	0
34717	东台	中合(十一)配变	10	400	0	0
34718	东台	正团19配变	10	400	0	0
34719	东台	垛团二十三配变	10	400	0	0
34720	东台	垛团20配变	10	400	0	0
34721	东台	垛团12配变	10	400	0	0
34722	东台	垛南3配变	10	400	0	0
34723	东台	匡东9连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34724	东台	匡东9连3#配变	10	400	320	0
34725	东台	匡东13连2#配变	10	400	320	0
34726	东台	盐坝20连7#配变	10	400	320	0
34727	东台	匡东10连1#配变	10	400	320	0
34728	东台	匡东9连1#配变	10	400	320	0
34729	东台	匡东13连1#配变	10	400	320	0
34730	东台	匡东7连3#配变	10	400	320	0
34731	东台	匡东12连1#配变	10	400	320	0
34732	东台	匡东8连1#配变	10	400	320	0
34733	东台	匡东12连2#配变	10	400	320	0
34734	东台	匡东12连3#配变	10	400	309	0
34735	东台	公用八配变	10	400	0	0
34736	东台	公用三十三配变.	10	400	0	0
34737	东台	公用二十二配变.	10	200	0	0
34738	东台	公用二十九配变	10	630	0	0
34739	东台	公用三十一配变	10	400	0	0
34740	东台	二苴二配变	10	200	0	0
34741	东台	公用七配变	10	315	0	0
34742	东台	方塘十六配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34743	东台	二苴十三配变	10	400	0	0
34744	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	0	0
34745	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	0	0
34746	东台	方塘十八配变	10	200	0	0
34747	东台	方塘十一配变	10	200	0	0
34748	东台	方塘一配变	10	200	0	0
34749	东台	二苴六配变	10	200	0	0
34750	东台	方塘十五配变	10	200	0	0
34751	东台	方塘八配变	10	200	0	0
34752	东台	方塘九配变	10	200	0	0
34753	东台	方塘十四配变	10	200	0	0
34754	东台	街北三配变	10	200	0	0
34755	东台	方塘十配变	10	200	0	0
34756	东台	二苴八配变	10	200	0	0
34757	东台	街北八配变	10	200	0	0
34758	东台	方塘十二配变	10	200	0	0
34759	东台	二苴九配变	10	200	0	0
34760	东台	二苴十二配变	10	200	0	0
34761	东台	街北二十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34762	东台	方塘三配变	10	200	0	0
34763	东台	方塘四配变	10	200	0	0
34764	东台	二苴十四配变	10	200	0	0
34765	东台	二苴五配变	10	200	0	0
34766	东台	二苴四配变	10	200	0	0
34767	东台	方塘五配变	10	200	0	0
34768	东台	街北二十配变	10	200	0	0
34769	东台	二苴三配变	10	200	0	0
34770	东台	方塘（二）配变	10	400	0	0
34771	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	0	0
34772	东台	街北十三配变	10	400	0	0
34773	东台	二苴十一配变	10	200	0	0
34774	东台	方塘十三配变	10	400	0	0
34775	东台	方塘十七配变	10	400	0	0
34776	东台	街北四配变	10	400	0	0
34777	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	0	0
34778	东台	二苴一配变	10	400	0	0
34779	东台	公用六配变	10	400	0	0
34780	东台	新街公用(三十)配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34781	东台	新街十配变	10	400	0	0
34782	东台	新街十一配变	10	400	0	0
34783	东台	红星16#配变	10	630	0	0
34784	东台	红安1#配变	10	400	0	0
34785	东台	红星17#配变	10	630	0	0
34786	东台	新安5#配变	10	200	0	0
34787	东台	新安11#配变	10	200	0	0
34788	东台	五灶六配变	10	200	0	0
34789	东台	五灶五配变	10	400	0	0
34790	东台	新安8台片	10	400	0	0
34791	东台	五灶9台片	10	400	0	0
34792	东台	五灶4配变	10	400	0	0
34793	东台	新安7#配变	10	400	0	0
34794	东台	洋洼10#配变	10	100	0	0
34795	东台	洋洼18#配变	10	400	0	0
34796	东台	联合20#配变	10	400	0	0
34797	东台	联合18#配变	10	200	0	0
34798	东台	洋洼十一配变	10	200	0	0
34799	东台	洋洼14#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34800	东台	洋洼三配变	10	200	0	0
34801	东台	联合五配变	10	200	0	0
34802	东台	洋洼17#配变	10	400	0	0
34803	东台	洋洼九台片	10	200	0	0
34804	东台	洋洼四台片	10	200	0	0
34805	东台	洋洼八配变	10	200	0	0
34806	东台	洋洼13台片	10	200	0	0
34807	东台	联合二台片	10	400	0	0
34808	东台	联合十配变	10	200	0	0
34809	东台	联合九台片	10	200	0	0
34810	东台	洋洼七配变	10	200	0	0
34811	东台	联合十一配变	10	200	0	0
34812	东台	洋洼15#配变	10	200	0	0
34813	东台	联合六配变	10	400	0	0
34814	东台	联合13台片	10	200	0	0
34815	东台	洋洼十二台片	10	200	0	0
34816	东台	洋洼五配变	10	400	0	0
34817	东台	联合12台片	10	400	0	0
34818	东台	联合8配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34819	东台	联合四配变	10	400	0	0
34820	东台	联合15#配变	10	400	0	0
34821	东台	联合3#配变	10	400	0	0
34822	东台	联合一配变	10	400	0	0
34823	东台	洋洼二配变	10	400	0	0
34824	东台	洋洼6#配变	10	400	0	0
34825	东台	洋洼16#配变	10	400	0	0
34826	东台	联合16配变	10	400	0	0
34827	东台	联合14配变	10	400	0	0
34828	东台	洋洼一配变	10	400	0	0
34829	东台	明星十四配变	10	400	0	0
34830	东台	明星五配变	10	315	0	0
34831	东台	明星一配变	10	400	0	0
34832	东台	街南五配变	10	400	0	0
34833	东台	街南九配变	10	200	0	0
34834	东台	街南十配变	10	200	0	0
34835	东台	周洋十三配变	10	200	0	0
34836	东台	邱墩二配变	10	200	0	0
34837	东台	沈桥七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34838	东台	四洋七配变	10	400	0	0
34839	东台	街南三配变	10	200	0	0
34840	东台	周洋七配变	10	200	0	0
34841	东台	街南(八)配变	10	200	0	0
34842	东台	周洋十一配变	10	200	0	0
34843	东台	沈桥十配变	10	400	0	0
34844	东台	新街(八)配变	10	200	0	0
34845	东台	周洋八配变	10	200	0	0
34846	东台	邱墩一配变	10	400	0	0
34847	东台	街南十二配变	10	200	0	0
34848	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	0	0
34849	东台	沈桥六配变	10	200	0	0
34850	东台	谷丰一配变	10	200	0	0
34851	东台	沈桥三配变	10	200	0	0
34852	东台	谷丰十配变	10	200	0	0
34853	东台	街南(四)配变	10	200	0	0
34854	东台	周洋五配变	10	200	0	0
34855	东台	谷丰九配变	10	200	0	0
34856	东台	九总八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34857	东台	周洋十二配变	10	200	0	0
34858	东台	沈桥九配变	10	200	0	0
34859	东台	谷丰十一配变	10	200	0	0
34860	东台	周洋六配变	10	200	0	0
34861	东台	九总四配变	10	200	0	0
34862	东台	谷丰二配变	10	200	0	0
34863	东台	周洋三配变	10	400	0	0
34864	东台	邱墩十一配变	10	200	0	0
34865	东台	周洋二配变	10	200	0	0
34866	东台	周洋九配变	10	200	0	0
34867	东台	九总十配变	10	400	0	0
34868	东台	谷丰十二配变	10	200	0	0
34869	东台	葛墩五配变	10	400	0	0
34870	东台	街南十三配变	10	400	0	0
34871	东台	周洋四配变	10	400	0	0
34872	东台	街南六配变杆上配变	10	400	0	0
34873	东台	街南一配变	10	400	0	0
34874	东台	周洋十五配变	10	400	0	0
34875	东台	周洋一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34876	东台	街南二配变	10	400	0	0
34877	东台	街南十五配变	10	400	0	0
34878	东台	周洋十四配变	10	400	0	0
34879	东台	周洋十六配变	10	400	0	0
34880	东台	街南十一配变	10	400	0	0
34881	东台	街南十四配变	10	400	0	0
34882	东台	沈桥十一配变	10	400	0	0
34883	东台	街南七配变	10	400	0	0
34884	东台	周洋(十)配变	10	400	0	0
34885	东台	新街二十六配变	10	400	0	0
34886	东台	蹲门十二配变	10	200	160	0
34887	东台	蹲门六配变	10	200	160	0
34888	东台	蹲门三配变	10	400	320	0
34889	东台	匡东14连4#配变	10	400	320	0
34890	东台	蹲门八配变	10	400	320	0
34891	东台	曙光25连1#配变	10	400	320	0
34892	东台	曙光27连6#配变	10	400	320	0
34893	东台	曙光22连2#配变	10	400	320	0
34894	东台	蹲门四配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34895	东台	曙光22连6#配变	10	400	320	0
34896	东台	曙光22连5#配变	10	400	320	0
34897	东台	曙光22连1#配变	10	400	312	0
34898	东台	蹲门二配变	10	160	33	0
34899	东台	蹲门十三配变	10	200	57	0
34900	东台	蹲门七配变	10	200	98	0
34901	东台	蹲门五配变	10	200	116	0
34902	东台	蹲门十一配变	10	200	130	0
34903	东台	蹲门十配变	10	200	145	0
34904	东台	蹲门十四配变	10	400	213	0
34905	东台	蹲门九配变	10	400	223	0
34906	东台	蹲门十五配变	10	400	262	0
34907	东台	蹲门十六配变	10	400	277	0
34908	东台	蹲门一配变	10	400	283	0
34909	东台	盐坝17连4#配变	10	400	320	0
34910	东台	盐坝20连4#配变	10	400	320	0
34911	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	320	0
34912	东台	盐坝18连5#配变	10	400	320	0
34913	东台	曙光24连1#配变	10	400	308	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34914	东台	盐坝19连5#配变	10	400	320	0
34915	东台	盐坝11连3#配变	10	400	320	0
34916	东台	匡东13连4#配变	10	400	320	0
34917	东台	盐坝20连5#配变	10	400	320	0
34918	东台	盐坝16连1#配变	10	400	320	0
34919	东台	盐坝16连2#配变	10	400	320	0
34920	东台	盐坝17连2#配变	10	400	320	0
34921	东台	盐坝17连3#配变	10	400	320	0
34922	东台	盐坝20连2#配变	10	400	320	0
34923	东台	盐坝18连1#配变	10	200	160	0
34924	东台	盐坝19连1#配变	10	200	160	0
34925	东台	盐坝11连2#配变	10	400	320	0
34926	东台	沿海河1#配变	10	400	320	0
34927	东台	盐坝20连1#配变	10	400	320	0
34928	东台	盐坝18连6#配变	10	400	320	0
34929	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	320	0
34930	东台	盐坝18连2#配变	10	400	320	0
34931	东台	曙光24连3#配变	10	400	320	0
34932	东台	盐坝19连3#配变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34933	东台	盐坝18连3#配变	10	400	281	0
34934	东台	盐坝19连4#配变	10	400	289	0
34935	东台	盐坝19连2#配变	10	400	301	0
34936	东台	海滨八配变	10	200	160	0
34937	东台	匡东6连3#配变	10	200	160	0
34938	东台	匡东1连2#配变	10	400	320	0
34939	东台	匡东2连5#配变	10	400	320	0
34940	东台	匡东7连1#配变	10	400	320	0
34941	东台	匡东6连2#配变	10	200	160	0
34942	东台	匡东6连1#配变	10	400	318	0
34943	东台	匡东2连1#配变	10	400	320	0
34944	东台	匡东2连2#配变	10	400	320	0
34945	东台	盐坝15连1#配变	10	400	320	0
34946	东台	匡东1连6#配变	10	400	306	0
34947	东台	匡东3连1#配变	10	400	320	0
34948	东台	匡东5连2#配变	10	400	302	0
34949	东台	盐坝15连2#配变	10	400	320	0
34950	东台	盐坝15连5#配变	10	400	320	0
34951	东台	匡东12连4#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34952	东台	匡东2连3#配变	10	200	160	0
34953	东台	海滨五配变	10	630	504	0
34954	东台	海滨二配变.	10	200	160	0
34955	东台	海滨六配变	10	315	252	0
34956	东台	海滨四配变	10	400	320	0
34957	东台	海滨一配变	10	400	306	0
34958	东台	海滨三配变.	10	400	313	0
34959	东台	心红#15配变	10	400	0	0
34960	东台	心红二配变	10	200	0	0
34961	东台	心红八配变	10	315	0	0
34962	东台	心红#13配变	10	200	0	0
34963	东台	心红16#配变	10	200	0	0
34964	东台	心红六配变	10	200	0	0
34965	东台	心红#18配变	10	200	0	0
34966	东台	心红#11配变	10	200	0	0
34967	东台	心红十配变	10	200	0	0
34968	东台	心红(4)配变	10	200	0	0
34969	东台	心红三配变	10	200	0	0
34970	东台	心红五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34971	东台	心红九配变	10	400	0	0
34972	东台	心红#12配变	10	400	0	0
34973	东台	唐南4#配变	10	200	0	0
34974	东台	心红#17配变	10	400	0	0
34975	东台	裕民五配变	10	400	0	0
34976	东台	心红七配变	10	400	0	0
34977	东台	心红20#配变	10	400	0	0
34978	东台	四灶团西七配变	10	200	0	0
34979	东台	河坝二配变	10	200	0	0
34980	东台	河坝五配变	10	200	0	0
34981	东台	四灶集镇3#配变	10	250	0	0
34982	东台	四灶集镇#33配变	10	400	0	0
34983	东台	四灶集镇25#配变	10	400	0	0
34984	东台	四灶集镇34#配变	10	400	0	0
34985	东台	四灶8#配变	10	400	0	0
34986	东台	四灶集镇32#配变	10	400	0	0
34987	东台	团西四配变	10	400	0	0
34988	东台	四灶集镇13配变	10	200	0	0
34989	东台	四灶集镇38#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
34990	东台	四灶7#配变	10	400	0	0
34991	东台	四灶集镇12#配变	10	200	0	0
34992	东台	四灶集镇5#配变	10	200	0	0
34993	东台	团东七配变	10	200	0	0
34994	东台	东灶四配变	10	200	0	0
34995	东台	新沟一配变	10	200	0	0
34996	东台	团东六配变	10	200	0	0
34997	东台	团东三配变	10	400	0	0
34998	东台	房舍5#配变	10	200	0	0
34999	东台	团东二配变	10	400	0	0
35000	东台	河坝四配变	10	200	0	0
35001	东台	房舍七配变	10	200	0	0
35002	东台	四灶三配变	10	200	0	0
35003	东台	河坝一配变	10	200	0	0
35004	东台	四灶集镇15配变	10	200	0	0
35005	东台	房舍10#配变	10	400	0	0
35006	东台	房舍一配变	10	400	0	0
35007	东台	房家10#配变	10	400	0	0
35008	东台	团东五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35009	东台	团东1#配变	10	400	0	0
35010	东台	团东四配变	10	400	0	0
35011	东台	房舍六配变	10	400	0	0
35012	东台	河坝7#配变	10	400	0	0
35013	东台	四灶集镇24#配变	10	400	0	0
35014	东台	团东8#配变	10	400	0	0
35015	东台	团西八配变	10	400	0	0
35016	东台	房舍8#配变	10	400	0	0
35017	东台	房舍9#配变	10	400	0	0
35018	东台	房舍3#配变	10	400	0	0
35019	东台	集镇四配变	10	400	0	0
35020	东台	房舍11#配变	10	400	0	0
35021	东台	四灶集镇9配变	10	400	0	0
35022	东台	团东9#配变	10	400	0	0
35023	东台	房舍二配变	10	400	0	0
35024	东台	四灶一配变	10	400	0	0
35025	东台	四灶集镇10#配变	10	400	0	0
35026	东台	四灶集镇37#配变	10	400	0	0
35027	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35028	东台	姜楼8#配变	10	400	0	0
35029	东台	叶家12#配变	10	200	0	0
35030	东台	叶家10#配变	10	400	0	0
35031	东台	叶家三配变	10	400	0	0
35032	东台	叶家11#配变	10	200	0	0
35033	东台	叶家9#配变	10	200	0	0
35034	东台	姜楼三配变	10	400	0	0
35035	东台	姜楼六配变	10	200	0	0
35036	东台	叶家一配变	10	400	0	0
35037	东台	姜楼七配变	10	400	0	0
35038	东台	河坝三配变	10	200	0	0
35039	东台	姜楼一配变	10	400	0	0
35040	东台	姜楼5配变	10	200	0	0
35041	东台	姜楼11#配变	10	400	0	0
35042	东台	叶家八配变	10	200	0	0
35043	东台	四灶集镇21#配变	10	200	0	0
35044	东台	团西一配变	10	400	0	0
35045	东台	姜楼9#配变	10	400	0	0
35046	东台	叶家二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35047	东台	姜楼10#配变	10	400	0	0
35048	东台	姜楼二配变	10	400	0	0
35049	东台	姜楼四配变	10	400	0	0
35050	东台	晨光满园5配变	10	800	0	0
35051	东台	晨光满园19配变	10	800	0	0
35052	东台	晨光满园9配变	10	800	0	0
35053	东台	晨光满园3配变	10	800	0	0
35054	东台	晨光满园14配变	10	800	0	0
35055	东台	晨光满园16配变	10	800	0	0
35056	东台	晨光满园1配变	10	800	0	0
35057	东台	晨光满园11配变	10	800	0	0
35058	东台	晨光满园7配变	10	800	0	0
35059	东台	晨光满园17配变	10	800	0	0
35060	东台	陈灶（7）配变	10	400	0	0
35061	东台	钱南8配变	10	400	0	0
35062	东台	南团10配变	10	500	0	0
35063	东台	陈灶6配变	10	400	0	0
35064	东台	南团5配变	10	200	0	0
35065	东台	钱南11配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35066	东台	钱南13配变	10	400	0	0
35067	东台	陈灶2配变	10	200	0	0
35068	东台	梁团9配变	10	200	0	0
35069	东台	陈灶3配变	10	400	0	0
35070	东台	南团8配变	10	500	0	0
35071	东台	钱南一配变	10	315	0	0
35072	东台	南团二配变	10	400	0	0
35073	东台	钱南2配变	10	200	0	0
35074	东台	陈灶12配变	10	200	0	0
35075	东台	钱南十配变	10	400	0	0
35076	东台	南团7配变	10	400	0	0
35077	东台	南团6配变	10	400	0	0
35078	东台	钱南7配变	10	400	0	0
35079	东台	南团1配变	10	400	0	0
35080	东台	钱南5配变	10	200	0	0
35081	东台	陈灶5配变	10	400	0	0
35082	东台	南团4配变	10	200	0	0
35083	东台	南团3配变	10	315	0	0
35084	东台	钱南（3）配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35085	东台	钱南9配变	10	400	0	0
35086	东台	陈灶（一）配变	10	400	0	0
35087	东台	陈灶8配变	10	400	0	0
35088	东台	陈灶10配变	10	400	0	0
35089	东台	钱南（12）配变	10	400	0	0
35090	东台	钱南6配变	10	400	0	0
35091	东台	陈灶4配变	10	400	0	0
35092	东台	陈灶9配变	10	400	0	0
35093	东台	陈灶11配变	10	400	0	0
35094	东台	钱南14配变	10	400	0	0
35095	东台	新联56连2#配变	10	400	320	0
35096	东台	新联54连2#配变	10	400	320	0
35097	东台	曙光27连10#配变	10	400	319	0
35098	东台	新联53连3#配变	10	400	320	0
35099	东台	新联59连3#配变	10	400	320	0
35100	东台	盐坝18连4#配变	10	400	320	0
35101	东台	新联55连1#配变	10	400	320	0
35102	东台	新联57连2#配变	10	400	320	0
35103	东台	新联58连2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35104	东台	新联54连1#配变	10	400	320	0
35105	东台	新联52连2#配变	10	400	320	0
35106	东台	新联53连1#配变	10	400	320	0
35107	东台	新联57连1#配变	10	400	320	0
35108	东台	新联58连1#配变	10	400	320	0
35109	东台	新联59连1#配变	10	400	320	0
35110	东台	新联59连2#配变	10	400	320	0
35111	东台	乘胜11#配变	10	400	0	0
35112	东台	乘胜6#配变	10	200	0	0
35113	东台	乘胜3#配变	10	200	0	0
35114	东台	王桑14#配变	10	200	0	0
35115	东台	王桑(7)#配变	10	200	0	0
35116	东台	王桑2#配变	10	200	0	0
35117	东台	富泰佳园2#变	10	630	0	0
35118	东台	富源广场2#变	10	400	0	0
35119	东台	安庭雅居5#变	10	630	0	0
35120	东台	安庭雅居1#变	10	630	0	0
35121	东台	富泰佳园1#变	10	630	0	0
35122	东台	富泰佳园4#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35123	东台	安庭雅居3#变	10	630	0	0
35124	东台	富泰佳园3#变	10	630	0	0
35125	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	0	0
35126	东台	乘胜2#配变	10	200	0	0
35127	东台	王桑6#配变	10	200	0	0
35128	东台	乘胜14#变	10	200	0	0
35129	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	0	0
35130	东台	王桑13#配变	10	200	0	0
35131	东台	乘胜16#配变	10	200	0	0
35132	东台	王桑(1)#配变	10	200	0	0
35133	东台	圩里5#配变	10	315	0	0
35134	东台	园艺14#配变	10	400	0	0
35135	东台	王桑11#配变	10	400	0	0
35136	东台	何庄3#配变	10	200	0	0
35137	东台	圩里(6)#变	10	200	0	0
35138	东台	万升2#配变	10	200	0	0
35139	东台	圩里8#配变	10	200	0	0
35140	东台	圩里4#变	10	200	0	0
35141	东台	圩里9#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35142	东台	海堰13#配变	10	200	0	0
35143	东台	上官17#配变	10	200	0	0
35144	东台	上官15#配变	10	200	0	0
35145	东台	上官19#配变	10	200	0	0
35146	东台	上官六配变	10	400	0	0
35147	东台	海堰10#配变	10	200	0	0
35148	东台	新沟七配变	10	200	0	0
35149	东台	海堰九配变	10	200	0	0
35150	东台	上官三配变	10	200	0	0
35151	东台	上官12配变	10	400	0	0
35152	东台	海堰3#配变	10	400	0	0
35153	东台	上官8配变	10	200	0	0
35154	东台	新沟三配变	10	200	0	0
35155	东台	新沟六配变	10	200	0	0
35156	东台	上官14#配变	10	200	0	0
35157	东台	海堰12#配变	10	400	0	0
35158	东台	新沟11#配变	10	200	0	0
35159	东台	海堰19#配变	10	200	0	0
35160	东台	海堰6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35161	东台	海堰17#配变	10	200	0	0
35162	东台	上官九配变	10	200	0	0
35163	东台	上官四配变	10	200	0	0
35164	东台	新沟四配变	10	400	0	0
35165	东台	海堰16配变	10	400	0	0
35166	东台	上官16#配变	10	200	0	0
35167	东台	海堰18#配变	10	400	0	0
35168	东台	上官一配变	10	200	0	0
35169	东台	海堰5#配变	10	400	0	0
35170	东台	上官18#配变	10	200	0	0
35171	东台	海堰2#配变	10	400	0	0
35172	东台	上官二配变	10	200	0	0
35173	东台	房舍四配变	10	200	0	0
35174	东台	海堰1#配变	10	200	0	0
35175	东台	上官五配变	10	200	0	0
35176	东台	海堰4#配变	10	400	0	0
35177	东台	薛舍5配变	10	400	0	0
35178	东台	上官20#配变	10	400	0	0
35179	东台	上官十配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35180	东台	新沟五配变	10	400	0	0
35181	东台	新沟八配变	10	400	0	0
35182	东台	新沟二配变	10	400	0	0
35183	东台	海堰8#配变	10	400	0	0
35184	东台	上官7配变	10	400	0	0
35185	东台	上官11配变	10	400	0	0
35186	东台	上团(5)#配变	10	400	0	0
35187	东台	何庄2#配变	10	200	0	0
35188	东台	圩里2#配变	10	200	0	0
35189	东台	何庄7#配变	10	200	0	0
35190	东台	圩里10#配变	10	200	0	0
35191	东台	上团(6)#配变	10	200	0	0
35192	东台	复听11#配变	10	200	0	0
35193	东台	何庄1#配变	10	250	0	0
35194	东台	圩里1#配变	10	200	0	0
35195	东台	圩里(7)#配变	10	200	0	0
35196	东台	圩里11#配变	10	200	0	0
35197	东台	上团11#配变	10	200	0	0
35198	东台	上团10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35199	东台	上团1#配变	10	200	0	0
35200	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	0	0
35201	东台	上团2#配变	10	200	0	0
35202	东台	上团(3)#配变	10	200	0	0
35203	东台	上团7#配变	10	200	0	0
35204	东台	何庄8#配变	10	200	0	0
35205	东台	上团4#配变	10	400	0	0
35206	东台	复昕12#配变	10	200	0	0
35207	东台	上团9#配变	10	200	0	0
35208	东台	上团13#配变	10	200	0	0
35209	东台	上团12#配变	10	200	0	0
35210	东台	上团8#配变	10	200	0	0
35211	东台	潘陈1#配变	10	200	0	0
35212	东台	民团2#配变	10	200	0	0
35213	东台	潘陈5#配变	10	200	0	0
35214	东台	砖桥8#配变	10	200	0	0
35215	东台	砖桥(6)#配变	10	400	0	0
35216	东台	民团8#配变	10	200	0	0
35217	东台	周坝1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35218	东台	周坝(5)#配变	10	200	0	0
35219	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	0	0
35220	东台	砖桥9#配变	10	200	0	0
35221	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	0	0
35222	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	0	0
35223	东台	砖桥5#配变	10	200	0	0
35224	东台	民团7#配变	10	200	0	0
35225	东台	民团6#配变	10	400	0	0
35226	东台	民团9#配变	10	100	0	0
35227	东台	砖桥11#配变	10	200	0	0
35228	东台	周坝2#配变	10	200	0	0
35229	东台	砖桥10#变	10	200	0	0
35230	东台	民团4#配变	10	400	0	0
35231	东台	砖桥12#配变	10	200	0	0
35232	东台	民团10#配变	10	200	0	0
35233	东台	民团5#配变	10	200	0	0
35234	东台	砖桥4#配变	10	100	0	0
35235	东台	潘陈7#配变	10	200	0	0
35236	东台	砖桥(7)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35237	东台	周坝(6)#配变	10	200	0	0
35238	东台	砖桥2#配变	10	400	0	0
35239	东台	潘陈6#配变	10	400	0	0
35240	东台	周坝4#配变	10	200	0	0
35241	东台	何庄6#配变	10	200	0	0
35242	东台	周坝3#配变	10	200	0	0
35243	东台	潘陈3#配变	10	200	0	0
35244	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	0	0
35245	东台	潘陈8#配变	10	200	0	0
35246	东台	砖桥1#配变	10	200	0	0
35247	东台	周坝9#配变	10	200	0	0
35248	东台	周坝7#配变	10	200	0	0
35249	东台	宝塔6#配变	10	400	0	0
35250	东台	潘陈二配变	10	400	0	0
35251	东台	卢灶11#配变	10	200	0	0
35252	东台	勤丰9#配变	10	200	0	0
35253	东台	勤丰6#配变	10	200	0	0
35254	东台	陈风10#配变	10	200	0	0
35255	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35256	东台	陈风2#配变	10	200	0	0
35257	东台	陈风(5)#配变	10	200	0	0
35258	东台	宝塔3#配变	10	200	0	0
35259	东台	卢灶9#配变	10	200	0	0
35260	东台	陈风4#配变	10	200	0	0
35261	东台	丁余2#配变	10	200	0	0
35262	东台	卢灶12#配变	10	200	0	0
35263	东台	陈风6#配变	10	200	0	0
35264	东台	勤丰4#配变	10	200	0	0
35265	东台	卢灶10#配变	10	100	0	0
35266	东台	卢灶3#配变	10	400	0	0
35267	东台	陈风9#配变	10	100	0	0
35268	东台	丁余1#配变	10	200	0	0
35269	东台	九灶5#配变	10	200	0	0
35270	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	0	0
35271	东台	丁余6#配变	10	400	0	0
35272	东台	卢灶8#配变	10	200	0	0
35273	东台	卢灶(6)#配变	10	200	0	0
35274	东台	勤丰2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35275	东台	卢灶13#配变	10	200	0	0
35276	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	0	0
35277	东台	勤丰8#配变	10	200	0	0
35278	东台	卢灶1#配变	10	200	0	0
35279	东台	勤丰11#配变	10	200	0	0
35280	东台	丁余3#配变	10	200	0	0
35281	东台	陈风3#配变	10	200	0	0
35282	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	0	0
35283	东台	宝塔5#配变	10	200	0	0
35284	东台	勤丰7#配变	10	200	0	0
35285	东台	陈风8#配变	10	100	0	0
35286	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	0	0
35287	东台	勤丰10#配变	10	200	0	0
35288	东台	宝塔8#配变	10	200	0	0
35289	东台	丁余8#配变	10	200	0	0
35290	东台	丁余7#配变	10	200	0	0
35291	东台	陈风1#配变	10	200	0	0
35292	东台	卢灶7#配变	10	400	0	0
35293	东台	丁余4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35294	东台	宝塔1#配变	10	200	0	0
35295	东台	卢灶5#配变	10	400	0	0
35296	东台	九灶8#配变	10	400	0	0
35297	东台	勤丰5#配变	10	400	0	0
35298	东台	何庄9#配变	10	200	0	0
35299	东台	宝塔7#配变	10	200	0	0
35300	东台	砖桥14#配变	10	200	0	0
35301	东台	卢灶4#配变	10	400	0	0
35302	东台	丁余5#配变	10	400	0	0
35303	东台	砖桥3#配变	10	400	0	0
35304	东台	陈风11#配变	10	400	0	0
35305	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	0	0
35306	东台	安乐6#配变	10	200	0	0
35307	东台	丰富2#配变	10	200	0	0
35308	东台	王沙14#配变	10	200	0	0
35309	东台	灶港3#配变	10	200	0	0
35310	东台	安乐(7)#配变	10	200	0	0
35311	东台	安乐8#配变	10	200	0	0
35312	东台	上灶3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35313	东台	十灶10#配变	10	100	0	0
35314	东台	灶港9#配变	10	200	0	0
35315	东台	灶港10#配变	10	400	0	0
35316	东台	弓湾1#配变	10	200	0	0
35317	东台	十灶3#配变	10	200	0	0
35318	东台	弓湾3#配变	10	200	0	0
35319	东台	灶港11#配变	10	200	0	0
35320	东台	王沙4#配变	10	200	0	0
35321	东台	灶港1#配变	10	200	0	0
35322	东台	十灶(1)#配变	10	200	0	0
35323	东台	灶港2#配变	10	200	0	0
35324	东台	王沙5#配变	10	200	0	0
35325	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	0	0
35326	东台	弓湾2#配变	10	200	0	0
35327	东台	弓湾4#配变	10	200	0	0
35328	东台	上灶(6)#配变	10	200	0	0
35329	东台	十灶2#配变	10	200	0	0
35330	东台	丰富7#配变	10	200	0	0
35331	东台	安乐(5)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35332	东台	灶港5#配变	10	200	0	0
35333	东台	灶港7#配变	10	200	0	0
35334	东台	灶港4#配变	10	200	0	0
35335	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	0	0
35336	东台	灶港6#配变	10	200	0	0
35337	东台	十灶6#配变	10	200	0	0
35338	东台	王沙6#配变	10	200	0	0
35339	东台	弓湾8#配变	10	200	0	0
35340	东台	王沙10#配变	10	200	0	0
35341	东台	安乐(2)#配变	10	200	0	0
35342	东台	王沙7#配变	10	200	0	0
35343	东台	弓湾9#配变	10	200	0	0
35344	东台	丰富9#配变	10	200	0	0
35345	东台	王沙13#配变	10	200	0	0
35346	东台	灶港8#配变	10	200	0	0
35347	东台	弓湾6#配变	10	200	0	0
35348	东台	王沙11#配变	10	200	0	0
35349	东台	王沙2#配变	10	400	0	0
35350	东台	王沙12#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35351	东台	王沙1#配变	10	200	0	0
35352	东台	弓湾7#配变	10	200	0	0
35353	东台	十灶9#配变	10	200	0	0
35354	东台	十灶7#配变	10	200	0	0
35355	东台	弓湾5#配变	10	200	0	0
35356	东台	灶港12#配变	10	200	0	0
35357	东台	王沙8#配变	10	200	0	0
35358	东台	上灶7#配变	10	200	0	0
35359	东台	王沙3#配变	10	200	0	0
35360	东台	王沙9#配变	10	400	0	0
35361	东台	富东公用24#配变	10	400	0	0
35362	东台	富东公用23#配变	10	200	0	0
35363	东台	富东公用10#配变	10	200	0	0
35364	东台	富东公用13#配变	10	400	0	0
35365	东台	富东公用17#配变	10	400	0	0
35366	东台	富东公用18#配变	10	400	0	0
35367	东台	富东公用15#配变	10	400	0	0
35368	东台	富东公用8#配变	10	400	0	0
35369	东台	富东公用2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35370	东台	富东公用9#配变	10	200	0	0
35371	东台	富东公用22#配变	10	400	0	0
35372	东台	富东公用5#配变	10	400	0	0
35373	东台	富东公用1#配变	10	400	0	0
35374	东台	丰富4#配变	10	200	0	0
35375	东台	集富4#配变	10	200	0	0
35376	东台	桥梓3#配变	10	400	0	0
35377	东台	富东公用19#配变	10	200	0	0
35378	东台	团结11#配变	10	200	0	0
35379	东台	富东公用4#配变	10	200	0	0
35380	东台	团结2#配变	10	200	0	0
35381	东台	团结6#配变	10	200	0	0
35382	东台	富东公用7#配变	10	400	0	0
35383	东台	团结(9)#配变	10	400	0	0
35384	东台	富东公用21#配变	10	400	0	0
35385	东台	富东公用16#配变	10	400	0	0
35386	东台	富东公用14#配变	10	400	0	0
35387	东台	富东公用12#配变	10	400	0	0
35388	东台	五里6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35389	东台	仲灶9#配变	10	200	0	0
35390	东台	仲灶15#配变	10	100	0	0
35391	东台	三元4#配变	10	200	0	0
35392	东台	仲灶7#配变	10	200	0	0
35393	东台	三九9#配变	10	200	0	0
35394	东台	仲灶14#配变	10	125	0	0
35395	东台	三元13#配变	10	200	0	0
35396	东台	三九14#配变	10	400	0	0
35397	东台	仲灶5#配变	10	100	0	0
35398	东台	前胜6#配变	10	200	0	0
35399	东台	三九4#配变	10	200	0	0
35400	东台	三元7#配变	10	200	0	0
35401	东台	三九7#配变	10	200	0	0
35402	东台	三元12#配变	10	200	0	0
35403	东台	三元2#配变	10	200	0	0
35404	东台	三九11#配变	10	200	0	0
35405	东台	仲灶17#配变	10	200	0	0
35406	东台	仲灶6#配变	10	200	0	0
35407	东台	三元11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35408	东台	仲灶16#配变	10	100	0	0
35409	东台	三元3#配变	10	200	0	0
35410	东台	五里3#配变	10	200	0	0
35411	东台	三元5#配变	10	200	0	0
35412	东台	前胜13#配变	10	200	0	0
35413	东台	仲灶8#配变	10	200	0	0
35414	东台	仲灶10#配变	10	200	0	0
35415	东台	三元6#配变	10	200	0	0
35416	东台	公用6#配变	10	200	0	0
35417	东台	三元10#配变	10	200	0	0
35418	东台	仲灶2#配变	10	200	0	0
35419	东台	团结12#配变	10	200	0	0
35420	东台	仲灶13#配变	10	200	0	0
35421	东台	三元1#配变	10	200	0	0
35422	东台	三元9#配变	10	200	0	0
35423	东台	团结(3)#配变	10	400	0	0
35424	东台	仲灶18#配变	10	400	0	0
35425	东台	公用11#配变.	10	400	0	0
35426	东台	三元8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35427	东台	团结10#配变	10	400	0	0
35428	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	0	0
35429	东台	团结1#配变	10	200	0	0
35430	东台	王桑(9)#配变	10	200	0	0
35431	东台	乘胜9#配变	10	200	0	0
35432	东台	王桑12#配变	10	200	0	0
35433	东台	五里5#配变	10	200	0	0
35434	东台	王桑3#配变	10	400	0	0
35435	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	0	0
35436	东台	小东(2)#配变	10	200	0	0
35437	东台	小东7#配变	10	200	0	0
35438	东台	小东(8)#配变	10	200	0	0
35439	东台	五里4#配变	10	200	0	0
35440	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	0	0
35441	东台	五里2#配变	10	200	0	0
35442	东台	乘胜19#配变	10	200	0	0
35443	东台	小东4#配变	10	200	0	0
35444	东台	五里7#配变	10	200	0	0
35445	东台	王桑10#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35446	东台	小东9#配变	10	200	0	0
35447	东台	小东1#配变	10	200	0	0
35448	东台	乘胜18#配变	10	200	0	0
35449	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	0	0
35450	东台	乘胜4#配变	10	200	0	0
35451	东台	铁久(10)#配变	10	200	0	0
35452	东台	乘胜7#配变	10	200	0	0
35453	东台	王桑16#配变	10	315	0	0
35454	东台	来东一配变	10	200	0	0
35455	东台	来东二配变	10	200	0	0
35456	东台	沿海四配变	10	200	0	0
35457	东台	沿海二十六配变	10	200	0	0
35458	东台	东闸五配变	10	400	0	0
35459	东台	沿海十三配变	10	400	0	0
35460	东台	新海四配变	10	200	0	0
35461	东台	沿海二十八配变	10	400	0	0
35462	东台	来东九配变	10	200	0	0
35463	东台	沿海二十三配变	10	200	0	0
35464	东台	沿海八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35465	东台	来东八配变	10	200	0	0
35466	东台	沿海十四配变	10	200	0	0
35467	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	0	0
35468	东台	东闸三配变	10	200	0	0
35469	东台	新海一配变	10	200	0	0
35470	东台	东闸四配变	10	200	0	0
35471	东台	东闸十二配变	10	200	0	0
35472	东台	新海七配变	10	200	0	0
35473	东台	新海十四配变	10	200	0	0
35474	东台	新海十配变	10	200	0	0
35475	东台	新海三配变	10	200	0	0
35476	东台	沿海十五配变	10	200	0	0
35477	东台	东闸十一配变	10	200	0	0
35478	东台	水产一配变	10	200	0	0
35479	东台	沿海十八配变	10	200	0	0
35480	东台	来东十配变	10	200	0	0
35481	东台	沿海三十配变	10	200	0	0
35482	东台	沿海十二配变	10	200	0	0
35483	东台	沿海五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35484	东台	沿海六配变	10	200	0	0
35485	东台	沿海十一配变	10	200	0	0
35486	东台	沿海二十二配变	10	200	0	0
35487	东台	新海（八）配变	10	200	0	0
35488	东台	新海十三配变	10	200	0	0
35489	东台	沿海二十四配变	10	200	0	0
35490	东台	东闸十三配变	10	200	0	0
35491	东台	沿海二十一配变	10	200	0	0
35492	东台	沿海二十五配变	10	200	0	0
35493	东台	沿海一配变	10	200	0	0
35494	东台	东闸十五配变	10	200	0	0
35495	东台	水产四配变	10	200	0	0
35496	东台	沿海十七配变	10	200	0	0
35497	东台	沿海二十配变	10	200	0	0
35498	东台	沿海十六配变	10	200	0	0
35499	东台	来东五配变	10	200	0	0
35500	东台	沿海三十一配变	10	200	0	0
35501	东台	沿海二配变	10	200	0	0
35502	东台	新海二配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35503	东台	新海十二配变	10	200	0	0
35504	东台	新海五配变	10	200	0	0
35505	东台	新海九配变	10	400	0	0
35506	东台	沿海三配变	10	400	0	0
35507	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	0	0
35508	东台	水产(二)配变	10	400	0	0
35509	东台	来东十五配变	10	400	0	0
35510	东台	沿海二十九配变	10	400	0	0
35511	东台	水产三配变	10	400	0	0
35512	东台	沿海二十七配变	10	400	0	0
35513	东台	富御广场3#变	10	630	0	0
35514	东台	园艺5#配变	10	400	0	0
35515	东台	园艺7#配变	10	400	0	0
35516	东台	富南2#配变	10	200	0	0
35517	东台	富御广场5#变	10	630	0	0
35518	东台	富御广场东区4#变	10	800	0	0
35519	东台	富御广场6#变	10	630	0	0
35520	东台	富御广场8#变	10	630	0	0
35521	东台	园艺8#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35522	东台	富御广场7#变	10	630	0	0
35523	东台	富御广场东区2#变	10	800	0	0
35524	东台	富南9#配变	10	400	0	0
35525	东台	富南12#配变	10	200	0	0
35526	东台	富南4#配变	10	400	0	0
35527	东台	富御广场1#变	10	630	0	0
35528	东台	万红10#配变	10	400	0	0
35529	东台	联灶#18配变	10	400	0	0
35530	东台	农场#(9) 配变	10	200	0	0
35531	东台	鼓劲13#配变	10	200	0	0
35532	东台	万红#12配变	10	200	0	0
35533	东台	万红六配变	10	400	0	0
35534	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	0	0
35535	东台	张灶(九)配变	10	400	0	0
35536	东台	农场二配变	10	200	0	0
35537	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	0	0
35538	东台	联灶3#配变	10	400	0	0
35539	东台	张灶03#配变	10	200	0	0
35540	东台	鼓劲2配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35541	东台	联灶24#配变	10	400	0	0
35542	东台	万红9#配变	10	200	0	0
35543	东台	农场5配变	10	400	0	0
35544	东台	联灶二配变	10	200	0	0
35545	东台	红花一配变	10	200	0	0
35546	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	0	0
35547	东台	农场（一）配变	10	400	0	0
35548	东台	农场6配变	10	400	0	0
35549	东台	种子场八配变（唐洋）	10	200	0	0
35550	东台	农场#8配变	10	200	0	0
35551	东台	农场（三）配变	10	200	0	0
35552	东台	张灶二配变	10	200	0	0
35553	东台	张灶#12配变	10	200	0	0
35554	东台	农场10#配变	10	200	0	0
35555	东台	联灶22#配变	10	400	0	0
35556	东台	联灶1#配变	10	400	0	0
35557	东台	联灶#17配变	10	400	0	0
35558	东台	张灶#16配变	10	400	0	0
35559	东台	鼓劲#14配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35560	东台	联灶九配变	10	400	0	0
35561	东台	联灶十三配变	10	200	0	0
35562	东台	张灶(五)配变	10	200	0	0
35563	东台	联灶十配变	10	400	0	0
35564	东台	张灶10#配变	10	400	0	0
35565	东台	农场7#配变	10	400	0	0
35566	东台	联灶#21配变	10	200	0	0
35567	东台	鼓劲一配变	10	315	0	0
35568	东台	张灶#1配变	10	400	0	0
35569	东台	联灶六配变	10	315	0	0
35570	东台	联灶#16配配	10	400	0	0
35571	东台	联灶12#配变	10	400	0	0
35572	东台	联灶#7配变	10	400	0	0
35573	东台	万红#11配变	10	400	0	0
35574	东台	联灶#14配变	10	400	0	0
35575	东台	张灶#7配变	10	400	0	0
35576	东台	张灶#14配变	10	200	0	0
35577	东台	张灶#13配变	10	200	0	0
35578	东台	鼓劲五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35579	东台	张灶四配变	10	200	0	0
35580	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	0	0
35581	东台	联灶十一配变	10	400	0	0
35582	东台	张灶15#配变	10	400	0	0
35583	东台	鼓劲(四)配变	10	400	0	0
35584	东台	万红七配变	10	200	0	0
35585	东台	联灶5#配变	10	400	0	0
35586	东台	联灶#15配变	10	400	0	0
35587	东台	张灶11#配变	10	400	0	0
35588	东台	张灶8#配变	10	400	0	0
35589	东台	联灶八配变	10	400	0	0
35590	东台	张灶六配变	10	400	0	0
35591	东台	联灶#19配变	10	400	0	0
35592	东台	联灶23#配变	10	400	0	0
35593	东台	万红三配变	10	400	0	0
35594	东台	农场四配变	10	400	0	0
35595	东台	鼓劲六配变	10	400	0	0
35596	东台	联灶04#配变	10	400	0	0
35597	东台	陈港六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35598	东台	东夏七配变	10	200	0	0
35599	东台	西夏11#配变	10	200	0	0
35600	东台	东港5#配变	10	200	0	0
35601	东台	徐灶三号配变	10	200	0	0
35602	东台	六兴五配变	10	200	0	0
35603	东台	徐灶四配变	10	200	0	0
35604	东台	六兴六配变	10	200	0	0
35605	东台	10kV盛世金典小区#1变压器	10	800	0	0
35606	东台	公用变九号配变	10	400	0	0
35607	东台	东夏十三配变	10	200	0	0
35608	东台	徐灶二配变	10	200	0	0
35609	东台	西夏一号配变	10	400	0	0
35610	东台	郢灶6配变	10	400	0	0
35611	东台	东夏六配变	10	200	0	0
35612	东台	东夏五配变	10	200	0	0
35613	东台	西夏八配变	10	200	0	0
35614	东台	陈港三配变	10	200	0	0
35615	东台	陈港五配变	10	200	0	0
35616	东台	东夏八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35617	东台	陈港二配变	10	400	0	0
35618	东台	六兴二配变	10	200	0	0
35619	东台	六兴一配变	10	200	0	0
35620	东台	东港2配变	10	200	0	0
35621	东台	东夏四配变	10	400	0	0
35622	东台	东夏十二配变	10	200	0	0
35623	东台	东港3配变	10	200	0	0
35624	东台	西夏六配变	10	200	0	0
35625	东台	徐灶一号配变	10	200	0	0
35626	东台	郜灶七配变	10	200	0	0
35627	东台	东夏十一配变	10	200	0	0
35628	东台	郜灶五配变	10	200	0	0
35629	东台	陈港七配变	10	200	0	0
35630	东台	六兴8#配变	10	200	0	0
35631	东台	东夏二配变	10	200	0	0
35632	东台	徐灶七号配变	10	200	0	0
35633	东台	西夏七配变	10	200	0	0
35634	东台	郜灶8#配变	10	200	0	0
35635	东台	陈港四号配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35636	东台	西夏二配变	10	200	0	0
35637	东台	东港6#配变	10	200	0	0
35638	东台	西夏五台配变	10	200	0	0
35639	东台	西夏三号配变	10	200	0	0
35640	东台	徐灶12#配变	10	200	0	0
35641	东台	陈港一配变	10	400	0	0
35642	东台	西夏九配变	10	400	0	0
35643	东台	西夏四配变	10	400	0	0
35644	东台	徐灶五配变	10	315	0	0
35645	东台	东夏三配变	10	400	0	0
35646	东台	郜灶二号配变	10	400	0	0
35647	东台	公用12配变	10	400	0	0
35648	东台	六兴三号配变	10	400	0	0
35649	东台	东港4配变	10	400	0	0
35650	东台	头灶六兴7#配变	10	400	0	0
35651	东台	东港一号配变	10	400	0	0
35652	东台	东夏九配变	10	400	0	0
35653	东台	六兴四配变	10	400	0	0
35654	东台	徐灶9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35655	东台	六灶十配变	10	200	0	0
35656	东台	曹灶四号配变	10	200	0	0
35657	东台	永红三配变	10	400	0	0
35658	东台	六灶8#配变	10	200	0	0
35659	东台	六居一配变	10	400	0	0
35660	东台	六灶十一配变	10	400	0	0
35661	东台	六居九配变	10	400	0	0
35662	东台	梅尖一配变	10	200	0	0
35663	东台	葛坝四配变	10	200	0	0
35664	东台	梅尖五配变	10	200	0	0
35665	东台	曹灶一配变	10	200	0	0
35666	东台	葛坝一配变	10	200	0	0
35667	东台	永红六号配变	10	200	0	0
35668	东台	六灶小学1配变	10	200	0	0
35669	东台	祝灶三配变	10	200	0	0
35670	东台	六灶七配变	10	200	0	0
35671	东台	梅尖三配变	10	200	0	0
35672	东台	永红五号配变	10	200	0	0
35673	东台	梅尖7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35674	东台	曹灶二配变	10	200	0	0
35675	东台	祝灶一配变	10	200	0	0
35676	东台	潘灶六配变	10	200	0	0
35677	东台	北腰一配变	10	200	0	0
35678	东台	六居六配变	10	400	0	0
35679	东台	祝灶七配变	10	200	0	0
35680	东台	北腰四配变	10	200	0	0
35681	东台	梅尖4配变	10	200	0	0
35682	东台	梅尖二配变	10	200	0	0
35683	东台	祝灶六配变	10	200	0	0
35684	东台	六居八配变	10	200	0	0
35685	东台	葛坝二号配变	10	400	0	0
35686	东台	北腰6#配变	10	400	0	0
35687	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	0	0
35688	东台	六居13#配变	10	200	0	0
35689	东台	祝灶二配变	10	200	0	0
35690	东台	葛坝十配变	10	200	0	0
35691	东台	北腰五配变	10	200	0	0
35692	东台	六灶供销社配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35693	东台	练房三配变	10	200	0	0
35694	东台	六灶三配变	10	400	0	0
35695	东台	葛坝六配变	10	200	0	0
35696	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	0	0
35697	东台	北腰二配变	10	400	0	0
35698	东台	曹灶三配变	10	400	0	0
35699	东台	北腰三配变	10	400	0	0
35700	东台	潘灶八配变	10	400	0	0
35701	东台	潘灶二配变	10	400	0	0
35702	东台	葛坝五配变	10	400	0	0
35703	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	0	0
35704	东台	永红九配变	10	400	0	0
35705	东台	六灶二配变	10	400	0	0
35706	东台	祝灶四配变	10	400	0	0
35707	东台	六灶9#配变	10	400	0	0
35708	东台	六居2号配变	10	400	0	0
35709	东台	六灶学校配变	10	400	0	0
35710	东台	六居三配变	10	400	0	0
35711	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35712	东台	六灶四配变	10	400	0	0
35713	东台	梅尖六配变	10	400	0	0
35714	东台	永红14配变	10	400	0	0
35715	东台	六居十四配变	10	400	0	0
35716	东台	徐灶6配变	10	400	0	0
35717	东台	曹灶5#配变	10	400	0	0
35718	东台	永红二配变	10	400	0	0
35719	东台	六居四配变	10	400	0	0
35720	东台	一仓三配变	10	400	0	0
35721	东台	镇北七配变	10	400	0	0
35722	东台	新伍十六配变	10	400	0	0
35723	东台	新伍8#配变	10	160	0	0
35724	东台	新强五配变	10	200	0	0
35725	东台	一仓五配变	10	200	0	0
35726	东台	北行四配变	10	200	0	0
35727	东台	新五四配变	10	200	0	0
35728	东台	三余八配变	10	200	0	0
35729	东台	新伍十五配变	10	200	0	0
35730	东台	七一二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35731	东台	新强一配变	10	200	0	0
35732	东台	北行五配变	10	200	0	0
35733	东台	新伍二配变	10	200	0	0
35734	东台	北行三配变	10	200	0	0
35735	东台	七一五配变	10	200	0	0
35736	东台	七一四配变	10	200	0	0
35737	东台	三余三配变	10	200	0	0
35738	东台	北行二配变	10	200	0	0
35739	东台	三余二配变	10	200	0	0
35740	东台	北行一配变	10	200	0	0
35741	东台	北行六配变	10	200	0	0
35742	东台	一仓一配变	10	200	0	0
35743	东台	三余七配变	10	200	0	0
35744	东台	七一七配变	10	200	0	0
35745	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	0	0
35746	东台	一仓居委会二配变	10	200	0	0
35747	东台	三余一配变	10	400	0	0
35748	东台	新伍六配变	10	200	0	0
35749	东台	新伍十一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35750	东台	七一三配变	10	200	0	0
35751	东台	新伍(九)配变	10	400	0	0
35752	东台	三余五配变	10	200	0	0
35753	东台	新强四配变	10	200	0	0
35754	东台	新伍十二配变	10	400	0	0
35755	东台	三余六配变	10	400	0	0
35756	东台	新强六配变	10	400	0	0
35757	东台	新伍十配变	10	400	0	0
35758	东台	一仓4#配变	10	400	0	0
35759	东台	三余四配变	10	400	0	0
35760	东台	七一一配变	10	400	0	0
35761	东台	新强二配变	10	400	0	0
35762	东台	七一桥三配变	10	400	0	0
35763	东台	新伍七配变	10	400	0	0
35764	东台	三余九配变	10	400	0	0
35765	东台	七一桥一配变	10	400	0	0
35766	东台	新伍十三配变	10	400	0	0
35767	东台	新五三配变	10	400	0	0
35768	东台	一仓居委会一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35769	东台	新伍一配变	10	400	0	0
35770	东台	三余十配变	10	400	0	0
35771	东台	七一六配变	10	400	0	0
35772	东台	镇北三配变	10	400	0	0
35773	东台	新强三配变	10	400	0	0
35774	东台	七一桥四配变	10	400	0	0
35775	东台	一仓二配变	10	400	0	0
35776	东台	梁九1#配变	10	200	0	0
35777	东台	梁九3#配变	10	200	0	0
35778	东台	安澜7#配变	10	200	0	0
35779	东台	何庄10#配变	10	400	0	0
35780	东台	梁九11#配变	10	200	0	0
35781	东台	梁九14#配变	10	400	0	0
35782	东台	同胜7#配变	10	200	0	0
35783	东台	孟庄1#配变	10	200	0	0
35784	东台	万升1#配变	10	200	0	0
35785	东台	何庄4#配变	10	200	0	0
35786	东台	安澜2#配变	10	200	0	0
35787	东台	同胜6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35788	东台	孟庄4#配变	10	400	0	0
35789	东台	孟庄8#配变	10	200	0	0
35790	东台	梁九2#配变	10	200	0	0
35791	东台	孟庄10#配变	10	200	0	0
35792	东台	孟庄2#配变	10	200	0	0
35793	东台	梁九4#配变	10	200	0	0
35794	东台	梁九6#配变	10	200	0	0
35795	东台	同胜5#配变	10	200	0	0
35796	东台	孟庄7#配变	10	400	0	0
35797	东台	同胜(2)#配变	10	200	0	0
35798	东台	同胜1#配变	10	400	0	0
35799	东台	富南11#配变	10	200	0	0
35800	东台	安澜5#配变	10	200	0	0
35801	东台	梁九10#配变	10	200	0	0
35802	东台	富南3#配变	10	200	0	0
35803	东台	孟庄9#配变	10	200	0	0
35804	东台	杭庄8#配变	10	200	0	0
35805	东台	同胜8#配变	10	200	0	0
35806	东台	安澜1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35807	东台	杭庄2#配变	10	200	0	0
35808	东台	安澜6#配变	10	200	0	0
35809	东台	杭庄3#配变	10	200	0	0
35810	东台	同胜4#配变	10	200	0	0
35811	东台	孟庄3#配变	10	400	0	0
35812	东台	梁九8#配变	10	200	0	0
35813	东台	孟庄5#配变	10	200	0	0
35814	东台	杭庄1#配变	10	200	0	0
35815	东台	安澜4#配变	10	200	0	0
35816	东台	孟庄6#配变	10	200	0	0
35817	东台	杭庄9#配变	10	200	0	0
35818	东台	安澜3#配变	10	200	0	0
35819	东台	杭庄7#配变	10	400	0	0
35820	东台	万升7#配变	10	400	0	0
35821	东台	梁九13#配变	10	400	0	0
35822	东台	安澜8#配变	10	400	0	0
35823	东台	富西7#配变	10	400	0	0
35824	东台	梁九12#配变	10	400	0	0
35825	东台	杭庄10#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35826	东台	梁九15#配变	10	400	0	0
35827	东台	万升5#配变	10	400	0	0
35828	东台	安澜9#配变	10	400	0	0
35829	东台	富北6#配变	10	160	0	0
35830	东台	六垛7#配变	10	200	0	0
35831	东台	小东3#配变	10	200	0	0
35832	东台	前胜(3)#配变	10	200	0	0
35833	东台	高元2#配变	10	200	0	0
35834	东台	前胜12#配变	10	200	0	0
35835	东台	铁久12#配变	10	200	0	0
35836	东台	乘胜20#配变	10	200	0	0
35837	东台	前胜7#配变	10	200	0	0
35838	东台	六垛3#配变	10	200	0	0
35839	东台	前胜5#配变	10	200	0	0
35840	东台	富北5#配变	10	200	0	0
35841	东台	前胜14#配变	10	200	0	0
35842	东台	富北7#配变	10	200	0	0
35843	东台	乘胜1#配变	10	200	0	0
35844	东台	六垛4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35845	东台	前胜11#配变	10	200	0	0
35846	东台	富北3#配变	10	200	0	0
35847	东台	前胜1#配变	10	200	0	0
35848	东台	富北4#配变	10	200	0	0
35849	东台	铁久9#配变	10	200	0	0
35850	东台	乘胜8#配变	10	200	0	0
35851	东台	小东10#配变	10	200	0	0
35852	东台	前胜10#配变	10	200	0	0
35853	东台	高元3#配变	10	200	0	0
35854	东台	六垛2#配变	10	200	0	0
35855	东台	小东6#配变	10	200	0	0
35856	东台	铁久8#配变	10	200	0	0
35857	东台	前胜4#配变	10	200	0	0
35858	东台	乘胜10#配变	10	200	0	0
35859	东台	前胜2#配变	10	200	0	0
35860	东台	铁久11配变	10	200	0	0
35861	东台	铁久4#配变	10	200	0	0
35862	东台	铁久(5)#配变	10	200	0	0
35863	东台	前胜8#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35864	东台	富北9#配变	10	200	0	0
35865	东台	富北1#配变	10	200	0	0
35866	东台	铁久2#配变	10	400	0	0
35867	东台	铁久1#配变	10	315	0	0
35868	东台	乘胜5#配变	10	200	0	0
35869	东台	乘胜17#配变	10	200	0	0
35870	东台	铁久7#配变	10	200	0	0
35871	东台	高元4#配变	10	400	0	0
35872	东台	铁久(6)#配变	10	200	0	0
35873	东台	富北13#配变	10	200	0	0
35874	东台	六垛10#配变	10	200	0	0
35875	东台	六垛8#配变	10	200	0	0
35876	东台	前胜15#配变	10	200	0	0
35877	东台	富北12#配变	10	200	0	0
35878	东台	桑园3#配变	10	200	0	0
35879	东台	富北14#配变	10	200	0	0
35880	东台	乘胜13#配变	10	200	0	0
35881	东台	小东5#配变	10	400	0	0
35882	东台	乘胜15#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35883	东台	富北15#配变	10	200	0	0
35884	东台	铁久13#配变	10	200	0	0
35885	东台	富北2#配变	10	400	0	0
35886	东台	前胜9#配变	10	400	0	0
35887	东台	悦禾城1配变	10	800	0	0
35888	东台	悦禾城3配变	10	800	0	0
35889	东台	九坵一配变	10	400	0	0
35890	东台	九坵七配变	10	200	0	0
35891	东台	古舍8#配变	10	200	0	0
35892	东台	朱坝三配变	10	200	0	0
35893	东台	八一八配变	10	200	157	0
35894	东台	合兴二配变	10	200	160	0
35895	东台	镇北十五配变	10	200	160	0
35896	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	200	0
35897	东台	九丘二配变	10	200	160	0
35898	东台	朱坝八配变	10	200	1	0
35899	东台	合兴五配变	10	200	6	0
35900	东台	龙塘五配变	10	200	8	0
35901	东台	九坵三配变	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35902	东台	八一六配变	10	200	26	0
35903	东台	龙塘一配变	10	200	31	0
35904	东台	王埙九配变（节能）	10	200	39	0
35905	东台	古舍一配变	10	200	71	0
35906	东台	八一三配变	10	200	59	0
35907	东台	龙塘三配变	10	200	55	0
35908	东台	九圪四配变	10	200	60	0
35909	东台	古舍三配变	10	200	61	0
35910	东台	古舍四配变	10	200	73	0
35911	东台	朱坝七配变	10	200	77	0
35912	东台	合兴七配变	10	200	86	0
35913	东台	朱坝五配变	10	200	112	0
35914	东台	丁村八配变	10	200	93	0
35915	东台	八一七配变	10	200	94	0
35916	东台	朱坝四配变	10	200	100	0
35917	东台	古舍六配变	10	400	113	0
35918	东台	丁村三配变	10	200	113	0
35919	东台	龙塘四配变	10	200	128	0
35920	东台	古舍五配变	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35921	东台	古舍七配变	10	400	137	0
35922	东台	朱坝二配变	10	200	125	0
35923	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	127	0
35924	东台	合兴六配变	10	200	133	0
35925	东台	王埭二配变	10	200	136	0
35926	东台	九圩五配变	10	400	137	0
35927	东台	丁村四配变	10	200	142	0
35928	东台	丁村六配变	10	200	145	0
35929	东台	朱坝六配变	10	400	145	0
35930	东台	丁村一配变	10	400	198	0
35931	东台	龙塘六配变	10	400	203	0
35932	东台	丁村二配变	10	400	240	0
35933	东台	镇北八配变	10	400	257	0
35934	东台	九圩六配变	10	400	264	0
35935	东台	古舍二配变	10	400	266	0
35936	东台	龙塘七配变	10	400	278	0
35937	东台	八一九配变	10	400	279	0
35938	东台	王埭七配变	10	400	287	0
35939	东台	朱坝一配变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35940	东台	高中六配变	10	400	0	0
35941	东台	东进六配变	10	400	0	0
35942	东台	板余二配变	10	200	0	0
35943	东台	东进3#配变	10	200	0	0
35944	东台	东胜六配变	10	200	0	0
35945	东台	板余三配变	10	200	0	0
35946	东台	板余九配变	10	200	0	0
35947	东台	元东13#配变	10	400	0	0
35948	东台	高中十五配变	10	400	0	0
35949	东台	元东八配变	10	200	0	0
35950	东台	高中十四配变	10	200	0	0
35951	东台	元东十一配变	10	200	0	0
35952	东台	高中十配变	10	200	0	0
35953	东台	东胜十配变	10	200	0	0
35954	东台	板余十二配变	10	200	0	0
35955	东台	元东五配变	10	200	0	0
35956	东台	高中十一配变	10	200	0	0
35957	东台	高中5#配变	10	200	0	0
35958	东台	民理五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35959	东台	板余八配变	10	200	0	0
35960	东台	元东六配变	10	200	0	0
35961	东台	高中八配变	10	200	0	0
35962	东台	东胜七配变	10	200	0	0
35963	东台	高中一配变	10	200	0	0
35964	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	0	0
35965	东台	板余一配变	10	200	0	0
35966	东台	民理7配变	10	200	0	0
35967	东台	高中16#配变	10	400	0	0
35968	东台	民理一配变	10	200	0	0
35969	东台	元东12#配变	10	400	0	0
35970	东台	高中十二配变	10	200	0	0
35971	东台	元东四配变	10	200	0	0
35972	东台	高中13#配变	10	400	0	0
35973	东台	元东七配变	10	400	0	0
35974	东台	高中三配变	10	400	0	0
35975	东台	民理8#配变	10	315	0	0
35976	东台	元东1#配变	10	400	0	0
35977	东台	元东二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35978	东台	高中七配变	10	400	0	0
35979	东台	元东九配变	10	200	0	0
35980	东台	元东十配变	10	200	0	0
35981	东台	东胜12#配变	10	200	0	0
35982	东台	高中四配变	10	400	0	0
35983	东台	东胜三配变	10	400	0	0
35984	东台	民理四配变	10	200	0	0
35985	东台	民理3#配变	10	400	0	0
35986	东台	民理二配变	10	400	0	0
35987	东台	高中二配变	10	400	0	0
35988	东台	民理六配变	10	400	0	0
35989	东台	高中17#配变	10	400	0	0
35990	东台	板余七配变	10	400	0	0
35991	东台	新洋三配变	10	400	0	0
35992	东台	中北三配变	10	200	0	0
35993	东台	新洋八配变	10	200	0	0
35994	东台	新洋五配变	10	200	0	0
35995	东台	中北一配变	10	200	0	0
35996	东台	新曹王港三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
35997	东台	新灶四配变	10	400	0	0
35998	东台	新跃三配变	10	200	0	0
35999	东台	姜墩十一配变	10	200	160	0
36000	东台	姜墩三配变	10	400	320	0
36001	东台	王港十三配变	10	400	320	0
36002	东台	中北二配变	10	200	1	0
36003	东台	草卡四配变	10	200	5	0
36004	东台	新洋六配变	10	200	8	0
36005	东台	新灶六配变	10	200	9	0
36006	东台	草卡一配变	10	200	10	0
36007	东台	新洋四配变	10	200	12	0
36008	东台	新灶一配变	10	400	12	0
36009	东台	草卡三配变	10	400	14	0
36010	东台	姜墩二配变	10	200	15	0
36011	东台	新跃一配变	10	200	16	0
36012	东台	新洋十一配变	10	200	19	0
36013	东台	新洋二配变	10	200	24	0
36014	东台	姜墩五配变	10	200	25	0
36015	东台	新灶七配变	10	100	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36016	东台	太平二配变	10	200	32	0
36017	东台	姜墩十三配变	10	200	33	0
36018	东台	新灶二配变	10	200	34	0
36019	东台	姜墩八配变	10	200	50	0
36020	东台	新灶五配变	10	200	102	0
36021	东台	新洋十三配变	10	200	54	0
36022	东台	中北七配变	10	200	61	0
36023	东台	新洋十二配变	10	200	71	0
36024	东台	中北四配变	10	200	72	0
36025	东台	新洋十配变	10	200	74	0
36026	东台	新洋九配变	10	200	77	0
36027	东台	姜墩九配变	10	200	77	0
36028	东台	姜墩十七配变	10	200	79	0
36029	东台	中北五配变	10	200	82	0
36030	东台	草卡六配变	10	200	83	0
36031	东台	新洋一配变	10	200	84	0
36032	东台	新灶三配变	10	200	87	0
36033	东台	中北八配变	10	200	92	0
36034	东台	姜墩六配变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36035	东台	姜墩十二配变	10	200	97	0
36036	东台	姜墩七配变	10	200	102	0
36037	东台	草卡五配变	10	200	115	0
36038	东台	中北六配变	10	400	98	0
36039	东台	王港十五配变	10	200	119	0
36040	东台	新洋七配变	10	200	120	0
36041	东台	新灶八配变	10	400	122	0
36042	东台	姜墩四配变	10	200	110	0
36043	东台	新跃二配变	10	400	127	0
36044	东台	姜墩十六配变	10	200	129	0
36045	东台	姜墩十配变	10	200	135	0
36046	东台	王港十一配变	10	200	142	0
36047	东台	草卡七配变	10	200	154	0
36048	东台	草卡二配变	10	400	171	0
36049	东台	姜墩一配变	10	400	207	0
36050	东台	新曹王港八配变	10	400	272	0
36051	东台	新曹王港九配变	10	400	308	0
36052	东台	南庄新村6#变	10	800	0	0
36053	东台	南庄新村4#变*	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36054	东台	海丰集镇13#配变	10	200	0	0
36055	东台	海丰集镇25配变	10	400	0	0
36056	东台	何舍14#配变	10	400	0	0
36057	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	0	0
36058	东台	海丰集镇4#配变	10	400	0	0
36059	东台	海丰集镇24配变	10	400	0	0
36060	东台	海丰集镇27#配变	10	630	0	0
36061	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	0	0
36062	东台	集镇10配变	10	200	0	0
36063	东台	南庄新村2#变*	10	800	0	0
36064	东台	何舍八配变	10	200	0	0
36065	东台	南兴四配变	10	200	0	0
36066	东台	南庄新村8#变	10	800	0	0
36067	东台	集镇12配变	10	400	0	0
36068	东台	海丰集镇22#配变	10	400	0	0
36069	东台	何舍三配变	10	200	0	0
36070	东台	海丰集镇11配变	10	200	0	0
36071	东台	何舍10配变	10	200	0	0
36072	东台	卞团九配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36073	东台	卞团六配变	10	200	0	0
36074	东台	卞团16#配变	10	200	0	0
36075	东台	卞团11配变	10	200	0	0
36076	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	0	0
36077	东台	南兴二配变	10	200	0	0
36078	东台	海丰集镇15#配变	10	200	0	0
36079	东台	南兴一配变	10	200	0	0
36080	东台	何舍七配变	10	200	0	0
36081	东台	南兴6#配变	10	200	0	0
36082	东台	辛勤七配变	10	200	0	0
36083	东台	海丰集镇14配变	10	200	0	0
36084	东台	南兴5#配变	10	400	0	0
36085	东台	何舍六配变	10	200	0	0
36086	东台	海丰集镇八配变	10	200	0	0
36087	东台	何舍一配变	10	200	0	0
36088	东台	卞团13#配变	10	400	0	0
36089	东台	卞团一配变	10	400	0	0
36090	东台	何舍二配变	10	400	0	0
36091	东台	何舍九配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36092	东台	何舍五配变	10	400	0	0
36093	东台	何舍11#配变	10	400	0	0
36094	东台	辛勤11#配变	10	400	0	0
36095	东台	卞团7#配变	10	400	0	0
36096	东台	何舍4配变	10	400	0	0
36097	东台	何舍12#配变	10	400	0	0
36098	东台	卞团二配变	10	400	0	0
36099	东台	海丰集镇26#配变	10	400	0	0
36100	东台	海丰集镇6#配变	10	400	0	0
36101	东台	海丰集镇5#配变	10	400	0	0
36102	东台	韩文二配变	10	200	149	0
36103	东台	顾丿二配变	10	200	160	0
36104	东台	曹居四配变	10	200	160	0
36105	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	320	0
36106	东台	港边8配变	10	200	160	0
36107	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	160	0
36108	东台	港边二配变	10	200	160	0
36109	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	160	0
36110	东台	蒋泊八配变	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36111	东台	韩文11#配变	10	200	17	0
36112	东台	韩文十五配变	10	200	18	0
36113	东台	顾丿5配变	10	200	33	0
36114	东台	韩文一配变	10	200	46	0
36115	东台	韩文八配变	10	200	51	0
36116	东台	先胜三配变	10	400	59	0
36117	东台	先胜七配变	10	200	61	0
36118	东台	韩文13#配变	10	200	61	0
36119	东台	先胜6#配变	10	400	77	0
36120	东台	先胜一配变	10	200	82	0
36121	东台	曹居二配变	10	200	83	0
36122	东台	先胜2配变	10	200	85	0
36123	东台	韩文17#配变	10	200	88	0
36124	东台	先及九配变	10	200	88	0
36125	东台	韩文七配变	10	200	89	0
36126	东台	韩文14#配变	10	200	99	0
36127	东台	先胜8#配变	10	200	107	0
36128	东台	港边七配变	10	200	121	0
36129	东台	韩文16#配变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36130	东台	先及六配变	10	200	124	0
36131	东台	顾丁9#配变	10	200	134	0
36132	东台	韩文五配变	10	200	136	0
36133	东台	韩文3配变	10	200	139	0
36134	东台	曹居三配变	10	200	144	0
36135	东台	韩文#12配变	10	200	148	0
36136	东台	韩文六配变	10	200	151	0
36137	东台	韩文10#配变	10	400	217	0
36138	东台	韩文九配变	10	400	219	0
36139	东台	先及一配变	10	400	232	0
36140	东台	先胜五配变	10	400	233	0
36141	东台	曹居一配变	10	400	267	0
36142	东台	公用变九配变(曹丁)	10	400	279	0
36143	东台	先胜4配变	10	400	288	0
36144	东台	四灶集镇19#配变	10	160	0	0
36145	东台	四灶6#配变	10	400	0	0
36146	东台	团西10#配变	10	400	0	0
36147	东台	金翰苑5配变	10	630	0	0
36148	东台	金翰苑1配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36149	东台	金翰苑3配变	10	630	0	0
36150	东台	民权9配变	10	200	0	0
36151	东台	万桥五配变	10	400	0	0
36152	东台	李灶八配变	10	200	0	0
36153	东台	李灶三配变	10	200	0	0
36154	东台	李南二配变	10	400	320	0
36155	东台	常灶十四配变	10	200	160	0
36156	东台	万桥四配变	10	200	12	0
36157	东台	李灶四配变	10	200	13	0
36158	东台	李南八配变	10	200	14	0
36159	东台	兴旺九配变	10	200	15	0
36160	东台	兴旺十配变	10	200	21	0
36161	东台	李灶十五配变	10	200	23	0
36162	东台	兴旺三配变	10	200	26	0
36163	东台	李灶十四配变	10	200	26	0
36164	东台	李南三配变	10	200	32	0
36165	东台	兴旺七配变	10	250	38	0
36166	东台	李灶九配变	10	200	45	0
36167	东台	李灶十三配变	10	200	48	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36168	东台	兴旺四配变	10	200	53	0
36169	东台	李南六配变	10	200	58	0
36170	东台	兴旺六配变	10	200	64	0
36171	东台	李南一配变	10	200	67	0
36172	东台	兴旺十一配变	10	200	70	0
36173	东台	万桥七配变	10	200	76	0
36174	东台	李灶五配变	10	200	76	0
36175	东台	李灶七配变	10	200	78	0
36176	东台	李南十配变	10	200	90	0
36177	东台	万桥三配变	10	200	91	0
36178	东台	兴旺十二配变	10	200	95	0
36179	东台	李南七配变	10	200	97	0
36180	东台	兴旺八配变	10	400	115	0
36181	东台	李南十二配变	10	200	118	0
36182	东台	兴旺一配变	10	200	118	0
36183	东台	常灶十六配变	10	200	119	0
36184	东台	兴旺十三配变	10	200	124	0
36185	东台	李灶六配变	10	315	128	0
36186	东台	李南十一配变	10	400	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36187	东台	万桥二配变	10	400	50	0
36188	东台	李灶十二配变	10	200	151	0
36189	东台	常灶六配变	10	400	157	0
36190	东台	兴旺二配变	10	400	100	0
36191	东台	李灶二配变	10	400	171	0
36192	东台	兴旺五配变	10	315	176	0
36193	东台	李南四配变	10	400	189	0
36194	东台	万桥一配变	10	400	120	0
36195	东台	李灶十一配变	10	400	198	0
36196	东台	常灶七配变	10	400	199	0
36197	东台	常灶十五配变	10	400	256	0
36198	东台	李南五配变	10	400	258	0
36199	东台	常灶一配变	10	400	262	0
36200	东台	李南九配变	10	400	270	0
36201	东台	李灶一配变	10	400	287	0
36202	东台	李灶十配变	10	400	308	0
36203	东台	中心七配变	10	200	0	0
36204	东台	中心十一配变	10	200	0	0
36205	东台	明星四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36206	东台	中心六配变	10	200	0	0
36207	东台	明星十九配变	10	200	0	0
36208	东台	中心十配变	10	400	0	0
36209	东台	中心一配变	10	400	0	0
36210	东台	南庄四配变	10	200	0	0
36211	东台	民权二配变	10	200	0	0
36212	东台	富洋新村4配变	10	630	0	0
36213	东台	改善7配变	10	400	0	0
36214	东台	碧桂园13#配变	10	800	0	0
36215	东台	碧桂园15#配变	10	800	0	0
36216	东台	碧桂园19#配变	10	800	0	0
36217	东台	碧桂园11#配变	10	800	0	0
36218	东台	富洋新村2配变	10	630	0	0
36219	东台	富洋新村6配变	10	630	0	0
36220	东台	富洋新村8配变	10	630	0	0
36221	东台	碧桂园九配变	10	800	0	0
36222	东台	改善6配变	10	400	0	0
36223	东台	碧桂园17#配变	10	800	0	0
36224	东台	民权一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36225	东台	民权（三）配变	10	200	0	0
36226	东台	民权8配变	10	200	0	0
36227	东台	民权六配变	10	400	0	0
36228	东台	改善8配变	10	200	0	0
36229	东台	改善1配变	10	200	0	0
36230	东台	民权（四）配变	10	400	0	0
36231	东台	改善4配变	10	400	0	0
36232	东台	民权7配变	10	400	0	0
36233	东台	改善5配变	10	400	0	0
36234	东台	改善2配变	10	400	0	0
36235	东台	徐墩十三号配变	10	200	0	0
36236	东台	朱灶六配变	10	200	0	0
36237	东台	天鹅十一配变	10	200	0	0
36238	东台	朱灶四配变	10	200	0	0
36239	东台	徐墩十四配变	10	200	0	0
36240	东台	徐墩八配变	10	200	160	0
36241	东台	天鹅21#配变	10	630	504	0
36242	东台	天鹅十五配变	10	200	160	0
36243	东台	贾坝19#配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36244	东台	天鹅十二配变	10	400	320	0
36245	东台	贾坝八配变	10	400	1	0
36246	东台	天鹅七配变	10	200	11	0
36247	东台	朱灶五配变	10	200	17	0
36248	东台	天鹅十配变	10	200	18	0
36249	东台	天鹅二配变	10	200	18	0
36250	东台	天鹅四配变	10	400	19	0
36251	东台	徐墩七配变	10	200	25	0
36252	东台	沈灶五配变	10	200	27	0
36253	东台	贾坝十六配变	10	200	30	0
36254	东台	徐墩十配变	10	400	48	0
36255	东台	天鹅十四配变	10	200	51	0
36256	东台	贾坝十二配变	10	400	52	0
36257	东台	朱灶一配变	10	200	53	0
36258	东台	贾坝十七配变	10	200	62	0
36259	东台	天鹅十七配变	10	200	66	0
36260	东台	徐墩十五配变	10	200	75	0
36261	东台	贾坝十一配变	10	200	78	0
36262	东台	沈灶二配变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36263	东台	天鹅八配变	10	200	89	0
36264	东台	贾坝十四配变	10	200	91	0
36265	东台	贾坝十三配变	10	400	92	0
36266	东台	朱灶八配变	10	400	96	0
36267	东台	朱灶七配变	10	400	105	0
36268	东台	贾坝九配变	10	200	109	0
36269	东台	朱灶十一配变	10	200	111	0
36270	东台	朱灶九配变	10	200	117	0
36271	东台	沈灶六配变	10	200	122	0
36272	东台	朱灶十配变	10	200	123	0
36273	东台	贾坝十五配变	10	200	132	0
36274	东台	天鹅二十配变	10	200	133	0
36275	东台	徐墩六配变	10	200	134	0
36276	东台	徐墩十一配变	10	200	135	0
36277	东台	天鹅六配变	10	200	142	0
36278	东台	天鹅五配变	10	200	143	0
36279	东台	徐墩四配变	10	400	146	0
36280	东台	天鹅十六配变	10	200	146	0
36281	东台	贾坝七配变	10	400	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36282	东台	徐墩二配变	10	400	148	0
36283	东台	天鹅三配变	10	200	148	0
36284	东台	贾坝二配变	10	400	149	0
36285	东台	天鹅九配变	10	400	79	0
36286	东台	徐墩三配变	10	400	186	0
36287	东台	朱灶三配变	10	400	186	0
36288	东台	朱灶十二配变	10	400	151	0
36289	东台	贾坝四配变	10	400	188	0
36290	东台	徐墩一配变	10	400	192	0
36291	东台	贾坝六配变	10	400	207	0
36292	东台	天鹅一配变	10	400	132	0
36293	东台	贾坝一配变	10	315	213	0
36294	东台	沈灶四配变	10	400	220	0
36295	东台	贾坝十八配变	10	400	224	0
36296	东台	徐墩五配变	10	400	240	0
36297	东台	天鹅十三配变	10	400	266	0
36298	东台	贾坝三号配变	10	400	292	0
36299	东台	贾坝十配变	10	400	293	0
36300	东台	朱灶二配变	10	400	299	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36301	东台	徐墩九配变	10	400	300	0
36302	东台	贾坝五号配变	10	400	312	0
36303	东台	晨光13配变	10	200	0	0
36304	东台	常灶八配变	10	200	0	0
36305	东台	晨光十二配变	10	200	0	0
36306	东台	晨光七配变	10	400	320	0
36307	东台	常灶十一配变	10	400	320	0
36308	东台	晨光十五配变	10	200	4	0
36309	东台	晨光5配变	10	200	4	0
36310	东台	晨光三配变	10	400	17	0
36311	东台	常灶九配变	10	200	38	0
36312	东台	晨光十一配变	10	200	160	0
36313	东台	晨光二配变	10	200	42	0
36314	东台	常灶五配变	10	200	85	0
36315	东台	晨光八配变	10	200	97	0
36316	东台	晨光十四配变	10	400	101	0
36317	东台	晨光十配变	10	400	103	0
36318	东台	常灶二配变	10	200	118	0
36319	东台	晨光十八配变	10	200	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36320	东台	晨光十六配变	10	200	129	0
36321	东台	晨光九配变	10	400	133	0
36322	东台	常灶十七配变	10	200	134	0
36323	东台	晨光十七配变	10	200	137	0
36324	东台	晨光一配变	10	400	138	0
36325	东台	常灶三配变	10	400	144	0
36326	东台	晨光四配变	10	400	188	0
36327	东台	晨光六配变	10	400	216	0
36328	东台	常灶十二配变	10	400	241	0
36329	东台	永丰2配变	10	200	0	0
36330	东台	官巷六配变	10	200	160	0
36331	东台	永丰六配变	10	250	200	0
36332	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	160	0
36333	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	320	0
36334	东台	官巷七配变	10	400	320	0
36335	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	320	0
36336	东台	官巷8#配变	10	400	320	0
36337	东台	七灶9#配变	10	400	320	0
36338	东台	旧灶4配变	10	200	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36339	东台	八灶二配变	10	200	11	0
36340	东台	七灶五配变	10	200	17	0
36341	东台	旧灶六配变	10	200	19	0
36342	东台	官巷4配变	10	200	37	0
36343	东台	永丰十四配变	10	400	47	0
36344	东台	永丰十六配变	10	200	49	0
36345	东台	邹坝三配变	10	200	52	0
36346	东台	七灶六配变	10	200	52	0
36347	东台	旧灶二配变	10	200	57	0
36348	东台	丰盈9#配变	10	200	62	0
36349	东台	丰产六配变	10	200	85	0
36350	东台	官巷五配变	10	200	91	0
36351	东台	八灶六配变	10	200	111	0
36352	东台	旧灶五配变	10	200	115	0
36353	东台	永丰二十配变	10	200	126	0
36354	东台	八灶8#配变	10	400	126	0
36355	东台	八灶三配变	10	200	127	0
36356	东台	七灶七配变	10	200	129	0
36357	东台	永丰十七配变	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36358	东台	旧灶三配变	10	200	132	0
36359	东台	八灶一配变	10	200	132	0
36360	东台	旧灶10#配变	10	200	137	0
36361	东台	七灶三配变	10	200	138	0
36362	东台	官巷二配变	10	400	138	0
36363	东台	旧灶9#配变	10	200	146	0
36364	东台	八灶4#配变	10	400	155	0
36365	东台	官巷一配变	10	400	178	0
36366	东台	旧灶一配变	10	400	183	0
36367	东台	官巷三配变	10	400	186	0
36368	东台	官巷10#配变	10	400	197	0
36369	东台	沈灶九配变	10	400	199	0
36370	东台	永丰八配变	10	400	201	0
36371	东台	七灶4#配变	10	400	235	0
36372	东台	八灶7#配变	10	400	273	0
36373	东台	旧灶七配变	10	400	252	0
36374	东台	八灶五配变	10	400	255	0
36375	东台	旧灶8#配变	10	400	273	0
36376	东台	官巷9#配变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36377	东台	永丰一配变	10	400	279	0
36378	东台	七灶二配变	10	400	284	0
36379	东台	丰产7#配变	10	400	296	0
36380	东台	金星七配变	10	200	160	0
36381	东台	永丰九配变	10	200	0	0
36382	东台	中心十四配变	10	200	0	0
36383	东台	金星二十四配变	10	400	320	0
36384	东台	金星十二配变	10	200	4	0
36385	东台	永丰四配变	10	200	19	0
36386	东台	永丰十二配变	10	200	43	0
36387	东台	中心五配变	10	400	47	0
36388	东台	金星六配变	10	200	48	0
36389	东台	永丰十五配变	10	200	48	0
36390	东台	永丰十三配变	10	200	160	0
36391	东台	金星一配变	10	200	72	0
36392	东台	中心十五配变	10	200	83	0
36393	东台	中心二配变	10	200	91	0
36394	东台	永丰十九配变	10	200	93	0
36395	东台	集镇二十四配变	10	200	94	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36396	东台	永丰七配变	10	400	107	0
36397	东台	永丰十一配变	10	400	56	0
36398	东台	永丰五配变	10	400	114	0
36399	东台	中心八配变	10	400	127	0
36400	东台	集镇三号配变	10	400	252	0
36401	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	277	0
36402	东台	金星十四配变	10	400	287	0
36403	东台	中心十八配变	10	400	299	0
36404	东台	集镇十号配变	10	400	320	0
36405	东台	集镇七号配变	10	200	160	0
36406	东台	集镇二十一配变	10	400	320	0
36407	东台	集镇二十三配变	10	400	320	0
36408	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	320	0
36409	东台	万丽园10KV变电所#1配变.	10	630	504	0
36410	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	160	0
36411	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	320	0
36412	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	320	0
36413	东台	万丽园10KV变电所#2配变.	10	630	504	0
36414	东台	集镇八配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36415	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	320	0
36416	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	320	0
36417	东台	沈灶八配变	10	200	23	0
36418	东台	集镇十七配变	10	200	146	0
36419	东台	沈灶一配变	10	400	146	0
36420	东台	集镇二十二变压器	10	400	234	0
36421	东台	沈灶七配变	10	400	236	0
36422	东台	集镇一号配变	10	400	256	0
36423	东台	沈灶三配变	10	400	272	0
36424	东台	集镇二十号配变	10	400	295	0
36425	东台	集镇二号配变	10	400	295	0
36426	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	301	0
36427	东台	集镇二十五配变	10	400	320	0
36428	东台	集镇十四号配变	10	200	160	0
36429	东台	常灶十配变	10	200	86	0
36430	东台	集镇四号配变	10	400	108	0
36431	东台	李灶十六配变	10	200	147	0
36432	东台	常灶十三配变	10	400	253	0
36433	东台	常灶四配变	10	400	256	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36434	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	295	0
36435	东台	潘灶四配变	10	200	0	0
36436	东台	卢家14#配变	10	630	0	0
36437	东台	东合二配变	10	200	0	0
36438	东台	卢家16#配变	10	630	0	0
36439	东台	御景华庭1#	10	800	0	0
36440	东台	卢家六配变	10	400	0	0
36441	东台	东合5配变	10	200	0	0
36442	东台	沈河13#配变	10	200	0	0
36443	东台	练坳八配变	10	200	0	0
36444	东台	卢家15#配变	10	630	0	0
36445	东台	卢家十二配变	10	200	0	0
36446	东台	沈河14#配变	10	200	0	0
36447	东台	东合九配变	10	200	0	0
36448	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	0	0
36449	东台	卢家十一配变	10	200	0	0
36450	东台	东合六配变	10	200	0	0
36451	东台	潘灶#12配变	10	200	0	0
36452	东台	沈河九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36453	东台	东合四配变	10	200	0	0
36454	东台	练坳5配变	10	200	0	0
36455	东台	梁东1配变	10	200	0	0
36456	东台	卢家十三配变	10	200	0	0
36457	东台	沈河八配变	10	200	0	0
36458	东台	东合三高过载配变	10	200	0	0
36459	东台	东合七配变	10	200	0	0
36460	东台	练坳二配变	10	200	0	0
36461	东台	沈河四配变	10	200	0	0
36462	东台	卢家四配变	10	200	0	0
36463	东台	梁东二配变	10	200	0	0
36464	东台	沈河六配变	10	200	0	0
36465	东台	东合一配变	10	200	0	0
36466	东台	沈河三号配变	10	200	0	0
36467	东台	东合十配变	10	200	0	0
36468	东台	卢家五台片	10	200	0	0
36469	东台	潘灶五配变	10	200	0	0
36470	东台	东合8#配变	10	200	0	0
36471	东台	潘灶一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36472	东台	沈河二配变	10	400	0	0
36473	东台	卢家一配变	10	400	0	0
36474	东台	卢家2配变	10	400	0	0
36475	东台	沈河11#配变	10	400	0	0
36476	东台	沈河七配变	10	400	0	0
36477	东台	沈河12#配变	10	400	0	0
36478	东台	卢家3配变	10	400	0	0
36479	东台	沈河十配变	10	400	0	0
36480	东台	沈河一配变	10	400	0	0
36481	东台	潘灶三配变	10	400	0	0
36482	东台	卢家7#配变	10	400	0	0
36483	东台	沈河五配变	10	400	0	0
36484	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	0	0
36485	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	200	0
36486	东台	先及5配变	10	400	320	0
36487	东台	港边3配变	10	315	252	0
36488	东台	严墩9#配变	10	200	160	0
36489	东台	港边四配变	10	200	160	0
36490	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36491	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	320	0
36492	东台	行北十一配变	10	400	320	0
36493	东台	张港六配变	10	400	320	0
36494	东台	先及八配变	10	400	320	0
36495	东台	曹丿小学配变	10	400	320	0
36496	东台	严墩六配变	10	200	20	0
36497	东台	行北八台片	10	200	30	0
36498	东台	韩文四配变	10	200	32	0
36499	东台	港边11#配变	10	200	34	0
36500	东台	严墩五配变	10	200	40	0
36501	东台	严墩7#配变	10	200	45	0
36502	东台	行北7配变	10	200	50	0
36503	东台	港边六配变	10	200	61	0
36504	东台	行北三配变	10	160	62	0
36505	东台	顾丿四配变	10	200	62	0
36506	东台	行北4配变	10	200	71	0
36507	东台	顾丿一配变	10	200	91	0
36508	东台	港边一配变	10	200	92	0
36509	东台	顾丿六配变	10	200	94	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36510	东台	港边五配变	10	200	98	0
36511	东台	严墩四配变	10	200	99	0
36512	东台	杨岸六配变	10	200	106	0
36513	东台	杨岸四配变	10	200	107	0
36514	东台	杨岸三配变	10	200	110	0
36515	东台	杨岸一配变	10	200	123	0
36516	东台	顾丿七台片	10	200	126	0
36517	东台	顾丿3配变	10	200	128	0
36518	东台	行北9#配变	10	200	130	0
36519	东台	严墩三配变	10	200	131	0
36520	东台	严墩一配变	10	400	135	0
36521	东台	行北10#配变	10	200	138	0
36522	东台	港边十配变	10	200	138	0
36523	东台	先及10#配变	10	200	139	0
36524	东台	行北2配变	10	200	140	0
36525	东台	杨岸8#配变	10	200	140	0
36526	东台	行北五配变	10	200	141	0
36527	东台	严墩8#配变	10	200	144	0
36528	东台	严墩二配变	10	400	198	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36529	东台	公用变十台片(曹 J)	10	400	233	0
36530	东台	杨岸五配变	10	400	236	0
36531	东台	先及七台片	10	400	238	0
36532	东台	先及二配变	10	315	242	0
36533	东台	顾 J #8配变	10	400	261	0
36534	东台	先及三配变	10	400	263	0
36535	东台	行北一配变	10	400	273	0
36536	东台	公用变一配变(曹 J)	10	400	299	0
36537	东台	港边九配变	10	400	304	0
36538	东台	行北六配变	10	400	306	0
36539	东台	先及四配变	10	400	307	0
36540	东台	孙康9#配变	10	200	0	0
36541	东台	步行街二号配变	10	500	0	0
36542	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	0	0
36543	东台	步行街一号配变	10	500	0	0
36544	东台	(头灶)公用6#配变	10	400	0	0
36545	东台	公用变三号配变	10	400	0	0
36546	东台	王灶二配变	10	200	0	0
36547	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36548	东台	公用8配变	10	200	0	0
36549	东台	金垛五配变	10	200	0	0
36550	东台	公用15配变.	10	400	0	0
36551	东台	公用7配变	10	400	0	0
36552	东台	公用4配变	10	200	0	0
36553	东台	公用二十二配变	10	200	0	0
36554	东台	公用5配变	10	400	0	0
36555	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	0	0
36556	东台	公用17配变	10	200	0	0
36557	东台	10kV盛世金典小区#2变压器	10	800	0	0
36558	东台	公用14配变	10	315	0	0
36559	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	0	0
36560	东台	公用二十四配变	10	200	0	0
36561	东台	孙康五配变	10	200	0	0
36562	东台	金垛四配变	10	200	0	0
36563	东台	金垛二配变	10	200	0	0
36564	东台	孙康八配变	10	200	0	0
36565	东台	六灶1配变	10	200	0	0
36566	东台	葛坝三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36567	东台	徐灶8#配变	10	200	0	0
36568	东台	王灶五配变	10	200	0	0
36569	东台	金垛一配变	10	200	0	0
36570	东台	孙康一配变	10	200	0	0
36571	东台	王灶四号配变	10	200	0	0
36572	东台	孙康七配变	10	200	0	0
36573	东台	王灶三号配变	10	200	0	0
36574	东台	孙康三配变	10	200	0	0
36575	东台	六灶六配变	10	200	0	0
36576	东台	永红四号配变	10	200	0	0
36577	东台	永红十一配变	10	200	0	0
36578	东台	徐灶11#配变	10	200	0	0
36579	东台	公用13配变	10	200	0	0
36580	东台	金垛七配变	10	200	0	0
36581	东台	金垛三配变	10	400	0	0
36582	东台	孙康二配变	10	400	0	0
36583	东台	公用变二号配变	10	400	0	0
36584	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	0	0
36585	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36586	东台	王灶一配变	10	400	0	0
36587	东台	永红十配变	10	400	0	0
36588	东台	孙康10#配变	10	400	0	0
36589	东台	公用16配变.	10	400	0	0
36590	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	0	0
36591	东台	徐灶十配变	10	400	0	0
36592	东台	永红7配变	10	400	0	0
36593	东台	公用二十三配变	10	400	0	0
36594	东台	金垛八配变	10	400	0	0
36595	东台	葛坝九配变	10	400	0	0
36596	东台	公用1配变	10	400	0	0
36597	东台	王灶七配变	10	400	0	0
36598	东台	孙康四配变	10	400	0	0
36599	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	0	0
36600	东台	中来八配变	10	200	0	0
36601	东台	太平三配变	10	200	0	0
36602	东台	中来十配变	10	200	12	0
36603	东台	太平六配变	10	200	0	0
36604	东台	新曹二配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36605	东台	中来七配变	10	200	160	0
36606	东台	王港二配变	10	400	320	0
36607	东台	王港十四配变	10	400	320	0
36608	东台	花舍三配变	10	200	160	0
36609	东台	花舍七配变	10	200	37	0
36610	东台	花舍八配变	10	200	1	0
36611	东台	太平一配变	10	100	25	0
36612	东台	花舍四配变	10	200	28	0
36613	东台	中来九配变	10	200	29	0
36614	东台	新曹三配变	10	200	43	0
36615	东台	花舍二配变	10	200	46	0
36616	东台	中来五配变	10	200	62	0
36617	东台	太平四配变	10	200	67	0
36618	东台	花舍一配变	10	200	68	0
36619	东台	太平八配变	10	200	70	0
36620	东台	太平五配变	10	200	71	0
36621	东台	花港一配变	10	200	75	0
36622	东台	花港三配变	10	200	79	0
36623	东台	新曹四配变	10	200	87	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36624	东台	中来六配变	10	200	105	0
36625	东台	中来四配变	10	200	106	0
36626	东台	中来十一配变	10	200	110	0
36627	东台	中来一配变	10	400	115	0
36628	东台	中来三配变	10	200	120	0
36629	东台	花港四配变	10	200	122	0
36630	东台	新曹五配变	10	200	124	0
36631	东台	花港二配变	10	200	134	0
36632	东台	中来二配变	10	200	136	0
36633	东台	太平七配变	10	400	36	0
36634	东台	新曹一配变	10	200	140	0
36635	东台	花舍五配变	10	200	144	0
36636	东台	花舍六配变	10	200	144	0
36637	东台	中来十二配变	10	200	145	0
36638	东台	新曹王港十二配变	10	200	145	0
36639	东台	大桥一配变	10	200	0	0
36640	东台	安云五配变	10	200	0	0
36641	东台	大桥四配变	10	200	0	0
36642	东台	庆丰五配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36643	东台	明星十五配变	10	200	0	0
36644	东台	才琴十二配变	10	200	0	0
36645	东台	庆丰八配变	10	200	0	0
36646	东台	庆丰十七配变	10	200	0	0
36647	东台	庆丰十六配变	10	200	0	0
36648	东台	庆丰十三配变	10	200	0	0
36649	东台	大桥三配变	10	200	0	0
36650	东台	庆丰十四配变	10	200	0	0
36651	东台	才琴八配变	10	200	0	0
36652	东台	大桥六配变	10	200	0	0
36653	东台	安云一配变	10	200	0	0
36654	东台	大桥十八配变	10	200	0	0
36655	东台	庆丰十配变	10	200	0	0
36656	东台	明星九配变	10	200	0	0
36657	东台	大桥二配变	10	200	0	0
36658	东台	庆丰七配变	10	200	0	0
36659	东台	才琴十五配变	10	200	0	0
36660	东台	才琴二配变	10	400	0	0
36661	东台	才琴三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36662	东台	大桥十七配变	10	200	0	0
36663	东台	三友一配变	10	200	0	0
36664	东台	大桥十五配变	10	200	0	0
36665	东台	安云十三配变	10	200	0	0
36666	东台	安云二配变	10	200	0	0
36667	东台	才琴五配变	10	200	0	0
36668	东台	安云七配变	10	200	0	0
36669	东台	大桥七配变	10	200	0	0
36670	东台	才琴六配变	10	400	0	0
36671	东台	才琴十三配变	10	200	0	0
36672	东台	安云三配变	10	200	0	0
36673	东台	三友八配变	10	200	0	0
36674	东台	庆丰一配变	10	200	0	0
36675	东台	才琴四配变	10	200	0	0
36676	东台	三友六配变	10	200	0	0
36677	东台	庆丰二配变	10	200	0	0
36678	东台	庆丰四配变	10	200	0	0
36679	东台	大桥八配变	10	200	0	0
36680	东台	才琴七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36681	东台	庆丰三配变	10	400	0	0
36682	东台	才琴十六配变	10	200	0	0
36683	东台	明星二配变	10	200	0	0
36684	东台	三友十二配变	10	200	0	0
36685	东台	才琴十一配变	10	200	0	0
36686	东台	大桥十配变	10	200	0	0
36687	东台	安云六配变	10	200	0	0
36688	东台	三友十配变	10	400	0	0
36689	东台	才琴九配变	10	200	0	0
36690	东台	安云十二配变	10	200	0	0
36691	东台	庆丰十一配变	10	200	0	0
36692	东台	才琴十四配变	10	200	0	0
36693	东台	庆丰九配变	10	200	0	0
36694	东台	安云十一配变	10	200	0	0
36695	东台	大桥十四配变	10	200	0	0
36696	东台	明星六配变	10	200	0	0
36697	东台	安云八配变	10	200	0	0
36698	东台	大桥十六配变	10	200	0	0
36699	东台	庆丰十五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36700	东台	大桥九配变	10	200	0	0
36701	东台	大桥十三配变	10	200	0	0
36702	东台	大桥五配变	10	400	0	0
36703	东台	三友四配变	10	400	0	0
36704	东台	才琴十配变	10	400	0	0
36705	东台	大桥十二配变	10	400	0	0
36706	东台	安云四配变	10	400	0	0
36707	东台	安云十配变	10	400	0	0
36708	东台	大桥十一配变	10	400	0	0
36709	东台	国富四配变	10	400	0	0
36710	东台	三友九配变	10	400	0	0
36711	东台	安云九号配变	10	400	0	0
36712	东台	庆丰十二配变	10	400	0	0
36713	东台	才琴一配变	10	400	0	0
36714	东台	金星十配变	10	400	0	0
36715	东台	陈丿六配变	10	200	0	0
36716	东台	金星九配变	10	200	0	0
36717	东台	金星四配变	10	200	0	0
36718	东台	中心十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36719	东台	陈丿八配变	10	200	0	0
36720	东台	唐西十配变	10	200	0	0
36721	东台	永丰十八配变	10	200	0	0
36722	东台	明星十七配变	10	200	0	0
36723	东台	陈丿一配变	10	400	0	0
36724	东台	陈丿十二配变	10	200	0	0
36725	东台	陈丿五配变	10	400	0	0
36726	东台	中心四配变	10	400	0	0
36727	东台	唐西五配变	10	200	0	0
36728	东台	金星十一配变	10	250	0	0
36729	东台	唐西七配变	10	200	0	0
36730	东台	陈丿二配变	10	200	0	0
36731	东台	金星三配变	10	200	0	0
36732	东台	陈丿十五配变	10	200	0	0
36733	东台	唐西十三配变	10	200	0	0
36734	东台	唐西二配变	10	200	0	0
36735	东台	永丰三配变	10	200	0	0
36736	东台	金星二配变	10	200	0	0
36737	东台	永丰十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36738	东台	中心三配变	10	400	0	0
36739	东台	唐西十一配变	10	200	0	0
36740	东台	陈丿十三配变	10	200	0	0
36741	东台	金星八配变	10	315	0	0
36742	东台	陈丿七配变	10	400	0	0
36743	东台	金星二十配变	10	200	0	0
36744	东台	唐西九配变	10	200	0	0
36745	东台	陈丿三配变	10	200	0	0
36746	东台	唐西三配变	10	200	0	0
36747	东台	金星十五配变	10	200	0	0
36748	东台	陈丿九配变	10	200	0	0
36749	东台	唐西八配变	10	200	0	0
36750	东台	唐西十二配变	10	200	0	0
36751	东台	唐西二十配变	10	200	0	0
36752	东台	唐西二十一配变	10	200	0	0
36753	东台	金星十六配变	10	200	0	0
36754	东台	唐西六配变	10	200	0	0
36755	东台	金星二十二配变	10	200	0	0
36756	东台	陈丿四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36757	东台	陈丿十四配变	10	200	0	0
36758	东台	金星十八配变	10	200	0	0
36759	东台	金星十七配变	10	200	0	0
36760	东台	金星十三配变	10	400	0	0
36761	东台	唐西四配变	10	400	0	0
36762	东台	中心九配变	10	400	0	0
36763	东台	金星五配变	10	400	0	0
36764	东台	陈丿十一配变	10	400	0	0
36765	东台	唐西一配变	10	400	0	0
36766	东台	陈丿十配变	10	400	0	0
36767	东台	港桥九配变	10	200	0	0
36768	东台	港桥七配变	10	200	0	0
36769	东台	国富九配变	10	200	0	0
36770	东台	三友五配变	10	100	0	0
36771	东台	三友七配变	10	200	0	0
36772	东台	明星十配变	10	200	0	0
36773	东台	国富六配变	10	400	0	0
36774	东台	明星十一配变	10	200	0	0
36775	东台	明星七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36776	东台	港桥四配变	10	200	0	0
36777	东台	港桥八配变	10	200	0	0
36778	东台	港桥十六配变	10	200	0	0
36779	东台	明星八配变	10	200	0	0
36780	东台	港桥二配变	10	200	0	0
36781	东台	港桥五配变	10	200	0	0
36782	东台	国富七配变	10	200	0	0
36783	东台	港桥十七配变	10	200	0	0
36784	东台	三友十一配变	10	200	0	0
36785	东台	港桥六配变	10	200	0	0
36786	东台	港桥十二配变	10	400	0	0
36787	东台	港桥三配变	10	400	0	0
36788	东台	三友二配变	10	200	0	0
36789	东台	港桥十五配变	10	200	0	0
36790	东台	国富十一配变	10	200	0	0
36791	东台	国富三配变	10	200	0	0
36792	东台	国富二配变	10	200	0	0
36793	东台	庆丰六配变	10	400	0	0
36794	东台	港桥十三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36795	东台	明星十三配变	10	200	0	0
36796	东台	国富十配变	10	200	0	0
36797	东台	三友十四配变	10	200	0	0
36798	东台	港桥十一配变	10	200	0	0
36799	东台	港桥十四配变	10	200	0	0
36800	东台	明星三配变	10	400	0	0
36801	东台	三友三配变	10	400	0	0
36802	东台	国富五配变	10	400	0	0
36803	东台	港桥一配变	10	400	0	0
36804	东台	港桥十配变	10	400	0	0
36805	东台	国富八配变	10	400	0	0
36806	东台	国富一配变	10	400	0	0
36807	东台	三友十三配变	10	400	0	0
36808	东台	东刘十一配变	10	200	0	0
36809	东台	西刘十四配变	10	200	0	0
36810	东台	东刘六配变	10	200	0	0
36811	东台	西刘七配变	10	200	0	0
36812	东台	新彭六配变	10	200	0	0
36813	东台	新彭十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36814	东台	新丰十二配变	10	200	0	0
36815	东台	西刘十五配变	10	200	0	0
36816	东台	东刘二配变	10	200	0	0
36817	东台	西刘一配变	10	200	0	0
36818	东台	新丰三配变	10	200	0	0
36819	东台	新彭十三配变	10	200	0	0
36820	东台	新丰十一配变	10	400	0	0
36821	东台	西刘五配变	10	200	0	0
36822	东台	新丰5配变	10	200	0	0
36823	东台	新彭七配变	10	200	0	0
36824	东台	东刘三配变	10	200	0	0
36825	东台	新丰二配变	10	200	0	0
36826	东台	新丰十六配变	10	200	0	0
36827	东台	新丰一配变	10	200	0	0
36828	东台	新彭十配变	10	200	0	0
36829	东台	新丰十五配变	10	200	0	0
36830	东台	新彭八配变	10	200	0	0
36831	东台	新彭五配变	10	200	0	0
36832	东台	新丰十三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36833	东台	西刘二配变	10	400	0	0
36834	东台	西刘十一配变	10	200	0	0
36835	东台	明星十二配变	10	200	0	0
36836	东台	东刘一配变	10	400	0	0
36837	东台	东刘四配变	10	200	0	0
36838	东台	西刘十二配变	10	200	0	0
36839	东台	西刘十三配变	10	200	0	0
36840	东台	西刘四配变	10	200	0	0
36841	东台	新丰十四配变	10	200	0	0
36842	东台	东刘九配变	10	200	0	0
36843	东台	新彭三配变	10	200	0	0
36844	东台	新丰七配变	10	400	0	0
36845	东台	西刘九配变	10	200	0	0
36846	东台	东刘七配变	10	200	0	0
36847	东台	新彭十二配变	10	200	0	0
36848	东台	东刘十配变	10	200	0	0
36849	东台	新丰四配变	10	200	0	0
36850	东台	西刘3配变	10	200	0	0
36851	东台	西刘十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36852	东台	新彭1配变	10	400	0	0
36853	东台	新丰十配变	10	400	0	0
36854	东台	东刘五配变	10	400	0	0
36855	东台	东刘八配变	10	400	0	0
36856	东台	新彭二配变	10	400	0	0
36857	东台	西刘6配变	10	400	0	0
36858	东台	新丰八配变	10	400	0	0
36859	东台	新丰六配变	10	400	0	0
36860	东台	新彭四配变	10	400	0	0
36861	东台	新彭九配变	10	400	0	0
36862	东台	新丰九配变	10	400	0	0
36863	东台	西刘八配变	10	400	0	0
36864	东台	明星十六配变	10	200	0	0
36865	东台	明星20#配变	10	630	0	0
36866	东台	永胜四号配变	10	200	0	0
36867	东台	保丰三配变	10	200	0	0
36868	东台	公用19配变	10	400	0	0
36869	东台	永胜1#配变	10	400	0	0
36870	东台	保丰6配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36871	东台	保丰7配变	10	200	0	0
36872	东台	保丰十一配变	10	200	0	0
36873	东台	保丰十四配变	10	400	0	0
36874	东台	川港七配变（头灶）	10	200	0	0
36875	东台	川港二号配变	10	200	0	0
36876	东台	川港10#配变	10	200	0	0
36877	东台	川港五配变（头灶）	10	200	0	0
36878	东台	洼灶七配变	10	200	0	0
36879	东台	川港一配变（头灶）	10	200	0	0
36880	东台	川港三配变（头灶）	10	200	0	0
36881	东台	保丰二配变	10	200	0	0
36882	东台	川港六配变（头灶）	10	200	0	0
36883	东台	川港四配变（头灶）	10	400	0	0
36884	东台	川港8#配变	10	400	0	0
36885	东台	川港9#配变	10	400	0	0
36886	东台	川港11#配变	10	400	0	0
36887	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	0	0
36888	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	0	0
36889	东台	二洋四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36890	东台	镇河六配变	10	400	0	0
36891	东台	镇河三配变	10	200	0	0
36892	东台	战胜五配变	10	200	0	0
36893	东台	二洋二配变	10	400	0	0
36894	东台	镇河九配变	10	200	0	0
36895	东台	二洋13#配变	10	400	0	0
36896	东台	二洋#11配变	10	400	0	0
36897	东台	五总三配变	10	200	0	0
36898	东台	战胜一配变	10	200	0	0
36899	东台	二洋#9配变	10	200	0	0
36900	东台	战胜4#配变	10	200	0	0
36901	东台	五总(一)配变	10	200	0	0
36902	东台	二洋#10配变	10	400	0	0
36903	东台	战胜七配变	10	200	0	0
36904	东台	二洋三配变	10	200	0	0
36905	东台	二洋八配变	10	315	0	0
36906	东台	唐洋一配变	10	200	0	0
36907	东台	战胜二配变	10	200	0	0
36908	东台	二洋一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36909	东台	战胜3#配变	10	400	0	0
36910	东台	战胜八配变	10	200	0	0
36911	东台	镇河五配变	10	200	0	0
36912	东台	战胜10#配变	10	200	0	0
36913	东台	镇河12#配变	10	200	0	0
36914	东台	二洋12#配变	10	200	0	0
36915	东台	镇河八配变	10	400	0	0
36916	东台	五总(六)配变	10	200	0	0
36917	东台	新元#14配变	10	400	0	0
36918	东台	二洋六配变	10	400	0	0
36919	东台	二洋七配变	10	400	0	0
36920	东台	新元九配变	10	200	0	0
36921	东台	五总4配变	10	400	0	0
36922	东台	镇河十配变	10	200	0	0
36923	东台	新元3#配变	10	400	0	0
36924	东台	五总#7配变	10	315	0	0
36925	东台	五总8#配变	10	400	0	0
36926	东台	镇河二配变	10	400	0	0
36927	东台	新元七配变	10	160	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36928	东台	战胜9#配变	10	200	0	0
36929	东台	五总2配变	10	315	0	0
36930	东台	战胜六配变	10	200	0	0
36931	东台	战胜11#配变	10	400	0	0
36932	东台	五总#12配变	10	200	0	0
36933	东台	五总五配变	10	400	0	0
36934	东台	五总#9配变	10	200	0	0
36935	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	0	0
36936	东台	新元六配变	10	400	0	0
36937	东台	镇河一配变	10	400	0	0
36938	东台	镇河四配变	10	200	0	0
36939	东台	战胜13#配变	10	400	0	0
36940	东台	新元13配变	10	400	0	0
36941	东台	五总#11配变	10	400	0	0
36942	东台	战胜12#配变	10	400	0	0
36943	东台	唐洋#3配变	10	400	0	0
36944	东台	五总#10配变	10	400	0	0
36945	东台	二洋五配变	10	400	0	0
36946	东台	八里四配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36947	东台	八里一配变	10	200	0	0
36948	东台	新联61连1配变	10	100	80	0
36949	东台	潘堡五配变	10	400	320	0
36950	东台	潘堡三配变	10	200	160	0
36951	东台	盐坝18连8#配变	10	400	320	0
36952	东台	潘堡四配变	10	200	13	0
36953	东台	潘堡二配变	10	200	15	0
36954	东台	八里二配变	10	200	19	0
36955	东台	盐村六配变	10	400	84	0
36956	东台	盐村二配变	10	200	115	0
36957	东台	潘堡十配变	10	200	127	0
36958	东台	潘堡七配变	10	200	128	0
36959	东台	潘堡八配变	10	200	129	0
36960	东台	潘堡十一配变	10	200	134	0
36961	东台	潘堡九配变	10	200	136	0
36962	东台	八里三配变	10	200	145	0
36963	东台	潘堡一配变	10	400	172	0
36964	东台	潘堡六配变	10	400	261	0
36965	东台	先进一配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36966	东台	五灶7配变	10	200	0	0
36967	东台	一灶18#配变	10	400	0	0
36968	东台	五灶11#配变	10	200	0	0
36969	东台	新一18#配变	10	200	0	0
36970	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	0	0
36971	东台	新一一配变	10	400	0	0
36972	东台	一灶1#配变	10	200	0	0
36973	东台	新一六配变	10	200	0	0
36974	东台	红星6配变	10	160	0	0
36975	东台	榆东二配变	10	400	0	0
36976	东台	一灶八配变	10	200	0	0
36977	东台	新一十配变	10	200	0	0
36978	东台	新一5#配变	10	200	0	0
36979	东台	先进5#配变	10	200	0	0
36980	东台	榆东七配变	10	200	0	0
36981	东台	榆东8配变	10	200	0	0
36982	东台	先进4配变	10	200	0	0
36983	东台	先进二配变	10	200	0	0
36984	东台	一灶7#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
36985	东台	先进8#配变	10	400	0	0
36986	东台	新一8配变	10	200	0	0
36987	东台	榆东一配变	10	200	0	0
36988	东台	新一十一配变	10	200	0	0
36989	东台	新一19#配变	10	200	0	0
36990	东台	一灶17#配变	10	200	0	0
36991	东台	一灶15#配变	10	200	0	0
36992	东台	新一九配变	10	200	0	0
36993	东台	新一7配变	10	200	0	0
36994	东台	五灶一配变	10	400	0	0
36995	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	0	0
36996	东台	五灶二配变	10	400	0	0
36997	东台	新一15#配变	10	200	0	0
36998	东台	五灶10#配变.	10	200	0	0
36999	东台	一灶12配变	10	400	0	0
37000	东台	丰南五配变	10	400	0	0
37001	东台	先进7配变	10	400	0	0
37002	东台	五灶三配变	10	400	0	0
37003	东台	一灶19配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37004	东台	一灶六配变	10	400	0	0
37005	东台	五灶8配变	10	400	0	0
37006	东台	先进3配变	10	400	0	0
37007	东台	新一13配变	10	400	0	0
37008	东台	榆东13#配变	10	400	0	0
37009	东台	先进6配变	10	400	0	0
37010	东台	新一三配变	10	400	0	0
37011	东台	新一12配变	10	400	0	0
37012	东台	新一14配变	10	400	0	0
37013	东台	一灶11#配变	10	400	0	0
37014	东台	一灶14配变	10	400	0	0
37015	东台	新一二配变	10	400	0	0
37016	东台	先进9配变	10	400	0	0
37017	东台	一灶13配变	10	400	0	0
37018	东台	新安13#配变	10	400	0	0
37019	东台	红星五配变	10	200	0	0
37020	东台	红星13配变	10	200	0	0
37021	东台	红星8配变	10	200	0	0
37022	东台	红星12配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37023	东台	红星十配变	10	200	0	0
37024	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	0	0
37025	东台	新安9#配变	10	200	0	0
37026	东台	红星1#配变	10	200	0	0
37027	东台	红星三配变	10	400	0	0
37028	东台	红星14#配变	10	200	0	0
37029	东台	红星4配变	10	200	0	0
37030	东台	红星11#配变	10	200	0	0
37031	东台	红星7配变	10	200	0	0
37032	东台	红星九配变	10	200	0	0
37033	东台	红星15配变	10	400	0	0
37034	东台	新安三配变	10	400	0	0
37035	东台	新安4配变	10	400	0	0
37036	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	0	0
37037	东台	红星二配变	10	400	0	0
37038	东台	新安一配变	10	400	0	0
37039	东台	新安6#配变	10	400	0	0
37040	东台	新安2#配变	10	400	0	0
37041	东台	联富13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37042	东台	杨河四配变	10	200	0	0
37043	东台	杨河七配变	10	200	0	0
37044	东台	杨东六配变	10	400	0	0
37045	东台	许乐一配变	10	200	0	0
37046	东台	薛套9#配变	10	200	0	0
37047	东台	薛套七配变	10	200	0	0
37048	东台	薛套(六)配变	10	200	0	0
37049	东台	杨河11#配变	10	200	0	0
37050	东台	三总六配变	10	200	0	0
37051	东台	联富六配变	10	200	0	0
37052	东台	杨河三配变	10	200	0	0
37053	东台	杨河十二配变	10	200	0	0
37054	东台	联富四配变	10	200	0	0
37055	东台	杨河16#配变	10	200	0	0
37056	东台	联富(七)配变	10	200	0	0
37057	东台	许乐十配变	10	200	0	0
37058	东台	杨河八配变	10	200	0	0
37059	东台	薛套三配变	10	200	0	0
37060	东台	杨河十三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37061	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	0	0
37062	东台	杨河十配变	10	200	0	0
37063	东台	杨河九配变	10	200	0	0
37064	东台	许乐三配变	10	200	0	0
37065	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	0	0
37066	东台	工业园区配变	10	315	0	0
37067	东台	杨河十四配变	10	400	0	0
37068	东台	联富五配变	10	200	0	0
37069	东台	联富12#配变	10	200	0	0
37070	东台	芦河13#配变	10	200	0	0
37071	东台	联富三配变	10	200	0	0
37072	东台	杨河二配变	10	200	0	0
37073	东台	杨东5#配变	10	200	0	0
37074	东台	杨河六配变	10	400	0	0
37075	东台	联富二配变	10	200	0	0
37076	东台	杨河五配变	10	200	0	0
37077	东台	四仓六配变	10	200	0	0
37078	东台	联富一配变	10	200	0	0
37079	东台	联富八配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37080	东台	芦河三配变	10	200	0	0
37081	东台	许乐十一配变	10	200	0	0
37082	东台	许乐六配变	10	200	0	0
37083	东台	薛套二配变	10	200	0	0
37084	东台	杨东九配变	10	200	0	0
37085	东台	联富11配变	10	200	0	0
37086	东台	许乐2#配变	10	400	0	0
37087	东台	杨东七配变	10	200	0	0
37088	东台	联富10#配变	10	200	0	0
37089	东台	杨东3#配变	10	200	0	0
37090	东台	许乐九配变	10	400	0	0
37091	东台	杨东一配变	10	400	0	0
37092	东台	许乐7#配变	10	400	0	0
37093	东台	杨河十五配变	10	400	0	0
37094	东台	许乐五配变	10	400	0	0
37095	东台	杨河一配变	10	200	0	0
37096	东台	杨东四配变	10	400	0	0
37097	东台	芦河四配变	10	400	0	0
37098	东台	竹林13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37099	东台	高横6#配变	10	200	0	0
37100	东台	高横4#配变	10	200	0	0
37101	东台	高横5#配变	10	200	0	0
37102	东台	竹林9#配变	10	200	0	0
37103	东台	竹林5#配变	10	200	0	0
37104	东台	竹园四配变	10	400	0	0
37105	东台	南洼1配变	10	400	0	0
37106	东台	竹园11台片	10	400	0	0
37107	东台	高横1#配变	10	200	0	0
37108	东台	富西6#配变	10	100	0	0
37109	东台	竹园13配变	10	200	0	0
37110	东台	竹林2#配变	10	200	0	0
37111	东台	竹林7#配变	10	200	0	0
37112	东台	富西2#配变	10	200	0	0
37113	东台	竹林3#配变	10	200	0	0
37114	东台	高横9#配变	10	200	0	0
37115	东台	竹林8#配变	10	200	0	0
37116	东台	竹林1#配变	10	200	0	0
37117	东台	富西3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37118	东台	高横8#配变	10	200	0	0
37119	东台	竹园五配变	10	200	0	0
37120	东台	竹林14#配变	10	250	0	0
37121	东台	竹林11#配变	10	200	0	0
37122	东台	高横3#配变	10	200	0	0
37123	东台	竹园8台片	10	200	0	0
37124	东台	竹园9台片	10	200	0	0
37125	东台	高横2#配变	10	200	0	0
37126	东台	竹园7#配变	10	200	0	0
37127	东台	竹园12#配变	10	200	0	0
37128	东台	高横7#配变	10	400	0	0
37129	东台	竹林10#配变	10	200	0	0
37130	东台	竹园三台片10KVS11变压器	10	200	0	0
37131	东台	竹园六配变	10	200	0	0
37132	东台	竹园10台片	10	200	0	0
37133	东台	竹林12#配变	10	400	0	0
37134	东台	竹林6#配变	10	400	0	0
37135	东台	竹园二配变	10	400	0	0
37136	东台	竹园一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37137	东台	建团6#配变	10	200	0	0
37138	东台	万港8#配变	10	200	0	0
37139	东台	顾横8#配变	10	200	0	0
37140	东台	顾横2#配变	10	200	0	0
37141	东台	顾横11#配变	10	200	0	0
37142	东台	梁一2#配变	10	400	0	0
37143	东台	万港4#配变	10	200	0	0
37144	东台	万港12#配变	10	200	0	0
37145	东台	建团2#配变	10	200	0	0
37146	东台	梁一15#配变	10	400	0	0
37147	东台	顾横10#配变	10	200	0	0
37148	东台	万港14#配变	10	200	0	0
37149	东台	万港20#变	10	200	0	0
37150	东台	顾横5#配变	10	200	0	0
37151	东台	建团3#配变	10	200	0	0
37152	东台	顾横9#配变	10	200	0	0
37153	东台	顾横4#配变	10	200	0	0
37154	东台	万港3#配变	10	200	0	0
37155	东台	梁一1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37156	东台	梁一12#配变	10	200	0	0
37157	东台	梁一7#配变	10	200	0	0
37158	东台	梁一11#配变	10	200	0	0
37159	东台	建团1#配变	10	200	0	0
37160	东台	顾横3#配变	10	200	0	0
37161	东台	万港2#配变	10	200	0	0
37162	东台	梁一8#配变	10	200	0	0
37163	东台	梁一4#配变	10	200	0	0
37164	东台	万港7#配变	10	200	0	0
37165	东台	万港16#配变	10	200	0	0
37166	东台	万港15#配变	10	200	0	0
37167	东台	万港11#配变	10	200	0	0
37168	东台	建团5#配变	10	200	0	0
37169	东台	梁一3#配变	10	200	0	0
37170	东台	万港9#配变	10	200	0	0
37171	东台	梁一6#配变	10	200	0	0
37172	东台	梁一9#配变	10	200	0	0
37173	东台	万港6#配变	10	200	0	0
37174	东台	梁一5#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37175	东台	万港10#配变	10	200	0	0
37176	东台	梁一13#配变	10	200	0	0
37177	东台	梁一14#配变	10	200	0	0
37178	东台	富西12#配变	10	200	0	0
37179	东台	万港17#配变	10	200	0	0
37180	东台	万港5#配变	10	200	0	0
37181	东台	建团7#配变	10	200	0	0
37182	东台	万港18#配变	10	200	0	0
37183	东台	梁一10#配变	10	200	0	0
37184	东台	万港13#配变	10	200	0	0
37185	东台	顾横7#配变	10	400	0	0
37186	东台	顾横1#配变	10	400	0	0
37187	东台	建团4#配变	10	400	0	0
37188	东台	顾横6#配变	10	400	0	0
37189	东台	万港1#配变	10	400	0	0
37190	东台	万港19#配变	10	400	0	0
37191	东台	保丰五号配变	10	200	0	0
37192	东台	洼灶五配变	10	200	0	0
37193	东台	保丰一号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37194	东台	保丰12#配变	10	400	0	0
37195	东台	园艺3#配变	10	400	0	0
37196	东台	园艺4#配变	10	400	0	0
37197	东台	富源雅居1#配变	10	500	0	0
37198	东台	丽都华庭2#变	10	800	0	0
37199	东台	富御广场东区1#变	10	800	0	0
37200	东台	凤凰苑2#配变	10	630	0	0
37201	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	0	0
37202	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	0	0
37203	东台	园艺10#配变	10	400	0	0
37204	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	0	0
37205	东台	富御广场2#变	10	630	0	0
37206	东台	富御广场4#变	10	630	0	0
37207	东台	园艺11#配变	10	400	0	0
37208	东台	富御广场东区3#变	10	800	0	0
37209	东台	凤凰苑1#配变	10	630	0	0
37210	东台	园艺2#配变	10	400	0	0
37211	东台	园艺9#配变	10	400	0	0
37212	东台	富西(9)#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37213	东台	园艺13#配变	10	400	0	0
37214	东台	园艺12#配变	10	400	0	0
37215	东台	园艺1#配变	10	400	0	0
37216	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	0	0
37217	东台	胡墩二配变	10	200	0	0
37218	东台	高墩9配变	10	200	0	0
37219	东台	东团6#配变	10	200	0	0
37220	东台	高墩一配变	10	200	0	0
37221	东台	芦河12#配变	10	200	0	0
37222	东台	东团二配变	10	200	0	0
37223	东台	东团4#配变	10	200	0	0
37224	东台	芦河一配变	10	200	0	0
37225	东台	芦河七配变	10	200	0	0
37226	东台	东团九配变	10	200	0	0
37227	东台	许南七配变	10	200	0	0
37228	东台	芦河十一配变	10	200	0	0
37229	东台	高墩七配变	10	200	0	0
37230	东台	胡墩三配变	10	200	0	0
37231	东台	东团八配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37232	东台	芦河15#配变	10	200	0	0
37233	东台	芦河9配变	10	200	0	0
37234	东台	东团14配变	10	200	0	0
37235	东台	东团十配变	10	200	0	0
37236	东台	东团五配变	10	200	0	0
37237	东台	高墩三配变	10	400	0	0
37238	东台	高墩12配变	10	200	0	0
37239	东台	芦河二配变	10	200	0	0
37240	东台	胡墩一配变	10	400	0	0
37241	东台	芦河五配变	10	200	0	0
37242	东台	东团一配变	10	400	0	0
37243	东台	解放16配变	10	200	0	0
37244	东台	芦河六配变	10	200	0	0
37245	东台	高墩四配变	10	200	0	0
37246	东台	许南六配变	10	200	0	0
37247	东台	高墩二配变	10	200	0	0
37248	东台	东团三配变	10	200	0	0
37249	东台	许南八配变	10	200	0	0
37250	东台	高墩11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37251	东台	高墩六配变	10	200	0	0
37252	东台	公用十配变.	10	200	0	0
37253	东台	高墩八配变	10	400	0	0
37254	东台	许南一配变	10	200	0	0
37255	东台	东团七配变	10	400	0	0
37256	东台	高墩10#配变	10	200	0	0
37257	东台	高墩五配变	10	400	0	0
37258	东台	高元8#配变	10	100	0	0
37259	东台	北街2#配变	10	400	0	0
37260	东台	北街1#配变	10	400	0	0
37261	东台	高元10#配变	10	200	0	0
37262	东台	桑园1#配变	10	200	0	0
37263	东台	高元6#配变	10	200	0	0
37264	东台	高元1#配变	10	200	0	0
37265	东台	高元7#配变	10	400	0	0
37266	东台	富南5#配变	10	200	0	0
37267	东台	富安公用9#配变	10	400	0	0
37268	东台	富安公用19#配变	10	400	0	0
37269	东台	富北10#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37270	东台	园艺6#配变	10	400	0	0
37271	东台	高元5#配变	10	400	0	0
37272	东台	富北11#配变	10	400	0	0
37273	东台	月塘湾1#变	10	630	0	0
37274	东台	富西4#配变	10	200	0	0
37275	东台	西场7#配变	10	200	0	0
37276	东台	桑园5#配变	10	200	0	0
37277	东台	六垛6#配变	10	200	0	0
37278	东台	桑园2#配变	10	200	0	0
37279	东台	富北8#配变	10	200	0	0
37280	东台	六垛1#配变	10	200	0	0
37281	东台	西场(5)#配变	10	200	0	0
37282	东台	六垛9#配变	10	200	0	0
37283	东台	西场6#配变	10	200	0	0
37284	东台	西场3#配变	10	200	0	0
37285	东台	西场9#配变	10	200	0	0
37286	东台	西场4#配变	10	200	0	0
37287	东台	西场2#配变	10	200	0	0
37288	东台	桑园6#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37289	东台	六垛5#配变	10	200	0	0
37290	东台	西场1#配变	10	200	0	0
37291	东台	桑园4#配变	10	400	0	0
37292	东台	竹林4#配变	10	400	0	0
37293	东台	西场8#配变	10	400	0	0
37294	东台	红花13#配变	10	200	0	0
37295	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	160	0
37296	东台	集镇11#配变（唐洋）	10	200	160	0
37297	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	640	0
37298	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	160	0
37299	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	80	0
37300	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	640	0
37301	东台	集镇20#配变（唐洋）	10	200	160	0
37302	东台	集镇33#配变（唐洋）	10	400	320	0
37303	东台	集镇14#配变（唐洋）	10	200	160	0
37304	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	160	0
37305	东台	集镇5#配变（唐洋）	10	400	320	0
37306	东台	唐洋4#配变	10	200	160	0
37307	东台	集镇30#配变（唐洋）	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37308	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	160	0
37309	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	320	0
37310	东台	安建13#配变	10	200	118	0
37311	东台	和平置业1#配变	10	630	504	0
37312	东台	幸福花园1#变	10	630	504	0
37313	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	640	0
37314	东台	艺雅居#1变压器	10	630	504	0
37315	东台	鑫园小区#2主变	10	400	320	0
37316	东台	鑫园小区#4主变	10	400	320	0
37317	东台	幸福花园3#变	10	800	640	0
37318	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	320	0
37319	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	320	0
37320	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	320	0
37321	东台	桃花源2#变	10	630	504	0
37322	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	320	0
37323	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	320	0
37324	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	320	0
37325	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	18	0
37326	东台	红色4#配变	10	200	19	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37327	东台	红色8#配变	10	200	38	0
37328	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	45	0
37329	东台	唐南2#配变	10	400	111	0
37330	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	126	0
37331	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	134	0
37332	东台	红花6#配变	10	400	165	0
37333	东台	红色6#配变	10	315	179	0
37334	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	192	0
37335	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	208	0
37336	东台	安建7#配变	10	400	211	0
37337	东台	安建8#配变	10	400	265	0
37338	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	283	0
37339	东台	唐南1#配变	10	400	283	0
37340	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	286	0
37341	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	287	0
37342	东台	新元5#配变	10	400	288	0
37343	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	270	0
37344	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	298	0
37345	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	299	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37346	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	300	0
37347	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	307	0
37348	东台	唐南3#配变	10	400	308	0
37349	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	160	0
37350	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	95	0
37351	东台	街道七配变43645	10	400	0	0
37352	东台	镇西六配变	10	400	0	0
37353	东台	嘉诚花园一配变	10	400	0	0
37354	东台	嘉诚花园二配变	10	315	0	0
37355	东台	镇北四配变	10	315	0	0
37356	东台	镇西二十二配变	10	200	0	0
37357	东台	人和天润城#3配变	10	800	0	0
37358	东台	嘉诚花园三配变	10	315	0	0
37359	东台	人和天润城#1配变	10	800	0	0
37360	东台	三仓新时代一配变	10	400	0	0
37361	东台	镇西八配变	10	200	0	0
37362	东台	人和天润城#5配变	10	800	0	0
37363	东台	街道九配变	10	400	0	0
37364	东台	镇西十配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37365	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	0	0
37366	东台	街道三配变.	10	400	0	0
37367	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	0	0
37368	东台	集镇一配变	10	200	0	0
37369	东台	镇西十八配变	10	400	0	0
37370	东台	街道一配变.	10	400	0	0
37371	东台	街道八配变	10	400	0	0
37372	东台	天源城#2箱变	10	500	0	0
37373	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	0	0
37374	东台	开发区一台片	10	400	0	0
37375	东台	天源城#1箱变	10	500	0	0
37376	东台	幸福家园1#箱变	10	400	0	0
37377	东台	海渔五配变	10	400	0	0
37378	东台	黄海二配变.	10	400	0	0
37379	东台	弼港二配变	10	200	0	0
37380	东台	东港3#箱变	10	630	0	0
37381	东台	海渔二配变	10	400	0	0
37382	东台	东港4#箱变	10	630	0	0
37383	东台	东港一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37384	东台	黄海六配变	10	400	0	0
37385	东台	海渔三配变	10	200	0	0
37386	东台	东港五配变	10	400	0	0
37387	东台	弼南一配变	10	400	0	0
37388	东台	弼南十一配变	10	400	0	0
37389	东台	弼南六配变	10	400	0	0
37390	东台	海渔一配变	10	400	0	0
37391	东台	弼港四配变	10	400	0	0
37392	东台	弼南七配变	10	400	0	0
37393	东台	东港2#箱变	10	630	0	0
37394	东台	弼港1#箱变	10	630	0	0
37395	东台	盛大华都配电室4#变压器800kVA	10	800	640	640
37396	东台	北关小区#2配变	10	400	320	320
37397	东台	红兰名苑配电室#8变压器	10	630	504	504
37398	东台	中江花苑配电室#3变	10	630	504	504
37399	东台	富贵家园箱变	10	630	504	504
37400	东台	城北综合厂配变	10	200	160	160
37401	东台	标牌厂	10	500	400	400
37402	东台	盛大华都开关站2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37403	东台	红兰名苑开关站#1变压器	10	630	504	504
37404	东台	汇龙大厦（一）变电所	10	1000	800	800
37405	东台	北海路配变	10	400	320	320
37406	东台	皮件厂箱主变	10	400	320	320
37407	东台	老干部中心配变	10	200	160	160
37408	东台	红兰名苑开关站#3变压器	10	630	504	504
37409	东台	中江花苑配电室#1变	10	630	504	504
37410	东台	石油大队宿舍变压器	10	400	320	320
37411	东台	红兰名苑配电室#6变压器	10	630	504	504
37412	东台	东亭菜场箱变	10	630	504	504
37413	东台	建筑公司配变	10	630	504	504
37414	东台	北关小区配变	10	400	320	320
37415	东台	北关二村配变	10	400	320	320
37416	东台	建筑公司#2配变	10	400	320	320
37417	东台	医药公司配变	10	250	200	200
37418	东台	孙丿9#配变	10	200	0	0
37419	东台	孙丿6配变	10	200	0	0
37420	东台	潘南六配变	10	200	148	0
37421	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37422	东台	华居四配变	10	200	160	0
37423	东台	果林场三配变	10	200	160	0
37424	东台	潘南8#配变	10	400	320	0
37425	东台	孙丿十一配变	10	200	160	0
37426	东台	孙丿4配变	10	200	74	0
37427	东台	潘南二配变	10	200	160	0
37428	东台	潘南十配变	10	200	160	0
37429	东台	孙丿1配变	10	200	9	0
37430	东台	孙丿十配变	10	200	65	0
37431	东台	潘南九配变	10	200	67	0
37432	东台	华居一配变	10	200	95	0
37433	东台	潘南五配变	10	200	97	0
37434	东台	孙丿十二配变	10	200	110	0
37435	东台	华丿2配变	10	200	123	0
37436	东台	孙丿七配变	10	200	125	0
37437	东台	孙丿8配变	10	200	127	0
37438	东台	果林场一配变	10	200	131	0
37439	东台	孙丿3配变	10	200	137	0
37440	东台	潘南三配变	10	200	137	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37441	东台	华居七配变	10	200	139	0
37442	东台	华居二配变	10	200	140	0
37443	东台	华居三配变	10	200	146	0
37444	东台	孙丿2配变	10	400	161	0
37445	东台	孙丿五配变	10	400	211	0
37446	东台	果林场二配变	10	400	219	0
37447	东台	潘南一配变	10	400	230	0
37448	东台	潘南四配变	10	400	258	0
37449	东台	华居6#配变	10	400	291	0
37450	东台	华丿一配变	10	400	302	0
37451	东台	潘南7#配变	10	400	307	0
37452	东台	华丿4#配变	10	400	313	0
37453	东台	万升6#配变	10	200	0	0
37454	东台	万升8#配变	10	200	0	0
37455	东台	同胜3#配变	10	400	0	0
37456	东台	新先五配变	10	200	160	0
37457	东台	王港十配变	10	200	160	0
37458	东台	新先四配变	10	200	160	0
37459	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37460	东台	八里人家2#箱变	10	630	504	0
37461	东台	新先十二配变	10	200	160	0
37462	东台	新海四配变.	10	200	160	0
37463	东台	八里人家1#箱变	10	630	504	0
37464	东台	新曹集镇一变压器	10	500	400	0
37465	东台	新先六配变	10	100	80	0
37466	东台	八里人家3变压器	10	630	504	0
37467	东台	新海六配变.	10	200	1	0
37468	东台	东方四配变	10	200	2	0
37469	东台	东方五配变	10	200	3	0
37470	东台	东方一配变	10	200	3	0
37471	东台	新先九配变	10	200	15	0
37472	东台	新海一配变.	10	200	16	0
37473	东台	新镇二配变	10	400	21	0
37474	东台	新先七配变	10	400	22	0
37475	东台	新海五配变.	10	200	23	0
37476	东台	新镇十四配变	10	200	29	0
37477	东台	新海七配变.	10	200	30	0
37478	东台	新先十四配变	10	200	44	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37479	东台	风洼三配变	10	200	45	0
37480	东台	新镇十二配变	10	400	59	0
37481	东台	东方二配变	10	200	71	0
37482	东台	新先一配变	10	200	78	0
37483	东台	新先十配变	10	200	80	0
37484	东台	风洼二配变	10	400	83	0
37485	东台	东方三配变	10	200	89	0
37486	东台	新先十一配变	10	200	94	0
37487	东台	新先三配变	10	200	99	0
37488	东台	新海二配变.	10	200	102	0
37489	东台	新先二配变	10	200	105	0
37490	东台	新镇十三配变	10	200	111	0
37491	东台	新海三配变.	10	200	114	0
37492	东台	东方六配变	10	400	1	0
37493	东台	新先十三配变	10	200	125	0
37494	东台	新先十六配变	10	200	135	0
37495	东台	新先八配变	10	200	137	0
37496	东台	新镇四配变	10	200	142	0
37497	东台	王港七配变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37498	东台	风洼四配变	10	400	137	0
37499	东台	东方七配变	10	400	116	0
37500	东台	王港一配变	10	400	197	0
37501	东台	王港五配变	10	400	98	0
37502	东台	新曹集镇八配变	10	400	228	0
37503	东台	王港四配变	10	400	235	0
37504	东台	王港六配变	10	400	284	0
37505	东台	风洼一配变	10	400	294	0
37506	东台	何灶9#配变	10	200	0	0
37507	东台	西灶十配变	10	200	0	0
37508	东台	西灶十二配变	10	200	0	0
37509	东台	云集十一配变	10	200	0	0
37510	东台	盐河20#配变	10	400	0	0
37511	东台	东团十一配变	10	200	0	0
37512	东台	西灶十三配变	10	200	0	0
37513	东台	云集七配变	10	200	0	0
37514	东台	解放十一配变	10	200	0	0
37515	东台	盐河十九配变	10	200	0	0
37516	东台	何灶七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37517	东台	何灶五配变	10	200	0	0
37518	东台	解放13#配变	10	200	0	0
37519	东台	云集16#配变	10	200	0	0
37520	东台	解放一配变	10	200	0	0
37521	东台	云集八配变	10	200	0	0
37522	东台	何灶一配变	10	200	0	0
37523	东台	何灶六配变	10	400	0	0
37524	东台	西灶十一配变	10	200	0	0
37525	东台	盐河5#配变	10	200	0	0
37526	东台	西灶17#配变	10	400	0	0
37527	东台	西灶五配变	10	200	0	0
37528	东台	西灶七配变	10	200	0	0
37529	东台	西灶八配变	10	400	0	0
37530	东台	解放四配变	10	200	0	0
37531	东台	何灶三配变	10	200	0	0
37532	东台	何灶二配变	10	200	0	0
37533	东台	解放十二配变	10	200	0	0
37534	东台	解放五配变	10	400	0	0
37535	东台	西灶二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37536	东台	西灶十五配变	10	200	0	0
37537	东台	西灶六配变	10	400	0	0
37538	东台	盐河18#配变	10	200	0	0
37539	东台	云集17#配变	10	200	0	0
37540	东台	云集一配变	10	200	0	0
37541	东台	西灶十六#配变	10	400	0	0
37542	东台	盐河十一配变	10	200	0	0
37543	东台	西灶18#配变	10	400	0	0
37544	东台	云集五配变	10	200	0	0
37545	东台	西灶三配变	10	400	0	0
37546	东台	云集六配变	10	400	0	0
37547	东台	云集三配变	10	400	0	0
37548	东台	西灶19#配变	10	400	0	0
37549	东台	云集十二配变	10	200	0	0
37550	东台	何灶四配变	10	200	0	0
37551	东台	西灶20#配变	10	400	0	0
37552	东台	云集十配变	10	200	0	0
37553	东台	西灶1#配变	10	400	0	0
37554	东台	云集4#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37555	东台	西灶21#配变	10	200	0	0
37556	东台	西灶十四配变	10	200	0	0
37557	东台	盐河4#配变	10	200	0	0
37558	东台	云集十三配变	10	200	0	0
37559	东台	云集十四配变	10	200	0	0
37560	东台	云集二配变	10	400	0	0
37561	东台	盐河十四配变	10	200	0	0
37562	东台	云集九配变	10	200	0	0
37563	东台	解放二配变	10	400	0	0
37564	东台	西灶四配变	10	200	0	0
37565	东台	许河10#配变	10	400	0	0
37566	东台	西灶九配变	10	400	0	0
37567	东台	中荡12#配变	10	200	0	0
37568	东台	陈墩二配变	10	200	0	0
37569	东台	中荡十五配变	10	200	160	0
37570	东台	下舍六配变	10	200	160	0
37571	东台	中荡九配变	10	200	160	0
37572	东台	华丁3配变	10	400	320	0
37573	东台	中荡十六配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37574	东台	联港七配变	10	200	160	0
37575	东台	中荡七配变	10	200	21	0
37576	东台	陈墩三配变	10	200	22	0
37577	东台	中荡六配变	10	200	30	0
37578	东台	王套5配变	10	200	33	0
37579	东台	联港十一#配变	10	200	36	0
37580	东台	联港二配变	10	200	40	0
37581	东台	下舍十一#配变	10	200	58	0
37582	东台	中荡11#配变	10	200	60	0
37583	东台	下舍九配变	10	200	62	0
37584	东台	王套九配变	10	200	63	0
37585	东台	中荡十四#配变	10	200	64	0
37586	东台	中荡十配变	10	200	65	0
37587	东台	下舍五配变	10	200	78	0
37588	东台	联港十#配变	10	200	80	0
37589	东台	王套八配变	10	200	84	0
37590	东台	王套七配变	10	200	89	0
37591	东台	下舍三配变	10	200	92	0
37592	东台	陈墩4配变	10	200	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37593	东台	中荡三配变	10	200	93	0
37594	东台	下舍1配变	10	200	102	0
37595	东台	联港4配变	10	315	103	0
37596	东台	王套11#配变	10	200	109	0
37597	东台	中荡1配变	10	200	111	0
37598	东台	中荡八配变	10	200	112	0
37599	东台	王套6配变	10	200	113	0
37600	东台	王套二配变	10	200	117	0
37601	东台	下舍二配变	10	200	117	0
37602	东台	联港八配变	10	200	122	0
37603	东台	王套四配变	10	200	122	0
37604	东台	中荡五配变	10	200	122	0
37605	东台	下舍10#配变	10	200	123	0
37606	东台	南荡10#配变	10	200	124	0
37607	东台	陈墩5#配变	10	200	124	0
37608	东台	联港六配变	10	200	125	0
37609	东台	王套三配变	10	200	127	0
37610	东台	陈墩6#配变	10	400	134	0
37611	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37612	东台	联港九配变	10	200	137	0
37613	东台	联港1配变	10	200	137	0
37614	东台	中荡13#配变	10	200	138	0
37615	东台	下舍4配变	10	200	139	0
37616	东台	陈墩七号配变	10	400	143	0
37617	东台	中荡二配变	10	200	145	0
37618	东台	下舍七配变	10	400	144	0
37619	东台	下舍八配变	10	400	217	0
37620	东台	联港五配变	10	400	264	0
37621	东台	王套一配变	10	400	276	0
37622	东台	联港三配变	10	400	289	0
37623	东台	陈墩一配变	10	400	301	0
37624	东台	王套10#配变	10	400	304	0
37625	东台	胡墩5#配变	10	200	0	0
37626	东台	十灶5#配变	10	200	0	0
37627	东台	米港3#配变	10	400	0	0
37628	东台	集贤3#配变	10	200	0	0
37629	东台	芦河十配变	10	200	0	0
37630	东台	许乐十二配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37631	东台	丰富3#配变	10	200	0	0
37632	东台	东升2#配变	10	200	0	0
37633	东台	联丰2#配变	10	200	0	0
37634	东台	联丰1#配变	10	200	0	0
37635	东台	东升7#配变	10	200	0	0
37636	东台	米港11#配变	10	100	0	0
37637	东台	米港5#配变	10	200	0	0
37638	东台	集贤1配变	10	200	0	0
37639	东台	集富8#配变	10	200	0	0
37640	东台	富东公用3#配变	10	400	0	0
37641	东台	公用28#配变	10	200	0	0
37642	东台	胜利9#配变	10	100	0	0
37643	东台	东升8#配变	10	200	0	0
37644	东台	胜利7#配变	10	200	0	0
37645	东台	集富2#配变	10	200	0	0
37646	东台	米港(4)#配变	10	200	0	0
37647	东台	联丰4#配变	10	200	0	0
37648	东台	胜利8#配变	10	200	0	0
37649	东台	集贤(6)#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37650	东台	联丰3#配变	10	200	0	0
37651	东台	胜利2#配变	10	200	0	0
37652	东台	联丰6#配变	10	200	0	0
37653	东台	胜利六配变	10	200	0	0
37654	东台	集富1#配变	10	200	0	0
37655	东台	集富7#配变	10	200	0	0
37656	东台	联丰7#配变	10	200	0	0
37657	东台	胜利3#配变	10	200	0	0
37658	东台	集贤2#配变	10	200	0	0
37659	东台	联富九配变	10	200	0	0
37660	东台	东升3#配变	10	200	0	0
37661	东台	集贤8#配变	10	200	0	0
37662	东台	芦河14#配变	10	200	0	0
37663	东台	许南三配变	10	200	0	0
37664	东台	联丰5#配变	10	200	0	0
37665	东台	东升4#配变	10	200	0	0
37666	东台	集富(6)#配变	10	200	0	0
37667	东台	胜利5#配变	10	200	0	0
37668	东台	东升5#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37669	东台	东升6#配变	10	200	0	0
37670	东台	芦河八配变	10	200	0	0
37671	东台	集富3#配变	10	200	0	0
37672	东台	东升1#配变	10	200	0	0
37673	东台	集贤4#配变	10	400	0	0
37674	东台	胜利4#配变	10	200	0	0
37675	东台	集贤7#配变	10	200	0	0
37676	东台	十灶8#配变	10	200	0	0
37677	东台	许乐四配变	10	400	0	0
37678	东台	胜利1#配变	10	400	0	0
37679	东台	集贤(5)#配变	10	400	0	0
37680	东台	富东公用20#配变	10	400	0	0
37681	东台	许河二台片	10	200	0	0
37682	东台	许河十五配变	10	200	0	0
37683	东台	许河二十配变	10	200	0	0
37684	东台	许河园区一配变	10	400	0	0
37685	东台	许河四台片	10	200	0	0
37686	东台	许河二十一配变	10	200	0	0
37687	东台	许河十三台片	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37688	东台	许河八配变	10	315	0	0
37689	东台	公用十五配变	10	400	0	0
37690	东台	富安集镇11#配变	10	400	0	0
37691	东台	富安公用12#配变	10	200	0	0
37692	东台	富安集镇5#配变	10	400	0	0
37693	东台	富安集镇4#配变	10	200	0	0
37694	东台	富安公用2#配变	10	400	0	0
37695	东台	富安公用13#配变	10	500	0	0
37696	东台	富安集镇1#配变	10	200	0	0
37697	东台	富安集镇6#配变	10	200	0	0
37698	东台	富安公用15#配变	10	400	0	0
37699	东台	富安公用11#配变	10	200	0	0
37700	东台	富安集镇3#配变	10	400	0	0
37701	东台	富安公用10#配变	10	200	0	0
37702	东台	富安集镇10#配变	10	400	0	0
37703	东台	仿古街1#变	10	400	0	0
37704	东台	富安公用8#配变	10	400	0	0
37705	东台	富安公用3#配变	10	400	0	0
37706	东台	富安公用20#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37707	东台	富安公用18#配变	10	400	0	0
37708	东台	富安集镇8#配变	10	100	0	0
37709	东台	富安集镇9#配变	10	400	0	0
37710	东台	富安集镇7#配变	10	200	0	0
37711	东台	富安公用16#配变	10	400	0	0
37712	东台	高元9#配变	10	200	0	0
37713	东台	富公用14#配变	10	400	0	0
37714	东台	富安公用4#配变	10	400	0	0
37715	东台	富安公用17#配变	10	400	0	0
37716	东台	富安集镇2#配变	10	400	0	0
37717	东台	富安公用7#配变	10	400	0	0
37718	东台	富安公用6#配变	10	400	0	0
37719	东台	富安公用5#配变	10	400	0	0
37720	东台	高灶二配变	10	200	0	0
37721	东台	练坳一配变	10	200	0	0
37722	东台	练坳六配变	10	200	0	0
37723	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	0	0
37724	东台	二联二号配变	10	400	0	0
37725	东台	高灶四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37726	东台	高灶一配变	10	200	0	0
37727	东台	二联一配变	10	200	0	0
37728	东台	二联四配变	10	200	0	0
37729	东台	潘灶七配变	10	200	0	0
37730	东台	练房六配变	10	200	0	0
37731	东台	练房四配变	10	200	0	0
37732	东台	二联五配变	10	200	0	0
37733	东台	二联七配变	10	200	0	0
37734	东台	练坳七配变	10	200	0	0
37735	东台	陈姜五配变	10	200	0	0
37736	东台	陈姜三配变	10	200	0	0
37737	东台	永红1配变	10	400	0	0
37738	东台	曹灶六配变	10	200	0	0
37739	东台	二联三号配变	10	200	0	0
37740	东台	袁墩三配变	10	200	0	0
37741	东台	袁墩一号配变	10	200	0	0
37742	东台	袁墩二号配变	10	200	0	0
37743	东台	六居七配变	10	200	0	0
37744	东台	潘灶11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37745	东台	陈姜二配变	10	200	0	0
37746	东台	陈姜七配变	10	200	0	0
37747	东台	永红13#配变	10	200	0	0
37748	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	0	0
37749	东台	练坳四配变	10	200	0	0
37750	东台	二联六配变	10	200	0	0
37751	东台	练坳三配变	10	200	0	0
37752	东台	陈姜六配变	10	200	0	0
37753	东台	练房一配变	10	200	0	0
37754	东台	练房二配变	10	200	0	0
37755	东台	陈姜4配变	10	400	0	0
37756	东台	练房五配变	10	400	0	0
37757	东台	袁墩四配变	10	315	0	0
37758	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	0	0
37759	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	0	0
37760	东台	陈姜一配变	10	400	0	0
37761	东台	袁墩五配变	10	400	0	0
37762	东台	练房八配变	10	400	0	0
37763	东台	高灶三配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37764	东台	悦棠湾1配变	10	800	0	0
37765	东台	悦棠湾3配变	10	800	0	0
37766	东台	悦棠湾11配变	10	800	0	0
37767	东台	悦棠湾5配变	10	800	0	0
37768	东台	悦棠湾9配变	10	800	0	0
37769	东台	悦棠湾7配变	10	800	0	0
37770	东台	悦棠湾13配变	10	800	0	0
37771	东台	未来城1#配变	10	800	0	0
37772	东台	镇北五配变	10	200	149	0
37773	东台	兰址十四配变	10	200	160	0
37774	东台	金水湾一配变	10	630	504	0
37775	东台	镇北一配变	10	400	320	0
37776	东台	金水湾三配变	10	630	504	0
37777	东台	镇北十二配变	10	200	160	0
37778	东台	金水湾四配变	10	630	504	0
37779	东台	金水湾二配变	10	630	504	0
37780	东台	兰址十一配变	10	200	52	0
37781	东台	兰址四配变	10	400	45	0
37782	东台	兰址六配变	10	200	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37783	东台	兰址一配变	10	200	81	0
37784	东台	兰址十五配变	10	200	65	0
37785	东台	兰址八配变	10	200	76	0
37786	东台	兰址十三配变	10	200	111	0
37787	东台	兰址三配变	10	200	104	0
37788	东台	兰址七配变	10	200	107	0
37789	东台	仓东九配变	10	200	112	0
37790	东台	镇东十四配变	10	200	132	0
37791	东台	兰址十六配变	10	200	135	0
37792	东台	兰址五配变	10	400	231	0
37793	东台	兰址十二配变	10	400	238	0
37794	东台	镇东十三配变	10	400	274	0
37795	东台	兰址二配变	10	400	320	0
37796	东台	仓东三配变	10	400	302	0
37797	东台	镇东二配变	10	400	311	0
37798	东台	仓西三配变	10	200	0	0
37799	东台	镇东二十配变	10	400	0	0
37800	东台	华美九配变	10	200	0	0
37801	东台	镇东十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37802	东台	镇东五配变	10	200	0	0
37803	东台	街道四配变.	10	400	0	0
37804	东台	仓西八配变	10	200	0	0
37805	东台	仓西七配变	10	200	0	0
37806	东台	仓西一配变	10	200	0	0
37807	东台	镇东二十一配变	10	200	0	0
37808	东台	镇东四配变	10	200	0	0
37809	东台	仓西五配变	10	400	0	0
37810	东台	仓西六配变	10	400	0	0
37811	东台	仓西四配变	10	400	0	0
37812	东台	镇北十一配变	10	400	0	0
37813	东台	镇东十二配变	10	400	0	0
37814	东台	镇北二配变	10	400	0	0
37815	东台	镇东十六配变	10	400	0	0
37816	东台	镇东七配变	10	400	0	0
37817	东台	镇东十五配变	10	400	0	0
37818	东台	金融城13#变压器	10	630	0	0
37819	东台	和平一配变	10	200	0	0
37820	东台	金融城11#变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37821	东台	金融城5#变压器	10	800	0	0
37822	东台	金融城3#变压器	10	800	0	0
37823	东台	金融城1#变压器	10	800	0	0
37824	东台	金融城9#变压器	10	630	0	0
37825	东台	金融城15#变压器	10	630	0	0
37826	东台	金融城7#变压器	10	800	0	0
37827	东台	南庄13配变	10	200	0	0
37828	东台	颐湖园3#配变	10	800	0	0
37829	东台	英伦都市5配变	10	800	0	0
37830	东台	英伦都市3配变	10	800	0	0
37831	东台	颐湖园1#配变	10	800	0	0
37832	东台	和平3配变	10	400	0	0
37833	东台	英伦都市11配变	10	800	0	0
37834	东台	英伦都市7配变	10	800	0	0
37835	东台	英伦都市1配变	10	800	0	0
37836	东台	英伦都市9#配变	10	800	0	0
37837	东台	和平8配变	10	200	0	0
37838	东台	和平11配变	10	200	0	0
37839	东台	新团新村5配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37840	东台	新团新村1配变	10	800	0	0
37841	东台	帝逸国际1#配变	10	630	0	0
37842	东台	新团新村9配变	10	800	0	0
37843	东台	新团新村7配变	10	800	0	0
37844	东台	帝逸国际3#配变	10	630	0	0
37845	东台	新团新村3配变	10	800	0	0
37846	东台	新团新村11配变	10	800	0	0
37847	东台	黄坝5配变	10	400	0	0
37848	东台	丁河九配变	10	200	0	0
37849	东台	丁河八配变	10	200	0	0
37850	东台	元官一配变	10	400	0	0
37851	东台	官洋一配变	10	200	0	0
37852	东台	解放八配变	10	200	0	0
37853	东台	官洋4#配变	10	200	0	0
37854	东台	丁河16配变	10	400	0	0
37855	东台	盐河17#配变	10	200	0	0
37856	东台	盐河八配变	10	200	0	0
37857	东台	盐河十二配变	10	200	0	0
37858	东台	官洋六配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37859	东台	盐河21#配变	10	200	0	0
37860	东台	官洋三配变	10	200	0	0
37861	东台	盐河22#配变	10	200	0	0
37862	东台	解放三配变	10	200	0	0
37863	东台	解放六配变	10	200	0	0
37864	东台	丁河十一配变	10	400	0	0
37865	东台	丁河一配变	10	200	0	0
37866	东台	盐河七配变	10	200	0	0
37867	东台	元官6配变	10	200	0	0
37868	东台	丁河二配变	10	400	0	0
37869	东台	盐河3#配变	10	200	0	0
37870	东台	丁河17配变	10	200	0	0
37871	东台	盐河九配变	10	400	0	0
37872	东台	丁河十二配变	10	200	0	0
37873	东台	丁河十配变	10	200	0	0
37874	东台	盐河16配变	10	200	0	0
37875	东台	盐河六配变	10	200	0	0
37876	东台	解放14#配变	10	200	0	0
37877	东台	盐河十配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37878	东台	丁河五配变	10	200	0	0
37879	东台	盐河一配变	10	200	0	0
37880	东台	元官二配变	10	400	0	0
37881	东台	盐河十三配变	10	200	0	0
37882	东台	丁河18配变	10	200	0	0
37883	东台	盐河2#配变	10	200	0	0
37884	东台	盐河23#配变	10	200	0	0
37885	东台	丁河14#配变	10	400	0	0
37886	东台	云集18#配变	10	200	0	0
37887	东台	东进7#配变	10	200	0	0
37888	东台	丁河15配变	10	200	0	0
37889	东台	官洋十配变	10	200	0	0
37890	东台	官洋七配变	10	200	0	0
37891	东台	东进12配变	10	200	0	0
37892	东台	丁河20#配变	10	200	0	0
37893	东台	丁河七配变	10	400	0	0
37894	东台	丁河十三配变	10	200	0	0
37895	东台	官洋12配变	10	200	0	0
37896	东台	盐河15配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37897	东台	元官五配变	10	200	0	0
37898	东台	丁河六配变	10	200	0	0
37899	东台	东进(二)配变	10	200	0	0
37900	东台	元官三配变	10	200	0	0
37901	东台	丁河三配变	10	400	0	0
37902	东台	丁河4#配变	10	400	0	0
37903	东台	元官四配变	10	400	0	0
37904	东台	解放七配变	10	400	0	0
37905	东台	元东三配变	10	400	0	0
37906	东台	公用十九配变.	10	200	0	0
37907	东台	四仓13#配电	10	630	0	0
37908	东台	名门庭苑配变	10	200	0	0
37909	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	0	0
37910	东台	公用十二配变.	10	400	0	0
37911	东台	许河公用十七配变	10	400	0	0
37912	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	0	0
37913	东台	公用一配变	10	200	0	0
37914	东台	公用六配变.	10	200	0	0
37915	东台	公用二配变.	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37916	东台	许乐八配变	10	200	0	0
37917	东台	公用十一配变	10	200	0	0
37918	东台	许河公用二十配变	10	200	0	0
37919	东台	许河公用十八配变	10	200	0	0
37920	东台	许河1#配变	10	400	0	0
37921	东台	公用五配变	10	400	0	0
37922	东台	公用十四配变.	10	200	0	0
37923	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	0	0
37924	东台	许河公用29配变	10	200	0	0
37925	东台	许南四配变	10	200	0	0
37926	东台	公用四配变.	10	400	0	0
37927	东台	公用十三配变.	10	315	0	0
37928	东台	许河公用8#配变	10	400	0	0
37929	东台	公用三配变.	10	315	0	0
37930	东台	公用十六配变.	10	400	0	0
37931	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	0	0
37932	东台	张港十一配变	10	200	0	0
37933	东台	祝林四配变	10	200	0	0
37934	东台	祝林一配变	10	160	128	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37935	东台	张港三配变	10	200	160	0
37936	东台	张港八配变	10	200	160	0
37937	东台	祝林七配变	10	200	8	0
37938	东台	张港13#配变	10	200	11	0
37939	东台	张港五配变	10	400	13	0
37940	东台	姜洼六配变	10	200	21	0
37941	东台	张港一配变(高过载)	10	100	23	0
37942	东台	姜洼七配变	10	200	30	0
37943	东台	张港四配变	10	200	36	0
37944	东台	张港九配变	10	200	40	0
37945	东台	祝林六配变	10	200	41	0
37946	东台	张港十四配变	10	200	60	0
37947	东台	姜盈三配变	10	200	60	0
37948	东台	姜洼12#配变	10	200	62	0
37949	东台	张港十二配变	10	200	79	0
37950	东台	祝林五配变	10	200	97	0
37951	东台	姜洼四配变	10	200	99	0
37952	东台	姜洼二配变	10	200	102	0
37953	东台	姜洼九配变	10	200	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37954	东台	姜洼十四配变	10	200	105	0
37955	东台	祝林十配变	10	200	107	0
37956	东台	祝林9#配变	10	200	108	0
37957	东台	张港七配变	10	200	118	0
37958	东台	祝林二配变	10	200	127	0
37959	东台	姜洼八配变	10	200	128	0
37960	东台	张港十配变	10	200	133	0
37961	东台	姜洼十配变	10	200	141	0
37962	东台	祝林十一配变	10	200	146	0
37963	东台	姜洼十三配变	10	200	149	0
37964	东台	祝林八配变	10	200	150	0
37965	东台	张港二配变	10	400	205	0
37966	东台	姜洼三配变	10	400	261	0
37967	东台	裕民10#配变	10	200	0	0
37968	东台	唐胜九配变	10	400	0	0
37969	东台	心红#14配变	10	400	0	0
37970	东台	爱国六配变	10	200	0	0
37971	东台	爱国15#配变	10	200	0	0
37972	东台	南洋14#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37973	东台	爱国二配变	10	200	0	0
37974	东台	南洋一配变	10	200	0	0
37975	东台	裕民#11配变	10	200	0	0
37976	东台	长红14#配变	10	200	0	0
37977	东台	爱国13#配变	10	200	0	0
37978	东台	长红13#配变	10	200	0	0
37979	东台	爱国四配变	10	200	0	0
37980	东台	爱国14#配变	10	200	0	0
37981	东台	裕民#9配变	10	200	0	0
37982	东台	唐胜三配变	10	200	0	0
37983	东台	南洋5#配变	10	400	0	0
37984	东台	南洋2配变	10	200	0	0
37985	东台	裕民#12配变	10	200	0	0
37986	东台	爱国#10配变	10	200	0	0
37987	东台	长红五配变	10	200	0	0
37988	东台	裕民三配变	10	200	0	0
37989	东台	爱国11#配变	10	200	0	0
37990	东台	唐胜八配变	10	200	0	0
37991	东台	南洋四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
37992	东台	心红一配变	10	200	0	0
37993	东台	南洋六配变	10	200	0	0
37994	东台	长红12#配变	10	200	0	0
37995	东台	爱国三配变	10	200	0	0
37996	东台	长红三配变	10	200	0	0
37997	东台	南洋#13配变	10	200	0	0
37998	东台	爱国八配变	10	200	0	0
37999	东台	南洋三配变	10	200	0	0
38000	东台	长红10#配变	10	200	0	0
38001	东台	长红四配变	10	400	0	0
38002	东台	长红八配变	10	200	0	0
38003	东台	南洋七配变	10	200	0	0
38004	东台	南洋#11配变	10	200	0	0
38005	东台	长红(2)配变	10	400	0	0
38006	东台	裕民#8配变	10	200	0	0
38007	东台	爱国5#配变	10	400	0	0
38008	东台	南洋#12配变	10	400	0	0
38009	东台	南洋八配变	10	400	0	0
38010	东台	裕民七配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38011	东台	裕民#4配变	10	200	0	0
38012	东台	裕民2#配变	10	200	0	0
38013	东台	长红#11配变	10	200	0	0
38014	东台	裕民一配变	10	200	0	0
38015	东台	长红一配变	10	400	0	0
38016	东台	裕民六配变	10	400	0	0
38017	东台	爱国9#配变	10	200	0	0
38018	东台	南洋#10配变	10	400	0	0
38019	东台	南洋9#配变	10	200	0	0
38020	东台	长红九配变	10	400	0	0
38021	东台	长红六配变	10	400	0	0
38022	东台	爱国七配变	10	400	0	0
38023	东台	长红七配变	10	400	0	0
38024	东台	红花#15配变	10	400	0	0
38025	东台	唐胜七配变	10	400	0	0
38026	东台	爱国1配变	10	400	0	0
38027	东台	红色7#配变	10	400	0	0
38028	东台	中苴4#配变	10	200	0	0
38029	东台	万红15#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38030	东台	红色10#配变	10	200	0	0
38031	东台	万红2#配变	10	200	0	0
38032	东台	红色3#配变	10	200	0	0
38033	东台	朝福1#配变	10	200	0	0
38034	东台	朝福5#配变	10	200	0	0
38035	东台	中苴8#配变	10	200	0	0
38036	东台	新储3#配变	10	200	0	0
38037	东台	红色2#配变	10	400	0	0
38038	东台	中苴19#配变	10	400	0	0
38039	东台	新储9#配变	10	400	0	0
38040	东台	朝福6#配变	10	200	0	0
38041	东台	中苴5#配变	10	200	0	0
38042	东台	红色11#配变	10	200	0	0
38043	东台	中苴14#配变	10	200	0	0
38044	东台	新储7#配变	10	200	0	0
38045	东台	红色1#配变	10	200	0	0
38046	东台	新储6#配变	10	200	0	0
38047	东台	新储4#配变	10	200	0	0
38048	东台	中苴15#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38049	东台	朝福4#配变	10	200	0	0
38050	东台	中苴17#配变	10	400	0	0
38051	东台	中苴7#配变	10	200	0	0
38052	东台	新储2#配变	10	400	0	0
38053	东台	朝福7#配变	10	200	0	0
38054	东台	中苴13#配变	10	200	0	0
38055	东台	中苴1#配变	10	200	0	0
38056	东台	新储1#配变	10	200	0	0
38057	东台	新储10#配变	10	200	0	0
38058	东台	中苴9#配变	10	200	0	0
38059	东台	中苴10#配变	10	200	0	0
38060	东台	中苴2#配变	10	200	0	0
38061	东台	万红14#配变	10	400	0	0
38062	东台	中苴12#配变	10	200	0	0
38063	东台	红色9#配变	10	315	0	0
38064	东台	红色5#配变	10	400	0	0
38065	东台	中苴11#配变	10	200	0	0
38066	东台	新储5#配变	10	400	0	0
38067	东台	中苴6#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38068	东台	万红8#配变	10	400	0	0
38069	东台	万红5#配变	10	400	0	0
38070	东台	万红4#配变	10	400	0	0
38071	东台	中苴3#配变	10	400	0	0
38072	东台	万红13#配变	10	400	0	0
38073	东台	朝福2#配变	10	400	0	0
38074	东台	新储8#配变	10	400	0	0
38075	东台	朝福3#配变	10	400	0	0
38076	东台	万红1#配变	10	400	0	0
38077	东台	朝福8#配变	10	400	0	0
38078	东台	中苴16#配变	10	400	0	0
38079	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	640	0
38080	东台	幸福港湾4#配变	20	630	504	0
38081	东台	西湖墅园2#配变	20	800	640	0
38082	东台	西湖墅园11#配变	20	630	504	0
38083	东台	幸福港湾1#配变	20	630	504	0
38084	东台	西湖墅园10#配变	20	630	504	0
38085	东台	沪港名苑3#配变	20	800	640	0
38086	东台	幸福港湾3#配变	20	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38087	东台	西湖墅园8#配变	20	630	457	0
38088	东台	幸福港湾2#配变	20	630	495	0
38089	东台	万灶九配变	10	200	0	0
38090	东台	万灶七台片	10	200	0	0
38091	东台	三总五台片	10	200	0	0
38092	东台	薛套一台片	10	200	0	0
38093	东台	四联八台片	10	200	0	0
38094	东台	许河十一台片	10	200	0	0
38095	东台	万灶三配变	10	200	0	0
38096	东台	三总二台片	10	200	0	0
38097	东台	薛套(四)台片	10	200	0	0
38098	东台	四仓12配变	10	400	0	0
38099	东台	四联九台片	10	200	0	0
38100	东台	万灶一台片	10	200	0	0
38101	东台	四仓3#配变	10	200	0	0
38102	东台	四仓四台片	10	200	0	0
38103	东台	三总一台片	10	200	0	0
38104	东台	三总10#配变	10	200	0	0
38105	东台	四联12#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38106	东台	四仓1#配变	10	400	0	0
38107	东台	四联二台片	10	200	0	0
38108	东台	薛套(五)台片	10	200	0	0
38109	东台	三总八配变	10	200	0	0
38110	东台	许河五配变	10	200	0	0
38111	东台	朝阳一配变	10	200	0	0
38112	东台	万灶五台片	10	200	0	0
38113	东台	四联五台片	10	200	0	0
38114	东台	许河十八配变	10	200	0	0
38115	东台	万灶二配变	10	200	0	0
38116	东台	朝阳六配变	10	200	0	0
38117	东台	杨东(二)台片	10	200	0	0
38118	东台	四仓九台片	10	200	0	0
38119	东台	杨东八台片	10	200	0	0
38120	东台	四联十一配变	10	200	0	0
38121	东台	四仓14配变	10	200	0	0
38122	东台	万灶六台片	10	200	0	0
38123	东台	四联13配变	10	200	0	0
38124	东台	四仓五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38125	东台	许河九台片	10	400	0	0
38126	东台	四联四台片	10	200	0	0
38127	东台	四仓八台片	10	200	0	0
38128	东台	许河三配变	10	400	0	0
38129	东台	四仓二台片	10	200	0	0
38130	东台	万灶四台片	10	200	0	0
38131	东台	杨东十配变	10	200	0	0
38132	东台	三总九配变	10	200	0	0
38133	东台	三总(四)台片	10	200	0	0
38134	东台	四仓七台片	10	200	0	0
38135	东台	四联一台片	10	200	0	0
38136	东台	四联十配变	10	200	0	0
38137	东台	四联七台片	10	200	0	0
38138	东台	三总三台片	10	200	0	0
38139	东台	三总七台片	10	200	0	0
38140	东台	四联三台片	10	200	0	0
38141	东台	万灶八台片	10	200	0	0
38142	东台	四仓11配变	10	200	0	0
38143	东台	许河十九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38144	东台	朝阳四配变	10	200	0	0
38145	东台	许河十四台片	10	200	0	0
38146	东台	许河7#配变	10	400	0	0
38147	东台	四联六台片	10	200	0	0
38148	东台	许苴六台片	10	400	0	0
38149	东台	四仓13#配变	10	200	0	0
38150	东台	四仓十配变	10	400	0	0
38151	东台	黄坝2配变	10	400	0	0
38152	东台	南庄1配变	10	200	0	0
38153	东台	南庄新村5#变	10	800	0	0
38154	东台	南庄6配变	10	400	0	0
38155	东台	南庄新村7#变	10	800	0	0
38156	东台	南庄12配变	10	400	0	0
38157	东台	黄坝3配变	10	200	0	0
38158	东台	黄坝1配变	10	200	0	0
38159	东台	汽车城1配变	10	200	0	0
38160	东台	南庄新村3#变*	10	800	0	0
38161	东台	南庄新村1#变*	10	800	0	0
38162	东台	南庄9配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38163	东台	东灶三配变	10	200	0	0
38164	东台	四灶9#配变	10	400	0	0
38165	东台	四灶集镇18#配变	10	400	0	0
38166	东台	四灶集镇22#配变	10	400	0	0
38167	东台	盈西8#配变	10	200	0	0
38168	东台	四灶集镇31#配变	10	200	0	0
38169	东台	丰收11#配变	10	400	0	0
38170	东台	四灶集镇8#配变	10	400	0	0
38171	东台	四灶集镇17#配变	10	400	0	0
38172	东台	四灶集镇6#配变	10	200	0	0
38173	东台	盈西五配变	10	200	0	0
38174	东台	四灶集镇11#配变	10	400	0	0
38175	东台	梁中六配变	10	400	0	0
38176	东台	四灶集镇28配变	10	400	0	0
38177	东台	丰收8#配变	10	400	0	0
38178	东台	丰收10#配变	10	400	0	0
38179	东台	四灶集镇30#配变	10	400	0	0
38180	东台	四灶集镇2#配变	10	400	0	0
38181	东台	东灶9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38182	东台	民权五配变	10	200	0	0
38183	东台	丰收一配变	10	200	0	0
38184	东台	高峰三配变	10	200	0	0
38185	东台	四灶四配变	10	200	0	0
38186	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	0	0
38187	东台	高峰8#配变	10	400	0	0
38188	东台	东灶12#配变	10	200	0	0
38189	东台	四灶集镇16#配变	10	200	0	0
38190	东台	富旗二配变	10	200	0	0
38191	东台	东灶一配变	10	200	0	0
38192	东台	界河二配变	10	200	0	0
38193	东台	界河五配变	10	200	0	0
38194	东台	富旗五配变	10	200	0	0
38195	东台	四灶集镇29配变	10	200	0	0
38196	东台	界河10#配变	10	200	0	0
38197	东台	四灶集镇23#配变	10	200	0	0
38198	东台	东灶五配变	10	200	0	0
38199	东台	富旗7#配变	10	200	0	0
38200	东台	丰收五配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38201	东台	丰收三配变	10	400	0	0
38202	东台	丰收二配变	10	400	0	0
38203	东台	东灶二配变	10	400	0	0
38204	东台	丰收六配变	10	400	0	0
38205	东台	东灶八配变	10	400	0	0
38206	东台	界河三配变	10	400	0	0
38207	东台	丰收7#配变	10	400	0	0
38208	东台	四灶集镇36#配变	10	400	0	0
38209	东台	四灶集镇35#配变	10	400	0	0
38210	东台	四灶集镇1#配变	10	400	0	0
38211	东台	东灶11#配变	10	400	0	0
38212	东台	富旗六配变	10	400	0	0
38213	东台	东灶七配变	10	400	0	0
38214	东台	丰收四配变	10	400	0	0
38215	东台	东灶10#配变	10	400	0	0
38216	东台	东灶六配变	10	400	0	0
38217	东台	界河7#配变	10	400	0	0
38218	东台	四灶5#配变	10	400	0	0
38219	东台	界河9#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38220	东台	陈林三配变	10	200	0	0
38221	东台	镇东十配变	10	200	0	0
38222	东台	陈林十配变	10	200	0	0
38223	东台	双楼五配变	10	200	0	0
38224	东台	陈林十二配变	10	200	0	0
38225	东台	陈林六配变	10	200	0	0
38226	东台	新农一配变	10	200	0	0
38227	东台	陈林一配变	10	200	0	0
38228	东台	新农十一配变	10	200	0	0
38229	东台	新农七配变	10	200	0	0
38230	东台	陈林五配变	10	200	0	0
38231	东台	双楼十三配变	10	200	0	0
38232	东台	强西三配变	10	200	0	0
38233	东台	双楼二配变	10	200	0	0
38234	东台	强西十配变	10	200	0	0
38235	东台	兰址九配变	10	200	0	0
38236	东台	双楼七配变	10	200	0	0
38237	东台	双楼九配变	10	200	0	0
38238	东台	新农九配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38239	东台	双楼六配变	10	200	0	0
38240	东台	陈林九配变	10	200	0	0
38241	东台	新农十三配变	10	200	0	0
38242	东台	双楼十二配变	10	200	0	0
38243	东台	陈林十一配变	10	200	0	0
38244	东台	双楼十一配变	10	200	0	0
38245	东台	强西九配变	10	200	0	0
38246	东台	强西十一配变	10	200	0	0
38247	东台	双楼八配变	10	200	0	0
38248	东台	双楼十配变	10	200	0	0
38249	东台	新农八配变	10	200	0	0
38250	东台	陈林四配变	10	200	0	0
38251	东台	陈林十三配变	10	200	0	0
38252	东台	新农十二配变	10	200	0	0
38253	东台	强西五配变	10	400	0	0
38254	东台	双楼三配变	10	400	0	0
38255	东台	陈林二配变	10	400	0	0
38256	东台	强西二配变	10	400	0	0
38257	东台	兰址十配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38258	东台	双楼一配变	10	400	0	0
38259	东台	双楼四配变	10	400	0	0
38260	东台	镇东十九配变	10	400	0	0
38261	东台	陈林七配变	10	400	0	0
38262	东台	陈林八配变	10	400	0	0
38263	东台	新农十配变	10	400	0	0
38264	东台	七连一号配变	10	400	0	0
38265	东台	九连三号配变	10	400	0	0
38266	东台	十四连三号配变	10	400	0	0
38267	东台	十五连二号配变	10	200	0	0
38268	东台	十七连一号配变	10	400	0	0
38269	东台	十连三号配变	10	400	0	0
38270	东台	十四连一号配变	10	400	0	0
38271	东台	九连一号配变	10	400	0	0
38272	东台	养鸽场配变	10	400	0	0
38273	东台	十四连二号配变	10	200	0	0
38274	东台	二十八连一号配变	10	400	0	0
38275	东台	八连一号配变	10	400	0	0
38276	东台	九连二号配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38277	东台	二十八连二号配变	10	400	0	0
38278	东台	十六连二号配变	10	400	0	0
38279	东台	十五连一号配变	10	400	0	0
38280	东台	二十七连1#配变	10	400	0	0
38281	东台	十六连三号配变	10	400	0	0
38282	东台	十二连一配变	10	400	0	0
38283	东台	十连一配变	10	400	0	0
38284	东台	十八连二号配变	10	400	0	0
38285	东台	八连三号配变	10	400	0	0
38286	东台	九连四号配变	10	400	0	0
38287	东台	十六连一号配变	10	400	0	0
38288	东台	川港七配变	10	200	0	0
38289	东台	新港五配变	10	400	320	0
38290	东台	新港四配变	10	400	320	0
38291	东台	新港七配变	10	200	160	0
38292	东台	二合四配变	10	200	160	0
38293	东台	新港六配变	10	200	160	0
38294	东台	川港五配变	10	400	11	0
38295	东台	二合五配变	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38296	东台	双龙一配变	10	200	18	0
38297	东台	二合七配变	10	200	35	0
38298	东台	川港一配变	10	200	55	0
38299	东台	渔舍五配变	10	160	61	0
38300	东台	川港四配变	10	200	63	0
38301	东台	二合八配变	10	100	65	0
38302	东台	二合二配变	10	400	73	0
38303	东台	川港六配变	10	200	82	0
38304	东台	川港二配变	10	200	82	0
38305	东台	新港八配变	10	200	86	0
38306	东台	二合六配变	10	200	111	0
38307	东台	边闸十二配变	10	200	113	0
38308	东台	双龙二配变	10	200	113	0
38309	东台	二合十二配变	10	200	115	0
38310	东台	二合十三配变	10	200	118	0
38311	东台	川港三配变	10	200	122	0
38312	东台	渔舍六配变	10	200	125	0
38313	东台	二合十配变	10	200	132	0
38314	东台	新港三配变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38315	东台	二合九配变	10	200	144	0
38316	东台	二合一配变	10	200	151	0
38317	东台	二合十四配变	10	400	221	0
38318	东台	二合十一配变	10	400	270	0
38319	东台	新港二配变	10	400	273	0
38320	东台	新港一配变	10	400	278	0
38321	东台	二合三配变	10	400	293	0
38322	东台	红花#17配变	10	200	0	0
38323	东台	沈元五配变	10	200	0	0
38324	东台	陶灶9#配变	10	200	0	0
38325	东台	潘介4#配变	10	200	0	0
38326	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	0	0
38327	东台	后港六配变	10	400	0	0
38328	东台	李舍四配变	10	200	0	0
38329	东台	九里13#配变	10	200	0	0
38330	东台	董乐4配变	10	200	0	0
38331	东台	仲韩5配变	10	200	0	0
38332	东台	三合5#配变	10	200	0	0
38333	东台	振中四配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38334	东台	建东一配变	10	200	0	0
38335	东台	梁西12配变	10	200	0	0
38336	东台	永和(一)配变	10	200	0	0
38337	东台	官坝四配变	10	200	0	0
38338	东台	弼西二配变	10	200	0	0
38339	东台	天祥六配变	10	200	0	0
38340	东台	洋团2配变	10	400	0	0
38341	东台	泰山四配变	10	200	0	0
38342	东台	乐园六配变	10	400	0	0
38343	东台	乐园七配变	10	400	0	0
38344	东台	红花九配变	10	200	0	0
38345	东台	九里8#配变	10	200	0	0
38346	东台	朝阳五配变	10	200	0	0
38347	东台	沈波一配变	10	400	0	0
38348	东台	堤利二十二配变	10	200	0	0
38349	东台	街道六配变.	10	200	0	0
38350	东台	梁九5#配变	10	200	0	0
38351	东台	天祥1配变	10	200	0	0
38352	东台	仲韩三配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38353	东台	扎垛四配变	10	200	0	0
38354	东台	张仇五配变	10	200	0	0
38355	东台	沈元7配变	10	200	0	0
38356	东台	尖北一配变	10	200	0	0
38357	东台	殷韩四配变	10	200	0	0
38358	东台	北杨4配变	10	200	0	0
38359	东台	九里10#配变	10	200	0	0
38360	东台	沈垛三配变	10	200	0	0
38361	东台	沈元四配变	10	200	0	0
38362	东台	九里4#配变	10	200	0	0
38363	东台	北庄5配变	10	200	0	0
38364	东台	鼓劲(七)配变	10	400	0	0
38365	东台	梁南五配变	10	200	0	0
38366	东台	倪莫八配变	10	200	0	0
38367	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	0	0
38368	东台	梁九7#配变	10	200	0	0
38369	东台	梁西五配变	10	200	0	0
38370	东台	鼓劲三配变	10	200	0	0
38371	东台	乐园九配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38372	东台	存山四配变	10	400	0	0
38373	东台	乐园#12配变	10	400	0	0
38374	东台	三合十配变	10	200	0	0
38375	东台	唐柳7配变	10	200	0	0
38376	东台	开一8配变	10	400	0	0
38377	东台	双丰11#配变	10	200	160	160
38378	东台	单南10#配变	10	400	320	320
38379	东台	双丰10配变	10	200	160	160
38380	东台	单南9配变	10	200	160	160
38381	东台	单南(三)配变	10	100	80	80
38382	东台	双丰#12配变	10	200	160	160
38383	东台	单南二配变	10	200	160	160
38384	东台	单南七配变	10	200	160	160
38385	东台	单南一配变	10	200	160	160
38386	东台	嵇东六台片	10	400	320	320
38387	东台	嵇南六台片	10	400	320	320
38388	东台	嵇南八台片	10	400	311	311
38389	东台	新嵇(七)台片	10	400	320	320
38390	东台	嵇南10#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38391	东台	嵇南二台片	10	400	320	320
38392	东台	新嵇十二台片	10	400	320	320
38393	东台	嵇东15#配变	10	400	319	319
38394	东台	嵇东八台片	10	400	320	320
38395	东台	嵇东一号	10	315	252	252
38396	东台	新嵇十台片	10	400	320	320
38397	东台	人和天润城#4配变	10	800	0	0
38398	东台	四季花苑#1主变	10	800	0	0
38399	东台	王埭四配变	10	400	0	0
38400	东台	合兴四配变	10	200	0	0
38401	东台	王埭五配变	10	315	0	0
38402	东台	府邸花园主变	10	630	0	0
38403	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	0	0
38404	东台	三仓工业园区二配变	10	400	0	0
38405	东台	镇西二十配变	10	400	0	0
38406	东台	合兴八配变	10	400	0	0
38407	东台	人和天润城#2配变	10	800	0	0
38408	东台	镇西二十一配变	10	200	0	0
38409	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38410	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	0	0
38411	东台	合兴九配变	10	200	0	0
38412	东台	集镇七配变.	10	200	0	0
38413	东台	仓胜十配变	10	400	0	0
38414	东台	三仓工业园区配变	10	400	0	0
38415	东台	四季花苑#2主变	10	800	0	0
38416	东台	大地和苑七配变	10	630	0	0
38417	东台	镇西十一配变	10	200	0	0
38418	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	0	0
38419	东台	仓南五配变	10	200	0	0
38420	东台	人和天润城#6配变	10	800	0	0
38421	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	0	0
38422	东台	仓南三配变	10	400	0	0
38423	东台	泰山四期#7变压器	10	800	639	639
38424	东台	万陆新村13#变压器	10	800	640	640
38425	东台	万陆新村8#变压器	10	800	640	640
38426	东台	万陆新村10#变压器	10	800	640	640
38427	东台	泰山四期5#变压器	10	630	497	497
38428	东台	万陆新村11#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38429	东台	万陆新村2#变压器	10	800	640	640
38430	东台	泰山四期1#变压器	10	800	640	640
38431	东台	万陆新村6#变压器	10	800	640	640
38432	东台	万陆新村4#变压器	10	800	640	640
38433	东台	泰山四期3#变压器	10	630	504	504
38434	东台	泰山四期#9变压器	10	800	640	640
38435	东台	周黄24#配变	10	400	320	320
38436	东台	赵徐13配变	10	400	319	319
38437	东台	罗一15#配变	10	100	76	76
38438	东台	罗一19#配变	10	400	231	231
38439	东台	罗一18#配变	10	400	320	320
38440	东台	罗一1#配变	10	400	320	320
38441	东台	罗二14#配变	10	400	320	320
38442	东台	赵徐12配变	10	400	320	320
38443	东台	罗一6配变	10	200	160	160
38444	东台	集镇二十五配变.	10	200	160	160
38445	东台	杨胡6#配变	10	400	320	320
38446	东台	杨胡五配变	10	200	160	160
38447	东台	杨胡四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38448	东台	杨胡8#配变	10	400	320	320
38449	东台	沙河18#配变	10	200	160	160
38450	东台	沙河24#配变	10	400	293	293
38451	东台	沙河22#配变	10	200	151	151
38452	东台	沙河13#配变	10	200	160	160
38453	东台	扎垛十五配变	10	200	160	160
38454	东台	文华10#配变	10	400	292	292
38455	东台	沙河19#配变	10	200	148	148
38456	东台	沙河15#配变	10	400	312	312
38457	东台	沙河三配变	10	200	146	146
38458	东台	文华11#配变	10	200	160	160
38459	东台	沙河23#配变	10	400	320	320
38460	东台	镇南12#配变	10	200	160	160
38461	东台	沙河5#配变	10	400	320	320
38462	东台	沙河四配变	10	400	320	320
38463	东台	沙河十配变	10	200	160	160
38464	东台	文华1#配变	10	400	320	320
38465	东台	扎垛1配变	10	400	320	320
38466	东台	文华14#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38467	东台	许庄3#配变	10	200	160	160
38468	东台	沙河十一配变	10	200	160	160
38469	东台	文华四配变	10	200	160	160
38470	东台	扎垛十配变	10	400	320	320
38471	东台	沙河八配变	10	200	160	160
38472	东台	文华8#配变	10	200	160	160
38473	东台	三联七配变	10	200	160	160
38474	东台	三联2号配变	10	200	160	160
38475	东台	扎垛六配变	10	400	320	320
38476	东台	三联四配变	10	200	160	160
38477	东台	三联5#配变	10	400	320	320
38478	东台	交通10#配变	10	630	504	504
38479	东台	交通二配变	10	400	314	314
38480	东台	池塘二配变	10	400	320	320
38481	东台	池塘一配变	10	400	320	320
38482	东台	交通三配变	10	200	160	160
38483	东台	交通9#配变	10	400	320	320
38484	东台	红庄五配变	10	400	320	320
38485	东台	交通七配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38486	东台	三曹13#配变	10	160	128	128
38487	东台	王珏6配变	10	200	160	160
38488	东台	张垛5配变	10	200	160	160
38489	东台	王珏8#配变	10	630	504	504
38490	东台	王珏5配变	10	200	150	150
38491	东台	垛东6配变	10	200	160	160
38492	东台	垛东七号配变	10	400	306	306
38493	东台	孔堡9#配变	10	200	160	160
38494	东台	水产4配变	10	200	160	160
38495	东台	北杨五配变	10	400	320	320
38496	东台	孔堡八配变	10	400	320	320
38497	东台	水产（二）配变	10	200	160	160
38498	东台	殷韩9配变	10	200	160	160
38499	东台	紫院公馆#4变压器	10	630	504	504
38500	东台	紫院公馆#10变压器	10	630	504	504
38501	东台	紫院公馆#6变压器	10	800	640	640
38502	东台	紫院公馆#12变压器	10	630	504	504
38503	东台	溪南四台片	10	400	320	320
38504	东台	溪北六台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38505	东台	溪南一号	10	200	160	160
38506	东台	姜凡7#配变	10	400	320	320
38507	东台	姜凡一配变	10	400	291	291
38508	东台	建东九配变	10	200	160	160
38509	东台	姜凡8#配变	10	400	320	320
38510	东台	溪南二号	10	200	134	134
38511	东台	姜凡四配变	10	200	68	68
38512	东台	祖泽7#配变	10	200	160	160
38513	东台	胡西2#配变	10	400	320	320
38514	东台	良堡5配变	10	400	320	320
38515	东台	豆介3#配变	10	400	320	320
38516	东台	祖泽8#配变	10	200	160	160
38517	东台	祖泽3#配变	10	200	160	160
38518	东台	祖泽9#配变	10	200	160	160
38519	东台	祖泽村配变	10	400	320	320
38520	东台	祖泽6#配变	10	400	320	320
38521	东台	豆介1#配变	10	200	160	160
38522	东台	广山9#配变	10	400	305	305
38523	东台	良堡1#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38524	东台	祖泽1#配变	10	400	320	320
38525	东台	祖泽5配变	10	200	160	160
38526	东台	大地和苑五配变	10	500	0	0
38527	东台	镇东六配变	10	400	0	0
38528	东台	镇南十五配变	10	200	0	0
38529	东台	棉业公司一配变	10	400	0	0
38530	东台	大地和苑一配变	10	630	0	0
38531	东台	大地和苑四配变8001	10	500	0	0
38532	东台	镇东三配变	10	400	0	0
38533	东台	镇东九配变	10	400	0	0
38534	东台	新仓路一号配变	10	400	0	0
38535	东台	沿河南路一配变	10	400	0	0
38536	东台	大地和苑三配变	10	630	0	0
38537	东台	街道六配变	10	400	0	0
38538	东台	镇南八配变	10	400	0	0
38539	东台	镇西五配变	10	400	0	0
38540	东台	仓南十配变	10	200	0	0
38541	东台	大地和苑二配变	10	500	0	0
38542	东台	镇南十一配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38543	东台	三仓医院	10	250	0	0
38544	东台	镇西十五配变	10	400	0	0
38545	东台	镇南十配变（节能）	10	400	0	0
38546	东台	四季花苑五配变	10	800	0	0
38547	东台	街道#10配变	10	400	0	0
38548	东台	朝阳八配变	10	200	0	0
38549	东台	四季花苑6#配变	10	800	0	0
38550	东台	镇西十六配变	10	400	0	0
38551	东台	镇北九配变	10	315	0	0
38552	东台	镇东一配变	10	400	0	0
38553	东台	镇西九配变	10	400	0	0
38554	东台	镇南十三配变	10	200	0	0
38555	东台	镇南六配变	10	400	0	0
38556	东台	镇南十二配变	10	400	0	0
38557	东台	新仓华府主变	10	200	0	0
38558	东台	镇西二十三配变	10	200	0	0
38559	东台	油厂一配变	10	200	0	0
38560	东台	镇西四配变	10	400	0	0
38561	东台	大地和苑六配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38562	东台	仓西二配变	10	200	0	0
38563	东台	镇西十二配变	10	400	0	0
38564	东台	金水岸1#变	10	400	320	320
38565	东台	集镇1#箱变	10	500	400	400
38566	东台	嘉城和苑7#配变配电变压器	10	630	504	504
38567	东台	嘉城和苑1#变	10	630	504	504
38568	东台	集镇九配变	10	50	40	40
38569	东台	五烈集镇8配变	10	200	160	160
38570	东台	海德广场1#配电变压器	10	800	640	640
38571	东台	光明花苑箱变001	10	630	504	504
38572	东台	鼎盛花园2#配变间隔配电变压器	10	630	504	504
38573	东台	鼎盛花园1#配变间隔配电变压器	10	630	504	504
38574	东台	嘉城和苑3#变	10	630	504	504
38575	东台	嘉城和苑5#配变配电变压器	10	630	486	486
38576	东台	五烈集镇4配变	10	400	320	320
38577	东台	海德广场3#配电变压器	10	800	640	640
38578	东台	集镇12#箱变	10	630	504	504
38579	东台	扎垛7#配变	10	400	320	320
38580	东台	五烈集镇7配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38581	东台	郑介五配变	10	200	160	160
38582	东台	郑介（八）配变	10	200	160	160
38583	东台	翡翠雅居5配变	10	800	640	640
38584	东台	翡翠雅居3配变	10	800	629	629
38585	东台	翡翠雅居1配变	10	800	626	626
38586	东台	翡翠华庭8配变	10	630	504	504
38587	东台	翡翠华庭6配变	10	630	504	504
38588	东台	翡翠华庭2配变	10	800	640	640
38589	东台	翡翠华庭4配变	10	800	640	640
38590	东台	紫云府9#配变	10	800	640	640
38591	东台	熙悦佳园17配变	10	800	640	640
38592	东台	熙悦佳园5配变	10	800	640	640
38593	东台	春溪雅苑10#变压器	10	800	640	640
38594	东台	熙悦佳园15配变	10	800	640	640
38595	东台	春溪雅苑4配变	10	800	640	640
38596	东台	紫云府3配变	10	800	640	640
38597	东台	熙悦佳园11配变	10	800	640	640
38598	东台	春溪雅苑1配变	10	800	640	640
38599	东台	熙悦佳园3配变	10	800	621	621

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38600	东台	春溪雅苑8#变压器	10	800	640	640
38601	东台	紫云府5配变	10	800	640	640
38602	东台	熙悦佳园7配变	10	800	640	640
38603	东台	熙悦佳园13配变	10	800	640	640
38604	东台	熙悦佳园1配变	10	800	640	640
38605	东台	春溪雅苑6配变	10	800	640	640
38606	东台	紫云府11#配变	10	800	640	640
38607	东台	紫云府1配变	10	800	640	640
38608	东台	熙悦佳园9配变	10	800	640	640
38609	东台	紫云府7配变	10	800	640	640
38610	东台	鑫宇房地产	10	400	320	320
38611	东台	集镇26配变.	10	200	160	160
38612	东台	集镇19配变	10	50	40	40
38613	东台	廉貽集镇3#配变	10	400	320	320
38614	东台	廉貽集镇29#配变	10	400	320	320
38615	东台	集镇1配变	10	200	160	160
38616	东台	计窑3#配变	10	400	320	320
38617	东台	廉貽集镇28#配变	10	400	320	320
38618	东台	南舍1#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38619	东台	廉貽集镇2#配变	10	400	320	320
38620	东台	集镇14配变	10	30	24	24
38621	东台	戴西5配变	10	400	320	320
38622	东台	戴东3#配变	10	200	160	160
38623	东台	集镇9#配变	10	400	320	320
38624	东台	广山集镇7#配变	10	400	320	320
38625	东台	集镇12#配变(节能)	10	200	160	160
38626	东台	胡堡4配变(节能)	10	200	160	160
38627	东台	集镇3#配变	10	400	320	320
38628	东台	广山集镇21配变(节能)	10	200	160	160
38629	东台	广山集镇23#配变	10	400	320	320
38630	东台	胡西4配变	10	200	160	160
38631	东台	广城邑品二期箱变配电变压器	10	400	320	320
38632	东台	嘉和花苑箱变间隔配电变压器	10	200	160	160
38633	东台	集镇15#配变(节能)	10	200	160	160
38634	东台	滨河雅居箱变001	10	400	320	320
38635	东台	集镇13#配变(节能)	10	200	160	160
38636	东台	广城邑品1#配变	10	500	400	400
38637	东台	胡堡7配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38638	东台	胡西7#配变	10	200	160	160
38639	东台	集镇(2)#配变	10	400	320	320
38640	东台	胡堡6#配变	10	400	320	320
38641	东台	集镇11#配变1	10	200	160	160
38642	东台	胡堡3#配变	10	400	320	320
38643	东台	仇南2#配变	10	200	160	160
38644	东台	广山集镇22配变(节能)	10	200	160	160
38645	东台	集镇6#配变	10	400	320	320
38646	东台	集镇1#配变	10	200	145	145
38647	东台	集镇14#配变(节能)	10	200	160	160
38648	东台	锦绣花园箱变配变	10	500	400	400
38649	东台	双赵7配变(节能)	10	200	160	160
38650	东台	康庄2#配变	10	400	320	320
38651	东台	仙河5#配变	10	200	160	160
38652	东台	康庄3配变	10	200	160	160
38653	东台	三赵配变(节能)	10	200	126	126
38654	东台	横桥5#配变	10	200	151	151
38655	东台	双赵6配变	10	200	160	160
38656	东台	康庄4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38657	东台	镇南10#配变	10	400	320	320
38658	东台	双超11配变	10	200	133	133
38659	东台	曹殷5配变	10	200	160	160
38660	东台	周舍4配变	10	400	320	320
38661	东台	曹庄八配变	10	200	160	160
38662	东台	吴堡一号配变	10	400	320	320
38663	东台	兴圩二配变	10	200	160	160
38664	东台	朱庄7#配变	10	200	160	160
38665	东台	曹庄四配变	10	400	320	320
38666	东台	朱庄8#配变	10	200	146	146
38667	东台	新嵇16#配变	10	630	504	504
38668	东台	溪北7#配变	10	400	320	320
38669	东台	集镇19#配变	10	200	160	160
38670	东台	胡西三配变(节能)	10	200	160	160
38671	东台	胡西5配变	10	200	160	160
38672	东台	集镇18#配变	10	200	160	160
38673	东台	广山园区配变	10	200	137	137
38674	东台	集镇17#配变	10	200	160	160
38675	东台	永进3#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38676	东台	集镇16#配变	10	50	40	40
38677	东台	广山园区2#配变	10	200	160	160
38678	东台	潘开4#配变	10	200	160	160
38679	东台	新嵇14#配变（节能再利用）	10	200	157	157
38680	东台	时东8#配变	10	400	320	320
38681	东台	金麟府#7变压器	10	800	640	386
38682	东台	金麟府1#变压器	10	800	640	386
38683	东台	金麟府3#变压器	10	800	640	386
38684	东台	金麟府#9变压器	10	800	640	386
38685	东台	金麟府#13变压器	10	800	640	386
38686	东台	金麟府#11变压器	10	800	640	386
38687	东台	金麟府5#变压器	10	800	640	386
38688	东台	三联六配变	10	200	160	160
38689	东台	同意5配变	10	200	160	160
38690	东台	祁刘四配变	10	200	154	154
38691	东台	谢庄10#配变	10	630	504	504
38692	东台	祁刘10#配变	10	200	160	160
38693	东台	镇南（九）配变	10	200	160	160
38694	东台	祁刘9#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38695	东台	三联三配变	10	200	160	160
38696	东台	镇南5配变	10	200	160	160
38697	东台	谢庄四配变	10	400	320	320
38698	东台	祁刘六配变	10	200	160	160
38699	东台	溪陈一配变	10	200	160	160
38700	东台	三曹6配变	10	200	160	160
38701	东台	镇南11#配变	10	200	160	160
38702	东台	镇南四配变(1)	10	200	160	160
38703	东台	谢庄12#配变	10	400	320	320
38704	东台	集镇三配变（台南）	10	400	320	320
38705	东台	鹤伦6配变	10	400	320	320
38706	东台	鹤伦9#配变	10	200	160	160
38707	东台	鹤伦10配变	10	200	160	160
38708	东台	鹤伦安置区1#配变	10	400	320	320
38709	东台	鹤西17#配变	10	200	160	160
38710	东台	鹤西16#配变	10	200	160	160
38711	东台	古洪4#配变	10	200	160	160
38712	东台	古洪5配变	10	200	160	160
38713	东台	集镇20配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38714	东台	郭顾8#配变	10	200	160	160
38715	东台	岳东3配变	10	200	160	160
38716	东台	郭顾9#配变	10	400	320	320
38717	东台	廉贻集镇9#配变	10	400	320	320
38718	东台	王珏9#配变	10	200	160	160
38719	东台	岳东4#配变	10	400	320	320
38720	东台	郭顾7#配变	10	200	160	160
38721	东台	岳西5#配变	10	400	320	320
38722	东台	岳西#4配变	10	400	320	320
38723	东台	郭顾6配变	10	200	160	160
38724	东台	垛东3配变	10	200	160	160
38725	东台	古洪2配变	10	200	160	160
38726	东台	岳西三配变	10	200	160	160
38727	东台	岳东1#配变	10	400	320	320
38728	东台	中农联云仓1#变压器	10	800	640	640
38729	东台	中农联云仓3#变压器	10	800	640	640
38730	东台	中农联云仓6#变压器	10	800	640	640
38731	东台	滨河花苑8配变	10	630	504	504
38732	东台	城北新寓#5变压器配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38733	东台	通新安置区开关站#2变压器	10	800	640	640
38734	东台	滨河花苑二期6配变	10	630	504	504
38735	东台	城北花园16配变	10	630	504	504
38736	东台	滨河花苑6配变	10	630	504	504
38737	东台	台城华府3配变	10	630	504	504
38738	东台	富新新村18台区	10	630	504	504
38739	东台	滨河花苑2配变	10	800	640	640
38740	东台	城北花园14配变	10	630	504	504
38741	东台	城北花园17配变	10	630	504	504
38742	东台	富新新村16台区	10	630	504	504
38743	东台	富新新村14台区	10	630	504	504
38744	东台	滨河花苑4配变	10	630	504	504
38745	东台	通新9配变	10	400	320	320
38746	东台	滨河花苑三期配电室1#变压器	10	630	504	504
38747	东台	通新安置区开关站#10变压器	10	630	504	504
38748	东台	通新安置区开关站#6变压器	10	630	504	504
38749	东台	通新安置区开关站#8变压器	10	630	504	504
38750	东台	通新安置区开关站#12变压器	10	630	504	504
38751	东台	滨河四期1配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38752	东台	城北花园18配变	10	630	504	504
38753	东台	台城华府1配变	10	630	504	504
38754	东台	滨河花苑二期12配变	10	630	504	504
38755	东台	滨河花苑二期4配变	10	800	640	640
38756	东台	城北新寓1配变	10	800	640	640
38757	东台	滨河花苑二期8配变	10	630	504	504
38758	东台	滨河花苑二期2配变	10	800	640	640
38759	东台	滨河花苑二期10配变	10	630	504	504
38760	东台	城北花园15配变	10	630	504	504
38761	东台	富新新村20台区	10	630	504	504
38762	东台	城北新寓3配变	10	630	504	504
38763	东台	台城华府2配变	10	630	504	504
38764	东台	通新安置区开关站#4变压器	10	800	640	640
38765	东台	万陆新村5#变压器	10	800	640	640
38766	东台	万陆新村12#变压器	10	800	640	640
38767	东台	万陆新村7#变压器	10	800	640	640
38768	东台	万陆新村1#变压器	10	800	640	640
38769	东台	万陆新村3#变压器	10	800	640	640
38770	东台	万陆新村9#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38771	东台	万陆新村14#变压器	10	800	640	640
38772	东台	开发区二配变	10	500	400	0
38773	东台	弢城华庭2#变压器	10	630	504	0
38774	东台	弢西三配变	10	200	160	0
38775	东台	弢西六配变	10	200	160	0
38776	东台	弢城华庭4#变压器	10	630	504	0
38777	东台	水产场九配变	10	400	320	320
38778	东台	陶东七配变	10	400	320	320
38779	东台	陶思6配变	10	400	320	320
38780	东台	陶思八配变	10	400	320	320
38781	东台	塘坝9#配变	10	200	159	159
38782	东台	陶思二配变	10	400	320	320
38783	东台	塘南10#配变	10	400	319	319
38784	东台	陶思13#配变	10	400	271	271
38785	东台	三曹10配变	10	200	160	160
38786	东台	嘉城和苑4#变	10	630	504	504
38787	东台	西郊八台片	10	400	320	320
38788	东台	万陆6配变	10	160	128	128
38789	东台	嘉城和苑6#配变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38790	东台	万陆3#	10	400	320	320
38791	东台	三曹17#配变	10	200	160	160
38792	东台	三曹九配变	10	200	160	160
38793	东台	三曹四配变	10	400	320	320
38794	东台	西郊七配变(节能)	10	200	160	160
38795	东台	三曹15#配变	10	200	160	160
38796	东台	三曹18#配变	10	200	158	158
38797	东台	扎垛16配变	10	200	160	160
38798	东台	西郊4配变	10	400	320	320
38799	东台	三曹(二)配变	10	200	160	160
38800	东台	西郊13配变	10	200	160	160
38801	东台	西郊三配变	10	200	160	160
38802	东台	三曹七配变	10	200	157	157
38803	东台	木港(1)配变	10	200	160	160
38804	东台	西郊2#配变	10	400	320	320
38805	东台	三曹1#配变	10	200	160	160
38806	东台	木港2	10	315	252	252
38807	东台	三曹16#配变	10	200	160	160
38808	东台	嘉城和苑8#配变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38809	东台	西郊一配变	10	200	160	160
38810	东台	万许1#变	10	200	160	160
38811	东台	嘉城和苑2#变	10	630	504	504
38812	东台	谢奚六#配变	10	400	320	320
38813	东台	莫庄11#配变	10	200	160	160
38814	东台	池塘五配变	10	200	160	160
38815	东台	丁庄6#配变	10	400	320	320
38816	东台	大洋八配变(节能)	10	400	320	320
38817	东台	臧冯5配变	10	400	320	320
38818	东台	北庄7#配变	10	400	320	320
38819	东台	大洋11配变	10	200	160	160
38820	东台	甘港22#配变	10	200	160	160
38821	东台	丁庄5#配变	10	200	160	160
38822	东台	大洋16#配变	10	200	160	160
38823	东台	大洋19#配变	10	200	160	160
38824	东台	北庄6配变	10	200	160	160
38825	东台	新都荟3#配电房12#配变	10	800	640	640
38826	东台	金开园4#配变	10	630	504	504
38827	东台	新都荟3#配电房14#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38828	东台	金开园10#配变	10	800	640	640
38829	东台	新都荟2#配电室8#变压器	10	800	640	640
38830	东台	金开园8#配变	10	800	640	640
38831	东台	金开园6#配变	10	800	640	640
38832	东台	新都荟2#开关站10#配变	10	800	640	640
38833	东台	新都荟1#配电室2#变压器	10	800	640	640
38834	东台	金开园12#配变	10	800	640	640
38835	东台	新都荟1#配电室4#变压器	10	800	640	640
38836	东台	新都荟2#配电室6#变压器	10	800	640	640
38837	东台	金开园2#配变	10	630	504	504
38838	东台	新都荟4#配电室16#变压器	10	800	640	640
38839	东台	集镇5配变	10	400	320	320
38840	东台	戴东2配变	10	400	320	320
38841	东台	集镇21#配变	10	400	320	320
38842	东台	薛王5配变(节能)	10	200	147	147
38843	东台	岗子2配变(节能)	10	200	153	153
38844	东台	集镇4配变	10	400	320	320
38845	东台	薛王9#配变	10	400	320	320
38846	东台	薛王6配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38847	东台	集镇13配变(节能)	10	400	320	320
38848	东台	甘港八配变(节能)	10	200	140	140
38849	东台	薛王7#配变	10	200	160	160
38850	东台	薛王4配变(节能)	10	200	154	154
38851	东台	岗子1配变	10	200	160	160
38852	东台	公用十八配变	10	400	272	272
38853	东台	新都荟1#配电室3#变压器	10	800	640	640
38854	东台	东达世纪广场2#配电室6#配变	10	800	640	640
38855	东台	新都荟2#配电室7#变压器	10	800	640	640
38856	东台	天樾府3#配变	10	630	504	504
38857	东台	天樾府7#配变	10	800	640	640
38858	东台	天樾府1#配变	10	800	640	640
38859	东台	新都荟2#开关站9#配变	10	800	640	640
38860	东台	新都荟3#配电房11#配变	10	800	640	640
38861	东台	新都荟1#配电室1#变压器	10	800	640	640
38862	东台	天樾府5#配变	10	630	504	504
38863	东台	新都荟4#配电室15#变压器	10	800	640	640
38864	东台	东达世纪广场1#配电室4#配变	10	800	640	640
38865	东台	新都荟2#配电室5#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38866	东台	新都荟3#配电房13#配变	10	800	640	640
38867	东台	东达世纪广场2#配电室8#配变	10	800	640	640
38868	东台	东达世纪广场1#开关站2#配变	10	800	640	640
38869	东台	丰西五台片10KVS11变压器	10	200	160	160
38870	东台	大明二配变	10	400	320	320
38871	东台	光明12#配变(节能变利用)	10	400	320	320
38872	东台	季庄7#配变	10	200	160	160
38873	东台	季庄8配变	10	200	160	160
38874	东台	兴明7#配变	10	400	320	320
38875	东台	季庄二台片10KVS11变压器	10	400	302	302
38876	东台	兴明8#配变(节能变利用)	10	200	160	160
38877	东台	景窑7配变	10	200	160	160
38878	东台	景窑1#配变	10	400	320	320
38879	东台	吴舍4#配变	10	400	320	320
38880	东台	高庄1#配变	10	400	320	320
38881	东台	娄子5#配变	10	400	320	320
38882	东台	三周2号配变	10	200	129	129
38883	东台	夏舍3号配变	10	200	160	160
38884	东台	景窑10#配变	10	400	317	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38885	东台	夏舍4#配变	10	400	320	320
38886	东台	古洪8#配变	10	200	160	160
38887	东台	夏舍5#配变	10	200	160	160
38888	东台	吴舍5#配变	10	400	305	305
38889	东台	景窑8#配变	10	200	160	160
38890	东台	景窑6号配变	10	400	320	320
38891	东台	嵇东五台片	10	400	281	281
38892	东台	嵇东十台片	10	400	320	320
38893	东台	嵇东19#配变	10	400	320	320
38894	东台	时东六配变	10	400	312	312
38895	东台	金麟府#12变压器	10	800	640	640
38896	东台	花园4#变配变	10	200	160	160
38897	东台	金麟府4#变压器	10	800	640	640
38898	东台	金麟府#8变压器	10	800	640	640
38899	东台	金麟府2#变压器	10	800	640	640
38900	东台	金麟府6#变压器	10	800	640	640
38901	东台	金麟府#10变压器	10	800	640	640
38902	东台	凯帝京都13#变压器	10	800	640	640
38903	东台	凯帝京都11#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38904	东台	凯帝京都15#变压器	10	800	640	640
38905	东台	凯帝京都9#变压器	10	800	640	640
38906	东台	臧冯8配变	10	200	160	160
38907	东台	臧冯11#配变	10	400	320	320
38908	东台	玲珑湾5#变压器	10	800	640	640
38909	东台	玲珑湾3#变压器	10	800	640	640
38910	东台	玲珑湾9#变压器	10	800	640	640
38911	东台	玲珑湾1#变压器	10	800	640	640
38912	东台	玲珑湾7#变压器	10	800	640	640
38913	东台	光辉1配变	10	315	252	252
38914	东台	紫院公馆#7变压器	10	800	640	640
38915	东台	紫院公馆#3变压器	10	630	504	504
38916	东台	紫院公馆#11变压器	10	630	504	504
38917	东台	紫院公馆#1变压器	10	630	504	504
38918	东台	紫院公馆#5变压器	10	800	640	640
38919	东台	九里2#配变	10	200	160	160
38920	东台	富西11#配变	10	200	160	160
38921	东台	富西10#配变	10	200	160	160
38922	东台	九里12配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38923	东台	富新26配变	10	400	320	320
38924	东台	新团新村10配变	10	800	640	640
38925	东台	富新新村5配变	10	800	640	640
38926	东台	富新新村7配变	10	800	640	640
38927	东台	富新新村19配变	10	800	640	640
38928	东台	富新14配变	10	200	160	160
38929	东台	富新新村1配变	10	800	640	640
38930	东台	蟒河5配变	10	200	160	160
38931	东台	富新27配变	10	400	320	320
38932	东台	新团新村8配变	10	800	640	640
38933	东台	富新新村13配变	10	800	640	640
38934	东台	富新新村15配变	10	800	640	640
38935	东台	富新24配变	10	200	160	160
38936	东台	富新新村11配变	10	800	640	640
38937	东台	富新新村9配变	10	800	640	640
38938	东台	富新新村3配变	10	800	640	640
38939	东台	新团新村4配变	10	800	640	640
38940	东台	富新新村17配变	10	800	640	640
38941	东台	新团新村12配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38942	东台	富新4配变	10	200	160	160
38943	东台	富新6配变	10	200	160	160
38944	东台	新团新村2配变	10	800	640	640
38945	东台	新团新村6配变	10	800	640	640
38946	东台	富新22配变	10	200	160	160
38947	东台	富新20配变	10	200	160	160
38948	东台	富民新区1#变	10	800	640	386
38949	东台	安庭雅居6#变	10	630	504	386
38950	东台	安庭雅居4#变	10	630	504	386
38951	东台	富南13#配变	10	400	320	320
38952	东台	富源广场1#变	10	400	320	320
38953	东台	安庭雅居2#变	10	630	504	386
38954	东台	美棠水岸10#配变	10	800	640	640
38955	东台	东关公寓#1开关站#3变压器	10	800	640	640
38956	东台	双玺1#配电室7#变压器	10	800	640	640
38957	东台	万华嘉府1#变压器	10	630	504	504
38958	东台	美棠水岸12#配变	10	800	640	640
38959	东台	美棠水岸8#配变	10	800	640	640
38960	东台	东关公寓#1开关站#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38961	东台	时代豪庭2#开关站#10变压器	10	800	640	640
38962	东台	时代豪庭1#配电室#5变压器	10	630	504	504
38963	东台	万华嘉府3#变压器	10	630	504	504
38964	东台	双玺开关站3#变压器	10	800	640	640
38965	东台	双玺2#配电室9#变压器	10	800	640	640
38966	东台	东关公寓#1配电室#5变压器	10	630	504	504
38967	东台	时代豪庭2#开关站#12变压器	10	800	640	640
38968	东台	东关公寓#1配电室#7变压器	10	630	504	504
38969	东台	万华嘉府7#变压器	10	800	640	640
38970	东台	双玺2#配电室11#变压器	10	800	640	640
38971	东台	万华嘉府13#变压器	10	800	640	640
38972	东台	时代豪庭#2配电室#14变压器	10	630	504	504
38973	东台	美棠水岸2#配变	10	800	640	640
38974	东台	双玺1#配电室5#变压器	10	800	640	640
38975	东台	双玺开关站1#变压器	10	800	640	640
38976	东台	万华嘉府10#变压器	10	800	640	640
38977	东台	万华嘉府11#变压器	10	800	640	640
38978	东台	东关公寓#2配电室#10变压器	10	630	504	504
38979	东台	美棠水岸6#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38980	东台	时代豪庭1#开关站#2变压器	10	800	640	640
38981	东台	美棠水岸4#配变	10	800	640	640
38982	东台	时代豪庭#2配电室#15变压器	10	630	504	504
38983	东台	时代豪庭1#开关站#4变压器	10	800	640	640
38984	东台	时代豪庭1#配电室#7变压器	10	630	504	504
38985	东台	万华嘉府5#变压器	10	800	640	640
38986	东台	时代豪庭#2配电房#13变压器	10	630	504	504
38987	东台	东关公寓#1配电室#6变压器	10	630	504	504
38988	东台	时代豪庭1#配电室#6变压器	10	630	504	504
38989	东台	时代豪庭2#开关站#9变压器	10	800	640	640
38990	东台	时代豪庭1#开关站#3变压器	10	800	640	640
38991	东台	东关公寓#1配电室#8变压器	10	630	504	504
38992	东台	时代豪庭#2配电房#16变压器	10	630	504	504
38993	东台	时代豪庭1#配电室#8变压器	10	630	504	504
38994	东台	东关公寓#1开关站#2变压器	10	800	640	640
38995	东台	时代豪庭1#开关站#1变压器	10	800	640	640
38996	东台	东关公寓#1开关站#4变压器	10	800	640	640
38997	东台	时代豪庭2#开关站#11变压器	10	800	640	640
38998	东台	东关公寓#2配电室#9变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
38999	东台	鲍南4#配变	10	200	160	160
39000	东台	赵徐11#配变	10	200	160	160
39001	东台	罗二24配变	10	400	320	320
39002	东台	鲍一11#配变	10	200	160	160
39003	东台	罗二5配变	10	400	312	312
39004	东台	鲍南12#配变	10	200	160	160
39005	东台	滨河花苑二期9配变	10	630	504	504
39006	东台	科技大楼配变	10	400	320	320
39007	东台	滨河花苑二期11配变	10	630	504	504
39008	东台	滨河花苑7配变	10	630	504	504
39009	东台	城北花园（十三）配变	10	315	252	252
39010	东台	滨河花苑5配变	10	630	504	504
39011	东台	城北花园（九）配变	10	315	252	252
39012	东台	城北花园（十）配变	10	315	252	252
39013	东台	城北花园（十二）配变	10	315	252	252
39014	东台	永合三配变	10	200	148	148
39015	东台	滨河花苑三期配电室2#变压器	10	630	504	504
39016	东台	光辉三配变	10	200	130	130
39017	东台	城北花园（十一）配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39018	东台	滨河四期2配变	10	630	504	504
39019	东台	光辉六配变	10	400	320	320
39020	东台	滨河花苑3配变	10	630	504	504
39021	东台	滨河花苑1配变	10	800	640	640
39022	东台	滨河花苑二期5配变	10	630	504	504
39023	东台	滨河花苑二期7配变	10	630	504	504
39024	东台	灶西八配变	10	200	160	160
39025	东台	玲珑湾10#变压器	10	800	640	386
39026	东台	玲珑湾6#变压器	10	800	640	386
39027	东台	何垛湾7#配变	10	800	640	386
39028	东台	玲珑湾4#变压器	10	800	640	386
39029	东台	东达世纪广场2#配电室5#配变	10	800	640	386
39030	东台	何垛湾5#配变	10	800	640	386
39031	东台	东达世纪广场1#开关站1#配变	10	800	640	386
39032	东台	东达世纪广场1#配电室3#配变	10	800	640	386
39033	东台	玲珑湾2#变压器	10	800	640	386
39034	东台	东达世纪广场2#配电室7#配变	10	800	640	386
39035	东台	玲珑湾8#变压器	10	800	640	386
39036	东台	何垛湾3#配变	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39037	东台	何垛湾1#配变	10	800	640	386
39038	东台	春溪雅苑7#变压器	10	800	640	640
39039	东台	熙悦佳园18配变	10	800	640	640
39040	东台	熙悦佳园14配变	10	800	640	640
39041	东台	春溪雅苑2配变	10	800	640	640
39042	东台	熙悦佳园12配变	10	800	640	640
39043	东台	熙悦佳园10配变	10	800	640	640
39044	东台	春溪雅苑9#变压器	10	800	640	640
39045	东台	春溪雅苑3配变	10	800	640	640
39046	东台	春溪雅苑5配变	10	800	640	640
39047	东台	熙悦佳园16配变	10	800	640	640
39048	东台	熙悦佳园2配变	10	800	640	640
39049	东台	熙悦佳园8配变	10	800	640	640
39050	东台	熙悦佳园6配变	10	800	640	640
39051	东台	熙悦佳园4配变	10	800	635	635
39052	东台	七里澜庭10#配变	10	630	504	386
39053	东台	圆融广场9#变压器	10	630	504	386
39054	东台	七里澜庭4#配变	10	630	504	386
39055	东台	七里澜庭8#配变	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39056	东台	七里澜庭6#配变	10	630	504	386
39057	东台	忻悦府1#主变	10	630	504	386
39058	东台	圆融广场5#变压器	10	630	504	386
39059	东台	市政府宿舍配变	10	400	320	320
39060	东台	忻悦府3#主变	10	630	504	386
39061	东台	圆融广场7#变压器	10	630	504	386
39062	东台	七里澜庭12#配变	10	630	504	386
39063	东台	市政府宿舍#2配变	10	400	320	320
39064	东台	圆融广场3#变压器	10	630	504	386
39065	东台	圆融广场1#变压器	10	630	504	386
39066	东台	七里澜庭2#配变	10	630	504	386
39067	东台	富新新村23#配变	10	800	640	640
39068	东台	富新新村25#配变	10	800	640	640
39069	东台	富新新村21#配变	10	800	640	640
39070	东台	富新新村27#配变	10	800	640	640
39071	东台	锦绣华府#9变压器	10	800	640	640
39072	东台	宁熙悦府5#变压器	10	800	640	640
39073	东台	宁熙悦府1#变压器	10	800	640	640
39074	东台	锦绣华府2#配电房#13变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39075	东台	锦绣华府2#配电房#15变压器	10	800	640	640
39076	东台	锦绣华府#11变压器	10	800	640	640
39077	东台	锦绣华府1#变压器配电变压器	10	800	640	640
39078	东台	锦绣华府3#变压器配电变压器	10	800	640	640
39079	东台	宁熙悦府7#变压器	10	800	640	640
39080	东台	宁熙悦府3#变压器	10	800	640	640
39081	东台	宁熙悦府9#变压器	10	800	640	640
39082	东台	宁熙悦府11#变压器	10	800	640	640
39083	东台	锦绣华府5#配变	10	630	504	504
39084	东台	锦绣华府7#配变	10	630	504	504
39085	东台	圆融广场4#变压器	10	630	504	504
39086	东台	圆融广场6#变压器	10	630	504	504
39087	东台	圆融广场10#变压器	10	630	494	494
39088	东台	圆融广场8#变压器	10	630	504	504
39089	东台	圆融广场2#变压器	10	630	504	504
39090	东台	大地滨河#1配电室#5变压器	10	630	504	504
39091	东台	富腾（一）箱变312153013001	10	500	400	400
39092	东台	大地滨河#1配电室#3变压器	10	630	504	504
39093	东台	站前安置区2号变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39094	东台	站前安置区6号变压器	10	630	504	504
39095	东台	大地滨河苑#1配电室1#变压器	10	630	504	504
39096	东台	站前安置区8号变压器	10	630	504	504
39097	东台	站前安置区4号变压器	10	630	504	504
39098	东台	名仕豪庭1#变压器	10	630	504	504
39099	东台	袁灶9#配变	10	400	320	320
39100	东台	名仕豪庭#3变压器	10	630	504	504
39101	东台	袁灶4配变	10	400	320	320
39102	东台	新城花园2#变压器	10	630	504	504
39103	东台	名仕豪庭#4变压器	10	630	504	504
39104	东台	风华水岸里#2变压器	10	800	640	640
39105	东台	秦园一配变	10	400	320	320
39106	东台	芦东11#配变	10	200	160	160
39107	东台	民主1#配变.	10	200	160	160
39108	东台	秦园13#配变	10	200	160	160
39109	东台	恒融广场1#变压器	10	800	640	640
39110	东台	秦园五配变	10	400	320	320
39111	东台	公用变16配变	10	315	252	252
39112	东台	公用32#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39113	东台	恒融广场3#变压器	10	800	640	640
39114	东台	恒融广场5#变压器	10	800	640	640
39115	东台	新城花园4#变压器	10	630	504	504
39116	东台	大港8台片	10	400	320	320
39117	东台	东方公馆#2变压器	10	800	640	640
39118	东台	安丰公用1#配变	10	400	320	320
39119	东台	颐和郡府2#配变	10	800	640	640
39120	东台	景瑞华府1#变压器	10	800	640	640
39121	东台	金桥七配变	10	200	160	160
39122	东台	如意13#配变	10	200	160	160
39123	东台	金桥(6)配变	10	200	160	160
39124	东台	如意14#配变	10	200	160	160
39125	东台	牌沟14#配变	10	200	160	160
39126	东台	倪王二配变	10	200	160	160
39127	东台	梁东8配变	10	400	320	320
39128	东台	金桥二配变	10	200	160	160
39129	东台	金桥一配变	10	200	160	160
39130	东台	梁垛滨河花园3071562340001	10	630	504	504
39131	东台	如意九配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39132	东台	开二12配变	10	400	320	320
39133	东台	开二14#配变	10	400	320	320
39134	东台	开一43#配变	10	400	320	320
39135	东台	高桥8#配变	10	315	252	252
39136	东台	高桥7配变	10	315	252	252
39137	东台	高桥14#配变	10	200	160	160
39138	东台	养殖公司#4配变	10	400	320	320
39139	东台	秦甸11#配变	10	400	302	302
39140	东台	秦甸10#配变	10	400	320	320
39141	东台	养殖公司配变	10	160	128	128
39142	东台	鲍二2#配变	10	400	320	320
39143	东台	养殖公司3#配变	10	630	497	497
39144	东台	高桥1#配变	10	400	320	320
39145	东台	溱东公用34#箱变配变变压器配电变压器	10	500	400	400
39146	东台	赵徐6配变	10	200	160	160
39147	东台	新建7#配变	10	400	320	320
39148	东台	赵徐7#配变	10	200	160	160
39149	东台	鲍一七配变	10	400	320	320
39150	东台	公用变19配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39151	东台	鲍南3#配变	10	400	320	320
39152	东台	新建8#配变	10	400	320	320
39153	东台	鲍一12#配变	10	400	320	320
39154	东台	公用6#配变	10	400	320	320
39155	东台	宏远华庭四号箱式变204006	10	630	504	504
39156	东台	芙蓉景苑1号箱式变001001	10	630	504	504
39157	东台	宏远华庭二号箱式变202004	10	630	504	504
39158	东台	溱东公用10配变	10	400	320	320
39159	东台	鼎盛花园1#变	10	400	320	320
39160	东台	公用8#配变	10	200	160	160
39161	东台	富祥花园2#箱式变	10	630	504	504
39162	东台	芙蓉景苑2号箱式变002002	10	630	504	504
39163	东台	罗二3配变	10	400	320	320
39164	东台	公用16#配变.	10	400	320	320
39165	东台	宏远华庭三号箱式变203005	10	630	504	504
39166	东台	宏远华庭一号箱式变201003	10	630	504	504
39167	东台	公用21#配变	10	400	320	320
39168	东台	公用15#配变	10	200	160	160
39169	东台	公用7#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39170	东台	湖滨广场箱变配电变压器	10	400	320	320
39171	东台	开二29#配变	10	400	294	294
39172	东台	开一50#配变	10	400	320	320
39173	东台	站南润府1#变压器	10	800	640	640
39174	东台	站南润府11#变压器	10	800	640	640
39175	东台	站南润府5#变压器	10	800	640	640
39176	东台	站南润府7#变压器	10	800	640	640
39177	东台	站南润府3#变压器	10	800	640	640
39178	东台	站南润府9#变压器	10	800	640	640
39179	东台	垛南6配变	10	400	320	320
39180	东台	国宾府#17配变配电变压器	10	630	504	504
39181	东台	东铭雅居2#配变	10	800	640	640
39182	东台	国宾府#7配变配电变压器	10	800	640	640
39183	东台	国宾府#5配变配电变压器	10	630	504	504
39184	东台	国宾府#11配变配电变压器	10	800	640	640
39185	东台	国宾府#9配变配电变压器	10	800	640	640
39186	东台	国宾府#13配变配电变压器	10	800	640	640
39187	东台	国宾府#3配变配电变压器	10	630	486	486
39188	东台	国宾府#1配变配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39189	东台	国宾府#15配变配电变压器	10	630	482	482
39190	东台	宁熙悦府2#变压器	10	800	640	640
39191	东台	国宾府#14配变配电变压器	10	800	640	640
39192	东台	国宾府#4配变配电变压器	10	630	504	504
39193	东台	国宾府#10配变配电变压器	10	800	640	640
39194	东台	锦绣华府2#配电房#14变压器	10	800	640	640
39195	东台	宁熙悦府8#变压器	10	800	640	640
39196	东台	宁熙悦府6#变压器	10	800	640	640
39197	东台	宁熙悦府10#变压器	10	800	640	640
39198	东台	锦绣华府4#变压器配电变压器	10	800	640	640
39199	东台	城北新寓三期5配变	10	630	504	504
39200	东台	锦绣华府2#配电房#16变压器	10	800	640	640
39201	东台	城北新寓三期3配变	10	630	504	504
39202	东台	国宾府#18配变配电变压器	10	630	504	504
39203	东台	锦绣华府8#配变	10	630	504	504
39204	东台	城北新寓三期7配变	10	630	504	504
39205	东台	锦绣华府#12变压器	10	800	640	640
39206	东台	国宾府#16配变配电变压器	10	630	504	504
39207	东台	锦绣华府6#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39208	东台	国宾府#2配变配电变压器	10	800	640	640
39209	东台	国宾府#6配变配电变压器	10	630	504	504
39210	东台	城北新寓三期1配变	10	630	504	504
39211	东台	锦绣华府#10变压器	10	800	640	640
39212	东台	锦绣华府2#变压器配电变压器	10	800	640	640
39213	东台	国宾府#8配变配电变压器	10	800	640	640
39214	东台	宁熙悦府4#变压器	10	800	640	640
39215	东台	宁熙悦府12#变压器	10	800	640	640
39216	东台	东铭雅居1#配变	10	800	640	640
39217	东台	国宾府#12配变配电变压器	10	800	640	640
39218	东台	富新新村28#配变	10	800	640	640
39219	东台	富新新村10配变	10	800	640	640
39220	东台	富新新村24#配变	10	800	640	640
39221	东台	富新新村6配变	10	800	640	640
39222	东台	富新新村2配变	10	800	640	640
39223	东台	富新新村22#配变	10	800	640	640
39224	东台	富新新村12配变	10	800	640	640
39225	东台	富新新村4配变	10	800	640	640
39226	东台	富新新村8配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39227	东台	富新新村26#配变	10	800	640	640
39228	东台	万水清华小区2#配电室#3变压器	10	630	504	386
39229	东台	民主二配变	10	80	64	64
39230	东台	万水清华小区2#配电室#5变压器	10	630	504	386
39231	东台	市级机关宿舍配变	10	315	252	252
39232	东台	顾家巷#4配变	10	400	320	320
39233	东台	城南一（二）配变	10	400	320	320
39234	东台	顾家巷#3配变	10	400	320	320
39235	东台	城南三（二）配变	10	200	160	160
39236	东台	地毯厂宿舍#2配变	10	400	320	320
39237	东台	地毯厂宿舍配变	10	400	320	320
39238	东台	大王庙（二）配变	10	400	320	320
39239	东台	中保新村箱变	10	630	504	386
39240	东台	城南四（二）配变	10	400	320	320
39241	东台	顾家巷	10	400	320	320
39242	东台	老电厂（一）配变	10	315	252	252
39243	东台	老电厂（二）配变	10	315	252	252
39244	东台	蔬菜研究所2#箱变配电变压器	10	500	400	386
39245	东台	西窑南区配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39246	东台	城南二(二) 配变	10	315	252	252
39247	东台	景泰花园配电室3#变压器	10	800	640	386
39248	东台	大王庙(一)配变	10	250	200	200
39249	东台	万水清华小区2#开关站#1变压器	10	800	640	386
39250	东台	城南二1#配变	10	400	320	320
39251	东台	丁徐七配变	10	200	157	157
39252	东台	九龙港#2配变	10	400	320	320
39253	东台	九龙港配变1	10	400	320	320
39254	东台	西场粮库配变	10	400	320	320
39255	东台	三里路配变	10	250	200	200
39256	东台	蔬菜研究所箱式变配电变压器	10	400	320	320
39257	东台	华汇骏景配电室#1变压器	10	630	504	386
39258	东台	景泰花园配电室1#变压器	10	800	640	386
39259	东台	民主1#配变	10	400	320	320
39260	东台	城南三(一)配变	10	400	320	320
39261	东台	民主村（四）配变	10	200	160	160
39262	东台	草舍34配变	10	400	320	320
39263	东台	鲍庄3配变	10	400	320	320
39264	东台	苏庄1配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39265	东台	新建六台片	10	400	320	320
39266	东台	鲍庄6配变	10	400	320	320
39267	东台	鲍庄10#配变	10	400	320	320
39268	东台	苏庄11#配变	10	200	160	160
39269	东台	苏庄8#配变	10	400	320	320
39270	东台	鲍庄7配变	10	400	320	320
39271	东台	三团新村三期9变压器	10	800	640	640
39272	东台	三团新村三期7变压器	10	800	640	640
39273	东台	三团新村三期3变压器	10	800	640	640
39274	东台	三团新村三期1变压器	10	800	640	640
39275	东台	三团新村三期11变压器	10	800	640	640
39276	东台	三团新村三期5变压器	10	800	640	640
39277	东台	新团十配变	10	200	160	160
39278	东台	站南润府19#变压器	10	800	640	640
39279	东台	站南润府13#变压器	10	800	640	640
39280	东台	站南润府17#变压器	10	800	640	640
39281	东台	站南润府15#变压器	10	800	640	640
39282	东台	站南润府21#变压器	10	800	640	640
39283	东台	三团新村5配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39284	东台	三团新村10配变	10	800	640	640
39285	东台	三团新村6配变	10	800	640	640
39286	东台	三团新村8配变	10	800	640	640
39287	东台	三团新村1配变	10	800	640	640
39288	东台	三团新村7配变	10	800	640	640
39289	东台	三团新村3配变	10	800	640	640
39290	东台	三团新村9配变	10	800	640	640
39291	东台	三团新村三期12变压器	10	800	640	640
39292	东台	三团新村三期2变压器	10	800	640	640
39293	东台	三团新村三期8变压器	10	800	640	640
39294	东台	三团新村三期4变压器	10	800	640	640
39295	东台	三团新村三期10变压器	10	800	640	640
39296	东台	三团新村三期6变压器	10	800	640	640
39297	东台	七里澜庭11#配变	10	630	504	504
39298	东台	七里澜庭9#配变	10	630	504	504
39299	东台	兴城国际小区1#箱变变压器	10	630	504	504
39300	东台	大地滨河#1配电室#4变压器	10	630	504	504
39301	东台	商业新村开关站#2变压器	10	800	640	640
39302	东台	海陵首府开关站#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39303	东台	七里澜庭7#配变	10	630	504	504
39304	东台	商业新村开关站#3变压器	10	800	640	640
39305	东台	海陵首府#2配电室#11变压器	10	800	640	640
39306	东台	吕嘉园4#配变	10	800	640	640
39307	东台	博爱家园开关站#3变压器	10	800	640	640
39308	东台	吕嘉园6#配变	10	800	640	640
39309	东台	吕嘉园2#配变	10	800	640	640
39310	东台	海陵首府#1配电室#7变压器	10	800	640	640
39311	东台	大地滨河#1配电室#6变压器	10	630	504	504
39312	东台	七里澜庭5#配变	10	630	504	504
39313	东台	商业新村配电室#8变压器	10	800	640	640
39314	东台	博爱家园开关站#2变压器	10	800	640	640
39315	东台	七里澜庭1#配变	10	630	504	504
39316	东台	七里澜庭3#配变	10	630	504	504
39317	东台	商业新村配电室#5变压器	10	800	640	640
39318	东台	海陵首府#1配电室#5变压器	10	800	640	640
39319	东台	海陵首府开关站#3变压器	10	800	640	640
39320	东台	海陵首府#2配电室#9变压器	10	800	640	640
39321	东台	大地滨河#1配电室#2变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39322	东台	吕嘉园8#配变	10	800	640	640
39323	东台	慧学名苑3配变	10	800	640	640
39324	东台	慧学名苑1配变	10	800	640	640
39325	东台	悦禾城4配变	10	800	640	640
39326	东台	慧学铭苑东苑5配变	10	800	640	640
39327	东台	慧学铭苑东苑3配变	10	800	640	640
39328	东台	悦禾城2配变	10	800	640	640
39329	东台	慧学铭苑东苑1配变	10	800	640	640
39330	东台	慧学铭苑东苑7配变	10	800	640	640
39331	东台	红烈13配变	10	400	320	320
39332	东台	红烈14配变	10	400	320	320
39333	东台	康和二期7配变	10	800	640	640
39334	东台	康和二期1配变	10	800	640	640
39335	东台	康和二期10配变	10	800	640	640
39336	东台	康和二期12配变	10	800	640	640
39337	东台	康和二期3配变	10	800	640	640
39338	东台	康和二期5配变	10	800	640	640
39339	东台	正团十配变	10	200	160	160
39340	东台	正团六配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39341	东台	正团24配变	10	200	160	160
39342	东台	正团四配变	10	400	320	320
39343	东台	秀峰华庭（二）箱式变	10	800	640	386
39344	东台	秀峰美墅#3主变	10	630	504	386
39345	东台	万水清华开关站#7变压器	10	800	640	386
39346	东台	农民公寓（一）配变	10	630	504	386
39347	东台	盛大花园（六）欧变	10	800	640	386
39348	东台	向阳桥西变压器	10	630	504	386
39349	东台	万水清华开关站#5变压器	10	800	640	386
39350	东台	秀峰华庭（一）箱式变	10	630	504	386
39351	东台	盛大花园(四)	10	800	640	386
39352	东台	盛大花园(三)	10	800	640	386
39353	东台	万水清华开关站#1变压器	10	800	640	386
39354	东台	盛大花园(二)	10	630	504	386
39355	东台	秀峰美墅#1主变	10	630	504	386
39356	东台	秀峰华庭（三）箱式变	10	800	640	386
39357	东台	鼓楼雅苑配电室#1变	10	400	320	320
39358	东台	农民公寓(二)配变	10	630	504	386
39359	东台	盛大花园（五）欧变	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39360	东台	盛大花园(一)箱式变	10	630	504	386
39361	东台	柏盛苑配电所#3变压器	10	800	640	386
39362	东台	柏盛苑配电所#1变压器	10	800	640	386
39363	东台	万水清华开关站#3变压器	10	800	640	386
39364	东台	阳光华庭（一）箱式变	10	800	640	640
39365	东台	怡和箱式变	10	630	504	504
39366	东台	康复西路箱变	10	500	400	400
39367	东台	少年宫#2配变	10	400	320	320
39368	东台	红兰（一）美变	10	630	504	504
39369	东台	学府西路配变	10	250	200	200
39370	东台	广场路（二）环网箱变	10	400	320	320
39371	东台	广场路（五）箱变	10	630	504	504
39372	东台	阳光华庭（二）箱式变	10	630	504	504
39373	东台	金鹰百合花园(一)	10	1000	800	800
39374	东台	大圣寺箱式变	10	500	400	400
39375	东台	人民医院宿舍配变	10	500	400	400
39376	东台	阳光华庭（三）箱变013001	10	500	400	400
39377	东台	花园A、B楼（二）配变	10	400	320	320
39378	东台	怡和（二）配变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39379	东台	广场路4#箱变配变	10	500	400	400
39380	东台	少年宫配变	10	400	320	320
39381	东台	大圣寺2#箱变变压器配电变压器	10	500	400	400
39382	东台	广场路3#箱变配变	10	500	400	400
39383	东台	花园A、B楼(一)配变	10	400	320	320
39384	东台	红兰（三）箱变	10	630	504	504
39385	东台	红兰(二)美变	10	400	320	320
39386	东台	红兰路箱式变	10	630	504	504
39387	东台	广场路6#箱变配变	10	630	504	504
39388	东台	广场路(一)环网箱变	10	630	504	504
39389	东台	秀峰华庭(四)欧变	10	630	504	504
39390	东台	富南8#配变	10	100	80	80
39391	东台	四洋八配变	10	400	320	320
39392	东台	公用二十配变	10	200	160	160
39393	东台	鑫华园#4变压器	10	800	640	640
39394	东台	四洋九配变	10	200	160	160
39395	东台	公用十三配变	10	400	320	320
39396	东台	公用十九配变	10	200	160	160
39397	东台	公用四配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39398	东台	公用十四配变	10	400	320	320
39399	东台	新街一品2#变	10	800	640	640
39400	东台	鑫华园#2变压器	10	800	640	640
39401	东台	公用(五)配变	10	400	320	320
39402	东台	新街一品1#变	10	800	640	640
39403	东台	陈文八配变	10	200	160	160
39404	东台	来东十一配变	10	200	160	160
39405	东台	郝苴三配变	10	200	160	160
39406	东台	陈文十二配变	10	400	320	320
39407	东台	来东(三)配变	10	400	320	320
39408	东台	建洋十九配变	10	200	160	160
39409	东台	新街十四配变	10	200	160	160
39410	东台	街北十四配变	10	200	160	160
39411	东台	建洋二十七配变	10	400	320	320
39412	东台	街北五配变	10	200	160	160
39413	东台	方东十一配变	10	630	504	504
39414	东台	方东（七）配变	10	200	160	160
39415	东台	建洋十五配变	10	400	320	320
39416	东台	街北七配变	10	200	159	159

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39417	东台	街北（十一）配变	10	200	160	160
39418	东台	恒泰置业广场#1变	10	800	640	640
39419	东台	新街十二配变	10	200	0	0
39420	东台	鑫华园#3变压器	10	800	0	0
39421	东台	公用二十八配变	10	400	0	0
39422	东台	新街六配变	10	630	0	0
39423	东台	公用二十五配变	10	400	0	0
39424	东台	公用十二配变	10	400	0	0
39425	东台	鑫华园#1变压器	10	800	0	0
39426	东台	公用二配变	10	400	0	0
39427	东台	公用(一)配变	10	400	0	0
39428	东台	公用九配变	10	400	0	0
39429	东台	公用二十一配变	10	200	0	0
39430	东台	新街七配变	10	400	0	0
39431	东台	10KV新文庭雅居2#配变	10	800	0	0
39432	东台	公用十六配变	10	200	0	0
39433	东台	堤东十三配变	10	200	160	160
39434	东台	沈桥八配变	10	200	160	160
39435	东台	堤东十九配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39436	东台	新街十九配变	10	200	160	160
39437	东台	谷丰六配变	10	200	160	160
39438	东台	东闸十七配变	10	200	160	160
39439	东台	新街二配变	10	200	160	160
39440	东台	邱墩四配变	10	400	320	320
39441	东台	邱墩十配变	10	400	320	320
39442	东台	堤东十八配变	10	200	160	160
39443	东台	夏龙14#配变	10	200	160	160
39444	东台	周黄4配变	10	400	320	320
39445	东台	夏龙15#配变	10	200	160	160
39446	东台	夏龙17#配变	10	400	320	320
39447	东台	周黄11配变	10	400	320	320
39448	东台	夏龙16#配变	10	200	160	160
39449	东台	夏龙5配变	10	400	320	320
39450	东台	夏龙#19配变	10	400	320	320
39451	东台	灶西14配变	10	200	160	160
39452	东台	灶西10#配变	10	400	320	320
39453	东台	灶西一配变	10	400	320	320
39454	东台	灶西3台区	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39455	东台	公用二十四配变（新街）	10	400	320	320
39456	东台	葛墩七配变杆上配变	10	400	320	320
39457	东台	新文庭雅居1#变	10	800	640	640
39458	东台	双洋十四配变	10	400	320	320
39459	东台	二苴十配变	10	200	160	160
39460	东台	圆梦天地(二)欧变	10	500	400	400
39461	东台	东坝（一）箱式变	10	315	252	252
39462	东台	东关农贸市场配电室#1变压器	10	800	640	640
39463	东台	圆梦天地（三）欧变	10	500	400	400
39464	东台	农行公用箱变00101	10	630	504	504
39465	东台	三中（三）配变	10	400	320	320
39466	东台	金鹰盛世花园开关站#3变压器	10	800	640	640
39467	东台	金鹰盛世花园配电室#7变压器	10	800	640	640
39468	东台	一中公用箱变变压器	10	630	504	504
39469	东台	忻悦府4#主变	10	630	504	504
39470	东台	东师箱变开关变压器	10	630	492	492
39471	东台	陶园（二）配变	10	400	320	320
39472	东台	乐天巷配变	10	400	320	320
39473	东台	长青小区（二）配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39474	东台	外贸公司配变	10	315	252	252
39475	东台	党校箱变配电变压器	10	400	320	320
39476	东台	北门（三）箱变变压器	10	500	400	400
39477	东台	忻悦府2#主变	10	630	504	504
39478	东台	工商局宿舍变压器	10	630	504	504
39479	东台	盛大花园（七）欧变	10	800	640	640
39480	东台	三中（一）配变	10	400	320	320
39481	东台	塑料厂配变	10	400	320	320
39482	东台	达荣商城配变	10	400	320	320
39483	东台	丽晶花园变	10	800	640	640
39484	东台	北门箱式变	10	630	504	504
39485	东台	东坝（二）环网美变	10	400	320	320
39486	东台	罗绮制衣配变	10	500	400	400
39487	东台	金鹰盛世花园配电室#5变压器	10	800	640	640
39488	东台	陶园（一）配变	10	400	320	320
39489	东台	北门（二）环网美变	10	630	504	504
39490	东台	圆梦天地（一）欧变	10	500	400	400
39491	东台	永康花园配电所#2变压器32815148002	10	630	504	504
39492	东台	三中（二）配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39493	东台	金鹰盛世花园开关站#1变压器	10	800	640	640
39494	东台	灶东巷配变	10	250	145	145
39495	东台	泓盛大厦变电所#2	10	400	320	320
39496	东台	新民西路配变	10	400	320	320
39497	东台	蓝色港湾（一）变电所#2	10	630	504	504
39498	东台	鑫光公寓(四)箱变	10	630	504	504
39499	东台	蓝色港湾（一）	10	630	504	504
39500	东台	蓝色港湾（二）	10	630	504	504
39501	东台	金色佳园（二）	10	630	504	504
39502	东台	新民一组（一）配变	10	400	320	320
39503	东台	蓝色港湾（一）变电所#1	10	630	504	504
39504	东台	月亮湾小区配变	10	400	320	320
39505	东台	水务局宿舍配变	10	400	320	320
39506	东台	构件厂配变	10	400	320	320
39507	东台	制药厂配变	10	200	160	160
39508	东台	大地盛世和苑配电室#2变压器	10	400	320	320
39509	东台	锦绣花园配变	10	400	320	320
39510	东台	新宁商城（二）变压器配电变压器	10	630	504	504
39511	东台	蓝色港湾（二）变电所	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39512	东台	水公司宿舍配变	10	400	320	320
39513	东台	新宁商城箱变	10	630	504	504
39514	东台	德驰华府（一）变电所	10	1000	800	800
39515	东台	林业中心配变	10	400	320	320
39516	东台	天邑一品配电房#6变压器800KVA配变	10	800	640	640
39517	东台	公用十四配变3	10	400	320	320
39518	东台	公用八配变1	10	400	320	320
39519	东台	新嵇八配变	10	400	320	320
39520	东台	公用二十七配变	10	400	320	320
39521	东台	天邑一品配电房#3变压器800KVA配变	10	800	640	640
39522	东台	10kV新城名府配电室#1变压器	10	800	640	640
39523	东台	新嵇十七配变	10	400	320	320
39524	东台	嵇东十三配变	10	400	297	297
39525	东台	公用三十一配变（时堰）	10	400	320	320
39526	东台	新嵇六配变	10	400	317	317
39527	东台	新嵇十三配变	10	400	320	320
39528	东台	新城名府5#变压器	10	630	504	504
39529	东台	天邑一品开关站#2	10	630	504	504
39530	东台	新嵇二配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39531	东台	10kV新城名府配电室#3变压器	10	800	640	640
39532	东台	站南润府2#变压器	10	800	640	640
39533	东台	站南润府8#变压器	10	800	640	640
39534	东台	桃李苑3配变	10	630	504	504
39535	东台	站南润府4#变压器	10	800	640	640
39536	东台	站南润府12#变压器	10	800	640	640
39537	东台	和平10配变	10	200	160	160
39538	东台	站南润府10#变压器	10	800	640	640
39539	东台	站南润府6#变压器	10	800	640	640
39540	东台	桃李苑1配变	10	630	504	504
39541	东台	桃李苑9配变	10	630	504	504
39542	东台	桃李苑5配变	10	630	504	504
39543	东台	桃李苑7配变	10	630	504	504
39544	东台	桃李苑11配变	10	630	504	504
39545	东台	红烈11配变	10	400	320	320
39546	东台	红烈12配变	10	200	160	160
39547	东台	站南润府14#变压器	10	800	640	640
39548	东台	红光24配变	10	400	320	320
39549	东台	红烈8配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39550	东台	康和二期9配变	10	800	640	640
39551	东台	康和二期11配变	10	800	640	640
39552	东台	康和二期2配变	10	800	640	640
39553	东台	红烈10配变	10	200	160	160
39554	东台	康和二期4配变	10	800	640	640
39555	东台	站南润府22#变压器	10	800	640	640
39556	东台	红光(13)配变	10	400	320	320
39557	东台	站南润府16#变压器	10	800	640	640
39558	东台	红烈三配变	10	200	160	160
39559	东台	站南润府18#变压器	10	800	640	640
39560	东台	站南润府20#变压器	10	800	640	640
39561	东台	红中19#配变	10	200	158	158
39562	东台	南兴8配变	10	400	320	320
39563	东台	蒋坝12#配变.	10	400	320	320
39564	东台	卞团十配变	10	200	160	160
39565	东台	红中17#配变	10	200	160	160
39566	东台	红中二十配变	10	200	160	160
39567	东台	蒋坝九配变	10	200	160	160
39568	东台	兴城国际（二）变电所	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39569	东台	兴城国际（一）变电所	10	1000	800	800
39570	东台	新坝南（一）箱变	10	630	504	504
39571	东台	新坝南（二）美变（环网）	10	400	304	304
39572	东台	和平（二）美变	10	500	383	383
39573	东台	北关西（一）欧变	10	630	504	504
39574	东台	月塘（一）欧变	10	630	504	504
39575	东台	北关商城（二）美变	10	400	320	320
39576	东台	厦门华苑（一）环网欧变	10	630	504	504
39577	东台	窦楼（二）环网美变	10	400	320	320
39578	东台	广济大厦配变	10	400	320	320
39579	东台	厦门华苑（二）欧变	10	630	504	504
39580	东台	金墩东（一）箱变	10	630	504	504
39581	东台	新坝北（二）美变（环网）	10	630	504	504
39582	东台	北关西（二）环网美变	10	400	320	320
39583	东台	苏中装饰（一）欧变	10	630	504	504
39584	东台	东亭新村北（二）箱变配电变压器	10	630	504	504
39585	东台	窦楼（一）独立变	10	630	504	504
39586	东台	北关东（二）环网美变	10	400	320	320
39587	东台	东亭新村南	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39588	东台	中医院箱变	10	400	320	320
39589	东台	北关商城(一)箱变	10	630	504	504
39590	东台	明清街(一)美变	10	630	504	504
39591	东台	中亚(一)箱变	10	630	504	504
39592	东台	北关东(一)欧变	10	630	504	504
39593	东台	新坝北(一)箱变	10	630	504	504
39594	东台	金北村(二)配变	10	200	149	149
39595	东台	苏中装饰(二)美变	10	400	320	320
39596	东台	供电小区3#配变	10	400	320	320
39597	东台	东亭新村北箱式变	10	400	320	320
39598	东台	月塘(三)欧变	10	630	504	504
39599	东台	和平(一)箱变	10	630	504	504
39600	东台	金墩东(二)环网箱变	10	630	504	504
39601	东台	月塘(二)环网美变	10	630	504	504
39602	东台	供电小区2#箱变	10	400	320	320
39603	东台	城北花园(八)配变	10	400	320	320
39604	东台	紫云府10#配变	10	800	640	640
39605	东台	紫云府6配变	10	800	640	640
39606	东台	四唐十三配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39607	东台	紫云府8配变	10	800	640	640
39608	东台	城北花园（二）配变	10	400	320	320
39609	东台	紫云府12#配变	10	800	640	640
39610	东台	城北花园（四）配变	10	400	320	320
39611	东台	城北雅苑1配变	10	400	320	320
39612	东台	通新10配变	10	400	320	320
39613	东台	紫云府4配变	10	800	640	640
39614	东台	城北雅苑2配变	10	400	320	320
39615	东台	城北花园（六）配变	10	400	320	320
39616	东台	城北花园（七）配变	10	400	320	320
39617	东台	城北花园（五）配变	10	400	320	320
39618	东台	城北花园（三）配变	10	400	320	320
39619	东台	城北花园（一）配变	10	400	320	320
39620	东台	廉租房配变	10	400	320	320
39621	东台	紫云府2配变	10	800	640	640
39622	东台	一场三配变	10	400	320	320
39623	东台	公用28配变	10	400	320	320
39624	东台	公用变十五台片10KVS11变压器	10	400	320	320
39625	东台	公用变26配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39626	东台	一场四配变	10	400	285	285
39627	东台	东方公馆#1变压器	10	800	640	640
39628	东台	林尖9#配变	10	400	320	320
39629	东台	北岸豪庭三期配电室3#变	10	630	504	504
39630	东台	安东三配变	10	630	504	504
39631	东台	通榆二配变	10	400	320	320
39632	东台	一场六台片	10	400	320	320
39633	东台	安东四配变	10	630	504	504
39634	东台	风华水岸里#1变压器	10	800	640	640
39635	东台	一场二配变	10	400	313	313
39636	东台	一场9#配变	10	400	320	320
39637	东台	一场一配变	10	400	320	320
39638	东台	一场7#配变(节能变利用)	10	400	294	294
39639	东台	林尖七台片	10	200	160	160
39640	东台	滨河花园小区1#变	10	630	504	504
39641	东台	北岸豪庭三期开关室1#变	10	800	640	640
39642	东台	通新二期安置小区开关站#3变压器	10	800	640	640
39643	东台	玖隆(五)	10	400	320	320
39644	东台	玖隆（一）	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39645	东台	七号公馆#2开关站#6变压器	10	630	504	504
39646	东台	通新二期安置小区开关站#2变压器	10	800	640	640
39647	东台	七号公馆#3配电室#9变压器	10	630	504	504
39648	东台	玖隆（六）	10	400	320	320
39649	东台	玖隆（四）	10	400	320	320
39650	东台	玖隆（二）	10	500	400	400
39651	东台	玖隆（三）	10	630	504	504
39652	东台	七号公馆#1开关站#2变压器.	10	630	504	504
39653	东台	七号公馆#3配电室#11变压器	10	630	504	504
39654	东台	玖隆（七）	10	500	400	400
39655	东台	七号公馆#1开关站#4变压器.	10	630	504	504
39656	东台	通新二期安置小区开关站#8变压器	10	800	640	640
39657	东台	通新二期安置小区开关站#9变压器	10	800	640	640
39658	东台	通新二期安置小区开关站#6变压器	10	800	640	640
39659	东台	弼南八配变	10	200	160	160
39660	东台	征洋五配变	10	315	249	249
39661	东台	弼南十配变	10	200	160	160
39662	东台	弼南二配变	10	400	320	320
39663	东台	征洋7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39664	东台	天源城六配变	10	800	640	640
39665	东台	镇海六配变	10	400	320	320
39666	东台	镇海二配变	10	400	320	320
39667	东台	镇海7#箱变	10	630	504	504
39668	东台	征洋三配变	10	400	320	320
39669	东台	黄海5#箱变	10	630	504	504
39670	东台	镇海五配变	10	400	320	320
39671	东台	征洋八配变	10	400	320	320
39672	东台	征洋2#箱变	10	630	504	504
39673	东台	征洋四配变	10	400	320	320
39674	东台	黄海三配变	10	200	160	160
39675	东台	征洋9#箱变	10	630	504	504
39676	东台	六里六配变	10	400	320	320
39677	东台	黄海1#箱变	10	630	504	504
39678	东台	天源城4#箱变	10	630	504	504
39679	东台	天源城五配变	10	800	640	640
39680	东台	弼港三配变	10	200	160	160
39681	东台	海渔四配变	10	400	320	320
39682	东台	弼港五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39683	东台	黄海4#箱变	10	630	504	504
39684	东台	镇海三配变	10	200	160	160
39685	东台	港城新村二配变	10	800	640	640
39686	东台	港城新村一配变	10	800	640	640
39687	东台	港城首府#4变压器	20	630	504	504
39688	东台	西湖墅园9#配变	20	630	504	504
39689	东台	港城首府#2	20	800	640	640
39690	东台	西湖墅园7#配变	20	630	504	504
39691	东台	沪港名苑4#配变	20	800	640	640
39692	东台	西湖墅园1#配变	20	800	640	640
39693	东台	港城首府#1	20	800	640	640
39694	东台	沪港名苑2#变压器	20	800	640	640
39695	东台	公用变（三）配变	10	400	320	320
39696	东台	九桥13配变	10	400	320	320
39697	东台	东风一配变	10	400	320	320
39698	东台	下灶五配变	10	400	320	320
39699	东台	公用变四配变	10	400	320	320
39700	东台	公用变23#配变	10	400	320	320
39701	东台	民主2#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39702	东台	丰城名园2#配变	10	800	640	640
39703	东台	公用变20配变	10	400	320	320
39704	东台	东风4#配变	10	200	160	160
39705	东台	民主6#配变	10	400	320	320
39706	东台	立新#5配变	10	400	320	320
39707	东台	民主三配变	10	400	320	320
39708	东台	民主#5配变	10	400	320	320
39709	东台	安康华府小区2#变	10	800	640	640
39710	东台	民主7#配变	10	400	320	320
39711	东台	东风3#配变	10	400	320	320
39712	东台	东风二配变	10	315	252	252
39713	东台	垛南2配变	10	200	160	160
39714	东台	新团19配变	10	400	320	320
39715	东台	新团17配变	10	400	320	320
39716	东台	垛南5配变	10	200	160	160
39717	东台	新团十一配变	10	200	160	160
39718	东台	新团一配变	10	200	160	160
39719	东台	新团15配变	10	200	160	160
39720	东台	垛南1配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39721	东台	万水清华开关站#4变压器	10	800	640	386
39722	东台	泰和佳苑1#配变	10	630	504	386
39723	东台	万水清华开关站#6变压器	10	800	634	386
39724	东台	泰和佳苑5#配变	10	800	640	386
39725	东台	万水清华小区2#配电室#6变压器	10	630	504	386
39726	东台	万水清华小区2#配电室#4变压器	10	630	504	386
39727	东台	泰和佳苑3#配变	10	630	504	386
39728	东台	万水清华开关站#8变压器	10	800	640	386
39729	东台	秀峰美墅#4主变	10	630	504	386
39730	东台	万水清华开关站#2变压器	10	800	640	386
39731	东台	泰和佳苑7#配变	10	800	640	386
39732	东台	万水清华小区2#开关站#2变压器	10	800	640	386
39733	东台	秀峰美墅#2主变	10	630	504	386
39734	东台	东台临塔1#配变	10	200	160	160
39735	东台	丁徐十一配变	10	400	320	320
39736	东台	丁徐3#配变	10	200	160	160
39737	东台	丁徐18#配变	10	400	320	320
39738	东台	临塔13配变	10	400	320	320
39739	东台	临塔11配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39740	东台	临塔16#配变	10	400	320	320
39741	东台	水产场二配变	10	400	320	320
39742	东台	杜沈15#配变	10	200	140	140
39743	东台	丁徐14配变	10	400	320	320
39744	东台	丁徐五配变	10	200	160	160
39745	东台	丁徐九配变	10	200	156	156
39746	东台	丁徐十二配变	10	200	160	160
39747	东台	临塔三配变	10	200	160	160
39748	东台	林舍六配变	10	400	320	320
39749	东台	水产场配变	10	400	320	320
39750	东台	林舍10配变	10	200	160	160
39751	东台	临塔2配变	10	200	160	160
39752	东台	丁徐八配变	10	200	160	160
39753	东台	丁徐十配变	10	400	320	320
39754	东台	林舍一配变	10	200	160	160
39755	东台	丁徐四配变	10	200	160	160
39756	东台	六烈六配变	10	200	133	133
39757	东台	永和13配变	10	200	160	160
39758	东台	永和14配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39759	东台	唐柳三配变	10	200	160	160
39760	东台	殷程四配变	10	200	156	156
39761	东台	唐柳11#配变	10	200	160	160
39762	东台	殷程十四配变	10	200	160	160
39763	东台	梁东(6)配变	10	400	320	320
39764	东台	永和17#配变	10	200	160	160
39765	东台	殷程五配变	10	200	160	160
39766	东台	西湖花园（二）	10	400	320	320
39767	东台	望海西（一）欧变	10	400	320	320
39768	东台	西湖花园（六）	10	800	640	640
39769	东台	西湖花园（三）	10	800	640	640
39770	东台	西湖花园（一）	10	800	640	640
39771	东台	下坝（二）环网美变	10	500	400	400
39772	东台	望海东（一）欧变	10	400	320	320
39773	东台	金鹰百合花园#2	10	160	128	128
39774	东台	红兰路（二）变压器	10	630	504	504
39775	东台	中亚（二）箱主变	10	800	640	640
39776	东台	西湖花园（七）	10	800	640	640
39777	东台	港区配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39778	东台	景范（一）箱变	10	630	504	504
39779	东台	望海西（二）美变	10	400	320	320
39780	东台	中亚（三）变压器	10	630	504	504
39781	东台	城南中学配变	10	400	320	320
39782	东台	新坝独立变（二）	10	630	504	504
39783	东台	西湖花园（四）	10	800	640	640
39784	东台	西湖花园（五）	10	800	640	640
39785	东台	下坝（一）箱变	10	630	504	504
39786	东台	柿轩箱（一）箱变	10	630	504	504
39787	东台	景范（二）环网美变	10	400	320	320
39788	东台	望海东（二）美变	10	400	320	320
39789	东台	金墩西（一）箱变	10	630	504	504
39790	东台	新坝独立变1#	10	630	504	504
39791	东台	永泰大厦配电变压器	10	500	400	400
39792	东台	柿轩（二）环网美变	10	500	400	400
39793	东台	西湖花园变电所	10	500	400	400
39794	东台	金墩西（二）箱变	10	400	320	320
39795	东台	碧绿苑#4变压器	10	630	504	504
39796	东台	碧绿苑#2变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39797	东台	创业路2#配变	10	400	320	320
39798	东台	海新九组配变	10	400	320	320
39799	东台	金北四配变	10	315	252	252
39800	东台	海新小区二配变	10	400	320	320
39801	东台	北海花园三期（二）变电所#4	10	630	504	504
39802	东台	嘉和名城2#配电室#8变压器	10	630	504	504
39803	东台	东亭北路（西）#2配变	10	400	320	320
39804	东台	嘉和名城2#配电室#6变压器	10	630	504	504
39805	东台	蓓蕾配变	10	400	320	320
39806	东台	嘉和名城#1配电室#4变压器	10	800	640	640
39807	东台	北海四期配电室#5变压器	10	630	504	504
39808	东台	五角广场#2配变	10	400	320	320
39809	东台	北海四期开关站#1变压器	10	630	504	504
39810	东台	金北二	10	630	504	504
39811	东台	海新小区配变	10	400	320	320
39812	东台	东亭北路（东）配变	10	400	320	320
39813	东台	北海花园三期（一）变电所#1	10	800	640	640
39814	东台	东亭北路（西）配变	10	400	250	250
39815	东台	北海花园三期（二）变电所#3	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39816	东台	二中沟南配变	10	400	320	320
39817	东台	嘉和名城开关站#2变压器	10	800	640	640
39818	东台	北海四期开关站#3变压器	10	630	504	504
39819	东台	聚府双苑配电室#1变压器	10	630	504	504
39820	东台	聚龙双苑配电室#5变压器	10	800	640	640
39821	东台	公安分局配变	10	315	252	252
39822	东台	局东宿舍#2配变	10	400	320	320
39823	东台	金开园5#配变	10	800	640	640
39824	东台	金开园7#配变	10	800	640	640
39825	东台	金开园1#配变	10	630	504	504
39826	东台	粮食局宿舍配变	10	400	320	320
39827	东台	聚龙双苑#3变压器配电变压器	10	800	640	640
39828	东台	龙汇大厦(二)美变	10	630	504	504
39829	东台	聚龙双苑#1变压器配电变压器	10	800	640	640
39830	东台	龙汇大厦(一)美变	10	630	504	504
39831	东台	翰林缘开关站#1变压器	10	630	504	504
39832	东台	翰林缘#1配电室#7变压器	10	630	504	504
39833	东台	进修学校配变	10	400	320	320
39834	东台	翰林缘开关站#3变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39835	东台	金开园11#配变	10	800	640	640
39836	东台	翰林缘#1配电室#5变压器	10	630	504	504
39837	东台	局东宿舍配变	10	400	320	320
39838	东台	翰林缘2#配电室9#变压器配电变压器	10	800	640	640
39839	东台	通金路变压器	10	400	320	320
39840	东台	金开园9#配变	10	800	640	640
39841	东台	聚龙双苑配电室#7变压器	10	800	640	640
39842	东台	金开园3#配变	10	630	504	504
39843	东台	玺悦学府14#配变	10	800	640	640
39844	东台	虹润华府12#变压器	10	630	504	504
39845	东台	玺悦学府10#配变	10	800	640	640
39846	东台	城发瑞府8#配变	10	800	640	640
39847	东台	玺悦学府12#配变	10	800	640	640
39848	东台	城发瑞府2#配变	10	800	640	640
39849	东台	虹润华府10#变压器	10	630	504	504
39850	东台	玺悦学府2#配变	10	800	640	640
39851	东台	城发瑞府4#配变	10	800	639	639
39852	东台	虹润华府8#变压器	10	630	504	504
39853	东台	城发瑞府9#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39854	东台	虹润华府开关站#4变压器	10	800	640	640
39855	东台	圣溪府1#配变	10	800	640	640
39856	东台	玺悦学府6#配变	10	800	640	640
39857	东台	圣溪府5#配变	10	800	640	640
39858	东台	虹润华府开关站#2变压器	10	800	640	640
39859	东台	玺悦学府8#配变	10	800	640	640
39860	东台	玺悦学府4#配变	10	800	640	640
39861	东台	圣溪府3#配变	10	800	640	640
39862	东台	金水湾五区配电室#2变压器	10	630	504	504
39863	东台	城发瑞府6#配变	10	800	640	640
39864	东台	圣溪府7#配变	10	800	640	640
39865	东台	玺悦学府16#配变	10	800	640	640
39866	东台	虹润华府6#变压器	10	630	504	504
39867	东台	北岸豪庭三期配电室4#变	10	630	504	504
39868	东台	安居2#配变	10	400	320	320
39869	东台	安东二配变	10	400	320	320
39870	东台	中南翰府1#变	10	400	320	320
39871	东台	公用变19#配变	10	400	320	320
39872	东台	长乐小区箱变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39873	东台	公用变十配变	10	400	320	320
39874	东台	建设4#配变	10	400	320	320
39875	东台	公用变（11）配变	10	400	320	320
39876	东台	中南翰府4#箱变4005	10	500	400	400
39877	东台	公用24#配变	10	400	320	320
39878	东台	北岸豪庭三期开关室2#变	10	800	640	640
39879	东台	立新3#配变	10	400	320	320
39880	东台	朝阳1#配变	10	630	504	504
39881	东台	公用22配变	10	630	504	504
39882	东台	北岸豪庭#1箱变01021	10	800	640	640
39883	东台	安东1配变	10	400	320	320
39884	东台	安中2配变	10	400	320	320
39885	东台	中南翰府2#变	10	500	400	400
39886	东台	中南翰府3#箱变3004	10	500	400	400
39887	东台	公用变十二配变	10	400	320	320
39888	东台	公用变2配变	10	400	320	320
39889	东台	立新一配变	10	400	320	320
39890	东台	大港10#配变	10	400	284	284
39891	东台	大港6台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39892	东台	公用33#配变	10	630	504	504
39893	东台	立新4#配变	10	200	160	160
39894	东台	金丰商厦箱变01	10	200	160	160
39895	东台	公用变六配变	10	630	504	504
39896	东台	北岸豪庭2#箱变3002	10	630	504	504
39897	东台	公用变17配变	10	400	320	320
39898	东台	公用变18配变	10	400	320	320
39899	东台	建设一配变	10	400	320	320
39900	东台	大港四配变	10	400	320	320
39901	东台	安中5配变变压器	10	630	504	504
39902	东台	安中3配变	10	400	320	320
39903	东台	安中1配变	10	400	320	320
39904	东台	大港五配变	10	400	320	320
39905	东台	大港一配变	10	400	320	320
39906	东台	公用变8#配变	10	400	320	320
39907	东台	建设3#配变	10	200	160	160
39908	东台	大港三配变	10	200	160	160
39909	东台	安中4配变	10	400	320	320
39910	东台	北岸豪庭3#变2003	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39911	东台	公用31配变	10	400	320	320
39912	东台	新城花园1#变压器	10	630	504	504
39913	东台	公用变14#配变	10	200	160	160
39914	东台	立新6#配变	10	400	320	320
39915	东台	公用变九配变	10	400	320	320
39916	东台	恰乐园箱变01001	10	500	400	400
39917	东台	大港11#配变	10	400	320	320
39918	东台	和润坊1#变压器	10	400	320	320
39919	东台	立新2#配变	10	400	320	320
39920	东台	民主4#配变	10	400	320	320
39921	东台	新城花园3#变压器	10	630	499	499
39922	东台	临塔十五配变	10	200	160	160
39923	东台	杜沈12配变	10	400	320	320
39924	东台	临塔六配变	10	200	157	157
39925	东台	杜沈3配变	10	200	160	160
39926	东台	临塔安置区2#配变	10	630	504	386
39927	东台	杜沈8配变	10	400	281	281
39928	东台	临塔安置区1#配变	10	630	504	386
39929	东台	临塔10配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39930	东台	杜沈五配变	10	80	64	64
39931	东台	杜沈四配变	10	400	177	177
39932	东台	临塔五配变	10	200	160	160
39933	东台	如二13#配变	10	200	160	160
39934	东台	远东公馆开关站#1变压器	10	800	640	640
39935	东台	碧绿苑#3变压器	10	630	504	504
39936	东台	远东公馆#2配电室#7配变	10	800	640	640
39937	东台	如二8配变	10	200	160	160
39938	东台	如意16#配变	10	200	160	160
39939	东台	远东公馆#2配电室#5配变	10	800	640	640
39940	东台	梁南四配变	10	200	160	160
39941	东台	集镇三配变.	10	400	320	320
39942	东台	集镇十配变.	10	400	320	320
39943	东台	碧绿苑#1变压器	10	630	504	504
39944	东台	集镇十二配变.	10	400	320	320
39945	东台	远东公馆#1配电室#3变	10	800	640	640
39946	东台	凯帝京都7配变	10	800	566	566
39947	东台	东海国际#11变压器	10	800	640	640
39948	东台	东海国际5配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39949	东台	正方上林苑#5变压器配电变压器	10	800	640	640
39950	东台	正方上林苑#3变压器配电变压器	10	800	640	640
39951	东台	东海国际7配变	10	630	504	504
39952	东台	东河苑开关站#1变压器	10	630	504	504
39953	东台	凯帝京都18#变压器	10	800	640	640
39954	东台	东海国际1配变	10	630	504	504
39955	东台	凯帝京都5配变	10	800	640	640
39956	东台	东河苑#2配电室#5变压器	10	630	504	504
39957	东台	东海国际3配变	10	630	504	504
39958	东台	凯帝京都20#变压器	10	800	640	640
39959	东台	东海国际#9变压器	10	800	640	640
39960	东台	东河苑#1配电室#3变压器	10	630	504	504
39961	东台	凯帝京都2#变	10	800	640	640
39962	东台	正方上林苑开关站1号变压器配电变压器	10	800	640	640
39963	东台	凯帝京都4#变	10	800	640	640
39964	东台	东海国际#13变压器	10	800	640	640
39965	东台	东方一品#1变压器	10	630	504	504
39966	东台	北海小区（一）配变	10	630	504	504
39967	东台	海新七三相配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39968	东台	天赐良园（二）环网欧变	10	630	504	504
39969	东台	人行配变	10	400	320	320
39970	东台	天赐良园（一）环网欧变	10	630	504	504
39971	东台	东方一品#3变压器	10	630	504	504
39972	东台	金海西苑（一）欧变	10	630	497	497
39973	东台	金海西苑（二）美变	10	400	320	320
39974	东台	金海西路美变	10	630	491	491
39975	东台	北海小区（二）配变	10	630	504	504
39976	东台	金海花园	10	630	504	504
39977	东台	明海西路变压器	10	400	320	320
39978	东台	金北三组配变	10	400	320	320
39979	东台	集镇6配变（梁垛）	10	400	320	320
39980	东台	集镇十八配变	10	200	160	160
39981	东台	集镇十三配变	10	250	200	200
39982	东台	阳光福地307157231002	10	800	640	640
39983	东台	白云三配变	10	200	160	160
39984	东台	集镇29配变	10	400	320	320
39985	东台	舍联5#配变	10	100	80	80
39986	东台	集镇(二十)配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
39987	东台	集镇30配变	10	400	320	320
39988	东台	白云七配变	10	200	160	160
39989	东台	沈元12#配变	10	200	160	160
39990	东台	徐塘(3)配变	10	200	160	160
39991	东台	集镇9配变	10	400	320	320
39992	东台	集镇1配变（梁垛）	10	200	160	160
39993	东台	集镇十九配变	10	400	320	320
39994	东台	集镇二十四配变.	10	400	320	320
39995	东台	聚龙双苑配电室#8变压器	10	800	640	640
39996	东台	翰林缘开关站#4变压器	10	630	504	504
39997	东台	翰林缘2#配电室10#变压器配电变压器	10	800	640	640
39998	东台	中瑞华府1#配电室#3变压器	10	800	640	640
39999	东台	翰林缘开关站#2变压器	10	630	504	504
40000	东台	中瑞华府1#配电室#1变压器	10	800	640	640
40001	东台	聚府双苑配电室#2变压器	10	630	504	504
40002	东台	翰林缘#1配电室#8变压器	10	630	504	504
40003	东台	北关北路配变	10	630	504	504
40004	东台	聚龙双苑配电室#6变压器	10	800	640	640
40005	东台	中瑞华府2#配电室#5变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40006	东台	翰林缘#1配电室#6变压器	10	630	504	504
40007	东台	聚龙双苑#4变压器配电变压器	10	800	640	640
40008	东台	聚龙双苑#2变压器配电变压器	10	800	640	640
40009	东台	水产场#2配变	10	400	320	320
40010	东台	东园新村(四)配变	10	315	252	252
40011	东台	金水湾B区5#独立变	10	630	504	504
40012	东台	金水湾（三）环网欧变	10	630	488	488
40013	东台	东园新村(二)配变	10	400	320	320
40014	东台	东园新村(三)配变	10	400	320	320
40015	东台	东园新村（七）配变	10	400	320	320
40016	东台	上海丽苑(二)	10	800	640	640
40017	东台	金水湾（二）环网欧变	10	630	504	504
40018	东台	上海丽苑(一)	10	630	504	504
40019	东台	金水湾C区#9箱变配电变压器	10	630	504	504
40020	东台	东园新村(五)配变	10	315	252	252
40021	东台	湖畔花园(二)	10	400	320	320
40022	东台	东园新村（五）2配变	10	400	320	320
40023	东台	金水湾（一）环网欧变	10	630	504	504
40024	东台	砂轮厂宿舍（三）配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40025	东台	水产场配变.	10	200	160	160
40026	东台	砂轮厂宿舍(二) 配变	10	200	160	160
40027	东台	湖畔花苑(一)	10	630	504	504
40028	东台	湖畔配变	10	400	320	320
40029	东台	天洋四配变	10	200	160	160
40030	东台	南庄3配变	10	400	316	316
40031	东台	叶家七配变	10	200	160	160
40032	东台	南庄2配变	10	200	160	160
40033	东台	天洋一号配变	10	400	320	320
40034	东台	天洋八配变	10	400	320	320
40035	东台	叶家四配变	10	200	160	160
40036	东台	陈舍8配变	10	200	160	160
40037	东台	永康花园配电所#1变压器32815148001	10	630	504	504
40038	东台	农贸路(二)配变	10	400	320	320
40039	东台	平瓦区#2变	10	200	160	160
40040	东台	金地桥2#箱变配电变压器	10	500	400	400
40041	东台	八达城（一）配变	10	630	504	504
40042	东台	金东广场（五）箱变	10	500	400	400
40043	东台	检察院(二) 配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40044	东台	农贸路（一）配变	10	400	320	320
40045	东台	金东广场（四）配变	10	500	400	400
40046	东台	金地桥箱变	10	400	320	320
40047	东台	惠民路（一）配变	10	400	320	320
40048	东台	金东广场（一）环网箱变	10	800	589	589
40049	东台	万邦商都	10	500	400	400
40050	东台	检察院（一）配变	10	400	320	320
40051	东台	万邦商都#2	10	400	320	320
40052	东台	民政配变	10	400	320	320
40053	东台	中基房产	10	250	188	188
40054	东台	学府东路公用箱变	10	400	320	320
40055	东台	平瓦区配变	10	400	320	320
40056	东台	八达城（二）美变变压器	10	630	504	504
40057	东台	美棠水岸9#配变	10	800	640	386
40058	东台	金鹰御珑湾#2配电室#11变	10	800	640	386
40059	东台	玺悦学府3#配变	10	800	640	386
40060	东台	美棠水岸7#配变	10	800	640	386
40061	东台	玺悦学府7#配变	10	800	640	386
40062	东台	金鹰御珑湾#1配电室#5变	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40063	东台	玺悦学府9#配变	10	800	640	386
40064	东台	金鹰御珑湾#1开关站#3变	10	800	640	386
40065	东台	金鹰御珑湾#2开关站#9变	10	800	640	386
40066	东台	玺悦学府15#配变	10	800	640	386
40067	东台	金鹰御珑湾#1开关站#1变	10	800	640	386
40068	东台	美棠水岸1#配变	10	800	640	386
40069	东台	金鹰御珑湾#1配电室#7变	10	800	640	386
40070	东台	玺悦学府11#配变	10	800	640	386
40071	东台	美棠水岸11#配变	10	800	640	386
40072	东台	美棠水岸3#配变	10	800	640	386
40073	东台	玺悦学府5#配变	10	800	640	386
40074	东台	玺悦学府1#配变	10	800	640	386
40075	东台	玺悦学府13#配变	10	800	640	386
40076	东台	美棠水岸5#配变	10	800	640	386
40077	东台	东河苑#1配电室#4变压器	10	630	504	504
40078	东台	正方上林苑开关站2号变压器配电变压器	10	800	640	640
40079	东台	正方上林苑#4变压器配电变压器	10	800	640	640
40080	东台	东河苑#2配电室#6变压器	10	630	504	504
40081	东台	正方上林苑#6变压器配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40082	东台	东河苑开关站#2变压器	10	630	504	504
40083	东台	书香名府#1配电室#8变压器	10	800	640	640
40084	东台	通新二期安置小区开关站#10变压器	10	800	640	640
40085	东台	森活绿郡3#变压器	10	800	640	640
40086	东台	通新二期安置小区开关站#1变压器	10	800	640	640
40087	东台	书香名府开关站#2变压器	10	800	640	640
40088	东台	通新二期安置小区开关站#4变压器	10	800	640	640
40089	东台	中瑞华府1#配电室#2变压器	10	800	640	640
40090	东台	书香名府#1配电室#6变压器	10	800	640	640
40091	东台	通新二期安置小区开关站#5变压器	10	800	640	640
40092	东台	北海四期开关站#4变压器	10	630	504	504
40093	东台	通新二期安置小区开关站#7变压器	10	800	640	640
40094	东台	中瑞华府2#配电室#6变压器	10	800	640	640
40095	东台	森活绿郡2#配电室#5变压器	10	800	640	640
40096	东台	中瑞华府1#配电室#4变压器	10	800	640	640
40097	东台	森活绿郡1#变压器	10	800	640	640
40098	东台	书香名府开关站#4变压器	10	800	640	640
40099	东台	北海四期配电室#6变压器	10	630	504	504
40100	东台	北海四期开关站#2变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40101	东台	英伦都市4配变	10	800	640	640
40102	东台	英伦都市2配变	10	800	640	640
40103	东台	安馨居9配变	10	630	504	504
40104	东台	英伦都市6配变	10	800	640	640
40105	东台	帝逸国际4#配变	10	630	504	504
40106	东台	英伦都市8配变	10	800	640	640
40107	东台	安馨居2配变	10	630	504	504
40108	东台	安馨居8配变	10	630	504	504
40109	东台	帝逸国际2#配变	10	630	504	504
40110	东台	英伦都市12#配变	10	800	640	640
40111	东台	英伦都市10配变	10	800	640	640
40112	东台	安馨居4配变	10	630	504	504
40113	东台	安馨居6配变	10	630	450	450
40114	东台	青一10#配变	10	400	320	320
40115	东台	青一15#配变	10	400	320	320
40116	东台	青一8配变	10	200	160	160
40117	东台	青一17#配变	10	400	320	320
40118	东台	青一23配变	10	400	320	320
40119	东台	青一五配变	10	400	294	294

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40120	东台	开一19配变	10	400	320	320
40121	东台	青一21#配变	10	400	320	320
40122	东台	青一24#配变	10	400	270	270
40123	东台	开二8配变	10	400	320	320
40124	东台	开一41#配变	10	400	312	312
40125	东台	青一11配变	10	630	504	504
40126	东台	开二6配变	10	400	320	320
40127	东台	开一7配变	10	400	320	320
40128	东台	夏龙12#配变	10	200	160	160
40129	东台	周黄9配变	10	400	320	320
40130	东台	周黄22#配变	10	200	160	160
40131	东台	开二18#配变	10	400	320	320
40132	东台	夏龙13#配变	10	200	160	160
40133	东台	周黄17#配变	10	400	320	320
40134	东台	青二8配变	10	200	160	160
40135	东台	滨河花园2配变	10	400	320	320
40136	东台	滨河花园1号配变	10	400	320	320
40137	东台	青二28配变	10	400	320	320
40138	东台	青二17#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40139	东台	一分场9#配变	10	400	320	320
40140	东台	弢城华庭1#变压器	10	630	504	504
40141	东台	边闸一配变	10	100	80	80
40142	东台	一分场5#配变	10	400	320	320
40143	东台	一分场1#配变	10	400	320	320
40144	东台	一分场3#配变	10	400	320	320
40145	东台	一分场4#配变	10	400	320	320
40146	东台	一分场7#配变	10	400	320	320
40147	东台	弢城华庭3#变压器	10	630	504	504
40148	东台	一分场12#配变	10	200	160	160
40149	东台	北海二十配变	10	200	160	160
40150	东台	北海二十二配变	10	200	160	160
40151	东台	北海十八配变	10	200	160	160
40152	东台	东方新城二配变	10	630	486	486
40153	东台	站前安置区1号变压器	10	630	504	504
40154	东台	北海十一配变	10	400	320	320
40155	东台	金阳广场三期6#配变	10	800	640	640
40156	东台	站前安置区3号变压器	10	630	504	504
40157	东台	金阳广场三期4#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40158	东台	金阳房产4配变	10	800	640	640
40159	东台	东方新城5配变	10	630	504	504
40160	东台	东方新城4配变	10	630	504	504
40161	东台	北海二十一配变	10	400	320	320
40162	东台	东方新城一配变	10	630	504	504
40163	东台	北海公用二配变	10	315	252	252
40164	东台	站前安置区7号变压器	10	630	504	504
40165	东台	北海16配变	10	200	160	160
40166	东台	站前安置区5号变压器	10	630	504	504
40167	东台	金阳广场三期2#配变	10	630	504	504
40168	东台	金阳房产2配变	10	800	640	640
40169	东台	东方新城三配变	10	630	504	504
40170	东台	后港8#配变	10	400	320	320
40171	东台	街道四配变	10	400	320	320
40172	东台	后港三配变	10	400	320	320
40173	东台	街道十配变	10	200	160	160
40174	东台	教师新村（一）配变	10	400	320	320
40175	东台	四唐19配变	10	400	320	320
40176	东台	滨河花园三期配电室#4变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40177	东台	新光小区（二）配变	10	400	320	320
40178	东台	四唐18配变	10	400	320	320
40179	东台	滨河花园三期配电室#1变压器	10	800	640	640
40180	东台	四唐4配变	10	400	320	320
40181	东台	四唐22配变	10	400	320	320
40182	东台	四唐11配变	10	400	320	320
40183	东台	四唐二配变	10	400	320	320
40184	东台	海新四组配变	10	315	242	242
40185	东台	四唐二十配变	10	400	320	320
40186	东台	四唐九配变	10	400	320	320
40187	东台	教师新村（二）配变	10	400	320	320
40188	东台	消防大队箱变配电变压器	10	500	400	400
40189	东台	大众汽车配变	10	200	160	160
40190	东台	新光小区（一）配变	10	400	320	320
40191	东台	四唐21配变	10	400	320	320
40192	东台	加强7#配变	10	400	320	320
40193	东台	天祥八配变（专项）	10	400	313	313
40194	东台	街道二十四配变	10	400	320	320
40195	东台	加强三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40196	东台	街道26#配变	10	400	309	309
40197	东台	后港9#配变	10	400	314	314
40198	东台	加强六配变	10	200	156	156
40199	东台	苗桥1#配变	10	200	160	160
40200	东台	三合一配变	10	200	160	160
40201	东台	三合十六配变	10	200	160	160
40202	东台	苗桥三配变	10	200	126	126
40203	东台	名仕雅苑三配变配电变压器	10	630	504	504
40204	东台	梁垛安置区2#箱变	10	400	320	320
40205	东台	名仕雅苑五配变	10	630	504	504
40206	东台	梁垛集镇23配变	10	315	252	252
40207	东台	梁垛百合花园配变	10	400	320	320
40208	东台	名仕雅苑六配变	10	630	504	504
40209	东台	名仕雅苑一配变配电变压器	10	630	504	504
40210	东台	梁垛集镇34#配变	10	400	320	320
40211	东台	公安局独立变	10	630	504	504
40212	东台	南门东巷(二) 箱式变	10	630	484	484
40213	东台	南门东巷(三) 箱式变	10	630	504	504
40214	东台	龙晶花园（八）欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40215	东台	柏盛苑配电所#4变压器	10	800	640	640
40216	东台	南城花园箱式变	10	800	640	640
40217	东台	龙晶花园（三）箱式变	10	800	640	640
40218	东台	南城公寓欧式箱变001	10	630	504	504
40219	东台	林城花园（二）美变	10	500	389	389
40220	东台	新东桥环网箱变	10	630	482	482
40221	东台	龙晶花园（六）欧变	10	630	504	504
40222	东台	南门东巷（一）环网美式箱变	10	500	378	378
40223	东台	林舍17#配变	10	400	320	320
40224	东台	公安局（三）变压器配电变压器	10	630	504	504
40225	东台	茶城花园（二）美变	10	500	383	383
40226	东台	龙晶花园（五）欧变	10	630	504	504
40227	东台	龙晶花园（一）环网箱变	10	800	640	640
40228	东台	林舍二配变	10	200	160	160
40229	东台	华汇骏景配电室#2变压器	10	630	504	504
40230	东台	新东桥2#箱变配电变压器	10	630	504	504
40231	东台	银座大厦箱变	10	800	603	603
40232	东台	柏盛苑配电所#2变压器	10	800	640	640
40233	东台	龙晶花园（二）环网箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40234	东台	林城花园(一)美变	10	630	489	489
40235	东台	龙晶花园（四）环网欧变	10	630	504	504
40236	东台	枫杨路配变	10	400	320	320
40237	东台	林舍12#配变	10	400	320	320
40238	东台	新东桥#3箱变配变	10	630	474	474
40239	东台	公安局（二）环网美变	10	630	504	504
40240	东台	茶城花园(一)美变	10	630	492	492
40241	东台	龙晶花园（七）环网欧变	10	630	504	504
40242	东台	王亮6配变	10	200	160	160
40243	东台	东岔10#配变	10	200	160	160
40244	东台	董贤五配变	10	200	160	160
40245	东台	兴圩9配变	10	200	160	160
40246	东台	滨河花园三期配电室#3变压器	10	800	640	640
40247	东台	文正苑配电室5#变压器配电变压器	10	800	640	640
40248	东台	文正苑开关站#2变压器800kVA	10	800	640	640
40249	东台	文正苑配电室3#变压器配电变压器	10	800	640	640
40250	东台	海新九配变	10	400	320	320
40251	东台	通新8配变	10	400	320	320
40252	东台	滨河花园三期配电室#2变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40253	东台	通城佳苑1#配变	10	630	504	504
40254	东台	新华二配变	10	200	160	160
40255	东台	吕庄三配变	10	200	160	160
40256	东台	孙尹（三）配变	10	400	320	320
40257	东台	汪联四配变	10	200	160	160
40258	东台	泰和佳苑4#配变	10	630	504	504
40259	东台	通城佳苑3#配变	10	630	504	504
40260	东台	泰和佳苑2#配变	10	630	504	504
40261	东台	汪联8配变	10	200	160	160
40262	东台	泰和佳苑6#配变	10	630	504	504
40263	东台	林舍16#配变	10	200	160	160
40264	东台	新华一配变	10	200	160	160
40265	东台	汪联3配变	10	200	160	160
40266	东台	汪联二配变	10	200	160	160
40267	东台	汪联九配变	10	400	320	320
40268	东台	泰和佳苑8#配变	10	630	504	504
40269	东台	汪联7配变	10	400	320	320
40270	东台	城中花园（三）欧变	10	630	504	504
40271	东台	七号公馆#3配电室#10变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40272	东台	交通局宿舍配变	10	400	320	320
40273	东台	通新六配变	10	400	320	320
40274	东台	七号公馆#1开关站#1变压器.	10	630	504	504
40275	东台	城中花园（一）欧变	10	630	504	504
40276	东台	城中花园（五）欧变	10	500	400	400
40277	东台	通新1#箱变	10	400	320	320
40278	东台	七号公馆#3配电室#12变压器	10	630	504	504
40279	东台	城中花园（八）欧变	10	630	504	504
40280	东台	城中花园（二）欧变	10	630	504	504
40281	东台	玖隆（九）	10	200	160	160
40282	东台	七号公馆#2开关站#5变压器	10	630	504	504
40283	东台	七号公馆#1开关站#3变压器.	10	630	504	504
40284	东台	城中花园（四）欧变	10	630	504	504
40285	东台	通新11配变	10	400	320	320
40286	东台	城中花园（六）欧变	10	630	504	504
40287	东台	城中花园（七）欧变	10	630	504	504
40288	东台	七号公馆#2开关站#7变压器	10	630	504	504
40289	东台	城中花园（九）欧变	10	630	504	504
40290	东台	颐和郡府1#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40291	东台	新区1配变	10	200	160	160
40292	东台	榆东11#配变	10	400	320	320
40293	东台	安东五配变	10	400	320	320
40294	东台	安东7#配变	10	400	320	320
40295	东台	公用变13#配变	10	400	296	296
40296	东台	榆东14#配变	10	400	320	320
40297	东台	丰南八配变	10	100	80	80
40298	东台	东淘水街#1变	10	630	504	504
40299	东台	颐和郡府5#变压器	10	800	640	640
40300	东台	颐和郡府3#配变	10	800	640	640
40301	东台	丰南9配变	10	200	160	160
40302	东台	榆东9#配变	10	200	160	160
40303	东台	丰南七配变	10	200	160	160
40304	东台	一灶十配变	10	200	160	160
40305	东台	东淘水街2#变	10	630	504	504
40306	东台	人才公寓3配变	10	630	504	504
40307	东台	康和花苑1配变	10	630	504	504
40308	东台	金鑫花园4#变	10	800	640	640
40309	东台	康和花苑3配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40310	东台	东域名苑11配变	10	800	640	640
40311	东台	康和花苑2配变	10	630	504	504
40312	东台	东域名苑8配变	10	800	640	640
40313	东台	东域名苑9配变	10	800	640	640
40314	东台	东域名苑14配变	10	800	640	640
40315	东台	金鑫花园2#变	10	800	640	640
40316	东台	东域名苑1配变	10	800	640	640
40317	东台	金鑫花园6#变	10	800	640	640
40318	东台	东域名苑3配变	10	800	640	640
40319	东台	东域名苑6配变	10	800	640	640
40320	东台	康和花苑4配变	10	630	504	504
40321	东台	泰山小区（二）欧变	10	630	504	504
40322	东台	景泰花园配电室2#变压器	10	800	640	640
40323	东台	城西一配变	10	315	225	225
40324	东台	京西大厦箱变	10	400	320	320
40325	东台	何垛湾8#配变	10	800	640	640
40326	东台	泰山小区（三）欧变	10	500	400	400
40327	东台	八字桥配变	10	200	160	160
40328	东台	气门厂宿舍配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40329	东台	东岛针织箱变	10	400	320	320
40330	东台	西溪三期#3配电室#10变压器	10	800	640	640
40331	东台	泰山小区二期#1配电室#1变	10	630	504	504
40332	东台	何垛湾2#配变	10	800	640	640
40333	东台	花园村一配变(节能)	10	200	160	160
40334	东台	工农(4)#配变	10	200	160	160
40335	东台	西溪变配变	10	400	320	320
40336	东台	工农村配变(节能)	10	200	160	160
40337	东台	景泰花园配电室4#变压器	10	800	640	640
40338	东台	饲料厂宿舍配变	10	200	160	160
40339	东台	万陆4#配变	10	400	320	320
40340	东台	万陆8配变	10	200	160	160
40341	东台	何垛湾6#配变	10	800	640	640
40342	东台	城西二配变	10	200	160	160
40343	东台	泰山小区（一）欧变	10	500	400	400
40344	东台	盐业公司宿舍配变	10	400	300	300
40345	东台	万陆五配变	10	200	160	160
40346	东台	工农3#配变	10	200	160	160
40347	东台	何垛湾4#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40348	东台	海河新村配变	10	315	252	252
40349	东台	泰山路配变	10	400	320	320
40350	东台	泰山小区二期#1配电室#2变	10	630	504	504
40351	东台	花园3#配变	10	200	160	160
40352	东台	西溪三期#1开关站#4配变	10	800	640	640
40353	东台	西溪三期#1开关站#2配变	10	800	640	640
40354	东台	法国小镇（二）箱变	10	630	504	504
40355	东台	万陆2配变	10	400	320	320
40356	东台	法国小镇（一）箱变	10	630	504	504
40357	东台	西溪三期#2配电室#8变压器	10	800	640	640
40358	东台	九桥一配变	10	400	320	320
40359	东台	下灶11#配变	10	315	252	252
40360	东台	九桥11#台片	10	400	320	320
40361	东台	九桥16#配变	10	200	160	160
40362	东台	九桥三配变	10	400	320	320
40363	东台	恒融广场6#变压器	10	800	640	640
40364	东台	丰城名园1#变	10	800	640	640
40365	东台	恒融广场4#变压器	10	800	640	640
40366	东台	恒融广场2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40367	东台	九桥四配变	10	200	160	160
40368	东台	公用变30#配变	10	400	302	302
40369	东台	九桥14配变	10	400	320	320
40370	东台	九桥二配变	10	400	320	320
40371	东台	九桥六配变	10	400	320	320
40372	东台	下灶二台片	10	400	320	320
40373	东台	九桥十配变	10	400	320	320
40374	东台	下灶四配变	10	400	320	320
40375	东台	三灶10#配变	10	400	320	320
40376	东台	林舍十四台区	10	400	320	320
40377	东台	东台集镇19#配变	10	400	320	320
40378	东台	范公供销社小区	10	250	200	200
40379	东台	集镇四台片	10	400	320	320
40380	东台	集镇十台片	10	400	320	320
40381	东台	新河10#配变	10	400	320	320
40382	东台	东台集镇五台区	10	400	314	314
40383	东台	东台集镇27#配变	10	400	320	320
40384	东台	林舍九台区	10	200	160	160
40385	东台	新河三台区	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40386	东台	东进小区（二）	10	630	504	504
40387	东台	阳光综合楼配变	10	400	320	320
40388	东台	水利办公楼配变	10	400	320	320
40389	东台	东关别墅区箱式变	10	630	504	504
40390	东台	金都花园配变	10	315	252	252
40391	东台	银杏巷(一)配变	10	630	504	504
40392	东台	人民商场宿舍配变	10	400	320	320
40393	东台	纱厂西巷（一）配变	10	400	320	320
40394	东台	邮政局宿舍配变	10	400	320	320
40395	东台	银杏巷(二)配变	10	400	320	320
40396	东台	富腾（二）配变	10	400	320	320
40397	东台	大整理小区（二）配变	10	250	200	200
40398	东台	东关农贸市场配电室#2变压器	10	800	640	640
40399	东台	东进小区（一）	10	630	504	504
40400	东台	邮政局宿舍2#配变	10	400	320	320
40401	东台	长青一配变	10	400	320	320
40402	东台	纱厂西巷（二）配变	10	315	252	252
40403	东台	温馨花园美变	10	400	320	320
40404	东台	军转站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40405	东台	长青30号配变	10	400	284	284
40406	东台	新民小区（二）配变	10	400	320	320
40407	东台	仲韩8#配变	10	200	160	160
40408	东台	张仇4配变	10	200	160	160
40409	东台	高窑10#配变	10	200	160	160
40410	东台	高窑十四配变	10	200	160	160
40411	东台	闸南#8配变	10	400	313	313
40412	东台	闸南一配变	10	200	160	160
40413	东台	龙腾路3#配变	10	400	320	320
40414	东台	龙腾路2#配变	10	400	303	303
40415	东台	龙腾路1#配变	10	200	160	160
40416	东台	李舍21#配变	10	400	320	320
40417	东台	灶南17号配变	10	200	160	160
40418	东台	灶南23#配变	10	200	128	128
40419	东台	灶南18#配变	10	200	160	160
40420	东台	东台集镇6配变	10	400	320	320
40421	东台	灶南六配变	10	50	40	40
40422	东台	东台集镇3#配变	10	400	305	305
40423	东台	灶南十三配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40424	东台	缪陆九配变(专项)	10	400	320	320
40425	东台	缪陆八配变(专项)	10	400	320	320
40426	东台	建东15#配变	10	400	320	320
40427	东台	沈波8#配变	10	200	160	160
40428	东台	时南4#配变	10	400	320	320
40429	东台	公用三十三配变	10	400	320	320
40430	东台	新时代一配变	10	400	320	320
40431	东台	公用二十三配变.	10	400	320	320
40432	东台	时南7#配变	10	400	320	320
40433	东台	阳光新城配电室#1变	10	630	504	504
40434	东台	公用十九配变（时堰）	10	400	320	320
40435	东台	公用二十五配变.	10	400	320	320
40436	东台	时东7#配变	10	400	320	320
40437	东台	公用五配变.	10	400	320	320
40438	东台	新时代4#配变	10	400	320	320
40439	东台	公用三十八配变	10	400	320	320
40440	东台	公用34配变	10	400	320	320
40441	东台	公用16配变	10	400	320	320
40442	东台	公用四配变（时堰）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40443	东台	新时代二配变	10	400	320	320
40444	东台	公用十一配变.	10	400	320	320
40445	东台	公用十五配变.	10	400	320	320
40446	东台	公用十配变（时堰）	10	400	320	320
40447	东台	公用二十九配变.	10	400	320	320
40448	东台	公用三十配变	10	400	320	320
40449	东台	时南一配变	10	200	160	160
40450	东台	九州小区2#箱变002002	10	500	400	400
40451	东台	公用四十配变	10	400	320	320
40452	东台	时南六配变	10	400	320	320
40453	东台	九州小区1#箱变001003	10	500	400	400
40454	东台	镇政府1#配变	10	500	400	400
40455	东台	时东二配变	10	200	160	160
40456	东台	时东一配变	10	200	160	160
40457	东台	新时代三配变	10	400	320	320
40458	东台	公用三十九配变	10	400	320	320
40459	东台	公用二十四配变.	10	400	320	320
40460	东台	嵇南一配变	10	400	314	314
40461	东台	聚鑫华府一	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40462	东台	九州小区3#箱变	10	500	400	400
40463	东台	公用(2)配变	10	400	320	320
40464	东台	公用七配变(时堰)	10	400	320	320
40465	东台	公用三十六配变	10	400	320	320
40466	东台	聚鑫华府二	10	400	320	320
40467	东台	公用二十二配变（时堰）	10	315	252	252
40468	东台	时南五配变	10	400	320	320
40469	东台	塘南七配变	10	400	320	320
40470	东台	沈垛六配变	10	400	320	320
40471	东台	种子场1#配变	10	400	288	288
40472	东台	英雄4配变	10	200	160	160
40473	东台	英雄十配变	10	200	160	160
40474	东台	陈利五配变	10	400	320	320
40475	东台	北杨6配变	10	200	160	160
40476	东台	陈利三配变	10	400	320	320
40477	东台	九天北路3#箱变	10	630	504	504
40478	东台	何垛路箱变	10	630	504	504
40479	东台	都市名苑箱变0101配电变压器	10	630	504	504
40480	东台	圆通箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40481	东台	红兰景苑配电室#2变	10	630	504	504
40482	东台	都市名苑#2变压器配电变压器	10	630	504	504
40483	东台	装饰城配变	10	315	252	252
40484	东台	水井配变	10	315	252	252
40485	东台	华联大厦（二）美变	10	500	400	400
40486	东台	大地盛世和苑配电室#1变压器	10	400	320	320
40487	东台	新民北路箱式变配变	10	630	504	504
40488	东台	东关桥#2配变	10	400	320	320
40489	东台	华联路（一）箱变配变	10	500	400	400
40490	东台	红兰景苑配电室#3变	10	630	504	504
40491	东台	华联路（二）箱变配变	10	630	504	504
40492	东台	装饰城#2配变	10	400	320	320
40493	东台	东关桥#1配变	10	400	320	320
40494	东台	华联大厦（一）配变	10	400	320	320
40495	东台	新宁东方（二）配变配电变压器	10	400	320	320
40496	东台	新宁东方变	10	400	320	320
40497	东台	金城变	10	630	504	504
40498	东台	明星港湾配电房#4变压器	10	800	640	640
40499	东台	长青十四配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40500	东台	长青三配变	10	400	320	320
40501	东台	长青十九配变	10	200	160	160
40502	东台	长青十五配变	10	400	320	320
40503	东台	南通中高房产箱变3210992001	10	500	400	400
40504	东台	长青34#配变	10	400	320	320
40505	东台	明星港湾配电房#2变压器	10	800	640	640
40506	东台	太平洋宾馆配变	10	400	320	320
40507	东台	富丽名苑#1配电室#2变压器	10	800	640	640
40508	东台	长青22配变	10	400	320	320
40509	东台	长青二配变	10	400	320	320
40510	东台	长青16配变	10	400	320	320
40511	东台	长青25配变	10	400	320	320
40512	东台	长青21配变	10	400	320	320
40513	东台	长青31号配变	10	400	320	320
40514	东台	储运宿舍配变	10	400	320	320
40515	东台	中江花苑配电室#2变	10	630	504	504
40516	东台	盛大华都开关站1#变压器	10	800	640	640
40517	东台	中江花苑配电室#4变	10	630	504	504
40518	东台	吕嘉园7#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40519	东台	红兰名苑开关站#2变压器	10	630	504	504
40520	东台	红兰名苑开关站#4变压器	10	630	504	504
40521	东台	红兰景苑配电室#4变	10	630	504	504
40522	东台	红兰名苑配电室#5变压器	10	630	504	504
40523	东台	吕嘉园1#配变	10	800	640	640
40524	东台	红兰名苑配电室#7变压器	10	630	504	504
40525	东台	东方一品#4变压器	10	630	504	504
40526	东台	吕嘉园5#配变	10	800	640	640
40527	东台	吕嘉园3#配变	10	800	640	640
40528	东台	东方一品#2变压器	10	630	504	504
40529	东台	博爱家园开关站#1变压器	10	800	640	640
40530	东台	盛大华都配电室3#变压器800kVA	10	800	640	640
40531	东台	红兰景苑配电室#1变	10	630	504	504
40532	东台	博爱家园开关站#4变压器	10	800	640	640
40533	东台	阳光新城配电室002#变	10	630	504	504
40534	东台	水产场八配变	10	400	320	320
40535	东台	水产场十一配变	10	400	320	320
40536	东台	水产场14#配变	10	400	315	315
40537	东台	塘南五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40538	东台	水产场十五配变	10	400	320	320
40539	东台	金翰苑6配变	10	630	504	504
40540	东台	改善3配变	10	200	160	160
40541	东台	金翰苑4配变	10	630	504	504
40542	东台	富洋新村5配变	10	630	504	504
40543	东台	富洋新村1配变	10	630	504	504
40544	东台	富洋新村13#配变	10	800	640	640
40545	东台	金翰苑2配变	10	630	504	504
40546	东台	富洋新村9#配变	10	800	640	640
40547	东台	富洋新村3配变	10	630	504	504
40548	东台	富洋新村7配变	10	630	504	504
40549	东台	富洋新村11#配变	10	800	640	640
40550	东台	富洋新村15#配变	10	800	640	640
40551	东台	改善9配变	10	400	320	320
40552	东台	坚强十配变	10	400	320	320
40553	东台	街道(九)配变	10	200	160	160
40554	东台	坚强十一配变	10	400	320	320
40555	东台	坚强6配变	10	400	320	320
40556	东台	街道十四配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40557	东台	街道二十配变	10	400	320	320
40558	东台	坚强四配变	10	400	320	320
40559	东台	街道二配变	10	400	320	320
40560	东台	街道五配变	10	400	320	320
40561	东台	街道十七配变	10	400	320	320
40562	东台	街道22#配变	10	400	320	320
40563	东台	水产场12#配变	10	200	160	160
40564	东台	水产场五配变	10	400	320	320
40565	东台	嵇南四配变	10	400	320	320
40566	东台	嵇南11#配变	10	400	320	320
40567	东台	嵇东四配变	10	400	320	320
40568	东台	水产场七配变	10	400	313	313
40569	东台	金水湾D区#1箱变#001变压器配电变压器	10	630	504	504
40570	东台	金水湾19#配变	10	800	640	640
40571	东台	金水湾（四）环网欧变	10	630	504	504
40572	东台	金水湾D区#2箱变002变压器配电变压器	10	630	504	504
40573	东台	金水湾（七）环网欧变	10	630	504	504
40574	东台	金水湾D区#3箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
40575	东台	金水湾（八）环网欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40576	东台	金水湾21#配变	10	800	640	640
40577	东台	金水湾D区#4箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
40578	东台	金水湾（六）环网欧变	10	630	504	504
40579	东台	金水湾（五）环网欧变	10	630	504	504
40580	东台	金水湾C区#11箱变011	10	630	504	504
40581	东台	金水湾C区#17箱变()	10	630	504	504
40582	东台	云顶水岸15#配变	10	800	640	640
40583	东台	金水湾B区配电所#2干变	10	1000	800	800
40584	东台	金水湾B区配电所#4干变	10	1000	800	800
40585	东台	金水湾C区#15箱变015001	10	630	504	504
40586	东台	云顶水岸3#配变	10	800	640	640
40587	东台	金水湾C区#18箱变018001	10	630	504	504
40588	东台	金水湾22#配变	10	800	640	640
40589	东台	云顶水岸13#配变	10	800	640	640
40590	东台	金水湾B区配电所#3干变	10	1000	800	800
40591	东台	金水湾C区#12箱变012001	10	630	504	504
40592	东台	金水湾C区#16箱变()	10	630	504	504
40593	东台	金水湾C区#13箱变	10	630	504	504
40594	东台	云顶水岸5#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40595	东台	云顶水岸1#配变	10	800	640	640
40596	东台	金水湾C区#10箱变001001	10	630	504	504
40597	东台	金水湾20#配变	10	800	640	640
40598	东台	金水湾D区6#箱变	10	630	504	504
40599	东台	云顶水岸7#配变	10	800	640	640
40600	东台	云顶水岸9#配变	10	800	640	640
40601	东台	金水湾D区7#箱变	10	630	504	504
40602	东台	金水湾C区#14箱变014	10	630	504	504
40603	东台	云顶水岸11#配变	10	800	640	640
40604	东台	金水湾B区#1箱变	10	630	504	504
40605	东台	金水湾B区#2箱变	10	630	504	504
40606	东台	金水湾D区5#箱变	10	630	504	504
40607	东台	周黄20#配变	10	200	160	160
40608	东台	周黄19#配变	10	200	160	160
40609	东台	开二19#配变	10	400	320	320
40610	东台	周黄25#配变	10	630	504	504
40611	东台	东岔八配变	10	200	160	160
40612	东台	通城佳苑2#配变	10	630	504	386
40613	东台	闸南10配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40614	东台	通城佳苑4#配变	10	630	504	386
40615	东台	东岔四配变	10	200	160	160
40616	东台	临塔安置区4#配变	10	630	504	386
40617	东台	临塔安置区3#配变	10	630	504	386
40618	东台	缪杭四配变	10	400	304	304
40619	东台	郁杨(7)配变	10	200	160	160
40620	东台	杜沈9#配变	10	200	160	160
40621	东台	东岔三配变	10	160	128	128
40622	东台	通新安置区开关站#9变压器	10	630	504	504
40623	东台	城北新寓2#配变	10	800	640	640
40624	东台	通新安置区开关站#1变压器	10	800	640	640
40625	东台	通新安置区开关站#3变压器	10	800	640	640
40626	东台	龙湘美境#1配变	10	600	480	480
40627	东台	城北新寓#6变压器配电变压器	10	630	504	504
40628	东台	通新安置区开关站#7变压器	10	630	504	504
40629	东台	通新安置区开关站#5变压器	10	630	504	504
40630	东台	城北新寓4配变	10	630	504	504
40631	东台	龙湘美境#3配变	10	600	480	480
40632	东台	通新安置区开关站#11变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40633	东台	黄海二期配电室#4变压器	10	630	504	504
40634	东台	嘉和名城2#配电室#7变压器	10	630	504	504
40635	东台	四唐23配变	10	400	320	320
40636	东台	北海桥2#配变	10	400	320	320
40637	东台	四唐10配变	10	400	320	320
40638	东台	龙湘美境#2配变	10	600	480	480
40639	东台	黄海二期#1开关站#2变	10	800	640	640
40640	东台	农杂公司配变	10	400	320	320
40641	东台	嘉和名城2#配电室#5变压器	10	630	504	504
40642	东台	缫丝厂宿舍配变	10	100	80	80
40643	东台	金北一配变	10	200	148	148
40644	东台	龙湘美境#4配变	10	600	480	480
40645	东台	缫丝厂宿舍#2配变	10	400	320	320
40646	东台	四唐6配变	10	400	320	320
40647	东台	黄海花苑一期#1配电室#3变	10	630	504	504
40648	东台	金北小学配变	10	400	320	320
40649	东台	四唐8配变	10	400	320	320
40650	东台	峰峰路箱变	10	500	400	400
40651	东台	嘉和名城开关站#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40652	东台	黄海一期#1开关站#2变	10	630	504	504
40653	东台	四唐14#配变	10	400	320	320
40654	东台	嘉和名城#1配电室#3变压器	10	800	640	640
40655	东台	黄海一期#1开关站#1变	10	630	504	504
40656	东台	黄海花苑一期#1配电室#4变	10	630	504	504
40657	东台	金陈社区公用变	10	200	160	160
40658	东台	灶西4配变	10	400	313	313
40659	东台	灶西九配变	10	400	320	320
40660	东台	灶西七配变	10	200	160	160
40661	东台	灶西5配变	10	400	320	320
40662	东台	灶西六配变	10	400	316	316
40663	东台	四唐十五配变	10	400	320	320
40664	东台	黄海二期配电室#3变压器	10	630	504	504
40665	东台	黄海二期#1开关站#1变	10	800	640	640
40666	东台	森活绿郡2#配电室6#变压器	10	800	640	640
40667	东台	森活绿郡4#变压器	10	800	640	640
40668	东台	书香名府#1配电室#7变压器	10	800	640	640
40669	东台	金北一#2配变	10	400	320	320
40670	东台	书香名府#1配电室#5变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40671	东台	农杂公司（二）配变	10	200	160	160
40672	东台	森活绿郡2#变压器	10	800	640	640
40673	东台	书香名府开关站#1变压器	10	800	640	640
40674	东台	光辉9配变	10	400	320	320
40675	东台	永合5配变	10	200	160	160
40676	东台	光辉5配变	10	200	160	160
40677	东台	光辉2配变	10	200	160	160
40678	东台	公用九配变(时堰)	10	400	320	320
40679	东台	时东9#配变	10	400	237	237
40680	东台	泰东工业园范隆公用配变	10	400	320	320
40681	东台	公用十三配变1	10	400	320	320
40682	东台	润洋壹品4#配电室14#变压器	10	800	640	640
40683	东台	金鹰御珑湾#2配电室#12变	10	800	640	640
40684	东台	八林新寓三期6#变压器	10	800	640	640
40685	东台	唯诚雅园1#变压器	10	400	320	320
40686	东台	君豪华庭#2开关站#8变压器	10	800	640	640
40687	东台	金鹰御珑湾#2开关站#10变	10	800	640	640
40688	东台	君豪华庭#2开关站#6变压器	10	800	640	640
40689	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40690	东台	八林新寓三期2#变压器	10	800	640	640
40691	东台	八林新寓三期8#变压器	10	800	640	640
40692	东台	君豪华庭#1开关站#2变压器	10	630	504	504
40693	东台	八林新寓三期10#变压器	10	800	640	640
40694	东台	润洋壹品#1开关站#4变压器	10	800	640	640
40695	东台	润洋壹品#2开关站#6变压器	10	800	640	640
40696	东台	金鹰御珑湾#1配电室#8变	10	800	640	640
40697	东台	惠阳路美式箱变	10	500	400	400
40698	东台	金鹰御珑湾#1开关站#2变	10	800	640	640
40699	东台	润洋壹品#3配电室10#变压器	10	800	640	640
40700	东台	润洋壹品#1开关站#2变压器	10	800	640	640
40701	东台	润洋壹品#3配电室12#变压器	10	800	640	640
40702	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭12#变	10	800	640	640
40703	东台	八林新寓三期4#变压器	10	800	640	640
40704	东台	润洋壹品#2开关站#8变压器	10	800	640	640
40705	东台	君豪华庭13#变	10	800	640	640
40706	东台	润洋壹品4#配电室16#变压器	10	800	640	640
40707	东台	金鹰御珑湾#1配电室#6变	10	800	640	640
40708	东台	金鹰御珑湾#1开关站#4变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40709	东台	君豪华庭#1开关站#4变压器	10	630	504	504
40710	东台	四海佳园1#配电室3#配变	10	630	504	504
40711	东台	四海佳园1#配电室4#配变	10	630	504	504
40712	东台	四海佳园3#配电室#7变压器	10	630	504	504
40713	东台	四海佳园2#配电室5#配变	10	630	504	504
40714	东台	海陵首府#2配电室#10变压器	10	800	640	640
40715	东台	海陵首府#1配电室#8变压器	10	800	640	640
40716	东台	海陵首府#2配电室#12变压器	10	800	640	640
40717	东台	海陵首府开关站#4变压器	10	800	640	640
40718	东台	海陵首府开关站#2变压器	10	800	640	640
40719	东台	海陵首府#1配电室#6变压器	10	800	640	640
40720	东台	联边十七配变	10	200	160	160
40721	东台	联边11#配变	10	200	160	160
40722	东台	吾悦和府15#变压器	10	800	640	386
40723	东台	吾悦和府19#变压器	10	630	504	386
40724	东台	万华嘉府9#变压器	10	800	640	386
40725	东台	吾悦和府25#变压器	10	630	504	386
40726	东台	吾悦广场金街配电室4#配变	10	800	640	386
40727	东台	万华嘉府12#变压器	10	800	640	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40728	东台	吾悦和府17#变压器	10	630	504	386
40729	东台	吾悦和府13#变压器	10	800	640	386
40730	东台	万华嘉府6#变压器	10	800	640	386
40731	东台	吾悦和府29#变压器	10	630	504	386
40732	东台	吾悦和府21#变压器	10	630	504	386
40733	东台	吾悦和府23#变压器	10	630	504	386
40734	东台	吾悦和府9#变压器	10	800	640	386
40735	东台	万华嘉府14#变压器	10	800	640	386
40736	东台	万华嘉府4#变压器	10	630	504	386
40737	东台	万华嘉府2#变压器	10	630	504	386
40738	东台	吾悦和府1#变压器	10	800	640	386
40739	东台	吾悦广场金街配电室2#配变	10	800	640	386
40740	东台	万华嘉府8#变压器	10	800	640	386
40741	东台	吾悦和府27#变压器	10	630	504	386
40742	东台	吾悦和府7#变压器	10	800	640	386
40743	东台	吾悦和府5#变压器	10	800	640	386
40744	东台	吾悦和府11#变压器	10	800	640	386
40745	东台	吾悦和府3#变压器	10	800	640	386
40746	东台	八林新寓二期2#配电室5#变	10	630	504	386

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40747	东台	八林新寓（三）欧变	10	500	365	365
40748	东台	八林新寓二期2#配电室8#变	10	630	504	386
40749	东台	八林新寓二期#1开关站11#变	10	800	640	386
40750	东台	八林公寓配电室#2变压器	10	800	640	386
40751	东台	八舍22配变	10	400	312	312
40752	东台	八林新寓（二）欧变	10	630	504	386
40753	东台	水景湾（一）箱变	10	630	504	386
40754	东台	水景湾（二）箱变	10	630	504	386
40755	东台	吾悦西公用变变压器	10	500	400	386
40756	东台	八林新寓（一）欧变	10	500	400	386
40757	东台	八林新寓（四）欧变	10	500	400	386
40758	东台	鼓楼雅苑配电室#2变	10	400	320	320
40759	东台	八林新寓二期#1配电室#1变	10	630	504	386
40760	东台	八林新寓二期#1配电室#4变	10	630	504	386
40761	东台	八舍七配变	10	630	504	386
40762	东台	明星港湾配电房#1变压器	10	800	640	640
40763	东台	圣溪府8#配变	10	800	640	640
40764	东台	圣溪府2#配变	10	800	640	640
40765	东台	八林新寓三期9#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40766	东台	八舍#26配变	10	200	160	160
40767	东台	润洋壹品#3配电室11#变压器	10	800	640	640
40768	东台	八林新寓三期3#变压器	10	800	640	640
40769	东台	八林新寓二期#1配电室#2变	10	630	504	504
40770	东台	八林新寓三期7#变压器	10	800	640	640
40771	东台	圣溪府6#配变	10	800	640	640
40772	东台	润洋壹品#2开关站#7变压器	10	800	640	640
40773	东台	润洋壹品#1开关站#1变压器	10	800	640	640
40774	东台	八舍二配变	10	400	320	320
40775	东台	城发瑞府10#配变	10	800	640	640
40776	东台	城发瑞府7#配变	10	800	640	640
40777	东台	润洋壹品#2开关站#5变压器	10	800	640	640
40778	东台	城发瑞府1#配变	10	800	640	640
40779	东台	八林新寓二期2#配电室6#变	10	630	504	504
40780	东台	八林新寓二期2#配电室7#变	10	630	504	504
40781	东台	八林新寓三期1#变压器	10	800	640	640
40782	东台	八林新寓二期#1配电室#3变	10	630	504	504
40783	东台	富丽名苑#1配电室#1变压器	10	800	640	640
40784	东台	八舍25#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40785	东台	润洋壹品#1开关站#3变压器	10	800	640	640
40786	东台	润洋壹品4#配电室13#变压器	10	800	640	640
40787	东台	八林新寓二期#1开关站12#变	10	800	640	640
40788	东台	明星港湾配电房#3变压器	10	800	640	640
40789	东台	城发瑞府5#配变	10	800	640	640
40790	东台	城发瑞府3#配变	10	800	640	640
40791	东台	八舍二十四配变	10	50	40	40
40792	东台	八林新寓三期5#变压器	10	800	640	640
40793	东台	八林新寓二期#1开关站9#变	10	800	640	640
40794	东台	八舍33#配变	10	400	320	320
40795	东台	润洋壹品#3配电室9#变压器	10	800	640	640
40796	东台	润洋壹品4#配电室15#变压器	10	800	640	640
40797	东台	圣溪府4#配变	10	800	640	640
40798	东台	君豪华庭#1开关站#3变压器	10	630	504	504
40799	东台	君豪华庭14#变	10	800	640	640
40800	东台	双玺1#配电室6#变压器	10	800	640	640
40801	东台	双玺开关站4#变压器	10	800	640	640
40802	东台	双玺开关站2#变压器	10	800	640	640
40803	东台	八林公寓配电室#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40804	东台	唯诚雅园2#变压器	10	400	320	320
40805	东台	双玺2#配电室10#变压器	10	800	640	640
40806	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭9#变	10	800	640	640
40807	东台	君豪华庭#2开关站#5变压器	10	800	640	640
40808	东台	双玺1#配电室8#变压器	10	800	640	640
40809	东台	君豪华庭#2开关站#7变压器	10	800	640	640
40810	东台	君豪华庭#1配电室君豪华庭11#变	10	800	640	640
40811	东台	君豪华庭#1开关站#1变压器	10	630	504	504
40812	东台	双玺2#配电室12#变压器	10	800	640	640
40813	东台	时南8#配变	10	200	146	146
40814	东台	陶东十一配变	10	400	292	292
40815	东台	陶思14#配变	10	400	320	320
40816	东台	黄柏4#配变	10	200	157	157
40817	东台	黄柏一配变	10	200	157	157
40818	东台	陶东八配变	10	400	320	320
40819	东台	陶思9配变	10	400	320	320
40820	东台	陶思15配变	10	400	320	320
40821	东台	陶思七配变	10	400	320	320
40822	东台	周黄18#配变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40823	东台	周黄21#配变	10	400	320	320
40824	东台	开一23配变	10	400	320	320
40825	东台	草舍29#配变	10	400	312	312
40826	东台	开一53#配变	10	400	320	320
40827	东台	开一#54配变	10	400	320	320
40828	东台	开一60#配变	10	400	313	313
40829	东台	开一12配变	10	400	307	307
40830	东台	开一18#配变	10	400	311	311
40831	东台	开一52#配变	10	400	320	320
40832	东台	草舍26#配变	10	400	320	320
40833	东台	草舍11#配变	10	400	320	320
40834	东台	草舍3#配变	10	400	320	320
40835	东台	草舍24#配变	10	400	320	320
40836	东台	草舍二配变	10	315	252	252
40837	东台	草舍1配变	10	400	320	320
40838	东台	草舍12#配变	10	400	320	320
40839	东台	草舍23#配变	10	400	320	320
40840	东台	草舍31#配变	10	500	400	400
40841	东台	草舍36配变	10	400	314	314

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40842	东台	草舍30#配变	10	500	400	400
40843	东台	草舍十配变	10	400	320	320
40844	东台	草舍19配变	10	400	320	320
40845	东台	草舍28#配变	10	400	320	320
40846	东台	草西3#配变	10	400	320	320
40847	东台	开一31#配变	10	400	320	320
40848	东台	开一30#配变	10	400	320	320
40849	东台	开一17配变	10	400	320	320
40850	东台	草西5#配变	10	200	160	160
40851	东台	开一57配变	10	400	320	320
40852	东台	青二2配变	10	400	320	320
40853	东台	金蒲园小区变	10	630	504	504
40854	东台	汇富广场箱式变	10	630	504	504
40855	东台	青二6配变	10	200	160	160
40856	东台	青二7配变	10	200	160	160
40857	东台	罗二#25配变	10	400	320	320
40858	东台	青一13#配变	10	400	320	320
40859	东台	碧水湾配电室1#变压器	10	630	504	504
40860	东台	青二19#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40861	东台	碧水湾配电室#2变压器	10	630	504	504
40862	东台	溱东公用31#配变	10	400	320	320
40863	东台	青一22#	10	400	320	320
40864	东台	罗二8配变	10	400	320	320
40865	东台	罗二7配变	10	400	320	320
40866	东台	罗二4配变	10	400	320	320
40867	东台	开一33配变	10	400	320	320
40868	东台	开二26#配变	10	400	320	320
40869	东台	开二25#配变	10	400	310	310
40870	东台	开二24#配变	10	400	320	320
40871	东台	开二27#配变	10	400	320	320
40872	东台	开二28#配变	10	400	320	320
40873	东台	青二10配变	10	400	320	320
40874	东台	周黄6配变	10	400	320	320
40875	东台	罗二23配变	10	200	160	160
40876	东台	公用变1配变	10	400	320	320
40877	东台	雅河二期	10	400	320	320
40878	东台	公用变2配变。	10	200	160	160
40879	东台	公用12#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40880	东台	碧水湾配电室#4变压器	10	630	504	504
40881	东台	罗二11配变	10	315	252	252
40882	东台	公用变20#配变	10	200	160	160
40883	东台	公用13#配变	10	200	160	160
40884	东台	公用14#配变	10	200	160	160
40885	东台	碧水湾配电室#3变压器	10	630	504	504
40886	东台	溱东公用4#配变	10	400	320	320
40887	东台	溱东公用26#配变	10	400	320	320
40888	东台	公用11#配变	10	200	160	160
40889	东台	溱东公用30#配变	10	400	320	320
40890	东台	四唐7配变	10	200	160	160
40891	东台	开二1配变	10	315	252	252
40892	东台	开一34配变	10	400	320	320
40893	东台	开三2配变	10	400	320	320
40894	东台	开一59配变	10	400	312	312
40895	东台	卧龙湾1#配变	10	800	640	640
40896	东台	开一2配变	10	400	320	320
40897	东台	水产场2配变	10	200	160	160
40898	东台	水产场6#配变	10	400	318	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40899	东台	开一46#配变	10	630	498	498
40900	东台	水产场7#配变	10	200	160	160
40901	东台	溱东公用9#配变	10	400	320	320
40902	东台	开二15#配变	10	400	320	320
40903	东台	开二20#配变	10	400	320	320
40904	东台	开二9配变	10	400	320	320
40905	东台	开二10配变	10	400	320	320
40906	东台	水产场4#配变	10	400	320	320
40907	东台	开一35配变	10	400	320	320
40908	东台	开一27配变	10	400	320	320
40909	东台	水产场5#配变	10	400	320	320
40910	东台	开三3#配变	10	400	316	316
40911	东台	开二21配变	10	400	320	320
40912	东台	开一45#配变	10	400	320	320
40913	东台	开二5配变	10	400	320	320
40914	东台	开二3配变	10	400	320	320
40915	东台	开一22#配变	10	630	504	504
40916	东台	开一39#配变	10	400	320	320
40917	东台	开一44#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40918	东台	开二31配变	10	400	317	317
40919	东台	开二23配变	10	400	320	320
40920	东台	开二4配变	10	400	320	320
40921	东台	大洋15#配变	10	200	160	160
40922	东台	甘港十配变(节能)	10	200	128	128
40923	东台	甘港18配变	10	500	400	400
40924	东台	甘港十四配变	10	200	160	160
40925	东台	甘港25#配变	10	630	504	504
40926	东台	甘港九配变	10	400	311	311
40927	东台	潘介1配变	10	200	160	160
40928	东台	甘港5配变	10	400	320	320
40929	东台	甘港十五配变	10	400	320	320
40930	东台	甘港十一配变	10	315	240	240
40931	东台	丁北工业区1#配变	10	400	294	294
40932	东台	甘港20#配变	10	400	184	184
40933	东台	甘港4配变	10	400	320	320
40934	东台	潘介7#配变	10	400	320	320
40935	东台	甘港26#配变	10	630	504	504
40936	东台	甘港7配变(节能)	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40937	东台	下灶#6配变	10	400	320	320
40938	东台	东光11台片	10	400	320	320
40939	东台	建设二台片	10	200	160	160
40940	东台	下灶#7配变	10	400	320	320
40941	东台	东光9#配变	10	200	141	141
40942	东台	东光14#配变	10	200	160	160
40943	东台	东光三台片10KVS11变压器	10	400	320	320
40944	东台	大港9#配变	10	400	320	320
40945	东台	审计局配变	10	315	252	252
40946	东台	商业新村配电室#6变压器	10	800	640	640
40947	东台	鑫光公寓(一)	10	630	504	504
40948	东台	金海康城（三）环网欧变	10	630	504	504
40949	东台	工业新村配变	10	400	320	320
40950	东台	鑫光公寓(三)	10	630	504	504
40951	东台	气象站(一)配变	10	400	320	320
40952	东台	金海康城（一）欧变	10	630	504	504
40953	东台	气象站（三）配变	10	400	320	320
40954	东台	兴城国际小区新增2#变压器	10	200	160	160
40955	东台	金色佳园(一)美变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40956	东台	供销职校配变	10	400	320	320
40957	东台	金海康城（二）环网欧变	10	630	504	504
40958	东台	世纪大厦（一）环网欧变	10	630	504	504
40959	东台	文正苑开关站#1变压器800kVA	10	800	640	640
40960	东台	北海花苑（三）环网欧变	10	630	504	504
40961	东台	北海花苑（一）环网美变	10	630	504	504
40962	东台	北海花苑（二）美变	10	630	504	504
40963	东台	金海康城（四）欧变	10	630	504	504
40964	东台	鑫光公寓（二）	10	630	504	504
40965	东台	北海花苑（四）环网欧变.	10	630	504	504
40966	东台	文正苑配电室4#变压器配电变压器	10	800	640	640
40967	东台	商业新村开关站#4变压器	10	800	640	640
40968	东台	永胜路变压器	10	400	320	320
40969	东台	气象站（二）美变	10	400	320	320
40970	东台	商业新村开关站#1变压器	10	800	640	640
40971	东台	金海中路配变	10	400	320	320
40972	东台	内衣厂配变	10	400	320	320
40973	东台	北海花苑（五）环网欧变	10	630	504	504
40974	东台	文正苑配电室6#变压器配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40975	东台	商业新村配电室#7变压器	10	800	640	640
40976	东台	北海花苑（六）环网欧变	10	630	504	504
40977	东台	世纪大厦（二）欧变	10	630	504	504
40978	东台	泓盛大厦变电所#1	10	400	320	320
40979	东台	金海东路配变	10	315	252	252
40980	东台	蔡六七配变	10	200	160	160
40981	东台	红光28#配变	10	400	320	320
40982	东台	蔡六19#配变	10	200	62	62
40983	东台	北海17配变	10	200	160	160
40984	东台	蔡六#20配变	10	200	131	131
40985	东台	北海九配变	10	200	160	160
40986	东台	北海一配变	10	200	160	160
40987	东台	红光12配变	10	315	252	252
40988	东台	蔡六2配变	10	400	320	320
40989	东台	蔡六新村二配变	10	1000	800	800
40990	东台	化肥厂宿舍二号配变	10	400	320	320
40991	东台	蔡六五配变	10	200	160	160
40992	东台	红光18配变	10	200	160	160
40993	东台	蔡六十二配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
40994	东台	蔡六(14)配变	10	400	295	295
40995	东台	蔡六新村四配变	10	630	504	504
40996	东台	红光16配变,	10	200	160	160
40997	东台	红光29配变	10	400	303	303
40998	东台	蔡六21#配变	10	400	320	320
40999	东台	北海28配变	10	200	160	160
41000	东台	蔡六16号配变	10	400	320	320
41001	东台	蔡六9配变	10	200	160	160
41002	东台	红光31#配变	10	200	160	160
41003	东台	化肥厂宿舍配变	10	400	320	320
41004	东台	富新1配变	10	200	152	152
41005	东台	新团十三配变	10	400	320	320
41006	东台	新团20配变	10	200	160	160
41007	东台	新团18配变	10	400	320	320
41008	东台	李舍8#配变	10	200	160	160
41009	东台	水上服务区配变	10	200	160	160
41010	东台	长青七配变	10	400	320	320
41011	东台	长青24配变	10	400	320	320
41012	东台	八舍23配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41013	东台	李舍19#配变	10	200	160	160
41014	东台	李舍九配变	10	200	146	146
41015	东台	长青五配变	10	630	504	504
41016	东台	八舍21配变	10	400	320	320
41017	东台	天樾府8#配变	10	800	640	640
41018	东台	金阳房产3配变	10	800	640	640
41019	东台	金阳广场三期3#配变	10	630	504	504
41020	东台	东方新城6号配变	10	200	160	160
41021	东台	金阳广场三期1#配变	10	630	504	504
41022	东台	金阳广场三期5#配变	10	800	640	640
41023	东台	金阳房产一配变	10	800	640	640
41024	东台	天樾府2#配变	10	800	640	640
41025	东台	天樾府4#配变	10	630	504	504
41026	东台	天樾府6#配变	10	630	504	504
41027	东台	人才公寓2配变	10	630	504	504
41028	东台	金融城6#变压器	10	800	640	640
41029	东台	东域名苑4配变	10	800	640	640
41030	东台	东域名苑13配变	10	800	640	640
41031	东台	金融城2#变压器	10	800	633	633

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41032	东台	金融城10#变压器	10	630	504	504
41033	东台	金融城12#变压器	10	630	500	500
41034	东台	碧桂园8#配变	10	800	640	640
41035	东台	金融城4#变压器	10	800	639	639
41036	东台	碧桂园6配变	10	800	640	640
41037	东台	东域名苑5配变	10	800	640	640
41038	东台	金融城14#变压器	10	630	504	504
41039	东台	金鑫花园3#变	10	800	640	640
41040	东台	碧桂园4配变	10	800	640	640
41041	东台	东域名苑2配变	10	800	640	640
41042	东台	金鑫花园1#变	10	800	640	640
41043	东台	东域名苑12配变	10	800	640	640
41044	东台	金融城8#变压器	10	800	628	628
41045	东台	东域名苑7配变	10	800	640	640
41046	东台	未来城4#配变	10	800	640	640
41047	东台	东域名苑10配变	10	800	640	640
41048	东台	金融城16#变压器	10	630	486	486
41049	东台	金鑫花园5#变	10	800	640	640
41050	东台	刘沟五配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41051	东台	刘沟7台区	10	400	320	320
41052	东台	大凡8配变	10	200	160	160
41053	东台	集镇10配变（台南）	10	400	320	320
41054	东台	丁堡一配变	10	400	320	320
41055	东台	集镇04配变	10	80	64	64
41056	东台	台东3配变	10	200	160	160
41057	东台	台东10配变	10	100	80	80
41058	东台	红光10配变	10	200	137	137
41059	东台	台东5#配变	10	400	320	320
41060	东台	台东21配变	10	400	320	320
41061	东台	台东7配变	10	400	320	320
41062	东台	台东4配变	10	200	160	160
41063	东台	台东16配变	10	200	133	133
41064	东台	富新2配变	10	400	320	320
41065	东台	富新8配变	10	200	160	160
41066	东台	钱陈新村5配变	10	630	504	504
41067	东台	钱陈新村9配变	10	630	504	504
41068	东台	钱陈新村17变压器	10	800	640	640
41069	东台	钱陈新村7配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41070	东台	红光6配变	10	160	128	128
41071	东台	麒麟府2配变	10	630	504	504
41072	东台	红光15配变	10	400	320	320
41073	东台	麒麟府8配变	10	630	504	504
41074	东台	钱陈新村11配变	10	630	504	504
41075	东台	钱陈新村19变压器	10	800	640	640
41076	东台	红光十七配变	10	400	320	320
41077	东台	麒麟府6配变	10	630	504	504
41078	东台	麒麟府4配变	10	630	504	504
41079	东台	钱陈新村3配变	10	630	504	504
41080	东台	钱陈新村27变压器	10	800	640	640
41081	东台	钱陈新村23变压器	10	800	640	640
41082	东台	钱陈新村25变压器	10	800	640	640
41083	东台	钱陈新村13变压器	10	800	640	640
41084	东台	红光二配变	10	400	320	320
41085	东台	钱南4配变	10	100	80	80
41086	东台	钱陈新村1配变	10	630	504	504
41087	东台	钱陈新村21变压器	10	800	640	640
41088	东台	钱陈新村15变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41089	东台	伟嘉3配变	10	630	504	504
41090	东台	伟嘉4配变	10	630	504	504
41091	东台	北海12#配变	10	400	320	320
41092	东台	伟嘉1配变	10	630	504	504
41093	东台	伟嘉5配变	10	630	504	504
41094	东台	东台北海27#配变	10	400	320	320
41095	东台	伟嘉8配变	10	630	504	504
41096	东台	原种场三配变	10	200	160	160
41097	东台	伟嘉7配变	10	630	504	504
41098	东台	伟嘉2配变	10	630	504	504
41099	东台	伟嘉10配变	10	630	504	504
41100	东台	北海七配变	10	200	160	160
41101	东台	原种场一配变	10	400	320	320
41102	东台	伟嘉9配变	10	630	504	504
41103	东台	城北新寓三期9#配变	10	400	320	320
41104	东台	蟒河17配变	10	200	160	160
41105	东台	正团14配变	10	200	160	160
41106	东台	蟒河十一配变	10	200	160	160
41107	东台	天邑一品配电房#5变压器800KVA配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41108	东台	天邑一品开关站#1	10	630	504	504
41109	东台	天邑一品配电房#4变压器800KVA配变	10	800	640	640
41110	东台	农民公寓配变	10	400	320	320
41111	东台	农民公寓箱变030011	10	250	200	200
41112	东台	10kV新城名府配电室#4变压器	10	800	640	640
41113	东台	10kV新城名府配电室#2变压器	10	800	640	640
41114	东台	新城名府6#变压器	10	630	499	499
41115	东台	远东公馆#2配电室#6配变	10	800	640	640
41116	东台	远东公馆开关站#2变压器	10	800	640	640
41117	东台	远东公馆#2配电室#8配变	10	800	640	640
41118	东台	名仕雅苑二配变配电变压器	10	630	504	504
41119	东台	远东公馆#1配电室#4变压器	10	800	640	640
41120	东台	名仕雅苑四配变配电变压器	10	630	504	504
41121	东台	通榆小区1#配变	10	630	478	478
41122	东台	凯帝京都17#变压器	10	800	640	640
41123	东台	东海国际#14变压器	10	800	640	640
41124	东台	东海国际4配变	10	630	504	504
41125	东台	凯帝京都8配变	10	800	640	640
41126	东台	东海国际2配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41127	东台	凯帝京都6配变	10	800	640	640
41128	东台	东海国际6配变	10	630	504	504
41129	东台	东海国际8配变	10	630	504	504
41130	东台	滨河花园（二）欧式箱变	10	630	504	504
41131	东台	城北新寓三期4变压器	10	630	504	504
41132	东台	城北新寓三期2变压器	10	630	504	504
41133	东台	凯帝京都1#变	10	800	640	640
41134	东台	东海国际#12变压器	10	800	640	640
41135	东台	城北新寓三期8变压器	10	630	504	504
41136	东台	滨河花园（六）欧式箱变019	10	630	504	504
41137	东台	凯帝京都19#变压器	10	800	640	640
41138	东台	东海国际#10变压器	10	800	640	640
41139	东台	滨河花园（一）欧式箱变	10	630	504	504
41140	东台	凯帝京都3#变	10	800	640	640
41141	东台	滨河花园（四）欧式箱变	10	630	504	504
41142	东台	滨河花园（五）欧变箱变	10	630	504	504
41143	东台	城北新寓三期6变压器	10	630	504	504
41144	东台	滨河花园（三）欧式箱变	10	630	504	504
41145	东台	云顶水岸4#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41146	东台	吾悦和府4#变压器	10	800	640	640
41147	东台	云顶水岸16#配变	10	800	640	640
41148	东台	吾悦广场金街配电室1#配变	10	800	640	640
41149	东台	虹润华府5#变压器	10	630	504	504
41150	东台	吾悦和府18#变压器	10	800	640	640
41151	东台	云顶水岸14#配变	10	800	640	640
41152	东台	吾悦和府14#变压器	10	800	640	640
41153	东台	吾悦广场金街配电室3#配变	10	800	640	640
41154	东台	吾悦和府8#变压器	10	800	640	640
41155	东台	云顶水岸8#配变	10	800	640	640
41156	东台	云顶水岸10#配变	10	800	640	640
41157	东台	云顶水岸12#配变	10	800	640	640
41158	东台	虹润华府11#变压器	10	630	504	504
41159	东台	吾悦和府10#变压器	10	800	640	640
41160	东台	虹润华府9#变压器	10	630	504	504
41161	东台	吾悦和府16#变压器	10	800	640	640
41162	东台	云顶水岸6#配变	10	800	640	640
41163	东台	吾悦和府20#变压器	10	800	640	640
41164	东台	虹润华府开关站#1变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41165	东台	虹润华府7#变压器	10	630	504	504
41166	东台	吾悦和府2#变压器	10	800	640	640
41167	东台	吾悦和府24#变压器	10	630	504	504
41168	东台	吾悦和府30#变压器	10	800	640	640
41169	东台	云顶水岸2#配变	10	800	640	640
41170	东台	虹润华府开关站#3变压器	10	800	640	640
41171	东台	吾悦和府28#变压器	10	800	640	640
41172	东台	吾悦和府22#变压器	10	800	640	640
41173	东台	吾悦和府6#变压器	10	800	640	640
41174	东台	吾悦和府26#变压器	10	630	504	504
41175	东台	吾悦和府12#变压器	10	800	640	640
41176	东台	谢庄四配变（时堰）	10	400	308	308
41177	东台	塘东12#配变	10	400	320	320
41178	东台	塘东13#配变	10	315	252	252
41179	东台	塘坝12#配变	10	200	160	160
41180	东台	塘东十四台片	10	400	317	317
41181	东台	朝阳新村A区4号楼配变	10	400	320	320
41182	东台	金鹰盛世花园开关站#4变压器	10	800	640	640
41183	东台	东门小区（一）配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41184	东台	金鹰盛世花园配电室#6变压器	10	800	640	640
41185	东台	朝阳新村A区2号楼配变	10	400	320	320
41186	东台	朝阳小区配变	10	400	320	320
41187	东台	朝阳新村配变	10	200	160	160
41188	东台	金鹰盛世花园开关站#2变压器	10	800	640	640
41189	东台	皮防院配变	10	500	400	400
41190	东台	东门小区(二) 配变	10	400	320	320
41191	东台	东门桥2号配变	10	500	400	400
41192	东台	朝阳新村B区5号楼配变	10	200	160	160
41193	东台	朝阳新村B区8号楼配变	10	400	320	320
41194	东台	朝阳新村B区11号楼配变	10	200	160	160
41195	东台	金鹰盛世花园配电室#8变压器	10	800	640	640
41196	东台	朝阳新村B区4号楼变压器	10	200	160	160
41197	东台	朝阳新村B区10号楼配变	10	200	160	160
41198	东台	朝阳新村B区6号楼变压器	10	400	320	320
41199	东台	海德广场4#配电变压器	10	800	640	640
41200	东台	乐意5#配变	10	200	160	160
41201	东台	海德广场2#配电变压器	10	800	640	640
41202	东台	中农联云仓2#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41203	东台	中农联云仓5#变压器	10	800	640	640
41204	东台	大村7#配变(节能)	10	200	155	155
41205	东台	大同六配变	10	200	160	160
41206	东台	大村三配变	10	315	252	252
41207	东台	安乐五配变	10	400	320	320
41208	东台	三曹十一配变	10	200	160	160
41209	东台	大同8#配变	10	400	320	320
41210	东台	茱织华庄园1#变	10	1250	1000	1000
41211	东台	安乐8#配变（节能利用）	10	200	160	160
41212	东台	扎垛18配变	10	200	160	160
41213	东台	种子场配变	10	200	160	160
41214	东台	扎垛17配变	10	400	320	320
41215	东台	中农联云仓4#变压器	10	800	640	640
41216	东台	大村8#配变	10	100	80	80
41217	东台	乐意一配变	10	200	160	160
41218	东台	四唐9配变	10	200	160	160
41219	东台	蔡六新村一配变	10	1000	800	800
41220	东台	钱陈新村16变压器	10	800	640	640
41221	东台	凤凰郡6配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41222	东台	凤凰郡12配变	10	800	640	640
41223	东台	钱陈新村28变压器	10	800	640	640
41224	东台	钱陈新村20变压器	10	800	640	640
41225	东台	钱陈新村6配变	10	630	504	504
41226	东台	帝逸国际8配变	10	800	640	640
41227	东台	钱陈新村10配变	10	630	504	504
41228	东台	凤凰郡尚苑5#配变	10	800	639	639
41229	东台	钱陈新村12配变	10	630	504	504
41230	东台	凤凰郡尚苑3#配变	10	800	640	640
41231	东台	钱陈新村26变压器	10	800	640	640
41232	东台	凤凰郡8配变	10	630	504	504
41233	东台	凤凰郡4配变	10	800	640	640
41234	东台	凤凰郡10配变	10	630	504	504
41235	东台	凤凰郡尚苑7#配变	10	800	640	640
41236	东台	钱陈新村8配变	10	630	504	504
41237	东台	凤凰郡2配变	10	800	640	640
41238	东台	钱陈新村14变压器	10	800	640	640
41239	东台	帝逸国际6配变	10	800	640	640
41240	东台	钱陈新村18变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41241	东台	蔡六新村三配变	10	630	494	494
41242	东台	钱陈新村2配变	10	630	504	504
41243	东台	钱陈新村24变压器	10	800	640	640
41244	东台	凤凰郡尚苑1#配变	10	800	640	640
41245	东台	钱陈新村22变压器	10	800	640	640
41246	东台	钱陈新村4配变	10	630	504	504
41247	东台	沙杨七配变	10	200	160	160
41248	东台	沙杨2#配变	10	400	314	314
41249	东台	塘坝五配变	10	400	320	320
41250	东台	沙杨五配变	10	400	320	320
41251	东台	塘坝一配变	10	400	320	320
41252	东台	沙杨14#配变	10	200	160	160
41253	东台	塘南九配变(专项)	10	400	314	314
41254	东台	沙杨13#配变	10	200	160	160
41255	东台	塘坝13#配变	10	200	160	160
41256	东台	塘坝11#配变	10	200	160	160
41257	东台	徐舍3#配变(节能)	10	200	160	160
41258	东台	辞郎12#配变	10	200	160	160
41259	东台	辞郎十一配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41260	东台	辞郎4#配变	10	400	320	320
41261	东台	徐舍4#配变	10	200	160	160
41262	东台	徐舍1#配变	10	400	320	320
41263	东台	徐舍7#配变	10	200	145	145
41264	东台	辞郎1#配变	10	200	160	160
41265	东台	辞郎5#配变	10	400	320	320
41266	东台	集镇10#配变	10	50	40	40
41267	东台	溪北三号配变	10	400	320	320
41268	东台	嵇东16#配变	10	400	320	320
41269	东台	泰山四期#8变压器	10	800	640	640
41270	东台	唐介14配变（节能）	10	200	146	146
41271	东台	泰山四期2#变压器	10	800	640	640
41272	东台	泰山四期4#变压器	10	630	504	504
41273	东台	西溪三期#3配电室#9变压器	10	800	640	640
41274	东台	泰山四期6#变压器	10	630	504	504
41275	东台	西溪三期#1配电室#5变压器	10	800	640	640
41276	东台	泰山四期#10变压器	10	800	640	640
41277	东台	三曹五配变(节能)	10	200	160	160
41278	东台	西溪三期#1开关站#1配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41279	东台	西溪三期#1开关站#3配变	10	800	640	640
41280	东台	唐介13#配变	10	200	160	160
41281	东台	城西3#配变	10	400	306	306
41282	东台	西溪三期#2配电室#7变压器	10	800	640	640
41283	东台	海堤五配变	10	200	160	160
41284	东台	建海四配变	10	200	160	160
41285	东台	海堤四配变	10	100	80	80
41286	东台	海堤八配变	10	200	160	160
41287	东台	前哨十配变	10	200	160	160
41288	东台	海堤七配变	10	400	320	320
41289	阜宁	益林益小2#公变	10	630	494	0
41290	阜宁	阜城缪黄安置楼3#箱变	10	630	476	476
41291	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	476	0
41292	阜宁	阜宁航运宿舍箱变	10	630	468	468
41293	阜宁	药监局公变（杆箱）	10	500	368	368
41294	阜宁	四通花苑1#变	10	630	367	367
41295	阜宁	阜宁城北法庭公变	10	400	314	314
41296	阜宁	新沟新东一组公变	10	400	313	313
41297	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41298	阜宁	羊寨小街桥头公变	10	400	313	313
41299	阜宁	益林益小3#公变	10	400	313	0
41300	阜宁	阜城顾庄二组公变	10	400	313	313
41301	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	310	0
41302	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	309	0
41303	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	309	309
41304	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	308	0
41305	阜宁	阜城缪黄十组公变	10	400	307	307
41306	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	307	0
41307	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	307	0
41308	阜宁	羊寨王山堆上码头公变	10	400	307	307
41309	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	306	0
41310	阜宁	新沟殷桥电站1#公变	10	400	306	306
41311	阜宁	羊寨小街西公变	10	400	305	305
41312	阜宁	新沟新东十二组1#公变	10	400	305	305
41313	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	304	0
41314	阜宁	羊寨小街园盘公变	10	400	304	304
41315	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	304	0
41316	阜宁	羊寨沙淤东站2号公变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41317	阜宁	羊寨沙於码头公变	10	400	302	302
41318	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	301	0
41319	阜宁	东风路8#公变（杆箱）箱变配电变压器	10	630	299	299
41320	阜宁	新沟新东康居1#公变	10	400	299	299
41321	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	299	0
41322	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	299	0
41323	阜宁	陈集东营东站公变	10	400	298	0
41324	阜宁	羊寨建设中站变	10	400	297	297
41325	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	297	0
41326	阜宁	羊寨小街安北路公变	10	400	296	296
41327	阜宁	阜城缪黄五组东公变	10	400	295	295
41328	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	295	0
41329	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	295	0
41330	阜宁	新沟毛湾五组1#公变	10	400	294	294
41331	阜宁	陈集岳庄电站配变	10	400	293	0
41332	阜宁	羊寨渠东村站2号公变	10	400	292	292
41333	阜宁	羊寨大巷路公变	10	400	292	292
41334	阜宁	陈集三殷中站1#配变	10	400	292	0
41335	阜宁	新沟前吉北站公变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41336	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	291	0
41337	阜宁	陈集三股七组配变分流	10	400	291	0
41338	阜宁	陈集三股北站1#配变	10	400	290	0
41339	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	290	0
41340	阜宁	新沟毛湾三四组公变	10	400	289	289
41341	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	288	0
41342	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	287	0
41343	阜宁	羊寨国税局公变	10	400	286	286
41344	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	285	0
41345	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	285	0
41346	阜宁	胜利路7#公变（杆箱）	10	400	284	284
41347	阜宁	新沟东季电站1#公变	10	400	284	284
41348	阜宁	陈集三股南站公变	10	400	284	0
41349	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	283	0
41350	阜宁	酱醋厂公变	10	400	283	283
41351	阜宁	阜城三阳二七组南公变	10	400	283	283
41352	阜宁	新沟前吉一组公变	10	400	282	282
41353	阜宁	新沟新东北站公变	10	400	281	281
41354	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	281	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41355	阜宁	胜利路1#公变（杆箱）	10	400	280	280
41356	阜宁	新沟东季东站1#公变	10	400	279	279
41357	阜宁	新沟胡湾七九组1#公变	10	400	278	278
41358	阜宁	羊寨外口北站变	10	400	278	278
41359	阜宁	羊寨生产南站公变	10	400	278	278
41360	阜宁	益林食品桥公变	10	400	278	0
41361	阜宁	益林淮海公变	10	400	278	0
41362	阜宁	阜城缪黄九组公变	10	400	277	277
41363	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	276	0
41364	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	275	0
41365	阜宁	新沟东季八九组1#公变	10	400	275	275
41366	阜宁	新沟岗河南站公变	10	400	274	274
41367	阜宁	新沟东季电站2#公变	10	400	273	273
41368	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	273	0
41369	阜宁	新沟前吉六组公变	10	400	273	273
41370	阜宁	新沟毛湾电站1#公变	10	400	272	272
41371	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	272	0
41372	阜宁	陈集镇大刘东站	10	400	272	0
41373	阜宁	陈集三股九组公变	10	400	271	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41374	阜宁	阜城头灶九组公变	10	400	270	270
41375	阜宁	新沟新东康居2#公变	10	400	269	269
41376	阜宁	新沟北湾一三组1#公变	10	400	268	268
41377	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	268	0
41378	阜宁	新沟岗河三组公变	10	400	268	268
41379	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	267	0
41380	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	267	0
41381	阜宁	羊寨敬老院公变	10	400	265	265
41382	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	263	0
41383	阜宁	新沟大墩北站1#公变	10	400	263	263
41384	阜宁	新沟镇区六号公变	10	400	262	262
41385	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	261	0
41386	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	261	0
41387	阜宁	老计量局公变（杆箱）	10	400	260	260
41388	阜宁	东风路4#公变（杆箱）	10	500	260	260
41389	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	260	0
41390	阜宁	阜城头灶八组公变	10	400	260	260
41391	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	259	0
41392	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	259	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41393	阜宁	阜城缪黄五、十一组公变	10	400	258	258
41394	阜宁	羊寨中心街2#变	10	400	258	258
41395	阜宁	羊寨世明北站公变	10	400	256	256
41396	阜宁	陈集三股二组单相变	10	400	255	0
41397	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	254	0
41398	阜宁	陈集三股北站公变	10	400	254	0
41399	阜宁	新沟新东一组1#公变	10	400	253	253
41400	阜宁	新沟葛桥电站2#公变(村部)	10	400	252	252
41401	阜宁	恒旺家园配电房2#变	10	400	252	252
41402	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	251	0
41403	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	251	0
41404	阜宁	羊寨南大街公变	10	400	251	251
41405	阜宁	阜城头灶八组西公变	10	400	250	250
41406	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	250	0
41407	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	250	0
41408	阜宁	阜城头灶四组公变	10	400	249	249
41409	阜宁	羊寨殷高中站公变	10	400	249	249
41410	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	249	0
41411	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	249	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41412	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	247	0
41413	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	246	0
41414	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	246	0
41415	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	246	0
41416	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	245	0
41417	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	243	0
41418	阜宁	阜城缪黄西站2#公变	10	400	243	243
41419	阜宁	羊寨殷高新区公变	10	400	241	241
41420	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	241	0
41421	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	240	0
41422	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	240	0
41423	阜宁	羊寨小街桥头2#变	10	400	239	239
41424	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	237	0
41425	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	237	0
41426	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	236	0
41427	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	230	0
41428	阜宁	羊寨建新街2#变	10	400	230	230
41429	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	230	0
41430	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	229	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41431	阜宁	陈集大曹电站公变	10	400	226	0
41432	阜宁	化机公变（杆箱）	10	400	224	224
41433	阜宁	新沟薛庄电站1#公变	10	400	224	224
41434	阜宁	陈集西营电站1#配变	10	400	223	0
41435	阜宁	新沟东季六组公变	10	400	223	223
41436	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	223	0
41437	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	222	0
41438	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	222	0
41439	阜宁	羊寨沙淤中站公变	10	400	219	219
41440	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	219	0
41441	阜宁	新沟葛桥九组1#公变	10	400	218	218
41442	阜宁	羊寨外口中站2号变	10	400	218	218
41443	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	218	0
41444	阜宁	新沟胡湾一三组1#公变	10	400	215	215
41445	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	212	0
41446	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	211	0
41447	阜宁	阜城新丰电站公变	10	400	211	211
41448	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	211	0
41449	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	210	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41450	阜宁	新沟毛湾五组公变	10	315	209	209
41451	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	209	0
41452	阜宁	新沟十河西站1#公变	10	400	208	208
41453	阜宁	羊寨世明中站2号公变	10	400	207	207
41454	阜宁	羊寨王山堆上北站公变	10	400	207	207
41455	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	206	0
41456	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	206	0
41457	阜宁	新沟岗河八组公变	10	400	206	206
41458	阜宁	阜城缪黄三组南公变	10	400	205	205
41459	阜宁	新沟大墩北站公变	10	400	204	204
41460	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	204	0
41461	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	204	0
41462	阜宁	新沟北湾四组公变	10	400	204	204
41463	阜宁	羊寨王山九组公变	10	400	204	204
41464	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	203	0
41465	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	203	0
41466	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	202	0
41467	阜宁	陈集大刘中站	10	400	201	0
41468	阜宁	羊寨沙於果园1号公变	10	400	201	201

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41469	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	200	0
41470	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	199	0
41471	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	198	0
41472	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	196	0
41473	阜宁	阜城顾庄二组东2#变	10	400	195	195
41474	阜宁	阜城三阳二七组公变	10	400	195	195
41475	阜宁	羊寨生产村站公变	10	400	193	193
41476	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	193	0
41477	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	191	0
41478	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	190	0
41479	阜宁	阜城缪黄五组公变	10	400	189	189
41480	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	188	0
41481	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	188	0
41482	阜宁	羊寨外口南站公变	10	400	187	187
41483	阜宁	阜城阜城工业园区9#公变主变配电变压器	10	630	186	186
41484	阜宁	新沟岗西一二组公变	10	400	184	184
41485	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	182	0
41486	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	177	0
41487	阜宁	新沟十河西站公变	10	400	177	177

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41488	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	176	0
41489	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	175	0
41490	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	175	0
41491	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	175	0
41492	阜宁	新沟岗刘东站长公变	10	200	160	160
41493	阜宁	新沟吉河五六组1#公变	10	400	173	173
41494	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	172	0
41495	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	172	0
41496	阜宁	羊寨殷高南站公变	10	400	172	172
41497	阜宁	羊寨外口南园公变	10	400	171	171
41498	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	168	0
41499	阜宁	新沟东季东站长公变	10	400	167	167
41500	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	165	0
41501	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	165	0
41502	阜宁	向阳西路4#公变	10	400	163	163
41503	阜宁	阜城新丰四五组公变	10	400	161	161
41504	阜宁	胜利路6#公变（杆箱）	10	315	160	160
41505	阜宁	新沟胡湾北站2号变	10	400	160	160
41506	阜宁	阜城缪黄西站公变	10	250	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41507	阜宁	羊寨外口中站3号变	10	400	159	159
41508	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	159	0
41509	阜宁	新沟毛湾一二组公变	10	400	156	156
41510	阜宁	新沟十河电站公变	10	400	156	156
41511	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	154	0
41512	阜宁	阜城三阳2#单相变	10	200	153	153
41513	阜宁	陈集三股六组单相变	10	200	152	0
41514	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	151	0
41515	阜宁	陈集大刘二组	10	400	151	0
41516	阜宁	新沟殷桥三四组公变	10	200	149	149
41517	阜宁	施庄岗北二三组公变	10	200	148	148
41518	阜宁	羊寨世明中站公变	10	200	148	148
41519	阜宁	新沟北湾五组公变	10	400	147	147
41520	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	146	0
41521	阜宁	新沟镇海宗一组1#公变	10	400	146	146
41522	阜宁	羊寨渠东南站公变	10	400	145	145
41523	阜宁	羊寨沙淤东站公变	10	200	145	145
41524	阜宁	新沟岗刘十组公变	10	400	144	144
41525	阜宁	羊寨建新街公变	10	400	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41526	阜宁	羊寨府前街2#变配变	10	200	143	143
41527	阜宁	新沟魏王一二组1#公变	10	400	143	143
41528	阜宁	羊寨世明北站2#变	10	200	141	141
41529	阜宁	新沟吉河电站1#公变	10	200	140	140
41530	阜宁	新沟葛桥三四组1#公变	10	400	139	139
41531	阜宁	新沟大墩电站1#公变	10	200	139	139
41532	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	137	0
41533	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	137	0
41534	阜宁	新沟葛桥八组公变	10	200	137	137
41535	阜宁	阜城头灶二组公变	10	200	136	136
41536	阜宁	陈集三殷中站公变	10	200	135	0
41537	阜宁	新沟胡湾十组1号公变	10	400	135	135
41538	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	134	0
41539	阜宁	羊寨世明南站公变	10	200	134	134
41540	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	133	0
41541	阜宁	新沟岗刘北站1#公变	10	200	130	130
41542	阜宁	阜城三阳一六组公变	10	400	127	127
41543	阜宁	阜城缪黄三组公变	10	400	127	127
41544	阜宁	新沟新胜二组公变	10	200	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41545	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	126	0
41546	阜宁	新沟胡湾一三组公变	10	200	126	126
41547	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	124	0
41548	阜宁	阜城三阳一组公变	10	400	124	124
41549	阜宁	新沟毛湾电站公变	10	200	123	123
41550	阜宁	新沟魏王五组公变	10	200	122	122
41551	阜宁	新沟吉河十一组1#公变	10	200	121	121
41552	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	120	0
41553	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	120	0
41554	阜宁	新沟殷桥东站公变	10	400	119	119
41555	阜宁	新沟岗西加工厂北公变	10	200	117	117
41556	阜宁	羊寨沙岗四组公变	10	400	113	113
41557	阜宁	新沟胡湾十、十一组公变	10	400	113	113
41558	阜宁	羊寨外口西站公变	10	200	113	113
41559	阜宁	新沟北湾五组1#公变	10	200	113	113
41560	阜宁	新沟岗河六组公变	10	200	112	112
41561	阜宁	阜城新丰西站公变	10	400	110	110
41562	阜宁	羊寨殷高五组公变	10	200	109	109
41563	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	109	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41564	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	108	0
41565	阜宁	羊寨外口三组配变	10	400	108	108
41566	阜宁	羊寨王山村站公变	10	200	107	107
41567	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	107	0
41568	阜宁	羊寨生产村站2#变	10	200	106	106
41569	阜宁	羊寨镇世明支渠2#配变	10	200	105	105
41570	阜宁	新沟殷桥西站公变	10	200	105	105
41571	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	104	0
41572	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	103	0
41573	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	103	0
41574	阜宁	新沟东季电站公变	10	200	103	103
41575	阜宁	新沟孔郑六组公变	10	200	102	102
41576	阜宁	新沟葛桥电站1#公变（新陈路北）	10	200	102	102
41577	阜宁	新沟东季一组公变	10	200	102	102
41578	阜宁	新沟东季六组1#公变	10	200	102	102
41579	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	101	0
41580	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	100	0
41581	阜宁	新沟薛庄中站公变	10	200	100	100
41582	阜宁	新沟陈圩一二组公变	10	400	99	99

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41583	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	97	0
41584	阜宁	阜城头灶十组公变	10	200	93	93
41585	阜宁	新沟葛桥九组公变	10	200	93	93
41586	阜宁	新沟胡湾五组1#公变	10	400	92	92
41587	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	91	0
41588	阜宁	羊寨镇镇西三组配变	10	200	90	90
41589	阜宁	新沟岗刘十组1#公变	10	200	90	90
41590	阜宁	阜城新丰北站公变	10	400	89	89
41591	阜宁	新沟大墩五组公变	10	200	88	88
41592	阜宁	新沟胡湾十二组公变	10	200	87	87
41593	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	84	0
41594	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	82	0
41595	阜宁	新沟岗刘西站公变	10	200	82	82
41596	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	80	0
41597	阜宁	羊寨镇小街西2#配变	10	400	78	78
41598	阜宁	新沟薛庄一组公变	10	200	78	78
41599	阜宁	新沟葛桥一二组公变	10	200	78	78
41600	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	76	0
41601	阜宁	新沟魏王四组公变	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41602	阜宁	新沟陈圩南站公变	10	315	75	75
41603	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	71	0
41604	阜宁	新沟大墩电站公变	10	200	69	69
41605	阜宁	羊寨渠东新区公变	10	200	67	67
41606	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	67	0
41607	阜宁	新沟魏王电站公变	10	200	66	66
41608	阜宁	羊寨渠东三组公变	10	200	65	65
41609	阜宁	新沟胡湾十二组1#公变	10	200	65	65
41610	阜宁	新沟魏王南站公变	10	200	63	63
41611	阜宁	新沟毛湾南站2#公变	10	200	62	62
41612	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	62	0
41613	阜宁	新沟殷桥一组1#公变	10	200	61	61
41614	阜宁	羊寨渠东村站公变	10	400	60	60
41615	阜宁	新沟镇陈圩南站1#公变	10	400	60	60
41616	阜宁	羊寨王山中站公变	10	400	59	59
41617	阜宁	羊寨殷高村部3#配变	10	200	57	57
41618	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	52	0
41619	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	52	0
41620	阜宁	新沟岗刘北站公变	10	200	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41621	阜宁	新沟岗刘中站公变	10	200	50	50
41622	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	49	0
41623	阜宁	新沟岗西一组公变	10	200	46	46
41624	阜宁	新沟岗西四组公变	10	200	42	42
41625	阜宁	新沟毛湾南站公变	10	200	40	40
41626	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	40	0
41627	阜宁	新沟岗刘东站2#公变	10	630	38	38
41628	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	37	0
41629	阜宁	新沟北湾七组公变	10	400	36	36
41630	阜宁	羊寨殷高村站公变	10	200	36	36
41631	阜宁	羊寨沙於陆庄公变	10	200	35	35
41632	阜宁	新沟吉河十一组公变	10	200	34	34
41633	阜宁	新沟吉河五六组公变	10	200	33	33
41634	阜宁	新沟十河二组公变	10	200	32	32
41635	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	28	0
41636	阜宁	羊寨殷高村站4#变	10	200	26	26
41637	阜宁	新沟薛庄中站1#公变	10	200	22	22
41638	阜宁	新沟岗西加工厂公变	10	200	20	20
41639	阜宁	新沟十河东站1#公变	10	200	20	20

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41640	阜宁	新沟北湾北站公变	10	200	17	17
41641	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	17	0
41642	阜宁	新沟葛桥电站公变	10	200	17	17
41643	阜宁	新沟魏王三组公变	10	200	17	17
41644	阜宁	羊寨世明东站公变	10	200	15	15
41645	阜宁	羊寨王山西站公变	10	200	14	14
41646	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	14	0
41647	阜宁	羊寨世明西站公变	10	200	9	9
41648	阜宁	新沟谭舍电站1#公变	10	200	6	6
41649	阜宁	阜宁中心1#配电室4#变	10	800	640	640
41650	阜宁	冠城雍景2#配电房2#变	10	800	640	640
41651	阜宁	栋梁名府开关站2#变	10	800	640	640
41652	阜宁	阜宁中心4#配电房4#变	10	800	640	640
41653	阜宁	冠城雍景3#配电房2#变	10	800	640	640
41654	阜宁	冠城雍景2#配电房4#变	10	800	640	640
41655	阜宁	阜宁中心4#配电房2#变	10	800	640	640
41656	阜宁	阜宁中心3#配电房2#变	10	800	640	640
41657	阜宁	阜宁中心3#开关站2#变	10	800	640	640
41658	阜宁	阜宁中心1#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41659	阜宁	阜宁中心2#配电室4#变	10	800	640	640
41660	阜宁	阜宁中心2#配电室2#变	10	800	640	640
41661	阜宁	栋梁名府开关站4#变	10	800	640	640
41662	阜宁	阜宁中心3#配电房4#变	10	800	640	640
41663	阜宁	阜宁中心3#开关站4#变	10	800	640	640
41664	阜宁	冠城雍景3#配电房4#变	10	800	640	640
41665	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	320	0
41666	阜宁	周桥南站	10	200	160	0
41667	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	160	0
41668	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	160	0
41669	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	320	0
41670	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	320	0
41671	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	252	0
41672	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	320	0
41673	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	320	0
41674	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	320	0
41675	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	160	0
41676	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	320	0
41677	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41678	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	160	0
41679	阜宁	硕集周桥电站2#变	10	200	160	0
41680	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	320	0
41681	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	160	0
41682	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	160	0
41683	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	320	0
41684	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	320	0
41685	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	160	0
41686	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	320	0
41687	阜宁	硕集周桥电站公变	10	500	400	0
41688	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	320	0
41689	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	320	0
41690	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	160	0
41691	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	160	0
41692	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	320	0
41693	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	320	0
41694	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	33	0
41695	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	34	0
41696	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	67	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41697	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	72	0
41698	阜宁	硕集方北电站公变	10	200	118	0
41699	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	120	0
41700	阜宁	硕集周桥北站	10	200	124	0
41701	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	131	0
41702	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	132	0
41703	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	133	0
41704	阜宁	硕集单荡西站	10	200	142	0
41705	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	173	0
41706	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	174	0
41707	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	219	0
41708	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	228	0
41709	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	240	0
41710	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	246	0
41711	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	275	0
41712	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	287	0
41713	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	305	0
41714	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	311	0
41715	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41716	阜宁	硕集桥张中站	10	200	0	0
41717	阜宁	硕集东站2#变	10	400	320	0
41718	阜宁	硕集条东电站	10	200	160	0
41719	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	320	0
41720	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	160	0
41721	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	160	0
41722	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	160	0
41723	阜宁	硕集东站配变更换	10	400	320	0
41724	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	160	0
41725	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	160	0
41726	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	320	0
41727	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	320	0
41728	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	320	0
41729	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	160	0
41730	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	80	0
41731	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	320	0
41732	阜宁	硕集中站	10	200	160	0
41733	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	7	0
41734	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	13	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41735	阜宁	硕集条西电站	10	200	25	0
41736	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	26	0
41737	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	52	0
41738	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	45	0
41739	阜宁	硕集一组单相变	10	200	82	0
41740	阜宁	硕集后河中队公变	10	200	86	0
41741	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	96	0
41742	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	96	0
41743	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	98	0
41744	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	138	0
41745	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	138	0
41746	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	154	0
41747	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	150	0
41748	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	150	0
41749	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	187	0
41750	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	212	0
41751	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	218	0
41752	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	218	0
41753	阜宁	硕集九组2#变	10	400	220	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41754	阜宁	硕集九组公变	10	400	231	0
41755	阜宁	硕集北2#变	10	400	236	0
41756	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	240	0
41757	阜宁	硕集粮库变	10	400	246	0
41758	阜宁	硕集北公变	10	400	248	0
41759	阜宁	硕集十一组公变	10	400	249	0
41760	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	259	0
41761	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	262	0
41762	阜宁	硕集南站2#变	10	400	271	0
41763	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	273	0
41764	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	286	0
41765	阜宁	硕集北4#变	10	400	287	0
41766	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	287	0
41767	阜宁	硕集南公变	10	400	296	0
41768	阜宁	硕集南谢东2#变	10	400	301	0
41769	阜宁	硕集王桥东公变	10	400	304	0
41770	阜宁	硕集北3#变	10	400	306	0
41771	阜宁	硕集南站公变	10	400	309	0
41772	阜宁	东沟常魏二组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41773	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	504	0
41774	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	504	0
41775	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	320	0
41776	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	315	0
41777	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	320	0
41778	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	504	0
41779	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	0	0
41780	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	160	0
41781	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	4	0
41782	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	4	0
41783	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	27	0
41784	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	27	0
41785	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	29	0
41786	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	34	0
41787	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	39	0
41788	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	42	0
41789	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	47	0
41790	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	52	0
41791	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41792	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	64	0
41793	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	82	0
41794	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	86	0
41795	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	98	0
41796	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	105	0
41797	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	110	0
41798	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	111	0
41799	阜宁	硕集范王北站	10	400	111	0
41800	阜宁	硕集范王二庄	10	200	116	0
41801	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	133	0
41802	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	139	0
41803	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	146	0
41804	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	171	0
41805	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	187	0
41806	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	194	0
41807	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	204	0
41808	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	210	0
41809	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	271	0
41810	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	273	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41811	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	295	0
41812	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	312	0
41813	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	320	0
41814	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	320	0
41815	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	320	0
41816	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	320	0
41817	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	320	0
41818	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	289	0
41819	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	77	0
41820	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	84	0
41821	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	98	0
41822	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	100	0
41823	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	132	0
41824	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	143	0
41825	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	149	0
41826	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	149	0
41827	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	235	0
41828	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	271	0
41829	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	284	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41830	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	292	0
41831	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	292	0
41832	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	292	0
41833	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	293	0
41834	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	299	0
41835	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	301	0
41836	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	640	0
41837	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	640	0
41838	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	640	0
41839	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	640	0
41840	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	640	0
41841	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	640	0
41842	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	640	0
41843	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	640	0
41844	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	640	0
41845	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	640	0
41846	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	640	0
41847	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	640	0
41848	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41849	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	640	0
41850	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	640	0
41851	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	640	0
41852	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	320	0
41853	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	504	0
41854	阜宁	硕集桥张西站	10	200	42	0
41855	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	71	0
41856	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	74	0
41857	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	110	0
41858	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	103	0
41859	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	109	0
41860	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	121	0
41861	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	130	0
41862	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	130	0
41863	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	138	0
41864	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	179	0
41865	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	181	0
41866	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	217	0
41867	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	250	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41868	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	255	0
41869	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	296	0
41870	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	504	0
41871	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	320	0
41872	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
41873	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	320	0
41874	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	320	0
41875	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	504	0
41876	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	504	0
41877	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	504	0
41878	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	400	0
41879	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	160	0
41880	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	320	0
41881	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
41882	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
41883	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	400	0
41884	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	320	0
41885	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	160	0
41886	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41887	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	320	0
41888	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	320	0
41889	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变配电变压器	10	630	504	0
41890	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	320	0
41891	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	320	0
41892	阜宁	沟墩文化站变	10	400	320	0
41893	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	504	0
41894	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	320	0
41895	阜宁	沟墩集合电站	10	200	160	0
41896	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	320	0
41897	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
41898	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
41899	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	504	0
41900	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	320	0
41901	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	110	0
41902	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	230	0
41903	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	252	0
41904	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	297	0
41905	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41906	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	307	0
41907	阜宁	沟墩公园公变	10	630	444	0
41908	阜宁	施庄北陈二组公变	10	200	134	134
41909	阜宁	施庄北陈村3组公变	10	200	160	160
41910	阜宁	施庄邓灶村四、五组公变	10	200	160	160
41911	阜宁	施庄北陈村4组公变	10	400	320	320
41912	阜宁	施庄北陈村1.2组公变	10	200	160	160
41913	阜宁	施庄邓灶小区箱变453001	10	630	504	504
41914	阜宁	施庄董路一组公变	10	200	53	53
41915	阜宁	施庄北陈一组公变	10	200	145	145
41916	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	320	0
41917	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	320	0
41918	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	320	0
41919	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	305	0
41920	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	320	0
41921	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	252	0
41922	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	305	0
41923	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	18	0
41924	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41925	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	127	0
41926	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	137	0
41927	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	144	0
41928	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	150	0
41929	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	153	0
41930	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	183	0
41931	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	233	0
41932	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	246	0
41933	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	253	0
41934	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	255	0
41935	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	257	0
41936	阜宁	罗桥东场九组	10	400	270	0
41937	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	271	0
41938	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	274	0
41939	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	277	0
41940	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	279	0
41941	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	283	0
41942	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	287	0
41943	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	288	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41944	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	291	0
41945	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	298	0
41946	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	310	0
41947	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	320	0
41948	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	320	0
41949	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	160	0
41950	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	320	0
41951	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	320	0
41952	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	320	0
41953	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	320	0
41954	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	320	0
41955	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	319	0
41956	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	9	0
41957	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	58	0
41958	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	82	0
41959	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	84	0
41960	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	96	0
41961	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	98	0
41962	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41963	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	124	0
41964	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	147	0
41965	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	150	0
41966	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	172	0
41967	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	193	0
41968	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	196	0
41969	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	211	0
41970	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	241	0
41971	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	241	0
41972	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	245	0
41973	阜宁	罗桥青二中站	10	400	268	0
41974	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	270	0
41975	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	277	0
41976	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	294	0
41977	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	295	0
41978	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	295	0
41979	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	299	0
41980	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	301	0
41981	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
41982	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	303	0
41983	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	308	0
41984	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	311	0
41985	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	312	0
41986	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	315	0
41987	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	320	0
41988	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	320	0
41989	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	14	0
41990	阜宁	硕集小冯中站	10	200	72	0
41991	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	79	0
41992	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	96	0
41993	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	101	0
41994	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	102	0
41995	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	117	0
41996	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	122	0
41997	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	124	0
41998	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	132	0
41999	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	134	0
42000	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42001	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	138	0
42002	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	138	0
42003	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	140	0
42004	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	149	0
42005	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	219	0
42006	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	234	0
42007	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	254	0
42008	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	296	0
42009	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	297	0
42010	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	0	0
42011	阜宁	陈良成俊中站	10	200	0	0
42012	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	0	0
42013	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	0	0
42014	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	0	0
42015	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	0	0
42016	阜宁	陈良五组2#变	10	400	0	0
42017	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	0	0
42018	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	0	0
42019	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42020	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	0	0
42021	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	0	0
42022	阜宁	陈良水利站	10	400	0	0
42023	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	0	0
42024	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	0	0
42025	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	0	0
42026	阜宁	陈良成俊七组	10	400	0	0
42027	阜宁	陈良王滩六组	10	400	0	0
42028	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	0	0
42029	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	0	0
42030	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	0	0
42031	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	0	0
42032	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	0	0
42033	阜宁	三灶李墩五组公变	10	200	157	157
42034	阜宁	三灶九灶七组2#变	10	400	320	320
42035	阜宁	三灶海啸七八组2#公变	10	400	320	320
42036	阜宁	三灶七灶一组公变	10	200	160	160
42037	阜宁	三灶新丰二组公变	10	400	320	320
42038	阜宁	三灶七灶八组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42039	阜宁	三灶海啸五组2#变	10	200	160	160
42040	阜宁	三灶掌李康居1#公变	10	630	504	504
42041	阜宁	三灶海啸七组变	10	200	16	16
42042	阜宁	三灶海啸六组公变	10	400	24	24
42043	阜宁	三灶李王四组公变	10	200	29	29
42044	阜宁	三灶海啸村部西站公变	10	200	33	33
42045	阜宁	三灶李墩三组2#变	10	200	37	37
42046	阜宁	三灶海啸七八组公变	10	200	70	70
42047	阜宁	三灶李王一组2#公变	10	200	57	57
42048	阜宁	三灶李王中站2#公变	10	200	69	69
42049	阜宁	三灶李王四组2#变	10	200	71	71
42050	阜宁	海啸九组配变	10	400	75	75
42051	阜宁	三灶七灶南站公变	10	200	117	117
42052	阜宁	三灶海啸东南站公变	10	200	134	134
42053	阜宁	三灶李王新架公变	10	200	140	140
42054	阜宁	三灶海啸二组公变	10	400	144	144
42055	阜宁	三灶海啸五组公变	10	200	145	145
42056	阜宁	三灶李王中站公变	10	400	201	201
42057	阜宁	三灶九灶七组公变	10	400	217	217

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42058	阜宁	三灶镇李王六组配变	10	400	230	230
42059	阜宁	三灶海啸村部电站变	10	400	247	247
42060	阜宁	三灶七灶四组公变	10	400	251	251
42061	阜宁	三灶李王电站公变	10	400	253	253
42062	阜宁	三灶海啸一组公变	10	400	268	268
42063	阜宁	三灶海啸东站3#配变	10	400	284	284
42064	阜宁	三灶李王九组公变	10	400	287	287
42065	阜宁	三灶海啸二组2#公变.	10	400	309	309
42066	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	0	0
42067	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	0	0
42068	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	0	0
42069	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	0	0
42070	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	320	0
42071	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	5	0
42072	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	16	0
42073	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	21	0
42074	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	22	0
42075	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	28	0
42076	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42077	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	33	0
42078	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	35	0
42079	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	37	0
42080	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	38	0
42081	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	48	0
42082	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	61	0
42083	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	71	0
42084	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	71	0
42085	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	78	0
42086	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	104	0
42087	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	116	0
42088	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	133	0
42089	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	76	0
42090	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	158	0
42091	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	171	0
42092	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	36	0
42093	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	177	0
42094	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	193	0
42095	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42096	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	222	0
42097	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	252	0
42098	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	241	0
42099	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	257	0
42100	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	258	0
42101	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	260	0
42102	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	263	0
42103	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	297	0
42104	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	305	0
42105	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	341	0
42106	阜宁	观澜名邸1#配电室3#变	10	800	640	640
42107	阜宁	串阳路1#公变	10	630	391	391
42108	阜宁	观澜名邸4#配电室3#变	10	800	640	640
42109	阜宁	观澜名邸2#配电室3#变	10	800	640	640
42110	阜宁	观澜名邸1#配电室1#变	10	800	640	640
42111	阜宁	观澜名邸3#配电室3#变	10	800	640	640
42112	阜宁	观澜名邸2#配电室1#变	10	800	640	640
42113	阜宁	观澜名邸3#配电室1#变	10	800	640	640
42114	阜宁	观澜名邸4#配电室1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42115	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	320	0
42116	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	320	0
42117	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	320	0
42118	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	160	0
42119	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	320	0
42120	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	320	0
42121	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	19	0
42122	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	31	0
42123	阜宁	反身五组配变	10	200	49	0
42124	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	52	0
42125	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	69	0
42126	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	87	0
42127	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	88	0
42128	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	90	0
42129	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	90	0
42130	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	101	0
42131	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	118	0
42132	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	121	0
42133	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42134	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	131	0
42135	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	139	0
42136	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	140	0
42137	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	142	0
42138	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	148	0
42139	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	175	0
42140	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	175	0
42141	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	195	0
42142	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	202	0
42143	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	221	0
42144	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	222	0
42145	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	264	0
42146	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	283	0
42147	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	285	0
42148	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	292	0
42149	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	294	0
42150	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	294	0
42151	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	160	0
42152	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42153	阜宁	古河姜王三组	10	400	320	0
42154	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	320	0
42155	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	160	0
42156	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	160	0
42157	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	160	0
42158	阜宁	古河邵庄六组	10	400	320	0
42159	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	160	0
42160	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	160	0
42161	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	160	0
42162	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	160	0
42163	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	320	0
42164	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	160	0
42165	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	320	0
42166	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	160	0
42167	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	160	0
42168	阜宁	古河姜王南站东	10	200	160	0
42169	阜宁	古河联合东站公变	10	200	4	0
42170	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	33	0
42171	阜宁	古河联合西站公变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42172	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	77	0
42173	阜宁	古河吴庄南站	10	200	95	0
42174	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	99	0
42175	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	107	0
42176	阜宁	古河新民西站公变	10	200	113	0
42177	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	115	0
42178	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	125	0
42179	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	128	0
42180	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	130	0
42181	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	130	0
42182	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	133	0
42183	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	136	0
42184	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	138	0
42185	阜宁	古河联合中站	10	200	140	0
42186	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	141	0
42187	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	142	0
42188	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	142	0
42189	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	143	0
42190	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	227	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42191	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	253	0
42192	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	260	0
42193	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	277	0
42194	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	278	0
42195	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	289	0
42196	阜宁	古河邵庄五组	10	400	296	0
42197	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	307	0
42198	阜宁	古河联合南站公变	10	400	310	0
42199	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	0	0
42200	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	320	0
42201	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	320	0
42202	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	3	0
42203	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	10	0
42204	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	14	0
42205	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	46	0
42206	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	81	0
42207	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	125	0
42208	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	137	0
42209	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42210	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	175	0
42211	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	176	0
42212	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	215	0
42213	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	218	0
42214	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	234	0
42215	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	250	0
42216	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	248	0
42217	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	253	0
42218	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	257	0
42219	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	258	0
42220	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	316	0
42221	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	275	0
42222	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	277	0
42223	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	278	0
42224	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	280	0
42225	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	284	0
42226	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	284	0
42227	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	291	0
42228	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42229	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	295	0
42230	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	295	0
42231	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	302	0
42232	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	304	0
42233	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	307	0
42234	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	313	0
42235	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	160	0
42236	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	320	0
42237	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	320	0
42238	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	160	0
42239	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	320	0
42240	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	320	0
42241	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	160	0
42242	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	160	0
42243	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	320	0
42244	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	160	0
42245	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	160	0
42246	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	320	0
42247	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42248	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	160	0
42249	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	160	0
42250	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	160	0
42251	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	160	0
42252	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	320	0
42253	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	320	0
42254	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	320	0
42255	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	320	0
42256	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	66	0
42257	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	82	0
42258	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	90	0
42259	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	93	0
42260	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	93	0
42261	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	99	0
42262	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	100	0
42263	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	124	0
42264	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	144	0
42265	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	149	0
42266	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	181	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42267	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	183	0
42268	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	268	0
42269	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	271	0
42270	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	282	0
42271	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	283	0
42272	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	288	0
42273	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	290	0
42274	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	305	0
42275	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	640	0
42276	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	640	0
42277	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	640	0
42278	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	640	0
42279	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	640	0
42280	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	640	0
42281	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	640	0
42282	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	640	0
42283	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	640	0
42284	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	640	0
42285	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42286	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	640	0
42287	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	640	0
42288	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	640	0
42289	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	0	0
42290	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	0	0
42291	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	0	0
42292	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	0	0
42293	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	160	0
42294	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	320	0
42295	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	320	0
42296	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	320	0
42297	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	141	0
42298	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	160	0
42299	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	504	0
42300	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	320	0
42301	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	160	0
42302	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	640	0
42303	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	504	0
42304	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42305	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
42306	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	23	0
42307	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	33	0
42308	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	71	0
42309	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	72	0
42310	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	87	0
42311	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	101	0
42312	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	110	0
42313	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	111	0
42314	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	118	0
42315	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	134	0
42316	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	156	0
42317	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	120	0
42318	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	198	0
42319	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	206	0
42320	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	224	0
42321	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	236	0
42322	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	241	0
42323	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	244	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42324	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	248	0
42325	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	255	0
42326	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	262	0
42327	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	272	0
42328	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	273	0
42329	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	277	0
42330	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	287	0
42331	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	289	0
42332	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	293	0
42333	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	295	0
42334	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	300	0
42335	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	304	0
42336	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	599	0
42337	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	618	0
42338	阜宁	城南3#变	10	400	320	0
42339	阜宁	城南大街箱变	10	630	504	0
42340	阜宁	加油站公变	10	400	320	0
42341	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	504	0
42342	阜宁	南方花苑4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42343	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	320	0
42344	阜宁	步行桥南箱变	10	630	504	0
42345	阜宁	10kV鱼龙湾7#变	10	630	504	0
42346	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	504	0
42347	阜宁	10kV鱼龙湾4#变	10	500	400	0
42348	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	504	0
42349	阜宁	10kV顶盛公寓2#变	10	630	504	0
42350	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	400	0
42351	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	640	0
42352	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	640	0
42353	阜宁	10kV鱼龙湾3#变	10	500	400	0
42354	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	640	0
42355	阜宁	10kV鱼龙湾8#变	10	630	504	0
42356	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	504	0
42357	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	504	0
42358	阜宁	10kV鱼龙湾6#变	10	400	320	0
42359	阜宁	城南1#变	10	400	320	0
42360	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	640	0
42361	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42362	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	640	0
42363	阜宁	10kV鱼龙湾5#变	10	400	320	0
42364	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	640	0
42365	阜宁	10kV鱼龙湾9#变	10	630	504	0
42366	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	504	0
42367	阜宁	城南大街2#公变	10	400	320	0
42368	阜宁	金科国际1#变	10	800	640	0
42369	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	320	0
42370	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	640	0
42371	阜宁	10kV顶盛公寓1#变	10	630	504	0
42372	阜宁	10kV鱼龙湾2#变	10	500	400	0
42373	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	640	0
42374	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	504	0
42375	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	640	0
42376	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	400	0
42377	阜宁	10kV鱼龙湾1#变	10	500	400	0
42378	阜宁	华盛气体公变	10	400	308	0
42379	阜宁	南方花苑5#变	10	500	329	0
42380	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42381	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	320	0
42382	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	320	0
42383	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	320	0
42384	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	70	0
42385	阜宁	羊寨立新一组公变	10	200	93	0
42386	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	97	0
42387	阜宁	羊寨立新一组2#变	10	200	115	0
42388	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	137	0
42389	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	153	0
42390	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	212	0
42391	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	222	0
42392	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	305	0
42393	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	268	0
42394	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	270	0
42395	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	279	0
42396	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	272	0
42397	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	298	0
42398	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	304	0
42399	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	312	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42400	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	0	0
42401	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	0	0
42402	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	320	0
42403	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	320	0
42404	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	320	0
42405	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	320	0
42406	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	320	0
42407	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	320	0
42408	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	320	0
42409	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	320	0
42410	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	320	0
42411	阜宁	板湖侑周六组2#公变	10	400	320	0
42412	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	320	0
42413	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	320	0
42414	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	160	0
42415	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	320	0
42416	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	320	0
42417	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	320	0
42418	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	22	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42419	阜宁	板湖侗周五组公变	10	200	25	0
42420	阜宁	板湖侗周村站公变	10	200	31	0
42421	阜宁	板湖侗周北站公变	10	200	44	0
42422	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	48	0
42423	阜宁	板湖前进东公变	10	400	49	0
42424	阜宁	板湖侗周五组二号公变	10	200	52	0
42425	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	64	0
42426	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	81	0
42427	阜宁	板湖侗周六组公变	10	200	90	0
42428	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	111	0
42429	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	128	0
42430	阜宁	板湖侗周东公变	10	200	128	0
42431	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	132	0
42432	阜宁	板湖小郑东公变	10	400	138	0
42433	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	140	0
42434	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	230	0
42435	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	267	0
42436	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	278	0
42437	阜宁	板湖侗周东2#公变	10	400	282	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42438	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	288	0
42439	阜宁	板湖侑周一组公变	10	400	289	0
42440	阜宁	板湖侑周村站2#公变	10	400	293	0
42441	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	298	0
42442	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	301	0
42443	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	303	0
42444	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	160	0
42445	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	320	0
42446	阜宁	新沟邮局公变	10	400	320	0
42447	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	504	0
42448	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	320	0
42449	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	400	0
42450	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	160	0
42451	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	67	0
42452	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	130	0
42453	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	136	0
42454	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	156	0
42455	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	229	0
42456	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42457	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	273	0
42458	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	282	0
42459	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	287	0
42460	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	310	0
42461	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	458	0
42462	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	320	0
42463	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	320	0
42464	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	160	0
42465	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	160	0
42466	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	160	0
42467	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	152	0
42468	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	160	0
42469	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	320	0
42470	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	160	0
42471	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	320	0
42472	阜宁	古河张李北站公变	10	200	160	0
42473	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	160	0
42474	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	160	0
42475	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42476	阜宁	古河秦庄3组	10	200	160	0
42477	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	160	0
42478	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	320	0
42479	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	504	0
42480	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	53	0
42481	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	58	0
42482	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	89	0
42483	阜宁	古河秦庄9. 10组北	10	200	92	0
42484	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	110	0
42485	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	117	0
42486	阜宁	古河洋桥村站	10	200	117	0
42487	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	118	0
42488	阜宁	张李1#公变	10	200	135	0
42489	阜宁	古河张李三组公变	10	200	143	0
42490	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	145	0
42491	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	148	0
42492	阜宁	古河张李三组北	10	200	148	0
42493	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	223	0
42494	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	249	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42495	阜宁	古河张李北站南	10	400	292	0
42496	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	304	0
42497	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	0	0
42498	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	0	0
42499	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	160	0
42500	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	160	0
42501	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	320	0
42502	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	320	0
42503	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	320	0
42504	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	320	0
42505	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	320	0
42506	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	320	0
42507	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	320	0
42508	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	320	0
42509	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	160	0
42510	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	160	0
42511	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	160	0
42512	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	320	0
42513	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42514	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	160	0
42515	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	160	0
42516	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	320	0
42517	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	160	0
42518	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	320	0
42519	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	320	0
42520	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	320	0
42521	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	160	0
42522	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	320	0
42523	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	160	0
42524	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	11	0
42525	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	16	0
42526	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	53	0
42527	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	55	0
42528	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	66	0
42529	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	160	0
42530	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	75	0
42531	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	77	0
42532	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42533	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	91	0
42534	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	106	0
42535	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	107	0
42536	阜宁	阜城小灶东组公变	10	200	114	0
42537	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	115	0
42538	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	116	0
42539	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	117	0
42540	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	124	0
42541	阜宁	阜城方黄东组公变	10	200	125	0
42542	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	129	0
42543	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	130	0
42544	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	133	0
42545	阜宁	阜城方黄南组公变	10	200	144	0
42546	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	145	0
42547	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	150	0
42548	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	181	0
42549	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	230	0
42550	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	243	0
42551	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	269	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42552	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	269	0
42553	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	284	0
42554	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	291	0
42555	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	300	0
42556	阜宁	古河一组公变	10	400	320	0
42557	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	0	0
42558	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	317	0
42559	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	160	0
42560	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	320	0
42561	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	160	0
42562	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	320	0
42563	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	160	0
42564	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	8	0
42565	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	30	0
42566	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	44	0
42567	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	61	0
42568	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	65	0
42569	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	70	0
42570	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42571	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	85	0
42572	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	101	0
42573	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	105	0
42574	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	108	0
42575	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	110	0
42576	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	114	0
42577	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	114	0
42578	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	123	0
42579	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	175	0
42580	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	177	0
42581	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	181	0
42582	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	205	0
42583	阜宁	硕集供电所公变	10	400	216	0
42584	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	266	0
42585	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	270	0
42586	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	289	0
42587	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	297	0
42588	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	320	0
42589	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42590	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	320	0
42591	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	320	0
42592	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	320	0
42593	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	320	0
42594	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	320	0
42595	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	160	0
42596	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	320	0
42597	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	320	0
42598	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	320	0
42599	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	160	0
42600	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	299	0
42601	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	38	0
42602	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	48	0
42603	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	58	0
42604	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	66	0
42605	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	68	0
42606	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	79	0
42607	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	82	0
42608	阜宁	板湖赵庄东站公变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42609	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	121	0
42610	阜宁	板湖金王北站公变	10	200	128	0
42611	阜宁	板湖孔荡村西站公变	10	200	141	0
42612	阜宁	板湖张郭西站公变	10	400	168	0
42613	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	192	0
42614	阜宁	板湖张郭西站2#变	10	400	202	0
42615	阜宁	板湖赵庄东站3#公变	10	400	208	0
42616	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	226	0
42617	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	231	0
42618	阜宁	板湖汪黄西站2#公变	10	400	233	0
42619	阜宁	板湖金王南站公变	10	400	234	0
42620	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	248	0
42621	阜宁	板湖孔荡北站2#变	10	400	252	0
42622	阜宁	板湖汪黄北站2#公变	10	400	259	0
42623	阜宁	板湖汪黄北站3#公变	10	400	277	0
42624	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	257	0
42625	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	284	0
42626	阜宁	板湖北荡北站3#公变	10	400	286	0
42627	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	287	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42628	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	296	0
42629	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	305	0
42630	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	309	0
42631	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	310	0
42632	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	311	0
42633	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	0	0
42634	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	320	0
42635	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	320	0
42636	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	320	0
42637	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	160	0
42638	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	320	0
42639	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	160	0
42640	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	320	0
42641	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	320	0
42642	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	160	0
42643	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	160	0
42644	阜宁	吴滩蔡河中队2#变	10	200	160	0
42645	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	160	0
42646	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	4	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42647	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	5	0
42648	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	18	0
42649	阜宁	吴滩仁范东边站公变	10	200	19	0
42650	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	22	0
42651	阜宁	吴滩戴圩东边站公变	10	200	26	0
42652	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	35	0
42653	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	39	0
42654	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	43	0
42655	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	57	0
42656	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	67	0
42657	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	73	0
42658	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	76	0
42659	阜宁	吴滩陈戴西边站公变	10	200	80	0
42660	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	83	0
42661	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	85	0
42662	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	96	0
42663	阜宁	吴滩仁范北边站2#变	10	200	104	0
42664	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	114	0
42665	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42666	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	124	0
42667	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	140	0
42668	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	157	0
42669	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	162	0
42670	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	137	0
42671	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	174	0
42672	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	177	0
42673	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	184	0
42674	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	189	0
42675	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	137	0
42676	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	193	0
42677	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	164	0
42678	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	234	0
42679	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	240	0
42680	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	258	0
42681	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	263	0
42682	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	267	0
42683	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	274	0
42684	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	279	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42685	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	299	0
42686	阜宁	新沟三星东站长公变	10	200	0	0
42687	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	160	0
42688	阜宁	新沟三星西站长1#公变	10	200	160	0
42689	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	160	0
42690	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	320	0
42691	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	320	0
42692	阜宁	新沟湾东东站长公变	10	200	2	0
42693	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	4	0
42694	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	38	0
42695	阜宁	新沟姜湾东站长公变	10	200	50	0
42696	阜宁	新沟三星东站长1#公变	10	200	77	0
42697	阜宁	新沟姜湾东站长2#公变	10	400	79	0
42698	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	82	0
42699	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	91	0
42700	阜宁	新沟湾西东站长公变	10	400	91	0
42701	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	95	0
42702	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	101	0
42703	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42704	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	111	0
42705	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	113	0
42706	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	123	0
42707	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	133	0
42708	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	134	0
42709	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	136	0
42710	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	142	0
42711	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	132	0
42712	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	157	0
42713	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	253	0
42714	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	257	0
42715	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	298	0
42716	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	270	0
42717	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	298	0
42718	阜宁	新沟姜湾东站1#公变	10	400	308	0
42719	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	80	0
42720	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	160	0
42721	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	320	0
42722	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42723	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	297	0
42724	阜宁	新沟杨陆东站公变	10	400	300	0
42725	阜宁	协鑫大桥公变	10	200	160	160
42726	阜宁	码头三组公变	10	400	294	294
42727	阜宁	绿水印象开关站3#变	10	800	502	502
42728	阜宁	春江云锦2#配电房4#变	10	800	502	502
42729	阜宁	春江云锦2#配电房2#变	10	800	502	502
42730	阜宁	春江云锦2#开关站2#变	10	800	502	502
42731	阜宁	春江云锦1#开关站2#变	10	800	502	502
42732	阜宁	绿水印象开关站1#变	10	800	502	502
42733	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	320	0
42734	阜宁	新沟孔埧东站2#公变	10	400	320	0
42735	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	320	0
42736	阜宁	新沟孔埧康居南公变	10	400	320	0
42737	阜宁	新沟孔埧康居东公变	10	400	314	0
42738	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	320	0
42739	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	160	0
42740	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	400	0
42741	阜宁	新沟小徐东站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42742	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	160	0
42743	阜宁	新沟孔埝康居西公变	10	400	320	0
42744	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	320	0
42745	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	320	0
42746	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	320	0
42747	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	320	0
42748	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	12	0
42749	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	54	0
42750	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	81	0
42751	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	81	0
42752	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	85	0
42753	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	91	0
42754	阜宁	新沟孔埝北站1#公变	10	200	103	0
42755	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	103	0
42756	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	111	0
42757	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	117	0
42758	阜宁	新沟孔埝一组公变	10	200	143	0
42759	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	145	0
42760	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	216	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42761	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	249	0
42762	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	252	0
42763	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	273	0
42764	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	281	0
42765	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	285	0
42766	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	292	0
42767	阜宁	新沟孔埧电站公变	10	400	298	0
42768	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	308	0
42769	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	310	0
42770	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	310	0
42771	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	504	0
42772	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	504	0
42773	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	320	0
42774	阜宁	硕集张墩北站	10	400	320	0
42775	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	504	0
42776	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	504	0
42777	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	160	0
42778	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	320	0
42779	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	179	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42780	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	142	0
42781	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	180	0
42782	阜宁	东沟镇余贾东站	10	400	185	0
42783	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	220	0
42784	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	245	0
42785	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	246	0
42786	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	252	0
42787	阜宁	东沟镇余贾东站1#变	10	400	252	0
42788	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	282	0
42789	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	293	0
42790	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	308	0
42791	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	311	0
42792	阜宁	古河大许东站北	10	200	0	0
42793	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	320	0
42794	阜宁	古河镇小许五组	10	400	320	0
42795	阜宁	古河小许三组东	10	200	160	0
42796	阜宁	古河小许村站公变	10	200	160	0
42797	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	320	0
42798	阜宁	古河大许西站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42799	阜宁	古河大许东站公变	10	200	19	0
42800	阜宁	古河大许西站西	10	200	36	0
42801	阜宁	古河镇小边西站	10	200	58	0
42802	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	93	0
42803	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	124	0
42804	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	137	0
42805	阜宁	古河小许东站公变	10	200	140	0
42806	阜宁	古河小许北站公变	10	200	141	0
42807	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	176	0
42808	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	202	0
42809	阜宁	古河镇大许五组	10	400	221	0
42810	阜宁	古河小边村站公变	10	400	226	0
42811	阜宁	古河高口西站公变	10	400	233	0
42812	阜宁	古河大许中站公变	10	400	240	0
42813	阜宁	古河镇高口四组	10	400	246	0
42814	阜宁	古河大许中站东	10	400	249	0
42815	阜宁	古河高口东站公变	10	400	260	0
42816	阜宁	古河镇小许三组	10	400	261	0
42817	阜宁	古河小许村站北	10	400	267	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42818	阜宁	古河小许东站北	10	400	270	0
42819	阜宁	古河镇高口北站	10	400	279	0
42820	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	307	0
42821	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42822	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	320	0
42823	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42824	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42825	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42826	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42827	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42828	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	160	0
42829	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42830	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42831	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
42832	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	492	0
42833	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	498	0
42834	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	0	0
42835	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	0	0
42836	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42837	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	320	0
42838	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	320	0
42839	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	320	0
42840	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	160	0
42841	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	320	0
42842	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	34	0
42843	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	42	0
42844	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	43	0
42845	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	45	0
42846	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	78	0
42847	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	115	0
42848	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	120	0
42849	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	126	0
42850	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	127	0
42851	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	127	0
42852	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	137	0
42853	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	139	0
42854	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	142	0
42855	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	171	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42856	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	186	0
42857	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	187	0
42858	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	189	0
42859	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	208	0
42860	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	229	0
42861	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	245	0
42862	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	247	0
42863	阜宁	羊寨沙岗五组东站公变	10	400	248	0
42864	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	248	0
42865	阜宁	羊寨桃村东站公变	10	400	258	0
42866	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	270	0
42867	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	277	0
42868	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	280	0
42869	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	296	0
42870	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	305	0
42871	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	0	0
42872	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	0	0
42873	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	160	0
42874	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42875	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	320	0
42876	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	160	0
42877	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	160	0
42878	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	34	0
42879	阜宁	硕集南徐南站	10	400	58	0
42880	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	62	0
42881	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	64	0
42882	阜宁	硕集桥张东站	10	200	71	0
42883	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	84	0
42884	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	87	0
42885	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	90	0
42886	阜宁	东沟镇官一村东站	10	200	96	0
42887	阜宁	硕集南徐西站	10	200	105	0
42888	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	105	0
42889	阜宁	硕集三四组公变	10	200	111	0
42890	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	118	0
42891	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	122	0
42892	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	129	0
42893	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42894	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	141	0
42895	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	180	0
42896	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	190	0
42897	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	199	0
42898	阜宁	硕集南徐六组	10	400	199	0
42899	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	207	0
42900	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	212	0
42901	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	230	0
42902	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	236	0
42903	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	294	0
42904	阜宁	硕集南徐东站	10	400	310	0
42905	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	160	0
42906	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	640	0
42907	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	640	0
42908	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	320	0
42909	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	157	0
42910	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	160	0
42911	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	320	0
42912	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42913	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	320	0
42914	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	320	0
42915	阜宁	阜城杜庄电站公变	10	400	309	0
42916	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	160	0
42917	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	160	0
42918	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	640	0
42919	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	320	0
42920	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	160	0
42921	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	640	0
42922	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	320	0
42923	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	22	0
42924	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	46	0
42925	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	57	0
42926	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	68	0
42927	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	75	0
42928	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	112	0
42929	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	125	0
42930	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	132	0
42931	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42932	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	139	0
42933	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	143	0
42934	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	143	0
42935	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	235	0
42936	阜宁	阜城杜庄东西公变	10	400	262	0
42937	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	275	0
42938	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	284	0
42939	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	298	0
42940	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	308	0
42941	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	589	0
42942	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站4#变	10	800	640	640
42943	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站2#变	10	800	640	640
42944	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室6#变	10	800	640	640
42945	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室1#变	10	800	640	640
42946	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室1#变	10	800	640	640
42947	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站2#变	10	800	640	640
42948	阜宁	阳光华庭三期5#配电室4#变	10	630	504	504
42949	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室2#变	10	800	626	626
42950	阜宁	阳光华庭三期5#配电室1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42951	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站4#变	10	800	640	640
42952	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室4#变	10	800	640	640
42953	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站3#变	10	800	640	640
42954	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室1#变	10	800	640	640
42955	阜宁	阳光华庭三期5#配电室3#变	10	630	504	504
42956	阜宁	天鹅丽都三期4#配电室2#变	10	800	640	640
42957	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室3#变	10	800	640	640
42958	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所2#变	10	800	640	640
42959	阜宁	天鹅丽都三期3#配电室4#变	10	800	640	640
42960	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室2#变	10	800	640	640
42961	阜宁	阳光华庭三期5#配电室2#变	10	630	504	504
42962	阜宁	阳光华庭三期4#开闭所4#变	10	800	640	640
42963	阜宁	天鹅丽都三期2#配电室3#变	10	800	619	619
42964	阜宁	天鹅丽都三期2#开关站1#变	10	800	625	625
42965	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	640	0
42966	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	640	0
42967	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	640	0
42968	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	640	0
42969	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42970	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	504	0
42971	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	640	0
42972	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	504	0
42973	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	623	0
42974	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	640	0
42975	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	640	0
42976	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	640	0
42977	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	640	0
42978	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	504	0
42979	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	640	0
42980	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	640	0
42981	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	504	0
42982	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	630	0
42983	阜宁	馥桂园1#开关站1#变	10	630	504	504
42984	阜宁	馥桂园3#配电室3#变	10	800	640	640
42985	阜宁	馥桂园3#配电室1#变	10	800	640	640
42986	阜宁	馥桂园1#开关站3#变	10	630	486	486
42987	阜宁	馥桂园2#配电室1#变	10	800	640	640
42988	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
42989	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	640	0
42990	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	640	0
42991	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	640	0
42992	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	640	0
42993	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	640	0
42994	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	488	0
42995	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	640	0
42996	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	640	0
42997	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	640	0
42998	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	640	0
42999	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	640	0
43000	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	504	0
43001	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	640	0
43002	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	504	0
43003	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	640	0
43004	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	640	0
43005	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	624	0
43006	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	640	0
43007	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43008	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	640	0
43009	阜宁	阜城头灶四组北公变	10	400	320	320
43010	阜宁	阜城头灶七组公变	10	200	60	60
43011	阜宁	阜城头灶七组东公变	10	200	100	100
43012	阜宁	阜城城北八组公变	10	400	173	173
43013	阜宁	阜城头灶五组2#公变	10	400	186	186
43014	阜宁	阜城头灶五组1#公变	10	400	286	286
43015	阜宁	东风派出所公变	10	630	504	504
43016	阜宁	海峰2#公变	10	400	320	320
43017	阜宁	新宁2#公变	10	400	320	320
43018	阜宁	嘉隆公变	10	630	504	504
43019	阜宁	园林路2#公变（房）	10	400	320	320
43020	阜宁	木器厂公变（杆）	10	315	252	252
43021	阜宁	建银北门箱变	10	630	504	504
43022	阜宁	10KV阜宁宾馆2#变	10	630	504	504
43023	阜宁	园林路1#公变（房）	10	400	320	320
43024	阜宁	东大院公变	10	630	504	504
43025	阜宁	建银2#公变	10	400	320	320
43026	阜宁	海峰1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43027	阜宁	建银1#公变	10	500	400	400
43028	阜宁	10KV阜宁宾馆1#变	10	630	504	504
43029	阜宁	西大院1#箱变配变配电变压器	10	630	504	504
43030	阜宁	幼儿园公变（杆箱）	10	400	320	320
43031	阜宁	五金2#公变	10	400	320	320
43032	阜宁	新宁公变	10	500	400	400
43033	阜宁	海峰3#公变	10	630	504	504
43034	阜宁	10KV阜宁宾馆3#变	10	630	504	504
43035	阜宁	北门3#变	10	400	320	320
43036	阜宁	邮政2#箱变	10	630	504	504
43037	阜宁	北门2#公变	10	400	320	320
43038	阜宁	北门公变	10	400	320	320
43039	阜宁	建银3#公变	10	630	504	504
43040	阜宁	邮政1#公变（杆箱）	10	400	320	320
43041	阜宁	明珠花园1#变	10	630	504	504
43042	阜宁	外滩花苑2#变	10	315	252	252
43043	阜宁	大关北路9#公变	10	400	320	320
43044	阜宁	大关北路6#公变	10	500	400	400
43045	阜宁	10kV碧水明苑4#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43046	阜宁	南门街2#公变	10	630	504	504
43047	阜宁	阜宁轧花公变	10	400	320	320
43048	阜宁	大关北路3#公变	10	500	400	400
43049	阜宁	大关北路10#公变	10	400	320	320
43050	阜宁	扎花2#公变	10	400	320	320
43051	阜宁	兴富浴室公变配变配电变压器	10	630	504	504
43052	阜宁	10kV碧水明苑3#变	10	500	400	400
43053	阜宁	10kV碧水明苑2#变	10	500	400	400
43054	阜宁	大关北路百货新村公变	10	400	320	320
43055	阜宁	东风南路1#公变（杆箱）	10	400	320	320
43056	阜宁	明珠花园2#变	10	500	400	400
43057	阜宁	东风南路2#公变	10	400	320	320
43058	阜宁	碧水明苑1#变	10	500	400	400
43059	阜宁	外滩花苑1#公变	10	400	320	320
43060	阜宁	大关北路8#公变	10	630	504	504
43061	阜宁	大关北路5#公变	10	315	252	252
43062	阜宁	东电厂公变	10	400	308	308
43063	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	36	0
43064	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	37	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43065	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	55	0
43066	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	64	0
43067	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	66	0
43068	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	78	0
43069	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	87	0
43070	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	61	0
43071	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	95	0
43072	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	99	0
43073	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	106	0
43074	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	111	0
43075	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	119	0
43076	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	120	0
43077	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	131	0
43078	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	138	0
43079	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	169	0
43080	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	173	0
43081	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	202	0
43082	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	213	0
43083	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43084	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	287	0
43085	阜宁	马荡康居变	10	400	320	0
43086	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	320	0
43087	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	160	0
43088	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	320	0
43089	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	160	0
43090	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	160	0
43091	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	160	0
43092	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	504	0
43093	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	160	0
43094	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	160	0
43095	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	137	0
43096	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	320	0
43097	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	320	0
43098	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	320	0
43099	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	320	0
43100	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	320	0
43101	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	320	0
43102	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43103	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	504	0
43104	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	320	0
43105	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	320	0
43106	阜宁	马良广场变	10	200	160	0
43107	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	320	0
43108	阜宁	马荡康居1#变	10	400	320	0
43109	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	320	0
43110	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	320	0
43111	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	311	0
43112	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	160	0
43113	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	148	0
43114	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	148	0
43115	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	266	0
43116	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	271	0
43117	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	283	0
43118	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	504	0
43119	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	640	0
43120	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	400	0
43121	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43122	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	640	0
43123	阜宁	10kV盛世嘉园11#变	10	500	400	0
43124	阜宁	10kV崔湾中心村2#变	10	500	400	0
43125	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	504	0
43126	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	640	0
43127	阜宁	10kV盛世嘉园6#变	10	500	400	0
43128	阜宁	10kV盛世嘉园9#变	10	500	400	0
43129	阜宁	10kV崔湾中心村1#变	10	500	400	0
43130	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	504	0
43131	阜宁	10kV盛世嘉园1#变	10	1000	800	0
43132	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	320	0
43133	阜宁	10kV紫金明珠配电房4#变	10	800	640	0
43134	阜宁	10kV盛世嘉园17#变	10	500	400	0
43135	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	504	0
43136	阜宁	10kV崔湾花苑9#变	10	400	320	0
43137	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	320	0
43138	阜宁	10kV盛世嘉园2#变	10	500	400	0
43139	阜宁	10kV盛世嘉园10#变	10	500	400	0
43140	阜宁	10kV盛世嘉园3#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43141	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	320	0
43142	阜宁	10kV盛世嘉园7#变	10	400	320	0
43143	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	640	0
43144	阜宁	10kV崔湾花苑1#变	10	400	320	0
43145	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	320	0
43146	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	320	0
43147	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	320	0
43148	阜宁	10kV崔湾花苑7#变	10	500	400	0
43149	阜宁	10kV盛世嘉园16#变	10	630	504	0
43150	阜宁	10kV盛世嘉园5#变	10	500	400	0
43151	阜宁	10kV盛世嘉园15#变	10	630	504	0
43152	阜宁	10kV崔湾花苑8#变	10	500	400	0
43153	阜宁	10kV盛世嘉园4#变	10	500	400	0
43154	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	640	0
43155	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	320	0
43156	阜宁	10kV紫金明珠开关站1#变	10	800	640	0
43157	阜宁	10kV崔湾花苑6#变	10	500	400	0
43158	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	320	0
43159	阜宁	10kV崔湾花苑5#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43160	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	640	0
43161	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	640	0
43162	阜宁	10kV盛世嘉园14#变	10	400	320	0
43163	阜宁	10kV盛世嘉园8#变	10	400	320	0
43164	阜宁	10kV崔湾花苑4#变	10	400	320	0
43165	阜宁	10kV崔湾花苑3#变	10	400	320	0
43166	阜宁	10kV盛世嘉园13#变	10	500	400	0
43167	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	640	0
43168	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	504	0
43169	阜宁	10kV盛世嘉园12#变	10	500	400	0
43170	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	206	0
43171	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	256	0
43172	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	494	0
43173	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	320	0
43174	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	320	0
43175	阜宁	黄舍二八组	10	400	320	0
43176	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	320	0
43177	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	320	0
43178	阜宁	10kV绿洲半岛箱变9#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43179	阜宁	芳林南苑1#配电室3#变	10	630	504	504
43180	阜宁	10kV绿洲半岛箱变10#变	10	630	504	504
43181	阜宁	绿洲半岛1#箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
43182	阜宁	10kV绿洲半岛箱变7#箱变	10	630	504	504
43183	阜宁	绿洲半岛3#箱变主变配电变压器	10	630	504	504
43184	阜宁	10kV绿洲半岛箱变6#箱变	10	630	504	504
43185	阜宁	10kV黄舍小区专变	10	400	320	320
43186	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变2配电变压器	10	630	504	504
43187	阜宁	绿洲半岛2#箱变003主变配电变压器	10	630	504	504
43188	阜宁	芳林南苑1#配电室1#变	10	630	504	504
43189	阜宁	10kV绿洲半岛箱变5#箱变	10	630	504	504
43190	阜宁	绿洲半岛1#配电房主变1配电变压器	10	630	504	504
43191	阜宁	10kV绿洲半岛箱变8#变	10	630	504	504
43192	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	0	0
43193	阜宁	沟墩条海西站	10	200	160	0
43194	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	320	0
43195	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	4	0
43196	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	23	0
43197	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	27	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43198	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	28	0
43199	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	30	0
43200	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	52	0
43201	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	58	0
43202	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	60	0
43203	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	61	0
43204	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	77	0
43205	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	100	0
43206	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	111	0
43207	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	123	0
43208	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	140	0
43209	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	167	0
43210	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	173	0
43211	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	215	0
43212	阜宁	沟墩条海北站	10	400	295	0
43213	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	295	0
43214	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	504	0
43215	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	800	0
43216	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43217	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	504	0
43218	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	504	0
43219	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	320	0
43220	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	504	0
43221	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	320	0
43222	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	499	0
43223	阜宁	唐城配电房2#变压器	10	800	640	640
43224	阜宁	唐城配电房3#变压器	10	800	640	640
43225	阜宁	唐城配电房1#变压器	10	800	640	640
43226	阜宁	冠城华府二期2#配电室1#变	10	800	640	640
43227	阜宁	冠城华府二期6#配电室1#变	10	630	504	504
43228	阜宁	冠城华府二期2#配电室3#变	10	800	640	640
43229	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	640	0
43230	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	504	0
43231	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	640	0
43232	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	640	0
43233	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	640	0
43234	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	640	0
43235	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43236	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	640	0
43237	阜宁	古河利元西站公变	10	400	320	0
43238	阜宁	古河利元七组	10	200	22	0
43239	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	50	0
43240	阜宁	古河小刘东北公变	10	200	72	0
43241	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	150	0
43242	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	303	0
43243	阜宁	古河小刘南站	10	400	312	0
43244	阜宁	古河新民一组公变	10	200	160	0
43245	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	160	0
43246	阜宁	古河西左北站	10	200	160	0
43247	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	160	0
43248	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	160	0
43249	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	160	0
43250	阜宁	古河小刘西站	10	200	160	0
43251	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	320	0
43252	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	12	0
43253	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	15	0
43254	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	39	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43255	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	62	0
43256	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	64	0
43257	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	65	0
43258	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	78	0
43259	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	82	0
43260	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	85	0
43261	阜宁	古河新民东站公变	10	200	96	0
43262	阜宁	古河镇唐庄东站公变	10	200	100	0
43263	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	105	0
43264	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	107	0
43265	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	113	0
43266	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	114	0
43267	阜宁	古河镇新民四组	10	200	118	0
43268	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	119	0
43269	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	129	0
43270	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	129	0
43271	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	131	0
43272	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	134	0
43273	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43274	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	145	0
43275	阜宁	古河新民三组	10	200	146	0
43276	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	150	0
43277	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	166	0
43278	阜宁	古河会明电站公变	10	400	195	0
43279	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	238	0
43280	阜宁	古河会明西站南	10	400	253	0
43281	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	254	0
43282	阜宁	古河会明西站公变	10	400	243	0
43283	阜宁	古河利元二组东	10	400	268	0
43284	阜宁	古河利元二组公变	10	400	290	0
43285	阜宁	东沟海港南站	10	200	0	0
43286	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	0	0
43287	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	160	0
43288	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	160	0
43289	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	320	0
43290	阜宁	东沟海港北站	10	200	49	0
43291	阜宁	东沟南堆北站	10	200	99	0
43292	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43293	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	109	0
43294	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	220	0
43295	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	223	0
43296	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	226	0
43297	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	232	0
43298	阜宁	东沟老庄中站	10	200	160	0
43299	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	160	0
43300	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	20	0
43301	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	36	0
43302	阜宁	东沟陈元南站	10	200	43	0
43303	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	46	0
43304	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	60	0
43305	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	66	0
43306	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	92	0
43307	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	113	0
43308	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	121	0
43309	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	122	0
43310	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	125	0
43311	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43312	阜宁	东沟陈元北站	10	200	136	0
43313	阜宁	东沟老庄南站	10	200	146	0
43314	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	230	0
43315	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	255	0
43316	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	290	0
43317	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	290	0
43318	阜宁	阜城林王二组南公变	10	400	320	320
43319	阜宁	阜城林王三组公变	10	200	160	160
43320	阜宁	阜城林王南站公变	10	400	320	320
43321	阜宁	阜城林王一组西公变	10	400	320	320
43322	阜宁	阜城林王七组公变	10	200	160	160
43323	阜宁	阜城缪黄中心村3号公变	10	630	504	504
43324	阜宁	阜城林王二组西公变	10	200	160	160
43325	阜宁	阜城缪黄八组公变	10	400	138	138
43326	阜宁	阜城林王二组公变	10	400	320	320
43327	阜宁	阜城缪黄中心村1#公变	10	400	320	320
43328	阜宁	阜城缪黄七组扶贫站公变	10	400	320	320
43329	阜宁	阜城林王一组公变	10	200	160	160
43330	阜宁	阜城缪黄南站公变	10	400	297	297

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43331	阜宁	阜城林王二组2#公变	10	400	320	320
43332	阜宁	阜城缪黄七组南公变	10	200	160	160
43333	阜宁	阜城林王五组公变	10	400	82	82
43334	阜宁	阜城缪黄八组北公变	10	400	136	136
43335	阜宁	阜城林王西站公变	10	400	172	172
43336	阜宁	阜城林王八组公变	10	400	207	207
43337	阜宁	阜城林王北站公变	10	400	236	236
43338	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	0	0
43339	阜宁	吴滩角港北站	10	200	160	0
43340	阜宁	吴滩角港四组	10	200	160	0
43341	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	160	0
43342	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	160	0
43343	阜宁	吴滩角港七组	10	400	320	0
43344	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	160	0
43345	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	320	0
43346	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	320	0
43347	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	160	0
43348	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	160	0
43349	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43350	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	18	0
43351	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	20	0
43352	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	26	0
43353	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	34	0
43354	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	43	0
43355	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	56	0
43356	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	63	0
43357	阜宁	合利两河三组公变	10	200	93	0
43358	阜宁	吴滩两港七组	10	400	95	0
43359	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	100	0
43360	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	117	0
43361	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	121	0
43362	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	143	0
43363	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	165	0
43364	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	186	0
43365	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	214	0
43366	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	216	0
43367	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	232	0
43368	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	232	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43369	阜宁	吴滩两港南站	10	400	254	0
43370	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	281	0
43371	阜宁	吴滩两港西站	10	400	306	0
43372	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	320	0
43373	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	320	0
43374	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
43375	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	504	0
43376	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	320	0
43377	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	320	0
43378	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	320	0
43379	阜宁	吴滩西河东站	10	200	160	0
43380	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	320	0
43381	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	640	0
43382	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	320	0
43383	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	320	0
43384	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	400	0
43385	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	320	0
43386	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	320	0
43387	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43388	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	504	0
43389	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	160	0
43390	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	252	0
43391	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	320	0
43392	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
43393	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	320	0
43394	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	504	0
43395	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	504	0
43396	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	4	0
43397	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	53	0
43398	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	93	0
43399	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	98	0
43400	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	105	0
43401	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	112	0
43402	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	143	0
43403	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	151	0
43404	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	170	0
43405	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	204	0
43406	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	209	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43407	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	214	0
43408	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	245	0
43409	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	268	0
43410	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	277	0
43411	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	292	0
43412	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	297	0
43413	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	299	0
43414	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	305	0
43415	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	306	0
43416	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	307	0
43417	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	312	0
43418	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	320	0
43419	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	371	0
43420	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	388	0
43421	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	485	0
43422	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	0	0
43423	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	0	0
43424	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	160	0
43425	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43426	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	320	0
43427	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	320	0
43428	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	200	0
43429	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	320	0
43430	阜宁	吴滩于东二组	10	200	160	0
43431	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	160	0
43432	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	320	0
43433	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	320	0
43434	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	160	0
43435	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	320	0
43436	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	320	0
43437	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	320	0
43438	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	160	0
43439	阜宁	吴滩新储一组	10	400	320	0
43440	阜宁	吴滩崔庄电站公变	10	200	129	0
43441	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	160	0
43442	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	320	0
43443	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	320	0
43444	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43445	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	160	0
43446	阜宁	吴滩于东五组	10	200	160	0
43447	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	320	0
43448	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	160	0
43449	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	160	0
43450	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	320	0
43451	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	320	0
43452	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	160	0
43453	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	320	0
43454	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	160	0
43455	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	18	0
43456	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	19	0
43457	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	20	0
43458	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	29	0
43459	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	34	0
43460	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	41	0
43461	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	132	0
43462	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	48	0
43463	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	48	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43464	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	32	0
43465	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	59	0
43466	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	77	0
43467	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	106	0
43468	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	107	0
43469	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	109	0
43470	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	110	0
43471	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	120	0
43472	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	122	0
43473	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	122	0
43474	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	123	0
43475	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	130	0
43476	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	134	0
43477	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	140	0
43478	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	141	0
43479	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	148	0
43480	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	148	0
43481	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	157	0
43482	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	111	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43483	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	176	0
43484	阜宁	吴滩大沟电站公变	10	400	210	0
43485	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	275	0
43486	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	294	0
43487	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	0	0
43488	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	0	0
43489	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	0	0
43490	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	0	0
43491	阜宁	吴滩孙村电站公变	10	400	0	0
43492	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	320	0
43493	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	320	0
43494	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	300	0
43495	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	320	0
43496	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	156	0
43497	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	320	0
43498	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	160	0
43499	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	4	0
43500	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	17	0
43501	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	26	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43502	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	31	0
43503	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	33	0
43504	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	39	0
43505	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	40	0
43506	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	41	0
43507	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	44	0
43508	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	45	0
43509	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	50	0
43510	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	54	0
43511	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	58	0
43512	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	61	0
43513	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	82	0
43514	阜宁	吴滩合东南站	10	200	90	0
43515	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	96	0
43516	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	99	0
43517	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	126	0
43518	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	128	0
43519	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	130	0
43520	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43521	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	161	0
43522	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	203	0
43523	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	204	0
43524	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	205	0
43525	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	226	0
43526	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	230	0
43527	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	249	0
43528	阜宁	吴滩合东北站	10	400	278	0
43529	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	287	0
43530	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	288	0
43531	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	309	0
43532	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	320	0
43533	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	160	0
43534	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	320	0
43535	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	160	0
43536	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	320	0
43537	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	320	0
43538	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	316	0
43539	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43540	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	320	0
43541	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	320	0
43542	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	11	0
43543	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	18	0
43544	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	32	0
43545	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	48	0
43546	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	59	0
43547	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	68	0
43548	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	75	0
43549	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	84	0
43550	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	88	0
43551	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	94	0
43552	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	100	0
43553	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	116	0
43554	阜宁	吴滩蔡河中站公变	10	200	128	0
43555	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	132	0
43556	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	140	0
43557	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	153	0
43558	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	161	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43559	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	183	0
43560	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	231	0
43561	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	238	0
43562	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	282	0
43563	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 2#变	10	630	504	504
43564	阜宁	鸿儒名邸1#开关站3#变	10	800	640	640
43565	阜宁	锦海文锋1#配电室2#变	10	630	504	504
43566	阜宁	10KVAD块2#变	10	630	504	504
43567	阜宁	10kVA地块1#变	10	400	320	320
43568	阜宁	鸿儒名邸1#配电室1#变	10	800	640	640
43569	阜宁	10kV学府花苑2#箱变	10	500	400	400
43570	阜宁	10KV翰林居东区2#箱变	10	500	400	400
43571	阜宁	翰林居4#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
43572	阜宁	锦海文锋1#配电室4#变	10	630	504	504
43573	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 3#变	10	630	504	504
43574	阜宁	10KV翰林居东区1#箱变	10	500	400	400
43575	阜宁	10kV学府花苑1#箱变	10	500	400	400
43576	阜宁	鸿儒名邸1#开关站1#变	10	800	640	640
43577	阜宁	10KVAD块1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43578	阜宁	锦海文锋3#配电室2#变	10	800	640	640
43579	阜宁	10KV翰林居小区(双号楼) 1#变	10	630	504	504
43580	阜宁	锦海文锋2#配电室2#变	10	800	640	640
43581	阜宁	锦海文锋2#配电室4#变	10	800	640	640
43582	阜宁	10kVA地块2#变	10	400	320	320
43583	阜宁	鸿儒名邸1#配电室3#变	10	800	640	640
43584	阜宁	10KVAD块3#变	10	630	504	504
43585	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	0	0
43586	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	0	0
43587	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	0	0
43588	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	0	0
43589	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	0	0
43590	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	0	0
43591	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	0	0
43592	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	0	0
43593	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	0	0
43594	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	0	0
43595	阜宁	三灶归正五组变	10	200	0	0
43596	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43597	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	0	0
43598	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	0	0
43599	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	0	0
43600	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	0	0
43601	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	0	0
43602	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	0	0
43603	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	0	0
43604	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	0	0
43605	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	0	0
43606	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	0	0
43607	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	0	0
43608	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	0	0
43609	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	0	0
43610	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	0	0
43611	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	0	0
43612	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	0	0
43613	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	0	0
43614	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	0	0
43615	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43616	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	0	0
43617	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	0	0
43618	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	0	0
43619	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	0	0
43620	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	0	0
43621	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	0	0
43622	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	0	0
43623	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	0	0
43624	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	0	0
43625	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	0	0
43626	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	0	0
43627	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	0	0
43628	阜宁	天沟一组	10	400	0	0
43629	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	0	0
43630	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	0	0
43631	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	0	0
43632	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	0	0
43633	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	0	0
43634	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43635	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	0	0
43636	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	0	0
43637	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	0	0
43638	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	0	0
43639	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	0	0
43640	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	0	0
43641	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	0	0
43642	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	0	0
43643	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	0	0
43644	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	0	0
43645	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	0	0
43646	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	0	0
43647	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	0	0
43648	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	0	0
43649	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	0	0
43650	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	0	0
43651	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	0	0
43652	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	0	0
43653	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43654	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	0	0
43655	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	0	0
43656	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	0	0
43657	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	0	0
43658	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	0	0
43659	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	0	0
43660	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	0	0
43661	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	0	0
43662	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	0	0
43663	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	0	0
43664	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	0	0
43665	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	0	0
43666	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	0	0
43667	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	0	0
43668	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	0	0
43669	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	0	0
43670	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	0	0
43671	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	0	0
43672	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43673	阜宁	三灶镇海成变	10	400	0	0
43674	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	0	0
43675	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	0	0
43676	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	0	0
43677	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	0	0
43678	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	0	0
43679	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	0	0
43680	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	0	0
43681	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	0	0
43682	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	0	0
43683	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	0	0
43684	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	0	0
43685	阜宁	向阳人家7#变	10	630	504	504
43686	阜宁	向阳人家8#变	10	630	504	504
43687	阜宁	向阳人家3#变	10	800	640	640
43688	阜宁	向阳人家1#变	10	630	504	504
43689	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	640	0
43690	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	640	0
43691	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43692	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	634	0
43693	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	640	0
43694	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	640	0
43695	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	640	0
43696	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	640	0
43697	阜宁	10kV澳门花苑箱变	10	630	504	504
43698	阜宁	瑞林晶典1#公变	10	630	504	504
43699	阜宁	瑞林晶典2#公变	10	630	504	504
43700	阜宁	瑞林晶典3#公变	10	630	504	504
43701	阜宁	瑞林晶典5#公变	10	400	320	320
43702	阜宁	老大桥公变	10	400	320	320
43703	阜宁	城南菜场公变	10	400	320	320
43704	阜宁	崔湾2#变	10	400	320	320
43705	阜宁	阜宁澳门花苑开关站1#变	10	800	640	640
43706	阜宁	阜宁澳门花苑2#配电房2#变	10	1000	800	800
43707	阜宁	阜宁澳门花苑开关站2#变	10	800	640	640
43708	阜宁	阜宁澳门花苑1#配电房2#变	10	800	640	640
43709	阜宁	瑞林晶典4#公变	10	630	504	504
43710	阜宁	城南10组单相变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43711	阜宁	崔湾1#变	10	400	285	285
43712	阜宁	城南8#变	10	400	303	303
43713	阜宁	金城时代广场3#箱变	10	1000	800	800
43714	阜宁	清华名仕苑13#公变	10	630	504	504
43715	阜宁	清华名仕苑12#公变	10	630	504	504
43716	阜宁	10KV清华名仕苑6#变	10	630	504	504
43717	阜宁	10KV清华名仕苑2#变	10	630	504	504
43718	阜宁	10KV清华名仕苑10#变	10	630	504	504
43719	阜宁	10KV清华名仕苑7#变	10	630	504	504
43720	阜宁	10KV清华名仕苑9#变	10	500	400	400
43721	阜宁	金城时代广场1#箱变	10	500	400	400
43722	阜宁	10KV清华名仕苑1#变	10	630	504	504
43723	阜宁	金城时代广场5#箱变	10	500	400	400
43724	阜宁	10KV清华名仕苑11#变	10	630	504	504
43725	阜宁	10KV清华名仕苑4#变	10	630	504	504
43726	阜宁	阜宁中学公变	10	630	504	504
43727	阜宁	10KV清华名仕苑3#变	10	630	504	504
43728	阜宁	金城时代广场6#箱变	10	500	400	400
43729	阜宁	体育馆箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43730	阜宁	10KV清华名仕苑8#变	10	630	504	504
43731	阜宁	银领花园2#箱式变电站1#变	10	400	320	320
43732	阜宁	10KV清华名仕苑5#变	10	630	504	504
43733	阜宁	金城时代广场2#箱变	10	500	308	308
43734	阜宁	金城时代广场4#箱变	10	1000	785	785
43735	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	272	0
43736	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	96	0
43737	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	85	0
43738	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	100	0
43739	阜宁	吴滩光明三组	10	200	151	0
43740	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	0	0
43741	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	0	0
43742	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	96	0
43743	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	320	0
43744	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	320	0
43745	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	160	0
43746	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	252	0
43747	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	320	0
43748	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43749	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	160	0
43750	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	320	0
43751	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	160	0
43752	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	320	0
43753	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	7	0
43754	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	21	0
43755	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	22	0
43756	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	24	0
43757	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	29	0
43758	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	30	0
43759	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	33	0
43760	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	37	0
43761	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	39	0
43762	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	46	0
43763	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	59	0
43764	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	67	0
43765	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	71	0
43766	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	82	0
43767	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	84	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43768	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	87	0
43769	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	105	0
43770	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	108	0
43771	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	109	0
43772	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	109	0
43773	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	130	0
43774	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	139	0
43775	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	139	0
43776	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	145	0
43777	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	180	0
43778	阜宁	沟墩渔河中站公变	10	400	197	0
43779	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	252	0
43780	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	269	0
43781	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	279	0
43782	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	285	0
43783	阜宁	沟墩李庄中站公变	10	400	289	0
43784	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	298	0
43785	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	0	0
43786	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43787	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	0	0
43788	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	160	0
43789	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	160	0
43790	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	320	0
43791	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	320	0
43792	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	9	0
43793	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	9	0
43794	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	16	0
43795	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	17	0
43796	阜宁	沟墩大港南站	10	200	18	0
43797	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	22	0
43798	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	23	0
43799	阜宁	沟墩大港中站	10	200	31	0
43800	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	32	0
43801	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	35	0
43802	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	37	0
43803	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	38	0
43804	阜宁	沟墩大港北站	10	200	40	0
43805	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	42	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43806	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	43	0
43807	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	44	0
43808	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	44	0
43809	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	46	0
43810	阜宁	沟墩新建条东站公变	10	200	46	0
43811	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	51	0
43812	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	54	0
43813	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	65	0
43814	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	68	0
43815	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	69	0
43816	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	76	0
43817	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	78	0
43818	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	80	0
43819	阜宁	沟墩新建东站	10	200	81	0
43820	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	83	0
43821	阜宁	沟墩竖河通于东站	10	200	85	0
43822	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	86	0
43823	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	89	0
43824	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43825	阜宁	沟墩大港港北站	10	200	93	0
43826	阜宁	沟墩大港东站	10	200	96	0
43827	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	98	0
43828	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	103	0
43829	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	108	0
43830	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	111	0
43831	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	120	0
43832	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	121	0
43833	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	135	0
43834	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	139	0
43835	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	141	0
43836	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	142	0
43837	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	143	0
43838	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	147	0
43839	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	184	0
43840	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	212	0
43841	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	244	0
43842	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	249	0
43843	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	304	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43844	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	0	0
43845	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	0	0
43846	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	0	0
43847	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	0	0
43848	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	0	0
43849	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	0	0
43850	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	0	0
43851	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	0	0
43852	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	0	0
43853	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	0	0
43854	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	0	0
43855	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	0	0
43856	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	0	0
43857	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	0	0
43858	阜宁	三灶中灶东灶公变	10	200	0	0
43859	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	0	0
43860	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	0	0
43861	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	0	0
43862	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43863	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	0	0
43864	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	0	0
43865	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	0	0
43866	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	0	0
43867	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	0	0
43868	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	0	0
43869	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	0	0
43870	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	0	0
43871	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	0	0
43872	阜宁	三灶镇中灶东2#公变	10	200	0	0
43873	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	0	0
43874	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	0	0
43875	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	0	0
43876	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	0	0
43877	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	0	0
43878	阜宁	三灶砖桥东2#变	10	400	0	0
43879	阜宁	三灶镇西徐中2#公变	10	400	0	0
43880	阜宁	三灶砖桥东公变	10	400	0	0
43881	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43882	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	0	0
43883	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	0	0
43884	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	0	0
43885	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	0	0
43886	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	0	0
43887	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	0	0
43888	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	0	0
43889	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	0	0
43890	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	0	0
43891	阜宁	三灶前灶二组	10	400	0	0
43892	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	0	0
43893	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	320	0
43894	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	1	0
43895	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	2	0
43896	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	19	0
43897	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	27	0
43898	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	29	0
43899	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	74	0
43900	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43901	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	108	0
43902	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	114	0
43903	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	115	0
43904	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	118	0
43905	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	118	0
43906	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	119	0
43907	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	136	0
43908	阜宁	金韩一二组	10	400	136	0
43909	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	144	0
43910	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	150	0
43911	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	154	0
43912	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	155	0
43913	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	157	0
43914	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	181	0
43915	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	191	0
43916	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	205	0
43917	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	215	0
43918	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	251	0
43919	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	272	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43920	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	282	0
43921	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	286	0
43922	阜宁	罗桥安马东组变	10	400	289	0
43923	阜宁	罗桥安马中组变	10	400	302	0
43924	阜宁	罗桥安马西组变	10	400	304	0
43925	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	305	0
43926	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	306	0
43927	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	308	0
43928	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	308	0
43929	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	34	0
43930	阜宁	板湖高杨东组公变	10	400	320	0
43931	阜宁	板湖北曹西组公变	10	400	320	0
43932	阜宁	板湖北曹东组2#变	10	200	2	0
43933	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	16	0
43934	阜宁	板湖岔徐北组公变	10	400	102	0
43935	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	27	0
43936	阜宁	板湖高杨东组公变	10	200	53	0
43937	阜宁	板湖前汪东组公变	10	400	102	0
43938	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43939	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	122	0
43940	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	123	0
43941	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	161	0
43942	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	161	0
43943	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	166	0
43944	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	170	0
43945	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	175	0
43946	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	179	0
43947	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	190	0
43948	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	191	0
43949	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	212	0
43950	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	215	0
43951	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	231	0
43952	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	236	0
43953	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	239	0
43954	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	247	0
43955	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	250	0
43956	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	251	0
43957	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	257	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43958	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	267	0
43959	阜宁	板湖北曹东站长公变	10	400	268	0
43960	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	270	0
43961	阜宁	板湖金林东站长2#变	10	400	272	0
43962	阜宁	板湖高杨南站长公变	10	400	276	0
43963	阜宁	板湖金林北站长公变	10	400	287	0
43964	阜宁	板湖高阳西站长2#公变	10	400	307	0
43965	阜宁	古河古河新站长公变	10	200	160	0
43966	阜宁	古河南站长北	10	400	320	0
43967	阜宁	古河1#变西	10	400	320	0
43968	阜宁	古河七组	10	400	320	0
43969	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	57	0
43970	阜宁	古河七八组公变	10	200	85	0
43971	阜宁	古河利元一组西	10	200	105	0
43972	阜宁	古河利元三组	10	200	143	0
43973	阜宁	古河利元一组公变	10	200	148	0
43974	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	271	0
43975	阜宁	古河南站长公变	10	400	282	0
43976	阜宁	古河居委会公变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43977	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	160	0
43978	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	320	0
43979	阜宁	古河康居工程东	10	400	320	0
43980	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	313	0
43981	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	320	0
43982	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	320	0
43983	阜宁	古河西左西站南	10	400	320	0
43984	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	160	0
43985	阜宁	古河西左南站	10	400	302	0
43986	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	160	0
43987	阜宁	古河康居工程	10	400	320	0
43988	阜宁	古河西左1#公变	10	200	57	0
43989	阜宁	古河西左西站西	10	200	127	0
43990	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	181	0
43991	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	256	0
43992	阜宁	古河康居工程西	10	400	300	0
43993	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	301	0
43994	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	0	0
43995	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
43996	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	640	0
43997	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	504	0
43998	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	640	0
43999	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	504	0
44000	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	640	0
44001	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	504	0
44002	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	640	0
44003	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	640	0
44004	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	400	0
44005	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	504	0
44006	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	504	0
44007	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	640	0
44008	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	640	0
44009	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	640	0
44010	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	640	0
44011	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	504	0
44012	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	640	0
44013	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	640	0
44014	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44015	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	504	0
44016	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	400	0
44017	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	504	0
44018	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	320	0
44019	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	504	0
44020	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	640	0
44021	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	320	0
44022	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	640	0
44023	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	800	0
44024	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	320	0
44025	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	504	0
44026	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	504	0
44027	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	504	0
44028	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	504	0
44029	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	504	0
44030	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	304	0
44031	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	297	0
44032	阜宁	阜城新桥七组公变	10	400	99	0
44033	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	243	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44034	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	275	0
44035	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	353	0
44036	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	160	0
44037	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	320	0
44038	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	3	0
44039	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	8	0
44040	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	31	0
44041	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	37	0
44042	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	65	0
44043	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	69	0
44044	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	77	0
44045	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	73	0
44046	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	77	0
44047	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	79	0
44048	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	81	0
44049	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	89	0
44050	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	108	0
44051	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	109	0
44052	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44053	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	122	0
44054	阜宁	杨集候庄站	10	200	120	0
44055	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	132	0
44056	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	134	0
44057	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	139	0
44058	阜宁	杨集四组变	10	200	139	0
44059	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	141	0
44060	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	193	0
44061	阜宁	杨集荡周西站	10	400	202	0
44062	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	205	0
44063	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	206	0
44064	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	219	0
44065	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	233	0
44066	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	238	0
44067	阜宁	杨集一组公变	10	400	254	0
44068	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	261	0
44069	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	271	0
44070	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	293	0
44071	阜宁	悦珑府4#配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44072	阜宁	城南派出所箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
44073	阜宁	10KV帝景南湾9#变	10	500	400	400
44074	阜宁	10KV清华名仕苑东苑5#变	10	500	400	400
44075	阜宁	10KV帝景南湾3#变	10	500	400	400
44076	阜宁	10KV清华名仕苑东苑2#变	10	500	400	400
44077	阜宁	10KV帝景南湾8#变	10	630	504	504
44078	阜宁	10KV清华名仕苑东苑7#变	10	500	400	400
44079	阜宁	10KV帝景南湾2#变	10	500	400	400
44080	阜宁	10KV帝景南湾1#变	10	500	400	400
44081	阜宁	悦珑府3#配电房2#变	10	800	640	640
44082	阜宁	10KV帝景南湾4#变	10	500	400	400
44083	阜宁	10KV清华名仕苑东苑4#变	10	400	320	320
44084	阜宁	10KV清华名仕苑东苑8#变	10	400	320	320
44085	阜宁	10KV帝景南湾6#变	10	500	400	400
44086	阜宁	悦珑府2#配电室4#变	10	800	640	640
44087	阜宁	悦珑府2#配电室2#变	10	800	640	640
44088	阜宁	悦珑府4#配电房3#变	10	800	640	640
44089	阜宁	10KV清华名仕苑东苑1#变	10	630	504	504
44090	阜宁	10kV帝景南湾7#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44091	阜宁	10KV清华名仕苑东苑6#变	10	500	400	400
44092	阜宁	10KV清华名仕苑东苑3#变	10	400	320	320
44093	阜宁	10KV帝景南湾5#变	10	500	400	400
44094	阜宁	悦珑府1#开关站2#变	10	800	640	640
44095	阜宁	悦珑府3#配电房4#变	10	800	640	640
44096	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	640	0
44097	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	640	0
44098	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	640	0
44099	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	640	0
44100	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	640	0
44101	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	640	0
44102	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	640	0
44103	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	640	0
44104	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	640	0
44105	阜宁	观澜名邸4#配电室2#变	10	800	640	640
44106	阜宁	观澜名邸1#配电室2#变	10	800	640	640
44107	阜宁	春江云锦2#开关站1#变	10	800	640	640
44108	阜宁	观澜名邸3#配电室2#变	10	800	640	640
44109	阜宁	观澜名邸1#配电室4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44110	阜宁	绿水印象开关站4#变	10	800	640	640
44111	阜宁	绿水印象开关站2#变	10	800	640	640
44112	阜宁	观澜名邸4#配电室4#变	10	800	640	640
44113	阜宁	观澜名邸3#配电室4#变	10	800	640	640
44114	阜宁	10kV一品仕家3#配电房1#变	10	800	640	0
44115	阜宁	10kV一品仕家2#配电房4#变	10	800	640	0
44116	阜宁	10kV东方京都配电房2#变	10	630	504	0
44117	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	640	0
44118	阜宁	10kV东方京都开关站1#变	10	630	504	0
44119	阜宁	10KV一品仕家3#变	10	400	320	0
44120	阜宁	10kV幸福花苑4#箱变	10	500	400	0
44121	阜宁	10kV一品仕家1#配电房1#变	10	800	640	0
44122	阜宁	10kV幸福花苑5#箱变	10	500	400	0
44123	阜宁	10kV幸福花苑3#箱变	10	500	400	0
44124	阜宁	10kV东方京都开关站4#变	10	630	504	0
44125	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	640	0
44126	阜宁	10kV东方京都开关站2#变	10	630	504	0
44127	阜宁	10kV幸福花苑9#箱变	10	500	400	0
44128	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44129	阜宁	10KV一品仕家4#变	10	400	320	0
44130	阜宁	10kV幸福花苑2#箱变	10	500	400	0
44131	阜宁	10kV东方京都开关站3#变	10	630	504	0
44132	阜宁	10KV一品仕家13#变	10	400	320	0
44133	阜宁	10KV一品仕家15#变	10	400	320	0
44134	阜宁	10KV一品仕家14#变	10	400	320	0
44135	阜宁	10kV幸福花苑1#箱变	10	500	400	0
44136	阜宁	10KV一品仕家1#变	10	400	320	0
44137	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	640	0
44138	阜宁	10kV幸福花苑6#箱变	10	500	400	0
44139	阜宁	10kV幸福花苑8#箱变	10	500	400	0
44140	阜宁	10kV一品仕家1#配电房3#变	10	800	640	0
44141	阜宁	10kV东方京都配电房1#变	10	630	504	0
44142	阜宁	10kV幸福花苑7#箱变	10	500	400	0
44143	阜宁	10kV一品仕家2#配电房2#变	10	800	640	0
44144	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	640	0
44145	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	800	0
44146	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	640	0
44147	阜宁	10kV天津花园配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44148	阜宁	10KV一品仕家18#变	10	400	320	0
44149	阜宁	10KV一品仕家10#变	10	400	320	0
44150	阜宁	10KV一品仕家6#变	10	400	320	0
44151	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	640	0
44152	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	320	0
44153	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	800	0
44154	阜宁	10KV一品仕家8#变	10	400	320	0
44155	阜宁	10kV安康花园2#变	10	630	504	0
44156	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	320	0
44157	阜宁	10kV一品仕家1#配电房2#变	10	800	640	0
44158	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	640	0
44159	阜宁	10KV一品仕家17#变	10	400	320	0
44160	阜宁	10kV安康花园1#变	10	630	504	0
44161	阜宁	10kV一品仕家3#配电房2#变	10	800	640	0
44162	阜宁	10KV一品仕家7#变	10	400	320	0
44163	阜宁	10kV安康花园配电房2#变	10	400	320	0
44164	阜宁	大关南路公变	10	630	504	0
44165	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	320	0
44166	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44167	阜宁	大关南路2#公变	10	630	504	0
44168	阜宁	阜南4#变	10	400	320	0
44169	阜宁	10kV天津花园配电房2#变	10	800	640	0
44170	阜宁	10KV一品仕家11#变	10	400	320	0
44171	阜宁	10kV一品仕家2#配电房1#变	10	800	640	0
44172	阜宁	10kV安康花园配电房1#变	10	400	320	0
44173	阜宁	10KV一品仕家5#变	10	400	320	0
44174	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	640	0
44175	阜宁	10KV一品仕家12#变	10	400	320	0
44176	阜宁	10KV一品仕家9#变	10	400	320	0
44177	阜宁	阜南1#变	10	400	278	0
44178	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	313	0
44179	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	160	0
44180	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	160	0
44181	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	160	0
44182	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	160	0
44183	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	160	0
44184	阜宁	古河左阳1#变	10	200	8	0
44185	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	10	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44186	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	11	0
44187	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	39	0
44188	阜宁	古河新岗东南站南公变	10	200	51	0
44189	阜宁	古河新岗三组	10	200	55	0
44190	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	72	0
44191	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	83	0
44192	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	90	0
44193	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	93	0
44194	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	101	0
44195	阜宁	古河左杨北站南公变	10	315	107	0
44196	阜宁	古河左扬南站北	10	200	110	0
44197	阜宁	古河神墩六组东	10	200	110	0
44198	阜宁	古河严舍南站	10	200	111	0
44199	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	142	0
44200	阜宁	古河镇岗东村站1#变	10	200	131	0
44201	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	134	0
44202	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	135	0
44203	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	135	0
44204	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44205	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	141	0
44206	阜宁	古河严舍南站北	10	200	141	0
44207	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	143	0
44208	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	143	0
44209	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	146	0
44210	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	147	0
44211	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	148	0
44212	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	151	0
44213	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	232	0
44214	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	251	0
44215	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	257	0
44216	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	292	0
44217	阜宁	古河严舍村站北	10	400	295	0
44218	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	295	0
44219	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	307	0
44220	阜宁	古河岗东村站北	10	400	310	0
44221	阜宁	古河杨石西站北	10	200	160	0
44222	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	160	0
44223	阜宁	古河李杨村站西	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44224	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	160	0
44225	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	160	0
44226	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	160	0
44227	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	160	0
44228	阜宁	古河唐刘村六组公变	10	200	160	0
44229	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	320	0
44230	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	160	0
44231	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	160	0
44232	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	10	0
44233	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	10	0
44234	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	24	0
44235	阜宁	古河神墩二组南	10	200	33	0
44236	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	47	0
44237	阜宁	古河唐刘北站	10	200	48	0
44238	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	53	0
44239	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	69	0
44240	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	70	0
44241	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	75	0
44242	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44243	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	104	0
44244	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	106	0
44245	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	109	0
44246	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	111	0
44247	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	112	0
44248	阜宁	古河镇陆冲东站东	10	200	117	0
44249	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	119	0
44250	阜宁	古河镇房吕东站1#变	10	200	121	0
44251	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	124	0
44252	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	131	0
44253	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	131	0
44254	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	133	0
44255	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	138	0
44256	阜宁	古河李扬西站西	10	200	139	0
44257	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	141	0
44258	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	146	0
44259	阜宁	古河陆冲2组	10	400	172	0
44260	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	199	0
44261	阜宁	古河李扬村站东	10	400	213	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44262	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	218	0
44263	阜宁	古河陆冲五组	10	400	224	0
44264	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	233	0
44265	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	242	0
44266	阜宁	古河房吕东站公变	10	400	269	0
44267	阜宁	古河镇陆冲东站	10	400	287	0
44268	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	309	0
44269	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	300	0
44270	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	0	0
44271	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	0	0
44272	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	0	0
44273	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	0	0
44274	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	0	0
44275	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	0	0
44276	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	0	0
44277	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	0	0
44278	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	0	0
44279	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	0	0
44280	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44281	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	0	0
44282	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	0	0
44283	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	0	0
44284	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	0	0
44285	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	0	0
44286	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	0	0
44287	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	0	0
44288	阜宁	陈良后庄二组	10	200	0	0
44289	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	0	0
44290	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	0	0
44291	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	0	0
44292	阜宁	陈良南周西站	10	200	0	0
44293	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	0	0
44294	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	0	0
44295	阜宁	陈良前湾四组	10	200	0	0
44296	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	0	0
44297	阜宁	陈良后湾四组	10	400	0	0
44298	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	0	0
44299	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44300	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	0	0
44301	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	0	0
44302	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	0	0
44303	阜宁	陈良南周中站	10	400	0	0
44304	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	0	0
44305	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	0	0
44306	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	0	0
44307	阜宁	陈良后庄中站	10	400	0	0
44308	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	0	0
44309	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	0	0
44310	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	0	0
44311	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	0	0
44312	阜宁	陈良马北四组	10	200	0	0
44313	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	0	0
44314	阜宁	陈良前湾六组	10	200	0	0
44315	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	0	0
44316	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	0	0
44317	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	0	0
44318	阜宁	陈良周庄东站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44319	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	0	0
44320	阜宁	陈良周庄南站	10	400	0	0
44321	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	0	0
44322	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	0	0
44323	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	0	0
44324	阜宁	陈良后湾六组	10	400	0	0
44325	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	0	0
44326	阜宁	陈良后湾村站	10	400	0	0
44327	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	0	0
44328	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	0	0
44329	阜宁	陈良马北西站	10	400	0	0
44330	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	0	0
44331	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	0	0
44332	阜宁	陈良如珍一组	10	200	0	0
44333	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	0	0
44334	阜宁	陈良联盟东站	10	200	0	0
44335	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	0	0
44336	阜宁	陈良联盟南站	10	200	0	0
44337	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44338	阜宁	陈良陶港一组	10	200	0	0
44339	阜宁	陈良许湾东站	10	200	0	0
44340	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	0	0
44341	阜宁	陈良许湾三组	10	200	0	0
44342	阜宁	陈良李良电站2#变	10	200	0	0
44343	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	0	0
44344	阜宁	陈良大同三组	10	200	0	0
44345	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	0	0
44346	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	0	0
44347	阜宁	陈良许湾九组	10	100	0	0
44348	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	0	0
44349	阜宁	陈良玉丰电站2#变	10	200	0	0
44350	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	0	0
44351	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	0	0
44352	阜宁	陈良李良四组变	10	200	0	0
44353	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	0	0
44354	阜宁	陈良新新电站2#变	10	200	0	0
44355	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	0	0
44356	阜宁	陈良李良一六组	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44357	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	0	0
44358	阜宁	陈良大同村站	10	400	0	0
44359	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	0	0
44360	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	0	0
44361	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	0	0
44362	阜宁	陈良许湾一组	10	400	0	0
44363	阜宁	陈良许湾五组	10	200	0	0
44364	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	0	0
44365	阜宁	陈良大同四五组	10	200	0	0
44366	阜宁	陈良许湾七组	10	200	0	0
44367	阜宁	陈良大同六组变	10	200	0	0
44368	阜宁	陈良李良东站	10	400	0	0
44369	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	0	0
44370	阜宁	陈良联盟三组	10	200	0	0
44371	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	0	0
44372	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	0	0
44373	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	0	0
44374	阜宁	陈良如珍五组	10	200	0	0
44375	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44376	阜宁	陈良李良七组	10	400	0	0
44377	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	0	0
44378	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	0	0
44379	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	0	0
44380	阜宁	陈良如珍四组	10	200	0	0
44381	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	0	0
44382	阜宁	陈良如珍三组	10	400	0	0
44383	阜宁	陈良如珍六组	10	400	0	0
44384	阜宁	陈良大同七八组	10	400	0	0
44385	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	0	0
44386	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	0	0
44387	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	0	0
44388	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	0	0
44389	阜宁	陈良李良五组	10	400	0	0
44390	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	0	0
44391	阜宁	陈良李良八组	10	400	0	0
44392	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	0	0
44393	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	0	0
44394	阜宁	陈良陶港北站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44395	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	0	0
44396	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	0	0
44397	阜宁	陈良大同一组	10	400	0	0
44398	阜宁	陈良李良东3#变	10	400	0	0
44399	阜宁	陈良新新东3#变	10	400	0	0
44400	阜宁	陈良许湾东3#变	10	400	0	0
44401	阜宁	10kV安康花园3#变	10	630	504	0
44402	阜宁	10kV碧水豪苑3#变	10	630	504	0
44403	阜宁	10kV碧水豪苑4#变	10	630	504	0
44404	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	504	0
44405	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	640	0
44406	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	640	0
44407	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	640	0
44408	阜宁	10kV碧水豪苑1#变	10	630	504	0
44409	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	504	0
44410	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	504	0
44411	阜宁	10kV碧水豪苑5#变	10	630	504	0
44412	阜宁	10kV碧水豪苑6#变	10	630	504	0
44413	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44414	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	640	0
44415	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	640	0
44416	阜宁	10kV碧水豪苑2#变	10	630	504	0
44417	阜宁	10kV碧水豪苑9#变	10	630	504	0
44418	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	640	0
44419	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	640	0
44420	阜宁	10kV碧水豪苑7#变	10	630	504	0
44421	阜宁	10kV碧水豪苑8#变	10	630	504	0
44422	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	640	0
44423	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	640	0
44424	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	504	0
44425	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	504	0
44426	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	640	0
44427	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	504	0
44428	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	640	0
44429	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	504	0
44430	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44431	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	640	0
44432	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44433	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	504	0
44434	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	504	0
44435	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	504	0
44436	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	504	0
44437	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	0
44438	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	640	0
44439	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	640	0
44440	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	504	0
44441	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	504	0
44442	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	640	0
44443	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	640	0
44444	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	504	0
44445	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	504	0
44446	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	504	0
44447	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	640	0
44448	阜宁	10kV农贸市场2#变	10	630	504	0
44449	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	320	0
44450	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	640	0
44451	阜宁	10KV跃进花园4#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44452	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	622	0
44453	阜宁	10KV跃进花园6#变	10	500	400	0
44454	阜宁	10kV跃进花园三期开关站1#变	10	800	640	0
44455	阜宁	10KV跃进花园9#变	10	630	504	0
44456	阜宁	崔湾10#公变	10	400	320	0
44457	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	640	0
44458	阜宁	10KV跃进花园3#变	10	400	320	0
44459	阜宁	10kV跃进花园三期开关站4#变	10	800	640	0
44460	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	800	0
44461	阜宁	10KV跃进花园11#变	10	630	504	0
44462	阜宁	10KV跃进花园5#变	10	400	320	0
44463	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	640	0
44464	阜宁	10KV跃进花园14#变	10	500	400	0
44465	阜宁	10kV跃进花园三期开关站3#变	10	800	640	0
44466	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	640	0
44467	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	640	0
44468	阜宁	10KV跃进花园13#变	10	400	320	0
44469	阜宁	10kV农贸市场1#变	10	500	400	0
44470	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44471	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	640	0
44472	阜宁	城南12#变	10	400	312	0
44473	阜宁	10KV跃进花园1#变	10	400	320	0
44474	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	640	0
44475	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	640	0
44476	阜宁	10KV跃进花园2#变	10	400	320	0
44477	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	640	0
44478	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	640	0
44479	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	640	0
44480	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	640	0
44481	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	640	0
44482	阜宁	10KV跃进花园12#变	10	630	504	0
44483	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	640	0
44484	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	640	0
44485	阜宁	10KV跃进花园10#变	10	630	504	0
44486	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	640	0
44487	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	640	0
44488	阜宁	10kV跃进花园三期开关站2#变	10	800	640	0
44489	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44490	阜宁	10kV农贸市场3#变	10	800	607	0
44491	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	0	0
44492	阜宁	三灶前昌二组	10	200	0	0
44493	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	0	0
44494	阜宁	三灶六组公变	10	400	0	0
44495	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	0	0
44496	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	0	0
44497	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	0	0
44498	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	0	0
44499	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	0	0
44500	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	0	0
44501	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	0	0
44502	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	0	0
44503	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	0	0
44504	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	0	0
44505	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	0	0
44506	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	0	0
44507	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	0	0
44508	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44509	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	0	0
44510	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	0	0
44511	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	0	0
44512	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	0	0
44513	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	0	0
44514	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	0	0
44515	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	0	0
44516	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	0	0
44517	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	0	0
44518	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	0	0
44519	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	0	0
44520	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	0	0
44521	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	0	0
44522	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	0	0
44523	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	0	0
44524	阜宁	三灶四组公变	10	400	0	0
44525	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	0	0
44526	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	0	0
44527	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44528	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	0	0
44529	阜宁	三灶七组公变	10	400	0	0
44530	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	0	0
44531	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	0	0
44532	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	0	0
44533	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	0	0
44534	阜宁	三灶村部公变	10	400	0	0
44535	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	0	0
44536	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	0	0
44537	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	0	0
44538	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	0	0
44539	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	0	0
44540	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	640	0
44541	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	640	0
44542	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	320	0
44543	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	320	0
44544	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	504	0
44545	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	504	0
44546	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44547	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	640	0
44548	阜宁	益林益新六组公变	10	400	320	0
44549	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	320	0
44550	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	320	0
44551	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	320	0
44552	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	640	0
44553	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	105	0
44554	阜宁	益林益新八组公变	10	200	115	0
44555	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	185	0
44556	阜宁	益林益新五组公变	10	400	232	0
44557	阜宁	益林益新三组公变	10	400	265	0
44558	阜宁	益林益新九组公变	10	400	274	0
44559	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	281	0
44560	阜宁	益林大东中站公变	10	400	310	0
44561	阜宁	益林益新七组公变	10	400	316	0
44562	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	640	0
44563	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	640	0
44564	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	640	0
44565	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44566	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	640	0
44567	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	640	0
44568	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	640	0
44569	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	640	0
44570	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	640	0
44571	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	640	0
44572	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	640	0
44573	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	640	0
44574	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	640	0
44575	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	640	0
44576	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	640	0
44577	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	640	0
44578	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	640	0
44579	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	640	0
44580	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	640	0
44581	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	640	0
44582	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	640	0
44583	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	640	0
44584	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	632	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44585	阜宁	合利轮窑北站	10	200	0	0
44586	阜宁	合利卫东六组	10	200	0	0
44587	阜宁	合利三组公变	10	400	0	0
44588	阜宁	合利射南电站北变	10	200	0	0
44589	阜宁	合利双港北站	10	200	0	0
44590	阜宁	合利西港一组	10	200	0	0
44591	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	0	0
44592	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	0	0
44593	阜宁	合利轮窑一组	10	400	0	0
44594	阜宁	合利西港二组	10	200	0	0
44595	阜宁	合利双港一组	10	200	0	0
44596	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	0	0
44597	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	0	0
44598	阜宁	合利卫东一组	10	200	0	0
44599	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	0	0
44600	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	0	0
44601	阜宁	合利双港三组配变	10	200	0	0
44602	阜宁	合利射南三组	10	400	0	0
44603	阜宁	合利西港中站变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44604	阜宁	合利西港三组	10	200	0	0
44605	阜宁	合利北汛南站变	10	200	0	0
44606	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	0	0
44607	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	0	0
44608	阜宁	合利射南东站变	10	200	0	0
44609	阜宁	合利双港四组变	10	400	0	0
44610	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	0	0
44611	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	0	0
44612	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	0	0
44613	阜宁	合利轮窑五组	10	200	0	0
44614	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	0	0
44615	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	0	0
44616	阜宁	合利双港中站	10	400	0	0
44617	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	0	0
44618	阜宁	合利轮窑南站	10	400	0	0
44619	阜宁	合利双港东站	10	400	0	0
44620	阜宁	合利卫东五组	10	400	0	0
44621	阜宁	合利双港村中港站	10	400	0	0
44622	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44623	阜宁	合利射南北站变	10	400	0	0
44624	阜宁	合利射南西站	10	400	0	0
44625	阜宁	合利卫东三组	10	400	0	0
44626	阜宁	合利卫东四组	10	400	0	0
44627	阜宁	合利卫东二组	10	400	0	0
44628	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	0	0
44629	阜宁	合利射南南站变	10	400	0	0
44630	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	320	0
44631	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	320	0
44632	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	320	0
44633	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	320	0
44634	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	320	0
44635	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	320	0
44636	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	320	0
44637	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	20	0
44638	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	52	0
44639	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	61	0
44640	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	109	0
44641	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44642	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	122	0
44643	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	130	0
44644	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	133	0
44645	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	143	0
44646	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	149	0
44647	阜宁	古河中桥四组	10	200	152	0
44648	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	225	0
44649	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	234	0
44650	阜宁	古河中桥2组东	10	400	258	0
44651	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	280	0
44652	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	279	0
44653	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	309	0
44654	阜宁	芦蒲裴圩东2#变	10	200	0	0
44655	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	0	0
44656	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	160	0
44657	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	160	0
44658	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	320	0
44659	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	320	0
44660	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	157	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44661	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	160	0
44662	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	160	0
44663	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	160	0
44664	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	160	0
44665	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	300	0
44666	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	320	0
44667	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	160	0
44668	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	320	0
44669	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	160	0
44670	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	3	0
44671	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	19	0
44672	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	24	0
44673	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	41	0
44674	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	49	0
44675	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	50	0
44676	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	58	0
44677	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	74	0
44678	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	92	0
44679	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	75	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44680	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	79	0
44681	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	84	0
44682	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	86	0
44683	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	93	0
44684	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	97	0
44685	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	99	0
44686	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	102	0
44687	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	106	0
44688	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	118	0
44689	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	128	0
44690	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	130	0
44691	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	145	0
44692	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	150	0
44693	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	151	0
44694	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	139	0
44695	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	162	0
44696	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	166	0
44697	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	169	0
44698	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	289	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44699	阜宁	芦蒲裴圩东3#变	10	400	172	0
44700	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	176	0
44701	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	191	0
44702	阜宁	芦蒲东街西公变	10	400	223	0
44703	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	200	0
44704	阜宁	芦蒲三马西3#变	10	400	201	0
44705	阜宁	芦蒲宋码北2#公变	10	400	206	0
44706	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	207	0
44707	阜宁	芦蒲周门村2#公变	10	400	226	0
44708	阜宁	芦蒲沃庄南2#公变	10	400	229	0
44709	阜宁	芦蒲周门堆上南公变	10	400	259	0
44710	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	279	0
44711	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	295	0
44712	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	296	0
44713	阜宁	芦蒲周门南公变	10	400	305	0
44714	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	160	0
44715	阜宁	芦蒲高裴北3#变	10	200	160	0
44716	阜宁	芦蒲高裴北2#变	10	200	103	0
44717	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44718	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	117	0
44719	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	124	0
44720	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	128	0
44721	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	131	0
44722	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	132	0
44723	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	137	0
44724	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	172	0
44725	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	261	0
44726	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	262	0
44727	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	273	0
44728	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	290	0
44729	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	320	0
44730	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	160	0
44731	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	170	0
44732	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	320	0
44733	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	320	0
44734	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	504	0
44735	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	200	0
44736	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44737	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	320	0
44738	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	320	0
44739	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	320	0
44740	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	320	0
44741	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	400	0
44742	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	320	0
44743	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	130	0
44744	阜宁	沟墩7号公变	10	400	212	0
44745	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	238	0
44746	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	252	0
44747	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	279	0
44748	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	282	0
44749	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	287	0
44750	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	293	0
44751	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	309	0
44752	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	377	0
44753	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	474	0
44754	阜宁	兴富小区公变	10	630	504	0
44755	阜宁	10kV澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44756	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	504	0
44757	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	504	0
44758	阜宁	10kV澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	320	0
44759	阜宁	10kV澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	800	0
44760	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	504	0
44761	阜宁	大关北路1#变	10	630	504	0
44762	阜宁	大关北路4#公变	10	500	400	0
44763	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	320	0
44764	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	800	0
44765	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	482	0
44766	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所5#变	10	800	640	0
44767	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室8#变	10	400	320	0
44768	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	504	0
44769	阜宁	大关北路2#公变	10	500	400	0
44770	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	504	0
44771	阜宁	大关北路7#公变	10	400	320	0
44772	阜宁	沿岗路2#变	10	630	504	0
44773	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	504	0
44774	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44775	阜宁	人武部公变	10	400	311	0
44776	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	160	0
44777	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	320	0
44778	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	160	0
44779	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	320	0
44780	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	320	0
44781	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	320	0
44782	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	320	0
44783	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	47	0
44784	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	50	0
44785	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	57	0
44786	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	60	0
44787	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	72	0
44788	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	73	0
44789	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	75	0
44790	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	97	0
44791	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	103	0
44792	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	110	0
44793	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44794	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	114	0
44795	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	116	0
44796	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	121	0
44797	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	130	0
44798	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	131	0
44799	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	132	0
44800	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	150	0
44801	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	142	0
44802	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	143	0
44803	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	145	0
44804	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	146	0
44805	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	154	0
44806	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	176	0
44807	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	201	0
44808	阜宁	东沟常魏北站	10	400	204	0
44809	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	205	0
44810	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	233	0
44811	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	237	0
44812	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	237	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44813	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	254	0
44814	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	269	0
44815	阜宁	东沟地龙西站	10	400	271	0
44816	阜宁	东沟站北二变	10	400	289	0
44817	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	290	0
44818	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	309	0
44819	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	316	0
44820	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	0	0
44821	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	152	0
44822	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	320	0
44823	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	320	0
44824	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	160	0
44825	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	320	0
44826	阜宁	陈集公路北站	10	400	320	0
44827	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	8	0
44828	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	17	0
44829	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	21	0
44830	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	38	0
44831	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	54	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44832	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	83	0
44833	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	100	0
44834	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	105	0
44835	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	106	0
44836	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	121	0
44837	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	122	0
44838	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	124	0
44839	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	134	0
44840	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	146	0
44841	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	146	0
44842	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	149	0
44843	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	168	0
44844	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	169	0
44845	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	182	0
44846	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	182	0
44847	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	191	0
44848	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	193	0
44849	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	194	0
44850	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	197	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44851	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	199	0
44852	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	202	0
44853	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	203	0
44854	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	204	0
44855	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	206	0
44856	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	211	0
44857	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	229	0
44858	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	230	0
44859	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	230	0
44860	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	244	0
44861	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	248	0
44862	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	249	0
44863	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	251	0
44864	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	257	0
44865	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	257	0
44866	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	258	0
44867	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	267	0
44868	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	268	0
44869	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	269	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44870	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	270	0
44871	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	274	0
44872	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	276	0
44873	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	276	0
44874	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	278	0
44875	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	279	0
44876	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	280	0
44877	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	284	0
44878	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	285	0
44879	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	299	0
44880	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	304	0
44881	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	309	0
44882	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	310	0
44883	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	320	0
44884	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	144	0
44885	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	320	0
44886	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	400	0
44887	阜宁	东沟北堆南站	10	200	132	0
44888	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	159	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44889	阜宁	东沟幸福四组	10	400	320	0
44890	阜宁	东沟站南二变	10	400	320	0
44891	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	320	0
44892	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	504	0
44893	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	504	0
44894	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	320	0
44895	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	234	0
44896	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	400	0
44897	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	320	0
44898	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	320	0
44899	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	160	0
44900	阜宁	东沟北堆五组	10	200	141	0
44901	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	215	0
44902	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	290	0
44903	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	320	0
44904	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	160	0
44905	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	320	0
44906	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	320	0
44907	阜宁	东沟镇兴楼东1#变	10	400	303	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44908	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	160	0
44909	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	320	0
44910	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	320	0
44911	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	320	0
44912	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	320	0
44913	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	320	0
44914	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	6	0
44915	阜宁	东沟镇东庄一组	10	200	17	0
44916	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	21	0
44917	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	32	0
44918	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	40	0
44919	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	43	0
44920	阜宁	东沟镇官钱东站	10	200	69	0
44921	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	73	0
44922	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	75	0
44923	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	132	0
44924	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	102	0
44925	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	103	0
44926	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44927	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	115	0
44928	阜宁	东沟五里西站	10	200	116	0
44929	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	122	0
44930	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	123	0
44931	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	128	0
44932	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	129	0
44933	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	150	0
44934	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	173	0
44935	阜宁	东沟镇官钱东1#变	10	400	184	0
44936	阜宁	东沟镇新合村东1#变	10	400	185	0
44937	阜宁	东沟兴楼北1#变	10	400	189	0
44938	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	139	0
44939	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	218	0
44940	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	238	0
44941	阜宁	东沟镇五里北2#变	10	400	238	0
44942	阜宁	东沟兴楼北2#变	10	400	243	0
44943	阜宁	东沟镇东庄村1#变	10	400	248	0
44944	阜宁	东沟兴楼北1#变	10	400	253	0
44945	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	258	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44946	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	266	0
44947	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	270	0
44948	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	275	0
44949	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	285	0
44950	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	289	0
44951	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	290	0
44952	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	310	0
44953	阜宁	东沟向阳东站	10	200	0	0
44954	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	320	0
44955	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	160	0
44956	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	400	0
44957	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	320	0
44958	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	320	0
44959	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	504	0
44960	阜宁	东沟方南南站	10	200	160	0
44961	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	320	0
44962	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	160	0
44963	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	155	0
44964	阜宁	东沟顾元南站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44965	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	160	0
44966	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	320	0
44967	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	160	0
44968	阜宁	东沟镇东方村安置点欧式变电站	10	500	400	0
44969	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	160	0
44970	阜宁	东沟镇顾元北站	10	400	320	0
44971	阜宁	东沟镇向阳西站	10	400	9	0
44972	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	93	0
44973	阜宁	东沟镇三甲东站	10	200	98	0
44974	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	101	0
44975	阜宁	东沟镇河口北站1#变	10	200	104	0
44976	阜宁	东沟镇魏桥南站	10	200	124	0
44977	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	132	0
44978	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	132	0
44979	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	140	0
44980	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	142	0
44981	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	142	0
44982	阜宁	东沟镇向阳西站1#变	10	400	164	0
44983	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	194	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
44984	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	198	0
44985	阜宁	东沟向阳电站1#变	10	400	235	0
44986	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	236	0
44987	阜宁	东沟河口北站	10	400	274	0
44988	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	298	0
44989	阜宁	东沟向阳电站2#变	10	400	299	0
44990	阜宁	东沟方南北站	10	400	302	0
44991	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	302	0
44992	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	306	0
44993	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	307	0
44994	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	308	0
44995	阜宁	东沟三甲西站	10	400	311	0
44996	阜宁	东沟刘咀电站1#变	10	400	320	0
44997	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	504	0
44998	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	400	0
44999	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	320	0
45000	阜宁	东沟邱庄电站1#变	10	400	320	0
45001	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	160	0
45002	阜宁	东沟南堆三组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45003	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	320	0
45004	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	320	0
45005	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	382	0
45006	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	320	0
45007	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	320	0
45008	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	320	0
45009	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	17	0
45010	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	110	0
45011	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	115	0
45012	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	135	0
45013	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	142	0
45014	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	210	0
45015	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	264	0
45016	阜宁	东沟刘咀加工厂1#变	10	400	281	0
45017	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	286	0
45018	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	320	0
45019	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	320	0
45020	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	160	0
45021	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45022	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	320	0
45023	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	320	0
45024	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	320	0
45025	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	160	0
45026	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	160	0
45027	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	160	0
45028	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	19	0
45029	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	25	0
45030	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	30	0
45031	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	36	0
45032	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	48	0
45033	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	66	0
45034	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	69	0
45035	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	83	0
45036	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	98	0
45037	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	111	0
45038	阜宁	公兴田滩6. 8组公变	10	200	118	0
45039	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	119	0
45040	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45041	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	123	0
45042	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	124	0
45043	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	133	0
45044	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	135	0
45045	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	139	0
45046	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	143	0
45047	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	155	0
45048	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	237	0
45049	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	249	0
45050	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	250	0
45051	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	258	0
45052	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	265	0
45053	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	278	0
45054	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	281	0
45055	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	282	0
45056	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	289	0
45057	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	290	0
45058	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	299	0
45059	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45060	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	308	0
45061	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	308	0
45062	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	310	0
45063	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	504	0
45064	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	640	0
45065	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	504	0
45066	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	504	0
45067	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	504	0
45068	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	320	0
45069	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	504	0
45070	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	504	0
45071	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	504	0
45072	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	504	0
45073	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	160	0
45074	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	400	0
45075	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	320	0
45076	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	320	0
45077	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	320	0
45078	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45079	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	640	0
45080	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	200	160	0
45081	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	504	0
45082	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	504	0
45083	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	504	0
45084	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	320	0
45085	阜宁	东沟北堆西站	10	400	320	0
45086	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	504	0
45087	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	400	0
45088	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	320	0
45089	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	504	0
45090	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	504	0
45091	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	320	0
45092	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	400	0
45093	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	320	0
45094	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	504	0
45095	阜宁	东沟站西三变	10	630	504	0
45096	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	320	0
45097	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45098	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	160	0
45099	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	504	0
45100	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	504	0
45101	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	504	0
45102	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	504	0
45103	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	273	0
45104	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	640	0
45105	阜宁	东沟站北三变	10	500	400	0
45106	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	504	0
45107	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	640	0
45108	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	320	0
45109	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	504	0
45110	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	400	0
45111	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	99	0
45112	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	137	0
45113	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	138	0
45114	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	166	0
45115	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	263	0
45116	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45117	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	308	0
45118	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	309	0
45119	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	0	0
45120	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	0	0
45121	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	0	0
45122	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	0	0
45123	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	0	0
45124	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	0	0
45125	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	0	0
45126	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	0	0
45127	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	0	0
45128	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	0	0
45129	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	0	0
45130	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	0	0
45131	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	0	0
45132	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	0	0
45133	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	0	0
45134	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	0	0
45135	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45136	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	0	0
45137	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	0	0
45138	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	0	0
45139	阜宁	三灶东方八组	10	400	0	0
45140	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	0	0
45141	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	0	0
45142	阜宁	三灶中灶七组	10	200	0	0
45143	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	0	0
45144	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	0	0
45145	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	0	0
45146	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	0	0
45147	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	0	0
45148	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	0	0
45149	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	0	0
45150	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	0	0
45151	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	0	0
45152	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	160	0
45153	阜宁	角巷康居1#变	10	400	320	0
45154	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45155	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	160	0
45156	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	160	0
45157	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	320	0
45158	阜宁	角巷康居3#变	10	400	320	0
45159	阜宁	角巷康居2#变	10	400	320	0
45160	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	320	0
45161	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	320	0
45162	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	320	0
45163	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	160	0
45164	阜宁	角巷康居4#变	10	200	160	0
45165	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	320	0
45166	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	141	0
45167	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	44	0
45168	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	54	0
45169	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	83	0
45170	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	87	0
45171	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	98	0
45172	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	108	0
45173	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45174	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	136	0
45175	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	142	0
45176	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	142	0
45177	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	145	0
45178	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	160	0
45179	阜宁	杨集张陈四组公变	10	400	246	0
45180	阜宁	振业康居1#变	10	400	278	0
45181	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	293	0
45182	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	305	0
45183	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	307	0
45184	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	0	0
45185	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	0	0
45186	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	0	0
45187	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	0	0
45188	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	0	0
45189	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	0	0
45190	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	0	0
45191	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	0	0
45192	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45193	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	0	0
45194	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	0	0
45195	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	0	0
45196	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	0	0
45197	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	0	0
45198	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	0	0
45199	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	0	0
45200	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	0	0
45201	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	0	0
45202	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	0	0
45203	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	0	0
45204	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	0	0
45205	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	0	0
45206	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	0	0
45207	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	0	0
45208	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	0	0
45209	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	0	0
45210	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	0	0
45211	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45212	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	0	0
45213	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	0	0
45214	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	0	0
45215	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	0	0
45216	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	0	0
45217	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	0	0
45218	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	0	0
45219	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	0	0
45220	阜宁	三灶商业街公变	10	400	0	0
45221	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	0	0
45222	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	0	0
45223	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	0	0
45224	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	0	0
45225	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	0	0
45226	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	0	0
45227	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	0	0
45228	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	0	0
45229	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	0	0
45230	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45231	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	0	0
45232	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	0	0
45233	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	0	0
45234	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	0	0
45235	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	0	0
45236	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	0	0
45237	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	0	0
45238	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	0	0
45239	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	0	0
45240	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	0	0
45241	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	0	0
45242	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	0	0
45243	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	0	0
45244	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	0	0
45245	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	0	0
45246	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	0	0
45247	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	0	0
45248	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	0	0
45249	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45250	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	0	0
45251	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	0	0
45252	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	0	0
45253	阜宁	三灶供电所公变	10	400	0	0
45254	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	0	0
45255	阜宁	三灶育才变	10	400	0	0
45256	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	0	0
45257	阜宁	三灶小街将军变	10	500	0	0
45258	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	0	0
45259	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	0	0
45260	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	500	400	0
45261	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	400	0
45262	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	320	0
45263	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	27	0
45264	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	104	0
45265	阜宁	芦蒲马吉东站公变	10	400	158	0
45266	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	245	0
45267	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	262	0
45268	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	278	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45269	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	288	0
45270	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	293	0
45271	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	295	0
45272	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	303	0
45273	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	308	0
45274	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	309	0
45275	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	377	0
45276	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	320	0
45277	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	80	0
45278	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	160	0
45279	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	320	0
45280	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	320	0
45281	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	320	0
45282	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	320	0
45283	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	320	0
45284	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	160	0
45285	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	160	0
45286	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	320	0
45287	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	23	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45288	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	68	0
45289	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	269	0
45290	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	290	0
45291	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	383	0
45292	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	320	0
45293	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	320	0
45294	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	160	0
45295	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	320	0
45296	阜宁	陈集园区5#变	10	400	195	0
45297	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	204	0
45298	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	274	0
45299	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	320	0
45300	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	320	0
45301	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	320	0
45302	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	320	0
45303	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	320	0
45304	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	320	0
45305	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	320	0
45306	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45307	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	320	0
45308	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	320	0
45309	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	320	0
45310	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	320	0
45311	阜宁	东沟永兴北站	10	200	160	0
45312	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	320	0
45313	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	320	0
45314	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	400	0
45315	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	320	0
45316	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	320	0
45317	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	320	0
45318	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	320	0
45319	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	160	0
45320	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	26	0
45321	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	52	0
45322	阜宁	东沟周湾南站	10	200	61	0
45323	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	65	0
45324	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	98	0
45325	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45326	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	127	0
45327	阜宁	东沟镇新合东1#变	10	200	128	0
45328	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	132	0
45329	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	138	0
45330	阜宁	东沟镇严曹东1#变	10	200	144	0
45331	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	211	0
45332	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	232	0
45333	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	248	0
45334	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	248	0
45335	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	257	0
45336	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	267	0
45337	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	267	0
45338	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	270	0
45339	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	281	0
45340	阜宁	东沟镇永兴居委会14#变	10	400	282	0
45341	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	301	0
45342	阜宁	东沟镇兴楼东1#变	10	400	305	0
45343	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	310	0
45344	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45345	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	400	0
45346	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	320	0
45347	阜宁	东沟站东3#变	10	400	320	0
45348	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	504	0
45349	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	320	0
45350	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	320	0
45351	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	320	0
45352	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	320	0
45353	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	504	0
45354	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	504	0
45355	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	320	0
45356	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	320	0
45357	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	320	0
45358	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	320	0
45359	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	504	0
45360	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	255	0
45361	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	281	0
45362	阜宁	东沟站西二变	10	400	284	0
45363	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	297	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45364	阜宁	东沟站东变	10	400	298	0
45365	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	299	0
45366	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	464	0
45367	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	0	0
45368	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	0	0
45369	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	0	0
45370	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	320	0
45371	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	160	0
45372	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	160	0
45373	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	320	0
45374	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	320	0
45375	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	320	0
45376	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	320	0
45377	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	160	0
45378	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	160	0
45379	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	320	0
45380	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	320	0
45381	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	22	0
45382	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45383	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	57	0
45384	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	58	0
45385	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	64	0
45386	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	66	0
45387	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	67	0
45388	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	72	0
45389	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	84	0
45390	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	90	0
45391	阜宁	沟墩条海卫东站点公变	10	200	96	0
45392	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	103	0
45393	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	115	0
45394	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	133	0
45395	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	118	0
45396	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	126	0
45397	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	128	0
45398	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	129	0
45399	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	134	0
45400	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	138	0
45401	阜宁	沟墩匣东三组2#变	10	315	213	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45402	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	221	0
45403	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	270	0
45404	阜宁	沟墩匡东合兴南站	10	400	277	0
45405	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	292	0
45406	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	293	0
45407	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	298	0
45408	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	320	0
45409	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	320	0
45410	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	320	0
45411	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	160	0
45412	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	160	0
45413	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	255	0
45414	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	320	0
45415	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	80	0
45416	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	160	0
45417	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	160	0
45418	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	160	0
45419	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	320	0
45420	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45421	阜宁	沟墩丰唐马圩站公变	10	200	90	0
45422	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	95	0
45423	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	105	0
45424	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	120	0
45425	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	122	0
45426	阜宁	沟墩丰唐站公变	10	200	126	0
45427	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	145	0
45428	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	263	0
45429	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	266	0
45430	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	275	0
45431	阜宁	沟墩丰唐站2#变	10	400	307	0
45432	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	309	0
45433	阜宁	沟墩大岗韩桥站	10	400	310	0
45434	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	0	0
45435	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	0	0
45436	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	0	0
45437	阜宁	沟墩后岗站	10	200	0	0
45438	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	0	0
45439	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45440	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	298	0
45441	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	320	0
45442	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	320	0
45443	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	320	0
45444	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	320	0
45445	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	320	0
45446	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	0	0
45447	阜宁	沟墩凌沟凌东公变	10	200	2	0
45448	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	12	0
45449	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	17	0
45450	阜宁	沟墩后岗东2#变	10	200	32	0
45451	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	33	0
45452	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	35	0
45453	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	43	0
45454	阜宁	沟墩跃进何东	10	200	52	0
45455	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	54	0
45456	阜宁	沟墩跃进何东	10	200	63	0
45457	阜宁	沟墩阜岗东公变	10	200	64	0
45458	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	68	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45459	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	72	0
45460	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	91	0
45461	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	102	0
45462	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	177	0
45463	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	109	0
45464	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	115	0
45465	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	118	0
45466	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	122	0
45467	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	144	0
45468	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	145	0
45469	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	148	0
45470	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	149	0
45471	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	180	0
45472	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	187	0
45473	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	214	0
45474	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	236	0
45475	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	248	0
45476	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	253	0
45477	阜宁	沟墩后岗东站3#变	10	400	255	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45478	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	256	0
45479	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	263	0
45480	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	273	0
45481	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	275	0
45482	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	281	0
45483	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	293	0
45484	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	298	0
45485	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	315	0
45486	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	485	0
45487	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	0	0
45488	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	0	0
45489	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	0	0
45490	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	0	0
45491	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	320	0
45492	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	160	0
45493	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	139	0
45494	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	40	0
45495	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	18	0
45496	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	29	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45497	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	43	0
45498	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	56	0
45499	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	56	0
45500	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	58	0
45501	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	58	0
45502	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	33	0
45503	阜宁	沟墩新河南站	10	200	60	0
45504	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	65	0
45505	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	79	0
45506	阜宁	沟墩新河北站	10	200	83	0
45507	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	92	0
45508	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	95	0
45509	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	99	0
45510	阜宁	沟墩新河东站	10	400	111	0
45511	阜宁	沟墩新河西站	10	400	116	0
45512	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	118	0
45513	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	127	0
45514	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	128	0
45515	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	129	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45516	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	185	0
45517	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	211	0
45518	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	256	0
45519	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	288	0
45520	阜宁	沟墩新河二组	10	400	296	0
45521	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	320	0
45522	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	160	0
45523	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	141	0
45524	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	320	0
45525	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	320	0
45526	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	320	0
45527	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	160	0
45528	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	320	0
45529	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	80	0
45530	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	160	0
45531	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	320	0
45532	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	320	0
45533	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	160	0
45534	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45535	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	160	0
45536	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	320	0
45537	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	95	0
45538	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	108	0
45539	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	116	0
45540	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	140	0
45541	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	147	0
45542	阜宁	沟墩条岗东站公变	10	400	186	0
45543	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	243	0
45544	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	254	0
45545	阜宁	沟墩条岗东站2#变	10	400	287	0
45546	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	290	0
45547	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	293	0
45548	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	0	0
45549	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	320	0
45550	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	504	0
45551	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	320	0
45552	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	160	0
45553	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45554	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	160	0
45555	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	320	0
45556	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	400	0
45557	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	320	0
45558	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	252	0
45559	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	504	0
45560	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	320	0
45561	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	400	0
45562	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	320	0
45563	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	320	0
45564	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	320	0
45565	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	160	0
45566	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	320	0
45567	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	320	0
45568	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	320	0
45569	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	320	0
45570	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	320	0
45571	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	504	0
45572	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45573	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	4	0
45574	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	33	0
45575	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	41	0
45576	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	48	0
45577	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	75	0
45578	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	76	0
45579	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	77	0
45580	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	80	0
45581	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	85	0
45582	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	97	0
45583	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	101	0
45584	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	121	0
45585	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	137	0
45586	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	140	0
45587	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	142	0
45588	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	159	0
45589	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	104	0
45590	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	124	0
45591	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	242	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45592	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	247	0
45593	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	248	0
45594	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	267	0
45595	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	276	0
45596	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	283	0
45597	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	298	0
45598	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	300	0
45599	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	477	0
45600	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	320	0
45601	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	320	0
45602	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	320	0
45603	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	39	0
45604	阜宁	沟墩必林南站	10	200	48	0
45605	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	84	0
45606	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	136	0
45607	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	136	0
45608	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	146	0
45609	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	184	0
45610	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	237	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45611	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	255	0
45612	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	267	0
45613	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	276	0
45614	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	311	0
45615	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	160	0
45616	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	160	0
45617	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	126	0
45618	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	160	0
45619	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	160	0
45620	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	504	0
45621	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	160	0
45622	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	160	0
45623	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	160	0
45624	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	504	0
45625	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	160	0
45626	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	160	0
45627	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	504	0
45628	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	504	0
45629	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45630	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	160	0
45631	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	160	0
45632	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	160	0
45633	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	160	0
45634	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	160	0
45635	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	160	0
45636	阜宁	益林园区6#变	10	400	0	0
45637	阜宁	益林园区8#公变	10	400	320	0
45638	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	320	0
45639	阜宁	益林林达小区公变	10	400	320	0
45640	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	320	0
45641	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	320	0
45642	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	504	0
45643	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	504	0
45644	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	504	0
45645	阜宁	益林水利站公变	10	400	320	0
45646	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	320	0
45647	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	320	0
45648	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45649	阜宁	益林园区3#公变	10	500	400	0
45650	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	320	0
45651	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	320	0
45652	阜宁	益林园区7#变	10	400	320	0
45653	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	145	0
45654	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	200	0
45655	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	228	0
45656	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	254	0
45657	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	260	0
45658	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	295	0
45659	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	447	0
45660	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	296	0
45661	阜宁	范王庄2#公变	10	400	320	0
45662	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	282	0
45663	阜宁	范王庄1#公变	10	400	302	0
45664	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	289	0
45665	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	80	0
45666	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	160	0
45667	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45668	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	160	0
45669	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	76	0
45670	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	160	0
45671	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	160	0
45672	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	504	0
45673	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	160	0
45674	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	320	0
45675	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	82	0
45676	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	44	0
45677	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	86	0
45678	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	130	0
45679	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	140	0
45680	阜宁	施庄供电所公变	10	400	220	0
45681	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	640	0
45682	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	640	0
45683	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
45684	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	800	0
45685	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	640	0
45686	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45687	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
45688	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	640	0
45689	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2#配电变压器	10	800	640	0
45690	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	800	0
45691	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	640	0
45692	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	640	0
45693	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	640	0
45694	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	320	0
45695	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	320	0
45696	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	160	0
45697	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	160	0
45698	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	40	0
45699	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	320	0
45700	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	371	0
45701	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	303	0
45702	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	156	0
45703	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	320	0
45704	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	320	0
45705	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	34	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45706	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	41	0
45707	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	49	0
45708	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	92	0
45709	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	101	0
45710	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	103	0
45711	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	109	0
45712	阜宁	板湖站东2#	10	200	116	0
45713	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	129	0
45714	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	143	0
45715	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	146	0
45716	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	182	0
45717	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	190	0
45718	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	217	0
45719	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	227	0
45720	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	229	0
45721	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	235	0
45722	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	236	0
45723	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	251	0
45724	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	254	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45725	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	261	0
45726	阜宁	板湖殷庄东站2#	10	400	277	0
45727	阜宁	板湖殷庄东站公变	10	400	278	0
45728	阜宁	板湖南郭北站2#公变	10	400	283	0
45729	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	286	0
45730	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	291	0
45731	阜宁	板湖画士北站2#公变	10	400	300	0
45732	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	301	0
45733	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	307	0
45734	阜宁	板湖南郭北站公变	10	400	310	0
45735	阜宁	板湖东兴南站2#公变	10	400	315	0
45736	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	640	0
45737	阜宁	益林玻璃园9#公变	10	400	320	0
45738	阜宁	益林育才路4#变	10	400	320	0
45739	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	400	0
45740	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	504	0
45741	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	320	0
45742	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	320	0
45743	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45744	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	320	0
45745	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	504	0
45746	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	504	0
45747	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	320	0
45748	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	504	0
45749	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	400	0
45750	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	320	0
45751	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	320	0
45752	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	504	0
45753	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	320	0
45754	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	320	0
45755	阜宁	益林育才路公变	10	400	320	0
45756	阜宁	益林学府花园配电室2#变	10	630	504	0
45757	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	320	0
45758	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	504	0
45759	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	320	0
45760	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	320	0
45761	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	504	0
45762	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45763	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	504	0
45764	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	504	0
45765	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	320	0
45766	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	17	0
45767	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	85	0
45768	阜宁	益林育才路东公变	10	400	146	0
45769	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	238	0
45770	阜宁	益林银龙路公变	10	400	300	0
45771	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	307	0
45772	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	313	0
45773	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	417	0
45774	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	0	0
45775	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	0	0
45776	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	0	0
45777	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	160	0
45778	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	160	0
45779	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	160	0
45780	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	1	0
45781	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	7	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45782	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	35	0
45783	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	37	0
45784	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	41	0
45785	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	46	0
45786	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	54	0
45787	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	66	0
45788	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	69	0
45789	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	75	0
45790	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	80	0
45791	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	82	0
45792	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	88	0
45793	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	95	0
45794	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	97	0
45795	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	97	0
45796	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	123	0
45797	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	141	0
45798	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	141	0
45799	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	155	0
45800	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45801	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	151	0
45802	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	170	0
45803	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	172	0
45804	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	179	0
45805	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	180	0
45806	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	189	0
45807	阜宁	罗桥何李四组	10	400	195	0
45808	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	213	0
45809	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	229	0
45810	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	237	0
45811	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	238	0
45812	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	248	0
45813	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	252	0
45814	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	254	0
45815	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	258	0
45816	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	269	0
45817	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	279	0
45818	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	279	0
45819	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	288	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45820	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	294	0
45821	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	294	0
45822	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	160	0
45823	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	160	0
45824	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	160	0
45825	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	320	0
45826	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	118	0
45827	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	320	0
45828	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	11	0
45829	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	58	0
45830	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	69	0
45831	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	82	0
45832	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	112	0
45833	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	125	0
45834	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	126	0
45835	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	135	0
45836	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	151	0
45837	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	151	0
45838	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	188	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45839	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	225	0
45840	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	241	0
45841	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	251	0
45842	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	282	0
45843	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	290	0
45844	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	299	0
45845	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	306	0
45846	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	307	0
45847	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	309	0
45848	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	313	0
45849	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	320	0
45850	阜宁	古河农电站新公变	10	630	504	0
45851	阜宁	古河粮站变西	10	400	320	0
45852	阜宁	古河3号变	10	400	320	0
45853	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	320	0
45854	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	320	0
45855	阜宁	古河小康路	10	400	320	0
45856	阜宁	古河2组	10	200	92	0
45857	阜宁	古河小康路西	10	400	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45858	阜宁	古河二四组公变	10	315	212	0
45859	阜宁	古河1#箱式变	10	400	285	0
45860	阜宁	古河农电站公变	10	400	313	0
45861	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	800	0
45862	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	320	0
45863	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	504	0
45864	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	320	0
45865	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	640	0
45866	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	504	0
45867	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	320	0
45868	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	504	0
45869	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	160	0
45870	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	504	0
45871	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	800	0
45872	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	800	0
45873	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	640	0
45874	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	320	0
45875	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	0	0
45876	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45877	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	0	0
45878	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	160	0
45879	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	320	0
45880	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	156	0
45881	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	320	0
45882	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	160	0
45883	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	320	0
45884	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	160	0
45885	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	16	0
45886	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	24	0
45887	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	31	0
45888	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	34	0
45889	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	72	0
45890	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	124	0
45891	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	131	0
45892	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	137	0
45893	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	137	0
45894	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	142	0
45895	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45896	阜宁	罗桥东风三组	10	400	151	0
45897	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	152	0
45898	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	153	0
45899	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	160	0
45900	阜宁	罗桥镇候庄东分站分流	10	400	171	0
45901	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	137	0
45902	阜宁	陈良王滩五组	10	400	0	0
45903	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	0	0
45904	阜宁	陈良旭新五组	10	400	0	0
45905	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	0	0
45906	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	0	0
45907	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	0	0
45908	阜宁	陈良丹平安安置点7号公变	10	400	0	0
45909	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	0	0
45910	阜宁	陈良丹平安安置点10号公变	10	400	0	0
45911	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	0	0
45912	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	0	0
45913	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	0	0
45914	阜宁	陈良丹平安安置点12号公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45915	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	0	0
45916	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	0	0
45917	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	0	0
45918	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	0	0
45919	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	0	0
45920	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	0	0
45921	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	0	0
45922	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	0	0
45923	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	0	0
45924	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	0	0
45925	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	0	0
45926	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	0	0
45927	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	0	0
45928	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	0	0
45929	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	0	0
45930	阜宁	陈良王滩八组	10	200	0	0
45931	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	0	0
45932	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	0	0
45933	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45934	阜宁	陈良丹南六组	10	200	0	0
45935	阜宁	陈良旭新中站	10	200	0	0
45936	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	0	0
45937	阜宁	陈良丹南七组	10	200	0	0
45938	阜宁	陈良陶港二组	10	200	0	0
45939	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	0	0
45940	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	0	0
45941	阜宁	陈良东华南站	10	200	0	0
45942	阜宁	陈良丹南二组	10	200	0	0
45943	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	0	0
45944	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	0	0
45945	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	0	0
45946	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	0	0
45947	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	0	0
45948	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	0	0
45949	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	0	0
45950	阜宁	陈良丹南东站	10	200	0	0
45951	阜宁	陈良丹南四组	10	200	0	0
45952	阜宁	陈良陶港四组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45953	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	0	0
45954	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	0	0
45955	阜宁	陈良旭新南站	10	400	0	0
45956	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	0	0
45957	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	0	0
45958	阜宁	陈良丹南十组	10	400	0	0
45959	阜宁	陈良王滩二组	10	400	0	0
45960	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	0	0
45961	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	504	0
45962	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	320	0
45963	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	139	0
45964	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	267	0
45965	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	132	0
45966	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	320	0
45967	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	320	0
45968	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	504	0
45969	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	320	0
45970	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	504	0
45971	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45972	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	320	0
45973	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	504	0
45974	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	309	0
45975	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	160	0
45976	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	504	0
45977	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	294	0
45978	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	160	0
45979	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	504	0
45980	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	504	0
45981	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	320	0
45982	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	400	0
45983	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	319	0
45984	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	504	0
45985	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	58	0
45986	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	71	0
45987	阜宁	阜城顾庄东公变	10	200	100	0
45988	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	111	0
45989	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	113	0
45990	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
45991	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	320	0
45992	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	175	0
45993	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	195	0
45994	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	263	0
45995	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	276	0
45996	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	0	0
45997	阜宁	陈良三烈二组	10	200	0	0
45998	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	0	0
45999	阜宁	陈良三烈中站	10	200	0	0
46000	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	0	0
46001	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	0	0
46002	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	0	0
46003	阜宁	陈良玉民东站	10	200	0	0
46004	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	0	0
46005	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	0	0
46006	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	0	0
46007	阜宁	陈良新新四组	10	200	0	0
46008	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	0	0
46009	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46010	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	0	0
46011	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	0	0
46012	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	0	0
46013	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	0	0
46014	阜宁	陈良沿河村站	10	200	0	0
46015	阜宁	陈良三烈五组	10	200	0	0
46016	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	0	0
46017	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	0	0
46018	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	0	0
46019	阜宁	陈良三烈七组	10	200	0	0
46020	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	0	0
46021	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	0	0
46022	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	0	0
46023	阜宁	陈良苏港东站	10	400	0	0
46024	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	0	0
46025	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	0	0
46026	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	0	0
46027	阜宁	陈良苏港四组	10	400	0	0
46028	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46029	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	0	0
46030	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	0	0
46031	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	0	0
46032	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	0	0
46033	阜宁	陈良陈港南站	10	400	0	0
46034	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	320	0
46035	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	320	0
46036	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	320	0
46037	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	320	0
46038	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	320	0
46039	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	320	0
46040	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	320	0
46041	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	320	0
46042	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	320	0
46043	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	40	0
46044	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	41	0
46045	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	42	0
46046	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	87	0
46047	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46048	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	120	0
46049	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	125	0
46050	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	133	0
46051	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	160	0
46052	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	147	0
46053	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	163	0
46054	阜宁	罗桥干口七组	10	400	172	0
46055	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	173	0
46056	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	181	0
46057	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	192	0
46058	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	200	0
46059	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	205	0
46060	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	211	0
46061	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	222	0
46062	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	229	0
46063	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	238	0
46064	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	241	0
46065	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	241	0
46066	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	244	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46067	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	256	0
46068	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	261	0
46069	阜宁	罗桥干东南站	10	400	262	0
46070	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	277	0
46071	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	290	0
46072	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	300	0
46073	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	303	0
46074	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	309	0
46075	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	309	0
46076	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	0	0
46077	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	0	0
46078	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	0	0
46079	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	0	0
46080	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	0	0
46081	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	0	0
46082	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	0	0
46083	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	0	0
46084	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	0	0
46085	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46086	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	0	0
46087	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	0	0
46088	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	0	0
46089	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	0	0
46090	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	0	0
46091	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	0	0
46092	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	0	0
46093	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	0	0
46094	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	0	0
46095	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	0	0
46096	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	0	0
46097	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	0	0
46098	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	0	0
46099	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	0	0
46100	阜宁	阜城城北七组3#公变	10	400	250	250
46101	阜宁	锦江华府开关站2#变	10	800	640	640
46102	阜宁	锦江华府开关站3#变	10	800	640	640
46103	阜宁	阜城城北七组公变	10	400	292	292
46104	阜宁	阜城周庄五组东公变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46105	阜宁	锦江华府开关站4#变	10	800	640	640
46106	阜宁	阜城城北二组南公变	10	200	160	160
46107	阜宁	锦江华府开关站1#变	10	800	640	640
46108	阜宁	阜城城北二组东公变	10	400	320	320
46109	阜宁	阜城三阳4#单相变	10	200	1	1
46110	阜宁	阜城三阳三四组公变	10	200	15	15
46111	阜宁	阜城周庄阀门产业园3#公变	10	400	32	32
46112	阜宁	阜城三阳五组公变	10	400	47	47
46113	阜宁	阜城周庄北站东公变	10	200	61	61
46114	阜宁	阜城周庄西站公变	10	200	62	62
46115	阜宁	阜城周庄五组公变	10	200	74	74
46116	阜宁	阜城三阳五八组公变	10	200	85	85
46117	阜宁	阜城周庄五组西公变	10	200	86	86
46118	阜宁	阜城城北二组公变	10	400	101	101
46119	阜宁	阜城周庄一组西公变	10	200	102	102
46120	阜宁	阜城周庄阀门产业园2#公变	10	400	106	106
46121	阜宁	阜城周庄五组南公变	10	400	112	112
46122	阜宁	阜城周庄一组公变	10	200	119	119
46123	阜宁	阜城周庄北站公变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46124	阜宁	阜城周庄四组加工厂公变	10	400	125	125
46125	阜宁	阜城三阳三组公变	10	200	125	125
46126	阜宁	阜城城北七组西公变	10	400	128	128
46127	阜宁	阜城周庄西站2#公变	10	200	130	130
46128	阜宁	阜城周庄阀门产业园1#公变	10	400	141	141
46129	阜宁	阜城周庄四组公变	10	400	180	180
46130	阜宁	阜城三阳四组公变	10	400	192	192
46131	阜宁	阜城周庄北站南公变	10	400	226	226
46132	阜宁	阜城周庄一组南公变	10	400	231	231
46133	阜宁	阜城周庄三组公变	10	400	232	232
46134	阜宁	阜城周庄四组加工厂2#公变	10	400	240	240
46135	阜宁	阜城三阳三组东公变	10	400	242	242
46136	阜宁	阜城城北七组2#公变	10	400	243	243
46137	阜宁	阜城周庄村站公变	10	400	248	248
46138	阜宁	阜城周庄四组西公变	10	400	277	277
46139	阜宁	阜城周庄一组西2#公变	10	400	301	301
46140	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	0	0
46141	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	0	0
46142	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46143	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	0	0
46144	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	0	0
46145	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	0	0
46146	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	0	0
46147	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	0	0
46148	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	0	0
46149	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	0	0
46150	阜宁	羊寨流泉东边公变	10	200	0	0
46151	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	0	0
46152	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	0	0
46153	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	0	0
46154	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	0	0
46155	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	0	0
46156	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	0	0
46157	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	0	0
46158	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	0	0
46159	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	0	0
46160	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	0	0
46161	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46162	阜宁	古河镇西街公变	10	400	320	0
46163	阜宁	古河3#变北	10	200	160	0
46164	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	320	0
46165	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	320	0
46166	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	320	0
46167	阜宁	古河古颜七组北	10	200	104	0
46168	阜宁	古河1#变	10	400	242	0
46169	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	277	0
46170	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	303	0
46171	阜宁	古河2#变	10	400	315	0
46172	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	360	0
46173	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	0	0
46174	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	0	0
46175	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	0	0
46176	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	12	0
46177	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	320	0
46178	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	320	0
46179	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	320	0
46180	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46181	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	5	0
46182	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	49	0
46183	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	58	0
46184	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	86	0
46185	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	102	0
46186	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	106	0
46187	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	109	0
46188	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	113	0
46189	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	122	0
46190	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	128	0
46191	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	129	0
46192	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	141	0
46193	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	152	0
46194	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	157	0
46195	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	157	0
46196	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	172	0
46197	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	174	0
46198	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	182	0
46199	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	182	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46200	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	183	0
46201	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	184	0
46202	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	186	0
46203	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	196	0
46204	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	204	0
46205	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	198	0
46206	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	219	0
46207	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	230	0
46208	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	253	0
46209	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	263	0
46210	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	268	0
46211	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	270	0
46212	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	272	0
46213	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	289	0
46214	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	311	0
46215	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	640	0
46216	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	320	0
46217	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	320	0
46218	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46219	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	320	0
46220	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	400	0
46221	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	400	0
46222	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	504	0
46223	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	320	0
46224	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	504	0
46225	阜宁	益林益东小区公变	10	400	320	0
46226	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	400	0
46227	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	504	0
46228	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	320	0
46229	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	320	0
46230	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	504	0
46231	阜宁	益林解放西路公变	10	500	400	0
46232	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	504	0
46233	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	320	0
46234	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	504	0
46235	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	320	0
46236	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	400	0
46237	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46238	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	320	0
46239	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	320	0
46240	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	504	0
46241	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	320	0
46242	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	400	0
46243	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	640	0
46244	阜宁	益林高庄公变	10	500	400	0
46245	阜宁	益林人民北路公变	10	500	400	0
46246	阜宁	益林解放小区公变	10	400	320	0
46247	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	320	0
46248	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
46249	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	320	0
46250	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	504	0
46251	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	504	0
46252	阜宁	益林高庄4#变	10	400	269	0
46253	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	281	0
46254	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	304	0
46255	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	309	0
46256	阜宁	益林解放东路公变	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46257	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	312	0
46258	阜宁	益林海陵公变	10	400	314	0
46259	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	315	0
46260	阜宁	施庄小街11#变	10	400	320	0
46261	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	320	0
46262	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	160	0
46263	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	504	0
46264	阜宁	施庄四组公变	10	400	293	0
46265	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	320	0
46266	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	504	0
46267	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	504	0
46268	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	320	0
46269	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	320	0
46270	阜宁	施庄小街7#变	10	400	320	0
46271	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	504	0
46272	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	504	0
46273	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	320	0
46274	阜宁	施庄6#变	10	500	400	0
46275	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46276	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	504	0
46277	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	504	0
46278	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	320	0
46279	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	320	0
46280	阜宁	施庄小街9#变	10	400	320	0
46281	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	320	0
46282	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	504	0
46283	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	320	0
46284	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	320	0
46285	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	320	0
46286	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	800	0
46287	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	504	0
46288	阜宁	施庄小街10#变	10	400	320	0
46289	阜宁	施庄南顾3. 4组1公变	10	400	320	0
46290	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	800	0
46291	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	48	0
46292	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	122	0
46293	阜宁	施庄4. 5组北公变	10	400	144	0
46294	阜宁	施庄小街12#变	10	400	225	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46295	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	287	0
46296	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	306	0
46297	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	309	0
46298	阜宁	板湖南园公变	10	630	371	0
46299	阜宁	板湖南站公变	10	200	160	0
46300	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	320	0
46301	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	371	0
46302	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	320	0
46303	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	320	0
46304	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	320	0
46305	阜宁	板湖站南公变	10	400	320	0
46306	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	160	0
46307	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	118	0
46308	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	74	0
46309	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	102	0
46310	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	123	0
46311	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	128	0
46312	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	135	0
46313	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	186	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46314	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	201	0
46315	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	207	0
46316	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	211	0
46317	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	250	0
46318	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	253	0
46319	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	254	0
46320	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	258	0
46321	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	289	0
46322	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	296	0
46323	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	299	0
46324	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	307	0
46325	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	310	0
46326	阜宁	板湖站北公变	10	200	160	0
46327	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	300	0
46328	阜宁	板湖北站公变	10	400	320	0
46329	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	160	0
46330	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	320	0
46331	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	371	0
46332	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46333	阜宁	板湖电站公变	10	400	320	0
46334	阜宁	板湖一二组2#	10	400	320	0
46335	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	308	0
46336	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	160	0
46337	阜宁	板湖镇东电站公变	10	400	320	0
46338	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	320	0
46339	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	160	0
46340	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	34	0
46341	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	85	0
46342	阜宁	板湖西站公变	10	200	91	0
46343	阜宁	板湖站东公变	10	400	206	0
46344	阜宁	板湖一二组公变	10	200	146	0
46345	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	211	0
46346	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	263	0
46347	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	283	0
46348	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	289	0
46349	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	306	0
46350	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	312	0
46351	阜宁	陈集七组公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46352	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	504	0
46353	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	320	0
46354	阜宁	陈集二组公变	10	400	320	0
46355	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	320	0
46356	阜宁	陈集公园公变	10	400	320	0
46357	阜宁	陈集三组公变	10	400	320	0
46358	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	320	0
46359	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	400	0
46360	阜宁	陈集七组2#变	10	400	277	0
46361	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	400	0
46362	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	320	0
46363	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	320	0
46364	阜宁	陈集纺机公变	10	200	160	0
46365	阜宁	陈集园区4#变	10	400	320	0
46366	阜宁	陈集政府公变	10	400	320	0
46367	阜宁	陈集站台片	10	200	160	0
46368	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	320	0
46369	阜宁	陈集中学公变	10	400	320	0
46370	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	60	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46371	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	75	0
46372	阜宁	陈集贾周东站公变	10	400	149	0
46373	阜宁	陈集六组公变	10	400	211	0
46374	阜宁	陈集北站	10	500	211	0
46375	阜宁	陈集一组公变	10	400	220	0
46376	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	223	0
46377	阜宁	陈集五组公变	10	400	231	0
46378	阜宁	陈集四组公变	10	400	232	0
46379	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	233	0
46380	阜宁	陈集供电所公变	10	400	233	0
46381	阜宁	陈集南站配变	10	400	237	0
46382	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	247	0
46383	阜宁	陈集镇东公变	10	400	251	0
46384	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	267	0
46385	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	286	0
46386	阜宁	陈集七组1#变	10	400	294	0
46387	阜宁	陈集九组公变	10	400	295	0
46388	阜宁	陈集十组公变	10	400	311	0
46389	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46390	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	0	0
46391	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	0	0
46392	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	0	0
46393	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	0	0
46394	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	0	0
46395	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	0	0
46396	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	0	0
46397	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	0	0
46398	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	0	0
46399	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	0	0
46400	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	0	0
46401	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	0	0
46402	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	0	0
46403	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	0	0
46404	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	0	0
46405	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	0	0
46406	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	0	0
46407	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	0	0
46408	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46409	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	0	0
46410	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	0	0
46411	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	0	0
46412	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	0	0
46413	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	0	0
46414	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	0	0
46415	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	0	0
46416	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	0	0
46417	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	0	0
46418	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	0	0
46419	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	0	0
46420	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	0	0
46421	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	0	0
46422	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	0	0
46423	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	0	0
46424	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	0	0
46425	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	0	0
46426	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	0	0
46427	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46428	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	0	0
46429	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	0	0
46430	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	0	0
46431	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	0	0
46432	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	0	0
46433	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	0	0
46434	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	0	0
46435	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	0	0
46436	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	0	0
46437	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	0	0
46438	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	0	0
46439	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	0	0
46440	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	0	0
46441	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	0	0
46442	阜宁	10kV东方名苑1#箱变	10	630	504	0
46443	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	320	0
46444	阜宁	10kV中亿8#箱变	10	500	400	0
46445	阜宁	10kV东方名苑9#楼箱变	10	250	200	0
46446	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46447	阜宁	10kV东方名苑2#箱变	10	630	504	0
46448	阜宁	10kV顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	504	0
46449	阜宁	10kV中亿1#配电房2#变	10	1000	800	0
46450	阜宁	10kV中亿7#箱变	10	500	400	0
46451	阜宁	10kV中亿6#箱变	10	500	400	0
46452	阜宁	10kV中亿10#箱变	10	630	504	0
46453	阜宁	10kV东方名苑3#箱变	10	630	504	0
46454	阜宁	10kV中亿1#配电房1#变	10	1000	800	0
46455	阜宁	10kV中亿1#箱变	10	500	400	0
46456	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	320	0
46457	阜宁	10kV东方名苑4#箱变	10	500	400	0
46458	阜宁	10kV中亿4#箱变	10	400	320	0
46459	阜宁	10kV中亿2#箱变	10	500	400	0
46460	阜宁	10kV中亿5#箱变	10	400	320	0
46461	阜宁	10kV中亿9#箱变	10	630	504	0
46462	阜宁	10kV中亿12#箱变	10	630	504	0
46463	阜宁	10kV中亿3#箱变	10	500	400	0
46464	阜宁	政府99#公变	10	400	230	0
46465	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46466	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	400	0
46467	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	320	0
46468	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	504	0
46469	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	320	0
46470	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	160	0
46471	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	504	0
46472	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	504	0
46473	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	320	0
46474	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	400	0
46475	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	400	0
46476	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	196	0
46477	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	231	0
46478	阜宁	合利大王一组	10	200	0	0
46479	阜宁	合利四合村三组	10	200	0	0
46480	阜宁	合利敖河村一组	10	200	0	0
46481	阜宁	合利邹河南站变	10	200	0	0
46482	阜宁	合利邹河三四组	10	200	0	0
46483	阜宁	合利许庄电站配变	10	200	0	0
46484	阜宁	合利三岔北站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46485	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	0	0
46486	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	0	0
46487	阜宁	合利许庄村	10	400	0	0
46488	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	0	0
46489	阜宁	合利四合顾舍	10	200	0	0
46490	阜宁	合利两河中站	10	200	0	0
46491	阜宁	合利两河二组变	10	200	0	0
46492	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	0	0
46493	阜宁	合利两河东站变	10	200	0	0
46494	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	0	0
46495	阜宁	合利四合西站	10	200	0	0
46496	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	0	0
46497	阜宁	合利三岔南站	10	200	0	0
46498	阜宁	合利敖河东站	10	200	0	0
46499	阜宁	合利两河北站配变	10	200	0	0
46500	阜宁	合利四合东站	10	200	0	0
46501	阜宁	合利邹河五组	10	200	0	0
46502	阜宁	合利许庄六组变	10	200	0	0
46503	阜宁	合利两河一队	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46504	阜宁	合利邹河一组	10	200	0	0
46505	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	0	0
46506	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	0	0
46507	阜宁	合利四合南站	10	200	0	0
46508	阜宁	合利四合新站	10	200	0	0
46509	阜宁	合利三岔一组	10	200	0	0
46510	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	0	0
46511	阜宁	合利两河村	10	400	0	0
46512	阜宁	合利两河四组变	10	200	0	0
46513	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	0	0
46514	阜宁	合利两河十组	10	400	0	0
46515	阜宁	合利许庄北站变	10	200	0	0
46516	阜宁	合利两河九组	10	400	0	0
46517	阜宁	合利敖河西站	10	400	0	0
46518	阜宁	合利四合中站配变	10	200	0	0
46519	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	0	0
46520	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	0	0
46521	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	0	0
46522	阜宁	合利邹河一组（东）公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46523	阜宁	合利敖河村三组	10	400	0	0
46524	阜宁	合利两河南站	10	400	0	0
46525	阜宁	合利敖河南站变	10	400	0	0
46526	阜宁	合利邹河西站变	10	400	0	0
46527	阜宁	合利三港村站	10	400	0	0
46528	阜宁	合利世英花园变	10	400	0	0
46529	阜宁	合利两河五组变	10	400	0	0
46530	阜宁	合利邹河村站	10	400	0	0
46531	阜宁	合利三岔五组	10	400	0	0
46532	阜宁	合利汇水三组变	10	400	0	0
46533	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	0	0
46534	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	0	0
46535	阜宁	合利安置小区	10	400	0	0
46536	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	0	0
46537	阜宁	合利供电所3#变	10	400	0	0
46538	阜宁	合利汇水一组变	10	400	0	0
46539	阜宁	合利供电所4#变	10	315	0	0
46540	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	0	0
46541	阜宁	合利供电所9#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46542	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	0	0
46543	阜宁	合利新湖六组	10	200	0	0
46544	阜宁	合利汇水北站	10	200	0	0
46545	阜宁	合利新湖村站	10	200	0	0
46546	阜宁	合利老街	10	200	0	0
46547	阜宁	合利大王三、四组	10	200	0	0
46548	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	0	0
46549	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	0	0
46550	阜宁	合利大王四组台片	10	200	0	0
46551	阜宁	合利新湖北站变	10	200	0	0
46552	阜宁	合利汇水新站	10	200	0	0
46553	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	0	0
46554	阜宁	合利三岔村三组	10	200	0	0
46555	阜宁	合利大王站	10	400	0	0
46556	阜宁	合利新湖三组1	10	400	0	0
46557	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	0	0
46558	阜宁	合利东街	10	400	0	0
46559	阜宁	合利三组2#变	10	400	0	0
46560	阜宁	合利供电所7#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46561	阜宁	合利三岔二组变	10	400	0	0
46562	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	0	0
46563	阜宁	合利合利西街	10	400	0	0
46564	阜宁	合利供电所5#变	10	500	0	0
46565	阜宁	合利供电所8#变	10	400	0	0
46566	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	0	0
46567	阜宁	合利新湖五组变	10	400	0	0
46568	阜宁	合利供电所6#变	10	400	0	0
46569	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	0	0
46570	阜宁	板湖张费东站公变	10	400	0	0
46571	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	160	0
46572	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	17	0
46573	阜宁	板湖邵湛东站公变	10	200	25	0
46574	阜宁	板湖张费南站公变	10	200	27	0
46575	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	8	0
46576	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	31	0
46577	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	34	0
46578	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	44	0
46579	阜宁	板湖张费村站公变	10	200	45	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46580	阜宁	板湖丰荡南站公变	10	200	61	0
46581	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	78	0
46582	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	80	0
46583	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	91	0
46584	阜宁	板湖邵湛东站2#	10	200	93	0
46585	阜宁	板湖小夏西站2#	10	200	101	0
46586	阜宁	板湖邵湛西站2#	10	200	104	0
46587	阜宁	板湖前进南站3#公变	10	400	126	0
46588	阜宁	板湖小夏南站2#公变	10	400	134	0
46589	阜宁	板湖小夏电站公变	10	200	137	0
46590	阜宁	板湖前进南站公变	10	200	140	0
46591	阜宁	板湖小晏电站公变	10	400	106	0
46592	阜宁	板湖小夏电站2#	10	200	146	0
46593	阜宁	板湖小夏南站公变	10	400	180	0
46594	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	197	0
46595	阜宁	板湖张费村站2#公变	10	400	232	0
46596	阜宁	板湖邵湛东站3#变	10	400	254	0
46597	阜宁	板湖丰荡北站2#	10	400	279	0
46598	阜宁	板湖丰荡东站公变	10	400	299	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46599	阜宁	板湖丰荡东站2#公变	10	400	300	0
46600	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	301	0
46601	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	307	0
46602	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	320	0
46603	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	320	0
46604	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	320	0
46605	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	320	0
46606	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	320	0
46607	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	504	0
46608	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	113	0
46609	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	143	0
46610	阜宁	罗桥四组变	10	400	238	0
46611	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	242	0
46612	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	253	0
46613	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	278	0
46614	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	282	0
46615	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	297	0
46616	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	300	0
46617	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46618	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	307	0
46619	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	311	0
46620	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	317	0
46621	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	451	0
46622	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	496	0
46623	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	320	0
46624	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	320	0
46625	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	320	0
46626	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	320	0
46627	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	320	0
46628	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	160	0
46629	阜宁	公兴青南东站3#变公变	10	400	320	0
46630	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	320	0
46631	阜宁	公兴邱厂村东站公变	10	400	320	0
46632	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	320	0
46633	阜宁	公兴青南东站2公变	10	200	160	0
46634	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	160	0
46635	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	320	0
46636	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46637	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	320	0
46638	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	320	0
46639	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	8	0
46640	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	46	0
46641	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	49	0
46642	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	63	0
46643	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	78	0
46644	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	93	0
46645	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	108	0
46646	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	111	0
46647	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	121	0
46648	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	122	0
46649	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	125	0
46650	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	127	0
46651	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	128	0
46652	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	129	0
46653	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	132	0
46654	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	135	0
46655	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46656	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	150	0
46657	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	151	0
46658	阜宁	公兴良种场电站公变	10	400	196	0
46659	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	236	0
46660	阜宁	公兴良种场电站2#单相变	10	400	243	0
46661	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	244	0
46662	阜宁	公兴青南电站4号变	10	400	252	0
46663	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	259	0
46664	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	271	0
46665	阜宁	公兴青南村公变	10	400	273	0
46666	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	274	0
46667	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	280	0
46668	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	286	0
46669	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	296	0
46670	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	300	0
46671	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	308	0
46672	阜宁	公兴青南电站1公变	10	400	310	0
46673	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	160	0
46674	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46675	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	160	0
46676	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	320	0
46677	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	19	0
46678	阜宁	公兴深沟东站公变	10	400	36	0
46679	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	106	0
46680	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	119	0
46681	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	139	0
46682	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	250	0
46683	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	288	0
46684	阜宁	公兴加油站公变	10	400	304	0
46685	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	308	0
46686	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	0	0
46687	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	320	0
46688	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	320	0
46689	阜宁	罗桥东风东站2#公变	10	400	320	0
46690	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	320	0
46691	阜宁	罗桥镇复兴东站	10	200	23	0
46692	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	38	0
46693	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	57	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46694	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	67	0
46695	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	84	0
46696	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	93	0
46697	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	125	0
46698	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	137	0
46699	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	146	0
46700	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	182	0
46701	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	182	0
46702	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	186	0
46703	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	186	0
46704	阜宁	大赵二组	10	400	188	0
46705	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	190	0
46706	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	203	0
46707	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	206	0
46708	阜宁	张余四组公变	10	400	229	0
46709	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	237	0
46710	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	244	0
46711	阜宁	沈顾九组	10	400	264	0
46712	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	276	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46713	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	276	0
46714	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	281	0
46715	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	290	0
46716	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	300	0
46717	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	304	0
46718	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	307	0
46719	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	320	0
46720	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	320	0
46721	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	320	0
46722	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	320	0
46723	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	320	0
46724	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	320	0
46725	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	160	0
46726	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	320	0
46727	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	320	0
46728	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	320	0
46729	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	400	0
46730	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	301	0
46731	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	23	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46732	阜宁	公兴村三组公变	10	500	26	0
46733	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	48	0
46734	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	103	0
46735	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	108	0
46736	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	110	0
46737	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	120	0
46738	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	132	0
46739	阜宁	公兴二组公变	10	200	145	0
46740	阜宁	公兴六组2#变	10	400	153	0
46741	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	174	0
46742	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	179	0
46743	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	191	0
46744	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	229	0
46745	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	230	0
46746	阜宁	公兴9. 10组公变	10	400	258	0
46747	阜宁	公兴十组变	10	400	266	0
46748	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	267	0
46749	阜宁	公兴村4组公变	10	400	270	0
46750	阜宁	公兴小学变	10	400	274	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46751	阜宁	公兴三组1#变	10	400	275	0
46752	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	277	0
46753	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	280	0
46754	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	281	0
46755	阜宁	公兴5组公变	10	400	302	0
46756	阜宁	公兴邮电局变	10	400	302	0
46757	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	303	0
46758	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	309	0
46759	阜宁	公兴供电所变	10	400	309	0
46760	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	309	0
46761	阜宁	公兴二组2#变	10	400	312	0
46762	阜宁	公兴中学变	10	400	315	0
46763	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	504	0
46764	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	640	0
46765	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	640	0
46766	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	640	0
46767	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	640	0
46768	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	504	0
46769	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46770	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	640	0
46771	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	504	0
46772	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	640	0
46773	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	320	0
46774	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	504	0
46775	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	320	0
46776	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	640	0
46777	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	320	0
46778	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	640	0
46779	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	640	0
46780	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	504	0
46781	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	504	0
46782	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	320	0
46783	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	640	0
46784	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	640	0
46785	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	640	0
46786	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	504	0
46787	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	504	0
46788	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46789	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	640	0
46790	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	640	0
46791	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	640	0
46792	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	504	0
46793	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	504	0
46794	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	504	0
46795	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	504	0
46796	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	640	0
46797	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	640	0
46798	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	640	0
46799	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	640	0
46800	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	640	0
46801	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	504	0
46802	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	504	0
46803	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	504	0
46804	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	476	0
46805	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	497	0
46806	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	544	0
46807	阜宁	10kV沿海世贸花园14#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46808	阜宁	10kV沿海世贸花园15#箱变	10	500	400	400
46809	阜宁	10kV沿海世贸花园6#箱变	10	630	504	504
46810	阜宁	10kV沿海世贸花园9#箱变	10	630	504	504
46811	阜宁	10kV沿海世贸花园4#箱变	10	630	504	504
46812	阜宁	10kV沿海世贸花园16#箱变	10	630	504	504
46813	阜宁	10kV沿海世贸花园2#箱变	10	630	504	504
46814	阜宁	10kV沿海世贸花园7#箱变	10	630	504	504
46815	阜宁	10kV沿海世贸花园23#箱变	10	630	504	504
46816	阜宁	10kV沿海世贸花园17#箱变	10	630	504	504
46817	阜宁	10kV沿海世贸花园1#箱变	10	630	504	504
46818	阜宁	10kV沿海世贸花园8#箱变	10	630	504	504
46819	阜宁	10kV沿海世贸花园5#箱变	10	630	504	504
46820	阜宁	10kV沿海世贸花园19#箱变	10	630	504	504
46821	阜宁	10kV沿海世贸花园22#箱变	10	400	320	320
46822	阜宁	10kV沿海世贸花园11#箱变	10	630	504	504
46823	阜宁	10kV沿海世贸花园13#箱变	10	630	504	504
46824	阜宁	10kV沿海世贸花园20#箱变	10	630	504	504
46825	阜宁	10kV沿海世贸花园21#箱变	10	630	504	504
46826	阜宁	10kV沿海世贸花园10#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46827	阜宁	10kV沿海世贸花园3#箱变	10	630	504	504
46828	阜宁	10kV沿海世贸花园18#箱变	10	630	504	504
46829	阜宁	顾庄一组公变	10	400	285	285
46830	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	0	0
46831	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	0	0
46832	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	0	0
46833	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	0	0
46834	阜宁	陈良玉民西站	10	200	0	0
46835	阜宁	陈良城中花园	10	250	0	0
46836	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	0	0
46837	阜宁	陈良福馨花园	10	400	0	0
46838	阜宁	陈良苏港中站	10	200	0	0
46839	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	0	0
46840	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	0	0
46841	阜宁	陈良玉民中站	10	200	0	0
46842	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	0	0
46843	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	0	0
46844	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	0	0
46845	阜宁	陈良东华六组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46846	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	0	0
46847	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	0	0
46848	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	0	0
46849	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	0	0
46850	阜宁	陈良苏港三组	10	200	0	0
46851	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	0	0
46852	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	0	0
46853	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	0	0
46854	阜宁	陈良苏港一组	10	200	0	0
46855	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	0	0
46856	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	0	0
46857	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	0	0
46858	阜宁	陈良新新西站	10	200	0	0
46859	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	0	0
46860	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	0	0
46861	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	0	0
46862	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	0	0
46863	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	0	0
46864	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46865	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	0	0
46866	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	0	0
46867	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	0	0
46868	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	0	0
46869	阜宁	陈良新新中站	10	400	0	0
46870	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	0	0
46871	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	0	0
46872	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	0	0
46873	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	0	0
46874	阜宁	陈良东华七组	10	400	0	0
46875	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	0	0
46876	阜宁	陈良六组单相变	10	400	0	0
46877	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	640	0
46878	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	629	0
46879	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	640	0
46880	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	640	0
46881	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	628	0
46882	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	627	0
46883	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	622	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46884	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	640	0
46885	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	640	0
46886	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	504	0
46887	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	504	0
46888	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	640	0
46889	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	800	0
46890	阜宁	红星五组	10	100	80	0
46891	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	504	0
46892	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	504	0
46893	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	504	0
46894	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	640	0
46895	阜宁	红星六组	10	200	142	0
46896	阜宁	古河人民西站公变	10	200	0	0
46897	阜宁	古河西刘北站	10	200	160	0
46898	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	320	0
46899	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	160	0
46900	阜宁	古河刘候北站	10	400	320	0
46901	阜宁	古河人民东站公变	10	200	7	0
46902	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46903	阜宁	古河人民北站东	10	200	34	0
46904	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	37	0
46905	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	42	0
46906	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	51	0
46907	阜宁	古河大冲西站北	10	200	52	0
46908	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	67	0
46909	阜宁	古河人民北站公变	10	200	67	0
46910	阜宁	古河镇人民新站	10	200	84	0
46911	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	89	0
46912	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	90	0
46913	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	93	0
46914	阜宁	古河镇前张四组	10	200	117	0
46915	阜宁	古河大冲西站南	10	200	118	0
46916	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	119	0
46917	阜宁	古河前张北站公变	10	200	121	0
46918	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	121	0
46919	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	125	0
46920	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	127	0
46921	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	131	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46922	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	132	0
46923	阜宁	古河前张村站公变	10	200	135	0
46924	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	138	0
46925	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	141	0
46926	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	142	0
46927	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	143	0
46928	阜宁	古河刘侯志清1#变	10	200	148	0
46929	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	153	0
46930	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	187	0
46931	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	203	0
46932	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	208	0
46933	阜宁	古河前张北站北	10	315	225	0
46934	阜宁	古河西刘新公变	10	400	233	0
46935	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	242	0
46936	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	268	0
46937	阜宁	古河前张西站公变	10	400	270	0
46938	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	291	0
46939	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	299	0
46940	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46941	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	320	0
46942	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	320	0
46943	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	160	0
46944	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	320	0
46945	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	160	0
46946	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	320	0
46947	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	160	0
46948	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	36	0
46949	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	134	0
46950	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	51	0
46951	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	91	0
46952	阜宁	施庄戴坎村四、五组公变	10	200	100	0
46953	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	104	0
46954	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	109	0
46955	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	139	0
46956	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	159	0
46957	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	191	0
46958	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	273	0
46959	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	293	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46960	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	628	0
46961	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	640	0
46962	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	640	0
46963	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	640	0
46964	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	640	0
46965	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	640	0
46966	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	640	0
46967	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	618	0
46968	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	501	0
46969	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	640	0
46970	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	504	0
46971	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	320	0
46972	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	504	0
46973	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	504	0
46974	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	320	0
46975	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	504	0
46976	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	504	0
46977	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	504	0
46978	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46979	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	640	0
46980	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	800	0
46981	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	640	0
46982	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	800	0
46983	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	640	0
46984	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	800	0
46985	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	504	0
46986	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	800	0
46987	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	504	0
46988	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	640	0
46989	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	160	0
46990	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	320	0
46991	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	320	0
46992	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	160	0
46993	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	320	0
46994	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	160	0
46995	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	160	0
46996	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	320	0
46997	阜宁	公兴太平三组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
46998	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	23	0
46999	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	24	0
47000	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	33	0
47001	阜宁	公兴金邱东站公变	10	200	34	0
47002	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	35	0
47003	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	46	0
47004	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	58	0
47005	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	81	0
47006	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	93	0
47007	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	94	0
47008	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	97	0
47009	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	113	0
47010	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	113	0
47011	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	118	0
47012	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	120	0
47013	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	120	0
47014	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	131	0
47015	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	133	0
47016	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	135	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47017	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	137	0
47018	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	138	0
47019	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	143	0
47020	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	153	0
47021	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	177	0
47022	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	166	0
47023	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	193	0
47024	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	199	0
47025	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	208	0
47026	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	215	0
47027	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	217	0
47028	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	223	0
47029	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	230	0
47030	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	240	0
47031	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	242	0
47032	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	254	0
47033	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	256	0
47034	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	273	0
47035	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	283	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47036	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	288	0
47037	阜宁	公兴太平东2#变	10	400	299	0
47038	阜宁	芦蒲马庄东2#变	10	200	0	0
47039	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	160	0
47040	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	160	0
47041	阜宁	芦蒲沃庄东	10	400	320	0
47042	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	320	0
47043	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	320	0
47044	阜宁	芦蒲中曹东2#变	10	200	160	0
47045	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	160	0
47046	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	320	0
47047	阜宁	芦蒲前王南	10	200	2	0
47048	阜宁	芦蒲前王东2#变	10	400	4	0
47049	阜宁	芦蒲前王西1#变	10	200	9	0
47050	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	17	0
47051	阜宁	芦蒲中曹中	10	200	36	0
47052	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	50	0
47053	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	58	0
47054	阜宁	芦蒲马庄东	10	200	69	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47055	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	74	0
47056	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	94	0
47057	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	95	0
47058	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	99	0
47059	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	108	0
47060	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	108	0
47061	阜宁	芦蒲前王西站3#变	10	400	113	0
47062	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	114	0
47063	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	118	0
47064	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	118	0
47065	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	125	0
47066	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	125	0
47067	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	127	0
47068	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	153	0
47069	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	134	0
47070	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	143	0
47071	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	157	0
47072	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	165	0
47073	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	146	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47074	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	190	0
47075	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	194	0
47076	阜宁	芦蒲明吴电站2#变	10	400	197	0
47077	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	205	0
47078	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	234	0
47079	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	247	0
47080	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	248	0
47081	阜宁	芦蒲明吴电站	10	400	257	0
47082	阜宁	芦蒲祝墩电站公变	10	400	288	0
47083	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	290	0
47084	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	297	0
47085	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	298	0
47086	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	504	0
47087	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	320	0
47088	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	504	0
47089	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	320	0
47090	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	504	0
47091	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
47092	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47093	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	504	0
47094	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	400	0
47095	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	320	0
47096	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	320	0
47097	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	640	0
47098	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	320	0
47099	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	640	0
47100	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	320	0
47101	阜宁	益林人民中路2#公变	10	630	504	0
47102	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	640	0
47103	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	640	0
47104	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	320	0
47105	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	640	0
47106	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	320	0
47107	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	400	0
47108	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	320	0
47109	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	320	0
47110	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	640	0
47111	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47112	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	400	0
47113	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	320	0
47114	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	640	0
47115	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	320	0
47116	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	640	0
47117	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	320	0
47118	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	400	0
47119	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	400	0
47120	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	400	0
47121	阜宁	益林农行公变	10	400	320	0
47122	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	320	0
47123	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	320	0
47124	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	504	0
47125	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	181	0
47126	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	258	0
47127	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	263	0
47128	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	286	0
47129	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	297	0
47130	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47131	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	313	0
47132	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	562	0
47133	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	160	0
47134	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	160	0
47135	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	320	0
47136	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	141	0
47137	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	300	0
47138	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	0	0
47139	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	320	0
47140	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	320	0
47141	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	320	0
47142	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	320	0
47143	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	159	0
47144	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	271	0
47145	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	320	0
47146	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	320	0
47147	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	320	0
47148	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	160	0
47149	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47150	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	2	0
47151	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	27	0
47152	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	49	0
47153	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	76	0
47154	阜宁	公兴裴桥村东站公变	10	400	113	0
47155	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	129	0
47156	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	132	0
47157	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	157	0
47158	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	126	0
47159	阜宁	公兴姜庄东站公变	10	400	176	0
47160	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	178	0
47161	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	181	0
47162	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	197	0
47163	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	212	0
47164	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	225	0
47165	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	233	0
47166	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	241	0
47167	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	254	0
47168	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	260	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47169	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	263	0
47170	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	275	0
47171	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	281	0
47172	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	296	0
47173	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	300	0
47174	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	309	0
47175	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	160	0
47176	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	160	0
47177	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	160	0
47178	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	160	0
47179	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	160	0
47180	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	160	0
47181	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	160	0
47182	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	160	0
47183	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	160	0
47184	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	160	0
47185	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	320	0
47186	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	160	0
47187	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	306	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47188	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	160	0
47189	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	160	0
47190	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	160	0
47191	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	483	0
47192	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	160	0
47193	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	160	0
47194	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	160	0
47195	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	143	0
47196	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	149	0
47197	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	320	0
47198	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	504	0
47199	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	800	0
47200	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	504	0
47201	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	640	0
47202	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	504	0
47203	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	640	0
47204	阜宁	供电所2#箱变	10	400	320	0
47205	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	504	0
47206	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47207	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	800	0
47208	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	640	0
47209	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	320	0
47210	阜宁	10kV龙湖新城1#配电房2#变	10	800	640	0
47211	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	640	0
47212	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房2#变	10	800	640	0
47213	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房1#变	10	800	640	0
47214	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	640	0
47215	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	640	0
47216	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	301	0
47217	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	0	0
47218	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	2	0
47219	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	320	0
47220	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	320	0
47221	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	320	0
47222	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	160	0
47223	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	14	0
47224	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	2	0
47225	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	24	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47226	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	32	0
47227	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	35	0
47228	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	46	0
47229	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	53	0
47230	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	65	0
47231	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	76	0
47232	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	111	0
47233	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	114	0
47234	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	135	0
47235	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	141	0
47236	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	148	0
47237	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	148	0
47238	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	153	0
47239	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	158	0
47240	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	160	0
47241	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	183	0
47242	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	185	0
47243	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	198	0
47244	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47245	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	209	0
47246	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	209	0
47247	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	210	0
47248	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	230	0
47249	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	231	0
47250	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	232	0
47251	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	232	0
47252	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	233	0
47253	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	249	0
47254	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	250	0
47255	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	253	0
47256	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	257	0
47257	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	261	0
47258	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	276	0
47259	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	270	0
47260	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	270	0
47261	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	281	0
47262	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	283	0
47263	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	263	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47264	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	289	0
47265	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	298	0
47266	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	299	0
47267	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	301	0
47268	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	303	0
47269	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	303	0
47270	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	304	0
47271	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	312	0
47272	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	400	0
47273	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	640	0
47274	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	320	0
47275	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	400	0
47276	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	400	0
47277	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	320	0
47278	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	504	0
47279	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	504	0
47280	阜宁	益林建新东路公变	10	400	320	0
47281	阜宁	益林小上海西公变	10	400	320	0
47282	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47283	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	320	0
47284	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	504	0
47285	阜宁	益林小上海东公变	10	400	320	0
47286	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	320	0
47287	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	504	0
47288	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	400	0
47289	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	504	0
47290	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	504	0
47291	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	400	0
47292	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	400	0
47293	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	504	0
47294	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	640	0
47295	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	388	0
47296	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	411	0
47297	阜宁	益林新区1#公变	10	630	474	0
47298	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	489	0
47299	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	504	0
47300	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	800	0
47301	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房6#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47302	阜宁	金科国际2#变	10	800	640	0
47303	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	504	0
47304	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	800	0
47305	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	640	0
47306	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	320	0
47307	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	504	0
47308	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	504	0
47309	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	640	0
47310	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	800	0
47311	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	640	0
47312	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	504	0
47313	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	800	0
47314	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	320	0
47315	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	800	0
47316	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	800	0
47317	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	504	0
47318	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房5#变	10	800	640	0
47319	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	504	0
47320	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47321	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	320	0
47322	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	400	0
47323	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	800	0
47324	阜宁	面粉厂公变	10	400	320	0
47325	阜宁	应急管理局公变	10	400	320	0
47326	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	504	0
47327	阜宁	城南7#变	10	400	320	0
47328	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	800	0
47329	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	800	0
47330	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	800	0
47331	阜宁	扬州路1#公变	10	400	311	0
47332	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	320	0
47333	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	320	0
47334	阜宁	益林敬老院公变	10	400	320	0
47335	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	320	0
47336	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	320	0
47337	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	320	0
47338	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	320	0
47339	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47340	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	504	0
47341	阜宁	益林凤凰公变	10	400	311	0
47342	阜宁	益林东升七组公变	10	400	320	0
47343	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	320	0
47344	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	320	0
47345	阜宁	益林福来居2#变	10	400	320	0
47346	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	320	0
47347	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	320	0
47348	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	160	0
47349	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	320	0
47350	阜宁	益林大东三组公变	10	400	320	0
47351	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	320	0
47352	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	320	0
47353	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	320	0
47354	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	320	0
47355	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	320	0
47356	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	320	0
47357	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	320	0
47358	阜宁	益林福来居1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47359	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	320	0
47360	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	320	0
47361	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	320	0
47362	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	320	0
47363	阜宁	益林东升四组公变	10	400	320	0
47364	阜宁	益林大东五组公变	10	400	197	0
47365	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	214	0
47366	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	231	0
47367	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	257	0
47368	阜宁	益林供电所公变	10	400	261	0
47369	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	273	0
47370	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	287	0
47371	阜宁	益林塘沟东边公变	10	400	290	0
47372	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	292	0
47373	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	296	0
47374	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	310	0
47375	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	303	0
47376	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	306	0
47377	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47378	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	310	0
47379	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	315	0
47380	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	640	0
47381	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	640	0
47382	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	320	0
47383	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	640	0
47384	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	320	0
47385	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	640	0
47386	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	640	0
47387	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	640	0
47388	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	640	0
47389	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	504	0
47390	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	320	0
47391	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	640	0
47392	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	320	0
47393	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	640	0
47394	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	640	0
47395	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	640	0
47396	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47397	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	640	0
47398	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	640	0
47399	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	504	0
47400	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	640	0
47401	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	640	0
47402	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	640	0
47403	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	640	0
47404	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	640	0
47405	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	640	0
47406	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	504	0
47407	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	640	0
47408	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	640	0
47409	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	800	0
47410	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	640	0
47411	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	640	0
47412	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	800	0
47413	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	640	0
47414	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	800	0
47415	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47416	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	800	0
47417	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	640	0
47418	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	800	0
47419	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	640	0
47420	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	640	0
47421	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	640	0
47422	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	320	0
47423	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	800	0
47424	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	640	0
47425	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	640	0
47426	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	640	0
47427	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	640	0
47428	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	800	0
47429	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	640	0
47430	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	640	0
47431	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	640	0
47432	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	640	0
47433	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	504	0
47434	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	800	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47435	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	640	0
47436	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	400	0
47437	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	504	0
47438	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	640	0
47439	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	640	0
47440	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	640	0
47441	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	640	0
47442	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	640	0
47443	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	504	0
47444	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	504	0
47445	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	622	0
47446	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	504	0
47447	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	640	0
47448	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	640	0
47449	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	640	0
47450	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	623	0
47451	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	640	0
47452	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	628	0
47453	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47454	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	640	0
47455	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	628	0
47456	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	640	0
47457	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	504	0
47458	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	640	0
47459	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	640	0
47460	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	640	0
47461	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	504	0
47462	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	504	0
47463	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	640	0
47464	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	640	0
47465	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	640	0
47466	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	640	0
47467	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	640	0
47468	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	504	0
47469	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	504	0
47470	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	640	0
47471	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	640	0
47472	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47473	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	504	0
47474	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	640	0
47475	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	504	0
47476	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	504	0
47477	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
47478	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	504	0
47479	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	320	0
47480	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	504	0
47481	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	640	0
47482	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	320	0
47483	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	640	0
47484	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	504	0
47485	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	504	0
47486	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	504	0
47487	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	504	0
47488	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	320	0
47489	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	504	0
47490	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	320	0
47491	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47492	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	504	0
47493	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	640	0
47494	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	504	0
47495	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	504	0
47496	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	504	0
47497	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	640	0
47498	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	504	0
47499	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	640	0
47500	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	627	0
47501	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	0	0
47502	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	0	0
47503	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	0	0
47504	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	0	0
47505	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	0	0
47506	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	0	0
47507	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	0	0
47508	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	0	0
47509	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	0	0
47510	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47511	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	0	0
47512	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	0	0
47513	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	0	0
47514	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	0	0
47515	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	0	0
47516	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	0	0
47517	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	0	0
47518	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	0	0
47519	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	0	0
47520	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	0	0
47521	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	0	0
47522	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	0	0
47523	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	0	0
47524	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	0	0
47525	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	0	0
47526	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	0	0
47527	阜宁	三灶镇洋洼东1#公变	10	200	0	0
47528	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	0	0
47529	阜宁	三灶镇洋洼西2#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47530	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	0	0
47531	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	0	0
47532	阜宁	三灶坎东八组	10	400	0	0
47533	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	0	0
47534	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	0	0
47535	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	0	0
47536	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	217	0
47537	阜宁	益林三里东站公变	10	400	307	0
47538	阜宁	益林三里一组东站公变	10	400	320	0
47539	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	320	0
47540	阜宁	益林三里三组公变	10	400	228	0
47541	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	252	0
47542	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	263	0
47543	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	640	0
47544	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	640	0
47545	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	640	0
47546	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	640	0
47547	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	640	0
47548	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47549	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	640	0
47550	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	640	0
47551	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	504	0
47552	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	504	0
47553	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	320	0
47554	阜宁	海峡1#公变	10	400	320	0
47555	阜宁	富建箱变	10	630	504	0
47556	阜宁	阜宁石油公变	10	400	320	0
47557	阜宁	食品公司公变	10	400	320	0
47558	阜宁	煤球2#公变	10	400	320	0
47559	阜宁	港监公变	10	400	320	0
47560	阜宁	海峡2#公变	10	400	320	0
47561	阜宁	马巷箱变	10	630	504	0
47562	阜宁	粮油厂公变	10	400	320	0
47563	阜宁	富建新村公变	10	400	320	0
47564	阜宁	良友宾馆公变	10	400	307	0
47565	阜宁	煤球3#公变	10	400	320	0
47566	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	400	0
47567	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47568	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	400	0
47569	阜宁	海峡3#公变	10	400	320	0
47570	阜宁	移动公司箱变	10	630	504	0
47571	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	215	0
47572	阜宁	10kV清华家园2#变	10	630	504	504
47573	阜宁	汇景苑1#欧变	10	400	320	320
47574	阜宁	城北家园小区配电变压器	10	400	320	320
47575	阜宁	汶通路1#公变（杆箱）	10	315	252	252
47576	阜宁	10kV清华家园1#变	10	630	504	504
47577	阜宁	交警大队公变	10	630	504	504
47578	阜宁	汇景苑2#欧变	10	400	310	310
47579	阜宁	希望路1#变	10	400	320	0
47580	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	320	0
47581	阜宁	希望路3#公变	10	400	295	0
47582	阜宁	条河村部公变	10	400	320	0
47583	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	640	0
47584	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	320	0
47585	阜宁	阳升集团公变	10	800	640	0
47586	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47587	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	320	0
47588	阜宁	城河东路1#变	10	200	63	0
47589	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	129	0
47590	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	222	0
47591	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	368	0
47592	阜宁	10kV城西花苑5#变	10	500	400	400
47593	阜宁	城西花苑四期配电房1#变	10	630	504	504
47594	阜宁	通榆北路1#公变（杆箱）	10	315	252	252
47595	阜宁	10kV城西花园开关站1#变	10	630	504	504
47596	阜宁	鑫富达3#公变（杆箱）	10	400	320	320
47597	阜宁	朝阳公寓公变	10	400	301	301
47598	阜宁	10kV城西花苑7#变	10	500	400	400
47599	阜宁	沁园馨城安置楼箱变	10	630	504	504
47600	阜宁	10kV城西花苑4#变	10	500	400	400
47601	阜宁	10kV鑫富达CD配变	10	315	252	252
47602	阜宁	城西花苑四期配电房3#变	10	630	504	504
47603	阜宁	阜宁电解设备厂公变	10	400	320	320
47604	阜宁	10kV城西花园配电房2#变	10	630	504	504
47605	阜宁	10kV城西花苑6#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47606	阜宁	10kV城西花园配电房1#变	10	630	504	504
47607	阜宁	城西花苑四期配电房4#变	10	630	504	504
47608	阜宁	阜城站公变	10	400	320	320
47609	阜宁	水果批发市场公变	10	400	320	320
47610	阜宁	向阳西路1#公变	10	400	320	320
47611	阜宁	城西五组公变	10	400	320	320
47612	阜宁	10kV城西花园1#变	10	500	400	400
47613	阜宁	阜宁城西花苑3#变	10	315	252	252
47614	阜宁	光明路4#公变	10	400	320	320
47615	阜宁	城西花苑四期配电房2#变	10	630	504	504
47616	阜宁	10kV城西花园开关站2#变	10	630	504	504
47617	阜宁	10kV城西花苑2#变	10	400	320	320
47618	阜宁	10kV鑫富达AB配变	10	315	252	252
47619	阜宁	鑫富达公变	10	315	252	252
47620	阜宁	向阳西路3#公变	10	400	85	85
47621	阜宁	三洋公变	10	315	183	183
47622	阜宁	阜城中队公变	10	315	216	216
47623	阜宁	阜城站2#变	10	315	219	219
47624	阜宁	新客站公变	10	400	272	272

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47625	阜宁	城西八组公变	10	500	273	273
47626	阜宁	鑫富达2#公变（杆箱）	10	400	305	305
47627	阜宁	向阳西路2#公变	10	400	308	308
47628	阜宁	山阳花苑17#箱变	10	630	504	504
47629	阜宁	山阳花苑22#箱变	10	630	504	504
47630	阜宁	山阳花苑25#箱变	10	500	400	400
47631	阜宁	山阳花苑26#箱变	10	630	504	504
47632	阜宁	山阳花苑20#箱变	10	630	504	504
47633	阜宁	山阳花苑27#箱变	10	630	504	504
47634	阜宁	山阳花苑21#箱变	10	630	504	504
47635	阜宁	山阳花苑15#箱变	10	630	504	504
47636	阜宁	山阳花苑16#箱变	10	630	504	504
47637	阜宁	山阳花苑14#箱变	10	500	400	400
47638	阜宁	山阳花苑24#箱变	10	630	504	504
47639	阜宁	山阳花苑28#箱变	10	630	504	504
47640	阜宁	山阳花苑18#箱变	10	630	504	504
47641	阜宁	山阳花苑19#箱变	10	630	504	504
47642	阜宁	山阳花苑12#欧变012001	10	500	400	400
47643	阜宁	山阳花苑5#欧变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47644	阜宁	山阳花苑30#箱变	10	400	283	283
47645	阜宁	山阳花苑2#欧变	10	630	504	504
47646	阜宁	山阳花苑4#欧变	10	630	504	504
47647	阜宁	山阳花苑9#箱变	10	630	504	504
47648	阜宁	山阳花苑3#欧变	10	630	504	504
47649	阜宁	山阳花苑11#欧变011004	10	630	504	504
47650	阜宁	山阳花苑8#箱变	10	630	504	504
47651	阜宁	山阳花苑1#欧变	10	400	320	320
47652	阜宁	山阳花苑29#箱变	10	630	504	504
47653	阜宁	施庄阜宁开发区骥超居委会公变	10	630	504	504
47654	阜宁	施庄南苑小区1#配电室2#变	10	1000	800	800
47655	阜宁	施庄南苑小区（一期）1#配电室1#变	10	1000	800	800
47656	阜宁	施庄南苑小区（一期）7#箱公变	10	630	504	504
47657	阜宁	施庄南苑小区（一期）1#箱公变	10	1000	800	800
47658	阜宁	施庄南苑小区（一期）4#箱公变	10	630	504	504
47659	阜宁	施庄南苑小区（一期）6#箱公变	10	630	504	504
47660	阜宁	施庄南苑小区（一期）5#箱公变	10	630	504	504
47661	阜宁	施庄南苑小区（一期）3#箱公变	10	630	504	504
47662	阜宁	施庄南苑小区（一期）8#箱公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47663	阜宁	施庄南苑小区(一期)2#配电室2#箱变	10	1000	800	800
47664	阜宁	施庄镇南苑小区2#配电房配变配电变压器	10	630	504	504
47665	阜宁	10kV教师新村安置楼专变	10	500	381	381
47666	阜宁	百盛4#箱变	10	630	504	504
47667	阜宁	阜宁党校公变	10	400	320	320
47668	阜宁	汶河路4#箱变	10	630	504	504
47669	阜宁	10kV紫薇花园2#配电房1#变	10	400	320	320
47670	阜宁	10KV向阳别墅1#变	10	500	400	400
47671	阜宁	汶河路1#箱变配用变压器配电变压器	10	630	504	504
47672	阜宁	百盛5#箱变	10	630	504	504
47673	阜宁	晨鹏逸品阁配电房1#变	10	400	320	320
47674	阜宁	阜宁富龙彩瓦厂	10	630	504	504
47675	阜宁	百盛西苑5#变配电变压器	10	400	320	320
47676	阜宁	机械厂1#箱变	10	630	504	504
47677	阜宁	10kV紫薇花园1#配电房2#变	10	800	640	640
47678	阜宁	10KV向阳别墅2#变	10	500	400	400
47679	阜宁	教师新村2#公变	10	400	320	320
47680	阜宁	汶河路7#箱变	10	630	504	504
47681	阜宁	汶河路3#公变（杆箱）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47682	阜宁	水厂宿舍箱变配电变压器	10	315	252	252
47683	阜宁	汶河路2#公变	10	400	320	320
47684	阜宁	百盛公寓1#公变	10	400	320	320
47685	阜宁	教师新村公变	10	400	320	320
47686	阜宁	百盛公寓2#公变	10	400	320	320
47687	阜宁	百盛花苑6#箱变配电变压器	10	400	320	320
47688	阜宁	阜宁百盛西苑1#配变配电变压器	10	630	504	504
47689	阜宁	10kV紫薇花园2#配电房2#变	10	400	320	320
47690	阜宁	百盛3#公变	10	315	252	252
47691	阜宁	机械厂公变（杆箱）	10	315	252	252
47692	阜宁	阜宁百盛西苑2#配变配电变压器	10	630	504	504
47693	阜宁	阜宁百盛花苑4#箱变配变配电变压器	10	630	504	504
47694	阜宁	向阳大街2#公变	10	630	504	504
47695	阜宁	百盛2#公变	10	400	320	320
47696	阜宁	阜宁百盛西苑3#箱变变压器配电变压器	10	630	504	504
47697	阜宁	向阳大街3#公变	10	400	254	254
47698	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	0	0
47699	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	160	0
47700	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47701	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	160	0
47702	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	160	0
47703	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	160	0
47704	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	160	0
47705	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	160	0
47706	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	0	0
47707	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	19	0
47708	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	35	0
47709	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	2	0
47710	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	49	0
47711	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	51	0
47712	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	53	0
47713	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	59	0
47714	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	66	0
47715	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	73	0
47716	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	74	0
47717	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	87	0
47718	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	91	0
47719	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47720	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	102	0
47721	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	108	0
47722	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	113	0
47723	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	119	0
47724	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	120	0
47725	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	126	0
47726	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	129	0
47727	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	134	0
47728	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	139	0
47729	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	140	0
47730	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	146	0
47731	阜宁	沟墩郑兴兴正站公变	10	250	147	0
47732	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	149	0
47733	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	149	0
47734	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	150	0
47735	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	150	0
47736	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	226	0
47737	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	256	0
47738	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	288	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47739	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	290	0
47740	阜宁	沟墩陈坎东2#变	10	400	292	0
47741	阜宁	沟墩陈坎南2#变	10	400	294	0
47742	阜宁	明达路1#箱变	10	630	504	504
47743	阜宁	明达公寓1#公变	10	315	252	252
47744	阜宁	县院北门箱变	10	630	504	504
47745	阜宁	胜利路5#公变	10	400	320	320
47746	阜宁	胜利路4#公变	10	400	320	320
47747	阜宁	彩虹路3#公变	10	400	320	320
47748	阜宁	阜宁体育局公变	10	400	320	320
47749	阜宁	温泉公变	10	400	320	320
47750	阜宁	城河大街1#公变	10	315	252	252
47751	阜宁	广电公变（杆箱）	10	400	320	320
47752	阜宁	10KV悦馨花园变	10	630	504	504
47753	阜宁	城河大街2#公变（杆箱）	10	400	320	320
47754	阜宁	胜利路3#公变(杆箱)	10	400	320	320
47755	阜宁	康宁公寓4#公变	10	400	320	320
47756	阜宁	汶河路6#公变（杆箱）	10	400	320	320
47757	阜宁	城北菜场2#公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47758	阜宁	彩虹路1#公变	10	400	320	320
47759	阜宁	康宁公寓1#公变	10	500	400	400
47760	阜宁	城北菜场3#公变	10	400	320	320
47761	阜宁	中医院公变	10	400	320	320
47762	阜宁	康宁公寓3#公变	10	400	320	320
47763	阜宁	城北菜场公变	10	400	320	320
47764	阜宁	明达公寓2#公变	10	400	320	320
47765	阜宁	康宁公寓2#公变	10	400	320	320
47766	阜宁	烟草公司公变配电变压器	10	400	320	320
47767	阜宁	汶河路5#公变(杆箱)	10	315	240	240
47768	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	160	0
47769	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	400	0
47770	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	160	0
47771	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	320	0
47772	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	160	0
47773	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	320	0
47774	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	504	0
47775	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	160	0
47776	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47777	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	83	0
47778	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	183	0
47779	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	286	0
47780	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	286	0
47781	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	287	0
47782	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	287	0
47783	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	443	0
47784	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	493	0
47785	阜宁	城北农民居住区3#箱变	10	500	400	400
47786	阜宁	城北农民居住区2#箱变	10	500	400	400
47787	阜宁	阜城亚泰1#箱式公变	10	630	504	504
47788	阜宁	10kV城北中心村1#箱变	10	630	504	504
47789	阜宁	城北农民居住区1#箱变	10	630	504	504
47790	阜宁	城北广和家园1#欧式变	10	630	504	504
47791	阜宁	阜城城北六组2#公变	10	500	400	400
47792	阜宁	阜城城北三组北公变	10	400	320	320
47793	阜宁	阜城城北三组公变	10	400	320	320
47794	阜宁	阜城城北三组2#变	10	400	320	320
47795	阜宁	阜城杜康花苑公变	10	400	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47796	阜宁	阜城头灶十二组公变	10	400	189	189
47797	阜宁	桥北二组公变	10	315	231	231
47798	阜宁	阜城城北六组(西)公变	10	400	242	242
47799	阜宁	阜城城北六组东2#变	10	400	249	249
47800	阜宁	阜城城北六组(东)公变	10	400	277	277
47801	阜宁	阜城城北六组公变	10	400	278	278
47802	阜宁	阜城城北六组西2#公变	10	400	303	303
47803	阜宁	10kV通榆小区2#变	10	500	400	400
47804	阜宁	施庄镇花元六组	10	200	160	160
47805	阜宁	10kV通榆小区4#变	10	630	502	502
47806	阜宁	10kV通榆小区1#变	10	500	400	400
47807	阜宁	10kV通榆小区3#变	10	500	400	400
47808	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	504	0
47809	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	297	0
47810	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	320	0
47811	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	320	0
47812	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	320	0
47813	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	504	0
47814	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47815	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	504	0
47816	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	640	0
47817	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	320	0
47818	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	320	0
47819	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	160	0
47820	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	504	0
47821	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	160	0
47822	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	504	0
47823	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	504	0
47824	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	320	0
47825	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	504	0
47826	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	400	0
47827	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	504	0
47828	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	640	0
47829	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	320	0
47830	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	640	0
47831	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	160	0
47832	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	640	0
47833	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47834	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	504	0
47835	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	114	0
47836	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	147	0
47837	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	165	0
47838	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	177	0
47839	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	180	0
47840	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	244	0
47841	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	253	0
47842	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	279	0
47843	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	293	0
47844	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	400	303	0
47845	阜宁	黄码路1#配变（新）	10	400	320	320
47846	阜宁	黄码路2#公变	10	400	320	320
47847	阜宁	阜东大桥公变	10	400	320	320
47848	阜宁	商品城4#变	10	630	504	504
47849	阜宁	城北农贸市场2#变	10	800	640	640
47850	阜宁	彩虹路4#箱变配电变压器配电变压器	10	400	320	320
47851	阜宁	人保箱变	10	400	320	320
47852	阜宁	商品城1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47853	阜宁	城北农贸市场1#变	10	800	640	640
47854	阜宁	10KV兴隆路1#变	10	630	504	504
47855	阜宁	商品城3#公变	10	630	504	504
47856	阜宁	通商巷2#公变	10	630	504	504
47857	阜宁	卫校公变	10	400	320	320
47858	阜宁	通商巷公变	10	400	320	320
47859	阜宁	彩虹路2#公变	10	400	320	320
47860	阜宁	10KV兴隆路3#变	10	500	400	400
47861	阜宁	10KV兴隆路4#变	10	630	504	504
47862	阜宁	10KV兴隆路2#变	10	500	400	400
47863	阜宁	小市场公变	10	630	504	504
47864	阜宁	商品城2#公变	10	400	308	308
47865	阜宁	城河大街4#公变（杆箱）	10	400	313	313
47866	阜宁	花园五组公变（杆箱）	10	400	320	320
47867	阜宁	观澜名邸2#配电室4#变	10	800	502	502
47868	阜宁	10KV开发区花园安置小区2#箱变	10	500	400	400
47869	阜宁	黄河西路1#公变（杆箱）	10	160	128	128
47870	阜宁	码头小区4#公变（杆箱）	10	315	252	252
47871	阜宁	皇家花苑3#箱变配电变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47872	阜宁	皇家花苑2#变	10	800	502	502
47873	阜宁	10KV开发区花园安置小区1#箱变	10	500	400	400
47874	阜宁	码头小区2#公变（新）	10	400	320	320
47875	阜宁	观澜名邸2#配电室2#变	10	800	502	502
47876	阜宁	10KV开发区花园安置小区3#箱变	10	500	400	400
47877	阜宁	皇家花苑1#变	10	800	502	502
47878	阜宁	码头小区1#公变（杆箱）	10	315	252	252
47879	阜宁	码头小区3#公变（杆箱）	10	315	252	252
47880	阜宁	花园五组安置楼美变变压器配电变压器	10	630	502	502
47881	阜宁	阜宁四建公变	10	400	320	320
47882	阜宁	向阳大街1#公变	10	400	320	320
47883	阜宁	四季花苑3#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
47884	阜宁	四季花园11#公变	10	100	80	80
47885	阜宁	四季花苑1#箱变配电变压器配电变压器	10	400	320	320
47886	阜宁	进修学校公变（杆箱）	10	400	320	320
47887	阜宁	四季花园12#公变	10	100	80	80
47888	阜宁	三建1#公变	10	400	320	320
47889	阜宁	三建公变	10	400	320	320
47890	阜宁	四季花苑2#箱变主变配电变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47891	阜宁	四季花苑4#箱变029005配电变压器配电变压器	10	630	504	504
47892	阜宁	育才路2#公变	10	400	320	320
47893	阜宁	四季花园10#公变	10	100	80	80
47894	阜宁	国土公变（杆箱）	10	315	217	217
47895	阜宁	育才路1#公变	10	400	294	294
47896	阜宁	城北四组公变001002	10	400	312	312
47897	阜宁	城北三组变配电变压器	10	630	491	491
47898	阜宁	10kV花园安置小区2#变	10	500	400	400
47899	阜宁	黄河路1#公变	10	400	320	320
47900	阜宁	10kV花园安置小区1#变	10	630	502	502
47901	阜宁	纬一路1#公变	10	400	320	320
47902	阜宁	黄河药厂1#公变	10	400	303	303
47903	阜宁	10kV花园安置小区3#变	10	630	502	502
47904	阜宁	纬一路2#公变	10	400	320	320
47905	阜宁	黄河路2#公变	10	400	118	118
47906	阜宁	黄河路3#公变	10	400	133	133
47907	阜宁	阜宁黄河药厂公变（杆箱）	10	315	184	184
47908	阜宁	龙湖新城三期2#配电室1#变	10	630	502	502
47909	阜宁	花园小区1#变压器	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47910	阜宁	10kV龙湖花园1#箱变	10	400	320	320
47911	阜宁	花园小区4#变	10	400	320	320
47912	阜宁	花园北站公变	10	200	156	156
47913	阜宁	10kV龙湖花园3#箱变	10	400	320	320
47914	阜宁	美利达公变	10	400	157	157
47915	阜宁	龙湖新城三期1#开关站1#变	10	800	502	502
47916	阜宁	皇室家具城2#公变	10	400	320	320
47917	阜宁	龙湖新城三期2#配电室4#变	10	630	502	502
47918	阜宁	花园渔场公变	10	200	141	141
47919	阜宁	花园小区3#变	10	400	320	320
47920	阜宁	龙湖新城三期2#配电室2#变	10	630	502	502
47921	阜宁	10kV恒阜小区1#箱变	10	400	320	320
47922	阜宁	欣叶综合楼箱变	10	630	502	502
47923	阜宁	龙湖新城三期2#配电室3#变	10	630	502	502
47924	阜宁	花园小区2#变压器	10	315	252	252
47925	阜宁	10kV龙湖花园2#箱变	10	400	320	320
47926	阜宁	港口1#公变	10	400	26	26
47927	阜宁	花园线皇室家具城公变	10	400	188	188
47928	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	123	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47929	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	0	0
47930	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	0	0
47931	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	160	0
47932	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	320	0
47933	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	320	0
47934	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	320	0
47935	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	160	0
47936	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	160	0
47937	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	16	0
47938	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	29	0
47939	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	36	0
47940	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	43	0
47941	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	61	0
47942	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	60	0
47943	阜宁	芦蒲马吉村部公变	10	200	61	0
47944	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	69	0
47945	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	81	0
47946	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	81	0
47947	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	85	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47948	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	88	0
47949	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	113	0
47950	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	227	0
47951	阜宁	芦蒲塔东站长公变	10	200	129	0
47952	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	130	0
47953	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	136	0
47954	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	138	0
47955	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	144	0
47956	阜宁	芦蒲南李东站长	10	200	147	0
47957	阜宁	芦蒲沈朱新南站长公变	10	400	181	0
47958	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	196	0
47959	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	206	0
47960	阜宁	芦蒲老曹南站长	10	400	223	0
47961	阜宁	芦蒲塔东新站长公变	10	400	236	0
47962	阜宁	芦蒲乔罗北站长3#变	10	400	258	0
47963	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	309	0
47964	阜宁	芦蒲水利站长公变	10	400	296	0
47965	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	304	0
47966	阜宁	芦蒲张曹东站长公变	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47967	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	314	0
47968	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	320	0
47969	阜宁	新星2#公变	10	400	319	0
47970	阜宁	10kV光明花苑2#箱变	10	500	400	0
47971	阜宁	水厂公变	10	400	320	0
47972	阜宁	城西中学公变	10	400	320	0
47973	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	640	0
47974	阜宁	10kV光明花苑8#箱变	10	500	400	0
47975	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	320	0
47976	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	320	0
47977	阜宁	新星3#公变	10	400	320	0
47978	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	320	0
47979	阜宁	10kV阳光花苑2#变	10	630	504	0
47980	阜宁	汇源2#公变	10	400	320	0
47981	阜宁	西城花苑专变	10	400	320	0
47982	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	640	0
47983	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	320	0
47984	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	320	0
47985	阜宁	城西三队公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
47986	阜宁	10kV光明花苑7#箱变	10	500	400	0
47987	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	320	0
47988	阜宁	10kV阳光花苑3#变	10	630	504	0
47989	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	320	0
47990	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	504	0
47991	阜宁	10kV光明花苑二期2#公变	10	800	640	0
47992	阜宁	10kV阳光花苑1#变	10	630	504	0
47993	阜宁	10kV光明花苑3#箱变	10	500	400	0
47994	阜宁	10kV光明花苑1#箱变	10	500	400	0
47995	阜宁	10kV光明花苑6#箱变	10	500	400	0
47996	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	640	0
47997	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	640	0
47998	阜宁	10kV光明花苑4#箱变	10	400	320	0
47999	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	320	0
48000	阜宁	光明路2#公变	10	400	320	0
48001	阜宁	10kV光明花苑二期3#公变	10	400	320	0
48002	阜宁	10kV光明花苑二期1#公变	10	800	640	0
48003	阜宁	10kV光明花苑5#箱变	10	500	400	0
48004	阜宁	新星4#公变	10	315	194	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48005	阜宁	新星1#公变	10	400	221	0
48006	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	238	0
48007	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	261	0
48008	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	274	0
48009	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	280	0
48010	阜宁	城西七组公变	10	400	290	0
48011	阜宁	水厂2#公变	10	400	291	0
48012	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	295	0
48013	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	308	0
48014	阜宁	光明路3#公变	10	500	370	0
48015	阜宁	供电3#变	10	630	428	0
48016	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	320	0
48017	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	320	0
48018	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	204	0
48019	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	504	0
48020	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	320	0
48021	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	320	0
48022	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	504	0
48023	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48024	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	304	0
48025	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	320	0
48026	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	160	0
48027	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	320	0
48028	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	160	0
48029	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	320	0
48030	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	320	0
48031	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	320	0
48032	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	320	0
48033	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	320	0
48034	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	160	0
48035	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	320	0
48036	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	320	0
48037	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	320	0
48038	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	160	0
48039	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	160	0
48040	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	160	0
48041	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	320	0
48042	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	134	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48043	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	5	0
48044	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	52	0
48045	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	21	0
48046	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	34	0
48047	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	62	0
48048	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	63	0
48049	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	63	0
48050	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	84	0
48051	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	96	0
48052	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	99	0
48053	阜宁	杨集洪滨东站	10	200	103	0
48054	阜宁	杨集乘风东站公变	10	200	105	0
48055	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	108	0
48056	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	112	0
48057	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	116	0
48058	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	128	0
48059	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	133	0
48060	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	139	0
48061	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48062	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	145	0
48063	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	160	0
48064	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	209	0
48065	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	229	0
48066	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	258	0
48067	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	269	0
48068	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	284	0
48069	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	291	0
48070	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	295	0
48071	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	299	0
48072	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	0	0
48073	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	160	0
48074	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	160	0
48075	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	320	0
48076	阜宁	杨集樵农单相变	10	200	160	0
48077	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	320	0
48078	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	160	0
48079	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	320	0
48080	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48081	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	160	0
48082	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	320	0
48083	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	160	0
48084	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	320	0
48085	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	5	0
48086	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	26	0
48087	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	45	0
48088	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	35	0
48089	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	64	0
48090	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	58	0
48091	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	49	0
48092	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	60	0
48093	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	79	0
48094	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	101	0
48095	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	107	0
48096	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	109	0
48097	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	117	0
48098	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	118	0
48099	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48100	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	124	0
48101	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	125	0
48102	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	133	0
48103	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	135	0
48104	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	190	0
48105	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	203	0
48106	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	206	0
48107	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	279	0
48108	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	278	0
48109	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	286	0
48110	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	289	0
48111	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	296	0
48112	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	297	0
48113	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	304	0
48114	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	160	0
48115	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	160	0
48116	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	320	0
48117	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	160	0
48118	阜宁	东兴康居2#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48119	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	160	0
48120	阜宁	东兴康居3#变	10	400	320	0
48121	阜宁	东兴康居1#变	10	400	320	0
48122	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	320	0
48123	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	320	0
48124	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	200	0
48125	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	160	0
48126	阜宁	东兴康居专变	10	400	320	0
48127	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	320	0
48128	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	320	0
48129	阜宁	东兴康居4#变	10	200	160	0
48130	阜宁	杨集东进北站	10	200	160	0
48131	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	160	0
48132	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	160	0
48133	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	320	0
48134	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	160	0
48135	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	320	0
48136	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	39	0
48137	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	63	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48138	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	71	0
48139	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	96	0
48140	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	97	0
48141	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	112	0
48142	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	116	0
48143	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	127	0
48144	阜宁	杨集朱杨东站公变	10	200	137	0
48145	阜宁	杨集东进东站公变	10	200	143	0
48146	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	144	0
48147	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	145	0
48148	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	198	0
48149	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	230	0
48150	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	259	0
48151	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	277	0
48152	阜宁	杨集东进东站1#公变	10	400	289	0
48153	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	305	0
48154	阜宁	附小北门箱变	10	630	504	0
48155	阜宁	农机公司公变主变	10	400	320	0
48156	阜宁	10kV都市家园3#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48157	阜宁	城河南路2#公变	10	400	320	0
48158	阜宁	10kV都市家园2#变	10	500	400	0
48159	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	504	0
48160	阜宁	附小公变	10	630	504	0
48161	阜宁	10kV都市家园1#变	10	630	504	0
48162	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	320	0
48163	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	320	0
48164	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	320	0
48165	阜宁	杨集计生公变	10	400	320	0
48166	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	320	0
48167	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	320	0
48168	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	320	0
48169	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	160	0
48170	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	320	0
48171	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	160	0
48172	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	320	0
48173	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	504	0
48174	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	160	0
48175	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48176	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	320	0
48177	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	320	0
48178	阜宁	杨集穆沟东边公变	10	200	160	0
48179	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	504	0
48180	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	320	0
48181	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	160	0
48182	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	320	0
48183	阜宁	杨集洪流东边1#公变	10	400	320	0
48184	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	320	0
48185	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	320	0
48186	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	400	0
48187	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	160	0
48188	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	94	0
48189	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	116	0
48190	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	120	0
48191	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	130	0
48192	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	138	0
48193	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	141	0
48194	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	144	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48195	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	220	0
48196	阜宁	杨集10kv樵农线5#变	10	400	243	0
48197	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	279	0
48198	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	282	0
48199	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	282	0
48200	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	286	0
48201	阜宁	杨集洪流东站公变	10	400	291	0
48202	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	297	0
48203	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	302	0
48204	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	307	0
48205	阜宁	杨集三组公变	10	400	309	0
48206	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	312	0
48207	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	314	0
48208	阜宁	世福园公变2#变	10	400	320	0
48209	阜宁	南门街1#公变	10	630	504	0
48210	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	320	0
48211	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	200	0
48212	阜宁	10kV老街坊家园1#变	10	400	320	0
48213	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48214	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	504	0
48215	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	320	0
48216	阜宁	10kV外滩步行街2#变	10	1000	800	0
48217	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
48218	阜宁	信用社公变	10	500	400	0
48219	阜宁	10kV老街坊家园2#变	10	400	320	0
48220	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	320	0
48221	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	504	0
48222	阜宁	10kV外滩步行街1#变	10	1000	800	0
48223	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	320	0
48224	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	504	0
48225	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	320	0
48226	阜宁	公安小区2#公变	10	400	320	0
48227	阜宁	世福园3#变	10	500	400	0
48228	阜宁	府前街3#箱变	10	630	504	0
48229	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	160	0
48230	阜宁	南门小区1#公变	10	400	320	0
48231	阜宁	检察院公变	10	400	320	0
48232	阜宁	府前街2#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48233	阜宁	新华书店公变	10	400	320	0
48234	阜宁	世福园公变	10	400	320	0
48235	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	504	0
48236	阜宁	公安小区1#公变	10	400	320	0
48237	阜宁	海峡4#箱变	10	400	320	0
48238	阜宁	府前街箱变	10	400	320	0
48239	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	504	0
48240	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	320	0
48241	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	320	0
48242	阜宁	10KV府前公寓小区公变	10	630	504	0
48243	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	160	0
48244	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	504	0
48245	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	504	0
48246	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	320	0
48247	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	320	0
48248	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	320	0
48249	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	320	0
48250	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	400	0
48251	阜宁	郭墅刘河电站公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48252	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	157	0
48253	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	400	0
48254	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	160	0
48255	阜宁	郭墅郑舍电站公变	10	200	160	0
48256	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	320	0
48257	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	320	0
48258	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	320	0
48259	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	313	0
48260	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	504	0
48261	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	320	0
48262	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	320	0
48263	阜宁	郭墅刘河电站新增	10	400	320	0
48264	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	160	0
48265	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	504	0
48266	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	320	0
48267	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	117	0
48268	阜宁	郭墅刘河电站一组	10	200	143	0
48269	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	312	0
48270	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48271	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	0	0
48272	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	0	0
48273	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	0	0
48274	阜宁	合利供电所10#变	10	500	0	0
48275	阜宁	合利老沙六组变	10	200	0	0
48276	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	0	0
48277	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	0	0
48278	阜宁	合利大圩三组	10	200	0	0
48279	阜宁	合利北汛六组	10	200	0	0
48280	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	0	0
48281	阜宁	合利阜东南站	10	400	0	0
48282	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	0	0
48283	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	0	0
48284	阜宁	合利阜东四组变	10	200	0	0
48285	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	0	0
48286	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	0	0
48287	阜宁	合利老沙八组	10	200	0	0
48288	阜宁	合利供电所11#变	10	200	0	0
48289	阜宁	合利三港四组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48290	阜宁	合利老沙七组	10	200	0	0
48291	阜宁	合利沙东五组	10	400	0	0
48292	阜宁	合利北汛一组	10	200	0	0
48293	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	0	0
48294	阜宁	合利老沙二组变	10	200	0	0
48295	阜宁	合利北汛北站	10	200	0	0
48296	阜宁	合利三港三组	10	200	0	0
48297	阜宁	合利北汛新站1	10	200	0	0
48298	阜宁	合利西港五组	10	200	0	0
48299	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	0	0
48300	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	0	0
48301	阜宁	合利老沙村站	10	200	0	0
48302	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	0	0
48303	阜宁	合利轮窑三组	10	200	0	0
48304	阜宁	合利老沙五组	10	200	0	0
48305	阜宁	合利大圩一组	10	200	0	0
48306	阜宁	合利西圩三组	10	200	0	0
48307	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	0	0
48308	阜宁	合利老沙一二组	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48309	阜宁	合利大圩村站	10	400	0	0
48310	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	0	0
48311	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	0	0
48312	阜宁	合利三港五组	10	400	0	0
48313	阜宁	合利北汛东站	10	200	0	0
48314	阜宁	合利三港五组东变	10	400	0	0
48315	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	0	0
48316	阜宁	合利西圩南站	10	200	0	0
48317	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	0	0
48318	阜宁	合利大圩西站变	10	400	0	0
48319	阜宁	合利大圩四组变	10	400	0	0
48320	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	0	0
48321	阜宁	合利阜东北站	10	400	0	0
48322	阜宁	合利老沙三组变	10	400	0	0
48323	阜宁	合利四组公变	10	400	0	0
48324	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	0	0
48325	阜宁	合利沙东二组	10	400	0	0
48326	阜宁	合利沙东一组	10	400	0	0
48327	阜宁	合利私营区	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48328	阜宁	合利西港四组	10	400	0	0
48329	阜宁	合利沙东站	10	400	0	0
48330	阜宁	合利北汛八组变	10	400	0	0
48331	阜宁	合利大圩北站变	10	400	0	0
48332	阜宁	合利三港一组	10	400	0	0
48333	阜宁	合利北汛西站	10	400	0	0
48334	阜宁	合利西圩北站	10	400	0	0
48335	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	0	0
48336	阜宁	合利北汛中学变	10	400	0	0
48337	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	0	0
48338	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	0	0
48339	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	0	0
48340	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	0	0
48341	阜宁	10kV东方华庭3#专变	10	630	504	0
48342	阜宁	晨光2#公变	10	400	320	0
48343	阜宁	10KV天顺小区专变	10	630	504	0
48344	阜宁	晨光3#公变	10	400	320	0
48345	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	252	0
48346	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48347	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	320	0
48348	阜宁	晨光1#公变	10	400	320	0
48349	阜宁	条河7#变	10	400	320	0
48350	阜宁	10kV东方华庭2#专变	10	630	504	0
48351	阜宁	10kV东方华庭1#专变	10	630	504	0
48352	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	320	0
48353	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	504	0
48354	阜宁	东风路5#公变	10	500	285	0
48355	阜宁	10kV城中花苑1#变	10	630	504	0
48356	阜宁	10kV城中花苑2#变	10	630	504	0
48357	阜宁	东风加油站公变	10	400	320	0
48358	阜宁	东风路6#公变	10	500	400	0
48359	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	320	0
48360	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	320	0
48361	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	400	0
48362	阜宁	条河10#公变	10	400	211	0
48363	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	284	0
48364	阜宁	条河5#公变	10	400	295	0
48365	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48366	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	504	0
48367	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	800	0
48368	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	504	0
48369	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	400	0
48370	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	504	0
48371	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	800	0
48372	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	504	0
48373	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	504	0
48374	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	800	0
48375	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	504	0
48376	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	800	0
48377	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	800	0
48378	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	800	0
48379	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#箱变022	10	630	504	0
48380	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	504	0
48381	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	504	0
48382	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	504	0
48383	阜宁	10kV胜利河东2#变	10	500	400	0
48384	阜宁	10kV胜利河东6#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48385	阜宁	10kV胜利河东11#变	10	500	400	0
48386	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	800	0
48387	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	640	0
48388	阜宁	10kV胜利河东7#变	10	500	400	0
48389	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	320	0
48390	阜宁	10kV胜利河东4#变	10	500	400	0
48391	阜宁	10kV胜利河东1#变	10	500	400	0
48392	阜宁	福州路1#变	10	400	320	0
48393	阜宁	10kV胜利河东8#变	10	500	400	0
48394	阜宁	10kV胜利河东9#变	10	500	400	0
48395	阜宁	10kV胜利河东5#变	10	500	400	0
48396	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	800	0
48397	阜宁	10kV胜利河东3#变	10	500	400	0
48398	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	320	0
48399	阜宁	10kV胜利河东10#变	10	500	400	0
48400	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	504	0
48401	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	504	0
48402	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	160	0
48403	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48404	阜宁	10kV胜利河东12#变	10	500	400	0
48405	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	640	0
48406	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	320	0
48407	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	640	0
48408	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	160	0
48409	阜宁	10KV窑湾十组专变	10	630	504	0
48410	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	640	0
48411	阜宁	10kV工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	320	0
48412	阜宁	10kV工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	320	0
48413	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	640	0
48414	阜宁	窑湾十组公变	10	630	504	0
48415	阜宁	海事局公变	10	400	320	0
48416	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	252	0
48417	阜宁	窑湾公变	10	400	123	0
48418	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	131	0
48419	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	160	0
48420	阜宁	城河东路2#公变	10	400	283	0
48421	阜宁	10KV澳洋花园7#变	10	630	504	0
48422	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48423	阜宁	10KV澳洋花园6#变	10	500	400	0
48424	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	640	0
48425	阜宁	10KV澳洋花园10#变	10	630	504	0
48426	阜宁	10KV澳洋花园3#变	10	500	400	0
48427	阜宁	10KV澳洋花园2#变	10	500	400	0
48428	阜宁	10KV澳洋花园1#变	10	500	400	0
48429	阜宁	10KV澳洋花园4#变	10	500	400	0
48430	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	640	0
48431	阜宁	10kV紫金明珠配电房3#变	10	800	640	0
48432	阜宁	10kV紫金明珠开关站2#变	10	800	640	0
48433	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	640	0
48434	阜宁	10KV澳洋花园9#变	10	500	400	0
48435	阜宁	10KV澳洋花园5#变	10	500	400	0
48436	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	637	0
48437	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	0	0
48438	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	0	0
48439	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	0	0
48440	阜宁	陈良东华北站	10	200	0	0
48441	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48442	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	0	0
48443	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	0	0
48444	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	0	0
48445	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	0	0
48446	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	0	0
48447	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	0	0
48448	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	0	0
48449	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	0	0
48450	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	0	0
48451	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	0	0
48452	阜宁	陈良中学2#变	10	400	0	0
48453	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	0	0
48454	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	0	0
48455	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	0	0
48456	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	0	0
48457	阜宁	陈良旭新一组	10	200	0	0
48458	阜宁	陈良二组变	10	200	0	0
48459	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	0	0
48460	阜宁	陈良旭新北站	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48461	阜宁	陈良东南站2#	10	200	0	0
48462	阜宁	陈良七组变	10	400	0	0
48463	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	0	0
48464	阜宁	陈良中学配变	10	400	0	0
48465	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	0	0
48466	阜宁	陈良东华八组	10	400	0	0
48467	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	0	0
48468	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	0	0
48469	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	0	0
48470	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	0	0
48471	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	160	0
48472	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	160	0
48473	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	160	0
48474	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	320	0
48475	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	129	0
48476	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	160	0
48477	阜宁	郭墅刘河中队1#变	10	200	159	0
48478	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	320	0
48479	阜宁	郭墅曹圩中队公变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48480	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	160	0
48481	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	160	0
48482	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	160	0
48483	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	46	0
48484	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	70	0
48485	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	72	0
48486	阜宁	郭墅刘河中队公变	10	400	280	0
48487	阜宁	郭墅西北一组	10	500	311	0
48488	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	320	0
48489	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	320	0
48490	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	160	0
48491	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	272	0
48492	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	0
48493	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	320	0
48494	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	320	0
48495	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	160	0
48496	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	160	0
48497	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	160	0
48498	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48499	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	320	0
48500	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	400	0
48501	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	320	0
48502	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	504	0
48503	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	160	0
48504	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	504	0
48505	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	160	0
48506	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	160	0
48507	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	320	0
48508	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	320	0
48509	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	320	0
48510	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	320	0
48511	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	160	0
48512	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	320	0
48513	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	4	0
48514	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	39	0
48515	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	97	0
48516	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	112	0
48517	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48518	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	136	0
48519	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	139	0
48520	阜宁	郭墅张乔东边公变	10	200	144	0
48521	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	154	0
48522	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	155	0
48523	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	190	0
48524	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	191	0
48525	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	196	0
48526	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	197	0
48527	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	198	0
48528	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	243	0
48529	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	268	0
48530	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	286	0
48531	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	296	0
48532	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	298	0
48533	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	303	0
48534	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	305	0
48535	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	307	0
48536	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	308	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48537	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	314	0
48538	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	314	0
48539	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	320	0
48540	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	160	0
48541	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	160	0
48542	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	320	0
48543	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	320	0
48544	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	7	0
48545	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	11	0
48546	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	30	0
48547	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	70	0
48548	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	74	0
48549	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	117	0
48550	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	133	0
48551	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	139	0
48552	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	148	0
48553	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	149	0
48554	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	173	0
48555	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	150	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48556	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	239	0
48557	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	257	0
48558	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	265	0
48559	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	0	0
48560	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	33	0
48561	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	252	0
48562	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	160	0
48563	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	320	0
48564	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	320	0
48565	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	1	0
48566	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	3	0
48567	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	31	0
48568	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	64	0
48569	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	39	0
48570	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	44	0
48571	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	102	0
48572	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	105	0
48573	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	118	0
48574	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48575	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	157	0
48576	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	163	0
48577	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	178	0
48578	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	179	0
48579	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	181	0
48580	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	181	0
48581	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	188	0
48582	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	205	0
48583	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	220	0
48584	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	222	0
48585	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	225	0
48586	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	230	0
48587	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	237	0
48588	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	250	0
48589	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	260	0
48590	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	274	0
48591	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	290	0
48592	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	0	0
48593	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48594	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	0	0
48595	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	200	0
48596	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	320	0
48597	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	400	0
48598	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	320	0
48599	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	320	0
48600	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	504	0
48601	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	320	0
48602	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	320	0
48603	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	160	0
48604	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	160	0
48605	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	320	0
48606	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	400	0
48607	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	160	0
48608	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	160	0
48609	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	320	0
48610	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	320	0
48611	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	9	0
48612	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	17	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48613	阜宁	郭墅王庄东站长公变	10	200	28	0
48614	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	61	0
48615	阜宁	郭墅王庄东站长新增公变	10	200	82	0
48616	阜宁	郭墅王庄西站长公变	10	200	92	0
48617	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	123	0
48618	阜宁	郭墅张庄东站长新增变	10	200	147	0
48619	阜宁	郭墅王庄南站长公变	10	200	149	0
48620	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	176	0
48621	阜宁	郭墅农民街北站长公变	10	400	214	0
48622	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	242	0
48623	阜宁	郭墅张庄北站长公变	10	400	249	0
48624	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	260	0
48625	阜宁	郭墅农民街西站长1#变	10	400	276	0
48626	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	280	0
48627	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	292	0
48628	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	298	0
48629	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	298	0
48630	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	302	0
48631	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	302	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48632	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	304	0
48633	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	305	0
48634	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	305	0
48635	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	0	0
48636	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	0	0
48637	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	47	0
48638	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	80	0
48639	阜宁	郭墅张庄东站新增变	10	400	320	0
48640	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	34	0
48641	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	160	0
48642	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	292	0
48643	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	320	0
48644	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	3	0
48645	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	10	0
48646	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	42	0
48647	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	43	0
48648	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	46	0
48649	阜宁	郭墅陡沟电站新增	10	400	48	0
48650	阜宁	郭墅陡沟电站公变	10	400	74	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48651	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	85	0
48652	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	91	0
48653	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	100	0
48654	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	110	0
48655	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	112	0
48656	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	125	0
48657	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	129	0
48658	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	130	0
48659	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	133	0
48660	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	148	0
48661	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	149	0
48662	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	154	0
48663	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	170	0
48664	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	191	0
48665	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	201	0
48666	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	203	0
48667	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	212	0
48668	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	213	0
48669	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	215	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48670	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	258	0
48671	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	261	0
48672	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	264	0
48673	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	266	0
48674	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	270	0
48675	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	288	0
48676	阜宁	羊寨兴旺东公变	10	200	1	0
48677	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	38	0
48678	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	40	0
48679	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	56	0
48680	阜宁	羊寨孔庄东公变	10	200	42	0
48681	阜宁	羊寨孔庄西公变	10	200	83	0
48682	阜宁	羊寨兴旺西公变	10	200	98	0
48683	阜宁	羊寨孔庄南公变	10	400	119	0
48684	阜宁	羊寨南羊东公变	10	200	137	0
48685	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	149	0
48686	阜宁	羊寨南羊西公变	10	400	172	0
48687	阜宁	羊寨兴旺北公变JN	10	400	219	0
48688	阜宁	羊寨孔庄北公变	10	400	225	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48689	阜宁	羊寨南羊中站1号公变	10	400	226	0
48690	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	232	0
48691	阜宁	羊寨兴旺西站2号公变	10	400	234	0
48692	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	251	0
48693	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	259	0
48694	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	262	0
48695	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	280	0
48696	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	285	0
48697	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	0	0
48698	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	0	0
48699	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	0	0
48700	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	0	0
48701	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	0	0
48702	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	0	0
48703	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	0	0
48704	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	0	0
48705	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	0	0
48706	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	0	0
48707	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48708	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	0	0
48709	阜宁	郭墅戴舍电站新增	10	200	0	0
48710	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	0	0
48711	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	0	0
48712	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	0	0
48713	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	0	0
48714	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	0	0
48715	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	0	0
48716	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	0	0
48717	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	0	0
48718	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	0	0
48719	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	0	0
48720	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	0	0
48721	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	0	0
48722	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	0	0
48723	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	0	0
48724	阜宁	郭墅戴舍电站1#变	10	400	0	0
48725	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	0	0
48726	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48727	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	0	0
48728	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	0	0
48729	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	0	0
48730	阜宁	郭墅唐西东站公变	10	400	0	0
48731	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	0	0
48732	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	0	0
48733	阜宁	郭墅唐东东站公变	10	200	0	0
48734	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	0	0
48735	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	0	0
48736	阜宁	郭墅戴舍东站公变	10	400	0	0
48737	阜宁	郭墅东唐东站公变	10	400	0	0
48738	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	0	0
48739	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	0	0
48740	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	0	0
48741	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	0	0
48742	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	0	0
48743	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	0	0
48744	阜宁	陈良北顺三组	10	400	0	0
48745	阜宁	陈良北顺六组	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48746	阜宁	陈良周庄西站	10	200	0	0
48747	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	0	0
48748	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	0	0
48749	阜宁	陈良陈港二组	10	100	0	0
48750	阜宁	陈良后庄北站	10	200	0	0
48751	阜宁	陈良余桥东站	10	200	0	0
48752	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	0	0
48753	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	0	0
48754	阜宁	陈良余桥西站	10	250	0	0
48755	阜宁	陈良北顺一组	10	200	0	0
48756	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	0	0
48757	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	0	0
48758	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	0	0
48759	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	0	0
48760	阜宁	陈良陈港三组	10	200	0	0
48761	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	0	0
48762	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	0	0
48763	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	0	0
48764	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48765	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	0	0
48766	阜宁	陈良单墩东站	10	200	0	0
48767	阜宁	陈良余桥一组	10	400	0	0
48768	阜宁	陈良单墩北站	10	400	0	0
48769	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	0	0
48770	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	0	0
48771	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	0	0
48772	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	0	0
48773	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	0	0
48774	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	0	0
48775	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	0	0
48776	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	0	0
48777	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	0	0
48778	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	0	0
48779	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	0	0
48780	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	0	0
48781	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	0	0
48782	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	0	0
48783	阜宁	陈良单墩中站	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48784	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	0	0
48785	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	0	0
48786	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	0	0
48787	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	0	0
48788	阜宁	陈良陈港东站	10	400	0	0
48789	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	0	0
48790	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	0	0
48791	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	0	0
48792	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	0	0
48793	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	0	0
48794	阜宁	10KV东方广场4#变	10	630	504	0
48795	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	320	0
48796	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	320	0
48797	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	316	0
48798	阜宁	10kV东风雅园配变	10	630	504	0
48799	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	400	0
48800	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	320	0
48801	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	400	0
48802	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48803	阜宁	条河12#变	10	500	400	0
48804	阜宁	东风路2#公变	10	315	252	0
48805	阜宁	10KV东方广场1#变	10	500	400	0
48806	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	320	0
48807	阜宁	河滨度假村公变	10	630	504	0
48808	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	504	0
48809	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	252	0
48810	阜宁	10KV东方广场2#变	10	500	400	0
48811	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	246	0
48812	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	292	0
48813	阜宁	条河3#公变	10	400	312	0
48814	阜宁	10KV东方广场3#变	10	500	377	0
48815	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	0	0
48816	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	0	0
48817	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	0	0
48818	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	320	0
48819	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	320	0
48820	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	320	0
48821	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48822	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	320	0
48823	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	320	0
48824	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	320	0
48825	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	320	0
48826	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	320	0
48827	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	320	0
48828	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	160	0
48829	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	12	0
48830	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	25	0
48831	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	88	0
48832	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	82	0
48833	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	97	0
48834	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	97	0
48835	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	106	0
48836	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	121	0
48837	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	131	0
48838	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	134	0
48839	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	137	0
48840	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48841	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	142	0
48842	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	157	0
48843	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	168	0
48844	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	162	0
48845	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	166	0
48846	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	184	0
48847	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	125	0
48848	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	195	0
48849	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	201	0
48850	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	201	0
48851	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	211	0
48852	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	220	0
48853	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	228	0
48854	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	247	0
48855	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	253	0
48856	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	257	0
48857	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	263	0
48858	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	268	0
48859	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	278	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48860	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	279	0
48861	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	283	0
48862	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	286	0
48863	阜宁	芦蒲老管东站2#变	10	400	300	0
48864	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	307	0
48865	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	504	0
48866	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	504	0
48867	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	504	0
48868	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	504	0
48869	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	504	0
48870	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	320	0
48871	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	400	0
48872	阜宁	益林供电站公变	10	400	320	0
48873	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	504	0
48874	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	504	0
48875	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	504	0
48876	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	504	0
48877	阜宁	益林杨元公变	10	500	400	0
48878	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48879	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	320	0
48880	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	504	0
48881	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	504	0
48882	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	447	0
48883	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	504	0
48884	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	504	0
48885	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	640	0
48886	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	504	0
48887	阜宁	益林煤球公变1	10	400	320	0
48888	阜宁	益林人民中路公变	10	630	504	0
48889	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	504	0
48890	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	504	0
48891	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	640	0
48892	阜宁	益林花园小区公变	10	400	320	0
48893	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	504	0
48894	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	320	0
48895	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	320	0
48896	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	320	0
48897	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48898	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	504	0
48899	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	320	0
48900	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	320	0
48901	阜宁	益林大东四组公变	10	400	320	0
48902	阜宁	益林健康路东公变	10	400	320	0
48903	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	504	0
48904	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	320	0
48905	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	320	0
48906	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	320	0
48907	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	320	0
48908	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	320	0
48909	阜宁	益林米厂公变	10	400	320	0
48910	阜宁	益林城中城公变	10	400	320	0
48911	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	504	0
48912	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	320	0
48913	阜宁	益林健康路3#变	10	400	320	0
48914	阜宁	益林大东村部公变	10	400	320	0
48915	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	504	0
48916	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48917	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	300	0
48918	阜宁	益林人民南路公变	10	400	313	0
48919	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	442	0
48920	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	495	0
48921	阜宁	益林清园变	10	630	496	0
48922	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	504	0
48923	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	504	0
48924	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	504	0
48925	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	504	0
48926	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	0
48927	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	504	0
48928	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	504	0
48929	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	504	0
48930	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	504	0
48931	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	800	0
48932	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	504	0
48933	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	504	0
48934	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	504	0
48935	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48936	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	800	0
48937	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	504	0
48938	阜宁	羊寨蒲坞东边公变	10	400	0	0
48939	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	0	0
48940	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	0	0
48941	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	0	0
48942	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	0	0
48943	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	0	0
48944	阜宁	羊寨高庄东边公变	10	400	0	0
48945	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	0	0
48946	阜宁	羊寨高庄北边公变	10	400	0	0
48947	阜宁	羊寨蒲坞南边公变	10	200	0	0
48948	阜宁	羊寨高庄北边2#变	10	400	0	0
48949	阜宁	羊寨蒲坞中边公变	10	400	0	0
48950	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	0	0
48951	阜宁	羊寨蒲坞三组公变	10	200	0	0
48952	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	0	0
48953	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	0	0
48954	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48955	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	0	0
48956	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	0	0
48957	阜宁	羊寨蒲鸠六组公变	10	200	0	0
48958	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	0	0
48959	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	0	0
48960	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	0	0
48961	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	0	0
48962	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	0	0
48963	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	0	0
48964	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	0	0
48965	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	0	0
48966	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	0	0
48967	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	0	0
48968	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	0	0
48969	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	0	0
48970	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	0	0
48971	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	0	0
48972	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	0	0
48973	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48974	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	0	0
48975	阜宁	羊寨蒲坞五组2号变	10	400	0	0
48976	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	0	0
48977	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	0	0
48978	阜宁	羊寨蒲坞村站2号公变	10	400	0	0
48979	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	0	0
48980	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	0	0
48981	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	320	0
48982	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	320	0
48983	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	160	0
48984	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	320	0
48985	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	320	0
48986	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	320	0
48987	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	320	0
48988	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	320	0
48989	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	320	0
48990	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	17	0
48991	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	176	0
48992	阜宁	益林管计3#公变	10	400	176	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
48993	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	178	0
48994	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	185	0
48995	阜宁	益林大友四组公变	10	400	193	0
48996	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	217	0
48997	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	236	0
48998	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	241	0
48999	阜宁	益林管计2#公变	10	400	247	0
49000	阜宁	益林益新14组公变	10	400	251	0
49001	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	252	0
49002	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	257	0
49003	阜宁	益林桃元村公变	10	400	259	0
49004	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	268	0
49005	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	273	0
49006	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	277	0
49007	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	280	0
49008	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	290	0
49009	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	293	0
49010	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	294	0
49011	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	300	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49012	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	301	0
49013	阜宁	益林大友村公变	10	400	310	0
49014	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	320	0
49015	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	320	0
49016	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	160	0
49017	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	320	0
49018	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	4	0
49019	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	8	0
49020	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	0	0
49021	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	14	0
49022	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	40	0
49023	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	56	0
49024	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	62	0
49025	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	71	0
49026	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	77	0
49027	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	106	0
49028	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	119	0
49029	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	131	0
49030	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	139	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49031	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	142	0
49032	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	152	0
49033	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	102	0
49034	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	223	0
49035	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	149	0
49036	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	250	0
49037	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	256	0
49038	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	264	0
49039	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	272	0
49040	阜宁	新沟谭舍东站公变	10	400	279	0
49041	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	289	0
49042	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	289	0
49043	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	296	0
49044	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	302	0
49045	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	160	0
49046	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	121	0
49047	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	160	0
49048	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	160	0
49049	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49050	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	128	0
49051	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	320	0
49052	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	160	0
49053	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	320	0
49054	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	160	0
49055	阜宁	施庄岗缺5. 6. 7. 8组1#公变	10	200	6	0
49056	阜宁	施庄冈南村六. 七组公变	10	200	32	0
49057	阜宁	施庄冈南村1. 2. 8组公变	10	200	40	0
49058	阜宁	施庄冈缺村5. 6. 7. 8组西站公变	10	200	81	0
49059	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	85	0
49060	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	86	0
49061	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	90	0
49062	阜宁	施庄两合村1. 11组公变	10	200	95	0
49063	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	96	0
49064	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	106	0
49065	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	114	0
49066	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	121	0
49067	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	136	0
49068	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	141	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49069	阜宁	施庄冈缺村3.4组（东站）公变	10	200	144	0
49070	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	161	0
49071	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	204	0
49072	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	314	0
49073	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	320	0
49074	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	320	0
49075	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	310	0
49076	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	320	0
49077	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	320	0
49078	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	320	0
49079	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	320	0
49080	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	320	0
49081	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	320	0
49082	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	309	0
49083	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	320	0
49084	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	320	0
49085	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	320	0
49086	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	98	0
49087	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	198	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49088	阜宁	益林恒河公变	10	400	202	0
49089	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	229	0
49090	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	231	0
49091	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	239	0
49092	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	251	0
49093	阜宁	益林王楼北站	10	400	256	0
49094	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	258	0
49095	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	318	0
49096	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	272	0
49097	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	276	0
49098	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	292	0
49099	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	292	0
49100	阜宁	益林王楼村2. 3. 4组公变	10	400	298	0
49101	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	302	0
49102	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	305	0
49103	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	305	0
49104	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	306	0
49105	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	312	0
49106	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49107	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	0	0
49108	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	0	0
49109	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	0	0
49110	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	0	0
49111	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	0	0
49112	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	0	0
49113	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	0	0
49114	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	200	0	0
49115	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	0	0
49116	阜宁	羊寨沙淤中站2#变	10	200	160	160
49117	阜宁	羊寨殷高康居楼公变	10	400	320	320
49118	阜宁	羊寨世明黄河公变	10	200	160	160
49119	阜宁	羊寨沙於南站公变	10	400	320	320
49120	阜宁	羊寨沙淤果园2号公变	10	400	320	320
49121	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	319	0
49122	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	320	0
49123	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	320	0
49124	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	320	0
49125	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	158	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49126	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	160	0
49127	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	320	0
49128	阜宁	新沟新东一组2#公变	10	400	320	320
49129	阜宁	新沟镇新沟公园变	10	200	160	160
49130	阜宁	新沟新东西站公变	10	400	320	320
49131	阜宁	新沟新东西站1#公变	10	200	160	160
49132	阜宁	新沟祥和小区公变	10	630	504	504
49133	阜宁	新沟富民花苑公变	10	630	504	504
49134	阜宁	新沟镇区十一号公变	10	400	320	320
49135	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	320	0
49136	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	504	0
49137	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	320	0
49138	阜宁	益林水厂公变	10	400	320	0
49139	阜宁	益林羊马路公变	10	400	320	0
49140	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	504	0
49141	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	320	0
49142	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	320	0
49143	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	320	0
49144	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49145	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	320	0
49146	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	504	0
49147	阜宁	益林益小公变	10	400	320	0
49148	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	160	0
49149	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	160	0
49150	阜宁	羊寨府前街公变	10	400	320	320
49151	阜宁	羊寨邮政2#变	10	200	160	160
49152	阜宁	羊寨农行2#变	10	400	320	320
49153	阜宁	羊寨农行公变	10	400	320	320
49154	阜宁	羊寨镇政府公变	10	400	320	320
49155	阜宁	羊寨邮政局公变	10	400	320	320
49156	阜宁	羊寨加油站公变	10	400	320	320
49157	阜宁	羊寨派出所2#公变	10	400	320	320
49158	阜宁	羊寨桃源华府配电房1#变	10	630	504	504
49159	阜宁	羊寨南大街2#变	10	200	160	160
49160	阜宁	羊寨沙岗村东站公变	10	200	160	160
49161	阜宁	羊寨中心街公变	10	400	320	320
49162	阜宁	羊寨桃源小区公变	10	400	320	320
49163	阜宁	新沟北湾一三组公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49164	阜宁	新沟大墩小街东公变	10	400	320	320
49165	阜宁	新沟北湾北站1#公变	10	400	320	320
49166	阜宁	新沟胡湾北站公变	10	200	160	160
49167	阜宁	新沟西沙湖康居2#公变	10	400	320	320
49168	阜宁	新沟大墩小街西公变	10	400	320	320
49169	阜宁	阜宁中心10#配电室4#变	10	800	640	640
49170	阜宁	阜宁中心6#配电室4#变	10	800	640	640
49171	阜宁	阜宁中心9#配电室2#变	10	800	640	640
49172	阜宁	阜宁中心11#配电室4#变	10	800	640	640
49173	阜宁	阜宁中心8#配电室4#变	10	800	640	640
49174	阜宁	阜宁中心7#配电室2#变	10	800	640	640
49175	阜宁	阜宁中心11#配电室2#变	10	800	640	640
49176	阜宁	阜宁中心9#配电室4#变	10	800	640	640
49177	阜宁	阜宁中心10#配电室2#变	10	800	640	640
49178	阜宁	阜宁中心5#配电室2#变	10	800	640	640
49179	阜宁	阜宁中心7#配电室4#变	10	800	640	640
49180	阜宁	阜宁中心6#配电室2#变	10	800	640	640
49181	阜宁	阜宁中心5#配电室4#变	10	800	640	640
49182	阜宁	阜宁中心8#配电室2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49183	阜宁	新沟前吉南站1#公变	10	500	400	400
49184	阜宁	新沟新风康居西公变	10	400	320	320
49185	阜宁	新沟吉河十二组单相公变	10	400	315	315
49186	阜宁	新沟新风康居南公变	10	200	160	160
49187	阜宁	上书房2#配电房6#变	10	800	640	640
49188	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房1#变	10	800	640	640
49189	阜宁	10kV尚书房3#配电房12#配电变压器	10	1000	800	800
49190	阜宁	上书房1#配电房2#变	10	800	640	640
49191	阜宁	10kV尚书房3#配电房10#配电变压器	10	1000	800	800
49192	阜宁	上书房1#配电房1#变	10	800	640	640
49193	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房15#变	10	800	640	640
49194	阜宁	和顺商业街配电房2#变	10	800	640	640
49195	阜宁	上书房1#配电房4#变	10	800	640	640
49196	阜宁	和顺商业街配电房1#变	10	800	640	640
49197	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房3#变	10	800	640	640
49198	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房11#变	10	800	640	640
49199	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房5#变	10	800	640	640
49200	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房9#变	10	800	640	640
49201	阜宁	和顺商业街配电房4#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49202	阜宁	尚书房2#配电房8#变配变配电变压器	10	800	640	640
49203	阜宁	10kV尚书房3#配电房9#配电变压器	10	1000	800	800
49204	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房13#变	10	800	640	640
49205	阜宁	10kV尚书房3#配电房11#配电变压器	10	1000	800	800
49206	阜宁	尚书房2#配电房7#变	10	800	629	629
49207	阜宁	上书房1#配电房3#变	10	800	640	640
49208	阜宁	上书房2#配电房5#变	10	800	640	640
49209	阜宁	新沟振兴中学公变	10	200	160	160
49210	阜宁	新沟毛湾六组1#公变	10	400	320	320
49211	阜宁	新沟新胜康居2#公变	10	200	160	160
49212	阜宁	新沟毛湾三四组1#公变	10	400	320	320
49213	阜宁	新沟新东十二组公变	10	400	320	320
49214	阜宁	新沟毛湾六组公变	10	200	157	157
49215	阜宁	新沟新北村康居1#公变	10	400	320	320
49216	阜宁	新沟石油机械公变	10	400	290	290
49217	阜宁	新沟新胜康居1#公变	10	200	160	160
49218	阜宁	新沟东季八九组公变	10	200	160	160
49219	阜宁	丽锦佳园3#配电房3#变	10	800	640	640
49220	阜宁	丽锦佳园2#箱变	10	400	316	316

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49221	阜宁	丽锦佳园3#配电房4#变	10	800	640	640
49222	阜宁	丽锦佳园3#配电房2#变	10	800	640	640
49223	阜宁	西城沁园二期配电房2#变	10	800	640	640
49224	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室2#变	10	630	504	504
49225	阜宁	丽锦佳园1#配电房3#变	10	800	640	640
49226	阜宁	西城沁园3#配电房2#变	10	800	640	640
49227	阜宁	西城沁园3#配电房4#变	10	800	640	640
49228	阜宁	丽锦佳园3#配电房1#变	10	800	640	640
49229	阜宁	滨湖时代9#变	10	400	320	320
49230	阜宁	滨湖时代2#配电室5#变	10	800	640	640
49231	阜宁	滨湖时代1#配电室1#变	10	800	640	640
49232	阜宁	滨湖时代1#配电室3#变	10	800	640	640
49233	阜宁	滨湖时代2#配电室7#变	10	800	640	640
49234	阜宁	阜城顾庄安置小区3#箱式公变	10	500	400	400
49235	阜宁	阜城新丰小区二期1#公变主变配电变压器	10	630	504	504
49236	阜宁	阜城新丰小区1#配电房2#箱式公变	10	630	504	504
49237	阜宁	阜城新丰三组公变	10	400	320	320
49238	阜宁	阜城顾庄安置小区6#箱式公变	10	500	400	400
49239	阜宁	阜城顾庄二组东公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49240	阜宁	阜城顾庄二组西公变	10	200	151	151
49241	阜宁	阜城新丰小区2#配电房1#箱式公变	10	800	640	640
49242	阜宁	阜城顾庄安置小区2#箱变公变	10	500	400	400
49243	阜宁	阜城顾庄二组东3#变	10	400	320	320
49244	阜宁	阜城顾庄安置小区1#箱式公变2	10	630	504	504
49245	阜宁	阜城顾庄安置小区4#箱式公变	10	500	400	400
49246	阜宁	阜城顾庄北站公变	10	400	320	320
49247	阜宁	阜城头灶站公变	10	400	320	320
49248	阜宁	阜城顾庄安置小区7#箱变	10	630	504	504
49249	阜宁	阜城顾庄安置小区5#箱式公变	10	630	504	504
49250	阜宁	阜城新丰小区1#配电房1#箱式公变	10	800	640	640
49251	阜宁	阜城新丰小区2#配电房2#箱式公变	10	800	640	640
49252	阜宁	阜城顾庄小区箱式公变	10	500	400	400
49253	阜宁	阜城顾庄安置楼2#箱式公变	10	630	504	504
49254	阜宁	恒旺家园配电房3#变	10	315	252	252
49255	阜宁	阜城顾庄安置小区8#箱式公变	10	630	504	504
49256	阜宁	阜城缪黄二组公变	10	400	320	320
49257	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼1#箱式公变	10	500	400	400
49258	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站1#箱式公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49259	阜宁	阜城缪黄十组西公变	10	400	320	320
49260	阜宁	阜城缪黄中心村4#公变主变配电变压器	10	630	504	504
49261	阜宁	阜城缪黄中心村2#公变	10	400	320	320
49262	阜宁	阜城民政局公变	10	400	320	320
49263	阜宁	阜城缪黄安置楼开关站2#箱式公变	10	630	504	504
49264	阜宁	阜城缪黄中心村安置楼2#箱式公变	10	250	200	200
49265	阜宁	阜城缪黄中心村5#箱式主变配电变压器	10	500	400	400
49266	阜宁	阜城缪黄西站3#公变	10	400	312	312
49267	阜宁	学府壹号1#配电室2#变	10	1000	800	800
49268	阜宁	学府壹号4#配电室16#变	10	1000	800	800
49269	阜宁	学府壹号2#箱变	10	630	504	504
49270	阜宁	学府壹号3#配电室10#变	10	1000	800	800
49271	阜宁	学府壹号4#配电室14#变	10	1000	800	800
49272	阜宁	学府壹号3#配电室12#变	10	1000	800	800
49273	阜宁	学府壹号5#配电室20#变	10	1000	800	800
49274	阜宁	学府壹号5#配电室18#变	10	1000	800	800
49275	阜宁	学府壹号2#配电室8#变	10	1000	800	800
49276	阜宁	学府壹号2#配电室6#变	10	1000	800	800
49277	阜宁	学府壹号1#配电室4#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49278	阜宁	学府壹号3#配电室11#变	10	1000	800	800
49279	阜宁	学府壹号2#配电室5#变	10	1000	800	800
49280	阜宁	学府壹号5#配电室17#变	10	1000	800	800
49281	阜宁	施庄镇厦门花苑2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	640
49282	阜宁	学府壹号3#配电室9#变	10	1000	800	800
49283	阜宁	学府壹号4#配电室13#变	10	1000	800	800
49284	阜宁	施庄镇厦门花苑3#箱变变压器配电变压器	10	800	640	640
49285	阜宁	施庄厦门花苑1#箱变配电变压器	10	800	640	640
49286	阜宁	学府壹号4#配电室15#变	10	1000	800	800
49287	阜宁	学府壹号5#配电室19#变	10	1000	800	800
49288	阜宁	学府壹号1#配电室1#变	10	1000	800	800
49289	阜宁	学府壹号1#配电室3#变	10	1000	800	800
49290	阜宁	学府壹号1#箱变	10	1000	800	800
49291	阜宁	学府壹号2#配电室7#变	10	1000	800	800
49292	阜宁	施庄镇厦门花苑4#箱变变压器配电变压器	10	800	640	640
49293	阜宁	施庄喻口花园（三期）1#配电房兼开关站1#变	10	630	504	504
49294	阜宁	施庄喻口小街箱变配电变压器	10	630	504	504
49295	阜宁	施庄喻口六九组公变	10	200	160	160
49296	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49297	阜宁	施庄喻口花园（三期）2#配电房3#变	10	630	504	504
49298	阜宁	施庄社区喻口六组公变	10	400	320	320
49299	阜宁	施庄喻口四五组公变	10	200	160	160
49300	阜宁	施庄镇喻口小区1#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
49301	阜宁	施庄镇喻口小区2#公变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
49302	阜宁	施庄喻口嘉园2#配电房4#变	10	630	504	504
49303	阜宁	施庄（喻口小街）沙冈西站公变	10	200	160	160
49304	阜宁	施庄沙岗七组变	10	500	400	400
49305	阜宁	施庄喻口一二组公变	10	200	160	160
49306	阜宁	施庄喻口五十组公变	10	400	320	320
49307	阜宁	施庄沙岗三组1#公变	10	400	320	320
49308	阜宁	施庄沙冈四组公变	10	200	160	160
49309	阜宁	施庄沙岗五组1#公变	10	200	160	160
49310	阜宁	施庄喻口五组	10	400	320	320
49311	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房1#变	10	630	504	504
49312	阜宁	施庄喻口嘉园1#配电房2#变	10	630	504	504
49313	阜宁	施庄喻口小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
49314	阜宁	施庄风岗一二组公变	10	400	320	320
49315	阜宁	陈集边胥北站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49316	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	320	0
49317	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	160	0
49318	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	320	0
49319	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	320	0
49320	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	320	0
49321	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	160	0
49322	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	320	0
49323	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	320	0
49324	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	320	0
49325	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	160	0
49326	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房3#变	10	800	622	622
49327	阜宁	尚书府4#配电室13#变	10	630	504	504
49328	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房1#变	10	800	640	640
49329	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房1#变	10	800	631	631
49330	阜宁	尚书府1#配电室6#变	10	630	504	504
49331	阜宁	新宇书香里3#配电房4#变	10	800	640	640
49332	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	639	639
49333	阜宁	书香里1#配电房4#变	10	630	504	504
49334	阜宁	书香里1#配电房2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49335	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室4#变配电变压器	10	800	640	640
49336	阜宁	尚书府3#配电室9#变	10	630	504	504
49337	阜宁	尚书府4#配电室14#变	10	630	504	504
49338	阜宁	书香里1#配电房1#变	10	630	504	504
49339	阜宁	新宇书香里3#配电房1#变	10	800	640	640
49340	阜宁	尚书府5#配电室17#变	10	630	504	504
49341	阜宁	尚书府4#配电室15#变	10	630	504	504
49342	阜宁	尚书府5#配电室20#变	10	630	504	504
49343	阜宁	尚书府1#配电室8#变	10	630	504	504
49344	阜宁	尚书府5#配电室18#变	10	630	504	504
49345	阜宁	新宇书香里3#配电房3#变	10	800	640	640
49346	阜宁	尚书府3#配电室11#变	10	630	504	504
49347	阜宁	尚书府3#配电室12#变	10	630	504	504
49348	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房3#变	10	800	632	632
49349	阜宁	天鹅丽都四期开关站1#变	10	800	640	640
49350	阜宁	尚书府4#配电室16#变	10	630	504	504
49351	阜宁	尚书府5#配电室19#变	10	630	504	504
49352	阜宁	尚书府3#配电室10#变	10	630	504	504
49353	阜宁	新宇书香里3#配电房2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49354	阜宁	书香里1#配电房3#变	10	630	504	504
49355	阜宁	书香里2#配电房6#变	10	800	640	640
49356	阜宁	天鹅丽都四期开关站3#变	10	800	629	629
49357	阜宁	书香里2#配电房5#变	10	800	640	640
49358	阜宁	文晟华庭3#配电室11#变	10	630	504	504
49359	阜宁	文晟华庭5#配电室15#变	10	400	320	320
49360	阜宁	文晟华庭1#配电室2#变	10	800	640	640
49361	阜宁	碧桂园1#配电室4#变	10	800	640	640
49362	阜宁	碧桂园4#配电室2#变	10	800	640	640
49363	阜宁	碧桂园2#配电室4#变	10	800	640	640
49364	阜宁	文晟华庭2#配电室7#变	10	630	504	504
49365	阜宁	碧桂园2#配电室2#变	10	800	640	640
49366	阜宁	文晟华庭5#配电室16#变	10	400	320	320
49367	阜宁	文晟华庭3#配电室9#变	10	630	504	504
49368	阜宁	文晟华庭2#配电室8#变	10	630	504	504
49369	阜宁	新城花园开关站1#变	10	800	640	640
49370	阜宁	文晟华庭4#配电室13#变	10	400	320	320
49371	阜宁	文晟华庭1#配电室1#变	10	800	640	640
49372	阜宁	文晟华庭2#配电室6#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49373	阜宁	文晟华庭2#配电室5#变	10	630	504	504
49374	阜宁	苏州花苑配电房1#变	10	1000	800	800
49375	阜宁	新城花园开关站3#变	10	800	640	640
49376	阜宁	碧桂园1#配电室2#变	10	800	640	640
49377	阜宁	文晟华庭3#配电室10#变	10	400	320	320
49378	阜宁	文晟华庭1#配电室3#变	10	800	640	640
49379	阜宁	碧桂园4#配电室4#变	10	800	640	640
49380	阜宁	文晟华庭3#配电室12#变	10	630	504	504
49381	阜宁	文晟华庭4#配电室14#变	10	400	320	320
49382	阜宁	文晟华庭1#配电室4#变	10	800	640	640
49383	阜宁	清华园2#配电室3#变压器	10	630	504	504
49384	阜宁	尚书府1#配电室5#变	10	630	504	504
49385	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站2#变配电变压器	10	800	640	640
49386	阜宁	施庄砚台村电站公变	10	400	320	320
49387	阜宁	施庄中星嘉园1#箱变变压器配电变压器	10	800	640	640
49388	阜宁	施庄中星嘉园3#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	640
49389	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站4#变配电变压器	10	800	640	640
49390	阜宁	配电房中星嘉园1#主变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
49391	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室3#变配电变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49392	阜宁	尚书府1#配电室7#变	10	630	504	504
49393	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站3#变配电变压器	10	800	640	640
49394	阜宁	施庄中星嘉园2#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	640
49395	阜宁	施庄砚台村西站公变	10	400	320	320
49396	阜宁	清华园2#配电室1#变压器	10	630	504	504
49397	阜宁	阜宁德惠尚书府2#配电室1#主变	10	800	640	640
49398	阜宁	施庄盐阜清华园小区开关站1#变配电变压器	10	800	640	640
49399	阜宁	清华园2#配电室2#变压器	10	630	504	504
49400	阜宁	施庄砚台村电站1#公变	10	200	160	160
49401	阜宁	中星嘉园2#主变配电变压器配电变压器	10	800	640	640
49402	阜宁	清华园2#配电室4#变压器	10	630	504	504
49403	阜宁	施庄盐阜清华园小区4#箱变配电变压器配电变压器	10	800	640	640
49404	阜宁	美食城1#公变	10	500	400	400
49405	阜宁	都市一号1#配电房1#变	10	1000	800	800
49406	阜宁	都市壹号尚城1号开关站1#变高压间隔配电变压器	10	800	640	640
49407	阜宁	文普花苑1#箱变	10	400	320	320
49408	阜宁	县医院1#公变	10	400	320	320
49409	阜宁	美食城2#公变	10	400	320	320
49410	阜宁	都市壹号尚城2#配电房5#变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49411	阜宁	土产公变（杆箱）	10	315	252	252
49412	阜宁	城河南路3#变	10	400	320	320
49413	阜宁	城河南路1#公变	10	400	320	320
49414	阜宁	都市壹号尚城1号开关站3#变高压间隔配电变压器	10	800	640	640
49415	阜宁	新宁公寓公变	10	500	400	400
49416	阜宁	供销大厦公变	10	630	504	504
49417	阜宁	都市壹号尚城2#配电房7#变配电变压器	10	630	504	504
49418	阜宁	锦华公寓1#公变	10	400	320	320
49419	阜宁	新宁公寓2#公变	10	500	400	400
49420	阜宁	文普花苑2#箱变	10	400	320	320
49421	阜宁	五金公司公变	10	630	504	504
49422	阜宁	县医院2#公变	10	400	320	320
49423	阜宁	美食城3#变	10	630	504	504
49424	阜宁	花店公变	10	630	504	504
49425	阜宁	绿亚洲2#公变	10	400	320	320
49426	阜宁	繁华公变	10	500	400	400
49427	阜宁	都市一号2#配电房4#变	10	1000	800	800
49428	阜宁	绿亚洲1#公变	10	400	320	320
49429	阜宁	都市壹号尚城2#配电房6#变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49430	阜宁	都市一号4#配电房7#变	10	1000	800	800
49431	阜宁	都市壹号尚城1号开关站2#变高压间隔配电变压器	10	800	640	640
49432	阜宁	都市一号4#配电房8#变	10	1000	800	800
49433	阜宁	都市壹号尚城2#配电房8#变配电变压器	10	630	504	504
49434	阜宁	都市壹号尚城1号开关站4#变高压间隔配电变压器	10	800	640	640
49435	阜宁	10kV城西花苑14#变	10	800	640	640
49436	阜宁	西城沁园3#配电房3#变	10	800	640	640
49437	阜宁	10kV城西花苑11#变	10	800	640	640
49438	阜宁	10kV城西花苑13#变	10	800	640	640
49439	阜宁	西城沁园3#配电房1#变	10	800	640	640
49440	阜宁	西城沁园3#箱变	10	400	320	320
49441	阜宁	通榆北路3#公变	10	400	320	320
49442	阜宁	通榆新村1#公变	10	315	252	252
49443	阜宁	鸿泰商贸城3#配电房2#公变	10	800	640	640
49444	阜宁	生资2#公变	10	400	320	320
49445	阜宁	通榆北路2#箱变配变配电变压器	10	630	504	504
49446	阜宁	10kV城西花苑8#变	10	500	400	400
49447	阜宁	西城沁园1#箱变	10	400	320	320
49448	阜宁	城河西路1#公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49449	阜宁	西城沁园二、三期2#配电室1#变	10	630	504	504
49450	阜宁	10kV通榆新村2#箱变	10	630	504	504
49451	阜宁	光明路1#公变	10	400	320	320
49452	阜宁	城河西路4#箱变	10	630	504	504
49453	阜宁	城西邮局箱变配电变压器配电变压器	10	630	504	504
49454	阜宁	西城沁园4#箱变	10	400	320	320
49455	阜宁	西城沁园2#箱变	10	400	320	320
49456	阜宁	化机2#箱变	10	400	320	320
49457	阜宁	文化宫公变	10	630	504	504
49458	阜宁	西城沁园二期配电房1#变	10	800	640	640
49459	阜宁	城河西路2#公变（杆箱）	10	400	320	320
49460	阜宁	铝制品厂公变(杆箱)	10	400	320	320
49461	阜宁	阜宁生资公变	10	400	320	320
49462	阜宁	光明路5#公变	10	400	320	320
49463	阜宁	城西桥公变变压器配电变压器	10	630	504	504
49464	阜宁	10kV城西花苑9#变	10	500	400	400
49465	阜宁	10kV通榆新村1#箱变	10	630	504	504
49466	阜宁	城河西路3#公变	10	630	504	504
49467	阜宁	10kV城西花苑12#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49468	阜宁	阜城天宇华庄1#箱式公变	10	500	400	400
49469	阜宁	阜城天宇华庄17#箱式公变	10	400	320	320
49470	阜宁	阜城天宇华庄40#箱式公变	10	400	320	320
49471	阜宁	阜城天宇华庄22#箱式公变	10	400	320	320
49472	阜宁	阜城窑桥中心村4#箱式公变	10	500	400	400
49473	阜宁	阜城天宇华庄2#箱式公变	10	630	504	504
49474	阜宁	阜城头灶六组箱式公变	10	400	320	320
49475	阜宁	阜城天宇华庄25#箱式公变	10	500	400	400
49476	阜宁	阜城天宇华庄3#箱式公变	10	500	400	400
49477	阜宁	阜城天宇华庄35#箱式公变	10	500	400	400
49478	阜宁	阜城天宇华庄38#箱式公变	10	400	320	320
49479	阜宁	阜城天宇华庄6#箱式公变	10	630	504	504
49480	阜宁	阜城天宇华庄44#箱式公变	10	500	400	400
49481	阜宁	阜城天宇华庄12#箱式公变	10	630	504	504
49482	阜宁	阜城天宇华庄36#箱式公变	10	400	320	320
49483	阜宁	阜城天宇华庄26#箱式公变	10	400	320	320
49484	阜宁	阜城天宇华庄33#箱式公变	10	500	400	400
49485	阜宁	阜城天宇华庄20#箱式公变	10	630	504	504
49486	阜宁	阜城天宇华庄11#箱式公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49487	阜宁	阜城天宇华庄30#箱式公变	10	400	320	320
49488	阜宁	阜城东风花园4#箱式公变	10	630	504	504
49489	阜宁	向阳花苑配电房5#变	10	800	640	640
49490	阜宁	阜城天宇华庄10#箱式公变	10	400	320	320
49491	阜宁	阜城天宇华庄8#箱式公变	10	400	320	320
49492	阜宁	向阳花苑开关站2#变	10	630	504	504
49493	阜宁	阜城天宇华庄4#箱式公变	10	500	400	400
49494	阜宁	阜城窑桥中心村1#箱式公变	10	500	400	400
49495	阜宁	阜城东风花园3#箱式公变	10	500	400	400
49496	阜宁	阜城天宇华庄7#箱式公变	10	500	400	400
49497	阜宁	阜城东风花园2#箱式公变	10	500	400	400
49498	阜宁	阜城天宇华庄29#箱式公变	10	400	320	320
49499	阜宁	阜城天宇华庄31#箱式公变	10	500	400	400
49500	阜宁	阜城天宇华庄32#箱式公变	10	500	400	400
49501	阜宁	阜城天宇华庄37#箱式公变	10	400	320	320
49502	阜宁	阜城窑桥中心村2#箱式公变	10	500	400	400
49503	阜宁	阜城天宇华庄9#箱式公变	10	500	400	400
49504	阜宁	阜城天宇华庄42#箱式公变	10	400	320	320
49505	阜宁	阜城窑桥中心村3#箱式公变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49506	阜宁	阜城天宇华庄24#箱式公变	10	630	504	504
49507	阜宁	阜城天宇华庄19#箱式公变	10	630	504	504
49508	阜宁	阜城天宇华庄34#箱式公变	10	400	320	320
49509	阜宁	阜城天宇华庄18#箱式公变	10	400	320	320
49510	阜宁	阜城天宇华庄5#箱式公变	10	630	504	504
49511	阜宁	向阳花苑配电房6#变	10	800	640	640
49512	阜宁	向阳花苑配电房3#变	10	800	640	640
49513	阜宁	阜城天宇华庄15#箱式公变	10	500	400	400
49514	阜宁	向阳花苑配电房4#变	10	800	640	640
49515	阜宁	阜城天宇华庄13#箱式公变	10	500	400	400
49516	阜宁	阜城天宇华庄39#箱式公变	10	400	320	320
49517	阜宁	阜城天宇华庄43#箱式公变	10	400	320	320
49518	阜宁	阜城天宇华庄23#箱式公变	10	630	504	504
49519	阜宁	阜城天宇华庄27#箱式公变	10	400	320	320
49520	阜宁	晨鹏逸品阁配电房2#变	10	400	320	320
49521	阜宁	阜城天宇华庄14#箱式公变	10	400	320	320
49522	阜宁	阜城头灶五组箱式公变	10	400	320	320
49523	阜宁	阜城东风花园1#箱式公变	10	500	400	400
49524	阜宁	阜城天宇华庄41#箱式公变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49525	阜宁	阜城天宇华庄45#箱式公变	10	500	400	400
49526	阜宁	阜城天宇华庄21#箱式公变	10	400	320	320
49527	阜宁	阜城天宇华庄16#箱式公变	10	400	320	320
49528	阜宁	阜城天宇华庄28#箱式公变	10	500	400	400
49529	阜宁	三环路1#变	10	400	320	320
49530	阜宁	环保巷箱变	10	400	320	320
49531	阜宁	盛利家园安置楼2#变	10	630	504	504
49532	阜宁	我爱我家箱变配电变压器	10	400	320	320
49533	阜宁	盛利家园安置楼1#变	10	630	504	504
49534	阜宁	酱醋厂1#公变	10	400	320	320
49535	阜宁	技校公变（杆箱）	10	400	320	320
49536	阜宁	盛利家园安置楼3#变	10	630	504	504
49537	阜宁	汶河北路1#公变	10	400	306	306
49538	阜宁	昌盛家园公变	10	500	400	400
49539	阜宁	10kV城北村部箱变	10	400	320	320
49540	阜宁	胜利路2#公变（杆箱）	10	400	320	320
49541	阜宁	酱醋厂2#公变	10	400	320	320
49542	阜宁	10kV骏秀园2#变	10	630	504	504
49543	阜宁	城河大街3#公变（杆箱）	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49544	阜宁	东风路3#单相变(杆)	10	80	64	64
49545	阜宁	城管局1#单相杆变	10	100	80	80
49546	阜宁	百盛东苑箱变	10	630	504	504
49547	阜宁	东风路12#单相变(杆)	10	80	64	64
49548	阜宁	百盛东苑1#公变	10	800	640	640
49549	阜宁	东风路2#单相变(杆)	10	80	64	64
49550	阜宁	东风路8#单相变(杆)	10	80	64	64
49551	阜宁	东风路11#单相变(杆)	10	80	64	64
49552	阜宁	东风路7#单相变(杆)	10	80	64	64
49553	阜宁	向阳人家6#变	10	630	504	504
49554	阜宁	水厂宿舍公变	10	630	504	504
49555	阜宁	北门浴室公变配电变压器	10	400	320	320
49556	阜宁	恒基公寓2#公变	10	630	504	504
49557	阜宁	东风路5#单相变(杆)	10	400	320	320
49558	阜宁	10KV骏秀园3#变	10	630	504	504
49559	阜宁	东风路9#单相变(杆)	10	80	64	64
49560	阜宁	东风路3#公变	10	400	320	320
49561	阜宁	10KV骏秀园4#变	10	630	504	504
49562	阜宁	东风路4#单相变(杆)	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49563	阜宁	百盛1#公变	10	315	252	252
49564	阜宁	工行宿舍公变	10	630	504	504
49565	阜宁	东风路1#单相变(杆)	10	80	64	64
49566	阜宁	东风路10#单相变(杆)	10	80	64	64
49567	阜宁	10kV窑桥回迁楼公变	10	400	320	320
49568	阜宁	向阳人家2#变	10	630	504	504
49569	阜宁	东风路6#单相变(杆)	10	80	64	64
49570	阜宁	10kV骏秀园1#变	10	630	504	504
49571	阜宁	恒基公寓1#公变	10	630	504	504
49572	阜宁	京美新居配电室2#主变	10	630	504	504
49573	阜宁	阜城怡佳园1#开关站1#变	10	630	504	504
49574	阜宁	京美新居配电室4#主变	10	630	504	504
49575	阜宁	聚龙湾1#配电房1#变	10	630	504	504
49576	阜宁	京美新居配电室1#主变	10	630	504	504
49577	阜宁	京美新居配电室3#主变	10	630	504	504
49578	阜宁	阜城怡佳园2#配电室3#变	10	630	504	504
49579	阜宁	聚龙湾1#配电房3#变	10	630	504	504
49580	阜宁	聚龙湾1#配电房2#变	10	630	504	504
49581	阜宁	聚龙湾1#配电房4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49582	阜宁	阜城怡佳园2#配电室4#变	10	630	504	504
49583	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室5#变	10	630	504	504
49584	阜宁	阜城怡佳园二期3#配电室6#变	10	630	504	504
49585	阜宁	阜城怡佳园1#开关站2#变	10	630	504	504
49586	阜宁	阜城新丰东站2#公变	10	500	378	378
49587	阜宁	阜城新丰东站3#变	10	400	313	313
49588	阜宁	阜城新丰五组公变	10	200	160	160
49589	阜宁	阜城新丰四组公变	10	400	320	320
49590	阜宁	阜城新丰村站公变	10	400	320	320
49591	阜宁	阜城新丰东南站公变	10	400	284	284
49592	阜宁	阜城四通花园3#箱式公变	10	630	504	504
49593	阜宁	阜城四通花园6#箱式公变	10	630	504	504
49594	阜宁	阜城四通花园9#箱式公变	10	630	504	504
49595	阜宁	阜城四通花园7#箱式公变	10	630	504	504
49596	阜宁	阜城四通花园2#箱式公变	10	630	504	504
49597	阜宁	阜城四通花园12#箱式公变	10	500	400	400
49598	阜宁	阜城四通花园11#箱式公变	10	630	504	504
49599	阜宁	阜城四通花园8#箱式公变	10	630	504	504
49600	阜宁	阜城四通花园5#箱式公变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49601	阜宁	阜城四通花园10#箱式公变	10	630	504	504
49602	阜宁	阜城四通花园4#箱式公变	10	630	504	504
49603	阜宁	10kV万国汽配城4#箱变	10	630	504	504
49604	阜宁	10kV万国汽配城5#箱变	10	630	504	504
49605	阜宁	10kV万国汽配城2#箱变	10	630	504	504
49606	阜宁	昆仑路公变	10	400	320	320
49607	阜宁	万国汽配城2期1#箱变	10	630	504	504
49608	阜宁	万国汽配城2期2#箱变	10	400	320	320
49609	阜宁	10kV万国汽配城3#箱变	10	630	504	504
49610	阜宁	希望路2#公变	10	400	320	320
49611	阜宁	顾庄六组公变	10	200	160	160
49612	阜宁	万国汽配城2期3#箱变	10	400	320	320
49613	阜宁	10kV万国汽配城1#箱变	10	630	504	504
49614	建湖	近湖学府文苑23号配变	10	1000	715	715
49615	建湖	吴河北1号配电变压器	10	800	602	602
49616	建湖	10kV陈堡线木材市场西箱变配电变压器	10	800	551	551
49617	建湖	中医院箱变	10	630	499	499
49618	建湖	镇北四队主变	10	630	499	499
49619	建湖	新扬路中变压器	10	630	498	498

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49620	建湖	顾舍西箱变配电变压器	10	630	497	497
49621	建湖	东方御花园3号箱变	10	1000	493	493
49622	建湖	新扬路西箱变配电变压器	10	630	491	491
49623	建湖	物流回迁房2号配电房2号变	10	630	490	490
49624	建湖	物资新村2#箱变	10	630	489	489
49625	建湖	建阳明阳别墅小区1#箱变	10	630	486	486
49626	建湖	向阳路中箱变	10	630	484	484
49627	建湖	徐西路箱变	10	630	480	480
49628	建湖	胜利箱变	10	630	475	475
49629	建湖	近湖东杨锦苑8号配变	10	630	474	474
49630	建湖	纱厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	473	473
49631	建湖	县中箱变	10	630	471	471
49632	建湖	观湖壹号二期3#配电室3#配变	10	630	469	469
49633	建湖	九龙口所箱变	10	630	463	0
49634	建湖	芦沟裴刘王舍	10	630	455	455
49635	建湖	芦沟裴刘南舍变	10	630	453	453
49636	建湖	近湖润园公寓4号箱变	10	630	453	453
49637	建湖	上冈盐阜建材城西箱变	10	630	443	443
49638	建湖	劳动局公用变	10	630	432	432

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49639	建湖	芦沟裴刘菜场变	10	630	429	429
49640	建湖	近湖陈堡别墅区变	10	630	429	429
49641	建湖	棒针衫变	10	500	381	381
49642	建湖	联星村2#配变	10	630	377	377
49643	建湖	顾舍回迁房箱变	10	500	376	376
49644	建湖	近湖太平崔墩箱变	10	500	368	368
49645	建湖	芦沟文化变	10	630	336	336
49646	建湖	花园小区	10	400	317	317
49647	建湖	庆丰花园小区2#	10	400	315	315
49648	建湖	近湖季舍唐南变	10	400	315	315
49649	建湖	教师新村配变	10	400	315	315
49650	建湖	卫校北公用变	10	400	315	315
49651	建湖	集镇商场	10	400	315	315
49652	建湖	近湖检察院2号变	10	400	314	314
49653	建湖	上冈文化站南2#配变	10	400	314	314
49654	建湖	近湖太平尤桥2号变	10	400	314	314
49655	建湖	马厂四组中	10	400	314	314
49656	建湖	裴刘居委会东配变	10	400	313	313
49657	建湖	近湖陈堡三墩北站	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49658	建湖	近湖检察院1号变	10	400	313	313
49659	建湖	钟庄集镇派出所1#变（新）	10	400	313	313
49660	建湖	芦沟镇公园变配变	10	400	313	313
49661	建湖	建东一组	10	400	312	312
49662	建湖	集镇菜场台片	10	400	312	312
49663	建湖	新扬线房管所公用变	10	400	312	312
49664	建湖	芦沟镇裴刘东胜配变	10	400	311	311
49665	建湖	芦沟镇三庄中站配变	10	400	310	310
49666	建湖	芦沟镇民生范墩配变	10	400	310	310
49667	建湖	芦沟镇潘庄村配变	10	400	310	310
49668	建湖	建东村站	10	400	310	310
49669	建湖	赵墩北站	10	400	310	310
49670	建湖	芦沟田曹石桥	10	400	310	310
49671	建湖	芦沟镇田曹胜利配变	10	400	309	309
49672	建湖	钟庄吴湾姜墩台片	10	400	309	309
49673	建湖	近湖裕丰王墩3号变	10	400	309	309
49674	建湖	建阳修理厂配变	10	400	309	309
49675	建湖	上冈南庄十组配变	10	400	309	309
49676	建湖	近湖建港三队4号变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49677	建湖	颜单庙河五队南	10	400	309	0
49678	建湖	钟庄口河五队北台片	10	400	309	309
49679	建湖	新扬路东公用变	10	400	309	309
49680	建湖	新丰三组2#配变	10	400	309	0
49681	建湖	近湖裕丰树东变	10	400	309	309
49682	建湖	建阳中学西配变	10	400	308	308
49683	建湖	永安联合	10	400	308	308
49684	建湖	小学北变	10	400	308	308
49685	建湖	坚持五组	10	400	308	308
49686	建湖	杨沟五组北配变	10	400	308	308
49687	建湖	芦沟镇大同村三组配变	10	400	308	308
49688	建湖	芦沟镇杨成南站配变	10	400	308	308
49689	建湖	近湖裕丰北站变	10	400	307	307
49690	建湖	上冈南庄十二组配变	10	400	307	307
49691	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	307	0
49692	建湖	钟庄古桥常舍南台片	10	400	307	307
49693	建湖	建阳建北中站东配变	10	400	307	307
49694	建湖	坚石西站2#(东)	10	400	307	307
49695	建湖	芦沟镇建东配变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49696	建湖	胡王南站（增资15）	10	400	307	307
49697	建湖	建阳商家四组配变	10	400	306	306
49698	建湖	顾坝东站	10	400	306	306
49699	建湖	上冈南庄六组配变	10	400	306	306
49700	建湖	芦沟镇凌葛村赵墩配变	10	400	306	306
49701	建湖	庆丰红星南站3#	10	400	306	306
49702	建湖	庆丰谷庄北站2#	10	400	306	306
49703	建湖	马厂村站	10	400	306	306
49704	建湖	芦沟镇新凌新圩配变	10	400	306	306
49705	建湖	芦沟镇双荡村新圩配变	10	400	306	306
49706	建湖	马厂八组	10	400	306	306
49707	建湖	庆丰九号桥4#变	10	400	306	306
49708	建湖	古荡北站配变	10	400	306	306
49709	建湖	长建居委会	10	400	305	305
49710	建湖	芦沟镇陈吴东站配变	10	400	305	305
49711	建湖	顾坝北站西	10	400	305	305
49712	建湖	冯晏七队配变	10	400	305	305
49713	建湖	集镇粮管所台片	10	400	305	305
49714	建湖	钟庄南郑一队台片	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49715	建湖	瓦瓷四组东配变	10	400	305	305
49716	建湖	近湖建港建西组东变	10	400	305	305
49717	建湖	芦沟镇裴刘小街西配变	10	400	305	305
49718	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	305	0
49719	建湖	芦沟镇镇南路西配变	10	400	305	305
49720	建湖	钟庄古桥常舍台片	10	400	304	304
49721	建湖	瓦瓷九组南配变	10	400	304	304
49722	建湖	教师新村西	10	400	304	304
49723	建湖	芦沟镇光荣裴墩配变	10	400	304	304
49724	建湖	冯晏北站	10	400	304	304
49725	建湖	菜市场配变	10	400	304	0
49726	建湖	湖荡北站	10	400	303	303
49727	建湖	庆丰二组（增资15）	10	400	303	303
49728	建湖	荡东南站配变	10	400	303	0
49729	建湖	近湖季舍唐南中心村	10	400	303	303
49730	建湖	渔种场配变	10	400	303	0
49731	建湖	芦沟镇朱童二队配变	10	400	303	303
49732	建湖	河南西站2#配变	10	400	303	0
49733	建湖	芦沟镇红亮中站配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49734	建湖	镇北一队东变	10	400	303	303
49735	建湖	南徐南站	10	400	302	302
49736	建湖	谷荡村部2#	10	400	302	302
49737	建湖	芦沟镇五星北站配变	10	400	302	302
49738	建湖	瓦瓷北站	10	400	302	302
49739	建湖	芦沟镇杨成马路配变	10	400	302	302
49740	建湖	颜单楼夏东站	10	400	302	0
49741	建湖	近湖建高大泵变	10	400	302	302
49742	建湖	成墩中站	10	400	301	301
49743	建湖	芦沟镇庆余季墩配变	10	400	301	301
49744	建湖	芦沟镇南吴南吴站配变	10	400	301	301
49745	建湖	芦沟镇西王南站配变	10	400	301	301
49746	建湖	芦沟镇五联北舍配变	10	400	301	301
49747	建湖	近湖裕丰树西变	10	400	301	301
49748	建湖	近湖裕丰王墩2号变	10	400	301	301
49749	建湖	冯晏西站	10	400	301	301
49750	建湖	芦沟镇杨成杨庄配变	10	400	301	301
49751	建湖	芦沟镇大同西站配变	10	400	300	300
49752	建湖	近湖陈堡新河西变	10	400	300	300

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49753	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	300	0
49754	建湖	东乔新沟北站	10	400	300	300
49755	建湖	瓦瓷九组	10	400	300	300
49756	建湖	钟庄三元村部台片	10	400	300	300
49757	建湖	芦沟镇徐沟东站配变	10	400	300	300
49758	建湖	上冈南庄副业区配变	10	400	300	300
49759	建湖	建设局家属区变	10	400	300	300
49760	建湖	二实小2#公用变	10	400	300	300
49761	建湖	芦沟镇肖岸村村站配变	10	400	300	300
49762	建湖	芦沟镇芦塘东王配变	10	400	299	299
49763	建湖	集镇文化站台片	10	400	299	299
49764	建湖	近湖建港五队变	10	400	299	299
49765	建湖	民生南站配变	10	400	299	299
49766	建湖	芦沟镇三沟平桥配变	10	400	299	299
49767	建湖	钟庄陆庄陆庄台片	10	400	299	299
49768	建湖	芦沟镇更新吴桥配变	10	400	299	299
49769	建湖	芦沟镇肖岸村斜港配变	10	400	299	299
49770	建湖	上冈大南庄2#配变	10	400	299	299
49771	建湖	成墩南站南配变	10	400	298	298

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49772	建湖	芦沟镇田曹南站配变	10	400	298	298
49773	建湖	裕丰开发区2#公用变	10	400	298	298
49774	建湖	镇北一队中变	10	400	298	298
49775	建湖	上冈同心一组配变	10	400	298	298
49776	建湖	芦沟镇朝阳东站配变	10	400	298	298
49777	建湖	瓦瓷中站东配变	10	400	298	298
49778	建湖	上冈利华五组西配变	10	400	298	298
49779	建湖	瓦瓷八队	10	400	298	298
49780	建湖	芦沟镇大同村十组配变	10	400	297	297
49781	建湖	近湖季舍唐南2号变	10	400	297	297
49782	建湖	谷荡村部4#配变	10	400	297	297
49783	建湖	红日三组	10	400	297	297
49784	建湖	成墩中站南	10	400	297	297
49785	建湖	芦沟镇西王桑沟配变	10	400	296	296
49786	建湖	西陈村部	10	400	296	296
49787	建湖	赵墩东站东配变	10	400	296	296
49788	建湖	芦沟镇南吴西站配变	10	400	296	296
49789	建湖	芦沟镇五星祁墩2#配变	10	400	296	296
49790	建湖	近湖建高肖墩2号变	10	400	296	296

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49791	建湖	芦沟镇陈吴西站配变	10	400	295	295
49792	建湖	钟庄姜湾姜湾台片	10	400	295	295
49793	建湖	芦沟镇大同八组配变	10	400	295	295
49794	建湖	杨沟南站西配变	10	400	295	295
49795	建湖	芦沟镇红亮西站配变	10	400	295	295
49796	建湖	建南南站	10	400	295	295
49797	建湖	芦沟村朝崔配变	10	400	294	294
49798	建湖	芦沟镇南夏新沟2#配变	10	400	294	294
49799	建湖	建阳商家东配变	10	400	294	294
49800	建湖	近湖高马新站变	10	400	294	294
49801	建湖	金城花园公用变	10	500	294	294
49802	建湖	红亮东大桥1#配变	10	400	294	294
49803	建湖	陈圩一组	10	400	294	294
49804	建湖	上冈然心配变	10	400	294	294
49805	建湖	双河九组2#变	10	400	294	294
49806	建湖	裴刘大沟	10	400	294	294
49807	建湖	马厂五组配变	10	400	294	294
49808	建湖	瓦瓷一组西配变	10	400	294	294
49809	建湖	顾坝八组	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49810	建湖	芦沟镇潘庄北港配变	10	400	293	293
49811	建湖	建南村站（大队）	10	400	293	293
49812	建湖	庆丰金龙马小区2#	10	400	293	293
49813	建湖	芦沟镇更新村西站配变	10	400	293	293
49814	建湖	马厂六组北	10	400	293	293
49815	建湖	北凌村部2#	10	400	292	292
49816	建湖	芦沟镇汪嵇二组配变	10	400	292	292
49817	建湖	芦沟镇民生村村站配变	10	400	292	292
49818	建湖	上冈南庄东1#配变	10	400	292	292
49819	建湖	杨沟南站	10	400	292	292
49820	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	292	0
49821	建湖	路墩南站	10	400	292	292
49822	建湖	上冈冈西三组2#配变	10	400	292	292
49823	建湖	唐庄十字	10	400	291	291
49824	建湖	胡舍顾墩	10	400	291	291
49825	建湖	影剧院北	10	400	291	291
49826	建湖	冯晏仓库2#变	10	800	291	291
49827	建湖	顾坝南站南	10	400	291	291
49828	建湖	陆公祠	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49829	建湖	芦沟镇朱童北站配变	10	400	290	290
49830	建湖	芦沟镇朝阳火箭配变	10	400	290	290
49831	建湖	芦沟镇红亮东大桥配变	10	400	290	290
49832	建湖	建阳建东二组配变	10	400	290	290
49833	建湖	陈圩二队	10	400	290	290
49834	建湖	芦沟镇西王西站配变	10	400	290	290
49835	建湖	瓦荡代庄	10	400	289	289
49836	建湖	上冈利华六组配变	10	400	289	289
49837	建湖	芦沟镇凌葛村村站配变	10	400	289	289
49838	建湖	芦沟镇陈吴村袁舍配变	10	400	288	288
49839	建湖	东方西站	10	400	288	288
49840	建湖	路墩东站	10	400	288	288
49841	建湖	集镇商场1#变	10	400	287	287
49842	建湖	近湖太平别墅区南变	10	400	287	287
49843	建湖	新阜南站	10	400	287	287
49844	建湖	庆丰庆东王庄2#	10	400	287	287
49845	建湖	芦沟镇芦塘严庄西配变	10	400	287	287
49846	建湖	庆丰朱港村部配变更换	10	400	287	287
49847	建湖	庆丰北秦北站2#	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49848	建湖	上冈同心八组配变	10	400	286	286
49849	建湖	陈圩八队	10	400	286	286
49850	建湖	近湖新河西北变	10	400	286	286
49851	建湖	上冈国道配变	10	400	286	286
49852	建湖	近湖太平韩圩变	10	400	285	285
49853	建湖	芦沟镇杨成新生2#配变	10	400	285	285
49854	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	284	0
49855	建湖	庆丰刘庄东2#	10	400	284	284
49856	建湖	芦沟镇新凌东配变	10	400	284	284
49857	建湖	芦沟镇李舍芦舍配变	10	400	284	284
49858	建湖	芦沟镇朱童三队配变	10	400	284	284
49859	建湖	上冈学滩四组配变	10	400	284	284
49860	建湖	芦沟镇孔庄吉蒋配变	10	400	283	283
49861	建湖	东刘中站	10	400	283	283
49862	建湖	逍遥北站	10	400	283	283
49863	建湖	建东十三组	10	400	282	282
49864	建湖	近湖高马东配变	10	400	282	282
49865	建湖	芦沟镇汪嵇村配变	10	400	282	282
49866	建湖	颜单镇楼夏东配变	10	400	282	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49867	建湖	东方中站2#	10	400	282	282
49868	建湖	棉织厂	10	400	282	282
49869	建湖	芦沟镇凌葛联合配变	10	400	282	282
49870	建湖	芦沟镇刘舍村配变	10	400	282	282
49871	建湖	芦沟镇裴刘小街东配变	10	400	281	281
49872	建湖	近湖高马新站2号变	10	400	281	281
49873	建湖	瓦瓷中站配变	10	400	281	281
49874	建湖	上冈兴冈东路配变	10	500	281	281
49875	建湖	上冈南庄九十组配变	10	400	281	281
49876	建湖	建阳杨沟长建北配变	10	400	281	281
49877	建湖	派出所西配变	10	400	280	0
49878	建湖	九号桥	10	400	279	279
49879	建湖	集镇信用社1#变（新）	10	400	279	279
49880	建湖	刘庄开发区	10	400	279	279
49881	建湖	芦沟镇李舍村晁沟配变	10	400	278	278
49882	建湖	中心西站配变	10	400	278	0
49883	建湖	庆丰北秦南站3#	10	400	278	278
49884	建湖	芦沟镇芦塘村严庄配变	10	400	278	278
49885	建湖	九号桥2#	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49886	建湖	建北六组西	10	400	278	278
49887	建湖	派出所2#配变	10	400	278	0
49888	建湖	近湖太平西站	10	400	278	278
49889	建湖	芦沟镇凌葛葛村配变	10	400	277	277
49890	建湖	瓦瓷四组西配变	10	400	277	277
49891	建湖	芦沟镇沿塘村北站配变	10	400	276	276
49892	建湖	芦沟镇潘庄村六组配变	10	400	276	276
49893	建湖	芦沟镇凌葛成洋配变	10	400	276	276
49894	建湖	芦沟镇大同十三组配变	10	400	276	276
49895	建湖	近湖高马北站变	10	400	274	274
49896	建湖	钟庄唐湾六队台片	10	400	273	273
49897	建湖	庆丰华林华港	10	400	273	273
49898	建湖	南港村部4#变	10	400	272	272
49899	建湖	芦沟镇沿塘彭墩配变	10	400	271	271
49900	建湖	芦沟镇孔庄改沟配变	10	400	271	271
49901	建湖	上冈利华六组南配变	10	400	271	271
49902	建湖	芦沟镇红亮东站配变	10	400	271	271
49903	建湖	芦沟镇朝阳南舍配变	10	400	271	271
49904	建湖	梁泽五组配变	10	400	270	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49905	建湖	上冈冈西三组配变	10	400	270	270
49906	建湖	沿塘中站配变	10	400	270	270
49907	建湖	福瀛中站配变	10	400	269	0
49908	建湖	近湖西桥北站	10	400	269	269
49909	建湖	芦沟镇大同南站配变	10	400	269	269
49910	建湖	近湖陈堡三墩西站	10	400	268	268
49911	建湖	冯晏二队配变	10	400	268	268
49912	建湖	上冈建冈面粉厂配变	10	400	268	268
49913	建湖	顾坝小学	10	400	268	268
49914	建湖	西王庄西	10	400	268	268
49915	建湖	芦沟镇红亮河口配变	10	400	267	267
49916	建湖	芦塘张墩配变	10	400	266	266
49917	建湖	沿塘滕舍配变	10	400	265	265
49918	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	264	0
49919	建湖	芦沟镇孔庄北站配变	10	400	264	264
49920	建湖	北秦南站	10	400	264	264
49921	建湖	芦沟镇南夏陆湾配变	10	400	264	264
49922	建湖	花炮厂	10	400	263	263
49923	建湖	庆余冯墩2#变	10	400	263	263

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49924	建湖	芦沟镇大同村四组配变	10	400	263	263
49925	建湖	胡桥南站	10	400	261	261
49926	建湖	福瀛村站配变	10	400	261	0
49927	建湖	双河九组变	10	400	261	261
49928	建湖	建阳金桥中站配变	10	400	260	260
49929	建湖	建阳建南北站配变	10	400	260	260
49930	建湖	裴刘中庄变	10	400	260	260
49931	建湖	钟庄刘岑刘岑台片	10	400	259	259
49932	建湖	芦沟镇芦塘村配变	10	400	259	259
49933	建湖	钟庄唐湾二队台片	10	400	259	259
49934	建湖	近湖建港北站变	10	400	258	258
49935	建湖	近湖建高南站变	10	400	257	257
49936	建湖	建阳镇西王庄配变	10	400	257	257
49937	建湖	高丰高丰	10	400	256	256
49938	建湖	钟庄钟西曾舍西台片	10	400	255	255
49939	建湖	近湖裕丰西庄变	10	400	255	255
49940	建湖	芦沟镇朝阳先锋配变	10	400	254	254
49941	建湖	庆丰敬老院配变	10	400	254	254
49942	建湖	建东北站	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49943	建湖	上冈南庄合作社配变	10	400	252	252
49944	建湖	木材市场变	10	400	252	252
49945	建湖	芦沟镇南夏村中站配变	10	400	252	252
49946	建湖	芦沟镇西王葛墩配变	10	400	251	251
49947	建湖	建阳马厂六队南配变	10	400	248	248
49948	建湖	颜单庙河东站	10	400	248	0
49949	建湖	近湖建高冯东变	10	400	248	248
49950	建湖	芦沟镇荡王王墩配变	10	400	247	247
49951	建湖	杨沟五队	10	400	246	246
49952	建湖	芦沟镇裴刘小街北站配变	10	400	246	246
49953	建湖	冯晏南站配变	10	400	245	245
49954	建湖	顾坝二组	10	400	245	245
49955	建湖	太平八大家箱变	10	315	244	244
49956	建湖	庆丰镇东王四组	10	400	243	243
49957	建湖	东方南站	10	400	243	243
49958	建湖	近湖建高冯西2号变	10	400	242	242
49959	建湖	近湖陈堡东站组	10	400	242	242
49960	建湖	上冈南庄九组配变	10	400	242	242
49961	建湖	王建奇小区	10	400	241	241

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49962	建湖	冯晏四组配变	10	400	241	241
49963	建湖	建阳金桥西站配变	10	400	239	239
49964	建湖	陆庄陆庄1#变	10	400	239	239
49965	建湖	上冈冈南新村配变	10	315	238	238
49966	建湖	居委会	10	400	238	238
49967	建湖	芦沟镇前进变配变	10	400	238	238
49968	建湖	近湖高马西站变	10	400	236	236
49969	建湖	钟庄钟南秉中台片	10	400	235	235
49970	建湖	朝阳小学公用变	10	400	235	235
49971	建湖	高丰近楼2#（增资15）	10	400	234	234
49972	建湖	庆丰东王二三组更换	10	315	234	234
49973	建湖	谷荡公路2#	10	400	234	234
49974	建湖	庆丰镇政府	10	400	233	233
49975	建湖	上冈南庄一组配变	10	400	233	233
49976	建湖	芦沟镇凌葛村北站配变	10	400	233	233
49977	建湖	芦沟镇裴刘加油站配变	10	400	232	232
49978	建湖	谷荡村部3#	10	400	232	232
49979	建湖	近湖建高张墩2号变	10	400	232	232
49980	建湖	上冈南庄大桥西配变	10	400	230	230

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
49981	建湖	钟庄钟南秉中1#台片	10	400	230	230
49982	建湖	上冈益民三组1#配变	10	400	229	229
49983	建湖	芦沟镇陈吴村一队配变	10	400	229	229
49984	建湖	庆丰庆丰二组2#	10	400	228	228
49985	建湖	上冈南庄九组南配变	10	400	228	228
49986	建湖	胡桥北站	10	400	227	227
49987	建湖	红日中站	10	400	226	226
49988	建湖	陆运公司家属区公用变	10	400	225	225
49989	建湖	上冈益民村部配变	10	400	225	225
49990	建湖	近湖高马南庄变	10	400	224	224
49991	建湖	芦沟镇更新东站配变	10	400	224	224
49992	建湖	杨沟长建	10	400	222	222
49993	建湖	庆丰镇唐庄西站3#	10	400	222	222
49994	建湖	东方西站2#	10	400	218	218
49995	建湖	上冈大南庄配变	10	400	218	218
49996	建湖	建东南站配变	10	400	217	217
49997	建湖	近湖裕丰西站2号变	10	400	216	216
49998	建湖	新村吕王变	10	315	216	216
49999	建湖	近湖裕丰西站变	10	400	215	215

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50000	建湖	芦沟镇政府变配变	10	400	214	214
50001	建湖	芦沟镇农电站（西）配变	10	400	212	212
50002	建湖	近湖裕丰西北变	10	315	211	211
50003	建湖	近湖新河东变	10	400	208	208
50004	建湖	冯晏三队配变	10	400	207	207
50005	建湖	近湖陈堡新河	10	400	204	204
50006	建湖	芦沟镇红亮村站配变	10	400	204	204
50007	建湖	芦沟镇西王北站配变	10	400	202	202
50008	建湖	近湖高马南站变	10	400	202	202
50009	建湖	冯晏东站配变	10	400	202	202
50010	建湖	上冈益民七组配变	10	400	199	199
50011	建湖	上冈同心七组配变	10	315	197	197
50012	建湖	芦沟镇芦沟村建沟配变	10	400	193	193
50013	建湖	上冈跃进队配变	10	250	193	193
50014	建湖	芦沟镇李舍村配变	10	400	190	190
50015	建湖	古荡北站南配变	10	400	189	189
50016	建湖	芦沟镇陶荡配变	10	400	187	187
50017	建湖	上冈同心十组配变	10	315	183	183
50018	建湖	建东西站	10	400	182	182

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50019	建湖	上冈同心北站配变	10	400	180	180
50020	建湖	芦沟镇凌葛南站配变	10	400	175	175
50021	建湖	芦沟镇庆余村芦沟配变	10	315	173	173
50022	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	163	0
50023	建湖	芦沟镇朝阳西站配变	10	250	161	161
50024	建湖	芦沟镇芦沟村站配变	10	400	161	161
50025	建湖	建阳金桥东站配变	10	400	154	154
50026	建湖	近湖新河新变	10	400	152	152
50027	建湖	南港南站	10	200	151	151
50028	建湖	北秦八组（增资15）	10	200	150	150
50029	建湖	廖庄北站2#配变	10	200	150	150
50030	建湖	芦沟镇朝阳北站配变	10	200	150	150
50031	建湖	庆丰东刘西站2#	10	200	150	150
50032	建湖	北凌赵庄2#	10	200	150	150
50033	建湖	新阜北站2#（增资15）	10	200	149	149
50034	建湖	芦沟镇联星村徐桥配变	10	200	149	149
50035	建湖	芦沟镇杨成北站配变	10	200	149	149
50036	建湖	赵墩八组	10	200	149	149
50037	建湖	庆丰红日北站2#	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50038	建湖	南徐东站2#（北）	10	200	148	148
50039	建湖	东乔布厂	10	200	147	147
50040	建湖	瓦荡先进	10	315	147	147
50041	建湖	建阳商家蔡墩配变	10	200	147	147
50042	建湖	东乔朱刘	10	200	147	147
50043	建湖	芦沟镇朝阳双墩配变	10	200	147	147
50044	建湖	红星北站2#	10	200	147	147
50045	建湖	梁泽四组配变	10	200	147	0
50046	建湖	庆丰新村北站配变更换	10	200	147	147
50047	建湖	廖庄东站2#	10	200	146	146
50048	建湖	庆余村一组变	10	200	146	146
50049	建湖	高丰港如	10	200	146	146
50050	建湖	高丰东高2#	10	200	146	146
50051	建湖	马庄村二组	10	200	146	146
50052	建湖	东刘南站	10	200	146	146
50053	建湖	乔徐西站	10	200	146	146
50054	建湖	坚石正华	10	200	146	146
50055	建湖	赵庄北站2#（增资15）	10	200	146	146
50056	建湖	坚石西站2#(西)	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50057	建湖	芦沟镇大同村二组配变	10	200	146	146
50058	建湖	马厂一组东配变	10	200	145	145
50059	建湖	芦沟镇双荡海圩配变	10	200	145	145
50060	建湖	建阳建南五组配变	10	200	145	145
50061	建湖	芦沟镇李舍李舍配变	10	200	145	145
50062	建湖	朱港村部2#	10	200	145	145
50063	建湖	上冈同心北站东配变	10	200	145	145
50064	建湖	庆丰瓦荡同心2#	10	200	145	145
50065	建湖	瓦荡同心	10	200	144	144
50066	建湖	东洪洪桥2#（增资15）	10	200	144	144
50067	建湖	董徐北站3#	10	200	144	144
50068	建湖	庆东严庄	10	250	144	144
50069	建湖	董徐北站	10	400	144	144
50070	建湖	庆丰东王村部配变更换	10	200	144	144
50071	建湖	湖荡五组	10	200	143	143
50072	建湖	西沙丁墩单	10	200	143	143
50073	建湖	河南二组配变	10	200	143	0
50074	建湖	芦沟镇三沟村西站配变	10	200	143	143
50075	建湖	南港南站2#（增资15）	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50076	建湖	芦沟镇裴刘老街配变	10	400	141	141
50077	建湖	永安西站	10	200	141	141
50078	建湖	芦沟镇红亮张墩配变	10	200	140	140
50079	建湖	庆东王庄单	10	200	140	140
50080	建湖	北秦南站2#	10	200	140	140
50081	建湖	朱港凌墩	10	400	140	140
50082	建湖	芦沟镇红亮北站配变	10	200	140	140
50083	建湖	庆东王庄	10	200	140	140
50084	建湖	顾坝五组	10	200	139	139
50085	建湖	沿河匡苏南周2号变	10	200	139	139
50086	建湖	凌庄村部2#（增资15）	10	200	139	139
50087	建湖	凌庄中站2#	10	200	138	138
50088	建湖	庆丰胡王南单2#（增资）	10	200	138	138
50089	建湖	上冈南庄八组配变	10	200	138	138
50090	建湖	芦沟镇徐沟村西站配变	10	200	138	138
50091	建湖	上冈益民六组配变	10	200	138	138
50092	建湖	上冈桥北2#配变	10	200	137	137
50093	建湖	近湖刘桥南站	10	200	137	137
50094	建湖	西陈村部2#（增资15）	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50095	建湖	上冈同心一组西配变	10	200	137	137
50096	建湖	上冈学滩一组配变	10	200	137	137
50097	建湖	永安界牌	10	200	137	137
50098	建湖	西沙丁墩2#（增资15）	10	200	137	137
50099	建湖	上冈学滩三组西配变	10	200	137	137
50100	建湖	上冈益民二组西配变	10	200	136	136
50101	建湖	瓦荡东站2#	10	200	136	136
50102	建湖	庆丰东方六组2#（增资）	10	200	136	136
50103	建湖	东乔墩2号	10	200	136	136
50104	建湖	建阳金桥南站配变	10	200	136	136
50105	建湖	逍遥村部	10	200	136	136
50106	建湖	钟庄南华华北台片	10	200	136	136
50107	建湖	东乔刘墩	10	200	136	136
50108	建湖	西陈五组	10	200	135	135
50109	建湖	新村中陈2#	10	200	135	135
50110	建湖	PMS_庆丰刘庄荡北2#	10	200	135	135
50111	建湖	朱港港东2#	10	200	135	135
50112	建湖	庆丰东洪西北站更换	10	200	134	134
50113	建湖	谷庄东站2#（增资15）	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50114	建湖	张庄唐河	10	200	134	134
50115	建湖	新阜西站	10	200	134	134
50116	建湖	钟庄范墩荡东台片	10	200	134	134
50117	建湖	上冈益民五组配变	10	200	134	134
50118	建湖	凌庄丁庄	10	200	134	134
50119	建湖	上冈桥北配变	10	400	133	133
50120	建湖	近湖高马高西变	10	200	133	133
50121	建湖	芦沟镇朝阳北站2#配变	10	400	133	133
50122	建湖	瓦荡三岔	10	200	133	133
50123	建湖	西沙新河3#	10	200	132	132
50124	建湖	上冈休闲中心配变	10	400	132	132
50125	建湖	顾坝北站	10	200	132	132
50126	建湖	10kV洪桥线新村北站2#	10	200	131	131
50127	建湖	东洪王庄	10	200	131	131
50128	建湖	西陈南站	10	200	130	130
50129	建湖	谷庄新桥2#	10	200	130	130
50130	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	130	0
50131	建湖	南徐南站2#（南）	10	200	130	130
50132	建湖	上冈利华五组南配变	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50133	建湖	西沙中沟	10	200	130	130
50134	建湖	东洪北站2#	10	200	129	129
50135	建湖	坚石跃进	10	200	129	129
50136	建湖	钟庄范墩光明台片	10	200	129	129
50137	建湖	庆丰坚石刘港2#	10	200	129	129
50138	建湖	芦沟镇荡王村北站配变	10	200	128	128
50139	建湖	庆丰南站2#	10	200	128	128
50140	建湖	钟庄陆庄朱庄台片	10	200	128	128
50141	建湖	吉庄刘墩2#	10	200	128	128
50142	建湖	东刘西站	10	200	127	127
50143	建湖	东王九组	10	200	127	127
50144	建湖	庆丰南站	10	200	126	126
50145	建湖	芦沟镇大同村一组配变	10	200	126	126
50146	建湖	东洪西南站	10	200	125	125
50147	建湖	廖港东站(增资15)	10	200	125	125
50148	建湖	庆东荡南2#	10	200	124	124
50149	建湖	双河十组变	10	200	124	124
50150	建湖	东方北站	10	200	124	124
50151	建湖	芦沟镇陈吴六组配变	10	400	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50152	建湖	上冈益民八组配变	10	200	123	123
50153	建湖	芦沟镇沿塘新墩变配变	10	200	123	123
50154	建湖	庆丰新阜东北站3#	10	200	123	123
50155	建湖	东王八组2#（增资15）	10	200	123	123
50156	建湖	永安东站3#	10	200	122	122
50157	建湖	庆丰东洪北站3#	10	200	122	122
50158	建湖	瓦瓷四队	10	200	121	121
50159	建湖	凌庄中站	10	200	121	121
50160	建湖	红星南站	10	200	119	119
50161	建湖	高丰王墩	10	200	118	118
50162	建湖	逍遥东站2#（增资15）	10	200	117	117
50163	建湖	红日东站	10	200	117	117
50164	建湖	红星西站	10	200	116	116
50165	建湖	芦沟镇裴刘村裴东配变	10	200	116	116
50166	建湖	上冈学滩三组东配变	10	200	115	115
50167	建湖	胡王高墩2#	10	200	115	115
50168	建湖	坚石跃进2#（增资15）	10	200	114	114
50169	建湖	东洪西南站(单)	10	200	114	114
50170	建湖	上冈南庄五组西配变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50171	建湖	胡王张湾2#	10	200	113	113
50172	建湖	PMS_庆丰东王四组2#	10	200	112	112
50173	建湖	红星中站	10	315	112	112
50174	建湖	朱港港东	10	200	112	112
50175	建湖	芦沟镇更新村徐舍配变	10	200	111	111
50176	建湖	上冈同心农科队配变	10	200	111	111
50177	建湖	钟庄范墩团结台片	10	200	110	110
50178	建湖	谷荡南站2#	10	200	110	110
50179	建湖	芦沟镇双荡西站配变	10	200	110	110
50180	建湖	建阳商家七组配变	10	400	109	109
50181	建湖	上冈南庄五组配变	10	200	109	109
50182	建湖	董徐南站	10	400	108	108
50183	建湖	上冈冈南六组配变	10	200	107	107
50184	建湖	谷庄北站	10	200	107	107
50185	建湖	双河六组2#	10	200	106	106
50186	建湖	上冈益民三组西配变	10	200	105	105
50187	建湖	庆东荡南	10	200	104	104
50188	建湖	上冈南庄蔬菜园配变	10	200	104	104
50189	建湖	东洪西北站2#	10	200	104	104

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50190	建湖	新阜南站3#	10	200	102	102
50191	建湖	谷荡南站2#(增资15)	10	200	101	101
50192	建湖	刘庄东站	10	200	100	100
50193	建湖	庆丰东王八组配变更换	10	200	100	100
50194	建湖	南港北站	10	200	99	99
50195	建湖	双河四组变	10	200	99	99
50196	建湖	庆丰红日南站2#（增资）	10	200	99	99
50197	建湖	永安村部	10	200	99	99
50198	建湖	庆丰西陈东站2#	10	200	99	99
50199	建湖	东方六组	10	200	98	98
50200	建湖	上冈同心五组配变	10	400	97	97
50201	建湖	胡桥十一队配变	10	400	96	96
50202	建湖	东洪西南站2#（增资15）	10	200	96	96
50203	建湖	逍遥东站	10	200	95	95
50204	建湖	董徐北站2#	10	200	95	95
50205	建湖	高丰近楼	10	200	94	94
50206	建湖	廖港南站2#（增资15）	10	200	94	94
50207	建湖	坚石东站	10	200	94	94
50208	建湖	董徐王舍变	10	200	94	94

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50209	建湖	东洪北站	10	200	93	93
50210	建湖	红星东站（新）	10	200	93	93
50211	建湖	上冈同心西站配变	10	200	93	93
50212	建湖	红日村部	10	200	92	92
50213	建湖	南港村部3#变	10	200	91	91
50214	建湖	东刘北站	10	200	91	91
50215	建湖	上冈益民一二组配变	10	200	91	91
50216	建湖	上冈同心七组西配变	10	200	88	88
50217	建湖	建东中站	10	200	86	86
50218	建湖	上冈益民九组配变	10	200	86	86
50219	建湖	建阳商家村站配变	10	200	85	85
50220	建湖	庆丰双河六组	10	200	85	85
50221	建湖	古荡四组	10	200	83	83
50222	建湖	庆丰逍遥村部2#(增资)	10	200	83	83
50223	建湖	永安南站	10	200	79	79
50224	建湖	钟庄南郑六队台片	10	160	78	78
50225	建湖	南徐村部2#（增资15）	10	200	77	77
50226	建湖	近湖信访综合变	10	200	76	76
50227	建湖	瓦荡卫星	10	200	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50228	建湖	永安界牌2#	10	200	74	74
50229	建湖	西陈东站	10	200	74	74
50230	建湖	上冈益民四组配变	10	200	72	72
50231	建湖	PMS_庆丰庆东严庄2#	10	200	70	70
50232	建湖	南港村部2#（增资15）	10	200	69	69
50233	建湖	上冈南庄十一组配变	10	200	67	67
50234	建湖	上冈南庄东山西配变	10	200	65	65
50235	建湖	廖港南站	10	100	65	65
50236	建湖	朱港凌墩2#(增资15)	10	200	65	65
50237	建湖	庆丰双河二组2#	10	200	63	63
50238	建湖	永安东站	10	100	59	59
50239	建湖	新阜南站(单)	10	100	58	58
50240	建湖	谷荡南站	10	200	58	58
50241	建湖	近湖裕丰王墩变	10	200	58	58
50242	建湖	芦沟镇裴刘陆湾配变	10	200	56	56
50243	建湖	上冈益民八组南配变	10	200	56	56
50244	建湖	上冈南庄东配变	10	200	53	53
50245	建湖	张庄吴墩	10	100	53	53
50246	建湖	冯晏仓库箱变	10	500	49	49

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50247	建湖	张庄张墩	10	100	48	48
50248	建湖	庆丰红日中站2#（增资）	10	200	46	46
50249	建湖	庆丰北站	10	100	46	46
50250	建湖	建阳建南一组配变	10	100	46	46
50251	建湖	谷荡村部	10	200	45	45
50252	建湖	红日北站	10	200	43	43
50253	建湖	上冈南庄四组配变	10	200	39	39
50254	建湖	胡桥七组	10	100	38	38
50255	建湖	上冈南庄七组配变	10	200	36	36
50256	建湖	上冈同心四组配变	10	200	32	32
50257	建湖	胡桥东站	10	400	31	31
50258	建湖	路墩小学	10	200	31	31
50259	建湖	谷庄新桥	10	100	27	27
50260	建湖	庆丰北秦八组2#（增资）	10	200	24	24
50261	建湖	红星中站2#	10	200	22	22
50262	建湖	PMS_庆丰庆东丁舍2#	10	200	14	14
50263	建湖	红日南站	10	200	13	13
50264	建湖	上冈南庄二组配变	10	200	12	12
50265	建湖	雅苑东区14#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50266	建湖	雅苑东区16#变压器	10	800	640	640
50267	建湖	雅苑东区4#变压器	10	800	640	640
50268	建湖	雅苑东区8#变压器	10	800	640	640
50269	建湖	雅苑东区2#变压器	10	800	640	640
50270	建湖	雅苑西区5#变压器	10	800	640	640
50271	建湖	雅苑东区12#变压器	10	800	640	640
50272	建湖	雅苑东区6#变压器	10	800	640	640
50273	建湖	雅苑东区10#变压器	10	800	640	640
50274	建湖	雅苑西区1#变压器	10	800	640	640
50275	建湖	雅苑西区7#变压器	10	800	640	640
50276	建湖	雅苑西区3#变压器	10	800	640	640
50277	建湖	新阳一组	10	200	160	0
50278	建湖	东尤四组西	10	400	320	0
50279	建湖	建阳建设一组配变	10	400	320	0
50280	建湖	渔业大队	10	200	160	0
50281	建湖	顾东七组北	10	400	320	0
50282	建湖	养殖中站配变	10	400	320	0
50283	建湖	新阳一组东配变	10	400	320	0
50284	建湖	东尤南垦西南	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50285	建湖	养殖东南配变	10	400	320	0
50286	建湖	东尤村部东	10	400	320	0
50287	建湖	顾东八组西配变	10	400	320	0
50288	建湖	东尤四组配变	10	400	320	0
50289	建湖	东尤北垦西配变	10	400	320	0
50290	建湖	新阳南垦	10	400	320	0
50291	建湖	新阳十五组	10	200	160	0
50292	建湖	新阳北垦	10	200	160	0
50293	建湖	东尤南垦	10	400	320	0
50294	建湖	东尤南垦南配变	10	400	320	0
50295	建湖	建设河北站	10	400	320	0
50296	建湖	养殖东配变	10	400	320	0
50297	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	320	0
50298	建湖	东尤北垦配变	10	400	320	0
50299	建湖	养殖场南站	10	400	320	0
50300	建湖	顾东八组	10	400	226	0
50301	建湖	新阳西站	10	315	230	0
50302	建湖	东尤西站	10	400	260	0
50303	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	269	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50304	建湖	顾东七组南	10	400	284	0
50305	建湖	顾东西站	10	400	293	0
50306	建湖	东尤村部配变	10	400	294	0
50307	建湖	顾东四组	10	400	301	0
50308	建湖	顾东七队	10	400	303	0
50309	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	160	0
50310	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	504	0
50311	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	640	0
50312	建湖	标杆小区3号变	10	630	504	0
50313	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	160	0
50314	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	160	0
50315	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	79	0
50316	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	504	0
50317	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	800	0
50318	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	504	0
50319	建湖	标杆小区4号变	10	630	504	0
50320	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	504	0
50321	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	504	0
50322	建湖	标杆小区5号变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50323	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	504	0
50324	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	400	0
50325	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	128	0
50326	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	504	0
50327	建湖	标杆小区1号变	10	630	504	0
50328	建湖	标杆小区2号变	10	630	504	0
50329	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	640	0
50330	建湖	上冈光华六组配变	10	200	160	160
50331	建湖	上冈明照六组配变	10	200	160	160
50332	建湖	上冈明照西站配变	10	200	160	160
50333	建湖	上冈明照东站配变	10	200	160	160
50334	建湖	上冈明照东北配变	10	400	320	320
50335	建湖	上冈明照中站配变	10	200	160	160
50336	建湖	上冈光华西站配变	10	200	160	160
50337	建湖	上冈明照西南配变	10	200	59	59
50338	建湖	上冈大志十二组配变	10	200	88	88
50339	建湖	上冈大志一组配变	10	200	90	90
50340	建湖	上冈大志四组配变	10	200	129	129
50341	建湖	上冈明照三组配变	10	400	132	132

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50342	建湖	上冈明照八组配变	10	400	302	302
50343	建湖	义兴四组配变	10	400	320	0
50344	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	400	0
50345	建湖	乔庄村站配变	10	400	320	0
50346	建湖	公兴二组2#配变	10	400	320	0
50347	建湖	义兴五组配变	10	400	320	0
50348	建湖	公兴六组配变	10	400	320	0
50349	建湖	公兴小学配变	10	200	160	0
50350	建湖	金徐七组配变	10	200	160	0
50351	建湖	公兴二组配变	10	400	320	0
50352	建湖	乔庄村配变	10	400	311	0
50353	建湖	义兴东站配变	10	400	320	0
50354	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	160	0
50355	建湖	金徐五组配变	10	200	160	0
50356	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	320	0
50357	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	400	0
50358	建湖	乔庄北站配变	10	200	160	0
50359	建湖	梅苏车站配变	10	200	160	0
50360	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50361	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	400	0
50362	建湖	义兴北站配变	10	200	160	0
50363	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	504	0
50364	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	320	0
50365	建湖	义兴南站配变	10	400	320	0
50366	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	400	0
50367	建湖	公兴七组配变	10	200	160	0
50368	建湖	公兴一组配变	10	400	320	0
50369	建湖	乔庄一组配变	10	200	160	0
50370	建湖	义兴三组配变	10	200	160	0
50371	建湖	义兴一组配变	10	400	320	0
50372	建湖	乔庄六组配变	10	400	320	0
50373	建湖	乔庄新北站配变	10	200	160	0
50374	建湖	公兴九组配变	10	400	320	0
50375	建湖	公兴六组2#配变	10	400	320	0
50376	建湖	公兴村站配变	10	400	320	0
50377	建湖	金徐四组配变	10	200	137	0
50378	建湖	梅苏新村配变	10	400	304	0
50379	建湖	公兴七组2#配变	10	400	309	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50380	建湖	陈圩西站西	10	400	320	0
50381	建湖	陈圩西站	10	100	80	0
50382	建湖	陈圩九队配变	10	400	320	0
50383	建湖	陈圩七组	10	400	250	0
50384	建湖	高作丁庄六组	10	200	160	160
50385	建湖	高作丁庄二组	10	400	320	320
50386	建湖	高作东北二组	10	200	160	160
50387	建湖	高作马楼东站	10	400	320	320
50388	建湖	高作马楼南站	10	400	320	320
50389	建湖	高作马楼七组	10	400	320	320
50390	建湖	高作东北东站	10	200	158	158
50391	建湖	高作唐界西站	10	200	160	160
50392	建湖	高作丁庄九组	10	200	160	160
50393	建湖	高作荣群三队	10	400	320	320
50394	建湖	高作丁庄四组	10	200	160	160
50395	建湖	高作东北七组	10	200	160	160
50396	建湖	高作高东六组	10	400	320	320
50397	建湖	高作唐界三组	10	200	160	160
50398	建湖	高作马楼十组	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50399	建湖	高作丁庄十组	10	200	160	160
50400	建湖	高作丁庄三组	10	200	160	160
50401	建湖	高作东北四组	10	200	160	160
50402	建湖	高作唐界村部	10	200	160	160
50403	建湖	高作唐界南站	10	200	160	160
50404	建湖	高作马楼西站	10	400	320	320
50405	建湖	高作唐界西北站	10	400	320	320
50406	建湖	高作丁庄七组	10	400	320	320
50407	建湖	高作荣群四组	10	400	320	320
50408	建湖	高作东北三组	10	200	160	160
50409	建湖	高作丁庄生态园	10	200	160	160
50410	建湖	高作丁庄十一组	10	400	320	320
50411	建湖	高作丁庄八组	10	200	160	160
50412	建湖	高作马楼五组	10	200	98	98
50413	建湖	高作马楼四组	10	400	310	310
50414	建湖	高作东北十组	10	400	315	315
50415	建湖	金徐村站配变	10	400	320	0
50416	建湖	金徐原二组配变	10	200	160	0
50417	建湖	金徐村站2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50418	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	400	0
50419	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	400	0
50420	建湖	收成南站配变	10	400	320	0
50421	建湖	收成南站2#配变	10	400	320	0
50422	建湖	谈赵三组配变	10	400	320	0
50423	建湖	收成西荡2#配变	10	200	160	0
50424	建湖	收成十组配变	10	200	160	0
50425	建湖	收成北站2#配变	10	400	317	0
50426	建湖	收成一组配变	10	400	311	0
50427	建湖	新丰南站配变	10	400	320	0
50428	建湖	收成西荡配变	10	400	320	0
50429	建湖	收成南站4#配变	10	400	320	0
50430	建湖	城南北站2#配变	10	200	160	0
50431	建湖	收成北站配变	10	400	264	0
50432	建湖	城南南站3#配变	10	400	320	0
50433	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	160	0
50434	建湖	收成八组配变	10	400	320	0
50435	建湖	收成南站3#配变	10	400	320	0
50436	建湖	黄李中站配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50437	建湖	城南北站3#配变	10	400	320	0
50438	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	320	0
50439	建湖	城南南站4#配变	10	400	314	0
50440	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	400	0
50441	建湖	城南南站配变	10	200	160	0
50442	建湖	黄李北站配变	10	400	320	0
50443	建湖	金徐一组配变	10	200	160	0
50444	建湖	谈赵村站配变	10	200	160	0
50445	建湖	收成九组配变	10	400	320	0
50446	建湖	城南南站2#配变	10	400	320	0
50447	建湖	黄李南站2#配变	10	200	88	0
50448	建湖	黄李南站3#配变	10	400	276	0
50449	建湖	黄李南站配变	10	400	310	0
50450	建湖	谈赵一组配变	10	400	310	0
50451	建湖	颜单李夏二队	10	200	160	0
50452	建湖	颜单李夏西站	10	200	160	0
50453	建湖	颜单李夏四队	10	400	320	0
50454	建湖	颜单虹丰南站	10	200	160	0
50455	建湖	颜单乔舍5队	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50456	建湖	颜单李夏一队	10	200	160	0
50457	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	317	0
50458	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	149	0
50459	建湖	颜单乔舍村站	10	400	278	0
50460	建湖	高作陆沟一组	10	400	320	320
50461	建湖	高作马楼一组	10	400	320	320
50462	建湖	高作双界八组	10	400	320	320
50463	建湖	高作植西北站	10	200	160	160
50464	建湖	高作荣群八组	10	200	160	160
50465	建湖	高作高东四组	10	200	160	160
50466	建湖	高作荣群二组	10	400	320	320
50467	建湖	高作陆沟二组	10	200	160	160
50468	建湖	高作双界二组	10	200	160	160
50469	建湖	高作利民七组	10	400	320	320
50470	建湖	高作利民前新	10	400	320	320
50471	建湖	高作双界四组	10	400	320	320
50472	建湖	高作大尖八组	10	200	160	160
50473	建湖	高作植西中站	10	400	320	320
50474	建湖	高作陆沟五组	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50475	建湖	高作大尖三组	10	200	160	160
50476	建湖	高作植西学校	10	200	160	160
50477	建湖	高作大尖六组	10	200	159	159
50478	建湖	高作高东五组	10	400	320	320
50479	建湖	高作双界一组	10	200	160	160
50480	建湖	高作大尖二组	10	400	320	320
50481	建湖	高作荣群七队	10	200	160	160
50482	建湖	高作双界六组	10	400	320	320
50483	建湖	高作大尖四组	10	400	320	320
50484	建湖	高作大尖车站	10	400	320	320
50485	建湖	高作大尖南站	10	400	320	320
50486	建湖	高作陆沟六组	10	400	320	320
50487	建湖	高作大尖七组	10	400	320	320
50488	建湖	高作马楼二组	10	200	160	160
50489	建湖	高作植西东站	10	200	160	160
50490	建湖	高作大尖十一组	10	400	320	320
50491	建湖	高作大尖五组	10	200	160	160
50492	建湖	高作大尖村部	10	200	37	37
50493	建湖	高作陆沟四组	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50494	建湖	高作大尖九组	10	400	265	265
50495	建湖	高作陆沟七组	10	400	310	310
50496	建湖	冈西旗帜村北站	10	200	160	160
50497	建湖	冈西旗帜村彭圩	10	200	160	160
50498	建湖	冈西东吉村幸福桥	10	400	320	320
50499	建湖	冈西镇旗帜村中站	10	315	252	252
50500	建湖	冈西镇旗帜村南站1#	10	200	160	160
50501	建湖	冈西东吉村宋墩1#变（增资用）	10	200	160	160
50502	建湖	冈西旗帜村合心变	10	200	160	160
50503	建湖	冈西东吉村宋墩	10	200	160	160
50504	建湖	冈西旗帜村西站	10	200	112	112
50505	建湖	冈西东吉村许庄	10	200	114	114
50506	建湖	冈西旗帜村旗帜	10	200	116	116
50507	建湖	冈西旗帜村南站	10	200	135	135
50508	建湖	冈西东吉村东吉台片	10	200	140	140
50509	建湖	冈西旗帜村杨墩变	10	200	149	149
50510	建湖	冈西东吉村后庄	10	400	237	237
50511	建湖	旗帜村陈墩台片	10	400	270	270
50512	建湖	冈西东吉高峰	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50513	建湖	冈西东吉村红旗	10	400	309	309
50514	建湖	新阳七组	10	400	320	0
50515	建湖	交木南站	10	400	320	0
50516	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	504	0
50517	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	504	0
50518	建湖	交东十组配变	10	200	160	0
50519	建湖	顾东一组	10	400	320	0
50520	建湖	交东二组	10	200	160	0
50521	建湖	交木安置房1#变	10	400	320	0
50522	建湖	杨桥北站	10	400	297	0
50523	建湖	交木二组	10	200	160	0
50524	建湖	交东五组	10	400	294	0
50525	建湖	新阳五组配变	10	400	320	0
50526	建湖	新阳东站	10	200	160	0
50527	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	320	0
50528	建湖	新阳北站	10	400	320	0
50529	建湖	交木北站	10	200	160	0
50530	建湖	交东三组	10	200	160	0
50531	建湖	杨桥七队	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50532	建湖	交木南站南配变	10	400	320	0
50533	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	504	0
50534	建湖	交东四组	10	100	67	0
50535	建湖	交木中站北配变	10	200	99	0
50536	建湖	交木三队	10	200	105	0
50537	建湖	新阳小街配变	10	200	133	0
50538	建湖	交木中站	10	200	145	0
50539	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	209	0
50540	建湖	顾东南站	10	400	260	0
50541	建湖	顾东中站	10	400	268	0
50542	建湖	新阳南站	10	400	283	0
50543	建湖	杨桥南站	10	400	291	0
50544	建湖	交木中站西配变	10	400	302	0
50545	建湖	新阳十组配变	10	400	303	0
50546	建湖	杨桥东站	10	400	305	0
50547	建湖	陈圩村站	10	200	139	0
50548	建湖	沿河凡阳王圩西站	10	400	320	320
50549	建湖	沿河长胜苏东	10	400	318	318
50550	建湖	沿河凡阳中站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50551	建湖	沿河匡苏王舍变	10	400	320	320
50552	建湖	沿河匡苏西站	10	400	320	320
50553	建湖	沿河凡阳方南	10	400	320	320
50554	建湖	沿河凡阳凡华	10	400	320	320
50555	建湖	沿河匡苏北站	10	200	64	64
50556	建湖	沿河长胜东站	10	200	146	146
50557	建湖	沿河长胜南站	10	400	179	179
50558	建湖	沿河匡苏中站	10	400	235	235
50559	建湖	沿河凡阳王圩	10	400	242	242
50560	建湖	沿河长胜中站	10	400	261	261
50561	建湖	沿河凡阳方向	10	400	289	289
50562	建湖	沿河匡苏南周	10	400	297	297
50563	建湖	沿河长胜西站	10	400	303	303
50564	建湖	沿河凡阳凡华2号变	10	400	305	305
50565	建湖	沿河匡苏匡庄	10	400	312	312
50566	建湖	坚持西站西	10	400	320	0
50567	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	504	0
50568	建湖	西南七组	10	400	302	0
50569	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50570	建湖	西南村站	10	400	320	0
50571	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	320	0
50572	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	504	0
50573	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	504	0
50574	建湖	西南东站	10	400	320	0
50575	建湖	西南八队配变	10	400	320	0
50576	建湖	坚持西站	10	400	320	0
50577	建湖	西南三队	10	400	305	0
50578	建湖	雅苑西区8#变压器	10	800	640	640
50579	建湖	雅苑东区11#变压器	10	800	640	640
50580	建湖	雅苑东区15#变压器	10	800	640	640
50581	建湖	雅苑东区5#变压器	10	800	640	640
50582	建湖	雅苑西区2#变压器	10	800	640	640
50583	建湖	雅苑东区7#变压器	10	800	640	640
50584	建湖	雅苑东区1#变压器	10	800	640	640
50585	建湖	雅苑东区3#变压器	10	800	640	640
50586	建湖	雅苑西区4#变压器	10	800	640	640
50587	建湖	雅苑东区9#变压器	10	800	640	640
50588	建湖	雅苑东区13#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50589	建湖	雅苑西区6#变压器	10	800	640	640
50590	建湖	滨河东路2#箱变主变	10	400	316	316
50591	建湖	新桥安置房3#变	10	400	320	0
50592	建湖	建设三组	10	100	80	0
50593	建湖	建设南站	10	200	160	0
50594	建湖	建阳建设五组配变	10	100	80	0
50595	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	320	0
50596	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	320	0
50597	建湖	新桥安置房4#变	10	400	320	0
50598	建湖	二桥四组配变	10	200	160	0
50599	建湖	古荡五组配变	10	200	160	0
50600	建湖	建设北站	10	400	320	0
50601	建湖	交东七组	10	200	160	0
50602	建湖	西南五队	10	400	320	0
50603	建湖	交东电站单	10	400	320	0
50604	建湖	交东九组	10	400	320	0
50605	建湖	古荡村站	10	400	318	0
50606	建湖	建设葡萄园	10	400	320	0
50607	建湖	二桥一组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50608	建湖	二桥南站	10	400	320	0
50609	建湖	建设东站	10	200	160	0
50610	建湖	西南六队配变	10	400	320	0
50611	建湖	二桥三组	10	400	320	0
50612	建湖	职工八组	10	200	160	0
50613	建湖	交东南站	10	400	320	0
50614	建湖	西南五组东配变	10	400	320	0
50615	建湖	古荡九队	10	200	83	0
50616	建湖	二桥北站	10	200	140	0
50617	建湖	古荡南站	10	200	141	0
50618	建湖	交东北站	10	200	144	0
50619	建湖	古荡六组	10	200	145	0
50620	建湖	古荡一队	10	400	179	0
50621	建湖	古荡二组配变	10	400	190	0
50622	建湖	胡桥六组	10	400	246	0
50623	建湖	古荡中站	10	400	256	0
50624	建湖	古荡西站	10	400	270	0
50625	建湖	建设中站	10	400	294	0
50626	建湖	胡桥六组南配变	10	400	297	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50627	建湖	二桥中站	10	400	303	0
50628	建湖	古荡六组东配变	10	400	303	0
50629	建湖	建设八组南配变	10	400	305	0
50630	建湖	高作咸庄加工厂	10	400	320	320
50631	建湖	高作医院	10	400	320	320
50632	建湖	高作物资站	10	400	320	320
50633	建湖	高作咸庄二组	10	400	320	320
50634	建湖	高作镇南路	10	400	320	320
50635	建湖	高作咸庄南站	10	400	320	320
50636	建湖	高作居委会	10	400	320	320
50637	建湖	高作医院开发房	10	400	320	320
50638	建湖	高作咸庄三组	10	400	320	320
50639	建湖	高作农具社	10	400	284	284
50640	建湖	高作高东一组	10	400	290	290
50641	建湖	高作食品站	10	400	290	290
50642	建湖	高作咸庄祥生	10	400	291	291
50643	建湖	高作高东二组	10	400	293	293
50644	建湖	滨河路东4#箱变主变	10	200	160	160
50645	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	312	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50646	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	320	0
50647	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	252	0
50648	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	320	0
50649	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	80	0
50650	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	160	0
50651	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	320	0
50652	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	320	0
50653	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	320	0
50654	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	320	0
50655	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	320	0
50656	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	160	0
50657	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	320	0
50658	建湖	沿河东路箱变主变	10	630	504	504
50659	建湖	繁荣公用变	10	400	320	320
50660	建湖	繁荣北箱变配电变压器	10	400	320	320
50661	建湖	财政巷北公用变	10	315	252	252
50662	建湖	明星小区1号箱变	10	630	504	504
50663	建湖	反修队公用变	10	500	400	400
50664	建湖	明星城东公用变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50665	建湖	二环路回迁房1号箱变	10	500	400	400
50666	建湖	大泵箱变主变	10	630	504	504
50667	建湖	财政巷东公用变	10	400	320	320
50668	建湖	桥东农贸市场配变	10	630	504	504
50669	建湖	财政巷公用变	10	630	504	504
50670	建湖	明星小区2号箱变	10	630	504	504
50671	建湖	河东农行公用变	10	400	320	320
50672	建湖	别墅区西箱变1#配电变压器	10	1000	800	800
50673	建湖	二环路回迁房2号箱变	10	500	400	400
50674	建湖	明星城箱变	10	630	504	504
50675	建湖	别墅区南公用变	10	315	252	252
50676	建湖	近湖开发区箱变配电变压器	10	315	235	235
50677	建湖	三院公用变	10	400	289	289
50678	建湖	近湖别墅区东公用变	10	400	307	307
50679	建湖	兽医站北公用变	10	400	320	320
50680	建湖	近湖四村公用变	10	400	312	312
50681	建湖	水利局公用变	10	400	316	316
50682	建湖	兽医站公用变	10	630	488	488
50683	建湖	沿河特高压临时变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50684	建湖	沿河蒿茏养殖北站	10	400	320	320
50685	建湖	沿河森达农庄2#	10	400	320	320
50686	建湖	沿河蒿仑养殖北站2号变	10	400	320	320
50687	建湖	沿河于新南站	10	400	320	320
50688	建湖	沿河种子场西站	10	400	320	320
50689	建湖	沿河马沿养殖东	10	400	320	320
50690	建湖	沿河丰河腾沟	10	400	320	320
50691	建湖	沿河新桥东站2号变	10	400	320	320
50692	建湖	沿河蒿仑养殖一场	10	400	318	318
50693	建湖	沿河森达农庄	10	400	320	320
50694	建湖	沿河丰河南站	10	400	320	320
50695	建湖	沿河蒿仑南站	10	400	320	320
50696	建湖	沿河蒿仑村部2号变	10	400	320	320
50697	建湖	沿河蒿仑东站	10	400	320	320
50698	建湖	沿河种子场东站	10	400	320	320
50699	建湖	沿河丰河中站	10	200	96	96
50700	建湖	沿河于新西站	10	200	145	145
50701	建湖	沿河于新村站	10	400	254	254
50702	建湖	沿河丰河东站	10	400	256	256

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50703	建湖	沿河新桥村站1号变	10	400	283	283
50704	建湖	沿河丰河北站	10	400	283	283
50705	建湖	沿河丰河八湾	10	400	296	296
50706	建湖	沿河于新南站2号变	10	400	304	304
50707	建湖	沿河蒿仑北站	10	400	304	304
50708	建湖	沿河蒿仑西站	10	400	310	310
50709	建湖	沿河蒿仑村站	10	400	311	311
50710	建湖	沿河蒿仑中心村变	10	400	311	311
50711	建湖	沿河新桥东站1号变	10	400	312	312
50712	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	0	0
50713	建湖	上冈榆西七组配变	10	200	160	160
50714	建湖	上冈榆西村站配变	10	200	160	160
50715	建湖	上冈大团北站2#配变	10	400	320	320
50716	建湖	大团回迁房3#箱变	10	630	504	504
50717	建湖	上冈利华村部北配变	10	400	320	320
50718	建湖	上冈新团南站北配变	10	200	160	160
50719	建湖	大团回迁房1#箱变	10	200	160	160
50720	建湖	新苑小区3#变压器	10	800	640	640
50721	建湖	上冈大团五组配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50722	建湖	上冈榆西三组北配变	10	200	160	160
50723	建湖	上冈大团一组配变	10	200	160	160
50724	建湖	上冈榆西四组北配变	10	400	320	320
50725	建湖	上冈利群四组东配变	10	200	160	160
50726	建湖	上冈利华小区二期配电室2#变	10	630	504	504
50727	建湖	上冈大团渔塘配变	10	400	320	320
50728	建湖	上冈大团二组配变	10	400	320	320
50729	建湖	大团回迁房2#箱变	10	400	320	320
50730	建湖	上冈榆西三组北2#配变	10	400	320	320
50731	建湖	新苑小区8#变压器	10	630	504	504
50732	建湖	上冈利华小区二期配电室4#变	10	630	504	504
50733	建湖	上冈新团一组配变	10	200	157	157
50734	建湖	新苑小区1#变压器	10	800	640	640
50735	建湖	新苑小区6#变压器	10	630	504	504
50736	建湖	上冈大团南站配变	10	200	35	35
50737	建湖	上冈大团八组配变	10	100	56	56
50738	建湖	上冈利华三组配变	10	200	64	64
50739	建湖	上冈大团北站配变	10	200	95	95
50740	建湖	上冈新团七组配变	10	200	97	97

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50741	建湖	上冈榆西五组配变	10	200	100	100
50742	建湖	上冈利华四组配变	10	200	121	121
50743	建湖	上冈榆西六组配变	10	200	134	134
50744	建湖	上冈榆西四组配变	10	200	135	135
50745	建湖	上冈大团村站配变	10	400	141	141
50746	建湖	上冈榆东北站配变	10	400	142	142
50747	建湖	上冈利华村部配变	10	315	195	195
50748	建湖	上冈新团七组2#配变	10	400	249	249
50749	建湖	上冈利群五组配变	10	400	256	256
50750	建湖	上冈榆东南站配变	10	400	277	277
50751	建湖	上冈大团村部北2#配变	10	400	307	307
50752	建湖	上冈新团南站配变	10	400	313	313
50753	建湖	上冈利华新村1#配变	10	800	640	640
50754	建湖	上冈利华新村7#配变	10	800	640	640
50755	建湖	上冈冈中路小区8#箱变	10	800	640	640
50756	建湖	新苑小区4#变压器	10	800	640	640
50757	建湖	上冈利华新村8#配变	10	800	640	640
50758	建湖	上冈富民新区7#箱变	10	800	640	640
50759	建湖	上冈富民新区5#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50760	建湖	银海棉业回迁房2#箱变	10	400	320	320
50761	建湖	上冈利群村部南配变	10	200	160	160
50762	建湖	上冈榆西西北站配变	10	200	160	160
50763	建湖	利华新村6#配变	10	800	640	640
50764	建湖	利华新村1#箱变	10	400	320	320
50765	建湖	上冈中学回迁房2#箱变	10	400	320	320
50766	建湖	上冈榆西二组配变	10	200	160	160
50767	建湖	新苑小区5#变压器	10	630	504	504
50768	建湖	利华新村3#配变	10	800	640	640
50769	建湖	利华新村5#配变	10	800	640	640
50770	建湖	上冈中学回迁房1#箱变24001	10	400	320	320
50771	建湖	银海绵业回迁房1#箱变	10	400	320	320
50772	建湖	利华新村4#配变	10	800	640	640
50773	建湖	上冈富民新区8#箱变	10	800	640	640
50774	建湖	新苑小区2#变压器	10	800	640	640
50775	建湖	新苑小区7#变压器	10	630	504	504
50776	建湖	上冈富民新区6#箱变	10	800	640	640
50777	建湖	宇晖集团东变	10	400	320	320
50778	建湖	近湖开发区南变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50779	建湖	东城逸品1号配电房2号变	10	800	640	640
50780	建湖	幸福家园2号主变	10	630	504	504
50781	建湖	玉莲小区2号欧变	10	630	504	504
50782	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站2#配电变压器	10	800	640	640
50783	建湖	棉织厂家属区变	10	315	252	252
50784	建湖	玉莲小区1号欧变	10	630	504	504
50785	建湖	幸福家园1号主变	10	630	504	504
50786	建湖	玉莲小区3#箱变配电变压器	10	630	504	504
50787	建湖	东城逸品1号开关站4号变	10	800	640	640
50788	建湖	玉莲小区4号欧变	10	630	504	504
50789	建湖	城区浦东花园小区欧变	10	630	504	504
50790	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室4#配电变压器	10	800	640	640
50791	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所1#主变	10	1000	800	800
50792	建湖	新世纪花园二期3#变电所1#主变	10	1000	789	789
50793	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室2#配电变压器	10	800	640	640
50794	建湖	东城逸品1号开关站2号变	10	800	640	640
50795	建湖	近湖开发区南箱变1#变压器	10	630	504	504
50796	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站4#配电变压器	10	800	640	640
50797	建湖	新世纪花园二期3#变电所4#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50798	建湖	东城逸品1号配电房4号变	10	800	640	640
50799	建湖	近湖开发区北公用变	10	400	320	320
50800	建湖	新世纪花园二期1#开关站2#主变	10	1000	800	800
50801	建湖	棉织厂公用变	10	400	290	290
50802	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	320	0
50803	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	640	0
50804	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	504	0
50805	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	504	0
50806	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	80	0
50807	建湖	近湖胜利村部变	10	200	160	0
50808	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	640	0
50809	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	504	0
50810	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	640	0
50811	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	504	0
50812	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	640	0
50813	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	504	0
50814	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	640	0
50815	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	640	0
50816	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50817	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	504	0
50818	建湖	易家乐二期(新)4#变压器	10	800	640	640
50819	建湖	易家乐二期（新）2#箱变	10	630	504	504
50820	建湖	易家乐二期(新)2#变压器	10	800	640	640
50821	建湖	上冈串场河足球场配变	10	400	320	320
50822	建湖	易家乐二期(新)1#变压器	10	800	640	640
50823	建湖	易家乐二期(新)3#变压器	10	800	640	640
50824	建湖	易家乐二期（新）1#箱变	10	630	504	504
50825	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	504	0
50826	建湖	颜单梅塘3队	10	400	320	0
50827	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	400	0
50828	建湖	颜单庙河一二队	10	400	320	0
50829	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	504	0
50830	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	320	0
50831	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	320	0
50832	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	504	0
50833	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	504	0
50834	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	320	0
50835	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50836	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	640	0
50837	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	504	0
50838	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	320	0
50839	建湖	颜单洪夏东站	10	200	121	0
50840	建湖	颜单沈韩南站	10	200	142	0
50841	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	144	0
50842	建湖	颜单沈韩北站	10	400	193	0
50843	建湖	颜单沈韩一队	10	400	250	0
50844	建湖	颜单大孙庄	10	400	300	0
50845	建湖	颜单梅塘南站	10	400	300	0
50846	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	304	0
50847	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	315	0
50848	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	342	0
50849	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	320	0
50850	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	318	0
50851	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	320	0
50852	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	320	0
50853	建湖	颜单沈韩中站	10	400	278	0
50854	建湖	高作乔加中站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50855	建湖	高作季墩八组	10	400	319	0
50856	建湖	高作吕墩三组	10	400	320	0
50857	建湖	高作斜港一组	10	200	160	0
50858	建湖	高作卞舍二组	10	200	160	0
50859	建湖	高作吕墩九组	10	400	320	0
50860	建湖	高作卞舍九组	10	200	160	0
50861	建湖	高作斜港北站	10	400	320	0
50862	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	320	0
50863	建湖	高作卞舍三组	10	400	320	0
50864	建湖	高作乔加二组	10	400	307	0
50865	建湖	高作吕墩五组	10	200	160	0
50866	建湖	高作卞舍六组	10	400	320	0
50867	建湖	高作王庄二组	10	400	320	0
50868	建湖	高作卞舍七组	10	400	320	0
50869	建湖	高作斜港老站	10	200	160	0
50870	建湖	高作卞舍南站	10	200	160	0
50871	建湖	高作季墩朱舍	10	200	160	0
50872	建湖	高作卞舍八组	10	200	160	0
50873	建湖	高作吕墩七组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50874	建湖	高作斜港西站	10	200	160	0
50875	建湖	高作吕墩六组	10	400	204	0
50876	建湖	近湖刘桥一队	10	400	315	0
50877	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	160	0
50878	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	504	0
50879	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	320	0
50880	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	274	0
50881	建湖	近湖季舍东站	10	400	320	0
50882	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	320	0
50883	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	640	0
50884	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	504	0
50885	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	295	0
50886	建湖	近湖季舍李庄号变	10	400	320	0
50887	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	136	0
50888	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	318	0
50889	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	160	0
50890	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	300	0
50891	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	263	0
50892	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50893	建湖	恒济苗庄南站	10	250	200	0
50894	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	320	0
50895	建湖	恒济苗庄九组	10	200	160	0
50896	建湖	恒济苗庄八组	10	200	160	0
50897	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	160	0
50898	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	160	0
50899	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	160	0
50900	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	320	0
50901	建湖	恒济文化路1#变	10	400	320	0
50902	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	320	0
50903	建湖	恒济苗庄二组	10	400	312	0
50904	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	320	0
50905	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	320	0
50906	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	320	0
50907	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	320	0
50908	建湖	恒济建设路变	10	315	252	0
50909	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	160	0
50910	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	320	0
50911	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50912	建湖	恒济苗庄一组	10	400	320	0
50913	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	127	0
50914	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	134	0
50915	建湖	恒济苗庄三组	10	200	148	0
50916	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	154	0
50917	建湖	恒济建筑变	10	315	236	0
50918	建湖	恒济供销变	10	400	274	0
50919	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	279	0
50920	建湖	恒济剧场变	10	400	295	0
50921	建湖	恒济集镇1#变	10	400	301	0
50922	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	307	0
50923	建湖	恒济居委会变	10	400	307	0
50924	建湖	恒济医院变	10	400	309	0
50925	建湖	恒济集镇2#变	10	400	314	0
50926	建湖	恒济苗庄北站	10	400	314	0
50927	建湖	恒济车站变	10	400	315	0
50928	建湖	上冈电力站中配变	10	400	320	320
50929	建湖	上冈康宁路配变	10	400	36	36
50930	建湖	上冈解放南路配变	10	400	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50931	建湖	上冈电力站中3#配变	10	200	152	152
50932	建湖	上冈人民南路1#配变	10	400	172	172
50933	建湖	上冈人民南路配变	10	400	176	176
50934	建湖	上冈智谋路西配变	10	400	302	302
50935	建湖	上冈康宁路南配变	10	400	213	213
50936	建湖	上冈解放北路配变	10	400	273	273
50937	建湖	上冈解放北路1#配变	10	400	280	280
50938	建湖	上冈电力站中2#配变	10	400	292	292
50939	建湖	上冈电力站西配变	10	400	306	306
50940	建湖	草堰口桃园二组北	10	200	160	160
50941	建湖	上冈龙汪十二组配变	10	400	320	320
50942	建湖	桃元西站	10	200	160	160
50943	建湖	上冈龙汪农业园配变	10	200	160	160
50944	建湖	草堰口祁堰四八组	10	200	160	160
50945	建湖	上冈仓冈西庄配变	10	400	320	320
50946	建湖	上冈龙汪十组配变	10	200	160	160
50947	建湖	上冈仓冈九组配变	10	200	160	160
50948	建湖	上冈龙汪东站2#配变	10	400	320	320
50949	建湖	上冈龙汪八组配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50950	建湖	上冈冈北一组1#配变	10	400	320	320
50951	建湖	祁堰村站	10	200	160	160
50952	建湖	上冈仓冈八组配变	10	400	320	320
50953	建湖	桃元三组	10	200	27	27
50954	建湖	草堰口祁堰南站	10	200	43	43
50955	建湖	上冈仓冈北站配变	10	400	101	101
50956	建湖	祁堰一组	10	200	105	105
50957	建湖	桃园一组	10	200	108	108
50958	建湖	草堰口桃元二组	10	200	110	110
50959	建湖	上冈龙汪三组配变	10	200	123	123
50960	建湖	上冈龙汪九组配变	10	200	131	131
50961	建湖	桃元中站南	10	200	133	133
50962	建湖	上冈龙汪一二组配变	10	200	141	141
50963	建湖	祁堰二组	10	200	142	142
50964	建湖	草堰口桃元村站	10	200	143	143
50965	建湖	草堰口祁堰北站	10	200	145	145
50966	建湖	草堰口祁堰东站	10	200	146	146
50967	建湖	桃元中站	10	200	148	148
50968	建湖	祁堰五组	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50969	建湖	上冈冈北八组配变	10	200	152	152
50970	建湖	上冈龙汪四组南配变	10	400	221	221
50971	建湖	上冈仓冈六组配变	10	400	225	225
50972	建湖	上冈冈西六组配变	10	400	229	229
50973	建湖	桃园五组	10	315	230	230
50974	建湖	上冈仓冈西站配变	10	315	234	234
50975	建湖	上冈龙汪八组北配变	10	315	236	236
50976	建湖	上冈仓冈东台配变	10	400	237	237
50977	建湖	上冈龙汪东台配变	10	400	270	270
50978	建湖	上冈冈北一组配变	10	400	279	279
50979	建湖	上冈仓冈一组配变	10	400	283	283
50980	建湖	上冈龙汪六组配变	10	400	287	287
50981	建湖	上冈龙汪四组村部配变	10	400	288	288
50982	建湖	上冈仓冈十组配变	10	400	306	306
50983	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	320	0
50984	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	320	0
50985	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	310	0
50986	建湖	颜单乔舍二队	10	400	320	0
50987	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
50988	建湖	颜单乔舍9队	10	400	320	0
50989	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	64	0
50990	建湖	颜单乔舍北站	10	200	160	0
50991	建湖	颜单古北桥变	10	400	320	0
50992	建湖	颜单乔舍西站	10	400	307	0
50993	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	320	0
50994	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	160	0
50995	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	160	0
50996	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	320	0
50997	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	137	0
50998	建湖	高作西站四组	10	200	160	0
50999	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	160	0
51000	建湖	高作东站四组	10	200	160	0
51001	建湖	高作西站新农村南	10	500	328	0
51002	建湖	高作西站教堂	10	200	160	0
51003	建湖	高作西站新农村北	10	500	328	0
51004	建湖	高作东站七组	10	200	125	0
51005	建湖	高作东站七组南	10	200	151	0
51006	建湖	高作西站三组	10	400	225	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51007	建湖	高作东站中站	10	400	262	0
51008	建湖	高作东站八组	10	400	280	0
51009	建湖	高作东站六组	10	400	296	0
51010	建湖	高作西站六组	10	400	306	0
51011	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	312	0
51012	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	504	0
51013	建湖	高作车站	10	630	504	0
51014	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	504	0
51015	建湖	高作农经站	10	400	320	0
51016	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	504	0
51017	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	320	0
51018	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	400	0
51019	建湖	高作小学回迁房	10	400	320	0
51020	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	504	0
51021	建湖	高作府前小区	10	1000	800	0
51022	建湖	高作大墩五组	10	400	320	0
51023	建湖	高作大墩七组	10	200	160	0
51024	建湖	高作大墩开发区南	10	400	320	0
51025	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	77	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51026	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	241	0
51027	建湖	高作高作二组	10	400	294	0
51028	建湖	高作长北三组	10	400	320	0
51029	建湖	高作季墩老站	10	200	160	0
51030	建湖	高作陆舍四组	10	400	320	0
51031	建湖	高作长北五组	10	400	320	0
51032	建湖	高作蒋王八组	10	200	160	0
51033	建湖	高作王庄东犁	10	200	160	0
51034	建湖	高作季墩一组	10	200	160	0
51035	建湖	高作季墩十二组	10	200	160	0
51036	建湖	高作季墩北站	10	400	320	0
51037	建湖	高作陆沟八组	10	400	317	0
51038	建湖	高作蒋王九组	10	200	160	0
51039	建湖	高作长北北站	10	400	320	0
51040	建湖	高作利民五组	10	400	320	0
51041	建湖	高作利民九组	10	400	320	0
51042	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	142	0
51043	建湖	高作陆舍六组	10	400	320	0
51044	建湖	高作陈吕五组	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51045	建湖	高作长北中站	10	400	320	0
51046	建湖	高作大墩四组	10	400	320	0
51047	建湖	高作陆舍三组	10	400	320	0
51048	建湖	高作利民北站	10	400	320	0
51049	建湖	高作大墩住宅区	10	400	320	0
51050	建湖	高作陆舍南站	10	200	160	0
51051	建湖	高作蒋王四组	10	400	320	0
51052	建湖	高作季墩大棚	10	200	160	0
51053	建湖	高作蒋王六组	10	200	160	0
51054	建湖	高作陈吕二组	10	200	160	0
51055	建湖	高作陆舍一组	10	200	160	0
51056	建湖	高作陆舍东站	10	200	160	0
51057	建湖	高作长北七组	10	400	317	0
51058	建湖	高作派出所	10	400	320	0
51059	建湖	高作蒋王三组	10	400	320	0
51060	建湖	高作利民四组	10	200	157	0
51061	建湖	高作陈吕北站	10	200	160	0
51062	建湖	高作大墩三组	10	200	147	0
51063	建湖	高作小学	10	400	207	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51064	建湖	高作陈吕西站	10	400	289	0
51065	建湖	高作蒋王中站	10	400	291	0
51066	建湖	高作陈吕三组	10	400	293	0
51067	建湖	高作蒋王沈王	10	400	305	0
51068	建湖	高作利民中站	10	400	307	0
51069	建湖	高作利民西南站	10	400	309	0
51070	建湖	高作长北二组	10	400	315	0
51071	建湖	高作植西五组	10	200	160	0
51072	建湖	高作甲东三组	10	400	320	0
51073	建湖	高作甲东一组	10	200	160	0
51074	建湖	高作王庄七组	10	400	320	0
51075	建湖	高作王庄一组	10	200	160	0
51076	建湖	高作乔加七组	10	200	160	0
51077	建湖	高作甲东北站	10	400	320	0
51078	建湖	高作植西南站	10	400	320	0
51079	建湖	高作植西三组	10	400	320	0
51080	建湖	高作甲东南站	10	400	320	0
51081	建湖	高作甲东中站	10	200	160	0
51082	建湖	高作甲东四组	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51083	建湖	高作乔加北站	10	200	52	0
51084	建湖	高作王庄老站	10	400	160	0
51085	建湖	高作黄沟六组	10	400	320	0
51086	建湖	高作西站二组	10	400	320	0
51087	建湖	高作黄沟北站	10	200	160	0
51088	建湖	高作黄沟三组	10	400	295	0
51089	建湖	高作黄沟五组	10	400	301	0
51090	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	320	0
51091	建湖	高作近高南站	10	400	320	0
51092	建湖	高作养老居住	10	400	320	0
51093	建湖	高作敬老院	10	400	320	0
51094	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	400	0
51095	建湖	高作文化	10	400	309	0
51096	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	504	0
51097	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	504	0
51098	建湖	高作大墩开发区	10	400	320	0
51099	建湖	高作近高四组	10	200	160	0
51100	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	320	0
51101	建湖	高作近高小区	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51102	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	320	0
51103	建湖	高作大会堂	10	400	320	0
51104	建湖	高作近高五组	10	400	320	0
51105	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	504	0
51106	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	320	0
51107	建湖	高作近高小区东	10	400	320	0
51108	建湖	高作电度厂	10	400	320	0
51109	建湖	高作近高开发区	10	400	320	0
51110	建湖	高作近高西站	10	400	320	0
51111	建湖	高作商品市场	10	100	80	0
51112	建湖	高作近高二组	10	400	320	0
51113	建湖	高作康吉家苑北	10	400	320	0
51114	建湖	高作近高九组	10	200	160	0
51115	建湖	高作大会堂东	10	400	320	0
51116	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	320	0
51117	建湖	高作高兴桥	10	400	320	0
51118	建湖	高作近高六组	10	200	160	0
51119	建湖	高作康吉家苑南	10	400	320	0
51120	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51121	建湖	高作近高七组	10	200	160	0
51122	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	320	0
51123	建湖	高作近高一组	10	200	160	0
51124	建湖	高作近高金志	10	400	320	0
51125	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	320	0
51126	建湖	高作咸庄十组	10	200	160	0
51127	建湖	高作政府	10	400	320	0
51128	建湖	高作尼龙厂	10	400	320	0
51129	建湖	高作近高中站	10	400	320	0
51130	建湖	高作近高北站	10	200	148	0
51131	建湖	高作供电所	10	400	263	0
51132	建湖	高作利民老站	10	400	296	0
51133	建湖	高作近高东站	10	400	303	0
51134	建湖	高作土管所	10	400	309	0
51135	建湖	高作商品市场北	10	400	311	0
51136	建湖	高作成人校	10	400	311	0
51137	建湖	高作菜场	10	400	316	0
51138	建湖	高作东站祥禾	10	400	320	0
51139	建湖	高作冷冻厂南	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51140	建湖	高作冷冻厂	10	400	308	0
51141	建湖	高作工业园区	10	400	292	0
51142	建湖	高作咸庄六组	10	400	310	0
51143	建湖	高作东灶二组	10	200	160	0
51144	建湖	高作东灶三组	10	200	113	0
51145	建湖	高作东灶一组	10	200	133	0
51146	建湖	高作咸庄九组	10	400	206	0
51147	建湖	高作咸庄八组	10	400	304	0
51148	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	0	0
51149	建湖	冈西徐王村徐墩1#变(增资用)	10	200	160	160
51150	建湖	双墩村博爱箱变主变	10	500	400	400
51151	建湖	冈西双墩村北站变	10	400	320	320
51152	建湖	双墩新村1#	10	400	320	320
51153	建湖	冈西镇沿河村支舍	10	400	320	320
51154	建湖	冈西沿河村南站台片	10	200	160	160
51155	建湖	冈西顾顶村卫东变	10	200	155	155
51156	建湖	双墩新村2#	10	400	320	320
51157	建湖	前陶村东灶	10	200	160	160
51158	建湖	冈西沿河村河口	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51159	建湖	前陶村刘墩东台片	10	200	160	160
51160	建湖	前陶中站	10	200	160	160
51161	建湖	冈西双墩村塘沟	10	400	320	320
51162	建湖	冈西顾顶西站	10	400	320	320
51163	建湖	冈西镇双墩村南站1#	10	400	320	320
51164	建湖	冈西蔡港创新	10	200	160	160
51165	建湖	两港李墩	10	400	320	320
51166	建湖	冈西蔡港村西站	10	200	160	160
51167	建湖	冈西两港村村部东	10	400	320	320
51168	建湖	前陶村刘墩变	10	200	160	160
51169	建湖	冈西顾顶村龙尾	10	200	160	160
51170	建湖	冈西顾顶村丰产	10	400	320	320
51171	建湖	冈西赵舍村韦墩	10	200	160	160
51172	建湖	冈西沿河村马沟	10	200	27	27
51173	建湖	冈西沿河村中站台片	10	200	46	46
51174	建湖	冈西蔡港村中站变	10	200	79	79
51175	建湖	冈西镇沿河村马沟1#	10	200	88	88
51176	建湖	冈西沿河村东风台片	10	200	95	95
51177	建湖	冈西金舍村章墩	10	200	106	106

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51178	建湖	冈西金舍村中站1#变(增资用)	10	200	107	107
51179	建湖	冈西金舍村利民台片	10	200	108	108
51180	建湖	冈西双墩村中站	10	200	109	109
51181	建湖	冈西两港村洪墩	10	200	109	109
51182	建湖	冈西两港村吴墩1#	10	200	110	110
51183	建湖	冈西沿河村西站	10	200	110	110
51184	建湖	冈西沿河村洪舍	10	200	115	115
51185	建湖	冈西蔡港村南站	10	200	119	119
51186	建湖	冈西双墩村曹坊变	10	200	127	127
51187	建湖	冈西蔡港村朱墩	10	200	134	134
51188	建湖	冈西蔡港村塘河台片	10	200	146	146
51189	建湖	冈西蔡港村金墩	10	200	150	150
51190	建湖	冈西双墩西站	10	200	151	151
51191	建湖	冈西金舍金墩	10	400	213	213
51192	建湖	冈西金舍村东站	10	400	217	217
51193	建湖	冈西蔡港村新村	10	400	239	239
51194	建湖	冈西金舍村中站台片	10	400	264	264
51195	建湖	冈西双墩村跃进变	10	400	265	265
51196	建湖	冈西沿河中站1#	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51197	建湖	冈西蔡港村电站变	10	400	271	271
51198	建湖	冈西两港村电站	10	400	271	271
51199	建湖	冈西沿河支舍1#	10	400	276	276
51200	建湖	冈西双墩村两港变	10	400	296	296
51201	建湖	顾顶新村2#配电房2#主变	10	630	435	435
51202	建湖	顾顶新村1#配电房1#主变	10	630	445	445
51203	建湖	上冈新风一二组配变	10	200	159	159
51204	建湖	上冈新洋二五组东配变	10	200	160	160
51205	建湖	上冈镇中一组南配变	10	400	320	320
51206	建湖	上冈冈东中学配变	10	200	160	160
51207	建湖	上冈怡民花园3#配变	10	630	504	504
51208	建湖	上冈新洋一六组配变	10	400	320	320
51209	建湖	上冈洋中二组南配变	10	400	320	320
51210	建湖	上冈洋中三组1#配变	10	200	160	160
51211	建湖	上冈新风一二组南配变	10	200	160	160
51212	建湖	上冈新风三组配变	10	200	160	160
51213	建湖	上冈洋中一组配变	10	200	160	160
51214	建湖	怡民小区老年公寓箱变	10	630	504	504
51215	建湖	上冈风华三四组配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51216	建湖	上冈新风三四组配变	10	200	160	160
51217	建湖	上冈新洋二五组西配变	10	200	160	160
51218	建湖	上冈风华三四组东配变	10	400	320	320
51219	建湖	上冈新洋三四组配变	10	200	160	160
51220	建湖	上冈怡民花园4#配变	10	630	504	504
51221	建湖	上冈怡民小区配变	10	630	504	504
51222	建湖	上冈怡民花园2#配变	10	800	640	640
51223	建湖	上冈凤心一八组南配变	10	200	92	92
51224	建湖	上冈风华二组南配变	10	200	122	122
51225	建湖	上冈凤心一八组配变	10	200	143	143
51226	建湖	上冈风华一组配变	10	200	128	128
51227	建湖	上冈新洋二五组配变	10	200	139	139
51228	建湖	上冈洋中三组配变	10	200	141	141
51229	建湖	上冈洋中一二组配变	10	200	145	145
51230	建湖	上冈凤心八组配变	10	200	147	147
51231	建湖	上冈冈东水利站配变	10	315	217	217
51232	建湖	上冈风华一组北配变	10	400	280	280
51233	建湖	上冈电力站北配变	10	400	285	285
51234	建湖	近湖翠谷玉苑14号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51235	建湖	近湖翠谷玉苑13号箱变	10	400	319	319
51236	建湖	近湖翠谷玉苑9号箱变	10	630	504	504
51237	建湖	近湖翠谷玉苑19号配变	10	630	504	504
51238	建湖	近湖翠谷玉苑4号配变	10	630	504	504
51239	建湖	近湖翠谷玉苑6号配变	10	800	640	640
51240	建湖	近湖翠谷玉苑12号箱变	10	400	320	320
51241	建湖	近湖翠谷玉苑21号箱变	10	630	504	504
51242	建湖	近湖翠谷玉苑11号箱变	10	400	320	320
51243	建湖	近湖翠谷玉苑17号配变	10	800	640	640
51244	建湖	近湖翠谷玉苑20号配变	10	630	504	504
51245	建湖	近湖翠谷玉苑8号配变	10	800	640	640
51246	建湖	近湖翠谷玉苑2号配变	10	800	640	640
51247	建湖	近湖翠谷玉苑10号箱变	10	630	504	504
51248	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	160	0
51249	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	160	0
51250	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	320	0
51251	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	320	0
51252	建湖	恒济建河东站	10	400	320	0
51253	建湖	恒济东袁东站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51254	建湖	建河村站箱变	10	630	504	0
51255	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	320	0
51256	建湖	建河西站箱变	10	630	504	0
51257	建湖	恒济建河三组	10	200	160	0
51258	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	160	0
51259	建湖	恒济东袁西站	10	400	320	0
51260	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	320	0
51261	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	504	0
51262	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	160	0
51263	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	320	0
51264	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	160	0
51265	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	320	0
51266	建湖	恒济渔业大队	10	200	160	0
51267	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	504	0
51268	建湖	恒济东袁新区	10	200	160	0
51269	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	160	0
51270	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	320	0
51271	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	320	0
51272	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51273	建湖	恒济东袁一组	10	400	320	0
51274	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	160	0
51275	建湖	吉兴南垦配变	10	400	314	0
51276	建湖	建河村站2#变	10	400	242	0
51277	建湖	恒济东袁南站	10	400	296	0
51278	建湖	恒济东袁村站	10	400	303	0
51279	建湖	恒济东袁九组	10	400	303	0
51280	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	306	0
51281	建湖	宝塔港口西站	10	200	160	160
51282	建湖	10kV长陈线港口二组配变	10	400	320	320
51283	建湖	宝塔镇港口一队	10	400	320	320
51284	建湖	港口北站	10	200	160	160
51285	建湖	港口中站	10	400	320	320
51286	建湖	官尖南站	10	200	160	160
51287	建湖	宝塔镇官尖东南站	10	400	320	320
51288	建湖	港口三队	10	400	320	320
51289	建湖	高港西站	10	200	160	160
51290	建湖	港口东南站配变	10	400	320	320
51291	建湖	前庄小区2#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51292	建湖	宝塔官尖东站	10	400	320	320
51293	建湖	宝塔港口西南站	10	400	313	313
51294	建湖	宝塔官尖西南站	10	200	134	134
51295	建湖	宝塔高港北站	10	200	150	150
51296	建湖	前庄中站(增资)	10	400	284	284
51297	建湖	宝塔镇前庄南站	10	400	291	291
51298	建湖	宝塔镇高港西南站	10	400	304	304
51299	建湖	前庄张庄	10	400	309	309
51300	建湖	前庄小区1#变	10	630	473	473
51301	建湖	城市嘉园4号配电房3号变	10	1000	800	800
51302	建湖	罗汉院东安置房1#箱变	10	630	504	504
51303	建湖	翰林华府3号变电所2号变	10	630	504	504
51304	建湖	城市嘉园8#配电房5#主变	10	1000	800	800
51305	建湖	城区翰林华府2号配电房2号变	10	630	504	504
51306	建湖	泽园理想城三期1号变电所1号变	10	800	640	640
51307	建湖	城市嘉园3号配电房3号变	10	1000	800	800
51308	建湖	翰林华府2号配电房1号变	10	630	504	504
51309	建湖	城市嘉园2号配电房1号变	10	800	627	627
51310	建湖	城市嘉园3号配电房1号变	10	1000	788	788

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51311	建湖	泽园理想城二期5号欧变	10	630	504	504
51312	建湖	罗汉院东变电站1#变	10	800	640	640
51313	建湖	泽园理想城三期2号变电所1号变	10	630	504	504
51314	建湖	罗汉院东变电站3#变	10	800	626	626
51315	建湖	双湖云璟2#主变	10	630	504	504
51316	建湖	泽园理想城三期3号变电所1号变	10	500	400	400
51317	建湖	双湖云璟4#主变	10	630	504	504
51318	建湖	城市嘉园2#开关站2#主变	10	1000	800	800
51319	建湖	城市嘉园7#配电房15#主变	10	1000	800	800
51320	建湖	城市嘉园8#配电房3#主变	10	1000	800	800
51321	建湖	城市嘉园4号配电房1号变	10	1000	791	791
51322	建湖	城市嘉园5#配电房9#主变	10	1000	800	800
51323	建湖	翰林华府1号箱变	10	400	320	320
51324	建湖	城市嘉园1号开关站1号变	10	800	640	640
51325	建湖	城市嘉园5#配电房7#主变	10	1000	800	800
51326	建湖	泽园理想城二期1号箱变	10	500	400	400
51327	建湖	城市嘉园2号配电房3号变	10	800	630	630
51328	建湖	城市嘉园7#配电房13#主变	10	1000	800	800
51329	建湖	城市嘉园6#配电房11#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51330	建湖	泽园理想城二期2号箱变	10	400	320	320
51331	建湖	泽园理想城二期3号欧变	10	630	504	504
51332	建湖	翰林华府1号变电所1号变	10	630	504	504
51333	建湖	滨河东路3#箱变主变	10	630	504	504
51334	建湖	上冈石桥沙坝配变	10	100	80	80
51335	建湖	上冈冈西七组配变	10	400	320	320
51336	建湖	上冈石桥一二组配变	10	400	320	320
51337	建湖	上冈冈西二组配变	10	400	320	320
51338	建湖	上冈石桥三组1#配变	10	400	320	320
51339	建湖	上冈冈西四组2#配变	10	400	320	320
51340	建湖	上冈冈北三组配变	10	200	160	160
51341	建湖	上冈冈北十组配变	10	315	252	252
51342	建湖	上冈冈西九组1#配变	10	400	320	320
51343	建湖	上冈石桥四组配变	10	400	320	320
51344	建湖	上冈冈西十二组配变	10	200	160	160
51345	建湖	上冈沙汪七组配变	10	400	320	320
51346	建湖	上冈冈西七组3#配变	10	400	320	320
51347	建湖	上冈石桥北站配变	10	200	160	160
51348	建湖	上冈仓冈南站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51349	建湖	上冈市一厂2#配变	10	200	160	160
51350	建湖	上冈冈西五组配变	10	200	160	160
51351	建湖	上冈沙汪九组配变	10	400	320	320
51352	建湖	上冈影剧院配变	10	315	252	252
51353	建湖	上冈冈北陶巷站配变	10	200	160	160
51354	建湖	上冈陶巷站1#配变	10	400	320	320
51355	建湖	上冈冈北西站1#配变	10	400	320	320
51356	建湖	上冈冈西八组2#配变	10	200	160	160
51357	建湖	上冈沙汪八组配变	10	200	160	160
51358	建湖	上冈市一厂1#配变	10	200	160	160
51359	建湖	上冈冈西七组2#配变	10	400	320	320
51360	建湖	上冈市二厂家属区配变	10	400	312	312
51361	建湖	上冈冈北西站配变	10	200	160	160
51362	建湖	冈北七组	10	200	160	160
51363	建湖	上冈沙汪九组南配变	10	400	314	314
51364	建湖	上冈冈北九组配变	10	200	160	160
51365	建湖	上冈石桥三组配变	10	400	320	320
51366	建湖	上冈千林木业配变	10	200	157	157
51367	建湖	上冈沙汪沿河配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51368	建湖	上冈冈西四组东配变	10	200	160	160
51369	建湖	上冈沙汪四组配变	10	200	37	37
51370	建湖	上冈石桥路灯配变	10	200	51	51
51371	建湖	上冈沙汪五组配变	10	200	53	53
51372	建湖	上冈冈北东配变	10	200	56	56
51373	建湖	上冈冈西九组配变	10	200	60	60
51374	建湖	上冈仓冈北东配变	10	400	65	65
51375	建湖	上冈石桥八组配变	10	200	86	86
51376	建湖	上冈冈西二组南配变	10	200	89	89
51377	建湖	上冈冈西八组配变	10	200	90	90
51378	建湖	上冈石桥九组配变	10	200	103	103
51379	建湖	上冈冈北南配变	10	200	125	125
51380	建湖	上冈沙汪二组配变	10	315	128	128
51381	建湖	上冈冈北六组配变	10	200	134	134
51382	建湖	上冈冈西四组配变	10	200	138	138
51383	建湖	上冈石桥六组配变	10	200	142	142
51384	建湖	上冈沙汪一组西配变	10	400	148	148
51385	建湖	上冈冈西五组2#配变	10	200	151	151
51386	建湖	上冈冈北十一组配变	10	200	151	151

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51387	建湖	上冈黄沙港配变	10	400	180	180
51388	建湖	上冈沙汪九十组配变	10	400	208	208
51389	建湖	上冈石桥马厂配变	10	400	222	222
51390	建湖	上冈医院家属区配变	10	400	234	234
51391	建湖	上冈冈北三四配变	10	315	236	236
51392	建湖	上冈石桥五组配变	10	400	251	251
51393	建湖	上冈冈北南夏桥配变	10	400	258	258
51394	建湖	上冈沙汪三组配变	10	400	260	260
51395	建湖	上冈敬老院配变	10	400	279	279
51396	建湖	上冈石桥南站配变	10	400	282	282
51397	建湖	上冈冈北十组1#配变	10	400	287	287
51398	建湖	上冈石桥六组2#配变	10	400	288	288
51399	建湖	上冈沙汪二组东配变	10	400	290	290
51400	建湖	上冈东方驾校北配变	10	400	291	291
51401	建湖	上冈石桥头配变	10	400	297	297
51402	建湖	上冈沙汪十组配变	10	400	297	297
51403	建湖	上冈冈北七组西配变	10	400	302	302
51404	建湖	滨河路东5#箱变主变	10	200	160	160
51405	建湖	上冈金色家园1#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51406	建湖	上冈港口大道2#配变	10	200	160	160
51407	建湖	上冈冈南七组配变	10	500	400	400
51408	建湖	上冈汽配厂商住楼配变	10	400	320	320
51409	建湖	上冈冈南三组配变	10	200	160	160
51410	建湖	上冈港口大道1#配变	10	200	160	160
51411	建湖	上冈宾馆北配变	10	400	320	320
51412	建湖	盛世家园1#箱变	10	630	504	504
51413	建湖	上冈金色家园北配变	10	400	320	320
51414	建湖	上冈宾馆新区配变	10	400	320	320
51415	建湖	上冈兴冈路配变	10	400	320	320
51416	建湖	上冈港口大道3#配变	10	200	160	160
51417	建湖	盛世家园2#箱变	10	630	504	504
51418	建湖	上冈宾馆小区2#配变	10	400	320	320
51419	建湖	上冈宾馆西配变	10	500	400	400
51420	建湖	上冈兴冈路南配变	10	400	300	300
51421	建湖	上冈冈南四组配变	10	400	311	311
51422	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	200	160	0
51423	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	320	0
51424	建湖	近湖东陈中站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51425	建湖	近湖夹港中站	10	200	160	0
51426	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	320	0
51427	建湖	近湖杨庄北站	10	400	320	0
51428	建湖	近湖夹港北站	10	200	160	0
51429	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	303	0
51430	建湖	近湖东陈北站	10	400	320	0
51431	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	262	0
51432	建湖	建阳萃华云居2#配电房3#配变	10	1000	800	800
51433	建湖	建阳萃华云居1#配电房2#配变	10	1000	800	800
51434	建湖	建阳萃华云居2#配电房4#配变	10	1000	800	800
51435	建湖	建阳萃华云居2#配电房5#配变	10	1000	800	800
51436	建湖	西塘月色1#	10	500	400	400
51437	建湖	建阳萃华云居2#配电房6#配变	10	1000	800	800
51438	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房5#变	10	800	640	640
51439	建湖	上冈管委会配变	10	200	160	160
51440	建湖	上冈新城4#箱变	10	630	504	504
51441	建湖	冈南线上冈南沙小区6#箱变	10	630	504	504
51442	建湖	复兴回迁房东区5#箱变	10	630	504	504
51443	建湖	上冈新城6#箱变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51444	建湖	上冈新城3#箱变	10	630	504	504
51445	建湖	上冈盐阜建材城东箱变	10	630	504	504
51446	建湖	复兴回迁房东区4#箱变	10	630	504	504
51447	建湖	冈南线上冈南沙小区1#箱变	10	630	504	504
51448	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房1#变	10	630	504	504
51449	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房3#变	10	630	504	504
51450	建湖	上冈复兴车站配变	10	400	320	320
51451	建湖	上冈复兴九组配变	10	200	160	160
51452	建湖	复兴三期1#北箱变主变	10	1000	800	800
51453	建湖	复兴回迁房3#箱变	10	630	504	504
51454	建湖	冈南线上冈南沙小区2#箱变	10	630	504	504
51455	建湖	上冈新城10#箱变	10	1250	1000	1000
51456	建湖	复兴三期2#南箱变主变	10	1000	800	800
51457	建湖	上冈复兴五组配变	10	200	160	160
51458	建湖	上冈复兴一组配变	10	200	160	160
51459	建湖	上冈复兴中站配变	10	200	160	160
51460	建湖	上冈新城8#箱变	10	1000	800	800
51461	建湖	老年公寓箱变	10	400	320	320
51462	建湖	复兴安置房西区2#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51463	建湖	复兴回迁房1#箱变	10	400	320	320
51464	建湖	复兴回迁房5#箱变	10	400	320	320
51465	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房1#变	10	630	504	504
51466	建湖	上冈锦冠佳苑南箱变	10	630	504	504
51467	建湖	复兴回迁房4#箱变	10	400	320	320
51468	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房3#变	10	630	504	504
51469	建湖	上冈复兴南站配变	10	200	76	76
51470	建湖	上冈复兴七组配变	10	200	124	124
51471	建湖	上冈复兴西站配变	10	400	300	300
51472	建湖	复兴回迁房东区2#箱变	10	400	320	320
51473	建湖	上冈金色家园2#配变	10	800	640	640
51474	建湖	复兴回迁房东区1#箱变	10	630	504	504
51475	建湖	复兴回迁房东区3#箱变	10	400	320	320
51476	建湖	易家乐4#箱变	10	315	252	252
51477	建湖	上冈桥南八组配变	10	200	160	160
51478	建湖	上冈桥南石桥配变	10	200	160	160
51479	建湖	上冈大志中心点配变	10	125	100	100
51480	建湖	上冈为民中站配变	10	400	320	320
51481	建湖	上冈为民新居配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51482	建湖	上冈大志北站西配变	10	200	160	160
51483	建湖	上冈桥南四组配变	10	200	153	153
51484	建湖	上冈宋楼三组配变	10	200	56	56
51485	建湖	上冈新北村副业区配变	10	200	89	89
51486	建湖	上冈宋楼五组配变	10	400	67	67
51487	建湖	上冈宋楼四组配变	10	100	70	70
51488	建湖	上冈为民村站配变	10	200	79	79
51489	建湖	上冈桥南一组配变	10	200	85	85
51490	建湖	上冈大志十组配变	10	200	98	98
51491	建湖	上冈新北四组配变	10	200	99	99
51492	建湖	上冈为民一组配变	10	200	100	100
51493	建湖	上冈大志中站配变	10	200	100	100
51494	建湖	上冈大志南站配变	10	200	101	101
51495	建湖	上冈桥南北站配变	10	200	121	121
51496	建湖	上冈桥南六组配变	10	200	126	126
51497	建湖	上冈新北四组1#配变	10	200	128	128
51498	建湖	上冈新北村站配变	10	200	130	130
51499	建湖	上冈桥南周墩配变	10	200	134	134
51500	建湖	上冈新北一组配变	10	200	138	138

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51501	建湖	上冈大志北站配变	10	200	140	140
51502	建湖	上冈新北北站配变	10	200	142	142
51503	建湖	上冈大志八组配变	10	200	144	144
51504	建湖	上冈为民东站配变	10	200	145	145
51505	建湖	上冈桥南南站配变	10	400	229	229
51506	建湖	上冈新北五组配变	10	400	247	247
51507	建湖	上冈大志十一组2#配变	10	400	271	271
51508	建湖	上冈桥南陈墩配变	10	400	272	272
51509	建湖	上冈新北家庭农场配变	10	400	308	308
51510	建湖	近湖南苑小区1号箱变	10	630	504	504
51511	建湖	近湖翠湖新村8号箱变	10	500	400	400
51512	建湖	近湖翠湖新村9号箱变	10	500	400	400
51513	建湖	近湖南苑小区4#箱变	10	630	504	504
51514	建湖	近湖南苑小区2号箱变	10	630	504	504
51515	建湖	近湖翠湖新村4号箱变	10	315	252	252
51516	建湖	近湖御墅东方12号配变	10	630	504	504
51517	建湖	近湖翠湖新村6号箱变	10	500	400	400
51518	建湖	近湖御墅东方10#变	10	630	504	504
51519	建湖	近湖御墅东方小区2号箱变	10	630	499	499

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51520	建湖	近湖翠湖新村14号配变	10	800	640	640
51521	建湖	近湖南苑小区11号箱变	10	630	504	504
51522	建湖	近湖翠湖新村11号箱变	10	500	400	400
51523	建湖	近湖翠湖新村3号箱变	10	500	400	400
51524	建湖	近湖御墅东方小区8号箱变	10	630	504	504
51525	建湖	近湖翠湖新村13号配变	10	800	640	640
51526	建湖	近湖南苑小区13号箱变	10	400	320	320
51527	建湖	近湖御墅东方小区6号箱变	10	630	504	504
51528	建湖	近湖御墅东方14号配变	10	630	504	504
51529	建湖	近湖翠湖新村7号箱变	10	630	504	504
51530	建湖	近湖御墅东方小区4号箱变	10	630	462	462
51531	建湖	近湖御墅东方小区1号箱变	10	630	504	504
51532	建湖	近湖南苑小区5#箱变	10	630	504	504
51533	建湖	近湖御墅东方小区5号箱变	10	630	504	504
51534	建湖	近湖御墅东方小区7号箱变	10	630	504	504
51535	建湖	近湖翠湖新村2号箱变	10	500	400	400
51536	建湖	近湖南苑小区3号箱变	10	630	504	504
51537	建湖	近湖南苑小区15号箱变	10	100	80	80
51538	建湖	近湖御墅东方小区9号箱变	10	630	480	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51539	建湖	近湖翠湖新村16号配变	10	1000	800	800
51540	建湖	近湖翠湖新村12号箱变	10	250	200	200
51541	建湖	近湖翠湖新村1号箱变	10	500	400	400
51542	建湖	近湖南苑小区14号箱变	10	400	320	320
51543	建湖	近湖翠湖新村18号配变	10	800	640	640
51544	建湖	近湖翠湖新村5号箱变	10	500	400	400
51545	建湖	近湖翠湖新村10号箱变	10	500	400	400
51546	建湖	近湖翠湖新村20号配变	10	800	640	640
51547	建湖	近湖南苑小区12号箱变	10	630	471	471
51548	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	320	0
51549	建湖	棉麻公用变	10	400	320	320
51550	建湖	新世纪花园开闭所4号欧变	10	630	504	504
51551	建湖	新世纪花园开闭所5号欧变	10	630	504	504
51552	建湖	新世纪花园开闭所1号欧变	10	630	504	504
51553	建湖	美都花苑2号箱变	10	630	459	459
51554	建湖	城区美都花园7号箱变	10	630	504	504
51555	建湖	新世纪花园开闭所3号欧变	10	630	504	504
51556	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室3#配电变压器	10	800	640	640
51557	建湖	农工商一期三标1号欧变	10	630	480	480

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51558	建湖	东城逸品1号配电房3号变	10	800	640	640
51559	建湖	土产家属区公用变	10	400	320	320
51560	建湖	新世纪花园二期3#变电所2#主变	10	1000	791	791
51561	建湖	美都花苑3号箱变	10	630	504	504
51562	建湖	城区新世纪花园二期2#变电所2	10	1000	800	800
51563	建湖	东城逸品1号开关站1号变	10	800	640	640
51564	建湖	新世纪花园开闭所2号欧变	10	630	504	504
51565	建湖	美都花苑5号箱变	10	630	504	504
51566	建湖	新世纪花园二期3#变电所3#主变	10	1000	800	800
51567	建湖	农工商一期三标2号箱变	10	630	504	504
51568	建湖	美都花园6号箱变	10	630	504	504
51569	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站1#配电变压器	10	800	640	640
51570	建湖	东城逸品1号开关站3号变	10	800	634	634
51571	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期开关站3#配电变压器	10	800	640	640
51572	建湖	草场公用变	10	400	320	320
51573	建湖	新世纪花园6号欧变	10	500	400	400
51574	建湖	东城逸品1号配电房1号变	10	800	640	640
51575	建湖	农工商一期三标3号箱变	10	630	504	504
51576	建湖	美都花苑1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51577	建湖	10kV东城II线/10kV英伦线东城逸品二期1#配电室1#配电变压器	10	800	637	637
51578	建湖	棉麻北公用变	10	400	273	273
51579	建湖	近湖阳光丽都1号配变	10	800	640	640
51580	建湖	近湖香樟园3号配变	10	630	504	504
51581	建湖	近湖香樟园1号配变	10	800	640	640
51582	建湖	近湖阳光丽都5号配变	10	800	640	640
51583	建湖	近湖翡翠嘉园6#变	10	630	504	504
51584	建湖	近湖阳光丽都7号配变	10	800	640	640
51585	建湖	芦沟镇李舍新河配变	10	200	160	160
51586	建湖	芦沟镇新民红旗2#配变	10	400	320	320
51587	建湖	芦沟镇新民村吴墩配变	10	200	160	160
51588	建湖	芦沟镇新民中站2#配变	10	400	320	320
51589	建湖	芦沟镇新民红旗配变	10	200	78	78
51590	建湖	芦沟镇新民村支墩配变	10	200	146	146
51591	建湖	芦沟镇新民中站配变	10	400	276	276
51592	建湖	芦沟镇李舍孙墩配变	10	400	281	281
51593	建湖	芦沟镇新民东配变	10	400	291	291
51594	建湖	上冈盐阜建材城2#配变	10	630	504	504
51595	建湖	冈南线上冈南沙小区4#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51596	建湖	易家乐3#箱变	10	1000	800	800
51597	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房4#变	10	630	504	504
51598	建湖	易家乐2#箱变	10	1000	800	800
51599	建湖	冈南线上冈南沙小区5#箱变	10	630	504	504
51600	建湖	冈南线上冈南沙小区7#箱变	10	630	504	504
51601	建湖	易家乐二期1#箱变一	10	1000	800	800
51602	建湖	冈南线上冈南沙二组二期配电房2#变	10	630	504	504
51603	建湖	易家乐二期2#箱变-	10	1000	800	800
51604	建湖	上冈冈南一二组配变	10	400	320	320
51605	建湖	上冈盐阜建材城1#配变	10	500	400	400
51606	建湖	冈南线上冈南沙小区3#箱变	10	630	504	504
51607	建湖	易家乐1#箱变	10	1000	800	800
51608	建湖	上冈都市名城8#变	10	800	640	640
51609	建湖	上冈中学南配变	10	400	320	320
51610	建湖	上冈都市名城7#变	10	800	640	640
51611	建湖	上冈老医院北配变	10	400	320	320
51612	建湖	南沙线上冈凤鸣苑3#变压器	10	630	504	504
51613	建湖	上冈都市名城6#变	10	800	640	640
51614	建湖	上冈老医院西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51615	建湖	上冈汽配厂配变	10	400	320	320
51616	建湖	上冈商场配变	10	400	320	320
51617	建湖	上冈角头街配变	10	400	320	320
51618	建湖	上冈凤鸣苑1#箱变	10	400	320	320
51619	建湖	冈南线上冈隆世达配电房3#变	10	800	640	640
51620	建湖	冈南线上冈隆世达配电房1#变	10	800	640	640
51621	建湖	上冈老街配变	10	400	320	320
51622	建湖	上冈都市名城11#变压器	10	800	640	640
51623	建湖	上冈老车站配变	10	400	320	320
51624	建湖	上冈自来水厂配变	10	400	320	320
51625	建湖	上冈都市名城9#变压器	10	800	640	640
51626	建湖	上冈中学北配变	10	630	504	504
51627	建湖	上冈都市名城10#变压器	10	800	640	640
51628	建湖	上冈光明小区2#变压器	10	630	504	504
51629	建湖	上冈都市名城12#变压器	10	800	640	640
51630	建湖	上冈船厂配变	10	200	160	160
51631	建湖	上冈粮库南配变	10	400	320	320
51632	建湖	上冈东方商场2#配变	10	400	320	320
51633	建湖	上冈东方红大街配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51634	建湖	上冈老国道东箱变	10	630	504	504
51635	建湖	上冈剧场配变	10	400	320	320
51636	建湖	南沙线上冈凤鸣苑2#变压器	10	630	504	504
51637	建湖	上冈汽配厂南配变	10	500	400	400
51638	建湖	上冈都市名城5#变	10	800	640	640
51639	建湖	上冈都市名城3#变	10	800	640	640
51640	建湖	上冈交管站配变	10	400	320	320
51641	建湖	上冈老国道配变	10	400	320	320
51642	建湖	上冈南沙路南配变	10	200	160	160
51643	建湖	上冈凤鸣苑2#箱变	10	400	320	320
51644	建湖	上冈光明小区3#变压器	10	630	504	504
51645	建湖	上冈东方商场配变	10	400	320	320
51646	建湖	上冈都市名城4#变	10	800	640	640
51647	建湖	上冈招商场配变	10	400	320	320
51648	建湖	上冈利华一组西配变	10	200	160	160
51649	建湖	上冈船厂北配变	10	400	320	320
51650	建湖	上冈冈合路配变	10	400	303	303
51651	建湖	上冈粮库东路配变	10	400	311	311
51652	建湖	近湖新东小区5号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51653	建湖	近湖新东中心村3号箱变	10	630	504	504
51654	建湖	近湖新东中心村7号箱变	10	630	504	504
51655	建湖	近湖新东中心村2号箱变	10	500	400	400
51656	建湖	近湖新东小区3号箱变	10	500	400	400
51657	建湖	近湖新东中心村5号箱变	10	630	504	504
51658	建湖	近湖新东中心村13号配变	10	500	400	400
51659	建湖	近湖新东小区11号配变	10	500	400	400
51660	建湖	近湖新东小区4号箱变	10	500	387	387
51661	建湖	近湖新东小区1号箱变	10	500	400	400
51662	建湖	近湖新东中心村4号箱变	10	500	400	400
51663	建湖	近湖新东中心村1号箱变	10	630	504	504
51664	建湖	近湖新东小区8号配变	10	1000	732	732
51665	建湖	近湖新东小区2号箱变	10	630	504	504
51666	建湖	近湖新东中心村6号箱变	10	630	504	504
51667	建湖	近湖新东小区6号箱变	10	630	454	454
51668	建湖	严桥三期2号配电房6号变	10	800	640	640
51669	建湖	星雨华府15#配变	10	800	640	640
51670	建湖	近湖长沟南沟变	10	400	320	320
51671	建湖	天铂A1商业街2#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51672	建湖	严桥回迁房二期2#箱变	10	630	504	504
51673	建湖	严桥小区开关站4#变	10	800	640	640
51674	建湖	财富广场配电房3#主变	10	630	481	481
51675	建湖	天铂A1商业街10#配变	10	800	640	640
51676	建湖	近湖天铂华庭4号配变	10	800	640	640
51677	建湖	天铂A1商业街4#配变	10	800	640	640
51678	建湖	财富广场开关站1#主变	10	800	640	640
51679	建湖	严桥三期4号配电房14#变	10	800	640	640
51680	建湖	天铂A1商业街8#配变	10	800	630	630
51681	建湖	近湖天铂华庭6号配变	10	800	640	640
51682	建湖	近湖星雨华府5#配变	10	1000	800	800
51683	建湖	近湖星雨华府3#配变	10	1000	800	800
51684	建湖	星雨华府9#配变	10	630	504	504
51685	建湖	西塘丽景3号配电室10#变	10	630	504	504
51686	建湖	财富广场配电房5#主变	10	630	504	504
51687	建湖	严桥三期3号配电房10#变	10	800	640	640
51688	建湖	天铂华庭18#配变	10	800	640	640
51689	建湖	西塘丽景1号配电室3#变	10	630	504	504
51690	建湖	近湖武陵西站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51691	建湖	严桥三期2号配电房8号变	10	800	640	640
51692	建湖	近湖星雨华府7#配变	10	1000	800	800
51693	建湖	西塘丽景3号配电室9#变	10	630	504	504
51694	建湖	天铂A1商业街14#配变	10	800	640	640
51695	建湖	西塘丽景1号配电室4#变	10	630	504	504
51696	建湖	近湖星雨华府1#配变	10	1000	800	800
51697	建湖	严桥小区三期9#箱变	10	630	504	504
51698	建湖	严桥小区三期7#箱变	10	630	504	504
51699	建湖	严桥小区三期8#箱变	10	630	504	504
51700	建湖	天铂华庭14#配变	10	800	640	640
51701	建湖	星雨华府11#配变	10	630	504	504
51702	建湖	严桥小区三期10#箱变	10	630	504	504
51703	建湖	严桥回迁房二期1#箱变	10	630	504	504
51704	建湖	星雨华府13#配变	10	800	640	640
51705	建湖	严桥小区开关站2#变	10	800	640	640
51706	建湖	天铂华庭16#配变	10	800	640	640
51707	建湖	西塘丽景3号配电室12#变	10	630	504	504
51708	建湖	天铂A1商业街6#配变	10	800	640	640
51709	建湖	近湖天铂华庭2号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51710	建湖	近湖天铂华庭12#配变	10	630	504	504
51711	建湖	严桥三期3号配电房12#变	10	800	640	640
51712	建湖	严桥三期4号配电房16#变	10	800	640	640
51713	建湖	西塘丽景3号配电室11#变	10	630	504	504
51714	建湖	天铂A1商业街12#配变	10	800	640	640
51715	建湖	西塘丽景开关站2#变	10	630	504	504
51716	建湖	严桥小区三期11#箱变	10	630	504	504
51717	建湖	近湖天铂华庭10#配变	10	630	504	504
51718	建湖	天铂华庭20#配变	10	800	640	640
51719	建湖	近湖天铂华庭8号配变	10	800	640	640
51720	建湖	教师新村北变	10	400	320	320
51721	建湖	陈墩南公用变	10	400	320	320
51722	建湖	辰龙公寓3号变电所2号主变	10	800	640	640
51723	建湖	辰龙公寓2号变电所4号主变	10	800	640	640
51724	建湖	塘东镇政府公用变	10	400	320	320
51725	建湖	汇杰花苑2号变电所2号变	10	800	640	640
51726	建湖	辰龙公寓3号变电所4号主变	10	800	640	640
51727	建湖	近湖派出所公用变	10	400	320	320
51728	建湖	朝阳公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51729	建湖	近中公用变	10	400	320	320
51730	建湖	尖南北公用变	10	400	320	320
51731	建湖	教师新村公用变	10	400	320	320
51732	建湖	近湖尖北2#公用变	10	400	320	320
51733	建湖	汇杰花苑1号变电所2号变	10	800	640	640
51734	建湖	辰龙公寓1号开关站2号主变	10	1000	800	800
51735	建湖	汇杰花苑2号变电所4号变	10	800	640	640
51736	建湖	砂石厂公用变	10	400	280	280
51737	建湖	辰龙公寓2号变电所2号主变	10	800	640	640
51738	建湖	近湖尖南公用变	10	400	320	320
51739	建湖	尖南中公用变	10	400	320	320
51740	建湖	光耀南公用变	10	400	320	320
51741	建湖	朝阳西公用变	10	400	320	320
51742	建湖	陈墩新变	10	200	160	160
51743	建湖	近湖尖北变	10	400	320	320
51744	建湖	渔市口公用变	10	400	320	320
51745	建湖	光耀北公用变	10	400	320	320
51746	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	320	0
51747	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51748	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	137	0
51749	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	320	0
51750	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	320	0
51751	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	320	0
51752	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	160	0
51753	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	320	0
51754	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	320	0
51755	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	320	0
51756	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	40	0
51757	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	135	0
51758	建湖	双港李墩南配变	10	400	235	0
51759	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	275	0
51760	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	291	0
51761	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	320	0
51762	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	160	0
51763	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	149	0
51764	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	320	0
51765	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	160	0
51766	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51767	建湖	九龙水产市场1#变	10	800	635	635
51768	建湖	近湖新东水泥厂家属区变	10	315	252	252
51769	建湖	近湖新东中心村9号变	10	400	320	320
51770	建湖	近湖齐心1号南变	10	400	320	320
51771	建湖	近湖新东中心村10号变	10	400	320	320
51772	建湖	近湖新东立新组	10	400	320	320
51773	建湖	近湖新东中心村8号变	10	400	320	320
51774	建湖	九龙水产市场3#变	10	800	634	634
51775	建湖	近湖新东中心村11号变	10	400	320	320
51776	建湖	近湖新东中心村12号变	10	400	320	320
51777	建湖	近湖齐心2号变	10	200	100	100
51778	建湖	近湖新东蔡沟西变	10	200	128	128
51779	建湖	近湖新东蔡沟	10	400	233	233
51780	建湖	近湖齐心1号变	10	400	260	260
51781	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	800	0
51782	建湖	颜单走虹村东站单变	10	200	160	0
51783	建湖	颜单古石三队	10	400	320	0
51784	建湖	颜单七里南站台片	10	400	320	0
51785	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51786	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	160	0
51787	建湖	颜单古石村站	10	400	320	0
51788	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	800	0
51789	建湖	颜单虹丰东站	10	200	160	0
51790	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	320	0
51791	建湖	颜单李夏七队	10	200	160	0
51792	建湖	颜单走虹七队变	10	200	160	0
51793	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	504	0
51794	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	160	0
51795	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	800	0
51796	建湖	颜单走虹南站	10	400	320	0
51797	建湖	颜单虹丰西站	10	400	320	0
51798	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	800	0
51799	建湖	颜单七里一队	10	200	160	0
51800	建湖	颜单古石七队	10	400	320	0
51801	建湖	颜单走虹三队变	10	400	320	0
51802	建湖	颜单走虹北站	10	200	160	0
51803	建湖	近湖东方康城8号箱变	10	500	400	400
51804	建湖	近湖华瑞佳苑北区6号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51805	建湖	近湖华瑞佳苑南区7号箱变	10	630	504	504
51806	建湖	近湖逸湖小区1号箱变	10	630	504	504
51807	建湖	近湖东方绿洲2号配变	10	800	640	640
51808	建湖	近湖新东小区13号配变	10	200	139	139
51809	建湖	近湖东杨锦苑6号配变	10	800	640	640
51810	建湖	近湖逸湖新村二期2号箱变	10	630	504	504
51811	建湖	近湖逸湖小区2号箱变	10	630	504	504
51812	建湖	近湖东方景城12#配变	10	800	640	640
51813	建湖	近湖新东中心村14号配变	10	500	400	400
51814	建湖	近湖东方景城14配变	10	800	640	640
51815	建湖	近湖华瑞佳苑北区13号箱变	10	500	400	400
51816	建湖	近湖华瑞佳苑南区3号箱变	10	630	504	504
51817	建湖	近湖华瑞佳苑北区5号箱变	10	630	504	504
51818	建湖	近湖华瑞佳苑北区7号箱变	10	630	504	504
51819	建湖	近湖华瑞佳苑北区12号箱变	10	630	504	504
51820	建湖	近湖逸湖新村二期4号箱变	10	630	504	504
51821	建湖	近湖华瑞佳苑南区4号箱变	10	630	504	504
51822	建湖	近湖新东小区9号配变	10	1000	800	800
51823	建湖	近湖东方康城7号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51824	建湖	近湖华瑞佳苑北区14号箱变	10	630	504	504
51825	建湖	近湖书香名邸6号配变	10	800	640	640
51826	建湖	近湖华瑞佳苑南区8号箱变	10	500	400	400
51827	建湖	近湖书香名邸4号配变	10	800	640	640
51828	建湖	近湖华瑞佳苑北区11号箱变	10	630	504	504
51829	建湖	近湖东方康城5号箱变	10	500	400	400
51830	建湖	近湖逸湖新村二期3号箱变	10	630	504	504
51831	建湖	近湖逸湖小区9号箱变	10	630	504	504
51832	建湖	近湖逸湖小区5号箱变	10	400	320	320
51833	建湖	近湖逸湖新村二期1号箱变	10	630	504	504
51834	建湖	近湖华瑞佳苑南区10号箱变	10	630	504	504
51835	建湖	近湖逸湖小区6号箱变	10	400	320	320
51836	建湖	近湖逸湖小区7号变箱变	10	400	320	320
51837	建湖	近湖书香名邸2号配变	10	800	640	640
51838	建湖	近湖新东小区12号配变	10	500	400	400
51839	建湖	近湖逸湖小区8号箱变	10	500	400	400
51840	建湖	近湖东方康城9号箱变	10	500	400	400
51841	建湖	近湖东方绿洲6号配变	10	800	640	640
51842	建湖	近湖东方康城4号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51843	建湖	近湖东方康城3号箱变	10	500	400	400
51844	建湖	近湖东方康城1号箱变	10	500	400	400
51845	建湖	近湖东方绿洲4号配变	10	800	640	640
51846	建湖	近湖东方康城6号箱变	10	500	400	400
51847	建湖	近湖东方康城10号箱变	10	500	400	400
51848	建湖	近湖东方康城2号箱变	10	500	400	400
51849	建湖	近湖东付西南站	10	400	308	308
51850	建湖	人和花苑4#箱变	10	630	504	504
51851	建湖	沿河烽火姜舍	10	200	160	160
51852	建湖	沿河镇兴旺小区6#变	10	400	320	320
51853	建湖	沿河供电所南站2#变	10	400	320	320
51854	建湖	沿河兴旺小区4号变	10	400	320	320
51855	建湖	沿河兴旺小区2号箱变	10	500	400	400
51856	建湖	沿河兴旺小区1号箱变	10	500	400	400
51857	建湖	沿河潘于南站	10	400	320	320
51858	建湖	人和花苑2#箱变	10	630	504	504
51859	建湖	人和花苑3#箱变	10	630	493	493
51860	建湖	沿河马沿南站1号变	10	400	320	320
51861	建湖	沿河烽火东边站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51862	建湖	沿河孙陈南站	10	400	320	320
51863	建湖	沿河镇兴旺小区5#变	10	400	320	320
51864	建湖	沿河马沿李舍	10	200	158	158
51865	建湖	沿河烽火姜舍南站	10	200	160	160
51866	建湖	沿河烽火中站南变	10	400	307	307
51867	建湖	沿河烽火西站	10	400	320	320
51868	建湖	人和花苑5#箱变	10	500	400	400
51869	建湖	人和花苑1#箱变	10	630	504	504
51870	建湖	沿河马沿村站	10	400	320	320
51871	建湖	沿河烽火南站	10	400	320	320
51872	建湖	沿河烽火陈墩1号变	10	200	160	160
51873	建湖	沿河孙陈西站	10	400	320	320
51874	建湖	沿河孙陈中站	10	400	320	320
51875	建湖	沿河马沿北站	10	400	320	320
51876	建湖	沿河潘于于舍	10	400	320	320
51877	建湖	沿河烽火中站1号变	10	400	320	320
51878	建湖	沿河烽火高舍	10	200	160	160
51879	建湖	沿河兴旺小区3号箱变	10	500	400	400
51880	建湖	沿河兴旺王舍	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51881	建湖	沿河兴旺东站1号变	10	400	185	185
51882	建湖	沿河蒋罗村站	10	400	213	213
51883	建湖	沿河蒋罗朱庄变	10	400	285	285
51884	建湖	沿河蒋罗孙舍2号变	10	400	293	293
51885	建湖	沿河蒋罗孙舍	10	400	300	300
51886	建湖	沿河潘于东站	10	400	301	301
51887	建湖	沿河兴旺西站	10	400	303	303
51888	建湖	沿河兴旺西站2号变	10	400	303	303
51889	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	800	0
51890	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	800	0
51891	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	504	0
51892	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	800	0
51893	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	800	0
51894	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	395	0
51895	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	0	0
51896	建湖	上冈合心一五组西配变	10	400	320	320
51897	建湖	上冈建康二组配变	10	400	320	320
51898	建湖	上冈风华六组配变	10	400	320	320
51899	建湖	上冈怡民花园1#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51900	建湖	上冈建东院配变	10	400	320	320
51901	建湖	上冈建康五九组配变	10	200	160	160
51902	建湖	上冈风华六八组西配变	10	400	320	320
51903	建湖	上冈合心二组东配变	10	200	160	160
51904	建湖	上冈凤心五组单配变	10	200	160	160
51905	建湖	上冈合心一五组配变	10	200	160	160
51906	建湖	上冈康庄二组配变	10	200	16	16
51907	建湖	上冈凤心四六组配变	10	200	33	33
51908	建湖	上冈川洋十五组配变	10	200	34	34
51909	建湖	上冈川洋二九组1#配变	10	200	39	39
51910	建湖	上冈川洋七八组配变	10	200	43	43
51911	建湖	上冈康庄一组北配变	10	200	44	44
51912	建湖	上冈川洋一组1#配变	10	200	47	47
51913	建湖	上冈川洋一组南配变	10	200	54	54
51914	建湖	上冈川洋四五组配变	10	200	66	66
51915	建湖	上冈康庄一组配变	10	200	70	70
51916	建湖	上冈合心三七组配变	10	200	71	71
51917	建湖	上冈康庄四组配变	10	200	90	90
51918	建湖	上冈凤心二组配变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51919	建湖	上冈川洋三六组配变	10	200	94	94
51920	建湖	上冈康庄2组南	10	200	105	105
51921	建湖	上冈康庄六组1#配变	10	200	107	107
51922	建湖	上冈川洋二九组2#配变	10	200	107	107
51923	建湖	上冈川洋四五组1#配变	10	200	109	109
51924	建湖	上冈合心二组配变	10	200	109	109
51925	建湖	上冈凤心七组配变	10	200	125	125
51926	建湖	上冈风华六八组东配变	10	200	125	125
51927	建湖	上冈康庄二组西配变	10	200	127	127
51928	建湖	上冈建康二组西配变	10	200	128	128
51929	建湖	上冈川洋十五组南配变	10	200	133	133
51930	建湖	上冈合心四六组配变	10	200	133	133
51931	建湖	上冈合心四六组1#配变	10	400	134	134
51932	建湖	上冈川洋七八组1#配变	10	200	135	135
51933	建湖	上冈凤心三五组配变	10	200	136	136
51934	建湖	上冈康庄八组配变	10	200	137	137
51935	建湖	上冈川洋一组配变	10	200	137	137
51936	建湖	上冈建康一组配变	10	200	140	140
51937	建湖	上冈合心八组南配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51938	建湖	上冈合心一组东配变	10	200	146	146
51939	建湖	上冈康庄八组北配变	10	400	204	204
51940	建湖	上冈川洋二九组配变	10	315	213	213
51941	建湖	上冈凤心三五组南配变	10	400	241	241
51942	建湖	上冈川洋二九组3#配变	10	400	255	255
51943	建湖	上冈建康一组东配变	10	400	256	256
51944	建湖	上冈凤心二组1#配变	10	400	261	261
51945	建湖	上冈川洋三六组2#配变	10	400	267	267
51946	建湖	上冈康庄六组2#配变	10	400	269	269
51947	建湖	上冈建康一组西配变	10	400	270	270
51948	建湖	上冈康庄三组配变	10	400	288	288
51949	建湖	上冈川洋教堂配变	10	400	289	289
51950	建湖	上冈康庄三组东配变	10	400	290	290
51951	建湖	上冈康庄六组配变	10	400	291	291
51952	建湖	恒济专水十组	10	400	318	0
51953	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	320	0
51954	建湖	恒济吉兴五组	10	200	160	0
51955	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	160	0
51956	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51957	建湖	农民康居7#箱变	10	500	400	0
51958	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	160	0
51959	建湖	农民康居6#箱变	10	500	400	0
51960	建湖	恒济建中八组	10	200	160	0
51961	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	400	0
51962	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	320	0
51963	建湖	农民康居4#箱变	10	630	504	0
51964	建湖	农民康居5#箱变	10	630	504	0
51965	建湖	农民康居3#箱变	10	630	504	0
51966	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	320	0
51967	建湖	恒济吉兴北站	10	200	160	0
51968	建湖	恒济东进一组	10	200	160	0
51969	建湖	恒济东袁北站	10	200	160	0
51970	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	320	0
51971	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	320	0
51972	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	320	0
51973	建湖	恒济恒东南站	10	200	160	0
51974	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	160	0
51975	建湖	恒济冯垛西站	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51976	建湖	恒济建中电站	10	200	160	0
51977	建湖	恒济吉兴四组	10	200	160	0
51978	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	160	0
51979	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	504	0
51980	建湖	恒济恒东七组	10	400	320	0
51981	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	400	0
51982	建湖	恒济专水电站	10	200	159	0
51983	建湖	恒济吉兴东站	10	400	320	0
51984	建湖	农民康居8#箱变	10	400	320	0
51985	建湖	恒济吉兴二组	10	400	320	0
51986	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	320	0
51987	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	320	0
51988	建湖	东方花园1#变	10	400	320	0
51989	建湖	东方花园2#变	10	400	320	0
51990	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	320	0
51991	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	160	0
51992	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	320	0
51993	建湖	恒济冯垛北站	10	200	160	0
51994	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	316	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
51995	建湖	恒济吉兴中站	10	400	296	0
51996	建湖	恒济恒东六组	10	400	315	0
51997	建湖	上冈新团村站配变	10	200	160	160
51998	建湖	上冈新团村站2#配变	10	315	231	231
51999	建湖	坍圩西站	10	200	160	160
52000	建湖	黎明南站	10	200	160	160
52001	建湖	黎明中站	10	200	160	160
52002	建湖	上冈新光村站西配变	10	200	160	160
52003	建湖	坍圩三组	10	200	160	160
52004	建湖	上冈新光村站配变	10	200	160	160
52005	建湖	坍圩七组西	10	500	400	400
52006	建湖	上冈宋楼一组配变	10	400	320	320
52007	建湖	上冈宋楼为民三组配变	10	400	320	320
52008	建湖	坍圩村部	10	100	80	80
52009	建湖	坍圩东站西	10	400	320	320
52010	建湖	黎明三组	10	200	160	160
52011	建湖	上冈黎明村部3#配变	10	400	320	320
52012	建湖	滨河东路1#箱变主变	10	200	160	160
52013	建湖	黎明东站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52014	建湖	黎明五组	10	200	160	160
52015	建湖	上冈黎明村部2#	10	400	320	320
52016	建湖	上冈黎明村站配变	10	200	160	160
52017	建湖	上冈黎明北站配变	10	200	91	91
52018	建湖	上冈宋楼村站配变	10	200	130	130
52019	建湖	坍圩南站	10	200	131	131
52020	建湖	上冈新光东站配变	10	200	135	135
52021	建湖	黎明西站	10	200	136	136
52022	建湖	上冈新光四组配变	10	200	139	139
52023	建湖	黎明六组	10	200	145	145
52024	建湖	上冈新光一二组配变	10	200	146	146
52025	建湖	上冈新坍五组配变	10	200	147	147
52026	建湖	上冈新光八组配变	10	200	149	149
52027	建湖	上冈新光七组配变	10	200	151	151
52028	建湖	上冈新坍一组配变	10	400	169	169
52029	建湖	上冈宋楼小街配变	10	400	236	236
52030	建湖	坍圩七组	10	400	245	245
52031	建湖	上冈宋楼二组1#配变	10	400	255	255
52032	建湖	上冈宋楼二组配变	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52033	建湖	上冈宋楼二组2#配变	10	400	273	273
52034	建湖	上冈坍圩一组配变	10	400	279	279
52035	建湖	上冈新坍五组东配变	10	400	292	292
52036	建湖	上冈新光六组配变	10	400	302	302
52037	建湖	上冈黎明村部1#	10	400	304	304
52038	建湖	颜单马路五队	10	400	320	0
52039	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	320	0
52040	建湖	颜单马武九队台片	10	400	320	0
52041	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	320	0
52042	建湖	颜单马武3号河东	10	400	320	0
52043	建湖	颜单养殖场	10	400	320	0
52044	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	320	0
52045	建湖	颜单马路村南变	10	315	252	0
52046	建湖	颜单通荡桥变	10	250	200	0
52047	建湖	颜单原种场西台片	10	400	320	0
52048	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	160	0
52049	建湖	颜单五七场2#变	10	400	320	0
52050	建湖	颜单五七场变	10	400	320	0
52051	建湖	颜单马路六组台片	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52052	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	320	0
52053	建湖	颜单马路小学	10	400	320	0
52054	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	320	0
52055	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	320	0
52056	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	320	0
52057	建湖	颜单原种场北站	10	400	320	0
52058	建湖	颜单镇马路西排	10	400	320	0
52059	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	320	0
52060	建湖	颜单马武变	10	315	252	0
52061	建湖	颜单原种场东台片	10	400	320	0
52062	建湖	颜单马路南排台片	10	400	319	0
52063	建湖	颜单马路乡排	10	400	320	0
52064	建湖	颜单马路二组	10	400	320	0
52065	建湖	颜单许家湾变	10	400	320	0
52066	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	320	0
52067	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	320	0
52068	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	157	0
52069	建湖	颜单马路小楼南	10	400	320	0
52070	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52071	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	320	0
52072	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	92	0
52073	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	320	0
52074	建湖	颜单马路水厂	10	400	320	0
52075	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	320	0
52076	建湖	颜单马路小楼西	10	400	320	0
52077	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	320	0
52078	建湖	颜单马武中站	10	400	320	0
52079	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	320	0
52080	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	312	0
52081	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	320	0
52082	建湖	颜单马武北站	10	400	320	0
52083	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	320	0
52084	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	320	0
52085	建湖	颜单马路七组	10	200	148	0
52086	建湖	颜单农工商变	10	400	234	0
52087	建湖	颜单马路中站	10	400	290	0
52088	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	295	0
52089	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	307	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52090	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	311	0
52091	建湖	颜单马武西站	10	400	312	0
52092	建湖	延寿寺2#变	10	200	160	0
52093	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	318	0
52094	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	320	0
52095	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	320	0
52096	建湖	颜单颜庄南排	10	400	320	0
52097	建湖	颜单沙村七队变	10	400	320	0
52098	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	320	0
52099	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	320	0
52100	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	320	0
52101	建湖	颜单集镇4#变	10	400	320	0
52102	建湖	颜单鱼种场	10	400	320	0
52103	建湖	颜单沙村南排	10	400	320	0
52104	建湖	颜单灯塔南站	10	400	320	0
52105	建湖	颜单镇南小区	10	315	252	0
52106	建湖	颜单沙村八组	10	200	158	0
52107	建湖	颜单灯塔七队	10	400	320	0
52108	建湖	颜单物资站变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52109	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	320	0
52110	建湖	颜单福万家变	10	400	320	0
52111	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	320	0
52112	建湖	颜单沙村五队	10	200	160	0
52113	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	320	0
52114	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	320	0
52115	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	320	0
52116	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	320	0
52117	建湖	颜单小街10号变	10	400	320	0
52118	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	320	0
52119	建湖	颜单灯塔西站	10	200	160	0
52120	建湖	颜单颜庄三队	10	400	320	0
52121	建湖	颜单沙村南站	10	400	320	0
52122	建湖	颜单电力站一号变	10	400	320	0
52123	建湖	颜单机电站家属区	10	400	229	0
52124	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	282	0
52125	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	290	0
52126	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	294	0
52127	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	298	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52128	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	300	0
52129	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	313	0
52130	建湖	颜单集镇5#变	10	400	314	0
52131	建湖	颜单公用变6号变	10	400	314	0
52132	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	160	0
52133	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	400	0
52134	建湖	颜单双漕三四队	10	400	320	0
52135	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	320	0
52136	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	320	0
52137	建湖	颜单集镇3#变	10	400	320	0
52138	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	320	0
52139	建湖	颜单镇菜场变	10	500	400	0
52140	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	504	0
52141	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	400	0
52142	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	320	0
52143	建湖	颜单小学变	10	400	320	0
52144	建湖	颜单双漕七八队	10	400	320	0
52145	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	320	0
52146	建湖	颜单曙光二队	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52147	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	320	0
52148	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	504	0
52149	建湖	颜单教师新村变	10	400	320	0
52150	建湖	颜单华宏家属区	10	400	320	0
52151	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	504	0
52152	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	160	0
52153	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	320	0
52154	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	200	0
52155	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	504	0
52156	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	320	0
52157	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	320	0
52158	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	320	0
52159	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	320	0
52160	建湖	颜单敬老院	10	400	320	0
52161	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	504	0
52162	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	320	0
52163	建湖	颜单曙光一队	10	200	158	0
52164	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	320	0
52165	建湖	颜单派出所台片	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52166	建湖	颜单曙光五队	10	400	320	0
52167	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	320	0
52168	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	143	0
52169	建湖	颜单集镇2#变	10	400	251	0
52170	建湖	颜单曙光村站	10	400	263	0
52171	建湖	颜单小街8号变	10	400	304	0
52172	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	306	0
52173	建湖	上冈火炬二九组配变	10	200	160	160
52174	建湖	上冈三港三四组配变	10	200	160	160
52175	建湖	上冈火炬二组1#配变	10	50	40	40
52176	建湖	上冈火炬五七组配变	10	400	320	320
52177	建湖	上冈新洋二组南配变	10	200	160	160
52178	建湖	上冈火炬四八组配变	10	400	320	320
52179	建湖	上冈徐庄三七组配变	10	400	320	320
52180	建湖	上冈徐庄一组配变	10	200	160	160
52181	建湖	上冈徐庄三组东配变	10	400	320	320
52182	建湖	上冈三港五九组配变	10	400	320	320
52183	建湖	上冈炬东一二组东配变	10	200	160	160
52184	建湖	上冈炬东四组配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52185	建湖	上冈运河三组3#配变	10	200	160	160
52186	建湖	上冈三港一二七组配变	10	100	78	78
52187	建湖	上冈火炬一六组配变	10	400	27	27
52188	建湖	上冈炬东七组配变	10	200	55	55
52189	建湖	上冈电力站东配变	10	400	78	78
52190	建湖	上冈火炬四八组1#配变	10	200	88	88
52191	建湖	上冈蚕种场配变	10	200	100	100
52192	建湖	上冈旭初二组配变	10	200	110	110
52193	建湖	上冈炬东五六组配变	10	200	120	120
52194	建湖	上冈三港六八组配变	10	400	134	134
52195	建湖	上冈三港一组配变	10	200	138	138
52196	建湖	上冈炬东三七组配变	10	200	142	142
52197	建湖	上冈智谋路配变	10	400	176	176
52198	建湖	上冈大吉一二组配变	10	200	160	160
52199	建湖	上冈戴勇北配变	10	400	320	320
52200	建湖	上冈大吉五六组1#配变	10	200	160	160
52201	建湖	上冈旭初五组配变	10	100	24	24
52202	建湖	上冈大吉三四组2#配变	10	200	54	54
52203	建湖	上冈运东一二组配变	10	200	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52204	建湖	上网大吉五组配变	10	200	101	101
52205	建湖	上网大吉三四组配变	10	200	102	102
52206	建湖	上网大吉五六组配变	10	200	104	104
52207	建湖	上网运东七组配变	10	200	112	112
52208	建湖	上网大吉五组单配变	10	200	114	114
52209	建湖	上网运东三四组1#配变	10	400	115	115
52210	建湖	上网旭初六组配变	10	200	115	115
52211	建湖	上网大吉一组配变	10	200	131	131
52212	建湖	上网旭初七组配变	10	200	134	134
52213	建湖	上网运东三四组配变	10	315	136	136
52214	建湖	上网大吉三四组1#配变	10	200	138	138
52215	建湖	上网运东一二组南配变	10	200	145	145
52216	建湖	上网旭初五组运河配变	10	400	201	201
52217	建湖	上网运东五六组配变	10	400	232	232
52218	建湖	上网旭初七组南配变	10	400	234	234
52219	建湖	上网运东五六组1#配变	10	400	244	244
52220	建湖	上网大吉一组1#配变	10	400	276	276
52221	建湖	沿河派出所变	10	400	320	320
52222	建湖	沿河菜场2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52223	建湖	沿河文教巷变	10	400	320	320
52224	建湖	沿河中学路7号变	10	400	320	320
52225	建湖	沿河新南管甲变	10	400	320	320
52226	建湖	沿河日新高甸	10	400	320	320
52227	建湖	沿河供电所北站	10	400	320	320
52228	建湖	沿河于新排2#变	10	200	160	160
52229	建湖	沿河中学路6号变	10	400	320	320
52230	建湖	沿河中学路4号变	10	400	320	320
52231	建湖	沿河东夏居委会变	10	400	320	320
52232	建湖	沿河建材厂开发区变	10	400	320	320
52233	建湖	沿河菜场变	10	400	320	320
52234	建湖	沿河浴室变	10	400	320	320
52235	建湖	沿河小街中站2号变	10	400	320	320
52236	建湖	沿河小街10号变	10	400	320	320
52237	建湖	沿河大会堂变	10	400	320	320
52238	建湖	沿河建筑站变	10	400	320	320
52239	建湖	沿河中学路8号变	10	315	252	252
52240	建湖	沿河小街东2#变	10	630	504	504
52241	建湖	沿河于新排	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52242	建湖	沿河教师新村	10	400	320	320
52243	建湖	沿河小街中站	10	400	320	320
52244	建湖	沿河中学路9号变	10	400	320	320
52245	建湖	沿河小街1号变	10	400	320	320
52246	建湖	沿河中学路11号变	10	400	320	320
52247	建湖	沿河小街河东	10	400	320	320
52248	建湖	沿河日新倪舍	10	400	320	320
52249	建湖	颜单马武东站	10	400	320	320
52250	建湖	沿河农贸市场	10	400	320	320
52251	建湖	沿河中学路10号变	10	400	320	320
52252	建湖	沿河小街4号单相变	10	100	80	80
52253	建湖	沿河供电所南站	10	400	320	320
52254	建湖	沿河东夏东荡	10	200	149	149
52255	建湖	沿河小街西站	10	400	175	175
52256	建湖	沿河倪舍东站	10	400	176	176
52257	建湖	小街河北2#变	10	400	204	204
52258	建湖	沿河新南接舍	10	400	216	216
52259	建湖	沿河日新东甸	10	400	217	217
52260	建湖	沿河日新纪沟	10	400	237	237

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52261	建湖	沿河于新北站	10	400	248	248
52262	建湖	沿河小街南站	10	400	252	252
52263	建湖	沿河高树南站	10	400	258	258
52264	建湖	沿河日新匡舍台片	10	400	272	272
52265	建湖	沿河小街河北站	10	400	302	302
52266	建湖	沿河小街东站	10	400	307	307
52267	建湖	沿河塘南前舍	10	400	320	320
52268	建湖	沿河塘南王舍	10	400	320	320
52269	建湖	沿河芦南唐南	10	200	160	160
52270	建湖	沿河新南祁西	10	400	320	320
52271	建湖	沿河郑沟小区1号箱变	10	400	320	320
52272	建湖	沿河郑沟小区2号箱变	10	400	320	320
52273	建湖	沿河新南祁东	10	400	320	320
52274	建湖	沿河郑沟陈舍	10	200	160	160
52275	建湖	沿河新南殷舍	10	400	320	320
52276	建湖	沿河高树北站	10	400	320	320
52277	建湖	沿河芦南赵墩	10	400	320	320
52278	建湖	沿河郑沟小区3号箱变	10	400	320	320
52279	建湖	沿河塘南后舍	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52280	建湖	沿河郑沟新农村变	10	200	159	159
52281	建湖	沿河郑沟芦南赵桥	10	400	320	320
52282	建湖	沿河郑沟芦南	10	400	318	318
52283	建湖	沿河塘南王舍2号变	10	400	320	320
52284	建湖	沿河芦南丁沟	10	400	320	320
52285	建湖	沿河芦南赵桥	10	400	78	78
52286	建湖	沿河塘南合心	10	200	94	94
52287	建湖	沿河郑沟西站	10	400	213	213
52288	建湖	沿河芦南赵桥西	10	400	246	246
52289	建湖	沿河高树严西	10	400	264	264
52290	建湖	沿河高树中站	10	400	265	265
52291	建湖	沿河前舍东站	10	400	281	281
52292	建湖	沿河新南村站	10	400	289	289
52293	建湖	沿河芦南中心村	10	400	297	297
52294	建湖	沿河塘南沿塘	10	400	300	300
52295	建湖	沿河郑沟东站	10	400	302	302
52296	建湖	沿河新南新舍	10	400	305	305
52297	建湖	沿河郑沟中站	10	400	305	305
52298	建湖	沿河长胜周东	10	400	308	308

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52299	建湖	沿河高树亚湾变	10	400	308	308
52300	建湖	沿河芦南北舍	10	400	308	308
52301	建湖	沿河郑沟窑舍	10	400	312	312
52302	建湖	冈西徐王村新沟1#变(增资)	10	200	160	160
52303	建湖	冈西西吉埝北1#	10	200	160	160
52304	建湖	徐王村2#变	10	400	320	320
52305	建湖	冈西嵇舍村大塘（新）	10	200	160	160
52306	建湖	徐王村1#变	10	400	320	320
52307	建湖	冈西徐王马渡1#	10	200	151	151
52308	建湖	冈西徐王新沟2#	10	200	160	160
52309	建湖	冈西集镇北环1#变	10	400	320	320
52310	建湖	冈西徐王村东站	10	200	160	160
52311	建湖	徐王村3#变	10	400	320	320
52312	建湖	冈西徐王村徐王	10	400	320	320
52313	建湖	嵇舍村新桥	10	200	39	39
52314	建湖	冈西嵇舍村前进变	10	200	68	68
52315	建湖	冈西徐王村徐王1#变(增资用)	10	200	94	94
52316	建湖	嵇舍村双陆	10	200	97	97
52317	建湖	嵇舍村新桥1#变	10	200	134	134

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52318	建湖	嵇舍村徐墩	10	200	136	136
52319	建湖	冈西前陶村西站	10	200	139	139
52320	建湖	嵇舍村陆墩变	10	200	140	140
52321	建湖	冈西徐王村马渡变	10	200	144	144
52322	建湖	冈西西吉村埝北变	10	315	230	230
52323	建湖	冈西嵇舍村后陶台片	10	315	233	233
52324	建湖	冈西徐王村中站变	10	400	255	255
52325	建湖	冈西徐王北站	10	400	265	265
52326	建湖	嵇舍村新村	10	400	279	279
52327	建湖	冈西嵇舍村村部台片	10	400	297	297
52328	建湖	冈西嵇舍村路南变	10	400	299	299
52329	建湖	冈西集镇北环变	10	400	301	301
52330	建湖	冈西嵇舍青年	10	400	307	307
52331	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	0	0
52332	建湖	上冈风华三四组西配变	10	400	320	320
52333	建湖	上冈洋中五组配变	10	200	160	160
52334	建湖	上冈洋中六组配变	10	400	320	320
52335	建湖	上冈建康四六组南配变	10	400	320	320
52336	建湖	上冈树新四组单配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52337	建湖	树新村1#配变	10	630	504	504
52338	建湖	上冈新风五组配变	10	200	160	160
52339	建湖	上冈八庄一组配变	10	200	160	160
52340	建湖	上冈树新三六组配变	10	400	307	307
52341	建湖	上冈建康三七组南配变	10	200	160	160
52342	建湖	上冈洋中一组西配变	10	200	160	160
52343	建湖	上冈新风六组配变	10	400	320	320
52344	建湖	上冈洋中六组南1#配变	10	400	320	320
52345	建湖	上冈八庄一组北配变	10	400	320	320
52346	建湖	上冈树新一组配变	10	200	160	160
52347	建湖	上冈新风五组西配变	10	400	320	320
52348	建湖	上冈八庄四组配变	10	200	160	160
52349	建湖	上冈树新二组配变	10	200	160	160
52350	建湖	上冈新风七组配变	10	100	80	80
52351	建湖	上冈树新三六组东配变	10	200	160	160
52352	建湖	上冈新风七八组南配变	10	400	320	320
52353	建湖	上冈新风五组1#配变	10	400	320	320
52354	建湖	上冈树新五组配变	10	200	160	160
52355	建湖	树新村2#配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52356	建湖	上冈八庄二三组南配变	10	400	320	320
52357	建湖	上冈树新四组配变	10	200	160	160
52358	建湖	上冈树新二组北配变	10	400	320	320
52359	建湖	上冈洋中六组南配变	10	200	160	160
52360	建湖	上冈风华五七组配变	10	200	160	160
52361	建湖	上冈八庄八九组配变	10	200	44	44
52362	建湖	上冈新风八组配变	10	200	51	51
52363	建湖	上冈八庄二三组东配变	10	200	58	58
52364	建湖	上冈川洋十五组东配变	10	200	70	70
52365	建湖	上冈八庄八组配变	10	200	82	82
52366	建湖	上冈八庄二三组配变	10	200	122	122
52367	建湖	上冈八庄十组配变	10	200	123	123
52368	建湖	上冈风华二组配变	10	200	132	132
52369	建湖	上冈建康五九组东配变	10	200	134	134
52370	建湖	上冈风华五组南配变	10	200	135	135
52371	建湖	上冈建康四六组西配变	10	200	135	135
52372	建湖	上冈八庄六组配变	10	200	136	136
52373	建湖	上冈建康四六组配变	10	200	140	140
52374	建湖	上冈建康三七组西配变	10	400	249	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52375	建湖	上冈风华五七组东配变	10	400	264	264
52376	建湖	上冈八庄五组配变	10	400	283	283
52377	建湖	上冈八庄七组2#配变	10	400	288	288
52378	建湖	上冈八庄十组1#配变	10	400	289	289
52379	建湖	上冈树新五组1#配变	10	400	290	290
52380	建湖	上冈八庄五组2#配变	10	400	293	293
52381	建湖	上冈建康三七组配变	10	400	294	294
52382	建湖	上冈八庄四组东配变	10	400	295	295
52383	建湖	上冈风华五七组西配变	10	400	306	306
52384	建湖	上冈风华二组北配变	10	400	310	310
52385	建湖	马南中站(增资)	10	400	320	320
52386	建湖	长春村部(增资)	10	400	320	320
52387	建湖	宝塔镇辛北西站	10	400	320	320
52388	建湖	马墩西站	10	400	320	320
52389	建湖	马南一队配变	10	400	320	320
52390	建湖	陈桥小街配变	10	400	320	320
52391	建湖	联合新河	10	400	320	320
52392	建湖	马南东站	10	200	160	160
52393	建湖	医院综合变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52394	建湖	长春九队	10	400	320	320
52395	建湖	宝塔镇联合新河东站	10	400	320	320
52396	建湖	宝塔镇长春一队2#变	10	400	320	320
52397	建湖	联合新河南	10	400	320	320
52398	建湖	辛北七队	10	200	160	160
52399	建湖	宝塔镇祁庄中站	10	400	320	320
52400	建湖	宝塔镇长春王南	10	400	320	320
52401	建湖	宝塔镇长春四队2#变	10	400	320	320
52402	建湖	长春七队	10	200	160	160
52403	建湖	宝塔长陈村站	10	400	320	320
52404	建湖	辛北东站	10	400	320	320
52405	建湖	吉北东北站台片	10	200	156	156
52406	建湖	辛庄医院3#变	10	400	320	320
52407	建湖	长春三队	10	400	320	320
52408	建湖	宝塔镇马南西南站	10	400	320	320
52409	建湖	祁庄队	10	315	252	252
52410	建湖	长春二队	10	400	320	320
52411	建湖	宝塔镇辛庄五队	10	400	320	320
52412	建湖	联合东站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52413	建湖	宝塔镇辛北西南站	10	400	320	320
52414	建湖	阳光大道	10	315	252	252
52415	建湖	宝塔镇陈桥西站	10	400	320	320
52416	建湖	长春八队	10	400	320	320
52417	建湖	长春东站	10	400	320	320
52418	建湖	宝塔镇辛庄二队	10	400	311	311
52419	建湖	宝塔马墩南变	10	400	320	320
52420	建湖	长春四队(增资)	10	200	160	160
52421	建湖	宝塔长春西站	10	200	160	160
52422	建湖	宝塔镇辛北北站	10	400	320	320
52423	建湖	宝塔镇吉北五队400	10	400	320	320
52424	建湖	辛北唐圩配变	10	400	320	320
52425	建湖	宝塔马南西站	10	200	160	160
52426	建湖	宝塔马墩东站	10	400	320	320
52427	建湖	宝塔村建中心南变	10	500	400	400
52428	建湖	马南五队配变	10	400	320	320
52429	建湖	荣华小区变	10	200	160	160
52430	建湖	宝塔长春六队	10	400	320	320
52431	建湖	长春唐墩	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52432	建湖	辛北南站(增资)	10	200	113	113
52433	建湖	宝塔陈桥中站	10	200	134	134
52434	建湖	宝塔联合北港	10	200	142	142
52435	建湖	长春一队	10	200	146	146
52436	建湖	联合代墩	10	200	148	148
52437	建湖	辛庄六队	10	250	152	152
52438	建湖	祁庄北站	10	400	163	163
52439	建湖	陈桥五队	10	400	237	237
52440	建湖	辛庄三队	10	400	228	228
52441	建湖	宝塔陈桥东站	10	400	262	262
52442	建湖	培东三队	10	400	243	243
52443	建湖	联合中站	10	400	269	269
52444	建湖	府前街	10	400	270	270
52445	建湖	培东一队	10	400	271	271
52446	建湖	陈桥南站	10	400	271	271
52447	建湖	辛庄四队	10	400	272	272
52448	建湖	陈桥东北站	10	400	276	276
52449	建湖	宝塔辛庄一队	10	400	276	276
52450	建湖	小街北站	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52451	建湖	辛北中站	10	400	280	280
52452	建湖	宝塔水厂公用变	10	400	281	281
52453	建湖	宝塔辛庄线医院(2)变	10	400	287	287
52454	建湖	宝塔镇马南东北站	10	400	293	293
52455	建湖	宝塔车站变	10	400	298	298
52456	建湖	宝塔镇辛北西北站	10	400	301	301
52457	建湖	宝塔镇辛庄北站	10	400	305	305
52458	建湖	菜场变配变	10	400	311	311
52459	建湖	沿河自强垦田8号变	10	200	160	160
52460	建湖	沿河自强垦田7号变	10	200	160	160
52461	建湖	沿河大溪河四圩区	10	400	320	320
52462	建湖	沿河大溪河一圩区北	10	400	317	317
52463	建湖	沿河建圩南站2号变	10	400	320	320
52464	建湖	沿河自强垦田10号变	10	200	160	160
52465	建湖	沿河自强垦田5号变	10	200	160	160
52466	建湖	沿河自强垦田1号变	10	200	160	160
52467	建湖	沿河自强垦田3号变	10	200	160	160
52468	建湖	沿河东柴湾垦田1号变	10	400	320	320
52469	建湖	沿河大溪河一圩区西	10	200	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52470	建湖	沿河建圩柴湾北站	10	200	160	160
52471	建湖	沿河自强西站	10	200	157	157
52472	建湖	沿河蒿荏村养殖南站	10	400	320	320
52473	建湖	沿河自强南站2号变	10	400	320	320
52474	建湖	沿河自强新农村	10	400	320	320
52475	建湖	沿河大溪河五圩区	10	400	320	320
52476	建湖	沿河建圩南站	10	200	160	160
52477	建湖	沿河自强东柴湾	10	400	320	320
52478	建湖	沿河自强河北排	10	200	160	160
52479	建湖	沿河建圩柴湾	10	400	320	320
52480	建湖	沿河九里垦田变	10	400	320	320
52481	建湖	沿河大溪河二圩区西	10	400	320	320
52482	建湖	沿河建圩村站	10	400	320	320
52483	建湖	沿河大溪河四圩区东	10	200	160	160
52484	建湖	沿河自强垦田2号变	10	200	160	160
52485	建湖	沿河自强垦田6号变	10	200	160	160
52486	建湖	沿河自强二场	10	200	157	157
52487	建湖	沿河大溪河三圩区	10	400	320	320
52488	建湖	沿河自强垦田4号变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52489	建湖	沿河大溪河二圩区	10	400	320	320
52490	建湖	沿河大溪河公司	10	400	320	320
52491	建湖	沿河自强邵舍	10	200	160	160
52492	建湖	沿河九里西排	10	400	320	320
52493	建湖	沿河自强东站3号变	10	200	160	160
52494	建湖	沿河方姚东站2#	10	200	160	160
52495	建湖	沿河大溪河五圩区南	10	400	320	320
52496	建湖	沿河东柴湾垦田2号变	10	400	320	320
52497	建湖	沿河自强东柴湾2#	10	200	160	160
52498	建湖	沿河自强垦田9号变	10	200	160	160
52499	建湖	沿河自强南站	10	400	320	320
52500	建湖	沿河自强东站	10	400	270	270
52501	建湖	沿河沿河自强中站	10	400	271	271
52502	建湖	沿河自强东站2号变	10	400	274	274
52503	建湖	沿河方姚东站	10	400	285	285
52504	建湖	沿河方姚西站	10	400	298	298
52505	建湖	沿河自强村站	10	400	306	306
52506	建湖	沿河方姚村站	10	400	313	313
52507	建湖	姚墩村孙墩1#	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52508	建湖	东徐村部1#	10	400	320	320
52509	建湖	姚墩村北站	10	200	160	160
52510	建湖	东徐村东站	10	200	160	160
52511	建湖	丁渡村曾圩	10	200	150	150
52512	建湖	东徐村村部	10	200	160	160
52513	建湖	嵇舍大桥	10	200	160	160
52514	建湖	东徐村中站1#	10	400	320	320
52515	建湖	嵇舍柴湾	10	400	320	320
52516	建湖	东徐村陈墩	10	400	320	320
52517	建湖	姚墩村孙墩变	10	200	160	160
52518	建湖	丁渡村杨北1#变	10	200	160	160
52519	建湖	镇丁渡中心1#	10	400	320	320
52520	建湖	丁渡村长沟变	10	200	21	21
52521	建湖	丁渡王墩1#	10	200	73	73
52522	建湖	丁渡村王墩	10	200	25	25
52523	建湖	姚墩村中站	10	200	27	27
52524	建湖	张圩村村部	10	200	58	58
52525	建湖	陆河村西站	10	200	72	72
52526	建湖	陆河村东河	10	200	83	83

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52527	建湖	陆河村颜墩	10	200	83	83
52528	建湖	张圩村张圩	10	200	88	88
52529	建湖	丁渡杨北配变	10	200	104	104
52530	建湖	嵇舍村东港	10	200	105	105
52531	建湖	东徐村中站	10	200	110	110
52532	建湖	丁渡村陈南变	10	200	113	113
52533	建湖	张圩村中站	10	200	115	115
52534	建湖	丁渡村丁渡	10	200	122	122
52535	建湖	姚墩村西站变	10	200	122	122
52536	建湖	张圩北站	10	200	129	129
52537	建湖	丁渡村丁渡1#	10	200	129	129
52538	建湖	丁渡先锋	10	200	130	130
52539	建湖	张圩村张圩1#	10	200	135	135
52540	建湖	东徐村南站	10	200	142	142
52541	建湖	丁渡中心	10	200	143	143
52542	建湖	姚墩村东站变	10	200	144	144
52543	建湖	丁渡村范墩	10	200	145	145
52544	建湖	姚墩村校墩变	10	200	149	149
52545	建湖	陆河村南站变	10	400	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52546	建湖	张圩电站1#	10	400	212	212
52547	建湖	陆河村前颜	10	400	217	217
52548	建湖	陆河东河1#	10	400	242	242
52549	建湖	陆河前颜1#	10	400	269	269
52550	建湖	东徐吴湾	10	400	288	288
52551	建湖	张圩村电站	10	400	290	290
52552	建湖	张圩村西站	10	400	296	296
52553	建湖	陆河塘河	10	400	302	302
52554	建湖	冈西东徐村西站	10	400	306	306
52555	建湖	丁渡村陈南1#	10	400	310	310
52556	建湖	人民北路	10	200	160	160
52557	建湖	草堰口敬老院配变	10	400	320	320
52558	建湖	草堰口幸福路	10	500	400	400
52559	建湖	锦绣花苑2#	10	400	320	320
52560	建湖	草堰口锦绣花苑	10	400	320	320
52561	建湖	草堰口振兴北路	10	400	320	320
52562	建湖	草堰口洪墩变压器	10	400	320	320
52563	建湖	草堰口振兴路	10	400	320	320
52564	建湖	草堰口人民东路	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52565	建湖	草堰口建筑新村	10	400	320	320
52566	建湖	草堰口镇政府	10	200	160	160
52567	建湖	草堰口中柱北路	10	400	80	80
52568	建湖	草堰口镇北	10	200	98	98
52569	建湖	草堰口桥北配变	10	200	115	115
52570	建湖	草堰口政府西路	10	200	115	115
52571	建湖	草堰口幸福东路	10	200	116	116
52572	建湖	府前路公用变	10	400	131	131
52573	建湖	草堰口建筑西路	10	200	139	139
52574	建湖	草堰口堰北东站	10	200	140	140
52575	建湖	草堰口堰北四组	10	200	146	146
52576	建湖	草堰口食品站变	10	400	266	266
52577	建湖	草堰口供电所前变	10	400	303	303
52578	建湖	草堰口育才路	10	400	309	309
52579	建湖	桥北东站	10	400	311	311
52580	建湖	草堰口人民中路	10	400	315	315
52581	建湖	草堰口北街西路配变	10	400	317	317
52582	建湖	冈西肖荡村港南	10	200	160	160
52583	建湖	冈西中朱2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52584	建湖	肖荡新村2#配变	10	630	504	504
52585	建湖	冈西肖荡村陆墩	10	200	160	160
52586	建湖	冈西壮烈村陆墩	10	200	160	160
52587	建湖	冈西壮烈村北站1#	10	400	320	320
52588	建湖	冈西肖荡村张舍变	10	200	160	160
52589	建湖	壮烈中站1#	10	200	160	160
52590	建湖	冈西肖荡村张舍1#	10	200	160	160
52591	建湖	冈西镇张荡花墩1#	10	200	160	160
52592	建湖	冈西赵舍村潘庄变	10	400	305	305
52593	建湖	冈西赵舍村村部	10	400	320	320
52594	建湖	冈西镇肖荡村龙尾	10	400	320	320
52595	建湖	冈西肖荡港北	10	400	320	320
52596	建湖	冈西立公村陈墩	10	200	160	160
52597	建湖	冈西赵舍村赵墩变	10	200	160	160
52598	建湖	张荡北站1#配变	10	400	312	312
52599	建湖	冈西壮烈村东朱	10	200	160	160
52600	建湖	冈西镇肖荡肖墩1#	10	200	160	160
52601	建湖	冈西赵舍村张墩	10	200	160	160
52602	建湖	冈西镇立公村新桥	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52603	建湖	张荡线肖荡新村二期变压器	10	630	504	504
52604	建湖	立公南站2#	10	200	160	160
52605	建湖	冈西新沟向阳	10	200	29	29
52606	建湖	冈西壮烈村董庄-10KV变压器	10	200	63	63
52607	建湖	冈西壮烈村朱庄台片	10	200	64	64
52608	建湖	冈西立公村南站	10	200	72	72
52609	建湖	冈西壮烈村孙墩	10	200	81	81
52610	建湖	冈西张荡村中站	10	200	90	90
52611	建湖	冈西立公村成墩1#	10	200	90	90
52612	建湖	冈西壮烈村中站	10	200	99	99
52613	建湖	冈西立公村鱼塘	10	200	100	100
52614	建湖	冈西张荡村南站	10	200	105	105
52615	建湖	冈西肖荡肖墩	10	200	112	112
52616	建湖	冈西张荡村北站	10	200	114	114
52617	建湖	冈西立公南站1#变	10	200	116	116
52618	建湖	冈西镇壮烈村陆墩1#	10	200	126	126
52619	建湖	冈西赵舍村中站	10	200	127	127
52620	建湖	冈西张荡村沿坝	10	200	129	129
52621	建湖	冈西镇张荡村沿坝1#	10	200	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52622	建湖	冈西新沟村中站	10	200	133	133
52623	建湖	冈西立公村村部	10	200	133	133
52624	建湖	冈西壮烈村北站	10	200	134	134
52625	建湖	冈西壮烈沿北	10	200	141	141
52626	建湖	冈西张荡花墩	10	200	143	143
52627	建湖	冈西镇东吉村东吉1#	10	200	146	146
52628	建湖	冈西壮烈村朱墩1#	10	200	146	146
52629	建湖	冈西壮烈村朱墩	10	200	146	146
52630	建湖	中朱1#变	10	200	146	146
52631	建湖	冈西赵舍村潘庄2#变	10	200	147	147
52632	建湖	冈西新沟村中站1#变(增资用)	10	200	150	150
52633	建湖	冈西壮烈村南站	10	400	223	223
52634	建湖	冈西立公村中站变	10	400	272	272
52635	建湖	新沟北站	10	400	278	278
52636	建湖	冈西壮烈董墩	10	400	270	270
52637	建湖	新沟砚台	10	400	289	289
52638	建湖	冈西新沟村东庄	10	400	309	309
52639	建湖	肖荡新村1#配变	10	630	480	480
52640	建湖	宝塔潘渡西南站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52641	建湖	宝塔镇培东东北站	10	400	320	320
52642	建湖	潘渡东站	10	200	160	160
52643	建湖	宝塔培东二队	10	200	160	160
52644	建湖	宝塔潘渡村部	10	200	160	160
52645	建湖	培东五队	10	200	160	160
52646	建湖	潘渡南站	10	200	160	160
52647	建湖	宝塔镇潘渡三队	10	400	320	320
52648	建湖	宝塔培东四队	10	200	144	144
52649	建湖	宝塔镇潘渡中站	10	400	306	306
52650	建湖	路庄村站南	10	400	316	316
52651	建湖	草堰口永丰九组	10	200	160	160
52652	建湖	草堰口路庄村站	10	200	160	160
52653	建湖	草堰口丰宁杨桥	10	200	160	160
52654	建湖	中柱南路	10	400	320	320
52655	建湖	永丰八组	10	400	320	320
52656	建湖	路庄四组南	10	200	160	160
52657	建湖	丰宁村北	10	200	160	160
52658	建湖	草堰口康居小区配变	10	200	160	160
52659	建湖	丰宁南站	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52660	建湖	永丰八组西	10	400	320	320
52661	建湖	永丰一组	10	200	160	160
52662	建湖	丰宁六组东	10	200	160	160
52663	建湖	草堰口丰宁六组	10	200	160	160
52664	建湖	草堰口丰宁五组	10	200	160	160
52665	建湖	幸福南路	10	500	400	400
52666	建湖	丰宁七组南	10	200	160	160
52667	建湖	丰宁七组西变压器	10	400	320	320
52668	建湖	草堰口丰宁花站	10	200	160	160
52669	建湖	草堰口丰宁五组东	10	200	160	160
52670	建湖	草堰口永丰六组	10	200	93	93
52671	建湖	永丰二组	10	200	97	97
52672	建湖	永丰六组东	10	200	100	100
52673	建湖	堰南六组	10	200	104	104
52674	建湖	草堰口永丰十组	10	200	107	107
52675	建湖	桃元八组	10	200	108	108
52676	建湖	草堰口桃元七组	10	200	109	109
52677	建湖	堰南一组	10	200	111	111
52678	建湖	永丰十一组	10	200	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52679	建湖	永丰唐营	10	200	127	127
52680	建湖	草堰口桃元南站西	10	200	127	127
52681	建湖	堰南二组	10	200	128	128
52682	建湖	丰宁西站	10	200	130	130
52683	建湖	草堰口桃元八组西	10	200	131	131
52684	建湖	丰宁村站	10	200	137	137
52685	建湖	丰宁七组	10	200	137	137
52686	建湖	草堰口堰南三组	10	200	146	146
52687	建湖	草堰口永丰四、十二组	10	200	147	147
52688	建湖	草堰口永丰七组	10	200	148	148
52689	建湖	永丰村站	10	200	148	148
52690	建湖	路庄六组	10	200	150	150
52691	建湖	永丰七组北	10	200	151	151
52692	建湖	堰南南站	10	200	152	152
52693	建湖	草堰口永丰五组	10	400	272	272
52694	建湖	永丰十组南	10	400	287	287
52695	建湖	新冈三组	10	200	0	0
52696	建湖	草堰口东冈三组南	10	200	160	160
52697	建湖	新冈六组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52698	建湖	草堰口东冈六组	10	250	200	200
52699	建湖	草堰口东冈二组	10	200	160	160
52700	建湖	草堰口东冈三组	10	200	160	160
52701	建湖	堰东三组东	10	400	320	320
52702	建湖	东冈四组南	10	200	160	160
52703	建湖	东冈四组	10	200	160	160
52704	建湖	东冈一组	10	400	320	320
52705	建湖	草堰口东冈八组南	10	200	160	160
52706	建湖	草堰口东冈村部	10	400	320	320
52707	建湖	草堰口堰东中站南	10	400	320	320
52708	建湖	草堰口堰东东站东	10	200	160	160
52709	建湖	草堰口新冈三组东配变	10	400	320	320
52710	建湖	新冈二组	10	200	54	54
52711	建湖	草堰口堰东一组北	10	200	78	78
52712	建湖	草堰口堰东北站	10	200	80	80
52713	建湖	堰东一组东	10	200	94	94
52714	建湖	新冈八组	10	200	109	109
52715	建湖	草堰口东冈八组	10	200	115	115
52716	建湖	草堰口堰东南站北	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52717	建湖	堰东西站	10	400	57	57
52718	建湖	新冈村站	10	200	128	128
52719	建湖	草堰口堰东南站	10	200	131	131
52720	建湖	新冈四组	10	200	139	139
52721	建湖	草堰口堰东六组	10	200	141	141
52722	建湖	新冈一组	10	200	144	144
52723	建湖	草堰口新冈五组	10	200	146	146
52724	建湖	草堰口东冈九组	10	200	149	149
52725	建湖	新冈六组北	10	200	150	150
52726	建湖	东冈二组西	10	200	151	151
52727	建湖	草堰口堰东一组	10	250	174	174
52728	建湖	草堰口堰东东站	10	400	211	211
52729	建湖	堰东三组	10	400	216	216
52730	建湖	新冈二组东	10	400	249	249
52731	建湖	堰东中站北	10	400	289	289
52732	建湖	东冈五组	10	400	289	289
52733	建湖	堰东六组2#	10	400	293	293
52734	建湖	草堰口堰东中站	10	400	301	301
52735	建湖	东冈七组	10	400	305	305

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52736	建湖	沙墩七组西	10	200	160	160
52737	建湖	草堰口堰南北站	10	400	320	320
52738	建湖	镇西	10	200	160	160
52739	建湖	草堰口崔庄一组	10	200	160	160
52740	建湖	草堰口沙墩八组	10	200	160	160
52741	建湖	彭庄二组	10	400	320	320
52742	建湖	镇南配变	10	400	320	320
52743	建湖	草堰口院道六组南	10	200	160	160
52744	建湖	沙墩六组北	10	100	80	80
52745	建湖	草堰口院道五组北	10	200	160	160
52746	建湖	草堰口沙墩孙墩	10	200	160	160
52747	建湖	彭庄五组	10	400	320	320
52748	建湖	草堰口沙墩六组	10	200	160	160
52749	建湖	草堰口沙墩水厂北	10	200	160	160
52750	建湖	沙墩一组西	10	200	160	160
52751	建湖	镇西2号	10	400	320	320
52752	建湖	堰南五组	10	200	13	13
52753	建湖	草堰口彭庄三组	10	200	26	26
52754	建湖	草堰口堰北二组	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52755	建湖	草堰口彭庄西站	10	200	70	70
52756	建湖	堰南八组南	10	200	91	91
52757	建湖	草堰口沙墩七组	10	200	108	108
52758	建湖	院道马舍	10	200	111	111
52759	建湖	草堰口堰南七组	10	200	111	111
52760	建湖	红庄六组	10	200	120	120
52761	建湖	院道四组	10	200	126	126
52762	建湖	草堰口崔庄北站	10	200	129	129
52763	建湖	草堰口彭庄四组	10	200	133	133
52764	建湖	草堰口沙墩西站	10	200	133	133
52765	建湖	草堰口沙墩南舍	10	200	134	134
52766	建湖	草堰口院道五组	10	200	136	136
52767	建湖	草堰口沙墩陈庄	10	200	139	139
52768	建湖	草堰口沙墩十一组	10	200	140	140
52769	建湖	沙墩二组	10	200	141	141
52770	建湖	草堰口红庄五组	10	200	141	141
52771	建湖	草堰口院道六组	10	200	142	142
52772	建湖	草堰口彭庄南站	10	200	142	142
52773	建湖	草堰口沙墩四组北	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52774	建湖	沙墩一组	10	200	143	143
52775	建湖	草堰口彭庄北站	10	200	145	145
52776	建湖	草堰口堰南四组	10	200	147	147
52777	建湖	院道吴墩	10	200	147	147
52778	建湖	沙墩十组	10	200	147	147
52779	建湖	草堰口沙墩四组	10	200	149	149
52780	建湖	草堰口沙墩水厂	10	200	150	150
52781	建湖	彭庄村站	10	400	292	292
52782	建湖	院道六组西	10	400	294	294
52783	建湖	镇西3#	10	400	309	309
52784	建湖	堰南十组东	10	400	320	320
52785	建湖	堰南十组	10	200	160	160
52786	建湖	草堰口堰河北站	10	200	160	160
52787	建湖	草堰口港北二组	10	200	160	160
52788	建湖	幸福西路	10	400	269	269
52789	建湖	港北三组	10	200	160	160
52790	建湖	港北八组	10	200	160	160
52791	建湖	堰南九组西	10	200	160	160
52792	建湖	草堰口港北六组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52793	建湖	草堰口堰河二组	10	200	160	160
52794	建湖	堰南八组	10	200	160	160
52795	建湖	堰河六组	10	200	160	160
52796	建湖	草堰口堰北西站北	10	200	160	160
52797	建湖	草堰口港北四组	10	400	320	320
52798	建湖	草堰口院道三组	10	200	160	160
52799	建湖	草堰口唐墩水厂	10	200	42	42
52800	建湖	红庄三组	10	200	46	46
52801	建湖	草堰口堰西四组	10	200	55	55
52802	建湖	草堰口红庄村站	10	200	58	58
52803	建湖	草堰口港北五组	10	100	60	60
52804	建湖	草堰口唐墩七组	10	200	65	65
52805	建湖	堰西五组	10	200	68	68
52806	建湖	草堰口红庄朱家庄	10	200	69	69
52807	建湖	唐墩五组	10	200	74	74
52808	建湖	草堰口唐墩中站	10	200	75	75
52809	建湖	堰河十组	10	200	81	81
52810	建湖	草堰口堰西一组	10	200	91	91
52811	建湖	草堰口红庄一组	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52812	建湖	堰河一组	10	200	99	99
52813	建湖	草堰口堰北西站	10	200	102	102
52814	建湖	草堰口堰河村站	10	200	103	103
52815	建湖	草堰口港北四组东	10	200	103	103
52816	建湖	草堰口唐墩西站南	10	200	105	105
52817	建湖	草堰口唐墩南站	10	200	106	106
52818	建湖	堰河八组	10	200	107	107
52819	建湖	草堰口堰西六组	10	200	109	109
52820	建湖	草堰口唐墩一组	10	200	111	111
52821	建湖	院道一组	10	200	112	112
52822	建湖	院道二组	10	200	120	120
52823	建湖	堰西南站	10	200	123	123
52824	建湖	堰河七组北	10	200	130	130
52825	建湖	港北七组	10	200	133	133
52826	建湖	草堰口堰河五组	10	200	133	133
52827	建湖	草堰口堰西七组	10	200	133	133
52828	建湖	草堰口唐墩一组南	10	200	135	135
52829	建湖	草堰口港北三组北	10	200	138	138
52830	建湖	草堰口堰西西站	10	200	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52831	建湖	草堰口唐墩三组	10	200	139	139
52832	建湖	堰河三组	10	200	146	146
52833	建湖	草堰口唐墩西站	10	400	146	146
52834	建湖	堰南九组	10	200	149	149
52835	建湖	草堰口堰河西站	10	200	149	149
52836	建湖	堰河四组	10	200	149	149
52837	建湖	草堰口堰西东站	10	400	130	130
52838	建湖	草堰口港北一组	10	200	150	150
52839	建湖	红庄二组	10	400	161	161
52840	建湖	草堰口唐墩中站南	10	400	230	230
52841	建湖	堰河七组	10	400	271	271
52842	建湖	港北一组西	10	400	284	284
52843	建湖	港北六组东	10	400	295	295
52844	建湖	草堰口路庄二组	10	200	160	160
52845	建湖	草堰口沙墩九组东	10	200	160	160
52846	建湖	路庄四组	10	200	160	160
52847	建湖	崔庄五组	10	200	110	110
52848	建湖	草堰口崔庄六组	10	200	126	126
52849	建湖	草堰口路庄七组	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52850	建湖	草堰口沙墩九组	10	200	138	138
52851	建湖	路庄三组	10	200	138	138
52852	建湖	草堰口路庄五组	10	200	139	139
52853	建湖	草堰口崔庄南站	10	200	141	141
52854	建湖	草堰口崔庄村站	10	200	143	143
52855	建湖	草堰口路庄二组东	10	200	153	153
52856	建湖	路庄三组南配变	10	400	263	263
52857	建湖	草堰口崔庄三组	10	400	303	303
52858	建湖	集镇水厂1#变	10	400	0	0
52859	建湖	港东红光1#变	10	400	320	320
52860	建湖	港东村村部变	10	400	320	320
52861	建湖	集镇粮库-10KV变压器	10	400	320	320
52862	建湖	港东村新沟2#	10	200	160	160
52863	建湖	冈西振兴南路配变	10	400	320	320
52864	建湖	金鑫商贸城	10	400	320	320
52865	建湖	集镇朝阳变	10	400	320	320
52866	建湖	集镇河西	10	400	320	320
52867	建湖	集镇后徐	10	400	320	320
52868	建湖	集镇致富北路-10KV变压器	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52869	建湖	唐修林变	10	400	320	320
52870	建湖	集镇振兴路	10	400	320	320
52871	建湖	前陶种子场	10	400	320	320
52872	建湖	冈西港东村北站	10	200	160	160
52873	建湖	集镇后徐1#变(增资用)	10	400	320	320
52874	建湖	冈西港东村新沟	10	400	320	320
52875	建湖	港东村新沟1#	10	200	160	160
52876	建湖	潘墩村中站变	10	200	33	33
52877	建湖	集镇西吉配变	10	400	71	71
52878	建湖	冈西潘墩村奋勇	10	200	85	85
52879	建湖	冈西西吉尖墩	10	200	100	100
52880	建湖	冈西潘墩村刘墩变	10	200	107	107
52881	建湖	冈西潘墩村大港变	10	200	115	115
52882	建湖	港东红光	10	200	123	123
52883	建湖	集镇河东	10	400	136	136
52884	建湖	冈西西吉村尖北变	10	200	144	144
52885	建湖	冈西潘墩村革新变	10	200	150	150
52886	建湖	港东村南站	10	400	156	156
52887	建湖	集镇河南1号变	10	400	254	254

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52888	建湖	集镇河南配变	10	400	255	255
52889	建湖	冈西镇集镇西吉1#	10	400	261	261
52890	建湖	冈西镇港东村北站1#	10	400	281	281
52891	建湖	10KV集镇河东1#变	10	400	285	285
52892	建湖	冈西镇潘墩村中站1#	10	400	295	295
52893	建湖	集镇白果	10	400	302	302
52894	建湖	集镇水厂变	10	400	305	305
52895	建湖	冈西潘墩村北站变	10	400	307	307
52896	建湖	集镇剧场	10	400	312	312
52897	建湖	派出所公用变	10	630	434	434
52898	建湖	菜场箱变	10	630	499	499
52899	建湖	沿河沿北西站	10	400	320	320
52900	建湖	沿河桂东郭树	10	400	320	320
52901	建湖	沿河孙陈北站	10	400	320	320
52902	建湖	沿河沿北吴庄	10	400	320	320
52903	建湖	沿河张丁南站	10	400	320	320
52904	建湖	沿河幸福王墩	10	400	320	320
52905	建湖	沿河沿北赵舍	10	400	320	320
52906	建湖	沿河凡阳唐沟	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52907	建湖	沿河幸福前进	10	400	320	320
52908	建湖	沿河富强西站	10	400	320	320
52909	建湖	沿河张丁王敦	10	400	320	320
52910	建湖	沿河沿河南学	10	400	320	320
52911	建湖	沿河沿北夏舍	10	400	320	320
52912	建湖	沿河桂东花园台片	10	400	63	63
52913	建湖	沿河沿河北学	10	400	77	77
52914	建湖	沿河幸福西站	10	200	105	105
52915	建湖	沿河富强东站	10	200	129	129
52916	建湖	沿河富强北站	10	400	173	173
52917	建湖	沿河幸福南站	10	400	185	185
52918	建湖	沿河幸福北站	10	400	188	188
52919	建湖	沿河桂东南站	10	400	191	191
52920	建湖	沿河茂盛树桥	10	400	213	213
52921	建湖	沿河桂东中站	10	400	216	216
52922	建湖	沿河富强南站	10	400	265	265
52923	建湖	沿河幸福东站	10	400	230	230
52924	建湖	沿河富强夏舍	10	400	243	243
52925	建湖	沿河桂东新河	10	400	247	247

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52926	建湖	沿河桂东中站2号变	10	400	265	265
52927	建湖	沿河沿北北站	10	400	272	272
52928	建湖	沿河茂盛汤吴	10	400	275	275
52929	建湖	沿河茂盛合心	10	400	278	278
52930	建湖	沿河沿北南站	10	400	280	280
52931	建湖	沿河张丁丁庄	10	400	283	283
52932	建湖	沿河孙陈东站	10	400	285	285
52933	建湖	沿河茂盛倪墩	10	400	288	288
52934	建湖	沿河茂盛村站	10	400	292	292
52935	建湖	沿河张丁赵墩	10	400	292	292
52936	建湖	沿河桂东北站	10	400	295	295
52937	建湖	沿河张丁中站	10	400	301	301
52938	建湖	沿河沿北中站	10	400	302	302
52939	建湖	沿河沿北南站2号变	10	400	302	302
52940	建湖	沿河沿北复兴	10	400	303	303
52941	建湖	沿河凡阳唐沟2号变	10	400	304	304
52942	建湖	沿河茂盛徐顶	10	400	305	305
52943	建湖	沿河张丁张舍	10	400	305	305
52944	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52945	建湖	恒济恒庆三组	10	200	160	0
52946	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	160	0
52947	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	160	0
52948	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	160	0
52949	建湖	恒济恒庆中站	10	200	160	0
52950	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	504	0
52951	建湖	孟小1#箱变	10	630	504	0
52952	建湖	恒济山河东站	10	200	160	0
52953	建湖	农民康居1#箱变	10	630	504	0
52954	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	160	0
52955	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	160	0
52956	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	504	0
52957	建湖	恒济华舍北站	10	400	320	0
52958	建湖	恒济苗庄四组	10	200	160	0
52959	建湖	农民康居2#箱变	10	500	400	0
52960	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	200	0
52961	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	160	0
52962	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	504	0
52963	建湖	恒济建河南站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52964	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	160	0
52965	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	320	0
52966	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	160	0
52967	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	320	0
52968	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	320	0
52969	建湖	恒济后街变	10	400	320	0
52970	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	160	0
52971	建湖	恒济恒庆东边	10	400	320	0
52972	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	320	0
52973	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	320	0
52974	建湖	学府嘉园箱变	10	500	400	0
52975	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	160	0
52976	建湖	恒济恒庆五组	10	400	320	0
52977	建湖	恒济后街变1#	10	400	320	0
52978	建湖	恒济沿南三组	10	200	160	0
52979	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	159	0
52980	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	160	0
52981	建湖	恒济恒庆四组	10	400	320	0
52982	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
52983	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	160	0
52984	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	320	0
52985	建湖	恒济恒庆一组	10	400	320	0
52986	建湖	恒济文汇小区	10	400	320	0
52987	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	320	0
52988	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	320	0
52989	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	320	0
52990	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	320	0
52991	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	160	0
52992	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	320	0
52993	建湖	恒济沿南东站	10	200	9	0
52994	建湖	恒济山河九组	10	200	18	0
52995	建湖	恒济九里三组	10	200	65	0
52996	建湖	恒济沿南西站	10	200	80	0
52997	建湖	恒济华舍村站	10	200	86	0
52998	建湖	恒济山河西站	10	200	90	0
52999	建湖	恒济山河中站	10	200	91	0
53000	建湖	恒济华舍六组	10	200	107	0
53001	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	147	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53002	建湖	恒济沿南村站	10	250	165	0
53003	建湖	恒济孟小变	10	315	179	0
53004	建湖	恒济九里二组	10	400	184	0
53005	建湖	恒济九里村站	10	400	215	0
53006	建湖	恒济山河五组	10	400	220	0
53007	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	237	0
53008	建湖	恒济山河许庄	10	400	252	0
53009	建湖	恒济九里六组	10	400	261	0
53010	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	271	0
53011	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	271	0
53012	建湖	恒济九里东站	10	400	288	0
53013	建湖	九里四组配变	10	400	300	0
53014	建湖	恒济华舍三组	10	400	305	0
53015	建湖	恒济苗庄七组	10	400	306	0
53016	建湖	恒济沿南四组	10	400	307	0
53017	建湖	建中村站	10	200	160	0
53018	建湖	祥为五组	10	400	320	0
53019	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	160	0
53020	建湖	祥为西站	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53021	建湖	吉兴集中村5#	10	630	504	0
53022	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	160	0
53023	建湖	恒济芦舍村站	10	400	320	0
53024	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	160	0
53025	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	320	0
53026	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	160	0
53027	建湖	专水村站	10	400	320	0
53028	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	320	0
53029	建湖	恒济专水七组	10	400	320	0
53030	建湖	吉兴集中村6#	10	630	504	0
53031	建湖	恒济专水六组	10	200	160	0
53032	建湖	福瀛西站4#变	10	200	160	0
53033	建湖	恒济专水四组	10	200	160	0
53034	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	160	0
53035	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	320	0
53036	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	320	0
53037	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	160	0
53038	建湖	建中垦田3#配变	10	400	320	0
53039	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53040	建湖	幸福家园5#变	10	400	320	0
53041	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	160	0
53042	建湖	幸福家园4#变	10	400	320	0
53043	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	320	0
53044	建湖	恒济吉兴十组	10	200	160	0
53045	建湖	专水三组	10	200	160	0
53046	建湖	恒济建中十一组	10	200	160	0
53047	建湖	幸福家园1#变	10	400	320	0
53048	建湖	恒济吉兴西站	10	400	320	0
53049	建湖	恒济建中南站	10	400	320	0
53050	建湖	幸福家园3#变	10	400	320	0
53051	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	160	0
53052	建湖	建中南站1#变	10	400	320	0
53053	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	320	0
53054	建湖	专水六组1#变	10	400	320	0
53055	建湖	幸福家园2#变	10	400	320	0
53056	建湖	建中三组	10	200	160	0
53057	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	320	0
53058	建湖	芦舍三组	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53059	建湖	建中北站	10	200	61	0
53060	建湖	恒济花垛西站	10	200	94	0
53061	建湖	恒济祥为村站	10	200	106	0
53062	建湖	祥为二组	10	200	136	0
53063	建湖	芦舍二组1	10	400	136	0
53064	建湖	恒济祥为四组	10	200	142	0
53065	建湖	花垛中站	10	200	144	0
53066	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	147	0
53067	建湖	恒济花垛村站	10	400	263	0
53068	建湖	芦舍南站	10	400	302	0
53069	建湖	花垛南站	10	400	303	0
53070	建湖	花垛北站	10	400	312	0
53071	建湖	宝塔镇培桥五队	10	400	320	320
53072	建湖	高祥西站	10	400	320	320
53073	建湖	宝塔中站	10	400	320	320
53074	建湖	滕胧宝塔集中居住点1#	10	400	320	320
53075	建湖	四树南站(增资)	10	200	156	156
53076	建湖	培桥北站	10	400	320	320
53077	建湖	宝塔合兴南站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53078	建湖	宝塔镇四树南站东	10	400	320	320
53079	建湖	宝塔培桥七队	10	200	160	160
53080	建湖	四树北站	10	200	160	160
53081	建湖	宝塔二队	10	200	160	160
53082	建湖	宝塔镇安置房2#变	10	630	504	504
53083	建湖	培桥一队	10	200	160	160
53084	建湖	辛庄社区1#变	10	400	320	320
53085	建湖	辛庄社区4#变	10	400	320	320
53086	建湖	宝塔高祥中南站	10	400	320	320
53087	建湖	宝塔七队（增资）	10	400	320	320
53088	建湖	大兴北站	10	200	160	160
53089	建湖	官尖王庄	10	400	320	320
53090	建湖	宝塔大兴一队	10	200	160	160
53091	建湖	宝塔三队	10	400	320	320
53092	建湖	裴东小区1#箱变	10	630	504	504
53093	建湖	裴东小区2#箱变	10	630	504	504
53094	建湖	赵湾南站(增资)	10	200	159	159
53095	建湖	宝塔村部	10	400	320	320
53096	建湖	双湾东南站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53097	建湖	宝塔镇安置房1#变	10	630	504	504
53098	建湖	双湾西站	10	400	320	320
53099	建湖	宝塔村建中心北变	10	400	320	320
53100	建湖	辛庄社区2#变	10	400	320	320
53101	建湖	滕胧宝塔集中居住点2#	10	400	320	320
53102	建湖	宝塔六队(增资)	10	400	320	320
53103	建湖	宝塔双湾南站	10	400	320	320
53104	建湖	府前花苑2号变	10	500	400	400
53105	建湖	双湾鱼塘	10	400	320	320
53106	建湖	赵湾中站	10	200	160	160
53107	建湖	宝塔西站	10	400	320	320
53108	建湖	宝塔高祥八组	10	200	160	160
53109	建湖	培桥八队（增资）	10	400	320	320
53110	建湖	赵湾西站	10	200	160	160
53111	建湖	宝塔镇培桥三队西	10	400	315	315
53112	建湖	宝塔镇大兴中站	10	400	320	320
53113	建湖	宝塔镇培桥二队	10	400	320	320
53114	建湖	滕胧宝塔集中居住点4#	10	400	320	320
53115	建湖	双湾六队北配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53116	建湖	双湾西北站	10	200	160	160
53117	建湖	宝塔镇赵湾东北站	10	400	320	320
53118	建湖	宝塔镇大兴南站东	10	400	320	320
53119	建湖	府前花苑1号变	10	630	504	504
53120	建湖	大兴西北站	10	400	320	320
53121	建湖	宝塔四树西北站	10	400	320	320
53122	建湖	双湾东站	10	400	320	320
53123	建湖	宝塔大兴东站	10	200	160	160
53124	建湖	赵湾一队	10	200	160	160
53125	建湖	滕胧宝塔集中居住点3#	10	400	320	320
53126	建湖	宝塔大兴西南站	10	400	320	320
53127	建湖	培东西站	10	200	159	159
53128	建湖	双湾北站	10	400	320	320
53129	建湖	培桥西站	10	400	320	320
53130	建湖	四树东南站	10	400	320	320
53131	建湖	宝塔镇培桥三队东	10	400	320	320
53132	建湖	宝塔镇赵湾中北站	10	400	320	320
53133	建湖	宝塔高祥西北站公用变	10	400	320	320
53134	建湖	辛庄社区3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53135	建湖	官尖团结	10	200	38	38
53136	建湖	宝塔祁庄西站	10	200	83	83
53137	建湖	宝塔四树东站	10	200	92	92
53138	建湖	宝塔高祥北站(增资)	10	200	114	114
53139	建湖	宝塔赵湾二队	10	200	120	120
53140	建湖	宝塔赵湾北站	10	200	132	132
53141	建湖	宝塔合兴东站	10	400	135	135
53142	建湖	宝塔四树西站	10	200	137	137
53143	建湖	宝塔南站	10	200	145	145
53144	建湖	双湾六队	10	200	149	149
53145	建湖	宝塔大兴南站	10	200	150	150
53146	建湖	宝塔培桥中站	10	400	155	155
53147	建湖	高祥南站	10	250	182	182
53148	建湖	宝塔镇合兴西南站	10	400	232	232
53149	建湖	宝塔镇官尖北站	10	400	248	248
53150	建湖	宝塔镇培桥七队东	10	400	249	249
53151	建湖	高祥九队	10	400	256	256
53152	建湖	朦胧小区	10	400	275	275
53153	建湖	成套厂	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53154	建湖	宝塔小街变	10	400	289	289
53155	建湖	高祥中北站	10	400	294	294
53156	建湖	宝塔培桥村部	10	400	295	295
53157	建湖	高祥中站	10	400	299	299
53158	建湖	宝塔八队	10	400	306	306
53159	建湖	官尖官北	10	400	306	306
53160	建湖	宝塔大兴东南站（增资）	10	400	310	310
53161	建湖	宝塔十队	10	400	310	310
53162	建湖	培桥集中居住点1#变	10	630	458	458
53163	建湖	培桥集中居住点2#变压器配电变压器	10	630	485	485
53164	建湖	宝塔供电所变	10	400	320	320
53165	建湖	宝塔集镇北公用变	10	400	320	320
53166	建湖	宝塔联合李南队	10	200	154	154
53167	建湖	宝塔镇丁湾村部	10	400	320	320
53168	建湖	宝塔丁湾丁庄	10	400	320	320
53169	建湖	丁仁东南站	10	200	160	160
53170	建湖	前庄村部	10	400	320	320
53171	建湖	宝塔镇丁湾瞿庄东	10	400	320	320
53172	建湖	丁仁东	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53173	建湖	宝塔丁湾高顾（增）	10	400	320	320
53174	建湖	宝塔丁仁东北站	10	400	320	320
53175	建湖	鸡场变	10	400	320	320
53176	建湖	宝塔丁仁五组	10	200	160	160
53177	建湖	宝塔镇吉北南站	10	400	320	320
53178	建湖	宝塔丁仁北站	10	400	320	320
53179	建湖	丁仁西南站	10	200	160	160
53180	建湖	宝塔丁湾东北站	10	400	320	320
53181	建湖	丁湾西站	10	400	320	320
53182	建湖	宝塔镇吉北西站	10	400	320	320
53183	建湖	高港东站	10	200	160	160
53184	建湖	丁仁西北站	10	200	160	160
53185	建湖	宝塔镇丁湾东站	10	160	128	128
53186	建湖	宝塔联合李南东变	10	200	160	160
53187	建湖	宝塔丁仁中站	10	400	320	320
53188	建湖	吉北二队配变	10	400	320	320
53189	建湖	丁湾丁湾站	10	200	160	160
53190	建湖	丁仁南站3	10	200	148	148
53191	建湖	富贵花苑	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53192	建湖	宝塔镇联合南港	10	400	320	320
53193	建湖	宝塔镇丁仁三星	10	400	320	320
53194	建湖	高港东北站	10	200	160	160
53195	建湖	前庄北站	10	200	40	40
53196	建湖	吉北北站	10	200	70	70
53197	建湖	丁湾北站	10	200	107	107
53198	建湖	丁湾唐东	10	200	125	125
53199	建湖	丁仁西站	10	200	140	140
53200	建湖	宝塔集镇南公用变	10	315	243	243
53201	建湖	高港南站	10	400	249	249
53202	建湖	丁湾瞿庄队(增资)	10	400	291	291
53203	建湖	宝塔镇丁湾冯墩	10	400	296	296
53204	建湖	宝塔镇辛南站	10	400	297	297
53205	建湖	前庄东方	10	400	299	299
53206	建湖	宝塔镇吉北四队	10	400	299	299
53207	建湖	宝塔丁仁条河	10	400	304	304
53208	建湖	宝塔小学变	10	400	306	306
53209	建湖	上冈运河一组3#配变	10	200	160	160
53210	建湖	上冈运河四组配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53211	建湖	上冈运河三组1#配变	10	200	160	160
53212	建湖	上冈运河一组1#配变	10	200	160	160
53213	建湖	上冈运河一组2#配变	10	200	30	30
53214	建湖	上冈运河五组配变	10	200	31	31
53215	建湖	上冈运河四组西配变	10	200	35	35
53216	建湖	上冈运河六组配变	10	200	57	57
53217	建湖	上冈运河三组2#配变	10	200	61	61
53218	建湖	上冈运河二组配变	10	200	68	68
53219	建湖	上冈解放南路1#配变	10	200	72	72
53220	建湖	上冈运河三组配变	10	200	67	67
53221	建湖	上冈旭初三组东配变	10	200	92	92
53222	建湖	上冈运河六组西配变	10	200	104	104
53223	建湖	上冈旭初三组配变	10	200	105	105
53224	建湖	上冈原运河五组配变	10	200	110	110
53225	建湖	上冈旭初一二组配变	10	200	139	139
53226	建湖	上冈镇中五组配变	10	200	144	144
53227	建湖	上冈旭初四组单配变	10	200	145	145
53228	建湖	上冈解放北路3#配变	10	400	259	259
53229	建湖	上冈解放北路2#配变	10	400	274	274

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53230	建湖	上冈旭初四组配变	10	400	277	277
53231	建湖	上冈运河四组东配变	10	400	286	286
53232	建湖	上冈运河一组配变	10	400	290	290
53233	建湖	上冈运河二组1#配变	10	400	308	308
53234	建湖	颜单梅塘一队	10	200	160	160
53235	建湖	海聚城2#箱变配变	10	630	504	504
53236	建湖	颜单梅塘三组一号变	10	400	320	320
53237	建湖	颜单梅塘2队	10	400	320	320
53238	建湖	海聚城1#箱变配变	10	630	504	504
53239	建湖	明星城三期2号箱变	10	630	504	504
53240	建湖	近郊居委会公用变	10	400	320	320
53241	建湖	汇杰花苑2号变电所1号变	10	800	640	640
53242	建湖	辰龙公寓2号变电所1号主变	10	800	640	640
53243	建湖	明星城5号箱变	10	630	504	504
53244	建湖	镇政府北箱变	10	630	504	504
53245	建湖	汇杰花苑1号变电所1号变	10	800	640	640
53246	建湖	农工商一期三标6号箱变	10	630	504	504
53247	建湖	明星城三期1号箱变	10	630	504	504
53248	建湖	明星小区4号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53249	建湖	城区明星城三期4号箱变	10	630	504	504
53250	建湖	辰龙公寓1号开关站1号主变	10	1000	800	800
53251	建湖	汇杰花苑2号变电所3号变	10	800	640	640
53252	建湖	湖东小区箱变配电变压器	10	630	504	504
53253	建湖	辰龙公寓2号变电所3号主变	10	800	640	640
53254	建湖	辰龙公寓3号变电所1号主变	10	800	640	640
53255	建湖	农工商一期三标5号欧变	10	400	320	320
53256	建湖	汇文苑3号箱变	10	630	504	504
53257	建湖	农工商一期三标4号欧变	10	630	504	504
53258	建湖	敬老院公用变	10	400	320	320
53259	建湖	近湖农电站公用变	10	400	320	320
53260	建湖	汇文苑1号箱变	10	630	504	504
53261	建湖	明星小区3号箱变	10	630	504	504
53262	建湖	辰龙公寓3号变电所3号主变	10	800	640	640
53263	建湖	汇文苑2号箱变	10	630	504	504
53264	建湖	汇文苑5号箱变	10	630	504	504
53265	建湖	汇文苑6号箱变	10	630	504	504
53266	建湖	药化厂家属区变	10	400	320	320
53267	建湖	近湖蔡徐朱墩变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53268	建湖	近湖文化北站	10	400	320	320
53269	建湖	近湖西吴北站	10	400	307	307
53270	建湖	近湖蔡徐蔡徐变	10	400	320	320
53271	建湖	近湖文化南站	10	400	320	320
53272	建湖	近湖蔡徐中站	10	400	320	320
53273	建湖	近湖蔡徐中心村1#变	10	400	320	320
53274	建湖	近湖文化南站2号变	10	400	320	320
53275	建湖	近湖文化小区2号箱变	10	500	400	400
53276	建湖	近湖文化小区6号箱变	10	630	504	504
53277	建湖	近湖蔡徐中心村2#变	10	400	320	320
53278	建湖	近湖文化小区3号箱变	10	400	320	320
53279	建湖	近湖西吴塘东	10	400	320	320
53280	建湖	近湖蔡徐东站	10	400	320	320
53281	建湖	近湖西吴南站	10	200	160	160
53282	建湖	近湖蔡徐西站	10	400	319	319
53283	建湖	近湖文化小区1号箱变	10	630	504	504
53284	建湖	近湖文化小区5号箱变	10	630	504	504
53285	建湖	近湖文化高桥变	10	200	140	140
53286	建湖	近湖蔡徐钱庄变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53287	建湖	近湖蔡徐中心村4#变	10	400	320	320
53288	建湖	近湖蔡徐北站	10	400	320	320
53289	建湖	近湖蔡徐中心村3#变	10	400	320	320
53290	建湖	近湖西吴东站	10	400	284	284
53291	建湖	近湖西吴中站	10	400	104	104
53292	建湖	近湖文化中站	10	400	281	281
53293	建湖	近湖齐心庄南变	10	400	295	295
53294	建湖	近湖蔡徐南站	10	400	297	297
53295	建湖	近湖光明南站	10	400	299	299
53296	建湖	近湖蔡徐卫东变	10	400	309	309
53297	建湖	近湖文化小区4号箱变	10	630	443	443
53298	建湖	花园南站2号变	10	400	320	320
53299	建湖	近湖翠谷玉苑15号箱变	10	630	504	504
53300	建湖	近湖中堡中站	10	400	297	297
53301	建湖	近湖花园北站	10	200	152	152
53302	建湖	近湖翠谷玉苑5号配变	10	800	640	640
53303	建湖	近湖花园新河变	10	400	320	320
53304	建湖	近湖塘东阮庄变	10	400	320	320
53305	建湖	近湖翠谷玉苑16号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53306	建湖	近湖中堡北站2号变	10	400	320	320
53307	建湖	近湖翠谷玉苑7号配变	10	800	640	640
53308	建湖	近湖中堡东海变	10	200	160	160
53309	建湖	近湖翠谷玉苑1号配变	10	800	640	640
53310	建湖	近湖塘东东站	10	400	320	320
53311	建湖	近湖塘东五队变	10	200	160	160
53312	建湖	近湖花园桥南变	10	400	314	314
53313	建湖	近湖翠谷玉苑18号配变	10	800	640	640
53314	建湖	近湖花园中站	10	200	160	160
53315	建湖	近湖中堡南站	10	400	305	305
53316	建湖	近湖翠谷玉苑3号配变	10	630	504	504
53317	建湖	近湖唐东赵墩变	10	400	320	320
53318	建湖	近湖中堡七队配变	10	400	320	320
53319	建湖	近湖花园蒋舍变	10	200	102	102
53320	建湖	近湖东冯夏舍	10	200	138	138
53321	建湖	近湖塘东南站2号变	10	400	255	255
53322	建湖	近湖塘东中站	10	400	280	280
53323	建湖	近湖东冯西站	10	400	302	302
53324	建湖	近湖悦隽学府10#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53325	建湖	近湖悦隼学府6号配变	10	800	640	640
53326	建湖	近湖九龙华府13号配变	10	800	640	640
53327	建湖	近湖御景贵园9号配变	10	800	640	640
53328	建湖	近湖悦隼学府4号配变	10	800	640	640
53329	建湖	近湖登达新天地16号配变	10	800	640	640
53330	建湖	近湖登达望府8号配变	10	800	640	640
53331	建湖	近湖悦隼学府12#配变	10	800	640	640
53332	建湖	近湖御景贵园5号配变	10	800	640	640
53333	建湖	近湖登达新天地8号配变	10	800	640	640
53334	建湖	近湖御景贵园1号配变	10	630	504	504
53335	建湖	近湖御景贵园3号配变	10	800	640	640
53336	建湖	近湖登达望府12号配变	10	800	640	640
53337	建湖	近湖登达望府4号配变	10	800	640	640
53338	建湖	近湖登达新天地12号变	10	800	640	640
53339	建湖	近湖登达新天地10号变	10	800	640	640
53340	建湖	近湖登达新天地14号配变	10	800	640	640
53341	建湖	近湖登达望府10号配变	10	800	640	640
53342	建湖	近湖登达望府6号配变	10	800	640	640
53343	建湖	近湖登达新天地3号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53344	建湖	近湖登达望府14号配变	10	800	640	640
53345	建湖	近湖登达望府2号配变	10	800	640	640
53346	建湖	近湖登达新天地6号配变	10	800	640	640
53347	建湖	近湖登达新天地1号配变	10	800	640	640
53348	建湖	近湖悦隼学府8号配变	10	800	640	640
53349	建湖	近湖悦隼学府2号配变	10	800	640	640
53350	建湖	近湖御景贵园7号配变	10	800	640	640
53351	建湖	近湖九龙华府15号配变	10	800	640	640
53352	建湖	近湖九龙华府17号配变	10	800	640	640
53353	建湖	吉瑞家园2#箱式变压器	10	630	504	504
53354	建湖	吉瑞家园6#箱变配电变压器	10	500	400	400
53355	建湖	吉瑞家园1#箱变	10	630	504	504
53356	建湖	吉瑞家园3#箱式变配变	10	630	504	504
53357	建湖	前陶村南环台片	10	200	160	160
53358	建湖	吉瑞家园5#箱式变630配变	10	630	504	504
53359	建湖	吉瑞家园4#箱式变配变	10	630	504	504
53360	建湖	前陶园区综合变	10	630	498	498
53361	建湖	西吉村米厂变	10	200	160	160
53362	建湖	前陶村仇坝变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53363	建湖	近湖二村北站	10	400	320	320
53364	建湖	近湖二村变	10	400	320	320
53365	建湖	美都花苑变电站1号变	10	630	504	504
53366	建湖	近湖二村廉租房3号箱变	10	500	400	400
53367	建湖	近湖阳光丽都6号配变	10	800	640	640
53368	建湖	近湖二村廉租房4号箱变	10	630	504	504
53369	建湖	近湖齐心团结北变	10	400	320	320
53370	建湖	美都花苑4号箱变	10	630	504	504
53371	建湖	近湖翡翠嘉园7#变	10	630	504	504
53372	建湖	近湖二村廉租房6号箱变	10	630	504	504
53373	建湖	近湖园区4号变	10	400	305	305
53374	建湖	近湖翡翠嘉园2号箱变	10	630	504	504
53375	建湖	近湖齐心3号变	10	400	320	320
53376	建湖	10kV苏源线东方豪城2#箱变02001	10	630	504	504
53377	建湖	美都花苑变电站2号变	10	630	504	504
53378	建湖	近湖园区1号变	10	400	320	320
53379	建湖	近湖于兴变	10	400	308	308
53380	建湖	近湖二村瑞特变	10	400	320	320
53381	建湖	近湖齐心团结西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53382	建湖	10kV苏源线东方豪城4#箱变主变	10	630	504	504
53383	建湖	近湖二村廉租房2号箱变	10	500	400	400
53384	建湖	近湖翡翠嘉园4号箱变	10	630	504	504
53385	建湖	近湖翡翠嘉园3号箱变	10	630	504	504
53386	建湖	近湖香樟园2号配变	10	800	640	640
53387	建湖	近湖加油站变	10	400	320	320
53388	建湖	近湖二村廉租房1号箱变	10	500	400	400
53389	建湖	近湖于兴2号变	10	400	320	320
53390	建湖	近湖翡翠嘉园1号箱变	10	630	504	504
53391	建湖	近湖园区2号变	10	400	320	320
53392	建湖	近湖二村南站变	10	400	320	320
53393	建湖	近湖阳光丽都8号配变	10	800	640	640
53394	建湖	近湖齐心西排变	10	315	236	236
53395	建湖	近湖阳光丽都2号配变	10	800	640	640
53396	建湖	近湖二村廉租房5号箱变	10	630	504	504
53397	建湖	近湖肖东组变	10	315	247	247
53398	建湖	近湖肖东组2号变	10	400	250	250
53399	建湖	近湖园区3号变	10	400	287	287
53400	建湖	10kV苏源线东方豪城3#箱变03005	10	630	431	431

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53401	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	640	0
53402	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	504	0
53403	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	800	0
53404	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	504	0
53405	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	800	0
53406	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	640	0
53407	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	504	0
53408	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	622	0
53409	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	504	0
53410	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	640	0
53411	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	640	0
53412	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	504	0
53413	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	640	0
53414	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	640	0
53415	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	504	0
53416	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	640	0
53417	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	504	0
53418	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	640	0
53419	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53420	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	504	0
53421	建湖	苗圃配变	10	400	320	0
53422	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	504	0
53423	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	640	0
53424	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	800	0
53425	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	618	0
53426	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	640	0
53427	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	640	0
53428	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	487	0
53429	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	800	0
53430	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	800	0
53431	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	800	0
53432	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	499	0
53433	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	640	0
53434	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	504	0
53435	建湖	近湖崔墩东站	10	400	320	0
53436	建湖	近湖陈墩陈南变	10	400	320	320
53437	建湖	近湖肖东3号变	10	400	320	320
53438	建湖	近湖新村变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53439	建湖	近湖东冯一队变	10	400	311	311
53440	建湖	近湖齐心团结2号变	10	400	320	320
53441	建湖	近湖耀辉小区变	10	160	110	110
53442	建湖	近湖高桥回迁房2号箱变	10	400	320	320
53443	建湖	近湖东冯北站1#变	10	400	320	320
53444	建湖	近湖小街变	10	400	320	320
53445	建湖	近湖姜墩2号变	10	400	320	320
53446	建湖	近湖陈墩（老）变	10	400	320	320
53447	建湖	近湖高桥回迁房3号箱变	10	500	400	400
53448	建湖	近湖齐心新民2号变	10	400	320	320
53449	建湖	近湖齐心桥变	10	400	320	320
53450	建湖	近湖陈墩3号变	10	400	320	320
53451	建湖	近湖高桥回迁房1号箱变	10	400	320	320
53452	建湖	近湖东冯北站	10	400	232	232
53453	建湖	近湖齐心团结南变	10	400	275	275
53454	建湖	近湖齐心3号南站变	10	400	286	286
53455	建湖	近湖姜墩变	10	400	303	303
53456	建湖	近湖农电站变	10	400	315	315
53457	建湖	近湖供电所充电箱变	10	500	329	329

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53458	建湖	近湖吴舍东站	10	400	320	0
53459	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	160	0
53460	建湖	近湖塘桥北站	10	200	160	0
53461	建湖	近湖塘桥南站	10	200	160	0
53462	建湖	七里村站	10	400	320	0
53463	建湖	颜单李夏九队	10	200	139	139
53464	建湖	颜单沈韩六队	10	200	160	160
53465	建湖	检察院公用变	10	315	252	252
53466	建湖	桥东机械厂变	10	400	320	320
53467	建湖	进修学校公用变	10	315	252	252
53468	建湖	实小北公用变	10	400	320	320
53469	建湖	公安南公用变	10	400	320	320
53470	建湖	乡镇府家属区变	10	400	320	320
53471	建湖	职中公用变	10	400	320	320
53472	建湖	检察院家属区公用变	10	400	320	320
53473	建湖	公安局变	10	630	504	504
53474	建湖	通榆河指挥部变	10	400	320	320
53475	建湖	朝阳队公用变	10	400	320	320
53476	建湖	实小南公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53477	建湖	朝阳队北变	10	400	320	320
53478	建湖	公安局家属区变	10	400	136	136
53479	建湖	织布厂公用变	10	315	221	221
53480	建湖	进修学校家属区变	10	400	314	314
53481	建湖	荡中养殖场	10	400	320	0
53482	建湖	丰喜八组	10	400	320	0
53483	建湖	丰喜六组	10	400	320	0
53484	建湖	李庄北垦东	10	400	320	0
53485	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	320	0
53486	建湖	李庄南舍	10	400	320	0
53487	建湖	戛南南站配变	10	400	320	0
53488	建湖	电力站西站	10	400	320	0
53489	建湖	丰喜八组西配变	10	200	160	0
53490	建湖	电力西站北	10	400	320	0
53491	建湖	建阳光伏4#变	10	400	320	0
53492	建湖	李庄九组	10	100	80	0
53493	建湖	丰喜六组南配变	10	400	320	0
53494	建湖	戛南南站南配变	10	400	320	0
53495	建湖	李庄西北垦	10	400	317	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53496	建湖	丰喜六组东配变	10	400	320	0
53497	建湖	电力西站南	10	400	320	0
53498	建湖	丰喜北站	10	400	320	0
53499	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	312	0
53500	建湖	李庄西垦	10	400	320	0
53501	建湖	建阳李庄八组	10	200	160	0
53502	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	320	0
53503	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	320	0
53504	建湖	李庄北垦南	10	400	320	0
53505	建湖	李庄南站	10	200	156	0
53506	建湖	电力西站西配变	10	500	400	0
53507	建湖	荡中村站西	10	400	320	0
53508	建湖	荡中村委会	10	400	320	0
53509	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	320	0
53510	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	320	0
53511	建湖	丰喜五组	10	400	320	0
53512	建湖	荡中养殖场北	10	400	320	0
53513	建湖	夏北东配变	10	400	320	0
53514	建湖	李庄北垦西	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53515	建湖	李庄北垦	10	200	160	0
53516	建湖	养殖西站	10	400	320	0
53517	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	320	0
53518	建湖	戛南南站东配变	10	400	320	0
53519	建湖	李庄西垦西	10	400	320	0
53520	建湖	电力站中站	10	400	48	0
53521	建湖	李庄中站配变	10	200	119	0
53522	建湖	电力站北站	10	400	156	0
53523	建湖	电力站东站台片	10	400	158	0
53524	建湖	荡中小学配变	10	400	266	0
53525	建湖	荡中村站	10	400	283	0
53526	建湖	丰喜四组东	10	400	295	0
53527	建湖	丰喜四组	10	400	298	0
53528	建湖	丰喜六组北配变	10	400	304	0
53529	建湖	电力站南站配变	10	400	314	0
53530	建湖	李庄北舍配变	10	400	314	0
53531	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	0	0
53532	建湖	芦沟镇庆余冯墩配变	10	400	313	313
53533	建湖	芦沟镇庆余北站配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53534	建湖	东乔故居变	10	400	320	320
53535	建湖	东乔帆布厂	10	200	160	160
53536	建湖	张庄南尖2号	10	400	320	320
53537	建湖	冠城华府2#	10	630	504	504
53538	建湖	东乔立新	10	200	160	160
53539	建湖	东乔小学	10	400	320	320
53540	建湖	水泥厂家属区	10	200	160	160
53541	建湖	东乔新沟	10	200	160	160
53542	建湖	冠城华府1#	10	630	504	504
53543	建湖	张庄南尖	10	200	160	160
53544	建湖	东乔新区	10	400	320	320
53545	建湖	东乔乔墩单	10	200	160	160
53546	建湖	东乔东乔2#	10	200	160	160
53547	建湖	庆丰东乔帆布厂2#（增资）	10	400	318	318
53548	建湖	芦沟镇园区1#变配变	10	500	400	400
53549	建湖	芦沟镇水乡华庭配变	10	400	320	320
53550	建湖	芦沟镇工业园区2#配变	10	400	297	297
53551	建湖	芦沟镇工业园区3#配变	10	400	302	302
53552	建湖	芦沟镇大同十二组配变	10	200	142	142

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53553	建湖	芦沟镇小街北站配变	10	400	320	320
53554	建湖	芦沟镇大同村五组配变	10	400	320	320
53555	建湖	芦沟镇五联周墩配变	10	400	320	320
53556	建湖	芦沟镇政府家属区配变	10	630	504	504
53557	建湖	芦沟镇五联三组2#配变	10	400	320	320
53558	建湖	芦沟镇联星村西站配变	10	400	320	320
53559	建湖	芦沟镇农电站东配变	10	400	320	320
53560	建湖	芦沟镇五联七组箱变配变	10	630	504	504
53561	建湖	芦沟菜场变	10	400	320	320
53562	建湖	芦沟镇府前路配变	10	400	320	320
53563	建湖	芦沟镇商业街西配变	10	250	200	200
53564	建湖	芦沟镇五联三队配变	10	160	128	128
53565	建湖	芦沟镇大同村站配变	10	200	160	160
53566	建湖	芦沟镇府前路东箱变配变	10	630	504	504
53567	建湖	芦沟镇五联三组北配变	10	400	320	320
53568	建湖	芦沟镇前进路北变配变	10	400	320	320
53569	建湖	芦沟镇陈吴四队配变	10	400	320	320
53570	建湖	芦沟镇联星跃进配变	10	400	320	320
53571	建湖	芦沟镇前进东变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53572	建湖	芦沟镇五联村创新配变	10	200	160	160
53573	建湖	芦沟镇五联六组配变	10	400	320	320
53574	建湖	芦沟镇潘庄村胡舍配变	10	400	320	320
53575	建湖	芦塘庄东	10	400	320	320
53576	建湖	芦沟镇双荡张墩	10	400	320	320
53577	建湖	芦沟镇孔庄村村站配变	10	400	320	320
53578	建湖	芦沟镇肖岸斜港东配变	10	200	160	160
53579	建湖	芦沟镇朱童村一组配变	10	400	320	320
53580	建湖	芦沟镇双荡村东配变	10	400	320	320
53581	建湖	东升村集中安置点1#变	10	100	80	80
53582	建湖	芦沟镇芦塘徐舍2#配变	10	400	320	320
53583	建湖	芦沟镇孔庄新沟配变	10	400	320	320
53584	建湖	东升村集中安置点2#变	10	100	78	78
53585	建湖	芦沟镇朱童四队配变	10	400	320	320
53586	建湖	芦沟镇朱童西站配变	10	400	320	320
53587	建湖	金港湾3号配电房3#变	10	800	640	640
53588	建湖	万达天空之城1#配电室1#配变	10	800	640	640
53589	建湖	万达天空之城4#配电室3#配变	10	800	640	640
53590	建湖	金港湾4号配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53591	建湖	金港湾1号变电所2号变	10	1000	800	800
53592	建湖	金港湾3号配电房2#变	10	800	640	640
53593	建湖	万达天空之城1#配电室3#配变	10	800	640	640
53594	建湖	万达天空之城4#配电室1#配变	10	800	620	620
53595	建湖	金港湾2号变电所3号变	10	1000	800	800
53596	建湖	金港湾3号配电房1#变	10	800	640	640
53597	建湖	万达天空之城3#配电室1#配变	10	630	497	497
53598	建湖	金港湾3号配电房4#变	10	800	640	640
53599	建湖	金港湾2号变电所1号变	10	1000	800	800
53600	建湖	万达天空之城3#配电室3#配变	10	630	495	495
53601	建湖	金港湾2号变电所2号变	10	1000	800	800
53602	建湖	金港湾4号配电房2#变	10	800	640	640
53603	建湖	万达天空之城2#开关站所用变1	10	30	24	24
53604	建湖	金港湾1号变电所1号变	10	1000	800	800
53605	建湖	芦沟镇建裴路配变	10	400	320	320
53606	建湖	芦沟镇商业街东配变	10	250	200	200
53607	建湖	芦沟镇水乡华庭北配变	10	400	320	320
53608	建湖	芦沟镇府前路南配变	10	400	320	320
53609	建湖	芦沟镇水乡华庭南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53610	建湖	芦沟镇园区5#配变	10	400	320	320
53611	建湖	芦沟镇园区4#配变	10	315	252	252
53612	建湖	芦沟镇双荡西沟配变	10	400	320	320
53613	建湖	芦沟镇园区6#配变	10	400	320	320
53614	建湖	建北东站	10	400	320	320
53615	建湖	殷文安小区	10	400	320	320
53616	建湖	建阳建北北站配变	10	400	320	320
53617	建湖	建东五队小区	10	500	400	400
53618	建湖	建北三组	10	400	320	320
53619	建湖	建东东站	10	400	320	320
53620	建湖	明阳花园2#配变	10	630	504	504
53621	建湖	建北六组	10	100	80	80
53622	建湖	明阳花园1#配变	10	630	504	504
53623	建湖	建阳建北东站东配变	10	400	320	320
53624	建湖	明阳花园3#变配电变压器	10	630	504	504
53625	建湖	建阳建北中站配变	10	400	320	320
53626	建湖	碧桂园小区5#配电房15#主变	10	800	640	640
53627	建湖	碧桂园小区2号开关站9#主变	10	800	618	618
53628	建湖	碧桂园小区2#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53629	建湖	碧桂园小区4#配电房11#变压器	10	800	640	640
53630	建湖	碧桂园小区4#配变	10	800	640	640
53631	建湖	碧桂园小区10#配变	10	800	640	640
53632	建湖	碧桂园小区5#配电房17#主变	10	800	621	621
53633	建湖	碧桂园小区4#配电房13#变压器	10	800	640	640
53634	建湖	碧桂园小区8#配变	10	800	640	640
53635	建湖	芦沟镇生态园配变	10	400	320	320
53636	建湖	芦沟朝西配变	10	400	320	320
53637	建湖	芦沟镇李舍红旗配变	10	400	320	320
53638	建湖	李舍村华墩配变	10	400	320	320
53639	建湖	芦沟镇东荡配变	10	400	320	320
53640	建湖	芦沟镇南吴村村站配变	10	400	311	311
53641	建湖	芦沟镇汪嵇庄东组配变	10	400	320	320
53642	建湖	芦沟镇孟垛斜港配变	10	400	320	320
53643	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍配变	10	400	320	320
53644	建湖	芦沟镇李舍李尖配变	10	400	320	320
53645	建湖	芦沟镇汪嵇村姜舍东变	10	400	320	320
53646	建湖	芦沟镇南吴孟垛配变	10	400	320	320
53647	建湖	芦沟镇裴刘小街南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53648	建湖	民生东站配变（新）	10	400	320	320
53649	建湖	芦沟镇更新蔡沟中配变	10	400	287	287
53650	建湖	芦沟镇徐沟刘墩配变	10	400	320	320
53651	建湖	芦沟镇徐沟南站配变	10	200	160	160
53652	建湖	芦沟镇新凌西站配变	10	400	320	320
53653	建湖	芦沟镇更新西钟配变	10	400	320	320
53654	建湖	芦沟镇荡王村南站配变	10	200	160	160
53655	建湖	芦沟镇裴刘居委会配变	10	315	249	249
53656	建湖	芦沟镇裴刘电力站中配变	10	400	320	320
53657	建湖	裴刘粮管所变	10	400	320	320
53658	建湖	芦沟镇杏园1#配变	10	400	320	320
53659	建湖	芦沟镇荡王东站配变	10	400	320	320
53660	建湖	芦沟裴刘民建变	10	630	504	504
53661	建湖	芦沟镇杏园2#配变	10	400	320	320
53662	建湖	芦沟镇荡王树墩配变	10	400	320	320
53663	建湖	芦沟镇荡王中站配变	10	400	320	320
53664	建湖	芦沟镇民生吴庄配变	10	400	320	320
53665	建湖	裴刘东站配变	10	400	320	320
53666	建湖	芦沟镇民生村吴墩配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53667	建湖	裴刘中学	10	400	320	320
53668	建湖	民生中站配变	10	400	320	320
53669	建湖	芦沟镇更新北站配变	10	200	160	160
53670	建湖	裴刘老政府配变	10	400	320	320
53671	建湖	新凌张墩	10	400	320	320
53672	建湖	芦沟镇更新南站配变	10	400	312	312
53673	建湖	芦沟镇杨成唐舍配变	10	400	320	320
53674	建湖	芦沟镇杨成新生配变	10	400	320	320
53675	建湖	芦沟镇田曹东风2#配变	10	400	320	320
53676	建湖	芦沟镇沿塘南站配变	10	400	320	320
53677	建湖	芦沟镇田曹红星配变	10	400	320	320
53678	建湖	芦沟镇田曹红旗配变	10	400	320	320
53679	建湖	芦沟镇红亮二组配变	10	400	320	320
53680	建湖	芦沟镇光荣村北站配变	10	400	320	320
53681	建湖	芦沟镇田曹光荣中配变	10	400	320	320
53682	建湖	芦沟镇田曹东风配变	10	50	40	40
53683	建湖	芦沟镇杨成新阳配变	10	400	320	320
53684	建湖	芦沟镇田曹光荣南配变	10	400	320	320
53685	建湖	芦沟镇光荣西湾配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53686	建湖	芦沟镇田曹集中居住点北变	10	500	400	400
53687	建湖	芦沟镇南夏新河配变	10	400	320	320
53688	建湖	芦沟镇五星村乔湾配变	10	400	320	320
53689	建湖	芦沟镇田曹先进配变	10	400	320	320
53690	建湖	芦沟镇五星西站配变	10	400	320	320
53691	建湖	芦沟镇五星村(南)配变	10	400	320	320
53692	建湖	芦沟镇南夏南站配变	10	200	160	160
53693	建湖	芦沟镇五联二队配变	10	400	320	320
53694	建湖	田曹集中居住点东2#配变	10	630	504	504
53695	建湖	芦沟镇田曹村部配变	10	400	320	320
53696	建湖	芦沟镇荡王陈舍配变	10	400	320	320
53697	建湖	芦沟镇三沟南站配变	10	400	320	320
53698	建湖	芦沟镇田曹村新庄配变	10	400	320	320
53699	建湖	芦沟镇田曹钟墩配变	10	400	320	320
53700	建湖	田曹村集中居住点东区3#变	10	400	320	320
53701	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点1#变	10	630	504	504
53702	建湖	芦沟镇五联一队配变	10	100	80	80
53703	建湖	芦沟田曹陆墩（新）	10	400	320	320
53704	建湖	芦沟镇五星祁圩配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53705	建湖	田曹村集中居住点东区4#变	10	400	320	320
53706	建湖	红亮线芦沟田曹集中居住点东1#配变	10	630	504	504
53707	建湖	芦沟芦中变	10	630	504	504
53708	建湖	芦沟镇三庄村站配变	10	400	320	320
53709	建湖	芦沟镇南夏村东配变	10	400	320	320
53710	建湖	芦沟镇南路东配变	10	400	320	320
53711	建湖	芦沟镇三沟新沟配变	10	200	160	160
53712	建湖	康达花苑03箱变	10	400	320	320
53713	建湖	芦沟镇南夏村高树配变	10	400	320	320
53714	建湖	康达花苑02箱变	10	630	504	504
53715	建湖	联星村新型社区4#变	10	400	320	320
53716	建湖	联星村1#配变	10	630	504	504
53717	建湖	康达花苑05箱变	10	500	400	400
53718	建湖	五联南站配变	10	400	320	320
53719	建湖	芦沟镇农电站中配变	10	315	252	252
53720	建湖	芦沟镇三庄一组配变	10	400	320	320
53721	建湖	联星村新型社区3#变	10	400	320	320
53722	建湖	芦沟镇三沟合心配变	10	400	320	320
53723	建湖	康达花苑01箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53724	建湖	芦沟镇联星村东配变	10	400	320	320
53725	建湖	芦沟镇三庄吉墩配变	10	200	160	160
53726	建湖	康达花苑04箱变	10	630	504	504
53727	建湖	芦沟镇联星村王桥配变	10	400	320	320
53728	建湖	同建村1#配变	10	400	320	320
53729	建湖	芦沟镇五联董庄配变	10	400	320	320
53730	建湖	芦沟镇三庄西配变	10	400	320	320
53731	建湖	德诚花园1#变	10	800	640	640
53732	建湖	芦沟镇三沟平桥2#配变	10	400	320	320
53733	建湖	三合东配变	10	400	320	0
53734	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	320	0
53735	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	320	0
53736	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	320	0
53737	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	504	0
53738	建湖	竹元人家2#变	10	400	320	0
53739	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	504	0
53740	建湖	中心南站3#配变	10	400	320	0
53741	建湖	竹元人家4#变	10	400	320	0
53742	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53743	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	504	0
53744	建湖	福瀛南站配变	10	400	320	0
53745	建湖	竹元人家1#变	10	400	320	0
53746	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	504	0
53747	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	504	0
53748	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	504	0
53749	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	504	0
53750	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	504	0
53751	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	504	0
53752	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	504	0
53753	建湖	三合东站2#配变	10	400	320	0
53754	建湖	福瀛西站配变	10	400	320	0
53755	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	504	0
53756	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	504	0
53757	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	400	0
53758	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	504	0
53759	建湖	竹元人家3#变	10	400	320	0
53760	建湖	福瀛六组配变	10	200	160	0
53761	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53762	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	320	0
53763	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	504	0
53764	建湖	中心七组箱变	10	630	504	0
53765	建湖	中心南站2#配变	10	400	320	0
53766	建湖	河南村二号箱变	10	630	504	0
53767	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	504	0
53768	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	504	0
53769	建湖	近湖建高中站	10	400	320	320
53770	建湖	近湖太平新西站	10	400	320	320
53771	建湖	近湖太平尤桥变	10	400	320	320
53772	建湖	近湖高马冯西变	10	400	320	320
53773	建湖	近湖太平别墅区变	10	400	320	320
53774	建湖	近湖建高新西站	10	400	320	320
53775	建湖	玉兰苑4号箱变	10	400	320	320
53776	建湖	玉兰苑3号箱变	10	630	504	504
53777	建湖	汇金大厦公用变	10	400	320	320
53778	建湖	气象站北公用变	10	400	320	320
53779	建湖	10kV森达线丽都华庭中2#箱变	10	630	504	504
53780	建湖	政府回迁楼公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53781	建湖	万嘉时代广场2号箱变	10	630	504	504
53782	建湖	丽都华庭1号欧变	10	630	504	504
53783	建湖	玉兰苑5号箱变	10	500	400	400
53784	建湖	丽都华庭3号欧变	10	630	504	504
53785	建湖	家乐福1号箱变	10	630	504	504
53786	建湖	玉兰苑2号箱变	10	630	504	504
53787	建湖	管舍北公用变	10	400	320	320
53788	建湖	玉兰小区箱变	10	630	504	504
53789	建湖	丽都华庭4号箱变配电变压器	10	630	504	504
53790	建湖	房管所公用变	10	400	320	320
53791	建湖	气象站公用变	10	630	504	504
53792	建湖	玉兰苑1号箱变	10	630	504	504
53793	建湖	金榜世家2号箱变	10	500	400	400
53794	建湖	璟园小区1#箱变001002	10	630	504	504
53795	建湖	家乐福2号箱变	10	630	490	490
53796	建湖	管舍新村公用变	10	400	320	320
53797	建湖	近湖线太平支线5#杆太平村部公用变	10	630	504	504
53798	建湖	金港湾1号变电所3号变	10	1000	800	800
53799	建湖	向阳小区箱变	10	315	240	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53800	建湖	近湖嘉豪名宅2号配变	10	800	565	565
53801	建湖	泽园新村北箱变	10	630	504	504
53802	建湖	永华公寓变电所1#变	10	500	400	400
53803	建湖	近湖线太平支线2-1#杆太平1#公用变	10	500	400	400
53804	建湖	建宝线太平朱墩变	10	630	504	504
53805	建湖	近湖嘉豪名宅4号配变	10	800	568	568
53806	建湖	二中家属区北变	10	400	320	320
53807	建湖	湖景人居1#配电房1号变	10	630	504	504
53808	建湖	施垛小区2#配电房2#变	10	800	640	640
53809	建湖	兰亭绿岛2号箱变	10	630	504	504
53810	建湖	10kV人民182线路长沟菜场箱变004001	10	630	504	504
53811	建湖	兰亭绿岛3号欧变	10	400	320	320
53812	建湖	城区施垛小区1号配电房2号变	10	1000	800	800
53813	建湖	湖景人居5号箱变	10	630	504	504
53814	建湖	城区兰亭绿岛1号欧变	10	630	504	504
53815	建湖	天泽府2#配变	10	800	640	640
53816	建湖	湖景人居2号箱变	10	500	400	400
53817	建湖	城区湖景人居6号箱变	10	630	504	504
53818	建湖	长沟跃进公用变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53819	建湖	10kV人民线长沟南箱变503178014002	10	630	504	504
53820	建湖	长沟西2#公用变	10	200	159	159
53821	建湖	兰亭绿岛1号欧变	10	500	400	400
53822	建湖	湖景人居7#变111001	10	630	448	448
53823	建湖	天泽府4#配变	10	800	640	640
53824	建湖	二中家属区箱变	10	630	504	504
53825	建湖	人民线缫丝厂箱变001配电变压器	10	630	504	504
53826	建湖	天泽府8#配变	10	800	640	640
53827	建湖	施垛回迁房1号箱变	10	500	400	400
53828	建湖	湖景人居3号箱变	10	630	504	504
53829	建湖	船民回迁楼配变	10	630	504	504
53830	建湖	兰亭绿岛2号欧变	10	500	400	400
53831	建湖	天泽府6#配变	10	800	640	640
53832	建湖	长沟下放公用变	10	400	320	320
53833	建湖	湖景人居1号箱变	10	400	320	320
53834	建湖	施垛回迁房2号箱变	10	500	400	400
53835	建湖	长沟中站公用变	10	400	320	320
53836	建湖	船民回迁房西公用变	10	315	252	252
53837	建湖	湖景人居4号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53838	建湖	湖景人居1#配电房3号变	10	630	504	504
53839	建湖	钟庄古桥刘舍台片	10	200	160	160
53840	建湖	钟庄建华康居台片	10	400	320	320
53841	建湖	建华康居示范村1#配电房1#变	10	1000	800	800
53842	建湖	建华康居1号变	10	630	504	504
53843	建湖	集镇菜场1#变	10	400	320	320
53844	建湖	建华康居3号变	10	630	504	504
53845	建湖	集镇计生办	10	400	320	320
53846	建湖	集镇织带厂台片	10	400	320	320
53847	建湖	钟庄马墩唐桥台片	10	100	80	80
53848	建湖	建华康居13#箱式主变	10	630	504	504
53849	建湖	钟庄双港新渠台片	10	100	80	80
53850	建湖	钟庄三元陈墩东台片	10	400	320	320
53851	建湖	建华康居12#配变	10	400	320	320
53852	建湖	集镇信用社台片	10	400	320	320
53853	建湖	集镇国税所台片	10	400	320	320
53854	建湖	钟庄南华新港台片	10	200	160	160
53855	建湖	钟庄标杆小区5#箱式变102开关配电变压器	10	630	504	504
53856	建湖	钟庄古桥刘舍南台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53857	建湖	建华康居2号变	10	500	400	400
53858	建湖	钟庄南华中心村1#台片	10	400	320	320
53859	建湖	标杆小区1#配电房1#主变	10	1000	800	800
53860	建湖	建华康居4号变	10	630	504	504
53861	建湖	建华康居5号变	10	630	504	504
53862	建湖	建华康居11号变	10	630	504	504
53863	建湖	钟庄开发区中心村台片	10	500	400	400
53864	建湖	集镇计生办1#台片	10	400	320	320
53865	建湖	亥河村六组配变	10	200	160	0
53866	建湖	荡东一组2#配变	10	400	320	0
53867	建湖	老街配变	10	400	320	0
53868	建湖	荡东南站2#配变	10	400	320	0
53869	建湖	政府箱变配变	10	400	320	0
53870	建湖	亥河人家3#配变	10	630	504	0
53871	建湖	河南二、八组配变	10	200	157	0
53872	建湖	亥河南站3#配变	10	400	320	0
53873	建湖	亥河村一组配变	10	200	160	0
53874	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	800	0
53875	建湖	河南西站3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53876	建湖	福瀛村公用变	10	400	320	0
53877	建湖	风景区1号箱变	10	630	504	0
53878	建湖	荡东一组配变	10	400	320	0
53879	建湖	河南西站4#配变	10	400	320	0
53880	建湖	亥河村站2#配变	10	400	320	0
53881	建湖	亥河村站配变	10	200	160	0
53882	建湖	荡东八组配变	10	200	160	0
53883	建湖	亥河南站2#配变	10	400	320	0
53884	建湖	荡东西站2#配变	10	400	320	0
53885	建湖	福瀛二组配变	10	400	320	0
53886	建湖	荡东二组配变	10	200	160	0
53887	建湖	亥河村配变	10	400	320	0
53888	建湖	河南东站配变	10	200	160	0
53889	建湖	政府2#配变	10	200	160	0
53890	建湖	福瀛三组配变	10	315	252	0
53891	建湖	城南八组配变	10	400	320	0
53892	建湖	荡东一组3#配变	10	400	320	0
53893	建湖	亥河人家2#配变	10	630	504	0
53894	建湖	城南八组2#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53895	建湖	河南村站配变	10	400	320	0
53896	建湖	派出所配变	10	400	320	0
53897	建湖	荡东三组配变	10	200	160	0
53898	建湖	河南西站配变	10	400	312	0
53899	建湖	亥河六组配变	10	200	160	0
53900	建湖	荡东西站配变	10	400	320	0
53901	建湖	城南八组3#配变	10	400	320	0
53902	建湖	风景区2号箱变	10	630	504	0
53903	建湖	亥河南站配变	10	400	320	0
53904	建湖	亥河村2#配变	10	400	320	0
53905	建湖	荡东西站3#配变	10	400	320	0
53906	建湖	九龙口村一组配变	10	200	160	0
53907	建湖	亥河北站配变	10	200	160	0
53908	建湖	河北粮库1#配变	10	400	320	0
53909	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	160	0
53910	建湖	沙石场配变	10	400	320	0
53911	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	320	0
53912	建湖	亥河人家1#配变	10	630	504	0
53913	建湖	近湖刘桥玉沟箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53914	建湖	近湖刘桥北站	10	400	320	320
53915	建湖	10kV丰收线尊园二期5#箱变005	10	630	504	504
53916	建湖	裕丰花园10号箱变	10	500	400	400
53917	建湖	裕丰花园15号箱变	10	500	400	400
53918	建湖	翰林华府2号配电房3号变	10	630	504	504
53919	建湖	城区10kV丰收线尊园二期2#箱变004	10	630	504	504
53920	建湖	裕丰花园13号箱变	10	500	400	400
53921	建湖	裕丰花园3号箱变	10	630	504	504
53922	建湖	丰收路回迁楼1#箱变	10	500	400	400
53923	建湖	锦绣安置房5号箱变	10	630	504	504
53924	建湖	泽园现代城1号箱变	10	630	504	504
53925	建湖	10kV丰收线尊园二期7#箱变001	10	630	504	504
53926	建湖	翰林华府3号变电所1号变	10	630	504	504
53927	建湖	泽园太阳城2号箱变	10	630	504	504
53928	建湖	丰收线夏舍综合变	10	630	504	504
53929	建湖	翰林华府2号箱变	10	400	320	320
53930	建湖	城区10kV丰收线尊园二期8#箱变002	10	630	504	504
53931	建湖	泽园太阳城3号箱变	10	630	504	504
53932	建湖	泽园太阳城1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53933	建湖	锦绣安置房4号箱变	10	630	504	504
53934	建湖	裕丰花园5号箱变	10	500	400	400
53935	建湖	泽园现代城2号箱变	10	630	504	504
53936	建湖	泽园现代城6号箱变	10	630	504	504
53937	建湖	10kV丰收线尊园二期6#箱变007	10	630	504	504
53938	建湖	泽园现代城5号箱变	10	630	504	504
53939	建湖	尊园变电所2号变	10	630	504	504
53940	建湖	锦绣安置房2号箱变	10	630	504	504
53941	建湖	10kV丰收线尊园二期1#箱变003	10	630	504	504
53942	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所1#主变	10	800	640	640
53943	建湖	泽园现代城3号箱变	10	630	504	504
53944	建湖	翰林华府1号变电所2号变	10	630	504	504
53945	建湖	尊园变电所1号变	10	630	504	504
53946	建湖	裕丰花园12号箱变	10	500	400	400
53947	建湖	裕丰花园14号箱变	10	500	400	400
53948	建湖	裕丰花园9号箱变	10	500	400	400
53949	建湖	裕丰花园8号箱变	10	500	400	400
53950	建湖	泽园现代城8号箱变	10	630	504	504
53951	建湖	裕丰花园11号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53952	建湖	裕丰花园4号箱变	10	630	504	504
53953	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所3#主变	10	800	640	640
53954	建湖	锦绣安置房3号箱变	10	630	504	504
53955	建湖	锦绣安置房1号箱变	10	500	400	400
53956	建湖	钟庄集镇钟北台片	10	400	320	320
53957	建湖	集镇机电站台片	10	400	320	320
53958	建湖	钟庄集镇医院台片#	10	400	320	320
53959	建湖	钟庄集镇钟东西台片	10	400	320	320
53960	建湖	钟庄小学台片	10	400	320	320
53961	建湖	钟庄中学	10	100	80	80
53962	建湖	钟庄集镇文化站1#变新	10	400	320	320
53963	建湖	集镇机电站东台片	10	200	160	160
53964	建湖	近湖华亭锦苑5号箱变	10	400	320	320
53965	建湖	近湖华亭之星2号配变	10	1000	800	800
53966	建湖	近湖华亭之星6号配变	10	800	640	640
53967	建湖	近湖华亭锦苑1号箱变	10	500	400	400
53968	建湖	近湖华亭之星4号箱变	10	630	504	504
53969	建湖	近湖华亭锦苑4号箱变	10	500	400	400
53970	建湖	近湖华亭锦苑3号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53971	建湖	近湖华亭锦苑2号箱变	10	500	400	400
53972	建湖	近湖华亭锦苑6号变	10	800	640	640
53973	建湖	近湖陈堡三墩	10	400	320	320
53974	建湖	近湖华亭之星5号配变	10	800	640	640
53975	建湖	近湖明珠锦苑7号箱变	10	400	320	320
53976	建湖	近湖明珠锦苑6号箱变	10	400	320	320
53977	建湖	近湖华亭之星1号配变	10	1000	800	800
53978	建湖	近湖华亭锦苑7号变	10	1000	800	800
53979	建湖	近湖华亭之星3号箱变	10	630	504	504
53980	建湖	近湖水韵绿城11号配变	10	1000	800	800
53981	建湖	近湖水韵绿城6号配变	10	1000	800	800
53982	建湖	近湖明珠锦苑2号箱变	10	630	504	504
53983	建湖	近湖金玉庭院2号配变	10	800	640	640
53984	建湖	近湖金玉庭院4号配变	10	800	640	640
53985	建湖	近湖水韵绿城5号配变	10	1000	800	800
53986	建湖	近湖明珠锦苑3号箱变	10	630	504	504
53987	建湖	近湖水韵绿城4号配变	10	800	640	640
53988	建湖	近湖明珠锦苑4号配变	10	800	640	640
53989	建湖	近湖水韵绿城10号配变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
53990	建湖	近湖水韵绿城13号配变	10	1000	800	800
53991	建湖	近湖水韵绿城2号配变	10	800	640	640
53992	建湖	近湖明珠锦苑1号箱变	10	630	504	504
53993	建湖	近湖水韵绿城9号配变	10	1000	800	800
53994	建湖	近湖金玉庭院3号配变	10	800	640	640
53995	建湖	近湖金玉庭院1号配变	10	800	640	640
53996	建湖	近湖陈堡东葛北站	10	200	149	149
53997	建湖	近湖水韵绿城8号配变	10	1000	800	800
53998	建湖	近湖水韵绿城1号配变	10	800	640	640
53999	建湖	近湖水韵绿城14号配变	10	1000	800	800
54000	建湖	近湖水韵绿城12号配变	10	1000	800	800
54001	建湖	近湖明珠锦苑5号配变	10	800	640	640
54002	建湖	近湖水韵绿城3号配变	10	800	640	640
54003	建湖	近湖水韵绿城7号配变	10	1000	800	800
54004	建湖	冈中路小区1#箱变	10	630	504	504
54005	建湖	冈中路小区4#箱变	10	630	504	504
54006	建湖	冈中路小区2#箱变	10	630	504	504
54007	建湖	上冈都市名城16#变压器	10	800	640	640
54008	建湖	上冈都市名城13#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54009	建湖	上冈都市名城15#变压器	10	800	640	640
54010	建湖	核心区1#箱变	10	400	320	320
54011	建湖	上冈富民新区1#箱变	10	630	504	504
54012	建湖	上冈都市名城14#变压器	10	800	640	640
54013	建湖	上冈都市名城2#变	10	800	640	640
54014	建湖	上冈利华小区二期配电室1#变	10	630	504	504
54015	建湖	上冈都市名城1#变	10	800	640	640
54016	建湖	上冈冈中路小区7#箱变	10	800	640	640
54017	建湖	上冈富民新区4#箱变	10	630	504	504
54018	建湖	利华线上冈利华新村2#配变	10	800	640	640
54019	建湖	核心区2#箱变	10	400	320	320
54020	建湖	上冈富民新区3#箱变	10	630	504	504
54021	建湖	上冈利华小区二期配电室3#变	10	630	504	504
54022	建湖	冈中路小区5#箱变	10	630	504	504
54023	建湖	冈中路小区6#箱变	10	630	504	504
54024	建湖	上冈富民新区2#箱变	10	630	504	504
54025	建湖	冈中路小区3#箱变	10	630	504	504
54026	建湖	西沙中沟2#（增资15）	10	200	160	160
54027	建湖	廖庄袁刘2#	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54028	建湖	庆丰袁刘北站2#（增资）	10	200	160	160
54029	建湖	元刘南站	10	200	160	160
54030	建湖	庆东村部	10	200	160	160
54031	建湖	高丰港如2#	10	200	160	160
54032	建湖	永安中学	10	200	160	160
54033	建湖	廖庄集中居住6#配变	10	630	504	504
54034	建湖	廖庄集中居住1#箱变	10	500	400	400
54035	建湖	西沙丁墩	10	200	160	160
54036	建湖	瓦荡代庄2#	10	400	320	320
54037	建湖	元刘西站	10	200	155	155
54038	建湖	廖庄集中居住8#变	10	400	320	320
54039	建湖	廖庄集中居住5#配变	10	630	504	504
54040	建湖	庆东徐舍2#(增资15)	10	200	160	160
54041	建湖	永安复兴	10	200	160	160
54042	建湖	西沙姜王	10	200	160	160
54043	建湖	袁刘西站2#	10	200	160	160
54044	建湖	元刘北站	10	200	160	160
54045	建湖	廖庄集中居住3#箱变	10	500	400	400
54046	建湖	庆丰永安复兴2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54047	建湖	庆东徐舍变	10	200	160	160
54048	建湖	元刘中站	10	200	160	160
54049	建湖	永安村部2#（增资15）	10	400	294	294
54050	建湖	庆东丁舍	10	100	80	80
54051	建湖	永安南站2#	10	200	160	160
54052	建湖	西沙姜王2#（增资15）	10	200	160	160
54053	建湖	永安东站2#	10	400	320	320
54054	建湖	廖庄集中居住4#配变	10	400	320	320
54055	建湖	廖庄集中居住9#变	10	400	320	320
54056	建湖	廖庄袁刘	10	200	160	160
54057	建湖	庆丰永安复兴3#	10	400	320	320
54058	建湖	元刘东站	10	200	160	160
54059	建湖	廖庄集中居住7#配变	10	630	504	504
54060	建湖	廖庄集中居住10#变	10	400	320	320
54061	建湖	廖庄集中居住2#箱变	10	500	400	400
54062	建湖	碧桂园小区3#配变	10	800	640	640
54063	建湖	碧桂园小区4#配电房12#变压器	10	800	640	640
54064	建湖	双湖一品4号箱变	10	630	504	504
54065	建湖	双湖一品2号变电所4号变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54066	建湖	双湖一品1号变电所3号变	10	1000	800	800
54067	建湖	碧桂园小区2号开关站10#主变	10	800	640	640
54068	建湖	碧桂园小区7#配变	10	800	640	640
54069	建湖	双湖一品2号箱变	10	630	504	504
54070	建湖	碧桂园小区4#配电房14#变压器	10	800	545	545
54071	建湖	碧桂园小区5#配电房18#主变	10	800	640	640
54072	建湖	双湖一品1号箱变	10	630	504	504
54073	建湖	碧桂园小区1#配变	10	800	640	640
54074	建湖	碧桂园小区9#配变	10	800	640	640
54075	建湖	双湖一品2号变电所2号变	10	1000	800	800
54076	建湖	碧桂园小区5#配电房16#主变	10	800	640	640
54077	建湖	双湖一品1号变电所1号变	10	1000	800	800
54078	建湖	日月花苑1号欧变	10	630	504	504
54079	建湖	近湖东方景城10号箱变	10	500	400	400
54080	建湖	日月花苑2号欧变	10	630	504	504
54081	建湖	近湖东方景城6号箱变	10	500	400	400
54082	建湖	近湖东方景城13#配变	10	800	640	640
54083	建湖	近湖王墩小区4号箱变	10	500	400	400
54084	建湖	近湖东方景城3号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54085	建湖	近湖东方景城7号箱变	10	500	400	400
54086	建湖	近湖王墩小区3号箱变	10	630	504	504
54087	建湖	近湖东方景城11#配变	10	800	640	640
54088	建湖	近湖东方景城4号箱变	10	630	504	504
54089	建湖	近湖东方景城9号箱变	10	500	400	400
54090	建湖	近湖王墩小区2号箱变	10	630	504	504
54091	建湖	施垛公用变	10	400	320	320
54092	建湖	近湖东方景城1号箱变	10	400	320	320
54093	建湖	近湖王墩小区6号箱变	10	500	400	400
54094	建湖	日月花苑4号欧变	10	630	504	504
54095	建湖	近湖王墩小区1号箱变	10	630	504	504
54096	建湖	近湖王墩小区5号箱变	10	630	504	504
54097	建湖	近湖东方景城5号箱变	10	630	504	504
54098	建湖	日月花苑3号欧变	10	630	504	504
54099	建湖	近湖东方景城2号箱变	10	500	400	400
54100	建湖	近湖王墩小区7号箱变	10	400	320	320
54101	建湖	路墩一组	10	400	320	320
54102	建湖	赵墩二组	10	400	320	320
54103	建湖	瓦瓷八组西配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54104	建湖	赵墩三组	10	200	141	141
54105	建湖	瓦瓷一组	10	400	320	320
54106	建湖	赵庄南站	10	200	160	160
54107	建湖	吉庄村集中居住1#配变	10	400	320	320
54108	建湖	双胜上游	10	100	80	80
54109	建湖	乔徐西排2#	10	200	160	160
54110	建湖	胡王后庄	10	100	80	80
54111	建湖	庆丰双胜上游2#	10	400	320	320
54112	建湖	吉庄渔业2#（增资15）	10	200	160	160
54113	建湖	廖港西站(增资15)	10	400	320	320
54114	建湖	庆丰吉庄辛庄3#	10	400	320	320
54115	建湖	廖港西站2#（增资15）	10	200	160	160
54116	建湖	吉庄渔业3#	10	500	393	393
54117	建湖	吉庄吉兴	10	400	320	320
54118	建湖	乔徐西站2#	10	200	160	160
54119	建湖	胡王高墩	10	400	320	320
54120	建湖	吉庄刘墩	10	200	160	160
54121	建湖	乔徐西排	10	100	80	80
54122	建湖	乔徐东站(增资15)	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54123	建湖	双胜南站（新）	10	100	80	80
54124	建湖	双胜中站(增资15)	10	400	320	320
54125	建湖	廖庄南站	10	200	160	160
54126	建湖	胡王南站2#（增资15）	10	200	160	160
54127	建湖	双胜北站(2#)	10	200	160	160
54128	建湖	吉庄渔业变	10	400	320	320
54129	建湖	廖庄北站	10	200	160	160
54130	建湖	庆丰吉庄刘墩4#	10	400	320	320
54131	建湖	吉庄先进（增资15）	10	200	160	160
54132	建湖	廖庄东站(增资15)	10	400	320	320
54133	建湖	胡王张湾(增资15)	10	400	320	320
54134	建湖	廖港南站3#（北刘）	10	200	160	160
54135	建湖	乔徐东站2#	10	200	160	160
54136	建湖	吉庄辛庄（增资15）	10	400	320	320
54137	建湖	胡王综合厂(增资15)	10	400	320	320
54138	建湖	吉庄刘墩3#	10	200	160	160
54139	建湖	近湖建高肖墩变	10	200	160	160
54140	建湖	近湖高马东站2号变	10	400	320	320
54141	建湖	近湖润园公寓1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54142	建湖	近湖嘉豪名宅1号配变	10	800	640	640
54143	建湖	近湖建高北站变	10	250	200	200
54144	建湖	近湖汇建文苑2号箱变	10	630	504	504
54145	建湖	近湖汇建文苑3号箱变	10	630	504	504
54146	建湖	近湖润园公寓2号箱变	10	630	504	504
54147	建湖	近湖汇建文苑5号箱变	10	630	504	504
54148	建湖	近湖太平西站2号变	10	400	320	320
54149	建湖	近湖新韩圩变	10	400	320	320
54150	建湖	近湖润园公寓3号箱变	10	630	504	504
54151	建湖	近湖裕丰回迁楼2号变	10	400	320	320
54152	建湖	近湖建高西站变	10	400	320	320
54153	建湖	近湖建高2号变	10	400	320	320
54154	建湖	近湖太平尤桥3号变	10	400	320	320
54155	建湖	近湖汇建文苑1号箱变	10	630	504	504
54156	建湖	近湖嘉豪名宅3号配变	10	800	581	581
54157	建湖	近湖汇建文苑6号箱变	10	500	400	400
54158	建湖	近湖建高肖墩北站变	10	400	320	320
54159	建湖	近湖建高1号变	10	400	320	320
54160	建湖	近湖裕丰回迁楼1号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54161	建湖	近湖汇建文苑4号箱变	10	630	504	504
54162	建湖	近湖汇建文苑7号箱变	10	500	400	400
54163	建湖	近湖建高冯西变	10	400	320	320
54164	建湖	近湖建高后舍变	10	400	320	320
54165	建湖	庆丰六号桥4#变	10	400	320	320
54166	建湖	庆丰红星南站2#	10	400	320	320
54167	建湖	车站	10	400	320	320
54168	建湖	庆丰居委会2#	10	400	320	320
54169	建湖	唐庄中站	10	200	160	160
54170	建湖	庆丰庆东新建2#（增资）	10	200	160	160
54171	建湖	影剧院变	10	400	320	320
54172	建湖	庆丰中学	10	400	320	320
54173	建湖	马小变	10	315	252	252
54174	建湖	庆东新建	10	200	160	160
54175	建湖	六号桥	10	400	320	320
54176	建湖	国苑1#	10	400	320	320
54177	建湖	国苑2#	10	400	320	320
54178	建湖	车站桥	10	400	320	320
54179	建湖	庆丰六号桥2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54180	建湖	庆丰九号桥3#	10	400	320	320
54181	建湖	马庄村五组	10	100	80	80
54182	建湖	红星北站（增资15）	10	400	320	320
54183	建湖	九号桥5#	10	200	160	160
54184	建湖	高丰长舍2#（增资15）	10	200	160	160
54185	建湖	高丰东高	10	100	80	80
54186	建湖	瓦荡东站	10	200	160	160
54187	建湖	庆丰谷庄南站2#	10	400	320	320
54188	建湖	高丰陈沟	10	200	160	160
54189	建湖	高丰长舍	10	200	160	160
54190	建湖	庆丰赵庄东站2#	10	400	300	300
54191	建湖	赵庄北站	10	200	160	160
54192	建湖	北凌村3#	10	400	320	320
54193	建湖	北凌村5#	10	400	320	320
54194	建湖	双胜公路	10	400	320	320
54195	建湖	赵庄东站	10	200	160	160
54196	建湖	北凌西河	10	200	160	160
54197	建湖	北凌东湾2#（增资15）	10	200	160	160
54198	建湖	赵庄三洋	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54199	建湖	双胜公路2#	10	200	160	160
54200	建湖	东乔乔墩	10	200	160	160
54201	建湖	北凌村1#	10	400	320	320
54202	建湖	张庄先进	10	200	160	160
54203	建湖	北秦二组2#（增资15）	10	200	72	72
54204	建湖	张庄东站	10	200	160	160
54205	建湖	北凌村部	10	200	160	160
54206	建湖	北秦二组	10	200	160	160
54207	建湖	北凌村4#	10	400	320	320
54208	建湖	张庄先进2#（增资15）	10	200	160	160
54209	建湖	北凌村6#	10	400	320	320
54210	建湖	北凌西陈（赵庄）	10	200	160	160
54211	建湖	吉庄吉兴单	10	400	320	320
54212	建湖	北凌东湾	10	100	80	80
54213	建湖	东乔黄沟	10	200	160	160
54214	建湖	北凌村2#	10	400	320	320
54215	建湖	唐庄回迁房3期1#箱变001	10	630	504	504
54216	建湖	唐庄回迁房3期3#箱变003	10	630	504	504
54217	建湖	机电站	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54218	建湖	庆丰八组	10	200	160	160
54219	建湖	10kV庆园线车站2#变	10	500	400	400
54220	建湖	阳光家苑箱变主变	10	630	504	504
54221	建湖	庆丰八组2#（增资）	10	200	160	160
54222	建湖	食品站	10	200	160	160
54223	建湖	庆丰刘庄开发区2#	10	400	320	320
54224	建湖	XB唐庄回迁房3期2#箱变002	10	630	504	504
54225	建湖	文化站变	10	400	320	320
54226	建湖	庆丰文化站2#	10	400	320	320
54227	建湖	唐庄回迁房二期2#箱变002002	10	500	400	400
54228	建湖	元刘新沟	10	100	80	80
54229	建湖	陶然居2#欧变	10	400	320	320
54230	建湖	刘庄沈墩	10	100	80	80
54231	建湖	锦绣苑1#箱变	10	630	504	504
54232	建湖	庆丰袁刘东站2#（增资）	10	200	160	160
54233	建湖	刘庄后刘2#	10	400	320	320
54234	建湖	庆丰镇唐庄东站2#	10	400	320	320
54235	建湖	唐庄回迁房1#	10	630	504	504
54236	建湖	庆丰刘庄沈墩2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54237	建湖	金龙马小区	10	400	320	320
54238	建湖	庆丰元刘新沟2#	10	400	305	305
54239	建湖	庆丰供电所2#	10	400	320	320
54240	建湖	唐庄回迁房2#	10	630	504	504
54241	建湖	庆丰九组	10	200	160	160
54242	建湖	唐庄新河	10	400	320	320
54243	建湖	陶然居1#欧变	10	400	320	320
54244	建湖	刘庄荡北	10	400	320	320
54245	建湖	刘庄后刘	10	400	320	320
54246	建湖	唐庄开发区	10	400	320	320
54247	建湖	农贸	10	400	320	320
54248	建湖	唐庄回迁房二期1#箱变	10	500	400	400
54249	建湖	锦绣苑2#箱变	10	630	504	504
54250	建湖	唐庄东站	10	400	320	320
54251	建湖	供电所	10	500	400	400
54252	建湖	董徐村2#箱变500KVA	10	500	400	400
54253	建湖	朱港皮叉	10	400	288	288
54254	建湖	南徐村部	10	200	160	160
54255	建湖	东王二组单	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54256	建湖	南徐南站2#（增资15）	10	200	160	160
54257	建湖	董徐村1#箱变500KVA	10	500	400	400
54258	建湖	坚石中站2#	10	200	160	160
54259	建湖	庆丰新华东站2#	10	200	160	160
54260	建湖	西沙新河2#	10	200	160	160
54261	建湖	坚石杨庄	10	200	160	160
54262	建湖	华林周庄变（2#）	10	400	320	320
54263	建湖	新华南站2#（增资15）	10	200	160	160
54264	建湖	新华西站2#（增资15）	10	200	160	160
54265	建湖	华林跃进	10	200	160	160
54266	建湖	庆丰新华孙庄2#	10	200	160	160
54267	建湖	华林跃进2#（卫星）	10	200	160	160
54268	建湖	谷庄南站	10	200	160	160
54269	建湖	华林新港	10	160	128	128
54270	建湖	新华南站	10	200	160	160
54271	建湖	坚石刘港	10	200	160	160
54272	建湖	西沙新河	10	200	160	160
54273	建湖	新华西站	10	200	160	160
54274	建湖	坚石中站	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54275	建湖	庆丰华林华林2#	10	400	320	320
54276	建湖	谷庄东站	10	200	160	160
54277	建湖	华林华林	10	200	160	160
54278	建湖	华林新港2#（增资15）	10	200	160	160
54279	建湖	华林周庄	10	200	160	160
54280	建湖	新华孙庄	10	200	160	160
54281	建湖	新华东站	10	100	80	80
54282	建湖	新华东站2#（增资22）	10	400	320	320
54283	建湖	庆丰唐庄西站2#（增资）	10	200	160	160
54284	建湖	东方中站	10	200	160	160
54285	建湖	庆丰北秦八组3#	10	400	317	317
54286	建湖	招商场2#	10	400	320	320
54287	建湖	庆丰镇唐庄西站	10	200	160	160
54288	建湖	北秦北站（增资15）	10	400	306	306
54289	建湖	庆丰红日三组2#	10	400	320	320
54290	建湖	东乔伏南（增资15）	10	200	160	160
54291	建湖	庆丰庆丰十组	10	400	320	320
54292	建湖	庆丰红日东站2#（增资）	10	200	160	160
54293	建湖	双河二组	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54294	建湖	唐庄高墩	10	400	320	320
54295	建湖	招商场	10	400	320	320
54296	建湖	庆丰红日三组3#	10	400	268	268
54297	建湖	东方南站2#	10	400	320	320
54298	建湖	庆丰双河六组3#	10	400	320	320
54299	建湖	庆丰镇招商场3#	10	400	320	320
54300	建湖	庆丰新村陈涛更换	10	200	160	160
54301	建湖	新阜南站2#	10	400	320	320
54302	建湖	东刘南站2#	10	100	80	80
54303	建湖	南港北站2#	10	200	160	160
54304	建湖	红星西站2#（增资15）	10	400	320	320
54305	建湖	凌庄中南站2#（增资15）	10	200	160	160
54306	建湖	凌庄村部	10	200	160	160
54307	建湖	庆丰新村中陈更换	10	100	80	80
54308	建湖	庆丰新阜北站	10	100	80	80
54309	建湖	南港村部	10	400	269	269
54310	建湖	朱港港东3#	10	200	160	160
54311	建湖	庆丰新阜西站2#（增资）	10	200	160	160
54312	建湖	马庄村二组2#	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54313	建湖	逍遥新建	10	100	80	80
54314	建湖	庆丰凌庄中站3#	10	400	320	320
54315	建湖	东洪洪桥	10	400	179	179
54316	建湖	上冈红卫队2#配变	10	200	160	160
54317	建湖	上冈益民五组西配变	10	200	160	160
54318	建湖	上冈利华五组配变	10	200	160	160
54319	建湖	上冈益民五组东配变	10	200	158	158
54320	建湖	上冈红旗一组配变	10	200	160	160
54321	建湖	上冈原种场试验队排配变	10	100	80	80
54322	建湖	上冈红梅队三组配变	10	200	160	160
54323	建湖	上冈原种场家属区配变	10	200	160	160
54324	建湖	上冈学滩一组西配变	10	200	160	160
54325	建湖	上冈学滩三组配变	10	200	160	160
54326	建湖	上冈红梅队2#配变	10	200	160	160
54327	建湖	上冈试验队配变	10	200	160	160
54328	建湖	上冈利华村2组配变	10	200	160	160
54329	建湖	上冈益民农业园配变	10	200	160	160
54330	建湖	上冈益民八组2#配变	10	400	320	320
54331	建湖	上冈原种场红旗队配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54332	建湖	上冈学滩一组2#配变	10	200	160	160
54333	建湖	上冈益民九组2#配变	10	400	320	320
54334	建湖	上冈原种场家属区2#配变	10	400	320	320
54335	建湖	梅苏村站配变	10	200	160	0
54336	建湖	梅苏三四组配变	10	400	320	0
54337	建湖	巨丰四组配变	10	200	160	0
54338	建湖	永昌北站配变	10	200	160	0
54339	建湖	永昌二组配变	10	200	160	0
54340	建湖	永昌村站配变	10	400	319	0
54341	建湖	永昌三组配变	10	200	160	0
54342	建湖	永昌五组配变	10	200	160	0
54343	建湖	巨丰四组2#变	10	400	320	0
54344	建湖	御景尊园1#配电房4号主变配电变压器	10	800	640	640
54345	建湖	国税局公用变	10	400	320	320
54346	建湖	新扬路北变	10	630	504	504
54347	建湖	三队东大塘主变	10	630	504	504
54348	建湖	城区御景尊园1#配电房1号主变配电变压器	10	800	640	640
54349	建湖	御景尊园2#配电房5#主变配电变压器	10	800	640	640
54350	建湖	局西家属区变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54351	建湖	纱厂北公用变	10	400	320	320
54352	建湖	宁湖桥主变	10	500	89	89
54353	建湖	城北派出所变压器配电变压器	10	630	504	504
54354	建湖	御景尊园1#配电房3号主变配电变压器	10	800	640	640
54355	建湖	镇北开发区东变	10	400	320	320
54356	建湖	油漆厂公用变	10	400	320	320
54357	建湖	镇北菜场变	10	630	504	504
54358	建湖	镇北开发区西变	10	400	320	320
54359	建湖	镇北五队箱变变压器	10	630	504	504
54360	建湖	镇北老部队2#箱变主变间隔配电变压器	10	630	497	497
54361	建湖	御景尊园2#配电房8#主变配电变压器	10	800	640	640
54362	建湖	镇北菜场南公用变	10	400	320	320
54363	建湖	粮食小区公用变	10	400	320	320
54364	建湖	镇北老部队1#箱变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54365	建湖	白玉池公用变	10	400	320	320
54366	建湖	御景尊园2#配电房6#主变配电变压器	10	800	631	631
54367	建湖	御景尊园1#配电房2号主变配电变压器	10	800	640	640
54368	建湖	城区御景尊园2#配电房7#主变配电变压器	10	800	640	640
54369	建湖	化肥厂箱变变压器间隔配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54370	建湖	滨湖花苑箱变	10	800	640	640
54371	建湖	新扬路公用变	10	630	504	504
54372	建湖	万有家园4#变	10	630	504	504
54373	建湖	万有家园2#变	10	630	504	504
54374	建湖	马厂五组	10	400	320	320
54375	建湖	香榭尚品配变	10	630	504	504
54376	建湖	马厂四组北配变	10	400	316	316
54377	建湖	万有家园1#变	10	630	504	504
54378	建湖	尚都小区北	10	630	501	501
54379	建湖	万有家园3#变	10	630	504	504
54380	建湖	马厂三组	10	400	320	320
54381	建湖	建阳建东一组北配变	10	400	320	320
54382	建湖	尚都小区北2#变	10	400	320	320
54383	建湖	马厂三组北配变	10	400	320	320
54384	建湖	马厂小区配变	10	400	320	320
54385	建湖	建阳马厂七组北配变	10	500	400	400
54386	建湖	商加小学	10	400	320	320
54387	建湖	建南八组	10	400	320	320
54388	建湖	建阳商家南站配变	10	400	317	317

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54389	建湖	建阳金桥八队配变	10	400	320	320
54390	建湖	胡桥北站东配变	10	400	320	320
54391	建湖	金桥东站东	10	400	320	320
54392	建湖	建南九队	10	400	320	320
54393	建湖	胡桥村站	10	400	320	320
54394	建湖	建阳商家一组配变	10	400	320	320
54395	建湖	建阳商家三组配变	10	200	160	160
54396	建湖	西塘月色2#	10	400	320	320
54397	建湖	建阳萃华云居1#配电房1#配变	10	1000	800	800
54398	建湖	上冈光明小区1#变压器	10	630	504	504
54399	建湖	上冈南沙线隆仕达广场3#箱变配变	10	630	504	504
54400	建湖	上冈锦冠佳苑2#配电房6#变	10	800	640	640
54401	建湖	冈南线上冈隆世达配电房4#变	10	800	640	640
54402	建湖	上冈南沙线隆仕达广场2#箱变配变	10	630	504	504
54403	建湖	南沙线上冈凤鸣苑1#变压器	10	630	504	504
54404	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房2#变	10	630	504	504
54405	建湖	上冈光明小区4#变压器	10	630	504	504
54406	建湖	上冈南沙线隆仕达广场1#箱变配变	10	630	504	504
54407	建湖	上冈锦冠佳苑1#配电房4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54408	建湖	冈南线上冈隆世达配电房2#变	10	800	640	640
54409	建湖	南沙线上冈隆仕达广场4#箱变配变	10	630	504	504
54410	建湖	南沙线上冈凤鸣苑4#变压器	10	630	504	504
54411	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	160	0
54412	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	320	0
54413	建湖	丰收公寓2号箱变	10	400	320	320
54414	建湖	御景新城1#配电室2#主变	10	800	640	640
54415	建湖	西苑回迁楼1号变	10	630	504	504
54416	建湖	御景新城3#配电室4#主变	10	630	504	504
54417	建湖	观湖壹号二期2#配电室3#配变	10	630	504	504
54418	建湖	近湖镇南吴河南变	10	400	320	320
54419	建湖	御景新城2#配电室4#主变	10	800	640	640
54420	建湖	建业花苑1号箱变	10	630	504	504
54421	建湖	城区观湖一号2#配电房7#变	10	630	504	504
54422	建湖	城区丰收公寓4号箱变	10	400	320	320
54423	建湖	10kV西苑线节能灯具厂家属区箱变主变	10	500	400	400
54424	建湖	城区观湖一号2#配电房5#变	10	1000	800	800
54425	建湖	10kV西苑线书香苑变电所3#主变	10	1000	800	800
54426	建湖	城区观湖一号1#开关站1#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54427	建湖	建业花苑2号箱变	10	630	504	504
54428	建湖	10kV西苑线书香苑变电所1#主变	10	1000	800	800
54429	建湖	御景新城2#配电室2#主变	10	800	640	640
54430	建湖	城区观湖一号1#开关站3#变	10	1000	800	800
54431	建湖	观湖壹号二期2#配电室1#配变	10	630	504	504
54432	建湖	御景新城1#配电室4#主变	10	800	640	640
54433	建湖	观湖壹号二期3#配电室1#配变	10	630	504	504
54434	建湖	丰收公寓1号箱变	10	400	320	320
54435	建湖	御景新城3#配电室2#主变	10	630	504	504
54436	建湖	观湖壹号2#开关站1#配变	10	800	640	640
54437	建湖	丰收公寓3号箱变	10	400	320	320
54438	建湖	太平3#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54439	建湖	金茂一号配电房2#主变	10	1000	793	793
54440	建湖	城区世纪鑫城11号箱变	10	630	504	504
54441	建湖	10kV京城II线5#变电所3#主变	10	800	640	640
54442	建湖	10kV京城II线4#变电所3#主变	10	800	640	640
54443	建湖	港汇城2号配电房3号变	10	1000	800	800
54444	建湖	金茂一号配电房4#主变	10	1000	800	800
54445	建湖	港汇城1号配电房3号变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54446	建湖	世纪鑫城5号箱变	10	630	504	504
54447	建湖	京城II线3号变电所1号变	10	800	640	640
54448	建湖	京城II线6#变电所1#主变配电变压器	10	1000	800	800
54449	建湖	世纪鑫城13号箱变	10	400	320	320
54450	建湖	京城II线4号变电所1号变	10	800	640	640
54451	建湖	泽园南区1号箱变	10	630	504	504
54452	建湖	世纪鑫城9号箱变	10	630	504	504
54453	建湖	10kV京城II线5#变电所1#主变	10	800	640	640
54454	建湖	港汇城2号配电房1号变	10	1000	800	800
54455	建湖	永华公寓变电所2号变	10	500	400	400
54456	建湖	世纪鑫城10号欧变	10	630	504	504
54457	建湖	建行公用变	10	400	320	320
54458	建湖	港汇城1号配电房1号变	10	1000	800	800
54459	建湖	10kV京城II线3#变电所3#主变	10	800	640	640
54460	建湖	太平4#变	10	800	640	640
54461	建湖	世纪鑫城4号箱变	10	630	504	504
54462	建湖	泽园南区2号箱变	10	630	504	504
54463	建湖	京城二期二号开关站1#变	10	800	640	640
54464	建湖	京城II线6#变电所3#主变配电变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54465	建湖	世纪鑫城8号欧变	10	800	640	640
54466	建湖	世纪鑫城6号欧变	10	630	504	504
54467	建湖	盛世豪庭4号箱变	10	1250	1000	1000
54468	建湖	璟园小区3#箱变	10	400	320	320
54469	建湖	中利2#配电室4#主变	10	800	640	640
54470	建湖	璟园小区2#箱变002003	10	630	504	504
54471	建湖	璟园小区4#箱变	10	630	504	504
54472	建湖	电子仪器厂公用变	10	400	320	320
54473	建湖	10kV宇航线前进南箱变	10	630	504	504
54474	建湖	前进东公用变	10	400	320	320
54475	建湖	前进1#箱变配电变压器	10	630	504	504
54476	建湖	电子仪器厂南公用变	10	630	504	504
54477	建湖	南站西巷箱变	10	630	504	504
54478	建湖	京城国际2号变电所4号变	10	800	640	640
54479	建湖	京城I线1号开闭所2号变	10	800	640	640
54480	建湖	京城国际8#配电室2#主变配电变压器	10	800	578	578
54481	建湖	海达2#变	10	400	320	320
54482	建湖	二实小东箱变	10	630	504	504
54483	建湖	海达1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54484	建湖	10kV宇航线前进西变	10	630	504	504
54485	建湖	前进北公用变	10	400	320	320
54486	建湖	二实小3#公用变	10	400	320	320
54487	建湖	镇西中学公用变	10	400	320	320
54488	建湖	花园小区配电房	10	630	504	504
54489	建湖	宇航文苑1号箱变	10	630	504	504
54490	建湖	二实小南箱变	10	630	504	504
54491	建湖	二实小1#公用变	10	400	320	320
54492	建湖	京城国际7#变电所4#变	10	800	640	640
54493	建湖	宇航文苑4号箱变	10	630	504	504
54494	建湖	香槟苑配电房1#变	10	1000	800	800
54495	建湖	宇航文苑2号箱变	10	630	504	504
54496	建湖	二实小4#公用变	10	315	252	252
54497	建湖	京城国际2号变电所2号变	10	800	640	640
54498	建湖	京城国际8#配电室4#主变配电变压器	10	800	640	640
54499	建湖	宇航文苑3号箱变	10	630	504	504
54500	建湖	前进公用变	10	400	320	320
54501	建湖	京城国际7#变电所2#变	10	800	640	640
54502	建湖	近湖西葛建军变	10	200	117	117

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54503	建湖	文曲苑箱变	10	800	640	640
54504	建湖	城市嘉园4号配电房4号变	10	1000	800	800
54505	建湖	城市嘉园2号配电房2号变	10	800	640	640
54506	建湖	西苑小区1号箱变	10	1000	800	800
54507	建湖	盛世嘉园箱变	10	630	504	504
54508	建湖	西苑小区4号配电房	10	800	640	640
54509	建湖	书香园2号箱变	10	400	320	320
54510	建湖	西苑回迁楼1号箱变	10	315	252	252
54511	建湖	城市嘉园1号开关站2号变	10	800	640	640
54512	建湖	城市嘉园3号配电房2号变	10	1000	800	800
54513	建湖	西苑回迁楼2号箱变	10	630	504	504
54514	建湖	城市嘉园4号配电房2号变	10	1000	800	800
54515	建湖	城市嘉园3号配电房4号变	10	1000	800	800
54516	建湖	城市嘉园2号配电房4号变	10	800	640	640
54517	建湖	西苑小区3号配电房	10	800	640	640
54518	建湖	西苑小区2号配电房	10	800	640	640
54519	建湖	书香园1号箱变	10	630	504	504
54520	建湖	古桥建西配变	10	400	320	320
54521	建湖	钟庄三元陈墩台片	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54522	建湖	钟庄南华港南台片	10	400	320	320
54523	建湖	建华康居示范村3#配电房7#变	10	1000	800	800
54524	建湖	建华康居示范村3#配电房10#变	10	1000	800	800
54525	建湖	钟庄古桥古西台片	10	200	160	160
54526	建湖	建华康居示范村3#配电房9#变	10	1000	800	800
54527	建湖	建华康居示范村2#配电房5#变	10	1000	800	800
54528	建湖	钟庄古桥陈庄台片	10	200	160	160
54529	建湖	钟庄古桥左庄台片	10	200	160	160
54530	建湖	建华康居示范村3#配电房8#变	10	1000	800	800
54531	建湖	钟庄马墩沈墩台片	10	200	160	160
54532	建湖	钟庄三元路墩台片	10	200	160	160
54533	建湖	钟庄南华港南南台片	10	400	320	320
54534	建湖	钟庄古桥新沟台片.	10	400	320	320
54535	建湖	钟庄南华南华台片	10	400	320	320
54536	建湖	钟庄马墩洪庄台片	10	400	320	320
54537	建湖	建华康居示范村2#配电房6#变	10	1000	800	800
54538	建湖	钟庄马墩李洪台片	10	100	80	80
54539	建湖	建华康居示范村1#配电房3#变	10	1000	800	800
54540	建湖	钟庄三元北站台片	10	200	154	154

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54541	建湖	钟庄马墩洪星南台片	10	200	160	160
54542	建湖	建华康居示范村1#配电房2#变	10	1000	800	800
54543	建湖	钟庄三元钱墩台片	10	200	160	160
54544	建湖	钟庄古桥陈庄北台片	10	400	320	320
54545	建湖	钟庄马墩马墩台片	10	200	160	160
54546	建湖	钟庄古桥肖墩变	10	400	320	320
54547	建湖	钟庄南华黄海台片	10	400	320	320
54548	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	320	0
54549	建湖	太绪六组配变	10	200	160	0
54550	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	320	0
54551	建湖	竹元一二组配变	10	400	320	0
54552	建湖	梅苏五组配变	10	200	160	0
54553	建湖	永昌小区配变	10	200	160	0
54554	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	320	0
54555	建湖	太绪二组配变	10	400	320	0
54556	建湖	巨丰三组配变	10	200	160	0
54557	建湖	巨丰一二组配变	10	200	153	0
54558	建湖	竹元六组配变	10	400	320	0
54559	建湖	梅苏六组配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54560	建湖	荀舍村站配变	10	400	320	0
54561	建湖	荀舍二组配变	10	200	160	0
54562	建湖	竹元四组配变	10	400	320	0
54563	建湖	太绪三四组配变	10	400	320	0
54564	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	320	0
54565	建湖	太绪六组2#配变	10	400	320	0
54566	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	320	0
54567	建湖	太绪五组2#配变	10	400	320	0
54568	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	320	0
54569	建湖	太绪村站配变	10	400	320	0
54570	建湖	梅苏五组东配变	10	400	320	0
54571	建湖	永昌南站配变	10	400	320	0
54572	建湖	镇东箱变	10	500	400	0
54573	建湖	永昌东站配变	10	400	316	0
54574	建湖	竹元八组配变	10	200	160	0
54575	建湖	巨丰五组配变	10	400	320	0
54576	建湖	巨丰七组配变	10	200	160	0
54577	建湖	太绪五组配变	10	400	320	0
54578	建湖	竹元三组配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54579	建湖	竹元二组配变	10	400	301	0
54580	建湖	乔庄东配变	10	200	154	0
54581	建湖	近湖富康苑2号箱变	10	630	504	504
54582	建湖	近湖民营园区1号箱变	10	630	504	504
54583	建湖	近湖富康苑3号箱变	10	400	320	320
54584	建湖	近湖建港六队2号箱变	10	500	400	400
54585	建湖	近湖建港建西组变	10	400	320	320
54586	建湖	近湖富康苑1号箱变	10	400	320	320
54587	建湖	近湖东陈付墩变	10	400	320	320
54588	建湖	近湖东陈新站2号变	10	400	288	288
54589	建湖	近湖东陈新站	10	400	306	306
54590	建湖	近湖东陈东配变	10	400	320	320
54591	建湖	近湖东陈东配变2#变	10	400	320	320
54592	建湖	城区10KV市中线新增新建路中箱变	10	630	504	504
54593	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所1#主变	10	1000	800	800
54594	建湖	招待所1号箱变	10	630	504	504
54595	建湖	纺织小区变	10	630	504	504
54596	建湖	中央华府变电所3号变	10	1000	800	800
54597	建湖	万嘉时代广场1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54598	建湖	新建公寓箱变	10	630	456	456
54599	建湖	金榜世家1号箱变	10	500	400	400
54600	建湖	恒隆广场1号变	10	800	640	640
54601	建湖	招待所2号楼箱变	10	630	504	504
54602	建湖	玖玖梦之都箱变	10	1000	800	800
54603	建湖	镇政府南公用变	10	400	320	320
54604	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所3#主变	10	1000	800	800
54605	建湖	镇政府公用变	10	630	504	504
54606	建湖	城区湖中菜场箱变	10	1000	800	800
54607	建湖	10KV市中线新增城中派出所箱变	10	400	320	320
54608	建湖	10KV孟兰线新增徐东路箱变	10	630	504	504
54609	建湖	恒隆广场开关站3#主变	10	800	640	640
54610	建湖	招待所公用变	10	400	320	320
54611	建湖	中央华府变电所1号变	10	1000	800	800
54612	建湖	10kV新建线医院家属区公用变001	10	630	504	504
54613	建湖	金茂一号配电房1#主变	10	1000	800	800
54614	建湖	京城II线3号变电所2#号变	10	800	640	640
54615	建湖	京城II线4号变电所2号变	10	800	640	640
54616	建湖	金茂一号配电房3#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54617	建湖	海天家园2号箱变	10	630	504	504
54618	建湖	10kV京城II线4#变电所4#主变	10	800	640	640
54619	建湖	10kV京城II线3#变电所4#主变	10	800	640	640
54620	建湖	京城II线6#变电所2#主变配电变压器	10	1000	800	800
54621	建湖	京城二期二号开关站2#主变	10	800	640	640
54622	建湖	10kV京城II线5#变电所2#主变	10	800	640	640
54623	建湖	10kV市 I 线金利商城2#变001002	10	630	504	504
54624	建湖	10kV京城 II 线望族楼箱变主变	10	630	504	504
54625	建湖	10kV京城II线5#变电所4#主变	10	800	640	640
54626	建湖	京城II线6#变电所4#主变配电变压器	10	1000	800	800
54627	建湖	帝璟湾三期2号美变	10	400	320	320
54628	建湖	邮政家属区北箱变配电变压器	10	630	504	504
54629	建湖	地产公司公用变	10	400	320	320
54630	建湖	帝璟湾1#配电变压器	10	800	640	640
54631	建湖	新扬线输变电中心南箱变	10	630	503	503
54632	建湖	帝璟湾1#开关站1#变	10	800	640	640
54633	建湖	冠华西箱变630KA配电变压器	10	630	504	504
54634	建湖	帝璟湾3#配电变压器	10	1000	800	800
54635	建湖	邮政局家属区北变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54636	建湖	教堂东箱变	10	630	504	504
54637	建湖	环保局东公用变	10	400	320	320
54638	建湖	审批中心公用变	10	400	320	320
54639	建湖	帝璟湾1#开关站3#变	10	800	640	640
54640	建湖	帝璟湾1#配电房2#变	10	800	640	640
54641	建湖	御景城4#配电室1#主变	10	630	504	504
54642	建湖	丽水华庭箱变	10	800	640	640
54643	建湖	御景城3#配电室1#主变	10	800	640	640
54644	建湖	10kV御景线邻里中心2#箱变配电变压器	10	800	640	640
54645	建湖	御景园1#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
54646	建湖	森达廉租房2号箱变配电变压器	10	500	400	400
54647	建湖	御景园1#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
54648	建湖	10kV森达线管舍小区1#箱变3002	10	630	504	504
54649	建湖	御景新城2#配电室1#主变	10	800	640	640
54650	建湖	10kV森达线管舍小区2#箱变2004	10	630	504	504
54651	建湖	御景新城3#配电室3#主变	10	630	504	504
54652	建湖	镇南村公用变	10	400	320	320
54653	建湖	御景园2#配电房5#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
54654	建湖	御景城3#配电室3#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54655	建湖	10kV御景线邻里中心4#箱变配电变压器	10	800	640	640
54656	建湖	城区上海花园箱变	10	630	504	504
54657	建湖	10kV森达线积星箱变	10	500	400	400
54658	建湖	御景新城1#配电室1#主变	10	800	640	640
54659	建湖	森达廉租房1号箱变配电变压器	10	630	504	504
54660	建湖	御景园2#配电房7#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
54661	建湖	森达线残联大厦箱变	10	630	504	504
54662	建湖	御景新城1#配电室3#主变	10	800	640	640
54663	建湖	御景新城2#配电室3#主变	10	800	640	640
54664	建湖	御景新城3#配电室1#主变	10	630	492	492
54665	建湖	御景城4#配电室3#主变	10	630	504	504
54666	建湖	10kV森达线润居和园南1#箱变	10	630	504	504
54667	建湖	节能灯具厂变	10	400	320	320
54668	建湖	城区君地华庭2号箱变	10	630	504	504
54669	建湖	10kV西苑线书香苑变电所4#主变	10	1000	800	800
54670	建湖	10kV森达线文化宫箱变	10	630	504	504
54671	建湖	君地华庭1号箱变	10	630	504	504
54672	建湖	房管所箱变	10	400	320	320
54673	建湖	10kV西苑线书香苑变电所2#主变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54674	建湖	秀丰文苑配电房	10	800	640	640
54675	建湖	君地华庭3号箱变	10	630	504	504
54676	建湖	城区实验初中箱变	10	630	504	504
54677	建湖	泽园太阳城4号箱变	10	630	504	504
54678	建湖	10kV胜利线清华园南2#箱变	10	1000	800	800
54679	建湖	孟兰小区公用变	10	400	320	320
54680	建湖	10kV胜利线秀夫苑北1#箱变	10	500	400	400
54681	建湖	泽园太阳城5号箱变	10	630	504	504
54682	建湖	10kV胜利线清华园北1#箱变	10	1000	800	800
54683	建湖	城区镇南回迁楼	10	630	504	504
54684	建湖	10kV胜利线秀夫苑北2#箱变	10	400	320	320
54685	建湖	泽园太阳城6号箱变	10	630	504	504
54686	建湖	罗汉院箱变配电变压器	10	630	470	470
54687	建湖	中央华府变电所2号变	10	1000	800	800
54688	建湖	中央华府变电所4号变	10	1000	800	800
54689	建湖	龙湖商业街南主变	10	630	504	504
54690	建湖	10kV龙湖线镇南东庄箱变005	10	630	504	504
54691	建湖	镇南综合变	10	400	320	320
54692	建湖	船厂公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54693	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所4#主变	10	1000	800	800
54694	建湖	10kV龙湖线中央华府2#变电所2#主变	10	1000	800	800
54695	建湖	龙湖商业街北主变	10	630	504	504
54696	建湖	船厂箱变新变压器配电变压器	10	800	640	640
54697	建湖	农民公寓箱变	10	400	320	320
54698	建湖	船厂东公用变	10	400	320	320
54699	建湖	达源公寓箱变	10	400	320	320
54700	建湖	镇南住宅楼箱变	10	630	504	504
54701	建湖	近湖严桥桥南变	10	100	68	68
54702	建湖	近湖九龙华府4号变	10	800	640	640
54703	建湖	近湖充电站箱变	10	630	504	504
54704	建湖	近湖九龙华府1号变	10	800	640	640
54705	建湖	近湖九龙华府9号配变	10	800	640	640
54706	建湖	近湖九龙华府8号配变	10	1000	800	800
54707	建湖	近湖九龙华府11号配变	10	800	640	640
54708	建湖	近湖九龙华府6号配变	10	1000	792	792
54709	建湖	城市嘉园5#配电房10#主变	10	1000	800	800
54710	建湖	泽园理想城3号箱变	10	400	320	320
54711	建湖	罗汉院东安置房2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54712	建湖	双湖云璟1#主变	10	630	504	504
54713	建湖	罗汉院东变电站4#变	10	800	640	640
54714	建湖	城市嘉园5#配电房8#主变	10	1000	800	800
54715	建湖	城市嘉园7#配电房16#主变	10	1000	800	800
54716	建湖	泽园理想城二期10号双电源变	10	400	301	301
54717	建湖	泽园理想城三期1号变电所2号变	10	800	640	640
54718	建湖	泽园理想城三期3号变电所2号变	10	500	400	400
54719	建湖	泽园理想城二期6号箱变	10	630	504	504
54720	建湖	泽园理想城6号箱变	10	400	302	302
54721	建湖	泽园理想城4号箱变	10	630	504	504
54722	建湖	裕丰花园7号箱变	10	400	320	320
54723	建湖	裕丰花园2号箱变	10	630	504	504
54724	建湖	城区泽园理想城1号箱变	10	630	504	504
54725	建湖	泽园理想城三期2号变电所2号变	10	630	504	504
54726	建湖	裕丰花园6号箱变	10	315	252	252
54727	建湖	泽园理想城二期9号箱变	10	500	400	400
54728	建湖	城区泽园理想城二期4号箱变	10	630	504	504
54729	建湖	城市嘉园8#配电房6#主变	10	1000	800	800
54730	建湖	泽园理想城5号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54731	建湖	城区泽园理想城二期7号箱变	10	400	320	320
54732	建湖	城市嘉园7#配电房14#主变	10	1000	800	800
54733	建湖	双湖云璟3#主变	10	630	504	504
54734	建湖	10kV森达线润居和园北2#箱变	10	630	504	504
54735	建湖	泽园理想城二期8号箱变	10	400	320	320
54736	建湖	罗汉院东变电站2#变	10	800	640	640
54737	建湖	城市嘉园2#开关站1#主变	10	1000	800	800
54738	建湖	城市嘉园8#配电房4#主变	10	800	640	640
54739	建湖	泽园理想城2号箱变	10	630	504	504
54740	建湖	城市嘉园6#配电房12#主变	10	1000	800	800
54741	建湖	京城国际7#变电所3#变	10	800	640	640
54742	建湖	京城I线1号开闭所1号变	10	800	640	640
54743	建湖	京城国际2号变电所1号变	10	800	640	640
54744	建湖	京城I线京城国际1#开关站175开关1#杆人寿保险变	10	630	504	504
54745	建湖	京城国际8#配电室1#主变配电变压器	10	800	640	640
54746	建湖	京城国际7#变电所1#变	10	800	640	640
54747	建湖	京城国际2号变电所3号变	10	800	640	640
54748	建湖	京城国际8#配电室3#主变配电变压器	10	800	640	640
54749	建湖	明珠花园1号配电房	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54750	建湖	10kV陈堡线人民北路支线4-36#杆木材城北加工厂公用变	10	630	415	415
54751	建湖	明珠花园2号配电房1号变	10	630	504	504
54752	建湖	农药二厂主变	10	630	504	504
54753	建湖	物流3期1号开关站1号变	10	800	640	640
54754	建湖	交通工程处公用变	10	315	252	252
54755	建湖	金仕达2号箱变	10	500	400	400
54756	建湖	供电线消防大队南箱变	10	630	492	492
54757	建湖	陈堡线地产公司箱变	10	630	504	504
54758	建湖	物流3期3号配电房4号变	10	630	504	504
54759	建湖	金仕达1号箱变	10	400	320	320
54760	建湖	陈堡公用变	10	315	252	252
54761	建湖	永林商住楼配电房1号变	10	630	504	504
54762	建湖	烟草公司公用变	10	315	252	252
54763	建湖	振兴小区箱变	10	630	504	504
54764	建湖	物流3期1号开关站3号变	10	800	640	640
54765	建湖	10kV陈堡线水绿新苑1号箱变	10	630	504	504
54766	建湖	丽晶家园箱变	10	630	504	504
54767	建湖	陈堡南公用变	10	400	320	320
54768	建湖	物流回迁房2号配电房1号变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54769	建湖	物流3期1号配电房1号变	10	1000	800	800
54770	建湖	城区振兴小区配电房	10	1000	800	800
54771	建湖	10kV陈堡线水绿新苑2号箱变	10	630	504	504
54772	建湖	明珠路B段箱变	10	630	504	504
54773	建湖	10kV陈堡线镇北村部东箱变007012	10	630	504	504
54774	建湖	镇北村部主变	10	630	504	504
54775	建湖	兴湖花园中箱变	10	630	504	504
54776	建湖	兴湖花园1号箱变	10	630	504	504
54777	建湖	城区影剧院箱变	10	630	504	504
54778	建湖	兴湖花园2号箱变	10	630	504	504
54779	建湖	金地2号箱变	10	800	640	640
54780	建湖	登达娱乐城公用变	10	500	400	400
54781	建湖	兴湖花园6号箱变	10	1000	800	800
54782	建湖	兴湖线影剧院北箱变	10	630	504	504
54783	建湖	兴湖花园5号箱变	10	500	400	400
54784	建湖	金地1号箱变	10	800	640	640
54785	建湖	新泉巷箱变	10	630	504	504
54786	建湖	城区兴湖花园3号箱变	10	1000	800	800
54787	建湖	城区兴湖花园4号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54788	建湖	近湖华瑞佳苑北区10号箱变	10	630	504	504
54789	建湖	近湖书香名邸3号配变	10	800	640	640
54790	建湖	近湖华瑞佳苑北区1号箱变	10	630	504	504
54791	建湖	近湖东方绿洲5号配变	10	800	640	640
54792	建湖	近湖东方康城11号箱变	10	630	504	504
54793	建湖	近湖东杨锦苑10号配变	10	800	640	640
54794	建湖	近湖华瑞佳苑南区9号箱变	10	630	504	504
54795	建湖	近湖华瑞佳苑南区6号箱变	10	630	504	504
54796	建湖	近湖东方绿洲3号配变	10	800	640	640
54797	建湖	近湖东方绿洲1号配变	10	800	640	640
54798	建湖	近湖华瑞佳苑北区2号箱变	10	630	504	504
54799	建湖	近湖东杨锦苑11号配变	10	800	640	640
54800	建湖	近湖书香名邸5号配变	10	800	640	640
54801	建湖	近湖东付职工公寓变	10	400	320	320
54802	建湖	近湖华瑞佳苑北区3号箱变	10	630	504	504
54803	建湖	近湖华瑞佳苑南区1号箱变	10	630	504	504
54804	建湖	近湖书香名邸1号配变	10	800	640	640
54805	建湖	近湖华瑞佳苑南区5号箱变	10	630	504	504
54806	建湖	近湖东杨锦苑2号配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54807	建湖	近湖华瑞佳苑南区2号箱变	10	630	504	504
54808	建湖	近湖东杨锦苑5号配变	10	800	640	640
54809	建湖	近湖东杨锦苑7号配变	10	630	504	504
54810	建湖	近湖东杨锦苑12号配变	10	800	640	640
54811	建湖	近湖华瑞佳苑北区4号箱变	10	630	504	504
54812	建湖	近湖东杨锦苑1号配变	10	630	504	504
54813	建湖	近湖东杨锦苑4号配变	10	800	640	640
54814	建湖	近湖华瑞佳苑北区8号箱变	10	630	504	504
54815	建湖	近湖华瑞佳苑北区9号箱变	10	500	400	400
54816	建湖	近湖东杨锦苑3号配变	10	630	504	504
54817	建湖	近湖东杨锦苑9号配变	10	630	504	504
54818	建湖	近湖C区住宅楼箱变	10	315	252	252
54819	建湖	近湖建港三队3号变	10	400	320	320
54820	建湖	近湖建港三队北箱变	10	500	400	400
54821	建湖	近湖建港三队西变	10	400	320	320
54822	建湖	近湖建港四队南箱变	10	500	400	400
54823	建湖	近湖西葛前庄变	10	200	160	160
54824	建湖	近湖建港三队南箱变	10	500	400	400
54825	建湖	近湖镇农民公寓箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54826	建湖	近湖西葛夏庄变	10	400	320	320
54827	建湖	秀夫西路公用变	10	400	320	320
54828	建湖	登达线GF1分秀夫中支线1#杆秀夫中公用变	10	400	320	320
54829	建湖	机电设备厂变	10	400	320	320
54830	建湖	建昌花苑配电房电变压器	10	800	640	640
54831	建湖	建昌花苑箱变	10	630	504	504
54832	建湖	汇文小区箱变	10	500	400	400
54833	建湖	登达2号箱变	10	630	504	504
54834	建湖	登达4号箱变	10	630	504	504
54835	建湖	机电设备厂北箱变	10	630	504	504
54836	建湖	仇北一号变压器	10	630	504	504
54837	建湖	都市花园配电房变压器	10	630	504	504
54838	建湖	登达1号箱变	10	630	504	504
54839	建湖	10kV登达线仇北2#箱变001	10	630	504	504
54840	建湖	仇北1#公用变	10	400	320	320
54841	建湖	明星小区配电房配电变压器	10	630	504	504
54842	建湖	伟业小区箱变	10	630	504	504
54843	建湖	登达5号箱变	10	800	640	640
54844	建湖	登达3号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54845	建湖	冠华苑箱变(美变)	10	1000	800	800
54846	建湖	城区西塘雅苑2#变	10	630	504	504
54847	建湖	西塘雅苑3#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54848	建湖	西塘雅苑1#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54849	建湖	城区瑞鑫城2号变	10	630	504	504
54850	建湖	东方御花园2号箱变	10	1000	800	800
54851	建湖	东方御花园C区西5#箱变配电变压器	10	630	504	504
54852	建湖	西塘雅苑5#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54853	建湖	人和新村配电房	10	1000	800	800
54854	建湖	西塘雅苑4#变主变间隔配电变压器	10	630	504	504
54855	建湖	东方御花园4号箱变	10	1000	800	800
54856	建湖	职工东站	10	400	320	320
54857	建湖	临湖花园4#箱变	10	630	504	504
54858	建湖	临湖花园1#箱变	10	630	504	504
54859	建湖	坚持东配变	10	200	160	160
54860	建湖	建南回迁房2#箱变	10	630	504	504
54861	建湖	临湖花园3#箱变	10	630	504	504
54862	建湖	建南回迁房3#箱变	10	630	504	504
54863	建湖	职工回迁房2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54864	建湖	临湖花园2#箱变	10	500	400	400
54865	建湖	阳光1号5#变主变	10	630	504	504
54866	建湖	坚持三组北配变	10	400	320	320
54867	建湖	职工四组	10	400	320	320
54868	建湖	建南回迁房1#箱变	10	630	504	504
54869	建湖	建阳汽车站回迁房配变	10	400	320	320
54870	建湖	职工北站配变	10	400	320	320
54871	建湖	坚持一队配变	10	400	320	320
54872	建湖	润阳家园3#箱变	10	630	504	504
54873	建湖	冯晏一组配变	10	400	320	320
54874	建湖	建阳阳光一号4#变	10	630	504	504
54875	建湖	职工中站	10	200	160	160
54876	建湖	阳光一号（二期）2#变	10	630	504	504
54877	建湖	坚持三组	10	400	320	320
54878	建湖	职工二组	10	400	320	320
54879	建湖	职工五组	10	100	80	80
54880	建湖	坚持五组西	10	400	320	320
54881	建湖	建阳阳光一号3#变	10	630	504	504
54882	建湖	阳光一号（二期）1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54883	建湖	建阳润阳家园4#箱变	10	630	504	504
54884	建湖	职工十组配变	10	400	320	320
54885	建湖	润阳家园2#箱变	10	630	504	504
54886	建湖	职工南站	10	400	320	320
54887	建湖	坚持六组	10	400	320	320
54888	建湖	职工九组	10	400	320	320
54889	建湖	建南安置房2#变	10	400	320	320
54890	建湖	职工六组配变	10	400	310	310
54891	建湖	建南安置房3#变	10	400	320	320
54892	建湖	教师新村南配变	10	400	320	320
54893	建湖	建阳润阳家园1#箱变	10	630	504	504
54894	建湖	建南回迁房4#箱变	10	630	504	504
54895	建湖	建南安置房1#变	10	400	320	320
54896	建湖	建南七组	10	200	160	160
54897	建湖	职工回迁房1#箱变	10	400	320	320
54898	建湖	近湖西葛西站	10	315	252	252
54899	建湖	东方线东方广场2#箱变	10	630	457	457
54900	建湖	10kV东方线兴湖花园10#箱变	10	800	640	640
54901	建湖	城区贸易局配电房	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54902	建湖	东方变电所2号变	10	1250	1000	1000
54903	建湖	东方华庭2号箱变	10	400	320	320
54904	建湖	10kV东方线兴湖花园8#箱变	10	500	400	400
54905	建湖	贸易局北箱变间隔配电变压器	10	630	504	504
54906	建湖	东方华庭1号箱变	10	630	504	504
54907	建湖	10kV东方线兴湖花园7#箱变	10	1000	800	800
54908	建湖	水韵庭院1号配电房1号变	10	630	504	504
54909	建湖	10kV东方线兴湖花园9#箱变	10	800	640	640
54910	建湖	兴湖花园7+1#变	10	630	504	504
54911	建湖	水韵庭院2号配电房1号变	10	500	400	400
54912	建湖	东方线东方广场1#箱变	10	800	640	640
54913	建湖	东方变电所1号变	10	1250	1000	1000
54914	建湖	马厂一组	10	400	320	320
54915	建湖	建阳建北东南配变	10	400	302	302
54916	建湖	湖荡三组	10	200	160	160
54917	建湖	湖荡中站西	10	400	320	320
54918	建湖	赵成华小区	10	160	128	128
54919	建湖	湖荡三组南配变	10	400	320	320
54920	建湖	湖荡车站配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54921	建湖	鑫阳花园4#变	10	800	640	640
54922	建湖	建阳杨沟北站西配变	10	400	320	320
54923	建湖	鑫阳花园3#变	10	800	640	640
54924	建湖	建阳建北北站北配变	10	400	320	320
54925	建湖	成墩北站	10	400	320	320
54926	建湖	鑫阳花园1#变	10	630	504	504
54927	建湖	成墩南站	10	400	320	320
54928	建湖	成墩南站西配变	10	400	320	320
54929	建湖	成墩中站北配变	10	400	320	320
54930	建湖	湖荡五组南配变	10	400	320	320
54931	建湖	成墩村部西配变	10	400	320	320
54932	建湖	建东回迁房	10	630	504	504
54933	建湖	鑫阳花园2#变	10	630	504	504
54934	建湖	杨沟北站	10	400	320	320
54935	建湖	成墩村部	10	400	303	303
54936	建湖	杨沟六组	10	400	320	320
54937	建湖	成墩北站北配变	10	400	320	320
54938	建湖	湖荡中站东配变	10	400	320	320
54939	建湖	消防队箱变008	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54940	建湖	10kV供电线安达小区箱变001	10	630	504	504
54941	建湖	永林花园2号箱变	10	800	640	640
54942	建湖	惠民小区1号箱变	10	630	504	504
54943	建湖	供电线食堂公用变	10	400	320	320
54944	建湖	新局址南公用变	10	315	252	252
54945	建湖	稽查大队2#箱变004005	10	630	504	504
54946	建湖	永成花园配电房2号变	10	800	640	640
54947	建湖	建港三队公用变	10	630	504	504
54948	建湖	永林商住楼配电房2号变	10	630	504	504
54949	建湖	八队家属区变	10	630	504	504
54950	建湖	惠民小区3号箱变	10	630	504	504
54951	建湖	惠民小区4号箱变	10	630	504	504
54952	建湖	永成花园配电房1号变	10	800	640	640
54953	建湖	惠民小区5号箱变	10	630	504	504
54954	建湖	城区稽查大队1#箱变004006	10	630	504	504
54955	建湖	惠民小区2号箱变	10	630	504	504
54956	建湖	永林花园1号箱变	10	1000	800	800
54957	建湖	城区希望广场箱变	10	630	487	487
54958	建湖	中医院东箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54959	建湖	人才楼箱变	10	630	504	504
54960	建湖	电子器材厂家属区箱变	10	630	504	504
54961	建湖	塑料厂家属区箱变	10	630	504	504
54962	建湖	恒隆广场开关站4#主变	10	800	640	640
54963	建湖	新华书店箱变	10	400	320	320
54964	建湖	卫校南变	10	400	320	320
54965	建湖	渔农局公变	10	400	320	320
54966	建湖	县中家属区变	10	400	320	320
54967	建湖	卫校变	10	400	320	320
54968	建湖	恒隆广场开关站2#主变	10	800	640	640
54969	建湖	云梦池公用变	10	400	320	320
54970	建湖	物价局公用变	10	400	320	320
54971	建湖	太平北站公用变	10	630	504	504
54972	建湖	业达花苑配电房1号变	10	800	640	640
54973	建湖	锦绣安置楼箱变	10	630	504	504
54974	建湖	泽园现代城4号箱变	10	630	504	504
54975	建湖	太平商住楼箱变	10	630	504	504
54976	建湖	裕丰开发区1#公用变	10	400	320	320
54977	建湖	裕丰开发区6#公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54978	建湖	裕丰开发区6号箱变	10	630	504	504
54979	建湖	成才公寓2号箱变	10	630	504	504
54980	建湖	东正花园箱变	10	630	504	504
54981	建湖	裕丰开发区4#公用变	10	400	320	320
54982	建湖	裕丰仇北2#公用变	10	630	504	504
54983	建湖	裕丰开发区7#公用变	10	630	504	504
54984	建湖	裕丰开发区5#公用变	10	630	504	504
54985	建湖	裕丰开发区3#公用变	10	400	320	320
54986	建湖	城区泽园现代城7号箱变	10	630	504	504
54987	建湖	邮局仇北家属区公用变	10	400	320	320
54988	建湖	城区汇文西路2号楼箱变	10	630	504	504
54989	建湖	土产公用变	10	400	320	320
54990	建湖	姜成回迁楼5号变配电变压器	10	400	320	320
54991	建湖	姜城小区5#箱变	10	630	504	504
54992	建湖	无线电厂公用变	10	630	504	504
54993	建湖	桥东新寓箱变	10	630	504	504
54994	建湖	新区花苑3号箱变	10	630	504	504
54995	建湖	桥东村部公用变	10	400	320	320
54996	建湖	近湖农具社公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
54997	建湖	苏源线技校家属区箱变	10	630	504	504
54998	建湖	新区花苑4号箱变	10	630	504	504
54999	建湖	城区10kV苏源线东方豪城5#箱变主变	10	630	504	504
55000	建湖	城区10kV苏源线东方豪城1#箱变主变	10	630	504	504
55001	建湖	新区花苑2号欧变	10	630	504	504
55002	建湖	姜成小区3#公用变	10	400	320	320
55003	建湖	家家爱西公用变	10	400	320	320
55004	建湖	苏源线汽车站家属区箱变	10	630	504	504
55005	建湖	姜成南公用变	10	400	320	320
55006	建湖	苏源线农药厂家属区箱变	10	630	504	504
55007	建湖	桥东新寓2号箱变	10	200	160	160
55008	建湖	黄桥居委会公用变	10	400	320	320
55009	建湖	盐业公司公用变	10	400	320	320
55010	建湖	水上派出所家属区公用变	10	400	320	320
55011	建湖	新区花苑1号欧变	10	630	504	504
55012	建湖	金属回收公司公用变	10	400	320	320
55013	建湖	新区西1号欧变	10	630	504	504
55014	建湖	大修厂箱变	10	500	400	400
55015	建湖	姜城小区3#变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55016	建湖	姜成回迁楼17号变	10	500	400	400
55017	建湖	姜城北公用变	10	400	320	320
55018	建湖	新区西2号欧变	10	630	504	504
55019	建湖	口河公用变	10	400	320	320
55020	建湖	三中公用变	10	400	320	320
55021	建湖	苏源线供电局家属区1#箱变	10	630	504	504
55022	建湖	苏源线供电局家属区2#箱变	10	630	504	504
55023	建湖	姜成小区2#公用变	10	400	320	320
55024	建湖	回收公司公用变	10	400	320	320
55025	建湖	近湖西桥新变	10	400	320	320
55026	建湖	近湖季舍中站	10	400	320	320
55027	建湖	近湖陈堡西桥变	10	400	320	320
55028	建湖	近湖陈堡中心村变	10	400	320	320
55029	建湖	近湖陈堡陈西变	10	400	320	320
55030	建湖	近湖季舍何桥	10	400	317	317
55031	建湖	建东五组南配变	10	400	320	320
55032	建湖	建东五组1#	10	400	320	320
55033	建湖	建阳明阳别墅小区2#箱变	10	630	504	504
55034	建湖	明阳花园（二期）1#箱变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55035	建湖	建东一组南配变	10	400	320	320
55036	建湖	明阳花园（二期）2#箱变	10	400	320	320
55037	建湖	双鑫家园1#配变	10	800	640	640
55038	建湖	建阳冠华西城小区2#箱变	10	400	320	320
55039	建湖	孟令标小区	10	160	128	128
55040	建湖	建东六组南	10	400	320	320
55041	建湖	建阳马厂七组配变	10	400	320	320
55042	建湖	建阳冠华西城小区1#箱变	10	400	320	320
55043	建湖	冠华西城小区3#箱变	10	400	320	320
55044	建湖	建东五组2#变	10	400	320	320
55045	建湖	明阳花园（二期）3#箱变	10	400	320	320
55046	建湖	孙环球小区	10	400	320	320
55047	建湖	建阳马厂七组南配变	10	400	320	320
55048	建湖	马厂七组中	10	400	320	320
55049	建湖	冯晏四组西配变	10	400	320	320
55050	建湖	冯晏北庄	10	400	320	320
55051	建湖	冯晏五组	10	400	320	320
55052	建湖	冯晏六队	10	400	320	320
55053	建湖	冯晏五组西	10	400	285	285

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55054	建湖	冯晏七组南	10	400	320	320
55055	建湖	顾杨村委会4#箱变	10	630	504	504
55056	建湖	影剧院变西	10	400	197	197
55057	建湖	建阳周德海公用变	10	400	320	320
55058	建湖	建阳食品桥小区	10	200	160	160
55059	建湖	杨沟一组东	10	400	320	320
55060	建湖	纪学标	10	400	320	320
55061	建湖	建阳西尖回迁房2#箱变	10	630	504	504
55062	建湖	顾杨村委会2#箱变	10	630	504	504
55063	建湖	扬沟一组	10	500	400	400
55064	建湖	建阳三阳华庭3#箱变	10	630	504	504
55065	建湖	建阳中学变	10	400	320	320
55066	建湖	幸福家园	10	400	320	320
55067	建湖	三阳华庭1#箱变	10	630	504	504
55068	建湖	建南六队	10	400	320	320
55069	建湖	建阳邮局南站配变	10	400	320	320
55070	建湖	建阳广播站	10	400	320	320
55071	建湖	建阳派出所配变	10	400	320	320
55072	建湖	农贸变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55073	建湖	新华书店变	10	400	320	320
55074	建湖	建阳邮局配变	10	400	320	320
55075	建湖	建阳李汉红小区	10	400	320	320
55076	建湖	建阳邮局北站配变	10	400	320	320
55077	建湖	食品站变	10	400	320	320
55078	建湖	顾杨村委会6#箱变	10	630	504	504
55079	建湖	西尖村委会	10	200	160	160
55080	建湖	三阳华庭4#箱变	10	630	504	504
55081	建湖	曙光小区	10	250	200	200
55082	建湖	长建变西	10	400	320	320
55083	建湖	顾杨村委会1#箱变	10	630	504	504
55084	建湖	影剧院变东	10	400	320	320
55085	建湖	建阳西尖回迁房1#箱变	10	630	504	504
55086	建湖	建阳政府西变	10	500	400	400
55087	建湖	瓦瓷村部小区	10	200	160	160
55088	建湖	建东六组西	10	400	320	320
55089	建湖	建阳沈海丰小区	10	125	100	100
55090	建湖	顾杨村委会3#箱变	10	630	504	504
55091	建湖	棉织厂西箱变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55092	建湖	三阳华庭2#箱变	10	630	504	504
55093	建湖	长建居委会东配变	10	400	320	320
55094	建湖	顾杨村委会5#箱变	10	630	504	504
55095	建湖	建阳建南六组东配变	10	200	160	160
55096	建湖	影剧院南配变	10	400	320	320
55097	建湖	建阳苏其荣公用变	10	315	252	252
55098	建湖	建东七组	10	400	320	320
55099	建湖	蒋营小学配变	10	400	320	0
55100	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	504	0
55101	建湖	中学西配变	10	400	320	0
55102	建湖	中心东路变	10	400	320	0
55103	建湖	南环二路2#配变	10	400	320	0
55104	建湖	中心村站配变	10	400	313	0
55105	建湖	中心南站配变	10	400	299	0
55106	建湖	新街南环二路配变	10	400	320	0
55107	建湖	九龙口小学配变	10	400	320	0
55108	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	504	0
55109	建湖	中学东配变	10	400	320	0
55110	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55111	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	320	0
55112	建湖	蒋中配变	10	400	320	0
55113	建湖	新街配变	10	400	320	0
55114	建湖	剧场箱变	10	500	400	0
55115	建湖	中心西站2#配变	10	400	320	0
55116	建湖	老街南配变	10	400	320	0
55117	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	320	0
55118	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	504	0
55119	建湖	中心六组配变	10	200	160	0
55120	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	400	0
55121	建湖	中学西2#配变	10	400	320	0
55122	建湖	农商行配变	10	400	320	0
55123	建湖	中心西站箱变	10	500	400	0
55124	建湖	府前花园2号箱变	10	500	400	0
55125	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	640	0
55126	建湖	新街1#配变	10	400	320	0
55127	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	400	0
55128	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	640	0
55129	建湖	中心七组配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55130	建湖	府前花园1号箱变	10	500	400	0
55131	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	320	0
55132	建湖	中心村站2#配变	10	400	320	0
55133	建湖	纱厂家属区公用变	10	400	320	320
55134	建湖	盐淮商业城箱变	10	1000	800	800
55135	建湖	瑞鑫城1号变	10	630	504	504
55136	建湖	联运公司公用变	10	400	320	320
55137	建湖	纱厂小学公用变	10	630	504	504
55138	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	504	0
55139	建湖	颜单庙河南站	10	400	320	0
55140	建湖	颜单镇楼夏东站河南	10	400	320	0
55141	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	320	0
55142	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	320	0
55143	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	320	0
55144	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	504	0
55145	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	320	0
55146	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	157	0
55147	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	504	0
55148	建湖	颜单楼夏西排	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55149	建湖	颜单庙河西站	10	400	320	0
55150	建湖	颜单庙河试验田	10	400	320	0
55151	建湖	新世纪配电房	10	1000	800	800
55152	建湖	城区海事局东箱变	10	630	504	504
55153	建湖	海事局2#箱变主变	10	630	504	504
55154	建湖	海天家园1号箱变	10	630	504	504
55155	建湖	航道站家属区公用变	10	630	504	504
55156	建湖	物资新村1#箱变	10	630	504	504
55157	建湖	华都饭店东公用变	10	400	320	320
55158	建湖	华都饭店箱变	10	500	400	400
55159	建湖	工商银行箱变	10	500	400	400
55160	建湖	农工商西公用变	10	315	252	252
55161	建湖	10kV市 I 线金利商城1#变000001	10	1000	800	800
55162	建湖	精品城公用变1002	10	630	504	504
55163	建湖	上冈法庭配变	10	500	400	400
55164	建湖	上冈文化小区配变	10	400	320	320
55165	建湖	上冈冈射桥北配变	10	400	320	320
55166	建湖	上冈阀门厂北配变	10	400	320	320
55167	建湖	上冈文化站南配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55168	建湖	上冈粮管所家属区配变	10	400	320	320
55169	建湖	上冈阀门厂配变	10	315	252	252
55170	建湖	上冈阀门厂2#配变	10	400	320	320
55171	建湖	上冈农贸街南配变	10	400	320	320
55172	建湖	上冈广播站2#配变	10	400	320	320
55173	建湖	上冈文化站配变	10	400	320	320
55174	建湖	上冈工业园区1#配变	10	400	320	320
55175	建湖	上冈清沁池配变	10	315	252	252
55176	建湖	上冈工业园区东配变	10	400	320	320
55177	建湖	上冈市管配变	10	400	320	320
55178	建湖	上冈跃进队南配变	10	400	309	309
55179	建湖	上冈织布厂配变	10	400	320	320
55180	建湖	上冈农贸桥配变	10	400	298	298
55181	建湖	上冈扎花厂配变	10	400	320	320
55182	建湖	上冈工业园区北配变	10	500	400	400
55183	建湖	上冈农贸街北配变	10	400	320	320
55184	建湖	上冈星园食品配变	10	400	320	320
55185	建湖	上冈菜场配变	10	400	320	320
55186	建湖	上冈工业园区南配变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55187	建湖	上冈蔬菜批发市场配变	10	400	320	320
55188	建湖	上冈益民一组配变	10	200	160	160
55189	建湖	上冈老站址配变	10	400	320	320
55190	建湖	上冈消防站南配变	10	400	320	320
55191	建湖	上冈阀门新区配变	10	400	320	320
55192	建湖	上冈利达配变	10	400	320	320
55193	建湖	上冈广播站配变	10	400	320	320
55194	建湖	上冈新城7#箱变	10	1000	800	800
55195	建湖	上冈新城9#箱变	10	1250	1000	1000
55196	建湖	上冈新城1#箱变	10	630	504	504
55197	建湖	上冈文峰家园南配变	10	400	316	316
55198	建湖	文峰家园1#箱变	10	400	320	320
55199	建湖	上冈食品厂配变	10	400	320	320
55200	建湖	上冈西进口配变	10	500	400	400
55201	建湖	上冈食品厂2#配变	10	400	320	320
55202	建湖	上冈文峰家园北配变	10	400	320	320
55203	建湖	上冈新城5#箱变	10	1000	800	800
55204	建湖	文峰家园2#箱变	10	400	320	320
55205	建湖	上冈新城2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55206	建湖	上冈新国道配变	10	400	320	320
55207	建湖	上冈百户新村配变	10	400	320	320
55208	建湖	上冈南苑小区1#配变	10	500	400	400
55209	建湖	上冈冈小小区1#配变	10	500	400	400
55210	建湖	上冈冈小小区2#配变	10	500	400	400
55211	建湖	上冈文博公寓2#箱变	10	400	320	320
55212	建湖	文博公寓1#箱变	10	400	320	320
55213	建湖	上冈南苑小区2#配变	10	500	400	400
55214	建湖	上冈利华小区配变	10	400	320	320
55215	建湖	上冈冈南五组配变	10	400	320	320
55216	建湖	上冈锦绣家园1#配变	10	500	400	400
55217	建湖	上冈文化广场西箱变	10	400	320	320
55218	建湖	上冈冈南五组2#配变	10	400	320	320
55219	建湖	上冈盛泰公寓南配变	10	400	320	320
55220	建湖	盛泰公寓箱变	10	200	160	160
55221	建湖	上冈锦绣家园2#配变	10	500	400	400
55222	建湖	路墩三组西	10	400	320	320
55223	建湖	路墩西站	10	400	320	320
55224	建湖	陈圩村站南配变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55225	建湖	路墩三组东配变	10	400	320	320
55226	建湖	赵墩五组西配变	10	400	320	320
55227	建湖	赵墩五组	10	200	160	160
55228	建湖	路墩四组	10	400	318	318
55229	建湖	赵墩东站	10	400	320	320
55230	建湖	顾坝南站	10	400	320	320
55231	建湖	赵墩西站南配变	10	400	320	320
55232	建湖	建港北公用变	10	400	320	320
55233	建湖	恒鑫花园配电房2号变	10	800	640	640
55234	建湖	恒鑫花园配电房1号变	10	800	640	640
55235	建湖	德容东公用变	10	400	320	320
55236	建湖	杆子场公用变	10	315	252	252
55237	建湖	恒鑫麦芽厂公用变	10	500	400	400
55238	建湖	建港线太平路大排档箱变	10	630	504	504
55239	建湖	建港西公用变	10	400	320	320
55240	建湖	杆子场东公用变	10	400	320	320
55241	建湖	建港中公用变	10	400	320	320
55242	建湖	内衣针织厂公用变	10	500	400	400
55243	建湖	建港东公用变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55244	建湖	冠华苑公用变	10	400	320	320
55245	建湖	建湖宾馆公用变	10	400	320	320
55246	建湖	湖中小学箱变	10	800	640	640
55247	建湖	会展中心公用变	10	400	320	320
55248	建湖	人行家属区公用变	10	400	320	320
55249	建湖	向阳苑箱变	10	630	504	504
55250	建湖	宾馆西巷公用变	10	400	320	320
55251	建湖	水泥制品厂公用变	10	315	252	252
55252	建湖	城区金色家园箱变	10	630	504	504
55253	建湖	建筑职校箱变	10	630	504	504
55254	建湖	登达公用变	10	400	320	320
55255	建湖	信用社家属区变	10	400	320	320
55256	建湖	大润发公用变	10	630	504	504
55257	建湖	建筑职校公用变	10	630	504	504
55258	建湖	陆运公司箱变	10	400	320	320
55259	建湖	向阳路西箱变	10	630	504	504
55260	建湖	西城印象1号变	10	630	504	504
55261	建湖	马厂四队	10	400	320	320
55262	建湖	象王城市花园4号箱变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55263	建湖	金阳花园3号变	10	500	400	400
55264	建湖	西城映象3#箱变主变	10	630	504	504
55265	建湖	象王城市花园2号箱变配电变压器	10	630	504	504
55266	建湖	马厂六组东	10	400	320	320
55267	建湖	尚都名苑12#	10	400	320	320
55268	建湖	象王城市花园5号箱变配电变压器	10	630	504	504
55269	建湖	建阳西城印象5#变	10	630	504	504
55270	建湖	西城印象4号变	10	630	504	504
55271	建湖	象王城市花园1号箱变配电变压器	10	630	504	504
55272	建湖	象王城市花园3号箱变配电变压器	10	630	504	504
55273	建湖	金阳花园1#变	10	800	640	640
55274	建湖	双鑫家园2#配变	10	800	640	640
55275	建湖	马厂中站	10	100	79	79
55276	建湖	马厂四组南	10	400	304	304
55277	建湖	尚都名苑11#	10	400	320	320
55278	建湖	建阳西城印象2#变	10	630	504	504
55279	建湖	金阳花园2#配变	10	800	640	640
55280	建湖	钟庄吴湾河东台片	10	200	160	160
55281	建湖	钟庄唐湾五队台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55282	建湖	钟庄马渡陆墩台片	10	200	160	160
55283	建湖	钟庄吴湾塘河台片	10	200	160	160
55284	建湖	钟庄吴湾英文台片	10	400	320	320
55285	建湖	钟庄范墩湖舍1#台片	10	400	320	320
55286	建湖	钟庄马渡马渡台片	10	400	320	320
55287	建湖	钟庄马渡自强台片	10	400	320	320
55288	建湖	钟庄马渡马南台片	10	200	160	160
55289	建湖	钟庄范墩陈墩台片	10	200	160	160
55290	建湖	钟庄东荡曾舍台片	10	200	160	160
55291	建湖	钟庄钟南海中台片	10	400	320	320
55292	建湖	钟庄范墩湖舍台片	10	200	160	160
55293	建湖	钟庄唐湾一队台片	10	400	320	320
55294	建湖	钟庄马度西墩台片	10	400	320	320
55295	建湖	钟庄东荡陆舍台片	10	200	160	160
55296	建湖	钟庄东荡丁渡台片	10	200	160	160
55297	建湖	超市小区配变	10	200	160	0
55298	建湖	河北三组配变	10	400	320	0
55299	建湖	梁泽村站配变	10	400	320	0
55300	建湖	梁泽七组北配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55301	建湖	车站2#配变	10	400	320	0
55302	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	320	0
55303	建湖	新丰三组配变	10	400	320	0
55304	建湖	新丰二组配变	10	400	320	0
55305	建湖	新丰西站配变	10	200	160	0
55306	建湖	车站配变	10	400	320	0
55307	建湖	亥河五六组配变	10	400	320	0
55308	建湖	新丰花园小区配变	10	400	320	0
55309	建湖	居委会二组配变	10	400	320	0
55310	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	320	0
55311	建湖	梁泽七组南配变	10	400	320	0
55312	建湖	近湖建港建西组南箱变	10	500	400	400
55313	建湖	近湖液化气站西变	10	630	504	504
55314	建湖	近湖建港六队南箱变	10	500	377	377
55315	建湖	近湖建港六队变	10	400	320	320
55316	建湖	近湖液化气东变	10	630	504	504
55317	建湖	近湖建港西站变	10	400	320	320
55318	建湖	近湖创业园公寓箱变	10	500	400	400
55319	建湖	钟庄口河五队台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55320	建湖	集镇邮局台片	10	400	320	320
55321	建湖	集镇派出所台片	10	400	320	320
55322	建湖	钟庄梁湖周墩南台片	10	200	125	125
55323	建湖	钟庄口河村部台片	10	200	160	160
55324	建湖	集镇农电站变	10	400	320	320
55325	建湖	钟庄梁湖小口河台片	10	400	320	320
55326	建湖	钟庄刘岑汤沟西台片	10	400	320	320
55327	建湖	钟庄刘岑大尖台片	10	200	157	157
55328	建湖	钟庄三元汤墩台片	10	200	160	160
55329	建湖	钟庄梁湖孙墩台片1	10	400	317	317
55330	建湖	钟庄梁湖中心台片	10	200	160	160
55331	建湖	钟庄刘岑季洪台片	10	400	320	320
55332	建湖	钟庄刘岑大尖西台片1	10	400	320	320
55333	建湖	农电站西台片	10	400	320	320
55334	建湖	钟庄口河一队西台片	10	200	160	160
55335	建湖	钟庄刘岑季洪西台片（新）	10	400	320	320
55336	建湖	钟庄丁港丁港台片	10	200	160	160
55337	建湖	钟庄丁港符墩台片	10	200	160	160
55338	建湖	钟庄口河四队台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55339	建湖	丁港村部	10	200	160	160
55340	建湖	钟庄南郑村部台片	10	400	320	320
55341	建湖	钟庄赵李周李台片	10	200	160	160
55342	建湖	大王塘口	10	400	320	320
55343	建湖	钟庄新建四队台片	10	200	160	160
55344	建湖	钟庄新盟八队台片	10	400	320	320
55345	建湖	钟庄大王大墩台片	10	400	320	320
55346	建湖	钟庄南郑六队1#台片	10	400	320	320
55347	建湖	丁港林墩	10	200	160	160
55348	建湖	钟庄赵李吴庄台片	10	200	160	160
55349	建湖	钟庄新建一队台片	10	400	320	320
55350	建湖	钟庄新河五队台片	10	400	320	320
55351	建湖	钟庄新河三队台片	10	100	80	80
55352	建湖	钟庄新盟三队台片	10	400	320	320
55353	建湖	丁港孙舍	10	100	80	80
55354	建湖	钟庄大王东郑台片	10	200	160	160
55355	建湖	钟庄新河一队台片	10	400	320	320
55356	建湖	钟庄丁港沿湖台片	10	200	160	160
55357	建湖	钟庄赵李小赵李台片	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55358	建湖	钟庄新河六队台片	10	200	160	160
55359	建湖	钟庄赵李李庄台片	10	200	160	160
55360	建湖	钟庄赵李中河台片	10	400	320	320
55361	建湖	里下河回迁房2号箱变	10	500	400	400
55362	建湖	物流3期3号配电房1号变	10	630	504	504
55363	建湖	10kV陈堡线三队西大塘015	10	630	504	504
55364	建湖	10kV镇北线北方宾馆箱变1001	10	630	504	504
55365	建湖	镇北一队西2#公用变	10	400	320	320
55366	建湖	镇北一队西1#箱变	10	400	320	320
55367	建湖	物流3期1号开关站4号变	10	800	640	640
55368	建湖	物流3期1号配电房2号变	10	1000	800	800
55369	建湖	物流3期3号配电房3号变	10	630	504	504
55370	建湖	北方宾馆东主变	10	630	504	504
55371	建湖	里下河回迁房1号箱变	10	500	400	400
55372	建湖	近湖吴左中站变	10	400	320	320
55373	建湖	近湖检察院3号变	10	400	320	320
55374	建湖	近湖南湖新村2号变	10	400	320	320
55375	建湖	天铂华庭15#配变	10	800	640	640
55376	建湖	天铂华庭19#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55377	建湖	星雨华府14#配变	10	800	640	640
55378	建湖	西塘丽景开关站1#变	10	630	504	504
55379	建湖	近湖星雨华府8#配变	10	1000	800	800
55380	建湖	财富广场配电房4#主变	10	630	504	504
55381	建湖	严桥三期3号配电房9#变	10	800	640	640
55382	建湖	严桥三期2号配电房7#变	10	800	640	640
55383	建湖	天铂华庭13#配变	10	800	640	640
55384	建湖	近湖长沟码头变	10	250	200	200
55385	建湖	近湖天铂华庭3号配变	10	800	640	640
55386	建湖	近湖星雨华府2#配变	10	1000	800	800
55387	建湖	严桥三期4号配电房13#变	10	800	640	640
55388	建湖	星雨华府12#配变	10	630	504	504
55389	建湖	星雨华府10#配变	10	630	504	504
55390	建湖	天铂华庭17#配变	10	800	640	640
55391	建湖	近湖南湖新村1号变	10	400	320	320
55392	建湖	近湖星雨华府6#配变	10	1000	800	800
55393	建湖	严桥三期4号配电房15#变	10	800	640	640
55394	建湖	财富广场开关站2#主变	10	800	640	640
55395	建湖	严桥回迁房1#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55396	建湖	星雨华府16#配变	10	800	640	640
55397	建湖	严桥小区开关站3#变	10	800	640	640
55398	建湖	严桥三期3号配电房11#变	10	800	640	640
55399	建湖	近湖天铂华庭1号配变	10	800	640	640
55400	建湖	严桥三期2号配电房5#变	10	800	640	640
55401	建湖	严桥回迁房4#箱变	10	500	400	400
55402	建湖	近湖天铂华庭7号配变	10	800	640	640
55403	建湖	严桥小区开关站1#变	10	800	640	640
55404	建湖	近湖天铂华庭5号配变	10	800	640	640
55405	建湖	近湖天铂华庭9#配变	10	630	504	504
55406	建湖	近湖天铂华庭11#配变	10	630	504	504
55407	建湖	严桥回迁房3#箱变	10	500	400	400
55408	建湖	严桥回迁房2#箱变	10	500	400	400
55409	建湖	近湖星雨华府4#配变	10	1000	800	800
55410	建湖	尚都名苑6#配变	10	630	504	504
55411	建湖	尚都名苑1#配变	10	630	504	504
55412	建湖	尚都名苑5#配变	10	630	504	504
55413	建湖	尚都名苑4#变	10	630	504	504
55414	建湖	尚都名苑9#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55415	建湖	尚都名苑8#配变	10	630	504	504
55416	建湖	尚都名苑10#配变	10	630	504	504
55417	建湖	尚都名苑3#配变	10	630	504	504
55418	建湖	尚都名苑7#配变	10	630	504	504
55419	建湖	书香圣园箱变	10	630	504	504
55420	建湖	上冈水利站配变	10	400	320	320
55421	建湖	上冈小学配变	10	400	320	320
55422	建湖	上冈水利站2#配变	10	400	320	320
55423	建湖	上冈市场监督管理局箱变	10	630	504	504
55424	建湖	上冈农行配变	10	400	320	320
55425	建湖	上冈海洋宾馆2#配变	10	400	320	320
55426	建湖	上冈幸福家园1#箱变	10	1000	800	800
55427	建湖	上冈招商场南配变	10	630	504	504
55428	建湖	上冈府前路南配变	10	400	320	320
55429	建湖	上冈府前路配变	10	400	320	320
55430	建湖	上冈幸福家园2#箱变	10	1000	800	800
55431	建湖	上冈康宁铭苑配变	10	500	400	400
55432	建湖	上冈海洋宾馆配变	10	400	320	320
55433	建湖	上冈南沙小区配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55434	建湖	上冈海洋宾馆3#配变	10	400	320	320
55435	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所4#主变	10	800	640	640
55436	建湖	尊园6号箱变	10	630	504	504
55437	建湖	业达花苑配电房2号变	10	800	640	640
55438	建湖	10kV丰收线尊园小区2#变电所2#主变	10	800	640	640
55439	建湖	尊园3号箱变	10	500	400	400
55440	建湖	10kV丰收线尊园二期3#箱变006	10	800	640	640
55441	建湖	尊园2号箱变	10	500	400	400
55442	建湖	10kV丰收线尊园二期4#箱变主变	10	630	504	504
55443	建湖	尊园5号箱变	10	630	504	504
55444	建湖	尊园1号箱变	10	630	504	504
55445	建湖	尊园4号箱变	10	630	504	504
55446	建湖	成才公寓1号箱变	10	630	504	504
55447	建湖	兴城公寓箱变	10	400	320	320
55448	建湖	邮政局箱变配电变压器	10	630	504	504
55449	建湖	盈佳花苑3号箱变	10	500	400	400
55450	建湖	振亚2号箱变	10	500	400	400
55451	建湖	县社变	10	400	320	320
55452	建湖	吴舍北巷变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55453	建湖	盈佳花苑1号箱变	10	630	504	504
55454	建湖	大厦西箱变新配电变压器	10	630	504	504
55455	建湖	鑫阳小区箱变	10	400	320	320
55456	建湖	新苑小区箱变	10	250	200	200
55457	建湖	盈佳花苑2号箱变	10	400	320	320
55458	建湖	镇北七队箱变配电变压器	10	630	504	504
55459	建湖	兴业家园箱变	10	630	504	504
55460	建湖	交警大队家属区变	10	400	320	320
55461	建湖	振亚1号箱变	10	500	400	400
55462	建湖	房管所西公用变	10	400	320	320
55463	建湖	中行公用变	10	500	216	216
55464	建湖	东方御花园1号箱变	10	1000	800	800
55465	建湖	振亚3号配电房1号变	10	1000	800	800
55466	建湖	近湖九龙华府2号变	10	800	640	640
55467	建湖	近湖悦隼学府3号配变	10	800	640	640
55468	建湖	近湖登达望府9号配变	10	800	640	640
55469	建湖	近湖九龙华府14号配变	10	800	629	629
55470	建湖	近湖登达望府11号配变	10	800	640	640
55471	建湖	近湖登达望府7号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55472	建湖	近湖九龙华府16号配变	10	800	640	640
55473	建湖	近湖登达新天地9号配变	10	800	640	640
55474	建湖	近湖登达新天地13号配变	10	800	640	640
55475	建湖	近湖登达新天地7号配变	10	800	640	640
55476	建湖	近湖悦隼学府11#配变	10	800	640	640
55477	建湖	近湖登达新天地2号配变	10	1000	800	800
55478	建湖	近湖登达新天地11号配变	10	800	640	640
55479	建湖	近湖登达新天地4号配变	10	800	640	640
55480	建湖	近湖九龙华府3号变	10	800	640	640
55481	建湖	近湖御景贵园6号配变	10	800	640	640
55482	建湖	近湖御景贵园2号配变	10	630	504	504
55483	建湖	近湖九龙华府10号配变	10	800	640	640
55484	建湖	近湖御景贵园4号配变	10	800	640	640
55485	建湖	近湖登达望府13号配变	10	800	640	640
55486	建湖	近湖登达新天地5号配变	10	800	640	640
55487	建湖	近湖悦隼学府7号配变	10	800	640	640
55488	建湖	近湖悦隼学府9#配变	10	800	640	640
55489	建湖	近湖登达望府1号配变	10	800	640	640
55490	建湖	近湖九龙华府18号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55491	建湖	近湖御景贵园10号配变	10	800	640	640
55492	建湖	近湖悦隼学府1号配变	10	800	640	640
55493	建湖	近湖登达望府5号配变	10	800	640	640
55494	建湖	近湖九龙华府7号配变	10	1000	800	800
55495	建湖	近湖登达望府3号配变	10	800	640	640
55496	建湖	近湖登达新天地15号配变	10	800	640	640
55497	建湖	近湖九龙华府5号配变	10	1000	788	788
55498	建湖	近湖御景贵园8号配变	10	800	640	640
55499	建湖	近湖悦隼学府5号配变	10	800	640	640
55500	建湖	上冈供电所箱变	10	500	400	400
55501	建湖	上冈南庄安置房配变	10	400	320	320
55502	建湖	上冈南庄中站配变	10	400	320	320
55503	建湖	新冈五组南	10	200	160	160
55504	建湖	上冈同心蔬菜园配变	10	200	160	160
55505	建湖	上冈政府箱变配变	10	630	504	504
55506	建湖	上冈南庄西站配变	10	400	317	317
55507	建湖	上冈南庄九十组1#配变	10	400	320	320
55508	建湖	上冈同心林场配变	10	200	160	160
55509	建湖	上冈南庄九组2#配变	10	400	318	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55510	建湖	上冈南庄十组南配变	10	400	320	320
55511	建湖	上冈同心卫生材料厂配变	10	400	317	317
55512	建湖	近湖学府文苑16号配变	10	1000	800	800
55513	建湖	近湖未来城13号配变	10	800	640	640
55514	建湖	近湖怡景学府6号配变	10	630	504	504
55515	建湖	近湖怡景学府8号配变	10	630	504	504
55516	建湖	近湖水木清华4号配变	10	630	504	504
55517	建湖	近湖未来城21号配变	10	630	504	504
55518	建湖	近湖未来城27号配变	10	800	640	640
55519	建湖	近湖未来城12号配变	10	630	486	486
55520	建湖	近湖未来城15号配变	10	800	640	640
55521	建湖	近湖怡景学府4号配变	10	800	640	640
55522	建湖	近湖水木清华2号配变	10	800	640	640
55523	建湖	近湖学府文苑4号配变	10	1000	800	800
55524	建湖	近湖未来城8号配变	10	800	640	640
55525	建湖	近湖未来城4号配变	10	800	640	640
55526	建湖	近湖水木清华8号配变	10	800	640	640
55527	建湖	近湖未来城29号配变	10	800	640	640
55528	建湖	近湖水木清华12号配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55529	建湖	近湖学府文苑18号配变	10	1000	800	800
55530	建湖	近湖未来城10号配变	10	630	504	504
55531	建湖	近湖未来城23号配变	10	630	504	504
55532	建湖	近湖水木清华10号配变	10	800	640	640
55533	建湖	近湖学府文苑12号配变	10	1000	800	800
55534	建湖	近湖未来城6号配变	10	800	640	640
55535	建湖	近湖怡景学府2号配变	10	800	617	617
55536	建湖	近湖水木清华6号配变	10	630	504	504
55537	建湖	近湖学府文苑15号配变	10	800	640	640
55538	建湖	近湖未来城25号配变	10	630	493	493
55539	建湖	近湖学府文苑8号配变	10	1000	800	800
55540	建湖	近湖未来城2号配变	10	800	640	640
55541	建湖	近湖学府文苑5号配变	10	1000	800	800
55542	建湖	近湖未来城17号配变	10	630	504	504
55543	建湖	近湖未来城19号配变	10	630	504	504
55544	建湖	天铂A1商业街3#配变	10	800	640	640
55545	建湖	天铂A1商业街11#配变	10	800	640	640
55546	建湖	天铂A1商业街9#配变	10	800	627	627
55547	建湖	天铂A1商业街13#配变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55548	建湖	天铂A1商业街1#配变	10	800	640	640
55549	建湖	天铂A1商业街5#配变	10	800	640	640
55550	建湖	天铂A1商业街7#配变	10	800	640	640
55551	建湖	万达天空之城1#配电室4#配变	10	800	629	629
55552	建湖	万达天空之城4#配电室2#配变	10	800	640	640
55553	建湖	万达天空之城3#配电室4#配变	10	630	496	496
55554	建湖	万达天空之城3#配电室2#配变	10	630	496	496
55555	建湖	万达天空之城2#开关站所用变2	10	30	24	24
55556	建湖	万达天空之城4#配电室4#配变	10	800	635	635
55557	建湖	万达天空之城1#配电室2#配变	10	800	631	631
55558	建湖	市政公司箱变	10	630	504	504
55559	建湖	金地3号箱变	10	800	640	640
55560	建湖	老街4号箱变	10	630	504	504
55561	建湖	老街2号箱变	10	630	504	504
55562	建湖	10kV新建线华丰商城3#箱变007002	10	400	320	320
55563	建湖	中利2#配电室5#主变	10	800	640	640
55564	建湖	10kV新建线华丰商城2#变001004	10	1250	1000	1000
55565	建湖	城区跃进菜场	10	630	464	464
55566	建湖	10kV新建线华丰商城1#箱变001003	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55567	建湖	盛世豪庭5号箱变	10	1250	1000	1000
55568	建湖	老街3号箱变	10	500	400	400
55569	建湖	湖景人居1#配电房2号变	10	630	504	504
55570	建湖	建湖幼儿园配电变压器	10	630	504	504
55571	建湖	跃进菜场2号箱变	10	630	464	464
55572	建湖	老街1号箱变	10	500	400	400
55573	建湖	10kV人民线百货大楼箱变1002	10	630	504	504
55574	建湖	盛世豪庭1号箱变	10	1000	800	800
55575	建湖	盛世豪庭3号箱变	10	1250	1000	1000
55576	建湖	湖景人居1#配电房4号变	10	630	504	504
55577	建湖	党校北箱变配电变压器	10	1000	800	800
55578	建湖	老县政府箱式变配电变压器	10	800	640	640
55579	建湖	城区县院箱变	10	630	504	504
55580	建湖	老街5号箱变	10	630	504	504
55581	建湖	盛世豪庭2号箱变	10	1250	1000	1000
55582	建湖	盛世豪庭6号箱变	10	1250	1000	1000
55583	建湖	帝璟湾2#配电变压器	10	1000	800	800
55584	建湖	帝璟湾1#开关站2#变	10	800	640	640
55585	建湖	建港二队箱变**主变配电变压器	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55586	建湖	帝璟湾4#配电变压器	10	800	640	640
55587	建湖	港汇城2号配电房4号变	10	1000	800	800
55588	建湖	帝璟湾1#配电房1#变	10	800	640	640
55589	建湖	港汇城1号配电房4号变	10	1000	800	800
55590	建湖	帝璟湾1#开关站4#变	10	800	640	640
55591	建湖	蔬菜大队箱变	10	400	320	320
55592	建湖	港汇城2号配电房2号变	10	1000	800	800
55593	建湖	帝璟湾三期1号美变	10	630	504	504
55594	建湖	近湖向阳综合变	10	400	320	320
55595	建湖	双湖一品1号变电所4号变	10	1000	800	800
55596	建湖	近湖镇南人才楼变	10	400	320	320
55597	建湖	双湖一品3号箱变	10	630	504	504
55598	建湖	双湖一品2号变电所3号变	10	1000	800	800
55599	建湖	双湖一品1号变电所2号变	10	1000	800	800
55600	建湖	双湖一品2号变电所1号变	10	1000	800	800
55601	建湖	近湖镇南村东变	10	630	504	504
55602	建湖	10kV御景线邻里中心1#箱变配电变压器	10	800	607	607
55603	建湖	吴河北2#箱变配电变压器	10	630	504	504
55604	建湖	城区观湖一号1#开关站4#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55605	建湖	城区观湖一号2#配电房6#变	10	630	504	504
55606	建湖	御景园1#配电房4#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
55607	建湖	观湖壹号二期2#配电室4#配变	10	630	504	504
55608	建湖	御景城3#配电室4#主变	10	800	640	640
55609	建湖	PB施垛小区2#配电房1#变	10	800	640	640
55610	建湖	御景城4#配电室4#主变	10	630	504	504
55611	建湖	城区观湖一号2#配电房8#变	10	630	504	504
55612	建湖	御景城3#配电室2#主变	10	800	640	640
55613	建湖	御景城4#配电室2#主变	10	630	504	504
55614	建湖	10kV御景线邻里中心3#箱变配电变压器	10	800	640	640
55615	建湖	龙湖商业街西箱变	10	630	504	504
55616	建湖	御景园2#配电房8#主变间隔配电变压器	10	1000	800	800
55617	建湖	观湖壹号二期2#配电室2#配变	10	630	504	504
55618	建湖	观湖壹号2#开关站2#配变	10	800	640	640
55619	建湖	观湖壹号二期3#配电室2#配变	10	630	504	504
55620	建湖	观湖壹号二期3#配电室4#配变	10	630	504	504
55621	建湖	城区观湖一号1#开关站2#变	10	1000	800	800
55622	建湖	近湖西葛新邨4号配变	10	630	504	504
55623	建湖	近湖西葛东站	10	400	273	273

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55624	建湖	近湖西葛新邨2号配变	10	800	640	640
55625	建湖	近湖西葛新邨6号配变	10	630	504	504
55626	建湖	近湖西葛后庄	10	400	320	320
55627	建湖	近湖建港北庄变	10	400	320	320
55628	建湖	近湖西葛何沟变	10	400	320	320
55629	建湖	近湖建港园区变	10	400	320	320
55630	建湖	近湖西葛新站	10	400	320	320
55631	建湖	近湖建港四队西站	10	400	320	320
55632	建湖	世纪鑫城12号箱变	10	630	504	504
55633	建湖	世纪鑫城3号箱变	10	630	504	504
55634	建湖	太平朱墩变	10	315	252	252
55635	建湖	世纪鑫城1号箱变	10	630	504	504
55636	建湖	业达小区箱变	10	400	320	320
55637	建湖	世纪鑫城2号箱变	10	630	504	504
55638	建湖	世纪鑫城应急箱	10	315	252	252
55639	建湖	世纪鑫城14号箱变	10	400	320	320
55640	建湖	紫宸小区箱变	10	630	504	504
55641	建湖	世纪鑫城7号欧变	10	630	504	504
55642	建湖	阳光水城2号箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55643	建湖	天泽府1#配变	10	800	640	640
55644	建湖	天泽府5#配变	10	800	640	640
55645	建湖	天泽府7#配变	10	800	640	640
55646	建湖	水韵庭院2号配电房2号变	10	500	400	400
55647	建湖	阳光水城1号箱变	10	500	400	400
55648	建湖	天泽府3#配变	10	800	640	640
55649	建湖	阳光水城5号箱变	10	500	400	400
55650	建湖	物资局箱变	10	630	504	504
55651	建湖	水韵庭院1号配电房2号变	10	630	504	504
55652	建湖	阳光水城3号箱变	10	800	640	640
55653	建湖	阳光水城4号箱变	10	800	640	640
55654	射阳	万成尚景二期1#配电室3#变压器	10	800	631	631
55655	射阳	万成尚景二期1#配电室4#变压器	10	800	615	615
55656	射阳	盘湾镇世外江南2#变	10	800	593	593
55657	射阳	射阳港居委会18#箱变配变	10	630	496	496
55658	射阳	条心社区箱变	10	630	488	488
55659	射阳	中联7组箱变	10	630	486	486
55660	射阳	城区运检营销楼箱变	10	630	476	476
55661	射阳	街道43#变	10	630	471	471

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55662	射阳	东园小区1#箱变	10	630	469	469
55663	射阳	临海街道39#配变	10	630	468	468
55664	射阳	团塘安置区1#箱变	10	630	458	458
55665	射阳	盘湾镇紫金华府4#变	10	630	452	452
55666	射阳	射南安置区5#箱变	10	630	445	445
55667	射阳	射南安置区3#箱变	10	630	425	425
55668	射阳	射南安置区4#箱变	10	630	397	397
55669	射阳	城中公园4#箱变4-1#主变	10	500	328	328
55670	射阳	南公变22#配变	10	400	317	317
55671	射阳	海丰4#变	10	400	315	315
55672	射阳	兴南路3#配变	10	400	314	314
55673	射阳	海丰14#变	10	400	314	314
55674	射阳	城区新三村3号配变	10	400	314	314
55675	射阳	竹节6#配变	10	400	314	314
55676	射阳	海通街道24#变	10	400	314	314
55677	射阳	城区新四村5号配变	10	400	314	314
55678	射阳	城区纺织路2号配变	10	400	313	313
55679	射阳	城区34#杆康平路5号配变	10	400	313	313
55680	射阳	海丰2#台变	10	400	313	313

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55681	射阳	城区城中线食品公司配变	10	400	313	313
55682	射阳	银月9#箱变	10	400	313	313
55683	射阳	盘湾镇月河6#变	10	400	313	313
55684	射阳	六垛公用变22#配变	10	400	312	312
55685	射阳	临海街道48#变	10	400	312	312
55686	射阳	城区政府西宿舍2号配变	10	400	312	312
55687	射阳	城区政府西宿舍3号配变	10	400	311	311
55688	射阳	临海街道15#配变	10	400	311	311
55689	射阳	通兴7#配变	10	400	311	311
55690	射阳	城区57-2杆兴南路2号配变	10	400	311	311
55691	射阳	海丰13#变	10	400	311	311
55692	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	311	0
55693	射阳	六垛公用变12#配变	10	400	310	310
55694	射阳	城区条心五组4号配变	10	400	309	309
55695	射阳	城区41杆东园二村配变	10	400	309	309
55696	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	309	0
55697	射阳	盘湾镇街道11#变	10	400	309	309
55698	射阳	老场部3#变压器	10	400	309	309
55699	射阳	六垛公用变16#配变	10	400	309	309

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55700	射阳	海通街道4#变	10	400	309	309
55701	射阳	海丰6#变	10	400	308	308
55702	射阳	南公变5#变	10	400	308	308
55703	射阳	城区52-2杆原种场宿舍2号配变	10	400	307	307
55704	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	307	0
55705	射阳	海通居委会8#配变	10	400	307	307
55706	射阳	海通果林场1#配变	10	400	307	307
55707	射阳	盘湾镇街道6#变	10	400	306	306
55708	射阳	城区众兴路1号配变	10	400	306	306
55709	射阳	团塘14#配变	10	400	306	306
55710	射阳	五管区5#变	10	400	306	306
55711	射阳	城区城区42杆新三村1号配变	10	400	305	305
55712	射阳	民建9#配变	10	400	304	304
55713	射阳	堆角1#配变JN	10	400	304	304
55714	射阳	康平路4号配变	10	400	304	304
55715	射阳	竹节3#配变	10	400	304	304
55716	射阳	盘湾镇街道3#变	10	400	303	303
55717	射阳	海通街道5#配变	10	400	303	303
55718	射阳	双洋5#配变	10	400	303	303

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55719	射阳	临海街道24#配变	10	400	303	303
55720	射阳	临海街道28#配变	10	400	302	302
55721	射阳	城区新三村4号配变	10	400	302	302
55722	射阳	城区粮食新村配变	10	400	301	301
55723	射阳	射阳港居委会13#变	10	400	300	300
55724	射阳	城区条心1#配变	10	400	300	300
55725	射阳	中心河5#变	10	400	300	300
55726	射阳	鲤鱼10#配变	10	400	300	300
55727	射阳	城区35-1杆中联八组配变	10	400	300	300
55728	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	300	0
55729	射阳	沟浜15#变	10	400	299	299
55730	射阳	同胜17#配变	10	400	299	299
55731	射阳	临建2#配变	10	400	299	299
55732	射阳	团塘8#配变	10	400	297	297
55733	射阳	海丰20#变	10	400	297	297
55734	射阳	团塘9#变	10	400	296	296
55735	射阳	六垛公用变1#配变	10	400	295	295
55736	射阳	八大2#配变	10	400	295	295
55737	射阳	盘湾镇街道18#变	10	400	293	293

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55738	射阳	海丰9#变	10	400	293	293
55739	射阳	永成公司3号配变	10	400	293	293
55740	射阳	农牧六管区3#	10	400	293	293
55741	射阳	临海街道42#配变	10	400	293	293
55742	射阳	八段2#配变	10	400	293	293
55743	射阳	七管区8#变	10	400	292	292
55744	射阳	射阳港居委会4#变	10	400	292	292
55745	射阳	渠西3#变	10	400	292	292
55746	射阳	新四村1号配变	10	400	292	292
55747	射阳	射阳港居委会1#变	10	400	291	291
55748	射阳	临海街道6#配变	10	400	291	291
55749	射阳	新四村2号配变	10	400	291	291
55750	射阳	盘湾镇街道24#配变	10	400	291	291
55751	射阳	竹节9#配变	10	400	290	290
55752	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	290	0
55753	射阳	盘湾镇街道16#变	10	400	289	289
55754	射阳	海通中心河4#变	10	400	288	288
55755	射阳	农牧八管区4#配变	10	400	287	287
55756	射阳	临海街道33#配变	10	400	286	286

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55757	射阳	四班12#配变	10	400	286	0
55758	射阳	五垛5#配变	10	400	286	286
55759	射阳	八段9#配变	10	400	285	285
55760	射阳	海通街道19#配变	10	400	284	284
55761	射阳	海通街道1#配变	10	400	284	284
55762	射阳	海通建新3#配变	10	400	283	283
55763	射阳	城区1-2杆中联3号配变	10	400	283	283
55764	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	283	0
55765	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	282	0
55766	射阳	城区红旗新村1号配变	10	400	282	282
55767	射阳	盘湾镇街道19#变	10	400	282	282
55768	射阳	政府4#变	10	400	281	281
55769	射阳	盘湾镇四河2#变	10	400	281	281
55770	射阳	农牧1#配变	10	400	278	278
55771	射阳	海通街道8#配变	10	400	278	278
55772	射阳	六垛公用变17#配变	10	400	278	278
55773	射阳	南公变6#变	10	400	278	278
55774	射阳	临建4#配变	10	400	277	277
55775	射阳	六垛公用变7#变	10	400	277	277

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55776	射阳	盘湾镇街道8#变	10	400	277	277
55777	射阳	黄沙港政府2#变	10	400	277	277
55778	射阳	八段7#配变	10	400	277	277
55779	射阳	城区营销箱变001004配变	10	400	275	275
55780	射阳	支渔10#变	10	400	274	274
55781	射阳	中涧3#配变JN	10	400	274	274
55782	射阳	六垛公用变18#配变新	10	400	273	273
55783	射阳	海通团塘11#变	10	400	273	273
55784	射阳	海镇9#配变	10	400	273	273
55785	射阳	战斗3#配变	10	400	272	272
55786	射阳	海镇11#配变	10	400	272	272
55787	射阳	城区57-5杆条兴五组2号配变	10	400	272	272
55788	射阳	一心2#配变JN	10	400	272	0
55789	射阳	公兴10#配变	10	400	271	271
55790	射阳	团塘2#配变	10	400	269	269
55791	射阳	海通团塘10#变	10	400	269	269
55792	射阳	六垛公用变15#配变	10	400	268	268
55793	射阳	新联2#配变JN	10	400	268	268
55794	射阳	双洋2#配变	10	400	268	268

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55795	射阳	海通窑湾10#配变	10	400	268	268
55796	射阳	射兴7#配变	10	400	266	266
55797	射阳	射阳港居委会6#变	10	400	266	266
55798	射阳	农牧五管区2#变	10	400	266	266
55799	射阳	海丰1#变	10	400	263	263
55800	射阳	同胜12#配变	10	400	263	263
55801	射阳	团塘6#配变	10	400	263	263
55802	射阳	运棉12#配变	10	400	261	261
55803	射阳	城区射东5#配变	10	400	261	261
55804	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	260	0
55805	射阳	南公变12#变	10	400	259	259
55806	射阳	八段8#变	10	400	259	259
55807	射阳	盘湾镇洋沙2#变	10	400	258	258
55808	射阳	大兴公用1#变	10	400	255	255
55809	射阳	通兴4#变	10	400	255	255
55810	射阳	二垛5#变	10	400	255	255
55811	射阳	中五7#配变	10	400	255	255
55812	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	254	0
55813	射阳	夸北1#配变	10	400	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55814	射阳	农联5#配变	10	400	250	250
55815	射阳	城区条心6#配变	10	400	250	250
55816	射阳	临海街道10#配变	10	400	249	249
55817	射阳	海通团塘17#变	10	400	249	249
55818	射阳	射兴14#	10	400	249	249
55819	射阳	海丰23#变	10	400	248	248
55820	射阳	城区52-5杆原种场宿舍配变	10	400	248	248
55821	射阳	中五6#配变	10	400	247	247
55822	射阳	海通街道9#配变	10	400	247	247
55823	射阳	临建1#配变	10	400	245	245
55824	射阳	条心5#配变	10	315	244	244
55825	射阳	六垛公用变5#配变	10	400	242	242
55826	射阳	城区模范线条心8#配变	10	400	242	242
55827	射阳	射阳港居委会3#变	10	400	241	241
55828	射阳	建新13#变	10	400	240	240
55829	射阳	九段7#配变	10	400	240	240
55830	射阳	射东9#配变	10	315	240	240
55831	射阳	九段1#配变	10	400	240	240
55832	射阳	黄沙港南公变1#变	10	400	239	239

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55833	射阳	夸北10#配变	10	400	239	239
55834	射阳	盘湾镇街道7#变	10	400	238	238
55835	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	238	0
55836	射阳	城区标邮公司2#配变	10	400	237	237
55837	射阳	九段3#配变	10	400	237	237
55838	射阳	盐店7#配变	10	315	236	236
55839	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	236	0
55840	射阳	种牛场北6#	10	400	235	235
55841	射阳	射阳港居委会10#变	10	400	235	235
55842	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	234	0
55843	射阳	东元9#变	10	400	234	0
55844	射阳	大兴公用变9#变	10	400	233	233
55845	射阳	中尖6#配变	10	400	233	233
55846	射阳	长胜8#配变	10	400	0	0
55847	射阳	公兴4#配变	10	315	232	232
55848	射阳	战斗1#配变	10	400	232	232
55849	射阳	双跃5#变	10	400	229	229
55850	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	229	0
55851	射阳	射兴9#配变	10	315	229	229

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55852	射阳	临海街道20#配变	10	315	229	229
55853	射阳	南公变9#变	10	315	228	228
55854	射阳	盘湾镇三桥2#变	10	400	228	228
55855	射阳	海镇7#配变	10	315	227	227
55856	射阳	双跃2#配变-JN	10	315	226	226
55857	射阳	同胜2#配变	10	400	225	225
55858	射阳	通洋建东21#配变	10	315	224	0
55859	射阳	盘湾镇街道12#变	10	400	222	222
55860	射阳	临海街道12#配变	10	315	222	222
55861	射阳	海通农牧七管区	10	400	221	221
55862	射阳	东兴4#配变	10	315	221	221
55863	射阳	后涧19#配变	10	315	220	220
55864	射阳	林南8#变	10	400	220	220
55865	射阳	通洋新斗3#配变	10	400	218	0
55866	射阳	海通居委会1#配变	10	315	218	218
55867	射阳	盘湾镇街道5#变	10	400	216	216
55868	射阳	农牧6#	10	400	215	215
55869	射阳	城区多经配变	10	315	215	215
55870	射阳	八段6#配变	10	315	212	212

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55871	射阳	海通射南7#变	10	400	211	211
55872	射阳	通洋新班2#配变	10	400	210	0
55873	射阳	海通鲤鱼6#配变	10	400	209	209
55874	射阳	团南7#配变	10	315	209	209
55875	射阳	城区57杆电信局宿舍配变	10	400	208	208
55876	射阳	通洋塘东11#变	10	315	208	0
55877	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	207	0
55878	射阳	公兴5#配变	10	315	207	207
55879	射阳	双跃6#配变	10	400	206	206
55880	射阳	九段4#配变	10	400	205	205
55881	射阳	海镇8#变	10	400	205	205
55882	射阳	后涧5#配变	10	400	204	204
55883	射阳	团洼1#配变	10	400	204	204
55884	射阳	城区条心2#配变	10	400	203	203
55885	射阳	射兴8#配变	10	315	203	203
55886	射阳	太兴7#配变	10	315	203	203
55887	射阳	盘湾镇街道20#变	10	400	202	202
55888	射阳	六垛公用变4#配变	10	315	202	202
55889	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	201	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55890	射阳	大兴公用变8#变	10	400	200	200
55891	射阳	窑湾5#配变	10	400	200	200
55892	射阳	海通大尖11#配变	10	315	199	199
55893	射阳	条心10#配变	10	315	199	199
55894	射阳	临海街道4#配变	10	400	198	198
55895	射阳	支鱼3#配变	10	400	197	197
55896	射阳	战斗2#配变	10	315	197	197
55897	射阳	林基14#变	10	400	196	196
55898	射阳	盘湾镇街道17#变	10	400	196	196
55899	射阳	城区办公配变	10	315	194	194
55900	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	194	0
55901	射阳	通洋东元8#配变	10	400	193	0
55902	射阳	条心4#配变	10	315	193	193
55903	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	193	0
55904	射阳	渠南11#变	10	400	190	190
55905	射阳	农联18#配变	10	250	189	189
55906	射阳	海通鲤鱼5#变	10	400	189	189
55907	射阳	城区张网6#变	10	315	189	189
55908	射阳	八段1#配变	10	315	184	184

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55909	射阳	六垛公用变9#配变	10	250	183	183
55910	射阳	海通建新5#变	10	400	182	182
55911	射阳	射阳港居委会2#变	10	400	181	181
55912	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	180	0
55913	射阳	临海街道1#配变	10	400	180	180
55914	射阳	盘湾镇华新8#变	10	315	175	175
55915	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	174	0
55916	射阳	通洋川港15#配变	10	315	171	0
55917	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	169	0
55918	射阳	海镇1#配变	10	400	169	169
55919	射阳	沙港15#变	10	400	169	0
55920	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	168	0
55921	射阳	张林8#配变	10	400	167	167
55922	射阳	淮海1#配变	10	400	167	167
55923	射阳	陆墩5#	10	400	167	167
55924	射阳	农牧2#变	10	400	166	166
55925	射阳	盘湾镇湾坝4#变	10	400	165	165
55926	射阳	盘湾镇华新10#变	10	400	165	165
55927	射阳	芦湾1#配变	10	400	165	165

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55928	射阳	条滩4#配变	10	315	164	164
55929	射阳	南公变10#变	10	400	164	164
55930	射阳	耦耕团结1#变	10	400	163	0
55931	射阳	后涧1#配变	10	315	162	162
55932	射阳	农牧4#变	10	400	161	161
55933	射阳	合顺9#配变	10	400	161	161
55934	射阳	双洋14#配变	10	400	161	161
55935	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	160	0
55936	射阳	光明1#配变JN	10	400	159	159
55937	射阳	海通居委会2#配变	10	250	158	158
55938	射阳	双洋1#配变	10	400	158	158
55939	射阳	东兴1#配变	10	400	157	157
55940	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	156	0
55941	射阳	射河1#变	10	200	156	156
55942	射阳	盘湾镇街道1#变	10	400	155	155
55943	射阳	盘湾镇齐心1#变	10	400	155	155
55944	射阳	海丰19#变	10	200	154	154
55945	射阳	农联12#配变	10	400	154	154
55946	射阳	盘湾镇街道15#变	10	200	153	153

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55947	射阳	头厂7#配变-JN	10	200	153	153
55948	射阳	渠北4#配变	10	200	153	153
55949	射阳	盘湾镇华新4#变	10	400	152	152
55950	射阳	盘湾镇腰港1#变	10	400	152	152
55951	射阳	城区张网3#变	10	200	152	152
55952	射阳	光明4#配变	10	400	152	152
55953	射阳	五垛3#配变	10	200	152	152
55954	射阳	通洋条洋2#变	10	400	151	0
55955	射阳	射阳港居委会15#变	10	200	151	151
55956	射阳	射南1#变	10	400	151	151
55957	射阳	通兴6#变	10	200	150	150
55958	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	150	0
55959	射阳	曙东4#配变	10	200	150	150
55960	射阳	苇荡4#配变	10	200	150	150
55961	射阳	淮海8#配变	10	400	150	150
55962	射阳	林基15#变	10	200	150	150
55963	射阳	临海二垛3#配变-JN	10	200	150	150
55964	射阳	沙港2#配变JN	10	200	150	0
55965	射阳	八大5#配变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55966	射阳	射南8#配变	10	200	150	150
55967	射阳	其林1#配变	10	400	150	0
55968	射阳	八段5#变新	10	200	150	150
55969	射阳	公兴7#配变	10	200	149	149
55970	射阳	鲤鱼11#变	10	200	149	149
55971	射阳	沙港10#配变JN	10	200	149	0
55972	射阳	双洋3#配变	10	200	149	149
55973	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	149	0
55974	射阳	中南5#配变JN	10	200	149	0
55975	射阳	光明3#配变	10	200	149	149
55976	射阳	盐店2#配变	10	200	149	149
55977	射阳	海通鲤鱼4#配变	10	200	149	149
55978	射阳	二港12#变	10	200	149	0
55979	射阳	六垛公用变11#配变	10	200	149	149
55980	射阳	林基11#变	10	200	149	149
55981	射阳	杜心6#变	10	200	148	0
55982	射阳	城区条心3号配变	10	400	148	148
55983	射阳	通洋文明1#配变	10	200	148	0
55984	射阳	种牛场3#变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
55985	射阳	北公变4#变	10	200	148	148
55986	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	148	0
55987	射阳	九口11#变	10	200	148	148
55988	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	147	0
55989	射阳	通洋条河6#配变	10	200	147	0
55990	射阳	窑湾9#配变	10	200	147	147
55991	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	147	0
55992	射阳	曙东28#配变	10	200	147	147
55993	射阳	新联1#配变	10	200	146	146
55994	射阳	耦民6#配变	10	200	146	0
55995	射阳	大冲10#变	10	200	146	146
55996	射阳	通洋新班13#配变	10	200	146	0
55997	射阳	海通射南9#配变（海通东海3#配变）	10	400	146	146
55998	射阳	南港3#配变	10	200	146	146
55999	射阳	五垛9#配变	10	200	146	146
56000	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	145	0
56001	射阳	临海夸北3#配变	10	200	145	145
56002	射阳	双港3#配变	10	200	145	0
56003	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56004	射阳	光明10#配变	10	200	145	145
56005	射阳	二管区2#配变	10	200	145	145
56006	射阳	双跃8#配变	10	200	145	145
56007	射阳	团北9#配变	10	200	145	145
56008	射阳	盘湾镇街道2#变	10	400	145	145
56009	射阳	八大1#配变	10	200	145	145
56010	射阳	农联11#配变	10	200	145	145
56011	射阳	农联10#配变	10	400	144	144
56012	射阳	庆余3#配变	10	200	144	0
56013	射阳	通洋文明5#配变	10	200	144	0
56014	射阳	前涧4#配变JN	10	200	144	144
56015	射阳	耦耕团结5#变	10	200	144	0
56016	射阳	苇荡2#配变	10	200	144	144
56017	射阳	三涧3#配变	10	200	143	143
56018	射阳	通洋川港6#配变	10	200	143	0
56019	射阳	支鱼2#配变	10	200	143	143
56020	射阳	头厂8#变	10	200	143	143
56021	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	143	0
56022	射阳	竹节4#配变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56023	射阳	城区条心7#配变	10	400	143	143
56024	射阳	通洋建东10#配变	10	200	143	0
56025	射阳	渠南15#变	10	200	143	143
56026	射阳	射北5#配变	10	200	143	143
56027	射阳	盘湾镇湾坝5#变	10	315	143	143
56028	射阳	海通林基2#配变	10	200	143	143
56029	射阳	五垛2#配变	10	200	142	142
56030	射阳	盘湾镇齐心13#变	10	200	142	142
56031	射阳	五垛1#配变	10	200	142	142
56032	射阳	公兴8#配变	10	200	142	142
56033	射阳	苇荡12#配变	10	200	142	142
56034	射阳	盘湾镇安石2#变	10	400	141	141
56035	射阳	淮海农场七分场场部综合变	10	200	141	141
56036	射阳	中南3#配变	10	200	141	0
56037	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	141	0
56038	射阳	渠西15#配变	10	200	141	141
56039	射阳	盘湾镇新华8#变	10	200	141	141
56040	射阳	渠西4#配变	10	200	140	140
56041	射阳	八顷10#配变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56042	射阳	渠北7#配变	10	200	140	140
56043	射阳	盐店5#变	10	200	140	140
56044	射阳	盘湾镇街道21#变	10	250	140	140
56045	射阳	陆墩7#配变	10	200	140	140
56046	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	140	0
56047	射阳	沙港14#变	10	200	140	0
56048	射阳	盘湾镇齐心12#变	10	200	140	140
56049	射阳	渠北9#配变	10	200	139	139
56050	射阳	通洋建东7#配变	10	200	139	0
56051	射阳	小尖2#变	10	200	139	0
56052	射阳	陆墩12#变	10	200	139	139
56053	射阳	团洼2#配变	10	400	139	139
56054	射阳	海通沟浜7#配变	10	200	139	139
56055	射阳	海通居委会4#配变(单)	10	200	139	139
56056	射阳	窑湾1#配变	10	400	139	139
56057	射阳	联东3#配变	10	200	139	139
56058	射阳	渠西5#配变	10	200	139	139
56059	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	138	0
56060	射阳	双港2#变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56061	射阳	前涧6#配变	10	200	138	138
56062	射阳	盘湾镇爱国5#变	10	400	138	138
56063	射阳	特庸红星1#变	10	200	0	0
56064	射阳	团南2#配变	10	400	138	138
56065	射阳	金华12#配变	10	200	138	138
56066	射阳	九段5#配变	10	200	137	137
56067	射阳	盘湾镇三桥8#变	10	200	137	137
56068	射阳	中涧4#变	10	200	137	137
56069	射阳	双港11#配变	10	200	137	0
56070	射阳	联东7#变	10	200	137	137
56071	射阳	二垛11#配变	10	200	137	137
56072	射阳	渠东8#配变	10	200	137	137
56073	射阳	渠西1#配变	10	200	137	137
56074	射阳	曙东5#配变	10	200	137	137
56075	射阳	盘湾镇月河8#变	10	200	137	137
56076	射阳	盘湾镇中华7#变	10	200	136	136
56077	射阳	前涧7#配变	10	400	136	136
56078	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	136	0
56079	射阳	陆墩15#配变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56080	射阳	中五10#变	10	200	136	136
56081	射阳	中五9#配变	10	400	136	136
56082	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	136	0
56083	射阳	通洋文明3#配变	10	200	136	0
56084	射阳	堆角7#变	10	200	136	136
56085	射阳	东跃6#配变	10	200	136	0
56086	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	136	0
56087	射阳	金华8#配变	10	200	136	136
56088	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	136	0
56089	射阳	盘湾镇爱国7#变	10	315	136	136
56090	射阳	公兴1#配变	10	200	136	136
56091	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	135	0
56092	射阳	八管区3#配变	10	200	135	135
56093	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	135	0
56094	射阳	团北4#配变	10	200	135	135
56095	射阳	特庸红星2#变	10	400	0	0
56096	射阳	团洼5#配变	10	200	135	135
56097	射阳	盘湾镇三桥12#变	10	200	135	135
56098	射阳	红星13#配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56099	射阳	套套4#配变	10	400	134	134
56100	射阳	一心8#配变	10	200	134	0
56101	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	134	0
56102	射阳	耦耕1#配变	10	200	134	0
56103	射阳	西兴8#配变	10	200	134	134
56104	射阳	团北10#配变	10	200	134	134
56105	射阳	射河4#变	10	200	134	134
56106	射阳	盐店8#配变	10	200	134	134
56107	射阳	双跃9#配变	10	200	134	134
56108	射阳	特庸长胜4#变	10	400	0	0
56109	射阳	海通沟浜2#配变	10	400	134	134
56110	射阳	渠西2#台变	10	200	134	134
56111	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	133	0
56112	射阳	海通林基10#配变	10	200	133	133
56113	射阳	通洋村8#配变	10	200	133	0
56114	射阳	二垛1#配变	10	200	133	133
56115	射阳	通洋中份4#配变	10	200	133	0
56116	射阳	通洋条河11#配变	10	200	133	0
56117	射阳	双港7#配变	10	200	133	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56118	射阳	渠南3#配变JN	10	200	133	133
56119	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	132	0
56120	射阳	同胜11#配变	10	200	132	132
56121	射阳	中心河7#配变（海通）	10	200	132	132
56122	射阳	九段6#配变	10	200	132	132
56123	射阳	通洋川港4#配变	10	250	132	0
56124	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	132	0
56125	射阳	洋西13#变	10	200	0	0
56126	射阳	通洋东元6#配变	10	200	132	0
56127	射阳	海通射南12#变	10	200	131	131
56128	射阳	海通环洋1#配变	10	400	131	131
56129	射阳	城区化工路4#配变	10	200	131	131
56130	射阳	战斗10#配变	10	200	131	131
56131	射阳	通洋建东20#配变	10	200	131	0
56132	射阳	海丰8#变JN	10	200	131	131
56133	射阳	海通建新9#变	10	400	131	131
56134	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	131	0
56135	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	130	0
56136	射阳	西兴5#配变	10	400	130	130

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56137	射阳	蒲头5#配变	10	200	130	130
56138	射阳	耦耕团结7#变	10	200	130	0
56139	射阳	联合9#配变	10	200	130	130
56140	射阳	堆角2#配变	10	200	130	130
56141	射阳	海通沟浜5#配变	10	200	130	130
56142	射阳	沙港18#变	10	200	130	0
56143	射阳	曙东21#配变	10	200	130	130
56144	射阳	双港15#变	10	200	129	0
56145	射阳	新荣5#配变	10	200	129	0
56146	射阳	三友3#变	10	400	129	0
56147	射阳	团洼10#配变	10	200	129	129
56148	射阳	通洋东元3#配变	10	200	129	0
56149	射阳	太兴4#配变	10	200	129	129
56150	射阳	街道52#配变	10	200	129	129
56151	射阳	海通林南4#配变	10	200	129	129
56152	射阳	玉东4#配变	10	200	128	128
56153	射阳	三区1#配变	10	200	128	128
56154	射阳	通洋川港11#配变	10	200	128	0
56155	射阳	八大4#配变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56156	射阳	通洋文明10#配变	10	200	128	0
56157	射阳	海通鲤鱼3#配变(单)	10	200	128	128
56158	射阳	盐店10#配变	10	200	128	128
56159	射阳	通洋文明6#配变	10	200	128	0
56160	射阳	临海夸北8#配变	10	200	128	128
56161	射阳	大冲8#配变	10	200	128	128
56162	射阳	南尖1#配变	10	200	128	128
56163	射阳	战斗8#配变JN	10	200	128	128
56164	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	128	0
56165	射阳	渠南7#变JN	10	200	127	127
56166	射阳	双跃3#配变	10	200	127	127
56167	射阳	海通环洋13号变	10	200	127	127
56168	射阳	耦民1#配变	10	200	127	0
56169	射阳	渠北10#配变	10	200	126	126
56170	射阳	通洋建东23#配变	10	200	126	0
56171	射阳	战斗4#配变	10	200	126	126
56172	射阳	射阳港居委会19#变	10	200	126	126
56173	射阳	盘湾镇新沃1#变	10	400	126	126
56174	射阳	耦耕2#配变	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56175	射阳	园区2#配变	10	200	126	126
56176	射阳	通洋东元2#配变	10	200	126	0
56177	射阳	中涧8#配变	10	200	125	125
56178	射阳	联合6#配变JN	10	200	125	125
56179	射阳	界河5#变	10	400	125	125
56180	射阳	通洋建东8#配变	10	200	125	0
56181	射阳	东海1#变	10	200	125	125
56182	射阳	南港6#配变	10	200	125	125
56183	射阳	渠南8#配变	10	400	125	125
56184	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	125	0
56185	射阳	通洋建东6#配变	10	200	125	0
56186	射阳	农联3#配变	10	200	125	125
56187	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	125	0
56188	射阳	新斗村6#变JN	10	200	125	0
56189	射阳	海通团塘4#配变	10	400	125	125
56190	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	125	0
56191	射阳	海星5#变	10	200	124	124
56192	射阳	通洋条河10#配变	10	200	124	0
56193	射阳	海通射南10#配变（南尖6#配变）	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56194	射阳	西兴2#配变	10	400	124	124
56195	射阳	盘湾镇三桥3#变	10	200	124	124
56196	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	124	0
56197	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	123	0
56198	射阳	通洋建东5#配变	10	200	123	0
56199	射阳	海通建新7#变	10	400	123	123
56200	射阳	东跃7#配变	10	400	123	0
56201	射阳	海通窑湾6#配变	10	200	123	123
56202	射阳	农牧5#变	10	400	123	123
56203	射阳	通洋建东1#配变	10	200	123	0
56204	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	123	0
56205	射阳	东海4#变	10	200	123	123
56206	射阳	海通林基6#配变	10	400	123	123
56207	射阳	中五2#配变	10	315	123	123
56208	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	123	0
56209	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	122	0
56210	射阳	盘湾镇齐心9#变	10	200	122	122
56211	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	122	0
56212	射阳	团洼6#配变	10	200	122	122

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56213	射阳	前润3#配变	10	400	122	122
56214	射阳	南港4#配变	10	200	122	122
56215	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	122	0
56216	射阳	九口6#配变	10	200	122	122
56217	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	122	0
56218	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	121	0
56219	射阳	曙东8#配变	10	200	121	121
56220	射阳	海镇10#配变	10	200	121	121
56221	射阳	城区张网2#配变	10	200	121	121
56222	射阳	耦耕5#变	10	200	121	0
56223	射阳	通洋南六5#配变	10	200	121	0
56224	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	121	0
56225	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	121	0
56226	射阳	条心9#配变	10	200	121	121
56227	射阳	盘湾镇洋沙11#变	10	315	121	121
56228	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	120	0
56229	射阳	运棉8#配变	10	315	120	120
56230	射阳	盘湾镇新华10#变	10	200	120	120
56231	射阳	支鱼4#配变	10	160	120	120

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56232	射阳	联合8#配变	10	200	120	120
56233	射阳	东跃3#配变	10	200	120	0
56234	射阳	中涧9#配变	10	200	120	120
56235	射阳	前涧2#变	10	200	120	120
56236	射阳	中尖7#配变	10	200	120	120
56237	射阳	六垛公用变25#配变	10	200	120	120
56238	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	120	0
56239	射阳	耦民7#配变	10	200	119	0
56240	射阳	五岸2#配变	10	200	119	119
56241	射阳	洋南3#变	10	200	119	0
56242	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	119	0
56243	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	119	0
56244	射阳	通洋村1#配变	10	200	119	0
56245	射阳	西场6#配变	10	400	119	0
56246	射阳	联合3#配变	10	200	118	118
56247	射阳	陆墩6#配变JN	10	200	118	118
56248	射阳	六垛公用变2#配变	10	250	118	118
56249	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	118	0
56250	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56251	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	118	0
56252	射阳	曙东3#配变	10	200	117	117
56253	射阳	中尖13#配变	10	200	117	117
56254	射阳	盘湾镇三桥6#变	10	200	117	117
56255	射阳	盘湾镇东盘14#变	10	200	117	117
56256	射阳	盘湾镇街道10#变	10	200	117	117
56257	射阳	通洋东元1#配变	10	400	117	0
56258	射阳	后涧8#配变变压器	10	200	117	117
56259	射阳	洋东4#变	10	200	117	0
56260	射阳	双洋9#配变	10	200	116	116
56261	射阳	八顷4#配变	10	200	116	116
56262	射阳	陆墩14#变	10	200	116	116
56263	射阳	海通建新1#配变	10	400	116	116
56264	射阳	盘湾镇三桥11#变	10	400	116	116
56265	射阳	战斗6#配变	10	400	116	116
56266	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	116	0
56267	射阳	二垛4#配变	10	200	115	115
56268	射阳	六垛公用变6#配变	10	200	115	115
56269	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56270	射阳	同胜14#配变	10	200	115	115
56271	射阳	渠南1#变	10	200	115	115
56272	射阳	一心5#配变	10	200	115	0
56273	射阳	通洋新班11#配变	10	200	115	0
56274	射阳	通洋农科2#配变	10	200	115	0
56275	射阳	堆角5#配变	10	200	115	115
56276	射阳	中五8#配变	10	315	114	114
56277	射阳	八段11#配变	10	200	114	114
56278	射阳	玉东7#配变	10	200	114	114
56279	射阳	盘湾镇安石9#变	10	200	114	114
56280	射阳	双跃4#配变	10	200	114	114
56281	射阳	渠东11#配变	10	200	114	114
56282	射阳	支鱼6#配变	10	315	114	114
56283	射阳	林基12#变	10	200	114	114
56284	射阳	后涧6号配变	10	200	113	113
56285	射阳	临海街道26#配变	10	400	113	113
56286	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	113	0
56287	射阳	曙东20#配变	10	200	113	113
56288	射阳	窑湾12#配变	10	200	113	113

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56289	射阳	太兴3#配变	10	200	113	113
56290	射阳	通洋川港13#配变	10	200	113	0
56291	射阳	盘湾镇三桥10#变	10	200	113	113
56292	射阳	通洋村2#变	10	200	113	0
56293	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	113	0
56294	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	112	0
56295	射阳	沙港17#变	10	200	112	0
56296	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	112	0
56297	射阳	射阳港居委会7#变	10	200	112	112
56298	射阳	八顷3#配变	10	200	112	112
56299	射阳	民建5#配变	10	200	112	112
56300	射阳	陆墩16#变	10	200	112	112
56301	射阳	农联15#变	10	200	112	112
56302	射阳	芦湾8#配变	10	200	112	112
56303	射阳	条心11#配变	10	200	112	112
56304	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	112	0
56305	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	112	0
56306	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	111	0
56307	射阳	战斗9#	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56308	射阳	盘湾镇腰港11#变	10	200	111	111
56309	射阳	前涧5#变	10	400	111	111
56310	射阳	后涧4#配变	10	200	111	111
56311	射阳	东海2#变JN	10	200	111	111
56312	射阳	张林7#配变	10	400	111	111
56313	射阳	苇荡3#配变	10	200	111	111
56314	射阳	盘湾镇街道4#变	10	400	111	111
56315	射阳	渠北6#配变	10	200	111	111
56316	射阳	盘湾镇新潭2#变	10	400	111	111
56317	射阳	前涧12#变	10	200	110	110
56318	射阳	淮海10#变	10	200	110	110
56319	射阳	东兴3#配变	10	400	110	110
56320	射阳	通洋川港14#配变	10	200	110	0
56321	射阳	九口10#变	10	400	110	110
56322	射阳	玉东5#配变	10	200	110	110
56323	射阳	战斗5#配变	10	200	109	109
56324	射阳	盘湾镇湾坝10#变	10	200	109	109
56325	射阳	运棉16#配变	10	200	109	109
56326	射阳	盘湾镇新华5#变	10	200	109	109

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56327	射阳	临海夸北2#配变	10	200	109	109
56328	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	108	0
56329	射阳	中涧12#变	10	200	108	108
56330	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	108	0
56331	射阳	新东12#配变	10	200	108	108
56332	射阳	一管区2#变	10	200	108	108
56333	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	108	0
56334	射阳	通洋文明8#配变	10	200	107	0
56335	射阳	渠北1#配变	10	200	107	107
56336	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	107	0
56337	射阳	陆墩1#变（运行）	10	200	107	107
56338	射阳	农牧七管区6#变(单)	10	200	107	107
56339	射阳	九口5#配变	10	200	106	106
56340	射阳	通洋文明2#配变	10	315	106	0
56341	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	106	0
56342	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	106	0
56343	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	106	0
56344	射阳	海通东海15#配变（原4）	10	160	106	106
56345	射阳	通洋南六2#变	10	400	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56346	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	105	0
56347	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	105	0
56348	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	105	0
56349	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	105	0
56350	射阳	联合12#配变	10	200	105	105
56351	射阳	陆墩22#配变	10	200	105	105
56352	射阳	团洼4#配变	10	200	105	105
56353	射阳	海通街道23#	10	200	105	105
56354	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	105	0
56355	射阳	渠东9#配变	10	200	104	104
56356	射阳	射河5#变	10	200	104	104
56357	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	104	0
56358	射阳	通洋建东18#配变	10	200	104	0
56359	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	104	0
56360	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	104	0
56361	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	104	0
56362	射阳	海星8#变	10	200	103	103
56363	射阳	盘湾镇齐心11#变	10	200	103	103
56364	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	103	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56365	射阳	窑湾3#配变	10	200	103	103
56366	射阳	光明7#配变	10	200	103	103
56367	射阳	民建3#配变	10	200	103	103
56368	射阳	同胜20#配变	10	200	103	103
56369	射阳	盘湾镇洋沙10#变	10	200	103	103
56370	射阳	海通南尖3#配变	10	400	103	103
56371	射阳	沙港8#变	10	200	103	0
56372	射阳	中涧5#变	10	200	103	103
56373	射阳	海通东海1 # 配变1	10	200	102	102
56374	射阳	洋东7#变	10	200	102	0
56375	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	102	0
56376	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	102	0
56377	射阳	陆墩18#变	10	200	102	102
56378	射阳	东跃1#配变	10	200	102	0
56379	射阳	渠东4#配变	10	200	102	102
56380	射阳	沙港6#变	10	200	101	0
56381	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	101	0
56382	射阳	苇荡6#配变	10	200	101	101
56383	射阳	园区3 # 配变	10	200	101	101

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56384	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	101	0
56385	射阳	后润10号配变	10	200	101	101
56386	射阳	渠北2#配变	10	200	101	101
56387	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	101	0
56388	射阳	通洋三班8#配变	10	200	101	0
56389	射阳	五垛7#配变	10	200	101	101
56390	射阳	头厂12#配变	10	200	100	100
56391	射阳	头厂1#配变	10	400	100	100
56392	射阳	盘湾镇爱国1#变	10	400	100	100
56393	射阳	南港1#配变	10	200	100	100
56394	射阳	特庸红星15#变	10	200	0	0
56395	射阳	渠南5#配变	10	200	100	100
56396	射阳	通洋川港5#配变	10	400	100	0
56397	射阳	通洋四班4#配变	10	200	100	0
56398	射阳	运棉4#配变	10	200	100	100
56399	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	100	0
56400	射阳	渠东10#配变	10	200	100	100
56401	射阳	五垛10#配变	10	200	99	99
56402	射阳	通洋向阳1#变	10	400	99	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56403	射阳	芦湾11#变	10	400	99	99
56404	射阳	通洋四班13#配变	10	200	99	0
56405	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	99	0
56406	射阳	通洋四班1#配变	10	200	99	0
56407	射阳	庆余6#变	10	200	99	0
56408	射阳	中尖12#配变	10	200	99	99
56409	射阳	中五5#配变	10	200	99	99
56410	射阳	畚套6#配变-JN	10	200	98	98
56411	射阳	团南4#配变	10	200	98	98
56412	射阳	盘湾镇月河1#变	10	200	98	98
56413	射阳	新联4#变	10	200	98	98
56414	射阳	渠北3#配变	10	200	98	98
56415	射阳	盘湾镇月河5#变	10	200	98	98
56416	射阳	堆角6#变	10	200	98	98
56417	射阳	射北1#配变	10	250	98	98
56418	射阳	通洋农科1#配变	10	200	98	0
56419	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	98	0
56420	射阳	中五3#配变	10	200	98	98
56421	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	98	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56422	射阳	海通沟浜10#配变	10	200	97	97
56423	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	97	0
56424	射阳	渠东3#配变	10	200	97	97
56425	射阳	海通农牧3#配变	10	400	97	97
56426	射阳	盘湾镇东盘7#变	10	400	97	97
56427	射阳	盘湾镇东盘6#变	10	200	97	97
56428	射阳	金华1#配变-JN	10	400	97	97
56429	射阳	大冲9#配变	10	200	97	97
56430	射阳	南尖4#变	10	200	97	97
56431	射阳	盘湾镇腰港8#变	10	400	96	96
56432	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	96	0
56433	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	96	0
56434	射阳	太兴2#配变	10	200	96	96
56435	射阳	通洋川港8#配变	10	200	96	0
56436	射阳	中尖8#配变	10	200	96	96
56437	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	96	0
56438	射阳	八顷9#配变	10	200	95	95
56439	射阳	光明12#变	10	200	95	95
56440	射阳	前润9#配变	10	200	95	95

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56441	射阳	通洋建东16#配变	10	200	95	0
56442	射阳	其林村5#配变	10	200	95	0
56443	射阳	临海街道21#配变	10	400	95	95
56444	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	95	0
56445	射阳	团北6#配变	10	200	95	95
56446	射阳	张林4#配变	10	200	94	94
56447	射阳	临建6#配变	10	200	94	94
56448	射阳	三涧5#配变	10	200	94	94
56449	射阳	曙东2#配变	10	200	94	94
56450	射阳	耦耕团结3#变	10	400	94	0
56451	射阳	支鱼1#配变	10	200	94	94
56452	射阳	八大6#配变	10	200	94	94
56453	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	94	0
56454	射阳	洋南8#变	10	200	94	0
56455	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	93	0
56456	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	93	0
56457	射阳	玉东13#配变	10	200	93	93
56458	射阳	长胜11#配变	10	400	0	0
56459	射阳	城区张网4#配变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56460	射阳	东跃8#配变	10	200	93	0
56461	射阳	射河2#变	10	200	92	92
56462	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	92	0
56463	射阳	射南3#配变	10	200	92	92
56464	射阳	林南村6#配变	10	200	92	92
56465	射阳	盘湾镇安石10#变	10	200	92	92
56466	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	92	0
56467	射阳	界河3#变	10	400	92	92
56468	射阳	头厂3#配变	10	400	92	92
56469	射阳	窑湾2#配变	10	200	92	92
56470	射阳	通洋文明4#配变	10	200	92	0
56471	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	92	0
56472	射阳	合顺3#变	10	200	92	92
56473	射阳	射南6#配变	10	200	91	91
56474	射阳	射兴5#配变	10	200	91	91
56475	射阳	盘湾镇爱国6#变	10	200	91	91
56476	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	91	0
56477	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	91	0
56478	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56479	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	90	0
56480	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	90	0
56481	射阳	双港12#配变	10	200	90	0
56482	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	90	0
56483	射阳	界河7#变	10	200	90	90
56484	射阳	海通沟浜4#配变	10	200	90	90
56485	射阳	盘湾镇洋沙6#变	10	200	90	90
56486	射阳	联东1#配变	10	200	90	90
56487	射阳	建新变光伏变	10	200	90	90
56488	射阳	盘湾镇吴桥8#变	10	400	89	89
56489	射阳	五岸3#配变-JN	10	200	89	89
56490	射阳	农联2#配变	10	400	89	89
56491	射阳	运棉11#配变	10	400	89	89
56492	射阳	盘湾镇新潭4#变	10	200	89	89
56493	射阳	盘湾镇中华4#变	10	200	89	89
56494	射阳	张林9#配变	10	400	89	89
56495	射阳	通洋建东15#配变	10	200	89	0
56496	射阳	盘湾镇吴桥7#变	10	400	89	89
56497	射阳	特庸长胜12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56498	射阳	盘湾镇新华7#变	10	200	89	89
56499	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	89	0
56500	射阳	通洋南六7#配变	10	315	88	0
56501	射阳	团北1#配变	10	200	88	88
56502	射阳	星光4#配变-JN	10	200	88	88
56503	射阳	畜套1#配变	10	200	88	88
56504	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	88	0
56505	射阳	射口10#配变	10	200	88	0
56506	射阳	千秋渠北8#配变	10	200	87	87
56507	射阳	通洋建东17#配变	10	200	87	0
56508	射阳	中尖10#配变	10	200	87	87
56509	射阳	张林1#配变	10	200	87	87
56510	射阳	通洋建东24#配变	10	200	87	0
56511	射阳	陆墩9#配变	10	200	87	87
56512	射阳	三涧4#配变JN	10	400	87	87
56513	射阳	金华10#配变	10	200	87	87
56514	射阳	中尖9#配变	10	200	87	87
56515	射阳	通洋建东3#配变	10	200	86	0
56516	射阳	海通沟浜1#配变	10	200	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56517	射阳	东兴2#配变	10	200	86	86
56518	射阳	头厂2#配变	10	200	86	86
56519	射阳	战斗11#配变	10	200	85	85
56520	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	85	0
56521	射阳	新联3#配变	10	200	85	85
56522	射阳	同胜1#配变	10	200	85	85
56523	射阳	前涧1#变	10	200	85	85
56524	射阳	盘湾镇三桥4#变	10	200	85	85
56525	射阳	海通沟浜3#配变	10	200	85	85
56526	射阳	500kV射阳变光伏变	10	630	84	84
56527	射阳	通洋川港7#配变	10	200	84	0
56528	射阳	通洋塘东8#变	10	400	84	0
56529	射阳	团北2#配变-JN	10	200	84	84
56530	射阳	畚套8#配变	10	200	84	84
56531	射阳	通洋条河4#配变	10	200	84	0
56532	射阳	芦湾10#配变	10	200	84	84
56533	射阳	盘湾镇新潭6#变	10	200	83	83
56534	射阳	三涧7#变	10	400	83	83
56535	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	83	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56536	射阳	红星12#配变	10	400	0	0
56537	射阳	双港8#配变	10	200	83	0
56538	射阳	九口9#配变	10	200	83	83
56539	射阳	头厂13#配变	10	200	83	83
56540	射阳	竹节7#配变	10	200	83	83
56541	射阳	盘湾镇齐心14#变	10	200	83	83
56542	射阳	陆墩11#配变	10	200	83	83
56543	射阳	张林3#配变	10	200	83	83
56544	射阳	沙港13#变	10	200	83	0
56545	射阳	盘湾镇新沃7#变	10	400	83	83
56546	射阳	新荣6#配变	10	200	82	0
56547	射阳	双港1#配变	10	200	82	0
56548	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	82	0
56549	射阳	庆余4#配变	10	200	82	0
56550	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	82	0
56551	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	81	0
56552	射阳	西场8#配变	10	200	81	0
56553	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	81	0
56554	射阳	陆墩4#配变	10	200	81	81

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56555	射阳	头厂5#配变	10	200	80	80
56556	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	80	0
56557	射阳	盘湾镇中华3#变	10	200	80	80
56558	射阳	海通林基7#配变	10	200	80	80
56559	射阳	同胜3#配变	10	400	80	80
56560	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	80	0
56561	射阳	通洋农科3#配变	10	200	80	0
56562	射阳	九口4#配变	10	200	80	80
56563	射阳	盘湾镇月河2#变	10	200	80	80
56564	射阳	通洋四班2#配变	10	315	80	0
56565	射阳	盘湾镇齐心6#变	10	200	79	79
56566	射阳	合顺7#配变	10	200	79	79
56567	射阳	二港1#变	10	200	79	0
56568	射阳	临港变光伏变	10	200	79	79
56569	射阳	联合5#配变	10	200	79	79
56570	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	79	0
56571	射阳	长胜9#变	10	200	0	0
56572	射阳	特庸红星9#变	10	200	0	0
56573	射阳	耦民2#配变	10	160	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56574	射阳	联合11#配变	10	200	79	79
56575	射阳	三涧1#配变	10	250	78	78
56576	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	78	0
56577	射阳	三区5#变（运行）	10	200	78	78
56578	射阳	盘湾镇爱国3#变	10	200	77	77
56579	射阳	运棉2#配变	10	200	77	77
56580	射阳	盘湾镇吴桥3#变	10	315	77	77
56581	射阳	盐店4#配变	10	200	77	77
56582	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	77	0
56583	射阳	双跃1#配变	10	200	76	76
56584	射阳	海通环洋7#配变	10	200	76	76
56585	射阳	渠南12#变	10	200	76	76
56586	射阳	金华2#变	10	200	76	76
56587	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	76	0
56588	射阳	盘湾镇爱国8#变	10	200	76	76
56589	射阳	双港4#配变	10	200	76	0
56590	射阳	中南9#变	10	200	75	0
56591	射阳	中尖1#配变	10	200	75	75
56592	射阳	竹节10#变	10	400	75	75

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56593	射阳	淮海12##配变	10	200	74	74
56594	射阳	头厂10#配变	10	200	74	74
56595	射阳	八大7#变	10	200	74	74
56596	射阳	渠东2#配变	10	200	74	74
56597	射阳	大冲3#配变	10	200	74	74
56598	射阳	盘湾镇安石3#变	10	200	74	74
56599	射阳	盘湾镇华新5#变	10	200	74	74
56600	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	74	0
56601	射阳	盘湾镇齐心3#变	10	200	74	74
56602	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	74	0
56603	射阳	农联1#配变	10	200	74	74
56604	射阳	团结8#配变	10	200	73	0
56605	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	73	0
56606	射阳	盘湾镇新华6#变	10	200	73	73
56607	射阳	同胜6#配变-JN	10	200	73	73
56608	射阳	界河2#配变	10	200	73	73
56609	射阳	海通林基9 # 配变	10	200	73	73
56610	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	73	0
56611	射阳	前涧11#变	10	200	73	73

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56612	射阳	通洋建东14#配变	10	200	73	0
56613	射阳	渠北15#变	10	200	73	73
56614	射阳	中尖2#配变	10	200	73	73
56615	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	72	0
56616	射阳	沙港12#配变	10	200	72	0
56617	射阳	通洋建东19#配变	10	200	72	0
56618	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	72	0
56619	射阳	联合10#配变	10	200	72	72
56620	射阳	盘湾镇新华3#变	10	200	72	72
56621	射阳	海通建新6#配变	10	400	71	71
56622	射阳	盘湾镇爱国2#变	10	200	71	71
56623	射阳	金华5#配变	10	250	71	71
56624	射阳	三友1#变	10	400	71	0
56625	射阳	光明8#配变	10	200	71	71
56626	射阳	盐店1#配变	10	200	70	70
56627	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	70	0
56628	射阳	陆墩8#配变	10	200	70	70
56629	射阳	联东6#变	10	200	70	70
56630	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	70	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56631	射阳	盘湾镇洋沙1#变	10	315	70	70
56632	射阳	耦耕团结6#变	10	200	70	0
56633	射阳	盘湾镇新华11#变	10	200	70	70
56634	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	69	0
56635	射阳	界河1#台片	10	400	69	69
56636	射阳	后涧3#配变变压器	10	200	69	69
56637	射阳	通洋川港3#配变	10	200	68	0
56638	射阳	团南5#配变	10	200	68	68
56639	射阳	民建8#变	10	100	67	67
56640	射阳	农联6#配变	10	315	67	67
56641	射阳	八段10#配变	10	200	67	67
56642	射阳	通兴2#配变	10	200	67	67
56643	射阳	红星3#变	10	200	0	0
56644	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	66	0
56645	射阳	五岸4#配变-JN	10	200	66	66
56646	射阳	海通通兴1#配变	10	400	66	66
56647	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	66	0
56648	射阳	中南8#变	10	200	66	0
56649	射阳	盘湾镇新潭7#变	10	200	66	66

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56650	射阳	盘湾镇月河3#变	10	200	66	66
56651	射阳	民建4#配变	10	200	66	66
56652	射阳	海通林基4#配变	10	160	65	65
56653	射阳	三区24#变	10	200	65	65
56654	射阳	中涧13#变	10	100	65	65
56655	射阳	沟浜16#变	10	200	65	65
56656	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	65	0
56657	射阳	界河4#变	10	200	65	65
56658	射阳	耦民5#配变	10	200	65	0
56659	射阳	通洋建东11#配变	10	200	65	0
56660	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	65	0
56661	射阳	南坎6#配变	10	400	64	64
56662	射阳	芦湾5#配变	10	200	64	64
56663	射阳	双港6#配变	10	200	64	0
56664	射阳	通洋村5#配变	10	200	63	0
56665	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	63	0
56666	射阳	通洋中份3#配变	10	200	63	0
56667	射阳	前涧10#变	10	200	63	63
56668	射阳	张林2#配变	10	400	63	63

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56669	射阳	光明11#变JN	10	200	63	63
56670	射阳	盘湾镇华新6#变	10	200	62	62
56671	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	62	0
56672	射阳	南坎5#配变	10	200	62	62
56673	射阳	盘湾镇华新1#变	10	400	62	62
56674	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	62	0
56675	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	62	0
56676	射阳	张林5#配变	10	400	62	62
56677	射阳	团北8#配变	10	200	62	62
56678	射阳	射东10#配变.	10	200	61	61
56679	射阳	盘湾镇腰港3#变	10	315	61	61
56680	射阳	通兴5#配变	10	200	61	61
56681	射阳	盘湾镇中华5#变	10	200	61	61
56682	射阳	同胜7#配变	10	200	61	61
56683	射阳	临海夸北6#配变	10	200	60	60
56684	射阳	三涧9#变	10	200	60	60
56685	射阳	红旗12#变	10	400	0	0
56686	射阳	射南2#配变	10	200	60	60
56687	射阳	团塘5#配变	10	200	60	60

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56688	射阳	海通鲤鱼2#配变(单)	10	80	59	59
56689	射阳	运棉9#配变	10	200	59	59
56690	射阳	沙港11#变	10	200	59	0
56691	射阳	一心4#配变	10	200	59	0
56692	射阳	盘湾镇华新2#变	10	315	59	59
56693	射阳	海通林南3#配变	10	100	58	58
56694	射阳	射北6#变	10	200	58	58
56695	射阳	联东4#配变JN	10	200	58	58
56696	射阳	盘湾镇东盘8#变	10	200	58	58
56697	射阳	通洋南六4#配变	10	200	58	0
56698	射阳	明达职业技术学院	10	400	58	58
56699	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	58	0
56700	射阳	海通环洋9#配变	10	400	57	57
56701	射阳	渠北16#变	10	100	57	57
56702	射阳	红星11#变	10	200	0	0
56703	射阳	通洋中份1#配变	10	200	57	0
56704	射阳	牡丹12#配变	10	200	57	0
56705	射阳	盘湾镇腰港4#变	10	200	57	57
56706	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	57	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56707	射阳	盐店6#配变	10	200	57	57
56708	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	56	0
56709	射阳	盘湾镇吴桥5#变	10	400	56	56
56710	射阳	东海2#配变	10	200	56	56
56711	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	56	0
56712	射阳	渠北5#配变	10	160	56	56
56713	射阳	海通沟浜11#配变	10	400	56	56
56714	射阳	盘湾镇安石5#变	10	400	56	56
56715	射阳	通洋文明11#配变	10	200	56	0
56716	射阳	南坎2#配变	10	200	56	56
56717	射阳	六垛1#配变	10	200	56	56
56718	射阳	沙港1#配变JN	10	200	56	0
56719	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	55	0
56720	射阳	红星6#变	10	200	0	0
56721	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	55	0
56722	射阳	西兴3#配变-JN	10	200	55	55
56723	射阳	海通环洋4#配变	10	400	55	55
56724	射阳	海通南尖5#配变	10	200	55	55
56725	射阳	盘湾镇新华1#变	10	200	55	55

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56726	射阳	头厂4#配变变压器	10	200	55	55
56727	射阳	条滩1#配变	10	200	55	55
56728	射阳	盘湾镇腰港10#变	10	200	54	54
56729	射阳	洋东3#变	10	400	54	0
56730	射阳	海通沟浜9#配变	10	200	54	54
56731	射阳	陆墩20#变	10	100	54	54
56732	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	54	0
56733	射阳	合顺4#配变	10	200	54	54
56734	射阳	竹节2#配变JN	10	200	54	54
56735	射阳	盘湾镇齐心2#变	10	400	54	54
56736	射阳	同胜22#配变	10	200	54	54
56737	射阳	红星4#变	10	400	0	0
56738	射阳	庆余1#变	10	200	53	0
56739	射阳	同胜13#配变	10	200	53	53
56740	射阳	条滩7#配变	10	200	53	53
56741	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	53	0
56742	射阳	渠南2#变	10	200	53	53
56743	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	53	0
56744	射阳	盘湾镇华新3#变	10	400	52	52

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56745	射阳	东跃5#配变	10	200	52	0
56746	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	52	0
56747	射阳	太兴13#配变	10	200	52	52
56748	射阳	海通林基13#变	10	200	52	52
56749	射阳	西场5#配变	10	200	52	0
56750	射阳	盘湾镇吴桥9#	10	200	52	52
56751	射阳	通洋条河1#配变	10	200	51	0
56752	射阳	盘湾镇南盘5#变	10	315	51	51
56753	射阳	翻身4#配变	10	200	51	0
56754	射阳	盘湾镇腰港9#变	10	315	50	50
56755	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	50	0
56756	射阳	中尖3#配变	10	200	50	50
56757	射阳	联东2#配变	10	200	50	50
56758	射阳	通洋川港2#配变	10	200	50	0
56759	射阳	通洋条河8#配变	10	200	50	0
56760	射阳	海镇4#配变	10	200	50	50
56761	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	49	0
56762	射阳	射河3#变	10	200	49	49
56763	射阳	通洋中份2#变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56764	射阳	双港13#变	10	200	49	0
56765	射阳	耦耕3#配变	10	200	49	0
56766	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	49	0
56767	射阳	长胜3#配变	10	400	0	0
56768	射阳	渠北13#变	10	200	49	49
56769	射阳	通洋条河5#配变	10	200	49	0
56770	射阳	盘湾镇新潭3#变	10	200	48	48
56771	射阳	洋东5#变	10	200	48	0
56772	射阳	前涧13#变	10	200	48	48
56773	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	48	0
56774	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	48	0
56775	射阳	团南3#配变	10	200	48	48
56776	射阳	盘湾镇新沃3#变	10	200	47	47
56777	射阳	通洋东元4#配变	10	200	47	0
56778	射阳	海通沟浜8#配变	10	200	47	47
56779	射阳	套套5#配变	10	200	47	47
56780	射阳	通洋南六10#配变	10	200	46	0
56781	射阳	运棉6#配变	10	400	46	46
56782	射阳	耦耕双港16#变	10	200	46	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56783	射阳	芦湾4#配变	10	400	46	46
56784	射阳	八段4#配变	10	200	46	46
56785	射阳	塘合15#变	10	200	45	0
56786	射阳	金华9#配变	10	400	45	45
56787	射阳	张林6#配变	10	200	45	45
56788	射阳	洋东6#变	10	200	45	0
56789	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	45	0
56790	射阳	通洋居委会10#变	10	315	44	0
56791	射阳	盘湾镇月河4#变	10	200	44	44
56792	射阳	通洋三班3#配变	10	200	44	0
56793	射阳	条滩5#配变	10	400	44	44
56794	射阳	海通南坎1#配变	10	200	44	44
56795	射阳	盘湾镇齐心8#变	10	200	44	44
56796	射阳	通洋南六1#配变	10	200	44	0
56797	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	44	0
56798	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	44	0
56799	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	43	0
56800	射阳	畜套7#配变	10	200	43	43
56801	射阳	合顺1#配变	10	200	43	43

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56802	射阳	联东5#配变	10	200	43	43
56803	射阳	五管区3#配变	10	80	42	42
56804	射阳	通洋建东12#配变	10	200	42	0
56805	射阳	盘湾镇吴桥2#变	10	400	42	42
56806	射阳	长胜10#变	10	400	0	0
56807	射阳	通洋川港1#配变	10	200	42	0
56808	射阳	界河9#变	10	100	41	41
56809	射阳	通洋条河7#配变	10	200	41	0
56810	射阳	双洋4#配变	10	200	41	41
56811	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	41	0
56812	射阳	海通环洋5#配变	10	315	41	41
56813	射阳	盘湾镇三桥9#变	10	200	41	41
56814	射阳	中南1#配变	10	200	41	0
56815	射阳	西场2#配变	10	200	40	0
56816	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	40	0
56817	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	40	0
56818	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	40	0
56819	射阳	通洋建东2#配变	10	200	39	0
56820	射阳	盘湾镇吴桥1#变	10	400	39	39

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56821	射阳	八段3#配变	10	400	39	39
56822	射阳	盘湾镇安石4#变	10	200	39	39
56823	射阳	通洋建东4#配变	10	200	38	0
56824	射阳	街道8#配变	10	100	38	38
56825	射阳	双洋10#配变-JN	10	200	38	38
56826	射阳	太兴1#配变-JN	10	200	37	37
56827	射阳	新东5#配变	10	160	37	37
56828	射阳	盘湾镇新沃2#变	10	200	37	37
56829	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	37	0
56830	射阳	环洋12#变	10	400	37	37
56831	射阳	合顺8#配变	10	200	37	37
56832	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	37	0
56833	射阳	运棉3#配变	10	200	36	36
56834	射阳	联东9#变	10	100	36	36
56835	射阳	通洋四班8#配变	10	200	36	0
56836	射阳	盘湾镇腰港7#变	10	200	36	36
56837	射阳	长胜2#变	10	200	0	0
56838	射阳	闸东1#配变	10	200	35	0
56839	射阳	渠北14#变	10	100	35	35

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56840	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	35	0
56841	射阳	二垛7#配变	10	200	35	35
56842	射阳	大冲4#配变	10	200	34	34
56843	射阳	通洋条河2#配变	10	200	34	0
56844	射阳	沙港7#配变	10	250	34	0
56845	射阳	耦耕其林6#变	10	200	34	0
56846	射阳	通洋川港9#配变	10	200	33	0
56847	射阳	西兴4#配变	10	200	33	33
56848	射阳	盘湾镇腰港2#变	10	400	33	33
56849	射阳	太兴5#配变	10	200	33	33
56850	射阳	盘湾镇齐心5#变	10	315	32	32
56851	射阳	盘湾镇洋沙4#变	10	200	32	32
56852	射阳	长胜13#变	10	200	0	0
56853	射阳	通洋新班6#配变	10	200	32	0
56854	射阳	芦湾2#配变	10	200	32	32
56855	射阳	盘湾镇洋沙9#变	10	200	32	32
56856	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	32	0
56857	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	32	0
56858	射阳	沙港16#配变	10	200	32	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56859	射阳	曙东1#配变	10	200	31	31
56860	射阳	盘湾镇齐心4#变	10	200	31	31
56861	射阳	渠南14#变	10	250	31	31
56862	射阳	海通射北3#配变	10	200	30	30
56863	射阳	南坎7#配变	10	200	30	30
56864	射阳	九口1#配变(更换)	10	200	30	30
56865	射阳	农联14#配变	10	200	29	29
56866	射阳	海通林南5#配变	10	315	29	29
56867	射阳	合顺6#配变	10	200	29	29
56868	射阳	射北7#变	10	200	28	28
56869	射阳	盘湾镇齐心10#变	10	200	28	28
56870	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	0	0
56871	射阳	盘湾镇吴桥4#变	10	200	28	28
56872	射阳	合顺10#配变	10	200	27	27
56873	射阳	中南7#变	10	200	27	0
56874	射阳	盘湾镇四河6#变	10	200	27	27
56875	射阳	盘湾镇洋沙5#变	10	250	26	26
56876	射阳	太兴6#配变	10	200	26	26
56877	射阳	九口8#配变	10	400	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56878	射阳	林南2#配变	10	200	26	26
56879	射阳	窑湾7#配变	10	200	25	25
56880	射阳	窑湾4#配变	10	200	25	25
56881	射阳	大冲7#配变	10	200	24	24
56882	射阳	海通林基5#配变(单)	10	200	24	24
56883	射阳	盘湾镇中华6#变	10	200	24	24
56884	射阳	联合13#配变	10	100	24	24
56885	射阳	条滩6#配变	10	200	24	24
56886	射阳	套套10#配变	10	200	23	23
56887	射阳	运棉1#配变	10	200	23	23
56888	射阳	特庸红星10#变	10	200	0	0
56889	射阳	庆余8#配变	10	200	23	0
56890	射阳	海通射南11#变	10	200	22	22
56891	射阳	盘湾镇新沃4#变	10	200	22	22
56892	射阳	八顷8#配变变压器	10	200	22	22
56893	射阳	杜心3#变	10	400	21	0
56894	射阳	团洼3#配变	10	200	21	21
56895	射阳	陆墩13#配变	10	200	20	20
56896	射阳	东跃2#配变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56897	射阳	团南6#配变	10	200	20	20
56898	射阳	海通林基1#配变	10	200	20	20
56899	射阳	盘湾镇新沃5#变	10	250	20	20
56900	射阳	淮海5#配变	10	400	19	19
56901	射阳	套套2#配变	10	200	19	19
56902	射阳	盘湾镇齐心7#变	10	200	18	18
56903	射阳	盘湾镇中华2#变	10	200	18	18
56904	射阳	盘湾镇新华9#变	10	200	18	18
56905	射阳	海通射北4#配变	10	200	17	17
56906	射阳	九口2#配变	10	200	17	17
56907	射阳	淮海6#配变	10	200	17	17
56908	射阳	双洋7#配变	10	200	17	17
56909	射阳	淮海9#配变	10	200	17	17
56910	射阳	特庸红星5#变	10	200	0	0
56911	射阳	陆墩2#配变	10	200	16	16
56912	射阳	海通林基3#配变	10	160	15	15
56913	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	15	0
56914	射阳	洋西1#变	10	200	0	0
56915	射阳	闸东3#配变	10	200	15	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56916	射阳	通洋四班7#配变	10	200	15	0
56917	射阳	盘湾镇新潭1#变	10	200	14	14
56918	射阳	曙东6#配变	10	200	13	13
56919	射阳	洋东2#变	10	400	13	0
56920	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	13	0
56921	射阳	套套3#配变	10	200	13	13
56922	射阳	渠南9#配变	10	200	12	12
56923	射阳	盘湾镇新华4#变	10	200	12	12
56924	射阳	盘湾镇华新9#变	10	200	11	11
56925	射阳	大冲1#配变	10	315	11	11
56926	射阳	界河8#变	10	200	11	11
56927	射阳	金华4#配变	10	200	11	11
56928	射阳	大冲2	10	400	11	11
56929	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	11	0
56930	射阳	盘湾镇三桥1#变	10	200	10	10
56931	射阳	金华6#配变	10	200	9	9
56932	射阳	盘湾镇东盘5#变	10	200	9	9
56933	射阳	中南2#变	10	400	9	0
56934	射阳	射南4#配变	10	200	9	9

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56935	射阳	通洋川港12#配变	10	400	8	0
56936	射阳	头厂6#配变	10	200	8	8
56937	射阳	环洋6#变	10	400	8	8
56938	射阳	庆余9#变	10	200	7	0
56939	射阳	西兴1#配变	10	400	7	7
56940	射阳	长胜14#变	10	200	0	0
56941	射阳	盘湾镇中华1#变	10	200	7	7
56942	射阳	盘湾镇东盘12#变	10	200	7	7
56943	射阳	通洋建东9#配变	10	200	7	0
56944	射阳	合顺2#配变	10	200	6	6
56945	射阳	通洋南六6#配变	10	200	4	0
56946	射阳	盘湾镇吴桥6#变	10	200	4	4
56947	射阳	庆余5#	10	200	4	0
56948	射阳	通洋村4#配变	10	200	4	0
56949	射阳	盘湾镇新沃6#变	10	200	4	4
56950	射阳	金华18#配变	10	200	3	3
56951	射阳	南坎4#配变	10	200	3	3
56952	射阳	沙港3#配变JN	10	200	3	0
56953	射阳	盘湾镇新华2#变	10	200	2	2

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56954	射阳	沟北5#配变	10	200	160	0
56955	射阳	射口12#变	10	200	160	0
56956	射阳	沟北10#配变	10	200	34	0
56957	射阳	沟北12#变	10	200	35	0
56958	射阳	滨西6#变JN	10	200	47	0
56959	射阳	沟北1#配变	10	200	50	0
56960	射阳	沟北3#配变	10	200	50	0
56961	射阳	洪墩4#配变	10	200	55	0
56962	射阳	一心1#配变	10	200	71	0
56963	射阳	沟北4#配变	10	200	80	0
56964	射阳	沟北11#配变	10	200	81	0
56965	射阳	一心7#变	10	200	85	0
56966	射阳	射口11#变	10	200	85	0
56967	射阳	沟北8#配变	10	200	95	0
56968	射阳	一心9#变	10	200	98	0
56969	射阳	一心3#配变JN	10	200	100	0
56970	射阳	一心6#变	10	200	113	0
56971	射阳	沟北9#配变	10	200	120	0
56972	射阳	射口5#配变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56973	射阳	沟北6#配变	10	200	120	0
56974	射阳	射口2#变	10	200	124	0
56975	射阳	射口4#配变	10	200	145	0
56976	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	212	0
56977	射阳	沟北7#配变JN	10	400	265	0
56978	射阳	书香福第4#变	10	800	640	0
56979	射阳	书香福第2#变	10	800	640	0
56980	射阳	书香福第8#变	10	630	504	0
56981	射阳	津北9#变	10	200	0	0
56982	射阳	津北12#变	10	200	0	0
56983	射阳	津北7#变	10	200	0	0
56984	射阳	安富18#变	10	200	0	0
56985	射阳	津富安置区1#配变	10	400	0	0
56986	射阳	津北2#变	10	200	0	0
56987	射阳	津哨2#变	10	200	0	0
56988	射阳	津哨12#变	10	200	0	0
56989	射阳	津富安置区3#配变	10	400	0	0
56990	射阳	方向1#配变	10	200	0	0
56991	射阳	津富安置区2#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
56992	射阳	津哨5#变	10	200	0	0
56993	射阳	津哨15#变	10	200	0	0
56994	射阳	津北5#变	10	200	0	0
56995	射阳	津北13#变	10	400	0	0
56996	射阳	安富10#变	10	200	0	0
56997	射阳	津南6#变	10	200	0	0
56998	射阳	射阳安富8#变	10	200	0	0
56999	射阳	安富4#配变	10	200	0	0
57000	射阳	安富5#变	10	200	0	0
57001	射阳	津南4#变	10	200	0	0
57002	射阳	安富9#变	10	200	0	0
57003	射阳	津南5#变	10	200	0	0
57004	射阳	方向7#变	10	200	0	0
57005	射阳	津南10#变	10	200	0	0
57006	射阳	安富11#变	10	200	0	0
57007	射阳	津哨3#变	10	200	0	0
57008	射阳	津南2#配变	10	200	0	0
57009	射阳	射阳津北4#配变	10	200	0	0
57010	射阳	安富23#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57011	射阳	安富2#变	10	200	0	0
57012	射阳	射阳津南11#变	10	200	0	0
57013	射阳	安富3#变	10	200	0	0
57014	射阳	安富19#变	10	200	0	0
57015	射阳	方向16#配变	10	200	0	0
57016	射阳	安富20#变	10	200	0	0
57017	射阳	安富21#变	10	200	0	0
57018	射阳	方向14#变	10	200	0	0
57019	射阳	安富17#变	10	200	0	0
57020	射阳	安富22#变	10	200	0	0
57021	射阳	津北3#配变	10	200	0	0
57022	射阳	安富12#变	10	200	0	0
57023	射阳	津北10#变	10	200	0	0
57024	射阳	津北8#变	10	200	0	0
57025	射阳	方向17#配变	10	200	0	0
57026	射阳	津哨16#配变	10	200	0	0
57027	射阳	津北11#变	10	200	0	0
57028	射阳	津南8#变	10	400	0	0
57029	射阳	津北6#变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57030	射阳	津北1#变	10	400	0	0
57031	射阳	桥北3#变	10	200	0	0
57032	射阳	桥北10#配变	10	200	0	0
57033	射阳	安东20#变	10	200	0	0
57034	射阳	庄东8#变	10	200	0	0
57035	射阳	诚民12#配变	10	400	0	0
57036	射阳	庄东6#变	10	200	0	0
57037	射阳	庄东7#变	10	200	0	0
57038	射阳	桥北2#配变	10	200	0	0
57039	射阳	庄东10#变	10	200	0	0
57040	射阳	友好4#变	10	200	0	0
57041	射阳	丰登2#变	10	200	0	0
57042	射阳	桥北4#变	10	400	0	0
57043	射阳	桥北9#配变	10	200	0	0
57044	射阳	安东1#变	10	200	0	0
57045	射阳	丰登8#变	10	200	0	0
57046	射阳	丰登3#配变	10	200	0	0
57047	射阳	安东9#变	10	315	0	0
57048	射阳	庄东14#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57049	射阳	丰登1#变	10	400	0	0
57050	射阳	林场3#变	10	315	0	0
57051	射阳	庄东4#变	10	200	0	0
57052	射阳	庄东12#变	10	200	0	0
57053	射阳	安东21#变	10	200	0	0
57054	射阳	庄东3#变	10	200	0	0
57055	射阳	庄东1#变	10	400	0	0
57056	射阳	安东19#变	10	200	0	0
57057	射阳	桥北5#变	10	400	0	0
57058	射阳	林场4#变	10	315	0	0
57059	射阳	兴桥街道8#变	10	400	0	0
57060	射阳	林场2#变	10	400	0	0
57061	射阳	林场1#变	10	400	0	0
57062	射阳	诚民10#变	10	400	0	0
57063	射阳	安东24#配变	10	400	0	0
57064	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	640	0
57065	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	640	0
57066	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	640	0
57067	射阳	聚龙府（南园）1#开关站1#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57068	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	640	0
57069	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	618	0
57070	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	640	0
57071	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	640	0
57072	射阳	聚龙府（南园）1#开关站3#变	10	800	640	0
57073	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	640	0
57074	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	640	0
57075	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	640	0
57076	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室1#主变	10	800	640	640
57077	射阳	东方嘉园开关站2#主变	10	800	640	640
57078	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室2#主变	10	800	640	640
57079	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
57080	射阳	百盛花苑8-2#箱变主变	10	630	504	504
57081	射阳	新东方嘉园1#配电室2#主变	10	630	504	504
57082	射阳	百盛花苑8-1#箱变主变	10	630	504	504
57083	射阳	新东方嘉园3#配电室8#变压器	10	800	640	640
57084	射阳	新东方嘉园2#配电室6#主变	10	630	504	504
57085	射阳	百盛花苑10-1#箱变	10	500	400	400
57086	射阳	聚龙府小区3#配电室8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57087	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室2#主变	10	630	504	504
57088	射阳	东方嘉园开关站4#主变	10	800	640	640
57089	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室3#主变	10	800	640	640
57090	射阳	东方绿洲配电室2#主变	10	800	640	640
57091	射阳	百盛花苑9-2#箱变	10	500	400	400
57092	射阳	绿洲玫瑰园小区1#配电室2#主变	10	800	640	640
57093	射阳	东方绿洲配电室4#主变	10	800	640	640
57094	射阳	新东方嘉园1#配电室4#主变	10	630	504	504
57095	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室6#主变	10	800	640	640
57096	射阳	百盛花苑10-2#箱变	10	500	400	400
57097	射阳	聚龙府小区3#配电室10#变	10	800	627	627
57098	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室4#主变	10	630	504	504
57099	射阳	洋马街道16#配变	10	200	0	0
57100	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	0	0
57101	射阳	菊香名苑1#变	10	200	0	0
57102	射阳	洋马街道23#配变	10	400	0	0
57103	射阳	洋马街道1#配变	10	400	0	0
57104	射阳	洋马街道24#变	10	200	0	0
57105	射阳	洋马街道21#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57106	射阳	洋马街道6#配变	10	200	0	0
57107	射阳	洋马街道2#配变	10	315	0	0
57108	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	0	0
57109	射阳	洋马街道19#变	10	250	0	0
57110	射阳	洋马街道18#变	10	400	0	0
57111	射阳	洋马街道26#变1	10	400	0	0
57112	射阳	洋马街道27#变	10	400	0	0
57113	射阳	洋马街道11#变	10	400	0	0
57114	射阳	洋马街道29#配变	10	400	0	0
57115	射阳	洋马街道7#配变	10	400	0	0
57116	射阳	洋马街道10#配变	10	400	0	0
57117	射阳	洋马街道14#变	10	400	0	0
57118	射阳	洋马街道3#配变	10	400	0	0
57119	射阳	洋马街道15#变	10	400	0	0
57120	射阳	洋马街道32#配变	10	630	0	0
57121	射阳	三河康居1#变	10	200	160	0
57122	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	28	0
57123	射阳	阜余老圩2#配变	10	200	137	0
57124	射阳	阜余沙东四配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57125	射阳	阜余老圩9#变	10	200	80	0
57126	射阳	阜余沙东八配变	10	200	100	0
57127	射阳	阜余老圩三配变	10	200	133	0
57128	射阳	阜余圩门一配变	10	200	138	0
57129	射阳	阜余三河4#配变	10	400	157	0
57130	射阳	阜余老圩五配变	10	400	274	0
57131	射阳	吉祥12#变	10	200	0	0
57132	射阳	红星社区5#配变	10	200	0	0
57133	射阳	红星社区6#配变	10	200	0	0
57134	射阳	友谊19#配变	10	200	0	0
57135	射阳	红星社区2#配变	10	200	0	0
57136	射阳	龙港17#配变	10	200	0	0
57137	射阳	红星社区7#配变	10	200	0	0
57138	射阳	红星社区1#配变	10	200	0	0
57139	射阳	方向11#变	10	200	0	0
57140	射阳	方向4#变	10	200	0	0
57141	射阳	吉祥17#变	10	200	0	0
57142	射阳	跃中3#变	10	400	0	0
57143	射阳	友谊22#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57144	射阳	万隆27#配变	10	200	0	0
57145	射阳	吉祥19#变	10	200	0	0
57146	射阳	吉祥5#变	10	200	0	0
57147	射阳	友谊10#变	10	200	0	0
57148	射阳	万隆24#变	10	200	0	0
57149	射阳	万隆10#变	10	400	0	0
57150	射阳	跃中11#变	10	200	0	0
57151	射阳	万隆25#变	10	200	0	0
57152	射阳	万隆31#配变	10	200	0	0
57153	射阳	吉祥8#变	10	200	0	0
57154	射阳	方向6#变	10	200	0	0
57155	射阳	万隆1#变	10	200	0	0
57156	射阳	友谊14#变	10	200	0	0
57157	射阳	万隆11#变	10	200	0	0
57158	射阳	龙港3#变	10	200	0	0
57159	射阳	万隆26#配变	10	200	0	0
57160	射阳	吉祥14#变	10	200	0	0
57161	射阳	跃中17#配变	10	200	0	0
57162	射阳	吉祥20#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57163	射阳	红星社区4#配变	10	200	0	0
57164	射阳	红星社区3#配变	10	200	0	0
57165	射阳	吉祥9#变	10	400	0	0
57166	射阳	万隆6#变	10	400	0	0
57167	射阳	吉祥4#变	10	400	0	0
57168	射阳	龙港11#变	10	400	0	0
57169	射阳	万隆8#变	10	400	0	0
57170	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	640	0
57171	射阳	金科未来城3#变	10	800	640	0
57172	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	640	0
57173	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	640	0
57174	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	640	0
57175	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	640	0
57176	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	640	0
57177	射阳	金科未来城7#变	10	800	640	0
57178	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	640	0
57179	射阳	金科未来城5#变	10	800	640	0
57180	射阳	金科未来城1#变	10	800	640	0
57181	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57182	射阳	金科未来城9#变	10	800	640	0
57183	射阳	津哨13#变	10	200	0	0
57184	射阳	津哨9#变	10	200	0	0
57185	射阳	龙港16#变	10	200	0	0
57186	射阳	安富1#变	10	200	0	0
57187	射阳	安富15#变	10	200	0	0
57188	射阳	友谊4#变	10	200	0	0
57189	射阳	方向10#变	10	200	0	0
57190	射阳	友谊5#配变	10	200	0	0
57191	射阳	射阳津南1#配变	10	200	0	0
57192	射阳	吉祥21#配变	10	200	0	0
57193	射阳	方向5#变	10	200	0	0
57194	射阳	友谊21#配变	10	200	0	0
57195	射阳	津哨8#变	10	200	0	0
57196	射阳	方向20#配变	10	200	0	0
57197	射阳	安富6#变	10	200	0	0
57198	射阳	吉祥13#变	10	200	0	0
57199	射阳	安富13#变	10	200	0	0
57200	射阳	津南9#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57201	射阳	方向2#变	10	200	0	0
57202	射阳	友谊8#变	10	200	0	0
57203	射阳	津南7#变	10	200	0	0
57204	射阳	吉祥7#配变	10	200	0	0
57205	射阳	津哨17#配变	10	200	0	0
57206	射阳	安富16#变	10	200	0	0
57207	射阳	吉祥15#变	10	200	0	0
57208	射阳	安富14#变	10	200	0	0
57209	射阳	安富7#变	10	200	0	0
57210	射阳	方向13#变	10	200	0	0
57211	射阳	友谊1#变	10	200	0	0
57212	射阳	友谊12#变	10	315	0	0
57213	射阳	方向19#配变	10	200	0	0
57214	射阳	津南12#变	10	200	0	0
57215	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	0	0
57216	射阳	津哨1#变	10	200	0	0
57217	射阳	津哨14#变	10	200	0	0
57218	射阳	吉祥10#变	10	400	0	0
57219	射阳	街道18#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57220	射阳	津南3#配变	10	400	0	0
57221	射阳	吉祥3#变	10	400	0	0
57222	射阳	吉祥6#变	10	400	0	0
57223	射阳	三洼4#配变	10	400	0	0
57224	射阳	洋南1#配变	10	400	0	0
57225	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	0	0
57226	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	0	0
57227	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	504	0
57228	射阳	新镇区4#变	10	400	320	0
57229	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	320	0
57230	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	504	0
57231	射阳	三洼10#配变	10	200	160	0
57232	射阳	三洼11#变	10	200	160	0
57233	射阳	七埠5#配变	10	200	160	0
57234	射阳	新镇区6#变	10	200	160	0
57235	射阳	川洋14#配变	10	315	252	0
57236	射阳	新镇区2#变	10	400	249	0
57237	射阳	陈洋1#变	10	200	160	0
57238	射阳	新镇区5#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57239	射阳	川洋8#配变	10	200	160	0
57240	射阳	新镇区1#变	10	400	320	0
57241	射阳	富洋15#变	10	200	160	0
57242	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	320	0
57243	射阳	川洋4#配变	10	200	150	0
57244	射阳	三洼3#配变	10	200	160	0
57245	射阳	三友7#配变	10	200	1	0
57246	射阳	三洼8#配变	10	200	6	0
57247	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	10	0
57248	射阳	三洼6#配变	10	200	22	0
57249	射阳	三洼1#配变	10	400	26	0
57250	射阳	七埠4#配变	10	200	29	0
57251	射阳	七埠11#配变	10	200	42	0
57252	射阳	三友4#配变	10	200	46	0
57253	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	56	0
57254	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	81	0
57255	射阳	三洼9#配变	10	200	83	0
57256	射阳	川洋10#配变	10	200	94	0
57257	射阳	洋南6#配变	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57258	射阳	洋南5#变	10	400	106	0
57259	射阳	富洋3号配变	10	400	124	0
57260	射阳	三洼7#配变	10	200	127	0
57261	射阳	川洋1#配变	10	250	128	0
57262	射阳	川洋7#配变	10	200	130	0
57263	射阳	三洼2#配变	10	200	140	0
57264	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	182	0
57265	射阳	新镇区3#变	10	400	272	0
57266	射阳	公用川洋9#配变	10	400	276	0
57267	射阳	川洋3#配变	10	400	301	0
57268	射阳	川洋5#配变	10	400	305	0
57269	射阳	桥北7#变	10	200	0	0
57270	射阳	芦洼8#配变	10	200	0	0
57271	射阳	北庄6#变	10	400	0	0
57272	射阳	北庄18#变	10	400	0	0
57273	射阳	北庄12#配变	10	400	0	0
57274	射阳	北庄3#变	10	400	0	0
57275	射阳	学地1#变	10	200	0	0
57276	射阳	北庄17#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57277	射阳	双合6#变	10	200	0	0
57278	射阳	学地7#配变	10	200	0	0
57279	射阳	双合1#变	10	200	0	0
57280	射阳	诚民7#变	10	200	0	0
57281	射阳	双合2#变	10	200	0	0
57282	射阳	芦洼11#变	10	200	0	0
57283	射阳	北庄11#变	10	200	0	0
57284	射阳	双合10#变	10	400	0	0
57285	射阳	北庄8#变	10	200	0	0
57286	射阳	学地2#变	10	200	0	0
57287	射阳	诚民8#变	10	200	0	0
57288	射阳	学地6#变	10	200	0	0
57289	射阳	芦洼2#配变	10	200	0	0
57290	射阳	北庄13#配变	10	200	0	0
57291	射阳	双合12#变	10	200	0	0
57292	射阳	芦洼14#变	10	200	0	0
57293	射阳	北庄14#配变	10	200	0	0
57294	射阳	诚民1#变	10	200	0	0
57295	射阳	双合4#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57296	射阳	芦洼5#变	10	200	0	0
57297	射阳	双合9#变	10	200	0	0
57298	射阳	芦洼12#变	10	200	0	0
57299	射阳	芦洼18#配变	10	200	0	0
57300	射阳	芦洼9#配变	10	200	0	0
57301	射阳	学地3#变	10	200	0	0
57302	射阳	北庄2#变	10	200	0	0
57303	射阳	北庄7#变	10	315	0	0
57304	射阳	北庄10#变	10	315	0	0
57305	射阳	北庄1#变	10	400	0	0
57306	射阳	芦洼15#变	10	400	0	0
57307	射阳	北庄15#配变	10	400	0	0
57308	射阳	北庄9#变	10	400	0	0
57309	射阳	芦洼19#配变	10	400	0	0
57310	射阳	北庄5#变	10	400	0	0
57311	射阳	芦洼17#配变	10	400	0	0
57312	射阳	北庄4#变	10	400	0	0
57313	射阳	芦洼3#变	10	400	0	0
57314	射阳	学地5#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57315	射阳	学地4#变	10	400	0	0
57316	射阳	东方16#变	10	200	0	0
57317	射阳	东方5#变JN	10	200	0	0
57318	射阳	东方26#变	10	200	0	0
57319	射阳	六里6#配变JN	10	200	150	0
57320	射阳	六里11#变	10	200	160	0
57321	射阳	桥头2#变	10	400	1	0
57322	射阳	桥头3#配变JN	10	200	38	0
57323	射阳	推广13#配变	10	200	45	0
57324	射阳	运粮6#配变	10	200	73	0
57325	射阳	桥头6#配变	10	200	63	0
57326	射阳	桥头村5#配变	10	400	52	0
57327	射阳	运粮5#配变	10	200	80	0
57328	射阳	六里2#配变	10	200	84	0
57329	射阳	六里3#配变	10	200	85	0
57330	射阳	桥头7#配变JN	10	200	98	0
57331	射阳	千秋4#配变JN	10	200	89	0
57332	射阳	六里9#变	10	200	94	0
57333	射阳	范灶8#变	10	200	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57334	射阳	运粮10#变	10	200	99	0
57335	射阳	桥头村4#配变	10	250	100	0
57336	射阳	桥头9#变	10	200	101	0
57337	射阳	运粮2#变	10	200	107	0
57338	射阳	千秋推广2#变	10	200	114	0
57339	射阳	滨南8#变	10	200	124	0
57340	射阳	滨南3#配变	10	200	126	0
57341	射阳	推广18#变	10	200	131	0
57342	射阳	六里5#配变JN	10	200	131	0
57343	射阳	滨南9#变	10	400	132	0
57344	射阳	六里1#配变	10	200	132	0
57345	射阳	千秋6#配变	10	200	134	0
57346	射阳	运粮8#配变	10	200	138	0
57347	射阳	滨南14#变	10	315	103	0
57348	射阳	六里8#配变JN	10	200	140	0
57349	射阳	推广19#变	10	200	142	0
57350	射阳	运粮3#配变JN	10	200	143	0
57351	射阳	运粮1#变	10	200	144	0
57352	射阳	运粮4#配变	10	200	145	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57353	射阳	六里7#配变	10	200	146	0
57354	射阳	运粮7#配变	10	200	148	0
57355	射阳	六里10#变	10	200	149	0
57356	射阳	滨南6#变	10	400	156	0
57357	射阳	千秋3#配变JN	10	400	110	0
57358	射阳	桥头8#变	10	400	175	0
57359	射阳	滨南7#配变	10	400	113	0
57360	射阳	滨南1#配变	10	400	137	0
57361	射阳	桥头1#配变	10	400	133	0
57362	射阳	滨南13#变	10	400	202	0
57363	射阳	堆角4#变	10	400	208	0
57364	射阳	六里4#配变	10	400	191	0
57365	射阳	滨南5#配变	10	400	247	0
57366	射阳	运粮11#配变	10	400	289	0
57367	射阳	南灶31#变	10	400	0	0
57368	射阳	南灶24#变	10	400	0	0
57369	射阳	南灶11#变	10	200	0	0
57370	射阳	南灶33#变	10	200	0	0
57371	射阳	南灶9#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57372	射阳	贺丰27#配变	10	200	0	0
57373	射阳	贺丰17#配变	10	200	0	0
57374	射阳	贺丰10#配变	10	400	0	0
57375	射阳	南灶25#配变	10	200	0	0
57376	射阳	贺丰32#配变	10	200	0	0
57377	射阳	南灶26#变	10	200	0	0
57378	射阳	贺丰16#配变	10	200	0	0
57379	射阳	南灶14#变	10	200	0	0
57380	射阳	南灶32#变	10	200	0	0
57381	射阳	南灶13#变	10	250	0	0
57382	射阳	贺丰23#配变	10	200	0	0
57383	射阳	南灶17#变	10	200	0	0
57384	射阳	贺丰11#配变	10	400	0	0
57385	射阳	南灶27#变	10	200	0	0
57386	射阳	贺丰13#配变	10	400	0	0
57387	射阳	南灶10#变	10	200	0	0
57388	射阳	新灶3#变	10	200	0	0
57389	射阳	南灶15#变	10	200	0	0
57390	射阳	新灶2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57391	射阳	南灶4#变	10	200	0	0
57392	射阳	贺丰4#配变	10	200	0	0
57393	射阳	南灶3#变	10	200	0	0
57394	射阳	贺丰19#配变	10	200	0	0
57395	射阳	南灶20#变	10	200	0	0
57396	射阳	新灶1#变	10	200	0	0
57397	射阳	贺丰2#配变	10	200	0	0
57398	射阳	新灶7#变	10	200	0	0
57399	射阳	南灶2#变	10	200	0	0
57400	射阳	南灶16#变	10	200	0	0
57401	射阳	南灶1#变	10	200	0	0
57402	射阳	贺丰26#配变	10	200	0	0
57403	射阳	贺丰22#配变	10	200	0	0
57404	射阳	新灶14#变	10	200	0	0
57405	射阳	新灶8#变	10	200	0	0
57406	射阳	新灶12#变	10	200	0	0
57407	射阳	贺丰1#配变	10	200	0	0
57408	射阳	南灶28#变	10	200	0	0
57409	射阳	新灶6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57410	射阳	南灶23#变	10	200	0	0
57411	射阳	南灶21#变	10	200	0	0
57412	射阳	贺丰3#配变	10	200	0	0
57413	射阳	南灶12#变	10	200	0	0
57414	射阳	南灶5#变	10	200	0	0
57415	射阳	新灶15#配变	10	400	0	0
57416	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	0	0
57417	射阳	南灶30#变	10	400	0	0
57418	射阳	小尖6#变	10	400	193	0
57419	射阳	安南1#变	10	200	0	0
57420	射阳	新庄17#变	10	200	0	0
57421	射阳	新庄10#变	10	200	0	0
57422	射阳	新庄4#变	10	200	0	0
57423	射阳	安南11#变	10	200	0	0
57424	射阳	安南18#变	10	200	0	0
57425	射阳	安南19#配变	10	200	0	0
57426	射阳	芦洼4#变	10	200	0	0
57427	射阳	芦洼10#变	10	200	0	0
57428	射阳	桥北6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57429	射阳	安南2#变	10	200	0	0
57430	射阳	诚民4#配变	10	200	0	0
57431	射阳	庄东11#变	10	200	0	0
57432	射阳	街道11#变	10	200	0	0
57433	射阳	安南6#变	10	160	0	0
57434	射阳	新庄15#配变	10	200	0	0
57435	射阳	新庄2#配变	10	400	0	0
57436	射阳	庄东5#变	10	200	0	0
57437	射阳	安乐11#变	10	200	0	0
57438	射阳	诚民5#变	10	400	0	0
57439	射阳	诚民13#配变	10	200	0	0
57440	射阳	安南10#变	10	400	0	0
57441	射阳	桥北1#变	10	200	0	0
57442	射阳	安南9#变	10	200	0	0
57443	射阳	新庄1#变	10	200	0	0
57444	射阳	诚民15#配变	10	200	0	0
57445	射阳	诚民14#配变	10	200	0	0
57446	射阳	庄东13#变	10	200	0	0
57447	射阳	诚民6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57448	射阳	新庄5#变	10	250	0	0
57449	射阳	庄东15#配变	10	200	0	0
57450	射阳	新庄14#配变	10	400	0	0
57451	射阳	新庄6#变	10	400	0	0
57452	射阳	兴桥街道1#变	10	400	0	0
57453	射阳	芦洼1#配变	10	400	0	0
57454	射阳	庄东2#变	10	400	0	0
57455	射阳	街道36#变	10	400	0	0
57456	射阳	金星11#变	10	200	0	0
57457	射阳	金星2#变后	10	200	0	0
57458	射阳	万隆32#配变	10	400	0	0
57459	射阳	龙港18#配变	10	200	0	0
57460	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	0	0
57461	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	0	0
57462	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	0	0
57463	射阳	龙港7#变	10	400	0	0
57464	射阳	金星4#变	10	200	0	0
57465	射阳	金星6#变	10	200	0	0
57466	射阳	跃中15#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57467	射阳	跃中10#变	10	200	0	0
57468	射阳	金星3#配变	10	200	0	0
57469	射阳	万隆5#变	10	200	0	0
57470	射阳	万隆23#变	10	200	0	0
57471	射阳	万隆19#变	10	200	0	0
57472	射阳	金星5#变	10	200	0	0
57473	射阳	万隆21#变	10	200	0	0
57474	射阳	万隆30#配变	10	200	0	0
57475	射阳	万隆17#变	10	200	0	0
57476	射阳	万隆13#变	10	200	0	0
57477	射阳	金星12#变	10	200	0	0
57478	射阳	万隆16#变	10	200	0	0
57479	射阳	万隆14#变	10	200	0	0
57480	射阳	万隆2#变	10	200	0	0
57481	射阳	金星9#变	10	200	0	0
57482	射阳	万隆12#变	10	200	0	0
57483	射阳	金星18#配变	10	200	0	0
57484	射阳	万隆20#变	10	200	0	0
57485	射阳	万隆15#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57486	射阳	金星13#变	10	200	0	0
57487	射阳	万隆22#变	10	200	0	0
57488	射阳	金星8#变	10	200	0	0
57489	射阳	万隆7#变	10	200	0	0
57490	射阳	金星14#变	10	200	0	0
57491	射阳	金星16#变	10	400	0	0
57492	射阳	万隆9#变	10	400	0	0
57493	射阳	金星15#变	10	400	0	0
57494	射阳	金星1#变	10	400	0	0
57495	射阳	万隆28#配变	10	400	0	0
57496	射阳	万隆4#变	10	400	0	0
57497	射阳	跃中1#变	10	400	0	0
57498	射阳	金星10#变	10	400	0	0
57499	射阳	万隆29#配变	10	400	0	0
57500	射阳	伍份10#变	10	200	0	0
57501	射阳	双丰6#变	10	200	0	0
57502	射阳	陈洋南份6#变	10	200	0	0
57503	射阳	北份3#变	10	200	0	0
57504	射阳	南份7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57505	射阳	利国7#变	10	200	0	0
57506	射阳	利国5#变	10	200	0	0
57507	射阳	南份3#变	10	200	160	0
57508	射阳	双丰5#变	10	200	15	0
57509	射阳	陈洋南份11#变	10	200	17	0
57510	射阳	河西12#变	10	200	18	0
57511	射阳	南份1#配变	10	200	30	0
57512	射阳	北份2#变	10	200	32	0
57513	射阳	双丰3#变	10	200	37	0
57514	射阳	南份2#变	10	400	50	0
57515	射阳	南份10#变	10	200	51	0
57516	射阳	利国12#变	10	200	53	0
57517	射阳	利国4#变	10	200	54	0
57518	射阳	北份1#变	10	200	67	0
57519	射阳	双丰2#变	10	200	71	0
57520	射阳	北份4#变	10	200	73	0
57521	射阳	南份13#变	10	200	79	0
57522	射阳	北份9#变	10	200	86	0
57523	射阳	河西5#变1	10	200	94	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57524	射阳	河西11#变	10	200	97	0
57525	射阳	利国14#变	10	200	99	0
57526	射阳	双丰9#变	10	200	106	0
57527	射阳	北份6#变	10	200	117	0
57528	射阳	北份11#变	10	200	118	0
57529	射阳	南份9#变	10	200	119	0
57530	射阳	北份13#变	10	200	121	0
57531	射阳	双丰1#配变	10	400	124	0
57532	射阳	河西2#变	10	200	124	0
57533	射阳	双丰10#变	10	200	126	0
57534	射阳	南份5#变	10	200	135	0
57535	射阳	北份8#	10	200	138	0
57536	射阳	双丰4#变	10	200	138	0
57537	射阳	双丰7#变	10	200	139	0
57538	射阳	双丰8#变	10	200	149	0
57539	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	0	0
57540	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	0	0
57541	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	17	0
57542	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57543	射阳	长荡陈林1#变	10	200	157	0
57544	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	504	0
57545	射阳	长荡西夏安置区4#配变	10	400	320	0
57546	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	160	0
57547	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	160	0
57548	射阳	西夏安置区箱变	10	630	504	0
57549	射阳	长荡东沙1#变	10	200	3	0
57550	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	15	0
57551	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	17	0
57552	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	19	0
57553	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	24	0
57554	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	25	0
57555	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	28	0
57556	射阳	长荡旭东11#变	10	200	30	0
57557	射阳	长荡旭东6#变	10	200	36	0
57558	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	36	0
57559	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	45	0
57560	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	46	0
57561	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57562	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	48	0
57563	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	50	0
57564	射阳	长荡陈林7#变	10	200	58	0
57565	射阳	长荡旭东2#变	10	200	61	0
57566	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	62	0
57567	射阳	长荡东沙6#变	10	200	72	0
57568	射阳	长荡旭东7#变	10	315	73	0
57569	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	73	0
57570	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	78	0
57571	射阳	长荡东沙7#变	10	200	89	0
57572	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	90	0
57573	射阳	长荡中河6#变	10	200	92	0
57574	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	92	0
57575	射阳	长荡旭东9#变	10	200	100	0
57576	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	102	0
57577	射阳	长荡陈林6#变	10	200	109	0
57578	射阳	长荡陈林5#变	10	200	113	0
57579	射阳	长荡东沙12#变	10	200	113	0
57580	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57581	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	119	0
57582	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	122	0
57583	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	130	0
57584	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	105	0
57585	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	142	0
57586	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	145	0
57587	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	160	0
57588	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	182	0
57589	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	186	0
57590	射阳	长荡东沙9#变	10	400	169	0
57591	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	207	0
57592	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	214	0
57593	射阳	长荡东沙5#变	10	400	231	0
57594	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	293	0
57595	射阳	长荡旭东10#变	10	400	306	0
57596	射阳	东风2#变	10	200	0	0
57597	射阳	日新2#变JN	10	200	0	0
57598	射阳	日新5#变JN	10	200	160	0
57599	射阳	东风7#变080	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57600	射阳	日新9#变044	10	200	16	0
57601	射阳	日新14#变078	10	200	21	0
57602	射阳	友好1#变029	10	200	22	0
57603	射阳	日新4#变JN	10	200	30	0
57604	射阳	安东17#变092	10	200	31	0
57605	射阳	日新1#变JN	10	200	38	0
57606	射阳	日新6#配变	10	200	46	0
57607	射阳	射阳日新19#配变	10	200	47	0
57608	射阳	东风5#变072	10	100	52	0
57609	射阳	日新8#变042	10	200	59	0
57610	射阳	日新13#变063	10	200	60	0
57611	射阳	安东2#变027	10	200	66	0
57612	射阳	日新11#变062	10	200	70	0
57613	射阳	安东7#变043	10	200	71	0
57614	射阳	东风8#变086	10	200	76	0
57615	射阳	东风4#变JN	10	200	80	0
57616	射阳	东风10#变087	10	200	93	0
57617	射阳	日新18#变089	10	200	95	0
57618	射阳	日新7#变041	10	200	100	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57619	射阳	日新17#变088	10	200	103	0
57620	射阳	安东15#变090	10	200	107	0
57621	射阳	安东16#变091	10	200	112	0
57622	射阳	东风9#变085	10	200	112	0
57623	射阳	东风1#变021	10	200	113	0
57624	射阳	日新15#配变新	10	200	114	0
57625	射阳	东风6#变075	10	200	136	0
57626	射阳	东风11#配变	10	200	137	0
57627	射阳	日新10#变056	10	400	145	0
57628	射阳	东风3#变019	10	400	180	0
57629	射阳	东风12#变	10	400	201	0
57630	射阳	日新16#配变	10	400	207	0
57631	射阳	日新12#变077	10	400	270	0
57632	射阳	日新3#变073	10	400	284	0
57633	射阳	吾悦广场8#变压器	10	800	640	640
57634	射阳	吾悦广场10#变压器	10	800	640	640
57635	射阳	吾悦广场6#变压器	10	800	640	640
57636	射阳	吾悦广场2#主变	10	800	640	640
57637	射阳	吾悦广场12#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57638	射阳	书香门第小区配电室2#主变	10	630	504	504
57639	射阳	吾悦广场4#变压器	10	800	640	640
57640	射阳	书香门第小区配电室4#主变	10	630	504	504
57641	射阳	芦洼7#变JN	10	200	0	0
57642	射阳	新庄8#变103	10	200	0	0
57643	射阳	安南4#变028	10	200	0	0
57644	射阳	新庄7#变097	10	200	0	0
57645	射阳	安乐12#变091	10	200	0	0
57646	射阳	安南12#变	10	200	0	0
57647	射阳	安南8#变078	10	200	0	0
57648	射阳	新庄12#变111	10	200	0	0
57649	射阳	新庄11#变110	10	200	0	0
57650	射阳	芦洼6#变053	10	200	0	0
57651	射阳	诚民2#配变	10	400	0	0
57652	射阳	诚民9#变	10	200	0	0
57653	射阳	安南17#变135	10	200	0	0
57654	射阳	安南15#变117	10	200	0	0
57655	射阳	安南7#配变	10	200	0	0
57656	射阳	诚民11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57657	射阳	新庄13#变112	10	200	0	0
57658	射阳	安南5#变045	10	200	0	0
57659	射阳	安南14#变116	10	200	0	0
57660	射阳	诚民3#变	10	400	0	0
57661	射阳	安南3#变	10	400	0	0
57662	射阳	安南13#变115	10	400	0	0
57663	射阳	新庄9#变JN	10	400	0	0
57664	射阳	安南16#变118	10	400	0	0
57665	射阳	新庄3#变	10	400	0	0
57666	射阳	建设3#变	10	400	0	0
57667	射阳	跃中14#变	10	200	0	0
57668	射阳	幸福14#变	10	200	0	0
57669	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	0	0
57670	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	0	0
57671	射阳	龙港9#变	10	400	0	0
57672	射阳	街道25#变	10	400	0	0
57673	射阳	龙港12#变	10	400	0	0
57674	射阳	龙港13#变	10	315	0	0
57675	射阳	万隆18#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57676	射阳	建设8#变	10	200	0	0
57677	射阳	跃中8#变	10	200	0	0
57678	射阳	跃中4#变	10	200	0	0
57679	射阳	跃中6#变	10	200	0	0
57680	射阳	跃中7#变	10	200	0	0
57681	射阳	跃中13#变	10	400	0	0
57682	射阳	建设4#变	10	200	0	0
57683	射阳	幸福6#变	10	200	0	0
57684	射阳	幸福10#变	10	200	0	0
57685	射阳	跃中5#变	10	200	0	0
57686	射阳	跃中2#变	10	315	0	0
57687	射阳	建设5#变	10	200	0	0
57688	射阳	跃中19#配变	10	200	0	0
57689	射阳	幸福2#配变	10	200	0	0
57690	射阳	万隆3#变	10	200	0	0
57691	射阳	建设6#变	10	200	0	0
57692	射阳	跃中18#配变	10	200	0	0
57693	射阳	建设2#配变	10	400	0	0
57694	射阳	跃中22#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57695	射阳	跃中12#配变	10	200	0	0
57696	射阳	跃中9#变	10	200	0	0
57697	射阳	跃中16#变	10	200	0	0
57698	射阳	建设7#变	10	200	0	0
57699	射阳	金星17#配变	10	200	0	0
57700	射阳	跃中20#配变	10	200	0	0
57701	射阳	幸福3#配变	10	200	0	0
57702	射阳	建设9#配变	10	200	0	0
57703	射阳	幸福5#变	10	200	0	0
57704	射阳	幸福15#变	10	200	0	0
57705	射阳	幸福16#配变	10	200	0	0
57706	射阳	龙港15#变	10	400	0	0
57707	射阳	街道4#变	10	400	0	0
57708	射阳	建设1#变	10	400	0	0
57709	射阳	幸福13#变	10	400	0	0
57710	射阳	街道23#变	10	400	0	0
57711	射阳	街道7#变	10	400	0	0
57712	射阳	龙港10#变	10	400	0	0
57713	射阳	龙港8#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57714	射阳	街道20#变	10	400	0	0
57715	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	0	0
57716	射阳	唐湾14#配变	10	400	175	0
57717	射阳	永星13#变	10	400	320	0
57718	射阳	唐湾15#变	10	125	8	0
57719	射阳	特庸永星5#配变	10	200	33	0
57720	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	43	0
57721	射阳	唐湾8#变	10	200	48	0
57722	射阳	唐湾10#配变	10	200	52	0
57723	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	57	0
57724	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	0	0
57725	射阳	唐湾5#变	10	400	76	0
57726	射阳	特庸永星3#配变	10	200	91	0
57727	射阳	特庸永星12#变	10	400	95	0
57728	射阳	永星10#变	10	400	97	0
57729	射阳	唐湾11#变	10	200	100	0
57730	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	117	0
57731	射阳	特庸永星11#变	10	315	125	0
57732	射阳	码头11#变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57733	射阳	永星9#变	10	400	141	0
57734	射阳	永星1#变	10	200	128	0
57735	射阳	码头4#配变	10	400	135	0
57736	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	141	0
57737	射阳	永星2#变	10	400	153	0
57738	射阳	码头10#变	10	400	160	0
57739	射阳	永星6#变	10	400	236	0
57740	射阳	永星8#变	10	400	281	0
57741	射阳	永星14#配变	10	400	302	0
57742	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	0	0
57743	射阳	特庸连庆2#变	10	200	0	0
57744	射阳	金山1#变	10	400	0	0
57745	射阳	北洋园区6#配变	10	200	160	0
57746	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	640	0
57747	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	640	0
57748	射阳	北洋园区5#配变	10	200	160	0
57749	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	504	0
57750	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	504	0
57751	射阳	北洋1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57752	射阳	北洋园区1#	10	400	320	0
57753	射阳	特庸北洋11#变	10	400	320	0
57754	射阳	金山4#变	10	200	160	0
57755	射阳	北洋园区2#变	10	400	320	0
57756	射阳	特庸北洋7#变	10	200	160	0
57757	射阳	金山2#变	10	200	12	0
57758	射阳	连庆7#变	10	315	20	0
57759	射阳	金山3#变	10	200	22	0
57760	射阳	特庸永丰4#变	10	200	23	0
57761	射阳	连庆12#变	10	200	42	0
57762	射阳	北洋8#配变	10	200	49	0
57763	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	82	0
57764	射阳	金山13#配变	10	200	86	0
57765	射阳	特庸北洋10#变	10	200	91	0
57766	射阳	北洋4#变	10	200	94	0
57767	射阳	北洋9#变	10	200	103	0
57768	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	107	0
57769	射阳	特庸连庆11#变	10	400	116	0
57770	射阳	特庸码头3#变	10	400	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57771	射阳	金山7#变	10	200	127	0
57772	射阳	北洋6#变	10	200	127	0
57773	射阳	北洋3#变JN	10	200	151	0
57774	射阳	金山6#变	10	400	111	0
57775	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	176	0
57776	射阳	小尖1#变	10	200	0	0
57777	射阳	三港1#变	10	200	0	0
57778	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	0	0
57779	射阳	后湾4#变	10	200	0	0
57780	射阳	后湾2#变	10	200	0	0
57781	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	0	0
57782	射阳	陈洋3#配变	10	400	0	0
57783	射阳	安东6#变配变	10	200	0	0
57784	射阳	安东18#变093	10	200	160	0
57785	射阳	安东23#配变	10	200	160	0
57786	射阳	安东10#变050	10	200	12	0
57787	射阳	丰登6#变JN	10	200	25	0
57788	射阳	安东3#配变	10	200	15	0
57789	射阳	丰登5#配变	10	200	18	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57790	射阳	安东11#变	10	400	25	0
57791	射阳	安东13#变066	10	200	26	0
57792	射阳	丰登9#变060	10	200	35	0
57793	射阳	丰登4#变012	10	200	40	0
57794	射阳	安东4#变033	10	160	58	0
57795	射阳	丰登11#配变	10	200	70	0
57796	射阳	友好2#变JN	10	200	85	0
57797	射阳	安东12#变069	10	200	87	0
57798	射阳	丰登10#变068	10	200	95	0
57799	射阳	射阳安东14#变	10	200	104	0
57800	射阳	丰登7#变065	10	200	104	0
57801	射阳	安东22#配变	10	200	130	0
57802	射阳	安东5#配变	10	400	141	0
57803	射阳	友好3#变057	10	400	191	0
57804	射阳	安东8#变052	10	400	305	0
57805	射阳	东方7#变JN	10	200	0	0
57806	射阳	东方15#变	10	200	0	0
57807	射阳	幸福18#配变	10	200	0	0
57808	射阳	东方22#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57809	射阳	东方8#变	10	315	0	0
57810	射阳	东方27#变	10	200	0	0
57811	射阳	东方14#变	10	200	0	0
57812	射阳	幸福17#配变	10	200	0	0
57813	射阳	伍份5#变	10	200	0	0
57814	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	640	0
57815	射阳	二洼5#变	10	200	160	0
57816	射阳	伍份3#变	10	200	160	0
57817	射阳	伍份4#变	10	200	160	0
57818	射阳	伍份安置区	10	630	504	0
57819	射阳	伍份16#配变	10	200	160	0
57820	射阳	伍份9#配变	10	200	160	0
57821	射阳	二洼10#变	10	200	160	0
57822	射阳	二洼15#变	10	200	160	0
57823	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	640	0
57824	射阳	二洼14#变	10	200	160	0
57825	射阳	北份7#变	10	200	8	0
57826	射阳	伍份7#变	10	200	22	0
57827	射阳	二洼13#变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57828	射阳	二洼12#变	10	200	39	0
57829	射阳	二洼1#变	10	200	54	0
57830	射阳	陈洋南份4#变	10	200	56	0
57831	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	58	0
57832	射阳	伍份14#配变	10	200	59	0
57833	射阳	北份5#变	10	200	78	0
57834	射阳	二洼4#变	10	200	79	0
57835	射阳	二洼2#配变	10	400	102	0
57836	射阳	洋北5#配变	10	200	90	0
57837	射阳	洋北3#变	10	200	100	0
57838	射阳	二洼6#变	10	200	107	0
57839	射阳	二洼11#变	10	200	115	0
57840	射阳	伍份1#变	10	200	116	0
57841	射阳	伍份8#变	10	200	121	0
57842	射阳	陈洋南份8#变	10	200	125	0
57843	射阳	二洼7#综合变	10	200	145	0
57844	射阳	北份10#变	10	400	82	0
57845	射阳	龙港5#变	10	160	0	0
57846	射阳	方向18#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57847	射阳	津哨7#变	10	200	0	0
57848	射阳	射阳津哨4#变	10	200	0	0
57849	射阳	友谊17#配变	10	200	0	0
57850	射阳	方向8#变	10	200	0	0
57851	射阳	吉祥1#变	10	200	0	0
57852	射阳	方向9#变	10	200	0	0
57853	射阳	射阳方向3#变	10	200	0	0
57854	射阳	方向12#变	10	200	0	0
57855	射阳	友谊6#变	10	200	0	0
57856	射阳	友谊15#变	10	200	0	0
57857	射阳	友谊2#变	10	200	0	0
57858	射阳	龙港1#配变	10	200	0	0
57859	射阳	友谊7#变	10	200	0	0
57860	射阳	友谊18#配变	10	200	0	0
57861	射阳	友谊20#配变	10	400	0	0
57862	射阳	吉祥18#变	10	200	0	0
57863	射阳	方向15#变	10	200	0	0
57864	射阳	射阳津哨11#变	10	200	0	0
57865	射阳	友谊16#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57866	射阳	友谊3#变	10	200	0	0
57867	射阳	津哨10#变	10	200	0	0
57868	射阳	吉祥2#变	10	400	0	0
57869	射阳	友谊13#变	10	400	0	0
57870	射阳	友谊9#变	10	400	0	0
57871	射阳	吉祥11#变	10	400	0	0
57872	射阳	友谊11#变	10	400	0	0
57873	射阳	龙港2#变	10	400	0	0
57874	射阳	凤凰8#配变	10	400	0	0
57875	射阳	凤东10#配变	10	400	0	0
57876	射阳	凤凰2#变	10	200	0	0
57877	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	504	0
57878	射阳	凤凰7#配变	10	200	37	0
57879	射阳	凤东17#配变	10	400	30	0
57880	射阳	凤凰4#变	10	200	34	0
57881	射阳	安乐4#变	10	200	36	0
57882	射阳	凤东9#配变	10	200	49	0
57883	射阳	安乐2#配变	10	200	58	0
57884	射阳	安乐10#配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57885	射阳	安乐1#变	10	200	64	0
57886	射阳	凤凰6#配变	10	200	65	0
57887	射阳	安乐8#变	10	400	97	0
57888	射阳	凤东1#配变	10	400	97	0
57889	射阳	凤凰1#变	10	200	98	0
57890	射阳	凤凰3#	10	400	64	0
57891	射阳	安乐5#变	10	400	145	0
57892	射阳	安乐7#变	10	400	140	0
57893	射阳	安乐6#变	10	400	320	0
57894	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	320	0
57895	射阳	长荡街道22#配变	10	400	320	0
57896	射阳	长荡街道18#配变	10	400	320	0
57897	射阳	长荡街道23#配变	10	200	152	0
57898	射阳	长荡街道21#配变	10	200	160	0
57899	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	252	0
57900	射阳	长荡街道20#配变	10	400	320	0
57901	射阳	长荡街道1#配变	10	400	320	0
57902	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	4	0
57903	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	7	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57904	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	14	0
57905	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	21	0
57906	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	38	0
57907	射阳	长荡街道16#配变	10	400	69	0
57908	射阳	长荡街道25#配变	10	400	81	0
57909	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	84	0
57910	射阳	长荡街道14#配变	10	400	114	0
57911	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	139	0
57912	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	122	0
57913	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	142	0
57914	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	251	0
57915	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	285	0
57916	射阳	长荡街道19#配变	10	400	289	0
57917	射阳	长荡才堆6#变	10	400	307	0
57918	射阳	金山15#变	10	400	243	0
57919	射阳	金山9#变	10	400	261	0
57920	射阳	开洋3#配变	10	200	0	0
57921	射阳	三友2#配变	10	200	0	0
57922	射阳	开洋7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57923	射阳	东湾7#配变	10	200	0	0
57924	射阳	东湾5#配变	10	400	0	0
57925	射阳	七埠8#配变	10	200	0	0
57926	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	400	0
57927	射阳	七埠6#配变	10	200	160	0
57928	射阳	七埠13#配变	10	400	320	0
57929	射阳	七埠1#配变	10	200	160	0
57930	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	159	0
57931	射阳	公用11#配变	10	400	320	0
57932	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	627	0
57933	射阳	公用12#	10	400	320	0
57934	射阳	公用7#配变	10	400	320	0
57935	射阳	桃园4#箱变	10	800	640	0
57936	射阳	岱范7#配变	10	200	160	0
57937	射阳	开洋13#配变	10	200	160	0
57938	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	640	0
57939	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	640	0
57940	射阳	岱范2#配变	10	200	160	0
57941	射阳	桃园2#箱变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57942	射阳	开洋2#配变	10	200	13	0
57943	射阳	岱范3#配变	10	200	29	0
57944	射阳	开洋4#配变	10	200	32	0
57945	射阳	开洋5#配变	10	200	35	0
57946	射阳	东湾2#配变	10	200	49	0
57947	射阳	七埠7#配变	10	200	69	0
57948	射阳	开洋6#配变	10	400	69	0
57949	射阳	开洋11#配变	10	200	73	0
57950	射阳	开洋9#配变	10	200	78	0
57951	射阳	东湾4#配变	10	200	86	0
57952	射阳	开洋10#配变	10	200	87	0
57953	射阳	洋南4#配变	10	200	90	0
57954	射阳	三友9#配变	10	200	94	0
57955	射阳	七埠10#配变	10	200	97	0
57956	射阳	开洋8#配变	10	200	98	0
57957	射阳	杜心4#配变	10	200	109	0
57958	射阳	岱范10#配变	10	200	110	0
57959	射阳	开洋1#综合配变	10	200	117	0
57960	射阳	富洋6#配变	10	200	122	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57961	射阳	开洋12#配变	10	200	127	0
57962	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	133	0
57963	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	146	0
57964	射阳	东湾1#配变	10	200	152	0
57965	射阳	七埠9#配变	10	400	234	0
57966	射阳	桃园1#箱变	10	800	626	0
57967	射阳	西区21#变	10	400	0	0
57968	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	504	0
57969	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	640	0
57970	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	640	0
57971	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	640	0
57972	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	640	0
57973	射阳	10kV公园线交警队充电桩1#变	10	400	306	0
57974	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	640	0
57975	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	504	0
57976	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	504	0
57977	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	320	0
57978	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	640	0
57979	射阳	河西7#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57980	射阳	河西10#变	10	200	160	0
57981	射阳	民主5#变	10	400	320	0
57982	射阳	农场4#变	10	200	160	0
57983	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	160	0
57984	射阳	利国17#	10	200	160	0
57985	射阳	丰河9#变.	10	200	157	0
57986	射阳	利国11#变	10	200	14	0
57987	射阳	农场3#配变	10	200	24	0
57988	射阳	洋北6#变	10	200	29	0
57989	射阳	洋北4#变	10	400	33	0
57990	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	33	0
57991	射阳	利国1#变	10	200	42	0
57992	射阳	丰河2#变	10	200	56	0
57993	射阳	利国13#变	10	200	64	0
57994	射阳	民主7#变	10	200	64	0
57995	射阳	陈洋农场2#变	10	200	66	0
57996	射阳	利国3#变	10	160	66	0
57997	射阳	利国16#变	10	200	66	0
57998	射阳	农场5#变	10	200	73	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
57999	射阳	河西9#变	10	200	77	0
58000	射阳	民主3#变	10	200	82	0
58001	射阳	丰河1#变	10	200	85	0
58002	射阳	丰河10#	10	200	86	0
58003	射阳	丰河6#变	10	200	96	0
58004	射阳	丰河11#	10	200	102	0
58005	射阳	陈洋2#变	10	250	102	0
58006	射阳	陈洋民主2#变	10	200	106	0
58007	射阳	民主4#变	10	200	107	0
58008	射阳	利国6#变	10	200	108	0
58009	射阳	利国2#变	10	200	114	0
58010	射阳	河西3#变	10	200	118	0
58011	射阳	河西1#变	10	200	123	0
58012	射阳	利国15#变	10	200	124	0
58013	射阳	丰河7#变	10	200	129	0
58014	射阳	利国9#变	10	200	136	0
58015	射阳	丰河5#变	10	200	139	0
58016	射阳	利国8#变	10	200	141	0
58017	射阳	丰河8#配变	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58018	射阳	河西8#变	10	200	145	0
58019	射阳	丰河3#变	10	200	145	0
58020	射阳	洋北河西13#变	10	200	149	0
58021	射阳	利国10#变	10	400	192	0
58022	射阳	洋北1#变	10	400	265	0
58023	射阳	陈洋农场1#变	10	400	288	0
58024	射阳	岱范13#变	10	200	160	0
58025	射阳	公用5#变.	10	400	320	0
58026	射阳	富洋10#变	10	200	160	0
58027	射阳	公用22#配变	10	200	160	0
58028	射阳	公用2#变.	10	630	504	0
58029	射阳	岱范8#变	10	200	160	0
58030	射阳	岱范9#变	10	200	160	0
58031	射阳	公用14#变	10	400	320	0
58032	射阳	富洋11#变	10	200	160	0
58033	射阳	富洋4#变	10	400	320	0
58034	射阳	公用15#变	10	400	320	0
58035	射阳	岱范11#变	10	200	160	0
58036	射阳	公用21#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58037	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	160	0
58038	射阳	公用16#配变	10	400	320	0
58039	射阳	公用9#变	10	400	320	0
58040	射阳	富洋13#变	10	200	3	0
58041	射阳	富洋1#变	10	200	23	0
58042	射阳	岱范5#变	10	400	53	0
58043	射阳	富洋7#变	10	200	61	0
58044	射阳	岱范1#变	10	100	68	0
58045	射阳	岱范4#变	10	200	104	0
58046	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	130	0
58047	射阳	公用3#变	10	200	153	0
58048	射阳	公用19#变新增	10	250	166	0
58049	射阳	富洋2#变	10	400	227	0
58050	射阳	公用1#变	10	315	242	0
58051	射阳	富洋8#变	10	315	243	0
58052	射阳	富洋9#配变	10	400	251	0
58053	射阳	公用6#配变	10	400	291	0
58054	射阳	公用10#变	10	400	292	0
58055	射阳	公用变20#	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58056	射阳	公用13#变	10	400	303	0
58057	射阳	公用4#配变	10	400	311	0
58058	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	640	0
58059	射阳	射北变光伏配变	10	100	80	0
58060	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	320	0
58061	射阳	东都天润24#变压器	10	800	640	0
58062	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	640	0
58063	射阳	东都天润19#变压器	10	800	640	0
58064	射阳	东都天润21#变压器	10	800	640	0
58065	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	640	0
58066	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	640	0
58067	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	640	0
58068	射阳	幸福安置区2#变	10	400	0	0
58069	射阳	街道13#变	10	315	0	0
58070	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	0	0
58071	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	0	0
58072	射阳	幸福9#变	10	400	0	0
58073	射阳	街道19#变	10	400	0	0
58074	射阳	街道14#配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58075	射阳	街道9#变	10	400	0	0
58076	射阳	街道26#变	10	400	0	0
58077	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	0	0
58078	射阳	街道35#变	10	400	0	0
58079	射阳	幸福安置区1#变	10	400	0	0
58080	射阳	幸福4#变	10	200	0	0
58081	射阳	幸福1#变	10	200	0	0
58082	射阳	幸福12#变	10	200	0	0
58083	射阳	幸福7#变	10	200	0	0
58084	射阳	街道10#配变	10	200	0	0
58085	射阳	幸福8#配变	10	200	0	0
58086	射阳	幸福11#变	10	200	0	0
58087	射阳	街道27#变	10	200	0	0
58088	射阳	街道16#配变	10	400	0	0
58089	射阳	街道12#变	10	400	0	0
58090	射阳	兴桥街道5#变	10	400	0	0
58091	射阳	兴桥街道3#变	10	400	0	0
58092	射阳	街道22#变	10	400	0	0
58093	射阳	街道31#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58094	射阳	街道17#配变	10	315	0	0
58095	射阳	街道6#变	10	400	0	0
58096	射阳	兴桥街道2#变	10	400	0	0
58097	射阳	街道32#变	10	400	0	0
58098	射阳	街道28#变	10	400	0	0
58099	射阳	街道34#变	10	400	0	0
58100	射阳	街道15#配变	10	400	0	0
58101	射阳	街道30#变	10	400	0	0
58102	射阳	街道33#变	10	400	0	0
58103	射阳	街道29#变	10	400	0	0
58104	射阳	街道24#变	10	400	0	0
58105	射阳	街道21#变	10	400	0	0
58106	射阳	凤东6#配变	10	400	0	0
58107	射阳	凤东3#变	10	400	0	0
58108	射阳	凤兴2#变	10	400	320	0
58109	射阳	凤东7#配变	10	200	160	0
58110	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	640	0
58111	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	640	0
58112	射阳	正塘21#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58113	射阳	汇丰市场箱变001(10KV祝伟线)	10	200	160	0
58114	射阳	西区8#配变	10	400	320	0
58115	射阳	风东8#配变	10	200	160	0
58116	射阳	大有国际装饰城	10	400	320	0
58117	射阳	风东2#变	10	200	19	0
58118	射阳	风东11#配变	10	200	69	0
58119	射阳	风东12#配变	10	160	80	0
58120	射阳	风东14#变	10	200	104	0
58121	射阳	正塘10#	10	315	104	0
58122	射阳	凤凰9#配变	10	200	108	0
58123	射阳	正塘20#配变	10	200	116	0
58124	射阳	风东13#变	10	400	126	0
58125	射阳	西区7#配变	10	315	173	0
58126	射阳	风东5#变	10	400	173	0
58127	射阳	风东4#变	10	400	166	0
58128	射阳	风兴1#变	10	400	249	0
58129	射阳	西区13#配变	10	400	273	0
58130	射阳	新区6#变	10	400	307	0
58131	射阳	通洋四班10#配变	10	200	159	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58132	射阳	通洋四班3#配变	10	200	29	0
58133	射阳	通洋新班5#配变	10	200	32	0
58134	射阳	通洋四班9#配变	10	200	37	0
58135	射阳	通洋新班4#配变	10	200	39	0
58136	射阳	通洋三班2#配变	10	200	54	0
58137	射阳	通洋三班1#配变	10	200	59	0
58138	射阳	通洋新班7#配变	10	200	76	0
58139	射阳	通洋三班4#配变	10	200	92	0
58140	射阳	通洋三班6#配变	10	200	93	0
58141	射阳	通洋四班5#配变	10	200	94	0
58142	射阳	通洋三班9#配变	10	200	104	0
58143	射阳	通洋新班3#配变	10	200	115	0
58144	射阳	通洋三班5#配变	10	200	120	0
58145	射阳	通洋四班11#配变	10	200	125	0
58146	射阳	通洋新班9#配变	10	200	137	0
58147	射阳	通洋四班6#配变	10	200	137	0
58148	射阳	通洋新班1#配变	10	400	186	0
58149	射阳	大兴公变2#配变	10	400	0	0
58150	射阳	运棉7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58151	射阳	射兴2#配变	10	200	0	0
58152	射阳	运南5#配变	10	200	0	0
58153	射阳	运南4#配变	10	200	0	0
58154	射阳	新淤5#配变	10	400	0	0
58155	射阳	射兴12#配变	10	200	0	0
58156	射阳	射兴15#配变	10	400	0	0
58157	射阳	运河6#配变	10	200	0	0
58158	射阳	运南1#配变	10	200	0	0
58159	射阳	新淤9#配变	10	200	0	0
58160	射阳	运河2#配变	10	200	0	0
58161	射阳	运南2#配变	10	200	0	0
58162	射阳	运南8#配变	10	200	0	0
58163	射阳	运河5#配变	10	200	0	0
58164	射阳	运河1#配变	10	200	0	0
58165	射阳	运南3#配变	10	200	0	0
58166	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	0	0
58167	射阳	运棉14#变	10	200	0	0
58168	射阳	运河7#配变	10	200	0	0
58169	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58170	射阳	运河4#配变	10	200	0	0
58171	射阳	运南7#配变	10	200	0	0
58172	射阳	运河3#配变	10	200	0	0
58173	射阳	新淤12#配变	10	200	0	0
58174	射阳	运南6#配变	10	200	0	0
58175	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	0	0
58176	射阳	新淤8#配变	10	400	0	0
58177	射阳	青春5#变	10	200	0	0
58178	射阳	双合7#变	10	400	0	0
58179	射阳	南庄6#变	10	200	0	0
58180	射阳	青春7#变	10	200	0	0
58181	射阳	南庄11#配变	10	400	0	0
58182	射阳	南庄8#配变	10	200	0	0
58183	射阳	青华9#变	10	200	0	0
58184	射阳	青华5#配变	10	200	0	0
58185	射阳	青春10#变	10	200	0	0
58186	射阳	青春14#配变	10	200	0	0
58187	射阳	南庄10#配变	10	200	0	0
58188	射阳	青华3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58189	射阳	青华4#变	10	200	0	0
58190	射阳	青华10#变	10	200	0	0
58191	射阳	青华16#配变	10	200	0	0
58192	射阳	青华17#配变	10	200	0	0
58193	射阳	双合13#配变	10	200	0	0
58194	射阳	南庄3#变	10	200	0	0
58195	射阳	双合8#变	10	200	0	0
58196	射阳	射阳青华15#配变	10	200	0	0
58197	射阳	南庄2#变	10	315	0	0
58198	射阳	青春9#变	10	200	0	0
58199	射阳	青春8#变	10	200	0	0
58200	射阳	南庄1#变	10	200	0	0
58201	射阳	青华13#变	10	200	0	0
58202	射阳	青华8#变	10	400	0	0
58203	射阳	南庄9#变	10	200	0	0
58204	射阳	青春6#变	10	200	0	0
58205	射阳	双合3#配变	10	200	0	0
58206	射阳	南庄4#变	10	200	0	0
58207	射阳	青华1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58208	射阳	青华12#变	10	200	0	0
58209	射阳	射阳青华11#变	10	200	0	0
58210	射阳	青春3#变	10	200	0	0
58211	射阳	青华7#变	10	200	0	0
58212	射阳	青春16#变	10	200	0	0
58213	射阳	射阳南庄5#变	10	315	0	0
58214	射阳	青春2#配变	10	200	0	0
58215	射阳	双合5#变	10	400	0	0
58216	射阳	青华14#配变	10	200	0	0
58217	射阳	青春4#变	10	400	0	0
58218	射阳	青春15#变	10	200	0	0
58219	射阳	南庄7#变	10	200	0	0
58220	射阳	双合11#变	10	400	0	0
58221	射阳	青华2#变	10	315	0	0
58222	射阳	射阳青春1#变	10	200	0	0
58223	射阳	射阳青春13#变	10	200	0	0
58224	射阳	青春11#变	10	400	0	0
58225	射阳	射阳青华6#变	10	400	0	0
58226	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58227	射阳	特庸红星8#变	10	200	0	0
58228	射阳	红星17#变	10	200	0	0
58229	射阳	特庸红星7#配变	10	400	0	0
58230	射阳	如意4#变	10	200	0	0
58231	射阳	周桥3#变JN	10	200	0	0
58232	射阳	特庸如意1#变	10	200	0	0
58233	射阳	特庸全心10#变	10	200	0	0
58234	射阳	盘洋9#变	10	100	0	0
58235	射阳	特庸洋西6#变	10	200	0	0
58236	射阳	如意3#变	10	200	0	0
58237	射阳	特庸全心8#配变	10	200	0	0
58238	射阳	特庸洋西5#变	10	200	0	0
58239	射阳	全心3#变JN	10	200	0	0
58240	射阳	特庸洋西4#变	10	200	0	0
58241	射阳	特庸周桥7#变	10	200	0	0
58242	射阳	周桥2#变JN	10	200	0	0
58243	射阳	洋西10#变	10	200	0	0
58244	射阳	特庸如意2#变	10	200	0	0
58245	射阳	如意6#	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58246	射阳	洋西8#	10	200	0	0
58247	射阳	周桥9#变	10	100	0	0
58248	射阳	特庸联心1#配变	10	200	0	0
58249	射阳	特庸洋西9#变	10	200	0	0
58250	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	0	0
58251	射阳	特庸如意8#变	10	200	0	0
58252	射阳	周桥5#变	10	200	0	0
58253	射阳	周桥6#变1	10	400	0	0
58254	射阳	盘洋1#变	10	200	0	0
58255	射阳	周桥1#变	10	200	0	0
58256	射阳	特庸周桥4#变	10	200	0	0
58257	射阳	如意7#配变	10	200	0	0
58258	射阳	全心7#配变	10	200	0	0
58259	射阳	特庸洋西14#变	10	200	0	0
58260	射阳	洋西2#变	10	400	0	0
58261	射阳	特庸洋西11#变	10	200	0	0
58262	射阳	特庸全心9#变	10	200	0	0
58263	射阳	特庸周桥8#变	10	400	0	0
58264	射阳	特庸洋西3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58265	射阳	特庸如意5#配变	10	400	0	0
58266	射阳	全心11#变	10	400	0	0
58267	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	640	0
58268	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	504	0
58269	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	504	0
58270	射阳	东方19#变	10	400	0	0
58271	射阳	东方31#变	10	400	0	0
58272	射阳	东方1#变	10	200	0	0
58273	射阳	黄沙港10kV东方线东方25#变	10	200	0	0
58274	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	0	0
58275	射阳	东方18#变	10	400	0	0
58276	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	0	0
58277	射阳	东方28#变	10	200	0	0
58278	射阳	东方13#变	10	400	0	0
58279	射阳	东方24#变	10	200	0	0
58280	射阳	东方29#变	10	200	0	0
58281	射阳	东方17#变	10	400	0	0
58282	射阳	东方4#变	10	400	0	0
58283	射阳	东方10#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58284	射阳	东方3#变	10	200	0	0
58285	射阳	东方20#变	10	200	0	0
58286	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	0	0
58287	射阳	东方2#变	10	400	0	0
58288	射阳	东方12#变	10	400	0	0
58289	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	0	0
58290	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	504	0
58291	射阳	南滩11#变	10	200	160	0
58292	射阳	民主6#变新增	10	200	159	0
58293	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	320	0
58294	射阳	民主1#变	10	200	160	0
58295	射阳	南滩8#变	10	200	40	0
58296	射阳	河西6#变	10	200	44	0
58297	射阳	南滩4#变	10	200	48	0
58298	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	78	0
58299	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	79	0
58300	射阳	南滩6#变	10	200	108	0
58301	射阳	陈洋河西4#变	10	200	121	0
58302	射阳	南滩1#变	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58303	射阳	洋北2#变	10	200	129	0
58304	射阳	南滩9#变	10	200	140	0
58305	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	154	0
58306	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	640	0
58307	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	640	0
58308	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	640	0
58309	射阳	融悦东方6#主变	10	800	640	0
58310	射阳	融悦东方12#主变	10	800	640	0
58311	射阳	融悦东方5#主变	10	800	640	0
58312	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	640	0
58313	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	640	0
58314	射阳	融悦东方8#主变	10	800	640	0
58315	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	640	0
58316	射阳	融悦东方11#主变	10	800	640	0
58317	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	640	0
58318	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	640	0
58319	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	640	0
58320	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	640	0
58321	射阳	融悦东方10#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58322	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	640	0
58323	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	632	0
58324	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	640	0
58325	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	640	0
58326	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	640	0
58327	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	640	0
58328	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	640	0
58329	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	640	0
58330	射阳	融悦东方9#主变	10	800	640	0
58331	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	640	0
58332	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	640	0
58333	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	640	0
58334	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	637	0
58335	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	640	0
58336	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	640	0
58337	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	640	0
58338	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	640	0
58339	射阳	融悦东方7#主变	10	800	640	0
58340	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58341	射阳	新生6#变	10	200	0	0
58342	射阳	新生14#变	10	200	0	0
58343	射阳	横港7#变	10	200	0	0
58344	射阳	港口9#变	10	200	160	0
58345	射阳	横港1#配变	10	200	15	0
58346	射阳	新生5#变	10	200	37	0
58347	射阳	新生20#变	10	200	40	0
58348	射阳	横港5#变	10	200	42	0
58349	射阳	横港11#配变	10	200	44	0
58350	射阳	新生24#变	10	200	51	0
58351	射阳	横港12#变	10	200	53	0
58352	射阳	横港8#变	10	200	53	0
58353	射阳	横港14#配变	10	200	56	0
58354	射阳	新生10#变	10	200	60	0
58355	射阳	新生15#变	10	200	71	0
58356	射阳	新合8#变	10	200	78	0
58357	射阳	新合1#变	10	200	78	0
58358	射阳	新生4#变	10	200	80	0
58359	射阳	横港9#变	10	200	84	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58360	射阳	新生25#变	10	200	87	0
58361	射阳	横港4#变	10	200	89	0
58362	射阳	横港6#变	10	200	94	0
58363	射阳	横港16#变	10	200	97	0
58364	射阳	新坍横港15#配变	10	200	97	0
58365	射阳	港口11#配变	10	200	98	0
58366	射阳	新生21#变	10	200	100	0
58367	射阳	新生2#变	10	200	100	0
58368	射阳	横港17#变	10	200	108	0
58369	射阳	港口8#变	10	200	112	0
58370	射阳	横港3#变	10	200	116	0
58371	射阳	新生22#配变	10	200	117	0
58372	射阳	横港13#配变	10	200	126	0
58373	射阳	港口3#变	10	200	129	0
58374	射阳	新生3#配变	10	200	131	0
58375	射阳	港口12#配变	10	200	141	0
58376	射阳	港口2#变	10	200	142	0
58377	射阳	横港10#变	10	200	147	0
58378	射阳	新坍新合13#配变	10	200	149	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58379	射阳	新生9#变	10	400	219	0
58380	射阳	横港2#配变	10	400	244	0
58381	射阳	凤西2#配变	10	160	128	0
58382	射阳	西区14#配变	10	200	160	0
58383	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	640	0
58384	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	504	0
58385	射阳	西区17#变	10	400	320	0
58386	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	400	0
58387	射阳	西区18#变	10	400	320	0
58388	射阳	新区3#变	10	315	252	0
58389	射阳	9#箱变主变	10	630	504	0
58390	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	504	0
58391	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	320	0
58392	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	504	0
58393	射阳	西区20#变	10	200	160	0
58394	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	320	0
58395	射阳	6#箱变主变	10	630	504	0
58396	射阳	西区11#变	10	400	320	0
58397	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58398	射阳	10#箱变主变	10	630	504	0
58399	射阳	凤兴5#变	10	200	160	0
58400	射阳	凤兴3#配变	10	400	320	0
58401	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	320	0
58402	射阳	西区12#变	10	400	320	0
58403	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	320	0
58404	射阳	西区2#变	10	315	252	0
58405	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	320	0
58406	射阳	双龙13#配变	10	200	160	0
58407	射阳	悦达众翔1#变	10	315	252	0
58408	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	640	0
58409	射阳	凤兴4#变	10	400	320	0
58410	射阳	5#箱变主变	10	630	504	0
58411	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	504	0
58412	射阳	8#箱变主变	10	630	504	0
58413	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	320	0
58414	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	160	0
58415	射阳	开发区1#变	10	400	107	0
58416	射阳	西区10#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58417	射阳	新区1#配变	10	315	213	0
58418	射阳	西区9#配变	10	400	263	0
58419	射阳	西区19#变	10	400	305	0
58420	射阳	城南菜场配变主变	10	630	504	0
58421	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	640	0
58422	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	640	0
58423	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	640	0
58424	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	640	0
58425	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	640	0
58426	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	640	0
58427	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	504	0
58428	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	400	0
58429	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	640	0
58430	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	640	0
58431	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	640	0
58432	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	640	0
58433	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	640	0
58434	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	640	0
58435	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58436	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	640	0
58437	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	640	0
58438	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	504	0
58439	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	640	0
58440	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	504	0
58441	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	640	0
58442	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	504	0
58443	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	640	0
58444	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	640	0
58445	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	435	0
58446	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	640	0
58447	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	640	0
58448	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	580	0
58449	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	640	0
58450	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	48	0
58451	射阳	海河跃北1#变	10	200	0	0
58452	射阳	海河跃北2#变	10	200	0	0
58453	射阳	海河跃北3#变	10	400	11	0
58454	射阳	海河跃北10#变	10	200	36	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58455	射阳	海河川彭13#变	10	200	160	0
58456	射阳	海河跃北16#变	10	400	10	0
58457	射阳	海河跃华1#变	10	200	24	0
58458	射阳	跃华17#配变	10	200	24	0
58459	射阳	海河巨星11#变	10	200	28	0
58460	射阳	海河巨星10#变	10	200	70	0
58461	射阳	海河巨星2#变	10	200	48	0
58462	射阳	海河巨星6#变	10	200	60	0
58463	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	50	0
58464	射阳	海河巨星8#变	10	200	55	0
58465	射阳	海河跃华20#变	10	200	65	0
58466	射阳	海河巨星16#变	10	200	72	0
58467	射阳	巨星20#配变	10	200	74	0
58468	射阳	海河跃北9#变	10	315	28	0
58469	射阳	海河巨星7#变	10	200	79	0
58470	射阳	海河跃华13#变	10	200	85	0
58471	射阳	海河巨星9#变	10	200	104	0
58472	射阳	海河巨星19#变	10	200	105	0
58473	射阳	海河跃华5#变	10	200	107	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58474	射阳	海河跃华15号变	10	200	108	0
58475	射阳	海河巨星12#变	10	200	111	0
58476	射阳	海河跃北15#变	10	200	120	0
58477	射阳	海河巨星13#变	10	200	122	0
58478	射阳	海河跃北13#变	10	400	117	0
58479	射阳	海河巨星15#变	10	200	124	0
58480	射阳	海河巨星18#变	10	200	126	0
58481	射阳	海河巨星17#变	10	200	131	0
58482	射阳	海河跃华11#变	10	200	134	0
58483	射阳	海河跃北6#变2	10	400	136	0
58484	射阳	海河川彭5#变	10	200	145	0
58485	射阳	海河巨星14#变	10	200	149	0
58486	射阳	海河跃北14#变	10	400	86	0
58487	射阳	海河巨星3#变	10	400	202	0
58488	射阳	海河巨星1#变	10	400	209	0
58489	射阳	海河巨星5#变	10	400	220	0
58490	射阳	海河新运14#变	10	200	0	0
58491	射阳	海河跃北12#变	10	200	0	0
58492	射阳	海河五星2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58493	射阳	海河川彭3#配变	10	200	160	0
58494	射阳	海河川彭6#变	10	200	29	0
58495	射阳	海河彭庄8#变	10	200	19	0
58496	射阳	海河新运4#变	10	200	21	0
58497	射阳	海河跃北5#变	10	200	26	0
58498	射阳	海河跃北11#变	10	200	27	0
58499	射阳	海河跃北17#变	10	200	28	0
58500	射阳	海河彭庄11#变	10	200	39	0
58501	射阳	海河川彭9#变	10	200	48	0
58502	射阳	海河五星14#变	10	200	53	0
58503	射阳	海河彭庄1#变	10	400	4	0
58504	射阳	海河川彭15#配变	10	200	69	0
58505	射阳	海河新运5#变	10	400	64	0
58506	射阳	海河川彭1#变	10	200	70	0
58507	射阳	海河跃北4#变	10	200	75	0
58508	射阳	海河川彭2#变	10	200	81	0
58509	射阳	海河跃北7#变	10	400	90	0
58510	射阳	海河彭庄10#变	10	200	91	0
58511	射阳	海河新运12#变	10	200	93	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58512	射阳	海河川彭12#变	10	200	115	0
58513	射阳	海河川彭11#变	10	200	126	0
58514	射阳	海河五星13#变	10	200	128	0
58515	射阳	海河新运9#变	10	400	92	0
58516	射阳	海河川彭4#变	10	200	136	0
58517	射阳	海河林场1#变	10	200	138	0
58518	射阳	海河镇林场2#变	10	200	144	0
58519	射阳	海河跃北8#变	10	400	140	0
58520	射阳	海河川彭7#变	10	400	210	0
58521	射阳	海河川彭8#变	10	400	275	0
58522	射阳	海河彭庄6队	10	400	293	0
58523	射阳	海河阜丰1#变	10	200	0	0
58524	射阳	海河革新15#变	10	200	0	0
58525	射阳	海河旭日11#变	10	200	160	0
58526	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	640	0
58527	射阳	海河阜丰2#变	10	200	3	0
58528	射阳	海河阜丰3#变	10	400	14	0
58529	射阳	海河阜丰9#变	10	200	33	0
58530	射阳	海河革新12#变	10	200	52	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58531	射阳	海河革新9#配变	10	200	49	0
58532	射阳	海河阜丰8#变	10	200	53	0
58533	射阳	海河阜丰4#变	10	200	54	0
58534	射阳	海河旭日6#变	10	200	75	0
58535	射阳	海河塘洼4#变	10	400	232	0
58536	射阳	海河塘洼11#变	10	200	79	0
58537	射阳	海河革新11#变	10	200	85	0
58538	射阳	海河革新18#变	10	200	89	0
58539	射阳	海河革新6#变	10	200	94	0
58540	射阳	海河革新4#变	10	400	72	0
58541	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	98	0
58542	射阳	海河旭日5#变	10	200	111	0
58543	射阳	海河阜丰6#变	10	315	0	0
58544	射阳	海河阜丰5#变	10	400	13	0
58545	射阳	海河阜丰10#变	10	200	135	0
58546	射阳	海河海湾6#变	10	200	136	0
58547	射阳	海河旭日9#变	10	200	139	0
58548	射阳	海河革新7#变	10	200	140	0
58549	射阳	海河革新2#变	10	400	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58550	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	104	0
58551	射阳	海河旭日1#变	10	400	76	0
58552	射阳	海河革新1#变	10	400	163	0
58553	射阳	海河革新5#变	10	400	233	0
58554	射阳	海河革新14#变	10	400	307	0
58555	射阳	陡港8#变	10	400	0	0
58556	射阳	条海康居1#变	10	400	320	0
58557	射阳	海河烈士3#配变	10	200	160	0
58558	射阳	海河烈士5#配变	10	400	320	0
58559	射阳	海河烈士11#变	10	400	320	0
58560	射阳	跃华19#变	10	200	160	0
58561	射阳	海河烈士20#变	10	200	160	0
58562	射阳	海河公用21#变	10	400	320	0
58563	射阳	海河烈士14#变	10	200	160	0
58564	射阳	海河烈士16#变	10	200	160	0
58565	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	504	0
58566	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	320	0
58567	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	504	0
58568	射阳	海河公用30#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58569	射阳	海河烈士21#变	10	200	160	0
58570	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	504	0
58571	射阳	海河烈士19#变	10	200	160	0
58572	射阳	海河镇革新10#变	10	200	16	0
58573	射阳	海河陡港23#变	10	200	28	0
58574	射阳	海河革新17#变	10	200	51	0
58575	射阳	海河烈士17#变	10	200	44	0
58576	射阳	海河烈士12#变	10	200	112	0
58577	射阳	海河陡港15#变	10	200	70	0
58578	射阳	海河革新8#变	10	315	71	0
58579	射阳	海河烈士1#配变	10	200	72	0
58580	射阳	海河旭日8#变	10	200	93	0
58581	射阳	海河海湾2#变	10	200	95	0
58582	射阳	海河烈士9#变	10	200	115	0
58583	射阳	海河烈士13#变	10	200	120	0
58584	射阳	海河旭日2#配变	10	200	126	0
58585	射阳	海河旭日4#变	10	200	129	0
58586	射阳	海河陡港14#变	10	200	135	0
58587	射阳	海河旭日10#变	10	200	136	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58588	射阳	海河烈士7#配变	10	200	144	0
58589	射阳	海河旭日12#变	10	200	149	0
58590	射阳	海河烈士6#配变	10	200	149	0
58591	射阳	海河烈士15#变	10	200	149	0
58592	射阳	海河烈士4#配变	10	250	177	0
58593	射阳	海河革新3#变	10	400	245	0
58594	射阳	海河烈士10#配变	10	400	306	0
58595	射阳	北集3#变	10	200	0	0
58596	射阳	北集6#变	10	200	0	0
58597	射阳	新安村5#变	10	200	0	0
58598	射阳	振坍15#变	10	400	0	0
58599	射阳	北集12#配变	10	200	0	0
58600	射阳	新安16#变	10	200	0	0
58601	射阳	长洼3#配变	10	400	0	0
58602	射阳	振坍2#变	10	200	0	0
58603	射阳	北集1#变	10	200	0	0
58604	射阳	北集村2#变	10	315	0	0
58605	射阳	新安12#配变	10	400	0	0
58606	射阳	北集13#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58607	射阳	新安18#配变	10	250	0	0
58608	射阳	北集11#变	10	200	0	0
58609	射阳	新安3#配变	10	200	0	0
58610	射阳	新安村2#变	10	200	0	0
58611	射阳	北集9#变	10	200	0	0
58612	射阳	北集5#变	10	200	0	0
58613	射阳	北集7#配变	10	200	0	0
58614	射阳	新安15#变	10	200	0	0
58615	射阳	新安13#变	10	200	0	0
58616	射阳	北集10#配变新	10	200	0	0
58617	射阳	北集村4#变	10	200	0	0
58618	射阳	新安11#变	10	200	0	0
58619	射阳	新安14#配变	10	200	0	0
58620	射阳	唐樵6#变	10	315	0	0
58621	射阳	新安村7#变	10	200	0	0
58622	射阳	新安村4#配变	10	400	0	0
58623	射阳	北集8#变	10	200	0	0
58624	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	320	0
58625	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58626	射阳	海河跃华2#变	10	200	40	0
58627	射阳	海河跃华3#变	10	400	85	0
58628	射阳	海河跃华18#变	10	200	139	0
58629	射阳	海河跃华8#变	10	200	145	0
58630	射阳	海河海湾3#变	10	400	180	0
58631	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	201	0
58632	射阳	海河跃华9#变	10	400	257	0
58633	射阳	海河跃华12#变	10	400	278	0
58634	射阳	海河跃华7#变	10	400	278	0
58635	射阳	海河五星5#变	10	630	445	0
58636	射阳	海河塘洼5#变	10	400	0	0
58637	射阳	海河塘洼8#	10	400	0	0
58638	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	183	0
58639	射阳	海河塘洼2#变	10	200	0	0
58640	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	640	0
58641	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	640	0
58642	射阳	海河黄沙9#变	10	400	320	0
58643	射阳	海河黄沙21#变	10	200	2	0
58644	射阳	海河塘洼1#变	10	250	4	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58645	射阳	海河黄沙20#变	10	200	7	0
58646	射阳	海河黄沙10#变	10	200	74	0
58647	射阳	海河街道14#变	10	200	44	0
58648	射阳	海河黄沙19#变	10	200	17	0
58649	射阳	海河阜丰7#变	10	400	18	0
58650	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	84	0
58651	射阳	海河清河6#变	10	200	26	0
58652	射阳	海河黄沙11#变	10	200	46	0
58653	射阳	海河黄沙8#变	10	250	50	0
58654	射阳	海河伏兴5#变	10	315	52	0
58655	射阳	海河塘洼10#变	10	200	53	0
58656	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	63	0
58657	射阳	海河黄沙4#变	10	200	56	0
58658	射阳	海河黄沙18#变	10	200	68	0
58659	射阳	海河黄沙22#变	10	200	70	0
58660	射阳	海河黄沙17#变	10	200	70	0
58661	射阳	海河黄沙12#变	10	400	77	0
58662	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	95	0
58663	射阳	海河伏兴23#变	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58664	射阳	海河伏兴22#变	10	200	86	0
58665	射阳	海河黄沙15#变	10	200	94	0
58666	射阳	海河黄沙3#变	10	200	99	0
58667	射阳	海河阜丰11#变	10	200	100	0
58668	射阳	海河塘洼12#变	10	200	105	0
58669	射阳	海河黄沙16#变	10	200	110	0
58670	射阳	海河清河7#变	10	200	119	0
58671	射阳	海河黄沙7#变	10	200	129	0
58672	射阳	海河黄沙14#变	10	400	50	0
58673	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	134	0
58674	射阳	海河清河2-1号变	10	400	136	0
58675	射阳	海河塘洼7#变	10	400	251	0
58676	射阳	海河黄沙13#变	10	200	139	0
58677	射阳	海河黄沙5#变	10	400	318	0
58678	射阳	海河清和5#变	10	400	151	0
58679	射阳	海河清河3#配变	10	400	161	0
58680	射阳	海河伏兴12#变	10	400	309	0
58681	射阳	海河伏兴10#变	10	400	185	0
58682	射阳	海河塘洼6#变	10	400	213	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58683	射阳	海河伏兴20#变	10	400	242	0
58684	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	247	0
58685	射阳	海河黄沙2#变	10	400	294	0
58686	射阳	海河海湾7#变	10	400	320	0
58687	射阳	海河公用28#变	10	400	320	0
58688	射阳	海河街道36#变	10	200	160	0
58689	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	160	0
58690	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	320	0
58691	射阳	海河街道27#变	10	400	320	0
58692	射阳	海河街道8#变	10	630	504	0
58693	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	320	0
58694	射阳	海河街道13#变	10	630	431	0
58695	射阳	海河商业街1#变	10	400	320	0
58696	射阳	海河海湾5#变	10	400	320	0
58697	射阳	海河商业街2#变	10	400	238	0
58698	射阳	海河街道32#变	10	400	320	0
58699	射阳	海河街道15#变1	10	400	143	0
58700	射阳	海河公用29#变	10	200	144	0
58701	射阳	海河街道33#配变	10	200	156	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58702	射阳	海河海湾1#变	10	400	168	0
58703	射阳	海河海湾4#变	10	400	197	0
58704	射阳	海河公用2#变	10	400	199	0
58705	射阳	海河街道7#变	10	400	265	0
58706	射阳	海河公用变25#变	10	400	269	0
58707	射阳	海河街道34 # 配变	10	400	269	0
58708	射阳	海河公用变20变	10	400	282	0
58709	射阳	海河街道11#变	10	400	302	0
58710	射阳	海河街道1#变1	10	400	292	0
58711	射阳	海河公用变18#变	10	400	297	0
58712	射阳	海河街道31号变	10	630	157	0
58713	射阳	海河街道9#变	10	630	434	0
58714	射阳	海河华北3号新增	10	200	0	0
58715	射阳	海河华北2#变	10	200	0	0
58716	射阳	海河公用变3#变	10	200	0	0
58717	射阳	海河华北14#变	10	200	160	0
58718	射阳	海河华北5#变	10	200	160	0
58719	射阳	伏兴7#变	10	200	139	0
58720	射阳	海河公用变23#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58721	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	640	0
58722	射阳	海河公用变22#变	10	400	320	0
58723	射阳	海河华北9#变	10	200	13	0
58724	射阳	海河伏兴6#变	10	200	14	0
58725	射阳	海河官滩2#变	10	400	0	0
58726	射阳	海河伏兴4#变	10	200	18	0
58727	射阳	海河华北12#变	10	200	19	0
58728	射阳	海河官滩7#变	10	200	20	0
58729	射阳	海河官滩14#变	10	200	25	0
58730	射阳	海河官滩8#变	10	200	41	0
58731	射阳	海河清和4#变	10	250	41	0
58732	射阳	海河伏兴18#变	10	200	58	0
58733	射阳	海河官滩16#变	10	200	44	0
58734	射阳	海河华北1#变	10	200	46	0
58735	射阳	海河华北6#变	10	200	54	0
58736	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	55	0
58737	射阳	海河清河1-1号变	10	200	56	0
58738	射阳	海河伏兴13#变	10	200	65	0
58739	射阳	海河官滩3号新增	10	200	66	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58740	射阳	海河官滩15#变	10	200	70	0
58741	射阳	海河官滩5#变	10	400	73	0
58742	射阳	条海康居2#变	10	200	82	0
58743	射阳	海河官滩11#变	10	200	89	0
58744	射阳	海河华北10#变	10	200	91	0
58745	射阳	海河官滩12#变	10	200	91	0
58746	射阳	海河华北8#变	10	200	92	0
58747	射阳	海河伏兴15#变	10	200	92	0
58748	射阳	海河官滩4#变	10	200	96	0
58749	射阳	海河伏兴19#变	10	200	96	0
58750	射阳	海河官滩10#变	10	200	110	0
58751	射阳	海河华北13#变	10	200	113	0
58752	射阳	海河伏兴16#变	10	200	120	0
58753	射阳	海河海关1#变	10	200	120	0
58754	射阳	海河华北7#变	10	200	124	0
58755	射阳	华北11#变	10	250	126	0
58756	射阳	海河伏兴11#变	10	400	111	0
58757	射阳	海河官滩9#变	10	250	132	0
58758	射阳	海河华北4#变	10	200	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58759	射阳	海河海中综合变	10	400	135	0
58760	射阳	海河官滩1#变	10	400	149	0
58761	射阳	海河官滩6#变	10	400	177	0
58762	射阳	海河伏兴21#变	10	400	198	0
58763	射阳	海河伏兴1#变	10	400	207	0
58764	射阳	海河公用变16#变	10	400	272	0
58765	射阳	海河官滩13#变	10	400	300	0
58766	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	304	0
58767	射阳	海河街道37#变	10	400	313	0
58768	射阳	海河五星4#变	10	200	0	0
58769	射阳	海河新运11#变	10	200	0	0
58770	射阳	海河彭庄12#变	10	400	0	0
58771	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	504	0
58772	射阳	海河三星7#变	10	200	160	0
58773	射阳	海河条海6#变	10	200	160	0
58774	射阳	海河五星1号变	10	200	8	0
58775	射阳	海河彭庄3#变	10	400	8	0
58776	射阳	海河五星11#变	10	200	10	0
58777	射阳	海河新运8#变	10	200	12	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58778	射阳	海河彭庄9#变	10	200	19	0
58779	射阳	海河新运19#变	10	200	50	0
58780	射阳	海河五星10#变	10	200	47	0
58781	射阳	海河彭庄7#变	10	200	54	0
58782	射阳	海河五星7#变	10	250	55	0
58783	射阳	海河新运2#变	10	200	62	0
58784	射阳	海河新运7#变	10	200	66	0
58785	射阳	海河彭庄5#变	10	200	74	0
58786	射阳	海河三星1#变	10	200	79	0
58787	射阳	海河五星9#变	10	200	87	0
58788	射阳	海河彭庄2#变	10	400	92	0
58789	射阳	海河新运20#变	10	200	103	0
58790	射阳	海河五星6#变	10	200	104	0
58791	射阳	海河新运10#变	10	200	105	0
58792	射阳	海河新运6号变	10	200	106	0
58793	射阳	海河新运15#变	10	200	107	0
58794	射阳	海河五星3#变	10	200	114	0
58795	射阳	新运16#配变	10	200	115	0
58796	射阳	海河三星8#变88	10	200	121	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58797	射阳	新运17#配变	10	200	126	0
58798	射阳	海河新运1#变	10	200	128	0
58799	射阳	海河三星14#变	10	200	137	0
58800	射阳	海河新运13#变	10	400	138	0
58801	射阳	条海12#变	10	200	142	0
58802	射阳	海河彭庄6#变	10	400	143	0
58803	射阳	海河三星18#变	10	200	145	0
58804	射阳	海河彭庄4#变	10	400	135	0
58805	射阳	海河新运3#变	10	400	162	0
58806	射阳	海河五星8#变	10	400	192	0
58807	射阳	海河三星13#变	10	400	254	0
58808	射阳	海河东胜11#变	10	400	0	0
58809	射阳	海河街道6#变	10	200	0	0
58810	射阳	海河东胜2#变	10	200	0	0
58811	射阳	海河王港7#变	10	200	160	0
58812	射阳	海河陈墩2#变	10	200	160	0
58813	射阳	海河东胜8#变	10	200	12	0
58814	射阳	海河东胜16#配变	10	200	17	0
58815	射阳	海河陈墩12#变	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58816	射阳	海河东胜7#配变更换	10	200	27	0
58817	射阳	海河东胜10#变	10	200	62	0
58818	射阳	海河东胜4#变	10	200	63	0
58819	射阳	海河高华3#变	10	200	90	0
58820	射阳	海河高华4#变	10	200	73	0
58821	射阳	海河条海7#变	10	200	77	0
58822	射阳	海河高华9#变	10	200	80	0
58823	射阳	海河东胜12#变	10	200	83	0
58824	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	88	0
58825	射阳	海河王港4#变	10	200	92	0
58826	射阳	海河高华5#变	10	200	94	0
58827	射阳	海河高华11#变	10	200	95	0
58828	射阳	海河东胜3#变	10	200	100	0
58829	射阳	海河高华10#变	10	200	109	0
58830	射阳	海河东胜13#变	10	200	111	0
58831	射阳	海河东胜5#变	10	200	111	0
58832	射阳	海河陈墩18#配变	10	200	115	0
58833	射阳	海河王港5#变	10	200	116	0
58834	射阳	海河高华15#变	10	200	119	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58835	射阳	海河王港3号	10	200	119	0
58836	射阳	海河条海4#变	10	400	125	0
58837	射阳	海河东胜14#变	10	200	125	0
58838	射阳	海河高华6#变	10	200	127	0
58839	射阳	海河东胜6#变	10	200	129	0
58840	射阳	海河高华8#变	10	200	129	0
58841	射阳	海河东胜19#配变	10	200	132	0
58842	射阳	海河高华2#变	10	200	132	0
58843	射阳	海河东胜18#变	10	200	133	0
58844	射阳	海河王港9#变	10	200	136	0
58845	射阳	海河东胜15号变	10	200	137	0
58846	射阳	海河东胜17#变	10	250	140	0
58847	射阳	海河公用5#变	10	400	271	0
58848	射阳	海河公用26#变	10	400	281	0
58849	射阳	海河镇条海10#变	10	400	296	0
58850	射阳	海河陈墩14#变	10	400	0	0
58851	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	160	0
58852	射阳	海河三星6#配变	10	200	160	0
58853	射阳	陈墩21#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58854	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	504	0
58855	射阳	海河公用12#变	10	400	320	0
58856	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	504	0
58857	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	320	0
58858	射阳	海河三星11#变	10	200	160	0
58859	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	315	0
58860	射阳	海河三星15#变	10	200	160	0
58861	射阳	海河陈墩11#变	10	200	160	0
58862	射阳	海河条海16#变	10	200	160	0
58863	射阳	海河条海14#变	10	400	320	0
58864	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	400	0
58865	射阳	三星21号变	10	200	160	0
58866	射阳	海河三星20#配变	10	400	313	0
58867	射阳	海河东胜9#变	10	200	6	0
58868	射阳	海河高华12#变	10	200	10	0
58869	射阳	海河条海2#变2	10	200	15	0
58870	射阳	海河条海11#变	10	200	21	0
58871	射阳	海河陈墩6#变更换	10	400	80	0
58872	射阳	海河陈墩1#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58873	射阳	海河陈墩20#变	10	200	71	0
58874	射阳	海河条海3#变	10	200	78	0
58875	射阳	海河商业街3#变	10	200	79	0
58876	射阳	海河王港10#变	10	200	82	0
58877	射阳	海河三星10#变	10	200	88	0
58878	射阳	海河陈墩4#变	10	200	92	0
58879	射阳	海河陈墩3#变	10	315	84	0
58880	射阳	海河王港6#变	10	200	96	0
58881	射阳	海河高华7#变	10	200	100	0
58882	射阳	海河王港11#变	10	200	103	0
58883	射阳	海河王港2#变	10	200	106	0
58884	射阳	海河陈墩9#变	10	200	106	0
58885	射阳	海河陈墩19#变	10	200	106	0
58886	射阳	海河陈墩5#变	10	200	108	0
58887	射阳	海河陈墩7#变	10	200	108	0
58888	射阳	海河陈墩16#变	10	200	113	0
58889	射阳	海河三星3#变	10	200	116	0
58890	射阳	海河王港1#变	10	200	116	0
58891	射阳	海河陈墩15#变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58892	射阳	海河陈墩13#变	10	200	118	0
58893	射阳	海河三星5#变	10	200	120	0
58894	射阳	海河镇三星16#变	10	200	121	0
58895	射阳	海河王港8#变	10	200	123	0
58896	射阳	海河三星9#变	10	200	131	0
58897	射阳	海河条海15#变	10	200	136	0
58898	射阳	海河三星2#变增容	10	200	138	0
58899	射阳	海河陈墩10#变	10	200	139	0
58900	射阳	海河三星17#变	10	200	150	0
58901	射阳	海河三星4#变	10	200	151	0
58902	射阳	海河街道35#配变	10	400	259	0
58903	射阳	海河条海1#变	10	400	272	0
58904	射阳	海河条海5#变	10	400	298	0
58905	射阳	海河条海9#变	10	400	274	0
58906	射阳	海河三星19#变	10	400	277	0
58907	射阳	海河条海8#变	10	400	288	0
58908	射阳	海河条海13#变	10	400	298	0
58909	射阳	特庸民生4#变	10	400	320	0
58910	射阳	特庸民生3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58911	射阳	民生17#变	10	200	0	0
58912	射阳	特庸民生13#变	10	400	181	0
58913	射阳	民生20#变	10	200	0	0
58914	射阳	连庆4#变	10	200	0	0
58915	射阳	民生8#变	10	400	0	0
58916	射阳	九里13#配变	10	200	0	0
58917	射阳	特庸民生14#变	10	200	0	0
58918	射阳	码头12#变	10	400	0	0
58919	射阳	码南街3#变	10	200	160	0
58920	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	320	0
58921	射阳	苏福社区1#变	10	400	320	0
58922	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	160	0
58923	射阳	特庸公用5#变	10	400	320	0
58924	射阳	特庸码南街1#变	10	200	160	0
58925	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	320	0
58926	射阳	特庸码头2#变	10	315	252	0
58927	射阳	特庸街道3#变	10	400	320	0
58928	射阳	特庸民生15#变	10	200	160	0
58929	射阳	民生18#配变	10	400	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58930	射阳	民生16#配变	10	200	6	0
58931	射阳	民生5#变	10	200	14	0
58932	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	16	0
58933	射阳	特庸九里10#配变	10	200	17	0
58934	射阳	特庸连庆5#变	10	400	27	0
58935	射阳	民生6#变	10	200	29	0
58936	射阳	连庆10#变	10	200	33	0
58937	射阳	连庆9#变	10	200	38	0
58938	射阳	民生19#变	10	200	56	0
58939	射阳	特庸民生2#配变	10	400	155	0
58940	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	60	0
58941	射阳	民生1#变	10	200	68	0
58942	射阳	特庸民生10#变	10	400	70	0
58943	射阳	特庸九里1#配变	10	200	70	0
58944	射阳	特庸九里6#变	10	200	77	0
58945	射阳	特庸民生11#变	10	200	81	0
58946	射阳	街道16#变	10	400	83	0
58947	射阳	民生7#变	10	200	89	0
58948	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	92	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58949	射阳	码头9#变	10	200	106	0
58950	射阳	苏福社区5#配变	10	200	110	0
58951	射阳	特庸连庆1#变	10	200	124	0
58952	射阳	特庸连庆14#变	10	400	121	0
58953	射阳	九里9#变	10	400	48	0
58954	射阳	九里2#变	10	400	121	0
58955	射阳	公用4#变	10	400	168	0
58956	射阳	连庆8#变	10	315	173	0
58957	射阳	连庆3#变	10	400	186	0
58958	射阳	街道13#	10	315	217	0
58959	射阳	公用6#变	10	400	229	0
58960	射阳	码头8#变	10	400	283	0
58961	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	285	0
58962	射阳	特庸码头6#变	10	400	288	0
58963	射阳	滨湖西苑3#箱变3-1#变	10	400	320	320
58964	射阳	滨湖公寓3#箱变001	10	400	320	320
58965	射阳	滨湖西苑二期配电房1#变压器	10	800	640	640
58966	射阳	城区55-12#杆合东13号配变	10	400	320	320
58967	射阳	滨湖公寓二期3#箱变003	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58968	射阳	滨湖西苑2#箱变2-2#变	10	400	320	320
58969	射阳	滨湖西苑1#箱变1-3#变	10	400	320	320
58970	射阳	滨湖西苑3#箱变3-2#变	10	400	320	320
58971	射阳	滨湖公寓1#箱变002	10	400	320	320
58972	射阳	滨湖公寓2#箱变003	10	400	320	320
58973	射阳	滨湖公寓二期1#箱变	10	400	320	320
58974	射阳	滨湖西苑1#箱变1-1#变	10	400	320	320
58975	射阳	滨湖公寓二期4#箱变004	10	400	320	320
58976	射阳	滨湖西苑1#箱变1-2#变	10	400	320	320
58977	射阳	城区张网小区1#配变	10	315	252	252
58978	射阳	滨湖公寓二期2#箱变002	10	400	320	320
58979	射阳	城区张网小区2#配变	10	400	320	320
58980	射阳	城区张网小区4#配变	10	250	200	200
58981	射阳	滨湖公寓二期5#箱变005	10	400	320	320
58982	射阳	滨湖西苑2#箱变2-1#变	10	400	320	320
58983	射阳	城区合东4#配变	10	315	162	162
58984	射阳	城区张网小区3#配变	10	400	311	311
58985	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	0	0
58986	射阳	城区双龙1#配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
58987	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	0	0
58988	射阳	城区同心小学配变	10	400	0	0
58989	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	0	0
58990	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	0	0
58991	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	0	0
58992	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	0	0
58993	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	0	0
58994	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	0	0
58995	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	0	0
58996	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	0	0
58997	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	0	0
58998	射阳	城区双龙2#配变	10	315	0	0
58999	射阳	城区双龙4号配变	10	400	0	0
59000	射阳	城区10kV兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	0	0
59001	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	0	0
59002	射阳	城区双龙3#配变	10	400	0	0
59003	射阳	特庸永胜11#变	10	400	29	0
59004	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	0	0
59005	射阳	串河12#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59006	射阳	永胜13#变	10	160	0	0
59007	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	0	0
59008	射阳	兴胜15#变	10	200	0	0
59009	射阳	特庸联心4#变	10	315	135	0
59010	射阳	特庸永胜10#变	10	200	0	0
59011	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	0	0
59012	射阳	特庸联心3#变	10	250	0	0
59013	射阳	串河4#变	10	400	0	0
59014	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	160	0
59015	射阳	兴胜11#变	10	400	320	0
59016	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	160	0
59017	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	320	0
59018	射阳	10kV盘洋线永兴安置区1#变	10	200	160	0
59019	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	160	0
59020	射阳	联心9#变	10	200	160	0
59021	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	1	0
59022	射阳	盘洋6#变	10	200	4	0
59023	射阳	串河8#变	10	200	4	0
59024	射阳	联心10#变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59025	射阳	串河1#变	10	200	7	0
59026	射阳	特庸全心1#变	10	200	11	0
59027	射阳	特庸全心4#变	10	200	4	0
59028	射阳	永胜6#变	10	200	32	0
59029	射阳	特庸串河2#变.	10	400	25	0
59030	射阳	特庸全心2#变	10	200	68	0
59031	射阳	永胜8#变	10	200	37	0
59032	射阳	串河7#配变	10	200	39	0
59033	射阳	兴胜4#配变	10	400	42	0
59034	射阳	特庸农业队变	10	200	43	0
59035	射阳	串河6#配变	10	200	44	0
59036	射阳	特庸串河5#变	10	200	53	0
59037	射阳	特庸联心2#变	10	200	56	0
59038	射阳	盘洋2#变	10	200	56	0
59039	射阳	永胜4#变	10	100	62	0
59040	射阳	盘洋10#变	10	100	64	0
59041	射阳	串河13#变	10	400	67	0
59042	射阳	特庸串河10#变	10	200	73	0
59043	射阳	全心5#配变	10	200	75	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59044	射阳	永胜2#变	10	200	77	0
59045	射阳	联心5#变	10	200	81	0
59046	射阳	串河11#变	10	200	89	0
59047	射阳	永胜7变	10	200	92	0
59048	射阳	特庸全心13#变	10	200	93	0
59049	射阳	特庸串河3#变	10	200	95	0
59050	射阳	联心6#变	10	200	101	0
59051	射阳	永胜5#变	10	315	55	0
59052	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	107	0
59053	射阳	特庸全心12#变	10	200	109	0
59054	射阳	盘洋7#变	10	200	109	0
59055	射阳	特庸永胜12#变	10	200	116	0
59056	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	121	0
59057	射阳	全心6#变JN	10	200	127	0
59058	射阳	盘洋11#变	10	200	136	0
59059	射阳	兴胜5#变	10	400	137	0
59060	射阳	特庸永胜9#变	10	200	138	0
59061	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	77	0
59062	射阳	凤鸣5#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59063	射阳	凤鸣10#配变	10	200	0	0
59064	射阳	凤鸣4#变	10	400	0	0
59065	射阳	凤鸣3#变	10	200	9	0
59066	射阳	安乐9#配变	10	200	19	0
59067	射阳	凤鸣11#配变	10	200	19	0
59068	射阳	星灯3#变	10	200	25	0
59069	射阳	凤鸣8#配变	10	200	27	0
59070	射阳	凤鸣9#变	10	200	44	0
59071	射阳	凤鸣1#变	10	200	54	0
59072	射阳	星灯7#配变	10	200	60	0
59073	射阳	星灯5#变	10	200	63	0
59074	射阳	安乐3#变	10	400	79	0
59075	射阳	星灯4#配变	10	400	80	0
59076	射阳	凤鸣2#变	10	400	87	0
59077	射阳	星灯6#变	10	200	87	0
59078	射阳	凤鸣7#配变	10	200	88	0
59079	射阳	星灯2#配变	10	400	78	0
59080	射阳	星灯1#变	10	400	171	0
59081	射阳	金山10#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59082	射阳	木楼12#变	10	200	0	0
59083	射阳	木楼5#变	10	200	0	0
59084	射阳	永星7#	10	400	315	0
59085	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	0	0
59086	射阳	特庸九里12#配变	10	200	0	0
59087	射阳	永星16#变	10	400	0	0
59088	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	0	0
59089	射阳	永星15#变	10	200	0	0
59090	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	504	0
59091	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	504	0
59092	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	504	0
59093	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	504	0
59094	射阳	特庸连庆6#变	10	200	160	0
59095	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	4	0
59096	射阳	金山5#变	10	400	14	0
59097	射阳	木楼2#变JN	10	200	21	0
59098	射阳	特庸木楼6#变	10	200	28	0
59099	射阳	特庸木楼9#变	10	400	47	0
59100	射阳	木楼7#变	10	200	51	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59101	射阳	特庸九里3#变	10	200	54	0
59102	射阳	特庸九里5#变	10	400	61	0
59103	射阳	金山8#变	10	200	63	0
59104	射阳	特庸永星4#变	10	400	83	0
59105	射阳	木楼4#变JN	10	200	91	0
59106	射阳	特庸民生12#配变	10	400	94	0
59107	射阳	永丰3#变	10	400	100	0
59108	射阳	木楼1#变	10	400	100	0
59109	射阳	金山11#变	10	200	101	0
59110	射阳	特庸木楼10#变	10	400	106	0
59111	射阳	特庸木楼8#变	10	200	111	0
59112	射阳	特庸九里4#配变	10	200	112	0
59113	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	106	0
59114	射阳	特庸九里7#变	10	400	135	0
59115	射阳	唐湾12#变	10	400	260	0
59116	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	446	0
59117	射阳	新加5#变	10	200	0	0
59118	射阳	新厦8#变	10	200	160	0
59119	射阳	新潮7#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59120	射阳	新潮10#变	10	200	160	0
59121	射阳	新潮16#变	10	200	160	0
59122	射阳	新潮14#变	10	400	288	0
59123	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	288	0
59124	射阳	新坍新潮1#配变	10	400	288	0
59125	射阳	唐樵4#变	10	400	20	0
59126	射阳	渔湾3#变	10	200	25	0
59127	射阳	新加3#变	10	200	25	0
59128	射阳	唐樵8#变	10	200	32	0
59129	射阳	唐樵5#变	10	200	34	0
59130	射阳	新坍振坍6#变	10	200	36	0
59131	射阳	新潮8#配变	10	200	41	0
59132	射阳	新厦6#	10	200	43	0
59133	射阳	渔湾10#变	10	200	44	0
59134	射阳	新潮11#变	10	200	45	0
59135	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	48	0
59136	射阳	唐樵1#配变	10	200	50	0
59137	射阳	新厦3#变	10	200	39	0
59138	射阳	新厦9#变	10	200	65	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59139	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	68	0
59140	射阳	渔湾6#配变	10	200	73	0
59141	射阳	新潮2#变	10	200	76	0
59142	射阳	新加1#变	10	250	40	0
59143	射阳	新厦1#变	10	200	78	0
59144	射阳	渔湾4#配变	10	200	79	0
59145	射阳	新厦2#变	10	200	81	0
59146	射阳	渔湾5#配变	10	200	85	0
59147	射阳	唐樵10#配变	10	200	85	0
59148	射阳	新潮4#配变	10	200	86	0
59149	射阳	新厦4#变	10	200	93	0
59150	射阳	新潮6#配变	10	200	96	0
59151	射阳	新厦11#配变	10	200	97	0
59152	射阳	新潮12#变	10	200	105	0
59153	射阳	唐樵9#配变	10	200	106	0
59154	射阳	渔湾11#配变	10	200	108	0
59155	射阳	新塘12#变	10	200	109	0
59156	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	110	0
59157	射阳	唐樵7#变	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59158	射阳	新厦10#变	10	200	115	0
59159	射阳	渔湾14#	10	200	116	0
59160	射阳	渔湾7#	10	200	117	0
59161	射阳	唐樵13#配变	10	200	123	0
59162	射阳	新加4#变	10	400	125	0
59163	射阳	渔湾12#变	10	200	130	0
59164	射阳	渔湾9#变	10	400	133	0
59165	射阳	新厦5#变	10	200	139	0
59166	射阳	新塘19#配变	10	200	141	0
59167	射阳	新潮13#变	10	200	146	0
59168	射阳	新加2#变	10	400	155	0
59169	射阳	渔湾2#变	10	400	196	0
59170	射阳	新潮9#变	10	315	244	0
59171	射阳	唐樵3#配变	10	400	245	0
59172	射阳	新潮5#变	10	400	249	0
59173	射阳	新坍振坍8#变	10	400	287	0
59174	射阳	城区庆南15#配变	10	315	252	0
59175	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	160	0
59176	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59177	射阳	城区园区6#变	10	400	320	0
59178	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	320	0
59179	射阳	合兴路配变	10	400	320	0
59180	射阳	城区园区7#配变	10	400	320	0
59181	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	640	0
59182	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	320	0
59183	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	640	0
59184	射阳	城区庆南1#配变	10	400	320	0
59185	射阳	城区园区12#配变	10	400	320	0
59186	射阳	城区园区4#配变	10	315	247	0
59187	射阳	城区园区2#配变	10	400	101	0
59188	射阳	城区庆南13#配变	10	250	157	0
59189	射阳	城区园区1#配变	10	315	210	0
59190	射阳	城区园区3#配变	10	400	216	0
59191	射阳	城区庆南2#配变	10	400	250	0
59192	射阳	城区三庆路配变	10	400	267	0
59193	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	271	0
59194	射阳	城区三庆路西配变	10	400	284	0
59195	射阳	城区庆南16#配变	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59196	射阳	庆南综合变	10	400	296	0
59197	射阳	城区庆南17#配变	10	400	311	0
59198	射阳	新星39#变压器	10	400	320	0
59199	射阳	新星45#变压器	10	400	320	0
59200	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	320	0
59201	射阳	新星46#630KVA	10	630	504	0
59202	射阳	新星41#变压器	10	400	320	0
59203	射阳	化工厂2#变	10	630	504	0
59204	射阳	新星2#变压器	10	400	320	0
59205	射阳	新南分场2#配变	10	400	320	0
59206	射阳	新星44#630KVA	10	630	504	0
59207	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	320	0
59208	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	320	0
59209	射阳	新星9#变压器	10	400	320	0
59210	射阳	行政大楼1#配变	10	400	320	0
59211	射阳	化工厂1#配变	10	630	504	0
59212	射阳	新南12#变	10	400	320	0
59213	射阳	工业园区箱变	10	630	504	0
59214	射阳	新南10#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59215	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	320	0
59216	射阳	新星5#630KVA	10	630	504	0
59217	射阳	菜场1#配变	10	630	504	0
59218	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	320	0
59219	射阳	云燕西1#配变	10	400	320	0
59220	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	320	0
59221	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	320	0
59222	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	320	0
59223	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	248	0
59224	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	312	0
59225	射阳	别墅1#变	10	630	408	0
59226	射阳	潘墩9#配变	10	200	0	0
59227	射阳	潘墩18#变	10	400	0	0
59228	射阳	中闸1#配变	10	200	0	0
59229	射阳	中闸11#配变	10	200	0	0
59230	射阳	潘墩13#配变	10	200	0	0
59231	射阳	东辉28#配变	10	200	0	0
59232	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	0	0
59233	射阳	潘墩10#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59234	射阳	潘墩14#配变	10	200	0	0
59235	射阳	中闸13#变	10	400	0	0
59236	射阳	中闸23#配变	10	200	0	0
59237	射阳	潘墩11#配变	10	200	0	0
59238	射阳	潘墩3#配变	10	200	0	0
59239	射阳	中闸14#配变	10	200	0	0
59240	射阳	潘墩6#配变	10	200	0	0
59241	射阳	东辉24#配变	10	200	0	0
59242	射阳	潘墩4#配变	10	400	0	0
59243	射阳	潘墩15#配变	10	200	0	0
59244	射阳	中闸5#配变	10	200	0	0
59245	射阳	潘墩5#配变	10	200	0	0
59246	射阳	东辉8#配变	10	200	0	0
59247	射阳	中闸12#配变	10	200	0	0
59248	射阳	中闸20#配变	10	200	0	0
59249	射阳	潘墩12#配变	10	200	0	0
59250	射阳	潘墩7#配变	10	400	0	0
59251	射阳	中闸6#配变	10	200	0	0
59252	射阳	中闸15#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59253	射阳	中闸8#配变	10	200	0	0
59254	射阳	中闸17#配变	10	200	0	0
59255	射阳	中闸3#配变	10	200	0	0
59256	射阳	东辉29#配变	10	200	0	0
59257	射阳	东辉3#配变	10	200	0	0
59258	射阳	中闸24#配变	10	200	0	0
59259	射阳	潘墩16#配变	10	200	0	0
59260	射阳	潘墩8#配变	10	400	0	0
59261	射阳	潘墩17#变	10	200	0	0
59262	射阳	潘墩2#配变	10	200	0	0
59263	射阳	潘墩1#配变	10	400	0	0
59264	射阳	中闸10#配变	10	400	0	0
59265	射阳	二港2#变	10	200	0	0
59266	射阳	三港5#变	10	200	0	0
59267	射阳	新条杜心7#变	10	200	0	0
59268	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	0	0
59269	射阳	新条16#变	10	200	0	0
59270	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	0	0
59271	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59272	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	0	0
59273	射阳	新条17#变	10	200	0	0
59274	射阳	新条18#变	10	200	0	0
59275	射阳	新条1#变	10	200	0	0
59276	射阳	公用新条2#变	10	200	0	0
59277	射阳	后湾村7#变	10	200	0	0
59278	射阳	新条4#变	10	200	0	0
59279	射阳	后湾6#变	10	200	0	0
59280	射阳	新条10#变	10	200	0	0
59281	射阳	二港4#变	10	200	0	0
59282	射阳	二港17#配变	10	200	0	0
59283	射阳	二港6#变	10	400	0	0
59284	射阳	新条12变	10	200	0	0
59285	射阳	杜心9#变	10	200	0	0
59286	射阳	新条8#配变	10	400	0	0
59287	射阳	二港7#变	10	200	0	0
59288	射阳	后湾小区3#变	10	200	0	0
59289	射阳	新条7#变	10	200	0	0
59290	射阳	二港11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59291	射阳	二港5#变	10	200	0	0
59292	射阳	二港14#变	10	200	0	0
59293	射阳	新条3#变	10	400	0	0
59294	射阳	三港2#变	10	400	0	0
59295	射阳	后湾1#变	10	200	0	0
59296	射阳	新条14#变	10	200	0	0
59297	射阳	新条6#变	10	200	0	0
59298	射阳	后湾小区4#变	10	200	0	0
59299	射阳	二港8#变	10	200	0	0
59300	射阳	新条13#变	10	200	0	0
59301	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	0	0
59302	射阳	杜心1#变	10	400	0	0
59303	射阳	新条15#变	10	200	0	0
59304	射阳	二港16#变	10	200	0	0
59305	射阳	新条19#变	10	200	0	0
59306	射阳	二港10#变	10	200	0	0
59307	射阳	新条11#变	10	200	0	0
59308	射阳	新条5#变	10	400	0	0
59309	射阳	三港3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59310	射阳	后湾小区5#变	10	400	0	0
59311	射阳	后湾小区2#变	10	315	0	0
59312	射阳	后湾小区1#变	10	400	0	0
59313	射阳	后湾小区6#配变	10	400	0	0
59314	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	0	0
59315	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	1	0
59316	射阳	盘湾镇湾坝1#变	10	400	4	0
59317	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	11	0
59318	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	20	0
59319	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	20	0
59320	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	26	0
59321	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	28	0
59322	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	33	0
59323	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	35	0
59324	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	37	0
59325	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	40	0
59326	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	43	0
59327	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	46	0
59328	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	55	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59329	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	56	0
59330	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	71	0
59331	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	73	0
59332	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	82	0
59333	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	82	0
59334	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	89	0
59335	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	92	0
59336	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	67	0
59337	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	99	0
59338	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	109	0
59339	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	67	0
59340	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	117	0
59341	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	122	0
59342	射阳	盘湾镇联盟5配变	10	400	93	0
59343	射阳	盘湾镇湾坝2#变	10	400	83	0
59344	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	126	0
59345	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	137	0
59346	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	170	0
59347	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	190	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59348	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	223	0
59349	射阳	剑桥郡3#配电室12#主变	10	800	640	640
59350	射阳	剑桥郡开关站4#变压器	10	630	504	504
59351	射阳	剑桥郡2#配电室8#变压器	10	800	640	640
59352	射阳	剑桥郡4#配电室#16变压器	10	630	504	504
59353	射阳	剑桥郡开关站2#变压器	10	630	504	504
59354	射阳	剑桥郡2#配电室6#变压器	10	800	640	640
59355	射阳	剑桥郡4#配电室#14变压器	10	630	504	504
59356	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	139	0
59357	射阳	阜余沙东七配变	10	400	320	0
59358	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	496	0
59359	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	6	0
59360	射阳	邹滩15#变	10	400	44	0
59361	射阳	阜余沙东十配变	10	200	70	0
59362	射阳	阜余沙东一配变	10	200	81	0
59363	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	87	0
59364	射阳	阜余沙东二配变	10	200	94	0
59365	射阳	阜余沙东9配变	10	200	106	0
59366	射阳	阜余沙东三配变	10	200	117	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59367	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	137	0
59368	射阳	阜余沙东6#配变	10	200	135	0
59369	射阳	沙东12#配变	10	400	296	0
59370	射阳	集美望湖公馆3#配电室7#变	10	800	640	640
59371	射阳	碧桂园3#配电室2#变	10	800	640	640
59372	射阳	东都天润3#配电室14#主变	10	800	640	640
59373	射阳	东都天润2#配电室10#主变	10	800	640	640
59374	射阳	东都天润20#变压器	10	800	640	640
59375	射阳	集美望湖公馆4#配电室11#变	10	630	504	504
59376	射阳	东都天润1#配电室5#主变	10	800	640	640
59377	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室8#主变	10	800	640	640
59378	射阳	东都天润1#配电室8#主变	10	800	640	640
59379	射阳	东都天润开关站4#主变	10	800	640	640
59380	射阳	东都天润22#变压器	10	800	640	640
59381	射阳	东都天润3#配电室16#主变	10	800	640	640
59382	射阳	碧桂园2#配电室4#变压器	10	630	504	504
59383	射阳	东都天润2#配电室11#主变	10	800	640	640
59384	射阳	碧桂园1#配电室4#主变	10	630	504	504
59385	射阳	东都天润3#配电室15主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59386	射阳	东都天润开关站2#主变	10	800	640	640
59387	射阳	东都天润2#配电室12#主变	10	800	640	640
59388	射阳	东都天润1#配电室7#主变	10	800	640	640
59389	射阳	东都天润3#配电室13#主变	10	800	640	640
59390	射阳	东都天润1#配电室6#主变	10	800	640	640
59391	射阳	东都天润18#变压器	10	800	640	640
59392	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室3#主变	10	800	640	640
59393	射阳	碧桂园2#配电室2#变压器	10	630	504	504
59394	射阳	碧桂园1#配电室2#主变	10	630	504	504
59395	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室4#主变	10	800	640	640
59396	射阳	集美望湖公馆2#配电室5#变	10	800	640	640
59397	射阳	东都天润2#配电室9#主变	10	800	640	640
59398	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室7#主变	10	800	640	640
59399	射阳	集美望湖公馆1#开关站3#变	10	630	504	504
59400	射阳	集美望湖公馆3#配电室9#变	10	800	640	640
59401	射阳	集美望湖公馆1#开关站1#变	10	630	504	504
59402	射阳	东都天润23#变压器	10	800	640	640
59403	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	640	0
59404	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59405	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	504	0
59406	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	640	0
59407	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	640	0
59408	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	640	0
59409	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	640	0
59410	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	640	0
59411	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	504	0
59412	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	640	0
59413	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	504	0
59414	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	306	0
59415	射阳	场西线45#630KVA	10	630	504	0
59416	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	504	0
59417	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	252	0
59418	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	320	0
59419	射阳	场直线44#变压器	10	400	320	0
59420	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	320	0
59421	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	279	0
59422	射阳	新西二十五大队1#	10	200	160	0
59423	射阳	新西二十九大队1#	10	200	143	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59424	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	160	0
59425	射阳	新星三大队5#变	10	200	160	0
59426	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	138	0
59427	射阳	新西分场1#	10	200	160	0
59428	射阳	新西二十六大队1#	10	200	160	0
59429	射阳	新星四大队2#配变	10	200	160	0
59430	射阳	小木闸1#配变	10	200	160	0
59431	射阳	新星43#变压器	10	200	155	0
59432	射阳	新星三大队4#配变	10	200	160	0
59433	射阳	新星二大队1#	10	200	160	0
59434	射阳	场直线41#变压器	10	200	160	0
59435	射阳	新星四大队1#	10	200	160	0
59436	射阳	新星三大队1#	10	200	160	0
59437	射阳	新北八大队2#变	10	200	160	0
59438	射阳	新星三大队2#配变	10	400	320	0
59439	射阳	新星三大队3#配变	10	200	126	0
59440	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	160	0
59441	射阳	场直线46#变压器	10	200	160	0
59442	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59443	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	140	0
59444	射阳	新南二十二大队1#	10	200	159	0
59445	射阳	新中十大队1#	10	200	160	0
59446	射阳	新南二十大队1#	10	200	146	0
59447	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	160	0
59448	射阳	新中养鸭场1#配变	10	200	160	0
59449	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	160	0
59450	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	157	0
59451	射阳	新中十大队2#配变	10	200	160	0
59452	射阳	新北七大队1#	10	400	294	0
59453	射阳	新北五大队1#	10	200	160	0
59454	射阳	新中十一大队1#	10	400	320	0
59455	射阳	新北九大队1#	10	200	160	0
59456	射阳	新北九大队2#配变	10	200	159	0
59457	射阳	新北六大队2#配变	10	400	320	0
59458	射阳	新北六大队1#配变	10	200	160	0
59459	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	160	0
59460	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	160	0
59461	射阳	新中十四大队1#	10	200	159	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59462	射阳	新南二十三大队1#	10	400	319	0
59463	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	160	0
59464	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	160	0
59465	射阳	新北八大队1#	10	200	150	0
59466	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	160	0
59467	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	242	0
59468	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59469	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	160	0
59470	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	158	0
59471	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	159	0
59472	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59473	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59474	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	160	0
59475	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	160	0
59476	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	89	0
59477	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59478	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	160	0
59479	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	160	0
59480	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	211	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59481	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	247	0
59482	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	105	0
59483	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	160	0
59484	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59485	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59486	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	157	0
59487	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	108	0
59488	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	81	0
59489	射阳	五分场部综合变	10	200	160	0
59490	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	160	0
59491	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59492	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	109	0
59493	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	132	0
59494	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	100	0
59495	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
59496	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	271	0
59497	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	504	0
59498	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	504	0
59499	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59500	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	504	0
59501	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	504	0
59502	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	504	0
59503	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
59504	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
59505	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	83	0
59506	射阳	淮海农场四十大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	0
59507	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	504	0
59508	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
59509	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	504	0
59510	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	504	0
59511	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	504	0
59512	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	116	0
59513	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	86	0
59514	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
59515	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	153	0
59516	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	160	0
59517	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	504	0
59518	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59519	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	146	0
59520	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	504	0
59521	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	504	0
59522	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
59523	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	504	0
59524	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	160	0
59525	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	504	0
59526	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	137	0
59527	射阳	吾悦广场二期8#配电室22#主变	10	800	640	640
59528	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）16#配变	10	630	504	504
59529	射阳	明湖书香苑6#变压器	10	800	640	640
59530	射阳	吾悦广场二期8#配电室24#主变	10	800	640	640
59531	射阳	农垦南配变	10	200	160	160
59532	射阳	城区合东9#配变	10	400	320	320
59533	射阳	明湖之星1#开关站2#主变	10	800	640	640
59534	射阳	明湖书香苑4#变压器	10	800	640	640
59535	射阳	明湖书香苑2#变压器	10	800	640	640
59536	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房10#变	10	800	640	640
59537	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59538	射阳	吾悦广场二期7#配电室18#主变	10	800	640	640
59539	射阳	城区中联1#配变	10	315	252	252
59540	射阳	滨湖西苑二期配电房2#变压器	10	800	640	640
59541	射阳	吾悦广场二期7#配电室20#主变	10	800	640	640
59542	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站8#变	10	800	640	640
59543	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房14#变	10	800	640	640
59544	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房12#变	10	800	640	640
59545	射阳	臻茂府1#配电室2#主变	10	800	640	640
59546	射阳	臻茂府1#配电室1#主变	10	800	640	640
59547	射阳	臻茂府2#配电室7#主变	10	800	640	640
59548	射阳	臻茂府3#配电室9#主变	10	800	640	640
59549	射阳	臻茂府2#配电室5#主变	10	800	640	640
59550	射阳	臻茂府3#配电室11#主变	10	800	640	640
59551	射阳	周圩1#变	10	200	0	0
59552	射阳	中北8#变	10	200	0	0
59553	射阳	光荣1#配变	10	200	0	0
59554	射阳	周圩6#配变	10	200	0	0
59555	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	504	0
59556	射阳	周圩7#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59557	射阳	光荣6#配变	10	400	320	0
59558	射阳	光荣9#配变	10	400	320	0
59559	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	504	0
59560	射阳	中北9#配变	10	400	320	0
59561	射阳	坚固3#配变	10	200	160	0
59562	射阳	坚固1#配变	10	200	160	0
59563	射阳	光荣7#配变	10	315	252	0
59564	射阳	PMS_合德中心小区1#变	10	400	320	0
59565	射阳	中心安置区1#变	10	630	504	0
59566	射阳	光荣3#配变	10	200	13	0
59567	射阳	小洋3#	10	200	15	0
59568	射阳	中北12#配变	10	200	34	0
59569	射阳	中北1#配变	10	200	41	0
59570	射阳	中北10#配变	10	200	43	0
59571	射阳	周圩3#变	10	100	44	0
59572	射阳	中心6#配变	10	200	53	0
59573	射阳	周圩2#变	10	400	56	0
59574	射阳	中北5#配变	10	200	59	0
59575	射阳	中北3#配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59576	射阳	中心7#配变	10	200	64	0
59577	射阳	中心4#配变	10	200	83	0
59578	射阳	中心5#配变	10	200	98	0
59579	射阳	周圩4#变	10	200	105	0
59580	射阳	坚固2#配变	10	200	106	0
59581	射阳	周圩8#配变.	10	200	107	0
59582	射阳	中北11#配变	10	200	108	0
59583	射阳	周圩5#配变	10	200	121	0
59584	射阳	小洋2#配变	10	200	121	0
59585	射阳	小洋4#配变	10	400	123	0
59586	射阳	中心1#配变	10	200	124	0
59587	射阳	中心3#配变	10	200	126	0
59588	射阳	光荣2#配变	10	200	138	0
59589	射阳	中心2#配变	10	200	140	0
59590	射阳	中北7#变	10	400	148	0
59591	射阳	小洋5#配变	10	400	135	0
59592	射阳	光荣8#配变	10	400	201	0
59593	射阳	周圩10#变	10	400	217	0
59594	射阳	光荣5#配变	10	400	227	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59595	射阳	中北4#配变	10	400	121	0
59596	射阳	合德中北6#配变	10	400	275	0
59597	射阳	新渠10#配变	10	400	320	0
59598	射阳	新渠9#配变	10	400	320	0
59599	射阳	新渠6#配变	10	400	320	0
59600	射阳	新渠8#配变	10	200	11	0
59601	射阳	新渠13#配变	10	200	75	0
59602	射阳	新东7#配变	10	200	83	0
59603	射阳	新渠7#配变	10	200	92	0
59604	射阳	新东4#配变	10	200	109	0
59605	射阳	新渠4#配变	10	200	132	0
59606	射阳	新渠1#配变	10	315	192	0
59607	射阳	新渠5#配变	10	315	218	0
59608	射阳	新渠2#配变	10	400	295	0
59609	射阳	王圩4#变	10	200	0	0
59610	射阳	王圩2#配变	10	200	47	0
59611	射阳	王圩3#配变	10	200	56	0
59612	射阳	王圩5#配变	10	200	71	0
59613	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	79	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59614	射阳	粮庄7#配变	10	200	82	0
59615	射阳	粮庄8#配变	10	200	112	0
59616	射阳	农联4#配变	10	200	121	0
59617	射阳	粮庄2#配变	10	200	129	0
59618	射阳	粮庄3#配变	10	200	134	0
59619	射阳	粮庄6#配变	10	200	135	0
59620	射阳	粮庄5#配变	10	200	137	0
59621	射阳	王圩1#配变	10	200	139	0
59622	射阳	后涧12#配变	10	200	152	0
59623	射阳	粮庄4#配变	10	315	200	0
59624	射阳	圩西1#配变	10	200	0	0
59625	射阳	丰产4#配变	10	315	252	0
59626	射阳	圩西8#变	10	200	160	0
59627	射阳	星晨1#配变	10	200	160	0
59628	射阳	八顷6#配变	10	200	160	0
59629	射阳	中五1#配变	10	200	53	0
59630	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	53	0
59631	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	79	0
59632	射阳	圩西3#配变	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59633	射阳	八顷11#配变	10	200	92	0
59634	射阳	中五12#配变	10	200	96	0
59635	射阳	圩西6#配变	10	200	97	0
59636	射阳	丰产1#配变	10	200	103	0
59637	射阳	丰产7#配变	10	200	120	0
59638	射阳	中五11#配变变压器	10	200	122	0
59639	射阳	圩西7#配变	10	200	129	0
59640	射阳	八顷12#配变	10	200	133	0
59641	射阳	八顷5#配变	10	250	135	0
59642	射阳	八顷1#配变	10	200	148	0
59643	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	149	0
59644	射阳	八顷2#配变	10	400	157	0
59645	射阳	丰产3#配变	10	315	185	0
59646	射阳	临海团北15#配变	10	315	235	0
59647	射阳	圩西11#配变	10	400	245	0
59648	射阳	八顷7#配变	10	400	292	0
59649	射阳	星晨8变	10	50	40	0
59650	射阳	星晨9#配变	10	50	40	0
59651	射阳	新东14#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59652	射阳	新东9#配变	10	200	12	0
59653	射阳	团北7#配变	10	200	46	0
59654	射阳	团北3#配变新	10	200	63	0
59655	射阳	圩西19#配变	10	200	66	0
59656	射阳	新东1#配变	10	200	68	0
59657	射阳	新东8#配变	10	200	72	0
59658	射阳	团北12#配变	10	200	98	0
59659	射阳	圩西16#配变	10	200	112	0
59660	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	113	0
59661	射阳	新东2#配变	10	200	118	0
59662	射阳	团北5#配变	10	200	127	0
59663	射阳	新东3#配变	10	200	139	0
59664	射阳	圩西9#变	10	200	150	0
59665	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	201	0
59666	射阳	新东6#配变	10	400	297	0
59667	射阳	星晨3#配变	10	200	109	0
59668	射阳	东方红5#配变	10	50	40	0
59669	射阳	星晨2#配变	10	200	160	0
59670	射阳	临海二垛2#配变	10	400	232	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59671	射阳	星晨6#变	10	400	282	0
59672	射阳	盐河2#变	10	200	0	0
59673	射阳	盐南3#变	10	200	0	0
59674	射阳	月滩6#	10	200	0	0
59675	射阳	月滩2#变	10	200	0	0
59676	射阳	月滩9#变	10	200	0	0
59677	射阳	洋中1#变	10	315	0	0
59678	射阳	盐南2#	10	200	0	0
59679	射阳	残老村1#配变	10	200	0	0
59680	射阳	洋中3#配变	10	200	0	0
59681	射阳	月滩10#配变	10	200	0	0
59682	射阳	洋河12#变	10	200	0	0
59683	射阳	洋河7#	10	200	0	0
59684	射阳	洋河8#	10	200	0	0
59685	射阳	洋河3#变	10	200	0	0
59686	射阳	盐南1#	10	200	0	0
59687	射阳	洋中4#配变	10	400	0	0
59688	射阳	洋河公变4#变	10	200	0	0
59689	射阳	贺东3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59690	射阳	洋河6#变	10	400	0	0
59691	射阳	海港洋河9#	10	200	0	0
59692	射阳	盐南4#	10	200	0	0
59693	射阳	洋河5#变	10	200	0	0
59694	射阳	月滩5#变	10	200	0	0
59695	射阳	盐河1#变	10	200	0	0
59696	射阳	月滩8#配变	10	200	0	0
59697	射阳	洋河10#	10	200	0	0
59698	射阳	洋河洋中2#变	10	200	0	0
59699	射阳	月滩7#	10	200	0	0
59700	射阳	月滩1#变	10	200	0	0
59701	射阳	洋河公变11#新增	10	200	0	0
59702	射阳	月滩3#变	10	200	0	0
59703	射阳	贺东1#	10	250	0	0
59704	射阳	洋河2#变	10	400	0	0
59705	射阳	洋河1#变	10	400	0	0
59706	射阳	星辰5#配变	10	400	320	0
59707	射阳	长荡荡中1#变	10	200	0	0
59708	射阳	长荡甲候9#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59709	射阳	长荡长安13#变	10	200	0	0
59710	射阳	长荡长安12#变	10	200	160	0
59711	射阳	长荡中河14#变	10	200	157	0
59712	射阳	长荡新付6#变	10	200	131	0
59713	射阳	长荡新付19#变	10	200	160	0
59714	射阳	长荡长安1#变	10	200	160	0
59715	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	320	0
59716	射阳	长荡沙南18#变	10	400	320	0
59717	射阳	长荡甲候5#变	10	200	7	0
59718	射阳	长荡长安3#配变	10	200	9	0
59719	射阳	长荡从凤3#变	10	200	11	0
59720	射阳	长荡甲候6#变	10	200	18	0
59721	射阳	长荡长安6#配变	10	400	145	0
59722	射阳	长荡新付4#配变	10	200	26	0
59723	射阳	长荡从凤10#变	10	200	31	0
59724	射阳	长荡甲候7#变	10	200	35	0
59725	射阳	长荡从凤16#变	10	400	35	0
59726	射阳	长荡云安10#变	10	200	40	0
59727	射阳	长荡云安2#变	10	200	42	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59728	射阳	长荡新付1#配变	10	200	43	0
59729	射阳	长荡从凤9#变	10	200	46	0
59730	射阳	长荡中河3#配变	10	200	49	0
59731	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	58	0
59732	射阳	长荡中河9#变	10	200	62	0
59733	射阳	长荡新付3#变	10	400	66	0
59734	射阳	长荡长安9#变	10	200	68	0
59735	射阳	长荡甲候11#变	10	200	70	0
59736	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	76	0
59737	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	81	0
59738	射阳	长荡从凤15#变	10	200	85	0
59739	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	86	0
59740	射阳	长荡新付9#配变	10	200	86	0
59741	射阳	长荡云安村3#变	10	200	87	0
59742	射阳	长荡新付8#配变	10	200	88	0
59743	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	88	0
59744	射阳	长荡云安5#变	10	200	95	0
59745	射阳	长荡从凤6#变	10	400	33	0
59746	射阳	长荡新付2#配变	10	400	102	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59747	射阳	长荡长安8#配变	10	200	107	0
59748	射阳	长荡荡中11#变	10	200	114	0
59749	射阳	长荡长安5#变	10	200	115	0
59750	射阳	长荡云安1#变	10	200	116	0
59751	射阳	长荡长安17#配变	10	200	116	0
59752	射阳	长荡荡中10#变	10	200	124	0
59753	射阳	长荡长安7#变	10	200	126	0
59754	射阳	长荡长安18#变	10	200	126	0
59755	射阳	长荡甲候14#	10	200	130	0
59756	射阳	长荡荡中14#变	10	400	68	0
59757	射阳	长荡甲候4#变	10	400	131	0
59758	射阳	长荡云安6#变	10	200	135	0
59759	射阳	长荡长安2#变	10	315	137	0
59760	射阳	长荡荡中6#变	10	400	102	0
59761	射阳	长荡长安11#配变	10	200	140	0
59762	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	143	0
59763	射阳	长荡长安16#变	10	315	166	0
59764	射阳	长荡荡中7#变	10	400	174	0
59765	射阳	长荡长安4#配变	10	315	222	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59766	射阳	长荡云安村4#变	10	315	233	0
59767	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	235	0
59768	射阳	长荡长安10#变	10	400	257	0
59769	射阳	长荡新付5#配变	10	400	259	0
59770	射阳	光荣4#配变	10	200	160	0
59771	射阳	淮海2#配变	10	200	0	0
59772	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	640	0
59773	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	504	0
59774	射阳	四港3#配变	10	200	160	0
59775	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	640	0
59776	射阳	淮海19#配变	10	400	320	0
59777	射阳	四港5#配变	10	200	8	0
59778	射阳	四港7#配变	10	200	14	0
59779	射阳	四港19#变	10	400	29	0
59780	射阳	淮海7#配变	10	400	46	0
59781	射阳	正塘8#配变	10	400	62	0
59782	射阳	四港11#配变	10	200	63	0
59783	射阳	合德四港13#配变	10	200	71	0
59784	射阳	四港15	10	200	90	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59785	射阳	淮海4#配变	10	200	95	0
59786	射阳	淮海3#配变	10	200	96	0
59787	射阳	条心12#变	10	200	103	0
59788	射阳	条心小区2#变	10	200	127	0
59789	射阳	四港12#配变	10	200	141	0
59790	射阳	正塘27#变	10	200	145	0
59791	射阳	货运站	10	200	147	0
59792	射阳	四港17#配变	10	200	148	0
59793	射阳	正塘23#变	10	400	157	0
59794	射阳	四港18#变	10	400	178	0
59795	射阳	四港6#配变	10	400	182	0
59796	射阳	正塘13#配变	10	315	182	0
59797	射阳	淮海14#配变	10	400	128	0
59798	射阳	正塘6#配变	10	315	219	0
59799	射阳	条心小区配变	10	315	245	0
59800	射阳	淮海17#变	10	400	288	0
59801	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	0	0
59802	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	0	0
59803	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59804	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	0	0
59805	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	0	0
59806	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	0	0
59807	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	0	0
59808	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	0	0
59809	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	0	0
59810	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	0	0
59811	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	0	0
59812	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	0	0
59813	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	0	0
59814	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	0	0
59815	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	400	0
59816	射阳	幸福南苑1#变	10	400	320	0
59817	射阳	幸福花园3#主变	10	800	640	0
59818	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	400	0
59819	射阳	幸福南苑2#变	10	400	320	0
59820	射阳	城区双龙6#配变	10	80	64	0
59821	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	186	0
59822	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	200	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59823	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	640	0
59824	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	400	0
59825	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	400	0
59826	射阳	幸福南寓2#变	10	400	320	0
59827	射阳	幸福南寓1#变	10	400	320	0
59828	射阳	阜余健康9配变	10	200	0	0
59829	射阳	阜余阜中12#变	10	315	252	0
59830	射阳	阜余三份6配变	10	200	160	0
59831	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	160	0
59832	射阳	阜余六份20#配变	10	200	160	0
59833	射阳	阜余健康7#配变	10	200	14	0
59834	射阳	阜余三份四配变	10	200	35	0
59835	射阳	阜余六份4#配变	10	200	139	0
59836	射阳	阜余三份3#配变	10	200	67	0
59837	射阳	阜余圩门四配变	10	200	67	0
59838	射阳	阜余六份3#配变	10	200	87	0
59839	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	93	0
59840	射阳	阜余三份一配变	10	200	110	0
59841	射阳	阜余三份9#配变	10	200	115	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59842	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余10KV阜西线三份9#	10	200	118	0
59843	射阳	阜余健康1#配变	10	200	120	0
59844	射阳	阜余公用变18#配变	10	200	122	0
59845	射阳	阜余健康三配变	10	200	124	0
59846	射阳	阜余三份7配变	10	200	130	0
59847	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	130	0
59848	射阳	六份24#变	10	200	132	0
59849	射阳	阜余三份2#配变	10	200	138	0
59850	射阳	阜余三份5#配变	10	200	139	0
59851	射阳	阜余六份19#配变	10	200	140	0
59852	射阳	阜余阜中7配变	10	200	142	0
59853	射阳	阜余三份8配变	10	200	145	0
59854	射阳	阜余健康11#配变	10	200	145	0
59855	射阳	阜余圩门11#配变	10	400	241	0
59856	射阳	阜余公用变14#配变	10	400	254	0
59857	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	256	0
59858	射阳	阜余三份10#配变	10	400	311	0
59859	射阳	95-23杆兴北兴村2号配变	10	400	320	0
59860	射阳	金桂园1#主变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59861	射阳	95-25杆兴北新村7号配变	10	400	320	0
59862	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	320	0
59863	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	504	0
59864	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	504	0
59865	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	504	0
59866	射阳	105杆庆南1号配变	10	400	320	0
59867	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	504	0
59868	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	504	0
59869	射阳	95-2杆蚕丝厂北配变	10	400	320	0
59870	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	320	0
59871	射阳	95-13-3杆兴北新村5号配变	10	630	440	0
59872	射阳	10kV恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	504	0
59873	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	109	0
59874	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	264	0
59875	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	296	0
59876	射阳	102#杆庆南12号配变	10	400	300	0
59877	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	308	0
59878	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	320	0
59879	射阳	阜余长丰二配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59880	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	160	0
59881	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	160	0
59882	射阳	阜余新河二配变	10	200	25	0
59883	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	33	0
59884	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	38	0
59885	射阳	阜余宏丰14#配变	10	200	47	0
59886	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	47	0
59887	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	57	0
59888	射阳	阜余新河六配变	10	200	59	0
59889	射阳	阜余新河七配变	10	200	67	0
59890	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	76	0
59891	射阳	阜余新河一配变	10	200	76	0
59892	射阳	阜余大塔7配变	10	200	86	0
59893	射阳	阜余新河9#配变	10	200	86	0
59894	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	99	0
59895	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	97	0
59896	射阳	阜余长丰三配变	10	200	100	0
59897	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	103	0
59898	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	105	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59899	射阳	阜余大塔二配变	10	200	115	0
59900	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	121	0
59901	射阳	阜余新河三配变	10	200	121	0
59902	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	123	0
59903	射阳	阜余大塔8配变	10	200	126	0
59904	射阳	阜余宏丰15#配变	10	200	129	0
59905	射阳	阜余新河五配变	10	200	131	0
59906	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	133	0
59907	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	133	0
59908	射阳	阜余大塔四配变	10	200	136	0
59909	射阳	阜余大塔10#配变	10	200	138	0
59910	射阳	阜余新河四配变	10	200	143	0
59911	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	160	0
59912	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	187	0
59913	射阳	阜余里庄7#变	10	400	88	0
59914	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	301	0
59915	射阳	兴隆9#变	10	200	0	0
59916	射阳	城北11#配变	10	315	0	0
59917	射阳	兴隆8#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59918	射阳	兴隆11#配变	10	400	0	0
59919	射阳	庆北2#变	10	400	0	0
59920	射阳	小洋6#	10	200	0	0
59921	射阳	庆北3#变	10	200	0	0
59922	射阳	三角镇村1#配变	10	200	0	0
59923	射阳	城北10#配变	10	315	0	0
59924	射阳	庆北14#配变	10	200	0	0
59925	射阳	兴隆1#配变	10	200	0	0
59926	射阳	庆北4#配变	10	200	0	0
59927	射阳	兴隆10#变	10	200	0	0
59928	射阳	兴隆6#配变	10	200	0	0
59929	射阳	小洋1#配变	10	200	0	0
59930	射阳	兴隆3#配变	10	200	0	0
59931	射阳	庆北11#配变	10	200	0	0
59932	射阳	庆北5#变	10	250	0	0
59933	射阳	小洋7#配变	10	200	0	0
59934	射阳	合德庆北7#配变	10	315	0	0
59935	射阳	庆北10#变	10	400	0	0
59936	射阳	庆北1#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59937	射阳	庆北8#配变	10	315	0	0
59938	射阳	庆北9#配变	10	315	0	0
59939	射阳	兴隆5#配变	10	400	0	0
59940	射阳	庆北6#配变	10	400	0	0
59941	射阳	兴隆2#配变	10	400	0	0
59942	射阳	兴隆7#配变	10	400	0	0
59943	射阳	庆北13#配变	10	400	0	0
59944	射阳	城北9#配变	10	400	0	0
59945	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	0	0
59946	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	400	0
59947	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	320	0
59948	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	288	0
59949	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	320	0
59950	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	320	0
59951	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	400	0
59952	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	320	0
59953	射阳	兴耦2#配变	10	315	252	0
59954	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	320	0
59955	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59956	射阳	兴耦1#配变	10	315	252	0
59957	射阳	庆东9#配变	10	400	320	0
59958	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	160	0
59959	射阳	耦耕公用19#变	10	400	320	0
59960	射阳	兴耦4#配变	10	400	320	0
59961	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	504	0
59962	射阳	庆东4#配变	10	200	158	0
59963	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	320	0
59964	射阳	兴耦7#配变	10	400	320	0
59965	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	320	0
59966	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	320	0
59967	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	400	0
59968	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	504	0
59969	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	504	0
59970	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	160	0
59971	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	400	0
59972	射阳	兴耦3#配变	10	400	297	0
59973	射阳	庆东10#配变	10	200	160	0
59974	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	6	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59975	射阳	三角镇8#配变	10	315	13	0
59976	射阳	庆东12#变	10	200	36	0
59977	射阳	下圩6#配变	10	200	65	0
59978	射阳	三角镇2#配变	10	200	73	0
59979	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	79	0
59980	射阳	庆东5#配变	10	200	88	0
59981	射阳	庆东14#变	10	400	90	0
59982	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	117	0
59983	射阳	三角镇7#配变	10	315	156	0
59984	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	161	0
59985	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	183	0
59986	射阳	三角镇14#变	10	400	187	0
59987	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	189	0
59988	射阳	三角镇村4#配变	10	315	219	0
59989	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	227	0
59990	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	246	0
59991	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	272	0
59992	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	311	0
59993	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
59994	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	0	0
59995	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	0	0
59996	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	0	0
59997	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	0	0
59998	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	0	0
59999	射阳	城区10kV市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	0	0
60000	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	0	0
60001	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	0	0
60002	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	0	0
60003	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	0	0
60004	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	0	0
60005	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	0	0
60006	射阳	城区双龙新村配变	10	400	0	0
60007	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	0	0
60008	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	0	0
60009	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	0	0
60010	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	0	0
60011	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	0	0
60012	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60013	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	0	0
60014	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	0	0
60015	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	0	0
60016	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	0	0
60017	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	0	0
60018	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	0	0
60019	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	0	0
60020	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	0	0
60021	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	0	0
60022	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	0	0
60023	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	0	0
60024	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	320	0
60025	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	640	0
60026	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	320	0
60027	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	320	0
60028	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	504	0
60029	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	252	0
60030	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	320	0
60031	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60032	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	504	0
60033	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	504	0
60034	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	504	0
60035	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	504	0
60036	射阳	10kV市南西线人武部2#变	10	400	320	0
60037	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	320	0
60038	射阳	人武部4#变	10	400	320	0
60039	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	320	0
60040	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	320	0
60041	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	320	0
60042	射阳	城区10kV市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	252	0
60043	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	320	0
60044	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	320	0
60045	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	320	0
60046	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	400	0
60047	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	504	0
60048	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	320	0
60049	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	320	0
60050	射阳	城区人武部3号配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60051	射阳	城区人武部配变	10	400	320	0
60052	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	320	0
60053	射阳	城区二院配变	10	400	320	0
60054	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	504	0
60055	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	229	0
60056	射阳	城区光明新村南配变	10	400	310	0
60057	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	311	0
60058	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	0	0
60059	射阳	浦东村2#配变	10	200	0	0
60060	射阳	大陆村1#配变	10	200	0	0
60061	射阳	城区合东10#配变	10	315	252	0
60062	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	640	0
60063	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	160	0
60064	射阳	兴隆4#配变	10	400	320	0
60065	射阳	蒲西村3#配变	10	200	160	0
60066	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	640	0
60067	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	8	0
60068	射阳	浦东4#配变	10	200	15	0
60069	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	21	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60070	射阳	浦南5#配变	10	200	23	0
60071	射阳	大陆5#变	10	200	26	0
60072	射阳	浦南1#配变	10	400	73	0
60073	射阳	浦南3#配变	10	400	250	0
60074	射阳	大陆村2#配变	10	400	39	0
60075	射阳	耦耕浦东10#配变	10	100	59	0
60076	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	64	0
60077	射阳	蒲西村4#配变	10	160	71	0
60078	射阳	浦东7#变	10	200	83	0
60079	射阳	大陆8#配变	10	200	92	0
60080	射阳	城区合东5#配变	10	200	96	0
60081	射阳	浦西5#配变	10	200	99	0
60082	射阳	浦东9#配变	10	200	113	0
60083	射阳	浦南2#配变	10	200	115	0
60084	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	115	0
60085	射阳	大陆7#配变	10	200	124	0
60086	射阳	大陆6#配变	10	200	127	0
60087	射阳	浦东村1#配变	10	200	134	0
60088	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60089	射阳	浦东8#配变	10	400	142	0
60090	射阳	浦南6#配变	10	200	143	0
60091	射阳	浦南4号变	10	400	151	0
60092	射阳	大陆村3#变	10	400	153	0
60093	射阳	浦南8#变	10	400	185	0
60094	射阳	城区城北8#配变	10	315	190	0
60095	射阳	蒲西村2#配变	10	400	196	0
60096	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	154	0
60097	射阳	浦南7#变	10	400	246	0
60098	射阳	胜居10#变	10	400	320	0
60099	射阳	三纺厂3#变	10	200	160	0
60100	射阳	胜居9#变	10	200	160	0
60101	射阳	三纺厂1#变	10	200	160	0
60102	射阳	胜居1#配变	10	400	320	0
60103	射阳	胜居6#变	10	400	320	0
60104	射阳	三纺厂4#变1	10	200	160	0
60105	射阳	三纺厂2#变	10	200	160	0
60106	射阳	新生12#变	10	100	6	0
60107	射阳	四烈3#变	10	200	11	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60108	射阳	四烈4#变	10	200	11	0
60109	射阳	新生11#单变	10	250	14	0
60110	射阳	新坍新合4#配变	10	200	19	0
60111	射阳	繁荣6#变	10	200	19	0
60112	射阳	四烈6#变	10	200	22	0
60113	射阳	新坍新合12#配变	10	200	29	0
60114	射阳	新坍港口1#配变	10	200	29	0
60115	射阳	芦祠5#变	10	200	33	0
60116	射阳	繁荣1#配变	10	200	43	0
60117	射阳	新坍新生13#变	10	200	50	0
60118	射阳	胜利5#配变	10	100	59	0
60119	射阳	港口7#变	10	200	62	0
60120	射阳	新立1#变	10	200	66	0
60121	射阳	繁荣3#变	10	200	75	0
60122	射阳	繁荣4#配变	10	200	75	0
60123	射阳	繁荣5#变	10	200	76	0
60124	射阳	新坍新合7#变	10	200	77	0
60125	射阳	胜利10#	10	200	80	0
60126	射阳	新坍新立2#变	10	200	81	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60127	射阳	繁荣7#变	10	200	82	0
60128	射阳	繁荣8#变	10	200	87	0
60129	射阳	胜利1#配变	10	400	88	0
60130	射阳	新生18#变	10	200	88	0
60131	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	90	0
60132	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	92	0
60133	射阳	港口4#配变	10	200	92	0
60134	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	96	0
60135	射阳	新生1#变	10	200	99	0
60136	射阳	新生17#单变	10	200	103	0
60137	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	104	0
60138	射阳	胜利8#配变	10	315	107	0
60139	射阳	胜利6#变	10	200	113	0
60140	射阳	新立3#变	10	160	113	0
60141	射阳	四烈9#配变	10	200	114	0
60142	射阳	新生8#变	10	200	117	0
60143	射阳	芦祠1#变	10	400	118	0
60144	射阳	新立4变	10	400	120	0
60145	射阳	港口10#变	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60146	射阳	新生19#变	10	200	129	0
60147	射阳	港口6#配变	10	400	131	0
60148	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	132	0
60149	射阳	繁荣9#配变	10	200	135	0
60150	射阳	新立5#变	10	200	139	0
60151	射阳	新生23#变	10	200	139	0
60152	射阳	新生7#变	10	200	140	0
60153	射阳	新生26#变	10	200	148	0
60154	射阳	港口5#变	10	200	148	0
60155	射阳	新生16#变	10	400	155	0
60156	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	266	0
60157	射阳	胜居2#配变	10	400	310	0
60158	射阳	城区航道站配变	10	315	0	0
60159	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	0	0
60160	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	0	0
60161	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	0	0
60162	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	0	0
60163	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	0	0
60164	射阳	城区阀门厂配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60165	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	0	0
60166	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	0	0
60167	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	0	0
60168	射阳	金桂园2#主变	10	630	0	0
60169	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	0	0
60170	射阳	城区大兴路配变	10	400	0	0
60171	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	0	0
60172	射阳	城区庆南5号配变	10	400	0	0
60173	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	0	0
60174	射阳	城区庆南9号配变	10	400	0	0
60175	射阳	城区木材公司配变	10	400	0	0
60176	射阳	城区庆南4号配变	10	400	0	0
60177	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	0	0
60178	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	0	0
60179	射阳	庆南7组配变	10	400	0	0
60180	射阳	下圩7#配变	10	200	0	0
60181	射阳	岔北2#配变	10	200	0	0
60182	射阳	友爱6#配变	10	200	156	0
60183	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60184	射阳	友爱村8#配变	10	200	160	0
60185	射阳	友爱13#变	10	200	160	0
60186	射阳	友爱村5#配变	10	200	160	0
60187	射阳	建国4#变	10	200	160	0
60188	射阳	耦耕解放6#变	10	200	153	0
60189	射阳	下圩9#配变	10	200	160	0
60190	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	320	0
60191	射阳	友爱村3#配变	10	200	160	0
60192	射阳	友爱9#配变	10	200	160	0
60193	射阳	闸东2#配变	10	200	35	0
60194	射阳	耦耕建国8#变	10	200	53	0
60195	射阳	闸东4#配变	10	200	53	0
60196	射阳	岔北村6#配变	10	200	58	0
60197	射阳	下圩2#变	10	200	59	0
60198	射阳	岔北3#变	10	200	70	0
60199	射阳	友爱10#配变	10	200	86	0
60200	射阳	岔北1#配变	10	200	95	0
60201	射阳	解放3#配变	10	200	95	0
60202	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	97	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60203	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	102	0
60204	射阳	岔北5#配变	10	400	125	0
60205	射阳	建国1#配变	10	200	105	0
60206	射阳	建国5#配变	10	200	120	0
60207	射阳	解放7#配变	10	200	120	0
60208	射阳	建国村2#配变	10	200	124	0
60209	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	124	0
60210	射阳	友爱村4#配变	10	200	127	0
60211	射阳	友爱12#配变	10	200	130	0
60212	射阳	友爱村2#配变	10	200	134	0
60213	射阳	岔北村4#配变	10	200	146	0
60214	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	147	0
60215	射阳	友爱11 # 配变	10	315	165	0
60216	射阳	下圩村3#配变	10	315	227	0
60217	射阳	解放村1#配变	10	400	256	0
60218	射阳	下圩8#配变	10	400	267	0
60219	射阳	下圩5#配变	10	400	268	0
60220	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	291	0
60221	射阳	公用29#箱变配变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60222	射阳	推广15#配变	10	400	320	0
60223	射阳	公用变8#配变	10	400	320	0
60224	射阳	公用变23#变	10	400	320	0
60225	射阳	公用变4#配变	10	315	252	0
60226	射阳	公用变3#配变	10	315	252	0
60227	射阳	公用变27#变	10	400	320	0
60228	射阳	公用变14#配变	10	400	320	0
60229	射阳	公用变2#配变.	10	400	320	0
60230	射阳	公用变11#配变	10	400	320	0
60231	射阳	公用变15#台变	10	400	320	0
60232	射阳	公用变16#配变	10	400	320	0
60233	射阳	公用变17#变	10	400	320	0
60234	射阳	公用变18#台变	10	400	320	0
60235	射阳	射口1#配变	10	200	160	0
60236	射阳	千秋2#配变	10	200	51	0
60237	射阳	推广3#配变	10	200	75	0
60238	射阳	公用变9#配变	10	200	91	0
60239	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	109	0
60240	射阳	推广11#台变	10	200	113	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60241	射阳	射口6#台变	10	200	126	0
60242	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	134	0
60243	射阳	射口13#变	10	200	139	0
60244	射阳	公用变7#配变	10	315	172	0
60245	射阳	公用变12#台变	10	315	173	0
60246	射阳	公用变5#配变.	10	315	186	0
60247	射阳	公用变10#配变	10	400	192	0
60248	射阳	千秋9#变	10	315	194	0
60249	射阳	千秋1#配变JN	10	400	236	0
60250	射阳	推广4#配变	10	315	243	0
60251	射阳	公用变13#变	10	400	275	0
60252	射阳	推广16#变	10	400	289	0
60253	射阳	公用变1#配变.	10	400	293	0
60254	射阳	公用变21#变	10	400	306	0
60255	射阳	公用变26#变	10	630	499	0
60256	射阳	南公变8#变	10	400	0	0
60257	射阳	利民3#变	10	400	0	0
60258	射阳	双灯4#变	10	200	0	0
60259	射阳	双灯2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60260	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	0	0
60261	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	0	0
60262	射阳	港务1#变	10	400	0	0
60263	射阳	汛东7#配变JN	10	200	160	0
60264	射阳	街道12#配变	10	400	320	0
60265	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	283	0
60266	射阳	三区2#变（运行）	10	200	6	0
60267	射阳	洪墩1#配变	10	200	52	0
60268	射阳	光明5#配变	10	200	71	0
60269	射阳	街道1#配变	10	315	95	0
60270	射阳	民建6#配变	10	200	113	0
60271	射阳	街道11#配变	10	200	117	0
60272	射阳	汛东5#配变	10	200	119	0
60273	射阳	汛东11#配变	10	200	120	0
60274	射阳	汛东10#变	10	200	121	0
60275	射阳	汛东12#变	10	200	123	0
60276	射阳	汛东6#配变	10	200	123	0
60277	射阳	汛东9#配变	10	200	125	0
60278	射阳	街道3#配变	10	400	125	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60279	射阳	三区15#变	10	400	125	0
60280	射阳	汛东1#配变	10	200	126	0
60281	射阳	汛东8#配变	10	200	132	0
60282	射阳	汛东2#配变	10	200	134	0
60283	射阳	街道4#配变JN	10	200	139	0
60284	射阳	街道6#配变	10	400	141	0
60285	射阳	三区3#配变	10	400	142	0
60286	射阳	汛东3#配变	10	200	147	0
60287	射阳	街道2#配变	10	400	168	0
60288	射阳	洪墩5#变	10	400	174	0
60289	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	179	0
60290	射阳	街道5#配变	10	400	158	0
60291	射阳	洪墩2#配变	10	400	203	0
60292	射阳	三区11#变	10	400	260	0
60293	射阳	汛东4#配变	10	400	263	0
60294	射阳	街道7#配变	10	400	295	0
60295	射阳	民建1#配变JN	10	400	295	0
60296	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	0	0
60297	射阳	长荡三合4#变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60298	射阳	长荡宏才1#变	10	400	0	0
60299	射阳	长荡东沙13#变	10	200	3	0
60300	射阳	长荡南星1#变	10	200	0	0
60301	射阳	长荡南星9#变	10	200	0	0
60302	射阳	长荡东沙3#变	10	200	0	0
60303	射阳	长荡宏才5#变	10	400	0	0
60304	射阳	长荡六合5#配变	10	400	0	0
60305	射阳	长荡三合1#变	10	200	9	0
60306	射阳	中沙17#变	10	200	12	0
60307	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	20	0
60308	射阳	益民10#变	10	200	21	0
60309	射阳	长荡六合3#变	10	315	29	0
60310	射阳	长荡中沙3#变	10	400	101	0
60311	射阳	长荡六合2#变	10	200	37	0
60312	射阳	长荡益民2#变	10	400	151	0
60313	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	41	0
60314	射阳	长荡南星3#变	10	200	42	0
60315	射阳	长荡宏才8#变	10	200	43	0
60316	射阳	长荡东沙8#变	10	200	43	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60317	射阳	长荡南星5#变	10	200	45	0
60318	射阳	长荡西沙1#变	10	200	46	0
60319	射阳	长荡六合10#台	10	200	47	0
60320	射阳	长荡益民5#变	10	200	53	0
60321	射阳	长荡三合8#变	10	200	53	0
60322	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	56	0
60323	射阳	长荡宏才7#变	10	200	61	0
60324	射阳	长荡南星4#变	10	200	66	0
60325	射阳	长荡宏才6#变	10	200	67	0
60326	射阳	长荡北沙6#变	10	315	72	0
60327	射阳	长荡西沙6#变	10	200	72	0
60328	射阳	长荡益民7#变	10	200	73	0
60329	射阳	长荡三合6#变	10	315	74	0
60330	射阳	长荡东沙2#变	10	200	77	0
60331	射阳	长荡中沙8#变	10	200	77	0
60332	射阳	长荡六合7#配变	10	200	82	0
60333	射阳	长荡北沙2#变	10	200	92	0
60334	射阳	长荡六合9#配变	10	200	93	0
60335	射阳	长荡三合3#变	10	400	96	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60336	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	62	0
60337	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	105	0
60338	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	106	0
60339	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	107	0
60340	射阳	长荡中沙9#变	10	200	111	0
60341	射阳	长荡中沙6#变	10	250	117	0
60342	射阳	长荡宏才3#变	10	200	121	0
60343	射阳	长荡益民6#变	10	400	99	0
60344	射阳	长荡三合9#配变	10	400	98	0
60345	射阳	长荡南星7#变	10	200	128	0
60346	射阳	长荡宏才4#变	10	400	62	0
60347	射阳	长荡南星6#变	10	200	132	0
60348	射阳	长荡六合4#变	10	315	135	0
60349	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	137	0
60350	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	139	0
60351	射阳	长荡北沙4#变	10	315	143	0
60352	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	144	0
60353	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	150	0
60354	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	154	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60355	射阳	长荡南星2#变	10	400	158	0
60356	射阳	长荡六合1#变	10	400	123	0
60357	射阳	宏才10#变	10	400	162	0
60358	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	95	0
60359	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	195	0
60360	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	167	0
60361	射阳	长荡六合6#变	10	400	116	0
60362	射阳	长荡中沙13#变	10	400	225	0
60363	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	0	0
60364	射阳	城区城网10KV沿河西线建行配变	10	400	0	0
60365	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	0	0
60366	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	0	0
60367	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	0	0
60368	射阳	双龙6#配变	10	315	0	0
60369	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	0	0
60370	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	0	0
60371	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	0	0
60372	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	0	0
60373	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60374	射阳	城区商业新村配变	10	400	0	0
60375	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	0	0
60376	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	0	0
60377	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	0	0
60378	射阳	城区双龙4#配变	10	315	0	0
60379	射阳	城区10KV沿河西线双龙5#配变	10	400	0	0
60380	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	0	0
60381	射阳	城区双龙8号配变	10	400	0	0
60382	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	0	0
60383	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	0	0
60384	射阳	城区双龙7号配变	10	400	0	0
60385	射阳	潘东二组安置区配变	10	200	0	0
60386	射阳	张同6#配变	10	200	0	0
60387	射阳	东辉2#配变	10	200	0	0
60388	射阳	张同8#配变	10	200	0	0
60389	射阳	东辉25#配变	10	200	0	0
60390	射阳	张同9#配变	10	200	0	0
60391	射阳	北邗6#配变	10	200	0	0
60392	射阳	东辉10#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60393	射阳	北邗13#配变	10	200	0	0
60394	射阳	张同2#配变	10	200	0	0
60395	射阳	东辉21#配变	10	200	0	0
60396	射阳	张同11#配变	10	200	0	0
60397	射阳	北邗12#配变	10	200	0	0
60398	射阳	张同3#配变	10	200	0	0
60399	射阳	中闸4#配变	10	200	0	0
60400	射阳	北邗3#配变	10	200	0	0
60401	射阳	东辉19#配变	10	200	0	0
60402	射阳	东辉1#配变	10	200	0	0
60403	射阳	张同10#配变	10	200	0	0
60404	射阳	中闸7#配变	10	200	0	0
60405	射阳	中闸2#配变	10	200	0	0
60406	射阳	东辉18#配变	10	200	0	0
60407	射阳	东辉27#配变	10	200	0	0
60408	射阳	张同13#配变	10	200	0	0
60409	射阳	中闸18#配变	10	200	0	0
60410	射阳	东辉16#配变	10	200	0	0
60411	射阳	张同4#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60412	射阳	张同14#变	10	200	0	0
60413	射阳	东辉9#配变	10	200	0	0
60414	射阳	北邳9#配变	10	200	0	0
60415	射阳	中闸22#配变	10	200	0	0
60416	射阳	东辉15#配变	10	200	0	0
60417	射阳	东辉13#配变	10	200	0	0
60418	射阳	张同7#配变	10	200	0	0
60419	射阳	北邳5#配变	10	200	0	0
60420	射阳	东辉22#配变	10	200	0	0
60421	射阳	中闸9#配变	10	200	0	0
60422	射阳	北邳8#配变	10	200	0	0
60423	射阳	中闸21#配变	10	200	0	0
60424	射阳	东辉12#配变	10	200	0	0
60425	射阳	东辉14#配变	10	200	0	0
60426	射阳	中闸16#配变	10	200	0	0
60427	射阳	北邳10#配变	10	200	0	0
60428	射阳	东辉26#配变	10	200	0	0
60429	射阳	中闸19#配变	10	200	0	0
60430	射阳	北邳11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60431	射阳	东辉6#配变	10	200	0	0
60432	射阳	东辉5#配变	10	400	0	0
60433	射阳	张同5#配变	10	400	0	0
60434	射阳	东辉20#配变	10	200	0	0
60435	射阳	北邗4#配变	10	400	0	0
60436	射阳	张同12#配变	10	400	0	0
60437	射阳	张同1#配变	10	400	0	0
60438	射阳	东辉11#配变	10	400	0	0
60439	射阳	北邗1#配变	10	400	0	0
60440	射阳	东辉4#配变	10	400	0	0
60441	射阳	东辉7#配变	10	400	0	0
60442	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	0	0
60443	射阳	北邗2#配变	10	400	0	0
60444	射阳	东辉17#配变	10	400	0	0
60445	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	504	0
60446	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	640	0
60447	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	504	0
60448	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	640	0
60449	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60450	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	640	0
60451	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	504	0
60452	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	504	0
60453	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	320	0
60454	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	160	0
60455	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	320	0
60456	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	320	0
60457	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	160	0
60458	射阳	长荡胜北5#变	10	200	160	0
60459	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	10	0
60460	射阳	长荡沙南12#变	10	200	49	0
60461	射阳	长荡沙南14#变	10	200	50	0
60462	射阳	长荡沙南10#变	10	200	50	0
60463	射阳	长荡新付7#变	10	200	66	0
60464	射阳	长荡沙南5#变	10	200	70	0
60465	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	105	0
60466	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	115	0
60467	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	121	0
60468	射阳	长荡沙南11#变	10	400	162	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60469	射阳	长荡沙南3#变	10	400	164	0
60470	射阳	长荡沙南8#变	10	315	216	0
60471	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	270	0
60472	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	304	0
60473	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	0	0
60474	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	0	0
60475	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	0	0
60476	射阳	洋马街道8#配变	10	200	0	0
60477	射阳	洋马街道30#配变	10	630	0	0
60478	射阳	街道34#配变	10	400	0	0
60479	射阳	洋马街道35#变	10	200	0	0
60480	射阳	街道33#配变	10	400	0	0
60481	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	0	0
60482	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	0	0
60483	射阳	洋港10#变	10	400	0	0
60484	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	0	0
60485	射阳	洋港5#变	10	200	0	0
60486	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	0	0
60487	射阳	洋港6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60488	射阳	洋马街道17#变	10	400	0	0
60489	射阳	洋港12#变	10	200	0	0
60490	射阳	洋马街道25#配变	10	400	0	0
60491	射阳	洋港13#配变	10	200	0	0
60492	射阳	洋马街道4#变	10	200	0	0
60493	射阳	洋港11#变	10	200	0	0
60494	射阳	洋马街道12#变.	10	400	0	0
60495	射阳	洋马街道5#配变	10	315	0	0
60496	射阳	洋马街道28#变	10	400	0	0
60497	射阳	洋马街道9#配变	10	400	0	0
60498	射阳	范灶4#配变JN	10	400	320	0
60499	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	320	0
60500	射阳	公用变6#配变	10	200	160	0
60501	射阳	推广6#配变	10	200	160	0
60502	射阳	竹节1#配变	10	100	80	0
60503	射阳	范灶10#变	10	200	160	0
60504	射阳	公用变20#变	10	400	320	0
60505	射阳	滨兴6#配变	10	200	15	0
60506	射阳	华中5#变JN	10	200	20	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60507	射阳	华中1#配变	10	200	25	0
60508	射阳	滨兴10#变	10	200	34	0
60509	射阳	范灶11#变	10	100	43	0
60510	射阳	华中6#配变	10	200	45	0
60511	射阳	滨兴3#变	10	200	49	0
60512	射阳	范灶7#变	10	200	52	0
60513	射阳	滨兴1#配变	10	200	55	0
60514	射阳	范灶5#配变	10	200	56	0
60515	射阳	华中8#配变	10	200	31	0
60516	射阳	华中9#变	10	200	67	0
60517	射阳	华中3#配变	10	200	71	0
60518	射阳	华中2#配变JN	10	400	73	0
60519	射阳	推广8#配变JN	10	200	81	0
60520	射阳	华中7#配变	10	200	94	0
60521	射阳	推广7#配变	10	200	97	0
60522	射阳	竹节11#变	10	200	98	0
60523	射阳	华中4#配变	10	400	103	0
60524	射阳	推广5#配变	10	200	122	0
60525	射阳	滨兴8#变	10	400	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60526	射阳	范灶3#配变JN	10	200	144	0
60527	射阳	范灶2#配变	10	200	148	0
60528	射阳	滨兴9#变	10	400	150	0
60529	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	169	0
60530	射阳	范灶1#配变JN	10	400	196	0
60531	射阳	滨兴村5#配变	10	400	204	0
60532	射阳	公用变19#变	10	400	210	0
60533	射阳	公用变28#配变	10	400	257	0
60534	射阳	范灶6#变	10	400	270	0
60535	射阳	千秋7#变	10	400	281	0
60536	射阳	阜余镇二塔11#配变	10	200	0	0
60537	射阳	阜余大有7配变	10	200	0	0
60538	射阳	阜余二塔10配变	10	200	160	0
60539	射阳	大有康居1#配变	10	200	137	0
60540	射阳	阜余二塔16#配变	10	200	160	0
60541	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	160	0
60542	射阳	阜余火岔6配变	10	200	146	0
60543	射阳	阜余庙港11配变	10	200	160	0
60544	射阳	阜余大有11#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60545	射阳	缪港康居1#变	10	200	160	0
60546	射阳	阜余大有8#配变	10	200	160	0
60547	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	160	0
60548	射阳	阜余六份8#配变	10	200	160	0
60549	射阳	阜余火岔七配变	10	200	1	0
60550	射阳	阜余西圩5配变	10	200	5	0
60551	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	20	0
60552	射阳	阜余庙港12#变	10	200	34	0
60553	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	35	0
60554	射阳	阜余长丰一配变	10	200	50	0
60555	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	57	0
60556	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	60	0
60557	射阳	阜余二塔9配变	10	200	62	0
60558	射阳	阜余大有6#配变	10	200	63	0
60559	射阳	阜余大有9配变	10	200	67	0
60560	射阳	阜余长丰4配变	10	200	73	0
60561	射阳	阜余大有5#配变	10	200	75	0
60562	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	76	0
60563	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60564	射阳	阜余大有3配变	10	200	82	0
60565	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	87	0
60566	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	96	0
60567	射阳	阜余大有10配变	10	200	98	0
60568	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	101	0
60569	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	108	0
60570	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	111	0
60571	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	112	0
60572	射阳	阜余庙港13#变	10	200	112	0
60573	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	120	0
60574	射阳	阜余大有2#配变	10	400	120	0
60575	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	120	0
60576	射阳	阜余庙港4配变	10	200	123	0
60577	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	129	0
60578	射阳	阜余庙港3配变	10	200	134	0
60579	射阳	阜余大有4#配变	10	200	135	0
60580	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	135	0
60581	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	137	0
60582	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	140	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60583	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	145	0
60584	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	147	0
60585	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	147	0
60586	射阳	阜余庙港10配变	10	200	147	0
60587	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	148	0
60588	射阳	阜余庙港9配变	10	200	151	0
60589	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	129	0
60590	射阳	阜余庙港6配变	10	400	214	0
60591	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	223	0
60592	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	318	0
60593	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	291	0
60594	射阳	阜余火岔三配变	10	400	293	0
60595	射阳	老坍11#配变	10	200	160	0
60596	射阳	胜利13#配变	10	200	160	0
60597	射阳	胜利3#配变	10	200	34	0
60598	射阳	胜利11#变	10	200	35	0
60599	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	58	0
60600	射阳	老坍2号变	10	200	59	0
60601	射阳	贺仁14#配变	10	200	61	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60602	射阳	贺仁6#变	10	200	72	0
60603	射阳	老坍5#配变	10	400	72	0
60604	射阳	老坍6#变	10	200	76	0
60605	射阳	老坍1#变	10	200	79	0
60606	射阳	老坍10#配变新	10	200	125	0
60607	射阳	贺仁7#配变	10	200	131	0
60608	射阳	胜利2#配变	10	200	141	0
60609	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	146	0
60610	射阳	贺仁1#变	10	400	152	0
60611	射阳	贺仁11#配变	10	400	113	0
60612	射阳	胜利9#配变	10	400	121	0
60613	射阳	胜利7#变	10	400	242	0
60614	射阳	正塘19#配变	10	400	0	0
60615	射阳	正塘22#配变	10	400	0	0
60616	射阳	正塘2#	10	200	0	0
60617	射阳	双龙八组配变	10	200	0	0
60618	射阳	酩悦加州1#变	10	630	0	0
60619	射阳	正塘7#配变	10	315	0	0
60620	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60621	射阳	正塘24#变	10	200	0	0
60622	射阳	四港9#配变	10	200	0	0
60623	射阳	正塘4#配变	10	400	0	0
60624	射阳	四港4#配变	10	200	0	0
60625	射阳	正塘12#配变	10	200	0	0
60626	射阳	四港16#配变	10	200	0	0
60627	射阳	四港2#配变	10	400	0	0
60628	射阳	正塘9#变	10	200	0	0
60629	射阳	正塘17#配变	10	315	0	0
60630	射阳	正塘16#配变	10	315	0	0
60631	射阳	四港1#配变	10	200	0	0
60632	射阳	四港10#配变	10	315	0	0
60633	射阳	四港14	10	200	0	0
60634	射阳	正塘1#配变	10	315	0	0
60635	射阳	正塘14#配变	10	315	0	0
60636	射阳	正塘18#变	10	315	0	0
60637	射阳	四港8#配变	10	400	0	0
60638	射阳	正塘28#变	10	400	0	0
60639	射阳	正塘30#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60640	射阳	正塘15#配变	10	315	0	0
60641	射阳	正塘5#变	10	400	0	0
60642	射阳	正塘11#配变	10	400	0	0
60643	射阳	正塘29#变	10	400	0	0
60644	射阳	正塘3#配变	10	400	0	0
60645	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	640	0
60646	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	504	0
60647	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	640	0
60648	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	504	0
60649	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	504	0
60650	射阳	城区合东五组配变	10	400	320	0
60651	射阳	10kV荣华线双山宿舍2#配变	10	400	320	0
60652	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	640	0
60653	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	640	0
60654	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	504	0
60655	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	504	0
60656	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	504	0
60657	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	504	0
60658	射阳	10kV荣华线双山宿舍1#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60659	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	504	0
60660	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	504	0
60661	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	800	0
60662	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	640	0
60663	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	504	0
60664	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	504	0
60665	射阳	双山萃园5#主变	10	630	504	0
60666	射阳	城区批发市场配变	10	400	320	0
60667	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	320	0
60668	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	640	0
60669	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	504	0
60670	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	320	0
60671	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	320	0
60672	射阳	城区合东安置区主变	10	800	640	0
60673	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	400	0
60674	射阳	10kV荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	320	0
60675	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	640	0
60676	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	640	0
60677	射阳	10kV荣华线双山宿舍3#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60678	射阳	双山萃园7#主变	10	800	640	0
60679	射阳	蓝天公寓2号	10	630	504	0
60680	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	640	0
60681	射阳	城区城北4#配变	10	400	164	0
60682	射阳	城区合东2#配变	10	400	303	0
60683	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	314	0
60684	射阳	和合6#变	10	160	0	0
60685	射阳	新安1#变	10	200	0	0
60686	射阳	长洼2#变(新)	10	200	0	0
60687	射阳	和合9#变	10	200	0	0
60688	射阳	开北14#配变新	10	200	0	0
60689	射阳	长洼4#变	10	200	0	0
60690	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	0	0
60691	射阳	和合17#变	10	200	0	0
60692	射阳	长洼10#变	10	200	0	0
60693	射阳	开北10#变	10	200	0	0
60694	射阳	开北5#变	10	200	0	0
60695	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	0	0
60696	射阳	洼东3#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60697	射阳	洼东2#配变	10	200	0	0
60698	射阳	长洼5#变	10	200	0	0
60699	射阳	开北6#变	10	200	0	0
60700	射阳	和合16#变	10	200	0	0
60701	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	0	0
60702	射阳	和合4#变	10	200	0	0
60703	射阳	开北11号变	10	200	0	0
60704	射阳	洼东10#配变新	10	200	0	0
60705	射阳	和合2#变	10	400	0	0
60706	射阳	开北3#变	10	200	0	0
60707	射阳	开北9#变	10	315	0	0
60708	射阳	和合3#变	10	400	0	0
60709	射阳	和合13#配变1	10	200	0	0
60710	射阳	和合11#变	10	200	0	0
60711	射阳	开北2#配变	10	200	0	0
60712	射阳	新安8#变1	10	400	0	0
60713	射阳	新坍开北17#配变	10	200	0	0
60714	射阳	洼东6#变	10	400	0	0
60715	射阳	开北15#配变新	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60716	射阳	开北4#变	10	200	0	0
60717	射阳	和合1#变	10	200	0	0
60718	射阳	洼东5#变	10	200	0	0
60719	射阳	和合7#变	10	200	0	0
60720	射阳	新安6#变	10	200	0	0
60721	射阳	开北8#变	10	200	0	0
60722	射阳	新安10#变	10	160	0	0
60723	射阳	开北1#变	10	200	0	0
60724	射阳	开北16#配变新	10	200	0	0
60725	射阳	和合8#变	10	200	0	0
60726	射阳	洼东4#变	10	200	0	0
60727	射阳	洼东7#变1	10	200	0	0
60728	射阳	和合12#配变	10	200	0	0
60729	射阳	洼东9#配变新	10	200	0	0
60730	射阳	新安9#变	10	200	0	0
60731	射阳	长洼1#配变	10	200	0	0
60732	射阳	开北7#变	10	200	0	0
60733	射阳	北集14#变	10	200	0	0
60734	射阳	洼东11#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60735	射阳	洼东8#配变新	10	200	0	0
60736	射阳	和合5#变	10	200	0	0
60737	射阳	和合10#变	10	400	0	0
60738	射阳	开北18#配变	10	400	0	0
60739	射阳	新安17#变1	10	400	0	0
60740	射阳	开北12#配变	10	400	0	0
60741	射阳	开北19#变	10	400	0	0
60742	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	0	0
60743	射阳	胜居7#变	10	200	160	0
60744	射阳	居委会3号配变	10	315	252	0
60745	射阳	居委会5#配变	10	400	320	0
60746	射阳	居委会1号配变	10	200	160	0
60747	射阳	振坍10#变	10	400	320	0
60748	射阳	和气1#配变	10	100	25	0
60749	射阳	芦祠2#变	10	200	40	0
60750	射阳	芦祠4#变	10	200	46	0
60751	射阳	四烈2#变	10	200	65	0
60752	射阳	和气2#配变	10	200	87	0
60753	射阳	和气8#变	10	200	91	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60754	射阳	和气7#变	10	200	101	0
60755	射阳	新合3#变	10	200	113	0
60756	射阳	新合9#配变	10	315	115	0
60757	射阳	四烈5#变	10	200	116	0
60758	射阳	新合5#变	10	200	117	0
60759	射阳	芦祠6#变	10	200	120	0
60760	射阳	和气9#配变	10	200	125	0
60761	射阳	和气5#变	10	200	125	0
60762	射阳	和气6#变	10	200	128	0
60763	射阳	和气3#变	10	400	139	0
60764	射阳	和气10#配变	10	200	141	0
60765	射阳	新合6#变	10	200	142	0
60766	射阳	新合2#变	10	200	149	0
60767	射阳	和气4#变	10	200	151	0
60768	射阳	居委会4号配变	10	315	203	0
60769	射阳	芦祠3#变	10	400	181	0
60770	射阳	居委会2号配变	10	315	228	0
60771	射阳	胜居5号配变	10	315	228	0
60772	射阳	振坍3#变	10	400	310	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60773	射阳	王村12#变	10	315	0	0
60774	射阳	红星14#变	10	200	0	0
60775	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	0	0
60776	射阳	王村4#配变	10	200	0	0
60777	射阳	王村1#配变	10	400	0	0
60778	射阳	特庸王村2#配变	10	400	0	0
60779	射阳	王村6#变	10	200	0	0
60780	射阳	林场1#配变	10	400	0	0
60781	射阳	特庸街道1#变	10	400	0	0
60782	射阳	特庸园区4#变	10	400	320	0
60783	射阳	幸福家园2#变	10	200	160	0
60784	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	320	0
60785	射阳	特庸街道17#变	10	200	160	0
60786	射阳	兴胜13#配变	10	200	160	0
60787	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	160	0
60788	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	640	0
60789	射阳	特庸街道15#变	10	400	320	0
60790	射阳	特庸园区1#变	10	400	320	0
60791	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60792	射阳	红旗8#变	10	315	252	0
60793	射阳	特庸红旗14#变	10	200	160	0
60794	射阳	特庸园区3#配变	10	400	320	0
60795	射阳	特庸街道7#	10	200	160	0
60796	射阳	红旗16#变	10	315	252	0
60797	射阳	林场2#变JN.	10	200	25	0
60798	射阳	红旗9#变	10	315	38	0
60799	射阳	王村3#配变	10	400	72	0
60800	射阳	特庸王村9#变	10	315	115	0
60801	射阳	特庸林场4#变	10	200	93	0
60802	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	101	0
60803	射阳	王村5#变JN	10	200	108	0
60804	射阳	王村7#配变	10	200	127	0
60805	射阳	特庸王村10#变	10	200	133	0
60806	射阳	红旗11#变	10	200	135	0
60807	射阳	特庸园区5#变	10	200	142	0
60808	射阳	特庸红旗15#变	10	200	147	0
60809	射阳	特庸红旗3#变	10	400	111	0
60810	射阳	特庸街道12#	10	400	165	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60811	射阳	特庸林场5#变	10	400	132	0
60812	射阳	光华9#变	10	400	223	0
60813	射阳	特庸红旗7#变	10	400	228	0
60814	射阳	特庸街道2#变	10	400	230	0
60815	射阳	特庸街道10#变	10	400	258	0
60816	射阳	特庸红旗13#变	10	400	275	0
60817	射阳	特庸街道9#变	10	400	292	0
60818	射阳	特庸街道14#变	10	400	307	0
60819	射阳	四明街道23#配变	10	200	0	0
60820	射阳	四明7#配变	10	200	0	0
60821	射阳	四明建华2#配变	10	200	0	0
60822	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	320	0
60823	射阳	四明街道21#配变	10	200	160	0
60824	射阳	四明街道22#配变	10	200	160	0
60825	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	160	0
60826	射阳	四明9#变	10	200	160	0
60827	射阳	四明街道6#变	10	200	160	0
60828	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	160	0
60829	射阳	四明街道18#变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60830	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	160	0
60831	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	160	0
60832	射阳	四明街道19#配变	10	400	320	0
60833	射阳	四明6#配变	10	200	36	0
60834	射阳	四明盐路1#配变	10	200	65	0
60835	射阳	四明盐路7#配变	10	200	71	0
60836	射阳	四明建华1#配变	10	200	74	0
60837	射阳	四明建华9#配变	10	200	88	0
60838	射阳	四明街道13#变	10	315	94	0
60839	射阳	四明建华4#配变	10	200	96	0
60840	射阳	四明建中8#配变	10	200	102	0
60841	射阳	四明中学	10	200	103	0
60842	射阳	四明2#配变	10	315	118	0
60843	射阳	四明3#变	10	200	120	0
60844	射阳	四明街道2#变	10	200	127	0
60845	射阳	四明5#变	10	200	135	0
60846	射阳	四明街道20#变	10	200	146	0
60847	射阳	四明1#变	10	200	150	0
60848	射阳	四明街道14#变	10	200	153	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60849	射阳	四明建华10#配变	10	400	138	0
60850	射阳	四明街道7#配变	10	400	160	0
60851	射阳	四明街道3#变	10	400	170	0
60852	射阳	四明街道10#变	10	400	195	0
60853	射阳	四明街道15#变	10	400	210	0
60854	射阳	四明街道17#变	10	315	219	0
60855	射阳	四明街道8#变	10	400	219	0
60856	射阳	四明街道9#变	10	315	244	0
60857	射阳	四明街道4#变	10	400	275	0
60858	射阳	四明街道25#配变	10	400	287	0
60859	射阳	四明街道5#变	10	400	300	0
60860	射阳	四明街道1#变	10	400	304	0
60861	射阳	四明街道16#变	10	400	305	0
60862	射阳	坚固4#变	10	200	0	0
60863	射阳	凤西1#变	10	200	0	0
60864	射阳	双龙船厂2#变	10	200	0	0
60865	射阳	书香福第3#变	10	800	0	0
60866	射阳	书香福第1#变	10	800	0	0
60867	射阳	书香福第7#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60868	射阳	双龙船厂1#变	10	400	0	0
60869	射阳	庆云3#配变	10	200	0	0
60870	射阳	庆云7#配变	10	200	0	0
60871	射阳	庆云10#配变	10	200	0	0
60872	射阳	庆云2#配变	10	200	0	0
60873	射阳	庆云8#配变	10	200	0	0
60874	射阳	庆云1#配变	10	200	0	0
60875	射阳	双龙3#配变	10	315	0	0
60876	射阳	双龙4#变	10	400	0	0
60877	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	504	0
60878	射阳	书香甲第1#变	10	800	640	0
60879	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	504	0
60880	射阳	文泽康城北配变	10	400	320	0
60881	射阳	酩悦加州4#变	10	400	320	0
60882	射阳	酩悦加州二期配电室6#变压器	10	630	504	0
60883	射阳	书香甲第3#变	10	800	640	0
60884	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	252	0
60885	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	640	0
60886	射阳	酩悦加州3#变	10	400	296	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60887	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	0	0
60888	射阳	四明建中7#配变	10	200	0	0
60889	射阳	四明盐路4#配变	10	200	0	0
60890	射阳	四明王塔7#配变	10	200	0	0
60891	射阳	四明九坛10#配变	10	200	160	0
60892	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	160	0
60893	射阳	四明九坛4#配变	10	200	160	0
60894	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	320	0
60895	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	320	0
60896	射阳	四明开明7#配变	10	200	160	0
60897	射阳	四明九坛7#配变	10	200	160	0
60898	射阳	四明开明4#配变	10	200	160	0
60899	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	320	0
60900	射阳	四明开明2#配变	10	200	160	0
60901	射阳	四明开明12#配变	10	200	160	0
60902	射阳	建华13#变	10	200	154	0
60903	射阳	四明建中4#配变	10	200	160	0
60904	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	160	0
60905	射阳	四明九坛1#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60906	射阳	四明开明11#配变	10	200	160	0
60907	射阳	四明开明1#配变	10	200	160	0
60908	射阳	四明开明6#配变	10	200	160	0
60909	射阳	四明开明10#配变	10	200	160	0
60910	射阳	四明开明3#变	10	400	316	0
60911	射阳	四明九坛8#配变	10	100	80	0
60912	射阳	四明开明5#配变	10	200	160	0
60913	射阳	四明开明13#配变	10	200	159	0
60914	射阳	四明开明8#配变	10	200	160	0
60915	射阳	盐路14#变	10	200	160	0
60916	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	320	0
60917	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	320	0
60918	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	320	0
60919	射阳	四明建中11#配变	10	200	14	0
60920	射阳	四明王塔6#配变	10	200	31	0
60921	射阳	四明王塔8#配变	10	200	37	0
60922	射阳	四明街道24#配变	10	200	59	0
60923	射阳	四明王塔2#配变	10	200	65	0
60924	射阳	四明建中6#配变	10	200	65	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60925	射阳	四明盐路6#配变	10	200	70	0
60926	射阳	四明建中5#配变	10	200	75	0
60927	射阳	四明建中9#配变	10	200	77	0
60928	射阳	王塔9#变	10	315	97	0
60929	射阳	四明王塔3#配变	10	200	97	0
60930	射阳	四明建中10#配变	10	200	99	0
60931	射阳	四明建中1#配变	10	200	111	0
60932	射阳	四明建中3#配变	10	200	112	0
60933	射阳	四明盐路10#配变	10	200	112	0
60934	射阳	四明建华6#配变	10	200	127	0
60935	射阳	四明王塔5#配变	10	400	132	0
60936	射阳	四明建华5#配变	10	200	133	0
60937	射阳	四明建中12#配变	10	200	135	0
60938	射阳	四明建中2#配变	10	400	218	0
60939	射阳	四明盐路5#配变	10	400	232	0
60940	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	0	0
60941	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	0	0
60942	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	0	0
60943	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60944	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	0	0
60945	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	0	0
60946	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	0	0
60947	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	0	0
60948	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	0	0
60949	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	0	0
60950	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	0	0
60951	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	0	0
60952	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	0	0
60953	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	0	0
60954	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	0	0
60955	射阳	10KV市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	0	0
60956	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	0	0
60957	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	0	0
60958	射阳	虹亚名居4#	10	630	0	0
60959	射阳	10kVA市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	0	0
60960	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	0	0
60961	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	0	0
60962	射阳	城区三职小配变	10	80	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60963	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	0	0
60964	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	0	0
60965	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	0	0
60966	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	0	0
60967	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	0	0
60968	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	0	0
60969	射阳	城区10kV市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	0	0
60970	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	0	0
60971	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	0	0
60972	射阳	钢材市场配变	10	200	0	0
60973	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	0	0
60974	射阳	城区生产资料配变	10	400	0	0
60975	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	0	0
60976	射阳	长荡三中4#配变	10	400	157	0
60977	射阳	长荡三中5#配变	10	400	0	0
60978	射阳	长荡三中9#配变	10	400	0	0
60979	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	0	0
60980	射阳	长荡三中2#配变	10	400	0	0
60981	射阳	长荡三中7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
60982	射阳	长荡北坝12#配变	10	200	0	0
60983	射阳	长荡北坝3#配变	10	200	0	0
60984	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	160	0
60985	射阳	长荡津西10#配变	10	200	160	0
60986	射阳	长荡益民3#配变	10	200	160	0
60987	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	160	0
60988	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	160	0
60989	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	160	0
60990	射阳	三合楼安置区	10	630	504	0
60991	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	160	0
60992	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	160	0
60993	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	160	0
60994	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	160	0
60995	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	252	0
60996	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	160	0
60997	射阳	长荡三中10#配变	10	400	254	0
60998	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	12	0
60999	射阳	长荡津西9#配变	10	200	13	0
61000	射阳	长荡津西5#配变	10	200	16	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61001	射阳	长荡北坝4#配变	10	200	18	0
61002	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	275	0
61003	射阳	长荡北坝9#配变	10	200	28	0
61004	射阳	长荡津西8#配变	10	200	30	0
61005	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	32	0
61006	射阳	长荡三中11#配变	10	200	32	0
61007	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	295	0
61008	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	44	0
61009	射阳	长荡北坝5#配变	10	315	48	0
61010	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	55	0
61011	射阳	长荡三中13#配变	10	400	56	0
61012	射阳	长荡北坝6#配变	10	200	62	0
61013	射阳	长荡三合2#配变	10	200	62	0
61014	射阳	长荡三中1#配变	10	200	64	0
61015	射阳	长荡三中8#配变	10	200	65	0
61016	射阳	长荡北坝10#配变	10	200	68	0
61017	射阳	长荡津西7#配变	10	200	69	0
61018	射阳	长荡津西4#配变	10	200	76	0
61019	射阳	长荡津西13#配变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61020	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	84	0
61021	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	85	0
61022	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	88	0
61023	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	89	0
61024	射阳	长荡津西1#配变	10	200	96	0
61025	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	106	0
61026	射阳	长荡三合6#配变	10	400	108	0
61027	射阳	长荡益民4#配变	10	200	115	0
61028	射阳	长荡益民9#配变	10	200	116	0
61029	射阳	长荡三合5#配变	10	315	117	0
61030	射阳	长荡三合7#配变	10	200	118	0
61031	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	125	0
61032	射阳	长荡津西6#配变	10	200	134	0
61033	射阳	长荡三合10#配变	10	200	140	0
61034	射阳	长荡胜利桥4#配变	10	200	142	0
61035	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	144	0
61036	射阳	长荡益民8#配变	10	200	150	0
61037	射阳	长荡津西3#配变	10	200	152	0
61038	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	168	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61039	射阳	长荡三中3#配变	10	400	178	0
61040	射阳	滨东4#配变JN	10	200	160	0
61041	射阳	三区19#配变	10	100	80	0
61042	射阳	三区22#变	10	200	160	0
61043	射阳	滨西8#变	10	160	128	0
61044	射阳	滨东13#变	10	400	288	0
61045	射阳	三区18#变	10	200	154	0
61046	射阳	滨西5#变JN	10	200	137	0
61047	射阳	滨东3#配变	10	400	19	0
61048	射阳	射口3#配变	10	200	20	0
61049	射阳	射口8#变	10	200	32	0
61050	射阳	射口7#配变JN	10	200	33	0
61051	射阳	滨西3#配变	10	400	40	0
61052	射阳	三区12#变	10	200	60	0
61053	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	63	0
61054	射阳	滨东12#变	10	200	71	0
61055	射阳	三区21#变	10	200	78	0
61056	射阳	三区14#配变	10	315	102	0
61057	射阳	三区20#变	10	200	120	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61058	射阳	滨西1#配变	10	200	123	0
61059	射阳	三区4#变（运行）	10	200	135	0
61060	射阳	三区9#配变	10	200	129	0
61061	射阳	滨东9#变	10	200	130	0
61062	射阳	三区8#变	10	200	149	0
61063	射阳	射口9#配变	10	200	149	0
61064	射阳	滨西7#变	10	200	150	0
61065	射阳	三区6#配变	10	400	193	0
61066	射阳	三区7#变	10	400	80	0
61067	射阳	滨西4#台变	10	400	188	0
61068	射阳	滨东10#配变	10	400	245	0
61069	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	320	0
61070	射阳	九阳生物科技配变	10	500	400	0
61071	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	800	0
61072	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	320	0
61073	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	640	0
61074	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	320	0
61075	射阳	城区合东11#配变	10	400	320	0
61076	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61077	射阳	城区合东6#配变	10	315	204	0
61078	射阳	城区合东12#配变	10	400	300	0
61079	射阳	新坍4#变	10	200	0	0
61080	射阳	贺仁2#变	10	400	0	0
61081	射阳	新塘6#变	10	200	0	0
61082	射阳	贺仁3#配变	10	400	0	0
61083	射阳	新塘22#变	10	200	0	0
61084	射阳	新塘21#配变	10	200	0	0
61085	射阳	新塘25#变	10	200	0	0
61086	射阳	街道10号配变	10	200	0	0
61087	射阳	新塘14#变	10	200	0	0
61088	射阳	新塘13#变	10	200	0	0
61089	射阳	新塘5#变	10	80	0	0
61090	射阳	贺仁4#变	10	200	0	0
61091	射阳	新塘9#配变	10	200	0	0
61092	射阳	老坍8#配变	10	200	0	0
61093	射阳	老坍3#变	10	200	0	0
61094	射阳	新塘18#配变	10	200	0	0
61095	射阳	贺仁12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61096	射阳	贺仁5#配变	10	200	0	0
61097	射阳	新坍5#变	10	400	0	0
61098	射阳	贺仁8#变	10	200	0	0
61099	射阳	新塘2#变	10	200	0	0
61100	射阳	新塘1#配变	10	200	0	0
61101	射阳	新塘20#配变	10	200	0	0
61102	射阳	振坍1#变	10	200	0	0
61103	射阳	老坍4#	10	200	0	0
61104	射阳	新塘7#变	10	200	0	0
61105	射阳	新塘11#变	10	200	0	0
61106	射阳	新塘8#变	10	200	0	0
61107	射阳	贺仁9#变	10	200	0	0
61108	射阳	新塘15#变	10	200	0	0
61109	射阳	新塘4#配变	10	200	0	0
61110	射阳	贺仁10#变	10	200	0	0
61111	射阳	老坍9#变	10	200	0	0
61112	射阳	新坍2#变	10	400	0	0
61113	射阳	新塘3#变	10	200	0	0
61114	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61115	射阳	新坍3#变	10	400	0	0
61116	射阳	新坍6#变	10	400	0	0
61117	射阳	老坍7#变	10	400	0	0
61118	射阳	振坍4#变	10	400	0	0
61119	射阳	新坍1#配变	10	400	0	0
61120	射阳	新塘16#变	10	400	0	0
61121	射阳	新塘10#变	10	400	0	0
61122	射阳	合兴小街1#配变	10	400	0	0
61123	射阳	永宁房产	10	400	0	0
61124	射阳	合兴小街3#公变	10	400	0	0
61125	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	0	0
61126	射阳	庆云5#配变	10	315	0	0
61127	射阳	庆云9#配变	10	400	0	0
61128	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	0	0
61129	射阳	庆云6#配变	10	315	0	0
61130	射阳	合兴小街12#配变	10	400	0	0
61131	射阳	合兴小街6#公变	10	400	0	0
61132	射阳	庆云4#配变	10	400	0	0
61133	射阳	合兴小街11#配变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61134	射阳	合兴小街5#配变	10	400	0	0
61135	射阳	合兴小街10#配变	10	400	0	0
61136	射阳	阜余永坛一配变	10	400	57	0
61137	射阳	阜余小沙9配变	10	400	144	0
61138	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	0	0
61139	射阳	阜余小沙六配变	10	200	0	0
61140	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	160	0
61141	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	160	0
61142	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	160	0
61143	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	160	0
61144	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	160	0
61145	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	160	0
61146	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	320	0
61147	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	160	0
61148	射阳	阜余老圩七配变	10	200	160	0
61149	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	4	0
61150	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	14	0
61151	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	20	0
61152	射阳	阜余老圩四配变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61153	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	41	0
61154	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	42	0
61155	射阳	阜余小沙十配变	10	200	60	0
61156	射阳	阜余永坛20#变	10	160	50	0
61157	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	51	0
61158	射阳	老圩11#变	10	200	51	0
61159	射阳	阜余永坛九配变	10	200	54	0
61160	射阳	阜余永坛十配变	10	200	59	0
61161	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	61	0
61162	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	64	0
61163	射阳	阜余永坛16配变	10	200	67	0
61164	射阳	阜余小沙12#变	10	200	68	0
61165	射阳	阜余永坛四配变	10	400	69	0
61166	射阳	阜余永坛六配变	10	400	15	0
61167	射阳	阜余永坛17#变	10	200	70	0
61168	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	76	0
61169	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	81	0
61170	射阳	阜余小沙17#配变	10	200	83	0
61171	射阳	阜余小沙五配变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61172	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	88	0
61173	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	104	0
61174	射阳	阜余永坛八配变	10	400	99	0
61175	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	107	0
61176	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	111	0
61177	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	111	0
61178	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	116	0
61179	射阳	阜余永坛14配变	10	200	117	0
61180	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	117	0
61181	射阳	阜余老圩8配变	10	200	118	0
61182	射阳	阜余小沙11配变	10	200	126	0
61183	射阳	阜余永坛3#配变	10	200	128	0
61184	射阳	阜余小沙二配变	10	400	154	0
61185	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	168	0
61186	射阳	阜余永坛七配变	10	400	129	0
61187	射阳	阜余小沙3配变	10	400	206	0
61188	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	300	0
61189	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	0	0
61190	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61191	射阳	花园6#变	10	200	160	0
61192	射阳	阜余里庄四配变	10	200	2	0
61193	射阳	阜余同丰二配变	10	200	7	0
61194	射阳	阜余里庄五配变	10	250	16	0
61195	射阳	阜余里庄六配变	10	200	16	0
61196	射阳	阜余花元3#配变	10	200	21	0
61197	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	21	0
61198	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	25	0
61199	射阳	阜余里庄三配变	10	200	39	0
61200	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	64	0
61201	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	67	0
61202	射阳	阜余同丰12#配变	10	200	77	0
61203	射阳	阜余宏丰17#配变	10	200	84	0
61204	射阳	阜余同丰三配变	10	400	86	0
61205	射阳	阜余花元四配变	10	200	106	0
61206	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	107	0
61207	射阳	阜余里庄二配变	10	200	111	0
61208	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	113	0
61209	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	114	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61210	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	119	0
61211	射阳	阜余宏丰18#配变	10	200	124	0
61212	射阳	阜余花元1#配变	10	200	137	0
61213	射阳	阜余同丰四配变	10	200	140	0
61214	射阳	阜余花园5#配变	10	200	143	0
61215	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	151	0
61216	射阳	阜余花元二配变	10	400	163	0
61217	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	160	0
61218	射阳	宏丰康居1#变	10	400	210	0
61219	射阳	阜余同丰九配变	10	400	223	0
61220	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	237	0
61221	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	239	0
61222	射阳	阜余同丰十配变	10	400	265	0
61223	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	304	0
61224	射阳	阜余农场四组配变	10	400	0	0
61225	射阳	阜余六份18#配变	10	200	28	0
61226	射阳	阜余健康10配变	10	200	160	0
61227	射阳	阜余圩门二配变	10	200	160	0
61228	射阳	阜余六份15配变	10	200	157	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61229	射阳	阜余三河二配变	10	200	160	0
61230	射阳	阜余公用21#配变	10	630	504	0
61231	射阳	阜余圩门五配变	10	200	160	0
61232	射阳	阜余公用11#配变	10	630	504	0
61233	射阳	阜余三河6配变	10	200	160	0
61234	射阳	阜余圩门6#配变	10	200	140	0
61235	射阳	阜余六份一配变	10	200	160	0
61236	射阳	阜余六份14配变	10	200	160	0
61237	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	11	0
61238	射阳	阜余健康5#配变	10	400	44	0
61239	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	80	0
61240	射阳	阜余圩门7#配变	10	200	77	0
61241	射阳	阜余健康4#配变	10	200	82	0
61242	射阳	阜余六份22#配变	10	200	88	0
61243	射阳	阜余阜中6配变	10	200	94	0
61244	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	95	0
61245	射阳	阜余健康六配变	10	200	103	0
61246	射阳	阜余阜中10#配变	10	200	115	0
61247	射阳	阜余三河7#配变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61248	射阳	阜余三河8#配变	10	200	119	0
61249	射阳	阜余三河一配变	10	200	120	0
61250	射阳	阜余圩门10#配变	10	200	129	0
61251	射阳	阜余六份23#配变	10	200	131	0
61252	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	132	0
61253	射阳	阜余三河五配变	10	200	135	0
61254	射阳	阜余阜中9#配变	10	200	139	0
61255	射阳	阜余三河三配变	10	200	141	0
61256	射阳	阜余阜中一配变	10	200	141	0
61257	射阳	阜余阜中8配变	10	200	143	0
61258	射阳	阜余阜中11#变	10	200	145	0
61259	射阳	阜余老圩一配变	10	200	149	0
61260	射阳	阜余阜中五配变	10	200	151	0
61261	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	152	0
61262	射阳	阜余健康二配变	10	400	138	0
61263	射阳	阜余老圩6配变	10	400	201	0
61264	射阳	阜余健康8#配变	10	400	205	0
61265	射阳	阜余阜中二配变	10	400	211	0
61266	射阳	阜余公用变4配变	10	400	286	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61267	射阳	四明李尖6#配变	10	200	160	0
61268	射阳	四明李尖9#配变	10	400	320	0
61269	射阳	四明李尖4#配变	10	200	160	0
61270	射阳	四明小滩1#配变	10	200	160	0
61271	射阳	四明李尖8#配变	10	200	160	0
61272	射阳	四明九坛9#配变	10	400	320	0
61273	射阳	四明小滩2#配变	10	200	160	0
61274	射阳	四明小滩4#配变	10	200	160	0
61275	射阳	四明九坛2#配变	10	200	160	0
61276	射阳	四明九坛5#配变	10	400	320	0
61277	射阳	四明黄云9#配变	10	200	157	0
61278	射阳	四明小滩3#配变	10	200	160	0
61279	射阳	四明九坛6#配变	10	200	160	0
61280	射阳	四明维新3#配变	10	200	7	0
61281	射阳	四明李尖1#配变	10	200	22	0
61282	射阳	四明跃东7#配变	10	200	22	0
61283	射阳	四明维新7#配变	10	200	25	0
61284	射阳	四明李尖2#配变	10	200	44	0
61285	射阳	四明王塔4#配变	10	200	49	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61286	射阳	四明维新4#配变	10	200	49	0
61287	射阳	四明黄云2#配变	10	200	50	0
61288	射阳	四明李尖5#配变	10	200	51	0
61289	射阳	四明王塔1#配变	10	200	64	0
61290	射阳	四明跃东8#配变	10	200	0	0
61291	射阳	四明黄云6#配变	10	200	75	0
61292	射阳	四明维新2#配变	10	200	77	0
61293	射阳	四明跃东6#配变	10	200	78	0
61294	射阳	四明跃东2#配变	10	200	82	0
61295	射阳	四明黄云4#配变	10	200	89	0
61296	射阳	四明黄云11#配变	10	200	102	0
61297	射阳	四明黄云8#配变	10	200	103	0
61298	射阳	四明跃东4#配变	10	200	110	0
61299	射阳	四明维新5#配变	10	200	112	0
61300	射阳	四明黄云13#配变	10	200	117	0
61301	射阳	四明黄云12#配变	10	200	119	0
61302	射阳	四明跃东1#配变	10	200	120	0
61303	射阳	四明维新8#配变	10	200	122	0
61304	射阳	四明黄云10#配变	10	200	124	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61305	射阳	四明跃东5#配变	10	200	125	0
61306	射阳	四明维新12#配变	10	200	128	0
61307	射阳	四明李尖7#配变	10	200	129	0
61308	射阳	四明维新6#配变	10	200	132	0
61309	射阳	四明黄云1#配变	10	200	133	0
61310	射阳	四明跃东9#配变	10	200	147	0
61311	射阳	四明维新9#配变	10	200	153	0
61312	射阳	四明黄云7#配变	10	400	134	0
61313	射阳	四明黄云3#配变	10	400	140	0
61314	射阳	四明维新1#配变	10	400	192	0
61315	射阳	四明跃东3#配变	10	400	210	0
61316	射阳	四明李尖3#配变	10	400	267	0
61317	射阳	四明黄云5#配变	10	400	291	0
61318	射阳	推广14#配变	10	315	252	0
61319	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	320	0
61320	射阳	北尖12#配变	10	200	158	0
61321	射阳	北尖14#配变	10	200	160	0
61322	射阳	滨兴7#配变	10	200	18	0
61323	射阳	北尖11#配变	10	200	25	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61324	射阳	推广1#配变	10	200	42	0
61325	射阳	北尖7#配变	10	100	59	0
61326	射阳	北尖8#配变	10	200	61	0
61327	射阳	联合2#配变	10	200	77	0
61328	射阳	北尖4#配变	10	200	82	0
61329	射阳	北尖2#配变	10	200	94	0
61330	射阳	推广村12#配变	10	200	99	0
61331	射阳	北尖5#配变	10	200	100	0
61332	射阳	北尖13#配变	10	200	104	0
61333	射阳	北尖10#配变	10	200	106	0
61334	射阳	联合4#配变	10	200	107	0
61335	射阳	北尖6#配变	10	200	116	0
61336	射阳	北尖3#配变	10	200	126	0
61337	射阳	联合1#配变	10	200	130	0
61338	射阳	竹节5#配变	10	200	136	0
61339	射阳	北尖9#配变	10	200	147	0
61340	射阳	北尖1#配变JN	10	400	149	0
61341	射阳	滨兴4#配变	10	400	183	0
61342	射阳	竹节14#	10	400	243	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61343	射阳	竹节13#配变	10	400	282	0
61344	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	0	0
61345	射阳	洋马街道22#配变	10	400	0	0
61346	射阳	黄海21#配变	10	400	0	0
61347	射阳	洋马街道13#配变	10	200	0	0
61348	射阳	洋港8#变	10	200	0	0
61349	射阳	黄海1#变	10	200	0	0
61350	射阳	黄海5#变	10	200	0	0
61351	射阳	洋港3#变	10	200	0	0
61352	射阳	洋港7#变	10	200	0	0
61353	射阳	洋港14#配变	10	200	0	0
61354	射阳	洋港1#变	10	400	0	0
61355	射阳	洋港2#变	10	200	0	0
61356	射阳	黄海15#变	10	200	0	0
61357	射阳	黄海19#变	10	400	0	0
61358	射阳	洋马街道20#配变	10	400	0	0
61359	射阳	洋港4#变	10	400	0	0
61360	射阳	洋港9#变	10	400	0	0
61361	射阳	兴垦1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61362	射阳	新跃14#配变	10	200	0	0
61363	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	0	0
61364	射阳	黄海9#变	10	200	0	0
61365	射阳	黄海14#变	10	200	0	0
61366	射阳	兴垦4#变	10	200	0	0
61367	射阳	兴垦2#变	10	200	0	0
61368	射阳	新跃8#变	10	200	0	0
61369	射阳	黄海12#变	10	200	0	0
61370	射阳	兴垦8#变	10	200	0	0
61371	射阳	黄海7#变	10	400	0	0
61372	射阳	黄海4#变	10	200	0	0
61373	射阳	黄海2#变	10	200	0	0
61374	射阳	新跃3#变	10	200	0	0
61375	射阳	新跃2#变	10	200	0	0
61376	射阳	兴垦11#变	10	200	0	0
61377	射阳	兴垦10#变	10	200	0	0
61378	射阳	兴垦5#变	10	200	0	0
61379	射阳	兴垦3#变	10	200	0	0
61380	射阳	兴垦12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61381	射阳	新跃5#变	10	200	0	0
61382	射阳	黄海8#变	10	400	0	0
61383	射阳	黄海18#变	10	200	0	0
61384	射阳	兴垦6#变	10	200	0	0
61385	射阳	黄海16#变	10	200	0	0
61386	射阳	新跃6#变	10	200	0	0
61387	射阳	新跃4#变	10	200	0	0
61388	射阳	新跃10#变	10	200	0	0
61389	射阳	新跃9#变	10	200	0	0
61390	射阳	兴垦14#变	10	200	0	0
61391	射阳	兴垦9#变	10	200	0	0
61392	射阳	新跃11#变	10	200	0	0
61393	射阳	兴垦13#变	10	200	0	0
61394	射阳	新跃1#变	10	200	0	0
61395	射阳	兴垦7#变	10	200	0	0
61396	射阳	新跃7#变	10	200	0	0
61397	射阳	黄海13#变	10	200	0	0
61398	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	0	0
61399	射阳	黄海3#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61400	射阳	贺丰5#配变	10	200	0	0
61401	射阳	友盟6#配变	10	100	0	0
61402	射阳	南灶18#变	10	200	0	0
61403	射阳	友盟25#配变	10	200	0	0
61404	射阳	贺丰21#配变	10	200	0	0
61405	射阳	友盟21 # 配变	10	200	0	0
61406	射阳	友盟3#配变	10	200	0	0
61407	射阳	新灶13 # 变	10	200	0	0
61408	射阳	友盟12#配变	10	200	0	0
61409	射阳	新灶10#变	10	200	0	0
61410	射阳	新灶4#变	10	400	0	0
61411	射阳	南灶6#变	10	200	0	0
61412	射阳	友盟1#配变	10	200	0	0
61413	射阳	友盟2#配变	10	400	0	0
61414	射阳	新灶5 # 变	10	200	0	0
61415	射阳	新灶9#变	10	200	0	0
61416	射阳	友盟28#配变	10	200	0	0
61417	射阳	南灶7#变	10	200	0	0
61418	射阳	友盟14#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61419	射阳	南灶29#变	10	200	0	0
61420	射阳	新灶17#变	10	200	0	0
61421	射阳	友盟19#配变	10	200	0	0
61422	射阳	南灶22#变	10	200	0	0
61423	射阳	新灶16#变	10	200	0	0
61424	射阳	新灶11#变	10	200	0	0
61425	射阳	友盟11#配变	10	200	0	0
61426	射阳	友盟22#变	10	200	0	0
61427	射阳	友盟10#配变	10	200	0	0
61428	射阳	南灶8#变	10	200	0	0
61429	射阳	友盟26#配变	10	200	0	0
61430	射阳	友盟5#配变	10	400	0	0
61431	射阳	南灶19#配变	10	400	0	0
61432	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	79	0
61433	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	207	0
61434	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	0	0
61435	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	0	0
61436	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	0	0
61437	射阳	长荡洼港8#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61438	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	0	0
61439	射阳	长荡街道15#配变	10	400	320	0
61440	射阳	长荡街道3#配变	10	400	320	0
61441	射阳	长荡街道6#配变	10	400	320	0
61442	射阳	长荡街道10#配变	10	400	320	0
61443	射阳	长荡街道2#配变	10	400	320	0
61444	射阳	长荡街道8#配变	10	400	320	0
61445	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	320	0
61446	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	7	0
61447	射阳	长荡沙南15#变	10	400	8	0
61448	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	16	0
61449	射阳	长荡中河5#配变	10	200	24	0
61450	射阳	长荡洼港9#变	10	400	1	0
61451	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	32	0
61452	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	41	0
61453	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	53	0
61454	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	74	0
61455	射阳	长荡中河4#配变	10	200	78	0
61456	射阳	长荡街道9#配变	10	200	78	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61457	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	78	0
61458	射阳	长荡中河7#配变	10	200	83	0
61459	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	86	0
61460	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	96	0
61461	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	100	0
61462	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	103	0
61463	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	107	0
61464	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	108	0
61465	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	35	0
61466	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	198	0
61467	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	117	0
61468	射阳	长荡中河8#配变	10	200	121	0
61469	射阳	长荡中河2#配变	10	400	124	0
61470	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	125	0
61471	射阳	长荡街道11#配变	10	200	127	0
61472	射阳	长荡中河1#配变	10	200	129	0
61473	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	130	0
61474	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	130	0
61475	射阳	长荡中河10#配变	10	200	130	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61476	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	136	0
61477	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	138	0
61478	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	140	0
61479	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	150	0
61480	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	64	0
61481	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	161	0
61482	射阳	长荡洼港2#变	10	400	169	0
61483	射阳	长荡洼港1#变	10	400	179	0
61484	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	183	0
61485	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	140	0
61486	射阳	长荡街道27#配变	10	400	186	0
61487	射阳	长荡街道5#配变	10	400	192	0
61488	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	91	0
61489	射阳	长荡街道4#配变	10	315	226	0
61490	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	229	0
61491	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	256	0
61492	射阳	长荡街道7#配变	10	400	269	0
61493	射阳	长荡创业园配变	10	400	298	0
61494	射阳	长荡街道17#配变	10	400	305	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61495	射阳	四明六团7#配变	10	200	0	0
61496	射阳	四明双湾7#配变	10	200	0	0
61497	射阳	四明六团11#配变	10	200	0	0
61498	射阳	四明双湾8#配变	10	200	0	0
61499	射阳	四明双湾13#配变	10	200	0	0
61500	射阳	四明盐路11#配变	10	200	160	0
61501	射阳	四明双湾2#变	10	400	320	0
61502	射阳	四明上坎10#配变	10	200	160	0
61503	射阳	四明盐路8#配变	10	200	160	0
61504	射阳	四明索庄6#配变	10	200	160	0
61505	射阳	四明六团1#配变	10	200	15	0
61506	射阳	四明六团10#配变	10	200	16	0
61507	射阳	四明盐路9#配变	10	200	24	0
61508	射阳	四明六团3#配变	10	200	35	0
61509	射阳	四明建华3#配变	10	200	38	0
61510	射阳	四明双湾3#变	10	200	41	0
61511	射阳	四明上坎5#配变	10	200	46	0
61512	射阳	四明双湾5#配变	10	200	46	0
61513	射阳	四明上坎12#配变	10	200	47	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61514	射阳	四明双湾6#配变	10	200	48	0
61515	射阳	四明六团8#变	10	400	48	0
61516	射阳	四明索庄5#配变	10	200	54	0
61517	射阳	四明六团6#配变	10	200	56	0
61518	射阳	四明盐路2#配变	10	200	61	0
61519	射阳	四明双湾12#配变	10	200	62	0
61520	射阳	四明建华8#配变	10	200	65	0
61521	射阳	四明盐路3#配变	10	200	65	0
61522	射阳	四明六团12#配变	10	200	68	0
61523	射阳	四明上坎3#配变	10	315	71	0
61524	射阳	四明索庄2#配变	10	200	77	0
61525	射阳	四明六团9#配变	10	200	80	0
61526	射阳	四明索庄1#配变	10	200	85	0
61527	射阳	四明双湾1#配变	10	200	91	0
61528	射阳	四明六团13#配变	10	200	91	0
61529	射阳	四明双湾9#配变	10	200	99	0
61530	射阳	四明双湾10#配变	10	200	99	0
61531	射阳	四明上坎7#配变	10	200	101	0
61532	射阳	四明双湾4#配变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61533	射阳	四明索庄3#配变	10	200	106	0
61534	射阳	四明上坎14#配变	10	200	110	0
61535	射阳	四明六团5#配变	10	200	114	0
61536	射阳	四明双湾11#配变	10	200	119	0
61537	射阳	四明上坎2#配变	10	200	120	0
61538	射阳	四明六团2#配变	10	200	123	0
61539	射阳	四明索庄7#配变	10	200	124	0
61540	射阳	四明东洼3#配变	10	200	140	0
61541	射阳	四明六团4#配变	10	200	150	0
61542	射阳	四明六团14#配变	10	400	150	0
61543	射阳	街道3号变	10	400	0	0
61544	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	0	0
61545	射阳	街道2#变	10	315	0	0
61546	射阳	新坍振坍9#变	10	400	0	0
61547	射阳	供电所变	10	200	0	0
61548	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	0	0
61549	射阳	振坍5#变	10	400	0	0
61550	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	0	0
61551	射阳	新坍街道7号变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61552	射阳	新坍街道9#变	10	200	0	0
61553	射阳	新坍街道18#配变	10	200	0	0
61554	射阳	街道8#变	10	200	0	0
61555	射阳	振坍7#变	10	315	0	0
61556	射阳	街道14#变	10	315	0	0
61557	射阳	新坍街道5#变	10	315	0	0
61558	射阳	街道4号变	10	315	0	0
61559	射阳	新坍街道13#变	10	400	0	0
61560	射阳	新坍街道11#变	10	400	0	0
61561	射阳	街道1#变	10	400	0	0
61562	射阳	特庸光华1#配变	10	400	0	0
61563	射阳	特庸光华5#变	10	200	0	0
61564	射阳	兴胜9#配变	10	400	0	0
61565	射阳	兴胜14#变	10	200	0	0
61566	射阳	特庸光华2#变	10	200	0	0
61567	射阳	兴胜1#变JN	10	400	0	0
61568	射阳	唐门置业2#变	10	200	0	0
61569	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	0	0
61570	射阳	唐门置业3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61571	射阳	唐门置业1#变	10	200	0	0
61572	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	0	0
61573	射阳	光华10#变	10	200	0	0
61574	射阳	特庸林场3#配变	10	200	0	0
61575	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	0	0
61576	射阳	串河9#变	10	200	0	0
61577	射阳	光华13#变	10	400	0	0
61578	射阳	光华14#变	10	200	0	0
61579	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	0	0
61580	射阳	特庸红旗6#变	10	400	0	0
61581	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	0	0
61582	射阳	长胜1#变	10	400	0	0
61583	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	0	0
61584	射阳	光华12#	10	200	0	0
61585	射阳	光华11#变	10	200	0	0
61586	射阳	码头5#配变	10	200	0	0
61587	射阳	长胜5#变	10	400	0	0
61588	射阳	特庸光华4#变	10	400	0	0
61589	射阳	红旗19#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61590	射阳	兴胜2#变	10	400	0	0
61591	射阳	特庸红旗2#变	10	400	0	0
61592	射阳	红旗17#变	10	200	0	0
61593	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	0	0
61594	射阳	光华7#配变	10	400	0	0
61595	射阳	红旗18#变	10	400	0	0
61596	射阳	光华6#配变	10	400	0	0
61597	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	0	0
61598	射阳	光华16#变	10	400	0	0
61599	射阳	特庸长胜6#变	10	400	0	0
61600	射阳	光华15#变	10	400	0	0
61601	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	0	0
61602	射阳	东港3#	10	400	0	0
61603	射阳	东港居委会1#配变	10	400	0	0
61604	射阳	东港11#配变	10	400	0	0
61605	射阳	东港居委会3#配变	10	400	0	0
61606	射阳	东港居委会2#配变	10	200	0	0
61607	射阳	东港5#变	10	200	0	0
61608	射阳	东港12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61609	射阳	东港9#变	10	400	0	0
61610	射阳	射渔4#	10	200	0	0
61611	射阳	东港1#变	10	400	0	0
61612	射阳	海港1#变	10	200	0	0
61613	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	0	0
61614	射阳	东港射渔2#	10	200	0	0
61615	射阳	射渔5#	10	200	0	0
61616	射阳	射渔3#变	10	200	0	0
61617	射阳	东港10#	10	200	0	0
61618	射阳	东港8#变	10	200	0	0
61619	射阳	东港6#配变	10	200	0	0
61620	射阳	东港2#变	10	200	0	0
61621	射阳	东港4#变	10	200	0	0
61622	射阳	东港7#变	10	400	0	0
61623	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	0	0
61624	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	0	0
61625	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	0	0
61626	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	0	0
61627	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61628	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	0	0
61629	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	0	0
61630	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	0	0
61631	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	0	0
61632	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	0	0
61633	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	0	0
61634	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	0	0
61635	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	0	0
61636	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	0	0
61637	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	0	0
61638	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	0	0
61639	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	0	0
61640	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	0	0
61641	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	0	0
61642	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	0	0
61643	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	0	0
61644	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	0	0
61645	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	0	0
61646	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61647	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	0	0
61648	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	0	0
61649	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	0	0
61650	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	0	0
61651	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	0	0
61652	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	0	0
61653	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	0	0
61654	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	0	0
61655	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	0	0
61656	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	0	0
61657	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	0	0
61658	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	0	0
61659	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	0	0
61660	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	0	0
61661	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	0	0
61662	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	0	0
61663	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	0	0
61664	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	0	0
61665	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61666	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	0	0
61667	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	0	0
61668	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	0	0
61669	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	0	0
61670	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	0	0
61671	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	0	0
61672	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	0	0
61673	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	0	0
61674	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	0	0
61675	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	0	0
61676	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	0	0
61677	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	0	0
61678	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	0	0
61679	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	0	0
61680	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	0	0
61681	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	0	0
61682	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	0	0
61683	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	0	0
61684	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61685	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	0	0
61686	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	0	0
61687	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	0	0
61688	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	0	0
61689	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	0	0
61690	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	0	0
61691	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	0	0
61692	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	0	0
61693	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	0	0
61694	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	0	0
61695	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	0	0
61696	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	0	0
61697	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	0	0
61698	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	0	0
61699	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	0	0
61700	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	0	0
61701	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	400	0
61702	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	400	0
61703	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61704	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	400	0
61705	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	400	0
61706	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	400	0
61707	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	400	0
61708	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	504	0
61709	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	400	0
61710	射阳	10kV后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	252	0
61711	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	504	0
61712	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	400	0
61713	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	320	0
61714	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	400	0
61715	射阳	友盟23#配变	10	200	0	0
61716	射阳	东移9#配变	10	200	0	0
61717	射阳	东移10#配变	10	200	0	0
61718	射阳	贺丰32#箱变	10	630	0	0
61719	射阳	东移16#配变	10	400	0	0
61720	射阳	友盟24#配变	10	200	0	0
61721	射阳	东移4#配变	10	200	0	0
61722	射阳	东移1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61723	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	0	0
61724	射阳	东移12#配变	10	400	0	0
61725	射阳	友盟9#配变	10	200	0	0
61726	射阳	东移5#配变	10	200	0	0
61727	射阳	东移13#配变	10	200	0	0
61728	射阳	东移11 # 配变	10	200	0	0
61729	射阳	东移17#变	10	400	0	0
61730	射阳	贺丰25#配变	10	200	0	0
61731	射阳	贺丰30#配变	10	400	0	0
61732	射阳	东移8#配变	10	200	0	0
61733	射阳	贺丰15#配变	10	200	0	0
61734	射阳	东移15#配变	10	200	0	0
61735	射阳	友盟8#配变	10	200	0	0
61736	射阳	黄海17#配变	10	200	0	0
61737	射阳	友盟7#配变	10	200	0	0
61738	射阳	友盟16#配变	10	200	0	0
61739	射阳	友盟15#配变	10	200	0	0
61740	射阳	黄海10#配变	10	200	0	0
61741	射阳	黄海11#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61742	射阳	药场7#配变	10	200	0	0
61743	射阳	药场4#配变	10	200	0	0
61744	射阳	贺丰24#配变	10	200	0	0
61745	射阳	友盟4#配变	10	200	0	0
61746	射阳	贺丰12#配变	10	200	0	0
61747	射阳	药场5#配变	10	400	0	0
61748	射阳	贺丰9#配变	10	200	0	0
61749	射阳	贺丰18#配变	10	200	0	0
61750	射阳	贺丰20#配变	10	200	0	0
61751	射阳	药场2#配变	10	200	0	0
61752	射阳	友盟13#配变	10	200	0	0
61753	射阳	贺丰6#配变	10	200	0	0
61754	射阳	贺丰14#配变	10	200	0	0
61755	射阳	贺丰8#配变	10	200	0	0
61756	射阳	药场6#配变	10	200	0	0
61757	射阳	友盟27#配变	10	200	0	0
61758	射阳	贺丰28#箱变	10	400	0	0
61759	射阳	友盟20#配变	10	200	0	0
61760	射阳	贺丰7#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61761	射阳	黄海20#变	10	200	0	0
61762	射阳	东移7#配变	10	200	0	0
61763	射阳	东移3#配变	10	200	0	0
61764	射阳	友盟17#配变	10	200	0	0
61765	射阳	东移2#配变	10	200	0	0
61766	射阳	东移6#配变	10	200	0	0
61767	射阳	友盟18#配变	10	200	0	0
61768	射阳	药场3#配变	10	200	0	0
61769	射阳	黄海22#配变	10	200	0	0
61770	射阳	东移14#配变	10	200	0	0
61771	射阳	药场1#配变	10	400	0	0
61772	射阳	药场8#配变	10	400	0	0
61773	射阳	阜余六份9#配变	10	200	0	0
61774	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	0	0
61775	射阳	阜余公变7#配变	10	200	142	0
61776	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	160	0
61777	射阳	阜余公用变15#配变	10	400	320	0
61778	射阳	阜余公用变20#配变	10	200	160	0
61779	射阳	阜余公用变16#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61780	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	504	0
61781	射阳	阜余公用10#配变	10	630	504	0
61782	射阳	阜余六份2#配变	10	200	20	0
61783	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	32	0
61784	射阳	阜余六份十一配变	10	200	39	0
61785	射阳	阜余六份6#配变	10	200	40	0
61786	射阳	阜余六份5#配变	10	200	52	0
61787	射阳	阜余公用变8配变	10	200	60	0
61788	射阳	阜余六份13#配变	10	200	65	0
61789	射阳	阜余六份21#配变	10	200	93	0
61790	射阳	阜余六份12#配变	10	200	94	0
61791	射阳	阜余大有14#配变	10	200	119	0
61792	射阳	阜余大有15#变	10	200	122	0
61793	射阳	阜余大有13#配变	10	200	147	0
61794	射阳	阜余六份16#配变	10	400	161	0
61795	射阳	阜余大有一配变	10	400	195	0
61796	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	230	0
61797	射阳	阜余二塔4#配变	10	400	157	0
61798	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	239	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61799	射阳	阜余公用12#配变	10	400	259	0
61800	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	277	0
61801	射阳	阜余公用22#变	10	400	288	0
61802	射阳	阜余街道3#公变	10	630	440	0
61803	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	0	0
61804	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	0	0
61805	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	0	0
61806	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	0	0
61807	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	0	0
61808	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	0	0
61809	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	320	0
61810	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	320	0
61811	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	320	0
61812	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	320	0
61813	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	252	0
61814	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	320	0
61815	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	504	0
61816	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	320	0
61817	射阳	世动新能源有限公司	10	200	157	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61818	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	254	0
61819	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	320	0
61820	射阳	庆南大沟配变	10	200	109	0
61821	射阳	兴北四村北配变	10	200	139	0
61822	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	141	0
61823	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	233	0
61824	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	245	0
61825	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	268	0
61826	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	320	0
61827	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	295	0
61828	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	299	0
61829	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	303	0
61830	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	303	0
61831	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	304	0
61832	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	304	0
61833	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	305	0
61834	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	312	0
61835	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	315	0
61836	射阳	园区6#变	10	400	311	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61837	射阳	城北6#配变	10	400	281	0
61838	射阳	园区14#配变	10	400	320	0
61839	射阳	园区8#配变	10	400	320	0
61840	射阳	工业园9#配变	10	400	241	0
61841	射阳	园区15#配变	10	400	320	0
61842	射阳	合德工业园7#配变	10	400	320	0
61843	射阳	园区16#变	10	400	320	0
61844	射阳	园区17#变	10	400	320	0
61845	射阳	合德城北3#变	10	400	320	0
61846	射阳	合德园区13#配变	10	315	252	0
61847	射阳	城北1#配变	10	400	120	0
61848	射阳	庆南4组配变	10	400	146	0
61849	射阳	园区11#配变	10	400	279	0
61850	射阳	合德城北4#变	10	400	287	0
61851	射阳	城区城区教堂配变	10	400	291	0
61852	射阳	园区10#变	10	400	298	0
61853	射阳	合德城北2#配变	10	400	307	0
61854	射阳	边港1#配变	10	200	0	0
61855	射阳	边港村6#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61856	射阳	荣玉7#配变	10	200	160	0
61857	射阳	友爱7#配变	10	200	160	0
61858	射阳	三角镇11#配变	10	400	320	0
61859	射阳	荣玉11#变	10	200	160	0
61860	射阳	三角镇3#配变	10	400	320	0
61861	射阳	建国7#变	10	200	160	0
61862	射阳	解放9#配变	10	200	4	0
61863	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	53	0
61864	射阳	三角镇6#配变	10	200	54	0
61865	射阳	荣玉10#变	10	200	55	0
61866	射阳	边港7#配变	10	200	55	0
61867	射阳	建国3#变	10	200	56	0
61868	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	56	0
61869	射阳	边港5#变	10	200	60	0
61870	射阳	解放8#配变	10	200	66	0
61871	射阳	荣玉4#配变	10	200	67	0
61872	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	68	0
61873	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	69	0
61874	射阳	边港村9#配变	10	200	72	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61875	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	78	0
61876	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	79	0
61877	射阳	边港3#配变	10	200	83	0
61878	射阳	边港村10#配变	10	200	87	0
61879	射阳	荣玉1#配变	10	200	92	0
61880	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	93	0
61881	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	106	0
61882	射阳	荣玉2#变	10	200	118	0
61883	射阳	解放10#配变	10	200	119	0
61884	射阳	耦耕边港13#变	10	200	122	0
61885	射阳	荣玉9#变	10	200	124	0
61886	射阳	解放2#变	10	200	126	0
61887	射阳	荣玉5#配变	10	200	128	0
61888	射阳	边港8#配变	10	200	130	0
61889	射阳	荣玉村6#配变	10	200	130	0
61890	射阳	边港村4#配变	10	200	133	0
61891	射阳	耦耕建国9#变	10	200	141	0
61892	射阳	边港村11#配变	10	200	147	0
61893	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	189	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61894	射阳	边港村2#配变	10	400	190	0
61895	射阳	荣玉3#配变	10	400	240	0
61896	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	248	0
61897	射阳	三角镇10#配变	10	400	266	0
61898	射阳	三角镇9#配变	10	400	302	0
61899	射阳	海星村10#配变	10	400	0	0
61900	射阳	南公变4#变	10	200	0	0
61901	射阳	原种场1#变	10	400	0	0
61902	射阳	海星9#变	10	200	0	0
61903	射阳	海星1#变	10	200	0	0
61904	射阳	海星7#变	10	400	0	0
61905	射阳	原种场2#变JN	10	200	0	0
61906	射阳	海星村11#配变	10	400	0	0
61907	射阳	海星2#变	10	200	0	0
61908	射阳	海星6#变	10	400	0	0
61909	射阳	海星3#变	10	400	0	0
61910	射阳	南公变海星4#变	10	400	0	0
61911	射阳	三星8号配变	10	400	320	0
61912	射阳	合东四组6#配变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61913	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	320	0
61914	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	640	0
61915	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	640	0
61916	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	640	0
61917	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	640	0
61918	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	640	0
61919	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	640	0
61920	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	640	0
61921	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	504	0
61922	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	320	0
61923	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	640	0
61924	射阳	城区合东8#配变	10	400	320	0
61925	射阳	城区三星4#配变	10	400	320	0
61926	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	640	0
61927	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	301	0
61928	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	304	0
61929	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	309	0
61930	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	312	0
61931	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	313	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61932	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	634	0
61933	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	504	0
61934	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	504	0
61935	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	640	0
61936	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	640	0
61937	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	640	0
61938	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	640	0
61939	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	632	0
61940	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	640	0
61941	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	640	0
61942	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	640	0
61943	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	640	0
61944	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	635	0
61945	射阳	四明建光1#配变	10	200	0	0
61946	射阳	四明大港2#配变	10	200	0	0
61947	射阳	四明建光4#配变	10	200	0	0
61948	射阳	四明新圩4#配变	10	200	160	0
61949	射阳	四明上坎6#配变	10	200	160	0
61950	射阳	四明建华11#配变	10	200	2	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61951	射阳	四明大港1#变	10	400	14	0
61952	射阳	四明利华3#变	10	400	16	0
61953	射阳	四明上坎1#配变	10	250	17	0
61954	射阳	四明大港4#配变	10	200	18	0
61955	射阳	四明建光2#配变	10	200	20	0
61956	射阳	四明新港1#配变	10	200	22	0
61957	射阳	四明建光8#配变	10	200	32	0
61958	射阳	四明新港6#配变	10	400	36	0
61959	射阳	四明新港7#配变	10	200	42	0
61960	射阳	四明新圩2#配变	10	200	43	0
61961	射阳	四明东洼1#配变	10	200	44	0
61962	射阳	四明新港8#配变	10	200	45	0
61963	射阳	四明新圩5#配变	10	200	71	0
61964	射阳	四明东洼4#变	10	400	72	0
61965	射阳	四明利华8#配变	10	200	72	0
61966	射阳	四明上坎11#配变	10	200	73	0
61967	射阳	四明上坎4#配变	10	200	75	0
61968	射阳	四明利华6#配变	10	200	76	0
61969	射阳	四明新圩3#配变	10	200	80	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61970	射阳	四明利华7#配变	10	200	82	0
61971	射阳	四明新港3#配变	10	200	84	0
61972	射阳	四明新港2#配变	10	200	85	0
61973	射阳	四明新港9#配变	10	200	87	0
61974	射阳	四明利华1#配变	10	200	88	0
61975	射阳	四明建光13#变	10	200	88	0
61976	射阳	四明新港10#配变	10	200	91	0
61977	射阳	四明东洼5#配变	10	200	97	0
61978	射阳	四明新港4#配变	10	200	98	0
61979	射阳	四明大港5#配变	10	200	98	0
61980	射阳	四明新港5#配变	10	400	103	0
61981	射阳	四明建光6#配变	10	200	109	0
61982	射阳	四明东洼6#配变	10	200	112	0
61983	射阳	四明利华10#配变	10	200	116	0
61984	射阳	四明新圩7#配变	10	200	118	0
61985	射阳	四明建光7#配变	10	200	119	0
61986	射阳	四明东洼8#配变	10	200	120	0
61987	射阳	四明大港3#配变	10	200	122	0
61988	射阳	四明利华4#配变	10	200	127	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
61989	射阳	四明利华9#配变	10	200	132	0
61990	射阳	四明4#变	10	200	133	0
61991	射阳	四明上坎8#配变	10	200	133	0
61992	射阳	四明东洼7#配变	10	315	138	0
61993	射阳	四明利华2#配变	10	200	141	0
61994	射阳	四明东洼10#配变	10	200	142	0
61995	射阳	四明建光5#配变	10	200	143	0
61996	射阳	四明新圩6#配变	10	200	144	0
61997	射阳	四明利华5#配变	10	250	155	0
61998	射阳	四明建光3#配变	10	400	148	0
61999	射阳	四明新圩1#配变	10	400	138	0
62000	射阳	四明东洼9#配变	10	400	306	0
62001	射阳	四明上坎9#配变	10	400	307	0
62002	射阳	新淤4#配变	10	200	0	0
62003	射阳	北灶6#配变	10	400	0	0
62004	射阳	合德海丰五组	10	200	0	0
62005	射阳	北灶7#配变	10	200	0	0
62006	射阳	北灶2#配变	10	200	0	0
62007	射阳	北灶1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62008	射阳	新淤2#配变	10	200	0	0
62009	射阳	新淤3#配变	10	200	0	0
62010	射阳	新淤10#配变	10	200	0	0
62011	射阳	新淤13#配变	10	200	0	0
62012	射阳	新淤11#配变	10	200	0	0
62013	射阳	新淤7#配变	10	200	0	0
62014	射阳	北灶8#配变	10	200	0	0
62015	射阳	合德北灶3#配变	10	200	0	0
62016	射阳	北灶4#配变	10	200	0	0
62017	射阳	新淤14#配变	10	200	0	0
62018	射阳	北灶9#配变	10	200	0	0
62019	射阳	新淤6#配变	10	400	0	0
62020	射阳	新淤1#变	10	400	0	0
62021	射阳	滨东7#配变	10	315	214	0
62022	射阳	滨东6#配变	10	200	160	0
62023	射阳	三区安置区2#配变	10	400	320	0
62024	射阳	三区安置区1#配变	10	400	320	0
62025	射阳	三区10#变	10	200	143	0
62026	射阳	滨南16#变	10	200	30	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62027	射阳	滨东1#配变	10	200	37	0
62028	射阳	千秋8#变	10	200	62	0
62029	射阳	三区17#变	10	200	72	0
62030	射阳	滨东2#配变	10	200	79	0
62031	射阳	滨东8#配变	10	200	96	0
62032	射阳	渠南10#变	10	200	96	0
62033	射阳	滨东11#变	10	200	104	0
62034	射阳	滨东15#变	10	200	115	0
62035	射阳	渠南16#变	10	200	117	0
62036	射阳	滨南10#配变	10	200	123	0
62037	射阳	三区16#变JN	10	200	129	0
62038	射阳	滨南2#配变	10	200	133	0
62039	射阳	滨东村5#配变	10	400	136	0
62040	射阳	滨南15#变	10	400	139	0
62041	射阳	滨南4#配变	10	400	150	0
62042	射阳	渠南4#配变	10	400	159	0
62043	射阳	千秋5#配变	10	400	201	0
62044	射阳	三区13#配变	10	315	202	0
62045	射阳	滨南11#变	10	400	206	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62046	射阳	东方绿洲配电室1#主变	10	800	640	640
62047	射阳	新东方嘉园1#配电室3#主变	10	630	504	504
62048	射阳	新东方嘉园2#配电室5#主变	10	630	504	504
62049	射阳	百盛花苑4号箱变	10	500	400	400
62050	射阳	百盛花苑2-1#箱变主变	10	630	504	504
62051	射阳	百盛花苑3号箱变	10	500	400	400
62052	射阳	绿洲玫瑰园小区1#开关站兼配电室1#主变	10	800	640	640
62053	射阳	新东方嘉园3#配电室7#变压器	10	800	640	640
62054	射阳	东方绿洲配电室3#主变	10	800	640	640
62055	射阳	东方嘉园开关站3#开关	10	800	640	640
62056	射阳	东方嘉园开关站1#主变	10	800	640	640
62057	射阳	百盛花苑2-2#箱变主变	10	630	504	504
62058	射阳	百盛花苑5号箱变	10	630	504	504
62059	射阳	新东方嘉园1#配电室1#主变	10	630	504	504
62060	射阳	百盛花苑7-2#箱变	10	630	504	504
62061	射阳	百盛花苑7-1#箱变	10	630	504	504
62062	射阳	东方9#变	10	200	0	0
62063	射阳	幸福21#配变	10	200	0	0
62064	射阳	幸福20#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62065	射阳	幸福19#配变	10	200	0	0
62066	射阳	东方21#变	10	200	0	0
62067	射阳	幸福22#配变	10	200	0	0
62068	射阳	海河陡港17#变	10	200	160	0
62069	射阳	海河旭日7#变	10	200	160	0
62070	射阳	海河陡港16#变	10	200	160	0
62071	射阳	海河跃华6#变	10	200	158	0
62072	射阳	海河陡港18#变	10	200	160	0
62073	射阳	海河川彭16#配变	10	400	320	0
62074	射阳	海河陡港6#配变	10	200	45	0
62075	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	48	0
62076	射阳	海河陡港2#配变	10	200	52	0
62077	射阳	海河陡港9#变	10	200	72	0
62078	射阳	陡港康居1#配变	10	200	72	0
62079	射阳	海河陡港4#配变	10	200	82	0
62080	射阳	海河跃华4#变	10	200	82	0
62081	射阳	海河陡港19#变	10	200	94	0
62082	射阳	海河陡港3号变	10	315	90	0
62083	射阳	海河陡港7#变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62084	射阳	海河跃华14#变	10	200	108	0
62085	射阳	海河陡港11#变	10	400	109	0
62086	射阳	海河烈士2#变	10	200	117	0
62087	射阳	海河陡港13#变	10	200	130	0
62088	射阳	海河陡港21#变	10	200	144	0
62089	射阳	海河陡港20#变	10	200	144	0
62090	射阳	海河陡港1#配变	10	400	182	0
62091	射阳	海河陡港10#变	10	400	201	0
62092	射阳	海河五星16#变	10	400	300	0
62093	射阳	公兴6#配变	10	200	0	0
62094	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	0	0
62095	射阳	合顺5#配变	10	200	0	0
62096	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	0	0
62097	射阳	洋西7#变	10	200	0	0
62098	射阳	射东1#配变	10	100	0	0
62099	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	0	0
62100	射阳	通洋条河3#配变	10	200	0	0
62101	射阳	星光1#配变	10	200	0	0
62102	射阳	特庸洋西12#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62103	射阳	南坎3#配变	10	200	0	0
62104	射阳	通洋南六8#配变	10	200	0	0
62105	射阳	芦湾7#配变	10	200	0	0
62106	射阳	团南8#配变	10	200	0	0
62107	射阳	夸北4#配变	10	200	0	0
62108	射阳	三涧8#变	10	100	0	0
62109	射阳	运棉5#配变	10	200	0	0
62110	射阳	三友6#变	10	200	0	0
62111	射阳	红旗10#配变	10	400	0	0
62112	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	0	0
62113	射阳	条心8#变	10	400	0	0
62114	射阳	光明9#配变	10	200	0	0
62115	射阳	中涧10#配变	10	200	0	0
62116	射阳	海通环洋2#变	10	400	0	0
62117	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	0	0
62118	射阳	光华8#变	10	200	0	0
62119	射阳	渠南6#配变	10	200	0	0
62120	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	0	0
62121	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62122	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	0	0
62123	射阳	南港2#配变	10	200	0	0
62124	射阳	杜心5#变	10	200	0	0
62125	射阳	海通环洋村8# 配变	10	200	0	0
62126	射阳	海通建新2#配变	10	200	0	0
62127	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	0	0
62128	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	0	0
62129	射阳	红星16#变	10	200	0	0
62130	射阳	六垛公用28#配变	10	200	0	0
62131	射阳	中尖4# 配变	10	400	0	0
62132	射阳	陆墩10#配变	10	200	0	0
62133	射阳	二港9#变	10	200	0	0
62134	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	0	0
62135	射阳	洋东1#变	10	400	0	0
62136	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	0	0
62137	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	0	0
62138	射阳	新渠3#配变	10	200	0	0
62139	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	0	0
62140	射阳	海通林南1#配变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62141	射阳	海通建新4#配变	10	200	0	0
62142	射阳	太兴9#配变#	10	200	0	0
62143	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	0	0
62144	射阳	海通环洋3#配变	10	200	0	0
62145	射阳	芦湾3#配变	10	400	0	0
62146	射阳	射北2#配变	10	200	0	0
62147	射阳	金华3#配变	10	400	0	0
62148	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	0	0
62149	射阳	团南1#配变	10	400	0	0
62150	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	504	0
62151	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	504	0
62152	射阳	二港3#变	10	200	160	0
62153	射阳	小尖4号变	10	200	160	0
62154	射阳	城区永成公司2号配变	10	400	320	320
62155	射阳	农药厂宿舍1号配变	10	400	320	320
62156	射阳	城区农药厂宿舍3号配变	10	400	320	320
62157	射阳	城区永成公司配变	10	400	320	320
62158	射阳	城区农药厂宿舍2号配变	10	400	320	320
62159	射阳	双山萃园6#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62160	射阳	电线厂宿舍配变	10	400	320	320
62161	射阳	城区公路管理站1号配变	10	315	252	252
62162	射阳	射中体育馆配变	10	315	252	252
62163	射阳	射中宿舍2#配变	10	400	320	320
62164	射阳	双山萃园2#主变	10	800	640	640
62165	射阳	双山萃园8#主变	10	800	640	640
62166	射阳	教师进修学校配变	10	100	80	80
62167	射阳	城区射中宿舍配变	10	400	320	320
62168	射阳	城区公路管理站2号配变	10	200	160	160
62169	射阳	临建5#配变	10	200	160	160
62170	射阳	射阳港五管区6#变	10	200	160	160
62171	射阳	海通六管区5#变	10	400	304	304
62172	射阳	七管区4#配变	10	200	160	160
62173	射阳	六管区6#变	10	200	160	160
62174	射阳	农牧公司六管区2#配变	10	400	320	320
62175	射阳	农牧公司七管区2#	10	400	312	312
62176	射阳	七管区10#变	10	200	160	160
62177	射阳	紫金壹号3#配电房11#主变	10	800	640	640
62178	射阳	紫金壹号1#开关站3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62179	射阳	皇廷锦绣府1#开关站3#主变	10	800	628	628
62180	射阳	曙光路泵站	10	400	320	320
62181	射阳	皇廷锦绣府1#配电室7#主变	10	800	640	640
62182	射阳	皇廷锦绣府2#配电室9#主变	10	800	640	640
62183	射阳	紫金壹号2#配电房5#主变	10	800	640	640
62184	射阳	紫金壹号1#开关站1#变	10	800	640	640
62185	射阳	紫金壹号3#配电房9#主变	10	800	640	640
62186	射阳	皇廷锦绣府1#配电室5#主变	10	800	640	640
62187	射阳	紫金壹号2#配电房7#主变	10	800	640	640
62188	射阳	皇廷锦绣府2#配电室11#主变	10	800	640	640
62189	射阳	城区化工路1号配变	10	400	320	320
62190	射阳	大自然7-1#箱变	10	500	400	400
62191	射阳	大自然配电室1#主变	10	630	504	504
62192	射阳	城区化工厂配变	10	400	320	320
62193	射阳	城区扎花厂宿舍配变	10	400	320	320
62194	射阳	大自然9#箱变配变	10	630	504	504
62195	射阳	臻茂府1#配电室3#主变	10	800	640	640
62196	射阳	大自然2#箱变002	10	400	320	320
62197	射阳	臻茂府2#配电室6#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62198	射阳	城区化工厂宿舍配变	10	400	320	320
62199	射阳	臻茂府2#配电室8#主变	10	800	640	640
62200	射阳	臻茂府3#配电室12#主变	10	800	640	640
62201	射阳	臻茂府1#配电室4#主变	10	800	640	640
62202	射阳	城区纺织厂北宿舍配变	10	200	160	160
62203	射阳	大自然3#箱变	10	500	400	400
62204	射阳	大自然1#箱变	10	500	400	400
62205	射阳	皮防所配变	10	400	320	320
62206	射阳	臻茂府3#配电室10#主变	10	800	640	640
62207	射阳	城区纱2线轧花厂宿舍2号配变	10	400	320	320
62208	射阳	大自然4#箱变主变	10	800	640	640
62209	射阳	大自然6-2#箱变	10	315	252	252
62210	射阳	大自然8-2#箱变	10	400	320	320
62211	射阳	大自然7-2#箱变	10	500	400	400
62212	射阳	大自然6-1#箱变	10	400	320	320
62213	射阳	林南7#变	10	400	314	314
62214	射阳	海通街道20#变	10	400	320	320
62215	射阳	日昇家苑小区1#变压器	10	800	640	640
62216	射阳	街道21#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62217	射阳	海通通兴3#配变	10	400	320	320
62218	射阳	城区为民路4#配变	10	400	320	320
62219	射阳	城区发鸿招商商场配变	10	400	320	320
62220	射阳	城区政府西宿舍配变	10	400	320	320
62221	射阳	体育路2#箱变配变	10	630	504	504
62222	射阳	城区发鸿招商商场2号配变	10	400	320	320
62223	射阳	城区为民路2号配变	10	400	320	320
62224	射阳	城区政府东宿舍4号配变	10	400	320	320
62225	射阳	城区政府东宿舍1号配变	10	315	252	252
62226	射阳	健康路配变	10	400	320	320
62227	射阳	城区红旗新村3号配变	10	400	320	320
62228	射阳	体育路1#箱变配变	10	630	504	504
62229	射阳	永安房产3号变	10	400	320	320
62230	射阳	城区同心苑配变	10	315	252	252
62231	射阳	永安房产2号变	10	400	320	320
62232	射阳	城区红旗新村2号配变	10	400	320	320
62233	射阳	城区健康路2#变	10	400	320	320
62234	射阳	城区城北派出所配变	10	315	252	252
62235	射阳	城区为民路1号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62236	射阳	城区为民路3号配变	10	400	320	320
62237	射阳	城区为民路5号配变	10	400	320	320
62238	射阳	城区红旗新村4#配变	10	400	320	320
62239	射阳	城区政府宿舍3号配变	10	400	320	320
62240	射阳	城区政府东宿舍2号配变	10	400	320	320
62241	射阳	城区建筑一公司2号配变	10	400	320	320
62242	射阳	城区邮电巷配变	10	400	320	320
62243	射阳	中行2号配变	10	400	320	320
62244	射阳	城区建筑一公司配变	10	400	320	320
62245	射阳	城区朝阳街3#配变	10	400	320	320
62246	射阳	城区医药公司2号配变	10	400	320	320
62247	射阳	城区医药公司配变	10	400	320	320
62248	射阳	城区邮政局宿舍配变	10	400	320	320
62249	射阳	城区朝阳街4#配变	10	400	320	320
62250	射阳	城区朝阳街2号配变	10	400	320	320
62251	射阳	城区基地配变	10	400	320	320
62252	射阳	朝阳街配变	10	400	320	320
62253	射阳	城区基地2号配变	10	400	320	320
62254	射阳	城区邮电巷2号配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62255	射阳	城区基地3号配变	10	400	320	320
62256	射阳	临建7#配变	10	200	160	160
62257	射阳	丫头港10#配变	10	400	320	320
62258	射阳	双洋16#配变	10	200	160	160
62259	射阳	临建3#配变	10	400	288	288
62260	射阳	安徒生童话乐园2#配电室10#变	10	630	504	504
62261	射阳	安徒生童话乐园2#配电室11#变	10	630	504	504
62262	射阳	安徒生童话乐园2#配电室9#变	10	630	504	504
62263	射阳	安徒生童话乐园2#配电室12#变	10	630	504	504
62264	射阳	幸福一号公馆15#变压器	10	630	489	489
62265	射阳	城区动力路配变	10	400	320	320
62266	射阳	幸福一号公馆小区9#变压器	10	800	640	640
62267	射阳	城区顺达加油站配变	10	200	160	160
62268	射阳	昆仑花园1#箱变配变	10	630	504	504
62269	射阳	南苑4#配变	10	630	504	504
62270	射阳	城区南苑小区西配变	10	400	320	320
62271	射阳	南苑小区1#变	10	630	504	504
62272	射阳	南苑3#配变	10	630	504	504
62273	射阳	康平路3号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62274	射阳	城区黄海路配变	10	400	320	320
62275	射阳	康平路2号配变	10	400	320	320
62276	射阳	南苑小区2#变	10	630	504	504
62277	射阳	技术监督局（南郊线）	10	200	160	160
62278	射阳	城区丝绸服装厂配变	10	400	320	320
62279	射阳	幸福一号公馆13#变压器	10	630	496	496
62280	射阳	城区丝绸服装厂2号配变	10	400	320	320
62281	射阳	城区钢窗厂配变	10	315	252	252
62282	射阳	城区10kV南郊线钢窗厂2号配变	10	400	320	320
62283	射阳	幸福一号公馆小区11#变压器	10	800	630	630
62284	射阳	城区21-9杆财会学校配变	10	400	320	320
62285	射阳	张林安置区2#箱变	10	630	504	504
62286	射阳	条滩2#变	10	400	320	320
62287	射阳	大冲5#配变	10	200	160	160
62288	射阳	张林安置区1#箱变	10	630	504	504
62289	射阳	九口7#配变	10	400	320	320
62290	射阳	大兴公用7#变	10	400	320	320
62291	射阳	吾悦广场5#变压器	10	800	640	640
62292	射阳	吾悦广场二期8#配电室23#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62293	射阳	吾悦广场二期2#开关站（兼6#配电房）15#配变	10	630	504	504
62294	射阳	吾悦广场9#变压器	10	800	640	640
62295	射阳	吾悦广场11#变压器	10	800	640	640
62296	射阳	吾悦广场二期8#配电室21#主变	10	800	640	640
62297	射阳	吾悦广场3#变压器	10	800	640	640
62298	射阳	吾悦广场二期7#配电室19#主变	10	800	640	640
62299	射阳	吾悦广场二期7#配电室17#主变	10	800	640	640
62300	射阳	吾悦广场1#主变	10	800	640	640
62301	射阳	农牧七管区3#	10	400	320	320
62302	射阳	四管区4#变	10	200	160	160
62303	射阳	四管区3#配变	10	200	160	160
62304	射阳	中心河2#变	10	400	320	320
62305	射阳	种牛场1#变	10	200	160	160
62306	射阳	海通三管区2#变	10	200	160	160
62307	射阳	四管区5#配变	10	200	160	160
62308	射阳	六管区4#变	10	400	320	320
62309	射阳	六管区7#配变	10	400	320	320
62310	射阳	海通五管区4#配变	10	315	252	252
62311	射阳	农牧七管区7#变	10	400	319	319

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62312	射阳	三管区4#变	10	200	160	160
62313	射阳	渔工贸6#变	10	200	160	160
62314	射阳	射阳港居委会11 # 配变	10	200	153	153
62315	射阳	海通渔工贸1#变	10	200	160	160
62316	射阳	城区银行宿舍配变	10	400	320	320
62317	射阳	城区太阳城6#配变	10	400	320	320
62318	射阳	阳光海岸4#箱变8#主变	10	630	504	504
62319	射阳	太阳城4号配变	10	400	320	320
62320	射阳	城区太阳城9#配变	10	400	320	320
62321	射阳	城区近海文化村2号配变	10	400	320	320
62322	射阳	城区府前人家配变	10	315	252	252
62323	射阳	城区纺机厂东宿舍配变	10	630	504	504
62324	射阳	城区太阳城3号配变	10	400	320	320
62325	射阳	城区供电所配变	10	315	252	252
62326	射阳	城区太阳城5号配变	10	315	252	252
62327	射阳	城区纺机厂西宿舍配变	10	400	320	320
62328	射阳	城区近海文化村配变	10	315	252	252
62329	射阳	五管区7#配变	10	200	160	160
62330	射阳	润洋壹品小区4#配电房2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62331	射阳	润洋壹品2#主变	10	800	640	640
62332	射阳	润洋壹品4#主变	10	800	640	640
62333	射阳	翡翠华府3#主变	10	800	640	640
62334	射阳	润洋壹品14#主变新	10	800	640	640
62335	射阳	润洋壹品小区2#开关站4#主变	10	800	640	640
62336	射阳	翡翠华府3#配电室5#主变	10	800	640	640
62337	射阳	润洋壹品小区2#开关站2#主变	10	800	640	640
62338	射阳	翡翠华府2#配电室9#主变	10	630	504	504
62339	射阳	翡翠华府2#配电室7#主变	10	630	504	504
62340	射阳	润洋壹品6#主变新	10	800	640	640
62341	射阳	润洋壹品12#主变新	10	800	640	640
62342	射阳	润洋壹品16#主变新	10	800	640	640
62343	射阳	润洋壹品8#主变新	10	800	640	640
62344	射阳	润洋壹品小区5#配电房2#主变	10	800	640	640
62345	射阳	润洋壹品10#主变新	10	800	640	640
62346	射阳	翡翠华府1#主变	10	800	640	640
62347	射阳	淮海农场七分场南站照明综合变	10	400	320	320
62348	射阳	淮海农场垦三队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	159
62349	射阳	畜套9#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62350	射阳	淮海农场垦四队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	159	159
62351	射阳	淮海农场垦三队综合变	10	200	160	160
62352	射阳	曙东11#变	10	200	160	160
62353	射阳	淮海农场垦二大队综合变	10	200	160	160
62354	射阳	垦三队电站（东）单相照明	10	10	8	8
62355	射阳	淮海农场海堤电站综合变	10	200	160	160
62356	射阳	淮海农场垦三队电站	10	400	271	271
62357	射阳	淮海农场垦一队东区综合变（西瓜大棚）	10	200	157	157
62358	射阳	淮海农场草滩养殖西配变	10	200	160	160
62359	射阳	淮海农场七分场1#综合变	10	400	318	318
62360	射阳	淮海农场垦四队北区综合变	10	400	320	320
62361	射阳	淮海农场七分场西站	10	200	158	158
62362	射阳	淮海农场七分场2#综合变	10	400	320	320
62363	射阳	淮海农场垦四队电站	10	200	113	113
62364	射阳	淮海农场垦一垦二队电站	10	400	253	253
62365	射阳	淮海农场垦四队综合变	10	200	160	160
62366	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所3#主变	10	800	640	640
62367	射阳	射阳金科未来城8#变压器	10	800	640	640
62368	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62369	射阳	射阳金科未来城2#变压器	10	800	640	640
62370	射阳	珺悦府2#配电房8#变	10	800	640	640
62371	射阳	射阳金科未来城10#变压器	10	800	640	640
62372	射阳	射阳金科未来城4#变压器	10	800	640	640
62373	射阳	射阳金科未来城6变压器	10	800	640	640
62374	射阳	珺悦府小区1#配电房4#变压器	10	630	504	504
62375	射阳	珺悦府2#配电房10#变	10	800	640	640
62376	射阳	珺悦府小区1#开关站2#变	10	800	640	640
62377	射阳	珺悦府小区1#配电房6#变压器	10	630	504	504
62378	射阳	恒隆广场B区1#变	10	630	504	504
62379	射阳	城中公园3-1#箱变	10	500	400	400
62380	射阳	恒隆苑2#配电室15#主变	10	800	640	640
62381	射阳	恒隆苑1#配电室11#主变	10	800	640	640
62382	射阳	阳光海岸5#箱变9#主变	10	800	640	640
62383	射阳	阳光海岸2#箱变4#主变	10	800	640	640
62384	射阳	恒隆苑2#配电室13#主变	10	800	640	640
62385	射阳	城区纺织路3号配变	10	400	320	320
62386	射阳	城中公园3-2#箱变	10	630	504	504
62387	射阳	城区荣阳房产公司配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62388	射阳	阳光海岸3#箱变6#主变	10	1000	800	800
62389	射阳	城中公园1-2#箱变	10	630	504	504
62390	射阳	城区黄海建筑公司配变	10	400	320	320
62391	射阳	城区水木清华1#配变	10	630	504	504
62392	射阳	城区沿河路配变	10	315	252	252
62393	射阳	城区食品公司4号配变	10	400	320	320
62394	射阳	阳光海岸小区开关站1#配电室备用变	10	800	640	640
62395	射阳	恒隆苑开关站7#主变	10	800	640	640
62396	射阳	城区城中线食品公司3号配变	10	400	320	320
62397	射阳	城中公园2-2#箱变	10	500	400	400
62398	射阳	城区食品公司2号配变	10	400	320	320
62399	射阳	恒隆苑开关站1#主变	10	800	640	640
62400	射阳	城中公园1-1#箱变	10	500	400	400
62401	射阳	黄海路停车场箱变	10	500	400	400
62402	射阳	城区水木清华2#配变	10	630	504	504
62403	射阳	城中公园4#箱变4-2#主变	10	630	504	504
62404	射阳	10kV恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室3#变	10	630	504	504
62405	射阳	恒隆苑1#配电室9#主变	10	800	640	640
62406	射阳	城中公园2-1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62407	射阳	城区大成公司配变	10	400	320	320
62408	射阳	恒隆苑开关站3#主变	10	800	640	640
62409	射阳	阳光海岸1#箱变1#主变	10	630	504	504
62410	射阳	城区纺织路4号配变	10	400	320	320
62411	射阳	城区纺织路配变	10	400	320	320
62412	射阳	阳光海岸2#配电室10#主变	10	1000	800	800
62413	射阳	城区瓜果批发市场配变	10	400	320	320
62414	射阳	城区粮管所宿舍配变	10	200	160	160
62415	射阳	阳光海岸小区开关站2#配电室备用变	10	630	504	504
62416	射阳	阳光海岸2#配电室12#主变	10	1000	800	800
62417	射阳	团塘13变压器	10	400	320	320
62418	射阳	射南13#配变	10	200	160	160
62419	射阳	射南安置区6#箱变	10	630	504	504
62420	射阳	海通鲤鱼村7#配变	10	200	160	160
62421	射阳	海通鲤鱼8#变	10	200	160	160
62422	射阳	海通团塘12#变	10	200	157	157
62423	射阳	团塘7#配变	10	200	160	160
62424	射阳	团塘1#配变	10	400	320	320
62425	射阳	射南安置区7#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62426	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站4#配变	10	800	640	640
62427	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站2#配变	10	800	640	640
62428	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站3#配变	10	800	640	640
62429	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室8#配变	10	800	640	640
62430	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#开关站1#配变	10	800	640	640
62431	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室12#配变	10	800	640	640
62432	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室11#配变	10	800	640	640
62433	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室10#配变	10	800	640	640
62434	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室5#配变	10	800	640	640
62435	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室7#配变	10	800	640	640
62436	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心1#配电室6#配变	10	800	640	640
62437	射阳	射阳港新能源产业职工服务中心2#配电室9#配变	10	800	640	640
62438	射阳	翡翠华府2#主变	10	800	640	640
62439	射阳	翡翠华府2#配电室10#主变	10	630	504	504
62440	射阳	润洋壹品3#主变	10	800	640	640
62441	射阳	润洋壹品小区2#开关站3#主变	10	800	640	640
62442	射阳	润洋壹品5#主变新	10	800	640	640
62443	射阳	润洋壹品小区4#配电房1#主变	10	800	640	640
62444	射阳	润洋壹品小区2#开关站1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62445	射阳	润洋壹品小区5#配电房1#主变	10	800	640	640
62446	射阳	润洋壹品15#主变新	10	800	640	640
62447	射阳	润洋壹品1#主变	10	800	640	640
62448	射阳	润洋壹品11#主变新	10	800	640	640
62449	射阳	润洋壹品13#主变新	10	800	640	640
62450	射阳	翡翠华府4#主变	10	800	640	640
62451	射阳	翡翠华府3#配电室6#主变	10	800	640	640
62452	射阳	城区运检营销楼2#箱变	10	630	504	504
62453	射阳	润洋壹品7#主变新	10	800	640	640
62454	射阳	润洋壹品9#主变新	10	800	640	640
62455	射阳	翡翠华府2#配电室8#主变	10	630	504	504
62456	射阳	润洋壹品小区4#配电房3#主变	10	800	640	640
62457	射阳	中南10#变	10	200	160	0
62458	射阳	沙港安置区2#	10	400	320	0
62459	射阳	沙港5#配变JN	10	200	160	0
62460	射阳	沙港4#变	10	200	160	0
62461	射阳	中南4#配变	10	200	160	0
62462	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	320	0
62463	射阳	城区供电小区1号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62464	射阳	城区阳光花园配变	10	630	504	504
62465	射阳	城区19杆保险公司配变	10	400	320	320
62466	射阳	城区电厂宿舍2号配变	10	400	320	320
62467	射阳	城区物价局宿舍配变	10	315	252	252
62468	射阳	万景华庭3号箱变	10	630	504	504
62469	射阳	城区众兴路2号配变	10	400	320	320
62470	射阳	东郊车站北箱变	10	630	504	504
62471	射阳	城区大定房产配变	10	630	504	504
62472	射阳	城区众兴路3号配变	10	400	320	320
62473	射阳	城区射东七组配变	10	400	320	320
62474	射阳	城区世纪花苑1号配变	10	630	504	504
62475	射阳	万景华庭1-2#箱变	10	500	400	400
62476	射阳	城区射东八组配变	10	400	320	320
62477	射阳	城区众兴路4号配变	10	400	320	320
62478	射阳	城区世纪花苑2号配变	10	630	504	504
62479	射阳	城区射东北小区1#配变	10	400	320	320
62480	射阳	万景华庭4号箱变	10	630	504	504
62481	射阳	东方锦绣苑2号箱变	10	630	504	504
62482	射阳	万景华庭5-2#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62483	射阳	东方锦绣苑1号箱变	10	630	504	504
62484	射阳	技术监督局箱变	10	630	504	504
62485	射阳	城区杆福达医院配变	10	400	320	320
62486	射阳	城区射东北小区2号配变	10	400	320	320
62487	射阳	城区电厂宿舍配变	10	400	320	320
62488	射阳	万景华庭5-1#变	10	500	400	400
62489	射阳	新世纪大楼配变	10	500	400	400
62490	射阳	城区怡然居配变	10	400	320	320
62491	射阳	城区供电小区3号配变	10	315	181	181
62492	射阳	城区射东八组2号配变	10	400	320	320
62493	射阳	电厂小区3#变	10	400	320	320
62494	射阳	万景华庭1-1#箱变	10	500	400	400
62495	射阳	城区供电小区2号配变	10	400	320	320
62496	射阳	万景华庭2号箱变主变	10	1000	800	800
62497	射阳	城区城东派出所配变	10	160	128	128
62498	射阳	4#变压器	10	630	504	0
62499	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	640	0
62500	射阳	2#变压器	10	630	504	0
62501	射阳	东方红3#配变	10	160	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62502	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房9#主变	10	800	640	640
62503	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房13#主变	10	800	640	640
62504	射阳	伊顿蓝庭小区开关站1#主变	10	800	640	640
62505	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房11#主变	10	800	640	640
62506	射阳	绿洲麒麟府#配电室8#主变	10	630	504	504
62507	射阳	绿洲麒麟府2#配电室12#主变	10	800	640	640
62508	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房5#主变	10	800	640	640
62509	射阳	伊顿蓝庭小区开关站3#主变	10	800	640	640
62510	射阳	绿洲麒麟府2#配电室10#主变	10	800	640	640
62511	射阳	麒麟府1#开关站4#主变	10	800	640	640
62512	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房15#主变	10	800	640	640
62513	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房7#主变	10	800	640	640
62514	射阳	麒麟府1#开关站2#主变	10	800	640	640
62515	射阳	城区磷肥厂宿舍	10	400	320	320
62516	射阳	城区开发区别墅配变	10	160	128	128
62517	射阳	城区31-2+1#杆蜂场配变	10	200	160	160
62518	射阳	城区45杆开发区配变	10	80	64	64
62519	射阳	43-6-6#杆工业园配变	10	200	160	160
62520	射阳	华联商厦房变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62521	射阳	办公2#配变	10	400	320	320
62522	射阳	城区沿河路1号房配变	10	630	504	504
62523	射阳	城区华联商厦2号箱变配变	10	500	400	400
62524	射阳	海通南尖7#变	10	200	160	160
62525	射阳	射北安置区1#箱变	10	630	504	504
62526	射阳	海通南尖2#配变	10	200	158	158
62527	射阳	海通射北8#变	10	200	160	160
62528	射阳	合顺小区2#配电室6#主变	10	800	640	640
62529	射阳	聚龙府小区3#配电室7#变	10	800	640	640
62530	射阳	聚龙府小区3#配电室9#变	10	800	629	629
62531	射阳	合顺小区3#配电室7#主变	10	800	640	640
62532	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室1#主变	10	630	504	504
62533	射阳	合顺小区1#变	10	800	640	640
62534	射阳	合顺小区1#配电室4#主变	10	800	640	640
62535	射阳	射阳聚龙府小区2#配电室5#主变	10	800	640	640
62536	射阳	聚龙府小区开关站兼1#配电室3#主变	10	630	504	504
62537	射阳	合顺小区3#配电室8#主变	10	800	640	640
62538	射阳	竹节8#配变	10	400	320	320
62539	射阳	联合7#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62540	射阳	战斗7#配变	10	200	160	160
62541	射阳	竹节12#配变	10	200	160	160
62542	射阳	竹节安置区1#配变	10	400	320	320
62543	射阳	城区纺织大厦配变	10	315	252	252
62544	射阳	城区纺机路3号配变	10	400	320	320
62545	射阳	城区无线电厂配变增容	10	400	320	320
62546	射阳	恒隆苑2#配电室16#主变	10	800	640	640
62547	射阳	老城管局配变	10	400	320	320
62548	射阳	城区纺机路4号配变	10	400	320	320
62549	射阳	恒隆苑开关站2#主变	10	800	640	640
62550	射阳	恒隆苑1#配电室10#主变	10	800	640	640
62551	射阳	恒隆苑开关站6#主变	10	800	640	640
62552	射阳	印刷厂配变	10	630	504	504
62553	射阳	城区太阳城8号配变	10	400	320	320
62554	射阳	城区太阳城1号箱变	10	630	504	504
62555	射阳	城区纺机路1号配变	10	400	320	320
62556	射阳	恒隆苑1#配电室12#主变	10	800	640	640
62557	射阳	恒隆苑开关站8#主变	10	800	640	640
62558	射阳	城区太阳城7号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62559	射阳	恒隆苑开关站4#主变	10	800	640	640
62560	射阳	恒隆苑2#配电室14#主变	10	800	640	640
62561	射阳	城区太阳城2号箱变配变	10	630	504	504
62562	射阳	城区杨清池配变	10	400	320	320
62563	射阳	城区纺机路2号配变	10	315	252	252
62564	射阳	农牧七管区5#变(单)	10	200	160	160
62565	射阳	对虾养殖二公司1#变	10	400	320	320
62566	射阳	城区东园小区4号配变	10	400	320	320
62567	射阳	53-9-1杆城区双拥路2号配变	10	400	320	320
62568	射阳	53-7杆城区军苑巷配变	10	400	320	320
62569	射阳	城区康平路6号配变	10	400	320	320
62570	射阳	城区军苑巷2#配变	10	400	320	320
62571	射阳	城东新村配变	10	200	160	160
62572	射阳	城区天丽缘箱变配变	10	630	504	504
62573	射阳	城区53-2杆中行配变	10	400	320	320
62574	射阳	城区东园小区2号配变	10	400	320	320
62575	射阳	城区东园小区5号配变	10	400	320	320
62576	射阳	城区33-5杆康平路1号配变	10	400	320	320
62577	射阳	同心苑配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62578	射阳	城区东园小区3号配变	10	400	320	320
62579	射阳	城区东园小区1号配变	10	400	320	320
62580	射阳	城区38-7杆城东二村配变	10	400	320	320
62581	射阳	城区49杆双拥路配变	10	315	252	252
62582	射阳	城区煤矿招待所箱变配变	10	630	504	504
62583	射阳	城区东园二村2号配变	10	400	320	320
62584	射阳	东园二村4号配变	10	315	252	252
62585	射阳	城区城东二村3号配变	10	400	320	320
62586	射阳	城区38-4杆城东二村2号配变	10	400	320	320
62587	射阳	城区39杆东园二村3号配变	10	400	320	320
62588	射阳	城区军苑巷3号配变	10	400	320	320
62589	射阳	同心苑2#配变	10	630	504	504
62590	射阳	城区中联5#配变	10	200	156	156
62591	射阳	条北7#配变	10	200	160	160
62592	射阳	城区张网1#配变	10	200	160	160
62593	射阳	城区张网5#变	10	200	132	132
62594	射阳	海通南洋雅居配电室1#主变	10	800	640	640
62595	射阳	海通南洋雅居配电室2#主变	10	800	640	640
62596	射阳	明湖之星花园小区北园3#配电房11#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62597	射阳	明湖书香苑1#变压器	10	800	640	640
62598	射阳	明湖之星1#开关站1#主变	10	800	640	640
62599	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室3#主变	10	800	640	640
62600	射阳	明湖书香苑5#变压器	10	800	640	640
62601	射阳	明湖之星花园小区北园2#开关站7#变	10	800	640	640
62602	射阳	明湖之星花园小区北园4#配电房13#变	10	800	640	640
62603	射阳	明湖书香苑3#变压器	10	800	640	640
62604	射阳	明湖之星花园小区（南区）1#配电室5#主变	10	800	640	640
62605	射阳	悦珑熙苑2#配电室8#主变	10	800	638	638
62606	射阳	悦珑熙苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
62607	射阳	海玥府1#开关站3#主变	10	800	636	636
62608	射阳	海玥府2#配电房7#主变	10	800	636	636
62609	射阳	海玥府1#开关站1#主变	10	800	640	640
62610	射阳	悦珑熙苑3#配电室10#主变	10	800	640	640
62611	射阳	悦珑熙苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
62612	射阳	悦珑熙苑3#配电室12#主变	10	800	640	640
62613	射阳	海玥府2#配电房5#主变	10	800	634	634
62614	射阳	悦珑熙苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
62615	射阳	海玥府3#配电房9#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62616	射阳	紫宸1#开关站3#变压器	10	800	640	640
62617	射阳	紫宸3#配电房11#变	10	800	640	640
62618	射阳	紫宸2#配电房6#变	10	800	640	640
62619	射阳	紫宸2#配电房8#变	10	800	640	640
62620	射阳	紫宸1#开关站1#变压器	10	800	640	640
62621	射阳	紫宸3#配电房9#变	10	800	640	640
62622	射阳	金色阳光开关站3#主变	10	800	640	640
62623	射阳	城区金色阳光7#主变	10	800	640	640
62624	射阳	丰河名都1#开关站2#变压器	10	1000	800	800
62625	射阳	射阳台阳博雅苑6#主变	10	800	640	640
62626	射阳	金色阳光开关站1#主变	10	800	640	640
62627	射阳	欧亚悦府开关站4#主变	10	800	640	640
62628	射阳	城区金色阳光配电室5#配变	10	800	640	640
62629	射阳	理想家园1#开关站1#主变	10	800	640	640
62630	射阳	五洲国际1#配电室6#主变	10	800	640	640
62631	射阳	丰河名都1#开关站4#变压器	10	1000	800	800
62632	射阳	金港城小区配电房4#变	10	800	640	640
62633	射阳	理想家园2#配电室9#主变	10	800	640	640
62634	射阳	五洲国际1#配电室4#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62635	射阳	金色阳光2#开关站10#变	10	800	640	640
62636	射阳	城东所南泵站配变	10	200	160	160
62637	射阳	丰和名都2#配电房8#主变	10	800	640	640
62638	射阳	理想家园1#配电室4#变	10	800	640	640
62639	射阳	金港城小区配电房2#变	10	800	640	640
62640	射阳	金色阳光2#开关站12#变	10	800	640	640
62641	射阳	理想家园2#配电室10#主变	10	800	640	640
62642	射阳	金色阳光三期3#配电室14#变压器	10	800	640	640
62643	射阳	五洲国际开关站2#主变	10	800	640	640
62644	射阳	理想家园1#配电室2#变	10	800	640	640
62645	射阳	台阳博雅苑开关站4#主变	10	800	640	640
62646	射阳	理想家园1#配电室5#主变	10	800	640	640
62647	射阳	丰和名都2#配电房6#主变	10	800	640	640
62648	射阳	欧亚悦府3#配电室15#主变	10	800	640	640
62649	射阳	台阳博雅苑开关站2#主变	10	800	640	640
62650	射阳	台阳博雅苑8#主变	10	800	640	640
62651	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站1#变	10	630	504	504
62652	射阳	射阳丰和名都3#配电室12#变压器	10	800	640	640
62653	射阳	欧亚悦府3#配电室13#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62654	射阳	理想家园2#配电室7#主变	10	800	640	640
62655	射阳	欧亚悦府2#配电室6#主变	10	800	640	640
62656	射阳	射阳丰和名都3#配电室10#变压器	10	800	640	640
62657	射阳	金色阳光三期#3配电室16#变压器	10	800	640	640
62658	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站3#变	10	630	504	504
62659	射阳	欧亚悦府2#配电室8#主变	10	800	640	640
62660	射阳	丰和名都2#配电房5#主变	10	800	640	640
62661	射阳	理想家园1#开关站4#主变	10	800	640	640
62662	射阳	欧亚悦府开关站1#主变	10	800	640	640
62663	射阳	合顺小区9号箱变主变	10	500	400	400
62664	射阳	丰河名都1#开关站3#变压器	10	800	640	640
62665	射阳	丰河名都1#开关站1#变压器	10	1000	800	800
62666	射阳	五洲国际开关站1#主变	10	800	640	640
62667	射阳	城区条滩3#配变	10	400	320	320
62668	射阳	欧亚悦府2#配电室7#主变	10	800	640	640
62669	射阳	城区金色阳光8#主变	10	800	640	640
62670	射阳	金色阳光开关站4#主变	10	800	640	640
62671	射阳	欧亚悦府3#配电室9#主变	10	800	640	640
62672	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站4#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62673	射阳	欧亚悦府2#配电室5#主变	10	800	640	640
62674	射阳	五洲国际1#配电室5#主变	10	800	640	640
62675	射阳	金色阳光2#开关站11#变	10	800	640	640
62676	射阳	欧亚悦府3#配电室14#主变	10	800	640	640
62677	射阳	金色阳光三期3#配电室13#变压器	10	800	640	640
62678	射阳	丰和名都2#配电房7#主变	10	800	640	640
62679	射阳	金色阳光开关站2#主变	10	800	640	640
62680	射阳	台阳博雅苑三期住宅小区1#开关站2#变	10	630	504	504
62681	射阳	金色阳光三期3#配电室#15变压器	10	800	640	640
62682	射阳	丰和名都3#配电室11#变	10	800	640	640
62683	射阳	理想家园1#配电室1#变	10	800	640	640
62684	射阳	金色阳光2#开关站9#变	10	800	640	640
62685	射阳	理想家园1#配电室3#变	10	800	640	640
62686	射阳	五洲国际1#配电室3#主变	10	800	640	640
62687	射阳	丰和名都3#配电室9#变	10	800	640	640
62688	射阳	城区金色阳光配电室6#配变	10	800	640	640
62689	射阳	老场部7#变压器	10	400	320	320
62690	射阳	老场部4#变压器	10	400	320	320
62691	射阳	中学配变箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62692	射阳	老场部6#变	10	400	320	320
62693	射阳	收割机3#箱变	10	400	320	320
62694	射阳	阳光新城3-1#箱变	10	630	504	504
62695	射阳	阳光新城3-2#箱变	10	500	400	400
62696	射阳	万成尚景4#主变	10	800	640	640
62697	射阳	城区B1杆车站巷配变	10	400	320	320
62698	射阳	万成尚景二期1#配电室6#变压器	10	800	640	640
62699	射阳	万成尚景6#主变	10	800	640	640
62700	射阳	万成尚景三期6#主变	10	630	504	504
62701	射阳	阳光新城2#	10	500	400	400
62702	射阳	农业试验站配变	10	160	128	128
62703	射阳	万成尚景三期4#主变	10	630	493	493
62704	射阳	万成尚景二期2#配电室8#变压器	10	800	632	632
62705	射阳	万成尚景二期3#配电室12#变压器	10	800	640	640
62706	射阳	万成尚景二期开关站2#变压器	10	800	640	640
62707	射阳	阳光新城1#箱变	10	630	504	504
62708	射阳	城区农机局配变	10	315	252	252
62709	射阳	城区50-2杆原种场配变	10	200	160	160
62710	射阳	万成尚景2#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62711	射阳	城区54-右2杆电机厂宿舍配变	10	400	320	320
62712	射阳	城区原种场2号配变	10	400	320	320
62713	射阳	万成尚景三期2#主变	10	630	504	504
62714	射阳	农机局2号配变	10	400	320	320
62715	射阳	东方明珠苑3-1号箱变配变	10	630	504	504
62716	射阳	新四村9号配变	10	630	504	504
62717	射阳	天然居1#箱变主变	10	630	504	504
62718	射阳	城区新四村8号配变	10	400	320	320
62719	射阳	城区新四村7号配变	10	400	320	320
62720	射阳	东方明珠苑2-3号箱变配变	10	630	504	504
62721	射阳	大定房产箱变主变	10	315	252	252
62722	射阳	东方明珠苑2-2号箱变配变	10	630	504	504
62723	射阳	金御世家1#主变	10	800	640	640
62724	射阳	城区新四村6号配变	10	400	320	320
62725	射阳	滩涂局宿舍配变	10	315	252	252
62726	射阳	东方明珠苑2-1号箱变配变	10	630	504	504
62727	射阳	城区新四村4号配变	10	400	320	320
62728	射阳	新四村3号配变	10	400	320	320
62729	射阳	东方明珠苑3-2号箱变配变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62730	射阳	金御世家3#主变	10	800	640	640
62731	射阳	天然居2#箱变主变	10	630	504	504
62732	射阳	东方明珠苑4号箱变配变	10	630	504	504
62733	射阳	东方明珠苑1号箱变	10	630	504	504
62734	射阳	香樟园小区开关站1#主变	10	800	640	640
62735	射阳	万成尚景二期1#配电室5#变压器	10	800	640	640
62736	射阳	万成尚景三期3#主变	10	630	504	504
62737	射阳	万成尚景三期1#主变	10	630	504	504
62738	射阳	万成尚景1#主变	10	800	640	640
62739	射阳	万成尚景3#主变	10	800	640	640
62740	射阳	万成尚景二期2#配电室7#变压器	10	800	640	640
62741	射阳	万成尚景5#主变	10	800	640	640
62742	射阳	万成尚景二期3#配电室11#变压器	10	800	632	632
62743	射阳	万成尚景二期2#配电室9#变压器	10	800	640	640
62744	射阳	万成尚景三期5#主变	10	630	504	504
62745	射阳	虹亚新城2-2#变	10	630	504	504
62746	射阳	金茂嘉园4#主变	10	800	640	640
62747	射阳	虹亚新城6#箱变6-1#主变	10	800	640	640
62748	射阳	虹亚新城5-1#箱变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62749	射阳	时代国际二期2#配电房10#变压器	10	630	504	504
62750	射阳	虹亚新城4-1#箱变	10	800	640	640
62751	射阳	海韵嘉园11#主变	10	800	640	640
62752	射阳	时代国际二期2#配电房12#变压器	10	630	504	504
62753	射阳	虹亚新城3-1#箱变	10	630	504	504
62754	射阳	海韵嘉园6#配电房24#变压器	10	800	640	640
62755	射阳	新城南派出所配变	10	200	160	160
62756	射阳	虹亚新城1#箱变	10	630	504	504
62757	射阳	虹亚新城4-2#箱变	10	800	640	640
62758	射阳	海韵嘉园1#配电室3#变	10	800	640	640
62759	射阳	虹亚新城5-2#箱变	10	630	504	504
62760	射阳	金茂家园6#主变	10	630	504	504
62761	射阳	海韵嘉园2#配电室7#主变	10	800	640	640
62762	射阳	海韵嘉园4#配电房14#变压器	10	800	640	640
62763	射阳	虹亚新城2-1#变	10	630	504	504
62764	射阳	海韵嘉园6#配电房22#变压器	10	800	640	640
62765	射阳	海韵嘉园6#配电房23#变压器	10	800	640	640
62766	射阳	海韵嘉园5#配电房20#变压器	10	800	640	640
62767	射阳	海韵嘉园6#配电房21#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62768	射阳	海韵嘉园2#配电室9#主变	10	800	640	640
62769	射阳	海韵嘉园5#配电房18#变压器	10	800	634	634
62770	射阳	海韵嘉园开关站1#主变	10	800	640	640
62771	射阳	海韵嘉园4#配电房16#变压器	10	800	640	640
62772	射阳	海韵嘉园1#配电室5#变	10	800	640	640
62773	射阳	金茂家园8#主变	10	630	504	504
62774	射阳	时代国际二期1#配电房6#变压器	10	800	640	640
62775	射阳	时代国际二期1#配电房8#变压器	10	800	640	640
62776	射阳	金茂嘉园开关站2#主变	10	630	504	504
62777	射阳	城区时代国际开关站4#主变配变	10	800	640	640
62778	射阳	城区时代国际开关站2#配变	10	800	640	640
62779	射阳	虹亚新城3-2#箱变	10	800	640	640
62780	射阳	虹亚新城6#箱变6-2#主变	10	630	504	504
62781	射阳	凤兴6#变	10	400	320	0
62782	射阳	壹号院1#开关站3#变	10	800	640	640
62783	射阳	壹号院1#开关站1#变	10	800	640	640
62784	射阳	上书房1#开关站2#变	10	630	504	504
62785	射阳	上书房1#开关站4#变	10	630	504	504
62786	射阳	上书房2#配电室6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62787	射阳	上书房3#配电室8#变	10	800	640	640
62788	射阳	上书房1#开关站3#变	10	630	504	504
62789	射阳	壹号院1#开关站4#变	10	800	640	640
62790	射阳	上书房3#配电室7#变	10	800	640	640
62791	射阳	壹号院1#开关站2#变	10	800	640	640
62792	射阳	上书房2#配电室5#变	10	800	640	640
62793	射阳	上书房1#开关站1#变	10	630	504	504
62794	射阳	华耀首府A区4#配电室15#配变	10	630	504	504
62795	射阳	华耀首府A区3#配变	10	800	640	640
62796	射阳	纪元路东泵站配变	10	200	160	160
62797	射阳	华耀首府南泵站配变	10	200	160	160
62798	射阳	华耀首府A区4#配电室17#配变	10	800	640	640
62799	射阳	华耀首府A区3#配电室13#配变	10	630	504	504
62800	射阳	华耀首府A区1#配变	10	800	640	640
62801	射阳	华耀首府A区2#配电室9#配变	10	800	640	640
62802	射阳	华耀首府A区3#配电室11#配变	10	630	504	504
62803	射阳	华耀首府A区1#配电室5#配变	10	800	640	640
62804	射阳	华耀首府A区1#配电室7#配变	10	800	640	640
62805	射阳	九口3#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62806	射阳	璟宸小区2#配电房6#主变	10	630	504	504
62807	射阳	璟宸小区2#配电房8#主变	10	630	504	504
62808	射阳	璟宸小区1#开关站4#主变	10	630	504	504
62809	射阳	璟宸小区1#开关站2#主变	10	630	486	486
62810	射阳	璟宸小区1#开关站1#主变	10	630	492	492
62811	射阳	璟宸小区1#开关站3#主变	10	630	504	504
62812	射阳	璟宸小区2#配电房7#主变	10	630	504	504
62813	射阳	璟宸小区2#配电房5#主变	10	630	504	504
62814	射阳	城区5-1#杆中联5#配变	10	400	320	320
62815	射阳	华耀首府A区4#配电室18#配变	10	800	640	640
62816	射阳	华耀首府A区2#配电室10#配变	10	800	640	640
62817	射阳	华耀首府A区1#配电室6#配变	10	800	640	640
62818	射阳	城区条北二组2号配变	10	400	320	320
62819	射阳	华耀首府A区2#配变	10	800	640	640
62820	射阳	华耀首府A区4#配电室16#配变	10	800	640	640
62821	射阳	张网村部箱变配变	10	630	504	504
62822	射阳	华耀首府A区3#配电室12#配变	10	630	504	504
62823	射阳	城区万胜线中联2号配变	10	400	320	320
62824	射阳	万胜线中联6#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62825	射阳	华耀首府A区4#配变	10	800	640	640
62826	射阳	华耀首府A区3#配电室14#配变	10	630	504	504
62827	射阳	紫金北防洪闸配变	10	200	160	160
62828	射阳	城区条北7#配变	10	50	40	40
62829	射阳	华耀首府A区1#配电室8#配变	10	800	640	640
62830	射阳	城区1-5杆中联1号配变	10	400	320	320
62831	射阳	城区条北2#配变	10	200	160	160
62832	射阳	陈圩11#配变	10	200	160	0
62833	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	160	0
62834	射阳	通洋文明9#配变	10	200	160	0
62835	射阳	通洋文明12#配变	10	200	160	0
62836	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	160	0
62837	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	160	0
62838	射阳	通洋文明7#配变	10	200	160	0
62839	射阳	剑桥郡3#配电室9#主变	10	800	640	640
62840	射阳	剑桥郡4#配电室#13变压器	10	630	504	504
62841	射阳	剑桥郡3#配电室11#主变	10	800	640	640
62842	射阳	剑桥郡2#配电室5#变压器	10	800	640	640
62843	射阳	金港城小区配电房1#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62844	射阳	五洲国际南泵站配变	10	200	160	160
62845	射阳	金港城小区配电房3#变	10	800	640	640
62846	射阳	剑桥郡4#配电室#15变压器	10	630	504	504
62847	射阳	剑桥郡2#配电室7#变压器	10	800	640	640
62848	射阳	剑桥郡开关站1#变压器	10	630	504	504
62849	射阳	射港4#站	10	400	312	312
62850	射阳	路灯1#变	10	80	64	64
62851	射阳	海通大喇叭生活区2#配变	10	200	160	160
62852	射阳	海通边贸2#变	10	400	320	320
62853	射阳	种牛场4#变	10	160	128	128
62854	射阳	海通边贸1#变	10	200	160	160
62855	射阳	渔工贸4#变	10	200	160	160
62856	射阳	射阳港居委会12#变新	10	400	320	320
62857	射阳	射阳港居委会16#配变	10	400	320	320
62858	射阳	悦海花苑箱变1-1#主变	10	800	640	640
62859	射阳	射阳港居委会14#变	10	200	160	160
62860	射阳	悦海花苑箱变1-2#主变	10	800	640	640
62861	射阳	射阳港居委会17#箱变配变	10	630	504	504
62862	射阳	二大队东配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62863	射阳	3大队	10	200	160	160
62864	射阳	五大队北配变	10	200	155	155
62865	射阳	三大队西配变	10	200	160	160
62866	射阳	6大队	10	200	160	160
62867	射阳	种牛场北5#	10	200	160	160
62868	射阳	八大队东南	10	400	320	320
62869	射阳	1大队	10	400	320	320
62870	射阳	2大队	10	200	160	160
62871	射阳	种牛场北1#	10	400	320	320
62872	射阳	6大队东配变	10	200	159	159
62873	射阳	5大队	10	200	160	160
62874	射阳	4大队配变	10	400	320	320
62875	射阳	四大队5#变	10	200	160	160
62876	射阳	4大队北	10	400	320	320
62877	射阳	4大队南	10	400	320	320
62878	射阳	28大队	10	400	320	320
62879	射阳	临海农场6大队1#配变	10	200	160	160
62880	射阳	临农15大队东配变	10	200	159	159
62881	射阳	27大队	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62882	射阳	6大队西	10	200	160	160
62883	射阳	25大队营	10	400	320	320
62884	射阳	临农29大队西配变	10	200	159	159
62885	射阳	1大队北配变	10	200	160	160
62886	射阳	24大队	10	200	160	160
62887	射阳	24大队东	10	400	320	320
62888	射阳	五分场部	10	400	320	320
62889	射阳	2大队牧场	10	400	320	320
62890	射阳	大喇叭	10	200	160	160
62891	射阳	二十四大队南站变	10	200	160	160
62892	射阳	十大队东配变	10	200	159	159
62893	射阳	渔场东4#	10	400	320	320
62894	射阳	10大队	10	160	128	128
62895	射阳	八大队东配变	10	200	158	158
62896	射阳	渔场东3#	10	400	320	320
62897	射阳	渔场东2#	10	400	320	320
62898	射阳	渔场东1#	10	400	320	320
62899	射阳	渔场场部	10	400	320	320
62900	射阳	渔场东北1#箱变	10	400	318	318

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62901	射阳	16大队西配变	10	200	160	160
62902	射阳	16大队东	10	400	320	320
62903	射阳	10大队3#配变	10	200	160	160
62904	射阳	渔场东北2#箱变	10	400	312	312
62905	射阳	渔场西北2#箱变	10	400	297	297
62906	射阳	渔场办公及住宅	10	400	320	320
62907	射阳	渔场大棚	10	400	320	320
62908	射阳	渔场东6#	10	400	320	320
62909	射阳	16大队	10	200	160	160
62910	射阳	23大队	10	400	320	320
62911	射阳	渔场西北1#箱变	10	400	319	319
62912	射阳	10大队2#配变	10	200	160	160
62913	射阳	渔场西3#	10	400	320	320
62914	射阳	15大队	10	400	320	320
62915	射阳	渔场西4#	10	400	320	320
62916	射阳	14大队	10	200	160	160
62917	射阳	渔场西5#	10	400	320	320
62918	射阳	渔场西1#	10	400	320	320
62919	射阳	渔场西2#	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62920	射阳	8大队	10	400	320	320
62921	射阳	渔场东北3#箱变	10	400	311	311
62922	射阳	18大队	10	200	160	160
62923	射阳	四分场部	10	400	300	300
62924	射阳	9大队配变	10	200	160	160
62925	射阳	13大队配变	10	400	320	320
62926	射阳	三分场部	10	400	320	320
62927	射阳	17大队	10	200	160	160
62928	射阳	银月5#箱变	10	400	320	320
62929	射阳	农业中心	10	200	160	160
62930	射阳	20大队	10	200	160	160
62931	射阳	22大队北	10	200	160	160
62932	射阳	21大队	10	400	320	320
62933	射阳	11大队	10	200	160	160
62934	射阳	二分场部	10	200	141	141
62935	射阳	运粮河桥	10	200	160	160
62936	射阳	19大队	10	200	160	160
62937	射阳	22大队	10	400	320	320
62938	射阳	银月2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62939	射阳	银月10#变	10	400	320	320
62940	射阳	老厂部1#配变箱变	10	400	320	320
62941	射阳	银月12#变	10	400	320	320
62942	射阳	银月13#变压器	10	400	298	298
62943	射阳	老场部5#变压器	10	400	285	285
62944	射阳	变电所配变箱变	10	630	504	504
62945	射阳	银月1#箱变	10	630	504	504
62946	射阳	机关4#箱变	10	630	504	504
62947	射阳	东园小区3#箱变	10	630	504	504
62948	射阳	机关1#箱变	10	630	504	504
62949	射阳	机关6#箱变	10	630	504	504
62950	射阳	机关3#箱变	10	630	504	504
62951	射阳	机关2#箱变	10	630	504	504
62952	射阳	东园小区2#箱变	10	630	504	504
62953	射阳	机关5#箱变	10	630	504	504
62954	射阳	光明6#配变	10	200	160	160
62955	射阳	光明2#配变JN	10	200	160	160
62956	射阳	清华园1#配电室6#主变	10	800	640	640
62957	射阳	绿洲家园2#变压器	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62958	射阳	清华园1#配电室8#主变	10	800	640	640
62959	射阳	文昌府1#配电房4#变	10	800	640	640
62960	射阳	文昌府1#配电房1#变	10	800	640	640
62961	射阳	清华园1#配电室7#主变	10	800	640	640
62962	射阳	清华园3#配电室15#主变	10	800	640	640
62963	射阳	清华园3#配电室16#主变	10	800	640	640
62964	射阳	文昌府1#配电房3#变	10	800	640	640
62965	射阳	清华园1#配电室5#主变	10	800	640	640
62966	射阳	射阳清华园2#配电室10#主变	10	800	640	640
62967	射阳	文昌府1#配电房2#变	10	800	640	640
62968	射阳	清华园2#配电室12#主变	10	800	640	640
62969	射阳	清华园开关站3#主变	10	800	640	640
62970	射阳	清华园3#配电室14#主变	10	800	640	640
62971	射阳	清华园开关站1#主变1	10	800	640	640
62972	射阳	海通建新8#变	10	200	154	154
62973	射阳	海通边防派出所变	10	200	160	160
62974	射阳	奥林春天9#变	10	800	640	640
62975	射阳	奥林春天开闭所1#主变	10	800	640	640
62976	射阳	城区射兴3#配变	10	100	80	80

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62977	射阳	供电所北配变	10	200	160	160
62978	射阳	城区中联小区4#配变	10	400	320	320
62979	射阳	奥林春天1#配电房7#主变	10	800	640	640
62980	射阳	城区中联2#配变	10	200	160	160
62981	射阳	中联公寓1#配变	10	630	504	504
62982	射阳	中联7号配变	10	315	252	252
62983	射阳	奥林春天11#变	10	800	640	640
62984	射阳	奥林春天1#配电房5#主变	10	800	640	640
62985	射阳	铂斯通配变	10	630	499	499
62986	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	640	0
62987	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	640	0
62988	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	640	0
62989	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	640	0
62990	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	640	0
62991	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	640	0
62992	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	640	0
62993	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	640	0
62994	射阳	台阳博雅苑开关站1#主变	10	800	640	640
62995	射阳	书香门第小区配电室1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
62996	射阳	奥林春天10#变	10	800	640	640
62997	射阳	书香门第小区1#配电房#8变	10	800	640	640
62998	射阳	奥林春天开闭所4#主变	10	800	640	640
62999	射阳	书香门第小区配电室3#主变	10	630	504	504
63000	射阳	台阳博雅苑开关站3#主变	10	800	640	640
63001	射阳	书香门第小区1#配电房#6变	10	800	640	640
63002	射阳	书香门第小区1#配电房#7变	10	800	640	640
63003	射阳	台阳博雅苑5#主变	10	630	504	504
63004	射阳	台阳博雅苑7#主变	10	630	495	495
63005	射阳	奥林春天12#变	10	800	640	640
63006	射阳	书香门第小区1#配电房#5变	10	800	640	640
63007	射阳	奥林春天1#配电房6#主变	10	800	640	640
63008	射阳	奥林春天开闭所2#主变	10	800	640	640
63009	射阳	海都雅居1#变	10	630	504	504
63010	射阳	海都雅居3#变	10	630	504	504
63011	射阳	金海安置区(二期)1#变	10	400	320	320
63012	射阳	畚套15#配变	10	200	160	160
63013	射阳	太兴11#箱变主变	10	630	504	504
63014	射阳	中五4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63015	射阳	套套13#配变	10	200	160	160
63016	射阳	太兴10#箱变主变	10	630	504	504
63017	射阳	射东安置区2#配电变压器	10	800	640	640
63018	射阳	绿洲麒麟府#配电室7#主变	10	630	504	504
63019	射阳	绿洲麒麟府2#配电室11#主变	10	800	640	640
63020	射阳	绿洲麒麟府#配电室5#主变	10	630	504	504
63021	射阳	绿洲麒麟府2#配电室9#主变	10	800	640	640
63022	射阳	麒麟府1#开关站1#主变	10	800	640	640
63023	射阳	麒麟府1#开关站3#主变	10	800	640	640
63024	射阳	盘湾镇中华8#变	10	200	160	160
63025	射阳	三区23#变	10	100	80	80
63026	射阳	前涧14#变	10	200	128	128
63027	射阳	陆墩21 #	10	200	160	160
63028	射阳	中涧6#变	10	200	160	160
63029	射阳	中涧11#变	10	200	160	160
63030	射阳	中涧2#配变	10	200	160	160
63031	射阳	三涧6#配变	10	200	160	160
63032	射阳	中涧1#配变	10	200	160	160
63033	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63034	射阳	新班14#变	10	400	320	0
63035	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	160	0
63036	射阳	通洋三班7#配变	10	200	157	0
63037	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	320	0
63038	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	504	0
63039	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	160	0
63040	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	252	0
63041	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	160	0
63042	射阳	运棉10#配变	10	315	252	252
63043	射阳	运棉安置区1#箱变	10	630	504	504
63044	射阳	运棉安置区2#箱变	10	630	504	504
63045	射阳	盘湾镇月河7#变	10	200	160	160
63046	射阳	盘湾镇盘西1#变	10	400	320	320
63047	射阳	盘湾镇月河9#变	10	200	160	160
63048	射阳	盘湾镇三桥5#变	10	400	320	320
63049	射阳	盘湾镇盘西2#变	10	400	320	320
63050	射阳	临海街道36#配变	10	400	320	320
63051	射阳	八大8#配变	10	400	320	320
63052	射阳	临海街道55#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63053	射阳	街道25#变	10	400	320	320
63054	射阳	海镇2#配变	10	400	320	320
63055	射阳	润海嘉园配电室2#主变配电变压器	10	630	504	504
63056	射阳	龙泽园小区配电房1#变压器	10	630	504	504
63057	射阳	农联8#配变	10	315	252	252
63058	射阳	龙泽园小区配电房3#变压器	10	630	504	504
63059	射阳	临海街道22#配变	10	400	320	320
63060	射阳	临海星光2#配变	10	200	160	160
63061	射阳	临海街道51#配变	10	200	160	160
63062	射阳	农联17#配变	10	400	320	320
63063	射阳	临海街道56#配变	10	200	160	160
63064	射阳	临海街道53#配变	10	400	320	320
63065	射阳	东方红2#配变	10	200	160	160
63066	射阳	临海街道32#配变	10	400	320	320
63067	射阳	八大9#配变	10	400	320	320
63068	射阳	农联7#配变	10	400	320	320
63069	射阳	海镇3#配变	10	200	160	160
63070	射阳	八大3#配变	10	400	320	320
63071	射阳	同胜4#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63072	射阳	临海街道9#配变	10	400	320	320
63073	射阳	临海街道7#配变.	10	400	320	320
63074	射阳	同胜15#配变	10	200	160	160
63075	射阳	盘湾镇汉鼎芳园1#变	10	630	504	504
63076	射阳	幸福龙庭4#箱变配变	10	630	504	504
63077	射阳	盘湾镇汉鼎芳园3#变	10	630	504	504
63078	射阳	盘龙新苑2#变压器	10	800	640	640
63079	射阳	盘湾镇四河5#变	10	315	252	252
63080	射阳	幸福龙庭2#箱变配变	10	630	504	504
63081	射阳	中华13#变	10	200	160	160
63082	射阳	盘湾镇中华9#变	10	630	504	504
63083	射阳	盘湾镇中华11#变	10	630	504	504
63084	射阳	盘湾镇中华10#变	10	630	504	504
63085	射阳	幸福龙庭1#箱变配变	10	630	504	504
63086	射阳	养殖线八管区5#配变	10	200	160	160
63087	射阳	八管区6#配变	10	200	160	160
63088	射阳	海通农牧8管区2#	10	400	320	320
63089	射阳	海通街道15#配变	10	400	320	320
63090	射阳	河滨花苑配电房1#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63091	射阳	海通街道13#配变	10	400	320	320
63092	射阳	海通街道11#配变	10	315	252	252
63093	射阳	闸管所变	10	200	160	160
63094	射阳	海通街道12#配变	10	400	320	320
63095	射阳	海通居委会7#配变	10	400	320	320
63096	射阳	海通街道10#配变	10	400	320	320
63097	射阳	金水美墅2#变压器	10	630	503	503
63098	射阳	海通居委会5#配变	10	400	320	320
63099	射阳	海通街道17#配变	10	400	320	320
63100	射阳	海通街道14#配变	10	400	320	320
63101	射阳	江苏双山集团股份有限公司考核表	10	250	200	200
63102	射阳	海通街道2#配变	10	315	252	252
63103	射阳	海通街道18#配变	10	400	320	320
63104	射阳	海通中学	10	315	252	252
63105	射阳	海通水岸新城配电室1#主变	10	800	640	640
63106	射阳	海通水岸新城配电室2#主变	10	800	640	640
63107	射阳	街道22#	10	400	320	320
63108	射阳	海通水岸新城配电室4#主变	10	630	504	504
63109	射阳	海通水岸新城配电室3#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63110	射阳	海通街道16#配变	10	400	320	320
63111	射阳	窑湾11#配变	10	200	160	160
63112	射阳	海通街道3#配变	10	400	320	320
63113	射阳	海通居委会6#配变	10	400	320	320
63114	射阳	海通海堤2#变	10	400	320	320
63115	射阳	盘湾镇龙腾苑2#变	10	800	640	640
63116	射阳	盘湾镇龙腾苑1#变	10	800	640	640
63117	射阳	盘湾镇街道13#变	10	400	320	320
63118	射阳	盘湾镇街道9#变	10	400	302	302
63119	射阳	盘湾镇世外江南1#变	10	800	626	626
63120	射阳	盘湾镇紫金华府3#变	10	630	504	504
63121	射阳	盘湾镇街道14#变	10	400	320	320
63122	射阳	盘湾街道23#变	10	400	320	320
63123	射阳	盘湾镇紫金华府1#变	10	630	504	504
63124	射阳	盘湾镇街道22#配变	10	400	320	320
63125	射阳	新城锦绣5#主变	10	800	640	640
63126	射阳	新城锦绣1#开关站1#主变	10	800	640	640
63127	射阳	城区中联安置区配电室2#主变	10	800	640	640
63128	射阳	新城锦绣7#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63129	射阳	新城锦绣1#开关站3#主变	10	800	640	640
63130	射阳	盘湾镇腰港5#变	10	200	160	160
63131	射阳	丫头港8#配变	10	400	320	320
63132	射阳	丫头港2#配变	10	400	320	320
63133	射阳	丫头港6#配变	10	400	320	320
63134	射阳	丫头港11#变	10	400	320	320
63135	射阳	丫头港9#配变	10	400	320	320
63136	射阳	丫头港3#配变	10	400	320	320
63137	射阳	双洋8#配变	10	200	160	160
63138	射阳	丫头港4#变	10	400	320	320
63139	射阳	丫头港12#变	10	400	320	320
63140	射阳	丫头港1#配变-JN	10	200	160	160
63141	射阳	丫头港13#配变	10	400	320	320
63142	射阳	双洋17#配变	10	400	320	320
63143	射阳	丫头港7#配变	10	400	320	320
63144	射阳	丫头港5#配变	10	400	320	320
63145	射阳	双洋12号配变	10	400	320	320
63146	射阳	双洋15#配变	10	200	160	160
63147	射阳	双跃7#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63148	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	160	0
63149	射阳	通洋条洋7#变	10	400	313	0
63150	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	160	0
63151	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	160	0
63152	射阳	香檀公寓1#箱变	10	500	400	400
63153	射阳	香檀公寓3#变	10	500	400	400
63154	射阳	城区射东8#配变	10	400	320	320
63155	射阳	香檀公寓5#箱变	10	500	400	400
63156	射阳	香檀公寓4#箱变	10	500	400	400
63157	射阳	城区射东新五村配变	10	400	320	320
63158	射阳	香檀公寓7#箱变	10	500	400	400
63159	射阳	香樟园配电室3#主变	10	800	640	640
63160	射阳	香檀公寓2#变	10	500	400	400
63161	射阳	香檀公寓6#变	10	500	400	400
63162	射阳	金御世家2#主变	10	800	640	640
63163	射阳	金御世家4#主变	10	800	640	640
63164	射阳	城区合德射东11#配变	10	315	252	252
63165	射阳	香樟园配电室4#主变	10	800	640	640
63166	射阳	奥体新城2#配电室8#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63167	射阳	奥体新城1#开关站3#主变	10	800	640	640
63168	射阳	奥体新城1#配电房5#主变	10	800	640	640
63169	射阳	城区中联公寓3#箱变001	10	400	320	320
63170	射阳	新城锦绣6#主变	10	800	640	640
63171	射阳	城区中联公寓2#箱变2#主变	10	400	320	320
63172	射阳	新城锦绣1#开关站2#主变	10	800	640	640
63173	射阳	新城锦绣8#主变	10	800	640	640
63174	射阳	新城锦绣1#开关站4#主变	10	800	640	640
63175	射阳	奥体新城3#配电室14#主变	10	800	640	640
63176	射阳	奥体新城1#开关站1#主变	10	800	640	640
63177	射阳	奥体新城3#配电室12#主变	10	800	640	640
63178	射阳	城区中联安置区配电室1#主变	10	800	640	640
63179	射阳	城区中联公寓4#箱变	10	400	320	320
63180	射阳	城区中联公寓1#箱变1#主变	10	400	320	320
63181	射阳	城区10KV射东线中联公寓5#箱变	10	400	320	320
63182	射阳	农牧公司四管区2#变	10	80	64	64
63183	射阳	团塘3#配变	10	200	160	160
63184	射阳	海通东小海1#变	10	200	160	160
63185	射阳	东小海2#配变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63186	射阳	双洋6#配变	10	400	320	320
63187	射阳	八段12#配变	10	200	160	160
63188	射阳	东兴7#配变	10	200	160	160
63189	射阳	临海双洋安置区1#箱变	10	630	504	504
63190	射阳	九段2#配变变压器	10	200	160	160
63191	射阳	六垛双洋11#配变	10	400	320	320
63192	射阳	锦绣嘉园2#配电房2#变压器	10	800	640	640
63193	射阳	海通碧海佳园配电室2#主变	10	800	640	640
63194	射阳	八管区7#变	10	400	320	320
63195	射阳	八管区1#变	10	400	320	320
63196	射阳	锦绣嘉园（一期）1#配电室2#变压器	10	630	504	504
63197	射阳	海通紫金华府配电室2#变	10	800	640	640
63198	射阳	海通紫金华府配电室1#变	10	800	640	640
63199	射阳	南坎8#配变	10	200	160	160
63200	射阳	海通碧海佳园配电室1#主变	10	800	640	640
63201	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	320	0
63202	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	160	0
63203	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	252	0
63204	射阳	通洋东元7#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63205	射阳	通洋村3#配变	10	200	160	0
63206	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	320	0
63207	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	160	0
63208	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	200	0
63209	射阳	东元10#变	10	200	160	0
63210	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	320	0
63211	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	320	0
63212	射阳	通洋东元5#配变	10	400	320	0
63213	射阳	沟浜17#变	10	400	318	318
63214	射阳	沟浜18#变	10	200	160	160
63215	射阳	中尖11#配变	10	400	318	318
63216	射阳	海通中尖5#配变	10	315	252	252
63217	射阳	中尖安置区2#箱变	10	630	504	504
63218	射阳	窑湾8#配变（单）	10	200	160	160
63219	射阳	中尖安置区1#配变	10	400	320	320
63220	射阳	海通芦湾9#配变	10	200	160	160
63221	射阳	芦湾6#配变	10	200	158	158
63222	射阳	海通沟浜6#配变	10	200	160	160
63223	射阳	海上名门2#箱变配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63224	射阳	南公变23#配变	10	400	320	320
63225	射阳	南公变2#变箱变配变	10	400	320	320
63226	射阳	南公变13#变	10	400	320	320
63227	射阳	南公变17#变箱变配变	10	400	320	320
63228	射阳	政府3#变	10	400	320	320
63229	射阳	渔港新村3#变	10	400	320	320
63230	射阳	幼儿园1#变	10	400	320	320
63231	射阳	渔港新村1#变	10	400	320	320
63232	射阳	南公变11#变	10	200	160	160
63233	射阳	海堤1#变	10	400	320	320
63234	射阳	幼儿园2#变	10	315	237	237
63235	射阳	政府6#变	10	400	320	320
63236	射阳	南公变18#变	10	200	160	160
63237	射阳	南公变21#变	10	630	504	504
63238	射阳	政府7#变	10	400	320	320
63239	射阳	黄金海岸1#配电所2#变压器	10	800	640	640
63240	射阳	南公变19#变	10	400	320	320
63241	射阳	南公变7#变	10	400	320	320
63242	射阳	南公变16#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63243	射阳	南公变3#变	10	500	400	400
63244	射阳	政府5#变	10	400	320	320
63245	射阳	南公变15#变	10	400	320	320
63246	射阳	渔港新村2#变	10	400	320	320
63247	射阳	利民1#变	10	200	160	160
63248	射阳	南公变14#变	10	400	320	320
63249	射阳	时代国际开关站1#主变	10	800	640	640
63250	射阳	金茂家园7#主变	10	630	504	504
63251	射阳	海韵嘉园12#主变	10	800	640	640
63252	射阳	金茂家园5#主变	10	630	504	504
63253	射阳	时代国际二期2#配电房11#变压器	10	630	504	504
63254	射阳	时代国际二期2#配电房9#变压器	10	630	504	504
63255	射阳	海韵嘉园开关站2#主变	10	800	640	640
63256	射阳	时代国际二期1#配电房7#变压器	10	800	640	640
63257	射阳	金茂嘉园3#主变	10	800	640	640
63258	射阳	海韵嘉园4#配电房15#变压器	10	800	640	640
63259	射阳	双福家园1#开关站2#变	10	630	504	504
63260	射阳	海韵嘉园1#配电室6#变	10	800	640	640
63261	射阳	金茂嘉园开关站1#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63262	射阳	双福家园2#配电室5#变	10	800	640	640
63263	射阳	海韵嘉园1#配电室4#变	10	800	640	640
63264	射阳	海韵嘉园4#配电房13#变压器	10	800	640	640
63265	射阳	时代国际二期1#配电房5#变压器	10	800	640	640
63266	射阳	海韵嘉园2#配电室8#主变	10	800	640	640
63267	射阳	海韵嘉园2#配电室10#主变	10	800	640	640
63268	射阳	海韵嘉园5#配电房19#变压器	10	800	640	640
63269	射阳	海韵嘉园5#配电房17#变压器	10	800	640	640
63270	射阳	双福家园1#开关站3#变	10	630	504	504
63271	射阳	华玥府1#配电房1#变压器	10	800	640	640
63272	射阳	幸福一号开关站1#主变	10	1000	800	800
63273	射阳	敬老院2#配变	10	315	252	252
63274	射阳	城区朝阳小区2#配变	10	630	504	504
63275	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-1#配变	10	400	320	320
63276	射阳	城区47杆条心五组配变	10	400	320	320
63277	射阳	城区标邮公司配变	10	400	320	320
63278	射阳	城区朝阳小区经济适用房1-2#配变	10	315	252	252
63279	射阳	银胜名都2号箱变	10	630	504	504
63280	射阳	众鑫嘉园3#变压器	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63281	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站5#主变	10	1000	800	800
63282	射阳	紫金豪苑小区配电室1#主变	10	1000	800	800
63283	射阳	城区条心五组5号配变	10	315	252	252
63284	射阳	华玥府1#配电房3#变压器	10	800	617	617
63285	射阳	城区41-2杆南苑路1号配变	10	400	320	320
63286	射阳	城区41-10-2杆敬老院配变	10	400	320	320
63287	射阳	城区朝阳小区经济适应房2#箱变配变	10	315	252	252
63288	射阳	城区41-12杆条心四组配变	10	315	252	252
63289	射阳	城区64-7杆二中西侧配变	10	400	320	320
63290	射阳	城区10kV兴纱线35#杆兴南路6#配变	10	400	320	320
63291	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站7#主变	10	1000	800	800
63292	射阳	城区41-5-4杆大成花苑配变	10	400	320	320
63293	射阳	银胜名都1号箱变	10	630	504	504
63294	射阳	朝阳小区1#箱变	10	630	504	504
63295	射阳	众鑫嘉园1#变压器	10	800	640	640
63296	射阳	城区环保局箱变配变	10	400	320	320
63297	射阳	城区50杆兴南路1号配电	10	500	400	400
63298	射阳	城区条心五组3号配变	10	400	320	320
63299	射阳	城区兴南路4号配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63300	射阳	华玥府1#配电房4#变压器	10	800	640	640
63301	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站6#主变	10	800	640	640
63302	射阳	幸福一号公馆小区2#开关站8#主变	10	800	640	640
63303	射阳	城区广厦宿舍配变	10	315	252	252
63304	射阳	香檀公寓配电室2#主变	10	800	640	640
63305	射阳	城区兴南路5号配变	10	200	160	160
63306	射阳	众鑫嘉园4#变压器	10	800	640	640
63307	射阳	城区审计局宿舍2号配变	10	400	320	320
63308	射阳	兴南路东配变	10	400	320	320
63309	射阳	10kV兴纱线48-5#杆二中东侧配变	10	400	320	320
63310	射阳	众鑫嘉园2#变压器	10	800	640	640
63311	射阳	幸福一号开关站4#主变	10	1000	800	800
63312	射阳	华玥府1#配电房2#变压器	10	800	640	640
63313	射阳	10kV兴纱线48-6#杆二中东侧2#配变	10	400	320	320
63314	射阳	紫金豪苑小区配电室2#主变	10	1000	800	800
63315	射阳	耦民4#配变	10	200	160	0
63316	射阳	双港10#配变	10	200	160	0
63317	射阳	其林3#配变	10	30	24	0
63318	射阳	双港9#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63319	射阳	双港5#配变	10	200	140	0
63320	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	160	0
63321	射阳	东鑫雅居2#箱变2#主变	10	500	400	400
63322	射阳	城区永祥配变	10	500	306	306
63323	射阳	银都花苑1-2#配变	10	630	504	504
63324	射阳	合闸线教师公寓2号箱变配变	10	630	504	504
63325	射阳	合闸线教师公寓1号箱变配变	10	630	504	504
63326	射阳	银都花苑1-1#配变	10	630	504	504
63327	射阳	书苑雅舍配变	10	500	400	400
63328	射阳	银都花苑3#箱变	10	630	504	504
63329	射阳	海都雅居2#变	10	630	504	504
63330	射阳	东鑫雅居箱变2	10	315	252	252
63331	射阳	银都花苑2号箱变1	10	630	504	504
63332	射阳	奥体新城3#配电室13#主变	10	800	640	640
63333	射阳	奥体新城1#配电房6#主变	10	800	640	640
63334	射阳	城区20-2杆红叶化纤配变	10	400	320	320
63335	射阳	城区38-南1+1#杆新三村2号配变	10	400	320	320
63336	射阳	百盛花苑6-2#箱变主变	10	630	504	504
63337	射阳	银都花苑1号箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63338	射阳	奥体新城2#配电室9#主变	10	800	640	640
63339	射阳	奥体新城2#配电室7#主变	10	800	640	640
63340	射阳	奥体新城1#开关站2#主变	10	800	640	640
63341	射阳	东鑫雅居2#主变	10	500	400	400
63342	射阳	海都雅居4#变	10	630	504	504
63343	射阳	城区中联7组2号配变	10	400	320	320
63344	射阳	绿洲家园1#变压器	10	1000	800	800
63345	射阳	东鑫雅居2#箱变1#主变	10	500	400	400
63346	射阳	奥体新城3#配电室11#主变	10	800	640	640
63347	射阳	新荣4#配变	10	200	160	0
63348	射阳	左岸风情小区15001	10	630	504	0
63349	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	160	0
63350	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	320	0
63351	射阳	左岸风情小区15002	10	630	504	0
63352	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	504	0
63353	射阳	庆东6#配变	10	400	315	0
63354	射阳	庆余10#配变	10	200	160	0
63355	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	315	0
63356	射阳	通洋中份5#配变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63357	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	252	0
63358	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	160	0
63359	射阳	城区中联14#配变	10	400	320	320
63360	射阳	城区中联4号配变	10	315	221	221
63361	射阳	城区中联村部配变	10	400	320	320
63362	射阳	城区中联4号变	10	315	252	252
63363	射阳	中联村部2#配变	10	400	320	320
63364	射阳	曙西10#变	10	400	320	0
63365	射阳	通洋南六3#配变	10	200	160	0
63366	射阳	塘东14#变	10	200	160	0
63367	射阳	六塘14#变	10	200	160	0
63368	射阳	通洋村7#配变	10	200	160	0
63369	射阳	通洋村6#变	10	200	160	0
63370	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	160	0
63371	射阳	通洋六塘12#变	10	315	222	0
63372	射阳	海通渔工贸13#配变	10	200	151	151
63373	射阳	中心河6#变	10	200	160	160
63374	射阳	二管区4#变	10	200	160	160
63375	射阳	二管区5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63376	射阳	中心河3#	10	160	128	128
63377	射阳	一管区4#变	10	400	320	320
63378	射阳	鱼工贸7#变	10	200	160	160
63379	射阳	海通大喇叭生活区	10	200	160	160
63380	射阳	中心河1#	10	200	160	160
63381	射阳	中心河8#配变	10	200	160	160
63382	射阳	渔工贸10#变	10	200	160	160
63383	射阳	一管区5#变	10	200	160	160
63384	射阳	临海街道37#配变	10	400	320	320
63385	射阳	临海街道38#配变	10	400	320	320
63386	射阳	临海街道30#配变	10	400	320	320
63387	射阳	临海街道11#配变	10	315	252	252
63388	射阳	临海街道16#配变	10	315	252	252
63389	射阳	临海街道47#配变	10	400	320	320
63390	射阳	同胜8#配变	10	400	320	320
63391	射阳	同胜24#配变	10	400	320	320
63392	射阳	临海街道34#配变	10	400	320	320
63393	射阳	临海街道45#变	10	315	252	252
63394	射阳	临海街道59#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63395	射阳	同胜9#配变	10	315	252	252
63396	射阳	临海街道23#配变	10	400	320	320
63397	射阳	临海街道19#配变	10	315	252	252
63398	射阳	临海街道29#配变	10	400	320	320
63399	射阳	龙泽园小区变压器	10	630	504	504
63400	射阳	临海街道14#配变	10	315	252	252
63401	射阳	农联13#变	10	400	320	320
63402	射阳	东兴6#配变	10	400	320	320
63403	射阳	临海街道5#配变	10	400	320	320
63404	射阳	临海街道8#配变	10	315	252	252
63405	射阳	临海街道58#配变	10	400	320	320
63406	射阳	临海街道49#配变	10	400	320	320
63407	射阳	临海街道40#配变	10	200	160	160
63408	射阳	西兴10#配变	10	200	160	160
63409	射阳	海镇6#配变	10	400	320	320
63410	射阳	临海街道60#配变	10	400	320	320
63411	射阳	临海街道46 # 配变	10	400	320	320
63412	射阳	临海街道50#配变	10	400	320	320
63413	射阳	临海街道31#配变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63414	射阳	临海街道44#配变	10	400	320	320
63415	射阳	临海润海嘉园配电室1#主变配电变压器	10	630	504	504
63416	射阳	临海街道3#变	10	400	320	320
63417	射阳	临海街道54#配变	10	200	160	160
63418	射阳	临海街道61#配变	10	400	320	320
63419	射阳	临海街道17#配变	10	315	252	252
63420	射阳	龙泽园小区配电房4#变压器	10	630	504	504
63421	射阳	临海街道57#配变	10	400	320	320
63422	射阳	临海街道41 # 配变	10	400	320	320
63423	射阳	临海街道2#配变	10	400	320	320
63424	射阳	海镇5#配变	10	315	252	252
63425	射阳	临海街道35#配变	10	400	320	320
63426	射阳	农联9#配变	10	400	320	320
63427	射阳	临海街道18#配变	10	400	320	320
63428	射阳	龙泽园小区配电房2#变压器	10	630	504	504
63429	射阳	同胜10#配变	10	400	320	320
63430	射阳	东海5#变	10	200	160	160
63431	射阳	运棉1#变	10	400	320	320
63432	射阳	运棉3 # 变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63433	射阳	世博嘉园箱变	10	630	504	504
63434	射阳	蚕种场1#变	10	200	160	160
63435	射阳	东海3#变	10	200	147	147
63436	射阳	运棉2#变	10	200	160	160
63437	射阳	政府8#箱变	10	630	504	504
63438	射阳	双灯1#配变	10	200	160	160
63439	射阳	双灯3#变	10	200	160	160
63440	射阳	海上名门1#箱变配变	10	400	320	320
63441	射阳	南公变20#变	10	400	299	299
63442	射阳	港务2#变	10	400	320	320
63443	射阳	黄金海岸1#配电所1#变压器	10	800	640	640
63444	射阳	北公变1#变JN	10	400	320	320
63445	射阳	北公变2#变	10	400	320	320
63446	射阳	海丰15#变	10	315	252	252
63447	射阳	海丰12#变	10	400	320	320
63448	射阳	海丰3#变	10	400	320	320
63449	射阳	农贸市场1#变	10	630	504	504
63450	射阳	海丰18#变	10	630	504	504
63451	射阳	海丰21#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63452	射阳	海丰11#变	10	400	320	320
63453	射阳	海丰16#变	10	500	400	400
63454	射阳	北公变3#变	10	400	320	320
63455	射阳	海丰5#变	10	400	320	320
63456	射阳	北公变5#变	10	400	320	320
63457	射阳	海丰17#变	10	200	160	160
63458	射阳	农贸市场2#变	10	630	504	504
63459	射阳	海丰7#变	10	400	320	320
63460	射阳	海丰10#变	10	400	320	320
63461	射阳	曙东25#配变	10	200	160	160
63462	射阳	六垛公用23#变	10	200	141	141
63463	射阳	六垛公用变33#配变	10	400	320	320
63464	射阳	曙东12#配变	10	200	160	160
63465	射阳	六垛公用30#配变	10	315	252	252
63466	射阳	六垛公用变34#配变	10	400	320	320
63467	射阳	六垛公用变35#配变	10	400	320	320
63468	射阳	六垛公用变19#配变	10	400	320	320
63469	射阳	曙东10#配变	10	200	160	160
63470	射阳	曙东9#配变-JN	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63471	射阳	六垛公用变8#配变	10	400	305	305
63472	射阳	六垛公用变24#配变	10	400	320	320
63473	射阳	苇荡9#配变	10	200	160	160
63474	射阳	苇荡1#配变	10	200	160	160
63475	射阳	六垛公用变31#配变	10	400	320	320
63476	射阳	曙东7#配变	10	200	160	160
63477	射阳	六垛公用变3#配变	10	400	320	320
63478	射阳	曙东15#配变	10	200	160	160
63479	射阳	苇荡5#配变新	10	200	160	160
63480	射阳	六垛公用20#配变-1	10	400	320	320
63481	射阳	六垛公用变14#配变	10	315	252	252
63482	射阳	曙东16#配变	10	315	252	252
63483	射阳	六垛公用变13#配变	10	315	252	252
63484	射阳	曙东13#变	10	200	160	160
63485	射阳	苇荡7#配变	10	200	150	150
63486	射阳	盐店3#配变	10	200	160	160
63487	射阳	玉东1#配变	10	200	157	157
63488	射阳	苇荡8#配变	10	200	137	137
63489	射阳	玉东8#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63490	射阳	玉东3#配变	10	200	160	160
63491	射阳	玉东9#配变	10	200	160	160
63492	射阳	玉东6#变	10	200	160	160
63493	射阳	玉东2#变	10	200	160	160
63494	射阳	淮海农场农科院南站	10	200	148	148
63495	射阳	六垛公用变26#配变	10	200	160	160
63496	射阳	五岸7#配变	10	200	160	160
63497	射阳	五垛8#配变-JN	10	200	160	160
63498	射阳	淮海农场农科院北站	10	200	135	135
63499	射阳	渠西12#配变	10	250	200	200
63500	射阳	淮海农场场部排水站	10	200	103	103
63501	射阳	渠西8#配变	10	400	320	320
63502	射阳	渠西21#配变	10	200	160	160
63503	射阳	渠西9#配变	10	200	160	160
63504	射阳	渠西10#配变	10	200	160	160
63505	射阳	渠西6#配变-JN	10	200	155	155
63506	射阳	五垛11#配变	10	200	160	160
63507	射阳	渠东1#配变	10	200	160	160
63508	射阳	渠东5#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63509	射阳	五垛4#配变	10	200	160	160
63510	射阳	渠西7#配变	10	400	320	320
63511	射阳	五岸6#配变	10	200	160	160
63512	射阳	五垛6#配变新	10	200	160	160
63513	射阳	渠东6#配变	10	200	160	160
63514	射阳	淮海农场农科院2#综合变	10	400	320	320
63515	射阳	淮海农场四十三大队北站	10	200	127	127
63516	射阳	五岸5#配变	10	200	160	160
63517	射阳	五岸1#配变	10	200	160	160
63518	射阳	渠西11#配变	10	315	252	252
63519	射阳	六垛公用变10#配变	10	200	160	160
63520	射阳	渠东7#配变	10	200	160	160
63521	射阳	淮海农场农科院1#综合变	10	200	160	160
63522	射阳	六垛公用变21#配变	10	200	160	160
63523	射阳	临海夸北5#配变	10	200	160	160
63524	射阳	二垛8#配变	10	200	160	160
63525	射阳	渠北11#变	10	400	269	269
63526	射阳	渠北12#变	10	200	160	160
63527	射阳	堆角3#配变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63528	射阳	联东8#变	10	100	66	66
63529	射阳	后涧2#配变	10	200	160	160
63530	射阳	公兴2#配变	10	315	252	252
63531	射阳	公兴3#配变	10	200	160	160
63532	射阳	后涧7#配变	10	400	320	320
63533	射阳	同胜5#配变	10	200	160	160
63534	射阳	临海街道27#配变	10	200	160	160
63535	射阳	后涧9号配变	10	200	146	146
63536	射阳	同胜16#配变	10	400	320	320
63537	射阳	临海街道13#配变	10	200	160	160
63538	射阳	海通果林场2#配变	10	315	252	252
63539	射阳	支鱼5#配变	10	200	160	160
63540	射阳	海通大尖14#变	10	200	160	160
63541	射阳	支渔8#变	10	200	160	160
63542	射阳	支鱼7#配变	10	315	252	252
63543	射阳	闽南箱变配变	10	630	504	504
63544	射阳	海通蒲头3#配变	10	200	160	160
63545	射阳	蒲头6#配变	10	200	160	160
63546	射阳	支鱼2#箱变	10	630	453	453

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63547	射阳	海通支鱼8#配变（支鱼9#配变）	10	200	160	160
63548	射阳	海通大尖1#变配变	10	400	320	320
63549	射阳	海通大尖5#配变	10	30	24	24
63550	射阳	海通大尖13#配变	10	200	160	160
63551	射阳	蒲头1#配变	10	200	160	160
63552	射阳	海通当尖10#变	10	200	160	160
63553	响水	南河王集新区变	10	630	492	492
63554	响水	小尖吴庄5#变	10	630	474	474
63555	响水	供电公司1#箱变	10	630	473	473
63556	响水	烟草局变	10	630	470	470
63557	响水	运河幼儿园2#变	10	630	444	444
63558	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	430	0
63559	响水	供电公司3#箱变	10	630	400	400
63560	响水	陈港海安1#变	10	500	386	386
63561	响水	王商5#变	10	400	320	0
63562	响水	双港第一街6#变	10	800	333	333
63563	响水	张庄四五组	10	400	317	317
63564	响水	龚集3#变	10	400	315	315
63565	响水	黄圩中心路南变	10	400	315	315

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63566	响水	张集六#变	10	400	315	315
63567	响水	开发区29#变	10	400	314	314
63568	响水	运河造纸厂门前变	10	400	314	314
63569	响水	集镇11#变	10	400	314	314
63570	响水	汪圩北变	10	400	314	314
63571	响水	梅庄2组变	10	400	313	313
63572	响水	人民商场2#变	10	400	313	313
63573	响水	小尖田荡五六组2#变	10	400	313	313
63574	响水	张集粮管所变	10	400	313	313
63575	响水	小集老街变	10	400	313	313
63576	响水	黄圩集镇中心变	10	400	312	312
63577	响水	黄圩村二组变	10	400	312	312
63578	响水	七套闸口北变	10	400	312	312
63579	响水	体东南路3#变	10	400	312	312
63580	响水	河沟东变	10	400	312	312
63581	响水	六套街北9#变	10	400	312	0
63582	响水	小尖吉舍4#变	10	400	312	312
63583	响水	教育路东变	10	400	312	312
63584	响水	灌江二组3#变	10	400	311	311

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63585	响水	黄圩均平2组配变	10	400	311	311
63586	响水	七套标兵1#变	10	400	311	311
63587	响水	小尖罗庄3#变	10	400	311	311
63588	响水	育才路南变	10	400	311	311
63589	响水	龚集套筒厂变	10	400	310	310
63590	响水	开发区26#变	10	400	310	310
63591	响水	六套街北8#变	10	400	310	0
63592	响水	七套3#变	10	400	310	310
63593	响水	小尖周集1#公用变	10	400	310	310
63594	响水	张集7#变	10	400	309	309
63595	响水	水塔路西变	10	400	309	309
63596	响水	东吴得舍	10	400	309	0
63597	响水	闸口四变1#变	10	400	308	308
63598	响水	小尖致富路变	10	400	308	308
63599	响水	小尖油厂1#变	10	400	308	308
63600	响水	黄圩集镇2#变	10	400	308	308
63601	响水	七套6#公用变	10	400	308	308
63602	响水	七套水塔路南变	10	400	307	307
63603	响水	葛庄四组1#变	10	400	307	307

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63604	响水	头甲4组变	10	400	307	307
63605	响水	黄圩集镇6#变	10	400	306	306
63606	响水	大有13#变	10	400	306	306
63607	响水	黄圩村变	10	400	306	306
63608	响水	龙背5组变	10	400	306	306
63609	响水	小尖振兴路4#变	10	400	306	306
63610	响水	小尖文化站2#变	10	400	306	306
63611	响水	夹河南1#变	10	400	305	0
63612	响水	大有夹河南变	10	400	305	0
63613	响水	陈港海安卫生院变	10	400	305	305
63614	响水	小尖郭庄十组变	10	400	305	305
63615	响水	潘庄七组变	10	400	304	304
63616	响水	中山线大有医院变	10	400	304	304
63617	响水	小尖玉南八组变	10	400	303	303
63618	响水	西园村变	10	400	303	303
63619	响水	潘庄五组变	10	400	303	303
63620	响水	南河王集3#变（东变）	10	400	302	302
63621	响水	善友村2#变	10	400	302	0
63622	响水	上兴六组变	10	400	301	301

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63623	响水	中心五组变	10	400	301	301
63624	响水	老舍6#变台片	10	400	301	0
63625	响水	南河小学变	10	400	301	301
63626	响水	大有教育小区变	10	400	301	301
63627	响水	运河三套村安国变	10	400	301	301
63628	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	300	0
63629	响水	闸口西变	10	400	300	300
63630	响水	陈港下辛四组北变	10	400	300	300
63631	响水	双烈五组变	10	400	300	300
63632	响水	小尖大广5组4#变	10	400	300	300
63633	响水	桃园兴庄变	10	400	299	299
63634	响水	小浦三组3#变	10	400	299	299
63635	响水	运河中学2#变	10	400	299	299
63636	响水	桃园兴庄4#变	10	400	299	299
63637	响水	小南村3#变	10	400	299	0
63638	响水	六港五组变	10	400	299	0
63639	响水	甲套西变	10	400	299	299
63640	响水	小尖医疗变	10	400	298	298
63641	响水	老舍乡政府箱变	10	400	298	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63642	响水	双港桥头2#变	10	400	298	298
63643	响水	陈港立礼四五组2#变	10	630	298	298
63644	响水	小尖田荡招商变	10	400	297	297
63645	响水	立礼四五组东变	10	400	297	297
63646	响水	陈港苏光三组变	10	400	297	297
63647	响水	小尖周集2#公用变	10	400	297	297
63648	响水	汪圩北1#变	10	400	297	297
63649	响水	小南村5#变	10	400	297	0
63650	响水	小尖浦东三组南变	10	400	296	296
63651	响水	小尖田荡七八组2#变	10	400	296	296
63652	响水	小尖大广五组变	10	400	296	296
63653	响水	陈港立礼小街2#变	10	400	296	296
63654	响水	响丰公司变	10	400	296	296
63655	响水	张集乡政府变	10	400	296	296
63656	响水	黄圩水利站变	10	400	296	296
63657	响水	运东夏庄1#变	10	400	295	295
63658	响水	顾庄1#变	10	400	295	295
63659	响水	水塔路北变	10	400	295	295
63660	响水	大有水塔2#变	10	400	295	295

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63661	响水	农行变	10	400	294	294
63662	响水	大新9#变	10	400	294	0
63663	响水	上兴七组变	10	400	294	294
63664	响水	张集13#变	10	400	294	294
63665	响水	开发区2#变	10	400	294	294
63666	响水	过桥弯变	10	400	294	294
63667	响水	陈港小集老街4#变	10	400	293	293
63668	响水	彭庄南变	10	400	293	293
63669	响水	小尖医疗1#变	10	400	293	293
63670	响水	小尖郭庄5#变	10	400	293	293
63671	响水	朱圩村部变	10	400	293	293
63672	响水	圩角3#变	10	400	293	293
63673	响水	陈港立礼六七组变	10	400	293	293
63674	响水	小尖供电所变	10	400	292	292
63675	响水	高场八组变	10	400	291	291
63676	响水	苗寨二组变	10	400	291	291
63677	响水	小尖余庄1#变	10	400	291	291
63678	响水	南河加庆二组变	10	400	291	291
63679	响水	堆根五组2#变	10	400	291	291

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63680	响水	朱圩7组变	10	400	290	290
63681	响水	陈港立礼六七组4变	10	400	290	290
63682	响水	陈港义心村五组变	10	400	290	290
63683	响水	恩谭前一组变	10	400	290	0
63684	响水	小尖平湖2#公用变	10	400	289	289
63685	响水	月港3#变	10	400	289	289
63686	响水	上兴三组变	10	400	289	289
63687	响水	陈港大湾五组3#变	10	400	289	289
63688	响水	陈港辛六村1#变	10	400	289	289
63689	响水	陈港义心小街2#变	10	400	289	289
63690	响水	小南团乐变	10	400	288	0
63691	响水	陈港中和村二六组变	10	400	288	288
63692	响水	草港新村1#变	10	400	288	0
63693	响水	10kV沙荡线安置区2#变	10	400	288	0
63694	响水	月港北变	10	400	287	287
63695	响水	老舍大口薛庄2#变	10	400	287	287
63696	响水	老舍医院变	10	400	287	0
63697	响水	周圩11组2#变	10	400	287	287
63698	响水	龙背1组变	10	400	287	287

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63699	响水	老舍3#北变	10	400	287	0
63700	响水	南河薛荡村部2#变	10	400	287	287
63701	响水	兴庄一二组西变	10	400	287	287
63702	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	286	0
63703	响水	八墩村变	10	400	286	286
63704	响水	陈港海安5#变	10	400	286	286
63705	响水	辛六村明1#变	10	400	285	285
63706	响水	毛庄变	10	400	285	285
63707	响水	七套2#北变	10	400	285	285
63708	响水	小南村变	10	400	285	0
63709	响水	集镇4#新变	10	400	285	285
63710	响水	八里新丰东变	10	400	285	285
63711	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	284	0
63712	响水	工商1#变	10	400	284	284
63713	响水	小尖砖瓦厂变	10	400	284	284
63714	响水	小尖毕圩六七组2#变	10	400	284	284
63715	响水	七套8#公用南变	10	400	283	283
63716	响水	龙背小街1#变	10	400	283	283
63717	响水	七套乡政府变	10	400	283	283

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63718	响水	葛庄四组变	10	400	283	283
63719	响水	上兴八组变	10	400	283	283
63720	响水	龙背13组变	10	400	282	282
63721	响水	小尖福满楼变	10	400	282	282
63722	响水	草港安置区5#变	10	400	282	0
63723	响水	小尖玉北七组1#变	10	400	282	282
63724	响水	王商1组2#变	10	400	281	0
63725	响水	王集2#中台片变	10	400	281	281
63726	响水	双港第一街5#变	10	800	281	281
63727	响水	大有交通变	10	400	280	280
63728	响水	大拐一四组变	10	400	280	280
63729	响水	南河周圩变	10	400	280	280
63730	响水	小尖振兴路7#变	10	400	279	279
63731	响水	陈港中和七组5#变	10	400	279	279
63732	响水	小尖玉北七组2#变	10	400	279	279
63733	响水	黄圩村一组	10	400	279	279
63734	响水	小尖高圩2#新增变	10	400	279	279
63735	响水	大有农场变	10	400	279	279
63736	响水	陈港海安8#变	10	400	278	278

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63737	响水	老舍信用社变	10	400	278	0
63738	响水	程圩村变	10	400	278	278
63739	响水	小尖吉舍七组南变	10	400	278	278
63740	响水	小尖老街1#变	10	400	277	277
63741	响水	六套方庄村照明变	10	400	276	0
63742	响水	四港十一组3#变	10	400	276	276
63743	响水	蔡窑12组变	10	400	275	275
63744	响水	小尖吴庄变	10	500	274	274
63745	响水	高场八组2#变	10	400	274	274
63746	响水	七套聚兴路变	10	400	274	274
63747	响水	大有11#变	10	400	274	274
63748	响水	陈港义心小街变	10	400	274	274
63749	响水	月港2#变	10	400	274	274
63750	响水	陈港立礼六七组3#变	10	400	273	273
63751	响水	小尖华泰驾校1#变	10	400	273	273
63752	响水	小尖四丰4#变	10	400	272	272
63753	响水	云彩小区7#变	10	400	272	272
63754	响水	张集五#变	10	400	272	272
63755	响水	小尖平湖八组变	10	400	271	271

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63756	响水	月港一组1#变	10	400	271	271
63757	响水	陈港立礼十组2#变	10	400	271	271
63758	响水	大有淮北4-6组变	10	400	271	271
63759	响水	小尖中学变	10	400	270	270
63760	响水	七套9#变	10	400	270	270
63761	响水	头甲5组变	10	400	270	270
63762	响水	小浦五组变	10	400	270	270
63763	响水	大有大新2#变	10	400	270	0
63764	响水	张集2#变	10	400	270	270
63765	响水	王商一组变	10	400	270	0
63766	响水	小尖蔡庄中心3#变	10	630	269	269
63767	响水	小尖安达变	10	400	269	269
63768	响水	洪南4组变	10	400	269	0
63769	响水	洪南小区变	10	400	269	0
63770	响水	四港11组2#变	10	400	268	268
63771	响水	新北1#变	10	400	268	268
63772	响水	东西街2#变	10	400	268	268
63773	响水	大有1#变	10	400	267	267
63774	响水	七套3#公用变	10	400	266	266

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63775	响水	小尖四丰2#变	10	400	265	265
63776	响水	小尖吉舍五组3#变	10	400	264	264
63777	响水	河沟北变	10	400	263	263
63778	响水	双港16#变	10	400	263	263
63779	响水	小尖新幼儿园变（新）	10	400	263	263
63780	响水	小南村2#变	10	400	262	0
63781	响水	陈港苏光二三组2#变	10	400	262	262
63782	响水	陈港草港三八组变	10	400	261	0
63783	响水	小尖大广一组变	10	400	261	261
63784	响水	立双线双港供电所箱变	10	400	261	261
63785	响水	陈港小集街3#变	10	400	261	261
63786	响水	小浦五组1#变	10	400	261	261
63787	响水	加庆5组变	10	400	260	260
63788	响水	王集13#组变	10	400	260	260
63789	响水	张庄23组3#变	10	400	260	260
63790	响水	大有15#变	10	400	260	260
63791	响水	大有项庄2#变	10	400	260	260
63792	响水	王商金港变	10	400	260	0
63793	响水	小浦3#变	10	400	260	260

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63794	响水	大有四份小学变	10	400	259	0
63795	响水	友爱六组2#变	10	400	258	0
63796	响水	老舍水利站变	10	400	258	0
63797	响水	运河小学1#变	10	400	258	258
63798	响水	小尖顾圩村西变	10	400	258	258
63799	响水	小尖罗庄变	10	400	257	257
63800	响水	四港十五组4#变	10	400	256	256
63801	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	256	0
63802	响水	四港15组1#变	10	400	256	256
63803	响水	双港2组变	10	400	255	255
63804	响水	开发区8#变	10	400	255	255
63805	响水	张集9#变	10	400	255	255
63806	响水	高场七排4#变	10	400	255	255
63807	响水	运河医院变	10	400	255	255
63808	响水	南河昌盛二组变	10	400	255	255
63809	响水	小尖玉北九组变	10	400	255	255
63810	响水	小尖周集3#公用变	10	400	254	254
63811	响水	三合三五组变	10	400	254	254
63812	响水	田荡三组1#变	10	400	253	253

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63813	响水	南河王集南变	10	400	253	0
63814	响水	小尖吉舍五组变	10	400	253	253
63815	响水	小尖田荡七八组5#变	10	400	253	253
63816	响水	小尖蔡庄一组2#变	10	400	253	253
63817	响水	彭庄北变	10	400	252	252
63818	响水	官舍9组2#变	10	400	252	252
63819	响水	三圩圩东变	10	400	252	252
63820	响水	苗寨七组变	10	400	251	251
63821	响水	小尖周集1#公路变	10	400	251	251
63822	响水	六港一、三组变	10	400	251	0
63823	响水	小尖老街变2#	10	400	251	251
63824	响水	小尖玉东变	10	400	250	250
63825	响水	陈港齐心四七组变	10	400	250	250
63826	响水	公用变1#	10	400	250	250
63827	响水	尹庄洪庄变	10	400	250	0
63828	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	250	0
63829	响水	双港国环七组变	10	400	249	0
63830	响水	六港一组变	10	400	249	0
63831	响水	新北村部变	10	400	249	249

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63832	响水	小尖机械家属区变	10	400	248	248
63833	响水	公用12#变	10	400	247	247
63834	响水	官舍东变	10	400	247	247
63835	响水	张集1#变	10	400	246	246
63836	响水	陈港义心八组安置区变	10	400	246	246
63837	响水	陈港辛六村4#变	10	400	245	245
63838	响水	杨回敬老院变	10	400	245	245
63839	响水	七套北街变	10	400	243	243
63840	响水	农科村民1#变	10	400	242	242
63841	响水	小尖徐洪5#变	10	400	242	242
63842	响水	小尖朱圩一二五组变	10	400	242	242
63843	响水	南河八墩3组变	10	400	242	242
63844	响水	老舍四烈河西变	10	400	242	242
63845	响水	陈港蟒牛村北变	10	400	242	242
63846	响水	小尖田荡七八组变	10	400	241	241
63847	响水	翻身6组变(2012)	10	400	240	240
63848	响水	公用13#变	10	400	240	240
63849	响水	陈港三港村2#变	10	400	240	240
63850	响水	小尖陈沟三组1#变	10	400	240	240

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63851	响水	陈港辛六二六三八组变	10	400	239	239
63852	响水	小尖水厂2#变	10	400	239	239
63853	响水	小集老街2#变	10	400	237	237
63854	响水	张湾三组变	10	315	237	237
63855	响水	陈港海安7#变	10	400	237	237
63856	响水	小尖土桥一、二组变	10	400	237	237
63857	响水	潘庄九组变	10	400	237	237
63858	响水	双港公用变2#	10	400	236	236
63859	响水	陈港草港二组4#变	10	400	236	0
63860	响水	新北七八组2#变	10	315	235	235
63861	响水	小尖条河一三组变	10	400	235	235
63862	响水	小浦四组变	10	400	234	234
63863	响水	七套小学东变	10	400	234	234
63864	响水	同兴村张庄4#变	10	315	234	234
63865	响水	小尖周集1#变	10	400	233	233
63866	响水	陈港新民2#变	10	400	233	0
63867	响水	小尖中舍村2#配变	10	400	233	233
63868	响水	三合一组变	10	400	233	233
63869	响水	草港新村3#变	10	400	232	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63870	响水	陈港长兴村明2号变	10	400	232	232
63871	响水	苗寨六组变	10	400	232	232
63872	响水	陈家港四港七十一组1#变	10	400	231	231
63873	响水	同兴红日组2#变	10	400	231	231
63874	响水	小尖大广一组2#变	10	315	231	231
63875	响水	陈港小集五组1#变	10	400	230	230
63876	响水	小尖郭庄1#配变	10	400	230	230
63877	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	230	0
63878	响水	小尖孟巷东变	10	400	229	229
63879	响水	小尖周集二组南变	10	400	229	229
63880	响水	小尖沿河变	10	400	229	229
63881	响水	小尖平湖1#公用变	10	400	229	229
63882	响水	六港七八组3#变	10	400	229	0
63883	响水	小尖周集二组变	10	400	228	228
63884	响水	国环4组变(2012)	10	400	228	0
63885	响水	六港七八组2#变	10	400	227	0
63886	响水	新民村明变	10	400	227	0
63887	响水	黄圩张庄小街配变	10	400	227	227
63888	响水	夹冲北变照明	10	400	226	226

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63889	响水	五河居新型社区1#变	10	400	226	226
63890	响水	新南134组变	10	400	226	226
63891	响水	大通徐码2#变	10	315	226	226
63892	响水	小尖十一组变	10	400	224	224
63893	响水	七套中心3组变	10	400	224	224
63894	响水	小尖周集6#公用变	10	400	224	224
63895	响水	陈港海安3#变	10	400	223	223
63896	响水	陈港义心一四组2#变	10	400	223	223
63897	响水	海安2组2#变	10	400	223	223
63898	响水	塘港西变	10	400	223	223
63899	响水	双港11#公用变	10	400	223	223
63900	响水	陈港齐兴一六组变	10	400	222	222
63901	响水	陈港苏光一八组2#变	10	400	222	222
63902	响水	5#公用变	10	400	222	222
63903	响水	老舍派出所变	10	400	222	0
63904	响水	善友村变	10	315	221	0
63905	响水	四丰3-5组变	10	400	221	221
63906	响水	大有中心小学1#变	10	400	221	221
63907	响水	小尖毕圩六七组1#变	10	400	220	220

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63908	响水	林舍纱厂3#变	10	400	220	220
63909	响水	王庄闸口4#变	10	315	220	220
63910	响水	海安桥头变	10	400	219	219
63911	响水	小尖拐圩四组变	10	400	219	219
63912	响水	响南村变	10	400	216	216
63913	响水	响南村3#变	10	400	216	216
63914	响水	小尖蔡庄中心2#配变	10	400	215	215
63915	响水	大口薛庄变	10	400	215	215
63916	响水	小尖周集4#公用变	10	400	214	214
63917	响水	小尖高圩2#公用变	10	400	212	212
63918	响水	小尖华泰驾校2#变	10	400	212	212
63919	响水	南河太平37组	10	400	211	0
63920	响水	双港8#变	10	400	211	211
63921	响水	双港17#公用变	10	400	210	210
63922	响水	陈港四港9组1#变	10	400	209	209
63923	响水	洪南村变	10	400	207	0
63924	响水	小尖孟巷村变	10	400	206	206
63925	响水	草港二十九组变	10	400	206	0
63926	响水	张集10#变	10	400	205	205

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63927	响水	陈港海安10#变	10	400	205	205
63928	响水	陈港小集五组2#变	10	400	204	204
63929	响水	张庄23组变	10	400	204	204
63930	响水	陈港苏光一八组变	10	400	202	202
63931	响水	陈港大湾四组变	10	400	202	202
63932	响水	小尖工商变	10	400	201	201
63933	响水	小尖拐圩一组变	10	400	201	201
63934	响水	小尖玉东六组变	10	400	201	201
63935	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	200	0
63936	响水	龚集崔庄3#变	10	400	200	200
63937	响水	中心一组变	10	400	200	200
63938	响水	四套村2#变	10	315	200	200
63939	响水	龚集供电所变	10	315	200	200
63940	响水	兴庄七组变	10	400	198	198
63941	响水	陈港中和响陈路变	10	400	196	196
63942	响水	小尖毕圩超大变新	10	400	196	196
63943	响水	桃园王庄变	10	250	196	196
63944	响水	四港15组3#变	10	400	195	195
63945	响水	小尖毕圩三四组变新	10	400	195	195

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63946	响水	沙荡安置区16#变	10	400	195	0
63947	响水	陈港海安12#变	10	400	194	194
63948	响水	小尖条河村变	10	400	192	192
63949	响水	小尖蔡庄一组变	10	400	192	192
63950	响水	小尖周集七八组变	10	400	190	190
63951	响水	双港15#变	10	400	190	190
63952	响水	四套后堆变	10	250	190	190
63953	响水	桃园兴庄2#变	10	250	189	189
63954	响水	兴庄八组变	10	200	160	160
63955	响水	陈港草港10组变	10	400	186	0
63956	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	160	0
63957	响水	以刚友东变	10	400	185	185
63958	响水	陈港苏光村四七组变	10	400	184	184
63959	响水	官舍8组2#变	10	200	160	160
63960	响水	小尖华联1#变	10	400	183	183
63961	响水	南河头甲6-8组2#变	10	400	181	181
63962	响水	中和七组4#变	10	400	180	180
63963	响水	老舍高架桥变	10	400	180	0
63964	响水	张集8#变	10	400	178	178

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63965	响水	大广三组变	10	400	177	177
63966	响水	陈港海安9#变	10	400	177	177
63967	响水	大有新北3-5组2#变	10	400	175	175
63968	响水	三圩合兴1#变	10	250	174	174
63969	响水	新民八九组变	10	400	174	0
63970	响水	小尖徐洪2#变	10	400	174	174
63971	响水	大有沈庄变	10	400	171	171
63972	响水	小尖周集7#公用变	10	400	169	169
63973	响水	沙荡安置区12#变	10	400	168	0
63974	响水	小尖窑庄五组变	10	200	160	160
63975	响水	龚集11#变	10	400	167	167
63976	响水	小尖徐洪7#变	10	400	167	167
63977	响水	港尾1#变	10	400	166	166
63978	响水	陈港草港二组变	10	400	166	0
63979	响水	大湾7组1#变	10	400	165	0
63980	响水	小尖徐洪3#变	10	400	164	164
63981	响水	小尖毕圩六七组变	10	400	162	162
63982	响水	小尖周庄三组变	10	400	162	162
63983	响水	中心4组变	10	315	161	161

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
63984	响水	小尖吉舍六组变	10	400	161	161
63985	响水	陈港苏光五组变	10	400	157	157
63986	响水	恩谭路南变	10	400	157	0
63987	响水	陈港王商9组变	10	400	156	0
63988	响水	顾庄3#变	10	200	156	156
63989	响水	高林二组变	10	400	155	155
63990	响水	老舍线老舍食品站变	10	400	155	155
63991	响水	江西4#变	10	200	155	155
63992	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	154	0
63993	响水	大东南变	10	200	154	154
63994	响水	圩角2#变	10	200	154	154
63995	响水	双港线小南9组变	10	200	153	0
63996	响水	三合六组新变	10	200	153	153
63997	响水	唐庄三四组2#变	10	315	153	0
63998	响水	彭港六组变	10	200	153	153
63999	响水	纪圩四组变	10	200	153	153
64000	响水	四丰小区3#变(旧)	10	400	152	152
64001	响水	杨回夏庄南变	10	200	152	152
64002	响水	教育路北变	10	400	152	152

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64003	响水	大东白果园变	10	200	152	152
64004	响水	南河头甲7组变	10	400	151	151
64005	响水	仇堆六组变	10	200	151	151
64006	响水	纪圩村五六组变	10	200	151	151
64007	响水	杨圩7组变	10	200	151	151
64008	响水	三合一组南变	10	200	151	151
64009	响水	官舍村9组1#变	10	400	151	151
64010	响水	月港新变	10	400	151	151
64011	响水	南河半沙九组变	10	200	151	151
64012	响水	龙背4组变	10	200	150	150
64013	响水	老舍七组变	10	200	150	0
64014	响水	张集供电所变	10	200	150	150
64015	响水	南河农场3组3#变	10	200	150	150
64016	响水	民生何庄变	10	200	150	150
64017	响水	均平5组变	10	200	150	150
64018	响水	黄圩马圩二组南变	10	200	150	150
64019	响水	大新4#变	10	200	150	0
64020	响水	梅湾一组1#变	10	200	149	149
64021	响水	彭港马庄新变	10	200	149	149

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64022	响水	高庄二组桥西变	10	200	149	149
64023	响水	张湾七组变	10	200	149	149
64024	响水	马圩四组西变	10	200	149	149
64025	响水	7#变	10	200	149	149
64026	响水	王庄闸口变	10	200	149	149
64027	响水	梅庄5组	10	200	149	149
64028	响水	上王1.2组变	10	200	149	149
64029	响水	小尖平湖小区3#变	10	200	149	149
64030	响水	南河新建10组3#变	10	200	149	0
64031	响水	七套港尾新河变	10	200	149	149
64032	响水	样板变	10	200	149	149
64033	响水	中心小学2#变	10	200	148	148
64034	响水	大有条冲13组变	10	200	148	148
64035	响水	桃园曹庄变	10	200	148	148
64036	响水	大广五组1#变	10	200	148	148
64037	响水	陈港齐心一六组2#变	10	400	148	148
64038	响水	大有闸口变	10	200	148	148
64039	响水	建华西4#变	10	315	148	0
64040	响水	黄圩高庄四组变	10	200	148	148

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64041	响水	陈港小集五组3#变	10	200	148	148
64042	响水	三圩圩西变	10	200	147	147
64043	响水	六套同兴村变	10	200	147	147
64044	响水	上兴九组变	10	200	147	147
64045	响水	河沟南明变	10	200	147	147
64046	响水	丰友村东变	10	200	147	147
64047	响水	南河新东6组变	10	200	147	147
64048	响水	桃园王庄变4#变	10	200	147	147
64049	响水	郜庄二组南变	10	200	147	147
64050	响水	河东三组变	10	200	147	147
64051	响水	开城3组变	10	200	147	147
64052	响水	康庄9组变	10	200	147	147
64053	响水	张集12#变	10	200	147	147
64054	响水	同兴村同兴组变	10	200	147	147
64055	响水	停泉4组东变	10	200	146	146
64056	响水	梅湾十二组变	10	200	146	146
64057	响水	洪南10组变(2012)	10	400	146	0
64058	响水	高庄四组西变	10	200	146	146
64059	响水	纪圩三组2#变	10	200	146	146

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64060	响水	兴太公兴变	10	200	146	0
64061	响水	以刚4组变	10	200	146	146
64062	响水	八顷五组变	10	200	146	146
64063	响水	新光安置区2#变	10	200	146	146
64064	响水	黄圩高庄三组变	10	200	146	146
64065	响水	大通仇堆变	10	200	146	146
64066	响水	沈庄一组变	10	200	146	146
64067	响水	大有淮河6#变1	10	200	146	0
64068	响水	彭庄二组变	10	200	146	146
64069	响水	大通徐码变	10	200	145	145
64070	响水	小南潘庄2号变	10	200	145	0
64071	响水	杨回牛厂2#变	10	200	145	145
64072	响水	沈庄五组变	10	200	145	145
64073	响水	老舍戈庄全凤3#变	10	200	145	145
64074	响水	上王6810组变	10	200	145	145
64075	响水	小尖毕圩二组变	10	200	145	145
64076	响水	老舍树圩村东变	10	200	145	0
64077	响水	彭港西2#变	10	200	145	145
64078	响水	湾圩五组变	10	200	145	145

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64079	响水	小尖浦西三组变	10	200	145	145
64080	响水	何沟三组变	10	200	145	145
64081	响水	条河周庄变	10	200	145	145
64082	响水	沈庄北变	10	200	145	145
64083	响水	小尖顾圩桥头1#变	10	200	145	145
64084	响水	大口村照明	10	400	145	0
64085	响水	东风三组1#变	10	200	145	0
64086	响水	兴庄123组变	10	200	145	0
64087	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	145	0
64088	响水	南河新南134组2#变	10	200	144	144
64089	响水	杨回解庄变	10	200	144	144
64090	响水	新北11组1#变	10	200	144	144
64091	响水	新北部队变	10	200	144	144
64092	响水	兴太东2#变	10	200	144	0
64093	响水	沈庄西明	10	200	144	144
64094	响水	金湾六组1#变	10	200	144	144
64095	响水	三圩合兴变	10	200	144	144
64096	响水	马圩一组	10	200	144	144
64097	响水	加庆4组变	10	200	144	144

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64098	响水	八顷二组南变	10	200	144	144
64099	响水	沈庄二组变	10	200	144	144
64100	响水	海安四组变	10	200	144	144
64101	响水	双河六七组变	10	200	144	144
64102	响水	陈港下辛二组变	10	400	143	143
64103	响水	大通全堆2#变	10	200	143	143
64104	响水	嘉园小区3#变	10	200	143	143
64105	响水	小尖朱圩二组北变	10	200	143	143
64106	响水	七套中心敬老院变	10	200	143	143
64107	响水	南河头甲八组变	10	200	143	143
64108	响水	新北11组2#变	10	200	143	143
64109	响水	淮北1、2组变	10	200	143	0
64110	响水	三合二组北变	10	200	143	143
64111	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	143	0
64112	响水	周圩八组2#变	10	200	143	143
64113	响水	桃园曹庄2#变	10	200	143	143
64114	响水	顺河12组	10	200	143	0
64115	响水	河东一组变	10	200	143	143
64116	响水	唐庄三组2#单变	10	200	142	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64117	响水	陈港齐心五组2#变	10	400	142	142
64118	响水	小尖田荡五组2#变	10	400	142	142
64119	响水	黄圩纪圩一组配变	10	200	142	142
64120	响水	马圩4组变	10	200	142	142
64121	响水	小尖小广七组南2#变	10	200	142	142
64122	响水	云梯五组东变	10	200	142	142
64123	响水	高场张林北变	10	200	142	142
64124	响水	双烈四组变	10	200	142	142
64125	响水	张湾四组变	10	200	142	142
64126	响水	大拐二组变	10	200	142	142
64127	响水	六套尹庄3#变	10	200	142	0
64128	响水	停泉六组变	10	200	142	142
64129	响水	大兴村6#变	10	400	142	0
64130	响水	开城西2#变	10	200	142	142
64131	响水	老舍新街教堂变	10	200	141	0
64132	响水	黄圩三组西变	10	200	141	141
64133	响水	新河1组5#变	10	200	141	0
64134	响水	同兴周庄变	10	400	141	141
64135	响水	大通沟南2#变	10	200	141	141

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64136	响水	运河夏庄3#变	10	200	141	141
64137	响水	小尖中舍村变	10	400	141	141
64138	响水	七套条堆变	10	200	141	141
64139	响水	头甲村部2#变	10	200	141	141
64140	响水	仇堆1组	10	200	141	141
64141	响水	陈港中和四七组3#变	10	400	140	140
64142	响水	半沙四组变	10	200	140	140
64143	响水	民生八套1#变	10	200	140	140
64144	响水	新北10组变	10	200	140	140
64145	响水	尹庄村4#变	10	200	140	0
64146	响水	高场七排1#西变	10	200	140	140
64147	响水	小尖孟巷五、六组变	10	200	140	140
64148	响水	黄圩兴庄二组	10	200	140	140
64149	响水	五套张庄变	10	200	140	0
64150	响水	恩谭二组变	10	200	140	0
64151	响水	南河半沙7组变	10	200	140	140
64152	响水	树圩程庄1#变	10	200	140	0
64153	响水	大湾新村1#变	10	200	140	0
64154	响水	小尖周集5#公用变	10	200	140	140

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64155	响水	皂角柏庄4#变	10	200	140	140
64156	响水	湾圩一七组变	10	200	140	140
64157	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	140	0
64158	响水	郢庄五组新变	10	200	140	140
64159	响水	周圩十组变	10	200	140	140
64160	响水	小尖大广五组2#变	10	200	139	139
64161	响水	新北7-8组1#变	10	200	139	139
64162	响水	腰庄2组变	10	630	139	0
64163	响水	南河头甲村部变	10	200	139	139
64164	响水	淮北5组变	10	200	139	139
64165	响水	双河一组变	10	200	139	139
64166	响水	小尖王荡村3#变	10	400	139	139
64167	响水	刘庄4组变	10	200	139	0
64168	响水	黄圩高庄二组变	10	200	139	139
64169	响水	八套部队变	10	200	139	139
64170	响水	新河恒风变	10	200	139	0
64171	响水	四套后堆2#变	10	200	139	139
64172	响水	陈港长兴村西变	10	200	139	139
64173	响水	陈港海安14#变	10	400	139	139

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64174	响水	农场四组变	10	200	139	139
64175	响水	三套安国4#变	10	200	139	139
64176	响水	农科变	10	200	139	139
64177	响水	河东六组变	10	200	139	139
64178	响水	大新7#变	10	200	139	0
64179	响水	运河运东高庄变	10	200	139	139
64180	响水	堆根二组变	10	200	139	139
64181	响水	六套同兴村朱庄变	10	200	138	138
64182	响水	双河六组变	10	200	138	138
64183	响水	花枝10组2#变	10	200	138	0
64184	响水	周圩十一组3#变	10	200	138	138
64185	响水	唐庄林庄2#变	10	200	138	0
64186	响水	新东123组3#变	10	200	138	138
64187	响水	杨回照明变	10	200	138	138
64188	响水	大东二组变	10	200	138	138
64189	响水	产旺东风变	10	200	138	138
64190	响水	塘港5组变	10	200	138	138
64191	响水	五套尹庄李庄变	10	200	138	0
64192	响水	兴太南单相变	10	200	138	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64193	响水	潘庄四组变	10	200	138	138
64194	响水	河沟中变	10	200	138	138
64195	响水	七套条堆3#公用变	10	200	138	138
64196	响水	王商五六组2#变	10	400	138	0
64197	响水	小尖十五组变	10	200	138	138
64198	响水	小尖尖庄变	10	200	138	138
64199	响水	小尖条河十组变	10	200	138	138
64200	响水	条河南变	10	200	138	138
64201	响水	潘庄六七组1#变	10	200	138	138
64202	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	138	0
64203	响水	夹冲北2#变	10	200	138	138
64204	响水	以刚5组变	10	200	138	138
64205	响水	小南9组2#变	10	200	138	0
64206	响水	老舍尚圩小学变	10	200	137	0
64207	响水	良种西1#变	10	200	137	0
64208	响水	黄圩敬老院变	10	200	137	137
64209	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	137	0
64210	响水	塘港东变(2012)	10	400	137	137
64211	响水	彭庄北2#变	10	200	137	137

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64212	响水	顺河7组变	10	200	137	0
64213	响水	翻身1、2组3#变	10	200	137	137
64214	响水	开城4组变	10	200	137	137
64215	响水	铁路小区2#变	10	200	137	0
64216	响水	南河头甲一组变	10	200	137	137
64217	响水	小尖毕圩五组1#变	10	200	137	137
64218	响水	双套一二三组变	10	200	137	137
64219	响水	中心一组2#变	10	200	137	137
64220	响水	老舍官舍中2#变	10	200	137	137
64221	响水	老舍7#公用变	10	200	137	0
64222	响水	小尖高圩1#变	10	200	137	137
64223	响水	陈港海安6#变	10	400	136	136
64224	响水	高场七排变	10	315	136	136
64225	响水	东吴前庄变	10	200	136	0
64226	响水	四烈高庄变	10	200	136	136
64227	响水	南河78组2#变	10	200	136	136
64228	响水	吴庄4#变	10	200	136	136
64229	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	136	0
64230	响水	陈港立礼村三八组变	10	200	136	136

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64231	响水	南河上王6组变	10	200	136	136
64232	响水	四份1-4组1#变	10	200	136	0
64233	响水	云梯二组	10	200	136	136
64234	响水	运西林庄变	10	200	136	136
64235	响水	龙背四组2#变	10	200	136	136
64236	响水	四份张庄1#变	10	200	136	0
64237	响水	花枝六组1#变	10	200	136	0
64238	响水	黄西线兴庄五组变	10	200	136	136
64239	响水	杨圩一组东变	10	200	136	136
64240	响水	陆集三组变	10	200	136	136
64241	响水	前河村2#变	10	200	136	136
64242	响水	东吴殷成变	10	200	136	0
64243	响水	杨回照明2#变	10	200	136	136
64244	响水	前河四组1#变	10	200	136	136
64245	响水	小尖顾圩村变	10	200	135	135
64246	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	135	0
64247	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	135	0
64248	响水	张集彭庄一组变	10	200	135	135
64249	响水	南河大洼2#变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64250	响水	港尾新建变	10	200	135	135
64251	响水	杨圩6.7组变	10	200	135	135
64252	响水	唐庄村变	10	200	135	0
64253	响水	黄圩三合四组变	10	200	135	135
64254	响水	圩角六组变	10	200	135	135
64255	响水	苗寨三组变	10	200	135	135
64256	响水	唐庄徐李2#变	10	200	135	0
64257	响水	同兴张庄3#变	10	200	135	135
64258	响水	合兴小学变	10	200	135	0
64259	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	135	0
64260	响水	高场七排战斗变	10	200	135	135
64261	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	135	0
64262	响水	头甲鸡厂变	10	200	135	135
64263	响水	南河大洼3#变	10	200	135	135
64264	响水	南河新建10组变	10	200	135	0
64265	响水	恩谭高速路变	10	200	135	0
64266	响水	双烈一组新变	10	200	135	135
64267	响水	双港公用变4#	10	400	135	135
64268	响水	程圩4#变	10	200	135	135

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64269	响水	树圩程庄照明变	10	200	135	0
64270	响水	均平三组变	10	200	134	134
64271	响水	苗寨七组1#变	10	200	134	134
64272	响水	南河英庄3#变	10	200	134	134
64273	响水	小圩2#变	10	200	134	134
64274	响水	姜西2#变	10	200	134	134
64275	响水	陈港小集5组变	10	200	134	134
64276	响水	加庆3组变	10	200	134	134
64277	响水	云梯五组南变	10	200	134	134
64278	响水	小庄二组站变	10	200	134	134
64279	响水	小尖徐洪12#变	10	200	134	134
64280	响水	陈港立礼六七组2#变	10	250	134	134
64281	响水	陈港三港一组变	10	200	133	133
64282	响水	太平5组变	10	200	133	0
64283	响水	小尖土桥五组变	10	200	133	133
64284	响水	双港14#变	10	200	133	133
64285	响水	汪圩四组变	10	200	133	133
64286	响水	花枝1、2组变	10	200	133	0
64287	响水	张集彭港五组变	10	200	133	133

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64288	响水	皂角杨滩变	10	200	133	133
64289	响水	大有条冲十四组2#变	10	200	133	133
64290	响水	七套八套西变	10	200	133	133
64291	响水	南河薛荡一组2#变	10	200	133	133
64292	响水	桃元桑庄变	10	200	133	0
64293	响水	小尖徐洪8#变	10	400	133	133
64294	响水	四套周庄变	10	200	133	133
64295	响水	程圩七组变	10	200	133	133
64296	响水	小尖平湖村3#变	10	200	133	133
64297	响水	东吴卫庄4#变	10	200	133	0
64298	响水	四份5-8组变	10	200	133	0
64299	响水	南河顺河六组2#变	10	200	133	0
64300	响水	兴太东3#变	10	200	133	0
64301	响水	小尖吉舍三组2#变	10	200	133	133
64302	响水	运东河西西变	10	200	133	133
64303	响水	大通全堆变	10	200	132	132
64304	响水	老舍良种东变	10	200	132	0
64305	响水	南河英庄变	10	200	132	132
64306	响水	六港3#变	10	400	132	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64307	响水	老舍前庄1#变	10	200	132	0
64308	响水	周圩十组2#变	10	200	132	132
64309	响水	新村1、2组变	10	200	132	132
64310	响水	七套供电所变	10	200	132	132
64311	响水	桃元温庄变	10	200	132	132
64312	响水	花枝2组变	10	200	132	0
64313	响水	条河周庄1#变	10	200	132	132
64314	响水	何沟一组变	10	200	132	132
64315	响水	小尖浦东三组变	10	200	132	132
64316	响水	小尖小广七组南变	10	200	132	132
64317	响水	小尖浦东三组北变	10	200	132	132
64318	响水	新北11组变	10	200	132	132
64319	响水	上兴东变	10	200	132	132
64320	响水	小尖拐圩二组变	10	200	131	131
64321	响水	陈港草港9组变	10	400	131	0
64322	响水	皂角合兴2#变	10	200	131	131
64323	响水	新东456组3#变	10	200	131	131
64324	响水	小尖平湖4#变	10	200	131	131
64325	响水	加庆123组2#变	10	200	131	131

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64326	响水	蔡窑2#变	10	200	131	131
64327	响水	南河立新变	10	200	131	131
64328	响水	小尖拐圩一组1#变	10	200	131	131
64329	响水	小尖窑庄八组变	10	200	130	130
64330	响水	兴太公兴3#变	10	200	130	0
64331	响水	王商四组3#变新	10	400	130	0
64332	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	130	0
64333	响水	老舍8组1#变	10	200	130	130
64334	响水	大有新北11组3#变	10	200	130	130
64335	响水	小尖毕圩十组变	10	200	130	130
64336	响水	六套富民村方庄5#	10	200	130	0
64337	响水	朱庄变	10	200	130	130
64338	响水	花枝五组变	10	200	130	0
64339	响水	昌盛村部	10	200	130	130
64340	响水	丰友西2#变	10	400	129	129
64341	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	129	0
64342	响水	南河新南3组变	10	200	129	129
64343	响水	产旺长专变	10	200	129	129
64344	响水	南河新东1组变	10	200	129	129

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64345	响水	小尖条河水厂变	10	200	129	129
64346	响水	七套产旺条河2#变	10	200	129	129
64347	响水	刘庄3组1#变	10	400	129	0
64348	响水	双南24组	10	200	129	129
64349	响水	小尖土桥十一组变	10	200	129	129
64350	响水	陈港义心八九组变	10	200	129	129
64351	响水	梅庄3组变	10	200	129	129
64352	响水	塘港6组变	10	200	129	129
64353	响水	官舍中4#变	10	200	129	129
64354	响水	小圩三组变	10	200	128	128
64355	响水	高林七组变	10	200	128	128
64356	响水	南河河西567组2#变	10	200	128	0
64357	响水	陈港齐心二三组东变	10	200	128	128
64358	响水	陈家港四港9组2#变	10	400	128	128
64359	响水	皂角张洼2#变	10	200	128	128
64360	响水	北胜圩北变	10	200	128	128
64361	响水	戈正三组变	10	200	128	128
64362	响水	沈庄八组	10	200	128	128
64363	响水	纪圩七组变	10	200	128	128

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64364	响水	月港村西变	10	200	128	128
64365	响水	陈港义心一四组东变	10	200	128	128
64366	响水	七套程庄兴无变	10	200	128	128
64367	响水	老舍街南变	10	200	128	0
64368	响水	郜庄五组南变	10	200	128	128
64369	响水	五套康庄变	10	200	128	0
64370	响水	小尖郭庄9#变	10	200	128	128
64371	响水	三套李庄变	10	200	128	128
64372	响水	大东村部变	10	200	128	128
64373	响水	新村5、9组变	10	200	128	128
64374	响水	洪南12组变(2012)	10	200	128	0
64375	响水	运河中学变	10	200	128	128
64376	响水	大拐1#变	10	200	128	128
64377	响水	建华西3#变	10	200	128	0
64378	响水	大东北2#变	10	200	128	128
64379	响水	老舍1、2组1#变	10	200	128	0
64380	响水	东吴前王1#变	10	200	127	0
64381	响水	大东四组变	10	200	127	127
64382	响水	陈港海安2#变	10	315	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64383	响水	南河农场4组3#变	10	200	127	127
64384	响水	树圩团结2#变	10	200	127	0
64385	响水	施庄2#变	10	200	127	127
64386	响水	小庄二组变	10	200	127	127
64387	响水	农场3组4#变	10	200	127	127
64388	响水	国环2组2#变	10	200	127	0
64389	响水	张湾村变	10	200	127	127
64390	响水	丁头庄变	10	400	127	0
64391	响水	东吴大西1#变	10	200	127	0
64392	响水	南河顺河三组变	10	200	127	0
64393	响水	南河顺河45组2#变	10	200	127	0
64394	响水	兴太余段2#变	10	200	127	0
64395	响水	左圩张庄1#变	10	200	127	0
64396	响水	张集枣园变	10	400	127	127
64397	响水	小尖朱圩二组西变	10	200	126	126
64398	响水	陈港中和二组变	10	200	126	126
64399	响水	南河农场4组2#变	10	200	126	126
64400	响水	草港四组变	10	200	126	0
64401	响水	建华5组变	10	200	126	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64402	响水	南河薛荡一组变	10	200	126	126
64403	响水	小尖沙庄六七组1#变	10	200	126	126
64404	响水	王庄八组变	10	200	126	0
64405	响水	均平5.6组变	10	200	126	126
64406	响水	兴龙6组变	10	200	126	126
64407	响水	树圩拾份2#变	10	200	126	0
64408	响水	中心八组1#变	10	200	126	126
64409	响水	大沟一组变	10	200	126	126
64410	响水	三合二组变	10	200	125	125
64411	响水	黄圩大拐4组变	10	200	125	125
64412	响水	何沟五组变	10	200	125	125
64413	响水	纪圩四五六组	10	200	125	125
64414	响水	彭庄3#变	10	200	125	125
64415	响水	七套高场张林变	10	200	125	125
64416	响水	小尖沙庄六七组变	10	200	125	125
64417	响水	彭庄2#变	10	200	125	125
64418	响水	小尖砖瓦厂1#变	10	200	125	125
64419	响水	小尖大广三组3#变	10	200	124	124
64420	响水	马圩二组变	10	200	124	124

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64421	响水	小庄一组变	10	200	124	124
64422	响水	双河四组变	10	200	124	124
64423	响水	合兴18组	10	200	124	0
64424	响水	六套尹庄2#变	10	200	124	0
64425	响水	兴龙东变	10	200	124	124
64426	响水	条冲十一组1#变	10	200	124	0
64427	响水	六港二、三组2#变	10	200	123	0
64428	响水	双河九组3#变	10	200	123	123
64429	响水	河西1组2#变	10	200	123	0
64430	响水	高林四组变	10	200	123	123
64431	响水	甲套东变	10	200	123	123
64432	响水	小尖孟巷小街变	10	200	123	123
64433	响水	河东四五组变	10	200	123	123
64434	响水	六套方庄三组变	10	200	123	0
64435	响水	葛庄十五组变	10	200	123	123
64436	响水	黄圩高庄125组变	10	200	123	123
64437	响水	小尖小广六组2#变	10	200	123	123
64438	响水	陈港下辛七八组3#变	10	200	123	123
64439	响水	小尖陈沟一二三组变	10	200	123	123

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64440	响水	南河医院变	10	200	123	123
64441	响水	双套六组	10	200	122	122
64442	响水	彭港西变	10	200	122	122
64443	响水	姜西北变	10	200	122	122
64444	响水	汪圩一组1#变	10	200	122	122
64445	响水	双南8组变	10	200	122	122
64446	响水	新村11组1#变	10	200	122	0
64447	响水	双港建华1.2组	10	200	122	0
64448	响水	新北14组1#变	10	200	122	122
64449	响水	新民四组变	10	400	122	0
64450	响水	张庄12组变	10	200	122	122
64451	响水	左圩梁庄2#变	10	200	122	0
64452	响水	七套坛口变	10	200	122	122
64453	响水	程庄兴隆变	10	200	122	122
64454	响水	小尖大广五组6#变	10	200	121	121
64455	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	121	0
64456	响水	大口村1#变	10	200	121	0
64457	响水	港尾红日1#变	10	200	121	121
64458	响水	潘庄四组2#变	10	200	121	121

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64459	响水	新建三组变	10	200	121	121
64460	响水	殷陈3#变	10	200	121	0
64461	响水	停泉四组变	10	200	121	121
64462	响水	高场七排3#变	10	200	121	121
64463	响水	尹庄村5#变	10	200	120	0
64464	响水	南河新南245组2#变	10	200	120	120
64465	响水	条河1组变	10	200	120	120
64466	响水	丰友西3#变	10	400	120	120
64467	响水	黄圩顾庄小街配变	10	200	120	120
64468	响水	沈庄东变	10	200	120	120
64469	响水	王商二组变	10	630	120	0
64470	响水	开城2组变	10	200	120	120
64471	响水	小尖田荡一组变	10	200	120	120
64472	响水	左圩村3#变	10	200	120	0
64473	响水	良种村西变	10	200	120	0
64474	响水	三合村部变	10	200	119	119
64475	响水	三套安国1变	10	200	119	119
64476	响水	友爱一组变	10	200	119	0
64477	响水	加庆11组	10	200	119	119

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64478	响水	小尖窑庄五六七组变	10	200	119	119
64479	响水	高场冲东变	10	200	119	119
64480	响水	新北七八组3#变	10	200	119	0
64481	响水	小尖沙庄四组3#变	10	200	119	119
64482	响水	洪南6组变	10	250	119	0
64483	响水	顺河45组变	10	200	119	0
64484	响水	新北3-5组变	10	200	119	119
64485	响水	太平28组2#变	10	200	119	0
64486	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	118	0
64487	响水	翻身3、4组变	10	200	118	118
64488	响水	黄圩河东二组南变	10	200	118	118
64489	响水	农科村民变	10	400	118	0
64490	响水	丰友西变	10	200	118	118
64491	响水	苗寨九组变	10	200	118	118
64492	响水	双河九组1#变	10	200	118	118
64493	响水	头甲2组变	10	200	118	118
64494	响水	中心五组南变	10	200	118	118
64495	响水	旗杆王庄照明变	10	200	118	0
64496	响水	老舍良种村1#变	10	200	118	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64497	响水	施庄前进变	10	200	117	117
64498	响水	运东河西变	10	200	117	117
64499	响水	大通村变	10	200	117	117
64500	响水	梅庄1组变	10	200	117	117
64501	响水	小尖高圩3#变	10	200	116	116
64502	响水	条河教堂变	10	200	116	116
64503	响水	村部机房配变	10	200	116	116
64504	响水	张集盛庄变	10	200	116	116
64505	响水	侣旺7组1#变	10	200	116	116
64506	响水	沈庄四组变	10	200	116	116
64507	响水	洪南5组2#台片	10	200	116	0
64508	响水	彭港中明	10	200	116	116
64509	响水	梅庄四组新变	10	200	116	116
64510	响水	老舍官舍中3#变	10	200	116	116
64511	响水	小尖周集二组北变	10	400	116	116
64512	响水	六套方庄村2#变	10	200	116	0
64513	响水	树圩桑庄照明	10	200	116	0
64514	响水	老舍新村1、2组1#变	10	200	116	116
64515	响水	大新北变	10	200	116	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64516	响水	六套富民村变	10	200	116	0
64517	响水	沈庄五组西变	10	200	116	116
64518	响水	运东周庄变	10	200	115	115
64519	响水	小尖王荡村2#变	10	400	115	115
64520	响水	小尖朱圩八组变	10	200	115	115
64521	响水	甲套中明变	10	200	115	115
64522	响水	兴龙二组2#变	10	200	115	115
64523	响水	朱庄向阳2#变	10	200	114	114
64524	响水	潘庄二组1#变	10	200	114	114
64525	响水	陈港义心六七组安置区变	10	400	114	114
64526	响水	尚圩11组1#变	10	200	114	0
64527	响水	小尖郭庄3#变	10	400	114	114
64528	响水	洪南4组3#变	10	200	114	0
64529	响水	大拐四组2#变	10	200	114	114
64530	响水	兴太公兴5#变	10	200	114	0
64531	响水	四港村明2#变	10	400	114	114
64532	响水	中心七组变	10	200	114	114
64533	响水	蔡窑村变	10	200	114	114
64534	响水	小尖徐洪6#变	10	400	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64535	响水	条河西2#变	10	200	114	114
64536	响水	杨圩一组变（新）	10	200	114	114
64537	响水	双南闸变	10	200	114	114
64538	响水	陈港辛六2组2号变	10	200	114	114
64539	响水	陈港三港村南变	10	200	114	114
64540	响水	老舍东吴小学变	10	200	113	0
64541	响水	双烈六七组变	10	200	113	113
64542	响水	张庄四组变	10	200	113	113
64543	响水	陈港三港一二七组2#变	10	200	113	113
64544	响水	小尖土桥六组	10	200	112	112
64545	响水	王庄3组照明	10	200	112	0
64546	响水	小尖高圩北庄变	10	200	112	112
64547	响水	医疗2#变	10	200	112	112
64548	响水	南河双南24组4#变	10	200	112	112
64549	响水	官舍西1#变	10	200	112	112
64550	响水	水利站1#变	10	200	112	112
64551	响水	新村东变	10	200	112	112
64552	响水	甲套五组变	10	200	112	112
64553	响水	大兴村3#变	10	200	112	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64554	响水	加庆68组3#变	10	200	112	112
64555	响水	土桥三组1#变	10	400	112	112
64556	响水	南河双南24组3#变	10	200	111	111
64557	响水	陈港立礼三八组3#变	10	200	111	111
64558	响水	张集3#变	10	400	111	111
64559	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	111	0
64560	响水	四丰6组变	10	200	111	111
64561	响水	小尖顾圩三庄变	10	200	111	111
64562	响水	侣旺一组照明	10	200	111	111
64563	响水	兴庄五八组	10	200	111	111
64564	响水	新东456组2#变	10	200	111	111
64565	响水	陈港义心五组2#变	10	200	111	111
64566	响水	小尖郭庄2#变	10	400	111	111
64567	响水	东吴卫庄2#变	10	200	111	0
64568	响水	高林水井变	10	200	111	111
64569	响水	开成西变	10	200	110	110
64570	响水	兴龙西变	10	200	110	110
64571	响水	陈港长兴村明变	10	200	110	110
64572	响水	太平28组变	10	200	110	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64573	响水	大通沟南变	10	200	110	110
64574	响水	陈港义心一四组变	10	200	110	110
64575	响水	六套方庄六组变	10	200	110	110
64576	响水	小尖吴庄北变	10	200	110	110
64577	响水	小尖土桥七组变	10	200	109	109
64578	响水	彭港魏庄变	10	200	109	109
64579	响水	三圩圩东5#变	10	315	109	109
64580	响水	淮河4#变	10	200	109	0
64581	响水	左圩村南1#变	10	200	109	0
64582	响水	东吴前王变	10	200	109	0
64583	响水	七套停泉一组变	10	200	109	109
64584	响水	潘庄一组变	10	200	109	109
64585	响水	半沙三组变	10	200	109	109
64586	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	108	0
64587	响水	朱庄2#变	10	200	108	108
64588	响水	杨回王庄变	10	200	108	108
64589	响水	大有大新6#变	10	200	108	0
64590	响水	条河北变	10	200	108	108
64591	响水	小尖土桥九组变	10	200	108	108

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64592	响水	皂角合兴3#变	10	200	108	108
64593	响水	小尖玉东六组2#变	10	200	108	108
64594	响水	王庄小港变	10	200	108	108
64595	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	108	0
64596	响水	潘庄三组变	10	200	108	108
64597	响水	梅湾四组变	10	200	108	108
64598	响水	尚圩周庄变	10	200	108	0
64599	响水	善友王庄2变	10	200	108	0
64600	响水	尚圩村照明	10	200	107	0
64601	响水	陈港辛六村明变	10	400	107	107
64602	响水	小尖玉北十一组变	10	400	107	107
64603	响水	陆集南变	10	200	107	107
64604	响水	双港线国环西2#变	10	200	106	0
64605	响水	运东马庄变	10	200	106	106
64606	响水	国环西变(2012)	10	200	106	0
64607	响水	四份沈庄变	10	200	106	0
64608	响水	小尖条河六组变	10	200	106	106
64609	响水	友爱东变	10	400	106	0
64610	响水	老舍高庄变	10	200	106	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64611	响水	开成东变	10	200	106	106
64612	响水	小南村4#变	10	200	105	0
64613	响水	运河三圩西角变	10	200	105	105
64614	响水	朱圩三组1#变	10	200	105	105
64615	响水	毕圩一组变	10	200	105	105
64616	响水	腰庄西变	10	400	105	0
64617	响水	海宁1、2组	10	200	105	105
64618	响水	小尖拐圩四组1#变	10	200	105	105
64619	响水	陈港中和五组2#西变	10	200	105	105
64620	响水	官舍中变	10	200	105	105
64621	响水	老舍1#公用变	10	200	105	0
64622	响水	运西胡庄2#变	10	200	104	104
64623	响水	翻身1、2组变	10	200	104	104
64624	响水	翻身七组2#变	10	400	104	104
64625	响水	东吴前王2#变	10	200	104	0
64626	响水	尚圩11组照明	10	200	104	0
64627	响水	双港兴华村1#变	10	200	104	104
64628	响水	唐庄三四组1#变	10	200	104	0
64629	响水	洪南村双一组变	10	200	104	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64630	响水	南河供电所变	10	200	103	103
64631	响水	陈港下辛七八组变	10	200	103	103
64632	响水	新北十四组3#变	10	200	103	0
64633	响水	六套尹庄1#变	10	200	103	0
64634	响水	陈港中和一组变	10	400	102	102
64635	响水	戈庄周庄变	10	200	102	102
64636	响水	唐庄八九组3#变	10	200	102	0
64637	响水	杨圩五组1#变	10	200	102	102
64638	响水	郜庄赵庄变	10	200	102	102
64639	响水	小尖周集七八组2#变	10	400	102	102
64640	响水	南河英庄4#变	10	200	102	102
64641	响水	农场5组2#变	10	200	102	102
64642	响水	东吴村2#变	10	200	102	0
64643	响水	亭泉三组变	10	200	102	102
64644	响水	丰友东3#变	10	200	102	102
64645	响水	戈正水井变	10	200	101	101
64646	响水	民生何庄北变	10	200	101	101
64647	响水	花枝四组变	10	200	101	0
64648	响水	正舍六七组3#变	10	200	101	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64649	响水	官舍村8组1#变	10	200	101	101
64650	响水	运河幼儿园4#变	10	400	101	101
64651	响水	唐庄林庄照明变	10	200	100	0
64652	响水	国环小街变	10	200	100	0
64653	响水	小尖周庄村南变	10	200	100	100
64654	响水	陈港三港村326路变	10	200	100	100
64655	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	100	0
64656	响水	四港村明变	10	400	100	100
64657	响水	建华东2#变	10	200	100	0
64658	响水	小尖毕圩三四组变	10	200	99	99
64659	响水	南河新南134组4#变	10	200	99	99
64660	响水	新村11组照明	10	200	99	0
64661	响水	陈港大湾一二三组变	10	400	99	99
64662	响水	郜庄五组变	10	200	99	99
64663	响水	运河小学西变	10	400	98	98
64664	响水	刘庄2组1#变	10	200	98	0
64665	响水	丰友西4#变	10	200	98	98
64666	响水	洪南5组3#变	10	200	98	0
64667	响水	新村9、10组变	10	400	98	98

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64668	响水	友爱4组变	10	200	98	0
64669	响水	双套二组变	10	200	98	98
64670	响水	响南1#变	10	400	98	98
64671	响水	六港一二十组变	10	400	98	98
64672	响水	南河毕庄变	10	200	98	98
64673	响水	海安17#变	10	200	98	98
64674	响水	小尖条河九组变	10	200	98	98
64675	响水	汪圩五组变	10	200	98	98
64676	响水	老舍4#北变	10	200	97	0
64677	响水	兴庄一二组变	10	200	97	97
64678	响水	小尖郭庄二七组变	10	200	97	97
64679	响水	郜庄二组变	10	200	97	97
64680	响水	新村西4#变	10	200	97	97
64681	响水	友爱西北变	10	200	97	0
64682	响水	皂角柏庄2#变	10	200	97	97
64683	响水	陈港小集村新街变	10	400	96	96
64684	响水	陈港义心一四组北变	10	200	96	96
64685	响水	施庄变	10	200	96	96
64686	响水	昌盛3组	10	200	96	96

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64687	响水	友爱东2号变	10	200	96	0
64688	响水	小尖伏西村1#变	10	200	96	96
64689	响水	新北7-8组变	10	200	96	96
64690	响水	小尖顾圩三组变	10	200	96	96
64691	响水	四港十五组2#变	10	250	96	96
64692	响水	恩潭路北变	10	200	95	0
64693	响水	小尖四丰一组变	10	200	95	95
64694	响水	大兴4#变	10	400	95	0
64695	响水	南河吴庄变	10	200	95	95
64696	响水	双港兴华村3#变	10	200	94	0
64697	响水	南河吴庄2#变	10	200	94	94
64698	响水	小尖吉舍三组变	10	200	94	94
64699	响水	戈庄刘庄台片	10	200	94	94
64700	响水	大拐五组变	10	200	94	94
64701	响水	条冲234组1#变	10	200	94	0
64702	响水	小尖大广三组2#变	10	200	94	94
64703	响水	南河加庆七组变	10	200	93	93
64704	响水	陆集五组变	10	200	93	93
64705	响水	陈港立礼小街变	10	200	93	93

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64706	响水	兴太大湾变	10	200	93	0
64707	响水	陈港四港村十组变	10	200	92	92
64708	响水	陈港草港小学变	10	200	92	0
64709	响水	小尖土桥八组变	10	200	92	92
64710	响水	小尖沈庄1#变	10	200	92	92
64711	响水	小尖玉东村变	10	400	92	92
64712	响水	夹河南2#变	10	200	92	0
64713	响水	小尖周庄村变	10	400	92	92
64714	响水	新村西3#变	10	200	92	92
64715	响水	南河头甲68组	10	200	92	92
64716	响水	汪圩南1#变	10	200	92	92
64717	响水	大兴五组变	10	200	91	91
64718	响水	小尖郭庄8#变	10	200	91	91
64719	响水	四份5-8组1#变	10	200	91	0
64720	响水	唐庄三组1#变	10	200	91	0
64721	响水	彭庄南2#变	10	200	91	91
64722	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	91	0
64723	响水	产旺中心变	10	200	91	91
64724	响水	小尖吴庄八九组变	10	200	91	91

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64725	响水	兴太公兴4#变	10	200	91	0
64726	响水	陆集北变	10	200	91	91
64727	响水	四港七十一组3#变	10	200	91	91
64728	响水	朱圩三四组变	10	200	90	90
64729	响水	小尖条河一三组2#变	10	200	90	90
64730	响水	陈港下辛三组变	10	200	90	90
64731	响水	小尖安达2#变	10	200	90	90
64732	响水	花枝10组1#变	10	200	90	0
64733	响水	刘庄2组变	10	200	90	0
64734	响水	良种新街变	10	200	90	0
64735	响水	王商四组东变	10	200	90	0
64736	响水	正舍6、7组变	10	200	89	0
64737	响水	淮河1#变	10	200	89	0
64738	响水	四份1-4组2#变	10	200	89	0
64739	响水	左圩村照明	10	200	89	0
64740	响水	花枝三组变	10	200	89	0
64741	响水	彭庄4#变	10	200	88	88
64742	响水	双港9#变	10	400	88	88
64743	响水	王商9#变	10	200	88	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64744	响水	下辛二组南变	10	200	88	88
64745	响水	王商四组变	10	400	88	0
64746	响水	高林后集变	10	400	88	88
64747	响水	小尖窑庄四组变	10	200	88	88
64748	响水	兴太徐庄变	10	200	88	0
64749	响水	新民八组变	10	400	88	0
64750	响水	七套新河3#变	10	200	88	88
64751	响水	陈港齐心二三组变	10	200	88	88
64752	响水	月港季庄变	10	200	88	88
64753	响水	小圩3#变	10	200	87	87
64754	响水	大口桥变	10	200	87	0
64755	响水	洪南8组变	10	200	87	0
64756	响水	沈庄村变	10	200	87	87
64757	响水	翻身3.4组3#变	10	200	87	87
64758	响水	农场2组变	10	200	87	87
64759	响水	高林北变	10	200	86	86
64760	响水	下辛七组变	10	200	86	86
64761	响水	陆集罗庄变	10	200	86	86
64762	响水	陈港大湾三组变	10	400	86	86

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64763	响水	丰友东2#变	10	400	86	86
64764	响水	小尖毕圩八组变	10	200	86	86
64765	响水	老舍2#公用变	10	200	85	0
64766	响水	小尖玉东村1#变	10	200	85	85
64767	响水	小尖徐洪9#变	10	200	85	85
64768	响水	洪南11组变	10	200	85	0
64769	响水	草港一七组北变	10	400	85	0
64770	响水	陈港下辛五组变	10	400	85	85
64771	响水	条河周庄2#变	10	200	85	0
64772	响水	新民六组变	10	400	85	0
64773	响水	小尖徐洪1#变	10	400	85	85
64774	响水	陈港草港一七组变	10	400	84	0
64775	响水	大有淮河四六组1#变	10	200	84	84
64776	响水	中心八组变	10	200	83	83
64777	响水	程圩5#变	10	200	83	83
64778	响水	陈港齐心5组1#变	10	200	83	83
64779	响水	田荡三组2#变	10	200	83	83
64780	响水	高林8组变	10	200	82	82
64781	响水	新北韩庄2#变	10	200	82	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64782	响水	陈港长兴四组1#变	10	200	82	82
64783	响水	陈港三港六九组	10	200	82	82
64784	响水	程圩3#变	10	200	82	82
64785	响水	皂角柏庄5#变	10	200	82	82
64786	响水	小南小学变	10	200	82	0
64787	响水	善友村5#变	10	200	81	0
64788	响水	王商公用变	10	315	81	0
64789	响水	周圩八组	10	200	81	81
64790	响水	树圩村照明	10	200	80	0
64791	响水	小尖条河七组2#变	10	200	80	80
64792	响水	港尾刘圩1#变	10	200	80	80
64793	响水	高庄五组变	10	200	80	80
64794	响水	正舍2组2#变	10	200	80	0
64795	响水	花枝6组变	10	200	80	0
64796	响水	八墩村部2#变	10	200	80	80
64797	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	80	0
64798	响水	小尖陈沟五、七组变	10	200	79	79
64799	响水	周圩九组变	10	200	79	79
64800	响水	黄圩大拐2#变	10	200	79	79

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64801	响水	老舍5#公用变	10	200	79	0
64802	响水	何沟七组变	10	200	78	78
64803	响水	太平9组4#变	10	200	78	0
64804	响水	正舍3组2#变	10	200	78	0
64805	响水	中心4组1#变	10	200	78	78
64806	响水	左圩张庄变	10	200	78	0
64807	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	78	0
64808	响水	姜西南变	10	200	78	78
64809	响水	小尖蔡庄1组3#变	10	400	77	77
64810	响水	郜庄一八组南变	10	200	77	77
64811	响水	张集祁庄2#变	10	200	77	77
64812	响水	张集3组变	10	200	77	77
64813	响水	小尖朱圩五组变	10	200	76	76
64814	响水	沙荡安置区4#变	10	200	76	0
64815	响水	兴龙5组变	10	200	76	76
64816	响水	海宁2组变	10	200	75	75
64817	响水	塘港吴庄变(塘港东2#变) (2012)	10	200	75	75
64818	响水	林舍纱厂2#变	10	200	75	75
64819	响水	尚圩东方照明	10	200	75	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64820	响水	恩潭1组变	10	200	74	0
64821	响水	吕旺7组变	10	400	73	73
64822	响水	小尖四丰七八组变	10	200	73	73
64823	响水	塘港3组台片	10	200	73	73
64824	响水	大东北变	10	200	73	73
64825	响水	太平9组3#变	10	200	73	0
64826	响水	同兴周庄2#变	10	200	72	72
64827	响水	腰庄1.8组变	10	400	72	0
64828	响水	小尖吴庄南变	10	200	72	72
64829	响水	陈港新民西变	10	200	72	0
64830	响水	小尖陈沟1#变	10	200	71	71
64831	响水	甲套祁庄变	10	200	71	71
64832	响水	大口3组变	10	200	71	0
64833	响水	陈港海安11#变	10	200	71	71
64834	响水	小尖土桥三组变	10	200	71	71
64835	响水	小尖周庄北变	10	200	71	71
64836	响水	陈港中和七组1#变	10	200	70	70
64837	响水	王商四组2#变	10	400	70	0
64838	响水	小尖土桥十二组变	10	200	68	68

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64839	响水	腰庄2组2#变	10	400	68	0
64840	响水	开城东3#变（2013）	10	200	68	68
64841	响水	前河2#变	10	200	68	68
64842	响水	大新3#变	10	200	67	0
64843	响水	兴龙4组变	10	400	66	66
64844	响水	大口双洪照明	10	200	66	0
64845	响水	月港4#变	10	200	66	66
64846	响水	停泉二组变	10	200	66	66
64847	响水	港尾堆根变	10	200	65	65
64848	响水	翻身1、2组2号变（2012）	10	200	65	65
64849	响水	上兴二组1#变	10	200	64	64
64850	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	64	0
64851	响水	大兴村变	10	200	64	0
64852	响水	小尖土桥七组西变	10	200	64	64
64853	响水	陈港三港六九组2#变	10	200	64	64
64854	响水	张集4#变	10	200	64	64
64855	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	64	0
64856	响水	大口5组1#变	10	200	64	0
64857	响水	王庄康庄变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64858	响水	停泉七组南变	10	200	63	63
64859	响水	陈港中和七组变	10	400	63	63
64860	响水	东园生产区变	10	400	62	62
64861	响水	侣旺10组1#变	10	200	62	0
64862	响水	八顷五组西变	10	200	62	62
64863	响水	周庄三组新变	10	400	62	62
64864	响水	新北韩庄1#变	10	200	62	0
64865	响水	陈港齐心二三组2#变	10	200	62	62
64866	响水	新北14组2#变	10	200	62	62
64867	响水	七套停泉冯庄变	10	200	61	61
64868	响水	小尖沙庄四组变	10	200	61	61
64869	响水	六港七八组4号变	10	200	60	0
64870	响水	兴庄三四组	10	200	60	60
64871	响水	郜庄一八组北变	10	200	60	60
64872	响水	双港兴华村2#变	10	200	60	0
64873	响水	郜庄3、9组变	10	200	60	60
64874	响水	大新1#变	10	400	59	0
64875	响水	丰大4#变	10	200	59	59
64876	响水	刘庄4组1#变	10	200	59	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64877	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	59	0
64878	响水	兴龙4组2#变	10	200	58	58
64879	响水	10kV沙荡线安置区1#变	10	200	58	0
64880	响水	小尖玉北变	10	200	58	58
64881	响水	大新南变	10	200	57	0
64882	响水	正舍6、7组2#变	10	200	57	0
64883	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	56	0
64884	响水	新村5、9组1#变	10	200	56	56
64885	响水	冲边组变	10	200	56	56
64886	响水	兴庄七九组变	10	200	55	55
64887	响水	月港砖瓦厂变	10	200	55	55
64888	响水	腰庄4组台变（2013）	10	200	55	0
64889	响水	小尖周庄1#变	10	200	55	55
64890	响水	高林六组变	10	200	55	55
64891	响水	大口村6组1#变	10	200	55	0
64892	响水	周圩9组2#变	10	200	54	54
64893	响水	建华村西变	10	200	54	0
64894	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	54	0
64895	响水	六港七八组变	10	250	53	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64896	响水	条冲234组变	10	200	53	0
64897	响水	高场冲东北变	10	200	53	53
64898	响水	小尖王荡4#变	10	200	53	53
64899	响水	唐庄十组1#变	10	200	52	0
64900	响水	刘庄三四组2#变	10	200	52	0
64901	响水	陈港中和5组2#变	10	200	52	52
64902	响水	陈港辛六村二组变	10	200	51	51
64903	响水	陈港苏光二三组2#西变	10	200	51	51
64904	响水	友爱西北2#变	10	200	51	0
64905	响水	四港9组1#东变	10	200	51	51
64906	响水	侣旺十组变	10	200	51	0
64907	响水	陈港海安15#变	10	400	50	50
64908	响水	刘庄3组照明	10	200	50	0
64909	响水	洪南6、7组变	10	400	50	0
64910	响水	老舍良种村变	10	200	50	0
64911	响水	姜西5#变	10	200	50	50
64912	响水	新北十组2#变	10	200	50	50
64913	响水	友爱8组变	10	200	50	0
64914	响水	陈港长兴四五组变	10	200	50	50

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64915	响水	翻身村7.8组变	10	200	49	49
64916	响水	大口六组变	10	400	49	0
64917	响水	双港线洪南3组变	10	200	48	0
64918	响水	小尖徐洪10#变	10	200	48	48
64919	响水	农科小街变	10	400	48	0
64920	响水	腰庄3组变	10	200	48	0
64921	响水	恩谭3、4组变	10	200	47	0
64922	响水	小集新街2#变	10	400	47	47
64923	响水	潘庄一组1#变	10	200	47	47
64924	响水	郜庄一八组变	10	200	47	47
64925	响水	林舍纱厂变	10	200	46	46
64926	响水	小尖郭庄4#变	10	200	44	44
64927	响水	老舍旗杆河东变	10	200	44	0
64928	响水	小尖田荡一二组变	10	200	43	43
64929	响水	郜庄九组变	10	200	43	43
64930	响水	南河海宁1-2组2#变	10	200	42	42
64931	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	42	0
64932	响水	小尖陈沟八组变	10	200	42	42
64933	响水	10kV老舍线树圩拾份3#变	10	400	42	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64934	响水	友爱东6#变	10	200	42	0
64935	响水	六套街北10#变	10	400	41	0
64936	响水	小尖吴庄村变	10	200	41	41
64937	响水	公用变3#	10	400	40	40
64938	响水	小尖吴庄村中心变	10	200	40	40
64939	响水	友爱西变	10	200	40	0
64940	响水	小尖蔡庄中心变	10	400	40	40
64941	响水	中心九组变	10	200	39	39
64942	响水	塘港一组变	10	200	39	39
64943	响水	陈港长兴四五组3#变	10	200	38	38
64944	响水	港尾红日变	10	200	37	37
64945	响水	港尾新建东变	10	200	36	36
64946	响水	加庆412组变	10	200	36	36
64947	响水	陈港三港村326路西变	10	200	36	36
64948	响水	小尖窑庄7组变	10	200	36	36
64949	响水	腰庄村东变	10	400	33	0
64950	响水	南河吴庄3#变	10	200	33	33
64951	响水	小尖毕圩八组1#变	10	200	33	33
64952	响水	双港教堂变	10	400	32	32

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64953	响水	小尖窑庄五七组变	10	200	32	32
64954	响水	丰大村变	10	400	31	31
64955	响水	北胜光明变	10	200	31	31
64956	响水	王荡1#变	10	400	31	31
64957	响水	友爱大棚变	10	200	31	0
64958	响水	四港十五组变	10	200	30	30
64959	响水	新民3#变	10	200	30	0
64960	响水	小尖周集九组变	10	200	30	30
64961	响水	王庄8组1#变	10	200	30	0
64962	响水	陈港三港一二七组变	10	200	30	30
64963	响水	同兴红日照明变	10	200	30	30
64964	响水	丰大村2#变	10	200	30	30
64965	响水	花枝五组1#变	10	200	29	0
64966	响水	唐庄八九组2#变	10	200	29	0
64967	响水	小浦八组变	10	200	29	29
64968	响水	尚圩东方变	10	200	29	0
64969	响水	友爱西北3#变	10	200	27	0
64970	响水	大兴5#变	10	200	27	0
64971	响水	小尖条河四组变	10	200	26	26

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64972	响水	小尖陈沟七组1#变	10	200	25	25
64973	响水	塘港西2#变	10	200	25	25
64974	响水	腰庄五、六组变	10	200	24	0
64975	响水	王商4#变	10	400	24	0
64976	响水	四港10组2号变	10	200	24	24
64977	响水	翻身七组变	10	315	23	23
64978	响水	农科2#变	10	400	23	0
64979	响水	腰庄七组变	10	400	23	0
64980	响水	梅湾二三组变	10	200	22	22
64981	响水	小尖毕圩七组变	10	200	21	21
64982	响水	大口4组1#变	10	400	21	0
64983	响水	小尖土桥2#变	10	200	20	20
64984	响水	新北10组1#变	10	200	20	20
64985	响水	停泉八组变	10	200	20	20
64986	响水	灌河八组1#变	10	200	19	19
64987	响水	六港4#变	10	400	19	19
64988	响水	小尖土桥1#变	10	200	19	19
64989	响水	洪南村2组变	10	200	19	0
64990	响水	停泉五组变	10	100	19	19

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
64991	响水	陈港义心3#变	10	200	17	17
64992	响水	六港5#变	10	200	17	17
64993	响水	下辛村二三村组变	10	200	16	16
64994	响水	吉舍七组北变	10	200	14	14
64995	响水	老舍4#变	10	200	14	0
64996	响水	小尖致富路2#变	10	400	13	13
64997	响水	恩谭路南1#变	10	200	13	0
64998	响水	小尖郭庄村变	10	200	12	12
64999	响水	翻身6组2#变	10	200	11	11
65000	响水	双港建华1. 2组2#变	10	200	11	0
65001	响水	中心三组变	10	200	10	10
65002	响水	淮河5#变	10	200	10	0
65003	响水	中心4#变	10	200	10	10
65004	响水	新北3-5组1#变	10	200	10	10
65005	响水	官舍东1#变	10	200	7	7
65006	响水	陈港草港二组西变	10	200	6	0
65007	响水	小尖陈沟2组变	10	200	2	2
65008	响水	高林南变	10	200	1	1
65009	响水	陈港苏光三组北变	10	200	1	1

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65010	响水	东直线盛丁柱变	10	400	0	0
65011	响水	52大队变	10	200	0	0
65012	响水	老14分场部变	10	200	0	0
65013	响水	东直线50大队变	10	200	0	0
65014	响水	大有头罾居委会变	10	200	0	0
65015	响水	庄配变变	10	200	0	0
65016	响水	东直线北干渠变	10	200	0	0
65017	响水	53大队北1站	10	400	0	0
65018	响水	东直线51大队变	10	200	0	0
65019	响水	东直线尹修凯变	10	200	0	0
65020	响水	东直线49大队变	10	200	0	0
65021	响水	东直线47大队变	10	200	0	0
65022	响水	六套园区1#变	10	400	320	320
65023	响水	六套街西9#变	10	400	227	227
65024	响水	六套园区2#变	10	400	308	308
65025	响水	物业小区2#变	10	500	400	400
65026	响水	红旗小学2#变	10	400	320	320
65027	响水	灌江雅苑小区6#主变	10	800	640	640
65028	响水	长江路2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65029	响水	灌江雅苑小区1#主变	10	800	640	640
65030	响水	灌江雅苑小区8#主变	10	800	637	637
65031	响水	地产公司变	10	400	320	320
65032	响水	看守所变	10	400	320	320
65033	响水	麻纺厂1#箱变	10	630	504	504
65034	响水	灌江雅苑小区11#主变	10	800	640	640
65035	响水	灌江雅苑小区10#主变	10	800	640	640
65036	响水	灌江雅苑小区2#主变	10	800	640	640
65037	响水	公安局变	10	400	320	320
65038	响水	物业小区变	10	400	320	320
65039	响水	物业小区3#变	10	400	320	320
65040	响水	公安局2#变	10	400	320	320
65041	响水	长江路1#变	10	400	320	320
65042	响水	灌江雅苑小区5#主变	10	800	629	629
65043	响水	军民路2#箱变	10	400	320	320
65044	响水	灌江雅苑小区4#主变	10	800	640	640
65045	响水	红旗小学1#变	10	630	504	504
65046	响水	灌江雅苑小区12#主变	10	800	640	640
65047	响水	盛都华城8#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65048	响水	红旗小学3#变	10	500	400	400
65049	响水	军民路1#箱变	10	400	320	320
65050	响水	军民路9#楼变	10	630	504	504
65051	响水	灌江雅苑小区7#主变	10	800	640	640
65052	响水	麻纺厂2#箱变	10	630	504	504
65053	响水	灌江雅苑小区3#主变	10	800	640	640
65054	响水	灌江雅苑小区9#主变	10	800	638	638
65055	响水	军民路8#楼变	10	630	504	504
65056	响水	33大队变	10	200	0	0
65057	响水	27大队变新	10	200	0	0
65058	响水	32大队变	10	400	0	0
65059	响水	27大队变（原）	10	400	0	0
65060	响水	14大队桥头变	10	200	0	0
65061	响水	耿保友	10	400	0	0
65062	响水	30大队南站综合变	10	200	0	0
65063	响水	36大队小猪场变	10	200	0	0
65064	响水	14大队变	10	200	0	0
65065	响水	新农线16大队变	10	200	0	0
65066	响水	30大队变	10	100	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65067	响水	窑厂变	10	200	0	0
65068	响水	26大队变	10	200	0	0
65069	响水	杜凤礼综合变	10	400	0	0
65070	响水	河边变	10	200	0	0
65071	响水	7分厂部变	10	200	0	0
65072	响水	32大队鱼塘变	10	200	0	0
65073	响水	33大队北站综合变	10	400	0	0
65074	响水	周晓飞综合变	10	400	0	0
65075	响水	31大队变	10	200	0	0
65076	响水	34大队变	10	400	0	0
65077	响水	31大队南综合变	10	200	0	0
65078	响水	36大队变	10	400	0	0
65079	响水	新工线学校变	10	400	0	0
65080	响水	16大队变	10	400	0	0
65081	响水	新荡医院变	10	200	0	0
65082	响水	鸭场变	10	400	0	0
65083	响水	32大队变新	10	200	0	0
65084	响水	六套街东4#变	10	400	320	320
65085	响水	街西7#变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65086	响水	六套街东3#变	10	400	301	301
65087	响水	六套敬老院变	10	400	320	320
65088	响水	六套街北15#变	10	400	320	320
65089	响水	街北14#变	10	400	320	320
65090	响水	六套街南照明变	10	400	320	320
65091	响水	六套街东变	10	400	320	320
65092	响水	育才新区1#变	10	400	320	320
65093	响水	六套街东8#变	10	400	320	320
65094	响水	六套街西3#变	10	400	320	320
65095	响水	六套粮管所2#变	10	400	276	276
65096	响水	六套街西4#变	10	400	320	320
65097	响水	六套街中照明变	10	400	320	320
65098	响水	街北村2#变	10	400	320	320
65099	响水	六套街北20#变	10	400	320	320
65100	响水	六套集镇5#变	10	400	320	320
65101	响水	六套街中3#变	10	630	504	504
65102	响水	三庄苗圃变	10	400	320	320
65103	响水	乡政府2#变	10	400	320	320
65104	响水	六套集镇2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65105	响水	六套街北12#变	10	400	320	320
65106	响水	六套街北16#变	10	400	320	320
65107	响水	六套街北6#变	10	400	320	320
65108	响水	街北严照明变	10	400	320	320
65109	响水	供电所照明变	10	200	24	24
65110	响水	六套乡政府1#变	10	400	119	119
65111	响水	六套街中10#变	10	400	182	182
65112	响水	六套街南3#变	10	400	272	272
65113	响水	六套集镇6#变	10	400	276	276
65114	响水	六套街中9#变	10	400	279	279
65115	响水	街北村3#变	10	400	281	281
65116	响水	六套街西变	10	400	286	286
65117	响水	六套街8#变	10	400	288	288
65118	响水	街北严庄2#变	10	400	320	320
65119	响水	六套街中6#变	10	400	291	291
65120	响水	六套集镇4#变	10	400	300	300
65121	响水	六套街西5#变	10	400	314	314
65122	响水	清华园南区6#变	10	1000	800	800
65123	响水	清华园北区2#变电所2#变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65124	响水	润生广场1#变	10	800	619	619
65125	响水	清华园南区7#变	10	1000	800	800
65126	响水	盛都华城7#变	10	630	504	504
65127	响水	清华园北区1#欧变	10	1000	800	800
65128	响水	清华园南区2#变	10	630	504	504
65129	响水	清华园南区3#变	10	1000	800	800
65130	响水	清华园北区3#变电所6#变	10	1250	1000	1000
65131	响水	清华园南区5#变	10	1000	800	800
65132	响水	清华园北区2#变电所1#变	10	1250	1000	1000
65133	响水	清华园北区3#变电所8#变	10	1000	800	800
65134	响水	清华园南区4#变	10	1000	800	800
65135	响水	清华园北区3#变电所7#变	10	1250	1000	1000
65136	响水	清华园北区2#欧变	10	1000	800	800
65137	响水	清华园南区1#变	10	1000	800	800
65138	响水	城南新村3#变	10	630	504	504
65139	响水	堤防所1#变	10	400	320	320
65140	响水	城南新村4#变	10	500	400	400
65141	响水	14#杆路灯变	10	80	64	64
65142	响水	计生委变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65143	响水	环境监测站2#变	10	630	504	504
65144	响水	幸福小区2#变	10	500	400	400
65145	响水	浦江花园1#变	10	800	640	640
65146	响水	幸福小区1#变	10	400	320	320
65147	响水	环境监察站3#变	10	400	320	320
65148	响水	幸福小区5#变	10	400	320	320
65149	响水	泰华御景1#变	10	1000	800	800
65150	响水	城南新村5#变	10	500	400	400
65151	响水	泰华御景3#变	10	1250	1000	1000
65152	响水	泰华御景2#变	10	1000	800	800
65153	响水	城南新村1#变	10	630	504	504
65154	响水	泰华御景4#变	10	400	320	320
65155	响水	城南新村2#变	10	500	400	400
65156	响水	幸福小区4#变	10	400	320	320
65157	响水	浦江花园2#变	10	800	640	640
65158	响水	环境监察站1#变	10	400	291	291
65159	响水	堤防所2#变	10	400	307	307
65160	响水	幸福小区3#变	10	400	320	320
65161	响水	航政变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65162	响水	阳光星园小区1#配电室3#变	10	630	504	504
65163	响水	滨河7#变	10	1250	1000	1000
65164	响水	幸福小区8#变	10	400	320	320
65165	响水	心连心1#变	10	500	400	400
65166	响水	阳光星园小区1#配电室1#变	10	630	504	504
65167	响水	阳光星园小区1#配电室4#变	10	630	504	504
65168	响水	滨河5#变	10	1250	1000	1000
65169	响水	阳光星园小区1#配电室2#变	10	630	504	504
65170	响水	滨河现代城东区2#变	10	1250	1000	1000
65171	响水	滨河1#变	10	1250	1000	1000
65172	响水	幸福小区7#变	10	400	320	320
65173	响水	红旗南路变	10	400	320	320
65174	响水	环卫所箱变	10	630	504	504
65175	响水	滨河现代城东区1#变	10	1250	1000	1000
65176	响水	滨河2#变	10	1250	1000	1000
65177	响水	滨河4#变	10	1250	1000	1000
65178	响水	怡园小区2#变	10	400	320	320
65179	响水	滨河6#变	10	1250	1000	1000
65180	响水	县医院家属区箱变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65181	响水	滨河3#变	10	1250	1000	1000
65182	响水	中心小区2#变	10	400	320	320
65183	响水	滨河现代城东区3#变	10	1250	1000	1000
65184	响水	怡园小区变	10	400	320	320
65185	响水	怡园小区3#变	10	200	153	153
65186	响水	68大队变	10	200	0	0
65187	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	0	0
65188	响水	61大队变	10	200	0	0
65189	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	0	0
65190	响水	71大队变	10	200	0	0
65191	响水	潮河线周金良变	10	200	0	0
65192	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	0	0
65193	响水	66大队变	10	200	0	0
65194	响水	70大队路东站	10	400	0	0
65195	响水	潮河线60大队变	10	200	0	0
65196	响水	70大队西站	10	400	0	0
65197	响水	70大队变	10	200	0	0
65198	响水	36大队北站	10	400	0	0
65199	响水	63大队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65200	响水	潮河线67大队变	10	400	0	0
65201	响水	东直线42大队1#变	10	200	0	0
65202	响水	62大队变	10	200	0	0
65203	响水	69大队变	10	200	0	0
65204	响水	大有开发区变	10	400	0	0
65205	响水	72大队变	10	200	0	0
65206	响水	潮河线船厂变	10	200	0	0
65207	响水	62大队桥头站	10	200	0	0
65208	响水	潮河线飞机场变	10	400	0	0
65209	响水	65大队变	10	200	0	0
65210	响水	29大队变	10	200	0	0
65211	响水	64大队变	10	200	0	0
65212	响水	59大队变	10	200	0	0
65213	响水	陈功	10	400	0	0
65214	响水	潮河线59大队北变	10	200	0	0
65215	响水	64大队北鱼塘变	10	400	0	0
65216	响水	东鸭场后配变	10	200	0	0
65217	响水	东直线23大队变	10	200	0	0
65218	响水	东直线37大队变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65219	响水	佑东一组4#变	10	200	0	0
65220	响水	东直线22大队变	10	200	0	0
65221	响水	东直线工程队后变	10	200	0	0
65222	响水	东直线农机站变	10	200	0	0
65223	响水	东直线17大队变	10	200	0	0
65224	响水	41大队东站	10	400	0	0
65225	响水	东直线军寨渠变	10	200	0	0
65226	响水	东直线18大队变	10	200	0	0
65227	响水	东直线24大队变	10	200	0	0
65228	响水	东直线20大队变	10	200	0	0
65229	响水	东直线19大队变	10	200	0	0
65230	响水	工程北三闸口变	10	200	0	0
65231	响水	卫生巷2#变	10	400	320	320
65232	响水	老气象局2#变	10	400	320	320
65233	响水	响南卫生院变	10	400	320	320
65234	响水	响灌东路变	10	400	320	320
65235	响水	文化宫箱变	10	630	504	504
65236	响水	响南供销社2#变	10	400	320	320
65237	响水	电影管理站变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65238	响水	金钥匙2#变	10	630	504	504
65239	响水	响水大排档2#变	10	400	320	320
65240	响水	供电局5#楼变	10	400	320	320
65241	响水	东园街变	10	400	320	320
65242	响水	滨江路3#变	10	630	504	504
65243	响水	卫生巷3#变	10	400	320	320
65244	响水	响灌东路2#变	10	400	320	320
65245	响水	卫生巷变	10	400	320	320
65246	响水	响水大排档1#变	10	400	320	320
65247	响水	棉麻公司变	10	400	320	320
65248	响水	响南供销社变	10	400	320	320
65249	响水	老气象局3#变	10	400	320	320
65250	响水	中医院变	10	400	320	320
65251	响水	老车站变	10	400	320	320
65252	响水	老气象局1#变	10	400	320	320
65253	响水	响南粮管所1#变	10	400	320	320
65254	响水	金钥匙变	10	630	504	504
65255	响水	响南粮管所2#变	10	400	304	304
65256	响水	伏兴村2变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65257	响水	伏兴王庄3#变	10	200	160	160
65258	响水	伏兴上滩2#变	10	200	160	160
65259	响水	三套仕奎5#变	10	200	160	160
65260	响水	伏兴小元2#变	10	200	160	160
65261	响水	三套加油站变	10	200	160	160
65262	响水	三套新建1#变	10	200	160	160
65263	响水	伏兴王庄变	10	200	160	160
65264	响水	伏兴北港2#变	10	200	160	160
65265	响水	伏兴李庄2#变	10	400	320	320
65266	响水	三套周庄变	10	200	160	160
65267	响水	伏兴北港南变	10	200	160	160
65268	响水	二套条河变	10	200	156	156
65269	响水	二套老荡变	10	200	160	160
65270	响水	伏兴社区2#变	10	400	320	320
65271	响水	新丰老荡2#变	10	200	160	160
65272	响水	伏兴北港变	10	200	160	160
65273	响水	新丰河北变	10	200	160	160
65274	响水	二套线三套士奎2#变	10	200	160	160
65275	响水	新丰沿河变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65276	响水	二套村新怀变	10	200	160	160
65277	响水	新丰龚庄变	10	200	160	160
65278	响水	二套线新丰王庄2#变	10	200	160	160
65279	响水	三套国华变	10	200	160	160
65280	响水	新丰仕奎2#变	10	200	160	160
65281	响水	三套周庄2#变	10	315	252	252
65282	响水	运河二套李庄3#变	10	200	160	160
65283	响水	二套新怀3#变	10	200	160	160
65284	响水	二套条河2#变	10	200	160	160
65285	响水	二套条河3#变	10	400	320	320
65286	响水	伏兴社区1#变	10	400	320	320
65287	响水	运河二套李庄2#变	10	200	3	3
65288	响水	伏兴王庄2#变	10	200	32	32
65289	响水	运河新丰朱庄2#变	10	200	47	47
65290	响水	二套村河口2#变	10	200	62	62
65291	响水	新丰王庄变	10	200	82	82
65292	响水	国华1#变	10	200	88	88
65293	响水	三套敬老院变	10	200	107	107
65294	响水	三套兴龙2#变	10	200	111	111

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65295	响水	二套河口3#变	10	200	118	118
65296	响水	二套新怀2#变	10	200	121	121
65297	响水	运河二套李庄1#变	10	200	122	122
65298	响水	二套河口变	10	200	125	125
65299	响水	新丰老荡变	10	200	129	129
65300	响水	三套村兴龙变	10	200	133	133
65301	响水	伏兴小元3#变	10	200	135	135
65302	响水	小元变	10	200	136	136
65303	响水	新丰王庄2#变	10	200	137	137
65304	响水	新丰张大港变	10	200	139	139
65305	响水	运河三套新建变	10	200	145	145
65306	响水	新丰朱庄变	10	200	146	146
65307	响水	新丰士奎变	10	200	151	151
65308	响水	运河二套腾庄变	10	200	151	151
65309	响水	二套新建2#变	10	200	154	154
65310	响水	运河新丰朱庄3#变	10	315	222	222
65311	响水	检测中心变	10	400	320	320
65312	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	0	0
65313	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65314	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	0	0
65315	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	0	0
65316	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	0	0
65317	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	0	0
65318	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	0	0
65319	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	0	0
65320	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	0	0
65321	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	0	0
65322	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	0	0
65323	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	0	0
65324	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	0	0
65325	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	0	0
65326	响水	引河五组变	10	200	160	160
65327	响水	三庄回民变	10	200	160	160
65328	响水	新条七八组变	10	200	160	160
65329	响水	湾港村9#变	10	315	252	252
65330	响水	小街小元2#变	10	200	160	160
65331	响水	引河三四组照明变	10	400	320	320
65332	响水	孙埝村村委会变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65333	响水	湾港新龙2#变	10	200	160	160
65334	响水	小街村3#变	10	200	160	160
65335	响水	湾港村8#变	10	200	160	160
65336	响水	湾港新龙3#变	10	200	160	160
65337	响水	新条11组2#单变	10	200	160	160
65338	响水	三庄一五组照明变	10	200	160	160
65339	响水	新条一十组变	10	200	160	160
65340	响水	六套街西2#变	10	200	160	160
65341	响水	湾港新河2#变	10	200	160	160
65342	响水	新条村四组变	10	200	160	160
65343	响水	小街4#变	10	400	320	320
65344	响水	湾港7#变	10	200	160	160
65345	响水	新条七组3#变	10	200	32	32
65346	响水	引河集村四组2#变	10	200	52	52
65347	响水	新条五组变	10	200	72	72
65348	响水	三庄村变	10	200	82	82
65349	响水	六套三庄村4#变	10	200	89	89
65350	响水	新条十组变	10	200	105	105
65351	响水	新条十组3#变	10	200	112	112

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65352	响水	三庄二六组变	10	200	114	114
65353	响水	六套三庄五组	10	200	115	115
65354	响水	新条五六组变	10	200	117	117
65355	响水	引河一二组配变	10	200	126	126
65356	响水	六套三庄2#变	10	200	127	127
65357	响水	新条七八组2#变	10	200	132	132
65358	响水	新条周庄变	10	400	132	132
65359	响水	湾港新龙1#变	10	200	133	133
65360	响水	湾港6#变	10	200	137	137
65361	响水	小街小元变	10	200	138	138
65362	响水	新条村一组2#变	10	200	139	139
65363	响水	湾港村5#变	10	200	140	140
65364	响水	五套引河四组变	10	200	143	143
65365	响水	三庄村3#变	10	200	144	144
65366	响水	湾港新河变	10	200	151	151
65367	响水	五套线三庄村5#变	10	200	151	151
65368	响水	六套湾港村2#变	10	200	153	153
65369	响水	湾港4#变	10	200	155	155
65370	响水	新条十组4#变	10	400	203	203

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65371	响水	引河一二组变	10	400	260	260
65372	响水	六套街西10#变	10	400	293	293
65373	响水	六套街南2#变	10	400	294	294
65374	响水	湾港村变	10	400	317	317
65375	响水	民生线菜场变	10	400	0	0
65376	响水	民生线机耕队变	10	400	0	0
65377	响水	民生线民生小区变	10	400	0	0
65378	响水	民生线民生小区1#变	10	400	0	0
65379	响水	民生线机耕队3#变	10	400	0	0
65380	响水	民生线机耕队2#变	10	400	0	0
65381	响水	民生线发电房2#变	10	400	0	0
65382	响水	民生线机耕队1#变	10	400	0	0
65383	响水	民生线发电房变	10	400	0	0
65384	响水	民生1#变	10	400	0	0
65385	响水	黄海大农线6大队变	10	200	0	0
65386	响水	黄海大农线7大队变	10	200	0	0
65387	响水	黄海大农线12大队变	10	200	0	0
65388	响水	黄海大农线10大队变	10	630	0	0
65389	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65390	响水	13大队变	10	200	0	0
65391	响水	13大队新增变	10	400	0	0
65392	响水	李松变	10	200	0	0
65393	响水	县医院变	10	400	320	320
65394	响水	阅江楼1#配电室1#变	10	630	504	504
65395	响水	五金公司变	10	400	320	320
65396	响水	亨达房产2#变	10	630	504	504
65397	响水	滨江西路1#变	10	500	400	400
65398	响水	阅江楼2#配电室3#变	10	630	504	504
65399	响水	阅江楼2#配电室5#变	10	630	504	504
65400	响水	阅江楼1#配电室2#变	10	630	504	504
65401	响水	阅江楼2#配电室4#变	10	630	504	504
65402	响水	县医院3#变	10	400	320	320
65403	响水	盐务局变	10	400	320	320
65404	响水	阅江楼2#配电室6#变	10	630	504	504
65405	响水	天和小区2#变	10	800	640	640
65406	响水	医药公司变	10	400	320	320
65407	响水	县院路灯箱变	10	100	80	80
65408	响水	亨达房产变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65409	响水	五金公司2#变	10	400	320	320
65410	响水	天和小区1#变	10	800	640	640
65411	响水	幸福北路变	10	400	314	314
65412	响水	23#杆路灯变	10	80	64	64
65413	响水	浙江商贸城小区2#变	10	800	640	640
65414	响水	浙江商贸城小区1#变	10	800	640	640
65415	响水	时代家园3#变	10	500	400	400
65416	响水	华都不夜城2#变（新）	10	800	640	640
65417	响水	中奥华府3#配电房2#变	10	630	504	504
65418	响水	中奥华府3#配电房3#变	10	630	504	504
65419	响水	华都不夜城4#变	10	800	625	625
65420	响水	中奥华府5#变	10	800	640	640
65421	响水	时代家园5#变	10	500	400	400
65422	响水	中奥华府6#变	10	800	640	640
65423	响水	浙江商贸城小区6#变	10	800	640	640
65424	响水	浙江商贸城小区5#变	10	800	640	640
65425	响水	时代家园6#变	10	400	320	320
65426	响水	浙江商贸城小区7#变	10	800	640	640
65427	响水	中奥华府3#配电房1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65428	响水	时代家园4#变	10	500	400	400
65429	响水	浙江商贸城小区3#变	10	800	640	640
65430	响水	中奥华府4#变	10	800	640	640
65431	响水	中奥华府7#箱变	10	200	160	160
65432	响水	中奥华府2#变	10	800	640	640
65433	响水	华都不夜城1#变（新）	10	800	640	640
65434	响水	时代家园2#变	10	630	504	504
65435	响水	中奥华府3#变	10	800	640	640
65436	响水	中奥华府1#变	10	800	640	640
65437	响水	华都不夜城3#变（新）	10	800	640	640
65438	响水	浙江商贸城小区8#变	10	800	640	640
65439	响水	中奥华府3#配电房4#变	10	630	504	504
65440	响水	浙江商贸城小区4#变	10	800	640	640
65441	响水	61#杆路灯变	10	80	64	64
65442	响水	滨淮小区变	10	400	0	0
65443	响水	46大队变	10	200	0	0
65444	响水	44大队2#变	10	200	0	0
65445	响水	43大队变	10	200	0	0
65446	响水	黄滨线54大队	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65447	响水	58大队变	10	200	0	0
65448	响水	44大队1#变	10	200	0	0
65449	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	0	0
65450	响水	滨淮29大队变	10	200	0	0
65451	响水	57大队变	10	400	0	0
65452	响水	二排河综合变	10	200	0	0
65453	响水	30大队北站综合变	10	200	0	0
65454	响水	滨淮分场部变	10	200	0	0
65455	响水	粮贸小区1#变	10	400	320	320
65456	响水	文化馆变	10	400	320	320
65457	响水	粮贸小区2#变	10	400	320	320
65458	响水	花园小区2#变	10	315	252	252
65459	响水	军民路2#变	10	400	320	320
65460	响水	军民路4#变	10	400	320	320
65461	响水	汇豪小区5#欧变	10	800	640	640
65462	响水	花园小区1#变	10	400	320	320
65463	响水	信中利变	10	500	400	400
65464	响水	汇豪小区1#欧变	10	800	640	640
65465	响水	汇豪小区2#欧变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65466	响水	电容器厂变	10	400	318	318
65467	响水	汇豪小区3#欧变	10	800	640	640
65468	响水	军民路3#变	10	400	320	320
65469	响水	花园小区3#变	10	500	400	400
65470	响水	军民路5#变	10	400	320	320
65471	响水	汇豪小区4#欧变	10	800	640	640
65472	响水	心连心2#变	10	630	504	504
65473	响水	幸福小区6#变	10	400	320	320
65474	响水	军民路变	10	400	320	320
65475	响水	兽医站箱变	10	630	504	504
65476	响水	工商路1#变	10	400	320	320
65477	响水	工商路2#变	10	400	313	313
65478	响水	三套社区2#变	10	400	320	320
65479	响水	孙埝嵇庄变	10	200	160	160
65480	响水	三套社区4#变	10	400	320	320
65481	响水	孙埝条堆变	10	200	155	155
65482	响水	大通桥变	10	200	139	139
65483	响水	正茂单马3#变	10	200	160	160
65484	响水	正茂组南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65485	响水	三套社区5#变	10	400	320	320
65486	响水	孙埝小区2#变	10	200	160	160
65487	响水	正茂单马2#变	10	200	160	160
65488	响水	孙埝四组	10	200	160	160
65489	响水	新丰国华2#变	10	200	160	160
65490	响水	孙埝小区变	10	400	320	320
65491	响水	正茂二套2#变	10	200	160	160
65492	响水	单码变	10	200	160	160
65493	响水	孙埝二组3#变	10	200	160	160
65494	响水	正茂社区2#变	10	400	320	320
65495	响水	孙埝李庄2#变	10	200	160	160
65496	响水	孙埝李庄变	10	200	160	160
65497	响水	正茂单庄2#变	10	200	160	160
65498	响水	孙埝二组1#变	10	400	320	320
65499	响水	孙埝下甫2#变	10	200	160	160
65500	响水	正茂彭庄3#变	10	200	160	160
65501	响水	正茂社区1#变	10	400	320	320
65502	响水	正茂王庄变	10	200	160	160
65503	响水	三套社区6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65504	响水	孙埝三组变	10	200	160	160
65505	响水	正茂彭庄2#变	10	200	160	160
65506	响水	孙埝二组变	10	200	160	160
65507	响水	孙埝下甫变	10	200	160	160
65508	响水	正茂二套变	10	200	160	160
65509	响水	三套社区3#变	10	400	320	320
65510	响水	正茂二套组1#变	10	200	160	160
65511	响水	三套社区1#变	10	400	320	320
65512	响水	正茂单庄变	10	200	94	94
65513	响水	正茂组2#变	10	200	114	114
65514	响水	堆根一组变	10	200	123	123
65515	响水	林庄变	10	200	126	126
65516	响水	正茂电站变	10	200	127	127
65517	响水	正茂二套3#变	10	200	139	139
65518	响水	孙埝李庄3#变	10	200	140	140
65519	响水	龚集李庄变	10	200	142	142
65520	响水	孙埝四组2#变	10	200	146	146
65521	响水	龚集街南变	10	200	151	151
65522	响水	正茂林庄1变	10	400	299	299

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65523	响水	正茂彭庄电站变	10	400	311	311
65524	响水	三份丰余变	10	200	0	0
65525	响水	河东河西变	10	400	320	320
65526	响水	七套周庄变	10	200	160	160
65527	响水	浦舍村变	10	200	160	160
65528	响水	程庄团结北变	10	200	125	125
65529	响水	八里刘庄变	10	200	160	160
65530	响水	回民1#变	10	200	160	160
65531	响水	程庄村变	10	200	94	94
65532	响水	程庄团结2#变	10	200	160	160
65533	响水	程庄村2#变	10	400	320	320
65534	响水	程庄村1#变	10	200	160	160
65535	响水	超产南变	10	200	153	153
65536	响水	徐庄东变	10	200	160	160
65537	响水	程庄团结变	10	200	143	143
65538	响水	后顾变	10	200	160	160
65539	响水	联谊前变	10	200	160	160
65540	响水	停泉三份组变	10	200	14	14
65541	响水	八里堆南西变	10	200	71	71

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65542	响水	八里徐庄变	10	200	45	45
65543	响水	八里堆北变	10	200	59	59
65544	响水	七套红星丰余变	10	200	61	61
65545	响水	立新变	10	200	62	62
65546	响水	横河新建变	10	400	77	77
65547	响水	浦舍西条变	10	200	82	82
65548	响水	程庄回民变	10	200	89	89
65549	响水	八里横新变	10	200	90	90
65550	响水	三份村变	10	200	108	108
65551	响水	程庄合兴变	10	200	109	109
65552	响水	联宜照明变	10	200	111	111
65553	响水	三份河东变	10	200	111	111
65554	响水	程庄李庄变	10	200	113	113
65555	响水	八里新丰变	10	200	116	116
65556	响水	八里堆南变	10	200	116	116
65557	响水	七套浦舍蒋庄变	10	200	118	118
65558	响水	三份停泉变	10	200	123	123
65559	响水	浦舍组照明2#变	10	200	123	123
65560	响水	八里横河变	10	400	126	126

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65561	响水	浦舍前后顾变	10	200	127	127
65562	响水	程庄村3#变	10	200	133	133
65563	响水	浦舍东西条变	10	200	140	140
65564	响水	浦舍前顾变	10	200	143	143
65565	响水	三份河西变	10	200	144	144
65566	响水	程庄李庄西变	10	200	144	144
65567	响水	后顾1#变	10	200	147	147
65568	响水	八里新民变	10	200	148	148
65569	响水	三份吕庄变	10	400	211	211
65570	响水	七套三份红星变	10	400	161	161
65571	响水	超产变	10	400	276	276
65572	响水	八里村变	10	400	286	286
65573	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	0	0
65574	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	0	0
65575	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	0	0
65576	响水	新工线农科站1#变	10	400	0	0
65577	响水	新工线菜市场变	10	500	0	0
65578	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	0	0
65579	响水	新工线学校1#变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65580	响水	新工线鞋厂变	10	400	0	0
65581	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	0	0
65582	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	0	0
65583	响水	新工线路边变	10	400	0	0
65584	响水	新工线农科站变	10	400	0	0
65585	响水	第二工程队变	10	200	0	0
65586	响水	民生线发电房1#变	10	400	0	0
65587	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	0	0
65588	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	0	0
65589	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	0	0
65590	响水	新工线菜市场1#变	10	500	0	0
65591	响水	新工线路边1#变	10	400	0	0
65592	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	0	0
65593	响水	民生线菜场2#变	10	400	0	0
65594	响水	新工线新荡小区变	10	500	0	0
65595	响水	民生线菜场1#变	10	400	0	0
65596	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	0	0
65597	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	0	0
65598	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65599	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	0	0
65600	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	0	0
65601	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	0	0
65602	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	0	0
65603	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	0	0
65604	响水	淮海小区8#变	10	630	504	0
65605	响水	淮海小区7#变	10	630	504	0
65606	响水	陈港大堆2#变	10	400	320	0
65607	响水	淮海小区3#变	10	630	504	0
65608	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	320	0
65609	响水	陈港化工路变	10	400	320	0
65610	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	320	0
65611	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	320	0
65612	响水	淮海小区2#变	10	630	504	0
65613	响水	淮海小区5#变	10	630	504	0
65614	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	160	0
65615	响水	蟒牛村一组变	10	400	320	0
65616	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	320	0
65617	响水	淮海小区1#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65618	响水	淮海小区6#变	10	630	504	0
65619	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	320	0
65620	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	320	0
65621	响水	三圩盐场小区变	10	315	252	0
65622	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	150	0
65623	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	320	0
65624	响水	淮海小区4#变	10	630	504	0
65625	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	144	0
65626	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	206	0
65627	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	504	0
65628	响水	陈港港北箱变	10	630	504	0
65629	响水	陈港新河2#变	10	630	504	0
65630	响水	陈港大东变	10	630	504	0
65631	响水	陈港金港10#变	10	400	320	0
65632	响水	港北2#变	10	400	320	0
65633	响水	王集街安置区2#变	10	100	55	0
65634	响水	陈港新东4#变	10	400	320	0
65635	响水	陈港镇5#箱变	10	500	400	0
65636	响水	王商6#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65637	响水	陈港金港7#变	10	400	320	0
65638	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	504	0
65639	响水	陈港金港5#变	10	630	504	0
65640	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	504	0
65641	响水	陈港大堆4#变	10	400	320	0
65642	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	160	0
65643	响水	陈港金港3#变	10	400	320	0
65644	响水	陈港金港9#变	10	400	320	0
65645	响水	陈港新河五组变	10	400	320	0
65646	响水	金港2#西变	10	400	320	0
65647	响水	陈港后马路变	10	400	320	0
65648	响水	陈港新东2#变	10	400	320	0
65649	响水	港北3#变	10	400	320	0
65650	响水	陈港金港8#变	10	400	320	0
65651	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	320	0
65652	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	320	0
65653	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	320	0
65654	响水	陈港淮盐变	10	630	504	0
65655	响水	陈港淮盐3#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65656	响水	陈港金港2#变	10	500	400	0
65657	响水	陈港好心情变	10	400	320	0
65658	响水	陈港镇3#箱变	10	500	400	0
65659	响水	陈港金港6#变	10	630	504	0
65660	响水	陈港金港11#变	10	400	320	0
65661	响水	陈港后马路2#变	10	400	305	0
65662	响水	运西冲南变	10	200	160	160
65663	响水	金兰集团5#变	10	400	320	320
65664	响水	金兰集团6#变	10	200	160	160
65665	响水	金兰集团3#变	10	400	320	320
65666	响水	金兰集团1#变	10	400	320	320
65667	响水	金兰集团4#变	10	400	320	320
65668	响水	罗圩变	10	400	320	320
65669	响水	金兰集团8#变	10	200	160	160
65670	响水	罗圩4#变	10	200	158	158
65671	响水	金兰集团2#变	10	400	320	320
65672	响水	金兰集团7#变	10	400	320	320
65673	响水	佑东七队变	10	200	37	37
65674	响水	佑东路东变	10	200	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65675	响水	运西冲南2#变	10	200	77	77
65676	响水	运西冲南南变	10	200	119	119
65677	响水	运西冲西南变	10	200	126	126
65678	响水	运西郑庄2#变	10	200	138	138
65679	响水	小尖罗圩3#变	10	200	140	140
65680	响水	运西郑庄变1	10	200	146	146
65681	响水	冲西变	10	400	211	211
65682	响水	小尖罗圩变	10	400	265	265
65683	响水	小尖华余变	10	200	160	160
65684	响水	林舍新建变	10	200	160	160
65685	响水	大圩八组东2#变	10	200	160	160
65686	响水	大圩东2#变	10	200	160	160
65687	响水	林舍2组变	10	200	160	160
65688	响水	玉东水井变	10	200	160	160
65689	响水	大圩村变	10	200	160	160
65690	响水	玉东3#变	10	200	160	160
65691	响水	大圩四组2#变	10	200	160	160
65692	响水	张集大圩东变	10	200	160	160
65693	响水	林舍贾庄村变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65694	响水	大圩四组变	10	200	160	160
65695	响水	玉东路东变	10	200	81	81
65696	响水	大圩三组2#变	10	200	84	84
65697	响水	玉东四组变	10	200	88	88
65698	响水	林舍四组变	10	200	88	88
65699	响水	玉东东变	10	200	103	103
65700	响水	玉东东2#变	10	200	106	106
65701	响水	林舍三组变	10	200	108	108
65702	响水	林舍2#变	10	200	110	110
65703	响水	林舍4#变	10	200	124	124
65704	响水	大圩三组变	10	200	127	127
65705	响水	张集玉东新村变	10	200	128	128
65706	响水	林舍六组配变	10	200	128	128
65707	响水	玉东1#变	10	200	132	132
65708	响水	林舍贾庄南变	10	200	132	132
65709	响水	林舍水井变	10	200	140	140
65710	响水	大圩西变	10	200	142	142
65711	响水	佑东八组1#变	10	200	143	143
65712	响水	玉东2#变	10	200	150	150

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65713	响水	大圩八组变	10	400	292	292
65714	响水	大圩二组变	10	400	293	293
65715	响水	大圩八组2#变	10	400	314	314
65716	响水	姜东马庄变	10	400	0	0
65717	响水	姜东马庄1#变	10	200	111	111
65718	响水	韩荡二组2#变	10	200	160	160
65719	响水	韩荡一组变	10	200	160	160
65720	响水	韩荡1#变	10	400	320	320
65721	响水	绿化站变	10	400	306	306
65722	响水	韩荡2#变	10	200	160	160
65723	响水	韩荡3#变	10	200	160	160
65724	响水	韩荡二组变	10	200	52	52
65725	响水	夹冲南新增变	10	200	73	73
65726	响水	夹冲新建变	10	200	104	104
65727	响水	夹冲2#变	10	200	114	114
65728	响水	姜东东变	10	200	116	116
65729	响水	韩荡五组配变	10	200	116	116
65730	响水	佑东九组变	10	200	122	122
65731	响水	夹冲4#变	10	200	127	127

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65732	响水	韩荡南明	10	200	131	131
65733	响水	姜东2#变	10	200	133	133
65734	响水	孙埝变	10	200	134	134
65735	响水	韩荡四组变	10	200	135	135
65736	响水	夹冲1#变	10	200	139	139
65737	响水	孙埝1#变	10	200	143	143
65738	响水	姜东刘庄变	10	200	144	144
65739	响水	姜东1#变	10	200	145	145
65740	响水	韩荡北2#变	10	200	146	146
65741	响水	佑东四九组变	10	200	147	147
65742	响水	夹冲3#变	10	200	149	149
65743	响水	韩荡北变	10	200	150	150
65744	响水	夹冲南明变	10	400	283	283
65745	响水	姜东中变	10	400	284	284
65746	响水	韩荡三组变	10	400	296	296
65747	响水	五七张庄2#变	10	400	320	320
65748	响水	五七张庄变	10	200	156	156
65749	响水	五七张庄3#变	10	200	160	160
65750	响水	佑东路东2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65751	响水	五七缪庄变	10	200	160	160
65752	响水	佑东三组2#变	10	200	2	2
65753	响水	佑东一组变	10	200	45	45
65754	响水	佑东五组变	10	200	22	22
65755	响水	佑东一组2#变	10	200	58	58
65756	响水	佑东三组变	10	200	71	71
65757	响水	五七村变	10	200	104	104
65758	响水	佑东5组2#变	10	200	141	141
65759	响水	佑东路东3#变	10	400	297	297
65760	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	0	0
65761	响水	黄海古树1#箱变	10	400	0	0
65762	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	0	0
65763	响水	黄海古树2#箱变	10	400	0	0
65764	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	0	0
65765	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	0	0
65766	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	0	0
65767	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	0	0
65768	响水	黄海广场变	10	400	0	0
65769	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65770	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	0	0
65771	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	0	0
65772	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	0	0
65773	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	0	0
65774	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	0	0
65775	响水	康庄村部1#变	10	400	0	0
65776	响水	康庄11组变	10	200	0	0
65777	响水	康庄22组变	10	200	0	0
65778	响水	康庄10组变	10	200	0	0
65779	响水	康庄二组1#变	10	400	0	0
65780	响水	康庄11组1#变	10	200	0	0
65781	响水	康庄小学1#变	10	200	0	0
65782	响水	康庄四组1#变	10	400	0	0
65783	响水	康庄新型社区1#变	10	400	0	0
65784	响水	康庄123组变	10	200	0	0
65785	响水	康庄中山河1#变	10	200	0	0
65786	响水	康庄14组1#变	10	200	0	0
65787	响水	康庄新型社区2#变	10	400	0	0
65788	响水	康庄养鸡厂变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65789	响水	康庄123组1#变	10	200	0	0
65790	响水	康庄2#变	10	400	0	0
65791	响水	康庄3#变	10	200	0	0
65792	响水	大有康庄15组1#变	10	200	0	0
65793	响水	康庄十九组1#变	10	200	0	0
65794	响水	康庄6#变	10	200	0	0
65795	响水	康庄18组变	10	200	0	0
65796	响水	康庄四组2#变	10	200	0	0
65797	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	0	0
65798	响水	康庄21组变	10	200	0	0
65799	响水	康庄四组变	10	200	0	0
65800	响水	康庄四组4#变	10	200	0	0
65801	响水	康庄12组变	10	200	0	0
65802	响水	康庄123组3#变	10	200	0	0
65803	响水	康庄14组2#变	10	200	0	0
65804	响水	康庄19组变	10	200	0	0
65805	响水	大有康庄四组3#变	10	315	0	0
65806	响水	康庄12组1#变	10	200	0	0
65807	响水	康庄1#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65808	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	0	0
65809	响水	康庄5#变	10	200	0	0
65810	响水	康庄小学变	10	200	0	0
65811	响水	康庄20组变	10	400	0	0
65812	响水	大有康庄7#变	10	200	0	0
65813	响水	康庄15组变	10	400	0	0
65814	响水	康庄村部变	10	400	0	0
65815	响水	康庄123组2#变	10	400	0	0
65816	响水	康庄4#变	10	400	0	0
65817	响水	康庄14组变	10	400	0	0
65818	响水	东直线工程队南变	10	200	0	0
65819	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	0	0
65820	响水	新荡五大站变	10	400	0	0
65821	响水	平建四、六组变	10	200	0	0
65822	响水	海宁五组变	10	200	0	0
65823	响水	平建四六组2#变	10	200	0	0
65824	响水	南河开发区9#变	10	400	0	0
65825	响水	平建3组变	10	200	0	0
65826	响水	八套东2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65827	响水	大沟2组变	10	200	0	0
65828	响水	新荡1.8组变	10	400	0	0
65829	响水	开发区3#变	10	400	0	0
65830	响水	南河新荡村部2#变	10	200	0	0
65831	响水	大沟七组变	10	200	0	0
65832	响水	大沟3组变	10	200	0	0
65833	响水	平建村部变	10	200	0	0
65834	响水	平建村部2#变	10	200	0	0
65835	响水	新荡二组变	10	200	0	0
65836	响水	平建开发区2#变	10	400	0	0
65837	响水	南河平建村部3#变	10	400	0	0
65838	响水	南河新荡4组变	10	200	0	0
65839	响水	南河新荡村部变	10	200	0	0
65840	响水	南河平建一组2#变	10	200	0	0
65841	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	0	0
65842	响水	平建开发区6#变	10	400	0	0
65843	响水	平建开发区7#变	10	400	0	0
65844	响水	新荡11组变	10	200	0	0
65845	响水	平建一组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65846	响水	平建开发区4#变	10	400	0	0
65847	响水	新荡五大站3#变	10	200	0	0
65848	响水	新兴东庄2#变	10	200	0	0
65849	响水	平建开发区5#变	10	200	0	0
65850	响水	八套东变	10	630	0	0
65851	响水	南河平建1组3#变	10	200	0	0
65852	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	0	0
65853	响水	南河新荡二组2#变	10	200	0	0
65854	响水	开发区1#变	10	400	0	0
65855	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	0	0
65856	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	0	0
65857	响水	新荡8组变	10	200	0	0
65858	响水	南河农业示范园6#变	10	200	0	0
65859	响水	平建七组变	10	200	0	0
65860	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	0	0
65861	响水	新兴西庄变	10	200	0	0
65862	响水	南河新荡11组2#变	10	200	0	0
65863	响水	八套东3#变	10	200	0	0
65864	响水	新荡五大站2#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65865	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	0	0
65866	响水	南河新兴小区变	10	200	0	0
65867	响水	八套西变	10	200	0	0
65868	响水	平建开发区8#变	10	400	0	0
65869	响水	黄海大农线1大队变	10	200	0	0
65870	响水	黄海大农线分场部变	10	200	0	0
65871	响水	创业路亮化1#变	10	400	0	0
65872	响水	黄海大农线5大队变	10	200	0	0
65873	响水	黄海大农线2大队变	10	200	0	0
65874	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	0	0
65875	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	0	0
65876	响水	大有新庄4#变	10	200	0	0
65877	响水	黄海大农线王大全变	10	200	0	0
65878	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	0	0
65879	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	0	0
65880	响水	黄海大农线1大队东变	10	400	0	0
65881	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	0	0
65882	响水	黄海大农线4大队变	10	200	0	0
65883	响水	黄海大农线2大队东变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65884	响水	大有新庄1#变	10	200	0	0
65885	响水	大有新庄南变	10	200	0	0
65886	响水	大有新庄5#变	10	200	0	0
65887	响水	大有新庄北变	10	400	0	0
65888	响水	大有新庄2#变	10	200	0	0
65889	响水	大有新庄6#变	10	200	0	0
65890	响水	大有新庄7#变	10	200	0	0
65891	响水	大有新庄3#变	10	400	0	0
65892	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	0	0
65893	响水	黄海路东2#箱变	10	400	0	0
65894	响水	酒厂1#箱变	10	400	0	0
65895	响水	米厂2#箱变	10	400	0	0
65896	响水	黄海联合区5#变	10	400	0	0
65897	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	0	0
65898	响水	油泵厂1#箱变	10	400	0	0
65899	响水	加工厂2#箱变	10	400	0	0
65900	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	0	0
65901	响水	银行1#箱变	10	500	0	0
65902	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65903	响水	米厂1#箱变	10	400	0	0
65904	响水	酒厂2#箱变	10	400	0	0
65905	响水	黄海路东1#箱变	10	400	0	0
65906	响水	黄海医院1#箱变	10	400	0	0
65907	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	0	0
65908	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	0	0
65909	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	0	0
65910	响水	黄海医院2#箱变	10	400	0	0
65911	响水	黄海老场部1#变	10	400	0	0
65912	响水	龙腾小区变	10	630	0	0
65913	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	0	0
65914	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	0	0
65915	响水	教堂3#箱变	10	400	0	0
65916	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	0	0
65917	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	0	0
65918	响水	新场部1#箱变	10	400	0	0
65919	响水	黄海路东3#箱变	10	400	0	0
65920	响水	加工厂1#箱变	10	400	0	0
65921	响水	教堂4#箱变	10	400	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65922	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	0	0
65923	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	0	0
65924	响水	黄海中学箱变	10	400	0	0
65925	响水	新场部2#箱变	10	400	0	0
65926	响水	医院3#变	10	400	0	0
65927	响水	陈港金港1#变	10	630	504	0
65928	响水	陈港金港村部变	10	400	320	0
65929	响水	派出所单变	10	80	64	0
65930	响水	裕廊公寓变	10	315	252	0
65931	响水	立礼七组变	10	200	160	0
65932	响水	开发区变	10	315	252	0
65933	响水	陈港港南10#变	10	400	320	0
65934	响水	星港商贸城1#变	10	500	400	0
65935	响水	联化公寓变	10	500	400	0
65936	响水	陈港邮局东变	10	400	320	0
65937	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	320	0
65938	响水	星港商贸城2#变	10	630	504	0
65939	响水	陈港交管所变	10	400	320	0
65940	响水	职工医院2#变	10	315	252	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65941	响水	职工医院变	10	400	320	0
65942	响水	宾馆4#变	10	400	320	0
65943	响水	陈港镇卫生院变	10	400	320	0
65944	响水	中心河桥1#箱变	10	630	504	0
65945	响水	陈港2#箱变	10	630	504	0
65946	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	320	0
65947	响水	陈港大堆5#变	10	200	160	0
65948	响水	陈港大堆6#变	10	200	160	0
65949	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	504	0
65950	响水	陈港新河3#变	10	630	504	0
65951	响水	陈港新东5#变	10	400	320	0
65952	响水	陈港宾馆1#变	10	500	400	0
65953	响水	陈港新河安置区变	10	400	320	0
65954	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	504	0
65955	响水	中心河桥2#箱变	10	630	504	0
65956	响水	陈港宾馆3#变	10	315	252	0
65957	响水	陈港大堆7#变	10	200	160	0
65958	响水	陈港宾馆5#变	10	400	320	0
65959	响水	陈港大堆1#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65960	响水	新河变	10	630	504	0
65961	响水	陈港老菜场箱变	10	630	504	0
65962	响水	陈港信用社变	10	630	504	0
65963	响水	菜场变	10	400	320	0
65964	响水	新东6#箱变	10	630	504	0
65965	响水	宾馆2#变	10	400	320	0
65966	响水	陈港新河4#变	10	400	320	0
65967	响水	大堆3#箱变	10	630	493	0
65968	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	800	0
65969	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	800	0
65970	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	800	0
65971	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	800	0
65972	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	800	0
65973	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	640	0
65974	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	800	0
65975	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	800	0
65976	响水	福港星城4#变	10	800	640	0
65977	响水	福港星城2#变	10	1000	800	0
65978	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65979	响水	福港星城1#变	10	1000	800	0
65980	响水	福港星城3#变	10	800	640	0
65981	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	800	0
65982	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	800	0
65983	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	800	0
65984	响水	新河一组2#变	10	200	0	0
65985	响水	黄河邱庄变	10	200	0	0
65986	响水	姚湾东2#变	10	200	0	0
65987	响水	黄东村西变	10	200	0	0
65988	响水	黄河安置区2#变	10	400	0	0
65989	响水	黄东东4#变	10	200	0	0
65990	响水	姚湾2组变	10	200	0	0
65991	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	0	0
65992	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	0	0
65993	响水	黄河刘庄变	10	200	0	0
65994	响水	黄河安置小区变	10	630	0	0
65995	响水	顾庄4#变	10	200	0	0
65996	响水	顾庄5#变	10	200	0	0
65997	响水	新河一组3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
65998	响水	姚湾5组变	10	200	0	0
65999	响水	黄东1组变(2012)	10	200	0	0
66000	响水	黄东5组变	10	400	0	0
66001	响水	新河夹河配变	10	630	0	0
66002	响水	黄东东3#变	10	200	0	0
66003	响水	黄东村东变	10	200	0	0
66004	响水	新河戴庄变	10	200	0	0
66005	响水	新河顾庄变	10	200	0	0
66006	响水	新河顾庄2#变	10	200	0	0
66007	响水	新河一组4#变	10	200	0	0
66008	响水	黄河曹庄变	10	200	0	0
66009	响水	黄河小区2#变	10	200	0	0
66010	响水	黄河曹庄1#变	10	200	0	0
66011	响水	新河恒丰2#变	10	200	0	0
66012	响水	新河一组变	10	200	0	0
66013	响水	姚湾东变	10	200	0	0
66014	响水	黄东6组变	10	200	0	0
66015	响水	黄河村变(2012)	10	200	0	0
66016	响水	黄河顾庄3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66017	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	0	0
66018	响水	双港黄东西3#变	10	200	0	0
66019	响水	黄河南变(2012)	10	200	0	0
66020	响水	姚湾西变	10	200	0	0
66021	响水	姚湾3组变	10	200	0	0
66022	响水	黄河北变	10	200	0	0
66023	响水	黄东五组3#变	10	200	0	0
66024	响水	黄东西4#变	10	200	0	0
66025	响水	姚湾六组变	10	200	0	0
66026	响水	姚湾4组变	10	400	0	0
66027	响水	黄东5组2#变	10	400	0	0
66028	响水	黄河村6. 8组变	10	400	0	0
66029	响水	黄河小区变	10	400	0	0
66030	响水	黄河西变(2012)	10	630	0	0
66031	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	160	0
66032	响水	港南5#变	10	400	320	0
66033	响水	民生河桥2#变	10	200	160	0
66034	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	155	0
66035	响水	陈港镇1#变	10	400	268	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66036	响水	陈港供电所变	10	500	278	0
66037	响水	佳都小区1#变	10	630	504	0
66038	响水	下辛村1#变	10	200	160	0
66039	响水	佳都小区2#变	10	630	504	0
66040	响水	佳都小区3#变	10	630	504	0
66041	响水	新苑小区1#变	10	800	640	0
66042	响水	灌东326路变	10	400	305	0
66043	响水	四匡安置区4#变	10	400	320	0
66044	响水	新苑小区6#变	10	800	640	0
66045	响水	新苑小区3#变	10	800	640	0
66046	响水	新苑小区5#变	10	800	640	0
66047	响水	新苑小区2#变	10	800	640	0
66048	响水	新苑小区4#变	10	800	640	0
66049	响水	陈港灌东加油站变	10	400	320	0
66050	响水	陈港金港4#变	10	400	320	0
66051	响水	富豪2#变	10	400	320	0
66052	响水	四匡安置区6#变	10	400	320	0
66053	响水	陈港港南3#变	10	500	400	0
66054	响水	陈港港南4#变	10	630	504	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66055	响水	陈港港南7#变	10	400	320	0
66056	响水	莽牛三组2#变	10	400	320	0
66057	响水	三佳船厂安置区变	10	400	320	0
66058	响水	四匡8#变	10	400	320	0
66059	响水	陈港美好变	10	400	311	0
66060	响水	百货大楼变	10	400	314	0
66061	响水	港南二组变	10	400	320	0
66062	响水	陈港港南村变	10	400	320	0
66063	响水	陈港新民菜场变	10	630	504	0
66064	响水	港南新民变	10	400	320	0
66065	响水	陈港港南6#变	10	400	316	0
66066	响水	港南村8#变	10	630	504	0
66067	响水	水泥厂变	10	400	320	0
66068	响水	港南2#变	10	400	254	0
66069	响水	陈港港南村9#变	10	400	320	0
66070	响水	陈港中学3#变	10	400	320	0
66071	响水	陈港老街7#变	10	200	160	0
66072	响水	陈港中学变	10	400	320	0
66073	响水	陈港4#变	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66074	响水	新民小学3#变	10	400	320	0
66075	响水	陈港老街2#变	10	400	320	0
66076	响水	陈港老街3#变	10	400	320	0
66077	响水	陈港新民小学变	10	400	320	0
66078	响水	老街变1	10	400	320	0
66079	响水	陈港新东3#变	10	400	320	0
66080	响水	陈港中学2#变	10	400	320	0
66081	响水	陈港新民小学2#变	10	400	320	0
66082	响水	港南1#变	10	500	400	0
66083	响水	南河严舍小学变	10	400	320	320
66084	响水	严舍78组变	10	200	160	160
66085	响水	南河安宁3组变	10	200	160	160
66086	响水	安宁5组变	10	200	160	160
66087	响水	严舍5组变	10	200	160	160
66088	响水	新南线南河安宁五组2#变	10	400	320	320
66089	响水	南河安宁一组变	10	200	160	160
66090	响水	南河严舍七组2#变	10	200	160	160
66091	响水	新南线南河严舍45组2#变	10	400	320	320
66092	响水	新南线南河安宁4组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66093	响水	南河严舍4组变	10	200	160	160
66094	响水	严舍6组变	10	200	97	97
66095	响水	南河安宁25组	10	200	104	104
66096	响水	南河安宁2组变	10	200	105	105
66097	响水	南河严舍123组	10	200	112	112
66098	响水	严舍6组2#变	10	200	115	115
66099	响水	南河严舍7组变	10	200	115	115
66100	响水	严舍8组变	10	200	119	119
66101	响水	南河安宁134组变	10	200	125	125
66102	响水	严舍三组变	10	200	134	134
66103	响水	严舍45组	10	200	148	148
66104	响水	季庄七组变	10	200	160	160
66105	响水	小街6#变	10	400	320	320
66106	响水	五套顾庄变	10	200	153	153
66107	响水	六套五套小区3#变	10	400	320	320
66108	响水	引河集村小街村变	10	400	320	320
66109	响水	六套五套小区6#变	10	400	320	320
66110	响水	六套五套小区4#变	10	400	320	320
66111	响水	五套照明西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66112	响水	季庄5组	10	200	160	160
66113	响水	六套五套小区7#变	10	400	320	320
66114	响水	五套西3#变	10	200	160	160
66115	响水	引河集村变	10	400	320	320
66116	响水	五套郭庄变	10	200	160	160
66117	响水	六套五套小区5#变	10	400	320	320
66118	响水	引河集村一组变	10	200	160	160
66119	响水	小街村5#变	10	400	320	320
66120	响水	引河二三组变	10	200	160	160
66121	响水	引河集村管滩组变	10	200	160	160
66122	响水	六套小街村2#变	10	200	36	36
66123	响水	季庄一九组变	10	200	41	41
66124	响水	引河二组2#变	10	200	55	55
66125	响水	引河2组变	10	200	60	60
66126	响水	五套南变	10	200	92	92
66127	响水	季庄五六组变	10	200	93	93
66128	响水	季庄四七组变	10	200	97	97
66129	响水	五套北变	10	200	97	97
66130	响水	五套顾庄2#变	10	200	114	114

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66131	响水	五套西2#变	10	200	137	137
66132	响水	季庄八十组照明变	10	200	137	137
66133	响水	五套张王变	10	200	137	137
66134	响水	五套张王3#变	10	200	147	147
66135	响水	季庄六组变	10	200	147	147
66136	响水	五套张王2#变	10	400	235	235
66137	响水	双民村季庄三组变	10	400	247	247
66138	响水	季庄2、3组变	10	400	271	271
66139	响水	双民村季庄九组变	10	400	290	290
66140	响水	引河集村管滩2#变	10	400	311	311
66141	响水	金色家园4#欧变	10	800	640	640
66142	响水	港电家园6#变	10	630	504	504
66143	响水	东方花园3#变	10	1000	800	800
66144	响水	金色家园1#欧变	10	800	640	640
66145	响水	港电家园3#变	10	1000	800	800
66146	响水	港电家园2#变	10	1000	800	800
66147	响水	港电家园4#变	10	1000	800	800
66148	响水	国税局变	10	400	320	320
66149	响水	金色家园2#欧变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66150	响水	金色家园7#欧变	10	800	640	640
66151	响水	港电家园5#变	10	630	504	504
66152	响水	金色家园6#欧变	10	800	640	640
66153	响水	港电家园1#变	10	800	640	640
66154	响水	金色家园3#欧变	10	800	640	640
66155	响水	金色家园9#欧变	10	800	640	640
66156	响水	东方花园1#变	10	1250	1000	1000
66157	响水	东方花园2#变	10	1250	1000	1000
66158	响水	金色家园8#欧变	10	800	640	640
66159	响水	金色家园5#欧变	10	800	640	640
66160	响水	金色家园10#欧变	10	800	640	640
66161	响水	城南家属区变	10	400	275	275
66162	响水	翻身3、4组4#变	10	200	0	0
66163	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	0	0
66164	响水	小尖条房一组北变	10	200	0	0
66165	响水	正舍村2#变	10	200	0	0
66166	响水	友爱村部变	10	200	0	0
66167	响水	正舍2组变	10	200	0	0
66168	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66169	响水	小尖徐洪11#变	10	400	0	0
66170	响水	陈港海安三八组变	10	400	0	0
66171	响水	丰友4组变(2012)	10	200	0	0
66172	响水	小尖毕圩四组变	10	200	0	0
66173	响水	四港村明3#变	10	200	0	0
66174	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	0	0
66175	响水	小尖王荡村变	10	200	0	0
66176	响水	陈港王商九组西变	10	200	0	0
66177	响水	陈港下辛四组变	10	200	0	0
66178	响水	蔡庄中心4#变	10	200	0	0
66179	响水	小尖条房一组变	10	200	0	0
66180	响水	小尖四丰1#变	10	200	0	0
66181	响水	陈港王商4组变	10	500	0	0
66182	响水	兴龙1组变	10	200	0	0
66183	响水	立双线老街1#变	10	200	0	0
66184	响水	陈港三港九组3#变	10	200	0	0
66185	响水	港尾刘圩变	10	200	0	0
66186	响水	公司仓库变	10	630	0	0
66187	响水	腰庄一八组3#变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66188	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	0	0
66189	响水	四套村变	10	200	0	0
66190	响水	小尖郭庄小区变	10	400	0	0
66191	响水	小尖陈沟2#变	10	200	0	0
66192	响水	王商2#公用变	10	400	0	0
66193	响水	小尖周庄村2#变	10	400	0	0
66194	响水	友爱西2号变	10	200	0	0
66195	响水	草港一七组南变	10	400	0	0
66196	响水	翻身5组变(2012)	10	200	0	0
66197	响水	兴龙闸变	10	200	0	0
66198	响水	兴龙村7组2#变	10	200	0	0
66199	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	0	0
66200	响水	兴龙7组变	10	200	0	0
66201	响水	新北韩庄3#变	10	200	0	0
66202	响水	洪南六七组3#变	10	200	0	0
66203	响水	东高变	10	200	0	0
66204	响水	小尖小广六组1#变	10	200	0	0
66205	响水	塘港东3#变	10	200	0	0
66206	响水	兴龙2组变	10	200	0	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66207	响水	中舍村3#变	10	400	0	0
66208	响水	骏景园小区8#变	10	800	640	640
66209	响水	骏景园小区10#变	10	800	640	640
66210	响水	骏景园小区5#变	10	800	640	640
66211	响水	骏景园小区9#变	10	800	640	640
66212	响水	骏景园小区2#变	10	800	640	640
66213	响水	骏景园小区7#变	10	800	640	640
66214	响水	骏景园小区6#变	10	800	640	640
66215	响水	骏景园小区3#变	10	800	640	640
66216	响水	骏景园小区1#变	10	800	640	640
66217	响水	骏景园小区4#变	10	800	640	640
66218	响水	小尖毕圩超大变	10	200	160	160
66219	响水	小尖毕圩九组变	10	200	160	160
66220	响水	潘庄四组1#变	10	200	160	160
66221	响水	潘庄六组变	10	200	160	160
66222	响水	小尖吴庄西变	10	200	160	160
66223	响水	天工锦绣尚品2#配电室1#主变	10	800	640	640
66224	响水	金海湾小区2#变	10	800	640	640
66225	响水	金海湾小区6#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66226	响水	帝逸国际1#组合变1#变	10	1600	1280	1280
66227	响水	帝逸国际2#变	10	1600	1280	1280
66228	响水	百汇广场3#变	10	1600	1280	1280
66229	响水	百汇广场5#变	10	1600	1280	1280
66230	响水	百汇广场1#变	10	1600	1280	1280
66231	响水	帝逸国际1#组合变2#变	10	1600	1280	1280
66232	响水	天工锦绣尚品4#配电室1#主变	10	800	640	640
66233	响水	天工锦绣尚品3#配电室1#主变	10	800	640	640
66234	响水	城市管理局变	10	400	320	320
66235	响水	帝逸国际1#变	10	1600	1280	1280
66236	响水	金海湾小区4#变	10	800	640	640
66237	响水	金海湾小区5#变	10	800	640	640
66238	响水	百汇广场4#变	10	1600	1280	1280
66239	响水	天工锦绣尚品1#配电室2#主变	10	800	640	640
66240	响水	金海湾小区3#变	10	800	640	640
66241	响水	金海湾小区1#变	10	800	640	640
66242	响水	百汇广场6#变	10	1600	1280	1280
66243	响水	百汇广场2#变	10	1600	1280	1280
66244	响水	天工锦绣尚品1#配电室1#主变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66245	响水	天工锦绣尚品2#配电室2#主变	10	800	640	640
66246	响水	天工锦绣尚品4#配电室2#主变	10	800	640	640
66247	响水	天工锦绣尚品3#配电室2#主变	10	800	640	640
66248	响水	黄圩园区北变	10	400	310	310
66249	响水	小圩村变	10	400	320	320
66250	响水	小圩加工厂变	10	200	145	145
66251	响水	黄圩小圩1#变	10	400	320	320
66252	响水	小圩1组东变	10	200	160	160
66253	响水	小圩4#变	10	400	320	320
66254	响水	小圩教会堂变	10	200	156	156
66255	响水	灌江绿洲7#变	10	800	640	0
66256	响水	灌江绿洲5#变	10	800	640	0
66257	响水	灌江绿洲13#变	10	800	640	0
66258	响水	灌江绿洲8#变	10	800	640	0
66259	响水	灌江绿洲6#变	10	800	640	0
66260	响水	灌江绿洲9#变	10	800	640	0
66261	响水	灌江绿洲4#变	10	800	640	0
66262	响水	灌江绿洲10#变	10	800	640	0
66263	响水	灌江绿洲12#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66264	响水	灌江绿洲11#变	10	800	640	0
66265	响水	灌江绿洲1#变	10	800	640	0
66266	响水	灌江绿洲3#变	10	800	640	0
66267	响水	灌江绿洲14#变	10	800	640	0
66268	响水	灌江绿洲2#变	10	800	640	0
66269	响水	东源府小区5#变	10	800	640	0
66270	响水	东源府小区3#变	10	800	640	0
66271	响水	东源府小区2#变	10	800	640	0
66272	响水	东源府小区7#变	10	800	640	0
66273	响水	东源府小区1#变	10	800	640	0
66274	响水	东源府小区14#变	10	800	640	0
66275	响水	东源府小区9#变	10	800	640	0
66276	响水	东源府小区12#变	10	800	640	0
66277	响水	东源府小区11#变	10	800	640	0
66278	响水	东源府小区6#变	10	800	640	0
66279	响水	东源府小区4#变	10	800	640	0
66280	响水	东源府小区13#变	10	800	640	0
66281	响水	东源府小区10#变	10	800	640	0
66282	响水	东源府小区8#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66283	响水	盛都华城3#变	10	1000	800	800
66284	响水	财富广场6#变	10	1000	800	800
66285	响水	财富广场3#变	10	800	640	640
66286	响水	盛都华城5#变	10	1000	800	800
66287	响水	财富广场1#变	10	1000	800	800
66288	响水	财富广场2#变	10	1000	777	777
66289	响水	清华园北区3#欧变	10	1000	800	800
66290	响水	清华园北区1#变电所1#变	10	1250	1000	1000
66291	响水	盛都华城2#变	10	1000	800	800
66292	响水	财富广场4#变	10	800	640	640
66293	响水	盛都华城1#变	10	1000	800	800
66294	响水	财富广场5#变	10	800	640	640
66295	响水	清华园北区1#变电所2#变	10	1250	1000	1000
66296	响水	盛都华城6#变	10	1000	800	800
66297	响水	盛都华城4#变	10	630	504	504
66298	响水	小尖文化站变	10	315	252	252
66299	响水	小尖老街3#变	10	400	320	320
66300	响水	小尖太阳河花园2#变	10	630	504	504
66301	响水	小尖华泰驾校变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66302	响水	小尖小学4#变	10	400	320	320
66303	响水	小尖玉北七组变	10	400	320	320
66304	响水	小尖太阳河花园4#变	10	630	504	504
66305	响水	小尖小学3#变	10	400	320	320
66306	响水	小尖朱圩3组变	10	200	160	160
66307	响水	小尖太阳河花园3#变	10	630	504	504
66308	响水	小尖老街变	10	630	504	504
66309	响水	小尖油厂变	10	400	320	320
66310	响水	小尖粮管所变	10	200	160	160
66311	响水	小尖小学2#变	10	400	320	320
66312	响水	小尖振兴路2#变	10	400	320	320
66313	响水	小尖太阳河花园1#变	10	630	504	504
66314	响水	小尖小学1#变	10	400	320	320
66315	响水	小尖小学变	10	400	320	320
66316	响水	体东路6#单相变	10	200	160	160
66317	响水	华阳房产1#变	10	1000	800	800
66318	响水	华阳房产6#变	10	1000	800	800
66319	响水	华阳房产4#变	10	1000	800	800
66320	响水	华阳房产5#变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66321	响水	华阳房产2#变	10	1000	800	800
66322	响水	华阳房产3#变	10	1000	800	800
66323	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	320	0
66324	响水	东都逸昊5#变	10	800	640	640
66325	响水	清华春景5#变	10	800	640	640
66326	响水	清华春景6#变	10	800	640	640
66327	响水	清华春景9#变	10	800	640	640
66328	响水	清华春景4#变	10	800	640	640
66329	响水	清华春景11#变	10	800	640	640
66330	响水	东都逸昊8#变	10	800	640	640
66331	响水	东都逸昊7#变	10	800	640	640
66332	响水	东都逸昊3#变	10	800	626	626
66333	响水	清华春景2#变	10	800	640	640
66334	响水	清华春景1#变	10	800	640	640
66335	响水	清华春景10#变	10	800	640	640
66336	响水	清华春景3#变	10	800	640	640
66337	响水	东都逸昊6#变	10	800	624	624
66338	响水	东都逸昊1#变	10	800	640	640
66339	响水	清华春景8#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66340	响水	清华春景7变	10	800	640	640
66341	响水	东都逸昊2#变	10	800	578	578
66342	响水	清华春景12#变	10	800	640	640
66343	响水	东都逸昊4#变	10	800	640	640
66344	响水	均平六组变	10	200	160	160
66345	响水	龙背一组北变	10	200	160	160
66346	响水	龙背二组变	10	400	320	320
66347	响水	均平七组西变	10	200	160	160
66348	响水	杨圩五组	10	200	160	160
66349	响水	黄圩龙背三站变	10	200	156	156
66350	响水	三合六组变	10	400	320	320
66351	响水	张庄七组变	10	200	160	160
66352	响水	三合七组变	10	200	158	158
66353	响水	张庄六七组	10	200	160	160
66354	响水	三合教堂变	10	200	160	160
66355	响水	杨圩1, 2组	10	200	160	160
66356	响水	八顷一组变	10	200	160	160
66357	响水	黄圩集镇13#变	10	400	320	320
66358	响水	龙背五组2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66359	响水	黄圩张庄七组南变	10	200	160	160
66360	响水	杨圩34组	10	200	160	160
66361	响水	均平7组变	10	200	160	160
66362	响水	集镇14#变	10	400	320	320
66363	响水	均平一组新变	10	200	160	160
66364	响水	条冲234组2#变	10	200	160	0
66365	响水	四份王庄变	10	200	160	0
66366	响水	金三角变	10	200	155	0
66367	响水	条冲秦庄变	10	200	160	0
66368	响水	条冲11组2#变	10	200	160	0
66369	响水	淮北河堆1#变	10	200	160	0
66370	响水	四份沈庄1#变	10	200	160	0
66371	响水	大有夹河北2#变	10	400	320	0
66372	响水	条冲11组变	10	200	160	0
66373	响水	四份小学1#变	10	200	160	0
66374	响水	条冲秦庄1#变	10	200	160	0
66375	响水	大有淮河2#变	10	200	160	0
66376	响水	四份张庄变	10	200	160	0
66377	响水	条冲村部1#变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66378	响水	大有大新5#变	10	200	160	0
66379	响水	四份李庄变	10	200	160	0
66380	响水	条冲村部3#变	10	200	160	0
66381	响水	四份夏庄变	10	200	160	0
66382	响水	四份王庄1#变	10	200	160	0
66383	响水	淮北河堆变	10	200	160	0
66384	响水	淮北河堆2#变	10	200	160	0
66385	响水	四份一四组3#变	10	200	160	0
66386	响水	四份夏庄1#变	10	400	320	0
66387	响水	大新8#变	10	200	160	0
66388	响水	大有淮河3#变	10	200	160	0
66389	响水	条冲村部变	10	400	320	0
66390	响水	条冲村部2#变	10	200	160	0
66391	响水	淮河村部变	10	200	160	0
66392	响水	四份1-4组变	10	200	160	0
66393	响水	夹河北变	10	200	160	0
66394	响水	小尖大广小刘庄变	10	200	160	160
66395	响水	小尖大广一组1#变	10	200	160	160
66396	响水	小尖四丰村5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66397	响水	四丰桂花鸭变	10	400	320	320
66398	响水	小尖老园区4#变	10	400	320	320
66399	响水	大广九组变	10	200	160	160
66400	响水	小尖四丰3#变	10	400	320	320
66401	响水	小尖小广六组3#变	10	400	320	320
66402	响水	小广村新型社区1#变	10	400	320	320
66403	响水	小尖老园区2#变	10	400	320	320
66404	响水	小尖示范园8#变	10	400	320	320
66405	响水	小尖小广七组北变	10	200	160	160
66406	响水	小尖大广五组3#变	10	200	160	160
66407	响水	小尖小广7组1#变	10	200	160	160
66408	响水	小尖示范园10#变	10	200	160	160
66409	响水	吉舍小街变	10	200	153	153
66410	响水	小尖园区变	10	400	320	320
66411	响水	小尖小广小区1#变	10	500	400	400
66412	响水	小尖老园区3#变	10	400	320	320
66413	响水	小尖大广一组东变	10	200	160	160
66414	响水	中奥尊府2#变	10	800	640	0
66415	响水	中奥尊府5#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66416	响水	中奥尊府8#变	10	800	640	0
66417	响水	中奥尊府9#变	10	800	640	0
66418	响水	中奥尊府7#变	10	800	640	0
66419	响水	中奥尊府4#变	10	800	640	0
66420	响水	中奥尊府6#变	10	800	640	0
66421	响水	中奥尊府3#变	10	800	640	0
66422	响水	中奥尊府1#变	10	800	640	0
66423	响水	中奥尊府10#变	10	800	640	0
66424	响水	海悦东鸣府2#配电室8#变	10	630	493	493
66425	响水	海悦东鸣府2#配电室6#变	10	630	504	504
66426	响水	海悦东鸣府4#变	10	630	491	491
66427	响水	海悦东鸣府9#变	10	800	640	640
66428	响水	海悦东鸣府3#变	10	630	493	493
66429	响水	海悦东鸣府2#配电室7#变	10	630	486	486
66430	响水	海悦东鸣府2#配电室5#变	10	630	504	504
66431	响水	海悦东鸣府1#变	10	630	492	492
66432	响水	海悦东鸣府2#变	10	630	491	491
66433	响水	海悦东鸣府10#变	10	800	640	640
66434	响水	华都丽景10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66435	响水	华都丽景9#变	10	800	640	640
66436	响水	华都丽景6#变	10	630	504	504
66437	响水	华都丽景8#变	10	800	640	640
66438	响水	华都丽景7#变	10	800	640	640
66439	响水	华都丽景1#变	10	630	504	504
66440	响水	华都丽景3#变	10	630	504	504
66441	响水	华都丽景2#变	10	630	504	504
66442	响水	华都丽景5#变	10	630	504	504
66443	响水	华都丽景4#变	10	630	504	504
66444	响水	东直线39大队变	10	200	0	0
66445	响水	东直分场部2#变	10	200	0	0
66446	响水	东直41大队变	10	200	0	0
66447	响水	东直分场部1#变	10	200	0	0
66448	响水	中山河水厂北变	10	200	0	0
66449	响水	东直线贺尔连变	10	400	0	0
66450	响水	东直线38大队变	10	200	0	0
66451	响水	东直线40大队变	10	200	0	0
66452	响水	东直线42大队变	10	200	0	0
66453	响水	王商五六组3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66454	响水	体东南路2#变	10	400	320	320
66455	响水	大湖富邦4#配电室2#变	10	800	640	640
66456	响水	城东安置小区2#变	10	400	320	320
66457	响水	富士变	10	400	320	320
66458	响水	大湖富邦3#变（新）	10	800	640	640
66459	响水	大湖富邦2#变电室1#变	10	800	640	640
66460	响水	大湖富邦四期5#配电室1#变	10	800	640	640
66461	响水	体东南路变	10	400	320	320
66462	响水	大湖富邦四期5#配电室4#变	10	800	606	606
66463	响水	长江二组变	10	400	302	302
66464	响水	大湖富邦四期5#配电室3#变	10	800	627	627
66465	响水	长江东路2#变	10	400	320	320
66466	响水	大湖富邦3#变电室1#变	10	400	320	320
66467	响水	体东路1#变	10	315	252	252
66468	响水	长江东路1#变	10	400	320	320
66469	响水	粮油厂2#变	10	400	320	320
66470	响水	城东安置小区1#变	10	400	320	320
66471	响水	新客站南变	10	630	504	504
66472	响水	航运公司变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66473	响水	大湖富邦充电桩变	10	500	400	400
66474	响水	大湖富邦2#变（新）	10	800	640	640
66475	响水	体东路2#变	10	400	320	320
66476	响水	金海家园安置小区1#变	10	630	504	504
66477	响水	大湖富邦2#变电室4#变	10	800	640	640
66478	响水	长江东路3#变	10	250	200	200
66479	响水	粮油厂变	10	400	320	320
66480	响水	金海园安置小区2#变	10	630	504	504
66481	响水	大湖富邦4#配电室1#变	10	800	640	640
66482	响水	长江东路4#变	10	400	320	320
66483	响水	大湖富邦2#变电室3#变	10	800	640	640
66484	响水	大湖富邦四期5#配电室2#变	10	800	640	640
66485	响水	大湖富邦4#配电室3#变	10	800	640	640
66486	响水	大湖富邦1#变（新）	10	800	640	640
66487	响水	大湖富邦3#变电室3#变	10	400	320	320
66488	响水	大湖富邦2#变电室2#变	10	800	640	640
66489	响水	宏锦名座	10	630	504	504
66490	响水	大湖富邦4#变（新）	10	800	640	640
66491	响水	大湖富邦4#配电室4#变	10	800	627	627

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66492	响水	小尖窑庄一三组变	10	200	160	160
66493	响水	小尖浦西一组变	10	200	160	160
66494	响水	小尖浦西二组变	10	400	320	320
66495	响水	小尖浦东六组变	10	200	160	160
66496	响水	小尖朱浦小区1#变	10	400	320	320
66497	响水	小尖窑庄三组变	10	200	160	160
66498	响水	朱浦村新型社区3期2#变	10	400	320	320
66499	响水	水榭春天小区3#配电室9#变	10	800	640	640
66500	响水	碧桂园凤鸣水岸小区11#变	10	800	625	625
66501	响水	水榭春天小区2#配电室5#变	10	800	640	640
66502	响水	碧桂园凤鸣水岸小区10#变	10	800	626	626
66503	响水	碧桂园凤鸣水岸小区1#变	10	800	640	640
66504	响水	10kV天马线供电公司2#箱变	10	630	492	492
66505	响水	碧桂园凤鸣水岸小区8#变	10	800	620	620
66506	响水	碧桂园凤鸣水岸小区3#变	10	800	629	629
66507	响水	碧桂园凤鸣水岸小区6#变	10	800	624	624
66508	响水	碧桂园凤鸣水岸小区4#变	10	800	627	627
66509	响水	水榭春天小区2#配电室7#变	10	800	640	640
66510	响水	水榭春天小区3#配电室10#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66511	响水	水榭春天小区1#配电室2#变	10	800	640	640
66512	响水	水榭春天小区2#配电室8#变	10	800	640	640
66513	响水	碧桂园凤鸣水岸小区12#变	10	800	625	625
66514	响水	水榭春天小区2#配电室6#变	10	800	640	640
66515	响水	水榭春天小区1#配电室1#变	10	800	640	640
66516	响水	水榭春天小区3#配电室11#变	10	800	640	640
66517	响水	水榭春天小区3#配电室12#变	10	800	640	640
66518	响水	水榭春天小区1#配电室4#变	10	800	640	640
66519	响水	碧桂园凤鸣水岸小区7#变	10	800	640	640
66520	响水	碧桂园凤鸣水岸小区5#变	10	800	640	640
66521	响水	碧桂园凤鸣水岸小区9#变	10	800	629	629
66522	响水	水榭春天小区1#配电室3#变	10	800	640	640
66523	响水	碧桂园凤鸣水岸小区2#变	10	800	640	640
66524	响水	路灯单相变	10	80	64	64
66525	响水	新城市广场1#变	10	500	400	400
66526	响水	欧亚新城1#变	10	800	640	640
66527	响水	新城市广场2#变	10	500	400	400
66528	响水	嘉园小区2#变	10	500	400	400
66529	响水	欧亚新城6#变	10	800	556	556

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66530	响水	欧亚新城5#变	10	800	640	640
66531	响水	嘉园小区1#变	10	500	400	400
66532	响水	欧亚新城4#变	10	800	640	640
66533	响水	东苑小区3#变	10	400	320	320
66534	响水	供电小区1#箱变	10	400	320	320
66535	响水	供电小区2#箱变	10	400	320	320
66536	响水	东苑小区1#变	10	400	320	320
66537	响水	东园三组变	10	200	160	160
66538	响水	供电小区5#变（新）	10	400	320	320
66539	响水	欧亚新城3#变	10	800	640	640
66540	响水	法院家属区3#变	10	400	320	320
66541	响水	法院家属区2#变	10	400	320	320
66542	响水	长江路3#变	10	400	320	320
66543	响水	车站西变	10	400	320	320
66544	响水	东苑小区4#变	10	400	320	320
66545	响水	东苑小区2#变	10	400	320	320
66546	响水	欧亚新城2#变	10	800	640	640
66547	响水	法院家属区变	10	400	320	320
66548	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	400	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66549	响水	陈港草港园区变	10	200	160	0
66550	响水	帝逸国际2#组合2#变	10	1600	1280	1280
66551	响水	帝逸国际9#变	10	1250	1000	1000
66552	响水	帝逸国际7#变	10	1250	1000	1000
66553	响水	桃园8#变	10	1250	1000	1000
66554	响水	帝逸国际8#变	10	1250	1000	1000
66555	响水	桃园4#变	10	1250	857	857
66556	响水	幸福路路灯1#变	10	80	64	64
66557	响水	桃园5#变	10	1250	1000	1000
66558	响水	桃园2#变	10	1250	1000	1000
66559	响水	帝逸国际6#变	10	1250	1000	1000
66560	响水	桃园9#变	10	1250	1000	1000
66561	响水	桃园6#变	10	1250	1000	1000
66562	响水	56#杆路灯变	10	80	64	64
66563	响水	桃园1#变	10	1250	1000	1000
66564	响水	帝逸国际2#组合1#变	10	1600	1280	1280
66565	响水	桃园3#变	10	1250	1000	1000
66566	响水	桃园7#变	10	1250	1000	1000
66567	响水	汪圩三组1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66568	响水	苗寨村变	10	400	320	320
66569	响水	汪圩二组变	10	200	160	160
66570	响水	汪圩三组2#变	10	400	320	320
66571	响水	汪圩中变	10	200	160	160
66572	响水	河口十三组变	10	200	160	160
66573	响水	苗寨新庄变	10	200	160	160
66574	响水	汪圩南变	10	200	160	160
66575	响水	苗寨一组变	10	400	320	320
66576	响水	苗寨四组变	10	400	320	320
66577	响水	苗寨安置区变	10	400	320	320
66578	响水	汪圩三组变	10	400	320	320
66579	响水	汪圩中1#变	10	200	160	160
66580	响水	汪圩一组变	10	200	160	160
66581	响水	残联变	10	400	320	320
66582	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	640	0
66583	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	590	0
66584	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	640	0
66585	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	640	0
66586	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	632	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66587	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	640	0
66588	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	640	0
66589	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	640	0
66590	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	640	0
66591	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	640	0
66592	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	640	0
66593	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	640	0
66594	响水	灌江书苑红旗路小区1#变	10	800	640	640
66595	响水	振兴商场变	10	500	400	400
66596	响水	灌江书苑红旗路小区2#变	10	800	640	640
66597	响水	人民浴室变	10	400	320	320
66598	响水	御景豪庭5#配电室3#变	10	800	640	640
66599	响水	御景豪庭5#配电室6#变	10	800	640	640
66600	响水	御景豪庭4#配电室1#变	10	800	640	640
66601	响水	御景豪庭4#配电室2#变	10	800	640	640
66602	响水	御景豪庭5#配电室4#变	10	800	640	640
66603	响水	御景豪庭5#配电室5#变	10	800	640	640
66604	响水	新东方变	10	1000	800	800
66605	响水	东园八组1#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66606	响水	行政中心变	10	400	320	320
66607	响水	交通局变	10	400	320	320
66608	响水	东园八组5#变	10	500	400	400
66609	响水	供电公司东变	10	400	320	320
66610	响水	保险公司2#变	10	400	320	320
66611	响水	保险公司1#变	10	400	320	320
66612	响水	公路站变	10	400	320	320
66613	响水	东园八组2#变	10	400	320	320
66614	响水	交通局2#变	10	400	320	320
66615	响水	五洲变	10	400	320	320
66616	响水	王商五六七组变	10	400	320	0
66617	响水	中央花园8#变	10	630	504	504
66618	响水	宗教局变	10	400	320	320
66619	响水	红旗中路变	10	400	320	320
66620	响水	双园桥东变	10	400	320	320
66621	响水	中央花园5#变	10	630	504	504
66622	响水	县政府机关1#变	10	630	504	504
66623	响水	石灵园2#箱变	10	630	504	504
66624	响水	县政府6#楼变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66625	响水	报社变	10	250	200	200
66626	响水	县政府八#楼变	10	800	640	640
66627	响水	中央花园6#变	10	400	320	320
66628	响水	石灵园1#箱变	10	630	504	504
66629	响水	中央花园11#变	10	400	320	320
66630	响水	中央花园10#变	10	400	320	320
66631	响水	中央花园1#变	10	630	504	504
66632	响水	国税局家属区变	10	400	320	320
66633	响水	教育局家属区变	10	400	320	320
66634	响水	中央花园9#变	10	630	504	504
66635	响水	县政府6#楼4#变	10	400	320	320
66636	响水	县政府6#楼2#变	10	400	320	320
66637	响水	5+1#杆路灯变	10	80	64	64
66638	响水	中央花园4#变	10	400	320	320
66639	响水	县政府机关3#变	10	630	504	504
66640	响水	中央花园12#变	10	250	200	200
66641	响水	县政府6#楼3#变	10	400	320	320
66642	响水	中央花园2#变	10	630	504	504
66643	响水	城管变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66644	响水	实小变	10	400	320	320
66645	响水	中央花园7#变	10	400	320	320
66646	响水	中央花园3#变	10	400	320	320
66647	响水	县府机关2#变	10	630	504	504
66648	响水	老干局变	10	400	320	320
66649	响水	财政局变	10	630	504	504
66650	响水	水利局变	10	400	320	320
66651	响水	红旗路3#箱变	10	630	504	504
66652	响水	御景豪庭1#变电所4#变	10	800	640	640
66653	响水	桃园小区2#配电室4#变	10	630	504	504
66654	响水	阳光雅居2#变	10	1250	1000	1000
66655	响水	御景豪庭2#变电所6#变	10	800	640	640
66656	响水	桃园小区1#配电室1#变	10	630	504	504
66657	响水	御景豪庭2#变电所5#变	10	800	640	640
66658	响水	御景豪庭1#变电所3#变	10	800	640	640
66659	响水	阳光雅居3#变	10	1000	800	800
66660	响水	御景豪庭1#变	10	800	640	640
66661	响水	御景豪庭4#配电室7#变	10	800	640	640
66662	响水	桃园小区2#配电室3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66663	响水	桃园小区1#配电室2#变	10	630	504	504
66664	响水	御景豪庭4#配电室9#变	10	800	640	640
66665	响水	御景豪庭4#配电室10#变	10	800	640	640
66666	响水	御景豪庭4#配电室8#变	10	800	640	640
66667	响水	阳光雅居1#变	10	1250	1000	1000
66668	响水	汇豪小区7#变	10	1000	800	800
66669	响水	御景豪庭2#变	10	800	640	640
66670	响水	三堡四组4#变	10	400	320	0
66671	响水	灌江二组1#变	10	400	320	320
66672	响水	河口五组变	10	200	160	160
66673	响水	生资仓库2#变	10	200	160	160
66674	响水	生资仓库变	10	315	252	252
66675	响水	灌江一组2#变	10	400	320	320
66676	响水	灌江二组2#变	10	400	320	320
66677	响水	灌河七八组变	10	400	320	320
66678	响水	灌河一组1#变	10	400	320	320
66679	响水	开发区30#变	10	400	320	320
66680	响水	灌江八组变	10	400	320	320
66681	响水	东风线灌河七组变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66682	响水	河口五组1#变	10	400	320	320
66683	响水	开发区1#变	10	500	400	400
66684	响水	灌江二组变	10	400	320	320
66685	响水	灌河一组变	10	400	320	320
66686	响水	开发区28#变	10	630	504	504
66687	响水	河口十组变	10	200	160	160
66688	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	640	0
66689	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	640	0
66690	响水	金城家园A区9#变	10	800	640	0
66691	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	640	0
66692	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	640	0
66693	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	640	0
66694	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	640	0
66695	响水	金城家园7#变	10	800	640	0
66696	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	640	0
66697	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	640	0
66698	响水	金城家园A区14#变	10	630	504	0
66699	响水	金城家园4#变	10	800	640	0
66700	响水	金城家园2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66701	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	640	0
66702	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	640	0
66703	响水	金城家园A区7#变	10	800	640	0
66704	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	640	0
66705	响水	金城家园A区11#变	10	800	640	0
66706	响水	金城家园5#变	10	800	640	0
66707	响水	金城家园A区10#变	10	800	640	0
66708	响水	三堡四组2#变	10	200	160	0
66709	响水	金城家园A区13#变	10	630	504	0
66710	响水	金城家园A区8#变	10	800	640	0
66711	响水	金城家园1#变	10	800	640	0
66712	响水	金城家园6#变	10	800	640	0
66713	响水	金城家园8#变	10	800	640	0
66714	响水	金城家园A区5#变	10	800	640	0
66715	响水	金城家园A区12#变	10	800	640	0
66716	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	640	0
66717	响水	金城家园A区6#变	10	800	640	0
66718	响水	金城家园3#变	10	800	640	0
66719	响水	南河河堆237组4#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66720	响水	合兴陆庄2#变	10	200	160	0
66721	响水	南河王集南2#变	10	400	320	0
66722	响水	南河王集南3#变	10	400	320	0
66723	响水	合兴桥头变	10	200	160	0
66724	响水	河堆456组	10	200	160	0
66725	响水	河堆四组2#变	10	200	160	0
66726	响水	南河河堆237组3#变	10	200	160	0
66727	响水	河堆4组变	10	200	160	0
66728	响水	太平46组变	10	200	160	0
66729	响水	河堆237组5#变	10	200	160	0
66730	响水	河堆456组2#变	10	200	160	0
66731	响水	合兴陆庄	10	200	160	0
66732	响水	合兴18组2#变	10	200	160	0
66733	响水	南河合兴4组变	10	200	160	0
66734	响水	河堆237组	10	200	160	0
66735	响水	太平45组单变	10	200	160	0
66736	响水	太平46组3#变	10	200	160	0
66737	响水	太平四六组2#变	10	400	320	0
66738	响水	合兴陆庄3#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66739	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	320	0
66740	响水	河堆237组2#变	10	200	160	0
66741	响水	合兴47组	10	200	160	0
66742	响水	合兴陆庄4#变	10	200	160	0
66743	响水	太平四组单变	10	200	160	0
66744	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	160	0
66745	响水	街北村4#变	10	200	160	0
66746	响水	六套先锋变	10	400	320	0
66747	响水	六套集镇1#变	10	200	160	0
66748	响水	六套街北村新街变	10	400	320	0
66749	响水	六套街北7#公用变	10	400	320	0
66750	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	252	0
66751	响水	善友六七组2#变	10	400	320	0
66752	响水	六套街北5#变	10	400	320	0
66753	响水	唐庄石庄变	10	200	160	0
66754	响水	六套街北村变	10	400	320	0
66755	响水	唐庄三四组4#变	10	200	160	0
66756	响水	育才新区2#变	10	400	320	0
66757	响水	六套街北17#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66758	响水	二套李庄3#变	10	200	160	0
66759	响水	六套街北11#变	10	400	320	0
66760	响水	善友六七组照明变	10	200	160	0
66761	响水	育才新区3#变	10	400	320	0
66762	响水	善友4组变	10	200	160	0
66763	响水	六套街北村新街2#变	10	400	320	0
66764	响水	唐庄三四组照明变	10	200	160	0
66765	响水	六套五套小区8#变	10	400	320	0
66766	响水	五套张庄2#变	10	200	160	0
66767	响水	尹庄村变	10	400	320	0
66768	响水	五套何庄2#变	10	400	320	0
66769	响水	五套康庄2#变	10	200	160	0
66770	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	160	0
66771	响水	尹庄徐李变	10	200	160	0
66772	响水	六套五套小区2#变	10	400	320	0
66773	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	160	0
66774	响水	尹庄孙庄变	10	200	160	0
66775	响水	六套五套小区1#变	10	400	320	0
66776	响水	尹庄路北变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66777	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	160	0
66778	响水	五套何庄3#变	10	200	160	0
66779	响水	六套尹庄6#变	10	200	160	0
66780	响水	唐庄八九组	10	200	160	0
66781	响水	太平19组2#变	10	200	160	0
66782	响水	河西567组	10	200	160	0
66783	响水	顺河4组2#变	10	200	160	0
66784	响水	顺河12组2#变	10	200	160	0
66785	响水	太平28组3#变	10	200	160	0
66786	响水	河西4组变	10	200	160	0
66787	响水	太平45组变	10	200	160	0
66788	响水	南河太平37组2#变	10	200	160	0
66789	响水	太平19组变	10	200	160	0
66790	响水	河西4组2#变	10	200	160	0
66791	响水	南河顺河六组变	10	200	160	0
66792	响水	河西12组	10	200	160	0
66793	响水	新建村部2#变	10	200	160	0
66794	响水	半沙二组2#变	10	200	160	0
66795	响水	新建10组2#变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66796	响水	半沙2组变	10	400	320	0
66797	响水	南河新建10组4#变	10	200	160	0
66798	响水	南河新建1.2组变	10	200	160	0
66799	响水	新建1.2组2#变	10	200	160	0
66800	响水	新建村部变	10	200	160	0
66801	响水	平建线新建10组5#变	10	200	160	0
66802	响水	半沙二组3#变	10	200	160	0
66803	响水	农贸变	10	630	504	504
66804	响水	文枢苑1#变	10	630	504	504
66805	响水	中轴厂变	10	630	504	504
66806	响水	小浦二组变	10	400	320	320
66807	响水	响西小学3#变	10	400	320	320
66808	响水	响西小学2#变	10	200	160	160
66809	响水	文枢苑2#变	10	630	504	504
66810	响水	西园一组6#变	10	400	320	320
66811	响水	西园一组变	10	400	320	320
66812	响水	响西小学变	10	400	320	320
66813	响水	老党校变	10	400	320	320
66814	响水	黄响河变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66815	响水	西园一组2#变	10	400	320	320
66816	响水	西园一组3#变	10	400	320	320
66817	响水	西园一组5#变	10	400	320	320
66818	响水	小浦二组1#变	10	400	320	320
66819	响水	中轴厂2#变	10	800	627	627
66820	响水	黄响河闸变	10	200	160	160
66821	响水	棉织厂2#变	10	400	320	320
66822	响水	棉织厂3#变	10	400	320	320
66823	响水	中心小学3#变	10	400	320	320
66824	响水	棉织厂变	10	400	283	283
66825	响水	武装部变	10	500	400	400
66826	响水	天工14#欧变	10	1000	800	800
66827	响水	天工13#欧变	10	1000	800	800
66828	响水	天工锦绣花园10#变	10	1000	800	800
66829	响水	天工锦绣花园9#变	10	1000	800	800
66830	响水	天工锦绣花园5#变	10	1000	800	800
66831	响水	实验初中变	10	400	320	320
66832	响水	天工19#欧变	10	1000	800	800
66833	响水	天工20#欧变	10	1000	800	800

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66834	响水	检察院变	10	400	320	320
66835	响水	天工锦绣花园4#变	10	1000	800	800
66836	响水	天工锦绣花园8#变	10	1000	800	800
66837	响水	天工锦绣花园2#变	10	1000	800	800
66838	响水	食品公司变	10	250	200	200
66839	响水	天工15#欧变	10	1000	800	800
66840	响水	天工锦绣花园3#变	10	1000	800	800
66841	响水	天工锦绣花园12#变	10	1000	800	800
66842	响水	天工锦绣花园7#变	10	1000	800	800
66843	响水	天工17#欧变	10	1000	800	800
66844	响水	天工锦绣花园6#变	10	1000	800	800
66845	响水	太阳园小区	10	1250	1000	1000
66846	响水	天工16#欧变	10	1000	800	800
66847	响水	润生广场南变	10	400	320	320
66848	响水	天工锦绣花园11#变	10	1000	800	800
66849	响水	天工锦绣花园1#变	10	1000	800	800
66850	响水	天工18#欧变	10	1000	800	800
66851	响水	小尖四丰新农村4#箱变	10	500	400	400
66852	响水	小尖四丰新农村6#箱变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66853	响水	小尖四丰新农村11#箱变	10	500	400	400
66854	响水	小尖四丰新农村1#箱变	10	500	400	400
66855	响水	小尖示范园11#变	10	400	312	312
66856	响水	小尖蔡庄一组4#变	10	400	320	320
66857	响水	小尖四丰新农村9#箱变	10	500	400	400
66858	响水	小尖昔阳渠1#变	10	400	320	320
66859	响水	小尖四丰新农村3#箱变	10	500	400	400
66860	响水	小尖四丰新农村5#箱变	10	630	494	494
66861	响水	小尖徐洪4#变	10	200	160	160
66862	响水	小尖四丰新农村8#箱变	10	500	392	392
66863	响水	小尖四丰新农村12#箱变	10	500	400	400
66864	响水	小尖四丰新农村10#箱变	10	630	504	504
66865	响水	小尖四丰新农村2#变	10	500	400	400
66866	响水	小尖四丰新农村7#箱变	10	500	400	400
66867	响水	黄圩云梯三组	10	200	160	160
66868	响水	云梯集中区3#变	10	200	160	160
66869	响水	双烈三四组	10	400	320	320
66870	响水	云梯集中区1#变	10	200	160	160
66871	响水	马圩三组变	10	200	143	143

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66872	响水	黄圩张庄三组	10	400	320	320
66873	响水	双烈七组变	10	200	160	160
66874	响水	云梯集中区2#变	10	200	160	160
66875	响水	丁仁左加工厂变	10	200	160	160
66876	响水	云梯一组变	10	200	160	160
66877	响水	云梯农业园变	10	200	160	160
66878	响水	双烈三组变	10	400	320	320
66879	响水	双烈一八组变	10	200	160	160
66880	响水	云彩小区12#变	10	400	320	320
66881	响水	云彩小区5#变	10	400	320	320
66882	响水	云彩小区2#变	10	400	320	320
66883	响水	云彩小区4#变	10	400	320	320
66884	响水	云彩小区9#变	10	400	320	320
66885	响水	黄圩云彩一组变	10	200	155	155
66886	响水	云彩小区11#变	10	400	320	320
66887	响水	云彩小区3#变	10	400	320	320
66888	响水	云彩小区8#变	10	400	320	320
66889	响水	云彩小区1#变	10	400	320	320
66890	响水	云彩小区6#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66891	响水	云彩小区10#变	10	400	320	320
66892	响水	云彩小区13#变	10	400	320	320
66893	响水	黄圩云彩二组变	10	200	160	160
66894	响水	云彩小区14#变	10	400	320	320
66895	响水	黄圩云彩三组变	10	200	160	160
66896	响水	解放桥1#变	10	500	400	400
66897	响水	解放路1#变	10	400	320	320
66898	响水	西园新1#变	10	400	320	320
66899	响水	小浦新区2#箱变	10	500	400	400
66900	响水	响水西元2#变	10	200	160	160
66901	响水	祺业房产变	10	500	400	400
66902	响水	小浦六组1#变	10	400	320	320
66903	响水	金河安置小区变	10	630	504	504
66904	响水	浦南小区2#变	10	400	320	320
66905	响水	小浦安置区1#变	10	400	320	320
66906	响水	赵福祥居民小区变	10	500	400	400
66907	响水	金河小区3#箱变	10	400	320	320
66908	响水	小浦四组1#变	10	400	320	320
66909	响水	锦城华府3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66910	响水	浦南小区变	10	500	400	400
66911	响水	解放路变	10	400	320	320
66912	响水	小浦新区1#箱变	10	500	400	400
66913	响水	西园新2#变	10	400	320	320
66914	响水	解放桥2#变	10	500	400	400
66915	响水	锦城华府2#变	10	630	504	504
66916	响水	刘兵居住区	10	500	400	400
66917	响水	响南村2#变	10	200	160	160
66918	响水	锦城华府1#变	10	630	504	504
66919	响水	小蒲安置小区变	10	400	320	320
66920	响水	清华学苑1#变	10	630	504	504
66921	响水	小浦2#变	10	400	320	320
66922	响水	清华学苑2#变	10	630	504	504
66923	响水	西园新变	10	400	320	320
66924	响水	西元3#变	10	400	320	320
66925	响水	小浦三组变	10	400	320	320
66926	响水	西元1#变	10	400	320	320
66927	响水	金河小区2#箱变	10	630	504	504
66928	响水	金河小区1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66929	响水	邵华岩小区箱变	10	800	640	640
66930	响水	五河二组2#变	10	400	320	320
66931	响水	浦南小区1#变	10	400	320	320
66932	响水	西园小区变	10	400	320	320
66933	响水	欧浦新村变	10	400	320	320
66934	响水	小浦三组2#变	10	400	320	320
66935	响水	响南一组单变	10	80	64	64
66936	响水	小浦村部变	10	200	160	160
66937	响水	解放桥3#变	10	400	320	320
66938	响水	解放路2#变	10	400	320	320
66939	响水	西园小区1#变	10	400	320	320
66940	响水	解放路3#变	10	500	400	400
66941	响水	海宁4、6组2#变	10	200	160	160
66942	响水	南河大沟小区变	10	200	138	138
66943	响水	南河大沟5组变	10	200	160	160
66944	响水	大沟4组变	10	200	160	160
66945	响水	大沟九组变	10	200	160	160
66946	响水	海宁四、六组变	10	200	160	160
66947	响水	海宁3组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66948	响水	南河大沟西庄变	10	200	160	160
66949	响水	南河大沟4组2#变	10	200	160	160
66950	响水	大沟6组变	10	200	148	148
66951	响水	大沟8组变	10	200	160	160
66952	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	160	0
66953	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	320	0
66954	响水	洪南村大棚变	10	400	320	0
66955	响水	洪南13组变(2012)	10	200	160	0
66956	响水	洪南5组变	10	200	160	0
66957	响水	友爱9组变	10	200	160	0
66958	响水	洪南大棚2#变	10	200	102	0
66959	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	160	0
66960	响水	建华村东变	10	200	160	0
66961	响水	友爱东5#变	10	200	160	0
66962	响水	国环6组变（2013）	10	200	160	0
66963	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	504	0
66964	响水	国环3组变（2013）	10	200	160	0
66965	响水	友爱六组变	10	200	160	0
66966	响水	小南南站变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66967	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	160	0
66968	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	504	0
66969	响水	小南毛庄变	10	400	320	0
66970	响水	建华西2#变（2012）	10	200	160	0
66971	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	504	0
66972	响水	环南安置区变	10	400	320	0
66973	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	504	0
66974	响水	双港大兴村8#变	10	200	160	0
66975	响水	中心社区2#变	10	200	160	160
66976	响水	中心社区3#变	10	200	160	160
66977	响水	中心3组2#变	10	200	160	160
66978	响水	七套兴无1#变	10	200	160	160
66979	响水	产旺条河变	10	200	160	160
66980	响水	中心社区1#变	10	200	160	160
66981	响水	七套港尾东方变	10	200	160	160
66982	响水	产旺向阳变	10	200	160	160
66983	响水	七套中心社区三期1#变	10	400	320	320
66984	响水	产旺陈庄变	10	200	160	160
66985	响水	朱庄向阳3#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
66986	响水	朱庄3#变	10	200	160	160
66987	响水	陈港部队3#变	10	400	307	0
66988	响水	六港安置区2#变	10	400	320	0
66989	响水	10kV沙荡线安置区3#变	10	400	320	0
66990	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	320	0
66991	响水	六港安置区1#变	10	400	320	0
66992	响水	六港安置区3#变	10	400	320	0
66993	响水	草港新村2#变	10	400	320	0
66994	响水	10kV沙荡线安置区5#变	10	400	320	0
66995	响水	六港新农村1#变	10	400	320	0
66996	响水	新民十一组变	10	200	160	0
66997	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	320	0
66998	响水	10kV沙荡线安置区4#变	10	400	320	0
66999	响水	陈港沙荡村南变	10	200	160	0
67000	响水	六港新农村2#变	10	400	320	0
67001	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	320	0
67002	响水	草港安置区6#变	10	400	320	0
67003	响水	陈港沙荡村变	10	400	320	0
67004	响水	六港十组变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67005	响水	沙荡村2#变	10	400	320	0
67006	响水	10kV沙荡线安置区7#变	10	400	320	0
67007	响水	城南三组变	10	400	320	320
67008	响水	响南四组变	10	400	320	320
67009	响水	教育路变	10	400	320	320
67010	响水	七套中学变	10	400	320	320
67011	响水	标兵变	10	400	320	320
67012	响水	标兵东变	10	400	320	320
67013	响水	七套水塔路变	10	400	320	320
67014	响水	教育路西变	10	400	320	320
67015	响水	7#公用变	10	200	160	160
67016	响水	养殖厂变	10	400	320	320
67017	响水	七套棉花园区变	10	400	317	317
67018	响水	七套部队开发区2#变	10	400	320	320
67019	响水	西公用变	10	400	320	320
67020	响水	七套中东变	10	200	160	160
67021	响水	七套4#公用变	10	400	320	320
67022	响水	月堆东变	10	400	320	320
67023	响水	七套月堆西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67024	响水	七套月堆南变	10	400	320	320
67025	响水	何庄南变	10	400	320	320
67026	响水	八套变	10	200	160	160
67027	响水	七套部队开发区变	10	200	160	160
67028	响水	七套民生月堆变	10	400	320	320
67029	响水	七套2#公用变	10	400	320	320
67030	响水	何庄南2#变	10	200	160	160
67031	响水	七套堆上变	10	200	160	160
67032	响水	七套8#公用变	10	400	320	320
67033	响水	何庄南1#变	10	400	320	320
67034	响水	七套财政所变	10	400	292	292
67035	响水	月堆东1#变	10	200	160	160
67036	响水	七套中西变	10	400	320	320
67037	响水	医院变	10	400	320	320
67038	响水	七套棉花园区2#变	10	200	160	160
67039	响水	七套街东变	10	400	320	320
67040	响水	七套6#公用东变	10	400	320	320
67041	响水	养殖厂2#变	10	400	320	320
67042	响水	七套中西1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67043	响水	中南公用变	10	200	160	160
67044	响水	老舍大口7组变	10	200	93	0
67045	响水	刘庄1组1#变	10	400	320	0
67046	响水	恩谭1组2#变	10	200	160	0
67047	响水	东吴大西2#变	10	200	160	0
67048	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	160	0
67049	响水	新舍鱼塘变	10	200	160	0
67050	响水	刘庄1组变	10	200	160	0
67051	响水	大口3组3#变	10	200	160	0
67052	响水	刘庄3、4组变	10	200	160	0
67053	响水	大口3组1#变	10	200	160	0
67054	响水	大口五组变	10	200	160	0
67055	响水	老舍10组1#变	10	200	160	0
67056	响水	大口一八组变	10	200	160	0
67057	响水	大口18组1#变	10	200	160	0
67058	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	160	0
67059	响水	恩谭3组2#变	10	200	160	0
67060	响水	新村西1#变	10	200	160	0
67061	响水	红卫小区变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67062	响水	大口桥1#变	10	200	160	0
67063	响水	老舍10组3#变	10	200	160	0
67064	响水	老舍3#公用变	10	200	160	0
67065	响水	老舍高庄2#变	10	200	160	0
67066	响水	粮管所1#变	10	200	160	0
67067	响水	工业园区变	10	400	320	0
67068	响水	老舍9组台片	10	200	160	0
67069	响水	老舍11#变	10	200	160	0
67070	响水	老舍社区2#变	10	200	160	0
67071	响水	老舍供销社变	10	400	320	0
67072	响水	老舍中学变	10	400	320	0
67073	响水	老舍8组变	10	200	160	0
67074	响水	老舍9#公用变	10	200	160	0
67075	响水	供销社1#变	10	200	160	0
67076	响水	老舍八组2#台片	10	200	160	0
67077	响水	大口3组4#变	10	400	320	0
67078	响水	大口4组3#变	10	400	153	0
67079	响水	老舍社区1#变	10	200	160	0
67080	响水	老舍铁路小区变	10	400	320	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67081	响水	老舍树圩拾份变	10	200	160	0
67082	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	320	0
67083	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	160	0
67084	响水	东吴村台片	10	200	160	0
67085	响水	树圩村西变	10	200	160	0
67086	响水	左圩梁庄照明	10	200	160	0
67087	响水	东吴村前王变	10	200	160	0
67088	响水	树圩顾庄变	10	200	160	0
67089	响水	老舍左圩北变	10	200	160	0
67090	响水	东吴殷陈2#变	10	200	160	0
67091	响水	左圩村2#变	10	200	160	0
67092	响水	树圩拾份3#变	10	400	314	0
67093	响水	左圩南1#变	10	200	160	0
67094	响水	树圩南桑庄变	10	200	160	0
67095	响水	老舍树圩村1#变	10	200	160	0
67096	响水	树圩团结1#变	10	200	160	0
67097	响水	旗杆谢庄组变	10	200	160	0
67098	响水	旗杆王庄西变	10	200	144	0
67099	响水	旗杆路南照明变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67100	响水	尚圩新河	10	200	160	0
67101	响水	老舍尚圩村部变	10	200	160	0
67102	响水	旗杆路南1#变	10	200	160	0
67103	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	160	0
67104	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	160	0
67105	响水	老舍旗杆路北变	10	200	160	0
67106	响水	尚圩张庄变	10	400	320	0
67107	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	160	0
67108	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	160	0
67109	响水	润泰小区1#主变	10	800	640	640
67110	响水	灌江一组东变	10	400	320	320
67111	响水	润泰小区2#主变	10	800	640	640
67112	响水	农民创业园1#变	10	400	320	320
67113	响水	农民创业园6#变	10	400	310	310
67114	响水	甲套3#变	10	200	160	160
67115	响水	大通街北变	10	200	160	160
67116	响水	大东一组变	10	200	160	160
67117	响水	甲套5#变	10	200	160	160
67118	响水	单庄变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67119	响水	大通张庄变	10	200	160	160
67120	响水	高林水井2#变	10	200	160	160
67121	响水	杨回王庄2#变	10	200	160	160
67122	响水	大东水井变	10	200	160	160
67123	响水	大通街北2#变	10	200	160	160
67124	响水	张集高庄变	10	200	160	160
67125	响水	高林后集1#变	10	200	160	160
67126	响水	陆集2组变	10	200	160	160
67127	响水	堆根二组2#变	10	200	160	160
67128	响水	甲套中2#变	10	200	160	160
67129	响水	堆根五组配变	10	400	320	320
67130	响水	大东三组变	10	200	160	160
67131	响水	高林北2#变	10	200	160	160
67132	响水	甲套东2#变	10	200	160	160
67133	响水	陆集一组变	10	200	160	160
67134	响水	大东陈庄变	10	200	160	160
67135	响水	大通张庄2#变	10	200	160	160
67136	响水	叶庄变	10	200	160	160
67137	响水	杨回解庄2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67138	响水	张集彭庄五组变	10	200	160	160
67139	响水	甲套4#变	10	200	160	160
67140	响水	洪圩四组变	10	250	200	200
67141	响水	洪圩四组1#变	10	400	320	320
67142	响水	洪圩四组新变	10	400	320	320
67143	响水	洪圩六组新变	10	200	160	160
67144	响水	洪圩六组变	10	400	320	320
67145	响水	洪圩三组2#变	10	400	320	320
67146	响水	洪圩六组2#变	10	200	160	160
67147	响水	桃元兴庄5#变	10	200	135	135
67148	响水	三圩圩东3#变	10	200	160	160
67149	响水	桃园社区4#变	10	200	160	160
67150	响水	六套方庄村五组变	10	200	160	160
67151	响水	三圩圩东4#变	10	200	160	160
67152	响水	三圩尹庄变	10	200	160	160
67153	响水	桃园社区3#变	10	200	160	160
67154	响水	三圩圩东2#变	10	250	200	200
67155	响水	三圩周庄变	10	200	160	160
67156	响水	桃园社区1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67157	响水	桃园王庄2#变	10	200	160	160
67158	响水	桃园兴庄3#变	10	200	160	160
67159	响水	三圩郭庄变	10	200	160	160
67160	响水	桃园社区2#变	10	200	160	160
67161	响水	三圩4#变	10	200	160	160
67162	响水	三圩周庄2#变	10	200	160	160
67163	响水	三圩丁庄变	10	250	200	200
67164	响水	伏西村2#变	10	200	160	160
67165	响水	小尖周集8#变	10	400	320	320
67166	响水	小尖周集3#变	10	400	320	320
67167	响水	小尖吉舍1#变	10	200	160	160
67168	响水	小尖土桥四组变	10	200	160	160
67169	响水	小尖周集中学变	10	400	320	320
67170	响水	葛庄5组变	10	400	320	320
67171	响水	碧桂园1#美变	10	630	504	504
67172	响水	碧桂园2#主变	10	1250	1000	1000
67173	响水	农贸市场1#变电所1#变	10	800	640	640
67174	响水	恒美家园7#变	10	400	320	320
67175	响水	恒美花园3#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67176	响水	新城雅居苑3#变	10	800	640	640
67177	响水	恒美家园5#变	10	400	320	320
67178	响水	恒美家园6#变	10	400	320	320
67179	响水	农贸市场1#变电所3#变	10	800	640	640
67180	响水	62#杆路灯单相变	10	80	64	64
67181	响水	城南社区居委会变	10	400	320	320
67182	响水	农贸市场1#变电所4#变	10	800	640	640
67183	响水	恒美花园2#变	10	400	320	320
67184	响水	新城雅居苑1#变	10	800	640	640
67185	响水	农贸市场1#变电所2#变	10	800	640	640
67186	响水	洪圩六组1#变	10	400	320	320
67187	响水	59#杆路灯单相变	10	80	64	64
67188	响水	恒美家园8#变	10	400	320	320
67189	响水	新城雅居苑2#变	10	800	640	640
67190	响水	碧桂园4#美变	10	400	320	320
67191	响水	碧桂园3#美变	10	630	504	504
67192	响水	碧桂园2#美变	10	630	504	504
67193	响水	恒美花园1#变	10	400	320	320
67194	响水	恒美家园4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67195	响水	园区1#路灯箱变	10	100	80	80
67196	响水	皂角合兴1#变	10	400	320	320
67197	响水	彭庄6#变	10	200	160	160
67198	响水	皂角彭庄变	10	400	320	320
67199	响水	皂角柏庄3#变	10	200	160	160
67200	响水	皂角张洼变	10	200	160	160
67201	响水	皂角柏庄1#变	10	200	160	160
67202	响水	彭庄5#变	10	200	160	160
67203	响水	皂角李庄变	10	200	160	160
67204	响水	六套同兴村张庄2#变	10	200	160	160
67205	响水	同兴张庄照明变	10	200	160	160
67206	响水	同兴组2#变	10	200	152	152
67207	响水	同兴村1#变	10	200	160	160
67208	响水	皂角合兴4#变	10	200	160	160
67209	响水	大有开发区1#变	10	400	320	320
67210	响水	大有教育小区3#变	10	400	320	320
67211	响水	大有镇政府变	10	400	320	320
67212	响水	大有教育区2#变	10	400	320	320
67213	响水	大有教育小区1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67214	响水	停泉刘庄南变	10	200	160	160
67215	响水	停泉刘庄变	10	200	160	160
67216	响水	停泉七组北变	10	200	160	160
67217	响水	梅湾2组变	10	200	103	103
67218	响水	七套港尾堆根2#变	10	200	160	160
67219	响水	梅湾六组东变	10	200	160	160
67220	响水	梅湾二三组2#变	10	500	400	400
67221	响水	亭泉九组2#变	10	200	160	160
67222	响水	梅湾七组变	10	200	160	160
67223	响水	梅湾三组变	10	400	320	320
67224	响水	停泉庄向变	10	200	160	160
67225	响水	三份东冲变	10	200	160	160
67226	响水	亭泉九组变	10	200	160	160
67227	响水	亭泉社区1#变	10	400	320	320
67228	响水	停泉河口变	10	200	160	160
67229	响水	北胜八组变	10	200	160	160
67230	响水	亭泉社区2#变	10	400	320	320
67231	响水	亭泉社区3#变	10	200	160	160
67232	响水	梅湾五组1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67233	响水	停泉村部变	10	200	160	160
67234	响水	梅湾一组变	10	200	160	160
67235	响水	梅湾六组1#变	10	200	151	151
67236	响水	梅湾五组变	10	500	400	400
67237	响水	梅湾2#变	10	200	160	160
67238	响水	梅湾三组2#变	10	200	160	160
67239	响水	停泉七组变	10	200	160	160
67240	响水	梅湾六组变	10	315	252	252
67241	响水	戈庄村刘庄组1#变	10	200	160	160
67242	响水	老舍周圩五组变	10	200	160	160
67243	响水	老舍条河西1#变	10	200	160	160
67244	响水	侣旺一组2#变	10	200	160	160
67245	响水	前河5组变	10	200	160	160
67246	响水	条河南1#变	10	200	160	160
67247	响水	盐城响水10kV花枝线老舍10#变更换工程	10	200	160	160
67248	响水	刘庄2组2#变	10	200	160	160
67249	响水	条河北1#变	10	200	160	160
67250	响水	老舍四烈周庄1#变	10	200	160	160
67251	响水	旗杆谢庄2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67252	响水	戈庄纪组变	10	200	160	160
67253	响水	金银花变	10	200	160	160
67254	响水	前河村四组变	10	200	160	160
67255	响水	戈庄全凤台片	10	200	160	160
67256	响水	前河村变	10	200	160	160
67257	响水	刘庄3组2#变	10	200	160	160
67258	响水	老舍周圩五组2#变	10	200	160	160
67259	响水	盐城响水10kV老舍线条河2组变新增工程	10	200	160	160
67260	响水	滨江路2#变	10	630	465	465
67261	响水	帝豪2#变	10	400	320	320
67262	响水	金店变	10	250	200	200
67263	响水	新中心小学2#变	10	400	320	320
67264	响水	开发区31#变	10	400	320	320
67265	响水	农行2#变	10	400	320	320
67266	响水	三洪大沟3#变	10	400	320	320
67267	响水	新中心小学变	10	500	400	400
67268	响水	中行变	10	400	320	320
67269	响水	滨江路1#变	10	630	504	504
67270	响水	供电公司2#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67271	响水	三洪大沟1#变	10	630	504	504
67272	响水	金店2#变	10	400	320	320
67273	响水	信用社2#变	10	630	504	504
67274	响水	开发区12#变	10	400	320	320
67275	响水	华联商厦	10	630	504	504
67276	响水	信用社3#变	10	630	504	504
67277	响水	三洪大沟2#变	10	400	320	320
67278	响水	三洪大沟5#变	10	400	320	320
67279	响水	三洪大沟4#变	10	400	320	320
67280	响水	建行箱变	10	400	320	320
67281	响水	信用社箱变	10	315	252	252
67282	响水	劳保局变	10	630	504	504
67283	响水	双园东路变	10	630	504	504
67284	响水	档案局变	10	400	320	320
67285	响水	国土局2#变	10	500	400	400
67286	响水	开发区24#变	10	630	504	504
67287	响水	航运公司2号变	10	315	252	252
67288	响水	城管局2#变	10	400	320	320
67289	响水	新华书店变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67290	响水	国土局变	10	630	504	504
67291	响水	城管局3#变	10	400	320	320
67292	响水	城东邮局变	10	630	491	491
67293	响水	锦绣苑3#变	10	1000	800	800
67294	响水	五洲公司2#变	10	400	316	316
67295	响水	百货公司变	10	400	320	320
67296	响水	洪源变	10	400	320	320
67297	响水	锦绣苑1#变	10	500	400	400
67298	响水	锦绣苑2#变	10	630	504	504
67299	响水	德路桥变	10	400	320	320
67300	响水	运响河闸家属区变	10	200	160	160
67301	响水	锦绣苑5#变	10	630	504	504
67302	响水	回收公司变	10	630	504	504
67303	响水	锦绣苑4#变	10	630	504	504
67304	响水	开发区10#变	10	400	320	320
67305	响水	开发区5#变	10	400	320	320
67306	响水	响坎河1#变	10	400	320	320
67307	响水	城东线74-1号杆单相变	10	80	64	64
67308	响水	幸福路单相变	10	80	64	64

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67309	响水	老烟草公司3#变	10	400	320	320
67310	响水	响东小学变	10	400	320	320
67311	响水	东方剧场变	10	400	320	320
67312	响水	老广电局变	10	400	320	320
67313	响水	老烟草公司2#变	10	400	320	320
67314	响水	老东方剧场2#变	10	400	320	320
67315	响水	物资局家属区变	10	400	320	320
67316	响水	响东小学2#变	10	400	320	320
67317	响水	老广电局2#变	10	400	320	320
67318	响水	灌江一组变	10	400	320	320
67319	响水	人民商场变	10	400	320	320
67320	响水	老广电局3#变	10	400	320	320
67321	响水	响水绿丰公司变	10	200	160	160
67322	响水	老烟草公司1#变	10	400	320	320
67323	响水	幸福中路变	10	400	320	320
67324	响水	中心小学1#变	10	400	320	320
67325	响水	华清池变	10	400	320	320
67326	响水	响东小学3#变	10	500	400	400
67327	响水	幸福中路2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67328	响水	幸福北路2#变	10	400	320	320
67329	响水	农民创业园4#变	10	630	504	0
67330	响水	龙运仕家2#变	10	800	640	0
67331	响水	龙运仕家25#变	10	800	640	0
67332	响水	龙运仕家30#变	10	800	640	0
67333	响水	龙运仕家15#变	10	800	640	0
67334	响水	响水开源2#变	10	200	160	0
67335	响水	龙运仕家17#变	10	800	640	0
67336	响水	龙运仕家18#变	10	800	640	0
67337	响水	龙运仕家14#变	10	800	640	0
67338	响水	龙运仕家22#变	10	800	632	0
67339	响水	龙运仕家13#变	10	800	640	0
67340	响水	龙运仕家7#变	10	800	640	0
67341	响水	龙运仕家3#变	10	800	640	0
67342	响水	龙运仕家27#变	10	800	640	0
67343	响水	龙运仕家11#变	10	800	640	0
67344	响水	龙运仕家4#变	10	800	640	0
67345	响水	农民创业园9#变	10	630	504	0
67346	响水	龙运仕家24#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67347	响水	农民创业园8#变	10	630	467	0
67348	响水	龙运仕家20#变	10	800	640	0
67349	响水	龙运仕家21#变	10	800	640	0
67350	响水	龙运仕家26#变	10	800	640	0
67351	响水	农民创业园2#变	10	630	499	0
67352	响水	农民创业园7#变配变	10	630	504	0
67353	响水	河口十二组变	10	200	160	0
67354	响水	农民创业园3#变	10	630	485	0
67355	响水	龙运仕家12#变	10	800	631	0
67356	响水	龙运仕家6#变	10	800	640	0
67357	响水	龙运仕家9#变	10	800	628	0
67358	响水	龙运仕家10#变	10	800	627	0
67359	响水	龙运仕家5#变	10	800	640	0
67360	响水	开发区20#变	10	630	504	0
67361	响水	龙运仕家29#变	10	800	640	0
67362	响水	开源3#变	10	630	504	0
67363	响水	响水开源1#变	10	315	252	0
67364	响水	龙运仕家16#变	10	800	640	0
67365	响水	龙运仕家28#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67366	响水	龙运仕家1#变	10	800	640	0
67367	响水	龙运仕家19#变	10	800	640	0
67368	响水	龙运仕家23#变	10	800	640	0
67369	响水	龙运仕家8#变	10	800	631	0
67370	响水	海悦华庭1#变	10	800	640	0
67371	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	640	0
67372	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	504	0
67373	响水	10kV灌商线供电公司1#箱变	10	630	497	0
67374	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	640	0
67375	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	640	0
67376	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	640	0
67377	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	800	0
67378	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	800	0
67379	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	619	0
67380	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	640	0
67381	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	640	0
67382	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	640	0
67383	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	504	0
67384	响水	海悦华庭2#变	10	800	640	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67385	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	504	0
67386	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	640	0
67387	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	640	0
67388	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	504	0
67389	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	640	0
67390	响水	三堡十二组1#变	10	400	320	0
67391	响水	开发区27#变	10	400	274	0
67392	响水	三堡四组3#变	10	630	503	0
67393	响水	河口预制厂变	10	400	320	0
67394	响水	开发区4#变	10	400	320	0
67395	响水	陆长田变	10	500	337	0
67396	响水	三堡十二组变	10	200	160	0
67397	响水	三堡四组变	10	400	302	0
67398	响水	天筑未来府7#变	10	800	640	0
67399	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	640	0
67400	响水	天筑未来府5#变	10	800	640	0
67401	响水	天筑未来府3#变	10	800	640	0
67402	响水	潘庄五组1#变	10	200	160	160
67403	响水	河口十三组单变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67404	响水	东风小白庄1#变	10	200	160	0
67405	响水	东风七组1#变	10	200	160	0
67406	响水	东风四组1#变	10	400	320	0
67407	响水	宣圩2#变	10	200	160	0
67408	响水	东风三组变	10	200	160	0
67409	响水	326省道2#路灯变	10	100	80	0
67410	响水	宣圩三组单相变	10	200	147	0
67411	响水	宣圩东变	10	200	160	0
67412	响水	宣圩三组变	10	200	160	0
67413	响水	东风三组2#变	10	200	160	0
67414	响水	东风七组变	10	200	160	0
67415	响水	宣圩3#变	10	200	160	0
67416	响水	宣圩南1#变	10	200	160	0
67417	响水	东风四组变	10	200	160	0
67418	响水	宣圩一组变	10	200	160	0
67419	响水	宣圩1#变	10	200	160	0
67420	响水	东风三组3#变	10	200	160	0
67421	响水	灌舍东风六组变	10	200	160	0
67422	响水	东风小白庄变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67423	响水	东风四组2#变	10	200	160	0
67424	响水	宣圩南变	10	400	320	0
67425	响水	国道3#路灯变	10	100	80	0
67426	响水	戈正1#变	10	200	160	160
67427	响水	河沟四组变	10	200	160	160
67428	响水	戈正四组变	10	200	160	160
67429	响水	何沟七组2#变	10	200	160	160
67430	响水	彭港孙庄变	10	200	160	160
67431	响水	戈正三组2#变	10	200	160	160
67432	响水	何沟八组变	10	200	160	160
67433	响水	张集14#变	10	200	160	160
67434	响水	河沟东2#变	10	200	160	160
67435	响水	彭港魏庄2#变	10	200	160	160
67436	响水	戈正2#变	10	200	160	160
67437	响水	张集程圩2#变	10	200	160	160
67438	响水	程圩6#变	10	200	160	160
67439	响水	彭港邱庄变	10	400	320	320
67440	响水	河沟村部变	10	200	160	160
67441	响水	戈正河西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67442	响水	戈正西变	10	200	160	160
67443	响水	彭港南变	10	200	160	160
67444	响水	王庄3组2#变	10	200	160	0
67445	响水	老舍2组变	10	200	160	0
67446	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	160	0
67447	响水	花枝十组变	10	200	154	0
67448	响水	恩潭3、4组5#变	10	200	160	0
67449	响水	恩谭小区5#变	10	200	160	0
67450	响水	恩潭3、4组2#变	10	200	160	0
67451	响水	花枝五组教堂变	10	200	160	0
67452	响水	八顷三组变	10	200	160	160
67453	响水	蔡窑村3#变	10	200	157	157
67454	响水	纪圩五组变	10	400	320	320
67455	响水	河东二组变	10	200	160	160
67456	响水	八顷四组西变	10	200	160	160
67457	响水	纪圩二组变	10	200	160	160
67458	响水	纪圩四组站变	10	200	160	160
67459	响水	纪圩小学变	10	400	313	313
67460	响水	纪圩三组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67461	响水	河东四组变	10	200	160	160
67462	响水	八顷二组变	10	200	160	160
67463	响水	纪圩一七组	10	200	160	160
67464	响水	国环村东变	10	200	160	0
67465	响水	环南新型社区1#变	10	400	320	0
67466	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	160	0
67467	响水	国环东2#变(2012)	10	200	155	0
67468	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	160	0
67469	响水	公兴6#变	10	200	160	0
67470	响水	恩谭小区6#变	10	200	160	0
67471	响水	兴太公兴2#变	10	200	160	0
67472	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	160	0
67473	响水	兴太周庄变	10	200	160	0
67474	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	149	0
67475	响水	兴太线小南六组变	10	200	160	0
67476	响水	兴太余段变	10	200	160	0
67477	响水	小南潘庄变	10	200	160	0
67478	响水	环南新型社区2#变	10	400	320	0
67479	响水	兴太东变	10	200	160	0

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67480	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	160	0
67481	响水	丰大3#变	10	200	160	0
67482	响水	双南6组变	10	400	320	320
67483	响水	兴庄7组3#变	10	200	160	160
67484	响水	双南7组变	10	200	160	160
67485	响水	八墩六九组	10	200	160	160
67486	响水	南河八墩3组2#变	10	200	160	160
67487	响水	八墩10组单变	10	200	160	160
67488	响水	八墩一七组3#变	10	200	160	160
67489	响水	河堆6组变	10	400	320	320
67490	响水	南河八墩一七组变	10	200	160	160
67491	响水	兴庄7组2#变	10	200	160	160
67492	响水	八墩村部3#变	10	200	160	160
67493	响水	兴庄456组	10	400	320	320
67494	响水	兴庄7组变	10	400	320	320
67495	响水	南河兴庄456组2#变	10	200	160	160
67496	响水	河堆567组2#变	10	200	160	160
67497	响水	兴庄456组3#变	10	200	160	160
67498	响水	兴庄456组5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67499	响水	河堆567组变	10	200	160	160
67500	响水	南河八墩11组单变	10	200	160	160
67501	响水	双南5组变增容	10	400	320	320
67502	响水	南河八墩一七组2#变	10	200	160	160
67503	响水	兴庄8组变	10	200	160	160
67504	响水	新光安置区4#变	10	400	320	320
67505	响水	齐心一六组3#变	10	400	320	320
67506	响水	陈港义心4#变	10	200	160	160
67507	响水	长兴村1#变	10	200	160	160
67508	响水	陈港四匡一、二组北变	10	400	320	320
67509	响水	陈港中和五组变	10	200	160	160
67510	响水	长兴村7#变	10	200	160	160
67511	响水	新光安置区1#变	10	400	320	320
67512	响水	陈港辛六三八组变	10	200	160	160
67513	响水	齐心安置区变	10	400	320	320
67514	响水	立礼三八组南变	10	200	160	160
67515	响水	新光安置区3#变	10	400	320	320
67516	响水	四港11组1#变	10	200	160	160
67517	响水	小港安置区2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67518	响水	陈港立礼四五组变	10	630	504	504
67519	响水	立礼十组变	10	200	160	160
67520	响水	陈港部队4#变	10	200	160	160
67521	响水	陈港三港村明变	10	400	320	320
67522	响水	新光新农村变	10	400	320	320
67523	响水	立礼安置区1#变	10	400	320	320
67524	响水	立礼小学变	10	200	160	160
67525	响水	陈港小港示范区变	10	200	160	160
67526	响水	陈港立礼四五组3#变	10	400	320	320
67527	响水	立礼安置区2#变	10	400	320	320
67528	响水	陈港立礼村三八组2号	10	400	320	320
67529	响水	小尖田荡五组单变	10	200	160	160
67530	响水	小尖田荡四组1#箱变	10	500	400	400
67531	响水	四丰小区2#变	10	400	320	320
67532	响水	小尖田荡四组2#箱变	10	500	400	400
67533	响水	小尖田荡五六组变	10	200	160	160
67534	响水	四丰小区1#变	10	400	320	320
67535	响水	小尖田荡五组1#变	10	400	320	320
67536	响水	四丰小区4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67537	响水	小尖南丰路灯变	10	200	160	160
67538	响水	小尖田荡7组变	10	200	160	160
67539	响水	小尖田荡七八组3#变	10	400	320	320
67540	响水	小尖郭庄6#变	10	400	320	320
67541	响水	小尖伏西村变	10	400	320	320
67542	响水	盛世豪庭二期2#箱变	10	500	400	400
67543	响水	小尖金诚花园变	10	400	320	320
67544	响水	小尖盛世豪庭3#变	10	630	504	504
67545	响水	小尖郭庄7#变	10	200	160	160
67546	响水	盛世豪庭二期1#箱变	10	500	400	400
67547	响水	小尖伏西二组变	10	200	160	160
67548	响水	小尖盛世豪庭2#变	10	630	504	504
67549	响水	小尖盛世豪庭1#变	10	630	504	504
67550	响水	葛庄六组变	10	400	320	320
67551	响水	葛庄三组变	10	400	320	320
67552	响水	田荡三组变	10	200	160	160
67553	响水	葛庄16#变	10	400	320	320
67554	响水	葛庄安置区1#变	10	400	320	320
67555	响水	葛庄安置区2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67556	响水	葛庄一组1#变	10	250	200	200
67557	响水	田荡四组变	10	400	320	320
67558	响水	葛庄七组变	10	400	320	320
67559	响水	杨回张庄变	10	200	160	160
67560	响水	姜西李庄变	10	200	160	160
67561	响水	杨回单庄2#变	10	200	160	160
67562	响水	夹冲河西变	10	200	160	160
67563	响水	杨回夏庄变	10	200	160	160
67564	响水	杨回牛厂变	10	400	320	320
67565	响水	杨回小区变	10	200	160	160
67566	响水	杨回张庄2#变	10	200	160	160
67567	响水	五河南2#变	10	200	160	160
67568	响水	华浦锦城3#配电室5#主变	10	630	504	504
67569	响水	五河四组1#变	10	400	296	296
67570	响水	五河十二组变	10	200	160	160
67571	响水	五河线响西一组变	10	200	160	160
67572	响水	华浦锦城2#配电室3#主变	10	630	504	504
67573	响水	五河四组变	10	400	320	320
67574	响水	响西三组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67575	响水	五河八组2#变（旧）	10	400	320	320
67576	响水	响西四组2#变	10	400	320	320
67577	响水	五河十一组变	10	200	160	160
67578	响水	华浦锦城3#配电室6#主变	10	630	504	504
67579	响水	华浦锦城2#配电室2#主变	10	630	504	504
67580	响水	五河12组2#变	10	200	160	160
67581	响水	响西四组1#变	10	200	158	158
67582	响水	五河五组1#变	10	400	320	320
67583	响水	五河六组变	10	400	320	320
67584	响水	五河五组变	10	200	160	160
67585	响水	五河七组变	10	400	320	320
67586	响水	五河八组1#变	10	200	160	160
67587	响水	洪圩三组1#变	10	400	320	320
67588	响水	五河南1#变	10	200	160	160
67589	响水	响西一组2#变	10	200	160	160
67590	响水	华浦锦城2#配电室1#主变	10	630	504	504
67591	响水	响西四组变	10	400	320	320
67592	响水	华浦锦城3#配电室8#主变	10	630	504	504
67593	响水	华浦锦城2#配电室4#主变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67594	响水	五河八组变	10	250	200	200
67595	响水	五河十二组1#变	10	400	320	320
67596	响水	河口十三组1#变	10	200	144	144
67597	响水	响西二组变	10	200	160	160
67598	响水	五河十一组1#变	10	200	160	160
67599	响水	华浦锦城3#配电室7#主变	10	630	504	504
67600	响水	五河居新型社区2#变	10	400	320	320
67601	响水	徐志银居住区	10	400	320	320
67602	响水	小浦六组变	10	400	320	320
67603	响水	小浦三组5#变	10	200	160	160
67604	响水	五河二组变	10	200	160	160
67605	响水	响水五河安置区1#变	10	400	320	320
67606	响水	五河安置区1#变	10	400	320	320
67607	响水	五河三组变	10	400	320	320
67608	响水	响水潘庄安置区变	10	500	400	400
67609	响水	五河安置区3#变	10	400	320	320
67610	响水	五河六组1#变	10	200	160	160
67611	响水	五河十组变	10	200	160	160
67612	响水	小浦八组1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67613	响水	小浦1#变	10	200	160	160
67614	响水	五河二组1#变	10	200	160	160
67615	响水	航运家属区变	10	400	320	320
67616	响水	小浦三组1#变	10	400	320	320
67617	响水	小浦三组4#变	10	400	320	320
67618	响水	潘庄安置区1#变	10	400	320	320
67619	响水	五河二组3#变	10	200	160	160
67620	响水	海安置区2#变	10	400	320	320
67621	响水	陈港海安4#变	10	500	400	400
67622	响水	海安置区1#变	10	400	320	320
67623	响水	海安置区3#变	10	400	320	320
67624	响水	下辛新农村2#变	10	400	320	320
67625	响水	陈港大湾七组变	10	200	120	120
67626	响水	陈港齐心四组变	10	200	160	160
67627	响水	苏光二组变	10	400	320	320
67628	响水	陈港大湾村五组变	10	200	160	160
67629	响水	陈港苏光一八3#变	10	200	160	160
67630	响水	陈港海安创业园变	10	400	288	288
67631	响水	陈港义心安置区2#变	10	250	200	200

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67632	响水	下辛新农村变	10	200	160	160
67633	响水	陈港下辛七八组2#变	10	400	320	320
67634	响水	陈港齐心5、8组变	10	200	160	160
67635	响水	陈港大湾5组2号变	10	200	160	160
67636	响水	苏光一八组南变	10	200	160	160
67637	响水	陈港义心小区5#变	10	200	160	160
67638	响水	陈港义心安置区1#变	10	200	160	160
67639	响水	陈港义心小区6#变	10	200	160	160
67640	响水	陈港齐心四组2#变	10	400	320	320
67641	响水	王商六组变	10	400	320	320
67642	响水	陈港海安花卉园	10	200	160	160
67643	响水	陈港义心六七组变	10	400	312	312
67644	响水	陈港苏光四七组北变	10	200	160	160
67645	响水	陈港部队变	10	400	320	320
67646	响水	中山北路1#变	10	400	320	320
67647	响水	大有南北街4#变	10	400	320	320
67648	响水	大有中山河桥头变	10	400	320	320
67649	响水	大有液化气站2#变	10	400	320	320
67650	响水	大有南北街1#变	10	500	400	400

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67651	响水	康庄9组1#变	10	200	160	160
67652	响水	大有南北街3#变	10	400	320	320
67653	响水	康庄线学府新城2#变	10	500	400	400
67654	响水	大有东西变	10	400	320	320
67655	响水	大有项庄1#变	10	400	320	320
67656	响水	大有水务站变	10	400	320	320
67657	响水	大有液化气站变	10	400	320	320
67658	响水	大有南北5#变	10	400	320	320
67659	响水	康庄中山河变	10	200	160	160
67660	响水	大有南北街2#新变	10	400	320	320
67661	响水	大有食品站变	10	400	320	320
67662	响水	土管所变	10	400	320	320
67663	响水	康庄中山河2#变	10	200	160	160
67664	响水	大有14#新变	10	400	320	320
67665	响水	大有东西街1#变	10	400	320	320
67666	响水	大有项庄变	10	630	504	504
67667	响水	大有南北6#变	10	400	320	320
67668	响水	副业变	10	400	320	320
67669	响水	黄海菜场变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67670	响水	大有2#变	10	400	320	320
67671	响水	中山北路2#变	10	400	320	320
67672	响水	大有10#变	10	400	320	320
67673	响水	大有南北变	10	400	320	320
67674	响水	大有水塔1#变	10	400	320	320
67675	响水	大有中心小学变	10	400	320	320
67676	响水	大有7#变	10	400	320	320
67677	响水	大有小学3#变	10	400	320	320
67678	响水	大有中心小学5#变	10	400	320	320
67679	响水	大有水塔变	10	400	320	320
67680	响水	水塔3#变	10	630	504	504
67681	响水	大有水塔4#变	10	400	320	320
67682	响水	大有21#变	10	400	320	320
67683	响水	中心小学6#变	10	400	320	320
67684	响水	大有中心小学7#变	10	400	320	320
67685	响水	崔庄2#变	10	400	320	320
67686	响水	龚集7#变	10	400	320	320
67687	响水	运河小学2#变	10	400	320	320
67688	响水	龚集崔庄1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67689	响水	运河崔庄4#变	10	400	320	320
67690	响水	运河幼儿园变	10	400	320	320
67691	响水	土管所2#变	10	400	320	320
67692	响水	运河菜场变	10	400	320	320
67693	响水	运河小学3#变	10	400	320	320
67694	响水	幼儿园3#变	10	400	320	320
67695	响水	水利站2#变	10	400	320	320
67696	响水	运河小学5#变	10	400	320	320
67697	响水	龚集崔庄5#变	10	400	320	320
67698	响水	运河国土所变	10	400	320	320
67699	响水	龚集4#变	10	400	320	320
67700	响水	龚集6#变	10	400	320	320
67701	响水	运河小学4#变	10	400	320	320
67702	响水	运河菜场2#变	10	400	320	320
67703	响水	龚集1#变	10	400	320	320
67704	响水	龚集12#变	10	400	320	320
67705	响水	龚集套筒厂3#变	10	400	320	320
67706	响水	运河套筒厂2#变	10	400	320	320
67707	响水	龚集崔庄变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67708	响水	运河水利站变	10	400	320	320
67709	响水	龚集16#变	10	400	320	320
67710	响水	葛庄八组变	10	630	504	504
67711	响水	葛庄十一组变	10	630	504	504
67712	响水	葛庄南1#变	10	400	320	320
67713	响水	城南大道1#变	10	400	320	320
67714	响水	葛庄九组变	10	400	320	320
67715	响水	葛庄八组2#变	10	400	316	316
67716	响水	新队变	10	200	160	160
67717	响水	七套张林南变	10	200	160	160
67718	响水	张林南1#变	10	200	160	160
67719	响水	高场七排1#变	10	315	252	252
67720	响水	中心村二组变	10	200	160	160
67721	响水	七套水塔路北2#变	10	400	320	320
67722	响水	高场七排5#变	10	200	160	160
67723	响水	高场七排2#变	10	200	160	160
67724	响水	郜庄四组变	10	200	160	160
67725	响水	七套高场冲东2#变	10	200	160	160
67726	响水	七套中心社区三期2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67727	响水	灌江书苑3#配电室11#主变	10	800	640	640
67728	响水	灌江书苑2#配电室7#主变	10	800	640	640
67729	响水	灌江书苑1#配电室4#主变	10	800	640	640
67730	响水	灌江书苑3#配电室9#主变	10	800	640	640
67731	响水	灌江书苑3#配电室12#主变	10	800	640	640
67732	响水	灌江书苑2#配电室6#主变	10	800	640	640
67733	响水	灌江书苑2#配电室8#主变	10	800	640	640
67734	响水	灌江书苑2#配电室5#主变	10	800	640	640
67735	响水	灌江书苑1#配电室3#主变	10	800	640	640
67736	响水	灌江书苑1#配电室1#主变	10	800	640	640
67737	响水	灌江书苑3#配电室10#主变	10	800	640	640
67738	响水	灌江书苑1#配电室2#主变	10	800	640	640
67739	响水	小庄一组东变	10	200	160	160
67740	响水	仇堆3组	10	400	320	320
67741	响水	双套一组变	10	200	160	160
67742	响水	仇堆3组2#变	10	200	160	160
67743	响水	双套五组变	10	200	160	160
67744	响水	双套四五六组变	10	200	160	160
67745	响水	顾庄二组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67746	响水	仇堆二组变	10	200	150	150
67747	响水	黄圩高庄二组配变	10	200	160	160
67748	响水	仇堆六组南变	10	200	160	160
67749	响水	黄圩高庄水井变	10	200	160	160
67750	响水	顾庄五组变	10	200	160	160
67751	响水	仇堆五组变	10	200	160	160
67752	响水	黄圩云梯三组南变	10	200	160	160
67753	响水	双套四组	10	200	160	160
67754	响水	梅庄三组2#变	10	200	160	160
67755	响水	云梯四五组变	10	400	303	303
67756	响水	小庄二组东变	10	200	160	160
67757	响水	顾庄2#变	10	200	160	160
67758	响水	顾庄1组变	10	200	160	160
67759	响水	葛庄二组1#变	10	400	320	320
67760	响水	葛庄南变	10	400	320	320
67761	响水	葛庄二组变	10	400	320	320
67762	响水	响水所交警队变	10	400	311	311
67763	响水	葛庄一组变	10	200	160	160
67764	响水	葛庄村2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67765	响水	葛庄村变	10	400	320	320
67766	响水	葛庄村箱变	10	500	400	400
67767	响水	淮北8组变	10	200	160	160
67768	响水	条冲14组1#变	10	200	160	160
67769	响水	大有淮北7组1#变	10	400	320	320
67770	响水	淮北4组变	10	200	160	160
67771	响水	新北韩庄6#变	10	200	160	160
67772	响水	新北14组变	10	200	160	160
67773	响水	条冲14组变	10	200	160	160
67774	响水	淮北7组变	10	200	160	160
67775	响水	淮河7组2#变	10	630	504	504
67776	响水	新北十一组3#变	10	200	160	160
67777	响水	淮北9组变	10	200	160	160
67778	响水	大有沈庄2#变	10	400	320	320
67779	响水	新北村西变	10	200	160	160
67780	响水	小尖豫顺集中区3#变	10	500	400	400
67781	响水	小尖交管所2#变	10	400	320	320
67782	响水	小尖振兴路3#变	10	400	320	320
67783	响水	小尖中学南变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67784	响水	小尖振兴路变	10	630	504	504
67785	响水	小尖豫顺居民区1#变	10	500	400	400
67786	响水	小尖华联5#变	10	400	320	320
67787	响水	小尖豫顺居民区2#变	10	500	400	400
67788	响水	小尖水厂变	10	315	252	252
67789	响水	小尖罗庄1#变	10	400	320	320
67790	响水	小尖华联2#变	10	400	320	320
67791	响水	小尖华联4#变	10	400	320	320
67792	响水	小尖油厂2#变	10	400	320	320
67793	响水	四丰小区5#变新	10	400	320	320
67794	响水	小尖罗庄2#变	10	400	320	320
67795	响水	小尖振兴路1#变	10	400	320	320
67796	响水	小尖豫顺集中区4#变	10	500	400	400
67797	响水	小尖致富路新变	10	400	320	320
67798	响水	小尖沿河2#变	10	400	320	320
67799	响水	小尖华联3#变	10	400	320	320
67800	响水	小尖沿河1#变	10	400	320	320
67801	响水	小尖华联变	10	500	400	400
67802	响水	小尖派出所变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67803	响水	小尖镇步行街变	10	400	320	320
67804	响水	裕盛1#变	10	630	478	478
67805	响水	小尖水厂1#变	10	400	320	320
67806	响水	小尖英特技校变	10	400	320	320
67807	响水	大有20#变	10	400	320	320
67808	响水	大有中心小学2#变	10	400	320	320
67809	响水	大有中心小学4#变	10	400	320	320
67810	响水	大有4#变	10	400	320	320
67811	响水	大有8#变	10	400	320	320
67812	响水	大有6#变	10	400	320	320
67813	响水	大有5#变	10	400	320	320
67814	响水	大有17#变	10	400	320	320
67815	响水	大有3#变	10	400	320	320
67816	响水	大有12#变	10	400	320	320
67817	响水	学府新城1#变	10	500	400	400
67818	响水	大有9#变	10	400	320	320
67819	响水	南河薛荡示范园3#变	10	400	315	315
67820	响水	薛荡示范园2#变	10	400	320	320
67821	响水	南河薛荡小区1#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67822	响水	昌盛居民集中区1#变	10	400	320	320
67823	响水	昌盛居民集中区2#变	10	400	320	320
67824	响水	南河昌盛一组3#变	10	400	320	320
67825	响水	南河海宁示范园1#变	10	400	320	320
67826	响水	薛荡示范园1#变	10	400	320	320
67827	响水	南河薛荡7-10组2#变	10	200	160	160
67828	响水	昌盛3组2#变	10	200	160	160
67829	响水	南河昌盛1组变	10	200	160	160
67830	响水	南河薛荡小区变	10	200	160	160
67831	响水	薛荡村变	10	200	160	160
67832	响水	南河昌盛村部2#变	10	200	160	160
67833	响水	王集线新南245组变	10	200	160	160
67834	响水	双南24组2#变	10	400	320	320
67835	响水	薛荡一组3#变	10	200	160	160
67836	响水	南河薛荡7-10组	10	400	320	320
67837	响水	南河薛荡村部3#变	10	200	160	160
67838	响水	头甲68组4#变	10	400	320	320
67839	响水	南河薛荡小区2#变	10	400	320	320
67840	响水	村部6#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67841	响水	双南6组6#变	10	400	320	320
67842	响水	南河小闸变	10	200	160	160
67843	响水	薛荡11组变	10	200	160	160
67844	响水	南河昌盛二、四组变	10	200	160	160
67845	响水	南河昌盛村部3#变	10	200	160	160
67846	响水	昌盛一组2#变	10	200	137	137
67847	响水	昌盛居民集中区3#变	10	400	320	320
67848	响水	薛荡4组变	10	200	160	160
67849	响水	昌盛五组变	10	200	160	160
67850	响水	南河薛荡小区3#变	10	400	320	320
67851	响水	南河薛荡桥头变	10	400	320	320
67852	响水	上王九组2#变	10	200	160	160
67853	响水	南河王集12#变	10	400	320	320
67854	响水	上王村部2#变	10	200	160	160
67855	响水	加庆68组变	10	200	160	160
67856	响水	加庆一组变	10	200	160	160
67857	响水	上王12组2#变	10	400	317	317
67858	响水	上王9组变	10	200	160	160
67859	响水	南河六组变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67860	响水	新南线头甲2组2#变	10	200	160	160
67861	响水	加庆6-8组2#变	10	200	160	160
67862	响水	南河78组变	10	200	160	160
67863	响水	王集22#变敬老院变	10	400	320	320
67864	响水	南河王集11#变	10	400	320	320
67865	响水	南河王集10#变	10	400	320	320
67866	响水	上王5. 11组变	10	200	160	160
67867	响水	南河粮管所2#变	10	400	320	320
67868	响水	上王5. 11组2#变	10	200	160	160
67869	响水	南河王集6#变	10	400	320	320
67870	响水	南河小学2#变	10	400	320	320
67871	响水	张庄2#变	10	400	320	320
67872	响水	加庆6组变	10	400	320	320
67873	响水	南河头甲鸡场2#变	10	200	160	160
67874	响水	王集18#(派出所)变	10	400	320	320
67875	响水	河堆7组变	10	200	160	160
67876	响水	上王村部	10	200	160	160
67877	响水	加庆7-9组变	10	200	160	160
67878	响水	南河上王8组变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67879	响水	南河78组3#变	10	400	320	320
67880	响水	王集4#变台片（2#东变）	10	400	289	289
67881	响水	南河王集四组变	10	500	400	400
67882	响水	上王5.11组3#变	10	400	320	320
67883	响水	四套南堆2#变	10	200	160	160
67884	响水	南河汪庄1#变	10	200	160	160
67885	响水	龚集13#变	10	400	320	320
67886	响水	伏兴李庄变	10	200	160	160
67887	响水	龚集10#新变	10	630	504	504
67888	响水	四套条堆变	10	200	160	160
67889	响水	南河英庄南变	10	200	160	160
67890	响水	南河大洼变	10	200	160	160
67891	响水	四套南堆变	10	200	160	160
67892	响水	工商所变	10	400	320	320
67893	响水	龚集龚庄变	10	400	320	320
67894	响水	南河立新2#变	10	200	160	160
67895	响水	四套后堆3#变	10	200	160	160
67896	响水	运河王庄闸口3#变	10	400	320	320
67897	响水	南河英庄2#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67898	响水	南河管滩变	10	200	160	160
67899	响水	南河前庄2#变	10	200	160	160
67900	响水	南河村变	10	200	160	160
67901	响水	南河4组变	10	200	160	160
67902	响水	南河农业示范园1#变	10	400	320	320
67903	响水	南河王集16#变（北街变）	10	400	320	320
67904	响水	新东456组变	10	200	160	160
67905	响水	南河新南2组变	10	200	160	160
67906	响水	南河信用社变	10	400	320	320
67907	响水	南河2组2#变	10	400	320	320
67908	响水	南河新南5组变	10	200	160	160
67909	响水	王集派出所2#变	10	400	320	320
67910	响水	南河12组变	10	400	320	320
67911	响水	薛荡四组2#变	10	200	160	160
67912	响水	南河王集2#变	10	400	320	320
67913	响水	南河2组变	10	400	320	320
67914	响水	南河王集15#变（西桥头变）变	10	400	320	320
67915	响水	南河新南9组变	10	400	320	320
67916	响水	南河12组5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67917	响水	南河3组变	10	200	160	160
67918	响水	南河兽医站变	10	400	320	320
67919	响水	南河大润发变	10	400	320	320
67920	响水	南河王集1#变	10	400	320	320
67921	响水	南河王集西街变	10	400	320	320
67922	响水	南河王集17#变（南河12组变）	10	400	320	320
67923	响水	南河中学新增1#变	10	400	320	320
67924	响水	南河新东3组2#变	10	200	160	160
67925	响水	南河农业示范园3#变	10	200	139	139
67926	响水	南河农业示范园4#变	10	200	160	160
67927	响水	南河王集南4#变	10	400	320	320
67928	响水	南河中学3#变	10	400	320	320
67929	响水	南河农具厂2#变	10	400	320	320
67930	响水	南河示范园7#变	10	400	320	320
67931	响水	南河王集9组变	10	200	160	160
67932	响水	新南134组3#变	10	200	160	160
67933	响水	南河农业示范园5#变	10	200	160	160
67934	响水	南河农科站变	10	400	320	320
67935	响水	南河农业示范园2#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67936	响水	南河王集3#中变	10	400	320	320
67937	响水	南河王集7#变	10	400	320	320
67938	响水	南河34组变	10	200	160	160
67939	响水	南河12组3#变	10	200	160	160
67940	响水	南河12组4#变	10	200	160	160
67941	响水	南河集镇21#变	10	400	320	320
67942	响水	南河新东3组变	10	200	160	160
67943	响水	南河新东123组2#变	10	200	160	160
67944	响水	王集19#(放大站)变	10	400	320	320
67945	响水	王集5组变	10	400	320	320
67946	响水	南河王集法院2#变	10	400	320	320
67947	响水	南河王集九组2#变	10	200	160	160
67948	响水	南河移动塔变	10	400	320	320
67949	响水	南河345组变	10	200	160	160
67950	响水	南河王集14#变（南中变）	10	400	320	320
67951	响水	南河农具厂变	10	400	320	320
67952	响水	南河北街2#变	10	400	320	320
67953	响水	原种厂2#变	10	400	320	320
67954	响水	新村西变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67955	响水	官舍中1#变	10	200	160	160
67956	响水	官舍东2#变	10	200	160	160
67957	响水	官舍西变	10	200	160	160
67958	响水	原种厂	10	400	320	320
67959	响水	大口一组变	10	200	160	160
67960	响水	新村9、10组1#变	10	400	320	320
67961	响水	名门春天2#变	10	630	504	504
67962	响水	三堡四组1#变	10	400	269	269
67963	响水	清华印象1#配电房1#变	10	800	640	640
67964	响水	名门春天1#变	10	630	504	504
67965	响水	清华印象2#配电室2#变	10	800	640	640
67966	响水	现代家园4#变	10	800	640	640
67967	响水	现代家园5#变	10	800	640	640
67968	响水	盛世公馆3#变电所5#变	10	630	504	504
67969	响水	坤和家园配电房1#变	10	800	640	640
67970	响水	坤和家园配电房2#变	10	800	640	640
67971	响水	金湾六组变	10	400	320	320
67972	响水	盛世公馆3#变电所6#变	10	630	504	504
67973	响水	清华印象1#配电房2#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67974	响水	盛世公馆1#变电所1#变	10	800	640	640
67975	响水	盛世公馆2#变电所4#变	10	630	504	504
67976	响水	金港家园2#配电室6#变	10	800	640	640
67977	响水	清华印象2#配电室1#变	10	800	640	640
67978	响水	现代家园6#变	10	800	640	640
67979	响水	开发区33#变	10	400	320	320
67980	响水	响港安置区三期2#欧变	10	630	504	504
67981	响水	现代家园2#变	10	800	640	640
67982	响水	现代家园3#变	10	800	640	640
67983	响水	盛世公馆2#变电所3#变	10	630	504	504
67984	响水	金港家园1#配电室4#变	10	800	640	640
67985	响水	现代家园1#变	10	800	640	640
67986	响水	盛世公馆1#变电所2#变	10	630	504	504
67987	响水	金港家园开关站2#变	10	800	640	640
67988	响水	响港安置区三期1#欧变	10	630	504	504
67989	响水	响港安置区2#变	10	400	320	320
67990	响水	金港家园开关站1#变	10	800	640	640
67991	响水	加油站变	10	400	315	315
67992	响水	东方佳苑1#箱变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
67993	响水	名门春天5#变	10	630	504	504
67994	响水	正瑞小区2#变	10	800	640	640
67995	响水	东方佳苑4#箱变	10	630	504	504
67996	响水	金港家园1#配电室3#变	10	800	640	640
67997	响水	响港安置区3#变	10	400	320	320
67998	响水	东升家园变	10	630	504	504
67999	响水	响水开发区3#变	10	400	315	315
68000	响水	响水红云白鸽变	10	500	400	400
68001	响水	响港安置区1#变	10	500	400	400
68002	响水	开发区32#变	10	400	320	320
68003	响水	金港家园C区4#变	10	500	400	400
68004	响水	正瑞小区1#变	10	800	640	640
68005	响水	名门春天3#变	10	630	504	504
68006	响水	金港家园C区1#变	10	500	400	400
68007	响水	东方佳苑3#箱变	10	630	504	504
68008	响水	金港家园2#配电室5#变	10	800	640	640
68009	响水	名门春天6#变	10	630	504	504
68010	响水	东方佳苑2#箱变	10	500	400	400
68011	响水	金港家园C区3#变	10	630	504	504

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68012	响水	金港家园C区2#变	10	500	400	400
68013	响水	开发区13#变	10	400	320	320
68014	响水	农业创业园5#变	10	400	320	320
68015	响水	开发区19#变	10	400	320	320
68016	响水	灌河八组变	10	400	320	320
68017	响水	老年公寓变	10	400	320	320
68018	响水	开发区25#变	10	400	320	320
68019	响水	运东小港变	10	200	160	160
68020	响水	运东小舍变	10	200	160	160
68021	响水	王庄条河变	10	200	156	156
68022	响水	夏庄单变	10	200	160	160
68023	响水	王庄张滩2#变	10	200	160	160
68024	响水	周圩六组	10	200	160	160
68025	响水	运东新建变	10	200	160	160
68026	响水	周圩11组变	10	200	160	160
68027	响水	运河运西胡庄变	10	200	160	160
68028	响水	运东小港2#变	10	200	160	160
68029	响水	运东周庄2#变	10	200	160	160
68030	响水	龚集街南1#变	10	315	252	252

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68031	响水	前马变	10	200	160	160
68032	响水	运河夏胡庄变	10	200	160	160
68033	响水	运东界沟变	10	200	160	160
68034	响水	王庄闸口2#变	10	200	160	160
68035	响水	王庄条河3#变	10	200	160	160
68036	响水	周圩6组2#变	10	200	160	160
68037	响水	王庄张滩变	10	200	160	160
68038	响水	运东村部变	10	200	160	160
68039	响水	王庄电站变	10	200	160	160
68040	响水	黄圩府前路变	10	400	320	320
68041	响水	黄圩集镇8#变	10	400	320	320
68042	响水	黄圩粮管所变	10	400	320	320
68043	响水	黄圩镇政府变	10	400	320	320
68044	响水	黄圩马圩六组变	10	200	160	160
68045	响水	黄圩村三组	10	400	320	320
68046	响水	罗军配变	10	400	320	320
68047	响水	黄圩集镇07#变	10	400	320	320
68048	响水	马圩三四五组变	10	200	160	160
68049	响水	黄圩军辉西变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68050	响水	集镇9#变	10	400	320	320
68051	响水	黄圩集镇5#变	10	400	320	320
68052	响水	小庄三组东变	10	200	160	160
68053	响水	黄圩镇政府东变	10	400	320	320
68054	响水	集镇12#变	10	200	160	160
68055	响水	黄圩集镇1#变	10	400	320	320
68056	响水	黄圩供销社变	10	400	320	320
68057	响水	黄圩小庄三组变	10	400	320	320
68058	响水	开发区22#变	10	630	504	504
68059	响水	响港五组变	10	200	160	160
68060	响水	响水开发区14#变	10	400	320	320
68061	响水	东风线开发区7#变	10	400	320	320
68062	响水	文来置业商业街3#变	10	400	320	320
68063	响水	开发区15#变	10	400	320	320
68064	响水	天筑未来府6#变	10	800	640	640
68065	响水	天筑未来府4#变	10	800	640	640
68066	响水	文来置业商业街2#变	10	400	320	320
68067	响水	开发区9#变	10	400	320	320
68068	响水	金港家园农民集中区5#变（新）	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68069	响水	金港家园农民集中区7#变	10	630	504	504
68070	响水	东风线开发区16#变	10	400	320	320
68071	响水	开发区11#变	10	400	320	320
68072	响水	开发区11#北2#变	10	400	320	320
68073	响水	响港示范小区变	10	630	504	504
68074	响水	天筑未来府2#变（新）	10	800	640	640
68075	响水	响西线开发区21#变	10	400	320	320
68076	响水	开发区6#变	10	400	320	320
68077	响水	开发区6#南变	10	400	320	320
68078	响水	开发区11#北1#变	10	400	320	320
68079	响水	天筑未来府8#变	10	800	640	640
68080	响水	金港家园农民集中区2#变	10	800	640	640
68081	响水	开发区23#变	10	400	320	320
68082	响水	文来置业商业街4#变	10	400	320	320
68083	响水	金港家园农民集中区1#变	10	800	640	640
68084	响水	金港家园农民集中区6#变	10	800	640	640
68085	响水	金港家园农民集中区4#变	10	800	640	640
68086	响水	北海商住楼变	10	400	320	320
68087	响水	金港家园农民集中区3#变	10	800	640	640

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68088	响水	文来置业商业街1#变	10	400	320	320
68089	响水	小尖十二组变	10	400	294	294
68090	响水	国土所1#变	10	200	160	160
68091	响水	小尖尖庄变新	10	200	160	160
68092	响水	小尖玉东桥头变	10	400	320	320
68093	响水	小尖政府变	10	400	320	320
68094	响水	小尖十一组2#变	10	200	160	160
68095	响水	小尖安达1#变	10	400	320	320
68096	响水	小尖大窑庄变	10	400	320	320
68097	响水	小尖国土所变	10	400	320	320
68098	响水	小尖安达3#变	10	400	320	320
68099	响水	小尖双语中学变	10	400	320	320
68100	响水	小尖朱圩二组变	10	200	160	160
68101	响水	小尖示范园3#变	10	400	320	320
68102	响水	小尖顾圩桥头变	10	200	160	160
68103	响水	朱圩四组变	10	200	160	160
68104	响水	小尖朱圩四组3#变	10	400	320	320
68105	响水	小尖示范园9#变	10	400	320	320
68106	响水	小尖朱圩二组南变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68107	响水	小尖昔阳渠变	10	200	160	160
68108	响水	三套安国3#变	10	200	160	160
68109	响水	王庄胡庄2#变	10	200	78	78
68110	响水	王庄胡庄变	10	200	160	160
68111	响水	二套线运河镇政府2#变	10	400	320	320
68112	响水	运河9#变	10	400	320	320
68113	响水	运河龚集15#变	10	400	320	320
68114	响水	三套村后庄变	10	200	160	160
68115	响水	三套前庄2#变	10	200	160	160
68116	响水	三套后庄1变	10	400	320	320
68117	响水	龚集10#变	10	400	307	307
68118	响水	运河镇政府变	10	400	320	320
68119	响水	龚集2#变	10	400	320	320
68120	响水	运河信用社变	10	400	320	320
68121	响水	三套前庄变	10	200	160	160
68122	响水	三套村后庄2#变	10	200	160	160
68123	响水	龚集8#变	10	400	297	297
68124	响水	土产公司变	10	400	320	320
68125	响水	小尖陈沟七组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68126	响水	小尖平湖5#变	10	200	160	160
68127	响水	小尖高圩河西变	10	200	160	160
68128	响水	汪圩五组1#变	10	400	320	320
68129	响水	小尖平湖小区4#变	10	200	160	160
68130	响水	小尖平湖小区2#变	10	200	160	160
68131	响水	小尖平湖村变	10	200	160	160
68132	响水	小尖平湖小区1#变	10	200	160	160
68133	响水	小尖吉舍五组2#变	10	400	320	320
68134	响水	高圩村变	10	400	320	320
68135	响水	小尖沙庄四组2#变	10	200	160	160
68136	响水	开发区18#变	10	400	320	320
68137	响水	潘庄六七组变	10	400	320	320
68138	响水	双河三组变	10	200	160	160
68139	响水	双河四组2#变	10	400	320	320
68140	响水	潘庄一组2#变	10	200	159	159
68141	响水	上兴五组1#变	10	200	160	160
68142	响水	双河五组1#变	10	200	160	160
68143	响水	上兴三组1#变	10	200	160	160
68144	响水	潘庄九组1#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68145	响水	上兴二组变	10	200	160	160
68146	响水	双河七组变	10	200	160	160
68147	响水	双河九组2#变	10	200	160	160
68148	响水	双河五组变	10	200	160	160
68149	响水	双河八组单变	10	200	160	160
68150	响水	上兴八组1#变	10	200	160	160
68151	响水	潘庄六七组2#变	10	200	160	160
68152	响水	双河三组1#变	10	200	160	160
68153	响水	潘庄九组2#变	10	200	160	160
68154	响水	潘庄二组变	10	200	160	160
68155	响水	上兴五组变	10	200	160	160
68156	响水	双河九组变	10	200	160	160
68157	响水	双河一九组	10	200	160	160
68158	响水	印象江南2#变	10	630	504	504
68159	响水	小尖吴庄4#变	10	400	320	320
68160	响水	小尖敬老院变	10	200	160	160
68161	响水	小尖车站5#变	10	400	320	320
68162	响水	印象江南4#变	10	630	504	504
68163	响水	小尖车站4#变	10	400	320	320

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68164	响水	小尖车站3#变	10	630	504	504
68165	响水	小尖余庄变	10	400	320	320
68166	响水	小尖地税变	10	315	252	252
68167	响水	吴庄3#变	10	500	400	400
68168	响水	印象江南6#变	10	630	504	504
68169	响水	小尖工商2#变	10	630	504	504
68170	响水	小尖地税1#变	10	400	320	320
68171	响水	印象江南1#变	10	630	503	503
68172	响水	印象江南5#变	10	630	504	504
68173	响水	小尖车站变	10	400	320	320
68174	响水	小尖银鑫变	10	400	320	320
68175	响水	悦海广场变	10	800	640	640
68176	响水	小尖交管所变	10	400	320	320
68177	响水	小尖供电所2#变	10	400	320	320
68178	响水	小尖福满楼2#变	10	400	320	320
68179	响水	小尖吴庄2#箱变	10	630	504	504
68180	响水	小尖车站2#变	10	630	504	504
68181	响水	小尖供电所1#变	10	200	160	160
68182	响水	水岸桃园5#变	10	1250	1000	1000

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68183	响水	水岸桃园6#变	10	1250	1000	1000
68184	响水	水岸桃园1#变	10	1250	1000	1000
68185	响水	水岸桃园11#变	10	1250	1000	1000
68186	响水	水岸桃园2#变	10	1250	1000	1000
68187	响水	洪圩二组变	10	400	320	320
68188	响水	洪圩2-7组变	10	200	160	160
68189	响水	水岸桃园9#变	10	1250	1000	1000
68190	响水	体育馆变	10	200	160	160
68191	响水	水岸桃园10#变	10	1250	1000	1000
68192	响水	水岸桃园7#变	10	1250	1000	1000
68193	响水	水岸桃园4#变	10	1250	1000	1000
68194	响水	洪圩二七组变	10	400	320	320
68195	响水	水岸桃园12#变	10	1250	1000	1000
68196	响水	桃园城投50#楼变	10	200	160	160
68197	响水	张湾南变	10	400	320	320
68198	响水	圩角4#变	10	400	320	320
68199	响水	张湾一组变	10	200	160	160
68200	响水	张湾北变	10	400	320	320
68201	响水	圩角照明变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68202	响水	玉西变	10	200	160	160
68203	响水	沈庄一组2#变	10	200	160	160
68204	响水	月港南明	10	200	160	160
68205	响水	张湾六组变	10	200	160	160
68206	响水	张集粮管所2#变	10	400	320	320
68207	响水	张集11#变	10	400	320	320
68208	响水	张湾一组2#变	10	200	157	157
68209	响水	圩角南照明变	10	200	160	160
68210	响水	城市花园2#变	10	630	504	504
68211	响水	丰大居民集中区新增1#变	10	200	160	160
68212	响水	双港第一街1#变	10	630	504	504
68213	响水	开城南变	10	200	160	160
68214	响水	兴龙南变	10	200	160	160
68215	响水	城市花园1#变	10	630	504	504
68216	响水	丰大居民集中区4#变	10	200	160	160
68217	响水	兴华小区3#变	10	200	160	160
68218	响水	丰大居民集中区新增2#变	10	200	160	160
68219	响水	黄东2组变	10	200	160	160
68220	响水	丰大集中区5#变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68221	响水	双港镇医院变	10	200	160	160
68222	响水	兴华小区变	10	630	504	504
68223	响水	双港农业示范园2#变	10	200	160	160
68224	响水	双港线双港幼儿园变	10	400	320	320
68225	响水	丰大集中区7#变	10	200	160	160
68226	响水	兴太东南变	10	200	160	160
68227	响水	双港第一街3#变	10	630	504	504
68228	响水	供电所2#变	10	400	320	320
68229	响水	立双线新增金三角变	10	200	151	151
68230	响水	丰大居民集中区3#变	10	200	160	160
68231	响水	兴华小区2#变	10	200	160	160
68232	响水	双港供电所2#箱变	10	400	320	320
68233	响水	翻身1、2组4#变	10	200	160	160
68234	响水	丰大集中区6#变	10	200	160	160
68235	响水	双港园区变	10	200	141	141
68236	响水	开城西4#变	10	200	160	160
68237	响水	双港第一街4#变	10	630	504	504
68238	响水	政府变	10	400	320	320
68239	响水	公用10#变	10	400	304	304

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68240	响水	开城东2#变	10	200	141	141
68241	响水	双港开城西3#变	10	200	160	160
68242	响水	双港派出所变	10	200	160	160
68243	响水	双港第一街2#变	10	630	504	504
68244	响水	双港桥头变	10	400	320	320
68245	响水	双港中学变	10	200	160	160
68246	响水	合兴5组变	10	200	160	160
68247	响水	平建农场三组变	10	200	160	160
68248	响水	新建八大家变	10	400	320	320
68249	响水	新建4组变	10	200	160	160
68250	响水	半沙3组2#变	10	200	160	160
68251	响水	农场七组2#变	10	200	160	160
68252	响水	半沙五组变	10	200	160	160
68253	响水	农场加工变	10	200	160	160
68254	响水	新建12组3#变	10	200	160	160
68255	响水	农场2组2#变	10	200	160	160
68256	响水	合兴5组2#变	10	200	160	160
68257	响水	农场七组变	10	200	160	160
68258	响水	南河半沙六组变	10	200	160	160

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	电源可开放容量 (kVA)	分布式光伏可开放容量 (kVA)
68259	响水	新建3组2#变	10	200	160	160
68260	响水	农场三组2#变	10	200	160	160
68261	响水	王庄小港4#变	10	200	160	160
68262	响水	五七龚庄变	10	200	160	160
68263	响水	苗圃变	10	200	160	160
68264	响水	王庄小港2#变	10	200	160	160
68265	响水	运河运西林庄2#变	10	400	320	320
68266	响水	王庄孟庄变	10	200	160	160
68267	响水	王庄小港3#变	10	250	200	200

表2 公用配变电源受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	大滩3#变	10	200	本级设备容量受限
2	市区	涵洞12#变	10	200	本级设备容量受限
3	市区	新闻18#变	10	400	上级设备容量受限
4	市区	黄尖11#变	10	200	上级设备容量受限
5	市区	黄尖8#变	10	200	上级设备容量受限
6	市区	黄尖4#变	10	200	上级设备容量受限
7	市区	黄尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
8	市区	新闻8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9	市区	大滩2#变	10	200	上级设备容量受限
10	市区	新闸6#变	10	400	上级设备容量受限
11	市区	大滩6#变	10	400	上级设备容量受限
12	市区	黄尖5#变	10	200	上级设备容量受限
13	市区	新闸1#变	10	400	上级设备容量受限
14	市区	涵洞11#变	10	200	上级设备容量受限
15	市区	大滩9#变	10	200	上级设备容量受限
16	市区	新闸4#变	10	200	上级设备容量受限
17	市区	大滩7#变	10	200	上级设备容量受限
18	市区	新闸9#变	10	200	上级设备容量受限
19	市区	新闸2#变	10	200	上级设备容量受限
20	市区	新闸5#变	10	200	上级设备容量受限
21	市区	新闸11#变	10	400	上级设备容量受限
22	市区	新闸3#变	10	200	上级设备容量受限
23	市区	新闸10#变	10	200	上级设备容量受限
24	市区	涵洞1#变	10	200	上级设备容量受限
25	市区	新闸7#变	10	200	上级设备容量受限
26	市区	大滩10#变	10	200	上级设备容量受限
27	市区	新闸12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28	市区	新闻17#变	10	200	上级设备容量受限
29	市区	新闻16#变	10	200	上级设备容量受限
30	市区	大滩8#变	10	200	上级设备容量受限
31	市区	新闻14#变	10	400	上级设备容量受限
32	市区	黄尖13#变	10	200	上级设备容量受限
33	市区	大滩11#变	10	200	上级设备容量受限
34	市区	大滩5#变	10	200	上级设备容量受限
35	市区	黄尖14#变	10	200	上级设备容量受限
36	市区	黄尖7#变	10	200	上级设备容量受限
37	市区	涵洞2#变	10	250	上级设备容量受限
38	市区	新闻13#变	10	200	上级设备容量受限
39	市区	新闻15#变	10	200	上级设备容量受限
40	市区	涵洞5#变	10	200	上级设备容量受限
41	市区	黄尖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
42	市区	新闻19#变	10	400	上级设备容量受限
43	市区	大滩4#变	10	200	上级设备容量受限
44	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
45	市区	李庄8#配变	10	200	本级设备容量受限
46	市区	黄尖10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
47	市区	新滩11#变	10	200	上级设备容量受限
48	市区	新滩1#变	10	200	上级设备容量受限
49	市区	新滩10#变	10	200	上级设备容量受限
50	市区	新滩5#变	10	200	上级设备容量受限
51	市区	黄尖12#变	10	200	上级设备容量受限
52	市区	新滩12#变	10	200	上级设备容量受限
53	市区	黄尖6#变	10	200	上级设备容量受限
54	市区	新滩9#变	10	200	上级设备容量受限
55	市区	新滩2#变	10	200	上级设备容量受限
56	市区	黄尖9#变	10	200	上级设备容量受限
57	市区	新滩6#变	10	400	上级设备容量受限
58	市区	黄尖1#变	10	200	上级设备容量受限
59	市区	黄尖3#变	10	400	上级设备容量受限
60	市区	黄尖2#变	10	200	上级设备容量受限
61	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	本级设备容量受限
62	市区	鞍湖张本10号变	10	200	本级设备容量受限
63	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	本级设备容量受限
64	市区	鞍湖三旺8号	10	200	本级设备容量受限
65	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
66	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	本级设备容量受限
67	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限
68	市区	袁坎02号变	10	200	本级设备容量受限
69	市区	庆元12号变	10	200	本级设备容量受限
70	市区	健仁9#变	10	200	上级设备容量受限
71	市区	才塘16#变-	10	200	本级设备容量受限
72	市区	才塘10#变	10	100	本级设备容量受限
73	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	本级设备容量受限
74	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
75	市区	护陇5#配变	10	400	本级设备容量受限
76	市区	护陇居委会4#配变	10	200	上级设备容量受限
77	市区	孙英16#配变	10	200	上级设备容量受限
78	市区	新星17#配变	10	200	上级设备容量受限
79	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	上级设备容量受限
80	市区	护陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
81	市区	护陇7#配变	10	400	上级设备容量受限
82	市区	新星12#配变	10	400	上级设备容量受限
83	市区	护陇17#配变	10	315	上级设备容量受限
84	市区	新兴11#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
85	市区	新兴12#变	10	200	本级设备容量受限
86	市区	指南4#变	10	200	上级设备容量受限
87	市区	新兴8#变	10	400	上级设备容量受限
88	市区	新兴9#变	10	200	上级设备容量受限
89	市区	新兴2#变	10	200	上级设备容量受限
90	市区	新兴14#变	10	200	上级设备容量受限
91	市区	指南10#变	10	200	上级设备容量受限
92	市区	指南2#变	10	200	上级设备容量受限
93	市区	新兴10#变	10	200	上级设备容量受限
94	市区	新兴6#变	10	200	上级设备容量受限
95	市区	指南9#变	10	200	上级设备容量受限
96	市区	新兴3#变	10	200	上级设备容量受限
97	市区	指南11#变	10	200	上级设备容量受限
98	市区	指南13#变	10	200	上级设备容量受限
99	市区	指南16#变	10	200	上级设备容量受限
100	市区	指南12#变	10	200	上级设备容量受限
101	市区	新兴4#变	10	400	上级设备容量受限
102	市区	指南14#变	10	200	上级设备容量受限
103	市区	指南15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
104	市区	新兴5#变	10	200	上级设备容量受限
105	市区	指南5#变	10	200	上级设备容量受限
106	市区	指南3#变	10	200	上级设备容量受限
107	市区	指南1#变	10	200	上级设备容量受限
108	市区	指南6#变	10	200	上级设备容量受限
109	市区	新兴16#变	10	400	上级设备容量受限
110	市区	指南17#变	10	200	上级设备容量受限
111	市区	指南7#变	10	400	上级设备容量受限
112	市区	指南8#变	10	400	上级设备容量受限
113	市区	新兴17#变	10	400	上级设备容量受限
114	市区	新建12#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
115	市区	前营13#变	10	200	本级设备容量受限
116	市区	前营19#变	10	200	本级设备容量受限
117	市区	前营5#变	10	200	本级设备容量受限
118	市区	三永12#配变	10	100	本级设备容量受限
119	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	本级设备容量受限
120	市区	新建12#配变	10	315	本级设备容量受限
121	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	本级设备容量受限
122	市区	红升31号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
123	市区	伍港07号变	10	160	本级设备容量受限
124	市区	仁智17号变	10	200	本级设备容量受限
125	市区	仁智11号变	10	200	本级设备容量受限
126	市区	民立4#变	10	200	本级设备容量受限
127	市区	永和5#变	10	400	上级设备容量受限
128	市区	花川10#变	10	200	上级设备容量受限
129	市区	新征1#变	10	200	上级设备容量受限
130	市区	新街11#变	10	200	上级设备容量受限
131	市区	新征8#变	10	200	上级设备容量受限
132	市区	永和1#变	10	200	上级设备容量受限
133	市区	花川1#变	10	200	上级设备容量受限
134	市区	永和8#变	10	200	上级设备容量受限
135	市区	永和15#变	10	200	上级设备容量受限
136	市区	新征5#变	10	200	上级设备容量受限
137	市区	民立2#变	10	200	上级设备容量受限
138	市区	永和3#变	10	400	本级设备容量受限
139	市区	新街15#变	10	200	上级设备容量受限
140	市区	民立7#变	10	400	上级设备容量受限
141	市区	新征7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
142	市区	永和7#变	10	200	上级设备容量受限
143	市区	花川4#变	10	200	上级设备容量受限
144	市区	民立10#变	10	200	上级设备容量受限
145	市区	新征3#变	10	200	上级设备容量受限
146	市区	民立3#变	10	200	上级设备容量受限
147	市区	民立6#变	10	200	上级设备容量受限
148	市区	花川8#变	10	200	上级设备容量受限
149	市区	新征4#变	10	200	上级设备容量受限
150	市区	花川5#变	10	200	上级设备容量受限
151	市区	花川7#变	10	200	上级设备容量受限
152	市区	花川6#变	10	200	上级设备容量受限
153	市区	永和2#变	10	200	上级设备容量受限
154	市区	花川9#变	10	200	上级设备容量受限
155	市区	新同13#变	10	200	上级设备容量受限
156	市区	民立8#变	10	400	上级设备容量受限
157	市区	永和9#变	10	200	上级设备容量受限
158	市区	花川2#变	10	200	上级设备容量受限
159	市区	永和12#变	10	200	上级设备容量受限
160	市区	新征6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
161	市区	民立5#变	10	400	上级设备容量受限
162	市区	新征2#变	10	400	上级设备容量受限
163	市区	鞍湖兴福9号	10	200	本级设备容量受限
164	市区	鞍湖曲东11号	10	200	本级设备容量受限
165	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
166	市区	鞍湖曲东7号	10	200	本级设备容量受限
167	市区	鞍湖曲东18号	10	200	本级设备容量受限
168	市区	龙冈桂吴3号	10	200	本级设备容量受限
169	市区	鞍湖曲东12号	10	200	本级设备容量受限
170	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	本级设备容量受限
171	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	本级设备容量受限
172	市区	艳阳12#配变	10	200	本级设备容量受限
173	市区	西潮2#配变	10	200	本级设备容量受限
174	市区	艳阳10#配变	10	200	本级设备容量受限
175	市区	仁智08号变	10	200	本级设备容量受限
176	市区	坞港11#配变	10	200	本级设备容量受限
177	市区	潮河4#配变	10	200	本级设备容量受限
178	市区	望鹤6#变	10	200	上级设备容量受限
179	市区	望鹤9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
180	市区	中路港街道6#变	10	200	上级设备容量受限
181	市区	特水场2#变	10	200	上级设备容量受限
182	市区	望鹤3#变	10	200	上级设备容量受限
183	市区	黄洋7#变	10	200	上级设备容量受限
184	市区	中路港街道4#变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	黄洋2#变	10	400	上级设备容量受限
186	市区	潮东3#变	10	200	上级设备容量受限
187	市区	望鹤2#变	10	400	上级设备容量受限
188	市区	中路港公变5#变	10	200	上级设备容量受限
189	市区	特水场1#变	10	400	上级设备容量受限
190	市区	堤西7#变	10	200	上级设备容量受限
191	市区	中路港公变4#变	10	400	上级设备容量受限
192	市区	乡南6#变	10	200	上级设备容量受限
193	市区	中路港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	中路港公变2#变	10	200	上级设备容量受限
195	市区	望鹤1#变	10	200	上级设备容量受限
196	市区	中路港公变10#变	10	400	上级设备容量受限
197	市区	望鹤4#变	10	200	上级设备容量受限
198	市区	望鹤7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
199	市区	望鹤5#变	10	200	上级设备容量受限
200	市区	中路港街道5#变	10	200	上级设备容量受限
201	市区	中路港公变9#变	10	200	上级设备容量受限
202	市区	黄洋4#变	10	200	上级设备容量受限
203	市区	中路港公变1#变	10	200	上级设备容量受限
204	市区	黄洋5#变	10	200	上级设备容量受限
205	市区	中路港街道3#变	10	200	上级设备容量受限
206	市区	潮东1#变	10	200	上级设备容量受限
207	市区	潮东2#变	10	250	上级设备容量受限
208	市区	中路港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
209	市区	黄洋1#变	10	400	上级设备容量受限
210	市区	中路港街道2#变	10	400	上级设备容量受限
211	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	本级设备容量受限
212	市区	新元9#配变	10	400	上级设备容量受限
213	市区	加谷6#配变	10	200	上级设备容量受限
214	市区	加谷7#配变	10	200	上级设备容量受限
215	市区	新丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
216	市区	新丰8#配变	10	400	上级设备容量受限
217	市区	加谷11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
218	市区	新元7#配变	10	400	上级设备容量受限
219	市区	新洼03号变	10	200	本级设备容量受限
220	市区	10kV望鹤线新农3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
221	市区	兴农6#变	10	200	上级设备容量受限
222	市区	兴农3#变	10	200	上级设备容量受限
223	市区	兴农9#变	10	200	上级设备容量受限
224	市区	10kV望鹤线新农4#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
225	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	上级设备容量受限
226	市区	海洋2#箱变	10	400	上级设备容量受限
227	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	上级设备容量受限
228	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	上级设备容量受限
229	市区	海洋6#箱变	10	400	上级设备容量受限
230	市区	10kV望鹤线新农2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
231	市区	兴农2#变	10	630	上级设备容量受限
232	市区	林场东升4#变	10	200	上级设备容量受限
233	市区	新洋港居委会7#变	10	200	上级设备容量受限
234	市区	10kV望鹤线新农1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
235	市区	新洋港公变6#变	10	200	上级设备容量受限
236	市区	兴农8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
237	市区	兴农4#变	10	400	上级设备容量受限
238	市区	新洋港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
239	市区	新洋港公变5#变	10	400	上级设备容量受限
240	市区	兴农5#变	10	200	上级设备容量受限
241	市区	新洋港居委会4#变	10	200	上级设备容量受限
242	市区	新洋港居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
243	市区	新洋港居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
244	市区	兴农7#变	10	200	上级设备容量受限
245	市区	兴农1#变	10	200	上级设备容量受限
246	市区	安置区2#主变	10	400	上级设备容量受限
247	市区	新洋港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
248	市区	海洋1#箱变	10	400	上级设备容量受限
249	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	上级设备容量受限
250	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	上级设备容量受限
251	市区	海洋5#箱变	10	400	上级设备容量受限
252	市区	新洋港公变9#变	10	400	上级设备容量受限
253	市区	新洋港居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
254	市区	新洋港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
255	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
256	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	上级设备容量受限
257	市区	海洋7#变	10	200	本级设备容量受限
258	市区	黄洋6#变	10	200	上级设备容量受限
259	市区	场部2#变	10	200	上级设备容量受限
260	市区	安置区1#主变	10	400	上级设备容量受限
261	市区	场部1#变	10	200	上级设备容量受限
262	市区	新洋港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
263	市区	林场东升2#变	10	200	上级设备容量受限
264	市区	黄洋3#变	10	200	上级设备容量受限
265	市区	新洋港公变4#变	10	200	上级设备容量受限
266	市区	林场东升3#变	10	200	上级设备容量受限
267	市区	海洋3#变	10	200	上级设备容量受限
268	市区	林场东升1#变	10	200	上级设备容量受限
269	市区	闸南1#变	10	200	上级设备容量受限
270	市区	海洋4#变	10	400	上级设备容量受限
271	市区	东风1#变	10	200	上级设备容量受限
272	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
273	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
274	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
275	市区	加谷4#配变	10	200	上级设备容量受限
276	市区	加谷10#配变	10	200	上级设备容量受限
277	市区	加谷9#配变	10	200	上级设备容量受限
278	市区	东南17#配变	10	200	上级设备容量受限
279	市区	加谷1#配变	10	200	上级设备容量受限
280	市区	加谷2#配变	10	200	上级设备容量受限
281	市区	加谷3#配变	10	200	上级设备容量受限
282	市区	加谷16#配变	10	200	上级设备容量受限
283	市区	加谷8#配变	10	200	上级设备容量受限
284	市区	加谷5#配变	10	400	上级设备容量受限
285	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
286	市区	北蒋盛花9#变	10	200	本级设备容量受限
287	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	本级设备容量受限
288	市区	陈井10#变	10	200	本级设备容量受限
289	市区	龙碾16#变-	10	200	本级设备容量受限
290	市区	陈井1#变	10	200	本级设备容量受限
291	市区	陈井8#变	10	200	本级设备容量受限
292	市区	正东16#变	10	200	本级设备容量受限
293	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
294	市区	鞍湖港北9#变	10	400	本级设备容量受限
295	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
296	市区	鞍湖港北1#变	10	400	本级设备容量受限
297	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	本级设备容量受限
298	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	本级设备容量受限
299	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	本级设备容量受限
300	市区	10kV河夹线华府6#配变	10	200	本级设备容量受限
301	市区	葛武董伙13#配变	10	200	本级设备容量受限
302	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
303	市区	光华3#配变.	10	200	本级设备容量受限
304	市区	丰乐11#配变	10	315	本级设备容量受限
305	市区	东南38#配变	10	200	本级设备容量受限
306	市区	东南14#配变	10	200	本级设备容量受限
307	市区	东南35#配变	10	200	本级设备容量受限
308	市区	驿龙湾2#配变	10	630	上级设备容量受限
309	市区	驿龙湾1#配变	10	630	上级设备容量受限
310	市区	东南2#配变	10	200	上级设备容量受限
311	市区	中东1#配变	10	200	上级设备容量受限
312	市区	东南37#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
313	市区	东南7#配变	10	200	上级设备容量受限
314	市区	东南13#配变	10	200	上级设备容量受限
315	市区	东南24#配变	10	200	上级设备容量受限
316	市区	东南31#配变	10	200	上级设备容量受限
317	市区	东南18#配变	10	200	上级设备容量受限
318	市区	东南12#配变	10	200	上级设备容量受限
319	市区	东南16#配变	10	200	上级设备容量受限
320	市区	东南1#配变	10	400	上级设备容量受限
321	市区	东南42#配变	10	400	上级设备容量受限
322	市区	东南10#配变	10	200	本级设备容量受限
323	市区	潮墩8#配变	10	200	本级设备容量受限
324	市区	桂英4#配变	10	315	本级设备容量受限
325	市区	东南26#配变	10	200	上级设备容量受限
326	市区	东南33#配变	10	200	上级设备容量受限
327	市区	潮墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
328	市区	潮墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
329	市区	潮墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
330	市区	潮墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
331	市区	桂英2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
332	市区	潮墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
333	市区	桂英9#配变	10	200	上级设备容量受限
334	市区	桂英10#配变	10	200	上级设备容量受限
335	市区	新元1#配变	10	200	上级设备容量受限
336	市区	桂英11#配变	10	200	上级设备容量受限
337	市区	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
338	市区	桂英5#配变	10	200	上级设备容量受限
339	市区	潮墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
340	市区	桂英14#配变	10	200	上级设备容量受限
341	市区	潮墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
342	市区	新元2#配变	10	200	上级设备容量受限
343	市区	桂英6#配变	10	200	上级设备容量受限
344	市区	新元8#配变	10	200	上级设备容量受限
345	市区	桂英3#配变	10	400	上级设备容量受限
346	市区	东南32#配变	10	200	上级设备容量受限
347	市区	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
348	市区	东南25#配变	10	200	上级设备容量受限
349	市区	潮墩1#配变	10	400	上级设备容量受限
350	市区	东南29#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
351	市区	东南9#配变	10	400	上级设备容量受限
352	市区	东南27#配变	10	400	上级设备容量受限
353	市区	东南21#配变	10	400	上级设备容量受限
354	市区	新元6#配变	10	400	上级设备容量受限
355	市区	东南23#配变	10	400	上级设备容量受限
356	市区	东南22#配变	10	400	上级设备容量受限
357	市区	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限
358	市区	东南8#配变	10	400	上级设备容量受限
359	市区	中东2#配变	10	200	上级设备容量受限
360	市区	东南36#配变	10	400	上级设备容量受限
361	市区	东南39#配变	10	200	上级设备容量受限
362	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
363	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
364	市区	中东5#配变	10	200	上级设备容量受限
365	市区	中东4#配变	10	200	上级设备容量受限
366	市区	中东16#配变	10	200	上级设备容量受限
367	市区	中东8#配变	10	200	上级设备容量受限
368	市区	中东7#配变	10	200	上级设备容量受限
369	市区	东南15#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
370	市区	中东9#配变	10	200	上级设备容量受限
371	市区	中东13#配变	10	200	上级设备容量受限
372	市区	中东14#配变	10	200	上级设备容量受限
373	市区	中东10#配变	10	200	上级设备容量受限
374	市区	中东18#配变	10	200	上级设备容量受限
375	市区	中东6#配变	10	400	上级设备容量受限
376	市区	中东11#配变	10	200	上级设备容量受限
377	市区	中东24#配变	10	200	上级设备容量受限
378	市区	中东12#配变	10	200	上级设备容量受限
379	市区	东南34#配变	10	200	上级设备容量受限
380	市区	东南11#配变	10	400	上级设备容量受限
381	市区	东南3#配变	10	400	上级设备容量受限
382	市区	东南6#配变	10	400	上级设备容量受限
383	市区	东南30#配变	10	400	上级设备容量受限
384	市区	东南41#配变	10	400	上级设备容量受限
385	市区	东南5#配变	10	315	上级设备容量受限
386	市区	东南43#配变	10	315	上级设备容量受限
387	市区	东南40#配变	10	400	上级设备容量受限
388	市区	中东17#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
389	市区	中东3#配变	10	400	上级设备容量受限
390	市区	中东15#配变	10	400	上级设备容量受限
391	市区	东南20#配变	10	400	上级设备容量受限
392	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限
393	市区	新建10#配变	10	200	本级设备容量受限
394	市区	新兴7#变	10	200	本级设备容量受限
395	市区	涵洞4#变	10	400	本级设备容量受限
396	市区	新兴1#变	10	200	本级设备容量受限
397	市区	涵洞7#变	10	200	本级设备容量受限
398	市区	涵洞3#变	10	200	上级设备容量受限
399	市区	涵洞14#变	10	200	上级设备容量受限
400	市区	涵洞6#变	10	200	上级设备容量受限
401	市区	涵洞10#变	10	200	上级设备容量受限
402	市区	涵洞9#变	10	200	上级设备容量受限
403	市区	大滩12#变	10	200	上级设备容量受限
404	市区	干校公变.	10	500	上级设备容量受限
405	市区	涵洞8#变	10	400	上级设备容量受限
406	市区	新冲9#配变	10	200	本级设备容量受限
407	市区	前进6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
408	市区	上潘4#配变	10	200	本级设备容量受限
409	市区	葛武富王1#配变	10	200	本级设备容量受限
410	市区	郝荣2#配变	10	200	本级设备容量受限
411	市区	葛武富王10##配变	10	200	本级设备容量受限
412	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限
413	市区	北蒋红沥12#变	10	200	本级设备容量受限
414	市区	月康19#变	10	200	本级设备容量受限
415	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
416	市区	新街10#变	10	400	本级设备容量受限
417	市区	新街3#主变	10	630	上级设备容量受限
418	市区	牡丹公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
419	市区	新街39#变	10	200	上级设备容量受限
420	市区	牡丹公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
421	市区	新街21#变	10	400	上级设备容量受限
422	市区	新街31#主变	10	630	上级设备容量受限
423	市区	新街25#主变	10	630	上级设备容量受限
424	市区	新街29#变	10	400	上级设备容量受限
425	市区	新滩3#变	10	200	上级设备容量受限
426	市区	新滩8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
427	市区	新滩7#变	10	200	上级设备容量受限
428	市区	新街8#变	10	200	上级设备容量受限
429	市区	新街34#变	10	200	上级设备容量受限
430	市区	新街27#变	10	200	上级设备容量受限
431	市区	新街24#变	10	200	上级设备容量受限
432	市区	新街18#变	10	400	上级设备容量受限
433	市区	新街1#变	10	400	上级设备容量受限
434	市区	新街22#变	10	400	上级设备容量受限
435	市区	新街30#变	10	400	上级设备容量受限
436	市区	新街6#变	10	400	上级设备容量受限
437	市区	新街28#变	10	400	上级设备容量受限
438	市区	新街32#变	10	400	上级设备容量受限
439	市区	新街2#主变	10	630	上级设备容量受限
440	市区	新街16#主变	10	630	上级设备容量受限
441	市区	新滩4#变	10	400	上级设备容量受限
442	市区	新街36#变	10	630	上级设备容量受限
443	市区	新街9#变	10	630	上级设备容量受限
444	市区	港东1#变	10	200	上级设备容量受限
445	市区	永和6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
446	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
447	市区	港东14#箱变	10	630	上级设备容量受限
448	市区	10kV黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	上级设备容量受限
449	市区	花川集中居住区1#变	10	630	上级设备容量受限
450	市区	新同5#变	10	200	上级设备容量受限
451	市区	新同10#变	10	400	上级设备容量受限
452	市区	新同2#变	10	200	上级设备容量受限
453	市区	永和11#变	10	200	上级设备容量受限
454	市区	永和17#变	10	200	上级设备容量受限
455	市区	港东5#变	10	200	上级设备容量受限
456	市区	港东3#变	10	200	上级设备容量受限
457	市区	永和13#变	10	200	上级设备容量受限
458	市区	新同3#变	10	200	上级设备容量受限
459	市区	永和4#变	10	200	上级设备容量受限
460	市区	新同12#变	10	200	上级设备容量受限
461	市区	港东6#变	10	200	上级设备容量受限
462	市区	永和14#变	10	200	上级设备容量受限
463	市区	永和10#变	10	200	上级设备容量受限
464	市区	新同8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
465	市区	港东2#变	10	200	上级设备容量受限
466	市区	港东8#变	10	200	上级设备容量受限
467	市区	新同6#变	10	200	上级设备容量受限
468	市区	港东9#变	10	200	上级设备容量受限
469	市区	港东7#变	10	200	上级设备容量受限
470	市区	新同4#变	10	200	上级设备容量受限
471	市区	新同11#变	10	200	上级设备容量受限
472	市区	永和16#变	10	200	上级设备容量受限
473	市区	新同15#变	10	200	上级设备容量受限
474	市区	新同7#变	10	400	上级设备容量受限
475	市区	港东10#变	10	630	上级设备容量受限
476	市区	港东4#变	10	400	上级设备容量受限
477	市区	新同9#变	10	400	上级设备容量受限
478	市区	港东15#箱变	10	630	上级设备容量受限
479	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
480	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
481	市区	洋尖9#变	10	400	本级设备容量受限
482	市区	洋尖15#变	10	200	本级设备容量受限
483	市区	洋尖12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
484	市区	梦泽园3#变	10	630	上级设备容量受限
485	市区	新街19#变	10	200	上级设备容量受限
486	市区	蔡明华公变	10	200	上级设备容量受限
487	市区	新街17#变	10	400	上级设备容量受限
488	市区	新街35#变	10	200	上级设备容量受限
489	市区	梦泽园1#变	10	630	上级设备容量受限
490	市区	新街23#变	10	200	上级设备容量受限
491	市区	新街13#变	10	200	上级设备容量受限
492	市区	新街4#变	10	400	上级设备容量受限
493	市区	梦泽园2#变	10	630	上级设备容量受限
494	市区	新街41#变	10	400	上级设备容量受限
495	市区	梦泽园4#变	10	630	上级设备容量受限
496	市区	新同小区1#变	10	400	上级设备容量受限
497	市区	新同小区2#变	10	200	上级设备容量受限
498	市区	新街38#箱变	10	400	上级设备容量受限
499	市区	新街42#箱变	10	630	上级设备容量受限
500	市区	新街12#变	10	200	上级设备容量受限
501	市区	新同1#变	10	200	上级设备容量受限
502	市区	洋尖7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
503	市区	洋尖16#变	10	200	上级设备容量受限
504	市区	洋尖14#变	10	200	上级设备容量受限
505	市区	洋尖17#变	10	200	上级设备容量受限
506	市区	洋尖5#变	10	200	上级设备容量受限
507	市区	洋尖1#变	10	200	上级设备容量受限
508	市区	民立1#变	10	400	上级设备容量受限
509	市区	民立9#变	10	200	上级设备容量受限
510	市区	新街40#变	10	400	上级设备容量受限
511	市区	洪义6#变	10	200	上级设备容量受限
512	市区	洪义7#变	10	200	上级设备容量受限
513	市区	洪义8#变	10	400	上级设备容量受限
514	市区	洪义2#变	10	200	上级设备容量受限
515	市区	洋尖4#变	10	200	上级设备容量受限
516	市区	洪义10#变	10	200	上级设备容量受限
517	市区	洋尖8#变	10	200	上级设备容量受限
518	市区	新街14#变	10	200	上级设备容量受限
519	市区	洪义3#变	10	200	上级设备容量受限
520	市区	洋尖3#变	10	200	上级设备容量受限
521	市区	新街20#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
522	市区	新街33#变	10	200	上级设备容量受限
523	市区	洪义5#变	10	200	上级设备容量受限
524	市区	洋尖6#变	10	200	上级设备容量受限
525	市区	洪义9#变	10	200	上级设备容量受限
526	市区	洪义4#变	10	200	上级设备容量受限
527	市区	洋尖13#变	10	200	上级设备容量受限
528	市区	洪义1#变	10	200	上级设备容量受限
529	市区	洋尖11#变	10	200	上级设备容量受限
530	市区	新街37#变	10	200	上级设备容量受限
531	市区	洋尖10#变	10	400	上级设备容量受限
532	市区	洋尖2#变	10	400	上级设备容量受限
533	市区	洪义11#变	10	400	上级设备容量受限
534	市区	新街26#变	10	400	上级设备容量受限
535	市区	新同小区4#变	10	400	上级设备容量受限
536	市区	新街5#变	10	400	上级设备容量受限
537	市区	新同小区3#变	10	400	上级设备容量受限
538	市区	新街7#箱变	10	630	上级设备容量受限
539	市区	月青6#变	10	400	本级设备容量受限
540	市区	兴隆11#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
541	市区	月青14#变	10	200	本级设备容量受限
542	市区	青墩17#变	10	200	本级设备容量受限
543	市区	月青8#变	10	200	本级设备容量受限
544	市区	兴隆10#变-	10	200	本级设备容量受限
545	市区	双烈16#变	10	200	本级设备容量受限
546	市区	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
547	市区	秦南美满23#变	10	200	本级设备容量受限
548	市区	新桥21#变	10	200	本级设备容量受限
549	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	本级设备容量受限
550	市区	明亮2#变	10	200	本级设备容量受限
551	市区	美满4#配变	10	200	本级设备容量受限
552	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	本级设备容量受限
553	市区	西团19#变	10	200	本级设备容量受限
554	市区	头灶8#变	10	200	本级设备容量受限
555	市区	民权4#变	10	200	本级设备容量受限
556	市区	义丰三庄6#配变	10	200	本级设备容量受限
557	市区	方向12#变	10	200	本级设备容量受限
558	市区	双港17#变	10	200	本级设备容量受限
559	市区	郑通13#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
560	市区	新桥7#变	10	200	本级设备容量受限
561	市区	陈台25#变	10	400	本级设备容量受限
562	市区	新界7#变	10	400	本级设备容量受限
563	市区	盐东12#变	10	200	本级设备容量受限
564	市区	双烈6#变	10	160	本级设备容量受限
565	市区	月康5#变	10	200	本级设备容量受限
566	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限
567	市区	思源10#变	10	200	本级设备容量受限
568	市区	甘露20#变	10	200	本级设备容量受限
569	市区	秦南宝奎15#变	10	200	本级设备容量受限
570	市区	新界17#变	10	200	本级设备容量受限
571	市区	10KV学西线时杨16#配变	10	200	本级设备容量受限
572	市区	美满3#配变	10	200	本级设备容量受限
573	市区	凤南3#公用变	10	200	本级设备容量受限
574	市区	10kV学东线白阳6#配变	10	200	本级设备容量受限
575	市区	双港4#变	10	200	本级设备容量受限
576	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
577	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
578	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
579	市区	民航23#综合变	10	200	本级设备容量受限
580	市区	永西9#变	10	400	本级设备容量受限
581	市区	美满10#配变	10	200	本级设备容量受限
582	市区	联盟9#变（新）	10	400	本级设备容量受限
583	市区	护西9#变	10	200	本级设备容量受限
584	市区	护西4#配变	10	200	本级设备容量受限
585	市区	凤南16#变	10	200	本级设备容量受限
586	市区	方明3#变	10	200	本级设备容量受限
587	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
588	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
589	市区	新跃20#配变	10	200	本级设备容量受限
590	市区	方明16	10	200	本级设备容量受限
591	市区	护陇15#变	10	315	本级设备容量受限
592	市区	10kV郭西线护陇19#变	10	200	本级设备容量受限
593	市区	10kV学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
594	市区	才坝3#变	10	200	本级设备容量受限
595	市区	新跃9#配变	10	315	本级设备容量受限
596	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
597	滨海	新城区12#箱变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
598	滨海	八滩六配变	10	630	上级设备容量受限
599	滨海	镇区2#变	10	630	上级设备容量受限
600	滨海	海下天邸1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
601	滨海	陈涛街道二十四配变	10	630	上级设备容量受限
602	滨海	八巨街道三十四号配变	10	630	上级设备容量受限
603	滨海	镇区1#变.	10	630	上级设备容量受限
604	滨海	滨淮街道二配变	10	630	上级设备容量受限
605	滨海	桥东二配变	10	630	上级设备容量受限
606	滨海	河岸居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
607	滨海	幸福十配变	10	630	上级设备容量受限
608	滨海	幸福4#箱变（五题浆）	10	630	上级设备容量受限
609	滨海	鑫都广场小区2#主变	10	630	上级设备容量受限
610	滨海	八巨街道三十七配变	10	630	上级设备容量受限
611	滨海	东畧幸福小区3#变	10	630	上级设备容量受限
612	滨海	幸福六配变箱变	10	630	上级设备容量受限
613	滨海	文化街5#箱变	10	630	上级设备容量受限
614	滨海	文化街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
615	滨海	八巨前案二十四配变	10	630	上级设备容量受限
616	滨海	镇区2#箱变（八滩村部）	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
617	滨海	陈涛街道三十一配变箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
618	滨海	十八顷三配变	10	400	上级设备容量受限
619	滨海	薛庄二配变	10	630	上级设备容量受限
620	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
621	滨海	八滩一配变	10	630	上级设备容量受限
622	滨海	复兴一配变	10	630	上级设备容量受限
623	滨海	八滩国元2#箱变	10	630	上级设备容量受限
624	滨海	桥东四配变	10	630	上级设备容量受限
625	滨海	幸福七配变	10	630	上级设备容量受限
626	滨海	正红街道二十一配变	10	500	上级设备容量受限
627	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
628	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	上级设备容量受限
629	滨海	韩湾一配变	10	630	上级设备容量受限
630	滨海	文化街4#箱变	10	630	上级设备容量受限
631	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	上级设备容量受限
632	滨海	滨淮供电所配变	10	500	上级设备容量受限
633	滨海	东罾幸福小区4#变	10	630	上级设备容量受限
634	滨海	陈涛幸福大街1号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
635	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
636	滨海	泰立房地产	10	630	上级设备容量受限
637	滨海	陈涛李庄二配变	10	400	上级设备容量受限
638	滨海	龙潭港六组配变	10	400	上级设备容量受限
639	滨海	圈野东北配变	10	400	上级设备容量受限
640	滨海	陈涛街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
641	滨海	河岸二配变	10	400	上级设备容量受限
642	滨海	瑞荣1#变	10	400	上级设备容量受限
643	滨海	陈涛街道三配变	10	400	上级设备容量受限
644	滨海	八滩七配变	10	400	上级设备容量受限
645	滨海	振东街道一号配变	10	400	上级设备容量受限
646	滨海	淮海农场三十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
647	滨海	八巨街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
648	滨海	陈李路二配变	10	400	上级设备容量受限
649	滨海	杠南三配变	10	400	上级设备容量受限
650	滨海	街道三十七配变	10	400	上级设备容量受限
651	滨海	八滩三配变	10	400	上级设备容量受限
652	滨海	庆丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
653	滨海	三层二站	10	400	上级设备容量受限
654	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
655	滨海	南湾一配变	10	400	上级设备容量受限
656	滨海	滨淮树圩一配变	10	400	上级设备容量受限
657	滨海	河头三配变	10	400	上级设备容量受限
658	滨海	桥东九配变	10	400	上级设备容量受限
659	滨海	幸福八配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
660	滨海	淮西三配变1	10	400	上级设备容量受限
661	滨海	新港街7#变	10	400	上级设备容量受限
662	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	上级设备容量受限
663	滨海	陈涛六层九配变	10	400	上级设备容量受限
664	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	上级设备容量受限
665	滨海	长兴三配变	10	400	上级设备容量受限
666	滨海	八巨街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
667	滨海	五巨六配变	10	400	上级设备容量受限
668	滨海	八巨街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
669	滨海	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
670	滨海	长兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
671	滨海	滨淮街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
672	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
673	滨海	大滩二配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
674	滨海	花园配变	10	400	上级设备容量受限
675	滨海	通榆二十二配变	10	400	上级设备容量受限
676	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	上级设备容量受限
677	滨海	聂庄六配变	10	400	上级设备容量受限
678	滨海	新港街3#变	10	400	上级设备容量受限
679	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	上级设备容量受限
680	滨海	界山二配变	10	400	上级设备容量受限
681	滨海	陈涛九层十二配变	10	400	上级设备容量受限
682	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	上级设备容量受限
683	滨海	淮海农场十七大队综合变	10	400	上级设备容量受限
684	滨海	合心东配变	10	400	上级设备容量受限
685	滨海	龙潭港电站	10	400	上级设备容量受限
686	滨海	阜坎公用变	10	400	上级设备容量受限
687	滨海	七顷五配变	10	400	上级设备容量受限
688	滨海	新港街4#变	10	400	上级设备容量受限
689	滨海	后洼十一配变	10	400	上级设备容量受限
690	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
691	滨海	新港街11#变	10	400	上级设备容量受限
692	滨海	新城区11#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
693	滨海	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
694	滨海	正红街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
695	滨海	八巨玉民十五配变	10	400	上级设备容量受限
696	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
697	滨海	陈涛郭党生2#配变	10	400	上级设备容量受限
698	滨海	陈涛街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
699	滨海	王桥四配变	10	400	上级设备容量受限
700	滨海	淤尖二十七配变	10	400	上级设备容量受限
701	滨海	千东十配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
702	滨海	二渡红日配变	10	400	上级设备容量受限
703	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
704	滨海	于庄八配变	10	400	上级设备容量受限
705	滨海	陈涛长红八配变	10	400	上级设备容量受限
706	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	上级设备容量受限
707	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
708	滨海	新街居住区1#变	10	400	上级设备容量受限
709	滨海	众兴一配变	10	400	上级设备容量受限
710	滨海	潘庄一配变	10	400	上级设备容量受限
711	滨海	聂庄七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
712	滨海	洋口四配变	10	400	上级设备容量受限
713	滨海	岔河五配变	10	400	上级设备容量受限
714	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	上级设备容量受限
715	滨海	利民五配变	10	400	上级设备容量受限
716	滨海	三合四配变	10	400	上级设备容量受限
717	滨海	三腰十三配变	10	400	上级设备容量受限
718	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	上级设备容量受限
719	滨海	创业八配变	10	400	上级设备容量受限
720	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	上级设备容量受限
721	滨海	土山三配变	10	400	上级设备容量受限
722	滨海	八巨工商路综合变	10	400	上级设备容量受限
723	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	上级设备容量受限
724	滨海	六顷八配变	10	400	上级设备容量受限
725	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	上级设备容量受限
726	滨海	新西四配变	10	400	上级设备容量受限
727	滨海	八巨街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
728	滨海	大份一配变	10	400	上级设备容量受限
729	滨海	条龙二站	10	400	上级设备容量受限
730	滨海	八巨永余五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
731	滨海	双垛八配变	10	400	上级设备容量受限
732	滨海	下旧十三配变	10	400	上级设备容量受限
733	滨海	陈铸小街1#	10	400	上级设备容量受限
734	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	上级设备容量受限
735	滨海	淤尖堆北十四配变	10	400	上级设备容量受限
736	滨海	振东夸二五配变	10	400	上级设备容量受限
737	滨海	河头五配变	10	400	上级设备容量受限
738	滨海	前港五配变配变	10	400	上级设备容量受限
739	滨海	头庄三配变	10	400	上级设备容量受限
740	滨海	淤尖三港五配变	10	400	上级设备容量受限
741	滨海	吉垛八配变	10	400	上级设备容量受限
742	滨海	腰路一配变	10	400	上级设备容量受限
743	滨海	长兴九配变2#变	10	400	上级设备容量受限
744	滨海	振东街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
745	滨海	蟠水十八配变	10	400	上级设备容量受限
746	滨海	尹桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
747	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	上级设备容量受限
748	滨海	龙兴三配变	10	400	上级设备容量受限
749	滨海	界山四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
750	滨海	樊集小街九配变	10	400	上级设备容量受限
751	滨海	陈涛三层六配变	10	400	上级设备容量受限
752	滨海	八巨前案二十八配变	10	400	上级设备容量受限
753	滨海	联心三配变	10	400	上级设备容量受限
754	滨海	李士忠	10	400	上级设备容量受限
755	滨海	通榆三配变1	10	400	上级设备容量受限
756	滨海	圩区五配变	10	400	上级设备容量受限
757	滨海	潘庄八配变	10	400	上级设备容量受限
758	滨海	硝场四配变	10	400	上级设备容量受限
759	滨海	李庄三配变	10	400	上级设备容量受限
760	滨海	新港一配变	10	400	上级设备容量受限
761	滨海	翻身南配变	10	400	上级设备容量受限
762	滨海	二中配变	10	400	上级设备容量受限
763	滨海	利众六配变	10	400	上级设备容量受限
764	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	上级设备容量受限
765	滨海	淮西四配变	10	400	上级设备容量受限
766	滨海	卫东十配变	10	400	上级设备容量受限
767	滨海	淮东四配变	10	400	上级设备容量受限
768	滨海	东玉四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
769	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	上级设备容量受限
770	滨海	众兴三配变	10	400	上级设备容量受限
771	滨海	腰庄六配变	10	400	上级设备容量受限
772	滨海	陈涛联盟五配变	10	400	上级设备容量受限
773	滨海	陈涛顺滩七配变	10	400	上级设备容量受限
774	滨海	正红街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
775	滨海	六顷四配变	10	400	上级设备容量受限
776	滨海	街道十五配变配变	10	400	上级设备容量受限
777	滨海	通榆二十八配变	10	400	上级设备容量受限
778	滨海	八巨街道海源路口综合变(JN)	10	400	上级设备容量受限
779	滨海	樊集一配变	10	400	上级设备容量受限
780	滨海	街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
781	滨海	小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
782	滨海	正红街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
783	滨海	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
784	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	上级设备容量受限
785	滨海	巨西十一配变	10	400	上级设备容量受限
786	滨海	学地十一配变	10	400	上级设备容量受限
787	滨海	圩区四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
788	滨海	岔河六配变	10	400	上级设备容量受限
789	滨海	淮东八配变	10	400	上级设备容量受限
790	滨海	三巨四配变	10	400	上级设备容量受限
791	滨海	土山二配变	10	400	上级设备容量受限
792	滨海	陈涛街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
793	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	上级设备容量受限
794	滨海	陈涛三层十一配变	10	400	上级设备容量受限
795	滨海	八巨街道一配变	10	400	上级设备容量受限
796	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	上级设备容量受限
797	滨海	东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
798	滨海	正红街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
799	滨海	新良三配变	10	400	上级设备容量受限
800	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
801	滨海	南尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
802	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	上级设备容量受限
803	滨海	陈涛二吉九配变	10	400	上级设备容量受限
804	滨海	三星五配变	10	400	上级设备容量受限
805	滨海	通榆三十五配变	10	400	上级设备容量受限
806	滨海	陈涛街道十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
807	滨海	正红街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
808	滨海	刘甫八配变	10	400	上级设备容量受限
809	滨海	后舍三配变	10	400	上级设备容量受限
810	滨海	蔡桥吴蛮七配变	10	400	上级设备容量受限
811	滨海	东兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
812	滨海	卫东十五配变	10	400	上级设备容量受限
813	滨海	陆集小街十八号变	10	400	上级设备容量受限
814	滨海	十八顷四配变	10	400	上级设备容量受限
815	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	上级设备容量受限
816	滨海	沿河路配变	10	400	上级设备容量受限
817	滨海	吉垛九配变	10	400	上级设备容量受限
818	滨海	陈涛新滩二配变	10	400	上级设备容量受限
819	滨海	八层七配变	10	400	上级设备容量受限
820	滨海	玉民一配变	10	400	上级设备容量受限
821	滨海	李元十配变	10	400	上级设备容量受限
822	滨海	正红街道一配变	10	400	上级设备容量受限
823	滨海	陈涛联盟六配变	10	400	上级设备容量受限
824	滨海	新滩八配变	10	400	上级设备容量受限
825	滨海	小街一号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
826	滨海	陆塘十五配变	10	400	上级设备容量受限
827	滨海	振东合心扶贫配变	10	400	上级设备容量受限
828	滨海	双垛一配变	10	400	上级设备容量受限
829	滨海	五丈河中配变	10	400	上级设备容量受限
830	滨海	淤尖美垛十配变	10	400	上级设备容量受限
831	滨海	正红十一配变	10	400	上级设备容量受限
832	滨海	丰产二号配变	10	400	上级设备容量受限
833	滨海	陈东四站	10	400	上级设备容量受限
834	滨海	庆丰九配变	10	400	上级设备容量受限
835	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限
836	滨海	一心十二配变	10	400	上级设备容量受限
837	滨海	陈涛李庄五配变	10	400	上级设备容量受限
838	滨海	新北三配变	10	400	上级设备容量受限
839	滨海	庆丰十配变	10	400	上级设备容量受限
840	滨海	朱于七配变	10	400	上级设备容量受限
841	滨海	老滩二配变	10	400	上级设备容量受限
842	滨海	南河三配变	10	400	上级设备容量受限
843	滨海	幸福八配变	10	400	上级设备容量受限
844	滨海	合心扶贫一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
845	滨海	河头二配变0	10	400	上级设备容量受限
846	滨海	八巨永余十五配变	10	400	上级设备容量受限
847	滨海	淤尖巨西二站	10	400	上级设备容量受限
848	滨海	界牌于庄五配变	10	400	上级设备容量受限
849	滨海	学南六配变	10	400	上级设备容量受限
850	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	上级设备容量受限
851	滨海	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
852	滨海	正红街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
853	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	上级设备容量受限
854	滨海	淮东三配变	10	400	上级设备容量受限
855	滨海	老堆南站配变	10	400	上级设备容量受限
856	滨海	中心二配变	10	400	上级设备容量受限
857	滨海	永兴六配变	10	400	上级设备容量受限
858	滨海	潘庄九配变	10	400	上级设备容量受限
859	滨海	三腰五配变（四站）	10	400	上级设备容量受限
860	滨海	头巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
861	滨海	吉垛十配变	10	400	上级设备容量受限
862	滨海	七层四站	10	400	上级设备容量受限
863	滨海	玉农三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
864	滨海	二罾二组配变	10	400	上级设备容量受限
865	滨海	东兴九配变	10	400	上级设备容量受限
866	滨海	味洋九配变	10	400	上级设备容量受限
867	滨海	新南四配变	10	400	上级设备容量受限
868	滨海	闸口五配变	10	400	上级设备容量受限
869	滨海	振东桥南配变	10	400	上级设备容量受限
870	滨海	九层一配变	10	400	上级设备容量受限
871	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	上级设备容量受限
872	滨海	三吉七配变	10	400	上级设备容量受限
873	滨海	跃进一配变	10	400	上级设备容量受限
874	滨海	联盟一站	10	400	上级设备容量受限
875	滨海	龙潭港六组西配变	10	400	上级设备容量受限
876	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	上级设备容量受限
877	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	上级设备容量受限
878	滨海	街道5号配变	10	400	上级设备容量受限
879	滨海	陈涛五层六配变	10	400	上级设备容量受限
880	滨海	老堆四配变	10	400	上级设备容量受限
881	滨海	合心三组配变	10	400	上级设备容量受限
882	滨海	宋尖十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
883	滨海	三港十二配变	10	400	上级设备容量受限
884	滨海	南河四配变	10	400	上级设备容量受限
885	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	上级设备容量受限
886	滨海	陈铸小街十配变	10	400	上级设备容量受限
887	滨海	大港三配变	10	400	上级设备容量受限
888	滨海	于庄一配变	10	400	上级设备容量受限
889	滨海	新良四配变	10	400	上级设备容量受限
890	滨海	卫东十四配变	10	400	上级设备容量受限
891	滨海	正红街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
892	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	上级设备容量受限
893	滨海	宋尖一配变	10	400	上级设备容量受限
894	滨海	八巨街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
895	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
896	滨海	陈涛七顷四配变	10	400	上级设备容量受限
897	滨海	陈涛横沟十二配变	10	400	上级设备容量受限
898	滨海	八巨街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
899	滨海	黄庄七配变	10	400	上级设备容量受限
900	滨海	永兴三配变	10	400	上级设备容量受限
901	滨海	陆塘十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
902	滨海	陈涛街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
903	滨海	滨兴中配变	10	400	上级设备容量受限
904	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
905	滨海	蟠水二十配变	10	400	上级设备容量受限
906	滨海	五巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
907	滨海	王桥一配变	10	400	上级设备容量受限
908	滨海	兴龙二配变	10	400	上级设备容量受限
909	滨海	振东二罾小街总表配变	10	400	上级设备容量受限
910	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	上级设备容量受限
911	滨海	淤尖堆北一配变	10	400	上级设备容量受限
912	滨海	振东小街北配变	10	400	上级设备容量受限
913	滨海	陈涛郭集沈庄四配变	10	400	上级设备容量受限
914	滨海	八巨玉民十四配变	10	400	上级设备容量受限
915	滨海	三层一配变	10	400	上级设备容量受限
916	滨海	通榆四十六配变	10	400	上级设备容量受限
917	滨海	陈涛七顷九配变	10	400	上级设备容量受限
918	滨海	陈涛郭集一组	10	400	上级设备容量受限
919	滨海	陈涛街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
920	滨海	陈涛新联三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
921	滨海	兴龙六配变	10	400	上级设备容量受限
922	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
923	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
924	滨海	陈涛李庄六配变	10	400	上级设备容量受限
925	滨海	八巨街道二配变	10	400	上级设备容量受限
926	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	上级设备容量受限
927	滨海	三吉九配变	10	400	上级设备容量受限
928	滨海	陈涛郭集沈庄三配变	10	400	上级设备容量受限
929	滨海	正红街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
930	滨海	新北六配变	10	400	上级设备容量受限
931	滨海	粮西十一配变	10	400	上级设备容量受限
932	滨海	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
933	滨海	二罾四组配变	10	400	上级设备容量受限
934	滨海	蟠水十一配变	10	400	上级设备容量受限
935	滨海	通榆四十五配变	10	400	上级设备容量受限
936	滨海	头巨五配变	10	400	上级设备容量受限
937	滨海	黄庄六配变	10	400	上级设备容量受限
938	滨海	双垛三配变	10	400	上级设备容量受限
939	滨海	振东新东一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
940	滨海	二层二配变	10	400	上级设备容量受限
941	滨海	陈涛街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
942	滨海	八巨大冲一配变	10	400	上级设备容量受限
943	滨海	八巨尚庄五配变	10	400	上级设备容量受限
944	滨海	小街十八配变	10	400	上级设备容量受限
945	滨海	王圩中配变	10	400	上级设备容量受限
946	滨海	洋口二配变	10	400	上级设备容量受限
947	滨海	四巨五配变	10	400	上级设备容量受限
948	滨海	陈涛盐路十配变	10	400	上级设备容量受限
949	滨海	西洼二配变	10	400	上级设备容量受限
950	滨海	吉垛四配变	10	400	上级设备容量受限
951	滨海	八滩二配变	10	400	上级设备容量受限
952	滨海	振东王圩一配变	10	400	上级设备容量受限
953	滨海	粮西八配变	10	400	上级设备容量受限
954	滨海	八巨街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
955	滨海	干东十一配变	10	400	上级设备容量受限
956	滨海	獐沟小街一配变	10	400	上级设备容量受限
957	滨海	二层三配变	10	400	上级设备容量受限
958	滨海	八层四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
959	滨海	新中五配变	10	400	上级设备容量受限
960	滨海	镇区8#变	10	400	上级设备容量受限
961	滨海	木楼东北配变	10	400	上级设备容量受限
962	滨海	红纲七配变	10	400	上级设备容量受限
963	滨海	东晋新区三配变	10	400	上级设备容量受限
964	滨海	小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
965	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	上级设备容量受限
966	滨海	八巨街道九配变	10	400	上级设备容量受限
967	滨海	双垛二配变	10	400	上级设备容量受限
968	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	上级设备容量受限
969	滨海	陈涛后垛十二配变	10	400	上级设备容量受限
970	滨海	八巨尚庄一配变	10	400	上级设备容量受限
971	滨海	唐港二配变	10	400	上级设备容量受限
972	滨海	滨兴六组配变	10	400	上级设备容量受限
973	滨海	老窑二配变	10	400	上级设备容量受限
974	滨海	官滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
975	滨海	八巨街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
976	滨海	振东滨兴一配变	10	400	上级设备容量受限
977	滨海	潘庄六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
978	滨海	陈涛兴龙五配变	10	400	上级设备容量受限
979	滨海	粮西三配变	10	400	上级设备容量受限
980	滨海	学南一配变	10	400	上级设备容量受限
981	滨海	二层一配变	10	400	上级设备容量受限
982	滨海	复兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
983	滨海	正红街道三配变	10	400	上级设备容量受限
984	滨海	革新二配变	10	400	上级设备容量受限
985	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	上级设备容量受限
986	滨海	小滩一配变	10	400	上级设备容量受限
987	滨海	吉垛五配变	10	400	上级设备容量受限
988	滨海	六顷五配变	10	400	上级设备容量受限
989	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	上级设备容量受限
990	滨海	南庄南配变	10	400	上级设备容量受限
991	滨海	新东五配变	10	400	上级设备容量受限
992	滨海	通榆八配变	10	400	上级设备容量受限
993	滨海	腰路二配变	10	400	上级设备容量受限
994	滨海	十八顷十一配变	10	400	上级设备容量受限
995	滨海	幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
996	滨海	界山三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
997	滨海	李墩五配变	10	400	上级设备容量受限
998	滨海	新胜四配变	10	400	上级设备容量受限
999	滨海	蚁灯三配变	10	400	上级设备容量受限
1000	滨海	振东前港大站配变	10	400	上级设备容量受限
1001	滨海	八巨前案九配变	10	400	上级设备容量受限
1002	滨海	界港十三配变	10	400	上级设备容量受限
1003	滨海	八巨前案十八配变	10	400	上级设备容量受限
1004	滨海	郭集贾庄配变	10	400	上级设备容量受限
1005	滨海	朱于六配变	10	400	上级设备容量受限
1006	滨海	唐港四配变	10	400	上级设备容量受限
1007	滨海	四坝电站	10	400	上级设备容量受限
1008	滨海	南湾二配变	10	400	上级设备容量受限
1009	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
1010	滨海	八巨西冲二配变	10	400	上级设备容量受限
1011	滨海	头巨十二配变1	10	400	上级设备容量受限
1012	滨海	篆河二配变	10	400	上级设备容量受限
1013	滨海	王港中站	10	400	上级设备容量受限
1014	滨海	十八顷七配变	10	400	上级设备容量受限
1015	滨海	旧河十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1016	滨海	小街四号变	10	400	上级设备容量受限
1017	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
1018	滨海	滨淮长兴九配变	10	400	上级设备容量受限
1019	滨海	通榆四十七配变	10	400	上级设备容量受限
1020	滨海	吉垛七、八组配变	10	400	上级设备容量受限
1021	滨海	蚁灯二配变	10	400	上级设备容量受限
1022	滨海	獐沟小街六配变	10	400	上级设备容量受限
1023	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
1024	滨海	八巨街道七配变	10	400	上级设备容量受限
1025	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
1026	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	上级设备容量受限
1027	滨海	干河二配变	10	400	上级设备容量受限
1028	滨海	新街一配变	10	400	上级设备容量受限
1029	滨海	顺滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1030	滨海	顾舍八配变	10	400	上级设备容量受限
1031	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	上级设备容量受限
1032	滨海	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
1033	滨海	陈李路一配变	10	400	上级设备容量受限
1034	滨海	韩湾五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1035	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
1036	滨海	吉垛公用变	10	400	上级设备容量受限
1037	滨海	栾滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1038	滨海	树东一配变1	10	400	上级设备容量受限
1039	滨海	小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
1040	滨海	振东街道九号配变	10	400	上级设备容量受限
1041	滨海	南河六配变	10	400	上级设备容量受限
1042	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	上级设备容量受限
1043	滨海	盐路三配变	10	400	上级设备容量受限
1044	滨海	粮西七配变	10	400	上级设备容量受限
1045	滨海	张湾二配变	10	400	上级设备容量受限
1046	滨海	滨淮街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
1047	滨海	振东街道桥南二配变	10	400	上级设备容量受限
1048	滨海	利民二配变	10	400	上级设备容量受限
1049	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	上级设备容量受限
1050	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	上级设备容量受限
1051	滨海	振东桥南一配变	10	400	上级设备容量受限
1052	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	上级设备容量受限
1053	滨海	有余一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1054	滨海	正红街道八配变	10	315	上级设备容量受限
1055	滨海	郭集沈庄配变	10	400	上级设备容量受限
1056	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
1057	滨海	板桥5.6组配变	10	400	上级设备容量受限
1058	滨海	顾舍新站	10	400	上级设备容量受限
1059	滨海	兴龙四配变	10	400	上级设备容量受限
1060	滨海	振东街道十号配变	10	400	上级设备容量受限
1061	滨海	于庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1062	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	上级设备容量受限
1063	滨海	振东南排站	10	400	上级设备容量受限
1064	滨海	八巨华新十六配变	10	400	上级设备容量受限
1065	滨海	通榆四十八配变	10	400	上级设备容量受限
1066	滨海	八巨大冲三配变	10	400	上级设备容量受限
1067	滨海	八巨同兴三配变	10	400	上级设备容量受限
1068	滨海	圩区二配变	10	400	上级设备容量受限
1069	滨海	振东龙潭港三配变	10	400	上级设备容量受限
1070	滨海	一心六配变	10	400	上级设备容量受限
1071	滨海	粮西四配变	10	400	上级设备容量受限
1072	滨海	吉垛三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1073	滨海	后洼六配变	10	400	上级设备容量受限
1074	滨海	淮兴七配变	10	400	上级设备容量受限
1075	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
1076	滨海	八层六配变	10	400	上级设备容量受限
1077	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
1078	滨海	蔡庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1079	滨海	新港街16#变	10	400	上级设备容量受限
1080	滨海	陈涛三层村集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
1081	滨海	新良二配变	10	315	上级设备容量受限
1082	滨海	徐墩六配变配变	10	400	上级设备容量受限
1083	滨海	过天舟一配变	10	400	上级设备容量受限
1084	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
1085	滨海	淤尖堆北二配变11	10	400	上级设备容量受限
1086	滨海	创业二配变0	10	400	上级设备容量受限
1087	滨海	皋滩一配变	10	400	上级设备容量受限
1088	滨海	夸二加工厂	10	315	上级设备容量受限
1089	滨海	众兴二配变	10	400	上级设备容量受限
1090	滨海	王桥八配变	10	400	上级设备容量受限
1091	滨海	八巨街道四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1092	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	上级设备容量受限
1093	滨海	振东供销社水厂配变	10	400	上级设备容量受限
1094	滨海	一心九配变	10	400	上级设备容量受限
1095	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	上级设备容量受限
1096	滨海	小街九号变	10	400	上级设备容量受限
1097	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	上级设备容量受限
1098	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	上级设备容量受限
1099	滨海	淮中七配变	10	400	上级设备容量受限
1100	滨海	双垛七配变	10	400	上级设备容量受限
1101	滨海	振东街道7#配变	10	315	上级设备容量受限
1102	滨海	黄庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1103	滨海	八巨玉民十六配变	10	400	上级设备容量受限
1104	滨海	顾舍三配变	10	400	上级设备容量受限
1105	滨海	二罾一配变	10	315	上级设备容量受限
1106	滨海	新北一配变	10	400	上级设备容量受限
1107	滨海	八巨华新十七配变	10	400	上级设备容量受限
1108	滨海	陈铸小街6#变	10	400	上级设备容量受限
1109	滨海	五丈河一配变	10	315	上级设备容量受限
1110	滨海	栾庄九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1111	滨海	陈涛一郭集一组二配变	10	400	上级设备容量受限
1112	滨海	五丁六配变	10	400	上级设备容量受限
1113	滨海	二吉十一配变	10	400	上级设备容量受限
1114	滨海	六塘十一配变	10	400	上级设备容量受限
1115	滨海	界牌条堆六配变	10	400	上级设备容量受限
1116	滨海	老滩六配变	10	400	上级设备容量受限
1117	滨海	学地一配变	10	400	上级设备容量受限
1118	滨海	南河二配变	10	400	上级设备容量受限
1119	滨海	二吉一配变	10	400	上级设备容量受限
1120	滨海	吉甫七配变	10	400	上级设备容量受限
1121	滨海	清水河四配变	10	400	上级设备容量受限
1122	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	上级设备容量受限
1123	滨海	三合六配变	10	315	上级设备容量受限
1124	滨海	中心南配变	10	400	上级设备容量受限
1125	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	上级设备容量受限
1126	滨海	河头六配变	10	400	上级设备容量受限
1127	滨海	小街十三配变1	10	400	上级设备容量受限
1128	滨海	王桥二配变	10	400	上级设备容量受限
1129	滨海	淮中六配变配	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1130	滨海	南湾五配变	10	400	上级设备容量受限
1131	滨海	利民四配变	10	400	上级设备容量受限
1132	滨海	陈湾二配变	10	400	上级设备容量受限
1133	滨海	八巨街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
1134	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	上级设备容量受限
1135	滨海	五巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
1136	滨海	振东村东配变	10	315	上级设备容量受限
1137	滨海	一心十配变	10	400	上级设备容量受限
1138	滨海	前港大站北配变	10	400	上级设备容量受限
1139	滨海	七层三配变	10	400	上级设备容量受限
1140	滨海	新胜二配变	10	400	上级设备容量受限
1141	滨海	粮东三配变	10	400	上级设备容量受限
1142	滨海	正红街道十六配变	10	315	上级设备容量受限
1143	滨海	黄庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1144	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1145	滨海	淤尖桥南七配变	10	400	上级设备容量受限
1146	滨海	八巨王庄三配变	10	400	上级设备容量受限
1147	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	上级设备容量受限
1148	滨海	王桥七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1149	滨海	八巨街道六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1150	滨海	八巨合成十一配变	10	400	上级设备容量受限
1151	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
1152	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	上级设备容量受限
1153	滨海	条洋四配变	10	400	上级设备容量受限
1154	滨海	界牌陆集二配变	10	400	上级设备容量受限
1155	滨海	陈涛七顷八配变	10	400	上级设备容量受限
1156	滨海	竹林四配变	10	400	上级设备容量受限
1157	滨海	三层三配变	10	400	上级设备容量受限
1158	滨海	陈涛条洋八配变	10	400	上级设备容量受限
1159	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1160	滨海	10kV陆集线小街二十号变配变	10	400	上级设备容量受限
1161	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	上级设备容量受限
1162	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	上级设备容量受限
1163	滨海	八巨街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
1164	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	上级设备容量受限
1165	滨海	冯庄一配变	10	400	上级设备容量受限
1166	滨海	界牌陆集一配变	10	400	上级设备容量受限
1167	滨海	八巨李科春联建楼二	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1168	滨海	头庄八配变	10	400	上级设备容量受限
1169	滨海	滨东二配变	10	400	上级设备容量受限
1170	滨海	郭集贾庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1171	滨海	八巨永余十七配变	10	400	上级设备容量受限
1172	滨海	盐路一配变1	10	400	上级设备容量受限
1173	滨海	五巨十九配变	10	400	上级设备容量受限
1174	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	上级设备容量受限
1175	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	上级设备容量受限
1176	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	上级设备容量受限
1177	滨海	振东滨东七组配变	10	400	上级设备容量受限
1178	滨海	郭集一组四配变	10	400	上级设备容量受限
1179	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	上级设备容量受限
1180	滨海	八滩十配变	10	400	上级设备容量受限
1181	滨海	滨东二组东配变	10	400	上级设备容量受限
1182	滨海	合心西配变	10	400	上级设备容量受限
1183	滨海	新东四配变	10	315	上级设备容量受限
1184	滨海	三姓二配变	10	400	上级设备容量受限
1185	滨海	尹桥十三配变	10	400	上级设备容量受限
1186	滨海	淮中三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1187	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
1188	滨海	于庄三配变	10	400	上级设备容量受限
1189	滨海	新东二配变	10	400	上级设备容量受限
1190	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	上级设备容量受限
1191	滨海	振东新镇区一号变	10	400	上级设备容量受限
1192	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	上级设备容量受限
1193	滨海	振东板桥一配变	10	400	上级设备容量受限
1194	滨海	玉龙三配变	10	400	上级设备容量受限
1195	滨海	朱于八配变	10	400	上级设备容量受限
1196	滨海	振东二罾小街西配变	10	400	上级设备容量受限
1197	滨海	淤尖大尧二配变	10	400	上级设备容量受限
1198	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	上级设备容量受限
1199	滨海	河头一配变	10	400	上级设备容量受限
1200	滨海	黄庄十配变	10	400	上级设备容量受限
1201	滨海	腰路四配变	10	400	上级设备容量受限
1202	滨海	三巨二配变	10	400	上级设备容量受限
1203	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
1204	滨海	八巨华新十五配变	10	400	上级设备容量受限
1205	滨海	二吉八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1206	滨海	正红后舍二配变	10	400	上级设备容量受限
1207	滨海	振东吉垛二配变	10	400	上级设备容量受限
1208	滨海	八巨镇农业园配变2	10	400	上级设备容量受限
1209	滨海	淮兴八配变	10	400	上级设备容量受限
1210	滨海	粮西十配变	10	400	上级设备容量受限
1211	滨海	华林七配变配变	10	400	上级设备容量受限
1212	滨海	振东吉垛南配变	10	315	上级设备容量受限
1213	滨海	长兴三配变2#变	10	400	上级设备容量受限
1214	滨海	八巨同兴四配变	10	400	上级设备容量受限
1215	滨海	冯庄七配变	10	400	上级设备容量受限
1216	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	上级设备容量受限
1217	滨海	后垛二配变	10	400	上级设备容量受限
1218	滨海	新胜六配变	10	400	上级设备容量受限
1219	滨海	后尖九配变	10	400	上级设备容量受限
1220	滨海	八巨五户二配变	10	400	上级设备容量受限
1221	滨海	八巨西冲六配变	10	400	上级设备容量受限
1222	滨海	二罾二配变	10	400	上级设备容量受限
1223	滨海	滨兴四配变	10	400	上级设备容量受限
1224	滨海	学地三配变变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1225	滨海	头庄扶贫站配变	10	315	上级设备容量受限
1226	滨海	小街十一配变1	10	400	上级设备容量受限
1227	滨海	前程七配变	10	400	上级设备容量受限
1228	滨海	干河一配变	10	400	上级设备容量受限
1229	滨海	八巨前冲六配变	10	400	上级设备容量受限
1230	滨海	獐沟小街七配变	10	400	上级设备容量受限
1231	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	上级设备容量受限
1232	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1233	滨海	栾庄南站配变	10	400	上级设备容量受限
1234	滨海	吴王五配变	10	400	上级设备容量受限
1235	滨海	利民一配变	10	400	上级设备容量受限
1236	滨海	后垛十一配变	10	400	上级设备容量受限
1237	滨海	大港四配变	10	400	上级设备容量受限
1238	滨海	界圩三配变	10	400	上级设备容量受限
1239	滨海	园区一号变	10	400	上级设备容量受限
1240	滨海	圈野西配变	10	400	上级设备容量受限
1241	滨海	学南二配变	10	400	上级设备容量受限
1242	滨海	八滩八配变	10	400	上级设备容量受限
1243	滨海	陈涛后垛十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1244	滨海	八巨前冲三配变	10	200	上级设备容量受限
1245	滨海	陈涛长红十二配变	10	400	上级设备容量受限
1246	滨海	后尖八配变	10	400	上级设备容量受限
1247	滨海	黄庄一配变0	10	400	上级设备容量受限
1248	滨海	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
1249	滨海	八巨前冲九配变	10	400	上级设备容量受限
1250	滨海	下旧八配变	10	400	上级设备容量受限
1251	滨海	中心三配变	10	315	上级设备容量受限
1252	滨海	创业一配变	10	400	上级设备容量受限
1253	滨海	陈圩港南	10	315	上级设备容量受限
1254	滨海	八滩宋尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1255	滨海	伏河八配变1	10	400	上级设备容量受限
1256	滨海	八巨七巨二配变	10	400	上级设备容量受限
1257	滨海	通榆十七配变	10	400	上级设备容量受限
1258	滨海	联心四配变	10	400	上级设备容量受限
1259	滨海	头巨四配变	10	400	上级设备容量受限
1260	滨海	10KV陆下线小街十九号变配变	10	400	上级设备容量受限
1261	滨海	蟠水十九配变	10	400	上级设备容量受限
1262	滨海	有余三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1263	滨海	八巨尚庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1264	滨海	大尖三配变	10	400	上级设备容量受限
1265	滨海	夸二三配变	10	315	上级设备容量受限
1266	滨海	华林五配变	10	400	上级设备容量受限
1267	滨海	新中四配变	10	400	上级设备容量受限
1268	滨海	条巨七配变	10	400	上级设备容量受限
1269	滨海	陈铸李元九配变	10	400	上级设备容量受限
1270	滨海	众兴四配变	10	400	上级设备容量受限
1271	滨海	振东六组配变	10	400	上级设备容量受限
1272	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	上级设备容量受限
1273	滨海	陆集六配变	10	400	上级设备容量受限
1274	滨海	官庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1275	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	上级设备容量受限
1276	滨海	陆集东兴四配变	10	400	上级设备容量受限
1277	滨海	六层一配变	10	200	上级设备容量受限
1278	滨海	蒋渡大洼	10	200	上级设备容量受限
1279	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	上级设备容量受限
1280	滨海	闸口七配变	10	200	上级设备容量受限
1281	滨海	过天舟西配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1282	滨海	红纲二配变	10	200	上级设备容量受限
1283	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	上级设备容量受限
1284	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	上级设备容量受限
1285	滨海	八巨陈岳十一配变	10	200	上级设备容量受限
1286	滨海	淮东一配变	10	200	上级设备容量受限
1287	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	上级设备容量受限
1288	滨海	后洼一配变	10	200	上级设备容量受限
1289	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	上级设备容量受限
1290	滨海	跃进中配变	10	200	上级设备容量受限
1291	滨海	唐港三配变	10	200	上级设备容量受限
1292	滨海	合兴集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
1293	滨海	屋基六配变	10	200	上级设备容量受限
1294	滨海	硝场五配变	10	200	上级设备容量受限
1295	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	上级设备容量受限
1296	滨海	旧河七配变	10	200	上级设备容量受限
1297	滨海	新东三配变	10	400	上级设备容量受限
1298	滨海	八巨玉民六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1299	滨海	长兴十四配变	10	200	上级设备容量受限
1300	滨海	陈涛二友六配变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1301	滨海	五巨二配变	10	200	上级设备容量受限
1302	滨海	小滩二配变	10	200	上级设备容量受限
1303	滨海	刘甫五配变	10	400	上级设备容量受限
1304	滨海	古尖四配变	10	200	上级设备容量受限
1305	滨海	圩头一配变	10	200	上级设备容量受限
1306	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1307	滨海	硝场三配变	10	200	上级设备容量受限
1308	滨海	淤尖七巨港四配变	10	200	上级设备容量受限
1309	滨海	丰产西站配变	10	200	上级设备容量受限
1310	滨海	蚁灯四配变	10	200	上级设备容量受限
1311	滨海	淤尖桥南三配变	10	200	上级设备容量受限
1312	滨海	李墩一站	10	200	上级设备容量受限
1313	滨海	丰产南排站	10	200	上级设备容量受限
1314	滨海	后尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1315	滨海	后洼九配变	10	200	上级设备容量受限
1316	滨海	鲁庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1317	滨海	滨淮树西九配变（树西二分）	10	200	上级设备容量受限
1318	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	上级设备容量受限
1319	滨海	新联十六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1320	滨海	八巨玉民十三配变	10	200	上级设备容量受限
1321	滨海	振东东圩一配变	10	200	上级设备容量受限
1322	滨海	联心二配变	10	200	上级设备容量受限
1323	滨海	革新一配变	10	200	上级设备容量受限
1324	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	上级设备容量受限
1325	滨海	六汪三配变	10	200	上级设备容量受限
1326	滨海	七层八配变	10	200	上级设备容量受限
1327	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
1328	滨海	齐心十一配变（齐心二分）	10	200	上级设备容量受限
1329	滨海	红纲十三配变	10	200	上级设备容量受限
1330	滨海	八巨界河二配变	10	200	上级设备容量受限
1331	滨海	东玉一组配变	10	200	上级设备容量受限
1332	滨海	陈涛蔡墩一配变	10	200	上级设备容量受限
1333	滨海	栾滩圩西配变	10	400	上级设备容量受限
1334	滨海	八巨尚庄十配变	10	200	上级设备容量受限
1335	滨海	干河三配变	10	400	上级设备容量受限
1336	滨海	联盟三站	10	200	上级设备容量受限
1337	滨海	卫东六配变	10	200	上级设备容量受限
1338	滨海	黄浦十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1339	滨海	陈涛树东四配变	10	200	上级设备容量受限
1340	滨海	万岗二配变	10	200	上级设备容量受限
1341	滨海	振东二配变	10	200	上级设备容量受限
1342	滨海	头庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1343	滨海	万岗十配变	10	200	上级设备容量受限
1344	滨海	七层五配变	10	200	上级设备容量受限
1345	滨海	河岸一配变	10	200	上级设备容量受限
1346	滨海	小街四配变1	10	400	上级设备容量受限
1347	滨海	严庄六配变	10	200	上级设备容量受限
1348	滨海	栾滩四配变	10	200	上级设备容量受限
1349	滨海	条堆三配变	10	200	上级设备容量受限
1350	滨海	顾舍七配变	10	200	上级设备容量受限
1351	滨海	后舍四配变	10	200	上级设备容量受限
1352	滨海	淮兴六配变	10	400	上级设备容量受限
1353	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	上级设备容量受限
1354	滨海	洋口八组配变	10	200	上级设备容量受限
1355	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	上级设备容量受限
1356	滨海	硝场二配变	10	200	上级设备容量受限
1357	滨海	界牌淮中二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1358	滨海	蒋渡王桥	10	200	上级设备容量受限
1359	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	上级设备容量受限
1360	滨海	陈涛九层二配变	10	200	上级设备容量受限
1361	滨海	二吉六配变	10	200	上级设备容量受限
1362	滨海	六塘六配变	10	200	上级设备容量受限
1363	滨海	三合八配变	10	200	上级设备容量受限
1364	滨海	朱集南站	10	400	上级设备容量受限
1365	滨海	獐沟三团配变	10	200	上级设备容量受限
1366	滨海	后洼八配变	10	200	上级设备容量受限
1367	滨海	陈坍四配变	10	400	上级设备容量受限
1368	滨海	界港四配变	10	200	上级设备容量受限
1369	滨海	五巨十配变	10	200	上级设备容量受限
1370	滨海	夸二后港西配变	10	200	上级设备容量受限
1371	滨海	袁庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1372	滨海	后舍八配变	10	200	上级设备容量受限
1373	滨海	朱集小街配变	10	200	上级设备容量受限
1374	滨海	万岗十七配变	10	200	上级设备容量受限
1375	滨海	宋尖九配变	10	200	上级设备容量受限
1376	滨海	玉民四配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1377	滨海	革新十配变	10	200	上级设备容量受限
1378	滨海	八巨前冲十二配变	10	200	上级设备容量受限
1379	滨海	板桥北配变	10	200	上级设备容量受限
1380	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	上级设备容量受限
1381	滨海	五巨四配变	10	200	上级设备容量受限
1382	滨海	兴龙一配变	10	200	上级设备容量受限
1383	滨海	蟠水十六配变	10	400	上级设备容量受限
1384	滨海	四渡地龙	10	200	上级设备容量受限
1385	滨海	旧河三配变	10	200	上级设备容量受限
1386	滨海	陈涛环洋二配变	10	200	上级设备容量受限
1387	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	上级设备容量受限
1388	滨海	朱集九配变	10	200	上级设备容量受限
1389	滨海	条龙三配变	10	200	上级设备容量受限
1390	滨海	八巨唐庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1391	滨海	桥东五配变	10	200	上级设备容量受限
1392	滨海	七顷七配变	10	200	上级设备容量受限
1393	滨海	宋尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1394	滨海	九层三配变	10	200	上级设备容量受限
1395	滨海	条黄八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1396	滨海	圩区三配变	10	200	上级设备容量受限
1397	滨海	众兴六配变	10	400	上级设备容量受限
1398	滨海	堆南二配变	10	200	上级设备容量受限
1399	滨海	后垛七配变	10	200	上级设备容量受限
1400	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1401	滨海	头庄西配变	10	200	上级设备容量受限
1402	滨海	丰产5#配变	10	200	上级设备容量受限
1403	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	上级设备容量受限
1404	滨海	八巨玉民七配变	10	200	上级设备容量受限
1405	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1406	滨海	八巨新华二配变	10	200	上级设备容量受限
1407	滨海	淮东九配变	10	200	上级设备容量受限
1408	滨海	河岸五配变	10	200	上级设备容量受限
1409	滨海	头巨三配变	10	200	上级设备容量受限
1410	滨海	华林六配变配变	10	400	上级设备容量受限
1411	滨海	蒋渡一站	10	200	上级设备容量受限
1412	滨海	头巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
1413	滨海	东兴二2配变	10	200	上级设备容量受限
1414	滨海	卫东三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1415	滨海	树圩八配变	10	200	上级设备容量受限
1416	滨海	干河东配变	10	200	上级设备容量受限
1417	滨海	圩头三配变	10	200	上级设备容量受限
1418	滨海	振东干河五配变	10	200	上级设备容量受限
1419	滨海	淤尖大尧三配变	10	200	上级设备容量受限
1420	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	上级设备容量受限
1421	滨海	陈铸前程八配变	10	200	上级设备容量受限
1422	滨海	杠南一配变	10	200	上级设备容量受限
1423	滨海	八巨玉农七配变	10	200	上级设备容量受限
1424	滨海	老窑四配变	10	200	上级设备容量受限
1425	滨海	八巨华新五配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1426	滨海	五丈河南配变	10	200	上级设备容量受限
1427	滨海	振东前港西北配变	10	200	上级设备容量受限
1428	滨海	跃进东配变	10	200	上级设备容量受限
1429	滨海	玉龙七配变	10	200	上级设备容量受限
1430	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	上级设备容量受限
1431	滨海	大尖六配变	10	200	上级设备容量受限
1432	滨海	淤尖桥南一配变	10	400	上级设备容量受限
1433	滨海	振东王圩1、2组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1434	滨海	小尖十一配变	10	200	上级设备容量受限
1435	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
1436	滨海	八滩联心一配变	10	200	上级设备容量受限
1437	滨海	小街路灯一号变	10	200	上级设备容量受限
1438	滨海	东进四配变	10	200	上级设备容量受限
1439	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1440	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
1441	滨海	学地四配变	10	200	上级设备容量受限
1442	滨海	横沟六配变	10	200	上级设备容量受限
1443	滨海	七巨五配变（JN）前冲五	10	400	上级设备容量受限
1444	滨海	小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
1445	滨海	八巨华新十配变	10	200	上级设备容量受限
1446	滨海	永兴七配变	10	200	上级设备容量受限
1447	滨海	一心八配变	10	200	上级设备容量受限
1448	滨海	正红八配变	10	200	上级设备容量受限
1449	滨海	八巨界河七配变	10	200	上级设备容量受限
1450	滨海	二渡南站	10	200	上级设备容量受限
1451	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	上级设备容量受限
1452	滨海	滨淮树西二配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1453	滨海	大港十三配变	10	400	上级设备容量受限
1454	滨海	后洼二配变	10	200	上级设备容量受限
1455	滨海	群兴十二配变（群兴五分）	10	200	上级设备容量受限
1456	滨海	卫东一配变	10	200	上级设备容量受限
1457	滨海	八巨前案六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1458	滨海	革新五配变	10	200	上级设备容量受限
1459	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	上级设备容量受限
1460	滨海	八巨玉民十一配变	10	200	上级设备容量受限
1461	滨海	南尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1462	滨海	胡舍照明南站	10	200	上级设备容量受限
1463	滨海	二吉十二配变	10	200	上级设备容量受限
1464	滨海	群心八配变	10	200	上级设备容量受限
1465	滨海	南尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1466	滨海	树西三配变	10	200	上级设备容量受限
1467	滨海	滨东三组站	10	200	上级设备容量受限
1468	滨海	横沟四配变	10	200	上级设备容量受限
1469	滨海	振东王圩南站配变	10	200	上级设备容量受限
1470	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	上级设备容量受限
1471	滨海	振东海农配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1472	滨海	永兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1473	滨海	胜利七配变	10	200	上级设备容量受限
1474	滨海	陈涛联盟四配变	10	200	上级设备容量受限
1475	滨海	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
1476	滨海	严庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1477	滨海	八巨华新二配变	10	200	上级设备容量受限
1478	滨海	八巨华新三配变	10	200	上级设备容量受限
1479	滨海	淤尖大尧八配变	10	200	上级设备容量受限
1480	滨海	竹林电站	10	200	上级设备容量受限
1481	滨海	振东二罾七组配变	10	200	上级设备容量受限
1482	滨海	干东一配变	10	200	上级设备容量受限
1483	滨海	腰路三配变	10	400	上级设备容量受限
1484	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	上级设备容量受限
1485	滨海	三吉五配变	10	200	上级设备容量受限
1486	滨海	长兴十五配变（长兴一分）	10	200	上级设备容量受限
1487	滨海	小滩六配变	10	200	上级设备容量受限
1488	滨海	前环一配变	10	200	上级设备容量受限
1489	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	上级设备容量受限
1490	滨海	李元十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1491	滨海	革新六配变	10	200	上级设备容量受限
1492	滨海	板桥机排站	10	200	上级设备容量受限
1493	滨海	后洼十二配变	10	200	上级设备容量受限
1494	滨海	河岸四配变	10	200	上级设备容量受限
1495	滨海	东兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1496	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	上级设备容量受限
1497	滨海	陈东九配变	10	200	上级设备容量受限
1498	滨海	振东前港一配变	10	200	上级设备容量受限
1499	滨海	闸口三配变	10	200	上级设备容量受限
1500	滨海	玉民二配变	10	200	上级设备容量受限
1501	滨海	洋口东站	10	200	上级设备容量受限
1502	滨海	中心一配变	10	200	上级设备容量受限
1503	滨海	创业四配变	10	200	上级设备容量受限
1504	滨海	官庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1505	滨海	界河六配变1	10	400	上级设备容量受限
1506	滨海	新北四配变	10	200	上级设备容量受限
1507	滨海	群兴一配变	10	200	上级设备容量受限
1508	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	上级设备容量受限
1509	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1510	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	上级设备容量受限
1511	滨海	革新七配变	10	200	上级设备容量受限
1512	滨海	仁前十三配变	10	200	上级设备容量受限
1513	滨海	专河一配变	10	200	上级设备容量受限
1514	滨海	干东六配变	10	200	上级设备容量受限
1515	滨海	新华一配变	10	200	上级设备容量受限
1516	滨海	学地五配变	10	400	上级设备容量受限
1517	滨海	横沟一配变	10	200	上级设备容量受限
1518	滨海	二渡六配变	10	200	上级设备容量受限
1519	滨海	龙潭港二配变	10	400	上级设备容量受限
1520	滨海	东进六配变	10	200	上级设备容量受限
1521	滨海	新北八配变	10	200	上级设备容量受限
1522	滨海	木楼三配变	10	200	上级设备容量受限
1523	滨海	粮东一配变	10	200	上级设备容量受限
1524	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	上级设备容量受限
1525	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1526	滨海	八巨五户七配变	10	200	上级设备容量受限
1527	滨海	滨淮齐心二配变	10	200	上级设备容量受限
1528	滨海	胜利四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1529	滨海	栾滩南站	10	200	上级设备容量受限
1530	滨海	长红一配变	10	200	上级设备容量受限
1531	滨海	唐港五配变	10	200	上级设备容量受限
1532	滨海	齐心八配变	10	200	上级设备容量受限
1533	滨海	朱集十配变	10	400	上级设备容量受限
1534	滨海	龙兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1535	滨海	八巨前冲一配变	10	200	上级设备容量受限
1536	滨海	聂庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1537	滨海	小街八号综合变	10	200	上级设备容量受限
1538	滨海	四坝五配变	10	200	上级设备容量受限
1539	滨海	八巨王庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1540	滨海	清水河三配变	10	400	上级设备容量受限
1541	滨海	淮东五配变	10	200	上级设备容量受限
1542	滨海	吉甫六配变	10	200	上级设备容量受限
1543	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
1544	滨海	官庄六配变	10	200	上级设备容量受限
1545	滨海	前案十四配变	10	200	上级设备容量受限
1546	滨海	陈涛长红三配变	10	200	上级设备容量受限
1547	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1548	滨海	冯庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1549	滨海	头庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1550	滨海	后洼七配变	10	400	上级设备容量受限
1551	滨海	新港十一配变	10	200	上级设备容量受限
1552	滨海	房港五配变	10	400	上级设备容量受限
1553	滨海	三吉六配变	10	200	上级设备容量受限
1554	滨海	革新四配变	10	200	上级设备容量受限
1555	滨海	合心一、二组配变	10	200	上级设备容量受限
1556	滨海	界牌竹林一配变	10	400	上级设备容量受限
1557	滨海	八巨七巨九配变	10	200	上级设备容量受限
1558	滨海	张湾三配变（中心村）	10	400	上级设备容量受限
1559	滨海	顾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1560	滨海	王庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1561	滨海	陈涛辛庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1562	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	上级设备容量受限
1563	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1564	滨海	丰产7号配变	10	400	上级设备容量受限
1565	滨海	仁前六配变	10	200	上级设备容量受限
1566	滨海	篆河红军配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1567	滨海	吉甫十二配变	10	400	上级设备容量受限
1568	滨海	皋滩十一配变	10	200	上级设备容量受限
1569	滨海	学地七配变	10	400	上级设备容量受限
1570	滨海	八巨西冲三配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1571	滨海	八巨案东二配变	10	200	上级设备容量受限
1572	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	上级设备容量受限
1573	滨海	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
1574	滨海	河头四配变	10	200	上级设备容量受限
1575	滨海	新庄东	10	200	上级设备容量受限
1576	滨海	三合七配变	10	200	上级设备容量受限
1577	滨海	淮中一配变	10	400	上级设备容量受限
1578	滨海	二吉五配变	10	200	上级设备容量受限
1579	滨海	陈东五配变	10	200	上级设备容量受限
1580	滨海	小尖八配变	10	200	上级设备容量受限
1581	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	上级设备容量受限
1582	滨海	八巨玉农八配变	10	200	上级设备容量受限
1583	滨海	八巨同兴六配变	10	200	上级设备容量受限
1584	滨海	十八顷十二配变	10	200	上级设备容量受限
1585	滨海	八巨华新十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1586	滨海	振东五配变	10	200	上级设备容量受限
1587	滨海	合成三配变	10	200	上级设备容量受限
1588	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	上级设备容量受限
1589	滨海	跃进西配变	10	200	上级设备容量受限
1590	滨海	三吉三配变	10	200	上级设备容量受限
1591	滨海	树东三站.	10	200	上级设备容量受限
1592	滨海	仁前九配变	10	200	上级设备容量受限
1593	滨海	大港十配变	10	400	上级设备容量受限
1594	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	上级设备容量受限
1595	滨海	界牌三站	10	200	上级设备容量受限
1596	滨海	头庄中配变	10	200	上级设备容量受限
1597	滨海	后尖六配变	10	200	上级设备容量受限
1598	滨海	龙尾六配变	10	200	上级设备容量受限
1599	滨海	三星六配变	10	200	上级设备容量受限
1600	滨海	王桥三配变	10	200	上级设备容量受限
1601	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	上级设备容量受限
1602	滨海	淤尖大尧十一配变	10	200	上级设备容量受限
1603	滨海	十八顷十三配变	10	400	上级设备容量受限
1604	滨海	板桥南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1605	滨海	翻身西配变	10	200	上级设备容量受限
1606	滨海	大港十五配变	10	200	上级设备容量受限
1607	滨海	朱集西站	10	200	上级设备容量受限
1608	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1609	滨海	七顷一配变	10	200	上级设备容量受限
1610	滨海	小尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
1611	滨海	八巨案东七配变	10	200	上级设备容量受限
1612	滨海	洋口三配变	10	200	上级设备容量受限
1613	滨海	腰庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1614	滨海	蚁灯一配变	10	200	上级设备容量受限
1615	滨海	一心一配变	10	200	上级设备容量受限
1616	滨海	六汪二配变	10	200	上级设备容量受限
1617	滨海	卫东四配变	10	200	上级设备容量受限
1618	滨海	南尖九配变	10	200	上级设备容量受限
1619	滨海	仁前四配变	10	200	上级设备容量受限
1620	滨海	红纲九配变	10	400	上级设备容量受限
1621	滨海	振东村三配变	10	200	上级设备容量受限
1622	滨海	环洋三配变	10	200	上级设备容量受限
1623	滨海	万岗十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1624	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	上级设备容量受限
1625	滨海	玉龙五配变	10	200	上级设备容量受限
1626	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
1627	滨海	渔洼八配变	10	200	上级设备容量受限
1628	滨海	下舍七配变（下舍二分）	10	200	上级设备容量受限
1629	滨海	树西八配变（树西二分）	10	200	上级设备容量受限
1630	滨海	滨淮齐心三配变	10	200	上级设备容量受限
1631	滨海	长兴二配变	10	400	上级设备容量受限
1632	滨海	南尖六配变	10	315	上级设备容量受限
1633	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	上级设备容量受限
1634	滨海	八巨街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
1635	滨海	沿河四配变	10	200	上级设备容量受限
1636	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	上级设备容量受限
1637	滨海	滨东三配变	10	200	上级设备容量受限
1638	滨海	李元四配变	10	200	上级设备容量受限
1639	滨海	三合一配变.	10	200	上级设备容量受限
1640	滨海	三腰四配变	10	200	上级设备容量受限
1641	滨海	辛庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1642	滨海	新滩三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1643	滨海	陈涛郭集一组三配变	10	200	上级设备容量受限
1644	滨海	刘甫二配变	10	400	上级设备容量受限
1645	滨海	八滩联心五配变	10	200	上级设备容量受限
1646	滨海	土山一配变0	10	200	上级设备容量受限
1647	滨海	卫东五配变	10	200	上级设备容量受限
1648	滨海	玉龙六配变	10	200	上级设备容量受限
1649	滨海	古尖二配变	10	200	上级设备容量受限
1650	滨海	贺君六配变	10	200	上级设备容量受限
1651	滨海	陆集小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
1652	滨海	界牌房港三配变	10	400	上级设备容量受限
1653	滨海	小尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1654	滨海	振东夸二一配变	10	200	上级设备容量受限
1655	滨海	振东村北站配变	10	200	上级设备容量受限
1656	滨海	三巨三配变	10	200	上级设备容量受限
1657	滨海	龙尾四配变	10	200	上级设备容量受限
1658	滨海	振东板桥二配变	10	400	上级设备容量受限
1659	滨海	南尖三配变	10	200	上级设备容量受限
1660	滨海	条龙一站	10	200	上级设备容量受限
1661	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1662	滨海	万岗九配变	10	200	上级设备容量受限
1663	滨海	朱庄电站	10	400	上级设备容量受限
1664	滨海	八巨华新十四配变	10	200	上级设备容量受限
1665	滨海	顺滩一配变	10	200	上级设备容量受限
1666	滨海	陈涛联盟三配变	10	200	上级设备容量受限
1667	滨海	小街六#变	10	200	上级设备容量受限
1668	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	上级设备容量受限
1669	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	上级设备容量受限
1670	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	上级设备容量受限
1671	滨海	胡舍六配变	10	200	上级设备容量受限
1672	滨海	西洼一配变	10	200	上级设备容量受限
1673	滨海	官滩九配变	10	200	上级设备容量受限
1674	滨海	淤尖美垛七配变	10	200	上级设备容量受限
1675	滨海	陈东十配变	10	200	上级设备容量受限
1676	滨海	二渡三配变	10	200	上级设备容量受限
1677	滨海	元塘二配变	10	200	上级设备容量受限
1678	滨海	鲁庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1679	滨海	五巨七配变	10	200	上级设备容量受限
1680	滨海	蔡桥三层电站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1681	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	上级设备容量受限
1682	滨海	大港二配变	10	400	上级设备容量受限
1683	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	上级设备容量受限
1684	滨海	老窑一配变	10	200	上级设备容量受限
1685	滨海	李圩电站	10	200	上级设备容量受限
1686	滨海	后洼十配变	10	200	上级设备容量受限
1687	滨海	顾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
1688	滨海	元塘七配变	10	200	上级设备容量受限
1689	滨海	辛庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1690	滨海	獐沟小街四配变	10	200	上级设备容量受限
1691	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	上级设备容量受限
1692	滨海	新街二配变	10	200	上级设备容量受限
1693	滨海	粮西二配变	10	200	上级设备容量受限
1694	滨海	树圩十配变（树圩三分）	10	200	上级设备容量受限
1695	滨海	严庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1696	滨海	树西一配变	10	200	上级设备容量受限
1697	滨海	沿河六配变.	10	200	上级设备容量受限
1698	滨海	振东洋口五配变	10	400	上级设备容量受限
1699	滨海	新南七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1700	滨海	官滩二配变	10	200	上级设备容量受限
1701	滨海	李庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1702	滨海	淤尖七巨港一配变	10	200	上级设备容量受限
1703	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	上级设备容量受限
1704	滨海	二吉二配变	10	200	上级设备容量受限
1705	滨海	栾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1706	滨海	二层四配变	10	200	上级设备容量受限
1707	滨海	王港十一配变	10	400	上级设备容量受限
1708	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	上级设备容量受限
1709	滨海	八巨七巨七配变	10	200	上级设备容量受限
1710	滨海	蚁灯五配变	10	200	上级设备容量受限
1711	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	上级设备容量受限
1712	滨海	后洼四配变	10	200	上级设备容量受限
1713	滨海	大尖五配变	10	200	上级设备容量受限
1714	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	上级设备容量受限
1715	滨海	硝场十配变（硝场五分）	10	200	上级设备容量受限
1716	滨海	正红二配变	10	200	上级设备容量受限
1717	滨海	官庄二配变	10	400	上级设备容量受限
1718	滨海	房港二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1719	滨海	长兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1720	滨海	东进三配变	10	200	上级设备容量受限
1721	滨海	后垛八配变1	10	200	上级设备容量受限
1722	滨海	新北二配变	10	200	上级设备容量受限
1723	滨海	八巨案东五配变	10	400	上级设备容量受限
1724	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	上级设备容量受限
1725	滨海	四坝七配变	10	400	上级设备容量受限
1726	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	上级设备容量受限
1727	滨海	淤尖堆北八配变	10	200	上级设备容量受限
1728	滨海	二友五配变	10	200	上级设备容量受限
1729	滨海	前程一配变	10	200	上级设备容量受限
1730	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	上级设备容量受限
1731	滨海	新华七配变	10	200	上级设备容量受限
1732	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	上级设备容量受限
1733	滨海	八巨陈岳三配变	10	200	上级设备容量受限
1734	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	上级设备容量受限
1735	滨海	后垛一配变	10	200	上级设备容量受限
1736	滨海	黄庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1737	滨海	仁前一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1738	滨海	条堆五配变	10	200	上级设备容量受限
1739	滨海	吉垛中配变	10	400	上级设备容量受限
1740	滨海	顾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1741	滨海	李庄二站	10	200	上级设备容量受限
1742	滨海	前程三配变	10	200	上级设备容量受限
1743	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	上级设备容量受限
1744	滨海	群兴三配变	10	200	上级设备容量受限
1745	滨海	獐沟小街八配变	10	400	上级设备容量受限
1746	滨海	头庄东配变	10	200	上级设备容量受限
1747	滨海	下旧十配变	10	200	上级设备容量受限
1748	滨海	八巨陈岳六配变	10	200	上级设备容量受限
1749	滨海	胡舍四配变1	10	200	上级设备容量受限
1750	滨海	硝场一配变	10	200	上级设备容量受限
1751	滨海	横沟七配变	10	200	上级设备容量受限
1752	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	上级设备容量受限
1753	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	上级设备容量受限
1754	滨海	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
1755	滨海	南尖十三配变	10	200	上级设备容量受限
1756	滨海	八巨前案十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1757	滨海	篆河三配变	10	200	上级设备容量受限
1758	滨海	华林三配变	10	200	上级设备容量受限
1759	滨海	八巨华新九配变	10	200	上级设备容量受限
1760	滨海	八巨唐庄八配变	10	200	上级设备容量受限
1761	滨海	顾庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1762	滨海	大西四配变	10	200	上级设备容量受限
1763	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	上级设备容量受限
1764	滨海	官庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1765	滨海	八巨玉农四配变	10	200	上级设备容量受限
1766	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	上级设备容量受限
1767	滨海	新胜一配变	10	200	上级设备容量受限
1768	滨海	蒋渡王港配变	10	200	上级设备容量受限
1769	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	上级设备容量受限
1770	滨海	陈涛长红一站	10	200	上级设备容量受限
1771	滨海	利众一配变	10	200	上级设备容量受限
1772	滨海	大份二配变	10	200	上级设备容量受限
1773	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	上级设备容量受限
1774	滨海	大西东站	10	200	上级设备容量受限
1775	滨海	齐心村一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1776	滨海	中心三组配变	10	200	上级设备容量受限
1777	滨海	李圩四配变	10	200	上级设备容量受限
1778	滨海	振东东圩二配变	10	200	上级设备容量受限
1779	滨海	王港十二配变	10	400	上级设备容量受限
1780	滨海	官滩眯洋2	10	200	上级设备容量受限
1781	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	上级设备容量受限
1782	滨海	仇旺六配变	10	200	上级设备容量受限
1783	滨海	万岗十四配变	10	200	上级设备容量受限
1784	滨海	淤尖前哨四配变	10	400	上级设备容量受限
1785	滨海	八巨前案四配变(JN)	10	200	上级设备容量受限
1786	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	上级设备容量受限
1787	滨海	七巨八配变	10	200	上级设备容量受限
1788	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	上级设备容量受限
1789	滨海	宋尖六配变	10	400	上级设备容量受限
1790	滨海	小滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1791	滨海	伏河五配变	10	400	上级设备容量受限
1792	滨海	万岗十九配变	10	200	上级设备容量受限
1793	滨海	一心二配变	10	200	上级设备容量受限
1794	滨海	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1795	滨海	有余二配变	10	200	上级设备容量受限
1796	滨海	老堆东配变	10	200	上级设备容量受限
1797	滨海	朱集八配变	10	400	上级设备容量受限
1798	滨海	贺君四配变	10	200	上级设备容量受限
1799	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	上级设备容量受限
1800	滨海	王圩5.6组配变	10	200	上级设备容量受限
1801	滨海	后垛四配变	10	200	上级设备容量受限
1802	滨海	旧河十二配变	10	200	上级设备容量受限
1803	滨海	下旧六台片	10	200	上级设备容量受限
1804	滨海	滨兴东配变	10	200	上级设备容量受限
1805	滨海	七层一配变	10	200	上级设备容量受限
1806	滨海	界港十二配变	10	200	上级设备容量受限
1807	滨海	栾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1808	滨海	东兴八配变	10	200	上级设备容量受限
1809	滨海	李元五配变	10	200	上级设备容量受限
1810	滨海	南庄东水水厂配变	10	200	上级设备容量受限
1811	滨海	一心四配变	10	200	上级设备容量受限
1812	滨海	二友一配变	10	200	上级设备容量受限
1813	滨海	通榆干东五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1814	滨海	刘庄二站打水	10	200	上级设备容量受限
1815	滨海	陈严四配变	10	200	上级设备容量受限
1816	滨海	冯庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1817	滨海	陆集东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
1818	滨海	树东二配变	10	200	上级设备容量受限
1819	滨海	八巨永余十三配变	10	200	上级设备容量受限
1820	滨海	前港东配变	10	200	上级设备容量受限
1821	滨海	徐墩三配变	10	200	上级设备容量受限
1822	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	上级设备容量受限
1823	滨海	条巨二配变变压器	10	200	上级设备容量受限
1824	滨海	五丈河西配变	10	200	上级设备容量受限
1825	滨海	南尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
1826	滨海	陈圩兴龙	10	200	上级设备容量受限
1827	滨海	岔河四配变	10	200	上级设备容量受限
1828	滨海	后港一配变	10	200	上级设备容量受限
1829	滨海	闸口二配变	10	200	上级设备容量受限
1830	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	上级设备容量受限
1831	滨海	元塘一配变	10	200	上级设备容量受限
1832	滨海	七层二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1833	滨海	旧河四配变	10	200	上级设备容量受限
1834	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	上级设备容量受限
1835	滨海	大滩六配变	10	200	上级设备容量受限
1836	滨海	栾滩三配变	10	200	上级设备容量受限
1837	滨海	红纲三配变	10	200	上级设备容量受限
1838	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	上级设备容量受限
1839	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	上级设备容量受限
1840	滨海	官庄九配变	10	400	上级设备容量受限
1841	滨海	土山四配变	10	400	上级设备容量受限
1842	滨海	堆南一配变	10	200	上级设备容量受限
1843	滨海	万岗十六配变	10	200	上级设备容量受限
1844	滨海	头巨九配变	10	400	上级设备容量受限
1845	滨海	南渠电站配变	10	400	上级设备容量受限
1846	滨海	三姓四配变	10	200	上级设备容量受限
1847	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	上级设备容量受限
1848	滨海	条洋三配变	10	200	上级设备容量受限
1849	滨海	龙兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1850	滨海	八巨华新四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
1851	滨海	朱于三配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1852	滨海	树东三配变	10	200	上级设备容量受限
1853	滨海	淤尖三港二配变	10	200	上级设备容量受限
1854	滨海	胡舍八配变	10	200	上级设备容量受限
1855	滨海	硝场八配变（硝场三分）	10	200	上级设备容量受限
1856	滨海	新中二配变	10	200	上级设备容量受限
1857	滨海	栾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
1858	滨海	陈坍十配变	10	200	上级设备容量受限
1859	滨海	闸口八配变	10	200	上级设备容量受限
1860	滨海	新港七配变	10	200	上级设备容量受限
1861	滨海	长兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1862	滨海	中心六组配变	10	200	上级设备容量受限
1863	滨海	八巨街道十配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
1864	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	上级设备容量受限
1865	滨海	栾庄六配变	10	200	上级设备容量受限
1866	滨海	八巨界河一配变	10	400	上级设备容量受限
1867	滨海	舀港九配变	10	200	上级设备容量受限
1868	滨海	虹桥六配变	10	400	上级设备容量受限
1869	滨海	群兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
1870	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1871	滨海	南尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1872	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	上级设备容量受限
1873	滨海	陈坍十一配变	10	315	上级设备容量受限
1874	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	上级设备容量受限
1875	滨海	盐路五配变	10	200	上级设备容量受限
1876	滨海	新丰五配变	10	200	上级设备容量受限
1877	滨海	丰产1#配变	10	200	上级设备容量受限
1878	滨海	张湾一配变	10	200	上级设备容量受限
1879	滨海	振东一组配变	10	400	上级设备容量受限
1880	滨海	淤尖前哨十二配变	10	200	上级设备容量受限
1881	滨海	皋滩十五配变	10	400	上级设备容量受限
1882	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	上级设备容量受限
1883	滨海	群兴四配变	10	200	上级设备容量受限
1884	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	上级设备容量受限
1885	滨海	三星二配变	10	200	上级设备容量受限
1886	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	上级设备容量受限
1887	滨海	陈涛李墩一配变	10	200	上级设备容量受限
1888	滨海	下舍村一配变	10	200	上级设备容量受限
1889	滨海	界山一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1890	滨海	齐心九配变.	10	400	上级设备容量受限
1891	滨海	辛庄五配变	10	200	上级设备容量受限
1892	滨海	二吉十配变	10	200	上级设备容量受限
1893	滨海	篆河正兵	10	200	上级设备容量受限
1894	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	上级设备容量受限
1895	滨海	陈涛条洋一配变	10	200	上级设备容量受限
1896	滨海	蟠水三配变	10	200	上级设备容量受限
1897	滨海	后尖七配变1	10	200	上级设备容量受限
1898	滨海	八巨前案七配变	10	200	上级设备容量受限
1899	滨海	朱集七配变	10	400	上级设备容量受限
1900	滨海	四坝六配变	10	400	上级设备容量受限
1901	滨海	新中一配变	10	200	上级设备容量受限
1902	滨海	王圩三、四组配变	10	200	上级设备容量受限
1903	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	上级设备容量受限
1904	滨海	八巨前案十三配变	10	400	上级设备容量受限
1905	滨海	下旧三配变	10	200	上级设备容量受限
1906	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1907	滨海	振东二罾三配变	10	200	上级设备容量受限
1908	滨海	八巨五户一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1909	滨海	八巨西冲五配变	10	200	上级设备容量受限
1910	滨海	二渡五配变	10	200	上级设备容量受限
1911	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	上级设备容量受限
1912	滨海	滨淮街道六配变	10	400	上级设备容量受限
1913	滨海	王舍照明	10	315	上级设备容量受限
1914	滨海	新庄七配变	10	200	上级设备容量受限
1915	滨海	红纲十配变	10	200	上级设备容量受限
1916	滨海	三吉一配变	10	200	上级设备容量受限
1917	滨海	大西东站二配变	10	400	上级设备容量受限
1918	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	上级设备容量受限
1919	滨海	学南四配变	10	200	上级设备容量受限
1920	滨海	陈严西站	10	200	上级设备容量受限
1921	滨海	小尖七配变	10	200	上级设备容量受限
1922	滨海	四渡七配变2	10	200	上级设备容量受限
1923	滨海	四渡八配变1	10	200	上级设备容量受限
1924	滨海	八巨新华三配变	10	200	上级设备容量受限
1925	滨海	三腰七配变	10	200	上级设备容量受限
1926	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
1927	滨海	横沟十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1928	滨海	大港十二配变	10	400	上级设备容量受限
1929	滨海	滨淮树西五配变	10	200	上级设备容量受限
1930	滨海	三吉二配变	10	200	上级设备容量受限
1931	滨海	沿河七配变.	10	200	上级设备容量受限
1932	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	上级设备容量受限
1933	滨海	李元八配变	10	200	上级设备容量受限
1934	滨海	五丁四配变	10	400	上级设备容量受限
1935	滨海	振东丰产六号配变	10	200	上级设备容量受限
1936	滨海	八巨前冲二配变	10	200	上级设备容量受限
1937	滨海	八巨永余十配变	10	200	上级设备容量受限
1938	滨海	复河陈东	10	200	上级设备容量受限
1939	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	上级设备容量受限
1940	滨海	杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
1941	滨海	南庄四七组配变	10	200	上级设备容量受限
1942	滨海	南湾六配变	10	200	上级设备容量受限
1943	滨海	干河西配变	10	200	上级设备容量受限
1944	滨海	于庄四配变	10	200	上级设备容量受限
1945	滨海	玉民三配变	10	200	上级设备容量受限
1946	滨海	辛庄一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1947	滨海	官滩农业二配变	10	200	上级设备容量受限
1948	滨海	华庄东1	10	200	上级设备容量受限
1949	滨海	淤尖美垛一配变	10	200	上级设备容量受限
1950	滨海	仁前三配变	10	200	上级设备容量受限
1951	滨海	刘庄一站打水	10	400	上级设备容量受限
1952	滨海	东兴五配变	10	200	上级设备容量受限
1953	滨海	四坝四配变	10	400	上级设备容量受限
1954	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	上级设备容量受限
1955	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	上级设备容量受限
1956	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
1957	滨海	硝场七配变	10	200	上级设备容量受限
1958	滨海	五巨三配变	10	200	上级设备容量受限
1959	滨海	官滩桥南	10	200	上级设备容量受限
1960	滨海	陈圩兴北配变	10	200	上级设备容量受限
1961	滨海	界牌陆集五配变	10	200	上级设备容量受限
1962	滨海	八巨同兴八配变	10	200	上级设备容量受限
1963	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	上级设备容量受限
1964	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	上级设备容量受限
1965	滨海	栾滩北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1966	滨海	交管所配变	10	200	上级设备容量受限
1967	滨海	李元六配变	10	200	上级设备容量受限
1968	滨海	后港三配变	10	200	上级设备容量受限
1969	滨海	陈涛七顷三配变	10	200	上级设备容量受限
1970	滨海	陈铸味洋七配变	10	200	上级设备容量受限
1971	滨海	蔡庄四配变	10	400	上级设备容量受限
1972	滨海	陈东一站	10	200	上级设备容量受限
1973	滨海	后垛六配变	10	200	上级设备容量受限
1974	滨海	滨兴南配变	10	200	上级设备容量受限
1975	滨海	三腰八配变	10	200	上级设备容量受限
1976	滨海	淮中五配变	10	200	上级设备容量受限
1977	滨海	大港五配变	10	200	上级设备容量受限
1978	滨海	木楼西配变	10	200	上级设备容量受限
1979	滨海	八巨王庄电站	10	200	上级设备容量受限
1980	滨海	新中三配变	10	200	上级设备容量受限
1981	滨海	五巨十七配变	10	400	上级设备容量受限
1982	滨海	八巨玉民五配变	10	200	上级设备容量受限
1983	滨海	栾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
1984	滨海	条巨四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1985	滨海	李元三配变	10	200	上级设备容量受限
1986	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	上级设备容量受限
1987	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	上级设备容量受限
1988	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	上级设备容量受限
1989	滨海	东玉一配变	10	200	上级设备容量受限
1990	滨海	树东六配变	10	200	上级设备容量受限
1991	滨海	淤尖孙圩五配变	10	200	上级设备容量受限
1992	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	上级设备容量受限
1993	滨海	五层五台片	10	200	上级设备容量受限
1994	滨海	元塘九配变	10	400	上级设备容量受限
1995	滨海	聂庄八配变	10	200	上级设备容量受限
1996	滨海	圈野六组配变	10	400	上级设备容量受限
1997	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	上级设备容量受限
1998	滨海	粮西六配变	10	200	上级设备容量受限
1999	滨海	十八顷五配变	10	200	上级设备容量受限
2000	滨海	獐沟小街五配变	10	315	上级设备容量受限
2001	滨海	后舍一配变	10	200	上级设备容量受限
2002	滨海	玉龙二配变	10	200	上级设备容量受限
2003	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2004	滨海	大滩四配变	10	200	上级设备容量受限
2005	滨海	八巨条黄三配变	10	200	上级设备容量受限
2006	滨海	陈铸小街五配变	10	200	上级设备容量受限
2007	滨海	朱于四配变	10	200	上级设备容量受限
2008	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
2009	滨海	兴龙三配变	10	200	上级设备容量受限
2010	滨海	陈严东2	10	200	上级设备容量受限
2011	滨海	八巨王庄八配变	10	200	上级设备容量受限
2012	滨海	吉甫一配变	10	400	上级设备容量受限
2013	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	上级设备容量受限
2014	滨海	吉垛10、11组配变	10	200	上级设备容量受限
2015	滨海	鲁庄南站	10	200	上级设备容量受限
2016	滨海	八巨尚庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2017	滨海	陈涛五层十配变	10	200	上级设备容量受限
2018	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	上级设备容量受限
2019	滨海	干东三配变	10	200	上级设备容量受限
2020	滨海	过天舟中配变	10	200	上级设备容量受限
2021	滨海	木楼五配变	10	200	上级设备容量受限
2022	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2023	滨海	淮中二配变单相变	10	200	上级设备容量受限
2024	滨海	樊集五配变	10	400	上级设备容量受限
2025	滨海	八巨王庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2026	滨海	李圩西站	10	200	上级设备容量受限
2027	滨海	大滩一配变	10	200	上级设备容量受限
2028	滨海	界港八配变	10	200	上级设备容量受限
2029	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	上级设备容量受限
2030	滨海	吉甫八配变	10	400	上级设备容量受限
2031	滨海	八巨五户八配变	10	200	上级设备容量受限
2032	滨海	八巨陈岳九配变	10	200	上级设备容量受限
2033	滨海	扁担港电站配变	10	200	上级设备容量受限
2034	滨海	后垛三配变	10	200	上级设备容量受限
2035	滨海	前案一配变	10	200	上级设备容量受限
2036	滨海	蔡庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2037	滨海	李元一台片	10	200	上级设备容量受限
2038	滨海	八巨界河五配变	10	200	上级设备容量受限
2039	滨海	八巨界河三配变	10	400	上级设备容量受限
2040	滨海	陈涛五层四配变	10	200	上级设备容量受限
2041	滨海	八层十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2042	滨海	八巨前案十九配变	10	200	上级设备容量受限
2043	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	上级设备容量受限
2044	滨海	有余五配变	10	400	上级设备容量受限
2045	滨海	八巨永余三配变	10	200	上级设备容量受限
2046	滨海	淤尖桥南六配变	10	200	上级设备容量受限
2047	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	上级设备容量受限
2048	滨海	五丈河排灌站配变	10	200	上级设备容量受限
2049	滨海	二吉三配变	10	200	上级设备容量受限
2050	滨海	板桥四组一配变	10	400	上级设备容量受限
2051	滨海	贺君五配变	10	200	上级设备容量受限
2052	滨海	正红一配变	10	200	上级设备容量受限
2053	滨海	陈铸昧阳六配变	10	200	上级设备容量受限
2054	滨海	淤尖大尧十配变	10	200	上级设备容量受限
2055	滨海	新庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2056	滨海	万岗六配变	10	200	上级设备容量受限
2057	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	上级设备容量受限
2058	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	上级设备容量受限
2059	滨海	条巨五配变	10	200	上级设备容量受限
2060	滨海	头庄北配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2061	滨海	界牌条巨一配变	10	200	上级设备容量受限
2062	滨海	长兴一配变	10	200	上级设备容量受限
2063	滨海	东进七配变	10	200	上级设备容量受限
2064	滨海	下旧十一配变	10	200	上级设备容量受限
2065	滨海	后垛十配变	10	200	上级设备容量受限
2066	滨海	振东干河西站配变	10	200	上级设备容量受限
2067	滨海	干东二配变	10	200	上级设备容量受限
2068	滨海	八巨王庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2069	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	上级设备容量受限
2070	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2071	滨海	七层四配变	10	200	上级设备容量受限
2072	滨海	圩区一配变	10	200	上级设备容量受限
2073	滨海	八巨永余四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
2074	滨海	后垛九配变	10	200	上级设备容量受限
2075	滨海	沿河一配变.	10	200	上级设备容量受限
2076	滨海	群兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2077	滨海	陈涛李墩二配变	10	200	上级设备容量受限
2078	滨海	树东一站	10	200	上级设备容量受限
2079	滨海	王舍二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2080	滨海	小滩五配变	10	200	上级设备容量受限
2081	滨海	八巨玉民十配变	10	200	上级设备容量受限
2082	滨海	前程四配变1	10	200	上级设备容量受限
2083	滨海	八巨条黄六配变	10	400	上级设备容量受限
2084	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	上级设备容量受限
2085	滨海	下舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2086	滨海	八巨永余十二配变	10	400	上级设备容量受限
2087	滨海	树东五配变1	10	200	上级设备容量受限
2088	滨海	振东东圩中配变	10	200	上级设备容量受限
2089	滨海	条堆二配变	10	400	上级设备容量受限
2090	滨海	八巨街道三十三配变	10	200	上级设备容量受限
2091	滨海	八巨永余一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
2092	滨海	陈严三配变	10	200	上级设备容量受限
2093	滨海	六塘四配变	10	200	上级设备容量受限
2094	滨海	红纲四配变	10	200	上级设备容量受限
2095	滨海	朱集十二配变	10	200	上级设备容量受限
2096	滨海	顾舍二站	10	200	上级设备容量受限
2097	滨海	新增永余九配变	10	200	上级设备容量受限
2098	滨海	树西七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2099	滨海	三层二配变	10	200	上级设备容量受限
2100	滨海	徐墩东站1	10	200	上级设备容量受限
2101	滨海	淤尖美垛五配变	10	200	上级设备容量受限
2102	滨海	洋口二组配变	10	200	上级设备容量受限
2103	滨海	老滩三配变	10	200	上级设备容量受限
2104	滨海	八巨新华五配变	10	200	上级设备容量受限
2105	滨海	横沟二配变	10	200	上级设备容量受限
2106	滨海	陈岳四配变	10	200	上级设备容量受限
2107	滨海	陈涛二友四配变	10	200	上级设备容量受限
2108	滨海	滨东一组配变	10	200	上级设备容量受限
2109	滨海	翻身一配变	10	200	上级设备容量受限
2110	滨海	圈野北配变	10	200	上级设备容量受限
2111	滨海	复兴六配变	10	400	上级设备容量受限
2112	滨海	粮西五配变	10	200	上级设备容量受限
2113	滨海	小尖三配变	10	200	上级设备容量受限
2114	滨海	条洋七配变1	10	200	上级设备容量受限
2115	滨海	朱集北站.	10	200	上级设备容量受限
2116	滨海	圈野二配变	10	200	上级设备容量受限
2117	滨海	八巨陈岳七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2118	滨海	淤尖前哨六配变	10	200	上级设备容量受限
2119	滨海	仇旺七配变	10	200	上级设备容量受限
2120	滨海	淮西一配变变压器	10	200	上级设备容量受限
2121	滨海	袁庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2122	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	上级设备容量受限
2123	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	上级设备容量受限
2124	滨海	八巨陈岳八配变	10	200	上级设备容量受限
2125	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	上级设备容量受限
2126	滨海	竹林三配变	10	400	上级设备容量受限
2127	滨海	陈铸昧阳三配变	10	200	上级设备容量受限
2128	滨海	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
2129	滨海	复兴三配变	10	200	上级设备容量受限
2130	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	上级设备容量受限
2131	滨海	木楼东配变	10	200	上级设备容量受限
2132	滨海	官滩四配变	10	400	上级设备容量受限
2133	滨海	干河北站配变	10	200	上级设备容量受限
2134	滨海	王港九配变	10	200	上级设备容量受限
2135	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	上级设备容量受限
2136	滨海	吉垛1、2组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2137	滨海	八巨唐庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2138	滨海	淤尖堆北十二配变	10	200	上级设备容量受限
2139	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	上级设备容量受限
2140	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	上级设备容量受限
2141	滨海	八巨永余六配变	10	200	上级设备容量受限
2142	滨海	前案十一配变	10	200	上级设备容量受限
2143	滨海	八巨合成八配变	10	200	上级设备容量受限
2144	滨海	闸口六配变	10	200	上级设备容量受限
2145	滨海	夸二南站	10	200	上级设备容量受限
2146	滨海	南庄三组配变	10	200	上级设备容量受限
2147	滨海	王港五配变.	10	400	上级设备容量受限
2148	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	上级设备容量受限
2149	滨海	四渡六配变	10	200	上级设备容量受限
2150	滨海	八巨王庄一配变	10	400	上级设备容量受限
2151	滨海	条堆四配变	10	400	上级设备容量受限
2152	滨海	大滩三配变	10	200	上级设备容量受限
2153	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	上级设备容量受限
2154	滨海	大滩五配变	10	200	上级设备容量受限
2155	滨海	四巨三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2156	滨海	众兴五配变	10	400	上级设备容量受限
2157	滨海	八巨七巨十配变	10	200	上级设备容量受限
2158	滨海	振东前港东北配变	10	200	上级设备容量受限
2159	滨海	条龙四配变	10	200	上级设备容量受限
2160	滨海	二渡四配变	10	200	上级设备容量受限
2161	滨海	滨东六配变	10	200	上级设备容量受限
2162	滨海	八巨五户五配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
2163	滨海	王港四配变	10	200	上级设备容量受限
2164	滨海	下舍五配变	10	200	上级设备容量受限
2165	滨海	味阳五配变	10	200	上级设备容量受限
2166	滨海	华林一配变	10	400	上级设备容量受限
2167	滨海	朱集十一配变	10	200	上级设备容量受限
2168	滨海	张湾四配变	10	200	上级设备容量受限
2169	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	上级设备容量受限
2170	滨海	淤尖桥南八配变	10	200	上级设备容量受限
2171	滨海	八巨华新八配变	10	200	上级设备容量受限
2172	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	上级设备容量受限
2173	滨海	李圩一配变	10	200	上级设备容量受限
2174	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2175	滨海	篆河先进	10	200	上级设备容量受限
2176	滨海	昧阳二配变	10	200	上级设备容量受限
2177	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	上级设备容量受限
2178	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	上级设备容量受限
2179	滨海	蔡庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2180	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	上级设备容量受限
2181	滨海	八巨案东四配变	10	200	上级设备容量受限
2182	滨海	五丁七配变	10	200	上级设备容量受限
2183	滨海	五丁三配变	10	200	上级设备容量受限
2184	滨海	利众三配变	10	200	上级设备容量受限
2185	滨海	陈涛八层十二配变	10	400	上级设备容量受限
2186	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	上级设备容量受限
2187	滨海	黄庄四配变	10	400	上级设备容量受限
2188	滨海	利众四配变	10	400	上级设备容量受限
2189	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	上级设备容量受限
2190	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	上级设备容量受限
2191	滨海	振东滨东一配变	10	400	上级设备容量受限
2192	滨海	干东八配变	10	200	上级设备容量受限
2193	滨海	华庄五配变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2194	滨海	八巨条黄九配变	10	200	上级设备容量受限
2195	滨海	振东东玉一组北配变	10	200	上级设备容量受限
2196	滨海	八巨同兴七配变	10	200	上级设备容量受限
2197	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	上级设备容量受限
2198	滨海	仁前十二配变	10	200	上级设备容量受限
2199	滨海	振东九组配变	10	200	上级设备容量受限
2200	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	上级设备容量受限
2201	滨海	尹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
2202	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	上级设备容量受限
2203	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	上级设备容量受限
2204	滨海	华林四配变	10	200	上级设备容量受限
2205	滨海	小尖二配变	10	100	上级设备容量受限
2206	滨海	陈铸李元二配变	10	200	上级设备容量受限
2207	滨海	陈严五配变	10	200	上级设备容量受限
2208	滨海	八巨大冲二配变	10	200	上级设备容量受限
2209	滨海	八巨条黄五配变	10	200	上级设备容量受限
2210	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
2211	滨海	树圩七配变	10	200	上级设备容量受限
2212	滨海	干河九组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2213	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	上级设备容量受限
2214	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	上级设备容量受限
2215	滨海	八巨西冲一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
2216	滨海	界圩一配变	10	200	上级设备容量受限
2217	滨海	堆北八配变	10	200	上级设备容量受限
2218	滨海	淮兴三配变	10	200	上级设备容量受限
2219	滨海	粮西一配变	10	200	上级设备容量受限
2220	滨海	刘甫四配变	10	200	上级设备容量受限
2221	滨海	华庄六配变1	10	200	上级设备容量受限
2222	滨海	八巨永余八配变	10	200	上级设备容量受限
2223	滨海	圈野南配变	10	200	上级设备容量受限
2224	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	上级设备容量受限
2225	滨海	红纲十一配变	10	200	上级设备容量受限
2226	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	上级设备容量受限
2227	滨海	渔洼二配变1	10	200	上级设备容量受限
2228	滨海	盐路四配变	10	200	上级设备容量受限
2229	滨海	淮西二配变	10	200	上级设备容量受限
2230	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	上级设备容量受限
2231	滨海	腰路五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2232	滨海	古尖一配变	10	200	上级设备容量受限
2233	滨海	八巨唐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2234	滨海	红纲十四配变	10	200	上级设备容量受限
2235	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	上级设备容量受限
2236	滨海	顺滩五配变	10	100	上级设备容量受限
2237	滨海	陆集三配变	10	400	上级设备容量受限
2238	滨海	八巨前冲电站	10	200	上级设备容量受限
2239	滨海	六顷一配变	10	200	上级设备容量受限
2240	滨海	八巨条黄四配变	10	200	上级设备容量受限
2241	滨海	篆河照明	10	200	上级设备容量受限
2242	滨海	前冲八配变	10	400	上级设备容量受限
2243	滨海	八巨同兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2244	滨海	振东夸二北配变	10	200	上级设备容量受限
2245	滨海	东玉中配变	10	200	上级设备容量受限
2246	滨海	房港四配变	10	400	上级设备容量受限
2247	滨海	八巨华新七配变	10	200	上级设备容量受限
2248	滨海	条龙一配变	10	200	上级设备容量受限
2249	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	上级设备容量受限
2250	滨海	下旧五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2251	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	上级设备容量受限
2252	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	上级设备容量受限
2253	滨海	滨淮齐心四配变（齐心三分）	10	200	上级设备容量受限
2254	滨海	条洋二配变1	10	200	上级设备容量受限
2255	滨海	严庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2256	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	上级设备容量受限
2257	滨海	双垛六配变	10	200	上级设备容量受限
2258	滨海	盐路七配变	10	200	上级设备容量受限
2259	滨海	振东加工厂	10	200	上级设备容量受限
2260	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	上级设备容量受限
2261	滨海	仇旺八配变	10	200	上级设备容量受限
2262	滨海	振东龙潭港一配变	10	200	上级设备容量受限
2263	滨海	二渡陈湾	10	315	上级设备容量受限
2264	滨海	八巨七巨十一配变	10	100	上级设备容量受限
2265	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	上级设备容量受限
2266	滨海	界圩七配变	10	200	上级设备容量受限
2267	滨海	刘甫三配变	10	200	上级设备容量受限
2268	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	上级设备容量受限
2269	滨海	后尖照明1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2270	滨海	淤尖孙圩一配变	10	200	上级设备容量受限
2271	滨海	旧河十四配变	10	400	上级设备容量受限
2272	滨海	正红七配变	10	200	上级设备容量受限
2273	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	上级设备容量受限
2274	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	上级设备容量受限
2275	滨海	丰产四号配变	10	200	上级设备容量受限
2276	滨海	新庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2277	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	上级设备容量受限
2278	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	上级设备容量受限
2279	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	上级设备容量受限
2280	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	上级设备容量受限
2281	滨海	八巨七巨四配变	10	200	上级设备容量受限
2282	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	上级设备容量受限
2283	滨海	鲁庄七配变	10	400	上级设备容量受限
2284	滨海	八巨陈岳五配变	10	200	上级设备容量受限
2285	滨海	八巨唐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2286	滨海	利众五配变	10	400	上级设备容量受限
2287	滨海	四坝一配变	10	200	上级设备容量受限
2288	滨海	新丰九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2289	滨海	王舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2290	滨海	土山五配变	10	200	上级设备容量受限
2291	滨海	河北四配变	10	200	上级设备容量受限
2292	滨海	八巨条黄一配变	10	200	上级设备容量受限
2293	滨海	三腰九配变	10	200	上级设备容量受限
2294	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	上级设备容量受限
2295	滨海	圈野一配变	10	200	上级设备容量受限
2296	滨海	振东二罾五组配变	10	200	上级设备容量受限
2297	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	上级设备容量受限
2298	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	上级设备容量受限
2299	滨海	鲁庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2300	滨海	玉民八配变	10	200	上级设备容量受限
2301	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	上级设备容量受限
2302	滨海	洋口中配变	10	200	上级设备容量受限
2303	滨海	八巨唐庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2304	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	上级设备容量受限
2305	滨海	八巨永余十一配变	10	200	上级设备容量受限
2306	滨海	七顷六配变	10	200	上级设备容量受限
2307	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2308	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
2309	滨海	淤尖大尧一配变	10	200	上级设备容量受限
2310	滨海	河北二配变	10	200	上级设备容量受限
2311	滨海	鲁庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2312	滨海	八巨七巨六配变	10	200	上级设备容量受限
2313	滨海	新滩七配变	10	200	上级设备容量受限
2314	滨海	东玉二配变	10	400	上级设备容量受限
2315	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	上级设备容量受限
2316	滨海	蔡庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2317	滨海	大港九配变	10	200	上级设备容量受限
2318	滨海	振东干河中队配变	10	200	上级设备容量受限
2319	滨海	四渡二站	10	100	上级设备容量受限
2320	滨海	振东板桥四组配变	10	400	上级设备容量受限
2321	滨海	冯庄五配变	10	200	上级设备容量受限
2322	滨海	大西五配变	10	200	上级设备容量受限
2323	滨海	后舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2324	滨海	板桥中队加工厂	10	100	上级设备容量受限
2325	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	上级设备容量受限
2326	滨海	横沟九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2327	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	上级设备容量受限
2328	滨海	陈涛七顷二配变	10	200	上级设备容量受限
2329	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	上级设备容量受限
2330	滨海	界港三配变	10	400	上级设备容量受限
2331	滨海	合心十组配变	10	200	上级设备容量受限
2332	滨海	滨兴西配变	10	200	上级设备容量受限
2333	滨海	后舍七配变	10	315	上级设备容量受限
2334	滨海	王港十配变	10	400	上级设备容量受限
2335	滨海	老堆扶贫配变	10	200	上级设备容量受限
2336	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	上级设备容量受限
2337	滨海	八巨永余十六配变	10	200	上级设备容量受限
2338	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	上级设备容量受限
2339	滨海	仁前五配变	10	200	上级设备容量受限
2340	滨海	八巨尚庄七配变	10	400	上级设备容量受限
2341	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	上级设备容量受限
2342	滨海	联盟一配变1	10	200	上级设备容量受限
2343	滨海	二吉四配变	10	200	上级设备容量受限
2344	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	上级设备容量受限
2345	滨海	沿河二配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2346	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	上级设备容量受限
2347	滨海	渔洼三配变	10	200	上级设备容量受限
2348	滨海	袁庄四配变	10	400	上级设备容量受限
2349	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	上级设备容量受限
2350	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	上级设备容量受限
2351	滨海	振东吉垛12组配变	10	200	上级设备容量受限
2352	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	上级设备容量受限
2353	滨海	八滩二中	10	400	上级设备容量受限
2354	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	上级设备容量受限
2355	滨海	徐墩五配变	10	200	上级设备容量受限
2356	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	上级设备容量受限
2357	滨海	振东龙潭港四配变	10	200	上级设备容量受限
2358	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	上级设备容量受限
2359	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	上级设备容量受限
2360	滨海	陈严二配变	10	200	上级设备容量受限
2361	滨海	红纲十六配变	10	400	上级设备容量受限
2362	滨海	八巨同兴一配变	10	200	上级设备容量受限
2363	滨海	旧河十一配变	10	200	上级设备容量受限
2364	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2365	滨海	吉垛一配变	10	400	上级设备容量受限
2366	滨海	淤尖前哨二配变	10	200	上级设备容量受限
2367	滨海	滨东六组配变	10	200	上级设备容量受限
2368	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	上级设备容量受限
2369	滨海	三姓十配变	10	200	上级设备容量受限
2370	滨海	夸二二配变	10	200	上级设备容量受限
2371	滨海	淮东七配变	10	200	上级设备容量受限
2372	滨海	八巨条黄七配变	10	200	上级设备容量受限
2373	滨海	龙潭港西站	10	200	上级设备容量受限
2374	滨海	木楼四配变	10	200	上级设备容量受限
2375	滨海	华庄西站	10	100	上级设备容量受限
2376	滨海	头庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2377	滨海	专河五配变	10	200	上级设备容量受限
2378	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	上级设备容量受限
2379	滨海	大港一配变	10	200	上级设备容量受限
2380	滨海	振东一配变	10	100	上级设备容量受限
2381	滨海	振东南庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2382	滨海	仇旺一配变	10	200	上级设备容量受限
2383	滨海	红纲六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2384	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	上级设备容量受限
2385	滨海	官滩三配变	10	400	上级设备容量受限
2386	滨海	陈坍三配变	10	400	上级设备容量受限
2387	滨海	盐路六配变	10	200	上级设备容量受限
2388	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	上级设备容量受限
2389	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	上级设备容量受限
2390	滨海	胡舍北站	10	200	上级设备容量受限
2391	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	上级设备容量受限
2392	滨海	十八顷十配变	10	200	上级设备容量受限
2393	滨海	八巨唐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2394	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	上级设备容量受限
2395	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	上级设备容量受限
2396	滨海	利民三配变	10	200	上级设备容量受限
2397	滨海	八巨永余七配变	10	200	上级设备容量受限
2398	滨海	陈铸前程二配变	10	200	上级设备容量受限
2399	滨海	獐沟东场配变	10	200	上级设备容量受限
2400	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	上级设备容量受限
2401	滨海	三星四配变	10	200	上级设备容量受限
2402	滨海	振东八组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2403	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	上级设备容量受限
2404	滨海	大西西站	10	200	上级设备容量受限
2405	滨海	头巨二配变	10	200	上级设备容量受限
2406	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	上级设备容量受限
2407	滨海	顾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
2408	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	上级设备容量受限
2409	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2410	滨海	前冲十四配变	10	400	上级设备容量受限
2411	滨海	旧河十配变	10	200	上级设备容量受限
2412	滨海	红纲五配变	10	200	上级设备容量受限
2413	滨海	东玉北配变	10	200	上级设备容量受限
2414	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	上级设备容量受限
2415	滨海	伏河六配变	10	400	上级设备容量受限
2416	滨海	陆集八配变	10	400	上级设备容量受限
2417	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	上级设备容量受限
2418	滨海	滨东四、十三组配变	10	200	上级设备容量受限
2419	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2420	滨海	复河陈西配变	10	200	上级设备容量受限
2421	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2422	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	上级设备容量受限
2423	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	上级设备容量受限
2424	滨海	五巨八配变	10	200	上级设备容量受限
2425	滨海	二友七配变1	10	200	上级设备容量受限
2426	滨海	界牌东兴一配变	10	200	上级设备容量受限
2427	滨海	八巨唐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2428	滨海	八巨玉农一配变	10	200	上级设备容量受限
2429	滨海	八巨尚庄八配变	10	200	上级设备容量受限
2430	滨海	复河刘庄	10	200	上级设备容量受限
2431	滨海	南尖七配变	10	200	上级设备容量受限
2432	滨海	滨东西配变	10	200	上级设备容量受限
2433	滨海	新联二配变	10	200	上级设备容量受限
2434	滨海	陈涛盐路二配变	10	200	上级设备容量受限
2435	滨海	蟠水十七配变	10	200	上级设备容量受限
2436	滨海	三姓七配变	10	200	上级设备容量受限
2437	滨海	二渡二站	10	200	上级设备容量受限
2438	滨海	河北一配变	10	200	上级设备容量受限
2439	滨海	严庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2440	滨海	八巨界河四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2441	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2442	滨海	八巨玉农六配变	10	200	上级设备容量受限
2443	滨海	龙尾七配变	10	200	上级设备容量受限
2444	滨海	大尖一配变	10	200	上级设备容量受限
2445	滨海	八巨前冲十一配变	10	200	上级设备容量受限
2446	滨海	卫东九配变	10	200	上级设备容量受限
2447	滨海	陈涛五层三配变	10	200	上级设备容量受限
2448	滨海	渔洼一配变	10	200	上级设备容量受限
2449	滨海	滨东二组配变	10	200	上级设备容量受限
2450	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	上级设备容量受限
2451	滨海	陈铸前程五配变	10	200	上级设备容量受限
2452	滨海	唐港一配变	10	200	上级设备容量受限
2453	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	上级设备容量受限
2454	滨海	祥兴四组配变	10	200	上级设备容量受限
2455	滨海	双垛五配变	10	200	上级设备容量受限
2456	滨海	味阳四配变	10	200	上级设备容量受限
2457	滨海	有余四配变	10	400	上级设备容量受限
2458	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	上级设备容量受限
2459	滨海	南庄一、五组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2460	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	上级设备容量受限
2461	滨海	樊集四配变	10	200	上级设备容量受限
2462	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	上级设备容量受限
2463	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2464	滨海	朱集东配变	10	200	上级设备容量受限
2465	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	上级设备容量受限
2466	滨海	一心三配变	10	200	上级设备容量受限
2467	滨海	八巨街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
2468	滨海	尹桥三配变	10	100	上级设备容量受限
2469	滨海	学地八配变	10	200	上级设备容量受限
2470	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	上级设备容量受限
2471	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	上级设备容量受限
2472	滨海	王港二配变	10	200	上级设备容量受限
2473	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	上级设备容量受限
2474	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	上级设备容量受限
2475	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
2476	滨海	小街条堆八配变	10	400	上级设备容量受限
2477	滨海	十八顷二配变	10	200	上级设备容量受限
2478	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2479	滨海	陈铸李元七配变	10	400	上级设备容量受限
2480	滨海	吴王九配变1	10	200	上级设备容量受限
2481	滨海	四巨一配变	10	400	上级设备容量受限
2482	滨海	前环三配变	10	200	上级设备容量受限
2483	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	上级设备容量受限
2484	滨海	四巨二配变	10	200	上级设备容量受限
2485	滨海	丁墩二配变1	10	200	上级设备容量受限
2486	滨海	学地二配变	10	200	上级设备容量受限
2487	滨海	滨东七配变	10	400	上级设备容量受限
2488	滨海	八巨五户九配变	10	400	上级设备容量受限
2489	滨海	创业六配变	10	200	上级设备容量受限
2490	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	上级设备容量受限
2491	滨海	长兴十六配变（长兴二分）	10	200	上级设备容量受限
2492	滨海	一心五配变	10	200	上级设备容量受限
2493	滨海	官滩一配变	10	200	上级设备容量受限
2494	滨海	大港十一配变	10	200	上级设备容量受限
2495	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	上级设备容量受限
2496	滨海	滨兴二配变	10	200	上级设备容量受限
2497	滨海	伏河西站1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2498	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	上级设备容量受限
2499	滨海	陈铸味阳八配变	10	200	上级设备容量受限
2500	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	上级设备容量受限
2501	滨海	下旧十六配变	10	400	上级设备容量受限
2502	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	上级设备容量受限
2503	滨海	沿河三配变.	10	200	上级设备容量受限
2504	滨海	小街路灯1#变	10	50	上级设备容量受限
2505	滨海	界牌条巨三配变	10	200	上级设备容量受限
2506	滨海	八巨街道十一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
2507	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	上级设备容量受限
2508	滨海	张湾五配变	10	200	上级设备容量受限
2509	滨海	华庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2510	滨海	四坝二配变配变	10	200	上级设备容量受限
2511	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	上级设备容量受限
2512	滨海	冯庄六配变	10	200	上级设备容量受限
2513	滨海	丁墩三配变	10	200	上级设备容量受限
2514	滨海	陈涛五层一配变	10	200	上级设备容量受限
2515	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	上级设备容量受限
2516	滨海	创业三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2517	滨海	下舍二配变	10	200	上级设备容量受限
2518	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
2519	滨海	正红五配变	10	400	上级设备容量受限
2520	滨海	旧河九配变	10	200	上级设备容量受限
2521	滨海	伏河赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
2522	滨海	栾庄四配变	10	200	上级设备容量受限
2523	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	上级设备容量受限
2524	滨海	八巨陈岳二配变	10	200	上级设备容量受限
2525	滨海	八巨五户六配变	10	200	上级设备容量受限
2526	滨海	通榆二十四配变	10	400	上级设备容量受限
2527	滨海	三姓九配变	10	200	上级设备容量受限
2528	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	上级设备容量受限
2529	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	上级设备容量受限
2530	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	上级设备容量受限
2531	滨海	华庄七配变1	10	200	上级设备容量受限
2532	滨海	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
2533	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	上级设备容量受限
2534	滨海	五丁一配变	10	200	上级设备容量受限
2535	滨海	华庄三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2536	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	上级设备容量受限
2537	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	上级设备容量受限
2538	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	上级设备容量受限
2539	滨海	界牌三巨一配变	10	200	上级设备容量受限
2540	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	上级设备容量受限
2541	滨海	二友二配变	10	200	上级设备容量受限
2542	滨海	李舍七配变	10	200	上级设备容量受限
2543	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	上级设备容量受限
2544	滨海	皋滩八配变	10	200	本级设备容量受限
2545	滨海	皋滩五配变	10	200	上级设备容量受限
2546	滨海	陈铸花坎	10	100	上级设备容量受限
2547	滨海	滨阜中站	10	200	上级设备容量受限
2548	滨海	皋滩射河	10	200	上级设备容量受限
2549	滨海	陈铸新站	10	200	上级设备容量受限
2550	滨海	上旧十配变	10	200	上级设备容量受限
2551	滨海	陈铸十七配变	10	400	上级设备容量受限
2552	滨海	滨阜二配变	10	200	上级设备容量受限
2553	滨海	滨阜北站	10	200	上级设备容量受限
2554	滨海	上旧三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2555	滨海	陈铸十四配变	10	200	上级设备容量受限
2556	滨海	上旧十三配变	10	200	上级设备容量受限
2557	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	上级设备容量受限
2558	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	上级设备容量受限
2559	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	上级设备容量受限
2560	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	上级设备容量受限
2561	滨海	陈铸八配变	10	200	上级设备容量受限
2562	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	上级设备容量受限
2563	滨海	皋滩十六配变	10	400	上级设备容量受限
2564	滨海	陈铸四配变	10	200	上级设备容量受限
2565	滨海	上旧八配变	10	200	上级设备容量受限
2566	滨海	皋滩十三配变	10	200	上级设备容量受限
2567	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	上级设备容量受限
2568	滨海	陈铸一配变	10	200	上级设备容量受限
2569	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	上级设备容量受限
2570	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	上级设备容量受限
2571	滨海	陈铸十二配变	10	200	上级设备容量受限
2572	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	上级设备容量受限
2573	滨海	皋滩十八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2574	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
2575	滨海	皋滩十四配变	10	200	上级设备容量受限
2576	滨海	旧河十五配变	10	200	上级设备容量受限
2577	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	上级设备容量受限
2578	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	上级设备容量受限
2579	滨海	陈铸三配变	10	200	上级设备容量受限
2580	滨海	皋滩十配变	10	200	上级设备容量受限
2581	滨海	上旧七配变	10	200	上级设备容量受限
2582	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	上级设备容量受限
2583	滨海	虹桥五配变	10	200	上级设备容量受限
2584	滨海	虹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
2585	滨海	皋滩十七配变	10	200	上级设备容量受限
2586	滨海	陈铸五配变1	10	400	上级设备容量受限
2587	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	上级设备容量受限
2588	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	上级设备容量受限
2589	滨海	滨阜八配变	10	200	上级设备容量受限
2590	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	上级设备容量受限
2591	滨海	滨阜四配变	10	200	上级设备容量受限
2592	滨海	虹桥二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2593	滨海	虹桥一配变	10	400	上级设备容量受限
2594	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	上级设备容量受限
2595	滨海	上旧一配变	10	400	上级设备容量受限
2596	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	上级设备容量受限
2597	滨海	陈铸十五配变	10	400	上级设备容量受限
2598	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	上级设备容量受限
2599	滨海	陈铸十三配变	10	400	上级设备容量受限
2600	滨海	虹桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
2601	滨海	滨阜七配变	10	400	上级设备容量受限
2602	滨海	陈铸河西一配变	10	200	本级设备容量受限
2603	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	上级设备容量受限
2604	滨海	河西六配变	10	200	上级设备容量受限
2605	滨海	陈铸河西四配变	10	200	上级设备容量受限
2606	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
2607	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	上级设备容量受限
2608	滨海	河西二十配变	10	400	上级设备容量受限
2609	滨海	掘港滨港	10	200	上级设备容量受限
2610	滨海	陈铸河西八配变	10	400	上级设备容量受限
2611	滨海	掘港十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2612	滨海	虹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
2613	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	上级设备容量受限
2614	滨海	河西十二配变	10	200	上级设备容量受限
2615	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	上级设备容量受限
2616	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	上级设备容量受限
2617	滨海	掘港九配变	10	200	上级设备容量受限
2618	滨海	虹桥十二配变	10	200	上级设备容量受限
2619	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	上级设备容量受限
2620	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	上级设备容量受限
2621	滨海	黄浦九配变	10	200	上级设备容量受限
2622	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	上级设备容量受限
2623	滨海	掘港十四配变	10	400	上级设备容量受限
2624	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	上级设备容量受限
2625	滨海	官滩六配变	10	200	上级设备容量受限
2626	滨海	掘港一配变	10	200	上级设备容量受限
2627	滨海	黄浦三配变	10	200	上级设备容量受限
2628	滨海	陈铸河西三配变	10	200	上级设备容量受限
2629	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
2630	滨海	黄浦八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2631	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	上级设备容量受限
2632	滨海	掘港十五配变	10	200	上级设备容量受限
2633	滨海	掘港十二配变	10	200	上级设备容量受限
2634	滨海	陈铸河西五配变	10	200	上级设备容量受限
2635	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	上级设备容量受限
2636	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	上级设备容量受限
2637	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	上级设备容量受限
2638	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	上级设备容量受限
2639	滨海	尹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
2640	滨海	河西九配变	10	200	上级设备容量受限
2641	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	上级设备容量受限
2642	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	上级设备容量受限
2643	滨海	河西运南站	10	200	上级设备容量受限
2644	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	上级设备容量受限
2645	滨海	掘港五配变	10	400	上级设备容量受限
2646	滨海	掘港七配变配变	10	400	上级设备容量受限
2647	滨海	陈铸河西二配变	10	400	上级设备容量受限
2648	滨海	掘港十六配变	10	400	上级设备容量受限
2649	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2650	滨海	河西十八配变	10	400	上级设备容量受限
2651	滨海	陈铸前程六配变	10	400	上级设备容量受限
2652	滨海	河西七配变	10	400	上级设备容量受限
2653	滨海	吴王十配变	10	400	上级设备容量受限
2654	滨海	河西十九配变	10	400	上级设备容量受限
2655	滨海	河西十五配变	10	400	上级设备容量受限
2656	滨海	阔港九配变	10	200	本级设备容量受限
2657	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
2658	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
2659	滨海	界牌二站	10	100	上级设备容量受限
2660	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2661	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2662	滨海	华林一站	10	100	上级设备容量受限
2663	滨海	万庄电站	10	100	上级设备容量受限
2664	滨海	界牌街道十一配变	10	200	上级设备容量受限
2665	滨海	官庄一站	10	200	上级设备容量受限
2666	滨海	周庄一站	10	200	上级设备容量受限
2667	滨海	周庄三配变	10	200	上级设备容量受限
2668	滨海	周庄五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2669	滨海	万庄二配变	10	200	上级设备容量受限
2670	滨海	万庄一配变	10	200	上级设备容量受限
2671	滨海	祁垛四配变	10	200	上级设备容量受限
2672	滨海	堆角一配变	10	200	上级设备容量受限
2673	滨海	周庄七配变	10	200	上级设备容量受限
2674	滨海	祁垛五配变	10	400	上级设备容量受限
2675	滨海	祁垛三配变	10	200	上级设备容量受限
2676	滨海	祁垛二配变	10	200	上级设备容量受限
2677	滨海	堆角二配变	10	200	上级设备容量受限
2678	滨海	周庄八配变	10	400	上级设备容量受限
2679	滨海	界牌十二配变	10	200	上级设备容量受限
2680	滨海	祁垛二号变	10	200	上级设备容量受限
2681	滨海	祁垛一号变	10	200	上级设备容量受限
2682	滨海	东兴电站	10	200	上级设备容量受限
2683	滨海	祁垛一配变	10	400	上级设备容量受限
2684	滨海	周庄九配变	10	400	上级设备容量受限
2685	滨海	界牌十三配变	10	400	上级设备容量受限
2686	滨海	周庄六配变	10	400	上级设备容量受限
2687	滨海	万庄三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2688	滨海	周庄一配变	10	400	上级设备容量受限
2689	滨海	界牌三配变	10	400	上级设备容量受限
2690	滨海	界牌十六配变	10	400	上级设备容量受限
2691	滨海	堆角四配变	10	400	上级设备容量受限
2692	滨海	周庄二配变	10	400	上级设备容量受限
2693	滨海	界牌街道五配变	10	400	上级设备容量受限
2694	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2695	滨海	三坝五配变	10	200	本级设备容量受限
2696	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
2697	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	本级设备容量受限
2698	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
2699	滨海	双裕三配变	10	200	本级设备容量受限
2700	滨海	玉丰十一配变	10	200	本级设备容量受限
2701	滨海	八巨永余十四配变	10	200	本级设备容量受限
2702	滨海	大洼三配变	10	200	本级设备容量受限
2703	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
2704	滨海	光伏配变	10	100	本级设备容量受限
2705	滨海	栾庄二配变	10	200	本级设备容量受限
2706	滨海	刘戈四配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2707	滨海	界牌房港一配变	10	200	本级设备容量受限
2708	滨海	八巨五户三配变	10	200	本级设备容量受限
2709	滨海	四坝八配变	10	400	本级设备容量受限
2710	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	本级设备容量受限
2711	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	本级设备容量受限
2712	滨海	夹河六配变	10	200	本级设备容量受限
2713	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	本级设备容量受限
2714	滨海	新庄五配变	10	200	本级设备容量受限
2715	滨海	小尖一配变	10	200	本级设备容量受限
2716	滨海	清水河一配变	10	400	本级设备容量受限
2717	滨海	万岗四配变	10	200	本级设备容量受限
2718	滨海	老庄三配变	10	200	本级设备容量受限
2719	滨海	中心河三配变	10	200	本级设备容量受限
2720	滨海	樊集二配变	10	200	本级设备容量受限
2721	滨海	栾庄八配变	10	200	本级设备容量受限
2722	滨海	王港三配变	10	200	本级设备容量受限
2723	滨海	汛东五配变	10	200	本级设备容量受限
2724	滨海	华林二配变	10	200	本级设备容量受限
2725	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2726	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	本级设备容量受限
2727	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	本级设备容量受限
2728	滨海	友谊光伏配变	10	100	本级设备容量受限
2729	滨海	新胜三配变	10	400	本级设备容量受限
2730	滨海	广垛三配变	10	400	本级设备容量受限
2731	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	本级设备容量受限
2732	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	本级设备容量受限
2733	滨海	陈坍十二配变	10	200	本级设备容量受限
2734	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	本级设备容量受限
2735	滨海	蔡庄三配变	10	200	本级设备容量受限
2736	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	本级设备容量受限
2737	滨海	天沟二配变	10	400	本级设备容量受限
2738	滨海	天沟六配变.	10	200	本级设备容量受限
2739	滨海	淤尖新河三配变	10	200	本级设备容量受限
2740	滨海	夹州三配变	10	200	本级设备容量受限
2741	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	本级设备容量受限
2742	滨海	琶头三配变	10	200	本级设备容量受限
2743	滨海	樊集琶头一配变	10	200	本级设备容量受限
2744	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2745	滨海	陈坍六配变	10	200	本级设备容量受限
2746	滨海	红纲八配变	10	200	本级设备容量受限
2747	滨海	三合三配变	10	200	本级设备容量受限
2748	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	本级设备容量受限
2749	滨海	潘岗三配变	10	400	本级设备容量受限
2750	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
2751	滨海	条堆一配变	10	400	本级设备容量受限
2752	滨海	官滩路南配变	10	200	本级设备容量受限
2753	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	本级设备容量受限
2754	滨海	红纲一配变	10	400	本级设备容量受限
2755	滨海	王港六配变	10	400	本级设备容量受限
2756	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	本级设备容量受限
2757	滨海	河包四配变	10	200	本级设备容量受限
2758	滨海	古尖三配变	10	200	本级设备容量受限
2759	滨海	界圩五配变	10	400	本级设备容量受限
2760	滨海	王港八配变	10	400	本级设备容量受限
2761	滨海	刘戈一配变	10	400	本级设备容量受限
2762	滨海	刘庄三站	10	200	本级设备容量受限
2763	滨海	复兴二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2764	滨海	老滩五配变	10	200	本级设备容量受限
2765	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	本级设备容量受限
2766	滨海	陈铸小街九配变	10	400	本级设备容量受限
2767	滨海	木楼加工厂配变	10	200	本级设备容量受限
2768	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	本级设备容量受限
2769	滨海	顾庄五配变	10	200	本级设备容量受限
2770	滨海	吉甫九配变	10	400	本级设备容量受限
2771	滨海	海峰四配变	10	400	本级设备容量受限
2772	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
2773	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	本级设备容量受限
2774	滨海	八巨永余二配变	10	200	本级设备容量受限
2775	滨海	中山四配变	10	200	本级设备容量受限
2776	滨海	天盘八配变天场	10	200	本级设备容量受限
2777	滨海	清河七配变	10	200	本级设备容量受限
2778	滨海	官庄五配变	10	200	本级设备容量受限
2779	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
2780	滨海	沈关三配变	10	200	本级设备容量受限
2781	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	本级设备容量受限
2782	滨海	刘甫七配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2783	滨海	界圩四配变	10	200	本级设备容量受限
2784	滨海	仁前二配变	10	400	本级设备容量受限
2785	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	本级设备容量受限
2786	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	本级设备容量受限
2787	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	本级设备容量受限
2788	滨海	四坝三配变	10	400	本级设备容量受限
2789	滨海	新丰三配变	10	400	本级设备容量受限
2790	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	本级设备容量受限
2791	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
2792	滨海	刘戈三配变	10	400	本级设备容量受限
2793	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	本级设备容量受限
2794	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	本级设备容量受限
2795	滨海	苏南四配变	10	200	本级设备容量受限
2796	滨海	袁庄二配变	10	200	本级设备容量受限
2797	滨海	天沟一配变	10	200	本级设备容量受限
2798	滨海	岔河二配变	10	200	本级设备容量受限
2799	滨海	建农八配变	10	200	本级设备容量受限
2800	滨海	新丰十二配变	10	400	本级设备容量受限
2801	滨海	玉华一配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2802	滨海	刘戈二配变	10	200	本级设备容量受限
2803	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	本级设备容量受限
2804	滨海	徐丹十一配变	10	200	本级设备容量受限
2805	滨海	建二六配变	10	400	本级设备容量受限
2806	滨海	蒋渡射北	10	400	本级设备容量受限
2807	滨海	五丁二配变	10	400	本级设备容量受限
2808	滨海	闸口一配变	10	200	本级设备容量受限
2809	滨海	夹州四配变	10	400	本级设备容量受限
2810	滨海	刘庄四站	10	400	本级设备容量受限
2811	滨海	陈东二配变	10	400	本级设备容量受限
2812	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限
2813	滨海	陈东三配变	10	400	本级设备容量受限
2814	滨海	杠南四配变	10	200	上级设备容量受限
2815	滨海	新西二配变	10	400	上级设备容量受限
2816	滨海	新南五配变	10	400	上级设备容量受限
2817	滨海	新西七配变	10	200	上级设备容量受限
2818	滨海	新西三配变	10	200	上级设备容量受限
2819	滨海	新南一配变	10	400	上级设备容量受限
2820	滨海	新南六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2821	滨海	新南八配变	10	400	上级设备容量受限
2822	滨海	新西四站	10	400	上级设备容量受限
2823	滨海	新西一站	10	100	上级设备容量受限
2824	滨海	新南三配变	10	200	上级设备容量受限
2825	滨海	新南一站	10	400	上级设备容量受限
2826	滨海	新西一配变	10	200	上级设备容量受限
2827	滨海	杠南二配变	10	400	上级设备容量受限
2828	滨海	杠南七配变	10	400	上级设备容量受限
2829	滨海	新西九配变	10	400	上级设备容量受限
2830	滨海	新西二站	10	100	上级设备容量受限
2831	滨海	南湾十一配变	10	400	上级设备容量受限
2832	滨海	新西五配变	10	200	上级设备容量受限
2833	滨海	新南二配变	10	400	上级设备容量受限
2834	滨海	新西五站	10	100	上级设备容量受限
2835	滨海	新西六配变	10	200	上级设备容量受限
2836	滨海	杠南六配变	10	400	上级设备容量受限
2837	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	上级设备容量受限
2838	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	上级设备容量受限
2839	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2840	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	上级设备容量受限
2841	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	上级设备容量受限
2842	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	上级设备容量受限
2843	滨海	木港三站	10	200	上级设备容量受限
2844	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	上级设备容量受限
2845	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	上级设备容量受限
2846	滨海	李舍电（一）站	10	200	上级设备容量受限
2847	滨海	淮海农场十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2848	滨海	淮海农场三大队东站	10	200	上级设备容量受限
2849	滨海	淮海农场十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2850	滨海	淮海农场四大队电站	10	200	上级设备容量受限
2851	滨海	淮海农场九大队电站	10	400	上级设备容量受限
2852	滨海	淮海农场十大队北站	10	200	上级设备容量受限
2853	滨海	淮海农场六大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2854	滨海	淮海农场一分场场部综合变	10	400	上级设备容量受限
2855	滨海	淮海农场三大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2856	滨海	淮海农场十一大队北站	10	200	上级设备容量受限
2857	滨海	淮海农场八大队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
2858	滨海	淮海农场九大队综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2859	滨海	淮海农场垦二队西区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2860	滨海	淮海农场十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2861	滨海	淮海农场六大队东站	10	200	上级设备容量受限
2862	滨海	淮海农场二大队电站综合变	10	200	上级设备容量受限
2863	滨海	淮海农场二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2864	滨海	淮海农场十大队南站	10	200	上级设备容量受限
2865	滨海	一管区滩面电站单相照明	10	10	上级设备容量受限
2866	滨海	淮海农场八大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2867	滨海	一管区滩面电站	10	200	上级设备容量受限
2868	滨海	淮海农场一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2869	滨海	淮海农场三大队中站	10	200	上级设备容量受限
2870	滨海	淮海农场十二大队北站	10	200	上级设备容量受限
2871	滨海	淮海农场十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
2872	滨海	淮海农场十一大队西站	10	200	上级设备容量受限
2873	滨海	淮海农场十二大队南站	10	200	上级设备容量受限
2874	滨海	淮海农场六大队西站	10	200	上级设备容量受限
2875	滨海	淮海农场十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
2876	滨海	淮海农场四大队综合变	10	200	上级设备容量受限
2877	滨海	庆丰一站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2878	滨海	庆丰二站	10	200	上级设备容量受限
2879	滨海	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
2880	滨海	庆丰五配变	10	200	上级设备容量受限
2881	滨海	圩头五配变	10	315	上级设备容量受限
2882	滨海	庆丰三配变	10	200	上级设备容量受限
2883	滨海	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限
2884	滨海	新街居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
2885	滨海	圩头四配变	10	400	上级设备容量受限
2886	滨海	庆丰六组	10	200	上级设备容量受限
2887	滨海	三腰三配变	10	200	上级设备容量受限
2888	滨海	新港街12#变	10	400	上级设备容量受限
2889	滨海	圩头二配变	10	200	上级设备容量受限
2890	滨海	三腰六配变	10	400	上级设备容量受限
2891	滨海	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限
2892	滨海	后洼五配变	10	200	上级设备容量受限
2893	滨海	后洼三站	10	400	上级设备容量受限
2894	滨海	后洼三配变	10	200	上级设备容量受限
2895	滨海	三腰十一配变	10	200	上级设备容量受限
2896	滨海	圩头六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2897	滨海	三腰三站	10	200	上级设备容量受限
2898	滨海	三腰一配变	10	200	上级设备容量受限
2899	滨海	新中一站	10	200	上级设备容量受限
2900	滨海	东进八配变	10	200	上级设备容量受限
2901	滨海	三腰十二配变	10	400	上级设备容量受限
2902	滨海	岔河一站	10	100	上级设备容量受限
2903	滨海	三腰二配变	10	200	上级设备容量受限
2904	滨海	后洼二站	10	200	上级设备容量受限
2905	滨海	东进一配变	10	200	上级设备容量受限
2906	滨海	岔河三配变	10	200	上级设备容量受限
2907	滨海	东进五配变	10	200	上级设备容量受限
2908	滨海	新中二站	10	200	上级设备容量受限
2909	滨海	东进二配变	10	200	上级设备容量受限
2910	滨海	岔河二站	10	50	上级设备容量受限
2911	滨海	东进九配变	10	400	上级设备容量受限
2912	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	上级设备容量受限
2913	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	上级设备容量受限
2914	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	上级设备容量受限
2915	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2916	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	上级设备容量受限
2917	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	上级设备容量受限
2918	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	上级设备容量受限
2919	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	上级设备容量受限
2920	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	上级设备容量受限
2921	滨海	韩湾六配变	10	400	上级设备容量受限
2922	滨海	桥东八配变（亿川）	10	400	上级设备容量受限
2923	滨海	蝶湖湾2#变	10	400	上级设备容量受限
2924	滨海	八滩国元1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2925	滨海	韩湾三配变	10	400	上级设备容量受限
2926	滨海	粮东四配变	10	200	上级设备容量受限
2927	滨海	粮东电站	10	200	上级设备容量受限
2928	滨海	三合五配变	10	400	上级设备容量受限
2929	滨海	桥东三配变	10	400	上级设备容量受限
2930	滨海	新良一配变	10	400	上级设备容量受限
2931	滨海	蚁灯电站	10	200	上级设备容量受限
2932	滨海	韩湾八配变	10	200	上级设备容量受限
2933	滨海	粮东六配变	10	400	上级设备容量受限
2934	滨海	三合二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2935	滨海	八滩镇人民政府（路灯）.	10	100	上级设备容量受限
2936	滨海	东街菜场配变	10	400	上级设备容量受限
2937	滨海	螺湖湾小区	10	400	上级设备容量受限
2938	滨海	桥东七配变（洪尚）	10	630	上级设备容量受限
2939	滨海	三合九配变	10	400	上级设备容量受限
2940	滨海	利民电站配变	10	100	上级设备容量受限
2941	滨海	粮东七配变	10	400	上级设备容量受限
2942	滨海	粮东二配变	10	200	上级设备容量受限
2943	滨海	韩湾七配变	10	400	上级设备容量受限
2944	滨海	农业园配变	10	100	上级设备容量受限
2945	滨海	韩湾四配变	10	400	上级设备容量受限
2946	滨海	粮东五配变	10	200	上级设备容量受限
2947	滨海	树西树圩电站2#变	10	200	上级设备容量受限
2948	滨海	周步成	10	400	上级设备容量受限
2949	滨海	滨淮街道七配变	10	400	上级设备容量受限
2950	滨海	滨淮街道一配变	10	400	上级设备容量受限
2951	滨海	齐心线淮港商城2#变	10	400	上级设备容量受限
2952	滨海	学苑楼	10	400	上级设备容量受限
2953	滨海	双树三配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2954	滨海	齐心十配变	10	400	上级设备容量受限
2955	滨海	长兴双舍1#变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
2956	滨海	凯旋公寓配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
2957	滨海	长兴双舍3#变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
2958	滨海	长兴双舍4#变（集中区）	10	400	上级设备容量受限
2959	滨海	众鑫家园箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
2960	滨海	滨淮新岭五配变	10	400	上级设备容量受限
2961	滨海	滨淮街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
2962	滨海	齐心十二配变（齐心一分）	10	200	上级设备容量受限
2963	滨海	新港二站	10	100	上级设备容量受限
2964	滨海	南湾四配变	10	400	上级设备容量受限
2965	滨海	南湾一站	10	200	上级设备容量受限
2966	滨海	新港二配变	10	200	上级设备容量受限
2967	滨海	南湾八配变	10	200	上级设备容量受限
2968	滨海	胜利五配变	10	200	上级设备容量受限
2969	滨海	张湾一站	10	400	上级设备容量受限
2970	滨海	新港三站	10	100	上级设备容量受限
2971	滨海	新胜一站	10	400	上级设备容量受限
2972	滨海	陈李路六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2973	滨海	南湾七配变(二站)	10	200	上级设备容量受限
2974	滨海	胜利一站	10	200	上级设备容量受限
2975	滨海	新港十三配变	10	400	上级设备容量受限
2976	滨海	胜利一配变	10	400	上级设备容量受限
2977	滨海	陈李路五配变	10	400	上级设备容量受限
2978	滨海	新港十二配变	10	200	上级设备容量受限
2979	滨海	新港三配变	10	200	上级设备容量受限
2980	滨海	陈李路四配变	10	400	上级设备容量受限
2981	滨海	新港北(一)站	10	200	上级设备容量受限
2982	滨海	新港六配变.	10	200	上级设备容量受限
2983	滨海	南湾九配变	10	200	上级设备容量受限
2984	滨海	新港八配变	10	200	上级设备容量受限
2985	滨海	南湾三配变	10	200	上级设备容量受限
2986	滨海	新港五配变	10	100	上级设备容量受限
2987	滨海	新港九配变	10	400	上级设备容量受限
2988	滨海	新港四配变	10	200	上级设备容量受限
2989	滨海	杠南五配变	10	200	上级设备容量受限
2990	滨海	陈李路三配变	10	400	上级设备容量受限
2991	滨海	新胜五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2992	滨海	新港十四配变	10	400	上级设备容量受限
2993	滨海	胜利三配变	10	200	上级设备容量受限
2994	滨海	胜利二配变	10	400	上级设备容量受限
2995	滨海	后港西站配变	10	100	上级设备容量受限
2996	滨海	夸二圩区站	10	160	上级设备容量受限
2997	滨海	滨兴北站配变	10	400	上级设备容量受限
2998	滨海	夸二南配变	10	200	上级设备容量受限
2999	滨海	过天舟西站	10	400	上级设备容量受限
3000	滨海	后港中配变	10	200	上级设备容量受限
3001	滨海	后港东站	10	200	上级设备容量受限
3002	滨海	丰产南配变	10	400	上级设备容量受限
3003	滨海	前港七组站	10	200	上级设备容量受限
3004	滨海	中心圩区站	10	80	上级设备容量受限
3005	滨海	夸二西站	10	400	上级设备容量受限
3006	滨海	跃进三配变	10	400	上级设备容量受限
3007	滨海	中心东配变	10	200	上级设备容量受限
3008	滨海	板桥灭荒站	10	200	上级设备容量受限
3009	滨海	淮东十一配变	10	400	上级设备容量受限
3010	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3011	滨海	淮兴五配变	10	200	上级设备容量受限
3012	滨海	淮东六配变0	10	400	上级设备容量受限
3013	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	上级设备容量受限
3014	滨海	淮兴九配变	10	400	上级设备容量受限
3015	滨海	滨兴南站	10	400	上级设备容量受限
3016	滨海	吉垛中站	10	200	上级设备容量受限
3017	滨海	头庄南排站	10	400	上级设备容量受限
3018	滨海	吉垛西站	10	200	上级设备容量受限
3019	滨海	新东西配变	10	200	上级设备容量受限
3020	滨海	头庄电站	10	200	上级设备容量受限
3021	滨海	五丈河二配变	10	315	上级设备容量受限
3022	滨海	头庄七配变	10	400	上级设备容量受限
3023	滨海	五丈河扶贫站	10	100	上级设备容量受限
3024	滨海	滨兴三配变	10	200	上级设备容量受限
3025	滨海	聂庄一站	10	200	上级设备容量受限
3026	滨海	聂庄九配变	10	200	上级设备容量受限
3027	滨海	聂庄四配变	10	200	上级设备容量受限
3028	滨海	仁前八配变	10	200	上级设备容量受限
3029	滨海	正红三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3030	滨海	正红十配变	10	400	上级设备容量受限
3031	滨海	新丰十配变	10	200	上级设备容量受限
3032	滨海	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
3033	滨海	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
3034	滨海	复兴五配变配变	10	400	上级设备容量受限
3035	滨海	新丰六配变	10	200	上级设备容量受限
3036	滨海	利众七配变	10	400	上级设备容量受限
3037	滨海	古尖五配变	10	200	上级设备容量受限
3038	滨海	新丰五站	10	200	上级设备容量受限
3039	滨海	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
3040	滨海	利众电站	10	200	上级设备容量受限
3041	滨海	正红四配变	10	200	上级设备容量受限
3042	滨海	利众二配变	10	200	上级设备容量受限
3043	滨海	正红西河电站	10	200	上级设备容量受限
3044	滨海	新丰八配变	10	200	上级设备容量受限
3045	滨海	正红六配变	10	200	上级设备容量受限
3046	滨海	顾庄一站	10	200	上级设备容量受限
3047	滨海	仁前七配变	10	200	上级设备容量受限
3048	滨海	正红街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3049	滨海	顾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3050	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
3051	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
3052	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限
3053	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
3054	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
3055	滨海	兴旺二站	10	200	上级设备容量受限
3056	滨海	当尖东升十配变	10	200	上级设备容量受限
3057	滨海	东升一站	10	400	上级设备容量受限
3058	滨海	旭日一站	10	400	上级设备容量受限
3059	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	上级设备容量受限
3060	滨海	东墩北（二）站	10	200	上级设备容量受限
3061	滨海	东升二站	10	200	上级设备容量受限
3062	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	上级设备容量受限
3063	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	上级设备容量受限
3064	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	上级设备容量受限
3065	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	上级设备容量受限
3066	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	上级设备容量受限
3067	滨海	兴旺一站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3068	滨海	官尖东（三）站	10	400	上级设备容量受限
3069	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	上级设备容量受限
3070	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	上级设备容量受限
3071	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	上级设备容量受限
3072	滨海	旭日二站	10	100	上级设备容量受限
3073	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	上级设备容量受限
3074	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	上级设备容量受限
3075	滨海	官尖南（一）站	10	100	上级设备容量受限
3076	滨海	淤尖大尧四配变	10	400	上级设备容量受限
3077	滨海	洋口南庄配变	10	200	上级设备容量受限
3078	滨海	王圩二配变	10	200	上级设备容量受限
3079	滨海	东玉五配变	10	400	上级设备容量受限
3080	滨海	王圩东站	10	200	上级设备容量受限
3081	滨海	老堆三配变	10	200	上级设备容量受限
3082	滨海	东玉一组南配变	10	200	上级设备容量受限
3083	滨海	老堆西配变	10	400	上级设备容量受限
3084	滨海	淤尖美垛电站	10	400	上级设备容量受限
3085	滨海	淤尖桥南电站	10	200	上级设备容量受限
3086	滨海	淤尖庄庆文配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3087	滨海	淤尖桥南电排站	10	200	上级设备容量受限
3088	滨海	淤尖大尧七配变	10	400	上级设备容量受限
3089	滨海	淤尖桥南九配变	10	200	上级设备容量受限
3090	滨海	淤尖巨西南电站	10	400	上级设备容量受限
3091	滨海	淤尖桥南五配变	10	400	上级设备容量受限
3092	滨海	淤尖美垛九配变	10	200	上级设备容量受限
3093	滨海	淤尖美垛二配变	10	200	上级设备容量受限
3094	滨海	淤尖前哨电站	10	200	上级设备容量受限
3095	滨海	淤尖美垛三配变	10	200	上级设备容量受限
3096	滨海	淤尖七巨港电站	10	200	上级设备容量受限
3097	滨海	淤尖美垛六配变	10	200	上级设备容量受限
3098	滨海	淤尖美垛八配变	10	200	上级设备容量受限
3099	滨海	三腰十配变	10	200	上级设备容量受限
3100	滨海	新北十四配变	10	200	上级设备容量受限
3101	滨海	新北十二配变	10	200	上级设备容量受限
3102	滨海	新港街5#变	10	630	上级设备容量受限
3103	滨海	新港街14#配变（新锦苑）	10	400	上级设备容量受限
3104	滨海	六顷三配变	10	200	上级设备容量受限
3105	滨海	坎振路1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3106	滨海	新北十三配变	10	400	上级设备容量受限
3107	滨海	新街五配变	10	400	上级设备容量受限
3108	滨海	新港街13#配变（新锦苑）	10	400	上级设备容量受限
3109	滨海	新北十配变	10	400	上级设备容量受限
3110	滨海	新北十五配变	10	400	上级设备容量受限
3111	滨海	新北九配变	10	400	上级设备容量受限
3112	滨海	六顷七配变	10	400	上级设备容量受限
3113	滨海	六顷六配变	10	200	上级设备容量受限
3114	滨海	新街三配变	10	400	上级设备容量受限
3115	滨海	聂庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3116	滨海	新港街6#变	10	400	上级设备容量受限
3117	滨海	新北五配变	10	200	上级设备容量受限
3118	滨海	圩头一站	10	200	上级设备容量受限
3119	滨海	新港街2#变	10	630	上级设备容量受限
3120	滨海	新北十六配变	10	400	上级设备容量受限
3121	滨海	三腰一站	10	100	上级设备容量受限
3122	滨海	新港街10#变	10	400	上级设备容量受限
3123	滨海	新街四配变新增	10	400	上级设备容量受限
3124	滨海	聂庄一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3125	滨海	新港街15#变	10	400	上级设备容量受限
3126	滨海	新北七配变	10	200	上级设备容量受限
3127	滨海	新港街9#变	10	630	上级设备容量受限
3128	滨海	新港街8#变	10	400	上级设备容量受限
3129	滨海	新港街1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3130	滨海	清水河电站	10	100	上级设备容量受限
3131	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3132	滨海	界牌五配变电站三	10	100	上级设备容量受限
3133	滨海	下旧九配变	10	400	上级设备容量受限
3134	滨海	吴王十一配变	10	400	上级设备容量受限
3135	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	上级设备容量受限
3136	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	上级设备容量受限
3137	滨海	旧河大站	10	200	上级设备容量受限
3138	滨海	下旧新站	10	400	上级设备容量受限
3139	滨海	八巨七巨电站	10	200	上级设备容量受限
3140	滨海	八巨七巨三配变	10	200	上级设备容量受限
3141	滨海	八巨街道八配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
3142	滨海	八巨街道三十九配变	10	400	上级设备容量受限
3143	滨海	八巨尚庄二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3144	滨海	八巨西冲四配变	10	200	上级设备容量受限
3145	滨海	八巨尚庄十一配变	10	400	上级设备容量受限
3146	滨海	八巨电站	10	80	上级设备容量受限
3147	滨海	八巨尚庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
3148	滨海	八巨七巨一配变	10	200	上级设备容量受限
3149	滨海	八巨街道四十配变	10	400	上级设备容量受限
3150	滨海	八巨街道三十八配变	10	630	上级设备容量受限
3151	滨海	八巨西冲电站	10	100	上级设备容量受限
3152	滨海	八巨王庄二站	10	200	上级设备容量受限
3153	滨海	八巨王庄十配变	10	400	上级设备容量受限
3154	滨海	八巨永余电站	10	200	上级设备容量受限
3155	滨海	八巨条黄二配变	10	200	上级设备容量受限
3156	滨海	八巨王庄九配变	10	400	上级设备容量受限
3157	滨海	八巨前冲四配变	10	200	上级设备容量受限
3158	滨海	八巨前冲十三配变	10	200	上级设备容量受限
3159	滨海	八巨新华四配变	10	200	上级设备容量受限
3160	滨海	新华六配变	10	200	上级设备容量受限
3161	滨海	官滩桥口打水	10	200	上级设备容量受限
3162	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3163	滨海	陈坍三站打水	10	200	上级设备容量受限
3164	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
3165	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	上级设备容量受限
3166	滨海	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
3167	滨海	陈坍一站打水	10	200	上级设备容量受限
3168	滨海	官滩阳旺打水	10	100	上级设备容量受限
3169	滨海	李圩五配变	10	400	上级设备容量受限
3170	滨海	崔庄八配变	10	500	上级设备容量受限
3171	滨海	官滩味洋三配变	10	400	上级设备容量受限
3172	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3173	滨海	二渡一站打水	10	400	上级设备容量受限
3174	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3175	滨海	官滩农业一配变	10	200	上级设备容量受限
3176	滨海	薛庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3177	滨海	官滩味洋四配变	10	400	上级设备容量受限
3178	滨海	八巨尚庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3179	滨海	八巨华新一配变	10	200	上级设备容量受限
3180	滨海	八巨华新十八配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3181	滨海	八巨同兴五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3182	滨海	八巨同兴电站	10	200	上级设备容量受限
3183	滨海	八巨华新十九配变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3184	滨海	同兴九配变	10	400	上级设备容量受限
3185	滨海	八巨华新十一配变	10	200	上级设备容量受限
3186	滨海	八巨陈岳一配变	10	100	上级设备容量受限
3187	滨海	八巨街道二十二配变	10	200	上级设备容量受限
3188	滨海	八巨华新十二配变	10	400	上级设备容量受限
3189	滨海	八巨街道十六配变(JN)	10	400	上级设备容量受限
3190	滨海	八巨李科春联建楼	10	400	上级设备容量受限
3191	滨海	八巨华新六配变	10	400	上级设备容量受限
3192	滨海	八巨宝恒置业1号变压器	10	630	上级设备容量受限
3193	滨海	街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
3194	滨海	八巨学府新街配变	10	400	上级设备容量受限
3195	滨海	八巨嘉成木业综合变	10	400	上级设备容量受限
3196	滨海	八巨王庄路口综合变	10	200	上级设备容量受限
3197	滨海	八巨街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
3198	滨海	八巨玉农五配变	10	200	上级设备容量受限
3199	滨海	八巨街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
3200	滨海	八巨街道十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3201	滨海	八巨前冲七配变	10	200	上级设备容量受限
3202	滨海	八巨街道三配变	10	400	上级设备容量受限
3203	滨海	八巨街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
3204	滨海	八巨镇巨兴路配变	10	630	上级设备容量受限
3205	滨海	八巨街道三十台区配变变压器	10	630	上级设备容量受限
3206	滨海	八巨宝恒置业2号变压器	10	630	上级设备容量受限
3207	滨海	福源小区1#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
3208	滨海	振东供销小区二号变	10	315	上级设备容量受限
3209	滨海	淮海农场十七大队东南站综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
3210	滨海	振东合心一配变	10	400	上级设备容量受限
3211	滨海	瑞居佳苑箱变2-2	10	630	上级设备容量受限
3212	滨海	丰产三号配变	10	400	上级设备容量受限
3213	滨海	振东街道十三号配变	10	400	上级设备容量受限
3214	滨海	瑞居佳苑箱变 2-1	10	630	上级设备容量受限
3215	滨海	振东街道六号变	10	400	上级设备容量受限
3216	滨海	合心八配变	10	400	上级设备容量受限
3217	滨海	振东街道十四号配变	10	400	上级设备容量受限
3218	滨海	振东新农村建设综合变	10	400	上级设备容量受限
3219	滨海	新农村建设南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3220	滨海	淮海农场十七大队西南站综合变	10	200	上级设备容量受限
3221	滨海	淮海农场十七大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
3222	滨海	振东供销小区一号变	10	315	上级设备容量受限
3223	滨海	振东合跃电站配变	10	400	上级设备容量受限
3224	滨海	瑞居佳苑箱变1-1	10	630	上级设备容量受限
3225	滨海	合兴集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
3226	滨海	振东合心二配变	10	400	上级设备容量受限
3227	滨海	振东小街4#配变	10	400	上级设备容量受限
3228	滨海	振东合心三配变	10	400	上级设备容量受限
3229	滨海	振东街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
3230	滨海	淮海农场五大队电站	10	200	上级设备容量受限
3231	滨海	振东街道十二号配变	10	400	上级设备容量受限
3232	滨海	瑞居佳苑箱变1-2	10	630	上级设备容量受限
3233	滨海	跃进四组站	10	200	上级设备容量受限
3234	滨海	合心九配变	10	500	上级设备容量受限
3235	滨海	振东-供销小区四号变	10	400	上级设备容量受限
3236	滨海	振东供销小区三号变	10	315	上级设备容量受限
3237	滨海	美丽家园3#变	10	400	上级设备容量受限
3238	滨海	美丽家园1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3239	滨海	兴晋新城4#配电房3#主变	10	800	上级设备容量受限
3240	滨海	兴晋新城3#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
3241	滨海	美丽家园2#变	10	400	上级设备容量受限
3242	滨海	10kV兴晋新城7#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
3243	滨海	兴晋新城4#配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
3244	滨海	兴晋新城4#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
3245	滨海	美丽家园4#变	10	400	上级设备容量受限
3246	滨海	兴晋新城2#配电房3#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3247	滨海	兴晋新城2#配电房1#主变间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
3248	滨海	10kV兴晋新城7#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
3249	滨海	兴晋新城3#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
3250	滨海	10kV兴晋新城6#配电房2#主变	10	630	上级设备容量受限
3251	滨海	兴晋新城4#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
3252	滨海	10kV兴晋新城6#配电房4#主变	10	630	上级设备容量受限
3253	滨海	淮海农场二十二大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
3254	滨海	淮海农场十七大队西区综合变(西瓜大棚)	10	400	上级设备容量受限
3255	滨海	翻身二配变	10	200	上级设备容量受限
3256	滨海	老堆东排站	10	200	上级设备容量受限
3257	滨海	淮海农场十五大队综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3258	滨海	洋口西站	10	200	上级设备容量受限
3259	滨海	淮海农场二十大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
3260	滨海	淮海农场二十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3261	滨海	淮海农场十九大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3262	滨海	淮海农场十三大队东站	10	200	上级设备容量受限
3263	滨海	淮海农场十三大队综合变	10	200	上级设备容量受限
3264	滨海	淮海农场二十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3265	滨海	振东翻身扶贫配变	10	200	上级设备容量受限
3266	滨海	南庄一配变	10	200	上级设备容量受限
3267	滨海	振东老堆南站	10	200	上级设备容量受限
3268	滨海	淮海农场十七大队东站	10	200	上级设备容量受限
3269	滨海	淮海农场十六大队南站	10	200	上级设备容量受限
3270	滨海	淮海农场十五大队电站	10	200	上级设备容量受限
3271	滨海	淮海农场二十二大队电站	10	200	上级设备容量受限
3272	滨海	淮海农场十三大队北站	10	200	上级设备容量受限
3273	滨海	淮海农场十三大队西站	10	200	上级设备容量受限
3274	滨海	木楼七组站配变	10	400	上级设备容量受限
3275	滨海	淮海农场二十一大队东站	10	400	上级设备容量受限
3276	滨海	淮海农场十九大队电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3277	滨海	淮海农场二十大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
3278	滨海	淮海农场二十大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3279	滨海	淮海农场十四大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3280	滨海	淮海农场十四大队电站	10	200	上级设备容量受限
3281	滨海	淮海农场十六大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3282	滨海	淮海农场二十二大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
3283	滨海	淮海农场十七大队西站	10	200	上级设备容量受限
3284	滨海	陈李路路灯1#变	10	100	上级设备容量受限
3285	滨海	陈李路路灯3#变	10	100	上级设备容量受限
3286	滨海	东晋小区7#变	10	630	上级设备容量受限
3287	滨海	东晋小区4#变	10	630	上级设备容量受限
3288	滨海	东晋聚鑫二配变	10	630	上级设备容量受限
3289	滨海	幸福小区十二配变	10	400	上级设备容量受限
3290	滨海	东晋幸福小区2#变	10	630	上级设备容量受限
3291	滨海	东晋十二配变1	10	400	上级设备容量受限
3292	滨海	东晋小区3#变	10	400	上级设备容量受限
3293	滨海	滨淮幸福九配变	10	400	上级设备容量受限
3294	滨海	新区二配变	10	630	上级设备容量受限
3295	滨海	东晋聚鑫三配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3296	滨海	东罾十三配变	10	630	上级设备容量受限
3297	滨海	东罾村一号箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3298	滨海	东罾聚鑫四配变	10	400	上级设备容量受限
3299	滨海	东罾村三号箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3300	滨海	东罾小区8#变（派出所旁）	10	630	上级设备容量受限
3301	滨海	东罾小区2#变	10	630	上级设备容量受限
3302	滨海	东罾幸福小区1#变	10	630	上级设备容量受限
3303	滨海	东罾村二号箱变高压间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
3304	滨海	东罾聚鑫一配变	10	630	上级设备容量受限
3305	滨海	东罾新区1#变	10	630	上级设备容量受限
3306	滨海	东罾新区四配变	10	400	上级设备容量受限
3307	滨海	东罾小区5#变	10	400	上级设备容量受限
3308	滨海	条巨八配变	10	400	上级设备容量受限
3309	滨海	头巨六配变	10	400	上级设备容量受限
3310	滨海	李树海	10	500	上级设备容量受限
3311	滨海	黄庄电站	10	200	上级设备容量受限
3312	滨海	头巨七配变	10	400	上级设备容量受限
3313	滨海	三巨北站	10	200	上级设备容量受限
3314	滨海	陆集小街二号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3315	滨海	头巨八配变	10	200	上级设备容量受限
3316	滨海	头巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
3317	滨海	五巨五配变	10	200	上级设备容量受限
3318	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	上级设备容量受限
3319	滨海	十八顷八配变1	10	400	上级设备容量受限
3320	滨海	头巨一配变	10	400	上级设备容量受限
3321	滨海	头巨十配变	10	400	上级设备容量受限
3322	滨海	陆从祥	10	500	上级设备容量受限
3323	滨海	学地六配变	10	200	上级设备容量受限
3324	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
3325	滨海	条巨六配变变压器	10	200	上级设备容量受限
3326	滨海	三巨一站	10	200	上级设备容量受限
3327	滨海	条巨电站	10	200	上级设备容量受限
3328	滨海	五巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
3329	滨海	八层一站	10	400	上级设备容量受限
3330	滨海	八层综合商业街1#变	10	500	上级设备容量受限
3331	滨海	条洋六配变	10	200	上级设备容量受限
3332	滨海	八层一配变	10	400	上级设备容量受限
3333	滨海	陈涛八层十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3334	滨海	陈涛八层十四配变	10	400	上级设备容量受限
3335	滨海	陈涛八层十一配变	10	400	上级设备容量受限
3336	滨海	条洋二站	10	200	上级设备容量受限
3337	滨海	八层二配变	10	400	上级设备容量受限
3338	滨海	顺滩二配变1	10	200	上级设备容量受限
3339	滨海	李俊刚	10	500	上级设备容量受限
3340	滨海	联盟二配变	10	200	上级设备容量受限
3341	滨海	条洋五配变	10	200	上级设备容量受限
3342	滨海	顺滩一站	10	100	上级设备容量受限
3343	滨海	刘必国联建楼（二）	10	400	上级设备容量受限
3344	滨海	陈涛环洋五配变	10	400	上级设备容量受限
3345	滨海	陈涛条洋九配变	10	400	上级设备容量受限
3346	滨海	顺滩三配变	10	200	上级设备容量受限
3347	滨海	八层综合商业街2#变	10	500	上级设备容量受限
3348	滨海	陈涛环洋一配变	10	100	上级设备容量受限
3349	滨海	八层五台片	10	200	上级设备容量受限
3350	滨海	环洋四配变	10	200	上级设备容量受限
3351	滨海	刘必国联建楼（一）	10	400	上级设备容量受限
3352	滨海	八层二站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3353	滨海	八层八配变	10	400	上级设备容量受限
3354	滨海	新联六站	10	200	上级设备容量受限
3355	滨海	新联四站	10	100	上级设备容量受限
3356	滨海	辛庄六配变	10	400	上级设备容量受限
3357	滨海	辛庄二站	10	200	上级设备容量受限
3358	滨海	兴龙八配变	10	200	上级设备容量受限
3359	滨海	三吉八配变	10	200	上级设备容量受限
3360	滨海	二吉一站	10	160	上级设备容量受限
3361	滨海	戴滩二站	10	160	上级设备容量受限
3362	滨海	陈涛辛庄八配变	10	100	上级设备容量受限
3363	滨海	陈涛兴龙十二配变	10	400	上级设备容量受限
3364	滨海	兴龙十一配变	10	200	上级设备容量受限
3365	滨海	街道八配变	10	315	上级设备容量受限
3366	滨海	陈涛辛庄九配变	10	400	上级设备容量受限
3367	滨海	三吉二站	10	200	上级设备容量受限
3368	滨海	三吉四配变	10	200	上级设备容量受限
3369	滨海	横沟五站	10	160	上级设备容量受限
3370	滨海	陈涛长红十四配变	10	400	上级设备容量受限
3371	滨海	横沟北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3372	滨海	王寿虎	10	400	上级设备容量受限
3373	滨海	长红二配变	10	200	上级设备容量受限
3374	滨海	陈涛九层十四配变	10	400	上级设备容量受限
3375	滨海	六汪二站	10	200	上级设备容量受限
3376	滨海	陈涛丁墩四配变	10	400	上级设备容量受限
3377	滨海	九层十五配变	10	400	上级设备容量受限
3378	滨海	陈涛条洋村集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
3379	滨海	横沟八配变	10	400	上级设备容量受限
3380	滨海	陈涛横沟三配变	10	200	上级设备容量受限
3381	滨海	六汪一站	10	100	上级设备容量受限
3382	滨海	陈涛九层十三配变	10	400	上级设备容量受限
3383	滨海	丁墩三站	10	400	上级设备容量受限
3384	滨海	横沟五配变	10	200	上级设备容量受限
3385	滨海	长红七配变	10	200	上级设备容量受限
3386	滨海	长红六配变	10	200	上级设备容量受限
3387	滨海	丁墩二站	10	400	上级设备容量受限
3388	滨海	陈涛丁墩一配变	10	400	上级设备容量受限
3389	滨海	六汪一配变	10	200	上级设备容量受限
3390	滨海	长红四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3391	滨海	蔡墩二配变	10	400	上级设备容量受限
3392	滨海	冯庄电站	10	400	上级设备容量受限
3393	滨海	冯庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3394	滨海	条堆七配变	10	400	上级设备容量受限
3395	滨海	王港西站	10	200	上级设备容量受限
3396	滨海	新庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3397	滨海	篆河东站打水	10	200	上级设备容量受限
3398	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	上级设备容量受限
3399	滨海	栾滩二站	10	200	上级设备容量受限
3400	滨海	杨渡电站配变	10	200	上级设备容量受限
3401	滨海	大洼二配变.	10	200	上级设备容量受限
3402	滨海	栾滩大站打水	10	200	上级设备容量受限
3403	滨海	华庄红日打水	10	200	上级设备容量受限
3404	滨海	新庄西站	10	200	上级设备容量受限
3405	滨海	后尖北尖配变	10	200	上级设备容量受限
3406	滨海	蒋渡二站打水	10	200	上级设备容量受限
3407	滨海	大西北站打水	10	200	上级设备容量受限
3408	滨海	华庄八配变	10	200	上级设备容量受限
3409	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3410	滨海	华庄东风打水	10	100	上级设备容量受限
3411	滨海	陈东十一配变	10	400	上级设备容量受限
3412	滨海	后尖南站打水	10	200	上级设备容量受限
3413	滨海	篆河新民	10	200	上级设备容量受限
3414	滨海	专河四配变	10	200	上级设备容量受限
3415	滨海	后尖西站打水	10	100	上级设备容量受限
3416	滨海	刘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
3417	滨海	大西三配变	10	200	上级设备容量受限
3418	滨海	陈东十二配变	10	400	上级设备容量受限
3419	滨海	栾庄条河	10	100	上级设备容量受限
3420	滨海	伏河一站打水	10	160	上级设备容量受限
3421	滨海	陈圩李庄配变	10	200	上级设备容量受限
3422	滨海	鲁庄大站打水	10	200	上级设备容量受限
3423	滨海	胡舍南站打水	10	80	上级设备容量受限
3424	滨海	栾庄二站打水	10	400	上级设备容量受限
3425	滨海	顾舍一站打水	10	400	上级设备容量受限
3426	滨海	四渡南站	10	200	上级设备容量受限
3427	滨海	陈圩一配变	10	200	上级设备容量受限
3428	滨海	胡舍七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3429	滨海	刘庄六配变	10	200	上级设备容量受限
3430	滨海	伏河二站打水	10	200	上级设备容量受限
3431	滨海	四渡一站打水	10	100	上级设备容量受限
3432	滨海	四渡五配变	10	200	上级设备容量受限
3433	滨海	大西后河打水	10	200	上级设备容量受限
3434	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
3435	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	上级设备容量受限
3436	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	上级设备容量受限
3437	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
3438	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	上级设备容量受限
3439	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	上级设备容量受限
3440	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
3441	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	上级设备容量受限
3442	滨海	大汛一站	10	80	上级设备容量受限
3443	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	上级设备容量受限
3444	滨海	新民十三配变	10	400	上级设备容量受限
3445	滨海	新民十二配变	10	400	上级设备容量受限
3446	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	上级设备容量受限
3447	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3448	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	上级设备容量受限
3449	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	上级设备容量受限
3450	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	上级设备容量受限
3451	滨海	顺港东（二）站	10	100	上级设备容量受限
3452	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3453	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	上级设备容量受限
3454	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	上级设备容量受限
3455	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	上级设备容量受限
3456	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	上级设备容量受限
3457	滨海	新民十一配变	10	400	上级设备容量受限
3458	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3459	滨海	单军联建楼	10	400	上级设备容量受限
3460	滨海	陈涛幸福大街3号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
3461	滨海	李东风联建楼1#变	10	500	上级设备容量受限
3462	滨海	陈涛幸福大街2号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
3463	滨海	街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
3464	滨海	陈涛街道二十配变	10	400	上级设备容量受限
3465	滨海	陈涛新滩十配变	10	400	上级设备容量受限
3466	滨海	陈涛幸福大街4#箱变2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3467	滨海	陈涛街道九配变	10	400	上级设备容量受限
3468	滨海	陈涛郭集村集中区二桥2#变（水厂）	10	630	上级设备容量受限
3469	滨海	新滩村集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
3470	滨海	陈涛百富联建楼2#变	10	630	上级设备容量受限
3471	滨海	陈涛街道七配变	10	400	上级设备容量受限
3472	滨海	沈庄五配变	10	400	上级设备容量受限
3473	滨海	新滩村集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
3474	滨海	陈涛镇幸福大街4号杆上变	10	630	上级设备容量受限
3475	滨海	陈涛幸福大街3号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
3476	滨海	陈涛百富联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
3477	滨海	陈涛幸福大街2号箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
3478	滨海	陈涛街道三十配变	10	400	上级设备容量受限
3479	滨海	陈涛街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
3480	滨海	陈涛幸福大街4#箱变1#变	10	630	上级设备容量受限
3481	滨海	陈涛郭集村集中区二桥1#变	10	630	上级设备容量受限
3482	滨海	李东风联建楼2#变	10	500	上级设备容量受限
3483	滨海	陈涛街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3484	滨海	陈涛新滩四配变	10	400	上级设备容量受限
3485	滨海	新滩六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3486	滨海	陈涛街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
3487	滨海	街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
3488	滨海	陈涛郭集街道商贸城配变	10	400	上级设备容量受限
3489	滨海	沈庄二配变	10	400	上级设备容量受限
3490	滨海	旭坤联建楼	10	400	上级设备容量受限
3491	滨海	街道18#台片	10	400	上级设备容量受限
3492	滨海	郭集贾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
3493	滨海	陈涛幸福大街1号箱变2#变	10	630	上级设备容量受限
3494	滨海	陈涛钱钦柱联建楼	10	400	上级设备容量受限
3495	滨海	郭党生	10	400	上级设备容量受限
3496	滨海	陈涛街道二配变	10	400	上级设备容量受限
3497	滨海	陈涛街道一配变	10	400	上级设备容量受限
3498	滨海	陈涛街道四配变	10	400	上级设备容量受限
3499	滨海	十八顷一配变	10	200	上级设备容量受限
3500	滨海	十八顷一站	10	200	上级设备容量受限
3501	滨海	陆亚军联建楼	10	500	上级设备容量受限
3502	滨海	南尖三站	10	200	上级设备容量受限
3503	滨海	后舍二站	10	200	上级设备容量受限
3504	滨海	刘戈电站	10	80	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3505	滨海	大尖五站	10	200	上级设备容量受限
3506	滨海	大尖四配变	10	200	上级设备容量受限
3507	滨海	大尖三站	10	200	上级设备容量受限
3508	滨海	大尖一站	10	200	上级设备容量受限
3509	滨海	南尖四配变	10	200	上级设备容量受限
3510	滨海	南尖八配变	10	200	上级设备容量受限
3511	滨海	大尖四站	10	100	上级设备容量受限
3512	滨海	大尖二配变	10	200	上级设备容量受限
3513	滨海	苗圃三配变	10	400	上级设备容量受限
3514	滨海	苗圃电站	10	200	上级设备容量受限
3515	滨海	玉龙八配变	10	200	上级设备容量受限
3516	滨海	许塘四斗电站	10	200	上级设备容量受限
3517	滨海	玉龙黄河底站	10	200	上级设备容量受限
3518	滨海	陆塘南干站	10	200	上级设备容量受限
3519	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	上级设备容量受限
3520	滨海	玉龙南干北站	10	200	上级设备容量受限
3521	滨海	苗圃二配变	10	200	上级设备容量受限
3522	滨海	元塘八配变	10	200	上级设备容量受限
3523	滨海	元塘十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3524	滨海	元塘三配变	10	400	上级设备容量受限
3525	滨海	玉龙一配变	10	400	上级设备容量受限
3526	滨海	六塘五配变	10	400	上级设备容量受限
3527	滨海	陆塘翻水站	10	400	上级设备容量受限
3528	滨海	樊集三配变	10	400	上级设备容量受限
3529	滨海	玉龙四配变	10	200	上级设备容量受限
3530	滨海	振东村四配变	10	200	上级设备容量受限
3531	滨海	养殖一配变	10	200	上级设备容量受限
3532	滨海	东圩中站	10	200	上级设备容量受限
3533	滨海	二罾四配变	10	315	上级设备容量受限
3534	滨海	圈野四配变	10	400	上级设备容量受限
3535	滨海	滨东一组东配变	10	400	上级设备容量受限
3536	滨海	振东东圩西站	10	400	上级设备容量受限
3537	滨海	振东六配变	10	200	上级设备容量受限
3538	滨海	振东东北配变	10	400	上级设备容量受限
3539	滨海	振东东排站	10	200	上级设备容量受限
3540	滨海	东圩南站	10	400	上级设备容量受限
3541	滨海	圈野北站	10	200	上级设备容量受限
3542	滨海	振东村西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3543	滨海	振东圈野八组配变	10	200	上级设备容量受限
3544	滨海	滨东北站	10	200	上级设备容量受限
3545	滨海	干河五.七组站	10	200	上级设备容量受限
3546	滨海	干河东站	10	200	上级设备容量受限
3547	滨海	圈野五配变	10	200	上级设备容量受限
3548	滨海	圈野三配变	10	200	上级设备容量受限
3549	滨海	正红街道四配变	10	315	上级设备容量受限
3550	滨海	古尖八配变	10	400	上级设备容量受限
3551	滨海	正红街道十五配变	10	500	上级设备容量受限
3552	滨海	正红街道十配变	10	400	上级设备容量受限
3553	滨海	复兴二站	10	200	上级设备容量受限
3554	滨海	正红街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
3555	滨海	正红街道二十配变	10	500	上级设备容量受限
3556	滨海	正红街道七配变	10	630	上级设备容量受限
3557	滨海	正红街道六配变	10	400	上级设备容量受限
3558	滨海	正红街道九配变	10	200	上级设备容量受限
3559	滨海	正红街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
3560	滨海	正红街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
3561	滨海	正红街道二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3562	滨海	正红街道五配变	10	200	上级设备容量受限
3563	滨海	刘兆选配变	10	500	上级设备容量受限
3564	滨海	复兴一站	10	200	上级设备容量受限
3565	滨海	竹林二站	10	200	上级设备容量受限
3566	滨海	创业五配变	10	400	上级设备容量受限
3567	滨海	陆集七配变	10	400	上级设备容量受限
3568	滨海	刘甫北站	10	200	上级设备容量受限
3569	滨海	陆集电站	10	100	上级设备容量受限
3570	滨海	王港南站	10	200	上级设备容量受限
3571	滨海	陈涛长红十三配变	10	400	上级设备容量受限
3572	滨海	陈涛辛庄一站	10	160	上级设备容量受限
3573	滨海	陈涛七层七配变	10	200	上级设备容量受限
3574	滨海	陈涛七层十一配变	10	400	上级设备容量受限
3575	滨海	陈涛长红五配变	10	200	上级设备容量受限
3576	滨海	七层二站	10	100	上级设备容量受限
3577	滨海	七层六配变	10	200	上级设备容量受限
3578	滨海	七顷三站	10	200	上级设备容量受限
3579	滨海	盐路一站	10	100	上级设备容量受限
3580	滨海	渔洼九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3581	滨海	双垛四配变	10	400	上级设备容量受限
3582	滨海	二友九配变	10	200	上级设备容量受限
3583	滨海	陈涛友渔村集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
3584	滨海	二友电站	10	200	上级设备容量受限
3585	滨海	小滩三站	10	200	上级设备容量受限
3586	滨海	七顷二站	10	400	上级设备容量受限
3587	滨海	小滩四配变	10	200	上级设备容量受限
3588	滨海	后垛四站	10	200	上级设备容量受限
3589	滨海	小滩二站	10	100	上级设备容量受限
3590	滨海	渔洼五配变	10	200	上级设备容量受限
3591	滨海	后垛五配变	10	400	上级设备容量受限
3592	滨海	二友三站	10	200	上级设备容量受限
3593	滨海	屋基一配变	10	200	上级设备容量受限
3594	滨海	二友二站	10	200	上级设备容量受限
3595	滨海	二友三配变	10	200	上级设备容量受限
3596	滨海	刘广勇	10	315	上级设备容量受限
3597	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3598	滨海	獐沟小街三配变	10	400	上级设备容量受限
3599	滨海	小街官滩十配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3600	滨海	刘广勇一配变	10	500	上级设备容量受限
3601	滨海	刘广勇三配变	10	630	上级设备容量受限
3602	滨海	獐沟小街九配变	10	200	上级设备容量受限
3603	滨海	新建高庄配变	10	400	上级设备容量受限
3604	滨海	獐沟翻水站	10	200	上级设备容量受限
3605	滨海	獐沟小街十配变	10	400	上级设备容量受限
3606	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	上级设备容量受限
3607	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	上级设备容量受限
3608	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
3609	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
3610	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	上级设备容量受限
3611	滨海	刘广勇二配变	10	500	上级设备容量受限
3612	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
3613	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	上级设备容量受限
3614	滨海	獐沟信用配变	10	400	上级设备容量受限
3615	滨海	獐沟小街二配变	10	630	上级设备容量受限
3616	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	上级设备容量受限
3617	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	上级设备容量受限
3618	滨海	蟠水一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3619	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	上级设备容量受限
3620	滨海	尹桥尹庄	10	200	上级设备容量受限
3621	滨海	旧河十六配变	10	400	上级设备容量受限
3622	滨海	尹桥北站	10	200	上级设备容量受限
3623	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	上级设备容量受限
3624	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	上级设备容量受限
3625	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	上级设备容量受限
3626	滨海	陈铸小街二配变	10	400	上级设备容量受限
3627	滨海	小街十六配变1	10	400	上级设备容量受限
3628	滨海	小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
3629	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
3630	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
3631	滨海	陈铸小街3#	10	400	上级设备容量受限
3632	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
3633	滨海	前岔二站	10	50	上级设备容量受限
3634	滨海	吴蛮电站	10	50	上级设备容量受限
3635	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	上级设备容量受限
3636	滨海	前岔一站	10	200	上级设备容量受限
3637	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3638	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	上级设备容量受限
3639	滨海	三岔八配变	10	200	上级设备容量受限
3640	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	上级设备容量受限
3641	滨海	10kV蔡南线三岔十二配变	10	400	上级设备容量受限
3642	滨海	新民十四配变	10	400	上级设备容量受限
3643	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	上级设备容量受限
3644	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	上级设备容量受限
3645	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	上级设备容量受限
3646	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	上级设备容量受限
3647	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
3648	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
3649	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	上级设备容量受限
3650	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	上级设备容量受限
3651	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
3652	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	上级设备容量受限
3653	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
3654	滨海	夏朝标联建楼	10	630	上级设备容量受限
3655	滨海	夏海洲联建楼	10	500	上级设备容量受限
3656	滨海	前七层十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3657	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
3658	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	上级设备容量受限
3659	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	上级设备容量受限
3660	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	上级设备容量受限
3661	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	上级设备容量受限
3662	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	上级设备容量受限
3663	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
3664	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	上级设备容量受限
3665	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	上级设备容量受限
3666	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	上级设备容量受限
3667	滨海	新沙十三配变	10	200	上级设备容量受限
3668	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	上级设备容量受限
3669	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	上级设备容量受限
3670	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	上级设备容量受限
3671	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	上级设备容量受限
3672	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	上级设备容量受限
3673	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	上级设备容量受限
3674	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	上级设备容量受限
3675	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3676	滨海	四层六2#配变	10	400	上级设备容量受限
3677	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	上级设备容量受限
3678	滨海	蔡桥四层二站	10	100	上级设备容量受限
3679	滨海	永裕六配变	10	200	上级设备容量受限
3680	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	上级设备容量受限
3681	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	上级设备容量受限
3682	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	上级设备容量受限
3683	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	上级设备容量受限
3684	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	上级设备容量受限
3685	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	上级设备容量受限
3686	滨海	贺君八配变	10	200	上级设备容量受限
3687	滨海	红纲三站	10	200	上级设备容量受限
3688	滨海	贺君七配变	10	200	上级设备容量受限
3689	滨海	贺君三配变	10	200	上级设备容量受限
3690	滨海	前环二配变	10	200	上级设备容量受限
3691	滨海	小尖十配变	10	200	上级设备容量受限
3692	滨海	前环一站	10	200	上级设备容量受限
3693	滨海	闸口抽水电站	10	200	上级设备容量受限
3694	滨海	小尖九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3695	滨海	小尖四配变	10	400	上级设备容量受限
3696	滨海	闸口四配变	10	200	上级设备容量受限
3697	滨海	小尖东环电站	10	200	上级设备容量受限
3698	滨海	红纲十五配变	10	200	上级设备容量受限
3699	滨海	贺君一配变	10	200	上级设备容量受限
3700	滨海	贺君二配变	10	200	上级设备容量受限
3701	滨海	合心东南站	10	200	上级设备容量受限
3702	滨海	合心八组配变	10	200	上级设备容量受限
3703	滨海	板桥三配变	10	200	上级设备容量受限
3704	滨海	翻身电站	10	200	上级设备容量受限
3705	滨海	街道二号配变	10	400	上级设备容量受限
3706	滨海	合心六七组电站	10	200	上级设备容量受限
3707	滨海	条港中学	10	400	上级设备容量受限
3708	滨海	合心七组站	10	200	上级设备容量受限
3709	滨海	板桥四配变	10	100	上级设备容量受限
3710	滨海	丰产东站	10	100	上级设备容量受限
3711	滨海	翻身三配变	10	200	上级设备容量受限
3712	滨海	振东翻身中配变	10	200	上级设备容量受限
3713	滨海	合心大站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3714	滨海	跃进电站	10	200	上级设备容量受限
3715	滨海	二罾六组站	10	400	上级设备容量受限
3716	滨海	振东东圩东配变	10	200	上级设备容量受限
3717	滨海	扁担港三配变	10	200	上级设备容量受限
3718	滨海	海农村电站	10	200	上级设备容量受限
3719	滨海	二罾一组站	10	200	上级设备容量受限
3720	滨海	振东合心五配变	10	400	上级设备容量受限
3721	滨海	闸西村电站	10	200	上级设备容量受限
3722	滨海	振东合心南配变	10	400	上级设备容量受限
3723	滨海	振东中学配变	10	200	上级设备容量受限
3724	滨海	干河村一号变	10	400	上级设备容量受限
3725	滨海	振东街道十一号配变	10	400	上级设备容量受限
3726	滨海	振东合心四、五组配变	10	400	上级设备容量受限
3727	滨海	干河村二号变	10	400	上级设备容量受限
3728	滨海	二罾排站	10	200	上级设备容量受限
3729	滨海	合心东北站	10	200	上级设备容量受限
3730	滨海	干河四配变	10	200	上级设备容量受限
3731	滨海	振东合心四配变	10	400	上级设备容量受限
3732	滨海	街道八号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3733	滨海	新养殖公司站	10	200	上级设备容量受限
3734	滨海	二罾小街东配变	10	400	上级设备容量受限
3735	滨海	二罾三组站	10	400	上级设备容量受限
3736	滨海	振东合心七配变	10	400	上级设备容量受限
3737	滨海	合兴一组配变	10	200	上级设备容量受限
3738	滨海	街道路灯一号配变	10	400	上级设备容量受限
3739	滨海	养殖二配变	10	200	上级设备容量受限
3740	滨海	二罾二组站	10	100	上级设备容量受限
3741	滨海	振东中学一配变	10	400	上级设备容量受限
3742	滨海	振东桥南三配变	10	400	上级设备容量受限
3743	滨海	淮海农场三十大队北站	10	200	上级设备容量受限
3744	滨海	吉垛一组配变	10	200	上级设备容量受限
3745	滨海	滨东二组南配变	10	400	上级设备容量受限
3746	滨海	淮海农场三十一大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
3747	滨海	新东七配变	10	400	上级设备容量受限
3748	滨海	淮海农场二十九大队北站	10	200	上级设备容量受限
3749	滨海	淮海农场二十七大队北站	10	200	上级设备容量受限
3750	滨海	滨东四配变	10	315	上级设备容量受限
3751	滨海	滨东五十二组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3752	滨海	吉垛东南站	10	200	上级设备容量受限
3753	滨海	淮海农场二十八大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3754	滨海	淮海农场三十大队中站	10	200	上级设备容量受限
3755	滨海	滨东七组东配变	10	400	上级设备容量受限
3756	滨海	滨东十组站	10	200	上级设备容量受限
3757	滨海	淮海农场二十九大队南站	10	400	上级设备容量受限
3758	滨海	淮海农场二十七大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3759	滨海	淮海农场二十八大队电站	10	200	上级设备容量受限
3760	滨海	淮海农场二十七大队南站	10	400	上级设备容量受限
3761	滨海	淮海农场二十九大队综合变	10	400	上级设备容量受限
3762	滨海	前港东北站	10	200	上级设备容量受限
3763	滨海	前港七组配变	10	200	上级设备容量受限
3764	滨海	振东前港二配变	10	400	上级设备容量受限
3765	滨海	前港四配变	10	400	上级设备容量受限
3766	滨海	龙潭港村集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
3767	滨海	龙潭港村集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
3768	滨海	振东后港北配变	10	400	上级设备容量受限
3769	滨海	前港西南站	10	200	上级设备容量受限
3770	滨海	滨兴北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3771	滨海	前港三配变	10	200	上级设备容量受限
3772	滨海	振东后港东配变	10	200	上级设备容量受限
3773	滨海	龙潭港西南站	10	50	上级设备容量受限
3774	滨海	沿河一配变	10	315	上级设备容量受限
3775	滨海	旭日花园	10	250	上级设备容量受限
3776	滨海	厉洲联建楼	10	400	上级设备容量受限
3777	滨海	通榆五十五配变	10	400	上级设备容量受限
3778	滨海	通榆四十九配变	10	400	上级设备容量受限
3779	滨海	阜坎四配变	10	400	上级设备容量受限
3780	滨海	通榆十九配变	10	400	上级设备容量受限
3781	滨海	通榆十五配变	10	400	上级设备容量受限
3782	滨海	通榆十三配变	10	400	上级设备容量受限
3783	滨海	通榆二十七配变	10	400	上级设备容量受限
3784	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
3785	滨海	通榆二十九配变	10	400	上级设备容量受限
3786	滨海	万岗七配变	10	200	上级设备容量受限
3787	滨海	通榆三十九配变	10	400	上级设备容量受限
3788	滨海	通榆五十配变	10	400	上级设备容量受限
3789	滨海	干东九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3790	滨海	龙尾三站	10	100	上级设备容量受限
3791	滨海	龙尾五配变	10	200	上级设备容量受限
3792	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3793	滨海	通榆四十四配变	10	400	上级设备容量受限
3794	滨海	龙尾二站	10	200	上级设备容量受限
3795	滨海	万岗永余一配变1	10	200	上级设备容量受限
3796	滨海	阜坎八配变	10	400	上级设备容量受限
3797	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	上级设备容量受限
3798	滨海	龙尾三配变	10	200	上级设备容量受限
3799	滨海	腰庄十配变	10	200	上级设备容量受限
3800	滨海	阜坎三配变	10	200	上级设备容量受限
3801	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	上级设备容量受限
3802	滨海	阜坎五配变	10	400	上级设备容量受限
3803	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
3804	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
3805	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3806	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3807	滨海	万岗五配变	10	200	上级设备容量受限
3808	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3809	滨海	龙尾一配变	10	200	上级设备容量受限
3810	滨海	腰庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
3811	滨海	通榆三十三配变	10	200	上级设备容量受限
3812	滨海	桥南十一配变	10	200	上级设备容量受限
3813	滨海	干东电站	10	200	上级设备容量受限
3814	滨海	通榆二配变	10	400	上级设备容量受限
3815	滨海	刘德华联建楼	10	400	上级设备容量受限
3816	滨海	通榆六配变	10	400	上级设备容量受限
3817	滨海	龙尾八配变	10	200	上级设备容量受限
3818	滨海	谢寿华联建楼	10	630	上级设备容量受限
3819	滨海	圩区六配变	10	200	上级设备容量受限
3820	滨海	圩区一站	10	100	上级设备容量受限
3821	滨海	新城九#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3822	滨海	老窑五配变	10	400	上级设备容量受限
3823	滨海	东兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
3824	滨海	卫东十三配变	10	400	上级设备容量受限
3825	滨海	名仕华府小区1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
3826	滨海	宋尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
3827	滨海	卫东三站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3828	滨海	海下天邸1#开闭所1#主变	10	630	上级设备容量受限
3829	滨海	东兴六配变	10	200	上级设备容量受限
3830	滨海	东兴一配变	10	400	上级设备容量受限
3831	滨海	卫东十六配变	10	400	上级设备容量受限
3832	滨海	卫东十二配变	10	400	上级设备容量受限
3833	滨海	联心三站	10	200	上级设备容量受限
3834	滨海	东兴二配变	10	400	上级设备容量受限
3835	滨海	卫东七配变	10	200	上级设备容量受限
3836	滨海	八滩联心六配变	10	200	上级设备容量受限
3837	滨海	八滩东兴七配变	10	400	上级设备容量受限
3838	滨海	新城区8#箱变	10	630	上级设备容量受限
3839	滨海	卫东八配变	10	200	上级设备容量受限
3840	滨海	圩区二站	10	100	上级设备容量受限
3841	滨海	新城区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
3842	滨海	海下天邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3843	滨海	卫东一站	10	200	上级设备容量受限
3844	滨海	卫东二站	10	100	上级设备容量受限
3845	滨海	老窑电站	10	200	上级设备容量受限
3846	滨海	海下天邸1#开闭所3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3847	滨海	新城7#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3848	滨海	新城5#箱变	10	630	上级设备容量受限
3849	滨海	福源小区3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
3850	滨海	名仕华府小区1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
3851	滨海	东兴电站.	10	200	上级设备容量受限
3852	滨海	东兴十配变	10	400	上级设备容量受限
3853	滨海	联心二站	10	200	上级设备容量受限
3854	滨海	卫东十一配变	10	400	上级设备容量受限
3855	滨海	老窑电排站	10	200	上级设备容量受限
3856	滨海	宋尖四配变	10	400	上级设备容量受限
3857	滨海	卫东二配变	10	200	上级设备容量受限
3858	滨海	新城4#箱变	10	630	上级设备容量受限
3859	滨海	老窑三配变	10	200	上级设备容量受限
3860	滨海	淤尖堆北五配变	10	400	上级设备容量受限
3861	滨海	三港十一配变	10	400	上级设备容量受限
3862	滨海	淤尖孙圩四配变	10	200	上级设备容量受限
3863	滨海	淤尖孙圩电站	10	400	上级设备容量受限
3864	滨海	淤尖大尧一站	10	200	上级设备容量受限
3865	滨海	淤尖三港电站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3866	滨海	三港十配变	10	400	上级设备容量受限
3867	滨海	淤尖孙圩二配变	10	200	上级设备容量受限
3868	滨海	淤尖三港四配变	10	200	上级设备容量受限
3869	滨海	淤尖大尧五配变	10	200	上级设备容量受限
3870	滨海	淤尖堆北十五配变1	10	400	上级设备容量受限
3871	滨海	淤尖堆西十一配变	10	400	上级设备容量受限
3872	滨海	淤尖堆北电排站(四配变)	10	200	上级设备容量受限
3873	滨海	淤尖堆西八配变	10	400	上级设备容量受限
3874	滨海	蔡庄七配变	10	200	上级设备容量受限
3875	滨海	正红红纲十二配变	10	200	上级设备容量受限
3876	滨海	沿河五配变.	10	200	上级设备容量受限
3877	滨海	陈涛六层十配变	10	200	上级设备容量受限
3878	滨海	李庄四配变	10	400	上级设备容量受限
3879	滨海	六层三配变	10	200	上级设备容量受限
3880	滨海	六层二配变	10	200	上级设备容量受限
3881	滨海	六层五配变	10	400	上级设备容量受限
3882	滨海	陈涛五层二配变	10	200	上级设备容量受限
3883	滨海	六层水厂	10	200	上级设备容量受限
3884	滨海	六层八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3885	滨海	三层一站	10	200	上级设备容量受限
3886	滨海	陈涛六层四配变	10	200	上级设备容量受限
3887	滨海	条龙二配变	10	200	上级设备容量受限
3888	滨海	六层七配变	10	200	上级设备容量受限
3889	滨海	李庄八配变	10	400	上级设备容量受限
3890	滨海	潘庄五配变	10	400	上级设备容量受限
3891	滨海	潘庄十配变	10	400	上级设备容量受限
3892	滨海	潘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
3893	滨海	幸福村部配变	10	200	上级设备容量受限
3894	滨海	西洼一站	10	200	上级设备容量受限
3895	滨海	幸福十一配变	10	400	上级设备容量受限
3896	滨海	潘庄二配变	10	400	上级设备容量受限
3897	滨海	三合电站	10	400	上级设备容量受限
3898	滨海	潘庄四配变	10	200	上级设备容量受限
3899	滨海	幸福三配变	10	400	上级设备容量受限
3900	滨海	西洼五配变	10	200	上级设备容量受限
3901	滨海	西洼三配变	10	200	上级设备容量受限
3902	滨海	潘庄三配变	10	400	上级设备容量受限
3903	滨海	聂庄十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3904	滨海	粮西九配变	10	400	上级设备容量受限
3905	滨海	朱于二配变	10	200	上级设备容量受限
3906	滨海	永兴一配变	10	200	上级设备容量受限
3907	滨海	朱于二站	10	200	上级设备容量受限
3908	滨海	朱于一站	10	100	上级设备容量受限
3909	滨海	界山居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
3910	滨海	朱于五配变	10	200	上级设备容量受限
3911	滨海	老滩一配变	10	200	上级设备容量受限
3912	滨海	老滩四配变	10	400	上级设备容量受限
3913	滨海	朱于一配变	10	200	上级设备容量受限
3914	滨海	老滩七配变	10	400	上级设备容量受限
3915	滨海	永兴二配变	10	200	上级设备容量受限
3916	滨海	永兴五配变	10	200	上级设备容量受限
3917	滨海	八巨前案二十配变	10	400	上级设备容量受限
3918	滨海	八巨前案十五配变	10	200	上级设备容量受限
3919	滨海	八巨前案二十五配变	10	630	上级设备容量受限
3920	滨海	八巨前案二配变	10	200	上级设备容量受限
3921	滨海	八巨五户电站	10	200	上级设备容量受限
3922	滨海	八巨玉农九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3923	滨海	八巨玉民九配变	10	400	上级设备容量受限
3924	滨海	八巨五户十配变	10	400	上级设备容量受限
3925	滨海	八巨前案二十六配变	10	400	上级设备容量受限
3926	滨海	八巨五户四配变	10	200	上级设备容量受限
3927	滨海	八巨前案十七配变	10	400	上级设备容量受限
3928	滨海	八巨前案二十九配变	10	400	上级设备容量受限
3929	滨海	八巨玉农二配变	10	200	上级设备容量受限
3930	滨海	八巨前案电站	10	200	上级设备容量受限
3931	滨海	八巨前案二十二配变	10	400	上级设备容量受限
3932	滨海	八巨前案十配变	10	400	上级设备容量受限
3933	滨海	八巨前案二十七配变	10	400	上级设备容量受限
3934	滨海	八巨玉农十一配变	10	200	上级设备容量受限
3935	滨海	八巨前案二十三配变	10	200	上级设备容量受限
3936	滨海	八巨案东六配变	10	200	上级设备容量受限
3937	滨海	八巨前案二十一配变	10	400	上级设备容量受限
3938	滨海	前案八配变	10	400	上级设备容量受限
3939	滨海	八巨前案十六配变	10	400	上级设备容量受限
3940	滨海	长兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
3941	滨海	群兴十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3942	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3943	滨海	树圩二配变	10	400	上级设备容量受限
3944	滨海	树西十三配变（树西三分）	10	200	上级设备容量受限
3945	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3946	滨海	硝场十一配变（硝场二分）	10	400	上级设备容量受限
3947	滨海	长兴集中区1#变	10	400	上级设备容量受限
3948	滨海	群兴电站	10	200	上级设备容量受限
3949	滨海	群兴六配变	10	200	上级设备容量受限
3950	滨海	群兴渔场	10	200	上级设备容量受限
3951	滨海	朱舍一配变	10	200	上级设备容量受限
3952	滨海	双树四配变（朱舍1）	10	400	上级设备容量受限
3953	滨海	硝场六配变（硝场一分）	10	200	上级设备容量受限
3954	滨海	硝场十配变2#变	10	400	上级设备容量受限
3955	滨海	群兴九配变	10	200	上级设备容量受限
3956	滨海	硝场农业园区	10	200	上级设备容量受限
3957	滨海	群兴七配变	10	200	上级设备容量受限
3958	滨海	长兴七配变	10	200	上级设备容量受限
3959	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3960	滨海	长兴电站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3961	滨海	滨淮树圩九配变（树圩四分）	10	200	上级设备容量受限
3962	滨海	长兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
3963	滨海	群兴五配变	10	200	上级设备容量受限
3964	滨海	树圩三配变	10	200	上级设备容量受限
3965	滨海	滨海翡翠庭小区开关站兼1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3966	滨海	树西十配变（树西三分）	10	200	上级设备容量受限
3967	滨海	双树一配变	10	400	上级设备容量受限
3968	滨海	硝场九配变（硝场二分）	10	200	上级设备容量受限
3969	滨海	树西六配变（树西一分）	10	200	上级设备容量受限
3970	滨海	滨淮树圩四配变	10	200	上级设备容量受限
3971	滨海	文化美食街1#箱变	10	400	上级设备容量受限
3972	滨海	桥东六配变	10	200	上级设备容量受限
3973	滨海	海下天邸1#开闭所2#主变	10	630	上级设备容量受限
3974	滨海	文化美食街2#箱变	10	400	上级设备容量受限
3975	滨海	宋尖电站（八组）	10	100	上级设备容量受限
3976	滨海	金桂苑1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3977	滨海	革新二站	10	100	上级设备容量受限
3978	滨海	县二院家属区箱变	10	630	上级设备容量受限
3979	滨海	宋尖居住区1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3980	滨海	革新九配变	10	400	上级设备容量受限
3981	滨海	革新一站	10	200	上级设备容量受限
3982	滨海	龙兴二配变	10	200	上级设备容量受限
3983	滨海	一心七配变	10	200	上级设备容量受限
3984	滨海	金桂苑1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3985	滨海	镇政府配变箱变	10	630	上级设备容量受限
3986	滨海	宋尖二配变	10	400	上级设备容量受限
3987	滨海	八滩鸿福园小区联建楼	10	400	上级设备容量受限
3988	滨海	10kV塑料线175学府公寓1#主变	10	400	上级设备容量受限
3989	滨海	新城區1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
3990	滨海	宋尖八配变	10	200	上级设备容量受限
3991	滨海	新城區3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
3992	滨海	宋尖五配变	10	400	上级设备容量受限
3993	滨海	名仕华府小区1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
3994	滨海	海下天邸1#开闭所4#主变	10	630	上级设备容量受限
3995	滨海	名仕华府小区1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
3996	滨海	镇区16#变	10	400	上级设备容量受限
3997	滨海	幸福5#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
3998	滨海	镇区12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3999	滨海	王桥六配变	10	400	上级设备容量受限
4000	滨海	永泰房产联建楼	10	500	上级设备容量受限
4001	滨海	清华园小区（张宝生）配变	10	500	上级设备容量受限
4002	滨海	镇区4#变	10	630	上级设备容量受限
4003	滨海	瑞荣4#变	10	630	上级设备容量受限
4004	滨海	幸福2#箱变（工商所）	10	630	上级设备容量受限
4005	滨海	镇区7#变	10	400	上级设备容量受限
4006	滨海	八滩张海龙联建楼配变	10	200	上级设备容量受限
4007	滨海	镇区15#变	10	400	上级设备容量受限
4008	滨海	银座首府1号变	10	800	上级设备容量受限
4009	滨海	瑞荣3#变	10	630	上级设备容量受限
4010	滨海	幸福二配变	10	400	上级设备容量受限
4011	滨海	天泉花园2#变	10	400	上级设备容量受限
4012	滨海	镇区1#箱变（邮电局）	10	630	上级设备容量受限
4013	滨海	幸福十配变（八中）	10	400	上级设备容量受限
4014	滨海	王桥五配变	10	200	上级设备容量受限
4015	滨海	幸福1#箱变（入城口）1#主变	10	630	上级设备容量受限
4016	滨海	银座首府2号变	10	800	上级设备容量受限
4017	滨海	镇区13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4018	滨海	瑞荣2#变	10	400	上级设备容量受限
4019	滨海	八滩幸福花园小区	10	630	上级设备容量受限
4020	滨海	镇区9#变	10	800	上级设备容量受限
4021	滨海	镇区5#变	10	630	上级设备容量受限
4022	滨海	幸福四配变	10	630	上级设备容量受限
4023	滨海	鑫都广场小区4#主变	10	630	上级设备容量受限
4024	滨海	镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
4025	滨海	天泉花园1#变	10	400	上级设备容量受限
4026	滨海	鑫都广场小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
4027	滨海	镇区10#变	10	400	上级设备容量受限
4028	滨海	幸福3#箱变(八中)1#主变	10	630	上级设备容量受限
4029	滨海	喻滩一配变	10	200	上级设备容量受限
4030	滨海	堆南电站	10	200	上级设备容量受限
4031	滨海	喻滩八配变	10	400	上级设备容量受限
4032	滨海	三星黄河底站	10	200	上级设备容量受限
4033	滨海	农业园区	10	200	上级设备容量受限
4034	滨海	大份三配变	10	200	上级设备容量受限
4035	滨海	二份八配变	10	200	上级设备容量受限
4036	滨海	大份四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4037	滨海	大份黄河底二站	10	200	上级设备容量受限
4038	滨海	土山黄河底站	10	200	上级设备容量受限
4039	滨海	三星三配变	10	200	上级设备容量受限
4040	滨海	三星七配变	10	200	上级设备容量受限
4041	滨海	二份四配变	10	200	上级设备容量受限
4042	滨海	大份黄河底站	10	200	上级设备容量受限
4043	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	上级设备容量受限
4044	滨海	小街十一配变0	10	200	上级设备容量受限
4045	滨海	土山七配变	10	400	上级设备容量受限
4046	滨海	小街七配变	10	400	上级设备容量受限
4047	滨海	新圩黄河底站	10	200	上级设备容量受限
4048	滨海	凡吉黄河底站	10	200	上级设备容量受限
4049	滨海	三星一配变	10	400	上级设备容量受限
4050	滨海	学地十配变	10	400	上级设备容量受限
4051	滨海	小街陆集四配变	10	400	上级设备容量受限
4052	滨海	小街十三号变	10	400	上级设备容量受限
4053	滨海	陆集五组菜场	10	400	上级设备容量受限
4054	滨海	陆集小街十五配变	10	630	上级设备容量受限
4055	滨海	小街十一号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4056	滨海	陈建国	10	400	上级设备容量受限
4057	滨海	小街十号变	10	400	上级设备容量受限
4058	滨海	赵吉军	10	500	上级设备容量受限
4059	滨海	小街七号变	10	200	上级设备容量受限
4060	滨海	创业七配变	10	400	上级设备容量受限
4061	滨海	小街十七号变	10	400	上级设备容量受限
4062	滨海	小街五号变	10	400	上级设备容量受限
4063	滨海	小街三号变	10	200	上级设备容量受限
4064	滨海	陆集小街十四配变	10	630	上级设备容量受限
4065	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
4066	滨海	大港二站	10	200	上级设备容量受限
4067	滨海	五丁五配变	10	400	上级设备容量受限
4068	滨海	顾舍电站	10	200	上级设备容量受限
4069	滨海	河北三配变	10	200	上级设备容量受限
4070	滨海	万豪小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
4071	滨海	镇区11#箱变	10	800	上级设备容量受限
4072	滨海	八滩十二配变	10	400	上级设备容量受限
4073	滨海	界港十配变	10	400	上级设备容量受限
4074	滨海	砖瓦厂北配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4075	滨海	界港五配变	10	200	上级设备容量受限
4076	滨海	桥东十配变	10	400	上级设备容量受限
4077	滨海	界港六配变	10	400	上级设备容量受限
4078	滨海	界港七配变	10	200	上级设备容量受限
4079	滨海	九五广场配变	10	250	上级设备容量受限
4080	滨海	界港一配变	10	200	上级设备容量受限
4081	滨海	桥东一配变	10	200	上级设备容量受限
4082	滨海	八滩九配变	10	400	上级设备容量受限
4083	滨海	文化街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4084	滨海	万豪小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4085	滨海	河岸三配变	10	200	上级设备容量受限
4086	滨海	八滩顾沛生联建楼箱变	10	630	上级设备容量受限
4087	滨海	南河一配变	10	630	上级设备容量受限
4088	滨海	镇区3#变	10	630	上级设备容量受限
4089	滨海	界港九配变	10	200	上级设备容量受限
4090	滨海	文化街1#箱变	10	630	上级设备容量受限
4091	滨海	南河五配变	10	630	上级设备容量受限
4092	滨海	废黄河养殖	10	250	上级设备容量受限
4093	滨海	界港十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4094	滨海	金桂苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4095	滨海	10kV永余线173学府公寓2#主变	10	400	上级设备容量受限
4096	滨海	八滩四配变	10	400	上级设备容量受限
4097	滨海	南河七配变	10	400	上级设备容量受限
4098	滨海	金桂苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4099	滨海	淮海农场三十二大队西站	10	200	上级设备容量受限
4100	滨海	四管区滩面西站单相照明	10	200	上级设备容量受限
4101	滨海	淮海农场三十五大队东1#变	10	400	上级设备容量受限
4102	滨海	养殖排站3#	10	400	上级设备容量受限
4103	滨海	淮海农场三十六大队北站	10	200	上级设备容量受限
4104	滨海	淮海农场三十二大队综合变	10	400	上级设备容量受限
4105	滨海	淮海农场三十六大队电站	10	200	上级设备容量受限
4106	滨海	淮海农场二大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
4107	滨海	淮海农场三十五大队西站	10	400	上级设备容量受限
4108	滨海	淮海农场五大队综合变	10	400	上级设备容量受限
4109	滨海	淮海农场三十四大队2#综合变（西瓜大棚）	10	400	上级设备容量受限
4110	滨海	淮海农场四管区滩面东1#变	10	400	上级设备容量受限
4111	滨海	淮海农场一大队大队西站	10	200	上级设备容量受限
4112	滨海	淮海农场三十一大队综合变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4113	滨海	淮海农场三十四大队1#综合变	10	400	上级设备容量受限
4114	滨海	二罾小街二配变	10	400	上级设备容量受限
4115	滨海	淮海农场三十一大队电站	10	400	上级设备容量受限
4116	滨海	淮海农场三十五大队综合变	10	400	上级设备容量受限
4117	滨海	扁担港南配变	10	400	上级设备容量受限
4118	滨海	四管区滩面东站单相照明	10	10	上级设备容量受限
4119	滨海	淮海农场二大队北站	10	200	上级设备容量受限
4120	滨海	淮海农场三十五大队东2#变	10	400	上级设备容量受限
4121	滨海	淮海农场三十四大队北站	10	200	上级设备容量受限
4122	滨海	扁担港西配变	10	200	上级设备容量受限
4123	滨海	淮海农场四管区滩面西站	10	400	上级设备容量受限
4124	滨海	淮海农场三十南站综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
4125	滨海	淮海农场一大队东2#变	10	200	上级设备容量受限
4126	大丰	大丰港王港圩洋村一组16#变	10	400	上级设备容量受限
4127	大丰	东坝头农场场部8#台片	10	400	上级设备容量受限
4128	大丰	东坝头农场场区6#台片	10	400	上级设备容量受限
4129	大丰	大丰港大丰港南新村一组26#变	10	400	上级设备容量受限
4130	大丰	大丰港王港居委会68#变	10	400	上级设备容量受限
4131	大丰	大丰港王港南新四组72#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4132	大丰	大丰港王港居委会3#变	10	400	上级设备容量受限
4133	大丰	大丰港王港南新村一组77#变	10	400	上级设备容量受限
4134	大丰	大丰港王港南新村三组27#变	10	400	上级设备容量受限
4135	大丰	大丰港王港居委会51#变	10	400	上级设备容量受限
4136	大丰	大丰港王港居委会2#变	10	400	上级设备容量受限
4137	大丰	草庙镇大中农场十大队中14#变	10	400	上级设备容量受限
4138	大丰	大丰港王港南新村一组63#变	10	400	上级设备容量受限
4139	大丰	大丰港王港南新村二组20#变	10	400	上级设备容量受限
4140	大丰	大丰港王港居委会41#变	10	400	上级设备容量受限
4141	大丰	大丰港王港南新村一组36#变	10	400	上级设备容量受限
4142	大丰	大丰港王港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
4143	大丰	大丰港王港居委会84#变	10	400	上级设备容量受限
4144	大丰	大丰港王港闸东侧21#变	10	400	上级设备容量受限
4145	大丰	东坝头农场家属区5#台片	10	400	上级设备容量受限
4146	大丰	大丰港王港居委会81#变	10	400	上级设备容量受限
4147	大丰	大丰港王港居委会4#变	10	400	上级设备容量受限
4148	大丰	大丰港王港南新村一组23#变	10	400	上级设备容量受限
4149	大丰	大丰港王港圩洋村四组69#变	10	400	上级设备容量受限
4150	大丰	草庙镇圩东一组41#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4151	大丰	大丰港王港圩洋村一组83#变	10	400	上级设备容量受限
4152	大丰	大丰港王港南新村四组55#变	10	400	上级设备容量受限
4153	大丰	大丰港王港圩洋村三组71#变	10	400	上级设备容量受限
4154	大丰	大丰港王港居委会61#变	10	400	上级设备容量受限
4155	大丰	大丰港王港圩洋村三组59#变	10	400	上级设备容量受限
4156	大丰	大丰港王港南新村一组34#变	10	400	上级设备容量受限
4157	大丰	大丰港王港圩洋村三组47#变	10	400	上级设备容量受限
4158	大丰	大丰港王港居委会37#变	10	400	上级设备容量受限
4159	大丰	大丰港王港圩洋村四组40#变	10	400	上级设备容量受限
4160	大丰	大丰港王港圩洋三组12#变	10	400	上级设备容量受限
4161	大丰	大丰港王港圩洋村四组31#变	10	400	上级设备容量受限
4162	大丰	大丰港王港圩洋村二组52#变	10	400	上级设备容量受限
4163	大丰	王港居委会82#变	10	400	上级设备容量受限
4164	大丰	大丰港王港南新村二组29#变	10	400	上级设备容量受限
4165	大丰	大丰港王港圩洋村二组60#变	10	400	上级设备容量受限
4166	大丰	大丰港王港南新村二组76#变	10	400	上级设备容量受限
4167	大丰	大丰港王港居委会53#变	10	400	上级设备容量受限
4168	大丰	大丰港东坝头农场三大队10#变	10	200	上级设备容量受限
4169	大丰	大丰港王港南新村二组56#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4170	大丰	大丰港王港圩洋村二组74#变	10	400	上级设备容量受限
4171	大丰	大丰港王港南新村二组33#变	10	400	上级设备容量受限
4172	大丰	大丰港王港圩洋村三组13#变	10	200	上级设备容量受限
4173	大丰	草庙镇圩东一组69#变	10	200	上级设备容量受限
4174	大丰	大丰港王港圩洋村三组54#变	10	400	上级设备容量受限
4175	大丰	草庙镇五总七组53#变	10	200	上级设备容量受限
4176	大丰	草庙镇陡沟九组198#变	10	200	上级设备容量受限
4177	大丰	草庙镇五总三组115#变	10	200	上级设备容量受限
4178	大丰	大丰港王港圩洋村二组28#变	10	200	上级设备容量受限
4179	大丰	草庙镇圩东四组171#变	10	200	上级设备容量受限
4180	大丰	大丰港王港南新村四组30#变	10	200	上级设备容量受限
4181	大丰	草庙镇五总一组112#变	10	200	上级设备容量受限
4182	大丰	大丰港王港圩洋村二组15#变	10	400	上级设备容量受限
4183	大丰	大丰港王港圩洋村二组73#变	10	400	上级设备容量受限
4184	大丰	草庙镇庆生七组124#变	10	200	上级设备容量受限
4185	大丰	草庙镇五总三组51#变	10	200	上级设备容量受限
4186	大丰	草庙镇大中农场花苑里河东25#变	10	200	上级设备容量受限
4187	大丰	草庙镇五总五组14#变	10	160	上级设备容量受限
4188	大丰	草庙镇圩东二组10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4189	大丰	草庙镇圩东五组162#变	10	200	上级设备容量受限
4190	大丰	草庙镇五总五组96#变	10	200	上级设备容量受限
4191	大丰	草庙镇五总六组52#变	10	400	上级设备容量受限
4192	大丰	草庙镇五总一组54#变	10	200	上级设备容量受限
4193	大丰	草庙镇五总六组172#变	10	200	上级设备容量受限
4194	大丰	大丰港王港南新村三组50#变	10	200	上级设备容量受限
4195	大丰	大丰港王港南新村二组35#变	10	400	上级设备容量受限
4196	大丰	草庙镇庆生三组104#变	10	200	上级设备容量受限
4197	大丰	大丰港王港南新村三组11#变	10	400	上级设备容量受限
4198	大丰	草庙镇五总一组111#变	10	200	上级设备容量受限
4199	大丰	草庙镇五总三组140#变	10	200	上级设备容量受限
4200	大丰	大丰港王港圩洋村四组9#变	10	400	上级设备容量受限
4201	大丰	草庙镇五总二组105#变	10	200	上级设备容量受限
4202	大丰	草庙镇陡沟九组80#变	10	200	上级设备容量受限
4203	大丰	草庙镇五总六组165#变	10	200	上级设备容量受限
4204	大丰	草庙镇圩东四组121#变	10	400	上级设备容量受限
4205	大丰	大丰港王港圩洋村二组75#变	10	400	上级设备容量受限
4206	大丰	大丰港王港南新村三组78#变	10	400	上级设备容量受限
4207	大丰	草庙镇圩东二组39#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4208	大丰	草庙镇五总六组110#变	10	200	上级设备容量受限
4209	大丰	草庙镇庆生七组24#变	10	200	上级设备容量受限
4210	大丰	大丰港王港南新村三组42#变	10	200	上级设备容量受限
4211	大丰	草庙镇五总二组91#变	10	400	上级设备容量受限
4212	大丰	大丰港王港圩洋村四组10#变	10	200	上级设备容量受限
4213	大丰	草庙镇圩东六组40#变	10	100	上级设备容量受限
4214	大丰	草庙镇庆生七组164#变	10	200	上级设备容量受限
4215	大丰	草庙镇庆生三组26#变	10	200	上级设备容量受限
4216	大丰	大丰港王港圩洋村二组44#变	10	200	上级设备容量受限
4217	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	本级设备容量受限
4218	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	本级设备容量受限
4219	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
4220	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	本级设备容量受限
4221	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	本级设备容量受限
4222	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	本级设备容量受限
4223	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	本级设备容量受限
4224	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	本级设备容量受限
4225	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	本级设备容量受限
4226	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4227	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	本级设备容量受限
4228	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	本级设备容量受限
4229	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	本级设备容量受限
4230	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	本级设备容量受限
4231	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	本级设备容量受限
4232	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	本级设备容量受限
4233	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	本级设备容量受限
4234	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	本级设备容量受限
4235	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	本级设备容量受限
4236	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	本级设备容量受限
4237	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	本级设备容量受限
4238	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	本级设备容量受限
4239	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	本级设备容量受限
4240	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	本级设备容量受限
4241	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	本级设备容量受限
4242	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	本级设备容量受限
4243	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	本级设备容量受限
4244	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	本级设备容量受限
4245	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4246	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	本级设备容量受限
4247	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	本级设备容量受限
4248	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	本级设备容量受限
4249	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	本级设备容量受限
4250	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	本级设备容量受限
4251	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	本级设备容量受限
4252	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	本级设备容量受限
4253	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	本级设备容量受限
4254	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	本级设备容量受限
4255	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	本级设备容量受限
4256	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	本级设备容量受限
4257	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
4258	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	本级设备容量受限
4259	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	本级设备容量受限
4260	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	本级设备容量受限
4261	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	本级设备容量受限
4262	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	本级设备容量受限
4263	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	本级设备容量受限
4264	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4265	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	本级设备容量受限
4266	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	上级设备容量受限
4267	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	上级设备容量受限
4268	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	上级设备容量受限
4269	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	上级设备容量受限
4270	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	上级设备容量受限
4271	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	上级设备容量受限
4272	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	上级设备容量受限
4273	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
4274	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
4275	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	上级设备容量受限
4276	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	上级设备容量受限
4277	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	上级设备容量受限
4278	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	上级设备容量受限
4279	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
4280	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	上级设备容量受限
4281	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	上级设备容量受限
4282	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	本级设备容量受限
4283	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4284	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	本级设备容量受限
4285	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	本级设备容量受限
4286	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	本级设备容量受限
4287	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	本级设备容量受限
4288	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	本级设备容量受限
4289	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	本级设备容量受限
4290	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	本级设备容量受限
4291	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
4292	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	本级设备容量受限
4293	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	本级设备容量受限
4294	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
4295	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	本级设备容量受限
4296	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	本级设备容量受限
4297	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	本级设备容量受限
4298	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	本级设备容量受限
4299	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	本级设备容量受限
4300	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	本级设备容量受限
4301	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	本级设备容量受限
4302	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4303	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	本级设备容量受限
4304	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	本级设备容量受限
4305	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	本级设备容量受限
4306	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	本级设备容量受限
4307	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	本级设备容量受限
4308	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
4309	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	本级设备容量受限
4310	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	本级设备容量受限
4311	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
4312	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	本级设备容量受限
4313	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	本级设备容量受限
4314	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	本级设备容量受限
4315	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	本级设备容量受限
4316	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	本级设备容量受限
4317	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	本级设备容量受限
4318	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	本级设备容量受限
4319	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	本级设备容量受限
4320	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	本级设备容量受限
4321	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4322	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	本级设备容量受限
4323	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	本级设备容量受限
4324	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	本级设备容量受限
4325	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	本级设备容量受限
4326	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	本级设备容量受限
4327	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	本级设备容量受限
4328	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	本级设备容量受限
4329	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	本级设备容量受限
4330	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	本级设备容量受限
4331	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	本级设备容量受限
4332	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	本级设备容量受限
4333	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	本级设备容量受限
4334	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
4335	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	本级设备容量受限
4336	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	本级设备容量受限
4337	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	本级设备容量受限
4338	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	本级设备容量受限
4339	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	本级设备容量受限
4340	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4341	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	本级设备容量受限
4342	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	本级设备容量受限
4343	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	本级设备容量受限
4344	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	本级设备容量受限
4345	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	本级设备容量受限
4346	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	本级设备容量受限
4347	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	本级设备容量受限
4348	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
4349	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	本级设备容量受限
4350	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	本级设备容量受限
4351	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	本级设备容量受限
4352	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	本级设备容量受限
4353	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	本级设备容量受限
4354	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	本级设备容量受限
4355	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	上级设备容量受限
4356	大丰	王港海融二期1#变	10	630	上级设备容量受限
4357	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	上级设备容量受限
4358	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	上级设备容量受限
4359	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4360	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	上级设备容量受限
4361	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
4362	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	本级设备容量受限
4363	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	本级设备容量受限
4364	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	本级设备容量受限
4365	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	本级设备容量受限
4366	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	本级设备容量受限
4367	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	本级设备容量受限
4368	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	本级设备容量受限
4369	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	本级设备容量受限
4370	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	本级设备容量受限
4371	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	本级设备容量受限
4372	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	本级设备容量受限
4373	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	本级设备容量受限
4374	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	本级设备容量受限
4375	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	本级设备容量受限
4376	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	本级设备容量受限
4377	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	本级设备容量受限
4378	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4379	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
4380	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	本级设备容量受限
4381	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	本级设备容量受限
4382	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	本级设备容量受限
4383	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	本级设备容量受限
4384	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	本级设备容量受限
4385	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	本级设备容量受限
4386	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	本级设备容量受限
4387	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	本级设备容量受限
4388	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
4389	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
4390	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	本级设备容量受限
4391	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	本级设备容量受限
4392	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	本级设备容量受限
4393	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	本级设备容量受限
4394	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	本级设备容量受限
4395	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	本级设备容量受限
4396	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	本级设备容量受限
4397	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4398	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	本级设备容量受限
4399	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限
4400	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	本级设备容量受限
4401	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	本级设备容量受限
4402	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	本级设备容量受限
4403	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	本级设备容量受限
4404	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	本级设备容量受限
4405	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	本级设备容量受限
4406	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	本级设备容量受限
4407	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	本级设备容量受限
4408	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	本级设备容量受限
4409	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	本级设备容量受限
4410	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	本级设备容量受限
4411	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	本级设备容量受限
4412	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	本级设备容量受限
4413	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	本级设备容量受限
4414	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	本级设备容量受限
4415	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	本级设备容量受限
4416	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4417	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	本级设备容量受限
4418	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	本级设备容量受限
4419	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	本级设备容量受限
4420	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	本级设备容量受限
4421	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	本级设备容量受限
4422	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	本级设备容量受限
4423	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	本级设备容量受限
4424	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	本级设备容量受限
4425	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	本级设备容量受限
4426	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	本级设备容量受限
4427	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
4428	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	本级设备容量受限
4429	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	本级设备容量受限
4430	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	本级设备容量受限
4431	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	本级设备容量受限
4432	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	本级设备容量受限
4433	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	本级设备容量受限
4434	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	本级设备容量受限
4435	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4436	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	本级设备容量受限
4437	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	本级设备容量受限
4438	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	本级设备容量受限
4439	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	本级设备容量受限
4440	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	本级设备容量受限
4441	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	本级设备容量受限
4442	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	本级设备容量受限
4443	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	本级设备容量受限
4444	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	本级设备容量受限
4445	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	本级设备容量受限
4446	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	本级设备容量受限
4447	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	本级设备容量受限
4448	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	本级设备容量受限
4449	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	本级设备容量受限
4450	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	本级设备容量受限
4451	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	本级设备容量受限
4452	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	本级设备容量受限
4453	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	本级设备容量受限
4454	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4455	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	本级设备容量受限
4456	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	本级设备容量受限
4457	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	本级设备容量受限
4458	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	本级设备容量受限
4459	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	本级设备容量受限
4460	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	本级设备容量受限
4461	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
4462	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	本级设备容量受限
4463	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	本级设备容量受限
4464	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	本级设备容量受限
4465	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	本级设备容量受限
4466	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	本级设备容量受限
4467	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	本级设备容量受限
4468	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	本级设备容量受限
4469	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	本级设备容量受限
4470	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	本级设备容量受限
4471	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	本级设备容量受限
4472	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	本级设备容量受限
4473	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4474	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	本级设备容量受限
4475	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	本级设备容量受限
4476	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	本级设备容量受限
4477	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	本级设备容量受限
4478	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
4479	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	本级设备容量受限
4480	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	本级设备容量受限
4481	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	本级设备容量受限
4482	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	本级设备容量受限
4483	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	本级设备容量受限
4484	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	本级设备容量受限
4485	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	本级设备容量受限
4486	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	本级设备容量受限
4487	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	本级设备容量受限
4488	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	本级设备容量受限
4489	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	本级设备容量受限
4490	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	本级设备容量受限
4491	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	本级设备容量受限
4492	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4493	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	本级设备容量受限
4494	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	本级设备容量受限
4495	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	本级设备容量受限
4496	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	本级设备容量受限
4497	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	本级设备容量受限
4498	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	本级设备容量受限
4499	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	本级设备容量受限
4500	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
4501	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	本级设备容量受限
4502	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	本级设备容量受限
4503	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	本级设备容量受限
4504	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	本级设备容量受限
4505	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	本级设备容量受限
4506	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	本级设备容量受限
4507	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	本级设备容量受限
4508	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	本级设备容量受限
4509	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	本级设备容量受限
4510	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	本级设备容量受限
4511	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4512	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	本级设备容量受限
4513	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	本级设备容量受限
4514	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	本级设备容量受限
4515	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
4516	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	本级设备容量受限
4517	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	本级设备容量受限
4518	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	本级设备容量受限
4519	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	本级设备容量受限
4520	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	本级设备容量受限
4521	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	本级设备容量受限
4522	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	本级设备容量受限
4523	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	本级设备容量受限
4524	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	本级设备容量受限
4525	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	本级设备容量受限
4526	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	本级设备容量受限
4527	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	本级设备容量受限
4528	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	本级设备容量受限
4529	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	本级设备容量受限
4530	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4531	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	本级设备容量受限
4532	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	本级设备容量受限
4533	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	本级设备容量受限
4534	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	本级设备容量受限
4535	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	本级设备容量受限
4536	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	本级设备容量受限
4537	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	本级设备容量受限
4538	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	本级设备容量受限
4539	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	本级设备容量受限
4540	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	本级设备容量受限
4541	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	本级设备容量受限
4542	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	本级设备容量受限
4543	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	本级设备容量受限
4544	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	本级设备容量受限
4545	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	本级设备容量受限
4546	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	本级设备容量受限
4547	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	本级设备容量受限
4548	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	本级设备容量受限
4549	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4550	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	本级设备容量受限
4551	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	本级设备容量受限
4552	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	本级设备容量受限
4553	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	本级设备容量受限
4554	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
4555	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	本级设备容量受限
4556	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	本级设备容量受限
4557	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	本级设备容量受限
4558	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	本级设备容量受限
4559	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	本级设备容量受限
4560	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	本级设备容量受限
4561	大丰	大桥镇潘丁村二组26#变	10	200	本级设备容量受限
4562	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	本级设备容量受限
4563	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	本级设备容量受限
4564	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	本级设备容量受限
4565	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	本级设备容量受限
4566	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	本级设备容量受限
4567	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	本级设备容量受限
4568	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4569	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	本级设备容量受限
4570	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	本级设备容量受限
4571	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	本级设备容量受限
4572	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	本级设备容量受限
4573	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	本级设备容量受限
4574	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	本级设备容量受限
4575	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	本级设备容量受限
4576	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	本级设备容量受限
4577	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	本级设备容量受限
4578	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	本级设备容量受限
4579	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	本级设备容量受限
4580	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	本级设备容量受限
4581	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	本级设备容量受限
4582	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	本级设备容量受限
4583	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	本级设备容量受限
4584	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	本级设备容量受限
4585	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	本级设备容量受限
4586	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	本级设备容量受限
4587	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4588	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	本级设备容量受限
4589	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	本级设备容量受限
4590	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	本级设备容量受限
4591	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	本级设备容量受限
4592	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	本级设备容量受限
4593	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
4594	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	本级设备容量受限
4595	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	本级设备容量受限
4596	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	本级设备容量受限
4597	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	本级设备容量受限
4598	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	本级设备容量受限
4599	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	本级设备容量受限
4600	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	本级设备容量受限
4601	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	本级设备容量受限
4602	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	本级设备容量受限
4603	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	本级设备容量受限
4604	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	本级设备容量受限
4605	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	本级设备容量受限
4606	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4607	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	本级设备容量受限
4608	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	本级设备容量受限
4609	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	本级设备容量受限
4610	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	本级设备容量受限
4611	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	本级设备容量受限
4612	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	本级设备容量受限
4613	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	本级设备容量受限
4614	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	本级设备容量受限
4615	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	本级设备容量受限
4616	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
4617	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	本级设备容量受限
4618	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	本级设备容量受限
4619	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	本级设备容量受限
4620	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
4621	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
4622	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	本级设备容量受限
4623	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	本级设备容量受限
4624	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	本级设备容量受限
4625	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4626	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	本级设备容量受限
4627	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	本级设备容量受限
4628	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	本级设备容量受限
4629	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	本级设备容量受限
4630	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	本级设备容量受限
4631	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	本级设备容量受限
4632	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	本级设备容量受限
4633	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	本级设备容量受限
4634	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	本级设备容量受限
4635	大丰	大丰港王港南新村二组43#变	10	200	上级设备容量受限
4636	大丰	大丰港王港南新村二组19#变	10	400	上级设备容量受限
4637	大丰	人才公寓6#变	10	1000	上级设备容量受限
4638	大丰	大南中公共租赁房2#变	10	800	上级设备容量受限
4639	大丰	王港人才公寓4#变	10	800	上级设备容量受限
4640	大丰	大南中公共租赁房4#变	10	800	上级设备容量受限
4641	大丰	大丰港海湾名门小区1#变	10	630	上级设备容量受限
4642	大丰	城通新城2#变	10	800	上级设备容量受限
4643	大丰	王港人才公寓2#变	10	800	上级设备容量受限
4644	大丰	大丰港海湾名门小区2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4645	大丰	城通新城1#变	10	800	上级设备容量受限
4646	大丰	大丰港东坝头农场一大队12#变	10	400	上级设备容量受限
4647	大丰	大丰港东坝头农场一大队7#变	10	400	上级设备容量受限
4648	大丰	大丰港东坝头农场一大队11#变	10	400	上级设备容量受限
4649	大丰	大丰港东坝头农场砂轮厂宿舍区3#变	10	400	上级设备容量受限
4650	大丰	东坝头农场家属区4#台片	10	400	上级设备容量受限
4651	大丰	大丰港东坝头农场二大队9#变	10	200	上级设备容量受限
4652	大丰	大丰港东坝头农场六大队1#变	10	200	上级设备容量受限
4653	大丰	东坝头农场四大队13#变	10	400	上级设备容量受限
4654	大丰	大丰港东坝头农场五大队14#变	10	200	上级设备容量受限
4655	大丰	大丰港东坝头农场五大队2#变	10	200	上级设备容量受限
4656	大丰	大丰港王港居委会79#变	10	400	上级设备容量受限
4657	大丰	大丰港王港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
4658	大丰	大丰港王港圩洋村一组39#变	10	200	上级设备容量受限
4659	大丰	大丰港王港南新村一组45#变	10	200	上级设备容量受限
4660	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部53#变	10	200	上级设备容量受限
4661	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站118#变	10	200	上级设备容量受限
4662	大丰	草庙镇大中农场四分场分场部109#变	10	200	上级设备容量受限
4663	大丰	草庙镇大中农场四分场烘干线48#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4664	大丰	草庙镇大中农场二分场分场部56#变	10	200	上级设备容量受限
4665	大丰	草庙镇大中农场四分场西扬水站49#变	10	400	上级设备容量受限
4666	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站57#变	10	400	上级设备容量受限
4667	大丰	草庙镇大中农场二分场四中队60#变	10	100	上级设备容量受限
4668	大丰	草庙镇大中农场七分场108#变	10	200	上级设备容量受限
4669	大丰	草庙镇大中农场六分场110变	10	200	上级设备容量受限
4670	大丰	草庙镇大中农场三分场分场部西机耕队107#变	10	250	上级设备容量受限
4671	大丰	草庙镇大中农场四分场一区老七大队51#变	10	200	上级设备容量受限
4672	大丰	草庙镇大中农场三分场四中队55#变	10	400	上级设备容量受限
4673	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河西站路59#变	10	400	上级设备容量受限
4674	大丰	草庙镇大中农场四分场47#变	10	200	上级设备容量受限
4675	大丰	草庙镇大中农场七分场111#变	10	200	上级设备容量受限
4676	大丰	草庙镇大中农场二分场东干河东站58#变	10	200	上级设备容量受限
4677	大丰	草庙镇大中农场二分场江界河61#变	10	400	上级设备容量受限
4678	大丰	草庙镇大中农场四分场东扬水站50#变	10	315	上级设备容量受限
4679	大丰	草庙镇大中农场三分场东干河西站54#变	10	400	上级设备容量受限
4680	大丰	草庙镇圩东二组83#变	10	200	上级设备容量受限
4681	大丰	大丰港王港南新村一组18#变	10	200	上级设备容量受限
4682	大丰	大丰港王港南新村一组22#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4683	大丰	大丰港王港圩洋村二组86#变	10	200	上级设备容量受限
4684	大丰	大丰港王港南新村一组48#变	10	200	上级设备容量受限
4685	大丰	大丰港王港圩洋村二组32#变	10	400	上级设备容量受限
4686	大丰	大丰港王港南新村一组62#变	10	200	上级设备容量受限
4687	大丰	大丰港王港圩洋村一组58#变	10	400	上级设备容量受限
4688	大丰	大丰港王港南新村一组38#变	10	400	上级设备容量受限
4689	大丰	大丰港王港圩洋村一组17#变	10	200	上级设备容量受限
4690	大丰	大丰港王港圩洋村二组80#变	10	200	上级设备容量受限
4691	大丰	大丰港王港南新村一组25#变	10	200	上级设备容量受限
4692	大丰	草庙镇大中农场五机队35#变	10	100	上级设备容量受限
4693	大丰	草庙镇大中农场北村北116#变	10	200	上级设备容量受限
4694	大丰	草庙镇五分场后站33#变	10	100	上级设备容量受限
4695	大丰	草庙镇大中农场北村72#变	10	400	上级设备容量受限
4696	大丰	草庙镇大中农场北村南20#变	10	400	上级设备容量受限
4697	大丰	草庙镇大中农场五分场东干河站南37#变	10	400	上级设备容量受限
4698	大丰	草庙镇大中农场五分场34#变	10	400	上级设备容量受限
4699	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘西39#变	10	400	上级设备容量受限
4700	大丰	草庙镇大中农场六分场鱼塘东117#变	10	200	上级设备容量受限
4701	大丰	草庙镇大中农场北村北22#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4702	大丰	草庙镇大中农场花园里73#变	10	200	上级设备容量受限
4703	大丰	草庙镇六分场鱼塘东40#变	10	400	上级设备容量受限
4704	大丰	草庙镇大中农场六分场东检查站42#变	10	100	上级设备容量受限
4705	大丰	草庙镇大中农场建筑连19#变	10	100	上级设备容量受限
4706	大丰	草庙镇大中农场五分场西瓜大棚32#变	10	100	上级设备容量受限
4707	大丰	草庙镇大中农场机关食堂26#变	10	400	上级设备容量受限
4708	大丰	草庙镇大中农场花苑里南23#变	10	400	上级设备容量受限
4709	大丰	草庙镇大中农场五分场后站河东检查站36#变	10	200	上级设备容量受限
4710	大丰	草庙镇大中农场东干河北站106#变	10	100	上级设备容量受限
4711	大丰	草庙镇大中农场六分场41#变	10	200	上级设备容量受限
4712	大丰	草庙镇大中农场花苑里北24#变	10	400	上级设备容量受限
4713	大丰	草庙镇大中农场北村中21#变	10	400	上级设备容量受限
4714	大丰	草庙镇大中农场八分场119#变	10	400	上级设备容量受限
4715	大丰	草庙镇大中农场西干河北站105#变	10	100	上级设备容量受限
4716	大丰	草庙镇大中农场建筑队31#变	10	100	上级设备容量受限
4717	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河44#变	10	400	上级设备容量受限
4718	大丰	草庙镇大中农场北路水泵27#变	10	100	上级设备容量受限
4719	大丰	盐城监狱公租房1#变	10	400	上级设备容量受限
4720	大丰	草庙镇大中农场种子公司29#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4721	大丰	草庙镇大中农场五分场西干河扬水站西43#变	10	400	上级设备容量受限
4722	大丰	草庙镇大中农场三分场烘干线52#变	10	400	上级设备容量受限
4723	大丰	草庙镇大中农场供应科30#变	10	200	上级设备容量受限
4724	大丰	草庙镇大中农场西干河北86#变	10	200	上级设备容量受限
4725	大丰	草庙镇大中农场38#变	10	200	上级设备容量受限
4726	大丰	草庙镇大中农场北路东28#变	10	200	上级设备容量受限
4727	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河东站94#变	10	200	上级设备容量受限
4728	大丰	草庙镇大中农场一分场南头104#变	10	100	上级设备容量受限
4729	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西81#变	10	200	上级设备容量受限
4730	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西84#变	10	200	上级设备容量受限
4731	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西91#变	10	200	上级设备容量受限
4732	大丰	草庙镇大中农场一分场东头103#变	10	200	上级设备容量受限
4733	大丰	草庙镇大中农场农科所西扬水站66#变	10	400	上级设备容量受限
4734	大丰	草庙镇大中农场南三排路南由东向西85#变	10	200	上级设备容量受限
4735	大丰	草庙镇大中农场一分场120#变	10	400	上级设备容量受限
4736	大丰	草庙镇大中农场一分场113#变	10	200	上级设备容量受限
4737	大丰	草庙镇大中农场96#变	10	200	上级设备容量受限
4738	大丰	草庙镇大中农场二分场112#变	10	200	上级设备容量受限
4739	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西79#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4740	大丰	草庙镇大中农场一分场烘干线102#变	10	200	上级设备容量受限
4741	大丰	草庙镇大中农场二分场西干河西站95#变	10	400	上级设备容量受限
4742	大丰	草庙镇大中农场二分场河西93#变	10	200	上级设备容量受限
4743	大丰	草庙镇大中农场农科所西65#变	10	200	上级设备容量受限
4744	大丰	草庙镇大中农场二分场114#变	10	200	上级设备容量受限
4745	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站河北北97#变	10	200	上级设备容量受限
4746	大丰	草庙镇大中农场二分场东烘干线西90#变	10	400	上级设备容量受限
4747	大丰	草庙镇大中农场二分场河西92#变	10	200	上级设备容量受限
4748	大丰	草庙镇大中农场一分场115#变	10	200	上级设备容量受限
4749	大丰	草庙镇大中农场一分场99#变	10	400	上级设备容量受限
4750	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场67#变	10	200	上级设备容量受限
4751	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西71#变	10	200	上级设备容量受限
4752	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南98#变	10	400	上级设备容量受限
4753	大丰	草庙镇大中农场南三排路北由东向西80#变	10	200	上级设备容量受限
4754	大丰	草庙镇大中农场南三排路南扬水站82#变	10	400	上级设备容量受限
4755	大丰	草庙镇大中农场一分场扬水站南100#变	10	200	上级设备容量受限
4756	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西74#变	10	200	上级设备容量受限
4757	大丰	草庙镇大中农场八分场猪场69#变	10	200	上级设备容量受限
4758	大丰	草庙镇大中农场南四排路南由东向西87#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4759	大丰	草庙镇大中农场农科所南二排由东向西75#变	10	200	上级设备容量受限
4760	大丰	草庙镇大中农场南三排路南向西83#变	10	200	上级设备容量受限
4761	大丰	草庙镇大中农场液化汽站63#变	10	200	上级设备容量受限
4762	大丰	草庙镇大中农场一分场分场部101#变	10	200	上级设备容量受限
4763	大丰	草庙镇大中农场变电所前河南5#变	10	200	上级设备容量受限
4764	大丰	草庙镇大中农场监区河东46#变	10	100	上级设备容量受限
4765	大丰	草庙镇大中农场南文区西10#变	10	400	上级设备容量受限
4766	大丰	草庙镇大中农场变电所南77#变	10	400	上级设备容量受限
4767	大丰	草庙镇大中农场备勤楼12#变	10	400	上级设备容量受限
4768	大丰	草庙镇大中农场大会堂1#变	10	400	上级设备容量受限
4769	大丰	草庙镇大中农场十大队东13#变	10	400	上级设备容量受限
4770	大丰	草庙镇大中农场十大队南向西17#变	10	200	上级设备容量受限
4771	大丰	草庙镇大中农场新廉租房8#变	10	400	上级设备容量受限
4772	大丰	草庙镇大中农场车站桃园小区西2#变	10	400	上级设备容量受限
4773	大丰	草庙镇大中农场农科所45#变	10	100	上级设备容量受限
4774	大丰	草庙镇大中农场十大队西15#变	10	400	上级设备容量受限
4775	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼南6#变	10	400	上级设备容量受限
4776	大丰	草庙镇大中农场医院9#变	10	400	上级设备容量受限
4777	大丰	草庙镇大中农场变电所东侧宿舍楼北7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4778	大丰	草庙镇大中农场机关大楼4#变	10	400	上级设备容量受限
4779	大丰	草庙镇大中农场十大队南16#变	10	200	上级设备容量受限
4780	大丰	草庙镇车站桃园小区东3#变	10	400	上级设备容量受限
4781	大丰	草庙镇大中农场78#变	10	400	上级设备容量受限
4782	大丰	草庙镇大中农场北苑小区76#变	10	400	上级设备容量受限
4783	大丰	草庙镇大中农场南文区东11#变	10	400	上级设备容量受限
4784	大丰	盐城监狱公租房2#变	10	400	上级设备容量受限
4785	大丰	草庙镇十大队南向西18#变	10	200	上级设备容量受限
4786	东台	镇南一配变	10	630	上级设备容量受限
4787	东台	镇西二十八配变	10	630	上级设备容量受限
4788	东台	街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
4789	东台	街道二配变.	10	400	上级设备容量受限
4790	东台	公用(二十七)配变	10	400	上级设备容量受限
4791	东台	公用十配变	10	400	上级设备容量受限
4792	东台	仓南八配变	10	400	上级设备容量受限
4793	东台	中桥1配变	10	400	上级设备容量受限
4794	东台	仓南九配变	10	400	上级设备容量受限
4795	东台	镇南十四配变	10	400	上级设备容量受限
4796	东台	镇西二十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4797	东台	镇北六配变	10	400	上级设备容量受限
4798	东台	王埭十配变	10	400	上级设备容量受限
4799	东台	镇南三配变	10	400	上级设备容量受限
4800	东台	振奋#8配变	10	400	上级设备容量受限
4801	东台	镇西二配变	10	400	上级设备容量受限
4802	东台	镇西十四配变	10	400	上级设备容量受限
4803	东台	镇南四配变	10	400	上级设备容量受限
4804	东台	镇西十七配变	10	400	上级设备容量受限
4805	东台	镇西七配变	10	400	上级设备容量受限
4806	东台	仓南四配变	10	400	上级设备容量受限
4807	东台	镇南二配变	10	315	上级设备容量受限
4808	东台	镇西一配变	10	315	上级设备容量受限
4809	东台	镇西十三配变	10	315	上级设备容量受限
4810	东台	镇南五配变	10	315	上级设备容量受限
4811	东台	合兴三配变	10	400	上级设备容量受限
4812	东台	合兴一配变	10	200	上级设备容量受限
4813	东台	仓南六配变	10	200	上级设备容量受限
4814	东台	华美二配变	10	400	上级设备容量受限
4815	东台	镇南七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4816	东台	镇西二十五配变	10	200	上级设备容量受限
4817	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	上级设备容量受限
4818	东台	华美四配变	10	200	上级设备容量受限
4819	东台	朝阳七配变	10	200	上级设备容量受限
4820	东台	华美六配变	10	200	上级设备容量受限
4821	东台	华美七配变	10	200	上级设备容量受限
4822	东台	镇西三配变	10	200	上级设备容量受限
4823	东台	仓南二配变	10	200	上级设备容量受限
4824	东台	仓南七配变	10	200	上级设备容量受限
4825	东台	朝阳三配变	10	200	上级设备容量受限
4826	东台	鼓劲十配变	10	200	上级设备容量受限
4827	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
4828	东台	镇西二十四配变	10	200	上级设备容量受限
4829	东台	华美三配变	10	400	上级设备容量受限
4830	东台	振奋4配变	10	400	上级设备容量受限
4831	东台	王埭三配变	10	200	上级设备容量受限
4832	东台	乐园五配变	10	400	上级设备容量受限
4833	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
4834	东台	仓南一配变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4835	东台	乐园14#配变	10	400	上级设备容量受限
4836	东台	华美一配变	10	315	上级设备容量受限
4837	东台	朝阳二配变	10	200	上级设备容量受限
4838	东台	振奋#7配变	10	200	上级设备容量受限
4839	东台	鼓劲八配变	10	400	上级设备容量受限
4840	东台	红花十配变	10	200	上级设备容量受限
4841	东台	乐园#13配变	10	400	上级设备容量受限
4842	东台	鼓劲九配变	10	400	上级设备容量受限
4843	东台	乐园2配变	10	400	上级设备容量受限
4844	东台	乐园十配变	10	315	上级设备容量受限
4845	东台	华美八配变	10	200	上级设备容量受限
4846	东台	振奋3#配变	10	400	上级设备容量受限
4847	东台	鼓劲十一配变	10	200	上级设备容量受限
4848	东台	红花二配变	10	200	上级设备容量受限
4849	东台	乐园八配变	10	400	上级设备容量受限
4850	东台	乐园11#配变	10	200	上级设备容量受限
4851	东台	乐园四配变	10	200	上级设备容量受限
4852	东台	振奋2配变	10	200	上级设备容量受限
4853	东台	红花五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4854	东台	红花#18配变	10	200	上级设备容量受限
4855	东台	振奋5配变	10	400	上级设备容量受限
4856	东台	华美五配变	10	400	上级设备容量受限
4857	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
4858	东台	乐园三配变	10	400	上级设备容量受限
4859	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
4860	东台	红花八配变	10	400	上级设备容量受限
4861	东台	振奋6配变	10	200	上级设备容量受限
4862	东台	振奋一配变	10	400	上级设备容量受限
4863	东台	乐园一配变	10	200	上级设备容量受限
4864	东台	唐胜六配变	10	200	上级设备容量受限
4865	东台	建设1配变	10	200	上级设备容量受限
4866	东台	建设8#配变	10	400	上级设备容量受限
4867	东台	建中七配变	10	200	上级设备容量受限
4868	东台	建中3配变	10	200	上级设备容量受限
4869	东台	建中5配变	10	200	上级设备容量受限
4870	东台	建中4配变	10	200	上级设备容量受限
4871	东台	卢港四配变	10	200	上级设备容量受限
4872	东台	洼灶四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4873	东台	建中6配变	10	200	上级设备容量受限
4874	东台	建中八配变	10	200	上级设备容量受限
4875	东台	建设二配变	10	400	上级设备容量受限
4876	东台	建设三配变	10	200	上级设备容量受限
4877	东台	郇灶三配变	10	200	上级设备容量受限
4878	东台	建中二配变	10	200	上级设备容量受限
4879	东台	建中十配变	10	200	上级设备容量受限
4880	东台	建设七配变	10	200	上级设备容量受限
4881	东台	建中9配变	10	400	上级设备容量受限
4882	东台	洼灶二配变	10	400	上级设备容量受限
4883	东台	建中一配变	10	400	上级设备容量受限
4884	东台	建设6#配变	10	400	上级设备容量受限
4885	东台	洼灶一配变	10	400	上级设备容量受限
4886	东台	郇灶一配变	10	400	上级设备容量受限
4887	东台	郇灶四配变	10	400	上级设备容量受限
4888	东台	红花#14配变	10	200	本级设备容量受限
4889	东台	唐胜五配变	10	200	本级设备容量受限
4890	东台	兴安三配变	10	200	本级设备容量受限
4891	东台	高众十配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4892	东台	高众八配变	10	400	本级设备容量受限
4893	东台	黄坝6配变	10	400	上级设备容量受限
4894	东台	垛坝七配变	10	200	上级设备容量受限
4895	东台	垛坝10#配变	10	400	上级设备容量受限
4896	东台	蒋坝10配变	10	400	上级设备容量受限
4897	东台	应东7#配变	10	400	上级设备容量受限
4898	东台	蒋坝13#配变	10	400	上级设备容量受限
4899	东台	应东6#配变	10	200	上级设备容量受限
4900	东台	海堰15#配变	10	200	上级设备容量受限
4901	东台	应西三配变	10	400	上级设备容量受限
4902	东台	蒋坝四配变	10	200	上级设备容量受限
4903	东台	垛坝八配变	10	200	上级设备容量受限
4904	东台	垛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
4905	东台	应东8#配变	10	200	上级设备容量受限
4906	东台	蒋坝三配变	10	200	上级设备容量受限
4907	东台	应西四配变	10	400	上级设备容量受限
4908	东台	应东二配变	10	400	上级设备容量受限
4909	东台	应东四配变	10	200	上级设备容量受限
4910	东台	垛坝四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4911	东台	蒋坝一配变	10	200	上级设备容量受限
4912	东台	应东五配变	10	200	上级设备容量受限
4913	东台	应东一配变	10	200	上级设备容量受限
4914	东台	垛坝二配变	10	400	上级设备容量受限
4915	东台	垛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
4916	东台	应东三配变	10	400	上级设备容量受限
4917	东台	应西二配变	10	400	上级设备容量受限
4918	东台	蒋坝8#配变	10	400	上级设备容量受限
4919	东台	辛勤一配变	10	400	上级设备容量受限
4920	东台	海堰20#配变	10	400	上级设备容量受限
4921	东台	海堰21#配变	10	400	上级设备容量受限
4922	东台	应西5#配变	10	400	上级设备容量受限
4923	东台	蒋坝2#配变	10	400	上级设备容量受限
4924	东台	海堰11#配变	10	400	上级设备容量受限
4925	东台	海堰7#配变	10	400	上级设备容量受限
4926	东台	海堰14配变	10	400	上级设备容量受限
4927	东台	应西一配变	10	400	上级设备容量受限
4928	东台	辛勤9#配变	10	400	上级设备容量受限
4929	东台	蒋坝11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4930	东台	垛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
4931	东台	垛坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
4932	东台	垛坝六配变	10	400	上级设备容量受限
4933	东台	垛坝20#配变	10	400	上级设备容量受限
4934	东台	垛坝3#配变	10	630	上级设备容量受限
4935	东台	团西五配变	10	200	上级设备容量受限
4936	东台	团北9#配变	10	400	上级设备容量受限
4937	东台	长寿1#配变	10	400	上级设备容量受限
4938	东台	科农三配变	10	200	上级设备容量受限
4939	东台	东海2#配变	10	400	上级设备容量受限
4940	东台	双仙二配变	10	400	上级设备容量受限
4941	东台	龙塘二配变	10	400	上级设备容量受限
4942	东台	龙塘5号配变	10	400	上级设备容量受限
4943	东台	科农一配变	10	400	上级设备容量受限
4944	东台	东海一配变	10	400	上级设备容量受限
4945	东台	长寿2#配变	10	400	上级设备容量受限
4946	东台	科农四配变	10	200	上级设备容量受限
4947	东台	双仙三配变	10	200	上级设备容量受限
4948	东台	双仙一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4949	东台	三兴二十配变	10	200	上级设备容量受限
4950	东台	三兴二十三配变	10	200	上级设备容量受限
4951	东台	东海3#配变	10	400	上级设备容量受限
4952	东台	科农二配变	10	400	上级设备容量受限
4953	东台	悦棠湾4配变	10	800	上级设备容量受限
4954	东台	悦棠湾10配变	10	800	上级设备容量受限
4955	东台	悦棠湾8配变	10	800	上级设备容量受限
4956	东台	悦棠湾14配变	10	800	上级设备容量受限
4957	东台	悦棠湾2配变	10	800	上级设备容量受限
4958	东台	悦棠湾6配变	10	800	上级设备容量受限
4959	东台	悦棠湾12配变	10	800	上级设备容量受限
4960	东台	沙灶九配变	10	200	本级设备容量受限
4961	东台	沙灶十六配变	10	200	本级设备容量受限
4962	东台	万洋三配变	10	200	本级设备容量受限
4963	东台	永富5#配变	10	200	本级设备容量受限
4964	东台	复听10#配变	10	200	本级设备容量受限
4965	东台	永富2#配变	10	200	本级设备容量受限
4966	东台	永富七配变	10	400	本级设备容量受限
4967	东台	上灶4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4968	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
4969	东台	上灶5#配变	10	200	本级设备容量受限
4970	东台	复昕(8)#配变	10	200	本级设备容量受限
4971	东台	永富6#配变	10	400	本级设备容量受限
4972	东台	九灶6#配变	10	200	本级设备容量受限
4973	东台	上灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
4974	东台	九灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
4975	东台	复昕2#配变	10	200	上级设备容量受限
4976	东台	复昕(6)#配变	10	250	上级设备容量受限
4977	东台	永富1#配变	10	400	上级设备容量受限
4978	东台	安乐1#配变	10	400	上级设备容量受限
4979	东台	复昕1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
4980	东台	复昕5#配变	10	200	上级设备容量受限
4981	东台	复昕4#配变	10	200	上级设备容量受限
4982	东台	九灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
4983	东台	五里1#配变	10	200	上级设备容量受限
4984	东台	复昕7#配变	10	250	上级设备容量受限
4985	东台	上灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
4986	东台	十灶4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4987	东台	永富3#配变	10	400	上级设备容量受限
4988	东台	复听9#配变	10	400	上级设备容量受限
4989	东台	九灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
4990	东台	丰富6#配变	10	200	上级设备容量受限
4991	东台	上灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
4992	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
4993	东台	九灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
4994	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
4995	东台	上灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
4996	东台	丰富8#配变	10	200	上级设备容量受限
4997	东台	勤丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
4998	东台	复听3#配变	10	400	上级设备容量受限
4999	东台	永富4#配变	10	400	上级设备容量受限
5000	东台	上灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
5001	东台	丰富5#配变	10	400	上级设备容量受限
5002	东台	丰富1#配变	10	400	上级设备容量受限
5003	东台	丰盈八配变	10	200	上级设备容量受限
5004	东台	丰盈二配变	10	400	上级设备容量受限
5005	东台	房家9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5006	东台	严灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
5007	东台	光华1#配变	10	200	上级设备容量受限
5008	东台	界河4#配变	10	200	上级设备容量受限
5009	东台	界河一配变	10	200	上级设备容量受限
5010	东台	光华三配变	10	200	上级设备容量受限
5011	东台	房家六配变	10	200	上级设备容量受限
5012	东台	严灶二配变	10	200	上级设备容量受限
5013	东台	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
5014	东台	光华四配变	10	200	上级设备容量受限
5015	东台	光华六配变	10	200	上级设备容量受限
5016	东台	严灶三配变	10	200	上级设备容量受限
5017	东台	丰盈三配变	10	200	上级设备容量受限
5018	东台	光华五配变	10	200	上级设备容量受限
5019	东台	界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
5020	东台	光华10#配变	10	400	上级设备容量受限
5021	东台	丰盈一配变	10	400	上级设备容量受限
5022	东台	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
5023	东台	丰盈六配变	10	200	上级设备容量受限
5024	东台	光华七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5025	东台	丰盈10#配变	10	200	上级设备容量受限
5026	东台	丰盈四配变	10	200	上级设备容量受限
5027	东台	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
5028	东台	房家三配变	10	200	上级设备容量受限
5029	东台	房家五配变	10	200	上级设备容量受限
5030	东台	严灶五配变	10	200	上级设备容量受限
5031	东台	房家一配变	10	200	上级设备容量受限
5032	东台	严灶四配变	10	200	上级设备容量受限
5033	东台	界河六配变	10	400	上级设备容量受限
5034	东台	丰盈五配变	10	400	上级设备容量受限
5035	东台	丰盈七配变	10	400	上级设备容量受限
5036	东台	房家七配变	10	400	上级设备容量受限
5037	东台	光华八配变	10	400	上级设备容量受限
5038	东台	严灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
5039	东台	严灶一配变	10	400	上级设备容量受限
5040	东台	光华二配变	10	400	上级设备容量受限
5041	东台	房家二配变	10	400	上级设备容量受限
5042	东台	房家8#配变	10	400	上级设备容量受限
5043	东台	房家四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5044	东台	联北十配变	10	200	上级设备容量受限
5045	东台	联北六配变	10	400	上级设备容量受限
5046	东台	联北二配变	10	200	上级设备容量受限
5047	东台	机场一配变	10	200	上级设备容量受限
5048	东台	机场五配变	10	200	上级设备容量受限
5049	东台	临南五配变	10	200	上级设备容量受限
5050	东台	林场一配变	10	200	上级设备容量受限
5051	东台	机场八配变	10	200	上级设备容量受限
5052	东台	机场六配变	10	200	上级设备容量受限
5053	东台	临南六配变	10	200	上级设备容量受限
5054	东台	联北一配变	10	200	上级设备容量受限
5055	东台	新农二配变	10	200	上级设备容量受限
5056	东台	临南十配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
5057	东台	联北十三配变	10	200	上级设备容量受限
5058	东台	联北九配变	10	200	上级设备容量受限
5059	东台	联北十六配变	10	200	上级设备容量受限
5060	东台	新农#6配变	10	200	上级设备容量受限
5061	东台	联北七配变	10	200	上级设备容量受限
5062	东台	临南十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5063	东台	机场七配变	10	200	上级设备容量受限
5064	东台	机场九配变	10	200	上级设备容量受限
5065	东台	临南四配变	10	200	上级设备容量受限
5066	东台	联北十七配变	10	200	上级设备容量受限
5067	东台	机场二配变	10	200	上级设备容量受限
5068	东台	联北十一配变	10	200	上级设备容量受限
5069	东台	临南九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
5070	东台	机场四配变	10	200	上级设备容量受限
5071	东台	临南十一配变	10	400	上级设备容量受限
5072	东台	联北十四配变	10	400	上级设备容量受限
5073	东台	联北五配变	10	400	上级设备容量受限
5074	东台	临南三配变	10	400	上级设备容量受限
5075	东台	联北十五配变	10	400	上级设备容量受限
5076	东台	联北十二配变	10	400	上级设备容量受限
5077	东台	联北八配变	10	400	上级设备容量受限
5078	东台	机场三配变	10	400	上级设备容量受限
5079	东台	联北四配变	10	400	上级设备容量受限
5080	东台	临南一配变	10	400	上级设备容量受限
5081	东台	联北三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5082	东台	临南二配变	10	400	上级设备容量受限
5083	东台	临海七配变	10	200	本级设备容量受限
5084	东台	二十三连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5085	东台	二十一连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5086	东台	十九连三配变	10	400	上级设备容量受限
5087	东台	二十一连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5088	东台	蚕种场2#配变	10	200	上级设备容量受限
5089	东台	十九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5090	东台	二十二连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5091	东台	二十连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5092	东台	二十三连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5093	东台	二十二连四号配变	10	400	上级设备容量受限
5094	东台	临海十一配变	10	200	上级设备容量受限
5095	东台	临海六配变	10	200	上级设备容量受限
5096	东台	二十一连三号配变	10	400	上级设备容量受限
5097	东台	二十二连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5098	东台	二十四连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5099	东台	蚕种场三配变	10	400	上级设备容量受限
5100	东台	十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5101	东台	二十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5102	东台	蚕种场1#配变	10	400	上级设备容量受限
5103	东台	十九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5104	东台	二十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
5105	东台	临海十三配变	10	200	上级设备容量受限
5106	东台	临海九配变	10	200	上级设备容量受限
5107	东台	临海八配变	10	200	上级设备容量受限
5108	东台	临海三配变	10	200	上级设备容量受限
5109	东台	临海五配变	10	200	上级设备容量受限
5110	东台	临海十二配变	10	200	上级设备容量受限
5111	东台	临海二配变	10	200	上级设备容量受限
5112	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
5113	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
5114	东台	集镇四配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5115	东台	临海四配变	10	200	上级设备容量受限
5116	东台	集镇三配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5117	东台	临海十配变	10	200	上级设备容量受限
5118	东台	集镇十配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
5119	东台	临海一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5120	东台	岔路口配变	10	400	上级设备容量受限
5121	东台	腰余三配变	10	200	本级设备容量受限
5122	东台	三苴四配变	10	200	本级设备容量受限
5123	东台	板余十配变	10	200	本级设备容量受限
5124	东台	三苴十四配变	10	200	本级设备容量受限
5125	东台	腰余七配变	10	200	本级设备容量受限
5126	东台	许南5#配变	10	200	本级设备容量受限
5127	东台	腰余十一配变	10	200	本级设备容量受限
5128	东台	腰余二配变	10	200	本级设备容量受限
5129	东台	三苴十配变	10	200	上级设备容量受限
5130	东台	三苴十七配变	10	200	上级设备容量受限
5131	东台	许河十七配变	10	200	上级设备容量受限
5132	东台	官洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
5133	东台	高中九配变	10	200	上级设备容量受限
5134	东台	腰余十配变	10	200	上级设备容量受限
5135	东台	板余五配变	10	400	上级设备容量受限
5136	东台	官洋二配变	10	200	上级设备容量受限
5137	东台	板余十三配变	10	200	上级设备容量受限
5138	东台	三苴十五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5139	东台	腰余五配变	10	200	上级设备容量受限
5140	东台	高中18配变	10	200	上级设备容量受限
5141	东台	官洋八配变	10	200	上级设备容量受限
5142	东台	解放十配变	10	200	上级设备容量受限
5143	东台	腰余四配变	10	200	上级设备容量受限
5144	东台	腰余九配变	10	200	上级设备容量受限
5145	东台	板余6配变	10	400	上级设备容量受限
5146	东台	官洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
5147	东台	腰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
5148	东台	许南二配变	10	200	上级设备容量受限
5149	东台	腰余一配变	10	200	上级设备容量受限
5150	东台	腰余14#配变	10	200	上级设备容量受限
5151	东台	板余十一配变	10	200	上级设备容量受限
5152	东台	腰余八配变	10	200	上级设备容量受限
5153	东台	三苴一配变	10	200	上级设备容量受限
5154	东台	腰余(六)配变	10	400	上级设备容量受限
5155	东台	板余四配变	10	400	上级设备容量受限
5156	东台	三苴19#配变	10	200	上级设备容量受限
5157	东台	官洋五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5158	东台	洼灶三号	10	200	上级设备容量受限
5159	东台	梁中五配变	10	200	本级设备容量受限
5160	东台	丰产8#配变	10	400	上级设备容量受限
5161	东台	富洋新村12#配变	10	800	上级设备容量受限
5162	东台	富洋新村14#配变	10	800	上级设备容量受限
5163	东台	盈西9#配变	10	400	上级设备容量受限
5164	东台	梁中12#配变	10	400	上级设备容量受限
5165	东台	元兴20配变	10	400	上级设备容量受限
5166	东台	梁中二配变	10	400	上级设备容量受限
5167	东台	四灶二配变	10	200	上级设备容量受限
5168	东台	盈西10#配变	10	400	上级设备容量受限
5169	东台	富洋新村10#配变	10	800	上级设备容量受限
5170	东台	富洋新村16#配变	10	800	上级设备容量受限
5171	东台	梁中三配变	10	200	上级设备容量受限
5172	东台	元兴二配变	10	400	上级设备容量受限
5173	东台	邹坝二配变	10	200	上级设备容量受限
5174	东台	元兴六配变	10	200	上级设备容量受限
5175	东台	高峰二配变	10	200	上级设备容量受限
5176	东台	富旗三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5177	东台	盈西四配变	10	200	上级设备容量受限
5178	东台	高峰五配变	10	200	上级设备容量受限
5179	东台	邹坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5180	东台	元兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
5181	东台	梁中四配变	10	200	上级设备容量受限
5182	东台	丰产一配变	10	200	上级设备容量受限
5183	东台	官北7#配变	10	200	上级设备容量受限
5184	东台	高峰一配变	10	200	上级设备容量受限
5185	东台	富旗一配变	10	400	上级设备容量受限
5186	东台	富旗四配变	10	200	上级设备容量受限
5187	东台	丰产三配变	10	200	上级设备容量受限
5188	东台	河坝六配变	10	200	上级设备容量受限
5189	东台	官北二配变	10	200	上级设备容量受限
5190	东台	盈西三配变	10	200	上级设备容量受限
5191	东台	梁中一配变	10	200	上级设备容量受限
5192	东台	官北一配变	10	200	上级设备容量受限
5193	东台	盈西11#配变	10	200	上级设备容量受限
5194	东台	丰产五配变	10	400	上级设备容量受限
5195	东台	高峰7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5196	东台	梁中9#配变	10	400	上级设备容量受限
5197	东台	元兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
5198	东台	元兴七配变	10	400	上级设备容量受限
5199	东台	丰产二配变	10	200	上级设备容量受限
5200	东台	梁中13#配变	10	200	上级设备容量受限
5201	东台	官北三配变	10	200	上级设备容量受限
5202	东台	七灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
5203	东台	盈西六配变	10	200	上级设备容量受限
5204	东台	官北四配变	10	200	上级设备容量受限
5205	东台	丰产四配变	10	200	上级设备容量受限
5206	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	上级设备容量受限
5207	东台	元兴一配变	10	400	上级设备容量受限
5208	东台	邹坝一配变	10	400	上级设备容量受限
5209	东台	元兴三配变	10	400	上级设备容量受限
5210	东台	盈西一配变	10	400	上级设备容量受限
5211	东台	盈西七配变	10	400	上级设备容量受限
5212	东台	七灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
5213	东台	官北6#配变	10	400	上级设备容量受限
5214	东台	邹坝五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5215	东台	元兴四配变	10	400	上级设备容量受限
5216	东台	四灶集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
5217	东台	梁中10#配变	10	400	上级设备容量受限
5218	东台	七灶一配变	10	400	上级设备容量受限
5219	东台	高峰6#配变	10	400	上级设备容量受限
5220	东台	梁中7#配变	10	400	上级设备容量受限
5221	东台	丰收9#配变	10	400	上级设备容量受限
5222	东台	高峰四配变	10	400	上级设备容量受限
5223	东台	官北五配变	10	400	上级设备容量受限
5224	东台	丰产9#配变	10	400	上级设备容量受限
5225	东台	盈西2#配变	10	400	上级设备容量受限
5226	东台	元兴五配变	10	400	上级设备容量受限
5227	东台	梁中8配变	10	400	上级设备容量受限
5228	东台	仓胜二配变	10	200	本级设备容量受限
5229	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限
5230	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
5231	东台	王埭一配变	10	400	上级设备容量受限
5232	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
5233	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5234	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
5235	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
5236	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
5237	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
5238	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限
5239	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限
5240	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
5241	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
5242	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
5243	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
5244	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限
5245	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限
5246	东台	王埭六配变	10	200	上级设备容量受限
5247	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
5248	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
5249	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限
5250	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
5251	东台	王埭八配变	10	200	上级设备容量受限
5252	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5253	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
5254	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
5255	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
5256	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限
5257	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
5258	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限
5259	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
5260	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
5261	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
5262	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
5263	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
5264	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
5265	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
5266	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
5267	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限
5268	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
5269	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
5270	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
5271	东台	绍河八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5272	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
5273	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
5274	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
5275	东台	薛舍6#配变	10	200	上级设备容量受限
5276	东台	海丰集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
5277	东台	海丰集镇19配变	10	400	上级设备容量受限
5278	东台	团北四配变	10	400	上级设备容量受限
5279	东台	海丰集镇1#配变	10	630	上级设备容量受限
5280	东台	苏舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5281	东台	薛舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5282	东台	苏舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
5283	东台	新沟9#配变	10	200	上级设备容量受限
5284	东台	海丰集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
5285	东台	团西六配变	10	400	上级设备容量受限
5286	东台	辛勤6#配变	10	200	上级设备容量受限
5287	东台	团北五配变	10	400	上级设备容量受限
5288	东台	团北六配变	10	200	上级设备容量受限
5289	东台	辛勤12#配变	10	200	上级设备容量受限
5290	东台	辛勤四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5291	东台	薛舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5292	东台	集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
5293	东台	辛勤13#配变	10	200	上级设备容量受限
5294	东台	何舍13#配变	10	200	上级设备容量受限
5295	东台	苏舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5296	东台	团北一配变	10	400	上级设备容量受限
5297	东台	团北3配变	10	200	上级设备容量受限
5298	东台	团西二配变	10	315	上级设备容量受限
5299	东台	薛舍一配变	10	200	上级设备容量受限
5300	东台	苏舍七配变	10	400	上级设备容量受限
5301	东台	辛勤二配变	10	200	上级设备容量受限
5302	东台	团西9#配变	10	200	上级设备容量受限
5303	东台	海丰集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
5304	东台	苏舍4配变	10	400	上级设备容量受限
5305	东台	苏舍六配变	10	400	上级设备容量受限
5306	东台	苏舍五配变	10	400	上级设备容量受限
5307	东台	团北8#配变	10	400	上级设备容量受限
5308	东台	海丰集镇九配变	10	400	上级设备容量受限
5309	东台	辛勤8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5310	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	上级设备容量受限
5311	东台	海丰集镇28#配变	10	400	上级设备容量受限
5312	东台	薛舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5313	东台	辛勤10配变	10	400	上级设备容量受限
5314	东台	团北2#配变	10	400	上级设备容量受限
5315	东台	海丰集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
5316	东台	团北七配变	10	400	上级设备容量受限
5317	东台	辛勤5配变	10	400	上级设备容量受限
5318	东台	海丰集镇18配变	10	400	上级设备容量受限
5319	东台	新沟10配变	10	400	上级设备容量受限
5320	东台	永胜三号配变	10	200	上级设备容量受限
5321	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
5322	东台	永胜二配变	10	400	上级设备容量受限
5323	东台	近海八配变	10	200	上级设备容量受限
5324	东台	新川五配变	10	200	上级设备容量受限
5325	东台	近海二配变	10	200	上级设备容量受限
5326	东台	近海三配变	10	200	上级设备容量受限
5327	东台	新川二配变	10	200	上级设备容量受限
5328	东台	新川三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5329	东台	新川一配变	10	400	上级设备容量受限
5330	东台	岔河七配变	10	200	上级设备容量受限
5331	东台	新兴十二配变	10	200	上级设备容量受限
5332	东台	仓东六配变	10	400	上级设备容量受限
5333	东台	新兴七配变	10	200	上级设备容量受限
5334	东台	岔河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
5335	东台	岔河五配变	10	200	上级设备容量受限
5336	东台	官苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
5337	东台	官苴五配变	10	200	上级设备容量受限
5338	东台	岔河八配变	10	400	上级设备容量受限
5339	东台	临南十三配变	10	200	上级设备容量受限
5340	东台	新兴六配变	10	200	上级设备容量受限
5341	东台	官苴一配变	10	200	上级设备容量受限
5342	东台	新兴三配变	10	200	上级设备容量受限
5343	东台	新兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
5344	东台	官苴六配变	10	200	上级设备容量受限
5345	东台	官苴七配变	10	200	上级设备容量受限
5346	东台	新兴四配变	10	200	上级设备容量受限
5347	东台	临南八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5348	东台	仓东5配变	10	200	上级设备容量受限
5349	东台	新兴十四配变	10	200	上级设备容量受限
5350	东台	官苴十配变	10	200	上级设备容量受限
5351	东台	岔河六配变	10	200	上级设备容量受限
5352	东台	新兴八配变	10	200	上级设备容量受限
5353	东台	新兴五配变	10	200	上级设备容量受限
5354	东台	新兴九配变	10	200	上级设备容量受限
5355	东台	仓东四配变	10	200	上级设备容量受限
5356	东台	新兴十配变	10	200	上级设备容量受限
5357	东台	岔河一配变	10	200	上级设备容量受限
5358	东台	镇北十四配变	10	200	上级设备容量受限
5359	东台	仓东八配变	10	200	上级设备容量受限
5360	东台	新兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
5361	东台	镇北十配变	10	200	上级设备容量受限
5362	东台	官苴八配变	10	400	上级设备容量受限
5363	东台	仓东一配变	10	200	上级设备容量受限
5364	东台	官苴四配变	10	400	上级设备容量受限
5365	东台	岔河十配变	10	400	上级设备容量受限
5366	东台	临南七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5367	东台	岔河三配变	10	400	上级设备容量受限
5368	东台	官苴九配变	10	400	上级设备容量受限
5369	东台	岔河四配变	10	400	上级设备容量受限
5370	东台	官苴三配变	10	400	上级设备容量受限
5371	东台	官苴二配变	10	400	上级设备容量受限
5372	东台	仓东二配变	10	400	上级设备容量受限
5373	东台	新兴一配变	10	400	上级设备容量受限
5374	东台	新兴十三配变	10	400	上级设备容量受限
5375	东台	岔河二配变	10	400	上级设备容量受限
5376	东台	仓东七配变	10	400	上级设备容量受限
5377	东台	镇北十三配变	10	400	上级设备容量受限
5378	东台	东胜十一配变	10	200	本级设备容量受限
5379	东台	三苴20#配变	10	200	本级设备容量受限
5380	东台	三苴八配变	10	200	本级设备容量受限
5381	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
5382	东台	东胜八配变	10	200	本级设备容量受限
5383	东台	许河十六配变	10	200	本级设备容量受限
5384	东台	三苴五配变	10	200	上级设备容量受限
5385	东台	许河十二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5386	东台	东胜13配变	10	200	本级设备容量受限
5387	东台	东胜一配变	10	400	上级设备容量受限
5388	东台	三苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
5389	东台	三苴九配变	10	200	本级设备容量受限
5390	东台	许苴五配变	10	200	上级设备容量受限
5391	东台	三苴六配变	10	200	上级设备容量受限
5392	东台	东进九配变	10	200	上级设备容量受限
5393	东台	许苴七配变	10	200	上级设备容量受限
5394	东台	东胜二配变	10	200	上级设备容量受限
5395	东台	东胜15配变	10	200	上级设备容量受限
5396	东台	东胜九配变	10	200	上级设备容量受限
5397	东台	三苴三配变	10	400	上级设备容量受限
5398	东台	东胜五配变	10	200	上级设备容量受限
5399	东台	三苴十三配变	10	200	上级设备容量受限
5400	东台	许苴二配变	10	200	上级设备容量受限
5401	东台	许苴四配变	10	400	上级设备容量受限
5402	东台	许河二十二配变	10	200	上级设备容量受限
5403	东台	三苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
5404	东台	三苴七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5405	东台	东进四配变	10	250	上级设备容量受限
5406	东台	东胜四配变	10	400	上级设备容量受限
5407	东台	许河6#配变	10	400	上级设备容量受限
5408	东台	许苴三配变	10	400	上级设备容量受限
5409	东台	三苴十六配变	10	200	上级设备容量受限
5410	东台	三苴二配变	10	200	上级设备容量受限
5411	东台	许苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
5412	东台	东进八配变	10	400	上级设备容量受限
5413	东台	三苴18#配变	10	400	上级设备容量受限
5414	东台	东进1#配变	10	400	上级设备容量受限
5415	东台	保丰十配变	10	400	上级设备容量受限
5416	东台	保丰四号配变	10	315	上级设备容量受限
5417	东台	保丰八配变	10	200	上级设备容量受限
5418	东台	慧学名苑2配变	10	800	上级设备容量受限
5419	东台	慧学名苑4配变	10	800	上级设备容量受限
5420	东台	翡翠雅居6配变	10	800	上级设备容量受限
5421	东台	翡翠雅居4配变	10	800	上级设备容量受限
5422	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	上级设备容量受限
5423	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5424	东台	翡翠雅居2配变	10	800	上级设备容量受限
5425	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	上级设备容量受限
5426	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	上级设备容量受限
5427	东台	潘洼二配变	10	200	本级设备容量受限
5428	东台	港东十六配变	10	200	本级设备容量受限
5429	东台	近海一配变	10	200	本级设备容量受限
5430	东台	新垦三配变	10	400	上级设备容量受限
5431	东台	农场二配变(弢港)	10	200	上级设备容量受限
5432	东台	农场三配变（弢港）	10	200	上级设备容量受限
5433	东台	新东集镇九配变	10	200	上级设备容量受限
5434	东台	新东集镇七配变	10	400	上级设备容量受限
5435	东台	双墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
5436	东台	渔舍八配变	10	200	上级设备容量受限
5437	东台	新川六配变	10	200	上级设备容量受限
5438	东台	农场一配变(弢港)	10	200	上级设备容量受限
5439	东台	双墩五配变	10	200	上级设备容量受限
5440	东台	新东集镇六配变	10	200	上级设备容量受限
5441	东台	双墩一配变	10	200	上级设备容量受限
5442	东台	双墩四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5443	东台	新川七配变	10	200	上级设备容量受限
5444	东台	新垦二配变	10	200	上级设备容量受限
5445	东台	迎富三配变	10	200	上级设备容量受限
5446	东台	双墩十三配变	10	200	上级设备容量受限
5447	东台	边闸六配变	10	200	上级设备容量受限
5448	东台	双墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
5449	东台	双墩十配变	10	200	上级设备容量受限
5450	东台	双墩十四配变	10	200	上级设备容量受限
5451	东台	新东集镇五配变	10	200	上级设备容量受限
5452	东台	双墩九配变	10	200	上级设备容量受限
5453	东台	渔舍七配变	10	200	上级设备容量受限
5454	东台	双墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
5455	东台	新垦四配变	10	200	上级设备容量受限
5456	东台	双墩八配变	10	200	上级设备容量受限
5457	东台	新垦一配变	10	400	上级设备容量受限
5458	东台	双墩六配变	10	200	上级设备容量受限
5459	东台	渔舍二配变	10	200	上级设备容量受限
5460	东台	新川四配变	10	400	上级设备容量受限
5461	东台	渔舍四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5462	东台	近海六配变	10	200	上级设备容量受限
5463	东台	渔舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5464	东台	双墩二配变	10	400	上级设备容量受限
5465	东台	渔舍一配变	10	400	上级设备容量受限
5466	东台	新东集镇一配变	10	400	上级设备容量受限
5467	东台	新东集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
5468	东台	近海五配变	10	400	上级设备容量受限
5469	东台	双墩七配变	10	400	上级设备容量受限
5470	东台	近海七配变	10	400	上级设备容量受限
5471	东台	新东集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
5472	东台	新东集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
5473	东台	近海四配变	10	400	上级设备容量受限
5474	东台	新东集镇三配变	10	400	上级设备容量受限
5475	东台	卢港三配变	10	200	上级设备容量受限
5476	东台	卢港一配变	10	200	上级设备容量受限
5477	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
5478	东台	建设5配变	10	400	上级设备容量受限
5479	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
5480	东台	卢港二号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5481	东台	新农五配变	10	200	上级设备容量受限
5482	东台	三兴四配变	10	400	上级设备容量受限
5483	东台	三兴#14配变	10	400	上级设备容量受限
5484	东台	三兴二十六配变	10	200	上级设备容量受限
5485	东台	集镇六配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5486	东台	三兴二十二配变	10	200	上级设备容量受限
5487	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5488	东台	三兴二十一配变	10	200	上级设备容量受限
5489	东台	三兴五配变	10	200	上级设备容量受限
5490	东台	集镇五配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
5491	东台	三兴二十五配变	10	200	上级设备容量受限
5492	东台	强西八配变	10	200	上级设备容量受限
5493	东台	联边五配变	10	200	上级设备容量受限
5494	东台	强西六配变	10	200	上级设备容量受限
5495	东台	联边六配变	10	200	上级设备容量受限
5496	东台	三兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
5497	东台	三兴#3配变	10	400	上级设备容量受限
5498	东台	集镇九配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5499	东台	集镇八配变（新农）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5500	东台	三兴六配变	10	200	上级设备容量受限
5501	东台	新农三配变	10	200	上级设备容量受限
5502	东台	强西七配变	10	200	上级设备容量受限
5503	东台	集镇七配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
5504	东台	三兴一配变	10	200	上级设备容量受限
5505	东台	三兴二十四配变	10	200	上级设备容量受限
5506	东台	三兴二配变	10	200	上级设备容量受限
5507	东台	三兴九配变	10	200	上级设备容量受限
5508	东台	强西四配变	10	200	上级设备容量受限
5509	东台	联边七配变	10	200	上级设备容量受限
5510	东台	新农十四配变	10	200	上级设备容量受限
5511	东台	三兴十五配变	10	200	上级设备容量受限
5512	东台	联边八配变	10	200	上级设备容量受限
5513	东台	集镇二配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
5514	东台	强西一配变	10	400	上级设备容量受限
5515	东台	集镇一配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
5516	东台	三兴#10配变	10	400	上级设备容量受限
5517	东台	三兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
5518	东台	三兴十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5519	东台	联边十六配变	10	400	上级设备容量受限
5520	东台	新农四配变	10	400	上级设备容量受限
5521	东台	联边十二配变	10	400	上级设备容量受限
5522	东台	三兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
5523	东台	三兴八配变	10	400	上级设备容量受限
5524	东台	三兴19#配变	10	400	上级设备容量受限
5525	东台	三兴十七配变	10	400	上级设备容量受限
5526	东台	三兴七配变	10	400	上级设备容量受限
5527	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	上级设备容量受限
5528	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
5529	东台	杜鹃2#配变	10	400	上级设备容量受限
5530	东台	七连二号配变	10	400	上级设备容量受限
5531	东台	杜鹃1#配变	10	400	上级设备容量受限
5532	东台	龙河配变	10	400	上级设备容量受限
5533	东台	百家2#配变	10	400	上级设备容量受限
5534	东台	科技1#配变	10	400	上级设备容量受限
5535	东台	尖南1#配变	10	400	上级设备容量受限
5536	东台	七连三号配变	10	400	上级设备容量受限
5537	东台	黄海二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5538	东台	尖南6#配变	10	400	上级设备容量受限
5539	东台	南苑二配变	10	630	上级设备容量受限
5540	东台	百家1#配变	10	400	上级设备容量受限
5541	东台	黄海一配变	10	200	上级设备容量受限
5542	东台	养鹅场配变	10	400	上级设备容量受限
5543	东台	南苑一配变	10	500	上级设备容量受限
5544	东台	科技二配变	10	200	上级设备容量受限
5545	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
5546	东台	团结8#配变	10	200	本级设备容量受限
5547	东台	桥梓6#配变	10	200	本级设备容量受限
5548	东台	三九2#配变	10	200	本级设备容量受限
5549	东台	桥梓(1)#配变	10	200	本级设备容量受限
5550	东台	团结7#配变	10	200	本级设备容量受限
5551	东台	许灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
5552	东台	三九12#配变	10	100	上级设备容量受限
5553	东台	集富5#配变	10	200	上级设备容量受限
5554	东台	三九13#配变	10	100	上级设备容量受限
5555	东台	团结5#配变	10	200	上级设备容量受限
5556	东台	仲灶3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5557	东台	桥梓2#配变	10	200	上级设备容量受限
5558	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5559	东台	三九8#配变	10	200	上级设备容量受限
5560	东台	三九1#配变	10	200	上级设备容量受限
5561	东台	许灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
5562	东台	团结(4)#配变	10	400	上级设备容量受限
5563	东台	许灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
5564	东台	许灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
5565	东台	许灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
5566	东台	米港8#配变	10	200	上级设备容量受限
5567	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5568	东台	三九6#配变	10	200	上级设备容量受限
5569	东台	仲灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
5570	东台	仲灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
5571	东台	许灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
5572	东台	米港7#配变	10	200	上级设备容量受限
5573	东台	许灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
5574	东台	仲灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
5575	东台	三九10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5576	东台	许灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
5577	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
5578	东台	三九5#配变	10	200	上级设备容量受限
5579	东台	仲灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
5580	东台	桥梓4#配变	10	200	上级设备容量受限
5581	东台	三九3#配变	10	400	上级设备容量受限
5582	东台	米港1#变	10	400	上级设备容量受限
5583	东台	桥梓5#配变	10	400	上级设备容量受限
5584	东台	郭联6#配变	10	400	本级设备容量受限
5585	东台	一总9#配变	10	200	本级设备容量受限
5586	东台	安建2#配变	10	200	本级设备容量受限
5587	东台	一总13#配变	10	200	本级设备容量受限
5588	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
5589	东台	十里3#配变	10	200	本级设备容量受限
5590	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
5591	东台	郭联3#配变	10	200	本级设备容量受限
5592	东台	一总10#配变	10	200	本级设备容量受限
5593	东台	郭联7#配变	10	200	本级设备容量受限
5594	东台	双跃5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5595	东台	恒城雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
5596	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
5597	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
5598	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
5599	东台	安建9#配变	10	200	上级设备容量受限
5600	东台	鑫园小区#1主变	10	400	上级设备容量受限
5601	东台	桃花源1#变	10	630	上级设备容量受限
5602	东台	鑫园小区#3主变	10	400	上级设备容量受限
5603	东台	幸福花园4#变	10	630	上级设备容量受限
5604	东台	幸福花园2#变	10	630	上级设备容量受限
5605	东台	双跃1#配变	10	200	上级设备容量受限
5606	东台	十里1#配变	10	200	上级设备容量受限
5607	东台	十里2#配变	10	200	上级设备容量受限
5608	东台	安建12#配变	10	200	上级设备容量受限
5609	东台	双跃7#配变	10	200	上级设备容量受限
5610	东台	一总2#配变	10	200	上级设备容量受限
5611	东台	双跃9#配变	10	200	上级设备容量受限
5612	东台	郭联1#配变	10	400	上级设备容量受限
5613	东台	安建11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5614	东台	十里9#配变	10	200	上级设备容量受限
5615	东台	安建3#配变	10	200	上级设备容量受限
5616	东台	安建17#配变	10	200	上级设备容量受限
5617	东台	双跃11#配变	10	200	上级设备容量受限
5618	东台	一总1#配变	10	200	上级设备容量受限
5619	东台	十里11#配变	10	400	上级设备容量受限
5620	东台	郭联4#配变	10	200	上级设备容量受限
5621	东台	一总12#配变	10	200	上级设备容量受限
5622	东台	安建6#配变	10	200	上级设备容量受限
5623	东台	安建5#配变	10	200	上级设备容量受限
5624	东台	新元10#配变	10	200	上级设备容量受限
5625	东台	安建14#配变	10	200	上级设备容量受限
5626	东台	十里5#配变	10	200	上级设备容量受限
5627	东台	郭联9#配变	10	200	上级设备容量受限
5628	东台	双跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
5629	东台	双跃6#配变	10	100	上级设备容量受限
5630	东台	十里6#配变	10	200	上级设备容量受限
5631	东台	一总5#配变	10	200	上级设备容量受限
5632	东台	安建1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5633	东台	一总7#配变	10	200	上级设备容量受限
5634	东台	郭联2#配变	10	400	上级设备容量受限
5635	东台	双跃2#配变	10	400	上级设备容量受限
5636	东台	一总4#配变	10	400	上级设备容量受限
5637	东台	安建4#配变	10	200	上级设备容量受限
5638	东台	双跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
5639	东台	郭联8#配变	10	200	上级设备容量受限
5640	东台	十里8#配变	10	200	上级设备容量受限
5641	东台	十里10#配变	10	200	上级设备容量受限
5642	东台	一总8#配变	10	200	上级设备容量受限
5643	东台	一总3#配变	10	400	上级设备容量受限
5644	东台	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
5645	东台	十里7#配变	10	200	上级设备容量受限
5646	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
5647	东台	郭联5#配变	10	400	上级设备容量受限
5648	东台	十里4#配变	10	400	上级设备容量受限
5649	东台	安建10#配变	10	400	上级设备容量受限
5650	东台	安建18#配变	10	400	上级设备容量受限
5651	东台	一总6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5652	东台	双跃4#配变	10	400	上级设备容量受限
5653	东台	双跃10#配变	10	400	上级设备容量受限
5654	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
5655	东台	洼灶八配变	10	400	上级设备容量受限
5656	东台	保丰13配变	10	400	上级设备容量受限
5657	东台	新村十四#配变	10	200	上级设备容量受限
5658	东台	中渠7#配变	10	400	上级设备容量受限
5659	东台	中渠三配变	10	400	上级设备容量受限
5660	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
5661	东台	中桥6#配变	10	200	上级设备容量受限
5662	东台	新村七配变	10	200	上级设备容量受限
5663	东台	中桥五配变	10	200	上级设备容量受限
5664	东台	东夏十配变	10	200	上级设备容量受限
5665	东台	中渠四配变	10	200	上级设备容量受限
5666	东台	陈章一配变	10	200	上级设备容量受限
5667	东台	陈章三配变	10	200	上级设备容量受限
5668	东台	陈章八配变	10	200	上级设备容量受限
5669	东台	中桥二配变	10	200	上级设备容量受限
5670	东台	中桥三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5671	东台	陈章5配变	10	200	上级设备容量受限
5672	东台	中桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
5673	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
5674	东台	陈章七配变	10	200	上级设备容量受限
5675	东台	徐洼一号配变	10	200	上级设备容量受限
5676	东台	新村十八配变	10	200	上级设备容量受限
5677	东台	新村17#配变	10	200	上级设备容量受限
5678	东台	东夏一号配变	10	200	上级设备容量受限
5679	东台	新村六配变	10	200	上级设备容量受限
5680	东台	徐洼二配变	10	200	上级设备容量受限
5681	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
5682	东台	洼灶六配变	10	200	上级设备容量受限
5683	东台	中桥四配变	10	200	上级设备容量受限
5684	东台	新村十九配变	10	200	上级设备容量受限
5685	东台	陈章四号配变	10	200	上级设备容量受限
5686	东台	中渠一配变	10	400	上级设备容量受限
5687	东台	中渠二号配变	10	400	上级设备容量受限
5688	东台	新村15#配变	10	400	上级设备容量受限
5689	东台	中桥一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5690	东台	陈章二配变	10	400	上级设备容量受限
5691	东台	陈章六配变	10	400	上级设备容量受限
5692	东台	中渠5#配变	10	400	上级设备容量受限
5693	东台	中渠6#配变	10	400	上级设备容量受限
5694	东台	麒麟府5变压器	10	630	上级设备容量受限
5695	东台	麒麟府3配变	10	630	上级设备容量受限
5696	东台	和平2配变	10	200	上级设备容量受限
5697	东台	麒麟府7变压器	10	630	上级设备容量受限
5698	东台	麒麟府1配变	10	630	上级设备容量受限
5699	东台	凤凰郡5配变	10	800	上级设备容量受限
5700	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	上级设备容量受限
5701	东台	碧桂园10#配变	10	800	上级设备容量受限
5702	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	上级设备容量受限
5703	东台	碧桂园12#配变	10	800	上级设备容量受限
5704	东台	凤凰郡1配变	10	800	上级设备容量受限
5705	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
5706	东台	凤凰郡3配变	10	800	上级设备容量受限
5707	东台	碧桂园14#配变	10	800	上级设备容量受限
5708	东台	碧桂园20#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5709	东台	碧桂园16#配变	10	800	上级设备容量受限
5710	东台	凤凰郡7配变	10	630	上级设备容量受限
5711	东台	碧桂园18#配变	10	800	上级设备容量受限
5712	东台	凤凰郡11配变	10	800	上级设备容量受限
5713	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
5714	东台	晨光满园13配变	10	800	上级设备容量受限
5715	东台	桃李苑10变压器	10	630	上级设备容量受限
5716	东台	晨光满园15配变	10	800	上级设备容量受限
5717	东台	晨光满园10配变	10	800	上级设备容量受限
5718	东台	桃李苑4变压器	10	630	上级设备容量受限
5719	东台	颐湖园2#配变	10	800	上级设备容量受限
5720	东台	颐湖园4#配变	10	800	上级设备容量受限
5721	东台	桃李苑6变压器	10	630	上级设备容量受限
5722	东台	晨光满园20配变	10	800	上级设备容量受限
5723	东台	晨光满园8配变	10	800	上级设备容量受限
5724	东台	晨光满园18配变	10	800	上级设备容量受限
5725	东台	晨光满园4配变	10	800	上级设备容量受限
5726	东台	晨光满园12配变	10	800	上级设备容量受限
5727	东台	桃李苑8变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5728	东台	晨光满园6配变	10	800	上级设备容量受限
5729	东台	晨光满园2配变	10	800	上级设备容量受限
5730	东台	桃李苑2变压器	10	630	上级设备容量受限
5731	东台	桃李苑12变压器	10	630	上级设备容量受限
5732	东台	碧桂园3配变	10	800	上级设备容量受限
5733	东台	帝逸国际5配变	10	800	上级设备容量受限
5734	东台	碧桂园5配变	10	800	上级设备容量受限
5735	东台	碧桂园1配变	10	800	上级设备容量受限
5736	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	上级设备容量受限
5737	东台	帝逸国际7配变	10	800	上级设备容量受限
5738	东台	碧桂园7#配变	10	800	上级设备容量受限
5739	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	上级设备容量受限
5740	东台	红光25配变	10	200	上级设备容量受限
5741	东台	和平6配变	10	500	上级设备容量受限
5742	东台	西舍四配变	10	200	本级设备容量受限
5743	东台	朱万四配变	10	200	本级设备容量受限
5744	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限
5745	东台	前哨九配变	10	200	本级设备容量受限
5746	东台	前哨八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5747	东台	大洼3#配变	10	200	本级设备容量受限
5748	东台	潘舍七配变	10	200	本级设备容量受限
5749	东台	大洼13#配变	10	630	上级设备容量受限
5750	东台	海洋1#配变	10	400	上级设备容量受限
5751	东台	潘舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
5752	东台	朱陈3配变	10	200	上级设备容量受限
5753	东台	大洼9#变	10	400	上级设备容量受限
5754	东台	潘舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5755	东台	同心12#配变	10	200	上级设备容量受限
5756	东台	同心六配变	10	200	上级设备容量受限
5757	东台	潘舍五配变	10	200	上级设备容量受限
5758	东台	梁桥5配变	10	200	上级设备容量受限
5759	东台	潘舍12#配变	10	200	上级设备容量受限
5760	东台	大洼7配变	10	200	上级设备容量受限
5761	东台	潘舍10#配变	10	200	上级设备容量受限
5762	东台	梁桥2配变	10	200	上级设备容量受限
5763	东台	梁桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
5764	东台	梁桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
5765	东台	大洼12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5766	东台	朱陈12#配变	10	200	上级设备容量受限
5767	东台	同心11#配变	10	200	上级设备容量受限
5768	东台	梁桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
5769	东台	同心二配变	10	200	上级设备容量受限
5770	东台	梁桥三配变	10	200	上级设备容量受限
5771	东台	大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
5772	东台	大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
5773	东台	朱陈六配变	10	200	上级设备容量受限
5774	东台	潘舍一配变	10	400	上级设备容量受限
5775	东台	潘舍16#配变	10	200	上级设备容量受限
5776	东台	大洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
5777	东台	梁桥七配变	10	200	上级设备容量受限
5778	东台	大洼10#配变	10	400	上级设备容量受限
5779	东台	同心一配变	10	200	上级设备容量受限
5780	东台	梁桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
5781	东台	同心八配变	10	400	上级设备容量受限
5782	东台	同心10#配变	10	200	上级设备容量受限
5783	东台	梁桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
5784	东台	朱陈二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5785	东台	同心7配变	10	200	上级设备容量受限
5786	东台	朱陈11#配变	10	200	上级设备容量受限
5787	东台	同心九配变	10	200	上级设备容量受限
5788	东台	朱陈7配变	10	200	上级设备容量受限
5789	东台	潘舍二配变	10	200	上级设备容量受限
5790	东台	同心四配变	10	400	上级设备容量受限
5791	东台	潘舍3#配变	10	200	上级设备容量受限
5792	东台	大洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
5793	东台	同心五配变	10	400	上级设备容量受限
5794	东台	大洼4#配变	10	400	上级设备容量受限
5795	东台	潘舍6#配变	10	400	上级设备容量受限
5796	东台	大洼二配变	10	400	上级设备容量受限
5797	东台	朱陈9#配变	10	400	上级设备容量受限
5798	东台	同心三配变	10	400	上级设备容量受限
5799	东台	梁桥六配变	10	400	上级设备容量受限
5800	东台	朱陈5#配变	10	400	上级设备容量受限
5801	东台	梁桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
5802	东台	梁桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
5803	东台	安馨居5配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5804	东台	翡翠华庭7配变	10	630	上级设备容量受限
5805	东台	翡翠华庭1配变	10	800	上级设备容量受限
5806	东台	翡翠华庭5配变	10	630	上级设备容量受限
5807	东台	安馨居1配变	10	630	上级设备容量受限
5808	东台	翡翠华庭3配变	10	800	上级设备容量受限
5809	东台	安馨居7配变	10	630	上级设备容量受限
5810	东台	安馨居3配变	10	630	上级设备容量受限
5811	东台	垛团15配变	10	200	上级设备容量受限
5812	东台	垛团16配变	10	200	上级设备容量受限
5813	东台	垛团13配变	10	400	上级设备容量受限
5814	东台	红烈16配变	10	200	上级设备容量受限
5815	东台	垛团11配变	10	200	上级设备容量受限
5816	东台	中合(12)配变	10	200	上级设备容量受限
5817	东台	中合10配变	10	200	上级设备容量受限
5818	东台	垛团22配变	10	200	上级设备容量受限
5819	东台	正团22配变	10	200	上级设备容量受限
5820	东台	垛团2#配变	10	200	上级设备容量受限
5821	东台	中合七配变	10	200	上级设备容量受限
5822	东台	垛团8配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5823	东台	中合5配变	10	200	上级设备容量受限
5824	东台	普新(18)配变	10	200	上级设备容量受限
5825	东台	中合8配变	10	200	上级设备容量受限
5826	东台	中合13配变	10	200	上级设备容量受限
5827	东台	垛团17配变	10	200	上级设备容量受限
5828	东台	中合九配变	10	400	上级设备容量受限
5829	东台	正团二配变	10	400	上级设备容量受限
5830	东台	中合16配变	10	200	上级设备容量受限
5831	东台	垛团3配变	10	200	上级设备容量受限
5832	东台	中合15配变	10	400	上级设备容量受限
5833	东台	垛团9配变	10	200	上级设备容量受限
5834	东台	垛团10配变,	10	200	上级设备容量受限
5835	东台	垛团18配变	10	200	上级设备容量受限
5836	东台	正团三配变	10	400	上级设备容量受限
5837	东台	中合三配变	10	200	上级设备容量受限
5838	东台	垛团14配变	10	200	上级设备容量受限
5839	东台	垛团六配变	10	200	上级设备容量受限
5840	东台	垛南7配变	10	200	上级设备容量受限
5841	东台	中合2配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5842	东台	正团(18)配变	10	400	上级设备容量受限
5843	东台	垛团五配变	10	400	上级设备容量受限
5844	东台	垛团一配变	10	400	上级设备容量受限
5845	东台	中合一配变	10	400	上级设备容量受限
5846	东台	垛团21配变	10	400	上级设备容量受限
5847	东台	中合四配变	10	400	上级设备容量受限
5848	东台	垛团7配变	10	400	上级设备容量受限
5849	东台	中合(十一)配变	10	400	上级设备容量受限
5850	东台	正团19配变	10	400	上级设备容量受限
5851	东台	垛团二十三配变	10	400	上级设备容量受限
5852	东台	垛团20配变	10	400	上级设备容量受限
5853	东台	垛团12配变	10	400	上级设备容量受限
5854	东台	垛南3配变	10	400	上级设备容量受限
5855	东台	公用八配变	10	400	上级设备容量受限
5856	东台	公用三十三配变.	10	400	上级设备容量受限
5857	东台	公用二十二配变.	10	200	上级设备容量受限
5858	东台	公用二十九配变	10	630	上级设备容量受限
5859	东台	公用三十一配变	10	400	上级设备容量受限
5860	东台	二苴二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5861	东台	公用七配变	10	315	上级设备容量受限
5862	东台	方塘十六配变	10	400	上级设备容量受限
5863	东台	二苴十三配变	10	400	上级设备容量受限
5864	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5865	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	上级设备容量受限
5866	东台	方塘十八配变	10	200	上级设备容量受限
5867	东台	方塘十一配变	10	200	上级设备容量受限
5868	东台	方塘一配变	10	200	上级设备容量受限
5869	东台	二苴六配变	10	200	上级设备容量受限
5870	东台	方塘十五配变	10	200	上级设备容量受限
5871	东台	方塘八配变	10	200	上级设备容量受限
5872	东台	方塘九配变	10	200	上级设备容量受限
5873	东台	方塘十四配变	10	200	上级设备容量受限
5874	东台	街北三配变	10	200	上级设备容量受限
5875	东台	方塘十配变	10	200	上级设备容量受限
5876	东台	二苴八配变	10	200	上级设备容量受限
5877	东台	街北八配变	10	200	上级设备容量受限
5878	东台	方塘十二配变	10	200	上级设备容量受限
5879	东台	二苴九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5880	东台	二苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
5881	东台	街北二十一配变	10	200	上级设备容量受限
5882	东台	方塘三配变	10	200	上级设备容量受限
5883	东台	方塘四配变	10	200	上级设备容量受限
5884	东台	二苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
5885	东台	二苴五配变	10	200	上级设备容量受限
5886	东台	二苴四配变	10	200	上级设备容量受限
5887	东台	方塘五配变	10	200	上级设备容量受限
5888	东台	街北二十配变	10	200	上级设备容量受限
5889	东台	二苴三配变	10	200	上级设备容量受限
5890	东台	方塘（二）配变	10	400	上级设备容量受限
5891	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5892	东台	街北十三配变	10	400	上级设备容量受限
5893	东台	二苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
5894	东台	方塘十三配变	10	400	上级设备容量受限
5895	东台	方塘十七配变	10	400	上级设备容量受限
5896	东台	街北四配变	10	400	上级设备容量受限
5897	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5898	东台	二苴一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5899	东台	公用六配变	10	400	上级设备容量受限
5900	东台	新街公用(三十)配变	10	400	上级设备容量受限
5901	东台	新街十配变	10	400	上级设备容量受限
5902	东台	新街十一配变	10	400	上级设备容量受限
5903	东台	红星16#配变	10	630	上级设备容量受限
5904	东台	红安1#配变	10	400	上级设备容量受限
5905	东台	红星17#配变	10	630	上级设备容量受限
5906	东台	新安5#配变	10	200	上级设备容量受限
5907	东台	新安11#配变	10	200	上级设备容量受限
5908	东台	五灶六配变	10	200	上级设备容量受限
5909	东台	五灶五配变	10	400	上级设备容量受限
5910	东台	新安8台片	10	400	上级设备容量受限
5911	东台	五灶9台片	10	400	上级设备容量受限
5912	东台	五灶4配变	10	400	上级设备容量受限
5913	东台	新安7#配变	10	400	上级设备容量受限
5914	东台	洋洼10#配变	10	100	上级设备容量受限
5915	东台	洋洼18#配变	10	400	上级设备容量受限
5916	东台	联合20#配变	10	400	上级设备容量受限
5917	东台	联合18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5918	东台	洋洼十一配变	10	200	上级设备容量受限
5919	东台	洋洼14#配变	10	200	上级设备容量受限
5920	东台	洋洼三配变	10	200	上级设备容量受限
5921	东台	联合五配变	10	200	上级设备容量受限
5922	东台	洋洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
5923	东台	洋洼九台片	10	200	上级设备容量受限
5924	东台	洋洼四台片	10	200	上级设备容量受限
5925	东台	洋洼八配变	10	200	上级设备容量受限
5926	东台	洋洼13台片	10	200	上级设备容量受限
5927	东台	联合二台片	10	400	上级设备容量受限
5928	东台	联合十配变	10	200	上级设备容量受限
5929	东台	联合九台片	10	200	上级设备容量受限
5930	东台	洋洼七配变	10	200	上级设备容量受限
5931	东台	联合十一配变	10	200	上级设备容量受限
5932	东台	洋洼15#配变.	10	200	上级设备容量受限
5933	东台	联合六配变	10	400	上级设备容量受限
5934	东台	联合13台片	10	200	上级设备容量受限
5935	东台	洋洼十二台片	10	200	上级设备容量受限
5936	东台	洋洼五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5937	东台	联合12台片	10	400	上级设备容量受限
5938	东台	联合8配变	10	400	上级设备容量受限
5939	东台	联合四配变	10	400	上级设备容量受限
5940	东台	联合15#配变	10	400	上级设备容量受限
5941	东台	联合3#配变	10	400	上级设备容量受限
5942	东台	联合一配变	10	400	上级设备容量受限
5943	东台	洋洼二配变	10	400	上级设备容量受限
5944	东台	洋洼6#配变	10	400	上级设备容量受限
5945	东台	洋洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
5946	东台	联合16配变	10	400	上级设备容量受限
5947	东台	联合14配变	10	400	上级设备容量受限
5948	东台	洋洼一配变	10	400	上级设备容量受限
5949	东台	明星十四配变	10	400	上级设备容量受限
5950	东台	明星五配变	10	315	上级设备容量受限
5951	东台	明星一配变	10	400	上级设备容量受限
5952	东台	街南五配变	10	400	上级设备容量受限
5953	东台	街南九配变	10	200	上级设备容量受限
5954	东台	街南十配变	10	200	上级设备容量受限
5955	东台	周洋十三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5956	东台	邱墩二配变	10	200	上级设备容量受限
5957	东台	沈桥七配变	10	200	上级设备容量受限
5958	东台	四洋七配变	10	400	上级设备容量受限
5959	东台	街南三配变	10	200	上级设备容量受限
5960	东台	周洋七配变	10	200	上级设备容量受限
5961	东台	街南(八)配变	10	200	上级设备容量受限
5962	东台	周洋十一配变	10	200	上级设备容量受限
5963	东台	沈桥十配变	10	400	上级设备容量受限
5964	东台	新街(八)配变	10	200	上级设备容量受限
5965	东台	周洋八配变	10	200	上级设备容量受限
5966	东台	邱墩一配变	10	400	上级设备容量受限
5967	东台	街南十二配变	10	200	上级设备容量受限
5968	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5969	东台	沈桥六配变	10	200	上级设备容量受限
5970	东台	谷丰一配变	10	200	上级设备容量受限
5971	东台	沈桥三配变	10	200	上级设备容量受限
5972	东台	谷丰十配变	10	200	上级设备容量受限
5973	东台	街南(四)配变	10	200	上级设备容量受限
5974	东台	周洋五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5975	东台	谷丰九配变	10	200	上级设备容量受限
5976	东台	九总八配变	10	200	上级设备容量受限
5977	东台	周洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
5978	东台	沈桥九配变	10	200	上级设备容量受限
5979	东台	谷丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
5980	东台	周洋六配变	10	200	上级设备容量受限
5981	东台	九总四配变	10	200	上级设备容量受限
5982	东台	谷丰二配变	10	200	上级设备容量受限
5983	东台	周洋三配变	10	400	上级设备容量受限
5984	东台	邱墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
5985	东台	周洋二配变	10	200	上级设备容量受限
5986	东台	周洋九配变	10	200	上级设备容量受限
5987	东台	九总十配变	10	400	上级设备容量受限
5988	东台	谷丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
5989	东台	葛墩五配变	10	400	上级设备容量受限
5990	东台	街南十三配变	10	400	上级设备容量受限
5991	东台	周洋四配变	10	400	上级设备容量受限
5992	东台	街南六配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5993	东台	街南一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5994	东台	周洋十五配变	10	400	上级设备容量受限
5995	东台	周洋一配变	10	400	上级设备容量受限
5996	东台	街南二配变	10	400	上级设备容量受限
5997	东台	街南十五配变	10	400	上级设备容量受限
5998	东台	周洋十四配变	10	400	上级设备容量受限
5999	东台	周洋十六配变	10	400	上级设备容量受限
6000	东台	街南十一配变	10	400	上级设备容量受限
6001	东台	街南十四配变	10	400	上级设备容量受限
6002	东台	沈桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
6003	东台	街南七配变	10	400	上级设备容量受限
6004	东台	周洋(十)配变	10	400	上级设备容量受限
6005	东台	新街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
6006	东台	心红#15配变	10	400	本级设备容量受限
6007	东台	心红二配变	10	200	本级设备容量受限
6008	东台	心红八配变	10	315	本级设备容量受限
6009	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
6010	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
6011	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
6012	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6013	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
6014	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
6015	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限
6016	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
6017	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限
6018	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
6019	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
6020	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
6021	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
6022	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
6023	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
6024	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
6025	东台	四灶团西七配变	10	200	本级设备容量受限
6026	东台	河坝二配变	10	200	上级设备容量受限
6027	东台	河坝五配变	10	200	本级设备容量受限
6028	东台	四灶集镇3#配变	10	250	上级设备容量受限
6029	东台	四灶集镇#33配变	10	400	上级设备容量受限
6030	东台	四灶集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
6031	东台	四灶集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6032	东台	四灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
6033	东台	四灶集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
6034	东台	团西四配变	10	400	上级设备容量受限
6035	东台	四灶集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
6036	东台	四灶集镇38#配变	10	400	上级设备容量受限
6037	东台	四灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
6038	东台	四灶集镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
6039	东台	四灶集镇5#配变	10	200	上级设备容量受限
6040	东台	团东七配变	10	200	上级设备容量受限
6041	东台	东灶四配变	10	200	上级设备容量受限
6042	东台	新沟一配变	10	200	上级设备容量受限
6043	东台	团东六配变	10	200	上级设备容量受限
6044	东台	团东三配变	10	400	上级设备容量受限
6045	东台	房舍5#配变	10	200	上级设备容量受限
6046	东台	团东二配变	10	400	上级设备容量受限
6047	东台	河坝四配变	10	200	上级设备容量受限
6048	东台	房舍七配变	10	200	上级设备容量受限
6049	东台	四灶三配变	10	200	上级设备容量受限
6050	东台	河坝一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6051	东台	四灶集镇15配变	10	200	上级设备容量受限
6052	东台	房舍10#配变	10	400	上级设备容量受限
6053	东台	房舍一配变	10	400	上级设备容量受限
6054	东台	房家10#配变	10	400	上级设备容量受限
6055	东台	团东五配变	10	400	上级设备容量受限
6056	东台	团东1#配变	10	400	上级设备容量受限
6057	东台	团东四配变	10	400	上级设备容量受限
6058	东台	房舍六配变	10	400	上级设备容量受限
6059	东台	河坝7#配变	10	400	上级设备容量受限
6060	东台	四灶集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
6061	东台	团东8#配变	10	400	上级设备容量受限
6062	东台	团西八配变	10	400	上级设备容量受限
6063	东台	房舍8#配变	10	400	上级设备容量受限
6064	东台	房舍9#配变	10	400	上级设备容量受限
6065	东台	房舍3#配变	10	400	上级设备容量受限
6066	东台	集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
6067	东台	房舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
6068	东台	四灶集镇9配变	10	400	上级设备容量受限
6069	东台	团东9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6070	东台	房舍二配变	10	400	上级设备容量受限
6071	东台	四灶一配变	10	400	上级设备容量受限
6072	东台	四灶集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
6073	东台	四灶集镇37#配变	10	400	上级设备容量受限
6074	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
6075	东台	姜楼8#配变	10	400	上级设备容量受限
6076	东台	叶家12#配变	10	200	上级设备容量受限
6077	东台	叶家10#配变	10	400	上级设备容量受限
6078	东台	叶家三配变	10	400	上级设备容量受限
6079	东台	叶家11#配变	10	200	上级设备容量受限
6080	东台	叶家9#配变	10	200	上级设备容量受限
6081	东台	姜楼三配变	10	400	上级设备容量受限
6082	东台	姜楼六配变	10	200	上级设备容量受限
6083	东台	叶家一配变	10	400	上级设备容量受限
6084	东台	姜楼七配变	10	400	上级设备容量受限
6085	东台	河坝三配变	10	200	上级设备容量受限
6086	东台	姜楼一配变	10	400	上级设备容量受限
6087	东台	姜楼5配变	10	200	上级设备容量受限
6088	东台	姜楼11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6089	东台	叶家八配变	10	200	上级设备容量受限
6090	东台	四灶集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
6091	东台	团西一配变	10	400	上级设备容量受限
6092	东台	姜楼9#配变	10	400	上级设备容量受限
6093	东台	叶家二配变	10	400	上级设备容量受限
6094	东台	姜楼10#配变	10	400	上级设备容量受限
6095	东台	姜楼二配变	10	400	上级设备容量受限
6096	东台	姜楼四配变	10	400	上级设备容量受限
6097	东台	晨光满园5配变	10	800	上级设备容量受限
6098	东台	晨光满园19配变	10	800	上级设备容量受限
6099	东台	晨光满园9配变	10	800	上级设备容量受限
6100	东台	晨光满园3配变	10	800	上级设备容量受限
6101	东台	晨光满园14配变	10	800	上级设备容量受限
6102	东台	晨光满园16配变	10	800	上级设备容量受限
6103	东台	晨光满园1配变	10	800	上级设备容量受限
6104	东台	晨光满园11配变	10	800	上级设备容量受限
6105	东台	晨光满园7配变	10	800	上级设备容量受限
6106	东台	晨光满园17配变	10	800	上级设备容量受限
6107	东台	陈灶（7）配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6108	东台	钱南8配变	10	400	上级设备容量受限
6109	东台	南团10配变	10	500	上级设备容量受限
6110	东台	陈灶6配变	10	400	上级设备容量受限
6111	东台	南团5配变	10	200	上级设备容量受限
6112	东台	钱南11配变	10	400	上级设备容量受限
6113	东台	钱南13配变	10	400	上级设备容量受限
6114	东台	陈灶2配变	10	200	上级设备容量受限
6115	东台	梁团9配变	10	200	上级设备容量受限
6116	东台	陈灶3配变	10	400	上级设备容量受限
6117	东台	南团8配变	10	500	上级设备容量受限
6118	东台	钱南一配变	10	315	上级设备容量受限
6119	东台	南团二配变	10	400	上级设备容量受限
6120	东台	钱南2配变	10	200	上级设备容量受限
6121	东台	陈灶12配变	10	200	上级设备容量受限
6122	东台	钱南十配变	10	400	上级设备容量受限
6123	东台	南团7配变	10	400	上级设备容量受限
6124	东台	南团6配变	10	400	上级设备容量受限
6125	东台	钱南7配变	10	400	上级设备容量受限
6126	东台	南团1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6127	东台	钱南5配变	10	200	上级设备容量受限
6128	东台	陈灶5配变	10	400	上级设备容量受限
6129	东台	南团4配变	10	200	上级设备容量受限
6130	东台	南团3配变	10	315	上级设备容量受限
6131	东台	钱南（3）配变	10	400	上级设备容量受限
6132	东台	钱南9配变	10	400	上级设备容量受限
6133	东台	陈灶（一）配变	10	400	上级设备容量受限
6134	东台	陈灶8配变	10	400	上级设备容量受限
6135	东台	陈灶10配变	10	400	上级设备容量受限
6136	东台	钱南（12）配变	10	400	上级设备容量受限
6137	东台	钱南6配变	10	400	上级设备容量受限
6138	东台	陈灶4配变	10	400	上级设备容量受限
6139	东台	陈灶9配变	10	400	上级设备容量受限
6140	东台	陈灶11配变	10	400	上级设备容量受限
6141	东台	钱南14配变	10	400	上级设备容量受限
6142	东台	乘胜11#配变	10	400	本级设备容量受限
6143	东台	乘胜6#配变	10	200	本级设备容量受限
6144	东台	乘胜3#配变	10	200	本级设备容量受限
6145	东台	王桑14#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6146	东台	王桑(7)#配变	10	200	本级设备容量受限
6147	东台	王桑2#配变	10	200	本级设备容量受限
6148	东台	富泰佳园2#变	10	630	上级设备容量受限
6149	东台	富源广场2#变	10	400	上级设备容量受限
6150	东台	安庭雅居5#变	10	630	上级设备容量受限
6151	东台	安庭雅居1#变	10	630	上级设备容量受限
6152	东台	富泰佳园1#变	10	630	上级设备容量受限
6153	东台	富泰佳园4#变	10	630	上级设备容量受限
6154	东台	安庭雅居3#变	10	630	上级设备容量受限
6155	东台	富泰佳园3#变	10	630	上级设备容量受限
6156	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6157	东台	乘胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
6158	东台	王桑6#配变	10	200	上级设备容量受限
6159	东台	乘胜14#变	10	200	上级设备容量受限
6160	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6161	东台	王桑13#配变	10	200	上级设备容量受限
6162	东台	乘胜16#配变	10	200	上级设备容量受限
6163	东台	王桑(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
6164	东台	圩里5#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6165	东台	园艺14#配变	10	400	上级设备容量受限
6166	东台	王桑11#配变	10	400	上级设备容量受限
6167	东台	何庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
6168	东台	圩里(6)#变	10	200	上级设备容量受限
6169	东台	万升2#配变	10	200	上级设备容量受限
6170	东台	圩里8#配变	10	200	上级设备容量受限
6171	东台	圩里4#变	10	200	上级设备容量受限
6172	东台	圩里9#变	10	200	上级设备容量受限
6173	东台	海堰13#配变	10	200	本级设备容量受限
6174	东台	上官17#配变	10	200	上级设备容量受限
6175	东台	上官15#配变	10	200	上级设备容量受限
6176	东台	上官19#配变	10	200	上级设备容量受限
6177	东台	上官六配变	10	400	上级设备容量受限
6178	东台	海堰10#配变	10	200	上级设备容量受限
6179	东台	新沟七配变	10	200	上级设备容量受限
6180	东台	海堰九配变	10	200	上级设备容量受限
6181	东台	上官三配变	10	200	上级设备容量受限
6182	东台	上官12配变	10	400	上级设备容量受限
6183	东台	海堰3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6184	东台	上官8配变	10	200	上级设备容量受限
6185	东台	新沟三配变	10	200	上级设备容量受限
6186	东台	新沟六配变	10	200	上级设备容量受限
6187	东台	上官14#配变	10	200	上级设备容量受限
6188	东台	海堰12#配变	10	400	上级设备容量受限
6189	东台	新沟11#配变	10	200	上级设备容量受限
6190	东台	海堰19#配变	10	200	上级设备容量受限
6191	东台	海堰6#配变	10	200	上级设备容量受限
6192	东台	海堰17#配变	10	200	上级设备容量受限
6193	东台	上官九配变	10	200	上级设备容量受限
6194	东台	上官四配变	10	200	上级设备容量受限
6195	东台	新沟四配变	10	400	上级设备容量受限
6196	东台	海堰16配变	10	400	上级设备容量受限
6197	东台	上官16#配变	10	200	上级设备容量受限
6198	东台	海堰18#配变	10	400	上级设备容量受限
6199	东台	上官一配变	10	200	上级设备容量受限
6200	东台	海堰5#配变	10	400	上级设备容量受限
6201	东台	上官18#配变	10	200	上级设备容量受限
6202	东台	海堰2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6203	东台	上官二配变	10	200	上级设备容量受限
6204	东台	房舍四配变	10	200	上级设备容量受限
6205	东台	海堰1#配变	10	200	上级设备容量受限
6206	东台	上官五配变	10	200	上级设备容量受限
6207	东台	海堰4#配变	10	400	上级设备容量受限
6208	东台	薛舍5配变	10	400	上级设备容量受限
6209	东台	上官20#配变	10	400	上级设备容量受限
6210	东台	上官十配变	10	315	上级设备容量受限
6211	东台	新沟五配变	10	400	上级设备容量受限
6212	东台	新沟八配变	10	400	上级设备容量受限
6213	东台	新沟二配变	10	400	上级设备容量受限
6214	东台	海堰8#配变	10	400	上级设备容量受限
6215	东台	上官7配变	10	400	上级设备容量受限
6216	东台	上官11配变	10	400	上级设备容量受限
6217	东台	上团(5)#配变	10	400	本级设备容量受限
6218	东台	何庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
6219	东台	圩里2#配变	10	200	本级设备容量受限
6220	东台	何庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
6221	东台	圩里10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6222	东台	上团(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
6223	东台	复昕11#配变	10	200	上级设备容量受限
6224	东台	何庄1#配变	10	250	上级设备容量受限
6225	东台	圩里1#配变	10	200	上级设备容量受限
6226	东台	圩里(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
6227	东台	圩里11#配变	10	200	上级设备容量受限
6228	东台	上团11#配变	10	200	上级设备容量受限
6229	东台	上团10#配变	10	200	上级设备容量受限
6230	东台	上团1#配变	10	200	上级设备容量受限
6231	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
6232	东台	上团2#配变	10	200	上级设备容量受限
6233	东台	上团(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
6234	东台	上团7#配变	10	200	上级设备容量受限
6235	东台	何庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
6236	东台	上团4#配变	10	400	上级设备容量受限
6237	东台	复昕12#配变	10	200	上级设备容量受限
6238	东台	上团9#配变	10	200	上级设备容量受限
6239	东台	上团13#配变	10	200	上级设备容量受限
6240	东台	上团12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6241	东台	上团8#配变	10	200	上级设备容量受限
6242	东台	潘陈1#配变	10	200	本级设备容量受限
6243	东台	民团2#配变	10	200	本级设备容量受限
6244	东台	潘陈5#配变	10	200	本级设备容量受限
6245	东台	砖桥8#配变	10	200	本级设备容量受限
6246	东台	砖桥(6)#配变	10	400	本级设备容量受限
6247	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
6248	东台	周坝1#配变	10	200	本级设备容量受限
6249	东台	周坝(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
6250	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
6251	东台	砖桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
6252	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
6253	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6254	东台	砖桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
6255	东台	民团7#配变	10	200	上级设备容量受限
6256	东台	民团6#配变	10	400	上级设备容量受限
6257	东台	民团9#配变	10	100	上级设备容量受限
6258	东台	砖桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
6259	东台	周坝2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6260	东台	砖桥10#变	10	200	上级设备容量受限
6261	东台	民团4#配变	10	400	上级设备容量受限
6262	东台	砖桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
6263	东台	民团10#配变	10	200	上级设备容量受限
6264	东台	民团5#配变	10	200	上级设备容量受限
6265	东台	砖桥4#配变	10	100	上级设备容量受限
6266	东台	潘陈7#配变	10	200	上级设备容量受限
6267	东台	砖桥(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
6268	东台	周坝(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
6269	东台	砖桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
6270	东台	潘陈6#配变	10	400	上级设备容量受限
6271	东台	周坝4#配变	10	200	上级设备容量受限
6272	东台	何庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
6273	东台	周坝3#配变	10	200	上级设备容量受限
6274	东台	潘陈3#配变	10	200	上级设备容量受限
6275	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6276	东台	潘陈8#配变	10	200	上级设备容量受限
6277	东台	砖桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
6278	东台	周坝9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6279	东台	周坝7#配变	10	200	上级设备容量受限
6280	东台	宝塔6#配变	10	400	上级设备容量受限
6281	东台	潘陈二配变	10	400	上级设备容量受限
6282	东台	卢灶11#配变	10	200	本级设备容量受限
6283	东台	勤丰9#配变	10	200	本级设备容量受限
6284	东台	勤丰6#配变	10	200	本级设备容量受限
6285	东台	陈风10#配变	10	200	本级设备容量受限
6286	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
6287	东台	陈风2#配变	10	200	本级设备容量受限
6288	东台	陈风(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
6289	东台	宝塔3#配变	10	200	本级设备容量受限
6290	东台	卢灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
6291	东台	陈风4#配变	10	200	本级设备容量受限
6292	东台	丁余2#配变	10	200	上级设备容量受限
6293	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
6294	东台	陈风6#配变	10	200	本级设备容量受限
6295	东台	勤丰4#配变	10	200	本级设备容量受限
6296	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
6297	东台	卢灶3#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6298	东台	陈风9#配变	10	100	上级设备容量受限
6299	东台	丁余1#配变	10	200	上级设备容量受限
6300	东台	九灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
6301	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6302	东台	丁余6#配变	10	400	上级设备容量受限
6303	东台	卢灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6304	东台	卢灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
6305	东台	勤丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
6306	东台	卢灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
6307	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	上级设备容量受限
6308	东台	勤丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
6309	东台	卢灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
6310	东台	勤丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
6311	东台	丁余3#配变	10	200	上级设备容量受限
6312	东台	陈风3#配变	10	200	上级设备容量受限
6313	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6314	东台	宝塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
6315	东台	勤丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
6316	东台	陈风8#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6317	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6318	东台	勤丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
6319	东台	宝塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
6320	东台	丁余8#配变	10	200	上级设备容量受限
6321	东台	丁余7#配变	10	200	上级设备容量受限
6322	东台	陈风1#配变	10	200	上级设备容量受限
6323	东台	卢灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
6324	东台	丁余4#配变	10	200	上级设备容量受限
6325	东台	宝塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
6326	东台	卢灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
6327	东台	九灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
6328	东台	勤丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
6329	东台	何庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
6330	东台	宝塔7#配变	10	200	上级设备容量受限
6331	东台	砖桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
6332	东台	卢灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
6333	东台	丁余5#配变	10	400	上级设备容量受限
6334	东台	砖桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
6335	东台	陈风11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6336	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
6337	东台	安乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
6338	东台	丰富2#配变	10	200	本级设备容量受限
6339	东台	王沙14#配变	10	200	本级设备容量受限
6340	东台	灶港3#配变	10	200	本级设备容量受限
6341	东台	安乐(7)#配变	10	200	本级设备容量受限
6342	东台	安乐8#配变	10	200	本级设备容量受限
6343	东台	上灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
6344	东台	十灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
6345	东台	灶港9#配变	10	200	本级设备容量受限
6346	东台	灶港10#配变	10	400	本级设备容量受限
6347	东台	弓湾1#配变	10	200	本级设备容量受限
6348	东台	十灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
6349	东台	弓湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
6350	东台	灶港11#配变	10	200	上级设备容量受限
6351	东台	王沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
6352	东台	灶港1#配变	10	200	上级设备容量受限
6353	东台	十灶(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
6354	东台	灶港2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6355	东台	王沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
6356	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
6357	东台	弓湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
6358	东台	弓湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
6359	东台	上灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
6360	东台	十灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
6361	东台	丰富7#配变	10	200	上级设备容量受限
6362	东台	安乐(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
6363	东台	灶港5#配变	10	200	上级设备容量受限
6364	东台	灶港7#配变	10	200	上级设备容量受限
6365	东台	灶港4#配变	10	200	上级设备容量受限
6366	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6367	东台	灶港6配变	10	200	上级设备容量受限
6368	东台	十灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
6369	东台	王沙6#配变	10	200	上级设备容量受限
6370	东台	弓湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
6371	东台	王沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
6372	东台	安乐(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
6373	东台	王沙7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6374	东台	弓湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
6375	东台	丰富9#配变	10	200	上级设备容量受限
6376	东台	王沙13#配变	10	200	上级设备容量受限
6377	东台	灶港8#配变	10	200	上级设备容量受限
6378	东台	弓湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
6379	东台	王沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
6380	东台	王沙2#配变	10	400	上级设备容量受限
6381	东台	王沙12#配变	10	200	上级设备容量受限
6382	东台	王沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
6383	东台	弓湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
6384	东台	十灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
6385	东台	十灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
6386	东台	弓湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
6387	东台	灶港12#配变	10	200	上级设备容量受限
6388	东台	王沙8#配变	10	200	上级设备容量受限
6389	东台	上灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
6390	东台	王沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
6391	东台	王沙9#配变	10	400	上级设备容量受限
6392	东台	富东公用24#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6393	东台	富东公用23#配变	10	200	上级设备容量受限
6394	东台	富东公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
6395	东台	富东公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
6396	东台	富东公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
6397	东台	富东公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
6398	东台	富东公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
6399	东台	富东公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
6400	东台	富东公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
6401	东台	富东公用9#配变	10	200	上级设备容量受限
6402	东台	富东公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
6403	东台	富东公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
6404	东台	富东公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
6405	东台	丰富4#配变	10	200	上级设备容量受限
6406	东台	集富4#配变	10	200	上级设备容量受限
6407	东台	桥梓3#配变	10	400	上级设备容量受限
6408	东台	富东公用19#配变	10	200	上级设备容量受限
6409	东台	团结11#配变	10	200	上级设备容量受限
6410	东台	富东公用4#配变	10	200	上级设备容量受限
6411	东台	团结2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6412	东台	团结6#配变	10	200	上级设备容量受限
6413	东台	富东公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
6414	东台	团结(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
6415	东台	富东公用21#配变	10	400	上级设备容量受限
6416	东台	富东公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
6417	东台	富东公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
6418	东台	富东公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
6419	东台	五里6#配变	10	200	本级设备容量受限
6420	东台	仲灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
6421	东台	仲灶15#配变	10	100	本级设备容量受限
6422	东台	三元4#配变	10	200	本级设备容量受限
6423	东台	仲灶7#配变	10	200	本级设备容量受限
6424	东台	三九9#配变	10	200	本级设备容量受限
6425	东台	仲灶14#配变	10	125	上级设备容量受限
6426	东台	三元13#配变	10	200	上级设备容量受限
6427	东台	三九14#配变	10	400	上级设备容量受限
6428	东台	仲灶5#配变	10	100	上级设备容量受限
6429	东台	前胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6430	东台	三九4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6431	东台	三元7#配变	10	200	上级设备容量受限
6432	东台	三九7#配变	10	200	上级设备容量受限
6433	东台	三元12#配变	10	200	上级设备容量受限
6434	东台	三元2#配变	10	200	上级设备容量受限
6435	东台	三九11#配变	10	200	上级设备容量受限
6436	东台	仲灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
6437	东台	仲灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
6438	东台	三元11#配变	10	200	上级设备容量受限
6439	东台	仲灶16#配变	10	100	上级设备容量受限
6440	东台	三元3#配变	10	200	上级设备容量受限
6441	东台	五里3#配变	10	200	上级设备容量受限
6442	东台	三元5#配变	10	200	上级设备容量受限
6443	东台	前胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
6444	东台	仲灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6445	东台	仲灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
6446	东台	三元6#配变	10	200	上级设备容量受限
6447	东台	公用6#配变	10	200	上级设备容量受限
6448	东台	三元10#配变	10	200	上级设备容量受限
6449	东台	仲灶2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6450	东台	团结12#配变	10	200	上级设备容量受限
6451	东台	仲灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
6452	东台	三元1#配变	10	200	上级设备容量受限
6453	东台	三元9#配变	10	200	上级设备容量受限
6454	东台	团结(3)#配变	10	400	上级设备容量受限
6455	东台	仲灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
6456	东台	公用11#配变	10	400	上级设备容量受限
6457	东台	三元8#配变	10	400	上级设备容量受限
6458	东台	团结10#配变	10	400	上级设备容量受限
6459	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
6460	东台	团结1#配变	10	200	本级设备容量受限
6461	东台	王桑(9)#配变	10	200	本级设备容量受限
6462	东台	乘胜9#配变	10	200	本级设备容量受限
6463	东台	王桑12#配变	10	200	本级设备容量受限
6464	东台	五里5#配变	10	200	上级设备容量受限
6465	东台	王桑3#配变	10	400	上级设备容量受限
6466	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6467	东台	小东(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
6468	东台	小东7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6469	东台	小东(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
6470	东台	五里4#配变	10	200	上级设备容量受限
6471	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6472	东台	五里2#配变	10	200	上级设备容量受限
6473	东台	乘胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
6474	东台	小东4#配变	10	200	上级设备容量受限
6475	东台	五里7#配变	10	200	上级设备容量受限
6476	东台	王桑10#配变	10	200	上级设备容量受限
6477	东台	小东9#配变	10	200	上级设备容量受限
6478	东台	小东1#配变	10	200	上级设备容量受限
6479	东台	乘胜18#配变	10	200	上级设备容量受限
6480	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
6481	东台	乘胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
6482	东台	铁久(10)#配变	10	200	上级设备容量受限
6483	东台	乘胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
6484	东台	王桑16#配变	10	315	上级设备容量受限
6485	东台	来东一配变	10	200	本级设备容量受限
6486	东台	来东二配变	10	200	本级设备容量受限
6487	东台	沿海四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6488	东台	沿海二十六配变	10	200	上级设备容量受限
6489	东台	东闸五配变	10	400	上级设备容量受限
6490	东台	沿海十三配变	10	400	上级设备容量受限
6491	东台	新海四配变	10	200	上级设备容量受限
6492	东台	沿海二十八配变	10	400	上级设备容量受限
6493	东台	来东九配变	10	200	上级设备容量受限
6494	东台	沿海二十三配变	10	200	上级设备容量受限
6495	东台	沿海八配变	10	200	上级设备容量受限
6496	东台	来东八配变	10	200	上级设备容量受限
6497	东台	沿海十四配变	10	200	上级设备容量受限
6498	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
6499	东台	东闸三配变	10	200	上级设备容量受限
6500	东台	新海一配变	10	200	上级设备容量受限
6501	东台	东闸四配变	10	200	上级设备容量受限
6502	东台	东闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
6503	东台	新海七配变	10	200	上级设备容量受限
6504	东台	新海十四配变	10	200	上级设备容量受限
6505	东台	新海十配变	10	200	上级设备容量受限
6506	东台	新海三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6507	东台	沿海十五配变	10	200	上级设备容量受限
6508	东台	东闸十一配变	10	200	上级设备容量受限
6509	东台	水产一配变	10	200	上级设备容量受限
6510	东台	沿海十八配变	10	200	上级设备容量受限
6511	东台	来东十配变	10	200	上级设备容量受限
6512	东台	沿海三十配变	10	200	上级设备容量受限
6513	东台	沿海十二配变	10	200	上级设备容量受限
6514	东台	沿海五配变	10	400	上级设备容量受限
6515	东台	沿海六配变	10	200	上级设备容量受限
6516	东台	沿海十一配变	10	200	上级设备容量受限
6517	东台	沿海二十二配变	10	200	上级设备容量受限
6518	东台	新海（八）配变	10	200	上级设备容量受限
6519	东台	新海十三配变	10	200	上级设备容量受限
6520	东台	沿海二十四配变	10	200	上级设备容量受限
6521	东台	东闸十三配变	10	200	上级设备容量受限
6522	东台	沿海二十一配变	10	200	上级设备容量受限
6523	东台	沿海二十五配变	10	200	上级设备容量受限
6524	东台	沿海一配变	10	200	上级设备容量受限
6525	东台	东闸十五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6526	东台	水产四配变	10	200	上级设备容量受限
6527	东台	沿海十七配变	10	200	上级设备容量受限
6528	东台	沿海二十配变	10	200	上级设备容量受限
6529	东台	沿海十六配变	10	200	上级设备容量受限
6530	东台	来东五配变	10	200	上级设备容量受限
6531	东台	沿海三十一配变	10	200	上级设备容量受限
6532	东台	沿海二配变	10	200	上级设备容量受限
6533	东台	新海二配变	10	400	上级设备容量受限
6534	东台	新海十二配变	10	200	上级设备容量受限
6535	东台	新海五配变	10	200	上级设备容量受限
6536	东台	新海九配变	10	400	上级设备容量受限
6537	东台	沿海三配变	10	400	上级设备容量受限
6538	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
6539	东台	水产(二)配变	10	400	上级设备容量受限
6540	东台	来东十五配变	10	400	上级设备容量受限
6541	东台	沿海二十九配变	10	400	上级设备容量受限
6542	东台	水产三配变	10	400	上级设备容量受限
6543	东台	沿海二十七配变	10	400	上级设备容量受限
6544	东台	富御广场3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6545	东台	园艺5#配变	10	400	上级设备容量受限
6546	东台	园艺7#配变	10	400	上级设备容量受限
6547	东台	富南2#配变	10	200	上级设备容量受限
6548	东台	富御广场5#变	10	630	上级设备容量受限
6549	东台	富御广场东区4#变	10	800	上级设备容量受限
6550	东台	富御广场6#变	10	630	上级设备容量受限
6551	东台	富御广场8#变	10	630	上级设备容量受限
6552	东台	园艺8#配变	10	400	上级设备容量受限
6553	东台	富御广场7#变	10	630	上级设备容量受限
6554	东台	富御广场东区2#变	10	800	上级设备容量受限
6555	东台	富南9#配变	10	400	上级设备容量受限
6556	东台	富南12#配变	10	200	上级设备容量受限
6557	东台	富南4#配变	10	400	上级设备容量受限
6558	东台	富御广场1#变	10	630	上级设备容量受限
6559	东台	万红10#配变	10	400	本级设备容量受限
6560	东台	联灶#18配变	10	400	本级设备容量受限
6561	东台	农场#(9)配变	10	200	本级设备容量受限
6562	东台	鼓劲13#配变	10	200	本级设备容量受限
6563	东台	万红#12配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6564	东台	万红六配变	10	400	上级设备容量受限
6565	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
6566	东台	张灶(九)配变	10	400	本级设备容量受限
6567	东台	农场二配变	10	200	本级设备容量受限
6568	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
6569	东台	联灶3#配变	10	400	本级设备容量受限
6570	东台	张灶03#配变	10	200	本级设备容量受限
6571	东台	鼓劲2配变	10	200	本级设备容量受限
6572	东台	联灶24#配变	10	400	本级设备容量受限
6573	东台	万红9#配变	10	200	上级设备容量受限
6574	东台	农场5配变	10	400	上级设备容量受限
6575	东台	联灶二配变	10	200	上级设备容量受限
6576	东台	红花一配变	10	200	上级设备容量受限
6577	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
6578	东台	农场(一)配变	10	400	上级设备容量受限
6579	东台	农场6配变	10	400	上级设备容量受限
6580	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
6581	东台	农场#8配变	10	200	上级设备容量受限
6582	东台	农场(三)配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6583	东台	张灶二配变	10	200	上级设备容量受限
6584	东台	张灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
6585	东台	农场10#配变	10	200	上级设备容量受限
6586	东台	联灶22#配变	10	400	上级设备容量受限
6587	东台	联灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
6588	东台	联灶#17配变	10	400	上级设备容量受限
6589	东台	张灶#16配变	10	400	上级设备容量受限
6590	东台	鼓劲#14配变	10	200	上级设备容量受限
6591	东台	联灶九配变	10	400	上级设备容量受限
6592	东台	联灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
6593	东台	张灶(五)配变	10	200	上级设备容量受限
6594	东台	联灶十配变	10	400	上级设备容量受限
6595	东台	张灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
6596	东台	农场7#配变	10	400	上级设备容量受限
6597	东台	联灶#21配变	10	200	上级设备容量受限
6598	东台	鼓劲一配变	10	315	上级设备容量受限
6599	东台	张灶#1配变	10	400	上级设备容量受限
6600	东台	联灶六配变	10	315	上级设备容量受限
6601	东台	联灶#16配配	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6602	东台	联灶12#配变	10	400	上级设备容量受限
6603	东台	联灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
6604	东台	万红#11配变	10	400	上级设备容量受限
6605	东台	联灶#14配变	10	400	上级设备容量受限
6606	东台	张灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
6607	东台	张灶#14配变	10	200	上级设备容量受限
6608	东台	张灶#13配变	10	200	上级设备容量受限
6609	东台	鼓劲五配变	10	400	上级设备容量受限
6610	东台	张灶四配变	10	200	上级设备容量受限
6611	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	上级设备容量受限
6612	东台	联灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
6613	东台	张灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
6614	东台	鼓劲(四)配变	10	400	上级设备容量受限
6615	东台	万红七配变	10	200	上级设备容量受限
6616	东台	联灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
6617	东台	联灶#15配变	10	400	上级设备容量受限
6618	东台	张灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
6619	东台	张灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
6620	东台	联灶八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6621	东台	张灶六配变	10	400	上级设备容量受限
6622	东台	联灶#19配变	10	400	上级设备容量受限
6623	东台	联灶23#配变	10	400	上级设备容量受限
6624	东台	万红三配变	10	400	上级设备容量受限
6625	东台	农场四配变	10	400	上级设备容量受限
6626	东台	鼓劲六配变	10	400	上级设备容量受限
6627	东台	联灶04#配变	10	400	上级设备容量受限
6628	东台	陈港六配变	10	200	本级设备容量受限
6629	东台	东夏七配变	10	200	上级设备容量受限
6630	东台	西夏11#配变	10	200	上级设备容量受限
6631	东台	东港5#配变	10	200	上级设备容量受限
6632	东台	徐灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
6633	东台	六兴五配变	10	200	上级设备容量受限
6634	东台	徐灶四配变	10	200	上级设备容量受限
6635	东台	六兴六配变	10	200	上级设备容量受限
6636	东台	10kV盛世金典小区#1变压器	10	800	上级设备容量受限
6637	东台	公用变九号配变	10	400	上级设备容量受限
6638	东台	东夏十三配变	10	200	上级设备容量受限
6639	东台	徐灶二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6640	东台	西夏一号配变	10	400	上级设备容量受限
6641	东台	郜灶6配变	10	400	上级设备容量受限
6642	东台	东夏六配变	10	200	上级设备容量受限
6643	东台	东夏五配变	10	200	上级设备容量受限
6644	东台	西夏八配变	10	200	上级设备容量受限
6645	东台	陈港三配变	10	200	上级设备容量受限
6646	东台	陈港五配变	10	200	上级设备容量受限
6647	东台	东夏八配变	10	200	上级设备容量受限
6648	东台	陈港二配变	10	400	上级设备容量受限
6649	东台	六兴二配变	10	200	上级设备容量受限
6650	东台	六兴一配变	10	200	上级设备容量受限
6651	东台	东港2配变	10	200	上级设备容量受限
6652	东台	东夏四配变	10	400	上级设备容量受限
6653	东台	东夏十二配变	10	200	上级设备容量受限
6654	东台	东港3配变	10	200	上级设备容量受限
6655	东台	西夏六配变	10	200	上级设备容量受限
6656	东台	徐灶一号配变	10	200	上级设备容量受限
6657	东台	郜灶七配变	10	200	上级设备容量受限
6658	东台	东夏十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6659	东台	郇灶五配变	10	200	上级设备容量受限
6660	东台	陈港七配变	10	200	上级设备容量受限
6661	东台	六兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
6662	东台	东夏二配变	10	200	上级设备容量受限
6663	东台	徐灶七号配变	10	200	上级设备容量受限
6664	东台	西夏七配变	10	200	上级设备容量受限
6665	东台	郇灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6666	东台	陈港四号配变	10	200	上级设备容量受限
6667	东台	西夏二配变	10	200	上级设备容量受限
6668	东台	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
6669	东台	西夏五台配变	10	200	上级设备容量受限
6670	东台	西夏三号配变	10	200	上级设备容量受限
6671	东台	徐灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
6672	东台	陈港一配变	10	400	上级设备容量受限
6673	东台	西夏九配变	10	400	上级设备容量受限
6674	东台	西夏四配变	10	400	上级设备容量受限
6675	东台	徐灶五配变	10	315	上级设备容量受限
6676	东台	东夏三配变	10	400	上级设备容量受限
6677	东台	郇灶二号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6678	东台	公用12配变	10	400	上级设备容量受限
6679	东台	六兴三号配变	10	400	上级设备容量受限
6680	东台	东港4配变	10	400	上级设备容量受限
6681	东台	头灶六兴7#配变	10	400	上级设备容量受限
6682	东台	东港一号配变	10	400	上级设备容量受限
6683	东台	东夏九配变	10	400	上级设备容量受限
6684	东台	六兴四配变	10	400	上级设备容量受限
6685	东台	徐灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
6686	东台	六灶十配变	10	200	上级设备容量受限
6687	东台	曹灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
6688	东台	永红三配变	10	400	上级设备容量受限
6689	东台	六灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
6690	东台	六居一配变	10	400	上级设备容量受限
6691	东台	六灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
6692	东台	六居九配变	10	400	上级设备容量受限
6693	东台	梅尖一配变	10	200	上级设备容量受限
6694	东台	葛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
6695	东台	梅尖五配变	10	200	上级设备容量受限
6696	东台	曹灶一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6697	东台	葛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
6698	东台	永红六号配变	10	200	上级设备容量受限
6699	东台	六灶小学1配变	10	200	上级设备容量受限
6700	东台	祝灶三配变	10	200	上级设备容量受限
6701	东台	六灶七配变	10	200	上级设备容量受限
6702	东台	梅尖三配变	10	200	上级设备容量受限
6703	东台	永红五号配变	10	200	上级设备容量受限
6704	东台	梅尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
6705	东台	曹灶二配变	10	200	上级设备容量受限
6706	东台	祝灶一配变	10	200	上级设备容量受限
6707	东台	潘灶六配变	10	200	上级设备容量受限
6708	东台	北腰一配变	10	200	上级设备容量受限
6709	东台	六居六配变	10	400	上级设备容量受限
6710	东台	祝灶七配变	10	200	上级设备容量受限
6711	东台	北腰四配变	10	200	上级设备容量受限
6712	东台	梅尖4配变	10	200	上级设备容量受限
6713	东台	梅尖二配变	10	200	上级设备容量受限
6714	东台	祝灶六配变	10	200	上级设备容量受限
6715	东台	六居八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6716	东台	葛坝二号配变	10	400	上级设备容量受限
6717	东台	北腰6#配变	10	400	上级设备容量受限
6718	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
6719	东台	六居13#配变	10	200	上级设备容量受限
6720	东台	祝灶二配变	10	200	上级设备容量受限
6721	东台	葛坝十配变	10	200	上级设备容量受限
6722	东台	北腰五配变	10	200	上级设备容量受限
6723	东台	六灶供销社配变	10	200	上级设备容量受限
6724	东台	练房三配变	10	200	上级设备容量受限
6725	东台	六灶三配变	10	400	上级设备容量受限
6726	东台	葛坝六配变	10	200	上级设备容量受限
6727	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	上级设备容量受限
6728	东台	北腰二配变	10	400	上级设备容量受限
6729	东台	曹灶三配变	10	400	上级设备容量受限
6730	东台	北腰三配变	10	400	上级设备容量受限
6731	东台	潘灶八配变	10	400	上级设备容量受限
6732	东台	潘灶二配变	10	400	上级设备容量受限
6733	东台	葛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
6734	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6735	东台	永红九配变	10	400	上级设备容量受限
6736	东台	六灶二配变	10	400	上级设备容量受限
6737	东台	祝灶四配变	10	400	上级设备容量受限
6738	东台	六灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
6739	东台	六居2号配变	10	400	上级设备容量受限
6740	东台	六灶学校配变	10	400	上级设备容量受限
6741	东台	六居三配变	10	400	上级设备容量受限
6742	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
6743	东台	六灶四配变	10	400	上级设备容量受限
6744	东台	梅尖六配变	10	400	上级设备容量受限
6745	东台	永红14配变	10	400	上级设备容量受限
6746	东台	六居十四配变	10	400	上级设备容量受限
6747	东台	徐灶6配变	10	400	上级设备容量受限
6748	东台	曹灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
6749	东台	永红二配变	10	400	上级设备容量受限
6750	东台	六居四配变	10	400	上级设备容量受限
6751	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限
6752	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限
6753	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6754	东台	新伍8#配变	10	160	上级设备容量受限
6755	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
6756	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
6757	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
6758	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
6759	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限
6760	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
6761	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
6762	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
6763	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限
6764	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
6765	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
6766	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
6767	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
6768	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
6769	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
6770	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限
6771	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限
6772	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6773	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
6774	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
6775	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
6776	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
6777	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
6778	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
6779	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
6780	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
6781	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限
6782	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
6783	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
6784	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
6785	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
6786	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
6787	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
6788	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限
6789	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限
6790	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限
6791	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6792	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
6793	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
6794	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
6795	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
6796	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
6797	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限
6798	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
6799	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
6800	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
6801	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
6802	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
6803	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
6804	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
6805	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
6806	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
6807	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
6808	东台	梁九3#配变	10	200	本级设备容量受限
6809	东台	安澜7#配变	10	200	上级设备容量受限
6810	东台	何庄10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6811	东台	梁九11#配变	10	200	上级设备容量受限
6812	东台	梁九14#配变	10	400	上级设备容量受限
6813	东台	同胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
6814	东台	孟庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
6815	东台	万升1#配变	10	200	上级设备容量受限
6816	东台	何庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
6817	东台	安澜2#配变	10	200	上级设备容量受限
6818	东台	同胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6819	东台	孟庄4#配变	10	400	上级设备容量受限
6820	东台	孟庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
6821	东台	梁九2#配变	10	200	上级设备容量受限
6822	东台	孟庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
6823	东台	孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
6824	东台	梁九4#配变	10	200	上级设备容量受限
6825	东台	梁九6#配变	10	200	上级设备容量受限
6826	东台	同胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
6827	东台	孟庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
6828	东台	同胜(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
6829	东台	同胜1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6830	东台	富南11#配变	10	200	上级设备容量受限
6831	东台	安澜5#配变	10	200	上级设备容量受限
6832	东台	梁九10#配变	10	200	上级设备容量受限
6833	东台	富南3#配变	10	200	上级设备容量受限
6834	东台	孟庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
6835	东台	杭庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
6836	东台	同胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
6837	东台	安澜1#配变	10	200	上级设备容量受限
6838	东台	杭庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
6839	东台	安澜6#配变	10	200	上级设备容量受限
6840	东台	杭庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
6841	东台	同胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
6842	东台	孟庄3#配变	10	400	上级设备容量受限
6843	东台	梁九8#配变	10	200	上级设备容量受限
6844	东台	孟庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
6845	东台	杭庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
6846	东台	安澜4#配变	10	200	上级设备容量受限
6847	东台	孟庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
6848	东台	杭庄9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6849	东台	安澜3#配变	10	200	上级设备容量受限
6850	东台	杭庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
6851	东台	万升7#配变	10	400	上级设备容量受限
6852	东台	梁九13#配变	10	400	上级设备容量受限
6853	东台	安澜8#配变	10	400	上级设备容量受限
6854	东台	富西7#配变	10	400	上级设备容量受限
6855	东台	梁九12#配变	10	400	上级设备容量受限
6856	东台	杭庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
6857	东台	梁九15#配变	10	400	上级设备容量受限
6858	东台	万升5#配变	10	400	上级设备容量受限
6859	东台	安澜9#配变	10	400	上级设备容量受限
6860	东台	富北6#配变	10	160	本级设备容量受限
6861	东台	六垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
6862	东台	小东3#配变	10	200	本级设备容量受限
6863	东台	前胜(3)#配变	10	200	本级设备容量受限
6864	东台	高元2#配变	10	200	本级设备容量受限
6865	东台	前胜12#配变	10	200	本级设备容量受限
6866	东台	铁久12#配变	10	200	上级设备容量受限
6867	东台	乘胜20#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6868	东台	前胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
6869	东台	六垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
6870	东台	前胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
6871	东台	富北5#配变	10	200	上级设备容量受限
6872	东台	前胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
6873	东台	富北7#配变	10	200	上级设备容量受限
6874	东台	乘胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
6875	东台	六垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
6876	东台	前胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
6877	东台	富北3#配变	10	200	上级设备容量受限
6878	东台	前胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
6879	东台	富北4#配变	10	200	上级设备容量受限
6880	东台	铁久9#配变	10	200	上级设备容量受限
6881	东台	乘胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
6882	东台	小东10#配变	10	200	上级设备容量受限
6883	东台	前胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
6884	东台	高元3#配变	10	200	上级设备容量受限
6885	东台	六垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
6886	东台	小东6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6887	东台	铁久8#配变	10	200	上级设备容量受限
6888	东台	前胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
6889	东台	乘胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
6890	东台	前胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
6891	东台	铁久11配变	10	200	上级设备容量受限
6892	东台	铁久4#配变	10	200	上级设备容量受限
6893	东台	铁久(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
6894	东台	前胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
6895	东台	富北9#配变	10	200	上级设备容量受限
6896	东台	富北1#配变	10	200	上级设备容量受限
6897	东台	铁久2#配变	10	400	上级设备容量受限
6898	东台	铁久1#配变	10	315	上级设备容量受限
6899	东台	乘胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
6900	东台	乘胜17#配变	10	200	上级设备容量受限
6901	东台	铁久7#配变	10	200	上级设备容量受限
6902	东台	高元4#配变	10	400	上级设备容量受限
6903	东台	铁久(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
6904	东台	富北13#配变	10	200	上级设备容量受限
6905	东台	六垛10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6906	东台	六垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
6907	东台	前胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
6908	东台	富北12#配变	10	200	上级设备容量受限
6909	东台	桑园3#配变	10	200	上级设备容量受限
6910	东台	富北14#配变	10	200	上级设备容量受限
6911	东台	乘胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
6912	东台	小东5#配变	10	400	上级设备容量受限
6913	东台	乘胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
6914	东台	富北15#配变	10	200	上级设备容量受限
6915	东台	铁久13#配变	10	200	上级设备容量受限
6916	东台	富北2#配变	10	400	上级设备容量受限
6917	东台	前胜9#配变	10	400	上级设备容量受限
6918	东台	悦禾城1配变	10	800	上级设备容量受限
6919	东台	悦禾城3配变	10	800	上级设备容量受限
6920	东台	九圩一配变	10	400	本级设备容量受限
6921	东台	九圩七配变	10	200	本级设备容量受限
6922	东台	古舍8#配变	10	200	本级设备容量受限
6923	东台	朱坝三配变	10	200	本级设备容量受限
6924	东台	高中六配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6925	东台	东进六配变	10	400	本级设备容量受限
6926	东台	板余二配变	10	200	本级设备容量受限
6927	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
6928	东台	东胜六配变	10	200	上级设备容量受限
6929	东台	板余三配变	10	200	本级设备容量受限
6930	东台	板余九配变	10	200	本级设备容量受限
6931	东台	元东13#配变	10	400	本级设备容量受限
6932	东台	高中十五配变	10	400	本级设备容量受限
6933	东台	元东八配变	10	200	上级设备容量受限
6934	东台	高中十四配变	10	200	本级设备容量受限
6935	东台	元东十一配变	10	200	本级设备容量受限
6936	东台	高中十配变	10	200	本级设备容量受限
6937	东台	东胜十配变	10	200	上级设备容量受限
6938	东台	板余十二配变	10	200	本级设备容量受限
6939	东台	元东五配变	10	200	本级设备容量受限
6940	东台	高中十一配变	10	200	本级设备容量受限
6941	东台	高中5#配变	10	200	本级设备容量受限
6942	东台	民理五配变	10	200	本级设备容量受限
6943	东台	板余八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6944	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
6945	东台	高中八配变	10	200	本级设备容量受限
6946	东台	东胜七配变	10	200	本级设备容量受限
6947	东台	高中一配变	10	200	本级设备容量受限
6948	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	上级设备容量受限
6949	东台	板余一配变	10	200	上级设备容量受限
6950	东台	民理7配变	10	200	上级设备容量受限
6951	东台	高中16#配变	10	400	上级设备容量受限
6952	东台	民理一配变	10	200	上级设备容量受限
6953	东台	元东12#配变	10	400	上级设备容量受限
6954	东台	高中十二配变	10	200	上级设备容量受限
6955	东台	元东四配变	10	200	上级设备容量受限
6956	东台	高中13#配变	10	400	上级设备容量受限
6957	东台	元东七配变	10	400	上级设备容量受限
6958	东台	高中三配变	10	400	上级设备容量受限
6959	东台	民理8#配变	10	315	上级设备容量受限
6960	东台	元东1#配变	10	400	上级设备容量受限
6961	东台	元东二配变	10	200	上级设备容量受限
6962	东台	高中七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6963	东台	元东九配变	10	200	上级设备容量受限
6964	东台	元东十配变	10	200	上级设备容量受限
6965	东台	东胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
6966	东台	高中四配变	10	400	上级设备容量受限
6967	东台	东胜三配变	10	400	上级设备容量受限
6968	东台	民理四配变	10	200	上级设备容量受限
6969	东台	民理3#配变	10	400	上级设备容量受限
6970	东台	民理二配变	10	400	上级设备容量受限
6971	东台	高中二配变	10	400	上级设备容量受限
6972	东台	民理六配变	10	400	上级设备容量受限
6973	东台	高中17#配变	10	400	上级设备容量受限
6974	东台	板余七配变	10	400	上级设备容量受限
6975	东台	新洋三配变	10	400	本级设备容量受限
6976	东台	中北三配变	10	200	本级设备容量受限
6977	东台	新洋八配变	10	200	本级设备容量受限
6978	东台	新洋五配变	10	200	本级设备容量受限
6979	东台	中北一配变	10	200	本级设备容量受限
6980	东台	新曹王港三配变	10	400	本级设备容量受限
6981	东台	新灶四配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6982	东台	新跃三配变	10	200	本级设备容量受限
6983	东台	南庄新村6#变	10	800	上级设备容量受限
6984	东台	南庄新村4#变*	10	800	上级设备容量受限
6985	东台	海丰集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
6986	东台	海丰集镇25配变	10	400	上级设备容量受限
6987	东台	何舍14#配变	10	400	上级设备容量受限
6988	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
6989	东台	海丰集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
6990	东台	海丰集镇24配变	10	400	上级设备容量受限
6991	东台	海丰集镇27#配变	10	630	上级设备容量受限
6992	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	上级设备容量受限
6993	东台	集镇10配变	10	200	上级设备容量受限
6994	东台	南庄新村2#变*	10	800	上级设备容量受限
6995	东台	何舍八配变	10	200	上级设备容量受限
6996	东台	南兴四配变	10	200	上级设备容量受限
6997	东台	南庄新村8#变	10	800	上级设备容量受限
6998	东台	集镇12配变	10	400	上级设备容量受限
6999	东台	海丰集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
7000	东台	何舍三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7001	东台	海丰集镇11配变	10	200	上级设备容量受限
7002	东台	何舍10配变	10	200	上级设备容量受限
7003	东台	卞团九配变	10	400	上级设备容量受限
7004	东台	卞团六配变	10	200	上级设备容量受限
7005	东台	卞团16#配变	10	200	上级设备容量受限
7006	东台	卞团11配变	10	200	上级设备容量受限
7007	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	上级设备容量受限
7008	东台	南兴二配变	10	200	上级设备容量受限
7009	东台	海丰集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
7010	东台	南兴一配变	10	200	上级设备容量受限
7011	东台	何舍七配变	10	200	上级设备容量受限
7012	东台	南兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
7013	东台	辛勤七配变	10	200	上级设备容量受限
7014	东台	海丰集镇14配变	10	200	上级设备容量受限
7015	东台	南兴5#配变	10	400	上级设备容量受限
7016	东台	何舍六配变	10	200	上级设备容量受限
7017	东台	海丰集镇八配变	10	200	上级设备容量受限
7018	东台	何舍一配变	10	200	上级设备容量受限
7019	东台	卞团13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7020	东台	卞团一配变	10	400	上级设备容量受限
7021	东台	何舍二配变	10	400	上级设备容量受限
7022	东台	何舍九配变	10	400	上级设备容量受限
7023	东台	何舍五配变	10	400	上级设备容量受限
7024	东台	何舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
7025	东台	辛勤11#配变	10	400	上级设备容量受限
7026	东台	卞团7#配变	10	400	上级设备容量受限
7027	东台	何舍4配变	10	400	上级设备容量受限
7028	东台	何舍12#配变	10	400	上级设备容量受限
7029	东台	卞团二配变	10	400	上级设备容量受限
7030	东台	海丰集镇26#配变	10	400	上级设备容量受限
7031	东台	海丰集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
7032	东台	海丰集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
7033	东台	四灶集镇19#配变	10	160	上级设备容量受限
7034	东台	四灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
7035	东台	团西10#配变	10	400	上级设备容量受限
7036	东台	金翰苑5配变	10	630	上级设备容量受限
7037	东台	金翰苑1配变	10	630	上级设备容量受限
7038	东台	金翰苑3配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7039	东台	民权9配变	10	200	上级设备容量受限
7040	东台	万桥五配变	10	400	本级设备容量受限
7041	东台	李灶八配变	10	200	本级设备容量受限
7042	东台	李灶三配变	10	200	本级设备容量受限
7043	东台	中心七配变	10	200	上级设备容量受限
7044	东台	中心十一配变	10	200	上级设备容量受限
7045	东台	明星四配变	10	200	上级设备容量受限
7046	东台	中心六配变	10	200	上级设备容量受限
7047	东台	明星十九配变	10	200	上级设备容量受限
7048	东台	中心十配变	10	400	上级设备容量受限
7049	东台	中心一配变	10	400	上级设备容量受限
7050	东台	南庄四配变	10	200	上级设备容量受限
7051	东台	民权二配变	10	200	上级设备容量受限
7052	东台	富洋新村4配变	10	630	上级设备容量受限
7053	东台	改善7配变	10	400	上级设备容量受限
7054	东台	碧桂园13#配变	10	800	上级设备容量受限
7055	东台	碧桂园15#配变	10	800	上级设备容量受限
7056	东台	碧桂园19#配变	10	800	上级设备容量受限
7057	东台	碧桂园11#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7058	东台	富洋新村2配变	10	630	上级设备容量受限
7059	东台	富洋新村6配变	10	630	上级设备容量受限
7060	东台	富洋新村8配变	10	630	上级设备容量受限
7061	东台	碧桂园九配变	10	800	上级设备容量受限
7062	东台	改善6配变	10	400	上级设备容量受限
7063	东台	碧桂园17#配变	10	800	上级设备容量受限
7064	东台	民权一配变	10	200	上级设备容量受限
7065	东台	民权（三）配变	10	200	上级设备容量受限
7066	东台	民权8配变	10	200	上级设备容量受限
7067	东台	民权六配变	10	400	上级设备容量受限
7068	东台	改善8配变	10	200	上级设备容量受限
7069	东台	改善1配变	10	200	上级设备容量受限
7070	东台	民权（四）配变	10	400	上级设备容量受限
7071	东台	改善4配变	10	400	上级设备容量受限
7072	东台	民权7配变	10	400	上级设备容量受限
7073	东台	改善5配变	10	400	上级设备容量受限
7074	东台	改善2配变	10	400	上级设备容量受限
7075	东台	徐墩十三号配变	10	200	本级设备容量受限
7076	东台	朱灶六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7077	东台	天鹅十一配变	10	200	本级设备容量受限
7078	东台	朱灶四配变	10	200	本级设备容量受限
7079	东台	徐墩十四配变	10	200	本级设备容量受限
7080	东台	晨光13配变	10	200	本级设备容量受限
7081	东台	常灶八配变	10	200	本级设备容量受限
7082	东台	晨光十二配变	10	200	本级设备容量受限
7083	东台	永丰2配变	10	200	本级设备容量受限
7084	东台	永丰九配变	10	200	本级设备容量受限
7085	东台	中心十四配变	10	200	本级设备容量受限
7086	东台	潘灶四配变	10	200	本级设备容量受限
7087	东台	卢家14#配变	10	630	上级设备容量受限
7088	东台	东合二配变	10	200	上级设备容量受限
7089	东台	卢家16#配变	10	630	上级设备容量受限
7090	东台	御景华庭1#	10	800	上级设备容量受限
7091	东台	卢家六配变	10	400	上级设备容量受限
7092	东台	东合5配变	10	200	上级设备容量受限
7093	东台	沈河13#配变	10	200	上级设备容量受限
7094	东台	练坳八配变	10	200	上级设备容量受限
7095	东台	卢家15#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7096	东台	卢家十二配变	10	200	上级设备容量受限
7097	东台	沈河14#配变	10	200	上级设备容量受限
7098	东台	东合九配变	10	200	上级设备容量受限
7099	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
7100	东台	卢家十一配变	10	200	上级设备容量受限
7101	东台	东合六配变	10	200	上级设备容量受限
7102	东台	潘灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
7103	东台	沈河九配变	10	200	上级设备容量受限
7104	东台	东合四配变	10	200	上级设备容量受限
7105	东台	练坳5配变	10	200	上级设备容量受限
7106	东台	梁东1配变	10	200	上级设备容量受限
7107	东台	卢家十三配变	10	200	上级设备容量受限
7108	东台	沈河八配变	10	200	上级设备容量受限
7109	东台	东合三高过载配变	10	200	上级设备容量受限
7110	东台	东合七配变	10	200	上级设备容量受限
7111	东台	练坳二配变	10	200	上级设备容量受限
7112	东台	沈河四配变	10	200	上级设备容量受限
7113	东台	卢家四配变	10	200	上级设备容量受限
7114	东台	梁东二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7115	东台	沈河六配变	10	200	上级设备容量受限
7116	东台	东合一配变	10	200	上级设备容量受限
7117	东台	沈河三号配变	10	200	上级设备容量受限
7118	东台	东合十配变	10	200	上级设备容量受限
7119	东台	卢家五台片	10	200	上级设备容量受限
7120	东台	潘灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7121	东台	东合8#配变	10	200	上级设备容量受限
7122	东台	潘灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7123	东台	沈河二配变	10	400	上级设备容量受限
7124	东台	卢家一配变	10	400	上级设备容量受限
7125	东台	卢家2配变	10	400	上级设备容量受限
7126	东台	沈河11#配变	10	400	上级设备容量受限
7127	东台	沈河七配变	10	400	上级设备容量受限
7128	东台	沈河12#配变	10	400	上级设备容量受限
7129	东台	卢家3配变	10	400	上级设备容量受限
7130	东台	沈河十配变	10	400	上级设备容量受限
7131	东台	沈河一配变	10	400	上级设备容量受限
7132	东台	潘灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7133	东台	卢家7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7134	东台	沈河五配变	10	400	上级设备容量受限
7135	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	本级设备容量受限
7136	东台	孙康9#配变	10	200	上级设备容量受限
7137	东台	步行街二号配变	10	500	上级设备容量受限
7138	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7139	东台	步行街一号配变	10	500	上级设备容量受限
7140	东台	（头灶）公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
7141	东台	公用变三号配变	10	400	上级设备容量受限
7142	东台	王灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7143	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	上级设备容量受限
7144	东台	公用8配变	10	200	上级设备容量受限
7145	东台	金垛五配变	10	200	上级设备容量受限
7146	东台	公用15配变.	10	400	上级设备容量受限
7147	东台	公用7配变	10	400	上级设备容量受限
7148	东台	公用4配变	10	200	上级设备容量受限
7149	东台	公用二十二配变	10	200	上级设备容量受限
7150	东台	公用5配变	10	400	上级设备容量受限
7151	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7152	东台	公用17配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7153	东台	10kV盛世金典小区#2变压器	10	800	上级设备容量受限
7154	东台	公用14配变	10	315	上级设备容量受限
7155	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
7156	东台	公用二十四配变	10	200	上级设备容量受限
7157	东台	孙康五配变	10	200	上级设备容量受限
7158	东台	金垛四配变	10	200	上级设备容量受限
7159	东台	金垛二配变	10	200	上级设备容量受限
7160	东台	孙康八配变	10	200	上级设备容量受限
7161	东台	六灶1配变	10	200	上级设备容量受限
7162	东台	葛坝三配变	10	200	上级设备容量受限
7163	东台	徐灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
7164	东台	王灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7165	东台	金垛一配变	10	200	上级设备容量受限
7166	东台	孙康一配变	10	200	上级设备容量受限
7167	东台	王灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
7168	东台	孙康七配变	10	200	上级设备容量受限
7169	东台	王灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
7170	东台	孙康三配变	10	200	上级设备容量受限
7171	东台	六灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7172	东台	永红四号配变	10	200	上级设备容量受限
7173	东台	永红十一配变	10	200	上级设备容量受限
7174	东台	徐灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
7175	东台	公用13配变	10	200	上级设备容量受限
7176	东台	金垛七配变	10	200	上级设备容量受限
7177	东台	金垛三配变	10	400	上级设备容量受限
7178	东台	孙康二配变	10	400	上级设备容量受限
7179	东台	公用变二号配变	10	400	上级设备容量受限
7180	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
7181	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7182	东台	王灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7183	东台	永红十配变	10	400	上级设备容量受限
7184	东台	孙康10#配变	10	400	上级设备容量受限
7185	东台	公用16配变.	10	400	上级设备容量受限
7186	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7187	东台	徐灶十配变	10	400	上级设备容量受限
7188	东台	永红7配变	10	400	上级设备容量受限
7189	东台	公用二十三配变	10	400	上级设备容量受限
7190	东台	金垛八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7191	东台	葛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
7192	东台	公用1配变	10	400	上级设备容量受限
7193	东台	王灶七配变	10	400	上级设备容量受限
7194	东台	孙康四配变	10	400	上级设备容量受限
7195	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
7196	东台	中来八配变	10	200	本级设备容量受限
7197	东台	太平三配变	10	200	本级设备容量受限
7198	东台	太平六配变	10	200	本级设备容量受限
7199	东台	大桥一配变	10	200	本级设备容量受限
7200	东台	安云五配变	10	200	本级设备容量受限
7201	东台	大桥四配变	10	200	本级设备容量受限
7202	东台	庆丰五配变	10	400	本级设备容量受限
7203	东台	明星十五配变	10	200	上级设备容量受限
7204	东台	才琴十二配变	10	200	上级设备容量受限
7205	东台	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
7206	东台	庆丰十七配变	10	200	上级设备容量受限
7207	东台	庆丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
7208	东台	庆丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
7209	东台	大桥三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7210	东台	庆丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
7211	东台	才琴八配变	10	200	上级设备容量受限
7212	东台	大桥六配变	10	200	上级设备容量受限
7213	东台	安云一配变	10	200	上级设备容量受限
7214	东台	大桥十八配变	10	200	上级设备容量受限
7215	东台	庆丰十配变	10	200	上级设备容量受限
7216	东台	明星九配变	10	200	上级设备容量受限
7217	东台	大桥二配变	10	200	上级设备容量受限
7218	东台	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
7219	东台	才琴十五配变	10	200	上级设备容量受限
7220	东台	才琴二配变	10	400	上级设备容量受限
7221	东台	才琴三配变	10	200	上级设备容量受限
7222	东台	大桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
7223	东台	三友一配变	10	200	上级设备容量受限
7224	东台	大桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
7225	东台	安云十三配变	10	200	上级设备容量受限
7226	东台	安云二配变	10	200	上级设备容量受限
7227	东台	才琴五配变	10	200	上级设备容量受限
7228	东台	安云七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7229	东台	大桥七配变	10	200	上级设备容量受限
7230	东台	才琴六配变	10	400	上级设备容量受限
7231	东台	才琴十三配变	10	200	上级设备容量受限
7232	东台	安云三配变	10	200	上级设备容量受限
7233	东台	三友八配变	10	200	上级设备容量受限
7234	东台	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
7235	东台	才琴四配变	10	200	上级设备容量受限
7236	东台	三友六配变	10	200	上级设备容量受限
7237	东台	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7238	东台	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限
7239	东台	大桥八配变	10	200	上级设备容量受限
7240	东台	才琴七配变	10	200	上级设备容量受限
7241	东台	庆丰三配变	10	400	上级设备容量受限
7242	东台	才琴十六配变	10	200	上级设备容量受限
7243	东台	明星二配变	10	200	上级设备容量受限
7244	东台	三友十二配变	10	200	上级设备容量受限
7245	东台	才琴十一配变	10	200	上级设备容量受限
7246	东台	大桥十配变	10	200	上级设备容量受限
7247	东台	安云六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7248	东台	三友十配变	10	400	上级设备容量受限
7249	东台	才琴九配变	10	200	上级设备容量受限
7250	东台	安云十二配变	10	200	上级设备容量受限
7251	东台	庆丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
7252	东台	才琴十四配变	10	200	上级设备容量受限
7253	东台	庆丰九配变	10	200	上级设备容量受限
7254	东台	安云十一配变	10	200	上级设备容量受限
7255	东台	大桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
7256	东台	明星六配变	10	200	上级设备容量受限
7257	东台	安云八配变	10	200	上级设备容量受限
7258	东台	大桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
7259	东台	庆丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
7260	东台	大桥九配变	10	200	上级设备容量受限
7261	东台	大桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
7262	东台	大桥五配变	10	400	上级设备容量受限
7263	东台	三友四配变	10	400	上级设备容量受限
7264	东台	才琴十配变	10	400	上级设备容量受限
7265	东台	大桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
7266	东台	安云四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7267	东台	安云十配变	10	400	上级设备容量受限
7268	东台	大桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
7269	东台	国富四配变	10	400	上级设备容量受限
7270	东台	三友九配变	10	400	上级设备容量受限
7271	东台	安云九号配变	10	400	上级设备容量受限
7272	东台	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
7273	东台	才琴一配变	10	400	上级设备容量受限
7274	东台	金星十配变	10	400	本级设备容量受限
7275	东台	陈丿六配变	10	200	本级设备容量受限
7276	东台	金星九配变	10	200	本级设备容量受限
7277	东台	金星四配变	10	200	本级设备容量受限
7278	东台	中心十二配变	10	200	本级设备容量受限
7279	东台	陈丿八配变	10	200	本级设备容量受限
7280	东台	唐西十配变	10	200	本级设备容量受限
7281	东台	永丰十八配变	10	200	本级设备容量受限
7282	东台	明星十七配变	10	200	本级设备容量受限
7283	东台	陈丿一配变	10	400	本级设备容量受限
7284	东台	陈丿十二配变	10	200	上级设备容量受限
7285	东台	陈丿五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7286	东台	中心四配变	10	400	上级设备容量受限
7287	东台	唐西五配变	10	200	上级设备容量受限
7288	东台	金星十一配变	10	250	上级设备容量受限
7289	东台	唐西七配变	10	200	上级设备容量受限
7290	东台	陈丁二配变	10	200	上级设备容量受限
7291	东台	金星三配变	10	200	上级设备容量受限
7292	东台	陈丁十五配变	10	200	上级设备容量受限
7293	东台	唐西十三配变	10	200	上级设备容量受限
7294	东台	唐西二配变	10	200	上级设备容量受限
7295	东台	永丰三配变	10	200	上级设备容量受限
7296	东台	金星二配变	10	200	上级设备容量受限
7297	东台	永丰十配变	10	200	上级设备容量受限
7298	东台	中心三配变	10	400	上级设备容量受限
7299	东台	唐西十一配变	10	200	上级设备容量受限
7300	东台	陈丁十三配变	10	200	上级设备容量受限
7301	东台	金星八配变	10	315	上级设备容量受限
7302	东台	陈丁七配变	10	400	上级设备容量受限
7303	东台	金星二十配变	10	200	上级设备容量受限
7304	东台	唐西九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7305	东台	陈丿三配变	10	200	上级设备容量受限
7306	东台	唐西三配变	10	200	上级设备容量受限
7307	东台	金星十五配变	10	200	上级设备容量受限
7308	东台	陈丿九配变	10	200	上级设备容量受限
7309	东台	唐西八配变	10	200	上级设备容量受限
7310	东台	唐西十二配变	10	200	上级设备容量受限
7311	东台	唐西二十配变	10	200	上级设备容量受限
7312	东台	唐西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
7313	东台	金星十六配变	10	200	上级设备容量受限
7314	东台	唐西六配变	10	200	上级设备容量受限
7315	东台	金星二十二配变	10	200	上级设备容量受限
7316	东台	陈丿四配变	10	200	上级设备容量受限
7317	东台	陈丿十四配变	10	200	上级设备容量受限
7318	东台	金星十八配变	10	200	上级设备容量受限
7319	东台	金星十七配变	10	200	上级设备容量受限
7320	东台	金星十三配变	10	400	上级设备容量受限
7321	东台	唐西四配变	10	400	上级设备容量受限
7322	东台	中心九配变	10	400	上级设备容量受限
7323	东台	金星五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7324	东台	陈丿十一配变	10	400	上级设备容量受限
7325	东台	唐西一配变	10	400	上级设备容量受限
7326	东台	陈丿十配变	10	400	上级设备容量受限
7327	东台	港桥九配变	10	200	本级设备容量受限
7328	东台	港桥七配变	10	200	本级设备容量受限
7329	东台	国富九配变	10	200	上级设备容量受限
7330	东台	三友五配变	10	100	上级设备容量受限
7331	东台	三友七配变	10	200	上级设备容量受限
7332	东台	明星十配变	10	200	上级设备容量受限
7333	东台	国富六配变	10	400	上级设备容量受限
7334	东台	明星十一配变	10	200	上级设备容量受限
7335	东台	明星七配变	10	200	上级设备容量受限
7336	东台	港桥四配变	10	200	上级设备容量受限
7337	东台	港桥八配变	10	200	上级设备容量受限
7338	东台	港桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
7339	东台	明星八配变	10	200	上级设备容量受限
7340	东台	港桥二配变	10	200	上级设备容量受限
7341	东台	港桥五配变	10	200	上级设备容量受限
7342	东台	国富七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7343	东台	港桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
7344	东台	三友十一配变	10	200	上级设备容量受限
7345	东台	港桥六配变	10	200	上级设备容量受限
7346	东台	港桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
7347	东台	港桥三配变	10	400	上级设备容量受限
7348	东台	三友二配变	10	200	上级设备容量受限
7349	东台	港桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
7350	东台	国富十一配变	10	200	上级设备容量受限
7351	东台	国富三配变	10	200	上级设备容量受限
7352	东台	国富二配变	10	200	上级设备容量受限
7353	东台	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
7354	东台	港桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
7355	东台	明星十三配变	10	200	上级设备容量受限
7356	东台	国富十配变	10	200	上级设备容量受限
7357	东台	三友十四配变	10	200	上级设备容量受限
7358	东台	港桥十一配变	10	200	上级设备容量受限
7359	东台	港桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
7360	东台	明星三配变	10	400	上级设备容量受限
7361	东台	三友三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7362	东台	国富五配变	10	400	上级设备容量受限
7363	东台	港桥一配变	10	400	上级设备容量受限
7364	东台	港桥十配变	10	400	上级设备容量受限
7365	东台	国富八配变	10	400	上级设备容量受限
7366	东台	国富一配变	10	400	上级设备容量受限
7367	东台	三友十三配变	10	400	上级设备容量受限
7368	东台	东刘十一配变	10	200	本级设备容量受限
7369	东台	西刘十四配变	10	200	本级设备容量受限
7370	东台	东刘六配变	10	200	本级设备容量受限
7371	东台	西刘七配变	10	200	本级设备容量受限
7372	东台	新彭六配变	10	200	本级设备容量受限
7373	东台	新彭十一配变	10	400	上级设备容量受限
7374	东台	新丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
7375	东台	西刘十五配变	10	200	上级设备容量受限
7376	东台	东刘二配变	10	200	上级设备容量受限
7377	东台	西刘一配变	10	200	上级设备容量受限
7378	东台	新丰三配变	10	200	上级设备容量受限
7379	东台	新彭十三配变	10	200	上级设备容量受限
7380	东台	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7381	东台	西刘五配变	10	200	上级设备容量受限
7382	东台	新丰5配变	10	200	上级设备容量受限
7383	东台	新彭七配变	10	200	上级设备容量受限
7384	东台	东刘三配变	10	200	上级设备容量受限
7385	东台	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7386	东台	新丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
7387	东台	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
7388	东台	新彭十配变	10	200	上级设备容量受限
7389	东台	新丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
7390	东台	新彭八配变	10	200	上级设备容量受限
7391	东台	新彭五配变	10	200	上级设备容量受限
7392	东台	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
7393	东台	西刘二配变	10	400	上级设备容量受限
7394	东台	西刘十一配变	10	200	上级设备容量受限
7395	东台	明星十二配变	10	200	上级设备容量受限
7396	东台	东刘一配变	10	400	上级设备容量受限
7397	东台	东刘四配变	10	200	上级设备容量受限
7398	东台	西刘十二配变	10	200	上级设备容量受限
7399	东台	西刘十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7400	东台	西刘四配变	10	200	上级设备容量受限
7401	东台	新丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
7402	东台	东刘九配变	10	200	上级设备容量受限
7403	东台	新彭三配变	10	200	上级设备容量受限
7404	东台	新丰七配变	10	400	上级设备容量受限
7405	东台	西刘九配变	10	200	上级设备容量受限
7406	东台	东刘七配变	10	200	上级设备容量受限
7407	东台	新彭十二配变	10	200	上级设备容量受限
7408	东台	东刘十配变	10	200	上级设备容量受限
7409	东台	新丰四配变	10	200	上级设备容量受限
7410	东台	西刘3配变	10	200	上级设备容量受限
7411	东台	西刘十配变	10	400	上级设备容量受限
7412	东台	新彭1配变	10	400	上级设备容量受限
7413	东台	新丰十配变	10	400	上级设备容量受限
7414	东台	东刘五配变	10	400	上级设备容量受限
7415	东台	东刘八配变	10	400	上级设备容量受限
7416	东台	新彭二配变	10	400	上级设备容量受限
7417	东台	西刘6配变	10	400	上级设备容量受限
7418	东台	新丰八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7419	东台	新丰六配变	10	400	上级设备容量受限
7420	东台	新彭四配变	10	400	上级设备容量受限
7421	东台	新彭九配变	10	400	上级设备容量受限
7422	东台	新丰九配变	10	400	上级设备容量受限
7423	东台	西刘八配变	10	400	上级设备容量受限
7424	东台	明星十六配变	10	200	上级设备容量受限
7425	东台	明星20#配变	10	630	上级设备容量受限
7426	东台	永胜四号配变	10	200	上级设备容量受限
7427	东台	保丰三配变	10	200	上级设备容量受限
7428	东台	公用19配变	10	400	上级设备容量受限
7429	东台	永胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
7430	东台	保丰6配变	10	200	上级设备容量受限
7431	东台	保丰7配变	10	200	上级设备容量受限
7432	东台	保丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
7433	东台	保丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
7434	东台	川港七配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7435	东台	川港二号配变	10	200	上级设备容量受限
7436	东台	川港10#配变	10	200	上级设备容量受限
7437	东台	川港五配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7438	东台	洼灶七配变	10	200	上级设备容量受限
7439	东台	川港一配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7440	东台	川港三配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7441	东台	保丰二配变	10	200	上级设备容量受限
7442	东台	川港六配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
7443	东台	川港四配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7444	东台	川港8#配变	10	400	上级设备容量受限
7445	东台	川港9#配变	10	400	上级设备容量受限
7446	东台	川港11#配变	10	400	上级设备容量受限
7447	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
7448	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
7449	东台	二洋四配变	10	200	本级设备容量受限
7450	东台	镇河六配变	10	400	本级设备容量受限
7451	东台	镇河三配变	10	200	本级设备容量受限
7452	东台	战胜五配变	10	200	本级设备容量受限
7453	东台	二洋二配变	10	400	本级设备容量受限
7454	东台	镇河九配变	10	200	本级设备容量受限
7455	东台	二洋13#配变	10	400	本级设备容量受限
7456	东台	二洋#11配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7457	东台	五总三配变	10	200	本级设备容量受限
7458	东台	战胜一配变	10	200	本级设备容量受限
7459	东台	二洋#9配变	10	200	本级设备容量受限
7460	东台	战胜4#配变	10	200	本级设备容量受限
7461	东台	五总（一）配变	10	200	上级设备容量受限
7462	东台	二洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
7463	东台	战胜七配变	10	200	上级设备容量受限
7464	东台	二洋三配变	10	200	上级设备容量受限
7465	东台	二洋八配变	10	315	上级设备容量受限
7466	东台	唐洋一配变	10	200	上级设备容量受限
7467	东台	战胜二配变	10	200	上级设备容量受限
7468	东台	二洋一配变	10	400	上级设备容量受限
7469	东台	战胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
7470	东台	战胜八配变	10	200	上级设备容量受限
7471	东台	镇河五配变	10	200	上级设备容量受限
7472	东台	战胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
7473	东台	镇河12#配变	10	200	上级设备容量受限
7474	东台	二洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
7475	东台	镇河八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7476	东台	五总(六)配变	10	200	上级设备容量受限
7477	东台	新元#14配变	10	400	上级设备容量受限
7478	东台	二洋六配变	10	400	上级设备容量受限
7479	东台	二洋七配变	10	400	上级设备容量受限
7480	东台	新元九配变	10	200	上级设备容量受限
7481	东台	五总4配变	10	400	上级设备容量受限
7482	东台	镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
7483	东台	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
7484	东台	五总#7配变	10	315	上级设备容量受限
7485	东台	五总8#配变	10	400	上级设备容量受限
7486	东台	镇河二配变	10	400	上级设备容量受限
7487	东台	新元七配变	10	160	上级设备容量受限
7488	东台	战胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
7489	东台	五总2配变	10	315	上级设备容量受限
7490	东台	战胜六配变	10	200	上级设备容量受限
7491	东台	战胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
7492	东台	五总#12配变	10	200	上级设备容量受限
7493	东台	五总五配变	10	400	上级设备容量受限
7494	东台	五总#9配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7495	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
7496	东台	新元六配变	10	400	上级设备容量受限
7497	东台	镇河一配变	10	400	上级设备容量受限
7498	东台	镇河四配变	10	200	上级设备容量受限
7499	东台	战胜13#配变	10	400	上级设备容量受限
7500	东台	新元13配变	10	400	上级设备容量受限
7501	东台	五总#11配变	10	400	上级设备容量受限
7502	东台	战胜12#配变	10	400	上级设备容量受限
7503	东台	唐洋#3配变	10	400	上级设备容量受限
7504	东台	五总#10配变	10	400	上级设备容量受限
7505	东台	二洋五配变	10	400	上级设备容量受限
7506	东台	八里四配变	10	400	本级设备容量受限
7507	东台	八里一配变	10	200	本级设备容量受限
7508	东台	先进一配变	10	200	本级设备容量受限
7509	东台	五灶7配变	10	200	本级设备容量受限
7510	东台	一灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
7511	东台	五灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
7512	东台	新一18#配变	10	200	上级设备容量受限
7513	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7514	东台	新一一配变	10	400	上级设备容量受限
7515	东台	一灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
7516	东台	新一六配变	10	200	上级设备容量受限
7517	东台	红星6配变	10	160	上级设备容量受限
7518	东台	榆东二配变	10	400	上级设备容量受限
7519	东台	一灶八配变	10	200	上级设备容量受限
7520	东台	新一十配变	10	200	上级设备容量受限
7521	东台	新一5#配变	10	200	上级设备容量受限
7522	东台	先进5#配变	10	200	上级设备容量受限
7523	东台	榆东七配变	10	200	上级设备容量受限
7524	东台	榆东8配变	10	200	上级设备容量受限
7525	东台	先进4配变	10	200	上级设备容量受限
7526	东台	先进二配变	10	200	上级设备容量受限
7527	东台	一灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
7528	东台	先进8#配变	10	400	上级设备容量受限
7529	东台	新一8配变	10	200	上级设备容量受限
7530	东台	榆东一配变	10	200	上级设备容量受限
7531	东台	新一十一配变	10	200	上级设备容量受限
7532	东台	新一19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7533	东台	一灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
7534	东台	一灶15#配变	10	200	上级设备容量受限
7535	东台	新一九配变	10	200	上级设备容量受限
7536	东台	新一7配变	10	200	上级设备容量受限
7537	东台	五灶一配变	10	400	上级设备容量受限
7538	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
7539	东台	五灶二配变	10	400	上级设备容量受限
7540	东台	新一15#配变	10	200	上级设备容量受限
7541	东台	五灶10#配变.	10	200	上级设备容量受限
7542	东台	一灶12配变	10	400	上级设备容量受限
7543	东台	丰南五配变	10	400	上级设备容量受限
7544	东台	先进7配变	10	400	上级设备容量受限
7545	东台	五灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7546	东台	一灶19配变	10	400	上级设备容量受限
7547	东台	一灶六配变	10	400	上级设备容量受限
7548	东台	五灶8配变	10	400	上级设备容量受限
7549	东台	先进3配变	10	400	上级设备容量受限
7550	东台	新一13配变	10	400	上级设备容量受限
7551	东台	榆东13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7552	东台	先进6配变	10	400	上级设备容量受限
7553	东台	新一三配变	10	400	上级设备容量受限
7554	东台	新一12配变	10	400	上级设备容量受限
7555	东台	新一14配变	10	400	上级设备容量受限
7556	东台	一灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
7557	东台	一灶14配变	10	400	上级设备容量受限
7558	东台	新一二配变	10	400	上级设备容量受限
7559	东台	先进9配变	10	400	上级设备容量受限
7560	东台	一灶13配变	10	400	上级设备容量受限
7561	东台	新安13#配变	10	400	上级设备容量受限
7562	东台	红星五配变	10	200	上级设备容量受限
7563	东台	红星13配变	10	200	上级设备容量受限
7564	东台	红星8配变	10	200	上级设备容量受限
7565	东台	红星12配变	10	200	上级设备容量受限
7566	东台	红星十配变	10	200	上级设备容量受限
7567	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
7568	东台	新安9#配变	10	200	上级设备容量受限
7569	东台	红星1#配变	10	200	上级设备容量受限
7570	东台	红星三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7571	东台	红星14#配变	10	200	上级设备容量受限
7572	东台	红星4配变	10	200	上级设备容量受限
7573	东台	红星11#配变	10	200	上级设备容量受限
7574	东台	红星7配变	10	200	上级设备容量受限
7575	东台	红星九配变	10	200	上级设备容量受限
7576	东台	红星15配变	10	400	上级设备容量受限
7577	东台	新安三配变	10	400	上级设备容量受限
7578	东台	新安4配变	10	400	上级设备容量受限
7579	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	上级设备容量受限
7580	东台	红星二配变	10	400	上级设备容量受限
7581	东台	新安一配变	10	400	上级设备容量受限
7582	东台	新安6#配变	10	400	上级设备容量受限
7583	东台	新安2#配变	10	400	上级设备容量受限
7584	东台	联富13#配变	10	200	本级设备容量受限
7585	东台	杨河四配变	10	200	本级设备容量受限
7586	东台	杨河七配变	10	200	本级设备容量受限
7587	东台	杨东六配变	10	400	本级设备容量受限
7588	东台	许乐一配变	10	200	本级设备容量受限
7589	东台	薛套9#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7590	东台	薛套七配变	10	200	本级设备容量受限
7591	东台	薛套(六)配变	10	200	本级设备容量受限
7592	东台	杨河11#配变	10	200	本级设备容量受限
7593	东台	三总六配变	10	200	本级设备容量受限
7594	东台	联富六配变	10	200	本级设备容量受限
7595	东台	杨河三配变	10	200	本级设备容量受限
7596	东台	杨河十二配变	10	200	本级设备容量受限
7597	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
7598	东台	杨河16#配变	10	200	本级设备容量受限
7599	东台	联富(七)配变	10	200	上级设备容量受限
7600	东台	许乐十配变	10	200	本级设备容量受限
7601	东台	杨河八配变	10	200	上级设备容量受限
7602	东台	薛套三配变	10	200	本级设备容量受限
7603	东台	杨河十三配变	10	200	上级设备容量受限
7604	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
7605	东台	杨河十配变	10	200	上级设备容量受限
7606	东台	杨河九配变	10	200	上级设备容量受限
7607	东台	许乐三配变	10	200	上级设备容量受限
7608	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7609	东台	工业园区配变	10	315	上级设备容量受限
7610	东台	杨河十四配变	10	400	上级设备容量受限
7611	东台	联富五配变	10	200	上级设备容量受限
7612	东台	联富12#配变	10	200	上级设备容量受限
7613	东台	芦河13#配变	10	200	上级设备容量受限
7614	东台	联富三配变	10	200	上级设备容量受限
7615	东台	杨河二配变	10	200	上级设备容量受限
7616	东台	杨东5#配变	10	200	上级设备容量受限
7617	东台	杨河六配变	10	400	上级设备容量受限
7618	东台	联富二配变	10	200	上级设备容量受限
7619	东台	杨河五配变	10	200	上级设备容量受限
7620	东台	四仓六配变	10	200	上级设备容量受限
7621	东台	联富一配变	10	200	上级设备容量受限
7622	东台	联富八配变	10	400	上级设备容量受限
7623	东台	芦河三配变	10	200	上级设备容量受限
7624	东台	许乐十一配变	10	200	上级设备容量受限
7625	东台	许乐六配变	10	200	上级设备容量受限
7626	东台	薛套二配变	10	200	上级设备容量受限
7627	东台	杨东九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7628	东台	联富11配变	10	200	上级设备容量受限
7629	东台	许乐2#配变	10	400	上级设备容量受限
7630	东台	杨东七配变	10	200	上级设备容量受限
7631	东台	联富10#配变	10	200	上级设备容量受限
7632	东台	杨东3#配变	10	200	上级设备容量受限
7633	东台	许乐九配变	10	400	上级设备容量受限
7634	东台	杨东一配变	10	400	上级设备容量受限
7635	东台	许乐7#配变	10	400	上级设备容量受限
7636	东台	杨河十五配变	10	400	上级设备容量受限
7637	东台	许乐五配变	10	400	上级设备容量受限
7638	东台	杨河一配变	10	200	上级设备容量受限
7639	东台	杨东四配变	10	400	上级设备容量受限
7640	东台	芦河四配变	10	400	上级设备容量受限
7641	东台	竹林13#配变	10	200	本级设备容量受限
7642	东台	高横6#配变	10	200	本级设备容量受限
7643	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
7644	东台	高横5#配变	10	200	本级设备容量受限
7645	东台	竹林9#配变	10	200	本级设备容量受限
7646	东台	竹林5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7647	东台	竹园四配变	10	400	上级设备容量受限
7648	东台	南洼1配变	10	400	上级设备容量受限
7649	东台	竹园11台片	10	400	上级设备容量受限
7650	东台	高横1#配变	10	200	上级设备容量受限
7651	东台	富西6#配变	10	100	上级设备容量受限
7652	东台	竹园13配变	10	200	上级设备容量受限
7653	东台	竹林2#配变	10	200	上级设备容量受限
7654	东台	竹林7#配变	10	200	上级设备容量受限
7655	东台	富西2#配变	10	200	上级设备容量受限
7656	东台	竹林3#配变	10	200	上级设备容量受限
7657	东台	高横9#配变	10	200	上级设备容量受限
7658	东台	竹林8#配变	10	200	上级设备容量受限
7659	东台	竹林1#配变	10	200	上级设备容量受限
7660	东台	富西3#配变	10	200	上级设备容量受限
7661	东台	高横8#配变	10	200	上级设备容量受限
7662	东台	竹园五配变	10	200	上级设备容量受限
7663	东台	竹林14#配变	10	250	上级设备容量受限
7664	东台	竹林11#配变	10	200	上级设备容量受限
7665	东台	高横3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7666	东台	竹园8台片	10	200	上级设备容量受限
7667	东台	竹园9台片	10	200	上级设备容量受限
7668	东台	高横2#配变	10	200	上级设备容量受限
7669	东台	竹园7#配变	10	200	上级设备容量受限
7670	东台	竹园12#配变	10	200	上级设备容量受限
7671	东台	高横7#配变	10	400	上级设备容量受限
7672	东台	竹林10#配变	10	200	上级设备容量受限
7673	东台	竹园三台片10KVS11变压器	10	200	上级设备容量受限
7674	东台	竹园六配变	10	200	上级设备容量受限
7675	东台	竹园10台片	10	200	上级设备容量受限
7676	东台	竹林12#配变	10	400	上级设备容量受限
7677	东台	竹林6#配变	10	400	上级设备容量受限
7678	东台	竹园二配变	10	400	上级设备容量受限
7679	东台	竹园一配变	10	400	上级设备容量受限
7680	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
7681	东台	万港8#配变	10	200	本级设备容量受限
7682	东台	顾横8#配变	10	200	本级设备容量受限
7683	东台	顾横2#配变	10	200	本级设备容量受限
7684	东台	顾横11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7685	东台	梁一2#配变	10	400	本级设备容量受限
7686	东台	万港4#配变	10	200	本级设备容量受限
7687	东台	万港12#配变	10	200	本级设备容量受限
7688	东台	建团2#配变	10	200	上级设备容量受限
7689	东台	梁一15#配变	10	400	上级设备容量受限
7690	东台	顾横10#配变	10	200	上级设备容量受限
7691	东台	万港14#配变	10	200	上级设备容量受限
7692	东台	万港20#变	10	200	上级设备容量受限
7693	东台	顾横5#配变	10	200	上级设备容量受限
7694	东台	建团3#配变	10	200	上级设备容量受限
7695	东台	顾横9#配变	10	200	上级设备容量受限
7696	东台	顾横4#配变	10	200	上级设备容量受限
7697	东台	万港3#配变	10	200	上级设备容量受限
7698	东台	梁一1#配变	10	200	上级设备容量受限
7699	东台	梁一12#配变	10	200	上级设备容量受限
7700	东台	梁一7#配变	10	200	上级设备容量受限
7701	东台	梁一11#配变	10	200	上级设备容量受限
7702	东台	建团1#配变	10	200	上级设备容量受限
7703	东台	顾横3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7704	东台	万港2#配变	10	200	上级设备容量受限
7705	东台	梁一8#配变	10	200	上级设备容量受限
7706	东台	梁一4#配变	10	200	上级设备容量受限
7707	东台	万港7#配变	10	200	上级设备容量受限
7708	东台	万港16#配变	10	200	上级设备容量受限
7709	东台	万港15#配变	10	200	上级设备容量受限
7710	东台	万港11#配变	10	200	上级设备容量受限
7711	东台	建团5#配变	10	200	上级设备容量受限
7712	东台	梁一3#配变	10	200	上级设备容量受限
7713	东台	万港9#配变	10	200	上级设备容量受限
7714	东台	梁一6#配变	10	200	上级设备容量受限
7715	东台	梁一9#配变	10	200	上级设备容量受限
7716	东台	万港6#配变	10	200	上级设备容量受限
7717	东台	梁一5#配变	10	200	上级设备容量受限
7718	东台	万港10#配变	10	200	上级设备容量受限
7719	东台	梁一13#配变	10	200	上级设备容量受限
7720	东台	梁一14#配变	10	200	上级设备容量受限
7721	东台	富西12#配变	10	200	上级设备容量受限
7722	东台	万港17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7723	东台	万港5#配变	10	200	上级设备容量受限
7724	东台	建团7#配变	10	200	上级设备容量受限
7725	东台	万港18#配变	10	200	上级设备容量受限
7726	东台	梁一10#配变	10	200	上级设备容量受限
7727	东台	万港13#配变	10	200	上级设备容量受限
7728	东台	顾横7#配变	10	400	上级设备容量受限
7729	东台	顾横1#配变	10	400	上级设备容量受限
7730	东台	建团4#配变	10	400	上级设备容量受限
7731	东台	顾横6#配变	10	400	上级设备容量受限
7732	东台	万港1#配变	10	400	上级设备容量受限
7733	东台	万港19#配变	10	400	上级设备容量受限
7734	东台	保丰五号配变	10	200	上级设备容量受限
7735	东台	洼灶五配变	10	200	上级设备容量受限
7736	东台	保丰一号配变	10	400	上级设备容量受限
7737	东台	保丰12#配变	10	400	上级设备容量受限
7738	东台	园艺3#配变	10	400	上级设备容量受限
7739	东台	园艺4#配变	10	400	上级设备容量受限
7740	东台	富源雅居1#配变	10	500	上级设备容量受限
7741	东台	丽都华庭2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7742	东台	富御广场东区1#变	10	800	上级设备容量受限
7743	东台	凤凰苑2#配变	10	630	上级设备容量受限
7744	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7745	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
7746	东台	园艺10#配变	10	400	上级设备容量受限
7747	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	上级设备容量受限
7748	东台	富御广场2#变	10	630	上级设备容量受限
7749	东台	富御广场4#变	10	630	上级设备容量受限
7750	东台	园艺11#配变	10	400	上级设备容量受限
7751	东台	富御广场东区3#变	10	800	上级设备容量受限
7752	东台	凤凰苑1#配变	10	630	上级设备容量受限
7753	东台	园艺2#配变	10	400	上级设备容量受限
7754	东台	园艺9#配变	10	400	上级设备容量受限
7755	东台	富西(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
7756	东台	园艺13#配变	10	400	上级设备容量受限
7757	东台	园艺12#配变	10	400	上级设备容量受限
7758	东台	园艺1#配变	10	400	上级设备容量受限
7759	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
7760	东台	胡墩二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7761	东台	高墩9配变	10	200	本级设备容量受限
7762	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限
7763	东台	高墩一配变	10	200	上级设备容量受限
7764	东台	芦河12#配变	10	200	上级设备容量受限
7765	东台	东团二配变	10	200	本级设备容量受限
7766	东台	东团4#配变	10	200	上级设备容量受限
7767	东台	芦河一配变	10	200	本级设备容量受限
7768	东台	芦河七配变	10	200	上级设备容量受限
7769	东台	东团九配变	10	200	上级设备容量受限
7770	东台	许南七配变	10	200	上级设备容量受限
7771	东台	芦河十一配变	10	200	上级设备容量受限
7772	东台	高墩七配变	10	200	上级设备容量受限
7773	东台	胡墩三配变	10	200	上级设备容量受限
7774	东台	东团八配变	10	200	上级设备容量受限
7775	东台	芦河15#配变	10	200	上级设备容量受限
7776	东台	芦河9配变	10	200	上级设备容量受限
7777	东台	东团14配变	10	200	上级设备容量受限
7778	东台	东团十配变	10	200	上级设备容量受限
7779	东台	东团五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7780	东台	高墩三配变	10	400	上级设备容量受限
7781	东台	高墩12配变	10	200	上级设备容量受限
7782	东台	芦河二配变	10	200	上级设备容量受限
7783	东台	胡墩一配变	10	400	上级设备容量受限
7784	东台	芦河五配变	10	200	上级设备容量受限
7785	东台	东团一配变	10	400	上级设备容量受限
7786	东台	解放16配变	10	200	上级设备容量受限
7787	东台	芦河六配变	10	200	上级设备容量受限
7788	东台	高墩四配变	10	200	上级设备容量受限
7789	东台	许南六配变	10	200	上级设备容量受限
7790	东台	高墩二配变	10	200	上级设备容量受限
7791	东台	东团三配变	10	200	上级设备容量受限
7792	东台	许南八配变	10	200	上级设备容量受限
7793	东台	高墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
7794	东台	高墩六配变	10	200	上级设备容量受限
7795	东台	公用十配变.	10	200	上级设备容量受限
7796	东台	高墩八配变	10	400	上级设备容量受限
7797	东台	许南一配变	10	200	上级设备容量受限
7798	东台	东团七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7799	东台	高墩10#配变	10	200	上级设备容量受限
7800	东台	高墩五配变	10	400	上级设备容量受限
7801	东台	高元8#配变	10	100	上级设备容量受限
7802	东台	北街2#配变	10	400	上级设备容量受限
7803	东台	北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
7804	东台	高元10#配变	10	200	上级设备容量受限
7805	东台	桑园1#配变	10	200	上级设备容量受限
7806	东台	高元6#配变	10	200	上级设备容量受限
7807	东台	高元1#配变	10	200	上级设备容量受限
7808	东台	高元7#配变	10	400	上级设备容量受限
7809	东台	富南5#配变	10	200	上级设备容量受限
7810	东台	富安公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
7811	东台	富安公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
7812	东台	富北10#配变	10	400	上级设备容量受限
7813	东台	园艺6#配变	10	400	上级设备容量受限
7814	东台	高元5#配变	10	400	上级设备容量受限
7815	东台	富北11#配变	10	400	上级设备容量受限
7816	东台	月塘湾1#变	10	630	上级设备容量受限
7817	东台	富西4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7818	东台	西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
7819	东台	桑园5#配变	10	200	上级设备容量受限
7820	东台	六垛6#配变	10	200	上级设备容量受限
7821	东台	桑园2#配变	10	200	上级设备容量受限
7822	东台	富北8#配变	10	200	上级设备容量受限
7823	东台	六垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
7824	东台	西场(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
7825	东台	六垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
7826	东台	西场6#配变	10	200	上级设备容量受限
7827	东台	西场3#配变	10	200	上级设备容量受限
7828	东台	西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
7829	东台	西场4#配变	10	200	上级设备容量受限
7830	东台	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
7831	东台	桑园6#配变	10	200	上级设备容量受限
7832	东台	六垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
7833	东台	西场1#配变	10	200	上级设备容量受限
7834	东台	桑园4#配变	10	400	上级设备容量受限
7835	东台	竹林4#配变	10	400	上级设备容量受限
7836	东台	西场8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7837	东台	红花13#配变	10	200	本级设备容量受限
7838	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
7839	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
7840	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
7841	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限
7842	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
7843	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
7844	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
7845	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限
7846	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限
7847	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
7848	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
7849	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
7850	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
7851	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
7852	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
7853	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
7854	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
7855	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7856	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
7857	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
7858	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
7859	东台	天源城#2箱变	10	500	上级设备容量受限
7860	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	上级设备容量受限
7861	东台	开发区一台片	10	400	上级设备容量受限
7862	东台	天源城#1箱变	10	500	上级设备容量受限
7863	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
7864	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
7865	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
7866	东台	弼港二配变	10	200	上级设备容量受限
7867	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限
7868	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
7869	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
7870	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
7871	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
7872	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
7873	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
7874	东台	弼南一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7875	东台	弼南十一配变	10	400	上级设备容量受限
7876	东台	弼南六配变	10	400	上级设备容量受限
7877	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
7878	东台	弼港四配变	10	400	上级设备容量受限
7879	东台	弼南七配变	10	400	上级设备容量受限
7880	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
7881	东台	弼港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
7882	东台	孙丿9#配变	10	200	本级设备容量受限
7883	东台	孙丿6配变	10	200	本级设备容量受限
7884	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限
7885	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
7886	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
7887	东台	何灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
7888	东台	西灶十配变	10	200	本级设备容量受限
7889	东台	西灶十二配变	10	200	本级设备容量受限
7890	东台	云集十一配变	10	200	本级设备容量受限
7891	东台	盐河20#配变	10	400	本级设备容量受限
7892	东台	东团十一配变	10	200	本级设备容量受限
7893	东台	西灶十三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7894	东台	云集七配变	10	200	本级设备容量受限
7895	东台	解放十一配变	10	200	本级设备容量受限
7896	东台	盐河十九配变	10	200	本级设备容量受限
7897	东台	何灶七配变	10	200	本级设备容量受限
7898	东台	何灶五配变	10	200	本级设备容量受限
7899	东台	解放13#配变	10	200	本级设备容量受限
7900	东台	云集16#配变	10	200	本级设备容量受限
7901	东台	解放一配变	10	200	上级设备容量受限
7902	东台	云集八配变	10	200	本级设备容量受限
7903	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
7904	东台	何灶六配变	10	400	本级设备容量受限
7905	东台	西灶十一配变	10	200	本级设备容量受限
7906	东台	盐河5#配变	10	200	本级设备容量受限
7907	东台	西灶17#配变	10	400	本级设备容量受限
7908	东台	西灶五配变	10	200	本级设备容量受限
7909	东台	西灶七配变	10	200	本级设备容量受限
7910	东台	西灶八配变	10	400	本级设备容量受限
7911	东台	解放四配变	10	200	本级设备容量受限
7912	东台	何灶三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7913	东台	何灶二配变	10	200	本级设备容量受限
7914	东台	解放十二配变	10	200	上级设备容量受限
7915	东台	解放五配变	10	400	上级设备容量受限
7916	东台	西灶二配变	10	200	上级设备容量受限
7917	东台	西灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
7918	东台	西灶六配变	10	400	上级设备容量受限
7919	东台	盐河18#配变	10	200	上级设备容量受限
7920	东台	云集17#配变	10	200	上级设备容量受限
7921	东台	云集一配变	10	200	上级设备容量受限
7922	东台	西灶十六#配变	10	400	上级设备容量受限
7923	东台	盐河十一配变	10	200	上级设备容量受限
7924	东台	西灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
7925	东台	云集五配变	10	200	上级设备容量受限
7926	东台	西灶三配变	10	400	上级设备容量受限
7927	东台	云集六配变	10	400	上级设备容量受限
7928	东台	云集三配变	10	400	上级设备容量受限
7929	东台	西灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
7930	东台	云集十二配变	10	200	上级设备容量受限
7931	东台	何灶四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7932	东台	西灶20#配变	10	400	上级设备容量受限
7933	东台	云集十配变	10	200	上级设备容量受限
7934	东台	西灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
7935	东台	云集4#配变	10	200	上级设备容量受限
7936	东台	西灶21#配变	10	200	上级设备容量受限
7937	东台	西灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
7938	东台	盐河4#配变	10	200	上级设备容量受限
7939	东台	云集十三配变	10	200	上级设备容量受限
7940	东台	云集十四配变	10	200	上级设备容量受限
7941	东台	云集二配变	10	400	上级设备容量受限
7942	东台	盐河十四配变	10	200	上级设备容量受限
7943	东台	云集九配变	10	200	上级设备容量受限
7944	东台	解放二配变	10	400	上级设备容量受限
7945	东台	西灶四配变	10	200	上级设备容量受限
7946	东台	许河10#配变	10	400	上级设备容量受限
7947	东台	西灶九配变	10	400	上级设备容量受限
7948	东台	中荡12#配变	10	200	本级设备容量受限
7949	东台	陈墩二配变	10	200	本级设备容量受限
7950	东台	胡墩5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7951	东台	十灶5#配变	10	200	本级设备容量受限
7952	东台	米港3#配变	10	400	上级设备容量受限
7953	东台	集贤3#配变	10	200	本级设备容量受限
7954	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
7955	东台	许乐十二配变	10	200	本级设备容量受限
7956	东台	丰富3#配变	10	200	本级设备容量受限
7957	东台	东升2#配变	10	200	本级设备容量受限
7958	东台	联丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
7959	东台	联丰1#配变	10	200	本级设备容量受限
7960	东台	东升7#配变	10	200	本级设备容量受限
7961	东台	米港11#配变	10	100	本级设备容量受限
7962	东台	米港5#配变	10	200	本级设备容量受限
7963	东台	集贤1配变	10	200	本级设备容量受限
7964	东台	集富8#配变	10	200	上级设备容量受限
7965	东台	富东公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
7966	东台	公用28#配变	10	200	上级设备容量受限
7967	东台	胜利9#配变	10	100	上级设备容量受限
7968	东台	东升8#配变	10	200	上级设备容量受限
7969	东台	胜利7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7970	东台	集富2#配变	10	200	上级设备容量受限
7971	东台	米港(4)#配变	10	200	上级设备容量受限
7972	东台	联丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
7973	东台	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
7974	东台	集贤(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
7975	东台	联丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
7976	东台	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
7977	东台	联丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
7978	东台	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
7979	东台	集富1#配变	10	200	上级设备容量受限
7980	东台	集富7#配变	10	200	上级设备容量受限
7981	东台	联丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
7982	东台	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
7983	东台	集贤2#配变	10	200	上级设备容量受限
7984	东台	联富九配变	10	200	上级设备容量受限
7985	东台	东升3#配变	10	200	上级设备容量受限
7986	东台	集贤8#配变	10	200	上级设备容量受限
7987	东台	芦河14#配变	10	200	上级设备容量受限
7988	东台	许南三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7989	东台	联丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
7990	东台	东升4#配变	10	200	上级设备容量受限
7991	东台	集富(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
7992	东台	胜利5#配变	10	200	上级设备容量受限
7993	东台	东升5#配变	10	200	上级设备容量受限
7994	东台	东升6#配变	10	200	上级设备容量受限
7995	东台	芦河八配变	10	200	上级设备容量受限
7996	东台	集富3#配变	10	200	上级设备容量受限
7997	东台	东升1#配变	10	200	上级设备容量受限
7998	东台	集贤4#配变	10	400	上级设备容量受限
7999	东台	胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限
8000	东台	集贤7#配变	10	200	上级设备容量受限
8001	东台	十灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
8002	东台	许乐四配变	10	400	上级设备容量受限
8003	东台	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
8004	东台	集贤(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
8005	东台	富东公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
8006	东台	许河二台片	10	200	本级设备容量受限
8007	东台	许河十五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8008	东台	许河二十配变	10	200	本级设备容量受限
8009	东台	许河园区一配变	10	400	上级设备容量受限
8010	东台	许河四台片	10	200	上级设备容量受限
8011	东台	许河二十一配变	10	200	上级设备容量受限
8012	东台	许河十三台片	10	400	上级设备容量受限
8013	东台	许河八配变	10	315	上级设备容量受限
8014	东台	公用十五配变	10	400	上级设备容量受限
8015	东台	富安集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
8016	东台	富安公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
8017	东台	富安集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
8018	东台	富安集镇4#配变	10	200	上级设备容量受限
8019	东台	富安公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
8020	东台	富安公用13#配变	10	500	上级设备容量受限
8021	东台	富安集镇1#配变	10	200	上级设备容量受限
8022	东台	富安集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
8023	东台	富安公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
8024	东台	富安公用11#配变	10	200	上级设备容量受限
8025	东台	富安集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
8026	东台	富安公用10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8027	东台	富安集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
8028	东台	仿古街1#变	10	400	上级设备容量受限
8029	东台	富安公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
8030	东台	富安公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
8031	东台	富安公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
8032	东台	富安公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
8033	东台	富安集镇8#配变	10	100	上级设备容量受限
8034	东台	富安集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
8035	东台	富安集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
8036	东台	富安公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
8037	东台	高元9#配变	10	200	上级设备容量受限
8038	东台	富公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
8039	东台	富安公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
8040	东台	富安公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
8041	东台	富安集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
8042	东台	富安公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
8043	东台	富安公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
8044	东台	富安公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
8045	东台	高灶二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8046	东台	练坳一配变	10	200	上级设备容量受限
8047	东台	练坳六配变	10	200	上级设备容量受限
8048	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
8049	东台	二联二号配变	10	400	上级设备容量受限
8050	东台	高灶四配变	10	200	上级设备容量受限
8051	东台	高灶一配变	10	200	上级设备容量受限
8052	东台	二联一配变	10	200	上级设备容量受限
8053	东台	二联四配变	10	200	上级设备容量受限
8054	东台	潘灶七配变	10	200	上级设备容量受限
8055	东台	练房六配变	10	200	上级设备容量受限
8056	东台	练房四配变	10	200	上级设备容量受限
8057	东台	二联五配变	10	200	上级设备容量受限
8058	东台	二联七配变	10	200	上级设备容量受限
8059	东台	练坳七配变	10	200	上级设备容量受限
8060	东台	陈姜五配变	10	200	上级设备容量受限
8061	东台	陈姜三配变	10	200	上级设备容量受限
8062	东台	永红1配变	10	400	上级设备容量受限
8063	东台	曹灶六配变	10	200	上级设备容量受限
8064	东台	二联三号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8065	东台	袁墩三配变	10	200	上级设备容量受限
8066	东台	袁墩一号配变	10	200	上级设备容量受限
8067	东台	袁墩二号配变	10	200	上级设备容量受限
8068	东台	六居七配变	10	200	上级设备容量受限
8069	东台	潘灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
8070	东台	陈姜二配变	10	200	上级设备容量受限
8071	东台	陈姜七配变	10	200	上级设备容量受限
8072	东台	永红13#配变	10	200	上级设备容量受限
8073	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
8074	东台	练坳四配变	10	200	上级设备容量受限
8075	东台	二联六配变	10	200	上级设备容量受限
8076	东台	练坳三配变	10	200	上级设备容量受限
8077	东台	陈姜六配变	10	200	上级设备容量受限
8078	东台	练房一配变	10	200	上级设备容量受限
8079	东台	练房二配变	10	200	上级设备容量受限
8080	东台	陈姜4配变	10	400	上级设备容量受限
8081	东台	练房五配变	10	400	上级设备容量受限
8082	东台	袁墩四配变	10	315	上级设备容量受限
8083	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8084	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
8085	东台	陈姜一配变	10	400	上级设备容量受限
8086	东台	袁墩五配变	10	400	上级设备容量受限
8087	东台	练房八配变	10	400	上级设备容量受限
8088	东台	高灶三配变	10	400	上级设备容量受限
8089	东台	悦棠湾1配变	10	800	上级设备容量受限
8090	东台	悦棠湾3配变	10	800	上级设备容量受限
8091	东台	悦棠湾11配变	10	800	上级设备容量受限
8092	东台	悦棠湾5配变	10	800	上级设备容量受限
8093	东台	悦棠湾9配变	10	800	上级设备容量受限
8094	东台	悦棠湾7配变	10	800	上级设备容量受限
8095	东台	悦棠湾13配变	10	800	上级设备容量受限
8096	东台	未来城1#配变	10	800	上级设备容量受限
8097	东台	仓西三配变	10	200	本级设备容量受限
8098	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
8099	东台	华美九配变	10	200	上级设备容量受限
8100	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
8101	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
8102	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8103	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
8104	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限
8105	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限
8106	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限
8107	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
8108	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
8109	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
8110	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
8111	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
8112	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
8113	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限
8114	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
8115	东台	镇东七配变	10	400	上级设备容量受限
8116	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
8117	东台	金融城13#变压器	10	630	上级设备容量受限
8118	东台	和平一配变	10	200	上级设备容量受限
8119	东台	金融城11#变压器	10	630	上级设备容量受限
8120	东台	金融城5#变压器	10	800	上级设备容量受限
8121	东台	金融城3#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8122	东台	金融城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8123	东台	金融城9#变压器	10	630	上级设备容量受限
8124	东台	金融城15#变压器	10	630	上级设备容量受限
8125	东台	金融城7#变压器	10	800	上级设备容量受限
8126	东台	南庄13配变	10	200	上级设备容量受限
8127	东台	颐湖园3#配变	10	800	上级设备容量受限
8128	东台	英伦都市5配变	10	800	上级设备容量受限
8129	东台	英伦都市3配变	10	800	上级设备容量受限
8130	东台	颐湖园1#配变	10	800	上级设备容量受限
8131	东台	和平3配变	10	400	上级设备容量受限
8132	东台	英伦都市11配变	10	800	上级设备容量受限
8133	东台	英伦都市7配变	10	800	上级设备容量受限
8134	东台	英伦都市1配变	10	800	上级设备容量受限
8135	东台	英伦都市9#配变	10	800	上级设备容量受限
8136	东台	和平8配变	10	200	上级设备容量受限
8137	东台	和平11配变	10	200	上级设备容量受限
8138	东台	新团新村5配变	10	800	上级设备容量受限
8139	东台	新团新村1配变	10	800	上级设备容量受限
8140	东台	帝逸国际1#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8141	东台	新团新村9配变	10	800	上级设备容量受限
8142	东台	新团新村7配变	10	800	上级设备容量受限
8143	东台	帝逸国际3#配变	10	630	上级设备容量受限
8144	东台	新团新村3配变	10	800	上级设备容量受限
8145	东台	新团新村11配变	10	800	上级设备容量受限
8146	东台	黄坝5配变	10	400	上级设备容量受限
8147	东台	丁河九配变	10	200	本级设备容量受限
8148	东台	丁河八配变	10	200	本级设备容量受限
8149	东台	元官一配变	10	400	上级设备容量受限
8150	东台	官洋一配变	10	200	本级设备容量受限
8151	东台	解放八配变	10	200	本级设备容量受限
8152	东台	官洋4#配变	10	200	本级设备容量受限
8153	东台	丁河16配变	10	400	本级设备容量受限
8154	东台	盐河17#配变	10	200	本级设备容量受限
8155	东台	盐河八配变	10	200	本级设备容量受限
8156	东台	盐河十二配变	10	200	本级设备容量受限
8157	东台	官洋六配变	10	200	本级设备容量受限
8158	东台	盐河21#配变	10	200	本级设备容量受限
8159	东台	官洋三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8160	东台	盐河22#配变	10	200	上级设备容量受限
8161	东台	解放三配变	10	200	上级设备容量受限
8162	东台	解放六配变	10	200	上级设备容量受限
8163	东台	丁河十一配变	10	400	上级设备容量受限
8164	东台	丁河一配变	10	200	上级设备容量受限
8165	东台	盐河七配变	10	200	上级设备容量受限
8166	东台	元官6配变	10	200	上级设备容量受限
8167	东台	丁河二配变	10	400	上级设备容量受限
8168	东台	盐河3#配变	10	200	上级设备容量受限
8169	东台	丁河17配变	10	200	上级设备容量受限
8170	东台	盐河九配变	10	400	上级设备容量受限
8171	东台	丁河十二配变	10	200	上级设备容量受限
8172	东台	丁河十配变	10	200	上级设备容量受限
8173	东台	盐河16配变	10	200	上级设备容量受限
8174	东台	盐河六配变	10	200	上级设备容量受限
8175	东台	解放14#配变	10	200	上级设备容量受限
8176	东台	盐河十配变	10	200	上级设备容量受限
8177	东台	丁河五配变	10	200	上级设备容量受限
8178	东台	盐河一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8179	东台	元官二配变	10	400	上级设备容量受限
8180	东台	盐河十三配变	10	200	上级设备容量受限
8181	东台	丁河18配变	10	200	上级设备容量受限
8182	东台	盐河2#配变	10	200	上级设备容量受限
8183	东台	盐河23#配变	10	200	上级设备容量受限
8184	东台	丁河14#配变	10	400	上级设备容量受限
8185	东台	云集18#配变	10	200	上级设备容量受限
8186	东台	东进7#配变	10	200	上级设备容量受限
8187	东台	丁河15配变	10	200	上级设备容量受限
8188	东台	官洋十配变	10	200	上级设备容量受限
8189	东台	官洋七配变	10	200	上级设备容量受限
8190	东台	东进12配变	10	200	上级设备容量受限
8191	东台	丁河20#配变	10	200	上级设备容量受限
8192	东台	丁河七配变	10	400	本级设备容量受限
8193	东台	丁河十三配变	10	200	上级设备容量受限
8194	东台	官洋12配变	10	200	上级设备容量受限
8195	东台	盐河15配变	10	200	上级设备容量受限
8196	东台	元官五配变	10	200	上级设备容量受限
8197	东台	丁河六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8198	东台	东进(二)配变	10	200	上级设备容量受限
8199	东台	元官三配变	10	200	上级设备容量受限
8200	东台	丁河三配变	10	400	上级设备容量受限
8201	东台	丁河4#配变	10	400	上级设备容量受限
8202	东台	元官四配变	10	400	上级设备容量受限
8203	东台	解放七配变	10	400	上级设备容量受限
8204	东台	元东三配变	10	400	上级设备容量受限
8205	东台	公用十九配变.	10	200	本级设备容量受限
8206	东台	四仓13#配电	10	630	上级设备容量受限
8207	东台	名门庭苑配变	10	200	上级设备容量受限
8208	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
8209	东台	公用十二配变.	10	400	上级设备容量受限
8210	东台	许河公用十七配变	10	400	上级设备容量受限
8211	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
8212	东台	公用一配变	10	200	上级设备容量受限
8213	东台	公用六配变.	10	200	上级设备容量受限
8214	东台	公用二配变.	10	200	上级设备容量受限
8215	东台	许乐八配变	10	200	上级设备容量受限
8216	东台	公用十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8217	东台	许河公用二十配变	10	200	上级设备容量受限
8218	东台	许河公用十八配变	10	200	上级设备容量受限
8219	东台	许河1#配变	10	400	上级设备容量受限
8220	东台	公用五配变	10	400	上级设备容量受限
8221	东台	公用十四配变.	10	200	上级设备容量受限
8222	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	上级设备容量受限
8223	东台	许河公用29配变	10	200	上级设备容量受限
8224	东台	许南四配变	10	200	上级设备容量受限
8225	东台	公用四配变.	10	400	上级设备容量受限
8226	东台	公用十三配变.	10	315	上级设备容量受限
8227	东台	许河公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
8228	东台	公用三配变.	10	315	上级设备容量受限
8229	东台	公用十六配变.	10	400	上级设备容量受限
8230	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	上级设备容量受限
8231	东台	张港十一配变	10	200	本级设备容量受限
8232	东台	祝林四配变	10	200	本级设备容量受限
8233	东台	裕民10#配变	10	200	本级设备容量受限
8234	东台	唐胜九配变	10	400	本级设备容量受限
8235	东台	心红#14配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8236	东台	爱国六配变	10	200	本级设备容量受限
8237	东台	爱国15#配变	10	200	本级设备容量受限
8238	东台	南洋14#配变	10	200	本级设备容量受限
8239	东台	爱国二配变	10	200	本级设备容量受限
8240	东台	南洋一配变	10	200	本级设备容量受限
8241	东台	裕民#11配变	10	200	本级设备容量受限
8242	东台	长红14#配变	10	200	本级设备容量受限
8243	东台	爱国13#配变	10	200	本级设备容量受限
8244	东台	长红13#配变	10	200	本级设备容量受限
8245	东台	爱国四配变	10	200	上级设备容量受限
8246	东台	爱国14#配变	10	200	上级设备容量受限
8247	东台	裕民#9配变	10	200	上级设备容量受限
8248	东台	唐胜三配变	10	200	上级设备容量受限
8249	东台	南洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
8250	东台	南洋2配变	10	200	上级设备容量受限
8251	东台	裕民#12配变	10	200	上级设备容量受限
8252	东台	爱国#10配变	10	200	上级设备容量受限
8253	东台	长红五配变	10	200	上级设备容量受限
8254	东台	裕民三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8255	东台	爱国11#配变	10	200	上级设备容量受限
8256	东台	唐胜八配变	10	200	上级设备容量受限
8257	东台	南洋四配变	10	200	上级设备容量受限
8258	东台	心红一配变	10	200	上级设备容量受限
8259	东台	南洋六配变	10	200	上级设备容量受限
8260	东台	长红12#配变	10	200	上级设备容量受限
8261	东台	爱国三配变	10	200	上级设备容量受限
8262	东台	长红三配变	10	200	上级设备容量受限
8263	东台	南洋#13配变	10	200	上级设备容量受限
8264	东台	爱国八配变	10	200	上级设备容量受限
8265	东台	南洋三配变	10	200	上级设备容量受限
8266	东台	长红10#配变	10	200	上级设备容量受限
8267	东台	长红四配变	10	400	上级设备容量受限
8268	东台	长红八配变	10	200	上级设备容量受限
8269	东台	南洋七配变	10	200	上级设备容量受限
8270	东台	南洋#11配变	10	200	上级设备容量受限
8271	东台	长红(2)配变	10	400	上级设备容量受限
8272	东台	裕民#8配变	10	200	上级设备容量受限
8273	东台	爱国5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8274	东台	南洋#12配变	10	400	上级设备容量受限
8275	东台	南洋八配变	10	400	上级设备容量受限
8276	东台	裕民七配变	10	200	上级设备容量受限
8277	东台	裕民#4配变	10	200	上级设备容量受限
8278	东台	裕民2#配变	10	200	上级设备容量受限
8279	东台	长红#11配变	10	200	上级设备容量受限
8280	东台	裕民一配变	10	200	上级设备容量受限
8281	东台	长红一配变	10	400	上级设备容量受限
8282	东台	裕民六配变	10	400	上级设备容量受限
8283	东台	爱国9#配变	10	200	上级设备容量受限
8284	东台	南洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
8285	东台	南洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
8286	东台	长红九配变	10	400	上级设备容量受限
8287	东台	长红六配变	10	400	上级设备容量受限
8288	东台	爱国七配变	10	400	上级设备容量受限
8289	东台	长红七配变	10	400	上级设备容量受限
8290	东台	红花#15配变	10	400	上级设备容量受限
8291	东台	唐胜七配变	10	400	上级设备容量受限
8292	东台	爱国1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8293	东台	红色7#配变	10	400	本级设备容量受限
8294	东台	中苴4#配变	10	200	本级设备容量受限
8295	东台	万红15#配变	10	400	本级设备容量受限
8296	东台	红色10#配变	10	200	本级设备容量受限
8297	东台	万红2#配变	10	200	上级设备容量受限
8298	东台	红色3#配变	10	200	上级设备容量受限
8299	东台	朝福1#配变	10	200	上级设备容量受限
8300	东台	朝福5#配变	10	200	上级设备容量受限
8301	东台	中苴8#配变	10	200	上级设备容量受限
8302	东台	新储3#配变	10	200	上级设备容量受限
8303	东台	红色2#配变	10	400	上级设备容量受限
8304	东台	中苴19#配变	10	400	上级设备容量受限
8305	东台	新储9#配变	10	400	上级设备容量受限
8306	东台	朝福6#配变	10	200	上级设备容量受限
8307	东台	中苴5#配变	10	200	上级设备容量受限
8308	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限
8309	东台	中苴14#配变	10	200	上级设备容量受限
8310	东台	新储7#配变	10	200	上级设备容量受限
8311	东台	红色1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8312	东台	新储6#配变	10	200	上级设备容量受限
8313	东台	新储4#配变	10	200	上级设备容量受限
8314	东台	中苴15#配变	10	200	上级设备容量受限
8315	东台	朝福4#配变	10	200	上级设备容量受限
8316	东台	中苴17#配变	10	400	上级设备容量受限
8317	东台	中苴7#配变	10	200	上级设备容量受限
8318	东台	新储2#配变	10	400	上级设备容量受限
8319	东台	朝福7#配变	10	200	上级设备容量受限
8320	东台	中苴13#配变	10	200	上级设备容量受限
8321	东台	中苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
8322	东台	新储1#配变	10	200	上级设备容量受限
8323	东台	新储10#配变	10	200	上级设备容量受限
8324	东台	中苴9#配变	10	200	上级设备容量受限
8325	东台	中苴10#配变	10	200	上级设备容量受限
8326	东台	中苴2#配变	10	200	上级设备容量受限
8327	东台	万红14#配变	10	400	上级设备容量受限
8328	东台	中苴12#配变	10	200	上级设备容量受限
8329	东台	红色9#配变	10	315	上级设备容量受限
8330	东台	红色5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8331	东台	中苴11#配变	10	200	上级设备容量受限
8332	东台	新储5#配变	10	400	上级设备容量受限
8333	东台	中苴6#配变	10	400	上级设备容量受限
8334	东台	万红8#配变	10	400	上级设备容量受限
8335	东台	万红5#配变	10	400	上级设备容量受限
8336	东台	万红4#配变	10	400	上级设备容量受限
8337	东台	中苴3#配变	10	400	上级设备容量受限
8338	东台	万红13#配变	10	400	上级设备容量受限
8339	东台	朝福2#配变	10	400	上级设备容量受限
8340	东台	新储8#配变	10	400	上级设备容量受限
8341	东台	朝福3#配变	10	400	上级设备容量受限
8342	东台	万红1#配变	10	400	上级设备容量受限
8343	东台	朝福8#配变	10	400	上级设备容量受限
8344	东台	中苴16#配变	10	400	上级设备容量受限
8345	东台	万灶九配变	10	200	本级设备容量受限
8346	东台	万灶七台片	10	200	本级设备容量受限
8347	东台	三总五台片	10	200	本级设备容量受限
8348	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
8349	东台	四联八台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8350	东台	许河十一台片	10	200	本级设备容量受限
8351	东台	万灶三配变	10	200	本级设备容量受限
8352	东台	三总二台片	10	200	本级设备容量受限
8353	东台	薛套(四)台片	10	200	本级设备容量受限
8354	东台	四仓12配变	10	400	本级设备容量受限
8355	东台	四联九台片	10	200	本级设备容量受限
8356	东台	万灶一台片	10	200	本级设备容量受限
8357	东台	四仓3#配变	10	200	上级设备容量受限
8358	东台	四仓四台片	10	200	本级设备容量受限
8359	东台	三总一台片	10	200	本级设备容量受限
8360	东台	三总10#配变	10	200	上级设备容量受限
8361	东台	四联12#配变	10	400	上级设备容量受限
8362	东台	四仓1#配变	10	400	上级设备容量受限
8363	东台	四联二台片	10	200	上级设备容量受限
8364	东台	薛套(五)台片	10	200	上级设备容量受限
8365	东台	三总八配变	10	200	上级设备容量受限
8366	东台	许河五配变	10	200	上级设备容量受限
8367	东台	朝阳一配变	10	200	上级设备容量受限
8368	东台	万灶五台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8369	东台	四联五台片	10	200	上级设备容量受限
8370	东台	许河十八配变	10	200	上级设备容量受限
8371	东台	万灶二配变	10	200	上级设备容量受限
8372	东台	朝阳六配变	10	200	上级设备容量受限
8373	东台	杨东(二)台片	10	200	上级设备容量受限
8374	东台	四仓九台片	10	200	上级设备容量受限
8375	东台	杨东八台片	10	200	上级设备容量受限
8376	东台	四联十一配变	10	200	上级设备容量受限
8377	东台	四仓14配变	10	200	上级设备容量受限
8378	东台	万灶六台片	10	200	上级设备容量受限
8379	东台	四联13配变	10	200	上级设备容量受限
8380	东台	四仓五配变	10	200	上级设备容量受限
8381	东台	许河九台片	10	400	上级设备容量受限
8382	东台	四联四台片	10	200	上级设备容量受限
8383	东台	四仓八台片	10	200	上级设备容量受限
8384	东台	许河三配变	10	400	上级设备容量受限
8385	东台	四仓二台片	10	200	上级设备容量受限
8386	东台	万灶四台片	10	200	上级设备容量受限
8387	东台	杨东十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8388	东台	三总九配变	10	200	上级设备容量受限
8389	东台	三总(四)台片	10	200	上级设备容量受限
8390	东台	四仓七台片	10	200	上级设备容量受限
8391	东台	四联一台片	10	200	上级设备容量受限
8392	东台	四联十配变	10	200	上级设备容量受限
8393	东台	四联七台片	10	200	上级设备容量受限
8394	东台	三总三台片	10	200	上级设备容量受限
8395	东台	三总七台片	10	200	上级设备容量受限
8396	东台	四联三台片	10	200	上级设备容量受限
8397	东台	万灶八台片	10	200	上级设备容量受限
8398	东台	四仓11配变	10	200	上级设备容量受限
8399	东台	许河十九配变	10	200	上级设备容量受限
8400	东台	朝阳四配变	10	200	上级设备容量受限
8401	东台	许河十四台片	10	200	上级设备容量受限
8402	东台	许河7#配变	10	400	上级设备容量受限
8403	东台	四联六台片	10	200	上级设备容量受限
8404	东台	许苴六台片	10	400	上级设备容量受限
8405	东台	四仓13#配变	10	200	上级设备容量受限
8406	东台	四仓十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8407	东台	黄坝2配变	10	400	上级设备容量受限
8408	东台	南庄1配变	10	200	上级设备容量受限
8409	东台	南庄新村5#变	10	800	上级设备容量受限
8410	东台	南庄6配变	10	400	上级设备容量受限
8411	东台	南庄新村7#变	10	800	上级设备容量受限
8412	东台	南庄12配变	10	400	上级设备容量受限
8413	东台	黄坝3配变	10	200	上级设备容量受限
8414	东台	黄坝1配变	10	200	上级设备容量受限
8415	东台	汽车城1配变	10	200	上级设备容量受限
8416	东台	南庄新村3#变*	10	800	上级设备容量受限
8417	东台	南庄新村1#变*	10	800	上级设备容量受限
8418	东台	南庄9配变	10	400	上级设备容量受限
8419	东台	东灶三配变	10	200	本级设备容量受限
8420	东台	四灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
8421	东台	四灶集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
8422	东台	四灶集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
8423	东台	盈西8#配变	10	200	上级设备容量受限
8424	东台	四灶集镇31#配变	10	200	上级设备容量受限
8425	东台	丰收11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8426	东台	四灶集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
8427	东台	四灶集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
8428	东台	四灶集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
8429	东台	盈西五配变	10	200	上级设备容量受限
8430	东台	四灶集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
8431	东台	梁中六配变	10	400	上级设备容量受限
8432	东台	四灶集镇28配变	10	400	上级设备容量受限
8433	东台	丰收8#配变	10	400	上级设备容量受限
8434	东台	丰收10#配变	10	400	上级设备容量受限
8435	东台	四灶集镇30#配变	10	400	上级设备容量受限
8436	东台	四灶集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
8437	东台	东灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
8438	东台	民权五配变	10	200	上级设备容量受限
8439	东台	丰收一配变	10	200	上级设备容量受限
8440	东台	高峰三配变	10	200	上级设备容量受限
8441	东台	四灶四配变	10	200	上级设备容量受限
8442	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	上级设备容量受限
8443	东台	高峰8#配变	10	400	上级设备容量受限
8444	东台	东灶12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8445	东台	四灶集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
8446	东台	富旗二配变	10	200	上级设备容量受限
8447	东台	东灶一配变	10	200	上级设备容量受限
8448	东台	界河二配变	10	200	上级设备容量受限
8449	东台	界河五配变	10	200	上级设备容量受限
8450	东台	富旗五配变	10	200	上级设备容量受限
8451	东台	四灶集镇29#配变	10	200	上级设备容量受限
8452	东台	界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
8453	东台	四灶集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
8454	东台	东灶五配变	10	200	上级设备容量受限
8455	东台	富旗7#配变	10	200	上级设备容量受限
8456	东台	丰收五配变	10	200	上级设备容量受限
8457	东台	丰收三配变	10	400	上级设备容量受限
8458	东台	丰收二配变	10	400	上级设备容量受限
8459	东台	东灶二配变	10	400	上级设备容量受限
8460	东台	丰收六配变	10	400	上级设备容量受限
8461	东台	东灶八配变	10	400	上级设备容量受限
8462	东台	界河三配变	10	400	上级设备容量受限
8463	东台	丰收7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8464	东台	四灶集镇36#配变	10	400	上级设备容量受限
8465	东台	四灶集镇35#配变	10	400	上级设备容量受限
8466	东台	四灶集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
8467	东台	东灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
8468	东台	富旗六配变	10	400	上级设备容量受限
8469	东台	东灶七配变	10	400	上级设备容量受限
8470	东台	丰收四配变	10	400	上级设备容量受限
8471	东台	东灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
8472	东台	东灶六配变	10	400	上级设备容量受限
8473	东台	界河7#配变	10	400	上级设备容量受限
8474	东台	四灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
8475	东台	界河9#配变	10	400	上级设备容量受限
8476	东台	陈林三配变	10	200	本级设备容量受限
8477	东台	镇东十配变	10	200	上级设备容量受限
8478	东台	陈林十配变	10	200	上级设备容量受限
8479	东台	双楼五配变	10	200	上级设备容量受限
8480	东台	陈林十二配变	10	200	上级设备容量受限
8481	东台	陈林六配变	10	200	上级设备容量受限
8482	东台	新农一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8483	东台	陈林一配变	10	200	上级设备容量受限
8484	东台	新农十一配变	10	200	上级设备容量受限
8485	东台	新农七配变	10	200	上级设备容量受限
8486	东台	陈林五配变	10	200	上级设备容量受限
8487	东台	双楼十三配变	10	200	上级设备容量受限
8488	东台	强西三配变	10	200	上级设备容量受限
8489	东台	双楼二配变	10	200	上级设备容量受限
8490	东台	强西十配变	10	200	上级设备容量受限
8491	东台	兰址九配变	10	200	上级设备容量受限
8492	东台	双楼七配变	10	200	上级设备容量受限
8493	东台	双楼九配变	10	200	上级设备容量受限
8494	东台	新农九配变	10	200	上级设备容量受限
8495	东台	双楼六配变	10	200	上级设备容量受限
8496	东台	陈林九配变	10	200	上级设备容量受限
8497	东台	新农十三配变	10	200	上级设备容量受限
8498	东台	双楼十二配变	10	200	上级设备容量受限
8499	东台	陈林十一配变	10	200	上级设备容量受限
8500	东台	双楼十一配变	10	200	上级设备容量受限
8501	东台	强西九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8502	东台	强西十一配变	10	200	上级设备容量受限
8503	东台	双楼八配变	10	200	上级设备容量受限
8504	东台	双楼十配变	10	200	上级设备容量受限
8505	东台	新农八配变	10	200	上级设备容量受限
8506	东台	陈林四配变	10	200	上级设备容量受限
8507	东台	陈林十三配变	10	200	上级设备容量受限
8508	东台	新农十二配变	10	200	上级设备容量受限
8509	东台	强西五配变	10	400	上级设备容量受限
8510	东台	双楼三配变	10	400	上级设备容量受限
8511	东台	陈林二配变	10	400	上级设备容量受限
8512	东台	强西二配变	10	400	上级设备容量受限
8513	东台	兰址十配变	10	400	上级设备容量受限
8514	东台	双楼一配变	10	400	上级设备容量受限
8515	东台	双楼四配变	10	400	上级设备容量受限
8516	东台	镇东十九配变	10	400	上级设备容量受限
8517	东台	陈林七配变	10	400	上级设备容量受限
8518	东台	陈林八配变	10	400	上级设备容量受限
8519	东台	新农十配变	10	400	上级设备容量受限
8520	东台	七连一号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8521	东台	九连三号配变	10	400	上级设备容量受限
8522	东台	十四连三号配变	10	400	上级设备容量受限
8523	东台	十五连二号配变	10	200	上级设备容量受限
8524	东台	十七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8525	东台	十连三号配变	10	400	上级设备容量受限
8526	东台	十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8527	东台	九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8528	东台	养鸽场配变	10	400	上级设备容量受限
8529	东台	十四连二号配变	10	200	上级设备容量受限
8530	东台	二十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8531	东台	八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8532	东台	九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
8533	东台	二十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
8534	东台	十六连二号配变	10	400	上级设备容量受限
8535	东台	十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8536	东台	二十七连1#配变	10	400	上级设备容量受限
8537	东台	十六连三号配变	10	400	上级设备容量受限
8538	东台	十二连一配变	10	400	上级设备容量受限
8539	东台	十连一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8540	东台	十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
8541	东台	八连三号配变	10	400	上级设备容量受限
8542	东台	九连四号配变	10	400	上级设备容量受限
8543	东台	十六连一号配变	10	400	上级设备容量受限
8544	东台	川港七配变	10	200	本级设备容量受限
8545	东台	红花#17配变	10	200	本级设备容量受限
8546	东台	沈元五配变	10	200	本级设备容量受限
8547	东台	陶灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
8548	东台	潘介4#配变	10	200	本级设备容量受限
8549	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	本级设备容量受限
8550	东台	后港六配变	10	400	本级设备容量受限
8551	东台	李舍四配变	10	200	本级设备容量受限
8552	东台	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
8553	东台	董乐4配变	10	200	本级设备容量受限
8554	东台	仲韩5配变	10	200	本级设备容量受限
8555	东台	三合5#配变	10	200	本级设备容量受限
8556	东台	振中四配变	10	200	本级设备容量受限
8557	东台	建东一配变	10	200	本级设备容量受限
8558	东台	梁西12配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8559	东台	永和(一)配变	10	200	本级设备容量受限
8560	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限
8561	东台	弼西二配变	10	200	本级设备容量受限
8562	东台	天祥六配变	10	200	本级设备容量受限
8563	东台	洋团2配变	10	400	本级设备容量受限
8564	东台	泰山四配变	10	200	本级设备容量受限
8565	东台	乐园六配变	10	400	本级设备容量受限
8566	东台	乐园七配变	10	400	本级设备容量受限
8567	东台	红花九配变	10	200	本级设备容量受限
8568	东台	九里8#配变	10	200	本级设备容量受限
8569	东台	朝阳五配变	10	200	本级设备容量受限
8570	东台	沈波一配变	10	400	本级设备容量受限
8571	东台	堤利二十二配变	10	200	本级设备容量受限
8572	东台	街道六配变.	10	200	本级设备容量受限
8573	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
8574	东台	天祥1配变	10	200	本级设备容量受限
8575	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
8576	东台	扎垛四配变	10	200	本级设备容量受限
8577	东台	张仇五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8578	东台	沈元7配变	10	200	本级设备容量受限
8579	东台	尖北一配变	10	200	本级设备容量受限
8580	东台	殷韩四配变	10	200	本级设备容量受限
8581	东台	北杨4配变	10	200	本级设备容量受限
8582	东台	九里10#配变	10	200	本级设备容量受限
8583	东台	沈垛三配变	10	200	本级设备容量受限
8584	东台	沈元四配变	10	200	本级设备容量受限
8585	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
8586	东台	北庄5配变	10	200	本级设备容量受限
8587	东台	鼓劲(七)配变	10	400	本级设备容量受限
8588	东台	梁南五配变	10	200	本级设备容量受限
8589	东台	倪莫八配变	10	200	本级设备容量受限
8590	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
8591	东台	梁九7#配变	10	200	本级设备容量受限
8592	东台	梁西五配变	10	200	本级设备容量受限
8593	东台	鼓劲三配变	10	200	本级设备容量受限
8594	东台	乐园九配变	10	400	本级设备容量受限
8595	东台	存山四配变	10	400	本级设备容量受限
8596	东台	乐园#12配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8597	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
8598	东台	唐柳7配变	10	200	本级设备容量受限
8599	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
8600	东台	人和天润城#4配变	10	800	上级设备容量受限
8601	东台	四季花苑#1主变	10	800	上级设备容量受限
8602	东台	王埭四配变	10	400	上级设备容量受限
8603	东台	合兴四配变	10	200	上级设备容量受限
8604	东台	王埭五配变	10	315	上级设备容量受限
8605	东台	府邸花园主变	10	630	上级设备容量受限
8606	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	上级设备容量受限
8607	东台	三仓工业园区二配变	10	400	上级设备容量受限
8608	东台	镇西二十配变	10	400	上级设备容量受限
8609	东台	合兴八配变	10	400	上级设备容量受限
8610	东台	人和天润城#2配变	10	800	上级设备容量受限
8611	东台	镇西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
8612	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	上级设备容量受限
8613	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	上级设备容量受限
8614	东台	合兴九配变	10	200	上级设备容量受限
8615	东台	集镇七配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8616	东台	仓胜十配变	10	400	上级设备容量受限
8617	东台	三仓工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
8618	东台	四季花苑#2主变	10	800	上级设备容量受限
8619	东台	大地和苑七配变	10	630	上级设备容量受限
8620	东台	镇西十一配变	10	200	上级设备容量受限
8621	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	上级设备容量受限
8622	东台	仓南五配变	10	200	上级设备容量受限
8623	东台	人和天润城#6配变	10	800	上级设备容量受限
8624	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限
8625	东台	仓南三配变	10	400	上级设备容量受限
8626	东台	大地和苑五配变	10	500	上级设备容量受限
8627	东台	镇东六配变	10	400	上级设备容量受限
8628	东台	镇南十五配变	10	200	上级设备容量受限
8629	东台	棉业公司一配变	10	400	上级设备容量受限
8630	东台	大地和苑一配变	10	630	上级设备容量受限
8631	东台	大地和苑四配变8001	10	500	上级设备容量受限
8632	东台	镇东三配变	10	400	上级设备容量受限
8633	东台	镇东九配变	10	400	上级设备容量受限
8634	东台	新仓路一号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8635	东台	沿河南路一配变	10	400	上级设备容量受限
8636	东台	大地和苑三配变	10	630	上级设备容量受限
8637	东台	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
8638	东台	镇南八配变	10	400	上级设备容量受限
8639	东台	镇西五配变	10	400	上级设备容量受限
8640	东台	仓南十配变	10	200	上级设备容量受限
8641	东台	大地和苑二配变	10	500	上级设备容量受限
8642	东台	镇南十一配变	10	400	上级设备容量受限
8643	东台	三仓医院	10	250	上级设备容量受限
8644	东台	镇西十五配变	10	400	上级设备容量受限
8645	东台	镇南十配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
8646	东台	四季花苑五配变	10	800	上级设备容量受限
8647	东台	街道#10配变	10	400	上级设备容量受限
8648	东台	朝阳八配变	10	200	上级设备容量受限
8649	东台	四季花苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
8650	东台	镇西十六配变	10	400	上级设备容量受限
8651	东台	镇北九配变	10	315	上级设备容量受限
8652	东台	镇东一配变	10	400	上级设备容量受限
8653	东台	镇西九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8654	东台	镇南十三配变	10	200	上级设备容量受限
8655	东台	镇南六配变	10	400	上级设备容量受限
8656	东台	镇南十二配变	10	400	上级设备容量受限
8657	东台	新仓华府主变	10	200	上级设备容量受限
8658	东台	镇西二十三配变	10	200	上级设备容量受限
8659	东台	油厂一配变	10	200	上级设备容量受限
8660	东台	镇西四配变	10	400	上级设备容量受限
8661	东台	大地和苑六配变	10	630	上级设备容量受限
8662	东台	仓西二配变	10	200	上级设备容量受限
8663	东台	镇西十二配变	10	400	上级设备容量受限
8664	东台	新街十二配变	10	200	上级设备容量受限
8665	东台	鑫华园#3变压器	10	800	上级设备容量受限
8666	东台	公用二十八配变	10	400	上级设备容量受限
8667	东台	新街六配变	10	630	上级设备容量受限
8668	东台	公用二十五配变	10	400	上级设备容量受限
8669	东台	公用十二配变	10	400	上级设备容量受限
8670	东台	鑫华园#1变压器	10	800	上级设备容量受限
8671	东台	公用二配变	10	400	上级设备容量受限
8672	东台	公用(一)配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8673	东台	公用九配变	10	400	上级设备容量受限
8674	东台	公用二十一配变	10	200	上级设备容量受限
8675	东台	新街七配变	10	400	上级设备容量受限
8676	东台	10KV新文庭雅居2#配变	10	800	上级设备容量受限
8677	东台	公用十六配变	10	200	上级设备容量受限
8678	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	本级设备容量受限
8679	阜宁	硕集桥张中站	10	200	本级设备容量受限
8680	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	本级设备容量受限
8681	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	本级设备容量受限
8682	阜宁	陈良成俊中站	10	200	本级设备容量受限
8683	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	上级设备容量受限
8684	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
8685	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	上级设备容量受限
8686	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	上级设备容量受限
8687	阜宁	陈良五组2#变	10	400	上级设备容量受限
8688	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	上级设备容量受限
8689	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	上级设备容量受限
8690	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	上级设备容量受限
8691	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8692	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
8693	阜宁	陈良水利站	10	400	上级设备容量受限
8694	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8695	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	上级设备容量受限
8696	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	上级设备容量受限
8697	阜宁	陈良成俊七组	10	400	上级设备容量受限
8698	阜宁	陈良王滩六组	10	400	上级设备容量受限
8699	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8700	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	上级设备容量受限
8701	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	上级设备容量受限
8702	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	上级设备容量受限
8703	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
8704	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	本级设备容量受限
8705	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	本级设备容量受限
8706	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	本级设备容量受限
8707	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	本级设备容量受限
8708	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	本级设备容量受限
8709	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	本级设备容量受限
8710	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8711	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	本级设备容量受限
8712	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	本级设备容量受限
8713	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	本级设备容量受限
8714	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	本级设备容量受限
8715	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	本级设备容量受限
8716	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	本级设备容量受限
8717	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	本级设备容量受限
8718	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	本级设备容量受限
8719	阜宁	新沟三星东站公变	10	200	本级设备容量受限
8720	阜宁	古河大许东站北	10	200	本级设备容量受限
8721	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	本级设备容量受限
8722	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	本级设备容量受限
8723	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	本级设备容量受限
8724	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
8725	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	本级设备容量受限
8726	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	本级设备容量受限
8727	阜宁	东沟海港南站	10	200	本级设备容量受限
8728	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	本级设备容量受限
8729	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8730	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	本级设备容量受限
8731	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	本级设备容量受限
8732	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	本级设备容量受限
8733	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	本级设备容量受限
8734	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	本级设备容量受限
8735	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	本级设备容量受限
8736	阜宁	吴滩孙村东站公变	10	400	本级设备容量受限
8737	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
8738	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8739	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	上级设备容量受限
8740	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8741	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8742	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	上级设备容量受限
8743	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
8744	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	上级设备容量受限
8745	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	上级设备容量受限
8746	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	上级设备容量受限
8747	阜宁	三灶归正五组变	10	200	上级设备容量受限
8748	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8749	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	上级设备容量受限
8750	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	上级设备容量受限
8751	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
8752	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	上级设备容量受限
8753	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
8754	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
8755	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8756	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	上级设备容量受限
8757	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
8758	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	上级设备容量受限
8759	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	上级设备容量受限
8760	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8761	阜宁	三灶天沟东组公变	10	200	上级设备容量受限
8762	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
8763	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	上级设备容量受限
8764	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	上级设备容量受限
8765	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	上级设备容量受限
8766	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	上级设备容量受限
8767	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8768	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
8769	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	上级设备容量受限
8770	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
8771	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
8772	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	上级设备容量受限
8773	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	上级设备容量受限
8774	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	上级设备容量受限
8775	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	上级设备容量受限
8776	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	上级设备容量受限
8777	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	上级设备容量受限
8778	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8779	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
8780	阜宁	天沟一组	10	400	上级设备容量受限
8781	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	上级设备容量受限
8782	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	上级设备容量受限
8783	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
8784	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	上级设备容量受限
8785	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
8786	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8787	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	本级设备容量受限
8788	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	本级设备容量受限
8789	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	本级设备容量受限
8790	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	上级设备容量受限
8791	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	上级设备容量受限
8792	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
8793	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	上级设备容量受限
8794	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8795	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	上级设备容量受限
8796	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	上级设备容量受限
8797	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	上级设备容量受限
8798	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	上级设备容量受限
8799	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	上级设备容量受限
8800	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	上级设备容量受限
8801	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8802	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	上级设备容量受限
8803	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
8804	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	上级设备容量受限
8805	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8806	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	上级设备容量受限
8807	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	上级设备容量受限
8808	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8809	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	上级设备容量受限
8810	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
8811	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8812	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	上级设备容量受限
8813	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
8814	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	上级设备容量受限
8815	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	上级设备容量受限
8816	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	上级设备容量受限
8817	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	上级设备容量受限
8818	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
8819	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
8820	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	上级设备容量受限
8821	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	上级设备容量受限
8822	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8823	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8824	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8825	阜宁	三灶镇海成变	10	400	上级设备容量受限
8826	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	上级设备容量受限
8827	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	上级设备容量受限
8828	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
8829	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
8830	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	上级设备容量受限
8831	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8832	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8833	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	上级设备容量受限
8834	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	上级设备容量受限
8835	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	上级设备容量受限
8836	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
8837	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	本级设备容量受限
8838	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	本级设备容量受限
8839	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	本级设备容量受限
8840	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	本级设备容量受限
8841	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	本级设备容量受限
8842	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
8843	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8844	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
8845	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	上级设备容量受限
8846	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	上级设备容量受限
8847	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	上级设备容量受限
8848	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	上级设备容量受限
8849	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8850	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	上级设备容量受限
8851	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	上级设备容量受限
8852	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
8853	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	上级设备容量受限
8854	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
8855	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
8856	阜宁	三灶中灶东灶公变	10	200	上级设备容量受限
8857	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	上级设备容量受限
8858	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	上级设备容量受限
8859	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	上级设备容量受限
8860	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
8861	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	上级设备容量受限
8862	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8863	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	上级设备容量受限
8864	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	上级设备容量受限
8865	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	上级设备容量受限
8866	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	上级设备容量受限
8867	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
8868	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
8869	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	上级设备容量受限
8870	阜宁	三灶镇中灶东2#公变	10	200	上级设备容量受限
8871	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	上级设备容量受限
8872	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	上级设备容量受限
8873	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8874	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
8875	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	上级设备容量受限
8876	阜宁	三灶砖桥东2#变	10	400	上级设备容量受限
8877	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8878	阜宁	三灶砖桥东公变	10	400	上级设备容量受限
8879	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	上级设备容量受限
8880	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
8881	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8882	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	上级设备容量受限
8883	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	上级设备容量受限
8884	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8885	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	上级设备容量受限
8886	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	上级设备容量受限
8887	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	上级设备容量受限
8888	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
8889	阜宁	三灶前灶二组	10	400	上级设备容量受限
8890	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	上级设备容量受限
8891	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	本级设备容量受限
8892	阜宁	羊寨五里中站公变	10	200	上级设备容量受限
8893	阜宁	羊寨五里中站3#变	10	200	上级设备容量受限
8894	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	上级设备容量受限
8895	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8896	阜宁	羊寨五里东站变	10	200	上级设备容量受限
8897	阜宁	羊寨李舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
8898	阜宁	羊寨流泉北站公变	10	400	上级设备容量受限
8899	阜宁	羊寨李舍北站2#变	10	400	上级设备容量受限
8900	阜宁	羊寨李舍南站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8901	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	上级设备容量受限
8902	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
8903	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	上级设备容量受限
8904	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	上级设备容量受限
8905	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	本级设备容量受限
8906	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	本级设备容量受限
8907	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
8908	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
8909	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	上级设备容量受限
8910	阜宁	陈良后庄二组	10	200	上级设备容量受限
8911	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	上级设备容量受限
8912	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8913	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	上级设备容量受限
8914	阜宁	陈良南周西站	10	200	上级设备容量受限
8915	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	上级设备容量受限
8916	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8917	阜宁	陈良前湾四组	10	200	上级设备容量受限
8918	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	上级设备容量受限
8919	阜宁	陈良后湾四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8920	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8921	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	上级设备容量受限
8922	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	上级设备容量受限
8923	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	上级设备容量受限
8924	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	上级设备容量受限
8925	阜宁	陈良南周中站	10	400	上级设备容量受限
8926	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	上级设备容量受限
8927	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8928	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	上级设备容量受限
8929	阜宁	陈良后庄中站	10	400	上级设备容量受限
8930	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
8931	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	上级设备容量受限
8932	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
8933	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	上级设备容量受限
8934	阜宁	陈良马北四组	10	200	上级设备容量受限
8935	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	上级设备容量受限
8936	阜宁	陈良前湾六组	10	200	上级设备容量受限
8937	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	上级设备容量受限
8938	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8939	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8940	阜宁	陈良周庄东站	10	200	上级设备容量受限
8941	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	上级设备容量受限
8942	阜宁	陈良周庄南站	10	400	上级设备容量受限
8943	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	上级设备容量受限
8944	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	上级设备容量受限
8945	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	上级设备容量受限
8946	阜宁	陈良后湾六组	10	400	上级设备容量受限
8947	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	上级设备容量受限
8948	阜宁	陈良后湾村站	10	400	上级设备容量受限
8949	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	上级设备容量受限
8950	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	上级设备容量受限
8951	阜宁	陈良马北西站	10	400	上级设备容量受限
8952	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	上级设备容量受限
8953	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
8954	阜宁	陈良如珍一组	10	200	本级设备容量受限
8955	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	本级设备容量受限
8956	阜宁	陈良联盟东站	10	200	本级设备容量受限
8957	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8958	阜宁	陈良联盟南站	10	200	本级设备容量受限
8959	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	本级设备容量受限
8960	阜宁	陈良陶港一组	10	200	本级设备容量受限
8961	阜宁	陈良许湾东站	10	200	本级设备容量受限
8962	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
8963	阜宁	陈良许湾三组	10	200	上级设备容量受限
8964	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8965	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
8966	阜宁	陈良大同三组	10	200	上级设备容量受限
8967	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
8968	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	上级设备容量受限
8969	阜宁	陈良许湾九组	10	100	上级设备容量受限
8970	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	上级设备容量受限
8971	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8972	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	上级设备容量受限
8973	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	上级设备容量受限
8974	阜宁	陈良李良四组变	10	200	上级设备容量受限
8975	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	上级设备容量受限
8976	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8977	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	上级设备容量受限
8978	阜宁	陈良李良一六组	10	400	上级设备容量受限
8979	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
8980	阜宁	陈良大同村站	10	400	上级设备容量受限
8981	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	上级设备容量受限
8982	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
8983	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8984	阜宁	陈良许湾一组	10	400	上级设备容量受限
8985	阜宁	陈良许湾五组	10	200	上级设备容量受限
8986	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	上级设备容量受限
8987	阜宁	陈良大同四五组	10	200	上级设备容量受限
8988	阜宁	陈良许湾七组	10	200	上级设备容量受限
8989	阜宁	陈良大同六组变	10	200	上级设备容量受限
8990	阜宁	陈良李良东站	10	400	上级设备容量受限
8991	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	上级设备容量受限
8992	阜宁	陈良联盟三组	10	200	上级设备容量受限
8993	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
8994	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
8995	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8996	阜宁	陈良如珍五组	10	200	上级设备容量受限
8997	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	上级设备容量受限
8998	阜宁	陈良李良七组	10	400	上级设备容量受限
8999	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9000	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	上级设备容量受限
9001	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	上级设备容量受限
9002	阜宁	陈良如珍四组	10	200	上级设备容量受限
9003	阜宁	陈良新新东3#	10	200	上级设备容量受限
9004	阜宁	陈良如珍三组	10	400	上级设备容量受限
9005	阜宁	陈良如珍六组	10	400	上级设备容量受限
9006	阜宁	陈良大同七八组	10	400	上级设备容量受限
9007	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	上级设备容量受限
9008	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9009	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	上级设备容量受限
9010	阜宁	陈良许湾东2#变	10	200	上级设备容量受限
9011	阜宁	陈良李良五组	10	400	上级设备容量受限
9012	阜宁	陈良陶港北2#变	10	400	上级设备容量受限
9013	阜宁	陈良李良八组	10	400	上级设备容量受限
9014	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9015	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9016	阜宁	陈良陶港北站	10	400	上级设备容量受限
9017	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9018	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	上级设备容量受限
9019	阜宁	陈良大同一组	10	400	上级设备容量受限
9020	阜宁	陈良李良东站3#变	10	400	上级设备容量受限
9021	阜宁	陈良新新东站	10	400	上级设备容量受限
9022	阜宁	陈良许湾东站3#变	10	400	上级设备容量受限
9023	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	本级设备容量受限
9024	阜宁	三灶前昌二组	10	200	本级设备容量受限
9025	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	本级设备容量受限
9026	阜宁	三灶六组公变	10	400	本级设备容量受限
9027	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
9028	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	上级设备容量受限
9029	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	上级设备容量受限
9030	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	上级设备容量受限
9031	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	上级设备容量受限
9032	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	上级设备容量受限
9033	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9034	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	上级设备容量受限
9035	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
9036	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	上级设备容量受限
9037	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9038	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	上级设备容量受限
9039	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	上级设备容量受限
9040	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
9041	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9042	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	上级设备容量受限
9043	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	上级设备容量受限
9044	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	上级设备容量受限
9045	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
9046	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	上级设备容量受限
9047	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
9048	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	上级设备容量受限
9049	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	上级设备容量受限
9050	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	上级设备容量受限
9051	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	上级设备容量受限
9052	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9053	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	上级设备容量受限
9054	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	上级设备容量受限
9055	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9056	阜宁	三灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9057	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
9058	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	上级设备容量受限
9059	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	上级设备容量受限
9060	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	上级设备容量受限
9061	阜宁	三灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
9062	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	上级设备容量受限
9063	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	上级设备容量受限
9064	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	上级设备容量受限
9065	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
9066	阜宁	三灶村部公变	10	400	上级设备容量受限
9067	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
9068	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	上级设备容量受限
9069	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	上级设备容量受限
9070	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9071	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9072	阜宁	合利轮窑北站	10	200	本级设备容量受限
9073	阜宁	合利卫东六组	10	200	本级设备容量受限
9074	阜宁	合利三组公变	10	400	上级设备容量受限
9075	阜宁	合利射南东站北变	10	200	上级设备容量受限
9076	阜宁	合利双港北站	10	200	上级设备容量受限
9077	阜宁	合利西港一组	10	200	上级设备容量受限
9078	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	上级设备容量受限
9079	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	上级设备容量受限
9080	阜宁	合利轮窑一组	10	400	上级设备容量受限
9081	阜宁	合利西港二组	10	200	上级设备容量受限
9082	阜宁	合利双港一组	10	200	上级设备容量受限
9083	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	上级设备容量受限
9084	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	上级设备容量受限
9085	阜宁	合利卫东一组	10	200	上级设备容量受限
9086	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	上级设备容量受限
9087	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	上级设备容量受限
9088	阜宁	合利双港三组配变	10	200	上级设备容量受限
9089	阜宁	合利射南三组	10	400	上级设备容量受限
9090	阜宁	合利西港中站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9091	阜宁	合利西港三组	10	200	上级设备容量受限
9092	阜宁	合利北汛南站变	10	200	上级设备容量受限
9093	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	上级设备容量受限
9094	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9095	阜宁	合利射南东站变	10	200	上级设备容量受限
9096	阜宁	合利双港四组变	10	400	上级设备容量受限
9097	阜宁	合利轮窑东站配变	10	200	上级设备容量受限
9098	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	上级设备容量受限
9099	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9100	阜宁	合利轮窑五组	10	200	上级设备容量受限
9101	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	上级设备容量受限
9102	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	上级设备容量受限
9103	阜宁	合利双港中站	10	400	上级设备容量受限
9104	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	上级设备容量受限
9105	阜宁	合利轮窑南站	10	400	上级设备容量受限
9106	阜宁	合利双港东站	10	400	上级设备容量受限
9107	阜宁	合利卫东五组	10	400	上级设备容量受限
9108	阜宁	合利双港村中港站	10	400	上级设备容量受限
9109	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9110	阜宁	合利射南北站变	10	400	上级设备容量受限
9111	阜宁	合利射南西站	10	400	上级设备容量受限
9112	阜宁	合利卫东三组	10	400	上级设备容量受限
9113	阜宁	合利卫东四组	10	400	上级设备容量受限
9114	阜宁	合利卫东二组	10	400	上级设备容量受限
9115	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	上级设备容量受限
9116	阜宁	合利射南南站变	10	400	上级设备容量受限
9117	阜宁	芦蒲裴圩电站2#变	10	200	本级设备容量受限
9118	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	本级设备容量受限
9119	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	本级设备容量受限
9120	阜宁	东沟向阳电站	10	200	本级设备容量受限
9121	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	本级设备容量受限
9122	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	上级设备容量受限
9123	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9124	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
9125	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	上级设备容量受限
9126	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	上级设备容量受限
9127	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	上级设备容量受限
9128	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9129	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	上级设备容量受限
9130	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	上级设备容量受限
9131	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	上级设备容量受限
9132	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	上级设备容量受限
9133	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	上级设备容量受限
9134	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	上级设备容量受限
9135	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	上级设备容量受限
9136	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	上级设备容量受限
9137	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	上级设备容量受限
9138	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
9139	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9140	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
9141	阜宁	三灶东方八组	10	400	上级设备容量受限
9142	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	上级设备容量受限
9143	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	上级设备容量受限
9144	阜宁	三灶中灶七组	10	200	上级设备容量受限
9145	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	上级设备容量受限
9146	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	上级设备容量受限
9147	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9148	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	上级设备容量受限
9149	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
9150	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	上级设备容量受限
9151	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	上级设备容量受限
9152	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
9153	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9154	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	上级设备容量受限
9155	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	上级设备容量受限
9156	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	上级设备容量受限
9157	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
9158	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
9159	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	上级设备容量受限
9160	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	上级设备容量受限
9161	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9162	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9163	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	上级设备容量受限
9164	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
9165	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
9166	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9167	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	上级设备容量受限
9168	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
9169	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	上级设备容量受限
9170	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9171	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
9172	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	上级设备容量受限
9173	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
9174	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	上级设备容量受限
9175	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9176	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
9177	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9178	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9179	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9180	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	上级设备容量受限
9181	阜宁	三灶同兴七组公变.	10	400	上级设备容量受限
9182	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
9183	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9184	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	上级设备容量受限
9185	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9186	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9187	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	上级设备容量受限
9188	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	上级设备容量受限
9189	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	本级设备容量受限
9190	阜宁	三灶商业街公变	10	400	上级设备容量受限
9191	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	上级设备容量受限
9192	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
9193	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	上级设备容量受限
9194	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	上级设备容量受限
9195	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
9196	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	上级设备容量受限
9197	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9198	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	上级设备容量受限
9199	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	上级设备容量受限
9200	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	上级设备容量受限
9201	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	上级设备容量受限
9202	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9203	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	上级设备容量受限
9204	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9205	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	上级设备容量受限
9206	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
9207	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	上级设备容量受限
9208	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	上级设备容量受限
9209	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9210	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9211	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	上级设备容量受限
9212	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	上级设备容量受限
9213	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9214	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
9215	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
9216	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	上级设备容量受限
9217	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	上级设备容量受限
9218	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	上级设备容量受限
9219	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	上级设备容量受限
9220	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
9221	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	上级设备容量受限
9222	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	上级设备容量受限
9223	阜宁	三灶供电所公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9224	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	上级设备容量受限
9225	阜宁	三灶育才变	10	400	上级设备容量受限
9226	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
9227	阜宁	三灶小街将军变	10	500	上级设备容量受限
9228	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9229	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	本级设备容量受限
9230	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	本级设备容量受限
9231	阜宁	沟墩匡东中港北站	10	200	本级设备容量受限
9232	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	本级设备容量受限
9233	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	本级设备容量受限
9234	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	本级设备容量受限
9235	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	本级设备容量受限
9236	阜宁	沟墩后岗东站	10	200	本级设备容量受限
9237	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限
9238	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	本级设备容量受限
9239	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	本级设备容量受限
9240	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	本级设备容量受限
9241	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	本级设备容量受限
9242	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9243	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	本级设备容量受限
9244	阜宁	益林园区6#变	10	400	本级设备容量受限
9245	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	本级设备容量受限
9246	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	本级设备容量受限
9247	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	本级设备容量受限
9248	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限
9249	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	本级设备容量受限
9250	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	本级设备容量受限
9251	阜宁	陈良王滩五组	10	400	上级设备容量受限
9252	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
9253	阜宁	陈良旭新五组	10	400	上级设备容量受限
9254	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
9255	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	上级设备容量受限
9256	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
9257	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
9258	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
9259	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
9260	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9261	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9262	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
9263	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
9264	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
9265	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	上级设备容量受限
9266	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
9267	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	上级设备容量受限
9268	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
9269	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
9270	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
9271	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	上级设备容量受限
9272	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
9273	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
9274	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
9275	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9276	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
9277	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
9278	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	上级设备容量受限
9279	阜宁	陈良王滩八组	10	200	上级设备容量受限
9280	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9281	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
9282	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9283	阜宁	陈良丹南六组	10	200	上级设备容量受限
9284	阜宁	陈良旭新中站	10	200	上级设备容量受限
9285	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9286	阜宁	陈良丹南七组	10	200	上级设备容量受限
9287	阜宁	陈良陶港二组	10	200	上级设备容量受限
9288	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	上级设备容量受限
9289	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	上级设备容量受限
9290	阜宁	陈良东华南站	10	200	上级设备容量受限
9291	阜宁	陈良丹南二组	10	200	上级设备容量受限
9292	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9293	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	上级设备容量受限
9294	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	上级设备容量受限
9295	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	上级设备容量受限
9296	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9297	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9298	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9299	阜宁	陈良丹南东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9300	阜宁	陈良丹南四组	10	200	上级设备容量受限
9301	阜宁	陈良陶港四组	10	200	上级设备容量受限
9302	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	上级设备容量受限
9303	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
9304	阜宁	陈良旭新南站	10	400	上级设备容量受限
9305	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	上级设备容量受限
9306	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	上级设备容量受限
9307	阜宁	陈良丹南十组	10	400	上级设备容量受限
9308	阜宁	陈良王滩二组	10	400	上级设备容量受限
9309	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	本级设备容量受限
9310	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	本级设备容量受限
9311	阜宁	陈良三烈二组	10	200	本级设备容量受限
9312	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9313	阜宁	陈良三烈中站	10	200	上级设备容量受限
9314	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
9315	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	上级设备容量受限
9316	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	上级设备容量受限
9317	阜宁	陈良玉民东站	10	200	上级设备容量受限
9318	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9319	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9320	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	上级设备容量受限
9321	阜宁	陈良新新四组	10	200	上级设备容量受限
9322	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	上级设备容量受限
9323	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9324	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
9325	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
9326	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	上级设备容量受限
9327	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	上级设备容量受限
9328	阜宁	陈良沿河村站	10	200	上级设备容量受限
9329	阜宁	陈良三烈五组	10	200	上级设备容量受限
9330	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	上级设备容量受限
9331	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	上级设备容量受限
9332	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9333	阜宁	陈良三烈七组	10	200	上级设备容量受限
9334	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	上级设备容量受限
9335	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	上级设备容量受限
9336	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	上级设备容量受限
9337	阜宁	陈良苏港东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9338	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	上级设备容量受限
9339	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
9340	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	上级设备容量受限
9341	阜宁	陈良苏港四组	10	400	上级设备容量受限
9342	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	上级设备容量受限
9343	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	上级设备容量受限
9344	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	上级设备容量受限
9345	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	上级设备容量受限
9346	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9347	阜宁	陈良陈港南站	10	400	上级设备容量受限
9348	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9349	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	上级设备容量受限
9350	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9351	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	上级设备容量受限
9352	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	上级设备容量受限
9353	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限
9354	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	上级设备容量受限
9355	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	上级设备容量受限
9356	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9357	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
9358	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	上级设备容量受限
9359	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
9360	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
9361	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限
9362	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	上级设备容量受限
9363	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
9364	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9365	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	上级设备容量受限
9366	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
9367	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
9368	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
9369	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
9370	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
9371	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	上级设备容量受限
9372	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	上级设备容量受限
9373	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
9374	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9375	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9376	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	上级设备容量受限
9377	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	上级设备容量受限
9378	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	上级设备容量受限
9379	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	上级设备容量受限
9380	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	上级设备容量受限
9381	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	上级设备容量受限
9382	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	上级设备容量受限
9383	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	上级设备容量受限
9384	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
9385	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
9386	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	上级设备容量受限
9387	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	上级设备容量受限
9388	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	上级设备容量受限
9389	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
9390	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9391	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9392	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9393	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	上级设备容量受限
9394	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9395	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	本级设备容量受限
9396	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	本级设备容量受限
9397	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	本级设备容量受限
9398	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	上级设备容量受限
9399	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	上级设备容量受限
9400	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	上级设备容量受限
9401	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	上级设备容量受限
9402	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	上级设备容量受限
9403	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	上级设备容量受限
9404	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
9405	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	上级设备容量受限
9406	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	上级设备容量受限
9407	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	上级设备容量受限
9408	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	上级设备容量受限
9409	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	上级设备容量受限
9410	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	上级设备容量受限
9411	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	上级设备容量受限
9412	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	上级设备容量受限
9413	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9414	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	上级设备容量受限
9415	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	上级设备容量受限
9416	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9417	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	上级设备容量受限
9418	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	上级设备容量受限
9419	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	上级设备容量受限
9420	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	上级设备容量受限
9421	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9422	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	上级设备容量受限
9423	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9424	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9425	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9426	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	上级设备容量受限
9427	阜宁	羊寨北沙小街东边公变	10	400	上级设备容量受限
9428	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
9429	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	上级设备容量受限
9430	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9431	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	上级设备容量受限
9432	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9433	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	上级设备容量受限
9434	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	上级设备容量受限
9435	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9436	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	上级设备容量受限
9437	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	上级设备容量受限
9438	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9439	阜宁	羊寨沙西东站公变	10	400	上级设备容量受限
9440	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	上级设备容量受限
9441	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限
9442	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	上级设备容量受限
9443	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	上级设备容量受限
9444	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	上级设备容量受限
9445	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
9446	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9447	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
9448	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	上级设备容量受限
9449	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	上级设备容量受限
9450	阜宁	合利大王一组	10	200	本级设备容量受限
9451	阜宁	合利四合村三组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9452	阜宁	合利敖河村一组	10	200	本级设备容量受限
9453	阜宁	合利邹河南站变	10	200	上级设备容量受限
9454	阜宁	合利邹河三四组	10	200	上级设备容量受限
9455	阜宁	合利许庄东站配变	10	200	上级设备容量受限
9456	阜宁	合利三岔北站	10	400	上级设备容量受限
9457	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	上级设备容量受限
9458	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	上级设备容量受限
9459	阜宁	合利许庄村	10	400	上级设备容量受限
9460	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
9461	阜宁	合利四合顾舍	10	200	上级设备容量受限
9462	阜宁	合利两河中站	10	200	上级设备容量受限
9463	阜宁	合利两河二组变	10	200	上级设备容量受限
9464	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	上级设备容量受限
9465	阜宁	合利两河东站变	10	200	上级设备容量受限
9466	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	上级设备容量受限
9467	阜宁	合利四合西站	10	200	上级设备容量受限
9468	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	上级设备容量受限
9469	阜宁	合利三岔南站	10	200	上级设备容量受限
9470	阜宁	合利敖河东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9471	阜宁	合利两河北站配变	10	200	上级设备容量受限
9472	阜宁	合利四合东站	10	200	上级设备容量受限
9473	阜宁	合利邹河五组	10	200	上级设备容量受限
9474	阜宁	合利许庄六组变	10	200	上级设备容量受限
9475	阜宁	合利两河一队	10	200	上级设备容量受限
9476	阜宁	合利邹河一组	10	200	上级设备容量受限
9477	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	上级设备容量受限
9478	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	上级设备容量受限
9479	阜宁	合利四合南站	10	200	上级设备容量受限
9480	阜宁	合利四合新站	10	200	上级设备容量受限
9481	阜宁	合利三岔一组	10	200	上级设备容量受限
9482	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	上级设备容量受限
9483	阜宁	合利两河村	10	400	上级设备容量受限
9484	阜宁	合利两河四组变	10	200	上级设备容量受限
9485	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	上级设备容量受限
9486	阜宁	合利两河十组	10	400	上级设备容量受限
9487	阜宁	合利许庄北站变	10	200	上级设备容量受限
9488	阜宁	合利两河九组	10	400	上级设备容量受限
9489	阜宁	合利敖河西站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9490	阜宁	合利四合中站配变	10	200	上级设备容量受限
9491	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	上级设备容量受限
9492	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	上级设备容量受限
9493	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	上级设备容量受限
9494	阜宁	合利邹河一组(东)公变	10	400	上级设备容量受限
9495	阜宁	合利敖河村三组	10	400	上级设备容量受限
9496	阜宁	合利两河南站	10	400	上级设备容量受限
9497	阜宁	合利敖河南站变	10	400	上级设备容量受限
9498	阜宁	合利邹河西站变	10	400	上级设备容量受限
9499	阜宁	合利三港村站	10	400	上级设备容量受限
9500	阜宁	合利世英花园变	10	400	上级设备容量受限
9501	阜宁	合利两河五组变	10	400	上级设备容量受限
9502	阜宁	合利邹河村站	10	400	上级设备容量受限
9503	阜宁	合利三岔五组	10	400	上级设备容量受限
9504	阜宁	合利汇水三组变	10	400	上级设备容量受限
9505	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
9506	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
9507	阜宁	合利安置小区	10	400	上级设备容量受限
9508	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9509	阜宁	合利供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
9510	阜宁	合利汇水一组变	10	400	上级设备容量受限
9511	阜宁	合利供电所4#变	10	315	上级设备容量受限
9512	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	上级设备容量受限
9513	阜宁	合利供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
9514	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	上级设备容量受限
9515	阜宁	合利新湖六组	10	200	上级设备容量受限
9516	阜宁	合利汇水北站	10	200	上级设备容量受限
9517	阜宁	合利新湖村站	10	200	上级设备容量受限
9518	阜宁	合利老街	10	200	上级设备容量受限
9519	阜宁	合利大王三、四组	10	200	上级设备容量受限
9520	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	上级设备容量受限
9521	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	上级设备容量受限
9522	阜宁	合利大王四组台片	10	200	上级设备容量受限
9523	阜宁	合利新湖北站变	10	200	上级设备容量受限
9524	阜宁	合利汇水新站	10	200	上级设备容量受限
9525	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	上级设备容量受限
9526	阜宁	合利三岔村三组	10	200	上级设备容量受限
9527	阜宁	合利大王站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9528	阜宁	合利新湖三组1	10	400	上级设备容量受限
9529	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	上级设备容量受限
9530	阜宁	合利东街	10	400	上级设备容量受限
9531	阜宁	合利三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9532	阜宁	合利供电所7#变	10	400	上级设备容量受限
9533	阜宁	合利三岔二组变	10	400	上级设备容量受限
9534	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	上级设备容量受限
9535	阜宁	合利合利西街	10	400	上级设备容量受限
9536	阜宁	合利供电所5#变	10	500	上级设备容量受限
9537	阜宁	合利供电所8#变	10	400	上级设备容量受限
9538	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
9539	阜宁	合利新湖五组变	10	400	上级设备容量受限
9540	阜宁	合利供电所6#变	10	400	上级设备容量受限
9541	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	本级设备容量受限
9542	阜宁	板湖张费东公变	10	400	本级设备容量受限
9543	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	本级设备容量受限
9544	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	本级设备容量受限
9545	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	本级设备容量受限
9546	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9547	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	本级设备容量受限
9548	阜宁	陈良玉民西站	10	200	本级设备容量受限
9549	阜宁	陈良城中花园	10	250	上级设备容量受限
9550	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
9551	阜宁	陈良福馨花园	10	400	上级设备容量受限
9552	阜宁	陈良苏港中站	10	200	上级设备容量受限
9553	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	上级设备容量受限
9554	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	上级设备容量受限
9555	阜宁	陈良玉民中站	10	200	上级设备容量受限
9556	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	上级设备容量受限
9557	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
9558	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
9559	阜宁	陈良东华六组	10	200	上级设备容量受限
9560	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	上级设备容量受限
9561	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9562	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9563	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	上级设备容量受限
9564	阜宁	陈良苏港三组	10	200	上级设备容量受限
9565	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9566	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9567	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	上级设备容量受限
9568	阜宁	陈良苏港一组	10	200	上级设备容量受限
9569	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	上级设备容量受限
9570	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	上级设备容量受限
9571	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	上级设备容量受限
9572	阜宁	陈良新新西站	10	200	上级设备容量受限
9573	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	上级设备容量受限
9574	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	上级设备容量受限
9575	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9576	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	上级设备容量受限
9577	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	上级设备容量受限
9578	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	上级设备容量受限
9579	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	上级设备容量受限
9580	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	上级设备容量受限
9581	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	上级设备容量受限
9582	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	上级设备容量受限
9583	阜宁	陈良新新中站	10	400	上级设备容量受限
9584	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9585	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9586	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	上级设备容量受限
9587	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	上级设备容量受限
9588	阜宁	陈良东华七组	10	400	上级设备容量受限
9589	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	上级设备容量受限
9590	阜宁	陈良六组单相变	10	400	上级设备容量受限
9591	阜宁	古河人民西站公变	10	200	本级设备容量受限
9592	阜宁	芦蒲马庄东2#变	10	200	本级设备容量受限
9593	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	本级设备容量受限
9594	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	本级设备容量受限
9595	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	本级设备容量受限
9596	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	上级设备容量受限
9597	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	上级设备容量受限
9598	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	上级设备容量受限
9599	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	上级设备容量受限
9600	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	上级设备容量受限
9601	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	上级设备容量受限
9602	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9603	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9604	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	上级设备容量受限
9605	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	上级设备容量受限
9606	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	上级设备容量受限
9607	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	上级设备容量受限
9608	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9609	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	上级设备容量受限
9610	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	上级设备容量受限
9611	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
9612	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	上级设备容量受限
9613	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	上级设备容量受限
9614	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	上级设备容量受限
9615	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	上级设备容量受限
9616	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	上级设备容量受限
9617	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	上级设备容量受限
9618	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	上级设备容量受限
9619	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	上级设备容量受限
9620	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
9621	阜宁	三灶镇洋洼东1#公变	10	200	上级设备容量受限
9622	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9623	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9624	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	上级设备容量受限
9625	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	上级设备容量受限
9626	阜宁	三灶坎东八组	10	400	上级设备容量受限
9627	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	上级设备容量受限
9628	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	上级设备容量受限
9629	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	上级设备容量受限
9630	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	本级设备容量受限
9631	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	本级设备容量受限
9632	阜宁	芦蒲元会东站公变	10	200	本级设备容量受限
9633	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	本级设备容量受限
9634	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	本级设备容量受限
9635	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	本级设备容量受限
9636	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	本级设备容量受限
9637	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	上级设备容量受限
9638	阜宁	合利供电所10#变	10	500	上级设备容量受限
9639	阜宁	合利老沙六组变	10	200	上级设备容量受限
9640	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	上级设备容量受限
9641	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9642	阜宁	合利大圩三组	10	200	上级设备容量受限
9643	阜宁	合利北汛六组	10	200	上级设备容量受限
9644	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
9645	阜宁	合利阜东南站	10	400	上级设备容量受限
9646	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	上级设备容量受限
9647	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	上级设备容量受限
9648	阜宁	合利阜东四组变	10	200	上级设备容量受限
9649	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	上级设备容量受限
9650	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	上级设备容量受限
9651	阜宁	合利老沙八组	10	200	上级设备容量受限
9652	阜宁	合利供电所11#变	10	200	上级设备容量受限
9653	阜宁	合利三港四组	10	200	上级设备容量受限
9654	阜宁	合利老沙七组	10	200	上级设备容量受限
9655	阜宁	合利沙东五组	10	400	上级设备容量受限
9656	阜宁	合利北汛一组	10	200	上级设备容量受限
9657	阜宁	合利老沙5、6组配变	10	400	上级设备容量受限
9658	阜宁	合利老沙二组变	10	200	上级设备容量受限
9659	阜宁	合利北汛北站	10	200	上级设备容量受限
9660	阜宁	合利三港三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9661	阜宁	合利北汛新站1	10	200	上级设备容量受限
9662	阜宁	合利西港五组	10	200	上级设备容量受限
9663	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	上级设备容量受限
9664	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	上级设备容量受限
9665	阜宁	合利老沙村站	10	200	上级设备容量受限
9666	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	上级设备容量受限
9667	阜宁	合利轮窑三组	10	200	上级设备容量受限
9668	阜宁	合利老沙五组	10	200	上级设备容量受限
9669	阜宁	合利大圩一组	10	200	上级设备容量受限
9670	阜宁	合利西圩三组	10	200	上级设备容量受限
9671	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9672	阜宁	合利老沙一二组	10	315	上级设备容量受限
9673	阜宁	合利大圩村站	10	400	上级设备容量受限
9674	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	上级设备容量受限
9675	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
9676	阜宁	合利三港五组	10	400	上级设备容量受限
9677	阜宁	合利北汛东站	10	200	上级设备容量受限
9678	阜宁	合利三港五组东变	10	400	上级设备容量受限
9679	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9680	阜宁	合利西圩南站	10	200	上级设备容量受限
9681	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	上级设备容量受限
9682	阜宁	合利大圩西站变	10	400	上级设备容量受限
9683	阜宁	合利大圩四组变	10	400	上级设备容量受限
9684	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	上级设备容量受限
9685	阜宁	合利阜东北站	10	400	上级设备容量受限
9686	阜宁	合利老沙三组变	10	400	上级设备容量受限
9687	阜宁	合利四组公变	10	400	上级设备容量受限
9688	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	上级设备容量受限
9689	阜宁	合利沙东二组	10	400	上级设备容量受限
9690	阜宁	合利沙东一组	10	400	上级设备容量受限
9691	阜宁	合利私营区	10	400	上级设备容量受限
9692	阜宁	合利西港四组	10	400	上级设备容量受限
9693	阜宁	合利沙东站	10	400	上级设备容量受限
9694	阜宁	合利北汛八组变	10	400	上级设备容量受限
9695	阜宁	合利大圩北站变	10	400	上级设备容量受限
9696	阜宁	合利三港一组	10	400	上级设备容量受限
9697	阜宁	合利北汛西站	10	400	上级设备容量受限
9698	阜宁	合利西圩北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9699	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	上级设备容量受限
9700	阜宁	合利北汛中学变	10	400	上级设备容量受限
9701	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	上级设备容量受限
9702	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
9703	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	上级设备容量受限
9704	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
9705	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	本级设备容量受限
9706	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	上级设备容量受限
9707	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9708	阜宁	陈良东华北站	10	200	上级设备容量受限
9709	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
9710	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
9711	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	上级设备容量受限
9712	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	上级设备容量受限
9713	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
9714	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
9715	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
9716	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	上级设备容量受限
9717	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9718	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	上级设备容量受限
9719	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	上级设备容量受限
9720	阜宁	陈良中学2#变	10	400	上级设备容量受限
9721	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
9722	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	上级设备容量受限
9723	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	上级设备容量受限
9724	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
9725	阜宁	陈良旭新一组	10	200	上级设备容量受限
9726	阜宁	陈良二组变	10	200	上级设备容量受限
9727	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	上级设备容量受限
9728	阜宁	陈良旭新北站	10	200	上级设备容量受限
9729	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	上级设备容量受限
9730	阜宁	陈良七组变	10	400	上级设备容量受限
9731	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	上级设备容量受限
9732	阜宁	陈良中学配变	10	400	上级设备容量受限
9733	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	上级设备容量受限
9734	阜宁	陈良东华八组	10	400	上级设备容量受限
9735	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	上级设备容量受限
9736	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9737	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	上级设备容量受限
9738	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	上级设备容量受限
9739	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	本级设备容量受限
9740	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
9741	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	本级设备容量受限
9742	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	本级设备容量受限
9743	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	本级设备容量受限
9744	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	本级设备容量受限
9745	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	上级设备容量受限
9746	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	本级设备容量受限
9747	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	本级设备容量受限
9748	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
9749	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
9750	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	上级设备容量受限
9751	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	上级设备容量受限
9752	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
9753	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	上级设备容量受限
9754	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	上级设备容量受限
9755	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9756	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	上级设备容量受限
9757	阜宁	郭墅戴舍电站新增	10	200	上级设备容量受限
9758	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	上级设备容量受限
9759	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	上级设备容量受限
9760	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	上级设备容量受限
9761	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	上级设备容量受限
9762	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
9763	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	上级设备容量受限
9764	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	上级设备容量受限
9765	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	上级设备容量受限
9766	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	上级设备容量受限
9767	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
9768	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	上级设备容量受限
9769	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
9770	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9771	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	上级设备容量受限
9772	阜宁	郭墅戴舍电站1#变	10	400	上级设备容量受限
9773	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	上级设备容量受限
9774	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9775	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	上级设备容量受限
9776	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	上级设备容量受限
9777	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	上级设备容量受限
9778	阜宁	郭墅唐西电站公变	10	400	上级设备容量受限
9779	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	上级设备容量受限
9780	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	上级设备容量受限
9781	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	200	上级设备容量受限
9782	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	上级设备容量受限
9783	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	上级设备容量受限
9784	阜宁	郭墅戴舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
9785	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	400	上级设备容量受限
9786	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	上级设备容量受限
9787	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
9788	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	上级设备容量受限
9789	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	上级设备容量受限
9790	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	上级设备容量受限
9791	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	上级设备容量受限
9792	阜宁	陈良北顺三组	10	400	本级设备容量受限
9793	阜宁	陈良北顺六组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9794	阜宁	陈良周庄西站	10	200	本级设备容量受限
9795	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	本级设备容量受限
9796	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9797	阜宁	陈良陈港二组	10	100	上级设备容量受限
9798	阜宁	陈良后庄北站	10	200	上级设备容量受限
9799	阜宁	陈良余桥东站	10	200	上级设备容量受限
9800	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	上级设备容量受限
9801	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	上级设备容量受限
9802	阜宁	陈良余桥西站	10	250	上级设备容量受限
9803	阜宁	陈良北顺一组	10	200	上级设备容量受限
9804	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	上级设备容量受限
9805	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	上级设备容量受限
9806	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
9807	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	上级设备容量受限
9808	阜宁	陈良陈港三组	10	200	上级设备容量受限
9809	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	上级设备容量受限
9810	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	上级设备容量受限
9811	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
9812	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9813	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	上级设备容量受限
9814	阜宁	陈良单墩东站	10	200	上级设备容量受限
9815	阜宁	陈良余桥一组	10	400	上级设备容量受限
9816	阜宁	陈良单墩北站	10	400	上级设备容量受限
9817	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	上级设备容量受限
9818	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	上级设备容量受限
9819	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	上级设备容量受限
9820	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
9821	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	上级设备容量受限
9822	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	上级设备容量受限
9823	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	上级设备容量受限
9824	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	上级设备容量受限
9825	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	上级设备容量受限
9826	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	上级设备容量受限
9827	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	上级设备容量受限
9828	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	上级设备容量受限
9829	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	上级设备容量受限
9830	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	上级设备容量受限
9831	阜宁	陈良单墩中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9832	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
9833	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
9834	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	上级设备容量受限
9835	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	上级设备容量受限
9836	阜宁	陈良陈港东站	10	400	上级设备容量受限
9837	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	上级设备容量受限
9838	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	上级设备容量受限
9839	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	上级设备容量受限
9840	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	上级设备容量受限
9841	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	上级设备容量受限
9842	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	本级设备容量受限
9843	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	本级设备容量受限
9844	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	本级设备容量受限
9845	阜宁	羊寨蒲坞东站公变	10	400	本级设备容量受限
9846	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	本级设备容量受限
9847	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	本级设备容量受限
9848	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	上级设备容量受限
9849	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	上级设备容量受限
9850	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9851	阜宁	羊寨高庄东边公变	10	400	上级设备容量受限
9852	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	上级设备容量受限
9853	阜宁	羊寨高庄北边公变	10	400	上级设备容量受限
9854	阜宁	羊寨蒲边南边公变	10	200	上级设备容量受限
9855	阜宁	羊寨高庄北边2#变	10	400	上级设备容量受限
9856	阜宁	羊寨蒲边中边公变	10	400	上级设备容量受限
9857	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	上级设备容量受限
9858	阜宁	羊寨蒲边三组公变	10	200	上级设备容量受限
9859	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
9860	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	上级设备容量受限
9861	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	上级设备容量受限
9862	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	上级设备容量受限
9863	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	上级设备容量受限
9864	阜宁	羊寨蒲边六组公变	10	200	上级设备容量受限
9865	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
9866	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	上级设备容量受限
9867	阜宁	羊寨史庄中边公变	10	400	上级设备容量受限
9868	阜宁	羊寨蒲边村边公变	10	400	上级设备容量受限
9869	阜宁	羊寨蒲边七组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9870	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
9871	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
9872	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9873	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
9874	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	上级设备容量受限
9875	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	上级设备容量受限
9876	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	上级设备容量受限
9877	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	上级设备容量受限
9878	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9879	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9880	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	上级设备容量受限
9881	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	上级设备容量受限
9882	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	上级设备容量受限
9883	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9884	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9885	阜宁	羊寨蒲鸠村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
9886	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9887	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
9888	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9889	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	本级设备容量受限
9890	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	本级设备容量受限
9891	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	本级设备容量受限
9892	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	本级设备容量受限
9893	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	本级设备容量受限
9894	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	本级设备容量受限
9895	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
9896	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	200	本级设备容量受限
9897	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	本级设备容量受限
9898	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	本级设备容量受限
9899	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
9900	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	本级设备容量受限
9901	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
9902	建湖	新冈三组	10	200	本级设备容量受限
9903	建湖	集镇水厂1#变	10	400	本级设备容量受限
9904	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	本级设备容量受限
9905	射阳	长胜8#配变	10	400	上级设备容量受限
9906	射阳	特庸红星1#变	10	200	上级设备容量受限
9907	射阳	特庸红星2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9908	射阳	红星13#配变	10	315	上级设备容量受限
9909	射阳	特庸长胜4#变	10	400	上级设备容量受限
9910	射阳	洋西13#变	10	200	上级设备容量受限
9911	射阳	特庸红星15#变	10	200	上级设备容量受限
9912	射阳	长胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
9913	射阳	特庸长胜12#变	10	200	上级设备容量受限
9914	射阳	红星12#配变	10	400	上级设备容量受限
9915	射阳	长胜9#变	10	200	上级设备容量受限
9916	射阳	特庸红星9#变	10	200	上级设备容量受限
9917	射阳	红星3#变	10	200	上级设备容量受限
9918	射阳	红旗12#变	10	400	上级设备容量受限
9919	射阳	红星11#变	10	200	上级设备容量受限
9920	射阳	红星6#变	10	200	上级设备容量受限
9921	射阳	红星4#变	10	400	上级设备容量受限
9922	射阳	长胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
9923	射阳	长胜10#变	10	400	上级设备容量受限
9924	射阳	长胜2#变	10	200	上级设备容量受限
9925	射阳	长胜13#变	10	200	上级设备容量受限
9926	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9927	射阳	特庸红星10#变	10	200	上级设备容量受限
9928	射阳	特庸红星5#变	10	200	上级设备容量受限
9929	射阳	洋西1#变	10	200	上级设备容量受限
9930	射阳	长胜14#变	10	200	上级设备容量受限
9931	射阳	津北9#变	10	200	上级设备容量受限
9932	射阳	津北12#变	10	200	上级设备容量受限
9933	射阳	津北7#变	10	200	上级设备容量受限
9934	射阳	安富18#变	10	200	上级设备容量受限
9935	射阳	津富安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
9936	射阳	津北2#变	10	200	上级设备容量受限
9937	射阳	津哨2#变	10	200	上级设备容量受限
9938	射阳	津哨12#变	10	200	上级设备容量受限
9939	射阳	津富安置区3#配变	10	400	上级设备容量受限
9940	射阳	方向1#配变	10	200	上级设备容量受限
9941	射阳	津富安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
9942	射阳	津哨5#变	10	200	上级设备容量受限
9943	射阳	津哨15#变	10	200	上级设备容量受限
9944	射阳	津北5#变	10	200	上级设备容量受限
9945	射阳	津北13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9946	射阳	安富10#变	10	200	上级设备容量受限
9947	射阳	津南6#变	10	200	上级设备容量受限
9948	射阳	射阳安富8#变	10	200	上级设备容量受限
9949	射阳	安富4#配变	10	200	上级设备容量受限
9950	射阳	安富5#变	10	200	上级设备容量受限
9951	射阳	津南4#变	10	200	上级设备容量受限
9952	射阳	安富9#变	10	200	上级设备容量受限
9953	射阳	津南5#变	10	200	上级设备容量受限
9954	射阳	方向7#变	10	200	上级设备容量受限
9955	射阳	津南10#变	10	200	上级设备容量受限
9956	射阳	安富11#变	10	200	上级设备容量受限
9957	射阳	津哨3#变	10	200	上级设备容量受限
9958	射阳	津南2#配变	10	200	上级设备容量受限
9959	射阳	射阳津北4#配变	10	200	上级设备容量受限
9960	射阳	安富23#变	10	200	上级设备容量受限
9961	射阳	安富2#变	10	200	上级设备容量受限
9962	射阳	射阳津南11#变	10	200	上级设备容量受限
9963	射阳	安富3#变	10	200	上级设备容量受限
9964	射阳	安富19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9965	射阳	方向16#配变	10	200	上级设备容量受限
9966	射阳	安富20#变	10	200	上级设备容量受限
9967	射阳	安富21#变	10	200	上级设备容量受限
9968	射阳	方向14#变	10	200	上级设备容量受限
9969	射阳	安富17#变	10	200	上级设备容量受限
9970	射阳	安富22#变	10	200	上级设备容量受限
9971	射阳	津北3#配变	10	200	上级设备容量受限
9972	射阳	安富12#变	10	200	上级设备容量受限
9973	射阳	津北10#变	10	200	上级设备容量受限
9974	射阳	津北8#变	10	200	上级设备容量受限
9975	射阳	方向17#配变	10	200	上级设备容量受限
9976	射阳	津哨16#配变	10	200	上级设备容量受限
9977	射阳	津北11#变	10	200	上级设备容量受限
9978	射阳	津南8#变	10	400	上级设备容量受限
9979	射阳	津北6#变	10	315	上级设备容量受限
9980	射阳	津北1#变	10	400	上级设备容量受限
9981	射阳	桥北3#变	10	200	本级设备容量受限
9982	射阳	桥北10#配变	10	200	本级设备容量受限
9983	射阳	安东20#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9984	射阳	庄东8#变	10	200	上级设备容量受限
9985	射阳	诚民12#配变	10	400	上级设备容量受限
9986	射阳	庄东6#变	10	200	上级设备容量受限
9987	射阳	庄东7#变	10	200	上级设备容量受限
9988	射阳	桥北2#配变	10	200	上级设备容量受限
9989	射阳	庄东10#变	10	200	上级设备容量受限
9990	射阳	友好4#变	10	200	上级设备容量受限
9991	射阳	丰登2#变	10	200	上级设备容量受限
9992	射阳	桥北4#变	10	400	上级设备容量受限
9993	射阳	桥北9#配变	10	200	上级设备容量受限
9994	射阳	安东1#变	10	200	上级设备容量受限
9995	射阳	丰登8#变	10	200	上级设备容量受限
9996	射阳	丰登3#配变	10	200	上级设备容量受限
9997	射阳	安东9#变	10	315	上级设备容量受限
9998	射阳	庄东14#变	10	400	上级设备容量受限
9999	射阳	丰登1#变	10	400	上级设备容量受限
10000	射阳	林场3#变	10	315	上级设备容量受限
10001	射阳	庄东4#变	10	200	上级设备容量受限
10002	射阳	庄东12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10003	射阳	安东21#变	10	200	上级设备容量受限
10004	射阳	庄东3#变	10	200	上级设备容量受限
10005	射阳	庄东1#变	10	400	上级设备容量受限
10006	射阳	安东19#变	10	200	上级设备容量受限
10007	射阳	桥北5#变	10	400	上级设备容量受限
10008	射阳	林场4#变	10	315	上级设备容量受限
10009	射阳	兴桥街道8#变	10	400	上级设备容量受限
10010	射阳	林场2#变	10	400	上级设备容量受限
10011	射阳	林场1#变	10	400	上级设备容量受限
10012	射阳	诚民10#变	10	400	上级设备容量受限
10013	射阳	安东24#配变	10	400	上级设备容量受限
10014	射阳	洋马街道16#配变	10	200	上级设备容量受限
10015	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	上级设备容量受限
10016	射阳	菊香名苑1#变	10	200	上级设备容量受限
10017	射阳	洋马街道23#配变	10	400	上级设备容量受限
10018	射阳	洋马街道1#配变	10	400	上级设备容量受限
10019	射阳	洋马街道24#变	10	200	上级设备容量受限
10020	射阳	洋马街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
10021	射阳	洋马街道6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10022	射阳	洋马街道2#配变	10	315	上级设备容量受限
10023	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	上级设备容量受限
10024	射阳	洋马街道19#变	10	250	上级设备容量受限
10025	射阳	洋马街道18#变	10	400	上级设备容量受限
10026	射阳	洋马街道26#变1	10	400	上级设备容量受限
10027	射阳	洋马街道27#变	10	400	上级设备容量受限
10028	射阳	洋马街道11#变	10	400	上级设备容量受限
10029	射阳	洋马街道29#配变	10	400	上级设备容量受限
10030	射阳	洋马街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
10031	射阳	洋马街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
10032	射阳	洋马街道14#变	10	400	上级设备容量受限
10033	射阳	洋马街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
10034	射阳	洋马街道15#变	10	400	上级设备容量受限
10035	射阳	洋马街道32#配变	10	630	上级设备容量受限
10036	射阳	吉祥12#变	10	200	本级设备容量受限
10037	射阳	红星社区5#配变	10	200	上级设备容量受限
10038	射阳	红星社区6#配变	10	200	上级设备容量受限
10039	射阳	友谊19#配变	10	200	上级设备容量受限
10040	射阳	红星社区2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10041	射阳	龙港17#配变	10	200	上级设备容量受限
10042	射阳	红星社区7#配变	10	200	上级设备容量受限
10043	射阳	红星社区1#配变	10	200	上级设备容量受限
10044	射阳	方向11#变	10	200	上级设备容量受限
10045	射阳	方向4#变	10	200	上级设备容量受限
10046	射阳	吉祥17#变	10	200	上级设备容量受限
10047	射阳	跃中3#变	10	400	上级设备容量受限
10048	射阳	友谊22#配变	10	200	上级设备容量受限
10049	射阳	万隆27#配变	10	200	上级设备容量受限
10050	射阳	吉祥19#变	10	200	上级设备容量受限
10051	射阳	吉祥5#变	10	200	上级设备容量受限
10052	射阳	友谊10#变	10	200	上级设备容量受限
10053	射阳	万隆24#变	10	200	上级设备容量受限
10054	射阳	万隆10#变	10	400	上级设备容量受限
10055	射阳	跃中11#变	10	200	上级设备容量受限
10056	射阳	万隆25#变	10	200	上级设备容量受限
10057	射阳	万隆31#配变	10	200	上级设备容量受限
10058	射阳	吉祥8#变	10	200	上级设备容量受限
10059	射阳	方向6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10060	射阳	万隆1#变	10	200	上级设备容量受限
10061	射阳	友谊14#变	10	200	上级设备容量受限
10062	射阳	万隆11#变	10	200	上级设备容量受限
10063	射阳	龙港3#变	10	200	上级设备容量受限
10064	射阳	万隆26#配变	10	200	上级设备容量受限
10065	射阳	吉祥14#变	10	200	上级设备容量受限
10066	射阳	跃中17#配变	10	200	上级设备容量受限
10067	射阳	吉祥20#变	10	200	上级设备容量受限
10068	射阳	红星社区4#配变	10	200	上级设备容量受限
10069	射阳	红星社区3#配变	10	200	上级设备容量受限
10070	射阳	吉祥9#变	10	400	上级设备容量受限
10071	射阳	万隆6#变	10	400	上级设备容量受限
10072	射阳	吉祥4#变	10	400	上级设备容量受限
10073	射阳	龙港11#变	10	400	上级设备容量受限
10074	射阳	万隆8#变	10	400	上级设备容量受限
10075	射阳	津哨13#变	10	200	上级设备容量受限
10076	射阳	津哨9#变	10	200	上级设备容量受限
10077	射阳	龙港16#变	10	200	上级设备容量受限
10078	射阳	安富1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10079	射阳	安富15#变	10	200	上级设备容量受限
10080	射阳	友谊4#变	10	200	上级设备容量受限
10081	射阳	方向10#变	10	200	上级设备容量受限
10082	射阳	友谊5#配变	10	200	上级设备容量受限
10083	射阳	射阳津南1#配变	10	200	上级设备容量受限
10084	射阳	吉祥21#配变	10	200	上级设备容量受限
10085	射阳	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
10086	射阳	友谊21#配变	10	200	上级设备容量受限
10087	射阳	津哨8#变	10	200	上级设备容量受限
10088	射阳	方向20#配变	10	200	上级设备容量受限
10089	射阳	安富6#变	10	200	上级设备容量受限
10090	射阳	吉祥13#变	10	200	上级设备容量受限
10091	射阳	安富13#变	10	200	上级设备容量受限
10092	射阳	津南9#变	10	200	上级设备容量受限
10093	射阳	方向2#变	10	200	上级设备容量受限
10094	射阳	友谊8#变	10	200	上级设备容量受限
10095	射阳	津南7#变	10	200	上级设备容量受限
10096	射阳	吉祥7#配变	10	200	上级设备容量受限
10097	射阳	津哨17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10098	射阳	安富16#变	10	200	上级设备容量受限
10099	射阳	吉祥15#变	10	200	上级设备容量受限
10100	射阳	安富14#变	10	200	上级设备容量受限
10101	射阳	安富7#变	10	200	上级设备容量受限
10102	射阳	方向13#变	10	200	上级设备容量受限
10103	射阳	友谊1#变	10	200	上级设备容量受限
10104	射阳	友谊12#变	10	315	上级设备容量受限
10105	射阳	方向19#配变	10	200	上级设备容量受限
10106	射阳	津南12#变	10	200	上级设备容量受限
10107	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	上级设备容量受限
10108	射阳	津哨1#变	10	200	上级设备容量受限
10109	射阳	津哨14#变	10	200	上级设备容量受限
10110	射阳	吉祥10#变	10	400	上级设备容量受限
10111	射阳	街道18#变	10	400	上级设备容量受限
10112	射阳	津南3#配变	10	400	上级设备容量受限
10113	射阳	吉祥3#变	10	400	上级设备容量受限
10114	射阳	吉祥6#变	10	400	上级设备容量受限
10115	射阳	三洼4#配变	10	400	本级设备容量受限
10116	射阳	洋南1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10117	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	本级设备容量受限
10118	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	本级设备容量受限
10119	射阳	桥北7#变	10	200	本级设备容量受限
10120	射阳	芦洼8#配变	10	200	本级设备容量受限
10121	射阳	北庄6#变	10	400	上级设备容量受限
10122	射阳	北庄18#变	10	400	上级设备容量受限
10123	射阳	北庄12#配变	10	400	上级设备容量受限
10124	射阳	北庄3#变	10	400	上级设备容量受限
10125	射阳	学地1#变	10	200	上级设备容量受限
10126	射阳	北庄17#配变	10	200	上级设备容量受限
10127	射阳	双合6#变	10	200	上级设备容量受限
10128	射阳	学地7#配变	10	200	上级设备容量受限
10129	射阳	双合1#变	10	200	上级设备容量受限
10130	射阳	诚民7#变	10	200	上级设备容量受限
10131	射阳	双合2#变	10	200	上级设备容量受限
10132	射阳	芦洼11#变	10	200	上级设备容量受限
10133	射阳	北庄11#变	10	200	上级设备容量受限
10134	射阳	双合10#变	10	400	上级设备容量受限
10135	射阳	北庄8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10136	射阳	学地2#变	10	200	上级设备容量受限
10137	射阳	诚民8#变	10	200	上级设备容量受限
10138	射阳	学地6#变	10	200	上级设备容量受限
10139	射阳	芦洼2#配变	10	200	上级设备容量受限
10140	射阳	北庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
10141	射阳	双合12#变	10	200	上级设备容量受限
10142	射阳	芦洼14#变	10	200	上级设备容量受限
10143	射阳	北庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
10144	射阳	诚民1#变	10	200	上级设备容量受限
10145	射阳	双合4#配变	10	400	上级设备容量受限
10146	射阳	芦洼5#变	10	200	上级设备容量受限
10147	射阳	双合9#变	10	200	上级设备容量受限
10148	射阳	芦洼12#变	10	200	上级设备容量受限
10149	射阳	芦洼18#配变	10	200	上级设备容量受限
10150	射阳	芦洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
10151	射阳	学地3#变	10	200	上级设备容量受限
10152	射阳	北庄2#变	10	200	上级设备容量受限
10153	射阳	北庄7#变	10	315	上级设备容量受限
10154	射阳	北庄10#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10155	射阳	北庄1#变	10	400	上级设备容量受限
10156	射阳	芦洼15#变	10	400	上级设备容量受限
10157	射阳	北庄15#配变	10	400	上级设备容量受限
10158	射阳	北庄9#变	10	400	上级设备容量受限
10159	射阳	芦洼19#配变	10	400	上级设备容量受限
10160	射阳	北庄5#变	10	400	上级设备容量受限
10161	射阳	芦洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
10162	射阳	北庄4#变	10	400	上级设备容量受限
10163	射阳	芦洼3#变	10	400	上级设备容量受限
10164	射阳	学地5#变	10	400	上级设备容量受限
10165	射阳	学地4#变	10	400	上级设备容量受限
10166	射阳	东方16#变	10	200	上级设备容量受限
10167	射阳	东方5#变JN	10	200	上级设备容量受限
10168	射阳	东方26#变	10	200	上级设备容量受限
10169	射阳	南灶31#变	10	400	上级设备容量受限
10170	射阳	南灶24#变	10	400	上级设备容量受限
10171	射阳	南灶11#变	10	200	上级设备容量受限
10172	射阳	南灶33#变	10	200	上级设备容量受限
10173	射阳	南灶9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10174	射阳	贺丰27#配变	10	200	上级设备容量受限
10175	射阳	贺丰17#配变	10	200	上级设备容量受限
10176	射阳	贺丰10#配变	10	400	上级设备容量受限
10177	射阳	南灶25#配变	10	200	上级设备容量受限
10178	射阳	贺丰32#配变	10	200	上级设备容量受限
10179	射阳	南灶26#变	10	200	上级设备容量受限
10180	射阳	贺丰16#配变	10	200	上级设备容量受限
10181	射阳	南灶14#变	10	200	上级设备容量受限
10182	射阳	南灶32#变	10	200	上级设备容量受限
10183	射阳	南灶13#变	10	250	上级设备容量受限
10184	射阳	贺丰23#配变	10	200	上级设备容量受限
10185	射阳	南灶17#变	10	200	上级设备容量受限
10186	射阳	贺丰11#配变	10	400	上级设备容量受限
10187	射阳	南灶27#变	10	200	上级设备容量受限
10188	射阳	贺丰13#配变	10	400	上级设备容量受限
10189	射阳	南灶10#变	10	200	上级设备容量受限
10190	射阳	新灶3#变	10	200	上级设备容量受限
10191	射阳	南灶15#变	10	200	上级设备容量受限
10192	射阳	新灶2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10193	射阳	南灶4#变	10	200	上级设备容量受限
10194	射阳	贺丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
10195	射阳	南灶3#变	10	200	上级设备容量受限
10196	射阳	贺丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
10197	射阳	南灶20#变	10	200	上级设备容量受限
10198	射阳	新灶1#变	10	200	上级设备容量受限
10199	射阳	贺丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
10200	射阳	新灶7#变	10	200	上级设备容量受限
10201	射阳	南灶2#变	10	200	上级设备容量受限
10202	射阳	南灶16#变	10	200	上级设备容量受限
10203	射阳	南灶1#变	10	200	上级设备容量受限
10204	射阳	贺丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
10205	射阳	贺丰22#配变	10	200	上级设备容量受限
10206	射阳	新灶14#变	10	200	上级设备容量受限
10207	射阳	新灶8#变	10	200	上级设备容量受限
10208	射阳	新灶12#变	10	200	上级设备容量受限
10209	射阳	贺丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
10210	射阳	南灶28#变	10	200	上级设备容量受限
10211	射阳	新灶6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10212	射阳	南灶23#变	10	200	上级设备容量受限
10213	射阳	南灶21#变	10	200	上级设备容量受限
10214	射阳	贺丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
10215	射阳	南灶12#变	10	200	上级设备容量受限
10216	射阳	南灶5#变	10	200	上级设备容量受限
10217	射阳	新灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
10218	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
10219	射阳	南灶30#变	10	400	上级设备容量受限
10220	射阳	安南1#变	10	200	本级设备容量受限
10221	射阳	新庄17#变	10	200	上级设备容量受限
10222	射阳	新庄10#变	10	200	上级设备容量受限
10223	射阳	新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
10224	射阳	安南11#变	10	200	上级设备容量受限
10225	射阳	安南18#变	10	200	上级设备容量受限
10226	射阳	安南19#配变	10	200	上级设备容量受限
10227	射阳	芦洼4#变	10	200	上级设备容量受限
10228	射阳	芦洼10#变	10	200	上级设备容量受限
10229	射阳	桥北6#变	10	200	上级设备容量受限
10230	射阳	安南2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10231	射阳	诚民4#配变	10	200	上级设备容量受限
10232	射阳	庄东11#变	10	200	上级设备容量受限
10233	射阳	街道11#变	10	200	上级设备容量受限
10234	射阳	安南6#变	10	160	上级设备容量受限
10235	射阳	新庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
10236	射阳	新庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
10237	射阳	庄东5#变	10	200	上级设备容量受限
10238	射阳	安乐11#变	10	200	上级设备容量受限
10239	射阳	诚民5#变	10	400	上级设备容量受限
10240	射阳	诚民13#配变	10	200	上级设备容量受限
10241	射阳	安南10#变	10	400	上级设备容量受限
10242	射阳	桥北1#变	10	200	上级设备容量受限
10243	射阳	安南9#变	10	200	上级设备容量受限
10244	射阳	新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
10245	射阳	诚民15 # 配变	10	200	上级设备容量受限
10246	射阳	诚民14 # 配变	10	200	上级设备容量受限
10247	射阳	庄东13#变	10	200	上级设备容量受限
10248	射阳	诚民6#变	10	200	上级设备容量受限
10249	射阳	新庄5#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10250	射阳	庄东15#配变	10	200	上级设备容量受限
10251	射阳	新庄14#配变	10	400	上级设备容量受限
10252	射阳	新庄6#变	10	400	上级设备容量受限
10253	射阳	兴桥街道1#变	10	400	上级设备容量受限
10254	射阳	芦洼1#配变	10	400	上级设备容量受限
10255	射阳	庄东2#变	10	400	上级设备容量受限
10256	射阳	街道36#变	10	400	上级设备容量受限
10257	射阳	金星11#变	10	200	本级设备容量受限
10258	射阳	金星2#变后	10	200	本级设备容量受限
10259	射阳	万隆32#配变	10	400	上级设备容量受限
10260	射阳	龙港18#配变	10	200	上级设备容量受限
10261	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	上级设备容量受限
10262	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	上级设备容量受限
10263	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
10264	射阳	龙港7#变	10	400	上级设备容量受限
10265	射阳	金星4#变	10	200	上级设备容量受限
10266	射阳	金星6#变	10	200	上级设备容量受限
10267	射阳	跃中15#变	10	200	上级设备容量受限
10268	射阳	跃中10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10269	射阳	金星3#配变	10	200	上级设备容量受限
10270	射阳	万隆5#变	10	200	上级设备容量受限
10271	射阳	万隆23#变	10	200	上级设备容量受限
10272	射阳	万隆19#变	10	200	上级设备容量受限
10273	射阳	金星5#变	10	200	上级设备容量受限
10274	射阳	万隆21#变	10	200	上级设备容量受限
10275	射阳	万隆30#配变	10	200	上级设备容量受限
10276	射阳	万隆17#变	10	200	上级设备容量受限
10277	射阳	万隆13#变	10	200	上级设备容量受限
10278	射阳	金星12#变	10	200	上级设备容量受限
10279	射阳	万隆16#变	10	200	上级设备容量受限
10280	射阳	万隆14#变	10	200	上级设备容量受限
10281	射阳	万隆2#变	10	200	上级设备容量受限
10282	射阳	金星9#变	10	200	上级设备容量受限
10283	射阳	万隆12#变	10	200	上级设备容量受限
10284	射阳	金星18#配变	10	200	上级设备容量受限
10285	射阳	万隆20#变	10	200	上级设备容量受限
10286	射阳	万隆15#变	10	200	上级设备容量受限
10287	射阳	金星13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10288	射阳	万隆22#变	10	200	上级设备容量受限
10289	射阳	金星8#变	10	200	上级设备容量受限
10290	射阳	万隆7#变	10	200	上级设备容量受限
10291	射阳	金星14#变	10	200	上级设备容量受限
10292	射阳	金星16#变	10	400	上级设备容量受限
10293	射阳	万隆9#变	10	400	上级设备容量受限
10294	射阳	金星15#变	10	400	上级设备容量受限
10295	射阳	金星1#变	10	400	上级设备容量受限
10296	射阳	万隆28#配变	10	400	上级设备容量受限
10297	射阳	万隆4#变	10	400	上级设备容量受限
10298	射阳	跃中1#变	10	400	上级设备容量受限
10299	射阳	金星10#变	10	400	上级设备容量受限
10300	射阳	万隆29#配变	10	400	上级设备容量受限
10301	射阳	伍份10#变	10	200	本级设备容量受限
10302	射阳	双丰6#变	10	200	本级设备容量受限
10303	射阳	陈洋南份6#变	10	200	本级设备容量受限
10304	射阳	北份3#变	10	200	本级设备容量受限
10305	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
10306	射阳	利国7#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10307	射阳	利国5#变	10	200	本级设备容量受限
10308	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
10309	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	本级设备容量受限
10310	射阳	东风2#变	10	200	本级设备容量受限
10311	射阳	日新2#变JN	10	200	本级设备容量受限
10312	射阳	芦洼7#变JN	10	200	本级设备容量受限
10313	射阳	新庄8#变103	10	200	上级设备容量受限
10314	射阳	安南4#变028	10	200	上级设备容量受限
10315	射阳	新庄7#变097	10	200	上级设备容量受限
10316	射阳	安乐12#变091	10	200	上级设备容量受限
10317	射阳	安南12#变	10	200	上级设备容量受限
10318	射阳	安南8#变078	10	200	上级设备容量受限
10319	射阳	新庄12#变111	10	200	上级设备容量受限
10320	射阳	新庄11#变110	10	200	上级设备容量受限
10321	射阳	芦洼6#变053	10	200	上级设备容量受限
10322	射阳	诚民2#配变	10	400	上级设备容量受限
10323	射阳	诚民9#变	10	200	上级设备容量受限
10324	射阳	安南17#变135	10	200	上级设备容量受限
10325	射阳	安南15#变117	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10326	射阳	安南7#配变	10	200	上级设备容量受限
10327	射阳	诚民11#变	10	200	上级设备容量受限
10328	射阳	新庄13#变112	10	200	上级设备容量受限
10329	射阳	安南5#变045	10	200	上级设备容量受限
10330	射阳	安南14#变116	10	200	上级设备容量受限
10331	射阳	诚民3#变	10	400	上级设备容量受限
10332	射阳	安南3#变	10	400	上级设备容量受限
10333	射阳	安南13#变115	10	400	上级设备容量受限
10334	射阳	新庄9#变JN	10	400	上级设备容量受限
10335	射阳	安南16#变118	10	400	上级设备容量受限
10336	射阳	新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
10337	射阳	建设3#变	10	400	本级设备容量受限
10338	射阳	跃中14#变	10	200	本级设备容量受限
10339	射阳	幸福14#变	10	200	本级设备容量受限
10340	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	上级设备容量受限
10341	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10342	射阳	龙港9#变	10	400	上级设备容量受限
10343	射阳	街道25#变	10	400	上级设备容量受限
10344	射阳	龙港12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10345	射阳	龙港13#变	10	315	上级设备容量受限
10346	射阳	万隆18#变	10	200	上级设备容量受限
10347	射阳	建设8#变	10	200	上级设备容量受限
10348	射阳	跃中8#变	10	200	上级设备容量受限
10349	射阳	跃中4#变	10	200	上级设备容量受限
10350	射阳	跃中6#变	10	200	上级设备容量受限
10351	射阳	跃中7#变	10	200	上级设备容量受限
10352	射阳	跃中13#变	10	400	上级设备容量受限
10353	射阳	建设4#变	10	200	上级设备容量受限
10354	射阳	幸福6#变	10	200	上级设备容量受限
10355	射阳	幸福10#变	10	200	上级设备容量受限
10356	射阳	跃中5#变	10	200	上级设备容量受限
10357	射阳	跃中2#变	10	315	上级设备容量受限
10358	射阳	建设5#变	10	200	上级设备容量受限
10359	射阳	跃中19#配变	10	200	上级设备容量受限
10360	射阳	幸福2#配变	10	200	上级设备容量受限
10361	射阳	万隆3#变	10	200	上级设备容量受限
10362	射阳	建设6#变	10	200	上级设备容量受限
10363	射阳	跃中18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10364	射阳	建设2#配变	10	400	上级设备容量受限
10365	射阳	跃中22#配变	10	200	上级设备容量受限
10366	射阳	跃中12#配变	10	200	上级设备容量受限
10367	射阳	跃中9#变	10	200	上级设备容量受限
10368	射阳	跃中16#变	10	200	上级设备容量受限
10369	射阳	建设7#变	10	200	上级设备容量受限
10370	射阳	金星17#配变	10	200	上级设备容量受限
10371	射阳	跃中20#配变	10	200	上级设备容量受限
10372	射阳	幸福3#配变	10	200	上级设备容量受限
10373	射阳	建设9#配变	10	200	上级设备容量受限
10374	射阳	幸福5#变	10	200	上级设备容量受限
10375	射阳	幸福15#变	10	200	上级设备容量受限
10376	射阳	幸福16#配变	10	200	上级设备容量受限
10377	射阳	龙港15#变	10	400	上级设备容量受限
10378	射阳	街道4#变	10	400	上级设备容量受限
10379	射阳	建设1#变	10	400	上级设备容量受限
10380	射阳	幸福13#变	10	400	上级设备容量受限
10381	射阳	街道23#变	10	400	上级设备容量受限
10382	射阳	街道7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10383	射阳	龙港10#变	10	400	上级设备容量受限
10384	射阳	龙港8#变	10	400	上级设备容量受限
10385	射阳	街道20#变	10	400	上级设备容量受限
10386	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	本级设备容量受限
10387	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	本级设备容量受限
10388	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	本级设备容量受限
10389	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
10390	射阳	金山1#变	10	400	本级设备容量受限
10391	射阳	小尖1#变	10	200	上级设备容量受限
10392	射阳	三港1#变	10	200	上级设备容量受限
10393	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	上级设备容量受限
10394	射阳	后湾4#变	10	200	上级设备容量受限
10395	射阳	后湾2#变	10	200	上级设备容量受限
10396	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
10397	射阳	陈洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
10398	射阳	安东6#变配变	10	200	本级设备容量受限
10399	射阳	东方7#变JN	10	200	上级设备容量受限
10400	射阳	东方15#变	10	200	上级设备容量受限
10401	射阳	幸福18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10402	射阳	东方22#变	10	200	上级设备容量受限
10403	射阳	东方8#变	10	315	上级设备容量受限
10404	射阳	东方27#变	10	200	上级设备容量受限
10405	射阳	东方14#变	10	200	上级设备容量受限
10406	射阳	幸福17#配变	10	200	上级设备容量受限
10407	射阳	伍份5#变	10	200	本级设备容量受限
10408	射阳	龙港5#变	10	160	上级设备容量受限
10409	射阳	方向18#配变	10	400	上级设备容量受限
10410	射阳	津哨7#变	10	200	上级设备容量受限
10411	射阳	射阳津哨4#变	10	200	上级设备容量受限
10412	射阳	友谊17#配变	10	200	上级设备容量受限
10413	射阳	方向8#变	10	200	上级设备容量受限
10414	射阳	吉祥1#变	10	200	上级设备容量受限
10415	射阳	方向9#变	10	200	上级设备容量受限
10416	射阳	射阳方向3#变	10	200	上级设备容量受限
10417	射阳	方向12#变	10	200	上级设备容量受限
10418	射阳	友谊6#变	10	200	上级设备容量受限
10419	射阳	友谊15#变	10	200	上级设备容量受限
10420	射阳	友谊2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10421	射阳	龙港1#配变	10	200	上级设备容量受限
10422	射阳	友谊7#变	10	200	上级设备容量受限
10423	射阳	友谊18#配变	10	200	上级设备容量受限
10424	射阳	友谊20#配变	10	400	上级设备容量受限
10425	射阳	吉祥18#变	10	200	上级设备容量受限
10426	射阳	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
10427	射阳	射阳津哨11#变	10	200	上级设备容量受限
10428	射阳	友谊16#变	10	200	上级设备容量受限
10429	射阳	友谊3#变	10	200	上级设备容量受限
10430	射阳	津哨10#变	10	200	上级设备容量受限
10431	射阳	吉祥2#变	10	400	上级设备容量受限
10432	射阳	友谊13#变	10	400	上级设备容量受限
10433	射阳	友谊9#变	10	400	上级设备容量受限
10434	射阳	吉祥11#变	10	400	上级设备容量受限
10435	射阳	友谊11#变	10	400	上级设备容量受限
10436	射阳	龙港2#变	10	400	上级设备容量受限
10437	射阳	凤凰8#配变	10	400	本级设备容量受限
10438	射阳	凤东10#配变	10	400	本级设备容量受限
10439	射阳	凤凰2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10440	射阳	开洋3#配变	10	200	本级设备容量受限
10441	射阳	三友2#配变	10	200	本级设备容量受限
10442	射阳	开洋7#配变	10	200	本级设备容量受限
10443	射阳	东湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
10444	射阳	东湾5#配变	10	400	本级设备容量受限
10445	射阳	七埠8#配变	10	200	本级设备容量受限
10446	射阳	西区21#变	10	400	本级设备容量受限
10447	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
10448	射阳	幸福安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
10449	射阳	街道13#变	10	315	上级设备容量受限
10450	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10451	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10452	射阳	幸福9#变	10	400	上级设备容量受限
10453	射阳	街道19#变	10	400	上级设备容量受限
10454	射阳	街道14#配变	10	315	上级设备容量受限
10455	射阳	街道9#变	10	400	上级设备容量受限
10456	射阳	街道26#变	10	400	上级设备容量受限
10457	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10458	射阳	街道35#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10459	射阳	幸福安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
10460	射阳	幸福4#变	10	200	上级设备容量受限
10461	射阳	幸福1#变	10	200	上级设备容量受限
10462	射阳	幸福12#变	10	200	上级设备容量受限
10463	射阳	幸福7#变	10	200	上级设备容量受限
10464	射阳	街道10#配变	10	200	上级设备容量受限
10465	射阳	幸福8#配变	10	200	上级设备容量受限
10466	射阳	幸福11#变	10	200	上级设备容量受限
10467	射阳	街道27#变	10	200	上级设备容量受限
10468	射阳	街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
10469	射阳	街道12#变	10	400	上级设备容量受限
10470	射阳	兴桥街道5#变	10	400	上级设备容量受限
10471	射阳	兴桥街道3#变	10	400	上级设备容量受限
10472	射阳	街道22#变	10	400	上级设备容量受限
10473	射阳	街道31#变	10	400	上级设备容量受限
10474	射阳	街道17#配变	10	315	上级设备容量受限
10475	射阳	街道6#变	10	400	上级设备容量受限
10476	射阳	兴桥街道2#变	10	400	上级设备容量受限
10477	射阳	街道32#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10478	射阳	街道28#变	10	400	上级设备容量受限
10479	射阳	街道34#变	10	400	上级设备容量受限
10480	射阳	街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
10481	射阳	街道30#变	10	400	上级设备容量受限
10482	射阳	街道33#变	10	400	上级设备容量受限
10483	射阳	街道29#变	10	400	上级设备容量受限
10484	射阳	街道24#变	10	400	上级设备容量受限
10485	射阳	街道21#变	10	400	上级设备容量受限
10486	射阳	凤东6#配变	10	400	本级设备容量受限
10487	射阳	凤东3#变	10	400	本级设备容量受限
10488	射阳	大兴公变2#配变	10	400	本级设备容量受限
10489	射阳	运棉7#配变	10	200	上级设备容量受限
10490	射阳	射兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
10491	射阳	运南5#配变	10	200	上级设备容量受限
10492	射阳	运南4#配变	10	200	上级设备容量受限
10493	射阳	新淤5#配变	10	400	上级设备容量受限
10494	射阳	射兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
10495	射阳	射兴15#配变	10	400	上级设备容量受限
10496	射阳	运河6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10497	射阳	运南1#配变	10	200	上级设备容量受限
10498	射阳	新淤9#配变	10	200	上级设备容量受限
10499	射阳	运河2#配变	10	200	上级设备容量受限
10500	射阳	运南2#配变	10	200	上级设备容量受限
10501	射阳	运南8#配变	10	200	上级设备容量受限
10502	射阳	运河5#配变	10	200	上级设备容量受限
10503	射阳	运河1#配变	10	200	上级设备容量受限
10504	射阳	运南3#配变	10	200	上级设备容量受限
10505	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	上级设备容量受限
10506	射阳	运棉14#变	10	200	上级设备容量受限
10507	射阳	运河7#配变	10	200	上级设备容量受限
10508	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	上级设备容量受限
10509	射阳	运河4#配变	10	200	上级设备容量受限
10510	射阳	运南7#配变	10	200	上级设备容量受限
10511	射阳	运河3#配变	10	200	上级设备容量受限
10512	射阳	新淤12#配变	10	200	上级设备容量受限
10513	射阳	运南6#配变	10	200	上级设备容量受限
10514	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限
10515	射阳	新淤8配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10516	射阳	青春5#变	10	200	本级设备容量受限
10517	射阳	双合7#变	10	400	本级设备容量受限
10518	射阳	南庄6#变	10	200	本级设备容量受限
10519	射阳	青春7#变	10	200	本级设备容量受限
10520	射阳	南庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
10521	射阳	南庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
10522	射阳	青华9#变	10	200	上级设备容量受限
10523	射阳	青华5#配变	10	200	上级设备容量受限
10524	射阳	青春10#变	10	200	上级设备容量受限
10525	射阳	青春14#配变	10	200	上级设备容量受限
10526	射阳	南庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
10527	射阳	青华3#变	10	200	上级设备容量受限
10528	射阳	青华4#变	10	200	上级设备容量受限
10529	射阳	青华10#变	10	200	上级设备容量受限
10530	射阳	青华16#配变	10	200	上级设备容量受限
10531	射阳	青华17#配变	10	200	上级设备容量受限
10532	射阳	双合13#配变	10	200	上级设备容量受限
10533	射阳	南庄3#变	10	200	上级设备容量受限
10534	射阳	双合8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10535	射阳	射阳青华15#配变	10	200	上级设备容量受限
10536	射阳	南庄2#变	10	315	上级设备容量受限
10537	射阳	青春9#变	10	200	上级设备容量受限
10538	射阳	青春8#变	10	200	上级设备容量受限
10539	射阳	南庄1#变	10	200	上级设备容量受限
10540	射阳	青华13#变	10	200	上级设备容量受限
10541	射阳	青华8#变	10	400	上级设备容量受限
10542	射阳	南庄9#变	10	200	上级设备容量受限
10543	射阳	青春6#变	10	200	上级设备容量受限
10544	射阳	双合3#配变	10	200	上级设备容量受限
10545	射阳	南庄4#变	10	200	上级设备容量受限
10546	射阳	青华1#变	10	200	上级设备容量受限
10547	射阳	青华12#变	10	200	上级设备容量受限
10548	射阳	射阳青华11#变	10	200	上级设备容量受限
10549	射阳	青春3#变	10	200	上级设备容量受限
10550	射阳	青华7#变	10	200	上级设备容量受限
10551	射阳	青春16#变	10	200	上级设备容量受限
10552	射阳	射阳南庄5#变	10	315	上级设备容量受限
10553	射阳	青春2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10554	射阳	双合5#变	10	400	上级设备容量受限
10555	射阳	青华14#配变	10	200	上级设备容量受限
10556	射阳	青春4#变	10	400	上级设备容量受限
10557	射阳	青春15#变	10	200	上级设备容量受限
10558	射阳	南庄7#变	10	200	上级设备容量受限
10559	射阳	双合11#变	10	400	上级设备容量受限
10560	射阳	青华2#变	10	315	上级设备容量受限
10561	射阳	射阳青春1#变	10	200	上级设备容量受限
10562	射阳	射阳青春13#变	10	200	上级设备容量受限
10563	射阳	青春11#变	10	400	上级设备容量受限
10564	射阳	射阳青华6#变	10	400	上级设备容量受限
10565	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
10566	射阳	特庸红星8#变	10	200	上级设备容量受限
10567	射阳	红星17#变	10	200	本级设备容量受限
10568	射阳	特庸红星7#配变	10	400	本级设备容量受限
10569	射阳	如意4#变	10	200	本级设备容量受限
10570	射阳	周桥3#变JN	10	200	本级设备容量受限
10571	射阳	特庸如意1#变	10	200	本级设备容量受限
10572	射阳	特庸全心10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10573	射阳	盘洋9#变	10	100	上级设备容量受限
10574	射阳	特庸洋西6#变	10	200	上级设备容量受限
10575	射阳	如意3#变	10	200	上级设备容量受限
10576	射阳	特庸全心8#配变	10	200	上级设备容量受限
10577	射阳	特庸洋西5#变	10	200	上级设备容量受限
10578	射阳	全心3#变JN	10	200	上级设备容量受限
10579	射阳	特庸洋西4#变	10	200	上级设备容量受限
10580	射阳	特庸周桥7#变	10	200	上级设备容量受限
10581	射阳	周桥2#变JN	10	200	上级设备容量受限
10582	射阳	洋西10#变	10	200	上级设备容量受限
10583	射阳	特庸如意2#变	10	200	上级设备容量受限
10584	射阳	如意6#	10	200	上级设备容量受限
10585	射阳	洋西8#	10	200	上级设备容量受限
10586	射阳	周桥9#变	10	100	上级设备容量受限
10587	射阳	特庸联心1#配变	10	200	上级设备容量受限
10588	射阳	特庸洋西9#变	10	200	上级设备容量受限
10589	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	上级设备容量受限
10590	射阳	特庸如意8#变	10	200	上级设备容量受限
10591	射阳	周桥5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10592	射阳	周桥6#变1	10	400	上级设备容量受限
10593	射阳	盘洋1#变	10	200	上级设备容量受限
10594	射阳	周桥1#变	10	200	上级设备容量受限
10595	射阳	特庸周桥4#变	10	200	上级设备容量受限
10596	射阳	如意7#配变	10	200	上级设备容量受限
10597	射阳	全心7#配变	10	200	上级设备容量受限
10598	射阳	特庸洋西14#变	10	200	上级设备容量受限
10599	射阳	洋西2#变	10	400	上级设备容量受限
10600	射阳	特庸洋西11#变	10	200	上级设备容量受限
10601	射阳	特庸全心9#变	10	200	上级设备容量受限
10602	射阳	特庸周桥8#变	10	400	上级设备容量受限
10603	射阳	特庸洋西3#变	10	400	上级设备容量受限
10604	射阳	特庸如意5#配变	10	400	上级设备容量受限
10605	射阳	全心11#变	10	400	上级设备容量受限
10606	射阳	东方19#变	10	400	本级设备容量受限
10607	射阳	东方31#变	10	400	上级设备容量受限
10608	射阳	东方1#变	10	200	上级设备容量受限
10609	射阳	黄沙港10kV东方线东方25#变	10	200	上级设备容量受限
10610	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10611	射阳	东方18#变	10	400	上级设备容量受限
10612	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	上级设备容量受限
10613	射阳	东方28#变	10	200	上级设备容量受限
10614	射阳	东方13#变	10	400	上级设备容量受限
10615	射阳	东方24#变	10	200	上级设备容量受限
10616	射阳	东方29#变	10	200	上级设备容量受限
10617	射阳	东方17#变	10	400	上级设备容量受限
10618	射阳	东方4#变	10	400	上级设备容量受限
10619	射阳	东方10#变	10	400	上级设备容量受限
10620	射阳	东方3#变	10	200	上级设备容量受限
10621	射阳	东方20#变	10	200	上级设备容量受限
10622	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	上级设备容量受限
10623	射阳	东方2#变	10	400	上级设备容量受限
10624	射阳	东方12#变	10	400	上级设备容量受限
10625	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	本级设备容量受限
10626	射阳	新生6#变	10	200	本级设备容量受限
10627	射阳	新生14#变	10	200	本级设备容量受限
10628	射阳	横港7#变	10	200	本级设备容量受限
10629	射阳	海河跃北1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10630	射阳	海河跃北2#变	10	200	本级设备容量受限
10631	射阳	海河新运14#变	10	200	本级设备容量受限
10632	射阳	海河跃北12#变	10	200	本级设备容量受限
10633	射阳	海河阜丰1#变	10	200	本级设备容量受限
10634	射阳	海河革新15#变	10	200	本级设备容量受限
10635	射阳	海河阜丰6#变	10	315	本级设备容量受限
10636	射阳	陡港8#变	10	400	本级设备容量受限
10637	射阳	北集3#变	10	200	本级设备容量受限
10638	射阳	北集6#变	10	200	本级设备容量受限
10639	射阳	新安村5#变	10	200	本级设备容量受限
10640	射阳	振坍15#变	10	400	上级设备容量受限
10641	射阳	北集12#配变	10	200	上级设备容量受限
10642	射阳	新安16#变	10	200	上级设备容量受限
10643	射阳	长洼3#配变	10	400	上级设备容量受限
10644	射阳	振坍2#变	10	200	上级设备容量受限
10645	射阳	北集1#变	10	200	上级设备容量受限
10646	射阳	北集村2#变	10	315	上级设备容量受限
10647	射阳	新安12#配变	10	400	上级设备容量受限
10648	射阳	北集13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10649	射阳	新安18#配变	10	250	上级设备容量受限
10650	射阳	北集11#变	10	200	上级设备容量受限
10651	射阳	新安3#配变	10	200	上级设备容量受限
10652	射阳	新安村2#变	10	200	上级设备容量受限
10653	射阳	北集9#变	10	200	上级设备容量受限
10654	射阳	北集5#变	10	200	上级设备容量受限
10655	射阳	北集7#配变	10	200	上级设备容量受限
10656	射阳	新安15#变	10	200	上级设备容量受限
10657	射阳	新安13#变	10	200	上级设备容量受限
10658	射阳	北集10#配变新	10	200	上级设备容量受限
10659	射阳	北集村4#变	10	200	上级设备容量受限
10660	射阳	新安11#变	10	200	上级设备容量受限
10661	射阳	新安14#配变	10	200	上级设备容量受限
10662	射阳	唐樵6#变	10	315	上级设备容量受限
10663	射阳	新安村7#变	10	200	上级设备容量受限
10664	射阳	新安村4#配变	10	400	上级设备容量受限
10665	射阳	北集8#变	10	200	上级设备容量受限
10666	射阳	海河塘洼5#变	10	400	本级设备容量受限
10667	射阳	海河塘洼8#	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10668	射阳	海河塘洼2#变	10	200	本级设备容量受限
10669	射阳	海河华北3号新增	10	200	本级设备容量受限
10670	射阳	海河华北2#变	10	200	本级设备容量受限
10671	射阳	海河公用变3#变	10	200	本级设备容量受限
10672	射阳	海河官滩2#变	10	400	本级设备容量受限
10673	射阳	海河五星4#变	10	200	本级设备容量受限
10674	射阳	海河新运11#变	10	200	本级设备容量受限
10675	射阳	海河彭庄12#变	10	400	本级设备容量受限
10676	射阳	海河东胜11#变	10	400	本级设备容量受限
10677	射阳	海河街道6#变	10	200	本级设备容量受限
10678	射阳	海河东胜2#变	10	200	本级设备容量受限
10679	射阳	海河陈墩14#变	10	400	本级设备容量受限
10680	射阳	特庸民生3#变	10	200	本级设备容量受限
10681	射阳	民生17#变	10	200	本级设备容量受限
10682	射阳	民生20#变	10	200	本级设备容量受限
10683	射阳	连庆4#变	10	200	本级设备容量受限
10684	射阳	民生8#变	10	400	本级设备容量受限
10685	射阳	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
10686	射阳	特庸民生14#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10687	射阳	码头12#变	10	400	本级设备容量受限
10688	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
10689	射阳	城区双龙1#配变	10	315	上级设备容量受限
10690	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	上级设备容量受限
10691	射阳	城区同心小学配变	10	400	上级设备容量受限
10692	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	上级设备容量受限
10693	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
10694	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
10695	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
10696	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	上级设备容量受限
10697	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限
10698	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限
10699	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
10700	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
10701	射阳	城区双龙2#配变	10	315	上级设备容量受限
10702	射阳	城区双龙4号配变	10	400	上级设备容量受限
10703	射阳	城区10kV兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	上级设备容量受限
10704	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	上级设备容量受限
10705	射阳	城区双龙3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10706	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	本级设备容量受限
10707	射阳	串河12#变	10	400	本级设备容量受限
10708	射阳	永胜13#变	10	160	本级设备容量受限
10709	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	本级设备容量受限
10710	射阳	兴胜15#变	10	200	本级设备容量受限
10711	射阳	特庸永胜10#变	10	200	本级设备容量受限
10712	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	本级设备容量受限
10713	射阳	特庸联心3#变	10	250	本级设备容量受限
10714	射阳	串河4#变	10	400	本级设备容量受限
10715	射阳	凤鸣5#变	10	200	本级设备容量受限
10716	射阳	凤鸣10#配变	10	200	本级设备容量受限
10717	射阳	凤鸣4#变	10	400	本级设备容量受限
10718	射阳	金山10#变	10	200	本级设备容量受限
10719	射阳	木楼12#变	10	200	本级设备容量受限
10720	射阳	木楼5#变	10	200	本级设备容量受限
10721	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	本级设备容量受限
10722	射阳	特庸九里12#配变	10	200	本级设备容量受限
10723	射阳	永星16#变	10	400	本级设备容量受限
10724	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10725	射阳	永星15#变	10	200	本级设备容量受限
10726	射阳	新加5#变	10	200	本级设备容量受限
10727	射阳	潘墩9#配变	10	200	本级设备容量受限
10728	射阳	潘墩18#变	10	400	本级设备容量受限
10729	射阳	中闸1#配变	10	200	本级设备容量受限
10730	射阳	中闸11#配变	10	200	本级设备容量受限
10731	射阳	潘墩13#配变	10	200	本级设备容量受限
10732	射阳	东辉28#配变	10	200	本级设备容量受限
10733	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
10734	射阳	潘墩10#配变	10	400	上级设备容量受限
10735	射阳	潘墩14#配变	10	200	上级设备容量受限
10736	射阳	中闸13#变	10	400	上级设备容量受限
10737	射阳	中闸23#配变	10	200	上级设备容量受限
10738	射阳	潘墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
10739	射阳	潘墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
10740	射阳	中闸14#配变	10	200	上级设备容量受限
10741	射阳	潘墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
10742	射阳	东辉24#配变	10	200	上级设备容量受限
10743	射阳	潘墩4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10744	射阳	潘墩15#配变	10	200	上级设备容量受限
10745	射阳	中闸5#配变	10	200	上级设备容量受限
10746	射阳	潘墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
10747	射阳	东辉8#配变	10	200	上级设备容量受限
10748	射阳	中闸12#配变	10	200	上级设备容量受限
10749	射阳	中闸20#配变	10	200	上级设备容量受限
10750	射阳	潘墩12#配变	10	200	上级设备容量受限
10751	射阳	潘墩7#配变	10	400	上级设备容量受限
10752	射阳	中闸6#配变	10	200	上级设备容量受限
10753	射阳	中闸15#配变	10	200	上级设备容量受限
10754	射阳	中闸8#配变	10	200	上级设备容量受限
10755	射阳	中闸17#配变	10	200	上级设备容量受限
10756	射阳	中闸3#配变	10	200	上级设备容量受限
10757	射阳	东辉29#配变	10	200	上级设备容量受限
10758	射阳	东辉3#配变	10	200	上级设备容量受限
10759	射阳	中闸24#配变	10	200	上级设备容量受限
10760	射阳	潘墩16#配变	10	200	上级设备容量受限
10761	射阳	潘墩8#配变	10	400	上级设备容量受限
10762	射阳	潘墩17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10763	射阳	潘墩2#配变	10	200	上级设备容量受限
10764	射阳	潘墩1 # 配变	10	400	上级设备容量受限
10765	射阳	中闸10#配变	10	400	上级设备容量受限
10766	射阳	二港2#变	10	200	本级设备容量受限
10767	射阳	三港5#变	10	200	本级设备容量受限
10768	射阳	新条杜心7#变	10	200	本级设备容量受限
10769	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
10770	射阳	新条16#变	10	200	上级设备容量受限
10771	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
10772	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	上级设备容量受限
10773	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
10774	射阳	新条17#变	10	200	上级设备容量受限
10775	射阳	新条18#变	10	200	上级设备容量受限
10776	射阳	新条1#变	10	200	上级设备容量受限
10777	射阳	公用新条2#变	10	200	上级设备容量受限
10778	射阳	后湾村7#变	10	200	上级设备容量受限
10779	射阳	新条4#变	10	200	上级设备容量受限
10780	射阳	后湾6#变	10	200	上级设备容量受限
10781	射阳	新条10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10782	射阳	二港4#变	10	200	上级设备容量受限
10783	射阳	二港17#配变	10	200	上级设备容量受限
10784	射阳	二港6#变	10	400	上级设备容量受限
10785	射阳	新条12变	10	200	上级设备容量受限
10786	射阳	杜心9#变	10	200	上级设备容量受限
10787	射阳	新条8#配变	10	400	上级设备容量受限
10788	射阳	二港7#变	10	200	上级设备容量受限
10789	射阳	后湾小区3#变	10	200	上级设备容量受限
10790	射阳	新条7#变	10	200	上级设备容量受限
10791	射阳	二港11#变	10	200	上级设备容量受限
10792	射阳	二港5#变	10	200	上级设备容量受限
10793	射阳	二港14#变	10	200	上级设备容量受限
10794	射阳	新条3#变	10	400	上级设备容量受限
10795	射阳	三港2#变	10	400	上级设备容量受限
10796	射阳	后湾1#变	10	200	上级设备容量受限
10797	射阳	新条14#变	10	200	上级设备容量受限
10798	射阳	新条6#变	10	200	上级设备容量受限
10799	射阳	后湾小区4#变	10	200	上级设备容量受限
10800	射阳	二港8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10801	射阳	新条13#变	10	200	上级设备容量受限
10802	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	上级设备容量受限
10803	射阳	杜心1#变	10	400	上级设备容量受限
10804	射阳	新条15#变	10	200	上级设备容量受限
10805	射阳	二港16#变	10	200	上级设备容量受限
10806	射阳	新条19#变	10	200	上级设备容量受限
10807	射阳	二港10#变	10	200	上级设备容量受限
10808	射阳	新条11#变	10	200	上级设备容量受限
10809	射阳	新条5#变	10	400	上级设备容量受限
10810	射阳	三港3#变	10	400	上级设备容量受限
10811	射阳	后湾小区5#变	10	400	上级设备容量受限
10812	射阳	后湾小区2#变	10	315	上级设备容量受限
10813	射阳	后湾小区1#变	10	400	上级设备容量受限
10814	射阳	后湾小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
10815	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	本级设备容量受限
10816	射阳	周圩1#变	10	200	本级设备容量受限
10817	射阳	中北8#变	10	200	本级设备容量受限
10818	射阳	光荣1#配变	10	200	本级设备容量受限
10819	射阳	周圩6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10820	射阳	王圩4#变	10	200	本级设备容量受限
10821	射阳	圩西1#配变	10	200	本级设备容量受限
10822	射阳	盐河2#变	10	200	上级设备容量受限
10823	射阳	盐南3#变	10	200	上级设备容量受限
10824	射阳	月滩6#	10	200	上级设备容量受限
10825	射阳	月滩2#变	10	200	上级设备容量受限
10826	射阳	月滩9#变	10	200	上级设备容量受限
10827	射阳	洋中1#变	10	315	上级设备容量受限
10828	射阳	盐南2#	10	200	上级设备容量受限
10829	射阳	残老村1#配变	10	200	上级设备容量受限
10830	射阳	洋中3#配变	10	200	上级设备容量受限
10831	射阳	月滩10#配变	10	200	上级设备容量受限
10832	射阳	洋河12#变	10	200	上级设备容量受限
10833	射阳	洋河7#	10	200	上级设备容量受限
10834	射阳	洋河8#	10	200	上级设备容量受限
10835	射阳	洋河3#变	10	200	上级设备容量受限
10836	射阳	盐南1#	10	200	上级设备容量受限
10837	射阳	洋中4#配变	10	400	上级设备容量受限
10838	射阳	洋河公变4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10839	射阳	贺东3#变	10	400	上级设备容量受限
10840	射阳	洋河6#变	10	400	上级设备容量受限
10841	射阳	海港洋河9#	10	200	上级设备容量受限
10842	射阳	盐南4#	10	200	上级设备容量受限
10843	射阳	洋河5#变	10	200	上级设备容量受限
10844	射阳	月滩5#变	10	200	上级设备容量受限
10845	射阳	盐河1#变	10	200	上级设备容量受限
10846	射阳	月滩8#配变	10	200	上级设备容量受限
10847	射阳	洋河10#	10	200	上级设备容量受限
10848	射阳	洋河洋中2#变	10	200	上级设备容量受限
10849	射阳	月滩7#	10	200	上级设备容量受限
10850	射阳	月滩1#变	10	200	上级设备容量受限
10851	射阳	洋河公变11#新增	10	200	上级设备容量受限
10852	射阳	月滩3#变	10	200	上级设备容量受限
10853	射阳	贺东1#	10	250	上级设备容量受限
10854	射阳	洋河2#变	10	400	上级设备容量受限
10855	射阳	洋河1#变	10	400	上级设备容量受限
10856	射阳	长荡荡中1#变	10	200	本级设备容量受限
10857	射阳	长荡甲候9#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10858	射阳	长荡长安13#变	10	200	本级设备容量受限
10859	射阳	淮海2#配变	10	200	本级设备容量受限
10860	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
10861	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
10862	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	上级设备容量受限
10863	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
10864	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	上级设备容量受限
10865	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	上级设备容量受限
10866	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
10867	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
10868	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10869	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	上级设备容量受限
10870	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
10871	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	上级设备容量受限
10872	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
10873	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
10874	射阳	阜余健康9配变	10	200	本级设备容量受限
10875	射阳	兴隆9#变	10	200	上级设备容量受限
10876	射阳	城北11#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10877	射阳	兴隆8#变	10	200	上级设备容量受限
10878	射阳	兴隆11#配变	10	400	上级设备容量受限
10879	射阳	庆北2#变	10	400	上级设备容量受限
10880	射阳	小洋6#	10	200	上级设备容量受限
10881	射阳	庆北3#变	10	200	上级设备容量受限
10882	射阳	三角镇村1#配变	10	200	上级设备容量受限
10883	射阳	城北10#配变	10	315	上级设备容量受限
10884	射阳	庆北14#配变	10	200	上级设备容量受限
10885	射阳	兴隆1#配变	10	200	上级设备容量受限
10886	射阳	庆北4#配变	10	200	上级设备容量受限
10887	射阳	兴隆10#变	10	200	上级设备容量受限
10888	射阳	兴隆6#配变	10	200	上级设备容量受限
10889	射阳	小洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
10890	射阳	兴隆3#配变	10	200	上级设备容量受限
10891	射阳	庆北11#配变	10	200	上级设备容量受限
10892	射阳	庆北5#变	10	250	上级设备容量受限
10893	射阳	小洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
10894	射阳	合德庆北7#配变	10	315	上级设备容量受限
10895	射阳	庆北10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10896	射阳	庆北1#配变	10	400	上级设备容量受限
10897	射阳	庆北8#配变	10	315	上级设备容量受限
10898	射阳	庆北9#配变	10	315	上级设备容量受限
10899	射阳	兴隆5#配变	10	400	上级设备容量受限
10900	射阳	庆北6#配变	10	400	上级设备容量受限
10901	射阳	兴隆2#配变	10	400	上级设备容量受限
10902	射阳	兴隆7#配变	10	400	上级设备容量受限
10903	射阳	庆北13#配变	10	400	上级设备容量受限
10904	射阳	城北9#配变	10	400	上级设备容量受限
10905	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
10906	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	上级设备容量受限
10907	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
10908	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	上级设备容量受限
10909	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	上级设备容量受限
10910	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	上级设备容量受限
10911	射阳	城区10kV市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	上级设备容量受限
10912	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
10913	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	上级设备容量受限
10914	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10915	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	上级设备容量受限
10916	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10917	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	上级设备容量受限
10918	射阳	城区双龙新村配变	10	400	上级设备容量受限
10919	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	上级设备容量受限
10920	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	上级设备容量受限
10921	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	上级设备容量受限
10922	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10923	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	上级设备容量受限
10924	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
10925	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	上级设备容量受限
10926	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
10927	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	上级设备容量受限
10928	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	上级设备容量受限
10929	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	上级设备容量受限
10930	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	上级设备容量受限
10931	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	上级设备容量受限
10932	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	上级设备容量受限
10933	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10934	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	上级设备容量受限
10935	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	上级设备容量受限
10936	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	本级设备容量受限
10937	射阳	蒲东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
10938	射阳	大陆村1#配变	10	200	本级设备容量受限
10939	射阳	城区航道站配变	10	315	上级设备容量受限
10940	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	上级设备容量受限
10941	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
10942	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	上级设备容量受限
10943	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	上级设备容量受限
10944	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	上级设备容量受限
10945	射阳	城区阀门厂配变	10	200	上级设备容量受限
10946	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	上级设备容量受限
10947	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	上级设备容量受限
10948	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	上级设备容量受限
10949	射阳	金桂园2#主变	10	630	上级设备容量受限
10950	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	上级设备容量受限
10951	射阳	城区大兴路配变	10	400	上级设备容量受限
10952	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10953	射阳	城区庆南5号配变	10	400	上级设备容量受限
10954	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	上级设备容量受限
10955	射阳	城区庆南9号配变	10	400	上级设备容量受限
10956	射阳	城区木材公司配变	10	400	上级设备容量受限
10957	射阳	城区庆南4号配变	10	400	上级设备容量受限
10958	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	上级设备容量受限
10959	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	上级设备容量受限
10960	射阳	庆南7组配变	10	400	上级设备容量受限
10961	射阳	下圩7#配变	10	200	本级设备容量受限
10962	射阳	岔北2#配变	10	200	本级设备容量受限
10963	射阳	南公变8#变	10	400	上级设备容量受限
10964	射阳	利民3#变	10	400	上级设备容量受限
10965	射阳	双灯4#变	10	200	上级设备容量受限
10966	射阳	双灯2#变	10	200	上级设备容量受限
10967	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	上级设备容量受限
10968	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	上级设备容量受限
10969	射阳	港务1#变	10	400	上级设备容量受限
10970	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	本级设备容量受限
10971	射阳	长荡三合4#变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10972	射阳	长荡宏才1#变	10	400	本级设备容量受限
10973	射阳	长荡南星1#变	10	200	本级设备容量受限
10974	射阳	长荡南星9#变	10	200	本级设备容量受限
10975	射阳	长荡东沙3#变	10	200	本级设备容量受限
10976	射阳	长荡宏才5#变	10	400	本级设备容量受限
10977	射阳	长荡六合5#配变	10	400	本级设备容量受限
10978	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	上级设备容量受限
10979	射阳	城区城网10KV沿河西线建行配变	10	400	上级设备容量受限
10980	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10981	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10982	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	上级设备容量受限
10983	射阳	双龙6#配变	10	315	上级设备容量受限
10984	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	上级设备容量受限
10985	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
10986	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	上级设备容量受限
10987	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	上级设备容量受限
10988	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	上级设备容量受限
10989	射阳	城区商业新村配变	10	400	上级设备容量受限
10990	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10991	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	上级设备容量受限
10992	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	上级设备容量受限
10993	射阳	城区双龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
10994	射阳	城区10KV沿河西线双龙5#配变	10	400	上级设备容量受限
10995	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	上级设备容量受限
10996	射阳	城区双龙8号配变	10	400	上级设备容量受限
10997	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	上级设备容量受限
10998	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	上级设备容量受限
10999	射阳	城区双龙7号配变	10	400	上级设备容量受限
11000	射阳	潘东二组安置区配变	10	200	本级设备容量受限
11001	射阳	张同6#配变	10	200	本级设备容量受限
11002	射阳	东辉2#配变	10	200	本级设备容量受限
11003	射阳	张同8#配变	10	200	本级设备容量受限
11004	射阳	东辉25#配变	10	200	上级设备容量受限
11005	射阳	张同9#配变	10	200	上级设备容量受限
11006	射阳	北邳6#配变	10	200	上级设备容量受限
11007	射阳	东辉10#变	10	200	上级设备容量受限
11008	射阳	北邳13#配变	10	200	上级设备容量受限
11009	射阳	张同2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11010	射阳	东辉21#配变	10	200	上级设备容量受限
11011	射阳	张同11#配变	10	200	上级设备容量受限
11012	射阳	北邗12#配变	10	200	上级设备容量受限
11013	射阳	张同3#配变	10	200	上级设备容量受限
11014	射阳	中闸4#配变	10	200	上级设备容量受限
11015	射阳	北邗3#配变	10	200	上级设备容量受限
11016	射阳	东辉19#配变	10	200	上级设备容量受限
11017	射阳	东辉1#配变	10	200	上级设备容量受限
11018	射阳	张同10#配变	10	200	上级设备容量受限
11019	射阳	中闸7#配变	10	200	上级设备容量受限
11020	射阳	中闸2#配变	10	200	上级设备容量受限
11021	射阳	东辉18#配变	10	200	上级设备容量受限
11022	射阳	东辉27#配变	10	200	上级设备容量受限
11023	射阳	张同13#配变	10	200	上级设备容量受限
11024	射阳	中闸18#配变	10	200	上级设备容量受限
11025	射阳	东辉16#配变	10	200	上级设备容量受限
11026	射阳	张同4#配变	10	400	上级设备容量受限
11027	射阳	张同14#变	10	200	上级设备容量受限
11028	射阳	东辉9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11029	射阳	北邳9#配变	10	200	上级设备容量受限
11030	射阳	中闸22#配变	10	200	上级设备容量受限
11031	射阳	东辉15#配变	10	200	上级设备容量受限
11032	射阳	东辉13#配变	10	200	上级设备容量受限
11033	射阳	张同7#配变	10	200	上级设备容量受限
11034	射阳	北邳5#配变	10	200	上级设备容量受限
11035	射阳	东辉22#配变	10	200	上级设备容量受限
11036	射阳	中闸9#配变	10	200	上级设备容量受限
11037	射阳	北邳8#配变	10	200	上级设备容量受限
11038	射阳	中闸21#配变	10	200	上级设备容量受限
11039	射阳	东辉12#配变	10	200	上级设备容量受限
11040	射阳	东辉14#配变	10	200	上级设备容量受限
11041	射阳	中闸16#配变	10	200	上级设备容量受限
11042	射阳	北邳10#配变	10	200	上级设备容量受限
11043	射阳	东辉26#配变	10	200	上级设备容量受限
11044	射阳	中闸19#配变	10	200	上级设备容量受限
11045	射阳	北邳11#配变	10	200	上级设备容量受限
11046	射阳	东辉6#配变	10	200	上级设备容量受限
11047	射阳	东辉5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11048	射阳	张同5#配变	10	400	上级设备容量受限
11049	射阳	东辉20#配变	10	200	上级设备容量受限
11050	射阳	北邳4#配变	10	400	上级设备容量受限
11051	射阳	张同12#配变	10	400	上级设备容量受限
11052	射阳	张同1#配变	10	400	上级设备容量受限
11053	射阳	东辉11#配变	10	400	上级设备容量受限
11054	射阳	北邳1#配变	10	400	上级设备容量受限
11055	射阳	东辉4#配变	10	400	上级设备容量受限
11056	射阳	东辉7#配变	10	400	上级设备容量受限
11057	射阳	北邳三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11058	射阳	北邳2#配变	10	400	上级设备容量受限
11059	射阳	东辉17#配变	10	400	上级设备容量受限
11060	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	上级设备容量受限
11061	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	本级设备容量受限
11062	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	本级设备容量受限
11063	射阳	洋马街道8#配变	10	200	本级设备容量受限
11064	射阳	洋马街道30#配变	10	630	上级设备容量受限
11065	射阳	街道34#配变	10	400	上级设备容量受限
11066	射阳	洋马街道35#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11067	射阳	街道33#配变	10	400	上级设备容量受限
11068	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
11069	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	上级设备容量受限
11070	射阳	洋港10#变	10	400	上级设备容量受限
11071	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	上级设备容量受限
11072	射阳	洋港5#变	10	200	上级设备容量受限
11073	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
11074	射阳	洋港6#变	10	200	上级设备容量受限
11075	射阳	洋马街道17#变	10	400	上级设备容量受限
11076	射阳	洋港12#变	10	200	上级设备容量受限
11077	射阳	洋马街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
11078	射阳	洋港13#配变	10	200	上级设备容量受限
11079	射阳	洋马街道4#变	10	200	上级设备容量受限
11080	射阳	洋港11#变	10	200	上级设备容量受限
11081	射阳	洋马街道12#变.	10	400	上级设备容量受限
11082	射阳	洋马街道5#配变	10	315	上级设备容量受限
11083	射阳	洋马街道28#变	10	400	上级设备容量受限
11084	射阳	洋马街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
11085	射阳	阜余镇二塔11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11086	射阳	阜余大有7配变	10	200	本级设备容量受限
11087	射阳	正塘19#配变	10	400	本级设备容量受限
11088	射阳	正塘22#配变	10	400	上级设备容量受限
11089	射阳	正塘2#	10	200	上级设备容量受限
11090	射阳	双龙八组配变	10	200	上级设备容量受限
11091	射阳	酩悦加州1#变	10	630	上级设备容量受限
11092	射阳	正塘7#配变	10	315	上级设备容量受限
11093	射阳	酩悦加洲二期配电室5#变压器	10	630	上级设备容量受限
11094	射阳	正塘24#变	10	200	上级设备容量受限
11095	射阳	四港9#配变	10	200	上级设备容量受限
11096	射阳	正塘4#配变	10	400	上级设备容量受限
11097	射阳	四港4#配变	10	200	上级设备容量受限
11098	射阳	正塘12#配变	10	200	上级设备容量受限
11099	射阳	四港16#配变	10	200	上级设备容量受限
11100	射阳	四港2#配变	10	400	上级设备容量受限
11101	射阳	正塘9#变	10	200	上级设备容量受限
11102	射阳	正塘17#配变	10	315	上级设备容量受限
11103	射阳	正塘16#配变	10	315	上级设备容量受限
11104	射阳	四港1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11105	射阳	四港10#配变	10	315	上级设备容量受限
11106	射阳	四港14	10	200	上级设备容量受限
11107	射阳	正塘1#配变	10	315	上级设备容量受限
11108	射阳	正塘14#配变	10	315	上级设备容量受限
11109	射阳	正塘18#变	10	315	上级设备容量受限
11110	射阳	四港8#配变	10	400	上级设备容量受限
11111	射阳	正塘28#变	10	400	上级设备容量受限
11112	射阳	正塘30#变	10	400	上级设备容量受限
11113	射阳	正塘15#配变	10	315	上级设备容量受限
11114	射阳	正塘5#变	10	400	上级设备容量受限
11115	射阳	正塘11#配变	10	400	上级设备容量受限
11116	射阳	正塘29#变	10	400	上级设备容量受限
11117	射阳	正塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
11118	射阳	和合6#变	10	160	本级设备容量受限
11119	射阳	新安1#变	10	200	本级设备容量受限
11120	射阳	长洼2#变(新)	10	200	本级设备容量受限
11121	射阳	和合9#变	10	200	本级设备容量受限
11122	射阳	开北14#配变新	10	200	上级设备容量受限
11123	射阳	长洼4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11124	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11125	射阳	和合17#变	10	200	上级设备容量受限
11126	射阳	长洼10#变	10	200	上级设备容量受限
11127	射阳	开北10#变	10	200	上级设备容量受限
11128	射阳	开北5#变	10	200	上级设备容量受限
11129	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	上级设备容量受限
11130	射阳	洼东3#配变	10	200	上级设备容量受限
11131	射阳	洼东2#配变	10	200	上级设备容量受限
11132	射阳	长洼5#变	10	200	上级设备容量受限
11133	射阳	开北6#变	10	200	上级设备容量受限
11134	射阳	和合16#变	10	200	上级设备容量受限
11135	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	上级设备容量受限
11136	射阳	和合4#变	10	200	上级设备容量受限
11137	射阳	开北11号变	10	200	上级设备容量受限
11138	射阳	洼东10#配变新	10	200	上级设备容量受限
11139	射阳	和合2#变	10	400	上级设备容量受限
11140	射阳	开北3#变	10	200	上级设备容量受限
11141	射阳	开北9#变	10	315	上级设备容量受限
11142	射阳	和合3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11143	射阳	和合13#配变1	10	200	上级设备容量受限
11144	射阳	和合11#变	10	200	上级设备容量受限
11145	射阳	开北2#配变	10	200	上级设备容量受限
11146	射阳	新安8#变1	10	400	上级设备容量受限
11147	射阳	新坍开北17#配变	10	200	上级设备容量受限
11148	射阳	洼东6#变	10	400	上级设备容量受限
11149	射阳	开北15#配变新	10	200	上级设备容量受限
11150	射阳	开北4#变	10	200	上级设备容量受限
11151	射阳	和合1#变	10	200	上级设备容量受限
11152	射阳	洼东5#变	10	200	上级设备容量受限
11153	射阳	和合7#变	10	200	上级设备容量受限
11154	射阳	新安6#变	10	200	上级设备容量受限
11155	射阳	开北8#变	10	200	上级设备容量受限
11156	射阳	新安10#变	10	160	上级设备容量受限
11157	射阳	开北1#变	10	200	上级设备容量受限
11158	射阳	开北16#配变新	10	200	上级设备容量受限
11159	射阳	和合8#变	10	200	上级设备容量受限
11160	射阳	洼东4#变	10	200	上级设备容量受限
11161	射阳	洼东7#变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11162	射阳	和合12#配变	10	200	上级设备容量受限
11163	射阳	洼东9#配变新	10	200	上级设备容量受限
11164	射阳	新安9#变	10	200	上级设备容量受限
11165	射阳	长洼1#配变	10	200	上级设备容量受限
11166	射阳	开北7#变	10	200	上级设备容量受限
11167	射阳	北集14#变	10	200	上级设备容量受限
11168	射阳	洼东11#变	10	200	上级设备容量受限
11169	射阳	洼东8#配变新	10	200	上级设备容量受限
11170	射阳	和合5#变	10	200	上级设备容量受限
11171	射阳	和合10#变	10	400	上级设备容量受限
11172	射阳	开北18#配变	10	400	上级设备容量受限
11173	射阳	新安17#变1	10	400	上级设备容量受限
11174	射阳	开北12#配变	10	400	上级设备容量受限
11175	射阳	开北19#变	10	400	上级设备容量受限
11176	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	本级设备容量受限
11177	射阳	王村12#变	10	315	本级设备容量受限
11178	射阳	红星14#变	10	200	本级设备容量受限
11179	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	本级设备容量受限
11180	射阳	王村4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11181	射阳	王村1#配变	10	400	本级设备容量受限
11182	射阳	特庸王村2#配变	10	400	本级设备容量受限
11183	射阳	王村6#变	10	200	本级设备容量受限
11184	射阳	林场1#配变	10	400	本级设备容量受限
11185	射阳	特庸街道1#变	10	400	本级设备容量受限
11186	射阳	四明街道23#配变	10	200	本级设备容量受限
11187	射阳	四明7#配变	10	200	本级设备容量受限
11188	射阳	四明建华2#配变	10	200	本级设备容量受限
11189	射阳	坚固4#变	10	200	上级设备容量受限
11190	射阳	凤西1#变	10	200	上级设备容量受限
11191	射阳	双龙船厂2#变	10	200	上级设备容量受限
11192	射阳	书香福第3#变	10	800	上级设备容量受限
11193	射阳	书香福第1#变	10	800	上级设备容量受限
11194	射阳	书香福第7#变	10	630	上级设备容量受限
11195	射阳	双龙船厂1#变	10	400	上级设备容量受限
11196	射阳	庆云3#配变	10	200	上级设备容量受限
11197	射阳	庆云7#配变	10	200	上级设备容量受限
11198	射阳	庆云10#配变	10	200	上级设备容量受限
11199	射阳	庆云2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11200	射阳	庆云8#配变	10	200	上级设备容量受限
11201	射阳	庆云1#配变	10	200	上级设备容量受限
11202	射阳	双龙3#配变	10	315	上级设备容量受限
11203	射阳	双龙4#变	10	400	上级设备容量受限
11204	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	上级设备容量受限
11205	射阳	四明建中7#配变	10	200	本级设备容量受限
11206	射阳	四明盐路4#配变	10	200	本级设备容量受限
11207	射阳	四明王塔7#配变	10	200	本级设备容量受限
11208	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	上级设备容量受限
11209	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	上级设备容量受限
11210	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	上级设备容量受限
11211	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
11212	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
11213	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
11214	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
11215	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
11216	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	上级设备容量受限
11217	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	上级设备容量受限
11218	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11219	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	上级设备容量受限
11220	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	上级设备容量受限
11221	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
11222	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	上级设备容量受限
11223	射阳	10KV市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	上级设备容量受限
11224	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	上级设备容量受限
11225	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
11226	射阳	虹亚名居4#	10	630	上级设备容量受限
11227	射阳	10kVA市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	上级设备容量受限
11228	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	上级设备容量受限
11229	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	上级设备容量受限
11230	射阳	城区三职小配变	10	80	上级设备容量受限
11231	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	上级设备容量受限
11232	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	上级设备容量受限
11233	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
11234	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	上级设备容量受限
11235	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	上级设备容量受限
11236	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
11237	射阳	城区10kV市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11238	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	上级设备容量受限
11239	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	上级设备容量受限
11240	射阳	钢材市场配变	10	200	上级设备容量受限
11241	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	上级设备容量受限
11242	射阳	城区生产资料配变	10	400	上级设备容量受限
11243	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
11244	射阳	长荡三中5#配变	10	400	本级设备容量受限
11245	射阳	长荡三中9#配变	10	400	本级设备容量受限
11246	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	本级设备容量受限
11247	射阳	长荡三中2#配变	10	400	本级设备容量受限
11248	射阳	长荡三中7#配变	10	200	本级设备容量受限
11249	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	本级设备容量受限
11250	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	本级设备容量受限
11251	射阳	新坍4#变	10	200	本级设备容量受限
11252	射阳	贺仁2#变	10	400	上级设备容量受限
11253	射阳	新塘6#变	10	200	本级设备容量受限
11254	射阳	贺仁3#配变	10	400	本级设备容量受限
11255	射阳	新塘22#变	10	200	本级设备容量受限
11256	射阳	新塘21#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11257	射阳	新塘25#变	10	200	上级设备容量受限
11258	射阳	街道10号配变	10	200	上级设备容量受限
11259	射阳	新塘14#变	10	200	上级设备容量受限
11260	射阳	新塘13#变	10	200	上级设备容量受限
11261	射阳	新塘5#变	10	80	上级设备容量受限
11262	射阳	贺仁4#变	10	200	上级设备容量受限
11263	射阳	新塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
11264	射阳	老坍8#配变	10	200	上级设备容量受限
11265	射阳	老坍3#变	10	200	上级设备容量受限
11266	射阳	新塘18#配变	10	200	上级设备容量受限
11267	射阳	贺仁12#变	10	200	上级设备容量受限
11268	射阳	贺仁5#配变	10	200	上级设备容量受限
11269	射阳	新坍5#变	10	400	上级设备容量受限
11270	射阳	贺仁8#变	10	200	上级设备容量受限
11271	射阳	新塘2#变	10	200	上级设备容量受限
11272	射阳	新塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
11273	射阳	新塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
11274	射阳	振坍1#变	10	200	上级设备容量受限
11275	射阳	老坍4#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11276	射阳	新塘7#变	10	200	上级设备容量受限
11277	射阳	新塘11#变	10	200	上级设备容量受限
11278	射阳	新塘8#变	10	200	上级设备容量受限
11279	射阳	贺仁9#变	10	200	上级设备容量受限
11280	射阳	新塘15#变	10	200	上级设备容量受限
11281	射阳	新塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
11282	射阳	贺仁10#变	10	200	上级设备容量受限
11283	射阳	老坍9#变	10	200	上级设备容量受限
11284	射阳	新坍2#变	10	400	上级设备容量受限
11285	射阳	新塘3#变	10	200	上级设备容量受限
11286	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	上级设备容量受限
11287	射阳	新坍3#变	10	400	上级设备容量受限
11288	射阳	新坍6#变	10	400	上级设备容量受限
11289	射阳	老坍7#变	10	400	上级设备容量受限
11290	射阳	振坍4#变	10	400	上级设备容量受限
11291	射阳	新坍1#配变	10	400	上级设备容量受限
11292	射阳	新塘16#变	10	400	上级设备容量受限
11293	射阳	新塘10#变	10	400	上级设备容量受限
11294	射阳	合兴小街1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11295	射阳	永宁房产	10	400	上级设备容量受限
11296	射阳	合兴小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
11297	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
11298	射阳	庆云5#配变	10	315	上级设备容量受限
11299	射阳	庆云9#配变	10	400	上级设备容量受限
11300	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	上级设备容量受限
11301	射阳	庆云6#配变	10	315	上级设备容量受限
11302	射阳	合兴小街12#配变	10	400	上级设备容量受限
11303	射阳	合兴小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
11304	射阳	庆云4#配变	10	400	上级设备容量受限
11305	射阳	合兴小街11#配变	10	400	上级设备容量受限
11306	射阳	合兴小街5#配变	10	400	上级设备容量受限
11307	射阳	合兴小街10#配变	10	400	上级设备容量受限
11308	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	本级设备容量受限
11309	射阳	阜余小沙六配变	10	200	本级设备容量受限
11310	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	本级设备容量受限
11311	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	本级设备容量受限
11312	射阳	阜余农场四组配变	10	400	本级设备容量受限
11313	射阳	四明跃东8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11314	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11315	射阳	洋马街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
11316	射阳	黄海21#配变	10	400	上级设备容量受限
11317	射阳	洋马街道13#配变	10	200	上级设备容量受限
11318	射阳	洋港8#变	10	200	上级设备容量受限
11319	射阳	黄海1#变	10	200	上级设备容量受限
11320	射阳	黄海5#变	10	200	上级设备容量受限
11321	射阳	洋港3#变	10	200	上级设备容量受限
11322	射阳	洋港7#变	10	200	上级设备容量受限
11323	射阳	洋港14#配变	10	200	上级设备容量受限
11324	射阳	洋港1#变	10	400	上级设备容量受限
11325	射阳	洋港2#变	10	200	上级设备容量受限
11326	射阳	黄海15#变	10	200	上级设备容量受限
11327	射阳	黄海19#变	10	400	上级设备容量受限
11328	射阳	洋马街道20#配变	10	400	上级设备容量受限
11329	射阳	洋港4#变	10	400	上级设备容量受限
11330	射阳	洋港9#变	10	400	上级设备容量受限
11331	射阳	兴垦1#变	10	200	本级设备容量受限
11332	射阳	新跃14#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11333	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	本级设备容量受限
11334	射阳	黄海9#变	10	200	本级设备容量受限
11335	射阳	黄海14#变	10	200	本级设备容量受限
11336	射阳	兴垦4#变	10	200	本级设备容量受限
11337	射阳	兴垦2#变	10	200	本级设备容量受限
11338	射阳	新跃8#变	10	200	上级设备容量受限
11339	射阳	黄海12#变	10	200	上级设备容量受限
11340	射阳	兴垦8#变	10	200	上级设备容量受限
11341	射阳	黄海7#变	10	400	上级设备容量受限
11342	射阳	黄海4#变	10	200	上级设备容量受限
11343	射阳	黄海2#变	10	200	上级设备容量受限
11344	射阳	新跃3#变	10	200	上级设备容量受限
11345	射阳	新跃2#变	10	200	上级设备容量受限
11346	射阳	兴垦11#变	10	200	上级设备容量受限
11347	射阳	兴垦10#变	10	200	上级设备容量受限
11348	射阳	兴垦5#变	10	200	上级设备容量受限
11349	射阳	兴垦3#变	10	200	上级设备容量受限
11350	射阳	兴垦12#变	10	200	上级设备容量受限
11351	射阳	新跃5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11352	射阳	黄海8#变	10	400	上级设备容量受限
11353	射阳	黄海18#变	10	200	上级设备容量受限
11354	射阳	兴垦6#变	10	200	上级设备容量受限
11355	射阳	黄海16#变	10	200	上级设备容量受限
11356	射阳	新跃6#变	10	200	上级设备容量受限
11357	射阳	新跃4#变	10	200	上级设备容量受限
11358	射阳	新跃10#变	10	200	上级设备容量受限
11359	射阳	新跃9#变	10	200	上级设备容量受限
11360	射阳	兴垦14#变	10	200	上级设备容量受限
11361	射阳	兴垦9#变	10	200	上级设备容量受限
11362	射阳	新跃11#变	10	200	上级设备容量受限
11363	射阳	兴垦13#变	10	200	上级设备容量受限
11364	射阳	新跃1#变	10	200	上级设备容量受限
11365	射阳	兴垦7#变	10	200	上级设备容量受限
11366	射阳	新跃7#变	10	200	上级设备容量受限
11367	射阳	黄海13#变	10	200	上级设备容量受限
11368	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
11369	射阳	黄海3#变	10	400	上级设备容量受限
11370	射阳	贺丰5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11371	射阳	友盟6#配变	10	100	本级设备容量受限
11372	射阳	南灶18#变	10	200	上级设备容量受限
11373	射阳	友盟25#配变	10	200	上级设备容量受限
11374	射阳	贺丰21#配变	10	200	上级设备容量受限
11375	射阳	友盟21 # 配变	10	200	上级设备容量受限
11376	射阳	友盟3#配变	10	200	上级设备容量受限
11377	射阳	新灶13 # 变	10	200	上级设备容量受限
11378	射阳	友盟12#配变	10	200	上级设备容量受限
11379	射阳	新灶10#变	10	200	上级设备容量受限
11380	射阳	新灶4#变	10	400	上级设备容量受限
11381	射阳	南灶6#变	10	200	上级设备容量受限
11382	射阳	友盟1#配变	10	200	上级设备容量受限
11383	射阳	友盟2#配变	10	400	上级设备容量受限
11384	射阳	新灶5 # 变	10	200	上级设备容量受限
11385	射阳	新灶9#变	10	200	上级设备容量受限
11386	射阳	友盟28#配变	10	200	上级设备容量受限
11387	射阳	南灶7#变	10	200	上级设备容量受限
11388	射阳	友盟14#配变	10	200	上级设备容量受限
11389	射阳	南灶29#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11390	射阳	新灶17#变	10	200	上级设备容量受限
11391	射阳	友盟19#配变	10	200	上级设备容量受限
11392	射阳	南灶22#变	10	200	上级设备容量受限
11393	射阳	新灶16#变	10	200	上级设备容量受限
11394	射阳	新灶11#变	10	200	上级设备容量受限
11395	射阳	友盟11#配变	10	200	上级设备容量受限
11396	射阳	友盟22#变	10	200	上级设备容量受限
11397	射阳	友盟10#配变	10	200	上级设备容量受限
11398	射阳	南灶8#变	10	200	上级设备容量受限
11399	射阳	友盟26#配变	10	200	上级设备容量受限
11400	射阳	友盟5#配变	10	400	上级设备容量受限
11401	射阳	南灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
11402	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	本级设备容量受限
11403	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	本级设备容量受限
11404	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	本级设备容量受限
11405	射阳	长荡洼港8#变	10	400	本级设备容量受限
11406	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	本级设备容量受限
11407	射阳	四明六团7#配变	10	200	本级设备容量受限
11408	射阳	四明双湾7#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11409	射阳	四明六团11#配变	10	200	本级设备容量受限
11410	射阳	四明双湾8#配变	10	200	本级设备容量受限
11411	射阳	四明双湾13#配变	10	200	本级设备容量受限
11412	射阳	街道3号变	10	400	上级设备容量受限
11413	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	上级设备容量受限
11414	射阳	街道2#变	10	315	上级设备容量受限
11415	射阳	新坍振坍9#变	10	400	上级设备容量受限
11416	射阳	供电所变	10	200	上级设备容量受限
11417	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	上级设备容量受限
11418	射阳	振坍5#变	10	400	上级设备容量受限
11419	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
11420	射阳	新坍街道7号变	10	200	上级设备容量受限
11421	射阳	新坍街道9#变	10	200	上级设备容量受限
11422	射阳	新坍街道18#配变	10	200	上级设备容量受限
11423	射阳	街道8#变	10	200	上级设备容量受限
11424	射阳	振坍7#变	10	315	上级设备容量受限
11425	射阳	街道14#变	10	315	上级设备容量受限
11426	射阳	新坍街道5#变	10	315	上级设备容量受限
11427	射阳	街道4号变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11428	射阳	新坍街道13#变	10	400	上级设备容量受限
11429	射阳	新坍街道11#变	10	400	上级设备容量受限
11430	射阳	街道1#变	10	400	上级设备容量受限
11431	射阳	特庸光华1#配变	10	400	本级设备容量受限
11432	射阳	特庸光华5#变	10	200	本级设备容量受限
11433	射阳	兴胜9#配变	10	400	本级设备容量受限
11434	射阳	兴胜14#变	10	200	本级设备容量受限
11435	射阳	特庸光华2#变	10	200	本级设备容量受限
11436	射阳	兴胜1#变JN	10	400	本级设备容量受限
11437	射阳	唐门置业2#变	10	200	上级设备容量受限
11438	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11439	射阳	唐门置业3#变	10	200	上级设备容量受限
11440	射阳	唐门置业1#变	10	200	上级设备容量受限
11441	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
11442	射阳	光华10#变	10	200	上级设备容量受限
11443	射阳	特庸林场3#配变	10	200	上级设备容量受限
11444	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
11445	射阳	串河9#变	10	200	上级设备容量受限
11446	射阳	光华13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11447	射阳	光华14#变	10	200	上级设备容量受限
11448	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	上级设备容量受限
11449	射阳	特庸红旗6#变	10	400	上级设备容量受限
11450	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
11451	射阳	长胜1#变	10	400	上级设备容量受限
11452	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
11453	射阳	光华12#	10	200	上级设备容量受限
11454	射阳	光华11#变	10	200	上级设备容量受限
11455	射阳	码头5#配变	10	200	上级设备容量受限
11456	射阳	长胜5#变	10	400	上级设备容量受限
11457	射阳	特庸光华4#变	10	400	上级设备容量受限
11458	射阳	红旗19#变	10	400	上级设备容量受限
11459	射阳	兴胜2#变	10	400	上级设备容量受限
11460	射阳	特庸红旗2#变	10	400	上级设备容量受限
11461	射阳	红旗17#变	10	200	上级设备容量受限
11462	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	上级设备容量受限
11463	射阳	光华7#配变	10	400	上级设备容量受限
11464	射阳	红旗18#变	10	400	上级设备容量受限
11465	射阳	光华6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11466	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	上级设备容量受限
11467	射阳	光华16#变	10	400	上级设备容量受限
11468	射阳	特庸长胜6#变	10	400	上级设备容量受限
11469	射阳	光华15#变	10	400	上级设备容量受限
11470	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
11471	射阳	东港3#	10	400	上级设备容量受限
11472	射阳	东港居委会1#配变	10	400	上级设备容量受限
11473	射阳	东港11#配变	10	400	上级设备容量受限
11474	射阳	东港居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限
11475	射阳	东港居委会2#配变	10	200	上级设备容量受限
11476	射阳	东港5#变	10	200	上级设备容量受限
11477	射阳	东港12#变	10	200	上级设备容量受限
11478	射阳	东港9#变	10	400	上级设备容量受限
11479	射阳	射渔4#	10	200	上级设备容量受限
11480	射阳	东港1#变	10	400	上级设备容量受限
11481	射阳	海港1#变	10	200	上级设备容量受限
11482	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	上级设备容量受限
11483	射阳	东港射渔2#	10	200	上级设备容量受限
11484	射阳	射渔5#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11485	射阳	射渔3#变	10	200	上级设备容量受限
11486	射阳	东港10#	10	200	上级设备容量受限
11487	射阳	东港8#变	10	200	上级设备容量受限
11488	射阳	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
11489	射阳	东港2#变	10	200	上级设备容量受限
11490	射阳	东港4#变	10	200	上级设备容量受限
11491	射阳	东港7#变	10	400	上级设备容量受限
11492	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	本级设备容量受限
11493	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	本级设备容量受限
11494	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	本级设备容量受限
11495	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	上级设备容量受限
11496	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	上级设备容量受限
11497	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	上级设备容量受限
11498	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	上级设备容量受限
11499	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	上级设备容量受限
11500	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	上级设备容量受限
11501	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	上级设备容量受限
11502	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	上级设备容量受限
11503	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11504	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	上级设备容量受限
11505	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	上级设备容量受限
11506	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	上级设备容量受限
11507	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	上级设备容量受限
11508	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	上级设备容量受限
11509	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	上级设备容量受限
11510	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	上级设备容量受限
11511	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	上级设备容量受限
11512	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	上级设备容量受限
11513	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	上级设备容量受限
11514	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	上级设备容量受限
11515	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	上级设备容量受限
11516	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	上级设备容量受限
11517	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	上级设备容量受限
11518	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	上级设备容量受限
11519	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	上级设备容量受限
11520	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	上级设备容量受限
11521	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	本级设备容量受限
11522	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11523	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	本级设备容量受限
11524	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	本级设备容量受限
11525	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	上级设备容量受限
11526	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	本级设备容量受限
11527	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	上级设备容量受限
11528	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	上级设备容量受限
11529	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	上级设备容量受限
11530	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	上级设备容量受限
11531	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	上级设备容量受限
11532	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	上级设备容量受限
11533	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	上级设备容量受限
11534	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	上级设备容量受限
11535	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	上级设备容量受限
11536	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	上级设备容量受限
11537	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	上级设备容量受限
11538	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	上级设备容量受限
11539	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	上级设备容量受限
11540	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	上级设备容量受限
11541	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11542	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	上级设备容量受限
11543	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	上级设备容量受限
11544	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	上级设备容量受限
11545	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	上级设备容量受限
11546	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	上级设备容量受限
11547	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	上级设备容量受限
11548	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	上级设备容量受限
11549	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	上级设备容量受限
11550	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	上级设备容量受限
11551	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	上级设备容量受限
11552	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	上级设备容量受限
11553	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	上级设备容量受限
11554	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	上级设备容量受限
11555	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	上级设备容量受限
11556	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	上级设备容量受限
11557	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	上级设备容量受限
11558	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	上级设备容量受限
11559	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	上级设备容量受限
11560	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11561	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	上级设备容量受限
11562	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	上级设备容量受限
11563	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	上级设备容量受限
11564	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	上级设备容量受限
11565	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	上级设备容量受限
11566	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	上级设备容量受限
11567	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	上级设备容量受限
11568	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	上级设备容量受限
11569	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	上级设备容量受限
11570	射阳	友盟23#配变	10	200	本级设备容量受限
11571	射阳	东移9#配变	10	200	上级设备容量受限
11572	射阳	东移10#配变	10	200	上级设备容量受限
11573	射阳	贺丰32#箱变	10	630	上级设备容量受限
11574	射阳	东移16#配变	10	400	上级设备容量受限
11575	射阳	友盟24#配变	10	200	上级设备容量受限
11576	射阳	东移4#配变	10	200	上级设备容量受限
11577	射阳	东移1#配变	10	200	上级设备容量受限
11578	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
11579	射阳	东移12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11580	射阳	友盟9#配变	10	200	上级设备容量受限
11581	射阳	东移5#配变	10	200	上级设备容量受限
11582	射阳	东移13#配变	10	200	上级设备容量受限
11583	射阳	东移11 # 配变	10	200	上级设备容量受限
11584	射阳	东移17#变	10	400	上级设备容量受限
11585	射阳	贺丰25#配变	10	200	上级设备容量受限
11586	射阳	贺丰30#配变	10	400	上级设备容量受限
11587	射阳	东移8#配变	10	200	上级设备容量受限
11588	射阳	贺丰15#配变	10	200	上级设备容量受限
11589	射阳	东移15#配变	10	200	上级设备容量受限
11590	射阳	友盟8#配变	10	200	上级设备容量受限
11591	射阳	黄海17#配变	10	200	上级设备容量受限
11592	射阳	友盟7#配变	10	200	上级设备容量受限
11593	射阳	友盟16#配变	10	200	上级设备容量受限
11594	射阳	友盟15#配变	10	200	上级设备容量受限
11595	射阳	黄海10#配变	10	200	上级设备容量受限
11596	射阳	黄海11#配变	10	200	上级设备容量受限
11597	射阳	药场7#配变	10	200	上级设备容量受限
11598	射阳	药场4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11599	射阳	贺丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
11600	射阳	友盟4#配变	10	200	上级设备容量受限
11601	射阳	贺丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
11602	射阳	药场5#配变	10	400	上级设备容量受限
11603	射阳	贺丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
11604	射阳	贺丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
11605	射阳	贺丰20#配变	10	200	上级设备容量受限
11606	射阳	药场2#配变	10	200	上级设备容量受限
11607	射阳	友盟13#配变	10	200	上级设备容量受限
11608	射阳	贺丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
11609	射阳	贺丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
11610	射阳	贺丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
11611	射阳	药场6#配变	10	200	上级设备容量受限
11612	射阳	友盟27#配变	10	200	上级设备容量受限
11613	射阳	贺丰28#箱变	10	400	上级设备容量受限
11614	射阳	友盟20#配变	10	200	上级设备容量受限
11615	射阳	贺丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
11616	射阳	黄海20#变	10	200	上级设备容量受限
11617	射阳	东移7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11618	射阳	东移3#配变	10	200	上级设备容量受限
11619	射阳	友盟17#配变	10	200	上级设备容量受限
11620	射阳	东移2#配变	10	200	上级设备容量受限
11621	射阳	东移6#配变	10	200	上级设备容量受限
11622	射阳	友盟18#配变	10	200	上级设备容量受限
11623	射阳	药场3#配变	10	200	上级设备容量受限
11624	射阳	黄海22#配变	10	200	上级设备容量受限
11625	射阳	东移14#配变	10	200	上级设备容量受限
11626	射阳	药场1#配变	10	400	上级设备容量受限
11627	射阳	药场8#配变	10	400	上级设备容量受限
11628	射阳	阜余六份9#配变	10	200	本级设备容量受限
11629	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	本级设备容量受限
11630	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
11631	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
11632	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
11633	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
11634	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	上级设备容量受限
11635	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
11636	射阳	边港1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11637	射阳	海星村10#配变	10	400	上级设备容量受限
11638	射阳	南公变4#变	10	200	上级设备容量受限
11639	射阳	原种场1#变	10	400	上级设备容量受限
11640	射阳	海星9#变	10	200	上级设备容量受限
11641	射阳	海星1#变	10	200	上级设备容量受限
11642	射阳	海星7#变	10	400	上级设备容量受限
11643	射阳	原种场2#变JN	10	200	上级设备容量受限
11644	射阳	海星村11#配变	10	400	上级设备容量受限
11645	射阳	海星2#变	10	200	上级设备容量受限
11646	射阳	海星6#变	10	400	上级设备容量受限
11647	射阳	海星3#变	10	400	上级设备容量受限
11648	射阳	南公变海星4#变	10	400	上级设备容量受限
11649	射阳	四明建光1#配变	10	200	本级设备容量受限
11650	射阳	四明大港2#配变	10	200	本级设备容量受限
11651	射阳	四明建光4#配变	10	200	本级设备容量受限
11652	射阳	新淤4#配变	10	200	本级设备容量受限
11653	射阳	北灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
11654	射阳	合德海丰五组	10	200	上级设备容量受限
11655	射阳	北灶7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11656	射阳	北灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
11657	射阳	北灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
11658	射阳	新淤2#配变	10	200	上级设备容量受限
11659	射阳	新淤3#配变	10	200	上级设备容量受限
11660	射阳	新淤10#配变	10	200	上级设备容量受限
11661	射阳	新淤13#配变	10	200	上级设备容量受限
11662	射阳	新淤11#配变	10	200	上级设备容量受限
11663	射阳	新淤7#配变	10	200	上级设备容量受限
11664	射阳	北灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
11665	射阳	合德北灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
11666	射阳	北灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
11667	射阳	新淤14#配变	10	200	上级设备容量受限
11668	射阳	北灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
11669	射阳	新淤6#配变	10	400	上级设备容量受限
11670	射阳	新淤1#变	10	400	上级设备容量受限
11671	射阳	东方9#变	10	200	上级设备容量受限
11672	射阳	幸福21#配变	10	200	上级设备容量受限
11673	射阳	幸福20#配变	10	200	上级设备容量受限
11674	射阳	幸福19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11675	射阳	东方21#变	10	200	上级设备容量受限
11676	射阳	幸福22#配变	10	200	上级设备容量受限
11677	射阳	公兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
11678	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	本级设备容量受限
11679	射阳	合顺5#配变	10	200	本级设备容量受限
11680	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	本级设备容量受限
11681	射阳	洋西7#变	10	200	本级设备容量受限
11682	射阳	射东1#配变	10	100	本级设备容量受限
11683	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	本级设备容量受限
11684	射阳	通洋条河3#配变	10	200	本级设备容量受限
11685	射阳	星光1#配变	10	200	本级设备容量受限
11686	射阳	特庸洋西12#变	10	200	本级设备容量受限
11687	射阳	南坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
11688	射阳	通洋南六8#配变	10	200	本级设备容量受限
11689	射阳	芦湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
11690	射阳	团南8#配变	10	200	本级设备容量受限
11691	射阳	夸北4#配变	10	200	本级设备容量受限
11692	射阳	三涧8#变	10	100	本级设备容量受限
11693	射阳	运棉5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11694	射阳	三友6#变	10	200	本级设备容量受限
11695	射阳	红旗10#配变	10	400	本级设备容量受限
11696	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	本级设备容量受限
11697	射阳	条心8#变	10	400	本级设备容量受限
11698	射阳	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
11699	射阳	中涧10#配变	10	200	本级设备容量受限
11700	射阳	海通环洋2#变	10	400	本级设备容量受限
11701	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	本级设备容量受限
11702	射阳	光华8#变	10	200	本级设备容量受限
11703	射阳	渠南6#配变	10	200	本级设备容量受限
11704	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	本级设备容量受限
11705	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	本级设备容量受限
11706	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	本级设备容量受限
11707	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
11708	射阳	杜心5#变	10	200	本级设备容量受限
11709	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	本级设备容量受限
11710	射阳	海通建新2#配变	10	200	本级设备容量受限
11711	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	本级设备容量受限
11712	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11713	射阳	红星16#变	10	200	本级设备容量受限
11714	射阳	六垛公用28#配变	10	200	本级设备容量受限
11715	射阳	中尖4#配变	10	400	本级设备容量受限
11716	射阳	陆墩10#配变	10	200	本级设备容量受限
11717	射阳	二港9#变	10	200	本级设备容量受限
11718	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	本级设备容量受限
11719	射阳	洋东1#变	10	400	本级设备容量受限
11720	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	本级设备容量受限
11721	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	本级设备容量受限
11722	射阳	新渠3#配变	10	200	本级设备容量受限
11723	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	本级设备容量受限
11724	射阳	海通林南1#配变	10	200	本级设备容量受限
11725	射阳	海通建新4#配变	10	200	本级设备容量受限
11726	射阳	太兴9#配变#	10	200	本级设备容量受限
11727	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	本级设备容量受限
11728	射阳	海通环洋3#配变	10	200	本级设备容量受限
11729	射阳	芦湾3#配变	10	400	本级设备容量受限
11730	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
11731	射阳	金华3#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11732	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	本级设备容量受限
11733	射阳	团南1#配变	10	400	本级设备容量受限
11734	响水	东直线盛丁柱变	10	400	上级设备容量受限
11735	响水	52大队变	10	200	上级设备容量受限
11736	响水	老14分场部变	10	200	上级设备容量受限
11737	响水	东直线50大队变	10	200	上级设备容量受限
11738	响水	大有头置居委会变	10	200	上级设备容量受限
11739	响水	庄配变变	10	200	上级设备容量受限
11740	响水	东直线北干渠变	10	200	上级设备容量受限
11741	响水	53大队北1站	10	400	上级设备容量受限
11742	响水	东直线51大队变	10	200	上级设备容量受限
11743	响水	东直线尹修凯变	10	200	上级设备容量受限
11744	响水	东直线49大队变	10	200	上级设备容量受限
11745	响水	东直线47大队变	10	200	上级设备容量受限
11746	响水	33大队变	10	200	上级设备容量受限
11747	响水	27大队变新	10	200	上级设备容量受限
11748	响水	32大队变	10	400	上级设备容量受限
11749	响水	27大队变（原）	10	400	上级设备容量受限
11750	响水	14大队桥头变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11751	响水	耿保友	10	400	上级设备容量受限
11752	响水	30大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
11753	响水	36大队小猪场变	10	200	上级设备容量受限
11754	响水	14大队变	10	200	上级设备容量受限
11755	响水	新农线16大队变	10	200	上级设备容量受限
11756	响水	30大队变	10	100	上级设备容量受限
11757	响水	窑厂变	10	200	上级设备容量受限
11758	响水	26大队变	10	200	上级设备容量受限
11759	响水	杜凤礼综合变	10	400	上级设备容量受限
11760	响水	河边变	10	200	上级设备容量受限
11761	响水	7分厂部变	10	200	上级设备容量受限
11762	响水	32大队鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
11763	响水	33大队北站综合变	10	400	上级设备容量受限
11764	响水	周晓飞综合变	10	400	上级设备容量受限
11765	响水	31大队变	10	200	上级设备容量受限
11766	响水	34大队变	10	400	上级设备容量受限
11767	响水	31大队南综合变	10	200	上级设备容量受限
11768	响水	36大队变	10	400	上级设备容量受限
11769	响水	新工线学校变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11770	响水	16大队变	10	400	上级设备容量受限
11771	响水	新荡医院变	10	200	上级设备容量受限
11772	响水	鸭场变	10	400	上级设备容量受限
11773	响水	32大队变新	10	200	上级设备容量受限
11774	响水	68大队变	10	200	上级设备容量受限
11775	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	上级设备容量受限
11776	响水	61大队变	10	200	上级设备容量受限
11777	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
11778	响水	71大队变	10	200	上级设备容量受限
11779	响水	潮河线周金良变	10	200	上级设备容量受限
11780	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
11781	响水	66大队变	10	200	上级设备容量受限
11782	响水	70大队路东站	10	400	上级设备容量受限
11783	响水	潮河线60大队变	10	200	上级设备容量受限
11784	响水	70大队西站	10	400	上级设备容量受限
11785	响水	70大队变	10	200	上级设备容量受限
11786	响水	36大队北站	10	400	上级设备容量受限
11787	响水	63大队变	10	200	上级设备容量受限
11788	响水	潮河线67大队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11789	响水	东直线42大队1#变	10	200	上级设备容量受限
11790	响水	62大队变	10	200	上级设备容量受限
11791	响水	69大队变	10	200	上级设备容量受限
11792	响水	大有开发区变	10	400	上级设备容量受限
11793	响水	72大队变	10	200	上级设备容量受限
11794	响水	潮河线船厂变	10	200	上级设备容量受限
11795	响水	62大队桥头站	10	200	上级设备容量受限
11796	响水	潮河线飞机场变	10	400	上级设备容量受限
11797	响水	65大队变	10	200	上级设备容量受限
11798	响水	29大队变	10	200	上级设备容量受限
11799	响水	64大队变	10	200	上级设备容量受限
11800	响水	59大队变	10	200	上级设备容量受限
11801	响水	陈功	10	400	上级设备容量受限
11802	响水	潮河线59大队北变	10	200	上级设备容量受限
11803	响水	64大队北鱼塘变	10	400	上级设备容量受限
11804	响水	东鸭场后配变	10	200	上级设备容量受限
11805	响水	东直线23大队变	10	200	上级设备容量受限
11806	响水	东直线37大队变	10	200	上级设备容量受限
11807	响水	佑东一组4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11808	响水	东直线22大队变	10	200	上级设备容量受限
11809	响水	东直线工程队后变	10	200	上级设备容量受限
11810	响水	东直线农机站变	10	200	上级设备容量受限
11811	响水	东直线17大队变	10	200	上级设备容量受限
11812	响水	41大队东站	10	400	上级设备容量受限
11813	响水	东直线军寨渠变	10	200	上级设备容量受限
11814	响水	东直线18大队变	10	200	上级设备容量受限
11815	响水	东直线24大队变	10	200	上级设备容量受限
11816	响水	东直线20大队变	10	200	上级设备容量受限
11817	响水	东直线19大队变	10	200	上级设备容量受限
11818	响水	工程北三闸口变	10	200	上级设备容量受限
11819	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
11820	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
11821	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
11822	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
11823	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
11824	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
11825	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
11826	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11827	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
11828	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
11829	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
11830	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
11831	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
11832	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
11833	响水	民生线菜场变	10	400	上级设备容量受限
11834	响水	民生线机耕队变	10	400	上级设备容量受限
11835	响水	民生线民生小区变	10	400	上级设备容量受限
11836	响水	民生线民生小区1#变	10	400	上级设备容量受限
11837	响水	民生线机耕队3#变	10	400	上级设备容量受限
11838	响水	民生线机耕队2#变	10	400	上级设备容量受限
11839	响水	民生线发电房2#变	10	400	上级设备容量受限
11840	响水	民生线机耕队1#变	10	400	上级设备容量受限
11841	响水	民生线发电房变	10	400	上级设备容量受限
11842	响水	民生1#变	10	400	上级设备容量受限
11843	响水	黄海大农线6大队变	10	200	上级设备容量受限
11844	响水	黄海大农线7大队变	10	200	上级设备容量受限
11845	响水	黄海大农线12大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11846	响水	黄海大农线10大队变	10	630	上级设备容量受限
11847	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	上级设备容量受限
11848	响水	13大队变	10	200	上级设备容量受限
11849	响水	13大队新增变	10	400	上级设备容量受限
11850	响水	李松变	10	200	上级设备容量受限
11851	响水	滨淮小区变	10	400	上级设备容量受限
11852	响水	46大队变	10	200	上级设备容量受限
11853	响水	44大队2#变	10	200	上级设备容量受限
11854	响水	43大队变	10	200	上级设备容量受限
11855	响水	黄滨线54大队	10	400	上级设备容量受限
11856	响水	58大队变	10	200	上级设备容量受限
11857	响水	44大队1#变	10	200	上级设备容量受限
11858	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	上级设备容量受限
11859	响水	滨淮29大队变	10	200	上级设备容量受限
11860	响水	57大队变	10	400	上级设备容量受限
11861	响水	二排河综合变	10	200	上级设备容量受限
11862	响水	30大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限
11863	响水	滨淮分场部变	10	200	上级设备容量受限
11864	响水	三份丰余变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11865	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	上级设备容量受限
11866	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	上级设备容量受限
11867	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	上级设备容量受限
11868	响水	新工线农科站1#变	10	400	上级设备容量受限
11869	响水	新工线菜市场变	10	500	上级设备容量受限
11870	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	上级设备容量受限
11871	响水	新工线学校1#变	10	400	上级设备容量受限
11872	响水	新工线鞋厂变	10	400	上级设备容量受限
11873	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	上级设备容量受限
11874	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	上级设备容量受限
11875	响水	新工线路边变	10	400	上级设备容量受限
11876	响水	新工线农科站变	10	400	上级设备容量受限
11877	响水	第二工程队变	10	200	上级设备容量受限
11878	响水	民生线发电房1#变	10	400	上级设备容量受限
11879	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	上级设备容量受限
11880	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	上级设备容量受限
11881	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	上级设备容量受限
11882	响水	新工线菜市场1#变	10	500	上级设备容量受限
11883	响水	新工线路边1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11884	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	上级设备容量受限
11885	响水	民生线菜场2#变	10	400	上级设备容量受限
11886	响水	新工线新荡小区变	10	500	上级设备容量受限
11887	响水	民生线菜场1#变	10	400	上级设备容量受限
11888	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	上级设备容量受限
11889	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	上级设备容量受限
11890	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	上级设备容量受限
11891	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	上级设备容量受限
11892	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	上级设备容量受限
11893	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	上级设备容量受限
11894	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	上级设备容量受限
11895	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	上级设备容量受限
11896	响水	姜东马庄变	10	400	本级设备容量受限
11897	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11898	响水	黄海古树1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11899	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11900	响水	黄海古树2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11901	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11902	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11903	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11904	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11905	响水	黄海广场变	10	400	上级设备容量受限
11906	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
11907	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
11908	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
11909	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11910	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
11911	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
11912	响水	康庄村部1#变	10	400	上级设备容量受限
11913	响水	康庄11组变	10	200	上级设备容量受限
11914	响水	康庄22组变	10	200	上级设备容量受限
11915	响水	康庄10组变	10	200	上级设备容量受限
11916	响水	康庄二组1#变	10	400	上级设备容量受限
11917	响水	康庄11组1#变	10	200	上级设备容量受限
11918	响水	康庄小学1#变	10	200	上级设备容量受限
11919	响水	康庄四组1#变	10	400	上级设备容量受限
11920	响水	康庄新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
11921	响水	康庄123组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11922	响水	康庄中山河1#变	10	200	上级设备容量受限
11923	响水	康庄14组1#变	10	200	上级设备容量受限
11924	响水	康庄新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
11925	响水	康庄养鸡厂变	10	200	上级设备容量受限
11926	响水	康庄123组1#变	10	200	上级设备容量受限
11927	响水	康庄2#变	10	400	上级设备容量受限
11928	响水	康庄3#变	10	200	上级设备容量受限
11929	响水	大有康庄15组1#变	10	200	上级设备容量受限
11930	响水	康庄十九组1#变	10	200	上级设备容量受限
11931	响水	康庄6#变	10	200	上级设备容量受限
11932	响水	康庄18组变	10	200	上级设备容量受限
11933	响水	康庄四组2#变	10	200	上级设备容量受限
11934	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	上级设备容量受限
11935	响水	康庄21组变	10	200	上级设备容量受限
11936	响水	康庄四组变	10	200	上级设备容量受限
11937	响水	康庄四组4#变	10	200	上级设备容量受限
11938	响水	康庄12组变	10	200	上级设备容量受限
11939	响水	康庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
11940	响水	康庄14组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11941	响水	康庄19组变	10	200	上级设备容量受限
11942	响水	大有康庄四组3#变	10	315	上级设备容量受限
11943	响水	康庄12组1#变	10	200	上级设备容量受限
11944	响水	康庄1#变	10	200	上级设备容量受限
11945	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	上级设备容量受限
11946	响水	康庄5#变	10	200	上级设备容量受限
11947	响水	康庄小学变	10	200	上级设备容量受限
11948	响水	康庄20组变	10	400	上级设备容量受限
11949	响水	大有康庄7#变	10	200	上级设备容量受限
11950	响水	康庄15组变	10	400	上级设备容量受限
11951	响水	康庄村部变	10	400	上级设备容量受限
11952	响水	康庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限
11953	响水	康庄4#变	10	400	上级设备容量受限
11954	响水	康庄14组变	10	400	上级设备容量受限
11955	响水	东直线工程队南变	10	200	上级设备容量受限
11956	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11957	响水	新荡五大站变	10	400	上级设备容量受限
11958	响水	平建四、六组变	10	200	上级设备容量受限
11959	响水	海宁五组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11960	响水	平建四六组2#变	10	200	上级设备容量受限
11961	响水	南河开发区9#变	10	400	上级设备容量受限
11962	响水	平建3组变	10	200	上级设备容量受限
11963	响水	八套东2#变	10	200	上级设备容量受限
11964	响水	大沟2组变	10	200	上级设备容量受限
11965	响水	新荡1.8组变	10	400	上级设备容量受限
11966	响水	开发区3#变	10	400	上级设备容量受限
11967	响水	南河新荡村部2#变	10	200	上级设备容量受限
11968	响水	大沟七组变	10	200	上级设备容量受限
11969	响水	大沟3组变	10	200	上级设备容量受限
11970	响水	平建村部变	10	200	上级设备容量受限
11971	响水	平建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
11972	响水	新荡二组变	10	200	上级设备容量受限
11973	响水	平建开发区2#变	10	400	上级设备容量受限
11974	响水	南河平建村部3#变	10	400	上级设备容量受限
11975	响水	南河新荡4组变	10	200	上级设备容量受限
11976	响水	南河新荡村部变	10	200	上级设备容量受限
11977	响水	南河平建一组2#变	10	200	上级设备容量受限
11978	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11979	响水	平建开发区6#变	10	400	上级设备容量受限
11980	响水	平建开发区7#变	10	400	上级设备容量受限
11981	响水	新荡11组变	10	200	上级设备容量受限
11982	响水	平建一组变	10	200	上级设备容量受限
11983	响水	平建开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
11984	响水	新荡五大站3#变	10	200	上级设备容量受限
11985	响水	新兴东庄2#变	10	200	上级设备容量受限
11986	响水	平建开发区5#变	10	200	上级设备容量受限
11987	响水	八套东变	10	630	上级设备容量受限
11988	响水	南河平建1组3#变	10	200	上级设备容量受限
11989	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	上级设备容量受限
11990	响水	南河新荡二组2#变	10	200	上级设备容量受限
11991	响水	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
11992	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	上级设备容量受限
11993	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	上级设备容量受限
11994	响水	新荡8组变	10	200	上级设备容量受限
11995	响水	南河农业示范园6#变	10	200	上级设备容量受限
11996	响水	平建七组变	10	200	上级设备容量受限
11997	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11998	响水	新兴西庄变	10	200	上级设备容量受限
11999	响水	南河新荡11组2#变	10	200	上级设备容量受限
12000	响水	八套东3#变	10	200	上级设备容量受限
12001	响水	新荡五大站2#变	10	200	上级设备容量受限
12002	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	上级设备容量受限
12003	响水	南河新兴小区变	10	200	上级设备容量受限
12004	响水	八套西变	10	200	上级设备容量受限
12005	响水	平建开发区8#变	10	400	上级设备容量受限
12006	响水	黄海大农线1大队变	10	200	上级设备容量受限
12007	响水	黄海大农线分场部变	10	200	上级设备容量受限
12008	响水	创业路亮化1#变	10	400	上级设备容量受限
12009	响水	黄海大农线5大队变	10	200	上级设备容量受限
12010	响水	黄海大农线2大队变	10	200	上级设备容量受限
12011	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	上级设备容量受限
12012	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	上级设备容量受限
12013	响水	大有新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
12014	响水	黄海大农线王大全变	10	200	上级设备容量受限
12015	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	上级设备容量受限
12016	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12017	响水	黄海大农线1大队东站变	10	400	上级设备容量受限
12018	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	上级设备容量受限
12019	响水	黄海大农线4大队变	10	200	上级设备容量受限
12020	响水	黄海大农线2大队东站变	10	200	上级设备容量受限
12021	响水	大有新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
12022	响水	大有新庄南变	10	200	上级设备容量受限
12023	响水	大有新庄5#变	10	200	上级设备容量受限
12024	响水	大有新庄北变	10	400	上级设备容量受限
12025	响水	大有新庄2#变	10	200	上级设备容量受限
12026	响水	大有新庄6#变	10	200	上级设备容量受限
12027	响水	大有新庄7#变	10	200	上级设备容量受限
12028	响水	大有新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
12029	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
12030	响水	黄海路东2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12031	响水	酒厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12032	响水	米厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12033	响水	黄海联合区5#变	10	400	上级设备容量受限
12034	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12035	响水	油泵厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12036	响水	加工厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12037	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12038	响水	银行1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12039	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12040	响水	米厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12041	响水	酒厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12042	响水	黄海路东1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12043	响水	黄海医院1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12044	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12045	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
12046	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	上级设备容量受限
12047	响水	黄海医院2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12048	响水	黄海老场部1#变	10	400	上级设备容量受限
12049	响水	龙腾小区变	10	630	上级设备容量受限
12050	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	上级设备容量受限
12051	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
12052	响水	教堂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12053	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12054	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12055	响水	新场部1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12056	响水	黄海路东3#箱变	10	400	上级设备容量受限
12057	响水	加工厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
12058	响水	教堂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
12059	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	上级设备容量受限
12060	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	上级设备容量受限
12061	响水	黄海中学箱变	10	400	上级设备容量受限
12062	响水	新场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
12063	响水	医院3#变	10	400	上级设备容量受限
12064	响水	新河一组2#变	10	200	本级设备容量受限
12065	响水	黄河邱庄变	10	200	本级设备容量受限
12066	响水	姚湾东2#变	10	200	上级设备容量受限
12067	响水	黄东村西变	10	200	上级设备容量受限
12068	响水	黄河安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
12069	响水	黄东东4#变	10	200	上级设备容量受限
12070	响水	姚湾2组变	10	200	上级设备容量受限
12071	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
12072	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
12073	响水	黄河刘庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12074	响水	黄河安置小区变	10	630	上级设备容量受限
12075	响水	顾庄4#变	10	200	上级设备容量受限
12076	响水	顾庄5#变	10	200	上级设备容量受限
12077	响水	新河一组3#变	10	200	上级设备容量受限
12078	响水	姚湾5组变	10	200	上级设备容量受限
12079	响水	黄东1组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
12080	响水	黄东5组变	10	400	上级设备容量受限
12081	响水	新河夹河配变	10	630	上级设备容量受限
12082	响水	黄东东3#变	10	200	上级设备容量受限
12083	响水	黄东村东变	10	200	上级设备容量受限
12084	响水	新河戴庄变	10	200	上级设备容量受限
12085	响水	新河顾庄变	10	200	上级设备容量受限
12086	响水	新河顾庄2#变	10	200	上级设备容量受限
12087	响水	新河一组4#变	10	200	上级设备容量受限
12088	响水	黄河曹庄变	10	200	上级设备容量受限
12089	响水	黄河小区2#变	10	200	上级设备容量受限
12090	响水	黄河曹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
12091	响水	新河恒丰2#变	10	200	上级设备容量受限
12092	响水	新河一组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12093	响水	姚湾东变	10	200	上级设备容量受限
12094	响水	黄东6组变	10	200	上级设备容量受限
12095	响水	黄河村变(2012)	10	200	上级设备容量受限
12096	响水	黄河顾庄3#变	10	200	上级设备容量受限
12097	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
12098	响水	双港黄东西3#变	10	200	上级设备容量受限
12099	响水	黄河南变(2012)	10	200	上级设备容量受限
12100	响水	姚湾西变	10	200	上级设备容量受限
12101	响水	姚湾3组变	10	200	上级设备容量受限
12102	响水	黄河北变	10	200	上级设备容量受限
12103	响水	黄东五组3#变	10	200	上级设备容量受限
12104	响水	黄东西4#变	10	200	上级设备容量受限
12105	响水	姚湾六组变	10	200	上级设备容量受限
12106	响水	姚湾4组变	10	400	上级设备容量受限
12107	响水	黄东5组2#变	10	400	上级设备容量受限
12108	响水	黄河村6. 8组变	10	400	上级设备容量受限
12109	响水	黄河小区变	10	400	上级设备容量受限
12110	响水	黄河西变(2012)	10	630	上级设备容量受限
12111	响水	翻身3、4组4#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12112	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
12113	响水	小尖条房一组北变	10	200	本级设备容量受限
12114	响水	正舍村2#变	10	200	本级设备容量受限
12115	响水	友爱村部变	10	200	本级设备容量受限
12116	响水	正舍2组变	10	200	本级设备容量受限
12117	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	本级设备容量受限
12118	响水	小尖徐洪11#变	10	400	本级设备容量受限
12119	响水	陈港海安三八组变	10	400	本级设备容量受限
12120	响水	丰友4组变(2012)	10	200	本级设备容量受限
12121	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
12122	响水	四港村明3#变	10	200	本级设备容量受限
12123	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	本级设备容量受限
12124	响水	小尖王荡村变	10	200	本级设备容量受限
12125	响水	陈港王商九组西变	10	200	本级设备容量受限
12126	响水	陈港下辛四组变	10	200	本级设备容量受限
12127	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
12128	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
12129	响水	小尖四丰1#变	10	200	本级设备容量受限
12130	响水	陈港王商4组变	10	500	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12131	响水	兴龙1组变	10	200	本级设备容量受限
12132	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限
12133	响水	陈港三港九组3#变	10	200	本级设备容量受限
12134	响水	港尾刘圩变	10	200	本级设备容量受限
12135	响水	公司仓库变	10	630	本级设备容量受限
12136	响水	腰庄一八组3#变	10	200	本级设备容量受限
12137	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	本级设备容量受限
12138	响水	四套村变	10	200	本级设备容量受限
12139	响水	小尖郭庄小区变	10	400	本级设备容量受限
12140	响水	小尖陈沟2#变	10	200	本级设备容量受限
12141	响水	王商2#公用变	10	400	本级设备容量受限
12142	响水	小尖周庄村2#变	10	400	本级设备容量受限
12143	响水	友爱西2号变	10	200	本级设备容量受限
12144	响水	草港一七组南变	10	400	本级设备容量受限
12145	响水	翻身5组变(2012)	10	200	本级设备容量受限
12146	响水	兴龙闸变	10	200	本级设备容量受限
12147	响水	兴龙村7组2#变	10	200	本级设备容量受限
12148	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	本级设备容量受限
12149	响水	兴龙7组变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12150	响水	新北韩庄3#变	10	200	本级设备容量受限
12151	响水	洪南六七组3#变	10	200	本级设备容量受限
12152	响水	东高变	10	200	本级设备容量受限
12153	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
12154	响水	塘港东3#变	10	200	本级设备容量受限
12155	响水	兴龙2组变	10	200	本级设备容量受限
12156	响水	中舍村3#变	10	400	本级设备容量受限
12157	响水	东直线39大队变	10	200	上级设备容量受限
12158	响水	东直分场部2#变	10	200	上级设备容量受限
12159	响水	东直41大队变	10	200	上级设备容量受限
12160	响水	东直分场部1#变	10	200	上级设备容量受限
12161	响水	中山河水厂北变	10	200	上级设备容量受限
12162	响水	东直线贺尔连变	10	400	上级设备容量受限
12163	响水	东直线38大队变	10	200	上级设备容量受限
12164	响水	东直线40大队变	10	200	上级设备容量受限
12165	响水	东直线42大队变	10	200	上级设备容量受限

表3 公用配变分布式光伏受限清单

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1	市区	香溪花园二期2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2	市区	香溪花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
3	市区	新陈11#变	10	400	上级设备容量受限
4	市区	10kV映工线集镇03号箱变	10	630	上级设备容量受限
5	市区	园中园菜场1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
6	市区	集镇24#变	10	500	上级设备容量受限
7	市区	集镇01号变	10	500	上级设备容量受限
8	市区	集镇18号	10	500	上级设备容量受限
9	市区	便仓10#变	10	500	上级设备容量受限
10	市区	三龙22号变	10	400	上级设备容量受限
11	市区	集镇30#变	10	400	上级设备容量受限
12	市区	秦南集镇28#变	10	400	上级设备容量受限
13	市区	集镇44#变	10	400	上级设备容量受限
14	市区	10kV映洼线三龙小区03号箱变	10	630	上级设备容量受限
15	市区	集镇8#变.	10	400	上级设备容量受限
16	市区	秦南集镇43#变	10	400	上级设备容量受限
17	市区	富民1#变	10	400	上级设备容量受限
18	市区	三洼11#变	10	400	上级设备容量受限
19	市区	便仓12#变	10	400	上级设备容量受限
20	市区	集镇08号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21	市区	香溪花园4#S4箱变主变	10	400	上级设备容量受限
22	市区	集镇17#变.	10	400	上级设备容量受限
23	市区	思源7#变	10	400	上级设备容量受限
24	市区	新桥22#变	10	400	上级设备容量受限
25	市区	秦南集镇5#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
26	市区	新桥8#变	10	400	上级设备容量受限
27	市区	富民21#变	10	400	上级设备容量受限
28	市区	集镇11#变.	10	400	上级设备容量受限
29	市区	秦南集镇32#变(增资)	10	400	上级设备容量受限
30	市区	秦南集镇44#变	10	400	上级设备容量受限
31	市区	秦南关陈7#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
32	市区	10KV学富线蒋河6#配变	10	400	上级设备容量受限
33	市区	红升01号变	10	400	上级设备容量受限
34	市区	便仓17#变	10	400	上级设备容量受限
35	市区	便仓13#变	10	400	上级设备容量受限
36	市区	三龙20号变	10	400	上级设备容量受限
37	市区	民权18#变	10	400	上级设备容量受限
38	市区	集镇25#箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
39	市区	秦南千秋9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
40	市区	便仓9#变	10	400	上级设备容量受限
41	市区	10KV学富线戚庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
42	市区	明亮18#变	10	400	上级设备容量受限
43	市区	10KV学富线戚庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
44	市区	护西11#变	10	400	上级设备容量受限
45	市区	集镇4#变.	10	400	上级设备容量受限
46	市区	秦南集镇25#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
47	市区	金陈社区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
48	市区	郭猛集镇4#公用变	10	400	上级设备容量受限
49	市区	10kV映洼线红升小区04号箱变	10	630	上级设备容量受限
50	市区	秦南南环10#变压器	10	400	上级设备容量受限
51	市区	西团9#变	10	400	上级设备容量受限
52	市区	秦南富康4#变-JN	10	400	上级设备容量受限
53	市区	金陈6#变	10	400	上级设备容量受限
54	市区	秦南孙伙1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
55	市区	富民29#变	10	400	上级设备容量受限
56	市区	秦南宝奎20#变..	10	400	上级设备容量受限
57	市区	刘垛6#配变	10	400	上级设备容量受限
58	市区	秦南集镇15#杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
59	市区	民权5#变	10	400	上级设备容量受限
60	市区	金陈15#变	10	400	上级设备容量受限
61	市区	明亮1#变	10	400	上级设备容量受限
62	市区	金陈社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
63	市区	便仓4#变	10	400	上级设备容量受限
64	市区	新陈8#变	10	400	上级设备容量受限
65	市区	秦南集镇45#变	10	400	上级设备容量受限
66	市区	护西3号配变	10	400	上级设备容量受限
67	市区	便仓集镇18#变	10	315	上级设备容量受限
68	市区	红升03号变	10	400	上级设备容量受限
69	市区	护陇1#配变	10	400	上级设备容量受限
70	市区	秦南三河12#变	10	315	上级设备容量受限
71	市区	明亮3#变	10	400	上级设备容量受限
72	市区	富民3#变	10	400	上级设备容量受限
73	市区	三洼4#变	10	315	上级设备容量受限
74	市区	杨侍2#配变	10	400	上级设备容量受限
75	市区	思源19#变	10	400	上级设备容量受限
76	市区	秦南美满21#变	10	315	上级设备容量受限
77	市区	金陈16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
78	市区	10kV映洼线红升小区01号箱变	10	400	上级设备容量受限
79	市区	民权24#变	10	400	上级设备容量受限
80	市区	秦南凤翔17#变	10	315	上级设备容量受限
81	市区	便仓5#变	10	400	上级设备容量受限
82	市区	杨侍10#配变	10	400	上级设备容量受限
83	市区	秦南凤翔4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
84	市区	民权9#变	10	400	上级设备容量受限
85	市区	民权14#变	10	400	上级设备容量受限
86	市区	10kV映洼线三龙小区02号箱变	10	630	上级设备容量受限
87	市区	集镇07号变	10	400	上级设备容量受限
88	市区	秦南美满9#变	10	400	上级设备容量受限
89	市区	新桥3#变	10	400	上级设备容量受限
90	市区	10kV映洼线红升小区02号箱变	10	400	上级设备容量受限
91	市区	新桥26#变压器	10	400	上级设备容量受限
92	市区	富民2#变	10	400	上级设备容量受限
93	市区	秦南孙伙7#变	10	400	上级设备容量受限
94	市区	秦南凤翔1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
95	市区	杨侍5#配变	10	400	上级设备容量受限
96	市区	金陈5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
97	市区	秦南美满2#变	10	400	上级设备容量受限
98	市区	北李7#变	10	315	上级设备容量受限
99	市区	新陈7#变	10	400	上级设备容量受限
100	市区	富民13#变	10	200	上级设备容量受限
101	市区	杨侍12#配变	10	400	上级设备容量受限
102	市区	新桥14#变	10	400	上级设备容量受限
103	市区	界沟2#变	10	400	上级设备容量受限
104	市区	秦南南环11#变	10	200	上级设备容量受限
105	市区	10KV学富线蒋河16#配变	10	200	上级设备容量受限
106	市区	秦南南环9#变	10	200	上级设备容量受限
107	市区	10KV学富线联河3#配变	10	200	上级设备容量受限
108	市区	安龙08号变	10	200	上级设备容量受限
109	市区	金陈2#变	10	400	上级设备容量受限
110	市区	秦南东方红12#变压	10	200	上级设备容量受限
111	市区	秦南南环5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
112	市区	双港19#变	10	200	上级设备容量受限
113	市区	新陈2#变	10	200	上级设备容量受限
114	市区	新陈12#变	10	200	上级设备容量受限
115	市区	西团4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
116	市区	10KV学富线戚庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
117	市区	绍林19#变	10	200	上级设备容量受限
118	市区	秦南美满16#变	10	200	上级设备容量受限
119	市区	10KV学富线车林12#配变	10	200	上级设备容量受限
120	市区	秦南凤翔7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
121	市区	便仓26#变-	10	200	上级设备容量受限
122	市区	秦南三河6#变	10	200	上级设备容量受限
123	市区	秦南秦兴2#变	10	200	上级设备容量受限
124	市区	新陈26#变	10	200	上级设备容量受限
125	市区	10KV学富线蒋河7#配变	10	200	上级设备容量受限
126	市区	刘垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
127	市区	秦南关陈11#变	10	200	上级设备容量受限
128	市区	10KV学富线蒋河14#配变	10	200	上级设备容量受限
129	市区	10KV学富线车林7#配变	10	200	上级设备容量受限
130	市区	明亮22#变	10	200	上级设备容量受限
131	市区	界沟1#变	10	200	上级设备容量受限
132	市区	秦南贺家驿20#变	10	200	上级设备容量受限
133	市区	民权15#变	10	200	上级设备容量受限
134	市区	秦南宝奎19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
135	市区	金陈11#变	10	200	上级设备容量受限
136	市区	秦南富康13#变	10	200	上级设备容量受限
137	市区	10KV学富线园垛11#配变	10	200	上级设备容量受限
138	市区	三龙24号变	10	200	上级设备容量受限
139	市区	秦南贺家驿10#变	10	200	上级设备容量受限
140	市区	秦南富康7#变	10	400	上级设备容量受限
141	市区	便仓24#变	10	200	上级设备容量受限
142	市区	清恩02号变	10	200	上级设备容量受限
143	市区	便仓11#变	10	200	上级设备容量受限
144	市区	秦南凤翔9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
145	市区	三洼14#变	10	200	上级设备容量受限
146	市区	思源9#变	10	200	上级设备容量受限
147	市区	西团11#变	10	200	上级设备容量受限
148	市区	10KV学富线车林11#配变	10	200	上级设备容量受限
149	市区	秦南三河1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
150	市区	双港20#变	10	200	上级设备容量受限
151	市区	金陈4#变	10	400	上级设备容量受限
152	市区	10KV学富线联河10#配变	10	200	上级设备容量受限
153	市区	金陈17#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
154	市区	10KV学富线戚庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
155	市区	民权28#变	10	200	上级设备容量受限
156	市区	秦南关陈14#	10	200	上级设备容量受限
157	市区	民权23#变	10	200	上级设备容量受限
158	市区	新桥2#变	10	400	上级设备容量受限
159	市区	秦南东桥变	10	200	上级设备容量受限
160	市区	10KV学富线联河2#配变	10	200	上级设备容量受限
161	市区	秦南宝奎5#变	10	200	上级设备容量受限
162	市区	新桥23#变	10	200	上级设备容量受限
163	市区	西团17#变	10	200	上级设备容量受限
164	市区	界沟17#变	10	400	上级设备容量受限
165	市区	新陈6#变	10	200	上级设备容量受限
166	市区	东滩12#变	10	200	上级设备容量受限
167	市区	秦南美满13#变	10	200	上级设备容量受限
168	市区	秦南东方红17#变	10	200	上级设备容量受限
169	市区	秦南风翔16#变	10	200	上级设备容量受限
170	市区	10KV学富线联河11#配变	10	200	上级设备容量受限
171	市区	10KV学富线戚庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
172	市区	三龙03号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
173	市区	秦南凤翔11#变	10	200	上级设备容量受限
174	市区	民权2#变	10	200	上级设备容量受限
175	市区	秦南凤翔10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
176	市区	秦南美满7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
177	市区	便仓3#变	10	200	上级设备容量受限
178	市区	双港16#变	10	200	上级设备容量受限
179	市区	富民32#变	10	200	上级设备容量受限
180	市区	新陈16#变	10	200	上级设备容量受限
181	市区	秦南孙伙3#变	10	200	上级设备容量受限
182	市区	三洼16#	10	200	上级设备容量受限
183	市区	10KV学富线戚庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
184	市区	绍林1#变	10	200	上级设备容量受限
185	市区	北李1#变	10	200	上级设备容量受限
186	市区	秦南南环3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
187	市区	明亮7#变	10	200	上级设备容量受限
188	市区	10KV学富线戚庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
189	市区	三洼9#	10	200	上级设备容量受限
190	市区	秦南贺家驿13#变	10	200	上级设备容量受限
191	市区	秦南贺家驿4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
192	市区	秦南富康3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
193	市区	界沟3#变	10	200	上级设备容量受限
194	市区	新桥11#变	10	200	上级设备容量受限
195	市区	秦南美满5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
196	市区	富民38#变	10	200	上级设备容量受限
197	市区	红升04号变	10	200	上级设备容量受限
198	市区	思源21#变	10	200	上级设备容量受限
199	市区	北李6#变	10	200	上级设备容量受限
200	市区	红升34号变	10	200	上级设备容量受限
201	市区	秦南千秋5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
202	市区	秦南富康21#变	10	200	上级设备容量受限
203	市区	西团21#变	10	200	上级设备容量受限
204	市区	新桥5#变	10	200	上级设备容量受限
205	市区	秦南贺家驿1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
206	市区	北李8#变	10	200	上级设备容量受限
207	市区	新桥10#变	10	400	上级设备容量受限
208	市区	秦南富康5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
209	市区	秦南贺家驿2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
210	市区	秦南南环14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
211	市区	护西6#配变	10	400	上级设备容量受限
212	市区	秦南灯塔13#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
213	市区	新洼27号变	10	200	上级设备容量受限
214	市区	双港25#变	10	200	上级设备容量受限
215	市区	绍林18#变	10	200	上级设备容量受限
216	市区	秦南美满4#变	10	200	上级设备容量受限
217	市区	秦南关陈20#变	10	200	上级设备容量受限
218	市区	便仓19#变	10	200	上级设备容量受限
219	市区	北李12#变	10	200	上级设备容量受限
220	市区	北李5#变	10	200	上级设备容量受限
221	市区	秦南南环18#变	10	200	上级设备容量受限
222	市区	明亮13#变	10	400	上级设备容量受限
223	市区	秦南美满6#变	10	200	上级设备容量受限
224	市区	秦南贺家驿18#变	10	200	上级设备容量受限
225	市区	秦南南环1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
226	市区	新陈27#变	10	200	上级设备容量受限
227	市区	界沟6#变	10	200	上级设备容量受限
228	市区	10KV学富线车林6#配变	10	200	上级设备容量受限
229	市区	思源25#变新	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
230	市区	西团2#变	10	200	上级设备容量受限
231	市区	新陈14#变	10	200	上级设备容量受限
232	市区	新陈13#变	10	200	上级设备容量受限
233	市区	秦南凤翔2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
234	市区	10KV学富线戚庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
235	市区	秦南三河2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
236	市区	10KV学富线联河12#配变	10	200	上级设备容量受限
237	市区	秦南秦北5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
238	市区	杨侍1#配变	10	400	上级设备容量受限
239	市区	秦南凤翔20#变	10	200	上级设备容量受限
240	市区	秦南贺家驿14#变	10	200	上级设备容量受限
241	市区	护西5#配变	10	200	上级设备容量受限
242	市区	北李11#变	10	200	上级设备容量受限
243	市区	西团20#变	10	200	上级设备容量受限
244	市区	明亮27#变	10	200	上级设备容量受限
245	市区	秦南凤翔13#变	10	200	上级设备容量受限
246	市区	10KV学富线戚庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
247	市区	思源26#变	10	200	上级设备容量受限
248	市区	三洼2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
249	市区	双港1#变	10	200	上级设备容量受限
250	市区	秦南贺家驿12#变	10	200	上级设备容量受限
251	市区	秦南富康12#变	10	200	上级设备容量受限
252	市区	北李9#变	10	200	上级设备容量受限
253	市区	便仓15#变	10	200	上级设备容量受限
254	市区	安龙15号变	10	200	上级设备容量受限
255	市区	界沟11#变	10	200	上级设备容量受限
256	市区	秦南美满11#变	10	200	上级设备容量受限
257	市区	新桥6#变	10	200	上级设备容量受限
258	市区	富民24#变	10	200	上级设备容量受限
259	市区	秦南南环6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
260	市区	明亮5#变	10	200	上级设备容量受限
261	市区	秦南南环17#变	10	200	上级设备容量受限
262	市区	双港7#变	10	200	上级设备容量受限
263	市区	秦南三河8#变	10	200	上级设备容量受限
264	市区	双港22#变	10	200	上级设备容量受限
265	市区	秦南亭湖9#变	10	200	上级设备容量受限
266	市区	双港10#变	10	200	上级设备容量受限
267	市区	双港18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
268	市区	界沟14#变	10	200	上级设备容量受限
269	市区	三龙23号变	10	200	上级设备容量受限
270	市区	红升22号变	10	200	上级设备容量受限
271	市区	三洼5#变	10	200	上级设备容量受限
272	市区	刘垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
273	市区	明亮8#变	10	200	上级设备容量受限
274	市区	秦南贺家驿9#变	10	200	上级设备容量受限
275	市区	秦南凤翔14#变	10	200	上级设备容量受限
276	市区	秦南贺家驿16#变	10	200	上级设备容量受限
277	市区	10KV学富线戚庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
278	市区	界沟7#变	10	200	上级设备容量受限
279	市区	三龙08号变	10	200	上级设备容量受限
280	市区	三龙18号变	10	200	上级设备容量受限
281	市区	新陈4#变	10	200	上级设备容量受限
282	市区	民权22#变	10	200	上级设备容量受限
283	市区	民权12#变	10	200	上级设备容量受限
284	市区	秦南关陈10#变	10	200	上级设备容量受限
285	市区	便仓25#变	10	200	上级设备容量受限
286	市区	西团13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
287	市区	新陈9#变	10	200	上级设备容量受限
288	市区	秦南贺家驿11#变	10	200	上级设备容量受限
289	市区	秦南贺家驿3#变	10	200	上级设备容量受限
290	市区	秦南孙伙2#变	10	200	上级设备容量受限
291	市区	绍林22#变	10	200	上级设备容量受限
292	市区	护西16#配变	10	200	上级设备容量受限
293	市区	民权16#变	10	200	上级设备容量受限
294	市区	秦南三河5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
295	市区	民权3#变	10	200	上级设备容量受限
296	市区	秦南孙伙12#变	10	200	上级设备容量受限
297	市区	思源11#变	10	200	上级设备容量受限
298	市区	北李2#变	10	200	上级设备容量受限
299	市区	10KV学富线蒋河13#配变	10	200	上级设备容量受限
300	市区	秦南亭湖10#变	10	200	上级设备容量受限
301	市区	北李10#变	10	200	上级设备容量受限
302	市区	10KV学富线联河9#配变	10	200	上级设备容量受限
303	市区	民权10#变	10	200	上级设备容量受限
304	市区	绍林9#变	10	200	上级设备容量受限
305	市区	明亮4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
306	市区	思源18#变	10	200	上级设备容量受限
307	市区	北李14#变	10	200	上级设备容量受限
308	市区	秦南三河10#变	10	200	上级设备容量受限
309	市区	秦南美满14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
310	市区	10KV学富线戚庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
311	市区	秦南南环16#变	10	200	上级设备容量受限
312	市区	秦南美满15#变	10	200	上级设备容量受限
313	市区	10KV学富线园垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
314	市区	10KV学富线园垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
315	市区	红升17号变	10	160	上级设备容量受限
316	市区	界沟8#变	10	200	上级设备容量受限
317	市区	新陈25#变	10	200	上级设备容量受限
318	市区	10KV学富线园垛7#配变	10	200	上级设备容量受限
319	市区	秦南石河杆上配变	10	200	上级设备容量受限
320	市区	10KV学富线园垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
321	市区	清恩08号变	10	200	上级设备容量受限
322	市区	三龙12号变	10	200	上级设备容量受限
323	市区	思源27#配变	10	200	上级设备容量受限
324	市区	护陇18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
325	市区	秦南凤翔8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
326	市区	思源17#变	10	200	上级设备容量受限
327	市区	双港9#变	10	200	上级设备容量受限
328	市区	秦南孙伙4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
329	市区	护西8#变	10	400	上级设备容量受限
330	市区	明亮10#变	10	200	上级设备容量受限
331	市区	明亮15#变	10	200	上级设备容量受限
332	市区	三龙16号变	10	200	上级设备容量受限
333	市区	秦南宝奎1#变	10	200	上级设备容量受限
334	市区	便仓2#变	10	200	上级设备容量受限
335	市区	秦南孙伙8#变	10	200	上级设备容量受限
336	市区	秦南美满10#变	10	200	上级设备容量受限
337	市区	秦南孙伙6#变	10	200	上级设备容量受限
338	市区	思源3#变	10	200	上级设备容量受限
339	市区	秦南南环8#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
340	市区	西团6#变	10	200	上级设备容量受限
341	市区	秦南美满3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
342	市区	界沟15#变	10	200	上级设备容量受限
343	市区	西团8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
344	市区	秦南亭湖8#变	10	200	上级设备容量受限
345	市区	新桥24#变。	10	200	上级设备容量受限
346	市区	金陈7#变	10	200	上级设备容量受限
347	市区	秦南风翔21#变	10	200	上级设备容量受限
348	市区	富民28#变	10	200	上级设备容量受限
349	市区	富民23#变	10	200	上级设备容量受限
350	市区	10KV学富线戚庄11#配变	10	200	上级设备容量受限
351	市区	三龙01号变	10	200	上级设备容量受限
352	市区	秦南宝奎2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
353	市区	秦南富康9#变	10	200	上级设备容量受限
354	市区	思源20#变	10	400	上级设备容量受限
355	市区	新陈29#变	10	200	上级设备容量受限
356	市区	便仓20#变	10	200	上级设备容量受限
357	市区	杨侍4#配变	10	400	上级设备容量受限
358	市区	金陈8#变	10	200	上级设备容量受限
359	市区	新陈22#变	10	200	上级设备容量受限
360	市区	便仓29#变	10	200	上级设备容量受限
361	市区	秦南千秋23#变	10	200	上级设备容量受限
362	市区	思源23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
363	市区	秦南三河3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
364	市区	富民33#变	10	200	上级设备容量受限
365	市区	明亮26#变	10	200	上级设备容量受限
366	市区	秦南风翔19#变	10	200	上级设备容量受限
367	市区	秦南千秋20#变	10	200	上级设备容量受限
368	市区	红升23号变	10	200	上级设备容量受限
369	市区	新桥15#变	10	400	上级设备容量受限
370	市区	秦南三河7#变	10	200	上级设备容量受限
371	市区	便仓27#变压器	10	200	上级设备容量受限
372	市区	民权7#变	10	200	上级设备容量受限
373	市区	新陈28#变	10	200	上级设备容量受限
374	市区	秦南孙伙5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
375	市区	秦南富康14#变	10	200	上级设备容量受限
376	市区	富民6#变	10	400	上级设备容量受限
377	市区	三龙10号变	10	200	上级设备容量受限
378	市区	红升16号变	10	160	上级设备容量受限
379	市区	新桥18#变	10	200	上级设备容量受限
380	市区	富民18#变	10	200	上级设备容量受限
381	市区	新桥13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
382	市区	西团7#变	10	200	上级设备容量受限
383	市区	10KV学富线园垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
384	市区	新陈21#变	10	200	上级设备容量受限
385	市区	西团22#变	10	400	上级设备容量受限
386	市区	秦南贺家驿5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
387	市区	秦南三河9#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
388	市区	10KV学富线蒋河5#配变	10	200	上级设备容量受限
389	市区	秦南千秋14#变	10	200	上级设备容量受限
390	市区	便仓1#变	10	200	上级设备容量受限
391	市区	10KV学富线车林4#配变	10	200	上级设备容量受限
392	市区	明亮19#变	10	200	上级设备容量受限
393	市区	新陈5#变	10	200	上级设备容量受限
394	市区	10KV学富线戚庄12#配变	10	200	上级设备容量受限
395	市区	秦南美满22#变	10	200	上级设备容量受限
396	市区	民权11#变	10	200	上级设备容量受限
397	市区	秦南富康17#变	10	200	上级设备容量受限
398	市区	三龙17号变	10	200	上级设备容量受限
399	市区	界沟5#变	10	200	上级设备容量受限
400	市区	三龙13号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
401	市区	明亮11#变	10	200	上级设备容量受限
402	市区	富民7#变	10	400	上级设备容量受限
403	市区	红升19号变	10	200	上级设备容量受限
404	市区	秦南美满18#变	10	200	上级设备容量受限
405	市区	红升30号变	10	200	上级设备容量受限
406	市区	秦南富康10#变	10	200	上级设备容量受限
407	市区	双港3#变	10	200	上级设备容量受限
408	市区	秦南风翔15#变	10	200	上级设备容量受限
409	市区	新桥25#变-	10	200	上级设备容量受限
410	市区	10KV学富线蒋河4#配变	10	200	上级设备容量受限
411	市区	思源12#变	10	200	上级设备容量受限
412	市区	杨侍3#配变	10	200	上级设备容量受限
413	市区	富民12#变	10	200	上级设备容量受限
414	市区	思源14#变	10	200	上级设备容量受限
415	市区	思源13#变	10	200	上级设备容量受限
416	市区	民权29#变	10	200	上级设备容量受限
417	市区	秦南关陈12#变	10	200	上级设备容量受限
418	市区	安龙10号变	10	200	上级设备容量受限
419	市区	秦南风翔18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
420	市区	秦南美满20#变	10	200	上级设备容量受限
421	市区	护西13#配变	10	200	上级设备容量受限
422	市区	三龙19号变	10	200	上级设备容量受限
423	市区	10KV学富线戚庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
424	市区	富民16#变	10	200	上级设备容量受限
425	市区	西团1#变	10	200	上级设备容量受限
426	市区	民权21#变	10	200	上级设备容量受限
427	市区	绍林20#变	10	200	上级设备容量受限
428	市区	三龙11号变	10	200	上级设备容量受限
429	市区	秦南三河4#变	10	200	上级设备容量受限
430	市区	明亮12#变	10	200	上级设备容量受限
431	市区	秦南亭湖4#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
432	市区	秦南千秋6#变	10	200	上级设备容量受限
433	市区	新桥17#变	10	200	上级设备容量受限
434	市区	10KV学富线车林3#配变	10	200	上级设备容量受限
435	市区	三龙09号变	10	200	上级设备容量受限
436	市区	红升05号变	10	200	上级设备容量受限
437	市区	秦南南环7#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
438	市区	秦南宝奎9#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
439	市区	秦南南环15#变	10	200	上级设备容量受限
440	市区	北李15#变	10	200	上级设备容量受限
441	市区	护陇3#配变	10	200	上级设备容量受限
442	市区	新陈24#变	10	200	上级设备容量受限
443	市区	明亮21#变	10	200	上级设备容量受限
444	市区	新陈3#变	10	200	上级设备容量受限
445	市区	双港15#变*	10	200	上级设备容量受限
446	市区	新陈17#变	10	200	上级设备容量受限
447	市区	护陇2#配变	10	200	上级设备容量受限
448	市区	金陈9#变	10	200	上级设备容量受限
449	市区	绍林23#变	10	200	上级设备容量受限
450	市区	新桥9#变	10	200	上级设备容量受限
451	市区	10KV学富线蒋河2#配变	10	100	上级设备容量受限
452	市区	富民11#变	10	200	上级设备容量受限
453	市区	杨侍11#配变	10	200	上级设备容量受限
454	市区	新桥16#变	10	200	上级设备容量受限
455	市区	明亮14#变	10	200	上级设备容量受限
456	市区	北李13#变	10	200	上级设备容量受限
457	市区	双港6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
458	市区	富民22#变	10	200	上级设备容量受限
459	市区	富民10#变	10	200	上级设备容量受限
460	市区	秦南富康19#变	10	200	上级设备容量受限
461	市区	富民25#变	10	200	上级设备容量受限
462	市区	三龙06号变	10	200	上级设备容量受限
463	市区	明亮9#变	10	400	上级设备容量受限
464	市区	东滩19#变	10	200	上级设备容量受限
465	市区	双港12#变	10	200	上级设备容量受限
466	市区	红升06号变	10	200	上级设备容量受限
467	市区	民权25#变	10	200	上级设备容量受限
468	市区	思源8#变	10	200	上级设备容量受限
469	市区	红升26号变	10	200	上级设备容量受限
470	市区	界沟4#变	10	200	上级设备容量受限
471	市区	三龙14号变	10	200	上级设备容量受限
472	市区	西团15#变	10	400	上级设备容量受限
473	市区	新陈10#变	10	200	上级设备容量受限
474	市区	秦南富康1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
475	市区	秦南富康18#变	10	200	上级设备容量受限
476	市区	思源5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
477	市区	红升02号变	10	200	上级设备容量受限
478	市区	民权35#变	10	200	上级设备容量受限
479	市区	界沟12#变	10	200	上级设备容量受限
480	市区	秦南南环2#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
481	市区	秦南孙伙9#变	10	200	上级设备容量受限
482	市区	金陈3#变	10	200	上级设备容量受限
483	市区	护西10#配变	10	200	上级设备容量受限
484	市区	新桥19#变	10	200	上级设备容量受限
485	市区	北李16#变	10	200	上级设备容量受限
486	市区	新桥20#变	10	200	上级设备容量受限
487	市区	思源24#变	10	400	上级设备容量受限
488	市区	北李4#变	10	200	上级设备容量受限
489	市区	界沟10#变	10	200	上级设备容量受限
490	市区	富民9#变	10	200	上级设备容量受限
491	市区	新陈15#变	10	200	上级设备容量受限
492	市区	界沟9#变	10	200	上级设备容量受限
493	市区	思源2#变	10	200	上级设备容量受限
494	市区	护陇9#配变	10	200	上级设备容量受限
495	市区	民权1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
496	市区	10KV学富线园垛6#配变	10	200	上级设备容量受限
497	市区	富民15#变	10	200	上级设备容量受限
498	市区	双港21#变	10	200	上级设备容量受限
499	市区	秦南凤翔3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
500	市区	明亮25#变	10	200	上级设备容量受限
501	市区	双港13#变	10	200	上级设备容量受限
502	市区	富民5#变	10	200	上级设备容量受限
503	市区	绍林25#变	10	200	上级设备容量受限
504	市区	集镇7#变.	10	200	上级设备容量受限
505	市区	富民36#变-	10	200	上级设备容量受限
506	市区	秦南美满12#变	10	200	上级设备容量受限
507	市区	10KV学富线联河7#配变	10	100	上级设备容量受限
508	市区	金陈10#变	10	200	上级设备容量受限
509	市区	民权19#变	10	200	上级设备容量受限
510	市区	明亮20#变	10	200	上级设备容量受限
511	市区	民权27#变	10	200	上级设备容量受限
512	市区	秦南宝奎10#变	10	200	上级设备容量受限
513	市区	新陈19#变	10	200	上级设备容量受限
514	市区	秦南凤翔12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
515	市区	金陈12#变	10	200	上级设备容量受限
516	市区	北李3#变	10	200	上级设备容量受限
517	市区	秦南富康6#变	10	200	上级设备容量受限
518	市区	护西12#配变	10	200	上级设备容量受限
519	市区	新桥12#变	10	200	上级设备容量受限
520	市区	民权20#变	10	200	上级设备容量受限
521	市区	富民4#变	10	200	上级设备容量受限
522	市区	10KV学富线园垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
523	市区	清恩03号变	10	200	上级设备容量受限
524	市区	民权17#变	10	200	上级设备容量受限
525	市区	护西18号配变	10	200	上级设备容量受限
526	市区	民权8#变	10	160	上级设备容量受限
527	市区	秦南富康15#变	10	400	上级设备容量受限
528	市区	双港2#变	10	200	上级设备容量受限
529	市区	西团18#变	10	200	上级设备容量受限
530	市区	双港14#变	10	200	上级设备容量受限
531	市区	秦南富康16#变	10	200	上级设备容量受限
532	市区	富民19#变	10	200	上级设备容量受限
533	市区	三龙21号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
534	市区	明亮6#变	10	200	上级设备容量受限
535	市区	秦南宝奎13#变	10	200	上级设备容量受限
536	市区	富民31#变	10	200	上级设备容量受限
537	市区	护陇11#配变	10	200	上级设备容量受限
538	市区	民权26#变	10	200	上级设备容量受限
539	市区	护陇12#变	10	200	上级设备容量受限
540	市区	新桥27#变	10	200	上级设备容量受限
541	市区	富民34#变	10	200	上级设备容量受限
542	市区	新陈18#变	10	200	上级设备容量受限
543	市区	便仓16#变	10	200	上级设备容量受限
544	市区	新桥28#变	10	200	上级设备容量受限
545	市区	新桥4#变	10	200	上级设备容量受限
546	市区	10KV学富线园垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
547	市区	富民20#变	10	200	上级设备容量受限
548	市区	富民40#变	10	200	上级设备容量受限
549	市区	双港5#变	10	200	上级设备容量受限
550	市区	秦南宝奎11#变	10	315	上级设备容量受限
551	市区	秦南南环4#变	10	200	上级设备容量受限
552	市区	界沟13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
553	市区	大滩3#变	10	200	本级设备容量受限
554	市区	涵洞12#变	10	200	本级设备容量受限
555	市区	新闸18#变	10	400	上级设备容量受限
556	市区	黄尖11#变	10	200	上级设备容量受限
557	市区	黄尖8#变	10	200	上级设备容量受限
558	市区	黄尖4#变	10	200	上级设备容量受限
559	市区	黄尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
560	市区	新闸8#变	10	200	上级设备容量受限
561	市区	大滩2#变	10	200	上级设备容量受限
562	市区	新闸6#变	10	400	上级设备容量受限
563	市区	大滩6#变	10	400	上级设备容量受限
564	市区	黄尖5#变	10	200	上级设备容量受限
565	市区	新闸1#变	10	400	上级设备容量受限
566	市区	涵洞11#变	10	200	上级设备容量受限
567	市区	大滩9#变	10	200	上级设备容量受限
568	市区	新闸4#变	10	200	上级设备容量受限
569	市区	大滩7#变	10	200	上级设备容量受限
570	市区	新闸9#变	10	200	上级设备容量受限
571	市区	新闸2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
572	市区	新闻5#变	10	200	上级设备容量受限
573	市区	新闻11#变	10	400	上级设备容量受限
574	市区	新闻3#变	10	200	上级设备容量受限
575	市区	新闻10#变	10	200	上级设备容量受限
576	市区	涵洞1#变	10	200	上级设备容量受限
577	市区	新闻7#变	10	200	上级设备容量受限
578	市区	大滩10#变	10	200	上级设备容量受限
579	市区	新闻12#变	10	200	上级设备容量受限
580	市区	新闻17#变	10	200	上级设备容量受限
581	市区	新闻16#变	10	200	上级设备容量受限
582	市区	大滩8#变	10	200	上级设备容量受限
583	市区	新闻14#变	10	400	上级设备容量受限
584	市区	黄尖13#变	10	200	上级设备容量受限
585	市区	大滩11#变	10	200	上级设备容量受限
586	市区	大滩5#变	10	200	上级设备容量受限
587	市区	黄尖14#变	10	200	上级设备容量受限
588	市区	黄尖7#变	10	200	上级设备容量受限
589	市区	涵洞2#变	10	250	上级设备容量受限
590	市区	新闻13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
591	市区	新闻15#变	10	200	上级设备容量受限
592	市区	涵洞5#变	10	200	上级设备容量受限
593	市区	黄尖小区3#变	10	200	上级设备容量受限
594	市区	新闻19#变	10	400	上级设备容量受限
595	市区	大滩4#变	10	200	上级设备容量受限
596	市区	东城名居1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
597	市区	顺心园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
598	市区	东城名居1#配电室3#配变	10	800	上级设备容量受限
599	市区	东城名居1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
600	市区	明朗8#配变	10	200	本级设备容量受限
601	市区	三湾安置小区1#变	10	400	上级设备容量受限
602	市区	三湾26#变	10	200	上级设备容量受限
603	市区	三湾安置小区2号变	10	400	上级设备容量受限
604	市区	三湾13#配变	10	315	上级设备容量受限
605	市区	三湾23#配变	10	200	上级设备容量受限
606	市区	三湾安置小区4#变	10	400	上级设备容量受限
607	市区	三湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
608	市区	三湾25号箱变间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
609	市区	三湾3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
610	市区	三湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
611	市区	三湾安置小区3#变	10	400	上级设备容量受限
612	市区	三湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
613	市区	三湾8#配变	10	400	上级设备容量受限
614	市区	三湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
615	市区	民强6#变	10	200	上级设备容量受限
616	市区	三湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
617	市区	三湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
618	市区	明朗16#配变	10	200	上级设备容量受限
619	市区	三湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
620	市区	三湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
621	市区	袁邵2号配变	10	200	上级设备容量受限
622	市区	明朗11#变	10	200	上级设备容量受限
623	市区	袁邵11#配变	10	200	上级设备容量受限
624	市区	三湾18#配变	10	200	上级设备容量受限
625	市区	三湾15#配变	10	200	上级设备容量受限
626	市区	明朗19#变	10	200	上级设备容量受限
627	市区	三湾22#配变	10	200	上级设备容量受限
628	市区	李庄10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
629	市区	明朗10#配变	10	200	上级设备容量受限
630	市区	三湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
631	市区	李庄18#变	10	200	上级设备容量受限
632	市区	袁邵18#配变	10	200	上级设备容量受限
633	市区	三湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
634	市区	明朗18#配变	10	200	上级设备容量受限
635	市区	明朗3#配变	10	400	上级设备容量受限
636	市区	明朗17#配变	10	315	上级设备容量受限
637	市区	三湾20#配变	10	315	上级设备容量受限
638	市区	明朗1#变	10	400	上级设备容量受限
639	市区	三湾农家乐1#变	10	400	上级设备容量受限
640	市区	李庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
641	市区	李庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
642	市区	李庄8#配变	10	200	本级设备容量受限
643	市区	民强12#配变	10	400	上级设备容量受限
644	市区	李庄小区1#欧变变压器	10	500	上级设备容量受限
645	市区	李庄17#变	10	200	上级设备容量受限
646	市区	民乐13#配变	10	200	上级设备容量受限
647	市区	民强2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
648	市区	护西7#变	10	200	上级设备容量受限
649	市区	李庄14#配变	10	200	上级设备容量受限
650	市区	民强7#配变	10	200	上级设备容量受限
651	市区	民强5#配变	10	200	上级设备容量受限
652	市区	刘垛5#配变	10	400	上级设备容量受限
653	市区	郭猛所民乐17#变	10	200	上级设备容量受限
654	市区	三湾24#配变	10	200	上级设备容量受限
655	市区	民乐8#配变	10	400	上级设备容量受限
656	市区	民乐5#配变	10	200	上级设备容量受限
657	市区	李庄小区2#欧变变压器	10	500	上级设备容量受限
658	市区	民强8#配变	10	200	上级设备容量受限
659	市区	李庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
660	市区	民乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
661	市区	民乐16#配变	10	315	上级设备容量受限
662	市区	刘垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
663	市区	民乐3#配变	10	200	上级设备容量受限
664	市区	民强22#配变	10	200	上级设备容量受限
665	市区	李庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
666	市区	李庄4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
667	市区	李庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
668	市区	民乐6#配变	10	200	上级设备容量受限
669	市区	李庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
670	市区	刘垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
671	市区	李庄16#配变	10	200	上级设备容量受限
672	市区	民乐1#配变	10	200	上级设备容量受限
673	市区	刘垛8号配变	10	200	上级设备容量受限
674	市区	李庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
675	市区	民强3#配变	10	200	上级设备容量受限
676	市区	民乐12#配变	10	200	上级设备容量受限
677	市区	李庄2号配变	10	200	上级设备容量受限
678	市区	护西17#配变	10	200	上级设备容量受限
679	市区	民强9#配变	10	200	上级设备容量受限
680	市区	民乐4#配变	10	400	上级设备容量受限
681	市区	民强4#配变	10	200	上级设备容量受限
682	市区	民乐10#变	10	200	上级设备容量受限
683	市区	李庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
684	市区	民乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
685	市区	李庄12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
686	市区	李庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
687	市区	民强21#配变	10	315	上级设备容量受限
688	市区	民强11#配变	10	400	上级设备容量受限
689	市区	民强10#配变	10	400	上级设备容量受限
690	市区	民乐11#变	10	400	上级设备容量受限
691	市区	民强20#配变	10	315	上级设备容量受限
692	市区	郭猛民乐7#变（新）	10	400	上级设备容量受限
693	市区	民强13#配变	10	315	上级设备容量受限
694	市区	民强1#变	10	400	上级设备容量受限
695	市区	黄尖10#变	10	200	上级设备容量受限
696	市区	新滩11#变	10	200	上级设备容量受限
697	市区	新滩1#变	10	200	上级设备容量受限
698	市区	新滩10#变	10	200	上级设备容量受限
699	市区	新滩5#变	10	200	上级设备容量受限
700	市区	黄尖12#变	10	200	上级设备容量受限
701	市区	新滩12#变	10	200	上级设备容量受限
702	市区	黄尖6#变	10	200	上级设备容量受限
703	市区	新滩9#变	10	200	上级设备容量受限
704	市区	新滩2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
705	市区	黄尖9#变	10	200	上级设备容量受限
706	市区	新滩6#变	10	400	上级设备容量受限
707	市区	黄尖1#变	10	200	上级设备容量受限
708	市区	黄尖3#变	10	400	上级设备容量受限
709	市区	黄尖2#变	10	200	上级设备容量受限
710	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
711	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
712	市区	凤栖苑1#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
713	市区	凤栖苑2#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
714	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
715	市区	凤栖苑6#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
716	市区	10kV郭中线景苑小区1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
717	市区	绿都风尚1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
718	市区	10kV郭中线绿都风尚2#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
719	市区	星河绿苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
720	市区	紫郡湾1#配电室3#变压器	10	800	上级设备容量受限
721	市区	10kV郭中线景苑小区3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
722	市区	绿都风尚1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
723	市区	宝林冠城1#配电室2#室	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
724	市区	东景濠庭1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
725	市区	东景濠庭2#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
726	市区	星河绿苑1#配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
727	市区	紫郡湾1#配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
728	市区	正丰09号变	10	100	上级设备容量受限
729	市区	鞍湖三旺5#变	10	200	本级设备容量受限
730	市区	鞍湖张本10号变	10	200	本级设备容量受限
731	市区	鞍湖三旺13#变	10	200	本级设备容量受限
732	市区	鞍湖三旺8号	10	200	本级设备容量受限
733	市区	鞍湖晓庄3号变	10	400	上级设备容量受限
734	市区	鞍湖刘格7号	10	100	上级设备容量受限
735	市区	鞍湖晓庄14配变	10	400	上级设备容量受限
736	市区	鞍湖晓庄4号变	10	200	上级设备容量受限
737	市区	鞍湖晓庄11号	10	200	上级设备容量受限
738	市区	鞍湖晓庄13号配变	10	200	上级设备容量受限
739	市区	鞍湖晓庄2#变	10	200	上级设备容量受限
740	市区	鞍湖张本4#变	10	200	上级设备容量受限
741	市区	鞍湖张本3号	10	200	上级设备容量受限
742	市区	鞍湖大顾7号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
743	市区	鞍湖三旺6#变	10	200	上级设备容量受限
744	市区	鞍湖张本11号	10	200	上级设备容量受限
745	市区	鞍湖张本5号变	10	200	上级设备容量受限
746	市区	鞍湖三旺12#变	10	200	上级设备容量受限
747	市区	鞍湖张本6#变	10	200	上级设备容量受限
748	市区	鞍湖张本2#变	10	200	上级设备容量受限
749	市区	鞍湖晓庄6号变	10	100	上级设备容量受限
750	市区	鞍湖三旺2#变	10	200	上级设备容量受限
751	市区	鞍湖张本12号变	10	200	上级设备容量受限
752	市区	鞍湖晓庄1#变	10	200	上级设备容量受限
753	市区	鞍湖三旺7#变	10	200	上级设备容量受限
754	市区	鞍湖三旺4#变	10	200	上级设备容量受限
755	市区	鞍湖晓庄7号	10	200	上级设备容量受限
756	市区	鞍湖刘格12号配变	10	200	上级设备容量受限
757	市区	鞍湖刘格10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
758	市区	鞍湖三旺14#变	10	200	上级设备容量受限
759	市区	鞍湖刘格3#变	10	200	上级设备容量受限
760	市区	鞍湖三旺1#变	10	200	上级设备容量受限
761	市区	鞍湖张本13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
762	市区	鞍湖三旺10号	10	200	上级设备容量受限
763	市区	鞍湖刘格11#变	10	200	上级设备容量受限
764	市区	鞍湖九曲7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
765	市区	鞍湖三旺11号	10	200	上级设备容量受限
766	市区	鞍湖大顾3#变	10	200	上级设备容量受限
767	市区	鞍湖晓庄9号	10	200	上级设备容量受限
768	市区	鞍湖晓庄10号	10	200	上级设备容量受限
769	市区	鞍湖张本8号	10	200	上级设备容量受限
770	市区	鞍湖刘格2号	10	200	上级设备容量受限
771	市区	鞍湖三旺9号	10	200	上级设备容量受限
772	市区	鞍湖晓庄8号变	10	200	上级设备容量受限
773	市区	鞍湖张本7号变	10	200	上级设备容量受限
774	市区	鞍湖张本14号配变	10	200	上级设备容量受限
775	市区	鞍湖张本1号	10	200	上级设备容量受限
776	市区	鞍湖晓庄5号变	10	200	上级设备容量受限
777	市区	鞍湖刘格9号	10	400	上级设备容量受限
778	市区	鞍湖徐庄9号	10	200	本级设备容量受限
779	市区	鞍湖徐庄12号	10	200	本级设备容量受限
780	市区	鞍湖兴福12号	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
781	市区	鞍湖兴福23#变	10	400	上级设备容量受限
782	市区	兴福村二期集中安置区箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
783	市区	兴福村集中安置区1#	10	500	上级设备容量受限
784	市区	鞍湖徐庄2号变	10	200	上级设备容量受限
785	市区	鞍湖兴福14号	10	100	上级设备容量受限
786	市区	鞍湖徐庄6号	10	200	上级设备容量受限
787	市区	鞍湖徐庄5号	10	200	上级设备容量受限
788	市区	鞍湖三旺3号	10	200	上级设备容量受限
789	市区	鞍湖兴福4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
790	市区	鞍湖许桥7号	10	200	上级设备容量受限
791	市区	鞍湖许桥4#变	10	200	上级设备容量受限
792	市区	鞍湖兴福6号新	10	200	上级设备容量受限
793	市区	鞍湖徐庄14号	10	200	上级设备容量受限
794	市区	鞍湖徐庄13号变	10	200	上级设备容量受限
795	市区	鞍湖兴福13号配变	10	200	上级设备容量受限
796	市区	鞍湖许桥6号	10	200	上级设备容量受限
797	市区	鞍湖兴福1号	10	200	上级设备容量受限
798	市区	鞍湖兴福3号	10	200	上级设备容量受限
799	市区	鞍湖徐庄8号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
800	市区	鞍湖徐庄4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
801	市区	鞍湖徐庄15号配变	10	200	上级设备容量受限
802	市区	鞍湖徐庄3号	10	200	上级设备容量受限
803	市区	鞍湖徐庄1号	10	200	上级设备容量受限
804	市区	鞍湖许桥5号	10	200	上级设备容量受限
805	市区	鞍湖徐庄11号	10	200	上级设备容量受限
806	市区	鞍湖许桥10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
807	市区	鞍湖兴福15	10	200	上级设备容量受限
808	市区	鞍湖兴福5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
809	市区	鞍湖许桥8号	10	200	上级设备容量受限
810	市区	鞍湖徐庄7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
811	市区	鞍湖兴福2号	10	200	上级设备容量受限
812	市区	鞍湖兴福11号	10	200	上级设备容量受限
813	市区	鞍湖兴福19#配变	10	200	上级设备容量受限
814	市区	鞍湖许桥3号	10	400	上级设备容量受限
815	市区	鞍湖徐庄10号	10	400	上级设备容量受限
816	市区	兴福村集中安置区2#	10	500	上级设备容量受限
817	市区	袁坎02号变	10	200	本级设备容量受限
818	市区	庆元14号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
819	市区	庆元12号变	10	200	本级设备容量受限
820	市区	庆元03号变	10	200	上级设备容量受限
821	市区	袁坎06号变	10	100	上级设备容量受限
822	市区	袁坎10号变	10	200	上级设备容量受限
823	市区	王姚11号变	10	200	上级设备容量受限
824	市区	庆元小区05号箱变	10	500	上级设备容量受限
825	市区	庆元小区06号箱变	10	630	上级设备容量受限
826	市区	袁坎15号变	10	200	上级设备容量受限
827	市区	王姚23号变	10	200	上级设备容量受限
828	市区	庆元11号变	10	200	上级设备容量受限
829	市区	袁坎08号变	10	200	上级设备容量受限
830	市区	袁坎17号变	10	200	上级设备容量受限
831	市区	庆元01号变	10	200	上级设备容量受限
832	市区	袁坎03号变	10	200	上级设备容量受限
833	市区	袁坎11号变	10	200	上级设备容量受限
834	市区	庆元06号变	10	200	上级设备容量受限
835	市区	袁坎12号变	10	200	上级设备容量受限
836	市区	袁坎05号变	10	200	上级设备容量受限
837	市区	袁坎09号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
838	市区	庆元10号变	10	200	上级设备容量受限
839	市区	仁智33号变	10	200	上级设备容量受限
840	市区	庆元04号变	10	200	上级设备容量受限
841	市区	袁坎14号变	10	200	上级设备容量受限
842	市区	庆元02号变	10	200	上级设备容量受限
843	市区	袁坎01号变	10	200	上级设备容量受限
844	市区	袁坎16号变	10	200	上级设备容量受限
845	市区	庆元20号变	10	200	上级设备容量受限
846	市区	王姚13号变	10	200	上级设备容量受限
847	市区	庆元08号变	10	200	上级设备容量受限
848	市区	庆元05号变	10	200	上级设备容量受限
849	市区	袁坎18号变	10	200	上级设备容量受限
850	市区	庆元18号变	10	200	上级设备容量受限
851	市区	烈士09号变	10	200	上级设备容量受限
852	市区	袁坎04号变	10	160	上级设备容量受限
853	市区	王姚08号变	10	200	上级设备容量受限
854	市区	袁坎19号变	10	200	上级设备容量受限
855	市区	庆元13号变	10	400	上级设备容量受限
856	市区	庆元17号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
857	市区	烈士19号变	10	200	上级设备容量受限
858	市区	袁坎07号变	10	200	上级设备容量受限
859	市区	10kV映南线庆元小区04号箱变	10	400	上级设备容量受限
860	市区	10kV映南线庆元小区03号箱变	10	630	上级设备容量受限
861	市区	袁坎13号变	10	400	上级设备容量受限
862	市区	10kV映南线庆元小区02号箱变	10	400	上级设备容量受限
863	市区	10kV映南线庆元小区01号箱变	10	630	上级设备容量受限
864	市区	黄刘11#配变	10	200	上级设备容量受限
865	市区	10kV郭北线绿都风尚1#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
866	市区	东景濠庭1#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
867	市区	东景濠庭1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
868	市区	黄刘10#配变	10	200	上级设备容量受限
869	市区	吴徐4#配变	10	400	上级设备容量受限
870	市区	杨侍四小区3#配变	10	630	上级设备容量受限
871	市区	孙英10#配变	10	200	上级设备容量受限
872	市区	绿都风尚1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
873	市区	杨侍25#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
874	市区	吴徐1#配变	10	200	上级设备容量受限
875	市区	吴徐9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
876	市区	绿都风尚1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
877	市区	新星22#配变	10	315	上级设备容量受限
878	市区	黄刘8#配变	10	200	上级设备容量受限
879	市区	10kV郭北线景苑小区4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
880	市区	杨侍22#变	10	200	上级设备容量受限
881	市区	景苑小区2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
882	市区	黄刘4#配变	10	200	上级设备容量受限
883	市区	杨侍四小区1#配变	10	630	上级设备容量受限
884	市区	黄刘5#配变	10	200	上级设备容量受限
885	市区	新星15#配变	10	200	上级设备容量受限
886	市区	新星11#配变	10	400	上级设备容量受限
887	市区	吴徐14#变	10	200	上级设备容量受限
888	市区	杨侍26#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
889	市区	杨侍四小区2#配变	10	630	上级设备容量受限
890	市区	新星21#配变	10	200	上级设备容量受限
891	市区	新星23#配变	10	200	上级设备容量受限
892	市区	杨侍6#配变	10	200	上级设备容量受限
893	市区	新星19#配变	10	200	上级设备容量受限
894	市区	新星1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
895	市区	新星10#配变	10	200	上级设备容量受限
896	市区	新星2#配变	10	200	上级设备容量受限
897	市区	新星7#配变	10	200	上级设备容量受限
898	市区	杨侍17#变	10	200	上级设备容量受限
899	市区	杨侍7#配变	10	200	上级设备容量受限
900	市区	杨侍8#配变	10	200	上级设备容量受限
901	市区	新星5#配变	10	200	上级设备容量受限
902	市区	新星6#配变	10	200	上级设备容量受限
903	市区	新星8#配变	10	200	上级设备容量受限
904	市区	新星4#配变	10	200	上级设备容量受限
905	市区	黄刘9#配变	10	200	上级设备容量受限
906	市区	明朗13#配变	10	200	上级设备容量受限
907	市区	孙英11#配变	10	400	上级设备容量受限
908	市区	新星13#配变	10	400	上级设备容量受限
909	市区	新星3#配变	10	400	上级设备容量受限
910	市区	杨侍19#配变	10	400	上级设备容量受限
911	市区	健仁9#变	10	200	上级设备容量受限
912	市区	兴隆13#变	10	200	上级设备容量受限
913	市区	才塘16#变-	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
914	市区	才塘10#变	10	100	本级设备容量受限
915	市区	才塘集中居住区1#变	10	400	上级设备容量受限
916	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
917	市区	10kV盘胜线兴隆村集中居住区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
918	市区	盐中19#变	10	400	上级设备容量受限
919	市区	兴隆29#变	10	200	上级设备容量受限
920	市区	才塘集中居住区2#变	10	400	上级设备容量受限
921	市区	兴隆18#变	10	200	上级设备容量受限
922	市区	兴隆20#变	10	200	上级设备容量受限
923	市区	才塘2#变	10	200	上级设备容量受限
924	市区	陈井5#变	10	200	上级设备容量受限
925	市区	兴隆28#变-	10	200	上级设备容量受限
926	市区	盐中4#变	10	200	上级设备容量受限
927	市区	兴隆19#变	10	200	上级设备容量受限
928	市区	兴隆22#变	10	200	上级设备容量受限
929	市区	才塘9#变-	10	200	上级设备容量受限
930	市区	兴隆16#变	10	200	上级设备容量受限
931	市区	兴隆14#变	10	200	上级设备容量受限
932	市区	兴隆1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
933	市区	兴隆26#变-	10	200	上级设备容量受限
934	市区	兴隆17#变	10	200	上级设备容量受限
935	市区	才塘4#变	10	400	上级设备容量受限
936	市区	兴隆21#变	10	200	上级设备容量受限
937	市区	才塘24#变	10	200	上级设备容量受限
938	市区	才塘14#变	10	200	上级设备容量受限
939	市区	才塘19#变	10	200	上级设备容量受限
940	市区	才塘1#变	10	200	上级设备容量受限
941	市区	才塘11#变	10	200	上级设备容量受限
942	市区	兴隆15#变	10	200	上级设备容量受限
943	市区	盐中8#变	10	200	上级设备容量受限
944	市区	兴隆3#变	10	200	上级设备容量受限
945	市区	才塘12#变	10	200	上级设备容量受限
946	市区	青墩19#变	10	200	上级设备容量受限
947	市区	盐中15#变-	10	200	上级设备容量受限
948	市区	兴隆31#变	10	200	上级设备容量受限
949	市区	才塘13#变	10	200	上级设备容量受限
950	市区	才塘23#变	10	200	上级设备容量受限
951	市区	才塘7#变-	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
952	市区	才塘26#变	10	200	上级设备容量受限
953	市区	兴隆24#变-	10	200	上级设备容量受限
954	市区	兴隆4#变	10	200	上级设备容量受限
955	市区	盐中3#变	10	200	上级设备容量受限
956	市区	盐中2#变	10	400	上级设备容量受限
957	市区	兴隆32#变	10	200	上级设备容量受限
958	市区	陈井7#变	10	200	上级设备容量受限
959	市区	盐中17#变	10	200	上级设备容量受限
960	市区	才塘28#变	10	200	上级设备容量受限
961	市区	兴隆30#变	10	400	上级设备容量受限
962	市区	兴隆27#变-	10	200	上级设备容量受限
963	市区	兴隆2#变-	10	200	上级设备容量受限
964	市区	兴隆25#变-	10	200	上级设备容量受限
965	市区	兴隆5#变	10	315	上级设备容量受限
966	市区	才塘3#变-	10	400	上级设备容量受限
967	市区	盐中16#变	10	400	上级设备容量受限
968	市区	盐中1#变	10	315	上级设备容量受限
969	市区	才塘15#变	10	400	上级设备容量受限
970	市区	才塘5#变-	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
971	市区	才塘18#变	10	400	上级设备容量受限
972	市区	兴隆38#变	10	400	上级设备容量受限
973	市区	才塘17#变-	10	400	上级设备容量受限
974	市区	兴隆33#变	10	400	上级设备容量受限
975	市区	大冈岐山村8#配变	10	100	本级设备容量受限
976	市区	集镇12#配变.	10	400	上级设备容量受限
977	市区	傍徐村集中居住小区1#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
978	市区	集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
979	市区	大冈傍徐村4#配变	10	100	上级设备容量受限
980	市区	大冈傍徐村20#配变	10	200	上级设备容量受限
981	市区	大冈傍徐村1#配变	10	400	上级设备容量受限
982	市区	龙悦府1#开关站4#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
983	市区	大冈傍徐村9#配变	10	200	上级设备容量受限
984	市区	大冈所傍徐村集中居住小区2#变	10	400	上级设备容量受限
985	市区	翔龙1#S1家园箱变	10	400	上级设备容量受限
986	市区	大冈傍徐村11#配变	10	200	上级设备容量受限
987	市区	大冈联合村4#配变	10	200	上级设备容量受限
988	市区	大冈傍徐村8#配变	10	200	上级设备容量受限
989	市区	大冈集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
990	市区	大冈所傍徐村集中居住小区3#变	10	400	上级设备容量受限
991	市区	大冈傍徐村2#配变	10	200	上级设备容量受限
992	市区	傍徐小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
993	市区	龙悦府1#开关站2#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
994	市区	大冈集镇40#变	10	400	上级设备容量受限
995	市区	富港28#变	10	400	上级设备容量受限
996	市区	大冈傍徐村7#配变	10	100	上级设备容量受限
997	市区	大冈傍徐村12#配变	10	200	上级设备容量受限
998	市区	大冈岐山村12#配变	10	400	上级设备容量受限
999	市区	集镇30#配变	10	200	上级设备容量受限
1000	市区	歧山6#配变	10	100	上级设备容量受限
1001	市区	大冈岐山村14#配变	10	200	上级设备容量受限
1002	市区	大冈富港8#配变	10	400	上级设备容量受限
1003	市区	大冈北杨村4#配变	10	200	上级设备容量受限
1004	市区	歧山村20号配变	10	200	上级设备容量受限
1005	市区	大冈傍徐村15#配变	10	200	上级设备容量受限
1006	市区	大冈北杨村3#配变	10	200	上级设备容量受限
1007	市区	大冈岐山村11#配变	10	200	上级设备容量受限
1008	市区	大冈岐山村19#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1009	市区	岐山10#配变	10	200	上级设备容量受限
1010	市区	大冈岐山村18#配变	10	200	上级设备容量受限
1011	市区	大冈傍徐村14#配变	10	200	上级设备容量受限
1012	市区	大冈北杨村10#配变	10	200	上级设备容量受限
1013	市区	大冈北杨村8#配变	10	200	上级设备容量受限
1014	市区	大冈傍徐村6#配变	10	200	上级设备容量受限
1015	市区	大冈北杨村13#配变	10	200	上级设备容量受限
1016	市区	大冈北杨村1#配变	10	200	上级设备容量受限
1017	市区	大冈岐山9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1018	市区	大冈岐山村5#配变	10	200	上级设备容量受限
1019	市区	大冈傍徐村13#配变	10	200	上级设备容量受限
1020	市区	大冈岐山村15#配变	10	200	上级设备容量受限
1021	市区	大冈傍徐村10#配变	10	200	上级设备容量受限
1022	市区	大冈所岐山25#配变	10	200	上级设备容量受限
1023	市区	大冈联合19#配变	10	200	上级设备容量受限
1024	市区	大冈傍徐村5#配变	10	200	上级设备容量受限
1025	市区	大冈傍徐村3#配变	10	200	上级设备容量受限
1026	市区	大冈联合村22#配变	10	315	上级设备容量受限
1027	市区	大冈傍徐16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1028	市区	大冈岐山23#变	10	400	上级设备容量受限
1029	市区	花苑小区箱变	10	630	上级设备容量受限
1030	市区	10kV冈北线佳富26#箱变	10	500	上级设备容量受限
1031	市区	冈中所瓦屋村9号配变	10	400	上级设备容量受限
1032	市区	10kV冈北线佳富24#箱变	10	500	上级设备容量受限
1033	市区	卧龙8#配变	10	200	上级设备容量受限
1034	市区	佳富18#配变	10	200	上级设备容量受限
1035	市区	大冈呈祥公寓1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1036	市区	佳富8#配变	10	400	上级设备容量受限
1037	市区	吴港16#变	10	200	上级设备容量受限
1038	市区	佳富9#配变	10	200	上级设备容量受限
1039	市区	佳富6#配变	10	200	上级设备容量受限
1040	市区	野陆13#变	10	400	上级设备容量受限
1041	市区	大冈所佳富19号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1042	市区	冈中吴港村2号配变	10	200	上级设备容量受限
1043	市区	PMS_大冈呈祥公寓1#欧变	10	630	上级设备容量受限
1044	市区	佳富23#配变	10	200	上级设备容量受限
1045	市区	佳富16#配变	10	200	上级设备容量受限
1046	市区	佳富5#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1047	市区	冈中所吴港村12号配变	10	200	上级设备容量受限
1048	市区	佳富1#配变	10	200	上级设备容量受限
1049	市区	冈中所瓦屋村11号配变	10	200	上级设备容量受限
1050	市区	佳富12#配变	10	200	上级设备容量受限
1051	市区	佳富3#配变	10	200	上级设备容量受限
1052	市区	佳富4#配变	10	200	上级设备容量受限
1053	市区	佳富13#配变	10	200	上级设备容量受限
1054	市区	佳富22#配变	10	200	上级设备容量受限
1055	市区	佳富15#变	10	200	上级设备容量受限
1056	市区	佳富2#配变	10	200	上级设备容量受限
1057	市区	冈中所吴港村1号配变	10	200	上级设备容量受限
1058	市区	冈中所吴港村13号配变	10	200	上级设备容量受限
1059	市区	佳富17#配变	10	200	上级设备容量受限
1060	市区	冈中所吴港村9号配变	10	200	上级设备容量受限
1061	市区	佳富10#配变	10	200	上级设备容量受限
1062	市区	佳富7#配变	10	200	上级设备容量受限
1063	市区	冈中所吴港村14号配变	10	200	上级设备容量受限
1064	市区	佳富14#配变	10	200	上级设备容量受限
1065	市区	冈中所吴港村3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1066	市区	佳富11#配变	10	200	上级设备容量受限
1067	市区	冈中所瓦屋村14号配变	10	200	上级设备容量受限
1068	市区	冈中所瓦屋村18号配变	10	315	上级设备容量受限
1069	市区	冈中所瓦屋村10号配变	10	400	上级设备容量受限
1070	市区	佳富25#	10	500	上级设备容量受限
1071	市区	中舍2#变	10	200	上级设备容量受限
1072	市区	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
1073	市区	光明10#配变	10	200	上级设备容量受限
1074	市区	同兴4#配变	10	200	上级设备容量受限
1075	市区	野陆2#配变	10	400	上级设备容量受限
1076	市区	光明3#配变	10	200	上级设备容量受限
1077	市区	同兴16#配变	10	200	上级设备容量受限
1078	市区	同兴15#配变	10	200	上级设备容量受限
1079	市区	野陆9#配变	10	200	上级设备容量受限
1080	市区	同兴18#配变	10	200	上级设备容量受限
1081	市区	大冈集镇015#配变	10	315	上级设备容量受限
1082	市区	野陆11#配变	10	315	上级设备容量受限
1083	市区	同兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
1084	市区	野陆6#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1085	市区	同兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
1086	市区	同兴13#配变	10	200	上级设备容量受限
1087	市区	光明13#配变	10	200	上级设备容量受限
1088	市区	光明4#配变	10	200	上级设备容量受限
1089	市区	野陆5#配变	10	315	上级设备容量受限
1090	市区	光明6#配变	10	200	上级设备容量受限
1091	市区	同兴12#配变	10	400	上级设备容量受限
1092	市区	同兴10#配变	10	200	上级设备容量受限
1093	市区	同兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
1094	市区	大冈野陆10#配变	10	200	上级设备容量受限
1095	市区	同兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
1096	市区	同兴5#配变	10	200	上级设备容量受限
1097	市区	同兴14#配变	10	200	上级设备容量受限
1098	市区	同兴11#配变	10	200	上级设备容量受限
1099	市区	同兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
1100	市区	野陆3#配变	10	200	上级设备容量受限
1101	市区	光明1#配变	10	200	上级设备容量受限
1102	市区	同兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
1103	市区	光明2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1104	市区	优山美地8#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1105	市区	优山美地9#配电室配电变压器3#主变	10	800	上级设备容量受限
1106	市区	优山美地1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1107	市区	优山美地8#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1108	市区	优山美地9#配电室配电变压器1#主变	10	800	上级设备容量受限
1109	市区	护陇5#配变	10	400	本级设备容量受限
1110	市区	护陇居委会4#配变	10	200	上级设备容量受限
1111	市区	孙英16#配变	10	200	上级设备容量受限
1112	市区	新星17#配变	10	200	上级设备容量受限
1113	市区	郭猛护陇安置房箱变	10	500	上级设备容量受限
1114	市区	护陇10#配变	10	200	上级设备容量受限
1115	市区	护陇7#配变	10	400	上级设备容量受限
1116	市区	新星12#配变	10	400	上级设备容量受限
1117	市区	护陇17#配变	10	315	上级设备容量受限
1118	市区	新兴11#变	10	200	本级设备容量受限
1119	市区	新兴12#变	10	200	本级设备容量受限
1120	市区	指南4#变	10	200	上级设备容量受限
1121	市区	新兴8#变	10	400	上级设备容量受限
1122	市区	新兴9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1123	市区	新兴2#变	10	200	上级设备容量受限
1124	市区	新兴14#变	10	200	上级设备容量受限
1125	市区	指南10#变	10	200	上级设备容量受限
1126	市区	指南2#变	10	200	上级设备容量受限
1127	市区	新兴10#变	10	200	上级设备容量受限
1128	市区	新兴6#变	10	200	上级设备容量受限
1129	市区	指南9#变	10	200	上级设备容量受限
1130	市区	新兴3#变	10	200	上级设备容量受限
1131	市区	指南11#变	10	200	上级设备容量受限
1132	市区	指南13#变	10	200	上级设备容量受限
1133	市区	指南16#变	10	200	上级设备容量受限
1134	市区	指南12#变	10	200	上级设备容量受限
1135	市区	新兴4#变	10	400	上级设备容量受限
1136	市区	指南14#变	10	200	上级设备容量受限
1137	市区	指南15#变	10	200	上级设备容量受限
1138	市区	新兴5#变	10	200	上级设备容量受限
1139	市区	指南5#变	10	200	上级设备容量受限
1140	市区	指南3#变	10	200	上级设备容量受限
1141	市区	指南1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1142	市区	指南6#变	10	200	上级设备容量受限
1143	市区	新兴16#变	10	400	上级设备容量受限
1144	市区	指南17#变	10	200	上级设备容量受限
1145	市区	指南7#变	10	400	上级设备容量受限
1146	市区	指南8#变	10	400	上级设备容量受限
1147	市区	新兴17#变	10	400	上级设备容量受限
1148	市区	吴徐19#配变	10	200	上级设备容量受限
1149	市区	吴徐5#配变	10	200	上级设备容量受限
1150	市区	吴徐3#配变	10	200	上级设备容量受限
1151	市区	吴徐13#配变	10	200	上级设备容量受限
1152	市区	吴徐12#配变	10	400	上级设备容量受限
1153	市区	吴徐18#配变	10	200	上级设备容量受限
1154	市区	新星24#变	10	200	上级设备容量受限
1155	市区	护陇16#配变	10	200	上级设备容量受限
1156	市区	吴徐10#配变	10	400	上级设备容量受限
1157	市区	吴徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
1158	市区	吴徐17#配变	10	200	上级设备容量受限
1159	市区	吴徐6#配变	10	200	上级设备容量受限
1160	市区	新星18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1161	市区	孙英15#配变	10	200	上级设备容量受限
1162	市区	孙英19#变	10	200	上级设备容量受限
1163	市区	新建12#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
1164	市区	前营13#变	10	200	本级设备容量受限
1165	市区	前营19#变	10	200	本级设备容量受限
1166	市区	前营5#变	10	200	本级设备容量受限
1167	市区	三永12#配变	10	100	本级设备容量受限
1168	市区	楼王所郭杨4号公用变	10	200	上级设备容量受限
1169	市区	三永7#配变	10	200	上级设备容量受限
1170	市区	三永17#配变	10	200	上级设备容量受限
1171	市区	楼王所郭杨8号公用变	10	200	上级设备容量受限
1172	市区	楼王所郭杨5号公用变	10	400	上级设备容量受限
1173	市区	楼王所郭杨9号公用变	10	200	上级设备容量受限
1174	市区	楼王所汉张2号公用变	10	400	上级设备容量受限
1175	市区	楼王所集镇38号公用变	10	400	上级设备容量受限
1176	市区	楼王所集镇6号公用变	10	400	上级设备容量受限
1177	市区	楼王所郭杨6号公用变	10	200	上级设备容量受限
1178	市区	楼王所汉张14号公用变	10	200	上级设备容量受限
1179	市区	楼王所郭杨10号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1180	市区	三永1#配变	10	200	上级设备容量受限
1181	市区	楼王所郭杨2号公用变	10	200	上级设备容量受限
1182	市区	三永18#配变	10	200	上级设备容量受限
1183	市区	三永16#配变	10	200	上级设备容量受限
1184	市区	三永14#配变	10	200	上级设备容量受限
1185	市区	三永10#配变	10	400	上级设备容量受限
1186	市区	三永4#配变	10	100	上级设备容量受限
1187	市区	三永5#配变	10	200	上级设备容量受限
1188	市区	楼王所汉张11号公用变	10	200	上级设备容量受限
1189	市区	三永9#配变	10	200	上级设备容量受限
1190	市区	楼王所郭杨3号公用变	10	200	上级设备容量受限
1191	市区	三永13#配变	10	200	上级设备容量受限
1192	市区	三永20#配变	10	200	上级设备容量受限
1193	市区	楼王所汉张5号公用变	10	200	上级设备容量受限
1194	市区	三永19#配变	10	200	上级设备容量受限
1195	市区	楼王所郭杨1号公用变	10	200	上级设备容量受限
1196	市区	楼王所郭杨7号公用变	10	200	上级设备容量受限
1197	市区	楼王所汉张1号公用变	10	200	上级设备容量受限
1198	市区	楼王所郭杨12号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1199	市区	楼王所汉张7号公用变	10	200	上级设备容量受限
1200	市区	楼王所汉张12号公用变	10	200	上级设备容量受限
1201	市区	三永15#配变	10	200	上级设备容量受限
1202	市区	三永6#配变	10	200	上级设备容量受限
1203	市区	楼王所郭杨11号公用变	10	200	上级设备容量受限
1204	市区	三永8#配变	10	400	上级设备容量受限
1205	市区	三永2#配变	10	400	上级设备容量受限
1206	市区	楼王所郭杨13号公用变	10	400	上级设备容量受限
1207	市区	楼王所汉张13号公用变	10	400	上级设备容量受限
1208	市区	刘垛4#配变	10	400	上级设备容量受限
1209	市区	紫郡湾1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
1210	市区	郭猛集镇23#箱变	10	400	上级设备容量受限
1211	市区	郭猛集镇农民公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
1212	市区	宝林2#箱变	10	500	上级设备容量受限
1213	市区	向阳公寓2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1214	市区	郭猛集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
1215	市区	郭猛集镇农民公寓2#配变	10	400	上级设备容量受限
1216	市区	郭猛集镇1#公用变	10	400	上级设备容量受限
1217	市区	郭猛集镇2#变（新）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1218	市区	郭猛集镇3#公用变	10	400	上级设备容量受限
1219	市区	郭猛集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
1220	市区	郭猛集镇8#公用变	10	315	上级设备容量受限
1221	市区	郭猛集镇17#箱变	10	400	上级设备容量受限
1222	市区	紫郡湾1#配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
1223	市区	护珑家园欧变配电变压器	10	200	上级设备容量受限
1224	市区	宝林冠城3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1225	市区	郭猛集镇10#公用变	10	400	上级设备容量受限
1226	市区	宝林冠城1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
1227	市区	郭猛集镇24#公用变	10	400	上级设备容量受限
1228	市区	10KV郭猛线幸福嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
1229	市区	郭猛集镇5#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
1230	市区	郭猛集镇12#箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
1231	市区	郭猛集镇14#公用变	10	400	上级设备容量受限
1232	市区	郭猛集镇11#公用变	10	400	上级设备容量受限
1233	市区	郭猛集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
1234	市区	向阳公寓小区配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1235	市区	护陇8#配变	10	400	上级设备容量受限
1236	市区	向阳公寓小区配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1237	市区	郭猛集镇7#公用变	10	315	上级设备容量受限
1238	市区	宝林1#箱变	10	500	上级设备容量受限
1239	市区	刘垛11#变	10	400	上级设备容量受限
1240	市区	集镇16号变001	10	400	上级设备容量受限
1241	市区	护陇13#配变	10	315	上级设备容量受限
1242	市区	郭猛集镇19#配变	10	200	上级设备容量受限
1243	市区	郭猛集镇6#公用变	10	400	上级设备容量受限
1244	市区	集镇18#箱变	10	400	上级设备容量受限
1245	市区	郭猛集镇13#公用变	10	400	上级设备容量受限
1246	市区	郭猛袁邵10#配变	10	200	本级设备容量受限
1247	市区	明朗9#配变	10	200	上级设备容量受限
1248	市区	孙英24#配变	10	315	上级设备容量受限
1249	市区	袁邵5#配变	10	200	上级设备容量受限
1250	市区	袁邵21#配变	10	200	上级设备容量受限
1251	市区	黄刘6#配变	10	200	上级设备容量受限
1252	市区	明朗4#配变	10	400	上级设备容量受限
1253	市区	三湾21#变	10	400	上级设备容量受限
1254	市区	三湾16#配变	10	200	上级设备容量受限
1255	市区	10kV郭袁线明朗20#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1256	市区	袁邵9#配变	10	200	上级设备容量受限
1257	市区	三湾19#变	10	200	上级设备容量受限
1258	市区	袁邵19号配变	10	200	上级设备容量受限
1259	市区	三湾14#配变	10	200	上级设备容量受限
1260	市区	明朗12#配变	10	400	上级设备容量受限
1261	市区	孙英9#配变	10	200	上级设备容量受限
1262	市区	袁邵8#变	10	200	上级设备容量受限
1263	市区	袁邵13#配变	10	400	上级设备容量受限
1264	市区	袁邵1#配变	10	200	上级设备容量受限
1265	市区	孙英2#配变	10	200	上级设备容量受限
1266	市区	袁邵16#配变	10	200	上级设备容量受限
1267	市区	袁邵4#配变	10	200	上级设备容量受限
1268	市区	孙英8#配变	10	200	上级设备容量受限
1269	市区	袁邵15#配变	10	200	上级设备容量受限
1270	市区	袁邵6#配变	10	200	上级设备容量受限
1271	市区	明朗6#配变	10	200	上级设备容量受限
1272	市区	明朗15#配变	10	200	上级设备容量受限
1273	市区	孙英18#配变	10	200	上级设备容量受限
1274	市区	孙英13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1275	市区	袁邵20号配变	10	200	上级设备容量受限
1276	市区	孙英6#配变	10	200	上级设备容量受限
1277	市区	袁邵7#配变	10	200	上级设备容量受限
1278	市区	孙英3#配变	10	200	上级设备容量受限
1279	市区	孙英1#配变	10	200	上级设备容量受限
1280	市区	明朗7#配变	10	200	上级设备容量受限
1281	市区	孙英17#配变	10	200	上级设备容量受限
1282	市区	袁邵14#配变	10	200	上级设备容量受限
1283	市区	孙英22#变	10	200	上级设备容量受限
1284	市区	袁邵12#配变	10	200	上级设备容量受限
1285	市区	孙英25#变	10	200	上级设备容量受限
1286	市区	孙英7#配变	10	200	上级设备容量受限
1287	市区	明朗14#配变	10	315	上级设备容量受限
1288	市区	孙英12#配变	10	400	上级设备容量受限
1289	市区	孙英21#配变	10	400	上级设备容量受限
1290	市区	孙英5#配变	10	400	上级设备容量受限
1291	市区	孙英4#配变	10	400	上级设备容量受限
1292	市区	明朗5#配变	10	400	上级设备容量受限
1293	市区	孙英26#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1294	市区	袁邵3#配变	10	400	上级设备容量受限
1295	市区	新建12#配变	10	315	本级设备容量受限
1296	市区	新建1#配变	10	200	上级设备容量受限
1297	市区	生建10#配变	10	200	上级设备容量受限
1298	市区	生建7#配变	10	200	上级设备容量受限
1299	市区	生建13#配变	10	200	上级设备容量受限
1300	市区	新川3#配变	10	200	上级设备容量受限
1301	市区	生建16#配变	10	200	上级设备容量受限
1302	市区	公用18#配变	10	200	上级设备容量受限
1303	市区	生建11#配变	10	200	上级设备容量受限
1304	市区	生建2#配变	10	200	上级设备容量受限
1305	市区	生建4#配变	10	200	上级设备容量受限
1306	市区	生建15#配变	10	200	上级设备容量受限
1307	市区	新建27#配变	10	200	上级设备容量受限
1308	市区	新川11#配变（200）	10	200	上级设备容量受限
1309	市区	生建12#配变	10	200	上级设备容量受限
1310	市区	生建5#配变	10	200	上级设备容量受限
1311	市区	公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
1312	市区	新川5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1313	市区	生建6#配变	10	200	上级设备容量受限
1314	市区	生建14#配变	10	200	上级设备容量受限
1315	市区	生建9#配变	10	200	上级设备容量受限
1316	市区	生建3#配变	10	200	上级设备容量受限
1317	市区	生建8#配变	10	400	上级设备容量受限
1318	市区	王姚03号变	10	200	上级设备容量受限
1319	市区	板土12号变	10	200	上级设备容量受限
1320	市区	欣濠世家小区03号变压器	10	800	上级设备容量受限
1321	市区	欣濠世家小区05号变压器	10	800	上级设备容量受限
1322	市区	欣濠世家小区01号变压器	10	800	上级设备容量受限
1323	市区	板土03号变	10	200	上级设备容量受限
1324	市区	板土01号变	10	200	上级设备容量受限
1325	市区	李坝16号变	10	200	上级设备容量受限
1326	市区	王姚05号变	10	200	上级设备容量受限
1327	市区	前途02号变	10	200	上级设备容量受限
1328	市区	王姚21号变	10	200	上级设备容量受限
1329	市区	板土07号变	10	200	上级设备容量受限
1330	市区	前途06号变	10	200	上级设备容量受限
1331	市区	前途05号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1332	市区	板土10号变	10	200	上级设备容量受限
1333	市区	板土04号变	10	200	上级设备容量受限
1334	市区	前途03号变	10	200	上级设备容量受限
1335	市区	王姚16号变	10	200	上级设备容量受限
1336	市区	李坝23号变	10	200	上级设备容量受限
1337	市区	板土08号变	10	200	上级设备容量受限
1338	市区	集镇17 号变	10	200	上级设备容量受限
1339	市区	李坝29号变	10	200	上级设备容量受限
1340	市区	前途01号变	10	200	上级设备容量受限
1341	市区	前途09号变	10	200	上级设备容量受限
1342	市区	板土05号变	10	200	上级设备容量受限
1343	市区	李坝01号变	10	200	上级设备容量受限
1344	市区	前途04号变	10	200	上级设备容量受限
1345	市区	前途07号变	10	200	上级设备容量受限
1346	市区	集镇15号变	10	400	上级设备容量受限
1347	市区	王姚01号变	10	400	上级设备容量受限
1348	市区	板土02号变	10	400	上级设备容量受限
1349	市区	板土13号变	10	400	上级设备容量受限
1350	市区	大冈岐山村2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1351	市区	大冈北杨村9#配变	10	200	上级设备容量受限
1352	市区	岐山7#配变	10	100	上级设备容量受限
1353	市区	勤加7#配变	10	200	上级设备容量受限
1354	市区	勤加14#配变	10	400	上级设备容量受限
1355	市区	大冈所富港23#箱变	10	400	上级设备容量受限
1356	市区	岐山17#配变	10	200	上级设备容量受限
1357	市区	大冈集镇19#配变	10	400	上级设备容量受限
1358	市区	大冈勤加21号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1359	市区	勤加6#配变	10	200	上级设备容量受限
1360	市区	大冈所集镇37号配变	10	400	上级设备容量受限
1361	市区	抬头20#配变	10	200	上级设备容量受限
1362	市区	大冈集镇39配变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
1363	市区	抬头12#配变	10	200	上级设备容量受限
1364	市区	大冈集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
1365	市区	富港9#配变	10	400	上级设备容量受限
1366	市区	勤加3#配变	10	200	上级设备容量受限
1367	市区	大冈北杨村12#配变	10	200	上级设备容量受限
1368	市区	勤加9#配变	10	200	上级设备容量受限
1369	市区	抬头29#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1370	市区	抬头7#配变	10	200	上级设备容量受限
1371	市区	大冈岐山村13#配变	10	200	上级设备容量受限
1372	市区	抬头13#配变	10	200	上级设备容量受限
1373	市区	大冈北杨村11#配变	10	200	上级设备容量受限
1374	市区	抬头16#配变	10	200	上级设备容量受限
1375	市区	勤加12#配变	10	200	上级设备容量受限
1376	市区	抬头22#配变	10	200	上级设备容量受限
1377	市区	抬头19#配变	10	200	上级设备容量受限
1378	市区	勤加1#配变	10	200	上级设备容量受限
1379	市区	抬头15#配变	10	200	上级设备容量受限
1380	市区	抬头10#配变	10	100	上级设备容量受限
1381	市区	大冈北杨村14#配变	10	200	上级设备容量受限
1382	市区	抬头1#配变	10	400	上级设备容量受限
1383	市区	大冈北杨村5#配变	10	200	上级设备容量受限
1384	市区	勤加13#配变	10	200	上级设备容量受限
1385	市区	抬头8#配变	10	200	上级设备容量受限
1386	市区	勤加5#配变	10	200	上级设备容量受限
1387	市区	抬头5#配变	10	200	上级设备容量受限
1388	市区	抬头28#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1389	市区	抬头18#配变	10	200	上级设备容量受限
1390	市区	光华8#配变	10	200	上级设备容量受限
1391	市区	大冈北杨村7#配变	10	200	上级设备容量受限
1392	市区	勤加18#配变	10	200	上级设备容量受限
1393	市区	勤加10#配变	10	200	上级设备容量受限
1394	市区	大冈北杨村6#配变	10	200	上级设备容量受限
1395	市区	抬头3#配变	10	200	上级设备容量受限
1396	市区	抬头23#配变	10	200	上级设备容量受限
1397	市区	勤加17#配变	10	200	上级设备容量受限
1398	市区	勤加4#配变	10	200	上级设备容量受限
1399	市区	勤加15#配变	10	200	上级设备容量受限
1400	市区	大冈北杨村2#配变	10	200	上级设备容量受限
1401	市区	岐山村1#配变	10	200	上级设备容量受限
1402	市区	抬头27#配变	10	200	上级设备容量受限
1403	市区	抬头14#配变	10	200	上级设备容量受限
1404	市区	勤加20#配变	10	200	上级设备容量受限
1405	市区	勤加8#配变	10	200	上级设备容量受限
1406	市区	大冈勤加22#变	10	200	上级设备容量受限
1407	市区	勤加2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1408	市区	大冈岐山村4#配变	10	200	上级设备容量受限
1409	市区	抬头4#配变	10	200	上级设备容量受限
1410	市区	岐山22#配变	10	200	上级设备容量受限
1411	市区	勤加19#配变	10	200	上级设备容量受限
1412	市区	岐山村3#配变	10	200	上级设备容量受限
1413	市区	大冈岐山村16#配变	10	200	上级设备容量受限
1414	市区	勤加11#公用变	10	200	上级设备容量受限
1415	市区	抬头6#配变	10	200	上级设备容量受限
1416	市区	岐山21#配变	10	200	上级设备容量受限
1417	市区	勤加16#配变	10	400	上级设备容量受限
1418	市区	抬头21#配变	10	200	上级设备容量受限
1419	市区	抬头11#配变	10	200	上级设备容量受限
1420	市区	大冈抬头2#配变	10	400	上级设备容量受限
1421	市区	抬头9#配变	10	400	上级设备容量受限
1422	市区	抬头17#配变	10	400	上级设备容量受限
1423	市区	秦南泾口3#变	10	200	上级设备容量受限
1424	市区	鞍湖大顾6号	10	200	上级设备容量受限
1425	市区	鞍湖鞍泰嘉园箱变1001	10	630	上级设备容量受限
1426	市区	秦南泾口4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1427	市区	鞍湖集镇8号变	10	400	上级设备容量受限
1428	市区	鞍湖集镇1号变	10	315	上级设备容量受限
1429	市区	鞍湖鞍泰嘉园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
1430	市区	鞍湖集镇16号配变	10	200	上级设备容量受限
1431	市区	鞍湖集镇6号变	10	400	上级设备容量受限
1432	市区	鞍湖集镇14#变	10	200	上级设备容量受限
1433	市区	秦南泾口16#变	10	500	上级设备容量受限
1434	市区	鞍湖集镇12号	10	200	上级设备容量受限
1435	市区	秦南泾口17#变	10	500	上级设备容量受限
1436	市区	秦南泾口14#变	10	400	上级设备容量受限
1437	市区	百姓花园S2箱变主变	10	500	上级设备容量受限
1438	市区	秦南泾口10#变	10	200	上级设备容量受限
1439	市区	秦南泾口15#变	10	200	上级设备容量受限
1440	市区	鞍湖集镇18#	10	400	上级设备容量受限
1441	市区	秦南千秋11#变	10	200	上级设备容量受限
1442	市区	秦南泾口13#变	10	200	上级设备容量受限
1443	市区	百姓花园S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
1444	市区	秦南泾口18#变	10	500	上级设备容量受限
1445	市区	鞍湖鞍泰嘉园2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1446	市区	鞍湖大顾5号变	10	200	上级设备容量受限
1447	市区	秦南泾口19#箱变	10	630	上级设备容量受限
1448	市区	秦南千秋12#变	10	200	上级设备容量受限
1449	市区	百姓花园S1箱变主变	10	400	上级设备容量受限
1450	市区	鞍湖集镇9号	10	200	上级设备容量受限
1451	市区	秦南千秋19#变	10	200	上级设备容量受限
1452	市区	鞍湖集镇2号变	10	400	上级设备容量受限
1453	市区	鞍湖大顾1#变	10	315	上级设备容量受限
1454	市区	秦南千秋8#变	10	200	上级设备容量受限
1455	市区	秦南泾口2#变	10	200	上级设备容量受限
1456	市区	鞍湖集镇11号	10	200	上级设备容量受限
1457	市区	秦南千秋24#变	10	200	上级设备容量受限
1458	市区	鞍湖大顾4#配变	10	200	上级设备容量受限
1459	市区	秦南千秋21#变	10	200	上级设备容量受限
1460	市区	秦南泾口11#变	10	200	上级设备容量受限
1461	市区	秦南千秋16#变	10	200	上级设备容量受限
1462	市区	秦南千秋10#变	10	200	上级设备容量受限
1463	市区	秦南泾口9#变	10	200	上级设备容量受限
1464	市区	秦南千秋村3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1465	市区	秦南泾口7#变	10	200	上级设备容量受限
1466	市区	秦南泾口8#变	10	200	上级设备容量受限
1467	市区	秦南泾口6#变	10	200	上级设备容量受限
1468	市区	秦南泾口1#变	10	200	上级设备容量受限
1469	市区	秦南泾口12#变	10	200	上级设备容量受限
1470	市区	鞍湖大顾9#配变	10	200	上级设备容量受限
1471	市区	秦南千秋7#变	10	200	上级设备容量受限
1472	市区	鞍湖集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
1473	市区	鞍湖集镇13号变	10	400	上级设备容量受限
1474	市区	红升31号变	10	200	本级设备容量受限
1475	市区	伍港07号变	10	160	本级设备容量受限
1476	市区	仁智17号变	10	200	本级设备容量受限
1477	市区	仁智11号变	10	200	本级设备容量受限
1478	市区	红升29号变	10	200	上级设备容量受限
1479	市区	伍新小区05号主变	10	630	上级设备容量受限
1480	市区	仁智34号变	10	200	上级设备容量受限
1481	市区	伍新小区04号主变	10	630	上级设备容量受限
1482	市区	仁智30号变	10	200	上级设备容量受限
1483	市区	伍新小区02号主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1484	市区	伍新小区01号主变	10	630	上级设备容量受限
1485	市区	曙光04号变	10	200	上级设备容量受限
1486	市区	伍新小区03号主变	10	400	上级设备容量受限
1487	市区	仁智28号变	10	200	上级设备容量受限
1488	市区	仁智15号变	10	200	上级设备容量受限
1489	市区	李坝11号变	10	200	上级设备容量受限
1490	市区	伍港16号变	10	200	上级设备容量受限
1491	市区	李坝12号变	10	200	上级设备容量受限
1492	市区	伍港03号变	10	200	上级设备容量受限
1493	市区	李坝10号变	10	160	上级设备容量受限
1494	市区	仁智12号变	10	200	上级设备容量受限
1495	市区	曙光03号变	10	200	上级设备容量受限
1496	市区	伍港12号变	10	200	上级设备容量受限
1497	市区	伍港02号变	10	400	上级设备容量受限
1498	市区	李坝05号变	10	200	上级设备容量受限
1499	市区	李坝22号变	10	200	上级设备容量受限
1500	市区	红升25号变	10	200	上级设备容量受限
1501	市区	李坝08号变	10	200	上级设备容量受限
1502	市区	伍港14号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1503	市区	红升21号变	10	200	上级设备容量受限
1504	市区	仁智10号变	10	200	上级设备容量受限
1505	市区	红升14号变	10	200	上级设备容量受限
1506	市区	兆顺20号变	10	200	上级设备容量受限
1507	市区	李坝20号变	10	200	上级设备容量受限
1508	市区	李坝15号变	10	200	上级设备容量受限
1509	市区	伍港01号变	10	200	上级设备容量受限
1510	市区	红升15号变	10	200	上级设备容量受限
1511	市区	仁智26号变	10	200	上级设备容量受限
1512	市区	前途08号变	10	200	上级设备容量受限
1513	市区	仁智32号变	10	400	上级设备容量受限
1514	市区	李坝06号变	10	200	上级设备容量受限
1515	市区	李坝21号变	10	200	上级设备容量受限
1516	市区	仁智29号变	10	200	上级设备容量受限
1517	市区	李坝07号变	10	200	上级设备容量受限
1518	市区	曙光01号变	10	200	上级设备容量受限
1519	市区	红升11号变	10	200	上级设备容量受限
1520	市区	仁智25号变	10	200	上级设备容量受限
1521	市区	李坝26号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1522	市区	李坝25号变	10	200	上级设备容量受限
1523	市区	伍港10号变	10	400	上级设备容量受限
1524	市区	红升13号变	10	200	上级设备容量受限
1525	市区	李坝18号变	10	200	上级设备容量受限
1526	市区	伍港15#变	10	200	上级设备容量受限
1527	市区	仁智09号变	10	200	上级设备容量受限
1528	市区	伍港08号变	10	200	上级设备容量受限
1529	市区	红升27号变	10	200	上级设备容量受限
1530	市区	伍港13号变	10	200	上级设备容量受限
1531	市区	仁智16号变	10	200	上级设备容量受限
1532	市区	红升24号变	10	200	上级设备容量受限
1533	市区	仁智20号变	10	200	上级设备容量受限
1534	市区	北蒋南蒋11#变	10	200	上级设备容量受限
1535	市区	北蒋雨生1#变	10	200	上级设备容量受限
1536	市区	北蒋雨生2#变	10	200	上级设备容量受限
1537	市区	北蒋南蒋17#变	10	200	上级设备容量受限
1538	市区	北蒋雨生14#变	10	200	上级设备容量受限
1539	市区	北蒋南蒋16#变	10	200	上级设备容量受限
1540	市区	北蒋南蒋4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1541	市区	北蒋南蒋2#变	10	200	上级设备容量受限
1542	市区	北蒋南蒋13#变	10	200	上级设备容量受限
1543	市区	北蒋南蒋1#变	10	200	上级设备容量受限
1544	市区	北蒋南蒋15#变	10	200	上级设备容量受限
1545	市区	北蒋雨生13#	10	200	上级设备容量受限
1546	市区	北蒋雨生11#变	10	200	上级设备容量受限
1547	市区	北蒋南蒋10#变	10	400	上级设备容量受限
1548	市区	北蒋南蒋8#变	10	200	上级设备容量受限
1549	市区	北蒋南蒋9#变	10	200	上级设备容量受限
1550	市区	北蒋南蒋18#变	10	200	上级设备容量受限
1551	市区	北蒋雨生16#变	10	200	上级设备容量受限
1552	市区	北蒋雨生6#变	10	200	上级设备容量受限
1553	市区	北蒋雨生17#变	10	200	上级设备容量受限
1554	市区	北蒋雨生15#变	10	200	上级设备容量受限
1555	市区	北蒋雨生12#变	10	200	上级设备容量受限
1556	市区	北蒋南蒋5#变	10	315	上级设备容量受限
1557	市区	北蒋南蒋12#变	10	200	上级设备容量受限
1558	市区	北蒋楚九10#变	10	200	上级设备容量受限
1559	市区	北蒋雨生8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1560	市区	北蒋雨生18#变	10	200	上级设备容量受限
1561	市区	北蒋南蒋20#变	10	200	上级设备容量受限
1562	市区	北蒋雨生9#变	10	200	上级设备容量受限
1563	市区	北蒋南蒋3#变	10	200	上级设备容量受限
1564	市区	北蒋南蒋19#变	10	200	上级设备容量受限
1565	市区	北蒋楚九4#变	10	200	上级设备容量受限
1566	市区	北蒋雨生5#变	10	200	上级设备容量受限
1567	市区	北蒋雨生7#变	10	200	上级设备容量受限
1568	市区	北蒋雨生3#变	10	200	上级设备容量受限
1569	市区	北蒋南蒋14#变	10	200	上级设备容量受限
1570	市区	民立4#变	10	200	本级设备容量受限
1571	市区	永和5#变	10	400	上级设备容量受限
1572	市区	花川10#变	10	200	上级设备容量受限
1573	市区	新征1#变	10	200	上级设备容量受限
1574	市区	新街11#变	10	200	上级设备容量受限
1575	市区	新征8#变	10	200	上级设备容量受限
1576	市区	永和1#变	10	200	上级设备容量受限
1577	市区	花川1#变	10	200	上级设备容量受限
1578	市区	永和8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1579	市区	永和15#变	10	200	上级设备容量受限
1580	市区	新征5#变	10	200	上级设备容量受限
1581	市区	民立2#变	10	200	上级设备容量受限
1582	市区	永和3#变	10	400	本级设备容量受限
1583	市区	新街15#变	10	200	上级设备容量受限
1584	市区	民立7#变	10	400	上级设备容量受限
1585	市区	新征7#变	10	200	上级设备容量受限
1586	市区	永和7#变	10	200	上级设备容量受限
1587	市区	花川4#变	10	200	上级设备容量受限
1588	市区	民立10#变	10	200	上级设备容量受限
1589	市区	新征3#变	10	200	上级设备容量受限
1590	市区	民立3#变	10	200	上级设备容量受限
1591	市区	民立6#变	10	200	上级设备容量受限
1592	市区	花川8#变	10	200	上级设备容量受限
1593	市区	新征4#变	10	200	上级设备容量受限
1594	市区	花川5#变	10	200	上级设备容量受限
1595	市区	花川7#变	10	200	上级设备容量受限
1596	市区	花川6#变	10	200	上级设备容量受限
1597	市区	永和2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1598	市区	花川9#变	10	200	上级设备容量受限
1599	市区	新同13#变	10	200	上级设备容量受限
1600	市区	民立8#变	10	400	上级设备容量受限
1601	市区	永和9#变	10	200	上级设备容量受限
1602	市区	花川2#变	10	200	上级设备容量受限
1603	市区	永和12#变	10	200	上级设备容量受限
1604	市区	新征6#变	10	400	上级设备容量受限
1605	市区	民立5#变	10	400	上级设备容量受限
1606	市区	新征2#变	10	400	上级设备容量受限
1607	市区	鞍湖兴福9号	10	200	本级设备容量受限
1608	市区	鞍湖曲东11号	10	200	本级设备容量受限
1609	市区	龙冈大吉11号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
1610	市区	鞍湖曲东7号	10	200	本级设备容量受限
1611	市区	鞍湖曲东18号	10	200	本级设备容量受限
1612	市区	龙冈桂吴3号	10	200	本级设备容量受限
1613	市区	鞍湖曲东12号	10	200	本级设备容量受限
1614	市区	鞍湖曲东5#变	10	200	本级设备容量受限
1615	市区	龙冈大吉5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1616	市区	龙冈桂吴4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1617	市区	龙冈大吉15号	10	200	上级设备容量受限
1618	市区	龙冈大吉4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1619	市区	龙冈大吉16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1620	市区	龙冈桂吴13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1621	市区	龙冈桂吴18号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
1622	市区	龙冈大吉13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1623	市区	龙冈大吉18号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1624	市区	鞍湖曲东10号	10	100	上级设备容量受限
1625	市区	鞍湖兴福7号	10	200	上级设备容量受限
1626	市区	龙冈大吉17号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1627	市区	鞍湖许桥11号变	10	200	上级设备容量受限
1628	市区	鞍湖曲东16号变电站	10	400	本级设备容量受限
1629	市区	龙冈大潘1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1630	市区	龙冈桂吴10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1631	市区	龙冈大吉9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1632	市区	龙冈大吉2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1633	市区	鞍湖兴福17	10	200	上级设备容量受限
1634	市区	鞍湖曲东14号	10	200	上级设备容量受限
1635	市区	龙冈大吉3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1636	市区	鞍湖曲东4号	10	100	上级设备容量受限
1637	市区	鞍湖曲东9号	10	200	上级设备容量受限
1638	市区	鞍湖曲东1号	10	400	上级设备容量受限
1639	市区	鞍湖曲东13号	10	200	上级设备容量受限
1640	市区	龙冈大吉7号	10	200	上级设备容量受限
1641	市区	龙冈桂吴2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1642	市区	鞍湖兴福16号配变	10	200	上级设备容量受限
1643	市区	龙冈大吉1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1644	市区	鞍湖曲东6号	10	200	上级设备容量受限
1645	市区	鞍湖曲东8号	10	200	上级设备容量受限
1646	市区	鞍湖兴福8号	10	200	上级设备容量受限
1647	市区	龙冈桂吴1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1648	市区	鞍湖兴福18#配变	10	200	上级设备容量受限
1649	市区	鞍湖曲东17号	10	200	上级设备容量受限
1650	市区	鞍湖兴福10号	10	200	上级设备容量受限
1651	市区	龙冈大吉6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1652	市区	龙冈桂吴5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1653	市区	龙冈大吉10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1654	市区	鞍湖曲东15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1655	市区	龙冈桂吴12#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1656	市区	龙冈桂吴14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1657	市区	鞍湖许桥9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1658	市区	龙冈大吉14	10	200	上级设备容量受限
1659	市区	龙冈大吉12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1660	市区	龙冈大吉8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1661	市区	鞍湖许桥2号变	10	400	上级设备容量受限
1662	市区	鞍湖曲东2号	10	400	上级设备容量受限
1663	市区	曲东19号	10	400	上级设备容量受限
1664	市区	西潮4#配变	10	200	上级设备容量受限
1665	市区	艳阳12#配变	10	200	本级设备容量受限
1666	市区	西潮2#配变	10	200	本级设备容量受限
1667	市区	艳阳10#配变	10	200	本级设备容量受限
1668	市区	公用27#配变	10	400	上级设备容量受限
1669	市区	高荣1#所用配变	10	400	上级设备容量受限
1670	市区	桂英7#配变	10	200	上级设备容量受限
1671	市区	艳阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
1672	市区	西潮10#配变	10	200	上级设备容量受限
1673	市区	西潮8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1674	市区	西潮11#配变	10	200	上级设备容量受限
1675	市区	西潮5#配变	10	200	上级设备容量受限
1676	市区	桂英8#配变	10	200	上级设备容量受限
1677	市区	西潮7#配变	10	200	上级设备容量受限
1678	市区	艳阳5#配变	10	200	上级设备容量受限
1679	市区	桂英1#配变	10	200	上级设备容量受限
1680	市区	艳阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
1681	市区	艳阳15#配变	10	200	上级设备容量受限
1682	市区	艳阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
1683	市区	西潮3#配变	10	400	上级设备容量受限
1684	市区	西潮1#配变	10	200	上级设备容量受限
1685	市区	艳阳8#配变	10	200	上级设备容量受限
1686	市区	艳阳1#配变	10	200	上级设备容量受限
1687	市区	西潮9#配变	10	200	上级设备容量受限
1688	市区	新丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
1689	市区	艳阳3#配变	10	200	上级设备容量受限
1690	市区	艳阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
1691	市区	新丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
1692	市区	新丰2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1693	市区	艳阳4#配变	10	200	上级设备容量受限
1694	市区	艳阳9#配变	10	200	上级设备容量受限
1695	市区	新丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
1696	市区	艳阳16#配变	10	200	上级设备容量受限
1697	市区	西潮6#配变	10	400	上级设备容量受限
1698	市区	新丰1#配变	10	400	上级设备容量受限
1699	市区	艳阳18#配变	10	400	上级设备容量受限
1700	市区	艳阳2#配变	10	400	上级设备容量受限
1701	市区	艳阳17#配变	10	630	上级设备容量受限
1702	市区	中原房产	10	500	上级设备容量受限
1703	市区	大洋工业园2#	10	400	上级设备容量受限
1704	市区	盐湾3#	10	400	上级设备容量受限
1705	市区	大洋工业园3#	10	315	上级设备容量受限
1706	市区	城北组团	10	500	上级设备容量受限
1707	市区	城北小区配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1708	市区	袁庄6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1709	市区	木子置业3#S6	10	400	上级设备容量受限
1710	市区	中原房产2#S3	10	500	上级设备容量受限
1711	市区	大洋工业园1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1712	市区	袁庄17#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1713	市区	圩洋	10	315	上级设备容量受限
1714	市区	城北新村1#S7箱变	10	630	上级设备容量受限
1715	市区	木子置业1#S4	10	400	上级设备容量受限
1716	市区	木子置业2#S5	10	400	上级设备容量受限
1717	市区	盐湾6#	10	250	上级设备容量受限
1718	市区	荷塘月色1#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1719	市区	朗达壹品2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1720	市区	朗达壹品1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
1721	市区	朗达壹品2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1722	市区	荷塘月色1#配电室4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1723	市区	荷塘月色2#配电室4#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1724	市区	朗达壹品1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1725	市区	荷塘月色3#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1726	市区	荷塘月色4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1727	市区	荷塘月色2#配电室2#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
1728	市区	北闸20#变主变	10	400	上级设备容量受限
1729	市区	液化气宿舍2#	10	315	上级设备容量受限
1730	市区	袁庄13#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1731	市区	电化厂宿舍2#	10	315	上级设备容量受限
1732	市区	北闸7#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1733	市区	加油站S5箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1734	市区	北闸2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1735	市区	袁庄1#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1736	市区	北闸12#	10	400	上级设备容量受限
1737	市区	袁庄12#	10	400	上级设备容量受限
1738	市区	袁庄24#	10	200	上级设备容量受限
1739	市区	液化气宿舍1#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1740	市区	液化气宿舍3#	10	315	上级设备容量受限
1741	市区	电化厂宿舍6#	10	315	上级设备容量受限
1742	市区	东都豪庭1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
1743	市区	东城名居1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
1744	市区	公用26#配变	10	400	上级设备容量受限
1745	市区	顺心园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
1746	市区	东城名居1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
1747	市区	东都豪庭2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
1748	市区	东城名居1#配电室4#配变	10	800	上级设备容量受限
1749	市区	东都豪庭2#配电室3#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1750	市区	公用25#配变	10	400	上级设备容量受限
1751	市区	公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
1752	市区	公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
1753	市区	公用31#配变	10	400	上级设备容量受限
1754	市区	公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
1755	市区	李灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
1756	市区	水汇鑫城1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
1757	市区	水汇鑫城1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
1758	市区	水汇鑫城1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
1759	市区	水润天成1#变	10	630	上级设备容量受限
1760	市区	水润天城3#环网箱变	10	630	上级设备容量受限
1761	市区	水润天成2号箱变01002	10	500	上级设备容量受限
1762	市区	大纵湖集镇9号配变	10	200	上级设备容量受限
1763	市区	大纵湖集镇20号配变	10	400	上级设备容量受限
1764	市区	大纵湖集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
1765	市区	大纵湖集镇39号配变	10	400	上级设备容量受限
1766	市区	大纵湖集镇13号配变	10	400	上级设备容量受限
1767	市区	鑫瑞丰家园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
1768	市区	大纵湖集镇1号配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1769	市区	大纵湖集镇32号配变	10	200	上级设备容量受限
1770	市区	大纵湖集镇30号配变	10	400	上级设备容量受限
1771	市区	水润天成4号箱变01002	10	400	上级设备容量受限
1772	市区	仁智08号变	10	200	本级设备容量受限
1773	市区	集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
1774	市区	集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
1775	市区	尚庄鼎尚花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
1776	市区	集镇12#配变	10	400	上级设备容量受限
1777	市区	尚庄集镇18#变	10	400	上级设备容量受限
1778	市区	集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
1779	市区	瑞北3#配变	10	100	上级设备容量受限
1780	市区	五瑞12#配变	10	200	上级设备容量受限
1781	市区	集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
1782	市区	尚庄集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
1783	市区	瑞北8#配变	10	200	上级设备容量受限
1784	市区	尚庄所集镇23#配变	10	400	上级设备容量受限
1785	市区	尚庄瑞北13#配变	10	200	上级设备容量受限
1786	市区	瑞东1#配变	10	400	上级设备容量受限
1787	市区	尚庄所集镇3号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1788	市区	瑞东2#配变	10	400	上级设备容量受限
1789	市区	尚庄姚伙5#变压器	10	200	上级设备容量受限
1790	市区	尚庄五瑞8#变	10	200	上级设备容量受限
1791	市区	尚庄五瑞2#配变	10	200	上级设备容量受限
1792	市区	五瑞1#配变	10	200	上级设备容量受限
1793	市区	瑞南7#配变	10	200	上级设备容量受限
1794	市区	瑞北1#配变	10	200	上级设备容量受限
1795	市区	尚庄瑞南4#变压器	10	200	上级设备容量受限
1796	市区	瑞北4#配变	10	200	上级设备容量受限
1797	市区	尚庄姚伙12#变压器	10	200	上级设备容量受限
1798	市区	集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
1799	市区	瑞北9#配变	10	200	上级设备容量受限
1800	市区	瑞北11#配变	10	200	上级设备容量受限
1801	市区	瑞北10#配变	10	200	上级设备容量受限
1802	市区	尚庄集镇22#配变	10	200	上级设备容量受限
1803	市区	尚庄集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
1804	市区	集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
1805	市区	尚庄瑞北12号变压器	10	400	上级设备容量受限
1806	市区	集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1807	市区	瑞北6#配变	10	400	上级设备容量受限
1808	市区	集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
1809	市区	尚庄集镇20号变压器	10	400	上级设备容量受限
1810	市区	尚庄瑞北5#变	10	400	上级设备容量受限
1811	市区	尚庄集镇14#配变	10	400	上级设备容量受限
1812	市区	庆福13#配变	10	400	上级设备容量受限
1813	市区	尚庄瑞南6#变	10	315	上级设备容量受限
1814	市区	古殿6#配变	10	200	上级设备容量受限
1815	市区	尚庄尚城华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
1816	市区	尚庄瑞南2#配变	10	400	上级设备容量受限
1817	市区	庆福4#配变	10	200	上级设备容量受限
1818	市区	尚庄瑞南10#箱变	10	400	上级设备容量受限
1819	市区	美佳名府充电桩1#箱变	10	200	上级设备容量受限
1820	市区	庆福5#配变	10	200	上级设备容量受限
1821	市区	尚庄荣昌11#配变	10	200	上级设备容量受限
1822	市区	瑞南5#配变	10	400	上级设备容量受限
1823	市区	集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
1824	市区	尚庄集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
1825	市区	古殿8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1826	市区	尚庄美佳1#变001	10	800	上级设备容量受限
1827	市区	庆福12#配变	10	200	上级设备容量受限
1828	市区	10KV尚城华庭1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
1829	市区	尚庄庆福新村1#环网箱变	10	400	上级设备容量受限
1830	市区	尚庄集镇19#变	10	400	上级设备容量受限
1831	市区	庆福2#配变	10	200	上级设备容量受限
1832	市区	庆福6#配变	10	200	上级设备容量受限
1833	市区	民胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
1834	市区	尚庄庆福3#配变	10	200	上级设备容量受限
1835	市区	尚庄尚城华庭1#变	10	800	上级设备容量受限
1836	市区	尚庄庆福新村2#箱变	10	400	上级设备容量受限
1837	市区	尚庄集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
1838	市区	尚庄姚伙1号公用变	10	200	上级设备容量受限
1839	市区	尚庄荣昌3#配变	10	200	上级设备容量受限
1840	市区	荣昌8#配变	10	200	上级设备容量受限
1841	市区	吉爱4#配变	10	100	上级设备容量受限
1842	市区	尚庄所吉爱12#配变	10	200	上级设备容量受限
1843	市区	尚庄荣昌14#配变	10	200	上级设备容量受限
1844	市区	尚庄荣昌7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1845	市区	姚伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
1846	市区	尚庄荣昌6#配变	10	200	上级设备容量受限
1847	市区	吉爱3#变	10	200	上级设备容量受限
1848	市区	古殿11#配变	10	200	上级设备容量受限
1849	市区	吉爱9#配变	10	200	上级设备容量受限
1850	市区	姚伙4#配变	10	200	上级设备容量受限
1851	市区	姚伙3#变	10	200	上级设备容量受限
1852	市区	尚庄荣昌13#配变	10	200	上级设备容量受限
1853	市区	尚庄吉爱13#配变	10	200	上级设备容量受限
1854	市区	庆福11#配变	10	200	上级设备容量受限
1855	市区	吉爱5#配变	10	200	上级设备容量受限
1856	市区	吉爱7#配变	10	200	上级设备容量受限
1857	市区	尚庄所吉爱11#配变	10	200	上级设备容量受限
1858	市区	荣昌4#配变	10	200	上级设备容量受限
1859	市区	庆福8#配变	10	200	上级设备容量受限
1860	市区	尚庄吉爱1#变	10	200	上级设备容量受限
1861	市区	吉爱6#配变	10	200	上级设备容量受限
1862	市区	民胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
1863	市区	古殿10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1864	市区	尚庄所古殿15#配变	10	200	上级设备容量受限
1865	市区	吉爱8#配变	10	200	上级设备容量受限
1866	市区	尚庄瑞南3#配变	10	200	上级设备容量受限
1867	市区	古殿4#配变	10	200	上级设备容量受限
1868	市区	尚庄吉爱2#变	10	200	上级设备容量受限
1869	市区	民胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
1870	市区	吉爱10#配变	10	200	上级设备容量受限
1871	市区	姚伙11#变	10	200	上级设备容量受限
1872	市区	尚庄姚伙14#配变	10	200	上级设备容量受限
1873	市区	尚庄荣昌12#配变	10	200	上级设备容量受限
1874	市区	姚伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
1875	市区	庆福新村2#变	10	200	上级设备容量受限
1876	市区	尚庄古殿13#变	10	200	上级设备容量受限
1877	市区	姚伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
1878	市区	荣昌5#配变	10	200	上级设备容量受限
1879	市区	尚庄古殿14#配变	10	200	上级设备容量受限
1880	市区	庆福1#配变	10	200	上级设备容量受限
1881	市区	尚庄古殿3#配变	10	200	上级设备容量受限
1882	市区	尚庄庆福10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1883	市区	民胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
1884	市区	尚庄姚伙15#配变	10	200	上级设备容量受限
1885	市区	尚庄集镇21#箱变配变	10	400	上级设备容量受限
1886	市区	坞港11#配变	10	200	本级设备容量受限
1887	市区	塘西12#配变	10	200	上级设备容量受限
1888	市区	富民新苑2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
1889	市区	坞港9#配变	10	200	上级设备容量受限
1890	市区	富民新苑2#配电室3#配变	10	630	上级设备容量受限
1891	市区	富民新苑1#配电室3#配变	10	800	上级设备容量受限
1892	市区	新利7#配变	10	200	上级设备容量受限
1893	市区	公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
1894	市区	塘西3#配变	10	200	上级设备容量受限
1895	市区	坞港12#配变	10	200	上级设备容量受限
1896	市区	新利8#配变	10	200	上级设备容量受限
1897	市区	富民新苑1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
1898	市区	坞港6#配变	10	200	上级设备容量受限
1899	市区	曙阳8#配变	10	200	上级设备容量受限
1900	市区	坞港7#配变	10	200	上级设备容量受限
1901	市区	坞港2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1902	市区	坞港1#配变	10	200	上级设备容量受限
1903	市区	利民6#配变	10	200	上级设备容量受限
1904	市区	塘西8#配变	10	200	上级设备容量受限
1905	市区	塘西4#配变	10	200	上级设备容量受限
1906	市区	坞港5#配变	10	200	上级设备容量受限
1907	市区	塘西1#配变	10	200	上级设备容量受限
1908	市区	坞港4#配变	10	200	上级设备容量受限
1909	市区	坞港8#配变	10	200	上级设备容量受限
1910	市区	塘西7#配变	10	200	上级设备容量受限
1911	市区	塘西9#配变	10	200	上级设备容量受限
1912	市区	塘西11#配变	10	200	上级设备容量受限
1913	市区	坞港3#配变	10	200	上级设备容量受限
1914	市区	塘西10#配变	10	200	上级设备容量受限
1915	市区	新利6#配变	10	200	上级设备容量受限
1916	市区	塘西5#配变	10	200	上级设备容量受限
1917	市区	塘西6#配变	10	400	上级设备容量受限
1918	市区	新丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
1919	市区	塘西2#配变	10	400	上级设备容量受限
1920	市区	公用28#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1921	市区	潮河4#配变	10	200	本级设备容量受限
1922	市区	曙阳21#配变	10	200	上级设备容量受限
1923	市区	李灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
1924	市区	利民3#配变	10	400	上级设备容量受限
1925	市区	利民5#配变	10	200	上级设备容量受限
1926	市区	正洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
1927	市区	曙阳13#配变	10	200	上级设备容量受限
1928	市区	正洋3#配变	10	200	上级设备容量受限
1929	市区	正洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
1930	市区	正洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
1931	市区	正洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
1932	市区	利民4#配变	10	200	上级设备容量受限
1933	市区	正洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
1934	市区	利民8#配变	10	200	上级设备容量受限
1935	市区	正洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
1936	市区	庆丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
1937	市区	曙阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
1938	市区	曙阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
1939	市区	曙阳3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1940	市区	利民2#配变	10	200	上级设备容量受限
1941	市区	曙阳19#配变	10	200	上级设备容量受限
1942	市区	正洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
1943	市区	曙阳11#配变	10	200	上级设备容量受限
1944	市区	正洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
1945	市区	曙阳14#配变	10	200	上级设备容量受限
1946	市区	利民11#配变	10	400	上级设备容量受限
1947	市区	曙阳12#配变	10	200	上级设备容量受限
1948	市区	正洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
1949	市区	利民9#配变	10	200	上级设备容量受限
1950	市区	曙阳4#配变	10	400	上级设备容量受限
1951	市区	曙阳16#配变	10	200	上级设备容量受限
1952	市区	公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
1953	市区	庆丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
1954	市区	利民1#配变	10	315	上级设备容量受限
1955	市区	曙阳15#配变	10	400	上级设备容量受限
1956	市区	曙阳23#配变	10	630	上级设备容量受限
1957	市区	东方嘉苑2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
1958	市区	盐海6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1959	市区	凤洋18#变	10	400	上级设备容量受限
1960	市区	绿洲半岛小区1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
1961	市区	绿洲半岛小区3#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
1962	市区	盐海10#变	10	400	上级设备容量受限
1963	市区	曙光11#变	10	400	上级设备容量受限
1964	市区	曙光花园小区3#主变	10	800	上级设备容量受限
1965	市区	曙光花园小区1#主变	10	800	上级设备容量受限
1966	市区	绿洲半岛小区3#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
1967	市区	黄海5#变	10	315	上级设备容量受限
1968	市区	黄海9#变	10	400	上级设备容量受限
1969	市区	东方嘉苑2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
1970	市区	东方嘉苑1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
1971	市区	晶都大楼配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1972	市区	绿洲半岛小区2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
1973	市区	盐海13#	10	400	上级设备容量受限
1974	市区	绿地翠庭2#变	10	800	上级设备容量受限
1975	市区	绿地翠庭4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
1976	市区	盐海15#变	10	400	上级设备容量受限
1977	市区	绿地翠庭4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1978	市区	曙光花园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
1979	市区	曙光花园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
1980	市区	盐海2#变	10	400	上级设备容量受限
1981	市区	绿地翠庭4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
1982	市区	农垦宿舍2#	10	400	上级设备容量受限
1983	市区	袁庄23#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1984	市区	钢铁2#变	10	400	上级设备容量受限
1985	市区	钢铁1#变	10	400	上级设备容量受限
1986	市区	袁庄22#	10	400	上级设备容量受限
1987	市区	袁庄9#	10	400	上级设备容量受限
1988	市区	龙桥13#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
1989	市区	水泥制品厂2#	10	315	上级设备容量受限
1990	市区	水泥制品厂1#	10	315	上级设备容量受限
1991	市区	钢铁8#变	10	400	上级设备容量受限
1992	市区	农垦宿舍1#	10	400	上级设备容量受限
1993	市区	龙冈丁晏4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
1994	市区	龙冈丁晏6号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
1995	市区	龙冈凤凰15号	10	200	上级设备容量受限
1996	市区	龙冈丁晏5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
1997	市区	刘格13#变	10	500	上级设备容量受限
1998	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
1999	市区	龙冈凤凰17#变	10	400	上级设备容量受限
2000	市区	10kV龙壹线/10kV腾龙线龙湖壹品1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2001	市区	龙湖名邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2002	市区	龙湖名邸2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2003	市区	龙湖壹品1#开关站1#变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
2004	市区	龙湖名邸2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2005	市区	望鹤6#变	10	200	上级设备容量受限
2006	市区	望鹤9#变	10	400	上级设备容量受限
2007	市区	中路港街道6#变	10	200	上级设备容量受限
2008	市区	特水场2#变	10	200	上级设备容量受限
2009	市区	望鹤3#变	10	200	上级设备容量受限
2010	市区	黄洋7#变	10	200	上级设备容量受限
2011	市区	中路港街道4#变	10	200	上级设备容量受限
2012	市区	黄洋2#变	10	400	上级设备容量受限
2013	市区	潮东3#变	10	200	上级设备容量受限
2014	市区	望鹤2#变	10	400	上级设备容量受限
2015	市区	中路港公变5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2016	市区	特水场1#变	10	400	上级设备容量受限
2017	市区	堤西7#变	10	200	上级设备容量受限
2018	市区	中路港公变4#变	10	400	上级设备容量受限
2019	市区	乡南6#变	10	200	上级设备容量受限
2020	市区	中路港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
2021	市区	中路港公变2#变	10	200	上级设备容量受限
2022	市区	望鹤1#变	10	200	上级设备容量受限
2023	市区	中路港公变10#变	10	400	上级设备容量受限
2024	市区	望鹤4#变	10	200	上级设备容量受限
2025	市区	望鹤7#变	10	200	上级设备容量受限
2026	市区	望鹤5#变	10	200	上级设备容量受限
2027	市区	中路港街道5#变	10	200	上级设备容量受限
2028	市区	中路港公变9#变	10	200	上级设备容量受限
2029	市区	黄洋4#变	10	200	上级设备容量受限
2030	市区	中路港公变1#变	10	200	上级设备容量受限
2031	市区	黄洋5#变	10	200	上级设备容量受限
2032	市区	中路港街道3#变	10	200	上级设备容量受限
2033	市区	潮东1#变	10	200	上级设备容量受限
2034	市区	潮东2#变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2035	市区	中路港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
2036	市区	黄洋1#变	10	400	上级设备容量受限
2037	市区	中路港街道2#变	10	400	上级设备容量受限
2038	市区	朗达铭苑1#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2039	市区	朗达铭苑2#配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
2040	市区	合景汇悦城西地块4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2041	市区	合景汇悦城西地块5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2042	市区	朗达铭苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2043	市区	合景汇悦城西地块4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2044	市区	合景汇悦城西地块5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2045	市区	合景汇悦城西地块3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2046	市区	朗达铭苑1#开关站1#配变	10	800	上级设备容量受限
2047	市区	合景汇悦城西地块6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2048	市区	合景汇悦城西地块6#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2049	市区	合景汇悦城西地块3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2050	市区	楼王所城头5#变压器	10	200	本级设备容量受限
2051	市区	楼王所公兴13号公用变	10	200	上级设备容量受限
2052	市区	楼王所原种场3号公用变	10	400	上级设备容量受限
2053	市区	楼王所养殖场1号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2054	市区	楼王所公兴9号公用变	10	200	上级设备容量受限
2055	市区	楼王所公兴12号公用变	10	200	上级设备容量受限
2056	市区	楼王所原种分场1号公用变	10	400	上级设备容量受限
2057	市区	公兴14#变	10	200	上级设备容量受限
2058	市区	楼王所公兴5号公用变	10	200	上级设备容量受限
2059	市区	楼王所公兴10号公用变	10	200	上级设备容量受限
2060	市区	楼王所养殖场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2061	市区	楼王所原种场4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2062	市区	楼王所原种场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2063	市区	楼王所公兴4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2064	市区	楼王所原种场5号公用变	10	200	上级设备容量受限
2065	市区	楼王所原种场1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2066	市区	楼王所公兴7号公用变	10	400	上级设备容量受限
2067	市区	楼王所公兴6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2068	市区	楼王所公兴11号公用变	10	200	上级设备容量受限
2069	市区	楼王所公兴8号公用变	10	200	上级设备容量受限
2070	市区	楼王所公兴1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2071	市区	楼王所原种分场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2072	市区	楼王所城头3号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2073	市区	楼王所公兴3号公用变	10	200	上级设备容量受限
2074	市区	楼王所城头17号公用变	10	200	上级设备容量受限
2075	市区	楼王所城头4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2076	市区	楼王所公兴2号公用变	10	400	上级设备容量受限
2077	市区	新元9#配变	10	400	上级设备容量受限
2078	市区	加谷6#配变	10	200	上级设备容量受限
2079	市区	加谷7#配变	10	200	上级设备容量受限
2080	市区	新丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
2081	市区	新丰8#配变	10	400	上级设备容量受限
2082	市区	加谷11#配变	10	200	上级设备容量受限
2083	市区	新元7#配变	10	400	上级设备容量受限
2084	市区	新洼03号变	10	200	本级设备容量受限
2085	市区	新港2#变	10	200	上级设备容量受限
2086	市区	曙光5#变	10	200	上级设备容量受限
2087	市区	新港3	10	200	上级设备容量受限
2088	市区	曙光花园2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2089	市区	东方雅居1#主变	10	800	上级设备容量受限
2090	市区	曙光花园小区4#主变	10	800	上级设备容量受限
2091	市区	曙光花园小区2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2092	市区	曙光2	10	400	上级设备容量受限
2093	市区	新港22#变	10	200	上级设备容量受限
2094	市区	新港18#变	10	200	上级设备容量受限
2095	市区	风洋2#变	10	200	上级设备容量受限
2096	市区	曙光花园2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2097	市区	新港31#变	10	200	上级设备容量受限
2098	市区	曙光10#变	10	200	上级设备容量受限
2099	市区	新港5#变	10	200	上级设备容量受限
2100	市区	新港4#变	10	200	上级设备容量受限
2101	市区	曙光7#变	10	200	上级设备容量受限
2102	市区	新港13#变	10	200	上级设备容量受限
2103	市区	新港32#变新	10	200	上级设备容量受限
2104	市区	曙光9#变	10	400	上级设备容量受限
2105	市区	曙光14#变	10	400	上级设备容量受限
2106	市区	曙光13#变	10	400	上级设备容量受限
2107	市区	嘉业上郡2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2108	市区	童翰苑1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2109	市区	嘉业上郡1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2110	市区	奥特莱斯1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2111	市区	富贵春花园二期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2112	市区	奥特莱斯1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2113	市区	嘉业上郡5#配电室3#主变	10	500	上级设备容量受限
2114	市区	嘉业上郡5#配电室1#主变	10	500	上级设备容量受限
2115	市区	嘉业上郡1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2116	市区	嘉业上郡3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2117	市区	奥特莱斯1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2118	市区	富贵春花园二期2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2119	市区	嘉业上郡3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2120	市区	富贵春花园二期2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2121	市区	嘉业上郡1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2122	市区	嘉业上郡2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2123	市区	童翰苑1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
2124	市区	10kV望鹤线新农3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2125	市区	兴农6#变	10	200	上级设备容量受限
2126	市区	兴农3#变	10	200	上级设备容量受限
2127	市区	兴农9#变	10	200	上级设备容量受限
2128	市区	10kV望鹤线新农4#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2129	市区	新洋港公变7#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2130	市区	海洋2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2131	市区	新洋港街道4#箱变	10	400	上级设备容量受限
2132	市区	新洋港街道3#箱变	10	200	上级设备容量受限
2133	市区	海洋6#箱变	10	400	上级设备容量受限
2134	市区	10kV望鹤线新农2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2135	市区	兴农2#变	10	630	上级设备容量受限
2136	市区	林场东升4#变	10	200	上级设备容量受限
2137	市区	新洋港居委会7#变	10	200	上级设备容量受限
2138	市区	10kV望鹤线新农1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2139	市区	新洋港公变6#变	10	200	上级设备容量受限
2140	市区	兴农8#变	10	200	上级设备容量受限
2141	市区	兴农4#变	10	400	上级设备容量受限
2142	市区	新洋港街道1#变	10	400	上级设备容量受限
2143	市区	新洋港公变5#变	10	400	上级设备容量受限
2144	市区	兴农5#变	10	200	上级设备容量受限
2145	市区	新洋港居委会4#变	10	200	上级设备容量受限
2146	市区	新洋港居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
2147	市区	新洋港居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
2148	市区	兴农7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2149	市区	兴农1#变	10	200	上级设备容量受限
2150	市区	安置区2#主变	10	400	上级设备容量受限
2151	市区	新洋港居委会5#变	10	400	上级设备容量受限
2152	市区	海洋1#箱变	10	400	上级设备容量受限
2153	市区	新洋港街道2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2154	市区	新洋港公变2#箱变	10	400	上级设备容量受限
2155	市区	海洋5#箱变	10	400	上级设备容量受限
2156	市区	新洋港公变9#变	10	400	上级设备容量受限
2157	市区	新洋港居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
2158	市区	新洋港居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
2159	市区	新洋港公变1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2160	市区	新洋港公变8#箱变	10	630	上级设备容量受限
2161	市区	海洋7#变	10	200	本级设备容量受限
2162	市区	黄洋6#变	10	200	上级设备容量受限
2163	市区	场部2#变	10	200	上级设备容量受限
2164	市区	安置区1#主变	10	400	上级设备容量受限
2165	市区	场部1#变	10	200	上级设备容量受限
2166	市区	新洋港公变3#变	10	200	上级设备容量受限
2167	市区	林场东升2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2168	市区	黄洋3#变	10	200	上级设备容量受限
2169	市区	新洋港公变4#变	10	200	上级设备容量受限
2170	市区	林场东升3#变	10	200	上级设备容量受限
2171	市区	海洋3#变	10	200	上级设备容量受限
2172	市区	林场东升1#变	10	200	上级设备容量受限
2173	市区	闸南1#变	10	200	上级设备容量受限
2174	市区	海洋4#变	10	400	上级设备容量受限
2175	市区	东风1#变	10	200	上级设备容量受限
2176	市区	新洋置业4#S13欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2177	市区	新洋置业开关站1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2178	市区	盐湾21#	10	400	上级设备容量受限
2179	市区	新洋置业开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2180	市区	新洋置业3#S15欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2181	市区	海韵林湾1#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2182	市区	翡翠园1#S7欧变主变	10	800	上级设备容量受限
2183	市区	新洋置业10#S12欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2184	市区	新洋置业2#S16欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2185	市区	主题公园S20箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2186	市区	新洋置业7#S9欧变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2187	市区	海韵林湾2#配电室2#主变	10	400	上级设备容量受限
2188	市区	苏东翡翠园变电所1#主变	10	630	上级设备容量受限
2189	市区	新洋置业5#S14欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2190	市区	新洋置业6#S8欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2191	市区	翡翠园2#S6欧变主变	10	800	上级设备容量受限
2192	市区	新洋置业1#S17欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2193	市区	苏东翡翠园变电所2#主变	10	630	上级设备容量受限
2194	市区	盐湾5#S19箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2195	市区	海置S18欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2196	市区	海韵林湾2#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
2197	市区	新洋置业8#S10欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2198	市区	海韵林湾1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2199	市区	新洋置业9#S11欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2200	市区	龙冈大潘15号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
2201	市区	龙冈大潘7号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
2202	市区	鞍湖曲东3号变	10	200	本级设备容量受限
2203	市区	龙冈杨兵5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2204	市区	龙冈仇家3号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
2205	市区	龙冈杨兵9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2206	市区	龙冈高范2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2207	市区	龙冈军营11号杆上配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
2208	市区	龙冈高范10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2209	市区	龙冈桂吴16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2210	市区	龙冈仇家8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2211	市区	龙冈仇家9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2212	市区	军营村示范社区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2213	市区	龙冈桂吴11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2214	市区	龙冈军营6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2215	市区	军营村示范社区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2216	市区	龙冈军营13#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2217	市区	龙冈军营9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2218	市区	龙冈桂吴8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2219	市区	军营村集中安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
2220	市区	龙冈桂吴19#变	10	200	上级设备容量受限
2221	市区	龙冈大潘4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2222	市区	龙冈高范9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2223	市区	龙冈大潘13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2224	市区	龙冈大潘8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2225	市区	龙冈大潘9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2226	市区	龙冈大潘6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2227	市区	龙冈大潘5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2228	市区	龙冈军营12号变	10	200	上级设备容量受限
2229	市区	龙冈高范11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2230	市区	龙冈大潘11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2231	市区	龙冈大潘2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2232	市区	龙冈大潘10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2233	市区	龙冈桂吴6号杆上配变	10	100	上级设备容量受限
2234	市区	龙冈大潘14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2235	市区	龙冈军营4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2236	市区	龙冈桂吴7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2237	市区	龙冈高范6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2238	市区	龙冈桂吴9号变	10	200	上级设备容量受限
2239	市区	鞍湖许桥1号变	10	200	上级设备容量受限
2240	市区	龙冈高范4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2241	市区	龙冈仇家10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2242	市区	龙冈高范1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2243	市区	龙冈高范3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2244	市区	龙冈仇家6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2245	市区	龙冈仇家12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2246	市区	龙冈军营10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2247	市区	龙冈高范8号杆上配变-JN	10	200	上级设备容量受限
2248	市区	龙冈高范12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2249	市区	龙冈高范5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2250	市区	龙冈仇家1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2251	市区	龙冈桂吴15号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2252	市区	龙冈仇家2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2253	市区	龙冈大潘12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2254	市区	龙冈军营5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2255	市区	龙冈杨兵14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2256	市区	龙冈军营1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2257	市区	龙冈仇家11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2258	市区	龙冈仇家7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2259	市区	龙冈高范7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2260	市区	龙冈大潘3#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2261	市区	龙冈军营7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2262	市区	龙冈仇家5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2263	市区	龙冈仇家13#变	10	400	上级设备容量受限
2264	市区	加谷4#配变	10	200	上级设备容量受限
2265	市区	加谷10#配变	10	200	上级设备容量受限
2266	市区	加谷9#配变	10	200	上级设备容量受限
2267	市区	东南17#配变	10	200	上级设备容量受限
2268	市区	加谷1#配变	10	200	上级设备容量受限
2269	市区	加谷2#配变	10	200	上级设备容量受限
2270	市区	加谷3#配变	10	200	上级设备容量受限
2271	市区	加谷16#配变	10	200	上级设备容量受限
2272	市区	加谷8#配变	10	200	上级设备容量受限
2273	市区	加谷5#配变	10	400	上级设备容量受限
2274	市区	秦南秦兴17#变	10	200	上级设备容量受限
2275	市区	秦南秦兴10#变	10	200	上级设备容量受限
2276	市区	秦南宝奎12#变	10	200	上级设备容量受限
2277	市区	秦南秦兴7#变	10	200	上级设备容量受限
2278	市区	秦南秦兴19#变	10	200	上级设备容量受限
2279	市区	秦南秦兴14#变	10	200	上级设备容量受限
2280	市区	10kV秦兴线秦南千秋26#变	10	400	上级设备容量受限
2281	市区	秦南秦兴8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2282	市区	10kV秦兴线秦南千秋25#变	10	400	上级设备容量受限
2283	市区	秦南宝奎7#变	10	200	上级设备容量受限
2284	市区	秦南千秋22#变	10	200	上级设备容量受限
2285	市区	秦南秦兴22#变	10	200	上级设备容量受限
2286	市区	秦南秦兴5#变	10	200	上级设备容量受限
2287	市区	秦南宝奎6#变	10	400	上级设备容量受限
2288	市区	秦南秦兴4#变	10	100	上级设备容量受限
2289	市区	秦南秦兴20#变	10	200	上级设备容量受限
2290	市区	秦南泾口5#配变	10	200	上级设备容量受限
2291	市区	秦南千秋1#变	10	200	上级设备容量受限
2292	市区	秦南秦兴6#变	10	100	上级设备容量受限
2293	市区	秦南秦兴9#变	10	200	上级设备容量受限
2294	市区	秦南宝奎8#变	10	200	上级设备容量受限
2295	市区	秦南千秋13#变	10	200	上级设备容量受限
2296	市区	鞍湖刘格8号	10	200	上级设备容量受限
2297	市区	鞍湖大顾2#变	10	200	上级设备容量受限
2298	市区	秦南千秋17#变	10	200	上级设备容量受限
2299	市区	秦南千秋2#变	10	200	上级设备容量受限
2300	市区	鞍湖刘格1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2301	市区	秦南宝奎14#变	10	200	上级设备容量受限
2302	市区	秦南秦兴13#变	10	200	上级设备容量受限
2303	市区	秦南宝奎17#变	10	200	上级设备容量受限
2304	市区	秦南宝奎18#变	10	200	上级设备容量受限
2305	市区	圩洋2#变	10	200	上级设备容量受限
2306	市区	圩洋15#变	10	400	上级设备容量受限
2307	市区	袁庄18#变	10	400	上级设备容量受限
2308	市区	圩洋3#变	10	250	上级设备容量受限
2309	市区	圩洋14#变	10	200	上级设备容量受限
2310	市区	圩洋16#箱变主变	10	200	上级设备容量受限
2311	市区	圩洋17#变	10	200	上级设备容量受限
2312	市区	圩洋4#变	10	400	上级设备容量受限
2313	市区	圩洋18#变	10	200	上级设备容量受限
2314	市区	圩洋19#变	10	200	上级设备容量受限
2315	市区	圩洋13#变	10	400	上级设备容量受限
2316	市区	东团3#变	10	200	本级设备容量受限
2317	市区	东团28#变压器	10	200	上级设备容量受限
2318	市区	东团10#变	10	200	上级设备容量受限
2319	市区	民联24#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2320	市区	东团29#变	10	200	上级设备容量受限
2321	市区	绍林26#变	10	200	上级设备容量受限
2322	市区	民联23#综合变	10	200	上级设备容量受限
2323	市区	东团37#变	10	200	上级设备容量受限
2324	市区	民联18#变	10	200	上级设备容量受限
2325	市区	东团16#变	10	200	上级设备容量受限
2326	市区	东团25	10	200	上级设备容量受限
2327	市区	东团34#变	10	200	上级设备容量受限
2328	市区	东团35#变	10	200	上级设备容量受限
2329	市区	东团33#变	10	200	上级设备容量受限
2330	市区	东团2#变	10	200	上级设备容量受限
2331	市区	东团19#变	10	200	上级设备容量受限
2332	市区	民联14#变	10	200	上级设备容量受限
2333	市区	东团12#变	10	200	上级设备容量受限
2334	市区	东团5#变	10	200	上级设备容量受限
2335	市区	民联10#变	10	200	上级设备容量受限
2336	市区	东团27#变	10	200	上级设备容量受限
2337	市区	东团15#变	10	200	上级设备容量受限
2338	市区	民联16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2339	市区	东团18#变	10	200	上级设备容量受限
2340	市区	东团21#变	10	200	上级设备容量受限
2341	市区	东团26#变	10	200	上级设备容量受限
2342	市区	东团6#变	10	200	上级设备容量受限
2343	市区	东团1#变	10	200	上级设备容量受限
2344	市区	东团13#变	10	200	上级设备容量受限
2345	市区	东团31#变	10	200	上级设备容量受限
2346	市区	东团7#变	10	200	上级设备容量受限
2347	市区	东团11#变	10	200	上级设备容量受限
2348	市区	民联20#变	10	200	上级设备容量受限
2349	市区	东团36#变	10	200	上级设备容量受限
2350	市区	民联12#变	10	200	上级设备容量受限
2351	市区	东团9#变	10	200	上级设备容量受限
2352	市区	东团38#变	10	200	上级设备容量受限
2353	市区	东团4#变	10	200	上级设备容量受限
2354	市区	东团30#变	10	200	上级设备容量受限
2355	市区	东团23#变	10	200	上级设备容量受限
2356	市区	民联9#	10	200	上级设备容量受限
2357	市区	民联11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2358	市区	东团22#变	10	200	上级设备容量受限
2359	市区	东团14#变	10	200	上级设备容量受限
2360	市区	东团20#变	10	200	上级设备容量受限
2361	市区	东团32#变	10	200	上级设备容量受限
2362	市区	民联21#变	10	200	上级设备容量受限
2363	市区	东团17#变	10	200	上级设备容量受限
2364	市区	东团24#变	10	200	上级设备容量受限
2365	市区	东团8#变	10	315	上级设备容量受限
2366	市区	潭尖28#变	10	400	上级设备容量受限
2367	市区	龙碾19#变	10	200	上级设备容量受限
2368	市区	集镇4# 变	10	400	上级设备容量受限
2369	市区	红升3#变	10	200	上级设备容量受限
2370	市区	潭尖13#变	10	400	上级设备容量受限
2371	市区	潭尖8#变	10	200	上级设备容量受限
2372	市区	潭尖18#变	10	200	上级设备容量受限
2373	市区	潭尖26#变	10	200	上级设备容量受限
2374	市区	潭尖10#变	10	200	上级设备容量受限
2375	市区	龙碾9#变	10	200	上级设备容量受限
2376	市区	潭尖27#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2377	市区	潭尖7#变	10	200	上级设备容量受限
2378	市区	潭尖2#变	10	200	上级设备容量受限
2379	市区	潭尖25#变	10	200	上级设备容量受限
2380	市区	潭尖4#变	10	200	上级设备容量受限
2381	市区	潭尖16#变	10	200	上级设备容量受限
2382	市区	潭尖23#变	10	200	上级设备容量受限
2383	市区	潭尖14#变	10	400	上级设备容量受限
2384	市区	潭尖20#变	10	200	上级设备容量受限
2385	市区	潭尖5#变	10	200	上级设备容量受限
2386	市区	头灶30#变	10	200	上级设备容量受限
2387	市区	潭尖11#变	10	200	上级设备容量受限
2388	市区	潭尖17#变-	10	200	上级设备容量受限
2389	市区	潭尖30#变	10	200	上级设备容量受限
2390	市区	潭尖29#变	10	200	上级设备容量受限
2391	市区	月康34#变	10	200	上级设备容量受限
2392	市区	潭尖31#变	10	200	上级设备容量受限
2393	市区	潭尖1#变	10	400	上级设备容量受限
2394	市区	集镇19#变	10	400	上级设备容量受限
2395	市区	头灶1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2396	市区	红堡庄园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2397	市区	红堡庄园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2398	市区	红堡庄园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2399	市区	红堡庄园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2400	市区	袁庄3#变	10	400	上级设备容量受限
2401	市区	龙桥16#变	10	315	上级设备容量受限
2402	市区	龙桥3#变	10	200	上级设备容量受限
2403	市区	凤凰城小区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2404	市区	龙冈丁晏1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2405	市区	凤凰城小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2406	市区	凤凰城小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2407	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站4#主变	10	630	上级设备容量受限
2408	市区	凤凰城小区1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2409	市区	龙冈金汇龙湖2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2410	市区	龙冈丁晏9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2411	市区	凤凰城小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2412	市区	龙冈金汇龙湖1#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
2413	市区	龙冈凤凰山庄4号变	10	200	上级设备容量受限
2414	市区	凤凰城小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2415	市区	龙冈凤凰7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2416	市区	龙冈凤凰山庄3号变	10	200	上级设备容量受限
2417	市区	龙冈凤凰6号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
2418	市区	龙冈凤凰10号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2419	市区	百安居新苑3#S2箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2420	市区	盐湾28#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2421	市区	水果批发箱变S1箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2422	市区	华强宿舍	10	400	上级设备容量受限
2423	市区	百安居新苑2#S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2424	市区	百安居新苑1#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2425	市区	风洋3#变	10	200	上级设备容量受限
2426	市区	学府花园1#变	10	800	上级设备容量受限
2427	市区	风洋5#变	10	100	上级设备容量受限
2428	市区	高产12#变	10	200	上级设备容量受限
2429	市区	学府花园3#变	10	800	上级设备容量受限
2430	市区	风洋1#变	10	200	上级设备容量受限
2431	市区	高产3#变	10	400	上级设备容量受限
2432	市区	龙韵新城8#主变	10	800	上级设备容量受限
2433	市区	龙冈凤凰2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2434	市区	龙冈集镇10杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2435	市区	华庆花园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2436	市区	龙冈集镇17#变	10	315	上级设备容量受限
2437	市区	龙韵新城6#主变	10	800	上级设备容量受限
2438	市区	华欧小区1#变	10	630	上级设备容量受限
2439	市区	龙冈教师公寓2号变	10	200	上级设备容量受限
2440	市区	龙冈集镇6号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
2441	市区	华庆3#主变	10	630	上级设备容量受限
2442	市区	龙冈集镇33号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2443	市区	龙韵新城4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2444	市区	华庆花园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2445	市区	龙冈凤凰11#变	10	200	上级设备容量受限
2446	市区	龙冈凤凰20#配变	10	400	上级设备容量受限
2447	市区	龙冈集镇25#变压器	10	400	上级设备容量受限
2448	市区	华庆4#箱变	10	630	上级设备容量受限
2449	市区	龙韵新城2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2450	市区	龙冈凤凰18号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2451	市区	龙冈教师公寓4#变	10	200	上级设备容量受限
2452	市区	龙冈集镇4号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2453	市区	龙冈集镇42号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2454	市区	龙冈集镇36号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2455	市区	龙冈凤凰3号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2456	市区	龙冈凤凰19号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2457	市区	龙冈凤凰13号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2458	市区	三英7#	10	200	上级设备容量受限
2459	市区	新景华城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2460	市区	三英12#	10	400	上级设备容量受限
2461	市区	西袁7#变	10	400	上级设备容量受限
2462	市区	圣英置业4#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2463	市区	新景华城1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2464	市区	新景华城2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
2465	市区	西袁6#	10	315	上级设备容量受限
2466	市区	圣英置业3#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2467	市区	三英8#	10	400	上级设备容量受限
2468	市区	三英2#	10	400	上级设备容量受限
2469	市区	新景华城1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2470	市区	新景华城开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
2471	市区	新景华城2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2472	市区	西袁5#	10	200	上级设备容量受限
2473	市区	三英11#	10	200	上级设备容量受限
2474	市区	三英15#变	10	200	上级设备容量受限
2475	市区	西袁2#	10	400	上级设备容量受限
2476	市区	三英9#	10	315	上级设备容量受限
2477	市区	三英17#变主变	10	400	上级设备容量受限
2478	市区	龙冈凤凰9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2479	市区	龙冈冈南13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2480	市区	华虹2#欧变	10	500	上级设备容量受限
2481	市区	龙冈凤凰5号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2482	市区	龙冈集镇3号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2483	市区	书香水岸4号箱变	10	630	上级设备容量受限
2484	市区	龙冈集镇9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2485	市区	龙冈集镇51#变	10	400	上级设备容量受限
2486	市区	龙冈集镇27号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2487	市区	龙冈凤凰16#变	10	400	上级设备容量受限
2488	市区	龙冈集镇12号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2489	市区	龙冈集镇23号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2490	市区	华虹1#主变,	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2491	市区	龙冈集镇32#箱变	10	400	上级设备容量受限
2492	市区	龙冈集镇34#箱变	10	400	上级设备容量受限
2493	市区	龙冈集镇49号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2494	市区	书香水岸3号箱变	10	630	上级设备容量受限
2495	市区	龙冈集镇52#变	10	400	上级设备容量受限
2496	市区	书香水岸2号箱变	10	630	上级设备容量受限
2497	市区	华虹4#欧变	10	400	上级设备容量受限
2498	市区	华虹3#箱变01001	10	400	上级设备容量受限
2499	市区	龙冈集镇8号变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2500	市区	龙冈集镇11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2501	市区	龙冈集镇41号箱变	10	400	上级设备容量受限
2502	市区	龙冈集镇30号箱变	10	400	上级设备容量受限
2503	市区	书香水岸1号箱变	10	630	上级设备容量受限
2504	市区	龙冈集镇13号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
2505	市区	龙冈集镇35号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2506	市区	北蒋盛花9#变	10	200	本级设备容量受限
2507	市区	北蒋盛花12#配变	10	200	本级设备容量受限
2508	市区	北蒋盛花6#变	10	200	上级设备容量受限
2509	市区	北蒋润泽家园4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2510	市区	北蒋江尧4#变	10	200	上级设备容量受限
2511	市区	北蒋江尧13#变	10	200	上级设备容量受限
2512	市区	北蒋江尧8#变	10	200	上级设备容量受限
2513	市区	江尧17#变	10	200	上级设备容量受限
2514	市区	北蒋楚九5#变	10	200	上级设备容量受限
2515	市区	北蒋江尧2#变	10	200	上级设备容量受限
2516	市区	北蒋润泽家园2#主变	10	800	上级设备容量受限
2517	市区	北蒋盛花13#变	10	400	上级设备容量受限
2518	市区	北蒋盛花18#变	10	200	上级设备容量受限
2519	市区	北蒋童成25#变	10	200	上级设备容量受限
2520	市区	北蒋楚九11#变	10	200	上级设备容量受限
2521	市区	北蒋盛花16#变	10	200	上级设备容量受限
2522	市区	北蒋盛花4#变	10	200	上级设备容量受限
2523	市区	北蒋盛花7#变	10	200	上级设备容量受限
2524	市区	北蒋楚九13#变	10	400	上级设备容量受限
2525	市区	北蒋江尧10#变	10	200	上级设备容量受限
2526	市区	北蒋童成6#变	10	200	上级设备容量受限
2527	市区	北蒋童成4#变	10	200	上级设备容量受限
2528	市区	北蒋童成19#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2529	市区	北蒋盛花2#变	10	200	上级设备容量受限
2530	市区	北蒋江尧12#变	10	200	上级设备容量受限
2531	市区	北蒋盛花1#变	10	200	上级设备容量受限
2532	市区	北蒋雨生10#变	10	200	上级设备容量受限
2533	市区	北蒋童成5#变	10	200	上级设备容量受限
2534	市区	北蒋童成14#变	10	200	上级设备容量受限
2535	市区	北蒋盛花14#变	10	200	上级设备容量受限
2536	市区	北蒋江尧7#变	10	200	上级设备容量受限
2537	市区	北蒋盛花11#变新	10	200	上级设备容量受限
2538	市区	北蒋江尧16#变	10	200	上级设备容量受限
2539	市区	北蒋童成16#变	10	200	上级设备容量受限
2540	市区	北蒋盛花17#变	10	200	上级设备容量受限
2541	市区	北蒋童成22#变	10	200	上级设备容量受限
2542	市区	北蒋江尧6#变	10	315	上级设备容量受限
2543	市区	北蒋童成20#变	10	200	上级设备容量受限
2544	市区	北蒋南蒋6#变	10	200	上级设备容量受限
2545	市区	北蒋盛花15#变	10	200	上级设备容量受限
2546	市区	北蒋南蒋7#变	10	400	上级设备容量受限
2547	市区	北蒋盛花10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2548	市区	北蒋童成26#变	10	200	上级设备容量受限
2549	市区	北蒋盛花8#变	10	200	上级设备容量受限
2550	市区	北蒋雨生4#变	10	200	上级设备容量受限
2551	市区	北蒋童成10#变	10	200	上级设备容量受限
2552	市区	北蒋童成13#变	10	200	上级设备容量受限
2553	市区	北蒋江尧1#变	10	200	上级设备容量受限
2554	市区	北蒋楚九9#变	10	200	上级设备容量受限
2555	市区	北蒋盛花5#变	10	200	上级设备容量受限
2556	市区	北蒋江尧3#变	10	200	上级设备容量受限
2557	市区	北蒋楚九2#变	10	200	上级设备容量受限
2558	市区	北蒋江尧14#变	10	200	上级设备容量受限
2559	市区	北蒋盛花3#变	10	200	上级设备容量受限
2560	市区	北蒋楚九1#变	10	200	上级设备容量受限
2561	市区	北蒋童成12#变	10	200	上级设备容量受限
2562	市区	北蒋楚九8#变	10	200	上级设备容量受限
2563	市区	北蒋楚九3#变	10	200	上级设备容量受限
2564	市区	北蒋江尧15#配变	10	200	上级设备容量受限
2565	市区	北蒋楚九6#变	10	200	上级设备容量受限
2566	市区	北蒋楚九7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2567	市区	北蒋江尧11#变	10	200	上级设备容量受限
2568	市区	北蒋江尧9#变	10	200	上级设备容量受限
2569	市区	北蒋楚九12#变	10	400	上级设备容量受限
2570	市区	北蒋集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
2571	市区	文化名宛4#变	10	400	上级设备容量受限
2572	市区	文化名宛2#变	10	500	上级设备容量受限
2573	市区	龙冈集镇44#变	10	315	上级设备容量受限
2574	市区	文化名宛3#变	10	500	上级设备容量受限
2575	市区	龙冈集镇16#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
2576	市区	文化名宛1#变	10	630	上级设备容量受限
2577	市区	龙冈集镇26#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2578	市区	永康商业广场配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2579	市区	世贸商城5#S5箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2580	市区	世贸商城1#S9箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2581	市区	明珠世贸商场1#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2582	市区	袁庄19#变	10	200	上级设备容量受限
2583	市区	世贸商城2#S8箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2584	市区	世贸商城4#S6箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2585	市区	袁庄4#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2586	市区	世贸商城10#S1箱变	10	630	上级设备容量受限
2587	市区	阳光星辰1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2588	市区	世贸商城6#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2589	市区	世贸商城8#S2欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2590	市区	袁庄16#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2591	市区	阳光星辰开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
2592	市区	圩洋1#变	10	200	上级设备容量受限
2593	市区	世贸商城3#S7箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2594	市区	明珠世贸商城2#小区变1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2595	市区	阳光星辰1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2596	市区	世贸商城7#S3欧变主变	10	630	上级设备容量受限
2597	市区	明珠世贸商场1#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2598	市区	明珠世贸商城2#小区变2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2599	市区	阳光星辰开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
2600	市区	永康商业广场配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2601	市区	鑫馨2#S4箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2602	市区	电信宿舍S6箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2603	市区	德惠尚书府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2604	市区	翡翠南园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2605	市区	鑫馨3#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2606	市区	盐湾1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2607	市区	翡翠南园1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2608	市区	翡翠南园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2609	市区	阳光星辰开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
2610	市区	德惠尚书府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2611	市区	永康S6箱变主变	10	500	上级设备容量受限
2612	市区	阳光星辰1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2613	市区	阳光星辰开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
2614	市区	德惠尚书府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2615	市区	鑫馨5#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
2616	市区	德惠尚书府4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2617	市区	鑫馨置业2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2618	市区	翡翠南园2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2619	市区	鑫馨置业2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
2620	市区	阳光星辰1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2621	市区	鑫馨置业1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
2622	市区	永康商业广场配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2623	市区	鑫馨4#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2624	市区	北闸17#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2625	市区	鑫馨1#S5箱变主变	10	400	上级设备容量受限
2626	市区	鑫馨置业1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2627	市区	翡翠南园2#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
2628	市区	永康商业广场配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2629	市区	德惠尚书府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2630	市区	德惠尚书府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2631	市区	楼王所集镇4号公用变	10	400	上级设备容量受限
2632	市区	楼王所集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
2633	市区	楼王所凌庞1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2634	市区	楼王所垦殖公司3号公用变	10	200	上级设备容量受限
2635	市区	楼王所垦殖公司5号公用变	10	400	上级设备容量受限
2636	市区	楼王所凤池11号公用变	10	200	上级设备容量受限
2637	市区	楼王所凤池3号公用变	10	400	上级设备容量受限
2638	市区	楼王所垦殖公司6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2639	市区	福盛苑2#箱变2001	10	500	上级设备容量受限
2640	市区	楼王所城头19号公用变	10	200	上级设备容量受限
2641	市区	楼王所凌庞10号公用变	10	200	上级设备容量受限
2642	市区	楼王所集镇12号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2643	市区	楼王所城头12号公用变	10	200	上级设备容量受限
2644	市区	楼王所垦殖公司1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2645	市区	楼王所凤池14号公用变	10	200	上级设备容量受限
2646	市区	楼王所凤池10号公用变	10	200	上级设备容量受限
2647	市区	楼王所城头20号公用变	10	200	上级设备容量受限
2648	市区	楼王所集镇21号公用变	10	400	上级设备容量受限
2649	市区	楼王所凤池8号公用变	10	200	上级设备容量受限
2650	市区	楼王所凤池4号公用变	10	400	上级设备容量受限
2651	市区	楼王所花季园4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2652	市区	楼王所垦殖公司7号公用变	10	200	上级设备容量受限
2653	市区	楼王所集镇30号公用变	10	400	上级设备容量受限
2654	市区	楼王所集镇29号公用变	10	400	上级设备容量受限
2655	市区	楼王所凤池5号公用变	10	200	上级设备容量受限
2656	市区	楼王所垦殖公司2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2657	市区	楼王所凌庞2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2658	市区	楼王所朝阳居委会4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2659	市区	楼王所城头16#公用变	10	200	上级设备容量受限
2660	市区	楼王所凤池2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2661	市区	楼王所城头9号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2662	市区	楼王所城头14号公用变	10	200	上级设备容量受限
2663	市区	楼王所凌庞6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2664	市区	楼王所城头11号公用变	10	200	上级设备容量受限
2665	市区	楼王所凌庞8号公用变	10	200	上级设备容量受限
2666	市区	楼王所城头10号公用变	10	200	上级设备容量受限
2667	市区	楼王所凌庞9号公用变	10	200	上级设备容量受限
2668	市区	楼王所城头7号公用变	10	200	上级设备容量受限
2669	市区	楼王所朝阳居委会3号公用变	10	200	上级设备容量受限
2670	市区	楼王所凌庞7号公用变	10	200	上级设备容量受限
2671	市区	楼王所城头6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2672	市区	楼王所凤池13号公用变	10	200	上级设备容量受限
2673	市区	楼王所城头18号公用变	10	200	上级设备容量受限
2674	市区	楼王所城头8号公用变	10	200	上级设备容量受限
2675	市区	楼王所城头1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2676	市区	楼王所城头21号公用变	10	200	上级设备容量受限
2677	市区	楼王所凤池7号公用变	10	200	上级设备容量受限
2678	市区	楼王所城头15号公用变	10	200	上级设备容量受限
2679	市区	楼王所凤池6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2680	市区	楼王所朝阳居委会1号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2681	市区	楼王所城头13号公用变	10	200	上级设备容量受限
2682	市区	楼王所凤池9号公用变	10	200	上级设备容量受限
2683	市区	楼王所集镇28号公用变	10	400	上级设备容量受限
2684	市区	楼王所朝阳居委会2号公用变	10	400	上级设备容量受限
2685	市区	楼王所凤池12号公用变	10	400	上级设备容量受限
2686	市区	楼王所凤池1号公用变变	10	400	上级设备容量受限
2687	市区	楼王所城头23号公用变	10	400	上级设备容量受限
2688	市区	楼王所城头2号公用变	10	400	上级设备容量受限
2689	市区	楼王所集镇11号公用变	10	400	上级设备容量受限
2690	市区	楼王所城头22号公用变	10	400	上级设备容量受限
2691	市区	龙冈新冈1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2692	市区	龙冈新冈4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2693	市区	杨斌新农村安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
2694	市区	龙冈杨兵7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2695	市区	龙冈军营14号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2696	市区	龙冈黄庄17号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2697	市区	龙冈杨兵6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2698	市区	龙冈新冈3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2699	市区	龙冈新冈6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2700	市区	龙冈储巷11号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2701	市区	龙冈黄庄4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2702	市区	龙冈杨兵11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2703	市区	龙冈黄庄12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2704	市区	龙冈黄庄5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2705	市区	龙冈黄庄13号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2706	市区	龙冈黄庄7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2707	市区	龙冈新冈7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2708	市区	龙冈杨兵4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2709	市区	杨斌新农村安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
2710	市区	龙冈杨兵16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2711	市区	龙冈新冈2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2712	市区	龙冈军营3号杆上配变	10	100	上级设备容量受限
2713	市区	龙冈储巷2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2714	市区	龙冈许巷6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2715	市区	龙冈许巷4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2716	市区	龙冈许巷3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2717	市区	龙冈储巷3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2718	市区	龙冈许巷1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2719	市区	龙冈许巷2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2720	市区	龙冈储巷7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2721	市区	龙冈黄庄10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2722	市区	龙冈新冈8号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2723	市区	龙冈新冈9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2724	市区	龙冈许巷7号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2725	市区	龙冈储巷8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2726	市区	龙冈黄庄3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2727	市区	龙冈杨兵1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2728	市区	龙冈储巷5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2729	市区	龙冈许巷5号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2730	市区	龙冈杨兵13号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2731	市区	龙冈黄庄16号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2732	市区	龙冈军营2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2733	市区	龙冈杨兵15#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2734	市区	龙冈杨兵10号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2735	市区	龙冈储巷4号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2736	市区	龙冈黄庄2号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2737	市区	龙冈许巷9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2738	市区	龙冈储巷10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2739	市区	龙冈杨兵12号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2740	市区	龙冈许巷8号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2741	市区	龙冈储巷6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2742	市区	龙冈黄庄8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2743	市区	龙冈杨兵3号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2744	市区	龙冈杨兵8号杆上配变	10	250	上级设备容量受限
2745	市区	龙冈军营8号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2746	市区	龙冈黄庄11号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2747	市区	龙冈黄庄9号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2748	市区	龙冈储巷9号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2749	市区	龙冈黄庄1号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2750	市区	龙冈黄庄6号杆上配变	10	200	上级设备容量受限
2751	市区	龙冈凤凰4号杆上配变	10	315	上级设备容量受限
2752	市区	龙冈新冈5号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2753	市区	龙冈储巷1号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2754	市区	龙冈杨兵2号杆上配变	10	400	上级设备容量受限
2755	市区	博联天街商业广场2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2756	市区	龙桥新园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2757	市区	博联天街商业广场配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
2758	市区	龙泰花园小区1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2759	市区	博联天街商业广场2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2760	市区	龙桥新园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
2761	市区	龙泰花园小区2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2762	市区	龙桥新园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2763	市区	博联天街商业广场配电室4#主变	10	1000	上级设备容量受限
2764	市区	龙泰花园小区2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2765	市区	龙桥新园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2766	市区	龙桥新园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2767	市区	龙桥新园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2768	市区	龙泰花园小区1#开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限
2769	市区	龙桥新园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2770	市区	龙泰花园小区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
2771	市区	南吉4#配变	10	200	上级设备容量受限
2772	市区	尚庄集镇26#配变	10	200	上级设备容量受限
2773	市区	尚庄古殿7#配变	10	200	上级设备容量受限
2774	市区	尚庄民胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
2775	市区	南吉9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2776	市区	南吉8#配变	10	200	上级设备容量受限
2777	市区	南吉12#配变	10	200	上级设备容量受限
2778	市区	尚庄南吉17#配变	10	200	上级设备容量受限
2779	市区	民胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
2780	市区	古殿2#配变	10	200	上级设备容量受限
2781	市区	尚庄南吉15#配变	10	200	上级设备容量受限
2782	市区	尚庄美佳2#变	10	800	上级设备容量受限
2783	市区	南吉13#变	10	200	上级设备容量受限
2784	市区	尚庄姚伙7#配变	10	200	上级设备容量受限
2785	市区	南吉6#配变	10	200	上级设备容量受限
2786	市区	瑞南8#配变	10	200	上级设备容量受限
2787	市区	尚庄界河6#配变	10	200	上级设备容量受限
2788	市区	姚伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
2789	市区	民胜7#配变	10	400	上级设备容量受限
2790	市区	古殿9#配变	10	200	上级设备容量受限
2791	市区	联胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
2792	市区	联胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
2793	市区	荣昌10#配变	10	200	上级设备容量受限
2794	市区	瑞南9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2795	市区	民胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
2796	市区	古殿1#配变	10	200	上级设备容量受限
2797	市区	民胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
2798	市区	尚庄南吉14#变	10	200	上级设备容量受限
2799	市区	尚庄民胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
2800	市区	荣昌2#配变	10	200	上级设备容量受限
2801	市区	尚庄联胜20#配变	10	200	上级设备容量受限
2802	市区	尚庄界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
2803	市区	民胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
2804	市区	民胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
2805	市区	南吉7#配变	10	200	上级设备容量受限
2806	市区	界河5#配变	10	200	上级设备容量受限
2807	市区	荣昌9#配变	10	200	上级设备容量受限
2808	市区	民胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
2809	市区	界河2#配变	10	200	上级设备容量受限
2810	市区	尚庄所界河9#配变	10	200	上级设备容量受限
2811	市区	尚庄姚伙9#配变	10	400	上级设备容量受限
2812	市区	尚庄所界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
2813	市区	联胜7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2814	市区	尚庄界河7#配变	10	200	上级设备容量受限
2815	市区	民胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
2816	市区	尚庄古殿17#配变	10	200	上级设备容量受限
2817	市区	尚庄界河11#配变	10	200	上级设备容量受限
2818	市区	古殿5#配变	10	200	上级设备容量受限
2819	市区	古殿12#配变	10	200	上级设备容量受限
2820	市区	联胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
2821	市区	尚庄姚伙13#变	10	200	上级设备容量受限
2822	市区	荣昌1#配变	10	400	上级设备容量受限
2823	市区	尚庄南吉2#配变	10	400	上级设备容量受限
2824	市区	尚庄界河3#配变	10	400	上级设备容量受限
2825	市区	南吉5#配变	10	400	上级设备容量受限
2826	市区	陈井10#变	10	200	本级设备容量受限
2827	市区	龙碾16#变-	10	200	本级设备容量受限
2828	市区	陈井1#变	10	200	本级设备容量受限
2829	市区	陈井8#变	10	200	本级设备容量受限
2830	市区	正东16#变	10	200	本级设备容量受限
2831	市区	龙碾5#变	10	200	本级设备容量受限
2832	市区	正东村集中居住区4#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2833	市区	正东村集中居住区1#箱变	10	200	上级设备容量受限
2834	市区	正东集中区三期3#变	10	500	上级设备容量受限
2835	市区	正东村集中居住区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
2836	市区	正东14#变	10	200	上级设备容量受限
2837	市区	正东17#变	10	200	上级设备容量受限
2838	市区	正东25#变	10	400	上级设备容量受限
2839	市区	正东集中区三期2#变	10	500	上级设备容量受限
2840	市区	正东村集中居住区2#箱变	10	200	上级设备容量受限
2841	市区	正东15#变	10	200	上级设备容量受限
2842	市区	正东集中区三期1#变	10	630	上级设备容量受限
2843	市区	陈井15#变	10	200	上级设备容量受限
2844	市区	龙碾4#变	10	200	上级设备容量受限
2845	市区	陈井11#变	10	200	上级设备容量受限
2846	市区	陈井14#变	10	200	上级设备容量受限
2847	市区	陈井6#变	10	200	上级设备容量受限
2848	市区	正东4#变	10	200	上级设备容量受限
2849	市区	潭尖9#变	10	200	上级设备容量受限
2850	市区	陈井3#变	10	200	上级设备容量受限
2851	市区	陈井18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2852	市区	正东10#变	10	200	上级设备容量受限
2853	市区	陈井2#变	10	200	上级设备容量受限
2854	市区	陈井13#变	10	200	上级设备容量受限
2855	市区	正东18#变	10	200	上级设备容量受限
2856	市区	正东9#变	10	200	上级设备容量受限
2857	市区	正东22#变	10	200	上级设备容量受限
2858	市区	陈井21#变	10	400	上级设备容量受限
2859	市区	潭尖22#变	10	200	上级设备容量受限
2860	市区	正东11#变	10	200	上级设备容量受限
2861	市区	潭尖6#变	10	200	上级设备容量受限
2862	市区	正东26#变	10	200	上级设备容量受限
2863	市区	陈井19#变	10	200	上级设备容量受限
2864	市区	陈井9#变	10	200	上级设备容量受限
2865	市区	正东21#变	10	200	上级设备容量受限
2866	市区	陈井16#变	10	200	上级设备容量受限
2867	市区	正东3#变	10	200	上级设备容量受限
2868	市区	陈井12#变	10	200	上级设备容量受限
2869	市区	正东12#变	10	200	上级设备容量受限
2870	市区	陈井17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2871	市区	正东2#变	10	200	上级设备容量受限
2872	市区	正东5#变	10	200	上级设备容量受限
2873	市区	正东8#变	10	200	上级设备容量受限
2874	市区	正东6#变	10	200	上级设备容量受限
2875	市区	正东23#变	10	200	上级设备容量受限
2876	市区	潭尖21#变	10	200	上级设备容量受限
2877	市区	正东24#变	10	200	上级设备容量受限
2878	市区	陈井4#变	10	400	上级设备容量受限
2879	市区	正东7#变	10	400	上级设备容量受限
2880	市区	新港20#变	10	200	上级设备容量受限
2881	市区	野陆7#配变	10	200	上级设备容量受限
2882	市区	野陆4#配变	10	200	上级设备容量受限
2883	市区	大冈野陆12号配变	10	200	上级设备容量受限
2884	市区	卧龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
2885	市区	卧龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
2886	市区	鞍湖港北9#变	10	400	本级设备容量受限
2887	市区	鞍湖港北13号	10	400	上级设备容量受限
2888	市区	鞍湖九曲6号	10	200	本级设备容量受限
2889	市区	鞍湖港北1#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2890	市区	鞍湖港北3#配变	10	200	本级设备容量受限
2891	市区	鞍湖大顾8号配变	10	200	上级设备容量受限
2892	市区	鞍湖集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
2893	市区	鞍湖兴龙9号变	10	400	上级设备容量受限
2894	市区	鞍湖兴龙16号	10	200	上级设备容量受限
2895	市区	鞍湖兴龙1#配变	10	400	上级设备容量受限
2896	市区	鞍湖集镇4号变	10	315	上级设备容量受限
2897	市区	鞍湖兴龙11号	10	200	上级设备容量受限
2898	市区	鞍湖洪渡8#配变	10	200	上级设备容量受限
2899	市区	鞍湖九曲2#变	10	160	上级设备容量受限
2900	市区	鞍湖兴龙4#配变	10	200	上级设备容量受限
2901	市区	鞍湖洪渡7#配变	10	200	上级设备容量受限
2902	市区	鞍湖兴龙3#变	10	200	上级设备容量受限
2903	市区	鞍湖港北17号	10	200	上级设备容量受限
2904	市区	鞍湖港北4#配变	10	200	上级设备容量受限
2905	市区	鞍湖港北15号	10	200	上级设备容量受限
2906	市区	鞍湖港北14号	10	200	上级设备容量受限
2907	市区	鞍湖兴龙15	10	200	上级设备容量受限
2908	市区	鞍湖洪渡2号	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2909	市区	鞍湖兴龙6#变	10	200	上级设备容量受限
2910	市区	鞍湖港北2号	10	200	上级设备容量受限
2911	市区	鞍湖兴龙13号配变	10	200	上级设备容量受限
2912	市区	鞍湖洪渡4号配变	10	200	上级设备容量受限
2913	市区	鞍湖九曲5号变	10	200	上级设备容量受限
2914	市区	鞍湖洪渡5号	10	200	上级设备容量受限
2915	市区	鞍湖港北12号	10	200	上级设备容量受限
2916	市区	鞍湖兴龙14号配变	10	200	上级设备容量受限
2917	市区	鞍湖港北16#	10	200	上级设备容量受限
2918	市区	鞍湖港北11号	10	200	上级设备容量受限
2919	市区	鞍湖兴龙12号	10	200	上级设备容量受限
2920	市区	鞍湖港北6号	10	200	上级设备容量受限
2921	市区	鞍湖兴龙8#配变	10	200	上级设备容量受限
2922	市区	鞍湖九曲4#配变	10	200	上级设备容量受限
2923	市区	鞍湖洪渡6号配变	10	200	上级设备容量受限
2924	市区	鞍湖兴龙7#变	10	200	上级设备容量受限
2925	市区	鞍湖兴龙17号配变	10	200	上级设备容量受限
2926	市区	鞍湖九曲1#变	10	200	上级设备容量受限
2927	市区	鞍湖九曲3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2928	市区	鞍湖港北8#变	10	200	上级设备容量受限
2929	市区	鞍湖港北10#变	10	200	上级设备容量受限
2930	市区	鞍湖兴龙5号变	10	200	上级设备容量受限
2931	市区	鞍湖港北5#变	10	200	上级设备容量受限
2932	市区	鞍湖兴龙2#变	10	400	上级设备容量受限
2933	市区	鞍湖集镇5号	10	400	上级设备容量受限
2934	市区	鞍湖洪渡1号	10	400	上级设备容量受限
2935	市区	鞍湖集镇10号	10	400	上级设备容量受限
2936	市区	鞍湖集镇17#变（新）	10	400	上级设备容量受限
2937	市区	金麟府3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2938	市区	星河晨光3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2939	市区	四季新城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2940	市区	星河晨光4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
2941	市区	星河晨光2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2942	市区	金麟府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2943	市区	金麟府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2944	市区	星河晨光5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2945	市区	星河晨光1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
2946	市区	金麟府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2947	市区	四季新城3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2948	市区	四季新城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2949	市区	四季新城开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
2950	市区	四季新城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2951	市区	金麟府2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2952	市区	四季新城4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2953	市区	四季新城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2954	市区	金麟府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
2955	市区	星河晨光4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
2956	市区	四季新城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
2957	市区	楼王所江庄7号公用变	10	200	本级设备容量受限
2958	市区	楼王所花季园11号公用变	10	200	上级设备容量受限
2959	市区	楼王所鑫丰嘉园箱变0101配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2960	市区	楼王所江庄11号公用变	10	200	上级设备容量受限
2961	市区	楼王所金庭花园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2962	市区	楼王所花季园21号公用变	10	200	上级设备容量受限
2963	市区	楼王所江庄8号公用变	10	200	上级设备容量受限
2964	市区	楼王所花季园16号公用变	10	400	上级设备容量受限
2965	市区	楼王所集镇31号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2966	市区	楼王所集镇17号公用变	10	400	上级设备容量受限
2967	市区	楼王所庆丰3号公用变	10	200	上级设备容量受限
2968	市区	楼王所花季园22号公用变	10	200	上级设备容量受限
2969	市区	楼王所集镇2号公用变	10	400	上级设备容量受限
2970	市区	楼王所江庄3号公用变	10	200	上级设备容量受限
2971	市区	楼王所金庭花园2号箱变0101配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2972	市区	楼王所庆丰13号公用变	10	200	上级设备容量受限
2973	市区	楼王所集镇1号公用变	10	315	上级设备容量受限
2974	市区	楼王所利民2号公用变	10	200	上级设备容量受限
2975	市区	楼王所花季园23号公用变	10	200	上级设备容量受限
2976	市区	楼王所嘉丰花苑1号箱变间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
2977	市区	楼王所集镇35号公用变	10	200	上级设备容量受限
2978	市区	楼王所庆丰4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2979	市区	楼王所花季园14号公用变	10	200	上级设备容量受限
2980	市区	楼王所集镇33号变	10	400	上级设备容量受限
2981	市区	楼王所花季园18号公用变	10	200	上级设备容量受限
2982	市区	楼王所集镇36号公用变	10	400	上级设备容量受限
2983	市区	嘉丰花苑2号箱变002001	10	630	上级设备容量受限
2984	市区	楼王所集镇13号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
2985	市区	楼王所集镇7号公用变	10	400	上级设备容量受限
2986	市区	楼王所江庄1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2987	市区	楼王所花季园17号公用变	10	400	上级设备容量受限
2988	市区	楼王所江庄9号公用变	10	200	上级设备容量受限
2989	市区	楼王所花季园7号公用变	10	200	上级设备容量受限
2990	市区	楼王所集镇20号公用变	10	400	上级设备容量受限
2991	市区	楼王所庆丰10号公用变	10	200	上级设备容量受限
2992	市区	楼王所花季园9号公用变	10	200	上级设备容量受限
2993	市区	楼王所江庄6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2994	市区	楼王所花季园1号公用变	10	200	上级设备容量受限
2995	市区	楼王所花季园15号公用变	10	200	上级设备容量受限
2996	市区	楼王所花季园12号公用变	10	200	上级设备容量受限
2997	市区	楼王所花季园6号公用变	10	200	上级设备容量受限
2998	市区	楼王所江庄4号公用变	10	200	上级设备容量受限
2999	市区	楼王所江庄13号公用变	10	200	上级设备容量受限
3000	市区	楼王所江庄5号公变	10	200	上级设备容量受限
3001	市区	楼王所花季园5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3002	市区	楼王所花季园13号公用变1	10	200	上级设备容量受限
3003	市区	楼王所江庄2号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3004	市区	楼王所庆丰5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3005	市区	楼王所花季园10号公用变	10	200	上级设备容量受限
3006	市区	楼王所江庄10号公用变	10	200	上级设备容量受限
3007	市区	楼王所花季园3号公用变	10	200	上级设备容量受限
3008	市区	楼王所利民1号公用变	10	200	上级设备容量受限
3009	市区	楼王所新祥5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3010	市区	楼王所江庄12号公用变	10	200	上级设备容量受限
3011	市区	楼王所花季园8号公用变	10	200	上级设备容量受限
3012	市区	北蒋童成23#变	10	200	上级设备容量受限
3013	市区	北蒋集镇3#变新	10	200	上级设备容量受限
3014	市区	北蒋合兴4#变	10	200	上级设备容量受限
3015	市区	北蒋合兴13#变	10	200	上级设备容量受限
3016	市区	北蒋合兴15#变	10	200	上级设备容量受限
3017	市区	北蒋合兴18#变	10	200	上级设备容量受限
3018	市区	北蒋童成7#变	10	200	上级设备容量受限
3019	市区	北蒋童成18#变	10	400	上级设备容量受限
3020	市区	北蒋童成11#变	10	200	上级设备容量受限
3021	市区	北蒋合兴3#变	10	200	上级设备容量受限
3022	市区	北蒋合兴9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3023	市区	北蒋童成2#变	10	100	上级设备容量受限
3024	市区	北蒋合兴14#变	10	200	上级设备容量受限
3025	市区	北蒋童成3#变	10	200	上级设备容量受限
3026	市区	北蒋童成17#变	10	200	上级设备容量受限
3027	市区	北蒋合兴12#变	10	200	上级设备容量受限
3028	市区	北蒋合兴16#变	10	200	上级设备容量受限
3029	市区	北蒋合兴1#变	10	200	上级设备容量受限
3030	市区	北蒋合兴19#变	10	200	上级设备容量受限
3031	市区	北蒋童成24#变	10	200	上级设备容量受限
3032	市区	北蒋合兴6#变	10	200	上级设备容量受限
3033	市区	北蒋合兴5#变	10	200	上级设备容量受限
3034	市区	北蒋童成1#变	10	400	上级设备容量受限
3035	市区	北蒋合兴11#变	10	400	上级设备容量受限
3036	市区	北蒋童成15#变	10	200	上级设备容量受限
3037	市区	北蒋童成9#变	10	200	上级设备容量受限
3038	市区	北蒋合兴7#变	10	200	上级设备容量受限
3039	市区	北蒋合兴17#变	10	200	上级设备容量受限
3040	市区	北蒋童成21#变	10	200	上级设备容量受限
3041	市区	北蒋合兴10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3042	市区	北蒋合兴2#变	10	200	上级设备容量受限
3043	市区	星河晨光4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3044	市区	城市花园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3045	市区	水岸华庭3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3046	市区	水岸华庭小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3047	市区	星河晨光5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3048	市区	城市花园1#S3箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3049	市区	星河晨光3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3050	市区	城市花园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3051	市区	星河晨光2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3052	市区	袁庄14#	10	200	上级设备容量受限
3053	市区	水岸华庭2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3054	市区	星河晨光1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3055	市区	盐湾2#	10	400	上级设备容量受限
3056	市区	百安居2#S5箱变主变	10	500	上级设备容量受限
3057	市区	百安居1#S6箱变主变	10	500	上级设备容量受限
3058	市区	盐湾14#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3059	市区	盐湾15#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3060	市区	水岸华庭2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3061	市区	水岸华庭3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3062	市区	水岸华庭小区1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3063	市区	城市花园2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
3064	市区	星河晨光4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3065	市区	福盛苑	10	250	上级设备容量受限
3066	市区	楼王所集镇22号公用变	10	400	上级设备容量受限
3067	市区	楼王所华亭名居1号主变	10	400	上级设备容量受限
3068	市区	楼王所养殖二场2号公用变	10	200	上级设备容量受限
3069	市区	楼王所集镇37号公用变	10	400	上级设备容量受限
3070	市区	楼王所丁马港5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3071	市区	楼王所集镇32号公用变	10	400	上级设备容量受限
3072	市区	楼王所丁马港13号公用变	10	200	上级设备容量受限
3073	市区	楼王所丁马港1号公用变	10	400	上级设备容量受限
3074	市区	楼王所丁马港7号公用变	10	200	上级设备容量受限
3075	市区	楼王所丁马港8号公用变	10	200	上级设备容量受限
3076	市区	楼王所集镇23号公用变	10	400	上级设备容量受限
3077	市区	楼王所丁马港6号公用变	10	400	上级设备容量受限
3078	市区	楼王所集镇25号公用变	10	400	上级设备容量受限
3079	市区	楼王所丁马港11号公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3080	市区	楼王所集镇24号公用变	10	400	上级设备容量受限
3081	市区	楼王所养殖二场5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3082	市区	楼王所集镇16号公用变	10	400	上级设备容量受限
3083	市区	楼王所集镇3号公用变	10	400	上级设备容量受限
3084	市区	楼王所新楼12号公用变	10	400	上级设备容量受限
3085	市区	楼王所养殖二场4号公用变	10	200	上级设备容量受限
3086	市区	楼王所养殖二场3号公用变	10	200	上级设备容量受限
3087	市区	楼王所集镇26号公用变	10	400	上级设备容量受限
3088	市区	楼王所集镇15号公用变	10	400	上级设备容量受限
3089	市区	楼王所集镇10号公用变	10	400	上级设备容量受限
3090	市区	楼王所养殖二场6号公用变	10	200	上级设备容量受限
3091	市区	楼王所集镇19号公用变	10	200	上级设备容量受限
3092	市区	楼王所新楼5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3093	市区	楼王所新楼11号公用变	10	200	上级设备容量受限
3094	市区	楼王所丁马港3号公用变	10	200	上级设备容量受限
3095	市区	楼王所丁马港9号公用变	10	200	上级设备容量受限
3096	市区	楼王所集镇27号公用变	10	200	上级设备容量受限
3097	市区	楼王所凌庞4号公用变	10	200	上级设备容量受限
3098	市区	楼王所新楼10号变压器	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3099	市区	楼王所新楼4号公用变	10	200	上级设备容量受限
3100	市区	楼王所丁马港2号公用变	10	400	上级设备容量受限
3101	市区	楼王所新楼2号公用变	10	200	上级设备容量受限
3102	市区	楼王所新楼8号公用变	10	200	上级设备容量受限
3103	市区	楼王所新楼7号公用变	10	200	上级设备容量受限
3104	市区	楼王所新楼9号公用变	10	200	上级设备容量受限
3105	市区	楼王所凌庞5号公用变	10	200	上级设备容量受限
3106	市区	楼王所新楼1号公用变	10	200	上级设备容量受限
3107	市区	楼王所新楼6号公用变	10	200	上级设备容量受限
3108	市区	楼王所集镇5号公用变	10	400	上级设备容量受限
3109	市区	楼王所凌庞3号公用变	10	315	上级设备容量受限
3110	市区	楼王所集镇8号公用变	10	400	上级设备容量受限
3111	市区	楼王所集镇34号公用变	10	400	上级设备容量受限
3112	市区	楼王所集镇9号公用变	10	400	上级设备容量受限
3113	市区	楼王所丁马港4号公用变	10	400	上级设备容量受限
3114	市区	楼王所丁马港10号公用变	10	400	上级设备容量受限
3115	市区	楼王所集镇18号公用变	10	400	上级设备容量受限
3116	市区	集镇26#箱变	10	400	上级设备容量受限
3117	市区	大冈集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3118	市区	育才小区2#变	10	500	上级设备容量受限
3119	市区	大冈所集镇45#配变	10	400	上级设备容量受限
3120	市区	集镇14#配变	10	400	上级设备容量受限
3121	市区	大冈集镇46号配变	10	400	上级设备容量受限
3122	市区	农贸市场2#变	10	200	上级设备容量受限
3123	市区	集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
3124	市区	大冈集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
3125	市区	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
3126	市区	大冈集镇013#配变	10	400	上级设备容量受限
3127	市区	卧龙小区箱变	10	200	上级设备容量受限
3128	市区	华英桥1#配变	10	100	上级设备容量受限
3129	市区	大冈所集镇36号配变	10	400	上级设备容量受限
3130	市区	集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
3131	市区	阳光家园箱变	10	630	上级设备容量受限
3132	市区	大冈集镇27#箱变	10	400	上级设备容量受限
3133	市区	集镇21#配变	10	400	上级设备容量受限
3134	市区	胜利1#配变	10	200	上级设备容量受限
3135	市区	育才小区1#公用变	10	500	上级设备容量受限
3136	市区	大冈所集镇49#变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3137	市区	大冈集镇42#配变	10	400	上级设备容量受限
3138	市区	农贸市场1#变	10	400	上级设备容量受限
3139	市区	集镇008#配变	10	400	上级设备容量受限
3140	市区	集镇004#配变	10	400	上级设备容量受限
3141	市区	集镇28#箱变	10	400	上级设备容量受限
3142	市区	大冈集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
3143	市区	集镇01#配变	10	400	上级设备容量受限
3144	市区	大冈集镇48#变压器	10	400	上级设备容量受限
3145	市区	胜利5#配变	10	400	上级设备容量受限
3146	市区	胜利10#变	10	400	上级设备容量受限
3147	市区	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
3148	市区	集镇005#配变	10	315	上级设备容量受限
3149	市区	李灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
3150	市区	洋桥1#配变	10	400	上级设备容量受限
3151	市区	东都豪庭2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
3152	市区	李灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
3153	市区	蓝庭苑1#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
3154	市区	庆丰30#配变	10	200	上级设备容量受限
3155	市区	庆丰12#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3156	市区	富民新苑2#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限
3157	市区	庆丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
3158	市区	公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
3159	市区	庆丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
3160	市区	洋桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
3161	市区	公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
3162	市区	李灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
3163	市区	东都豪庭2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
3164	市区	盛园小区2#主变	10	800	上级设备容量受限
3165	市区	庆丰23#配变	10	400	上级设备容量受限
3166	市区	盛园小区1#主变	10	800	上级设备容量受限
3167	市区	富民新苑1#配电室4#配变	10	800	上级设备容量受限
3168	市区	富民新苑1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
3169	市区	李灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
3170	市区	富民新苑2#配电室4#配变	10	630	上级设备容量受限
3171	市区	蓝庭苑2#配电室1#配变	10	630	上级设备容量受限
3172	市区	东都豪庭1#配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
3173	市区	庆丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
3174	市区	庆丰25#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3175	市区	庆丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
3176	市区	庆丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
3177	市区	庆丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
3178	市区	李灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
3179	市区	洋桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
3180	市区	庆丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
3181	市区	公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
3182	市区	庆丰22#配变	10	400	上级设备容量受限
3183	市区	尚庄北堡10#配变	10	200	本级设备容量受限
3184	市区	塘桥小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
3185	市区	塘桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
3186	市区	联胜小区2#变	10	200	上级设备容量受限
3187	市区	塘桥小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
3188	市区	尚庄北堡11#配变	10	200	上级设备容量受限
3189	市区	南吉11#配变	10	200	上级设备容量受限
3190	市区	南吉10#配变	10	200	上级设备容量受限
3191	市区	尚庄塘桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
3192	市区	尚庄塘桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
3193	市区	尚庄联胜18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3194	市区	尚庄集镇8#配变	10	200	上级设备容量受限
3195	市区	联胜11#变	10	200	上级设备容量受限
3196	市区	万和10#配变	10	200	上级设备容量受限
3197	市区	尚庄塘桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
3198	市区	南吉3#配变	10	200	上级设备容量受限
3199	市区	万和19#配变	10	200	上级设备容量受限
3200	市区	尚庄联胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
3201	市区	尚庄万和9#配变	10	200	上级设备容量受限
3202	市区	万和3#配变	10	200	上级设备容量受限
3203	市区	北堡1#配变	10	200	上级设备容量受限
3204	市区	万和14#配变	10	200	上级设备容量受限
3205	市区	联胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
3206	市区	尚庄联胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
3207	市区	万和7#配变	10	200	上级设备容量受限
3208	市区	尚庄北堡9#配变	10	400	上级设备容量受限
3209	市区	联胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
3210	市区	尚庄所北堡3号	10	200	上级设备容量受限
3211	市区	塘桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
3212	市区	万和18#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3213	市区	万和15#配变	10	200	上级设备容量受限
3214	市区	联胜12#变	10	200	上级设备容量受限
3215	市区	南吉1#配变	10	200	上级设备容量受限
3216	市区	尚庄塘桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
3217	市区	联胜3#配变	10	200	上级设备容量受限
3218	市区	联胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
3219	市区	万和2#配变	10	200	上级设备容量受限
3220	市区	万和4#配变	10	200	上级设备容量受限
3221	市区	尚庄塘桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
3222	市区	尚庄北堡4#变	10	200	上级设备容量受限
3223	市区	尚庄万和16#配变	10	200	上级设备容量受限
3224	市区	尚庄北堡5#变压器	10	200	上级设备容量受限
3225	市区	万和5#配变	10	200	上级设备容量受限
3226	市区	联胜21#配变	10	200	上级设备容量受限
3227	市区	尚庄所联胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
3228	市区	联胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
3229	市区	联胜2#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
3230	市区	南吉18#配变	10	200	上级设备容量受限
3231	市区	万和11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3232	市区	尚庄所万和17#配变	10	200	上级设备容量受限
3233	市区	万和13#配变	10	200	上级设备容量受限
3234	市区	界河4#配变	10	200	上级设备容量受限
3235	市区	尚庄联胜17#配变	10	200	上级设备容量受限
3236	市区	尚庄北堡7#变	10	400	上级设备容量受限
3237	市区	尚庄北堡6#配变	10	400	上级设备容量受限
3238	市区	尚庄北堡2#变压器	10	400	上级设备容量受限
3239	市区	尚庄联胜16#配变	10	400	上级设备容量受限
3240	市区	塘桥6#配变	10	400	上级设备容量受限
3241	市区	塘桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
3242	市区	万和12#配变	10	400	上级设备容量受限
3243	市区	尚庄所塘桥11#配变	10	400	上级设备容量受限
3244	市区	尚庄塘桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
3245	市区	尚庄北堡8#变	10	400	上级设备容量受限
3246	市区	联胜小区1#变	10	400	上级设备容量受限
3247	市区	塘桥小区1#箱变	10	500	上级设备容量受限
3248	市区	龙碾20#变	10	400	上级设备容量受限
3249	市区	龙碾13#变	10	200	上级设备容量受限
3250	市区	青墩集镇28#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3251	市区	青墩集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
3252	市区	龙碾10#变	10	200	上级设备容量受限
3253	市区	龙碾11#变	10	200	上级设备容量受限
3254	市区	龙碾1#变	10	200	上级设备容量受限
3255	市区	龙碾12#变	10	200	上级设备容量受限
3256	市区	龙碾3#变	10	200	上级设备容量受限
3257	市区	龙碾14#变	10	200	上级设备容量受限
3258	市区	龙碾8#变	10	200	上级设备容量受限
3259	市区	龙碾17#变-	10	200	上级设备容量受限
3260	市区	龙碾15#变	10	200	上级设备容量受限
3261	市区	龙碾7#变	10	200	上级设备容量受限
3262	市区	集镇17#变-	10	200	上级设备容量受限
3263	市区	龙碾6#变	10	400	上级设备容量受限
3264	市区	龙碾2#变	10	400	上级设备容量受限
3265	市区	申鑫名城2#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
3266	市区	星钻花苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3267	市区	盐铁佳苑3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3268	市区	盐铁佳苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3269	市区	申鑫名城开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3270	市区	申鑫名城2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3271	市区	申鑫名城1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3272	市区	星钻花苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3273	市区	申鑫名城4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3274	市区	盐铁佳苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3275	市区	星钻花苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3276	市区	申鑫名城3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3277	市区	小洋湾东园配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3278	市区	申鑫名城1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3279	市区	申鑫名城2#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3280	市区	小洋湾东园配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
3281	市区	盐铁佳苑4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3282	市区	盐铁佳苑3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3283	市区	申鑫名城3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3284	市区	申鑫名城4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3285	市区	星钻花苑2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3286	市区	盐铁佳苑2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3287	市区	申鑫名城5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3288	市区	申鑫名城2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3289	市区	盐铁佳苑4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3290	市区	申鑫名城开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
3291	市区	申鑫名城5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3292	市区	盐铁佳苑1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
3293	市区	凯胜三期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3294	市区	青墩集镇30#变	10	200	上级设备容量受限
3295	市区	青墩供销社商住楼03004	10	500	上级设备容量受限
3296	市区	三尖17#变	10	400	上级设备容量受限
3297	市区	幸福嘉院1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3298	市区	幸福嘉院1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3299	市区	集镇25号变	10	400	上级设备容量受限
3300	市区	三尖安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
3301	市区	凯胜二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3302	市区	铠胜配电室2#变压器	10	630	上级设备容量受限
3303	市区	凯胜二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3304	市区	集镇10#变-	10	400	上级设备容量受限
3305	市区	集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
3306	市区	青墩集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
3307	市区	10kV青工线青城花园小区箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3308	市区	三尖小区2#变	10	400	上级设备容量受限
3309	市区	三尖4#变	10	160	上级设备容量受限
3310	市区	青阳花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3311	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
3312	市区	铠胜配电室4#变压器	10	630	上级设备容量受限
3313	市区	青墩集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
3314	市区	三尖16#变	10	400	上级设备容量受限
3315	市区	三尖9#变	10	315	上级设备容量受限
3316	市区	集镇9#变	10	400	上级设备容量受限
3317	市区	旭日小区箱变	10	400	上级设备容量受限
3318	市区	三尖小区1#变	10	400	上级设备容量受限
3319	市区	凯胜二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3320	市区	凯胜三期1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
3321	市区	集镇13#变	10	315	上级设备容量受限
3322	市区	三尖小区3#变	10	400	上级设备容量受限
3323	市区	凯胜二期1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
3324	市区	集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
3325	市区	三尖5#变	10	400	上级设备容量受限
3326	市区	青墩集镇24#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3327	市区	农民集中居住区变	10	400	上级设备容量受限
3328	市区	集镇16#箱变	10	400	上级设备容量受限
3329	市区	三尖11#变	10	400	上级设备容量受限
3330	市区	集镇21#变-	10	400	上级设备容量受限
3331	市区	青墩集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
3332	市区	集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
3333	市区	大纵湖兴湖1#配变	10	400	上级设备容量受限
3334	市区	大纵湖养殖2号配变	10	400	上级设备容量受限
3335	市区	大纵湖养殖9#变	10	400	上级设备容量受限
3336	市区	大纵湖养殖3号配变	10	200	上级设备容量受限
3337	市区	大纵湖养殖6号配变	10	200	上级设备容量受限
3338	市区	大纵湖兴湖5号配变	10	200	上级设备容量受限
3339	市区	大纵湖兴湖3号配变	10	400	上级设备容量受限
3340	市区	大纵湖兴湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
3341	市区	大纵湖兴湖10号配变	10	200	上级设备容量受限
3342	市区	大纵湖兴湖16#变	10	200	上级设备容量受限
3343	市区	大纵湖兴湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
3344	市区	大纵湖养殖10号配变	10	200	上级设备容量受限
3345	市区	大纵湖兴湖9号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3346	市区	大纵湖养殖5号配变	10	400	上级设备容量受限
3347	市区	大纵湖养殖示范7号配变	10	200	上级设备容量受限
3348	市区	大纵湖兴湖19#变	10	200	上级设备容量受限
3349	市区	大纵湖养殖4号配变	10	200	上级设备容量受限
3350	市区	大纵湖兴湖15#变	10	200	上级设备容量受限
3351	市区	大纵湖兴湖7号配变	10	200	上级设备容量受限
3352	市区	大纵湖兴湖11号配变	10	200	上级设备容量受限
3353	市区	大纵湖兴湖14#配变	10	200	上级设备容量受限
3354	市区	大纵湖兴湖18#变	10	315	上级设备容量受限
3355	市区	大纵湖兴湖6号配变	10	400	上级设备容量受限
3356	市区	大纵湖兴湖2号配变	10	400	上级设备容量受限
3357	市区	大纵湖兴湖20#变	10	400	上级设备容量受限
3358	市区	10kV河夹线华府6#配变	10	200	本级设备容量受限
3359	市区	10kV河夹线中徐1#配变	10	400	上级设备容量受限
3360	市区	10kV河夹线中兴集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
3361	市区	国丰商业街1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
3362	市区	10kV河夹线中徐15#配变	10	200	上级设备容量受限
3363	市区	10kV河夹线中兴集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
3364	市区	10kV河夹线中兴集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3365	市区	10kV河夹线周伙1#配变	10	200	上级设备容量受限
3366	市区	10kV河夹线中兴集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
3367	市区	10kV河夹线河夹8#配变	10	200	上级设备容量受限
3368	市区	10kV河夹线河夹7#配变	10	200	上级设备容量受限
3369	市区	10kV河夹线中徐10#配变	10	200	上级设备容量受限
3370	市区	10kV河夹线华府21#配变	10	200	上级设备容量受限
3371	市区	10kV河夹线中兴集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
3372	市区	10kV河夹线华府7#配变	10	200	上级设备容量受限
3373	市区	10kV河夹线施湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
3374	市区	10kV河夹线中兴集镇9#配变	10	200	上级设备容量受限
3375	市区	10kV河夹线中兴集镇2#配变	10	315	上级设备容量受限
3376	市区	10kV河夹线中兴集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
3377	市区	10kV河夹线华府15#配变	10	200	上级设备容量受限
3378	市区	10kV河夹线中徐14#配变	10	200	上级设备容量受限
3379	市区	10kV河夹线河夹11#配变	10	400	上级设备容量受限
3380	市区	10kV河夹线施湾1#配变	10	400	上级设备容量受限
3381	市区	10kV河夹线河夹5#配变	10	200	上级设备容量受限
3382	市区	10kV河夹线中徐8#配变	10	200	上级设备容量受限
3383	市区	10kV河夹线施湾2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3384	市区	10kV河夹线中徐9#公用变	10	200	上级设备容量受限
3385	市区	10kV河夹线施湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
3386	市区	10kV河夹线施湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
3387	市区	10kV河夹线施湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
3388	市区	10kV河夹线河夹2#配变	10	200	上级设备容量受限
3389	市区	10kV河夹线中兴集镇8#配变	10	200	上级设备容量受限
3390	市区	10kV河夹线周伙15#配变	10	200	上级设备容量受限
3391	市区	10kV河夹线华府9#配变	10	200	上级设备容量受限
3392	市区	10kV河夹线施湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
3393	市区	10kV河夹线华府5#配变	10	200	上级设备容量受限
3394	市区	10kV河夹线河夹3#配变	10	200	上级设备容量受限
3395	市区	10kV河夹线中兴集镇3#配变	10	200	上级设备容量受限
3396	市区	10kV河夹线河夹9#配变	10	200	上级设备容量受限
3397	市区	10kV河夹线河夹12#配变	10	400	上级设备容量受限
3398	市区	10kV河夹线华府11#配变	10	200	上级设备容量受限
3399	市区	10kV河夹线施湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
3400	市区	10kV河夹线河夹10#配变	10	200	上级设备容量受限
3401	市区	10kV河夹线河夹4#配变	10	400	上级设备容量受限
3402	市区	10kV河夹线施湾10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3403	市区	10kV河夹线河夹1#配变	10	200	上级设备容量受限
3404	市区	10kV河夹线华府17#配变	10	200	上级设备容量受限
3405	市区	10kV河夹线中徐13#配变	10	200	上级设备容量受限
3406	市区	10kV河夹线中徐4#配变	10	200	上级设备容量受限
3407	市区	10kV河夹线中徐6#配变	10	200	上级设备容量受限
3408	市区	10kV河夹线施湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
3409	市区	10kV河夹线周伙17#配变	10	200	上级设备容量受限
3410	市区	10kV河夹线中徐3#配变	10	315	上级设备容量受限
3411	市区	10kV河夹线中徐5#配变	10	315	上级设备容量受限
3412	市区	10kV河夹线河夹6#配变	10	400	上级设备容量受限
3413	市区	10kV河夹线中徐11#配变	10	400	上级设备容量受限
3414	市区	10kV河夹线周伙7#配变	10	400	上级设备容量受限
3415	市区	10kV河夹线华府16#配变	10	400	上级设备容量受限
3416	市区	10kV河夹线施湾5#配变	10	400	上级设备容量受限
3417	市区	10kV河夹线施湾3#配变	10	400	上级设备容量受限
3418	市区	10kV河夹线华府8#配变	10	400	上级设备容量受限
3419	市区	10kV兴农线周伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
3420	市区	10kV兴农线周伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
3421	市区	10kV兴农线大同12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3422	市区	10kV兴农线大成10#配变	10	200	上级设备容量受限
3423	市区	10kV兴农线中徐2#配变	10	200	上级设备容量受限
3424	市区	国丰商业街1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
3425	市区	10kV兴农线大成6#配变	10	200	上级设备容量受限
3426	市区	10kV兴农线大同6#配变	10	200	上级设备容量受限
3427	市区	10kV兴农线大成7#配变	10	200	上级设备容量受限
3428	市区	10kV兴农线大同4#配变	10	200	上级设备容量受限
3429	市区	10kV兴农线大成14#配变	10	200	上级设备容量受限
3430	市区	10kV兴农线周伙4#配变	10	200	上级设备容量受限
3431	市区	10kV兴农线大成15#配变	10	200	上级设备容量受限
3432	市区	10kV兴农线大同5#配变	10	200	上级设备容量受限
3433	市区	10kV兴农线大成8#配变	10	200	上级设备容量受限
3434	市区	10kV兴农线周伙13#配变	10	200	上级设备容量受限
3435	市区	10kV兴农线大成1#配变	10	200	上级设备容量受限
3436	市区	10kV兴农线大成18#配变	10	200	上级设备容量受限
3437	市区	10kV兴农线大成19#配变	10	200	上级设备容量受限
3438	市区	10kV兴农线大成12#配变	10	200	上级设备容量受限
3439	市区	10kV兴农线周伙3#配变	10	200	上级设备容量受限
3440	市区	10kV兴农线大成20#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3441	市区	10kV兴农线大同3#配变	10	200	上级设备容量受限
3442	市区	10kV兴农线周伙5#配变	10	200	上级设备容量受限
3443	市区	10kV兴农线连心3#配变	10	200	上级设备容量受限
3444	市区	10kV兴农线陈祁9#配变	10	200	上级设备容量受限
3445	市区	10kV兴农线中徐7#配变	10	400	上级设备容量受限
3446	市区	10kV兴农线大成3#配变	10	200	上级设备容量受限
3447	市区	10kV兴农线大同9#配变	10	200	上级设备容量受限
3448	市区	10kV兴农线大成17#配变	10	200	上级设备容量受限
3449	市区	10kV兴农线大成2#配变	10	200	上级设备容量受限
3450	市区	10kV兴农线连心13#配变	10	200	上级设备容量受限
3451	市区	10kV兴农线大成4#配变	10	200	上级设备容量受限
3452	市区	10kV兴农线周伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
3453	市区	10kV兴农线陈祁5#配变	10	200	上级设备容量受限
3454	市区	10kV兴农线大同10#配变	10	200	上级设备容量受限
3455	市区	10kV兴农线大同2#配变	10	200	上级设备容量受限
3456	市区	10kV兴农线大同8#配变	10	200	上级设备容量受限
3457	市区	10kV兴农线周伙16#配变	10	200	上级设备容量受限
3458	市区	10kV兴农线大成9#配变	10	200	上级设备容量受限
3459	市区	10kV兴农线周伙11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3460	市区	10kV兴农线大成5#配变	10	200	上级设备容量受限
3461	市区	10kV兴农线大同7#配变	10	200	上级设备容量受限
3462	市区	10kV兴农线大同1#配变	10	200	上级设备容量受限
3463	市区	10kV兴农线大同13#配变	10	200	上级设备容量受限
3464	市区	10kV兴农线大成11#配变	10	200	上级设备容量受限
3465	市区	10kV兴农线大成16#配变	10	200	上级设备容量受限
3466	市区	10kV兴农线大成13#配变	10	200	上级设备容量受限
3467	市区	10kV兴农线周伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
3468	市区	10kV兴农线连心12#配变	10	200	上级设备容量受限
3469	市区	10kV兴农线连心10#配变	10	200	上级设备容量受限
3470	市区	10kV兴农线中徐12#配变	10	200	上级设备容量受限
3471	市区	10kV兴农线周伙2#配变	10	400	上级设备容量受限
3472	市区	葛武董伙13#配变	10	200	本级设备容量受限
3473	市区	董伙15#配变	10	200	本级设备容量受限
3474	市区	宗凌18#变	10	200	上级设备容量受限
3475	市区	董伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
3476	市区	葛武新杨5#配变	10	200	上级设备容量受限
3477	市区	董伙16##配变	10	200	上级设备容量受限
3478	市区	葛武新杨6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3479	市区	董伙17#变	10	200	上级设备容量受限
3480	市区	宗凌13#配变	10	200	上级设备容量受限
3481	市区	新杨4#配变	10	200	上级设备容量受限
3482	市区	新杨10#配变	10	200	上级设备容量受限
3483	市区	葛武新杨9#配变	10	200	上级设备容量受限
3484	市区	葛武新杨7#配变	10	200	上级设备容量受限
3485	市区	葛武新杨11#配变	10	200	上级设备容量受限
3486	市区	宗凌5##配变	10	200	上级设备容量受限
3487	市区	董伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
3488	市区	董伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
3489	市区	葛武新杨3#配变	10	200	上级设备容量受限
3490	市区	宗凌7#配变	10	200	上级设备容量受限
3491	市区	董伙2#配变	10	200	上级设备容量受限
3492	市区	葛武董伙3#配变	10	200	上级设备容量受限
3493	市区	宗凌9#配变	10	200	上级设备容量受限
3494	市区	宗凌4#配变	10	200	上级设备容量受限
3495	市区	葛武董伙5#配变	10	400	上级设备容量受限
3496	市区	董伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
3497	市区	葛武董伙7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3498	市区	程实8#配变	10	200	上级设备容量受限
3499	市区	董伙12#配变	10	200	上级设备容量受限
3500	市区	董伙14#配变	10	200	上级设备容量受限
3501	市区	宗凌6#配变	10	200	上级设备容量受限
3502	市区	宗凌15#配变	10	200	上级设备容量受限
3503	市区	葛武育才4#配变	10	200	上级设备容量受限
3504	市区	葛武董伙19#配变	10	200	上级设备容量受限
3505	市区	宗凌16##配变	10	200	上级设备容量受限
3506	市区	葛武董伙18#配变	10	200	上级设备容量受限
3507	市区	新杨1#配变	10	400	上级设备容量受限
3508	市区	新杨8#配变	10	200	上级设备容量受限
3509	市区	葛武新杨12#配变	10	200	上级设备容量受限
3510	市区	董伙1#配变	10	200	上级设备容量受限
3511	市区	葛武新杨2#配变	10	200	上级设备容量受限
3512	市区	葛武董伙11#配变	10	400	上级设备容量受限
3513	市区	董伙4#配变	10	400	上级设备容量受限
3514	市区	宗凌8#配变	10	400	上级设备容量受限
3515	市区	大冈卧龙5#配变	10	200	上级设备容量受限
3516	市区	大冈呈祥公寓1#配电室2#主变2	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3517	市区	大冈联合村15#配变	10	200	上级设备容量受限
3518	市区	联合村23#配变	10	200	上级设备容量受限
3519	市区	PMS_大冈呈祥公寓2#欧变	10	630	上级设备容量受限
3520	市区	大冈联合村17#配变	10	400	上级设备容量受限
3521	市区	大冈联合村10#配变	10	200	上级设备容量受限
3522	市区	大冈卧龙6#配变	10	400	上级设备容量受限
3523	市区	大冈联合村12#配变	10	200	上级设备容量受限
3524	市区	大冈联合村21#配变	10	200	上级设备容量受限
3525	市区	大冈联合村11#配变	10	100	上级设备容量受限
3526	市区	大冈联合村16#配变	10	200	上级设备容量受限
3527	市区	大冈联合村14#配变	10	100	上级设备容量受限
3528	市区	大冈联合村20#配变	10	100	上级设备容量受限
3529	市区	大冈联合村6#配变	10	200	上级设备容量受限
3530	市区	大冈联合村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3531	市区	大冈联合村8#配变	10	200	上级设备容量受限
3532	市区	大冈联合村3#配变	10	200	上级设备容量受限
3533	市区	大冈联合村1#配变	10	200	上级设备容量受限
3534	市区	大冈联合村2#配变	10	200	上级设备容量受限
3535	市区	卧龙3#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3536	市区	大冈联合村5#变	10	200	上级设备容量受限
3537	市区	大冈联合村7#配变	10	200	上级设备容量受限
3538	市区	大冈卧龙2#配变	10	400	上级设备容量受限
3539	市区	光华3#配变.	10	200	本级设备容量受限
3540	市区	大冈集镇35#配变	10	315	上级设备容量受限
3541	市区	大冈所富港24#配变	10	200	上级设备容量受限
3542	市区	富港11#配变	10	200	上级设备容量受限
3543	市区	富港20#配变	10	400	上级设备容量受限
3544	市区	大冈集镇10#变压器	10	400	上级设备容量受限
3545	市区	富港7#配变	10	400	上级设备容量受限
3546	市区	龙悦府1#开关站1#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3547	市区	龙悦府1#开关站3#变压器800kVA	10	800	上级设备容量受限
3548	市区	集镇33#配变	10	200	上级设备容量受限
3549	市区	富港15#配变	10	200	上级设备容量受限
3550	市区	10kV龙灯线翔龙家园2#S2箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
3551	市区	富港22#配变	10	200	上级设备容量受限
3552	市区	大冈富港25#变	10	200	上级设备容量受限
3553	市区	集镇23#配变	10	400	上级设备容量受限
3554	市区	富港26#配变配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3555	市区	富港17#配变	10	200	上级设备容量受限
3556	市区	丰乐12#配变	10	200	上级设备容量受限
3557	市区	光华4#配变	10	200	上级设备容量受限
3558	市区	丰乐3#配变	10	200	上级设备容量受限
3559	市区	丰乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
3560	市区	丰乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
3561	市区	丰乐10#配变	10	200	上级设备容量受限
3562	市区	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
3563	市区	丰乐6#配变	10	200	上级设备容量受限
3564	市区	丰乐4#配变	10	200	上级设备容量受限
3565	市区	丰乐16号配变	10	200	上级设备容量受限
3566	市区	富港4#配变	10	200	上级设备容量受限
3567	市区	丰乐11#配变	10	315	本级设备容量受限
3568	市区	丰乐5#配变	10	200	上级设备容量受限
3569	市区	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
3570	市区	富港13#配变	10	200	上级设备容量受限
3571	市区	丰乐14#配变	10	315	上级设备容量受限
3572	市区	大冈光华10#配变	10	200	上级设备容量受限
3573	市区	光华2#配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3574	市区	光华6#配变	10	400	上级设备容量受限
3575	市区	丰乐7#配变	10	200	上级设备容量受限
3576	市区	富港21#配变	10	200	上级设备容量受限
3577	市区	丰乐1#配变	10	200	上级设备容量受限
3578	市区	富港2#配变	10	200	上级设备容量受限
3579	市区	富港12#配变	10	200	上级设备容量受限
3580	市区	光华7#配变	10	200	上级设备容量受限
3581	市区	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
3582	市区	富港1#配变	10	200	上级设备容量受限
3583	市区	光华5#配变	10	200	上级设备容量受限
3584	市区	富港3#配变	10	200	上级设备容量受限
3585	市区	富港16#配变	10	200	上级设备容量受限
3586	市区	富港5#配变	10	200	上级设备容量受限
3587	市区	大冈所富港27#变	10	400	上级设备容量受限
3588	市区	丰乐8#配变	10	200	上级设备容量受限
3589	市区	光华14#配变1	10	315	上级设备容量受限
3590	市区	光华1#配变	10	315	上级设备容量受限
3591	市区	丰乐15#配变	10	315	上级设备容量受限
3592	市区	丰乐13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3593	市区	富港6#配变	10	400	上级设备容量受限
3594	市区	富港19#配变	10	400	上级设备容量受限
3595	市区	富港10#配变	10	400	上级设备容量受限
3596	市区	富港14#配变	10	400	上级设备容量受限
3597	市区	富港18#配变	10	400	上级设备容量受限
3598	市区	集镇07#配变	10	400	上级设备容量受限
3599	市区	集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
3600	市区	集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
3601	市区	东南38#配变	10	200	本级设备容量受限
3602	市区	东南14#配变	10	200	本级设备容量受限
3603	市区	东南35#配变	10	200	本级设备容量受限
3604	市区	驿龙湾2#配变	10	630	上级设备容量受限
3605	市区	驿龙湾1#配变	10	630	上级设备容量受限
3606	市区	东南2#配变	10	200	上级设备容量受限
3607	市区	中东1#配变	10	200	上级设备容量受限
3608	市区	东南37#配变	10	200	上级设备容量受限
3609	市区	东南7#配变	10	200	上级设备容量受限
3610	市区	东南13#配变	10	200	上级设备容量受限
3611	市区	东南24#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3612	市区	东南31#配变	10	200	上级设备容量受限
3613	市区	东南18#配变	10	200	上级设备容量受限
3614	市区	东南12#配变	10	200	上级设备容量受限
3615	市区	东南16#配变	10	200	上级设备容量受限
3616	市区	东南1#配变	10	400	上级设备容量受限
3617	市区	东南42#配变	10	400	上级设备容量受限
3618	市区	东南10#配变	10	200	本级设备容量受限
3619	市区	潮墩8#配变	10	200	本级设备容量受限
3620	市区	桂英4#配变	10	315	本级设备容量受限
3621	市区	东南26#配变	10	200	上级设备容量受限
3622	市区	东南33#配变	10	200	上级设备容量受限
3623	市区	潮墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
3624	市区	潮墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
3625	市区	潮墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
3626	市区	潮墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
3627	市区	桂英2#配变	10	400	上级设备容量受限
3628	市区	潮墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
3629	市区	桂英9#配变	10	200	上级设备容量受限
3630	市区	桂英10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3631	市区	新元1#配变	10	200	上级设备容量受限
3632	市区	桂英11#配变	10	200	上级设备容量受限
3633	市区	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
3634	市区	桂英5#配变	10	200	上级设备容量受限
3635	市区	潮墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
3636	市区	桂英14#配变	10	200	上级设备容量受限
3637	市区	潮墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
3638	市区	新元2#配变	10	200	上级设备容量受限
3639	市区	桂英6#配变	10	200	上级设备容量受限
3640	市区	新元8#配变	10	200	上级设备容量受限
3641	市区	桂英3#配变	10	400	上级设备容量受限
3642	市区	东南32#配变	10	200	上级设备容量受限
3643	市区	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
3644	市区	东南25#配变	10	200	上级设备容量受限
3645	市区	潮墩1#配变	10	400	上级设备容量受限
3646	市区	东南29#配变	10	400	上级设备容量受限
3647	市区	东南9#配变	10	400	上级设备容量受限
3648	市区	东南27#配变	10	400	上级设备容量受限
3649	市区	东南21#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3650	市区	新元6#配变	10	400	上级设备容量受限
3651	市区	东南23#配变	10	400	上级设备容量受限
3652	市区	东南22#配变	10	400	上级设备容量受限
3653	市区	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限
3654	市区	东南8#配变	10	400	上级设备容量受限
3655	市区	中东2#配变	10	200	上级设备容量受限
3656	市区	东南36#配变	10	400	上级设备容量受限
3657	市区	东南39#配变	10	200	上级设备容量受限
3658	市区	金裕花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
3659	市区	金裕花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
3660	市区	中东5#配变	10	200	上级设备容量受限
3661	市区	中东4#配变	10	200	上级设备容量受限
3662	市区	中东16#配变	10	200	上级设备容量受限
3663	市区	中东8#配变	10	200	上级设备容量受限
3664	市区	中东7#配变	10	200	上级设备容量受限
3665	市区	东南15#配变	10	400	上级设备容量受限
3666	市区	中东9#配变	10	200	上级设备容量受限
3667	市区	中东13#配变	10	200	上级设备容量受限
3668	市区	中东14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3669	市区	中东10#配变	10	200	上级设备容量受限
3670	市区	中东18#配变	10	200	上级设备容量受限
3671	市区	中东6#配变	10	400	上级设备容量受限
3672	市区	中东11#配变	10	200	上级设备容量受限
3673	市区	中东24#配变	10	200	上级设备容量受限
3674	市区	中东12#配变	10	200	上级设备容量受限
3675	市区	东南34#配变	10	200	上级设备容量受限
3676	市区	东南11#配变	10	400	上级设备容量受限
3677	市区	东南3#配变	10	400	上级设备容量受限
3678	市区	东南6#配变	10	400	上级设备容量受限
3679	市区	东南30#配变	10	400	上级设备容量受限
3680	市区	东南41#配变	10	400	上级设备容量受限
3681	市区	东南5#配变	10	315	上级设备容量受限
3682	市区	东南43#配变	10	315	上级设备容量受限
3683	市区	东南40#配变	10	400	上级设备容量受限
3684	市区	中东17#配变	10	400	上级设备容量受限
3685	市区	中东3#配变	10	400	上级设备容量受限
3686	市区	中东15#配变	10	400	上级设备容量受限
3687	市区	东南20#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3688	市区	尚庄五瑞5#配变	10	200	本级设备容量受限
3689	市区	尚庄五瑞13#配变	10	200	上级设备容量受限
3690	市区	尚庄五瑞4#配变	10	200	上级设备容量受限
3691	市区	尚庄五瑞10#配变	10	200	上级设备容量受限
3692	市区	尚庄五瑞9#配变	10	200	上级设备容量受限
3693	市区	尚庄五瑞14#配变	10	200	上级设备容量受限
3694	市区	尚庄五瑞11#配变	10	200	上级设备容量受限
3695	市区	尚庄五瑞16#配变	10	200	上级设备容量受限
3696	市区	尚庄五瑞6#配变	10	200	上级设备容量受限
3697	市区	尚庄五瑞15#配变	10	200	上级设备容量受限
3698	市区	尚庄五瑞3#配变	10	200	上级设备容量受限
3699	市区	新庆福9#变	10	200	上级设备容量受限
3700	市区	尚庄五瑞17#配变	10	200	上级设备容量受限
3701	市区	尚庄五瑞7#配变	10	400	上级设备容量受限
3702	市区	新建10#配变	10	200	本级设备容量受限
3703	市区	兆丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
3704	市区	新川4#配变	10	200	上级设备容量受限
3705	市区	前进10#配变	10	200	上级设备容量受限
3706	市区	新建6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3707	市区	新川13#配变	10	400	上级设备容量受限
3708	市区	兆丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
3709	市区	新建24#配变	10	200	上级设备容量受限
3710	市区	新冲1#配变	10	200	上级设备容量受限
3711	市区	新建16#配变	10	200	上级设备容量受限
3712	市区	新建28#配变	10	200	上级设备容量受限
3713	市区	新建20#配变	10	200	上级设备容量受限
3714	市区	兆丰13#配变	10	200	上级设备容量受限
3715	市区	新建22#配变	10	200	上级设备容量受限
3716	市区	新川6#配变	10	200	上级设备容量受限
3717	市区	新建26#配变	10	200	上级设备容量受限
3718	市区	兆丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
3719	市区	兆丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
3720	市区	前进11#配变	10	200	上级设备容量受限
3721	市区	新建7#配变	10	200	上级设备容量受限
3722	市区	兆丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
3723	市区	前进1#配变	10	200	上级设备容量受限
3724	市区	新建21#配变	10	200	上级设备容量受限
3725	市区	兆丰2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3726	市区	前进4#配变	10	200	上级设备容量受限
3727	市区	兆丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
3728	市区	新建14#配变	10	200	上级设备容量受限
3729	市区	新建17#配变	10	200	上级设备容量受限
3730	市区	兆丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
3731	市区	兆丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
3732	市区	新建4#配变	10	200	上级设备容量受限
3733	市区	新川10#配变	10	200	上级设备容量受限
3734	市区	兆丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
3735	市区	新建3#配变	10	200	上级设备容量受限
3736	市区	新川1#配变	10	200	上级设备容量受限
3737	市区	新建19#配变	10	200	上级设备容量受限
3738	市区	新建23#配变	10	200	上级设备容量受限
3739	市区	新建9#配变	10	200	上级设备容量受限
3740	市区	前进5#配变	10	200	上级设备容量受限
3741	市区	前进7#配变	10	200	上级设备容量受限
3742	市区	公用21#配变	10	200	上级设备容量受限
3743	市区	新建13#配变	10	200	上级设备容量受限
3744	市区	新建25#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3745	市区	新建5#配变	10	200	上级设备容量受限
3746	市区	前进2#配变	10	200	上级设备容量受限
3747	市区	新川12#配变	10	200	上级设备容量受限
3748	市区	新建11#配变	10	200	上级设备容量受限
3749	市区	新川9#配变	10	200	上级设备容量受限
3750	市区	新川2#配变	10	200	上级设备容量受限
3751	市区	新川7#配变	10	200	上级设备容量受限
3752	市区	兆丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
3753	市区	前进9#配变	10	200	上级设备容量受限
3754	市区	兆丰14#配变	10	400	上级设备容量受限
3755	市区	新建2#配变	10	400	上级设备容量受限
3756	市区	葛武6配变	10	400	上级设备容量受限
3757	市区	葛武集镇11配变	10	400	上级设备容量受限
3758	市区	葛武集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
3759	市区	葛武花村14配变	10	200	上级设备容量受限
3760	市区	东塘1配变	10	400	上级设备容量受限
3761	市区	东塘11#变	10	400	上级设备容量受限
3762	市区	葛武东塘19#配变	10	200	上级设备容量受限
3763	市区	葛武集镇10配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3764	市区	葛武所东塘18号公用变	10	200	上级设备容量受限
3765	市区	葛武花村4配变	10	200	上级设备容量受限
3766	市区	聚宝山庄1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
3767	市区	葛武花村15#配变	10	200	上级设备容量受限
3768	市区	东塘15配变	10	200	上级设备容量受限
3769	市区	葛武东塘4配变	10	200	上级设备容量受限
3770	市区	葛武上潘7配变	10	200	上级设备容量受限
3771	市区	葛武上潘9配变	10	200	上级设备容量受限
3772	市区	葛武上潘2配变	10	400	上级设备容量受限
3773	市区	花村3配变	10	200	上级设备容量受限
3774	市区	上潘5配变	10	200	上级设备容量受限
3775	市区	葛武花村11#配变	10	200	上级设备容量受限
3776	市区	东塘13#变	10	200	上级设备容量受限
3777	市区	集镇育才2配变	10	200	上级设备容量受限
3778	市区	葛武花村16号配变	10	200	上级设备容量受限
3779	市区	葛武花村6#配变	10	200	上级设备容量受限
3780	市区	葛武花村9配变	10	200	上级设备容量受限
3781	市区	花村2#配变	10	250	上级设备容量受限
3782	市区	葛武东塘2配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3783	市区	葛武上潘1配变	10	200	上级设备容量受限
3784	市区	葛武东塘17配变	10	200	上级设备容量受限
3785	市区	葛武花村7配变	10	200	上级设备容量受限
3786	市区	花村1#配变	10	400	上级设备容量受限
3787	市区	葛武1#配变	10	400	上级设备容量受限
3788	市区	葛武9配变	10	200	上级设备容量受限
3789	市区	东塘10配变	10	200	上级设备容量受限
3790	市区	集镇7配变	10	200	上级设备容量受限
3791	市区	葛武花村12配变	10	200	上级设备容量受限
3792	市区	葛武东塘9配变	10	200	上级设备容量受限
3793	市区	葛武花村5配变	10	200	上级设备容量受限
3794	市区	葛武上潘8配变	10	200	上级设备容量受限
3795	市区	葛武花村13#配变	10	200	上级设备容量受限
3796	市区	葛武东塘16配变	10	200	上级设备容量受限
3797	市区	葛武集镇16号	10	400	上级设备容量受限
3798	市区	葛武东塘6配变	10	400	上级设备容量受限
3799	市区	葛武东塘8配变	10	400	上级设备容量受限
3800	市区	葛武集镇4配变	10	400	上级设备容量受限
3801	市区	葛武集镇1配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3802	市区	葛武集镇15#配变	10	400	上级设备容量受限
3803	市区	花村8#配变	10	400	上级设备容量受限
3804	市区	东塘14配变	10	400	上级设备容量受限
3805	市区	葛武集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限
3806	市区	东塘7配变	10	400	上级设备容量受限
3807	市区	花村10#配变	10	400	上级设备容量受限
3808	市区	育才1配变	10	400	上级设备容量受限
3809	市区	葛武集镇5配变	10	400	上级设备容量受限
3810	市区	东塘3配变	10	400	上级设备容量受限
3811	市区	葛武集镇14配变	10	400	上级设备容量受限
3812	市区	葛武东塘5配变	10	400	上级设备容量受限
3813	市区	葛武集镇2配变	10	400	上级设备容量受限
3814	市区	新兴7#变	10	200	本级设备容量受限
3815	市区	涵洞4#变	10	400	本级设备容量受限
3816	市区	新兴1#变	10	200	本级设备容量受限
3817	市区	涵洞7#变	10	200	本级设备容量受限
3818	市区	涵洞3#变	10	200	上级设备容量受限
3819	市区	涵洞14#变	10	200	上级设备容量受限
3820	市区	涵洞6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3821	市区	涵洞10#变	10	200	上级设备容量受限
3822	市区	涵洞9#变	10	200	上级设备容量受限
3823	市区	大滩12#变	10	200	上级设备容量受限
3824	市区	干校公变.	10	500	上级设备容量受限
3825	市区	涵洞8#变	10	400	上级设备容量受限
3826	市区	庆丰28#配变	10	400	上级设备容量受限
3827	市区	新建8#配变	10	200	上级设备容量受限
3828	市区	庆丰2#配变	10	400	上级设备容量受限
3829	市区	庆丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
3830	市区	庆丰15#配变	10	400	上级设备容量受限
3831	市区	庆丰20#配变	10	400	上级设备容量受限
3832	市区	庆丰27#配变	10	200	上级设备容量受限
3833	市区	庆丰9#配变	10	400	上级设备容量受限
3834	市区	庆丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
3835	市区	兆丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
3836	市区	新建18#配变	10	200	上级设备容量受限
3837	市区	庆丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
3838	市区	新川8#配变	10	200	上级设备容量受限
3839	市区	新建15#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3840	市区	庆丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
3841	市区	公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
3842	市区	庆丰31#配变	10	400	上级设备容量受限
3843	市区	庆丰21#配变	10	400	上级设备容量受限
3844	市区	公用24#配变	10	400	上级设备容量受限
3845	市区	鹤翔花园1#配变	10	630	上级设备容量受限
3846	市区	公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
3847	市区	公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
3848	市区	鹤翔花园2#配变	10	630	上级设备容量受限
3849	市区	公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
3850	市区	公用33#配变	10	400	上级设备容量受限
3851	市区	YD集镇2#配变	10	200	上级设备容量受限
3852	市区	公用32#配变	10	400	上级设备容量受限
3853	市区	YD集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
3854	市区	公用29#配变	10	400	上级设备容量受限
3855	市区	公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
3856	市区	公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
3857	市区	新冲9#配变	10	200	本级设备容量受限
3858	市区	前进6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3859	市区	新冲16#配变	10	200	上级设备容量受限
3860	市区	新冲6#配变	10	200	上级设备容量受限
3861	市区	新冲14#配变	10	200	上级设备容量受限
3862	市区	新冲11#配变	10	200	上级设备容量受限
3863	市区	新冲7#配变	10	200	上级设备容量受限
3864	市区	新冲10#配变	10	200	上级设备容量受限
3865	市区	新冲12#配变	10	200	上级设备容量受限
3866	市区	新冲3#配变	10	200	上级设备容量受限
3867	市区	前进8#配变	10	200	上级设备容量受限
3868	市区	新冲5#配变	10	200	上级设备容量受限
3869	市区	新冲15#配变	10	200	上级设备容量受限
3870	市区	新冲8#配变	10	200	上级设备容量受限
3871	市区	新冲2#配变	10	200	上级设备容量受限
3872	市区	新冲13#配变	10	200	上级设备容量受限
3873	市区	新冲4#配变	10	200	上级设备容量受限
3874	市区	前进3#配变	10	200	上级设备容量受限
3875	市区	上潘4#配变	10	200	本级设备容量受限
3876	市区	葛武富王1#配变	10	200	本级设备容量受限
3877	市区	郝荣2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3878	市区	葛武富王10##配变	10	200	本级设备容量受限
3879	市区	葛武富王2#配变	10	200	本级设备容量受限
3880	市区	葛武2#配变	10	400	上级设备容量受限
3881	市区	郝荣10#配变	10	200	上级设备容量受限
3882	市区	葛武郝荣7#配变	10	400	上级设备容量受限
3883	市区	郝荣5#配变	10	200	上级设备容量受限
3884	市区	葛武富王8#配变	10	200	上级设备容量受限
3885	市区	葛武富王4#配变	10	200	上级设备容量受限
3886	市区	葛武富王5#配变	10	200	上级设备容量受限
3887	市区	上潘6#配变	10	200	上级设备容量受限
3888	市区	葛武富王6#配变	10	200	上级设备容量受限
3889	市区	葛武郝荣6#配变	10	200	上级设备容量受限
3890	市区	葛武富王9#配变	10	400	上级设备容量受限
3891	市区	郝荣12#配变	10	200	上级设备容量受限
3892	市区	郝荣9#配变	10	200	上级设备容量受限
3893	市区	葛武富王7#配变	10	200	上级设备容量受限
3894	市区	葛武3#配变	10	200	上级设备容量受限
3895	市区	郝荣11#配变	10	200	上级设备容量受限
3896	市区	上潘3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3897	市区	葛武8#配变	10	200	上级设备容量受限
3898	市区	葛武5#配变	10	200	上级设备容量受限
3899	市区	葛武10#配变	10	200	上级设备容量受限
3900	市区	郝荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
3901	市区	葛武11#配变	10	200	上级设备容量受限
3902	市区	葛武4#配变	10	200	上级设备容量受限
3903	市区	葛武郝荣3#配变	10	200	上级设备容量受限
3904	市区	郝荣8#配变	10	200	上级设备容量受限
3905	市区	葛武富王3#配变	10	400	上级设备容量受限
3906	市区	北蒋红沥12#变	10	200	本级设备容量受限
3907	市区	北蒋陇尖11#变	10	200	上级设备容量受限
3908	市区	北蒋红沥16#变	10	200	上级设备容量受限
3909	市区	北蒋陇尖12#变	10	200	上级设备容量受限
3910	市区	北蒋红沥11#变	10	400	上级设备容量受限
3911	市区	北蒋福泉19#变	10	200	上级设备容量受限
3912	市区	北蒋红沥7#变	10	200	上级设备容量受限
3913	市区	北蒋红沥2#变-JN	10	200	上级设备容量受限
3914	市区	北蒋福泉17#变	10	200	上级设备容量受限
3915	市区	北蒋卢村1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3916	市区	北蒋卢村6#变	10	200	上级设备容量受限
3917	市区	北蒋福泉18#变	10	400	上级设备容量受限
3918	市区	北蒋福泉15#变	10	200	上级设备容量受限
3919	市区	北蒋福泉4#变	10	200	上级设备容量受限
3920	市区	北蒋红沥6#变	10	200	上级设备容量受限
3921	市区	北蒋陇尖2#变	10	200	上级设备容量受限
3922	市区	北蒋福泉2#变	10	200	上级设备容量受限
3923	市区	北蒋合兴8#变	10	200	上级设备容量受限
3924	市区	北蒋红沥15#变	10	200	上级设备容量受限
3925	市区	北蒋陇尖9#变	10	200	上级设备容量受限
3926	市区	北蒋陇尖6#变	10	200	上级设备容量受限
3927	市区	北蒋陇尖16#变	10	100	上级设备容量受限
3928	市区	北蒋陇尖1#变	10	200	上级设备容量受限
3929	市区	北蒋红沥8#变	10	200	上级设备容量受限
3930	市区	北蒋红沥14#变	10	200	上级设备容量受限
3931	市区	北蒋陇尖4#变	10	200	上级设备容量受限
3932	市区	北蒋陇尖10#变	10	200	上级设备容量受限
3933	市区	北蒋福泉9#变	10	200	上级设备容量受限
3934	市区	北蒋红沥3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3935	市区	北蒋红沥10#变	10	200	上级设备容量受限
3936	市区	北蒋远景3#变	10	200	上级设备容量受限
3937	市区	北蒋远景4#变	10	200	上级设备容量受限
3938	市区	北蒋福泉12#变	10	200	上级设备容量受限
3939	市区	北蒋福泉13#变	10	200	上级设备容量受限
3940	市区	北蒋福泉1#变	10	200	上级设备容量受限
3941	市区	北蒋卢村11#变	10	200	上级设备容量受限
3942	市区	北蒋陇尖21#变	10	200	上级设备容量受限
3943	市区	北蒋福泉6#变	10	200	上级设备容量受限
3944	市区	北蒋陇尖20#变	10	200	上级设备容量受限
3945	市区	北蒋卢村5#变	10	200	上级设备容量受限
3946	市区	北蒋红沥1#变	10	200	上级设备容量受限
3947	市区	北蒋红沥13#变	10	200	上级设备容量受限
3948	市区	北蒋卢村3#变	10	200	上级设备容量受限
3949	市区	北蒋福泉16#变	10	200	上级设备容量受限
3950	市区	北蒋陇尖17#变	10	200	上级设备容量受限
3951	市区	北蒋红沥4#变	10	200	上级设备容量受限
3952	市区	北蒋福泉5#变	10	200	上级设备容量受限
3953	市区	北蒋福泉14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3954	市区	北蒋陇尖13#变	10	200	上级设备容量受限
3955	市区	北蒋福泉11#变	10	200	上级设备容量受限
3956	市区	北蒋陇尖7#变	10	200	上级设备容量受限
3957	市区	北蒋卢村4#变	10	200	上级设备容量受限
3958	市区	北蒋福泉3#变	10	200	上级设备容量受限
3959	市区	北蒋陇尖5#变	10	200	上级设备容量受限
3960	市区	北蒋卢村9#变	10	200	上级设备容量受限
3961	市区	北蒋陇尖18#变	10	200	上级设备容量受限
3962	市区	北蒋卢村2#变	10	200	上级设备容量受限
3963	市区	北蒋卢村8#变	10	200	上级设备容量受限
3964	市区	北蒋福泉7#变	10	200	上级设备容量受限
3965	市区	北蒋红沥9#变	10	200	上级设备容量受限
3966	市区	北蒋陇尖14#配变	10	200	上级设备容量受限
3967	市区	北蒋陇尖19#变	10	200	上级设备容量受限
3968	市区	北蒋陇尖15#变	10	200	上级设备容量受限
3969	市区	北蒋卢村7#变	10	200	上级设备容量受限
3970	市区	北蒋陇尖3#变	10	200	上级设备容量受限
3971	市区	北蒋陇尖8#变	10	200	上级设备容量受限
3972	市区	北蒋卢村12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3973	市区	北蒋福泉8#变	10	200	上级设备容量受限
3974	市区	北蒋红沥5#变	10	315	上级设备容量受限
3975	市区	北蒋卢村10#变	10	400	上级设备容量受限
3976	市区	生建1#配变	10	400	上级设备容量受限
3977	市区	葛武育才10#变	10	400	上级设备容量受限
3978	市区	葛武集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
3979	市区	葛武所程实16号变	10	400	上级设备容量受限
3980	市区	葛武集镇12#配变	10	400	上级设备容量受限
3981	市区	聚宝山庄1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
3982	市区	程实4#配变	10	200	上级设备容量受限
3983	市区	鑫亿花园变压器	10	500	上级设备容量受限
3984	市区	葛武育才5#配变	10	200	上级设备容量受限
3985	市区	葛武程实3#配变	10	200	上级设备容量受限
3986	市区	宗凌12#配变	10	200	上级设备容量受限
3987	市区	葛武程实9#配变	10	200	上级设备容量受限
3988	市区	宗凌1#配变	10	200	上级设备容量受限
3989	市区	葛武宗凌2#配变	10	200	上级设备容量受限
3990	市区	宗凌3#配变	10	200	上级设备容量受限
3991	市区	程实7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
3992	市区	葛武育才8#配变	10	400	上级设备容量受限
3993	市区	程实11#配变	10	200	上级设备容量受限
3994	市区	程实2#配变	10	200	上级设备容量受限
3995	市区	葛武宗凌17#配变	10	200	上级设备容量受限
3996	市区	葛武程实15号配变	10	200	上级设备容量受限
3997	市区	程实6#配变	10	160	上级设备容量受限
3998	市区	葛武育才3#配变	10	200	上级设备容量受限
3999	市区	程实10#配变	10	200	上级设备容量受限
4000	市区	程实13号配变	10	200	上级设备容量受限
4001	市区	程实5#配变	10	200	上级设备容量受限
4002	市区	育才9#配变	10	400	上级设备容量受限
4003	市区	程实1#配变	10	400	上级设备容量受限
4004	市区	宗凌集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
4005	市区	葛武育才6#配变	10	400	上级设备容量受限
4006	市区	宗凌10#配变	10	400	上级设备容量受限
4007	市区	宗凌11#配变	10	400	上级设备容量受限
4008	市区	葛武育才7#配变	10	400	上级设备容量受限
4009	市区	葛武集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
4010	市区	新丰7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4011	市区	公用6#配变	10	315	上级设备容量受限
4012	市区	洋湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
4013	市区	洋湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
4014	市区	洋湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
4015	市区	洋湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
4016	市区	洋湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
4017	市区	洋湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
4018	市区	洋湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
4019	市区	洋湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
4020	市区	洋湾4#配变	10	400	上级设备容量受限
4021	市区	小洋湾南园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4022	市区	奥特莱斯1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4023	市区	富贵春花园二期2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4024	市区	富贵春一期配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4025	市区	富贵春花园二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4026	市区	小洋湾南园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4027	市区	富贵春花园二期2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4028	市区	新洋工业园3#S1箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4029	市区	奥特莱斯1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4030	市区	富贵春一期配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4031	市区	新洋工业园2#S2箱变主变	10	630	上级设备容量受限
4032	市区	奥特莱斯1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4033	市区	新洋工业园1#S3箱变主变	10	500	上级设备容量受限
4034	市区	小洋湾南园1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4035	市区	小洋湾南园1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
4036	市区	北蒋远景2#变	10	200	上级设备容量受限
4037	市区	北蒋集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
4038	市区	北蒋集镇21#变	10	200	上级设备容量受限
4039	市区	北蒋厉民4#变	10	200	上级设备容量受限
4040	市区	北蒋远景1#变	10	200	上级设备容量受限
4041	市区	文化铭苑S1欧变主变	10	400	上级设备容量受限
4042	市区	北蒋集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
4043	市区	北蒋集镇15#变	10	400	上级设备容量受限
4044	市区	北蒋集镇8#变	10	315	上级设备容量受限
4045	市区	北蒋集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
4046	市区	北蒋远景6#变	10	400	上级设备容量受限
4047	市区	北蒋集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
4048	市区	北蒋集镇25#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4049	市区	北蒋远景7#变	10	200	上级设备容量受限
4050	市区	北蒋集镇9#变	10	200	上级设备容量受限
4051	市区	北蒋集镇22#变	10	400	上级设备容量受限
4052	市区	北蒋集镇7#变	10	400	上级设备容量受限
4053	市区	北蒋集镇19#变	10	400	上级设备容量受限
4054	市区	北蒋厉民1#变	10	200	上级设备容量受限
4055	市区	北蒋润泽家园3#主变	10	800	上级设备容量受限
4056	市区	北蒋集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
4057	市区	北蒋厉民3#变	10	200	上级设备容量受限
4058	市区	北蒋厉民5#变	10	200	上级设备容量受限
4059	市区	北蒋集镇10#变	10	200	上级设备容量受限
4060	市区	北蒋集镇5#变	10	200	上级设备容量受限
4061	市区	北蒋厉民2#变	10	200	上级设备容量受限
4062	市区	北蒋远景5#变	10	200	上级设备容量受限
4063	市区	北蒋集镇11#变	10	200	上级设备容量受限
4064	市区	北蒋集镇20#变	10	400	上级设备容量受限
4065	市区	北蒋集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
4066	市区	北蒋厉民6#变	10	400	上级设备容量受限
4067	市区	北蒋集镇18#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4068	市区	北蒋集镇12#变	10	400	上级设备容量受限
4069	市区	北蒋集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
4070	市区	北蒋集镇16#变	10	400	上级设备容量受限
4071	市区	月康19#变	10	200	本级设备容量受限
4072	市区	自然18#变	10	200	上级设备容量受限
4073	市区	正东20#变	10	200	上级设备容量受限
4074	市区	自然14#变	10	200	上级设备容量受限
4075	市区	方向36#变	10	200	上级设备容量受限
4076	市区	自然13#变	10	200	上级设备容量受限
4077	市区	古元5#变	10	200	上级设备容量受限
4078	市区	方向28#变	10	200	上级设备容量受限
4079	市区	方向3#变	10	200	上级设备容量受限
4080	市区	月康23#变	10	200	上级设备容量受限
4081	市区	古元6#变	10	200	上级设备容量受限
4082	市区	古元8#变	10	200	上级设备容量受限
4083	市区	方向20#变	10	200	上级设备容量受限
4084	市区	月康35#变	10	200	上级设备容量受限
4085	市区	月康27#变-	10	200	上级设备容量受限
4086	市区	古元1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4087	市区	月康15#变	10	200	上级设备容量受限
4088	市区	方向29#变	10	200	上级设备容量受限
4089	市区	自然7#变	10	200	上级设备容量受限
4090	市区	自然20#变	10	200	上级设备容量受限
4091	市区	古元18#变	10	200	上级设备容量受限
4092	市区	自然1#变	10	200	上级设备容量受限
4093	市区	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
4094	市区	方向6#变	10	400	上级设备容量受限
4095	市区	古元11#变	10	200	上级设备容量受限
4096	市区	自然5#变	10	200	上级设备容量受限
4097	市区	月康14#变	10	200	上级设备容量受限
4098	市区	古元15#变	10	200	上级设备容量受限
4099	市区	自然3#变	10	200	上级设备容量受限
4100	市区	自然9#变	10	200	上级设备容量受限
4101	市区	月康17#变	10	400	上级设备容量受限
4102	市区	古元9#变	10	200	上级设备容量受限
4103	市区	古元10#变	10	200	上级设备容量受限
4104	市区	自然线方向1#变	10	200	上级设备容量受限
4105	市区	古元16#变-	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4106	市区	月康13#变	10	200	上级设备容量受限
4107	市区	古元12#变	10	400	上级设备容量受限
4108	市区	自然2#变-	10	200	上级设备容量受限
4109	市区	自然16#变	10	200	上级设备容量受限
4110	市区	月康28#变-	10	200	上级设备容量受限
4111	市区	古元3#变	10	200	上级设备容量受限
4112	市区	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
4113	市区	自然8#变	10	200	上级设备容量受限
4114	市区	月康21#变-	10	200	上级设备容量受限
4115	市区	正东1#变	10	200	上级设备容量受限
4116	市区	古元2#变	10	200	上级设备容量受限
4117	市区	自然6#变-	10	200	上级设备容量受限
4118	市区	自然17#变-	10	200	上级设备容量受限
4119	市区	古元13#变	10	200	上级设备容量受限
4120	市区	古元4#变	10	200	上级设备容量受限
4121	市区	月康36#变	10	200	上级设备容量受限
4122	市区	古元19#变	10	200	上级设备容量受限
4123	市区	月康33#变	10	200	上级设备容量受限
4124	市区	古元14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4125	市区	自然10#变	10	200	上级设备容量受限
4126	市区	月康12#变	10	200	上级设备容量受限
4127	市区	自然21#变	10	200	上级设备容量受限
4128	市区	方向23#变	10	200	上级设备容量受限
4129	市区	古元17#变	10	200	上级设备容量受限
4130	市区	自然23#变	10	200	上级设备容量受限
4131	市区	月康16#变	10	200	上级设备容量受限
4132	市区	古元7#变	10	200	上级设备容量受限
4133	市区	正东13#变	10	200	上级设备容量受限
4134	市区	自然15#变	10	200	上级设备容量受限
4135	市区	自然19#变	10	400	上级设备容量受限
4136	市区	盐龙湖安置小区2#变	10	800	上级设备容量受限
4137	市区	盐龙湖安置小区4#变	10	800	上级设备容量受限
4138	市区	同兴3#配变	10	100	本级设备容量受限
4139	市区	集镇孙克敏小区箱变	10	250	上级设备容量受限
4140	市区	胜利6#配变	10	400	上级设备容量受限
4141	市区	大冈集镇20#配变	10	200	上级设备容量受限
4142	市区	卧龙花苑1#室内变压器	10	800	上级设备容量受限
4143	市区	胜利9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4144	市区	PMS_光明小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4145	市区	大冈集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
4146	市区	教师新村1#相变	10	400	上级设备容量受限
4147	市区	大冈集镇6#配变	10	315	上级设备容量受限
4148	市区	镇中1#配变	10	200	上级设备容量受限
4149	市区	大冈集镇50#变	10	400	上级设备容量受限
4150	市区	戴伙5#配变	10	200	上级设备容量受限
4151	市区	野陆8#公用变	10	200	上级设备容量受限
4152	市区	新苑小区箱变	10	315	上级设备容量受限
4153	市区	卧龙花苑2#欧变	10	400	上级设备容量受限
4154	市区	卧龙花苑1#欧变	10	400	上级设备容量受限
4155	市区	大冈集镇16#配变	10	400	上级设备容量受限
4156	市区	胜利居委会7#变压器	10	400	上级设备容量受限
4157	市区	胜利4#配变	10	400	上级设备容量受限
4158	市区	PMS_学府S2箱变	10	400	上级设备容量受限
4159	市区	大冈所集镇38号配变	10	400	上级设备容量受限
4160	市区	大冈集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
4161	市区	胜利11#变	10	400	上级设备容量受限
4162	市区	大冈集镇31#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4163	市区	大冈集镇43#配变	10	200	上级设备容量受限
4164	市区	大冈所集镇41号箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
4165	市区	光明8#配变	10	400	上级设备容量受限
4166	市区	PMS_学府S1箱变	10	400	上级设备容量受限
4167	市区	戴伙4#配变	10	100	上级设备容量受限
4168	市区	戴伙2#配变	10	100	上级设备容量受限
4169	市区	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
4170	市区	戴伙11#配变	10	200	上级设备容量受限
4171	市区	戴伙6#配变	10	200	上级设备容量受限
4172	市区	光明12#配变	10	200	上级设备容量受限
4173	市区	戴伙12#配变	10	200	上级设备容量受限
4174	市区	戴伙9#配变	10	200	上级设备容量受限
4175	市区	戴伙8#配变	10	200	上级设备容量受限
4176	市区	光明5#配变	10	200	上级设备容量受限
4177	市区	光明11#配变	10	200	上级设备容量受限
4178	市区	同兴17#配变	10	200	上级设备容量受限
4179	市区	戴伙10#配变	10	200	上级设备容量受限
4180	市区	戴伙7#公用变	10	400	上级设备容量受限
4181	市区	光明7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4182	市区	戴伙3#配变	10	400	上级设备容量受限
4183	市区	大冈野陆1#配变	10	400	上级设备容量受限
4184	市区	戴伙1#变	10	400	上级设备容量受限
4185	市区	大纵湖向阳8号配变	10	200	上级设备容量受限
4186	市区	大纵湖镜湖7号配变	10	200	上级设备容量受限
4187	市区	大纵湖镜湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
4188	市区	大纵湖南周5号配变	10	200	上级设备容量受限
4189	市区	大纵湖振兴9号配变	10	200	上级设备容量受限
4190	市区	大纵湖振兴20号配变	10	400	上级设备容量受限
4191	市区	大纵湖镜湖14号配变	10	200	上级设备容量受限
4192	市区	大纵湖振兴25号配变	10	200	上级设备容量受限
4193	市区	大纵湖向阳14号配变	10	200	上级设备容量受限
4194	市区	大纵湖迎湖13号配变	10	200	上级设备容量受限
4195	市区	大纵湖向阳16#变	10	200	上级设备容量受限
4196	市区	大纵湖振兴23号配变	10	400	上级设备容量受限
4197	市区	大纵湖振兴12号配变	10	400	上级设备容量受限
4198	市区	大纵湖向阳18号配变	10	400	上级设备容量受限
4199	市区	大纵湖振兴26号配变	10	200	上级设备容量受限
4200	市区	大纵湖振兴15号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4201	市区	大纵湖迎湖16号配变	10	200	上级设备容量受限
4202	市区	大纵湖振兴4号配变	10	400	上级设备容量受限
4203	市区	大纵湖振兴22号配变	10	400	上级设备容量受限
4204	市区	大纵湖迎湖7号配变	10	400	上级设备容量受限
4205	市区	大纵湖迎湖10#配变	10	400	上级设备容量受限
4206	市区	大纵湖振兴24号配变	10	400	上级设备容量受限
4207	市区	大纵湖镜湖12#变	10	200	上级设备容量受限
4208	市区	大纵湖迎湖3号配变	10	400	上级设备容量受限
4209	市区	大纵湖振兴28#配变	10	200	上级设备容量受限
4210	市区	大纵湖迎湖9号配变	10	200	上级设备容量受限
4211	市区	大纵湖振兴14号配变	10	200	上级设备容量受限
4212	市区	大纵湖振兴1号配变	10	400	上级设备容量受限
4213	市区	大纵湖向阳17号配变	10	400	上级设备容量受限
4214	市区	大纵湖镜湖10号配变	10	400	上级设备容量受限
4215	市区	大纵湖迎湖5号配变	10	400	上级设备容量受限
4216	市区	大纵湖振兴8号配变	10	400	上级设备容量受限
4217	市区	大纵湖镜湖6号配变	10	400	上级设备容量受限
4218	市区	迎湖17#配变	10	200	上级设备容量受限
4219	市区	迎湖18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4220	市区	大纵湖振兴18号配变	10	200	上级设备容量受限
4221	市区	大纵湖振兴10号配变	10	315	上级设备容量受限
4222	市区	大纵湖振兴7号配变	10	200	上级设备容量受限
4223	市区	大纵湖迎湖14号配变	10	200	上级设备容量受限
4224	市区	大纵湖镜湖15号配变	10	200	上级设备容量受限
4225	市区	大纵湖振兴3号配变	10	400	上级设备容量受限
4226	市区	大纵湖振兴2号配变	10	200	上级设备容量受限
4227	市区	大纵湖振兴21号配变	10	200	上级设备容量受限
4228	市区	大纵湖沙东11号配变	10	400	上级设备容量受限
4229	市区	大纵湖迎湖15号配变	10	200	上级设备容量受限
4230	市区	大纵湖镜湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
4231	市区	大纵湖向阳9#配变	10	200	上级设备容量受限
4232	市区	大纵湖迎湖2号配变	10	200	上级设备容量受限
4233	市区	大纵湖迎湖1号配变	10	200	上级设备容量受限
4234	市区	大纵湖向阳2号配变	10	200	上级设备容量受限
4235	市区	大纵湖镜湖3号配变	10	200	上级设备容量受限
4236	市区	大纵湖向阳1号配变	10	400	上级设备容量受限
4237	市区	大纵湖镜湖1#变	10	200	上级设备容量受限
4238	市区	大纵湖镜湖9号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4239	市区	大纵湖振兴13号配变	10	200	上级设备容量受限
4240	市区	大纵湖镜湖2号配变	10	200	上级设备容量受限
4241	市区	大纵湖镜湖11号配变	10	200	上级设备容量受限
4242	市区	大纵湖镜湖4号配变	10	200	上级设备容量受限
4243	市区	大纵湖振兴16号配变	10	200	上级设备容量受限
4244	市区	大纵湖迎湖8号配变	10	200	上级设备容量受限
4245	市区	大纵湖振兴19#变	10	200	上级设备容量受限
4246	市区	大纵湖振兴17#配变	10	400	上级设备容量受限
4247	市区	大纵湖振兴5号配变	10	400	上级设备容量受限
4248	市区	大纵湖振兴6号配变	10	400	上级设备容量受限
4249	市区	大纵湖养殖1号配变	10	400	上级设备容量受限
4250	市区	大纵湖鱼范2号配变	10	400	上级设备容量受限
4251	市区	大纵湖晨阳8号配变	10	400	上级设备容量受限
4252	市区	大纵湖晨阳10号配变	10	200	上级设备容量受限
4253	市区	大纵湖兴盛12号变	10	200	上级设备容量受限
4254	市区	大纵湖楼季7号配变	10	400	上级设备容量受限
4255	市区	大纵湖陈捷9号配变	10	400	上级设备容量受限
4256	市区	大纵湖养殖11号配变	10	400	上级设备容量受限
4257	市区	大纵湖晨阳18号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4258	市区	大纵湖向阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
4259	市区	大纵湖兴盛10#配变	10	200	上级设备容量受限
4260	市区	大纵湖晨阳15号配变	10	200	上级设备容量受限
4261	市区	大纵湖楼季13#配变	10	200	上级设备容量受限
4262	市区	大纵湖兴盛5号配变	10	400	上级设备容量受限
4263	市区	大纵湖鱼范10号配变	10	200	上级设备容量受限
4264	市区	大纵湖鱼范7号配变	10	200	上级设备容量受限
4265	市区	大纵湖陈捷12号配变	10	200	上级设备容量受限
4266	市区	大纵湖向阳4号配变	10	200	上级设备容量受限
4267	市区	大纵湖鱼范1号配变	10	400	上级设备容量受限
4268	市区	大纵湖兴湖12号配变	10	400	上级设备容量受限
4269	市区	大纵湖养殖8号配变	10	400	上级设备容量受限
4270	市区	晨阳21#变	10	200	上级设备容量受限
4271	市区	滨湖家园配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4272	市区	陈捷18#变	10	200	上级设备容量受限
4273	市区	大纵湖晨阳14号配变	10	200	上级设备容量受限
4274	市区	大纵湖鱼范6号配变	10	400	上级设备容量受限
4275	市区	大纵湖兴盛13号配变	10	400	上级设备容量受限
4276	市区	大纵湖楼季15号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4277	市区	大纵湖鱼范5号配变	10	400	上级设备容量受限
4278	市区	大纵湖兴盛1号配变	10	200	上级设备容量受限
4279	市区	大纵湖晨阳1号配变	10	200	上级设备容量受限
4280	市区	大纵湖何吉4号配变	10	400	上级设备容量受限
4281	市区	大纵湖兴盛11号配变	10	400	上级设备容量受限
4282	市区	大纵湖兴湖17#配变	10	400	上级设备容量受限
4283	市区	大纵湖杨港16#变	10	400	上级设备容量受限
4284	市区	大纵湖晨阳7号配变	10	200	上级设备容量受限
4285	市区	大纵湖晨阳3号配变	10	400	上级设备容量受限
4286	市区	大纵湖鱼范4号配变	10	200	上级设备容量受限
4287	市区	大纵湖晨阳9号配变	10	400	上级设备容量受限
4288	市区	大纵湖晨阳19号配变	10	200	上级设备容量受限
4289	市区	大纵湖晨阳17号配变	10	200	上级设备容量受限
4290	市区	大纵湖鱼范9#变	10	400	上级设备容量受限
4291	市区	大纵湖晨阳2号配变	10	400	上级设备容量受限
4292	市区	大纵湖兴盛7号配变	10	200	上级设备容量受限
4293	市区	大纵湖楼季5号配变	10	200	上级设备容量受限
4294	市区	大纵湖陈捷10号配变	10	200	上级设备容量受限
4295	市区	大纵湖杨港12号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4296	市区	大纵湖向阳12号配变	10	200	上级设备容量受限
4297	市区	大纵湖鱼范8号配变	10	200	上级设备容量受限
4298	市区	大纵湖兴盛2号配变	10	200	上级设备容量受限
4299	市区	大纵湖兴盛3#变	10	200	上级设备容量受限
4300	市区	大纵湖陈捷1号配变	10	200	上级设备容量受限
4301	市区	大纵湖晨阳6号配变	10	200	上级设备容量受限
4302	市区	大纵湖晨阳20号配变	10	200	上级设备容量受限
4303	市区	大纵湖向阳3号配变	10	200	上级设备容量受限
4304	市区	大纵湖兴盛9号配变	10	400	上级设备容量受限
4305	市区	大纵湖楼季11号配变	10	400	上级设备容量受限
4306	市区	大纵湖楼季10号配变	10	400	上级设备容量受限
4307	市区	大纵湖兴盛6号配变	10	400	上级设备容量受限
4308	市区	大纵湖兴盛8号配变	10	400	上级设备容量受限
4309	市区	大纵湖鱼村3号配变	10	400	上级设备容量受限
4310	市区	大纵湖晨阳5号配变	10	400	上级设备容量受限
4311	市区	大纵湖晨阳4号配变	10	400	上级设备容量受限
4312	市区	大纵湖陈大11号配变	10	400	上级设备容量受限
4313	市区	大纵湖陈捷13号配变	10	400	上级设备容量受限
4314	市区	大纵湖晨阳13号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4315	市区	大纵湖杨港11号配变	10	400	上级设备容量受限
4316	市区	大纵湖陈捷2号配变	10	400	上级设备容量受限
4317	市区	新街10#变	10	400	本级设备容量受限
4318	市区	新街3#主变	10	630	上级设备容量受限
4319	市区	牡丹公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
4320	市区	新街39#变	10	200	上级设备容量受限
4321	市区	牡丹公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
4322	市区	新街21#变	10	400	上级设备容量受限
4323	市区	新街31#主变	10	630	上级设备容量受限
4324	市区	新街25#主变	10	630	上级设备容量受限
4325	市区	新街29#变	10	400	上级设备容量受限
4326	市区	新滩3#变	10	200	上级设备容量受限
4327	市区	新滩8#变	10	200	上级设备容量受限
4328	市区	新滩7#变	10	200	上级设备容量受限
4329	市区	新街8#变	10	200	上级设备容量受限
4330	市区	新街34#变	10	200	上级设备容量受限
4331	市区	新街27#变	10	200	上级设备容量受限
4332	市区	新街24#变	10	200	上级设备容量受限
4333	市区	新街18#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4334	市区	新街1#变	10	400	上级设备容量受限
4335	市区	新街22#变	10	400	上级设备容量受限
4336	市区	新街30#变	10	400	上级设备容量受限
4337	市区	新街6#变	10	400	上级设备容量受限
4338	市区	新街28#变	10	400	上级设备容量受限
4339	市区	新街32#变	10	400	上级设备容量受限
4340	市区	新街2#主变	10	630	上级设备容量受限
4341	市区	新街16#主变	10	630	上级设备容量受限
4342	市区	新滩4#变	10	400	上级设备容量受限
4343	市区	新街36#变	10	630	上级设备容量受限
4344	市区	新街9#变	10	630	上级设备容量受限
4345	市区	风洋15#变	10	200	上级设备容量受限
4346	市区	凤翔嘉园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4347	市区	凤翔嘉园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4348	市区	鑫港家园2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4349	市区	馨港雅居1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4350	市区	风洋9#变	10	100	上级设备容量受限
4351	市区	新港29#变	10	200	上级设备容量受限
4352	市区	蓝庭苑1#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4353	市区	馨港雅居1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4354	市区	风洋14#变	10	100	上级设备容量受限
4355	市区	凤翔嘉园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4356	市区	馨港雅居2#配电室2#变压器（三遥）	10	630	上级设备容量受限
4357	市区	蓝庭苑2#配电室2#配变	10	630	上级设备容量受限
4358	市区	凤翔嘉园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4359	市区	新港12#变	10	200	上级设备容量受限
4360	市区	鑫港家园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4361	市区	凤翔嘉园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4362	市区	风洋7#变	10	400	上级设备容量受限
4363	市区	新港6#变	10	200	上级设备容量受限
4364	市区	凤翔嘉园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4365	市区	鑫港家园2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4366	市区	新港26#	10	200	上级设备容量受限
4367	市区	新港10#变	10	200	上级设备容量受限
4368	市区	新港17#变	10	200	上级设备容量受限
4369	市区	新港25#变	10	200	上级设备容量受限
4370	市区	风洋8#变	10	200	上级设备容量受限
4371	市区	新港7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4372	市区	新港15#变	10	200	上级设备容量受限
4373	市区	新港27#变	10	200	上级设备容量受限
4374	市区	新港11#变	10	200	上级设备容量受限
4375	市区	新港19#变	10	200	上级设备容量受限
4376	市区	新港14#变	10	200	上级设备容量受限
4377	市区	新港8#变	10	200	上级设备容量受限
4378	市区	新港28#变	10	200	上级设备容量受限
4379	市区	风洋16#变	10	200	上级设备容量受限
4380	市区	楼王所姚顾9号公用变	10	200	上级设备容量受限
4381	市区	楼王所姚顾2号公用变	10	400	上级设备容量受限
4382	市区	楼王所文昌7号公用变	10	200	上级设备容量受限
4383	市区	楼王所仁和1号公用变	10	200	上级设备容量受限
4384	市区	楼王所新祥10号公用变	10	200	上级设备容量受限
4385	市区	楼王所汉张10#公用变	10	200	上级设备容量受限
4386	市区	楼王所庆丰12号公用变	10	200	上级设备容量受限
4387	市区	楼王所仁和2号公用变	10	400	上级设备容量受限
4388	市区	楼王所仁和11号公用变	10	200	上级设备容量受限
4389	市区	楼王所姚顾1号公用变	10	200	上级设备容量受限
4390	市区	楼王所庆丰7号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4391	市区	楼王所姚顾7号公用变	10	400	上级设备容量受限
4392	市区	楼王所新祥6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4393	市区	楼王所姚顾8号公用变	10	400	上级设备容量受限
4394	市区	楼王所新祥1号公用变	10	200	上级设备容量受限
4395	市区	楼王所新祥7号公用变	10	200	上级设备容量受限
4396	市区	楼王所姚顾12号公用变	10	200	上级设备容量受限
4397	市区	楼王所仁和14号公用变	10	200	上级设备容量受限
4398	市区	楼王所花季园20号公用变	10	400	上级设备容量受限
4399	市区	楼王所丁马港12号公用变	10	200	上级设备容量受限
4400	市区	楼王所花季园19号公用变	10	400	上级设备容量受限
4401	市区	楼王所庆丰14号公用变	10	200	上级设备容量受限
4402	市区	楼王所姚顾11号公用变	10	200	上级设备容量受限
4403	市区	楼王所庆丰11号公用变	10	200	上级设备容量受限
4404	市区	楼王所新祥2号公用变	10	200	上级设备容量受限
4405	市区	楼王所姚顾13号公用变	10	200	上级设备容量受限
4406	市区	楼王所文昌5号公用变	10	200	上级设备容量受限
4407	市区	楼王所文昌2号公用变	10	200	上级设备容量受限
4408	市区	楼王所庆丰15号公用变	10	200	上级设备容量受限
4409	市区	楼王所文昌1号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4410	市区	楼王所仁和4号变压器	10	200	上级设备容量受限
4411	市区	楼王所庆丰9号公用变	10	200	上级设备容量受限
4412	市区	楼王所汉张8号公用变	10	200	上级设备容量受限
4413	市区	楼王所仁和7号公用变	10	200	上级设备容量受限
4414	市区	楼王所仁和8号公用变	10	200	上级设备容量受限
4415	市区	楼王所姚顾3号公用变	10	200	上级设备容量受限
4416	市区	楼王所仁和9号公用变	10	200	上级设备容量受限
4417	市区	楼王所仁和6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4418	市区	楼王所新祥9号公用变	10	200	上级设备容量受限
4419	市区	楼王所汉张3号公用变	10	200	上级设备容量受限
4420	市区	楼王所文昌3号公用变	10	200	上级设备容量受限
4421	市区	楼王所姚顾5号公用变	10	200	上级设备容量受限
4422	市区	楼王所仁和5号公用变	10	200	上级设备容量受限
4423	市区	楼王所庆丰2号公用变	10	200	上级设备容量受限
4424	市区	楼王所新祥11号公用变	10	200	上级设备容量受限
4425	市区	楼王所仁和10号公用变	10	200	上级设备容量受限
4426	市区	楼王所仁和15号公用变	10	200	上级设备容量受限
4427	市区	楼王所庆丰8号公用变	10	200	上级设备容量受限
4428	市区	楼王所庆丰1号公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4429	市区	楼王所仁和13号公用变	10	200	上级设备容量受限
4430	市区	楼王汉张9号公用变	10	200	上级设备容量受限
4431	市区	楼王所庆丰6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4432	市区	楼王所汉张4号公用变	10	200	上级设备容量受限
4433	市区	楼王所新祥8号公用变	10	200	上级设备容量受限
4434	市区	楼王所新楼3号公用变	10	200	上级设备容量受限
4435	市区	楼王所文昌6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4436	市区	楼王所姚顾4号公用变	10	200	上级设备容量受限
4437	市区	楼王所姚顾14号公用变	10	200	上级设备容量受限
4438	市区	楼王所汉张6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4439	市区	楼王所花季园2号公用变	10	200	上级设备容量受限
4440	市区	楼王所新祥3号公用变	10	200	上级设备容量受限
4441	市区	楼王所新祥4号公用变	10	200	上级设备容量受限
4442	市区	楼王所文昌4号公用变	10	200	上级设备容量受限
4443	市区	楼王所仁和12号公用变	10	200	上级设备容量受限
4444	市区	楼王所姚顾6号公用变	10	200	上级设备容量受限
4445	市区	楼王所姚顾10号公用变	10	200	上级设备容量受限
4446	市区	楼王所庆丰16号公用变	10	200	上级设备容量受限
4447	市区	楼王所仁和3号公用变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4448	市区	大纵湖集镇22#变	10	400	上级设备容量受限
4449	市区	大纵湖集镇42#变	10	500	上级设备容量受限
4450	市区	水汇鑫城1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4451	市区	大纵湖集镇3号配变	10	400	上级设备容量受限
4452	市区	大纵湖集镇18号配变	10	400	上级设备容量受限
4453	市区	大纵湖集镇43号配变	10	400	上级设备容量受限
4454	市区	大纵湖集镇19号配变	10	400	上级设备容量受限
4455	市区	大纵湖集镇36号变	10	400	上级设备容量受限
4456	市区	水汇鑫城1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4457	市区	滨湖家园配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4458	市区	大纵湖集镇33#变	10	400	上级设备容量受限
4459	市区	大纵湖集镇4号配变	10	315	上级设备容量受限
4460	市区	大纵湖集镇5号配变	10	315	上级设备容量受限
4461	市区	大纵湖集镇41号配变	10	200	上级设备容量受限
4462	市区	大纵湖集镇16号配变	10	400	上级设备容量受限
4463	市区	大纵湖集镇10#变变压器	10	630	上级设备容量受限
4464	市区	大纵湖集镇6号配变	10	200	上级设备容量受限
4465	市区	大纵湖集镇37号配变	10	400	上级设备容量受限
4466	市区	大纵湖集镇12号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4467	市区	大纵湖集镇27#变	10	200	上级设备容量受限
4468	市区	大纵湖集镇7#变	10	315	上级设备容量受限
4469	市区	大纵湖集镇28#变变压器	10	630	上级设备容量受限
4470	市区	大纵湖集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
4471	市区	大纵湖集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
4472	市区	大纵湖集镇31号配变	10	400	上级设备容量受限
4473	市区	大纵湖集镇15号配变	10	315	上级设备容量受限
4474	市区	集镇11号箱变	10	400	上级设备容量受限
4475	市区	大纵湖集镇2号配变	10	200	上级设备容量受限
4476	市区	大纵湖集镇40号配变	10	200	上级设备容量受限
4477	市区	大纵湖集镇21号配变	10	200	上级设备容量受限
4478	市区	大纵湖集镇23#变	10	200	上级设备容量受限
4479	市区	大纵湖集镇38号变	10	400	上级设备容量受限
4480	市区	大纵湖集镇34号配变	10	400	上级设备容量受限
4481	市区	大纵湖集镇35#变	10	400	上级设备容量受限
4482	市区	大纵湖集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
4483	市区	大纵湖滨湖8号配变	10	400	上级设备容量受限
4484	市区	大纵湖集镇17号配变	10	400	上级设备容量受限
4485	市区	水汇鑫城1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4486	市区	港东1#变	10	200	上级设备容量受限
4487	市区	永和6#变	10	200	上级设备容量受限
4488	市区	港东13#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
4489	市区	港东14#箱变	10	630	上级设备容量受限
4490	市区	10kV黄工线花川村集住区二期01号箱变	10	630	上级设备容量受限
4491	市区	花川集中居住区1#变	10	630	上级设备容量受限
4492	市区	新同5#变	10	200	上级设备容量受限
4493	市区	新同10#变	10	400	上级设备容量受限
4494	市区	新同2#变	10	200	上级设备容量受限
4495	市区	永和11#变	10	200	上级设备容量受限
4496	市区	永和17#变	10	200	上级设备容量受限
4497	市区	港东5#变	10	200	上级设备容量受限
4498	市区	港东3#变	10	200	上级设备容量受限
4499	市区	永和13#变	10	200	上级设备容量受限
4500	市区	新同3#变	10	200	上级设备容量受限
4501	市区	永和4#变	10	200	上级设备容量受限
4502	市区	新同12#变	10	200	上级设备容量受限
4503	市区	港东6#变	10	200	上级设备容量受限
4504	市区	永和14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4505	市区	永和10#变	10	200	上级设备容量受限
4506	市区	新同8#变	10	200	上级设备容量受限
4507	市区	港东2#变	10	200	上级设备容量受限
4508	市区	港东8#变	10	200	上级设备容量受限
4509	市区	新同6#变	10	200	上级设备容量受限
4510	市区	港东9#变	10	200	上级设备容量受限
4511	市区	港东7#变	10	200	上级设备容量受限
4512	市区	新同4#变	10	200	上级设备容量受限
4513	市区	新同11#变	10	200	上级设备容量受限
4514	市区	永和16#变	10	200	上级设备容量受限
4515	市区	新同15#变	10	200	上级设备容量受限
4516	市区	新同7#变	10	400	上级设备容量受限
4517	市区	港东10#变	10	630	上级设备容量受限
4518	市区	港东4#变	10	400	上级设备容量受限
4519	市区	新同9#变	10	400	上级设备容量受限
4520	市区	港东15#箱变	10	630	上级设备容量受限
4521	市区	港东12#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
4522	市区	港东11#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
4523	市区	洋尖9#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4524	市区	洋尖15#变	10	200	本级设备容量受限
4525	市区	洋尖12#变	10	200	上级设备容量受限
4526	市区	梦泽园3#变	10	630	上级设备容量受限
4527	市区	新街19#变	10	200	上级设备容量受限
4528	市区	蔡明华公变	10	200	上级设备容量受限
4529	市区	新街17#变	10	400	上级设备容量受限
4530	市区	新街35#变	10	200	上级设备容量受限
4531	市区	梦泽园1#变	10	630	上级设备容量受限
4532	市区	新街23#变	10	200	上级设备容量受限
4533	市区	新街13#变	10	200	上级设备容量受限
4534	市区	新街4#变	10	400	上级设备容量受限
4535	市区	梦泽园2#变	10	630	上级设备容量受限
4536	市区	新街41#变	10	400	上级设备容量受限
4537	市区	梦泽园4#变	10	630	上级设备容量受限
4538	市区	新同小区1#变	10	400	上级设备容量受限
4539	市区	新同小区2#变	10	200	上级设备容量受限
4540	市区	新街38#箱变	10	400	上级设备容量受限
4541	市区	新街42#箱变	10	630	上级设备容量受限
4542	市区	新街12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4543	市区	新同1#变	10	200	上级设备容量受限
4544	市区	洋尖7#变	10	200	上级设备容量受限
4545	市区	洋尖16#变	10	200	上级设备容量受限
4546	市区	洋尖14#变	10	200	上级设备容量受限
4547	市区	洋尖17#变	10	200	上级设备容量受限
4548	市区	洋尖5#变	10	200	上级设备容量受限
4549	市区	洋尖1#变	10	200	上级设备容量受限
4550	市区	民立1#变	10	400	上级设备容量受限
4551	市区	民立9#变	10	200	上级设备容量受限
4552	市区	新街40#变	10	400	上级设备容量受限
4553	市区	洪义6#变	10	200	上级设备容量受限
4554	市区	洪义7#变	10	200	上级设备容量受限
4555	市区	洪义8#变	10	400	上级设备容量受限
4556	市区	洪义2#变	10	200	上级设备容量受限
4557	市区	洋尖4#变	10	200	上级设备容量受限
4558	市区	洪义10#变	10	200	上级设备容量受限
4559	市区	洋尖8#变	10	200	上级设备容量受限
4560	市区	新街14#变	10	200	上级设备容量受限
4561	市区	洪义3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4562	市区	洋尖3#变	10	200	上级设备容量受限
4563	市区	新街20#变	10	200	上级设备容量受限
4564	市区	新街33#变	10	200	上级设备容量受限
4565	市区	洪义5#变	10	200	上级设备容量受限
4566	市区	洋尖6#变	10	200	上级设备容量受限
4567	市区	洪义9#变	10	200	上级设备容量受限
4568	市区	洪义4#变	10	200	上级设备容量受限
4569	市区	洋尖13#变	10	200	上级设备容量受限
4570	市区	洪义1#变	10	200	上级设备容量受限
4571	市区	洋尖11#变	10	200	上级设备容量受限
4572	市区	新街37#变	10	200	上级设备容量受限
4573	市区	洋尖10#变	10	400	上级设备容量受限
4574	市区	洋尖2#变	10	400	上级设备容量受限
4575	市区	洪义11#变	10	400	上级设备容量受限
4576	市区	新街26#变	10	400	上级设备容量受限
4577	市区	新同小区4#变	10	400	上级设备容量受限
4578	市区	新街5#变	10	400	上级设备容量受限
4579	市区	新同小区3#变	10	400	上级设备容量受限
4580	市区	新街7#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4581	市区	月青6#变	10	400	本级设备容量受限
4582	市区	兴隆11#变	10	200	本级设备容量受限
4583	市区	月青14#变	10	200	本级设备容量受限
4584	市区	青墩17#变	10	200	本级设备容量受限
4585	市区	月青8#变	10	200	本级设备容量受限
4586	市区	才塘6#变	10	200	上级设备容量受限
4587	市区	兴隆10#变-	10	200	本级设备容量受限
4588	市区	兴隆34#变	10	200	上级设备容量受限
4589	市区	盐中10#变	10	200	上级设备容量受限
4590	市区	月青15#变*	10	200	上级设备容量受限
4591	市区	月青7#变	10	200	上级设备容量受限
4592	市区	兴隆6#变	10	200	上级设备容量受限
4593	市区	兴隆23#变	10	200	上级设备容量受限
4594	市区	青墩6#变	10	100	上级设备容量受限
4595	市区	青墩21#变-	10	200	上级设备容量受限
4596	市区	兴隆9#变	10	200	上级设备容量受限
4597	市区	青墩5#变	10	200	上级设备容量受限
4598	市区	月青3#变	10	200	上级设备容量受限
4599	市区	青墩1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4600	市区	月青10#变	10	200	上级设备容量受限
4601	市区	月青4#变	10	200	上级设备容量受限
4602	市区	月青5#变	10	200	上级设备容量受限
4603	市区	月青2#变	10	400	上级设备容量受限
4604	市区	盐中13#变-	10	200	上级设备容量受限
4605	市区	青墩23#变	10	200	上级设备容量受限
4606	市区	青墩2#变	10	200	上级设备容量受限
4607	市区	青墩18#变-	10	200	上级设备容量受限
4608	市区	月青16#变-	10	200	上级设备容量受限
4609	市区	青墩14#变	10	200	上级设备容量受限
4610	市区	月青1#变	10	200	上级设备容量受限
4611	市区	青墩10#变	10	200	上级设备容量受限
4612	市区	青墩22#变	10	200	上级设备容量受限
4613	市区	青墩4#变	10	200	上级设备容量受限
4614	市区	青墩20#变-	10	200	上级设备容量受限
4615	市区	兴隆7#变-	10	200	上级设备容量受限
4616	市区	青墩11#变	10	200	上级设备容量受限
4617	市区	青墩15#变	10	200	上级设备容量受限
4618	市区	青墩9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4619	市区	月青9#变	10	200	上级设备容量受限
4620	市区	青墩3#变	10	200	上级设备容量受限
4621	市区	才塘8#变	10	200	上级设备容量受限
4622	市区	青墩25#变	10	200	上级设备容量受限
4623	市区	青墩8#变	10	200	上级设备容量受限
4624	市区	青墩16#变	10	200	上级设备容量受限
4625	市区	月青11#变	10	200	上级设备容量受限
4626	市区	兴隆8#变	10	200	上级设备容量受限
4627	市区	青墩7#变	10	200	上级设备容量受限
4628	市区	青墩24#变	10	200	上级设备容量受限
4629	市区	月青12#变	10	400	上级设备容量受限
4630	市区	青墩12#变	10	400	上级设备容量受限
4631	市区	月青13#变	10	400	上级设备容量受限
4632	市区	才坝11#变	10	400	上级设备容量受限
4633	市区	青墩13#变	10	400	上级设备容量受限
4634	市区	才塘20#变	10	400	上级设备容量受限
4635	市区	双烈16#变	10	200	本级设备容量受限
4636	市区	新跃4#变	10	200	本级设备容量受限
4637	市区	秦南美满23#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4638	市区	新桥21#变	10	200	本级设备容量受限
4639	市区	冈中所吴港村4号配变	10	200	本级设备容量受限
4640	市区	明亮2#变	10	200	本级设备容量受限
4641	市区	美满4#配变	10	200	本级设备容量受限
4642	市区	冈中所瓦屋村4号配变	10	200	本级设备容量受限
4643	市区	西团19#变	10	200	本级设备容量受限
4644	市区	头灶8#变	10	200	本级设备容量受限
4645	市区	民权4#变	10	200	本级设备容量受限
4646	市区	义丰三庄6#配变	10	200	本级设备容量受限
4647	市区	方向12#变	10	200	本级设备容量受限
4648	市区	双港17#变	10	200	本级设备容量受限
4649	市区	郑通13#变	10	200	本级设备容量受限
4650	市区	新桥7#变	10	200	本级设备容量受限
4651	市区	陈台25#变	10	400	本级设备容量受限
4652	市区	新界7#变	10	400	本级设备容量受限
4653	市区	盐东12#变	10	200	本级设备容量受限
4654	市区	双烈6#变	10	160	本级设备容量受限
4655	市区	月康5#变	10	200	本级设备容量受限
4656	市区	永西17#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4657	市区	思源10#变	10	200	本级设备容量受限
4658	市区	甘露20#变	10	200	本级设备容量受限
4659	市区	秦南宝奎15#变	10	200	本级设备容量受限
4660	市区	新界17#变	10	200	本级设备容量受限
4661	市区	10KV学西线时杨16#配变	10	200	本级设备容量受限
4662	市区	美满3#配变	10	200	本级设备容量受限
4663	市区	凤南3#公用变	10	200	本级设备容量受限
4664	市区	10kV学东线白阳6#配变	10	200	本级设备容量受限
4665	市区	双港4#变	10	200	本级设备容量受限
4666	市区	倪杰10#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
4667	市区	秦南宝奎3#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
4668	市区	方向11#变	10	200	本级设备容量受限
4669	市区	民航23#综合变	10	200	本级设备容量受限
4670	市区	永西9#变	10	400	本级设备容量受限
4671	市区	美满10#配变	10	200	本级设备容量受限
4672	市区	联盟9#变（新）	10	400	本级设备容量受限
4673	市区	护西9#变	10	200	本级设备容量受限
4674	市区	护西4#配变	10	200	本级设备容量受限
4675	市区	凤南16#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4676	市区	方明3#变	10	200	本级设备容量受限
4677	市区	秦南凤翔5#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
4678	市区	秦南贺家驿8#杆上配变	10	200	本级设备容量受限
4679	市区	新跃20#配变	10	200	本级设备容量受限
4680	市区	方明16	10	200	本级设备容量受限
4681	市区	护陇15#变	10	315	本级设备容量受限
4682	市区	10kV郭西线护陇19#变	10	200	本级设备容量受限
4683	市区	10kV学东线三永3#配变	10	200	本级设备容量受限
4684	市区	才坝3#变	10	200	本级设备容量受限
4685	市区	新跃9#配变	10	315	本级设备容量受限
4686	市区	民权社区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
4687	市区	民权37#变	10	400	上级设备容量受限
4688	市区	民权社区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
4689	市区	民权6#变	10	200	上级设备容量受限
4690	市区	民权13#变	10	200	上级设备容量受限
4691	市区	民权三期临时变	10	400	上级设备容量受限
4692	市区	民权社区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
4693	市区	民权社区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
4694	市区	民权36#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4695	市区	民权社区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
4696	市区	云图花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4697	市区	云图花园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4698	市区	云图花园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4699	市区	云图花园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4700	市区	云图花园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4701	市区	德惠尚书房3#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4702	市区	德惠尚书房6#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4703	市区	德惠尚书房6#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4704	市区	德惠尚书房5#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4705	市区	德惠尚书房5#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4706	市区	德惠尚书房1#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
4707	市区	德惠尚书房1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4708	市区	德惠尚书房3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4709	市区	德惠尚书房1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4710	市区	德惠尚书房2#开关站3#主变	10	630	上级设备容量受限
4711	市区	德惠尚书房1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4712	市区	德惠尚书房4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4713	市区	德惠尚书房2#开关站1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4714	市区	德惠尚书房3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4715	市区	德惠尚书房3#开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
4716	市区	双林14#变	10	400	上级设备容量受限
4717	市区	集镇20#变.	10	400	上级设备容量受限
4718	市区	便仓集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
4719	市区	便仓集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
4720	市区	便仓21#变	10	400	上级设备容量受限
4721	市区	便仓22#变	10	200	上级设备容量受限
4722	市区	集镇43#变	10	400	上级设备容量受限
4723	市区	集镇2#变.	10	400	上级设备容量受限
4724	市区	便仓18#变	10	200	上级设备容量受限
4725	市区	集镇34#变	10	400	上级设备容量受限
4726	市区	便仓集镇24#变	10	400	上级设备容量受限
4727	市区	集镇26#变	10	400	上级设备容量受限
4728	市区	富民居委会农民小区	10	250	上级设备容量受限
4729	市区	集镇35#变压器	10	400	上级设备容量受限
4730	市区	盐都区食品有限公司便仓分公司	10	250	上级设备容量受限
4731	市区	便仓14#变	10	200	上级设备容量受限
4732	市区	集镇15#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4733	市区	盐城市便仓建筑安装工程总公司	10	500	上级设备容量受限
4734	市区	集镇42#变	10	200	上级设备容量受限
4735	市区	富民17#变	10	200	上级设备容量受限
4736	市区	集镇 25#变	10	400	上级设备容量受限
4737	市区	便仓23#变	10	200	上级设备容量受限
4738	市区	集镇36#变	10	200	上级设备容量受限
4739	市区	便仓集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
4740	市区	便仓6#变	10	200	上级设备容量受限
4741	市区	集镇10#变	10	200	上级设备容量受限
4742	市区	集镇1#变.	10	400	上级设备容量受限
4743	市区	富民26#变	10	200	上级设备容量受限
4744	市区	金陈1#变	10	200	上级设备容量受限
4745	市区	东滩8#变	10	200	上级设备容量受限
4746	市区	东滩18#变	10	200	上级设备容量受限
4747	市区	东滩7#变	10	200	上级设备容量受限
4748	市区	民生13#变	10	200	上级设备容量受限
4749	市区	东滩10#变	10	200	上级设备容量受限
4750	市区	民生6#变	10	200	上级设备容量受限
4751	市区	东滩15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4752	市区	民生16#变	10	200	上级设备容量受限
4753	市区	民生4#变	10	200	上级设备容量受限
4754	市区	绍林5#变	10	200	上级设备容量受限
4755	市区	民生5#变	10	200	上级设备容量受限
4756	市区	绍林6#变	10	200	上级设备容量受限
4757	市区	东滩17#变-	10	200	上级设备容量受限
4758	市区	东滩9#变	10	200	上级设备容量受限
4759	市区	民生14#变	10	200	上级设备容量受限
4760	市区	绍林10#变	10	160	上级设备容量受限
4761	市区	界沟16#变	10	200	上级设备容量受限
4762	市区	民权39#变	10	400	上级设备容量受限
4763	市区	民权40#变	10	400	上级设备容量受限
4764	市区	民权38#变	10	400	上级设备容量受限
4765	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4766	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4767	市区	天成苑小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4768	市区	天成苑小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4769	市区	雨露花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4770	市区	10kV合南线/创业线雨露花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4771	市区	天成苑4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4772	市区	雨露花园1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4773	市区	天成苑小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4774	市区	天成苑4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4775	市区	天成苑小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4776	市区	10kV合南线/创业线雨露花园4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4777	市区	雨露花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4778	市区	天成苑小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4779	市区	雨露花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4780	市区	10KV亭玻线/10KV合考线天成苑小区5#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4781	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
4782	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
4783	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑1#变	10	800	上级设备容量受限
4784	市区	凤栖苑4#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
4785	市区	凤栖苑3#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
4786	市区	凤栖苑5#配电室凤栖苑3#变	10	800	上级设备容量受限
4787	市区	玖溪东园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4788	市区	玖溪东园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4789	市区	玖溪东园1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4790	市区	玖溪东园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4791	市区	玖溪东园开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
4792	市区	西团12#变	10	200	上级设备容量受限
4793	市区	富民27#变	10	200	上级设备容量受限
4794	市区	便仓集镇40#	10	500	上级设备容量受限
4795	市区	牡丹雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
4796	市区	富民35#变	10	400	上级设备容量受限
4797	市区	集镇31#变	10	400	上级设备容量受限
4798	市区	西团10#变	10	200	上级设备容量受限
4799	市区	西团16#变	10	200	上级设备容量受限
4800	市区	西团14#变	10	200	上级设备容量受限
4801	市区	集镇6#变.	10	400	上级设备容量受限
4802	市区	西团23#变	10	200	上级设备容量受限
4803	市区	便仓集镇32#变	10	400	上级设备容量受限
4804	市区	西团5#变	10	200	上级设备容量受限
4805	市区	便仓集镇45#	10	400	上级设备容量受限
4806	市区	集镇33#变压器	10	400	上级设备容量受限
4807	市区	西团3#变	10	200	上级设备容量受限
4808	市区	清恩06号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4809	市区	集镇09号变	10	400	上级设备容量受限
4810	市区	思源6#变	10	200	上级设备容量受限
4811	市区	思源15#变	10	200	上级设备容量受限
4812	市区	杨侍16#配变	10	400	上级设备容量受限
4813	市区	郭猛集镇9#公用变	10	315	上级设备容量受限
4814	市区	郭猛集镇15#公用变	10	400	上级设备容量受限
4815	市区	向阳公寓2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4816	市区	杨侍21#变	10	400	上级设备容量受限
4817	市区	10KV郭猛线幸福嘉园2#箱变002	10	400	上级设备容量受限
4818	市区	杨侍13#配变	10	400	上级设备容量受限
4819	市区	护西1#配变	10	200	上级设备容量受限
4820	市区	护西2#配变	10	200	上级设备容量受限
4821	市区	杨侍20#配变	10	400	上级设备容量受限
4822	市区	刘垛1#变	10	200	上级设备容量受限
4823	市区	杨侍9#配变	10	400	上级设备容量受限
4824	市区	杨侍23#配变	10	400	上级设备容量受限
4825	市区	乔庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
4826	市区	阳光水岸6#欧变	10	630	上级设备容量受限
4827	市区	绿地商务城5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4828	市区	力拓悦城2#开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
4829	市区	阳光水岸4#欧变	10	630	上级设备容量受限
4830	市区	绿地商务城5#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4831	市区	绿地商务城7#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4832	市区	翠湖名邸4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4833	市区	力拓悦城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4834	市区	阳光水岸1#欧变	10	630	上级设备容量受限
4835	市区	绿地商务城8#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4836	市区	绿地商务城6#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4837	市区	绿地商务城7#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4838	市区	长亭商厦1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4839	市区	力拓悦城2#开关站4#主变	10	630	上级设备容量受限
4840	市区	长亭商厦1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4841	市区	绿地商务城8#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4842	市区	力拓悦城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4843	市区	绿地商务城4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4844	市区	阳光水岸5#欧变	10	630	上级设备容量受限
4845	市区	绿地商务城2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4846	市区	力拓悦城1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4847	市区	绿地商务城6#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4848	市区	翠湖名邸3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4849	市区	长亭商厦开关站2#主变	10	630	上级设备容量受限
4850	市区	绿地商务城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4851	市区	翠湖名邸2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4852	市区	翠湖名邸1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4853	市区	力拓悦城2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4854	市区	阳光水岸3#欧变主变	10	630	上级设备容量受限
4855	市区	阳光水岸2#欧变	10	630	上级设备容量受限
4856	市区	力拓悦城4#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4857	市区	力拓悦城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4858	市区	力拓悦城3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4859	市区	绿地商务城3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4860	市区	绿地商务城4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4861	市区	长亭路1#充电桩箱变	10	630	上级设备容量受限
4862	市区	力拓悦城4#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4863	市区	绿地商务城1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4864	市区	玖溪西园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4865	市区	玖溪西园开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4866	市区	紫云名邸4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4867	市区	紫云名邸5#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4868	市区	东湖心语开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
4869	市区	东湖心语2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4870	市区	东湖心语2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4871	市区	紫湖文苑1#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4872	市区	沐成花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4873	市区	翡翠书院2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4874	市区	翡翠书院2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4875	市区	紫湖文苑3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4876	市区	紫湖文苑2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4877	市区	沐成花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4878	市区	新城琅樾府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4879	市区	晶都大厦配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4880	市区	紫湖文苑1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4881	市区	新城琅樾府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4882	市区	沐成花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4883	市区	沐成花园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4884	市区	晶都大厦配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4885	市区	沐成花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4886	市区	沐成花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4887	市区	紫湖文苑3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4888	市区	翡翠书院1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4889	市区	富民39#变	10	200	上级设备容量受限
4890	市区	金陈社区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
4891	市区	金陈社区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
4892	市区	金陈社区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
4893	市区	金陈社区5#箱变	10	630	上级设备容量受限
4894	市区	金陈14#变	10	400	上级设备容量受限
4895	市区	金陈社区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
4896	市区	海铂花园3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4897	市区	珺尚府1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4898	市区	珺尚府3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4899	市区	珺尚府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4900	市区	珺尚府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4901	市区	珺尚府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4902	市区	珺尚府3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4903	市区	双林8#箱变主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4904	市区	珺尚府2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4905	市区	海铂花园2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4906	市区	海铂花园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4907	市区	海铂花园1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4908	市区	海铂花园3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
4909	市区	海铂花园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4910	市区	海铂花园开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4911	市区	10kV映洼线红升小区05号箱变	10	630	上级设备容量受限
4912	市区	10kV映洼线红升小区03号箱变	10	400	上级设备容量受限
4913	市区	红升33号变	10	200	上级设备容量受限
4914	市区	三龙04号变	10	200	上级设备容量受限
4915	市区	便仓8#变	10	200	上级设备容量受限
4916	市区	牡丹雅苑东园小区1#变	10	630	上级设备容量受限
4917	市区	丹凤佳苑1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
4918	市区	集镇23#变.	10	400	上级设备容量受限
4919	市区	牡丹雅苑三期配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
4920	市区	牡丹雅居1#变	10	800	上级设备容量受限
4921	市区	集镇9#变.	10	400	上级设备容量受限
4922	市区	充电桩主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4923	市区	丹凤佳苑2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
4924	市区	牡丹雅苑三期配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
4925	市区	便仓集镇22#变	10	315	上级设备容量受限
4926	市区	新鹏程3#欧变	10	630	上级设备容量受限
4927	市区	丹凤佳苑2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
4928	市区	集镇41#箱变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
4929	市区	牡丹雅苑东园小区2#变	10	630	上级设备容量受限
4930	市区	便仓集镇14#变	10	200	上级设备容量受限
4931	市区	牡丹雅苑东园小区3#变	10	630	上级设备容量受限
4932	市区	便仓集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
4933	市区	便仓7#变	10	200	上级设备容量受限
4934	市区	丹凤佳苑1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
4935	市区	新鹏程2#欧变	10	800	上级设备容量受限
4936	市区	集镇38#变压器	10	400	上级设备容量受限
4937	市区	新鹏程1#欧变	10	630	上级设备容量受限
4938	市区	牡丹雅苑东园小区4#变	10	630	上级设备容量受限
4939	市区	富邦嘉苑配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
4940	市区	集镇27#箱变	10	500	上级设备容量受限
4941	市区	便仓集镇12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4942	市区	集镇5#变.	10	400	上级设备容量受限
4943	市区	集镇37#箱变	10	500	上级设备容量受限
4944	市区	便仓28#变	10	200	上级设备容量受限
4945	市区	东湖印象3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4946	市区	东湖印象2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4947	市区	东湖印象1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4948	市区	东湖印象3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4949	市区	世纪云谷2#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4950	市区	世纪云谷1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4951	市区	馥桂名居2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4952	市区	馥桂名居1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4953	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4954	市区	馥桂名居1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4955	市区	世纪云谷4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4956	市区	馥桂名居3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4957	市区	10kV亭新线/10kV亭南线馥桂名居4#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4958	市区	香溪花园2#S2箱变主变	10	400	上级设备容量受限
4959	市区	世纪云谷3#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4960	市区	香溪花园二期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4961	市区	世纪云谷2#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
4962	市区	馥桂名居3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
4963	市区	馥桂名居2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
4964	市区	世纪云谷3#配电室4#主变	10	630	上级设备容量受限
4965	市区	东樾府2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4966	市区	东樾府4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4967	市区	东樾府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4968	市区	东樾府1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4969	市区	东樾府3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4970	市区	东樾府2#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
4971	市区	东樾府5#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
4972	市区	三洼13#变	10	200	上级设备容量受限
4973	市区	学府花园2#变	10	800	上级设备容量受限
4974	市区	三洼8#变	10	200	上级设备容量受限
4975	市区	学府花园4#变	10	800	上级设备容量受限
4976	市区	三洼6#变	10	200	上级设备容量受限
4977	市区	三洼3#变	10	200	上级设备容量受限
4978	市区	金陈13#变压器	10	200	上级设备容量受限
4979	市区	新桥1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4980	市区	双港26#变	10	200	上级设备容量受限
4981	市区	民权41#变	10	200	上级设备容量受限
4982	市区	双港8#变-	10	200	上级设备容量受限
4983	市区	双港24#变	10	200	上级设备容量受限
4984	市区	中舍1#变	10	200	上级设备容量受限
4985	市区	北舍6#变	10	200	上级设备容量受限
4986	市区	北舍5#变	10	200	上级设备容量受限
4987	市区	民生11#综合变	10	200	上级设备容量受限
4988	市区	民生1#变	10	200	上级设备容量受限
4989	市区	民生3#变	10	200	上级设备容量受限
4990	市区	民生12#综合变	10	200	上级设备容量受限
4991	市区	民生7#变	10	200	上级设备容量受限
4992	市区	民生15#变	10	200	上级设备容量受限
4993	市区	北舍1#变	10	200	上级设备容量受限
4994	市区	民生10#综合变	10	200	上级设备容量受限
4995	市区	北舍10#综合变	10	200	上级设备容量受限
4996	市区	华建雅园3#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
4997	市区	华建雅园2#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
4998	市区	园中园西区2#欧变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
4999	市区	园中园西区1#欧变	10	630	上级设备容量受限
5000	市区	园中园小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
5001	市区	园中园西区5#欧变	10	630	上级设备容量受限
5002	市区	华建雅园2#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
5003	市区	园中园西区6#欧变	10	630	上级设备容量受限
5004	市区	园中园小区4#箱变	10	800	上级设备容量受限
5005	市区	园中园小区3#箱变	10	500	上级设备容量受限
5006	市区	园中园西区4#欧变	10	630	上级设备容量受限
5007	市区	华建雅园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5008	市区	园中园小区5#箱变	10	800	上级设备容量受限
5009	市区	华建雅园开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
5010	市区	园中园西区3#欧变	10	630	上级设备容量受限
5011	市区	华建雅园3#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
5012	市区	智博园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5013	市区	园中园小区2#箱变	10	500	上级设备容量受限
5014	市区	罗兰春天2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5015	市区	文轩府1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5016	市区	紫滨花园1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5017	市区	罗兰春天1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5018	市区	紫滨花园4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5019	市区	文轩府2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5020	市区	紫滨花园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5021	市区	紫滨花园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5022	市区	紫滨花园2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5023	市区	文轩府2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5024	市区	罗兰春天2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5025	市区	紫滨花园3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5026	市区	文轩府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5027	市区	紫滨花园3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5028	市区	思源16#变	10	200	上级设备容量受限
5029	市区	明亮16#变	10	200	上级设备容量受限
5030	市区	思源28#变	10	400	上级设备容量受限
5031	市区	新陈23#变	10	200	上级设备容量受限
5032	市区	新陈1#变	10	200	上级设备容量受限
5033	市区	明亮28号变	10	400	上级设备容量受限
5034	市区	新陈20#变	10	200	上级设备容量受限
5035	市区	思源1#变	10	200	上级设备容量受限
5036	市区	思源4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5037	市区	集镇22号变	10	400	上级设备容量受限
5038	市区	碧水蓝湾小区2#配电室1#主变压器	10	800	上级设备容量受限
5039	市区	集镇04号变	10	400	上级设备容量受限
5040	市区	曙光02号变	10	400	上级设备容量受限
5041	市区	集镇12号变	10	400	上级设备容量受限
5042	市区	集镇19号变	10	400	上级设备容量受限
5043	市区	集镇20号箱变	10	630	上级设备容量受限
5044	市区	集镇26号箱变	10	400	上级设备容量受限
5045	市区	汇成名居小区01号配电室2号主变	10	800	上级设备容量受限
5046	市区	清恩05号变	10	315	上级设备容量受限
5047	市区	集镇06号变	10	400	上级设备容量受限
5048	市区	集镇14号变	10	500	上级设备容量受限
5049	市区	碧水蓝湾小区1号配电室1号主变	10	800	上级设备容量受限
5050	市区	10kV映工线集镇10号箱变	10	630	上级设备容量受限
5051	市区	绍林16#变	10	200	上级设备容量受限
5052	市区	绍林12#变	10	200	上级设备容量受限
5053	市区	绍林8#变	10	200	上级设备容量受限
5054	市区	绍林14#变	10	200	上级设备容量受限
5055	市区	绍林11#变-	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5056	市区	风洋4#变	10	315	上级设备容量受限
5057	市区	红星海河湾东区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5058	市区	红星海河湾东区1#配电室3#主变	10	630	上级设备容量受限
5059	市区	红星海河湾东区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
5060	市区	秦南秦北2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5061	市区	秦南秦兴3#变	10	200	上级设备容量受限
5062	市区	秦南灯塔17#变	10	200	上级设备容量受限
5063	市区	秦南东方红22#变	10	200	上级设备容量受限
5064	市区	秦南东方红15#变	10	200	上级设备容量受限
5065	市区	秦南东方红11#变	10	200	上级设备容量受限
5066	市区	秦南东方红3#变	10	200	上级设备容量受限
5067	市区	秦南东方红18#变	10	200	上级设备容量受限
5068	市区	秦南秦兴16#变	10	100	上级设备容量受限
5069	市区	秦南东方红7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5070	市区	秦南灯塔7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5071	市区	秦南美满19#变	10	200	上级设备容量受限
5072	市区	秦南东方红19#变	10	200	上级设备容量受限
5073	市区	秦南东方红9#变	10	200	上级设备容量受限
5074	市区	秦南灯塔10#杆上配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5075	市区	秦南灯塔15#变	10	200	上级设备容量受限
5076	市区	秦南秦兴18#变	10	200	上级设备容量受限
5077	市区	秦南东方红21#变	10	200	上级设备容量受限
5078	市区	秦南灯塔4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5079	市区	秦南灯塔24#变	10	200	上级设备容量受限
5080	市区	秦南东方红5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5081	市区	秦南秦兴11#变	10	200	上级设备容量受限
5082	市区	秦南灯塔21#变	10	200	上级设备容量受限
5083	市区	秦南灯塔5#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5084	市区	秦南秦兴21#变	10	200	上级设备容量受限
5085	市区	秦南灯塔9#变	10	200	上级设备容量受限
5086	市区	秦南东方红10#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5087	市区	秦南灯塔22#变	10	200	上级设备容量受限
5088	市区	秦南秦兴1#配变	10	400	上级设备容量受限
5089	市区	秦南东方红16#变	10	200	上级设备容量受限
5090	市区	秦南东方红6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5091	市区	秦南美满8#变	10	200	上级设备容量受限
5092	市区	秦南秦兴12#变	10	200	上级设备容量受限
5093	市区	秦南东方红20#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5094	市区	秦南东方红2#变	10	200	上级设备容量受限
5095	市区	秦南灯塔19#变	10	200	上级设备容量受限
5096	市区	秦南秦兴15#变	10	200	上级设备容量受限
5097	市区	秦南灯塔16#变	10	200	上级设备容量受限
5098	市区	秦南东方红1#变	10	200	上级设备容量受限
5099	市区	秦南灯塔12#变	10	200	上级设备容量受限
5100	市区	秦南东方红8#变	10	200	上级设备容量受限
5101	市区	秦南灯塔14#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5102	市区	秦南灯塔6#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5103	市区	龙冈青龙13号杆上配变	10	200	本级设备容量受限
5104	市区	秦南亭湖5#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5105	市区	秦南亭湖13#变	10	200	上级设备容量受限
5106	市区	秦南灯塔11#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5107	市区	秦南亭湖1#杆上配变	10	100	上级设备容量受限
5108	市区	秦南亭湖3#杆上配变-JN	10	200	上级设备容量受限
5109	市区	秦南亭湖12#变	10	200	上级设备容量受限
5110	市区	秦南灯塔20#变	10	200	上级设备容量受限
5111	市区	怡水湾美地嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
5112	市区	怡水湾美地嘉园2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5113	市区	秦南灯塔25#变	10	200	上级设备容量受限
5114	市区	秦南集镇7#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5115	市区	秦南集镇22#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5116	市区	水岸华城1#配电室4#	10	800	上级设备容量受限
5117	市区	水岸华城1#配电室2#	10	800	上级设备容量受限
5118	市区	秦南集镇9#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5119	市区	秦南灯塔23#变	10	200	上级设备容量受限
5120	市区	秦南亭湖7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5121	市区	秦南集镇42#变	10	400	上级设备容量受限
5122	市区	秦南灯塔3#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5123	市区	秦南集镇41#变	10	400	上级设备容量受限
5124	市区	秦南集镇27#变	10	200	上级设备容量受限
5125	市区	秦南亭湖2#变	10	200	上级设备容量受限
5126	市区	秦南秦北1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5127	市区	秦南亭湖6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5128	市区	秦南灯塔1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5129	市区	秦南亭湖15#变	10	400	上级设备容量受限
5130	市区	秦南灯塔2#变	10	200	上级设备容量受限
5131	市区	秦南亭湖11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5132	市区	秦南灯塔26#变	10	200	上级设备容量受限
5133	市区	水岸华城1#配电室1#	10	800	上级设备容量受限
5134	市区	水岸华城1#配电室3#	10	800	上级设备容量受限
5135	市区	秦南亭湖14#变	10	400	上级设备容量受限
5136	市区	秦南孙伙11#变	10	200	上级设备容量受限
5137	市区	秦南贺家驿7#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5138	市区	秦南关陈6#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5139	市区	秦南关陈16#变	10	400	上级设备容量受限
5140	市区	秦南关陈21#变	10	400	上级设备容量受限
5141	市区	秦南贺家驿19#变	10	200	上级设备容量受限
5142	市区	秦南孙伙10#变	10	200	上级设备容量受限
5143	市区	秦南关陈1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5144	市区	秦南贺家驿17#变	10	315	上级设备容量受限
5145	市区	秦南孙伙13#变	10	400	上级设备容量受限
5146	市区	秦南关陈17#变	10	315	上级设备容量受限
5147	市区	秦南贺家驿15#变	10	200	上级设备容量受限
5148	市区	秦南贺家驿6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5149	市区	秦南关陈3#变	10	200	上级设备容量受限
5150	市区	田缘世家1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5151	市区	秦南凤翔6#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5152	市区	田缘世家1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
5153	市区	秦南关陈22#配变	10	400	上级设备容量受限
5154	市区	秦南集镇39#变	10	400	上级设备容量受限
5155	市区	秦南集镇3#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5156	市区	秦南南环12#变	10	200	上级设备容量受限
5157	市区	秦南南环13#变	10	200	上级设备容量受限
5158	市区	秦南关陈18#变	10	200	上级设备容量受限
5159	市区	秦南集镇23#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5160	市区	秦南集镇40#变	10	400	上级设备容量受限
5161	市区	秦南千秋4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5162	市区	秦南美满1#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5163	市区	秦南富康2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5164	市区	秦南富康20#变	10	200	上级设备容量受限
5165	市区	秦南秦北4#变-JN1	10	200	上级设备容量受限
5166	市区	秦南福泉10#变	10	200	上级设备容量受限
5167	市区	秦南宝奎16#变	10	200	上级设备容量受限
5168	市区	秦南美满17#变	10	400	上级设备容量受限
5169	市区	秦南富康11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5170	市区	秦南千秋15#变	10	200	上级设备容量受限
5171	市区	秦南宝奎4#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5172	市区	秦南富康8#变	10	100	上级设备容量受限
5173	市区	秦南秦北3#变	10	200	上级设备容量受限
5174	市区	富民商业街1#箱变	10	500	上级设备容量受限
5175	市区	秦南关陈15#变	10	200	上级设备容量受限
5176	市区	秦南集镇8#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5177	市区	秦南集镇4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5178	市区	秦南集镇29#变	10	400	上级设备容量受限
5179	市区	秦南集镇11#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5180	市区	秦南关陈2#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5181	市区	秦南集镇13#配变新	10	400	上级设备容量受限
5182	市区	家园S2箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
5183	市区	田缘世家1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
5184	市区	秦南关陈9#变	10	400	上级设备容量受限
5185	市区	秦南关陈13#变	10	200	上级设备容量受限
5186	市区	秦南集镇2#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5187	市区	秦南集镇36#变	10	400	上级设备容量受限
5188	市区	秦南关陈4#杆上配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5189	市区	秦南集镇38#变	10	400	上级设备容量受限
5190	市区	田缘世家1#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
5191	市区	秦南集镇6#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5192	市区	秦南集镇37#变	10	400	上级设备容量受限
5193	市区	秦南集镇1#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5194	市区	秦南集镇34#变	10	400	上级设备容量受限
5195	市区	秦南集镇20#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5196	市区	富民商业街2#美式箱变	10	500	上级设备容量受限
5197	市区	富民1#箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
5198	市区	秦南集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
5199	市区	秦南集镇18#变	10	400	上级设备容量受限
5200	市区	秦南关陈5#变-JN	10	200	上级设备容量受限
5201	市区	秦南集镇26#杆上配变	10	200	上级设备容量受限
5202	市区	秦南集镇10#杆上配变	10	315	上级设备容量受限
5203	市区	秦南关陈19#变	10	200	上级设备容量受限
5204	市区	秦南集镇16#变	10	400	上级设备容量受限
5205	市区	秦南集镇31#变压器	10	400	上级设备容量受限
5206	市区	秦南集镇12#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5207	市区	秦南三河11#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5208	市区	秦南集镇35#变	10	400	上级设备容量受限
5209	市区	秦南集镇19#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5210	市区	秦南集镇30#变	10	400	上级设备容量受限
5211	市区	秦南关陈8#杆上配变	10	400	上级设备容量受限
5212	市区	秦南集镇14#变	10	400	上级设备容量受限
5213	市区	秦南集镇21#变	10	400	上级设备容量受限
5214	市区	秦南集镇33#箱变10002	10	400	上级设备容量受限
5215	市区	10KV学富线同港8#配变	10	200	上级设备容量受限
5216	市区	10KV学富线车林9#配变	10	100	上级设备容量受限
5217	市区	10KV学富线车林10#配变	10	200	上级设备容量受限
5218	市区	10KV学富线戚庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
5219	市区	10KV学富线蒋河3#配变	10	315	上级设备容量受限
5220	市区	10KV学富线园垛13#配变	10	200	上级设备容量受限
5221	市区	10KV学富线园垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
5222	市区	10KV学富线联河1#配变	10	200	上级设备容量受限
5223	市区	10KV学富线蒋河11#配变	10	200	上级设备容量受限
5224	市区	10KV学富线车林5#配变	10	200	上级设备容量受限
5225	市区	10KV学富线园垛10#配变	10	200	上级设备容量受限
5226	市区	10KV学富线园垛12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5227	市区	10KV学富线蒋河9#配变	10	400	上级设备容量受限
5228	滨海	万丰小区2#配电房6#主变	10	1000	上级设备容量受限
5229	滨海	许家圩一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
5230	滨海	十八顷三配变	10	400	上级设备容量受限
5231	滨海	薛庄二配变	10	630	上级设备容量受限
5232	滨海	华林村一号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
5233	滨海	复兴一配变	10	630	上级设备容量受限
5234	滨海	景湖理想城B区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
5235	滨海	正红街道二十一配变	10	500	上级设备容量受限
5236	滨海	新滩盐场大会堂配变	10	500	上级设备容量受限
5237	滨海	鲁庄南站二配变	10	400	上级设备容量受限
5238	滨海	蔡桥街道二配变	10	500	上级设备容量受限
5239	滨海	蔡桥街道七配变	10	500	上级设备容量受限
5240	滨海	水厂公用	10	500	上级设备容量受限
5241	滨海	人民支路1#公用	10	400	上级设备容量受限
5242	滨海	街道三十七配变	10	400	上级设备容量受限
5243	滨海	蔡桥东升八配变	10	400	上级设备容量受限
5244	滨海	河头三配变	10	400	上级设备容量受限
5245	滨海	淮西三配变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5246	滨海	蔡桥刘芹联建楼	10	400	上级设备容量受限
5247	滨海	蔡桥新民六配变	10	400	上级设备容量受限
5248	滨海	人民支路2#公用	10	400	上级设备容量受限
5249	滨海	五巨六配变	10	400	上级设备容量受限
5250	滨海	坎北小沃二配变	10	400	上级设备容量受限
5251	滨海	蔡桥街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限
5252	滨海	通榆二十二配变	10	400	上级设备容量受限
5253	滨海	陆塘二配变1#变	10	400	上级设备容量受限
5254	滨海	蔡桥石庄三配变	10	400	上级设备容量受限
5255	滨海	蔡桥镇当尖四组联建楼	10	400	上级设备容量受限
5256	滨海	阜坎公用变	10	400	上级设备容量受限
5257	滨海	界牌十五配变	10	400	上级设备容量受限
5258	滨海	蔡桥街道二十六配变	10	400	上级设备容量受限
5259	滨海	正红街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
5260	滨海	蔡桥街道二十一配变	10	400	上级设备容量受限
5261	滨海	干东十配变2#配变	10	400	上级设备容量受限
5262	滨海	二渡红日配变	10	400	上级设备容量受限
5263	滨海	獐沟小街二十配变	10	400	上级设备容量受限
5264	滨海	于庄八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5265	滨海	滨海县悦旺置业有限公司	10	400	上级设备容量受限
5266	滨海	獐沟小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
5267	滨海	众兴一配变	10	400	上级设备容量受限
5268	滨海	夹河二配变	10	400	上级设备容量受限
5269	滨海	小街陈坍十三配变	10	400	上级设备容量受限
5270	滨海	蔡桥东墩九配变	10	400	上级设备容量受限
5271	滨海	创业八配变	10	400	上级设备容量受限
5272	滨海	蔡桥四层十一配变	10	400	上级设备容量受限
5273	滨海	土山三配变	10	400	上级设备容量受限
5274	滨海	蔡桥街道九配变	10	400	上级设备容量受限
5275	滨海	蔡桥徐滩九配变	10	400	上级设备容量受限
5276	滨海	大份一配变	10	400	上级设备容量受限
5277	滨海	向阳花园公用	10	400	上级设备容量受限
5278	滨海	下旧十三配变	10	400	上级设备容量受限
5279	滨海	陈铸小街1#	10	400	上级设备容量受限
5280	滨海	杨陆一配变	10	400	上级设备容量受限
5281	滨海	蔡桥永裕三配变	10	400	上级设备容量受限
5282	滨海	河头五配变	10	400	上级设备容量受限
5283	滨海	明达路3#公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5284	滨海	益礼二配变	10	400	上级设备容量受限
5285	滨海	西宿舍3#公用	10	400	上级设备容量受限
5286	滨海	腰路一配变	10	400	上级设备容量受限
5287	滨海	蟠水十八配变	10	400	上级设备容量受限
5288	滨海	长明4#公用	10	400	上级设备容量受限
5289	滨海	尹桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
5290	滨海	蔡桥四层一配变	10	400	上级设备容量受限
5291	滨海	通榆三配变1	10	400	上级设备容量受限
5292	滨海	利众六配变	10	400	上级设备容量受限
5293	滨海	蔡桥前丰一配变	10	400	上级设备容量受限
5294	滨海	淮西四配变	10	400	上级设备容量受限
5295	滨海	淮东四配变	10	400	上级设备容量受限
5296	滨海	蔡桥东舍十一配变	10	400	上级设备容量受限
5297	滨海	众兴三配变	10	400	上级设备容量受限
5298	滨海	腰庄六配变	10	400	上级设备容量受限
5299	滨海	正红街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
5300	滨海	通榆二十八配变	10	400	上级设备容量受限
5301	滨海	樊集一配变	10	400	上级设备容量受限
5302	滨海	正红街道二十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5303	滨海	陆塘二配变2#变	10	400	上级设备容量受限
5304	滨海	小沃六配变	10	400	上级设备容量受限
5305	滨海	学地十一配变	10	400	上级设备容量受限
5306	滨海	淮东八配变	10	400	上级设备容量受限
5307	滨海	坎北张弓三配变	10	400	上级设备容量受限
5308	滨海	三巨四配变	10	400	上级设备容量受限
5309	滨海	土山二配变	10	400	上级设备容量受限
5310	滨海	蔡桥街道四配变	10	400	上级设备容量受限
5311	滨海	蔡桥联众八配变	10	400	上级设备容量受限
5312	滨海	张庄四配变	10	400	上级设备容量受限
5313	滨海	正红街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
5314	滨海	蔡桥街道三十六配变	10	400	上级设备容量受限
5315	滨海	南尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
5316	滨海	玉龙九配变（玉龙一分）	10	400	上级设备容量受限
5317	滨海	三星五配变	10	400	上级设备容量受限
5318	滨海	通榆三十五配变	10	400	上级设备容量受限
5319	滨海	正红街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
5320	滨海	刘甫八配变	10	400	上级设备容量受限
5321	滨海	后舍三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5322	滨海	蔡桥吴蚩七配变	10	400	上级设备容量受限
5323	滨海	陆集小街十八号变	10	400	上级设备容量受限
5324	滨海	十八顷四配变	10	400	上级设备容量受限
5325	滨海	陈铸昧阳一配变	10	400	上级设备容量受限
5326	滨海	界牌十七配变	10	400	上级设备容量受限
5327	滨海	李元十配变	10	400	上级设备容量受限
5328	滨海	正红街道一配变	10	400	上级设备容量受限
5329	滨海	小街一号变	10	400	上级设备容量受限
5330	滨海	陆塘十五配变	10	400	上级设备容量受限
5331	滨海	正红十一配变	10	400	上级设备容量受限
5332	滨海	陈东四站	10	400	上级设备容量受限
5333	滨海	獐沟崔庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5334	滨海	大坝五配变	10	400	上级设备容量受限
5335	滨海	河头二配变0	10	400	上级设备容量受限
5336	滨海	界牌于庄五配变	10	400	上级设备容量受限
5337	滨海	学南六配变	10	400	上级设备容量受限
5338	滨海	蔡桥木港十配变	10	400	上级设备容量受限
5339	滨海	正红街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
5340	滨海	陈铸蟠水十五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5341	滨海	淮东三配变	10	400	上级设备容量受限
5342	滨海	头巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
5343	滨海	界牌十四配变0	10	400	上级设备容量受限
5344	滨海	益礼六配变	10	400	上级设备容量受限
5345	滨海	味洋九配变	10	400	上级设备容量受限
5346	滨海	闸口五配变	10	400	上级设备容量受限
5347	滨海	官庄一号变（小区）	10	400	上级设备容量受限
5348	滨海	獐沟官滩六配变	10	400	上级设备容量受限
5349	滨海	蔡桥新沙十一配变	10	400	上级设备容量受限
5350	滨海	界牌街道六配变.	10	400	上级设备容量受限
5351	滨海	蔡桥石庄四配变	10	400	上级设备容量受限
5352	滨海	陈铸小街十配变	10	400	上级设备容量受限
5353	滨海	大港三配变	10	400	上级设备容量受限
5354	滨海	于庄一配变	10	400	上级设备容量受限
5355	滨海	正红街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
5356	滨海	界牌吉甫四配变	10	400	上级设备容量受限
5357	滨海	新滩盐场东风三配变	10	400	上级设备容量受限
5358	滨海	黄庄七配变	10	400	上级设备容量受限
5359	滨海	坎北小沃八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5360	滨海	陆塘十四配变	10	400	上级设备容量受限
5361	滨海	獐沟小街十三配变	10	400	上级设备容量受限
5362	滨海	蟠水二十配变	10	400	上级设备容量受限
5363	滨海	五巨十三配变	10	400	上级设备容量受限
5364	滨海	蔡桥吴蛮九配变	10	400	上级设备容量受限
5365	滨海	大坝七配变	10	400	上级设备容量受限
5366	滨海	通榆四十六配变	10	400	上级设备容量受限
5367	滨海	獐沟小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
5368	滨海	蔡桥街道十四配变	10	400	上级设备容量受限
5369	滨海	界牌小街二配变（东）.	10	400	上级设备容量受限
5370	滨海	蔡桥丰余二配变	10	400	上级设备容量受限
5371	滨海	正红街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
5372	滨海	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
5373	滨海	蟠水十一配变	10	400	上级设备容量受限
5374	滨海	通榆四十五配变	10	400	上级设备容量受限
5375	滨海	头巨五配变	10	400	上级设备容量受限
5376	滨海	黄庄六配变	10	400	上级设备容量受限
5377	滨海	三份一站	10	400	上级设备容量受限
5378	滨海	小街十八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5379	滨海	四巨五配变	10	400	上级设备容量受限
5380	滨海	胡集九配变	10	400	上级设备容量受限
5381	滨海	大坝二配变	10	400	上级设备容量受限
5382	滨海	干东十一配变	10	400	上级设备容量受限
5383	滨海	许家圩二配变	10	400	上级设备容量受限
5384	滨海	獐沟小街一配变	10	400	上级设备容量受限
5385	滨海	红纲七配变	10	400	上级设备容量受限
5386	滨海	小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
5387	滨海	张弓六配变	10	400	上级设备容量受限
5388	滨海	蔡桥联众三配变	10	400	上级设备容量受限
5389	滨海	陈铸小街八配变1	10	400	上级设备容量受限
5390	滨海	官滩十一配变	10	400	上级设备容量受限
5391	滨海	学南一配变	10	400	上级设备容量受限
5392	滨海	复兴社区1#变	10	400	上级设备容量受限
5393	滨海	正红街道三配变	10	400	上级设备容量受限
5394	滨海	蔡桥三层十配变	10	400	上级设备容量受限
5395	滨海	蔡桥吴蛮四配变	10	400	上级设备容量受限
5396	滨海	通榆八配变	10	400	上级设备容量受限
5397	滨海	腰路二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5398	滨海	十八顷十一配变	10	400	上级设备容量受限
5399	滨海	四坝电站	10	400	上级设备容量受限
5400	滨海	蔡桥街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
5401	滨海	头巨十二配变1	10	400	上级设备容量受限
5402	滨海	篆河二配变	10	400	上级设备容量受限
5403	滨海	王港中站	10	400	上级设备容量受限
5404	滨海	十八顷七配变	10	400	上级设备容量受限
5405	滨海	旧河十三配变	10	400	上级设备容量受限
5406	滨海	小街四号变	10	400	上级设备容量受限
5407	滨海	陈铸小街十四配变	10	400	上级设备容量受限
5408	滨海	通榆四十七配变	10	400	上级设备容量受限
5409	滨海	獐沟小街六配变.	10	400	上级设备容量受限
5410	滨海	夹河五配变	10	400	上级设备容量受限
5411	滨海	蔡桥街道十八配变	10	400	上级设备容量受限
5412	滨海	坎北朱浦三配变	10	400	上级设备容量受限
5413	滨海	阜坎公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
5414	滨海	蔡桥前丰八配变	10	400	上级设备容量受限
5415	滨海	顾舍八配变	10	400	上级设备容量受限
5416	滨海	蔡桥街道二十九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5417	滨海	獐沟小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
5418	滨海	栾滩六配变	10	400	上级设备容量受限
5419	滨海	小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
5420	滨海	二坎九配变	10	400	上级设备容量受限
5421	滨海	蔡桥吴蛮八配变	10	400	上级设备容量受限
5422	滨海	蔡桥大滩四配变	10	400	上级设备容量受限
5423	滨海	蔡桥旭日三配变	10	400	上级设备容量受限
5424	滨海	河包六配变	10	400	上级设备容量受限
5425	滨海	大坝四配变	10	400	上级设备容量受限
5426	滨海	蔡桥街道三十四配变	10	400	上级设备容量受限
5427	滨海	有余一配变	10	400	上级设备容量受限
5428	滨海	张庄六配变	10	400	上级设备容量受限
5429	滨海	正红街道八配变	10	315	上级设备容量受限
5430	滨海	蔡桥前岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
5431	滨海	顾舍新站	10	400	上级设备容量受限
5432	滨海	于庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5433	滨海	淮东二配变（界牌）	10	400	上级设备容量受限
5434	滨海	许家圩三配变	10	400	上级设备容量受限
5435	滨海	通榆四十八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5436	滨海	二坎八配变	10	400	上级设备容量受限
5437	滨海	淮兴七配变	10	400	上级设备容量受限
5438	滨海	蔡桥街道十五配变	10	400	上级设备容量受限
5439	滨海	蔡桥街道十六配变	10	400	上级设备容量受限
5440	滨海	蔡庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5441	滨海	徐墩六配变配变	10	400	上级设备容量受限
5442	滨海	蔡桥街道十一配变	10	400	上级设备容量受限
5443	滨海	创业二配变0	10	400	上级设备容量受限
5444	滨海	皋滩一配变	10	400	上级设备容量受限
5445	滨海	众兴二配变	10	400	上级设备容量受限
5446	滨海	淮南四配变	10	400	上级设备容量受限
5447	滨海	獐沟小街二十一配变	10	400	上级设备容量受限
5448	滨海	胡集六配变	10	400	上级设备容量受限
5449	滨海	蔡桥河浜六配变	10	400	上级设备容量受限
5450	滨海	小街九号变	10	400	上级设备容量受限
5451	滨海	蔡桥东升四配变	10	400	上级设备容量受限
5452	滨海	蔡桥四层九配变	10	400	上级设备容量受限
5453	滨海	淮中七配变	10	400	上级设备容量受限
5454	滨海	黄庄九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5455	滨海	顾舍三配变	10	400	上级设备容量受限
5456	滨海	张庄一配变	10	400	上级设备容量受限
5457	滨海	陈铸小街6#变	10	400	上级设备容量受限
5458	滨海	栾庄九配变	10	400	上级设备容量受限
5459	滨海	五丁六配变	10	400	上级设备容量受限
5460	滨海	二坎六配变	10	315	上级设备容量受限
5461	滨海	六塘十一配变	10	400	上级设备容量受限
5462	滨海	界牌条堆六配变	10	400	上级设备容量受限
5463	滨海	张庄五配变	10	400	上级设备容量受限
5464	滨海	学地一配变	10	400	上级设备容量受限
5465	滨海	淮南六配变	10	400	上级设备容量受限
5466	滨海	吉甫七配变	10	400	上级设备容量受限
5467	滨海	清水河四配变	10	400	上级设备容量受限
5468	滨海	蔡桥前七层八配变	10	400	上级设备容量受限
5469	滨海	蔡桥街道五配变	10	400	上级设备容量受限
5470	滨海	河头六配变	10	400	上级设备容量受限
5471	滨海	小街十三配变1	10	400	上级设备容量受限
5472	滨海	淮中六配变配	10	400	上级设备容量受限
5473	滨海	陈湾二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5474	滨海	蔡桥前七层七配变	10	400	上级设备容量受限
5475	滨海	五巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
5476	滨海	界牌十八配变	10	400	上级设备容量受限
5477	滨海	正红街道十六配变	10	315	上级设备容量受限
5478	滨海	黄庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5479	滨海	蔡桥徐庄四配变	10	400	上级设备容量受限
5480	滨海	陈铸蟠水二配变	10	400	上级设备容量受限
5481	滨海	蔡桥街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
5482	滨海	界牌刘甫一配变	10	400	上级设备容量受限
5483	滨海	杨陆五配变	10	400	上级设备容量受限
5484	滨海	界牌陆集二配变	10	400	上级设备容量受限
5485	滨海	二坝六配变	10	400	上级设备容量受限
5486	滨海	竹林四配变	10	400	上级设备容量受限
5487	滨海	蔡桥徐滩八配变	10	400	上级设备容量受限
5488	滨海	10kV陆集线小街二十号变配变	10	400	上级设备容量受限
5489	滨海	蔡桥兴隆四配变	10	400	上级设备容量受限
5490	滨海	陈铸三姓八配变	10	400	上级设备容量受限
5491	滨海	蔡桥徐庄七配变	10	400	上级设备容量受限
5492	滨海	街道十配变.	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5493	滨海	冯庄一配变	10	400	上级设备容量受限
5494	滨海	淮南七配变	10	400	上级设备容量受限
5495	滨海	界牌陆集一配变	10	400	上级设备容量受限
5496	滨海	五巨十九配变	10	400	上级设备容量受限
5497	滨海	陈铸下旧十二配变	10	400	上级设备容量受限
5498	滨海	蔡桥三层六配变	10	400	上级设备容量受限
5499	滨海	陈圩李庄二配变变压器	10	315	上级设备容量受限
5500	滨海	蔡桥六洼二配变	10	400	上级设备容量受限
5501	滨海	胡集八配变	10	400	上级设备容量受限
5502	滨海	黄泥三配变	10	400	上级设备容量受限
5503	滨海	三姓二配变	10	400	上级设备容量受限
5504	滨海	尹桥十三配变	10	400	上级设备容量受限
5505	滨海	淮中三配变	10	400	上级设备容量受限
5506	滨海	獐沟居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
5507	滨海	于庄三配变	10	400	上级设备容量受限
5508	滨海	夹河四配变	10	400	上级设备容量受限
5509	滨海	蔡桥新民九配变	10	400	上级设备容量受限
5510	滨海	蔡桥东墩二配变	10	400	上级设备容量受限
5511	滨海	玉龙三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5512	滨海	刘甫南站(刘甫一站)	10	400	上级设备容量受限
5513	滨海	河头一配变	10	400	上级设备容量受限
5514	滨海	黄庄十配变	10	400	上级设备容量受限
5515	滨海	腰路四配变	10	400	上级设备容量受限
5516	滨海	张庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5517	滨海	三巨二配变	10	400	上级设备容量受限
5518	滨海	蔡桥街道二十四配变	10	400	上级设备容量受限
5519	滨海	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
5520	滨海	正红后舍二配变	10	400	上级设备容量受限
5521	滨海	淮兴八配变	10	400	上级设备容量受限
5522	滨海	华林七配变配变	10	400	上级设备容量受限
5523	滨海	坎北小沃四配变	10	400	上级设备容量受限
5524	滨海	冯庄七配变	10	400	上级设备容量受限
5525	滨海	蔡桥三岔九配变	10	400	上级设备容量受限
5526	滨海	后尖九配变	10	400	上级设备容量受限
5527	滨海	学地三配变变压器	10	400	上级设备容量受限
5528	滨海	三份一配变	10	400	上级设备容量受限
5529	滨海	小街十一配变1	10	400	上级设备容量受限
5530	滨海	前程七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5531	滨海	獐沟小街七配变	10	400	上级设备容量受限
5532	滨海	蔡桥街道三十三配变	10	400	上级设备容量受限
5533	滨海	蔡桥徐庄九配变	10	400	上级设备容量受限
5534	滨海	栾庄南站配变	10	400	上级设备容量受限
5535	滨海	吴王五配变	10	400	上级设备容量受限
5536	滨海	界牌二配变	10	400	上级设备容量受限
5537	滨海	大港四配变	10	400	上级设备容量受限
5538	滨海	界圩三配变	10	400	上级设备容量受限
5539	滨海	学南二配变	10	400	上级设备容量受限
5540	滨海	后尖八配变	10	400	上级设备容量受限
5541	滨海	黄泥一配变	10	400	上级设备容量受限
5542	滨海	黄庄一配变0	10	400	上级设备容量受限
5543	滨海	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
5544	滨海	下旧八配变	10	400	上级设备容量受限
5545	滨海	创业一配变	10	400	上级设备容量受限
5546	滨海	陈圩港南	10	315	上级设备容量受限
5547	滨海	伏河八配变1	10	400	上级设备容量受限
5548	滨海	通榆十七配变	10	400	上级设备容量受限
5549	滨海	头巨四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5550	滨海	10KV陆下线小街十九号变配变	10	400	上级设备容量受限
5551	滨海	蟠水十九配变	10	400	上级设备容量受限
5552	滨海	有余三配变	10	400	上级设备容量受限
5553	滨海	大尖三配变	10	400	上级设备容量受限
5554	滨海	华林五配变	10	400	上级设备容量受限
5555	滨海	条巨七配变	10	400	上级设备容量受限
5556	滨海	陈铸李元九配变	10	400	上级设备容量受限
5557	滨海	众兴四配变	10	400	上级设备容量受限
5558	滨海	坎北夹河三配变	10	400	上级设备容量受限
5559	滨海	蔡桥前丰七配变	10	400	上级设备容量受限
5560	滨海	陆集六配变	10	400	上级设备容量受限
5561	滨海	官庄一配变	10	200	上级设备容量受限
5562	滨海	獐沟崔庄照明	10	315	上级设备容量受限
5563	滨海	陆集东兴四配变	10	400	上级设备容量受限
5564	滨海	黄泥四配变	10	400	上级设备容量受限
5565	滨海	蒋渡大洼	10	200	上级设备容量受限
5566	滨海	陈铸尹桥四配变	10	200	上级设备容量受限
5567	滨海	闸口七配变	10	200	上级设备容量受限
5568	滨海	红纲二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5569	滨海	蔡桥王尖十配变	10	400	上级设备容量受限
5570	滨海	蔡桥东升一配变	10	400	上级设备容量受限
5571	滨海	益礼四配变	10	200	上级设备容量受限
5572	滨海	淮东一配变	10	200	上级设备容量受限
5573	滨海	蔡桥四层十三配变	10	400	上级设备容量受限
5574	滨海	蔡桥丰余九配变	10	200	上级设备容量受限
5575	滨海	蔡桥旭日二配变	10	200	上级设备容量受限
5576	滨海	旧河七配变	10	200	上级设备容量受限
5577	滨海	五巨二配变	10	200	上级设备容量受限
5578	滨海	刘甫五配变	10	400	上级设备容量受限
5579	滨海	古尖四配变	10	200	上级设备容量受限
5580	滨海	蔡桥石庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5581	滨海	后尖五配变	10	200	上级设备容量受限
5582	滨海	鲁庄九配变	10	400	上级设备容量受限
5583	滨海	蔡桥大洼八配变	10	200	上级设备容量受限
5584	滨海	蔡桥洼东六配变	10	200	上级设备容量受限
5585	滨海	陈铸尹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
5586	滨海	红纲十三配变	10	200	上级设备容量受限
5587	滨海	栾滩圩西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5588	滨海	二坝三配变	10	200	上级设备容量受限
5589	滨海	黄浦十一配变	10	400	上级设备容量受限
5590	滨海	万岗二配变	10	200	上级设备容量受限
5591	滨海	万岗十配变	10	200	上级设备容量受限
5592	滨海	小街四配变1	10	400	上级设备容量受限
5593	滨海	严庄六配变	10	200	上级设备容量受限
5594	滨海	栾滩四配变	10	200	上级设备容量受限
5595	滨海	条堆三配变	10	200	上级设备容量受限
5596	滨海	顾舍七配变	10	200	上级设备容量受限
5597	滨海	后舍四配变	10	200	上级设备容量受限
5598	滨海	淮兴六配变	10	400	上级设备容量受限
5599	滨海	蔡桥旭日六配变	10	200	上级设备容量受限
5600	滨海	界牌吉甫十配变	10	400	上级设备容量受限
5601	滨海	界牌淮中二配变	10	200	上级设备容量受限
5602	滨海	蒋渡王桥	10	200	上级设备容量受限
5603	滨海	蔡桥河浜二配变	10	200	上级设备容量受限
5604	滨海	六塘六配变	10	200	上级设备容量受限
5605	滨海	朱集南站	10	400	上级设备容量受限
5606	滨海	獐沟三团配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5607	滨海	陈坍四配变	10	400	上级设备容量受限
5608	滨海	五巨十配变	10	200	上级设备容量受限
5609	滨海	袁庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5610	滨海	后舍八配变	10	200	上级设备容量受限
5611	滨海	朱集小街配变	10	200	上级设备容量受限
5612	滨海	万岗十七配变	10	200	上级设备容量受限
5613	滨海	蔡桥洼东一配变	10	200	上级设备容量受限
5614	滨海	五巨四配变	10	200	上级设备容量受限
5615	滨海	蟠水十六配变	10	400	上级设备容量受限
5616	滨海	四渡地龙	10	200	上级设备容量受限
5617	滨海	旧河三配变	10	200	上级设备容量受限
5618	滨海	獐沟小街十七配变	10	400	上级设备容量受限
5619	滨海	朱集九配变	10	200	上级设备容量受限
5620	滨海	益礼五配变	10	200	上级设备容量受限
5621	滨海	众兴六配变	10	400	上级设备容量受限
5622	滨海	堆南二配变	10	200	上级设备容量受限
5623	滨海	蔡桥官尖二配变	10	200	上级设备容量受限
5624	滨海	蔡桥联众十配变	10	200	上级设备容量受限
5625	滨海	蔡桥大滩三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5626	滨海	淮东九配变	10	200	上级设备容量受限
5627	滨海	头巨三配变	10	200	上级设备容量受限
5628	滨海	华林六配变配变	10	400	上级设备容量受限
5629	滨海	蒋渡一站	10	200	上级设备容量受限
5630	滨海	头巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
5631	滨海	东兴二2配变	10	200	上级设备容量受限
5632	滨海	蔡桥东升五配变	10	200	上级设备容量受限
5633	滨海	陈铸前程八配变	10	200	上级设备容量受限
5634	滨海	玉龙七配变	10	200	上级设备容量受限
5635	滨海	蔡桥六洼六配变	10	200	上级设备容量受限
5636	滨海	二坎七配变	10	400	上级设备容量受限
5637	滨海	大尖六配变	10	200	上级设备容量受限
5638	滨海	小尖十一配变	10	200	上级设备容量受限
5639	滨海	陈铸小街十九配变	10	400	上级设备容量受限
5640	滨海	小街路灯一号变	10	200	上级设备容量受限
5641	滨海	陈圩李庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5642	滨海	蔡桥大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
5643	滨海	学地四配变	10	200	上级设备容量受限
5644	滨海	小街二十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5645	滨海	正红八配变	10	200	上级设备容量受限
5646	滨海	二渡南站	10	200	上级设备容量受限
5647	滨海	蔡桥徐滩一配变	10	200	上级设备容量受限
5648	滨海	益礼一配变	10	400	上级设备容量受限
5649	滨海	大港十三配变	10	400	上级设备容量受限
5650	滨海	蔡桥洼东十一配变	10	200	上级设备容量受限
5651	滨海	三坝六配变	10	200	上级设备容量受限
5652	滨海	南尖二配变	10	200	上级设备容量受限
5653	滨海	胡舍照明南站	10	200	上级设备容量受限
5654	滨海	南尖五配变	10	200	上级设备容量受限
5655	滨海	陈铸吴王二配变	10	200	上级设备容量受限
5656	滨海	严庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5657	滨海	竹林电站	10	200	上级设备容量受限
5658	滨海	干东一配变	10	200	上级设备容量受限
5659	滨海	腰路三配变	10	400	上级设备容量受限
5660	滨海	界牌淮兴二配变	10	200	上级设备容量受限
5661	滨海	前环一配变	10	200	上级设备容量受限
5662	滨海	蔡桥官尖四配变	10	200	上级设备容量受限
5663	滨海	李元十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5664	滨海	坎北夹河八配变	10	400	上级设备容量受限
5665	滨海	蔡桥大洼五配变	10	200	上级设备容量受限
5666	滨海	陈东九配变	10	200	上级设备容量受限
5667	滨海	闸口三配变	10	200	上级设备容量受限
5668	滨海	创业四配变	10	200	上级设备容量受限
5669	滨海	官庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5670	滨海	蔡桥丰余一配变	10	200	上级设备容量受限
5671	滨海	蔡桥东墩五配变	10	200	上级设备容量受限
5672	滨海	官滩昧洋二配变	10	200	上级设备容量受限
5673	滨海	仁前十三配变	10	200	上级设备容量受限
5674	滨海	专河一配变	10	200	上级设备容量受限
5675	滨海	干东六配变	10	200	上级设备容量受限
5676	滨海	学地五配变	10	400	上级设备容量受限
5677	滨海	二渡六配变	10	200	上级设备容量受限
5678	滨海	蔡桥洼北二配变	10	200	上级设备容量受限
5679	滨海	獐沟崔庄七配变	10	200	上级设备容量受限
5680	滨海	栾滩南站	10	200	上级设备容量受限
5681	滨海	朱集十配变	10	400	上级设备容量受限
5682	滨海	小街八号综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5683	滨海	四坝五配变	10	200	上级设备容量受限
5684	滨海	清水河三配变	10	400	上级设备容量受限
5685	滨海	淮东五配变	10	200	上级设备容量受限
5686	滨海	吉甫六配变	10	200	上级设备容量受限
5687	滨海	新滩盐场东风一配变	10	200	上级设备容量受限
5688	滨海	官庄六配变	10	200	上级设备容量受限
5689	滨海	獐沟陈东八配变	10	200	上级设备容量受限
5690	滨海	冯庄二配变	10	200	上级设备容量受限
5691	滨海	淮南三配变	10	200	上级设备容量受限
5692	滨海	房港五配变	10	400	上级设备容量受限
5693	滨海	界牌竹林一配变	10	400	上级设备容量受限
5694	滨海	顾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
5695	滨海	陈铸蟠水五配变	10	200	上级设备容量受限
5696	滨海	蔡桥官尖五配变	10	200	上级设备容量受限
5697	滨海	仁前六配变	10	200	上级设备容量受限
5698	滨海	篆河红军配变	10	200	上级设备容量受限
5699	滨海	吉甫十二配变	10	400	上级设备容量受限
5700	滨海	皋滩十一配变	10	200	上级设备容量受限
5701	滨海	学地七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5702	滨海	三星九配变（三星三分）	10	200	上级设备容量受限
5703	滨海	河头四配变	10	200	上级设备容量受限
5704	滨海	新庄东	10	200	上级设备容量受限
5705	滨海	淮中一配变	10	400	上级设备容量受限
5706	滨海	陈东五配变	10	200	上级设备容量受限
5707	滨海	小尖八配变	10	200	上级设备容量受限
5708	滨海	蔡桥大洼十配变	10	400	上级设备容量受限
5709	滨海	十八顷十二配变	10	200	上级设备容量受限
5710	滨海	蔡桥木港二配变	10	200	上级设备容量受限
5711	滨海	仁前九配变	10	200	上级设备容量受限
5712	滨海	大港十配变	10	400	上级设备容量受限
5713	滨海	蔡桥东舍八配变	10	400	上级设备容量受限
5714	滨海	界牌三站	10	200	上级设备容量受限
5715	滨海	后尖六配变	10	200	上级设备容量受限
5716	滨海	龙尾六配变	10	200	上级设备容量受限
5717	滨海	三星六配变	10	200	上级设备容量受限
5718	滨海	黄泥八配变	10	400	上级设备容量受限
5719	滨海	陈铸蟠水九配变	10	200	上级设备容量受限
5720	滨海	十八顷十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5721	滨海	大港十五配变	10	200	上级设备容量受限
5722	滨海	朱集西站	10	200	上级设备容量受限
5723	滨海	蔡桥石庄一配变	10	200	上级设备容量受限
5724	滨海	肖庄七配变	10	400	上级设备容量受限
5725	滨海	小尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
5726	滨海	腰庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5727	滨海	南尖九配变	10	200	上级设备容量受限
5728	滨海	仁前四配变	10	200	上级设备容量受限
5729	滨海	红纲九配变	10	400	上级设备容量受限
5730	滨海	二坝一配变	10	200	上级设备容量受限
5731	滨海	万岗十二配变	10	200	上级设备容量受限
5732	滨海	蔡桥大洼四配变	10	200	上级设备容量受限
5733	滨海	河包五配变	10	200	上级设备容量受限
5734	滨海	玉龙五配变	10	200	上级设备容量受限
5735	滨海	蔡桥兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
5736	滨海	南尖六配变	10	315	上级设备容量受限
5737	滨海	蔡桥前七层四配变	10	200	上级设备容量受限
5738	滨海	沿河四配变	10	200	上级设备容量受限
5739	滨海	三星八配变（三星二分）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5740	滨海	李元四配变	10	200	上级设备容量受限
5741	滨海	刘甫二配变	10	400	上级设备容量受限
5742	滨海	土山一配变0	10	200	上级设备容量受限
5743	滨海	玉龙六配变	10	200	上级设备容量受限
5744	滨海	古尖二配变	10	200	上级设备容量受限
5745	滨海	贺君六配变	10	200	上级设备容量受限
5746	滨海	陆集小街十六配变	10	400	上级设备容量受限
5747	滨海	界牌房港三配变	10	400	上级设备容量受限
5748	滨海	小尖五配变	10	200	上级设备容量受限
5749	滨海	三巨三配变	10	200	上级设备容量受限
5750	滨海	龙尾四配变	10	200	上级设备容量受限
5751	滨海	南尖三配变	10	200	上级设备容量受限
5752	滨海	陈铸吴王七配变	10	200	上级设备容量受限
5753	滨海	万岗九配变	10	200	上级设备容量受限
5754	滨海	朱庄电站	10	400	上级设备容量受限
5755	滨海	小街六#变	10	200	上级设备容量受限
5756	滨海	蔡桥街道三配变	10	400	上级设备容量受限
5757	滨海	蔡桥大滩五配变	10	200	上级设备容量受限
5758	滨海	蔡桥东升三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5759	滨海	胡舍六配变	10	200	上级设备容量受限
5760	滨海	官滩九配变	10	200	上级设备容量受限
5761	滨海	陈东十配变	10	200	上级设备容量受限
5762	滨海	二渡三配变	10	200	上级设备容量受限
5763	滨海	元塘二配变	10	200	上级设备容量受限
5764	滨海	鲁庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5765	滨海	五巨七配变	10	200	上级设备容量受限
5766	滨海	蔡桥三层电站	10	400	上级设备容量受限
5767	滨海	三星十配变（三星五分）	10	200	上级设备容量受限
5768	滨海	大港二配变	10	400	上级设备容量受限
5769	滨海	蔡桥前丰六配变	10	200	上级设备容量受限
5770	滨海	李圩电站	10	200	上级设备容量受限
5771	滨海	顾庄二配变	10	200	上级设备容量受限
5772	滨海	元塘七配变	10	200	上级设备容量受限
5773	滨海	獐沟小街四配变	10	200	上级设备容量受限
5774	滨海	蔡桥前岔四配变	10	200	上级设备容量受限
5775	滨海	严庄一配变	10	200	上级设备容量受限
5776	滨海	沿河六配变.	10	200	上级设备容量受限
5777	滨海	官滩二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5778	滨海	蔡桥大汛一配变	10	200	上级设备容量受限
5779	滨海	栾庄七配变	10	200	上级设备容量受限
5780	滨海	王港十一配变	10	400	上级设备容量受限
5781	滨海	蔡桥三层三配变	10	200	上级设备容量受限
5782	滨海	蔡桥顺港一配变	10	200	上级设备容量受限
5783	滨海	大尖五配变	10	200	上级设备容量受限
5784	滨海	陈铸三姓一配变	10	200	上级设备容量受限
5785	滨海	正红二配变	10	200	上级设备容量受限
5786	滨海	官庄二配变	10	400	上级设备容量受限
5787	滨海	房港二配变	10	400	上级设备容量受限
5788	滨海	蔡桥丰余十一配变	10	200	上级设备容量受限
5789	滨海	四坝七配变	10	400	上级设备容量受限
5790	滨海	蔡桥六洼五配变	10	200	上级设备容量受限
5791	滨海	前程一配变	10	200	上级设备容量受限
5792	滨海	蔡桥凡刘二配变	10	200	上级设备容量受限
5793	滨海	蔡桥石庄六配变	10	400	上级设备容量受限
5794	滨海	蔡桥木港一配变	10	400	上级设备容量受限
5795	滨海	黄庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5796	滨海	仁前一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5797	滨海	条堆五配变	10	200	上级设备容量受限
5798	滨海	顾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
5799	滨海	前程三配变	10	200	上级设备容量受限
5800	滨海	蔡桥洼南四配变	10	200	上级设备容量受限
5801	滨海	獐沟小街八配变	10	400	上级设备容量受限
5802	滨海	下旧十配变	10	200	上级设备容量受限
5803	滨海	胡舍四配变1	10	200	上级设备容量受限
5804	滨海	蔡桥兴旺二配变	10	200	上级设备容量受限
5805	滨海	陈铸吴王一配变	10	200	上级设备容量受限
5806	滨海	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
5807	滨海	南尖十三配变	10	200	上级设备容量受限
5808	滨海	大坝一配变	10	200	上级设备容量受限
5809	滨海	篆河三配变	10	200	上级设备容量受限
5810	滨海	华林三配变	10	200	上级设备容量受限
5811	滨海	顾庄四配变	10	400	上级设备容量受限
5812	滨海	大西四配变	10	200	上级设备容量受限
5813	滨海	蔡桥顺港五配变	10	200	上级设备容量受限
5814	滨海	官庄四配变	10	200	上级设备容量受限
5815	滨海	蔡桥前岔九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5816	滨海	蒋渡王港配变	10	200	上级设备容量受限
5817	滨海	蔡桥兴隆二配变	10	200	上级设备容量受限
5818	滨海	利众一配变	10	200	上级设备容量受限
5819	滨海	大份二配变	10	200	上级设备容量受限
5820	滨海	蔡桥大滩六配变	10	200	上级设备容量受限
5821	滨海	大西东站	10	200	上级设备容量受限
5822	滨海	李圩四配变	10	200	上级设备容量受限
5823	滨海	王港十二配变	10	400	上级设备容量受限
5824	滨海	官滩眯洋2	10	200	上级设备容量受限
5825	滨海	陈铸蟠水六配变	10	200	上级设备容量受限
5826	滨海	仇旺六配变	10	200	上级设备容量受限
5827	滨海	万岗十四配变	10	200	上级设备容量受限
5828	滨海	蔡桥联众五配变	10	200	上级设备容量受限
5829	滨海	蔡桥徐庄八配变	10	400	上级设备容量受限
5830	滨海	伏河五配变	10	400	上级设备容量受限
5831	滨海	万岗十九配变	10	200	上级设备容量受限
5832	滨海	顾舍六配变	10	200	上级设备容量受限
5833	滨海	有余二配变	10	200	上级设备容量受限
5834	滨海	朱集八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5835	滨海	贺君四配变	10	200	上级设备容量受限
5836	滨海	蔡桥李舍五配变	10	200	上级设备容量受限
5837	滨海	旧河十二配变	10	200	上级设备容量受限
5838	滨海	下旧六台片	10	200	上级设备容量受限
5839	滨海	栾庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5840	滨海	李元五配变	10	200	上级设备容量受限
5841	滨海	益礼八配变	10	400	上级设备容量受限
5842	滨海	通榆干东五配变	10	200	上级设备容量受限
5843	滨海	刘庄二站打水	10	200	上级设备容量受限
5844	滨海	陈严四配变	10	200	上级设备容量受限
5845	滨海	冯庄四配变	10	200	上级设备容量受限
5846	滨海	陆集东兴三配变	10	400	上级设备容量受限
5847	滨海	徐墩三配变	10	200	上级设备容量受限
5848	滨海	胡舍孙圩配变	10	200	上级设备容量受限
5849	滨海	条巨二配变变压器	10	200	上级设备容量受限
5850	滨海	南尖十二配变	10	200	上级设备容量受限
5851	滨海	陈圩兴龙	10	200	上级设备容量受限
5852	滨海	闸口二配变	10	200	上级设备容量受限
5853	滨海	陈铸吴王三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5854	滨海	元塘一配变	10	200	上级设备容量受限
5855	滨海	旧河四配变	10	200	上级设备容量受限
5856	滨海	陈铸吴王四配变	10	200	上级设备容量受限
5857	滨海	栾滩三配变	10	200	上级设备容量受限
5858	滨海	红纲三配变	10	200	上级设备容量受限
5859	滨海	蔡桥洼北四配变	10	200	上级设备容量受限
5860	滨海	陈铸蟠水七配变	10	200	上级设备容量受限
5861	滨海	官庄九配变	10	400	上级设备容量受限
5862	滨海	土山四配变	10	400	上级设备容量受限
5863	滨海	堆南一配变	10	200	上级设备容量受限
5864	滨海	万岗十六配变	10	200	上级设备容量受限
5865	滨海	头巨九配变	10	400	上级设备容量受限
5866	滨海	三姓四配变	10	200	上级设备容量受限
5867	滨海	二渡陈湾五配变	10	200	上级设备容量受限
5868	滨海	胡舍八配变	10	200	上级设备容量受限
5869	滨海	栾庄一配变	10	200	上级设备容量受限
5870	滨海	陈坍十配变	10	200	上级设备容量受限
5871	滨海	闸口八配变	10	200	上级设备容量受限
5872	滨海	蔡桥东舍一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5873	滨海	栾庄六配变	10	200	上级设备容量受限
5874	滨海	吕港九配变	10	200	上级设备容量受限
5875	滨海	虹桥六配变	10	400	上级设备容量受限
5876	滨海	蔡桥前七层三配变	10	200	上级设备容量受限
5877	滨海	南尖一配变	10	200	上级设备容量受限
5878	滨海	蔡桥东墩三配变	10	400	上级设备容量受限
5879	滨海	陈坍十一配变	10	315	上级设备容量受限
5880	滨海	蔡桥河浜四配变	10	200	上级设备容量受限
5881	滨海	新丰五配变	10	200	上级设备容量受限
5882	滨海	皋滩十五配变	10	400	上级设备容量受限
5883	滨海	蔡桥兴旺一配变	10	400	上级设备容量受限
5884	滨海	六塘十二配变（六塘一分）	10	200	上级设备容量受限
5885	滨海	三星二配变	10	200	上级设备容量受限
5886	滨海	蔡桥官尖一配变	10	200	上级设备容量受限
5887	滨海	篆河正兵	10	200	上级设备容量受限
5888	滨海	蔡桥吴蛮一配变	10	400	上级设备容量受限
5889	滨海	蟠水三配变	10	200	上级设备容量受限
5890	滨海	后尖七配变1	10	200	上级设备容量受限
5891	滨海	朱集七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5892	滨海	黄泥二配变	10	400	上级设备容量受限
5893	滨海	四坝六配变	10	400	上级设备容量受限
5894	滨海	蔡桥洼东五配变	10	200	上级设备容量受限
5895	滨海	下旧三配变	10	200	上级设备容量受限
5896	滨海	界牌黄庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5897	滨海	二渡五配变	10	200	上级设备容量受限
5898	滨海	蔡桥旭日一配变	10	400	上级设备容量受限
5899	滨海	王舍照明	10	315	上级设备容量受限
5900	滨海	新庄七配变	10	200	上级设备容量受限
5901	滨海	红纲十配变	10	200	上级设备容量受限
5902	滨海	大西东站二配变	10	400	上级设备容量受限
5903	滨海	獐沟栾滩九配变	10	200	上级设备容量受限
5904	滨海	学南四配变	10	200	上级设备容量受限
5905	滨海	陈严西站	10	200	上级设备容量受限
5906	滨海	小尖七配变	10	200	上级设备容量受限
5907	滨海	三份二配变	10	200	上级设备容量受限
5908	滨海	三份四配变	10	400	上级设备容量受限
5909	滨海	四渡七配变2	10	200	上级设备容量受限
5910	滨海	四渡八配变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5911	滨海	蔡桥王尖十一配变	10	400	上级设备容量受限
5912	滨海	大港十二配变	10	400	上级设备容量受限
5913	滨海	沿河七配变.	10	200	上级设备容量受限
5914	滨海	蔡桥兴旺五配变	10	400	上级设备容量受限
5915	滨海	李元八配变	10	200	上级设备容量受限
5916	滨海	五丁四配变	10	400	上级设备容量受限
5917	滨海	复河陈东	10	200	上级设备容量受限
5918	滨海	蔡桥三层一配变	10	400	上级设备容量受限
5919	滨海	杨庄配变	10	400	上级设备容量受限
5920	滨海	于庄四配变	10	200	上级设备容量受限
5921	滨海	官滩农业二配变	10	200	上级设备容量受限
5922	滨海	华庄东1	10	200	上级设备容量受限
5923	滨海	仁前三配变	10	200	上级设备容量受限
5924	滨海	刘庄一站打水	10	400	上级设备容量受限
5925	滨海	四坝四配变	10	400	上级设备容量受限
5926	滨海	蔡桥大汛三配变	10	200	上级设备容量受限
5927	滨海	蔡桥大汛二配变	10	400	上级设备容量受限
5928	滨海	蔡桥兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
5929	滨海	五巨三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5930	滨海	官滩桥南	10	200	上级设备容量受限
5931	滨海	陈圩兴北配变	10	200	上级设备容量受限
5932	滨海	界牌陆集五配变	10	200	上级设备容量受限
5933	滨海	蔡桥木港九配变	10	200	上级设备容量受限
5934	滨海	蔡桥四层二配变	10	200	上级设备容量受限
5935	滨海	栾滩北站	10	200	上级设备容量受限
5936	滨海	李元六配变	10	200	上级设备容量受限
5937	滨海	胡集四配变	10	400	上级设备容量受限
5938	滨海	陈铸味洋七配变	10	200	上级设备容量受限
5939	滨海	蔡庄四配变	10	400	上级设备容量受限
5940	滨海	陈东一站	10	200	上级设备容量受限
5941	滨海	三份五配变	10	400	上级设备容量受限
5942	滨海	淮中五配变	10	200	上级设备容量受限
5943	滨海	大港五配变	10	200	上级设备容量受限
5944	滨海	五巨十七配变	10	400	上级设备容量受限
5945	滨海	栾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
5946	滨海	益礼三配变	10	400	上级设备容量受限
5947	滨海	条巨四配变	10	400	上级设备容量受限
5948	滨海	李元三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5949	滨海	界牌吉甫三配变	10	400	上级设备容量受限
5950	滨海	蔡桥凡刘三配变	10	400	上级设备容量受限
5951	滨海	陈铸尹桥一配变	10	200	上级设备容量受限
5952	滨海	三份三配变	10	200	上级设备容量受限
5953	滨海	蔡桥联众七配变	10	200	上级设备容量受限
5954	滨海	元塘九配变	10	400	上级设备容量受限
5955	滨海	鲁庄李庄配变	10	200	上级设备容量受限
5956	滨海	十八顷五配变	10	200	上级设备容量受限
5957	滨海	獐沟小街五配变	10	315	上级设备容量受限
5958	滨海	后舍一配变	10	200	上级设备容量受限
5959	滨海	玉龙二配变	10	200	上级设备容量受限
5960	滨海	蔡桥凡刘四配变	10	400	上级设备容量受限
5961	滨海	陈铸小街五配变	10	200	上级设备容量受限
5962	滨海	新滩盐场医院配变（2）	10	200	上级设备容量受限
5963	滨海	陈严东2	10	200	上级设备容量受限
5964	滨海	吉甫一配变	10	400	上级设备容量受限
5965	滨海	蔡桥六洼四配变	10	200	上级设备容量受限
5966	滨海	鲁庄南站	10	200	上级设备容量受限
5967	滨海	蔡桥大汛四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5968	滨海	干东三配变	10	200	上级设备容量受限
5969	滨海	蔡桥前七层六配变	10	200	上级设备容量受限
5970	滨海	淮中二配变单相变	10	200	上级设备容量受限
5971	滨海	樊集五配变	10	400	上级设备容量受限
5972	滨海	李圩西站	10	200	上级设备容量受限
5973	滨海	蔡桥大洼三配变	10	400	上级设备容量受限
5974	滨海	吉甫八配变	10	400	上级设备容量受限
5975	滨海	蔡庄五配变	10	200	上级设备容量受限
5976	滨海	界牌二坝四配变	10	200	上级设备容量受限
5977	滨海	李元一台片	10	200	上级设备容量受限
5978	滨海	蔡桥三层五配变	10	400	上级设备容量受限
5979	滨海	有余五配变	10	400	上级设备容量受限
5980	滨海	胡集一配变	10	200	上级设备容量受限
5981	滨海	蔡桥新民一配变	10	200	上级设备容量受限
5982	滨海	肖庄九配变	10	400	上级设备容量受限
5983	滨海	贺君五配变	10	200	上级设备容量受限
5984	滨海	正红一配变	10	200	上级设备容量受限
5985	滨海	陈铸味阳六配变	10	200	上级设备容量受限
5986	滨海	新庄三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
5987	滨海	万岗六配变	10	200	上级设备容量受限
5988	滨海	蔡桥当尖六配变	10	200	上级设备容量受限
5989	滨海	陈铸尹桥六配变1	10	200	上级设备容量受限
5990	滨海	条巨五配变	10	200	上级设备容量受限
5991	滨海	界牌条巨一配变	10	200	上级设备容量受限
5992	滨海	下旧十一配变	10	200	上级设备容量受限
5993	滨海	干东二配变	10	200	上级设备容量受限
5994	滨海	蔡桥洼南三配变	10	400	上级设备容量受限
5995	滨海	蔡桥东舍三配变	10	200	上级设备容量受限
5996	滨海	沿河一配变.	10	200	上级设备容量受限
5997	滨海	益礼七配变	10	200	上级设备容量受限
5998	滨海	王舍二配变	10	200	上级设备容量受限
5999	滨海	前程四配变1	10	200	上级设备容量受限
6000	滨海	蔡桥东舍二配变	10	400	上级设备容量受限
6001	滨海	条堆二配变	10	400	上级设备容量受限
6002	滨海	陈严三配变	10	200	上级设备容量受限
6003	滨海	六塘四配变	10	200	上级设备容量受限
6004	滨海	红纲四配变	10	200	上级设备容量受限
6005	滨海	胡集五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6006	滨海	朱集十二配变	10	200	上级设备容量受限
6007	滨海	顾舍二站	10	200	上级设备容量受限
6008	滨海	徐墩东站1	10	200	上级设备容量受限
6009	滨海	二坎二配变	10	400	上级设备容量受限
6010	滨海	复兴六配变	10	400	上级设备容量受限
6011	滨海	小尖三配变	10	200	上级设备容量受限
6012	滨海	朱集北站.	10	200	上级设备容量受限
6013	滨海	仇旺七配变	10	200	上级设备容量受限
6014	滨海	淮西一配变变压器	10	200	上级设备容量受限
6015	滨海	袁庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6016	滨海	蔡桥新沙一配变	10	200	上级设备容量受限
6017	滨海	陈铸尹桥五配变1	10	200	上级设备容量受限
6018	滨海	蔡桥徐滩二配变	10	200	上级设备容量受限
6019	滨海	竹林三配变	10	400	上级设备容量受限
6020	滨海	陈铸味阳三配变	10	200	上级设备容量受限
6021	滨海	坎北夹河一配变	10	400	上级设备容量受限
6022	滨海	许家圩六配变	10	400	上级设备容量受限
6023	滨海	复兴三配变	10	200	上级设备容量受限
6024	滨海	蔡桥三层四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6025	滨海	肖庄十一配变	10	200	上级设备容量受限
6026	滨海	官滩四配变	10	400	上级设备容量受限
6027	滨海	王港九配变	10	200	上级设备容量受限
6028	滨海	蔡桥李舍一配变	10	200	上级设备容量受限
6029	滨海	陈铸蟠水十三配变	10	200	上级设备容量受限
6030	滨海	蔡桥前七层五配变	10	200	上级设备容量受限
6031	滨海	闸口六配变	10	200	上级设备容量受限
6032	滨海	三坝三配变	10	200	上级设备容量受限
6033	滨海	王港五配变.	10	400	上级设备容量受限
6034	滨海	通榆万岗十八配变	10	200	上级设备容量受限
6035	滨海	四渡六配变	10	200	上级设备容量受限
6036	滨海	条堆四配变	10	400	上级设备容量受限
6037	滨海	陈铸黄浦四配变	10	200	上级设备容量受限
6038	滨海	四巨三配变	10	200	上级设备容量受限
6039	滨海	众兴五配变	10	400	上级设备容量受限
6040	滨海	二渡四配变	10	200	上级设备容量受限
6041	滨海	王港四配变	10	200	上级设备容量受限
6042	滨海	昧阳五配变	10	200	上级设备容量受限
6043	滨海	华林一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6044	滨海	朱集十一配变	10	200	上级设备容量受限
6045	滨海	蔡桥顺港三配变	10	200	上级设备容量受限
6046	滨海	蔡桥河浜七配变	10	200	上级设备容量受限
6047	滨海	李圩一配变	10	200	上级设备容量受限
6048	滨海	陈铸仇旺五配变	10	200	上级设备容量受限
6049	滨海	篆河先进	10	200	上级设备容量受限
6050	滨海	昧阳二配变	10	200	上级设备容量受限
6051	滨海	蔡桥东舍四配变	10	200	上级设备容量受限
6052	滨海	蔡桥当尖八配变	10	200	上级设备容量受限
6053	滨海	蔡庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6054	滨海	蔡桥王尖五配变	10	400	上级设备容量受限
6055	滨海	五丁七配变	10	200	上级设备容量受限
6056	滨海	五丁三配变	10	200	上级设备容量受限
6057	滨海	利众三配变	10	200	上级设备容量受限
6058	滨海	蔡桥联众一配变	10	200	上级设备容量受限
6059	滨海	黄庄四配变	10	400	上级设备容量受限
6060	滨海	利众四配变	10	400	上级设备容量受限
6061	滨海	蔡桥石庄七配变	10	200	上级设备容量受限
6062	滨海	蔡桥三层七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6063	滨海	二坝二配变	10	400	上级设备容量受限
6064	滨海	淮南二配变	10	200	上级设备容量受限
6065	滨海	干东八配变	10	200	上级设备容量受限
6066	滨海	华庄五配变1	10	200	上级设备容量受限
6067	滨海	陈铸吴王六配变	10	400	上级设备容量受限
6068	滨海	仁前十二配变	10	200	上级设备容量受限
6069	滨海	蔡桥前岔八配变	10	200	上级设备容量受限
6070	滨海	尹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
6071	滨海	蔡桥当尖五配变	10	400	上级设备容量受限
6072	滨海	陈铸旧河一配变	10	200	上级设备容量受限
6073	滨海	华林四配变	10	200	上级设备容量受限
6074	滨海	小尖二配变	10	100	上级设备容量受限
6075	滨海	陈铸李元二配变	10	200	上级设备容量受限
6076	滨海	陈严五配变	10	200	上级设备容量受限
6077	滨海	陈铸尹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
6078	滨海	蔡桥四层四配变	10	200	上级设备容量受限
6079	滨海	蔡桥前丰二配变	10	100	上级设备容量受限
6080	滨海	肖庄十五配变	10	400	上级设备容量受限
6081	滨海	界圩一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6082	滨海	淮南一配变	10	400	上级设备容量受限
6083	滨海	淮兴三配变	10	200	上级设备容量受限
6084	滨海	刘甫四配变	10	200	上级设备容量受限
6085	滨海	华庄六配变1	10	200	上级设备容量受限
6086	滨海	蔡桥丰余四配变	10	200	上级设备容量受限
6087	滨海	红纲十一配变	10	200	上级设备容量受限
6088	滨海	蔡桥德胜一配变	10	200	上级设备容量受限
6089	滨海	淮西二配变	10	200	上级设备容量受限
6090	滨海	蔡桥三岔八配变	10	400	上级设备容量受限
6091	滨海	腰路五配变	10	200	上级设备容量受限
6092	滨海	古尖一配变	10	200	上级设备容量受限
6093	滨海	红纲十四配变	10	200	上级设备容量受限
6094	滨海	蔡桥新民三配变	10	200	上级设备容量受限
6095	滨海	陆集三配变	10	400	上级设备容量受限
6096	滨海	三份七配变	10	400	上级设备容量受限
6097	滨海	篆河照明	10	200	上级设备容量受限
6098	滨海	房港四配变	10	400	上级设备容量受限
6099	滨海	陈圩兴龙二配变	10	400	上级设备容量受限
6100	滨海	下旧五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6101	滨海	吉甫三配变单相变	10	400	上级设备容量受限
6102	滨海	蔡桥德胜二配变	10	200	上级设备容量受限
6103	滨海	界牌七配变	10	200	上级设备容量受限
6104	滨海	严庄五配变	10	200	上级设备容量受限
6105	滨海	蔡桥当尖三配变	10	400	上级设备容量受限
6106	滨海	蔡桥四层十配变	10	200	上级设备容量受限
6107	滨海	仇旺八配变	10	200	上级设备容量受限
6108	滨海	二渡陈湾	10	315	上级设备容量受限
6109	滨海	蔡桥前七层九配变	10	200	上级设备容量受限
6110	滨海	界圩七配变	10	200	上级设备容量受限
6111	滨海	刘甫三配变	10	200	上级设备容量受限
6112	滨海	陈铸旧河六配变	10	200	上级设备容量受限
6113	滨海	后尖照明1	10	200	上级设备容量受限
6114	滨海	旧河十四配变	10	400	上级设备容量受限
6115	滨海	正红七配变	10	200	上级设备容量受限
6116	滨海	蔡桥三岔十配变	10	200	上级设备容量受限
6117	滨海	蔡桥木港五配变	10	200	上级设备容量受限
6118	滨海	新庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6119	滨海	蔡桥兴隆一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6120	滨海	蔡桥大滩二配变	10	200	上级设备容量受限
6121	滨海	陈铸仇旺三配变	10	200	上级设备容量受限
6122	滨海	蔡桥徐滩七配变	10	200	上级设备容量受限
6123	滨海	蔡桥大洼七配变	10	200	上级设备容量受限
6124	滨海	鲁庄七配变	10	400	上级设备容量受限
6125	滨海	利众五配变	10	400	上级设备容量受限
6126	滨海	四坝一配变	10	200	上级设备容量受限
6127	滨海	新丰九配变	10	200	上级设备容量受限
6128	滨海	王舍三配变	10	200	上级设备容量受限
6129	滨海	土山五配变	10	200	上级设备容量受限
6130	滨海	河北四配变	10	200	上级设备容量受限
6131	滨海	许家圩四配变	10	200	上级设备容量受限
6132	滨海	陈铸旧河五配变	10	200	上级设备容量受限
6133	滨海	蔡桥洼南八配变	10	200	上级设备容量受限
6134	滨海	蔡桥王尖六配变	10	200	上级设备容量受限
6135	滨海	鲁庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6136	滨海	蔡桥当尖一配变	10	200	上级设备容量受限
6137	滨海	蔡桥洼南六配变	10	200	上级设备容量受限
6138	滨海	蔡桥吴蛮五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6139	滨海	蔡桥兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
6140	滨海	河北二配变	10	200	上级设备容量受限
6141	滨海	鲁庄二配变	10	400	上级设备容量受限
6142	滨海	肖庄十二配变	10	400	上级设备容量受限
6143	滨海	胡集七配变	10	400	上级设备容量受限
6144	滨海	蔡桥顺港七配变	10	200	上级设备容量受限
6145	滨海	蔡庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6146	滨海	大港九配变	10	200	上级设备容量受限
6147	滨海	四渡二站	10	100	上级设备容量受限
6148	滨海	冯庄五配变	10	200	上级设备容量受限
6149	滨海	大西五配变	10	200	上级设备容量受限
6150	滨海	后舍六配变	10	200	上级设备容量受限
6151	滨海	大坝三配变	10	200	上级设备容量受限
6152	滨海	蔡桥洼北五配变	10	200	上级设备容量受限
6153	滨海	蔡桥王尖四配变	10	200	上级设备容量受限
6154	滨海	蒋渡大治一配变	10	200	上级设备容量受限
6155	滨海	后舍七配变	10	315	上级设备容量受限
6156	滨海	肖庄二配变	10	400	上级设备容量受限
6157	滨海	夹河七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6158	滨海	王港十配变	10	400	上级设备容量受限
6159	滨海	蔡桥丰余十配变	10	200	上级设备容量受限
6160	滨海	蔡桥新沙六配变	10	200	上级设备容量受限
6161	滨海	仁前五配变	10	200	上级设备容量受限
6162	滨海	陈铸尹桥二配变	10	200	上级设备容量受限
6163	滨海	蔡桥前丰四配变	10	200	上级设备容量受限
6164	滨海	沿河二配变.	10	200	上级设备容量受限
6165	滨海	蔡桥新沙九配变	10	200	上级设备容量受限
6166	滨海	袁庄四配变	10	400	上级设备容量受限
6167	滨海	陈铸仇旺四配变	10	200	上级设备容量受限
6168	滨海	蔡桥三岔六配变	10	200	上级设备容量受限
6169	滨海	蒋渡严庄配变	10	200	上级设备容量受限
6170	滨海	蔡桥洼东三配变	10	200	上级设备容量受限
6171	滨海	徐墩五配变	10	200	上级设备容量受限
6172	滨海	蔡桥徐滩六配变	10	200	上级设备容量受限
6173	滨海	蔡桥吴蛮三配变	10	200	上级设备容量受限
6174	滨海	蔡桥洼东二配变	10	200	上级设备容量受限
6175	滨海	陈严二配变	10	200	上级设备容量受限
6176	滨海	红纲十六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6177	滨海	旧河十一配变	10	200	上级设备容量受限
6178	滨海	蔡桥兴隆三配变	10	200	上级设备容量受限
6179	滨海	蔡桥东舍六配变	10	200	上级设备容量受限
6180	滨海	三姓十配变	10	200	上级设备容量受限
6181	滨海	淮东七配变	10	200	上级设备容量受限
6182	滨海	华庄西站	10	100	上级设备容量受限
6183	滨海	专河五配变	10	200	上级设备容量受限
6184	滨海	蔡桥洼南二配变	10	200	上级设备容量受限
6185	滨海	大港一配变	10	200	上级设备容量受限
6186	滨海	仇旺一配变	10	200	上级设备容量受限
6187	滨海	红纲六配变	10	200	上级设备容量受限
6188	滨海	蔡桥徐滩四配变	10	200	上级设备容量受限
6189	滨海	官滩三配变	10	400	上级设备容量受限
6190	滨海	陈坍三配变	10	400	上级设备容量受限
6191	滨海	陆下线竹林二配变	10	400	上级设备容量受限
6192	滨海	蔡桥吴蛮六配变	10	200	上级设备容量受限
6193	滨海	胡舍北站	10	200	上级设备容量受限
6194	滨海	蔡桥李舍三配变	10	200	上级设备容量受限
6195	滨海	十八顷十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6196	滨海	蔡桥新民五配变	10	200	上级设备容量受限
6197	滨海	蔡桥吴蛮二配变	10	200	上级设备容量受限
6198	滨海	陈铸前程二配变	10	200	上级设备容量受限
6199	滨海	獐沟东场配变	10	200	上级设备容量受限
6200	滨海	蔡桥洼东八配变	10	400	上级设备容量受限
6201	滨海	三星四配变	10	200	上级设备容量受限
6202	滨海	蔡桥新民二配变	10	400	上级设备容量受限
6203	滨海	大西西站	10	200	上级设备容量受限
6204	滨海	头巨二配变	10	200	上级设备容量受限
6205	滨海	蔡桥李舍四配变	10	200	上级设备容量受限
6206	滨海	顾庄八配变	10	200	上级设备容量受限
6207	滨海	蔡桥丰余三配变	10	200	上级设备容量受限
6208	滨海	蔡桥徐庄二配变	10	200	上级设备容量受限
6209	滨海	旧河十配变	10	200	上级设备容量受限
6210	滨海	红纲五配变	10	200	上级设备容量受限
6211	滨海	陈铸蟠水十二配变	10	400	上级设备容量受限
6212	滨海	伏河六配变	10	400	上级设备容量受限
6213	滨海	陆集八配变	10	400	上级设备容量受限
6214	滨海	蔡桥永裕一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6215	滨海	蔡桥徐庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6216	滨海	复河陈西配变	10	200	上级设备容量受限
6217	滨海	蔡桥徐庄五配变	10	200	上级设备容量受限
6218	滨海	蔡桥木港八配变	10	400	上级设备容量受限
6219	滨海	蔡桥洼北三配变	10	200	上级设备容量受限
6220	滨海	五巨八配变	10	200	上级设备容量受限
6221	滨海	界牌东兴一配变	10	200	上级设备容量受限
6222	滨海	复河刘庄	10	200	上级设备容量受限
6223	滨海	南尖七配变	10	200	上级设备容量受限
6224	滨海	蟠水十七配变	10	200	上级设备容量受限
6225	滨海	三姓七配变	10	200	上级设备容量受限
6226	滨海	二渡二站	10	200	上级设备容量受限
6227	滨海	河北一配变	10	200	上级设备容量受限
6228	滨海	严庄二配变	10	200	上级设备容量受限
6229	滨海	蔡桥徐庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6230	滨海	龙尾七配变	10	200	上级设备容量受限
6231	滨海	大尖一配变	10	200	上级设备容量受限
6232	滨海	胡集二配变	10	200	上级设备容量受限
6233	滨海	蔡桥前岔十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6234	滨海	陈铸前程五配变	10	200	上级设备容量受限
6235	滨海	蔡桥大洼二配变	10	200	上级设备容量受限
6236	滨海	味阳四配变	10	200	上级设备容量受限
6237	滨海	有余四配变	10	400	上级设备容量受限
6238	滨海	蔡桥新沙四配变	10	200	上级设备容量受限
6239	滨海	蔡桥洼东七配变	10	200	上级设备容量受限
6240	滨海	樊集四配变	10	200	上级设备容量受限
6241	滨海	蔡桥凡刘一配变	10	200	上级设备容量受限
6242	滨海	蔡桥徐庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6243	滨海	朱集东配变	10	200	上级设备容量受限
6244	滨海	蔡桥三层二配变	10	200	上级设备容量受限
6245	滨海	尹桥三配变	10	100	上级设备容量受限
6246	滨海	学地八配变	10	200	上级设备容量受限
6247	滨海	蔡桥当尖九配变	10	200	上级设备容量受限
6248	滨海	蔡桥三岔七配变	10	200	上级设备容量受限
6249	滨海	王港二配变	10	200	上级设备容量受限
6250	滨海	蔡桥洼东九配变	10	200	上级设备容量受限
6251	滨海	蔡桥顺港二配变	10	400	上级设备容量受限
6252	滨海	蔡桥大洼六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6253	滨海	小街条堆八配变	10	400	上级设备容量受限
6254	滨海	城北小学	10	315	上级设备容量受限
6255	滨海	十八顷二配变	10	200	上级设备容量受限
6256	滨海	蔡桥三岔五配变	10	200	上级设备容量受限
6257	滨海	会农八配变	10	100	上级设备容量受限
6258	滨海	陈铸李元七配变	10	400	上级设备容量受限
6259	滨海	吴王九配变1	10	200	上级设备容量受限
6260	滨海	四巨一配变	10	400	上级设备容量受限
6261	滨海	前环三配变	10	200	上级设备容量受限
6262	滨海	陈铸上旧九配变	10	200	上级设备容量受限
6263	滨海	四巨二配变	10	200	上级设备容量受限
6264	滨海	学地二配变	10	200	上级设备容量受限
6265	滨海	创业六配变	10	200	上级设备容量受限
6266	滨海	蔡桥旭日五配变	10	200	上级设备容量受限
6267	滨海	官滩一配变	10	200	上级设备容量受限
6268	滨海	大港十一配变	10	200	上级设备容量受限
6269	滨海	蔡桥三岔一配变	10	400	上级设备容量受限
6270	滨海	伏河西站1	10	200	上级设备容量受限
6271	滨海	二渡陈湾三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6272	滨海	陈铸昧阳八配变	10	200	上级设备容量受限
6273	滨海	许家圩一配变	10	200	上级设备容量受限
6274	滨海	河包二配变	10	200	上级设备容量受限
6275	滨海	蔡桥李舍二配变	10	400	上级设备容量受限
6276	滨海	下旧十六配变	10	400	上级设备容量受限
6277	滨海	蔡桥前七层二配变	10	200	上级设备容量受限
6278	滨海	沿河三配变.	10	200	上级设备容量受限
6279	滨海	界牌条巨三配变	10	200	上级设备容量受限
6280	滨海	河包一配变	10	200	上级设备容量受限
6281	滨海	蔡桥河浜三配变	10	200	上级设备容量受限
6282	滨海	华庄四配变	10	200	上级设备容量受限
6283	滨海	四坝二配变配变	10	200	上级设备容量受限
6284	滨海	陈铸吴王八配变	10	200	上级设备容量受限
6285	滨海	冯庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6286	滨海	獐沟新庄四配变1	10	100	上级设备容量受限
6287	滨海	创业三配变	10	200	上级设备容量受限
6288	滨海	蔡桥街道十二配变	10	400	上级设备容量受限
6289	滨海	正红五配变	10	400	上级设备容量受限
6290	滨海	旧河九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6291	滨海	伏河赵庄配变	10	200	上级设备容量受限
6292	滨海	栾庄四配变	10	200	上级设备容量受限
6293	滨海	蔡桥徐滩五配变	10	400	上级设备容量受限
6294	滨海	通榆二十四配变	10	400	上级设备容量受限
6295	滨海	三姓九配变	10	200	上级设备容量受限
6296	滨海	蔡桥三岔三配变	10	400	上级设备容量受限
6297	滨海	蔡桥新沙三配变	10	200	上级设备容量受限
6298	滨海	蔡桥洼南五配变	10	200	上级设备容量受限
6299	滨海	华庄七配变1	10	200	上级设备容量受限
6300	滨海	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
6301	滨海	蔡桥大滩八配变	10	200	上级设备容量受限
6302	滨海	五丁一配变	10	200	上级设备容量受限
6303	滨海	华庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6304	滨海	蔡桥东升二配变	10	200	上级设备容量受限
6305	滨海	蔡桥顺港四配变	10	200	上级设备容量受限
6306	滨海	蔡桥六洼一配变	10	200	上级设备容量受限
6307	滨海	界牌三巨一配变	10	200	上级设备容量受限
6308	滨海	蔡桥东舍七配变	10	200	上级设备容量受限
6309	滨海	李舍七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6310	滨海	蔡桥当尖二配变	10	200	上级设备容量受限
6311	滨海	皋滩八配变	10	200	本级设备容量受限
6312	滨海	皋滩五配变	10	200	上级设备容量受限
6313	滨海	陈铸花坎	10	100	上级设备容量受限
6314	滨海	滨阜中站	10	200	上级设备容量受限
6315	滨海	皋滩射河	10	200	上级设备容量受限
6316	滨海	陈铸新站	10	200	上级设备容量受限
6317	滨海	上旧十配变	10	200	上级设备容量受限
6318	滨海	陈铸十七配变	10	400	上级设备容量受限
6319	滨海	滨阜二配变	10	200	上级设备容量受限
6320	滨海	滨阜北站	10	200	上级设备容量受限
6321	滨海	上旧三配变	10	200	上级设备容量受限
6322	滨海	陈铸十四配变	10	200	上级设备容量受限
6323	滨海	上旧十三配变	10	200	上级设备容量受限
6324	滨海	陈铸上旧二配变	10	200	上级设备容量受限
6325	滨海	陈铸滨阜一配变	10	200	上级设备容量受限
6326	滨海	陈铸陈铸九配变	10	200	上级设备容量受限
6327	滨海	陈铸滨阜五配变	10	200	上级设备容量受限
6328	滨海	陈铸八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6329	滨海	陈铸陈铸十一配变	10	200	上级设备容量受限
6330	滨海	皋滩十六配变	10	400	上级设备容量受限
6331	滨海	陈铸四配变	10	200	上级设备容量受限
6332	滨海	上旧八配变	10	200	上级设备容量受限
6333	滨海	皋滩十三配变	10	200	上级设备容量受限
6334	滨海	陈铸皋滩二配变	10	200	上级设备容量受限
6335	滨海	陈铸一配变	10	200	上级设备容量受限
6336	滨海	陈铸上旧六配变	10	200	上级设备容量受限
6337	滨海	陈铸陈铸二配变	10	200	上级设备容量受限
6338	滨海	陈铸十二配变	10	200	上级设备容量受限
6339	滨海	陈铸上旧十二配变	10	200	上级设备容量受限
6340	滨海	皋滩十八配变	10	200	上级设备容量受限
6341	滨海	陈铸虹桥九配变	10	200	上级设备容量受限
6342	滨海	皋滩十四配变	10	200	上级设备容量受限
6343	滨海	旧河十五配变	10	200	上级设备容量受限
6344	滨海	陈铸陈铸十配变	10	400	上级设备容量受限
6345	滨海	陈铸上旧五配变	10	200	上级设备容量受限
6346	滨海	陈铸三配变	10	200	上级设备容量受限
6347	滨海	皋滩十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6348	滨海	上旧七配变	10	200	上级设备容量受限
6349	滨海	陈铸皋滩四配变	10	200	上级设备容量受限
6350	滨海	虹桥五配变	10	200	上级设备容量受限
6351	滨海	虹桥八配变	10	200	上级设备容量受限
6352	滨海	皋滩十七配变	10	200	上级设备容量受限
6353	滨海	陈铸五配变1	10	400	上级设备容量受限
6354	滨海	陈铸皋滩三配变	10	200	上级设备容量受限
6355	滨海	陈铸皋滩大站	10	200	上级设备容量受限
6356	滨海	滨阜八配变	10	200	上级设备容量受限
6357	滨海	陈铸皋滩六配变	10	200	上级设备容量受限
6358	滨海	滨阜四配变	10	200	上级设备容量受限
6359	滨海	虹桥二配变	10	400	上级设备容量受限
6360	滨海	虹桥一配变	10	400	上级设备容量受限
6361	滨海	陈铸上旧四配变	10	400	上级设备容量受限
6362	滨海	上旧一配变	10	400	上级设备容量受限
6363	滨海	陈铸滨阜三配变	10	400	上级设备容量受限
6364	滨海	陈铸十五配变	10	400	上级设备容量受限
6365	滨海	陈铸陈铸七配变	10	400	上级设备容量受限
6366	滨海	陈铸十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6367	滨海	虹桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
6368	滨海	滨阜七配变	10	400	上级设备容量受限
6369	滨海	陈铸河西一配变	10	200	本级设备容量受限
6370	滨海	陈铸黄浦六配变	10	200	上级设备容量受限
6371	滨海	河西六配变	10	200	上级设备容量受限
6372	滨海	陈铸河西四配变	10	200	上级设备容量受限
6373	滨海	陈铸河西十配变200KVA	10	200	上级设备容量受限
6374	滨海	陈铸掘港四配变	10	200	上级设备容量受限
6375	滨海	河西二十配变	10	400	上级设备容量受限
6376	滨海	掘港滨港	10	200	上级设备容量受限
6377	滨海	陈铸河西八配变	10	400	上级设备容量受限
6378	滨海	掘港十三配变	10	200	上级设备容量受限
6379	滨海	虹桥七配变	10	200	上级设备容量受限
6380	滨海	陈铸掘港三配变	10	200	上级设备容量受限
6381	滨海	河西十二配变	10	200	上级设备容量受限
6382	滨海	陈铸黄浦一配变	10	200	上级设备容量受限
6383	滨海	陈铸掘港二配变	10	200	上级设备容量受限
6384	滨海	掘港九配变	10	200	上级设备容量受限
6385	滨海	虹桥十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6386	滨海	陈铸掘港八配变	10	200	上级设备容量受限
6387	滨海	陈铸黄浦二配变	10	200	上级设备容量受限
6388	滨海	黄浦九配变	10	200	上级设备容量受限
6389	滨海	陈铸河西十一配变	10	200	上级设备容量受限
6390	滨海	掘港十四配变	10	400	上级设备容量受限
6391	滨海	陈铸虹桥三配变	10	200	上级设备容量受限
6392	滨海	官滩六配变	10	200	上级设备容量受限
6393	滨海	掘港一配变	10	200	上级设备容量受限
6394	滨海	黄浦三配变	10	200	上级设备容量受限
6395	滨海	陈铸河西三配变	10	200	上级设备容量受限
6396	滨海	陈铸虹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
6397	滨海	黄浦八配变	10	200	上级设备容量受限
6398	滨海	陈铸官滩七配变	10	400	上级设备容量受限
6399	滨海	掘港十五配变	10	200	上级设备容量受限
6400	滨海	掘港十二配变	10	200	上级设备容量受限
6401	滨海	陈铸河西五配变	10	200	上级设备容量受限
6402	滨海	陈铸官滩八配变	10	200	上级设备容量受限
6403	滨海	陈铸掘港十配变	10	400	上级设备容量受限
6404	滨海	陈铸黄浦七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6405	滨海	陈铸黄浦大站（黄浦五配变）	10	200	上级设备容量受限
6406	滨海	尹桥十配变	10	200	上级设备容量受限
6407	滨海	河西九配变	10	200	上级设备容量受限
6408	滨海	陈铸黄浦十配变	10	200	上级设备容量受限
6409	滨海	陈铸河西十四配变	10	200	上级设备容量受限
6410	滨海	河西运南站	10	200	上级设备容量受限
6411	滨海	陈铸掘港十一配变	10	400	上级设备容量受限
6412	滨海	掘港五配变	10	400	上级设备容量受限
6413	滨海	掘港七配变配变	10	400	上级设备容量受限
6414	滨海	陈铸河西二配变	10	400	上级设备容量受限
6415	滨海	掘港十六配变	10	400	上级设备容量受限
6416	滨海	陈铸河西十三配变	10	400	上级设备容量受限
6417	滨海	河西十八配变	10	400	上级设备容量受限
6418	滨海	陈铸前程六配变	10	400	上级设备容量受限
6419	滨海	河西七配变	10	400	上级设备容量受限
6420	滨海	吴王十配变	10	400	上级设备容量受限
6421	滨海	河西十九配变	10	400	上级设备容量受限
6422	滨海	河西十五配变	10	400	上级设备容量受限
6423	滨海	坎北园区9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6424	滨海	二坎十配变	10	200	上级设备容量受限
6425	滨海	二坎五配变	10	400	上级设备容量受限
6426	滨海	范如领加工	10	200	上级设备容量受限
6427	滨海	新安四配变	10	400	上级设备容量受限
6428	滨海	大兴四配变	10	200	上级设备容量受限
6429	滨海	坎北新安五配变	10	400	上级设备容量受限
6430	滨海	东坎镇农业园三配变	10	200	上级设备容量受限
6431	滨海	坎北东坎镇农业园二配变	10	400	上级设备容量受限
6432	滨海	新安二站	10	250	上级设备容量受限
6433	滨海	大兴二配变	10	200	上级设备容量受限
6434	滨海	大兴五配变	10	200	上级设备容量受限
6435	滨海	大兴一配变	10	200	上级设备容量受限
6436	滨海	坎北新安十九配变	10	400	上级设备容量受限
6437	滨海	坎北新安十配变	10	400	上级设备容量受限
6438	滨海	坎北新安七配变	10	400	上级设备容量受限
6439	滨海	新安十二配变	10	400	上级设备容量受限
6440	滨海	万兴花园配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
6441	滨海	大兴七配变	10	100	上级设备容量受限
6442	滨海	坎北东坎镇农业园一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6443	滨海	东承府1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6444	滨海	新安八配变	10	400	上级设备容量受限
6445	滨海	大兴二站	10	200	上级设备容量受限
6446	滨海	团荡十一配变	10	400	上级设备容量受限
6447	滨海	新安二十配变	10	400	上级设备容量受限
6448	滨海	团荡八队电站	10	250	上级设备容量受限
6449	滨海	团荡九配变	10	200	上级设备容量受限
6450	滨海	团荡三配变	10	400	上级设备容量受限
6451	滨海	大兴六配变	10	400	上级设备容量受限
6452	滨海	大兴三配变	10	400	上级设备容量受限
6453	滨海	大兴八配变变压器	10	400	上级设备容量受限
6454	滨海	新安二配变	10	400	上级设备容量受限
6455	滨海	阔港九配变	10	200	本级设备容量受限
6456	滨海	八巨东成二配变（JN）	10	200	本级设备容量受限
6457	滨海	八巨东成七配变	10	200	上级设备容量受限
6458	滨海	八巨合成十配变	10	200	上级设备容量受限
6459	滨海	泥港三配变	10	200	上级设备容量受限
6460	滨海	八巨泥港二站	10	200	上级设备容量受限
6461	滨海	八巨合成十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6462	滨海	八巨泥港电站	10	315	上级设备容量受限
6463	滨海	八巨合成二配变	10	200	上级设备容量受限
6464	滨海	阔港电站	10	200	上级设备容量受限
6465	滨海	八巨东成五配变	10	200	上级设备容量受限
6466	滨海	八巨东成电站	10	100	上级设备容量受限
6467	滨海	合成九配变	10	200	上级设备容量受限
6468	滨海	阔港八配变	10	200	上级设备容量受限
6469	滨海	八巨东成四配变	10	200	上级设备容量受限
6470	滨海	八巨东成六配变	10	200	上级设备容量受限
6471	滨海	八巨泥港一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6472	滨海	阔港五配变	10	200	上级设备容量受限
6473	滨海	阔港二配变	10	200	上级设备容量受限
6474	滨海	八巨合成六配变	10	200	上级设备容量受限
6475	滨海	八巨泥港七配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6476	滨海	八巨东成三配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6477	滨海	八巨合成四配变	10	200	上级设备容量受限
6478	滨海	阔港七配变	10	200	上级设备容量受限
6479	滨海	八巨泥港二配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6480	滨海	八巨合成十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6481	滨海	合成五配变	10	200	上级设备容量受限
6482	滨海	八巨阔港十配变	10	200	上级设备容量受限
6483	滨海	八巨合成七配变	10	200	上级设备容量受限
6484	滨海	八巨阔港十一配变	10	200	上级设备容量受限
6485	滨海	八巨东成一配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6486	滨海	八巨泥港六配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6487	滨海	八巨泥港八配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6488	滨海	阔港三配变	10	200	上级设备容量受限
6489	滨海	八巨泥港四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6490	滨海	泥港五配变	10	200	上级设备容量受限
6491	滨海	八巨阔港四配变（JN）	10	200	上级设备容量受限
6492	滨海	阔港六配变	10	200	上级设备容量受限
6493	滨海	八巨泥港十二配变	10	200	上级设备容量受限
6494	滨海	八巨合成一配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
6495	滨海	八巨泥港十三配变	10	400	上级设备容量受限
6496	滨海	八巨合成十四配变	10	400	上级设备容量受限
6497	滨海	阔港一配变	10	400	上级设备容量受限
6498	滨海	堆角三配变	10	200	本级设备容量受限
6499	滨海	界牌二站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6500	滨海	周庄村二号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
6501	滨海	周庄村一号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
6502	滨海	华林一站	10	100	上级设备容量受限
6503	滨海	万庄电站	10	100	上级设备容量受限
6504	滨海	界牌街道十一配变	10	200	上级设备容量受限
6505	滨海	官庄一站	10	200	上级设备容量受限
6506	滨海	周庄一站	10	200	上级设备容量受限
6507	滨海	周庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6508	滨海	周庄五配变	10	200	上级设备容量受限
6509	滨海	万庄二配变	10	200	上级设备容量受限
6510	滨海	万庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6511	滨海	祁垛四配变	10	200	上级设备容量受限
6512	滨海	堆角一配变	10	200	上级设备容量受限
6513	滨海	周庄七配变	10	200	上级设备容量受限
6514	滨海	祁垛五配变	10	400	上级设备容量受限
6515	滨海	祁垛三配变	10	200	上级设备容量受限
6516	滨海	祁垛二配变	10	200	上级设备容量受限
6517	滨海	堆角二配变	10	200	上级设备容量受限
6518	滨海	周庄八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6519	滨海	界牌十二配变	10	200	上级设备容量受限
6520	滨海	祁垛二号变	10	200	上级设备容量受限
6521	滨海	祁垛一号变	10	200	上级设备容量受限
6522	滨海	东兴电站	10	200	上级设备容量受限
6523	滨海	祁垛一配变	10	400	上级设备容量受限
6524	滨海	周庄九配变	10	400	上级设备容量受限
6525	滨海	界牌十三配变	10	400	上级设备容量受限
6526	滨海	周庄六配变	10	400	上级设备容量受限
6527	滨海	万庄三配变	10	400	上级设备容量受限
6528	滨海	周庄一配变	10	400	上级设备容量受限
6529	滨海	界牌三配变	10	400	上级设备容量受限
6530	滨海	界牌十六配变	10	400	上级设备容量受限
6531	滨海	堆角四配变	10	400	上级设备容量受限
6532	滨海	周庄二配变	10	400	上级设备容量受限
6533	滨海	界牌街道五配变	10	400	上级设备容量受限
6534	滨海	周庄村四号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
6535	滨海	三坝五配变	10	200	本级设备容量受限
6536	滨海	圣庄排涝二站	10	200	上级设备容量受限
6537	滨海	界牌康居小区	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6538	滨海	三坝一配变	10	400	上级设备容量受限
6539	滨海	三坝居民集中区二号变	10	400	上级设备容量受限
6540	滨海	众兴渔场电站	10	200	上级设备容量受限
6541	滨海	圣庄电站北	10	200	上级设备容量受限
6542	滨海	三坝居民集中区一号变	10	400	上级设备容量受限
6543	滨海	冲边南站	10	100	上级设备容量受限
6544	滨海	三坝九配变	10	400	上级设备容量受限
6545	滨海	界牌吉圩一配变	10	200	上级设备容量受限
6546	滨海	圣庄南电站	10	200	上级设备容量受限
6547	滨海	圣庄一配变	10	200	上级设备容量受限
6548	滨海	三坝二配变	10	200	上级设备容量受限
6549	滨海	冲边七配变	10	200	上级设备容量受限
6550	滨海	冲边六配变	10	200	上级设备容量受限
6551	滨海	吉圩三配变	10	200	上级设备容量受限
6552	滨海	圣庄二配变	10	200	上级设备容量受限
6553	滨海	冲边八配变	10	200	上级设备容量受限
6554	滨海	冲边四配变	10	200	上级设备容量受限
6555	滨海	三坝四配变	10	200	上级设备容量受限
6556	滨海	冲边二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6557	滨海	圣庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6558	滨海	冲边五配变	10	200	上级设备容量受限
6559	滨海	三坝十配变	10	400	上级设备容量受限
6560	滨海	吉圩二配变	10	400	上级设备容量受限
6561	滨海	冲边一配变	10	400	上级设备容量受限
6562	滨海	冲边九配变	10	400	上级设备容量受限
6563	滨海	三坝八配变	10	400	上级设备容量受限
6564	滨海	冲边三配变	10	400	上级设备容量受限
6565	滨海	三坝十一配变	10	400	上级设备容量受限
6566	滨海	三坝七配变	10	400	上级设备容量受限
6567	滨海	圣庄五配变	10	400	上级设备容量受限
6568	滨海	圣庄四配变	10	400	上级设备容量受限
6569	滨海	惠农新村5#变压器	10	400	上级设备容量受限
6570	滨海	新安十七配变变压器	10	400	上级设备容量受限
6571	滨海	团荡七配变	10	400	上级设备容量受限
6572	滨海	惠农新村3#变压器	10	400	上级设备容量受限
6573	滨海	新安十五配变变压器	10	400	上级设备容量受限
6574	滨海	韩庄三配变	10	400	上级设备容量受限
6575	滨海	新安十三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6576	滨海	新安小区1#变	10	400	上级设备容量受限
6577	滨海	惠农新村4#变压器	10	400	上级设备容量受限
6578	滨海	新安3#变	10	400	上级设备容量受限
6579	滨海	惠农新村2#变压器	10	400	上级设备容量受限
6580	滨海	新安2#变	10	400	上级设备容量受限
6581	滨海	坎北徐红	10	250	上级设备容量受限
6582	滨海	惠农新村1#变压器	10	400	上级设备容量受限
6583	滨海	坎北新安十一配变	10	400	上级设备容量受限
6584	滨海	会农五配变	10	200	上级设备容量受限
6585	滨海	团荡五配变	10	200	上级设备容量受限
6586	滨海	会农电站	10	200	上级设备容量受限
6587	滨海	坎北会农三配变	10	400	上级设备容量受限
6588	滨海	会农一配变	10	200	上级设备容量受限
6589	滨海	新安十六配变变压器	10	400	上级设备容量受限
6590	滨海	会农六配变	10	200	上级设备容量受限
6591	滨海	韩庄一配变	10	400	上级设备容量受限
6592	滨海	会农二配变	10	400	上级设备容量受限
6593	滨海	会农四配变	10	400	上级设备容量受限
6594	滨海	沙庄一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6595	滨海	韩庄四配变	10	400	上级设备容量受限
6596	滨海	坎北沙庄三配变	10	400	上级设备容量受限
6597	滨海	韩庄二配变	10	400	上级设备容量受限
6598	滨海	汇德居小区1#配电室1#主变	10	400	上级设备容量受限
6599	滨海	新安十八配变	10	400	上级设备容量受限
6600	滨海	淤尖堆北十三配变	10	200	本级设备容量受限
6601	滨海	淤尖前哨八配变	10	200	本级设备容量受限
6602	滨海	淤尖东洼一配变	10	200	本级设备容量受限
6603	滨海	双裕三配变	10	200	本级设备容量受限
6604	滨海	玉丰十一配变	10	200	本级设备容量受限
6605	滨海	八巨永余十四配变	10	200	本级设备容量受限
6606	滨海	大洼三配变	10	200	本级设备容量受限
6607	滨海	中心河一配变	10	200	本级设备容量受限
6608	滨海	光伏配变	10	100	本级设备容量受限
6609	滨海	栾庄二配变	10	200	本级设备容量受限
6610	滨海	刘戈四配变	10	200	本级设备容量受限
6611	滨海	界牌房港一配变	10	200	本级设备容量受限
6612	滨海	八巨五户三配变	10	200	本级设备容量受限
6613	滨海	四坝八配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6614	滨海	蔡桥洼南七配变	10	100	本级设备容量受限
6615	滨海	蔡桥徐滩三配变	10	200	本级设备容量受限
6616	滨海	夹河六配变	10	200	本级设备容量受限
6617	滨海	汇川二配变（扶贫）	10	200	本级设备容量受限
6618	滨海	新庄五配变	10	200	本级设备容量受限
6619	滨海	小尖一配变	10	200	本级设备容量受限
6620	滨海	清水河一配变	10	400	本级设备容量受限
6621	滨海	万岗四配变	10	200	本级设备容量受限
6622	滨海	老庄三配变	10	200	本级设备容量受限
6623	滨海	中心河三配变	10	200	本级设备容量受限
6624	滨海	樊集二配变	10	200	本级设备容量受限
6625	滨海	栾庄八配变	10	200	本级设备容量受限
6626	滨海	王港三配变	10	200	本级设备容量受限
6627	滨海	汛东五配变	10	200	本级设备容量受限
6628	滨海	华林二配变	10	200	本级设备容量受限
6629	滨海	聂庄五配变	10	200	本级设备容量受限
6630	滨海	坎南嵇庄三配变	10	200	本级设备容量受限
6631	滨海	蔡桥木港三配变	10	200	本级设备容量受限
6632	滨海	友谊光伏配变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6633	滨海	新胜三配变	10	400	本级设备容量受限
6634	滨海	广垛三配变	10	400	本级设备容量受限
6635	滨海	振东二罾小街三配变	10	400	本级设备容量受限
6636	滨海	蔡桥王尖二配变	10	200	本级设备容量受限
6637	滨海	陈坍十二配变	10	200	本级设备容量受限
6638	滨海	蔡桥洼南一配变	10	200	本级设备容量受限
6639	滨海	蔡庄三配变	10	200	本级设备容量受限
6640	滨海	蔡桥木港七配变	10	200	本级设备容量受限
6641	滨海	天沟二配变	10	400	本级设备容量受限
6642	滨海	天沟六配变.	10	200	本级设备容量受限
6643	滨海	淤尖新河三配变	10	200	本级设备容量受限
6644	滨海	夹州三配变	10	200	本级设备容量受限
6645	滨海	蔡桥官尖三配变	10	200	本级设备容量受限
6646	滨海	琶头三配变	10	200	本级设备容量受限
6647	滨海	樊集琶头一配变	10	200	本级设备容量受限
6648	滨海	淤尖大尧九配变	10	200	本级设备容量受限
6649	滨海	陈坍六配变	10	200	本级设备容量受限
6650	滨海	红纲八配变	10	200	本级设备容量受限
6651	滨海	三合三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6652	滨海	八巨陈岳十配变	10	200	本级设备容量受限
6653	滨海	潘岗三配变	10	400	本级设备容量受限
6654	滨海	沈舍六配变	10	200	本级设备容量受限
6655	滨海	条堆一配变	10	400	本级设备容量受限
6656	滨海	官滩路南配变	10	200	本级设备容量受限
6657	滨海	蔡桥王尖七配变	10	200	本级设备容量受限
6658	滨海	红纲一配变	10	400	本级设备容量受限
6659	滨海	王港六配变	10	400	本级设备容量受限
6660	滨海	蔡桥当尖四配变	10	200	本级设备容量受限
6661	滨海	河包四配变	10	200	本级设备容量受限
6662	滨海	古尖三配变	10	200	本级设备容量受限
6663	滨海	界圩五配变	10	400	本级设备容量受限
6664	滨海	王港八配变	10	400	本级设备容量受限
6665	滨海	刘戈一配变	10	400	本级设备容量受限
6666	滨海	刘庄三站	10	200	本级设备容量受限
6667	滨海	复兴二配变	10	200	本级设备容量受限
6668	滨海	老滩五配变	10	200	本级设备容量受限
6669	滨海	蔡桥新民四配变	10	200	本级设备容量受限
6670	滨海	陈铸小街九配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6671	滨海	木楼加工厂配变	10	200	本级设备容量受限
6672	滨海	蔡桥前岔七配变	10	200	本级设备容量受限
6673	滨海	顾庄五配变	10	200	本级设备容量受限
6674	滨海	吉甫九配变	10	400	本级设备容量受限
6675	滨海	海峰四配变	10	400	本级设备容量受限
6676	滨海	临淮街十三配变	10	200	本级设备容量受限
6677	滨海	鲁庄渡槽配变	10	200	本级设备容量受限
6678	滨海	八巨永余二配变	10	200	本级设备容量受限
6679	滨海	中山四配变	10	200	本级设备容量受限
6680	滨海	天盘八配变天场	10	200	本级设备容量受限
6681	滨海	清河七配变	10	200	本级设备容量受限
6682	滨海	官庄五配变	10	200	本级设备容量受限
6683	滨海	后港二配变	10	200	本级设备容量受限
6684	滨海	沈关三配变	10	200	本级设备容量受限
6685	滨海	蔡桥三岔四配变	10	200	本级设备容量受限
6686	滨海	刘甫七配变	10	200	本级设备容量受限
6687	滨海	界圩四配变	10	200	本级设备容量受限
6688	滨海	仁前二配变	10	400	本级设备容量受限
6689	滨海	蔡桥三岔二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6690	滨海	蔡桥王尖三配变	10	200	本级设备容量受限
6691	滨海	蔡桥新沙五配变	10	200	本级设备容量受限
6692	滨海	四坝三配变	10	400	本级设备容量受限
6693	滨海	新丰三配变	10	400	本级设备容量受限
6694	滨海	蔡桥新沙二配变	10	400	本级设备容量受限
6695	滨海	滨海港淮北六配变	10	200	本级设备容量受限
6696	滨海	刘戈三配变	10	400	本级设备容量受限
6697	滨海	蔡桥东舍五配变	10	200	本级设备容量受限
6698	滨海	蔡桥东升七配变	10	200	本级设备容量受限
6699	滨海	苏南四配变	10	200	本级设备容量受限
6700	滨海	袁庄二配变	10	200	本级设备容量受限
6701	滨海	天沟一配变	10	200	本级设备容量受限
6702	滨海	岔河二配变	10	200	本级设备容量受限
6703	滨海	建农八配变	10	200	本级设备容量受限
6704	滨海	新丰十二配变	10	400	本级设备容量受限
6705	滨海	玉华一配变	10	400	本级设备容量受限
6706	滨海	刘戈二配变	10	200	本级设备容量受限
6707	滨海	滨淮建二（村）五配变	10	200	本级设备容量受限
6708	滨海	徐丹十一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6709	滨海	建二六配变	10	400	本级设备容量受限
6710	滨海	蒋渡射北	10	400	本级设备容量受限
6711	滨海	五丁二配变	10	400	本级设备容量受限
6712	滨海	闸口一配变	10	200	本级设备容量受限
6713	滨海	夹州四配变	10	400	本级设备容量受限
6714	滨海	刘庄四站	10	400	本级设备容量受限
6715	滨海	陈东二配变	10	400	本级设备容量受限
6716	滨海	坍东四配变	10	200	本级设备容量受限
6717	滨海	陈东三配变	10	400	本级设备容量受限
6718	滨海	坎北西坎4#变	10	400	上级设备容量受限
6719	滨海	春风庭小区1#开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
6720	滨海	西坎安置小区1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6721	滨海	春风庭小区4#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6722	滨海	邻里中心1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
6723	滨海	春风庭小区3#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6724	滨海	杨陆三配变	10	200	上级设备容量受限
6725	滨海	西坎二配变	10	400	上级设备容量受限
6726	滨海	西坎五配变	10	400	上级设备容量受限
6727	滨海	滨海县城市管理局（路灯用电）	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6728	滨海	春风庭小区2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6729	滨海	西坎八配变	10	400	上级设备容量受限
6730	滨海	春风庭小区4#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6731	滨海	春风庭小区3#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6732	滨海	西坎七配变	10	200	上级设备容量受限
6733	滨海	西坎三配变	10	200	上级设备容量受限
6734	滨海	西域香苑1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
6735	滨海	西坎一配变	10	400	上级设备容量受限
6736	滨海	西域香苑1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
6737	滨海	春风庭小区2#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6738	滨海	西域香苑1#开闭所3#主变	10	800	上级设备容量受限
6739	滨海	春风庭小区4#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6740	滨海	春风庭小区3#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
6741	滨海	西坎2#变	10	400	上级设备容量受限
6742	滨海	春风庭小区4#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6743	滨海	西域香苑1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
6744	滨海	春风庭小区1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
6745	滨海	朱浦西站	10	200	上级设备容量受限
6746	滨海	西坎1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6747	滨海	春风庭小区2#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6748	滨海	西坎安置小区1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
6749	滨海	春风庭小区2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
6750	滨海	坎北朱浦二配变	10	400	上级设备容量受限
6751	滨海	西坎3#变	10	400	上级设备容量受限
6752	滨海	西坎六配变	10	200	上级设备容量受限
6753	滨海	邻里中心1#开闭所1#主变	10	800	上级设备容量受限
6754	滨海	春风庭小区3#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6755	滨海	滨海县经济开发区北区4#公用变	10	400	上级设备容量受限
6756	滨海	蔡桥东舍一站	10	80	上级设备容量受限
6757	滨海	蔡桥王尖八配变	10	200	上级设备容量受限
6758	滨海	蔡桥王尖一配变	10	400	上级设备容量受限
6759	滨海	蔡桥木港六配变	10	200	上级设备容量受限
6760	滨海	蔡桥大滩二站	10	200	上级设备容量受限
6761	滨海	蔡桥前岔五配变	10	200	上级设备容量受限
6762	滨海	木港三站	10	200	上级设备容量受限
6763	滨海	蔡桥大滩九配变	10	400	上级设备容量受限
6764	滨海	蔡桥大滩七配变	10	100	上级设备容量受限
6765	滨海	李舍电（一）站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6766	滨海	坎北小沃三配变	10	200	上级设备容量受限
6767	滨海	黄泥南站	10	200	上级设备容量受限
6768	滨海	胡集西站	10	200	上级设备容量受限
6769	滨海	程庄安置小区1#主变	10	630	上级设备容量受限
6770	滨海	万丰小区1#配电房3#主变	10	1000	上级设备容量受限
6771	滨海	夹河电站	10	200	上级设备容量受限
6772	滨海	肖庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6773	滨海	胡集东站	10	200	上级设备容量受限
6774	滨海	二坎十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
6775	滨海	万丰小区1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
6776	滨海	程庄一配变	10	400	上级设备容量受限
6777	滨海	小沃七配变	10	400	上级设备容量受限
6778	滨海	万丰小区2#配电房5#主变	10	1000	上级设备容量受限
6779	滨海	肖庄七组电站	10	200	上级设备容量受限
6780	滨海	肖庄电站	10	200	上级设备容量受限
6781	滨海	小沃二组电站	10	400	上级设备容量受限
6782	滨海	小沃五组电站	10	200	上级设备容量受限
6783	滨海	蔡桥河浜五配变	10	200	上级设备容量受限
6784	滨海	蔡桥河浜九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6785	滨海	蔡桥洼东十配变	10	200	上级设备容量受限
6786	滨海	蔡桥洼南九配变	10	200	上级设备容量受限
6787	滨海	蔡桥洼东二站(北)	10	200	上级设备容量受限
6788	滨海	蔡桥四层七配变	10	200	上级设备容量受限
6789	滨海	蔡桥洼东四配变	10	200	上级设备容量受限
6790	滨海	蔡桥大洼九配变	10	200	上级设备容量受限
6791	滨海	蔡桥河浜一配变	10	200	上级设备容量受限
6792	滨海	淮东十一配变	10	400	上级设备容量受限
6793	滨海	陆下线淮兴一配变	10	400	上级设备容量受限
6794	滨海	淮兴五配变	10	200	上级设备容量受限
6795	滨海	淮东六配变0	10	400	上级设备容量受限
6796	滨海	界牌淮兴四配变	10	200	上级设备容量受限
6797	滨海	淮兴九配变	10	400	上级设备容量受限
6798	滨海	仁前八配变	10	200	上级设备容量受限
6799	滨海	正红三配变	10	200	上级设备容量受限
6800	滨海	正红十配变	10	400	上级设备容量受限
6801	滨海	新丰十配变	10	200	上级设备容量受限
6802	滨海	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
6803	滨海	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6804	滨海	复兴五配变配变	10	400	上级设备容量受限
6805	滨海	新丰六配变	10	200	上级设备容量受限
6806	滨海	利众七配变	10	400	上级设备容量受限
6807	滨海	古尖五配变	10	200	上级设备容量受限
6808	滨海	新丰五站	10	200	上级设备容量受限
6809	滨海	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
6810	滨海	利众电站	10	200	上级设备容量受限
6811	滨海	正红四配变	10	200	上级设备容量受限
6812	滨海	利众二配变	10	200	上级设备容量受限
6813	滨海	正红西河电站	10	200	上级设备容量受限
6814	滨海	新丰八配变	10	200	上级设备容量受限
6815	滨海	正红六配变	10	200	上级设备容量受限
6816	滨海	顾庄一站	10	200	上级设备容量受限
6817	滨海	仁前七配变	10	200	上级设备容量受限
6818	滨海	正红街道二十八配变	10	400	上级设备容量受限
6819	滨海	顾庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6820	滨海	新滩盐场医院配变（1）	10	400	上级设备容量受限
6821	滨海	新滩盐场人武部配变	10	200	上级设备容量受限
6822	滨海	新滩盐场街道西一配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6823	滨海	新滩盐场东风八二配变（1）	10	200	上级设备容量受限
6824	滨海	新滩盐场中学配变	10	200	上级设备容量受限
6825	滨海	兴旺二站	10	200	上级设备容量受限
6826	滨海	当尖东升十配变	10	200	上级设备容量受限
6827	滨海	东升一站	10	400	上级设备容量受限
6828	滨海	旭日一站	10	400	上级设备容量受限
6829	滨海	蔡桥洼北一配变	10	400	上级设备容量受限
6830	滨海	东墩北（二）站	10	200	上级设备容量受限
6831	滨海	东升二站	10	200	上级设备容量受限
6832	滨海	蔡桥丰余六配变	10	200	上级设备容量受限
6833	滨海	蔡桥东升六配变	10	100	上级设备容量受限
6834	滨海	蔡桥兴隆六配变	10	200	上级设备容量受限
6835	滨海	蔡桥丰余五配变	10	200	上级设备容量受限
6836	滨海	蔡桥兴隆七配变	10	200	上级设备容量受限
6837	滨海	兴旺一站	10	200	上级设备容量受限
6838	滨海	官尖东（三）站	10	400	上级设备容量受限
6839	滨海	蔡桥东墩十配变	10	200	上级设备容量受限
6840	滨海	蔡桥丰余八配变	10	200	上级设备容量受限
6841	滨海	蔡桥东墩一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6842	滨海	旭日二站	10	100	上级设备容量受限
6843	滨海	蔡桥旭日四配变	10	200	上级设备容量受限
6844	滨海	蔡桥东墩四配变	10	400	上级设备容量受限
6845	滨海	官尖南（一）站	10	100	上级设备容量受限
6846	滨海	张弓小舍电站	10	200	上级设备容量受限
6847	滨海	张弓二配变	10	400	上级设备容量受限
6848	滨海	益礼北站	10	200	上级设备容量受限
6849	滨海	大坝六配变	10	400	上级设备容量受限
6850	滨海	二坎十一配变	10	400	上级设备容量受限
6851	滨海	张弓五配变	10	400	上级设备容量受限
6852	滨海	益礼电站	10	200	上级设备容量受限
6853	滨海	张弓一配变	10	200	上级设备容量受限
6854	滨海	二坎中站打水	10	200	上级设备容量受限
6855	滨海	张庄西站	10	200	上级设备容量受限
6856	滨海	张庄东站	10	200	上级设备容量受限
6857	滨海	二坎东站打水	10	200	上级设备容量受限
6858	滨海	张庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6859	滨海	二坎三配变	10	400	上级设备容量受限
6860	滨海	二坎四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6861	滨海	文华苑小区配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
6862	滨海	仁和安园变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
6863	滨海	文化宫公用	10	400	上级设备容量受限
6864	滨海	仁和安园变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
6865	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
6866	滨海	水厂2#公用	10	400	上级设备容量受限
6867	滨海	坎北朱浦一配变	10	400	上级设备容量受限
6868	滨海	人民北路3#公用	10	400	上级设备容量受限
6869	滨海	明达路4#公用	10	400	上级设备容量受限
6870	滨海	人民北路2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6871	滨海	仁和家园安园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6872	滨海	仁和五公用	10	400	上级设备容量受限
6873	滨海	10kV仁和商业街和园1#配电房2#主变	10	800	上级设备容量受限
6874	滨海	仁和家园安园3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6875	滨海	仁和家园安园2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6876	滨海	西宿舍2#公用	10	400	上级设备容量受限
6877	滨海	人民北路1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6878	滨海	广场3#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6879	滨海	清水河电站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6880	滨海	华林村二号变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6881	滨海	界牌五配变电站三	10	100	上级设备容量受限
6882	滨海	河包二站	10	200	上级设备容量受限
6883	滨海	三坝电站.	10	100	上级设备容量受限
6884	滨海	许家圩七配变	10	400	上级设备容量受限
6885	滨海	界牌小街一配变西.	10	630	上级设备容量受限
6886	滨海	许家圩九配变	10	400	上级设备容量受限
6887	滨海	许家圩电站	10	200	上级设备容量受限
6888	滨海	下旧九配变	10	400	上级设备容量受限
6889	滨海	吴王十一配变	10	400	上级设备容量受限
6890	滨海	下旧小庄打水配变	10	200	上级设备容量受限
6891	滨海	陈铸仇旺二配变	10	200	上级设备容量受限
6892	滨海	旧河大站	10	200	上级设备容量受限
6893	滨海	下旧新站	10	400	上级设备容量受限
6894	滨海	官滩桥口打水	10	200	上级设备容量受限
6895	滨海	崔庄安置区2#变	10	315	上级设备容量受限
6896	滨海	陈坍三站打水	10	200	上级设备容量受限
6897	滨海	崔庄安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
6898	滨海	獐沟崔庄打水	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6899	滨海	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
6900	滨海	陈坍一站打水	10	200	上级设备容量受限
6901	滨海	官滩阳旺打水	10	100	上级设备容量受限
6902	滨海	李圩五配变	10	400	上级设备容量受限
6903	滨海	崔庄八配变	10	500	上级设备容量受限
6904	滨海	官滩味洋三配变	10	400	上级设备容量受限
6905	滨海	獐沟崔庄四配变	10	400	上级设备容量受限
6906	滨海	二渡一站打水	10	400	上级设备容量受限
6907	滨海	獐沟崔庄三配变	10	400	上级设备容量受限
6908	滨海	官滩农业一配变	10	200	上级设备容量受限
6909	滨海	薛庄三配变	10	400	上级设备容量受限
6910	滨海	官滩味洋四配变	10	400	上级设备容量受限
6911	滨海	条巨八配变	10	400	上级设备容量受限
6912	滨海	头巨六配变	10	400	上级设备容量受限
6913	滨海	李树海	10	500	上级设备容量受限
6914	滨海	黄庄电站	10	200	上级设备容量受限
6915	滨海	头巨七配变	10	400	上级设备容量受限
6916	滨海	三巨北站	10	200	上级设备容量受限
6917	滨海	陆集小街二号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6918	滨海	头巨八配变	10	200	上级设备容量受限
6919	滨海	头巨十四配变	10	400	上级设备容量受限
6920	滨海	五巨五配变	10	200	上级设备容量受限
6921	滨海	界牌赵达金联建楼2#变	10	400	上级设备容量受限
6922	滨海	十八顷八配变1	10	400	上级设备容量受限
6923	滨海	头巨一配变	10	400	上级设备容量受限
6924	滨海	头巨十配变	10	400	上级设备容量受限
6925	滨海	陆从祥	10	500	上级设备容量受限
6926	滨海	学地六配变	10	200	上级设备容量受限
6927	滨海	界牌赵达金联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
6928	滨海	条巨六配变变压器	10	200	上级设备容量受限
6929	滨海	三巨一站	10	200	上级设备容量受限
6930	滨海	条巨电站	10	200	上级设备容量受限
6931	滨海	五巨十一配变	10	200	上级设备容量受限
6932	滨海	冯庄电站	10	400	上级设备容量受限
6933	滨海	冯庄三配变	10	200	上级设备容量受限
6934	滨海	条堆七配变	10	400	上级设备容量受限
6935	滨海	王港西站	10	200	上级设备容量受限
6936	滨海	新庄六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6937	滨海	篆河东站打水	10	200	上级设备容量受限
6938	滨海	獐沟篆河西滩	10	200	上级设备容量受限
6939	滨海	栾滩二站	10	200	上级设备容量受限
6940	滨海	杨渡电站配变	10	200	上级设备容量受限
6941	滨海	大洼二配变.	10	200	上级设备容量受限
6942	滨海	栾滩大站打水	10	200	上级设备容量受限
6943	滨海	华庄红日打水	10	200	上级设备容量受限
6944	滨海	新庄西站	10	200	上级设备容量受限
6945	滨海	后尖北尖配变	10	200	上级设备容量受限
6946	滨海	蒋渡二站打水	10	200	上级设备容量受限
6947	滨海	大西北站打水	10	200	上级设备容量受限
6948	滨海	华庄八配变	10	200	上级设备容量受限
6949	滨海	獐沟篆河西滩打水	10	200	上级设备容量受限
6950	滨海	华庄东风打水	10	100	上级设备容量受限
6951	滨海	陈东十一配变	10	400	上级设备容量受限
6952	滨海	后尖南站打水	10	200	上级设备容量受限
6953	滨海	篆河新民	10	200	上级设备容量受限
6954	滨海	专河四配变	10	200	上级设备容量受限
6955	滨海	后尖西站打水	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6956	滨海	刘庄七配变	10	400	上级设备容量受限
6957	滨海	大西三配变	10	200	上级设备容量受限
6958	滨海	陈东十二配变	10	400	上级设备容量受限
6959	滨海	栾庄条河	10	100	上级设备容量受限
6960	滨海	伏河一站打水	10	160	上级设备容量受限
6961	滨海	陈圩李庄配变	10	200	上级设备容量受限
6962	滨海	鲁庄大站打水	10	200	上级设备容量受限
6963	滨海	胡舍南站打水	10	80	上级设备容量受限
6964	滨海	栾庄二站打水	10	400	上级设备容量受限
6965	滨海	顾舍一站打水	10	400	上级设备容量受限
6966	滨海	四渡南站	10	200	上级设备容量受限
6967	滨海	陈圩一配变	10	200	上级设备容量受限
6968	滨海	胡舍七配变	10	200	上级设备容量受限
6969	滨海	刘庄六配变	10	200	上级设备容量受限
6970	滨海	伏河二站打水	10	200	上级设备容量受限
6971	滨海	四渡一站打水	10	100	上级设备容量受限
6972	滨海	四渡五配变	10	200	上级设备容量受限
6973	滨海	大西后河打水	10	200	上级设备容量受限
6974	滨海	蔡桥街道二十配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6975	滨海	蔡桥成效山联建楼	10	400	上级设备容量受限
6976	滨海	蔡桥江涌联建楼	10	500	上级设备容量受限
6977	滨海	蔡桥博士苑箱变2#主变	10	630	上级设备容量受限
6978	滨海	蔡桥前丰三配变	10	200	上级设备容量受限
6979	滨海	蔡桥夏洪亮联建楼	10	500	上级设备容量受限
6980	滨海	蔡桥街道二十七配变	10	400	上级设备容量受限
6981	滨海	蔡桥新民七配变	10	400	上级设备容量受限
6982	滨海	大汛一站	10	80	上级设备容量受限
6983	滨海	蔡桥王加生联建楼	10	500	上级设备容量受限
6984	滨海	新民十三配变	10	400	上级设备容量受限
6985	滨海	新民十二配变	10	400	上级设备容量受限
6986	滨海	蔡桥赵锦飞联建楼	10	400	上级设备容量受限
6987	滨海	蔡桥街道十七配变	10	400	上级设备容量受限
6988	滨海	蔡桥凡刘一站	10	100	上级设备容量受限
6989	滨海	蔡桥新民集中区	10	400	上级设备容量受限
6990	滨海	蔡桥前丰五配变	10	200	上级设备容量受限
6991	滨海	顺港东（二）站	10	100	上级设备容量受限
6992	滨海	蔡桥博士苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
6993	滨海	蔡桥顺港六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
6994	滨海	蔡桥程长青联建楼	10	500	上级设备容量受限
6995	滨海	蔡桥新民十配变	10	400	上级设备容量受限
6996	滨海	蔡桥杨达林联建楼	10	400	上级设备容量受限
6997	滨海	新民十一配变	10	400	上级设备容量受限
6998	滨海	蔡桥街道二十二配变	10	400	上级设备容量受限
6999	滨海	单军联建楼	10	400	上级设备容量受限
7000	滨海	十八顷一配变	10	200	上级设备容量受限
7001	滨海	十八顷一站	10	200	上级设备容量受限
7002	滨海	陆亚军联建楼	10	500	上级设备容量受限
7003	滨海	南尖三站	10	200	上级设备容量受限
7004	滨海	后舍二站	10	200	上级设备容量受限
7005	滨海	刘戈电站	10	80	上级设备容量受限
7006	滨海	大尖五站	10	200	上级设备容量受限
7007	滨海	大尖四配变	10	200	上级设备容量受限
7008	滨海	大尖三站	10	200	上级设备容量受限
7009	滨海	大尖一站	10	200	上级设备容量受限
7010	滨海	南尖四配变	10	200	上级设备容量受限
7011	滨海	南尖八配变	10	200	上级设备容量受限
7012	滨海	大尖四站	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7013	滨海	大尖二配变	10	200	上级设备容量受限
7014	滨海	苗圃三配变	10	400	上级设备容量受限
7015	滨海	苗圃电站	10	200	上级设备容量受限
7016	滨海	玉龙八配变	10	200	上级设备容量受限
7017	滨海	许塘四斗电站	10	200	上级设备容量受限
7018	滨海	玉龙黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7019	滨海	陆塘南干站	10	200	上级设备容量受限
7020	滨海	六塘十三配变（六塘五分）	10	200	上级设备容量受限
7021	滨海	玉龙南干北站	10	200	上级设备容量受限
7022	滨海	苗圃二配变	10	200	上级设备容量受限
7023	滨海	元塘八配变	10	200	上级设备容量受限
7024	滨海	元塘十配变	10	400	上级设备容量受限
7025	滨海	元塘三配变	10	400	上级设备容量受限
7026	滨海	玉龙一配变	10	400	上级设备容量受限
7027	滨海	六塘五配变	10	400	上级设备容量受限
7028	滨海	陆塘翻水站	10	400	上级设备容量受限
7029	滨海	樊集三配变	10	400	上级设备容量受限
7030	滨海	玉龙四配变	10	200	上级设备容量受限
7031	滨海	正红街道四配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7032	滨海	古尖八配变	10	400	上级设备容量受限
7033	滨海	正红街道十五配变	10	500	上级设备容量受限
7034	滨海	正红街道十配变	10	400	上级设备容量受限
7035	滨海	复兴二站	10	200	上级设备容量受限
7036	滨海	正红街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
7037	滨海	正红街道二十配变	10	500	上级设备容量受限
7038	滨海	正红街道七配变	10	630	上级设备容量受限
7039	滨海	正红街道六配变	10	400	上级设备容量受限
7040	滨海	正红街道九配变	10	200	上级设备容量受限
7041	滨海	正红街道二十五配变	10	400	上级设备容量受限
7042	滨海	正红街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
7043	滨海	正红街道二配变	10	400	上级设备容量受限
7044	滨海	正红街道五配变	10	200	上级设备容量受限
7045	滨海	刘兆选配变	10	500	上级设备容量受限
7046	滨海	复兴一站	10	200	上级设备容量受限
7047	滨海	竹林二站	10	200	上级设备容量受限
7048	滨海	创业五配变	10	400	上级设备容量受限
7049	滨海	陆集七配变	10	400	上级设备容量受限
7050	滨海	刘甫北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7051	滨海	陆集电站	10	100	上级设备容量受限
7052	滨海	王港南站	10	200	上级设备容量受限
7053	滨海	刘广勇	10	315	上级设备容量受限
7054	滨海	獐沟小街二十二配变	10	400	上级设备容量受限
7055	滨海	獐沟小街三配变	10	400	上级设备容量受限
7056	滨海	小街官滩十配变	10	315	上级设备容量受限
7057	滨海	刘广勇一配变	10	500	上级设备容量受限
7058	滨海	刘广勇三配变	10	630	上级设备容量受限
7059	滨海	獐沟小街九配变	10	200	上级设备容量受限
7060	滨海	新建高庄配变	10	400	上级设备容量受限
7061	滨海	獐沟翻水站	10	200	上级设备容量受限
7062	滨海	獐沟小街十配变	10	400	上级设备容量受限
7063	滨海	獐沟崔庄六配变	10	500	上级设备容量受限
7064	滨海	獐沟小街十一配变	10	400	上级设备容量受限
7065	滨海	獐沟小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
7066	滨海	獐沟小街二十三配变	10	400	上级设备容量受限
7067	滨海	獐沟崔庄五配变	10	500	上级设备容量受限
7068	滨海	刘广勇二配变	10	500	上级设备容量受限
7069	滨海	獐沟小街十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7070	滨海	獐沟小街十五配变	10	400	上级设备容量受限
7071	滨海	獐沟信用配变	10	400	上级设备容量受限
7072	滨海	獐沟小街二配变	10	630	上级设备容量受限
7073	滨海	陈铸小街十五配变1	10	400	上级设备容量受限
7074	滨海	陈铸蟠水四配变	10	400	上级设备容量受限
7075	滨海	蟠水一配变	10	400	上级设备容量受限
7076	滨海	陈铸小街十八配变1	10	400	上级设备容量受限
7077	滨海	尹桥尹庄	10	200	上级设备容量受限
7078	滨海	旧河十六配变	10	400	上级设备容量受限
7079	滨海	尹桥北站	10	200	上级设备容量受限
7080	滨海	陈铸蟠水十配变	10	200	上级设备容量受限
7081	滨海	陈铸蟠水八配变	10	400	上级设备容量受限
7082	滨海	陈铸小街十七配变1	10	400	上级设备容量受限
7083	滨海	陈铸小街二配变	10	400	上级设备容量受限
7084	滨海	小街十六配变1	10	400	上级设备容量受限
7085	滨海	小街二十四配变	10	400	上级设备容量受限
7086	滨海	陈铸小街十二配变	10	400	上级设备容量受限
7087	滨海	陈铸小街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
7088	滨海	陈铸小街3#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7089	滨海	蔡桥三岔十一配变	10	400	上级设备容量受限
7090	滨海	前岔二站	10	50	上级设备容量受限
7091	滨海	吴蛮电站	10	50	上级设备容量受限
7092	滨海	蔡桥前岔二配变	10	200	上级设备容量受限
7093	滨海	前岔一站	10	200	上级设备容量受限
7094	滨海	蔡桥徐庄二站	10	200	上级设备容量受限
7095	滨海	蔡桥前岔三配变	10	200	上级设备容量受限
7096	滨海	三岔八配变	10	200	上级设备容量受限
7097	滨海	蔡桥蔡道祥联建楼	10	400	上级设备容量受限
7098	滨海	10kV蔡南线三岔十二配变	10	400	上级设备容量受限
7099	滨海	新民十四配变	10	400	上级设备容量受限
7100	滨海	蔡桥前岔六配变	10	200	上级设备容量受限
7101	滨海	蔡桥前七层一配变	10	200	上级设备容量受限
7102	滨海	蔡桥街道一配变	10	400	上级设备容量受限
7103	滨海	蔡桥街道八配变	10	400	上级设备容量受限
7104	滨海	蔡桥街道三十二配变	10	400	上级设备容量受限
7105	滨海	蔡桥街道十九配变	10	400	上级设备容量受限
7106	滨海	蔡桥街道六配变	10	400	上级设备容量受限
7107	滨海	蔡桥街道十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7108	滨海	蔡桥街道三十一配变	10	400	上级设备容量受限
7109	滨海	蔡桥六洼三配变	10	200	上级设备容量受限
7110	滨海	蔡桥街道十三配变	10	400	上级设备容量受限
7111	滨海	夏朝标联建楼	10	630	上级设备容量受限
7112	滨海	夏海洲联建楼	10	500	上级设备容量受限
7113	滨海	前七层十配变	10	400	上级设备容量受限
7114	滨海	蔡桥街道三十五配变	10	400	上级设备容量受限
7115	滨海	蔡桥六洼七配变	10	400	上级设备容量受限
7116	滨海	蔡桥新沙八配变	10	200	上级设备容量受限
7117	滨海	蔡桥联众四配变	10	200	上级设备容量受限
7118	滨海	蔡桥联众九配变	10	200	上级设备容量受限
7119	滨海	蔡桥丰余七配变	10	200	上级设备容量受限
7120	滨海	蔡桥丰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
7121	滨海	蔡桥联众六配变	10	200	上级设备容量受限
7122	滨海	蔡桥三层九配变	10	200	上级设备容量受限
7123	滨海	蔡桥当尖七配变	10	200	上级设备容量受限
7124	滨海	新沙十三配变	10	200	上级设备容量受限
7125	滨海	蔡桥徐滩一站	10	100	上级设备容量受限
7126	滨海	蔡桥联众二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7127	滨海	蔡桥四层三配变	10	200	上级设备容量受限
7128	滨海	蔡桥洼北三站	10	400	上级设备容量受限
7129	滨海	蔡桥永裕二组居民区	10	200	上级设备容量受限
7130	滨海	蔡桥四层六配变	10	400	上级设备容量受限
7131	滨海	蔡桥永裕二配变	10	200	上级设备容量受限
7132	滨海	蔡桥街道三十配变	10	400	上级设备容量受限
7133	滨海	四层六2#配变	10	400	上级设备容量受限
7134	滨海	蔡桥四层五配变	10	200	上级设备容量受限
7135	滨海	蔡桥四层二站	10	100	上级设备容量受限
7136	滨海	永裕六配变	10	200	上级设备容量受限
7137	滨海	蔡桥石庄一站	10	100	上级设备容量受限
7138	滨海	蔡桥洼北六配变	10	200	上级设备容量受限
7139	滨海	蔡桥洼南十配变	10	630	上级设备容量受限
7140	滨海	蔡桥洼北七配变	10	200	上级设备容量受限
7141	滨海	蔡桥永裕四配变	10	200	上级设备容量受限
7142	滨海	蔡桥永裕五配变	10	400	上级设备容量受限
7143	滨海	贺君八配变	10	200	上级设备容量受限
7144	滨海	红纲三站	10	200	上级设备容量受限
7145	滨海	贺君七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7146	滨海	贺君三配变	10	200	上级设备容量受限
7147	滨海	前环二配变	10	200	上级设备容量受限
7148	滨海	小尖十配变	10	200	上级设备容量受限
7149	滨海	前环一站	10	200	上级设备容量受限
7150	滨海	闸口抽水电站	10	200	上级设备容量受限
7151	滨海	小尖九配变	10	200	上级设备容量受限
7152	滨海	小尖四配变	10	400	上级设备容量受限
7153	滨海	闸口四配变	10	200	上级设备容量受限
7154	滨海	小尖东环电站	10	200	上级设备容量受限
7155	滨海	红纲十五配变	10	200	上级设备容量受限
7156	滨海	贺君一配变	10	200	上级设备容量受限
7157	滨海	贺君二配变	10	200	上级设备容量受限
7158	滨海	沿河一配变	10	315	上级设备容量受限
7159	滨海	旭日花园	10	250	上级设备容量受限
7160	滨海	厉洲联建楼	10	400	上级设备容量受限
7161	滨海	通榆五十五配变	10	400	上级设备容量受限
7162	滨海	通榆四十九配变	10	400	上级设备容量受限
7163	滨海	阜坎四配变	10	400	上级设备容量受限
7164	滨海	通榆十九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7165	滨海	通榆十五配变	10	400	上级设备容量受限
7166	滨海	通榆十三配变	10	400	上级设备容量受限
7167	滨海	通榆二十七配变	10	400	上级设备容量受限
7168	滨海	李胜联建楼1#变	10	400	上级设备容量受限
7169	滨海	通榆二十九配变	10	400	上级设备容量受限
7170	滨海	万岗七配变	10	200	上级设备容量受限
7171	滨海	通榆三十九配变	10	400	上级设备容量受限
7172	滨海	通榆五十配变	10	400	上级设备容量受限
7173	滨海	干东九配变	10	200	上级设备容量受限
7174	滨海	龙尾三站	10	100	上级设备容量受限
7175	滨海	龙尾五配变	10	200	上级设备容量受限
7176	滨海	汪鑫联建楼3#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7177	滨海	通榆四十四配变	10	400	上级设备容量受限
7178	滨海	龙尾二站	10	200	上级设备容量受限
7179	滨海	万岗永余一配变1	10	200	上级设备容量受限
7180	滨海	阜坎八配变	10	400	上级设备容量受限
7181	滨海	通榆吕港十九配变	10	200	上级设备容量受限
7182	滨海	龙尾三配变	10	200	上级设备容量受限
7183	滨海	腰庄十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7184	滨海	阜坎三配变	10	200	上级设备容量受限
7185	滨海	李胜联建楼2#变	10	250	上级设备容量受限
7186	滨海	阜坎五配变	10	400	上级设备容量受限
7187	滨海	汪鑫联建楼1#变	10	630	上级设备容量受限
7188	滨海	通榆五十二配变箱变变压器	10	630	上级设备容量受限
7189	滨海	万岗1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7190	滨海	汪鑫联建楼2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7191	滨海	万岗五配变	10	200	上级设备容量受限
7192	滨海	通榆龙尾十配变	10	200	上级设备容量受限
7193	滨海	龙尾一配变	10	200	上级设备容量受限
7194	滨海	腰庄十三配变	10	400	上级设备容量受限
7195	滨海	通榆三十三配变	10	200	上级设备容量受限
7196	滨海	桥南十一配变	10	200	上级设备容量受限
7197	滨海	干东电站	10	200	上级设备容量受限
7198	滨海	通榆二配变	10	400	上级设备容量受限
7199	滨海	刘德华联建楼	10	400	上级设备容量受限
7200	滨海	通榆六配变	10	400	上级设备容量受限
7201	滨海	龙尾八配变	10	200	上级设备容量受限
7202	滨海	谢寿华联建楼	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7203	滨海	蔡庄七配变	10	200	上级设备容量受限
7204	滨海	正红红钢十二配变	10	200	上级设备容量受限
7205	滨海	沿河五配变.	10	200	上级设备容量受限
7206	滨海	景湖理想城1#配电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7207	滨海	景湖理想城1#配电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7208	滨海	景湖理想城1#欧变	10	800	上级设备容量受限
7209	滨海	景湖理想城B区2#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7210	滨海	景湖理想城C区4#配电房5#主变	10	1250	上级设备容量受限
7211	滨海	景湖理想城C区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7212	滨海	景湖理想城C区2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7213	滨海	景湖理想城B区3#配电所6#主变	10	1250	上级设备容量受限
7214	滨海	景湖理想城B区3#配电所5#主变	10	1250	上级设备容量受限
7215	滨海	景湖理想城C区2#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7216	滨海	景湖理想城C区4#配电房6#主变	10	1250	上级设备容量受限
7217	滨海	景湖理想城2#配电所4#主变	10	1250	上级设备容量受限
7218	滨海	景湖理想城2#配电所3#主变	10	1250	上级设备容量受限
7219	滨海	景湖理想城B区1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限
7220	滨海	粮苑公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7221	滨海	景湖理想城C区1#欧变2#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7222	滨海	新时代广场15#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7223	滨海	公路管理站3#公用	10	400	上级设备容量受限
7224	滨海	新时代广场12#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7225	滨海	新时代广场14#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7226	滨海	新时代广场16#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7227	滨海	新时代广场7#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7228	滨海	宏拓1#公用	10	400	上级设备容量受限
7229	滨海	公路管理站	10	400	上级设备容量受限
7230	滨海	绿叶大厦1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
7231	滨海	检察院宿舍公用1#主变	10	100	上级设备容量受限
7232	滨海	新时代广场13#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7233	滨海	公路管理站2#公用	10	400	上级设备容量受限
7234	滨海	新时代6#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7235	滨海	绿叶大厦1#配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
7236	滨海	新时代8#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7237	滨海	新时代3#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7238	滨海	四八桥2#箱变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7239	滨海	新时代4#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7240	滨海	新时代9#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7241	滨海	纬西桥路灯箱变1#主变	10	400	上级设备容量受限
7242	滨海	新时代5#箱变1#主变	10	800	上级设备容量受限
7243	滨海	公路管理站4#公用	10	400	上级设备容量受限
7244	滨海	涵碧园公用	10	400	上级设备容量受限
7245	滨海	绿都佳苑3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7246	滨海	景湖路菜场2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7247	滨海	绿都佳苑配电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
7248	滨海	景湖路菜场3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7249	滨海	10kV西郊194线车队公用箱变	10	630	上级设备容量受限
7250	滨海	西宿舍公用	10	400	上级设备容量受限
7251	滨海	车队2#公用	10	400	上级设备容量受限
7252	滨海	绿都佳苑配电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7253	滨海	景湖路菜场1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7254	滨海	绿都佳苑4#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7255	滨海	绿都佳苑1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7256	滨海	城中派出所	10	200	上级设备容量受限
7257	滨海	绿都佳苑2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7258	滨海	会展-育中心看台变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
7259	滨海	会展-体育馆变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7260	滨海	中央花园3#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7261	滨海	城网教师新村公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7262	滨海	富康公用	10	400	上级设备容量受限
7263	滨海	中央花园2#变电所1#主变	10	1250	上级设备容量受限
7264	滨海	中央花园5#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7265	滨海	中央花园1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7266	滨海	富康2#欧变1#主变	10	500	上级设备容量受限
7267	滨海	中央花园3#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7268	滨海	中央花园2#变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7269	滨海	中央花园1# 变电所2#主变	10	1250	上级设备容量受限
7270	滨海	喻滩一配变	10	200	上级设备容量受限
7271	滨海	堆南电站	10	200	上级设备容量受限
7272	滨海	喻滩八配变	10	400	上级设备容量受限
7273	滨海	三星黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7274	滨海	农业园区	10	200	上级设备容量受限
7275	滨海	大份三配变	10	200	上级设备容量受限
7276	滨海	二份八配变	10	200	上级设备容量受限
7277	滨海	大份四配变	10	400	上级设备容量受限
7278	滨海	大份黄河底二站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7279	滨海	土山黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7280	滨海	三星三配变	10	200	上级设备容量受限
7281	滨海	三星七配变	10	200	上级设备容量受限
7282	滨海	二份四配变	10	200	上级设备容量受限
7283	滨海	大份黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7284	滨海	堆南四配变（蔬菜大棚）	10	400	上级设备容量受限
7285	滨海	小街十一配变0	10	200	上级设备容量受限
7286	滨海	土山七配变	10	400	上级设备容量受限
7287	滨海	小街七配变	10	400	上级设备容量受限
7288	滨海	新圩黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7289	滨海	凡吉黄河底站	10	200	上级设备容量受限
7290	滨海	三星一配变	10	400	上级设备容量受限
7291	滨海	滨中4#公用	10	400	上级设备容量受限
7292	滨海	文化宫4#公用	10	400	上级设备容量受限
7293	滨海	安苑小区2#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7294	滨海	长明2#公用	10	400	上级设备容量受限
7295	滨海	长明1#公用	10	400	上级设备容量受限
7296	滨海	双灯公用	10	400	上级设备容量受限
7297	滨海	涵碧园南公用	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7298	滨海	城网华联2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7299	滨海	安苑小区1#欧变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7300	滨海	打井队公用	10	400	上级设备容量受限
7301	滨海	文化宫2#公用	10	400	上级设备容量受限
7302	滨海	水建公司宿舍	10	315	上级设备容量受限
7303	滨海	文化宫3#	10	400	上级设备容量受限
7304	滨海	玉龙路7#公用	10	200	上级设备容量受限
7305	滨海	广场1#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7306	滨海	打井队2#公用	10	400	上级设备容量受限
7307	滨海	城网汉盛广场配电所1#主变	10	630	上级设备容量受限
7308	滨海	广场2#公用箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
7309	滨海	滨中2#公用	10	400	上级设备容量受限
7310	滨海	华联公用1#主变	10	630	上级设备容量受限
7311	滨海	城网汉盛广场配电所2#主变	10	630	上级设备容量受限
7312	滨海	学地十配变	10	400	上级设备容量受限
7313	滨海	小街陆集四配变	10	400	上级设备容量受限
7314	滨海	小街十三号变	10	400	上级设备容量受限
7315	滨海	陆集五组菜场	10	400	上级设备容量受限
7316	滨海	陆集小街十五配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7317	滨海	小街十一号变	10	200	上级设备容量受限
7318	滨海	陈建国	10	400	上级设备容量受限
7319	滨海	小街十号变	10	400	上级设备容量受限
7320	滨海	赵吉军	10	500	上级设备容量受限
7321	滨海	小街七号变	10	200	上级设备容量受限
7322	滨海	创业七配变	10	400	上级设备容量受限
7323	滨海	小街十七号变	10	400	上级设备容量受限
7324	滨海	小街五号变	10	400	上级设备容量受限
7325	滨海	小街三号变	10	200	上级设备容量受限
7326	滨海	陆集小街十四配变	10	630	上级设备容量受限
7327	滨海	何祖健-1欧变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
7328	滨海	大港二站	10	200	上级设备容量受限
7329	滨海	五丁五配变	10	400	上级设备容量受限
7330	滨海	顾舍电站	10	200	上级设备容量受限
7331	滨海	河北三配变	10	200	上级设备容量受限
7332	大丰	万盈镇苗丰九组055#变JN	10	400	上级设备容量受限
7333	大丰	万盈镇正阳北路11#变	10	400	上级设备容量受限
7334	大丰	小海镇沈灶村6#变	10	400	上级设备容量受限
7335	大丰	万盈镇万盈小街1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7336	大丰	草堰镇西渣四组171#变	10	400	上级设备容量受限
7337	大丰	万盈镇天池居委会一组15#变	10	400	上级设备容量受限
7338	大丰	草堰镇当渣四组117#变	10	400	上级设备容量受限
7339	大丰	大中镇和瑞村二组78#变	10	400	上级设备容量受限
7340	大丰	草堰镇当渣七组121#变	10	400	上级设备容量受限
7341	大丰	草堰镇西渣二组125#变	10	400	上级设备容量受限
7342	大丰	草堰镇西渣四组80#变	10	400	上级设备容量受限
7343	大丰	小海镇沈灶村3#变	10	400	上级设备容量受限
7344	大丰	草堰镇当渣五组35#变	10	400	上级设备容量受限
7345	大丰	草堰镇当渣七组147#变	10	400	上级设备容量受限
7346	大丰	小海镇居委会二组132#变	10	400	上级设备容量受限
7347	大丰	万盈镇双福五组172#变	10	400	上级设备容量受限
7348	大丰	万盈镇南星灶中站18#变	10	400	上级设备容量受限
7349	大丰	草堰镇西渣七组79#变	10	400	上级设备容量受限
7350	大丰	小海镇居委会三组149#变	10	400	上级设备容量受限
7351	大丰	万盈镇万盈集镇004#变	10	315	上级设备容量受限
7352	大丰	万盈镇洋岸一组053#变	10	400	上级设备容量受限
7353	大丰	草堰镇西渣七组175#变	10	400	上级设备容量受限
7354	大丰	万盈镇苗丰十组228#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7355	大丰	小海镇沈灶村5#变	10	200	上级设备容量受限
7356	大丰	新丰镇圩中村七组092#变	10	200	上级设备容量受限
7357	大丰	万盈镇双龙四组99#变	10	400	上级设备容量受限
7358	大丰	万盈镇洋岸六组052#变	10	200	上级设备容量受限
7359	大丰	新丰镇五丰村二组215#变	10	200	上级设备容量受限
7360	大丰	万盈镇双星二组190#变	10	200	上级设备容量受限
7361	大丰	草堰镇沙洼三组7#变	10	400	上级设备容量受限
7362	大丰	万盈镇康宁五组139#变	10	200	上级设备容量受限
7363	大丰	小海镇沈灶小街102#变	10	200	上级设备容量受限
7364	大丰	小海镇赵环四组51#变	10	200	上级设备容量受限
7365	大丰	小海镇居委会三组150#变	10	400	上级设备容量受限
7366	大丰	万盈镇集镇正阳南路10#变JN	10	400	上级设备容量受限
7367	大丰	万盈镇益民七组189#变	10	200	上级设备容量受限
7368	大丰	万盈镇万盈集镇247#变	10	200	上级设备容量受限
7369	大丰	万盈镇康宁一组155#变	10	200	上级设备容量受限
7370	大丰	万盈镇关北二组025#变	10	400	上级设备容量受限
7371	大丰	万盈镇益民四组181#变	10	200	上级设备容量受限
7372	大丰	新丰镇圩中村五组157#变	10	200	上级设备容量受限
7373	大丰	万盈镇康宁六组78#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7374	大丰	万盈镇粮墩二组215#变	10	400	上级设备容量受限
7375	大丰	万盈镇苗丰六组144#变	10	200	上级设备容量受限
7376	大丰	草堰镇西渣一组76#变	10	400	上级设备容量受限
7377	大丰	小海镇殷家坎七组19#变	10	200	上级设备容量受限
7378	大丰	万盈镇万盈一组137#变	10	200	上级设备容量受限
7379	大丰	草堰镇当渣五组164#变	10	400	上级设备容量受限
7380	大丰	万盈镇益民十组068#变	10	200	上级设备容量受限
7381	大丰	新丰镇圩中村八组093#变	10	200	上级设备容量受限
7382	大丰	草堰镇当渣一组116#变	10	200	上级设备容量受限
7383	大丰	万盈镇粮墩一组041#变	10	400	上级设备容量受限
7384	大丰	万盈镇康宁六组107#变	10	200	上级设备容量受限
7385	大丰	万盈镇庆丰二组47#变	10	200	上级设备容量受限
7386	大丰	万盈镇益民九组216#变	10	200	上级设备容量受限
7387	大丰	万盈镇金龙三组178#变	10	200	上级设备容量受限
7388	大丰	万盈镇洋岸二组203#变	10	200	上级设备容量受限
7389	大丰	新丰镇圩中村七组116#变	10	200	上级设备容量受限
7390	大丰	新丰镇长坍村二组122#变	10	400	上级设备容量受限
7391	大丰	万盈镇益民四组168#变	10	200	上级设备容量受限
7392	大丰	万盈镇金龙六组165#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7393	大丰	万盈镇康宁一组79#变	10	400	上级设备容量受限
7394	大丰	万盈镇粮墩一组133#变JN	10	200	上级设备容量受限
7395	大丰	万盈镇关北七组178#变	10	400	上级设备容量受限
7396	大丰	小海镇西灶一组111#变	10	200	上级设备容量受限
7397	大丰	草堰镇当渣一组36#变	10	400	上级设备容量受限
7398	大丰	草堰镇当渣七组165#变	10	400	上级设备容量受限
7399	大丰	万盈镇庆丰四组131#变JN	10	400	上级设备容量受限
7400	大丰	小海镇双星二组191#变	10	200	上级设备容量受限
7401	大丰	万盈镇益民四组103#变	10	200	上级设备容量受限
7402	大丰	小海镇殷家坎七组66#变	10	200	上级设备容量受限
7403	大丰	新丰镇圩中村五组091#变	10	200	上级设备容量受限
7404	大丰	草堰镇西渣一组16#变	10	200	上级设备容量受限
7405	大丰	万盈镇双福三组128#变	10	200	上级设备容量受限
7406	大丰	万盈镇益民四组193#变	10	200	上级设备容量受限
7407	大丰	万盈镇关北三组204#变	10	200	上级设备容量受限
7408	大丰	小海镇新灶三组17#变	10	200	上级设备容量受限
7409	大丰	小海镇李灶二组185#变	10	200	上级设备容量受限
7410	大丰	小海镇居委会四组161#变	10	200	上级设备容量受限
7411	大丰	万盈镇苗丰八组134#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7412	大丰	小海镇赵环四组186#变	10	200	上级设备容量受限
7413	大丰	万盈镇洋岸十组61#变	10	400	上级设备容量受限
7414	大丰	万盈镇康宁收花站98#台片	10	160	上级设备容量受限
7415	大丰	万盈镇万盈集镇002#变	10	400	上级设备容量受限
7416	大丰	万盈镇万盈复西二组57#变	10	200	上级设备容量受限
7417	大丰	万盈镇关北一组173#变	10	400	上级设备容量受限
7418	大丰	万盈镇益民三组064#变	10	200	上级设备容量受限
7419	大丰	万盈镇益民三组176#变	10	400	上级设备容量受限
7420	大丰	新丰镇五丰村五组112#变	10	315	上级设备容量受限
7421	大丰	新丰镇长坍村二组041#变	10	200	上级设备容量受限
7422	大丰	万盈镇粮墩六组175#变	10	200	上级设备容量受限
7423	大丰	小海镇双星三组158#变	10	160	上级设备容量受限
7424	大丰	万盈镇兆丰四组183#变	10	200	上级设备容量受限
7425	大丰	新丰镇圩中村六组168#变	10	200	上级设备容量受限
7426	大丰	万盈镇洋岸四组146#变	10	315	上级设备容量受限
7427	大丰	万盈镇金龙三组196#变	10	200	上级设备容量受限
7428	大丰	小海镇殷家坎中站65#变	10	200	上级设备容量受限
7429	大丰	新丰镇长坍村三组147#变	10	400	上级设备容量受限
7430	大丰	万盈镇苗丰一组60#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7431	大丰	万盈镇粮墩一组202#变	10	200	上级设备容量受限
7432	大丰	万盈镇复西北站58#变	10	200	上级设备容量受限
7433	大丰	小海镇双星二组127#变	10	200	上级设备容量受限
7434	大丰	万盈镇洋岸三组127#变	10	200	上级设备容量受限
7435	大丰	万盈镇复西中站56#变	10	200	上级设备容量受限
7436	大丰	小海镇殷家坎东站64#变	10	200	上级设备容量受限
7437	大丰	万盈镇双灶四组137#变	10	200	上级设备容量受限
7438	大丰	万盈镇万盈二组28#变	10	200	上级设备容量受限
7439	大丰	小海镇西灶二组134#变	10	400	上级设备容量受限
7440	大丰	万盈关北三组251#变	10	200	上级设备容量受限
7441	大丰	小海镇沈灶居委会48#变	10	200	上级设备容量受限
7442	大丰	小海镇赵环三组49#变	10	315	上级设备容量受限
7443	大丰	新丰镇圩中村六组050#变	10	200	上级设备容量受限
7444	大丰	小海镇苗丰七组213#变	10	200	上级设备容量受限
7445	大丰	万盈镇复殷北站43#变	10	200	上级设备容量受限
7446	大丰	小海镇新灶中站69#变	10	400	上级设备容量受限
7447	大丰	小海镇居委会四组144#变	10	200	上级设备容量受限
7448	大丰	草堰镇西渣七组141#变	10	200	上级设备容量受限
7449	大丰	万盈镇益民五组116#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7450	大丰	万盈镇关北三组191#变	10	200	上级设备容量受限
7451	大丰	万盈镇金龙四组129#变	10	200	上级设备容量受限
7452	大丰	小海镇沈灶村1#变	10	400	上级设备容量受限
7453	大丰	万盈镇双星三组138#变	10	200	上级设备容量受限
7454	大丰	万盈镇金龙三组7#变	10	200	上级设备容量受限
7455	大丰	万盈镇康宁八组77#变	10	200	上级设备容量受限
7456	大丰	新丰镇五丰村二组013#变	10	200	上级设备容量受限
7457	大丰	万盈镇关北三组145#变	10	200	上级设备容量受限
7458	大丰	小海镇九龙一组44#变	10	200	上级设备容量受限
7459	大丰	万盈镇殷家坎一组67#变	10	200	上级设备容量受限
7460	大丰	小海镇西灶三组125#变	10	400	上级设备容量受限
7461	大丰	万盈镇康宁中站76#变	10	400	上级设备容量受限
7462	大丰	新丰镇圩中村六组135#变	10	200	上级设备容量受限
7463	大丰	新丰镇圩中村五组049#变	10	200	上级设备容量受限
7464	大丰	万盈镇双福三组195#变	10	100	上级设备容量受限
7465	大丰	万盈镇苗丰八组059#变	10	200	上级设备容量受限
7466	大丰	万盈镇双星二组101#变	10	200	上级设备容量受限
7467	大丰	草堰镇西渣七组126#变	10	400	上级设备容量受限
7468	大丰	万盈镇康宁九组173#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7469	大丰	万盈镇洋岸二组051#变JN	10	200	上级设备容量受限
7470	大丰	万盈镇洋岸四组050#变	10	200	上级设备容量受限
7471	大丰	万盈镇益民九组063#变	10	315	上级设备容量受限
7472	大丰	小海镇新灶五组70#变	10	400	上级设备容量受限
7473	大丰	万盈镇九龙西站47#变	10	400	上级设备容量受限
7474	大丰	万盈镇关北七组22#变	10	400	上级设备容量受限
7475	大丰	小海镇殷家坎七组100#变	10	200	上级设备容量受限
7476	大丰	万盈镇苗丰二组214#变	10	100	上级设备容量受限
7477	大丰	新丰镇圩中村一组080#变	10	400	上级设备容量受限
7478	大丰	小海镇李灶中站54#变	10	400	上级设备容量受限
7479	大丰	新丰镇圩中村六组195#变	10	100	上级设备容量受限
7480	大丰	万盈镇粮墩五组217#变	10	400	上级设备容量受限
7481	大丰	万盈镇粮墩二组119#变	10	200	上级设备容量受限
7482	大丰	万盈镇苗丰六组057#变JN	10	200	上级设备容量受限
7483	大丰	万盈镇粮墩五组44#变	10	315	上级设备容量受限
7484	大丰	万盈镇双福二组171#变	10	200	上级设备容量受限
7485	大丰	新丰镇圩中村九组052#变	10	200	上级设备容量受限
7486	大丰	新丰镇圩中村八组158#变	10	200	上级设备容量受限
7487	大丰	万盈镇关北五组23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7488	大丰	万盈镇关北四组021#变	10	315	上级设备容量受限
7489	大丰	新丰镇圩中村二组051#变	10	400	上级设备容量受限
7490	大丰	万盈镇洋岸二组157#变	10	200	上级设备容量受限
7491	大丰	小海镇新灶四组104#变	10	200	上级设备容量受限
7492	大丰	新丰镇五丰村八组111#变	10	200	上级设备容量受限
7493	大丰	万盈镇万盈复西一组55#变	10	200	上级设备容量受限
7494	大丰	万盈镇九龙中站46#变	10	200	上级设备容量受限
7495	大丰	小海镇新灶中站68#变	10	200	上级设备容量受限
7496	大丰	万盈镇双福六组106#变	10	200	上级设备容量受限
7497	大丰	万盈镇万盈二组205#变	10	200	上级设备容量受限
7498	大丰	万盈镇粮墩二组042#变	10	200	上级设备容量受限
7499	大丰	万盈镇苗丰一组206#变	10	200	上级设备容量受限
7500	大丰	小海镇赵环五组50#变	10	200	上级设备容量受限
7501	大丰	万盈镇洋岸七组128#变	10	400	上级设备容量受限
7502	大丰	万盈镇益民七组062#变	10	200	上级设备容量受限
7503	大丰	万盈镇粮墩三组143#变	10	200	上级设备容量受限
7504	大丰	万盈镇万盈双龙中站81#变	10	400	上级设备容量受限
7505	大丰	小海镇西灶五组133#变	10	200	上级设备容量受限
7506	大丰	草堰镇沙洼三组40#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7507	大丰	小海镇西灶四组142#变	10	200	上级设备容量受限
7508	大丰	万盈镇粮墩六组043#变	10	200	上级设备容量受限
7509	大丰	万盈镇关北一组026#变	10	200	上级设备容量受限
7510	大丰	小海镇李灶二组184#变	10	200	上级设备容量受限
7511	大丰	万盈镇庆丰六组049#变	10	200	上级设备容量受限
7512	大丰	小海镇居委会五组162#变	10	200	上级设备容量受限
7513	大丰	万盈镇庆丰六组158#变	10	200	上级设备容量受限
7514	大丰	万盈镇双灶四组181#变	10	200	上级设备容量受限
7515	大丰	小海镇金龙二组147#变	10	200	上级设备容量受限
7516	大丰	万盈镇苗丰七组058#变	10	400	上级设备容量受限
7517	大丰	万盈镇南星灶一组72#变	10	315	上级设备容量受限
7518	大丰	万盈镇粮墩六组118#变	10	200	上级设备容量受限
7519	大丰	新丰镇圩中村二组228#变	10	400	上级设备容量受限
7520	大丰	草堰镇当渣七组34#变	10	200	上级设备容量受限
7521	大丰	小海镇西灶三组146#变	10	200	上级设备容量受限
7522	大丰	万盈镇粮墩三组102#变	10	200	上级设备容量受限
7523	大丰	草堰镇西渣二组124#变	10	200	上级设备容量受限
7524	大丰	万盈镇新坝八组209#变	10	200	本级设备容量受限
7525	大丰	万盈镇石港二组163#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7526	大丰	万盈镇六里五组122#变	10	200	本级设备容量受限
7527	大丰	万盈镇新坝九组142#变	10	200	本级设备容量受限
7528	大丰	万盈镇六里九组162#变	10	200	本级设备容量受限
7529	大丰	万盈镇六里七组101#变	10	400	本级设备容量受限
7530	大丰	万盈镇新坝九组092#变	10	200	上级设备容量受限
7531	大丰	万盈镇六里二组36#变	10	400	上级设备容量受限
7532	大丰	万盈镇石港二组083#变	10	200	上级设备容量受限
7533	大丰	万盈镇石港七组166#变	10	200	上级设备容量受限
7534	大丰	万盈镇六里六组187#变	10	200	上级设备容量受限
7535	大丰	万盈镇石港一组082#变	10	100	上级设备容量受限
7536	大丰	万盈镇六里四组35#变	10	200	上级设备容量受限
7537	大丰	万盈镇石港五组120#变	10	400	上级设备容量受限
7538	大丰	万盈镇新坝五组90#变	10	400	上级设备容量受限
7539	大丰	万盈镇石港一组109#变	10	200	上级设备容量受限
7540	大丰	万盈镇石港六组084#变	10	315	上级设备容量受限
7541	大丰	万盈镇六里三组037#变	10	200	上级设备容量受限
7542	大丰	万盈镇六里六组39#变	10	400	上级设备容量受限
7543	大丰	万盈镇万盈新坝六组180#变	10	200	上级设备容量受限
7544	大丰	万盈镇新坝四组093#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7545	大丰	万盈镇新坝八组098#变	10	200	上级设备容量受限
7546	大丰	万盈镇六里九组040#变	10	400	上级设备容量受限
7547	大丰	万盈镇六里三组159#变	10	200	上级设备容量受限
7548	大丰	万盈镇六里六组138#变	10	200	上级设备容量受限
7549	大丰	万盈镇石港七组085#变	10	400	上级设备容量受限
7550	大丰	万盈镇新坝六组152#变	10	200	上级设备容量受限
7551	大丰	万盈镇六里二组038#变	10	400	上级设备容量受限
7552	大丰	万盈镇新坝九组188#变	10	200	上级设备容量受限
7553	大丰	万盈镇石港九组147#变	10	400	上级设备容量受限
7554	大丰	万盈镇石港九组081#变	10	400	上级设备容量受限
7555	大丰	万盈镇六里五组160#变	10	400	上级设备容量受限
7556	大丰	草堰镇三元六组132#变	10	200	本级设备容量受限
7557	大丰	草堰镇三元村康居小区177#变	10	400	上级设备容量受限
7558	大丰	草堰镇三元村康居小区178#变	10	400	上级设备容量受限
7559	大丰	草堰镇西界一组32#变	10	400	上级设备容量受限
7560	大丰	草堰镇三元六组86#变	10	400	上级设备容量受限
7561	大丰	草堰镇三元三组103#变	10	400	上级设备容量受限
7562	大丰	草堰镇西界六组114#变	10	200	上级设备容量受限
7563	大丰	草堰镇西界八组30#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7564	大丰	草堰镇三元六组83#变	10	200	上级设备容量受限
7565	大丰	草堰镇三元二组82#变	10	200	上级设备容量受限
7566	大丰	草堰镇西界三组113#变	10	160	上级设备容量受限
7567	大丰	草堰镇三元一组81#变	10	400	上级设备容量受限
7568	大丰	草堰镇三元七组88#变	10	200	上级设备容量受限
7569	大丰	草堰镇西界三组27#变	10	200	上级设备容量受限
7570	大丰	草堰镇西界村部9#变	10	400	上级设备容量受限
7571	大丰	草堰镇三元四组84#变	10	200	上级设备容量受限
7572	大丰	草堰镇三元十一组20#变	10	200	上级设备容量受限
7573	大丰	草堰镇三元九组230#变	10	200	上级设备容量受限
7574	大丰	草堰镇三元中心站231#变	10	200	上级设备容量受限
7575	大丰	草堰镇三元一组115#变	10	200	上级设备容量受限
7576	大丰	草堰镇西界四组170#变	10	200	上级设备容量受限
7577	大丰	草堰镇三元四组130#变	10	200	上级设备容量受限
7578	大丰	草堰镇西界八组29#变	10	200	上级设备容量受限
7579	大丰	草堰镇西界六组28#变	10	200	上级设备容量受限
7580	大丰	草堰镇西界七组33#变	10	200	上级设备容量受限
7581	大丰	草堰镇西界一二组31#变	10	400	上级设备容量受限
7582	大丰	草堰镇三元十组85#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7583	大丰	草堰镇三元八组129#变	10	400	上级设备容量受限
7584	大丰	草堰镇西界三组350#变	10	400	上级设备容量受限
7585	大丰	草堰镇西界八组150#变	10	400	上级设备容量受限
7586	大丰	草堰镇丁溪园区75#变	10	200	上级设备容量受限
7587	大丰	草堰镇丰产十一组101#变	10	400	上级设备容量受限
7588	大丰	草堰镇丰产十组182#变	10	400	上级设备容量受限
7589	大丰	草堰镇丰产十组146#变	10	400	上级设备容量受限
7590	大丰	万盈镇顾灶五组97#变JN	10	200	本级设备容量受限
7591	大丰	万盈镇殷灶村二组163#变	10	200	本级设备容量受限
7592	大丰	万盈镇殷灶村四组145#变JN	10	400	本级设备容量受限
7593	大丰	万盈镇六川三组119#变JN	10	400	本级设备容量受限
7594	大丰	万盈镇殷灶中站86#变	10	200	本级设备容量受限
7595	大丰	万盈镇顾灶村五组152#变JN	10	200	本级设备容量受限
7596	大丰	沈灶居委会204#变	10	630	上级设备容量受限
7597	大丰	沈灶居委会203#变	10	630	上级设备容量受限
7598	大丰	万盈镇殷灶一组193#变	10	200	上级设备容量受限
7599	大丰	万盈镇顾灶二组96#变	10	200	上级设备容量受限
7600	大丰	万盈镇六川四组183#变	10	200	上级设备容量受限
7601	大丰	万盈镇顾灶村一组124#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7602	大丰	万盈镇星光中站29#变JN	10	315	上级设备容量受限
7603	大丰	万盈镇殷灶村三组164#变	10	200	上级设备容量受限
7604	大丰	万盈镇丁尖七组189#变	10	200	上级设备容量受限
7605	大丰	万盈镇丁尖五组59#变	10	315	上级设备容量受限
7606	大丰	万盈镇顾灶中站95#变	10	200	上级设备容量受限
7607	大丰	万盈镇殷灶五组84#变JN	10	200	上级设备容量受限
7608	大丰	万盈镇七里七组21#变	10	200	上级设备容量受限
7609	大丰	万盈镇七里五组25#变	10	200	上级设备容量受限
7610	大丰	万盈镇殷灶五组135#变	10	200	上级设备容量受限
7611	大丰	万盈镇六川三组121#变	10	250	上级设备容量受限
7612	大丰	万盈镇殷灶二组83#变	10	315	上级设备容量受限
7613	大丰	万盈镇双灶二组30#变	10	200	上级设备容量受限
7614	大丰	万盈镇殷灶三组170#变	10	100	上级设备容量受限
7615	大丰	万盈镇七里二组24#变	10	200	上级设备容量受限
7616	大丰	万盈镇顾灶七组93#变	10	315	上级设备容量受限
7617	大丰	万盈镇六川七组114#变	10	200	上级设备容量受限
7618	大丰	万盈镇殷灶七组87#变	10	200	上级设备容量受限
7619	大丰	万盈镇七里一组22#变	10	200	上级设备容量受限
7620	大丰	万盈镇金龙四组148#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7621	大丰	万盈镇顾灶六组94#变	10	200	上级设备容量受限
7622	大丰	万盈镇沈灶169#变	10	200	上级设备容量受限
7623	大丰	万盈镇万盈顾灶八组92#变	10	200	上级设备容量受限
7624	大丰	万盈镇顾灶一组89#变JN	10	200	上级设备容量受限
7625	大丰	万盈镇殷灶村一组126#变	10	200	上级设备容量受限
7626	大丰	万盈镇顾灶三组123#变	10	160	上级设备容量受限
7627	大丰	万盈镇星光三组28#变	10	200	上级设备容量受限
7628	大丰	万盈镇沈灶六川七组168#变	10	200	上级设备容量受限
7629	大丰	万盈镇殷灶二组136#变	10	200	上级设备容量受限
7630	大丰	万盈镇殷灶一组175#变	10	200	上级设备容量受限
7631	大丰	万盈镇七里六组27#变	10	200	上级设备容量受限
7632	大丰	万盈镇丁尖八组109#变	10	200	上级设备容量受限
7633	大丰	万盈镇殷灶东88#变	10	400	上级设备容量受限
7634	大丰	万盈镇殷灶一组20#变	10	200	上级设备容量受限
7635	大丰	万盈镇殷灶四组85#变	10	200	上级设备容量受限
7636	大丰	万盈镇七里中站23#变	10	200	上级设备容量受限
7637	大丰	万盈镇丁尖南站60#变	10	200	上级设备容量受限
7638	大丰	万盈镇顾灶村一组151#变	10	315	上级设备容量受限
7639	大丰	万盈镇六川三组120#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7640	大丰	万盈镇沈灶176#变	10	200	上级设备容量受限
7641	大丰	万盈镇殷灶一组166#变	10	200	上级设备容量受限
7642	大丰	万盈镇顾灶十组90#变	10	160	上级设备容量受限
7643	大丰	万盈镇丁尖二组61#变	10	200	上级设备容量受限
7644	大丰	万盈镇丁尖八组63#变	10	200	上级设备容量受限
7645	大丰	万盈镇六川三组122#变	10	160	上级设备容量受限
7646	大丰	万盈镇沈灶26#变	10	200	上级设备容量受限
7647	大丰	万盈镇六川七组118#变	10	200	上级设备容量受限
7648	大丰	万盈镇顾灶九组91#变	10	200	上级设备容量受限
7649	大丰	万盈镇殷灶五组188#变	10	200	上级设备容量受限
7650	大丰	万盈镇双星四组112#变	10	200	上级设备容量受限
7651	大丰	万盈镇双星村四组167#变	10	400	上级设备容量受限
7652	大丰	万盈镇丁尖中站62#变JN	10	315	上级设备容量受限
7653	大丰	万盈镇沈灶115#变	10	250	上级设备容量受限
7654	大丰	万盈镇六川三组16#变	10	400	上级设备容量受限
7655	大丰	万盈镇殷灶三组15#变	10	400	上级设备容量受限
7656	大丰	万盈镇七里六组202#变	10	315	上级设备容量受限
7657	大丰	万盈镇六川三组117#变JN	10	400	上级设备容量受限
7658	大丰	万盈镇三合五组073#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7659	大丰	万盈镇新坝十组91#变	10	200	本级设备容量受限
7660	大丰	万盈镇陡沟七组170#变	10	200	本级设备容量受限
7661	大丰	万盈镇三合七组219#变	10	315	本级设备容量受限
7662	大丰	万盈镇三合八组108#变	10	400	上级设备容量受限
7663	大丰	万盈镇三合九组190#变	10	200	本级设备容量受限
7664	大丰	万盈镇陡沟七组079#变	10	200	本级设备容量受限
7665	大丰	万盈镇三合七组140#变	10	400	本级设备容量受限
7666	大丰	万盈镇三合二组72#变	10	200	本级设备容量受限
7667	大丰	万盈镇陡沟六组218#变	10	200	本级设备容量受限
7668	大丰	万盈镇陡沟八组110#变	10	200	上级设备容量受限
7669	大丰	万盈镇三合八组225#变	10	200	上级设备容量受限
7670	大丰	万盈镇陡沟五组078#变	10	200	上级设备容量受限
7671	大丰	万盈镇陡沟六组132#变	10	200	上级设备容量受限
7672	大丰	万盈镇陡沟五组161#变	10	200	上级设备容量受限
7673	大丰	万盈镇三合七组069#变	10	315	上级设备容量受限
7674	大丰	万盈镇陡沟八组141#变	10	200	上级设备容量受限
7675	大丰	万盈镇陡沟四组095#变	10	200	上级设备容量受限
7676	大丰	万盈镇陡沟六组077#变	10	200	上级设备容量受限
7677	大丰	万盈镇三合六组074#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7678	大丰	万盈镇三合八组075#变	10	400	上级设备容量受限
7679	大丰	万盈镇三合九组076#变	10	400	上级设备容量受限
7680	大丰	万盈镇三合七组121#变	10	160	上级设备容量受限
7681	大丰	万盈镇陡沟六组185#变	10	400	上级设备容量受限
7682	大丰	万盈镇三合三组246#变	10	400	上级设备容量受限
7683	大丰	万盈镇三合四组199#变	10	200	上级设备容量受限
7684	大丰	万盈镇陡沟六组125#变	10	200	上级设备容量受限
7685	大丰	万盈镇三合四组071#变	10	200	上级设备容量受限
7686	大丰	万盈镇三合六组113#变	10	400	上级设备容量受限
7687	大丰	万盈镇万盈三合三组70#变	10	400	上级设备容量受限
7688	大丰	万盈镇三合八组200#变	10	200	上级设备容量受限
7689	大丰	万盈镇陡沟八组226#变	10	200	上级设备容量受限
7690	大丰	万盈镇新坝十组155#变	10	200	上级设备容量受限
7691	大丰	翰林尚品府1#主变（365#台片）	10	800	上级设备容量受限
7692	大丰	翰林尚品府5#主变（369#台片）	10	800	上级设备容量受限
7693	大丰	翰林尚品府7#主变（371#台片）	10	800	上级设备容量受限
7694	大丰	翰林尚品府3#主变（367#台片）	10	800	上级设备容量受限
7695	大丰	白驹镇新垛村六组77#变	10	100	上级设备容量受限
7696	大丰	白驹镇进步村五组23#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7697	大丰	白驹镇新垛村八组72#变	10	200	上级设备容量受限
7698	大丰	白驹镇新垛村七组73#变	10	200	上级设备容量受限
7699	大丰	白驹镇新垛村八组88#变	10	160	上级设备容量受限
7700	大丰	白驹镇新垛村三组69#变	10	200	上级设备容量受限
7701	大丰	白驹镇肖坳村六组92#变	10	200	上级设备容量受限
7702	大丰	白驹镇肖坳村七组90#变	10	200	上级设备容量受限
7703	大丰	白驹镇新垛八组70#变JN	10	200	上级设备容量受限
7704	大丰	白驹镇进步村七组24#变	10	200	上级设备容量受限
7705	大丰	白驹镇进步村三组45#变	10	200	上级设备容量受限
7706	大丰	白驹镇新垛村七组75#变	10	200	上级设备容量受限
7707	大丰	白驹镇肖坳村六组131#变	10	200	上级设备容量受限
7708	大丰	白驹镇肖坳村七组91#变	10	200	上级设备容量受限
7709	大丰	白驹镇进步村六组21#变	10	200	上级设备容量受限
7710	大丰	白驹镇镇进步村五组22#变	10	400	上级设备容量受限
7711	大丰	白驹镇进步村七组133#变	10	160	上级设备容量受限
7712	大丰	白驹镇肖坳村七组89#变	10	200	上级设备容量受限
7713	大丰	白驹镇新垛村六组68#变	10	200	上级设备容量受限
7714	大丰	白驹镇肖坳村七组141#变	10	200	上级设备容量受限
7715	大丰	白驹镇新垛村八组76#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7716	大丰	白驹镇肖坳村六组170#变	10	200	上级设备容量受限
7717	大丰	白驹镇新垛村六组125#变	10	400	上级设备容量受限
7718	大丰	白驹镇新垛村八组167#变	10	400	上级设备容量受限
7719	大丰	草堰镇蒋北九组111#变	10	200	本级设备容量受限
7720	大丰	草堰镇蒋北三组53#变	10	200	本级设备容量受限
7721	大丰	草堰镇新南三组95#变	10	100	上级设备容量受限
7722	大丰	草堰镇成文135#变	10	160	上级设备容量受限
7723	大丰	草堰镇成文七组145#变	10	100	上级设备容量受限
7724	大丰	草堰镇成文三组137#变	10	100	上级设备容量受限
7725	大丰	草堰镇蒋北二组102#变	10	200	上级设备容量受限
7726	大丰	草堰镇蒋北九组151#变	10	200	上级设备容量受限
7727	大丰	草堰镇成文四组60#变	10	200	上级设备容量受限
7728	大丰	草堰镇成文七组120#变	10	200	上级设备容量受限
7729	大丰	草堰镇新南三组109#变	10	100	上级设备容量受限
7730	大丰	草堰镇蒋北八组105#变	10	400	上级设备容量受限
7731	大丰	草堰镇成文八组61#变	10	200	上级设备容量受限
7732	大丰	草堰镇西渣三组77#变	10	200	上级设备容量受限
7733	大丰	草堰镇成文一组59#变	10	400	上级设备容量受限
7734	大丰	草堰镇蒋北五组67#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7735	大丰	草堰镇蒋北六组106#变	10	200	上级设备容量受限
7736	大丰	草堰镇成文三组101#变	10	200	上级设备容量受限
7737	大丰	草堰镇蒋北九组66#变	10	200	上级设备容量受限
7738	大丰	草堰镇成文一组69#变	10	200	上级设备容量受限
7739	大丰	草堰镇新南五组49#变	10	400	上级设备容量受限
7740	大丰	草堰镇蒋北十组64#变	10	400	上级设备容量受限
7741	大丰	草堰镇新南二组96#变	10	200	上级设备容量受限
7742	大丰	草堰镇蒋北八组153#变	10	400	上级设备容量受限
7743	大丰	草堰镇成文三组100#变	10	400	上级设备容量受限
7744	大丰	草堰镇成文一组152#变	10	200	上级设备容量受限
7745	大丰	草堰镇蒋北七组87#变	10	200	上级设备容量受限
7746	大丰	草堰镇成文六组112#变	10	200	上级设备容量受限
7747	大丰	草堰镇蒋北二组172#变	10	400	上级设备容量受限
7748	大丰	草堰镇蒋北五组19#变	10	400	上级设备容量受限
7749	大丰	草堰镇蒋北七组155#变	10	400	上级设备容量受限
7750	大丰	草堰镇蒋北四组107#变	10	400	上级设备容量受限
7751	大丰	草堰镇成文五组62#变	10	400	上级设备容量受限
7752	大丰	草堰镇新南二组46#变	10	400	上级设备容量受限
7753	大丰	草堰镇新南一组108#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7754	大丰	草堰镇西渣五组169#变	10	400	上级设备容量受限
7755	大丰	草堰镇西渣三组98#变	10	400	上级设备容量受限
7756	大丰	草堰镇成文一组136#变	10	400	上级设备容量受限
7757	大丰	草堰镇新南四组48#变	10	400	上级设备容量受限
7758	大丰	万盈镇李北九组243#变	10	200	本级设备容量受限
7759	大丰	万盈镇新坝三组167#变	10	200	本级设备容量受限
7760	大丰	万盈镇李北六组154#变	10	200	本级设备容量受限
7761	大丰	万盈镇万盈七组136#变	10	400	本级设备容量受限
7762	大丰	万盈镇李北九组089#变	10	200	本级设备容量受限
7763	大丰	万盈镇万盈六组031#变	10	200	本级设备容量受限
7764	大丰	万盈镇新坝三组114#变	10	200	本级设备容量受限
7765	大丰	万盈镇集镇振兴路12#变	10	200	本级设备容量受限
7766	大丰	万盈镇万盈四组123#变	10	200	本级设备容量受限
7767	大丰	万盈镇万盈五组034#变	10	400	本级设备容量受限
7768	大丰	万盈镇新坝六组208#变	10	200	本级设备容量受限
7769	大丰	万盈镇万盈七组032#变	10	200	本级设备容量受限
7770	大丰	万盈镇李北八组139#变	10	200	上级设备容量受限
7771	大丰	万盈镇万盈八组33#变	10	200	上级设备容量受限
7772	大丰	万盈镇万达花苑242#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7773	大丰	万盈镇万达花苑241#变	10	800	上级设备容量受限
7774	大丰	万盈镇李北七组100#变	10	200	上级设备容量受限
7775	大丰	万盈镇新坝三组135#变	10	200	上级设备容量受限
7776	大丰	万盈镇万盈八组177#变	10	200	上级设备容量受限
7777	大丰	万盈镇李北一组148#变	10	200	上级设备容量受限
7778	大丰	万盈镇万盈五组196#变	10	200	上级设备容量受限
7779	大丰	万盈镇新坝六组115#变	10	400	上级设备容量受限
7780	大丰	万盈镇李北一组195#变	10	200	上级设备容量受限
7781	大丰	万盈镇李北村88#变	10	400	上级设备容量受限
7782	大丰	万盈镇万盈五组169#变	10	200	上级设备容量受限
7783	大丰	万盈镇新坝四组151#变	10	200	上级设备容量受限
7784	大丰	万盈镇李北四组244#变	10	160	上级设备容量受限
7785	大丰	万盈镇新坝三组094#变	10	200	上级设备容量受限
7786	大丰	万盈镇李北一组087#变	10	200	上级设备容量受限
7787	大丰	万盈镇万盈五组212#变	10	200	上级设备容量受限
7788	大丰	万盈镇李北五组149#变	10	200	上级设备容量受限
7789	大丰	万盈镇李北七组150#变	10	200	上级设备容量受限
7790	大丰	万盈镇万盈八组129#变	10	200	上级设备容量受限
7791	大丰	万盈镇万盈五组211#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7792	大丰	万盈镇万盈五组099#变	10	200	上级设备容量受限
7793	大丰	万盈镇万盈丰盈245#变	10	200	上级设备容量受限
7794	大丰	万盈镇李北二组086#变	10	400	上级设备容量受限
7795	大丰	万盈镇万盈二组107#变	10	200	上级设备容量受限
7796	大丰	万盈镇李北六组153#变	10	400	上级设备容量受限
7797	大丰	万盈镇万盈八组179#变	10	400	上级设备容量受限
7798	大丰	万盈镇益民五组66#变	10	200	本级设备容量受限
7799	大丰	万盈镇益民六组20#变	10	200	上级设备容量受限
7800	大丰	万盈镇万盈三组029#变	10	200	上级设备容量受限
7801	大丰	万盈镇益民十组104#变	10	200	上级设备容量受限
7802	大丰	万盈镇万盈54#变	10	400	上级设备容量受限
7803	大丰	万盈镇万盈三组106#变	10	200	上级设备容量受限
7804	大丰	万盈镇万盈三组164#变	10	200	上级设备容量受限
7805	大丰	万盈镇益民五组201#变	10	200	上级设备容量受限
7806	大丰	万盈镇万盈益民十组182#变	10	200	上级设备容量受限
7807	大丰	万盈镇益民五组130#变	10	400	上级设备容量受限
7808	大丰	草堰镇沙洼五组38#变	10	200	本级设备容量受限
7809	大丰	草堰镇三元农庄122#变	10	400	上级设备容量受限
7810	大丰	草堰镇西界二组123#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7811	大丰	草堰镇三新六组8#变	10	160	上级设备容量受限
7812	大丰	草堰镇三新四组26#变	10	200	上级设备容量受限
7813	大丰	草堰镇西界七组143#变	10	200	上级设备容量受限
7814	大丰	万盈镇益民六组067#变JN	10	400	本级设备容量受限
7815	大丰	万盈镇万盈四组030#变	10	400	本级设备容量受限
7816	大丰	万盈镇天池居委会003#变	10	200	本级设备容量受限
7817	大丰	万盈镇益民六组105#变	10	200	上级设备容量受限
7818	大丰	万盈镇万盈天池居委会8#变	10	400	上级设备容量受限
7819	大丰	万盈镇益民七组117#变	10	200	上级设备容量受限
7820	大丰	万盈镇益民六组165#变	10	200	上级设备容量受限
7821	大丰	万盈镇天池居委会005#变	10	400	上级设备容量受限
7822	大丰	万盈镇万盈天池居委会9#变	10	200	上级设备容量受限
7823	大丰	万盈镇益民七组14#变	10	200	上级设备容量受限
7824	大丰	万盈镇天池居委会192#变	10	200	上级设备容量受限
7825	大丰	草堰镇三新三组25#变	10	200	本级设备容量受限
7826	大丰	草堰镇新南八组89#变	10	200	本级设备容量受限
7827	大丰	草堰镇汤铭五组54#变	10	200	上级设备容量受限
7828	大丰	草堰镇沈舍四组73#变	10	200	上级设备容量受限
7829	大丰	草堰镇三渣小学99#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7830	大丰	草堰镇汤铭四组57#变	10	100	上级设备容量受限
7831	大丰	草堰镇三新六组22#变	10	200	上级设备容量受限
7832	大丰	草堰镇三新五组127#变	10	200	上级设备容量受限
7833	大丰	草堰镇新南八组163#变	10	200	上级设备容量受限
7834	大丰	草堰镇汤铭一组51#变	10	200	上级设备容量受限
7835	大丰	草堰镇汤铭一组55#变	10	200	上级设备容量受限
7836	大丰	草堰镇三新五组168#变	10	400	上级设备容量受限
7837	大丰	草堰镇新南七组118#变	10	100	上级设备容量受限
7838	大丰	草堰镇沈舍三组70#变	10	400	上级设备容量受限
7839	大丰	草堰镇新南七组162#变	10	160	上级设备容量受限
7840	大丰	草堰镇汤铭五组南138#变	10	200	上级设备容量受限
7841	大丰	草堰镇沈舍三组97#变	10	200	上级设备容量受限
7842	大丰	草堰镇沈舍一组44#变	10	400	上级设备容量受限
7843	大丰	草堰镇三新一组23#变	10	200	上级设备容量受限
7844	大丰	草堰镇汤铭三组56#变	10	200	上级设备容量受限
7845	大丰	草堰镇汤铭七组104#变	10	200	上级设备容量受限
7846	大丰	草堰镇蒋北一组63#变	10	400	上级设备容量受限
7847	大丰	草堰镇汤铭七组52#变	10	160	上级设备容量受限
7848	大丰	草堰镇三新二组24#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7849	大丰	草堰镇沈舍八组74#变	10	200	上级设备容量受限
7850	大丰	草堰镇汤铭三组58#变	10	200	上级设备容量受限
7851	大丰	草堰镇三渣中学10#变	10	200	上级设备容量受限
7852	大丰	草堰镇新南九组45#变	10	400	上级设备容量受限
7853	大丰	草堰镇新南八组119#变	10	400	上级设备容量受限
7854	大丰	草堰镇沈舍一组68#变	10	400	上级设备容量受限
7855	大丰	草堰镇汤铭五组北139#变	10	400	上级设备容量受限
7856	大丰	草堰镇三新五组21#变	10	400	上级设备容量受限
7857	大丰	草堰镇沈舍二组72#变	10	400	上级设备容量受限
7858	大丰	草堰镇沈舍一组144#变	10	400	上级设备容量受限
7859	大丰	草堰镇沈舍七组71#变	10	400	上级设备容量受限
7860	大丰	草堰镇沈舍六组15#变	10	400	上级设备容量受限
7861	大丰	草堰镇沈舍八组161#变	10	400	上级设备容量受限
7862	大丰	草堰镇汤铭三组140#变	10	400	上级设备容量受限
7863	大丰	草堰镇新南中心站50#变	10	400	上级设备容量受限
7864	大丰	草堰镇沈舍六组91#变	10	400	上级设备容量受限
7865	大丰	草堰镇三新二组146#变	10	400	上级设备容量受限
7866	大丰	草堰镇三渣康居小区65#变	10	630	上级设备容量受限
7867	大丰	白驹镇进步村三组43#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7868	大丰	白驹镇洋心村一组176#变	10	200	上级设备容量受限
7869	大丰	白驹镇肖坳村一组16#变	10	200	上级设备容量受限
7870	大丰	白驹镇进步村二组159#变	10	200	上级设备容量受限
7871	大丰	白驹镇洋心居委会一组7#变	10	400	上级设备容量受限
7872	大丰	白驹镇洋心居委会一组8#变	10	100	上级设备容量受限
7873	大丰	白驹洋心村康居1#变	10	630	上级设备容量受限
7874	大丰	白驹镇洋心居委会一组6#变	10	400	上级设备容量受限
7875	大丰	白驹镇肖坳村四组168#变	10	200	上级设备容量受限
7876	大丰	白驹镇洋心居委会一组87#变	10	400	上级设备容量受限
7877	大丰	白驹镇进步村一组178#变	10	100	上级设备容量受限
7878	大丰	白驹镇进步村四组144#变	10	200	上级设备容量受限
7879	大丰	白驹洋心村康居2#变	10	630	上级设备容量受限
7880	大丰	白驹镇洋心居委会三组79#变	10	200	上级设备容量受限
7881	大丰	白驹镇肖坳村二组154#变	10	100	上级设备容量受限
7882	大丰	白驹镇进步村四组42#变	10	200	上级设备容量受限
7883	大丰	白驹镇进步村一组44#变	10	200	上级设备容量受限
7884	大丰	白驹镇进步村二组130#变	10	200	上级设备容量受限
7885	大丰	白驹镇肖坳村一组51#变	10	160	上级设备容量受限
7886	大丰	白驹镇洋心居委会五组115#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7887	大丰	白驹镇进步村二组46#变	10	100	上级设备容量受限
7888	大丰	白驹镇肖坳村四组56#变	10	160	上级设备容量受限
7889	大丰	白驹镇进步村三组005#变	10	200	上级设备容量受限
7890	大丰	白驹镇洋心居委会二组66#变	10	200	上级设备容量受限
7891	大丰	白驹镇肖坳村三组54#变	10	200	上级设备容量受限
7892	大丰	白驹镇肖坳村四组142#变	10	200	上级设备容量受限
7893	大丰	白驹镇肖坳村四组153#变	10	200	上级设备容量受限
7894	大丰	白驹镇肖坳村四组179#变	10	200	上级设备容量受限
7895	大丰	白驹镇洋心居委会三组116#变	10	200	上级设备容量受限
7896	大丰	白驹镇洋心居委会三组67#变	10	400	上级设备容量受限
7897	大丰	白驹镇肖坳村四组53#变	10	400	上级设备容量受限
7898	大丰	白驹镇肖坳村四组52#变	10	315	上级设备容量受限
7899	大丰	白驹镇洋心居委会一组3#变	10	315	上级设备容量受限
7900	大丰	白驹镇进步村三组175#变	10	400	上级设备容量受限
7901	大丰	白驹镇肖坳村四组55#变	10	400	上级设备容量受限
7902	大丰	白驹镇进步村二组177#变	10	400	上级设备容量受限
7903	大丰	白驹镇洋心居委会二组4#变	10	400	上级设备容量受限
7904	大丰	白驹洋心洼居委会140#变	10	400	上级设备容量受限
7905	大丰	白驹镇洋心居委会二组19#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7906	大丰	白驹镇肖坳村一组57#变	10	400	上级设备容量受限
7907	大丰	白驹镇肖坳村四组169#变	10	400	上级设备容量受限
7908	大丰	白驹镇洋心居委会一组1#变	10	400	上级设备容量受限
7909	大丰	裕华镇天祥村三组145#变	10	200	本级设备容量受限
7910	大丰	裕华镇天北村二组86#变	10	100	本级设备容量受限
7911	大丰	裕华镇天北村十组32#变	10	200	本级设备容量受限
7912	大丰	南阳镇民心三组58#变	10	200	本级设备容量受限
7913	大丰	南阳镇民心村三组125#变	10	200	本级设备容量受限
7914	大丰	南阳镇民心村一组66#变	10	160	上级设备容量受限
7915	大丰	南阳镇工业园区12#变	10	200	上级设备容量受限
7916	大丰	南阳镇民心村五组123#变	10	100	上级设备容量受限
7917	大丰	南阳镇民心二组016#变	10	200	上级设备容量受限
7918	大丰	南阳镇黄海三组64#变	10	200	上级设备容量受限
7919	大丰	南阳镇民心村三组47#变	10	200	上级设备容量受限
7920	大丰	南阳镇民心一组17#变	10	200	上级设备容量受限
7921	大丰	南阳镇民心村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
7922	大丰	南阳镇民心村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
7923	大丰	南阳镇民心五组18#变	10	200	上级设备容量受限
7924	大丰	南阳镇民心村二组93#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7925	大丰	南阳镇民心五组030#变	10	400	上级设备容量受限
7926	大丰	南阳镇民心村二组46#变	10	200	上级设备容量受限
7927	大丰	南阳镇民心村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
7928	大丰	南阳镇民心四组031#变	10	400	上级设备容量受限
7929	大丰	南阳镇民心三组19#变	10	400	上级设备容量受限
7930	大丰	裕华镇海防村六组259#变	10	200	本级设备容量受限
7931	大丰	裕华镇锦龙村十组15#变	10	200	本级设备容量受限
7932	大丰	三龙镇斗龙港村一组43#变	10	200	本级设备容量受限
7933	大丰	三龙镇斗龙港村一组37#变	10	200	本级设备容量受限
7934	大丰	三龙镇斗龙港三组46#变	10	200	本级设备容量受限
7935	大丰	斗龙港康居小区52#变	10	630	上级设备容量受限
7936	大丰	三龙镇斗龙港村一组12#变	10	200	上级设备容量受限
7937	大丰	斗龙港康居小区53#变	10	630	上级设备容量受限
7938	大丰	三龙镇斗龙港村村部1#变	10	400	上级设备容量受限
7939	大丰	三龙镇兴龙路5#变	10	160	上级设备容量受限
7940	大丰	三龙镇斗龙港村三组40#变	10	200	上级设备容量受限
7941	大丰	三龙镇斗龙港村50#变	10	400	上级设备容量受限
7942	大丰	三龙镇斗龙港村三组023#变	10	200	上级设备容量受限
7943	大丰	三龙镇斗龙港村三组34#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7944	大丰	三龙镇斗龙港村二组17#变	10	100	上级设备容量受限
7945	大丰	三龙镇东红加工厂4#变	10	200	上级设备容量受限
7946	大丰	三龙镇斗龙港村3#变	10	100	上级设备容量受限
7947	大丰	三龙镇斗龙港村七组41#变	10	200	上级设备容量受限
7948	大丰	三龙镇斗龙港村三组14#变	10	315	上级设备容量受限
7949	大丰	三龙镇斗龙港村二组036#变	10	400	上级设备容量受限
7950	大丰	三龙镇斗龙港村一组39#变	10	200	上级设备容量受限
7951	大丰	三龙镇斗龙港村15#变	10	200	上级设备容量受限
7952	大丰	三龙镇斗龙港村三组49#变	10	200	上级设备容量受限
7953	大丰	三龙镇兴龙路21#变	10	200	上级设备容量受限
7954	大丰	三龙镇斗龙港村三组45#变	10	200	上级设备容量受限
7955	大丰	三龙镇斗龙港村一组38#变	10	400	上级设备容量受限
7956	大丰	三龙镇斗龙港村三组28#变	10	400	上级设备容量受限
7957	大丰	三龙镇斗龙港村二组35#变	10	400	上级设备容量受限
7958	大丰	三龙镇兴龙路10#变	10	400	上级设备容量受限
7959	大丰	三龙镇兴龙路29#变	10	400	上级设备容量受限
7960	大丰	三龙镇斗龙港村二组13#变	10	400	上级设备容量受限
7961	大丰	裕华镇晋丰村七组261#变	10	200	本级设备容量受限
7962	大丰	裕华镇忠跃村四组44#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7963	大丰	新丰镇友爱西匡235#变	10	200	本级设备容量受限
7964	大丰	新丰镇裕北中匡西186#变	10	400	本级设备容量受限
7965	大丰	新丰镇裕北八组73#变	10	200	本级设备容量受限
7966	大丰	新丰镇友爱四组116#变	10	400	本级设备容量受限
7967	大丰	新丰镇裕北村99#变	10	200	本级设备容量受限
7968	大丰	新丰镇裕北东匡69#变	10	200	本级设备容量受限
7969	大丰	新丰镇裕北四组196#变	10	200	本级设备容量受限
7970	大丰	新丰镇乐丰四组55#变	10	400	本级设备容量受限
7971	大丰	新丰镇乐丰八组161#变	10	200	本级设备容量受限
7972	大丰	新丰镇裕中东匡267#变	10	200	本级设备容量受限
7973	大丰	新丰镇鼎中西匡南148#变	10	400	本级设备容量受限
7974	大丰	新丰镇乐丰中心站54#变	10	200	本级设备容量受限
7975	大丰	新丰镇乐丰八组94#变	10	400	本级设备容量受限
7976	大丰	新丰镇裕中村部52#变	10	400	本级设备容量受限
7977	大丰	新丰镇裕中东匡258#变	10	400	本级设备容量受限
7978	大丰	新丰镇裕中东匡北169#变	10	200	本级设备容量受限
7979	大丰	新丰镇裕中东匡南168#变	10	200	本级设备容量受限
7980	大丰	新丰镇群乐五组155#变	10	500	本级设备容量受限
7981	大丰	新丰镇裕北二组211#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
7982	大丰	新丰镇友爱东匡北228#变	10	200	上级设备容量受限
7983	大丰	新丰镇乐丰八组207#变	10	400	上级设备容量受限
7984	大丰	新丰镇友爱东匡北277#变	10	200	上级设备容量受限
7985	大丰	新丰镇丁中茧站77#变	10	200	上级设备容量受限
7986	大丰	新丰镇鼎丰五组北278#变	10	200	上级设备容量受限
7987	大丰	新丰镇鼎中东匡北224#变	10	200	上级设备容量受限
7988	大丰	新丰镇鼎丰五组北226#变	10	200	上级设备容量受限
7989	大丰	新丰镇乐丰八组（东）123#变	10	400	上级设备容量受限
7990	大丰	新丰镇丁中西匡63#变	10	200	上级设备容量受限
7991	大丰	新丰镇友爱东匡南227#变	10	200	上级设备容量受限
7992	大丰	新丰镇友爱东匡66#变	10	200	上级设备容量受限
7993	大丰	新丰镇乐丰一组77#变	10	315	上级设备容量受限
7994	大丰	新丰镇群乐一组78#变	10	100	上级设备容量受限
7995	大丰	新丰镇裕中东匡南257#变	10	200	上级设备容量受限
7996	大丰	新丰镇鼎丰五组南152#变	10	200	上级设备容量受限
7997	大丰	新丰镇裕中东匡53#变	10	400	上级设备容量受限
7998	大丰	新丰镇鼎中三组197#变	10	200	上级设备容量受限
7999	大丰	新丰镇友爱东匡255#变	10	200	上级设备容量受限
8000	大丰	新丰镇鼎中东匡南146#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8001	大丰	新丰镇群乐六组(南)121#变	10	100	上级设备容量受限
8002	大丰	新丰镇乐丰五组201#变	10	200	上级设备容量受限
8003	大丰	新丰镇乐丰五组93#变	10	400	上级设备容量受限
8004	大丰	新丰镇乐丰三组137#变	10	200	上级设备容量受限
8005	大丰	新丰镇乐丰五组182#变	10	200	上级设备容量受限
8006	大丰	新丰镇丁中西匡302#变	10	200	上级设备容量受限
8007	大丰	新丰镇鼎中西匡北149#变	10	400	上级设备容量受限
8008	大丰	新丰镇鼎中西匡南311#变	10	200	上级设备容量受限
8009	大丰	新丰镇乐丰西站164#变	10	200	上级设备容量受限
8010	大丰	新丰镇乐丰西站57#变	10	400	上级设备容量受限
8011	大丰	新丰镇友爱东匡北144#变	10	200	上级设备容量受限
8012	大丰	新丰镇乐丰四组146#变	10	200	上级设备容量受限
8013	大丰	新丰镇乐丰八组56#变	10	200	上级设备容量受限
8014	大丰	新丰镇友爱东匡南143#变	10	200	上级设备容量受限
8015	大丰	新丰镇鼎中东匡北147#变	10	200	上级设备容量受限
8016	大丰	新丰镇友爱东匡南256#变	10	200	上级设备容量受限
8017	大丰	新丰镇乐丰五组53#变	10	200	上级设备容量受限
8018	大丰	新丰镇鼎丰五组南225#变	10	200	上级设备容量受限
8019	大丰	新丰镇鼎丰五组南276#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8020	大丰	新丰镇鼎丰茧站271#变	10	200	上级设备容量受限
8021	大丰	新丰镇鼎丰五组北153#变	10	200	上级设备容量受限
8022	大丰	新丰镇裕中村部65#变	10	400	上级设备容量受限
8023	大丰	新丰镇丁丰五组64#变	10	200	上级设备容量受限
8024	大丰	新丰镇鼎中东匡南223#变	10	200	上级设备容量受限
8025	大丰	新丰镇乐丰六组136#变	10	400	上级设备容量受限
8026	大丰	草堰镇丰产一组31#变	10	400	上级设备容量受限
8027	大丰	草堰镇丁溪五组132#变	10	100	上级设备容量受限
8028	大丰	草堰集镇194#变	10	400	上级设备容量受限
8029	大丰	草堰镇苏州名邸159#变	10	630	上级设备容量受限
8030	大丰	草堰镇丰产二组183#变	10	400	上级设备容量受限
8031	大丰	草堰镇丰产八组98#变	10	200	上级设备容量受限
8032	大丰	草堰镇集镇172#变	10	400	上级设备容量受限
8033	大丰	草堰镇丰产二组96#变	10	200	上级设备容量受限
8034	大丰	草堰镇丁溪一组148#变	10	160	上级设备容量受限
8035	大丰	草堰镇丰产四组97#变	10	200	上级设备容量受限
8036	大丰	草堰镇丰产八组147#变	10	200	上级设备容量受限
8037	大丰	草堰镇丰产一组163#变	10	200	上级设备容量受限
8038	大丰	草堰镇丰产村二组133#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8039	大丰	草堰镇丰产四组149#变	10	200	上级设备容量受限
8040	大丰	草堰镇丁溪二组32#变	10	200	上级设备容量受限
8041	大丰	草堰镇丰产十组112#变	10	400	上级设备容量受限
8042	大丰	草堰镇丰产十三组102#变	10	400	上级设备容量受限
8043	大丰	草堰镇丰产十三组131#变	10	400	上级设备容量受限
8044	大丰	草堰镇丰产十三组195#变	10	400	上级设备容量受限
8045	大丰	草堰镇丰产六组193#变	10	400	上级设备容量受限
8046	大丰	草堰镇丰产十二组103#变	10	400	上级设备容量受限
8047	大丰	草堰镇丰产一组190#变	10	400	上级设备容量受限
8048	大丰	南阳镇沿海村三组39#变	10	200	本级设备容量受限
8049	大丰	南阳镇沿海村二组81#变	10	400	本级设备容量受限
8050	大丰	南阳镇裕海村二组110#变	10	160	本级设备容量受限
8051	大丰	南阳镇沿海村二组40#变	10	200	本级设备容量受限
8052	大丰	三龙镇龙南八组126#变	10	100	本级设备容量受限
8053	大丰	三龙镇医院东侧173#变	10	400	上级设备容量受限
8054	大丰	三龙镇三龙小街212#变	10	400	上级设备容量受限
8055	大丰	三龙镇龙南八组190#变	10	400	上级设备容量受限
8056	大丰	三龙镇信用社门前3#变	10	400	上级设备容量受限
8057	大丰	三龙镇龙东九组73#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8058	大丰	鑫隆名邸209#变	10	400	上级设备容量受限
8059	大丰	三龙镇供销社前111#变	10	400	上级设备容量受限
8060	大丰	三龙镇三龙老街134#变	10	200	上级设备容量受限
8061	大丰	三龙镇亚中二组80#变	10	200	上级设备容量受限
8062	大丰	三龙镇龙南一组(北)136#变	10	200	上级设备容量受限
8063	大丰	三龙镇亚中村部52#变	10	200	上级设备容量受限
8064	大丰	三龙镇亚中八组54#变	10	100	上级设备容量受限
8065	大丰	三龙镇亚中四组90#变	10	400	上级设备容量受限
8066	大丰	三龙镇龙南八组107#变	10	200	上级设备容量受限
8067	大丰	三龙镇供销社北180#变	10	200	上级设备容量受限
8068	大丰	三龙镇龙南七组187#变	10	200	上级设备容量受限
8069	大丰	三龙镇龙南五组53#变	10	250	上级设备容量受限
8070	大丰	三龙镇亚中一组71#变	10	200	上级设备容量受限
8071	大丰	三龙镇龙南一组（南）137#变	10	200	上级设备容量受限
8072	大丰	三龙镇龙南七组106#变	10	200	上级设备容量受限
8073	大丰	三龙镇亚中四组160#变	10	400	上级设备容量受限
8074	大丰	三龙镇龙西二组12#变	10	200	上级设备容量受限
8075	大丰	三龙镇亚中一组51#变	10	200	上级设备容量受限
8076	大丰	三龙镇供电所南167#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8077	大丰	三龙镇三龙政府13#变	10	200	上级设备容量受限
8078	大丰	三龙镇兴龙路西149#变	10	200	上级设备容量受限
8079	大丰	三龙镇供电所南168#变	10	400	上级设备容量受限
8080	大丰	三龙镇医院南侧172#变	10	400	上级设备容量受限
8081	大丰	三龙镇三龙小街171#变	10	400	上级设备容量受限
8082	大丰	三龙镇供电所内1#变	10	400	上级设备容量受限
8083	大丰	三龙镇大桥北159#变	10	400	上级设备容量受限
8084	大丰	三龙镇医院西侧4#变	10	400	上级设备容量受限
8085	大丰	三龙老街181#变	10	400	上级设备容量受限
8086	大丰	三龙镇三龙小街174#变	10	400	上级设备容量受限
8087	大丰	三龙镇前进三组214#变	10	200	本级设备容量受限
8088	大丰	三龙镇前进七组7#变	10	200	本级设备容量受限
8089	大丰	三龙镇丰圣二组43#变	10	400	本级设备容量受限
8090	大丰	三龙镇丰圣学校10#变	10	200	本级设备容量受限
8091	大丰	三龙镇前进七组96#变	10	200	上级设备容量受限
8092	大丰	三龙镇前进村部112#变	10	200	上级设备容量受限
8093	大丰	三龙镇丰圣五组178#变	10	200	上级设备容量受限
8094	大丰	三龙镇前进一组50#变	10	200	上级设备容量受限
8095	大丰	三龙镇前进村部47#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8096	大丰	三龙镇前进六组95#变	10	200	上级设备容量受限
8097	大丰	三龙镇前进九组97#变	10	200	上级设备容量受限
8098	大丰	三龙镇丰圣学校151#变	10	200	上级设备容量受限
8099	大丰	三龙镇前进一组114#变	10	200	上级设备容量受限
8100	大丰	三龙镇前进六组082#变	10	400	上级设备容量受限
8101	大丰	三龙镇丰圣五组44#变	10	200	上级设备容量受限
8102	大丰	三龙镇龙西五组79#变	10	200	上级设备容量受限
8103	大丰	三龙镇丰圣二组177#变	10	200	上级设备容量受限
8104	大丰	三龙镇龙西八组23#变	10	160	上级设备容量受限
8105	大丰	三龙镇前进四组48#变	10	200	上级设备容量受限
8106	大丰	三龙镇前进四组113#变	10	200	上级设备容量受限
8107	大丰	三龙镇丰圣一组14#变	10	200	上级设备容量受限
8108	大丰	三龙镇丰圣九组45#变	10	200	上级设备容量受限
8109	大丰	三龙镇前进七组131#变	10	200	上级设备容量受限
8110	大丰	三龙镇前进六组154#变	10	200	上级设备容量受限
8111	大丰	三龙镇前进三组94#变	10	400	上级设备容量受限
8112	大丰	三龙镇前进四组179#变	10	200	上级设备容量受限
8113	大丰	三龙镇前进六组155#变	10	200	上级设备容量受限
8114	大丰	三龙镇前进二组049#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8115	大丰	三龙镇丰圣七组46#变	10	200	上级设备容量受限
8116	大丰	三龙镇龙南六组105#变	10	200	本级设备容量受限
8117	大丰	三龙镇丰余七组93#变	10	200	本级设备容量受限
8118	大丰	三龙镇丰余八组69#变	10	200	本级设备容量受限
8119	大丰	三龙镇丰余六组103#变	10	200	本级设备容量受限
8120	大丰	三龙镇龙南二组124#变	10	200	本级设备容量受限
8121	大丰	三龙镇盈余村部57#变	10	200	本级设备容量受限
8122	大丰	三龙镇龙南一组116#变	10	100	上级设备容量受限
8123	大丰	三龙镇盈余二组183#变	10	200	上级设备容量受限
8124	大丰	三龙镇龙南八组16#变	10	160	上级设备容量受限
8125	大丰	三龙镇丰余十组70#变	10	100	上级设备容量受限
8126	大丰	三龙镇盈余村部182#变	10	200	上级设备容量受限
8127	大丰	三龙镇丰余五组67#变	10	200	上级设备容量受限
8128	大丰	三龙镇丰余八组15#变	10	200	上级设备容量受限
8129	大丰	三龙镇丰余三组115#变	10	400	上级设备容量受限
8130	大丰	三龙镇川河六组75#变	10	200	上级设备容量受限
8131	大丰	三龙镇丰余二组188#变	10	200	上级设备容量受限
8132	大丰	三龙镇丰余七组186#变	10	200	上级设备容量受限
8133	大丰	三龙镇盈余三组58#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8134	大丰	三龙镇盈余七组60#变	10	200	上级设备容量受限
8135	大丰	三龙镇川河二组72#变	10	200	上级设备容量受限
8136	大丰	三龙镇龙南三组104#变	10	100	上级设备容量受限
8137	大丰	三龙镇丰余村部68#变.	10	400	上级设备容量受限
8138	大丰	三龙镇川河二组62#变	10	200	上级设备容量受限
8139	大丰	三龙镇丰余一组102#变	10	160	上级设备容量受限
8140	大丰	三龙镇丰余四组92#变	10	200	上级设备容量受限
8141	大丰	三龙镇盈余二组59#变	10	200	上级设备容量受限
8142	大丰	三龙镇川河村部61#变	10	200	上级设备容量受限
8143	大丰	三龙镇盈余七组184#变	10	200	上级设备容量受限
8144	大丰	三龙镇川河村部141#变	10	400	上级设备容量受限
8145	大丰	三龙镇龙南六组11#变	10	200	上级设备容量受限
8146	大丰	三龙镇龙南十组193#变	10	160	上级设备容量受限
8147	大丰	三龙镇丰余龙南十组83#变	10	200	上级设备容量受限
8148	大丰	三龙镇丰余二组74#变	10	400	上级设备容量受限
8149	大丰	三龙镇丰余一组91#变	10	400	上级设备容量受限
8150	大丰	三龙镇丰余八组156#变	10	200	上级设备容量受限
8151	大丰	三龙镇丰余村部146#变	10	400	上级设备容量受限
8152	大丰	三龙镇丰余一组185#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8153	大丰	三龙镇丰余八组120#变	10	400	上级设备容量受限
8154	大丰	新丰镇腰港村三组174#变	10	200	本级设备容量受限
8155	大丰	新丰镇腰港村四组189#变	10	200	本级设备容量受限
8156	大丰	新丰镇长坍村十组040#变	10	200	本级设备容量受限
8157	大丰	方强社区242#变	10	630	上级设备容量受限
8158	大丰	新丰镇长坍村十组243#变	10	400	上级设备容量受限
8159	大丰	芳盛嘉园238#变	10	400	上级设备容量受限
8160	大丰	芳盛嘉园236#变	10	400	上级设备容量受限
8161	大丰	新丰镇长坍村十组099#变	10	315	上级设备容量受限
8162	大丰	方强社区241#变	10	630	上级设备容量受限
8163	大丰	芳盛嘉园237#变	10	400	上级设备容量受限
8164	大丰	新丰镇腰港长坍村四组169#变	10	200	上级设备容量受限
8165	大丰	新丰镇长坍村十组095#变	10	160	上级设备容量受限
8166	大丰	新丰镇长坍村十组196#变	10	160	上级设备容量受限
8167	大丰	新丰镇五丰村七组113#变	10	200	上级设备容量受限
8168	大丰	新丰镇五丰八组201#变	10	200	上级设备容量受限
8169	大丰	新丰镇腰港村二组102#变	10	160	上级设备容量受限
8170	大丰	新丰镇长坍村十组166#变	10	200	上级设备容量受限
8171	大丰	新丰镇腰港村四组32#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8172	大丰	新丰镇腰港村二组173#变	10	200	上级设备容量受限
8173	大丰	新丰镇腰港村二组118#变	10	200	上级设备容量受限
8174	大丰	新丰镇长坍十组216#变	10	200	上级设备容量受限
8175	大丰	新丰镇腰港二组213#变	10	200	上级设备容量受限
8176	大丰	新丰镇五丰村八组014#变	10	400	上级设备容量受限
8177	大丰	新丰镇圩中村三组048#变	10	200	本级设备容量受限
8178	大丰	新丰镇圩中村七组011#变	10	200	本级设备容量受限
8179	大丰	新丰镇五丰村四组114#变	10	200	本级设备容量受限
8180	大丰	新丰镇引水村九组249#变	10	200	本级设备容量受限
8181	大丰	新丰镇圩中三组171#变	10	200	本级设备容量受限
8182	大丰	新丰镇腰港村六组127#变	10	200	本级设备容量受限
8183	大丰	新丰镇引水村九组121#变	10	200	本级设备容量受限
8184	大丰	新丰镇五丰四组209#变	10	200	本级设备容量受限
8185	大丰	新丰镇引水村九组020#变	10	400	上级设备容量受限
8186	大丰	新丰镇五丰村五组134#变	10	200	上级设备容量受限
8187	大丰	新丰镇居委会006#变	10	200	上级设备容量受限
8188	大丰	新丰镇五丰村二组152#变	10	200	上级设备容量受限
8189	大丰	新丰镇五丰村七组070#变	10	200	上级设备容量受限
8190	大丰	新丰镇腰港村五组031#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8191	大丰	新丰镇圩中村三组156#变	10	200	上级设备容量受限
8192	大丰	新丰镇五丰村七组183#变	10	200	上级设备容量受限
8193	大丰	新丰镇引水村二组106#变	10	200	上级设备容量受限
8194	大丰	新丰镇圩中村四组107#变	10	200	上级设备容量受限
8195	大丰	新丰镇引水二组222#变	10	200	上级设备容量受限
8196	大丰	新丰镇五丰村二组133#变	10	200	上级设备容量受限
8197	大丰	新丰镇圩中村三组090#变	10	200	上级设备容量受限
8198	大丰	新丰镇五丰村四组115#变	10	400	上级设备容量受限
8199	大丰	新丰镇五丰村七组012#变	10	400	上级设备容量受限
8200	大丰	新丰镇引水村九组199#变	10	400	上级设备容量受限
8201	大丰	新丰镇腰港村五组089#变	10	400	上级设备容量受限
8202	大丰	新丰镇五丰七组227#变	10	400	上级设备容量受限
8203	大丰	小海镇海北村二组239#变	10	400	上级设备容量受限
8204	大丰	小海镇杨树村一组132#变	10	100	上级设备容量受限
8205	大丰	小海镇海团村一组019#变	10	315	上级设备容量受限
8206	大丰	小海镇海西村二组063#变	10	100	上级设备容量受限
8207	大丰	小海镇小海杨树174#变	10	400	上级设备容量受限
8208	大丰	小海镇海团村一组018#变	10	315	上级设备容量受限
8209	大丰	小海镇东汤村七组061#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8210	大丰	小海镇东汤村五组058#变	10	315	上级设备容量受限
8211	大丰	小海镇唐中村一组149#变	10	200	上级设备容量受限
8212	大丰	小海镇唐东三组244#变	10	200	上级设备容量受限
8213	大丰	小海镇杨树村五组134#变	10	160	上级设备容量受限
8214	大丰	小海镇杨树村五组133#变	10	250	上级设备容量受限
8215	大丰	小海镇海西村六组146#变	10	200	上级设备容量受限
8216	大丰	小海镇东汤村一组057#变	10	200	上级设备容量受限
8217	大丰	小海镇海西村五组110#变	10	200	上级设备容量受限
8218	大丰	小海镇唐东村三组113#变	10	200	上级设备容量受限
8219	大丰	小海镇小海东汤七组160#变	10	200	上级设备容量受限
8220	大丰	小海镇唐东村四组068#变	10	315	上级设备容量受限
8221	大丰	小海镇唐东村三组211#变	10	200	上级设备容量受限
8222	大丰	小海镇海西四组210#变	10	200	上级设备容量受限
8223	大丰	小海镇杨树村七组078#变JN	10	200	上级设备容量受限
8224	大丰	小海镇唐东村三组067#变	10	315	上级设备容量受限
8225	大丰	小海镇东汤村二组60#变	10	200	上级设备容量受限
8226	大丰	小海镇东汤村一组123#变	10	160	上级设备容量受限
8227	大丰	小海镇海西村九组109#变	10	200	上级设备容量受限
8228	大丰	小海镇古丁村六组077#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8229	大丰	小海镇海西村四组106#变	10	200	上级设备容量受限
8230	大丰	小海镇海北村一组027#变	10	200	上级设备容量受限
8231	大丰	小海镇东汤村四组059#变	10	200	上级设备容量受限
8232	大丰	小海镇海西村四组064#变JN	10	400	上级设备容量受限
8233	大丰	小海镇古丁村五组076#变	10	200	上级设备容量受限
8234	大丰	小海镇东汤村六组128#变	10	400	上级设备容量受限
8235	大丰	小海镇古丁村五组114#变	10	200	上级设备容量受限
8236	大丰	小海镇唐中村二组150#变	10	400	上级设备容量受限
8237	大丰	小海镇温泉村六组022#变	10	200	本级设备容量受限
8238	大丰	小海镇龙港村四组023#变	10	200	上级设备容量受限
8239	大丰	小海镇温泉201#变	10	100	上级设备容量受限
8240	大丰	小海镇温泉一组208#变	10	200	上级设备容量受限
8241	大丰	小海镇镇温泉九组206#变	10	200	上级设备容量受限
8242	大丰	小海镇无泊村八组126#变JN	10	200	上级设备容量受限
8243	大丰	小海镇温泉村四组193#变	10	315	上级设备容量受限
8244	大丰	小海镇龙港七组26#变	10	200	上级设备容量受限
8245	大丰	小海镇温泉村四组054#变	10	200	上级设备容量受限
8246	大丰	小海镇温泉村二组053#变	10	200	上级设备容量受限
8247	大丰	小海镇龙港五组200#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8248	大丰	小海镇温泉村二组131#变	10	200	上级设备容量受限
8249	大丰	小海镇龙港村五组024#变	10	200	上级设备容量受限
8250	大丰	小海镇温泉村六组055#变	10	200	上级设备容量受限
8251	大丰	小海镇龙港一组161#变	10	200	上级设备容量受限
8252	大丰	小海镇温泉村七组125#变	10	200	上级设备容量受限
8253	大丰	小海镇龙港二组252#变	10	200	上级设备容量受限
8254	大丰	小海镇小海龙港七组204#变	10	200	上级设备容量受限
8255	大丰	小海镇温泉村二组130#变	10	200	上级设备容量受限
8256	大丰	小海镇龙港村六组025#变	10	200	上级设备容量受限
8257	大丰	小海镇温泉村四组124#变	10	200	上级设备容量受限
8258	大丰	小海镇龙岗四组162#变	10	200	上级设备容量受限
8259	大丰	小海镇温泉村六组021#变	10	400	上级设备容量受限
8260	大丰	小海镇龙港三组251#变	10	400	上级设备容量受限
8261	大丰	小海镇九总村七组068#变-JN	10	315	本级设备容量受限
8262	大丰	小海镇牛桥村一组045#变	10	160	上级设备容量受限
8263	大丰	小海镇学中村五组081#变	10	200	上级设备容量受限
8264	大丰	小海镇新窑村五组205#变	10	200	上级设备容量受限
8265	大丰	小海镇学中村六组82#变	10	200	上级设备容量受限
8266	大丰	小海镇学中村一组077#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8267	大丰	小海镇学中四组209#变	10	200	上级设备容量受限
8268	大丰	小海镇牛桥村七组035#变	10	200	上级设备容量受限
8269	大丰	小海镇九总村六组067#变-JN	10	200	上级设备容量受限
8270	大丰	小海镇新窑村一组047#变	10	200	上级设备容量受限
8271	大丰	小海镇新窑村五组051#变	10	100	上级设备容量受限
8272	大丰	小海镇牛桥村一组029#变-JN	10	315	上级设备容量受限
8273	大丰	小海镇牛桥村二组173#变	10	200	上级设备容量受限
8274	大丰	小海镇牛桥村五组032#变	10	200	上级设备容量受限
8275	大丰	小海镇北虹村五组073#变	10	100	上级设备容量受限
8276	大丰	小海镇牛桥村八组036#变	10	200	上级设备容量受限
8277	大丰	小海镇新窑村三组102#变	10	160	上级设备容量受限
8278	大丰	小海镇新窑二组225#变	10	200	上级设备容量受限
8279	大丰	小海镇学中村二组181#变	10	200	上级设备容量受限
8280	大丰	小海镇学中村二组078#变	10	160	上级设备容量受限
8281	大丰	小海镇新窑村四组053#变	10	200	上级设备容量受限
8282	大丰	小海镇牛桥村二组030#变	10	200	上级设备容量受限
8283	大丰	小海镇新窑村三组121#变	10	100	上级设备容量受限
8284	大丰	小海镇新窑六组226#变	10	200	上级设备容量受限
8285	大丰	小海镇学中村三组079#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8286	大丰	小海镇新窑村一组046#变	10	200	上级设备容量受限
8287	大丰	小海镇北虹村二组105#变	10	200	上级设备容量受限
8288	大丰	小海镇学中村三组127#变	10	200	上级设备容量受限
8289	大丰	小海镇新窑二组48#变-JN	10	200	上级设备容量受限
8290	大丰	小海镇新窑村三组050#变-JN	10	200	上级设备容量受限
8291	大丰	小海镇牛桥村二组031#变	10	200	上级设备容量受限
8292	大丰	小海镇新窑三组233#变	10	200	上级设备容量受限
8293	大丰	小海镇牛桥村八组108#变	10	200	上级设备容量受限
8294	大丰	小海镇新窑村三组049#变-JN	10	200	上级设备容量受限
8295	大丰	小海镇新窑村三组014#变	10	200	上级设备容量受限
8296	大丰	小海镇牛桥村六组034#变	10	200	上级设备容量受限
8297	大丰	小海镇牛桥七组224#变	10	200	上级设备容量受限
8298	大丰	小海镇新窑村二组113#变	10	200	上级设备容量受限
8299	大丰	小海镇牛桥五组228#变	10	200	上级设备容量受限
8300	大丰	小海镇牛桥村部037#变	10	200	上级设备容量受限
8301	大丰	小海镇学中村四组080#变	10	200	上级设备容量受限
8302	大丰	小海镇新窑村六组052#变	10	200	上级设备容量受限
8303	大丰	小海镇学中三组222#变	10	200	上级设备容量受限
8304	大丰	小海镇新窑村六组122#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8305	大丰	小海镇新窑村六组119#变	10	200	上级设备容量受限
8306	大丰	小海镇牛桥村三组100#变	10	200	上级设备容量受限
8307	大丰	小海镇新窑村三组120#变	10	200	上级设备容量受限
8308	大丰	小海镇牛桥村六组033#变	10	400	上级设备容量受限
8309	大丰	小海镇新窑二组238#变	10	400	上级设备容量受限
8310	大丰	草堰镇双河三组143#变	10	200	本级设备容量受限
8311	大丰	草堰镇双河三组45#变	10	400	上级设备容量受限
8312	大丰	草堰镇双河二组110#变	10	400	上级设备容量受限
8313	大丰	草堰镇园区47#变	10	400	上级设备容量受限
8314	大丰	草堰镇双河小区198#变	10	400	上级设备容量受限
8315	大丰	草堰镇双河六组48#变	10	400	上级设备容量受限
8316	大丰	草堰镇双河村康居196#变	10	630	上级设备容量受限
8317	大丰	草堰镇双河二组197#变	10	200	上级设备容量受限
8318	大丰	草堰镇双河二组44#变	10	400	上级设备容量受限
8319	大丰	草堰镇双河四组46#变	10	200	上级设备容量受限
8320	大丰	草堰镇双河五组109#变	10	200	上级设备容量受限
8321	大丰	草堰镇双河六组230#变	10	200	上级设备容量受限
8322	大丰	草堰镇双河四组187#变	10	400	上级设备容量受限
8323	大丰	草堰镇双河一组168#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8324	大丰	草堰镇双河六组117#变	10	400	上级设备容量受限
8325	大丰	草堰镇双垛一组106#变	10	200	本级设备容量受限
8326	大丰	草堰镇浦东七组71#变	10	400	本级设备容量受限
8327	大丰	草堰镇双河五组108#变	10	200	上级设备容量受限
8328	大丰	草堰镇浦东四组68#变	10	200	上级设备容量受限
8329	大丰	草堰镇浦东九组130#变	10	100	上级设备容量受限
8330	大丰	草堰镇浦东十组74#变	10	200	上级设备容量受限
8331	大丰	草堰镇浦东二组166#变	10	100	上级设备容量受限
8332	大丰	草堰镇浦东五组302#变	10	200	上级设备容量受限
8333	大丰	草堰镇浦东二组115#变	10	160	上级设备容量受限
8334	大丰	草堰镇浦东五组167#变	10	100	上级设备容量受限
8335	大丰	草堰镇浦东三组67#变	10	200	上级设备容量受限
8336	大丰	草堰镇浦东二组66#变	10	200	上级设备容量受限
8337	大丰	草堰镇浦东五组141#变	10	200	上级设备容量受限
8338	大丰	草堰镇浦东五组69#变	10	160	上级设备容量受限
8339	大丰	草堰镇双垛一组301#变	10	200	上级设备容量受限
8340	大丰	草堰镇浦东九组73#变	10	200	上级设备容量受限
8341	大丰	草堰镇浦东二组307#变	10	200	上级设备容量受限
8342	大丰	草堰镇浦东六组70#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8343	大丰	草堰镇双垛二组58#变	10	200	上级设备容量受限
8344	大丰	草堰镇浦东十组179#变	10	200	上级设备容量受限
8345	大丰	草堰镇双垛二组303#变	10	200	上级设备容量受限
8346	大丰	草堰镇双垛四组59#变	10	200	上级设备容量受限
8347	大丰	草堰镇浦东八组300#变	10	200	上级设备容量受限
8348	大丰	草堰镇双垛四组304#变	10	200	上级设备容量受限
8349	大丰	草堰镇浦东四组305#变	10	200	上级设备容量受限
8350	大丰	草堰镇正东四组173#变	10	200	上级设备容量受限
8351	大丰	草堰镇双河七组49#变	10	400	上级设备容量受限
8352	大丰	草堰镇正东四组36#变	10	400	上级设备容量受限
8353	大丰	草堰镇浦东一组65#变	10	400	上级设备容量受限
8354	大丰	草堰镇浦东八组186#变	10	400	上级设备容量受限
8355	大丰	草堰镇浦东八组72#变	10	400	上级设备容量受限
8356	大丰	草堰镇双垛一组57#变	10	400	上级设备容量受限
8357	大丰	草堰镇双垛五组116#变	10	400	上级设备容量受限
8358	大丰	草堰镇草小公寓202#变	10	200	上级设备容量受限
8359	大丰	草堰镇草堰小街14#变	10	630	上级设备容量受限
8360	大丰	草堰镇集镇13#变	10	400	上级设备容量受限
8361	大丰	草堰镇双河一组210#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8362	大丰	草堰镇苏州名邸160#变	10	630	上级设备容量受限
8363	大丰	草堰镇集镇113#变	10	400	上级设备容量受限
8364	大丰	草堰镇草小公寓201#变	10	400	上级设备容量受限
8365	大丰	草堰镇集镇6#变	10	400	上级设备容量受限
8366	大丰	草堰镇集镇162#变	10	400	上级设备容量受限
8367	大丰	草堰镇丰产九组99#变	10	400	上级设备容量受限
8368	大丰	草堰镇双河一组118#变	10	400	上级设备容量受限
8369	大丰	草堰镇双河村康居204#变	10	630	上级设备容量受限
8370	大丰	草堰镇双河三组34#变	10	400	上级设备容量受限
8371	大丰	草堰镇正东五组37#变	10	100	上级设备容量受限
8372	大丰	草堰镇界中四组86#变	10	100	上级设备容量受限
8373	大丰	草堰镇界中九组16#变	10	200	上级设备容量受限
8374	大丰	草堰镇界中十五组124#变	10	200	上级设备容量受限
8375	大丰	草堰镇界中十四组89#变	10	200	上级设备容量受限
8376	大丰	草堰镇界中十组92#变	10	200	上级设备容量受限
8377	大丰	草堰镇界中十三组94#变	10	160	上级设备容量受限
8378	大丰	草堰镇界中十一组306#变	10	400	上级设备容量受限
8379	大丰	草堰镇界中九组91#变	10	100	上级设备容量受限
8380	大丰	草堰镇界中一组84#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8381	大丰	草堰镇正东村二组140#变	10	100	上级设备容量受限
8382	大丰	草堰镇浦东十一组138#变	10	200	上级设备容量受限
8383	大丰	草堰镇界中六组88#变	10	200	上级设备容量受限
8384	大丰	草堰镇正东五组139#变	10	200	上级设备容量受限
8385	大丰	草堰镇正东五组119#变	10	200	上级设备容量受限
8386	大丰	草堰镇界中村十三组137#变	10	200	上级设备容量受限
8387	大丰	草堰镇界中三组169#变	10	200	上级设备容量受限
8388	大丰	草堰镇界中四组107#变	10	200	上级设备容量受限
8389	大丰	草堰镇界中五组174#变	10	200	上级设备容量受限
8390	大丰	草堰镇界中十组18#变	10	200	上级设备容量受限
8391	大丰	草堰镇界中十一组136#变	10	200	上级设备容量受限
8392	大丰	草堰镇界中三组85#变	10	200	上级设备容量受限
8393	大丰	草堰镇界中五组87#变	10	200	上级设备容量受限
8394	大丰	草堰镇界中十一组93#变	10	400	上级设备容量受限
8395	大丰	草堰镇界中八组90#变	10	315	上级设备容量受限
8396	大丰	草堰镇正东三组35#变	10	400	上级设备容量受限
8397	大丰	草堰镇界中十五组95#变	10	400	上级设备容量受限
8398	大丰	草堰镇正东一组33#变	10	400	上级设备容量受限
8399	大丰	草堰镇界中九组135#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8400	大丰	草堰镇界中七组123#变	10	400	上级设备容量受限
8401	大丰	草堰镇界中小区200#变	10	630	上级设备容量受限
8402	大丰	草堰镇苏州名邸15#变(1#主变)	10	800	上级设备容量受限
8403	大丰	草堰镇草堰三组8#变	10	315	上级设备容量受限
8404	大丰	草堰镇永宁花园203#变	10	1000	上级设备容量受限
8405	大丰	草堰镇苏州名邸12#变(3#主变)	10	800	上级设备容量受限
8406	大丰	草堰镇草堰五组120#变	10	315	上级设备容量受限
8407	大丰	草堰镇草堰二组03#变	10	400	上级设备容量受限
8408	大丰	草堰镇丰产村十一组134#变	10	100	上级设备容量受限
8409	大丰	草堰镇丰产十组100#变	10	400	上级设备容量受限
8410	大丰	草堰镇草堰三组180#变	10	400	上级设备容量受限
8411	大丰	草堰镇草堰小街11#变	10	400	上级设备容量受限
8412	大丰	草堰镇合新五组55#变	10	200	本级设备容量受限
8413	大丰	草堰镇合新三组83#变	10	200	上级设备容量受限
8414	大丰	草堰镇西河二组39#变	10	100	上级设备容量受限
8415	大丰	草堰镇西河一组38#变	10	200	上级设备容量受限
8416	大丰	草堰镇西河一组114#变	10	400	上级设备容量受限
8417	大丰	草堰镇西河二组178#变	10	400	上级设备容量受限
8418	大丰	草堰镇合新一组51#变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8419	大丰	草堰镇合新五组128#变	10	200	本级设备容量受限
8420	大丰	草堰镇合新二组177#变	10	100	上级设备容量受限
8421	大丰	草堰镇西河三组40#变	10	200	上级设备容量受限
8422	大丰	草堰镇西河五组42#变	10	100	上级设备容量受限
8423	大丰	草堰镇西河四组41#变	10	200	上级设备容量受限
8424	大丰	草堰镇合新三组53#变	10	200	上级设备容量受限
8425	大丰	草堰镇合新六组56#变	10	200	上级设备容量受限
8426	大丰	草堰镇合新四组54#变	10	200	上级设备容量受限
8427	大丰	草堰镇西河三四组127#变	10	200	上级设备容量受限
8428	大丰	草堰镇西河二组126#变	10	200	上级设备容量受限
8429	大丰	草堰镇合新二组52#变	10	200	上级设备容量受限
8430	大丰	草堰镇合新三组105#变	10	200	上级设备容量受限
8431	大丰	草堰镇合新三组152#变	10	200	上级设备容量受限
8432	大丰	草堰镇合新六组150#变	10	200	上级设备容量受限
8433	大丰	草堰镇西河一组125#变	10	200	上级设备容量受限
8434	大丰	草堰镇合新四组156#变	10	400	上级设备容量受限
8435	大丰	草堰镇新庄一组76#变	10	400	本级设备容量受限
8436	大丰	草堰镇双河一组43#变	10	200	本级设备容量受限
8437	大丰	草堰镇新庄六组80#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8438	大丰	草堰镇双垛七组62#变	10	100	本级设备容量受限
8439	大丰	草堰镇新庄三组78#变	10	100	上级设备容量受限
8440	大丰	草堰镇新庄二组77#变	10	100	上级设备容量受限
8441	大丰	草堰镇双垛四组60#变	10	100	上级设备容量受限
8442	大丰	草堰镇新庄二组176#变	10	100	上级设备容量受限
8443	大丰	草堰镇新庄四组158#变	10	100	上级设备容量受限
8444	大丰	草堰镇双垛十组129#变	10	200	上级设备容量受限
8445	大丰	草堰镇双垛五组151#变	10	400	上级设备容量受限
8446	大丰	草堰镇新庄四组175#变	10	200	上级设备容量受限
8447	大丰	草堰镇新庄十组82#变	10	200	上级设备容量受限
8448	大丰	草堰镇双垛十组64#变	10	200	上级设备容量受限
8449	大丰	草堰镇合新一组154#变	10	200	上级设备容量受限
8450	大丰	草堰镇双垛八组142#变	10	200	上级设备容量受限
8451	大丰	草堰镇新庄四组144#变	10	200	上级设备容量受限
8452	大丰	草堰镇双垛五组61#变	10	200	上级设备容量受限
8453	大丰	草堰镇新庄八组81#变	10	200	上级设备容量受限
8454	大丰	草堰镇合新一组50#变	10	200	上级设备容量受限
8455	大丰	草堰镇双垛七组170#变	10	200	上级设备容量受限
8456	大丰	草堰镇双垛八组63#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8457	大丰	草堰镇新庄四组79#变	10	400	上级设备容量受限
8458	大丰	草堰镇合新一组104#变	10	200	上级设备容量受限
8459	大丰	草堰镇新庄八组157#变	10	400	上级设备容量受限
8460	大丰	草堰镇合新小区199#变	10	400	上级设备容量受限
8461	大丰	草堰镇堰东一组21#变	10	200	上级设备容量受限
8462	大丰	草堰镇堰北五组184#变	10	400	上级设备容量受限
8463	大丰	草堰镇堰东七组122#变	10	160	上级设备容量受限
8464	大丰	草堰镇堰东七组25#变	10	100	上级设备容量受限
8465	大丰	草堰镇堰东五组23#变	10	100	上级设备容量受限
8466	大丰	草堰镇堰东三组22#变	10	200	上级设备容量受限
8467	大丰	草堰镇堰东四组145#变	10	200	上级设备容量受限
8468	大丰	草堰镇堰北四组29#变	10	200	上级设备容量受限
8469	大丰	草堰镇堰东一组192#变	10	200	上级设备容量受限
8470	大丰	草堰镇堰东一组10#变	10	315	上级设备容量受限
8471	大丰	草堰镇堰北二组27#变	10	400	上级设备容量受限
8472	大丰	草堰镇堰东六组24#变	10	400	上级设备容量受限
8473	大丰	草堰镇堰北三组28#变	10	400	上级设备容量受限
8474	大丰	草堰镇堰北二组181#变	10	400	上级设备容量受限
8475	大丰	草堰镇堰北五组30#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8476	大丰	三龙镇新坍五组15#变	10	200	本级设备容量受限
8477	大丰	三龙镇富强九组85#变	10	200	本级设备容量受限
8478	大丰	三龙镇富强六组135#变	10	200	本级设备容量受限
8479	大丰	三龙镇富强村部169#变	10	200	上级设备容量受限
8480	大丰	三龙镇富强九组132#变	10	200	上级设备容量受限
8481	大丰	三龙镇增产五组147#变	10	200	上级设备容量受限
8482	大丰	三龙镇新坍九组99#变	10	160	上级设备容量受限
8483	大丰	三龙镇富强六组84#变	10	200	上级设备容量受限
8484	大丰	三龙镇新坍三组98#变	10	160	上级设备容量受限
8485	大丰	三龙镇新坍九组145#变	10	200	上级设备容量受限
8486	大丰	三龙镇富强一组80#变	10	200	上级设备容量受限
8487	大丰	三龙镇富强六组86#变	10	200	上级设备容量受限
8488	大丰	三龙镇增产二组123#变	10	200	上级设备容量受限
8489	大丰	三龙镇新坍四组148#变	10	200	上级设备容量受限
8490	大丰	三龙镇新坍五组78#变	10	200	上级设备容量受限
8491	大丰	三龙镇富强一组119#变	10	200	上级设备容量受限
8492	大丰	三龙镇新丹四组75#变	10	200	上级设备容量受限
8493	大丰	三龙镇富强一组118#变	10	200	上级设备容量受限
8494	大丰	三龙镇增产村部172#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8495	大丰	三龙镇增产五组71#变	10	200	上级设备容量受限
8496	大丰	三龙镇增产五组19#变	10	100	上级设备容量受限
8497	大丰	三龙镇增产七组20#变	10	200	上级设备容量受限
8498	大丰	三龙镇新坍六组79#变	10	200	上级设备容量受限
8499	大丰	三龙镇富强三组120#变	10	200	上级设备容量受限
8500	大丰	三龙镇增产二组39#变	10	200	上级设备容量受限
8501	大丰	三龙镇富强二组81#变	10	200	上级设备容量受限
8502	大丰	三龙镇新坍村部121#变	10	160	上级设备容量受限
8503	大丰	三龙镇增产二组137#变	10	200	上级设备容量受限
8504	大丰	三龙镇增产五组122#变	10	200	上级设备容量受限
8505	大丰	三龙镇增产四组70#变	10	200	上级设备容量受限
8506	大丰	三龙镇增产四组152#变	10	200	上级设备容量受限
8507	大丰	三龙镇新坍一组149#变	10	200	上级设备容量受限
8508	大丰	三龙镇富强一组134#变	10	200	上级设备容量受限
8509	大丰	三龙镇富强三组176#变	10	200	上级设备容量受限
8510	大丰	三龙镇增产一组151#变	10	200	上级设备容量受限
8511	大丰	三龙镇新坍六组150#变	10	200	上级设备容量受限
8512	大丰	三龙镇增产二组167#变	10	200	上级设备容量受限
8513	大丰	三龙镇增产二组74#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8514	大丰	三龙镇富强村部83#变	10	400	上级设备容量受限
8515	大丰	三龙镇增产一组73#变	10	200	上级设备容量受限
8516	大丰	三龙镇增产二组133#变	10	200	上级设备容量受限
8517	大丰	三龙镇新坍村部77#变	10	400	上级设备容量受限
8518	大丰	三龙镇增产四组146#变	10	200	上级设备容量受限
8519	大丰	三龙镇增产三组18#变JN	10	200	上级设备容量受限
8520	大丰	三龙镇新坍村部141#变	10	200	上级设备容量受限
8521	大丰	三龙镇增产村部72#变	10	400	上级设备容量受限
8522	大丰	三龙镇新丹一组76#变	10	400	上级设备容量受限
8523	大丰	三龙镇增产五组144#变	10	315	上级设备容量受限
8524	大丰	三龙镇富强村部112#变	10	400	上级设备容量受限
8525	大丰	三龙镇龙西七组24#变	10	160	本级设备容量受限
8526	大丰	三龙镇菜市场152#变	10	200	上级设备容量受限
8527	大丰	三龙镇斗龙五组142#变	10	200	上级设备容量受限
8528	大丰	春江花苑207#变(1#主变)	10	1000	上级设备容量受限
8529	大丰	鑫隆名邸210#变	10	400	上级设备容量受限
8530	大丰	三龙镇龙东六组196#变	10	200	上级设备容量受限
8531	大丰	春江花苑208#变(2#主变)	10	1000	上级设备容量受限
8532	大丰	三龙镇汇龙家园11#楼150#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8533	大丰	汇龙家园122#变	10	800	上级设备容量受限
8534	大丰	三龙镇龙东一组191#变	10	400	上级设备容量受限
8535	大丰	三龙镇龙东六组175#变	10	200	上级设备容量受限
8536	大丰	三龙镇龙西二组213#变	10	400	上级设备容量受限
8537	大丰	三龙镇龙东六组017#台片	10	400	上级设备容量受限
8538	大丰	三龙镇龙西六组22#变	10	200	上级设备容量受限
8539	大丰	三龙镇龙西四组153#变	10	200	上级设备容量受限
8540	大丰	三龙镇龙西三组202#变	10	200	上级设备容量受限
8541	大丰	三龙镇龙西六组176#变	10	400	上级设备容量受限
8542	大丰	三龙镇龙西四组78#变	10	160	上级设备容量受限
8543	大丰	三龙镇龙西二组130#变	10	200	上级设备容量受限
8544	大丰	三龙镇龙西三组203#变	10	200	上级设备容量受限
8545	大丰	三龙镇龙西二组200#变	10	200	上级设备容量受限
8546	大丰	三龙镇龙西三组77#变	10	200	上级设备容量受限
8547	大丰	三龙镇龙东一组18#变	10	400	上级设备容量受限
8548	大丰	三龙镇龙西二组21#变	10	400	上级设备容量受限
8549	大丰	三龙镇三龙村建办2#变	10	400	上级设备容量受限
8550	大丰	三龙镇三龙小街169#变	10	400	上级设备容量受限
8551	大丰	三龙镇小街170#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8552	大丰	三龙镇幼儿园门前5#变	10	400	上级设备容量受限
8553	大丰	小海镇无泊六组253#变	10	200	本级设备容量受限
8554	大丰	小海镇徐南村三组090#变	10	200	本级设备容量受限
8555	大丰	小海镇小洋村七组139#变	10	200	本级设备容量受限
8556	大丰	小海镇徐南村六组166#变	10	200	本级设备容量受限
8557	大丰	小海镇镇海村三组171#变	10	200	本级设备容量受限
8558	大丰	小海镇镇海村四组191#变	10	200	本级设备容量受限
8559	大丰	小海镇无泊村四组108#变	10	200	上级设备容量受限
8560	大丰	小海镇镇海村三组120#变JN	10	200	上级设备容量受限
8561	大丰	小海镇无泊二组256#变	10	200	上级设备容量受限
8562	大丰	小海镇小洋村八组102#变	10	200	上级设备容量受限
8563	大丰	小海镇徐南村二组089#变	10	400	上级设备容量受限
8564	大丰	小海镇无泊村五组043#变	10	200	上级设备容量受限
8565	大丰	小海镇无泊村二组040#变JN	10	200	上级设备容量受限
8566	大丰	小海镇无泊村二组155#变	10	200	上级设备容量受限
8567	大丰	小海镇无泊村六组039#变	10	200	上级设备容量受限
8568	大丰	小海镇徐南七组230#变	10	315	上级设备容量受限
8569	大丰	小海镇小洋村七组101#变	10	200	上级设备容量受限
8570	大丰	小海镇徐南村六组093#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8571	大丰	小海镇无泊村三组041#变	10	200	上级设备容量受限
8572	大丰	小海镇徐南村九组095#变	10	400	上级设备容量受限
8573	大丰	小海镇徐南九组163#变	10	200	上级设备容量受限
8574	大丰	小海镇镇海村二组202#变	10	160	上级设备容量受限
8575	大丰	小海镇徐南村一组151#变	10	400	上级设备容量受限
8576	大丰	小海镇小洋五组216#变	10	200	上级设备容量受限
8577	大丰	小海镇小洋村六组100#变	10	200	上级设备容量受限
8578	大丰	小海镇小洋村一组153#变	10	200	上级设备容量受限
8579	大丰	小海镇无泊村八组046#变	10	200	上级设备容量受限
8580	大丰	小海镇小洋村一组143#变	10	200	上级设备容量受限
8581	大丰	小海镇徐南村三组117#变	10	200	上级设备容量受限
8582	大丰	小海镇徐南村五组092#变	10	200	上级设备容量受限
8583	大丰	小海镇徐南村五组129#变	10	200	上级设备容量受限
8584	大丰	小海镇无泊村四组042#变	10	200	上级设备容量受限
8585	大丰	小海镇小洋村八组154#变	10	200	上级设备容量受限
8586	大丰	小海镇徐南村七组094#变	10	400	上级设备容量受限
8587	大丰	小海镇小洋村五组099#变	10	200	上级设备容量受限
8588	大丰	小海镇小洋村一组096#变	10	200	上级设备容量受限
8589	大丰	小海镇镇海村三组119#变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8590	大丰	小海镇徐南村四组091#变	10	200	上级设备容量受限
8591	大丰	小海镇无泊村九组047#变	10	200	上级设备容量受限
8592	大丰	小海镇无泊村三组152#变	10	200	上级设备容量受限
8593	大丰	小海镇无泊村五组142#变	10	200	上级设备容量受限
8594	大丰	小海镇无泊村二组141#变	10	315	上级设备容量受限
8595	大丰	小海镇无泊村六组044#变	10	160	上级设备容量受限
8596	大丰	小海镇镇海村二组168#变	10	200	上级设备容量受限
8597	大丰	小海镇无泊村六组169#变	10	400	上级设备容量受限
8598	大丰	小海镇小洋村四组167#变	10	200	上级设备容量受限
8599	大丰	小海镇镇海村二组032#变	10	200	上级设备容量受限
8600	大丰	小海镇温泉村九组056#变	10	400	上级设备容量受限
8601	大丰	小海镇无泊村六组190#变	10	200	上级设备容量受限
8602	大丰	小海镇海东村一组086#变	10	200	上级设备容量受限
8603	大丰	小海镇小洋村四组138#变	10	200	上级设备容量受限
8604	大丰	小海镇镇海村四组034#变JN	10	200	上级设备容量受限
8605	大丰	小海镇无泊村九组122#变	10	400	上级设备容量受限
8606	大丰	小海镇无泊村七组045#变	10	200	上级设备容量受限
8607	大丰	小海镇小洋村四组097#变	10	250	上级设备容量受限
8608	大丰	海东一组235#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8609	大丰	小海镇小洋村九组103#变	10	400	上级设备容量受限
8610	大丰	小海镇无泊二组254#变	10	400	上级设备容量受限
8611	大丰	王港海融广场1#台片	10	1250	上级设备容量受限
8612	大丰	王港海融二期1#变	10	630	上级设备容量受限
8613	大丰	王港海融广场2#台片	10	1250	上级设备容量受限
8614	大丰	大丰港王港南新村四组46#变	10	200	上级设备容量受限
8615	大丰	大丰港王港南新村四组8#变	10	400	上级设备容量受限
8616	大丰	大丰港王港南新村一组49#变	10	400	上级设备容量受限
8617	大丰	三龙镇新丰十组29#变	10	100	本级设备容量受限
8618	大丰	新丰镇裕中西匡南151#变	10	200	本级设备容量受限
8619	大丰	新丰镇裕中西匡167#变	10	200	本级设备容量受限
8620	大丰	金丰华庭2#变	10	400	上级设备容量受限
8621	大丰	东盛花园1#主变	10	1000	上级设备容量受限
8622	大丰	镇南三村175#变	10	400	上级设备容量受限
8623	大丰	五中宿舍240#变	10	250	上级设备容量受限
8624	大丰	香颂小区配电房配变2	10	800	上级设备容量受限
8625	大丰	政府宿舍251#变	10	400	上级设备容量受限
8626	大丰	东盛花园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
8627	大丰	富民一村255#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8628	大丰	中央名府2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
8629	大丰	中央名府15#变	10	800	上级设备容量受限
8630	大丰	镇南五组116#变	10	400	上级设备容量受限
8631	大丰	大刘新村9#变	10	400	上级设备容量受限
8632	大丰	中央名府1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
8633	大丰	中央名府13#变	10	800	上级设备容量受限
8634	大丰	东盛花园4#变	10	400	上级设备容量受限
8635	大丰	东盛花园2#变	10	500	上级设备容量受限
8636	大丰	益民小区1#变	10	630	上级设备容量受限
8637	大丰	红花六组115#变	10	400	上级设备容量受限
8638	大丰	中央名府9#主变	10	800	上级设备容量受限
8639	大丰	中央名府11#主变	10	800	上级设备容量受限
8640	大丰	金丰华庭3#变	10	630	上级设备容量受限
8641	大丰	红花南区219#变	10	400	上级设备容量受限
8642	大丰	镇南五组46#变	10	400	上级设备容量受限
8643	大丰	中央名府1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
8644	大丰	香颂小区配电房4#主变	10	800	上级设备容量受限
8645	大丰	东盛花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
8646	大丰	金丰华庭1#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8647	大丰	中央名府2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
8648	大丰	东盛花园2#主变	10	400	上级设备容量受限
8649	大丰	红花六组331#变	10	80	上级设备容量受限
8650	大丰	镇南四村309#变	10	200	上级设备容量受限
8651	大丰	市花炮厂16#变	10	400	上级设备容量受限
8652	大丰	红花六组341#变	10	400	上级设备容量受限
8653	大丰	益民桥317#变	10	400	上级设备容量受限
8654	大丰	红寓小区8#变	10	200	上级设备容量受限
8655	大丰	兴达大阪城6#变	10	630	上级设备容量受限
8656	大丰	红花农民公寓	10	500	上级设备容量受限
8657	大丰	兴达大阪城4#变	10	630	上级设备容量受限
8658	大丰	红花新村327#变	10	80	上级设备容量受限
8659	大丰	荣海菜场88#变	10	400	上级设备容量受限
8660	大丰	兴达大阪城8#变	10	630	上级设备容量受限
8661	大丰	红花村小区	10	500	上级设备容量受限
8662	大丰	兴达大阪城5#变	10	630	上级设备容量受限
8663	大丰	二中教寓172#变	10	400	上级设备容量受限
8664	大丰	红花西站220#变	10	400	上级设备容量受限
8665	大丰	汽运小区配电房变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8666	大丰	红花小区121#变	10	400	上级设备容量受限
8667	大丰	二中南苑289#变	10	400	上级设备容量受限
8668	大丰	红花小区218#变	10	630	上级设备容量受限
8669	大丰	兴达大阪城2#变	10	630	上级设备容量受限
8670	大丰	兴达大阪城3#变	10	630	上级设备容量受限
8671	大丰	常新南路263#变	10	100	上级设备容量受限
8672	大丰	兴达大阪城1#变	10	630	上级设备容量受限
8673	大丰	兴达大阪城7#变	10	630	上级设备容量受限
8674	大丰	益民路北333#变	10	400	上级设备容量受限
8675	大丰	红花小区319#变	10	400	上级设备容量受限
8676	大丰	红寓东区31#变	10	400	上级设备容量受限
8677	大丰	三龙镇东红十组161#变	10	100	本级设备容量受限
8678	大丰	三龙镇东红五组34#变	10	200	本级设备容量受限
8679	大丰	大中镇红花村83#变	10	200	上级设备容量受限
8680	大丰	三龙镇洋桥十组12#变	10	200	本级设备容量受限
8681	大丰	三龙镇洋桥二组160#变	10	200	本级设备容量受限
8682	大丰	三龙镇新丰一组21#变	10	100	本级设备容量受限
8683	大丰	三龙镇洋桥十组88#变	10	200	本级设备容量受限
8684	大丰	三龙镇六舍六组59#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8685	大丰	三龙镇久丰五组55#变	10	200	本级设备容量受限
8686	大丰	三龙镇久丰七组180#变	10	200	本级设备容量受限
8687	大丰	三龙镇丰富村村部58#变	10	200	本级设备容量受限
8688	大丰	三龙镇丰富七组111#变	10	200	本级设备容量受限
8689	大丰	三龙镇久丰村部53#变	10	200	本级设备容量受限
8690	大丰	三龙镇久丰八组96#变	10	160	本级设备容量受限
8691	大丰	三龙镇久丰七组54#变	10	400	上级设备容量受限
8692	大丰	三龙镇丰富一组南107#变	10	200	本级设备容量受限
8693	大丰	三龙镇久丰三组52#变	10	160	本级设备容量受限
8694	大丰	三龙镇六舍三组56#变	10	200	本级设备容量受限
8695	大丰	三龙镇丰富村七组110#变	10	200	上级设备容量受限
8696	大丰	三龙镇久丰十组97#变	10	160	上级设备容量受限
8697	大丰	三龙镇丰富七组南109#变	10	200	上级设备容量受限
8698	大丰	三龙镇丰富二组108#变	10	200	上级设备容量受限
8699	大丰	三龙镇持久二组95#变	10	200	上级设备容量受限
8700	大丰	三龙镇久丰八组153#变	10	200	上级设备容量受限
8701	大丰	三龙镇六舍七组57#变	10	200	上级设备容量受限
8702	大丰	三龙镇富强二组13#变	10	200	上级设备容量受限
8703	大丰	三龙镇六舍六组9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8704	大丰	三龙镇富强三组82#变	10	100	上级设备容量受限
8705	大丰	三龙镇丰富村部62#变	10	200	上级设备容量受限
8706	大丰	三龙镇久丰十组16#变	10	200	上级设备容量受限
8707	大丰	三龙镇六舍六组138#变	10	200	上级设备容量受限
8708	大丰	三龙镇六舍七组131#变	10	200	上级设备容量受限
8709	大丰	三龙镇久丰十组156#变	10	200	上级设备容量受限
8710	大丰	三龙镇六舍五组(南)10#变	10	200	上级设备容量受限
8711	大丰	三龙镇久丰六组94#变	10	200	上级设备容量受限
8712	大丰	三龙镇久丰三组155#变	10	200	上级设备容量受限
8713	大丰	三龙镇六舍六组177#变	10	200	上级设备容量受限
8714	大丰	三龙镇丰富二组166#变	10	200	上级设备容量受限
8715	大丰	三龙镇久丰村部105#变	10	400	上级设备容量受限
8716	大丰	三龙镇六舍三组14#变	10	200	上级设备容量受限
8717	大丰	三龙镇六舍七组171#变	10	200	上级设备容量受限
8718	大丰	三龙镇丰富村村部179#变	10	200	上级设备容量受限
8719	大丰	三龙镇丰富五组163#变	10	200	上级设备容量受限
8720	大丰	三龙镇持久二组165#变	10	200	上级设备容量受限
8721	大丰	三龙镇丰富五组60#变	10	200	上级设备容量受限
8722	大丰	三龙镇富强二组124#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8723	大丰	三龙镇久丰一组46#变	10	400	上级设备容量受限
8724	大丰	三龙镇富强二组143#变	10	200	上级设备容量受限
8725	大丰	三龙镇丰富四组164#变	10	200	上级设备容量受限
8726	大丰	三龙镇丰富七组178#变	10	400	上级设备容量受限
8727	大丰	三龙镇久丰十组45#变	10	400	上级设备容量受限
8728	大丰	三龙镇丰富四组61#变	10	400	上级设备容量受限
8729	大丰	大中镇和瑞村二组80#变	10	200	上级设备容量受限
8730	大丰	大中镇和瑞村五组234#变	10	200	本级设备容量受限
8731	大丰	大中镇和瑞村七组250#变	10	200	上级设备容量受限
8732	大丰	大中镇和瑞四组261#变	10	200	上级设备容量受限
8733	大丰	大中镇和瑞村六组236#变	10	100	上级设备容量受限
8734	大丰	大中镇和瑞村六组电站77#变	10	100	上级设备容量受限
8735	大丰	大中镇和瑞村二组82#变	10	200	上级设备容量受限
8736	大丰	大中镇和瑞村五组75#变	10	200	上级设备容量受限
8737	大丰	大中镇和瑞村四组263#变	10	200	上级设备容量受限
8738	大丰	大中镇和瑞村四组74#变	10	400	上级设备容量受限
8739	大丰	大中镇和瑞村三组79#变	10	200	上级设备容量受限
8740	大丰	大中镇和瑞355#变	10	200	上级设备容量受限
8741	大丰	大中镇和瑞村278#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8742	大丰	大中镇和瑞村五组235#变	10	400	上级设备容量受限
8743	大丰	新丰镇老墩村四组096#变	10	160	本级设备容量受限
8744	大丰	新丰镇淮正村四组039#变	10	200	本级设备容量受限
8745	大丰	新丰镇老墩村一组023#变	10	160	本级设备容量受限
8746	大丰	新丰镇方强老墩村五组200#变	10	200	上级设备容量受限
8747	大丰	新丰镇淮正村五组072#变	10	200	上级设备容量受限
8748	大丰	新丰镇老墩村六组125#变	10	200	上级设备容量受限
8749	大丰	新丰镇淮正村七组185#变	10	200	上级设备容量受限
8750	大丰	新丰镇老墩村六组071#变	10	200	上级设备容量受限
8751	大丰	新丰镇老墩村三组310#变	10	400	上级设备容量受限
8752	大丰	新丰镇老墩村三组172#变	10	200	上级设备容量受限
8753	大丰	新丰镇老墩村五组081#变	10	400	上级设备容量受限
8754	大丰	新丰镇淮正村六组186#变	10	200	上级设备容量受限
8755	大丰	新丰镇淮正村七组073#变	10	200	上级设备容量受限
8756	大丰	新丰镇淮正村七组046#变	10	200	上级设备容量受限
8757	大丰	新丰镇老墩四组207#变	10	200	上级设备容量受限
8758	大丰	新丰镇老墩村四组021#变	10	160	上级设备容量受限
8759	大丰	新丰镇老墩村二组153#变	10	200	上级设备容量受限
8760	大丰	新丰镇老墩村一组097#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8761	大丰	新丰镇老墩一组219#变	10	200	上级设备容量受限
8762	大丰	新丰镇淮正村一组137#变	10	200	上级设备容量受限
8763	大丰	新丰镇老墩村七组098#变	10	200	上级设备容量受限
8764	大丰	新丰镇老墩七组208#变	10	200	上级设备容量受限
8765	大丰	新丰镇淮正村一组197#变	10	200	上级设备容量受限
8766	大丰	新丰镇方强老墩村五组117#变	10	200	上级设备容量受限
8767	大丰	新丰镇老墩村六组024#变	10	200	上级设备容量受限
8768	大丰	新丰镇老墩村五组082#变	10	200	上级设备容量受限
8769	大丰	新丰镇淮正村五组202#变	10	200	上级设备容量受限
8770	大丰	新丰镇老墩村七组079#变	10	400	上级设备容量受限
8771	大丰	新丰镇居委会180#变	10	400	上级设备容量受限
8772	大丰	新丰镇淮正村四组179#变	10	200	上级设备容量受限
8773	大丰	新丰镇淮正村七组124#变	10	200	上级设备容量受限
8774	大丰	新丰镇淮正村四组129#变	10	400	上级设备容量受限
8775	大丰	新丰镇老墩村四组175#变	10	200	上级设备容量受限
8776	大丰	新丰镇淮正村一组037#变	10	200	上级设备容量受限
8777	大丰	新丰镇老墩村一组191#变	10	315	上级设备容量受限
8778	大丰	新丰镇老墩村三组022#变	10	400	上级设备容量受限
8779	大丰	新丰镇淮正村五组38#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8780	大丰	新丰镇淮正村六组047#变	10	400	上级设备容量受限
8781	大丰	新丰镇安龙村六组060#变	10	200	本级设备容量受限
8782	大丰	新丰镇安龙村一组058#变	10	200	本级设备容量受限
8783	大丰	新丰镇三总村十一组029#变	10	200	本级设备容量受限
8784	大丰	新丰镇大明村四组543#变	10	400	本级设备容量受限
8785	大丰	新丰镇安龙村七组061#变	10	200	本级设备容量受限
8786	大丰	新丰镇安龙村二组140#变	10	200	上级设备容量受限
8787	大丰	新丰镇安龙五组229#变	10	200	上级设备容量受限
8788	大丰	新丰镇方强居委会214#变	10	200	上级设备容量受限
8789	大丰	新丰镇三总村八组230#变	10	400	上级设备容量受限
8790	大丰	新丰镇安龙村六组165#变	10	200	上级设备容量受限
8791	大丰	新丰镇安龙六组232#变	10	200	上级设备容量受限
8792	大丰	新丰镇安龙村五组057#变	10	200	上级设备容量受限
8793	大丰	新丰镇三总村八组176#变	10	200	上级设备容量受限
8794	大丰	新丰镇安龙村四组203#变	10	160	上级设备容量受限
8795	大丰	新丰镇安龙村四组139#变	10	200	上级设备容量受限
8796	大丰	新丰镇大明四组245#变	10	200	上级设备容量受限
8797	大丰	新丰镇三总村七组062#变	10	200	上级设备容量受限
8798	大丰	新丰镇安龙村一组074#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8799	大丰	新丰镇安龙村四组059#变	10	200	上级设备容量受限
8800	大丰	新丰镇安龙二组240#变	10	200	上级设备容量受限
8801	大丰	新丰镇方强居委会8#变	10	250	上级设备容量受限
8802	大丰	新丰镇安龙204#变	10	200	上级设备容量受限
8803	大丰	新丰镇安龙村六组130#变	10	400	上级设备容量受限
8804	大丰	新丰镇安龙七组231#变	10	400	上级设备容量受限
8805	大丰	新丰镇大明村四组144#变	10	200	本级设备容量受限
8806	大丰	新丰镇大明村七组182#变	10	200	本级设备容量受限
8807	大丰	新丰镇大明村二组042#变	10	200	本级设备容量受限
8808	大丰	新丰镇大明村七组045#变	10	200	本级设备容量受限
8809	大丰	新丰镇长坍村八组056#变	10	400	本级设备容量受限
8810	大丰	新丰镇大明村九组188#变	10	200	本级设备容量受限
8811	大丰	新丰镇三总村五组148#变	10	200	上级设备容量受限
8812	大丰	新丰镇齐贤村九组246#变	10	200	上级设备容量受限
8813	大丰	新丰镇大明村四组145#变	10	200	上级设备容量受限
8814	大丰	新丰镇三总十四组234#变	10	200	上级设备容量受限
8815	大丰	新丰镇长坍村七组053#变	10	200	上级设备容量受限
8816	大丰	新丰镇大明村七组142#变	10	200	上级设备容量受限
8817	大丰	新丰镇齐贤村五组034#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8818	大丰	新丰镇大明村四组143#变	10	200	上级设备容量受限
8819	大丰	新丰镇齐贤六组224#变	10	160	上级设备容量受限
8820	大丰	新丰镇齐贤村五组177#变	10	200	上级设备容量受限
8821	大丰	新丰镇三总村十一组162#变	10	200	上级设备容量受限
8822	大丰	新丰镇三总村十二组159#变	10	200	上级设备容量受限
8823	大丰	新丰镇腰港村一组103#变	10	200	上级设备容量受限
8824	大丰	新丰镇长坍村十组123#变	10	200	上级设备容量受限
8825	大丰	新丰镇长坍村五组083#变	10	200	上级设备容量受限
8826	大丰	新丰镇方强居委会136#变	10	200	上级设备容量受限
8827	大丰	新丰镇齐贤村三组100#变	10	200	上级设备容量受限
8828	大丰	新丰镇齐贤村九组033#变	10	400	上级设备容量受限
8829	大丰	新丰镇大明村九组164#变	10	200	上级设备容量受限
8830	大丰	新丰镇齐贤村九组178#变	10	200	上级设备容量受限
8831	大丰	新丰镇齐贤村二组128#变	10	200	上级设备容量受限
8832	大丰	新丰镇大明村九组044#变	10	200	上级设备容量受限
8833	大丰	新丰镇齐贤村二组036#变	10	200	上级设备容量受限
8834	大丰	新丰镇齐贤村一组150#变	10	200	上级设备容量受限
8835	大丰	新丰镇长坍村八组9#变	10	200	上级设备容量受限
8836	大丰	新丰镇长坍村六组141#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8837	大丰	新丰镇长坍村四组187#变	10	200	上级设备容量受限
8838	大丰	新丰镇长坍村四组198#变	10	160	上级设备容量受限
8839	大丰	新丰镇齐贤村四组184#变	10	200	上级设备容量受限
8840	大丰	新丰镇大明九组225#变	10	200	上级设备容量受限
8841	大丰	新丰镇齐贤村四组035#变	10	400	上级设备容量受限
8842	大丰	新丰镇大明四组226#变	10	200	上级设备容量受限
8843	大丰	新丰镇齐贤村九组126#变	10	200	上级设备容量受限
8844	大丰	新丰镇长坍村六组055#变	10	400	上级设备容量受限
8845	大丰	新丰镇三总村十二组025#变	10	200	上级设备容量受限
8846	大丰	新丰镇长坍村四组054#变	10	200	上级设备容量受限
8847	大丰	新丰镇三总村十二组161#变	10	200	上级设备容量受限
8848	大丰	新丰镇三总十二组233#变	10	200	上级设备容量受限
8849	大丰	新丰镇齐贤村一组101#变	10	315	上级设备容量受限
8850	大丰	新丰镇长坍村六组247#变	10	400	上级设备容量受限
8851	大丰	新丰镇引水村四组018#变	10	400	本级设备容量受限
8852	大丰	新丰镇腰港村一组030#变	10	200	本级设备容量受限
8853	大丰	新丰镇引水村三组105#变	10	200	本级设备容量受限
8854	大丰	新丰镇腰港村一组120#变	10	200	本级设备容量受限
8855	大丰	新丰镇腰港村二组010#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8856	大丰	新丰镇引水村三组239#变	10	160	上级设备容量受限
8857	大丰	新丰镇居委会218#变	10	200	上级设备容量受限
8858	大丰	新丰镇裕中西匡北273#变	10	400	上级设备容量受限
8859	大丰	新丰镇引水村八组244#变	10	400	上级设备容量受限
8860	大丰	新丰镇居委会005#变	10	400	上级设备容量受限
8861	大丰	新丰镇居委会002#变	10	400	上级设备容量受限
8862	大丰	新丰镇居委会007#变	10	200	上级设备容量受限
8863	大丰	新丰镇居委会248#变	10	630	上级设备容量受限
8864	大丰	新丰镇引水村五组667#变	10	200	上级设备容量受限
8865	大丰	新丰镇引水村七组017#变	10	400	上级设备容量受限
8866	大丰	新丰镇引水村六组015#变	10	200	上级设备容量受限
8867	大丰	新丰镇腰港村四组146#变	10	200	上级设备容量受限
8868	大丰	新丰镇腰港七组220#变	10	200	上级设备容量受限
8869	大丰	新丰镇腰港村二组069#变	10	200	上级设备容量受限
8870	大丰	新丰镇腰港二组235#变	10	200	上级设备容量受限
8871	大丰	新丰镇引水八组211#变	10	200	上级设备容量受限
8872	大丰	新丰镇引水村八组019#变	10	200	上级设备容量受限
8873	大丰	新丰镇引水村五组016#变	10	315	上级设备容量受限
8874	大丰	新丰镇引水村八组104#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8875	大丰	新丰镇腰港村七组068#变	10	200	上级设备容量受限
8876	大丰	新丰镇居委会154#变	10	200	上级设备容量受限
8877	大丰	新丰镇引水五组212#变	10	200	上级设备容量受限
8878	大丰	新丰镇引水八组210#变	10	200	上级设备容量受限
8879	大丰	新丰镇腰港村七组119#变	10	200	上级设备容量受限
8880	大丰	新丰镇居委会003#变	10	200	上级设备容量受限
8881	大丰	新丰镇居委会170#变	10	400	上级设备容量受限
8882	大丰	新丰镇方强居委会217#变	10	400	上级设备容量受限
8883	大丰	新丰镇居委会001#变	10	500	上级设备容量受限
8884	大丰	新丰镇方强居委会190#变	10	630	上级设备容量受限
8885	大丰	三龙镇创新路19#变	10	100	上级设备容量受限
8886	大丰	三龙镇持久四组50#变	10	200	本级设备容量受限
8887	大丰	三龙镇新丰五组023#变	10	200	本级设备容量受限
8888	大丰	三龙镇持久一组89#变	10	200	本级设备容量受限
8889	大丰	三龙镇新丰七组101#变	10	200	本级设备容量受限
8890	大丰	三龙镇建筑公司前2#变	10	400	上级设备容量受限
8891	大丰	三龙镇丰富一组43#变	10	100	上级设备容量受限
8892	大丰	三龙镇丰富供电所4#变	10	200	上级设备容量受限
8893	大丰	三龙镇持久三组91#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8894	大丰	三龙镇丰富菜市场11#变	10	400	上级设备容量受限
8895	大丰	三龙镇新丰三组162#变	10	200	上级设备容量受限
8896	大丰	三龙镇洋桥一组63#变JN	10	400	上级设备容量受限
8897	大丰	三龙镇持久一组47#变	10	200	上级设备容量受限
8898	大丰	三龙镇丰富二组157#变	10	400	上级设备容量受限
8899	大丰	三龙镇持久六组126#变	10	200	上级设备容量受限
8900	大丰	三龙镇持久二组90#变	10	200	上级设备容量受限
8901	大丰	三龙镇持久五组175#变	10	400	上级设备容量受限
8902	大丰	三龙镇持久五组44#变	10	200	上级设备容量受限
8903	大丰	三龙镇丰富二组5#变	10	200	上级设备容量受限
8904	大丰	三龙镇持久村部49#变	10	200	上级设备容量受限
8905	大丰	三龙镇新丰二组022#变	10	200	上级设备容量受限
8906	大丰	三龙镇新丰二组158#变	10	200	上级设备容量受限
8907	大丰	三龙镇新丰三组100#变	10	200	上级设备容量受限
8908	大丰	三龙镇丰富四组42#变	10	200	上级设备容量受限
8909	大丰	三龙镇持久五组93#变	10	400	上级设备容量受限
8910	大丰	三龙镇新丰七组24#变	10	400	上级设备容量受限
8911	大丰	三龙镇持久三组106#变	10	200	上级设备容量受限
8912	大丰	三龙镇粮站前3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8913	大丰	三龙镇持久四组92#变	10	200	上级设备容量受限
8914	大丰	三龙镇丰富七组17#变	10	400	上级设备容量受限
8915	大丰	三龙镇持久二组48#变	10	200	上级设备容量受限
8916	大丰	三龙镇新丰五组116#变	10	400	上级设备容量受限
8917	大丰	三龙镇持久五组51#变	10	400	上级设备容量受限
8918	大丰	三龙镇丰富一组142#变	10	400	上级设备容量受限
8919	大丰	三龙镇洋桥一组159#变	10	400	上级设备容量受限
8920	大丰	三龙镇医院东侧139#变	10	400	上级设备容量受限
8921	大丰	三龙镇新丰村村部40#变	10	400	上级设备容量受限
8922	大丰	三龙镇信用社门前1#变	10	400	上级设备容量受限
8923	大丰	大中镇泰丰五组119#变	10	200	本级设备容量受限
8924	大丰	大中丰和名都1#变	10	800	上级设备容量受限
8925	大丰	大中镇红花村五组195#变	10	200	上级设备容量受限
8926	大丰	大中上尚城8#变	10	800	上级设备容量受限
8927	大丰	凤凰城7#变压器	10	800	上级设备容量受限
8928	大丰	大中上尚城1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
8929	大丰	大中丰和名都7#变	10	800	上级设备容量受限
8930	大丰	大中城南家园2#变	10	800	上级设备容量受限
8931	大丰	凤凰城5#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8932	大丰	大中镇红花五组27#变	10	200	上级设备容量受限
8933	大丰	大中上尚城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
8934	大丰	大中上尚城6#变	10	800	上级设备容量受限
8935	大丰	大中镇丰盈公司8#变	10	400	上级设备容量受限
8936	大丰	大中城南家园6#变	10	1000	上级设备容量受限
8937	大丰	大中城南家园4#变	10	1000	上级设备容量受限
8938	大丰	大中丰和名都3#变	10	800	上级设备容量受限
8939	大丰	凤凰城3#变压器	10	800	上级设备容量受限
8940	大丰	大中镇红花村二组49#变	10	400	上级设备容量受限
8941	大丰	大中丰和名都5#变	10	800	上级设备容量受限
8942	大丰	凤凰城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
8943	大丰	大中镇红花六组256#变	10	400	上级设备容量受限
8944	大丰	大中镇红花四组46#变	10	400	上级设备容量受限
8945	大丰	大中镇红花村六组47#变	10	400	上级设备容量受限
8946	大丰	大中镇红花村六组349#变	10	400	上级设备容量受限
8947	大丰	大中镇红花一组45#变	10	400	上级设备容量受限
8948	大丰	大中镇红花村六组48#变	10	400	上级设备容量受限
8949	大丰	大中镇红花村五组159#变	10	400	上级设备容量受限
8950	大丰	小海镇守贞村二组080#变	10	100	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8951	大丰	小海镇守贞村一组079#变	10	100	本级设备容量受限
8952	大丰	小海镇温泉村一组052#变	10	200	本级设备容量受限
8953	大丰	小海镇守贞村三组104#变	10	160	本级设备容量受限
8954	大丰	小海镇杨树村一组035#变	10	200	上级设备容量受限
8955	大丰	小海镇古丁村一组072#变	10	200	上级设备容量受限
8956	大丰	小海镇守贞村四组137#变	10	100	上级设备容量受限
8957	大丰	小海镇古丁村一组148#变	10	200	上级设备容量受限
8958	大丰	小海镇杨树村二组036#变	10	200	上级设备容量受限
8959	大丰	小海镇守贞村三组13#变	10	160	上级设备容量受限
8960	大丰	小海镇海南村五组107#变	10	200	上级设备容量受限
8961	大丰	小海镇海南村二组083#变	10	100	上级设备容量受限
8962	大丰	小海镇海南村四组084#变	10	200	上级设备容量受限
8963	大丰	小海镇海南村二组085#变JN	10	200	上级设备容量受限
8964	大丰	小海镇守贞村五组121#变	10	200	上级设备容量受限
8965	大丰	小海镇温泉村一组164#变	10	200	上级设备容量受限
8966	大丰	小海镇守贞村三组136#变	10	200	上级设备容量受限
8967	大丰	小海镇杨树村七组038#变	10	200	上级设备容量受限
8968	大丰	小海镇守贞村五组081#变	10	200	上级设备容量受限
8969	大丰	小海镇守贞五组175#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8970	大丰	小海镇古丁村四组075#变	10	200	上级设备容量受限
8971	大丰	小海镇温泉村一组159#变	10	200	上级设备容量受限
8972	大丰	小海镇守贞村一组012#变	10	200	上级设备容量受限
8973	大丰	小海镇杨树村七组118#变	10	200	上级设备容量受限
8974	大丰	小海镇守贞村七组082#变	10	200	上级设备容量受限
8975	大丰	小海镇杨树一组213#变	10	200	上级设备容量受限
8976	大丰	小海镇杨树村六组127#变	10	200	上级设备容量受限
8977	大丰	小海镇守贞三组250#变	10	200	上级设备容量受限
8978	大丰	小海镇守贞七组165#变	10	200	上级设备容量受限
8979	大丰	小海镇古丁村三组074#变JN	10	200	上级设备容量受限
8980	大丰	小海镇杨树村四组037#变JN	10	200	上级设备容量受限
8981	大丰	小海镇古丁村二组073#变	10	200	上级设备容量受限
8982	大丰	小海镇守贞四组255#变	10	200	上级设备容量受限
8983	大丰	小海镇杨树村四组144#变	10	400	上级设备容量受限
8984	大丰	小海镇守贞一组214#变	10	315	上级设备容量受限
8985	大丰	小海镇古丁村四组212#变	10	315	上级设备容量受限
8986	大丰	小海镇守贞村五组011#变	10	400	上级设备容量受限
8987	大丰	小海镇守贞村八组105#变	10	400	上级设备容量受限
8988	大丰	三龙镇工业园区101#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
8989	大丰	三龙镇龙东七组9#变	10	200	上级设备容量受限
8990	大丰	三龙镇龙东六组195#变	10	200	上级设备容量受限
8991	大丰	三龙镇龙东七组27#变	10	200	上级设备容量受限
8992	大丰	三龙镇龙东六组26#变	10	400	上级设备容量受限
8993	大丰	三龙镇工业园地区6#变	10	400	上级设备容量受限
8994	大丰	新丰镇全心九组25#变	10	200	本级设备容量受限
8995	大丰	丰情街281#变	10	1000	上级设备容量受限
8996	大丰	新丰丰情街282#变	10	800	上级设备容量受限
8997	大丰	新丰镇全心九组125#变	10	400	上级设备容量受限
8998	大丰	新丰镇全心九组126#变	10	200	上级设备容量受限
8999	大丰	新丰镇全心二组238#变	10	100	上级设备容量受限
9000	大丰	新丰镇新同村部19#变	10	200	上级设备容量受限
9001	大丰	新丰镇全心二组259#变	10	200	上级设备容量受限
9002	大丰	新丰镇全心三组260#变	10	200	上级设备容量受限
9003	大丰	新丰镇全心二组86#变	10	200	上级设备容量受限
9004	大丰	新丰镇全心三组24#变	10	400	上级设备容量受限
9005	大丰	金域澜湾2#配电室285#变	10	800	上级设备容量受限
9006	大丰	金域澜湾2#配电室288#变	10	800	上级设备容量受限
9007	大丰	丰情街284#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9008	大丰	新丰镇同丰村二组96#变	10	100	上级设备容量受限
9009	大丰	新丰镇920街坊291#变	10	800	上级设备容量受限
9010	大丰	金域澜湾2#配电室286#变	10	800	上级设备容量受限
9011	大丰	新丰镇920街坊293#变	10	800	上级设备容量受限
9012	大丰	新丰镇新同东265#变	10	100	上级设备容量受限
9013	大丰	金域澜湾2#配电室287#变	10	800	上级设备容量受限
9014	大丰	新丰丰情街283#变	10	1000	上级设备容量受限
9015	大丰	新丰镇同丰村121#变	10	400	上级设备容量受限
9016	大丰	金域澜湾204#变	10	800	上级设备容量受限
9017	大丰	新丰镇新同西17#变	10	200	上级设备容量受限
9018	大丰	金域澜湾202#变	10	800	上级设备容量受限
9019	大丰	新丰镇同丰西130#变	10	400	上级设备容量受限
9020	大丰	新丰镇同丰东131#变	10	100	上级设备容量受限
9021	大丰	新丰镇同丰东18#变	10	200	上级设备容量受限
9022	大丰	新丰镇沙港二组171#变	10	100	上级设备容量受限
9023	大丰	新丰镇同丰六组122#变	10	200	上级设备容量受限
9024	大丰	新丰镇新同九组21#变	10	200	上级设备容量受限
9025	大丰	10kV花海线同丰北132#变	10	400	上级设备容量受限
9026	大丰	新丰镇920街坊294#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9027	大丰	白驹镇新垛村三组26#变JN	10	400	本级设备容量受限
9028	大丰	白驹镇洋心居委会五组20#变	10	400	上级设备容量受限
9029	大丰	白驹镇新垛村四组31#变JN	10	200	上级设备容量受限
9030	大丰	白驹镇新垛村三组27#变	10	200	上级设备容量受限
9031	大丰	白驹镇新垛村七组74#变	10	200	上级设备容量受限
9032	大丰	白驹镇新垛村三组15#变	10	160	上级设备容量受限
9033	大丰	白驹镇朱舍村三组119#变	10	160	上级设备容量受限
9034	大丰	白驹镇朱舍村二组48#变JN	10	200	上级设备容量受限
9035	大丰	白驹镇朱舍村一组166#变	10	100	上级设备容量受限
9036	大丰	白驹镇新垛村四组121#变	10	100	上级设备容量受限
9037	大丰	白驹镇新垛村四组30#变	10	200	上级设备容量受限
9038	大丰	白驹镇新垛村三组28#变	10	160	上级设备容量受限
9039	大丰	白驹镇朱舍村三组113#变	10	160	上级设备容量受限
9040	大丰	白驹镇洋心居委会六组64#变JN.	10	200	上级设备容量受限
9041	大丰	白驹镇新垛村四组151#变	10	160	上级设备容量受限
9042	大丰	白驹镇新垛村三组128#变JN	10	200	上级设备容量受限
9043	大丰	白驹镇朱舍村二组120#变	10	200	上级设备容量受限
9044	大丰	白驹镇新垛村八组71#变	10	200	上级设备容量受限
9045	大丰	白驹镇朱舍村三组50#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9046	大丰	白驹镇新垛村四组124#变	10	400	上级设备容量受限
9047	大丰	白驹镇新垛村八组138#变	10	200	上级设备容量受限
9048	大丰	白驹镇新垛村四组29#变JN	10	200	上级设备容量受限
9049	大丰	白驹镇新垛村四组25#变JN	10	400	上级设备容量受限
9050	大丰	白驹镇朱舍村二组49#变	10	400	上级设备容量受限
9051	大丰	白驹镇朱舍村一组145#变	10	400	上级设备容量受限
9052	大丰	白驹镇洋心居委会三组158#变	10	400	上级设备容量受限
9053	大丰	小海镇江北村三组115#变	10	400	本级设备容量受限
9054	大丰	小海镇江北村六组107#变	10	400	本级设备容量受限
9055	大丰	小海镇江北四组124#变	10	200	上级设备容量受限
9056	大丰	小海镇江北村六组060#变	10	200	上级设备容量受限
9057	大丰	小海镇江北村九组086#变	10	100	上级设备容量受限
9058	大丰	小海镇江北村五组059#变	10	160	上级设备容量受限
9059	大丰	小海镇江北村五组061#变-JN	10	200	上级设备容量受限
9060	大丰	小海镇江北村四组025#变	10	200	上级设备容量受限
9061	大丰	小海镇江北村四组180#变	10	200	上级设备容量受限
9062	大丰	小海镇新洋村二组084#变	10	200	上级设备容量受限
9063	大丰	小海镇江北村一组021#变	10	200	上级设备容量受限
9064	大丰	小海镇江北村二组026#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9065	大丰	小海镇新北村八组062#变	10	200	上级设备容量受限
9066	大丰	小海镇新洋一组257#变	10	200	上级设备容量受限
9067	大丰	小海镇江北村八组083#变	10	200	上级设备容量受限
9068	大丰	小海镇江北村一组114#变	10	200	上级设备容量受限
9069	大丰	小海镇江北村六组109#变	10	400	上级设备容量受限
9070	大丰	小海镇新北二组218#变	10	200	上级设备容量受限
9071	大丰	小海镇新北村一组057#变	10	200	上级设备容量受限
9072	大丰	小海镇新江村七组128#变	10	200	上级设备容量受限
9073	大丰	小海镇江北村七组028#变	10	200	上级设备容量受限
9074	大丰	小海镇江北村六组179#变	10	200	上级设备容量受限
9075	大丰	小海镇江北三组123#变	10	200	上级设备容量受限
9076	大丰	小海镇新北村一组203#变	10	315	上级设备容量受限
9077	大丰	小海镇新江村十组101#变-JN	10	200	上级设备容量受限
9078	大丰	小海镇新江七组220#变	10	200	上级设备容量受限
9079	大丰	小海镇江北村八组95#变	10	200	上级设备容量受限
9080	大丰	小海镇江北村七组027#变	10	200	上级设备容量受限
9081	大丰	小海镇江北八组219#变	10	200	上级设备容量受限
9082	大丰	小海镇江北村六组022#变	10	200	上级设备容量受限
9083	大丰	小海镇江北村三组058#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9084	大丰	小海镇江北村九组085#变	10	315	上级设备容量受限
9085	大丰	小海镇江北村八组110#变	10	400	上级设备容量受限
9086	大丰	小海镇江北村七组024#变	10	400	上级设备容量受限
9087	大丰	小海镇新江村七组018#变	10	400	上级设备容量受限
9088	大丰	小海镇海团五组240#变	10	400	上级设备容量受限
9089	大丰	三龙镇创新路18#变	10	200	上级设备容量受限
9090	大丰	三龙镇第二粮库42#变	10	100	上级设备容量受限
9091	大丰	三龙镇创新路22#变	10	200	上级设备容量受限
9092	大丰	三龙镇创新路48#变	10	200	上级设备容量受限
9093	大丰	三龙镇大丰闸51#变	10	400	上级设备容量受限
9094	大丰	小海镇南团村六组178#变	10	200	本级设备容量受限
9095	大丰	小海镇新江村一组103#变	10	400	上级设备容量受限
9096	大丰	小海镇海团村二组017#变	10	400	上级设备容量受限
9097	大丰	小海镇新江村四组104#变	10	200	上级设备容量受限
9098	大丰	小海镇海团村一组112#变	10	200	上级设备容量受限
9099	大丰	小海镇南团村六组043#变	10	400	上级设备容量受限
9100	大丰	小海镇海团村二组015#变	10	200	上级设备容量受限
9101	大丰	小海镇南团村四组044#变	10	200	上级设备容量受限
9102	大丰	小海镇新江四组223#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9103	大丰	小海镇海团村二组016#变	10	200	上级设备容量受限
9104	大丰	小海镇海团村一组013#变	10	200	上级设备容量受限
9105	大丰	小海镇江北村八组126#变	10	200	上级设备容量受限
9106	大丰	三龙镇保护区47#变	10	200	上级设备容量受限
9107	大丰	三龙镇下坝村二组26#变	10	100	上级设备容量受限
9108	大丰	三龙镇下坝村六组6#变	10	200	上级设备容量受限
9109	大丰	三龙镇斗龙港村30#变	10	315	上级设备容量受限
9110	大丰	三龙镇斗龙港村四组32#变	10	200	上级设备容量受限
9111	大丰	三龙镇下坝村四组27#变	10	160	上级设备容量受限
9112	大丰	三龙镇兴龙路16#变	10	100	上级设备容量受限
9113	大丰	三龙镇下坝村一组25#变	10	200	上级设备容量受限
9114	大丰	三龙镇斗龙港村六组8#变	10	200	上级设备容量受限
9115	大丰	三龙镇龙港路9#变	10	200	上级设备容量受限
9116	大丰	三龙镇兴龙路20#变	10	160	上级设备容量受限
9117	大丰	三龙镇下坝村五组24#变	10	200	上级设备容量受限
9118	大丰	三龙镇育才路44#变	10	200	上级设备容量受限
9119	大丰	三龙镇龙港路2#变	10	200	上级设备容量受限
9120	大丰	三龙镇东红村兴龙路31#变	10	200	上级设备容量受限
9121	大丰	三龙镇下坝村四组7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9122	大丰	三龙镇东红村兴龙路011#变	10	315	上级设备容量受限
9123	大丰	三龙镇龙港路33#变	10	400	上级设备容量受限
9124	大丰	小海镇北虹村四组176#变	10	200	本级设备容量受限
9125	大丰	小海镇九总村四组066#变	10	200	本级设备容量受限
9126	大丰	小海镇唐东七组258#变	10	200	上级设备容量受限
9127	大丰	小海镇北虹村四组172#变	10	200	上级设备容量受限
9128	大丰	小海镇海西村五组098#变	10	200	上级设备容量受限
9129	大丰	小海镇北虹村七组051#变	10	200	上级设备容量受限
9130	大丰	小海镇海西村七组065#变	10	200	上级设备容量受限
9131	大丰	小海镇小海北虹村六组195#变	10	200	上级设备容量受限
9132	大丰	小海镇唐东村六组070#变	10	200	上级设备容量受限
9133	大丰	小海镇九总村三组065#变	10	100	上级设备容量受限
9134	大丰	小海镇北虹村八组231#变	10	200	上级设备容量受限
9135	大丰	小海镇三港村五组140#变	10	200	上级设备容量受限
9136	大丰	小海镇北虹村四组118#变	10	200	上级设备容量受限
9137	大丰	小海镇北虹七组199#变	10	200	上级设备容量受限
9138	大丰	小海镇九总村二组064#变-JN	10	200	上级设备容量受限
9139	大丰	小海镇北虹村七组158#变	10	200	上级设备容量受限
9140	大丰	小海镇唐东村七组071#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9141	大丰	小海镇海西村五组112#变	10	200	上级设备容量受限
9142	大丰	小海镇九总三组232#变	10	200	上级设备容量受限
9143	大丰	小海镇北虹村一组117#变	10	200	上级设备容量受限
9144	大丰	小海镇北虹村六组074#变	10	200	上级设备容量受限
9145	大丰	小海镇三港村七组049#变	10	200	上级设备容量受限
9146	大丰	小海镇海西村五组111#变JN	10	200	上级设备容量受限
9147	大丰	小海镇北虹村八组050#变	10	200	上级设备容量受限
9148	大丰	小海镇北虹村六组071#变	10	200	上级设备容量受限
9149	大丰	小海镇北虹村七组075#变	10	200	上级设备容量受限
9150	大丰	小海镇九总村三组011#变	10	200	上级设备容量受限
9151	大丰	小海镇北虹村97#变	10	200	上级设备容量受限
9152	大丰	小海镇小海三港村八组194#变	10	200	上级设备容量受限
9153	大丰	小海镇北虹村四组072#变	10	200	上级设备容量受限
9154	大丰	小海镇北虹村三组125#变	10	200	上级设备容量受限
9155	大丰	小海镇三港村五组048#变	10	200	上级设备容量受限
9156	大丰	小海镇北虹村一组116#变	10	200	上级设备容量受限
9157	大丰	小海镇北虹村七组076#变	10	160	上级设备容量受限
9158	大丰	小海镇北虹村六组070#变	10	200	上级设备容量受限
9159	大丰	小海镇北虹四组221#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9160	大丰	小海镇海西村二组197#变	10	200	上级设备容量受限
9161	大丰	小海镇北虹村一组069#变	10	200	上级设备容量受限
9162	大丰	小海镇九总村一组063#变	10	400	上级设备容量受限
9163	大丰	小海镇唐东村五组069#变	10	400	上级设备容量受限
9164	大丰	小海镇海西村八组066#变	10	400	上级设备容量受限
9165	大丰	草堰镇集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
9166	大丰	草堰镇集镇20#箱变	10	630	上级设备容量受限
9167	大丰	草堰集镇17#变	10	400	上级设备容量受限
9168	大丰	草堰集镇188#变	10	400	上级设备容量受限
9169	大丰	草堰镇堰北一组165#变	10	100	上级设备容量受限
9170	大丰	草堰镇堰北一组26#变	10	400	上级设备容量受限
9171	大丰	草堰镇堰北一组9#变	10	100	上级设备容量受限
9172	大丰	草堰镇集镇171#变	10	200	上级设备容量受限
9173	大丰	草堰镇集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
9174	大丰	草堰镇集镇111#变	10	200	上级设备容量受限
9175	大丰	草堰镇草堰六组121#变	10	200	上级设备容量受限
9176	大丰	草堰镇草堰七组5#变	10	400	上级设备容量受限
9177	大丰	草堰镇草堰一组7#变	10	400	上级设备容量受限
9178	大丰	草堰镇集镇161#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9179	大丰	草堰集镇189#变	10	400	上级设备容量受限
9180	大丰	草堰镇堰东二组19#变	10	400	上级设备容量受限
9181	大丰	草堰镇集镇2#箱变	10	630	上级设备容量受限
9182	大丰	小海镇海中村四组033#变	10	200	本级设备容量受限
9183	大丰	小海镇小海海中十组156#变	10	630	上级设备容量受限
9184	大丰	小海镇小海海居十组241#变	10	630	上级设备容量受限
9185	大丰	小海镇海团村一组015#变	10	200	上级设备容量受限
9186	大丰	小海花园1#配电室183#主变	10	800	上级设备容量受限
9187	大丰	小海镇海中村十组009#变	10	630	上级设备容量受限
9188	大丰	小海镇小海海居十组243#变	10	400	上级设备容量受限
9189	大丰	小海镇小海街口246#变	10	400	上级设备容量受限
9190	大丰	小海镇供电所宿舍区010#变	10	400	上级设备容量受限
9191	大丰	小海镇小海集镇245#变	10	400	上级设备容量受限
9192	大丰	小海镇海中村四组004#变	10	400	上级设备容量受限
9193	大丰	小海花园2#配电室185#主变	10	800	上级设备容量受限
9194	大丰	小海镇海中村二组157#变	10	200	上级设备容量受限
9195	大丰	小海镇海西村一组062#变	10	200	上级设备容量受限
9196	大丰	小海镇海东村四组088#变	10	200	上级设备容量受限
9197	大丰	小海镇海中村八组147#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9198	大丰	小海镇海中村七组007#变	10	200	上级设备容量受限
9199	大丰	小海镇海中村八组008#变-JN	10	200	上级设备容量受限
9200	大丰	小海镇海西村四组145#变	10	200	上级设备容量受限
9201	大丰	小海镇海中村二组002#变	10	400	上级设备容量受限
9202	大丰	小海镇海中村三组003#变	10	400	上级设备容量受限
9203	大丰	小海镇守贞村三组014#变	10	400	上级设备容量受限
9204	大丰	小海镇海东村三组087#变JN	10	400	上级设备容量受限
9205	大丰	小海镇海中村一组001#变	10	400	上级设备容量受限
9206	大丰	小海镇海东村四组188#变	10	400	上级设备容量受限
9207	大丰	小海镇海南村一组170#变	10	400	上级设备容量受限
9208	大丰	海东一组236#变	10	400	上级设备容量受限
9209	大丰	小海镇小海居五组005#变	10	400	上级设备容量受限
9210	大丰	小海镇海东一组192#变	10	400	上级设备容量受限
9211	大丰	小海居委会242#变	10	400	上级设备容量受限
9212	大丰	小海镇小海海居十组6#变	10	400	上级设备容量受限
9213	大丰	小海镇小海海居五组198#变	10	400	上级设备容量受限
9214	大丰	小海镇小海海中十组189#变	10	400	上级设备容量受限
9215	大丰	小海镇南团村六组009#变	10	160	上级设备容量受限
9216	大丰	小海镇新圩村八组089#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9217	大丰	小海镇南居九组094#变	10	200	上级设备容量受限
9218	大丰	小海镇新江村四组002#变	10	200	上级设备容量受限
9219	大丰	南居九组1#箱变	10	400	上级设备容量受限
9220	大丰	小海镇南居九组98#变	10	200	上级设备容量受限
9221	大丰	南居九组4#箱变	10	630	上级设备容量受限
9222	大丰	小海镇南居九组003#变	10	400	上级设备容量受限
9223	大丰	小海镇新桥村四组041#变	10	200	上级设备容量受限
9224	大丰	小海镇新桥三组234#变	10	200	上级设备容量受限
9225	大丰	小海镇新圩村四组088#变	10	160	上级设备容量受限
9226	大丰	小海镇南居九组096#变新	10	100	上级设备容量受限
9227	大丰	小海镇南居二组106#变	10	200	上级设备容量受限
9228	大丰	小海镇江北村三组023#变	10	200	上级设备容量受限
9229	大丰	小海镇新圩村一组196#变	10	200	上级设备容量受限
9230	大丰	小海镇南居九组093#变	10	200	上级设备容量受限
9231	大丰	小海镇新圩村一组054#变	10	200	上级设备容量受限
9232	大丰	小海镇新桥村三组039#变	10	200	上级设备容量受限
9233	大丰	小海镇新江村一组019#变	10	160	上级设备容量受限
9234	大丰	小海镇新圩村八组187#变	10	200	上级设备容量受限
9235	大丰	小海镇新圩村六组090#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9236	大丰	小海镇新桥村四组040#变	10	200	上级设备容量受限
9237	大丰	小海镇新圩村四组182#变	10	200	上级设备容量受限
9238	大丰	小海镇新江村一组177#变	10	200	上级设备容量受限
9239	大丰	小海镇新圩村二组087#变	10	200	上级设备容量受限
9240	大丰	小海镇新圩村二组056#变	10	200	上级设备容量受限
9241	大丰	小海镇南团村二组042#变	10	200	上级设备容量受限
9242	大丰	小海镇南团村二组217#变	10	200	上级设备容量受限
9243	大丰	小海镇新圩村二组008#变	10	200	上级设备容量受限
9244	大丰	小海镇南居五组038#变	10	200	上级设备容量受限
9245	大丰	小海镇新圩西站20#变	10	200	上级设备容量受限
9246	大丰	小海镇南居九组006#变	10	200	上级设备容量受限
9247	大丰	小海镇新圩村四组111#变	10	200	上级设备容量受限
9248	大丰	南居九组5#箱变	10	400	上级设备容量受限
9249	大丰	小海镇新圩村一组055#变	10	315	上级设备容量受限
9250	大丰	小海镇南居三组007#变	10	400	上级设备容量受限
9251	大丰	小海镇新江四组237#变	10	400	上级设备容量受限
9252	大丰	小海镇南居四组010#变	10	400	上级设备容量受限
9253	大丰	小海镇海团一组215#变	10	400	上级设备容量受限
9254	大丰	丰尚国际5#主变	10	1250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9255	大丰	丰尚国际6#主变	10	1250	上级设备容量受限
9256	大丰	大中丰尚国际2#变	10	1000	上级设备容量受限
9257	大丰	大中海聚汽配城4#主变	10	800	上级设备容量受限
9258	大丰	大中镇大力集团282#变	10	400	上级设备容量受限
9259	大丰	大中镇大力集团94#变	10	400	上级设备容量受限
9260	大丰	大中镇阜丰村六组161#变	10	200	上级设备容量受限
9261	大丰	大中镇阜北村十一组174#变	10	200	上级设备容量受限
9262	大丰	大中丰尚国际4#变	10	1000	上级设备容量受限
9263	大丰	大中海聚汽配城2#主变	10	800	上级设备容量受限
9264	大丰	大中镇大力集团284#变	10	400	上级设备容量受限
9265	大丰	大中镇阜北村九组165#变	10	400	上级设备容量受限
9266	大丰	大中镇阜北七组128#变	10	315	上级设备容量受限
9267	大丰	大中镇大新村三组17#变	10	160	上级设备容量受限
9268	大丰	大中镇阜北村九组130#变	10	400	上级设备容量受限
9269	大丰	大中镇阜北八组东286#变	10	400	上级设备容量受限
9270	大丰	大中镇阜北六组127#变	10	400	上级设备容量受限
9271	大丰	大中镇阜北村八组186#变	10	400	上级设备容量受限
9272	大丰	大中镇阜北十一组南285#变	10	400	上级设备容量受限
9273	大丰	大中镇阜北十组129#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9274	大丰	大中镇阜北七组西287#变	10	400	上级设备容量受限
9275	大丰	小海镇海团村六组207#变	10	200	本级设备容量受限
9276	大丰	小海镇海北村二组028#变	10	200	本级设备容量受限
9277	大丰	小海镇海团五组030#变	10	200	上级设备容量受限
9278	大丰	海团新村1#变	10	630	上级设备容量受限
9279	大丰	海团新村2#变	10	400	上级设备容量受限
9280	大丰	海团新村4#变	10	630	上级设备容量受限
9281	大丰	海团新村3#变	10	630	上级设备容量受限
9282	大丰	海团新村5#变	10	630	上级设备容量受限
9283	大丰	小海镇海团村一组135#变	10	100	上级设备容量受限
9284	大丰	小海镇海北五组229#变	10	200	上级设备容量受限
9285	大丰	小海镇饲料厂宿舍016#变	10	400	上级设备容量受限
9286	大丰	小海镇海北村四组031#变	10	400	上级设备容量受限
9287	大丰	小海镇海北村三组029#变	10	400	上级设备容量受限
9288	大丰	小海镇海北村二组017#变	10	400	上级设备容量受限
9289	大丰	小海镇海北村二组020#变	10	400	上级设备容量受限
9290	大丰	三龙镇龙东五组28#变	10	400	本级设备容量受限
9291	大丰	三龙镇龙东八组30#变	10	200	本级设备容量受限
9292	大丰	三龙镇东红三组032#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9293	大丰	三龙镇斗龙二组211#变	10	400	上级设备容量受限
9294	大丰	龙东康居小区198#变	10	400	上级设备容量受限
9295	大丰	龙东康居小区206#变	10	400	上级设备容量受限
9296	大丰	三龙镇农业园区144#变	10	200	上级设备容量受限
9297	大丰	三龙镇龙东三组135#变	10	200	上级设备容量受限
9298	大丰	三龙镇斗龙三组199#变	10	400	上级设备容量受限
9299	大丰	龙东康居小区197#变	10	400	上级设备容量受限
9300	大丰	三龙镇龙东十二组98#变	10	200	上级设备容量受限
9301	大丰	三龙镇斗龙三组119#变	10	200	上级设备容量受限
9302	大丰	三龙镇东红三组162#变	10	200	上级设备容量受限
9303	大丰	三龙镇斗龙二组81#变	10	160	上级设备容量受限
9304	大丰	三龙镇斗龙五组140#变	10	200	上级设备容量受限
9305	大丰	三龙镇斗龙三组128#变	10	200	上级设备容量受限
9306	大丰	三龙镇龙东七组192#变	10	200	上级设备容量受限
9307	大丰	三龙镇龙东四组29#变	10	200	上级设备容量受限
9308	大丰	三龙镇龙东十组145#变	10	400	上级设备容量受限
9309	大丰	三龙镇龙东五组132#变	10	200	上级设备容量受限
9310	大丰	三龙镇斗龙三组139#变	10	200	上级设备容量受限
9311	大丰	三龙镇斗龙二组76#变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9312	大丰	三龙镇龙东八组99#变	10	200	上级设备容量受限
9313	大丰	三龙镇龙东十组东164#变	10	400	上级设备容量受限
9314	大丰	三龙镇斗龙五组194#变	10	200	上级设备容量受限
9315	大丰	三龙镇龙东村部143#变	10	200	上级设备容量受限
9316	大丰	三龙镇斗龙四组64#变	10	400	上级设备容量受限
9317	大丰	三龙镇东红三组109#变	10	200	上级设备容量受限
9318	大丰	三龙镇龙东二组25#变	10	400	上级设备容量受限
9319	大丰	三龙镇龙东十组100#变	10	400	上级设备容量受限
9320	大丰	三龙镇斗龙三组65#变	10	250	上级设备容量受限
9321	大丰	三龙镇斗龙五组63#变	10	400	上级设备容量受限
9322	大丰	龙东康居小区205#变	10	630	上级设备容量受限
9323	大丰	龙东康居小区204#变	10	630	上级设备容量受限
9324	大丰	新丰镇展望十一组47#变	10	200	本级设备容量受限
9325	大丰	新丰镇展望八组16#变	10	200	上级设备容量受限
9326	大丰	郁金香花园4#主变（294#变）	10	800	上级设备容量受限
9327	大丰	珑悦府10#主变（362#台片）	10	630	上级设备容量受限
9328	大丰	珑悦府4#主变（356#台片）	10	630	上级设备容量受限
9329	大丰	新丰镇郁金香充电站389#变	10	100	上级设备容量受限
9330	大丰	翰林尚品府6#主变（370#台片）	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9331	大丰	新丰镇展望三组43#变	10	200	上级设备容量受限
9332	大丰	新丰镇展望西站49#变	10	200	上级设备容量受限
9333	大丰	郁金香花园2#主变（292#变）	10	800	上级设备容量受限
9334	大丰	郁金香9#主变（349#变）	10	800	上级设备容量受限
9335	大丰	珑悦府6#主变（358#台片）	10	630	上级设备容量受限
9336	大丰	翰林尚品府2#主变（366#台片）	10	800	上级设备容量受限
9337	大丰	郁金香花园6#主变（296#变）	10	800	上级设备容量受限
9338	大丰	同丰一组321#变	10	630	上级设备容量受限
9339	大丰	新丰镇同丰六组279#变	10	200	上级设备容量受限
9340	大丰	新丰镇展望二组44#变	10	200	上级设备容量受限
9341	大丰	花海名邸376#变（2#主变）	10	800	上级设备容量受限
9342	大丰	郁金香11#主变（351#变）	10	800	上级设备容量受限
9343	大丰	新丰镇园区路灯170#变	10	200	上级设备容量受限
9344	大丰	珑悦府8#主变（360#台片）	10	630	上级设备容量受限
9345	大丰	新丰镇园区172#变	10	200	上级设备容量受限
9346	大丰	新丰镇全心村263#变	10	200	上级设备容量受限
9347	大丰	珑悦府12#主变（364#台片）	10	630	上级设备容量受限
9348	大丰	花海名邸378#变（4#主变）	10	800	上级设备容量受限
9349	大丰	珑悦府2#主变（354#台片）	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9350	大丰	翰林尚品府4#主变（368#台片）	10	800	上级设备容量受限
9351	大丰	郁金香花园8#主变（298#变）	10	800	上级设备容量受限
9352	大丰	翰林尚品府8#主变（372#台片）	10	800	上级设备容量受限
9353	大丰	新丰镇展望二组171#变	10	100	上级设备容量受限
9354	大丰	新丰镇同丰开发区128#变	10	200	上级设备容量受限
9355	大丰	新丰镇展望八组48#变	10	200	上级设备容量受限
9356	大丰	新丰镇展望村部46#变	10	200	上级设备容量受限
9357	大丰	新丰镇展望四组84#变	10	200	上级设备容量受限
9358	大丰	新丰镇全心村102#变	10	160	上级设备容量受限
9359	大丰	新丰镇同丰开发区305#变	10	200	上级设备容量受限
9360	大丰	新丰镇建设九组173#变	10	200	上级设备容量受限
9361	大丰	新丰镇展望三组304#变	10	400	上级设备容量受限
9362	大丰	大中镇大新村一组90#变	10	400	上级设备容量受限
9363	大丰	大中丰尚国际3#变	10	1000	上级设备容量受限
9364	大丰	大中海聚汽配城3#主变	10	800	上级设备容量受限
9365	大丰	大中镇大新二组76#变	10	200	上级设备容量受限
9366	大丰	大中镇大新小区171#变	10	400	上级设备容量受限
9367	大丰	大中海聚汽配城1#主变	10	800	上级设备容量受限
9368	大丰	丰尚国际7#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9369	大丰	大中丰尚国际1#变	10	1000	上级设备容量受限
9370	大丰	大中镇大新村276#变	10	200	上级设备容量受限
9371	大丰	大中镇酒厂东变65#变	10	200	上级设备容量受限
9372	大丰	大中镇大新村四组168#变	10	315	上级设备容量受限
9373	大丰	大中镇大新村四组84#变	10	400	上级设备容量受限
9374	大丰	大中镇大新村一组91#变	10	400	上级设备容量受限
9375	大丰	大中镇大新村三组88#变	10	315	上级设备容量受限
9376	大丰	大中镇大新村三组71#变	10	400	上级设备容量受限
9377	大丰	大中镇大新村一组东31#变	10	400	上级设备容量受限
9378	大丰	大中镇大新村一组68#变	10	400	上级设备容量受限
9379	大丰	大中镇大新村一组350#变	10	400	上级设备容量受限
9380	大丰	新丰镇仁中中心站46#变	10	400	本级设备容量受限
9381	大丰	新丰镇仁中九组北187#变	10	200	本级设备容量受限
9382	大丰	新丰镇仁中（中）132#变	10	200	本级设备容量受限
9383	大丰	新丰镇仁中（东）133#变	10	200	本级设备容量受限
9384	大丰	新丰镇仁南四组20#变	10	200	本级设备容量受限
9385	大丰	新丰镇仁中九组（北）124#变	10	200	本级设备容量受限
9386	大丰	新丰镇仁南东北站61#变	10	200	本级设备容量受限
9387	大丰	新丰镇仁中（西）131#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9388	大丰	新丰镇仁南三组103#变	10	200	本级设备容量受限
9389	大丰	新丰镇仁北五组45#变	10	200	本级设备容量受限
9390	大丰	新丰镇人民南路241#变	10	400	本级设备容量受限
9391	大丰	新丰镇裕南村部57#变	10	160	本级设备容量受限
9392	大丰	裕南新农村93#变	10	630	上级设备容量受限
9393	大丰	新丰镇裕南村西182#变	10	200	上级设备容量受限
9394	大丰	金丰花园210#台片	10	800	上级设备容量受限
9395	大丰	新丰镇裕南小区120#变	10	400	上级设备容量受限
9396	大丰	新丰镇裕南八组119#变	10	200	上级设备容量受限
9397	大丰	裕南小区184#变	10	630	上级设备容量受限
9398	大丰	新丰镇裕南七组55#变	10	400	上级设备容量受限
9399	大丰	裕南三期301#变	10	630	上级设备容量受限
9400	大丰	新丰镇东工业园区139#变	10	200	上级设备容量受限
9401	大丰	裕南小区183#变	10	630	上级设备容量受限
9402	大丰	裕南小区206#变	10	630	上级设备容量受限
9403	大丰	新丰镇派出所87#变	10	400	上级设备容量受限
9404	大丰	金丰花园209#台片	10	800	上级设备容量受限
9405	大丰	裕南小区185#变	10	630	上级设备容量受限
9406	大丰	新丰镇裕南村三组340#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9407	大丰	裕南小区205#变	10	630	上级设备容量受限
9408	大丰	新丰镇西环路中177#变	10	200	上级设备容量受限
9409	大丰	新丰镇裕南三组214#变	10	200	上级设备容量受限
9410	大丰	新丰镇裕南中匡81#变	10	200	上级设备容量受限
9411	大丰	新丰镇裕南中匡南166#变	10	200	上级设备容量受限
9412	大丰	新丰镇裕南六组76#变	10	400	上级设备容量受限
9413	大丰	新丰镇裕南十组东162#变	10	200	上级设备容量受限
9414	大丰	新丰镇裕南十组西163#变	10	200	上级设备容量受限
9415	大丰	新丰镇裕南西匡南56#变	10	200	上级设备容量受限
9416	大丰	新丰镇裕南二组南231#变	10	400	上级设备容量受限
9417	大丰	新丰镇裕南中匡南160#变	10	400	上级设备容量受限
9418	大丰	新丰镇裕南六组193#变	10	200	上级设备容量受限
9419	大丰	新丰镇吉祥街10#变	10	400	上级设备容量受限
9420	大丰	新丰镇全心九组85#变	10	200	上级设备容量受限
9421	大丰	新丰镇新双丰12#变	10	400	上级设备容量受限
9422	大丰	新丰镇安居小区14#变	10	400	上级设备容量受限
9423	大丰	民主街9#变	10	630	上级设备容量受限
9424	大丰	新丰镇富强街194#变	10	400	上级设备容量受限
9425	大丰	新丰镇自由街218#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9426	大丰	全心花园二期299#台片	10	630	上级设备容量受限
9427	大丰	新丰镇轧花厂东109#变	10	200	上级设备容量受限
9428	大丰	民主街106#变	10	630	上级设备容量受限
9429	大丰	锦绣花园190#变	10	630	上级设备容量受限
9430	大丰	民主街192#变	10	630	上级设备容量受限
9431	大丰	新丰镇新双丰15#变	10	400	上级设备容量受限
9432	大丰	新丰镇全心四组31#变	10	200	上级设备容量受限
9433	大丰	新丰镇新双丰11#变	10	400	上级设备容量受限
9434	大丰	民主街5#变	10	630	上级设备容量受限
9435	大丰	新丰镇富强街242#变	10	400	上级设备容量受限
9436	大丰	新丰镇轧花厂桥108#变	10	315	上级设备容量受限
9437	大丰	新丰镇新丰中学13#变	10	100	上级设备容量受限
9438	大丰	新丰镇安置小区74#变	10	200	上级设备容量受限
9439	大丰	新丰镇全心村部262#变	10	200	上级设备容量受限
9440	大丰	新丰镇富强街243#变	10	200	上级设备容量受限
9441	大丰	新丰镇新丰中学270#变	10	200	上级设备容量受限
9442	大丰	新丰镇裕北西匡89#变	10	200	上级设备容量受限
9443	大丰	新丰镇民主街东316#变	10	200	上级设备容量受限
9444	大丰	新丰镇轧花厂250#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9445	大丰	新丰镇吉祥街176#变	10	200	上级设备容量受限
9446	大丰	新丰镇裕北村新村部107#变	10	250	上级设备容量受限
9447	大丰	新丰镇轧花厂内110#变	10	250	上级设备容量受限
9448	大丰	新丰镇自由街6#变	10	400	上级设备容量受限
9449	大丰	民主街303#变	10	630	上级设备容量受限
9450	大丰	新丰镇裕南东匡58#变	10	200	本级设备容量受限
9451	大丰	新丰镇裕南东匡164#变	10	200	本级设备容量受限
9452	大丰	新丰镇解放西匡北312#变	10	200	本级设备容量受限
9453	大丰	新丰镇裕南东匡南229#变	10	315	本级设备容量受限
9454	大丰	新丰镇解放东匡南156#变	10	200	上级设备容量受限
9455	大丰	新丰镇裕南东匡230#变	10	200	本级设备容量受限
9456	大丰	新丰镇裕南西匡80#变	10	400	上级设备容量受限
9457	大丰	新丰镇裕中十组195#变	10	200	上级设备容量受限
9458	大丰	新丰镇裕南东匡南101#变	10	160	上级设备容量受限
9459	大丰	新丰镇裕南东匡307#变	10	200	上级设备容量受限
9460	大丰	新丰镇解放中匡北155#变	10	400	上级设备容量受限
9461	大丰	新丰镇果园场东165#变	10	400	上级设备容量受限
9462	大丰	新丰镇果园场54#变	10	100	上级设备容量受限
9463	大丰	新丰镇解放西匡北159#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9464	大丰	新丰镇解放中匡南264#变	10	200	上级设备容量受限
9465	大丰	新丰镇裕中十组308#变	10	400	上级设备容量受限
9466	大丰	新丰镇果园场北269#变	10	200	上级设备容量受限
9467	大丰	新丰镇解放东匡北157#变	10	200	上级设备容量受限
9468	大丰	新丰镇丁丰一组61#变	10	200	上级设备容量受限
9469	大丰	新丰镇解放西匡59#变	10	200	上级设备容量受限
9470	大丰	新丰镇解放三组62#变	10	200	上级设备容量受限
9471	大丰	新丰镇解放东匡90#变	10	400	上级设备容量受限
9472	大丰	新丰镇解放东匡92#变	10	200	上级设备容量受限
9473	大丰	新丰镇解放西匡南158#变	10	200	上级设备容量受限
9474	大丰	新丰镇解放西匡95#变	10	200	上级设备容量受限
9475	大丰	新丰镇解放东匡275#变	10	200	上级设备容量受限
9476	大丰	新丰镇解放村部60#变	10	400	上级设备容量受限
9477	大丰	新丰镇解放中匡南154#变	10	400	上级设备容量受限
9478	大丰	新丰镇解放西匡309#变	10	400	上级设备容量受限
9479	大丰	新丰镇解放三组94#变	10	400	上级设备容量受限
9480	大丰	南阳镇裕海村二组70#变JN	10	200	本级设备容量受限
9481	大丰	南阳镇黄海一组54#变	10	200	本级设备容量受限
9482	大丰	南阳镇东旺村五组49#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9483	大丰	南阳镇东旺村四组068#变	10	400	本级设备容量受限
9484	大丰	南阳镇东旺村六组72#变	10	200	本级设备容量受限
9485	大丰	草庙镇新海二组18#变	10	200	本级设备容量受限
9486	大丰	万盈镇双星六组140#变	10	315	本级设备容量受限
9487	大丰	万盈镇双灶一组174#变	10	200	本级设备容量受限
9488	大丰	万盈镇南星灶四组71#变	10	200	本级设备容量受限
9489	大丰	万盈镇康宁二组80#变	10	200	本级设备容量受限
9490	大丰	万盈镇万盈园区249#变	10	400	上级设备容量受限
9491	大丰	万盈镇康宁十二组179#变	10	250	上级设备容量受限
9492	大丰	万盈镇双灶二组130#变	10	200	上级设备容量受限
9493	大丰	万盈镇南星灶五组74#变	10	400	上级设备容量受限
9494	大丰	万盈镇胡灶六组37#变	10	200	上级设备容量受限
9495	大丰	万盈镇双灶一组199#变	10	200	上级设备容量受限
9496	大丰	万盈镇胡灶五组36#变	10	200	上级设备容量受限
9497	大丰	万盈镇胡灶四组35#变	10	200	上级设备容量受限
9498	大丰	万盈镇双灶一组153#变	10	200	上级设备容量受限
9499	大丰	万盈镇沈灶星光五组33#变	10	200	上级设备容量受限
9500	大丰	万盈镇星光一组31#变	10	400	上级设备容量受限
9501	大丰	万盈镇双灶五组12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9502	大丰	万盈镇南星灶六组75#变	10	315	上级设备容量受限
9503	大丰	万盈镇星光七组34#变	10	200	上级设备容量受限
9504	大丰	万盈镇胡灶八组38#变	10	200	上级设备容量受限
9505	大丰	万盈镇双灶一组180#变	10	200	上级设备容量受限
9506	大丰	万盈镇胡灶六组198#变	10	200	上级设备容量受限
9507	大丰	万盈镇双灶五组157#变	10	200	上级设备容量受限
9508	大丰	万盈镇胡灶四组110#变	10	200	上级设备容量受限
9509	大丰	万盈镇胡灶中站200#变	10	200	上级设备容量受限
9510	大丰	万盈镇双灶一组197#变	10	200	上级设备容量受限
9511	大丰	万盈镇胡灶二组40#变	10	200	上级设备容量受限
9512	大丰	万盈镇星光四组32#变	10	200	上级设备容量受限
9513	大丰	万盈镇星光四组201#变	10	200	上级设备容量受限
9514	大丰	万盈镇康宁二组108#变	10	200	上级设备容量受限
9515	大丰	万盈镇沈灶星光五组192#变	10	200	上级设备容量受限
9516	大丰	万盈镇胡灶中站39#变	10	200	上级设备容量受限
9517	大丰	大中镇刚强村二组144#变	10	200	本级设备容量受限
9518	大丰	大桥镇中合村六组78#变	10	200	本级设备容量受限
9519	大丰	大桥镇安东村三组36#变	10	200	本级设备容量受限
9520	大丰	万盈镇金龙一组177#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9521	大丰	刘庄镇良好村四组126#变	10	200	本级设备容量受限
9522	大丰	刘庄镇光荣村二组133#变	10	200	本级设备容量受限
9523	大丰	草庙镇川东川洋五组23#变	10	200	本级设备容量受限
9524	大丰	小海镇居委会六组143#变	10	200	本级设备容量受限
9525	大丰	草庙镇五总二组55#变	10	200	本级设备容量受限
9526	大丰	新丰镇群乐东北站74#变	10	200	本级设备容量受限
9527	大丰	大丰港王港南新村二组14#变	10	400	本级设备容量受限
9528	大丰	西团镇七灶河村五组84#变	10	200	本级设备容量受限
9529	大丰	草庙镇四灶四组32#变	10	200	本级设备容量受限
9530	大丰	南阳镇祥北村三组160#变	10	400	本级设备容量受限
9531	大丰	大桥镇东套村四组40#变	10	200	本级设备容量受限
9532	大丰	万盈镇复殷中站42#变	10	315	本级设备容量受限
9533	大丰	新丰镇中闸二组51#变	10	200	本级设备容量受限
9534	大丰	草庙镇沿河四组15#变	10	100	本级设备容量受限
9535	大丰	新丰镇同玉五组155#变	10	200	本级设备容量受限
9536	大丰	新丰镇时新五组156#变	10	200	本级设备容量受限
9537	大丰	南阳镇祥西村五组128#变	10	400	本级设备容量受限
9538	大丰	新丰镇群乐三组163#变	10	200	本级设备容量受限
9539	大丰	新丰镇时丰七组36#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9540	大丰	白驹镇唐西村一组156#变	10	100	本级设备容量受限
9541	大丰	万盈镇复殷四组182#变	10	200	本级设备容量受限
9542	大丰	大桥镇三圩村三组83#变	10	200	本级设备容量受限
9543	大丰	大桥镇中元一组66#变	10	200	本级设备容量受限
9544	大丰	新丰镇龙堤大达四组74#变	10	200	本级设备容量受限
9545	大丰	新丰镇三总村七组563#变	10	200	本级设备容量受限
9546	大丰	新丰镇同玉六组48#变	10	200	本级设备容量受限
9547	大丰	草庙镇庆生一组25#变	10	400	本级设备容量受限
9548	大丰	大桥镇双丰村三组134#变	10	200	本级设备容量受限
9549	大丰	草堰镇沙洼三组128#变	10	400	本级设备容量受限
9550	大丰	南阳镇祥西一组87#变	10	200	本级设备容量受限
9551	大丰	西团镇描花二组32#变	10	200	本级设备容量受限
9552	大丰	南阳镇诚心四组51#变	10	250	本级设备容量受限
9553	大丰	万盈镇洋岸三组156#变	10	200	本级设备容量受限
9554	大丰	新丰镇金东十组39#变	10	200	本级设备容量受限
9555	大丰	南阳镇祥北四组62#变	10	200	本级设备容量受限
9556	大丰	大桥镇安东村一组61#变	10	200	本级设备容量受限
9557	大丰	新丰镇韦灶二组61#变	10	400	本级设备容量受限
9558	大丰	南阳镇广丰村八组133#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9559	大丰	草庙镇丁东三组57#变	10	400	本级设备容量受限
9560	大丰	草庙镇新场七组126#变	10	200	本级设备容量受限
9561	大丰	南阳镇祥西四组34#变	10	200	本级设备容量受限
9562	大丰	草庙镇川东川竹二组49#变	10	200	本级设备容量受限
9563	大丰	新丰镇金东四组309#变	10	200	本级设备容量受限
9564	大丰	南阳镇诚心三组106#变	10	200	本级设备容量受限
9565	大丰	草堰镇沙洼一组42#变	10	200	本级设备容量受限
9566	大丰	西团镇众心村五组184#变	10	200	本级设备容量受限
9567	大丰	大桥镇中合村七组18#变	10	200	本级设备容量受限
9568	大丰	南阳镇祥北六组73#变	10	160	本级设备容量受限
9569	大丰	新丰镇益北四组西254#变	10	200	本级设备容量受限
9570	大丰	万盈镇万盈四组172#变	10	200	本级设备容量受限
9571	大丰	万盈镇粮墩一组207#变	10	200	本级设备容量受限
9572	大丰	新丰镇圩中村一组094#变	10	200	本级设备容量受限
9573	大丰	南阳镇祥西四组166#变	10	200	本级设备容量受限
9574	大丰	西团镇七灶河91#变	10	200	本级设备容量受限
9575	大丰	刘庄镇新桥村五组153#变	10	200	本级设备容量受限
9576	大丰	大桥镇中联村四组63#变	10	200	本级设备容量受限
9577	大丰	新丰镇沙港四组148#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9578	大丰	万盈镇金龙三组159#变	10	400	本级设备容量受限
9579	大丰	大桥镇中北村七组60#变	10	200	本级设备容量受限
9580	大丰	新丰镇永昌八组93#变	10	200	本级设备容量受限
9581	大丰	草庙镇圩东五组9#变	10	200	本级设备容量受限
9582	大丰	西团镇描花三组37#变	10	200	本级设备容量受限
9583	大丰	小海镇沈灶居委会二组4#变	10	200	本级设备容量受限
9584	大丰	南阳镇祥西村七组147#变	10	200	本级设备容量受限
9585	大丰	西团镇七灶河村七组95#变	10	160	本级设备容量受限
9586	大丰	新丰镇益北四组东123#变	10	200	本级设备容量受限
9587	大丰	南阳镇城乡九组75#变	10	160	本级设备容量受限
9588	大丰	草庙镇丰海变电所175#变	10	400	本级设备容量受限
9589	大丰	新丰镇益北村部233#变	10	200	本级设备容量受限
9590	大丰	万盈镇天池居委会五组7#变	10	200	本级设备容量受限
9591	大丰	南阳镇祥北三组144#变	10	400	本级设备容量受限
9592	大丰	南阳镇祥北六组83#变	10	400	本级设备容量受限
9593	大丰	万盈镇双福村五组105#变	10	200	本级设备容量受限
9594	大丰	新丰镇万众二组141#变	10	160	本级设备容量受限
9595	大丰	新丰镇永昌四组58#变	10	200	本级设备容量受限
9596	大丰	南阳镇广丰三组46#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9597	大丰	草庙镇竹港六组123#变	10	200	本级设备容量受限
9598	大丰	新丰镇金西三组65#变	10	200	本级设备容量受限
9599	大丰	草庙镇竹港四组144#变	10	200	本级设备容量受限
9600	大丰	大桥镇江东村六组31#变	10	200	本级设备容量受限
9601	大丰	新丰镇益北四组东253#变	10	200	本级设备容量受限
9602	大丰	万盈镇金龙二组160#变	10	200	本级设备容量受限
9603	大丰	大中镇利民一组112#变	10	200	本级设备容量受限
9604	大丰	万盈镇苗丰二组096#变	10	200	本级设备容量受限
9605	大丰	新丰镇群乐西南站71#变	10	400	本级设备容量受限
9606	大丰	草庙镇川东东灶四组44#变	10	100	本级设备容量受限
9607	大丰	新丰镇群乐二组（北）116#变	10	100	本级设备容量受限
9608	大丰	大桥镇中北村部70#变	10	100	本级设备容量受限
9609	大丰	新丰镇中闸三组212#变	10	200	本级设备容量受限
9610	大丰	万盈镇庆丰一组046#变	10	400	本级设备容量受限
9611	大丰	小海镇李灶二组52#变	10	400	本级设备容量受限
9612	大丰	万盈镇双龙四组82#变	10	200	本级设备容量受限
9613	大丰	大桥镇下灶村三组106#变	10	200	本级设备容量受限
9614	大丰	万盈镇苗丰五组126#变	10	400	本级设备容量受限
9615	大丰	新丰镇群乐北站69#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9616	大丰	草庙镇沿河四组95#变	10	200	本级设备容量受限
9617	大丰	南阳镇诚心村三组70#变	10	400	本级设备容量受限
9618	大丰	大中镇新团村一组40#变	10	200	本级设备容量受限
9619	大丰	白驹镇团结村二组180#变	10	200	本级设备容量受限
9620	大丰	草庙镇川竹四组15#变	10	200	本级设备容量受限
9621	大丰	新丰镇时新六组52#变	10	100	本级设备容量受限
9622	大丰	大中镇利民六组115#变	10	200	本级设备容量受限
9623	大丰	新丰镇小团一组137#变	10	200	本级设备容量受限
9624	大丰	草庙镇四灶二组29#变	10	200	本级设备容量受限
9625	大丰	南阳镇祥西三组33#变	10	200	本级设备容量受限
9626	大丰	万盈镇苗丰五组194#变	10	200	本级设备容量受限
9627	大丰	新丰镇圩中村九组110#变	10	200	本级设备容量受限
9628	大丰	大桥镇潘厓村二组26#变	10	200	本级设备容量受限
9629	大丰	大桥镇中北村五组043#变	10	400	本级设备容量受限
9630	大丰	新丰镇圩中村五组109#变	10	200	本级设备容量受限
9631	大丰	草堰镇沙洼二组94#变	10	200	本级设备容量受限
9632	大丰	新丰镇益北西138#变	10	200	本级设备容量受限
9633	大丰	万盈镇九龙东45#变	10	200	本级设备容量受限
9634	大丰	西团镇七灶河三组131#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9635	大丰	刘庄镇光荣村一组60#变	10	200	本级设备容量受限
9636	大丰	南阳镇祥西村九组79#变	10	200	本级设备容量受限
9637	大丰	草庙镇四灶村七组113#变	10	200	本级设备容量受限
9638	大丰	新丰镇新河四组167#变	10	100	本级设备容量受限
9639	大丰	西团镇北团二组67#变	10	200	本级设备容量受限
9640	大丰	新丰镇大达五组221#变	10	200	本级设备容量受限
9641	大丰	新丰镇金东一组170#变	10	200	本级设备容量受限
9642	大丰	新丰镇中闸三组53#变	10	200	本级设备容量受限
9643	大丰	新丰镇冷冻厂7#变	10	200	本级设备容量受限
9644	大丰	草庙镇圩东五组163#变	10	200	本级设备容量受限
9645	大丰	南阳镇宏大八组100#变	10	200	本级设备容量受限
9646	大丰	大中镇恒北村二三组150#变	10	200	本级设备容量受限
9647	大丰	小海镇李灶一组53#变	10	200	本级设备容量受限
9648	大丰	新丰镇三总村十四组026#变	10	200	本级设备容量受限
9649	大丰	新丰镇三总村九组067#变	10	200	本级设备容量受限
9650	大丰	新丰镇龙堤六组204#变	10	200	本级设备容量受限
9651	大丰	新丰镇群乐六组79#变	10	200	本级设备容量受限
9652	大丰	新丰镇圩中村二组155#变	10	200	本级设备容量受限
9653	大丰	新丰镇三总村二组066#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9654	大丰	新丰镇时新七组48#变	10	200	本级设备容量受限
9655	大丰	刘庄镇新桥村五组99#变	10	200	本级设备容量受限
9656	大丰	草堰镇三渣居委会47#变	10	200	本级设备容量受限
9657	大丰	裕华镇福东村三组190#变	10	200	本级设备容量受限
9658	大丰	新丰镇同玉六组179#变	10	200	本级设备容量受限
9659	大丰	新丰镇时新七组（西）11#变	10	100	本级设备容量受限
9660	大丰	大桥镇东套村一组29#变	10	200	本级设备容量受限
9661	大丰	新丰镇全心七组28#变	10	200	本级设备容量受限
9662	大丰	大桥镇港北村一组26#变	10	200	本级设备容量受限
9663	大丰	大桥镇大桥村九组87#变	10	400	本级设备容量受限
9664	大丰	刘庄镇润民村三组41#变	10	200	本级设备容量受限
9665	大丰	南阳镇诚心六组110#变	10	200	本级设备容量受限
9666	大丰	刘庄镇民主村八组8#变	10	200	本级设备容量受限
9667	大丰	大桥镇中南二组80#变	10	200	本级设备容量受限
9668	大丰	草堰镇沙洼四组18#变	10	400	本级设备容量受限
9669	大丰	新丰镇永跃二组64#变	10	400	本级设备容量受限
9670	大丰	万盈镇苗丰九组171#变	10	200	本级设备容量受限
9671	大丰	万盈镇复殷南站41#变	10	400	本级设备容量受限
9672	大丰	大桥镇中北二组135#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9673	大丰	万盈镇双龙三组187#变	10	200	本级设备容量受限
9674	大丰	草庙镇四灶二组30#变	10	200	本级设备容量受限
9675	大丰	新丰镇金西二组96#变	10	200	本级设备容量受限
9676	大丰	新丰镇三总村十组163#变	10	200	本级设备容量受限
9677	大丰	万盈镇双福一组156#变	10	200	本级设备容量受限
9678	大丰	大桥镇安东村一组77#变	10	400	本级设备容量受限
9679	大丰	新丰镇群乐四组（西）120#变	10	400	本级设备容量受限
9680	大丰	新丰镇新河一组198#变	10	200	本级设备容量受限
9681	大丰	新丰镇车滩四组79#变	10	200	本级设备容量受限
9682	大丰	小海镇西灶四组141#变	10	200	本级设备容量受限
9683	大丰	新丰镇金西十一组66#变	10	200	本级设备容量受限
9684	大丰	新丰镇五丰村三组132#变	10	200	本级设备容量受限
9685	大丰	新丰镇新河四组180#变	10	200	本级设备容量受限
9686	大丰	万盈镇益民三组124#变	10	200	本级设备容量受限
9687	大丰	新丰镇时新二组49#变	10	200	本级设备容量受限
9688	大丰	新丰镇群乐中心站572#变	10	200	本级设备容量受限
9689	大丰	万盈镇南星灶中站73#变	10	200	本级设备容量受限
9690	大丰	万盈镇苗丰五组056#变	10	200	本级设备容量受限
9691	大丰	新丰镇沙港六组12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9692	大丰	万盈镇关北三组024#变	10	400	本级设备容量受限
9693	大丰	新丰镇安龙村二组149#变	10	400	本级设备容量受限
9694	大丰	万盈镇万盈一组027#变JN	10	315	本级设备容量受限
9695	大丰	万盈镇粮墩六组210#变	10	200	本级设备容量受限
9696	大丰	新丰镇金东二组87#变	10	400	本级设备容量受限
9697	大丰	新丰镇金东村192#变	10	200	本级设备容量受限
9698	大丰	万盈镇庆丰五组048#变	10	400	本级设备容量受限
9699	大丰	新丰镇金东七组43#变	10	200	本级设备容量受限
9700	大丰	新丰镇群乐三组（东）127#变	10	100	本级设备容量受限
9701	大丰	新丰镇金东一组91#变	10	400	本级设备容量受限
9702	大丰	万盈镇益民四组065#变	10	200	上级设备容量受限
9703	大丰	益民新村231#变	10	630	上级设备容量受限
9704	大丰	万盈镇益民新区006#变	10	400	上级设备容量受限
9705	大丰	万盈镇集镇正阳南路18#变	10	200	上级设备容量受限
9706	大丰	万盈镇庆丰九组097#变	10	200	上级设备容量受限
9707	大丰	益民新村232#变	10	630	上级设备容量受限
9708	大丰	万盈镇粮墩一组045#变	10	200	上级设备容量受限
9709	大丰	益民新村233#变	10	630	上级设备容量受限
9710	大丰	万盈镇天池居委会13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9711	大丰	益民新村234#变	10	630	上级设备容量受限
9712	大丰	万盈镇双福三组194#变	10	100	上级设备容量受限
9713	大丰	万盈镇双星一组250#变	10	200	上级设备容量受限
9714	大丰	万盈镇双星一组154#变	10	100	上级设备容量受限
9715	大丰	万盈镇苗丰八组174#变	10	200	上级设备容量受限
9716	大丰	新丰镇圩中村三组108#变	10	200	上级设备容量受限
9717	大丰	新丰镇长坍充电站250#变	10	200	上级设备容量受限
9718	大丰	小海镇沈灶居委会131#变	10	200	上级设备容量受限
9719	大丰	小海镇沈灶居委会二组113#变	10	200	上级设备容量受限
9720	大丰	小海镇万盈赵环四组103#变	10	100	上级设备容量受限
9721	大丰	小海镇沈灶村2#变	10	315	上级设备容量受限
9722	大丰	草堰镇西渣一组90#变	10	200	上级设备容量受限
9723	大丰	草堰镇西渣四组173#变	10	200	上级设备容量受限
9724	大丰	草堰镇当渣三组166#变	10	160	上级设备容量受限
9725	大丰	草堰镇沙洼一组93#变	10	200	上级设备容量受限
9726	大丰	草堰镇当渣一组37#变	10	315	上级设备容量受限
9727	大丰	草堰镇沙洼四组17#变	10	160	上级设备容量受限
9728	东台	镇南一配变	10	630	上级设备容量受限
9729	东台	镇西二十八配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9730	东台	街道五配变.	10	400	上级设备容量受限
9731	东台	街道二配变.	10	400	上级设备容量受限
9732	东台	公用(二十七)配变	10	400	上级设备容量受限
9733	东台	公用十配变	10	400	上级设备容量受限
9734	东台	仓南八配变	10	400	上级设备容量受限
9735	东台	中桥1配变	10	400	上级设备容量受限
9736	东台	仓南九配变	10	400	上级设备容量受限
9737	东台	镇南十四配变	10	400	上级设备容量受限
9738	东台	镇西二十六配变	10	400	上级设备容量受限
9739	东台	镇北六配变	10	400	上级设备容量受限
9740	东台	王埭十配变	10	400	上级设备容量受限
9741	东台	镇南三配变	10	400	上级设备容量受限
9742	东台	振奋#8配变	10	400	上级设备容量受限
9743	东台	镇西二配变	10	400	上级设备容量受限
9744	东台	镇西十四配变	10	400	上级设备容量受限
9745	东台	弼西一配变	10	400	上级设备容量受限
9746	东台	镇南四配变	10	400	上级设备容量受限
9747	东台	镇西十七配变	10	400	上级设备容量受限
9748	东台	镇西七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9749	东台	仓南四配变	10	400	上级设备容量受限
9750	东台	镇南二配变	10	315	上级设备容量受限
9751	东台	镇西一配变	10	315	上级设备容量受限
9752	东台	镇西十三配变	10	315	上级设备容量受限
9753	东台	镇南五配变	10	315	上级设备容量受限
9754	东台	合兴三配变	10	400	上级设备容量受限
9755	东台	合兴一配变	10	200	上级设备容量受限
9756	东台	仓南六配变	10	200	上级设备容量受限
9757	东台	弼西五配变	10	200	上级设备容量受限
9758	东台	华美二配变	10	400	上级设备容量受限
9759	东台	镇南七配变	10	200	上级设备容量受限
9760	东台	弼西八配变	10	200	上级设备容量受限
9761	东台	镇西二十五配变	10	200	上级设备容量受限
9762	东台	镇南九配变(三仓)	10	200	上级设备容量受限
9763	东台	华美四配变	10	200	上级设备容量受限
9764	东台	朝阳七配变	10	200	上级设备容量受限
9765	东台	华美六配变	10	200	上级设备容量受限
9766	东台	华美七配变	10	200	上级设备容量受限
9767	东台	镇西三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9768	东台	仓南二配变	10	200	上级设备容量受限
9769	东台	仓南七配变	10	200	上级设备容量受限
9770	东台	朝阳三配变	10	200	上级设备容量受限
9771	东台	鼓劲十配变	10	200	上级设备容量受限
9772	东台	种子场(六)配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
9773	东台	镇西二十四配变	10	200	上级设备容量受限
9774	东台	华美三配变	10	400	上级设备容量受限
9775	东台	振奋4配变	10	400	上级设备容量受限
9776	东台	王埭三配变	10	200	上级设备容量受限
9777	东台	乐园五配变	10	400	上级设备容量受限
9778	东台	种子场三配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
9779	东台	仓南一配变	10	160	上级设备容量受限
9780	东台	乐园14#配变	10	400	上级设备容量受限
9781	东台	华美一配变	10	315	上级设备容量受限
9782	东台	朝阳二配变	10	200	上级设备容量受限
9783	东台	振奋#7配变	10	200	上级设备容量受限
9784	东台	鼓劲八配变	10	400	上级设备容量受限
9785	东台	红花十配变	10	200	上级设备容量受限
9786	东台	乐园#13配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9787	东台	鼓劲九配变	10	400	上级设备容量受限
9788	东台	乐园2配变	10	400	上级设备容量受限
9789	东台	乐园十配变	10	315	上级设备容量受限
9790	东台	华美八配变	10	200	上级设备容量受限
9791	东台	振奋3#配变	10	400	上级设备容量受限
9792	东台	鼓劲十一配变	10	200	上级设备容量受限
9793	东台	红花二配变	10	200	上级设备容量受限
9794	东台	乐园八配变	10	400	上级设备容量受限
9795	东台	乐园11#配变	10	200	上级设备容量受限
9796	东台	乐园四配变	10	200	上级设备容量受限
9797	东台	振奋2配变	10	200	上级设备容量受限
9798	东台	红花五配变	10	400	上级设备容量受限
9799	东台	红花#18配变	10	200	上级设备容量受限
9800	东台	振奋5配变	10	400	上级设备容量受限
9801	东台	华美五配变	10	400	上级设备容量受限
9802	东台	种子场七配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
9803	东台	乐园三配变	10	400	上级设备容量受限
9804	东台	种子场五配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
9805	东台	红花八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9806	东台	振奋6配变	10	200	上级设备容量受限
9807	东台	振奋一配变	10	400	上级设备容量受限
9808	东台	乐园一配变	10	200	上级设备容量受限
9809	东台	唐胜六配变	10	200	上级设备容量受限
9810	东台	建设1配变	10	200	上级设备容量受限
9811	东台	建设8#配变	10	400	上级设备容量受限
9812	东台	建中七配变	10	200	上级设备容量受限
9813	东台	建中3配变	10	200	上级设备容量受限
9814	东台	建中5配变	10	200	上级设备容量受限
9815	东台	建中4配变	10	200	上级设备容量受限
9816	东台	卢港四配变	10	200	上级设备容量受限
9817	东台	洼灶四配变	10	200	上级设备容量受限
9818	东台	建中6配变	10	200	上级设备容量受限
9819	东台	建中八配变	10	200	上级设备容量受限
9820	东台	建设二配变	10	400	上级设备容量受限
9821	东台	建设三配变	10	200	上级设备容量受限
9822	东台	郇灶三配变	10	200	上级设备容量受限
9823	东台	建中二配变	10	200	上级设备容量受限
9824	东台	建中十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9825	东台	建设七配变	10	200	上级设备容量受限
9826	东台	建中9配变	10	400	上级设备容量受限
9827	东台	洼灶二配变	10	400	上级设备容量受限
9828	东台	建中一配变	10	400	上级设备容量受限
9829	东台	建设6#配变	10	400	上级设备容量受限
9830	东台	洼灶一配变	10	400	上级设备容量受限
9831	东台	郜灶一配变	10	400	上级设备容量受限
9832	东台	郜灶四配变	10	400	上级设备容量受限
9833	东台	红花#14配变	10	200	本级设备容量受限
9834	东台	唐胜五配变	10	200	本级设备容量受限
9835	东台	兴安三配变	10	200	本级设备容量受限
9836	东台	高众十配变	10	200	本级设备容量受限
9837	东台	红花#12配变	10	200	上级设备容量受限
9838	东台	官坝六配变	10	200	上级设备容量受限
9839	东台	集镇(十八)配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
9840	东台	高众#15配变	10	400	上级设备容量受限
9841	东台	唐胜四配变	10	400	上级设备容量受限
9842	东台	兴安四配变	10	200	上级设备容量受限
9843	东台	高众三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9844	东台	唐胜一配变	10	200	上级设备容量受限
9845	东台	高众#14配变	10	200	上级设备容量受限
9846	东台	兴安十一配变	10	200	上级设备容量受限
9847	东台	官坝五配变	10	200	上级设备容量受限
9848	东台	官坝7配变	10	200	上级设备容量受限
9849	东台	高众6配变	10	400	上级设备容量受限
9850	东台	红花#16配变	10	400	上级设备容量受限
9851	东台	官坝二配变	10	400	上级设备容量受限
9852	东台	高众#16配变	10	315	上级设备容量受限
9853	东台	高众十二配变	10	200	上级设备容量受限
9854	东台	官坝1配变	10	400	上级设备容量受限
9855	东台	官坝3#配变	10	400	上级设备容量受限
9856	东台	高众二配变	10	315	上级设备容量受限
9857	东台	官坝10#配变	10	200	上级设备容量受限
9858	东台	高众七配变	10	315	上级设备容量受限
9859	东台	红花三配变	10	400	上级设备容量受限
9860	东台	高众五配变	10	200	上级设备容量受限
9861	东台	兴安五配变	10	200	上级设备容量受限
9862	东台	官坝八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9863	东台	兴安二配变	10	200	上级设备容量受限
9864	东台	高众17#配变	10	400	上级设备容量受限
9865	东台	高众十三配变	10	200	上级设备容量受限
9866	东台	高众十一配变	10	200	上级设备容量受限
9867	东台	兴安一配变	10	200	上级设备容量受限
9868	东台	官坝#9配变	10	200	上级设备容量受限
9869	东台	兴安十配变	10	200	上级设备容量受限
9870	东台	兴安六配变	10	400	上级设备容量受限
9871	东台	高众四配变	10	200	上级设备容量受限
9872	东台	高众八配变	10	400	本级设备容量受限
9873	东台	红花十一配变	10	400	上级设备容量受限
9874	东台	唐胜2#配变	10	400	上级设备容量受限
9875	东台	高众九配变	10	400	上级设备容量受限
9876	东台	高众一配变	10	400	上级设备容量受限
9877	东台	兴安十二配变	10	200	上级设备容量受限
9878	东台	红花七配变	10	400	上级设备容量受限
9879	东台	兴安七配变	10	400	上级设备容量受限
9880	东台	红花4配变	10	400	上级设备容量受限
9881	东台	孙东46连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9882	东台	孙东49连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9883	东台	华翔2#配变	10	400	上级设备容量受限
9884	东台	孙东45连4#配变	10	400	上级设备容量受限
9885	东台	孙东43连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9886	东台	孙东47连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9887	东台	孙东49连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9888	东台	孙东50连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9889	东台	孙东46连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9890	东台	花川2#配变	10	400	上级设备容量受限
9891	东台	孙东49连4#配变	10	100	上级设备容量受限
9892	东台	华翔5#配变	10	100	上级设备容量受限
9893	东台	孙东46连4#配变	10	400	上级设备容量受限
9894	东台	华翔1#配变	10	400	上级设备容量受限
9895	东台	华翔3#配变	10	400	上级设备容量受限
9896	东台	孙东46连3#配变	10	400	上级设备容量受限
9897	东台	花川4#配变	10	400	上级设备容量受限
9898	东台	孙东45连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9899	东台	孙东49连5#配变	10	100	上级设备容量受限
9900	东台	孙东42连2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9901	东台	华翔4#配变	10	400	上级设备容量受限
9902	东台	孙东44连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9903	东台	孙东50连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9904	东台	孙东44连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9905	东台	孙东49连3#配变	10	400	上级设备容量受限
9906	东台	花川1#配变	10	400	上级设备容量受限
9907	东台	花川3#配变	10	400	上级设备容量受限
9908	东台	孙东43连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9909	东台	孙东48连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9910	东台	孙东42连3#配变	10	400	上级设备容量受限
9911	东台	孙东51连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9912	东台	孙东48连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9913	东台	孙东45连3#配变	10	400	上级设备容量受限
9914	东台	孙东50连6#配变	10	400	上级设备容量受限
9915	东台	孙东42连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9916	东台	孙东45连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9917	东台	孙东47连2#配变	10	400	上级设备容量受限
9918	东台	孙东51连1#配变	10	400	上级设备容量受限
9919	东台	孙东47连3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9920	东台	黄坝6配变	10	400	上级设备容量受限
9921	东台	垛坝七配变	10	200	上级设备容量受限
9922	东台	垛坝10#配变	10	400	上级设备容量受限
9923	东台	蒋坝10配变	10	400	上级设备容量受限
9924	东台	应东7#配变	10	400	上级设备容量受限
9925	东台	蒋坝13#配变	10	400	上级设备容量受限
9926	东台	应东6#配变	10	200	上级设备容量受限
9927	东台	海堰15#配变	10	200	上级设备容量受限
9928	东台	应西三配变	10	400	上级设备容量受限
9929	东台	蒋坝四配变	10	200	上级设备容量受限
9930	东台	垛坝八配变	10	200	上级设备容量受限
9931	东台	垛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
9932	东台	应东8#配变	10	200	上级设备容量受限
9933	东台	蒋坝三配变	10	200	上级设备容量受限
9934	东台	应西四配变	10	400	上级设备容量受限
9935	东台	应东二配变	10	400	上级设备容量受限
9936	东台	应东四配变	10	200	上级设备容量受限
9937	东台	垛坝四配变	10	200	上级设备容量受限
9938	东台	蒋坝一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9939	东台	应东五配变	10	200	上级设备容量受限
9940	东台	应东一配变	10	200	上级设备容量受限
9941	东台	垛坝二配变	10	400	上级设备容量受限
9942	东台	垛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
9943	东台	应东三配变	10	400	上级设备容量受限
9944	东台	应西二配变	10	400	上级设备容量受限
9945	东台	蒋坝8#配变	10	400	上级设备容量受限
9946	东台	辛勤一配变	10	400	上级设备容量受限
9947	东台	海堰20#配变	10	400	上级设备容量受限
9948	东台	海堰21#配变	10	400	上级设备容量受限
9949	东台	应西5#配变	10	400	上级设备容量受限
9950	东台	蒋坝2#配变	10	400	上级设备容量受限
9951	东台	海堰11#配变	10	400	上级设备容量受限
9952	东台	海堰7#配变	10	400	上级设备容量受限
9953	东台	海堰14配变	10	400	上级设备容量受限
9954	东台	应西一配变	10	400	上级设备容量受限
9955	东台	辛勤9#配变	10	400	上级设备容量受限
9956	东台	蒋坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
9957	东台	垛坝九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9958	东台	垛坝11#配变	10	400	上级设备容量受限
9959	东台	垛坝六配变	10	400	上级设备容量受限
9960	东台	垛坝20#配变	10	400	上级设备容量受限
9961	东台	垛坝3#配变	10	630	上级设备容量受限
9962	东台	团西五配变	10	200	上级设备容量受限
9963	东台	团北9#配变	10	400	上级设备容量受限
9964	东台	长寿1#配变	10	400	上级设备容量受限
9965	东台	科农三配变	10	200	上级设备容量受限
9966	东台	东海2#配变	10	400	上级设备容量受限
9967	东台	双仙二配变	10	400	上级设备容量受限
9968	东台	龙塘二配变	10	400	上级设备容量受限
9969	东台	龙塘5号配变	10	400	上级设备容量受限
9970	东台	科农一配变	10	400	上级设备容量受限
9971	东台	东海一配变	10	400	上级设备容量受限
9972	东台	长寿2#配变	10	400	上级设备容量受限
9973	东台	科农四配变	10	200	上级设备容量受限
9974	东台	双仙三配变	10	200	上级设备容量受限
9975	东台	双仙一配变	10	400	上级设备容量受限
9976	东台	三兴二十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9977	东台	三兴二十三配变	10	200	上级设备容量受限
9978	东台	东海3#配变	10	400	上级设备容量受限
9979	东台	科农二配变	10	400	上级设备容量受限
9980	东台	悦棠湾4配变	10	800	上级设备容量受限
9981	东台	悦棠湾10配变	10	800	上级设备容量受限
9982	东台	悦棠湾8配变	10	800	上级设备容量受限
9983	东台	悦棠湾14配变	10	800	上级设备容量受限
9984	东台	悦棠湾2配变	10	800	上级设备容量受限
9985	东台	悦棠湾6配变	10	800	上级设备容量受限
9986	东台	悦棠湾12配变	10	800	上级设备容量受限
9987	东台	沙灶九配变	10	200	本级设备容量受限
9988	东台	沙灶十六配变	10	200	本级设备容量受限
9989	东台	万洋三配变	10	200	本级设备容量受限
9990	东台	沙灶十四配变	10	400	上级设备容量受限
9991	东台	沙灶八配变	10	200	上级设备容量受限
9992	东台	川河五配变	10	200	上级设备容量受限
9993	东台	沙灶十八配变	10	200	上级设备容量受限
9994	东台	万洋二配变	10	200	上级设备容量受限
9995	东台	川河八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
9996	东台	川河一配变	10	200	上级设备容量受限
9997	东台	川河七配变	10	200	上级设备容量受限
9998	东台	沙灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
9999	东台	沙灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
10000	东台	万洋四配变	10	200	上级设备容量受限
10001	东台	川河四配变	10	200	上级设备容量受限
10002	东台	川河三配变	10	200	上级设备容量受限
10003	东台	水产场二配变(三仓)	10	200	上级设备容量受限
10004	东台	薛行九配变	10	200	上级设备容量受限
10005	东台	沙灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
10006	东台	沙灶十配变	10	200	上级设备容量受限
10007	东台	水产场一配变	10	400	上级设备容量受限
10008	东台	沙灶一配变	10	200	上级设备容量受限
10009	东台	薛行五配变	10	200	上级设备容量受限
10010	东台	万洋六配变	10	200	上级设备容量受限
10011	东台	薛行二配变	10	200	上级设备容量受限
10012	东台	万洋七配变	10	200	上级设备容量受限
10013	东台	一仓六配变	10	200	上级设备容量受限
10014	东台	川河二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10015	东台	万洋一配变	10	200	上级设备容量受限
10016	东台	沙灶七配变	10	200	上级设备容量受限
10017	东台	薛行三配变	10	200	上级设备容量受限
10018	东台	七一桥二配变	10	200	上级设备容量受限
10019	东台	万洋五配变	10	200	上级设备容量受限
10020	东台	薛行八配变	10	200	上级设备容量受限
10021	东台	川河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10022	东台	沙灶十三配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10023	东台	沙灶六配变	10	200	上级设备容量受限
10024	东台	沙灶五配变	10	400	上级设备容量受限
10025	东台	沙灶十七配变	10	400	上级设备容量受限
10026	东台	薛行四配变	10	400	上级设备容量受限
10027	东台	薛行七配变	10	400	上级设备容量受限
10028	东台	川河十配变	10	400	上级设备容量受限
10029	东台	川河六配变	10	400	上级设备容量受限
10030	东台	七一桥六配变	10	400	上级设备容量受限
10031	东台	薛行一配变	10	400	上级设备容量受限
10032	东台	沙灶三配变	10	400	上级设备容量受限
10033	东台	新伍五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10034	东台	一仓居委会三配变	10	400	上级设备容量受限
10035	东台	沙灶二配变	10	400	上级设备容量受限
10036	东台	薛行六配变	10	400	上级设备容量受限
10037	东台	沙灶四配变	10	400	上级设备容量受限
10038	东台	永富5#配变	10	200	本级设备容量受限
10039	东台	复昕10#配变	10	200	本级设备容量受限
10040	东台	永富2#配变	10	200	本级设备容量受限
10041	东台	永富七配变	10	400	本级设备容量受限
10042	东台	上灶4#配变	10	200	本级设备容量受限
10043	东台	九灶4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
10044	东台	上灶5#配变	10	200	本级设备容量受限
10045	东台	复昕(8)#配变	10	200	本级设备容量受限
10046	东台	永富6#配变	10	400	本级设备容量受限
10047	东台	九灶6#配变	10	200	本级设备容量受限
10048	东台	上灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
10049	东台	九灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
10050	东台	复昕2#配变	10	200	上级设备容量受限
10051	东台	复昕(6)#配变	10	250	上级设备容量受限
10052	东台	永富1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10053	东台	安乐1#配变	10	400	上级设备容量受限
10054	东台	复听1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
10055	东台	复听5#配变	10	200	上级设备容量受限
10056	东台	复听4#配变	10	200	上级设备容量受限
10057	东台	九灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
10058	东台	五里1#配变	10	200	上级设备容量受限
10059	东台	复听7#配变	10	250	上级设备容量受限
10060	东台	上灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
10061	东台	十灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
10062	东台	永富3#配变	10	400	上级设备容量受限
10063	东台	复听9#配变	10	400	上级设备容量受限
10064	东台	九灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
10065	东台	丰富6#配变	10	200	上级设备容量受限
10066	东台	上灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
10067	东台	九灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
10068	东台	九灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
10069	东台	安乐4#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
10070	东台	上灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
10071	东台	丰富8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10072	东台	勤丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
10073	东台	复昕3#配变	10	400	上级设备容量受限
10074	东台	永富4#配变	10	400	上级设备容量受限
10075	东台	上灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
10076	东台	丰富5#配变	10	400	上级设备容量受限
10077	东台	丰富1#配变	10	400	上级设备容量受限
10078	东台	丰盈八配变	10	200	上级设备容量受限
10079	东台	丰盈二配变	10	400	上级设备容量受限
10080	东台	房家9#配变	10	400	上级设备容量受限
10081	东台	严灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
10082	东台	光华1#配变	10	200	上级设备容量受限
10083	东台	界河4配变	10	200	上级设备容量受限
10084	东台	界河一配变	10	200	上级设备容量受限
10085	东台	光华三配变	10	200	上级设备容量受限
10086	东台	房家六配变	10	200	上级设备容量受限
10087	东台	严灶二配变	10	200	上级设备容量受限
10088	东台	光华11#配变	10	200	上级设备容量受限
10089	东台	光华四配变	10	200	上级设备容量受限
10090	东台	光华六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10091	东台	严灶三配变	10	200	上级设备容量受限
10092	东台	丰盈三配变	10	200	上级设备容量受限
10093	东台	光华五配变	10	200	上级设备容量受限
10094	东台	界河8#配变	10	200	上级设备容量受限
10095	东台	光华10#配变	10	400	上级设备容量受限
10096	东台	丰盈一配变	10	400	上级设备容量受限
10097	东台	光华9#配变	10	200	上级设备容量受限
10098	东台	丰盈六配变	10	200	上级设备容量受限
10099	东台	光华七配变	10	200	上级设备容量受限
10100	东台	丰盈10#配变	10	200	上级设备容量受限
10101	东台	丰盈四配变	10	200	上级设备容量受限
10102	东台	光华12#配变	10	200	上级设备容量受限
10103	东台	房家三配变	10	200	上级设备容量受限
10104	东台	房家五配变	10	200	上级设备容量受限
10105	东台	严灶五配变	10	200	上级设备容量受限
10106	东台	房家一配变	10	200	上级设备容量受限
10107	东台	严灶四配变	10	200	上级设备容量受限
10108	东台	界河六配变	10	400	上级设备容量受限
10109	东台	丰盈五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10110	东台	丰盈七配变	10	400	上级设备容量受限
10111	东台	房家七配变	10	400	上级设备容量受限
10112	东台	光华八配变	10	400	上级设备容量受限
10113	东台	严灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
10114	东台	严灶一配变	10	400	上级设备容量受限
10115	东台	光华二配变	10	400	上级设备容量受限
10116	东台	房家二配变	10	400	上级设备容量受限
10117	东台	房家8#配变	10	400	上级设备容量受限
10118	东台	房家四配变	10	400	上级设备容量受限
10119	东台	联北十配变	10	200	上级设备容量受限
10120	东台	联北六配变	10	400	上级设备容量受限
10121	东台	联北二配变	10	200	上级设备容量受限
10122	东台	机场一配变	10	200	上级设备容量受限
10123	东台	机场五配变	10	200	上级设备容量受限
10124	东台	临南五配变	10	200	上级设备容量受限
10125	东台	林场一配变	10	200	上级设备容量受限
10126	东台	机场八配变	10	200	上级设备容量受限
10127	东台	机场六配变	10	200	上级设备容量受限
10128	东台	临南六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10129	东台	联北一配变	10	200	上级设备容量受限
10130	东台	新农二配变	10	200	上级设备容量受限
10131	东台	临南十配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10132	东台	联北十三配变	10	200	上级设备容量受限
10133	东台	联北九配变	10	200	上级设备容量受限
10134	东台	联北十六配变	10	200	上级设备容量受限
10135	东台	新农#6配变	10	200	上级设备容量受限
10136	东台	联北七配变	10	200	上级设备容量受限
10137	东台	临南十二配变	10	200	上级设备容量受限
10138	东台	机场七配变	10	200	上级设备容量受限
10139	东台	机场九配变	10	200	上级设备容量受限
10140	东台	临南四配变	10	200	上级设备容量受限
10141	东台	联北十七配变	10	200	上级设备容量受限
10142	东台	机场二配变	10	200	上级设备容量受限
10143	东台	联北十一配变	10	200	上级设备容量受限
10144	东台	临南九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10145	东台	机场四配变	10	200	上级设备容量受限
10146	东台	临南十一配变	10	400	上级设备容量受限
10147	东台	联北十四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10148	东台	联北五配变	10	400	上级设备容量受限
10149	东台	临南三配变	10	400	上级设备容量受限
10150	东台	联北十五配变	10	400	上级设备容量受限
10151	东台	联北十二配变	10	400	上级设备容量受限
10152	东台	联北八配变	10	400	上级设备容量受限
10153	东台	机场三配变	10	400	上级设备容量受限
10154	东台	联北四配变	10	400	上级设备容量受限
10155	东台	临南一配变	10	400	上级设备容量受限
10156	东台	联北三配变	10	400	上级设备容量受限
10157	东台	临南二配变	10	400	上级设备容量受限
10158	东台	临海七配变	10	200	本级设备容量受限
10159	东台	二十三连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10160	东台	二十一连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10161	东台	十九连三配变	10	400	上级设备容量受限
10162	东台	二十一连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10163	东台	蚕种场2#配变	10	200	上级设备容量受限
10164	东台	十九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10165	东台	二十二连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10166	东台	二十连一号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10167	东台	二十三连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10168	东台	二十二连四号配变	10	400	上级设备容量受限
10169	东台	临海十一配变	10	200	上级设备容量受限
10170	东台	临海六配变	10	200	上级设备容量受限
10171	东台	二十一连三号配变	10	400	上级设备容量受限
10172	东台	二十二连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10173	东台	二十四连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10174	东台	蚕种场三配变	10	400	上级设备容量受限
10175	东台	十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10176	东台	二十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10177	东台	蚕种场1#配变	10	400	上级设备容量受限
10178	东台	十九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10179	东台	二十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限
10180	东台	临海十三配变	10	200	上级设备容量受限
10181	东台	临海九配变	10	200	上级设备容量受限
10182	东台	临海八配变	10	200	上级设备容量受限
10183	东台	临海三配变	10	200	上级设备容量受限
10184	东台	临海五配变	10	200	上级设备容量受限
10185	东台	临海十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10186	东台	临海二配变	10	200	上级设备容量受限
10187	东台	集镇十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10188	东台	集镇十二配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
10189	东台	集镇四配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10190	东台	临海四配变	10	200	上级设备容量受限
10191	东台	集镇三配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10192	东台	临海十配变	10	200	上级设备容量受限
10193	东台	集镇十配变(新农)	10	200	上级设备容量受限
10194	东台	临海一配变	10	400	上级设备容量受限
10195	东台	岔路口配变	10	400	上级设备容量受限
10196	东台	腰余三配变	10	200	本级设备容量受限
10197	东台	三苴四配变	10	200	本级设备容量受限
10198	东台	板余十配变	10	200	本级设备容量受限
10199	东台	三苴十四配变	10	200	本级设备容量受限
10200	东台	腰余七配变	10	200	本级设备容量受限
10201	东台	许南5#配变	10	200	本级设备容量受限
10202	东台	腰余十一配变	10	200	本级设备容量受限
10203	东台	腰余二配变	10	200	本级设备容量受限
10204	东台	三苴十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10205	东台	三苴十七配变	10	200	上级设备容量受限
10206	东台	许河十七配变	10	200	上级设备容量受限
10207	东台	官洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
10208	东台	高中九配变	10	200	上级设备容量受限
10209	东台	腰余十配变	10	200	上级设备容量受限
10210	东台	板余五配变	10	400	上级设备容量受限
10211	东台	官洋二配变	10	200	上级设备容量受限
10212	东台	板余十三配变	10	200	上级设备容量受限
10213	东台	三苴十五配变	10	200	上级设备容量受限
10214	东台	腰余五配变	10	200	上级设备容量受限
10215	东台	高中18配变	10	200	上级设备容量受限
10216	东台	官洋八配变	10	200	上级设备容量受限
10217	东台	解放十配变	10	200	上级设备容量受限
10218	东台	腰余四配变	10	200	上级设备容量受限
10219	东台	腰余九配变	10	200	上级设备容量受限
10220	东台	板余6配变	10	400	上级设备容量受限
10221	东台	官洋14#配变	10	200	上级设备容量受限
10222	东台	腰余十二配变	10	200	上级设备容量受限
10223	东台	许南二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10224	东台	腰余一配变	10	200	上级设备容量受限
10225	东台	腰余14#配变	10	200	上级设备容量受限
10226	东台	板余十一配变	10	200	上级设备容量受限
10227	东台	腰余八配变	10	200	上级设备容量受限
10228	东台	三苴一配变	10	200	上级设备容量受限
10229	东台	腰余(六)配变	10	400	上级设备容量受限
10230	东台	板余四配变	10	400	上级设备容量受限
10231	东台	三苴19#配变	10	200	上级设备容量受限
10232	东台	官洋五配变	10	400	上级设备容量受限
10233	东台	水产2#配变	10	400	上级设备容量受限
10234	东台	花中3#配变	10	200	上级设备容量受限
10235	东台	花中1#配变	10	400	上级设备容量受限
10236	东台	直属连2#配变	10	400	上级设备容量受限
10237	东台	何垛41连5#配变	10	400	上级设备容量受限
10238	东台	花西2#配变	10	400	上级设备容量受限
10239	东台	直属连5#配变	10	400	上级设备容量受限
10240	东台	何垛41连4#配变	10	200	上级设备容量受限
10241	东台	何垛41连3#配变	10	200	上级设备容量受限
10242	东台	花中2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10243	东台	直属连3#配变	10	400	上级设备容量受限
10244	东台	孙东44连3#配变	10	400	上级设备容量受限
10245	东台	花东1#配变	10	400	上级设备容量受限
10246	东台	何垛41连6#配变	10	200	上级设备容量受限
10247	东台	建新11#配变	10	400	上级设备容量受限
10248	东台	直属连1#配变	10	400	上级设备容量受限
10249	东台	直属连4#配变	10	400	上级设备容量受限
10250	东台	花东2#配变	10	400	上级设备容量受限
10251	东台	花西1#配变	10	400	上级设备容量受限
10252	东台	花西3#配变	10	400	上级设备容量受限
10253	东台	花西4#配变	10	400	上级设备容量受限
10254	东台	何垛41连7#配变	10	400	上级设备容量受限
10255	东台	何垛41连2#配变	10	400	上级设备容量受限
10256	东台	洼灶三号	10	200	上级设备容量受限
10257	东台	梁中五配变	10	200	本级设备容量受限
10258	东台	丰产8#配变	10	400	上级设备容量受限
10259	东台	富洋新村12#配变	10	800	上级设备容量受限
10260	东台	富洋新村14#配变	10	800	上级设备容量受限
10261	东台	盈西9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10262	东台	梁中12#配变	10	400	上级设备容量受限
10263	东台	元兴20配变	10	400	上级设备容量受限
10264	东台	梁中二配变	10	400	上级设备容量受限
10265	东台	四灶二配变	10	200	上级设备容量受限
10266	东台	盈西10#配变	10	400	上级设备容量受限
10267	东台	富洋新村10#配变	10	800	上级设备容量受限
10268	东台	富洋新村16#配变	10	800	上级设备容量受限
10269	东台	梁中三配变	10	200	上级设备容量受限
10270	东台	元兴二配变	10	400	上级设备容量受限
10271	东台	邹坝二配变	10	200	上级设备容量受限
10272	东台	元兴六配变	10	200	上级设备容量受限
10273	东台	高峰二配变	10	200	上级设备容量受限
10274	东台	富旗三配变	10	200	上级设备容量受限
10275	东台	盈西四配变	10	200	上级设备容量受限
10276	东台	高峰五配变	10	200	上级设备容量受限
10277	东台	邹坝四配变	10	200	上级设备容量受限
10278	东台	元兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
10279	东台	梁中四配变	10	200	上级设备容量受限
10280	东台	丰产一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10281	东台	官北7#配变	10	200	上级设备容量受限
10282	东台	高峰一配变	10	200	上级设备容量受限
10283	东台	富旗一配变	10	400	上级设备容量受限
10284	东台	富旗四配变	10	200	上级设备容量受限
10285	东台	丰产三配变	10	200	上级设备容量受限
10286	东台	河坝六配变	10	200	上级设备容量受限
10287	东台	官北二配变	10	200	上级设备容量受限
10288	东台	盈西三配变	10	200	上级设备容量受限
10289	东台	梁中一配变	10	200	上级设备容量受限
10290	东台	官北一配变	10	200	上级设备容量受限
10291	东台	盈西11#配变	10	200	上级设备容量受限
10292	东台	丰产五配变	10	400	上级设备容量受限
10293	东台	高峰7#配变	10	200	上级设备容量受限
10294	东台	梁中9#配变	10	400	上级设备容量受限
10295	东台	元兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
10296	东台	元兴七配变	10	400	上级设备容量受限
10297	东台	丰产二配变	10	200	上级设备容量受限
10298	东台	梁中13#配变	10	200	上级设备容量受限
10299	东台	官北三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10300	东台	七灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
10301	东台	盈西六配变	10	200	上级设备容量受限
10302	东台	官北四配变	10	200	上级设备容量受限
10303	东台	丰产四配变	10	200	上级设备容量受限
10304	东台	四灶集镇二十六配变	10	400	上级设备容量受限
10305	东台	元兴一配变	10	400	上级设备容量受限
10306	东台	邹坝一配变	10	400	上级设备容量受限
10307	东台	元兴三配变	10	400	上级设备容量受限
10308	东台	盈西一配变	10	400	上级设备容量受限
10309	东台	盈西七配变	10	400	上级设备容量受限
10310	东台	七灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
10311	东台	官北6#配变	10	400	上级设备容量受限
10312	东台	邹坝五配变	10	400	上级设备容量受限
10313	东台	元兴四配变	10	400	上级设备容量受限
10314	东台	四灶集镇7#配变	10	400	上级设备容量受限
10315	东台	梁中10#配变	10	400	上级设备容量受限
10316	东台	七灶一配变	10	400	上级设备容量受限
10317	东台	高峰6#配变	10	400	上级设备容量受限
10318	东台	梁中7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10319	东台	丰收9#配变	10	400	上级设备容量受限
10320	东台	高峰四配变	10	400	上级设备容量受限
10321	东台	官北五配变	10	400	上级设备容量受限
10322	东台	丰产9#配变	10	400	上级设备容量受限
10323	东台	盈西2#配变	10	400	上级设备容量受限
10324	东台	元兴五配变	10	400	上级设备容量受限
10325	东台	梁中8配变	10	400	上级设备容量受限
10326	东台	仓胜二配变	10	200	本级设备容量受限
10327	东台	仓胜八配变	10	200	上级设备容量受限
10328	东台	三渣二配变	10	400	上级设备容量受限
10329	东台	王埙一配变	10	400	上级设备容量受限
10330	东台	仓胜六配变	10	200	上级设备容量受限
10331	东台	吴墩一配变	10	400	上级设备容量受限
10332	东台	仓胜十一配变	10	200	上级设备容量受限
10333	东台	吴墩八配变	10	400	上级设备容量受限
10334	东台	绍河二配变	10	200	上级设备容量受限
10335	东台	仓胜四配变	10	200	上级设备容量受限
10336	东台	吴墩四配变	10	200	上级设备容量受限
10337	东台	绍河四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10338	东台	绍河三配变	10	200	上级设备容量受限
10339	东台	三渣九配变	10	200	上级设备容量受限
10340	东台	绍河六配变	10	200	上级设备容量受限
10341	东台	八一一配变	10	200	上级设备容量受限
10342	东台	绍河一配变	10	200	上级设备容量受限
10343	东台	三渣六配变	10	200	上级设备容量受限
10344	东台	王埙六配变	10	200	上级设备容量受限
10345	东台	绍河七配变	10	400	上级设备容量受限
10346	东台	八一五配变	10	200	上级设备容量受限
10347	东台	三渣五配变	10	200	上级设备容量受限
10348	东台	仓胜五配变	10	200	上级设备容量受限
10349	东台	王埙八配变	10	200	上级设备容量受限
10350	东台	吴墩三配变	10	200	上级设备容量受限
10351	东台	仓胜十二配变	10	200	上级设备容量受限
10352	东台	三渣三配变	10	200	上级设备容量受限
10353	东台	绍河五配变	10	200	上级设备容量受限
10354	东台	仓胜十三配变	10	200	上级设备容量受限
10355	东台	仓胜七配变	10	200	上级设备容量受限
10356	东台	吴墩六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10357	东台	八一二配变	10	200	上级设备容量受限
10358	东台	仓胜一配变	10	200	上级设备容量受限
10359	东台	三渣四配变	10	200	上级设备容量受限
10360	东台	三渣七配变	10	200	上级设备容量受限
10361	东台	仓胜九配变	10	200	上级设备容量受限
10362	东台	绍河十一配变	10	400	上级设备容量受限
10363	东台	绍河九配变	10	400	上级设备容量受限
10364	东台	三渣一配变	10	400	上级设备容量受限
10365	东台	三渣八配变	10	400	上级设备容量受限
10366	东台	镇西十九配变	10	400	上级设备容量受限
10367	东台	吴墩五配变	10	400	上级设备容量受限
10368	东台	绍河十配变	10	400	上级设备容量受限
10369	东台	绍河八配变	10	400	上级设备容量受限
10370	东台	仓胜三配变	10	400	上级设备容量受限
10371	东台	吴墩二配变	10	400	上级设备容量受限
10372	东台	吴墩七配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
10373	东台	薛舍6#配变	10	200	上级设备容量受限
10374	东台	海丰集镇29#配变	10	400	上级设备容量受限
10375	东台	海丰集镇19配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10376	东台	团北四配变	10	400	上级设备容量受限
10377	东台	海丰集镇1#配变	10	630	上级设备容量受限
10378	东台	苏舍三配变	10	200	上级设备容量受限
10379	东台	薛舍四配变	10	200	上级设备容量受限
10380	东台	苏舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
10381	东台	新沟9#配变	10	200	上级设备容量受限
10382	东台	海丰集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
10383	东台	团西六配变	10	400	上级设备容量受限
10384	东台	辛勤6#配变	10	200	上级设备容量受限
10385	东台	团北五配变	10	400	上级设备容量受限
10386	东台	团北六配变	10	200	上级设备容量受限
10387	东台	辛勤12#配变	10	200	上级设备容量受限
10388	东台	辛勤四配变	10	200	上级设备容量受限
10389	东台	薛舍三配变	10	200	上级设备容量受限
10390	东台	集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
10391	东台	辛勤13#配变	10	200	上级设备容量受限
10392	东台	何舍13#配变	10	200	上级设备容量受限
10393	东台	苏舍二配变	10	400	上级设备容量受限
10394	东台	团北一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10395	东台	团北3配变	10	200	上级设备容量受限
10396	东台	团西二配变	10	315	上级设备容量受限
10397	东台	薛舍一配变	10	200	上级设备容量受限
10398	东台	苏舍七配变	10	400	上级设备容量受限
10399	东台	辛勤二配变	10	200	上级设备容量受限
10400	东台	团西9#配变	10	200	上级设备容量受限
10401	东台	海丰集镇20#配变	10	400	上级设备容量受限
10402	东台	苏舍4配变	10	400	上级设备容量受限
10403	东台	苏舍六配变	10	400	上级设备容量受限
10404	东台	苏舍五配变	10	400	上级设备容量受限
10405	东台	团北8#配变	10	400	上级设备容量受限
10406	东台	海丰集镇九配变	10	400	上级设备容量受限
10407	东台	辛勤8#配变	10	400	上级设备容量受限
10408	东台	集镇(3)配变（海丰）	10	400	上级设备容量受限
10409	东台	海丰集镇28#配变	10	400	上级设备容量受限
10410	东台	薛舍二配变	10	400	上级设备容量受限
10411	东台	辛勤10配变	10	400	上级设备容量受限
10412	东台	团北2#配变	10	400	上级设备容量受限
10413	东台	海丰集镇二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10414	东台	团北七配变	10	400	上级设备容量受限
10415	东台	辛勤5配变	10	400	上级设备容量受限
10416	东台	海丰集镇18配变	10	400	上级设备容量受限
10417	东台	新沟10配变	10	400	上级设备容量受限
10418	东台	永胜三号配变	10	200	上级设备容量受限
10419	东台	永胜5#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
10420	东台	永胜二配变	10	400	上级设备容量受限
10421	东台	蒋泊14#配变	10	200	上级设备容量受限
10422	东台	幸福十配变	10	200	上级设备容量受限
10423	东台	蒋泊10#配变	10	200	上级设备容量受限
10424	东台	幸福11#配变	10	400	上级设备容量受限
10425	东台	蒋泊13#配变	10	200	上级设备容量受限
10426	东台	梁海10#配变	10	200	上级设备容量受限
10427	东台	美满九配变	10	200	上级设备容量受限
10428	东台	练丁二高过载配变	10	200	上级设备容量受限
10429	东台	姜盈八配变	10	200	上级设备容量受限
10430	东台	蒋泊九配变	10	400	上级设备容量受限
10431	东台	蒋泊五配变	10	200	上级设备容量受限
10432	东台	美满一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10433	东台	美满十一配变	10	200	上级设备容量受限
10434	东台	美满三配变	10	200	上级设备容量受限
10435	东台	蒋泊16#配变	10	200	上级设备容量受限
10436	东台	蒋泊四配变	10	200	上级设备容量受限
10437	东台	六灶5配变	10	200	上级设备容量受限
10438	东台	练丁一配变	10	200	上级设备容量受限
10439	东台	姜盈2配变	10	200	上级设备容量受限
10440	东台	幸福二高过载配变	10	200	上级设备容量受限
10441	东台	姜盈一配变(高过载)	10	200	上级设备容量受限
10442	东台	姜盈七配变	10	200	上级设备容量受限
10443	东台	练丁四配变	10	200	上级设备容量受限
10444	东台	姜盈5配变	10	200	上级设备容量受限
10445	东台	蒋泊三配变	10	200	上级设备容量受限
10446	东台	蒋泊七配变	10	200	上级设备容量受限
10447	东台	练丁五配变	10	200	上级设备容量受限
10448	东台	梁海9#配变	10	200	上级设备容量受限
10449	东台	梁海二配变	10	200	上级设备容量受限
10450	东台	蒋泊二配变	10	200	上级设备容量受限
10451	东台	幸福8配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10452	东台	蒋泊15#配变	10	200	上级设备容量受限
10453	东台	美满十配变	10	200	上级设备容量受限
10454	东台	蒋泊11#配变	10	200	上级设备容量受限
10455	东台	梁海一配变	10	200	上级设备容量受限
10456	东台	幸福三配变	10	200	上级设备容量受限
10457	东台	姜盈4配变	10	400	上级设备容量受限
10458	东台	梁海四配变	10	200	上级设备容量受限
10459	东台	幸福四配变	10	200	上级设备容量受限
10460	东台	蒋泊12#配变	10	200	上级设备容量受限
10461	东台	梁海六配变	10	200	上级设备容量受限
10462	东台	蒋泊17#配变	10	200	上级设备容量受限
10463	东台	蒋泊一配变	10	200	上级设备容量受限
10464	东台	美满六配变	10	200	上级设备容量受限
10465	东台	蒋泊六配变	10	200	上级设备容量受限
10466	东台	美满12#配变	10	200	上级设备容量受限
10467	东台	幸福九配变	10	200	上级设备容量受限
10468	东台	美满八配变	10	400	上级设备容量受限
10469	东台	姜盈六#配变	10	400	上级设备容量受限
10470	东台	梁海三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10471	东台	美满#7配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
10472	东台	美满四配变	10	400	上级设备容量受限
10473	东台	幸福7#配变	10	400	上级设备容量受限
10474	东台	幸福一配变	10	400	上级设备容量受限
10475	东台	幸福六配变	10	400	上级设备容量受限
10476	东台	美满五配变	10	400	上级设备容量受限
10477	东台	练丁三配变	10	400	上级设备容量受限
10478	东台	美满二配变	10	400	上级设备容量受限
10479	东台	幸福五配变	10	400	上级设备容量受限
10480	东台	梁海五配变	10	400	上级设备容量受限
10481	东台	近海八配变	10	200	上级设备容量受限
10482	东台	新川五配变	10	200	上级设备容量受限
10483	东台	近海二配变	10	200	上级设备容量受限
10484	东台	近海三配变	10	200	上级设备容量受限
10485	东台	新川二配变	10	200	上级设备容量受限
10486	东台	新川三配变	10	400	上级设备容量受限
10487	东台	新川一配变	10	400	上级设备容量受限
10488	东台	岔河七配变	10	200	上级设备容量受限
10489	东台	新兴十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10490	东台	仓东六配变	10	400	上级设备容量受限
10491	东台	新兴七配变	10	200	上级设备容量受限
10492	东台	岔河九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
10493	东台	岔河五配变	10	200	上级设备容量受限
10494	东台	官苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
10495	东台	官苴五配变	10	200	上级设备容量受限
10496	东台	岔河八配变	10	400	上级设备容量受限
10497	东台	临南十三配变	10	200	上级设备容量受限
10498	东台	新兴六配变	10	200	上级设备容量受限
10499	东台	官苴一配变	10	200	上级设备容量受限
10500	东台	新兴三配变	10	200	上级设备容量受限
10501	东台	新兴十一配变	10	200	上级设备容量受限
10502	东台	官苴六配变	10	200	上级设备容量受限
10503	东台	官苴七配变	10	200	上级设备容量受限
10504	东台	新兴四配变	10	200	上级设备容量受限
10505	东台	临南八配变	10	200	上级设备容量受限
10506	东台	仓东5配变	10	200	上级设备容量受限
10507	东台	新兴十四配变	10	200	上级设备容量受限
10508	东台	官苴十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10509	东台	岔河六配变	10	200	上级设备容量受限
10510	东台	新兴八配变	10	200	上级设备容量受限
10511	东台	新兴五配变	10	200	上级设备容量受限
10512	东台	新兴九配变	10	200	上级设备容量受限
10513	东台	仓东四配变	10	200	上级设备容量受限
10514	东台	新兴十配变	10	200	上级设备容量受限
10515	东台	岔河一配变	10	200	上级设备容量受限
10516	东台	镇北十四配变	10	200	上级设备容量受限
10517	东台	仓东八配变	10	200	上级设备容量受限
10518	东台	新兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
10519	东台	镇北十配变	10	200	上级设备容量受限
10520	东台	官苴八配变	10	400	上级设备容量受限
10521	东台	仓东一配变	10	200	上级设备容量受限
10522	东台	官苴四配变	10	400	上级设备容量受限
10523	东台	岔河十配变	10	400	上级设备容量受限
10524	东台	临南七配变	10	400	上级设备容量受限
10525	东台	岔河三配变	10	400	上级设备容量受限
10526	东台	官苴九配变	10	400	上级设备容量受限
10527	东台	岔河四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10528	东台	官苴三配变	10	400	上级设备容量受限
10529	东台	官苴二配变	10	400	上级设备容量受限
10530	东台	仓东二配变	10	400	上级设备容量受限
10531	东台	新兴一配变	10	400	上级设备容量受限
10532	东台	新兴十三配变	10	400	上级设备容量受限
10533	东台	岔河二配变	10	400	上级设备容量受限
10534	东台	仓东七配变	10	400	上级设备容量受限
10535	东台	镇北十三配变	10	400	上级设备容量受限
10536	东台	东胜十一配变	10	200	本级设备容量受限
10537	东台	三苴20#配变	10	200	本级设备容量受限
10538	东台	三苴八配变	10	200	本级设备容量受限
10539	东台	东进五配变	10	200	本级设备容量受限
10540	东台	东胜八配变	10	200	本级设备容量受限
10541	东台	许河十六配变	10	200	本级设备容量受限
10542	东台	三苴五配变	10	200	上级设备容量受限
10543	东台	许河十二配变	10	200	本级设备容量受限
10544	东台	东胜13配变	10	200	本级设备容量受限
10545	东台	东胜一配变	10	400	上级设备容量受限
10546	东台	三苴十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10547	东台	三苴九配变	10	200	本级设备容量受限
10548	东台	许苴五配变	10	200	上级设备容量受限
10549	东台	三苴六配变	10	200	上级设备容量受限
10550	东台	东进九配变	10	200	上级设备容量受限
10551	东台	许苴七配变	10	200	上级设备容量受限
10552	东台	东胜二配变	10	200	上级设备容量受限
10553	东台	东胜15配变	10	200	上级设备容量受限
10554	东台	东胜九配变	10	200	上级设备容量受限
10555	东台	三苴三配变	10	400	上级设备容量受限
10556	东台	东胜五配变	10	200	上级设备容量受限
10557	东台	三苴十三配变	10	200	上级设备容量受限
10558	东台	许苴二配变	10	200	上级设备容量受限
10559	东台	许苴四配变	10	400	上级设备容量受限
10560	东台	许河二十二配变	10	200	上级设备容量受限
10561	东台	三苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
10562	东台	三苴七配变	10	200	上级设备容量受限
10563	东台	东进四配变	10	250	上级设备容量受限
10564	东台	东胜四配变	10	400	上级设备容量受限
10565	东台	许河6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10566	东台	许苴三配变	10	400	上级设备容量受限
10567	东台	三苴十六配变	10	200	上级设备容量受限
10568	东台	三苴二配变	10	200	上级设备容量受限
10569	东台	许苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
10570	东台	东进八配变	10	400	上级设备容量受限
10571	东台	三苴18#配变	10	400	上级设备容量受限
10572	东台	东进1#配变	10	400	上级设备容量受限
10573	东台	保丰十配变	10	400	上级设备容量受限
10574	东台	保丰四号配变	10	315	上级设备容量受限
10575	东台	保丰八配变	10	200	上级设备容量受限
10576	东台	慧学名苑2配变	10	800	上级设备容量受限
10577	东台	慧学名苑4配变	10	800	上级设备容量受限
10578	东台	翡翠雅居6配变	10	800	上级设备容量受限
10579	东台	翡翠雅居4配变	10	800	上级设备容量受限
10580	东台	慧学铭苑东苑4配变	10	800	上级设备容量受限
10581	东台	慧学铭苑东苑8配变	10	800	上级设备容量受限
10582	东台	翡翠雅居2配变	10	800	上级设备容量受限
10583	东台	慧学铭苑东苑2配变	10	800	上级设备容量受限
10584	东台	慧学铭苑东苑6配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10585	东台	潘洼二配变	10	200	本级设备容量受限
10586	东台	港东十六配变	10	200	本级设备容量受限
10587	东台	新村三配变	10	400	上级设备容量受限
10588	东台	新村八配变	10	200	上级设备容量受限
10589	东台	南荡9#配变	10	200	上级设备容量受限
10590	东台	港东八配变	10	200	上级设备容量受限
10591	东台	南荡二配变	10	200	上级设备容量受限
10592	东台	港东二配变	10	200	上级设备容量受限
10593	东台	新村十三#配变	10	200	上级设备容量受限
10594	东台	潘洼六配变	10	200	上级设备容量受限
10595	东台	姜洼五配变	10	200	上级设备容量受限
10596	东台	潘洼五配变	10	200	上级设备容量受限
10597	东台	中联五配变	10	200	上级设备容量受限
10598	东台	南荡1配变	10	200	上级设备容量受限
10599	东台	中联三配变	10	200	上级设备容量受限
10600	东台	港东五配变	10	200	上级设备容量受限
10601	东台	新村十二配变	10	200	上级设备容量受限
10602	东台	潘洼一配变	10	200	上级设备容量受限
10603	东台	新村4配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10604	东台	南荡六配变	10	200	上级设备容量受限
10605	东台	港东六配变	10	200	上级设备容量受限
10606	东台	姜洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
10607	东台	潘洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
10608	东台	潘洼四配变	10	200	上级设备容量受限
10609	东台	港东13#配变	10	200	上级设备容量受限
10610	东台	中联四配变	10	200	上级设备容量受限
10611	东台	南荡五配变	10	200	上级设备容量受限
10612	东台	中联9#配变	10	200	上级设备容量受限
10613	东台	南荡7#配变	10	200	上级设备容量受限
10614	东台	潘洼七配变	10	200	上级设备容量受限
10615	东台	新村16#配变	10	200	上级设备容量受限
10616	东台	新村十一配变	10	200	上级设备容量受限
10617	东台	港东一配变	10	200	上级设备容量受限
10618	东台	港东九配变	10	200	上级设备容量受限
10619	东台	中联六配变	10	200	上级设备容量受限
10620	东台	港东十配变	10	200	上级设备容量受限
10621	东台	港东十七配变	10	200	上级设备容量受限
10622	东台	中联8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10623	东台	港东十一配变	10	200	上级设备容量受限
10624	东台	祝林三配变	10	400	上级设备容量受限
10625	东台	中联一配变	10	200	上级设备容量受限
10626	东台	新村2配变	10	200	上级设备容量受限
10627	东台	港东15#配变	10	200	上级设备容量受限
10628	东台	南荡4配变	10	200	上级设备容量受限
10629	东台	潘洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
10630	东台	南荡3配变	10	200	上级设备容量受限
10631	东台	港东四配变	10	200	上级设备容量受限
10632	东台	港东七配变	10	200	上级设备容量受限
10633	东台	新村一配变	10	200	上级设备容量受限
10634	东台	南荡8#配变	10	200	上级设备容量受限
10635	东台	新村十配变	10	200	上级设备容量受限
10636	东台	港东三配变	10	200	上级设备容量受限
10637	东台	潘洼三配变	10	200	上级设备容量受限
10638	东台	港东14#配变	10	200	上级设备容量受限
10639	东台	姜洼15#配变	10	400	上级设备容量受限
10640	东台	中联7#配变	10	400	上级设备容量受限
10641	东台	港东十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10642	东台	新村5配变	10	400	上级设备容量受限
10643	东台	中联二配变	10	400	上级设备容量受限
10644	东台	姜洼一配变	10	400	上级设备容量受限
10645	东台	近海一配变	10	200	本级设备容量受限
10646	东台	新垦三配变	10	400	上级设备容量受限
10647	东台	农场二配变(弢港)	10	200	上级设备容量受限
10648	东台	农场三配变（弢港）	10	200	上级设备容量受限
10649	东台	新东集镇九配变	10	200	上级设备容量受限
10650	东台	新东集镇七配变	10	400	上级设备容量受限
10651	东台	双墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
10652	东台	渔舍八配变	10	200	上级设备容量受限
10653	东台	新川六配变	10	200	上级设备容量受限
10654	东台	农场一配变(弢港)	10	200	上级设备容量受限
10655	东台	双墩五配变	10	200	上级设备容量受限
10656	东台	新东集镇六配变	10	200	上级设备容量受限
10657	东台	双墩一配变	10	200	上级设备容量受限
10658	东台	双墩四配变	10	200	上级设备容量受限
10659	东台	新川七配变	10	200	上级设备容量受限
10660	东台	新垦二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10661	东台	迎富三配变	10	200	上级设备容量受限
10662	东台	双墩十三配变	10	200	上级设备容量受限
10663	东台	边闸六配变	10	200	上级设备容量受限
10664	东台	双墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
10665	东台	双墩十配变	10	200	上级设备容量受限
10666	东台	双墩十四配变	10	200	上级设备容量受限
10667	东台	新东集镇五配变	10	200	上级设备容量受限
10668	东台	双墩九配变	10	200	上级设备容量受限
10669	东台	渔舍七配变	10	200	上级设备容量受限
10670	东台	双墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
10671	东台	新垦四配变	10	200	上级设备容量受限
10672	东台	双墩八配变	10	200	上级设备容量受限
10673	东台	新垦一配变	10	400	上级设备容量受限
10674	东台	双墩六配变	10	200	上级设备容量受限
10675	东台	渔舍二配变	10	200	上级设备容量受限
10676	东台	新川四配变	10	400	上级设备容量受限
10677	东台	渔舍四配变	10	200	上级设备容量受限
10678	东台	近海六配变	10	200	上级设备容量受限
10679	东台	渔舍三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10680	东台	双墩二配变	10	400	上级设备容量受限
10681	东台	渔舍一配变	10	400	上级设备容量受限
10682	东台	新东集镇一配变	10	400	上级设备容量受限
10683	东台	新东集镇二配变	10	400	上级设备容量受限
10684	东台	近海五配变	10	400	上级设备容量受限
10685	东台	双墩七配变	10	400	上级设备容量受限
10686	东台	近海七配变	10	400	上级设备容量受限
10687	东台	新东集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
10688	东台	新东集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
10689	东台	近海四配变	10	400	上级设备容量受限
10690	东台	新东集镇三配变	10	400	上级设备容量受限
10691	东台	匡东14连3#配变	10	200	上级设备容量受限
10692	东台	匡东14连2#配变	10	200	上级设备容量受限
10693	东台	匡东14连1#配变	10	400	上级设备容量受限
10694	东台	温州商贸城2#变压器	10	800	上级设备容量受限
10695	东台	镇河七配变	10	200	上级设备容量受限
10696	东台	唐洋二配变	10	160	上级设备容量受限
10697	东台	新元八配变	10	400	上级设备容量受限
10698	东台	红花19#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10699	东台	卢港三配变	10	200	上级设备容量受限
10700	东台	卢港一配变	10	200	上级设备容量受限
10701	东台	卢港5#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
10702	东台	建设5配变	10	400	上级设备容量受限
10703	东台	卢港#六配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
10704	东台	卢港二号配变	10	400	上级设备容量受限
10705	东台	新农五配变	10	200	上级设备容量受限
10706	东台	三兴四配变	10	400	上级设备容量受限
10707	东台	三兴#14配变	10	400	上级设备容量受限
10708	东台	三兴二十六配变	10	200	上级设备容量受限
10709	东台	集镇六配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10710	东台	三兴二十二配变	10	200	上级设备容量受限
10711	东台	集镇十一配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10712	东台	三兴二十一配变	10	200	上级设备容量受限
10713	东台	三兴五配变	10	200	上级设备容量受限
10714	东台	集镇五配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
10715	东台	三兴二十五配变	10	200	上级设备容量受限
10716	东台	强西八配变	10	200	上级设备容量受限
10717	东台	联边五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10718	东台	强西六配变	10	200	上级设备容量受限
10719	东台	联边六配变	10	200	上级设备容量受限
10720	东台	三兴十三配变	10	200	上级设备容量受限
10721	东台	三兴#3配变	10	400	上级设备容量受限
10722	东台	集镇九配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10723	东台	集镇八配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10724	东台	三兴六配变	10	200	上级设备容量受限
10725	东台	新农三配变	10	200	上级设备容量受限
10726	东台	强西七配变	10	200	上级设备容量受限
10727	东台	集镇七配变（新农）	10	200	上级设备容量受限
10728	东台	三兴一配变	10	200	上级设备容量受限
10729	东台	三兴二十四配变	10	200	上级设备容量受限
10730	东台	三兴二配变	10	200	上级设备容量受限
10731	东台	三兴九配变	10	200	上级设备容量受限
10732	东台	强西四配变	10	200	上级设备容量受限
10733	东台	联边七配变	10	200	上级设备容量受限
10734	东台	新农十四配变	10	200	上级设备容量受限
10735	东台	三兴十五配变	10	200	上级设备容量受限
10736	东台	联边八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10737	东台	集镇二配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
10738	东台	强西一配变	10	400	上级设备容量受限
10739	东台	集镇一配变（新农）	10	400	上级设备容量受限
10740	东台	三兴#10配变	10	400	上级设备容量受限
10741	东台	三兴十一配变	10	400	上级设备容量受限
10742	东台	三兴十六配变	10	400	上级设备容量受限
10743	东台	联边十六配变	10	400	上级设备容量受限
10744	东台	新农四配变	10	400	上级设备容量受限
10745	东台	联边十二配变	10	400	上级设备容量受限
10746	东台	三兴十二配变	10	400	上级设备容量受限
10747	东台	三兴八配变	10	400	上级设备容量受限
10748	东台	三兴19#配变	10	400	上级设备容量受限
10749	东台	三兴十七配变	10	400	上级设备容量受限
10750	东台	三兴七配变	10	400	上级设备容量受限
10751	东台	集镇十三配变（节能新农）	10	400	上级设备容量受限
10752	东台	三兴十八配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
10753	东台	杜鹃2#配变	10	400	上级设备容量受限
10754	东台	七连二号配变	10	400	上级设备容量受限
10755	东台	杜鹃1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10756	东台	龙河配变	10	400	上级设备容量受限
10757	东台	百家2#配变	10	400	上级设备容量受限
10758	东台	科技1#配变	10	400	上级设备容量受限
10759	东台	尖南1#配变	10	400	上级设备容量受限
10760	东台	七连三号配变	10	400	上级设备容量受限
10761	东台	黄海二配变	10	400	上级设备容量受限
10762	东台	尖南6#配变	10	400	上级设备容量受限
10763	东台	南苑二配变	10	630	上级设备容量受限
10764	东台	百家1#配变	10	400	上级设备容量受限
10765	东台	黄海一配变	10	200	上级设备容量受限
10766	东台	养鹅场配变	10	400	上级设备容量受限
10767	东台	南苑一配变	10	500	上级设备容量受限
10768	东台	科技二配变	10	200	上级设备容量受限
10769	东台	科技三台区箱式变电站间隔配电变压器	10	630	上级设备容量受限
10770	东台	育才4#配变	10	400	上级设备容量受限
10771	东台	丝厂5#配变	10	400	上级设备容量受限
10772	东台	丝厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
10773	东台	育才学校1#配变	10	400	上级设备容量受限
10774	东台	校东新村3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10775	东台	校东新村2#配变	10	200	上级设备容量受限
10776	东台	三厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
10777	东台	何垛3#配变	10	400	上级设备容量受限
10778	东台	建新13#配变	10	400	上级设备容量受限
10779	东台	世纪花园1#箱变	10	500	上级设备容量受限
10780	东台	何垛1#配变	10	400	上级设备容量受限
10781	东台	育才3#配变	10	400	上级设备容量受限
10782	东台	农场医院4#配变	10	400	上级设备容量受限
10783	东台	茂林1#配变	10	400	上级设备容量受限
10784	东台	何垛5#配变	10	400	上级设备容量受限
10785	东台	育才学校2#配变	10	400	上级设备容量受限
10786	东台	茂林3#配变	10	400	上级设备容量受限
10787	东台	茂林6#配变	10	200	上级设备容量受限
10788	东台	茂林9#配变	10	400	上级设备容量受限
10789	东台	何垛4#配变	10	400	上级设备容量受限
10790	东台	茂林7#配变	10	400	上级设备容量受限
10791	东台	建新12#配变	10	400	上级设备容量受限
10792	东台	育才9#配变	10	400	上级设备容量受限
10793	东台	茂林5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10794	东台	场部2#配变	10	500	上级设备容量受限
10795	东台	茂林8#配变	10	400	上级设备容量受限
10796	东台	农场医院1#配变	10	400	上级设备容量受限
10797	东台	何垛2#配变	10	400	上级设备容量受限
10798	东台	育才8#配变	10	400	上级设备容量受限
10799	东台	何垛41连1#配变	10	200	上级设备容量受限
10800	东台	农场医院3#配变	10	400	上级设备容量受限
10801	东台	农科站1#配变	10	200	上级设备容量受限
10802	东台	场部3#配变	10	630	上级设备容量受限
10803	东台	三厂1#配变	10	400	上级设备容量受限
10804	东台	育才6#配变	10	400	上级设备容量受限
10805	东台	农场文化楼1#配变	10	400	上级设备容量受限
10806	东台	育才1#配变	10	400	上级设备容量受限
10807	东台	茂林2#配变	10	200	上级设备容量受限
10808	东台	丝厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
10809	东台	育才7#配变	10	400	上级设备容量受限
10810	东台	丝厂4#配变	10	400	上级设备容量受限
10811	东台	育才2#配变	10	400	上级设备容量受限
10812	东台	水产4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10813	东台	水产1#配变	10	400	上级设备容量受限
10814	东台	丝厂1#配变	10	400	上级设备容量受限
10815	东台	茂林10#配变	10	200	上级设备容量受限
10816	东台	丝厂6#配变	10	400	上级设备容量受限
10817	东台	育才学校3#配变	10	400	上级设备容量受限
10818	东台	校东新村1#配变	10	200	上级设备容量受限
10819	东台	农场医院2#配变	10	400	上级设备容量受限
10820	东台	何垛6#配变	10	400	上级设备容量受限
10821	东台	三厂3#配变	10	400	上级设备容量受限
10822	东台	育才5#配变	10	400	上级设备容量受限
10823	东台	团结8#配变	10	200	本级设备容量受限
10824	东台	桥梓6#配变	10	200	本级设备容量受限
10825	东台	三九2#配变	10	200	本级设备容量受限
10826	东台	桥梓(1)#配变	10	200	本级设备容量受限
10827	东台	团结7#配变	10	200	本级设备容量受限
10828	东台	许灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
10829	东台	三九12#配变	10	100	上级设备容量受限
10830	东台	集富5#配变	10	200	上级设备容量受限
10831	东台	三九13#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10832	东台	团结5#配变	10	200	上级设备容量受限
10833	东台	仲灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
10834	东台	桥梓2#配变	10	200	上级设备容量受限
10835	东台	米港6#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
10836	东台	三九8#配变	10	200	上级设备容量受限
10837	东台	三九1#配变	10	200	上级设备容量受限
10838	东台	许灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
10839	东台	团结(4)#配变	10	400	上级设备容量受限
10840	东台	许灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
10841	东台	许灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
10842	东台	许灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
10843	东台	米港8#配变	10	200	上级设备容量受限
10844	东台	米港9#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
10845	东台	三九6#配变	10	200	上级设备容量受限
10846	东台	仲灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
10847	东台	仲灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
10848	东台	许灶4配变	10	200	上级设备容量受限
10849	东台	米港7#配变	10	200	上级设备容量受限
10850	东台	许灶5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10851	东台	仲灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
10852	东台	三九10#配变	10	200	上级设备容量受限
10853	东台	许灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
10854	东台	米港2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
10855	东台	三九5#配变	10	200	上级设备容量受限
10856	东台	仲灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
10857	东台	桥梓4#配变	10	200	上级设备容量受限
10858	东台	三九3#配变	10	400	上级设备容量受限
10859	东台	米港1#变	10	400	上级设备容量受限
10860	东台	桥梓5#配变	10	400	上级设备容量受限
10861	东台	郭联6#配变	10	400	本级设备容量受限
10862	东台	一总9#配变	10	200	本级设备容量受限
10863	东台	安建2#配变	10	200	本级设备容量受限
10864	东台	一总13#配变	10	200	本级设备容量受限
10865	东台	集镇2#配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
10866	东台	十里3#配变	10	200	本级设备容量受限
10867	东台	安建15#配变	10	200	本级设备容量受限
10868	东台	郭联3#配变	10	200	本级设备容量受限
10869	东台	一总10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10870	东台	郭联7#配变	10	200	本级设备容量受限
10871	东台	双跃5#配变	10	200	本级设备容量受限
10872	东台	恒城雅居2#变	10	800	上级设备容量受限
10873	东台	永安名苑#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
10874	东台	集镇12#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
10875	东台	集镇19#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
10876	东台	安建9#配变	10	200	上级设备容量受限
10877	东台	鑫园小区#1主变	10	400	上级设备容量受限
10878	东台	桃花源1#变	10	630	上级设备容量受限
10879	东台	鑫园小区#3主变	10	400	上级设备容量受限
10880	东台	幸福花园4#变	10	630	上级设备容量受限
10881	东台	幸福花园2#变	10	630	上级设备容量受限
10882	东台	双跃1#配变	10	200	上级设备容量受限
10883	东台	十里1#配变	10	200	上级设备容量受限
10884	东台	十里2#配变	10	200	上级设备容量受限
10885	东台	安建12#配变	10	200	上级设备容量受限
10886	东台	双跃7#配变	10	200	上级设备容量受限
10887	东台	一总2#配变	10	200	上级设备容量受限
10888	东台	双跃9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10889	东台	郭联1#配变	10	400	上级设备容量受限
10890	东台	安建11#配变	10	200	上级设备容量受限
10891	东台	十里9#配变	10	200	上级设备容量受限
10892	东台	安建3#配变	10	200	上级设备容量受限
10893	东台	安建17#配变	10	200	上级设备容量受限
10894	东台	双跃11#配变	10	200	上级设备容量受限
10895	东台	一总1#配变	10	200	上级设备容量受限
10896	东台	十里11#配变	10	400	上级设备容量受限
10897	东台	郭联4#配变	10	200	上级设备容量受限
10898	东台	一总12#配变	10	200	上级设备容量受限
10899	东台	安建6#配变	10	200	上级设备容量受限
10900	东台	安建5#配变	10	200	上级设备容量受限
10901	东台	新元10#配变	10	200	上级设备容量受限
10902	东台	安建14#配变	10	200	上级设备容量受限
10903	东台	十里5#配变	10	200	上级设备容量受限
10904	东台	郭联9#配变	10	200	上级设备容量受限
10905	东台	双跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
10906	东台	双跃6#配变	10	100	上级设备容量受限
10907	东台	十里6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10908	东台	一总5#配变	10	200	上级设备容量受限
10909	东台	安建1#配变	10	200	上级设备容量受限
10910	东台	一总7#配变	10	200	上级设备容量受限
10911	东台	郭联2#配变	10	400	上级设备容量受限
10912	东台	双跃2#配变	10	400	上级设备容量受限
10913	东台	一总4#配变	10	400	上级设备容量受限
10914	东台	安建4#配变	10	200	上级设备容量受限
10915	东台	双跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
10916	东台	郭联8#配变	10	200	上级设备容量受限
10917	东台	十里8#配变	10	200	上级设备容量受限
10918	东台	十里10#配变	10	200	上级设备容量受限
10919	东台	一总8#配变	10	200	上级设备容量受限
10920	东台	一总3#配变	10	400	上级设备容量受限
10921	东台	新元4#配变	10	200	上级设备容量受限
10922	东台	十里7#配变	10	200	上级设备容量受限
10923	东台	集镇34#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
10924	东台	郭联5#配变	10	400	上级设备容量受限
10925	东台	十里4#配变	10	400	上级设备容量受限
10926	东台	安建10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10927	东台	安建18#配变	10	400	上级设备容量受限
10928	东台	一总6#配变	10	400	上级设备容量受限
10929	东台	双跃4#配变	10	400	上级设备容量受限
10930	东台	双跃10#配变	10	400	上级设备容量受限
10931	东台	集镇4#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
10932	东台	洼灶八配变	10	400	上级设备容量受限
10933	东台	保丰13配变	10	400	上级设备容量受限
10934	东台	新村十四#配变	10	200	上级设备容量受限
10935	东台	中渠7#配变	10	400	上级设备容量受限
10936	东台	中渠三配变	10	400	上级设备容量受限
10937	东台	陈章10#配变（节能再利用）	10	400	上级设备容量受限
10938	东台	中桥6#配变	10	200	上级设备容量受限
10939	东台	新村七配变	10	200	上级设备容量受限
10940	东台	中桥五配变	10	200	上级设备容量受限
10941	东台	东夏十配变	10	200	上级设备容量受限
10942	东台	中渠四配变	10	200	上级设备容量受限
10943	东台	陈章一配变	10	200	上级设备容量受限
10944	东台	陈章三配变	10	200	上级设备容量受限
10945	东台	陈章八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10946	东台	中桥二配变	10	200	上级设备容量受限
10947	东台	中桥三配变	10	200	上级设备容量受限
10948	东台	陈章5配变	10	200	上级设备容量受限
10949	东台	中桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
10950	东台	陈章11#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
10951	东台	陈章七配变	10	200	上级设备容量受限
10952	东台	徐洼一号配变	10	200	上级设备容量受限
10953	东台	新村十八配变	10	200	上级设备容量受限
10954	东台	新村17#配变	10	200	上级设备容量受限
10955	东台	东夏一号配变	10	200	上级设备容量受限
10956	东台	新村六配变	10	200	上级设备容量受限
10957	东台	徐洼二配变	10	200	上级设备容量受限
10958	东台	陈章9#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
10959	东台	洼灶六配变	10	200	上级设备容量受限
10960	东台	中桥四配变	10	200	上级设备容量受限
10961	东台	新村十九配变	10	200	上级设备容量受限
10962	东台	陈章四号配变	10	200	上级设备容量受限
10963	东台	中渠一配变	10	400	上级设备容量受限
10964	东台	中渠二号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10965	东台	新村15#配变	10	400	上级设备容量受限
10966	东台	中桥一配变	10	400	上级设备容量受限
10967	东台	陈章二配变	10	400	上级设备容量受限
10968	东台	陈章六配变	10	400	上级设备容量受限
10969	东台	中渠5#配变	10	400	上级设备容量受限
10970	东台	中渠6#配变	10	400	上级设备容量受限
10971	东台	麒麟府5变压器	10	630	上级设备容量受限
10972	东台	麒麟府3配变	10	630	上级设备容量受限
10973	东台	和平2配变	10	200	上级设备容量受限
10974	东台	麒麟府7变压器	10	630	上级设备容量受限
10975	东台	麒麟府1配变	10	630	上级设备容量受限
10976	东台	凤凰郡5配变	10	800	上级设备容量受限
10977	东台	凤凰郡尚苑8#配变	10	800	上级设备容量受限
10978	东台	碧桂园10#配变	10	800	上级设备容量受限
10979	东台	凤凰郡尚苑4#配变	10	800	上级设备容量受限
10980	东台	碧桂园12#配变	10	800	上级设备容量受限
10981	东台	凤凰郡1配变	10	800	上级设备容量受限
10982	东台	凤凰郡尚苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
10983	东台	凤凰郡3配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
10984	东台	碧桂园14#配变	10	800	上级设备容量受限
10985	东台	碧桂园20#配变	10	800	上级设备容量受限
10986	东台	碧桂园16#配变	10	800	上级设备容量受限
10987	东台	凤凰郡7配变	10	630	上级设备容量受限
10988	东台	碧桂园18#配变	10	800	上级设备容量受限
10989	东台	凤凰郡11配变	10	800	上级设备容量受限
10990	东台	凤凰郡尚苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
10991	东台	晨光满园13配变	10	800	上级设备容量受限
10992	东台	桃李苑10变压器	10	630	上级设备容量受限
10993	东台	晨光满园15配变	10	800	上级设备容量受限
10994	东台	晨光满园10配变	10	800	上级设备容量受限
10995	东台	桃李苑4变压器	10	630	上级设备容量受限
10996	东台	颐湖园2#配变	10	800	上级设备容量受限
10997	东台	颐湖园4#配变	10	800	上级设备容量受限
10998	东台	桃李苑6变压器	10	630	上级设备容量受限
10999	东台	晨光满园20配变	10	800	上级设备容量受限
11000	东台	晨光满园8配变	10	800	上级设备容量受限
11001	东台	晨光满园18配变	10	800	上级设备容量受限
11002	东台	晨光满园4配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11003	东台	晨光满园12配变	10	800	上级设备容量受限
11004	东台	桃李苑8变压器	10	630	上级设备容量受限
11005	东台	晨光满园6配变	10	800	上级设备容量受限
11006	东台	晨光满园2配变	10	800	上级设备容量受限
11007	东台	桃李苑2变压器	10	630	上级设备容量受限
11008	东台	桃李苑12变压器	10	630	上级设备容量受限
11009	东台	碧桂园3配变	10	800	上级设备容量受限
11010	东台	帝逸国际5配变	10	800	上级设备容量受限
11011	东台	碧桂园5配变	10	800	上级设备容量受限
11012	东台	碧桂园1配变	10	800	上级设备容量受限
11013	东台	帝逸国际9#变压器	10	630	上级设备容量受限
11014	东台	帝逸国际7配变	10	800	上级设备容量受限
11015	东台	碧桂园7#配变	10	800	上级设备容量受限
11016	东台	帝逸国际11#变压器	10	630	上级设备容量受限
11017	东台	红光25配变	10	200	上级设备容量受限
11018	东台	和平6配变	10	500	上级设备容量受限
11019	东台	西舍四配变	10	200	本级设备容量受限
11020	东台	朱万四配变	10	200	本级设备容量受限
11021	东台	朱万三配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11022	东台	王苴四配变	10	200	上级设备容量受限
11023	东台	朱万二配变	10	200	上级设备容量受限
11024	东台	洋中五配变	10	200	上级设备容量受限
11025	东台	腰舍六配变	10	200	上级设备容量受限
11026	东台	八一四配变	10	200	上级设备容量受限
11027	东台	王苴八配变	10	200	上级设备容量受限
11028	东台	腰舍二配变	10	200	上级设备容量受限
11029	东台	洋中三配变	10	200	上级设备容量受限
11030	东台	王苴七配变	10	200	上级设备容量受限
11031	东台	朱万六配变	10	200	上级设备容量受限
11032	东台	王苴五配变	10	200	上级设备容量受限
11033	东台	腰舍三配变	10	200	上级设备容量受限
11034	东台	王苴二配变	10	200	上级设备容量受限
11035	东台	西舍三配变	10	200	上级设备容量受限
11036	东台	洋中十二配变	10	200	上级设备容量受限
11037	东台	西舍六配变	10	200	上级设备容量受限
11038	东台	西舍五配变	10	200	上级设备容量受限
11039	东台	腰舍十配变	10	200	上级设备容量受限
11040	东台	洋中一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11041	东台	洋中七配变	10	200	上级设备容量受限
11042	东台	腰舍七配变	10	200	上级设备容量受限
11043	东台	腰舍五配变	10	200	上级设备容量受限
11044	东台	朱万五配变	10	200	上级设备容量受限
11045	东台	西舍一配变	10	400	上级设备容量受限
11046	东台	王苴六配变	10	200	上级设备容量受限
11047	东台	王苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
11048	东台	洋中八配变	10	200	上级设备容量受限
11049	东台	王苴九配变	10	200	上级设备容量受限
11050	东台	王苴三配变	10	200	上级设备容量受限
11051	东台	腰舍八配变	10	400	上级设备容量受限
11052	东台	朱万一配变	10	400	上级设备容量受限
11053	东台	洋中二配变	10	400	上级设备容量受限
11054	东台	洋中十配变	10	400	上级设备容量受限
11055	东台	王苴十配变	10	400	上级设备容量受限
11056	东台	腰舍九配变	10	400	上级设备容量受限
11057	东台	王苴一配变	10	400	上级设备容量受限
11058	东台	洋中六配变	10	400	上级设备容量受限
11059	东台	腰舍一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11060	东台	洋中十一配变	10	400	上级设备容量受限
11061	东台	腰舍四配变	10	400	上级设备容量受限
11062	东台	西舍二配变	10	400	上级设备容量受限
11063	东台	西舍八配变	10	400	上级设备容量受限
11064	东台	洋中九配变（节能）	10	400	上级设备容量受限
11065	东台	洋中四配变	10	400	上级设备容量受限
11066	东台	西舍七配变	10	400	上级设备容量受限
11067	东台	前哨九配变	10	200	本级设备容量受限
11068	东台	前哨八配变	10	200	本级设备容量受限
11069	东台	前哨一配变	10	200	上级设备容量受限
11070	东台	海滨四配变1	10	200	上级设备容量受限
11071	东台	前哨二配变	10	400	上级设备容量受限
11072	东台	海滨三配变	10	200	上级设备容量受限
11073	东台	前哨五配变	10	200	上级设备容量受限
11074	东台	前哨三配变	10	200	上级设备容量受限
11075	东台	果林场二配变(弼港)	10	200	上级设备容量受限
11076	东台	前哨七配变	10	200	上级设备容量受限
11077	东台	海滨二配变	10	400	上级设备容量受限
11078	东台	盐村七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11079	东台	盐村三配变	10	200	上级设备容量受限
11080	东台	老塘29连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11081	东台	老塘32连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11082	东台	老塘30连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11083	东台	老塘32连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11084	东台	老塘30连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11085	东台	老塘28连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11086	东台	老塘32连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11087	东台	曙光27连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11088	东台	盐坝大桥5#配变	10	400	上级设备容量受限
11089	东台	老塘32连10#配变	10	400	上级设备容量受限
11090	东台	老塘33连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11091	东台	老塘28连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11092	东台	盐坝大桥2#配变	10	200	上级设备容量受限
11093	东台	老塘28连4#配变	10	100	上级设备容量受限
11094	东台	老塘30连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11095	东台	老塘33连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11096	东台	曙光27连1#配变	10	200	上级设备容量受限
11097	东台	老塘28连2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11098	东台	老塘30连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11099	东台	曙光27连9#配变	10	400	上级设备容量受限
11100	东台	老塘29连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11101	东台	曙光27连7#配变	10	400	上级设备容量受限
11102	东台	盐坝大桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
11103	东台	盐坝大桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
11104	东台	新镇七配变	10	200	上级设备容量受限
11105	东台	新镇十配变	10	400	上级设备容量受限
11106	东台	新镇一配变	10	200	上级设备容量受限
11107	东台	盐村五配变	10	200	上级设备容量受限
11108	东台	盐村一配变	10	200	上级设备容量受限
11109	东台	新曹集镇七配变	10	200	上级设备容量受限
11110	东台	盐村八配变	10	200	上级设备容量受限
11111	东台	新镇十一配变	10	200	上级设备容量受限
11112	东台	新镇五配变	10	200	上级设备容量受限
11113	东台	新镇三配变	10	200	上级设备容量受限
11114	东台	新曹集镇二配变	10	200	上级设备容量受限
11115	东台	新先十五配变	10	200	上级设备容量受限
11116	东台	八里五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11117	东台	新曹集镇三配变	10	200	上级设备容量受限
11118	东台	新曹集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
11119	东台	新曹集镇五配变	10	400	上级设备容量受限
11120	东台	新曹集镇六配变	10	400	上级设备容量受限
11121	东台	何垛38连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11122	东台	何垛39连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11123	东台	建新3#配变	10	400	上级设备容量受限
11124	东台	何垛34连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11125	东台	何垛41连9#配变	10	400	上级设备容量受限
11126	东台	何垛37连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11127	东台	何垛38连2#配变	10	200	上级设备容量受限
11128	东台	建新8#配变	10	400	上级设备容量受限
11129	东台	建新5#配变	10	400	上级设备容量受限
11130	东台	何垛34连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11131	东台	何垛34连7#配变	10	400	上级设备容量受限
11132	东台	何垛34连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11133	东台	何垛40连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11134	东台	何垛40连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11135	东台	何垛38连1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11136	东台	何垛35连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11137	东台	何垛34连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11138	东台	何垛38连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11139	东台	何垛39连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11140	东台	建新4#配变	10	400	上级设备容量受限
11141	东台	何垛35连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11142	东台	建新1#配变	10	400	上级设备容量受限
11143	东台	何垛36连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11144	东台	何垛34连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11145	东台	建新9#配变	10	400	上级设备容量受限
11146	东台	何垛36连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11147	东台	建新7#配变	10	400	上级设备容量受限
11148	东台	何垛35连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11149	东台	何垛38连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11150	东台	建新2#配变	10	400	上级设备容量受限
11151	东台	大洼3#配变	10	200	本级设备容量受限
11152	东台	潘舍七配变	10	200	本级设备容量受限
11153	东台	大洼13#配变	10	630	上级设备容量受限
11154	东台	海洋1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11155	东台	潘舍十一配变	10	200	上级设备容量受限
11156	东台	朱陈3配变	10	200	上级设备容量受限
11157	东台	大洼9#变	10	400	上级设备容量受限
11158	东台	潘舍四配变	10	200	上级设备容量受限
11159	东台	同心12#配变	10	200	上级设备容量受限
11160	东台	同心六配变	10	200	上级设备容量受限
11161	东台	潘舍五配变	10	200	上级设备容量受限
11162	东台	梁桥5配变	10	200	上级设备容量受限
11163	东台	潘舍12#配变	10	200	上级设备容量受限
11164	东台	大洼7配变	10	200	上级设备容量受限
11165	东台	潘舍10#配变	10	200	上级设备容量受限
11166	东台	梁桥2配变	10	200	上级设备容量受限
11167	东台	梁桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
11168	东台	梁桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
11169	东台	大洼12#配变	10	400	上级设备容量受限
11170	东台	朱陈12#配变	10	200	上级设备容量受限
11171	东台	同心11#配变	10	200	上级设备容量受限
11172	东台	梁桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
11173	东台	同心二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11174	东台	梁桥三配变	10	200	上级设备容量受限
11175	东台	大洼一配变	10	400	上级设备容量受限
11176	东台	大洼六配变	10	200	上级设备容量受限
11177	东台	朱陈六配变	10	200	上级设备容量受限
11178	东台	潘舍一配变	10	400	上级设备容量受限
11179	东台	潘舍16#配变	10	200	上级设备容量受限
11180	东台	大洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
11181	东台	梁桥七配变	10	200	上级设备容量受限
11182	东台	大洼10#配变	10	400	上级设备容量受限
11183	东台	同心一配变	10	200	上级设备容量受限
11184	东台	梁桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
11185	东台	同心八配变	10	400	上级设备容量受限
11186	东台	同心10#配变	10	200	上级设备容量受限
11187	东台	梁桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
11188	东台	朱陈二配变	10	200	上级设备容量受限
11189	东台	同心7配变	10	200	上级设备容量受限
11190	东台	朱陈11#配变	10	200	上级设备容量受限
11191	东台	同心九配变	10	200	上级设备容量受限
11192	东台	朱陈7配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11193	东台	潘舍二配变	10	200	上级设备容量受限
11194	东台	同心四配变	10	400	上级设备容量受限
11195	东台	潘舍3#配变	10	200	上级设备容量受限
11196	东台	大洼11#配变	10	200	上级设备容量受限
11197	东台	同心五配变	10	400	上级设备容量受限
11198	东台	大洼4#配变	10	400	上级设备容量受限
11199	东台	潘舍6#配变	10	400	上级设备容量受限
11200	东台	大洼二配变	10	400	上级设备容量受限
11201	东台	朱陈9#配变	10	400	上级设备容量受限
11202	东台	同心三配变	10	400	上级设备容量受限
11203	东台	梁桥六配变	10	400	上级设备容量受限
11204	东台	朱陈5#配变	10	400	上级设备容量受限
11205	东台	梁桥4#配变	10	400	上级设备容量受限
11206	东台	梁桥9#配变	10	400	上级设备容量受限
11207	东台	安馨居5配变	10	800	上级设备容量受限
11208	东台	翡翠华庭7配变	10	630	上级设备容量受限
11209	东台	翡翠华庭1配变	10	800	上级设备容量受限
11210	东台	翡翠华庭5配变	10	630	上级设备容量受限
11211	东台	安馨居1配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11212	东台	翡翠华庭3配变	10	800	上级设备容量受限
11213	东台	安馨居7配变	10	630	上级设备容量受限
11214	东台	安馨居3配变	10	630	上级设备容量受限
11215	东台	垛团15配变	10	200	上级设备容量受限
11216	东台	垛团16配变	10	200	上级设备容量受限
11217	东台	垛团13配变	10	400	上级设备容量受限
11218	东台	红烈16配变	10	200	上级设备容量受限
11219	东台	垛团11配变	10	200	上级设备容量受限
11220	东台	中合(12)配变	10	200	上级设备容量受限
11221	东台	中合10配变	10	200	上级设备容量受限
11222	东台	垛团22配变	10	200	上级设备容量受限
11223	东台	正团22配变	10	200	上级设备容量受限
11224	东台	垛团2#配变	10	200	上级设备容量受限
11225	东台	中合七配变	10	200	上级设备容量受限
11226	东台	垛团8配变	10	200	上级设备容量受限
11227	东台	中合5配变	10	200	上级设备容量受限
11228	东台	普新(18)配变	10	200	上级设备容量受限
11229	东台	中合8配变	10	200	上级设备容量受限
11230	东台	中合13配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11231	东台	垛团17配变	10	200	上级设备容量受限
11232	东台	中合九配变	10	400	上级设备容量受限
11233	东台	正团二配变	10	400	上级设备容量受限
11234	东台	中合16配变	10	200	上级设备容量受限
11235	东台	垛团3配变	10	200	上级设备容量受限
11236	东台	中合15配变	10	400	上级设备容量受限
11237	东台	垛团9配变	10	200	上级设备容量受限
11238	东台	垛团10配变，	10	200	上级设备容量受限
11239	东台	垛团18配变	10	200	上级设备容量受限
11240	东台	正团三配变	10	400	上级设备容量受限
11241	东台	中合三配变	10	200	上级设备容量受限
11242	东台	垛团14配变	10	200	上级设备容量受限
11243	东台	垛团六配变	10	200	上级设备容量受限
11244	东台	垛南7配变	10	200	上级设备容量受限
11245	东台	中合2配变	10	400	上级设备容量受限
11246	东台	正团(18)配变	10	400	上级设备容量受限
11247	东台	垛团五配变	10	400	上级设备容量受限
11248	东台	垛团一配变	10	400	上级设备容量受限
11249	东台	中合一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11250	东台	垛团21配变	10	400	上级设备容量受限
11251	东台	中合四配变	10	400	上级设备容量受限
11252	东台	垛团7配变	10	400	上级设备容量受限
11253	东台	中合(十一)配变	10	400	上级设备容量受限
11254	东台	正团19配变	10	400	上级设备容量受限
11255	东台	垛团二十三配变	10	400	上级设备容量受限
11256	东台	垛团20配变	10	400	上级设备容量受限
11257	东台	垛团12配变	10	400	上级设备容量受限
11258	东台	垛南3配变	10	400	上级设备容量受限
11259	东台	匡东9连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11260	东台	匡东9连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11261	东台	匡东13连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11262	东台	盐坝20连7#配变	10	400	上级设备容量受限
11263	东台	匡东10连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11264	东台	匡东9连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11265	东台	匡东13连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11266	东台	匡东7连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11267	东台	匡东12连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11268	东台	匡东8连1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11269	东台	匡东12连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11270	东台	匡东12连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11271	东台	公用八配变	10	400	上级设备容量受限
11272	东台	公用三十三配变	10	400	上级设备容量受限
11273	东台	公用二十二配变	10	200	上级设备容量受限
11274	东台	公用二十九配变	10	630	上级设备容量受限
11275	东台	公用三十一配变	10	400	上级设备容量受限
11276	东台	二苴二配变	10	200	上级设备容量受限
11277	东台	公用七配变	10	315	上级设备容量受限
11278	东台	方塘十六配变	10	400	上级设备容量受限
11279	东台	二苴十三配变	10	400	上级设备容量受限
11280	东台	方塘六台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
11281	东台	恒泰置业广场#2变	10	800	上级设备容量受限
11282	东台	方塘十八配变	10	200	上级设备容量受限
11283	东台	方塘十一配变	10	200	上级设备容量受限
11284	东台	方塘一配变	10	200	上级设备容量受限
11285	东台	二苴六配变	10	200	上级设备容量受限
11286	东台	方塘十五配变	10	200	上级设备容量受限
11287	东台	方塘八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11288	东台	方塘九配变	10	200	上级设备容量受限
11289	东台	方塘十四配变	10	200	上级设备容量受限
11290	东台	街北三配变	10	200	上级设备容量受限
11291	东台	方塘十配变	10	200	上级设备容量受限
11292	东台	二苴八配变	10	200	上级设备容量受限
11293	东台	街北八配变	10	200	上级设备容量受限
11294	东台	方塘十二配变	10	200	上级设备容量受限
11295	东台	二苴九配变	10	200	上级设备容量受限
11296	东台	二苴十二配变	10	200	上级设备容量受限
11297	东台	街北二十一配变	10	200	上级设备容量受限
11298	东台	方塘三配变	10	200	上级设备容量受限
11299	东台	方塘四配变	10	200	上级设备容量受限
11300	东台	二苴十四配变	10	200	上级设备容量受限
11301	东台	二苴五配变	10	200	上级设备容量受限
11302	东台	二苴四配变	10	200	上级设备容量受限
11303	东台	方塘五配变	10	200	上级设备容量受限
11304	东台	街北二十配变	10	200	上级设备容量受限
11305	东台	二苴三配变	10	200	上级设备容量受限
11306	东台	方塘（二）配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11307	东台	方塘七台区杆上配变	10	200	上级设备容量受限
11308	东台	街北十三配变	10	400	上级设备容量受限
11309	东台	二苴十一配变	10	200	上级设备容量受限
11310	东台	方塘十三配变	10	400	上级设备容量受限
11311	东台	方塘十七配变	10	400	上级设备容量受限
11312	东台	街北四配变	10	400	上级设备容量受限
11313	东台	新街十三台区杆上配变	10	400	上级设备容量受限
11314	东台	二苴一配变	10	400	上级设备容量受限
11315	东台	公用六配变	10	400	上级设备容量受限
11316	东台	新街公用(三十)配变	10	400	上级设备容量受限
11317	东台	新街十配变	10	400	上级设备容量受限
11318	东台	新街十一配变	10	400	上级设备容量受限
11319	东台	红星16#配变	10	630	上级设备容量受限
11320	东台	红安1#配变	10	400	上级设备容量受限
11321	东台	红星17#配变	10	630	上级设备容量受限
11322	东台	新安5#配变	10	200	上级设备容量受限
11323	东台	新安11#配变	10	200	上级设备容量受限
11324	东台	五灶六配变	10	200	上级设备容量受限
11325	东台	五灶五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11326	东台	新安8台片	10	400	上级设备容量受限
11327	东台	五灶9台片	10	400	上级设备容量受限
11328	东台	五灶4配变	10	400	上级设备容量受限
11329	东台	新安7#配变	10	400	上级设备容量受限
11330	东台	洋洼10#配变	10	100	上级设备容量受限
11331	东台	洋洼18#配变	10	400	上级设备容量受限
11332	东台	联合20#配变	10	400	上级设备容量受限
11333	东台	联合18#配变	10	200	上级设备容量受限
11334	东台	洋洼十一配变	10	200	上级设备容量受限
11335	东台	洋洼14#配变	10	200	上级设备容量受限
11336	东台	洋洼三配变	10	200	上级设备容量受限
11337	东台	联合五配变	10	200	上级设备容量受限
11338	东台	洋洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
11339	东台	洋洼九台片	10	200	上级设备容量受限
11340	东台	洋洼四台片	10	200	上级设备容量受限
11341	东台	洋洼八配变	10	200	上级设备容量受限
11342	东台	洋洼13台片	10	200	上级设备容量受限
11343	东台	联合二台片	10	400	上级设备容量受限
11344	东台	联合十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11345	东台	联合九台片	10	200	上级设备容量受限
11346	东台	洋洼七配变	10	200	上级设备容量受限
11347	东台	联合十一配变	10	200	上级设备容量受限
11348	东台	洋洼15#配变	10	200	上级设备容量受限
11349	东台	联合六配变	10	400	上级设备容量受限
11350	东台	联合13台片	10	200	上级设备容量受限
11351	东台	洋洼十二台片	10	200	上级设备容量受限
11352	东台	洋洼五配变	10	400	上级设备容量受限
11353	东台	联合12台片	10	400	上级设备容量受限
11354	东台	联合8配变	10	400	上级设备容量受限
11355	东台	联合四配变	10	400	上级设备容量受限
11356	东台	联合15#配变	10	400	上级设备容量受限
11357	东台	联合3#配变	10	400	上级设备容量受限
11358	东台	联合一配变	10	400	上级设备容量受限
11359	东台	洋洼二配变	10	400	上级设备容量受限
11360	东台	洋洼6#配变	10	400	上级设备容量受限
11361	东台	洋洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
11362	东台	联合16配变	10	400	上级设备容量受限
11363	东台	联合14配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11364	东台	洋洼一配变	10	400	上级设备容量受限
11365	东台	明星十四配变	10	400	上级设备容量受限
11366	东台	明星五配变	10	315	上级设备容量受限
11367	东台	明星一配变	10	400	上级设备容量受限
11368	东台	街南五配变	10	400	上级设备容量受限
11369	东台	街南九配变	10	200	上级设备容量受限
11370	东台	街南十配变	10	200	上级设备容量受限
11371	东台	周洋十三配变	10	200	本级设备容量受限
11372	东台	邱墩二配变	10	200	上级设备容量受限
11373	东台	沈桥七配变	10	200	上级设备容量受限
11374	东台	四洋七配变	10	400	上级设备容量受限
11375	东台	街南三配变	10	200	上级设备容量受限
11376	东台	周洋七配变	10	200	上级设备容量受限
11377	东台	街南(八)配变	10	200	上级设备容量受限
11378	东台	周洋十一配变	10	200	上级设备容量受限
11379	东台	沈桥十配变	10	400	上级设备容量受限
11380	东台	新街(八)配变	10	200	上级设备容量受限
11381	东台	周洋八配变	10	200	上级设备容量受限
11382	东台	邱墩一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11383	东台	街南十二配变	10	200	上级设备容量受限
11384	东台	谷丰五配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
11385	东台	沈桥六配变	10	200	上级设备容量受限
11386	东台	谷丰一配变	10	200	上级设备容量受限
11387	东台	沈桥三配变	10	200	上级设备容量受限
11388	东台	谷丰十配变	10	200	上级设备容量受限
11389	东台	街南(四)配变	10	200	上级设备容量受限
11390	东台	周洋五配变	10	200	上级设备容量受限
11391	东台	谷丰九配变	10	200	上级设备容量受限
11392	东台	九总八配变	10	200	上级设备容量受限
11393	东台	周洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
11394	东台	沈桥九配变	10	200	上级设备容量受限
11395	东台	谷丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
11396	东台	周洋六配变	10	200	上级设备容量受限
11397	东台	九总四配变	10	200	上级设备容量受限
11398	东台	谷丰二配变	10	200	上级设备容量受限
11399	东台	周洋三配变	10	400	上级设备容量受限
11400	东台	邱墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
11401	东台	周洋二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11402	东台	周洋九配变	10	200	上级设备容量受限
11403	东台	九总十配变	10	400	上级设备容量受限
11404	东台	谷丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
11405	东台	葛墩五配变	10	400	上级设备容量受限
11406	东台	街南十三配变	10	400	上级设备容量受限
11407	东台	周洋四配变	10	400	上级设备容量受限
11408	东台	街南六配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
11409	东台	街南一配变	10	400	上级设备容量受限
11410	东台	周洋十五配变	10	400	上级设备容量受限
11411	东台	周洋一配变	10	400	上级设备容量受限
11412	东台	街南二配变	10	400	上级设备容量受限
11413	东台	街南十五配变	10	400	上级设备容量受限
11414	东台	周洋十四配变	10	400	上级设备容量受限
11415	东台	周洋十六配变	10	400	上级设备容量受限
11416	东台	街南十一配变	10	400	上级设备容量受限
11417	东台	街南十四配变	10	400	上级设备容量受限
11418	东台	沈桥十一配变	10	400	上级设备容量受限
11419	东台	街南七配变	10	400	上级设备容量受限
11420	东台	周洋(十)配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11421	东台	新街二十六配变	10	400	上级设备容量受限
11422	东台	蹲门十二配变	10	200	上级设备容量受限
11423	东台	蹲门六配变	10	200	上级设备容量受限
11424	东台	蹲门三配变	10	400	上级设备容量受限
11425	东台	匡东14连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11426	东台	蹲门八配变	10	400	上级设备容量受限
11427	东台	曙光25连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11428	东台	曙光27连6#配变	10	400	上级设备容量受限
11429	东台	曙光22连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11430	东台	蹲门四配变	10	400	上级设备容量受限
11431	东台	曙光22连6#配变	10	400	上级设备容量受限
11432	东台	曙光22连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11433	东台	曙光22连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11434	东台	蹲门二配变	10	160	上级设备容量受限
11435	东台	蹲门十三配变	10	200	上级设备容量受限
11436	东台	蹲门七配变	10	200	上级设备容量受限
11437	东台	蹲门五配变	10	200	上级设备容量受限
11438	东台	蹲门十一配变	10	200	上级设备容量受限
11439	东台	蹲门十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11440	东台	蹲门十四配变	10	400	上级设备容量受限
11441	东台	蹲门九配变	10	400	上级设备容量受限
11442	东台	蹲门十五配变	10	400	上级设备容量受限
11443	东台	蹲门十六配变	10	400	上级设备容量受限
11444	东台	蹲门一配变	10	400	上级设备容量受限
11445	东台	盐坝17连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11446	东台	盐坝20连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11447	东台	盐坝砖瓦厂2#配变	10	400	上级设备容量受限
11448	东台	盐坝18连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11449	东台	曙光24连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11450	东台	盐坝19连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11451	东台	盐坝11连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11452	东台	匡东13连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11453	东台	盐坝20连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11454	东台	盐坝16连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11455	东台	盐坝16连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11456	东台	盐坝17连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11457	东台	盐坝17连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11458	东台	盐坝20连2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11459	东台	盐坝18连1#配变	10	200	上级设备容量受限
11460	东台	盐坝19连1#配变	10	200	上级设备容量受限
11461	东台	盐坝11连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11462	东台	沿海河1#配变	10	400	上级设备容量受限
11463	东台	盐坝20连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11464	东台	盐坝18连6#配变	10	400	上级设备容量受限
11465	东台	盐坝大桥1#配变	10	400	上级设备容量受限
11466	东台	盐坝18连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11467	东台	曙光24连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11468	东台	盐坝19连3#配变	10	200	上级设备容量受限
11469	东台	盐坝18连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11470	东台	盐坝19连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11471	东台	盐坝19连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11472	东台	海滨八配变	10	200	上级设备容量受限
11473	东台	匡东6连3#配变	10	200	上级设备容量受限
11474	东台	匡东1连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11475	东台	匡东2连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11476	东台	匡东7连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11477	东台	匡东6连2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11478	东台	匡东6连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11479	东台	匡东2连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11480	东台	匡东2连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11481	东台	盐坝15连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11482	东台	匡东1连6#配变	10	400	上级设备容量受限
11483	东台	匡东3连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11484	东台	匡东5连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11485	东台	盐坝15连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11486	东台	盐坝15连5#配变	10	400	上级设备容量受限
11487	东台	匡东12连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11488	东台	匡东2连3#配变	10	200	上级设备容量受限
11489	东台	海滨五配变	10	630	上级设备容量受限
11490	东台	海滨二配变.	10	200	上级设备容量受限
11491	东台	海滨六配变	10	315	上级设备容量受限
11492	东台	海滨四配变	10	400	上级设备容量受限
11493	东台	海滨一配变	10	400	上级设备容量受限
11494	东台	海滨三配变.	10	400	上级设备容量受限
11495	东台	心红#15配变	10	400	本级设备容量受限
11496	东台	心红二配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11497	东台	心红八配变	10	315	本级设备容量受限
11498	东台	心红#13配变	10	200	上级设备容量受限
11499	东台	心红16#配变	10	200	上级设备容量受限
11500	东台	心红六配变	10	200	上级设备容量受限
11501	东台	心红#18配变	10	200	上级设备容量受限
11502	东台	心红#11配变	10	200	上级设备容量受限
11503	东台	心红十配变	10	200	上级设备容量受限
11504	东台	心红(4)配变	10	200	上级设备容量受限
11505	东台	心红三配变	10	200	上级设备容量受限
11506	东台	心红五配变	10	400	上级设备容量受限
11507	东台	心红九配变	10	400	上级设备容量受限
11508	东台	心红#12配变	10	400	上级设备容量受限
11509	东台	唐南4#配变	10	200	上级设备容量受限
11510	东台	心红#17配变	10	400	上级设备容量受限
11511	东台	裕民五配变	10	400	上级设备容量受限
11512	东台	心红七配变	10	400	上级设备容量受限
11513	东台	心红20#配变	10	400	上级设备容量受限
11514	东台	四灶团西七配变	10	200	本级设备容量受限
11515	东台	河坝二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11516	东台	河坝五配变	10	200	本级设备容量受限
11517	东台	四灶集镇3#配变	10	250	上级设备容量受限
11518	东台	四灶集镇#33配变	10	400	上级设备容量受限
11519	东台	四灶集镇25#配变	10	400	上级设备容量受限
11520	东台	四灶集镇34#配变	10	400	上级设备容量受限
11521	东台	四灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
11522	东台	四灶集镇32#配变	10	400	上级设备容量受限
11523	东台	团西四配变	10	400	上级设备容量受限
11524	东台	四灶集镇13配变	10	200	上级设备容量受限
11525	东台	四灶集镇38#配变	10	400	上级设备容量受限
11526	东台	四灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
11527	东台	四灶集镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
11528	东台	四灶集镇5#配变	10	200	上级设备容量受限
11529	东台	团东七配变	10	200	上级设备容量受限
11530	东台	东灶四配变	10	200	上级设备容量受限
11531	东台	新沟一配变	10	200	上级设备容量受限
11532	东台	团东六配变	10	200	上级设备容量受限
11533	东台	团东三配变	10	400	上级设备容量受限
11534	东台	房舍5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11535	东台	团东二配变	10	400	上级设备容量受限
11536	东台	河坝四配变	10	200	上级设备容量受限
11537	东台	房舍七配变	10	200	上级设备容量受限
11538	东台	四灶三配变	10	200	上级设备容量受限
11539	东台	河坝一配变	10	200	上级设备容量受限
11540	东台	四灶集镇15配变	10	200	上级设备容量受限
11541	东台	房舍10#配变	10	400	上级设备容量受限
11542	东台	房舍一配变	10	400	上级设备容量受限
11543	东台	房家10#配变	10	400	上级设备容量受限
11544	东台	团东五配变	10	400	上级设备容量受限
11545	东台	团东1#配变	10	400	上级设备容量受限
11546	东台	团东四配变	10	400	上级设备容量受限
11547	东台	房舍六配变	10	400	上级设备容量受限
11548	东台	河坝7#配变	10	400	上级设备容量受限
11549	东台	四灶集镇24#配变	10	400	上级设备容量受限
11550	东台	团东8#配变	10	400	上级设备容量受限
11551	东台	团西八配变	10	400	上级设备容量受限
11552	东台	房舍8#配变	10	400	上级设备容量受限
11553	东台	房舍9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11554	东台	房舍3#配变	10	400	上级设备容量受限
11555	东台	集镇四配变	10	400	上级设备容量受限
11556	东台	房舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
11557	东台	四灶集镇9配变	10	400	上级设备容量受限
11558	东台	团东9#配变	10	400	上级设备容量受限
11559	东台	房舍二配变	10	400	上级设备容量受限
11560	东台	四灶一配变	10	400	上级设备容量受限
11561	东台	四灶集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
11562	东台	四灶集镇37#配变	10	400	上级设备容量受限
11563	东台	四海佳园1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
11564	东台	姜楼8#配变	10	400	上级设备容量受限
11565	东台	叶家12#配变	10	200	上级设备容量受限
11566	东台	叶家10#配变	10	400	上级设备容量受限
11567	东台	叶家三配变	10	400	上级设备容量受限
11568	东台	叶家11#配变	10	200	上级设备容量受限
11569	东台	叶家9#配变	10	200	上级设备容量受限
11570	东台	姜楼三配变	10	400	上级设备容量受限
11571	东台	姜楼六配变	10	200	上级设备容量受限
11572	东台	叶家一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11573	东台	姜楼七配变	10	400	上级设备容量受限
11574	东台	河坝三配变	10	200	上级设备容量受限
11575	东台	姜楼一配变	10	400	上级设备容量受限
11576	东台	姜楼5配变	10	200	上级设备容量受限
11577	东台	姜楼11#配变	10	400	上级设备容量受限
11578	东台	叶家八配变	10	200	上级设备容量受限
11579	东台	四灶集镇21#配变	10	200	上级设备容量受限
11580	东台	团西一配变	10	400	上级设备容量受限
11581	东台	姜楼9#配变	10	400	上级设备容量受限
11582	东台	叶家二配变	10	400	上级设备容量受限
11583	东台	姜楼10#配变	10	400	上级设备容量受限
11584	东台	姜楼二配变	10	400	上级设备容量受限
11585	东台	姜楼四配变	10	400	上级设备容量受限
11586	东台	晨光满园5配变	10	800	上级设备容量受限
11587	东台	晨光满园19配变	10	800	上级设备容量受限
11588	东台	晨光满园9配变	10	800	上级设备容量受限
11589	东台	晨光满园3配变	10	800	上级设备容量受限
11590	东台	晨光满园14配变	10	800	上级设备容量受限
11591	东台	晨光满园16配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11592	东台	晨光满园1配变	10	800	上级设备容量受限
11593	东台	晨光满园11配变	10	800	上级设备容量受限
11594	东台	晨光满园7配变	10	800	上级设备容量受限
11595	东台	晨光满园17配变	10	800	上级设备容量受限
11596	东台	陈灶（7）配变	10	400	上级设备容量受限
11597	东台	钱南8配变	10	400	上级设备容量受限
11598	东台	南团10配变	10	500	上级设备容量受限
11599	东台	陈灶6配变	10	400	上级设备容量受限
11600	东台	南团5配变	10	200	上级设备容量受限
11601	东台	钱南11配变	10	400	上级设备容量受限
11602	东台	钱南13配变	10	400	上级设备容量受限
11603	东台	陈灶2配变	10	200	上级设备容量受限
11604	东台	梁团9配变	10	200	上级设备容量受限
11605	东台	陈灶3配变	10	400	上级设备容量受限
11606	东台	南团8配变	10	500	上级设备容量受限
11607	东台	钱南一配变	10	315	上级设备容量受限
11608	东台	南团二配变	10	400	上级设备容量受限
11609	东台	钱南2配变	10	200	上级设备容量受限
11610	东台	陈灶12配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11611	东台	钱南十配变	10	400	上级设备容量受限
11612	东台	南团7配变	10	400	上级设备容量受限
11613	东台	南团6配变	10	400	上级设备容量受限
11614	东台	钱南7配变	10	400	上级设备容量受限
11615	东台	南团1配变	10	400	上级设备容量受限
11616	东台	钱南5配变	10	200	上级设备容量受限
11617	东台	陈灶5配变	10	400	上级设备容量受限
11618	东台	南团4配变	10	200	上级设备容量受限
11619	东台	南团3配变	10	315	上级设备容量受限
11620	东台	钱南（3）配变	10	400	上级设备容量受限
11621	东台	钱南9配变	10	400	上级设备容量受限
11622	东台	陈灶（一）配变	10	400	上级设备容量受限
11623	东台	陈灶8配变	10	400	上级设备容量受限
11624	东台	陈灶10配变	10	400	上级设备容量受限
11625	东台	钱南（12）配变	10	400	上级设备容量受限
11626	东台	钱南6配变	10	400	上级设备容量受限
11627	东台	陈灶4配变	10	400	上级设备容量受限
11628	东台	陈灶9配变	10	400	上级设备容量受限
11629	东台	陈灶11配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11630	东台	钱南14配变	10	400	上级设备容量受限
11631	东台	新联56连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11632	东台	新联54连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11633	东台	曙光27连10#配变	10	400	上级设备容量受限
11634	东台	新联53连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11635	东台	新联59连3#配变	10	400	上级设备容量受限
11636	东台	盐坝18连4#配变	10	400	上级设备容量受限
11637	东台	新联55连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11638	东台	新联57连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11639	东台	新联58连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11640	东台	新联54连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11641	东台	新联52连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11642	东台	新联53连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11643	东台	新联57连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11644	东台	新联58连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11645	东台	新联59连1#配变	10	400	上级设备容量受限
11646	东台	新联59连2#配变	10	400	上级设备容量受限
11647	东台	乘胜11#配变	10	400	本级设备容量受限
11648	东台	乘胜6#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11649	东台	乘胜3#配变	10	200	本级设备容量受限
11650	东台	王桑14#配变	10	200	本级设备容量受限
11651	东台	王桑(7)#配变	10	200	本级设备容量受限
11652	东台	王桑2#配变	10	200	本级设备容量受限
11653	东台	富泰佳园2#变	10	630	上级设备容量受限
11654	东台	富源广场2#变	10	400	上级设备容量受限
11655	东台	安庭雅居5#变	10	630	上级设备容量受限
11656	东台	安庭雅居1#变	10	630	上级设备容量受限
11657	东台	富泰佳园1#变	10	630	上级设备容量受限
11658	东台	富泰佳园4#变	10	630	上级设备容量受限
11659	东台	安庭雅居3#变	10	630	上级设备容量受限
11660	东台	富泰佳园3#变	10	630	上级设备容量受限
11661	东台	王桑15#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11662	东台	乘胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
11663	东台	王桑6#配变	10	200	上级设备容量受限
11664	东台	乘胜14#变	10	200	上级设备容量受限
11665	东台	乘胜12#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11666	东台	王桑13#配变	10	200	上级设备容量受限
11667	东台	乘胜16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11668	东台	王桑(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
11669	东台	圩里5#配变	10	315	上级设备容量受限
11670	东台	园艺14#配变	10	400	上级设备容量受限
11671	东台	王桑11#配变	10	400	上级设备容量受限
11672	东台	何庄3#配变	10	200	本级设备容量受限
11673	东台	圩里(6)#变	10	200	上级设备容量受限
11674	东台	万升2#配变	10	200	上级设备容量受限
11675	东台	圩里8#配变	10	200	上级设备容量受限
11676	东台	圩里4#变	10	200	上级设备容量受限
11677	东台	圩里9#变	10	200	上级设备容量受限
11678	东台	海堰13#配变	10	200	本级设备容量受限
11679	东台	上官17#配变	10	200	上级设备容量受限
11680	东台	上官15#配变	10	200	上级设备容量受限
11681	东台	上官19#配变	10	200	上级设备容量受限
11682	东台	上官六配变	10	400	上级设备容量受限
11683	东台	海堰10#配变	10	200	上级设备容量受限
11684	东台	新沟七配变	10	200	上级设备容量受限
11685	东台	海堰九配变	10	200	上级设备容量受限
11686	东台	上官三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11687	东台	上官12配变	10	400	上级设备容量受限
11688	东台	海堰3#配变	10	400	上级设备容量受限
11689	东台	上官8配变	10	200	上级设备容量受限
11690	东台	新沟三配变	10	200	上级设备容量受限
11691	东台	新沟六配变	10	200	上级设备容量受限
11692	东台	上官14#配变	10	200	上级设备容量受限
11693	东台	海堰12#配变	10	400	上级设备容量受限
11694	东台	新沟11#配变	10	200	上级设备容量受限
11695	东台	海堰19#配变	10	200	上级设备容量受限
11696	东台	海堰6#配变	10	200	上级设备容量受限
11697	东台	海堰17#配变	10	200	上级设备容量受限
11698	东台	上官九配变	10	200	上级设备容量受限
11699	东台	上官四配变	10	200	上级设备容量受限
11700	东台	新沟四配变	10	400	上级设备容量受限
11701	东台	海堰16配变	10	400	上级设备容量受限
11702	东台	上官16#配变	10	200	上级设备容量受限
11703	东台	海堰18#配变	10	400	上级设备容量受限
11704	东台	上官一配变	10	200	上级设备容量受限
11705	东台	海堰5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11706	东台	上官18#配变	10	200	上级设备容量受限
11707	东台	海堰2#配变	10	400	上级设备容量受限
11708	东台	上官二配变	10	200	上级设备容量受限
11709	东台	房舍四配变	10	200	上级设备容量受限
11710	东台	海堰1#配变	10	200	上级设备容量受限
11711	东台	上官五配变	10	200	上级设备容量受限
11712	东台	海堰4#配变	10	400	上级设备容量受限
11713	东台	薛舍5配变	10	400	上级设备容量受限
11714	东台	上官20#配变	10	400	上级设备容量受限
11715	东台	上官十配变	10	315	上级设备容量受限
11716	东台	新沟五配变	10	400	上级设备容量受限
11717	东台	新沟八配变	10	400	上级设备容量受限
11718	东台	新沟二配变	10	400	上级设备容量受限
11719	东台	海堰8#配变	10	400	上级设备容量受限
11720	东台	上官7配变	10	400	上级设备容量受限
11721	东台	上官11配变	10	400	上级设备容量受限
11722	东台	上团(5)#配变	10	400	本级设备容量受限
11723	东台	何庄2#配变	10	200	本级设备容量受限
11724	东台	圩里2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11725	东台	何庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
11726	东台	圩里10#配变	10	200	上级设备容量受限
11727	东台	上团(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
11728	东台	复听11#配变	10	200	上级设备容量受限
11729	东台	何庄1#配变	10	250	上级设备容量受限
11730	东台	圩里1#配变	10	200	上级设备容量受限
11731	东台	圩里(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
11732	东台	圩里11#配变	10	200	上级设备容量受限
11733	东台	上团11#配变	10	200	上级设备容量受限
11734	东台	上团10#配变	10	200	上级设备容量受限
11735	东台	上团1#配变	10	200	上级设备容量受限
11736	东台	何庄5#配变（节能变）	10	400	上级设备容量受限
11737	东台	上团2#配变	10	200	上级设备容量受限
11738	东台	上团(3)#配变	10	200	上级设备容量受限
11739	东台	上团7#配变	10	200	上级设备容量受限
11740	东台	何庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
11741	东台	上团4#配变	10	400	上级设备容量受限
11742	东台	复听12#配变	10	200	上级设备容量受限
11743	东台	上团9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11744	东台	上团13#配变	10	200	上级设备容量受限
11745	东台	上团12#配变	10	200	上级设备容量受限
11746	东台	上团8#配变	10	200	上级设备容量受限
11747	东台	潘陈1#配变	10	200	本级设备容量受限
11748	东台	民团2#配变	10	200	本级设备容量受限
11749	东台	潘陈5#配变	10	200	本级设备容量受限
11750	东台	砖桥8#配变	10	200	本级设备容量受限
11751	东台	砖桥(6)#配变	10	400	本级设备容量受限
11752	东台	民团8#配变	10	200	本级设备容量受限
11753	东台	周坝1#配变	10	200	本级设备容量受限
11754	东台	周坝(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
11755	东台	民团1#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
11756	东台	砖桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
11757	东台	周坝8#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
11758	东台	民团3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11759	东台	砖桥5#配变	10	200	上级设备容量受限
11760	东台	民团7#配变	10	200	上级设备容量受限
11761	东台	民团6#配变	10	400	上级设备容量受限
11762	东台	民团9#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11763	东台	砖桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
11764	东台	周坝2#配变	10	200	上级设备容量受限
11765	东台	砖桥10#变	10	200	上级设备容量受限
11766	东台	民团4#配变	10	400	上级设备容量受限
11767	东台	砖桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
11768	东台	民团10#配变	10	200	上级设备容量受限
11769	东台	民团5#配变	10	200	上级设备容量受限
11770	东台	砖桥4#配变	10	100	上级设备容量受限
11771	东台	潘陈7#配变	10	200	上级设备容量受限
11772	东台	砖桥(7)#配变	10	200	上级设备容量受限
11773	东台	周坝(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
11774	东台	砖桥2#配变	10	400	上级设备容量受限
11775	东台	潘陈6#配变	10	400	上级设备容量受限
11776	东台	周坝4#配变	10	200	上级设备容量受限
11777	东台	何庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
11778	东台	周坝3#配变	10	200	上级设备容量受限
11779	东台	潘陈3#配变	10	200	上级设备容量受限
11780	东台	潘陈4#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11781	东台	潘陈8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11782	东台	砖桥1#配变	10	200	上级设备容量受限
11783	东台	周坝9#配变	10	200	上级设备容量受限
11784	东台	周坝7#配变	10	200	上级设备容量受限
11785	东台	宝塔6#配变	10	400	上级设备容量受限
11786	东台	潘陈二配变	10	400	上级设备容量受限
11787	东台	卢灶11#配变	10	200	本级设备容量受限
11788	东台	勤丰9#配变	10	200	本级设备容量受限
11789	东台	勤丰6#配变	10	200	本级设备容量受限
11790	东台	陈风10#配变	10	200	本级设备容量受限
11791	东台	宝塔4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
11792	东台	陈风2#配变	10	200	本级设备容量受限
11793	东台	陈风(5)#配变	10	200	本级设备容量受限
11794	东台	宝塔3#配变	10	200	本级设备容量受限
11795	东台	卢灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
11796	东台	陈风4#配变	10	200	本级设备容量受限
11797	东台	丁余2#配变	10	200	上级设备容量受限
11798	东台	卢灶12#配变	10	200	本级设备容量受限
11799	东台	陈风6#配变	10	200	本级设备容量受限
11800	东台	勤丰4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11801	东台	卢灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
11802	东台	卢灶3#配变	10	400	本级设备容量受限
11803	东台	陈风9#配变	10	100	上级设备容量受限
11804	东台	丁余1#配变	10	200	上级设备容量受限
11805	东台	九灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
11806	东台	宝塔2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11807	东台	丁余6#配变	10	400	上级设备容量受限
11808	东台	卢灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
11809	东台	卢灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
11810	东台	勤丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
11811	东台	卢灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
11812	东台	陈风7#配变100KVA(利用)	10	100	上级设备容量受限
11813	东台	勤丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
11814	东台	卢灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
11815	东台	勤丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
11816	东台	丁余3#配变	10	200	上级设备容量受限
11817	东台	陈风3#配变	10	200	上级设备容量受限
11818	东台	勤丰1#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11819	东台	宝塔5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11820	东台	勤丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
11821	东台	陈风8#配变	10	100	上级设备容量受限
11822	东台	卢灶2#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11823	东台	勤丰10#配变	10	200	上级设备容量受限
11824	东台	宝塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
11825	东台	丁余8#配变	10	200	上级设备容量受限
11826	东台	丁余7#配变	10	200	上级设备容量受限
11827	东台	陈风1#配变	10	200	上级设备容量受限
11828	东台	卢灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
11829	东台	丁余4#配变	10	200	上级设备容量受限
11830	东台	宝塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
11831	东台	卢灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
11832	东台	九灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
11833	东台	勤丰5#配变	10	400	上级设备容量受限
11834	东台	何庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
11835	东台	宝塔7#配变	10	200	上级设备容量受限
11836	东台	砖桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
11837	东台	卢灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
11838	东台	丁余5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11839	东台	砖桥3#配变	10	400	上级设备容量受限
11840	东台	陈凤11#配变	10	400	上级设备容量受限
11841	东台	南兴雅苑2#配变	10	800	上级设备容量受限
11842	东台	安乐6#配变	10	200	本级设备容量受限
11843	东台	丰富2#配变	10	200	本级设备容量受限
11844	东台	王沙14#配变	10	200	本级设备容量受限
11845	东台	灶港3#配变	10	200	本级设备容量受限
11846	东台	安乐(7)#配变	10	200	本级设备容量受限
11847	东台	安乐8#配变	10	200	本级设备容量受限
11848	东台	上灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
11849	东台	十灶10#配变	10	100	本级设备容量受限
11850	东台	灶港9#配变	10	200	本级设备容量受限
11851	东台	灶港10#配变	10	400	本级设备容量受限
11852	东台	弓湾1#配变	10	200	本级设备容量受限
11853	东台	十灶3#配变	10	200	本级设备容量受限
11854	东台	弓湾3#配变	10	200	上级设备容量受限
11855	东台	灶港11#配变	10	200	上级设备容量受限
11856	东台	王沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
11857	东台	灶港1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11858	东台	十灶(1)#配变	10	200	上级设备容量受限
11859	东台	灶港2#配变	10	200	上级设备容量受限
11860	东台	王沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
11861	东台	上灶9#配变(节能变)	10	200	上级设备容量受限
11862	东台	弓湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
11863	东台	弓湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
11864	东台	上灶(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
11865	东台	十灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
11866	东台	丰富7#配变	10	200	上级设备容量受限
11867	东台	安乐(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
11868	东台	灶港5#配变	10	200	上级设备容量受限
11869	东台	灶港7#配变	10	200	上级设备容量受限
11870	东台	灶港4#配变	10	200	上级设备容量受限
11871	东台	安乐3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11872	东台	灶港6配变	10	200	上级设备容量受限
11873	东台	十灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
11874	东台	王沙6#配变	10	200	上级设备容量受限
11875	东台	弓湾8#配变	10	200	上级设备容量受限
11876	东台	王沙10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11877	东台	安乐(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
11878	东台	王沙7#配变	10	200	上级设备容量受限
11879	东台	弓湾9#配变	10	200	上级设备容量受限
11880	东台	丰富9#配变	10	200	上级设备容量受限
11881	东台	王沙13#配变	10	200	上级设备容量受限
11882	东台	灶港8#配变	10	200	上级设备容量受限
11883	东台	弓湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
11884	东台	王沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
11885	东台	王沙2#配变	10	400	上级设备容量受限
11886	东台	王沙12#配变	10	200	上级设备容量受限
11887	东台	王沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
11888	东台	弓湾7#配变	10	200	上级设备容量受限
11889	东台	十灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
11890	东台	十灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
11891	东台	弓湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
11892	东台	灶港12#配变	10	200	上级设备容量受限
11893	东台	王沙8#配变	10	200	上级设备容量受限
11894	东台	上灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
11895	东台	王沙3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11896	东台	王沙9#配变	10	400	上级设备容量受限
11897	东台	富东公用24#配变	10	400	上级设备容量受限
11898	东台	富东公用23#配变	10	200	上级设备容量受限
11899	东台	富东公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
11900	东台	富东公用13#配变	10	400	上级设备容量受限
11901	东台	富东公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
11902	东台	富东公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
11903	东台	富东公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
11904	东台	富东公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
11905	东台	富东公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
11906	东台	富东公用9#配变	10	200	上级设备容量受限
11907	东台	富东公用22#配变	10	400	上级设备容量受限
11908	东台	富东公用5#配变	10	400	上级设备容量受限
11909	东台	富东公用1#配变	10	400	上级设备容量受限
11910	东台	丰富4#配变	10	200	上级设备容量受限
11911	东台	集富4#配变	10	200	上级设备容量受限
11912	东台	桥梓3#配变	10	400	上级设备容量受限
11913	东台	富东公用19#配变	10	200	上级设备容量受限
11914	东台	团结11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11915	东台	富东公用4#配变	10	200	上级设备容量受限
11916	东台	团结2#配变	10	200	上级设备容量受限
11917	东台	团结6#配变	10	200	上级设备容量受限
11918	东台	富东公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
11919	东台	团结(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
11920	东台	富东公用21#配变	10	400	上级设备容量受限
11921	东台	富东公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
11922	东台	富东公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
11923	东台	富东公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
11924	东台	五里6#配变	10	200	本级设备容量受限
11925	东台	仲灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
11926	东台	仲灶15#配变	10	100	本级设备容量受限
11927	东台	三元4#配变	10	200	本级设备容量受限
11928	东台	仲灶7#配变	10	200	本级设备容量受限
11929	东台	三九9#配变	10	200	本级设备容量受限
11930	东台	仲灶14#配变	10	125	上级设备容量受限
11931	东台	三元13#配变	10	200	上级设备容量受限
11932	东台	三九14#配变	10	400	上级设备容量受限
11933	东台	仲灶5#配变	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11934	东台	前胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
11935	东台	三九4#配变	10	200	上级设备容量受限
11936	东台	三元7#配变	10	200	上级设备容量受限
11937	东台	三九7#配变	10	200	上级设备容量受限
11938	东台	三元12#配变	10	200	上级设备容量受限
11939	东台	三元2#配变	10	200	上级设备容量受限
11940	东台	三九11#配变	10	200	上级设备容量受限
11941	东台	仲灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
11942	东台	仲灶6#配变	10	200	上级设备容量受限
11943	东台	三元11#配变	10	200	上级设备容量受限
11944	东台	仲灶16#配变	10	100	上级设备容量受限
11945	东台	三元3#配变	10	200	上级设备容量受限
11946	东台	五里3#配变	10	200	上级设备容量受限
11947	东台	三元5#配变	10	200	上级设备容量受限
11948	东台	前胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
11949	东台	仲灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
11950	东台	仲灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
11951	东台	三元6#配变	10	200	上级设备容量受限
11952	东台	公用6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11953	东台	三元10#配变	10	200	上级设备容量受限
11954	东台	仲灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
11955	东台	团结12#配变	10	200	上级设备容量受限
11956	东台	仲灶13#配变	10	200	上级设备容量受限
11957	东台	三元1#配变	10	200	上级设备容量受限
11958	东台	三元9#配变	10	200	上级设备容量受限
11959	东台	团结(3)#配变	10	400	上级设备容量受限
11960	东台	仲灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
11961	东台	公用11#配变.	10	400	上级设备容量受限
11962	东台	三元8#配变	10	400	上级设备容量受限
11963	东台	团结10#配变	10	400	上级设备容量受限
11964	东台	王桑4#配变（节能变）	10	200	本级设备容量受限
11965	东台	团结1#配变	10	200	本级设备容量受限
11966	东台	王桑(9)#配变	10	200	本级设备容量受限
11967	东台	乘胜9#配变	10	200	本级设备容量受限
11968	东台	王桑12#配变	10	200	本级设备容量受限
11969	东台	五里5#配变	10	200	上级设备容量受限
11970	东台	王桑3#配变	10	400	上级设备容量受限
11971	东台	王桑5#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11972	东台	小东(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
11973	东台	小东7#配变	10	200	上级设备容量受限
11974	东台	小东(8)#配变	10	200	上级设备容量受限
11975	东台	五里4#配变	10	200	上级设备容量受限
11976	东台	王桑8#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11977	东台	五里2#配变	10	200	上级设备容量受限
11978	东台	乘胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
11979	东台	小东4#配变	10	200	上级设备容量受限
11980	东台	五里7#配变	10	200	上级设备容量受限
11981	东台	王桑10#配变	10	200	上级设备容量受限
11982	东台	小东9#配变	10	200	上级设备容量受限
11983	东台	小东1#配变	10	200	上级设备容量受限
11984	东台	乘胜18#配变	10	200	上级设备容量受限
11985	东台	铁久3#配变（节能变）	10	200	上级设备容量受限
11986	东台	乘胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
11987	东台	铁久(10)#配变	10	200	上级设备容量受限
11988	东台	乘胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
11989	东台	王桑16#配变	10	315	上级设备容量受限
11990	东台	来东一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
11991	东台	来东二配变	10	200	本级设备容量受限
11992	东台	沿海四配变	10	200	上级设备容量受限
11993	东台	沿海二十六配变	10	200	上级设备容量受限
11994	东台	东闸五配变	10	400	上级设备容量受限
11995	东台	沿海十三配变	10	400	上级设备容量受限
11996	东台	新海四配变	10	200	上级设备容量受限
11997	东台	沿海二十八配变	10	400	上级设备容量受限
11998	东台	来东九配变	10	200	上级设备容量受限
11999	东台	沿海二十三配变	10	200	上级设备容量受限
12000	东台	沿海八配变	10	200	上级设备容量受限
12001	东台	来东八配变	10	200	上级设备容量受限
12002	东台	沿海十四配变	10	200	上级设备容量受限
12003	东台	东闸八配变杆上配变	10	200	上级设备容量受限
12004	东台	东闸三配变	10	200	上级设备容量受限
12005	东台	新海一配变	10	200	上级设备容量受限
12006	东台	东闸四配变	10	200	上级设备容量受限
12007	东台	东闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
12008	东台	新海七配变	10	200	上级设备容量受限
12009	东台	新海十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12010	东台	新海十配变	10	200	上级设备容量受限
12011	东台	新海三配变	10	200	上级设备容量受限
12012	东台	沿海十五配变	10	200	上级设备容量受限
12013	东台	东闸十一配变	10	200	上级设备容量受限
12014	东台	水产一配变	10	200	上级设备容量受限
12015	东台	沿海十八配变	10	200	上级设备容量受限
12016	东台	来东十配变	10	200	上级设备容量受限
12017	东台	沿海三十配变	10	200	上级设备容量受限
12018	东台	沿海十二配变	10	200	上级设备容量受限
12019	东台	沿海五配变	10	400	上级设备容量受限
12020	东台	沿海六配变	10	200	上级设备容量受限
12021	东台	沿海十一配变	10	200	上级设备容量受限
12022	东台	沿海二十二配变	10	200	上级设备容量受限
12023	东台	新海（八）配变	10	200	上级设备容量受限
12024	东台	新海十三配变	10	200	上级设备容量受限
12025	东台	沿海二十四配变	10	200	上级设备容量受限
12026	东台	东闸十三配变	10	200	上级设备容量受限
12027	东台	沿海二十一配变	10	200	上级设备容量受限
12028	东台	沿海二十五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12029	东台	沿海一配变	10	200	上级设备容量受限
12030	东台	东闸十五配变	10	200	上级设备容量受限
12031	东台	水产四配变	10	200	上级设备容量受限
12032	东台	沿海十七配变	10	200	上级设备容量受限
12033	东台	沿海二十配变	10	200	上级设备容量受限
12034	东台	沿海十六配变	10	200	上级设备容量受限
12035	东台	来东五配变	10	200	上级设备容量受限
12036	东台	沿海三十一配变	10	200	上级设备容量受限
12037	东台	沿海二配变	10	200	上级设备容量受限
12038	东台	新海二配变	10	400	上级设备容量受限
12039	东台	新海十二配变	10	200	上级设备容量受限
12040	东台	新海五配变	10	200	上级设备容量受限
12041	东台	新海九配变	10	400	上级设备容量受限
12042	东台	沿海三配变	10	400	上级设备容量受限
12043	东台	沿海十配变杆上配变	10	400	上级设备容量受限
12044	东台	水产(二)配变	10	400	上级设备容量受限
12045	东台	来东十五配变	10	400	上级设备容量受限
12046	东台	沿海二十九配变	10	400	上级设备容量受限
12047	东台	水产三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12048	东台	沿海二十七配变	10	400	上级设备容量受限
12049	东台	富御广场3#变	10	630	上级设备容量受限
12050	东台	园艺5#配变	10	400	上级设备容量受限
12051	东台	园艺7#配变	10	400	上级设备容量受限
12052	东台	富南2#配变	10	200	上级设备容量受限
12053	东台	富御广场5#变	10	630	上级设备容量受限
12054	东台	富御广场东区4#变	10	800	上级设备容量受限
12055	东台	富御广场6#变	10	630	上级设备容量受限
12056	东台	富御广场8#变	10	630	上级设备容量受限
12057	东台	园艺8#配变	10	400	上级设备容量受限
12058	东台	富御广场7#变	10	630	上级设备容量受限
12059	东台	富御广场东区2#变	10	800	上级设备容量受限
12060	东台	富南9#配变	10	400	上级设备容量受限
12061	东台	富南12#配变	10	200	上级设备容量受限
12062	东台	富南4#配变	10	400	上级设备容量受限
12063	东台	富御广场1#变	10	630	上级设备容量受限
12064	东台	万红10#配变	10	400	本级设备容量受限
12065	东台	联灶#18配变	10	400	本级设备容量受限
12066	东台	农场#(9)配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12067	东台	鼓劲13#配变	10	200	本级设备容量受限
12068	东台	万红#12配变	10	200	本级设备容量受限
12069	东台	万红六配变	10	400	上级设备容量受限
12070	东台	种子场(二)配变(唐洋)	10	200	本级设备容量受限
12071	东台	张灶(九)配变	10	400	本级设备容量受限
12072	东台	农场二配变	10	200	本级设备容量受限
12073	东台	种子场一配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
12074	东台	联灶3#配变	10	400	本级设备容量受限
12075	东台	张灶03#配变	10	200	本级设备容量受限
12076	东台	鼓劲2配变	10	200	本级设备容量受限
12077	东台	联灶24#配变	10	400	本级设备容量受限
12078	东台	万红9#配变	10	200	上级设备容量受限
12079	东台	农场5配变	10	400	上级设备容量受限
12080	东台	联灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12081	东台	红花一配变	10	200	上级设备容量受限
12082	东台	联灶#20配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
12083	东台	农场(一)配变	10	400	上级设备容量受限
12084	东台	农场6配变	10	400	上级设备容量受限
12085	东台	种子场八配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12086	东台	农场#8配变	10	200	上级设备容量受限
12087	东台	农场(三)配变	10	200	上级设备容量受限
12088	东台	张灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12089	东台	张灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
12090	东台	农场10#配变	10	200	上级设备容量受限
12091	东台	联灶22#配变	10	400	上级设备容量受限
12092	东台	联灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
12093	东台	联灶#17配变	10	400	上级设备容量受限
12094	东台	张灶#16配变	10	400	上级设备容量受限
12095	东台	鼓劲#14配变	10	200	上级设备容量受限
12096	东台	联灶九配变	10	400	上级设备容量受限
12097	东台	联灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
12098	东台	张灶(五)配变	10	200	上级设备容量受限
12099	东台	联灶十配变	10	400	上级设备容量受限
12100	东台	张灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
12101	东台	农场7#配变	10	400	上级设备容量受限
12102	东台	联灶#21配变	10	200	上级设备容量受限
12103	东台	鼓劲一配变	10	315	上级设备容量受限
12104	东台	张灶#1配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12105	东台	联灶六配变	10	315	上级设备容量受限
12106	东台	联灶#16配配	10	400	上级设备容量受限
12107	东台	联灶12#配变	10	400	上级设备容量受限
12108	东台	联灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
12109	东台	万红#11配变	10	400	上级设备容量受限
12110	东台	联灶#14配变	10	400	上级设备容量受限
12111	东台	张灶#7配变	10	400	上级设备容量受限
12112	东台	张灶#14配变	10	200	上级设备容量受限
12113	东台	张灶#13配变	10	200	上级设备容量受限
12114	东台	鼓劲五配变	10	400	上级设备容量受限
12115	东台	张灶四配变	10	200	上级设备容量受限
12116	东台	鼓劲#(12)配变	10	200	上级设备容量受限
12117	东台	联灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
12118	东台	张灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
12119	东台	鼓劲(四)配变	10	400	上级设备容量受限
12120	东台	万红七配变	10	200	上级设备容量受限
12121	东台	联灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
12122	东台	联灶#15配变	10	400	上级设备容量受限
12123	东台	张灶11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12124	东台	张灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
12125	东台	联灶八配变	10	400	上级设备容量受限
12126	东台	张灶六配变	10	400	上级设备容量受限
12127	东台	联灶#19配变	10	400	上级设备容量受限
12128	东台	联灶23#配变	10	400	上级设备容量受限
12129	东台	万红三配变	10	400	上级设备容量受限
12130	东台	农场四配变	10	400	上级设备容量受限
12131	东台	鼓劲六配变	10	400	上级设备容量受限
12132	东台	联灶04#配变	10	400	上级设备容量受限
12133	东台	陈港六配变	10	200	本级设备容量受限
12134	东台	东夏七配变	10	200	上级设备容量受限
12135	东台	西夏11#配变	10	200	上级设备容量受限
12136	东台	东港5#配变	10	200	上级设备容量受限
12137	东台	徐灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
12138	东台	六兴五配变	10	200	上级设备容量受限
12139	东台	徐灶四配变	10	200	上级设备容量受限
12140	东台	六兴六配变	10	200	上级设备容量受限
12141	东台	10kV盛世金典小区#1变压器	10	800	上级设备容量受限
12142	东台	公用变九号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12143	东台	东夏十三配变	10	200	上级设备容量受限
12144	东台	徐灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12145	东台	西夏一号配变	10	400	上级设备容量受限
12146	东台	郜灶6配变	10	400	上级设备容量受限
12147	东台	东夏六配变	10	200	上级设备容量受限
12148	东台	东夏五配变	10	200	上级设备容量受限
12149	东台	西夏八配变	10	200	上级设备容量受限
12150	东台	陈港三配变	10	200	上级设备容量受限
12151	东台	陈港五配变	10	200	上级设备容量受限
12152	东台	东夏八配变	10	200	上级设备容量受限
12153	东台	陈港二配变	10	400	上级设备容量受限
12154	东台	六兴二配变	10	200	上级设备容量受限
12155	东台	六兴一配变	10	200	上级设备容量受限
12156	东台	东港2配变	10	200	上级设备容量受限
12157	东台	东夏四配变	10	400	上级设备容量受限
12158	东台	东夏十二配变	10	200	上级设备容量受限
12159	东台	东港3配变	10	200	上级设备容量受限
12160	东台	西夏六配变	10	200	上级设备容量受限
12161	东台	徐灶一号配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12162	东台	郜灶七配变	10	200	上级设备容量受限
12163	东台	东夏十一配变	10	200	上级设备容量受限
12164	东台	郜灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12165	东台	陈港七配变	10	200	上级设备容量受限
12166	东台	六兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
12167	东台	东夏二配变	10	200	上级设备容量受限
12168	东台	徐灶七号配变	10	200	上级设备容量受限
12169	东台	西夏七配变	10	200	上级设备容量受限
12170	东台	郜灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
12171	东台	陈港四号配变	10	200	上级设备容量受限
12172	东台	西夏二配变	10	200	上级设备容量受限
12173	东台	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
12174	东台	西夏五台配变	10	200	上级设备容量受限
12175	东台	西夏三号配变	10	200	上级设备容量受限
12176	东台	徐灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
12177	东台	陈港一配变	10	400	上级设备容量受限
12178	东台	西夏九配变	10	400	上级设备容量受限
12179	东台	西夏四配变	10	400	上级设备容量受限
12180	东台	徐灶五配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12181	东台	东夏三配变	10	400	上级设备容量受限
12182	东台	郜灶二号配变	10	400	上级设备容量受限
12183	东台	公用12配变	10	400	上级设备容量受限
12184	东台	六兴三号配变	10	400	上级设备容量受限
12185	东台	东港4配变	10	400	上级设备容量受限
12186	东台	头灶六兴7#配变	10	400	上级设备容量受限
12187	东台	东港一号配变	10	400	上级设备容量受限
12188	东台	东夏九配变	10	400	上级设备容量受限
12189	东台	六兴四配变	10	400	上级设备容量受限
12190	东台	徐灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
12191	东台	六灶十配变	10	200	上级设备容量受限
12192	东台	曹灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
12193	东台	永红三配变	10	400	上级设备容量受限
12194	东台	六灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
12195	东台	六居一配变	10	400	上级设备容量受限
12196	东台	六灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
12197	东台	六居九配变	10	400	上级设备容量受限
12198	东台	梅尖一配变	10	200	上级设备容量受限
12199	东台	葛坝四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12200	东台	梅尖五配变	10	200	上级设备容量受限
12201	东台	曹灶一配变	10	200	上级设备容量受限
12202	东台	葛坝一配变	10	200	上级设备容量受限
12203	东台	永红六号配变	10	200	上级设备容量受限
12204	东台	六灶小学1配变	10	200	上级设备容量受限
12205	东台	祝灶三配变	10	200	上级设备容量受限
12206	东台	六灶七配变	10	200	上级设备容量受限
12207	东台	梅尖三配变	10	200	上级设备容量受限
12208	东台	永红五号配变	10	200	上级设备容量受限
12209	东台	梅尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
12210	东台	曹灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12211	东台	祝灶一配变	10	200	上级设备容量受限
12212	东台	潘灶六配变	10	200	上级设备容量受限
12213	东台	北腰一配变	10	200	上级设备容量受限
12214	东台	六居六配变	10	400	上级设备容量受限
12215	东台	祝灶七配变	10	200	上级设备容量受限
12216	东台	北腰四配变	10	200	上级设备容量受限
12217	东台	梅尖4配变	10	200	上级设备容量受限
12218	东台	梅尖二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12219	东台	祝灶六配变	10	200	上级设备容量受限
12220	东台	六居八配变	10	200	上级设备容量受限
12221	东台	葛坝二号配变	10	400	上级设备容量受限
12222	东台	北腰6#配变	10	400	上级设备容量受限
12223	东台	六居11#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
12224	东台	六居13#配变	10	200	上级设备容量受限
12225	东台	祝灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12226	东台	葛坝十配变	10	200	上级设备容量受限
12227	东台	北腰五配变	10	200	上级设备容量受限
12228	东台	六灶供销社配变	10	200	上级设备容量受限
12229	东台	练房三配变	10	200	上级设备容量受限
12230	东台	六灶三配变	10	400	上级设备容量受限
12231	东台	葛坝六配变	10	200	上级设备容量受限
12232	东台	祝灶五配变（国网专项）	10	200	上级设备容量受限
12233	东台	北腰二配变	10	400	上级设备容量受限
12234	东台	曹灶三配变	10	400	上级设备容量受限
12235	东台	北腰三配变	10	400	上级设备容量受限
12236	东台	潘灶八配变	10	400	上级设备容量受限
12237	东台	潘灶二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12238	东台	葛坝五配变	10	400	上级设备容量受限
12239	东台	葛坝8#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
12240	东台	永红九配变	10	400	上级设备容量受限
12241	东台	六灶二配变	10	400	上级设备容量受限
12242	东台	祝灶四配变	10	400	上级设备容量受限
12243	东台	六灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
12244	东台	六居2号配变	10	400	上级设备容量受限
12245	东台	六灶学校配变	10	400	上级设备容量受限
12246	东台	六居三配变	10	400	上级设备容量受限
12247	东台	六居12配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
12248	东台	六灶四配变	10	400	上级设备容量受限
12249	东台	梅尖六配变	10	400	上级设备容量受限
12250	东台	永红14配变	10	400	上级设备容量受限
12251	东台	六居十四配变	10	400	上级设备容量受限
12252	东台	徐灶6配变	10	400	上级设备容量受限
12253	东台	曹灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
12254	东台	永红二配变	10	400	上级设备容量受限
12255	东台	六居四配变	10	400	上级设备容量受限
12256	东台	一仓三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12257	东台	镇北七配变	10	400	上级设备容量受限
12258	东台	新伍十六配变	10	400	上级设备容量受限
12259	东台	新伍8#配变	10	160	上级设备容量受限
12260	东台	新强五配变	10	200	上级设备容量受限
12261	东台	一仓五配变	10	200	上级设备容量受限
12262	东台	北行四配变	10	200	上级设备容量受限
12263	东台	新五四配变	10	200	上级设备容量受限
12264	东台	三余八配变	10	200	上级设备容量受限
12265	东台	新伍十五配变	10	200	上级设备容量受限
12266	东台	七一二配变	10	200	上级设备容量受限
12267	东台	新强一配变	10	200	上级设备容量受限
12268	东台	北行五配变	10	200	上级设备容量受限
12269	东台	新伍二配变	10	200	上级设备容量受限
12270	东台	北行三配变	10	200	上级设备容量受限
12271	东台	七一五配变	10	200	上级设备容量受限
12272	东台	七一四配变	10	200	上级设备容量受限
12273	东台	三余三配变	10	200	上级设备容量受限
12274	东台	北行二配变	10	200	上级设备容量受限
12275	东台	三余二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12276	东台	北行一配变	10	200	上级设备容量受限
12277	东台	北行六配变	10	200	上级设备容量受限
12278	东台	一仓一配变	10	200	上级设备容量受限
12279	东台	三余七配变	10	200	上级设备容量受限
12280	东台	七一七配变	10	200	上级设备容量受限
12281	东台	新伍十四配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
12282	东台	一仓居委会二配变	10	200	上级设备容量受限
12283	东台	三余一配变	10	400	上级设备容量受限
12284	东台	新伍六配变	10	200	上级设备容量受限
12285	东台	新伍十一配变	10	200	上级设备容量受限
12286	东台	七一三配变	10	200	上级设备容量受限
12287	东台	新伍(九)配变	10	400	上级设备容量受限
12288	东台	三余五配变	10	200	上级设备容量受限
12289	东台	新强四配变	10	200	上级设备容量受限
12290	东台	新伍十二配变	10	400	上级设备容量受限
12291	东台	三余六配变	10	400	上级设备容量受限
12292	东台	新强六配变	10	400	上级设备容量受限
12293	东台	新伍十配变	10	400	上级设备容量受限
12294	东台	一仓4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12295	东台	三余四配变	10	400	上级设备容量受限
12296	东台	七一一配变	10	400	上级设备容量受限
12297	东台	新强二配变	10	400	上级设备容量受限
12298	东台	七一桥三配变	10	400	上级设备容量受限
12299	东台	新伍七配变	10	400	上级设备容量受限
12300	东台	三余九配变	10	400	上级设备容量受限
12301	东台	七一桥一配变	10	400	上级设备容量受限
12302	东台	新伍十三配变	10	400	上级设备容量受限
12303	东台	新五三配变	10	400	上级设备容量受限
12304	东台	一仓居委会一配变	10	400	上级设备容量受限
12305	东台	新伍一配变	10	400	上级设备容量受限
12306	东台	三余十配变	10	400	上级设备容量受限
12307	东台	七一六配变	10	400	上级设备容量受限
12308	东台	镇北三配变	10	400	上级设备容量受限
12309	东台	新强三配变	10	400	上级设备容量受限
12310	东台	七一桥四配变	10	400	上级设备容量受限
12311	东台	一仓二配变	10	400	上级设备容量受限
12312	东台	梁九1#配变	10	200	本级设备容量受限
12313	东台	梁九3#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12314	东台	安澜7#配变	10	200	上级设备容量受限
12315	东台	何庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
12316	东台	梁九11#配变	10	200	上级设备容量受限
12317	东台	梁九14#配变	10	400	上级设备容量受限
12318	东台	同胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
12319	东台	孟庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
12320	东台	万升1#配变	10	200	上级设备容量受限
12321	东台	何庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
12322	东台	安澜2#配变	10	200	上级设备容量受限
12323	东台	同胜6#配变	10	200	上级设备容量受限
12324	东台	孟庄4#配变	10	400	上级设备容量受限
12325	东台	孟庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
12326	东台	梁九2#配变	10	200	上级设备容量受限
12327	东台	孟庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
12328	东台	孟庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12329	东台	梁九4#配变	10	200	上级设备容量受限
12330	东台	梁九6#配变	10	200	上级设备容量受限
12331	东台	同胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
12332	东台	孟庄7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12333	东台	同胜(2)#配变	10	200	上级设备容量受限
12334	东台	同胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
12335	东台	富南11#配变	10	200	上级设备容量受限
12336	东台	安澜5#配变	10	200	上级设备容量受限
12337	东台	梁九10#配变	10	200	上级设备容量受限
12338	东台	富南3#配变	10	200	上级设备容量受限
12339	东台	孟庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
12340	东台	杭庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
12341	东台	同胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
12342	东台	安澜1#配变	10	200	上级设备容量受限
12343	东台	杭庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
12344	东台	安澜6#配变	10	200	上级设备容量受限
12345	东台	杭庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
12346	东台	同胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
12347	东台	孟庄3#配变	10	400	上级设备容量受限
12348	东台	梁九8#配变	10	200	上级设备容量受限
12349	东台	孟庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
12350	东台	杭庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
12351	东台	安澜4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12352	东台	孟庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
12353	东台	杭庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
12354	东台	安澜3#配变	10	200	上级设备容量受限
12355	东台	杭庄7#配变	10	400	上级设备容量受限
12356	东台	万升7#配变	10	400	上级设备容量受限
12357	东台	梁九13#配变	10	400	上级设备容量受限
12358	东台	安澜8#配变	10	400	上级设备容量受限
12359	东台	富西7#配变	10	400	上级设备容量受限
12360	东台	梁九12#配变	10	400	上级设备容量受限
12361	东台	杭庄10#配变	10	400	上级设备容量受限
12362	东台	梁九15#配变	10	400	上级设备容量受限
12363	东台	万升5#配变	10	400	上级设备容量受限
12364	东台	安澜9#配变	10	400	上级设备容量受限
12365	东台	富北6#配变	10	160	本级设备容量受限
12366	东台	六垛7#配变	10	200	本级设备容量受限
12367	东台	小东3#配变	10	200	本级设备容量受限
12368	东台	前胜(3)#配变	10	200	本级设备容量受限
12369	东台	高元2#配变	10	200	本级设备容量受限
12370	东台	前胜12#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12371	东台	铁久12#配变	10	200	上级设备容量受限
12372	东台	乘胜20#配变	10	200	上级设备容量受限
12373	东台	前胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
12374	东台	六垛3#配变	10	200	上级设备容量受限
12375	东台	前胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
12376	东台	富北5#配变	10	200	上级设备容量受限
12377	东台	前胜14#配变	10	200	上级设备容量受限
12378	东台	富北7#配变	10	200	上级设备容量受限
12379	东台	乘胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
12380	东台	六垛4#配变	10	200	上级设备容量受限
12381	东台	前胜11#配变	10	200	上级设备容量受限
12382	东台	富北3#配变	10	200	上级设备容量受限
12383	东台	前胜1#配变	10	200	上级设备容量受限
12384	东台	富北4#配变	10	200	上级设备容量受限
12385	东台	铁久9#配变	10	200	上级设备容量受限
12386	东台	乘胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
12387	东台	小东10#配变	10	200	上级设备容量受限
12388	东台	前胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
12389	东台	高元3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12390	东台	六垛2#配变	10	200	上级设备容量受限
12391	东台	小东6#配变	10	200	上级设备容量受限
12392	东台	铁久8#配变	10	200	上级设备容量受限
12393	东台	前胜4#配变	10	200	上级设备容量受限
12394	东台	乘胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
12395	东台	前胜2#配变	10	200	上级设备容量受限
12396	东台	铁久11配变	10	200	上级设备容量受限
12397	东台	铁久4#配变	10	200	上级设备容量受限
12398	东台	铁久(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
12399	东台	前胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
12400	东台	富北9#配变	10	200	上级设备容量受限
12401	东台	富北1#配变	10	200	上级设备容量受限
12402	东台	铁久2#配变	10	400	上级设备容量受限
12403	东台	铁久1#配变	10	315	上级设备容量受限
12404	东台	乘胜5#配变	10	200	上级设备容量受限
12405	东台	乘胜17#配变	10	200	上级设备容量受限
12406	东台	铁久7#配变	10	200	上级设备容量受限
12407	东台	高元4#配变	10	400	上级设备容量受限
12408	东台	铁久(6)#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12409	东台	富北13#配变	10	200	上级设备容量受限
12410	东台	六垛10#配变	10	200	上级设备容量受限
12411	东台	六垛8#配变	10	200	上级设备容量受限
12412	东台	前胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
12413	东台	富北12#配变	10	200	上级设备容量受限
12414	东台	桑园3#配变	10	200	上级设备容量受限
12415	东台	富北14#配变	10	200	上级设备容量受限
12416	东台	乘胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
12417	东台	小东5#配变	10	400	上级设备容量受限
12418	东台	乘胜15#配变	10	200	上级设备容量受限
12419	东台	富北15#配变	10	200	上级设备容量受限
12420	东台	铁久13#配变	10	200	上级设备容量受限
12421	东台	富北2#配变	10	400	上级设备容量受限
12422	东台	前胜9#配变	10	400	上级设备容量受限
12423	东台	悦禾城1配变	10	800	上级设备容量受限
12424	东台	悦禾城3配变	10	800	上级设备容量受限
12425	东台	九圩一配变	10	400	本级设备容量受限
12426	东台	九圩七配变	10	200	本级设备容量受限
12427	东台	古舍8#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12428	东台	朱坝三配变	10	200	本级设备容量受限
12429	东台	八一八配变	10	200	上级设备容量受限
12430	东台	合兴二配变	10	200	上级设备容量受限
12431	东台	镇北十五配变	10	200	上级设备容量受限
12432	东台	三仓众鑫大厦一配变	10	250	上级设备容量受限
12433	东台	九丘二配变	10	200	上级设备容量受限
12434	东台	朱坝八配变	10	200	上级设备容量受限
12435	东台	合兴五配变	10	200	上级设备容量受限
12436	东台	龙塘五配变	10	200	上级设备容量受限
12437	东台	九丘三配变	10	200	上级设备容量受限
12438	东台	八一六配变	10	200	上级设备容量受限
12439	东台	龙塘一配变	10	200	上级设备容量受限
12440	东台	王埙九配变（节能）	10	200	上级设备容量受限
12441	东台	古舍一配变	10	200	上级设备容量受限
12442	东台	八一三配变	10	200	上级设备容量受限
12443	东台	龙塘三配变	10	200	上级设备容量受限
12444	东台	九丘四配变	10	200	上级设备容量受限
12445	东台	古舍三配变	10	200	上级设备容量受限
12446	东台	古舍四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12447	东台	朱坝七配变	10	200	上级设备容量受限
12448	东台	合兴七配变	10	200	上级设备容量受限
12449	东台	朱坝五配变	10	200	上级设备容量受限
12450	东台	丁村八配变	10	200	上级设备容量受限
12451	东台	八一七配变	10	200	上级设备容量受限
12452	东台	朱坝四配变	10	200	上级设备容量受限
12453	东台	古舍六配变	10	400	上级设备容量受限
12454	东台	丁村三配变	10	200	上级设备容量受限
12455	东台	龙塘四配变	10	200	上级设备容量受限
12456	东台	古舍五配变	10	200	上级设备容量受限
12457	东台	古舍七配变	10	400	上级设备容量受限
12458	东台	朱坝二配变	10	200	上级设备容量受限
12459	东台	龙塘二配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限
12460	东台	合兴六配变	10	200	上级设备容量受限
12461	东台	王埭二配变	10	200	上级设备容量受限
12462	东台	九圪五配变	10	400	上级设备容量受限
12463	东台	丁村四配变	10	200	上级设备容量受限
12464	东台	丁村六配变	10	200	上级设备容量受限
12465	东台	朱坝六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12466	东台	丁村一配变	10	400	上级设备容量受限
12467	东台	龙塘六配变	10	400	上级设备容量受限
12468	东台	丁村二配变	10	400	上级设备容量受限
12469	东台	镇北八配变	10	400	上级设备容量受限
12470	东台	九圩六配变	10	400	上级设备容量受限
12471	东台	古舍二配变	10	400	上级设备容量受限
12472	东台	龙塘七配变	10	400	上级设备容量受限
12473	东台	八一九配变	10	400	上级设备容量受限
12474	东台	王埭七配变	10	400	上级设备容量受限
12475	东台	朱坝一配变	10	400	上级设备容量受限
12476	东台	高中六配变	10	400	本级设备容量受限
12477	东台	东进六配变	10	400	本级设备容量受限
12478	东台	板余二配变	10	200	本级设备容量受限
12479	东台	东进3#配变	10	200	本级设备容量受限
12480	东台	东胜六配变	10	200	上级设备容量受限
12481	东台	板余三配变	10	200	本级设备容量受限
12482	东台	板余九配变	10	200	本级设备容量受限
12483	东台	元东13#配变	10	400	本级设备容量受限
12484	东台	高中十五配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12485	东台	元东八配变	10	200	上级设备容量受限
12486	东台	高中十四配变	10	200	本级设备容量受限
12487	东台	元东十一配变	10	200	本级设备容量受限
12488	东台	高中十配变	10	200	本级设备容量受限
12489	东台	东胜十配变	10	200	上级设备容量受限
12490	东台	板余十二配变	10	200	本级设备容量受限
12491	东台	元东五配变	10	200	本级设备容量受限
12492	东台	高中十一配变	10	200	本级设备容量受限
12493	东台	高中5#配变	10	200	本级设备容量受限
12494	东台	民理五配变	10	200	本级设备容量受限
12495	东台	板余八配变	10	200	本级设备容量受限
12496	东台	元东六配变	10	200	本级设备容量受限
12497	东台	高中八配变	10	200	本级设备容量受限
12498	东台	东胜七配变	10	200	本级设备容量受限
12499	东台	高中一配变	10	200	本级设备容量受限
12500	东台	许河供销社商住楼配变	10	200	上级设备容量受限
12501	东台	板余一配变	10	200	上级设备容量受限
12502	东台	民理7配变	10	200	上级设备容量受限
12503	东台	高中16#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12504	东台	民理一配变	10	200	上级设备容量受限
12505	东台	元东12#配变	10	400	上级设备容量受限
12506	东台	高中十二配变	10	200	上级设备容量受限
12507	东台	元东四配变	10	200	上级设备容量受限
12508	东台	高中13#配变	10	400	上级设备容量受限
12509	东台	元东七配变	10	400	上级设备容量受限
12510	东台	高中三配变	10	400	上级设备容量受限
12511	东台	民理8#配变	10	315	上级设备容量受限
12512	东台	元东1#配变	10	400	上级设备容量受限
12513	东台	元东二配变	10	200	上级设备容量受限
12514	东台	高中七配变	10	400	上级设备容量受限
12515	东台	元东九配变	10	200	上级设备容量受限
12516	东台	元东十配变	10	200	上级设备容量受限
12517	东台	东胜12#配变	10	200	上级设备容量受限
12518	东台	高中四配变	10	400	上级设备容量受限
12519	东台	东胜三配变	10	400	上级设备容量受限
12520	东台	民理四配变	10	200	上级设备容量受限
12521	东台	民理3#配变	10	400	上级设备容量受限
12522	东台	民理二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12523	东台	高中二配变	10	400	上级设备容量受限
12524	东台	民理六配变	10	400	上级设备容量受限
12525	东台	高中17#配变	10	400	上级设备容量受限
12526	东台	板余七配变	10	400	上级设备容量受限
12527	东台	新洋三配变	10	400	本级设备容量受限
12528	东台	中北三配变	10	200	本级设备容量受限
12529	东台	新洋八配变	10	200	本级设备容量受限
12530	东台	新洋五配变	10	200	本级设备容量受限
12531	东台	中北一配变	10	200	本级设备容量受限
12532	东台	新曹王港三配变	10	400	本级设备容量受限
12533	东台	新灶四配变	10	400	本级设备容量受限
12534	东台	新跃三配变	10	200	本级设备容量受限
12535	东台	姜墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
12536	东台	姜墩三配变	10	400	上级设备容量受限
12537	东台	王港十三配变	10	400	上级设备容量受限
12538	东台	中北二配变	10	200	上级设备容量受限
12539	东台	草卡四配变	10	200	上级设备容量受限
12540	东台	新洋六配变	10	200	上级设备容量受限
12541	东台	新灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12542	东台	草卡一配变	10	200	上级设备容量受限
12543	东台	新洋四配变	10	200	上级设备容量受限
12544	东台	新灶一配变	10	400	上级设备容量受限
12545	东台	草卡三配变	10	400	上级设备容量受限
12546	东台	姜墩二配变	10	200	上级设备容量受限
12547	东台	新跃一配变	10	200	上级设备容量受限
12548	东台	新洋十一配变	10	200	上级设备容量受限
12549	东台	新洋二配变	10	200	上级设备容量受限
12550	东台	姜墩五配变	10	200	上级设备容量受限
12551	东台	新灶七配变	10	100	上级设备容量受限
12552	东台	太平二配变	10	200	上级设备容量受限
12553	东台	姜墩十三配变	10	200	上级设备容量受限
12554	东台	新灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12555	东台	姜墩八配变	10	200	上级设备容量受限
12556	东台	新灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12557	东台	新洋十三配变	10	200	上级设备容量受限
12558	东台	中北七配变	10	200	上级设备容量受限
12559	东台	新洋十二配变	10	200	上级设备容量受限
12560	东台	中北四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12561	东台	新洋十配变	10	200	上级设备容量受限
12562	东台	新洋九配变	10	200	上级设备容量受限
12563	东台	姜墩九配变	10	200	上级设备容量受限
12564	东台	姜墩十七配变	10	200	上级设备容量受限
12565	东台	中北五配变	10	200	上级设备容量受限
12566	东台	草卡六配变	10	200	上级设备容量受限
12567	东台	新洋一配变	10	200	上级设备容量受限
12568	东台	新灶三配变	10	200	上级设备容量受限
12569	东台	中北八配变	10	200	上级设备容量受限
12570	东台	姜墩六配变	10	200	上级设备容量受限
12571	东台	姜墩十二配变	10	200	上级设备容量受限
12572	东台	姜墩七配变	10	200	上级设备容量受限
12573	东台	草卡五配变	10	200	上级设备容量受限
12574	东台	中北六配变	10	400	上级设备容量受限
12575	东台	王港十五配变	10	200	上级设备容量受限
12576	东台	新洋七配变	10	200	上级设备容量受限
12577	东台	新灶八配变	10	400	上级设备容量受限
12578	东台	姜墩四配变	10	200	上级设备容量受限
12579	东台	新跃二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12580	东台	姜墩十六配变	10	200	上级设备容量受限
12581	东台	姜墩十配变	10	200	上级设备容量受限
12582	东台	王港十一配变	10	200	上级设备容量受限
12583	东台	草卡七配变	10	200	上级设备容量受限
12584	东台	草卡二配变	10	400	上级设备容量受限
12585	东台	姜墩一配变	10	400	上级设备容量受限
12586	东台	新曹王港八配变	10	400	上级设备容量受限
12587	东台	新曹王港九配变	10	400	上级设备容量受限
12588	东台	南庄新村6#变	10	800	上级设备容量受限
12589	东台	南庄新村4#变*	10	800	上级设备容量受限
12590	东台	海丰集镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
12591	东台	海丰集镇25配变	10	400	上级设备容量受限
12592	东台	何舍14#配变	10	400	上级设备容量受限
12593	东台	阳光华府配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
12594	东台	海丰集镇4#配变	10	400	上级设备容量受限
12595	东台	海丰集镇24配变	10	400	上级设备容量受限
12596	东台	海丰集镇27#配变	10	630	上级设备容量受限
12597	东台	阳光华府配电室#2变压器	10	400	上级设备容量受限
12598	东台	集镇10配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12599	东台	南庄新村2#变*	10	800	上级设备容量受限
12600	东台	何舍八配变	10	200	上级设备容量受限
12601	东台	南兴四配变	10	200	上级设备容量受限
12602	东台	南庄新村8#变	10	800	上级设备容量受限
12603	东台	集镇12配变	10	400	上级设备容量受限
12604	东台	海丰集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
12605	东台	何舍三配变	10	200	上级设备容量受限
12606	东台	海丰集镇11配变	10	200	上级设备容量受限
12607	东台	何舍10配变	10	200	上级设备容量受限
12608	东台	卞团九配变	10	400	上级设备容量受限
12609	东台	卞团六配变	10	200	上级设备容量受限
12610	东台	卞团16#配变	10	200	上级设备容量受限
12611	东台	卞团11配变	10	200	上级设备容量受限
12612	东台	海丰集镇二十三配变	10	200	上级设备容量受限
12613	东台	南兴二配变	10	200	上级设备容量受限
12614	东台	海丰集镇15#配变	10	200	上级设备容量受限
12615	东台	南兴一配变	10	200	上级设备容量受限
12616	东台	何舍七配变	10	200	上级设备容量受限
12617	东台	南兴6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12618	东台	辛勤七配变	10	200	上级设备容量受限
12619	东台	海丰集镇14配变	10	200	上级设备容量受限
12620	东台	南兴5#配变	10	400	上级设备容量受限
12621	东台	何舍六配变	10	200	上级设备容量受限
12622	东台	海丰集镇八配变	10	200	上级设备容量受限
12623	东台	何舍一配变	10	200	上级设备容量受限
12624	东台	卞团13#配变	10	400	上级设备容量受限
12625	东台	卞团一配变	10	400	上级设备容量受限
12626	东台	何舍二配变	10	400	上级设备容量受限
12627	东台	何舍九配变	10	400	上级设备容量受限
12628	东台	何舍五配变	10	400	上级设备容量受限
12629	东台	何舍11#配变	10	400	上级设备容量受限
12630	东台	辛勤11#配变	10	400	上级设备容量受限
12631	东台	卞团7#配变	10	400	上级设备容量受限
12632	东台	何舍4配变	10	400	上级设备容量受限
12633	东台	何舍12#配变	10	400	上级设备容量受限
12634	东台	卞团二配变	10	400	上级设备容量受限
12635	东台	海丰集镇26#配变	10	400	上级设备容量受限
12636	东台	海丰集镇6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12637	东台	海丰集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
12638	东台	韩文二配变	10	200	上级设备容量受限
12639	东台	顾丿二配变	10	200	上级设备容量受限
12640	东台	曹居四配变	10	200	上级设备容量受限
12641	东台	公用变二配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
12642	东台	港边8配变	10	200	上级设备容量受限
12643	东台	公用变七配变(曹丿)	10	200	上级设备容量受限
12644	东台	港边二配变	10	200	上级设备容量受限
12645	东台	公用变六配变(曹丿)	10	200	上级设备容量受限
12646	东台	蒋泊八配变	10	200	上级设备容量受限
12647	东台	韩文11#配变	10	200	上级设备容量受限
12648	东台	韩文十五配变	10	200	上级设备容量受限
12649	东台	顾丿5配变	10	200	上级设备容量受限
12650	东台	韩文一配变	10	200	上级设备容量受限
12651	东台	韩文八配变	10	200	上级设备容量受限
12652	东台	先胜三配变	10	400	上级设备容量受限
12653	东台	先胜七配变	10	200	上级设备容量受限
12654	东台	韩文13#配变	10	200	上级设备容量受限
12655	东台	先胜6#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12656	东台	先胜一配变	10	200	上级设备容量受限
12657	东台	曹居二配变	10	200	上级设备容量受限
12658	东台	先胜2配变	10	200	上级设备容量受限
12659	东台	韩文17#配变	10	200	上级设备容量受限
12660	东台	先及九配变	10	200	上级设备容量受限
12661	东台	韩文七配变	10	200	上级设备容量受限
12662	东台	韩文14#配变	10	200	上级设备容量受限
12663	东台	先胜8#配变	10	200	上级设备容量受限
12664	东台	港边七配变	10	200	上级设备容量受限
12665	东台	韩文16#配变	10	200	上级设备容量受限
12666	东台	先及六配变	10	200	上级设备容量受限
12667	东台	顾丿9#配变	10	200	上级设备容量受限
12668	东台	韩文五配变	10	200	上级设备容量受限
12669	东台	韩文3配变	10	200	上级设备容量受限
12670	东台	曹居三配变	10	200	上级设备容量受限
12671	东台	韩文#12配变	10	200	上级设备容量受限
12672	东台	韩文六配变	10	200	上级设备容量受限
12673	东台	韩文10#配变	10	400	上级设备容量受限
12674	东台	韩文九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12675	东台	先及一配变	10	400	上级设备容量受限
12676	东台	先胜五配变	10	400	上级设备容量受限
12677	东台	曹居一配变	10	400	上级设备容量受限
12678	东台	公用变九配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
12679	东台	先胜4配变	10	400	上级设备容量受限
12680	东台	四灶集镇19#配变	10	160	上级设备容量受限
12681	东台	四灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
12682	东台	团西10#配变	10	400	上级设备容量受限
12683	东台	金翰苑5配变	10	630	上级设备容量受限
12684	东台	金翰苑1配变	10	630	上级设备容量受限
12685	东台	金翰苑3配变	10	630	上级设备容量受限
12686	东台	民权9配变	10	200	上级设备容量受限
12687	东台	万桥五配变	10	400	本级设备容量受限
12688	东台	李灶八配变	10	200	本级设备容量受限
12689	东台	李灶三配变	10	200	本级设备容量受限
12690	东台	李南二配变	10	400	上级设备容量受限
12691	东台	常灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
12692	东台	万桥四配变	10	200	上级设备容量受限
12693	东台	李灶四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12694	东台	李南八配变	10	200	上级设备容量受限
12695	东台	兴旺九配变	10	200	上级设备容量受限
12696	东台	兴旺十配变	10	200	上级设备容量受限
12697	东台	李灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
12698	东台	兴旺三配变	10	200	上级设备容量受限
12699	东台	李灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
12700	东台	李南三配变	10	200	上级设备容量受限
12701	东台	兴旺七配变	10	250	上级设备容量受限
12702	东台	李灶九配变	10	200	上级设备容量受限
12703	东台	李灶十三配变	10	200	上级设备容量受限
12704	东台	兴旺四配变	10	200	上级设备容量受限
12705	东台	李南六配变	10	200	上级设备容量受限
12706	东台	兴旺六配变	10	200	上级设备容量受限
12707	东台	李南一配变	10	200	上级设备容量受限
12708	东台	兴旺十一配变	10	200	上级设备容量受限
12709	东台	万桥七配变	10	200	上级设备容量受限
12710	东台	李灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12711	东台	李灶七配变	10	200	上级设备容量受限
12712	东台	李南十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12713	东台	万桥三配变	10	200	上级设备容量受限
12714	东台	兴旺十二配变	10	200	上级设备容量受限
12715	东台	李南七配变	10	200	上级设备容量受限
12716	东台	兴旺八配变	10	400	上级设备容量受限
12717	东台	李南十二配变	10	200	上级设备容量受限
12718	东台	兴旺一配变	10	200	上级设备容量受限
12719	东台	常灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
12720	东台	兴旺十三配变	10	200	上级设备容量受限
12721	东台	李灶六配变	10	315	上级设备容量受限
12722	东台	李南十一配变	10	400	上级设备容量受限
12723	东台	万桥二配变	10	400	上级设备容量受限
12724	东台	李灶十二配变	10	200	上级设备容量受限
12725	东台	常灶六配变	10	400	上级设备容量受限
12726	东台	兴旺二配变	10	400	上级设备容量受限
12727	东台	李灶二配变	10	400	上级设备容量受限
12728	东台	兴旺五配变	10	315	上级设备容量受限
12729	东台	李南四配变	10	400	上级设备容量受限
12730	东台	万桥一配变	10	400	上级设备容量受限
12731	东台	李灶十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12732	东台	常灶七配变	10	400	上级设备容量受限
12733	东台	常灶十五配变	10	400	上级设备容量受限
12734	东台	李南五配变	10	400	上级设备容量受限
12735	东台	常灶一配变	10	400	上级设备容量受限
12736	东台	李南九配变	10	400	上级设备容量受限
12737	东台	李灶一配变	10	400	上级设备容量受限
12738	东台	李灶十配变	10	400	上级设备容量受限
12739	东台	中心七配变	10	200	上级设备容量受限
12740	东台	中心十一配变	10	200	上级设备容量受限
12741	东台	明星四配变	10	200	上级设备容量受限
12742	东台	中心六配变	10	200	上级设备容量受限
12743	东台	明星十九配变	10	200	上级设备容量受限
12744	东台	中心十配变	10	400	上级设备容量受限
12745	东台	中心一配变	10	400	上级设备容量受限
12746	东台	南庄四配变	10	200	上级设备容量受限
12747	东台	民权二配变	10	200	上级设备容量受限
12748	东台	富洋新村4配变	10	630	上级设备容量受限
12749	东台	改善7配变	10	400	上级设备容量受限
12750	东台	碧桂园13#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12751	东台	碧桂园15#配变	10	800	上级设备容量受限
12752	东台	碧桂园19#配变	10	800	上级设备容量受限
12753	东台	碧桂园11#配变	10	800	上级设备容量受限
12754	东台	富洋新村2配变	10	630	上级设备容量受限
12755	东台	富洋新村6配变	10	630	上级设备容量受限
12756	东台	富洋新村8配变	10	630	上级设备容量受限
12757	东台	碧桂园九配变	10	800	上级设备容量受限
12758	东台	改善6配变	10	400	上级设备容量受限
12759	东台	碧桂园17#配变	10	800	上级设备容量受限
12760	东台	民权一配变	10	200	上级设备容量受限
12761	东台	民权（三）配变	10	200	上级设备容量受限
12762	东台	民权8配变	10	200	上级设备容量受限
12763	东台	民权六配变	10	400	上级设备容量受限
12764	东台	改善8配变	10	200	上级设备容量受限
12765	东台	改善1配变	10	200	上级设备容量受限
12766	东台	民权（四）配变	10	400	上级设备容量受限
12767	东台	改善4配变	10	400	上级设备容量受限
12768	东台	民权7配变	10	400	上级设备容量受限
12769	东台	改善5配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12770	东台	改善2配变	10	400	上级设备容量受限
12771	东台	徐墩十三号配变	10	200	本级设备容量受限
12772	东台	朱灶六配变	10	200	本级设备容量受限
12773	东台	天鹅十一配变	10	200	本级设备容量受限
12774	东台	朱灶四配变	10	200	本级设备容量受限
12775	东台	徐墩十四配变	10	200	本级设备容量受限
12776	东台	徐墩八配变	10	200	上级设备容量受限
12777	东台	天鹅21#配变	10	630	上级设备容量受限
12778	东台	天鹅十五配变	10	200	上级设备容量受限
12779	东台	贾坝19#配变	10	630	上级设备容量受限
12780	东台	天鹅十二配变	10	400	上级设备容量受限
12781	东台	贾坝八配变	10	400	上级设备容量受限
12782	东台	天鹅七配变	10	200	上级设备容量受限
12783	东台	朱灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12784	东台	天鹅十配变	10	200	上级设备容量受限
12785	东台	天鹅二配变	10	200	上级设备容量受限
12786	东台	天鹅四配变	10	400	上级设备容量受限
12787	东台	徐墩七配变	10	200	上级设备容量受限
12788	东台	沈灶五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12789	东台	贾坝十六配变	10	200	上级设备容量受限
12790	东台	徐墩十配变	10	400	上级设备容量受限
12791	东台	天鹅十四配变	10	200	上级设备容量受限
12792	东台	贾坝十二配变	10	400	上级设备容量受限
12793	东台	朱灶一配变	10	200	上级设备容量受限
12794	东台	贾坝十七配变	10	200	上级设备容量受限
12795	东台	天鹅十七配变	10	200	上级设备容量受限
12796	东台	徐墩十五配变	10	200	上级设备容量受限
12797	东台	贾坝十一配变	10	200	上级设备容量受限
12798	东台	沈灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12799	东台	天鹅八配变	10	200	上级设备容量受限
12800	东台	贾坝十四配变	10	200	上级设备容量受限
12801	东台	贾坝十三配变	10	400	上级设备容量受限
12802	东台	朱灶八配变	10	400	上级设备容量受限
12803	东台	朱灶七配变	10	400	上级设备容量受限
12804	东台	贾坝九配变	10	200	上级设备容量受限
12805	东台	朱灶十一配变	10	200	上级设备容量受限
12806	东台	朱灶九配变	10	200	上级设备容量受限
12807	东台	沈灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12808	东台	朱灶十配变	10	200	上级设备容量受限
12809	东台	贾坝十五配变	10	200	上级设备容量受限
12810	东台	天鹅二十配变	10	200	上级设备容量受限
12811	东台	徐墩六配变	10	200	上级设备容量受限
12812	东台	徐墩十一配变	10	200	上级设备容量受限
12813	东台	天鹅六配变	10	200	上级设备容量受限
12814	东台	天鹅五配变	10	200	上级设备容量受限
12815	东台	徐墩四配变	10	400	上级设备容量受限
12816	东台	天鹅十六配变	10	200	上级设备容量受限
12817	东台	贾坝七配变	10	400	上级设备容量受限
12818	东台	徐墩二配变	10	400	上级设备容量受限
12819	东台	天鹅三配变	10	200	上级设备容量受限
12820	东台	贾坝二配变	10	400	上级设备容量受限
12821	东台	天鹅九配变	10	400	上级设备容量受限
12822	东台	徐墩三配变	10	400	上级设备容量受限
12823	东台	朱灶三配变	10	400	上级设备容量受限
12824	东台	朱灶十二配变	10	400	上级设备容量受限
12825	东台	贾坝四配变	10	400	上级设备容量受限
12826	东台	徐墩一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12827	东台	贾坝六配变	10	400	上级设备容量受限
12828	东台	天鹅一配变	10	400	上级设备容量受限
12829	东台	贾坝一配变	10	315	上级设备容量受限
12830	东台	沈灶四配变	10	400	上级设备容量受限
12831	东台	贾坝十八配变	10	400	上级设备容量受限
12832	东台	徐墩五配变	10	400	上级设备容量受限
12833	东台	天鹅十三配变	10	400	上级设备容量受限
12834	东台	贾坝三号配变	10	400	上级设备容量受限
12835	东台	贾坝十配变	10	400	上级设备容量受限
12836	东台	朱灶二配变	10	400	上级设备容量受限
12837	东台	徐墩九配变	10	400	上级设备容量受限
12838	东台	贾坝五号配变	10	400	上级设备容量受限
12839	东台	晨光13配变	10	200	本级设备容量受限
12840	东台	常灶八配变	10	200	本级设备容量受限
12841	东台	晨光十二配变	10	200	本级设备容量受限
12842	东台	晨光七配变	10	400	上级设备容量受限
12843	东台	常灶十一配变	10	400	上级设备容量受限
12844	东台	晨光十五配变	10	200	上级设备容量受限
12845	东台	晨光5配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12846	东台	晨光三配变	10	400	上级设备容量受限
12847	东台	常灶九配变	10	200	上级设备容量受限
12848	东台	晨光十一配变	10	200	上级设备容量受限
12849	东台	晨光二配变	10	200	上级设备容量受限
12850	东台	常灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12851	东台	晨光八配变	10	200	上级设备容量受限
12852	东台	晨光十四配变	10	400	上级设备容量受限
12853	东台	晨光十配变	10	400	上级设备容量受限
12854	东台	常灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12855	东台	晨光十八配变	10	200	上级设备容量受限
12856	东台	晨光十六配变	10	200	上级设备容量受限
12857	东台	晨光九配变	10	400	上级设备容量受限
12858	东台	常灶十七配变	10	200	上级设备容量受限
12859	东台	晨光十七配变	10	200	上级设备容量受限
12860	东台	晨光一配变	10	400	上级设备容量受限
12861	东台	常灶三配变	10	400	上级设备容量受限
12862	东台	晨光四配变	10	400	上级设备容量受限
12863	东台	晨光六配变	10	400	上级设备容量受限
12864	东台	常灶十二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12865	东台	永丰2配变	10	200	本级设备容量受限
12866	东台	官巷六配变	10	200	上级设备容量受限
12867	东台	永丰六配变	10	250	上级设备容量受限
12868	东台	集镇十二配变（南沈灶）	10	200	上级设备容量受限
12869	东台	集镇十三配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
12870	东台	官巷七配变	10	400	上级设备容量受限
12871	东台	集镇十一配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
12872	东台	官巷8#配变	10	400	上级设备容量受限
12873	东台	七灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
12874	东台	旧灶4配变	10	200	上级设备容量受限
12875	东台	八灶二配变	10	200	上级设备容量受限
12876	东台	七灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12877	东台	旧灶六配变	10	200	上级设备容量受限
12878	东台	官巷4配变	10	200	上级设备容量受限
12879	东台	永丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
12880	东台	永丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
12881	东台	邹坝三配变	10	200	上级设备容量受限
12882	东台	七灶六配变	10	200	上级设备容量受限
12883	东台	旧灶二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12884	东台	丰盈9#配变	10	200	上级设备容量受限
12885	东台	丰产六配变	10	200	上级设备容量受限
12886	东台	官巷五配变	10	200	上级设备容量受限
12887	东台	八灶六配变	10	200	上级设备容量受限
12888	东台	旧灶五配变	10	200	上级设备容量受限
12889	东台	永丰二十配变	10	200	上级设备容量受限
12890	东台	八灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
12891	东台	八灶三配变	10	200	上级设备容量受限
12892	东台	七灶七配变	10	200	上级设备容量受限
12893	东台	永丰十七配变	10	200	上级设备容量受限
12894	东台	旧灶三配变	10	200	上级设备容量受限
12895	东台	八灶一配变	10	200	上级设备容量受限
12896	东台	旧灶10#配变	10	200	上级设备容量受限
12897	东台	七灶三配变	10	200	上级设备容量受限
12898	东台	官巷二配变	10	400	上级设备容量受限
12899	东台	旧灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
12900	东台	八灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
12901	东台	官巷一配变	10	400	上级设备容量受限
12902	东台	旧灶一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12903	东台	官巷三配变	10	400	上级设备容量受限
12904	东台	官巷10#配变	10	400	上级设备容量受限
12905	东台	沈灶九配变	10	400	上级设备容量受限
12906	东台	永丰八配变	10	400	上级设备容量受限
12907	东台	七灶4#配变	10	400	上级设备容量受限
12908	东台	八灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
12909	东台	旧灶七配变	10	400	上级设备容量受限
12910	东台	八灶五配变	10	400	上级设备容量受限
12911	东台	旧灶8#配变	10	400	上级设备容量受限
12912	东台	官巷9#配变	10	400	上级设备容量受限
12913	东台	永丰一配变	10	400	上级设备容量受限
12914	东台	七灶二配变	10	400	上级设备容量受限
12915	东台	丰产7#配变	10	400	上级设备容量受限
12916	东台	金星七配变	10	200	上级设备容量受限
12917	东台	永丰九配变	10	200	本级设备容量受限
12918	东台	中心十四配变	10	200	本级设备容量受限
12919	东台	金星二十四配变	10	400	上级设备容量受限
12920	东台	金星十二配变	10	200	上级设备容量受限
12921	东台	永丰四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12922	东台	永丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
12923	东台	中心五配变	10	400	上级设备容量受限
12924	东台	金星六配变	10	200	上级设备容量受限
12925	东台	永丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
12926	东台	永丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
12927	东台	金星一配变	10	200	上级设备容量受限
12928	东台	中心十五配变	10	200	上级设备容量受限
12929	东台	中心二配变	10	200	上级设备容量受限
12930	东台	永丰十九配变	10	200	上级设备容量受限
12931	东台	集镇二十四配变	10	200	上级设备容量受限
12932	东台	永丰七配变	10	400	上级设备容量受限
12933	东台	永丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
12934	东台	永丰五配变	10	400	上级设备容量受限
12935	东台	中心八配变	10	400	上级设备容量受限
12936	东台	集镇三号配变	10	400	上级设备容量受限
12937	东台	南沈灶集镇十六配变	10	400	上级设备容量受限
12938	东台	金星十四配变	10	400	上级设备容量受限
12939	东台	中心十八配变	10	400	上级设备容量受限
12940	东台	集镇十号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12941	东台	集镇七号配变	10	200	上级设备容量受限
12942	东台	集镇二十一配变	10	400	上级设备容量受限
12943	东台	集镇二十三配变	10	400	上级设备容量受限
12944	东台	人和苑小区配电室#1变压器	10	400	上级设备容量受限
12945	东台	万丽园10KV变电所#1配变.	10	630	上级设备容量受限
12946	东台	众鑫大厦配电变压器	10	200	上级设备容量受限
12947	东台	集镇九配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
12948	东台	南沈灶集镇十五配变	10	400	上级设备容量受限
12949	东台	万丽园10KV变电所#2配变.	10	630	上级设备容量受限
12950	东台	集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
12951	东台	南沈灶集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
12952	东台	南沈灶集镇十九配变	10	400	上级设备容量受限
12953	东台	沈灶八配变	10	200	上级设备容量受限
12954	东台	集镇十七配变	10	200	上级设备容量受限
12955	东台	沈灶一配变	10	400	上级设备容量受限
12956	东台	集镇二十二变压器	10	400	上级设备容量受限
12957	东台	沈灶七配变	10	400	上级设备容量受限
12958	东台	集镇一号配变	10	400	上级设备容量受限
12959	东台	沈灶三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12960	东台	集镇二十号配变	10	400	上级设备容量受限
12961	东台	集镇二号配变	10	400	上级设备容量受限
12962	东台	南沈灶集镇五配变	10	400	上级设备容量受限
12963	东台	集镇二十五配变	10	400	上级设备容量受限
12964	东台	集镇十四号配变	10	200	上级设备容量受限
12965	东台	常灶十配变	10	200	上级设备容量受限
12966	东台	集镇四号配变	10	400	上级设备容量受限
12967	东台	李灶十六配变	10	200	上级设备容量受限
12968	东台	常灶十三配变	10	400	上级设备容量受限
12969	东台	常灶四配变	10	400	上级设备容量受限
12970	东台	集镇6配变（南沈灶）	10	400	上级设备容量受限
12971	东台	潘灶四配变	10	200	本级设备容量受限
12972	东台	卢家14#配变	10	630	上级设备容量受限
12973	东台	东合二配变	10	200	上级设备容量受限
12974	东台	卢家16#配变	10	630	上级设备容量受限
12975	东台	御景华庭1#	10	800	上级设备容量受限
12976	东台	卢家六配变	10	400	上级设备容量受限
12977	东台	东合5配变	10	200	上级设备容量受限
12978	东台	沈河13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12979	东台	练坳八配变	10	200	上级设备容量受限
12980	东台	卢家15#配变	10	630	上级设备容量受限
12981	东台	卢家十二配变	10	200	上级设备容量受限
12982	东台	沈河14#配变	10	200	上级设备容量受限
12983	东台	东合九配变	10	200	上级设备容量受限
12984	东台	潘灶#10配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
12985	东台	卢家十一配变	10	200	上级设备容量受限
12986	东台	东合六配变	10	200	上级设备容量受限
12987	东台	潘灶#12配变	10	200	上级设备容量受限
12988	东台	沈河九配变	10	200	上级设备容量受限
12989	东台	东合四配变	10	200	上级设备容量受限
12990	东台	练坳5配变	10	200	上级设备容量受限
12991	东台	梁东1配变	10	200	上级设备容量受限
12992	东台	卢家十三配变	10	200	上级设备容量受限
12993	东台	沈河八配变	10	200	上级设备容量受限
12994	东台	东合三高过载配变	10	200	上级设备容量受限
12995	东台	东合七配变	10	200	上级设备容量受限
12996	东台	练坳二配变	10	200	上级设备容量受限
12997	东台	沈河四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
12998	东台	卢家四配变	10	200	上级设备容量受限
12999	东台	梁东二配变	10	200	上级设备容量受限
13000	东台	沈河六配变	10	200	上级设备容量受限
13001	东台	东合一配变	10	200	上级设备容量受限
13002	东台	沈河三号配变	10	200	上级设备容量受限
13003	东台	东合十配变	10	200	上级设备容量受限
13004	东台	卢家五台片	10	200	上级设备容量受限
13005	东台	潘灶五配变	10	200	上级设备容量受限
13006	东台	东合8#配变	10	200	上级设备容量受限
13007	东台	潘灶一配变	10	400	上级设备容量受限
13008	东台	沈河二配变	10	400	上级设备容量受限
13009	东台	卢家一配变	10	400	上级设备容量受限
13010	东台	卢家2配变	10	400	上级设备容量受限
13011	东台	沈河11#配变	10	400	上级设备容量受限
13012	东台	沈河七配变	10	400	上级设备容量受限
13013	东台	沈河12#配变	10	400	上级设备容量受限
13014	东台	卢家3配变	10	400	上级设备容量受限
13015	东台	沈河十配变	10	400	上级设备容量受限
13016	东台	沈河一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13017	东台	潘灶三配变	10	400	上级设备容量受限
13018	东台	卢家7#配变	10	400	上级设备容量受限
13019	东台	沈河五配变	10	400	上级设备容量受限
13020	东台	曹丿杨岸七#配变	10	200	本级设备容量受限
13021	东台	公用变五配变(曹丿)	10	250	上级设备容量受限
13022	东台	先及5配变	10	400	上级设备容量受限
13023	东台	港边3配变	10	315	上级设备容量受限
13024	东台	严墩9#配变	10	200	上级设备容量受限
13025	东台	港边四配变	10	200	上级设备容量受限
13026	东台	公用变四配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
13027	东台	公用变八配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
13028	东台	行北十一配变	10	400	上级设备容量受限
13029	东台	张港六配变	10	400	上级设备容量受限
13030	东台	先及八配变	10	400	上级设备容量受限
13031	东台	曹丿小学配变	10	400	上级设备容量受限
13032	东台	严墩六配变	10	200	上级设备容量受限
13033	东台	行北八台片	10	200	上级设备容量受限
13034	东台	韩文四配变	10	200	上级设备容量受限
13035	东台	港边11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13036	东台	严墩五配变	10	200	上级设备容量受限
13037	东台	严墩7#配变	10	200	上级设备容量受限
13038	东台	行北7配变	10	200	上级设备容量受限
13039	东台	港边六配变	10	200	上级设备容量受限
13040	东台	行北三配变	10	160	上级设备容量受限
13041	东台	顾丿四配变	10	200	上级设备容量受限
13042	东台	行北4配变	10	200	上级设备容量受限
13043	东台	顾丿一配变	10	200	上级设备容量受限
13044	东台	港边一配变	10	200	上级设备容量受限
13045	东台	顾丿六配变	10	200	上级设备容量受限
13046	东台	港边五配变	10	200	上级设备容量受限
13047	东台	严墩四配变	10	200	上级设备容量受限
13048	东台	杨岸六配变	10	200	上级设备容量受限
13049	东台	杨岸四配变	10	200	上级设备容量受限
13050	东台	杨岸三配变	10	200	上级设备容量受限
13051	东台	杨岸一配变	10	200	上级设备容量受限
13052	东台	顾丿七台片	10	200	上级设备容量受限
13053	东台	顾丿3配变	10	200	上级设备容量受限
13054	东台	行北9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13055	东台	严墩三配变	10	200	上级设备容量受限
13056	东台	严墩一配变	10	400	上级设备容量受限
13057	东台	行北10#配变	10	200	上级设备容量受限
13058	东台	港边十配变	10	200	上级设备容量受限
13059	东台	先及10#配变	10	200	上级设备容量受限
13060	东台	行北2配变	10	200	上级设备容量受限
13061	东台	杨岸8#配变	10	200	上级设备容量受限
13062	东台	行北五配变	10	200	上级设备容量受限
13063	东台	严墩8#配变	10	200	上级设备容量受限
13064	东台	严墩二配变	10	400	上级设备容量受限
13065	东台	公用变十台片(曹 J)	10	400	上级设备容量受限
13066	东台	杨岸五配变	10	400	上级设备容量受限
13067	东台	先及七台片	10	400	上级设备容量受限
13068	东台	先及二配变	10	315	上级设备容量受限
13069	东台	顾 J #8配变	10	400	上级设备容量受限
13070	东台	先及三配变	10	400	上级设备容量受限
13071	东台	行北一配变	10	400	上级设备容量受限
13072	东台	公用变一配变(曹 J)	10	400	上级设备容量受限
13073	东台	港边九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13074	东台	行北六配变	10	400	上级设备容量受限
13075	东台	先及四配变	10	400	上级设备容量受限
13076	东台	孙康9#配变	10	200	上级设备容量受限
13077	东台	步行街二号配变	10	500	上级设备容量受限
13078	东台	公用18#配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
13079	东台	步行街一号配变	10	500	上级设备容量受限
13080	东台	（头灶）公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
13081	东台	公用变三号配变	10	400	上级设备容量受限
13082	东台	王灶二配变	10	200	上级设备容量受限
13083	东台	农贸佳苑箱式变308156008001	10	630	上级设备容量受限
13084	东台	公用8配变	10	200	上级设备容量受限
13085	东台	金垛五配变	10	200	上级设备容量受限
13086	东台	公用15配变.	10	400	上级设备容量受限
13087	东台	公用7配变	10	400	上级设备容量受限
13088	东台	公用4配变	10	200	上级设备容量受限
13089	东台	公用二十二配变	10	200	上级设备容量受限
13090	东台	公用5配变	10	400	上级设备容量受限
13091	东台	公用21#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
13092	东台	公用17配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13093	东台	10kV盛世金典小区#2变压器	10	800	上级设备容量受限
13094	东台	公用14配变	10	315	上级设备容量受限
13095	东台	南兴雅苑1#配变	10	800	上级设备容量受限
13096	东台	公用二十四配变	10	200	上级设备容量受限
13097	东台	孙康五配变	10	200	上级设备容量受限
13098	东台	金垛四配变	10	200	上级设备容量受限
13099	东台	金垛二配变	10	200	上级设备容量受限
13100	东台	孙康八配变	10	200	上级设备容量受限
13101	东台	六灶1配变	10	200	上级设备容量受限
13102	东台	葛坝三配变	10	200	上级设备容量受限
13103	东台	徐灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
13104	东台	王灶五配变	10	200	上级设备容量受限
13105	东台	金垛一配变	10	200	上级设备容量受限
13106	东台	孙康一配变	10	200	上级设备容量受限
13107	东台	王灶四号配变	10	200	上级设备容量受限
13108	东台	孙康七配变	10	200	上级设备容量受限
13109	东台	王灶三号配变	10	200	上级设备容量受限
13110	东台	孙康三配变	10	200	上级设备容量受限
13111	东台	六灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13112	东台	永红四号配变	10	200	上级设备容量受限
13113	东台	永红十一配变	10	200	上级设备容量受限
13114	东台	徐灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
13115	东台	公用13配变	10	200	上级设备容量受限
13116	东台	金垛七配变	10	200	上级设备容量受限
13117	东台	金垛三配变	10	400	上级设备容量受限
13118	东台	孙康二配变	10	400	上级设备容量受限
13119	东台	公用变二号配变	10	400	上级设备容量受限
13120	东台	公用20#配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
13121	东台	王灶#8配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
13122	东台	王灶一配变	10	400	上级设备容量受限
13123	东台	永红十配变	10	400	上级设备容量受限
13124	东台	孙康10#配变	10	400	上级设备容量受限
13125	东台	公用16配变.	10	400	上级设备容量受限
13126	东台	金垛6#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
13127	东台	徐灶十配变	10	400	上级设备容量受限
13128	东台	永红7配变	10	400	上级设备容量受限
13129	东台	公用二十三配变	10	400	上级设备容量受限
13130	东台	金垛八配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13131	东台	葛坝九配变	10	400	上级设备容量受限
13132	东台	公用1配变	10	400	上级设备容量受限
13133	东台	王灶七配变	10	400	上级设备容量受限
13134	东台	孙康四配变	10	400	上级设备容量受限
13135	东台	王灶#6配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
13136	东台	中来八配变	10	200	本级设备容量受限
13137	东台	太平三配变	10	200	本级设备容量受限
13138	东台	中来十配变	10	200	上级设备容量受限
13139	东台	太平六配变	10	200	本级设备容量受限
13140	东台	新曹二配变	10	400	上级设备容量受限
13141	东台	中来七配变	10	200	上级设备容量受限
13142	东台	王港二配变	10	400	上级设备容量受限
13143	东台	王港十四配变	10	400	上级设备容量受限
13144	东台	花舍三配变	10	200	上级设备容量受限
13145	东台	花舍七配变	10	200	上级设备容量受限
13146	东台	花舍八配变	10	200	上级设备容量受限
13147	东台	太平一配变	10	100	上级设备容量受限
13148	东台	花舍四配变	10	200	上级设备容量受限
13149	东台	中来九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13150	东台	新曹三配变	10	200	上级设备容量受限
13151	东台	花舍二配变	10	200	上级设备容量受限
13152	东台	中来五配变	10	200	上级设备容量受限
13153	东台	太平四配变	10	200	上级设备容量受限
13154	东台	花舍一配变	10	200	上级设备容量受限
13155	东台	太平八配变	10	200	上级设备容量受限
13156	东台	太平五配变	10	200	上级设备容量受限
13157	东台	花港一配变	10	200	上级设备容量受限
13158	东台	花港三配变	10	200	上级设备容量受限
13159	东台	新曹四配变	10	200	上级设备容量受限
13160	东台	中来六配变	10	200	上级设备容量受限
13161	东台	中来四配变	10	200	上级设备容量受限
13162	东台	中来十一配变	10	200	上级设备容量受限
13163	东台	中来一配变	10	400	上级设备容量受限
13164	东台	中来三配变	10	200	上级设备容量受限
13165	东台	花港四配变	10	200	上级设备容量受限
13166	东台	新曹五配变	10	200	上级设备容量受限
13167	东台	花港二配变	10	200	上级设备容量受限
13168	东台	中来二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13169	东台	太平七配变	10	400	上级设备容量受限
13170	东台	新曹一配变	10	200	上级设备容量受限
13171	东台	花舍五配变	10	200	上级设备容量受限
13172	东台	花舍六配变	10	200	上级设备容量受限
13173	东台	中来十二配变	10	200	上级设备容量受限
13174	东台	新曹王港十二配变	10	200	上级设备容量受限
13175	东台	大桥一配变	10	200	本级设备容量受限
13176	东台	安云五配变	10	200	本级设备容量受限
13177	东台	大桥四配变	10	200	本级设备容量受限
13178	东台	庆丰五配变	10	400	本级设备容量受限
13179	东台	明星十五配变	10	200	上级设备容量受限
13180	东台	才琴十二配变	10	200	上级设备容量受限
13181	东台	庆丰八配变	10	200	上级设备容量受限
13182	东台	庆丰十七配变	10	200	上级设备容量受限
13183	东台	庆丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
13184	东台	庆丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
13185	东台	大桥三配变	10	200	上级设备容量受限
13186	东台	庆丰十四配变	10	200	上级设备容量受限
13187	东台	才琴八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13188	东台	大桥六配变	10	200	上级设备容量受限
13189	东台	安云一配变	10	200	上级设备容量受限
13190	东台	大桥十八配变	10	200	上级设备容量受限
13191	东台	庆丰十配变	10	200	上级设备容量受限
13192	东台	明星九配变	10	200	上级设备容量受限
13193	东台	大桥二配变	10	200	上级设备容量受限
13194	东台	庆丰七配变	10	200	上级设备容量受限
13195	东台	才琴十五配变	10	200	上级设备容量受限
13196	东台	才琴二配变	10	400	上级设备容量受限
13197	东台	才琴三配变	10	200	上级设备容量受限
13198	东台	大桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
13199	东台	三友一配变	10	200	上级设备容量受限
13200	东台	大桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
13201	东台	安云十三配变	10	200	上级设备容量受限
13202	东台	安云二配变	10	200	上级设备容量受限
13203	东台	才琴五配变	10	200	上级设备容量受限
13204	东台	安云七配变	10	200	上级设备容量受限
13205	东台	大桥七配变	10	200	上级设备容量受限
13206	东台	才琴六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13207	东台	才琴十三配变	10	200	上级设备容量受限
13208	东台	安云三配变	10	200	上级设备容量受限
13209	东台	三友八配变	10	200	上级设备容量受限
13210	东台	庆丰一配变	10	200	上级设备容量受限
13211	东台	才琴四配变	10	200	上级设备容量受限
13212	东台	三友六配变	10	200	上级设备容量受限
13213	东台	庆丰二配变	10	200	上级设备容量受限
13214	东台	庆丰四配变	10	200	上级设备容量受限
13215	东台	大桥八配变	10	200	上级设备容量受限
13216	东台	才琴七配变	10	200	上级设备容量受限
13217	东台	庆丰三配变	10	400	上级设备容量受限
13218	东台	才琴十六配变	10	200	上级设备容量受限
13219	东台	明星二配变	10	200	上级设备容量受限
13220	东台	三友十二配变	10	200	上级设备容量受限
13221	东台	才琴十一配变	10	200	上级设备容量受限
13222	东台	大桥十配变	10	200	上级设备容量受限
13223	东台	安云六配变	10	200	上级设备容量受限
13224	东台	三友十配变	10	400	上级设备容量受限
13225	东台	才琴九配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13226	东台	安云十二配变	10	200	上级设备容量受限
13227	东台	庆丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
13228	东台	才琴十四配变	10	200	上级设备容量受限
13229	东台	庆丰九配变	10	200	上级设备容量受限
13230	东台	安云十一配变	10	200	上级设备容量受限
13231	东台	大桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
13232	东台	明星六配变	10	200	上级设备容量受限
13233	东台	安云八配变	10	200	上级设备容量受限
13234	东台	大桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
13235	东台	庆丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
13236	东台	大桥九配变	10	200	上级设备容量受限
13237	东台	大桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
13238	东台	大桥五配变	10	400	上级设备容量受限
13239	东台	三友四配变	10	400	上级设备容量受限
13240	东台	才琴十配变	10	400	上级设备容量受限
13241	东台	大桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
13242	东台	安云四配变	10	400	上级设备容量受限
13243	东台	安云十配变	10	400	上级设备容量受限
13244	东台	大桥十一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13245	东台	国富四配变	10	400	上级设备容量受限
13246	东台	三友九配变	10	400	上级设备容量受限
13247	东台	安云九号配变	10	400	上级设备容量受限
13248	东台	庆丰十二配变	10	400	上级设备容量受限
13249	东台	才琴一配变	10	400	上级设备容量受限
13250	东台	金星十配变	10	400	本级设备容量受限
13251	东台	陈丿六配变	10	200	本级设备容量受限
13252	东台	金星九配变	10	200	本级设备容量受限
13253	东台	金星四配变	10	200	本级设备容量受限
13254	东台	中心十二配变	10	200	本级设备容量受限
13255	东台	陈丿八配变	10	200	本级设备容量受限
13256	东台	唐西十配变	10	200	本级设备容量受限
13257	东台	永丰十八配变	10	200	本级设备容量受限
13258	东台	明星十七配变	10	200	本级设备容量受限
13259	东台	陈丿一配变	10	400	本级设备容量受限
13260	东台	陈丿十二配变	10	200	上级设备容量受限
13261	东台	陈丿五配变	10	400	上级设备容量受限
13262	东台	中心四配变	10	400	上级设备容量受限
13263	东台	唐西五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13264	东台	金星十一配变	10	250	上级设备容量受限
13265	东台	唐西七配变	10	200	上级设备容量受限
13266	东台	陈丿二配变	10	200	上级设备容量受限
13267	东台	金星三配变	10	200	上级设备容量受限
13268	东台	陈丿十五配变	10	200	上级设备容量受限
13269	东台	唐西十三配变	10	200	上级设备容量受限
13270	东台	唐西二配变	10	200	上级设备容量受限
13271	东台	永丰三配变	10	200	上级设备容量受限
13272	东台	金星二配变	10	200	上级设备容量受限
13273	东台	永丰十配变	10	200	上级设备容量受限
13274	东台	中心三配变	10	400	上级设备容量受限
13275	东台	唐西十一配变	10	200	上级设备容量受限
13276	东台	陈丿十三配变	10	200	上级设备容量受限
13277	东台	金星八配变	10	315	上级设备容量受限
13278	东台	陈丿七配变	10	400	上级设备容量受限
13279	东台	金星二十配变	10	200	上级设备容量受限
13280	东台	唐西九配变	10	200	上级设备容量受限
13281	东台	陈丿三配变	10	200	上级设备容量受限
13282	东台	唐西三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13283	东台	金星十五配变	10	200	上级设备容量受限
13284	东台	陈丿九配变	10	200	上级设备容量受限
13285	东台	唐西八配变	10	200	上级设备容量受限
13286	东台	唐西十二配变	10	200	上级设备容量受限
13287	东台	唐西二十配变	10	200	上级设备容量受限
13288	东台	唐西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
13289	东台	金星十六配变	10	200	上级设备容量受限
13290	东台	唐西六配变	10	200	上级设备容量受限
13291	东台	金星二十二配变	10	200	上级设备容量受限
13292	东台	陈丿四配变	10	200	上级设备容量受限
13293	东台	陈丿十四配变	10	200	上级设备容量受限
13294	东台	金星十八配变	10	200	上级设备容量受限
13295	东台	金星十七配变	10	200	上级设备容量受限
13296	东台	金星十三配变	10	400	上级设备容量受限
13297	东台	唐西四配变	10	400	上级设备容量受限
13298	东台	中心九配变	10	400	上级设备容量受限
13299	东台	金星五配变	10	400	上级设备容量受限
13300	东台	陈丿十一配变	10	400	上级设备容量受限
13301	东台	唐西一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13302	东台	陈丿十配变	10	400	上级设备容量受限
13303	东台	港桥九配变	10	200	本级设备容量受限
13304	东台	港桥七配变	10	200	本级设备容量受限
13305	东台	国富九配变	10	200	上级设备容量受限
13306	东台	三友五配变	10	100	上级设备容量受限
13307	东台	三友七配变	10	200	上级设备容量受限
13308	东台	明星十配变	10	200	上级设备容量受限
13309	东台	国富六配变	10	400	上级设备容量受限
13310	东台	明星十一配变	10	200	上级设备容量受限
13311	东台	明星七配变	10	200	上级设备容量受限
13312	东台	港桥四配变	10	200	上级设备容量受限
13313	东台	港桥八配变	10	200	上级设备容量受限
13314	东台	港桥十六配变	10	200	上级设备容量受限
13315	东台	明星八配变	10	200	上级设备容量受限
13316	东台	港桥二配变	10	200	上级设备容量受限
13317	东台	港桥五配变	10	200	上级设备容量受限
13318	东台	国富七配变	10	200	上级设备容量受限
13319	东台	港桥十七配变	10	200	上级设备容量受限
13320	东台	三友十一配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13321	东台	港桥六配变	10	200	上级设备容量受限
13322	东台	港桥十二配变	10	400	上级设备容量受限
13323	东台	港桥三配变	10	400	上级设备容量受限
13324	东台	三友二配变	10	200	上级设备容量受限
13325	东台	港桥十五配变	10	200	上级设备容量受限
13326	东台	国富十一配变	10	200	上级设备容量受限
13327	东台	国富三配变	10	200	上级设备容量受限
13328	东台	国富二配变	10	200	上级设备容量受限
13329	东台	庆丰六配变	10	400	上级设备容量受限
13330	东台	港桥十三配变	10	200	上级设备容量受限
13331	东台	明星十三配变	10	200	上级设备容量受限
13332	东台	国富十配变	10	200	上级设备容量受限
13333	东台	三友十四配变	10	200	上级设备容量受限
13334	东台	港桥十一配变	10	200	上级设备容量受限
13335	东台	港桥十四配变	10	200	上级设备容量受限
13336	东台	明星三配变	10	400	上级设备容量受限
13337	东台	三友三配变	10	400	上级设备容量受限
13338	东台	国富五配变	10	400	上级设备容量受限
13339	东台	港桥一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13340	东台	港桥十配变	10	400	上级设备容量受限
13341	东台	国富八配变	10	400	上级设备容量受限
13342	东台	国富一配变	10	400	上级设备容量受限
13343	东台	三友十三配变	10	400	上级设备容量受限
13344	东台	东刘十一配变	10	200	本级设备容量受限
13345	东台	西刘十四配变	10	200	本级设备容量受限
13346	东台	东刘六配变	10	200	本级设备容量受限
13347	东台	西刘七配变	10	200	本级设备容量受限
13348	东台	新彭六配变	10	200	本级设备容量受限
13349	东台	新彭十一配变	10	400	上级设备容量受限
13350	东台	新丰十二配变	10	200	上级设备容量受限
13351	东台	西刘十五配变	10	200	上级设备容量受限
13352	东台	东刘二配变	10	200	上级设备容量受限
13353	东台	西刘一配变	10	200	上级设备容量受限
13354	东台	新丰三配变	10	200	上级设备容量受限
13355	东台	新彭十三配变	10	200	上级设备容量受限
13356	东台	新丰十一配变	10	400	上级设备容量受限
13357	东台	西刘五配变	10	200	上级设备容量受限
13358	东台	新丰5配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13359	东台	新彭七配变	10	200	上级设备容量受限
13360	东台	东刘三配变	10	200	上级设备容量受限
13361	东台	新丰二配变	10	200	上级设备容量受限
13362	东台	新丰十六配变	10	200	上级设备容量受限
13363	东台	新丰一配变	10	200	上级设备容量受限
13364	东台	新彭十配变	10	200	上级设备容量受限
13365	东台	新丰十五配变	10	200	上级设备容量受限
13366	东台	新彭八配变	10	200	上级设备容量受限
13367	东台	新彭五配变	10	200	上级设备容量受限
13368	东台	新丰十三配变	10	200	上级设备容量受限
13369	东台	西刘二配变	10	400	上级设备容量受限
13370	东台	西刘十一配变	10	200	上级设备容量受限
13371	东台	明星十二配变	10	200	上级设备容量受限
13372	东台	东刘一配变	10	400	上级设备容量受限
13373	东台	东刘四配变	10	200	上级设备容量受限
13374	东台	西刘十二配变	10	200	上级设备容量受限
13375	东台	西刘十三配变	10	200	上级设备容量受限
13376	东台	西刘四配变	10	200	上级设备容量受限
13377	东台	新丰十四配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13378	东台	东刘九配变	10	200	上级设备容量受限
13379	东台	新彭三配变	10	200	上级设备容量受限
13380	东台	新丰七配变	10	400	上级设备容量受限
13381	东台	西刘九配变	10	200	上级设备容量受限
13382	东台	东刘七配变	10	200	上级设备容量受限
13383	东台	新彭十二配变	10	200	上级设备容量受限
13384	东台	东刘十配变	10	200	上级设备容量受限
13385	东台	新丰四配变	10	200	上级设备容量受限
13386	东台	西刘3配变	10	200	上级设备容量受限
13387	东台	西刘十配变	10	400	上级设备容量受限
13388	东台	新彭1配变	10	400	上级设备容量受限
13389	东台	新丰十配变	10	400	上级设备容量受限
13390	东台	东刘五配变	10	400	上级设备容量受限
13391	东台	东刘八配变	10	400	上级设备容量受限
13392	东台	新彭二配变	10	400	上级设备容量受限
13393	东台	西刘6配变	10	400	上级设备容量受限
13394	东台	新丰八配变	10	400	上级设备容量受限
13395	东台	新丰六配变	10	400	上级设备容量受限
13396	东台	新彭四配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13397	东台	新彭九配变	10	400	上级设备容量受限
13398	东台	新丰九配变	10	400	上级设备容量受限
13399	东台	西刘八配变	10	400	上级设备容量受限
13400	东台	明星十六配变	10	200	上级设备容量受限
13401	东台	明星20#配变	10	630	上级设备容量受限
13402	东台	永胜四号配变	10	200	上级设备容量受限
13403	东台	保丰三配变	10	200	上级设备容量受限
13404	东台	公用19配变	10	400	上级设备容量受限
13405	东台	永胜1#配变	10	400	上级设备容量受限
13406	东台	保丰6配变	10	200	上级设备容量受限
13407	东台	保丰7配变	10	200	上级设备容量受限
13408	东台	保丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
13409	东台	保丰十四配变	10	400	上级设备容量受限
13410	东台	川港七配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
13411	东台	川港二号配变	10	200	上级设备容量受限
13412	东台	川港10#配变	10	200	上级设备容量受限
13413	东台	川港五配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
13414	东台	洼灶七配变	10	200	上级设备容量受限
13415	东台	川港一配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13416	东台	川港三配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
13417	东台	保丰二配变	10	200	上级设备容量受限
13418	东台	川港六配变（头灶）	10	200	上级设备容量受限
13419	东台	川港四配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
13420	东台	川港8#配变	10	400	上级设备容量受限
13421	东台	川港9#配变	10	400	上级设备容量受限
13422	东台	川港11#配变	10	400	上级设备容量受限
13423	东台	保丰九配变（国网专项）	10	400	上级设备容量受限
13424	东台	工业园区配变（头灶）	10	400	上级设备容量受限
13425	东台	二洋四配变	10	200	本级设备容量受限
13426	东台	镇河六配变	10	400	本级设备容量受限
13427	东台	镇河三配变	10	200	本级设备容量受限
13428	东台	战胜五配变	10	200	本级设备容量受限
13429	东台	二洋二配变	10	400	本级设备容量受限
13430	东台	镇河九配变	10	200	本级设备容量受限
13431	东台	二洋13#配变	10	400	本级设备容量受限
13432	东台	二洋#11配变	10	400	本级设备容量受限
13433	东台	五总三配变	10	200	本级设备容量受限
13434	东台	战胜一配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13435	东台	二洋#9配变	10	200	本级设备容量受限
13436	东台	战胜4#配变	10	200	本级设备容量受限
13437	东台	五总(一)配变	10	200	上级设备容量受限
13438	东台	二洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
13439	东台	战胜七配变	10	200	上级设备容量受限
13440	东台	二洋三配变	10	200	上级设备容量受限
13441	东台	二洋八配变	10	315	上级设备容量受限
13442	东台	唐洋一配变	10	200	上级设备容量受限
13443	东台	战胜二配变	10	200	上级设备容量受限
13444	东台	二洋一配变	10	400	上级设备容量受限
13445	东台	战胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
13446	东台	战胜八配变	10	200	上级设备容量受限
13447	东台	镇河五配变	10	200	上级设备容量受限
13448	东台	战胜10#配变	10	200	上级设备容量受限
13449	东台	镇河12#配变	10	200	上级设备容量受限
13450	东台	二洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
13451	东台	镇河八配变	10	400	上级设备容量受限
13452	东台	五总(六)配变	10	200	上级设备容量受限
13453	东台	新元#14配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13454	东台	二洋六配变	10	400	上级设备容量受限
13455	东台	二洋七配变	10	400	上级设备容量受限
13456	东台	新元九配变	10	200	上级设备容量受限
13457	东台	五总4配变	10	400	上级设备容量受限
13458	东台	镇河十配变	10	200	上级设备容量受限
13459	东台	新元3#配变	10	400	上级设备容量受限
13460	东台	五总#7配变	10	315	上级设备容量受限
13461	东台	五总8#配变	10	400	上级设备容量受限
13462	东台	镇河二配变	10	400	上级设备容量受限
13463	东台	新元七配变	10	160	上级设备容量受限
13464	东台	战胜9#配变	10	200	上级设备容量受限
13465	东台	五总2配变	10	315	上级设备容量受限
13466	东台	战胜六配变	10	200	上级设备容量受限
13467	东台	战胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
13468	东台	五总#12配变	10	200	上级设备容量受限
13469	东台	五总五配变	10	400	上级设备容量受限
13470	东台	五总#9配变	10	200	上级设备容量受限
13471	东台	集镇二十八配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13472	东台	新元六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13473	东台	镇河一配变	10	400	上级设备容量受限
13474	东台	镇河四配变	10	200	上级设备容量受限
13475	东台	战胜13#配变	10	400	上级设备容量受限
13476	东台	新元13配变	10	400	上级设备容量受限
13477	东台	五总#11配变	10	400	上级设备容量受限
13478	东台	战胜12#配变	10	400	上级设备容量受限
13479	东台	唐洋#3配变	10	400	上级设备容量受限
13480	东台	五总#10配变	10	400	上级设备容量受限
13481	东台	二洋五配变	10	400	上级设备容量受限
13482	东台	八里四配变	10	400	本级设备容量受限
13483	东台	八里一配变	10	200	本级设备容量受限
13484	东台	新联61连1配变	10	100	上级设备容量受限
13485	东台	潘堡五配变	10	400	上级设备容量受限
13486	东台	潘堡三配变	10	200	上级设备容量受限
13487	东台	盐坝18连8#配变	10	400	上级设备容量受限
13488	东台	潘堡四配变	10	200	上级设备容量受限
13489	东台	潘堡二配变	10	200	上级设备容量受限
13490	东台	八里二配变	10	200	上级设备容量受限
13491	东台	盐村六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13492	东台	盐村二配变	10	200	上级设备容量受限
13493	东台	潘堡十配变	10	200	上级设备容量受限
13494	东台	潘堡七配变	10	200	上级设备容量受限
13495	东台	潘堡八配变	10	200	上级设备容量受限
13496	东台	潘堡十一配变	10	200	上级设备容量受限
13497	东台	潘堡九配变	10	200	上级设备容量受限
13498	东台	八里三配变	10	200	上级设备容量受限
13499	东台	潘堡一配变	10	400	上级设备容量受限
13500	东台	潘堡六配变	10	400	上级设备容量受限
13501	东台	先进一配变	10	200	本级设备容量受限
13502	东台	五灶7配变	10	200	本级设备容量受限
13503	东台	一灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
13504	东台	五灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
13505	东台	新一18#配变	10	200	上级设备容量受限
13506	东台	新一17#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
13507	东台	新一一配变	10	400	上级设备容量受限
13508	东台	一灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
13509	东台	新一六配变	10	200	上级设备容量受限
13510	东台	红星6配变	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13511	东台	榆东二配变	10	400	上级设备容量受限
13512	东台	一灶八配变	10	200	上级设备容量受限
13513	东台	新一十配变	10	200	上级设备容量受限
13514	东台	新一5#配变	10	200	上级设备容量受限
13515	东台	先进5#配变	10	200	上级设备容量受限
13516	东台	榆东七配变	10	200	上级设备容量受限
13517	东台	榆东8配变	10	200	上级设备容量受限
13518	东台	先进4配变	10	200	上级设备容量受限
13519	东台	先进二配变	10	200	上级设备容量受限
13520	东台	一灶7#配变	10	400	上级设备容量受限
13521	东台	先进8#配变	10	400	上级设备容量受限
13522	东台	新一8配变	10	200	上级设备容量受限
13523	东台	榆东一配变	10	200	上级设备容量受限
13524	东台	新一十一配变	10	200	上级设备容量受限
13525	东台	新一19#配变	10	200	上级设备容量受限
13526	东台	一灶17#配变	10	200	上级设备容量受限
13527	东台	一灶15#配变	10	200	上级设备容量受限
13528	东台	新一九配变	10	200	上级设备容量受限
13529	东台	新一7配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13530	东台	五灶一配变	10	400	上级设备容量受限
13531	东台	新一16#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
13532	东台	五灶二配变	10	400	上级设备容量受限
13533	东台	新一15#配变	10	200	上级设备容量受限
13534	东台	五灶10#配变.	10	200	上级设备容量受限
13535	东台	一灶12配变	10	400	上级设备容量受限
13536	东台	丰南五配变	10	400	上级设备容量受限
13537	东台	先进7配变	10	400	上级设备容量受限
13538	东台	五灶三配变	10	400	上级设备容量受限
13539	东台	一灶19配变	10	400	上级设备容量受限
13540	东台	一灶六配变	10	400	上级设备容量受限
13541	东台	五灶8配变	10	400	上级设备容量受限
13542	东台	先进3配变	10	400	上级设备容量受限
13543	东台	新一13配变	10	400	上级设备容量受限
13544	东台	榆东13#配变	10	400	上级设备容量受限
13545	东台	先进6配变	10	400	上级设备容量受限
13546	东台	新一三配变	10	400	上级设备容量受限
13547	东台	新一12配变	10	400	上级设备容量受限
13548	东台	新一14配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13549	东台	一灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
13550	东台	一灶14配变	10	400	上级设备容量受限
13551	东台	新一二配变	10	400	上级设备容量受限
13552	东台	先进9配变	10	400	上级设备容量受限
13553	东台	一灶13配变	10	400	上级设备容量受限
13554	东台	新安13#配变	10	400	上级设备容量受限
13555	东台	红星五配变	10	200	上级设备容量受限
13556	东台	红星13配变	10	200	上级设备容量受限
13557	东台	红星8配变	10	200	上级设备容量受限
13558	东台	红星12配变	10	200	上级设备容量受限
13559	东台	红星十配变	10	200	上级设备容量受限
13560	东台	新安10#配变(节能变利用)	10	200	上级设备容量受限
13561	东台	新安9#配变	10	200	上级设备容量受限
13562	东台	红星1#配变	10	200	上级设备容量受限
13563	东台	红星三配变	10	400	上级设备容量受限
13564	东台	红星14#配变	10	200	上级设备容量受限
13565	东台	红星4配变	10	200	上级设备容量受限
13566	东台	红星11#配变	10	200	上级设备容量受限
13567	东台	红星7配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13568	东台	红星九配变	10	200	上级设备容量受限
13569	东台	红星15配变	10	400	上级设备容量受限
13570	东台	新安三配变	10	400	上级设备容量受限
13571	东台	新安4配变	10	400	上级设备容量受限
13572	东台	新安12#配变(节能变利用)	10	400	上级设备容量受限
13573	东台	红星二配变	10	400	上级设备容量受限
13574	东台	新安一配变	10	400	上级设备容量受限
13575	东台	新安6#配变	10	400	上级设备容量受限
13576	东台	新安2#配变	10	400	上级设备容量受限
13577	东台	联富13#配变	10	200	本级设备容量受限
13578	东台	杨河四配变	10	200	本级设备容量受限
13579	东台	杨河七配变	10	200	本级设备容量受限
13580	东台	杨东六配变	10	400	本级设备容量受限
13581	东台	许乐一配变	10	200	本级设备容量受限
13582	东台	薛套9#配变	10	200	本级设备容量受限
13583	东台	薛套七配变	10	200	本级设备容量受限
13584	东台	薛套(六)配变	10	200	本级设备容量受限
13585	东台	杨河11#配变	10	200	本级设备容量受限
13586	东台	三总六配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13587	东台	联富六配变	10	200	本级设备容量受限
13588	东台	杨河三配变	10	200	本级设备容量受限
13589	东台	杨河十二配变	10	200	本级设备容量受限
13590	东台	联富四配变	10	200	本级设备容量受限
13591	东台	杨河16#配变	10	200	本级设备容量受限
13592	东台	联富(七)配变	10	200	上级设备容量受限
13593	东台	许乐十配变	10	200	本级设备容量受限
13594	东台	杨河八配变	10	200	上级设备容量受限
13595	东台	薛套三配变	10	200	本级设备容量受限
13596	东台	杨河十三配变	10	200	上级设备容量受限
13597	东台	嘉和庭苑开关站1#变压器	10	800	上级设备容量受限
13598	东台	杨河十配变	10	200	上级设备容量受限
13599	东台	杨河九配变	10	200	上级设备容量受限
13600	东台	许乐三配变	10	200	上级设备容量受限
13601	东台	嘉和庭苑开关站3#变压器	10	800	上级设备容量受限
13602	东台	工业园区配变	10	315	上级设备容量受限
13603	东台	杨河十四配变	10	400	上级设备容量受限
13604	东台	联富五配变	10	200	上级设备容量受限
13605	东台	联富12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13606	东台	芦河13#配变	10	200	上级设备容量受限
13607	东台	联富三配变	10	200	上级设备容量受限
13608	东台	杨河二配变	10	200	上级设备容量受限
13609	东台	杨东5#配变	10	200	上级设备容量受限
13610	东台	杨河六配变	10	400	上级设备容量受限
13611	东台	联富二配变	10	200	上级设备容量受限
13612	东台	杨河五配变	10	200	上级设备容量受限
13613	东台	四仓六配变	10	200	上级设备容量受限
13614	东台	联富一配变	10	200	上级设备容量受限
13615	东台	联富八配变	10	400	上级设备容量受限
13616	东台	芦河三配变	10	200	上级设备容量受限
13617	东台	许乐十一配变	10	200	上级设备容量受限
13618	东台	许乐六配变	10	200	上级设备容量受限
13619	东台	薛套二配变	10	200	上级设备容量受限
13620	东台	杨东九配变	10	200	上级设备容量受限
13621	东台	联富11配变	10	200	上级设备容量受限
13622	东台	许乐2#配变	10	400	上级设备容量受限
13623	东台	杨东七配变	10	200	上级设备容量受限
13624	东台	联富10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13625	东台	杨东3#配变	10	200	上级设备容量受限
13626	东台	许乐九配变	10	400	上级设备容量受限
13627	东台	杨东一配变	10	400	上级设备容量受限
13628	东台	许乐7#配变	10	400	上级设备容量受限
13629	东台	杨河十五配变	10	400	上级设备容量受限
13630	东台	许乐五配变	10	400	上级设备容量受限
13631	东台	杨河一配变	10	200	上级设备容量受限
13632	东台	杨东四配变	10	400	上级设备容量受限
13633	东台	芦河四配变	10	400	上级设备容量受限
13634	东台	竹林13#配变	10	200	本级设备容量受限
13635	东台	高横6#配变	10	200	本级设备容量受限
13636	东台	高横4#配变	10	200	本级设备容量受限
13637	东台	高横5#配变	10	200	本级设备容量受限
13638	东台	竹林9#配变	10	200	本级设备容量受限
13639	东台	竹林5#配变	10	200	本级设备容量受限
13640	东台	竹园四配变	10	400	上级设备容量受限
13641	东台	南洼1配变	10	400	上级设备容量受限
13642	东台	竹园11台片	10	400	上级设备容量受限
13643	东台	高横1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13644	东台	富西6#配变	10	100	上级设备容量受限
13645	东台	竹园13配变	10	200	上级设备容量受限
13646	东台	竹林2#配变	10	200	上级设备容量受限
13647	东台	竹林7#配变	10	200	上级设备容量受限
13648	东台	富西2#配变	10	200	上级设备容量受限
13649	东台	竹林3#配变	10	200	上级设备容量受限
13650	东台	高横9#配变	10	200	上级设备容量受限
13651	东台	竹林8#配变	10	200	上级设备容量受限
13652	东台	竹林1#配变	10	200	上级设备容量受限
13653	东台	富西3#配变	10	200	上级设备容量受限
13654	东台	高横8#配变	10	200	上级设备容量受限
13655	东台	竹园五配变	10	200	上级设备容量受限
13656	东台	竹林14#配变	10	250	上级设备容量受限
13657	东台	竹林11#配变	10	200	上级设备容量受限
13658	东台	高横3#配变	10	200	上级设备容量受限
13659	东台	竹园8台片	10	200	上级设备容量受限
13660	东台	竹园9台片	10	200	上级设备容量受限
13661	东台	高横2#配变	10	200	上级设备容量受限
13662	东台	竹园7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13663	东台	竹园12#配变	10	200	上级设备容量受限
13664	东台	高横7#配变	10	400	上级设备容量受限
13665	东台	竹林10#配变	10	200	上级设备容量受限
13666	东台	竹园三台片10KVS11变压器	10	200	上级设备容量受限
13667	东台	竹园六配变	10	200	上级设备容量受限
13668	东台	竹园10台片	10	200	上级设备容量受限
13669	东台	竹林12#配变	10	400	上级设备容量受限
13670	东台	竹林6#配变	10	400	上级设备容量受限
13671	东台	竹园二配变	10	400	上级设备容量受限
13672	东台	竹园一配变	10	400	上级设备容量受限
13673	东台	建团6#配变	10	200	本级设备容量受限
13674	东台	万港8#配变	10	200	本级设备容量受限
13675	东台	顾横8#配变	10	200	本级设备容量受限
13676	东台	顾横2#配变	10	200	本级设备容量受限
13677	东台	顾横11#配变	10	200	本级设备容量受限
13678	东台	梁一2#配变	10	400	本级设备容量受限
13679	东台	万港4#配变	10	200	本级设备容量受限
13680	东台	万港12#配变	10	200	本级设备容量受限
13681	东台	建团2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13682	东台	梁一15#配变	10	400	上级设备容量受限
13683	东台	顾横10#配变	10	200	上级设备容量受限
13684	东台	万港14#配变	10	200	上级设备容量受限
13685	东台	万港20#变	10	200	上级设备容量受限
13686	东台	顾横5#配变	10	200	上级设备容量受限
13687	东台	建团3#配变	10	200	上级设备容量受限
13688	东台	顾横9#配变	10	200	上级设备容量受限
13689	东台	顾横4#配变	10	200	上级设备容量受限
13690	东台	万港3#配变	10	200	上级设备容量受限
13691	东台	梁一1#配变	10	200	上级设备容量受限
13692	东台	梁一12#配变	10	200	上级设备容量受限
13693	东台	梁一7#配变	10	200	上级设备容量受限
13694	东台	梁一11#配变	10	200	上级设备容量受限
13695	东台	建团1#配变	10	200	上级设备容量受限
13696	东台	顾横3#配变	10	200	上级设备容量受限
13697	东台	万港2#配变	10	200	上级设备容量受限
13698	东台	梁一8#配变	10	200	上级设备容量受限
13699	东台	梁一4#配变	10	200	上级设备容量受限
13700	东台	万港7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13701	东台	万港16#配变	10	200	上级设备容量受限
13702	东台	万港15#配变	10	200	上级设备容量受限
13703	东台	万港11#配变	10	200	上级设备容量受限
13704	东台	建团5#配变	10	200	上级设备容量受限
13705	东台	梁一3#配变	10	200	上级设备容量受限
13706	东台	万港9#配变	10	200	上级设备容量受限
13707	东台	梁一6#配变	10	200	上级设备容量受限
13708	东台	梁一9#配变	10	200	上级设备容量受限
13709	东台	万港6#配变	10	200	上级设备容量受限
13710	东台	梁一5#配变	10	200	上级设备容量受限
13711	东台	万港10#配变	10	200	上级设备容量受限
13712	东台	梁一13#配变	10	200	上级设备容量受限
13713	东台	梁一14#配变	10	200	上级设备容量受限
13714	东台	富西12#配变	10	200	上级设备容量受限
13715	东台	万港17#配变	10	200	上级设备容量受限
13716	东台	万港5#配变	10	200	上级设备容量受限
13717	东台	建团7#配变	10	200	上级设备容量受限
13718	东台	万港18#配变	10	200	上级设备容量受限
13719	东台	梁一10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13720	东台	万港13#配变	10	200	上级设备容量受限
13721	东台	顾横7#配变	10	400	上级设备容量受限
13722	东台	顾横1#配变	10	400	上级设备容量受限
13723	东台	建团4#配变	10	400	上级设备容量受限
13724	东台	顾横6#配变	10	400	上级设备容量受限
13725	东台	万港1#配变	10	400	上级设备容量受限
13726	东台	万港19#配变	10	400	上级设备容量受限
13727	东台	保丰五号配变	10	200	上级设备容量受限
13728	东台	洼灶五配变	10	200	上级设备容量受限
13729	东台	保丰一号配变	10	400	上级设备容量受限
13730	东台	保丰12#配变	10	400	上级设备容量受限
13731	东台	园艺3#配变	10	400	上级设备容量受限
13732	东台	园艺4#配变	10	400	上级设备容量受限
13733	东台	富源雅居1#配变	10	500	上级设备容量受限
13734	东台	丽都华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
13735	东台	富御广场东区1#变	10	800	上级设备容量受限
13736	东台	凤凰苑2#配变	10	630	上级设备容量受限
13737	东台	金汇花城#1箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限
13738	东台	金汇花城#2箱变0505配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13739	东台	园艺10#配变	10	400	上级设备容量受限
13740	东台	富源雅居变2#箱变	10	500	上级设备容量受限
13741	东台	富御广场2#变	10	630	上级设备容量受限
13742	东台	富御广场4#变	10	630	上级设备容量受限
13743	东台	园艺11#配变	10	400	上级设备容量受限
13744	东台	富御广场东区3#变	10	800	上级设备容量受限
13745	东台	凤凰苑1#配变	10	630	上级设备容量受限
13746	东台	园艺2#配变	10	400	上级设备容量受限
13747	东台	园艺9#配变	10	400	上级设备容量受限
13748	东台	富西(9)#配变	10	400	上级设备容量受限
13749	东台	园艺13#配变	10	400	上级设备容量受限
13750	东台	园艺12#配变	10	400	上级设备容量受限
13751	东台	园艺1#配变	10	400	上级设备容量受限
13752	东台	园艺15#箱变变压器	10	500	上级设备容量受限
13753	东台	胡墩二配变	10	200	本级设备容量受限
13754	东台	高墩9配变	10	200	本级设备容量受限
13755	东台	东团6#配变	10	200	本级设备容量受限
13756	东台	高墩一配变	10	200	上级设备容量受限
13757	东台	芦河12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13758	东台	东团二配变	10	200	本级设备容量受限
13759	东台	东团4#配变	10	200	上级设备容量受限
13760	东台	芦河一配变	10	200	本级设备容量受限
13761	东台	芦河七配变	10	200	上级设备容量受限
13762	东台	东团九配变	10	200	上级设备容量受限
13763	东台	许南七配变	10	200	上级设备容量受限
13764	东台	芦河十一配变	10	200	上级设备容量受限
13765	东台	高墩七配变	10	200	上级设备容量受限
13766	东台	胡墩三配变	10	200	上级设备容量受限
13767	东台	东团八配变	10	200	上级设备容量受限
13768	东台	芦河15#配变	10	200	上级设备容量受限
13769	东台	芦河9配变	10	200	上级设备容量受限
13770	东台	东团14配变	10	200	上级设备容量受限
13771	东台	东团十配变	10	200	上级设备容量受限
13772	东台	东团五配变	10	200	上级设备容量受限
13773	东台	高墩三配变	10	400	上级设备容量受限
13774	东台	高墩12配变	10	200	上级设备容量受限
13775	东台	芦河二配变	10	200	上级设备容量受限
13776	东台	胡墩一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13777	东台	芦河五配变	10	200	上级设备容量受限
13778	东台	东团一配变	10	400	上级设备容量受限
13779	东台	解放16配变	10	200	上级设备容量受限
13780	东台	芦河六配变	10	200	上级设备容量受限
13781	东台	高墩四配变	10	200	上级设备容量受限
13782	东台	许南六配变	10	200	上级设备容量受限
13783	东台	高墩二配变	10	200	上级设备容量受限
13784	东台	东团三配变	10	200	上级设备容量受限
13785	东台	许南八配变	10	200	上级设备容量受限
13786	东台	高墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
13787	东台	高墩六配变	10	200	上级设备容量受限
13788	东台	公用十配变.	10	200	上级设备容量受限
13789	东台	高墩八配变	10	400	上级设备容量受限
13790	东台	许南一配变	10	200	上级设备容量受限
13791	东台	东团七配变	10	400	上级设备容量受限
13792	东台	高墩10#配变	10	200	上级设备容量受限
13793	东台	高墩五配变	10	400	上级设备容量受限
13794	东台	高元8#配变	10	100	上级设备容量受限
13795	东台	北街2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13796	东台	北街1#配变	10	400	上级设备容量受限
13797	东台	高元10#配变	10	200	上级设备容量受限
13798	东台	桑园1#配变	10	200	上级设备容量受限
13799	东台	高元6#配变	10	200	上级设备容量受限
13800	东台	高元1#配变	10	200	上级设备容量受限
13801	东台	高元7#配变	10	400	上级设备容量受限
13802	东台	富南5#配变	10	200	上级设备容量受限
13803	东台	富安公用9#配变	10	400	上级设备容量受限
13804	东台	富安公用19#配变	10	400	上级设备容量受限
13805	东台	富北10#配变	10	400	上级设备容量受限
13806	东台	园艺6#配变	10	400	上级设备容量受限
13807	东台	高元5#配变	10	400	上级设备容量受限
13808	东台	富北11#配变	10	400	上级设备容量受限
13809	东台	月塘湾1#变	10	630	上级设备容量受限
13810	东台	富西4#配变	10	200	本级设备容量受限
13811	东台	西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
13812	东台	桑园5#配变	10	200	上级设备容量受限
13813	东台	六垛6#配变	10	200	上级设备容量受限
13814	东台	桑园2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13815	东台	富北8#配变	10	200	上级设备容量受限
13816	东台	六垛1#配变	10	200	上级设备容量受限
13817	东台	西场(5)#配变	10	200	上级设备容量受限
13818	东台	六垛9#配变	10	200	上级设备容量受限
13819	东台	西场6#配变	10	200	上级设备容量受限
13820	东台	西场3#配变	10	200	上级设备容量受限
13821	东台	西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
13822	东台	西场4#配变	10	200	上级设备容量受限
13823	东台	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
13824	东台	桑园6#配变	10	200	上级设备容量受限
13825	东台	六垛5#配变	10	200	上级设备容量受限
13826	东台	西场1#配变	10	200	上级设备容量受限
13827	东台	桑园4#配变	10	400	上级设备容量受限
13828	东台	竹林4#配变	10	400	上级设备容量受限
13829	东台	西场8#配变	10	400	上级设备容量受限
13830	东台	红花13#配变	10	200	本级设备容量受限
13831	东台	集镇24#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
13832	东台	集镇11#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13833	东台	永安名苑#2箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13834	东台	集镇16#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
13835	东台	集镇13#配变（唐洋）	10	100	上级设备容量受限
13836	东台	恒城雅居1#变800kVA	10	800	上级设备容量受限
13837	东台	集镇20#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13838	东台	集镇33#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13839	东台	集镇14#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13840	东台	集镇25#配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
13841	东台	集镇5#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13842	东台	唐洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
13843	东台	集镇30#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13844	东台	集镇22#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13845	东台	集镇1#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13846	东台	安建13#配变	10	200	上级设备容量受限
13847	东台	和平置业1#配变	10	630	上级设备容量受限
13848	东台	幸福花园1#变	10	630	上级设备容量受限
13849	东台	温州商贸城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
13850	东台	艺雅居#1变压器	10	630	上级设备容量受限
13851	东台	鑫园小区#2主变	10	400	上级设备容量受限
13852	东台	鑫园小区#4主变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13853	东台	幸福花园3#变	10	800	上级设备容量受限
13854	东台	集镇21#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13855	东台	集镇10#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13856	东台	金城花园1#箱变间隔2配电变压器	10	400	上级设备容量受限
13857	东台	桃花源2#变	10	630	上级设备容量受限
13858	东台	集镇37#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13859	东台	好韵居#2箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
13860	东台	好韵居#1箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
13861	东台	集镇32#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13862	东台	红色4#配变	10	200	上级设备容量受限
13863	东台	红色8#配变	10	200	上级设备容量受限
13864	东台	集镇3#配变(唐洋)	10	160	上级设备容量受限
13865	东台	唐南2#配变	10	400	上级设备容量受限
13866	东台	集镇36#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13867	东台	集镇8#配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13868	东台	红花6#配变	10	400	上级设备容量受限
13869	东台	红色6#配变	10	315	上级设备容量受限
13870	东台	集镇31#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13871	东台	集镇27#配变(唐洋)	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13872	东台	安建7#配变	10	400	上级设备容量受限
13873	东台	安建8#配变	10	400	上级设备容量受限
13874	东台	集镇7#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13875	东台	唐南1#配变	10	400	上级设备容量受限
13876	东台	集镇38#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13877	东台	集镇6#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13878	东台	新元5#配变	10	400	上级设备容量受限
13879	东台	集镇26#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13880	东台	集镇15#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13881	东台	集镇9#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13882	东台	集镇35#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13883	东台	集镇23#配变(唐洋)	10	400	上级设备容量受限
13884	东台	唐南3#配变	10	400	上级设备容量受限
13885	东台	集镇十七配变（唐洋）	10	200	上级设备容量受限
13886	东台	集镇二十九配变(唐洋)	10	200	上级设备容量受限
13887	东台	街道七配变43645	10	400	上级设备容量受限
13888	东台	镇西六配变	10	400	上级设备容量受限
13889	东台	嘉诚花园一配变	10	400	上级设备容量受限
13890	东台	嘉诚花园二配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13891	东台	镇北四配变	10	315	上级设备容量受限
13892	东台	镇西二十二配变	10	200	上级设备容量受限
13893	东台	人和天润城#3配变	10	800	上级设备容量受限
13894	东台	嘉诚花园三配变	10	315	上级设备容量受限
13895	东台	人和天润城#1配变	10	800	上级设备容量受限
13896	东台	三仓新时代一配变	10	400	上级设备容量受限
13897	东台	镇西八配变	10	200	上级设备容量受限
13898	东台	人和天润城#5配变	10	800	上级设备容量受限
13899	东台	街道九配变	10	400	上级设备容量受限
13900	东台	镇西十配变	10	630	上级设备容量受限
13901	东台	镇西二十七变压器间隔配电变压器	10	500	上级设备容量受限
13902	东台	街道三配变.	10	400	上级设备容量受限
13903	东台	集镇二配变（三仓）	10	160	上级设备容量受限
13904	东台	集镇一配变	10	200	上级设备容量受限
13905	东台	镇西十八配变	10	400	上级设备容量受限
13906	东台	街道一配变.	10	400	上级设备容量受限
13907	东台	街道八配变	10	400	上级设备容量受限
13908	东台	天源城#2箱变	10	500	上级设备容量受限
13909	东台	天源城#3箱变320155003	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13910	东台	开发区一台片	10	400	上级设备容量受限
13911	东台	天源城#1箱变	10	500	上级设备容量受限
13912	东台	幸福家园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
13913	东台	海渔五配变	10	400	上级设备容量受限
13914	东台	黄海二配变.	10	400	上级设备容量受限
13915	东台	弶港二配变	10	200	上级设备容量受限
13916	东台	东港3#箱变	10	630	上级设备容量受限
13917	东台	海渔二配变	10	400	上级设备容量受限
13918	东台	东港4#箱变	10	630	上级设备容量受限
13919	东台	东港一配变	10	400	上级设备容量受限
13920	东台	黄海六配变	10	400	上级设备容量受限
13921	东台	海渔三配变	10	200	上级设备容量受限
13922	东台	东港五配变	10	400	上级设备容量受限
13923	东台	弶南一配变	10	400	上级设备容量受限
13924	东台	弶南十一配变	10	400	上级设备容量受限
13925	东台	弶南六配变	10	400	上级设备容量受限
13926	东台	海渔一配变	10	400	上级设备容量受限
13927	东台	弶港四配变	10	400	上级设备容量受限
13928	东台	弶南七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13929	东台	东港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
13930	东台	弼港1#箱变	10	630	上级设备容量受限
13931	东台	孙丿9#配变	10	200	本级设备容量受限
13932	东台	孙丿6配变	10	200	本级设备容量受限
13933	东台	潘南六配变	10	200	上级设备容量受限
13934	东台	公用变3配变(曹丿)	10	400	上级设备容量受限
13935	东台	华居四配变	10	200	上级设备容量受限
13936	东台	果林场三配变	10	200	上级设备容量受限
13937	东台	潘南8#配变	10	400	上级设备容量受限
13938	东台	孙丿十一配变	10	200	上级设备容量受限
13939	东台	孙丿4配变	10	200	上级设备容量受限
13940	东台	潘南二配变	10	200	上级设备容量受限
13941	东台	潘南十配变	10	200	上级设备容量受限
13942	东台	孙丿1配变	10	200	上级设备容量受限
13943	东台	孙丿十配变	10	200	上级设备容量受限
13944	东台	潘南九配变	10	200	上级设备容量受限
13945	东台	华居一配变	10	200	上级设备容量受限
13946	东台	潘南五配变	10	200	上级设备容量受限
13947	东台	孙丿十二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13948	东台	华Ⅰ2配变	10	200	上级设备容量受限
13949	东台	孙Ⅰ七配变	10	200	上级设备容量受限
13950	东台	孙Ⅰ8配变	10	200	上级设备容量受限
13951	东台	果林场一配变	10	200	上级设备容量受限
13952	东台	孙Ⅰ3配变	10	200	上级设备容量受限
13953	东台	潘南三配变	10	200	上级设备容量受限
13954	东台	华居七配变	10	200	上级设备容量受限
13955	东台	华居二配变	10	200	上级设备容量受限
13956	东台	华居三配变	10	200	上级设备容量受限
13957	东台	孙Ⅰ2配变	10	400	上级设备容量受限
13958	东台	孙Ⅰ五配变	10	400	上级设备容量受限
13959	东台	果林场二配变	10	400	上级设备容量受限
13960	东台	潘南一配变	10	400	上级设备容量受限
13961	东台	潘南四配变	10	400	上级设备容量受限
13962	东台	华居6#配变	10	400	上级设备容量受限
13963	东台	华Ⅰ一配变	10	400	上级设备容量受限
13964	东台	潘南7#配变	10	400	上级设备容量受限
13965	东台	华Ⅰ4#配变	10	400	上级设备容量受限
13966	东台	万升6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13967	东台	万升8#配变	10	200	上级设备容量受限
13968	东台	同胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
13969	东台	新先五配变	10	200	上级设备容量受限
13970	东台	王港十配变	10	200	上级设备容量受限
13971	东台	新先四配变	10	200	上级设备容量受限
13972	东台	八里人家4号箱变压器	10	630	上级设备容量受限
13973	东台	八里人家2#箱变	10	630	上级设备容量受限
13974	东台	新先十二配变	10	200	上级设备容量受限
13975	东台	新海四配变.	10	200	上级设备容量受限
13976	东台	八里人家1#箱变	10	630	上级设备容量受限
13977	东台	新曹集镇一变压器	10	500	上级设备容量受限
13978	东台	新先六配变	10	100	上级设备容量受限
13979	东台	八里人家3变压器	10	630	上级设备容量受限
13980	东台	新海六配变.	10	200	上级设备容量受限
13981	东台	东方四配变	10	200	上级设备容量受限
13982	东台	东方五配变	10	200	上级设备容量受限
13983	东台	东方一配变	10	200	上级设备容量受限
13984	东台	新先九配变	10	200	上级设备容量受限
13985	东台	新海一配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
13986	东台	新镇二配变	10	400	上级设备容量受限
13987	东台	新先七配变	10	400	上级设备容量受限
13988	东台	新海五配变.	10	200	上级设备容量受限
13989	东台	新镇十四配变	10	200	上级设备容量受限
13990	东台	新海七配变.	10	200	上级设备容量受限
13991	东台	新先十四配变	10	200	上级设备容量受限
13992	东台	风洼三配变	10	200	上级设备容量受限
13993	东台	新镇十二配变	10	400	上级设备容量受限
13994	东台	东方二配变	10	200	上级设备容量受限
13995	东台	新先一配变	10	200	上级设备容量受限
13996	东台	新先十配变	10	200	上级设备容量受限
13997	东台	风洼二配变	10	400	上级设备容量受限
13998	东台	东方三配变	10	200	上级设备容量受限
13999	东台	新先十一配变	10	200	上级设备容量受限
14000	东台	新先三配变	10	200	上级设备容量受限
14001	东台	新海二配变.	10	200	上级设备容量受限
14002	东台	新先二配变	10	200	上级设备容量受限
14003	东台	新镇十三配变	10	200	上级设备容量受限
14004	东台	新海三配变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14005	东台	东方六配变	10	400	上级设备容量受限
14006	东台	新先十三配变	10	200	上级设备容量受限
14007	东台	新先十六配变	10	200	上级设备容量受限
14008	东台	新先八配变	10	200	上级设备容量受限
14009	东台	新镇四配变	10	200	上级设备容量受限
14010	东台	王港七配变	10	400	上级设备容量受限
14011	东台	风洼四配变	10	400	上级设备容量受限
14012	东台	东方七配变	10	400	上级设备容量受限
14013	东台	王港一配变	10	400	上级设备容量受限
14014	东台	王港五配变	10	400	上级设备容量受限
14015	东台	新曹集镇八配变	10	400	上级设备容量受限
14016	东台	王港四配变	10	400	上级设备容量受限
14017	东台	王港六配变	10	400	上级设备容量受限
14018	东台	风洼一配变	10	400	上级设备容量受限
14019	东台	何灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
14020	东台	西灶十配变	10	200	本级设备容量受限
14021	东台	西灶十二配变	10	200	本级设备容量受限
14022	东台	云集十一配变	10	200	本级设备容量受限
14023	东台	盐河20#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14024	东台	东团十一配变	10	200	本级设备容量受限
14025	东台	西灶十三配变	10	200	本级设备容量受限
14026	东台	云集七配变	10	200	本级设备容量受限
14027	东台	解放十一配变	10	200	本级设备容量受限
14028	东台	盐河十九配变	10	200	本级设备容量受限
14029	东台	何灶七配变	10	200	本级设备容量受限
14030	东台	何灶五配变	10	200	本级设备容量受限
14031	东台	解放13#配变	10	200	本级设备容量受限
14032	东台	云集16#配变	10	200	本级设备容量受限
14033	东台	解放一配变	10	200	上级设备容量受限
14034	东台	云集八配变	10	200	本级设备容量受限
14035	东台	何灶一配变	10	200	本级设备容量受限
14036	东台	何灶六配变	10	400	本级设备容量受限
14037	东台	西灶十一配变	10	200	本级设备容量受限
14038	东台	盐河5#配变	10	200	本级设备容量受限
14039	东台	西灶17#配变	10	400	本级设备容量受限
14040	东台	西灶五配变	10	200	本级设备容量受限
14041	东台	西灶七配变	10	200	本级设备容量受限
14042	东台	西灶八配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14043	东台	解放四配变	10	200	本级设备容量受限
14044	东台	何灶三配变	10	200	本级设备容量受限
14045	东台	何灶二配变	10	200	本级设备容量受限
14046	东台	解放十二配变	10	200	上级设备容量受限
14047	东台	解放五配变	10	400	上级设备容量受限
14048	东台	西灶二配变	10	200	上级设备容量受限
14049	东台	西灶十五配变	10	200	上级设备容量受限
14050	东台	西灶六配变	10	400	上级设备容量受限
14051	东台	盐河18#配变	10	200	上级设备容量受限
14052	东台	云集17#配变	10	200	上级设备容量受限
14053	东台	云集一配变	10	200	上级设备容量受限
14054	东台	西灶十六#配变	10	400	上级设备容量受限
14055	东台	盐河十一配变	10	200	上级设备容量受限
14056	东台	西灶18#配变	10	400	上级设备容量受限
14057	东台	云集五配变	10	200	上级设备容量受限
14058	东台	西灶三配变	10	400	上级设备容量受限
14059	东台	云集六配变	10	400	上级设备容量受限
14060	东台	云集三配变	10	400	上级设备容量受限
14061	东台	西灶19#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14062	东台	云集十二配变	10	200	上级设备容量受限
14063	东台	何灶四配变	10	200	上级设备容量受限
14064	东台	西灶20#配变	10	400	上级设备容量受限
14065	东台	云集十配变	10	200	上级设备容量受限
14066	东台	西灶1#配变	10	400	上级设备容量受限
14067	东台	云集4#配变	10	200	上级设备容量受限
14068	东台	西灶21#配变	10	200	上级设备容量受限
14069	东台	西灶十四配变	10	200	上级设备容量受限
14070	东台	盐河4#配变	10	200	上级设备容量受限
14071	东台	云集十三配变	10	200	上级设备容量受限
14072	东台	云集十四配变	10	200	上级设备容量受限
14073	东台	云集二配变	10	400	上级设备容量受限
14074	东台	盐河十四配变	10	200	上级设备容量受限
14075	东台	云集九配变	10	200	上级设备容量受限
14076	东台	解放二配变	10	400	上级设备容量受限
14077	东台	西灶四配变	10	200	上级设备容量受限
14078	东台	许河10#配变	10	400	上级设备容量受限
14079	东台	西灶九配变	10	400	上级设备容量受限
14080	东台	中荡12#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14081	东台	陈墩二配变	10	200	本级设备容量受限
14082	东台	中荡十五配变	10	200	上级设备容量受限
14083	东台	下舍六配变	10	200	上级设备容量受限
14084	东台	中荡九配变	10	200	上级设备容量受限
14085	东台	华J3配变	10	400	上级设备容量受限
14086	东台	中荡十六配变	10	200	上级设备容量受限
14087	东台	联港七配变	10	200	上级设备容量受限
14088	东台	中荡七配变	10	200	上级设备容量受限
14089	东台	陈墩三配变	10	200	上级设备容量受限
14090	东台	中荡六配变	10	200	上级设备容量受限
14091	东台	王套5配变	10	200	上级设备容量受限
14092	东台	联港十一#配变	10	200	上级设备容量受限
14093	东台	联港二配变	10	200	上级设备容量受限
14094	东台	下舍十一#配变	10	200	上级设备容量受限
14095	东台	中荡11#配变	10	200	上级设备容量受限
14096	东台	下舍九配变	10	200	上级设备容量受限
14097	东台	王套九配变	10	200	上级设备容量受限
14098	东台	中荡十四#配变	10	200	上级设备容量受限
14099	东台	中荡十配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14100	东台	下舍五配变	10	200	上级设备容量受限
14101	东台	联港十#配变	10	200	上级设备容量受限
14102	东台	王套八配变	10	200	上级设备容量受限
14103	东台	王套七配变	10	200	上级设备容量受限
14104	东台	下舍三配变	10	200	上级设备容量受限
14105	东台	陈墩4配变	10	200	上级设备容量受限
14106	东台	中荡三配变	10	200	上级设备容量受限
14107	东台	下舍1配变	10	200	上级设备容量受限
14108	东台	联港4配变	10	315	上级设备容量受限
14109	东台	王套11#配变	10	200	上级设备容量受限
14110	东台	中荡1配变	10	200	上级设备容量受限
14111	东台	中荡八配变	10	200	上级设备容量受限
14112	东台	王套6配变	10	200	上级设备容量受限
14113	东台	王套二配变	10	200	上级设备容量受限
14114	东台	下舍二配变	10	200	上级设备容量受限
14115	东台	联港八配变	10	200	上级设备容量受限
14116	东台	王套四配变	10	200	上级设备容量受限
14117	东台	中荡五配变	10	200	上级设备容量受限
14118	东台	下舍10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14119	东台	南荡10#配变	10	200	上级设备容量受限
14120	东台	陈墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
14121	东台	联港六配变	10	200	上级设备容量受限
14122	东台	王套三配变	10	200	上级设备容量受限
14123	东台	陈墩6#配变	10	400	上级设备容量受限
14124	东台	中荡20（未增资）配变	10	200	上级设备容量受限
14125	东台	联港九配变	10	200	上级设备容量受限
14126	东台	联港1配变	10	200	上级设备容量受限
14127	东台	中荡13#配变	10	200	上级设备容量受限
14128	东台	下舍4配变	10	200	上级设备容量受限
14129	东台	陈墩七号配变	10	400	上级设备容量受限
14130	东台	中荡二配变	10	200	上级设备容量受限
14131	东台	下舍七配变	10	400	上级设备容量受限
14132	东台	下舍八配变	10	400	上级设备容量受限
14133	东台	联港五配变	10	400	上级设备容量受限
14134	东台	王套一配变	10	400	上级设备容量受限
14135	东台	联港三配变	10	400	上级设备容量受限
14136	东台	陈墩一配变	10	400	上级设备容量受限
14137	东台	王套10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14138	东台	胡墩5#配变	10	200	本级设备容量受限
14139	东台	十灶5#配变	10	200	本级设备容量受限
14140	东台	米港3#配变	10	400	上级设备容量受限
14141	东台	集贤3#配变	10	200	本级设备容量受限
14142	东台	芦河十配变	10	200	本级设备容量受限
14143	东台	许乐十二配变	10	200	本级设备容量受限
14144	东台	丰富3#配变	10	200	本级设备容量受限
14145	东台	东升2#配变	10	200	本级设备容量受限
14146	东台	联丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
14147	东台	联丰1#配变	10	200	本级设备容量受限
14148	东台	东升7#配变	10	200	本级设备容量受限
14149	东台	米港11#配变	10	100	本级设备容量受限
14150	东台	米港5#配变	10	200	本级设备容量受限
14151	东台	集贤1配变	10	200	本级设备容量受限
14152	东台	集富8#配变	10	200	上级设备容量受限
14153	东台	富东公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
14154	东台	公用28#配变	10	200	上级设备容量受限
14155	东台	胜利9#配变	10	100	上级设备容量受限
14156	东台	东升8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14157	东台	胜利7#配变	10	200	上级设备容量受限
14158	东台	集富2#配变	10	200	上级设备容量受限
14159	东台	米港(4)#配变	10	200	上级设备容量受限
14160	东台	联丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
14161	东台	胜利8#配变	10	200	上级设备容量受限
14162	东台	集贤(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
14163	东台	联丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
14164	东台	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
14165	东台	联丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
14166	东台	胜利六配变	10	200	上级设备容量受限
14167	东台	集富1#配变	10	200	上级设备容量受限
14168	东台	集富7#配变	10	200	上级设备容量受限
14169	东台	联丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
14170	东台	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
14171	东台	集贤2#配变	10	200	上级设备容量受限
14172	东台	联富九配变	10	200	上级设备容量受限
14173	东台	东升3#配变	10	200	上级设备容量受限
14174	东台	集贤8#配变	10	200	上级设备容量受限
14175	东台	芦河14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14176	东台	许南三配变	10	200	上级设备容量受限
14177	东台	联丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
14178	东台	东升4#配变	10	200	上级设备容量受限
14179	东台	集富(6)#配变	10	200	上级设备容量受限
14180	东台	胜利5#配变	10	200	上级设备容量受限
14181	东台	东升5#配变	10	200	上级设备容量受限
14182	东台	东升6#配变	10	200	上级设备容量受限
14183	东台	芦河八配变	10	200	上级设备容量受限
14184	东台	集富3#配变	10	200	上级设备容量受限
14185	东台	东升1#配变	10	200	上级设备容量受限
14186	东台	集贤4#配变	10	400	上级设备容量受限
14187	东台	胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限
14188	东台	集贤7#配变	10	200	上级设备容量受限
14189	东台	十灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
14190	东台	许乐四配变	10	400	上级设备容量受限
14191	东台	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
14192	东台	集贤(5)#配变	10	400	上级设备容量受限
14193	东台	富东公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
14194	东台	许河二台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14195	东台	许河十五配变	10	200	本级设备容量受限
14196	东台	许河二十配变	10	200	本级设备容量受限
14197	东台	许河园区一配变	10	400	上级设备容量受限
14198	东台	许河四台片	10	200	上级设备容量受限
14199	东台	许河二十一配变	10	200	上级设备容量受限
14200	东台	许河十三台片	10	400	上级设备容量受限
14201	东台	许河八配变	10	315	上级设备容量受限
14202	东台	公用十五配变	10	400	上级设备容量受限
14203	东台	富安集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
14204	东台	富安公用12#配变	10	200	上级设备容量受限
14205	东台	富安集镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
14206	东台	富安集镇4#配变	10	200	上级设备容量受限
14207	东台	富安公用2#配变	10	400	上级设备容量受限
14208	东台	富安公用13#配变	10	500	上级设备容量受限
14209	东台	富安集镇1#配变	10	200	上级设备容量受限
14210	东台	富安集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
14211	东台	富安公用15#配变	10	400	上级设备容量受限
14212	东台	富安公用11#配变	10	200	上级设备容量受限
14213	东台	富安集镇3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14214	东台	富安公用10#配变	10	200	上级设备容量受限
14215	东台	富安集镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
14216	东台	仿古街1#变	10	400	上级设备容量受限
14217	东台	富安公用8#配变	10	400	上级设备容量受限
14218	东台	富安公用3#配变	10	400	上级设备容量受限
14219	东台	富安公用20#配变	10	400	上级设备容量受限
14220	东台	富安公用18#配变	10	400	上级设备容量受限
14221	东台	富安集镇8#配变	10	100	上级设备容量受限
14222	东台	富安集镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
14223	东台	富安集镇7#配变	10	200	上级设备容量受限
14224	东台	富安公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
14225	东台	高元9#配变	10	200	上级设备容量受限
14226	东台	富公用14#配变	10	400	上级设备容量受限
14227	东台	富安公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
14228	东台	富安公用17#配变	10	400	上级设备容量受限
14229	东台	富安集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
14230	东台	富安公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
14231	东台	富安公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
14232	东台	富安公用5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14233	东台	高灶二配变	10	200	本级设备容量受限
14234	东台	练坳一配变	10	200	上级设备容量受限
14235	东台	练坳六配变	10	200	上级设备容量受限
14236	东台	六居10#配变（头灶国投）	10	200	上级设备容量受限
14237	东台	二联二号配变	10	400	上级设备容量受限
14238	东台	高灶四配变	10	200	上级设备容量受限
14239	东台	高灶一配变	10	200	上级设备容量受限
14240	东台	二联一配变	10	200	上级设备容量受限
14241	东台	二联四配变	10	200	上级设备容量受限
14242	东台	潘灶七配变	10	200	上级设备容量受限
14243	东台	练房六配变	10	200	上级设备容量受限
14244	东台	练房四配变	10	200	上级设备容量受限
14245	东台	二联五配变	10	200	上级设备容量受限
14246	东台	二联七配变	10	200	上级设备容量受限
14247	东台	练坳七配变	10	200	上级设备容量受限
14248	东台	陈姜五配变	10	200	上级设备容量受限
14249	东台	陈姜三配变	10	200	上级设备容量受限
14250	东台	永红1配变	10	400	上级设备容量受限
14251	东台	曹灶六配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14252	东台	二联三号配变	10	200	上级设备容量受限
14253	东台	袁墩三配变	10	200	上级设备容量受限
14254	东台	袁墩一号配变	10	200	上级设备容量受限
14255	东台	袁墩二号配变	10	200	上级设备容量受限
14256	东台	六居七配变	10	200	上级设备容量受限
14257	东台	潘灶11#配变	10	200	上级设备容量受限
14258	东台	陈姜二配变	10	200	上级设备容量受限
14259	东台	陈姜七配变	10	200	上级设备容量受限
14260	东台	永红13#配变	10	200	上级设备容量受限
14261	东台	永红8#配变（节能再利用）	10	200	上级设备容量受限
14262	东台	练坳四配变	10	200	上级设备容量受限
14263	东台	二联六配变	10	200	上级设备容量受限
14264	东台	练坳三配变	10	200	上级设备容量受限
14265	东台	陈姜六配变	10	200	上级设备容量受限
14266	东台	练房一配变	10	200	上级设备容量受限
14267	东台	练房二配变	10	200	上级设备容量受限
14268	东台	陈姜4配变	10	400	上级设备容量受限
14269	东台	练房五配变	10	400	上级设备容量受限
14270	东台	袁墩四配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14271	东台	高灶#5配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
14272	东台	练房7#配变（头灶国投）	10	400	上级设备容量受限
14273	东台	陈姜一配变	10	400	上级设备容量受限
14274	东台	袁墩五配变	10	400	上级设备容量受限
14275	东台	练房八配变	10	400	上级设备容量受限
14276	东台	高灶三配变	10	400	上级设备容量受限
14277	东台	悦棠湾1配变	10	800	上级设备容量受限
14278	东台	悦棠湾3配变	10	800	上级设备容量受限
14279	东台	悦棠湾11配变	10	800	上级设备容量受限
14280	东台	悦棠湾5配变	10	800	上级设备容量受限
14281	东台	悦棠湾9配变	10	800	上级设备容量受限
14282	东台	悦棠湾7配变	10	800	上级设备容量受限
14283	东台	悦棠湾13配变	10	800	上级设备容量受限
14284	东台	未来城1#配变	10	800	上级设备容量受限
14285	东台	镇北五配变	10	200	上级设备容量受限
14286	东台	兰址十四配变	10	200	上级设备容量受限
14287	东台	金水湾一配变	10	630	上级设备容量受限
14288	东台	镇北一配变	10	400	上级设备容量受限
14289	东台	金水湾三配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14290	东台	镇北十二配变	10	200	上级设备容量受限
14291	东台	金水湾四配变	10	630	上级设备容量受限
14292	东台	金水湾二配变	10	630	上级设备容量受限
14293	东台	兰址十一配变	10	200	上级设备容量受限
14294	东台	兰址四配变	10	400	上级设备容量受限
14295	东台	兰址六配变	10	200	上级设备容量受限
14296	东台	兰址一配变	10	200	上级设备容量受限
14297	东台	兰址十五配变	10	200	上级设备容量受限
14298	东台	兰址八配变	10	200	上级设备容量受限
14299	东台	兰址十三配变	10	200	上级设备容量受限
14300	东台	兰址三配变	10	200	上级设备容量受限
14301	东台	兰址七配变	10	200	上级设备容量受限
14302	东台	仓东九配变	10	200	上级设备容量受限
14303	东台	镇东十四配变	10	200	上级设备容量受限
14304	东台	兰址十六配变	10	200	上级设备容量受限
14305	东台	兰址五配变	10	400	上级设备容量受限
14306	东台	兰址十二配变	10	400	上级设备容量受限
14307	东台	镇东十三配变	10	400	上级设备容量受限
14308	东台	兰址二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14309	东台	仓东三配变	10	400	上级设备容量受限
14310	东台	镇东二配变	10	400	上级设备容量受限
14311	东台	仓西三配变	10	200	本级设备容量受限
14312	东台	镇东二十配变	10	400	上级设备容量受限
14313	东台	华美九配变	10	200	上级设备容量受限
14314	东台	镇东十一配变	10	400	上级设备容量受限
14315	东台	镇东五配变	10	200	上级设备容量受限
14316	东台	街道四配变.	10	400	上级设备容量受限
14317	东台	仓西八配变	10	200	上级设备容量受限
14318	东台	仓西七配变	10	200	上级设备容量受限
14319	东台	仓西一配变	10	200	上级设备容量受限
14320	东台	镇东二十一配变	10	200	上级设备容量受限
14321	东台	镇东四配变	10	200	上级设备容量受限
14322	东台	仓西五配变	10	400	上级设备容量受限
14323	东台	仓西六配变	10	400	上级设备容量受限
14324	东台	仓西四配变	10	400	上级设备容量受限
14325	东台	镇北十一配变	10	400	上级设备容量受限
14326	东台	镇东十二配变	10	400	上级设备容量受限
14327	东台	镇北二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14328	东台	镇东十六配变	10	400	上级设备容量受限
14329	东台	镇东七配变	10	400	上级设备容量受限
14330	东台	镇东十五配变	10	400	上级设备容量受限
14331	东台	金融城13#变压器	10	630	上级设备容量受限
14332	东台	和平一配变	10	200	上级设备容量受限
14333	东台	金融城11#变压器	10	630	上级设备容量受限
14334	东台	金融城5#变压器	10	800	上级设备容量受限
14335	东台	金融城3#变压器	10	800	上级设备容量受限
14336	东台	金融城1#变压器	10	800	上级设备容量受限
14337	东台	金融城9#变压器	10	630	上级设备容量受限
14338	东台	金融城15#变压器	10	630	上级设备容量受限
14339	东台	金融城7#变压器	10	800	上级设备容量受限
14340	东台	南庄13配变	10	200	上级设备容量受限
14341	东台	颐湖园3#配变	10	800	上级设备容量受限
14342	东台	英伦都市5配变	10	800	上级设备容量受限
14343	东台	英伦都市3配变	10	800	上级设备容量受限
14344	东台	颐湖园1#配变	10	800	上级设备容量受限
14345	东台	和平3配变	10	400	上级设备容量受限
14346	东台	英伦都市11配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14347	东台	英伦都市7配变	10	800	上级设备容量受限
14348	东台	英伦都市1配变	10	800	上级设备容量受限
14349	东台	英伦都市9#配变	10	800	上级设备容量受限
14350	东台	和平8配变	10	200	上级设备容量受限
14351	东台	和平11配变	10	200	上级设备容量受限
14352	东台	新团新村5配变	10	800	上级设备容量受限
14353	东台	新团新村1配变	10	800	上级设备容量受限
14354	东台	帝逸国际1#配变	10	630	上级设备容量受限
14355	东台	新团新村9配变	10	800	上级设备容量受限
14356	东台	新团新村7配变	10	800	上级设备容量受限
14357	东台	帝逸国际3#配变	10	630	上级设备容量受限
14358	东台	新团新村3配变	10	800	上级设备容量受限
14359	东台	新团新村11配变	10	800	上级设备容量受限
14360	东台	黄坝5配变	10	400	上级设备容量受限
14361	东台	丁河九配变	10	200	本级设备容量受限
14362	东台	丁河八配变	10	200	本级设备容量受限
14363	东台	元官一配变	10	400	上级设备容量受限
14364	东台	官洋一配变	10	200	本级设备容量受限
14365	东台	解放八配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14366	东台	官洋4#配变	10	200	本级设备容量受限
14367	东台	丁河16配变	10	400	本级设备容量受限
14368	东台	盐河17#配变	10	200	本级设备容量受限
14369	东台	盐河八配变	10	200	本级设备容量受限
14370	东台	盐河十二配变	10	200	本级设备容量受限
14371	东台	官洋六配变	10	200	本级设备容量受限
14372	东台	盐河21#配变	10	200	本级设备容量受限
14373	东台	官洋三配变	10	200	本级设备容量受限
14374	东台	盐河22#配变	10	200	上级设备容量受限
14375	东台	解放三配变	10	200	上级设备容量受限
14376	东台	解放六配变	10	200	上级设备容量受限
14377	东台	丁河十一配变	10	400	上级设备容量受限
14378	东台	丁河一配变	10	200	上级设备容量受限
14379	东台	盐河七配变	10	200	上级设备容量受限
14380	东台	元官6配变	10	200	上级设备容量受限
14381	东台	丁河二配变	10	400	上级设备容量受限
14382	东台	盐河3#配变	10	200	上级设备容量受限
14383	东台	丁河17配变	10	200	上级设备容量受限
14384	东台	盐河九配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14385	东台	丁河十二配变	10	200	上级设备容量受限
14386	东台	丁河十配变	10	200	上级设备容量受限
14387	东台	盐河16配变	10	200	上级设备容量受限
14388	东台	盐河六配变	10	200	上级设备容量受限
14389	东台	解放14#配变	10	200	上级设备容量受限
14390	东台	盐河十配变	10	200	上级设备容量受限
14391	东台	丁河五配变	10	200	上级设备容量受限
14392	东台	盐河一配变	10	200	上级设备容量受限
14393	东台	元官二配变	10	400	上级设备容量受限
14394	东台	盐河十三配变	10	200	上级设备容量受限
14395	东台	丁河18配变	10	200	上级设备容量受限
14396	东台	盐河2#配变	10	200	上级设备容量受限
14397	东台	盐河23#配变	10	200	上级设备容量受限
14398	东台	丁河14#配变	10	400	上级设备容量受限
14399	东台	云集18#配变	10	200	上级设备容量受限
14400	东台	东进7#配变	10	200	上级设备容量受限
14401	东台	丁河15配变	10	200	上级设备容量受限
14402	东台	官洋十配变	10	200	上级设备容量受限
14403	东台	官洋七配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14404	东台	东进12配变	10	200	上级设备容量受限
14405	东台	丁河20#配变	10	200	上级设备容量受限
14406	东台	丁河七配变	10	400	本级设备容量受限
14407	东台	丁河十三配变	10	200	上级设备容量受限
14408	东台	官洋12配变	10	200	上级设备容量受限
14409	东台	盐河15配变	10	200	上级设备容量受限
14410	东台	元官五配变	10	200	上级设备容量受限
14411	东台	丁河六配变	10	200	上级设备容量受限
14412	东台	东进(二)配变	10	200	上级设备容量受限
14413	东台	元官三配变	10	200	上级设备容量受限
14414	东台	丁河三配变	10	400	上级设备容量受限
14415	东台	丁河4#配变	10	400	上级设备容量受限
14416	东台	元官四配变	10	400	上级设备容量受限
14417	东台	解放七配变	10	400	上级设备容量受限
14418	东台	元东三配变	10	400	上级设备容量受限
14419	东台	公用十九配变	10	200	本级设备容量受限
14420	东台	四仓13#配电	10	630	上级设备容量受限
14421	东台	名门庭苑配变	10	200	上级设备容量受限
14422	东台	嘉和庭苑开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14423	东台	公用十二配变.	10	400	上级设备容量受限
14424	东台	许河公用十七配变	10	400	上级设备容量受限
14425	东台	嘉和庭苑开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
14426	东台	公用一配变	10	200	上级设备容量受限
14427	东台	公用六配变.	10	200	上级设备容量受限
14428	东台	公用二配变.	10	200	上级设备容量受限
14429	东台	许乐八配变	10	200	上级设备容量受限
14430	东台	公用十一配变	10	200	上级设备容量受限
14431	东台	许河公用二十配变	10	200	上级设备容量受限
14432	东台	许河公用十八配变	10	200	上级设备容量受限
14433	东台	许河1#配变	10	400	上级设备容量受限
14434	东台	公用五配变	10	400	上级设备容量受限
14435	东台	公用十四配变.	10	200	上级设备容量受限
14436	东台	公用二十一配变（许河）	10	200	上级设备容量受限
14437	东台	许河公用29配变	10	200	上级设备容量受限
14438	东台	许南四配变	10	200	上级设备容量受限
14439	东台	公用四配变.	10	400	上级设备容量受限
14440	东台	公用十三配变.	10	315	上级设备容量受限
14441	东台	许河公用8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14442	东台	公用三配变.	10	315	上级设备容量受限
14443	东台	公用十六配变.	10	400	上级设备容量受限
14444	东台	公用二十二配变（许河）	10	400	上级设备容量受限
14445	东台	张港十一配变	10	200	本级设备容量受限
14446	东台	祝林四配变	10	200	本级设备容量受限
14447	东台	祝林一配变	10	160	上级设备容量受限
14448	东台	张港三配变	10	200	上级设备容量受限
14449	东台	张港八配变	10	200	上级设备容量受限
14450	东台	祝林七配变	10	200	上级设备容量受限
14451	东台	张港13#配变	10	200	上级设备容量受限
14452	东台	张港五配变	10	400	上级设备容量受限
14453	东台	姜洼六配变	10	200	上级设备容量受限
14454	东台	张港一配变(高过载)	10	100	上级设备容量受限
14455	东台	姜洼七配变	10	200	上级设备容量受限
14456	东台	张港四配变	10	200	上级设备容量受限
14457	东台	张港九配变	10	200	上级设备容量受限
14458	东台	祝林六配变	10	200	上级设备容量受限
14459	东台	张港十四配变	10	200	上级设备容量受限
14460	东台	姜盈三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14461	东台	姜洼12#配变	10	200	上级设备容量受限
14462	东台	张港十二配变	10	200	上级设备容量受限
14463	东台	祝林五配变	10	200	上级设备容量受限
14464	东台	姜洼四配变	10	200	上级设备容量受限
14465	东台	姜洼二配变	10	200	上级设备容量受限
14466	东台	姜洼九配变	10	200	上级设备容量受限
14467	东台	姜洼十四配变	10	200	上级设备容量受限
14468	东台	祝林十配变	10	200	上级设备容量受限
14469	东台	祝林9#配变	10	200	上级设备容量受限
14470	东台	张港七配变	10	200	上级设备容量受限
14471	东台	祝林二配变	10	200	上级设备容量受限
14472	东台	姜洼八配变	10	200	上级设备容量受限
14473	东台	张港十配变	10	200	上级设备容量受限
14474	东台	姜洼十配变	10	200	上级设备容量受限
14475	东台	祝林十一配变	10	200	上级设备容量受限
14476	东台	姜洼十三配变	10	200	上级设备容量受限
14477	东台	祝林八配变	10	200	上级设备容量受限
14478	东台	张港二配变	10	400	上级设备容量受限
14479	东台	姜洼三配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14480	东台	裕民10#配变	10	200	本级设备容量受限
14481	东台	唐胜九配变	10	400	本级设备容量受限
14482	东台	心红#14配变	10	400	本级设备容量受限
14483	东台	爱国六配变	10	200	本级设备容量受限
14484	东台	爱国15#配变	10	200	本级设备容量受限
14485	东台	南洋14#配变	10	200	本级设备容量受限
14486	东台	爱国二配变	10	200	本级设备容量受限
14487	东台	南洋一配变	10	200	本级设备容量受限
14488	东台	裕民#11配变	10	200	本级设备容量受限
14489	东台	长红14#配变	10	200	本级设备容量受限
14490	东台	爱国13#配变	10	200	本级设备容量受限
14491	东台	长红13#配变	10	200	本级设备容量受限
14492	东台	爱国四配变	10	200	上级设备容量受限
14493	东台	爱国14#配变	10	200	上级设备容量受限
14494	东台	裕民#9配变	10	200	上级设备容量受限
14495	东台	唐胜三配变	10	200	上级设备容量受限
14496	东台	南洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
14497	东台	南洋2配变	10	200	上级设备容量受限
14498	东台	裕民#12配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14499	东台	爱国#10配变	10	200	上级设备容量受限
14500	东台	长红五配变	10	200	上级设备容量受限
14501	东台	裕民三配变	10	200	上级设备容量受限
14502	东台	爱国11#配变	10	200	上级设备容量受限
14503	东台	唐胜八配变	10	200	上级设备容量受限
14504	东台	南洋四配变	10	200	上级设备容量受限
14505	东台	心红一配变	10	200	上级设备容量受限
14506	东台	南洋六配变	10	200	上级设备容量受限
14507	东台	长红12#配变	10	200	上级设备容量受限
14508	东台	爱国三配变	10	200	上级设备容量受限
14509	东台	长红三配变	10	200	上级设备容量受限
14510	东台	南洋#13配变	10	200	上级设备容量受限
14511	东台	爱国八配变	10	200	上级设备容量受限
14512	东台	南洋三配变	10	200	上级设备容量受限
14513	东台	长红10#配变	10	200	上级设备容量受限
14514	东台	长红四配变	10	400	上级设备容量受限
14515	东台	长红八配变	10	200	上级设备容量受限
14516	东台	南洋七配变	10	200	上级设备容量受限
14517	东台	南洋#11配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14518	东台	长红(2)配变	10	400	上级设备容量受限
14519	东台	裕民#8配变	10	200	上级设备容量受限
14520	东台	爱国5#配变	10	400	上级设备容量受限
14521	东台	南洋#12配变	10	400	上级设备容量受限
14522	东台	南洋八配变	10	400	上级设备容量受限
14523	东台	裕民七配变	10	200	上级设备容量受限
14524	东台	裕民#4配变	10	200	上级设备容量受限
14525	东台	裕民2#配变	10	200	上级设备容量受限
14526	东台	长红#11配变	10	200	上级设备容量受限
14527	东台	裕民一配变	10	200	上级设备容量受限
14528	东台	长红一配变	10	400	上级设备容量受限
14529	东台	裕民六配变	10	400	上级设备容量受限
14530	东台	爱国9#配变	10	200	上级设备容量受限
14531	东台	南洋#10配变	10	400	上级设备容量受限
14532	东台	南洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
14533	东台	长红九配变	10	400	上级设备容量受限
14534	东台	长红六配变	10	400	上级设备容量受限
14535	东台	爱国七配变	10	400	上级设备容量受限
14536	东台	长红七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14537	东台	红花#15配变	10	400	上级设备容量受限
14538	东台	唐胜七配变	10	400	上级设备容量受限
14539	东台	爱国1配变	10	400	上级设备容量受限
14540	东台	红色7#配变	10	400	本级设备容量受限
14541	东台	中苴4#配变	10	200	本级设备容量受限
14542	东台	万红15#配变	10	400	本级设备容量受限
14543	东台	红色10#配变	10	200	本级设备容量受限
14544	东台	万红2#配变	10	200	上级设备容量受限
14545	东台	红色3#配变	10	200	上级设备容量受限
14546	东台	朝福1#配变	10	200	上级设备容量受限
14547	东台	朝福5#配变	10	200	上级设备容量受限
14548	东台	中苴8#配变	10	200	上级设备容量受限
14549	东台	新储3#配变	10	200	上级设备容量受限
14550	东台	红色2#配变	10	400	上级设备容量受限
14551	东台	中苴19#配变	10	400	上级设备容量受限
14552	东台	新储9#配变	10	400	上级设备容量受限
14553	东台	朝福6#配变	10	200	上级设备容量受限
14554	东台	中苴5#配变	10	200	上级设备容量受限
14555	东台	红色11#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14556	东台	中苴14#配变	10	200	上级设备容量受限
14557	东台	新储7#配变	10	200	上级设备容量受限
14558	东台	红色1#配变	10	200	上级设备容量受限
14559	东台	新储6#配变	10	200	上级设备容量受限
14560	东台	新储4#配变	10	200	上级设备容量受限
14561	东台	中苴15#配变	10	200	上级设备容量受限
14562	东台	朝福4#配变	10	200	上级设备容量受限
14563	东台	中苴17#配变	10	400	上级设备容量受限
14564	东台	中苴7#配变	10	200	上级设备容量受限
14565	东台	新储2#配变	10	400	上级设备容量受限
14566	东台	朝福7#配变	10	200	上级设备容量受限
14567	东台	中苴13#配变	10	200	上级设备容量受限
14568	东台	中苴1#配变	10	200	上级设备容量受限
14569	东台	新储1#配变	10	200	上级设备容量受限
14570	东台	新储10#配变	10	200	上级设备容量受限
14571	东台	中苴9#配变	10	200	上级设备容量受限
14572	东台	中苴10#配变	10	200	上级设备容量受限
14573	东台	中苴2#配变	10	200	上级设备容量受限
14574	东台	万红14#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14575	东台	中苴12#配变	10	200	上级设备容量受限
14576	东台	红色9#配变	10	315	上级设备容量受限
14577	东台	红色5#配变	10	400	上级设备容量受限
14578	东台	中苴11#配变	10	200	上级设备容量受限
14579	东台	新储5#配变	10	400	上级设备容量受限
14580	东台	中苴6#配变	10	400	上级设备容量受限
14581	东台	万红8#配变	10	400	上级设备容量受限
14582	东台	万红5#配变	10	400	上级设备容量受限
14583	东台	万红4#配变	10	400	上级设备容量受限
14584	东台	中苴3#配变	10	400	上级设备容量受限
14585	东台	万红13#配变	10	400	上级设备容量受限
14586	东台	朝福2#配变	10	400	上级设备容量受限
14587	东台	新储8#配变	10	400	上级设备容量受限
14588	东台	朝福3#配变	10	400	上级设备容量受限
14589	东台	万红1#配变	10	400	上级设备容量受限
14590	东台	朝福8#配变	10	400	上级设备容量受限
14591	东台	中苴16#配变	10	400	上级设备容量受限
14592	东台	沪港名苑1#变压器	20	800	上级设备容量受限
14593	东台	幸福港湾4#配变	20	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14594	东台	西湖墅园2#配变	20	800	上级设备容量受限
14595	东台	西湖墅园11#配变	20	630	上级设备容量受限
14596	东台	幸福港湾1#配变	20	630	上级设备容量受限
14597	东台	西湖墅园10#配变	20	630	上级设备容量受限
14598	东台	沪港名苑3#配变	20	800	上级设备容量受限
14599	东台	幸福港湾3#配变	20	630	上级设备容量受限
14600	东台	西湖墅园8#配变	20	630	上级设备容量受限
14601	东台	幸福港湾2#配变	20	630	上级设备容量受限
14602	东台	万灶九配变	10	200	本级设备容量受限
14603	东台	万灶七台片	10	200	本级设备容量受限
14604	东台	三总五台片	10	200	本级设备容量受限
14605	东台	薛套一台片	10	200	本级设备容量受限
14606	东台	四联八台片	10	200	本级设备容量受限
14607	东台	许河十一台片	10	200	本级设备容量受限
14608	东台	万灶三配变	10	200	本级设备容量受限
14609	东台	三总二台片	10	200	本级设备容量受限
14610	东台	薛套(四)台片	10	200	本级设备容量受限
14611	东台	四仓12配变	10	400	本级设备容量受限
14612	东台	四联九台片	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14613	东台	万灶一台片	10	200	本级设备容量受限
14614	东台	四仓3#配变	10	200	上级设备容量受限
14615	东台	四仓四台片	10	200	本级设备容量受限
14616	东台	三总一台片	10	200	本级设备容量受限
14617	东台	三总10#配变	10	200	上级设备容量受限
14618	东台	四联12#配变	10	400	上级设备容量受限
14619	东台	四仓1#配变	10	400	上级设备容量受限
14620	东台	四联二台片	10	200	上级设备容量受限
14621	东台	薛套(五)台片	10	200	上级设备容量受限
14622	东台	三总八配变	10	200	上级设备容量受限
14623	东台	许河五配变	10	200	上级设备容量受限
14624	东台	朝阳一配变	10	200	上级设备容量受限
14625	东台	万灶五台片	10	200	上级设备容量受限
14626	东台	四联五台片	10	200	上级设备容量受限
14627	东台	许河十八配变	10	200	上级设备容量受限
14628	东台	万灶二配变	10	200	上级设备容量受限
14629	东台	朝阳六配变	10	200	上级设备容量受限
14630	东台	杨东(二)台片	10	200	上级设备容量受限
14631	东台	四仓九台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14632	东台	杨东八台片	10	200	上级设备容量受限
14633	东台	四联十一配变	10	200	上级设备容量受限
14634	东台	四仓14配变	10	200	上级设备容量受限
14635	东台	万灶六台片	10	200	上级设备容量受限
14636	东台	四联13配变	10	200	上级设备容量受限
14637	东台	四仓五配变	10	200	上级设备容量受限
14638	东台	许河九台片	10	400	上级设备容量受限
14639	东台	四联四台片	10	200	上级设备容量受限
14640	东台	四仓八台片	10	200	上级设备容量受限
14641	东台	许河三配变	10	400	上级设备容量受限
14642	东台	四仓二台片	10	200	上级设备容量受限
14643	东台	万灶四台片	10	200	上级设备容量受限
14644	东台	杨东十配变	10	200	上级设备容量受限
14645	东台	三总九配变	10	200	上级设备容量受限
14646	东台	三总(四)台片	10	200	上级设备容量受限
14647	东台	四仓七台片	10	200	上级设备容量受限
14648	东台	四联一台片	10	200	上级设备容量受限
14649	东台	四联十配变	10	200	上级设备容量受限
14650	东台	四联七台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14651	东台	三总三台片	10	200	上级设备容量受限
14652	东台	三总七台片	10	200	上级设备容量受限
14653	东台	四联三台片	10	200	上级设备容量受限
14654	东台	万灶八台片	10	200	上级设备容量受限
14655	东台	四仓11配变	10	200	上级设备容量受限
14656	东台	许河十九配变	10	200	上级设备容量受限
14657	东台	朝阳四配变	10	200	上级设备容量受限
14658	东台	许河十四台片	10	200	上级设备容量受限
14659	东台	许河7#配变	10	400	上级设备容量受限
14660	东台	四联六台片	10	200	上级设备容量受限
14661	东台	许苴六台片	10	400	上级设备容量受限
14662	东台	四仓13#配变	10	200	上级设备容量受限
14663	东台	四仓十配变	10	400	上级设备容量受限
14664	东台	黄坝2配变	10	400	上级设备容量受限
14665	东台	南庄1配变	10	200	上级设备容量受限
14666	东台	南庄新村5#变	10	800	上级设备容量受限
14667	东台	南庄6配变	10	400	上级设备容量受限
14668	东台	南庄新村7#变	10	800	上级设备容量受限
14669	东台	南庄12配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14670	东台	黄坝3配变	10	200	上级设备容量受限
14671	东台	黄坝1配变	10	200	上级设备容量受限
14672	东台	汽车城1配变	10	200	上级设备容量受限
14673	东台	南庄新村3#变*	10	800	上级设备容量受限
14674	东台	南庄新村1#变*	10	800	上级设备容量受限
14675	东台	南庄9配变	10	400	上级设备容量受限
14676	东台	东灶三配变	10	200	本级设备容量受限
14677	东台	四灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
14678	东台	四灶集镇18#配变	10	400	上级设备容量受限
14679	东台	四灶集镇22#配变	10	400	上级设备容量受限
14680	东台	盈西8#配变	10	200	上级设备容量受限
14681	东台	四灶集镇31#配变	10	200	上级设备容量受限
14682	东台	丰收11#配变	10	400	上级设备容量受限
14683	东台	四灶集镇8#配变	10	400	上级设备容量受限
14684	东台	四灶集镇17#配变	10	400	上级设备容量受限
14685	东台	四灶集镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
14686	东台	盈西五配变	10	200	上级设备容量受限
14687	东台	四灶集镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
14688	东台	梁中六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14689	东台	四灶集镇28配变	10	400	上级设备容量受限
14690	东台	丰收8#配变	10	400	上级设备容量受限
14691	东台	丰收10#配变	10	400	上级设备容量受限
14692	东台	四灶集镇30#配变	10	400	上级设备容量受限
14693	东台	四灶集镇2#配变	10	400	上级设备容量受限
14694	东台	东灶9#配变	10	400	上级设备容量受限
14695	东台	民权五配变	10	200	上级设备容量受限
14696	东台	丰收一配变	10	200	上级设备容量受限
14697	东台	高峰三配变	10	200	上级设备容量受限
14698	东台	四灶四配变	10	200	上级设备容量受限
14699	东台	四灶集镇二十七配变	10	200	上级设备容量受限
14700	东台	高峰8#配变	10	400	上级设备容量受限
14701	东台	东灶12#配变	10	200	上级设备容量受限
14702	东台	四灶集镇16#配变	10	200	上级设备容量受限
14703	东台	富旗二配变	10	200	上级设备容量受限
14704	东台	东灶一配变	10	200	上级设备容量受限
14705	东台	界河二配变	10	200	上级设备容量受限
14706	东台	界河五配变	10	200	上级设备容量受限
14707	东台	富旗五配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14708	东台	四灶集镇29配变	10	200	上级设备容量受限
14709	东台	界河10#配变	10	200	上级设备容量受限
14710	东台	四灶集镇23#配变	10	200	上级设备容量受限
14711	东台	东灶五配变	10	200	上级设备容量受限
14712	东台	富旗7#配变	10	200	上级设备容量受限
14713	东台	丰收五配变	10	200	上级设备容量受限
14714	东台	丰收三配变	10	400	上级设备容量受限
14715	东台	丰收二配变	10	400	上级设备容量受限
14716	东台	东灶二配变	10	400	上级设备容量受限
14717	东台	丰收六配变	10	400	上级设备容量受限
14718	东台	东灶八配变	10	400	上级设备容量受限
14719	东台	界河三配变	10	400	上级设备容量受限
14720	东台	丰收7#配变	10	400	上级设备容量受限
14721	东台	四灶集镇36#配变	10	400	上级设备容量受限
14722	东台	四灶集镇35#配变	10	400	上级设备容量受限
14723	东台	四灶集镇1#配变	10	400	上级设备容量受限
14724	东台	东灶11#配变	10	400	上级设备容量受限
14725	东台	富旗六配变	10	400	上级设备容量受限
14726	东台	东灶七配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14727	东台	丰收四配变	10	400	上级设备容量受限
14728	东台	东灶10#配变	10	400	上级设备容量受限
14729	东台	东灶六配变	10	400	上级设备容量受限
14730	东台	界河7#配变	10	400	上级设备容量受限
14731	东台	四灶5#配变	10	400	上级设备容量受限
14732	东台	界河9#配变	10	400	上级设备容量受限
14733	东台	陈林三配变	10	200	本级设备容量受限
14734	东台	镇东十配变	10	200	上级设备容量受限
14735	东台	陈林十配变	10	200	上级设备容量受限
14736	东台	双楼五配变	10	200	上级设备容量受限
14737	东台	陈林十二配变	10	200	上级设备容量受限
14738	东台	陈林六配变	10	200	上级设备容量受限
14739	东台	新农一配变	10	200	上级设备容量受限
14740	东台	陈林一配变	10	200	上级设备容量受限
14741	东台	新农十一配变	10	200	上级设备容量受限
14742	东台	新农七配变	10	200	上级设备容量受限
14743	东台	陈林五配变	10	200	上级设备容量受限
14744	东台	双楼十三配变	10	200	上级设备容量受限
14745	东台	强西三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14746	东台	双楼二配变	10	200	上级设备容量受限
14747	东台	强西十配变	10	200	上级设备容量受限
14748	东台	兰址九配变	10	200	上级设备容量受限
14749	东台	双楼七配变	10	200	上级设备容量受限
14750	东台	双楼九配变	10	200	上级设备容量受限
14751	东台	新农九配变	10	200	上级设备容量受限
14752	东台	双楼六配变	10	200	上级设备容量受限
14753	东台	陈林九配变	10	200	上级设备容量受限
14754	东台	新农十三配变	10	200	上级设备容量受限
14755	东台	双楼十二配变	10	200	上级设备容量受限
14756	东台	陈林十一配变	10	200	上级设备容量受限
14757	东台	双楼十一配变	10	200	上级设备容量受限
14758	东台	强西九配变	10	200	上级设备容量受限
14759	东台	强西十一配变	10	200	上级设备容量受限
14760	东台	双楼八配变	10	200	上级设备容量受限
14761	东台	双楼十配变	10	200	上级设备容量受限
14762	东台	新农八配变	10	200	上级设备容量受限
14763	东台	陈林四配变	10	200	上级设备容量受限
14764	东台	陈林十三配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14765	东台	新农十二配变	10	200	上级设备容量受限
14766	东台	强西五配变	10	400	上级设备容量受限
14767	东台	双楼三配变	10	400	上级设备容量受限
14768	东台	陈林二配变	10	400	上级设备容量受限
14769	东台	强西二配变	10	400	上级设备容量受限
14770	东台	兰址十配变	10	400	上级设备容量受限
14771	东台	双楼一配变	10	400	上级设备容量受限
14772	东台	双楼四配变	10	400	上级设备容量受限
14773	东台	镇东十九配变	10	400	上级设备容量受限
14774	东台	陈林七配变	10	400	上级设备容量受限
14775	东台	陈林八配变	10	400	上级设备容量受限
14776	东台	新农十配变	10	400	上级设备容量受限
14777	东台	七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14778	东台	九连三号配变	10	400	上级设备容量受限
14779	东台	十四连三号配变	10	400	上级设备容量受限
14780	东台	十五连二号配变	10	200	上级设备容量受限
14781	东台	十七连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14782	东台	十连三号配变	10	400	上级设备容量受限
14783	东台	十四连一号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14784	东台	九连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14785	东台	养鸽场配变	10	400	上级设备容量受限
14786	东台	十四连二号配变	10	200	上级设备容量受限
14787	东台	二十八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14788	东台	八连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14789	东台	九连二号配变	10	400	上级设备容量受限
14790	东台	二十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
14791	东台	十六连二号配变	10	400	上级设备容量受限
14792	东台	十五连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14793	东台	二十七连1#配变	10	400	上级设备容量受限
14794	东台	十六连三号配变	10	400	上级设备容量受限
14795	东台	十二连一配变	10	400	上级设备容量受限
14796	东台	十连一配变	10	400	上级设备容量受限
14797	东台	十八连二号配变	10	400	上级设备容量受限
14798	东台	八连三号配变	10	400	上级设备容量受限
14799	东台	九连四号配变	10	400	上级设备容量受限
14800	东台	十六连一号配变	10	400	上级设备容量受限
14801	东台	川港七配变	10	200	本级设备容量受限
14802	东台	新港五配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14803	东台	新港四配变	10	400	上级设备容量受限
14804	东台	新港七配变	10	200	上级设备容量受限
14805	东台	二合四配变	10	200	上级设备容量受限
14806	东台	新港六配变	10	200	上级设备容量受限
14807	东台	川港五配变	10	400	上级设备容量受限
14808	东台	二合五配变	10	200	上级设备容量受限
14809	东台	双龙一配变	10	200	上级设备容量受限
14810	东台	二合七配变	10	200	上级设备容量受限
14811	东台	川港一配变	10	200	上级设备容量受限
14812	东台	渔舍五配变	10	160	上级设备容量受限
14813	东台	川港四配变	10	200	上级设备容量受限
14814	东台	二合八配变	10	100	上级设备容量受限
14815	东台	二合二配变	10	400	上级设备容量受限
14816	东台	川港六配变	10	200	上级设备容量受限
14817	东台	川港二配变	10	200	上级设备容量受限
14818	东台	新港八配变	10	200	上级设备容量受限
14819	东台	二合六配变	10	200	上级设备容量受限
14820	东台	边闸十二配变	10	200	上级设备容量受限
14821	东台	双龙二配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14822	东台	二合十二配变	10	200	上级设备容量受限
14823	东台	二合十三配变	10	200	上级设备容量受限
14824	东台	川港三配变	10	200	上级设备容量受限
14825	东台	渔舍六配变	10	200	上级设备容量受限
14826	东台	二合十配变	10	200	上级设备容量受限
14827	东台	新港三配变	10	200	上级设备容量受限
14828	东台	二合九配变	10	200	上级设备容量受限
14829	东台	二合一配变	10	200	上级设备容量受限
14830	东台	二合十四配变	10	400	上级设备容量受限
14831	东台	二合十一配变	10	400	上级设备容量受限
14832	东台	新港二配变	10	400	上级设备容量受限
14833	东台	新港一配变	10	400	上级设备容量受限
14834	东台	二合三配变	10	400	上级设备容量受限
14835	东台	红花#17配变	10	200	本级设备容量受限
14836	东台	沈元五配变	10	200	本级设备容量受限
14837	东台	陶灶9#配变	10	200	本级设备容量受限
14838	东台	潘介4#配变	10	200	本级设备容量受限
14839	东台	季庄9#配变(节能变利用)	10	200	本级设备容量受限
14840	东台	后港六配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14841	东台	李舍四配变	10	200	本级设备容量受限
14842	东台	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限
14843	东台	董乐4配变	10	200	本级设备容量受限
14844	东台	仲韩5配变	10	200	本级设备容量受限
14845	东台	三合5#配变	10	200	本级设备容量受限
14846	东台	振中四配变	10	200	本级设备容量受限
14847	东台	建东一配变	10	200	本级设备容量受限
14848	东台	梁西12配变	10	200	本级设备容量受限
14849	东台	永和(一)配变	10	200	本级设备容量受限
14850	东台	官坝四配变	10	200	本级设备容量受限
14851	东台	弼西二配变	10	200	本级设备容量受限
14852	东台	天祥六配变	10	200	本级设备容量受限
14853	东台	洋团2配变	10	400	本级设备容量受限
14854	东台	泰山四配变	10	200	本级设备容量受限
14855	东台	乐园六配变	10	400	本级设备容量受限
14856	东台	乐园七配变	10	400	本级设备容量受限
14857	东台	红花九配变	10	200	本级设备容量受限
14858	东台	九里8#配变	10	200	本级设备容量受限
14859	东台	朝阳五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14860	东台	沈波一配变	10	400	本级设备容量受限
14861	东台	堤利二十二配变	10	200	本级设备容量受限
14862	东台	街道六配变.	10	200	本级设备容量受限
14863	东台	梁九5#配变	10	200	本级设备容量受限
14864	东台	天祥1配变	10	200	本级设备容量受限
14865	东台	仲韩三配变	10	200	本级设备容量受限
14866	东台	扎垛四配变	10	200	本级设备容量受限
14867	东台	张仇五配变	10	200	本级设备容量受限
14868	东台	沈元7配变	10	200	本级设备容量受限
14869	东台	尖北一配变	10	200	本级设备容量受限
14870	东台	殷韩四配变	10	200	本级设备容量受限
14871	东台	北杨4配变	10	200	本级设备容量受限
14872	东台	九里10#配变	10	200	本级设备容量受限
14873	东台	沈垛三配变	10	200	本级设备容量受限
14874	东台	沈元四配变	10	200	本级设备容量受限
14875	东台	九里4#配变	10	200	本级设备容量受限
14876	东台	北庄5配变	10	200	本级设备容量受限
14877	东台	鼓劲(七)配变	10	400	本级设备容量受限
14878	东台	梁南五配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14879	东台	倪莫八配变	10	200	本级设备容量受限
14880	东台	种子场四配变(唐洋)	10	400	本级设备容量受限
14881	东台	梁九7#配变	10	200	本级设备容量受限
14882	东台	梁西五配变	10	200	本级设备容量受限
14883	东台	鼓劲三配变	10	200	本级设备容量受限
14884	东台	乐园九配变	10	400	本级设备容量受限
14885	东台	存山四配变	10	400	本级设备容量受限
14886	东台	乐园#12配变	10	400	本级设备容量受限
14887	东台	三合十配变	10	200	本级设备容量受限
14888	东台	唐柳7配变	10	200	本级设备容量受限
14889	东台	开一8配变	10	400	本级设备容量受限
14890	东台	人和天润城#4配变	10	800	上级设备容量受限
14891	东台	四季花苑#1主变	10	800	上级设备容量受限
14892	东台	王埭四配变	10	400	上级设备容量受限
14893	东台	合兴四配变	10	200	上级设备容量受限
14894	东台	王埭五配变	10	315	上级设备容量受限
14895	东台	府邸花园主变	10	630	上级设备容量受限
14896	东台	嘉城新苑3#主变	10	630	上级设备容量受限
14897	东台	三仓工业园区二配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14898	东台	镇西二十配变	10	400	上级设备容量受限
14899	东台	合兴八配变	10	400	上级设备容量受限
14900	东台	人和天润城#2配变	10	800	上级设备容量受限
14901	东台	镇西二十一配变	10	200	上级设备容量受限
14902	东台	嘉城新苑#2主变	10	630	上级设备容量受限
14903	东台	嘉城新苑#1主变	10	630	上级设备容量受限
14904	东台	合兴九配变	10	200	上级设备容量受限
14905	东台	集镇七配变.	10	200	上级设备容量受限
14906	东台	仓胜十配变	10	400	上级设备容量受限
14907	东台	三仓工业园区配变	10	400	上级设备容量受限
14908	东台	四季花苑#2主变	10	800	上级设备容量受限
14909	东台	大地和苑七配变	10	630	上级设备容量受限
14910	东台	镇西十一配变	10	200	上级设备容量受限
14911	东台	嘉城新苑4#主变	10	630	上级设备容量受限
14912	东台	仓南五配变	10	200	上级设备容量受限
14913	东台	人和天润城#6配变	10	800	上级设备容量受限
14914	东台	集镇六配变（三仓）	10	200	上级设备容量受限
14915	东台	仓南三配变	10	400	上级设备容量受限
14916	东台	大地和苑五配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14917	东台	镇东六配变	10	400	上级设备容量受限
14918	东台	镇南十五配变	10	200	上级设备容量受限
14919	东台	棉业公司一配变	10	400	上级设备容量受限
14920	东台	大地和苑一配变	10	630	上级设备容量受限
14921	东台	大地和苑四配变8001	10	500	上级设备容量受限
14922	东台	镇东三配变	10	400	上级设备容量受限
14923	东台	镇东九配变	10	400	上级设备容量受限
14924	东台	新仓路一号配变	10	400	上级设备容量受限
14925	东台	沿河南路一配变	10	400	上级设备容量受限
14926	东台	大地和苑三配变	10	630	上级设备容量受限
14927	东台	街道六配变	10	400	上级设备容量受限
14928	东台	镇南八配变	10	400	上级设备容量受限
14929	东台	镇西五配变	10	400	上级设备容量受限
14930	东台	仓南十配变	10	200	上级设备容量受限
14931	东台	大地和苑二配变	10	500	上级设备容量受限
14932	东台	镇南十一配变	10	400	上级设备容量受限
14933	东台	三仓医院	10	250	上级设备容量受限
14934	东台	镇西十五配变	10	400	上级设备容量受限
14935	东台	镇南十配变（节能）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14936	东台	四季花苑五配变	10	800	上级设备容量受限
14937	东台	街道#10配变	10	400	上级设备容量受限
14938	东台	朝阳八配变	10	200	上级设备容量受限
14939	东台	四季花苑6#配变	10	800	上级设备容量受限
14940	东台	镇西十六配变	10	400	上级设备容量受限
14941	东台	镇北九配变	10	315	上级设备容量受限
14942	东台	镇东一配变	10	400	上级设备容量受限
14943	东台	镇西九配变	10	400	上级设备容量受限
14944	东台	镇南十三配变	10	200	上级设备容量受限
14945	东台	镇南六配变	10	400	上级设备容量受限
14946	东台	镇南十二配变	10	400	上级设备容量受限
14947	东台	新仓华府主变	10	200	上级设备容量受限
14948	东台	镇西二十三配变	10	200	上级设备容量受限
14949	东台	油厂一配变	10	200	上级设备容量受限
14950	东台	镇西四配变	10	400	上级设备容量受限
14951	东台	大地和苑六配变	10	630	上级设备容量受限
14952	东台	仓西二配变	10	200	上级设备容量受限
14953	东台	镇西十二配变	10	400	上级设备容量受限
14954	东台	开发区二配变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14955	东台	弢城华庭2#变压器	10	630	上级设备容量受限
14956	东台	弢西三配变	10	200	上级设备容量受限
14957	东台	弢西六配变	10	200	上级设备容量受限
14958	东台	弢城华庭4#变压器	10	630	上级设备容量受限
14959	东台	新街十二配变	10	200	上级设备容量受限
14960	东台	鑫华园#3变压器	10	800	上级设备容量受限
14961	东台	公用二十八配变	10	400	上级设备容量受限
14962	东台	新街六配变	10	630	上级设备容量受限
14963	东台	公用二十五配变	10	400	上级设备容量受限
14964	东台	公用十二配变	10	400	上级设备容量受限
14965	东台	鑫华园#1变压器	10	800	上级设备容量受限
14966	东台	公用二配变	10	400	上级设备容量受限
14967	东台	公用(一)配变	10	400	上级设备容量受限
14968	东台	公用九配变	10	400	上级设备容量受限
14969	东台	公用二十一配变	10	200	上级设备容量受限
14970	东台	新街七配变	10	400	上级设备容量受限
14971	东台	10KV新文庭雅居2#配变	10	800	上级设备容量受限
14972	东台	公用十六配变	10	200	上级设备容量受限
14973	阜宁	益林益小2#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14974	阜宁	益林淮海路教堂公变	10	630	上级设备容量受限
14975	阜宁	益林羊马路东公变	10	400	上级设备容量受限
14976	阜宁	益林益小3#公变	10	400	上级设备容量受限
14977	阜宁	益林益罗支路2#公变	10	400	上级设备容量受限
14978	阜宁	陈集岔头六组1#变	10	400	上级设备容量受限
14979	阜宁	陈集岔头中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
14980	阜宁	陈集卢庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
14981	阜宁	陈集边胥东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
14982	阜宁	陈集大刘五组变	10	400	上级设备容量受限
14983	阜宁	陈集大陈中站公变	10	400	上级设备容量受限
14984	阜宁	益林鱼市口2#公变	10	400	上级设备容量受限
14985	阜宁	陈集停东南舍公变	10	400	上级设备容量受限
14986	阜宁	益林大倪扶贫公变	10	400	上级设备容量受限
14987	阜宁	陈集边胥南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
14988	阜宁	陈集东营站公变	10	400	上级设备容量受限
14989	阜宁	陈集东营南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
14990	阜宁	陈集韦庄北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
14991	阜宁	益林益罗支路3#公变	10	400	上级设备容量受限
14992	阜宁	陈集岳庄站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
14993	阜宁	陈集三股中站1#配变	10	400	上级设备容量受限
14994	阜宁	陈集东营北站公变	10	400	上级设备容量受限
14995	阜宁	陈集三股七组配变分流	10	400	上级设备容量受限
14996	阜宁	陈集三股北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
14997	阜宁	陈集凡桥东站公变	10	400	上级设备容量受限
14998	阜宁	陈集边胥东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
14999	阜宁	陈集董舍南站公变	10	400	上级设备容量受限
15000	阜宁	陈集大刘五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15001	阜宁	陈集东营六组配变	10	400	上级设备容量受限
15002	阜宁	陈集三股南站公变	10	400	上级设备容量受限
15003	阜宁	陈集东营中站1#变	10	400	上级设备容量受限
15004	阜宁	陈集窑南北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15005	阜宁	益林食品桥公变	10	400	上级设备容量受限
15006	阜宁	益林淮海公变	10	400	上级设备容量受限
15007	阜宁	陈集韦庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15008	阜宁	陈集停西后李1#配变	10	400	上级设备容量受限
15009	阜宁	陈集董舍北站1#	10	400	上级设备容量受限
15010	阜宁	陈集停东一组配变	10	400	上级设备容量受限
15011	阜宁	陈集镇大刘东边站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15012	阜宁	陈集三股九组公变	10	400	上级设备容量受限
15013	阜宁	陈集韦庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15014	阜宁	陈集停东西站公变	10	400	上级设备容量受限
15015	阜宁	陈集东营一组公变	10	400	上级设备容量受限
15016	阜宁	益林益罗支路公变	10	400	上级设备容量受限
15017	阜宁	陈集西季一组公变	10	400	上级设备容量受限
15018	阜宁	陈集后蔡北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15019	阜宁	陈集郝周东站公变	10	400	上级设备容量受限
15020	阜宁	陈集岔头八组公变	10	400	上级设备容量受限
15021	阜宁	陈集条龙东站配变	10	400	上级设备容量受限
15022	阜宁	陈集三股二组单相变	10	400	上级设备容量受限
15023	阜宁	陈集停东南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15024	阜宁	陈集三股北站公变	10	400	上级设备容量受限
15025	阜宁	陈集大陈东站1#	10	400	上级设备容量受限
15026	阜宁	陈集岔头南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15027	阜宁	陈集旗杆北站配变	10	400	上级设备容量受限
15028	阜宁	陈集边胥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
15029	阜宁	陈集韦庄南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
15030	阜宁	陈集大刘北站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15031	阜宁	陈集黄舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
15032	阜宁	陈集西营南站公变	10	400	上级设备容量受限
15033	阜宁	陈集旗杆三组配变	10	400	上级设备容量受限
15034	阜宁	陈集西季二组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15035	阜宁	陈集姚场六组配变	10	400	上级设备容量受限
15036	阜宁	陈集大陈西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15037	阜宁	陈集西季五组公变	10	400	上级设备容量受限
15038	阜宁	陈集旗杆南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
15039	阜宁	陈集贾周一组单相变	10	400	上级设备容量受限
15040	阜宁	陈集停东南站公变	10	400	上级设备容量受限
15041	阜宁	陈集停西后李公变	10	400	上级设备容量受限
15042	阜宁	陈集凡桥五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15043	阜宁	陈集郝周西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15044	阜宁	陈集姚场东站公变	10	400	上级设备容量受限
15045	阜宁	陈集边胥五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15046	阜宁	陈集大曹东站公变	10	400	上级设备容量受限
15047	阜宁	陈集西营东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15048	阜宁	陈集许庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
15049	阜宁	陈集边胥南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15050	阜宁	陈集岳庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
15051	阜宁	陈集旗杆南站公变	10	400	上级设备容量受限
15052	阜宁	陈集卢庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
15053	阜宁	陈集双河南站公变	10	400	上级设备容量受限
15054	阜宁	陈集许庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
15055	阜宁	陈集岔头八组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15056	阜宁	陈集孙舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
15057	阜宁	陈集西营南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15058	阜宁	陈集大刘二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15059	阜宁	陈集许庄中站配变	10	400	上级设备容量受限
15060	阜宁	陈集大曹东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15061	阜宁	陈集韦庄南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
15062	阜宁	陈集大陈东站公变	10	400	上级设备容量受限
15063	阜宁	陈集小夏1#配变	10	400	上级设备容量受限
15064	阜宁	陈集镇西营东站配变	10	400	上级设备容量受限
15065	阜宁	陈集大刘中站	10	400	上级设备容量受限
15066	阜宁	陈集岳庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
15067	阜宁	陈集旗杆北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15068	阜宁	陈集韦庄南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15069	阜宁	陈集停西西站公变	10	400	上级设备容量受限
15070	阜宁	陈集边胥东站公变	10	400	上级设备容量受限
15071	阜宁	陈集后蔡南站公变	10	400	上级设备容量受限
15072	阜宁	陈集西季二组公变	10	400	上级设备容量受限
15073	阜宁	陈集岔头南站2#变	10	400	上级设备容量受限
15074	阜宁	陈集双河七组变压器	10	400	上级设备容量受限
15075	阜宁	陈集董舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
15076	阜宁	陈集戴舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
15077	阜宁	陈集凡桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
15078	阜宁	陈集条龙郑侯公变	10	400	上级设备容量受限
15079	阜宁	陈集西季一组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15080	阜宁	陈集西季康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
15081	阜宁	陈集卢庄电站公变	10	400	上级设备容量受限
15082	阜宁	陈集西营中站配变	10	400	上级设备容量受限
15083	阜宁	陈集许庄中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15084	阜宁	陈集大陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
15085	阜宁	陈集许庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15086	阜宁	陈集岔头中站公变	10	400	上级设备容量受限
15087	阜宁	陈集郝周南站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15088	阜宁	陈集三股六组单相变	10	200	上级设备容量受限
15089	阜宁	陈集停西南站公变	10	400	上级设备容量受限
15090	阜宁	陈集大刘二组	10	400	上级设备容量受限
15091	阜宁	陈集姚场西站公变	10	400	上级设备容量受限
15092	阜宁	陈集许庄西站配变	10	400	上级设备容量受限
15093	阜宁	陈集岔头南站公变	10	400	上级设备容量受限
15094	阜宁	陈集三股中站公变	10	200	上级设备容量受限
15095	阜宁	陈集许庄七组1#配变	10	400	上级设备容量受限
15096	阜宁	陈集西季七组公变	10	200	上级设备容量受限
15097	阜宁	陈集后蔡北站公变	10	200	上级设备容量受限
15098	阜宁	陈集凡乔六组公变	10	200	上级设备容量受限
15099	阜宁	陈集西季西站公变	10	200	上级设备容量受限
15100	阜宁	陈集大曹西站配变	10	400	上级设备容量受限
15101	阜宁	陈集停东北站公变	10	200	上级设备容量受限
15102	阜宁	陈集郝周西站公变	10	400	上级设备容量受限
15103	阜宁	陈集停东三组配变	10	200	上级设备容量受限
15104	阜宁	陈集条龙东站1#变	10	400	上级设备容量受限
15105	阜宁	陈集窑南北站公变	10	200	上级设备容量受限
15106	阜宁	陈集东营中站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15107	阜宁	陈集许庄中站2#配变	10	400	上级设备容量受限
15108	阜宁	陈集岳庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15109	阜宁	陈集停西南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15110	阜宁	陈集姚场东站1#公变	10	315	上级设备容量受限
15111	阜宁	陈集停西北站公变	10	200	上级设备容量受限
15112	阜宁	陈集西季四组公变	10	200	上级设备容量受限
15113	阜宁	陈集西季六组配变	10	200	上级设备容量受限
15114	阜宁	陈集边胥五组公变	10	200	上级设备容量受限
15115	阜宁	陈集郝周小夏公变	10	400	上级设备容量受限
15116	阜宁	陈集大曹西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
15117	阜宁	陈集大刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
15118	阜宁	陈集大刘北站公变	10	200	上级设备容量受限
15119	阜宁	陈集岔头六组公变	10	200	上级设备容量受限
15120	阜宁	陈集岔头西站公变	10	200	上级设备容量受限
15121	阜宁	陈集凡桥五组	10	200	上级设备容量受限
15122	阜宁	陈集姚场中站公变	10	200	上级设备容量受限
15123	阜宁	陈集汪朱八组公变	10	400	上级设备容量受限
15124	阜宁	陈集条龙西站公变	10	200	上级设备容量受限
15125	阜宁	陈集大刘七组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15126	阜宁	硕集张墩电站2#变	10	400	上级设备容量受限
15127	阜宁	周桥南站	10	200	上级设备容量受限
15128	阜宁	硕集张墩四组公变	10	200	上级设备容量受限
15129	阜宁	硕集张墩花园3#变	10	200	上级设备容量受限
15130	阜宁	硕集何桥花园3#变	10	400	上级设备容量受限
15131	阜宁	硕集张墩四组2#变	10	400	上级设备容量受限
15132	阜宁	硕集何桥六组2#公变	10	315	上级设备容量受限
15133	阜宁	硕集周桥北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15134	阜宁	硕集单荡六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15135	阜宁	硕集周桥花园4#变	10	400	上级设备容量受限
15136	阜宁	硕集何桥花园1#变	10	200	上级设备容量受限
15137	阜宁	硕集方北南站公变	10	400	上级设备容量受限
15138	阜宁	硕集张墩北站2#变	10	400	上级设备容量受限
15139	阜宁	硕集何桥花园5#变	10	200	上级设备容量受限
15140	阜宁	硕集周桥东站2#变	10	200	上级设备容量受限
15141	阜宁	硕集周桥花园2#变	10	400	上级设备容量受限
15142	阜宁	硕集何桥花园4#变	10	200	上级设备容量受限
15143	阜宁	硕集周桥一组公变	10	200	上级设备容量受限
15144	阜宁	硕集周桥花园3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15145	阜宁	硕集周桥花园5#变	10	400	上级设备容量受限
15146	阜宁	硕集何桥村北站公变	10	200	上级设备容量受限
15147	阜宁	硕集苏荡新居1#变	10	400	上级设备容量受限
15148	阜宁	硕集周桥东站公变	10	500	上级设备容量受限
15149	阜宁	硕集张墩花园1#变	10	400	上级设备容量受限
15150	阜宁	硕集何桥一组公变	10	400	上级设备容量受限
15151	阜宁	硕集何桥七九组公变	10	200	上级设备容量受限
15152	阜宁	硕集单荡六组3#变	10	200	上级设备容量受限
15153	阜宁	硕集张墩花园2#变	10	400	上级设备容量受限
15154	阜宁	硕集苏荡新居2#变	10	400	上级设备容量受限
15155	阜宁	硕集何桥四八组公变	10	200	上级设备容量受限
15156	阜宁	硕集方北北站公变	10	200	上级设备容量受限
15157	阜宁	硕集何桥六组公变	10	100	上级设备容量受限
15158	阜宁	硕集何桥花园2#变	10	200	上级设备容量受限
15159	阜宁	硕集方北东站公变	10	200	上级设备容量受限
15160	阜宁	硕集单荡电站公变	10	200	上级设备容量受限
15161	阜宁	硕集周桥北站	10	200	上级设备容量受限
15162	阜宁	硕集周桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
15163	阜宁	硕集单荡六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15164	阜宁	硕集何桥五组1#变	10	200	上级设备容量受限
15165	阜宁	硕集单荡西站	10	200	上级设备容量受限
15166	阜宁	硕集何桥五组公变	10	400	上级设备容量受限
15167	阜宁	硕集方北南站2#变	10	315	上级设备容量受限
15168	阜宁	硕集张墩电站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15169	阜宁	硕集何桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
15170	阜宁	硕集何桥五组3#变	10	400	上级设备容量受限
15171	阜宁	硕集方北北站2#变	10	400	上级设备容量受限
15172	阜宁	硕集张墩电站公变	10	400	上级设备容量受限
15173	阜宁	硕集南舍八九组2#变	10	400	上级设备容量受限
15174	阜宁	硕集周桥花园1#变	10	400	上级设备容量受限
15175	阜宁	硕集南舍八九组公变	10	400	上级设备容量受限
15176	阜宁	硕集南谢四组变	10	200	本级设备容量受限
15177	阜宁	硕集桥张中站	10	200	本级设备容量受限
15178	阜宁	硕集东站2#变	10	400	上级设备容量受限
15179	阜宁	硕集条东电站	10	200	上级设备容量受限
15180	阜宁	硕集南站配变新增	10	400	上级设备容量受限
15181	阜宁	硕集南谢马舍2#变	10	200	上级设备容量受限
15182	阜宁	硕集镇北家园2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15183	阜宁	硕集王桥三组3#变	10	200	上级设备容量受限
15184	阜宁	硕集东配变更换	10	400	上级设备容量受限
15185	阜宁	硕集南谢东配公变	10	200	上级设备容量受限
15186	阜宁	硕集南谢七八组2#变	10	200	上级设备容量受限
15187	阜宁	硕集潮南三组2#变	10	400	上级设备容量受限
15188	阜宁	硕集条西电站2#变	10	400	上级设备容量受限
15189	阜宁	硕集南谢电站3#变	10	400	上级设备容量受限
15190	阜宁	硕集镇北家园1#变	10	200	上级设备容量受限
15191	阜宁	硕集南谢七八组公变	10	100	上级设备容量受限
15192	阜宁	硕集王桥三组2#变	10	400	上级设备容量受限
15193	阜宁	硕集中站	10	200	上级设备容量受限
15194	阜宁	硕集潮南二组公变	10	200	上级设备容量受限
15195	阜宁	硕集南谢电站2#变	10	200	上级设备容量受限
15196	阜宁	硕集条西电站	10	200	上级设备容量受限
15197	阜宁	硕集五星十组公变	10	400	上级设备容量受限
15198	阜宁	硕集毛舍配变公变	10	200	上级设备容量受限
15199	阜宁	硕集南谢七组2#变	10	200	上级设备容量受限
15200	阜宁	硕集一组单相变	10	200	上级设备容量受限
15201	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15202	阜宁	硕集王舍配变公变	10	200	上级设备容量受限
15203	阜宁	硕集一二三组公变	10	200	上级设备容量受限
15204	阜宁	硕集南谢马舍公变	10	200	上级设备容量受限
15205	阜宁	硕集王桥三组公变	10	200	上级设备容量受限
15206	阜宁	硕集五星二组公变	10	400	上级设备容量受限
15207	阜宁	硕集南谢电站公变	10	200	上级设备容量受限
15208	阜宁	硕集南谢七组公变	10	200	上级设备容量受限
15209	阜宁	硕集王桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
15210	阜宁	硕集一二三组2#变	10	400	上级设备容量受限
15211	阜宁	硕集五星二组3#变	10	400	上级设备容量受限
15212	阜宁	硕集镇政府2#变	10	400	上级设备容量受限
15213	阜宁	硕集潮南一组公变	10	400	上级设备容量受限
15214	阜宁	硕集九组2#变	10	400	上级设备容量受限
15215	阜宁	硕集九组公变	10	400	上级设备容量受限
15216	阜宁	硕集北2#变	10	400	上级设备容量受限
15217	阜宁	硕集潮南三组公变	10	400	上级设备容量受限
15218	阜宁	硕集粮库变	10	400	上级设备容量受限
15219	阜宁	硕集北公变	10	400	上级设备容量受限
15220	阜宁	硕集十一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15221	阜宁	硕集西南站2#变	10	400	上级设备容量受限
15222	阜宁	硕集南谢三组公变	10	400	上级设备容量受限
15223	阜宁	硕集南站2#变	10	400	上级设备容量受限
15224	阜宁	硕集五星二组2#变	10	400	上级设备容量受限
15225	阜宁	硕集西南站区公变	10	400	上级设备容量受限
15226	阜宁	硕集北4#变	10	400	上级设备容量受限
15227	阜宁	硕集镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
15228	阜宁	硕集南公变	10	400	上级设备容量受限
15229	阜宁	硕集南谢东2#变	10	400	上级设备容量受限
15230	阜宁	硕集王桥东公变	10	400	上级设备容量受限
15231	阜宁	硕集北3#变	10	400	上级设备容量受限
15232	阜宁	硕集南站公变	10	400	上级设备容量受限
15233	阜宁	东沟常魏二组	10	400	上级设备容量受限
15234	阜宁	东沟镇园区7#变	10	630	上级设备容量受限
15235	阜宁	东沟镇工业园区9#变	10	630	上级设备容量受限
15236	阜宁	东沟镇市民居委会	10	400	上级设备容量受限
15237	阜宁	东沟镇工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限
15238	阜宁	东沟镇工业园区13#变	10	400	上级设备容量受限
15239	阜宁	东沟镇供电所公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15240	阜宁	硕集灶陈四组公变	10	200	本级设备容量受限
15241	阜宁	硕集五星七九组2#变	10	200	上级设备容量受限
15242	阜宁	硕集陆楼五组公变	10	200	上级设备容量受限
15243	阜宁	硕集陆楼西站公变	10	200	上级设备容量受限
15244	阜宁	硕集陆楼七组2#变	10	200	上级设备容量受限
15245	阜宁	硕集范王周西公变	10	200	上级设备容量受限
15246	阜宁	硕集灶陈六组公变	10	400	上级设备容量受限
15247	阜宁	硕集镇陆楼八组公变	10	200	上级设备容量受限
15248	阜宁	硕集陆楼六组公变	10	200	上级设备容量受限
15249	阜宁	硕集五星五八组公变	10	200	上级设备容量受限
15250	阜宁	硕集陆楼九组	10	400	上级设备容量受限
15251	阜宁	硕集陆楼一组2#变	10	400	上级设备容量受限
15252	阜宁	硕集陆楼四五组2#变	10	200	上级设备容量受限
15253	阜宁	硕集范王六组公变	10	200	上级设备容量受限
15254	阜宁	硕集陆楼四五组公变	10	200	上级设备容量受限
15255	阜宁	硕集范王六组2#变	10	200	上级设备容量受限
15256	阜宁	硕集范王西站3#变	10	400	上级设备容量受限
15257	阜宁	硕集陆楼西站配变新增	10	200	上级设备容量受限
15258	阜宁	硕集范王五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15259	阜宁	硕集范王梁舍	10	200	上级设备容量受限
15260	阜宁	硕集范王北站	10	400	上级设备容量受限
15261	阜宁	硕集范王二庄	10	200	上级设备容量受限
15262	阜宁	硕集陆楼七组公变	10	400	上级设备容量受限
15263	阜宁	硕集范王西站2#变	10	400	上级设备容量受限
15264	阜宁	硕集五星四组公变	10	400	上级设备容量受限
15265	阜宁	硕集陆楼一组公变	10	400	上级设备容量受限
15266	阜宁	硕集五星五八组2#变	10	400	上级设备容量受限
15267	阜宁	硕集五星七九组3#变	10	400	上级设备容量受限
15268	阜宁	硕集灶陈六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15269	阜宁	硕集范王村一组公变	10	400	上级设备容量受限
15270	阜宁	硕集五星村七组公变	10	400	上级设备容量受限
15271	阜宁	硕集五星四组2#变	10	400	上级设备容量受限
15272	阜宁	硕集范王周西2#变	10	400	上级设备容量受限
15273	阜宁	硕集灶陈四组2#变	10	400	上级设备容量受限
15274	阜宁	羊寨果园村站公变	10	400	上级设备容量受限
15275	阜宁	羊寨果园村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
15276	阜宁	羊寨港南东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15277	阜宁	羊寨港北西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15278	阜宁	羊寨港北开发区4#变配变	10	400	上级设备容量受限
15279	阜宁	羊寨轧花厂公变	10	400	上级设备容量受限
15280	阜宁	羊寨港南中站公变	10	200	上级设备容量受限
15281	阜宁	羊寨港北东站公变	10	200	上级设备容量受限
15282	阜宁	羊寨港南村站2#变	10	200	上级设备容量受限
15283	阜宁	羊寨港北东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
15284	阜宁	羊寨港南村站公变	10	200	上级设备容量受限
15285	阜宁	羊寨果园南站变	10	200	上级设备容量受限
15286	阜宁	羊寨镇港北新站1#配变	10	200	上级设备容量受限
15287	阜宁	羊寨港北新站公变	10	200	上级设备容量受限
15288	阜宁	羊寨沙岗四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
15289	阜宁	羊寨港北开发区东站公变	10	400	上级设备容量受限
15290	阜宁	羊寨港北南站配变	10	400	上级设备容量受限
15291	阜宁	羊寨港北开发区3号公变	10	400	上级设备容量受限
15292	阜宁	羊寨港北开发区2号公变	10	400	上级设备容量受限
15293	阜宁	羊寨港北小街公变	10	400	上级设备容量受限
15294	阜宁	羊寨港北开发区公变	10	400	上级设备容量受限
15295	阜宁	羊寨港南东站公变	10	400	上级设备容量受限
15296	阜宁	羊寨港南小街公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15297	阜宁	阜宁中心4#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15298	阜宁	阜宁中心3#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
15299	阜宁	阜宁中心2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15300	阜宁	阜宁中心1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15301	阜宁	阜宁中心3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
15302	阜宁	阜宁中心3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15303	阜宁	冠城雍景3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
15304	阜宁	冠城雍景2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15305	阜宁	阜宁中心3#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
15306	阜宁	阜宁中心1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15307	阜宁	栋梁名府开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
15308	阜宁	阜宁中心2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15309	阜宁	冠城雍景3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15310	阜宁	栋梁名府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
15311	阜宁	冠城雍景2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
15312	阜宁	阜宁中心4#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
15313	阜宁	硕集幸福花园变	10	400	上级设备容量受限
15314	阜宁	硕集供电所2#变	10	630	上级设备容量受限
15315	阜宁	硕集桥张西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15316	阜宁	硕集东崔电站公变	10	200	上级设备容量受限
15317	阜宁	硕集东崔六组公变	10	200	上级设备容量受限
15318	阜宁	硕集后河五组2#变	10	315	上级设备容量受限
15319	阜宁	硕集东崔西站公变	10	400	上级设备容量受限
15320	阜宁	硕集东崔七组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15321	阜宁	硕集东崔七组公变	10	200	上级设备容量受限
15322	阜宁	硕集乔张四、五组公变	10	400	上级设备容量受限
15323	阜宁	硕集后河一组公变	10	400	上级设备容量受限
15324	阜宁	硕集后河五组公变	10	200	上级设备容量受限
15325	阜宁	硕集东崔西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
15326	阜宁	硕集南舍一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
15327	阜宁	硕集东崔电站2#变	10	400	上级设备容量受限
15328	阜宁	硕集东崔六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15329	阜宁	硕集东崔安置点配变	10	400	上级设备容量受限
15330	阜宁	硕集潮南二组2#变	10	400	上级设备容量受限
15331	阜宁	沟墩福馨家园2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15332	阜宁	沟墩柳集安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
15333	阜宁	沟墩镇福馨家园1#变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15334	阜宁	沟墩柳林曾庄站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15335	阜宁	沟墩墩北公变	10	400	上级设备容量受限
15336	阜宁	沟墩学府6号箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15337	阜宁	沟墩翔龙山庄2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15338	阜宁	沟墩学府4号变箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15339	阜宁	沟墩新区安置点4#变	10	500	上级设备容量受限
15340	阜宁	沟墩阳光家园1#公变	10	200	上级设备容量受限
15341	阜宁	沟墩柳集安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
15342	阜宁	沟墩镇学府商住城1#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15343	阜宁	沟墩镇学府5号变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15344	阜宁	沟墩新区安置点3#变	10	500	上级设备容量受限
15345	阜宁	沟墩柳集安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
15346	阜宁	沟墩集合新河站	10	200	上级设备容量受限
15347	阜宁	沟墩新区安置点2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15348	阜宁	沟墩团庄1号变	10	400	上级设备容量受限
15349	阜宁	沟墩集合林园站	10	400	上级设备容量受限
15350	阜宁	沟墩新区安置点1#箱变变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15351	阜宁	沟墩镇区11号公变	10	400	上级设备容量受限
15352	阜宁	沟墩集合电站2#变	10	400	上级设备容量受限
15353	阜宁	沟墩文化站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15354	阜宁	沟墩翔龙山庄3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15355	阜宁	沟墩柳集安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
15356	阜宁	沟墩集合电站	10	200	上级设备容量受限
15357	阜宁	沟墩柳集安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
15358	阜宁	沟墩镇学府商住城3#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15359	阜宁	沟墩镇学府商住城2#箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15360	阜宁	沟墩翔龙山庄1号变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15361	阜宁	沟墩镇区17#变	10	400	上级设备容量受限
15362	阜宁	沟墩团庄3#变	10	200	上级设备容量受限
15363	阜宁	沟墩实验小学变	10	315	上级设备容量受限
15364	阜宁	沟墩镇区3#变	10	400	上级设备容量受限
15365	阜宁	沟墩水产桥公变	10	400	上级设备容量受限
15366	阜宁	沟墩林园二组站	10	400	上级设备容量受限
15367	阜宁	沟墩镇区14号变	10	400	上级设备容量受限
15368	阜宁	沟墩公园公变	10	630	上级设备容量受限
15369	阜宁	罗桥乡风谷中站变	10	400	上级设备容量受限
15370	阜宁	罗桥乡风谷安兴三组变	10	400	上级设备容量受限
15371	阜宁	罗桥镇东场五组配变分流	10	400	上级设备容量受限
15372	阜宁	罗桥风谷西桥2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15373	阜宁	罗桥镇风谷三四组分流	10	400	上级设备容量受限
15374	阜宁	罗桥乡风谷四组变	10	315	上级设备容量受限
15375	阜宁	罗桥镇风谷街心变	10	400	上级设备容量受限
15376	阜宁	罗桥登郎三组公变	10	200	上级设备容量受限
15377	阜宁	罗桥镇登郎一组	10	200	上级设备容量受限
15378	阜宁	罗桥登郎一二组变	10	400	上级设备容量受限
15379	阜宁	罗桥镇登郎四组配变分流	10	400	上级设备容量受限
15380	阜宁	罗桥乡风谷东场三九组变	10	315	上级设备容量受限
15381	阜宁	罗桥乡风谷东风西站变	10	315	上级设备容量受限
15382	阜宁	罗桥风谷三四组变	10	400	上级设备容量受限
15383	阜宁	罗桥登郎四五组变	10	400	上级设备容量受限
15384	阜宁	罗桥农电西站分流	10	400	上级设备容量受限
15385	阜宁	罗桥镇风谷卫生院	10	400	上级设备容量受限
15386	阜宁	罗桥乡风谷电站变JN	10	400	上级设备容量受限
15387	阜宁	罗桥东风东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15388	阜宁	罗桥乡风谷东场五组变	10	400	上级设备容量受限
15389	阜宁	罗桥东场九组	10	400	上级设备容量受限
15390	阜宁	罗桥镇农电东变分流	10	400	上级设备容量受限
15391	阜宁	罗桥风谷六组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15392	阜宁	罗桥安兴三组分流	10	400	上级设备容量受限
15393	阜宁	罗桥镇风谷桥北1#变	10	400	上级设备容量受限
15394	阜宁	罗桥乡风谷西站变	10	400	上级设备容量受限
15395	阜宁	罗桥风谷能仁寺配变	10	400	上级设备容量受限
15396	阜宁	罗桥风谷西桥变	10	400	上级设备容量受限
15397	阜宁	罗桥风谷一组配变	10	400	上级设备容量受限
15398	阜宁	罗桥镇风谷桥北2#变	10	400	上级设备容量受限
15399	阜宁	罗桥乡风谷东风东站变	10	400	上级设备容量受限
15400	阜宁	罗桥青沟城中变	10	400	上级设备容量受限
15401	阜宁	罗桥青沟能人街变	10	400	上级设备容量受限
15402	阜宁	罗桥青一六组变	10	200	上级设备容量受限
15403	阜宁	罗桥青沟1#变	10	400	上级设备容量受限
15404	阜宁	罗桥镇青沟粮店	10	400	上级设备容量受限
15405	阜宁	罗桥青沟4#变	10	400	上级设备容量受限
15406	阜宁	罗桥青沟鱼市口配变分流变	10	400	上级设备容量受限
15407	阜宁	罗桥青沟鱼市口变	10	400	上级设备容量受限
15408	阜宁	罗桥镇青沟钢管杆西变	10	400	上级设备容量受限
15409	阜宁	罗桥镇晓光五组公变	10	200	上级设备容量受限
15410	阜宁	罗桥青一一组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15411	阜宁	罗桥青二一组变	10	200	上级设备容量受限
15412	阜宁	罗桥青沟北站变	10	200	上级设备容量受限
15413	阜宁	罗桥镇青一一组分流变	10	200	上级设备容量受限
15414	阜宁	罗桥沙坝老站变JN	10	200	上级设备容量受限
15415	阜宁	罗桥青二西站变	10	200	上级设备容量受限
15416	阜宁	罗桥青沟新站变	10	200	上级设备容量受限
15417	阜宁	罗桥青沟二组变	10	200	上级设备容量受限
15418	阜宁	罗桥青杨四组变	10	400	上级设备容量受限
15419	阜宁	罗桥青沟西站变	10	400	上级设备容量受限
15420	阜宁	罗桥青杨新站变	10	400	上级设备容量受限
15421	阜宁	罗桥青二四组变	10	400	上级设备容量受限
15422	阜宁	罗桥镇青杨五组	10	400	上级设备容量受限
15423	阜宁	罗桥青一三组变	10	400	上级设备容量受限
15424	阜宁	罗桥镇青一一组配变分流	10	400	上级设备容量受限
15425	阜宁	罗桥青沟一组变	10	400	上级设备容量受限
15426	阜宁	罗桥青二中站	10	400	上级设备容量受限
15427	阜宁	罗桥青杨三组	10	400	上级设备容量受限
15428	阜宁	罗桥青沟西站配变分流变	10	400	上级设备容量受限
15429	阜宁	罗桥青沟3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15430	阜宁	罗桥镇青沟北站分流	10	400	上级设备容量受限
15431	阜宁	罗桥镇青一二组公变	10	400	上级设备容量受限
15432	阜宁	罗桥镇青沟五组	10	400	上级设备容量受限
15433	阜宁	罗桥青沟闸口变	10	400	上级设备容量受限
15434	阜宁	罗桥镇青一六组分流	10	400	上级设备容量受限
15435	阜宁	罗桥镇青沟六组	10	400	上级设备容量受限
15436	阜宁	罗桥镇青杨三组分流公变	10	400	上级设备容量受限
15437	阜宁	罗桥青沟2#变	10	400	上级设备容量受限
15438	阜宁	罗桥青沟鱼市口新增变	10	400	上级设备容量受限
15439	阜宁	罗桥青沟新桥变	10	400	上级设备容量受限
15440	阜宁	硕集后河电站2#变	10	400	上级设备容量受限
15441	阜宁	硕集小冯六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15442	阜宁	硕集南蔡四五七组公变	10	200	上级设备容量受限
15443	阜宁	硕集小冯中站	10	200	上级设备容量受限
15444	阜宁	硕集小冯电站公变	10	200	上级设备容量受限
15445	阜宁	硕集南蔡三六组公变	10	400	上级设备容量受限
15446	阜宁	硕集计桥五六组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15447	阜宁	硕集计桥一组公变	10	200	上级设备容量受限
15448	阜宁	硕集计桥三四组2#公变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15449	阜宁	硕集计桥二组公变	10	200	上级设备容量受限
15450	阜宁	硕集后河电站公变	10	200	上级设备容量受限
15451	阜宁	硕集计桥村九组	10	400	上级设备容量受限
15452	阜宁	硕集小冯四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
15453	阜宁	硕集计桥三、四组公变	10	200	上级设备容量受限
15454	阜宁	硕集南蔡村一二组公变	10	200	上级设备容量受限
15455	阜宁	硕集南蔡一组2#变	10	200	上级设备容量受限
15456	阜宁	硕集南蔡七组2#变	10	200	上级设备容量受限
15457	阜宁	硕集东崔村一组公变	10	200	上级设备容量受限
15458	阜宁	硕集小冯六组公变	10	400	上级设备容量受限
15459	阜宁	硕集小冯四组公变	10	400	上级设备容量受限
15460	阜宁	硕集计桥村电站公变	10	400	上级设备容量受限
15461	阜宁	硕集计桥五六组公变	10	400	上级设备容量受限
15462	阜宁	硕集南蔡三六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15463	阜宁	陈良成俊西南站	10	200	本级设备容量受限
15464	阜宁	陈良成俊中站	10	200	本级设备容量受限
15465	阜宁	陈良成俊安置点6号公变	10	500	上级设备容量受限
15466	阜宁	陈良成俊安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
15467	阜宁	陈良成俊安置点4号公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15468	阜宁	陈良成俊安置点3号公变	10	500	上级设备容量受限
15469	阜宁	陈良五组2#变	10	400	上级设备容量受限
15470	阜宁	陈良农具厂（三号变）	10	400	上级设备容量受限
15471	阜宁	陈良镇水利站3#变	10	400	上级设备容量受限
15472	阜宁	陈良水利站2#变	10	400	上级设备容量受限
15473	阜宁	陈良涂桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限
15474	阜宁	陈良成俊安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
15475	阜宁	陈良水利站	10	400	上级设备容量受限
15476	阜宁	陈良成俊东站2#变	10	200	上级设备容量受限
15477	阜宁	陈良成俊西北站2#变	10	200	上级设备容量受限
15478	阜宁	陈良成俊西北站	10	200	上级设备容量受限
15479	阜宁	陈良成俊七组	10	400	上级设备容量受限
15480	阜宁	陈良王滩六组	10	400	上级设备容量受限
15481	阜宁	陈良成俊中站2#变	10	400	上级设备容量受限
15482	阜宁	陈良五组（六号变）	10	400	上级设备容量受限
15483	阜宁	陈良涂桥二组	10	400	上级设备容量受限
15484	阜宁	陈良成俊东站JN	10	400	上级设备容量受限
15485	阜宁	陈良成俊西南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
15486	阜宁	羊寨世明支渠公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15487	阜宁	沟墩陈桥城东站公变	10	200	本级设备容量受限
15488	阜宁	沟墩兴隆兴隆站	10	200	本级设备容量受限
15489	阜宁	沟墩南坎东站公变	10	200	本级设备容量受限
15490	阜宁	沟墩陈桥串北站公变	10	400	上级设备容量受限
15491	阜宁	沟墩陈桥白水塘中站	10	200	上级设备容量受限
15492	阜宁	沟墩白匣新中2#变	10	200	上级设备容量受限
15493	阜宁	沟墩兴隆建新站	10	200	上级设备容量受限
15494	阜宁	沟墩白匣中站	10	200	上级设备容量受限
15495	阜宁	沟墩陈桥北站	10	200	上级设备容量受限
15496	阜宁	沟墩白匣新东站公变	10	200	上级设备容量受限
15497	阜宁	沟墩陈桥胜利站公变	10	200	上级设备容量受限
15498	阜宁	沟墩陈桥北站2#变	10	200	上级设备容量受限
15499	阜宁	沟墩陈桥城北站	10	200	上级设备容量受限
15500	阜宁	沟墩白匣南站	10	200	上级设备容量受限
15501	阜宁	沟墩陈桥九组公变	10	200	上级设备容量受限
15502	阜宁	沟墩兴隆新建队公变	10	200	上级设备容量受限
15503	阜宁	沟墩兴隆中站	10	200	上级设备容量受限
15504	阜宁	沟墩陈桥集中站公变	10	200	上级设备容量受限
15505	阜宁	沟墩陈桥条垅站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15506	阜宁	沟墩陈桥城北站2#变	10	400	上级设备容量受限
15507	阜宁	沟墩陈桥三烈站公变	10	400	上级设备容量受限
15508	阜宁	沟墩南坎白水塘北站2#变	10	200	上级设备容量受限
15509	阜宁	沟墩白匣新南站	10	400	上级设备容量受限
15510	阜宁	沟墩陈桥胜利西站	10	400	上级设备容量受限
15511	阜宁	沟墩陈桥集中西站	10	400	上级设备容量受限
15512	阜宁	沟墩白匣新河南站	10	400	上级设备容量受限
15513	阜宁	沟墩白匣新中站公变	10	400	上级设备容量受限
15514	阜宁	沟墩白匣合兴站公变	10	400	上级设备容量受限
15515	阜宁	沟墩陈桥白水塘东站	10	315	上级设备容量受限
15516	阜宁	沟墩南坎白水塘站	10	400	上级设备容量受限
15517	阜宁	沟墩陈桥条龙南站	10	400	上级设备容量受限
15518	阜宁	沟墩白匣新河站	10	400	上级设备容量受限
15519	阜宁	沟墩南坎白水塘南站	10	400	上级设备容量受限
15520	阜宁	沟墩南坎白水塘北站	10	400	上级设备容量受限
15521	阜宁	沟墩南坎白水塘西站	10	400	上级设备容量受限
15522	阜宁	沟墩陈桥跃进站	10	400	上级设备容量受限
15523	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站公变	10	400	上级设备容量受限
15524	阜宁	沟墩陈桥白水塘西站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15525	阜宁	沟墩陈桥白水塘一组	10	500	上级设备容量受限
15526	阜宁	罗桥镇青二四组分流	10	400	上级设备容量受限
15527	阜宁	罗桥养殖场照明站变	10	400	上级设备容量受限
15528	阜宁	罗桥养殖场东站	10	400	上级设备容量受限
15529	阜宁	罗桥翻身东堆公变	10	200	上级设备容量受限
15530	阜宁	罗桥镇反身二组	10	400	上级设备容量受限
15531	阜宁	罗桥镇养殖场中站	10	400	上级设备容量受限
15532	阜宁	罗桥中心东站变	10	200	上级设备容量受限
15533	阜宁	罗桥高邱三组	10	200	上级设备容量受限
15534	阜宁	反身五组配变	10	200	上级设备容量受限
15535	阜宁	罗桥反身三组变	10	200	上级设备容量受限
15536	阜宁	罗桥郭舍三组变	10	200	上级设备容量受限
15537	阜宁	罗桥反身一组变	10	200	上级设备容量受限
15538	阜宁	罗桥中心中站3#公变	10	200	上级设备容量受限
15539	阜宁	罗桥镇郭舍三组分流	10	200	上级设备容量受限
15540	阜宁	罗桥反身南站变	10	200	上级设备容量受限
15541	阜宁	罗桥镇郭舍十一组	10	200	上级设备容量受限
15542	阜宁	罗桥中心中站1#变（新）	10	200	上级设备容量受限
15543	阜宁	罗桥小岔三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15544	阜宁	罗桥小岔新站变JN	10	400	上级设备容量受限
15545	阜宁	罗桥小岔五组变	10	200	上级设备容量受限
15546	阜宁	罗桥反身闸口站变	10	200	上级设备容量受限
15547	阜宁	罗桥中心东站东公变	10	200	上级设备容量受限
15548	阜宁	罗桥林舍2#变	10	200	上级设备容量受限
15549	阜宁	罗桥高邱电站变	10	400	上级设备容量受限
15550	阜宁	罗桥小岔一组	10	400	上级设备容量受限
15551	阜宁	罗桥镇中心南站配变分流	10	400	上级设备容量受限
15552	阜宁	罗桥镇中心东站分流	10	400	上级设备容量受限
15553	阜宁	罗桥郭舍顾墩站	10	400	上级设备容量受限
15554	阜宁	罗桥镇小岔新站分流	10	400	上级设备容量受限
15555	阜宁	罗桥镇中心中站配变分流	10	400	上级设备容量受限
15556	阜宁	罗桥中心中站变	10	400	上级设备容量受限
15557	阜宁	罗桥郭舍四组变JN	10	400	上级设备容量受限
15558	阜宁	罗桥镇中心二组	10	400	上级设备容量受限
15559	阜宁	罗桥镇中心五组	10	400	上级设备容量受限
15560	阜宁	罗桥林舍1#变	10	400	上级设备容量受限
15561	阜宁	罗桥中心南站变	10	400	上级设备容量受限
15562	阜宁	古河古颜新南站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15563	阜宁	古河镇新民西站1#变	10	200	上级设备容量受限
15564	阜宁	古河姜王三组	10	400	上级设备容量受限
15565	阜宁	古河姜王西站公变	10	400	上级设备容量受限
15566	阜宁	古河古颜四组公变	10	200	上级设备容量受限
15567	阜宁	古河邵庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
15568	阜宁	古河古颜新南站北公变	10	200	上级设备容量受限
15569	阜宁	古河邵庄六组	10	400	上级设备容量受限
15570	阜宁	古河古颜1#北公变	10	200	上级设备容量受限
15571	阜宁	古河新民西站2#变	10	200	上级设备容量受限
15572	阜宁	古河邵庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
15573	阜宁	古河古颜三组1#南公变	10	200	上级设备容量受限
15574	阜宁	古河镇联合东站1#变东	10	400	上级设备容量受限
15575	阜宁	古河镇联合东站1#变	10	200	上级设备容量受限
15576	阜宁	古河邵庄四组东	10	400	上级设备容量受限
15577	阜宁	古河古颜1#公变	10	200	上级设备容量受限
15578	阜宁	古河姜王南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15579	阜宁	古河姜王南站东	10	200	上级设备容量受限
15580	阜宁	古河联合东站公变	10	200	上级设备容量受限
15581	阜宁	古河古颜三组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15582	阜宁	古河联合西站公变	10	200	上级设备容量受限
15583	阜宁	古河吴庄二组三相变	10	200	上级设备容量受限
15584	阜宁	古河吴庄南站	10	200	上级设备容量受限
15585	阜宁	古河联合西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15586	阜宁	古河吴庄三四组公变	10	200	上级设备容量受限
15587	阜宁	古河新民西站公变	10	200	上级设备容量受限
15588	阜宁	古河姜王南站公变	10	200	上级设备容量受限
15589	阜宁	古河古颜新南站南公变	10	200	上级设备容量受限
15590	阜宁	古河联合南站北公变	10	200	上级设备容量受限
15591	阜宁	古河镇古颜三组1#变	10	200	上级设备容量受限
15592	阜宁	古河吴庄南站东	10	200	上级设备容量受限
15593	阜宁	古河姜王西站西公变	10	200	上级设备容量受限
15594	阜宁	古河古颜五六组公变	10	200	上级设备容量受限
15595	阜宁	古河古颜七组1#南公变	10	200	上级设备容量受限
15596	阜宁	古河联合中站	10	200	上级设备容量受限
15597	阜宁	古河姜王七组单相变	10	200	上级设备容量受限
15598	阜宁	古河古颜五六组北公变	10	200	上级设备容量受限
15599	阜宁	古河吴庄村五组公变	10	200	上级设备容量受限
15600	阜宁	古河吴庄一二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15601	阜宁	古河邵庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15602	阜宁	古河姜王北站公变	10	400	上级设备容量受限
15603	阜宁	古河镇吴庄三组	10	400	上级设备容量受限
15604	阜宁	古河镇古颜七组1#变	10	400	上级设备容量受限
15605	阜宁	古河古颜2#公变	10	400	上级设备容量受限
15606	阜宁	古河镇吴庄一组	10	400	上级设备容量受限
15607	阜宁	古河邵庄五组	10	400	上级设备容量受限
15608	阜宁	古河小胡庄公变	10	400	上级设备容量受限
15609	阜宁	古河联合南站公变	10	400	上级设备容量受限
15610	阜宁	板湖良种北站公变	10	200	本级设备容量受限
15611	阜宁	板湖徐张北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15612	阜宁	板湖徐庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15613	阜宁	板湖良种场北站2#变	10	200	上级设备容量受限
15614	阜宁	板湖陈庄东站公变	10	400	上级设备容量受限
15615	阜宁	板湖徐庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
15616	阜宁	板湖陈庄西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15617	阜宁	板湖徐庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15618	阜宁	板湖陈庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
15619	阜宁	板湖徐庄东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15620	阜宁	板湖陈庄东站2#变	10	400	上级设备容量受限
15621	阜宁	板湖陈庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15622	阜宁	板湖陆庄中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15623	阜宁	板湖卦阳村站公变	10	400	上级设备容量受限
15624	阜宁	板湖徐庄西站2#	10	400	上级设备容量受限
15625	阜宁	板湖徐庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
15626	阜宁	板湖陆庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
15627	阜宁	板湖陈庄东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15628	阜宁	板湖卦阳南站公变	10	400	上级设备容量受限
15629	阜宁	板湖陆庄一组公变	10	400	上级设备容量受限
15630	阜宁	板湖徐张五组公变	10	400	上级设备容量受限
15631	阜宁	板湖陆庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
15632	阜宁	板湖徐庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
15633	阜宁	板湖徐庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
15634	阜宁	板湖魏庄北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15635	阜宁	板湖徐张南站公变	10	400	上级设备容量受限
15636	阜宁	板湖徐张北站2#	10	400	上级设备容量受限
15637	阜宁	板湖良种场南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15638	阜宁	板湖陈庄西站3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15639	阜宁	板湖徐张一组公变	10	400	上级设备容量受限
15640	阜宁	板湖魏庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
15641	阜宁	板湖魏庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15642	阜宁	板湖徐张北站公变	10	400	上级设备容量受限
15643	阜宁	板湖陆庄村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15644	阜宁	板湖良种南站公变	10	400	上级设备容量受限
15645	阜宁	板湖魏庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
15646	阜宁	新沟南湾康居家园2#公变	10	200	上级设备容量受限
15647	阜宁	新沟大楼安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限
15648	阜宁	新沟南湾安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
15649	阜宁	新沟大楼南站公变	10	200	上级设备容量受限
15650	阜宁	新沟大楼安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
15651	阜宁	新沟大楼安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
15652	阜宁	新沟湾东五组1#公变	10	200	上级设备容量受限
15653	阜宁	新沟大楼十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
15654	阜宁	新沟大楼安置点8#公变	10	400	上级设备容量受限
15655	阜宁	新沟湾东西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15656	阜宁	新沟南湾康居家园1#公变	10	200	上级设备容量受限
15657	阜宁	新沟大楼安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15658	阜宁	新沟大楼安置点5#公变	10	400	上级设备容量受限
15659	阜宁	新沟湾东五组公变	10	200	上级设备容量受限
15660	阜宁	新沟大楼十组公变	10	200	上级设备容量受限
15661	阜宁	新沟大楼一二组公变	10	200	上级设备容量受限
15662	阜宁	新沟潮北六组公变	10	200	上级设备容量受限
15663	阜宁	新沟南湾安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
15664	阜宁	新沟大楼安置点7#公变	10	400	上级设备容量受限
15665	阜宁	新沟南湾安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
15666	阜宁	新沟大楼安置点6#公变	10	400	上级设备容量受限
15667	阜宁	新沟潮北西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
15668	阜宁	新沟湾西一组公变	10	200	上级设备容量受限
15669	阜宁	新沟潮北西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15670	阜宁	新沟潮北十二组公变	10	200	上级设备容量受限
15671	阜宁	新沟大楼四组公变	10	200	上级设备容量受限
15672	阜宁	新沟北谢电站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15673	阜宁	新沟潮北西站公变	10	200	上级设备容量受限
15674	阜宁	新沟大楼排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
15675	阜宁	新沟潮北十二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
15676	阜宁	新沟潮北七组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15677	阜宁	新沟潮北二组西公变	10	400	上级设备容量受限
15678	阜宁	新沟大楼五组公变	10	400	上级设备容量受限
15679	阜宁	新沟北谢电站公变	10	400	上级设备容量受限
15680	阜宁	新沟潮北北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15681	阜宁	新沟北谢电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15682	阜宁	新沟湾东西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15683	阜宁	新沟潮北二组公变	10	400	上级设备容量受限
15684	阜宁	新沟大楼北站公变	10	400	上级设备容量受限
15685	阜宁	新沟湾东西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15686	阜宁	阜宁中心11#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15687	阜宁	阜宁中心7#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15688	阜宁	阜宁中心10#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15689	阜宁	阜宁中心7#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15690	阜宁	阜宁中心8#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15691	阜宁	阜宁中心5#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15692	阜宁	阜宁中心6#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15693	阜宁	阜宁中心11#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15694	阜宁	阜宁中心10#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15695	阜宁	阜宁中心8#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15696	阜宁	阜宁中心5#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15697	阜宁	阜宁中心9#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
15698	阜宁	阜宁中心6#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15699	阜宁	阜宁中心9#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15700	阜宁	新沟海宗十组1#公变	10	400	本级设备容量受限
15701	阜宁	新沟化肥厂南公变	10	400	本级设备容量受限
15702	阜宁	新沟海宗十组公变	10	200	本级设备容量受限
15703	阜宁	新沟海宗南站公变	10	200	本级设备容量受限
15704	阜宁	新沟杨陆七组公变	10	200	上级设备容量受限
15705	阜宁	新沟海宗西站公变	10	400	上级设备容量受限
15706	阜宁	新沟馨栋花苑2#公变	10	400	上级设备容量受限
15707	阜宁	新沟馨栋花苑3#公变	10	400	上级设备容量受限
15708	阜宁	新沟新东东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15709	阜宁	新沟新东东站公变	10	200	上级设备容量受限
15710	阜宁	新沟馨栋花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限
15711	阜宁	新沟双多安置楼1#公变	10	400	上级设备容量受限
15712	阜宁	新沟海宗二组单相公变	10	200	上级设备容量受限
15713	阜宁	新沟镇学府花苑安置楼公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
15714	阜宁	新沟双多安置楼2#公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15715	阜宁	新沟镇杨陆七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15716	阜宁	新沟镇新东安置楼2#公变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15717	阜宁	新沟海宗北站公变	10	200	上级设备容量受限
15718	阜宁	新沟徐舍北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15719	阜宁	新沟海宗二组公变	10	200	上级设备容量受限
15720	阜宁	新沟杨陆三四组公变	10	200	上级设备容量受限
15721	阜宁	新沟徐舍一组公变	10	200	上级设备容量受限
15722	阜宁	新沟徐舍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15723	阜宁	新沟杨陆六组公变	10	200	上级设备容量受限
15724	阜宁	新沟徐舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
15725	阜宁	新沟胡湾北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
15726	阜宁	新沟杨陆二组公变	10	200	上级设备容量受限
15727	阜宁	新沟海宗南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15728	阜宁	新沟新东三四组公变	10	400	上级设备容量受限
15729	阜宁	新沟化肥厂北公变	10	400	上级设备容量受限
15730	阜宁	新沟镇海宗北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15731	阜宁	新沟北湾九十组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15732	阜宁	新沟杨陆三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15733	阜宁	新沟新东东站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15734	阜宁	新沟海宗南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
15735	阜宁	新沟新东三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15736	阜宁	新沟海宗二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15737	阜宁	新沟海宗六七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15738	阜宁	新沟胡湾西北站公变	10	400	上级设备容量受限
15739	阜宁	新沟海宗一组公变	10	400	上级设备容量受限
15740	阜宁	新沟新东六七组公变	10	400	上级设备容量受限
15741	阜宁	新沟杨陆六组1号公变	10	400	上级设备容量受限
15742	阜宁	新沟北湾八组1#公变	10	400	上级设备容量受限
15743	阜宁	新沟北湾八组公变	10	400	上级设备容量受限
15744	阜宁	新沟海宗六七组公变	10	400	上级设备容量受限
15745	阜宁	新沟北湾九十组公变	10	400	上级设备容量受限
15746	阜宁	新沟新东南站公变	10	400	上级设备容量受限
15747	阜宁	新沟镇新东安置楼1#公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
15748	阜宁	新沟镇双多安置楼二期公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
15749	阜宁	城南3#变	10	400	上级设备容量受限
15750	阜宁	城南大街箱变	10	630	上级设备容量受限
15751	阜宁	加油站公变	10	400	上级设备容量受限
15752	阜宁	南方花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15753	阜宁	南方花苑4#变	10	400	上级设备容量受限
15754	阜宁	水榭名居1#箱变	10	400	上级设备容量受限
15755	阜宁	步行桥南箱变	10	630	上级设备容量受限
15756	阜宁	10kV鱼龙湾7#变	10	630	上级设备容量受限
15757	阜宁	南方花苑配电变压器3配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15758	阜宁	10kV鱼龙湾4#变	10	500	上级设备容量受限
15759	阜宁	南方花苑4#公变	10	630	上级设备容量受限
15760	阜宁	10kV顶盛公寓2#变	10	630	上级设备容量受限
15761	阜宁	南方花苑配电变压器配电变压器	10	500	上级设备容量受限
15762	阜宁	金港名门二期开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
15763	阜宁	金科国际2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
15764	阜宁	10kV鱼龙湾3#变	10	500	上级设备容量受限
15765	阜宁	城南农贸市场配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
15766	阜宁	10kV鱼龙湾8#变	10	630	上级设备容量受限
15767	阜宁	南方花苑5#公变	10	630	上级设备容量受限
15768	阜宁	南方花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
15769	阜宁	10kV鱼龙湾6#变	10	400	上级设备容量受限
15770	阜宁	城南1#变	10	400	上级设备容量受限
15771	阜宁	水榭名居2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15772	阜宁	水榭名居1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15773	阜宁	水榭名居1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
15774	阜宁	10kV鱼龙湾5#变	10	400	上级设备容量受限
15775	阜宁	金港名门二期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
15776	阜宁	10kV鱼龙湾9#变	10	630	上级设备容量受限
15777	阜宁	南方花苑3#公变	10	630	上级设备容量受限
15778	阜宁	城南大街2#公变	10	400	上级设备容量受限
15779	阜宁	金科国际1#变	10	800	上级设备容量受限
15780	阜宁	城南农贸市场配电房3#变	10	400	上级设备容量受限
15781	阜宁	城南农贸市场配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
15782	阜宁	10kV顶盛公寓1#变	10	630	上级设备容量受限
15783	阜宁	10kV鱼龙湾2#变	10	500	上级设备容量受限
15784	阜宁	水榭名居2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15785	阜宁	南方花苑配电变压器2配电变压器	10	630	上级设备容量受限
15786	阜宁	金港名门3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
15787	阜宁	阜宁城南大街商住楼	10	500	上级设备容量受限
15788	阜宁	10kV鱼龙湾1#变	10	500	上级设备容量受限
15789	阜宁	华盛气体公变	10	400	上级设备容量受限
15790	阜宁	南方花苑5#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15791	阜宁	羊寨黄谢东站2号公变	10	200	上级设备容量受限
15792	阜宁	羊寨建华河南站公变	10	400	上级设备容量受限
15793	阜宁	羊寨建华沙河公变	10	400	上级设备容量受限
15794	阜宁	羊寨沙岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
15795	阜宁	羊寨立新东站公变	10	200	上级设备容量受限
15796	阜宁	羊寨立新二组公变	10	200	上级设备容量受限
15797	阜宁	羊寨立新一组变	10	200	上级设备容量受限
15798	阜宁	羊寨立新二组2#变	10	200	上级设备容量受限
15799	阜宁	羊寨立新新区公变	10	400	上级设备容量受限
15800	阜宁	羊寨黄谢村站公变	10	400	上级设备容量受限
15801	阜宁	羊寨黄谢六组	10	400	上级设备容量受限
15802	阜宁	羊寨黄谢六组2号变	10	400	上级设备容量受限
15803	阜宁	羊寨立新新区2#公变	10	400	上级设备容量受限
15804	阜宁	羊寨黄谢西站公变JN	10	400	上级设备容量受限
15805	阜宁	羊寨建华北站公变	10	400	上级设备容量受限
15806	阜宁	羊寨镇黄谢五组公变	10	400	上级设备容量受限
15807	阜宁	羊寨建华村站公变	10	400	上级设备容量受限
15808	阜宁	羊寨立新四组公变	10	400	上级设备容量受限
15809	阜宁	羊寨黄谢西站2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15810	阜宁	羊寨建华中站公变	10	400	上级设备容量受限
15811	阜宁	板湖前进东站2#公变	10	400	本级设备容量受限
15812	阜宁	板湖小郑电站公变	10	200	本级设备容量受限
15813	阜宁	板湖郑朱安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
15814	阜宁	板湖戚桥安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
15815	阜宁	板湖戚桥安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
15816	阜宁	板湖戚桥老街安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
15817	阜宁	板湖郑朱安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
15818	阜宁	板湖镇安置小区公变	10	400	上级设备容量受限
15819	阜宁	板湖戚桥老街安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
15820	阜宁	板湖郑朱安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
15821	阜宁	板湖戚桥老街安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
15822	阜宁	板湖侑周六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
15823	阜宁	板湖邵湛安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
15824	阜宁	板湖戚桥老街安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
15825	阜宁	板湖戚桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限
15826	阜宁	板湖戚桥安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
15827	阜宁	板湖戚桥安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
15828	阜宁	板湖戚桥老街安置点5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15829	阜宁	板湖戚桥小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
15830	阜宁	板湖侗周五组公变	10	200	上级设备容量受限
15831	阜宁	板湖侗周村站公变	10	200	上级设备容量受限
15832	阜宁	板湖侗周北站公变	10	200	上级设备容量受限
15833	阜宁	板湖戚桥小街2#变	10	200	上级设备容量受限
15834	阜宁	板湖前进电站公变	10	400	上级设备容量受限
15835	阜宁	板湖侗周五组二号公变	10	200	上级设备容量受限
15836	阜宁	板湖小郑电站2#变	10	200	上级设备容量受限
15837	阜宁	板湖小郑北站公变	10	200	上级设备容量受限
15838	阜宁	板湖侗周六组公变	10	200	上级设备容量受限
15839	阜宁	板湖老王村站2#变	10	200	上级设备容量受限
15840	阜宁	板湖小郑殷西公变	10	200	上级设备容量受限
15841	阜宁	板湖侗周电站公变	10	200	上级设备容量受限
15842	阜宁	板湖戚桥西站公变	10	200	上级设备容量受限
15843	阜宁	板湖小郑电站公变	10	400	上级设备容量受限
15844	阜宁	板湖老王村站公变	10	200	上级设备容量受限
15845	阜宁	板湖邵湛安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
15846	阜宁	板湖老王南站公变	10	400	上级设备容量受限
15847	阜宁	板湖小郑北站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15848	阜宁	板湖侗周东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15849	阜宁	板湖戚桥北站公变	10	400	上级设备容量受限
15850	阜宁	板湖侗周一组公变	10	400	上级设备容量受限
15851	阜宁	板湖侗周村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15852	阜宁	板湖戚桥西站3#公变	10	400	上级设备容量受限
15853	阜宁	板湖戚桥小街公变	10	400	上级设备容量受限
15854	阜宁	板湖小郑殷西2#变公变	10	400	上级设备容量受限
15855	阜宁	新沟镇区十三号公变	10	200	上级设备容量受限
15856	阜宁	新沟镇区九号公变	10	400	上级设备容量受限
15857	阜宁	新沟邮局公变	10	400	上级设备容量受限
15858	阜宁	新沟新胜居委会安置楼公变	10	630	上级设备容量受限
15859	阜宁	新沟镇区十四号公变	10	400	上级设备容量受限
15860	阜宁	新沟镇区十号公变	10	500	上级设备容量受限
15861	阜宁	新沟陈圩八组公变	10	200	上级设备容量受限
15862	阜宁	新沟陈圩七组1#公变	10	100	上级设备容量受限
15863	阜宁	新沟镇区三号南公变	10	200	上级设备容量受限
15864	阜宁	新沟陈圩七组公变	10	200	上级设备容量受限
15865	阜宁	新沟镇区二号公变	10	200	上级设备容量受限
15866	阜宁	新沟镇区七号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15867	阜宁	新沟镇区五号公变	10	400	上级设备容量受限
15868	阜宁	新沟镇区八号公变	10	400	上级设备容量受限
15869	阜宁	新沟镇区四号公变	10	400	上级设备容量受限
15870	阜宁	新沟镇区三号公变	10	400	上级设备容量受限
15871	阜宁	新沟镇区十六号公变	10	400	上级设备容量受限
15872	阜宁	新沟镇区一号公变	10	630	上级设备容量受限
15873	阜宁	古河镇张李3#变	10	400	上级设备容量受限
15874	阜宁	古河洋桥1#变东	10	400	上级设备容量受限
15875	阜宁	古河洋桥六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
15876	阜宁	古河秦庄7.8组西	10	200	上级设备容量受限
15877	阜宁	古河镇古颜四组南	10	200	上级设备容量受限
15878	阜宁	古河洋桥村五六组公变	10	200	上级设备容量受限
15879	阜宁	古河秦庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
15880	阜宁	古河镇张李2#变	10	400	上级设备容量受限
15881	阜宁	古河秦庄九十组公变	10	200	上级设备容量受限
15882	阜宁	古河洋桥公路北	10	400	上级设备容量受限
15883	阜宁	古河张李北站公变	10	200	上级设备容量受限
15884	阜宁	古河秦庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
15885	阜宁	古河姜王恒河洞公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15886	阜宁	古河镇张李新南站公变	10	200	上级设备容量受限
15887	阜宁	古河秦庄3组	10	200	上级设备容量受限
15888	阜宁	古河洋桥村中心村西	10	200	上级设备容量受限
15889	阜宁	古河秦庄村站西	10	400	上级设备容量受限
15890	阜宁	古河洋桥公路南公变	10	630	上级设备容量受限
15891	阜宁	古河张李1#北公变	10	200	上级设备容量受限
15892	阜宁	古河镇洋桥二组2#变	10	200	上级设备容量受限
15893	阜宁	古河镇洋桥二组1#变	10	200	上级设备容量受限
15894	阜宁	古河秦庄9. 10组北	10	200	上级设备容量受限
15895	阜宁	古河镇洋桥1#变	10	200	上级设备容量受限
15896	阜宁	古河洋桥六组东	10	200	上级设备容量受限
15897	阜宁	古河洋桥村站	10	200	上级设备容量受限
15898	阜宁	古河洋桥七组公变	10	400	上级设备容量受限
15899	阜宁	张李1#公变	10	200	上级设备容量受限
15900	阜宁	古河张李三组公变	10	200	上级设备容量受限
15901	阜宁	古河洋桥四组公变	10	200	上级设备容量受限
15902	阜宁	古河秦庄村七八组公变	10	200	上级设备容量受限
15903	阜宁	古河张李三组北	10	200	上级设备容量受限
15904	阜宁	古河秦庄一组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15905	阜宁	古河洋桥七组西	10	400	上级设备容量受限
15906	阜宁	古河张李北站南	10	400	上级设备容量受限
15907	阜宁	古河洋桥中心村三相变	10	400	上级设备容量受限
15908	阜宁	阜城小灶四组公变	10	200	本级设备容量受限
15909	阜宁	阜城新港九组公变	10	200	本级设备容量受限
15910	阜宁	阜城新港二组公变	10	200	上级设备容量受限
15911	阜宁	阜城方黄村站公变	10	200	上级设备容量受限
15912	阜宁	阜城小灶东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15913	阜宁	阜城方黄华庭2#公变	10	400	上级设备容量受限
15914	阜宁	阜城新港四组公变	10	400	上级设备容量受限
15915	阜宁	阜城新港海啸站2#公变	10	400	上级设备容量受限
15916	阜宁	阜城新港康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
15917	阜宁	阜城小灶六组西公变	10	400	上级设备容量受限
15918	阜宁	阜城方黄华庭三期6#变	10	400	上级设备容量受限
15919	阜宁	阜城方黄华庭4#公变	10	400	上级设备容量受限
15920	阜宁	阜城方黄三组公变	10	200	上级设备容量受限
15921	阜宁	阜城小灶九组西公变	10	200	上级设备容量受限
15922	阜宁	阜城新港海啸站公变	10	200	上级设备容量受限
15923	阜宁	阜城方黄华庭3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15924	阜宁	阜城小灶五组西公变	10	200	上级设备容量受限
15925	阜宁	阜城方黄一组2#配变	10	200	上级设备容量受限
15926	阜宁	阜城方黄东南站公变	10	200	上级设备容量受限
15927	阜宁	阜城小灶九组3#公变	10	400	上级设备容量受限
15928	阜宁	阜城方黄1#单相变	10	200	上级设备容量受限
15929	阜宁	阜城方黄三组东公变	10	400	上级设备容量受限
15930	阜宁	阜城方黄集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
15931	阜宁	阜城方黄华庭三期7#变	10	400	上级设备容量受限
15932	阜宁	阜城方黄一组公变	10	200	上级设备容量受限
15933	阜宁	阜城方黄华庭1#公变	10	400	上级设备容量受限
15934	阜宁	阜城新港十二组公变	10	200	上级设备容量受限
15935	阜宁	阜城小灶七组东公变	10	200	上级设备容量受限
15936	阜宁	阜城新港三组公变	10	200	上级设备容量受限
15937	阜宁	阜城新港十一组公变	10	200	上级设备容量受限
15938	阜宁	阜城方黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
15939	阜宁	阜城小灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
15940	阜宁	阜城新港十一组东公变	10	200	上级设备容量受限
15941	阜宁	阜城新港西南站公变	10	200	上级设备容量受限
15942	阜宁	阜城新港二组北公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15943	阜宁	阜城小灶四组东公变	10	200	上级设备容量受限
15944	阜宁	阜城新港十三组公变	10	200	上级设备容量受限
15945	阜宁	阜城小灶二组北公变	10	200	上级设备容量受限
15946	阜宁	阜城新港六组公变	10	200	上级设备容量受限
15947	阜宁	阜城小灶东边公变	10	200	上级设备容量受限
15948	阜宁	阜城小灶九组公变	10	200	上级设备容量受限
15949	阜宁	阜城新港十二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15950	阜宁	阜城方黄五组公变	10	200	上级设备容量受限
15951	阜宁	阜城新港东南站公变	10	200	上级设备容量受限
15952	阜宁	阜城方黄东边公变	10	200	上级设备容量受限
15953	阜宁	阜城新港西北站公变	10	200	上级设备容量受限
15954	阜宁	阜城方黄二组公变	10	200	上级设备容量受限
15955	阜宁	阜城方黄八组公变	10	200	上级设备容量受限
15956	阜宁	阜城方黄南站公变	10	200	上级设备容量受限
15957	阜宁	阜城新港七组公变	10	200	上级设备容量受限
15958	阜宁	阜城小灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
15959	阜宁	阜城新港十四组公变	10	400	上级设备容量受限
15960	阜宁	阜城方黄三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
15961	阜宁	阜城新港八组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15962	阜宁	阜城方黄七组公变	10	400	上级设备容量受限
15963	阜宁	阜城新港七组北公变	10	400	上级设备容量受限
15964	阜宁	阜城窑湾十组2#配变	10	400	上级设备容量受限
15965	阜宁	阜城小灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
15966	阜宁	阜城方黄华庭5#公变	10	400	上级设备容量受限
15967	阜宁	古河一组公变	10	400	上级设备容量受限
15968	阜宁	硕集马朵中站公变	10	200	本级设备容量受限
15969	阜宁	硕集南谢小王庄公变	10	400	上级设备容量受限
15970	阜宁	硕集单荡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
15971	阜宁	硕集南舍小街3#变	10	400	上级设备容量受限
15972	阜宁	硕集单荡五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15973	阜宁	硕集南舍八九组3#变	10	400	上级设备容量受限
15974	阜宁	硕集单荡一组公变	10	200	上级设备容量受限
15975	阜宁	硕集马朵村六组公变	10	200	上级设备容量受限
15976	阜宁	硕集马朵周庄公变	10	200	上级设备容量受限
15977	阜宁	硕集单荡二组公变	10	200	上级设备容量受限
15978	阜宁	硕集马朵一组3#变	10	200	上级设备容量受限
15979	阜宁	硕集单荡四组公变	10	200	上级设备容量受限
15980	阜宁	硕集马朵韩庄公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
15981	阜宁	硕集马朵村一组公变	10	200	上级设备容量受限
15982	阜宁	硕集桥张三七组公变	10	200	上级设备容量受限
15983	阜宁	硕集马朵西站1	10	200	上级设备容量受限
15984	阜宁	硕集南舍四组公变	10	200	上级设备容量受限
15985	阜宁	硕集马朵八组公变	10	200	上级设备容量受限
15986	阜宁	硕集单荡五组公变	10	200	上级设备容量受限
15987	阜宁	硕集马朵三四组2#变	10	200	上级设备容量受限
15988	阜宁	硕集南舍小街公变	10	400	上级设备容量受限
15989	阜宁	硕集马朵一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
15990	阜宁	硕集南舍南站公变	10	400	上级设备容量受限
15991	阜宁	硕集南舍北站公变	10	400	上级设备容量受限
15992	阜宁	硕集马朵三四组公变	10	400	上级设备容量受限
15993	阜宁	硕集南舍北站2#变	10	400	上级设备容量受限
15994	阜宁	硕集供电所公变	10	400	上级设备容量受限
15995	阜宁	硕集南舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
15996	阜宁	硕集桥张二六组2#变	10	400	上级设备容量受限
15997	阜宁	硕集南舍小街2#变配变更换	10	400	上级设备容量受限
15998	阜宁	硕集南舍小街4#变	10	400	上级设备容量受限
15999	阜宁	板湖孔荡安置点5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16000	阜宁	板湖金王南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16001	阜宁	板湖孔荡安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
16002	阜宁	板湖张郭村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16003	阜宁	板湖孔荡安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
16004	阜宁	板湖赵庄一二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16005	阜宁	板湖孔荡四组配变	10	400	上级设备容量受限
16006	阜宁	板湖金王村站2#变	10	200	上级设备容量受限
16007	阜宁	板湖孔荡安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
16008	阜宁	板湖孔荡安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
16009	阜宁	板湖孔荡西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16010	阜宁	板湖金王村站公变	10	200	上级设备容量受限
16011	阜宁	板湖孔荡村2#公变	10	400	上级设备容量受限
16012	阜宁	板湖沟东一二组公变	10	200	上级设备容量受限
16013	阜宁	板湖汪黄北站变	10	200	上级设备容量受限
16014	阜宁	板湖北荡北站公变	10	200	上级设备容量受限
16015	阜宁	板湖孔荡北站公变	10	200	上级设备容量受限
16016	阜宁	板湖张郭村站公变	10	200	上级设备容量受限
16017	阜宁	板湖汪黄西站公变	10	200	上级设备容量受限
16018	阜宁	板湖赵庄西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16019	阜宁	板湖赵庄东边公变	10	200	上级设备容量受限
16020	阜宁	板湖汪黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
16021	阜宁	板湖金王北边公变	10	200	上级设备容量受限
16022	阜宁	板湖孔荡村西边公变	10	200	上级设备容量受限
16023	阜宁	板湖张郭西边公变	10	400	上级设备容量受限
16024	阜宁	板湖镇沟东新站	10	400	上级设备容量受限
16025	阜宁	板湖张郭西边2#变	10	400	上级设备容量受限
16026	阜宁	板湖赵庄东边3#公变	10	400	上级设备容量受限
16027	阜宁	板湖汪黄二组单相变	10	400	上级设备容量受限
16028	阜宁	板湖沟东一二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16029	阜宁	板湖汪黄西边2#公变	10	400	上级设备容量受限
16030	阜宁	板湖金王南边公变	10	400	上级设备容量受限
16031	阜宁	板湖沟东村站2#变	10	400	上级设备容量受限
16032	阜宁	板湖孔荡北边2#变	10	400	上级设备容量受限
16033	阜宁	板湖汪黄北边2#公变	10	400	上级设备容量受限
16034	阜宁	板湖汪黄北边3#公变	10	400	上级设备容量受限
16035	阜宁	板湖沟东新站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16036	阜宁	板湖赵庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
16037	阜宁	板湖北荡北边3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16038	阜宁	板湖孔荡村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
16039	阜宁	板湖北荡北站2#变	10	400	上级设备容量受限
16040	阜宁	板湖孔荡村站公变	10	400	上级设备容量受限
16041	阜宁	板湖汪黄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16042	阜宁	板湖沟东村站公变	10	400	上级设备容量受限
16043	阜宁	板湖赵庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16044	阜宁	吴滩合兴五组公变	10	400	本级设备容量受限
16045	阜宁	吴滩三乔七组2#变	10	400	上级设备容量受限
16046	阜宁	吴滩紫气东苑4#变	10	400	上级设备容量受限
16047	阜宁	吴滩洼东站新增公变	10	400	上级设备容量受限
16048	阜宁	吴滩洼东北站	10	200	上级设备容量受限
16049	阜宁	吴滩紫气东苑3#变	10	400	上级设备容量受限
16050	阜宁	吴滩三乔4#变	10	200	上级设备容量受限
16051	阜宁	吴滩邓舍六组	10	400	上级设备容量受限
16052	阜宁	吴滩邓舍七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
16053	阜宁	吴滩三乔北站	10	200	上级设备容量受限
16054	阜宁	吴滩三乔四组	10	200	上级设备容量受限
16055	阜宁	吴滩蔡河中站2#变	10	200	上级设备容量受限
16056	阜宁	吴滩三乔七组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16057	阜宁	吴滩仁范西站公变	10	200	上级设备容量受限
16058	阜宁	吴滩陈戴四组配变	10	200	上级设备容量受限
16059	阜宁	吴滩戴圩村站公变	10	200	上级设备容量受限
16060	阜宁	吴滩仁范东站公变	10	200	上级设备容量受限
16061	阜宁	吴滩邓舍五组	10	200	上级设备容量受限
16062	阜宁	吴滩戴圩东站公变	10	200	上级设备容量受限
16063	阜宁	吴滩戴圩二组公变	10	200	上级设备容量受限
16064	阜宁	吴滩邓舍西站	10	200	上级设备容量受限
16065	阜宁	吴滩邓舍二四组公变	10	200	上级设备容量受限
16066	阜宁	吴滩戴圩三组配变	10	200	上级设备容量受限
16067	阜宁	吴滩邓舍三组公变	10	200	上级设备容量受限
16068	阜宁	吴滩邓舍一组2#变	10	200	上级设备容量受限
16069	阜宁	吴滩戴圩四组	10	315	上级设备容量受限
16070	阜宁	吴滩陈戴西站公变	10	200	上级设备容量受限
16071	阜宁	吴滩邓舍一组公变	10	200	上级设备容量受限
16072	阜宁	吴滩邓舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
16073	阜宁	吴滩吴滩戴圩五组	10	200	上级设备容量受限
16074	阜宁	吴滩仁范北站2#变	10	200	上级设备容量受限
16075	阜宁	吴滩邓舍村站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16076	阜宁	吴滩邓舍三组2#变	10	400	上级设备容量受限
16077	阜宁	吴滩仁范6#变	10	400	上级设备容量受限
16078	阜宁	吴滩陈戴三组配变	10	400	上级设备容量受限
16079	阜宁	吴滩陈戴五组公变	10	400	上级设备容量受限
16080	阜宁	吴滩仁范一组公变	10	400	上级设备容量受限
16081	阜宁	吴滩仁范五组公变	10	400	上级设备容量受限
16082	阜宁	吴滩仁范南站配变	10	400	上级设备容量受限
16083	阜宁	吴滩仁范八组公变	10	400	上级设备容量受限
16084	阜宁	吴滩邓舍七八组公变	10	400	上级设备容量受限
16085	阜宁	吴滩三乔五组公变	10	250	上级设备容量受限
16086	阜宁	吴滩仁范二组公变	10	400	上级设备容量受限
16087	阜宁	吴滩戴圩六组	10	400	上级设备容量受限
16088	阜宁	吴滩仁范八组2#变	10	400	上级设备容量受限
16089	阜宁	吴滩仁范十组	10	400	上级设备容量受限
16090	阜宁	吴滩陈戴西站3#变	10	315	上级设备容量受限
16091	阜宁	吴滩三乔3#变	10	400	上级设备容量受限
16092	阜宁	吴滩三乔6#变	10	400	上级设备容量受限
16093	阜宁	吴滩三乔一组公变	10	400	上级设备容量受限
16094	阜宁	吴滩三乔三组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16095	阜宁	吴滩洼东站公变	10	400	上级设备容量受限
16096	阜宁	吴滩三乔2#变	10	400	上级设备容量受限
16097	阜宁	新沟三星电站公变	10	200	本级设备容量受限
16098	阜宁	新沟中心康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
16099	阜宁	新沟三星西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16100	阜宁	新沟姜湾九组公变	10	200	上级设备容量受限
16101	阜宁	新沟杨陆五组公变	10	400	上级设备容量受限
16102	阜宁	新沟镇姜湾一三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16103	阜宁	新沟湾东电站公变	10	200	上级设备容量受限
16104	阜宁	新沟姜湾一二七组公变	10	200	上级设备容量受限
16105	阜宁	新沟湾东二组公变	10	200	上级设备容量受限
16106	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	200	上级设备容量受限
16107	阜宁	新沟三星东站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16108	阜宁	新沟姜湾东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16109	阜宁	新沟三星二七组公变	10	200	上级设备容量受限
16110	阜宁	新沟姜湾十组公变	10	200	上级设备容量受限
16111	阜宁	新沟湾西电站公变	10	400	上级设备容量受限
16112	阜宁	新沟湾西二组公变	10	200	上级设备容量受限
16113	阜宁	新沟姜湾一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16114	阜宁	新沟三星三组公变	10	400	上级设备容量受限
16115	阜宁	新沟姜湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
16116	阜宁	新沟湾东三组公变	10	200	上级设备容量受限
16117	阜宁	新沟湾东加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
16118	阜宁	新沟姜湾电站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16119	阜宁	新沟三星六组公变	10	200	上级设备容量受限
16120	阜宁	新沟湾东一组公变	10	200	上级设备容量受限
16121	阜宁	新沟姜湾十三组公变	10	200	上级设备容量受限
16122	阜宁	新沟湾东西站公变	10	400	上级设备容量受限
16123	阜宁	新沟三星西站公变	10	400	上级设备容量受限
16124	阜宁	新沟湾西五组公变	10	400	上级设备容量受限
16125	阜宁	新沟姜湾电站公变	10	400	上级设备容量受限
16126	阜宁	新沟镇湾东三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16127	阜宁	新沟三星六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16128	阜宁	新沟杨陆五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16129	阜宁	新沟姜湾东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
16130	阜宁	新沟杨陆二组单相公变	10	100	上级设备容量受限
16131	阜宁	新沟杨陆康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
16132	阜宁	新沟姜湾西站1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16133	阜宁	新沟姜湾十一组公变	10	200	上级设备容量受限
16134	阜宁	新沟姜湾西站公变	10	400	上级设备容量受限
16135	阜宁	新沟杨陆电站公变	10	400	上级设备容量受限
16136	阜宁	新沟吉沟康居1号公变	10	400	上级设备容量受限
16137	阜宁	新沟孔埝东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16138	阜宁	新沟绕湖康居东公变	10	400	上级设备容量受限
16139	阜宁	新沟孔埝康居南公变	10	400	上级设备容量受限
16140	阜宁	新沟孔埝康居东公变	10	400	上级设备容量受限
16141	阜宁	新沟小徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
16142	阜宁	新沟绕湖一二组公变	10	200	上级设备容量受限
16143	阜宁	新沟小徐农业示范园3#公变	10	500	上级设备容量受限
16144	阜宁	新沟小徐电站公变	10	400	上级设备容量受限
16145	阜宁	新沟绕湖三四组公变	10	200	上级设备容量受限
16146	阜宁	新沟孔埝康居西公变	10	400	上级设备容量受限
16147	阜宁	新沟小徐安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
16148	阜宁	新沟小徐安置点公变	10	400	上级设备容量受限
16149	阜宁	新沟小徐示范区东公变	10	400	上级设备容量受限
16150	阜宁	新沟小徐示范区公变	10	400	上级设备容量受限
16151	阜宁	新沟吉河电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16152	阜宁	新沟湾西西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16153	阜宁	新沟小徐一组公变	10	200	上级设备容量受限
16154	阜宁	新沟前吉七组公变	10	200	上级设备容量受限
16155	阜宁	新沟小徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
16156	阜宁	新沟小徐二组公变	10	200	上级设备容量受限
16157	阜宁	新沟孔埧北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16158	阜宁	新沟湾西西站公变	10	200	上级设备容量受限
16159	阜宁	新沟小徐中站公变	10	315	上级设备容量受限
16160	阜宁	新沟前吉南站公变	10	400	上级设备容量受限
16161	阜宁	新沟孔埧一组公变	10	200	上级设备容量受限
16162	阜宁	新沟湾西中站公变	10	200	上级设备容量受限
16163	阜宁	新沟绕湖康居中公变	10	400	上级设备容量受限
16164	阜宁	新沟新南五组公变	10	400	上级设备容量受限
16165	阜宁	新沟吉河一四组公变	10	400	上级设备容量受限
16166	阜宁	新沟吉河一四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16167	阜宁	新沟吉河三组公变	10	400	上级设备容量受限
16168	阜宁	新沟小徐康居西公变	10	400	上级设备容量受限
16169	阜宁	新沟小徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
16170	阜宁	新沟孔埧东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16171	阜宁	新沟小徐农业示范园1#公变	10	400	上级设备容量受限
16172	阜宁	新沟吉河三组南公变	10	400	上级设备容量受限
16173	阜宁	新沟绕湖三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16174	阜宁	东沟锦绣华庭3#变	10	630	上级设备容量受限
16175	阜宁	东沟锦绣华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
16176	阜宁	东沟镇西城居委会配变	10	400	上级设备容量受限
16177	阜宁	硕集张墩北站	10	400	上级设备容量受限
16178	阜宁	东沟锦绣华庭4#变	10	630	上级设备容量受限
16179	阜宁	东沟锦绣华庭2#变	10	630	上级设备容量受限
16180	阜宁	东沟镇余贾西站1#变	10	200	上级设备容量受限
16181	阜宁	东沟镇工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
16182	阜宁	东沟镇曙光南站	10	400	上级设备容量受限
16183	阜宁	东沟镇余贾西站2#变	10	200	上级设备容量受限
16184	阜宁	东沟丁西东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16185	阜宁	东沟镇余贾东站	10	400	上级设备容量受限
16186	阜宁	东沟镇曙光南站1#变	10	400	上级设备容量受限
16187	阜宁	东沟镇余贾西站	10	400	上级设备容量受限
16188	阜宁	东沟镇曙光二五组	10	400	上级设备容量受限
16189	阜宁	东沟镇曙光3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16190	阜宁	东沟镇余贾东站1#变	10	400	上级设备容量受限
16191	阜宁	东沟镇曙光4#变	10	400	上级设备容量受限
16192	阜宁	东沟镇阜益路2#变	10	400	上级设备容量受限
16193	阜宁	东沟镇曙光1#变	10	400	上级设备容量受限
16194	阜宁	东沟镇曙光2#变	10	400	上级设备容量受限
16195	阜宁	古河大许车站北	10	200	本级设备容量受限
16196	阜宁	古河小许村站南公变	10	400	上级设备容量受限
16197	阜宁	古河镇小许五组	10	400	上级设备容量受限
16198	阜宁	古河小许三组东	10	200	上级设备容量受限
16199	阜宁	古河小许村站公变	10	200	上级设备容量受限
16200	阜宁	古河镇小许村站西	10	400	上级设备容量受限
16201	阜宁	古河大许西站公变	10	200	上级设备容量受限
16202	阜宁	古河大许东站公变	10	200	上级设备容量受限
16203	阜宁	古河大许西站西	10	200	上级设备容量受限
16204	阜宁	古河镇小边西站	10	200	上级设备容量受限
16205	阜宁	古河大许五组北公变	10	200	上级设备容量受限
16206	阜宁	古河大许西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16207	阜宁	古河高口东站东公变	10	200	上级设备容量受限
16208	阜宁	古河小许车站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16209	阜宁	古河小许北站公变	10	200	上级设备容量受限
16210	阜宁	古河大许中站1#变	10	400	上级设备容量受限
16211	阜宁	古河大许西站北公变	10	400	上级设备容量受限
16212	阜宁	古河镇大许五组	10	400	上级设备容量受限
16213	阜宁	古河小边村站公变	10	400	上级设备容量受限
16214	阜宁	古河高口西站公变	10	400	上级设备容量受限
16215	阜宁	古河大许中站公变	10	400	上级设备容量受限
16216	阜宁	古河镇高口四组	10	400	上级设备容量受限
16217	阜宁	古河大许中站东	10	400	上级设备容量受限
16218	阜宁	古河高口东站公变	10	400	上级设备容量受限
16219	阜宁	古河镇小许三组	10	400	上级设备容量受限
16220	阜宁	古河小许村站北	10	400	上级设备容量受限
16221	阜宁	古河小许东站北	10	400	上级设备容量受限
16222	阜宁	古河镇高口北站	10	400	上级设备容量受限
16223	阜宁	古河高口四七组公变	10	400	上级设备容量受限
16224	阜宁	硕集双桥花园1#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16225	阜宁	硕集计桥家园1#变	10	400	上级设备容量受限
16226	阜宁	硕集计桥新村7#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16227	阜宁	硕集双桥花园3#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16228	阜宁	硕集计桥新村2#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16229	阜宁	硕集双桥花园4#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16230	阜宁	硕集计桥新村4#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16231	阜宁	硕集计桥家园2#变	10	200	上级设备容量受限
16232	阜宁	硕集计桥新村5#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16233	阜宁	硕集计桥新村3#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16234	阜宁	硕集计桥新村6#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16235	阜宁	硕集计桥新村1#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16236	阜宁	硕集双桥花园2#变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16237	阜宁	羊寨孙何南站公变	10	200	本级设备容量受限
16238	阜宁	羊寨桃村北站公变	10	200	本级设备容量受限
16239	阜宁	羊寨孙何西站公变	10	200	本级设备容量受限
16240	阜宁	羊寨镇东康居楼2号公变	10	400	上级设备容量受限
16241	阜宁	羊寨派出所公变	10	400	上级设备容量受限
16242	阜宁	羊寨镇东康居楼公变	10	400	上级设备容量受限
16243	阜宁	羊寨团结桥2#公变	10	200	上级设备容量受限
16244	阜宁	羊寨桃村五组公变	10	400	上级设备容量受限
16245	阜宁	羊寨桃村南站公变	10	200	上级设备容量受限
16246	阜宁	羊寨沙岗五组中站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16247	阜宁	羊寨沙岗七组北站公变	10	200	上级设备容量受限
16248	阜宁	羊寨桃村村站公变	10	200	上级设备容量受限
16249	阜宁	羊寨沙岗小街2#变	10	200	上级设备容量受限
16250	阜宁	羊寨孙何村站公变	10	400	上级设备容量受限
16251	阜宁	羊寨沙岗九组公变	10	200	上级设备容量受限
16252	阜宁	羊寨沙岗六组公变JN	10	200	上级设备容量受限
16253	阜宁	羊寨吴羊东站变	10	200	上级设备容量受限
16254	阜宁	羊寨吴羊村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
16255	阜宁	羊寨镇桃村北站2#配变	10	200	上级设备容量受限
16256	阜宁	羊寨孙何北站变	10	200	上级设备容量受限
16257	阜宁	羊寨吴羊北站公变	10	200	上级设备容量受限
16258	阜宁	羊寨沙岗村站公变	10	400	上级设备容量受限
16259	阜宁	羊寨东蔡庄公变	10	400	上级设备容量受限
16260	阜宁	羊寨吴羊村站公变	10	400	上级设备容量受限
16261	阜宁	羊寨小街东2#公变	10	400	上级设备容量受限
16262	阜宁	羊寨团结桥公变	10	400	上级设备容量受限
16263	阜宁	羊寨桃村南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
16264	阜宁	羊寨孙何新区公变	10	400	上级设备容量受限
16265	阜宁	羊寨生产东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16266	阜宁	羊寨沙岗五组电站公变	10	400	上级设备容量受限
16267	阜宁	羊寨沙岗中站公变	10	400	上级设备容量受限
16268	阜宁	羊寨桃村电站公变	10	400	上级设备容量受限
16269	阜宁	羊寨沙岗小街公变	10	400	上级设备容量受限
16270	阜宁	羊寨团结社区公变	10	400	上级设备容量受限
16271	阜宁	羊寨沙岗五组公变	10	400	上级设备容量受限
16272	阜宁	羊寨小街东公变	10	400	上级设备容量受限
16273	阜宁	羊寨明清街公变	10	400	上级设备容量受限
16274	阜宁	硕集南徐北站公变	10	200	本级设备容量受限
16275	阜宁	硕集桥张二六组公变	10	200	本级设备容量受限
16276	阜宁	硕集张单新村3#变	10	200	上级设备容量受限
16277	阜宁	硕集张单新村1#变	10	400	上级设备容量受限
16278	阜宁	硕集居委会康居工程变	10	400	上级设备容量受限
16279	阜宁	东沟镇官一电站	10	200	上级设备容量受限
16280	阜宁	硕集张单新村2#变	10	200	上级设备容量受限
16281	阜宁	硕集南徐中站公变	10	400	上级设备容量受限
16282	阜宁	硕集南徐南站	10	400	上级设备容量受限
16283	阜宁	东沟镇官一北站	10	200	上级设备容量受限
16284	阜宁	东沟镇官钱电站1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16285	阜宁	硕集桥张电站	10	200	上级设备容量受限
16286	阜宁	硕集桥张一十组公变	10	200	上级设备容量受限
16287	阜宁	东沟镇官一南站	10	200	上级设备容量受限
16288	阜宁	东沟镇官钱电站	10	200	上级设备容量受限
16289	阜宁	东沟镇官一村电站	10	200	上级设备容量受限
16290	阜宁	硕集南徐西站	10	200	上级设备容量受限
16291	阜宁	硕集南徐中站2#变	10	400	上级设备容量受限
16292	阜宁	硕集三四组公变	10	200	上级设备容量受限
16293	阜宁	硕集南徐丁荡公变	10	200	上级设备容量受限
16294	阜宁	东沟镇官二北站	10	200	上级设备容量受限
16295	阜宁	硕集南徐二组变	10	400	上级设备容量受限
16296	阜宁	东沟镇官二中站	10	200	上级设备容量受限
16297	阜宁	东沟镇官庄村安置点	10	400	上级设备容量受限
16298	阜宁	硕集三四组配变新增	10	400	上级设备容量受限
16299	阜宁	硕集灶陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
16300	阜宁	东沟镇官二村五组	10	400	上级设备容量受限
16301	阜宁	硕集南徐六组	10	400	上级设备容量受限
16302	阜宁	硕集灶陈六组3#变	10	400	上级设备容量受限
16303	阜宁	东沟镇官二村1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16304	阜宁	硕集灶陈六组4#变	10	400	上级设备容量受限
16305	阜宁	东沟镇严曹西站公变	10	400	上级设备容量受限
16306	阜宁	东沟镇严曹北站	10	400	上级设备容量受限
16307	阜宁	硕集南徐东站	10	400	上级设备容量受限
16308	阜宁	阜城阜蒲七组西公变	10	200	上级设备容量受限
16309	阜宁	阜城中垦三农1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
16310	阜宁	阜城中垦三农3#箱变公变	10	800	上级设备容量受限
16311	阜宁	阜城南门水溪5#变	10	400	上级设备容量受限
16312	阜宁	阜城阜蒲六组北公变	10	200	上级设备容量受限
16313	阜宁	阜城阜蒲一组南公变	10	200	上级设备容量受限
16314	阜宁	阜城阜蒲五组公变	10	400	上级设备容量受限
16315	阜宁	阜城阜蒲二组公变	10	200	上级设备容量受限
16316	阜宁	阜城南门水溪1#变	10	400	上级设备容量受限
16317	阜宁	阜城南门水溪3#变	10	400	上级设备容量受限
16318	阜宁	阜城杜庄电站公变	10	400	上级设备容量受限
16319	阜宁	阜城杜庄十二组公变	10	200	上级设备容量受限
16320	阜宁	阜城阜蒲七组北公变	10	200	上级设备容量受限
16321	阜宁	阜城中垦三农1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
16322	阜宁	阜城南门水溪4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16323	阜宁	阜城阜蒲六组公变	10	200	上级设备容量受限
16324	阜宁	阜城中垦三农2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16325	阜宁	阜城南门水溪2#变	10	400	上级设备容量受限
16326	阜宁	阜城方黄九组公变	10	250	上级设备容量受限
16327	阜宁	阜城杜庄十五组公变	10	200	上级设备容量受限
16328	阜宁	阜城杜庄八组公变	10	200	上级设备容量受限
16329	阜宁	阜城杜庄十二组北公变	10	200	上级设备容量受限
16330	阜宁	阜城杜庄十五组南公变	10	200	上级设备容量受限
16331	阜宁	阜城方黄四组公变	10	200	上级设备容量受限
16332	阜宁	阜城杜庄十组公变	10	200	上级设备容量受限
16333	阜宁	阜城杜庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
16334	阜宁	阜城杜庄十一组公变	10	200	上级设备容量受限
16335	阜宁	阜城杜庄十二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
16336	阜宁	阜城杜庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
16337	阜宁	阜城阜蒲北站加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
16338	阜宁	阜城阜蒲七组公变	10	400	上级设备容量受限
16339	阜宁	阜城杜庄东西公变	10	400	上级设备容量受限
16340	阜宁	阜城方黄九组南公变	10	400	上级设备容量受限
16341	阜宁	阜城杜庄花园1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16342	阜宁	阜城杜庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
16343	阜宁	阜城杜庄三组公变	10	400	上级设备容量受限
16344	阜宁	阜城中垦三农1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16345	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
16346	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
16347	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16348	阜宁	10kV天鹅丽都4#配电房16#变	10	800	上级设备容量受限
16349	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
16350	阜宁	御景濠庭1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
16351	阜宁	10kV天鹅丽都3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
16352	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼1#箱变	10	630	上级设备容量受限
16353	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16354	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16355	阜宁	10kV天鹅丽都1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
16356	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16357	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16358	阜宁	10KV阜宁县交通局安置楼2#箱变	10	630	上级设备容量受限
16359	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
16360	阜宁	10kV天鹅丽都2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16361	阜宁	御景濠庭1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
16362	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16363	阜宁	馥桂园1#开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
16364	阜宁	馥桂园2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16365	阜宁	铂悦府2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
16366	阜宁	铂悦府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16367	阜宁	铂悦府2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
16368	阜宁	馥桂园3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16369	阜宁	馥桂园1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
16370	阜宁	馥桂园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16371	阜宁	盛泽佳园4#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16372	阜宁	盛泽佳园1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16373	阜宁	盛泽佳园4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16374	阜宁	盛泽佳园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16375	阜宁	盛泽佳园2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
16376	阜宁	盛泽佳园1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16377	阜宁	盛泽佳园2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
16378	阜宁	盛泽佳园2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16379	阜宁	盛泽佳园4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16380	阜宁	盛泽佳园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16381	阜宁	盛泽佳园1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16382	阜宁	盛泽佳园4#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16383	阜宁	盛泽佳园2#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
16384	阜宁	沟墩曹唐村部站	10	200	上级设备容量受限
16385	阜宁	沟墩二尧苏杭站	10	200	上级设备容量受限
16386	阜宁	沟墩曹唐中心站公变	10	200	上级设备容量受限
16387	阜宁	沟墩二尧南站公变	10	200	上级设备容量受限
16388	阜宁	沟墩二尧钱墩站	10	200	上级设备容量受限
16389	阜宁	沟墩曹唐中心2#变	10	400	上级设备容量受限
16390	阜宁	沟墩二尧三组	10	200	上级设备容量受限
16391	阜宁	沟墩曹唐西北站	10	400	上级设备容量受限
16392	阜宁	沟墩二尧中站	10	200	上级设备容量受限
16393	阜宁	沟墩二尧丹阳站	10	200	上级设备容量受限
16394	阜宁	沟墩曹唐东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
16395	阜宁	沟墩曹唐中埝站	10	200	上级设备容量受限
16396	阜宁	沟墩曹唐于生站公变	10	400	上级设备容量受限
16397	阜宁	沟墩二尧南尧站	10	200	上级设备容量受限
16398	阜宁	沟墩曹唐敬老院	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16399	阜宁	沟墩曹唐东北站	10	400	上级设备容量受限
16400	阜宁	沟墩曹唐陈墩站	10	400	上级设备容量受限
16401	阜宁	沟墩曹唐西南站	10	400	上级设备容量受限
16402	阜宁	沟墩二尧北站公变	10	400	上级设备容量受限
16403	阜宁	沟墩二尧学明站	10	400	上级设备容量受限
16404	阜宁	沟墩二尧东站	10	400	上级设备容量受限
16405	阜宁	沟墩曹唐东南站	10	400	上级设备容量受限
16406	阜宁	马荡康居变	10	400	上级设备容量受限
16407	阜宁	杨集马荡养殖公变	10	400	上级设备容量受限
16408	阜宁	杨集马荡扶贫站1#公变	10	200	上级设备容量受限
16409	阜宁	杨集马荡一组公变	10	400	上级设备容量受限
16410	阜宁	杨集新荡七组3#变	10	200	上级设备容量受限
16411	阜宁	杨集新荡七组2#变	10	200	上级设备容量受限
16412	阜宁	杨集新荡六组公变	10	200	上级设备容量受限
16413	阜宁	杨集马荡中心站公变	10	630	上级设备容量受限
16414	阜宁	杨集新荡六组分流	10	200	上级设备容量受限
16415	阜宁	杨集新荡六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
16416	阜宁	杨集新荡一组公变	10	200	上级设备容量受限
16417	阜宁	杨集马荡扶贫站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16418	阜宁	杨集马荡养殖场西站公变	10	400	上级设备容量受限
16419	阜宁	杨集新荡六组2#变	10	400	上级设备容量受限
16420	阜宁	杨集新荡三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16421	阜宁	杨集穆沟停车场变	10	400	上级设备容量受限
16422	阜宁	杨集新荡东站1#变	10	400	上级设备容量受限
16423	阜宁	杨集新荡东站公变	10	200	上级设备容量受限
16424	阜宁	杨集马荡中心站箱变	10	630	上级设备容量受限
16425	阜宁	杨集新荡六组3#变	10	400	上级设备容量受限
16426	阜宁	杨集新荡七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16427	阜宁	马良广场变	10	200	上级设备容量受限
16428	阜宁	杨集新荡一组东站	10	400	上级设备容量受限
16429	阜宁	马荡康居1#变	10	400	上级设备容量受限
16430	阜宁	杨集马荡安置楼1#公变	10	400	上级设备容量受限
16431	阜宁	杨集新荡一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
16432	阜宁	杨集马荡扶贫站2#变	10	400	上级设备容量受限
16433	阜宁	杨集新荡七组公变	10	200	上级设备容量受限
16434	阜宁	杨集新荡三组公变	10	200	上级设备容量受限
16435	阜宁	杨集马荡中心站1#变	10	200	上级设备容量受限
16436	阜宁	杨集新荡街心站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16437	阜宁	杨集新荡街心1#公变	10	400	上级设备容量受限
16438	阜宁	杨集古寺路配变	10	400	上级设备容量受限
16439	阜宁	富顺名都花园2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
16440	阜宁	富顺名都花园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16441	阜宁	公安局箱变主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
16442	阜宁	银领花园1#箱式变电站1#变	10	400	上级设备容量受限
16443	阜宁	富顺名都花园3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
16444	阜宁	10kV盛世嘉园11#变	10	500	上级设备容量受限
16445	阜宁	10kV崔湾中心村2#变	10	500	上级设备容量受限
16446	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）1#变	10	630	上级设备容量受限
16447	阜宁	久悦城开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
16448	阜宁	10kV盛世嘉园6#变	10	500	上级设备容量受限
16449	阜宁	10kV盛世嘉园9#变	10	500	上级设备容量受限
16450	阜宁	10kV崔湾中心村1#变	10	500	上级设备容量受限
16451	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）4#变	10	630	上级设备容量受限
16452	阜宁	10kV盛世嘉园1#变	10	1000	上级设备容量受限
16453	阜宁	锦绣嘉园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
16454	阜宁	10kV紫金明珠配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
16455	阜宁	10kV盛世嘉园17#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16456	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）2#变	10	630	上级设备容量受限
16457	阜宁	10kV崔湾花苑9#变	10	400	上级设备容量受限
16458	阜宁	锦绣嘉园5#箱变	10	400	上级设备容量受限
16459	阜宁	10kV盛世嘉园2#变	10	500	上级设备容量受限
16460	阜宁	10kV盛世嘉园10#变	10	500	上级设备容量受限
16461	阜宁	10kV盛世嘉园3#变	10	500	上级设备容量受限
16462	阜宁	锦绣嘉园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
16463	阜宁	10kV盛世嘉园7#变	10	400	上级设备容量受限
16464	阜宁	春江云锦2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
16465	阜宁	10kV崔湾花苑1#变	10	400	上级设备容量受限
16466	阜宁	锦绣嘉园7#箱变	10	400	上级设备容量受限
16467	阜宁	阜宁崔湾花苑2#变	10	400	上级设备容量受限
16468	阜宁	锦绣嘉园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
16469	阜宁	10kV崔湾花苑7#变	10	500	上级设备容量受限
16470	阜宁	10kV盛世嘉园16#变	10	630	上级设备容量受限
16471	阜宁	10kV盛世嘉园5#变	10	500	上级设备容量受限
16472	阜宁	10kV盛世嘉园15#变	10	630	上级设备容量受限
16473	阜宁	10kV崔湾花苑8#变	10	500	上级设备容量受限
16474	阜宁	10kV盛世嘉园4#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16475	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房2#变（王座）	10	800	上级设备容量受限
16476	阜宁	锦绣嘉园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
16477	阜宁	10kV紫金明珠开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16478	阜宁	10kV崔湾花苑6#变	10	500	上级设备容量受限
16479	阜宁	锦绣嘉园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
16480	阜宁	10kV崔湾花苑5#变	10	500	上级设备容量受限
16481	阜宁	春江云锦1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
16482	阜宁	天鹅湖国际广场1#配电房1#变（王座）	10	800	上级设备容量受限
16483	阜宁	10kV盛世嘉园14#变	10	400	上级设备容量受限
16484	阜宁	10kV盛世嘉园8#变	10	400	上级设备容量受限
16485	阜宁	10kV崔湾花苑4#变	10	400	上级设备容量受限
16486	阜宁	10kV崔湾花苑3#变	10	400	上级设备容量受限
16487	阜宁	10kV盛世嘉园13#变	10	500	上级设备容量受限
16488	阜宁	春江云锦2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
16489	阜宁	天鹅湖国际广场开闭所（王座）3#变	10	630	上级设备容量受限
16490	阜宁	10kV盛世嘉园12#变	10	500	上级设备容量受限
16491	阜宁	崔湾别墅1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
16492	阜宁	崔湾别墅2#公变	10	400	上级设备容量受限
16493	阜宁	崔湾别墅3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16494	阜宁	宏人商品城1#变	10	400	上级设备容量受限
16495	阜宁	阜宁油脂厂公变	10	400	上级设备容量受限
16496	阜宁	黄舍二八组	10	400	上级设备容量受限
16497	阜宁	施庄黄舍一组（北）	10	400	上级设备容量受限
16498	阜宁	宏人商品城2#变	10	400	上级设备容量受限
16499	阜宁	沟墩三合新建站公变	10	200	本级设备容量受限
16500	阜宁	沟墩条海西站	10	200	上级设备容量受限
16501	阜宁	沟墩三合南港站	10	400	上级设备容量受限
16502	阜宁	沟墩三合中港南站	10	200	上级设备容量受限
16503	阜宁	沟墩三合江庄北站	10	400	上级设备容量受限
16504	阜宁	沟墩南坎南舍站	10	500	上级设备容量受限
16505	阜宁	沟墩南坎南站公变	10	200	上级设备容量受限
16506	阜宁	沟墩南坎村部站公变	10	200	上级设备容量受限
16507	阜宁	沟墩南坎南坎站公变	10	200	上级设备容量受限
16508	阜宁	沟墩南坎勤余2#变	10	200	上级设备容量受限
16509	阜宁	沟墩南坎南坎2#变	10	200	上级设备容量受限
16510	阜宁	沟墩三合江庄站	10	200	上级设备容量受限
16511	阜宁	沟墩三合戴舍站	10	200	上级设备容量受限
16512	阜宁	沟墩条海西北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16513	阜宁	沟墩南坎串通站	10	200	上级设备容量受限
16514	阜宁	沟墩南坎后庄站	10	400	上级设备容量受限
16515	阜宁	沟墩南坎勤余东站	10	200	上级设备容量受限
16516	阜宁	沟墩南坎北站公变	10	400	上级设备容量受限
16517	阜宁	沟墩南坎中庄站	10	400	上级设备容量受限
16518	阜宁	沟墩南坎勤余站	10	400	上级设备容量受限
16519	阜宁	沟墩条海北站	10	400	上级设备容量受限
16520	阜宁	沟墩三合新建东站	10	400	上级设备容量受限
16521	阜宁	施庄必生小区4#箱变(北) 000127005	10	630	上级设备容量受限
16522	阜宁	洲美汽车城1#开关站1#变	10	1000	上级设备容量受限
16523	阜宁	施庄必生小区5#箱变000129007	10	630	上级设备容量受限
16524	阜宁	施庄必生小区2#箱变(北) 002	10	630	上级设备容量受限
16525	阜宁	施庄镇必生村南站公变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16526	阜宁	施庄专榆村1组公变	10	400	上级设备容量受限
16527	阜宁	施庄必生小区1#箱变0000123001	10	630	上级设备容量受限
16528	阜宁	施庄必生南站2#变	10	400	上级设备容量受限
16529	阜宁	施庄必生小区4#箱变(南)000126006	10	630	上级设备容量受限
16530	阜宁	冠城华府二期2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
16531	阜宁	冠城华府二期6#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16532	阜宁	冠城华府二期2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16533	阜宁	盛泽佳园2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
16534	阜宁	盛泽佳园1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
16535	阜宁	盛泽佳园2#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
16536	阜宁	盛泽佳园5#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16537	阜宁	盛泽佳园5#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
16538	阜宁	古河利元西站公变	10	400	上级设备容量受限
16539	阜宁	古河利元七组	10	200	上级设备容量受限
16540	阜宁	古河小刘三四组公变	10	200	上级设备容量受限
16541	阜宁	古河小刘东北站公变	10	200	上级设备容量受限
16542	阜宁	古河利元七组北公变	10	200	上级设备容量受限
16543	阜宁	古河利元2、5、7组公变	10	400	上级设备容量受限
16544	阜宁	古河小刘南站	10	400	上级设备容量受限
16545	阜宁	古河新民一组公变	10	200	上级设备容量受限
16546	阜宁	古河刘候东站公变	10	200	上级设备容量受限
16547	阜宁	古河西左北站	10	200	上级设备容量受限
16548	阜宁	古河梁庄2#变	10	200	上级设备容量受限
16549	阜宁	古河新民三四组公变	10	200	上级设备容量受限
16550	阜宁	古河建新一五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16551	阜宁	古河小刘西站	10	200	上级设备容量受限
16552	阜宁	古河梁庄1#变西	10	400	上级设备容量受限
16553	阜宁	古河唐庄2#公变	10	200	上级设备容量受限
16554	阜宁	古河镇韦庄三组	10	200	上级设备容量受限
16555	阜宁	古河唐成龙加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
16556	阜宁	古河镇梁庄1#变	10	200	上级设备容量受限
16557	阜宁	古河韦庄村加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
16558	阜宁	古河镇唐庄六组	10	200	上级设备容量受限
16559	阜宁	古河镇陶庄四组1#变	10	200	上级设备容量受限
16560	阜宁	古河镇小韦庄公变	10	200	上级设备容量受限
16561	阜宁	古河镇大梁庄公变	10	200	上级设备容量受限
16562	阜宁	古河新民东公变	10	200	上级设备容量受限
16563	阜宁	古河镇唐庄东公变	10	200	上级设备容量受限
16564	阜宁	古河韦庄三四组公变	10	200	上级设备容量受限
16565	阜宁	古河镇陶庄南站	10	200	上级设备容量受限
16566	阜宁	古河小刘桥南公变	10	200	上级设备容量受限
16567	阜宁	古河陶庄西站东	10	200	上级设备容量受限
16568	阜宁	古河镇新民四组	10	200	上级设备容量受限
16569	阜宁	古河镇新民一组西	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16570	阜宁	古河唐庄1#公变	10	200	上级设备容量受限
16571	阜宁	古河陶庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
16572	阜宁	古河梁庄2#变北	10	200	上级设备容量受限
16573	阜宁	古河建新1.5组西	10	200	上级设备容量受限
16574	阜宁	古河陶庄西站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
16575	阜宁	古河镇韦庄1#变	10	200	上级设备容量受限
16576	阜宁	古河新民三组	10	200	上级设备容量受限
16577	阜宁	古河镇建新1#变	10	200	上级设备容量受限
16578	阜宁	古河梁庄3#公变	10	400	上级设备容量受限
16579	阜宁	古河会明东站公变	10	400	上级设备容量受限
16580	阜宁	古河唐庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
16581	阜宁	古河会明西站南	10	400	上级设备容量受限
16582	阜宁	古河陶庄北站南	10	400	上级设备容量受限
16583	阜宁	古河会明西站公变	10	400	上级设备容量受限
16584	阜宁	古河利元二组东	10	400	上级设备容量受限
16585	阜宁	古河利元二组公变	10	400	上级设备容量受限
16586	阜宁	东沟海港南站	10	200	本级设备容量受限
16587	阜宁	东沟镇东南村2#变	10	400	本级设备容量受限
16588	阜宁	东沟镇海港三组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16589	阜宁	东沟镇南堆南站	10	200	上级设备容量受限
16590	阜宁	东沟南堆南站1#变	10	400	上级设备容量受限
16591	阜宁	东沟海港北站	10	200	上级设备容量受限
16592	阜宁	东沟南堆北站	10	200	上级设备容量受限
16593	阜宁	东沟镇海港四组公变	10	200	上级设备容量受限
16594	阜宁	东沟镇海港中站	10	400	上级设备容量受限
16595	阜宁	东沟海港北站1#变	10	400	上级设备容量受限
16596	阜宁	东沟镇南堆二组公变	10	400	上级设备容量受限
16597	阜宁	东沟镇南堆七组公变	10	400	上级设备容量受限
16598	阜宁	东沟镇海港三组	10	400	上级设备容量受限
16599	阜宁	东沟老庄中站	10	200	上级设备容量受限
16600	阜宁	东沟镇陈元六组1#变	10	200	上级设备容量受限
16601	阜宁	东沟陈元南站1#变	10	200	上级设备容量受限
16602	阜宁	东沟镇陈元北站1#变	10	200	上级设备容量受限
16603	阜宁	东沟陈元南站	10	200	上级设备容量受限
16604	阜宁	东沟镇陈元一组1#变	10	200	上级设备容量受限
16605	阜宁	东沟镇老庄南站2#变	10	200	上级设备容量受限
16606	阜宁	东沟镇老庄南站1#变	10	200	上级设备容量受限
16607	阜宁	东沟镇陈元六组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16608	阜宁	东沟镇常魏南站1#变	10	200	上级设备容量受限
16609	阜宁	东沟镇老庄村2#变	10	200	上级设备容量受限
16610	阜宁	东沟镇陈元中站1#变	10	200	上级设备容量受限
16611	阜宁	东沟镇陈元中站2#变	10	200	上级设备容量受限
16612	阜宁	东沟镇陈元一组	10	200	上级设备容量受限
16613	阜宁	东沟陈元北站	10	200	上级设备容量受限
16614	阜宁	东沟老庄南站	10	200	上级设备容量受限
16615	阜宁	东沟镇陈元中站	10	400	上级设备容量受限
16616	阜宁	东沟老庄中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16617	阜宁	东沟镇老庄中站1#变	10	400	上级设备容量受限
16618	阜宁	东沟镇老庄村1#变	10	400	上级设备容量受限
16619	阜宁	吴滩冒港东站	10	200	本级设备容量受限
16620	阜宁	吴滩角港北站	10	200	上级设备容量受限
16621	阜宁	吴滩角港四组	10	200	上级设备容量受限
16622	阜宁	吴滩中海油公变	10	200	上级设备容量受限
16623	阜宁	吴滩劳动一组	10	200	上级设备容量受限
16624	阜宁	吴滩角港七组	10	400	上级设备容量受限
16625	阜宁	吴滩劳动九组	10	200	上级设备容量受限
16626	阜宁	吴滩劳动五组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16627	阜宁	吴滩角港一二组公变	10	400	上级设备容量受限
16628	阜宁	吴滩劳动三组	10	200	上级设备容量受限
16629	阜宁	吴滩劳动二组公变	10	200	上级设备容量受限
16630	阜宁	吴滩冒港四组公变	10	200	上级设备容量受限
16631	阜宁	吴滩吴河站公变	10	200	上级设备容量受限
16632	阜宁	吴滩孙杨六组	10	200	上级设备容量受限
16633	阜宁	吴滩吴河东站公变	10	200	上级设备容量受限
16634	阜宁	吴滩两港东站公变	10	200	上级设备容量受限
16635	阜宁	吴滩冒港村站公变	10	200	上级设备容量受限
16636	阜宁	吴滩冒港三组	10	200	上级设备容量受限
16637	阜宁	吴滩董滩七组	10	200	上级设备容量受限
16638	阜宁	合利两河三组公变	10	200	上级设备容量受限
16639	阜宁	吴滩两港七组	10	400	上级设备容量受限
16640	阜宁	吴滩冒港一组	10	200	上级设备容量受限
16641	阜宁	吴滩冒港五组2#变	10	200	上级设备容量受限
16642	阜宁	吴滩蒋圩公变	10	200	上级设备容量受限
16643	阜宁	吴滩孙杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
16644	阜宁	吴滩孙杨四组	10	400	上级设备容量受限
16645	阜宁	吴滩董滩西站公变	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16646	阜宁	吴滩劳动东站公变	10	400	上级设备容量受限
16647	阜宁	吴滩两港六组变	10	400	上级设备容量受限
16648	阜宁	吴滩董滩北站	10	315	上级设备容量受限
16649	阜宁	吴滩董滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限
16650	阜宁	吴滩两港南站	10	400	上级设备容量受限
16651	阜宁	吴滩董滩5#公变	10	400	上级设备容量受限
16652	阜宁	吴滩两港西站	10	400	上级设备容量受限
16653	阜宁	吴滩居委会安置楼2#变	10	400	上级设备容量受限
16654	阜宁	吴滩蔡河康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
16655	阜宁	吴滩开发区安置楼6#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16656	阜宁	吴滩开发区安置楼9#箱变	10	630	上级设备容量受限
16657	阜宁	吴滩紫气东苑2#变	10	400	上级设备容量受限
16658	阜宁	吴滩小街16#变	10	400	上级设备容量受限
16659	阜宁	吴滩居委会安置楼1#变	10	400	上级设备容量受限
16660	阜宁	吴滩西河东站	10	200	上级设备容量受限
16661	阜宁	吴滩小街15#变	10	400	上级设备容量受限
16662	阜宁	吴滩开发区安置楼2#公变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
16663	阜宁	吴滩为民南路1#变	10	400	上级设备容量受限
16664	阜宁	吴滩小街5#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16665	阜宁	吴滩小街10#变	10	500	上级设备容量受限
16666	阜宁	吴滩开发区安置楼10#公变	10	400	上级设备容量受限
16667	阜宁	吴滩西河六组2#变	10	400	上级设备容量受限
16668	阜宁	吴滩开发区安置楼5#公变	10	500	上级设备容量受限
16669	阜宁	吴滩开发区安置楼8#箱变	10	630	上级设备容量受限
16670	阜宁	吴滩董滩南站公变	10	200	上级设备容量受限
16671	阜宁	吴滩通阳新村集中居住区公变	10	315	上级设备容量受限
16672	阜宁	吴滩开发区安置楼3#公变	10	400	上级设备容量受限
16673	阜宁	吴滩镇开发区安置楼4#公变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16674	阜宁	吴滩蔡河康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
16675	阜宁	吴滩开发区安置楼11#箱变	10	630	上级设备容量受限
16676	阜宁	吴滩开发区安置楼7#箱变	10	630	上级设备容量受限
16677	阜宁	吴滩小街17#变	10	200	上级设备容量受限
16678	阜宁	吴滩阜射路3#变	10	200	上级设备容量受限
16679	阜宁	吴滩洼西站公变	10	400	上级设备容量受限
16680	阜宁	吴滩孙杨村站公变	10	200	上级设备容量受限
16681	阜宁	吴滩小街7#公变	10	400	上级设备容量受限
16682	阜宁	吴滩小街14#变	10	200	上级设备容量受限
16683	阜宁	吴滩西河六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16684	阜宁	吴滩阜射路2#变	10	200	上级设备容量受限
16685	阜宁	吴滩阜射路1#变	10	400	上级设备容量受限
16686	阜宁	吴滩小街12#变（新）	10	400	上级设备容量受限
16687	阜宁	吴滩卫生院公变	10	400	上级设备容量受限
16688	阜宁	吴滩小街11#公变	10	400	上级设备容量受限
16689	阜宁	吴滩小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
16690	阜宁	吴滩为民北路2#变	10	400	上级设备容量受限
16691	阜宁	吴滩西河北站公变	10	400	上级设备容量受限
16692	阜宁	吴滩蔡河康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
16693	阜宁	吴滩小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
16694	阜宁	吴滩小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
16695	阜宁	吴滩小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
16696	阜宁	吴滩小街9#变	10	400	上级设备容量受限
16697	阜宁	吴滩紫气东苑1#变	10	400	上级设备容量受限
16698	阜宁	吴滩通阳小区2#变	10	400	上级设备容量受限
16699	阜宁	吴滩为民北路1#变	10	500	上级设备容量受限
16700	阜宁	吴滩居委会2#公变	10	500	上级设备容量受限
16701	阜宁	吴滩小街2#公变	10	500	上级设备容量受限
16702	阜宁	吴滩农贸市场变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16703	阜宁	吴滩大沟南站	10	200	本级设备容量受限
16704	阜宁	吴滩大沟八组	10	200	本级设备容量受限
16705	阜宁	吴滩粮储四组公变	10	200	上级设备容量受限
16706	阜宁	吴滩于东北站公变	10	400	上级设备容量受限
16707	阜宁	吴滩于东三组公变	10	400	上级设备容量受限
16708	阜宁	吴滩立新安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
16709	阜宁	吴滩于东南站公变	10	250	上级设备容量受限
16710	阜宁	吴滩立新新村1#变	10	400	上级设备容量受限
16711	阜宁	吴滩于东二组	10	200	上级设备容量受限
16712	阜宁	吴滩崔庄五组变	10	200	上级设备容量受限
16713	阜宁	吴滩立新新村3#变	10	400	上级设备容量受限
16714	阜宁	吴滩立新安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
16715	阜宁	吴滩新于二组2#变	10	200	上级设备容量受限
16716	阜宁	吴滩立新安置点7#变	10	400	上级设备容量受限
16717	阜宁	吴滩立新新村2#变	10	400	上级设备容量受限
16718	阜宁	吴滩立新新村6#变	10	400	上级设备容量受限
16719	阜宁	吴滩崔庄七组	10	200	上级设备容量受限
16720	阜宁	吴滩新储一组	10	400	上级设备容量受限
16721	阜宁	吴滩崔庄电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16722	阜宁	吴滩陈舍村站公变	10	200	上级设备容量受限
16723	阜宁	吴滩新于6#公变	10	400	上级设备容量受限
16724	阜宁	吴滩立新安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
16725	阜宁	吴滩立新新村5#变	10	400	上级设备容量受限
16726	阜宁	吴滩新于二组公变	10	200	上级设备容量受限
16727	阜宁	吴滩于东五组	10	200	上级设备容量受限
16728	阜宁	吴滩立新新村4#变	10	400	上级设备容量受限
16729	阜宁	吴滩粮储三组公变	10	200	上级设备容量受限
16730	阜宁	吴滩新于村站公变	10	200	上级设备容量受限
16731	阜宁	吴滩立新安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
16732	阜宁	吴滩立新安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
16733	阜宁	吴滩粮储南站2#变	10	200	上级设备容量受限
16734	阜宁	吴滩丁河五组	10	400	上级设备容量受限
16735	阜宁	吴滩于东四组公变	10	200	上级设备容量受限
16736	阜宁	吴滩大沟五组	10	200	上级设备容量受限
16737	阜宁	吴滩大沟村站公变	10	400	上级设备容量受限
16738	阜宁	吴滩崔庄三组2#变	10	200	上级设备容量受限
16739	阜宁	吴滩丁河十组公变	10	400	上级设备容量受限
16740	阜宁	吴滩丁河九组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16741	阜宁	吴滩大沟中心村公变	10	400	上级设备容量受限
16742	阜宁	吴滩大沟猪厂公变	10	400	上级设备容量受限
16743	阜宁	吴滩丁河南站2#变	10	200	上级设备容量受限
16744	阜宁	吴滩大沟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
16745	阜宁	吴滩陈舍五组公变	10	200	上级设备容量受限
16746	阜宁	吴滩丁河七组公变	10	200	上级设备容量受限
16747	阜宁	吴滩丁河东站2#变	10	200	上级设备容量受限
16748	阜宁	吴滩陈舍村站2#变	10	200	上级设备容量受限
16749	阜宁	吴滩崔庄二六组公变	10	200	上级设备容量受限
16750	阜宁	吴滩丁河东站公变	10	200	上级设备容量受限
16751	阜宁	吴滩大沟一二组公变	10	250	上级设备容量受限
16752	阜宁	吴滩丁河三组二号配变	10	200	上级设备容量受限
16753	阜宁	吴滩崔庄一组	10	200	上级设备容量受限
16754	阜宁	吴滩丁河三组	10	200	上级设备容量受限
16755	阜宁	吴滩丁河南站公变	10	400	上级设备容量受限
16756	阜宁	吴滩立新七组配变	10	200	上级设备容量受限
16757	阜宁	吴滩陈舍六组公变	10	200	上级设备容量受限
16758	阜宁	吴滩丁河中站公变	10	400	上级设备容量受限
16759	阜宁	吴滩崔庄西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16760	阜宁	吴滩崔庄南站	10	200	上级设备容量受限
16761	阜宁	吴滩粮储南站公变	10	200	上级设备容量受限
16762	阜宁	吴滩丁河一组	10	400	上级设备容量受限
16763	阜宁	吴滩大沟北站	10	400	上级设备容量受限
16764	阜宁	吴滩立新安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
16765	阜宁	吴滩大沟东站公变	10	400	上级设备容量受限
16766	阜宁	吴滩立新安置点8#变	10	400	上级设备容量受限
16767	阜宁	吴滩丁河四组	10	400	上级设备容量受限
16768	阜宁	吴滩孙村二组	10	200	本级设备容量受限
16769	阜宁	吴滩蒋顾二组	10	200	本级设备容量受限
16770	阜宁	吴滩孙杨村站2#变	10	200	本级设备容量受限
16771	阜宁	吴滩合兴二组公变	10	200	本级设备容量受限
16772	阜宁	吴滩孙村东站公变	10	400	本级设备容量受限
16773	阜宁	吴滩合东南站2#变	10	400	上级设备容量受限
16774	阜宁	吴滩孙村三组公变	10	400	上级设备容量受限
16775	阜宁	吴滩合东棉花市场2#变	10	400	上级设备容量受限
16776	阜宁	吴滩工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
16777	阜宁	吴滩阜射路4#变	10	200	上级设备容量受限
16778	阜宁	吴滩鱼场站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16779	阜宁	吴滩陈舍四组3#变	10	200	上级设备容量受限
16780	阜宁	吴滩蒋顾一组	10	200	上级设备容量受限
16781	阜宁	吴滩合东棉花市场公变	10	400	上级设备容量受限
16782	阜宁	吴滩蒋顾四组	10	200	上级设备容量受限
16783	阜宁	吴滩合兴二组2#变	10	200	上级设备容量受限
16784	阜宁	吴滩蒋顾西站公变	10	200	上级设备容量受限
16785	阜宁	吴滩铁盘站公变	10	400	上级设备容量受限
16786	阜宁	吴滩孙村北站	10	200	上级设备容量受限
16787	阜宁	吴滩孙村西站2#变	10	200	上级设备容量受限
16788	阜宁	吴滩蒋顾8#公变	10	200	上级设备容量受限
16789	阜宁	吴滩孙杨一组	10	200	上级设备容量受限
16790	阜宁	吴滩合东一组公变	10	200	上级设备容量受限
16791	阜宁	吴滩孙村南站公变	10	200	上级设备容量受限
16792	阜宁	吴滩合兴一组2#变	10	200	上级设备容量受限
16793	阜宁	吴滩合兴一组公变	10	200	上级设备容量受限
16794	阜宁	吴滩孙村一组	10	400	上级设备容量受限
16795	阜宁	吴滩合东南站	10	200	上级设备容量受限
16796	阜宁	吴滩蒋顾六组	10	200	上级设备容量受限
16797	阜宁	吴滩蒋顾七组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16798	阜宁	吴滩合兴四组	10	400	上级设备容量受限
16799	阜宁	吴滩蒋顾三组	10	200	上级设备容量受限
16800	阜宁	吴滩镇合兴六组	10	400	上级设备容量受限
16801	阜宁	吴滩孙村中站	10	200	上级设备容量受限
16802	阜宁	吴滩蒋顾中站公变	10	400	上级设备容量受限
16803	阜宁	吴滩合东村站2#变	10	400	上级设备容量受限
16804	阜宁	吴滩合东村站公变	10	400	上级设备容量受限
16805	阜宁	吴滩合东东站公变	10	400	上级设备容量受限
16806	阜宁	吴滩孙村西站公变	10	400	上级设备容量受限
16807	阜宁	吴滩蒋顾北站公变	10	400	上级设备容量受限
16808	阜宁	吴滩蒋顾五组公变	10	400	上级设备容量受限
16809	阜宁	吴滩合东北站	10	400	上级设备容量受限
16810	阜宁	吴滩鱼场2#变	10	400	上级设备容量受限
16811	阜宁	吴滩合兴三组公变	10	400	上级设备容量受限
16812	阜宁	吴滩合东北站2#变	10	400	上级设备容量受限
16813	阜宁	吴滩紫气东苑6#变	10	400	上级设备容量受限
16814	阜宁	吴滩蔡河北站公变	10	200	上级设备容量受限
16815	阜宁	吴滩小街8#公变	10	400	上级设备容量受限
16816	阜宁	吴滩蔡河西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16817	阜宁	吴滩紫气东苑5#变	10	400	上级设备容量受限
16818	阜宁	吴滩蔡河安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
16819	阜宁	吴滩蔡河西站公变	10	400	上级设备容量受限
16820	阜宁	吴滩陈舍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
16821	阜宁	吴滩紫气东苑7#变	10	400	上级设备容量受限
16822	阜宁	吴滩蔡河安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
16823	阜宁	吴滩戴圩一组	10	200	上级设备容量受限
16824	阜宁	吴滩戴圩一七组公变	10	200	上级设备容量受限
16825	阜宁	吴滩蔡河三组配变	10	200	上级设备容量受限
16826	阜宁	吴滩蔡河东站	10	200	上级设备容量受限
16827	阜宁	吴滩蔡河八组配变	10	200	上级设备容量受限
16828	阜宁	吴滩蔡河一组2#变	10	200	上级设备容量受限
16829	阜宁	吴滩陈戴二组公变	10	200	上级设备容量受限
16830	阜宁	吴滩戴圩八组	10	200	上级设备容量受限
16831	阜宁	吴滩蔡河五组公变	10	200	上级设备容量受限
16832	阜宁	吴滩蔡河一组公变	10	200	上级设备容量受限
16833	阜宁	吴滩蔡河九组公变	10	200	上级设备容量受限
16834	阜宁	吴滩蔡河九组2#变	10	200	上级设备容量受限
16835	阜宁	吴滩蔡河中队公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16836	阜宁	吴滩陈戴西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
16837	阜宁	吴滩陈戴一六组公变	10	200	上级设备容量受限
16838	阜宁	吴滩工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
16839	阜宁	吴滩工业园区公变	10	400	上级设备容量受限
16840	阜宁	吴滩陈戴一组配变	10	400	上级设备容量受限
16841	阜宁	吴滩小街13#变	10	400	上级设备容量受限
16842	阜宁	吴滩蔡河工业区公变	10	400	上级设备容量受限
16843	阜宁	吴滩蔡河六组公变	10	500	上级设备容量受限
16844	阜宁	三灶后丰三组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
16845	阜宁	三灶天沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16846	阜宁	三灶嵇刘三组3#变	10	200	上级设备容量受限
16847	阜宁	三灶镇马岗四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16848	阜宁	三灶天沟东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16849	阜宁	三灶马岗四组公变	10	400	上级设备容量受限
16850	阜宁	三灶马岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
16851	阜宁	三灶天沟电站2#配变	10	200	上级设备容量受限
16852	阜宁	三灶归正五组2#变	10	200	上级设备容量受限
16853	阜宁	三灶马岗南站公变	10	200	上级设备容量受限
16854	阜宁	三灶归正五组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16855	阜宁	三灶沿岗四组公变	10	100	上级设备容量受限
16856	阜宁	三灶天沟二九组公变	10	200	上级设备容量受限
16857	阜宁	三灶后昌电站公变	10	200	上级设备容量受限
16858	阜宁	三灶沿岗村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
16859	阜宁	三灶后杨四组公变	10	200	上级设备容量受限
16860	阜宁	三灶后杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
16861	阜宁	三灶双岗二组公变	10	400	上级设备容量受限
16862	阜宁	三灶马岗六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16863	阜宁	三灶前杨一组公变	10	200	上级设备容量受限
16864	阜宁	三灶马岗南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
16865	阜宁	三灶沿岗二组2#变	10	200	上级设备容量受限
16866	阜宁	三灶沿岗二组公变	10	200	上级设备容量受限
16867	阜宁	三灶前杨二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16868	阜宁	三灶天沟东站公变	10	200	上级设备容量受限
16869	阜宁	三灶前杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
16870	阜宁	三灶后昌新西站公变	10	200	上级设备容量受限
16871	阜宁	三灶马岗北站公变	10	200	上级设备容量受限
16872	阜宁	三灶沿岗五组公变	10	200	上级设备容量受限
16873	阜宁	三灶前杨六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16874	阜宁	三灶后杨四组2#变	10	200	上级设备容量受限
16875	阜宁	三灶天沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
16876	阜宁	三灶后杨九组公变	10	200	上级设备容量受限
16877	阜宁	三灶天沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
16878	阜宁	三灶后杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
16879	阜宁	三灶沿岗村部公变	10	400	上级设备容量受限
16880	阜宁	三灶后昌一组公变	10	400	上级设备容量受限
16881	阜宁	三灶马岗六组公变	10	400	上级设备容量受限
16882	阜宁	三灶后昌三组公变	10	400	上级设备容量受限
16883	阜宁	三灶后昌三组2#变	10	400	上级设备容量受限
16884	阜宁	三灶天沟电站3#公变	10	400	上级设备容量受限
16885	阜宁	三灶马岗北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
16886	阜宁	三灶后杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
16887	阜宁	天沟一组	10	400	上级设备容量受限
16888	阜宁	三灶天沟十组公变	10	400	上级设备容量受限
16889	阜宁	三灶后杨一组配变	10	400	上级设备容量受限
16890	阜宁	三灶后昌二组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
16891	阜宁	三灶天沟八组公变	10	400	上级设备容量受限
16892	阜宁	三灶马岗北站3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16893	阜宁	三灶后丰四组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
16894	阜宁	三灶前丰三组公变	10	200	本级设备容量受限
16895	阜宁	三灶高潘十组公变	10	200	本级设备容量受限
16896	阜宁	三灶王集五组公变	10	400	本级设备容量受限
16897	阜宁	三灶稻麦原种场西场公变	10	200	上级设备容量受限
16898	阜宁	三灶曹东医院变	10	200	上级设备容量受限
16899	阜宁	三灶前丰南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
16900	阜宁	三灶前丰六七组公变	10	200	上级设备容量受限
16901	阜宁	三灶王集八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
16902	阜宁	三灶归正六组公变	10	200	上级设备容量受限
16903	阜宁	三灶王集三组公变	10	200	上级设备容量受限
16904	阜宁	三灶王集七组公变	10	200	上级设备容量受限
16905	阜宁	三灶高潘五组公变	10	200	上级设备容量受限
16906	阜宁	三灶王集二组公变	10	200	上级设备容量受限
16907	阜宁	三灶高潘一组公变	10	400	上级设备容量受限
16908	阜宁	三灶王集三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
16909	阜宁	三灶高潘西站公变	10	200	上级设备容量受限
16910	阜宁	三灶前丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
16911	阜宁	三灶王集四组南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16912	阜宁	三灶归正七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16913	阜宁	三灶后丰五组公变	10	200	上级设备容量受限
16914	阜宁	三灶王集一组配变	10	400	上级设备容量受限
16915	阜宁	三灶归正二四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16916	阜宁	三灶后丰电站公变	10	400	上级设备容量受限
16917	阜宁	三灶后丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
16918	阜宁	三灶后丰一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
16919	阜宁	三灶归正七组公变	10	200	上级设备容量受限
16920	阜宁	三灶后丰一组公变	10	200	上级设备容量受限
16921	阜宁	三灶稻麦原种场东场公变	10	200	上级设备容量受限
16922	阜宁	三灶归正新架公变	10	200	上级设备容量受限
16923	阜宁	三灶前丰八组公变	10	400	上级设备容量受限
16924	阜宁	三灶王集六组公变	10	200	上级设备容量受限
16925	阜宁	三灶高潘三组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
16926	阜宁	三灶沿岗一组公变	10	400	上级设备容量受限
16927	阜宁	三灶王集四组公变	10	400	上级设备容量受限
16928	阜宁	三灶归正电站公变	10	400	上级设备容量受限
16929	阜宁	三灶归正二四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
16930	阜宁	三灶高潘四九组2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16931	阜宁	三灶前丰九组公变	10	400	上级设备容量受限
16932	阜宁	三灶镇海成变	10	400	上级设备容量受限
16933	阜宁	三灶前丰南站公变	10	400	上级设备容量受限
16934	阜宁	三灶归正二四组公变	10	400	上级设备容量受限
16935	阜宁	三灶镇高潘七组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
16936	阜宁	三灶前丰二组公变	10	400	上级设备容量受限
16937	阜宁	三灶高潘四九组公变	10	400	上级设备容量受限
16938	阜宁	三灶王集六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16939	阜宁	三灶前丰八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
16940	阜宁	三灶楼子四组公变	10	400	上级设备容量受限
16941	阜宁	三灶王集八组公变	10	400	上级设备容量受限
16942	阜宁	三灶归正十二组公变	10	400	上级设备容量受限
16943	阜宁	三灶丰墩小街2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
16944	阜宁	碧桂园4#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
16945	阜宁	文澜府3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
16946	阜宁	碧桂园1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
16947	阜宁	碧桂园2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16948	阜宁	碧桂园2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
16949	阜宁	碧桂园1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16950	阜宁	碧桂园4#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16951	阜宁	文澜府3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
16952	阜宁	吴滩光明一组2#变	10	400	上级设备容量受限
16953	阜宁	吴滩光明南站公变	10	200	上级设备容量受限
16954	阜宁	吴滩新于四组公变	10	200	上级设备容量受限
16955	阜宁	吴滩光明北站公变	10	200	上级设备容量受限
16956	阜宁	吴滩光明三组	10	200	上级设备容量受限
16957	阜宁	沟墩鲁塘村北站	10	200	本级设备容量受限
16958	阜宁	沟墩李庄以道站	10	100	本级设备容量受限
16959	阜宁	沟墩鲁唐西站2#变	10	200	上级设备容量受限
16960	阜宁	沟墩丰塘村部站公变	10	400	上级设备容量受限
16961	阜宁	沟墩李庄南舍2#变	10	400	上级设备容量受限
16962	阜宁	沟墩大岗韩桥站公变	10	200	上级设备容量受限
16963	阜宁	沟墩镇渔河韩埝站公变	10	315	上级设备容量受限
16964	阜宁	沟墩丰唐村部北站	10	400	上级设备容量受限
16965	阜宁	沟墩镇林道安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
16966	阜宁	沟墩大唐安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
16967	阜宁	沟墩大岗韩桥西站	10	400	上级设备容量受限
16968	阜宁	沟墩鲁塘东站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16969	阜宁	沟墩大唐安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
16970	阜宁	沟墩鲁唐六组公变	10	200	上级设备容量受限
16971	阜宁	沟墩鲁唐扬唐2#变	10	200	上级设备容量受限
16972	阜宁	沟墩李庄北站	10	200	上级设备容量受限
16973	阜宁	沟墩李庄南舍站公变	10	200	上级设备容量受限
16974	阜宁	沟墩丰塘村丰塘站	10	200	上级设备容量受限
16975	阜宁	沟墩鲁塘西站	10	200	上级设备容量受限
16976	阜宁	沟墩丰塘庄站公变	10	200	上级设备容量受限
16977	阜宁	沟墩渔河夏墩站	10	200	上级设备容量受限
16978	阜宁	沟墩鲁唐红星站公变	10	200	上级设备容量受限
16979	阜宁	沟墩渔河陈墩站	10	200	上级设备容量受限
16980	阜宁	沟墩鲁唐扬唐站公变	10	200	上级设备容量受限
16981	阜宁	沟墩丰塘村西舍站公变	10	200	上级设备容量受限
16982	阜宁	沟墩渔河王墩站	10	200	上级设备容量受限
16983	阜宁	沟墩渔河方面站	10	200	上级设备容量受限
16984	阜宁	沟墩渔河东站	10	200	上级设备容量受限
16985	阜宁	沟墩李庄二组	10	200	上级设备容量受限
16986	阜宁	沟墩渔河文柱站公变	10	200	上级设备容量受限
16987	阜宁	沟墩李庄李圩站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
16988	阜宁	沟墩鲁唐五组公变	10	400	上级设备容量受限
16989	阜宁	沟墩渔河韩埝北站	10	400	上级设备容量受限
16990	阜宁	沟墩鲁塘村南站公变	10	400	上级设备容量受限
16991	阜宁	沟墩鲁唐西站3#变	10	200	上级设备容量受限
16992	阜宁	沟墩渔河王墩南站	10	400	上级设备容量受限
16993	阜宁	沟墩鲁塘中站	10	400	上级设备容量受限
16994	阜宁	沟墩丰唐北站	10	400	上级设备容量受限
16995	阜宁	沟墩渔河中队公变	10	400	上级设备容量受限
16996	阜宁	沟墩渔河东站2#变	10	400	上级设备容量受限
16997	阜宁	沟墩丰渔六组公变	10	400	上级设备容量受限
16998	阜宁	沟墩李庄南站	10	400	上级设备容量受限
16999	阜宁	沟墩丰唐西舍西站	10	400	上级设备容量受限
17000	阜宁	沟墩李庄中队公变	10	400	上级设备容量受限
17001	阜宁	沟墩丰唐西舍北站	10	400	上级设备容量受限
17002	阜宁	沟墩新建条河站	10	200	本级设备容量受限
17003	阜宁	沟墩南湾合兴站	10	200	本级设备容量受限
17004	阜宁	沟墩竖河七组	10	200	本级设备容量受限
17005	阜宁	沟墩陈坎养殖场1#变	10	200	上级设备容量受限
17006	阜宁	沟墩竖河竖东南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17007	阜宁	沟墩红旗大岗组2#变	10	400	上级设备容量受限
17008	阜宁	沟墩南湾合兴2#变	10	400	上级设备容量受限
17009	阜宁	沟墩新建新东站	10	200	上级设备容量受限
17010	阜宁	沟墩新建中站2#变	10	200	上级设备容量受限
17011	阜宁	沟墩新建中站公变	10	400	上级设备容量受限
17012	阜宁	沟墩竖河东站	10	200	上级设备容量受限
17013	阜宁	沟墩大港南站	10	200	上级设备容量受限
17014	阜宁	沟墩大港中北站	10	200	上级设备容量受限
17015	阜宁	沟墩竖河通于南站	10	200	上级设备容量受限
17016	阜宁	沟墩大港中站	10	200	上级设备容量受限
17017	阜宁	沟墩竖河八组	10	200	上级设备容量受限
17018	阜宁	沟墩新建小滩站	10	200	上级设备容量受限
17019	阜宁	沟墩大港大洼站	10	200	上级设备容量受限
17020	阜宁	沟墩竖河竖东公变	10	200	上级设备容量受限
17021	阜宁	沟墩大港北站	10	200	上级设备容量受限
17022	阜宁	沟墩竖河通于北站	10	200	上级设备容量受限
17023	阜宁	沟墩南湾中心站	10	200	上级设备容量受限
17024	阜宁	沟墩竖河通于站公变	10	200	上级设备容量受限
17025	阜宁	沟墩大港介圩南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17026	阜宁	沟墩大港介南站	10	200	上级设备容量受限
17027	阜宁	沟墩新建条东公变	10	200	上级设备容量受限
17028	阜宁	沟墩南湾新河西站	10	200	上级设备容量受限
17029	阜宁	沟墩大港港北南站	10	200	上级设备容量受限
17030	阜宁	沟墩大港港南站2#变	10	200	上级设备容量受限
17031	阜宁	沟墩新建西站公变	10	200	上级设备容量受限
17032	阜宁	沟墩南湾新河站公变	10	400	上级设备容量受限
17033	阜宁	沟墩大港横河站	10	200	上级设备容量受限
17034	阜宁	沟墩新建新河站公变	10	200	上级设备容量受限
17035	阜宁	沟墩南湾村站公变	10	200	上级设备容量受限
17036	阜宁	沟墩新建东边站	10	200	上级设备容量受限
17037	阜宁	沟墩南湾条河站配变	10	200	上级设备容量受限
17038	阜宁	沟墩竖河通于东边站	10	200	上级设备容量受限
17039	阜宁	沟墩大港大港站	10	200	上级设备容量受限
17040	阜宁	沟墩新建东港站	10	200	上级设备容量受限
17041	阜宁	沟墩竖河六组	10	200	上级设备容量受限
17042	阜宁	沟墩大港港北边站	10	200	上级设备容量受限
17043	阜宁	沟墩大港东边站	10	200	上级设备容量受限
17044	阜宁	沟墩竖河竖西公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17045	阜宁	沟墩南湾竖南站	10	200	上级设备容量受限
17046	阜宁	沟墩南湾海河站公变	10	200	上级设备容量受限
17047	阜宁	沟墩镇南湾竖南北站	10	200	上级设备容量受限
17048	阜宁	沟墩南湾合南北站公变	10	200	上级设备容量受限
17049	阜宁	沟墩南湾中心南站变	10	200	上级设备容量受限
17050	阜宁	沟墩镇竖河南站	10	400	上级设备容量受限
17051	阜宁	沟墩南湾条河2#变	10	400	上级设备容量受限
17052	阜宁	沟墩竖河新丰站	10	400	上级设备容量受限
17053	阜宁	沟墩新建东湾站	10	400	上级设备容量受限
17054	阜宁	沟墩大港港北西站	10	200	上级设备容量受限
17055	阜宁	沟墩大港港南站	10	200	上级设备容量受限
17056	阜宁	沟墩南湾中河站	10	400	上级设备容量受限
17057	阜宁	沟墩竖河加工厂站	10	400	上级设备容量受限
17058	阜宁	沟墩竖河村部站	10	400	上级设备容量受限
17059	阜宁	沟墩大港介圩东站	10	400	上级设备容量受限
17060	阜宁	沟墩陈坎养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
17061	阜宁	三灶西徐五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
17062	阜宁	三灶滨海管滩公变	10	200	上级设备容量受限
17063	阜宁	三灶东湾五组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17064	阜宁	三灶西徐四组3#公变	10	200	上级设备容量受限
17065	阜宁	三灶前灶七组公变	10	200	上级设备容量受限
17066	阜宁	三灶西徐十组公变	10	200	上级设备容量受限
17067	阜宁	三灶西徐六组2#变	10	200	上级设备容量受限
17068	阜宁	三灶西徐四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17069	阜宁	三灶西徐五组公变	10	200	上级设备容量受限
17070	阜宁	三灶西徐六组3#变	10	200	上级设备容量受限
17071	阜宁	三灶小舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
17072	阜宁	三灶西徐中站公变	10	200	上级设备容量受限
17073	阜宁	三灶前灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
17074	阜宁	三灶东湾八组2#公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
17075	阜宁	三灶中灶东灶公变	10	200	上级设备容量受限
17076	阜宁	三灶西徐四组公变	10	200	上级设备容量受限
17077	阜宁	三灶西徐二组公变	10	200	上级设备容量受限
17078	阜宁	三灶西徐七组公变	10	200	上级设备容量受限
17079	阜宁	三灶西徐三组公变	10	400	上级设备容量受限
17080	阜宁	三灶东湾一六组公变	10	200	上级设备容量受限
17081	阜宁	三灶东湾三组公变	10	200	上级设备容量受限
17082	阜宁	三灶西徐六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17083	阜宁	三灶东湾二九组公变	10	200	上级设备容量受限
17084	阜宁	三灶东湾八组公变	10	200	上级设备容量受限
17085	阜宁	三灶前灶七组2#变	10	200	上级设备容量受限
17086	阜宁	三灶前灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限
17087	阜宁	三灶祖庄排涝站公变	10	200	上级设备容量受限
17088	阜宁	三灶小舍三四组公变	10	200	上级设备容量受限
17089	阜宁	三灶镇中灶东2#公变	10	200	上级设备容量受限
17090	阜宁	三灶东湾三组3#公变	10	200	上级设备容量受限
17091	阜宁	三灶东湾四组公变	10	400	上级设备容量受限
17092	阜宁	三灶东湾三组2#变	10	200	上级设备容量受限
17093	阜宁	三灶祖庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
17094	阜宁	三灶东湾村部公变	10	200	上级设备容量受限
17095	阜宁	三灶砖桥东2#变	10	400	上级设备容量受限
17096	阜宁	三灶镇西徐中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17097	阜宁	三灶砖桥东公变	10	400	上级设备容量受限
17098	阜宁	三灶小舍一二组公变	10	400	上级设备容量受限
17099	阜宁	三灶小舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
17100	阜宁	三灶小舍三四2#变	10	400	上级设备容量受限
17101	阜宁	三灶西徐五组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17102	阜宁	三灶小舍五六组2#配变公变	10	400	上级设备容量受限
17103	阜宁	三灶镇前灶八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17104	阜宁	三灶小舍八组公变	10	400	上级设备容量受限
17105	阜宁	三灶西徐十一组公变	10	400	上级设备容量受限
17106	阜宁	三灶西徐一组公变	10	400	上级设备容量受限
17107	阜宁	三灶西徐十一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17108	阜宁	三灶前灶二组	10	400	上级设备容量受限
17109	阜宁	三灶镇西徐四组东站	10	400	上级设备容量受限
17110	阜宁	罗桥镇安马西站分流	10	400	上级设备容量受限
17111	阜宁	罗桥余杨二组变	10	200	上级设备容量受限
17112	阜宁	罗桥安马四组公变	10	200	上级设备容量受限
17113	阜宁	罗桥金韩六组变	10	500	上级设备容量受限
17114	阜宁	罗桥金韩东站公变	10	200	上级设备容量受限
17115	阜宁	罗桥镇余扬三组配变分流	10	200	上级设备容量受限
17116	阜宁	罗桥镇余杨四组	10	200	上级设备容量受限
17117	阜宁	罗桥镇金韩韩庄	10	400	上级设备容量受限
17118	阜宁	罗桥余扬照明站变	10	200	上级设备容量受限
17119	阜宁	罗桥射滨八九组变	10	200	上级设备容量受限
17120	阜宁	罗桥射滨三组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17121	阜宁	罗桥射滨四五组变	10	400	上级设备容量受限
17122	阜宁	罗桥颜葛一二组变	10	400	上级设备容量受限
17123	阜宁	罗桥射滨二组公变	10	400	上级设备容量受限
17124	阜宁	罗桥射滨照明站变	10	400	上级设备容量受限
17125	阜宁	金韩一二组	10	400	上级设备容量受限
17126	阜宁	罗桥金韩二组变	10	400	上级设备容量受限
17127	阜宁	罗桥镇颜葛照明站配变分流	10	400	上级设备容量受限
17128	阜宁	罗桥镇射滨四五组配变分流	10	400	上级设备容量受限
17129	阜宁	罗桥沙坝二组变JN	10	400	上级设备容量受限
17130	阜宁	罗桥镇射滨照明站分流	10	400	上级设备容量受限
17131	阜宁	罗桥复兴照明站变	10	400	上级设备容量受限
17132	阜宁	罗桥镇金韩六组分流	10	400	上级设备容量受限
17133	阜宁	罗桥金韩一组变	10	400	上级设备容量受限
17134	阜宁	罗桥射滨八组	10	400	上级设备容量受限
17135	阜宁	罗桥镇余杨一组	10	400	上级设备容量受限
17136	阜宁	罗桥射滨二三组变	10	400	上级设备容量受限
17137	阜宁	罗桥射滨五组公变	10	400	上级设备容量受限
17138	阜宁	罗桥颜葛照明站变	10	400	上级设备容量受限
17139	阜宁	罗桥安马东站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17140	阜宁	罗桥安马中站变	10	400	上级设备容量受限
17141	阜宁	罗桥安马西站变	10	400	上级设备容量受限
17142	阜宁	罗桥镇射滨三组	10	400	上级设备容量受限
17143	阜宁	罗桥复兴四组公变	10	400	上级设备容量受限
17144	阜宁	罗桥镇安马二组	10	400	上级设备容量受限
17145	阜宁	罗桥镇安马五组	10	400	上级设备容量受限
17146	阜宁	板湖前汪村站2#变	10	200	上级设备容量受限
17147	阜宁	板湖高杨电站公变	10	400	上级设备容量受限
17148	阜宁	板湖北曹西站公变	10	400	上级设备容量受限
17149	阜宁	板湖北曹东2#变	10	200	上级设备容量受限
17150	阜宁	板湖徐张六组公变	10	200	上级设备容量受限
17151	阜宁	板湖岔徐北站公变	10	400	上级设备容量受限
17152	阜宁	板湖张费四组公变	10	200	上级设备容量受限
17153	阜宁	板湖高杨电站公变	10	200	上级设备容量受限
17154	阜宁	板湖前汪东2#公变	10	400	上级设备容量受限
17155	阜宁	板湖前汪村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
17156	阜宁	板湖岔徐南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
17157	阜宁	板湖张费四组2#变	10	200	上级设备容量受限
17158	阜宁	板湖金林五组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17159	阜宁	板湖岔徐中站公变	10	400	上级设备容量受限
17160	阜宁	板湖北曹北站公变	10	400	上级设备容量受限
17161	阜宁	板湖金林东站公变	10	400	上级设备容量受限
17162	阜宁	板湖金林东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
17163	阜宁	板湖前汪村站公变	10	400	上级设备容量受限
17164	阜宁	板湖岔徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
17165	阜宁	板湖徐张六组2#变	10	400	上级设备容量受限
17166	阜宁	板湖金林北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17167	阜宁	板湖岔徐北站2#	10	400	上级设备容量受限
17168	阜宁	板湖岔徐四组公变	10	400	上级设备容量受限
17169	阜宁	板湖镇前汪东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17170	阜宁	板湖高阳东站2#	10	400	上级设备容量受限
17171	阜宁	板湖北曹六组公变	10	400	上级设备容量受限
17172	阜宁	板湖北曹东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
17173	阜宁	板湖高阳西站公变	10	400	上级设备容量受限
17174	阜宁	板湖北曹北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17175	阜宁	板湖金林中站公变	10	400	上级设备容量受限
17176	阜宁	板湖北曹东站公变	10	400	上级设备容量受限
17177	阜宁	板湖高阳电站2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17178	阜宁	板湖金林东站2#变	10	400	上级设备容量受限
17179	阜宁	板湖高杨南站公变	10	400	上级设备容量受限
17180	阜宁	板湖金林北站公变	10	400	上级设备容量受限
17181	阜宁	板湖高阳西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17182	阜宁	古河古河新站公变	10	200	上级设备容量受限
17183	阜宁	古河南站北	10	400	上级设备容量受限
17184	阜宁	古河1#变西	10	400	上级设备容量受限
17185	阜宁	古河七组	10	400	上级设备容量受限
17186	阜宁	古河古河二三九组公变	10	200	上级设备容量受限
17187	阜宁	古河七八组公变	10	200	上级设备容量受限
17188	阜宁	古河利元一组西	10	200	上级设备容量受限
17189	阜宁	古河利元三组	10	200	上级设备容量受限
17190	阜宁	古河利元一组公变	10	200	上级设备容量受限
17191	阜宁	古河镇利元三组东	10	400	上级设备容量受限
17192	阜宁	古河南站公变	10	400	上级设备容量受限
17193	阜宁	古河居委会公变	10	400	上级设备容量受限
17194	阜宁	古河西左一五组公变	10	200	上级设备容量受限
17195	阜宁	古河中小企业园1#变	10	400	上级设备容量受限
17196	阜宁	古河康居工程东	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17197	阜宁	古河镇中小企业园北配变	10	400	上级设备容量受限
17198	阜宁	古河古凤村西左五组公变	10	400	上级设备容量受限
17199	阜宁	古河镇中小企业园	10	400	上级设备容量受限
17200	阜宁	古河西左西站南	10	400	上级设备容量受限
17201	阜宁	古河大梁西站公变	10	200	上级设备容量受限
17202	阜宁	古河西左南站	10	400	上级设备容量受限
17203	阜宁	古河西左东站公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
17204	阜宁	古河康居工程	10	400	上级设备容量受限
17205	阜宁	古河西左1#公变	10	200	上级设备容量受限
17206	阜宁	古河西左西站西	10	200	上级设备容量受限
17207	阜宁	古河西左1.5组西	10	315	上级设备容量受限
17208	阜宁	古河五组南站南公变	10	400	上级设备容量受限
17209	阜宁	古河康居工程西	10	400	上级设备容量受限
17210	阜宁	古河镇西左东站1#变	10	400	上级设备容量受限
17211	阜宁	阜城新桥五组公变	10	250	本级设备容量受限
17212	阜宁	海鑫华府2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17213	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站1#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
17214	阜宁	阜城怡馨花苑配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17215	阜宁	水岸丽都三期开关站3#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17216	阜宁	海鑫华府1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
17217	阜宁	水岸丽都三期2#配电房5#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17218	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17219	阜宁	海鑫华府2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17220	阜宁	水岸丽都三期开关站4#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17221	阜宁	阜城新桥四组主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
17222	阜宁	海鑫华府1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
17223	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17224	阜宁	水岸丽都三期2#配电房7#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17225	阜宁	水岸丽都三期2#配电房6#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17226	阜宁	阜城温馨花苑开关站2#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
17227	阜宁	阜城怡馨花苑1#开关站2#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
17228	阜宁	水岸丽都三期3#配电房12#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17229	阜宁	阜城温馨花苑开关站1#箱式公变	10	800	上级设备容量受限
17230	阜宁	水岸丽都三期开关站1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17231	阜宁	水岸丽都三期3#配电房9#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17232	阜宁	水岸丽都三期3#配电房10#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17233	阜宁	阜城林王一组东2#变	10	500	上级设备容量受限
17234	阜宁	海鑫华府1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17235	阜宁	阜城新桥十四组公变	10	400	上级设备容量受限
17236	阜宁	阜城温馨花苑2#配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17237	阜宁	水岸丽都三期2#配电房8#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17238	阜宁	阜城新桥四组北公变	10	400	上级设备容量受限
17239	阜宁	水岸丽都三期开关站2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17240	阜宁	阜城西城商贸城公变	10	1000	上级设备容量受限
17241	阜宁	阜城新桥四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17242	阜宁	阜城温馨花苑1#配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17243	阜宁	水岸丽都三期3#配电房11#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17244	阜宁	阜城怡馨花苑配电房1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
17245	阜宁	海鑫华府1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
17246	阜宁	阜城怡馨花苑1#箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17247	阜宁	阜城新桥四组南公变	10	400	上级设备容量受限
17248	阜宁	阜城新桥十四组北公变	10	400	上级设备容量受限
17249	阜宁	阜城新桥七组公变	10	400	上级设备容量受限
17250	阜宁	阜城林王七组东公变	10	400	上级设备容量受限
17251	阜宁	阜城新桥十组2#公变	10	500	上级设备容量受限
17252	阜宁	阜城新桥四组西公变	10	500	上级设备容量受限
17253	阜宁	杨集周邱扶贫站1号公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17254	阜宁	杨集兴杨五组站公变	10	400	上级设备容量受限
17255	阜宁	杨集荡周二组公变	10	200	上级设备容量受限
17256	阜宁	杨集荡周村站公变	10	200	上级设备容量受限
17257	阜宁	杨集荡周五组站	10	200	上级设备容量受限
17258	阜宁	杨集邱杨四组公变	10	200	上级设备容量受限
17259	阜宁	杨集周邱二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
17260	阜宁	杨集荡周六组公变	10	400	上级设备容量受限
17261	阜宁	杨集一组1#公变	10	200	上级设备容量受限
17262	阜宁	杨集谷兴单相变	10	200	上级设备容量受限
17263	阜宁	杨集荡周二组1#公变	10	200	上级设备容量受限
17264	阜宁	杨集荡周村站1#公变	10	200	上级设备容量受限
17265	阜宁	杨集邱杨二组公变	10	200	上级设备容量受限
17266	阜宁	杨集老舍村西站公变	10	200	上级设备容量受限
17267	阜宁	杨集老舍三组公变	10	400	上级设备容量受限
17268	阜宁	杨集周邱村站公变	10	200	上级设备容量受限
17269	阜宁	杨集周邱二组公变	10	200	上级设备容量受限
17270	阜宁	杨集周邱扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
17271	阜宁	杨集候庄站	10	200	上级设备容量受限
17272	阜宁	杨集老舍六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17273	阜宁	杨集周邱六组公变	10	200	上级设备容量受限
17274	阜宁	杨集老舍三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17275	阜宁	杨集四组变	10	200	上级设备容量受限
17276	阜宁	杨集谷兴二三组公变	10	200	上级设备容量受限
17277	阜宁	杨集周邱三组西站公变	10	400	上级设备容量受限
17278	阜宁	杨集荡周西站	10	400	上级设备容量受限
17279	阜宁	杨集谷兴二组东站公变	10	400	上级设备容量受限
17280	阜宁	杨集老舍三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
17281	阜宁	杨集邱杨东站	10	400	上级设备容量受限
17282	阜宁	杨集老舍三组分流	10	400	上级设备容量受限
17283	阜宁	杨集谷兴二三组分流	10	400	上级设备容量受限
17284	阜宁	杨集一组公变	10	400	上级设备容量受限
17285	阜宁	杨集邱杨五组公变	10	400	上级设备容量受限
17286	阜宁	杨集老舍三组4#公变	10	400	上级设备容量受限
17287	阜宁	杨集张吴九组公变	10	400	上级设备容量受限
17288	阜宁	常青藤1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
17289	阜宁	常青藤2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
17290	阜宁	常青藤1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
17291	阜宁	常青藤3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17292	阜宁	常青藤2#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
17293	阜宁	常青藤2#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
17294	阜宁	常青藤1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
17295	阜宁	常青藤2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
17296	阜宁	常青藤3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
17297	阜宁	10kV一品仕家3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17298	阜宁	10kV一品仕家2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17299	阜宁	10kV东方京都配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
17300	阜宁	水榭名居1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
17301	阜宁	10kV东方京都开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
17302	阜宁	10KV一品仕家3#变	10	400	上级设备容量受限
17303	阜宁	10kV幸福花苑4#箱变	10	500	上级设备容量受限
17304	阜宁	10kV一品仕家1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17305	阜宁	10kV幸福花苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
17306	阜宁	10kV幸福花苑3#箱变	10	500	上级设备容量受限
17307	阜宁	10kV东方京都开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
17308	阜宁	水榭名居2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
17309	阜宁	10kV东方京都开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
17310	阜宁	10kV幸福花苑9#箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17311	阜宁	水榭名居2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
17312	阜宁	10KV一品仕家4#变	10	400	上级设备容量受限
17313	阜宁	10kV幸福花苑2#箱变	10	500	上级设备容量受限
17314	阜宁	10kV东方京都开关站3#变	10	630	上级设备容量受限
17315	阜宁	10KV一品仕家13#变	10	400	上级设备容量受限
17316	阜宁	10KV一品仕家15#变	10	400	上级设备容量受限
17317	阜宁	10KV一品仕家14#变	10	400	上级设备容量受限
17318	阜宁	10kV幸福花苑1#箱变	10	500	上级设备容量受限
17319	阜宁	10KV一品仕家1#变	10	400	上级设备容量受限
17320	阜宁	水榭名居1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
17321	阜宁	10kV幸福花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
17322	阜宁	10kV幸福花苑8#箱变	10	500	上级设备容量受限
17323	阜宁	10kV一品仕家1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17324	阜宁	10kV东方京都配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
17325	阜宁	10kV幸福花苑7#箱变	10	500	上级设备容量受限
17326	阜宁	10kV一品仕家2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17327	阜宁	津西雅苑1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17328	阜宁	宏伟茗都配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
17329	阜宁	津西雅苑1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17330	阜宁	10kV天津花园配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17331	阜宁	10KV一品仕家18#变	10	400	上级设备容量受限
17332	阜宁	10KV一品仕家10#变	10	400	上级设备容量受限
17333	阜宁	10KV一品仕家6#变	10	400	上级设备容量受限
17334	阜宁	瑞景苑小区配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17335	阜宁	阜宁红花幼儿园公变	10	400	上级设备容量受限
17336	阜宁	宏伟茗都配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
17337	阜宁	10KV一品仕家8#变	10	400	上级设备容量受限
17338	阜宁	10kV安康花园2#变	10	630	上级设备容量受限
17339	阜宁	阜宁城市管理局公变	10	400	上级设备容量受限
17340	阜宁	10kV一品仕家1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17341	阜宁	津西雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17342	阜宁	10KV一品仕家17#变	10	400	上级设备容量受限
17343	阜宁	10kV安康花园1#变	10	630	上级设备容量受限
17344	阜宁	10kV一品仕家3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17345	阜宁	10KV一品仕家7#变	10	400	上级设备容量受限
17346	阜宁	10kV安康花园配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
17347	阜宁	大关南路公变	10	630	上级设备容量受限
17348	阜宁	阜宁南京路1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17349	阜宁	瑞景苑小区配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17350	阜宁	大关南路2#公变	10	630	上级设备容量受限
17351	阜宁	阜南4#变	10	400	上级设备容量受限
17352	阜宁	10kV天津花园配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17353	阜宁	10KV一品仕家11#变	10	400	上级设备容量受限
17354	阜宁	10kV一品仕家2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17355	阜宁	10kV安康花园配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
17356	阜宁	10KV一品仕家5#变	10	400	上级设备容量受限
17357	阜宁	津西雅苑2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17358	阜宁	10KV一品仕家12#变	10	400	上级设备容量受限
17359	阜宁	10KV一品仕家9#变	10	400	上级设备容量受限
17360	阜宁	阜南1#变	10	400	上级设备容量受限
17361	阜宁	阜城镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
17362	阜宁	古河严舍村站公变	10	200	上级设备容量受限
17363	阜宁	古河神墩六组公变	10	200	上级设备容量受限
17364	阜宁	古河建新高舍公变	10	200	上级设备容量受限
17365	阜宁	古河神墩六组南公变	10	200	上级设备容量受限
17366	阜宁	古河建新2#变北公变	10	200	上级设备容量受限
17367	阜宁	古河左阳1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17368	阜宁	古河镇岗东南站	10	200	上级设备容量受限
17369	阜宁	古河新岗三四组(中站)公变	10	200	上级设备容量受限
17370	阜宁	古河岗东南站1#变	10	200	上级设备容量受限
17371	阜宁	古河新岗东站内公变	10	200	上级设备容量受限
17372	阜宁	古河新岗三组	10	200	上级设备容量受限
17373	阜宁	古河新岗西站1#变	10	200	上级设备容量受限
17374	阜宁	古河严舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
17375	阜宁	古河镇左阳2#变	10	200	上级设备容量受限
17376	阜宁	古河新岗1#公变	10	200	上级设备容量受限
17377	阜宁	古河左杨村北站公变	10	200	上级设备容量受限
17378	阜宁	古河左杨村北站内公变	10	315	上级设备容量受限
17379	阜宁	古河左扬南站内北	10	200	上级设备容量受限
17380	阜宁	古河神墩六组东	10	200	上级设备容量受限
17381	阜宁	古河严舍南站	10	200	上级设备容量受限
17382	阜宁	古河左扬八组公变	10	200	上级设备容量受限
17383	阜宁	古河镇岗东村1#变	10	200	上级设备容量受限
17384	阜宁	古河建新加工厂南	10	200	上级设备容量受限
17385	阜宁	古河建新三四组公变	10	200	上级设备容量受限
17386	阜宁	古河建新三四组北公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17387	阜宁	古河岗东村站公变	10	200	上级设备容量受限
17388	阜宁	古河新岗西站公变	10	200	上级设备容量受限
17389	阜宁	古河严舍南站北	10	200	上级设备容量受限
17390	阜宁	古河镇左杨西站1#变	10	200	上级设备容量受限
17391	阜宁	古河严舍四组单相变	10	200	上级设备容量受限
17392	阜宁	古河左杨八组1#变	10	200	上级设备容量受限
17393	阜宁	古河严舍一组公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
17394	阜宁	古河镇建新2#变	10	200	上级设备容量受限
17395	阜宁	古河建新加工厂公变	10	200	上级设备容量受限
17396	阜宁	古河镇新岗东站1#变	10	400	上级设备容量受限
17397	阜宁	古河新岗东站1#变北	10	400	上级设备容量受限
17398	阜宁	古河左杨村南站公变	10	400	上级设备容量受限
17399	阜宁	古河中桥大东庄	10	400	上级设备容量受限
17400	阜宁	古河严舍村站北	10	400	上级设备容量受限
17401	阜宁	古河新岗村六组（北站）公变	10	400	上级设备容量受限
17402	阜宁	古河新岗东站公变	10	400	上级设备容量受限
17403	阜宁	古河岗东村站北	10	400	上级设备容量受限
17404	阜宁	古河杨石西站北	10	200	上级设备容量受限
17405	阜宁	古河利元三四六组公变(JN)	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17406	阜宁	古河李杨村站西	10	200	上级设备容量受限
17407	阜宁	古河唐刘村站公变	10	200	上级设备容量受限
17408	阜宁	古河唐刘三四组南	10	200	上级设备容量受限
17409	阜宁	古河李杨村站公变	10	200	上级设备容量受限
17410	阜宁	古河神墩1#变北	10	200	上级设备容量受限
17411	阜宁	古河唐刘村六组公变	10	200	上级设备容量受限
17412	阜宁	古河唐刘三四组公变(JN)	10	400	上级设备容量受限
17413	阜宁	古河唐刘六组北	10	200	上级设备容量受限
17414	阜宁	古河茨菇田公变	10	200	上级设备容量受限
17415	阜宁	古河镇神墩1#变	10	200	上级设备容量受限
17416	阜宁	古河陆冲四组北	10	200	上级设备容量受限
17417	阜宁	古河陆冲一二三八组公变	10	200	上级设备容量受限
17418	阜宁	古河神墩二组南	10	200	上级设备容量受限
17419	阜宁	古河神墩二组公变	10	200	上级设备容量受限
17420	阜宁	古河唐刘北站	10	200	上级设备容量受限
17421	阜宁	古河镇陆冲2#变	10	200	上级设备容量受限
17422	阜宁	古河利元三四组南公变	10	200	上级设备容量受限
17423	阜宁	古河房吕南站公变	10	200	上级设备容量受限
17424	阜宁	古河神灯东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17425	阜宁	古河陆冲四组公变	10	200	上级设备容量受限
17426	阜宁	古河房吕东站1#变东	10	200	上级设备容量受限
17427	阜宁	古河神墩村站公变	10	250	上级设备容量受限
17428	阜宁	古河利元三四组北公变	10	200	上级设备容量受限
17429	阜宁	古河唐刘1#变	10	200	上级设备容量受限
17430	阜宁	古河杨石四组公变	10	200	上级设备容量受限
17431	阜宁	古河镇陆冲东站东	10	200	上级设备容量受限
17432	阜宁	古河镇李杨中站	10	200	上级设备容量受限
17433	阜宁	古河镇房吕东站1#变	10	200	上级设备容量受限
17434	阜宁	古河神墩村站1#变	10	400	上级设备容量受限
17435	阜宁	古河杨石西站公变	10	200	上级设备容量受限
17436	阜宁	古河陆冲加工厂公变(JN)	10	200	上级设备容量受限
17437	阜宁	古河陆冲五组西	10	400	上级设备容量受限
17438	阜宁	古河镇陆冲1#变	10	200	上级设备容量受限
17439	阜宁	古河李扬西站西	10	200	上级设备容量受限
17440	阜宁	古河房吕西站公变	10	200	上级设备容量受限
17441	阜宁	古河中桥八组JN	10	200	上级设备容量受限
17442	阜宁	古河陆冲2组	10	400	上级设备容量受限
17443	阜宁	古河李杨西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17444	阜宁	古河李扬村站东	10	400	上级设备容量受限
17445	阜宁	古河唐刘三四组中公变	10	400	上级设备容量受限
17446	阜宁	古河陆冲五组	10	400	上级设备容量受限
17447	阜宁	古河李杨西站2#变	10	400	上级设备容量受限
17448	阜宁	古河唐刘村站西	10	400	上级设备容量受限
17449	阜宁	古河房吕东边公变	10	400	上级设备容量受限
17450	阜宁	古河镇陆冲东边站	10	400	上级设备容量受限
17451	阜宁	古河镇杨石南站	10	400	上级设备容量受限
17452	阜宁	古河唐刘1#变北	10	400	上级设备容量受限
17453	阜宁	羊寨五里中边公变	10	200	上级设备容量受限
17454	阜宁	羊寨五里中边3#变	10	200	上级设备容量受限
17455	阜宁	羊寨五里二三组公变	10	200	上级设备容量受限
17456	阜宁	羊寨李舍村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17457	阜宁	羊寨五里东边变	10	200	上级设备容量受限
17458	阜宁	羊寨李舍北边公变	10	400	上级设备容量受限
17459	阜宁	羊寨流泉北边公变	10	400	上级设备容量受限
17460	阜宁	羊寨李舍北边2#变	10	400	上级设备容量受限
17461	阜宁	羊寨李舍南边变	10	400	上级设备容量受限
17462	阜宁	羊寨李舍村站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17463	阜宁	羊寨流泉堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
17464	阜宁	羊寨五里中站堆上公变	10	400	上级设备容量受限
17465	阜宁	羊寨五里新站公变	10	400	上级设备容量受限
17466	阜宁	陈良南周西站2#公变	10	315	本级设备容量受限
17467	阜宁	陈良孙墩东站2#变	10	200	本级设备容量受限
17468	阜宁	陈良孙墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
17469	阜宁	陈良后庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
17470	阜宁	陈良孙墩加工厂	10	200	上级设备容量受限
17471	阜宁	陈良后庄二组	10	200	上级设备容量受限
17472	阜宁	陈良马北四组3#公变	10	315	上级设备容量受限
17473	阜宁	陈良马北四组2#变	10	200	上级设备容量受限
17474	阜宁	陈良周庄南站2#	10	200	上级设备容量受限
17475	阜宁	陈良南周西站	10	200	上级设备容量受限
17476	阜宁	陈良马北中站1#变	10	200	上级设备容量受限
17477	阜宁	陈良周庄东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17478	阜宁	陈良前湾四组	10	200	上级设备容量受限
17479	阜宁	陈良后庄一组JN	10	200	上级设备容量受限
17480	阜宁	陈良后湾四组	10	400	上级设备容量受限
17481	阜宁	陈良后湾村站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17482	阜宁	陈良孙墩七组	10	200	上级设备容量受限
17483	阜宁	陈良后庄中站3#变	10	200	上级设备容量受限
17484	阜宁	陈良孙墩东站	10	200	上级设备容量受限
17485	阜宁	陈良前湾六组2#	10	200	上级设备容量受限
17486	阜宁	陈良南周中站	10	400	上级设备容量受限
17487	阜宁	陈良后湾六组2#变	10	200	上级设备容量受限
17488	阜宁	陈良马北中站2#变	10	400	上级设备容量受限
17489	阜宁	陈良镇周庄东站3号变	10	400	上级设备容量受限
17490	阜宁	陈良后庄中站	10	400	上级设备容量受限
17491	阜宁	陈良周庄南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
17492	阜宁	陈良后庄单相变	10	200	上级设备容量受限
17493	阜宁	陈良孙墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
17494	阜宁	陈良前湾四组3号变	10	400	上级设备容量受限
17495	阜宁	陈良马北四组	10	200	上级设备容量受限
17496	阜宁	陈良前湾六组4#变	10	200	上级设备容量受限
17497	阜宁	陈良前湾六组	10	200	上级设备容量受限
17498	阜宁	陈良周庄二组配变	10	400	上级设备容量受限
17499	阜宁	陈良马北西站2#变	10	200	上级设备容量受限
17500	阜宁	陈良前湾四组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17501	阜宁	陈良周庄东站	10	200	上级设备容量受限
17502	阜宁	陈良孙墩七组2#变	10	200	上级设备容量受限
17503	阜宁	陈良周庄南站	10	400	上级设备容量受限
17504	阜宁	陈良后庄中站4号公变	10	400	上级设备容量受限
17505	阜宁	陈良前湾四组4#变	10	400	上级设备容量受限
17506	阜宁	陈良马北东站JN	10	400	上级设备容量受限
17507	阜宁	陈良后湾六组	10	400	上级设备容量受限
17508	阜宁	陈良马北西站3#变	10	315	上级设备容量受限
17509	阜宁	陈良后湾村站	10	400	上级设备容量受限
17510	阜宁	陈良后湾六组3#公变	10	400	上级设备容量受限
17511	阜宁	陈良孙墩七组4#变	10	400	上级设备容量受限
17512	阜宁	陈良马北西站	10	400	上级设备容量受限
17513	阜宁	陈良马北中站3#公变	10	400	上级设备容量受限
17514	阜宁	陈良南周中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17515	阜宁	陈良如珍一组	10	200	本级设备容量受限
17516	阜宁	陈良玉丰一二组	10	200	本级设备容量受限
17517	阜宁	陈良联盟东站	10	200	本级设备容量受限
17518	阜宁	陈良如珍六组2#变JN	10	200	本级设备容量受限
17519	阜宁	陈良联盟南站	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17520	阜宁	陈良新新中站2#变	10	200	本级设备容量受限
17521	阜宁	陈良陶港一组	10	200	本级设备容量受限
17522	阜宁	陈良许湾东站	10	200	本级设备容量受限
17523	阜宁	陈良玉丰康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
17524	阜宁	陈良许湾三组	10	200	上级设备容量受限
17525	阜宁	陈良李良东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17526	阜宁	陈良联盟南站2#变	10	200	上级设备容量受限
17527	阜宁	陈良大同三组	10	200	上级设备容量受限
17528	阜宁	陈良镇玉丰六组1#配变	10	200	上级设备容量受限
17529	阜宁	陈良玉丰村站	10	200	上级设备容量受限
17530	阜宁	陈良许湾九组	10	100	上级设备容量受限
17531	阜宁	陈良大同七组1#变	10	200	上级设备容量受限
17532	阜宁	陈良玉丰东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17533	阜宁	陈良许湾五组2号公变	10	200	上级设备容量受限
17534	阜宁	陈良陶港三组JN	10	200	上级设备容量受限
17535	阜宁	陈良李良四组变	10	200	上级设备容量受限
17536	阜宁	陈良玉丰六组变	10	200	上级设备容量受限
17537	阜宁	陈良新新东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17538	阜宁	陈良联盟一二组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17539	阜宁	陈良李良一六组	10	400	上级设备容量受限
17540	阜宁	陈良如珍一组2#公变	10	200	上级设备容量受限
17541	阜宁	陈良大同村站	10	400	上级设备容量受限
17542	阜宁	陈良李良五组2#变	10	200	上级设备容量受限
17543	阜宁	陈良如珍四组2#变	10	200	上级设备容量受限
17544	阜宁	陈良如珍三组2#变	10	200	上级设备容量受限
17545	阜宁	陈良许湾一组	10	400	上级设备容量受限
17546	阜宁	陈良许湾五组	10	200	上级设备容量受限
17547	阜宁	陈良联盟东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17548	阜宁	陈良大同四五组	10	200	上级设备容量受限
17549	阜宁	陈良许湾七组	10	200	上级设备容量受限
17550	阜宁	陈良大同六组变	10	200	上级设备容量受限
17551	阜宁	陈良李良东站	10	400	上级设备容量受限
17552	阜宁	陈良如珍五组2#变	10	200	上级设备容量受限
17553	阜宁	陈良联盟三组	10	200	上级设备容量受限
17554	阜宁	陈良许湾九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
17555	阜宁	陈良陶港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
17556	阜宁	陈良李良四九组2号变	10	400	上级设备容量受限
17557	阜宁	陈良如珍五组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17558	阜宁	陈良玉丰三组	10	400	上级设备容量受限
17559	阜宁	陈良李良七组	10	400	上级设备容量受限
17560	阜宁	陈良联盟三组2#公变	10	200	上级设备容量受限
17561	阜宁	陈良玉丰五组	10	200	上级设备容量受限
17562	阜宁	陈良玉丰一组变	10	200	上级设备容量受限
17563	阜宁	陈良如珍四组	10	200	上级设备容量受限
17564	阜宁	陈良新新东站3#	10	200	上级设备容量受限
17565	阜宁	陈良如珍三组	10	400	上级设备容量受限
17566	阜宁	陈良如珍六组	10	400	上级设备容量受限
17567	阜宁	陈良大同七八组	10	400	上级设备容量受限
17568	阜宁	陈良陶港一组2#变	10	400	上级设备容量受限
17569	阜宁	陈良许湾三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
17570	阜宁	陈良李良四九组变	10	400	上级设备容量受限
17571	阜宁	陈良许湾东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17572	阜宁	陈良李良五组	10	400	上级设备容量受限
17573	阜宁	陈良陶港北站2#变	10	400	上级设备容量受限
17574	阜宁	陈良李良八组	10	400	上级设备容量受限
17575	阜宁	陈良李良一组公变	10	400	上级设备容量受限
17576	阜宁	陈良大同一组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17577	阜宁	陈良陶港北站	10	400	上级设备容量受限
17578	阜宁	陈良许湾七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17579	阜宁	陈良联盟一组2#变JN	10	400	上级设备容量受限
17580	阜宁	陈良大同一组	10	400	上级设备容量受限
17581	阜宁	陈良李良东3#变	10	400	上级设备容量受限
17582	阜宁	陈良新新东	10	400	上级设备容量受限
17583	阜宁	陈良许湾东3#变	10	400	上级设备容量受限
17584	阜宁	10kV安康花园3#变	10	630	上级设备容量受限
17585	阜宁	10kV碧水豪苑3#变	10	630	上级设备容量受限
17586	阜宁	10kV碧水豪苑4#变	10	630	上级设备容量受限
17587	阜宁	金港名门1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
17588	阜宁	金港名门2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
17589	阜宁	金港名门3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
17590	阜宁	金港名门2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
17591	阜宁	10kV碧水豪苑1#变	10	630	上级设备容量受限
17592	阜宁	金港名门1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
17593	阜宁	芳林南苑1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
17594	阜宁	10kV碧水豪苑5#变	10	630	上级设备容量受限
17595	阜宁	10kV碧水豪苑6#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17596	阜宁	芳林南苑1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
17597	阜宁	金港名门二期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
17598	阜宁	金港名门2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
17599	阜宁	10kV碧水豪苑2#变	10	630	上级设备容量受限
17600	阜宁	10kV碧水豪苑9#变	10	630	上级设备容量受限
17601	阜宁	金港名门2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
17602	阜宁	金港名门二期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
17603	阜宁	10kV碧水豪苑7#变	10	630	上级设备容量受限
17604	阜宁	10kV碧水豪苑8#变	10	630	上级设备容量受限
17605	阜宁	施庄岗北安置楼1#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
17606	阜宁	施庄岗北安置楼3#箱变	10	800	上级设备容量受限
17607	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
17608	阜宁	悦湖新城二期3#配电室4#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17609	阜宁	施庄岗北安置楼2#箱变	10	800	上级设备容量受限
17610	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
17611	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室2#主变配电变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17612	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器2配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17613	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17614	阜宁	施庄岗北安置楼4#箱变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17615	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站3#变	10	630	上级设备容量受限
17616	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期4#配电房2#配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17617	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
17618	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
17619	阜宁	施庄翰林书苑2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
17620	阜宁	悦湖新城二期3#配电室3#主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17621	阜宁	施庄岗北安置楼6#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
17622	阜宁	施庄岗北安置楼5#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
17623	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
17624	阜宁	施庄翰林书苑3#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
17625	阜宁	施庄岗北安置楼7#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
17626	阜宁	施庄岗北安置楼8#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
17627	阜宁	阜宁金沙湖开发区悦湖新城二期5#配电房变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17628	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站4#变	10	630	上级设备容量受限
17629	阜宁	施庄翰林书苑1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
17630	阜宁	施庄悦湖新城二期3#配电室1#主变配电变压器间隔配电变压器	10	800	上级设备容量受限
17631	阜宁	10kV农贸市场2#变	10	630	上级设备容量受限
17632	阜宁	阜宁南三线渔民安置点	10	400	上级设备容量受限
17633	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17634	阜宁	10KV跃进花园4#变	10	400	上级设备容量受限
17635	阜宁	悦珑府3#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17636	阜宁	10KV跃进花园6#变	10	500	上级设备容量受限
17637	阜宁	10kV跃进花园三期开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
17638	阜宁	10KV跃进花园9#变	10	630	上级设备容量受限
17639	阜宁	崔湾10#公变	10	400	上级设备容量受限
17640	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17641	阜宁	10KV跃进花园3#变	10	400	上级设备容量受限
17642	阜宁	10kV跃进花园三期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
17643	阜宁	跃进花苑1#变（房）	10	1000	上级设备容量受限
17644	阜宁	10KV跃进花园11#变	10	630	上级设备容量受限
17645	阜宁	10KV跃进花园5#变	10	400	上级设备容量受限
17646	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17647	阜宁	10KV跃进花园14#变	10	500	上级设备容量受限
17648	阜宁	10kV跃进花园三期开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
17649	阜宁	常青藤2#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
17650	阜宁	悦珑府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
17651	阜宁	10KV跃进花园13#变	10	400	上级设备容量受限
17652	阜宁	10kV农贸市场1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17653	阜宁	悦珑府3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17654	阜宁	悦珑府4#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17655	阜宁	城南12#变	10	400	上级设备容量受限
17656	阜宁	10KV跃进花园1#变	10	400	上级设备容量受限
17657	阜宁	悦珑府4#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17658	阜宁	常青藤3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
17659	阜宁	10KV跃进花园2#变	10	400	上级设备容量受限
17660	阜宁	常青藤2#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
17661	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17662	阜宁	悦珑府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
17663	阜宁	扬州花苑配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17664	阜宁	扬州花苑配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
17665	阜宁	10KV跃进花园12#变	10	630	上级设备容量受限
17666	阜宁	扬州花苑配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17667	阜宁	10kV跃进花园三期1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17668	阜宁	10KV跃进花园10#变	10	630	上级设备容量受限
17669	阜宁	10kV跃进花园三期2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17670	阜宁	常青藤3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
17671	阜宁	10kV跃进花园三期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17672	阜宁	悦珑府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
17673	阜宁	10kV农贸市场3#变	10	800	上级设备容量受限
17674	阜宁	三灶西周村部2#公变	10	200	本级设备容量受限
17675	阜宁	三灶前昌二组	10	200	本级设备容量受限
17676	阜宁	三灶中灶六组公变	10	400	本级设备容量受限
17677	阜宁	三灶六组公变	10	400	本级设备容量受限
17678	阜宁	三灶嵇刘西站公变	10	200	上级设备容量受限
17679	阜宁	三灶小舍开发区3#公变	10	200	上级设备容量受限
17680	阜宁	三灶西周一二组公变	10	200	上级设备容量受限
17681	阜宁	三灶西周九组公变	10	200	上级设备容量受限
17682	阜宁	三灶西周十一组配变	10	200	上级设备容量受限
17683	阜宁	三灶前三灶六组公变	10	200	上级设备容量受限
17684	阜宁	三灶嵇刘六七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
17685	阜宁	三灶嵇刘六七组配变	10	200	上级设备容量受限
17686	阜宁	三灶小舍九组公变	10	200	上级设备容量受限
17687	阜宁	三灶西周村部公变	10	200	上级设备容量受限
17688	阜宁	三灶中灶电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17689	阜宁	三灶嵇刘三组公变	10	200	上级设备容量受限
17690	阜宁	三灶嵇刘一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17691	阜宁	三灶中灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
17692	阜宁	三灶小舍九组2#公变	10	200	上级设备容量受限
17693	阜宁	三灶嵇刘四五组公变	10	400	上级设备容量受限
17694	阜宁	三灶中灶二组新增	10	200	上级设备容量受限
17695	阜宁	三灶西周西站公变	10	200	上级设备容量受限
17696	阜宁	三灶中灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
17697	阜宁	三灶西周六组公变	10	200	上级设备容量受限
17698	阜宁	三灶前三灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
17699	阜宁	三灶前昌南站公变	10	200	上级设备容量受限
17700	阜宁	三灶嵇刘二组公变	10	400	上级设备容量受限
17701	阜宁	三灶砖桥西站2#变	10	400	上级设备容量受限
17702	阜宁	三灶镇三灶村部2#公变	10	400	上级设备容量受限
17703	阜宁	三灶镇中灶四组配变	10	400	上级设备容量受限
17704	阜宁	三灶嵇刘三组2号配变	10	400	上级设备容量受限
17705	阜宁	三灶嵇刘九组公变	10	400	上级设备容量受限
17706	阜宁	三灶前灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
17707	阜宁	三灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
17708	阜宁	三灶前杨三组公变	10	400	上级设备容量受限
17709	阜宁	三灶前昌北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17710	阜宁	三灶镇前昌一组配变	10	400	上级设备容量受限
17711	阜宁	三灶前昌五组公变	10	400	上级设备容量受限
17712	阜宁	三灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
17713	阜宁	三灶嵇刘五组公变	10	400	上级设备容量受限
17714	阜宁	三灶镇前昌三组配变	10	400	上级设备容量受限
17715	阜宁	三灶前昌东南站公变	10	400	上级设备容量受限
17716	阜宁	三灶砖桥五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
17717	阜宁	三灶村部公变	10	400	上级设备容量受限
17718	阜宁	三灶中灶二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
17719	阜宁	三灶镇西周村部北站公变	10	400	上级设备容量受限
17720	阜宁	三灶镇嵇刘四组公变	10	400	上级设备容量受限
17721	阜宁	三灶镇嵇刘六组公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
17722	阜宁	三灶嵇刘四五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
17723	阜宁	益林锦瑞学府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
17724	阜宁	益林锦瑞学府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
17725	阜宁	益林益新5.10组公变	10	400	上级设备容量受限
17726	阜宁	益林大东村1组公变	10	400	上级设备容量受限
17727	阜宁	益林日月华庭1#公变	10	630	上级设备容量受限
17728	阜宁	益林书香茗苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17729	阜宁	益林书香茗苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
17730	阜宁	益林海陵居配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
17731	阜宁	益林益新六组公变	10	400	上级设备容量受限
17732	阜宁	益林大东安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
17733	阜宁	益林益新十组公变新	10	400	上级设备容量受限
17734	阜宁	益林倪东工业园区	10	400	上级设备容量受限
17735	阜宁	益林海陵居配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17736	阜宁	益林东升村2组公变	10	400	上级设备容量受限
17737	阜宁	益林益新八组公变	10	200	上级设备容量受限
17738	阜宁	益林羊马二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
17739	阜宁	益林益新五组公变	10	400	上级设备容量受限
17740	阜宁	益林益新三组公变	10	400	上级设备容量受限
17741	阜宁	益林益新九组公变	10	400	上级设备容量受限
17742	阜宁	益林羊马二组公变	10	400	上级设备容量受限
17743	阜宁	益林大东中站公变	10	400	上级设备容量受限
17744	阜宁	益林益新七组公变	10	400	上级设备容量受限
17745	阜宁	津西雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17746	阜宁	津西雅苑1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17747	阜宁	久悦城开关站1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17748	阜宁	津西雅苑2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
17749	阜宁	津西雅苑1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
17750	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
17751	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17752	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
17753	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
17754	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17755	阜宁	施庄海鑫花苑开关站2#公变	10	800	上级设备容量受限
17756	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17757	阜宁	施庄海鑫花苑3#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
17758	阜宁	施庄海鑫花苑5#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
17759	阜宁	施庄海鑫花苑2#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
17760	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17761	阜宁	施庄海鑫花苑开关站1#公变	10	800	上级设备容量受限
17762	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
17763	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室4#公变	10	800	上级设备容量受限
17764	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室3#公变	10	800	上级设备容量受限
17765	阜宁	施庄海鑫花苑1#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17766	阜宁	施庄海鑫花苑4#配电室3#公变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17767	阜宁	施庄海鑫花苑6#配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
17768	阜宁	合利轮窑北站	10	200	本级设备容量受限
17769	阜宁	合利卫东六组	10	200	本级设备容量受限
17770	阜宁	合利三组公变	10	400	上级设备容量受限
17771	阜宁	合利射南东站北变	10	200	上级设备容量受限
17772	阜宁	合利双港北站	10	200	上级设备容量受限
17773	阜宁	合利西港一组	10	200	上级设备容量受限
17774	阜宁	合利北汛六组（东）	10	200	上级设备容量受限
17775	阜宁	合利轮窑四组变	10	200	上级设备容量受限
17776	阜宁	合利轮窑一组	10	400	上级设备容量受限
17777	阜宁	合利西港二组	10	200	上级设备容量受限
17778	阜宁	合利双港一组	10	200	上级设备容量受限
17779	阜宁	合利卫东南站配变	10	200	上级设备容量受限
17780	阜宁	合利卫东六组（东）	10	315	上级设备容量受限
17781	阜宁	合利卫东一组	10	200	上级设备容量受限
17782	阜宁	合利轮窑三组单	10	200	上级设备容量受限
17783	阜宁	合利双港小街2#变	10	200	上级设备容量受限
17784	阜宁	合利双港三组配变	10	200	上级设备容量受限
17785	阜宁	合利射南三组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17786	阜宁	合利西港中站变	10	200	上级设备容量受限
17787	阜宁	合利西港三组	10	200	上级设备容量受限
17788	阜宁	合利北汛南站变	10	200	上级设备容量受限
17789	阜宁	合利双港二组-JN	10	200	上级设备容量受限
17790	阜宁	合利西港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
17791	阜宁	合利射南东变	10	200	上级设备容量受限
17792	阜宁	合利双港四组变	10	400	上级设备容量受限
17793	阜宁	合利轮窑东配变	10	200	上级设备容量受限
17794	阜宁	合利射南顾大港站	10	200	上级设备容量受限
17795	阜宁	合利双港二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
17796	阜宁	合利轮窑五组	10	200	上级设备容量受限
17797	阜宁	合利卫东三组新变	10	200	上级设备容量受限
17798	阜宁	合利卫东一组北配变	10	315	上级设备容量受限
17799	阜宁	合利双港中站	10	400	上级设备容量受限
17800	阜宁	合利卫东村3.4组配变	10	400	上级设备容量受限
17801	阜宁	合利轮窑南站	10	400	上级设备容量受限
17802	阜宁	合利双港东变	10	400	上级设备容量受限
17803	阜宁	合利卫东五组	10	400	上级设备容量受限
17804	阜宁	合利双港村中港站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17805	阜宁	合利轮窑西站变	10	400	上级设备容量受限
17806	阜宁	合利射南北站变	10	400	上级设备容量受限
17807	阜宁	合利射南西站	10	400	上级设备容量受限
17808	阜宁	合利卫东三组	10	400	上级设备容量受限
17809	阜宁	合利卫东四组	10	400	上级设备容量受限
17810	阜宁	合利卫东二组	10	400	上级设备容量受限
17811	阜宁	合利双港小街1#变	10	400	上级设备容量受限
17812	阜宁	合利射南南站变	10	400	上级设备容量受限
17813	阜宁	古河茆庄村部东	10	400	上级设备容量受限
17814	阜宁	古河茆庄村部1#变南	10	400	上级设备容量受限
17815	阜宁	古河中桥村一七九组公变	10	400	上级设备容量受限
17816	阜宁	古河中桥三组公变	10	400	上级设备容量受限
17817	阜宁	古河茆庄三七组南	10	400	上级设备容量受限
17818	阜宁	古河中桥六十组南	10	400	上级设备容量受限
17819	阜宁	古河茆庄三七组公变	10	400	上级设备容量受限
17820	阜宁	古河茆庄村部变北	10	200	上级设备容量受限
17821	阜宁	古河茆庄一二组公变	10	200	上级设备容量受限
17822	阜宁	古河茆庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
17823	阜宁	古河中桥村二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17824	阜宁	古河中桥1.7.9组南	10	200	上级设备容量受限
17825	阜宁	古河中桥三九组三相变	10	200	上级设备容量受限
17826	阜宁	古河中桥四八组公变	10	200	上级设备容量受限
17827	阜宁	古河茆庄1#变	10	200	上级设备容量受限
17828	阜宁	古河中桥村站公变	10	200	上级设备容量受限
17829	阜宁	古河茆庄五六组公变	10	200	上级设备容量受限
17830	阜宁	古河中桥四组	10	200	上级设备容量受限
17831	阜宁	古河茆庄村部西	10	400	上级设备容量受限
17832	阜宁	古河茆庄五六组西	10	400	上级设备容量受限
17833	阜宁	古河中桥2组东	10	400	上级设备容量受限
17834	阜宁	古河中桥六十组公变	10	400	上级设备容量受限
17835	阜宁	古河镇中桥南站	10	400	上级设备容量受限
17836	阜宁	古河茆庄村部变	10	400	上级设备容量受限
17837	阜宁	芦蒲裴圩电站2#变	10	200	本级设备容量受限
17838	阜宁	芦蒲宋码北站	10	200	本级设备容量受限
17839	阜宁	芦蒲左范村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
17840	阜宁	芦蒲乔罗一组	10	200	上级设备容量受限
17841	阜宁	芦蒲祝墩预制场公变	10	400	上级设备容量受限
17842	阜宁	芦蒲罗马集中居住区3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17843	阜宁	芦蒲东街新站2#变	10	200	上级设备容量受限
17844	阜宁	芦蒲三马西站	10	200	上级设备容量受限
17845	阜宁	芦蒲左范村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
17846	阜宁	芦蒲罗马集中居住区2#变	10	200	上级设备容量受限
17847	阜宁	芦蒲左范堆上公变	10	200	上级设备容量受限
17848	阜宁	芦蒲司码南站公变	10	400	上级设备容量受限
17849	阜宁	芦蒲乔罗村站	10	400	上级设备容量受限
17850	阜宁	芦蒲罗马集中居住区1#变	10	200	上级设备容量受限
17851	阜宁	芦蒲宋码中站公变	10	400	上级设备容量受限
17852	阜宁	芦蒲祝墩新站公变	10	200	上级设备容量受限
17853	阜宁	芦蒲杨码西站	10	200	上级设备容量受限
17854	阜宁	芦蒲左范村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
17855	阜宁	芦蒲马庄西站	10	200	上级设备容量受限
17856	阜宁	芦蒲东街北站2#变	10	200	上级设备容量受限
17857	阜宁	芦蒲张码北站2#变	10	315	上级设备容量受限
17858	阜宁	芦蒲张码西站2#变	10	200	上级设备容量受限
17859	阜宁	芦蒲周门村站	10	200	上级设备容量受限
17860	阜宁	芦蒲裴圩东站	10	200	上级设备容量受限
17861	阜宁	芦蒲沃庄北站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17862	阜宁	芦蒲裴圩西站	10	200	上级设备容量受限
17863	阜宁	芦蒲乔罗北站2#变	10	200	上级设备容量受限
17864	阜宁	芦蒲张码村站	10	200	上级设备容量受限
17865	阜宁	芦蒲杨码堆上公变	10	200	上级设备容量受限
17866	阜宁	芦蒲供电所2#公变	10	200	上级设备容量受限
17867	阜宁	芦蒲东街南站	10	200	上级设备容量受限
17868	阜宁	芦蒲沃庄南站	10	200	上级设备容量受限
17869	阜宁	芦蒲周门北站	10	200	上级设备容量受限
17870	阜宁	芦蒲马庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
17871	阜宁	芦蒲双码二组(单)	10	200	上级设备容量受限
17872	阜宁	芦蒲乔罗北站	10	200	上级设备容量受限
17873	阜宁	芦蒲三马南站公变	10	400	上级设备容量受限
17874	阜宁	芦蒲双码东站	10	200	上级设备容量受限
17875	阜宁	芦蒲裴圩西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17876	阜宁	芦蒲杨码东站2#变	10	200	上级设备容量受限
17877	阜宁	芦蒲张码北站	10	400	上级设备容量受限
17878	阜宁	芦蒲张码村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17879	阜宁	芦蒲东街新站	10	400	上级设备容量受限
17880	阜宁	芦蒲乔罗村站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17881	阜宁	芦蒲三马东站	10	400	上级设备容量受限
17882	阜宁	芦蒲裴圩东站3#变	10	400	上级设备容量受限
17883	阜宁	芦蒲沃庄新站公变	10	315	上级设备容量受限
17884	阜宁	芦蒲杨码干渠公变	10	400	上级设备容量受限
17885	阜宁	芦蒲东街西站公变	10	400	上级设备容量受限
17886	阜宁	芦蒲宋码南站	10	400	上级设备容量受限
17887	阜宁	芦蒲三马西站3#变	10	400	上级设备容量受限
17888	阜宁	芦蒲宋码北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17889	阜宁	芦蒲张码渠西公变	10	400	上级设备容量受限
17890	阜宁	芦蒲周门村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17891	阜宁	芦蒲沃庄南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
17892	阜宁	芦蒲周门堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
17893	阜宁	芦蒲杨码村部公变	10	400	上级设备容量受限
17894	阜宁	芦蒲潮河村站	10	400	上级设备容量受限
17895	阜宁	芦蒲周门堆上公变	10	400	上级设备容量受限
17896	阜宁	芦蒲周门南站	10	400	上级设备容量受限
17897	阜宁	芦蒲博舍新站公变	10	200	上级设备容量受限
17898	阜宁	芦蒲高裴北站3#变	10	200	上级设备容量受限
17899	阜宁	芦蒲高裴北站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17900	阜宁	芦蒲三马七组(单)	10	200	上级设备容量受限
17901	阜宁	芦蒲芦杨新区	10	400	上级设备容量受限
17902	阜宁	芦蒲高裴南站	10	200	上级设备容量受限
17903	阜宁	芦蒲明吴水井2#变	10	200	上级设备容量受限
17904	阜宁	芦蒲高裴东站公变	10	200	上级设备容量受限
17905	阜宁	芦蒲高裴北站公变	10	200	上级设备容量受限
17906	阜宁	芦蒲芦杨东站公变	10	200	上级设备容量受限
17907	阜宁	芦蒲高庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
17908	阜宁	芦蒲芦杨村站2#变	10	400	上级设备容量受限
17909	阜宁	芦蒲灶吴南站	10	400	上级设备容量受限
17910	阜宁	芦蒲灶吴北站3#变	10	400	上级设备容量受限
17911	阜宁	芦蒲高裴西站公变	10	400	上级设备容量受限
17912	阜宁	施庄黄舍二组公变	10	400	上级设备容量受限
17913	阜宁	施庄必生西站公变	10	200	上级设备容量受限
17914	阜宁	施庄必生西站2#变	10	400	上级设备容量受限
17915	阜宁	沟墩妇幼保健站配变	10	400	上级设备容量受限
17916	阜宁	沟墩镇区4号变	10	400	上级设备容量受限
17917	阜宁	沟墩镇区19#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
17918	阜宁	沟墩朝阳安置楼	10	250	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17919	阜宁	沟墩镇区16号变	10	400	上级设备容量受限
17920	阜宁	沟墩镇区21#变配变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
17921	阜宁	沟墩镇区6#变	10	400	上级设备容量受限
17922	阜宁	沟墩镇区22#变配变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
17923	阜宁	沟墩跃进七组	10	400	上级设备容量受限
17924	阜宁	沟墩东南豪苑1#变	10	500	上级设备容量受限
17925	阜宁	沟墩镇政府变	10	400	上级设备容量受限
17926	阜宁	沟墩西街1#变	10	400	上级设备容量受限
17927	阜宁	沟墩7号公变	10	400	上级设备容量受限
17928	阜宁	沟墩清源自来水厂公变	10	400	上级设备容量受限
17929	阜宁	沟墩跃进八组	10	400	上级设备容量受限
17930	阜宁	沟墩团庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
17931	阜宁	沟墩镇区1#变	10	400	上级设备容量受限
17932	阜宁	沟墩跃进五组	10	400	上级设备容量受限
17933	阜宁	沟墩团庄2号公变	10	400	上级设备容量受限
17934	阜宁	沟墩镇区12#变	10	400	上级设备容量受限
17935	阜宁	沟墩东南豪苑2#变	10	500	上级设备容量受限
17936	阜宁	沟墩镇区10#变	10	630	上级设备容量受限
17937	阜宁	兴富小区公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17938	阜宁	10kV澜亭线4#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
17939	阜宁	书香大厦2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
17940	阜宁	沿岗路1#公变	10	630	上级设备容量受限
17941	阜宁	10kV澜亭线3#箱变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
17942	阜宁	10kV澜亭线1#配变主变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
17943	阜宁	书香大厦1#开关站1#变	10	630	上级设备容量受限
17944	阜宁	大关北路1#变	10	630	上级设备容量受限
17945	阜宁	大关北路4#公变	10	500	上级设备容量受限
17946	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室7#变	10	400	上级设备容量受限
17947	阜宁	水溪澜亭开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
17948	阜宁	书香大厦2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
17949	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所5#变	10	800	上级设备容量受限
17950	阜宁	水溪澜亭二期2#配电室8#变	10	400	上级设备容量受限
17951	阜宁	书香大厦2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
17952	阜宁	大关北路2#公变	10	500	上级设备容量受限
17953	阜宁	书香大厦1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
17954	阜宁	大关北路7#公变	10	400	上级设备容量受限
17955	阜宁	沿岗路2#变	10	630	上级设备容量受限
17956	阜宁	书香大厦2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17957	阜宁	水溪澜亭一期10kV开闭所6#变	10	800	上级设备容量受限
17958	阜宁	人武部公变	10	400	上级设备容量受限
17959	阜宁	东沟镇地龙南站1#变	10	200	上级设备容量受限
17960	阜宁	东沟镇北堆村安置点2	10	400	上级设备容量受限
17961	阜宁	东沟镇地龙东站	10	200	上级设备容量受限
17962	阜宁	东沟镇北堆村安置点1	10	400	上级设备容量受限
17963	阜宁	东沟镇北堆村安置点3	10	400	上级设备容量受限
17964	阜宁	东沟东发嘉园配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
17965	阜宁	东沟东发嘉园配电房1#变	10	400	上级设备容量受限
17966	阜宁	东沟镇南荡西站	10	200	上级设备容量受限
17967	阜宁	东沟镇丁西东站1#变	10	200	上级设备容量受限
17968	阜宁	东沟镇丁东东站1#变	10	200	上级设备容量受限
17969	阜宁	东沟镇丁东东站	10	200	上级设备容量受限
17970	阜宁	东沟镇腾张中站1#变	10	200	上级设备容量受限
17971	阜宁	东沟镇北二1#变	10	200	上级设备容量受限
17972	阜宁	东沟镇丁西东站	10	200	上级设备容量受限
17973	阜宁	东沟镇丁西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
17974	阜宁	东沟镇肽张中站	10	200	上级设备容量受限
17975	阜宁	东沟镇地龙北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17976	阜宁	东沟镇南荡北站	10	200	上级设备容量受限
17977	阜宁	东沟镇北堆北站	10	200	上级设备容量受限
17978	阜宁	东沟镇地龙北站2#变	10	200	上级设备容量受限
17979	阜宁	东沟镇常魏北站1#变	10	400	上级设备容量受限
17980	阜宁	东沟镇地龙北站1#变	10	200	上级设备容量受限
17981	阜宁	东沟镇肽张村北站	10	200	上级设备容量受限
17982	阜宁	东沟镇丁东西站	10	400	上级设备容量受限
17983	阜宁	东沟丁西东站3#公变	10	400	上级设备容量受限
17984	阜宁	东沟镇丁西南站	10	400	上级设备容量受限
17985	阜宁	东沟镇腾张村2#变	10	200	上级设备容量受限
17986	阜宁	东沟镇北堆二组单相变	10	200	上级设备容量受限
17987	阜宁	东沟镇丁东南站	10	400	上级设备容量受限
17988	阜宁	东沟镇肽张村南站	10	400	上级设备容量受限
17989	阜宁	东沟镇腾张南站1#变	10	400	上级设备容量受限
17990	阜宁	东沟镇南荡东站1#变	10	400	上级设备容量受限
17991	阜宁	东沟常魏北站	10	400	上级设备容量受限
17992	阜宁	东沟镇丁西西站1#变	10	400	上级设备容量受限
17993	阜宁	东沟镇丁西西站	10	400	上级设备容量受限
17994	阜宁	东沟镇南荡村东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
17995	阜宁	东沟镇腾张村1#变	10	400	上级设备容量受限
17996	阜宁	东沟镇南荡西站1#变	10	400	上级设备容量受限
17997	阜宁	东沟镇地龙南站	10	400	上级设备容量受限
17998	阜宁	东沟地龙西站	10	400	上级设备容量受限
17999	阜宁	东沟站北二变	10	400	上级设备容量受限
18000	阜宁	东沟镇北堆北站1#变	10	400	上级设备容量受限
18001	阜宁	东沟镇北堆北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18002	阜宁	东沟镇地龙西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18003	阜宁	陈集胡庄七组1#配变	10	200	本级设备容量受限
18004	阜宁	陈集大郑南站公变	10	200	上级设备容量受限
18005	阜宁	陈集老曹三组公变	10	400	上级设备容量受限
18006	阜宁	陈集老曹南站2#变	10	400	上级设备容量受限
18007	阜宁	陈集汪朱六甲4#变	10	200	上级设备容量受限
18008	阜宁	陈集公路西站公变	10	400	上级设备容量受限
18009	阜宁	陈集公路北站	10	400	上级设备容量受限
18010	阜宁	陈集石狮西站公变	10	200	上级设备容量受限
18011	阜宁	陈集公路东站公变	10	200	上级设备容量受限
18012	阜宁	陈集窑南西站公变	10	200	上级设备容量受限
18013	阜宁	陈集大郑北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18014	阜宁	陈集胡庄八组公变	10	200	上级设备容量受限
18015	阜宁	陈集汪朱西站公变	10	200	上级设备容量受限
18016	阜宁	陈集钟左北站公变-JN	10	200	上级设备容量受限
18017	阜宁	陈集老曹北站公变	10	400	上级设备容量受限
18018	阜宁	陈集胡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
18019	阜宁	陈集郭李东站公变	10	400	上级设备容量受限
18020	阜宁	陈集郭李北站公变	10	400	上级设备容量受限
18021	阜宁	陈集胡庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
18022	阜宁	陈集老曹北站1#变	10	400	上级设备容量受限
18023	阜宁	陈集小曹五组公变	10	200	上级设备容量受限
18024	阜宁	陈集汪朱三组公变	10	200	上级设备容量受限
18025	阜宁	陈集大郑北站3#配变	10	400	上级设备容量受限
18026	阜宁	陈集郭李南站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
18027	阜宁	陈集公路南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18028	阜宁	陈集老曹南站公变	10	400	上级设备容量受限
18029	阜宁	陈集胡庄北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18030	阜宁	陈集老曹六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
18031	阜宁	陈集兴龙六组公变	10	400	上级设备容量受限
18032	阜宁	陈集郭李南站1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18033	阜宁	陈集小曹南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18034	阜宁	陈集大郑北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18035	阜宁	陈集小曹南站公变	10	400	上级设备容量受限
18036	阜宁	陈集大郑北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
18037	阜宁	陈集胡庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
18038	阜宁	陈集老曹南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18039	阜宁	陈集小曹五组1#配变	10	400	上级设备容量受限
18040	阜宁	陈集汪朱东站1#变	10	400	上级设备容量受限
18041	阜宁	陈集汪朱东站公变	10	400	上级设备容量受限
18042	阜宁	陈集大郑南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18043	阜宁	陈集汪朱东站2#配变	10	400	上级设备容量受限
18044	阜宁	陈集郭李八组公变	10	400	上级设备容量受限
18045	阜宁	陈集窑南西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18046	阜宁	陈集胡庄中站1#公变	10	400	上级设备容量受限
18047	阜宁	陈集石狮西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18048	阜宁	陈集汪朱六甲2#变	10	400	上级设备容量受限
18049	阜宁	陈集公路南站公变	10	400	上级设备容量受限
18050	阜宁	陈集汪朱六甲公变	10	400	上级设备容量受限
18051	阜宁	陈集兴龙六组1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18052	阜宁	陈集公路东站1#变	10	400	上级设备容量受限
18053	阜宁	陈集汪朱六甲1#配变	10	400	上级设备容量受限
18054	阜宁	陈集老曹北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18055	阜宁	陈集汪朱九组配变	10	400	上级设备容量受限
18056	阜宁	陈集胡庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
18057	阜宁	陈集胡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
18058	阜宁	陈集小曹五组2#变	10	400	上级设备容量受限
18059	阜宁	陈集胡庄二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18060	阜宁	陈集胡庄南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18061	阜宁	陈集胡庄八组1#配变	10	400	上级设备容量受限
18062	阜宁	陈集老曹六组公变	10	400	上级设备容量受限
18063	阜宁	陈集老曹南站3#变	10	400	上级设备容量受限
18064	阜宁	陈集汪朱六甲3#变	10	400	上级设备容量受限
18065	阜宁	陈集公路西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18066	阜宁	东沟镇河口南站1#变	10	400	上级设备容量受限
18067	阜宁	东沟镇河口南站	10	200	上级设备容量受限
18068	阜宁	东沟镇工业园区4#变（新）	10	400	上级设备容量受限
18069	阜宁	东沟镇工业园区10#变	10	500	上级设备容量受限
18070	阜宁	东沟北堆南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18071	阜宁	东沟镇沿河村1#变	10	200	上级设备容量受限
18072	阜宁	东沟幸福四组	10	400	上级设备容量受限
18073	阜宁	东沟站南二变	10	400	上级设备容量受限
18074	阜宁	东沟镇园区3#变	10	400	上级设备容量受限
18075	阜宁	东沟镇海亚庄园2#变	10	630	上级设备容量受限
18076	阜宁	东沟镇海亚庄园1#变	10	630	上级设备容量受限
18077	阜宁	东沟南堆北站1#变	10	400	上级设备容量受限
18078	阜宁	东沟镇园区8#变	10	400	上级设备容量受限
18079	阜宁	东沟镇工业园区11#变	10	500	上级设备容量受限
18080	阜宁	东沟镇南村康居1#变	10	400	上级设备容量受限
18081	阜宁	东沟镇工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
18082	阜宁	东沟镇工业园区6#变	10	200	上级设备容量受限
18083	阜宁	东沟北堆五组	10	200	上级设备容量受限
18084	阜宁	东沟镇南二2#变	10	400	上级设备容量受限
18085	阜宁	东沟镇镇南村安置点	10	400	上级设备容量受限
18086	阜宁	东沟兴园村康居1#变	10	400	上级设备容量受限
18087	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组	10	200	上级设备容量受限
18088	阜宁	东沟五里安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
18089	阜宁	硕集范王西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18090	阜宁	东沟镇兴楼东站1#变	10	400	上级设备容量受限
18091	阜宁	东沟镇东庄村东站	10	200	上级设备容量受限
18092	阜宁	东沟魏桥南站1#变	10	400	上级设备容量受限
18093	阜宁	东沟镇阿庄西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18094	阜宁	硕集东崔一组2#变	10	400	上级设备容量受限
18095	阜宁	东沟镇五楼村安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
18096	阜宁	东沟五里安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
18097	阜宁	东沟镇王台南站1#变	10	200	上级设备容量受限
18098	阜宁	东沟镇东庄一组	10	200	上级设备容量受限
18099	阜宁	东沟镇阿庄南站	10	200	上级设备容量受限
18100	阜宁	东沟镇五里村1#变（新）	10	400	上级设备容量受限
18101	阜宁	东沟镇五里北站1#变	10	200	上级设备容量受限
18102	阜宁	东沟镇东庄村四、五、十组1#变	10	400	上级设备容量受限
18103	阜宁	东沟镇官钱东站	10	200	上级设备容量受限
18104	阜宁	东沟镇阿庄北站	10	200	上级设备容量受限
18105	阜宁	东沟东庄三八组	10	200	上级设备容量受限
18106	阜宁	东沟镇东庄三组	10	200	上级设备容量受限
18107	阜宁	东沟镇五里村南站	10	200	上级设备容量受限
18108	阜宁	东沟镇兴楼二组单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18109	阜宁	东沟镇阿庄北站1#变	10	200	上级设备容量受限
18110	阜宁	东沟镇东庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
18111	阜宁	东沟五里西站	10	200	上级设备容量受限
18112	阜宁	东沟镇阿庄西站	10	200	上级设备容量受限
18113	阜宁	东沟阿庄南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
18114	阜宁	东沟镇黄庄北站	10	200	上级设备容量受限
18115	阜宁	东沟镇兴楼电站1#变	10	200	上级设备容量受限
18116	阜宁	东沟镇王台村南站	10	400	上级设备容量受限
18117	阜宁	东沟镇左舍电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18118	阜宁	东沟镇官钱东站1#变	10	400	上级设备容量受限
18119	阜宁	东沟镇新合村东站	10	400	上级设备容量受限
18120	阜宁	东沟兴楼北站	10	400	上级设备容量受限
18121	阜宁	东沟镇左舍电站	10	400	上级设备容量受限
18122	阜宁	东沟镇东庄村电站	10	400	上级设备容量受限
18123	阜宁	东沟镇王台中站	10	400	上级设备容量受限
18124	阜宁	东沟镇五里北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18125	阜宁	东沟兴楼电站2#变	10	400	上级设备容量受限
18126	阜宁	东沟镇东庄村电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18127	阜宁	东沟兴楼北站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18128	阜宁	东沟镇新合水厂1#变	10	400	上级设备容量受限
18129	阜宁	东沟镇五里北站	10	400	上级设备容量受限
18130	阜宁	东沟镇王台中站1#变	10	400	上级设备容量受限
18131	阜宁	东沟镇五里村南站1#变	10	400	上级设备容量受限
18132	阜宁	东沟镇新合水厂	10	400	上级设备容量受限
18133	阜宁	东沟镇五里西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18134	阜宁	东沟镇兴楼东站	10	400	上级设备容量受限
18135	阜宁	东沟镇兴楼电站	10	400	上级设备容量受限
18136	阜宁	东沟向阳东站	10	200	本级设备容量受限
18137	阜宁	东沟镇阜益村安置点	10	400	上级设备容量受限
18138	阜宁	东沟镇魏桥西站	10	200	上级设备容量受限
18139	阜宁	东沟镇宋汝村安置点2	10	500	上级设备容量受限
18140	阜宁	东沟镇三甲西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18141	阜宁	东沟镇宋汝村安置点1	10	400	上级设备容量受限
18142	阜宁	东沟镇东方安置点2#变	10	630	上级设备容量受限
18143	阜宁	东沟方南南站	10	200	上级设备容量受限
18144	阜宁	东沟镇宋汝村一组1#变	10	400	上级设备容量受限
18145	阜宁	东沟镇方南南站1#变	10	200	上级设备容量受限
18146	阜宁	东沟宋汝北站*	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18147	阜宁	东沟顾元南站	10	400	上级设备容量受限
18148	阜宁	东沟镇宋汝村安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
18149	阜宁	东沟镇三甲西站3#变	10	400	上级设备容量受限
18150	阜宁	东沟镇宋汝村二组	10	200	上级设备容量受限
18151	阜宁	东沟东方村安置点欧式变电站	10	500	上级设备容量受限
18152	阜宁	东沟镇宋汝村安置点4#变	10	200	上级设备容量受限
18153	阜宁	东沟顾元北站	10	400	上级设备容量受限
18154	阜宁	东沟向阳西站	10	400	上级设备容量受限
18155	阜宁	东沟镇魏桥东站	10	200	上级设备容量受限
18156	阜宁	东沟三甲东站	10	200	上级设备容量受限
18157	阜宁	东沟镇向阳一组	10	400	上级设备容量受限
18158	阜宁	东沟河口北站1#变	10	200	上级设备容量受限
18159	阜宁	东沟魏桥南站	10	200	上级设备容量受限
18160	阜宁	东沟镇三甲南站	10	200	上级设备容量受限
18161	阜宁	东沟镇顾元西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18162	阜宁	东沟镇宋汝三组	10	200	上级设备容量受限
18163	阜宁	东沟镇宋汝村一组配变	10	200	上级设备容量受限
18164	阜宁	东沟镇向阳二组	10	400	上级设备容量受限
18165	阜宁	东沟向阳西站1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18166	阜宁	东沟镇河口五组	10	400	上级设备容量受限
18167	阜宁	东沟镇顾元西站	10	400	上级设备容量受限
18168	阜宁	东沟向阳电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18169	阜宁	东沟镇向阳村北站	10	400	上级设备容量受限
18170	阜宁	东沟河口北站	10	400	上级设备容量受限
18171	阜宁	东沟镇方南一组单相变	10	400	上级设备容量受限
18172	阜宁	东沟向阳电站2#变	10	400	上级设备容量受限
18173	阜宁	东沟方南北站	10	400	上级设备容量受限
18174	阜宁	东沟镇三甲西站2#变	10	400	上级设备容量受限
18175	阜宁	东沟镇顾元村1#变	10	400	上级设备容量受限
18176	阜宁	东沟魏桥北站	10	400	上级设备容量受限
18177	阜宁	东沟镇三甲南站1#变	10	400	上级设备容量受限
18178	阜宁	东沟三甲西站	10	400	上级设备容量受限
18179	阜宁	东沟刘咀电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18180	阜宁	东沟镇瑞林沁园1#公变	10	630	上级设备容量受限
18181	阜宁	东沟镇南荡北站1#变	10	500	上级设备容量受限
18182	阜宁	东沟镇东中南路1#变	10	400	上级设备容量受限
18183	阜宁	东沟邱庄电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18184	阜宁	东沟镇东南村安置点2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18185	阜宁	东沟南堆三组	10	200	上级设备容量受限
18186	阜宁	东沟刘咀西站	10	400	上级设备容量受限
18187	阜宁	东沟镇东南村3#变	10	400	上级设备容量受限
18188	阜宁	东沟镇东南村1#变	10	500	上级设备容量受限
18189	阜宁	东沟镇纸厂公变	10	400	上级设备容量受限
18190	阜宁	东沟镇周湾北站1#变	10	400	上级设备容量受限
18191	阜宁	东沟镇东南村安置点	10	400	上级设备容量受限
18192	阜宁	东沟镇海港七组公变	10	200	上级设备容量受限
18193	阜宁	东沟镇邱庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
18194	阜宁	东沟刘咀加工厂	10	200	上级设备容量受限
18195	阜宁	东沟邱庄西站	10	200	上级设备容量受限
18196	阜宁	东沟刘咀东站	10	200	上级设备容量受限
18197	阜宁	东沟邱庄东站	10	400	上级设备容量受限
18198	阜宁	东沟镇刘咀西站1#变	10	400	上级设备容量受限
18199	阜宁	东沟刘嘴加工厂1#变	10	400	上级设备容量受限
18200	阜宁	东沟镇东中南路2#变	10	400	上级设备容量受限
18201	阜宁	公兴邱厂二组三号公变	10	400	上级设备容量受限
18202	阜宁	公兴喻兴北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18203	阜宁	公兴石黄一组2号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18204	阜宁	公兴甲沟村北站公变	10	400	上级设备容量受限
18205	阜宁	公兴田滩北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18206	阜宁	公兴北盛置点2#变	10	400	上级设备容量受限
18207	阜宁	公兴北盛置点1#变	10	400	上级设备容量受限
18208	阜宁	公兴青墩村一组公变	10	200	上级设备容量受限
18209	阜宁	公兴利民中站公变	10	200	上级设备容量受限
18210	阜宁	公兴石黄村一、二组公变	10	200	上级设备容量受限
18211	阜宁	公兴田滩四组公变	10	200	上级设备容量受限
18212	阜宁	公兴甲沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
18213	阜宁	公兴喻兴8组公变	10	200	上级设备容量受限
18214	阜宁	公兴甲沟村东站公变	10	200	上级设备容量受限
18215	阜宁	公兴喻兴10组公变	10	200	上级设备容量受限
18216	阜宁	公兴田滩3组公变	10	200	上级设备容量受限
18217	阜宁	公兴青墩吴舍公变	10	200	上级设备容量受限
18218	阜宁	公兴喻兴村一组公变	10	400	上级设备容量受限
18219	阜宁	公兴利民东站公变	10	200	上级设备容量受限
18220	阜宁	公兴喻兴村南站公变	10	200	上级设备容量受限
18221	阜宁	公兴田滩6. 8组公变	10	200	上级设备容量受限
18222	阜宁	公兴甲沟东站3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18223	阜宁	公兴石黄村西站公变	10	400	上级设备容量受限
18224	阜宁	公兴喻兴村北站公变	10	200	上级设备容量受限
18225	阜宁	公兴田滩村南站公变	10	200	上级设备容量受限
18226	阜宁	公兴田滩1.3组公变	10	200	上级设备容量受限
18227	阜宁	公兴喻兴六组2#单相变	10	200	上级设备容量受限
18228	阜宁	公兴石黄四组公变	10	200	上级设备容量受限
18229	阜宁	公兴徐扬二组公变	10	200	上级设备容量受限
18230	阜宁	公兴徐扬1组公变	10	400	上级设备容量受限
18231	阜宁	公兴利民中站2号变	10	400	上级设备容量受限
18232	阜宁	公兴三益安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
18233	阜宁	公兴喻兴北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
18234	阜宁	公兴三益置点1#变	10	400	上级设备容量受限
18235	阜宁	公兴徐阳电站公变	10	400	上级设备容量受限
18236	阜宁	公兴利民西站公变	10	400	上级设备容量受限
18237	阜宁	公兴喻兴六组2#变	10	400	上级设备容量受限
18238	阜宁	公兴甲沟村西站公变	10	400	上级设备容量受限
18239	阜宁	公兴徐阳电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18240	阜宁	公兴田滩村北站公变	10	400	上级设备容量受限
18241	阜宁	公兴石黄三组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18242	阜宁	公兴喻兴6组公变	10	400	上级设备容量受限
18243	阜宁	公兴利民东站2号变	10	400	上级设备容量受限
18244	阜宁	公兴甲沟北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18245	阜宁	公兴田滩六八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18246	阜宁	东沟东润商业楼配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
18247	阜宁	东沟东益花苑3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
18248	阜宁	东沟镇海北家园1#变	10	630	上级设备容量受限
18249	阜宁	东沟站西三变1#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18250	阜宁	东沟育才花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
18251	阜宁	东沟海陵三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18252	阜宁	东沟翰林名府配电房1#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18253	阜宁	东沟镇西城路7#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18254	阜宁	东沟翰林名府配电房2#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18255	阜宁	东沟育才花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
18256	阜宁	东沟镇沿河安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
18257	阜宁	东沟阜益路4#公变	10	500	上级设备容量受限
18258	阜宁	东沟阳光小区公变	10	400	上级设备容量受限
18259	阜宁	东沟镇沿河村安置点1	10	400	上级设备容量受限
18260	阜宁	东沟镇海陵一组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18261	阜宁	东沟东益花苑2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
18262	阜宁	东沟华府景城1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
18263	阜宁	东沟镇健康路2#变	10	200	上级设备容量受限
18264	阜宁	东沟东益花苑2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
18265	阜宁	东沟镇城中花园2#变	10	630	上级设备容量受限
18266	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
18267	阜宁	东沟镇阜益路1#变	10	400	上级设备容量受限
18268	阜宁	东沟北堆西站	10	400	上级设备容量受限
18269	阜宁	东沟西城路2#变	10	630	上级设备容量受限
18270	阜宁	东沟镇海北家园3变	10	500	上级设备容量受限
18271	阜宁	东沟镇海陵三组	10	400	上级设备容量受限
18272	阜宁	东沟镇新东居委会1#公变	10	630	上级设备容量受限
18273	阜宁	东沟镇城中花园1#变	10	630	上级设备容量受限
18274	阜宁	东沟镇海陵三组1#变	10	400	上级设备容量受限
18275	阜宁	东沟站西五变1#箱变	10	500	上级设备容量受限
18276	阜宁	东沟沿河安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
18277	阜宁	东沟东益花苑开关站兼1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
18278	阜宁	东沟站西三变	10	630	上级设备容量受限
18279	阜宁	硕集何桥七九组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18280	阜宁	东沟镇健康路1#变	10	400	上级设备容量受限
18281	阜宁	东沟镇北堆中站1#变	10	200	上级设备容量受限
18282	阜宁	东沟镇站西五变	10	630	上级设备容量受限
18283	阜宁	东沟镇振兴路2#公变	10	630	上级设备容量受限
18284	阜宁	东沟镇振兴路1#公变	10	630	上级设备容量受限
18285	阜宁	东沟镇振兴路3#公变	10	630	上级设备容量受限
18286	阜宁	东沟镇温馨嘉园小区1#变	10	400	上级设备容量受限
18287	阜宁	东沟华府景城1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
18288	阜宁	东沟站北三变	10	500	上级设备容量受限
18289	阜宁	东沟东润商业楼配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
18290	阜宁	东沟东益花苑3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
18291	阜宁	东沟镇海陵二组	10	400	上级设备容量受限
18292	阜宁	东沟镇西城路6#箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18293	阜宁	东沟镇海北家园2#变	10	500	上级设备容量受限
18294	阜宁	东沟镇北堆东站	10	200	上级设备容量受限
18295	阜宁	东沟镇顾元四组	10	200	上级设备容量受限
18296	阜宁	东沟镇北堆村中站	10	400	上级设备容量受限
18297	阜宁	东沟镇沿河村2#变	10	400	上级设备容量受限
18298	阜宁	东沟镇常魏一组单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18299	阜宁	东沟镇健康路3#变	10	400	上级设备容量受限
18300	阜宁	东沟镇海陵一组	10	400	上级设备容量受限
18301	阜宁	东沟镇沿河村安置点2	10	400	上级设备容量受限
18302	阜宁	三灶西周十组公变	10	200	本级设备容量受限
18303	阜宁	三灶东方七八组公变	10	200	上级设备容量受限
18304	阜宁	三灶中灶西南站公变	10	200	上级设备容量受限
18305	阜宁	三灶后灶电站公变	10	200	上级设备容量受限
18306	阜宁	三灶东方四组公变	10	200	上级设备容量受限
18307	阜宁	三灶中灶一组公变	10	200	上级设备容量受限
18308	阜宁	三灶东方二组公变	10	200	上级设备容量受限
18309	阜宁	三灶东方一组2#变	10	200	上级设备容量受限
18310	阜宁	三灶东方十组公变	10	200	上级设备容量受限
18311	阜宁	三灶后灶四八组公变	10	200	上级设备容量受限
18312	阜宁	三灶中灶九组配变	10	200	上级设备容量受限
18313	阜宁	三灶东方六组公变	10	200	上级设备容量受限
18314	阜宁	三灶西徐189组公变	10	200	上级设备容量受限
18315	阜宁	三灶后灶三组公变	10	200	上级设备容量受限
18316	阜宁	三灶东方五组公变	10	200	上级设备容量受限
18317	阜宁	三灶后灶二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18318	阜宁	三灶东方一组公变	10	200	上级设备容量受限
18319	阜宁	三灶西徐一八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
18320	阜宁	三灶东方三组2#变	10	200	上级设备容量受限
18321	阜宁	三灶后灶加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
18322	阜宁	三灶东方八组	10	400	上级设备容量受限
18323	阜宁	三灶前昌东北站公变	10	400	上级设备容量受限
18324	阜宁	三灶东方九组公变	10	200	上级设备容量受限
18325	阜宁	三灶中灶七组	10	200	上级设备容量受限
18326	阜宁	三灶镇前昌十组配变	10	400	上级设备容量受限
18327	阜宁	三灶后灶三六组公变	10	400	上级设备容量受限
18328	阜宁	三灶中灶六七组公变	10	200	上级设备容量受限
18329	阜宁	三灶中灶十组公变	10	400	上级设备容量受限
18330	阜宁	三灶后灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
18331	阜宁	三灶西周二组组公变	10	400	上级设备容量受限
18332	阜宁	三灶镇西徐九组公变	10	400	上级设备容量受限
18333	阜宁	三灶后灶四组公变	10	400	上级设备容量受限
18334	阜宁	三灶东方九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18335	阜宁	杨集振业康居2#公变	10	200	上级设备容量受限
18336	阜宁	角巷康居1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18337	阜宁	杨集角东五组单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
18338	阜宁	杨集角东五组公变	10	200	上级设备容量受限
18339	阜宁	杨集角巷北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
18340	阜宁	杨集角巷北站公变	10	400	上级设备容量受限
18341	阜宁	角巷康居3#变	10	400	上级设备容量受限
18342	阜宁	角巷康居2#变	10	400	上级设备容量受限
18343	阜宁	杨集角东五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18344	阜宁	杨集角巷康居5#变	10	400	上级设备容量受限
18345	阜宁	杨集角巷三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18346	阜宁	杨集张陈二组公变	10	200	上级设备容量受限
18347	阜宁	角巷康居4#变	10	200	上级设备容量受限
18348	阜宁	杨集角东大站分流	10	400	上级设备容量受限
18349	阜宁	杨集张陈二组西站	10	200	上级设备容量受限
18350	阜宁	杨集朱湾一组	10	200	上级设备容量受限
18351	阜宁	杨集张陈站公变	10	200	上级设备容量受限
18352	阜宁	杨集角巷村站公变	10	200	上级设备容量受限
18353	阜宁	杨集张陈西站公变	10	200	上级设备容量受限
18354	阜宁	杨集朱湾扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
18355	阜宁	杨集朱湾村站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18356	阜宁	杨集角东北站公变	10	200	上级设备容量受限
18357	阜宁	杨集朱湾四组公变	10	200	上级设备容量受限
18358	阜宁	杨集角巷梁舍公变	10	200	上级设备容量受限
18359	阜宁	杨集角巷梁舍1#公变	10	200	上级设备容量受限
18360	阜宁	杨集角巷七组公变	10	200	上级设备容量受限
18361	阜宁	杨集角巷三组公变	10	200	上级设备容量受限
18362	阜宁	杨集张陈四组公变	10	400	上级设备容量受限
18363	阜宁	振业康居1#变	10	400	上级设备容量受限
18364	阜宁	杨集角东三四组公变	10	400	上级设备容量受限
18365	阜宁	杨集角东三四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18366	阜宁	杨集朱湾一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18367	阜宁	三灶同兴康居2号配变	10	400	上级设备容量受限
18368	阜宁	三灶同兴康居1号配变	10	400	上级设备容量受限
18369	阜宁	三灶同兴二四组公变	10	200	上级设备容量受限
18370	阜宁	三灶同兴扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
18371	阜宁	三灶海啸村部2#公变	10	200	上级设备容量受限
18372	阜宁	三灶同德六组公变	10	200	上级设备容量受限
18373	阜宁	三灶同兴六七组公变	10	200	上级设备容量受限
18374	阜宁	三灶九灶二组2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18375	阜宁	三灶九灶八组2#公变	10	200	上级设备容量受限
18376	阜宁	三灶同德四组公变	10	400	上级设备容量受限
18377	阜宁	三灶同兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
18378	阜宁	三灶九灶八组公变	10	200	上级设备容量受限
18379	阜宁	三灶同兴五组公变	10	200	上级设备容量受限
18380	阜宁	三灶同德一组公变	10	400	上级设备容量受限
18381	阜宁	三灶九灶二组公变	10	200	上级设备容量受限
18382	阜宁	三灶同德四组2#变	10	400	上级设备容量受限
18383	阜宁	三灶同德四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
18384	阜宁	三灶同心四组公变柱上变压器	10	200	上级设备容量受限
18385	阜宁	三灶九灶八组3号公变	10	400	上级设备容量受限
18386	阜宁	三灶九灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
18387	阜宁	三灶同兴一组公变	10	400	上级设备容量受限
18388	阜宁	三灶同兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
18389	阜宁	三灶楼子加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
18390	阜宁	三灶九灶五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18391	阜宁	三灶同德六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18392	阜宁	三灶九灶一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
18393	阜宁	三灶同德二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18394	阜宁	三灶同兴七组公变	10	400	上级设备容量受限
18395	阜宁	三灶楼子加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
18396	阜宁	三灶同心二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18397	阜宁	三灶同德七组公变	10	400	上级设备容量受限
18398	阜宁	三灶同德七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18399	阜宁	三灶同兴一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18400	阜宁	三灶九灶北站公变	10	400	上级设备容量受限
18401	阜宁	三灶九灶一组4#变	10	400	上级设备容量受限
18402	阜宁	三灶中灶中心站公变	10	200	本级设备容量受限
18403	阜宁	三灶商业街公变	10	400	上级设备容量受限
18404	阜宁	三灶小舍开发区公变	10	400	上级设备容量受限
18405	阜宁	三灶供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
18406	阜宁	三灶祖庄三组(新架)公变	10	400	上级设备容量受限
18407	阜宁	三灶掌李康居2#公变	10	315	上级设备容量受限
18408	阜宁	三灶祖庄三组4#公变柱上变压器	10	400	上级设备容量受限
18409	阜宁	三灶中三灶村三组公变	10	100	上级设备容量受限
18410	阜宁	三灶陈吕三组2#变	10	200	上级设备容量受限
18411	阜宁	三灶中灶中心站2#变	10	200	上级设备容量受限
18412	阜宁	三灶小舍开发区2#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18413	阜宁	三灶前灶三九十组公变	10	200	上级设备容量受限
18414	阜宁	三灶陈吕三组公变	10	200	上级设备容量受限
18415	阜宁	三灶前灶三九十组2#公变	10	200	上级设备容量受限
18416	阜宁	三灶陈吕村二组公变	10	200	上级设备容量受限
18417	阜宁	三灶砖桥村部公变	10	200	上级设备容量受限
18418	阜宁	三灶砖桥五组公变	10	200	上级设备容量受限
18419	阜宁	三灶砖桥西站公变	10	400	上级设备容量受限
18420	阜宁	三灶砖桥村部3#公变	10	400	上级设备容量受限
18421	阜宁	三灶小舍开发区4#公变	10	400	上级设备容量受限
18422	阜宁	三灶小舍开发区5#公变	10	400	上级设备容量受限
18423	阜宁	三灶前灶九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18424	阜宁	三灶砖桥村部2#变	10	400	上级设备容量受限
18425	阜宁	三灶小舍开发区6#配变	10	400	上级设备容量受限
18426	阜宁	三灶祖庄三组3#公变	10	400	上级设备容量受限
18427	阜宁	三灶供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
18428	阜宁	三灶砖桥五组3#配变	10	400	上级设备容量受限
18429	阜宁	三灶高潘六组公变	10	400	上级设备容量受限
18430	阜宁	三灶祖庄三组(原祖道海)公变	10	400	上级设备容量受限
18431	阜宁	三灶供电所5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18432	阜宁	三灶将军变2#变	10	400	上级设备容量受限
18433	阜宁	三灶供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
18434	阜宁	三灶供电所4#变	10	400	上级设备容量受限
18435	阜宁	三灶前灶九组公变	10	400	上级设备容量受限
18436	阜宁	三灶供电所公变	10	400	上级设备容量受限
18437	阜宁	三灶建镇街公变	10	400	上级设备容量受限
18438	阜宁	三灶育才变	10	400	上级设备容量受限
18439	阜宁	三灶供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
18440	阜宁	三灶小街将军变	10	500	上级设备容量受限
18441	阜宁	三灶陈吕小街箱变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18442	阜宁	芦蒲马东新站3#公变	10	200	本级设备容量受限
18443	阜宁	芦蒲中心卫生院公变	10	500	上级设备容量受限
18444	阜宁	芦蒲马集安置楼	10	500	上级设备容量受限
18445	阜宁	芦蒲马集村康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
18446	阜宁	芦蒲左范西站2#配变	10	200	上级设备容量受限
18447	阜宁	芦蒲左范西站	10	200	上级设备容量受限
18448	阜宁	芦蒲马吉东站长公变	10	400	上级设备容量受限
18449	阜宁	芦蒲马吉村站	10	400	上级设备容量受限
18450	阜宁	芦蒲马吉村站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18451	阜宁	芦蒲马吉北站公变	10	400	上级设备容量受限
18452	阜宁	芦蒲左范新北站公变	10	400	上级设备容量受限
18453	阜宁	芦蒲马吉中心村2#变	10	400	上级设备容量受限
18454	阜宁	芦蒲左范八组公变	10	400	上级设备容量受限
18455	阜宁	芦蒲马吉小学公变	10	400	上级设备容量受限
18456	阜宁	芦蒲马吉中心村变	10	400	上级设备容量受限
18457	阜宁	芦蒲马东新站2#变	10	400	上级设备容量受限
18458	阜宁	芦蒲马吉西站公变	10	500	上级设备容量受限
18459	阜宁	芦蒲工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
18460	阜宁	新沟大墩六组公变	10	100	上级设备容量受限
18461	阜宁	新沟大墩三组公变	10	200	上级设备容量受限
18462	阜宁	新沟大墩二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18463	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园南公变	10	400	上级设备容量受限
18464	阜宁	新沟大墩三组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18465	阜宁	新沟大墩二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18466	阜宁	新沟西沙湖康居家园中公变	10	400	上级设备容量受限
18467	阜宁	新沟陈圩北站公变	10	200	上级设备容量受限
18468	阜宁	新沟西沙湖康居1#公变	10	200	上级设备容量受限
18469	阜宁	新沟西沙湖康居嘉园北公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18470	阜宁	新沟大墩七组公变	10	200	上级设备容量受限
18471	阜宁	新沟大墩一组公变	10	200	上级设备容量受限
18472	阜宁	新沟大墩六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18473	阜宁	新沟大墩五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18474	阜宁	东沟镇全民创业园1#公变	10	500	上级设备容量受限
18475	阜宁	陈集园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
18476	阜宁	陈集西营西站公变	10	400	上级设备容量受限
18477	阜宁	陈集园区1#配变	10	200	上级设备容量受限
18478	阜宁	陈集园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
18479	阜宁	陈集园区5#变	10	400	上级设备容量受限
18480	阜宁	陈集西营北站公变	10	400	上级设备容量受限
18481	阜宁	陈集西营北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
18482	阜宁	东沟镇永兴居委会8#公变	10	400	上级设备容量受限
18483	阜宁	东沟镇永兴村南站	10	400	上级设备容量受限
18484	阜宁	东沟镇马舍东站	10	400	上级设备容量受限
18485	阜宁	东沟镇永兴东站1#变	10	400	上级设备容量受限
18486	阜宁	东沟镇永兴居委会7#公变	10	400	上级设备容量受限
18487	阜宁	东沟周湾西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
18488	阜宁	东沟镇永兴东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18489	阜宁	东沟镇永兴居委会12#公变	10	400	上级设备容量受限
18490	阜宁	东沟镇永兴居委会10#公变	10	400	上级设备容量受限
18491	阜宁	东沟永兴村南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
18492	阜宁	东沟镇马舍西站	10	400	上级设备容量受限
18493	阜宁	东沟镇永兴居委会9#公变	10	400	上级设备容量受限
18494	阜宁	东沟永兴北站	10	200	上级设备容量受限
18495	阜宁	东沟永兴居委会13#变	10	400	上级设备容量受限
18496	阜宁	东沟镇周湾西站	10	400	上级设备容量受限
18497	阜宁	东沟镇永兴居委会11#公变	10	500	上级设备容量受限
18498	阜宁	东沟镇永兴中站	10	400	上级设备容量受限
18499	阜宁	东沟镇永兴居委会4#变	10	400	上级设备容量受限
18500	阜宁	东沟镇永兴供电站1#变	10	400	上级设备容量受限
18501	阜宁	东沟镇东庄村六组	10	400	上级设备容量受限
18502	阜宁	东沟镇永西村安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
18503	阜宁	东沟镇邓沟二组1#变	10	200	上级设备容量受限
18504	阜宁	东沟镇周湾东站	10	200	上级设备容量受限
18505	阜宁	东沟周湾南站	10	200	上级设备容量受限
18506	阜宁	东沟镇邓沟二组	10	200	上级设备容量受限
18507	阜宁	东沟镇周湾北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18508	阜宁	东沟黄庄南站	10	400	上级设备容量受限
18509	阜宁	东沟镇邓沟电站1#变	10	200	上级设备容量受限
18510	阜宁	东沟镇新合东站1#变	10	200	上级设备容量受限
18511	阜宁	东沟镇严曹南站	10	200	上级设备容量受限
18512	阜宁	东沟镇周湾中站	10	200	上级设备容量受限
18513	阜宁	东沟镇严曹东站	10	200	上级设备容量受限
18514	阜宁	东沟镇永兴居委会3#变	10	400	上级设备容量受限
18515	阜宁	东沟镇马舍电站	10	400	上级设备容量受限
18516	阜宁	东沟镇永兴村供电站	10	400	上级设备容量受限
18517	阜宁	东沟镇严曹花站	10	400	上级设备容量受限
18518	阜宁	东沟镇永兴供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
18519	阜宁	东沟镇永兴居委会6#变	10	400	上级设备容量受限
18520	阜宁	东沟镇邓沟电站	10	400	上级设备容量受限
18521	阜宁	东沟镇永西村安置点	10	400	上级设备容量受限
18522	阜宁	东沟镇黄庄西站	10	400	上级设备容量受限
18523	阜宁	东沟永兴居委会14#变	10	400	上级设备容量受限
18524	阜宁	东沟镇严曹村电站	10	400	上级设备容量受限
18525	阜宁	东沟镇兴楼东站2#变	10	400	上级设备容量受限
18526	阜宁	东沟镇永兴居委会5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18527	阜宁	东沟镇宋汝三组1#变	10	400	上级设备容量受限
18528	阜宁	东沟希望路1#变	10	500	上级设备容量受限
18529	阜宁	东沟希望路2#变	10	400	上级设备容量受限
18530	阜宁	东沟站东3#变	10	400	上级设备容量受限
18531	阜宁	东沟西城路1#变	10	630	上级设备容量受限
18532	阜宁	东沟镇站北四公变	10	400	上级设备容量受限
18533	阜宁	东沟镇市贸商品城1#变	10	400	上级设备容量受限
18534	阜宁	东沟镇西城路8#箱变	10	400	上级设备容量受限
18535	阜宁	东沟镇希望路3#变	10	400	上级设备容量受限
18536	阜宁	东沟镇西城路5#变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18537	阜宁	东沟镇希望路4#变001	10	630	上级设备容量受限
18538	阜宁	东沟镇西城路4#变	10	400	上级设备容量受限
18539	阜宁	东沟镇站东1#变	10	400	上级设备容量受限
18540	阜宁	东沟镇站东4#变	10	400	上级设备容量受限
18541	阜宁	东沟镇幸福小区2#变	10	400	上级设备容量受限
18542	阜宁	东沟镇幸福小区1#箱变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18543	阜宁	东沟镇西城路3#	10	400	上级设备容量受限
18544	阜宁	东沟镇幸福二组公变	10	400	上级设备容量受限
18545	阜宁	东沟站西二变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18546	阜宁	东沟镇幸福小区公变	10	400	上级设备容量受限
18547	阜宁	东沟站东变	10	400	上级设备容量受限
18548	阜宁	东沟镇南二3#变	10	400	上级设备容量受限
18549	阜宁	东沟镇站东2#公变	10	630	上级设备容量受限
18550	阜宁	沟墩条海东南站	10	200	本级设备容量受限
18551	阜宁	沟墩匣东中港北站	10	200	本级设备容量受限
18552	阜宁	沟墩条海东北站	10	200	本级设备容量受限
18553	阜宁	沟墩富婕水产变	10	400	上级设备容量受限
18554	阜宁	沟墩条海西南站公变	10	200	上级设备容量受限
18555	阜宁	沟墩条海韩墩东站	10	200	上级设备容量受限
18556	阜宁	沟墩匣东三组	10	400	上级设备容量受限
18557	阜宁	沟墩条海条龙2#变	10	400	上级设备容量受限
18558	阜宁	沟墩条海加工厂公变	10	400	上级设备容量受限
18559	阜宁	沟墩条海条龙站公变	10	400	上级设备容量受限
18560	阜宁	沟墩三合南湾南站公变	10	200	上级设备容量受限
18561	阜宁	沟墩阜阳新村变	10	200	上级设备容量受限
18562	阜宁	沟墩条海安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
18563	阜宁	沟墩条海安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
18564	阜宁	沟墩匣东新港站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18565	阜宁	沟墩匣东西站公变	10	100	上级设备容量受限
18566	阜宁	沟墩匣东德兴站公变	10	200	上级设备容量受限
18567	阜宁	沟墩匣东匣湾北站2#	10	200	上级设备容量受限
18568	阜宁	沟墩匣东新港南站	10	200	上级设备容量受限
18569	阜宁	沟墩条海德法站	10	200	上级设备容量受限
18570	阜宁	沟墩匣东中港站	10	200	上级设备容量受限
18571	阜宁	沟墩条海韩墩南站	10	200	上级设备容量受限
18572	阜宁	沟墩匣东新兴西站	10	200	上级设备容量受限
18573	阜宁	沟墩匣东合兴站	10	200	上级设备容量受限
18574	阜宁	沟墩条海卫东站公变	10	200	上级设备容量受限
18575	阜宁	沟墩匣东新北站	10	200	上级设备容量受限
18576	阜宁	沟墩匣东新港站单相变	10	200	上级设备容量受限
18577	阜宁	沟墩条海安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
18578	阜宁	沟墩三合南湾站	10	200	上级设备容量受限
18579	阜宁	沟墩匣东新兴站	10	200	上级设备容量受限
18580	阜宁	沟墩匣东匣湾站	10	200	上级设备容量受限
18581	阜宁	沟墩匣东德兴北站	10	200	上级设备容量受限
18582	阜宁	沟墩匣东中港南站	10	200	上级设备容量受限
18583	阜宁	沟墩匣东四组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18584	阜宁	沟墩匡东三组2#变	10	315	上级设备容量受限
18585	阜宁	沟墩条海安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
18586	阜宁	沟墩条海韩墩站	10	400	上级设备容量受限
18587	阜宁	沟墩匡东合兴南站	10	400	上级设备容量受限
18588	阜宁	沟墩条海东墩站公变	10	400	上级设备容量受限
18589	阜宁	沟墩条海东墩西站公变	10	400	上级设备容量受限
18590	阜宁	沟墩条海邓口组	10	400	上级设备容量受限
18591	阜宁	沟墩大唐村部站	10	400	上级设备容量受限
18592	阜宁	沟墩丰渔安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
18593	阜宁	沟墩大岗电站	10	400	上级设备容量受限
18594	阜宁	沟墩大岗新港站公变	10	200	上级设备容量受限
18595	阜宁	沟墩大岗团结站公变	10	200	上级设备容量受限
18596	阜宁	沟墩红旗联合站	10	400	上级设备容量受限
18597	阜宁	沟墩丰渔安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
18598	阜宁	沟墩丰唐马圩站	10	100	上级设备容量受限
18599	阜宁	沟墩红旗西站	10	200	上级设备容量受限
18600	阜宁	沟墩丰唐孙圩站公变	10	200	上级设备容量受限
18601	阜宁	沟墩大岗新港东站变	10	200	上级设备容量受限
18602	阜宁	沟墩丰唐孙圩2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18603	阜宁	沟墩红旗大岗组	10	200	上级设备容量受限
18604	阜宁	沟墩丰唐马圩电站公变	10	200	上级设备容量受限
18605	阜宁	沟墩大岗南站公变	10	200	上级设备容量受限
18606	阜宁	沟墩大岗西站	10	200	上级设备容量受限
18607	阜宁	沟墩大岗北电站	10	200	上级设备容量受限
18608	阜宁	沟墩大岗中心站公变	10	200	上级设备容量受限
18609	阜宁	沟墩丰唐电站公变	10	200	上级设备容量受限
18610	阜宁	沟墩红旗新岗站	10	200	上级设备容量受限
18611	阜宁	沟墩大岗团结2#变	10	400	上级设备容量受限
18612	阜宁	沟墩丰唐戴圩站公变	10	400	上级设备容量受限
18613	阜宁	沟墩丰唐高墩站	10	400	上级设备容量受限
18614	阜宁	沟墩丰唐电站2#变	10	400	上级设备容量受限
18615	阜宁	沟墩红旗合心西站	10	400	上级设备容量受限
18616	阜宁	沟墩大岗韩桥电站	10	400	上级设备容量受限
18617	阜宁	沟墩后岗村北站公变	10	400	本级设备容量受限
18618	阜宁	沟墩后岗同心站	10	200	本级设备容量受限
18619	阜宁	沟墩后岗西站2#变	10	200	本级设备容量受限
18620	阜宁	沟墩后岗电站	10	200	本级设备容量受限
18621	阜宁	沟墩阜岗西南站公变	10	160	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18622	阜宁	沟墩凌沟戴舍站	10	200	本级设备容量受限
18623	阜宁	沟墩丁王湾河2#变	10	400	上级设备容量受限
18624	阜宁	沟墩跃进胜利站	10	400	上级设备容量受限
18625	阜宁	沟墩跃进安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
18626	阜宁	沟墩跃进沿河站2#变	10	400	上级设备容量受限
18627	阜宁	沟墩跃进安置楼	10	400	上级设备容量受限
18628	阜宁	沟墩跃进安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
18629	阜宁	沟墩跃进广伏站	10	200	上级设备容量受限
18630	阜宁	沟墩凌沟凌东站公变	10	200	上级设备容量受限
18631	阜宁	沟墩新岗村部	10	200	上级设备容量受限
18632	阜宁	沟墩阜岗中站2#变	10	200	上级设备容量受限
18633	阜宁	沟墩后岗东站2#变	10	200	上级设备容量受限
18634	阜宁	沟墩阜冈西站	10	200	上级设备容量受限
18635	阜宁	沟墩跃进四组	10	200	上级设备容量受限
18636	阜宁	沟墩凌沟北站	10	200	上级设备容量受限
18637	阜宁	沟墩跃进何东站	10	200	上级设备容量受限
18638	阜宁	沟墩凌沟夏舍站	10	200	上级设备容量受限
18639	阜宁	沟墩跃进何东西站	10	200	上级设备容量受限
18640	阜宁	沟墩阜岗东站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18641	阜宁	沟墩凌沟凌沟站	10	200	上级设备容量受限
18642	阜宁	沟墩后岗西站	10	400	上级设备容量受限
18643	阜宁	沟墩跃进村站公变	10	400	上级设备容量受限
18644	阜宁	沟墩凌沟凌北站	10	200	上级设备容量受限
18645	阜宁	沟墩丁王湾河站	10	400	上级设备容量受限
18646	阜宁	沟墩阜岗唐庄站	10	200	上级设备容量受限
18647	阜宁	沟墩凌沟凌沟西站	10	200	上级设备容量受限
18648	阜宁	沟墩凌沟夏舍南站	10	400	上级设备容量受限
18649	阜宁	沟墩阜岗中站公变	10	200	上级设备容量受限
18650	阜宁	沟墩大曹北站	10	200	上级设备容量受限
18651	阜宁	沟墩阜岗新河站	10	400	上级设备容量受限
18652	阜宁	沟墩凌沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18653	阜宁	沟墩跃进西站公变	10	200	上级设备容量受限
18654	阜宁	沟墩阜岗杜新站公变	10	400	上级设备容量受限
18655	阜宁	沟墩跃进龙门站	10	400	上级设备容量受限
18656	阜宁	沟墩跃进路墩站	10	400	上级设备容量受限
18657	阜宁	沟墩跃进中心组	10	400	上级设备容量受限
18658	阜宁	沟墩镇区15#公变	10	400	上级设备容量受限
18659	阜宁	沟墩丁王湾河小街变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18660	阜宁	沟墩后岗东3#变	10	400	上级设备容量受限
18661	阜宁	沟墩凌沟大曹站	10	400	上级设备容量受限
18662	阜宁	沟墩新岗中心村	10	400	上级设备容量受限
18663	阜宁	沟墩凌沟凌东西站公变	10	400	上级设备容量受限
18664	阜宁	沟墩跃进沿河中站变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
18665	阜宁	沟墩阜岗西站2#变	10	400	上级设备容量受限
18666	阜宁	沟墩跃进沿河北站	10	400	上级设备容量受限
18667	阜宁	沟墩大曹西站	10	400	上级设备容量受限
18668	阜宁	沟墩跃进沿河站	10	400	上级设备容量受限
18669	阜宁	沟墩镇区18#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
18670	阜宁	沟墩陈林汤王站	10	500	本级设备容量受限
18671	阜宁	沟墩新河高庄站公变	10	200	本级设备容量受限
18672	阜宁	沟墩新河条冈站	10	400	本级设备容量受限
18673	阜宁	沟墩丁王村向阳组公变	10	200	本级设备容量受限
18674	阜宁	沟墩条岗邱舍南站	10	400	上级设备容量受限
18675	阜宁	沟墩丁王顾墩站	10	200	上级设备容量受限
18676	阜宁	沟墩条岗村邱舍站	10	200	上级设备容量受限
18677	阜宁	沟墩新河蒋墩站	10	500	上级设备容量受限
18678	阜宁	沟墩陈林西北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18679	阜宁	沟墩丁王夏舍站	10	400	上级设备容量受限
18680	阜宁	沟墩新河海东站	10	200	上级设备容量受限
18681	阜宁	沟墩丁王电站公变	10	200	上级设备容量受限
18682	阜宁	沟墩陈林东河站公变	10	200	上级设备容量受限
18683	阜宁	沟墩丁王八组	10	200	上级设备容量受限
18684	阜宁	沟墩丁王王庄组	10	200	上级设备容量受限
18685	阜宁	沟墩陈林陈林组站	10	200	上级设备容量受限
18686	阜宁	沟墩新河南站	10	200	上级设备容量受限
18687	阜宁	沟墩陈林电站	10	200	上级设备容量受限
18688	阜宁	沟墩陈林中站	10	200	上级设备容量受限
18689	阜宁	沟墩新河北站	10	200	上级设备容量受限
18690	阜宁	沟墩新河朝阳电站	10	400	上级设备容量受限
18691	阜宁	沟墩陈林顾李站	10	400	上级设备容量受限
18692	阜宁	沟墩丁王丁墩站	10	200	上级设备容量受限
18693	阜宁	沟墩新河东站	10	400	上级设备容量受限
18694	阜宁	沟墩新河西站	10	400	上级设备容量受限
18695	阜宁	沟墩丁王夏舍北站	10	400	上级设备容量受限
18696	阜宁	沟墩新河徐庄站公变	10	400	上级设备容量受限
18697	阜宁	沟墩丁王红星站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18698	阜宁	沟墩陈林西站	10	200	上级设备容量受限
18699	阜宁	沟墩陈林中站2#变	10	400	上级设备容量受限
18700	阜宁	沟墩新河二组2#变	10	400	上级设备容量受限
18701	阜宁	沟墩丁王红星东站	10	400	上级设备容量受限
18702	阜宁	沟墩陈林朱墩站	10	400	上级设备容量受限
18703	阜宁	沟墩新河二组	10	400	上级设备容量受限
18704	阜宁	沟墩条岗王桥站	10	400	上级设备容量受限
18705	阜宁	沟墩柳林南站	10	200	上级设备容量受限
18706	阜宁	沟墩吊沟渔深站公变	10	200	上级设备容量受限
18707	阜宁	沟墩条岗安置点3#变	10	400	上级设备容量受限
18708	阜宁	沟墩条岗安置点6#变	10	400	上级设备容量受限
18709	阜宁	沟墩条岗安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
18710	阜宁	沟墩条岗安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
18711	阜宁	沟墩条岗村东风站公变	10	400	上级设备容量受限
18712	阜宁	沟墩柳林西圩站公变	10	100	上级设备容量受限
18713	阜宁	沟墩集合合兴站公变	10	200	上级设备容量受限
18714	阜宁	沟墩条岗村部站	10	400	上级设备容量受限
18715	阜宁	沟墩条岗安置点7#变	10	400	上级设备容量受限
18716	阜宁	沟墩柳林大岗站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18717	阜宁	沟墩条岗安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
18718	阜宁	沟墩条岗中岗站	10	200	上级设备容量受限
18719	阜宁	沟墩条岗安置点4#变	10	400	上级设备容量受限
18720	阜宁	沟墩吊沟沙缺站公变	10	200	上级设备容量受限
18721	阜宁	沟墩吊沟南站公变	10	200	上级设备容量受限
18722	阜宁	沟墩柳林北站公变	10	200	上级设备容量受限
18723	阜宁	沟墩条岗村邱舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
18724	阜宁	沟墩吊沟北站公变	10	200	上级设备容量受限
18725	阜宁	沟墩条岗东边站公变	10	400	上级设备容量受限
18726	阜宁	沟墩柳林建新站	10	400	上级设备容量受限
18727	阜宁	沟墩条岗西站	10	400	上级设备容量受限
18728	阜宁	沟墩条岗东边站2#变	10	400	上级设备容量受限
18729	阜宁	沟墩吊沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18730	阜宁	沟墩柳林北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18731	阜宁	沟墩兴隆电线厂	10	200	本级设备容量受限
18732	阜宁	沟墩白水塘养殖场8#变	10	400	上级设备容量受限
18733	阜宁	沟墩兴隆东滩2#变	10	630	上级设备容量受限
18734	阜宁	沟墩南坎中心2#变	10	400	上级设备容量受限
18735	阜宁	沟墩兴隆中心站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18736	阜宁	沟墩白水塘养殖场11#变	10	400	上级设备容量受限
18737	阜宁	沟墩白匣海通北站	10	200	上级设备容量受限
18738	阜宁	沟墩白水塘养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
18739	阜宁	沟墩白水塘养殖场7#变	10	500	上级设备容量受限
18740	阜宁	沟墩兴隆新东站	10	400	上级设备容量受限
18741	阜宁	沟墩三合养殖场7#变	10	315	上级设备容量受限
18742	阜宁	沟墩白水塘三合滩田站	10	630	上级设备容量受限
18743	阜宁	沟墩白水塘养殖场1#变	10	400	上级设备容量受限
18744	阜宁	沟墩三合养殖场1#变	10	500	上级设备容量受限
18745	阜宁	沟墩白水塘养殖场6#变	10	400	上级设备容量受限
18746	阜宁	沟墩白水塘养殖场3#变	10	400	上级设备容量受限
18747	阜宁	沟墩三合滩田站2#变	10	400	上级设备容量受限
18748	阜宁	沟墩兴隆城南站	10	200	上级设备容量受限
18749	阜宁	沟墩白水塘养殖场4#变	10	400	上级设备容量受限
18750	阜宁	沟墩兴隆东滩南站3#变	10	400	上级设备容量受限
18751	阜宁	沟墩三合养殖场10#变	10	400	上级设备容量受限
18752	阜宁	沟墩三合养殖场6#变	10	400	上级设备容量受限
18753	阜宁	沟墩白水塘养殖场9#变	10	400	上级设备容量受限
18754	阜宁	沟墩三合养殖厂3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18755	阜宁	沟墩白水塘养殖场5#变	10	200	上级设备容量受限
18756	阜宁	沟墩兴隆条南站	10	400	上级设备容量受限
18757	阜宁	沟墩兴隆联合站公变	10	200	上级设备容量受限
18758	阜宁	沟墩白匣海通站公变	10	200	上级设备容量受限
18759	阜宁	沟墩三合新港南站	10	200	上级设备容量受限
18760	阜宁	沟墩兴隆西站	10	400	上级设备容量受限
18761	阜宁	沟墩兴隆城南东站	10	200	上级设备容量受限
18762	阜宁	沟墩兴隆电线厂2#变	10	200	上级设备容量受限
18763	阜宁	沟墩三合中港站公变	10	200	上级设备容量受限
18764	阜宁	沟墩兴隆新东2#变	10	200	上级设备容量受限
18765	阜宁	沟墩三合合心西站	10	200	上级设备容量受限
18766	阜宁	沟墩兴隆孙墩站	10	400	上级设备容量受限
18767	阜宁	沟墩兴隆新河站	10	200	上级设备容量受限
18768	阜宁	沟墩兴隆东滩站	10	315	上级设备容量受限
18769	阜宁	沟墩兴隆城北站	10	400	上级设备容量受限
18770	阜宁	沟墩兴隆东站	10	400	上级设备容量受限
18771	阜宁	沟墩兴隆排涝站公变	10	400	上级设备容量受限
18772	阜宁	沟墩三合新港站	10	400	上级设备容量受限
18773	阜宁	沟墩兴隆学成组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18774	阜宁	沟墩南坎中心站	10	315	上级设备容量受限
18775	阜宁	沟墩兴隆新河2#变	10	400	上级设备容量受限
18776	阜宁	沟墩兴隆中站2#变	10	400	上级设备容量受限
18777	阜宁	沟墩白水塘养殖场10#变	10	400	上级设备容量受限
18778	阜宁	沟墩三合养殖场9#变	10	400	上级设备容量受限
18779	阜宁	沟墩兴隆东滩南站	10	400	上级设备容量受限
18780	阜宁	沟墩三合养殖场2#变	10	400	上级设备容量受限
18781	阜宁	沟墩三合养殖场8#变	10	400	上级设备容量受限
18782	阜宁	沟墩三合养殖场5#变	10	630	上级设备容量受限
18783	阜宁	沟墩兴达加油站变	10	400	上级设备容量受限
18784	阜宁	沟墩红旗安置点8#变	10	400	上级设备容量受限
18785	阜宁	沟墩红旗安置点5#变	10	400	上级设备容量受限
18786	阜宁	沟墩必林渔河站	10	200	上级设备容量受限
18787	阜宁	沟墩必林南站	10	200	上级设备容量受限
18788	阜宁	沟墩必林长春站	10	400	上级设备容量受限
18789	阜宁	沟墩必林王墩站	10	200	上级设备容量受限
18790	阜宁	沟墩必林北站公变	10	200	上级设备容量受限
18791	阜宁	沟墩必林太平站	10	200	上级设备容量受限
18792	阜宁	沟墩必林必林站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18793	阜宁	沟墩必林王墩南站	10	400	上级设备容量受限
18794	阜宁	沟墩必林北站2#变	10	400	上级设备容量受限
18795	阜宁	沟墩必林太平2#变	10	400	上级设备容量受限
18796	阜宁	沟墩必林渔河2#变	10	400	上级设备容量受限
18797	阜宁	沟墩必林安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
18798	阜宁	施庄安南村3组公变	10	200	上级设备容量受限
18799	阜宁	施庄必余村(三联2.3组)公变	10	200	上级设备容量受限
18800	阜宁	施庄必余一组东公变	10	200	上级设备容量受限
18801	阜宁	施庄安南二组公变	10	200	上级设备容量受限
18802	阜宁	施庄安南一组西公变	10	200	上级设备容量受限
18803	阜宁	施庄安乐村一组箱变	10	630	上级设备容量受限
18804	阜宁	施庄必余三组南公变	10	200	上级设备容量受限
18805	阜宁	施庄必余村3组公变	10	200	上级设备容量受限
18806	阜宁	施庄安南村站公变	10	200	上级设备容量受限
18807	阜宁	施庄田舍村四组箱变	10	630	上级设备容量受限
18808	阜宁	施庄三联二组公变	10	200	上级设备容量受限
18809	阜宁	施庄安南一组（新）配变	10	200	上级设备容量受限
18810	阜宁	施庄安乐三组箱变	10	630	上级设备容量受限
18811	阜宁	施庄安乐村站箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18812	阜宁	施庄三联村4.5组公变	10	200	上级设备容量受限
18813	阜宁	施庄必余村自来水（1.2组）公变	10	200	上级设备容量受限
18814	阜宁	施庄安乐二组东公变	10	200	上级设备容量受限
18815	阜宁	施庄安乐五组公变	10	200	上级设备容量受限
18816	阜宁	施庄安乐村2组公变	10	200	上级设备容量受限
18817	阜宁	施庄必余村1组公变	10	200	上级设备容量受限
18818	阜宁	施庄三联四组公变	10	200	上级设备容量受限
18819	阜宁	益林园区6#变	10	400	本级设备容量受限
18820	阜宁	益林园区8#公变	10	400	上级设备容量受限
18821	阜宁	益林企业园1#公变	10	400	上级设备容量受限
18822	阜宁	益林林达小区公变	10	400	上级设备容量受限
18823	阜宁	益林企业园2#公变	10	400	上级设备容量受限
18824	阜宁	益林东益驾校公变	10	400	上级设备容量受限
18825	阜宁	益林东鼎商城3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
18826	阜宁	益林东鼎商城2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
18827	阜宁	益林东鼎商城4#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
18828	阜宁	益林水利站公变	10	400	上级设备容量受限
18829	阜宁	益林振兴北路公变	10	400	上级设备容量受限
18830	阜宁	益林阜淮路公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18831	阜宁	益林镇企业园5#公变	10	400	上级设备容量受限
18832	阜宁	益林园区3#公变	10	500	上级设备容量受限
18833	阜宁	益林益东村电站公变	10	400	上级设备容量受限
18834	阜宁	益林阜淮路5#公变	10	400	上级设备容量受限
18835	阜宁	益林园区7#变	10	400	上级设备容量受限
18836	阜宁	益林益东加油站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18837	阜宁	益林三里桥公变新	10	400	上级设备容量受限
18838	阜宁	益林三里村56组公变	10	400	上级设备容量受限
18839	阜宁	益林振兴北路2#公变	10	400	上级设备容量受限
18840	阜宁	益林益东加油站公变	10	400	上级设备容量受限
18841	阜宁	益林镇企业园4#公变	10	400	上级设备容量受限
18842	阜宁	益林东鼎商城1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
18843	阜宁	新星二组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
18844	阜宁	范王庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
18845	阜宁	范王庄公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
18846	阜宁	范王庄1#公变	10	400	上级设备容量受限
18847	阜宁	新沟新东六七组1#公变	10	400	上级设备容量受限
18848	阜宁	施庄锦仁村6组公变	10	100	上级设备容量受限
18849	阜宁	施庄锦仁村1.2组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18850	阜宁	施庄高峰五六组公变	10	200	上级设备容量受限
18851	阜宁	施庄高丰村1.7组公变	10	200	上级设备容量受限
18852	阜宁	施庄锦仁村3.4组公变	10	100	上级设备容量受限
18853	阜宁	施庄高峰村8、9组公变	10	200	上级设备容量受限
18854	阜宁	施庄锦仁村站公变	10	200	上级设备容量受限
18855	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
18856	阜宁	施庄东元村西站公变	10	200	上级设备容量受限
18857	阜宁	施庄高丰村4组公变	10	400	上级设备容量受限
18858	阜宁	施庄东园六七组公变	10	200	上级设备容量受限
18859	阜宁	施庄东园七组公变	10	200	上级设备容量受限
18860	阜宁	施庄东元村站公变	10	200	上级设备容量受限
18861	阜宁	施庄东元村四.五组公变	10	200	上级设备容量受限
18862	阜宁	施庄东元村四组单相公变	10	200	上级设备容量受限
18863	阜宁	施庄供电所公变	10	400	上级设备容量受限
18864	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号箱变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18865	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18866	阜宁	施庄碧湖花苑西园1号配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18867	阜宁	施庄碧湖花苑开关站2#主变	10	1000	上级设备容量受限
18868	阜宁	滨湖时代2#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18869	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18870	阜宁	施庄碧湖花苑西园2号配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18871	阜宁	滨湖时代1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
18872	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房配变2配电变压器	10	800	上级设备容量受限
18873	阜宁	施庄碧湖花苑开关站1#主变	10	1000	上级设备容量受限
18874	阜宁	施庄碧湖花苑小区2#配电房1#主变	10	800	上级设备容量受限
18875	阜宁	滨湖时代1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
18876	阜宁	滨湖时代2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
18877	阜宁	板湖松林北站公变	10	400	上级设备容量受限
18878	阜宁	板湖松林小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
18879	阜宁	板湖松林一组4#公变	10	200	上级设备容量受限
18880	阜宁	板湖东兴北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
18881	阜宁	板湖殷庄三组单相变	10	50	上级设备容量受限
18882	阜宁	板湖松林小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
18883	阜宁	板湖蓝湖安置楼1#变	10	630	上级设备容量受限
18884	阜宁	板湖松林东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18885	阜宁	板湖画士北站公变	10	200	上级设备容量受限
18886	阜宁	板湖松林小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
18887	阜宁	板湖松林一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18888	阜宁	板湖殷庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
18889	阜宁	板湖孙庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
18890	阜宁	板湖东兴南站公变	10	200	上级设备容量受限
18891	阜宁	板湖松林东站公变	10	200	上级设备容量受限
18892	阜宁	板湖孙庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
18893	阜宁	板湖北荡六组2#	10	200	上级设备容量受限
18894	阜宁	板湖北荡中站公变	10	200	上级设备容量受限
18895	阜宁	板湖站东2#	10	200	上级设备容量受限
18896	阜宁	板湖殷庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
18897	阜宁	板湖殷庄西站2#	10	200	上级设备容量受限
18898	阜宁	板湖北荡六组公变	10	200	上级设备容量受限
18899	阜宁	板湖孙庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18900	阜宁	板湖北荡中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18901	阜宁	板湖画士村站公变	10	400	上级设备容量受限
18902	阜宁	板湖殷庄村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18903	阜宁	板湖南郭西站公变	10	400	上级设备容量受限
18904	阜宁	板湖南郭西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18905	阜宁	板湖东兴北站公变	10	400	上级设备容量受限
18906	阜宁	板湖画士站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18907	阜宁	板湖孙庄五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18908	阜宁	板湖南郭村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
18909	阜宁	板湖殷庄东2#	10	400	上级设备容量受限
18910	阜宁	板湖殷庄东2#公变	10	400	上级设备容量受限
18911	阜宁	板湖南郭北2#公变	10	400	上级设备容量受限
18912	阜宁	板湖孙庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
18913	阜宁	板湖南郭村站公变	10	400	上级设备容量受限
18914	阜宁	板湖画士北2#公变	10	400	上级设备容量受限
18915	阜宁	板湖供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
18916	阜宁	板湖松林一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18917	阜宁	板湖南郭北2#公变	10	400	上级设备容量受限
18918	阜宁	板湖东兴南2#公变	10	400	上级设备容量受限
18919	阜宁	益林祥瑞小区公变	10	800	上级设备容量受限
18920	阜宁	益林玻璃园区9#公变	10	400	上级设备容量受限
18921	阜宁	益林育才路4#变	10	400	上级设备容量受限
18922	阜宁	益林玻璃城1#公变	10	500	上级设备容量受限
18923	阜宁	益林学府花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
18924	阜宁	益林益南安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
18925	阜宁	益林倪东新区5#单相变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18926	阜宁	益林玻璃城4#公变	10	630	上级设备容量受限
18927	阜宁	益林倪东新区4#单相变	10	400	上级设备容量受限
18928	阜宁	益林玻璃城7#公变	10	630	上级设备容量受限
18929	阜宁	益林学府花园1#箱变002	10	630	上级设备容量受限
18930	阜宁	益林清华苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
18931	阜宁	益林玻璃城3#公变	10	630	上级设备容量受限
18932	阜宁	益林玻璃城6#公变	10	500	上级设备容量受限
18933	阜宁	益林大东四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
18934	阜宁	益林阳光花园3#公变	10	400	上级设备容量受限
18935	阜宁	益林玻璃城2#公变	10	630	上级设备容量受限
18936	阜宁	益林育才路5#公变	10	400	上级设备容量受限
18937	阜宁	益林益南安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
18938	阜宁	益林育才路公变	10	400	上级设备容量受限
18939	阜宁	益林学府花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
18940	阜宁	益林东升二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
18941	阜宁	益林玻璃城5#公变	10	630	上级设备容量受限
18942	阜宁	益林清华苑2#公变	10	400	上级设备容量受限
18943	阜宁	益林人民南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
18944	阜宁	益林学府花园2#箱变004	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18945	阜宁	益林玻璃城8#公变	10	500	上级设备容量受限
18946	阜宁	益林学府花苑配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
18947	阜宁	益林学府花苑配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
18948	阜宁	益林海陵壹号公变	10	400	上级设备容量受限
18949	阜宁	益林昌盛轩配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
18950	阜宁	益林杨园3#公变	10	400	上级设备容量受限
18951	阜宁	益林育才路东公变	10	400	上级设备容量受限
18952	阜宁	益林育才路2#公变	10	400	上级设备容量受限
18953	阜宁	益林银龙路公变	10	400	上级设备容量受限
18954	阜宁	益林育才路3#公变	10	400	上级设备容量受限
18955	阜宁	益林大东四组5#变	10	400	上级设备容量受限
18956	阜宁	益林昌盛轩配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
18957	阜宁	罗桥何李七组配变	10	200	本级设备容量受限
18958	阜宁	罗桥镇张段东站	10	200	本级设备容量受限
18959	阜宁	罗桥孔黄一二组变	10	200	本级设备容量受限
18960	阜宁	罗桥镇登郎四组变	10	200	上级设备容量受限
18961	阜宁	罗桥孔黄北站公变	10	200	上级设备容量受限
18962	阜宁	罗桥许舍七八组变	10	200	上级设备容量受限
18963	阜宁	罗桥张段西站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18964	阜宁	罗桥支河五组变	10	200	上级设备容量受限
18965	阜宁	罗桥邵庄二五组配变分流	10	200	上级设备容量受限
18966	阜宁	罗桥刘庄一二三组变	10	200	上级设备容量受限
18967	阜宁	罗桥何李一组变	10	200	上级设备容量受限
18968	阜宁	罗桥邵庄二五组变	10	200	上级设备容量受限
18969	阜宁	罗桥孔黄六组公变	10	200	上级设备容量受限
18970	阜宁	罗桥支河二组变	10	200	上级设备容量受限
18971	阜宁	罗桥刘庄四五组变	10	200	上级设备容量受限
18972	阜宁	罗桥张段四七组变	10	200	上级设备容量受限
18973	阜宁	罗桥何李一二组变	10	200	上级设备容量受限
18974	阜宁	罗桥张段大站变	10	200	上级设备容量受限
18975	阜宁	罗桥镇孔黄五组	10	400	上级设备容量受限
18976	阜宁	罗桥许舍三组变	10	200	上级设备容量受限
18977	阜宁	罗桥镇刘庄四组	10	200	上级设备容量受限
18978	阜宁	罗桥许舍一组变	10	200	上级设备容量受限
18979	阜宁	罗桥孔黄四五组变	10	200	上级设备容量受限
18980	阜宁	罗桥许舍五六组分流	10	400	上级设备容量受限
18981	阜宁	罗桥何李大站变	10	400	上级设备容量受限
18982	阜宁	罗桥孔黄三六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
18983	阜宁	罗桥镇孟舍村二组	10	200	上级设备容量受限
18984	阜宁	罗桥支河四组变JN	10	400	上级设备容量受限
18985	阜宁	罗桥镇许舍七组	10	400	上级设备容量受限
18986	阜宁	罗桥镇许舍西站	10	400	上级设备容量受限
18987	阜宁	罗桥镇张段大站分流	10	400	上级设备容量受限
18988	阜宁	罗桥孟舍照明站变	10	400	上级设备容量受限
18989	阜宁	罗桥何李三组变	10	400	上级设备容量受限
18990	阜宁	罗桥何李四组	10	400	上级设备容量受限
18991	阜宁	罗桥何李三组分流	10	400	上级设备容量受限
18992	阜宁	罗桥镇孟舍西站	10	400	上级设备容量受限
18993	阜宁	罗桥支河二组分流	10	400	上级设备容量受限
18994	阜宁	罗桥镇孟舍三组变	10	400	上级设备容量受限
18995	阜宁	罗桥支河一组变	10	400	上级设备容量受限
18996	阜宁	罗桥许舍二组变	10	400	上级设备容量受限
18997	阜宁	罗桥刘庄一组配变	10	400	上级设备容量受限
18998	阜宁	罗桥邵庄一六组分流	10	400	上级设备容量受限
18999	阜宁	罗桥镇邵庄五组	10	400	上级设备容量受限
19000	阜宁	罗桥许舍三组配变分流	10	400	上级设备容量受限
19001	阜宁	罗桥邵庄一六组变JN	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19002	阜宁	罗桥许舍五六组变	10	400	上级设备容量受限
19003	阜宁	罗桥镇张段西站分流	10	400	上级设备容量受限
19004	阜宁	罗桥许舍八组变	10	400	上级设备容量受限
19005	阜宁	罗桥沿路3#变	10	200	上级设备容量受限
19006	阜宁	罗桥青扬六组公变	10	200	上级设备容量受限
19007	阜宁	罗桥青扬加工厂变	10	200	上级设备容量受限
19008	阜宁	罗桥农电11#变	10	400	上级设备容量受限
19009	阜宁	罗桥陈未东站变	10	200	上级设备容量受限
19010	阜宁	罗桥陈未小区变	10	400	上级设备容量受限
19011	阜宁	罗桥镇谷舍南站分流	10	200	上级设备容量受限
19012	阜宁	罗桥谷舍北站变	10	200	上级设备容量受限
19013	阜宁	罗桥谷舍南站变	10	200	上级设备容量受限
19014	阜宁	罗桥青扬十二组变	10	200	上级设备容量受限
19015	阜宁	罗桥镇陈未电站2#变	10	200	上级设备容量受限
19016	阜宁	罗桥高邱新站变	10	400	上级设备容量受限
19017	阜宁	罗桥镇谷舍六组分流	10	200	上级设备容量受限
19018	阜宁	罗桥镇谷舍五组	10	400	上级设备容量受限
19019	阜宁	罗桥陈未八组1#变JN	10	200	上级设备容量受限
19020	阜宁	罗桥谷舍五八组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19021	阜宁	罗桥小光三五组变	10	400	上级设备容量受限
19022	阜宁	罗桥镇青杨加工厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
19023	阜宁	罗桥镇谷舍四组	10	400	上级设备容量受限
19024	阜宁	罗桥谷舍六组变	10	400	上级设备容量受限
19025	阜宁	罗桥镇陈未电站分流	10	400	上级设备容量受限
19026	阜宁	罗桥沿路5#变	10	400	上级设备容量受限
19027	阜宁	罗桥青杨加工厂1#变	10	400	上级设备容量受限
19028	阜宁	罗桥陈未电站变JN	10	400	上级设备容量受限
19029	阜宁	罗桥镇农电5号变分流	10	400	上级设备容量受限
19030	阜宁	罗桥沿路6#变	10	400	上级设备容量受限
19031	阜宁	罗桥镇光明小区变	10	400	上级设备容量受限
19032	阜宁	古河古井酒店北公变	10	400	上级设备容量受限
19033	阜宁	古河农电站新公变	10	630	上级设备容量受限
19034	阜宁	古河粮站变西	10	400	上级设备容量受限
19035	阜宁	古河3号变	10	400	上级设备容量受限
19036	阜宁	古河镇古井酒店变	10	400	上级设备容量受限
19037	阜宁	古河镇粮站公变	10	400	上级设备容量受限
19038	阜宁	古河小康路	10	400	上级设备容量受限
19039	阜宁	古河2组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19040	阜宁	古河小康路西	10	400	上级设备容量受限
19041	阜宁	古河二四组公变	10	315	上级设备容量受限
19042	阜宁	古河1#箱式变	10	400	上级设备容量受限
19043	阜宁	古河农电站公变	10	400	上级设备容量受限
19044	阜宁	东鑫花园2#变	10	1000	上级设备容量受限
19045	阜宁	施庄丁桥村1.2组公变	10	400	上级设备容量受限
19046	阜宁	施庄和平安置小区2#变000012002	10	630	上级设备容量受限
19047	阜宁	施庄丁桥村4.5组公变	10	400	上级设备容量受限
19048	阜宁	施庄和平佳苑小区2#箱变主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
19049	阜宁	施庄和平安置小区1#变000001001	10	630	上级设备容量受限
19050	阜宁	施庄丁桥村6组公变	10	400	上级设备容量受限
19051	阜宁	施庄新民小区四期配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
19052	阜宁	施庄丁桥三组西公变	10	200	上级设备容量受限
19053	阜宁	施庄和平集中居住区（丁桥）3#公变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19054	阜宁	东鑫花园1#变	10	1000	上级设备容量受限
19055	阜宁	洲美汽车城1#开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
19056	阜宁	施庄和平佳苑小区1#箱变主变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
19057	阜宁	施庄丁桥六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
19058	阜宁	罗桥乡洪桥村四组	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19059	阜宁	罗桥镇洪桥中站	10	200	本级设备容量受限
19060	阜宁	罗桥乡东风村北站JN	10	200	本级设备容量受限
19061	阜宁	罗桥镇洪桥七组	10	200	上级设备容量受限
19062	阜宁	罗桥洪桥西站变	10	400	上级设备容量受限
19063	阜宁	罗桥乡洪桥村东站	10	200	上级设备容量受限
19064	阜宁	罗桥镇候庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
19065	阜宁	罗桥镇金韩三五组	10	200	上级设备容量受限
19066	阜宁	罗桥镇候庄西站分流	10	400	上级设备容量受限
19067	阜宁	罗桥镇东风八组配变分流公变	10	200	上级设备容量受限
19068	阜宁	罗桥东风七组公变	10	200	上级设备容量受限
19069	阜宁	罗桥镇龙窝六组	10	200	上级设备容量受限
19070	阜宁	罗桥乡东风村八组	10	400	上级设备容量受限
19071	阜宁	罗桥乡候庄村西站	10	200	上级设备容量受限
19072	阜宁	罗桥乡候庄村东站	10	200	上级设备容量受限
19073	阜宁	罗桥镇龙窝二组	10	400	上级设备容量受限
19074	阜宁	罗桥乡洪桥六九组变	10	200	上级设备容量受限
19075	阜宁	罗桥乡候庄村中站	10	400	上级设备容量受限
19076	阜宁	罗桥乡洪桥村八组	10	200	上级设备容量受限
19077	阜宁	罗桥洪桥十组1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19078	阜宁	罗桥乡东风村南站	10	400	上级设备容量受限
19079	阜宁	罗桥东风三组	10	400	上级设备容量受限
19080	阜宁	罗桥镇圆盘北变	10	200	上级设备容量受限
19081	阜宁	罗桥镇洪桥三组	10	400	上级设备容量受限
19082	阜宁	罗桥镇沿路花苑变	10	400	上级设备容量受限
19083	阜宁	罗桥镇候庄东站分流	10	400	上级设备容量受限
19084	阜宁	罗桥乡洪桥村十组JN	10	400	上级设备容量受限
19085	阜宁	陈良王滩五组	10	400	上级设备容量受限
19086	阜宁	陈良新涂安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
19087	阜宁	陈良旭新五组	10	400	上级设备容量受限
19088	阜宁	陈良新涂安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
19089	阜宁	陈良新涂安置点5号公变	10	400	上级设备容量受限
19090	阜宁	陈良新涂安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
19091	阜宁	陈良丹平安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
19092	阜宁	陈良丹平村安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
19093	阜宁	陈良丹平安置点10号公变	10	400	上级设备容量受限
19094	阜宁	陈良滨湖西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19095	阜宁	陈良新涂安置点1号公变	10	400	上级设备容量受限
19096	阜宁	陈良新涂安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19097	阜宁	陈良丹平安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
19098	阜宁	陈良丹平安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
19099	阜宁	陈良涂桥三四组3#	10	400	上级设备容量受限
19100	阜宁	陈良丹平安置点8号公变	10	400	上级设备容量受限
19101	阜宁	陈良丹南6组2#变	10	400	上级设备容量受限
19102	阜宁	陈良丹平安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限
19103	阜宁	陈良新涂安置点2号公变	10	400	上级设备容量受限
19104	阜宁	陈良新涂安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
19105	阜宁	陈良涂桥五六组	10	200	上级设备容量受限
19106	阜宁	陈良丹平安置点6号公变	10	400	上级设备容量受限
19107	阜宁	陈良丹平安置点4号公变	10	400	上级设备容量受限
19108	阜宁	陈良新涂安置点12号公变	10	400	上级设备容量受限
19109	阜宁	陈良旭新五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
19110	阜宁	陈良丹平安置点3号公变	10	400	上级设备容量受限
19111	阜宁	陈良新涂安置点9号公变	10	400	上级设备容量受限
19112	阜宁	陈良涂桥一组	10	400	上级设备容量受限
19113	阜宁	陈良王滩八组	10	200	上级设备容量受限
19114	阜宁	陈良新涂安置点7号公变	10	400	上级设备容量受限
19115	阜宁	陈良新涂安置点11号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19116	阜宁	陈良王滩中站2#变	10	200	上级设备容量受限
19117	阜宁	陈良丹南六组	10	200	上级设备容量受限
19118	阜宁	陈良旭新中站	10	200	上级设备容量受限
19119	阜宁	陈良涂桥一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19120	阜宁	陈良丹南七组	10	200	上级设备容量受限
19121	阜宁	陈良陶港二组	10	200	上级设备容量受限
19122	阜宁	陈良滨湖东站	10	200	上级设备容量受限
19123	阜宁	陈良滨湖东站2#变	10	200	上级设备容量受限
19124	阜宁	陈良东华南站	10	200	上级设备容量受限
19125	阜宁	陈良丹南二组	10	200	上级设备容量受限
19126	阜宁	陈良丹南二组2#变	10	200	上级设备容量受限
19127	阜宁	陈良涂桥三四组2#	10	200	上级设备容量受限
19128	阜宁	陈良丹南七组2#变	10	200	上级设备容量受限
19129	阜宁	陈良滨湖五组	10	200	上级设备容量受限
19130	阜宁	陈良旭新中站2#变	10	200	上级设备容量受限
19131	阜宁	陈良滨湖中站2#变	10	200	上级设备容量受限
19132	阜宁	陈良王滩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19133	阜宁	陈良丹南东站	10	200	上级设备容量受限
19134	阜宁	陈良丹南四组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19135	阜宁	陈良陶港四组	10	200	上级设备容量受限
19136	阜宁	陈良滨湖中站	10	200	上级设备容量受限
19137	阜宁	陈良丹平安置点5号公变	10	200	上级设备容量受限
19138	阜宁	陈良旭新南站	10	400	上级设备容量受限
19139	阜宁	陈良涂桥三四组	10	400	上级设备容量受限
19140	阜宁	陈良丹南十组2#变	10	400	上级设备容量受限
19141	阜宁	陈良丹南十组	10	400	上级设备容量受限
19142	阜宁	陈良王滩二组	10	400	上级设备容量受限
19143	阜宁	阜城窑湾七组公变	10	400	本级设备容量受限
19144	阜宁	阜城城东花园5#公变	10	630	上级设备容量受限
19145	阜宁	阜城城东家园3#公变	10	400	上级设备容量受限
19146	阜宁	阜城阜蒲四组公变	10	200	上级设备容量受限
19147	阜宁	阜城窑湾六组2#变	10	400	上级设备容量受限
19148	阜宁	阜城窑湾七组北公变	10	200	上级设备容量受限
19149	阜宁	阜城窑湾九组1#公变	10	400	上级设备容量受限
19150	阜宁	阜城城东家园1#公变	10	400	上级设备容量受限
19151	阜宁	阜城城东花园4#变	10	630	上级设备容量受限
19152	阜宁	阜城新港花苑公变	10	400	上级设备容量受限
19153	阜宁	阜城城东花园3#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19154	阜宁	阜城城东安置楼3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
19155	阜宁	阜城窑湾九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19156	阜宁	阜城窑湾一组公变	10	630	上级设备容量受限
19157	阜宁	阜城窑湾七组西公变	10	400	上级设备容量受限
19158	阜宁	阜城窑湾四组公变	10	200	上级设备容量受限
19159	阜宁	阜城城东安置楼2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
19160	阜宁	阜城窑湾七组东公变	10	400	上级设备容量受限
19161	阜宁	阜城窑湾七组南公变	10	200	上级设备容量受限
19162	阜宁	阜宁县城东花园2号变706149005002	10	630	上级设备容量受限
19163	阜宁	阜城城东花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
19164	阜宁	阜城窑湾九组公变	10	400	上级设备容量受限
19165	阜宁	阜城城东安置楼1#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
19166	阜宁	阜城城东家园2#公变	10	400	上级设备容量受限
19167	阜宁	阜城城东安置楼4#箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19168	阜宁	阜城小灶六组3#公变	10	200	上级设备容量受限
19169	阜宁	阜城窑湾十组公变	10	200	上级设备容量受限
19170	阜宁	阜城顾庄东公变	10	200	上级设备容量受限
19171	阜宁	阜城窑湾五组公变	10	200	上级设备容量受限
19172	阜宁	阜城窑湾南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19173	阜宁	阜城顾庄九组公变	10	630	上级设备容量受限
19174	阜宁	阜城窑湾八组公变	10	400	上级设备容量受限
19175	阜宁	阜城窑湾北站公变	10	400	上级设备容量受限
19176	阜宁	阜城窑湾六组公变	10	400	上级设备容量受限
19177	阜宁	阜城小灶七组公变	10	400	上级设备容量受限
19178	阜宁	阜城小灶六组公变	10	400	上级设备容量受限
19179	阜宁	陈良沿河东站2#变	10	200	本级设备容量受限
19180	阜宁	陈良三烈二组	10	200	本级设备容量受限
19181	阜宁	陈良三烈五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
19182	阜宁	陈良三烈中站	10	200	上级设备容量受限
19183	阜宁	陈良东华南站3#公变	10	200	上级设备容量受限
19184	阜宁	陈良三烈中站2#变	10	400	上级设备容量受限
19185	阜宁	陈良苏港四组2#变	10	200	上级设备容量受限
19186	阜宁	陈良玉民东站	10	200	上级设备容量受限
19187	阜宁	陈良孙墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19188	阜宁	陈良余桥西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19189	阜宁	陈良三烈七组2#变	10	200	上级设备容量受限
19190	阜宁	陈良新新四组	10	200	上级设备容量受限
19191	阜宁	陈良余桥西站4#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19192	阜宁	陈良陈港三组2#变	10	200	上级设备容量受限
19193	阜宁	陈良苏港东站单相变（新）	10	200	上级设备容量受限
19194	阜宁	陈良三烈二组2#公变	10	200	上级设备容量受限
19195	阜宁	陈良三烈中站4#公变	10	200	上级设备容量受限
19196	阜宁	陈良玉民中站3#变	10	400	上级设备容量受限
19197	阜宁	陈良沿河村站	10	200	上级设备容量受限
19198	阜宁	陈良三烈五组	10	200	上级设备容量受限
19199	阜宁	陈良沿河三四组2号变	10	200	上级设备容量受限
19200	阜宁	陈良三烈三八组	10	200	上级设备容量受限
19201	阜宁	陈良玉民东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19202	阜宁	陈良三烈七组	10	200	上级设备容量受限
19203	阜宁	陈良沿河一二组	10	200	上级设备容量受限
19204	阜宁	陈良三烈七组3号变	10	200	上级设备容量受限
19205	阜宁	陈良三烈三八组2#	10	200	上级设备容量受限
19206	阜宁	陈良苏港东站	10	400	上级设备容量受限
19207	阜宁	陈良镇三烈中站5#变	10	200	上级设备容量受限
19208	阜宁	陈良沿河七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
19209	阜宁	陈良玉民中站4#变	10	400	上级设备容量受限
19210	阜宁	陈良苏港四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19211	阜宁	陈良玉民中站2#	10	400	上级设备容量受限
19212	阜宁	陈良沿河三四组	10	400	上级设备容量受限
19213	阜宁	陈良沿河三四组3号公变	10	400	上级设备容量受限
19214	阜宁	陈良三烈中站3#	10	400	上级设备容量受限
19215	阜宁	陈良沿河村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19216	阜宁	陈良陈港南站	10	400	上级设备容量受限
19217	阜宁	罗桥兴旺小区变	10	400	上级设备容量受限
19218	阜宁	罗桥邓庄3#公变	10	400	上级设备容量受限
19219	阜宁	罗桥农电12#变	10	400	上级设备容量受限
19220	阜宁	罗桥镇邓庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
19221	阜宁	罗桥余庄二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19222	阜宁	罗桥镇邓庄1#公变	10	400	上级设备容量受限
19223	阜宁	罗桥镇罗杨路东站	10	400	上级设备容量受限
19224	阜宁	罗桥邓庄4#公变	10	400	上级设备容量受限
19225	阜宁	罗桥镇干东六组	10	400	上级设备容量受限
19226	阜宁	罗桥晓光电站变	10	200	上级设备容量受限
19227	阜宁	罗桥镇晓光七组公变	10	200	上级设备容量受限
19228	阜宁	罗桥杨庄电站变	10	200	上级设备容量受限
19229	阜宁	罗桥晓刘电站变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19230	阜宁	罗桥干蒲电站变	10	200	上级设备容量受限
19231	阜宁	罗桥镇小光三五组配变分流	10	200	上级设备容量受限
19232	阜宁	罗桥干口一组变	10	400	上级设备容量受限
19233	阜宁	罗桥晓光一二组配变更换	10	400	上级设备容量受限
19234	阜宁	罗桥镇杨庄三组变	10	200	上级设备容量受限
19235	阜宁	罗桥镇罗杨路南站变	10	200	上级设备容量受限
19236	阜宁	罗桥镇干口六组配变分流	10	400	上级设备容量受限
19237	阜宁	罗桥干口七组	10	400	上级设备容量受限
19238	阜宁	罗桥镇杨庄西站	10	400	上级设备容量受限
19239	阜宁	罗桥干蒲电站分流	10	400	上级设备容量受限
19240	阜宁	罗桥干东电站变	10	400	上级设备容量受限
19241	阜宁	罗桥干蒲新站变	10	400	上级设备容量受限
19242	阜宁	罗桥干蒲五六组变	10	400	上级设备容量受限
19243	阜宁	罗桥杨庄四组	10	400	上级设备容量受限
19244	阜宁	罗桥镇杨庄电站配变分流	10	400	上级设备容量受限
19245	阜宁	罗桥镇罗杨路桥西变	10	400	上级设备容量受限
19246	阜宁	罗桥干口三组变	10	400	上级设备容量受限
19247	阜宁	罗桥镇罗杨路桥东变	10	400	上级设备容量受限
19248	阜宁	罗桥镇晓光一二组分流	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19249	阜宁	罗桥干东中站变	10	400	上级设备容量受限
19250	阜宁	罗桥镇晓刘电站配变分流	10	400	上级设备容量受限
19251	阜宁	罗桥干口六组变	10	400	上级设备容量受限
19252	阜宁	罗桥干东南站	10	400	上级设备容量受限
19253	阜宁	罗桥干东东站变	10	400	上级设备容量受限
19254	阜宁	罗桥镇干东东站分流	10	400	上级设备容量受限
19255	阜宁	罗桥镇干东中站分流	10	400	上级设备容量受限
19256	阜宁	罗桥镇晓光六组公变	10	400	上级设备容量受限
19257	阜宁	罗桥镇干蒲新站分流	10	400	上级设备容量受限
19258	阜宁	罗桥镇罗桥油厂变	10	400	上级设备容量受限
19259	阜宁	阜城新桥七组东箱式公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19260	阜宁	阜城温馨花园二期1#开关站1#箱式公变	10	1000	上级设备容量受限
19261	阜宁	阜城新桥十组3#公变	10	400	上级设备容量受限
19262	阜宁	阜城工业园区4#公变	10	400	上级设备容量受限
19263	阜宁	阜城新桥十组公变	10	400	上级设备容量受限
19264	阜宁	阜城新桥居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限
19265	阜宁	温馨花园二期2#配电房4#变4005	10	800	上级设备容量受限
19266	阜宁	阜城新桥十一组北公变	10	400	上级设备容量受限
19267	阜宁	阜城新桥十一组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19268	阜宁	阜城新桥村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
19269	阜宁	阜城林王一组东公变	10	400	上级设备容量受限
19270	阜宁	阜城温馨花园二期2#配电房3#变主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19271	阜宁	阜城新桥十组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
19272	阜宁	阜城新桥集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限
19273	阜宁	温馨花园二期1#开关站2#变002	10	1000	上级设备容量受限
19274	阜宁	阜城新桥集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
19275	阜宁	阜城工业园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
19276	阜宁	阜城工业园8#配变	10	400	上级设备容量受限
19277	阜宁	阜城工业园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
19278	阜宁	阜城工业园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
19279	阜宁	阜城工业园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
19280	阜宁	阜城新桥村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
19281	阜宁	阜城新桥集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
19282	阜宁	阜城新桥中心组公变	10	630	上级设备容量受限
19283	阜宁	羊寨五里四组公变	10	400	上级设备容量受限
19284	阜宁	羊寨史庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
19285	阜宁	羊寨渠东西南站公变	10	200	上级设备容量受限
19286	阜宁	羊寨丁庄六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19287	阜宁	羊寨丁庄中站公变	10	200	上级设备容量受限
19288	阜宁	羊寨五里一六组公变	10	200	上级设备容量受限
19289	阜宁	羊寨苏水四组公变	10	200	上级设备容量受限
19290	阜宁	羊寨苏水二组公变	10	200	上级设备容量受限
19291	阜宁	羊寨五里一六组3#变	10	200	上级设备容量受限
19292	阜宁	羊寨镇苏水二组2#配变	10	200	上级设备容量受限
19293	阜宁	羊寨流泉东站公变	10	200	上级设备容量受限
19294	阜宁	羊寨流泉沙河公变	10	400	上级设备容量受限
19295	阜宁	羊寨丁庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
19296	阜宁	羊寨丁庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
19297	阜宁	羊寨流泉南站变	10	400	上级设备容量受限
19298	阜宁	羊寨丁庄六组2号变	10	400	上级设备容量受限
19299	阜宁	羊寨苏水三组公变	10	400	上级设备容量受限
19300	阜宁	羊寨流泉堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
19301	阜宁	羊寨苏水一五组2号变	10	400	上级设备容量受限
19302	阜宁	羊寨五里一六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19303	阜宁	羊寨丁庄中站2号公变	10	400	上级设备容量受限
19304	阜宁	羊寨苏水一组公变	10	400	上级设备容量受限
19305	阜宁	古河镇西街公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19306	阜宁	古河3#变北	10	200	上级设备容量受限
19307	阜宁	古河镇预制场公变	10	400	上级设备容量受限
19308	阜宁	古河镇古河2#箱式变07001	10	400	上级设备容量受限
19309	阜宁	古河镇派出所公变	10	400	上级设备容量受限
19310	阜宁	古河古颜七组北	10	200	上级设备容量受限
19311	阜宁	古河1#变	10	400	上级设备容量受限
19312	阜宁	古河古颜七组公变	10	400	上级设备容量受限
19313	阜宁	古河西左北站西公变	10	400	上级设备容量受限
19314	阜宁	古河2#变	10	400	上级设备容量受限
19315	阜宁	古河古河五组南站公变	10	500	上级设备容量受限
19316	阜宁	益林裴庄二组2#公变	10	400	本级设备容量受限
19317	阜宁	益林楚阳东配变公变	10	200	本级设备容量受限
19318	阜宁	益林所楚阳西站公变	10	400	本级设备容量受限
19319	阜宁	益林中荡村56组公变	10	200	上级设备容量受限
19320	阜宁	益林大余村部西公变	10	400	上级设备容量受限
19321	阜宁	益林石桥南站公变	10	400	上级设备容量受限
19322	阜宁	益林大余新村4#公变	10	400	上级设备容量受限
19323	阜宁	益林裴庄村34组公变	10	400	上级设备容量受限
19324	阜宁	益林伏庄5组公变新	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19325	阜宁	益林伏庄村12组公变	10	400	上级设备容量受限
19326	阜宁	益林赵陶村三组公变	10	400	上级设备容量受限
19327	阜宁	益林中荡二组公变	10	400	上级设备容量受限
19328	阜宁	益林石桥村二组公变	10	400	上级设备容量受限
19329	阜宁	益林赵陶村公变	10	400	上级设备容量受限
19330	阜宁	益林谈庄村345组公变	10	400	上级设备容量受限
19331	阜宁	益林阜淮路东公变	10	400	上级设备容量受限
19332	阜宁	益林后余村34组公变	10	200	上级设备容量受限
19333	阜宁	益林石桥中站公变	10	400	上级设备容量受限
19334	阜宁	益林裴庄村二组公变	10	400	上级设备容量受限
19335	阜宁	益林大余新村3#公变	10	400	上级设备容量受限
19336	阜宁	益林中荡村34组公变	10	400	上级设备容量受限
19337	阜宁	益林镇大余村三组	10	400	上级设备容量受限
19338	阜宁	益林中荡5组公变	10	400	上级设备容量受限
19339	阜宁	益林裴庄村公变	10	400	上级设备容量受限
19340	阜宁	益林石桥村34组公变	10	400	上级设备容量受限
19341	阜宁	益林大余村23组公变	10	400	上级设备容量受限
19342	阜宁	益林伏庄村24组公变	10	400	上级设备容量受限
19343	阜宁	益林中荡村27组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19344	阜宁	益林大余新村2#公变	10	400	上级设备容量受限
19345	阜宁	益林赵陶南站公变新	10	400	上级设备容量受限
19346	阜宁	益林大余新村1#公变新	10	400	上级设备容量受限
19347	阜宁	益林大余村一组公变	10	400	上级设备容量受限
19348	阜宁	益林中荡北站公变	10	400	上级设备容量受限
19349	阜宁	益林大余村45组公变	10	400	上级设备容量受限
19350	阜宁	益林后余一二组公变	10	400	上级设备容量受限
19351	阜宁	益林谈庄一组公变	10	400	上级设备容量受限
19352	阜宁	益林大余新村5#变新	10	400	上级设备容量受限
19353	阜宁	益林伏庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
19354	阜宁	益林中荡三组公变	10	400	上级设备容量受限
19355	阜宁	益林北郊村部公变	10	400	上级设备容量受限
19356	阜宁	益林楚阳北站公变新	10	400	上级设备容量受限
19357	阜宁	益林谈庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
19358	阜宁	益林鑫鑫花苑2#公变	10	800	上级设备容量受限
19359	阜宁	益林建新东路4#公变	10	400	上级设备容量受限
19360	阜宁	益林建新东路1#公变	10	400	上级设备容量受限
19361	阜宁	益林淮海大沟北公变*	10	400	上级设备容量受限
19362	阜宁	益林振兴花园2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19363	阜宁	益林益都华庭4#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
19364	阜宁	益林益都华庭3#箱式公变	10	500	上级设备容量受限
19365	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站1#公变	10	630	上级设备容量受限
19366	阜宁	益林解放东路3#公变	10	400	上级设备容量受限
19367	阜宁	益林城中花苑配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
19368	阜宁	益林益东小区公变	10	400	上级设备容量受限
19369	阜宁	益林益都华庭2#公变	10	500	上级设备容量受限
19370	阜宁	益林益都华庭5#箱变	10	630	上级设备容量受限
19371	阜宁	益林高庄6#公变	10	400	上级设备容量受限
19372	阜宁	益林建新桥3#公变	10	400	上级设备容量受限
19373	阜宁	益林鑫鑫花苑开关站2#公变	10	630	上级设备容量受限
19374	阜宁	益林解放西路公变	10	500	上级设备容量受限
19375	阜宁	益林鑫源小区公变	10	630	上级设备容量受限
19376	阜宁	益林解放东路北公变	10	400	上级设备容量受限
19377	阜宁	益林城中花苑配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
19378	阜宁	益林高庄5#公变	10	400	上级设备容量受限
19379	阜宁	益林解放西路3#公变新	10	500	上级设备容量受限
19380	阜宁	益林解放东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
19381	阜宁	益林益北村部箱式公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19382	阜宁	益林益北小学南公变	10	400	上级设备容量受限
19383	阜宁	益林振兴花园公变	10	630	上级设备容量受限
19384	阜宁	益林阜泰花园1#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
19385	阜宁	益林益都华庭1#公变	10	500	上级设备容量受限
19386	阜宁	益林鑫鑫花苑1#公变	10	800	上级设备容量受限
19387	阜宁	益林高庄公变	10	500	上级设备容量受限
19388	阜宁	益林人民北路公变	10	500	上级设备容量受限
19389	阜宁	益林解放小区公变	10	400	上级设备容量受限
19390	阜宁	益林建新东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
19391	阜宁	益林镇解放西路2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19392	阜宁	益林市区线29#塔箱式公变	10	400	上级设备容量受限
19393	阜宁	益林国泰花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
19394	阜宁	益林高庄3#公变	10	630	上级设备容量受限
19395	阜宁	益林高庄4#变	10	400	上级设备容量受限
19396	阜宁	益林高庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
19397	阜宁	益林鑫源小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
19398	阜宁	益林振兴南路公变	10	400	上级设备容量受限
19399	阜宁	益林解放东路公变	10	400	上级设备容量受限
19400	阜宁	益林振兴路隧道箱式公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19401	阜宁	益林海陵公变	10	400	上级设备容量受限
19402	阜宁	益林建新东路3#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
19403	阜宁	施庄小街11#变	10	400	上级设备容量受限
19404	阜宁	施庄专榆村电站公变	10	400	上级设备容量受限
19405	阜宁	施庄骥超村四组公变	10	200	上级设备容量受限
19406	阜宁	施庄和平居委会1#公变00012001	10	630	上级设备容量受限
19407	阜宁	施庄四组公变	10	400	上级设备容量受限
19408	阜宁	施庄专榆一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19409	阜宁	施庄橡树湾小区10#配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19410	阜宁	施庄香港城2#箱变002002	10	630	上级设备容量受限
19411	阜宁	施庄和平居委会(红房子)回迁安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
19412	阜宁	施庄小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
19413	阜宁	施庄小街7#变	10	400	上级设备容量受限
19414	阜宁	施庄香港城1#箱变001001	10	630	上级设备容量受限
19415	阜宁	施庄香港城6#箱变006009	10	630	上级设备容量受限
19416	阜宁	施庄供电所2#100公变	10	400	上级设备容量受限
19417	阜宁	施庄6#变	10	500	上级设备容量受限
19418	阜宁	施庄施庄村1、2组公变	10	500	上级设备容量受限
19419	阜宁	施庄供电所4#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19420	阜宁	施庄香港城5#箱变007	10	630	上级设备容量受限
19421	阜宁	施庄供电所1#200公变	10	400	上级设备容量受限
19422	阜宁	施庄田舍二组东公变	10	400	上级设备容量受限
19423	阜宁	施庄小街9#变	10	400	上级设备容量受限
19424	阜宁	施庄骥超一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19425	阜宁	施庄香港城4#箱变005	10	630	上级设备容量受限
19426	阜宁	施庄供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限
19427	阜宁	施庄两合村四组公变	10	400	上级设备容量受限
19428	阜宁	施庄骥超村二组公变	10	400	上级设备容量受限
19429	阜宁	施庄橡树湾配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
19430	阜宁	施庄香港城3#箱变003	10	630	上级设备容量受限
19431	阜宁	施庄小街10#变	10	400	上级设备容量受限
19432	阜宁	施庄南顾3.4组1公变	10	400	上级设备容量受限
19433	阜宁	施庄橡树湾配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
19434	阜宁	施庄施庄村3组公变	10	200	上级设备容量受限
19435	阜宁	施庄施庄村4、5组公变	10	400	上级设备容量受限
19436	阜宁	施庄4.5组北公变	10	400	上级设备容量受限
19437	阜宁	施庄小街12#变	10	400	上级设备容量受限
19438	阜宁	施庄专榆村村站2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19439	阜宁	施庄小街8#公变	10	400	上级设备容量受限
19440	阜宁	施庄小街13#配变	10	400	上级设备容量受限
19441	阜宁	板湖南园公变	10	630	上级设备容量受限
19442	阜宁	板湖南站公变	10	200	上级设备容量受限
19443	阜宁	板湖孙西北站公变	10	400	上级设备容量受限
19444	阜宁	板湖商住城1#箱变001	10	500	上级设备容量受限
19445	阜宁	板湖商住城2#箱变	10	400	上级设备容量受限
19446	阜宁	板湖供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
19447	阜宁	板湖供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
19448	阜宁	板湖站南公变	10	400	上级设备容量受限
19449	阜宁	板湖孙合小区公变	10	200	上级设备容量受限
19450	阜宁	板湖孙庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
19451	阜宁	板湖西崔三组公变	10	400	上级设备容量受限
19452	阜宁	板湖西崔小区2#变	10	200	上级设备容量受限
19453	阜宁	板湖西崔西站2#变	10	400	上级设备容量受限
19454	阜宁	板湖西崔小区1#变	10	200	上级设备容量受限
19455	阜宁	板湖供电所10#公变	10	400	上级设备容量受限
19456	阜宁	板湖西崔北站公变	10	400	上级设备容量受限
19457	阜宁	板湖西崔西站3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19458	阜宁	板湖孙西东站公变	10	400	上级设备容量受限
19459	阜宁	板湖镇孙庄二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19460	阜宁	板湖孙西西站公变	10	400	上级设备容量受限
19461	阜宁	板湖西崔西站公变	10	400	上级设备容量受限
19462	阜宁	板湖孙西中站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19463	阜宁	板湖孙西西站2#变	10	400	上级设备容量受限
19464	阜宁	板湖西崔东站2#变	10	400	上级设备容量受限
19465	阜宁	板湖孙西北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19466	阜宁	板湖西崔东站公变	10	400	上级设备容量受限
19467	阜宁	板湖孙西中站公变	10	400	上级设备容量受限
19468	阜宁	板湖供电所9#公变	10	400	上级设备容量受限
19469	阜宁	板湖站北公变	10	200	上级设备容量受限
19470	阜宁	板湖供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
19471	阜宁	板湖北站公变	10	400	上级设备容量受限
19472	阜宁	板湖蔡张小区1#变	10	200	上级设备容量受限
19473	阜宁	板湖北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19474	阜宁	板湖农贸市场公变	10	500	上级设备容量受限
19475	阜宁	板湖镇西南站公变	10	400	上级设备容量受限
19476	阜宁	板湖东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19477	阜宁	板湖一二组2#	10	400	上级设备容量受限
19478	阜宁	板湖松林一组3#公变	10	400	上级设备容量受限
19479	阜宁	板湖供电所4#公变	10	200	上级设备容量受限
19480	阜宁	板湖镇东电站公变	10	400	上级设备容量受限
19481	阜宁	板湖供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
19482	阜宁	板湖蔡张小区2#变	10	200	上级设备容量受限
19483	阜宁	板湖郭庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
19484	阜宁	板湖松林西站公变	10	400	上级设备容量受限
19485	阜宁	板湖西站公变	10	200	上级设备容量受限
19486	阜宁	板湖站东公变	10	400	上级设备容量受限
19487	阜宁	板湖一二组公变	10	200	上级设备容量受限
19488	阜宁	板湖镇东西站公变	10	400	上级设备容量受限
19489	阜宁	板湖镇西中站公变	10	400	上级设备容量受限
19490	阜宁	板湖振兴路公变	10	400	上级设备容量受限
19491	阜宁	板湖站东3#公变	10	400	上级设备容量受限
19492	阜宁	板湖镇镇东西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19493	阜宁	板湖镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
19494	阜宁	陈集七组公变	10	400	上级设备容量受限
19495	阜宁	陈集镇区3#公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19496	阜宁	陈集沿河北路公变	10	400	上级设备容量受限
19497	阜宁	陈集二组公变	10	400	上级设备容量受限
19498	阜宁	陈集镇陈集八组	10	400	上级设备容量受限
19499	阜宁	陈集公园公变	10	400	上级设备容量受限
19500	阜宁	陈集三组公变	10	400	上级设备容量受限
19501	阜宁	陈集镇东1#变	10	400	上级设备容量受限
19502	阜宁	陈集镇区2#公变	10	500	上级设备容量受限
19503	阜宁	陈集七组2#变	10	400	上级设备容量受限
19504	阜宁	陈集镇区1#公变	10	500	上级设备容量受限
19505	阜宁	陈集沿河1#配变	10	400	上级设备容量受限
19506	阜宁	陈集陈中1#配变	10	400	上级设备容量受限
19507	阜宁	陈集纺机公变	10	200	上级设备容量受限
19508	阜宁	陈集园区4#变	10	400	上级设备容量受限
19509	阜宁	陈集政府公变	10	400	上级设备容量受限
19510	阜宁	陈集东站台片	10	200	上级设备容量受限
19511	阜宁	陈集十组1#配变	10	400	上级设备容量受限
19512	阜宁	陈集中学公变	10	400	上级设备容量受限
19513	阜宁	陈集石狮张庄公变	10	400	上级设备容量受限
19514	阜宁	陈集贾周西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19515	阜宁	陈集贾周电站公变	10	400	上级设备容量受限
19516	阜宁	陈集六组公变	10	400	上级设备容量受限
19517	阜宁	陈集北站	10	500	上级设备容量受限
19518	阜宁	陈集一组公变	10	400	上级设备容量受限
19519	阜宁	陈集陈集六组1#配变	10	400	上级设备容量受限
19520	阜宁	陈集五组公变	10	400	上级设备容量受限
19521	阜宁	陈集四组公变	10	400	上级设备容量受限
19522	阜宁	陈集贾周西站1#公变	10	400	上级设备容量受限
19523	阜宁	陈集供电所公变	10	400	上级设备容量受限
19524	阜宁	陈集南站配变	10	400	上级设备容量受限
19525	阜宁	陈集贾周中站配变	10	400	上级设备容量受限
19526	阜宁	陈集镇东公变	10	400	上级设备容量受限
19527	阜宁	陈集五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
19528	阜宁	陈集供电所1#变	10	400	上级设备容量受限
19529	阜宁	陈集七组1#变	10	400	上级设备容量受限
19530	阜宁	陈集九组公变	10	400	上级设备容量受限
19531	阜宁	陈集十组公变	10	400	上级设备容量受限
19532	阜宁	羊寨小岗三组公变	10	400	本级设备容量受限
19533	阜宁	羊寨北沙康居楼公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19534	阜宁	羊寨北沙社区2#变	10	200	上级设备容量受限
19535	阜宁	羊寨北沙小街1#新增变	10	200	上级设备容量受限
19536	阜宁	羊寨北沙小街南站公变	10	400	上级设备容量受限
19537	阜宁	羊寨小岗西站公变	10	400	上级设备容量受限
19538	阜宁	羊寨沙西南站公变	10	200	上级设备容量受限
19539	阜宁	羊寨马工堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
19540	阜宁	羊寨大西五六组2#变	10	200	上级设备容量受限
19541	阜宁	羊寨小岗河南站公变	10	200	上级设备容量受限
19542	阜宁	羊寨大西中站公变	10	200	上级设备容量受限
19543	阜宁	羊寨大西三四组公变	10	200	上级设备容量受限
19544	阜宁	羊寨马工北站公变	10	400	上级设备容量受限
19545	阜宁	羊寨马工干渠公变	10	200	上级设备容量受限
19546	阜宁	羊寨孟滩二组公变	10	200	上级设备容量受限
19547	阜宁	羊寨孟滩六组公变	10	400	上级设备容量受限
19548	阜宁	羊寨大西五六组公变	10	200	上级设备容量受限
19549	阜宁	羊寨孟滩北站公变	10	200	上级设备容量受限
19550	阜宁	羊寨马工村站公变	10	200	上级设备容量受限
19551	阜宁	羊寨大西西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19552	阜宁	羊寨沙西西站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19553	阜宁	羊寨孟滩三组变	10	200	上级设备容量受限
19554	阜宁	羊寨沙西村站公变	10	200	上级设备容量受限
19555	阜宁	羊寨孟滩五六组公变	10	400	上级设备容量受限
19556	阜宁	羊寨孟滩三组2#变	10	400	上级设备容量受限
19557	阜宁	羊寨大西西站公变	10	400	上级设备容量受限
19558	阜宁	羊寨马工村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
19559	阜宁	羊寨小岗三组2#变	10	400	上级设备容量受限
19560	阜宁	羊寨马工东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19561	阜宁	羊寨小岗东站变	10	400	上级设备容量受限
19562	阜宁	羊寨北沙小街东站公变	10	400	上级设备容量受限
19563	阜宁	羊寨北沙小街5#公变	10	400	上级设备容量受限
19564	阜宁	羊寨孟滩七八组公变	10	400	上级设备容量受限
19565	阜宁	羊寨马工一二三组2号公变	10	400	上级设备容量受限
19566	阜宁	羊寨孟滩五六组2号变	10	400	上级设备容量受限
19567	阜宁	羊寨北沙小街北站公变	10	400	上级设备容量受限
19568	阜宁	羊寨北沙小街3#新增变	10	400	上级设备容量受限
19569	阜宁	羊寨孟滩一七组公变	10	400	上级设备容量受限
19570	阜宁	羊寨马工东站2号公变	10	400	上级设备容量受限
19571	阜宁	羊寨北沙小街5#新增变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19572	阜宁	羊寨北沙小街2#公变	10	400	上级设备容量受限
19573	阜宁	羊寨小岗西站2号公变	10	400	上级设备容量受限
19574	阜宁	羊寨沙西电站公变	10	400	上级设备容量受限
19575	阜宁	羊寨马工一二三组公变	10	400	上级设备容量受限
19576	阜宁	羊寨孟滩一二组公变	10	400	上级设备容量受限
19577	阜宁	羊寨马工干渠2号公变	10	400	上级设备容量受限
19578	阜宁	羊寨北沙小街2号新增变	10	400	上级设备容量受限
19579	阜宁	羊寨北沙振北街变	10	400	上级设备容量受限
19580	阜宁	羊寨北沙小街1#公变	10	400	上级设备容量受限
19581	阜宁	羊寨孟滩三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限
19582	阜宁	羊寨北沙小街4#公变	10	400	上级设备容量受限
19583	阜宁	羊寨北沙小街中站公变	10	400	上级设备容量受限
19584	阜宁	羊寨北沙社区公变	10	400	上级设备容量受限
19585	阜宁	10kV东方名苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
19586	阜宁	东风幼儿园箱变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
19587	阜宁	10kV中亿8#箱变	10	500	上级设备容量受限
19588	阜宁	10kV东方名苑9#楼箱变	10	250	上级设备容量受限
19589	阜宁	城河东路1#公变(杆箱)	10	400	上级设备容量受限
19590	阜宁	10kV东方名苑2#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19591	阜宁	10kV顾庄小区（1#-4#楼）专变	10	630	上级设备容量受限
19592	阜宁	10kV中亿1#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
19593	阜宁	10kV中亿7#箱变	10	500	上级设备容量受限
19594	阜宁	10kV中亿6#箱变	10	500	上级设备容量受限
19595	阜宁	10kV中亿10#箱变	10	630	上级设备容量受限
19596	阜宁	10kV东方名苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
19597	阜宁	10kV中亿1#配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
19598	阜宁	10kV中亿1#箱变	10	500	上级设备容量受限
19599	阜宁	条河6#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
19600	阜宁	10kV东方名苑4#箱变	10	500	上级设备容量受限
19601	阜宁	10kV中亿4#箱变	10	400	上级设备容量受限
19602	阜宁	10kV中亿2#箱变	10	500	上级设备容量受限
19603	阜宁	10kV中亿5#箱变	10	400	上级设备容量受限
19604	阜宁	10kV中亿9#箱变	10	630	上级设备容量受限
19605	阜宁	10kV中亿12#箱变	10	630	上级设备容量受限
19606	阜宁	10kV中亿3#箱变	10	500	上级设备容量受限
19607	阜宁	政府99#公变	10	400	上级设备容量受限
19608	阜宁	条河工业区公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
19609	阜宁	阜宁阜城工业园区3#变主变配电变压器	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19610	阜宁	阜城农民科技城公变	10	400	上级设备容量受限
19611	阜宁	阜城林新花园3#变	10	630	上级设备容量受限
19612	阜宁	阜城新桥十二组公变	10	400	上级设备容量受限
19613	阜宁	阜城新桥十一组东公变	10	200	上级设备容量受限
19614	阜宁	阜城林新花园1#变	10	630	上级设备容量受限
19615	阜宁	阜城林新花园2#变	10	630	上级设备容量受限
19616	阜宁	阜城农民科技城2#公变主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
19617	阜宁	阜城吉尔普公变	10	500	上级设备容量受限
19618	阜宁	阜城工业园区6#公变	10	500	上级设备容量受限
19619	阜宁	阜城容山中学公变	10	400	上级设备容量受限
19620	阜宁	阜城新桥移民公变	10	315	上级设备容量受限
19621	阜宁	合利大王一组	10	200	本级设备容量受限
19622	阜宁	合利四合村三组	10	200	本级设备容量受限
19623	阜宁	合利敖河村一组	10	200	本级设备容量受限
19624	阜宁	合利邹河南站变	10	200	上级设备容量受限
19625	阜宁	合利邹河三四组	10	200	上级设备容量受限
19626	阜宁	合利许庄东配变	10	200	上级设备容量受限
19627	阜宁	合利三岔北站	10	400	上级设备容量受限
19628	阜宁	合利许庄三组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19629	阜宁	合利许庄村站2#变	10	200	上级设备容量受限
19630	阜宁	合利许庄村	10	400	上级设备容量受限
19631	阜宁	合利许庄一组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
19632	阜宁	合利四合顾舍	10	200	上级设备容量受限
19633	阜宁	合利两河中站	10	200	上级设备容量受限
19634	阜宁	合利两河二组变	10	200	上级设备容量受限
19635	阜宁	合利三港一组2#变	10	200	上级设备容量受限
19636	阜宁	合利两河东站变	10	200	上级设备容量受限
19637	阜宁	合利两河2. 3. 4组	10	200	上级设备容量受限
19638	阜宁	合利四合西站	10	200	上级设备容量受限
19639	阜宁	合利敖河西站2#	10	200	上级设备容量受限
19640	阜宁	合利三岔南站	10	200	上级设备容量受限
19641	阜宁	合利敖河东站	10	200	上级设备容量受限
19642	阜宁	合利两河北站配变	10	200	上级设备容量受限
19643	阜宁	合利四合东站	10	200	上级设备容量受限
19644	阜宁	合利邹河五组	10	200	上级设备容量受限
19645	阜宁	合利许庄六组变	10	200	上级设备容量受限
19646	阜宁	合利两河一队	10	200	上级设备容量受限
19647	阜宁	合利邹河一组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19648	阜宁	合利两河1.2组变	10	200	上级设备容量受限
19649	阜宁	合利大王一组单相变	10	200	上级设备容量受限
19650	阜宁	合利四合南站	10	200	上级设备容量受限
19651	阜宁	合利四合新站	10	200	上级设备容量受限
19652	阜宁	合利三岔一组	10	200	上级设备容量受限
19653	阜宁	合利三岔六组（西）	10	200	上级设备容量受限
19654	阜宁	合利两河村	10	400	上级设备容量受限
19655	阜宁	合利两河四组变	10	200	上级设备容量受限
19656	阜宁	合利四合武庄站变	10	400	上级设备容量受限
19657	阜宁	合利两河十组	10	400	上级设备容量受限
19658	阜宁	合利许庄北站变	10	200	上级设备容量受限
19659	阜宁	合利两河九组	10	400	上级设备容量受限
19660	阜宁	合利敖河西站	10	400	上级设备容量受限
19661	阜宁	合利四合中站配变	10	200	上级设备容量受限
19662	阜宁	合利两河村11.12组	10	200	上级设备容量受限
19663	阜宁	合利两河十一组公变	10	200	上级设备容量受限
19664	阜宁	合利许庄五组配变	10	200	上级设备容量受限
19665	阜宁	合利邹河一组(东)公变	10	400	上级设备容量受限
19666	阜宁	合利敖河村三组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19667	阜宁	合利两河南站	10	400	上级设备容量受限
19668	阜宁	合利敖河南站变	10	400	上级设备容量受限
19669	阜宁	合利邹河西站变	10	400	上级设备容量受限
19670	阜宁	合利三港村站	10	400	上级设备容量受限
19671	阜宁	合利世英花园变	10	400	上级设备容量受限
19672	阜宁	合利两河五组变	10	400	上级设备容量受限
19673	阜宁	合利邹河村站	10	400	上级设备容量受限
19674	阜宁	合利三岔五组	10	400	上级设备容量受限
19675	阜宁	合利汇水三组变	10	400	上级设备容量受限
19676	阜宁	合利香榭丽配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
19677	阜宁	合利大王三组台片-JN	10	200	上级设备容量受限
19678	阜宁	合利安置小区	10	400	上级设备容量受限
19679	阜宁	合利新湖3.4组	10	200	上级设备容量受限
19680	阜宁	合利供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
19681	阜宁	合利汇水一组变	10	400	上级设备容量受限
19682	阜宁	合利供电所4#变	10	315	上级设备容量受限
19683	阜宁	合利大王安置点箱式公变	10	400	上级设备容量受限
19684	阜宁	合利供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
19685	阜宁	合利阜宁新湖一组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19686	阜宁	合利新湖六组	10	200	上级设备容量受限
19687	阜宁	合利汇水北站	10	200	上级设备容量受限
19688	阜宁	合利新湖村站	10	200	上级设备容量受限
19689	阜宁	合利老街	10	200	上级设备容量受限
19690	阜宁	合利大王三、四组	10	200	上级设备容量受限
19691	阜宁	合利新湖二组配变	10	200	上级设备容量受限
19692	阜宁	合利三岔三组（东）	10	200	上级设备容量受限
19693	阜宁	合利大王四组台片	10	200	上级设备容量受限
19694	阜宁	合利新湖北站变	10	200	上级设备容量受限
19695	阜宁	合利汇水新站	10	200	上级设备容量受限
19696	阜宁	合利新湖二组南配变	10	200	上级设备容量受限
19697	阜宁	合利三岔村三组	10	200	上级设备容量受限
19698	阜宁	合利大王站	10	400	上级设备容量受限
19699	阜宁	合利新湖三组1	10	400	上级设备容量受限
19700	阜宁	合利合利供电所1#变	10	500	上级设备容量受限
19701	阜宁	合利东街	10	400	上级设备容量受限
19702	阜宁	合利三组2#变	10	400	上级设备容量受限
19703	阜宁	合利供电所7#变	10	400	上级设备容量受限
19704	阜宁	合利三岔二组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19705	阜宁	合利汇水二组配变	10	400	上级设备容量受限
19706	阜宁	合利合利西街	10	400	上级设备容量受限
19707	阜宁	合利供电所5#变	10	500	上级设备容量受限
19708	阜宁	合利供电所8#变	10	400	上级设备容量受限
19709	阜宁	合利合利供电所2#变	10	400	上级设备容量受限
19710	阜宁	合利新湖五组变	10	400	上级设备容量受限
19711	阜宁	合利供电所6#变	10	400	上级设备容量受限
19712	阜宁	板湖前进北站公变	10	200	本级设备容量受限
19713	阜宁	板湖张费东站长公变	10	400	本级设备容量受限
19714	阜宁	板湖小夏西站公变	10	200	上级设备容量受限
19715	阜宁	板湖邵湛西站公变	10	200	上级设备容量受限
19716	阜宁	板湖邵湛东站长公变	10	200	上级设备容量受限
19717	阜宁	板湖张费南站长公变	10	200	上级设备容量受限
19718	阜宁	板湖小晏西站公变	10	200	上级设备容量受限
19719	阜宁	板湖前进南站2#	10	200	上级设备容量受限
19720	阜宁	板湖前进北站2#	10	200	上级设备容量受限
19721	阜宁	板湖小晏西站2#	10	200	上级设备容量受限
19722	阜宁	板湖张费村站长公变	10	200	上级设备容量受限
19723	阜宁	板湖丰荡南站长公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19724	阜宁	板湖小夏二组单相变	10	200	上级设备容量受限
19725	阜宁	板湖邵湛三组公变	10	200	上级设备容量受限
19726	阜宁	板湖邵湛五组2#变	10	200	上级设备容量受限
19727	阜宁	板湖邵湛东2#	10	200	上级设备容量受限
19728	阜宁	板湖小夏西2#	10	200	上级设备容量受限
19729	阜宁	板湖邵湛西2#	10	200	上级设备容量受限
19730	阜宁	板湖前进南3#公变	10	400	上级设备容量受限
19731	阜宁	板湖小夏南2#公变	10	400	上级设备容量受限
19732	阜宁	板湖小夏电2#公变	10	200	上级设备容量受限
19733	阜宁	板湖前进南2#公变	10	200	上级设备容量受限
19734	阜宁	板湖小晏电2#公变	10	400	上级设备容量受限
19735	阜宁	板湖小夏电2#	10	200	上级设备容量受限
19736	阜宁	板湖小夏南2#公变	10	400	上级设备容量受限
19737	阜宁	板湖邵湛五组公变	10	400	上级设备容量受限
19738	阜宁	板湖张费村2#公变	10	400	上级设备容量受限
19739	阜宁	板湖邵湛东3#变	10	400	上级设备容量受限
19740	阜宁	板湖丰荡北2#	10	400	上级设备容量受限
19741	阜宁	板湖丰荡东2#公变	10	400	上级设备容量受限
19742	阜宁	板湖丰荡东2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19743	阜宁	板湖丰荡南站2#变	10	400	上级设备容量受限
19744	阜宁	板湖丰荡北站公变	10	400	上级设备容量受限
19745	阜宁	罗桥镇海陵河东变	10	400	上级设备容量受限
19746	阜宁	罗桥沿街二组变	10	400	上级设备容量受限
19747	阜宁	罗桥镇粮管所综合变	10	400	上级设备容量受限
19748	阜宁	罗桥小学配变负荷分割	10	400	上级设备容量受限
19749	阜宁	罗桥沿路农电3#变	10	400	上级设备容量受限
19750	阜宁	罗桥沿路农电2#变	10	630	上级设备容量受限
19751	阜宁	罗桥余庄二组变	10	400	上级设备容量受限
19752	阜宁	罗桥余庄一组变	10	400	上级设备容量受限
19753	阜宁	罗桥四组变	10	400	上级设备容量受限
19754	阜宁	罗桥镇罗桥五组	10	400	上级设备容量受限
19755	阜宁	罗桥农电5#变	10	400	上级设备容量受限
19756	阜宁	罗桥圆盘西变	10	400	上级设备容量受限
19757	阜宁	罗桥余庄一组分流	10	400	上级设备容量受限
19758	阜宁	罗桥沿街8#变	10	400	上级设备容量受限
19759	阜宁	罗桥镇海陵小区变	10	400	上级设备容量受限
19760	阜宁	罗桥信用社公变	10	400	上级设备容量受限
19761	阜宁	罗桥沿街9#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19762	阜宁	罗桥镇国土综合变	10	400	上级设备容量受限
19763	阜宁	罗桥沿街农电1#变	10	400	上级设备容量受限
19764	阜宁	罗桥农电10#变	10	630	上级设备容量受限
19765	阜宁	罗桥沿街6#变	10	630	上级设备容量受限
19766	阜宁	公兴青南安置小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
19767	阜宁	公兴东盛八组康居1#变	10	400	上级设备容量受限
19768	阜宁	公兴孙利安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
19769	阜宁	公兴孙利置点1#变	10	400	上级设备容量受限
19770	阜宁	公兴青南安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
19771	阜宁	公兴左夏5组公变	10	200	上级设备容量受限
19772	阜宁	公兴青南东边3#变公变	10	400	上级设备容量受限
19773	阜宁	公兴青墩五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19774	阜宁	公兴邱厂村东边公变	10	400	上级设备容量受限
19775	阜宁	公兴石黄西站2#变	10	400	上级设备容量受限
19776	阜宁	公兴青南东边2公变	10	200	上级设备容量受限
19777	阜宁	公兴左夏6组2#公变	10	200	上级设备容量受限
19778	阜宁	公兴左夏六组3#变	10	400	上级设备容量受限
19779	阜宁	公兴青墩六组2#变	10	400	上级设备容量受限
19780	阜宁	公兴东盛安置点2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19781	阜宁	公兴左夏一三组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19782	阜宁	公兴青南村4组公变	10	200	上级设备容量受限
19783	阜宁	公兴左夏村1.3组公变	10	200	上级设备容量受限
19784	阜宁	公兴孙舍西站2#公变	10	200	上级设备容量受限
19785	阜宁	公兴青墩6组公变	10	400	上级设备容量受限
19786	阜宁	公兴孙舍一、八组公变	10	200	上级设备容量受限
19787	阜宁	公兴孙舍三、四组公变	10	200	上级设备容量受限
19788	阜宁	公兴青南村六组公变	10	200	上级设备容量受限
19789	阜宁	公兴邱厂6组公变	10	200	上级设备容量受限
19790	阜宁	公兴孙舍二组公变	10	200	上级设备容量受限
19791	阜宁	公兴孙舍东站2#单相变	10	200	上级设备容量受限
19792	阜宁	公兴孙舍4组公变	10	400	上级设备容量受限
19793	阜宁	公兴孙舍村西站公变	10	200	上级设备容量受限
19794	阜宁	公兴青墩二组2#变	10	400	上级设备容量受限
19795	阜宁	公兴青墩二组公变	10	400	上级设备容量受限
19796	阜宁	公兴青墩五组公变	10	200	上级设备容量受限
19797	阜宁	公兴姜庄七组公变	10	200	上级设备容量受限
19798	阜宁	公兴左夏村西站公变	10	200	上级设备容量受限
19799	阜宁	公兴青墩七组单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19800	阜宁	公兴左夏6组公变	10	200	上级设备容量受限
19801	阜宁	公兴良种场电站公变	10	400	上级设备容量受限
19802	阜宁	公兴青墩三组公变	10	400	上级设备容量受限
19803	阜宁	公兴良种场电站2#单相变	10	400	上级设备容量受限
19804	阜宁	公兴青墩村七、八组公变	10	400	上级设备容量受限
19805	阜宁	公兴青南电站4号变	10	400	上级设备容量受限
19806	阜宁	公兴邱厂村五组公变	10	400	上级设备容量受限
19807	阜宁	公兴左夏村一组公变	10	400	上级设备容量受限
19808	阜宁	公兴青南村公变	10	400	上级设备容量受限
19809	阜宁	公兴东盛安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
19810	阜宁	公兴孙舍村五组公变	10	400	上级设备容量受限
19811	阜宁	公兴青墩七八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19812	阜宁	公兴东盛八组康居2#变	10	400	上级设备容量受限
19813	阜宁	公兴孙舍一、八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19814	阜宁	公兴青墩村电站公变	10	400	上级设备容量受限
19815	阜宁	公兴青南电站1公变	10	400	上级设备容量受限
19816	阜宁	公兴邱厂4组公变	10	200	上级设备容量受限
19817	阜宁	公兴桥东六组康居1#变	10	400	上级设备容量受限
19818	阜宁	公兴邱厂2组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19819	阜宁	公兴桥东六组康居2#变	10	400	上级设备容量受限
19820	阜宁	公兴深沟村北站公变	10	200	上级设备容量受限
19821	阜宁	公兴深沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
19822	阜宁	公兴邱厂四组公变	10	200	上级设备容量受限
19823	阜宁	公兴深沟5、6组公变	10	200	上级设备容量受限
19824	阜宁	公兴深沟四组公变	10	200	上级设备容量受限
19825	阜宁	公兴深沟北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19826	阜宁	公兴深沟五六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19827	阜宁	公兴加油站公变	10	400	上级设备容量受限
19828	阜宁	公兴邱厂二组二号公变	10	400	上级设备容量受限
19829	阜宁	罗桥沈顾四组配变	10	200	本级设备容量受限
19830	阜宁	罗桥乡风谷东场四组变	10	400	上级设备容量受限
19831	阜宁	罗桥沈顾八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19832	阜宁	罗桥东风电站2#公变	10	400	上级设备容量受限
19833	阜宁	罗桥镇张余一组	10	400	上级设备容量受限
19834	阜宁	罗桥镇复兴电站	10	200	上级设备容量受限
19835	阜宁	罗桥乡风谷复兴一二组变	10	200	上级设备容量受限
19836	阜宁	罗桥乡风谷张余村新变	10	400	上级设备容量受限
19837	阜宁	罗桥沙坝四组变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19838	阜宁	罗桥东场四组2#公变	10	200	上级设备容量受限
19839	阜宁	罗桥乡风谷张余南站配变（二组）	10	200	上级设备容量受限
19840	阜宁	罗桥乡风谷沈顾三九组变	10	200	上级设备容量受限
19841	阜宁	罗桥乡沈顾七组变	10	400	上级设备容量受限
19842	阜宁	罗桥镇安兴村伏兴五组	10	200	上级设备容量受限
19843	阜宁	罗桥乡风谷大赵电站变	10	400	上级设备容量受限
19844	阜宁	罗桥镇东场七组分流	10	400	上级设备容量受限
19845	阜宁	罗桥乡风谷东场二组变JN	10	400	上级设备容量受限
19846	阜宁	罗桥乡风谷东场四组单相变	10	400	上级设备容量受限
19847	阜宁	大赵二组	10	400	上级设备容量受限
19848	阜宁	罗桥镇沈顾七组分流	10	400	上级设备容量受限
19849	阜宁	罗桥乡沙坝北站变	10	400	上级设备容量受限
19850	阜宁	罗桥乡风谷沈顾六组	10	400	上级设备容量受限
19851	阜宁	张余四组公变	10	400	上级设备容量受限
19852	阜宁	罗桥乡风谷沈顾一二组变	10	400	上级设备容量受限
19853	阜宁	罗桥乡风谷沈顾二组变JN	10	400	上级设备容量受限
19854	阜宁	沈顾九组	10	400	上级设备容量受限
19855	阜宁	罗桥乡风谷大赵村四五组	10	400	上级设备容量受限
19856	阜宁	罗桥乡风谷东场八组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19857	阜宁	罗桥沈顾五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19858	阜宁	罗桥东场六组变JN	10	400	上级设备容量受限
19859	阜宁	罗桥乡风谷大赵一组变	10	400	上级设备容量受限
19860	阜宁	罗桥镇张余南站分流	10	400	上级设备容量受限
19861	阜宁	罗桥大赵二组分流	10	400	上级设备容量受限
19862	阜宁	公兴医院南门2#公变	10	400	上级设备容量受限
19863	阜宁	公兴镇政府公变	10	400	上级设备容量受限
19864	阜宁	公兴居委会康居2#变	10	400	上级设备容量受限
19865	阜宁	公兴公兴二组3#配变	10	400	上级设备容量受限
19866	阜宁	公兴公兴村6组公变	10	400	上级设备容量受限
19867	阜宁	公兴罗庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
19868	阜宁	公兴罗庄七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
19869	阜宁	公兴镇政府2#公变	10	400	上级设备容量受限
19870	阜宁	公兴医院南门公变	10	400	上级设备容量受限
19871	阜宁	公兴罗庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
19872	阜宁	公兴工业小区1#公变	10	500	上级设备容量受限
19873	阜宁	公兴工业小区公变	10	400	上级设备容量受限
19874	阜宁	公兴罗庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
19875	阜宁	公兴村三组公变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19876	阜宁	公兴小学2#公变	10	400	上级设备容量受限
19877	阜宁	公兴罗庄八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
19878	阜宁	公兴居委会康居1#变	10	400	上级设备容量受限
19879	阜宁	公兴罗庄南站2#变	10	400	上级设备容量受限
19880	阜宁	公兴罗庄3组公变	10	200	上级设备容量受限
19881	阜宁	公兴五组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19882	阜宁	公兴二组公变	10	200	上级设备容量受限
19883	阜宁	公兴六组2#变	10	400	上级设备容量受限
19884	阜宁	公兴罗庄八组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19885	阜宁	公兴罗庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
19886	阜宁	公兴良种场西站公变	10	400	上级设备容量受限
19887	阜宁	公兴罗庄北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
19888	阜宁	公兴村四组东2#公变	10	400	上级设备容量受限
19889	阜宁	公兴9. 10组公变	10	400	上级设备容量受限
19890	阜宁	公兴十组变	10	400	上级设备容量受限
19891	阜宁	公兴刘舍三组2#变配变	10	400	上级设备容量受限
19892	阜宁	公兴村4组公变	10	400	上级设备容量受限
19893	阜宁	公兴小学变	10	400	上级设备容量受限
19894	阜宁	公兴三组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19895	阜宁	公兴九十组2#变	10	400	上级设备容量受限
19896	阜宁	公兴罗庄二组公变	10	400	上级设备容量受限
19897	阜宁	公兴罗庄二组二号公变	10	400	上级设备容量受限
19898	阜宁	公兴5组公变	10	400	上级设备容量受限
19899	阜宁	公兴邮电局变	10	400	上级设备容量受限
19900	阜宁	公兴四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
19901	阜宁	公兴五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
19902	阜宁	公兴供电所变	10	400	上级设备容量受限
19903	阜宁	公兴五组4#公变	10	400	上级设备容量受限
19904	阜宁	公兴二组2#变	10	400	上级设备容量受限
19905	阜宁	公兴中学变	10	400	上级设备容量受限
19906	阜宁	新林现代城2#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
19907	阜宁	新林现代城3#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
19908	阜宁	新林现代城3#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
19909	阜宁	锦海文锋2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
19910	阜宁	新林现代城1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
19911	阜宁	鸿儒名邸1#箱变1#主变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
19912	阜宁	鸿儒名邸4#箱变004013	10	400	上级设备容量受限
19913	阜宁	新林现代城1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19914	阜宁	鸿儒名邸小区配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限
19915	阜宁	鸿儒名邸1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
19916	阜宁	鸿儒名邸7#箱变014	10	400	上级设备容量受限
19917	阜宁	新林现代城1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
19918	阜宁	鸿儒名邸2#箱变1#主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
19919	阜宁	水岸丽都3#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
19920	阜宁	鸿儒名邸8#箱变008016pdbyq配电变压器	10	400	上级设备容量受限
19921	阜宁	新林现代城3#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
19922	阜宁	新林现代城3#配电室9#变	10	800	上级设备容量受限
19923	阜宁	新林现代城1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
19924	阜宁	新林现代城2#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
19925	阜宁	鸿儒名邸3#箱变0030101#主变配电变压器	10	400	上级设备容量受限
19926	阜宁	新林现代城2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
19927	阜宁	鸿儒名邸1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
19928	阜宁	新林现代城2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
19929	阜宁	鸿儒名邸小区配电房1#变压器	10	630	上级设备容量受限
19930	阜宁	鸿儒名邸6#箱变0060133	10	630	上级设备容量受限
19931	阜宁	新林现代城2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
19932	阜宁	水岸丽都4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19933	阜宁	锦海文锋2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
19934	阜宁	鸿儒名邸1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
19935	阜宁	锦海文锋1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
19936	阜宁	锦海文锋1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
19937	阜宁	新林现代城1#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
19938	阜宁	鸿儒名邸小区配电房4#变压器	10	630	上级设备容量受限
19939	阜宁	水岸丽都3#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
19940	阜宁	鸿儒名邸1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
19941	阜宁	新林现代城2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
19942	阜宁	水岸丽都1#变	10	800	上级设备容量受限
19943	阜宁	水岸丽都2#变	10	800	上级设备容量受限
19944	阜宁	鸿儒名邸小区配电房2#变压器	10	630	上级设备容量受限
19945	阜宁	新林现代城1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
19946	阜宁	新林现代城2#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
19947	阜宁	鸿儒名邸5#箱变	10	630	上级设备容量受限
19948	阜宁	新林现代城2#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
19949	阜宁	水岸丽都3#变	10	800	上级设备容量受限
19950	阜宁	陈良朱庄四组	10	400	本级设备容量受限
19951	阜宁	陈良朱庄西站JN	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19952	阜宁	陈良丹沟中学公变	10	400	本级设备容量受限
19953	阜宁	陈良沿河五六组	10	200	本级设备容量受限
19954	阜宁	陈良玉民西站	10	200	本级设备容量受限
19955	阜宁	陈良城中花园	10	250	上级设备容量受限
19956	阜宁	陈良粮管所2#变	10	400	上级设备容量受限
19957	阜宁	陈良福馨花园	10	400	上级设备容量受限
19958	阜宁	陈良苏港中站	10	200	上级设备容量受限
19959	阜宁	陈良农具社5#变	10	200	上级设备容量受限
19960	阜宁	陈良东华六组2#变	10	400	上级设备容量受限
19961	阜宁	陈良玉民中站	10	200	上级设备容量受限
19962	阜宁	陈良丹沟一组3#公变	10	200	上级设备容量受限
19963	阜宁	陈良丹沟四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
19964	阜宁	陈良涂桥五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
19965	阜宁	陈良东华六组	10	200	上级设备容量受限
19966	阜宁	陈良新新西站3#变	10	200	上级设备容量受限
19967	阜宁	陈良朱庄东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
19968	阜宁	陈良苏港西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19969	阜宁	陈良苏港西站3#变	10	200	上级设备容量受限
19970	阜宁	陈良苏港三组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19971	阜宁	陈良丹沟六组2#变	10	200	上级设备容量受限
19972	阜宁	陈良沿河西站2#变	10	200	上级设备容量受限
19973	阜宁	陈良丹沟四组2#	10	200	上级设备容量受限
19974	阜宁	陈良苏港一组	10	200	上级设备容量受限
19975	阜宁	陈良丹沟四组	10	400	上级设备容量受限
19976	阜宁	陈良新新中站3#变	10	400	上级设备容量受限
19977	阜宁	陈良丹沟一组	10	200	上级设备容量受限
19978	阜宁	陈良新新西站	10	200	上级设备容量受限
19979	阜宁	陈良新新西站2#变	10	400	上级设备容量受限
19980	阜宁	陈良丹沟三组1	10	400	上级设备容量受限
19981	阜宁	陈良朱庄六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19982	阜宁	陈良丹沟六组	10	400	上级设备容量受限
19983	阜宁	陈良朱庄六组	10	400	上级设备容量受限
19984	阜宁	陈良朱庄东站	10	400	上级设备容量受限
19985	阜宁	陈良东陈街配变	10	400	上级设备容量受限
19986	阜宁	陈良镇区1#变	10	315	上级设备容量受限
19987	阜宁	陈良苏港三组2#变	10	400	上级设备容量受限
19988	阜宁	陈良朱庄中站	10	400	上级设备容量受限
19989	阜宁	陈良新新中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
19990	阜宁	陈良丹沟一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19991	阜宁	陈良朱庄四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
19992	阜宁	陈良粮管所配变	10	400	上级设备容量受限
19993	阜宁	陈良镇区七号变	10	400	上级设备容量受限
19994	阜宁	陈良东华七组	10	400	上级设备容量受限
19995	阜宁	陈良东华六组3#变	10	400	上级设备容量受限
19996	阜宁	陈良六组单相变	10	400	上级设备容量受限
19997	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
19998	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
19999	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20000	阜宁	天鹅丽都四期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20001	阜宁	天鹅丽都四期开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
20002	阜宁	天鹅丽都四期2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20003	阜宁	天鹅丽都三期1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
20004	阜宁	天鹅丽都四期开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20005	阜宁	天鹅丽都三期1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20006	阜宁	书香华庭3#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
20007	阜宁	书香华庭配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
20008	阜宁	文澜府3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20009	阜宁	苏州花苑配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
20010	阜宁	红星五组	10	100	上级设备容量受限
20011	阜宁	书香华庭2#配电房4#变	10	630	上级设备容量受限
20012	阜宁	书香华庭3#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
20013	阜宁	书香华庭2#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
20014	阜宁	文澜府3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
20015	阜宁	红星六组	10	200	上级设备容量受限
20016	阜宁	古河人民西站公变	10	200	本级设备容量受限
20017	阜宁	古河西刘北站	10	200	上级设备容量受限
20018	阜宁	古河镇大冲东站	10	400	上级设备容量受限
20019	阜宁	古河张刘村三、五组公变	10	200	上级设备容量受限
20020	阜宁	古河刘候北站	10	400	上级设备容量受限
20021	阜宁	古河人民东站公变	10	200	上级设备容量受限
20022	阜宁	古河镇人民南站公变	10	200	上级设备容量受限
20023	阜宁	古河人民北站东	10	200	上级设备容量受限
20024	阜宁	古河刘候六组公变	10	200	上级设备容量受限
20025	阜宁	古河西刘村站公变	10	200	上级设备容量受限
20026	阜宁	古河刘候西站公变	10	200	上级设备容量受限
20027	阜宁	古河大冲西站北	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20028	阜宁	古河镇前张村八组	10	200	上级设备容量受限
20029	阜宁	古河人民北站公变	10	200	上级设备容量受限
20030	阜宁	古河镇人民新站	10	200	上级设备容量受限
20031	阜宁	古河镇人民西站南公变	10	200	上级设备容量受限
20032	阜宁	古河大冲1#公变	10	200	上级设备容量受限
20033	阜宁	古河镇大冲北站	10	200	上级设备容量受限
20034	阜宁	古河镇前张四组	10	200	上级设备容量受限
20035	阜宁	古河大冲西站南	10	200	上级设备容量受限
20036	阜宁	古河陆冲六七十组公变	10	200	上级设备容量受限
20037	阜宁	古河前张北站公变	10	200	上级设备容量受限
20038	阜宁	古河人民北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20039	阜宁	古河西刘八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20040	阜宁	古河人民槽沟洞公变	10	200	上级设备容量受限
20041	阜宁	古河前张六组1#变	10	200	上级设备容量受限
20042	阜宁	古河大冲西站西公变	10	200	上级设备容量受限
20043	阜宁	古河前张村站公变	10	200	上级设备容量受限
20044	阜宁	古河大冲西站公变	10	200	上级设备容量受限
20045	阜宁	古河大冲街东1#变	10	200	上级设备容量受限
20046	阜宁	古河人民村一九组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20047	阜宁	古河镇刘侯四组	10	200	上级设备容量受限
20048	阜宁	古河刘侯志清1#变	10	200	上级设备容量受限
20049	阜宁	古河大冲村站公变	10	200	上级设备容量受限
20050	阜宁	古河镇前张村三组	10	400	上级设备容量受限
20051	阜宁	古河人民西站1#变	10	400	上级设备容量受限
20052	阜宁	古河人民西站西公变	10	400	上级设备容量受限
20053	阜宁	古河前张北站北	10	315	上级设备容量受限
20054	阜宁	古河西刘新公变	10	400	上级设备容量受限
20055	阜宁	古河西刘八组公变	10	400	上级设备容量受限
20056	阜宁	古河人民1.9组南	10	400	上级设备容量受限
20057	阜宁	古河前张西站公变	10	400	上级设备容量受限
20058	阜宁	古河陆冲6组南	10	400	上级设备容量受限
20059	阜宁	古河张刘三五组北	10	400	上级设备容量受限
20060	阜宁	施庄董路3.4组	10	200	上级设备容量受限
20061	阜宁	施庄北陈安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
20062	阜宁	施庄北陈安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
20063	阜宁	施庄董路村1、2组公变	10	200	上级设备容量受限
20064	阜宁	施庄董路七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20065	阜宁	施庄邓灶村八组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20066	阜宁	施庄戴坎五组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20067	阜宁	施庄董路六组公变	10	200	上级设备容量受限
20068	阜宁	施庄戴坎八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20069	阜宁	施庄戴坎八组公变	10	200	上级设备容量受限
20070	阜宁	施庄戴坎三组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20071	阜宁	施庄戴坎五组公变	10	200	上级设备容量受限
20072	阜宁	施庄戴坎村四.五组公变	10	200	上级设备容量受限
20073	阜宁	施庄戴坎村站公变	10	200	上级设备容量受限
20074	阜宁	施庄戴坎四组公变	10	200	上级设备容量受限
20075	阜宁	施庄戴坎村站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20076	阜宁	施庄戴坎村七组公变	10	400	上级设备容量受限
20077	阜宁	施庄戴坎三组公变	10	400	上级设备容量受限
20078	阜宁	施庄戴坎村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20079	阜宁	施庄戴坎二组配变	10	400	上级设备容量受限
20080	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
20081	阜宁	铂悦府2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20082	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
20083	阜宁	铂悦府1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20084	阜宁	铂悦府2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20085	阜宁	天鹅丽都二期2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
20086	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
20087	阜宁	天鹅丽都二期1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
20088	阜宁	天鹅丽都二期3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
20089	阜宁	欧景名城1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20090	阜宁	欧景名城3#配电房9号变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20091	阜宁	欧景名城3#配电房变压器7配电变压器	10	400	上级设备容量受限
20092	阜宁	欧景名城3#配电房10号变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20093	阜宁	状元里4#配电室6#变	10	630	上级设备容量受限
20094	阜宁	欧景名城3#配电房8号变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
20095	阜宁	状元里5#配电室9#变	10	630	上级设备容量受限
20096	阜宁	状元里4#配电室5#变	10	630	上级设备容量受限
20097	阜宁	状元里5#配电室10#变	10	630	上级设备容量受限
20098	阜宁	状元里1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20099	阜宁	状元里2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20100	阜宁	欧景名城2#配电房5#变	10	1000	上级设备容量受限
20101	阜宁	状元里2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20102	阜宁	欧景名城2#配电房4#变	10	1000	上级设备容量受限
20103	阜宁	欧景名城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20104	阜宁	欧景名城2#配电房6#变	10	1000	上级设备容量受限
20105	阜宁	状元里5#配电室7#变	10	630	上级设备容量受限
20106	阜宁	欧景名城2#配电房3#变	10	1000	上级设备容量受限
20107	阜宁	状元里5#配电室8#变	10	630	上级设备容量受限
20108	阜宁	状元里1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20109	阜宁	公兴太平西站2#变	10	200	上级设备容量受限
20110	阜宁	公兴太平桥安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
20111	阜宁	公兴太平桥村康居2#变	10	400	上级设备容量受限
20112	阜宁	东沟镇东南电站	10	200	上级设备容量受限
20113	阜宁	公兴裴西三组2#变	10	400	上级设备容量受限
20114	阜宁	公兴太平村七组公变	10	200	上级设备容量受限
20115	阜宁	公兴太平南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
20116	阜宁	公兴裴西荡区公变	10	400	上级设备容量受限
20117	阜宁	公兴太平三组变	10	200	上级设备容量受限
20118	阜宁	公兴金邱六组配变	10	200	上级设备容量受限
20119	阜宁	公兴金邱北站公变	10	200	上级设备容量受限
20120	阜宁	公兴射河9组公变	10	200	上级设备容量受限
20121	阜宁	公兴金邱东边公变	10	200	上级设备容量受限
20122	阜宁	公兴射河6组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20123	阜宁	公兴金邱西站公变	10	200	上级设备容量受限
20124	阜宁	公兴太平村1.2组公变（新）	10	200	上级设备容量受限
20125	阜宁	公兴太平三组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20126	阜宁	公兴太平二组公变	10	200	上级设备容量受限
20127	阜宁	公兴七甲村一、九组公变	10	200	上级设备容量受限
20128	阜宁	公兴裴西村三组公变	10	200	上级设备容量受限
20129	阜宁	公兴金邱8组公变	10	400	上级设备容量受限
20130	阜宁	公兴太平村西站公变	10	200	上级设备容量受限
20131	阜宁	公兴深沟二组2#单相变	10	200	上级设备容量受限
20132	阜宁	公兴深沟村1.2组公变	10	200	上级设备容量受限
20133	阜宁	公兴太平村东站公变	10	200	上级设备容量受限
20134	阜宁	公兴深沟2组公变	10	200	上级设备容量受限
20135	阜宁	公兴射河9组2#变	10	200	上级设备容量受限
20136	阜宁	公兴裴西四组公变	10	200	上级设备容量受限
20137	阜宁	公兴射河村北站公变	10	200	上级设备容量受限
20138	阜宁	公兴太平村四组公变	10	200	上级设备容量受限
20139	阜宁	公兴裴西村一、二组公变	10	200	上级设备容量受限
20140	阜宁	公兴七甲村北站公变	10	400	上级设备容量受限
20141	阜宁	公兴七甲村南站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20142	阜宁	公兴七甲村八组公变	10	400	上级设备容量受限
20143	阜宁	公兴金邱北站3#变	10	400	上级设备容量受限
20144	阜宁	公兴七甲村六组公变	10	400	上级设备容量受限
20145	阜宁	公兴射河南站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20146	阜宁	公兴射河六组2号变	10	400	上级设备容量受限
20147	阜宁	公兴射河村南站公变	10	400	上级设备容量受限
20148	阜宁	公兴七甲南站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20149	阜宁	公兴七甲六组2#变	10	400	上级设备容量受限
20150	阜宁	公兴金邱北站2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限
20151	阜宁	公兴金邱东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20152	阜宁	公兴裴西村电站公变	10	400	上级设备容量受限
20153	阜宁	公兴太平桥安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
20154	阜宁	公兴裴西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20155	阜宁	公兴射河南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20156	阜宁	公兴裴西一二组2#变	10	400	上级设备容量受限
20157	阜宁	公兴太平东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20158	阜宁	芦蒲马庄东站2#变	10	200	本级设备容量受限
20159	阜宁	芦蒲新荡村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
20160	阜宁	芦蒲新荡村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20161	阜宁	芦蒲沃庄东站	10	400	上级设备容量受限
20162	阜宁	芦蒲安陈一组2#变	10	400	上级设备容量受限
20163	阜宁	芦蒲工业园区3#变	10	400	上级设备容量受限
20164	阜宁	芦蒲中曹东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20165	阜宁	芦蒲曹安村安居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
20166	阜宁	芦蒲安陈三组2#变	10	400	上级设备容量受限
20167	阜宁	芦蒲前王南站	10	200	上级设备容量受限
20168	阜宁	芦蒲前王东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20169	阜宁	芦蒲前王西站1#变	10	200	上级设备容量受限
20170	阜宁	芦蒲安陈水井2#变	10	200	上级设备容量受限
20171	阜宁	芦蒲中曹中站	10	200	上级设备容量受限
20172	阜宁	芦蒲范荡新北站公变	10	200	上级设备容量受限
20173	阜宁	芦蒲安陈五组变	10	200	上级设备容量受限
20174	阜宁	芦蒲马庄东站	10	200	上级设备容量受限
20175	阜宁	芦蒲祝灯南站	10	200	上级设备容量受限
20176	阜宁	芦蒲祝墩西站	10	200	上级设备容量受限
20177	阜宁	芦蒲中曹东站	10	200	上级设备容量受限
20178	阜宁	芦蒲祝灯北站	10	200	上级设备容量受限
20179	阜宁	芦蒲范荡北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20180	阜宁	芦蒲前王东站3#变	10	200	上级设备容量受限
20181	阜宁	芦蒲前王西站3#变	10	400	上级设备容量受限
20182	阜宁	芦蒲范荡南站公变	10	315	上级设备容量受限
20183	阜宁	芦蒲明吴西站	10	400	上级设备容量受限
20184	阜宁	芦蒲安陈三组	10	200	上级设备容量受限
20185	阜宁	芦蒲三马十组	10	400	上级设备容量受限
20186	阜宁	芦蒲范荡二组	10	200	上级设备容量受限
20187	阜宁	芦蒲范荡一组变	10	200	上级设备容量受限
20188	阜宁	芦蒲祝灯东站2#变	10	200	上级设备容量受限
20189	阜宁	芦蒲明吴水井	10	400	上级设备容量受限
20190	阜宁	芦蒲安陈水井	10	400	上级设备容量受限
20191	阜宁	芦蒲明吴北站	10	400	上级设备容量受限
20192	阜宁	芦蒲范荡二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20193	阜宁	芦蒲前王西站	10	400	上级设备容量受限
20194	阜宁	芦蒲范荡二组2#变	10	400	上级设备容量受限
20195	阜宁	芦蒲前王北站变	10	400	上级设备容量受限
20196	阜宁	芦蒲明吴东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20197	阜宁	芦蒲中曹水井	10	400	上级设备容量受限
20198	阜宁	芦蒲中曹四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20199	阜宁	芦蒲中曹西站	10	400	上级设备容量受限
20200	阜宁	芦蒲安陈一组公变	10	400	上级设备容量受限
20201	阜宁	芦蒲明吴东站	10	400	上级设备容量受限
20202	阜宁	芦蒲祝墩东站公变	10	400	上级设备容量受限
20203	阜宁	芦蒲范荡六组(单)	10	400	上级设备容量受限
20204	阜宁	芦蒲安陈南站变	10	400	上级设备容量受限
20205	阜宁	芦蒲乔罗村站3#公变	10	400	上级设备容量受限
20206	阜宁	益林城中城2#公变	10	630	上级设备容量受限
20207	阜宁	益林淮海北路4#变	10	400	上级设备容量受限
20208	阜宁	益林中心商业街5#箱变	10	630	上级设备容量受限
20209	阜宁	益林玻璃园区2#公变	10	400	上级设备容量受限
20210	阜宁	益林建新西路5#公变	10	630	上级设备容量受限
20211	阜宁	益林姚元箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20212	阜宁	益林财富广场1#箱变001002	10	400	上级设备容量受限
20213	阜宁	益林建新西路箱式公变	10	630	上级设备容量受限
20214	阜宁	益林中心商业街2#箱变	10	500	上级设备容量受限
20215	阜宁	益林财富广场2#箱变002003	10	400	上级设备容量受限
20216	阜宁	益林建新桥2#公变	10	400	上级设备容量受限
20217	阜宁	财富广场3#箱变003004	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20218	阜宁	益林玻璃园区1#公变	10	400	上级设备容量受限
20219	阜宁	益林中心商业街2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20220	阜宁	益林玻璃小区4#公变	10	400	上级设备容量受限
20221	阜宁	益林人民中路2#公变	10	630	上级设备容量受限
20222	阜宁	益林淮海嘉园1#公变	10	800	上级设备容量受限
20223	阜宁	益林中心商业街开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20224	阜宁	益林玻璃园区5#公变	10	400	上级设备容量受限
20225	阜宁	益林中心商业街1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20226	阜宁	益林建新西路6#公变	10	400	上级设备容量受限
20227	阜宁	益林淮海北路公变	10	500	上级设备容量受限
20228	阜宁	益林姚园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
20229	阜宁	益林淮海北路2#公变	10	400	上级设备容量受限
20230	阜宁	益林中心商业街2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
20231	阜宁	益林玻璃园区3#公变新	10	400	上级设备容量受限
20232	阜宁	益林中心商业街1#箱变	10	500	上级设备容量受限
20233	阜宁	益林环宇花苑公变	10	400	上级设备容量受限
20234	阜宁	益林淮海嘉园2#公变	10	800	上级设备容量受限
20235	阜宁	益林鑫源世家公变	10	400	上级设备容量受限
20236	阜宁	益林镇中心商业街1#配电房3#变配变配电变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20237	阜宁	益林馨园丽都公变	10	400	上级设备容量受限
20238	阜宁	益林中市街箱式公变	10	500	上级设备容量受限
20239	阜宁	益林建新西路3#公变	10	500	上级设备容量受限
20240	阜宁	益林建新西路2#公变	10	500	上级设备容量受限
20241	阜宁	益林农行公变	10	400	上级设备容量受限
20242	阜宁	益林淮海2#公变	10	400	上级设备容量受限
20243	阜宁	益林玻璃园区7#公变	10	400	上级设备容量受限
20244	阜宁	益林财富广场南箱变	10	630	上级设备容量受限
20245	阜宁	益林玻璃小区公变	10	400	上级设备容量受限
20246	阜宁	益林淮海北路3#公变	10	400	上级设备容量受限
20247	阜宁	益林煤球2#公变	10	400	上级设备容量受限
20248	阜宁	益林益西学校公变新	10	400	上级设备容量受限
20249	阜宁	益林淮海路3#公变	10	400	上级设备容量受限
20250	阜宁	益林建新西路4#公变	10	400	上级设备容量受限
20251	阜宁	益林建新桥1#公变	10	400	上级设备容量受限
20252	阜宁	益林中心商业街开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20253	阜宁	施庄宋家八组公变	10	200	上级设备容量受限
20254	阜宁	施庄洲业汽配城公变	10	200	上级设备容量受限
20255	阜宁	施庄黄舍一组南公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20256	阜宁	施庄黄舍二组2#变	10	200	上级设备容量受限
20257	阜宁	施庄黄舍一组公变	10	500	上级设备容量受限
20258	阜宁	公兴刘舍村3组公变	10	200	本级设备容量受限
20259	阜宁	公兴裴西荡区4#变	10	400	上级设备容量受限
20260	阜宁	公兴裴桥村一组公变	10	400	上级设备容量受限
20261	阜宁	公兴裴桥村15组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20262	阜宁	公兴姜庄西站2#公变（新）	10	400	上级设备容量受限
20263	阜宁	公兴裴桥村15组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20264	阜宁	公兴裴桥七组单相变	10	400	上级设备容量受限
20265	阜宁	公兴裴桥东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20266	阜宁	公兴裴西荡区3#公变	10	400	上级设备容量受限
20267	阜宁	公兴姜庄村西站公变	10	400	上级设备容量受限
20268	阜宁	公兴裴桥12组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20269	阜宁	公兴裴桥村15组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20270	阜宁	公兴姜庄村6组公变	10	200	上级设备容量受限
20271	阜宁	公兴姜庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
20272	阜宁	公兴刘舍村九组公变	10	200	上级设备容量受限
20273	阜宁	公兴裴桥村九组公变	10	400	上级设备容量受限
20274	阜宁	公兴裴桥村东站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20275	阜宁	公兴裴桥村十二组公变	10	200	上级设备容量受限
20276	阜宁	公兴刘舍村一、七组公变	10	400	上级设备容量受限
20277	阜宁	公兴刘舍村西站公变	10	400	上级设备容量受限
20278	阜宁	公兴裴桥村5组公变	10	400	上级设备容量受限
20279	阜宁	公兴姜庄东组公变	10	400	上级设备容量受限
20280	阜宁	公兴裴桥村4组公变	10	400	上级设备容量受限
20281	阜宁	公兴裴桥村八组公变	10	400	上级设备容量受限
20282	阜宁	公兴裴桥村十五组公变	10	400	上级设备容量受限
20283	阜宁	公兴刘舍四组公变	10	400	上级设备容量受限
20284	阜宁	公兴刘舍九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20285	阜宁	公兴裴桥六组公变	10	400	上级设备容量受限
20286	阜宁	公兴裴桥四组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20287	阜宁	公兴裴桥村十三组公变	10	400	上级设备容量受限
20288	阜宁	公兴刘舍七组公变	10	400	上级设备容量受限
20289	阜宁	公兴裴桥四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20290	阜宁	公兴刘舍五组2号变	10	400	上级设备容量受限
20291	阜宁	公兴刘舍5组公变	10	400	上级设备容量受限
20292	阜宁	公兴刘舍村一组公变	10	400	上级设备容量受限
20293	阜宁	公兴裴桥八组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20294	阜宁	公兴姜庄东站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20295	阜宁	施庄宋家二组公变	10	200	上级设备容量受限
20296	阜宁	施庄沙岗六组公变	10	200	上级设备容量受限
20297	阜宁	施庄沙岗二组南	10	200	上级设备容量受限
20298	阜宁	施庄宋家南站公变	10	200	上级设备容量受限
20299	阜宁	施庄营港七八组公变	10	200	上级设备容量受限
20300	阜宁	施庄仓家六七八组公变	10	200	上级设备容量受限
20301	阜宁	施庄沙岗八组公变	10	200	上级设备容量受限
20302	阜宁	施庄营港三组配变	10	200	上级设备容量受限
20303	阜宁	施庄营港十组公变	10	200	上级设备容量受限
20304	阜宁	施庄营港五六组公变	10	200	上级设备容量受限
20305	阜宁	施庄沙岗六组单相公变	10	400	上级设备容量受限
20306	阜宁	施庄两合九组公变	10	200	上级设备容量受限
20307	阜宁	施庄两合村站公变	10	400	上级设备容量受限
20308	阜宁	施庄两合十组公变	10	200	上级设备容量受限
20309	阜宁	施庄风岗三五组公变	10	200	上级设备容量受限
20310	阜宁	施庄仓家一二组公变	10	200	上级设备容量受限
20311	阜宁	施庄沙岗村站配变	10	630	上级设备容量受限
20312	阜宁	施庄仓家二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20313	阜宁	施庄营港十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20314	阜宁	施庄营港一二组公变	10	200	上级设备容量受限
20315	阜宁	施庄沙岗六十组公变	10	200	上级设备容量受限
20316	阜宁	施庄沙岗七八组公变	10	200	上级设备容量受限
20317	阜宁	海鑫东苑1#配电房2#箱变002配电变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
20318	阜宁	海鑫东园2变压器4配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20319	阜宁	施庄邻里中心配电房1#主变	10	1000	上级设备容量受限
20320	阜宁	海鑫东园2变压器1配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20321	阜宁	海鑫东园2变压器2配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20322	阜宁	海鑫东园2变压器3配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20323	阜宁	施庄邻里中心开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
20324	阜宁	供电所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
20325	阜宁	海鑫东苑1#配电房1#配电变压器0配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20326	阜宁	海鑫花苑四期1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
20327	阜宁	施庄邻里中心配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
20328	阜宁	龙湖新城二期配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
20329	阜宁	龙湖新城3#配电房2号变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
20330	阜宁	10kV龙湖新城1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20331	阜宁	龙湖新城二期配电房10#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20332	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20333	阜宁	10kV龙湖新城2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20334	阜宁	龙湖新城二期配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
20335	阜宁	龙湖新城二期配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
20336	阜宁	龙湖新城4#配电房1#变压器配电变压器	10	400	上级设备容量受限
20337	阜宁	陈集桥头北站1#配变	10	200	本级设备容量受限
20338	阜宁	陈集石狮南站配变	10	400	上级设备容量受限
20339	阜宁	陈集张集中站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20340	阜宁	陈集阴李南站配变	10	400	上级设备容量受限
20341	阜宁	陈集小陈北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20342	阜宁	陈集孟晏西站公变	10	200	上级设备容量受限
20343	阜宁	陈集张集中站公变	10	200	上级设备容量受限
20344	阜宁	陈集钟左二组配变	10	200	上级设备容量受限
20345	阜宁	陈集张管东站公变	10	400	上级设备容量受限
20346	阜宁	陈集孟晏南站公变	10	200	上级设备容量受限
20347	阜宁	陈集小陈中站公变	10	200	上级设备容量受限
20348	阜宁	陈集小陈东站公变	10	200	上级设备容量受限
20349	阜宁	陈集小陈北站公变	10	200	上级设备容量受限
20350	阜宁	陈集钟左西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20351	阜宁	陈集张集西站公变	10	400	上级设备容量受限
20352	阜宁	陈集镇钟左八组台片	10	200	上级设备容量受限
20353	阜宁	陈集张集中站1#配变	10	200	上级设备容量受限
20354	阜宁	陈集阴李南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20355	阜宁	陈集张管南站公变	10	200	上级设备容量受限
20356	阜宁	陈集阴李东站公变	10	200	上级设备容量受限
20357	阜宁	陈集张集六组公变	10	200	上级设备容量受限
20358	阜宁	陈集石狮东站公变	10	400	上级设备容量受限
20359	阜宁	陈集张管东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20360	阜宁	陈集小曹北站公变-JN	10	400	上级设备容量受限
20361	阜宁	陈集钟左南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20362	阜宁	陈集小陈西站公变	10	400	上级设备容量受限
20363	阜宁	陈集张管南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
20364	阜宁	陈集张管南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20365	阜宁	陈集石狮南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20366	阜宁	陈集阴李西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20367	阜宁	陈集钟左九组公变	10	400	上级设备容量受限
20368	阜宁	陈集孟晏西站1#变	10	400	上级设备容量受限
20369	阜宁	陈集张管西站公变-JN	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20370	阜宁	陈集钟左西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20371	阜宁	陈集孟晏七组公变	10	400	上级设备容量受限
20372	阜宁	陈集张集东站公变	10	400	上级设备容量受限
20373	阜宁	陈集桥头北站公变	10	400	上级设备容量受限
20374	阜宁	陈集钟左北站1#变	10	400	上级设备容量受限
20375	阜宁	陈集张集东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20376	阜宁	陈集桥头南站公变	10	400	上级设备容量受限
20377	阜宁	陈集孟晏北站公变	10	400	上级设备容量受限
20378	阜宁	陈集阴李西站公变	10	400	上级设备容量受限
20379	阜宁	陈集阴李东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20380	阜宁	陈集小陈东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20381	阜宁	陈集海口村康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
20382	阜宁	陈集桥头南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20383	阜宁	陈集桥头高舍公变	10	400	上级设备容量受限
20384	阜宁	陈集钟左南站公变	10	400	上级设备容量受限
20385	阜宁	陈集孟晏东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20386	阜宁	陈集阴李南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20387	阜宁	陈集孟晏北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20388	阜宁	陈集桥头西站公变-JN	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20389	阜宁	陈集张管西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20390	阜宁	陈集孟晏南站1#配变	10	400	上级设备容量受限
20391	阜宁	陈集孟晏东站	10	400	上级设备容量受限
20392	阜宁	益林建新中路2#公变	10	500	上级设备容量受限
20393	阜宁	益林通达花苑三期配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
20394	阜宁	益林益东居委会公变	10	400	上级设备容量受限
20395	阜宁	益林鑫鑫花园一期1#变	10	500	上级设备容量受限
20396	阜宁	通达花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
20397	阜宁	益林鑫鑫花园二期2#变	10	400	上级设备容量受限
20398	阜宁	康居家园1#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
20399	阜宁	通达花苑二期1#公变	10	630	上级设备容量受限
20400	阜宁	益林建新东路公变	10	400	上级设备容量受限
20401	阜宁	益林小上海西公变	10	400	上级设备容量受限
20402	阜宁	益林怡心佳苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
20403	阜宁	益林鑫鑫花园二期1#变	10	400	上级设备容量受限
20404	阜宁	益林振兴南路3#箱变	10	630	上级设备容量受限
20405	阜宁	益林小上海东公变	10	400	上级设备容量受限
20406	阜宁	益林鑫鑫花园二期3#变	10	400	上级设备容量受限
20407	阜宁	益林新区2#箱箱式公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20408	阜宁	益林怡心佳苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
20409	阜宁	益林星辰小区1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
20410	阜宁	康居家园1#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
20411	阜宁	益林建新中路3#公变	10	500	上级设备容量受限
20412	阜宁	通达花苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
20413	阜宁	康居家园1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
20414	阜宁	益林通达花苑三期配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
20415	阜宁	益林建新中路1#公变	10	500	上级设备容量受限
20416	阜宁	益林怡心佳苑3#箱变002002	10	630	上级设备容量受限
20417	阜宁	益林新区1#公变	10	630	上级设备容量受限
20418	阜宁	益林鑫鑫花园一期2#变	10	630	上级设备容量受限
20419	阜宁	阜宁城南安置小区5#变	10	630	上级设备容量受限
20420	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房9#变	10	1000	上级设备容量受限
20421	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20422	阜宁	金科国际2#变	10	800	上级设备容量受限
20423	阜宁	水岸华庭2#配电房2#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20424	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房13#变	10	1000	上级设备容量受限
20425	阜宁	水岸华庭配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20426	阜宁	阜宁城南安置小区4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20427	阜宁	瑞林晶典7#公变	10	630	上级设备容量受限
20428	阜宁	瑞林晶典8#公变	10	630	上级设备容量受限
20429	阜宁	金科国际2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20430	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房3#变	10	1000	上级设备容量受限
20431	阜宁	水岸华庭配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20432	阜宁	水岸华庭2#配电房4#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20433	阜宁	10kV帝逸国际3#配电房10#变	10	1000	上级设备容量受限
20434	阜宁	阜宁城南安置小区2#变	10	400	上级设备容量受限
20435	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房11#变	10	1000	上级设备容量受限
20436	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房2#变	10	1000	上级设备容量受限
20437	阜宁	水岸华庭2#配电房1#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20438	阜宁	10kV帝逸国际2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
20439	阜宁	阜宁城南安置小区1#变	10	630	上级设备容量受限
20440	阜宁	水岸华庭2#配电房3#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20441	阜宁	阜宁城南安置小区3#变	10	400	上级设备容量受限
20442	阜宁	瑞林晶典6#公变	10	500	上级设备容量受限
20443	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房12#变	10	1000	上级设备容量受限
20444	阜宁	面粉厂公变	10	400	上级设备容量受限
20445	阜宁	应急管理局公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20446	阜宁	瑞林晶典9#公变	10	630	上级设备容量受限
20447	阜宁	城南7#变	10	400	上级设备容量受限
20448	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房4#变	10	1000	上级设备容量受限
20449	阜宁	10kV帝逸国际4#配电房14#变	10	1000	上级设备容量受限
20450	阜宁	10kV帝逸国际1#配电房1#变	10	1000	上级设备容量受限
20451	阜宁	扬州路1#公变	10	400	上级设备容量受限
20452	阜宁	益林倪东安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限
20453	阜宁	益林中恒小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
20454	阜宁	益林敬老院公变	10	400	上级设备容量受限
20455	阜宁	益林倪东安置点5#公变	10	400	上级设备容量受限
20456	阜宁	益林大东安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
20457	阜宁	益林小倪桥1#公变新	10	400	上级设备容量受限
20458	阜宁	益林刘嘴桥公变	10	400	上级设备容量受限
20459	阜宁	益林中恒嘉园公变	10	400	上级设备容量受限
20460	阜宁	益林大东安置点1#变	10	630	上级设备容量受限
20461	阜宁	益林凤凰公变	10	400	上级设备容量受限
20462	阜宁	益林东升七组公变	10	400	上级设备容量受限
20463	阜宁	益林倪东安置点2#公变	10	400	上级设备容量受限
20464	阜宁	益林大东安置点4#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20465	阜宁	益林福来居2#变	10	400	上级设备容量受限
20466	阜宁	益林塘沟村一组公变	10	400	上级设备容量受限
20467	阜宁	益林大东小区2#单相变	10	400	上级设备容量受限
20468	阜宁	益林东升村六组公变	10	200	上级设备容量受限
20469	阜宁	益林东升二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
20470	阜宁	益林大东三组公变	10	400	上级设备容量受限
20471	阜宁	益林中恒小区4#公变	10	400	上级设备容量受限
20472	阜宁	益林大东三组西公变	10	400	上级设备容量受限
20473	阜宁	益林塘沟食品厂公变	10	400	上级设备容量受限
20474	阜宁	益林中恒小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
20475	阜宁	益林塘沟村二组公变	10	400	上级设备容量受限
20476	阜宁	益林塘沟三六组公变	10	400	上级设备容量受限
20477	阜宁	益林中恒小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
20478	阜宁	益林福来居1#变	10	400	上级设备容量受限
20479	阜宁	益林轧花小区公变	10	400	上级设备容量受限
20480	阜宁	益林倪东安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
20481	阜宁	益林大东小区1#单相变	10	400	上级设备容量受限
20482	阜宁	益林倪东安置点3#公变	10	400	上级设备容量受限
20483	阜宁	益林东升四组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20484	阜宁	益林大东五组公变	10	400	上级设备容量受限
20485	阜宁	益林塘沟村四五组公变	10	400	上级设备容量受限
20486	阜宁	益林大东5、6组公变	10	500	上级设备容量受限
20487	阜宁	益林东升村三七组公变	10	400	上级设备容量受限
20488	阜宁	益林供电所公变	10	400	上级设备容量受限
20489	阜宁	益林大东村三七组公变	10	400	上级设备容量受限
20490	阜宁	益林大东菜场公变	10	400	上级设备容量受限
20491	阜宁	益林塘沟东边公变	10	400	上级设备容量受限
20492	阜宁	益林大东四组4#公变	10	400	上级设备容量受限
20493	阜宁	益林塘沟中站公变	10	400	上级设备容量受限
20494	阜宁	益林大倪一组公变新	10	400	上级设备容量受限
20495	阜宁	益林镇倪东村1、2组	10	400	上级设备容量受限
20496	阜宁	益林大东小区3#公变	10	400	上级设备容量受限
20497	阜宁	益林大倪村农改公变	10	400	上级设备容量受限
20498	阜宁	益林大东四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20499	阜宁	益林塘沟一组西公变	10	400	上级设备容量受限
20500	阜宁	新城花园二期2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20501	阜宁	新宁公馆1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20502	阜宁	新城花园3#配电房6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20503	阜宁	新城花园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20504	阜宁	新城花园3#配电房5#变	10	400	上级设备容量受限
20505	阜宁	新城花园二期3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
20506	阜宁	新城花园二期1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20507	阜宁	新宁公馆3#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20508	阜宁	新城花园二期1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20509	阜宁	新城花园1#配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
20510	阜宁	新城花园4#配电房8#变	10	400	上级设备容量受限
20511	阜宁	新城花园二期3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
20512	阜宁	新城花园4#配电房7#变	10	400	上级设备容量受限
20513	阜宁	新宁公馆2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20514	阜宁	新城花园二期1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20515	阜宁	新城花园2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20516	阜宁	新宁公馆2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20517	阜宁	新宁公馆2#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20518	阜宁	新城花园2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20519	阜宁	新城花园1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
20520	阜宁	新宁公馆2#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20521	阜宁	新城花园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20522	阜宁	新宁公馆3#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20523	阜宁	新宁公馆1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
20524	阜宁	新城花园二期1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20525	阜宁	馥桂园3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
20526	阜宁	尚书房东苑2#配电房5#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20527	阜宁	馥桂园开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
20528	阜宁	馥桂园3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
20529	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房4#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20530	阜宁	馥桂园4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
20531	阜宁	尚书房东苑开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20532	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房7#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20533	阜宁	PB馥桂园开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20534	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房3#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20535	阜宁	尚书房东苑2#配电房8#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20536	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房2#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20537	阜宁	馥桂园2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
20538	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房8#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20539	阜宁	PB馥桂园开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20540	阜宁	馥桂园4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20541	阜宁	尚书房东苑开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
20542	阜宁	顶盛华府1#开关站保安变	10	400	上级设备容量受限
20543	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房6#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20544	阜宁	顶盛华府2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
20545	阜宁	顶盛华府1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20546	阜宁	尚书房东苑开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
20547	阜宁	顶盛华府2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
20548	阜宁	阜宁汇贤华府1#配电房1#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20549	阜宁	馥桂园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20550	阜宁	馥桂园2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
20551	阜宁	馥桂园开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
20552	阜宁	馥桂园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
20553	阜宁	尚书房东苑2#配电房7#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20554	阜宁	阜宁汇贤华府2#配电房5#变配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
20555	阜宁	尚书房东苑开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20556	阜宁	顶盛华府7#公变	10	500	上级设备容量受限
20557	阜宁	尚书房东苑2#配电房6#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20558	阜宁	顶盛华府2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
20559	阜宁	顶盛华府2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20560	阜宁	锦香花苑1#变	10	800	上级设备容量受限
20561	阜宁	冠成华府3#配电房6#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20562	阜宁	冠成华府4#配电房10#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20563	阜宁	锦香花苑10#变	10	630	上级设备容量受限
20564	阜宁	锦香花苑11#变	10	630	上级设备容量受限
20565	阜宁	冠成华府5#配电房15#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20566	阜宁	锦香花苑14#变	10	630	上级设备容量受限
20567	阜宁	冠成华府5#配电房14#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20568	阜宁	冠成华府1#配电房1#变	10	800	上级设备容量受限
20569	阜宁	冠成华府1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20570	阜宁	冠成华府4#配电房12#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20571	阜宁	冠成华府3#配电房8#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20572	阜宁	冠成华府4#配电房9#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20573	阜宁	锦香花苑19#变	10	630	上级设备容量受限
20574	阜宁	冠成华府4#配电房11#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20575	阜宁	冠成华府5#配电房16#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20576	阜宁	冠成华府3#配电房7#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20577	阜宁	锦香花苑20#变	10	630	上级设备容量受限
20578	阜宁	锦香花苑4#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20579	阜宁	锦香花苑8#变	10	800	上级设备容量受限
20580	阜宁	锦香花苑6#变	10	800	上级设备容量受限
20581	阜宁	锦香花苑9#变	10	630	上级设备容量受限
20582	阜宁	锦香花苑13#变	10	630	上级设备容量受限
20583	阜宁	锦香花苑2#变	10	800	上级设备容量受限
20584	阜宁	锦香花苑7#变	10	800	上级设备容量受限
20585	阜宁	冠成华府1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20586	阜宁	冠成华府3#配电房5#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20587	阜宁	锦香花苑3#变	10	800	上级设备容量受限
20588	阜宁	锦香花苑12#变	10	630	上级设备容量受限
20589	阜宁	锦香花苑17#变	10	630	上级设备容量受限
20590	阜宁	锦香花苑5#变	10	800	上级设备容量受限
20591	阜宁	冠成华府1#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
20592	阜宁	锦香花苑18#变	10	630	上级设备容量受限
20593	阜宁	锦香花苑16#变	10	630	上级设备容量受限
20594	阜宁	冠成华府5#配电房13#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20595	阜宁	锦香花苑15#变	10	630	上级设备容量受限
20596	阜宁	御景濠庭1#配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
20597	阜宁	正集名都二期1#美变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20598	阜宁	天泽府1#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
20599	阜宁	正集名都花园3#箱变	10	400	上级设备容量受限
20600	阜宁	正集名都花园1#变	10	630	上级设备容量受限
20601	阜宁	天泽府开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
20602	阜宁	正集名都花园2#箱变	10	400	上级设备容量受限
20603	阜宁	富顺名都花园3#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
20604	阜宁	御景濠庭1#配电房3#变	10	630	上级设备容量受限
20605	阜宁	天泽府1#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
20606	阜宁	御景濠庭2#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
20607	阜宁	正集名都花园2#变	10	630	上级设备容量受限
20608	阜宁	正集名都花园4#箱变	10	400	上级设备容量受限
20609	阜宁	天泽府1#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
20610	阜宁	正集名都花园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
20611	阜宁	天泽府1#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
20612	阜宁	富顺名都花园2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
20613	阜宁	天泽府开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
20614	阜宁	正集名都花园4#变	10	630	上级设备容量受限
20615	阜宁	御景濠庭3#配电房8#变	10	630	上级设备容量受限
20616	阜宁	御景濠庭2#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20617	阜宁	天泽府开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20618	阜宁	御景濠庭3#配电房7#变	10	630	上级设备容量受限
20619	阜宁	富顺名都花园3#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
20620	阜宁	天泽府开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20621	阜宁	三灶陈吕八组公变	10	200	本级设备容量受限
20622	阜宁	三灶洋洼六组公变	10	200	上级设备容量受限
20623	阜宁	三灶滨海官滩2#变	10	200	上级设备容量受限
20624	阜宁	三灶陈吕六组	10	200	上级设备容量受限
20625	阜宁	三灶楼子五组公变	10	200	上级设备容量受限
20626	阜宁	三灶坎东六组公变	10	200	上级设备容量受限
20627	阜宁	三灶坎东西站公变	10	200	上级设备容量受限
20628	阜宁	三灶楼子二组2#变	10	200	上级设备容量受限
20629	阜宁	三灶陈吕电站公变	10	200	上级设备容量受限
20630	阜宁	三灶坎东四组公变	10	400	上级设备容量受限
20631	阜宁	三灶陈吕七组公变	10	200	上级设备容量受限
20632	阜宁	三灶坎东三组公变	10	200	上级设备容量受限
20633	阜宁	三灶陈吕九组公变	10	200	上级设备容量受限
20634	阜宁	三灶洋洼中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20635	阜宁	三灶坎东五组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20636	阜宁	三灶洋洼四组公变	10	200	上级设备容量受限
20637	阜宁	三灶陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
20638	阜宁	三灶楼子二组公变	10	200	上级设备容量受限
20639	阜宁	三灶坎东二组公变	10	400	上级设备容量受限
20640	阜宁	三灶洋洼五组配变	10	200	上级设备容量受限
20641	阜宁	三灶坎东七组公变	10	400	上级设备容量受限
20642	阜宁	三灶坎东589组公变	10	200	上级设备容量受限
20643	阜宁	三灶洋洼西站公变	10	200	上级设备容量受限
20644	阜宁	三灶祖庄五组3#变	10	200	上级设备容量受限
20645	阜宁	三灶楼子二组3#变	10	200	上级设备容量受限
20646	阜宁	三灶祖庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
20647	阜宁	三灶镇洋洼电站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20648	阜宁	三灶祖庄五组2#公变	10	200	上级设备容量受限
20649	阜宁	三灶镇洋洼西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20650	阜宁	三灶陈吕四六七组公变	10	400	上级设备容量受限
20651	阜宁	三灶楼子三组配变	10	400	上级设备容量受限
20652	阜宁	三灶坎东八组	10	400	上级设备容量受限
20653	阜宁	三灶坎东四组2#公变.	10	400	上级设备容量受限
20654	阜宁	三灶洋洼五组北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20655	阜宁	三灶洋洼中站公变	10	400	上级设备容量受限
20656	阜宁	益林三里一组北公变	10	400	上级设备容量受限
20657	阜宁	益林三里东边公变	10	400	上级设备容量受限
20658	阜宁	益林三里一组东边公变	10	400	上级设备容量受限
20659	阜宁	益林三里村一组公变	10	400	上级设备容量受限
20660	阜宁	益林三里三组公变	10	400	上级设备容量受限
20661	阜宁	益林三里村二组公变	10	400	上级设备容量受限
20662	阜宁	益林三里村四组公变	10	400	上级设备容量受限
20663	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
20664	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
20665	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
20666	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
20667	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
20668	阜宁	益林凯悦雅居1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
20669	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
20670	阜宁	益林凯悦雅居2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20671	阜宁	恒源大厦1#公变	10	630	上级设备容量受限
20672	阜宁	外滩大道6#公变	10	630	上级设备容量受限
20673	阜宁	外滩大道1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20674	阜宁	海峡1#公变	10	400	上级设备容量受限
20675	阜宁	富建箱变	10	630	上级设备容量受限
20676	阜宁	阜宁石油公变	10	400	上级设备容量受限
20677	阜宁	食品公司公变	10	400	上级设备容量受限
20678	阜宁	煤球2#公变	10	400	上级设备容量受限
20679	阜宁	港监公变	10	400	上级设备容量受限
20680	阜宁	海峡2#公变	10	400	上级设备容量受限
20681	阜宁	马巷箱变	10	630	上级设备容量受限
20682	阜宁	粮油厂公变	10	400	上级设备容量受限
20683	阜宁	富建新村公变	10	400	上级设备容量受限
20684	阜宁	良友宾馆公变	10	400	上级设备容量受限
20685	阜宁	煤球3#公变	10	400	上级设备容量受限
20686	阜宁	外滩大道3#公变	10	500	上级设备容量受限
20687	阜宁	城北批发市场公变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20688	阜宁	外滩大道2#公变	10	500	上级设备容量受限
20689	阜宁	海峡3#公变	10	400	上级设备容量受限
20690	阜宁	移动公司箱变	10	630	上级设备容量受限
20691	阜宁	煤球公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
20692	阜宁	希望路1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20693	阜宁	条河1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20694	阜宁	希望路3#公变	10	400	上级设备容量受限
20695	阜宁	条河村部公变	10	400	上级设备容量受限
20696	阜宁	阳升集团有限公司2#箱变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20697	阜宁	窑桥二路1#公变	10	400	上级设备容量受限
20698	阜宁	阳升集团公变	10	800	上级设备容量受限
20699	阜宁	窑桥二路2#公变	10	400	上级设备容量受限
20700	阜宁	条河一组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20701	阜宁	城河东路1#变	10	200	上级设备容量受限
20702	阜宁	窑桥一路1#公变	10	400	上级设备容量受限
20703	阜宁	阜宁顾庄四组公变	10	315	上级设备容量受限
20704	阜宁	条河2#公变（杆箱）	10	500	上级设备容量受限
20705	阜宁	沟墩闸北北站公变	10	200	本级设备容量受限
20706	阜宁	沟墩陈坎中站2#变	10	200	上级设备容量受限
20707	阜宁	沟墩闸北西站	10	200	上级设备容量受限
20708	阜宁	沟墩永胜新村西站	10	200	上级设备容量受限
20709	阜宁	沟墩南湾两合站	10	200	上级设备容量受限
20710	阜宁	沟墩陈坎闸河站	10	200	上级设备容量受限
20711	阜宁	沟墩郑兴利民南站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20712	阜宁	沟墩永胜南站	10	200	上级设备容量受限
20713	阜宁	沟墩永胜新北东站	10	200	上级设备容量受限
20714	阜宁	沟墩闸北西北站公变	10	200	上级设备容量受限
20715	阜宁	沟墩竖河阜余站	10	200	上级设备容量受限
20716	阜宁	沟墩陈坎中站	10	200	上级设备容量受限
20717	阜宁	沟墩郑兴红星站	10	200	上级设备容量受限
20718	阜宁	沟墩永胜永胜站	10	200	上级设备容量受限
20719	阜宁	沟墩郑兴北站公变	10	200	上级设备容量受限
20720	阜宁	沟墩南湾两合北站	10	200	上级设备容量受限
20721	阜宁	沟墩陈坎南站	10	200	上级设备容量受限
20722	阜宁	沟墩郑兴条岗站	10	200	上级设备容量受限
20723	阜宁	沟墩永胜九组公变	10	200	上级设备容量受限
20724	阜宁	沟墩闸北二组	10	200	上级设备容量受限
20725	阜宁	沟墩闸北东站	10	200	上级设备容量受限
20726	阜宁	沟墩郑兴中站公变	10	200	上级设备容量受限
20727	阜宁	沟墩永胜向阳组站	10	200	上级设备容量受限
20728	阜宁	沟墩闸北中心站公变	10	200	上级设备容量受限
20729	阜宁	沟墩陈坎兴隆站配变	10	200	上级设备容量受限
20730	阜宁	沟墩永胜新北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20731	阜宁	沟墩永胜北站	10	200	上级设备容量受限
20732	阜宁	沟墩陈坎北站	10	200	上级设备容量受限
20733	阜宁	沟墩郑兴利民站公变	10	200	上级设备容量受限
20734	阜宁	沟墩闸北东南站	10	200	上级设备容量受限
20735	阜宁	沟墩陈坎吉兴站	10	200	上级设备容量受限
20736	阜宁	沟墩永胜东站	10	200	上级设备容量受限
20737	阜宁	沟墩永胜新东站	10	200	上级设备容量受限
20738	阜宁	沟墩郑兴兴正站公变	10	250	上级设备容量受限
20739	阜宁	沟墩郑兴梁庄西站	10	200	上级设备容量受限
20740	阜宁	沟墩郑兴梁庄站	10	200	上级设备容量受限
20741	阜宁	沟墩永胜新北北站单相变	10	200	上级设备容量受限
20742	阜宁	沟墩郑兴兴正南站	10	200	上级设备容量受限
20743	阜宁	沟墩郑兴条岗东站	10	400	上级设备容量受限
20744	阜宁	沟墩郑兴大队部站公变	10	400	上级设备容量受限
20745	阜宁	沟墩永胜新村站	10	400	上级设备容量受限
20746	阜宁	沟墩闸北二组2#变	10	400	上级设备容量受限
20747	阜宁	沟墩陈坎东站2#变	10	400	上级设备容量受限
20748	阜宁	沟墩陈坎南站2#变	10	400	上级设备容量受限
20749	阜宁	沟墩红旗安置点4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20750	阜宁	沟墩宏祥新村	10	500	上级设备容量受限
20751	阜宁	沟墩红旗安置点3#变	10	200	上级设备容量受限
20752	阜宁	沟墩粮库公变	10	400	上级设备容量受限
20753	阜宁	沟墩红旗安置点2#变	10	200	上级设备容量受限
20754	阜宁	沟墩红旗公寓公变	10	400	上级设备容量受限
20755	阜宁	沟墩镇区20#变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20756	阜宁	沟墩红旗安置点6#变	10	200	上级设备容量受限
20757	阜宁	沟墩红旗安置点7#变	10	200	上级设备容量受限
20758	阜宁	沟墩红旗安置点1#变	10	200	上级设备容量受限
20759	阜宁	沟墩镇区23#变XI	10	400	上级设备容量受限
20760	阜宁	沟墩红旗中心站	10	400	上级设备容量受限
20761	阜宁	沟墩朝阳公变	10	400	上级设备容量受限
20762	阜宁	沟墩镇区2#公变	10	400	上级设备容量受限
20763	阜宁	沟墩红旗北站公变	10	400	上级设备容量受限
20764	阜宁	沟墩镇区5号公变	10	630	上级设备容量受限
20765	阜宁	沟墩镇区13号变	10	630	上级设备容量受限
20766	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房4#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20767	阜宁	郭墅万灶一组1#变	10	400	上级设备容量受限
20768	阜宁	郭墅顾周中站新增变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20769	阜宁	郭墅许祝人家康居工程4#变	10	400	上级设备容量受限
20770	阜宁	郭墅许祝人家康居工程5#变	10	400	上级设备容量受限
20771	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房4#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20772	阜宁	郭墅许祝人家康居工程7#变	10	400	上级设备容量受限
20773	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20774	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房4#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20775	阜宁	郭墅许祝人家康居工程6#变	10	400	上级设备容量受限
20776	阜宁	郭墅许祝人家康居工程8#变	10	400	上级设备容量受限
20777	阜宁	郭墅张庄村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
20778	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20779	阜宁	郭墅张庄村康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
20780	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20781	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20782	阜宁	郭墅许祝人家康居工程9#变	10	400	上级设备容量受限
20783	阜宁	郭墅许祝人家康居工程1#公变	10	630	上级设备容量受限
20784	阜宁	郭墅许祝人家康居工程2#公变	10	500	上级设备容量受限
20785	阜宁	郭墅张庄村居住区2#配电房2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20786	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房1#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20787	阜宁	郭墅许祝人家康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20788	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房2#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20789	阜宁	郭墅张庄村康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
20790	阜宁	郭墅张庄居住区3#配电房3#变配电变压器	10	800	上级设备容量受限
20791	阜宁	郭墅许祝人家康居工程10#变	10	400	上级设备容量受限
20792	阜宁	郭墅张庄村居住区1#配电房3#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
20793	阜宁	郭墅万灶电站公变	10	400	上级设备容量受限
20794	阜宁	郭墅顾周中站公变	10	400	上级设备容量受限
20795	阜宁	郭墅万舍电站新增	10	400	上级设备容量受限
20796	阜宁	郭墅万灶电站新增公变	10	400	上级设备容量受限
20797	阜宁	郭墅顾周南站公变	10	400	上级设备容量受限
20798	阜宁	郭墅万灶一组公变	10	400	上级设备容量受限
20799	阜宁	郭墅万舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
20800	阜宁	郭墅万舍六组公变	10	400	上级设备容量受限
20801	阜宁	郭墅万舍五组公变	10	400	上级设备容量受限
20802	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	400	上级设备容量受限
20803	阜宁	芦蒲元会中站公变	10	200	上级设备容量受限
20804	阜宁	芦蒲南站公变	10	200	本级设备容量受限
20805	阜宁	芦蒲元会电站公变	10	200	本级设备容量受限
20806	阜宁	芦蒲老曹西站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20807	阜宁	芦蒲沈朱新北站公变	10	400	上级设备容量受限
20808	阜宁	芦蒲马集村康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
20809	阜宁	芦蒲马吉园区变	10	400	上级设备容量受限
20810	阜宁	芦蒲马吉南站公变	10	200	上级设备容量受限
20811	阜宁	芦蒲沈朱南站2#变	10	200	上级设备容量受限
20812	阜宁	芦蒲老曹水井2#变	10	200	上级设备容量受限
20813	阜宁	芦蒲张曹水井公变	10	200	上级设备容量受限
20814	阜宁	芦蒲塔南新站公变	10	400	上级设备容量受限
20815	阜宁	芦蒲戴舍村站2#变	10	200	上级设备容量受限
20816	阜宁	芦蒲代舍村站	10	200	上级设备容量受限
20817	阜宁	芦蒲九蒲二组公变	10	400	上级设备容量受限
20818	阜宁	芦蒲马吉村部公变	10	200	上级设备容量受限
20819	阜宁	芦蒲九蒲二组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20820	阜宁	芦蒲老曹水井	10	200	上级设备容量受限
20821	阜宁	芦蒲张曹水井2#变	10	200	上级设备容量受限
20822	阜宁	芦蒲西站公变	10	400	上级设备容量受限
20823	阜宁	芦蒲元会北站公变	10	200	上级设备容量受限
20824	阜宁	芦蒲二组（单）	10	200	上级设备容量受限
20825	阜宁	芦蒲元会新站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20826	阜宁	芦蒲塔东站点公变	10	200	上级设备容量受限
20827	阜宁	芦蒲张曹三组2#变	10	200	上级设备容量受限
20828	阜宁	芦蒲沈朱中站	10	200	上级设备容量受限
20829	阜宁	芦蒲沈朱北站公变	10	200	上级设备容量受限
20830	阜宁	芦蒲元会南站	10	400	上级设备容量受限
20831	阜宁	芦蒲南李东站	10	200	上级设备容量受限
20832	阜宁	芦蒲沈朱新南站公变	10	400	上级设备容量受限
20833	阜宁	芦蒲南李三组公变	10	400	上级设备容量受限
20834	阜宁	芦蒲张曹三组	10	400	上级设备容量受限
20835	阜宁	芦蒲老曹南站	10	400	上级设备容量受限
20836	阜宁	芦蒲塔东新站公变	10	400	上级设备容量受限
20837	阜宁	芦蒲乔罗北站3#变	10	400	上级设备容量受限
20838	阜宁	芦蒲沈朱教会公变	10	400	上级设备容量受限
20839	阜宁	芦蒲水利站公变	10	400	上级设备容量受限
20840	阜宁	芦蒲九蒲二组4#公变	10	400	上级设备容量受限
20841	阜宁	芦蒲张曹东站点公变	10	400	上级设备容量受限
20842	阜宁	芦蒲供电所1#变	10	400	上级设备容量受限
20843	阜宁	丽锦佳园1#箱变	10	400	上级设备容量受限
20844	阜宁	新星2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20845	阜宁	10kV光明花苑2#箱变	10	500	上级设备容量受限
20846	阜宁	水厂公变	10	400	上级设备容量受限
20847	阜宁	城西中学公变	10	400	上级设备容量受限
20848	阜宁	丽锦佳园2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
20849	阜宁	10kV光明花苑8#箱变	10	500	上级设备容量受限
20850	阜宁	阜宁汇源公变	10	400	上级设备容量受限
20851	阜宁	阜城西大街1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20852	阜宁	新星3#公变	10	400	上级设备容量受限
20853	阜宁	阜城西大街4#公变	10	400	上级设备容量受限
20854	阜宁	10kV阳光花苑2#变	10	630	上级设备容量受限
20855	阜宁	汇源2#公变	10	400	上级设备容量受限
20856	阜宁	西城花苑专变	10	400	上级设备容量受限
20857	阜宁	丽锦佳园1#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
20858	阜宁	新桥村部公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20859	阜宁	西郊小学公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20860	阜宁	城西三队公变	10	400	上级设备容量受限
20861	阜宁	10kV光明花苑7#箱变	10	500	上级设备容量受限
20862	阜宁	新星5#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20863	阜宁	10kV阳光花苑3#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20864	阜宁	阜城西大街2#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20865	阜宁	光明小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
20866	阜宁	10kV光明花苑二期2#公变	10	800	上级设备容量受限
20867	阜宁	10kV阳光花苑1#变	10	630	上级设备容量受限
20868	阜宁	10kV光明花苑3#箱变	10	500	上级设备容量受限
20869	阜宁	10kV光明花苑1#箱变	10	500	上级设备容量受限
20870	阜宁	10kV光明花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
20871	阜宁	丽锦佳园2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
20872	阜宁	丽锦佳园1#配电房2#变	10	800	上级设备容量受限
20873	阜宁	10kV光明花苑4#箱变	10	400	上级设备容量受限
20874	阜宁	新星新兴大桥公变	10	400	上级设备容量受限
20875	阜宁	光明路2#公变	10	400	上级设备容量受限
20876	阜宁	10kV光明花苑二期3#公变	10	400	上级设备容量受限
20877	阜宁	10kV光明花苑二期1#公变	10	800	上级设备容量受限
20878	阜宁	10kV光明花苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
20879	阜宁	新星4#公变	10	315	上级设备容量受限
20880	阜宁	新星1#公变	10	400	上级设备容量受限
20881	阜宁	阜城西大街7#公变	10	400	上级设备容量受限
20882	阜宁	物资公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20883	阜宁	阜城童星幼儿园公变	10	400	上级设备容量受限
20884	阜宁	阜城西大街8#公变	10	400	上级设备容量受限
20885	阜宁	城西七组公变	10	400	上级设备容量受限
20886	阜宁	水厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
20887	阜宁	阜城西大街6#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20888	阜宁	阜宁保安公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
20889	阜宁	光明路3#公变	10	500	上级设备容量受限
20890	阜宁	供电3#变	10	630	上级设备容量受限
20891	阜宁	沟墩镇区9#变	10	400	上级设备容量受限
20892	阜宁	沟墩棉农场集中区公变	10	400	上级设备容量受限
20893	阜宁	沟墩工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限
20894	阜宁	沟墩天成华庭2#变	10	630	上级设备容量受限
20895	阜宁	沟墩棉种厂集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
20896	阜宁	沟墩沿河风景区公变	10	400	上级设备容量受限
20897	阜宁	沟墩天成华庭1#变	10	630	上级设备容量受限
20898	阜宁	沟墩棉种场8#公变	10	400	上级设备容量受限
20899	阜宁	沟墩棉种厂安置点	10	400	上级设备容量受限
20900	阜宁	杨集深港北站公变	10	400	上级设备容量受限
20901	阜宁	杨集蒋圩村一组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20902	阜宁	蟠龙康居1#变	10	400	上级设备容量受限
20903	阜宁	杨集蟠龙一组北站	10	200	上级设备容量受限
20904	阜宁	杨集供电所6#分流公变	10	400	上级设备容量受限
20905	阜宁	蟠龙康居3#变	10	400	上级设备容量受限
20906	阜宁	杨集深港南站2号公变	10	400	上级设备容量受限
20907	阜宁	杨集蟠龙九组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20908	阜宁	杨集蟠龙康居5#变	10	400	上级设备容量受限
20909	阜宁	杨集蟠龙四组公变	10	200	上级设备容量受限
20910	阜宁	蟠龙康居2#变	10	400	上级设备容量受限
20911	阜宁	蟠龙康居4#变	10	400	上级设备容量受限
20912	阜宁	杨集蟠龙四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20913	阜宁	杨集蒋圩南站公变	10	200	上级设备容量受限
20914	阜宁	杨集蟠龙一组公变	10	200	上级设备容量受限
20915	阜宁	杨集深港南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20916	阜宁	杨集荡东村站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20917	阜宁	杨集蟠龙一二组公变	10	200	上级设备容量受限
20918	阜宁	杨集蟠龙扶贫站公变	10	100	上级设备容量受限
20919	阜宁	杨集深港扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
20920	阜宁	杨集蒋圩北站1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20921	阜宁	杨集蒋圩南站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20922	阜宁	杨集王庄村东站公变	10	200	上级设备容量受限
20923	阜宁	杨集蒋圩北站公变	10	200	上级设备容量受限
20924	阜宁	杨集深港北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
20925	阜宁	杨集深巷五组公变	10	200	上级设备容量受限
20926	阜宁	杨集王庄村东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
20927	阜宁	杨集蒋圩六组公变	10	200	上级设备容量受限
20928	阜宁	杨集洪滨东站	10	200	上级设备容量受限
20929	阜宁	杨集乘风东站公变	10	200	上级设备容量受限
20930	阜宁	杨集乘风西站公变	10	200	上级设备容量受限
20931	阜宁	杨集洪滨村站一号公变	10	200	上级设备容量受限
20932	阜宁	杨集洪联扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
20933	阜宁	杨集深港南站公变	10	200	上级设备容量受限
20934	阜宁	杨集兴杨二组公变	10	200	上级设备容量受限
20935	阜宁	杨集蒋圩一组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20936	阜宁	杨集蟠龙九组一号公变	10	200	上级设备容量受限
20937	阜宁	杨集深港一组公变	10	200	上级设备容量受限
20938	阜宁	杨集蒋圩三组公变	10	400	上级设备容量受限
20939	阜宁	杨集洪联扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20940	阜宁	杨集供电所2#公变	10	400	上级设备容量受限
20941	阜宁	杨集深港北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20942	阜宁	杨集蒋圩一组2#公变	10	400	上级设备容量受限
20943	阜宁	杨集供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
20944	阜宁	杨集张吴东站变	10	400	上级设备容量受限
20945	阜宁	杨集洪滨站2#公变	10	400	上级设备容量受限
20946	阜宁	杨集张吴四组公变	10	400	上级设备容量受限
20947	阜宁	杨集樵农七组公变	10	200	本级设备容量受限
20948	阜宁	杨集樵农养殖场1#公变	10	200	上级设备容量受限
20949	阜宁	杨集张吴桥北公变	10	200	上级设备容量受限
20950	阜宁	杨集樵农南站公变	10	400	上级设备容量受限
20951	阜宁	杨集樵农单相变	10	200	上级设备容量受限
20952	阜宁	杨集谷兴一组西站变	10	400	上级设备容量受限
20953	阜宁	杨集三合养猪厂	10	200	上级设备容量受限
20954	阜宁	杨集樵农东站公变	10	400	上级设备容量受限
20955	阜宁	杨集樵农养殖场3#公变	10	200	上级设备容量受限
20956	阜宁	杨集樵农养殖场2#公变	10	200	上级设备容量受限
20957	阜宁	杨集兴杨十四组公变	10	400	上级设备容量受限
20958	阜宁	杨集樵农东站1#公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20959	阜宁	杨集樵农养殖场4#公变	10	400	上级设备容量受限
20960	阜宁	杨集樵农中心站.	10	200	上级设备容量受限
20961	阜宁	杨集樵农八组公变	10	100	上级设备容量受限
20962	阜宁	杨集樵农一组公变	10	200	上级设备容量受限
20963	阜宁	杨集樵农河口站公变	10	200	上级设备容量受限
20964	阜宁	杨集老舍村七组公变	10	200	上级设备容量受限
20965	阜宁	杨集老舍八组公变	10	200	上级设备容量受限
20966	阜宁	杨集张吴七组公变	10	200	上级设备容量受限
20967	阜宁	杨集谷兴一组站公变	10	200	上级设备容量受限
20968	阜宁	杨集樵农东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
20969	阜宁	杨集樵农一组分流	10	200	上级设备容量受限
20970	阜宁	杨集樵农十一组公变	10	200	上级设备容量受限
20971	阜宁	杨集樵农十三组	10	200	上级设备容量受限
20972	阜宁	杨集樵农九组公变	10	200	上级设备容量受限
20973	阜宁	杨集樵农四组公变	10	200	上级设备容量受限
20974	阜宁	杨集老舍八组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20975	阜宁	杨集老舍八组2号楼	10	400	上级设备容量受限
20976	阜宁	杨集供电所4#公变	10	400	上级设备容量受限
20977	阜宁	杨集谷兴南站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20978	阜宁	杨集樵农七组1#公变	10	200	上级设备容量受限
20979	阜宁	杨集樵农东站3号公变	10	400	上级设备容量受限
20980	阜宁	杨集樵农四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20981	阜宁	杨集樵农三四组公变	10	400	上级设备容量受限
20982	阜宁	杨集樵农三十组一号公变	10	400	上级设备容量受限
20983	阜宁	杨集樵农十六组2号公变	10	400	上级设备容量受限
20984	阜宁	杨集樵农十一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20985	阜宁	杨集樵农四组北站	10	400	上级设备容量受限
20986	阜宁	杨集樵农十六组1#公变	10	400	上级设备容量受限
20987	阜宁	杨集樵农九组1号公变	10	400	上级设备容量受限
20988	阜宁	杨集樵农十六组公变	10	400	上级设备容量受限
20989	阜宁	杨集东进村一组公变	10	200	上级设备容量受限
20990	阜宁	杨集三庄扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
20991	阜宁	杨集朱扬北站2号公变	10	400	上级设备容量受限
20992	阜宁	杨集东进西站公变	10	200	上级设备容量受限
20993	阜宁	东兴康居2#变	10	400	上级设备容量受限
20994	阜宁	杨集角东扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
20995	阜宁	东兴康居3#变	10	400	上级设备容量受限
20996	阜宁	东兴康居1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
20997	阜宁	杨集东进安置楼公变	10	400	上级设备容量受限
20998	阜宁	杨集东兴康居5#变	10	400	上级设备容量受限
20999	阜宁	杨集荡周五组变	10	250	上级设备容量受限
21000	阜宁	杨集三庄扶贫站2号公变	10	200	上级设备容量受限
21001	阜宁	东兴康居专变	10	400	上级设备容量受限
21002	阜宁	杨集三庄西站公变	10	400	上级设备容量受限
21003	阜宁	杨集东兴康居6#变	10	400	上级设备容量受限
21004	阜宁	东兴康居4#变	10	200	上级设备容量受限
21005	阜宁	杨集东进北站	10	200	上级设备容量受限
21006	阜宁	杨集三庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
21007	阜宁	杨集东兴康居8#变	10	200	上级设备容量受限
21008	阜宁	杨集东进一组1#公变	10	400	上级设备容量受限
21009	阜宁	杨集垫保中站2号变	10	200	上级设备容量受限
21010	阜宁	杨集三庄扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21011	阜宁	杨集霍舍北站1#公变	10	200	上级设备容量受限
21012	阜宁	杨集东进四组分流	10	200	上级设备容量受限
21013	阜宁	杨集朱杨西站公变	10	200	上级设备容量受限
21014	阜宁	杨集变电所(所用变)	10	200	上级设备容量受限
21015	阜宁	杨集垫堡北站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21016	阜宁	杨集巢凤北站公变	10	200	上级设备容量受限
21017	阜宁	杨集霍舍北站公变	10	200	上级设备容量受限
21018	阜宁	杨集朱杨二组公变	10	400	上级设备容量受限
21019	阜宁	杨集朱杨东边公变	10	200	上级设备容量受限
21020	阜宁	杨集东进东边公变	10	200	上级设备容量受限
21021	阜宁	杨集朱杨北站公变	10	200	上级设备容量受限
21022	阜宁	杨集霍舍站公变	10	200	上级设备容量受限
21023	阜宁	杨集巢凤南站公变	10	400	上级设备容量受限
21024	阜宁	杨集垫保中站配变分流	10	400	上级设备容量受限
21025	阜宁	杨集朱杨北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21026	阜宁	杨集垫堡北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21027	阜宁	杨集东进东边1#公变	10	400	上级设备容量受限
21028	阜宁	杨集霍舍北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21029	阜宁	附小北门箱变	10	630	上级设备容量受限
21030	阜宁	农机公司公变主变	10	400	上级设备容量受限
21031	阜宁	10kV都市家园3#变	10	500	上级设备容量受限
21032	阜宁	城河南路2#公变	10	400	上级设备容量受限
21033	阜宁	10kV都市家园2#变	10	500	上级设备容量受限
21034	阜宁	阜师东路师范小区公变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21035	阜宁	附小公变	10	630	上级设备容量受限
21036	阜宁	10kV都市家园1#变	10	630	上级设备容量受限
21037	阜宁	杨集洪流村站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21038	阜宁	杨集洪流桥变	10	400	上级设备容量受限
21039	阜宁	杨集兴杨桥北公变	10	400	上级设备容量受限
21040	阜宁	杨集计生公变	10	400	上级设备容量受限
21041	阜宁	杨集蟠龙九组公变	10	400	上级设备容量受限
21042	阜宁	杨集张吴六组公变	10	400	上级设备容量受限
21043	阜宁	杨集洪流村南站变	10	400	上级设备容量受限
21044	阜宁	杨集蟠龙西站公变	10	200	上级设备容量受限
21045	阜宁	杨集供电所7#1配变	10	400	上级设备容量受限
21046	阜宁	杨集兴杨康居3#变	10	200	上级设备容量受限
21047	阜宁	杨集木沟扶贫站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21048	阜宁	杨集穆沟2#公变	10	630	上级设备容量受限
21049	阜宁	杨集木沟二组公变	10	200	上级设备容量受限
21050	阜宁	杨集穆沟3#公变	10	630	上级设备容量受限
21051	阜宁	杨集蟠农十一组公变	10	400	上级设备容量受限
21052	阜宁	杨集供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
21053	阜宁	杨集穆沟东公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21054	阜宁	杨集穆沟1#公变	10	630	上级设备容量受限
21055	阜宁	杨集兴杨康居2#变	10	400	上级设备容量受限
21056	阜宁	杨集兴杨六组公变	10	200	上级设备容量受限
21057	阜宁	杨集王庄村站公变	10	400	上级设备容量受限
21058	阜宁	杨集洪流东站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21059	阜宁	杨集兴杨小区公变	10	400	上级设备容量受限
21060	阜宁	杨集洪流村站公变	10	400	上级设备容量受限
21061	阜宁	杨集供电所1#公变	10	500	上级设备容量受限
21062	阜宁	兴杨康居1#变	10	200	上级设备容量受限
21063	阜宁	杨集王庄西站1#公变	10	200	上级设备容量受限
21064	阜宁	杨集蟠龙北站公变	10	200	上级设备容量受限
21065	阜宁	杨集荡东村站公变	10	200	上级设备容量受限
21066	阜宁	杨集蟠龙十组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21067	阜宁	杨集兴杨六组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21068	阜宁	杨集杨集八组配变	10	200	上级设备容量受限
21069	阜宁	杨集蟠龙十组公变	10	200	上级设备容量受限
21070	阜宁	杨集王庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21071	阜宁	杨集10kv樵农线5#变	10	400	上级设备容量受限
21072	阜宁	杨集供电所3#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21073	阜宁	杨集蟠龙北站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21074	阜宁	杨集兴杨十四组1#公变	10	400	上级设备容量受限
21075	阜宁	杨集蟠龙九组1#变	10	400	上级设备容量受限
21076	阜宁	杨集洪流电站公变	10	400	上级设备容量受限
21077	阜宁	杨集张吴村部站公变	10	400	上级设备容量受限
21078	阜宁	杨集供电所6#公变	10	400	上级设备容量受限
21079	阜宁	杨集蟠龙七组公变	10	400	上级设备容量受限
21080	阜宁	杨集三组公变	10	400	上级设备容量受限
21081	阜宁	杨集杨集中心桥公变	10	400	上级设备容量受限
21082	阜宁	杨集医院门口公变	10	400	上级设备容量受限
21083	阜宁	世福园公变2#变	10	400	上级设备容量受限
21084	阜宁	南门街1#公变	10	630	上级设备容量受限
21085	阜宁	明伟公寓1#公变	10	400	上级设备容量受限
21086	阜宁	阜宁世福园欧变	10	250	上级设备容量受限
21087	阜宁	10kV老街坊家园1#变	10	400	上级设备容量受限
21088	阜宁	外滩大道4#公变	10	500	上级设备容量受限
21089	阜宁	外滩公寓1#箱变	10	630	上级设备容量受限
21090	阜宁	外滩大道5#公变	10	400	上级设备容量受限
21091	阜宁	10kV外滩步行街2#变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21092	阜宁	中市口箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21093	阜宁	信用社公变	10	500	上级设备容量受限
21094	阜宁	10kV老街坊家园2#变	10	400	上级设备容量受限
21095	阜宁	外滩大道9#公变	10	400	上级设备容量受限
21096	阜宁	外滩公寓2#箱变	10	630	上级设备容量受限
21097	阜宁	10kV外滩步行街1#变	10	1000	上级设备容量受限
21098	阜宁	外滩大道8#公变	10	400	上级设备容量受限
21099	阜宁	阜宁实小箱变	10	630	上级设备容量受限
21100	阜宁	阜宁竹厂公变	10	400	上级设备容量受限
21101	阜宁	公安小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
21102	阜宁	世福园3#变	10	500	上级设备容量受限
21103	阜宁	府前街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
21104	阜宁	阳光雅居2#公变	10	200	上级设备容量受限
21105	阜宁	南门小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21106	阜宁	检察院公变	10	400	上级设备容量受限
21107	阜宁	府前街2#箱变	10	630	上级设备容量受限
21108	阜宁	新华书店公变	10	400	上级设备容量受限
21109	阜宁	世福园公变	10	400	上级设备容量受限
21110	阜宁	阜宁星地超市箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21111	阜宁	公安小区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21112	阜宁	海峡4#箱变	10	400	上级设备容量受限
21113	阜宁	府前街箱变	10	400	上级设备容量受限
21114	阜宁	新盛街箱变配变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21115	阜宁	外滩大道7#公变	10	400	上级设备容量受限
21116	阜宁	明伟公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
21117	阜宁	10KV府前公寓小区公变	10	630	上级设备容量受限
21118	阜宁	阳光雅居1#公变	10	200	上级设备容量受限
21119	阜宁	阜宁步行桥箱变	10	630	上级设备容量受限
21120	阜宁	恒源大厦2#公变	10	630	上级设备容量受限
21121	阜宁	郭墅澳洋7#变	10	400	上级设备容量受限
21122	阜宁	郭墅澳洋2#变	10	400	上级设备容量受限
21123	阜宁	郭墅孙郑电站新增	10	400	上级设备容量受限
21124	阜宁	郭墅澳洋8#变	10	400	上级设备容量受限
21125	阜宁	郭墅澳洋5#变	10	500	上级设备容量受限
21126	阜宁	郭墅刘河东站公变	10	200	上级设备容量受限
21127	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
21128	阜宁	郭墅澳洋4#变	10	500	上级设备容量受限
21129	阜宁	郭墅孙郑西站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21130	阜宁	郭墅郑舍电站公变	10	200	上级设备容量受限
21131	阜宁	郭墅供电所1#公变	10	400	上级设备容量受限
21132	阜宁	郭墅澳洋6#变	10	400	上级设备容量受限
21133	阜宁	郭墅澳洋1#变	10	400	上级设备容量受限
21134	阜宁	郭墅孙郑五七组新增1	10	400	上级设备容量受限
21135	阜宁	郭墅澳洋小区9#箱变	10	630	上级设备容量受限
21136	阜宁	郭墅孙郑电站公变	10	400	上级设备容量受限
21137	阜宁	郭墅孙郑中心村2#变	10	400	上级设备容量受限
21138	阜宁	郭墅刘河电站新增	10	400	上级设备容量受限
21139	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程4#变	10	200	上级设备容量受限
21140	阜宁	郭墅澳洋小区10#箱变	10	630	上级设备容量受限
21141	阜宁	郭墅澳洋3#变	10	400	上级设备容量受限
21142	阜宁	郭墅郑舍中站公变	10	200	上级设备容量受限
21143	阜宁	郭墅刘河电站一组	10	200	上级设备容量受限
21144	阜宁	郭墅澳洋化工园中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21145	阜宁	合利阜东3.4组	10	200	本级设备容量受限
21146	阜宁	合利大圩二组公变	10	200	本级设备容量受限
21147	阜宁	合利北汛四组（东）公变	10	200	本级设备容量受限
21148	阜宁	合利西圩北站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21149	阜宁	合利供电所10#变	10	500	上级设备容量受限
21150	阜宁	合利老沙六组变	10	200	上级设备容量受限
21151	阜宁	合利大圩五、六组	10	200	上级设备容量受限
21152	阜宁	合利邹圩安置点2#变	10	400	上级设备容量受限
21153	阜宁	合利大圩三组	10	200	上级设备容量受限
21154	阜宁	合利北汛六组	10	200	上级设备容量受限
21155	阜宁	合利阜东南站2#变	10	200	上级设备容量受限
21156	阜宁	合利阜东南站	10	400	上级设备容量受限
21157	阜宁	合利西圩一组公变	10	200	上级设备容量受限
21158	阜宁	合利老沙二、八、十组	10	200	上级设备容量受限
21159	阜宁	合利阜东四组变	10	200	上级设备容量受限
21160	阜宁	合利大圩一组(南)公变	10	200	上级设备容量受限
21161	阜宁	合利三港三组（北）公变	10	200	上级设备容量受限
21162	阜宁	合利老沙八组	10	200	上级设备容量受限
21163	阜宁	合利供电所11#变	10	200	上级设备容量受限
21164	阜宁	合利三港四组	10	200	上级设备容量受限
21165	阜宁	合利老沙七组	10	200	上级设备容量受限
21166	阜宁	合利沙东五组	10	400	上级设备容量受限
21167	阜宁	合利北汛一组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21168	阜宁	合利老沙5.6组配变	10	400	上级设备容量受限
21169	阜宁	合利老沙二组变	10	200	上级设备容量受限
21170	阜宁	合利北汛北站	10	200	上级设备容量受限
21171	阜宁	合利三港三组	10	200	上级设备容量受限
21172	阜宁	合利北汛新站1	10	200	上级设备容量受限
21173	阜宁	合利西港五组	10	200	上级设备容量受限
21174	阜宁	合利沙东南站公变	10	315	上级设备容量受限
21175	阜宁	合利沙东兴北站	10	200	上级设备容量受限
21176	阜宁	合利老沙村站	10	200	上级设备容量受限
21177	阜宁	合利三港三组（东）变	10	200	上级设备容量受限
21178	阜宁	合利轮窑三组	10	200	上级设备容量受限
21179	阜宁	合利老沙五组	10	200	上级设备容量受限
21180	阜宁	合利大圩一组	10	200	上级设备容量受限
21181	阜宁	合利西圩三组	10	200	上级设备容量受限
21182	阜宁	合利阜东北站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21183	阜宁	合利老沙一二组	10	315	上级设备容量受限
21184	阜宁	合利大圩村站	10	400	上级设备容量受限
21185	阜宁	合利沙东北站公变	10	400	上级设备容量受限
21186	阜宁	合利西圩二组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21187	阜宁	合利三港五组	10	400	上级设备容量受限
21188	阜宁	合利北汛东站	10	200	上级设备容量受限
21189	阜宁	合利三港五组东变	10	400	上级设备容量受限
21190	阜宁	合利老沙四组公变	10	200	上级设备容量受限
21191	阜宁	合利西圩南站	10	200	上级设备容量受限
21192	阜宁	合利北汛西站2#变	10	400	上级设备容量受限
21193	阜宁	合利大圩西站变	10	400	上级设备容量受限
21194	阜宁	合利大圩四组变	10	400	上级设备容量受限
21195	阜宁	合利北汛新站2#变	10	400	上级设备容量受限
21196	阜宁	合利阜东北站	10	400	上级设备容量受限
21197	阜宁	合利老沙三组变	10	400	上级设备容量受限
21198	阜宁	合利四组公变	10	400	上级设备容量受限
21199	阜宁	合利老沙北站配变	10	400	上级设备容量受限
21200	阜宁	合利沙东二组	10	400	上级设备容量受限
21201	阜宁	合利沙东一组	10	400	上级设备容量受限
21202	阜宁	合利私营区	10	400	上级设备容量受限
21203	阜宁	合利西港四组	10	400	上级设备容量受限
21204	阜宁	合利沙东站	10	400	上级设备容量受限
21205	阜宁	合利北汛八组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21206	阜宁	合利大圩北站变	10	400	上级设备容量受限
21207	阜宁	合利三港一组	10	400	上级设备容量受限
21208	阜宁	合利北汛西站	10	400	上级设备容量受限
21209	阜宁	合利西圩北站	10	400	上级设备容量受限
21210	阜宁	合利阜东五组公变	10	400	上级设备容量受限
21211	阜宁	合利北汛中学变	10	400	上级设备容量受限
21212	阜宁	合利阳光小区2#变	10	400	上级设备容量受限
21213	阜宁	合利三港五组（西）公变	10	400	上级设备容量受限
21214	阜宁	合利阳光小区配变	10	400	上级设备容量受限
21215	阜宁	合利邹圩安置点1#变	10	400	上级设备容量受限
21216	阜宁	10kV东方华庭3#专变	10	630	上级设备容量受限
21217	阜宁	晨光2#公变	10	400	上级设备容量受限
21218	阜宁	10KV天顺小区专变	10	630	上级设备容量受限
21219	阜宁	晨光3#公变	10	400	上级设备容量受限
21220	阜宁	阜宁县城东基督教会公变	10	315	上级设备容量受限
21221	阜宁	童装厂2#公变配变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
21222	阜宁	东风路1#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21223	阜宁	晨光1#公变	10	400	上级设备容量受限
21224	阜宁	条河7#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21225	阜宁	10kV东方华庭2#专变	10	630	上级设备容量受限
21226	阜宁	10kV东方华庭1#专变	10	630	上级设备容量受限
21227	阜宁	阜宁中学宿舍区箱变	10	400	上级设备容量受限
21228	阜宁	阜宁城中花苑3#变	10	630	上级设备容量受限
21229	阜宁	东风路5#公变	10	500	上级设备容量受限
21230	阜宁	10kV城中花苑1#变	10	630	上级设备容量受限
21231	阜宁	10kV城中花苑2#变	10	630	上级设备容量受限
21232	阜宁	东风加油站公变	10	400	上级设备容量受限
21233	阜宁	东风路6#公变	10	500	上级设备容量受限
21234	阜宁	东风路7#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21235	阜宁	阜宁童装公变(新)	10	400	上级设备容量受限
21236	阜宁	阜中宿舍2#箱变	10	500	上级设备容量受限
21237	阜宁	条河10#公变	10	400	上级设备容量受限
21238	阜宁	条河浴室箱变变压器	10	400	上级设备容量受限
21239	阜宁	条河5#公变	10	400	上级设备容量受限
21240	阜宁	施庄南苑小区(二期)8#箱变020	10	630	上级设备容量受限
21241	阜宁	施庄南苑小区(二期)4#箱变012	10	630	上级设备容量受限
21242	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房1#箱变54334500	10	1000	上级设备容量受限
21243	阜宁	施庄南苑小区(二期)3#箱变010	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21244	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#箱变008	10	500	上级设备容量受限
21245	阜宁	施庄南苑小区(二期)6#箱变016	10	630	上级设备容量受限
21246	阜宁	施庄南苑三期1#配电房2#箱变配电变压器间隔配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
21247	阜宁	施庄新民小区四期配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
21248	阜宁	施庄南苑小区二期附属安置楼箱变	10	630	上级设备容量受限
21249	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房1#箱变004	10	1000	上级设备容量受限
21250	阜宁	施庄南苑小区(二期)7#箱变018	10	630	上级设备容量受限
21251	阜宁	施庄南苑小区(二期)2#配电房2#箱变006	10	1000	上级设备容量受限
21252	阜宁	施庄南苑三期1#配电房1#箱变配电变压器配电变压器	10	1000	上级设备容量受限
21253	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#配电房2#箱变002	10	1000	上级设备容量受限
21254	阜宁	施庄南苑小区(二期)1#箱变022	10	630	上级设备容量受限
21255	阜宁	施庄南苑小区(二期)5#箱变014	10	630	上级设备容量受限
21256	阜宁	阜宁中心2#箱变	10	630	上级设备容量受限
21257	阜宁	胜利花苑配电房2#变	10	630	上级设备容量受限
21258	阜宁	10kV胜利河东2#变	10	500	上级设备容量受限
21259	阜宁	10kV胜利河东6#变	10	500	上级设备容量受限
21260	阜宁	10kV胜利河东11#变	10	500	上级设备容量受限
21261	阜宁	胜利花苑综合楼开关站2#变	10	1000	上级设备容量受限
21262	阜宁	阜宁中心3#箱变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21263	阜宁	10kV胜利河东7#变	10	500	上级设备容量受限
21264	阜宁	施庄镇凤岗6、8组	10	400	上级设备容量受限
21265	阜宁	10kV胜利河东4#变	10	500	上级设备容量受限
21266	阜宁	10kV胜利河东1#变	10	500	上级设备容量受限
21267	阜宁	福州路1#变	10	400	上级设备容量受限
21268	阜宁	10kV胜利河东8#变	10	500	上级设备容量受限
21269	阜宁	10kV胜利河东9#变	10	500	上级设备容量受限
21270	阜宁	10kV胜利河东5#变	10	500	上级设备容量受限
21271	阜宁	胜利花苑综合楼开关站1#变	10	1000	上级设备容量受限
21272	阜宁	10kV胜利河东3#变	10	500	上级设备容量受限
21273	阜宁	胜利花苑商铺1#箱变	10	400	上级设备容量受限
21274	阜宁	10kV胜利河东10#变	10	500	上级设备容量受限
21275	阜宁	阜宁中心1#箱变	10	630	上级设备容量受限
21276	阜宁	胜利花苑配电房1#变	10	630	上级设备容量受限
21277	阜宁	施庄黄舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
21278	阜宁	胜利花苑商铺2#箱变	10	400	上级设备容量受限
21279	阜宁	10kV胜利河东12#变	10	500	上级设备容量受限
21280	阜宁	希望小区2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
21281	阜宁	窑桥一路2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21282	阜宁	希望小区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
21283	阜宁	阜城开发区窑湾一组西公变	10	200	上级设备容量受限
21284	阜宁	10KV窑湾十组专变	10	630	上级设备容量受限
21285	阜宁	希望小区1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
21286	阜宁	10kV工三线窑湾中心村2#箱变	10	400	上级设备容量受限
21287	阜宁	10kV工三线窑湾中心村1#箱变	10	400	上级设备容量受限
21288	阜宁	希望小区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
21289	阜宁	窑湾十组公变	10	630	上级设备容量受限
21290	阜宁	海事局公变	10	400	上级设备容量受限
21291	阜宁	阜宁窑湾三组公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
21292	阜宁	窑湾公变	10	400	上级设备容量受限
21293	阜宁	窑湾一组公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21294	阜宁	阜城开发区窑湾一组公变	10	400	上级设备容量受限
21295	阜宁	城河东路2#公变	10	400	上级设备容量受限
21296	阜宁	10KV澳洋花园7#变	10	630	上级设备容量受限
21297	阜宁	常青藤2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
21298	阜宁	10KV澳洋花园6#变	10	500	上级设备容量受限
21299	阜宁	常青藤2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
21300	阜宁	10KV澳洋花园10#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21301	阜宁	10KV澳洋花园3#变	10	500	上级设备容量受限
21302	阜宁	10KV澳洋花园2#变	10	500	上级设备容量受限
21303	阜宁	10KV澳洋花园1#变	10	500	上级设备容量受限
21304	阜宁	10KV澳洋花园4#变	10	500	上级设备容量受限
21305	阜宁	常青藤1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
21306	阜宁	10kV紫金明珠配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
21307	阜宁	10kV紫金明珠开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
21308	阜宁	常青藤1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
21309	阜宁	10KV澳洋花园9#变	10	500	上级设备容量受限
21310	阜宁	10KV澳洋花园5#变	10	500	上级设备容量受限
21311	阜宁	常青藤1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
21312	阜宁	陈良七组8#台片	10	200	本级设备容量受限
21313	阜宁	陈良景嘉花园2#	10	400	上级设备容量受限
21314	阜宁	陈良旭新北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21315	阜宁	陈良东华北站	10	200	上级设备容量受限
21316	阜宁	陈良幸福大道康居工程1#公变	10	400	上级设备容量受限
21317	阜宁	陈良幸福大道康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
21318	阜宁	陈良新陈南街变	10	400	上级设备容量受限
21319	阜宁	陈良景嘉花园1#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21320	阜宁	陈良镇陈良居委会2#变	10	200	上级设备容量受限
21321	阜宁	陈良镇陈良居委会1#变	10	400	上级设备容量受限
21322	阜宁	陈良幸福大道康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
21323	阜宁	陈良镇东华八组3#变	10	400	上级设备容量受限
21324	阜宁	陈良镇陈良居委会3#变	10	200	上级设备容量受限
21325	阜宁	陈良方向街（五号变）	10	400	上级设备容量受限
21326	阜宁	陈良镇区二号变	10	400	上级设备容量受限
21327	阜宁	陈良中学2#变	10	400	上级设备容量受限
21328	阜宁	陈良东华北站3#公变	10	200	上级设备容量受限
21329	阜宁	陈良二组9#台片	10	200	上级设备容量受限
21330	阜宁	陈良东华北站2#变	10	100	上级设备容量受限
21331	阜宁	陈良陈良四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21332	阜宁	陈良旭新一组	10	200	上级设备容量受限
21333	阜宁	陈良二组变	10	200	上级设备容量受限
21334	阜宁	陈良陈良居委会安置点变	10	200	上级设备容量受限
21335	阜宁	陈良旭新北站	10	200	上级设备容量受限
21336	阜宁	陈良东华南站2#	10	200	上级设备容量受限
21337	阜宁	陈良七组变	10	400	上级设备容量受限
21338	阜宁	陈良东华八组2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21339	阜宁	陈良中学配变	10	400	上级设备容量受限
21340	阜宁	陈良陈良中学3#变	10	400	上级设备容量受限
21341	阜宁	陈良东华八组	10	400	上级设备容量受限
21342	阜宁	陈良四组（四号变）	10	400	上级设备容量受限
21343	阜宁	陈良陈良五组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21344	阜宁	陈良安置点2号变	10	400	上级设备容量受限
21345	阜宁	陈良方向街2号变	10	630	上级设备容量受限
21346	阜宁	郭墅兴南二组东公变	10	200	上级设备容量受限
21347	阜宁	郭墅曹圩南站新增	10	200	上级设备容量受限
21348	阜宁	郭墅西北九十组公变	10	200	上级设备容量受限
21349	阜宁	郭墅兴南二组公变	10	400	上级设备容量受限
21350	阜宁	郭墅郑舍西站公变	10	200	上级设备容量受限
21351	阜宁	郭墅曹圩南站公变	10	200	上级设备容量受限
21352	阜宁	郭墅刘河中队1#变	10	200	上级设备容量受限
21353	阜宁	郭墅兴南北站公变	10	400	上级设备容量受限
21354	阜宁	郭墅曹圩中队公变	10	200	上级设备容量受限
21355	阜宁	郭墅郑舍西站新增	10	200	上级设备容量受限
21356	阜宁	郭墅王庄九组公变	10	200	上级设备容量受限
21357	阜宁	郭墅堤防管理所	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21358	阜宁	郭墅刘河陈庄新增	10	200	上级设备容量受限
21359	阜宁	郭墅西北三四组公变	10	200	上级设备容量受限
21360	阜宁	郭墅刘河陈庄站公变	10	200	上级设备容量受限
21361	阜宁	郭墅刘河中队公变	10	400	上级设备容量受限
21362	阜宁	郭墅西北一组	10	500	上级设备容量受限
21363	阜宁	郭墅兴庄南站1#变	10	400	上级设备容量受限
21364	阜宁	郭墅供电所15#变	10	400	上级设备容量受限
21365	阜宁	郭墅希望小区北5#变	10	200	上级设备容量受限
21366	阜宁	郭墅供电所17配变	10	400	上级设备容量受限
21367	阜宁	郭墅农贸市场2#箱变配电变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21368	阜宁	郭墅兴庄中心村5号变	10	400	上级设备容量受限
21369	阜宁	郭墅兴庄一二组新增公变	10	400	上级设备容量受限
21370	阜宁	郭墅希望小区北6#变	10	200	上级设备容量受限
21371	阜宁	郭墅兴庄康居工程2#变	10	200	上级设备容量受限
21372	阜宁	郭墅希望小区北8#变	10	200	上级设备容量受限
21373	阜宁	郭墅阜阳中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21374	阜宁	郭墅供电所5#公变	10	400	上级设备容量受限
21375	阜宁	郭墅富墅花苑2#公变	10	500	上级设备容量受限
21376	阜宁	郭墅向阳大道2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21377	阜宁	郭墅农贸市场1#箱变配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
21378	阜宁	郭墅阜阳康居工程3#变	10	200	上级设备容量受限
21379	阜宁	郭墅阜阳富墅花苑变	10	630	上级设备容量受限
21380	阜宁	郭墅希望小区北4#变	10	200	上级设备容量受限
21381	阜宁	郭墅希望小区北7#变	10	200	上级设备容量受限
21382	阜宁	郭墅兴庄中心村3#变	10	400	上级设备容量受限
21383	阜宁	郭墅嵇庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21384	阜宁	郭墅兴庄中心村二号公变	10	400	上级设备容量受限
21385	阜宁	郭墅供电所16号变	10	400	上级设备容量受限
21386	阜宁	郭墅嵇庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
21387	阜宁	郭墅兴庄康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
21388	阜宁	郭墅供电所9#变分流	10	400	上级设备容量受限
21389	阜宁	郭墅兴庄南站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21390	阜宁	郭墅供电所9#变	10	400	上级设备容量受限
21391	阜宁	郭墅蔡庄南站公变	10	400	上级设备容量受限
21392	阜宁	郭墅兴庄中站新增公变	10	400	上级设备容量受限
21393	阜宁	郭墅兴庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
21394	阜宁	郭墅孙郑中心村公变	10	200	上级设备容量受限
21395	阜宁	郭墅张乔东电站公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21396	阜宁	郭墅兴庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
21397	阜宁	郭墅兴庄一二组公变	10	400	上级设备容量受限
21398	阜宁	郭墅蔡庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
21399	阜宁	郭墅兴庄南站3#变	10	400	上级设备容量受限
21400	阜宁	郭墅兴庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
21401	阜宁	郭墅蔡庄中站新增	10	400	上级设备容量受限
21402	阜宁	郭墅兴庄七组新增变	10	400	上级设备容量受限
21403	阜宁	郭墅蔡庄南站新增变	10	400	上级设备容量受限
21404	阜宁	郭墅供电所8#公变	10	400	上级设备容量受限
21405	阜宁	郭墅蔡庄北站新增	10	400	上级设备容量受限
21406	阜宁	郭墅供电所6#公变	10	500	上级设备容量受限
21407	阜宁	郭墅兴庄南站4号变	10	400	上级设备容量受限
21408	阜宁	郭墅供电所12#变	10	400	上级设备容量受限
21409	阜宁	郭墅兴庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21410	阜宁	郭墅蔡庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21411	阜宁	郭墅兴庄中心村4#变	10	400	上级设备容量受限
21412	阜宁	郭墅供电所7#公变	10	400	上级设备容量受限
21413	阜宁	郭墅冯庄八组公变	10	400	上级设备容量受限
21414	阜宁	郭墅许祝东站2#变（南）	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21415	阜宁	郭墅许祝七组公变	10	200	上级设备容量受限
21416	阜宁	郭墅冯庄七组公变	10	200	上级设备容量受限
21417	阜宁	郭墅纬二路1#公变	10	400	上级设备容量受限
21418	阜宁	郭墅许祝七组新增变	10	400	上级设备容量受限
21419	阜宁	郭墅刘庄中站新增变	10	200	上级设备容量受限
21420	阜宁	郭墅许庄北站新增	10	200	上级设备容量受限
21421	阜宁	郭墅刘庄中站2#变	10	200	上级设备容量受限
21422	阜宁	郭墅刘庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
21423	阜宁	郭墅许祝中站新增公变	10	200	上级设备容量受限
21424	阜宁	郭墅许祝中站公变	10	200	上级设备容量受限
21425	阜宁	郭墅许祝东站新增公变	10	400	上级设备容量受限
21426	阜宁	郭墅刘庄中站1#变	10	400	上级设备容量受限
21427	阜宁	郭墅许祝七组2#变	10	200	上级设备容量受限
21428	阜宁	郭墅许祝东站1#变（北）	10	200	上级设备容量受限
21429	阜宁	郭墅许祝东站公变	10	400	上级设备容量受限
21430	阜宁	郭墅刘庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
21431	阜宁	郭墅刘庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21432	阜宁	郭墅冯庄一二组配变	10	400	上级设备容量受限
21433	阜宁	郭墅许庄北站公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21434	阜宁	芦蒲左范五组公变	10	200	本级设备容量受限
21435	阜宁	芦蒲陈月村站	10	200	上级设备容量受限
21436	阜宁	芦蒲老管北站	10	315	上级设备容量受限
21437	阜宁	芦蒲童新南站	10	200	上级设备容量受限
21438	阜宁	芦蒲钱码堆上南站公变	10	400	上级设备容量受限
21439	阜宁	芦蒲童新北站	10	400	上级设备容量受限
21440	阜宁	芦蒲南李村站2#变	10	200	上级设备容量受限
21441	阜宁	芦蒲左范北站	10	400	上级设备容量受限
21442	阜宁	芦蒲戴舍新站	10	200	上级设备容量受限
21443	阜宁	芦蒲钱码一组	10	400	上级设备容量受限
21444	阜宁	芦蒲左范九组	10	200	上级设备容量受限
21445	阜宁	芦蒲南李北站公变	10	200	上级设备容量受限
21446	阜宁	芦蒲钱码四组	10	200	上级设备容量受限
21447	阜宁	芦蒲九蒲北站公变	10	400	上级设备容量受限
21448	阜宁	芦蒲童营南站	10	200	上级设备容量受限
21449	阜宁	芦蒲堆上站公变	10	400	上级设备容量受限
21450	阜宁	芦蒲陈月村站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21451	阜宁	芦蒲钱码村站2#变	10	400	上级设备容量受限
21452	阜宁	芦蒲九蒲东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21453	阜宁	芦蒲戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
21454	阜宁	芦蒲童营一组公变	10	400	上级设备容量受限
21455	阜宁	芦蒲左范北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21456	阜宁	芦蒲潮河四组	10	400	上级设备容量受限
21457	阜宁	芦蒲童营东站	10	315	上级设备容量受限
21458	阜宁	芦蒲童新北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21459	阜宁	芦蒲潮河水井2#变	10	400	上级设备容量受限
21460	阜宁	芦蒲童营村站	10	400	上级设备容量受限
21461	阜宁	芦蒲九蒲中站公变	10	400	上级设备容量受限
21462	阜宁	芦蒲钱码村站	10	400	上级设备容量受限
21463	阜宁	芦蒲潮河水井	10	400	上级设备容量受限
21464	阜宁	芦蒲九蒲南站公变	10	400	上级设备容量受限
21465	阜宁	芦蒲陈月三组	10	400	上级设备容量受限
21466	阜宁	芦蒲南李村站变	10	400	上级设备容量受限
21467	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
21468	阜宁	郭墅王庄十一组公变	10	200	本级设备容量受限
21469	阜宁	郭墅王庄十一组新增公变	10	200	本级设备容量受限
21470	阜宁	郭墅泳源服装厂公变	10	250	上级设备容量受限
21471	阜宁	郭墅镇政府新增变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21472	阜宁	郭墅农民街北站1#变	10	500	上级设备容量受限
21473	阜宁	郭墅孙郑新增公变	10	400	上级设备容量受限
21474	阜宁	郭墅沙河康居工程3#变	10	400	上级设备容量受限
21475	阜宁	郭墅镇政府公变	10	630	上级设备容量受限
21476	阜宁	郭墅向阳路2#公变	10	400	上级设备容量受限
21477	阜宁	郭墅孙郑新增2#变	10	400	上级设备容量受限
21478	阜宁	郭墅供电所4#公变	10	200	上级设备容量受限
21479	阜宁	郭墅冯庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
21480	阜宁	郭墅农民街南站	10	400	上级设备容量受限
21481	阜宁	郭墅供电所2#公变	10	500	上级设备容量受限
21482	阜宁	郭墅官庄扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
21483	阜宁	郭墅孙郑中心村康居工程5#变	10	200	上级设备容量受限
21484	阜宁	郭墅沙河康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
21485	阜宁	郭墅沙河康居工程公变	10	400	上级设备容量受限
21486	阜宁	郭墅张庄电站2#变	10	200	上级设备容量受限
21487	阜宁	郭墅王庄南站新增	10	400	上级设备容量受限
21488	阜宁	郭墅王庄电站公变	10	200	上级设备容量受限
21489	阜宁	郭墅王庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
21490	阜宁	郭墅王庄电站新增公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21491	阜宁	郭墅王庄西站公变	10	200	上级设备容量受限
21492	阜宁	郭墅张庄六组公变	10	400	上级设备容量受限
21493	阜宁	郭墅张庄电站新增变	10	200	上级设备容量受限
21494	阜宁	郭墅王庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
21495	阜宁	郭墅农民街西配变公变	10	400	上级设备容量受限
21496	阜宁	郭墅农民街北站公变	10	400	上级设备容量受限
21497	阜宁	郭墅供电所10#变	10	400	上级设备容量受限
21498	阜宁	郭墅张庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21499	阜宁	郭墅供电所1#变新增台片	10	400	上级设备容量受限
21500	阜宁	郭墅农民街西站1#变	10	400	上级设备容量受限
21501	阜宁	郭墅镇区新增2#变	10	400	上级设备容量受限
21502	阜宁	郭墅供电所11#	10	400	上级设备容量受限
21503	阜宁	郭墅张庄六组新增	10	400	上级设备容量受限
21504	阜宁	郭墅供电所3#变	10	400	上级设备容量受限
21505	阜宁	郭墅供电所2#新增	10	400	上级设备容量受限
21506	阜宁	郭墅官庄胜利站公变	10	400	上级设备容量受限
21507	阜宁	郭墅农民街东配变公变	10	400	上级设备容量受限
21508	阜宁	郭墅镇区新增公变	10	400	上级设备容量受限
21509	阜宁	郭墅张庄六组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21510	阜宁	郭墅陡沟南站新增公变	10	400	本级设备容量受限
21511	阜宁	郭墅顾周北站配变-JN	10	200	本级设备容量受限
21512	阜宁	郭墅双川电站新增	10	400	上级设备容量受限
21513	阜宁	郭墅郭舍电站公变	10	100	上级设备容量受限
21514	阜宁	郭墅张庄东站新增变	10	400	上级设备容量受限
21515	阜宁	郭墅刘十二三组公变	10	100	上级设备容量受限
21516	阜宁	郭墅葛李一组公变	10	200	上级设备容量受限
21517	阜宁	郭墅葛李八组公变	10	400	上级设备容量受限
21518	阜宁	郭墅张庄电站公变	10	400	上级设备容量受限
21519	阜宁	郭墅戴庄四组公变	10	200	上级设备容量受限
21520	阜宁	郭墅双川电站公变	10	500	上级设备容量受限
21521	阜宁	郭墅前孙四组新增公变	10	400	上级设备容量受限
21522	阜宁	郭墅后孙四组新增公变	10	400	上级设备容量受限
21523	阜宁	郭墅前孙北站公变99	10	400	上级设备容量受限
21524	阜宁	郭墅陡沟电站新增	10	400	上级设备容量受限
21525	阜宁	郭墅陡沟电站公变	10	400	上级设备容量受限
21526	阜宁	郭墅戴庄一组变	10	400	上级设备容量受限
21527	阜宁	郭墅陡沟新增西变	10	400	上级设备容量受限
21528	阜宁	郭墅沿川康居工程公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21529	阜宁	郭墅双川四组公变	10	400	上级设备容量受限
21530	阜宁	郭墅双川六组公变	10	400	上级设备容量受限
21531	阜宁	郭墅陡沟南站公变	10	400	上级设备容量受限
21532	阜宁	郭墅戴庄电站新增变	10	400	上级设备容量受限
21533	阜宁	郭墅后孙四组配变-JN	10	400	上级设备容量受限
21534	阜宁	郭墅葛李三四组公变	10	200	上级设备容量受限
21535	阜宁	郭墅万灶五组公变	10	400	上级设备容量受限
21536	阜宁	郭墅戴庄电站	10	400	上级设备容量受限
21537	阜宁	郭墅陡沟北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21538	阜宁	郭墅双川五组公变	10	400	上级设备容量受限
21539	阜宁	郭墅前孙四组公变	10	400	上级设备容量受限
21540	阜宁	郭墅陡沟北站公变	10	400	上级设备容量受限
21541	阜宁	郭墅后孙一组公变	10	400	上级设备容量受限
21542	阜宁	郭墅葛李八组1#变	10	400	上级设备容量受限
21543	阜宁	郭墅陡沟东公变	10	400	上级设备容量受限
21544	阜宁	郭墅后孙一组新增公变	10	400	上级设备容量受限
21545	阜宁	郭墅双川六组新增公变	10	400	上级设备容量受限
21546	阜宁	郭墅双川七组公变	10	400	上级设备容量受限
21547	阜宁	郭墅张庄安置公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21548	阜宁	郭墅郭舍一组单相变	10	400	上级设备容量受限
21549	阜宁	郭墅陡沟新增东公变-JN	10	400	上级设备容量受限
21550	阜宁	郭墅郭舍一组公变	10	400	上级设备容量受限
21551	阜宁	羊寨兴旺东边公变	10	200	上级设备容量受限
21552	阜宁	羊寨兴旺村站公变	10	200	上级设备容量受限
21553	阜宁	羊寨孔庄村站公变	10	200	上级设备容量受限
21554	阜宁	羊寨南羊五组公变	10	200	上级设备容量受限
21555	阜宁	羊寨孔庄东边公变	10	200	上级设备容量受限
21556	阜宁	羊寨孔庄西边公变	10	200	上级设备容量受限
21557	阜宁	羊寨兴旺西边公变	10	200	上级设备容量受限
21558	阜宁	羊寨孔庄南边公变	10	400	上级设备容量受限
21559	阜宁	羊寨南羊东边公变	10	200	上级设备容量受限
21560	阜宁	羊寨孔庄七组公变	10	200	上级设备容量受限
21561	阜宁	羊寨南羊西边公变	10	400	上级设备容量受限
21562	阜宁	羊寨兴旺北边公变JN	10	400	上级设备容量受限
21563	阜宁	羊寨孔庄北边公变	10	400	上级设备容量受限
21564	阜宁	羊寨南羊中边1号公变	10	400	上级设备容量受限
21565	阜宁	羊寨南羊村站公变	10	400	上级设备容量受限
21566	阜宁	羊寨兴旺西边2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21567	阜宁	羊寨南羊北站公变	10	400	上级设备容量受限
21568	阜宁	羊寨孔庄七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21569	阜宁	羊寨南羊西站2#变	10	400	上级设备容量受限
21570	阜宁	羊寨孔庄五组新站	10	400	上级设备容量受限
21571	阜宁	羊寨孔庄五六组公变	10	400	上级设备容量受限
21572	阜宁	郭墅东唐电站新增公变	10	400	上级设备容量受限
21573	阜宁	郭墅西唐电站公变	10	200	本级设备容量受限
21574	阜宁	郭墅朝东南站-JN	10	200	本级设备容量受限
21575	阜宁	郭墅何庄北站公变	10	200	上级设备容量受限
21576	阜宁	郭墅双徐北站公变	10	200	上级设备容量受限
21577	阜宁	郭墅杨梅东站新增	10	200	上级设备容量受限
21578	阜宁	郭墅杨梅东站公变	10	200	上级设备容量受限
21579	阜宁	郭墅何庄五组公变	10	200	上级设备容量受限
21580	阜宁	郭墅杨梅西站新增	10	200	上级设备容量受限
21581	阜宁	郭墅张庄五八组新增公变	10	200	上级设备容量受限
21582	阜宁	郭墅刘庄养殖场变	10	400	上级设备容量受限
21583	阜宁	郭墅朝东四组单相变	10	200	上级设备容量受限
21584	阜宁	郭墅戴舍电站新增	10	200	上级设备容量受限
21585	阜宁	郭墅朝东中站新增公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21586	阜宁	郭墅戴舍西站新增	10	400	上级设备容量受限
21587	阜宁	郭墅朝东南站新增公变	10	200	上级设备容量受限
21588	阜宁	郭墅西唐电站新增	10	200	上级设备容量受限
21589	阜宁	郭墅何庄北站新增变	10	200	上级设备容量受限
21590	阜宁	郭墅朝东北站公变	10	200	上级设备容量受限
21591	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	500	上级设备容量受限
21592	阜宁	郭墅东唐西站新增公变	10	400	上级设备容量受限
21593	阜宁	郭墅戴舍小街新增	10	315	上级设备容量受限
21594	阜宁	郭墅何庄南站公变	10	200	上级设备容量受限
21595	阜宁	郭墅张庄五八组公变	10	400	上级设备容量受限
21596	阜宁	郭墅戴舍西站公变	10	400	上级设备容量受限
21597	阜宁	郭墅朝东中站2#变	10	200	上级设备容量受限
21598	阜宁	郭墅朝东西站新增	10	200	上级设备容量受限
21599	阜宁	郭墅戴舍电站1#变	10	400	上级设备容量受限
21600	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	400	上级设备容量受限
21601	阜宁	郭墅双徐南站新增	10	200	上级设备容量受限
21602	阜宁	郭墅东唐西站公变	10	400	上级设备容量受限
21603	阜宁	郭墅何庄南站新增	10	200	上级设备容量受限
21604	阜宁	郭墅朝东七组单相变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21605	阜宁	郭墅唐西电站公变	10	400	上级设备容量受限
21606	阜宁	郭墅戴舍小街公变	10	200	上级设备容量受限
21607	阜宁	郭墅西唐四六组公变	10	400	上级设备容量受限
21608	阜宁	郭墅唐东电站公变	10	200	上级设备容量受限
21609	阜宁	郭墅朝东中站公变	10	400	上级设备容量受限
21610	阜宁	郭墅双徐北站新增	10	400	上级设备容量受限
21611	阜宁	郭墅戴舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
21612	阜宁	郭墅东唐电站公变	10	400	上级设备容量受限
21613	阜宁	郭墅唐城八组公变	10	400	上级设备容量受限
21614	阜宁	郭墅双徐南站公变	10	400	上级设备容量受限
21615	阜宁	郭墅双徐二组变	10	400	上级设备容量受限
21616	阜宁	郭墅朝东北站新增	10	400	上级设备容量受限
21617	阜宁	郭墅杨梅西站公变	10	400	上级设备容量受限
21618	阜宁	郭墅唐西西站公变	10	400	上级设备容量受限
21619	阜宁	陈良北顺三组	10	400	本级设备容量受限
21620	阜宁	陈良北顺六组	10	200	本级设备容量受限
21621	阜宁	陈良周庄西站	10	200	本级设备容量受限
21622	阜宁	陈良北顺一组2#变	10	400	本级设备容量受限
21623	阜宁	陈良单墩西站2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21624	阜宁	陈良陈港二组	10	100	上级设备容量受限
21625	阜宁	陈良后庄北站	10	200	上级设备容量受限
21626	阜宁	陈良余桥东站	10	200	上级设备容量受限
21627	阜宁	陈良陈港东站3#变	10	400	上级设备容量受限
21628	阜宁	陈良余桥五组2#变	10	400	上级设备容量受限
21629	阜宁	陈良余桥西站	10	250	上级设备容量受限
21630	阜宁	陈良北顺一组	10	200	上级设备容量受限
21631	阜宁	陈良单墩东站1#变	10	200	上级设备容量受限
21632	阜宁	陈良陈港东站2#变	10	200	上级设备容量受限
21633	阜宁	陈良周庄西站2#变	10	200	上级设备容量受限
21634	阜宁	陈良单墩西站3#变	10	200	上级设备容量受限
21635	阜宁	陈良陈港三组	10	200	上级设备容量受限
21636	阜宁	陈良桂沟五组	10	200	上级设备容量受限
21637	阜宁	陈良北顺三组2#变	10	200	上级设备容量受限
21638	阜宁	陈良单墩中站3#变	10	200	上级设备容量受限
21639	阜宁	陈良单墩东站2#变	10	200	上级设备容量受限
21640	阜宁	陈良王滩中站公变	10	200	上级设备容量受限
21641	阜宁	陈良单墩东站	10	200	上级设备容量受限
21642	阜宁	陈良余桥一组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21643	阜宁	陈良单墩北站	10	400	上级设备容量受限
21644	阜宁	陈良桂沟中站2#变	10	200	上级设备容量受限
21645	阜宁	陈良单墩西北站	10	200	上级设备容量受限
21646	阜宁	陈良余桥一组2#变	10	400	上级设备容量受限
21647	阜宁	陈良余桥东站2#公变	10	200	上级设备容量受限
21648	阜宁	陈良后庄北站2#变	10	200	上级设备容量受限
21649	阜宁	陈良镇单墩五六组配变	10	200	上级设备容量受限
21650	阜宁	陈良陈港二组2#变	10	200	上级设备容量受限
21651	阜宁	陈良桂沟北站2#变	10	200	上级设备容量受限
21652	阜宁	陈良北顺六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21653	阜宁	陈良桂沟六组	10	400	上级设备容量受限
21654	阜宁	陈良桂沟五组2#变	10	400	上级设备容量受限
21655	阜宁	陈良桂沟西站	10	400	上级设备容量受限
21656	阜宁	陈良余桥西站3#变	10	400	上级设备容量受限
21657	阜宁	陈良桂沟中站	10	400	上级设备容量受限
21658	阜宁	陈良单墩中站	10	400	上级设备容量受限
21659	阜宁	陈良单墩中站2#变	10	400	上级设备容量受限
21660	阜宁	陈良桂沟西站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21661	阜宁	陈良余桥五组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21662	阜宁	陈良周庄中心村	10	400	上级设备容量受限
21663	阜宁	陈良陈港东站	10	400	上级设备容量受限
21664	阜宁	陈良桂沟六组2号变	10	400	上级设备容量受限
21665	阜宁	陈良余桥东站4号公变	10	400	上级设备容量受限
21666	阜宁	陈良北顺六组3#变	10	400	上级设备容量受限
21667	阜宁	陈良余桥东站八组公变	10	400	上级设备容量受限
21668	阜宁	陈良桂沟北站	10	400	上级设备容量受限
21669	阜宁	10KV东方广场4#变	10	630	上级设备容量受限
21670	阜宁	东城花苑1#公变	10	400	上级设备容量受限
21671	阜宁	条河8#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21672	阜宁	化纤公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21673	阜宁	10kV东风雅园配变	10	630	上级设备容量受限
21674	阜宁	条河二组公变（杆箱）	10	500	上级设备容量受限
21675	阜宁	条河11#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21676	阜宁	福馨花苑1#公变	10	500	上级设备容量受限
21677	阜宁	福馨花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
21678	阜宁	条河12#变	10	500	上级设备容量受限
21679	阜宁	东风路2#公变	10	315	上级设备容量受限
21680	阜宁	10KV东方广场1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21681	阜宁	阜宁丝绸厂公变	10	400	上级设备容量受限
21682	阜宁	河滨度假村公变	10	630	上级设备容量受限
21683	阜宁	东城花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
21684	阜宁	条河4#公变（杆箱）	10	315	上级设备容量受限
21685	阜宁	10KV东方广场2#变	10	500	上级设备容量受限
21686	阜宁	阜宁城东大队箱变	10	400	上级设备容量受限
21687	阜宁	条河9#公变（杆箱）	10	400	上级设备容量受限
21688	阜宁	条河3#公变	10	400	上级设备容量受限
21689	阜宁	10KV东方广场3#变	10	500	上级设备容量受限
21690	阜宁	芦蒲徐庄一八组4#公变	10	200	本级设备容量受限
21691	阜宁	芦蒲长北四组2#变	10	200	本级设备容量受限
21692	阜宁	芦蒲肖杨水井	10	200	本级设备容量受限
21693	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区3#公变	10	400	上级设备容量受限
21694	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区4#公变	10	400	上级设备容量受限
21695	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区1#公变	10	400	上级设备容量受限
21696	阜宁	芦蒲老曹西站2#变	10	200	上级设备容量受限
21697	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区6#公变	10	400	上级设备容量受限
21698	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区5#公变	10	400	上级设备容量受限
21699	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区7#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21700	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区2#公变	10	400	上级设备容量受限
21701	阜宁	芦蒲钱庄水井3#变	10	400	上级设备容量受限
21702	阜宁	芦蒲沿淮村集中居住区8#公变	10	400	上级设备容量受限
21703	阜宁	芦蒲长北村站3#变	10	200	上级设备容量受限
21704	阜宁	芦蒲蒲南小街3#变	10	200	上级设备容量受限
21705	阜宁	芦蒲潮河一组	10	200	上级设备容量受限
21706	阜宁	芦蒲徐庄一八组3#变	10	400	上级设备容量受限
21707	阜宁	芦蒲长北周庄2#公变	10	400	上级设备容量受限
21708	阜宁	芦蒲徐庄四组	10	200	上级设备容量受限
21709	阜宁	芦蒲徐庄一八组	10	200	上级设备容量受限
21710	阜宁	芦蒲老管南站	10	200	上级设备容量受限
21711	阜宁	芦蒲长兴二组3#公变	10	400	上级设备容量受限
21712	阜宁	芦蒲长北村站	10	400	上级设备容量受限
21713	阜宁	芦蒲长兴北站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21714	阜宁	芦蒲长北村站2#变	10	400	上级设备容量受限
21715	阜宁	芦蒲长兴南站	10	200	上级设备容量受限
21716	阜宁	芦蒲老管水井	10	200	上级设备容量受限
21717	阜宁	芦蒲长兴二组2#变	10	400	上级设备容量受限
21718	阜宁	芦蒲长北四组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21719	阜宁	芦蒲长兴北站	10	400	上级设备容量受限
21720	阜宁	芦蒲长兴南站2#变	10	400	上级设备容量受限
21721	阜宁	芦蒲蒲南小街北站公变	10	400	上级设备容量受限
21722	阜宁	芦蒲钱庄一组2#变	10	400	上级设备容量受限
21723	阜宁	芦蒲童营路南公变	10	400	上级设备容量受限
21724	阜宁	芦蒲潮河西站	10	400	上级设备容量受限
21725	阜宁	芦蒲徐庄四组西站公变	10	400	上级设备容量受限
21726	阜宁	芦蒲蒲南小街2#变	10	400	上级设备容量受限
21727	阜宁	芦蒲沈朱南站	10	400	上级设备容量受限
21728	阜宁	芦蒲徐庄水井2#变	10	400	上级设备容量受限
21729	阜宁	芦蒲徐庄一八组2#变	10	400	上级设备容量受限
21730	阜宁	芦蒲蒲南4#配变	10	400	上级设备容量受限
21731	阜宁	芦蒲老管北站3#公变	10	400	上级设备容量受限
21732	阜宁	芦蒲肖杨五组2#变	10	400	上级设备容量受限
21733	阜宁	芦蒲老管小中路公变	10	400	上级设备容量受限
21734	阜宁	芦蒲蒲南小街变	10	400	上级设备容量受限
21735	阜宁	芦蒲老管北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21736	阜宁	芦蒲老管水井3#变	10	400	上级设备容量受限
21737	阜宁	芦蒲中心村站2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21738	阜宁	芦蒲老管东2#变	10	400	上级设备容量受限
21739	阜宁	芦蒲蒲南小街南站	10	400	上级设备容量受限
21740	阜宁	益林中心商业街4#箱变	10	630	上级设备容量受限
21741	阜宁	益林小上海商城2#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21742	阜宁	益林淮海花苑6#公变	10	630	上级设备容量受限
21743	阜宁	益林糠市街公变新	10	630	上级设备容量受限
21744	阜宁	益林凯发花园1#公变	10	630	上级设备容量受限
21745	阜宁	益林阳光中心路公变新	10	400	上级设备容量受限
21746	阜宁	益林鱼市口公变	10	500	上级设备容量受限
21747	阜宁	益林供电站公变	10	400	上级设备容量受限
21748	阜宁	益林日月华庭2#公变	10	630	上级设备容量受限
21749	阜宁	益林淮海花苑8#公变	10	630	上级设备容量受限
21750	阜宁	益林振兴路2#箱变	10	630	上级设备容量受限
21751	阜宁	益林中心商业街3#箱变	10	630	上级设备容量受限
21752	阜宁	益林杨元公变	10	500	上级设备容量受限
21753	阜宁	益林天桥2#箱变	10	400	上级设备容量受限
21754	阜宁	益林星辰小区二期公变	10	400	上级设备容量受限
21755	阜宁	益林凯发花园4#公变	10	630	上级设备容量受限
21756	阜宁	益林服务楼箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21757	阜宁	益林淮海花苑3#公变	10	630	上级设备容量受限
21758	阜宁	益林小上海商城1#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21759	阜宁	益林淮海花苑4#公变	10	630	上级设备容量受限
21760	阜宁	益林姚园新街配电室2#公变	10	800	上级设备容量受限
21761	阜宁	益林馨林花苑公变	10	630	上级设备容量受限
21762	阜宁	益林煤球公变1	10	400	上级设备容量受限
21763	阜宁	益林人民中路公变	10	630	上级设备容量受限
21764	阜宁	益林凯发花园2#公变	10	630	上级设备容量受限
21765	阜宁	益林小上海商城3#箱式公变	10	630	上级设备容量受限
21766	阜宁	益林姚园新街配电室1#公变	10	800	上级设备容量受限
21767	阜宁	益林花园小区公变	10	400	上级设备容量受限
21768	阜宁	益林振兴南路1#箱变	10	630	上级设备容量受限
21769	阜宁	益林新民六巷公变	10	400	上级设备容量受限
21770	阜宁	益林阳光花园4#公变	10	400	上级设备容量受限
21771	阜宁	益林镇政府箱式公变	10	400	上级设备容量受限
21772	阜宁	益林淮海花苑1#公变	10	630	上级设备容量受限
21773	阜宁	益林淮海花苑5#公变	10	630	上级设备容量受限
21774	阜宁	益林健康路4#公变	10	400	上级设备容量受限
21775	阜宁	益林阳光花园2#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21776	阜宁	益林大东四组公变	10	400	上级设备容量受限
21777	阜宁	益林健康路东公变	10	400	上级设备容量受限
21778	阜宁	益林城中城3#公变新	10	630	上级设备容量受限
21779	阜宁	益林天桥1#箱变	10	400	上级设备容量受限
21780	阜宁	益林供电所(广场公变)公变	10	400	上级设备容量受限
21781	阜宁	益林米厂2#公变	10	400	上级设备容量受限
21782	阜宁	益林杨园2#公变	10	400	上级设备容量受限
21783	阜宁	益林姚园新街配电室3#公变	10	400	上级设备容量受限
21784	阜宁	益林米厂公变	10	400	上级设备容量受限
21785	阜宁	益林城中城公变	10	400	上级设备容量受限
21786	阜宁	益林凯发花园3#公变	10	630	上级设备容量受限
21787	阜宁	益林震东巷公变1	10	400	上级设备容量受限
21788	阜宁	益林健康路3#变	10	400	上级设备容量受限
21789	阜宁	益林大东村部公变	10	400	上级设备容量受限
21790	阜宁	益林淮海花苑2#公变	10	630	上级设备容量受限
21791	阜宁	益林淮海花苑7#公变	10	630	上级设备容量受限
21792	阜宁	益林姚园3#公变	10	400	上级设备容量受限
21793	阜宁	益林人民南路公变	10	400	上级设备容量受限
21794	阜宁	益林新市街箱变变压器配电变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21795	阜宁	益林鱼市口3#公变	10	630	上级设备容量受限
21796	阜宁	益林清园变	10	630	上级设备容量受限
21797	阜宁	施庄观湖书苑1#箱0004001	10	630	上级设备容量受限
21798	阜宁	施庄观湖书苑（西）13#变3003	10	630	上级设备容量受限
21799	阜宁	施庄观湖书苑（西）12#变2002	10	630	上级设备容量受限
21800	阜宁	施庄观湖书苑7#箱变014	10	630	上级设备容量受限
21801	阜宁	施庄悦湖新城二期1#箱变配电变压器配电变压器	10	800	上级设备容量受限
21802	阜宁	施庄观湖书苑6#箱变012	10	630	上级设备容量受限
21803	阜宁	施庄观湖书苑8#箱变00008016	10	630	上级设备容量受限
21804	阜宁	施庄观湖书苑5#箱变010	10	630	上级设备容量受限
21805	阜宁	施庄观湖书苑2#箱变006	10	630	上级设备容量受限
21806	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室2#变	10	1000	上级设备容量受限
21807	阜宁	施庄观湖书苑10#箱变004	10	630	上级设备容量受限
21808	阜宁	施庄观湖书苑（西）11#变1001	10	630	上级设备容量受限
21809	阜宁	施庄观湖书苑9#箱变017	10	630	上级设备容量受限
21810	阜宁	施庄观湖书苑4#箱变00004009	10	630	上级设备容量受限
21811	阜宁	施庄观湖书苑1#配电室1#变	10	1000	上级设备容量受限
21812	阜宁	施庄观湖书苑3#箱变0003008	10	630	上级设备容量受限
21813	阜宁	羊寨蒲坞电站公变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21814	阜宁	羊寨史庄新站公变	10	400	本级设备容量受限
21815	阜宁	羊寨于集四八组公变	10	200	本级设备容量受限
21816	阜宁	羊寨水舍三四组公变	10	400	上级设备容量受限
21817	阜宁	羊寨于集六组公变	10	200	上级设备容量受限
21818	阜宁	羊寨于集南站公变	10	200	上级设备容量受限
21819	阜宁	羊寨高庄东边公变	10	400	上级设备容量受限
21820	阜宁	羊寨永昌新村公变	10	200	上级设备容量受限
21821	阜宁	羊寨高庄北站公变	10	400	上级设备容量受限
21822	阜宁	羊寨蒲坞南站公变	10	200	上级设备容量受限
21823	阜宁	羊寨高庄北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21824	阜宁	羊寨蒲坞中站公变	10	400	上级设备容量受限
21825	阜宁	羊寨于集七组变	10	200	上级设备容量受限
21826	阜宁	羊寨蒲坞三组公变	10	200	上级设备容量受限
21827	阜宁	羊寨水舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
21828	阜宁	羊寨高庄五组变	10	400	上级设备容量受限
21829	阜宁	羊寨水舍一八组变	10	200	上级设备容量受限
21830	阜宁	羊寨大西七组变	10	200	上级设备容量受限
21831	阜宁	羊寨水舍三四组2号变	10	400	上级设备容量受限
21832	阜宁	羊寨蒲坞六组公变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21833	阜宁	羊寨水舍五六组公变	10	200	上级设备容量受限
21834	阜宁	羊寨水舍三四组3#变	10	200	上级设备容量受限
21835	阜宁	羊寨史庄中站公变	10	400	上级设备容量受限
21836	阜宁	羊寨蒲鸠村站公变	10	400	上级设备容量受限
21837	阜宁	羊寨蒲鸠七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21838	阜宁	羊寨史庄七组公变	10	400	上级设备容量受限
21839	阜宁	羊寨史庄中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21840	阜宁	羊寨于集四八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21841	阜宁	羊寨后舍二九组公变	10	400	上级设备容量受限
21842	阜宁	羊寨水舍新区公变	10	400	上级设备容量受限
21843	阜宁	羊寨蒲鸠五组公变	10	400	上级设备容量受限
21844	阜宁	羊寨蒲鸠北站2#变	10	400	上级设备容量受限
21845	阜宁	羊寨蒲鸠六组2#变	10	400	上级设备容量受限
21846	阜宁	羊寨高庄五组2号变	10	400	上级设备容量受限
21847	阜宁	羊寨水舍一八组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21848	阜宁	羊寨蒲鸠村站3号变	10	400	上级设备容量受限
21849	阜宁	羊寨水舍九组公变	10	400	上级设备容量受限
21850	阜宁	羊寨蒲鸠五组2号变	10	400	上级设备容量受限
21851	阜宁	羊寨后舍三四组2号公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21852	阜宁	羊寨水舍二九组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21853	阜宁	羊寨蒲鸿村站2号公变	10	400	上级设备容量受限
21854	阜宁	羊寨后舍五组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21855	阜宁	羊寨水舍七组2号公变	10	400	上级设备容量受限
21856	阜宁	万紫千红1#公变	10	400	上级设备容量受限
21857	阜宁	益林王楼村一组公变	10	400	上级设备容量受限
21858	阜宁	益林桑树一组打水公变	10	200	上级设备容量受限
21859	阜宁	益林桃源村庄园公变	10	400	上级设备容量受限
21860	阜宁	益林南尧村12组公变	10	400	上级设备容量受限
21861	阜宁	益林桑树七八组公变	10	400	上级设备容量受限
21862	阜宁	益林桃源村小李公变新	10	400	上级设备容量受限
21863	阜宁	益林桑树六组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21864	阜宁	万紫千红2#公变	10	400	上级设备容量受限
21865	阜宁	益林桑树村6组公变	10	200	上级设备容量受限
21866	阜宁	益林管计村5、6组公变	10	400	上级设备容量受限
21867	阜宁	益林管计3#公变	10	400	上级设备容量受限
21868	阜宁	益林南窑村45组公变	10	400	上级设备容量受限
21869	阜宁	益林桃源三组公变	10	400	上级设备容量受限
21870	阜宁	益林大友四组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21871	阜宁	益林卫东二组公变	10	400	上级设备容量受限
21872	阜宁	益林羊马三组公变	10	400	上级设备容量受限
21873	阜宁	益林南尧村三组公变	10	400	上级设备容量受限
21874	阜宁	益林管计2#公变	10	400	上级设备容量受限
21875	阜宁	益林益新14组公变	10	400	上级设备容量受限
21876	阜宁	益林桃源村345组公变	10	400	上级设备容量受限
21877	阜宁	益林桑树一组西公变	10	400	上级设备容量受限
21878	阜宁	益林桃元村公变	10	400	上级设备容量受限
21879	阜宁	益林桃源5组公变	10	400	上级设备容量受限
21880	阜宁	益林南尧四组公变	10	400	上级设备容量受限
21881	阜宁	益林桑树二组公变新	10	400	上级设备容量受限
21882	阜宁	益林大有村2#公变	10	400	上级设备容量受限
21883	阜宁	益林大有村二组公变	10	400	上级设备容量受限
21884	阜宁	益林大友三组北公变	10	400	上级设备容量受限
21885	阜宁	益林大友村36组公变	10	400	上级设备容量受限
21886	阜宁	益林南尧新桥公变	10	400	上级设备容量受限
21887	阜宁	益林桑树村三组公变	10	400	上级设备容量受限
21888	阜宁	益林大友村公变	10	400	上级设备容量受限
21889	阜宁	新沟康居1#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21890	阜宁	新沟康居2#公变	10	400	上级设备容量受限
21891	阜宁	新沟殷桥一组公变	10	200	上级设备容量受限
21892	阜宁	新沟康居工程西公变	10	400	上级设备容量受限
21893	阜宁	新沟曹洼五组公变	10	200	上级设备容量受限
21894	阜宁	新沟谭舍扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
21895	阜宁	新沟李村一二组公变	10	200	本级设备容量受限
21896	阜宁	新沟孔郑扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
21897	阜宁	新沟李村电站公变	10	200	上级设备容量受限
21898	阜宁	新沟孔郑三组公变	10	400	上级设备容量受限
21899	阜宁	新沟孔郑五组公变	10	200	上级设备容量受限
21900	阜宁	新沟殷桥中站公变	10	200	上级设备容量受限
21901	阜宁	新沟曹洼二组公变	10	200	上级设备容量受限
21902	阜宁	新沟李村扶贫站公变	10	200	上级设备容量受限
21903	阜宁	新沟殷桥电站公变	10	200	上级设备容量受限
21904	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	200	上级设备容量受限
21905	阜宁	新沟镇新胜四组公变	10	200	上级设备容量受限
21906	阜宁	新沟孔郑北站公变	10	400	上级设备容量受限
21907	阜宁	新沟吉河九组公变	10	200	上级设备容量受限
21908	阜宁	新沟孔郑一二组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21909	阜宁	新沟曹洼电站西公变	10	400	上级设备容量受限
21910	阜宁	新沟新胜三组公变	10	400	上级设备容量受限
21911	阜宁	新沟李村五组公变	10	400	上级设备容量受限
21912	阜宁	新沟曹洼北站公变	10	400	上级设备容量受限
21913	阜宁	新沟曹洼五组1号公变	10	400	上级设备容量受限
21914	阜宁	新沟曹洼电站公变	10	400	上级设备容量受限
21915	阜宁	新沟谭舍电站公变	10	400	上级设备容量受限
21916	阜宁	新沟谭舍扶贫站1#公变	10	400	上级设备容量受限
21917	阜宁	新沟曹洼北站东公变	10	400	上级设备容量受限
21918	阜宁	新沟谭舍扶贫站2#公变	10	400	上级设备容量受限
21919	阜宁	新沟新胜四组1号公变	10	400	上级设备容量受限
21920	阜宁	施庄必余七组公变	10	200	上级设备容量受限
21921	阜宁	施庄必余村5.7组公变	10	200	上级设备容量受限
21922	阜宁	施庄必余村6组公变	10	200	上级设备容量受限
21923	阜宁	施庄岗缺三组变	10	200	上级设备容量受限
21924	阜宁	施庄两合安置点1#公变	10	400	上级设备容量受限
21925	阜宁	施庄必余村4组公变	10	200	上级设备容量受限
21926	阜宁	施庄两合康居工程1#变	10	400	上级设备容量受限
21927	阜宁	施庄岗缺四组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21928	阜宁	施庄两合康居工程2#变	10	400	上级设备容量受限
21929	阜宁	施庄岗南一二八组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21930	阜宁	施庄岗缺5. 6. 7. 8组1#公变	10	200	上级设备容量受限
21931	阜宁	施庄冈南村六. 七组公变	10	200	上级设备容量受限
21932	阜宁	施庄冈南村1. 2. 8组公变	10	200	上级设备容量受限
21933	阜宁	施庄冈缺村5. 6. 7. 8组西站公变	10	200	上级设备容量受限
21934	阜宁	施庄岗南六组公变	10	200	上级设备容量受限
21935	阜宁	施庄岗缺七组	10	200	上级设备容量受限
21936	阜宁	施庄冈南村站公变	10	200	上级设备容量受限
21937	阜宁	施庄两合村1. 11组公变	10	200	上级设备容量受限
21938	阜宁	施庄岗南村三组单相公变	10	200	上级设备容量受限
21939	阜宁	施庄岗缺一组	10	200	上级设备容量受限
21940	阜宁	施庄西元村站（转岗缺）公变	10	200	上级设备容量受限
21941	阜宁	施庄两合四组西公变	10	200	上级设备容量受限
21942	阜宁	施庄两合村二组公变	10	200	上级设备容量受限
21943	阜宁	施庄两合中心村2#公变	10	200	上级设备容量受限
21944	阜宁	施庄冈缺村3. 4组（东站）公变	10	200	上级设备容量受限
21945	阜宁	施庄岗南五组公变	10	400	上级设备容量受限
21946	阜宁	施庄岗缺村1、2组公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21947	阜宁	施庄金沙湖两合中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21948	阜宁	益林王楼中心村公变	10	400	上级设备容量受限
21949	阜宁	益林阜淮路2#变	10	400	上级设备容量受限
21950	阜宁	杨集木沟二组1#公变	10	400	上级设备容量受限
21951	阜宁	益林邓左村四组公变	10	400	上级设备容量受限
21952	阜宁	益林邓左三组3#变	10	400	上级设备容量受限
21953	阜宁	益林邓左村三组公变	10	400	上级设备容量受限
21954	阜宁	益林王楼桥南公变	10	400	上级设备容量受限
21955	阜宁	益林阜淮路4#公变	10	400	上级设备容量受限
21956	阜宁	益林王楼村六组公变	10	400	上级设备容量受限
21957	阜宁	益林王楼桥公变	10	400	上级设备容量受限
21958	阜宁	益林邓左三组南公变	10	400	上级设备容量受限
21959	阜宁	益林大余新村6#变	10	400	上级设备容量受限
21960	阜宁	益林阜淮路3#箱式公变	10	400	上级设备容量受限
21961	阜宁	益林大有村45组公变	10	200	上级设备容量受限
21962	阜宁	益林桃源村16组公变	10	400	上级设备容量受限
21963	阜宁	益林恒河公变	10	400	上级设备容量受限
21964	阜宁	益林王楼村七组公变	10	400	上级设备容量受限
21965	阜宁	益林大余新村7#公变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21966	阜宁	益林镇邓左三组2#变	10	400	上级设备容量受限
21967	阜宁	益林王楼村二组公变	10	400	上级设备容量受限
21968	阜宁	益林王楼北站	10	400	上级设备容量受限
21969	阜宁	益林王楼七组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21970	阜宁	益林镇王楼二组3#变	10	400	上级设备容量受限
21971	阜宁	益林大友陆湾公变	10	400	上级设备容量受限
21972	阜宁	益林王楼中心村2#公变	10	400	上级设备容量受限
21973	阜宁	益林王楼二组北公变	10	400	上级设备容量受限
21974	阜宁	益林王楼二组公变	10	400	上级设备容量受限
21975	阜宁	益林王楼村2. 3. 4组公变	10	400	上级设备容量受限
21976	阜宁	益林邓左四组2#公变	10	400	上级设备容量受限
21977	阜宁	益林邓左15组公变	10	400	上级设备容量受限
21978	阜宁	益林谈庄四组东公变	10	400	上级设备容量受限
21979	阜宁	益林谈庄四组西公变	10	400	上级设备容量受限
21980	阜宁	益林王楼二组4#公变	10	400	上级设备容量受限
21981	阜宁	益林阜淮路南公变	10	400	上级设备容量受限
21982	阜宁	新沟前吉二组公变	10	200	本级设备容量受限
21983	阜宁	阜城缪黄四组公变	10	250	本级设备容量受限
21984	阜宁	羊寨外口中站公变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
21985	阜宁	陈集东营南站公变	10	400	本级设备容量受限
21986	阜宁	新沟胡湾五组2#公变	10	400	本级设备容量受限
21987	阜宁	新沟岗刘东站1#公变	10	500	本级设备容量受限
21988	阜宁	新沟薛庄电站公变	10	200	本级设备容量受限
21989	阜宁	新沟岗刘东站3#公变	10	200	本级设备容量受限
21990	阜宁	新沟胡湾七九组公变	10	200	本级设备容量受限
21991	阜宁	陈集东营北站1#配变	10	400	上级设备容量受限
21992	阜宁	陈集东营东站1#配变	10	400	上级设备容量受限
21993	阜宁	陈集三殷康居工程变	10	400	上级设备容量受限
21994	阜宁	郭墅张乔一组公变	10	400	上级设备容量受限
21995	阜宁	郭墅阜阳康居工程1#变	10	200	上级设备容量受限
21996	阜宁	郭墅张乔南站公变	10	200	上级设备容量受限
21997	阜宁	郭墅孙郑五七组公变	10	400	上级设备容量受限
21998	阜宁	益林小倪村三四组公变	10	400	上级设备容量受限
21999	阜宁	益林锦绣箱式公变	10	630	上级设备容量受限
22000	阜宁	益林海陵河公变新	10	400	上级设备容量受限
22001	阜宁	益林水厂公变	10	400	上级设备容量受限
22002	阜宁	益林羊马路公变	10	400	上级设备容量受限
22003	阜宁	益林益罗支路5#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22004	阜宁	益林倪东1#公变	10	400	上级设备容量受限
22005	阜宁	益林益罗支路4#公变新	10	400	上级设备容量受限
22006	阜宁	益林西旺小区公变	10	400	上级设备容量受限
22007	阜宁	益林西旺九组公变	10	400	上级设备容量受限
22008	阜宁	益林西旺小区2#公变	10	400	上级设备容量受限
22009	阜宁	益林剧场巷公变	10	630	上级设备容量受限
22010	阜宁	益林益小公变	10	400	上级设备容量受限
22011	阜宁	益林大倪七组公变打水公变	10	200	上级设备容量受限
22012	阜宁	益林倪东新区4#公变	10	200	上级设备容量受限
22013	阜宁	陈集边胥北站	10	400	上级设备容量受限
22014	阜宁	陈集西营西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
22015	阜宁	陈集边胥西站公变	10	200	上级设备容量受限
22016	阜宁	陈集边胥南站2#公变	10	400	上级设备容量受限
22017	阜宁	陈集双河北站公变	10	400	上级设备容量受限
22018	阜宁	陈集凡桥西站1#配变	10	400	上级设备容量受限
22019	阜宁	陈集双河东站公变	10	200	上级设备容量受限
22020	阜宁	陈集停东中站公变	10	400	上级设备容量受限
22021	阜宁	陈集董舍南站1#	10	400	上级设备容量受限
22022	阜宁	陈集韦岳康居工程2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22023	阜宁	陈集韦岳康居工程1#配变	10	200	上级设备容量受限
22024	建湖	九龙口所箱变	10	630	上级设备容量受限
22025	建湖	颜单庙河五队南	10	400	上级设备容量受限
22026	建湖	新丰三组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22027	建湖	梁泽四组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22028	建湖	梁泽村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22029	建湖	菜市场配变	10	400	上级设备容量受限
22030	建湖	荡东南站配变	10	400	上级设备容量受限
22031	建湖	渔种场配变	10	400	上级设备容量受限
22032	建湖	河南西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22033	建湖	颜单楼夏东站	10	400	上级设备容量受限
22034	建湖	颜单庙河村三组单变	10	400	上级设备容量受限
22035	建湖	颜单洪夏四队台片	10	400	上级设备容量受限
22036	建湖	颜单洪夏四队台片2#变	10	400	上级设备容量受限
22037	建湖	颜单镇楼夏东站北	10	400	上级设备容量受限
22038	建湖	派出所西配变	10	400	上级设备容量受限
22039	建湖	中心西站配变	10	400	上级设备容量受限
22040	建湖	派出所2#配变	10	400	上级设备容量受限
22041	建湖	梁泽五组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22042	建湖	福瀛中站配变	10	400	上级设备容量受限
22043	建湖	颜单楼夏水厂台片	10	400	上级设备容量受限
22044	建湖	福瀛村站配变	10	400	上级设备容量受限
22045	建湖	颜单庙河东站	10	400	上级设备容量受限
22046	建湖	颜单楼夏光伏箱变	10	630	上级设备容量受限
22047	建湖	梁泽四组配变	10	200	上级设备容量受限
22048	建湖	河南二组配变	10	200	上级设备容量受限
22049	建湖	钟庄双港新河台片	10	200	上级设备容量受限
22050	建湖	新阳一组	10	200	上级设备容量受限
22051	建湖	东尤四组西	10	400	上级设备容量受限
22052	建湖	建阳建设一组配变	10	400	上级设备容量受限
22053	建湖	渔业大队	10	200	上级设备容量受限
22054	建湖	顾东七组北	10	400	上级设备容量受限
22055	建湖	养殖中站配变	10	400	上级设备容量受限
22056	建湖	新阳一组东配变	10	400	上级设备容量受限
22057	建湖	东尤南垦西南	10	400	上级设备容量受限
22058	建湖	养殖东南配变	10	400	上级设备容量受限
22059	建湖	东尤村部东	10	400	上级设备容量受限
22060	建湖	顾东八组西配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22061	建湖	东尤四组配变	10	400	上级设备容量受限
22062	建湖	东尤北垦西配变	10	400	上级设备容量受限
22063	建湖	新阳南垦	10	400	上级设备容量受限
22064	建湖	新阳十五组	10	200	上级设备容量受限
22065	建湖	新阳北垦	10	200	上级设备容量受限
22066	建湖	东尤南垦	10	400	上级设备容量受限
22067	建湖	东尤南垦南配变	10	400	上级设备容量受限
22068	建湖	建设河北站	10	400	上级设备容量受限
22069	建湖	养殖东配变	10	400	上级设备容量受限
22070	建湖	建阳新阳南垦南配变	10	400	上级设备容量受限
22071	建湖	东尤北垦配变	10	400	上级设备容量受限
22072	建湖	养殖场南站	10	400	上级设备容量受限
22073	建湖	顾东八组	10	400	上级设备容量受限
22074	建湖	新阳西站	10	315	上级设备容量受限
22075	建湖	东尤西站	10	400	上级设备容量受限
22076	建湖	建阳顾东七组东配变	10	400	上级设备容量受限
22077	建湖	顾东七组南	10	400	上级设备容量受限
22078	建湖	顾东西站	10	400	上级设备容量受限
22079	建湖	东尤村部配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22080	建湖	顾东四组	10	400	上级设备容量受限
22081	建湖	顾东七队	10	400	上级设备容量受限
22082	建湖	钟庄钟南西南台片	10	200	上级设备容量受限
22083	建湖	标杆小区3#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
22084	建湖	滨河新村（南区）1#配电房3#配变	10	800	上级设备容量受限
22085	建湖	标杆小区3号变	10	630	上级设备容量受限
22086	建湖	钟庄红旗红旗台片	10	200	上级设备容量受限
22087	建湖	钟庄双港陶舍台片	10	200	上级设备容量受限
22088	建湖	钟庄钟南立志台片	10	100	上级设备容量受限
22089	建湖	滨河新村（南区）2#箱式配变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22090	建湖	标杆小区1#配电房2#主变	10	1000	上级设备容量受限
22091	建湖	钟庄标杆小区6#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
22092	建湖	标杆小区4号变	10	630	上级设备容量受限
22093	建湖	钟庄标杆小区1#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
22094	建湖	钟庄标杆小区2#箱式变102开关配电变压器	10	630	上级设备容量受限
22095	建湖	标杆小区5号变	10	630	上级设备容量受限
22096	建湖	钟庄标杆小区7#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
22097	建湖	滨河新村（南区）1#箱式配变配电变压器	10	500	上级设备容量受限
22098	建湖	钟庄双港中心村台片	10	160	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22099	建湖	钟庄标杆小区4#箱式变主变	10	630	上级设备容量受限
22100	建湖	标杆小区1号变	10	630	上级设备容量受限
22101	建湖	标杆小区2号变	10	630	上级设备容量受限
22102	建湖	滨河新村（南区）1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
22103	建湖	义兴四组配变	10	400	上级设备容量受限
22104	建湖	梅苏新村1号箱变	10	500	上级设备容量受限
22105	建湖	乔庄村站配变	10	400	上级设备容量受限
22106	建湖	公兴二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22107	建湖	义兴五组配变	10	400	上级设备容量受限
22108	建湖	公兴六组配变	10	400	上级设备容量受限
22109	建湖	公兴小学配变	10	200	上级设备容量受限
22110	建湖	金徐七组配变	10	200	上级设备容量受限
22111	建湖	公兴二组配变	10	400	上级设备容量受限
22112	建湖	乔庄村配变	10	400	上级设备容量受限
22113	建湖	义兴东组配变	10	400	上级设备容量受限
22114	建湖	乔庄六组2#配变	10	200	上级设备容量受限
22115	建湖	金徐五组配变	10	200	上级设备容量受限
22116	建湖	乔庄北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22117	建湖	梅苏新村3号箱变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22118	建湖	乔庄北站配变	10	200	上级设备容量受限
22119	建湖	梅苏车站配变	10	200	上级设备容量受限
22120	建湖	梅苏新村5#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22121	建湖	梅苏新村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
22122	建湖	义兴北站配变	10	200	上级设备容量受限
22123	建湖	梅苏新村6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22124	建湖	梅苏新村二号配变	10	400	上级设备容量受限
22125	建湖	义兴南站配变	10	400	上级设备容量受限
22126	建湖	梅苏新村4号箱变	10	500	上级设备容量受限
22127	建湖	公兴七组配变	10	200	上级设备容量受限
22128	建湖	公兴一组配变	10	400	上级设备容量受限
22129	建湖	乔庄一组配变	10	200	上级设备容量受限
22130	建湖	义兴三组配变	10	200	上级设备容量受限
22131	建湖	义兴一组配变	10	400	上级设备容量受限
22132	建湖	乔庄六组配变	10	400	上级设备容量受限
22133	建湖	乔庄新北站配变	10	200	上级设备容量受限
22134	建湖	公兴九组配变	10	400	上级设备容量受限
22135	建湖	公兴六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22136	建湖	公兴村站配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22137	建湖	金徐四组配变	10	200	上级设备容量受限
22138	建湖	梅苏新村配变	10	400	上级设备容量受限
22139	建湖	公兴七组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22140	建湖	陈圩西站西	10	400	上级设备容量受限
22141	建湖	陈圩西站	10	100	上级设备容量受限
22142	建湖	陈圩九队配变	10	400	上级设备容量受限
22143	建湖	陈圩七组	10	400	上级设备容量受限
22144	建湖	金徐村站配变	10	400	上级设备容量受限
22145	建湖	金徐原二组配变	10	200	上级设备容量受限
22146	建湖	金徐村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22147	建湖	收成新农村2号箱变	10	500	上级设备容量受限
22148	建湖	收成新农村1号箱变	10	500	上级设备容量受限
22149	建湖	收成南站配变	10	400	上级设备容量受限
22150	建湖	收成南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22151	建湖	谈赵三组配变	10	400	上级设备容量受限
22152	建湖	收成西荡2#配变	10	200	上级设备容量受限
22153	建湖	收成十组配变	10	200	上级设备容量受限
22154	建湖	收成北站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22155	建湖	收成一组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22156	建湖	新丰南站配变	10	400	上级设备容量受限
22157	建湖	收成西荡配变	10	400	上级设备容量受限
22158	建湖	收成南站4#配变	10	400	上级设备容量受限
22159	建湖	城南北站2#配变	10	200	上级设备容量受限
22160	建湖	收成北站配变	10	400	上级设备容量受限
22161	建湖	城南南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
22162	建湖	谈赵村站2#配变	10	200	上级设备容量受限
22163	建湖	收成八组配变	10	400	上级设备容量受限
22164	建湖	收成南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
22165	建湖	黄李中站配变	10	200	上级设备容量受限
22166	建湖	城南北站3#配变	10	400	上级设备容量受限
22167	建湖	谈赵二组2#配变	10	400	上级设备容量受限
22168	建湖	城南南站4#配变	10	400	上级设备容量受限
22169	建湖	收成新农村3号箱变	10	500	上级设备容量受限
22170	建湖	城南南站配变	10	200	上级设备容量受限
22171	建湖	黄李北站配变	10	400	上级设备容量受限
22172	建湖	金徐一组配变	10	200	上级设备容量受限
22173	建湖	谈赵村站配变	10	200	上级设备容量受限
22174	建湖	收成九组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22175	建湖	城南南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
22176	建湖	黄李南站2#配变	10	200	上级设备容量受限
22177	建湖	黄李南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
22178	建湖	黄李南站配变	10	400	上级设备容量受限
22179	建湖	谈赵一组配变	10	400	上级设备容量受限
22180	建湖	颜单李夏二队	10	200	上级设备容量受限
22181	建湖	颜单李夏西站	10	200	上级设备容量受限
22182	建湖	颜单李夏四队	10	400	上级设备容量受限
22183	建湖	颜单虹丰南站	10	200	上级设备容量受限
22184	建湖	颜单乔舍5队	10	200	上级设备容量受限
22185	建湖	颜单李夏一队	10	200	上级设备容量受限
22186	建湖	颜单李夏五组（北）	10	400	上级设备容量受限
22187	建湖	颜单乔舍小学台片	10	200	上级设备容量受限
22188	建湖	颜单乔舍村站	10	400	上级设备容量受限
22189	建湖	新阳七组	10	400	上级设备容量受限
22190	建湖	交木南站	10	400	上级设备容量受限
22191	建湖	交木线建阳新阳安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22192	建湖	交木线建阳新阳安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22193	建湖	交东十组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22194	建湖	顾东一组	10	400	上级设备容量受限
22195	建湖	交东二组	10	200	上级设备容量受限
22196	建湖	交木安置房1#变	10	400	上级设备容量受限
22197	建湖	杨桥北站	10	400	上级设备容量受限
22198	建湖	交木二组	10	200	上级设备容量受限
22199	建湖	交东五组	10	400	上级设备容量受限
22200	建湖	新阳五组配变	10	400	上级设备容量受限
22201	建湖	新阳东站	10	200	上级设备容量受限
22202	建湖	建阳交木南站西配变	10	400	上级设备容量受限
22203	建湖	新阳北站	10	400	上级设备容量受限
22204	建湖	交木北站	10	200	上级设备容量受限
22205	建湖	交东三组	10	200	上级设备容量受限
22206	建湖	杨桥七队	10	400	上级设备容量受限
22207	建湖	交木南站南配变	10	400	上级设备容量受限
22208	建湖	交睦村安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22209	建湖	交东四组	10	100	上级设备容量受限
22210	建湖	交木中站北配变	10	200	上级设备容量受限
22211	建湖	交木三队	10	200	上级设备容量受限
22212	建湖	新阳小街配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22213	建湖	交木中站	10	200	上级设备容量受限
22214	建湖	建阳顾东六组配变	10	400	上级设备容量受限
22215	建湖	顾东南站	10	400	上级设备容量受限
22216	建湖	顾东中站	10	400	上级设备容量受限
22217	建湖	新阳南站	10	400	上级设备容量受限
22218	建湖	杨桥南站	10	400	上级设备容量受限
22219	建湖	交木中站西配变	10	400	上级设备容量受限
22220	建湖	新阳十组配变	10	400	上级设备容量受限
22221	建湖	杨桥东站	10	400	上级设备容量受限
22222	建湖	陈圩村站	10	200	上级设备容量受限
22223	建湖	坚持西站西	10	400	上级设备容量受限
22224	建湖	建阳西尖安置房4#配变	10	630	上级设备容量受限
22225	建湖	西南七组	10	400	上级设备容量受限
22226	建湖	建阳西尖安置房3#配变	10	630	上级设备容量受限
22227	建湖	西南村站	10	400	上级设备容量受限
22228	建湖	西尖安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限
22229	建湖	建阳西尖安置房2#变	10	630	上级设备容量受限
22230	建湖	建阳西尖安置房5#配变	10	630	上级设备容量受限
22231	建湖	西南东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22232	建湖	西南八队配变	10	400	上级设备容量受限
22233	建湖	坚持西站	10	400	上级设备容量受限
22234	建湖	西南三队	10	400	上级设备容量受限
22235	建湖	新桥安置房3#变	10	400	上级设备容量受限
22236	建湖	建设三组	10	100	上级设备容量受限
22237	建湖	建设南站	10	200	上级设备容量受限
22238	建湖	建阳建设五组配变	10	100	上级设备容量受限
22239	建湖	新桥安置房2#配变	10	400	上级设备容量受限
22240	建湖	新桥安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限
22241	建湖	新桥安置房4#变	10	400	上级设备容量受限
22242	建湖	二桥四组配变	10	200	上级设备容量受限
22243	建湖	古荡五组配变	10	200	上级设备容量受限
22244	建湖	建设北站	10	400	上级设备容量受限
22245	建湖	交东七组	10	200	上级设备容量受限
22246	建湖	西南五队	10	400	上级设备容量受限
22247	建湖	交东电站单	10	400	上级设备容量受限
22248	建湖	交东九组	10	400	上级设备容量受限
22249	建湖	古荡村站	10	400	上级设备容量受限
22250	建湖	建设葡萄园	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22251	建湖	二桥一组	10	200	上级设备容量受限
22252	建湖	二桥南站	10	400	上级设备容量受限
22253	建湖	建设东站	10	200	上级设备容量受限
22254	建湖	西南六队配变	10	400	上级设备容量受限
22255	建湖	二桥三组	10	400	上级设备容量受限
22256	建湖	职工八组	10	200	上级设备容量受限
22257	建湖	交东南站	10	400	上级设备容量受限
22258	建湖	西南五组东配变	10	400	上级设备容量受限
22259	建湖	古荡九队	10	200	上级设备容量受限
22260	建湖	二桥北站	10	200	上级设备容量受限
22261	建湖	古荡南站	10	200	上级设备容量受限
22262	建湖	交东北站	10	200	上级设备容量受限
22263	建湖	古荡六组	10	200	上级设备容量受限
22264	建湖	古荡一队	10	400	上级设备容量受限
22265	建湖	古荡二组配变	10	400	上级设备容量受限
22266	建湖	胡桥六组	10	400	上级设备容量受限
22267	建湖	古荡中站	10	400	上级设备容量受限
22268	建湖	古荡西站	10	400	上级设备容量受限
22269	建湖	建设中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22270	建湖	胡桥六组南配变	10	400	上级设备容量受限
22271	建湖	二桥中站	10	400	上级设备容量受限
22272	建湖	古荡六组东配变	10	400	上级设备容量受限
22273	建湖	建设八组南配变	10	400	上级设备容量受限
22274	建湖	钟庄大王村部台片	10	400	上级设备容量受限
22275	建湖	钟庄新建三队东台片	10	400	上级设备容量受限
22276	建湖	钟庄新盟六队台片	10	315	上级设备容量受限
22277	建湖	钟庄大王薛舍台片	10	400	上级设备容量受限
22278	建湖	钟庄大王同心台片	10	100	上级设备容量受限
22279	建湖	钟庄大王杨东台片	10	200	上级设备容量受限
22280	建湖	钟庄东荡符舍台片	10	400	上级设备容量受限
22281	建湖	钟庄薛庄孙墩台片	10	400	上级设备容量受限
22282	建湖	钟庄新盟薛庄台片	10	400	上级设备容量受限
22283	建湖	钟庄新盟五队台片	10	400	上级设备容量受限
22284	建湖	钟庄新建七队台片	10	400	上级设备容量受限
22285	建湖	钟庄薛庄文祥台片	10	200	上级设备容量受限
22286	建湖	钟庄新盟吴墩台片	10	400	上级设备容量受限
22287	建湖	上冈榆东中站配变	10	200	本级设备容量受限
22288	建湖	近湖胜利北舍变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22289	建湖	近湖南园小区18号配变	10	800	上级设备容量受限
22290	建湖	近湖南苑小区9号箱变	10	630	上级设备容量受限
22291	建湖	近湖南苑小区6#箱变	10	630	上级设备容量受限
22292	建湖	近湖胜利南站2号变	10	100	上级设备容量受限
22293	建湖	近湖胜利村部变	10	200	上级设备容量受限
22294	建湖	近湖南园小区16号配变	10	800	上级设备容量受限
22295	建湖	近湖南苑小区7#箱变	10	630	上级设备容量受限
22296	建湖	近湖翠湖新村19号配变	10	800	上级设备容量受限
22297	建湖	近湖南苑小区10号箱变	10	630	上级设备容量受限
22298	建湖	近湖南园小区19号配变	10	800	上级设备容量受限
22299	建湖	近湖御墅东方11号配变	10	630	上级设备容量受限
22300	建湖	近湖南园小区17号配变	10	800	上级设备容量受限
22301	建湖	近湖翠湖新村17号配变	10	800	上级设备容量受限
22302	建湖	近湖南苑小区8号箱变	10	630	上级设备容量受限
22303	建湖	近湖御墅东方13号配变	10	630	上级设备容量受限
22304	建湖	颜单沈杨中心村1号箱变	10	630	上级设备容量受限
22305	建湖	颜单梅塘3队	10	400	上级设备容量受限
22306	建湖	颜单沈杨中心村4号箱变	10	500	上级设备容量受限
22307	建湖	颜单庙河一二队	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22308	建湖	颜单沈杨中心村2号箱变	10	630	上级设备容量受限
22309	建湖	颜单沈杨安置房2#配变	10	400	上级设备容量受限
22310	建湖	颜单梅塘南站2#变	10	400	上级设备容量受限
22311	建湖	颜单沈杨中心村3号箱变	10	630	上级设备容量受限
22312	建湖	颜单三虹安置房2#变	10	630	上级设备容量受限
22313	建湖	颜单镇洪夏西站	10	400	上级设备容量受限
22314	建湖	颜单镇洪夏五队	10	400	上级设备容量受限
22315	建湖	颜单三虹安置房3#变	10	800	上级设备容量受限
22316	建湖	颜单三虹安置房1#变	10	630	上级设备容量受限
22317	建湖	颜单洪夏二队台变	10	400	上级设备容量受限
22318	建湖	颜单洪夏东站	10	200	上级设备容量受限
22319	建湖	颜单沈韩南站	10	200	上级设备容量受限
22320	建湖	颜单沈韩南站2#	10	400	上级设备容量受限
22321	建湖	颜单沈韩北站	10	400	上级设备容量受限
22322	建湖	颜单沈韩一队	10	400	上级设备容量受限
22323	建湖	颜单大孙庄	10	400	上级设备容量受限
22324	建湖	颜单梅塘南站	10	400	上级设备容量受限
22325	建湖	颜单镇沈韩中心路	10	400	上级设备容量受限
22326	建湖	颜单沈杨安置房1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22327	建湖	颜单沈杨中心村5号箱变	10	500	上级设备容量受限
22328	建湖	颜单沈韩养殖场	10	400	上级设备容量受限
22329	建湖	颜单沈韩西北站	10	400	上级设备容量受限
22330	建湖	颜单镇沈韩西南站	10	400	上级设备容量受限
22331	建湖	颜单镇沈韩西南养殖	10	400	上级设备容量受限
22332	建湖	颜单沈韩中站	10	400	上级设备容量受限
22333	建湖	高作乔加中站	10	200	上级设备容量受限
22334	建湖	高作季墩八组	10	400	上级设备容量受限
22335	建湖	高作吕墩三组	10	400	上级设备容量受限
22336	建湖	高作斜港一组	10	200	上级设备容量受限
22337	建湖	高作卞舍二组	10	200	上级设备容量受限
22338	建湖	高作吕墩九组	10	400	上级设备容量受限
22339	建湖	高作卞舍九组	10	200	上级设备容量受限
22340	建湖	高作斜港北站	10	400	上级设备容量受限
22341	建湖	高作吕墩祁墩	10	400	上级设备容量受限
22342	建湖	高作卞舍三组	10	400	上级设备容量受限
22343	建湖	高作乔加二组	10	400	上级设备容量受限
22344	建湖	高作吕墩五组	10	200	上级设备容量受限
22345	建湖	高作卞舍六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22346	建湖	高作王庄二组	10	400	上级设备容量受限
22347	建湖	高作卞舍七组	10	400	上级设备容量受限
22348	建湖	高作斜港老站	10	200	上级设备容量受限
22349	建湖	高作卞舍南站	10	200	上级设备容量受限
22350	建湖	高作季墩朱舍	10	200	上级设备容量受限
22351	建湖	高作卞舍八组	10	200	上级设备容量受限
22352	建湖	高作吕墩七组	10	400	上级设备容量受限
22353	建湖	高作斜港西站	10	200	上级设备容量受限
22354	建湖	高作吕墩六组	10	400	上级设备容量受限
22355	建湖	近湖刘桥一队	10	400	上级设备容量受限
22356	建湖	近湖季舍葛湾变	10	200	上级设备容量受限
22357	建湖	近湖西葛新邨5号配变	10	630	上级设备容量受限
22358	建湖	近湖鸿沟北站	10	400	上级设备容量受限
22359	建湖	近湖鸿沟红耕变	10	400	上级设备容量受限
22360	建湖	近湖季舍东站	10	400	上级设备容量受限
22361	建湖	近湖鸿沟汤碾变	10	400	上级设备容量受限
22362	建湖	近湖西葛新邨1号配变	10	800	上级设备容量受限
22363	建湖	近湖西葛新邨3号配变	10	630	上级设备容量受限
22364	建湖	近湖鸿沟中站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22365	建湖	近湖季舍李庄号变	10	400	上级设备容量受限
22366	建湖	近湖鸿沟东站	10	400	上级设备容量受限
22367	建湖	近湖鸿沟北站2号变	10	400	上级设备容量受限
22368	建湖	近湖鸿沟西站	10	200	上级设备容量受限
22369	建湖	近湖鸿沟新站	10	400	上级设备容量受限
22370	建湖	近湖鸿沟高强变	10	400	上级设备容量受限
22371	建湖	恒济孟庄居委会六组	10	400	上级设备容量受限
22372	建湖	恒济苗庄南站	10	250	上级设备容量受限
22373	建湖	恒济阳光小区2#	10	400	上级设备容量受限
22374	建湖	恒济苗庄九组	10	200	上级设备容量受限
22375	建湖	恒济苗庄八组	10	200	上级设备容量受限
22376	建湖	恒济苗庄南垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
22377	建湖	恒济苗庄南垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22378	建湖	恒济苗庄西垦1#	10	200	上级设备容量受限
22379	建湖	恒济苗庄西垦田10#变	10	400	上级设备容量受限
22380	建湖	恒济文化路1#变	10	400	上级设备容量受限
22381	建湖	恒济苗庄西垦4#	10	400	上级设备容量受限
22382	建湖	恒济苗庄二组	10	400	上级设备容量受限
22383	建湖	恒济苗庄西垦2#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22384	建湖	苗庄西垦7#配变	10	400	上级设备容量受限
22385	建湖	恒济苗庄西垦5#	10	400	上级设备容量受限
22386	建湖	恒济阳光小区1#	10	400	上级设备容量受限
22387	建湖	恒济建设路变	10	315	上级设备容量受限
22388	建湖	恒济苗庄西垦3#	10	200	上级设备容量受限
22389	建湖	恒济镇苗庄西垦6#台片	10	400	上级设备容量受限
22390	建湖	恒济苗庄三组1#变	10	400	上级设备容量受限
22391	建湖	恒济苗庄一组	10	400	上级设备容量受限
22392	建湖	恒济苗庄五组（西）	10	200	上级设备容量受限
22393	建湖	恒济苗庄加工厂	10	200	上级设备容量受限
22394	建湖	恒济苗庄三组	10	200	上级设备容量受限
22395	建湖	恒济苗庄工业园区	10	200	上级设备容量受限
22396	建湖	恒济建筑变	10	315	上级设备容量受限
22397	建湖	恒济供销变	10	400	上级设备容量受限
22398	建湖	恒济镇苗庄一组1#变	10	400	上级设备容量受限
22399	建湖	恒济剧场变	10	400	上级设备容量受限
22400	建湖	恒济集镇1#变	10	400	上级设备容量受限
22401	建湖	恒济孟庄居委会站	10	400	上级设备容量受限
22402	建湖	恒济居委会变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22403	建湖	恒济医院变	10	400	上级设备容量受限
22404	建湖	恒济集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
22405	建湖	恒济苗庄北站	10	400	上级设备容量受限
22406	建湖	恒济车站变	10	400	上级设备容量受限
22407	建湖	颜单官庄北站台片	10	400	上级设备容量受限
22408	建湖	颜单官庄塘口变	10	400	上级设备容量受限
22409	建湖	颜单李夏五队南台片	10	400	上级设备容量受限
22410	建湖	颜单乔舍二队	10	400	上级设备容量受限
22411	建湖	颜单镇乔舍水厂	10	400	上级设备容量受限
22412	建湖	颜单乔舍9队	10	400	上级设备容量受限
22413	建湖	颜单太绪桥单变	10	80	上级设备容量受限
22414	建湖	颜单乔舍北站	10	200	上级设备容量受限
22415	建湖	颜单古北桥变	10	400	上级设备容量受限
22416	建湖	颜单乔舍西站	10	400	上级设备容量受限
22417	建湖	近湖鸿沟后圩变	10	400	上级设备容量受限
22418	建湖	近湖鸿沟立志变	10	200	上级设备容量受限
22419	建湖	近湖刘桥三队变	10	200	上级设备容量受限
22420	建湖	近湖刘桥村部变	10	400	上级设备容量受限
22421	建湖	近湖刘桥四队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22422	建湖	高作西站四组	10	200	上级设备容量受限
22423	建湖	高作镇西站村部台片	10	200	上级设备容量受限
22424	建湖	高作东站四组	10	200	上级设备容量受限
22425	建湖	高作西站新农村南	10	500	上级设备容量受限
22426	建湖	高作西站教堂	10	200	上级设备容量受限
22427	建湖	高作西站新农村北	10	500	上级设备容量受限
22428	建湖	高作东站七组	10	200	上级设备容量受限
22429	建湖	高作东站七组南	10	200	上级设备容量受限
22430	建湖	高作西站三组	10	400	上级设备容量受限
22431	建湖	高作东站中站	10	400	上级设备容量受限
22432	建湖	高作东站八组	10	400	上级设备容量受限
22433	建湖	高作东站六组	10	400	上级设备容量受限
22434	建湖	高作西站六组	10	400	上级设备容量受限
22435	建湖	高作镇西站五组台片	10	400	上级设备容量受限
22436	建湖	高作幸福家园1#箱变	10	630	上级设备容量受限
22437	建湖	高作车站	10	630	上级设备容量受限
22438	建湖	高作幸福家园2#箱变	10	630	上级设备容量受限
22439	建湖	高作农经站	10	400	上级设备容量受限
22440	建湖	高作幸福家园4#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22441	建湖	高作幸福家园6#箱变	10	400	上级设备容量受限
22442	建湖	高作幸福家园5#箱变	10	500	上级设备容量受限
22443	建湖	高作小学回迁房	10	400	上级设备容量受限
22444	建湖	高作幸福家园3#箱变	10	630	上级设备容量受限
22445	建湖	高作府前小区	10	1000	上级设备容量受限
22446	建湖	高作大墩五组	10	400	上级设备容量受限
22447	建湖	高作大墩七组	10	200	上级设备容量受限
22448	建湖	高作大墩开发区南	10	400	上级设备容量受限
22449	建湖	高作幸福家园8#箱变	10	400	上级设备容量受限
22450	建湖	高作幸福家园7#箱变间隔配电变压器	10	400	上级设备容量受限
22451	建湖	高作高作二组	10	400	上级设备容量受限
22452	建湖	高作长北三组	10	400	上级设备容量受限
22453	建湖	高作季墩老站	10	200	上级设备容量受限
22454	建湖	高作陆舍四组	10	400	上级设备容量受限
22455	建湖	高作长北五组	10	400	上级设备容量受限
22456	建湖	高作蒋王八组	10	200	上级设备容量受限
22457	建湖	高作王庄东犁	10	200	上级设备容量受限
22458	建湖	高作季墩一组	10	200	上级设备容量受限
22459	建湖	高作季墩十二组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22460	建湖	高作季墩北站	10	400	上级设备容量受限
22461	建湖	高作陆沟八组	10	400	上级设备容量受限
22462	建湖	高作蒋王九组	10	200	上级设备容量受限
22463	建湖	高作长北北站	10	400	上级设备容量受限
22464	建湖	高作利民五组	10	400	上级设备容量受限
22465	建湖	高作利民九组	10	400	上级设备容量受限
22466	建湖	高作蒋王卫生院	10	200	上级设备容量受限
22467	建湖	高作陆舍六组	10	400	上级设备容量受限
22468	建湖	高作陈吕五组	10	200	上级设备容量受限
22469	建湖	高作长北中站	10	400	上级设备容量受限
22470	建湖	高作大墩四组	10	400	上级设备容量受限
22471	建湖	高作陆舍三组	10	400	上级设备容量受限
22472	建湖	高作利民北站	10	400	上级设备容量受限
22473	建湖	高作大墩住宅区	10	400	上级设备容量受限
22474	建湖	高作陆舍南站	10	200	上级设备容量受限
22475	建湖	高作蒋王四组	10	400	上级设备容量受限
22476	建湖	高作季墩大棚	10	200	上级设备容量受限
22477	建湖	高作蒋王六组	10	200	上级设备容量受限
22478	建湖	高作陈吕二组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22479	建湖	高作陆舍一组	10	200	上级设备容量受限
22480	建湖	高作陆舍东站	10	200	上级设备容量受限
22481	建湖	高作长北七组	10	400	上级设备容量受限
22482	建湖	高作派出所	10	400	上级设备容量受限
22483	建湖	高作蒋王三组	10	400	上级设备容量受限
22484	建湖	高作利民四组	10	200	上级设备容量受限
22485	建湖	高作陈吕北站	10	200	上级设备容量受限
22486	建湖	高作大墩三组	10	200	上级设备容量受限
22487	建湖	高作小学	10	400	上级设备容量受限
22488	建湖	高作陈吕西站	10	400	上级设备容量受限
22489	建湖	高作蒋王中站	10	400	上级设备容量受限
22490	建湖	高作陈吕三组	10	400	上级设备容量受限
22491	建湖	高作蒋王沈王	10	400	上级设备容量受限
22492	建湖	高作利民中站	10	400	上级设备容量受限
22493	建湖	高作利民西南站	10	400	上级设备容量受限
22494	建湖	高作长北二组	10	400	上级设备容量受限
22495	建湖	高作植西五组	10	200	上级设备容量受限
22496	建湖	高作甲东三组	10	400	上级设备容量受限
22497	建湖	高作甲东一组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22498	建湖	高作王庄七组	10	400	上级设备容量受限
22499	建湖	高作王庄一组	10	200	上级设备容量受限
22500	建湖	高作乔加七组	10	200	上级设备容量受限
22501	建湖	高作甲东北站	10	400	上级设备容量受限
22502	建湖	高作植西南站	10	400	上级设备容量受限
22503	建湖	高作植西三组	10	400	上级设备容量受限
22504	建湖	高作甲东南站	10	400	上级设备容量受限
22505	建湖	高作甲东中站	10	200	上级设备容量受限
22506	建湖	高作甲东四组	10	400	上级设备容量受限
22507	建湖	高作乔加北站	10	200	上级设备容量受限
22508	建湖	高作王庄老站	10	400	上级设备容量受限
22509	建湖	高作黄沟六组	10	400	上级设备容量受限
22510	建湖	高作西站二组	10	400	上级设备容量受限
22511	建湖	高作黄沟北站	10	200	上级设备容量受限
22512	建湖	高作黄沟三组	10	400	上级设备容量受限
22513	建湖	高作黄沟五组	10	400	上级设备容量受限
22514	建湖	高作水乡人家3#配变	10	400	上级设备容量受限
22515	建湖	高作近高南站	10	400	上级设备容量受限
22516	建湖	高作养老居住	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22517	建湖	高作敬老院	10	400	上级设备容量受限
22518	建湖	高作光明小区安置房2#箱变	10	500	上级设备容量受限
22519	建湖	高作文化	10	400	上级设备容量受限
22520	建湖	幸福人家安置房1#配变	10	630	上级设备容量受限
22521	建湖	幸福人家安置房2#配变	10	630	上级设备容量受限
22522	建湖	高作大墩开发区	10	400	上级设备容量受限
22523	建湖	高作近高四组	10	200	上级设备容量受限
22524	建湖	高作水乡人家2#配变	10	400	上级设备容量受限
22525	建湖	高作近高小区	10	315	上级设备容量受限
22526	建湖	高作水乡人家1#配变	10	400	上级设备容量受限
22527	建湖	高作大会堂	10	400	上级设备容量受限
22528	建湖	高作近高五组	10	400	上级设备容量受限
22529	建湖	光明小区安置房3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22530	建湖	高作水乡人家4#配变	10	400	上级设备容量受限
22531	建湖	高作近高小区东	10	400	上级设备容量受限
22532	建湖	高作电度厂	10	400	上级设备容量受限
22533	建湖	高作近高开发区	10	400	上级设备容量受限
22534	建湖	高作近高西站	10	400	上级设备容量受限
22535	建湖	高作商品市场	10	100	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22536	建湖	高作近高二组	10	400	上级设备容量受限
22537	建湖	高作康吉家苑北	10	400	上级设备容量受限
22538	建湖	高作近高九组	10	200	上级设备容量受限
22539	建湖	高作大会堂东	10	400	上级设备容量受限
22540	建湖	高作水乡人家1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22541	建湖	高作高兴桥	10	400	上级设备容量受限
22542	建湖	高作近高六组	10	200	上级设备容量受限
22543	建湖	高作康吉家苑南	10	400	上级设备容量受限
22544	建湖	光明小区安置房4#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22545	建湖	高作近高七组	10	200	上级设备容量受限
22546	建湖	高作光明小区安置房1#箱变	10	400	上级设备容量受限
22547	建湖	高作近高一组	10	200	上级设备容量受限
22548	建湖	高作近高金志	10	400	上级设备容量受限
22549	建湖	高作水乡人家2#箱变	10	400	上级设备容量受限
22550	建湖	高作咸庄十组	10	200	上级设备容量受限
22551	建湖	高作政府	10	400	上级设备容量受限
22552	建湖	高作尼龙厂	10	400	上级设备容量受限
22553	建湖	高作近高中站	10	400	上级设备容量受限
22554	建湖	高作近高北站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22555	建湖	高作供电所	10	400	上级设备容量受限
22556	建湖	高作利民老站	10	400	上级设备容量受限
22557	建湖	高作近高东	10	400	上级设备容量受限
22558	建湖	高作土管所	10	400	上级设备容量受限
22559	建湖	高作商品市场北	10	400	上级设备容量受限
22560	建湖	高作成人校	10	400	上级设备容量受限
22561	建湖	高作菜场	10	400	上级设备容量受限
22562	建湖	高作东祥禾	10	400	上级设备容量受限
22563	建湖	高作冷冻厂南	10	400	上级设备容量受限
22564	建湖	高作冷冻厂	10	400	上级设备容量受限
22565	建湖	高作工业园区	10	400	上级设备容量受限
22566	建湖	高作咸庄六组	10	400	上级设备容量受限
22567	建湖	高作东二组	10	200	上级设备容量受限
22568	建湖	高作东三组	10	200	上级设备容量受限
22569	建湖	高作东一组	10	200	上级设备容量受限
22570	建湖	高作咸庄九组	10	400	上级设备容量受限
22571	建湖	高作咸庄八组	10	400	上级设备容量受限
22572	建湖	顾顶新村1#箱变主变	10	400	本级设备容量受限
22573	建湖	恒济东袁垦田2#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22574	建湖	恒济东袁垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22575	建湖	恒济孟庄居委会三组	10	400	上级设备容量受限
22576	建湖	恒济镇建河垦田4#配变	10	400	上级设备容量受限
22577	建湖	恒济建河东站	10	400	上级设备容量受限
22578	建湖	恒济东袁东站	10	400	上级设备容量受限
22579	建湖	建河村站箱变	10	630	上级设备容量受限
22580	建湖	恒济孟庄居委会七组1#变	10	400	上级设备容量受限
22581	建湖	建河西站箱变	10	630	上级设备容量受限
22582	建湖	恒济建河三组	10	200	上级设备容量受限
22583	建湖	恒济恒庆东垦田2#	10	200	上级设备容量受限
22584	建湖	恒济东袁西站	10	400	上级设备容量受限
22585	建湖	恒济东袁垦田4#	10	400	上级设备容量受限
22586	建湖	恒济建河农民公寓1号箱变	10	630	上级设备容量受限
22587	建湖	恒济建河垦田2#台片	10	200	上级设备容量受限
22588	建湖	恒济东袁垦田5#	10	400	上级设备容量受限
22589	建湖	恒济恒庆东垦田4#	10	200	上级设备容量受限
22590	建湖	恒济东袁垦田3#	10	400	上级设备容量受限
22591	建湖	恒济渔业大队	10	200	上级设备容量受限
22592	建湖	建河村站1#变箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22593	建湖	恒济东袁新区	10	200	上级设备容量受限
22594	建湖	恒济东袁农民公寓	10	200	上级设备容量受限
22595	建湖	恒济建河垦田1#台片	10	400	上级设备容量受限
22596	建湖	恒济镇建河垦田3#台片	10	400	上级设备容量受限
22597	建湖	恒济东袁垦田6#	10	200	上级设备容量受限
22598	建湖	恒济东袁一组	10	400	上级设备容量受限
22599	建湖	恒济恒庆东垦田5#	10	200	上级设备容量受限
22600	建湖	吉兴南垦配变	10	400	上级设备容量受限
22601	建湖	建河村站2#变	10	400	上级设备容量受限
22602	建湖	恒济东袁南站	10	400	上级设备容量受限
22603	建湖	恒济东袁村站	10	400	上级设备容量受限
22604	建湖	恒济东袁九组	10	400	上级设备容量受限
22605	建湖	恒济孟庄居委会七组	10	400	上级设备容量受限
22606	建湖	近湖杨庄徐舍变	10	200	上级设备容量受限
22607	建湖	近湖东陈北站2号变	10	400	上级设备容量受限
22608	建湖	近湖东陈中站	10	200	上级设备容量受限
22609	建湖	近湖夹港中站	10	200	上级设备容量受限
22610	建湖	近湖东陈朱墩变	10	400	上级设备容量受限
22611	建湖	近湖杨庄北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22612	建湖	近湖夹港北站	10	200	上级设备容量受限
22613	建湖	近湖东陈北站3号变	10	400	上级设备容量受限
22614	建湖	近湖东陈北站	10	400	上级设备容量受限
22615	建湖	近湖东陈北站4号变	10	400	上级设备容量受限
22616	建湖	钟庄建新雄心台片	10	400	上级设备容量受限
22617	建湖	钟庄武港四岔台片	10	400	上级设备容量受限
22618	建湖	钟庄双港老舍台片	10	200	上级设备容量受限
22619	建湖	钟庄武港武港台片	10	200	上级设备容量受限
22620	建湖	钟庄双港港东1#台片	10	400	上级设备容量受限
22621	建湖	钟庄镇钟东台片	10	400	上级设备容量受限
22622	建湖	钟庄双港新舍台片	10	400	上级设备容量受限
22623	建湖	钟庄双港新桥台片	10	200	上级设备容量受限
22624	建湖	钟庄武港中心台片	10	400	上级设备容量受限
22625	建湖	钟庄武港村部西台片1	10	400	上级设备容量受限
22626	建湖	钟庄武港村部台片	10	400	上级设备容量受限
22627	建湖	钟庄钟南中墩台片	10	100	上级设备容量受限
22628	建湖	钟庄双港李墩台片	10	200	上级设备容量受限
22629	建湖	双港李墩南配变	10	400	上级设备容量受限
22630	建湖	钟庄双港港东台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22631	建湖	钟庄武港村部1#台片	10	400	上级设备容量受限
22632	建湖	钟庄机电站北台片	10	400	上级设备容量受限
22633	建湖	钟庄建新洪舍台片	10	200	上级设备容量受限
22634	建湖	钟庄双港丁河台片	10	200	上级设备容量受限
22635	建湖	钟庄建新郑舍台片	10	400	上级设备容量受限
22636	建湖	钟庄建新王河台片	10	200	上级设备容量受限
22637	建湖	钟庄建新郑舍北台片	10	400	上级设备容量受限
22638	建湖	颜单唐桥花苑6号变	10	1000	上级设备容量受限
22639	建湖	颜单走虹村东单变	10	200	上级设备容量受限
22640	建湖	颜单古石三队	10	400	上级设备容量受限
22641	建湖	颜单七里南站台片	10	400	上级设备容量受限
22642	建湖	颜单集贤公寓2#台片	10	630	上级设备容量受限
22643	建湖	颜单虹丰三四队	10	200	上级设备容量受限
22644	建湖	颜单古石村站	10	400	上级设备容量受限
22645	建湖	颜单唐桥花苑4号变	10	1000	上级设备容量受限
22646	建湖	颜单虹丰东站	10	200	上级设备容量受限
22647	建湖	颜单古石村站西台片	10	400	上级设备容量受限
22648	建湖	颜单李夏七队	10	200	上级设备容量受限
22649	建湖	颜单走虹七队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22650	建湖	颜单集贤公寓4#台片	10	630	上级设备容量受限
22651	建湖	颜单镇走虹中站	10	200	上级设备容量受限
22652	建湖	颜单唐桥花苑1号变	10	1000	上级设备容量受限
22653	建湖	颜单走虹南站	10	400	上级设备容量受限
22654	建湖	颜单虹丰西站	10	400	上级设备容量受限
22655	建湖	颜单唐桥花苑8号变	10	1000	上级设备容量受限
22656	建湖	颜单七里一队	10	200	上级设备容量受限
22657	建湖	颜单古石七队	10	400	上级设备容量受限
22658	建湖	颜单走虹三队变	10	400	上级设备容量受限
22659	建湖	颜单走虹北站	10	200	上级设备容量受限
22660	建湖	颜单唐桥花苑2号变	10	1000	上级设备容量受限
22661	建湖	颜单唐桥花苑5号变	10	1000	上级设备容量受限
22662	建湖	颜单集贤公寓3#台片	10	630	上级设备容量受限
22663	建湖	颜单唐桥花苑7号变	10	1000	上级设备容量受限
22664	建湖	颜单唐桥花苑3号变	10	1000	上级设备容量受限
22665	建湖	颜单集贤公寓1#台片	10	630	上级设备容量受限
22666	建湖	上冈川洋三六组1#配变	10	200	本级设备容量受限
22667	建湖	恒济专水十组	10	400	上级设备容量受限
22668	建湖	恒济民营工业园区5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22669	建湖	恒济吉兴五组	10	200	上级设备容量受限
22670	建湖	恒济恒东村东进南站	10	200	上级设备容量受限
22671	建湖	恒济恒东北垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22672	建湖	农民康居7#箱变	10	500	上级设备容量受限
22673	建湖	恒济恒东村东进北站	10	200	上级设备容量受限
22674	建湖	农民康居6#箱变	10	500	上级设备容量受限
22675	建湖	恒济建中八组	10	200	上级设备容量受限
22676	建湖	恒东集中村2#箱变	10	500	上级设备容量受限
22677	建湖	吉兴集中村2#变	10	400	上级设备容量受限
22678	建湖	农民康居4#箱变	10	630	上级设备容量受限
22679	建湖	农民康居5#箱变	10	630	上级设备容量受限
22680	建湖	农民康居3#箱变	10	630	上级设备容量受限
22681	建湖	恒济民营工业园区2#变	10	400	上级设备容量受限
22682	建湖	恒济吉兴北站	10	200	上级设备容量受限
22683	建湖	恒济东进一组	10	200	上级设备容量受限
22684	建湖	恒济东袁北站	10	200	上级设备容量受限
22685	建湖	吉兴集中村3#变	10	400	上级设备容量受限
22686	建湖	恒济恒东南垦田1#	10	400	上级设备容量受限
22687	建湖	恒济民营工业园区1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22688	建湖	恒济恒东南站	10	200	上级设备容量受限
22689	建湖	恒济恒东村东进中站	10	200	上级设备容量受限
22690	建湖	恒济冯垛西站	10	200	上级设备容量受限
22691	建湖	恒济建中东站	10	200	上级设备容量受限
22692	建湖	恒济吉兴四组	10	200	上级设备容量受限
22693	建湖	恒济恒东北垦田2#	10	200	上级设备容量受限
22694	建湖	恒东集中村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
22695	建湖	恒济恒东七组	10	400	上级设备容量受限
22696	建湖	恒东集中村1#箱变	10	500	上级设备容量受限
22697	建湖	恒济专水东站	10	200	上级设备容量受限
22698	建湖	恒济吉兴东站	10	400	上级设备容量受限
22699	建湖	农民康居8#箱变	10	400	上级设备容量受限
22700	建湖	恒济吉兴二组	10	400	上级设备容量受限
22701	建湖	恒济恒东南垦田2#	10	400	上级设备容量受限
22702	建湖	民营工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
22703	建湖	东方花园1#变	10	400	上级设备容量受限
22704	建湖	东方花园2#变	10	400	上级设备容量受限
22705	建湖	吉兴集中村1#变	10	400	上级设备容量受限
22706	建湖	恒济恒东冯垛站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22707	建湖	恒济民营工业园区变	10	400	上级设备容量受限
22708	建湖	恒济冯垛北站	10	200	上级设备容量受限
22709	建湖	吉兴集中村4#变	10	400	上级设备容量受限
22710	建湖	恒济吉兴中站	10	400	上级设备容量受限
22711	建湖	恒济恒东六组	10	400	上级设备容量受限
22712	建湖	颜单马路五队	10	400	上级设备容量受限
22713	建湖	颜单官庄南站台片	10	400	上级设备容量受限
22714	建湖	颜单马武九队台片	10	400	上级设备容量受限
22715	建湖	颜单马路中心圩2号变	10	400	上级设备容量受限
22716	建湖	颜单马武3号河东	10	400	上级设备容量受限
22717	建湖	颜单养殖场	10	400	上级设备容量受限
22718	建湖	颜单沙村南塘口变	10	400	上级设备容量受限
22719	建湖	颜单马路村南变	10	315	上级设备容量受限
22720	建湖	颜单通荡桥变	10	250	上级设备容量受限
22721	建湖	颜单原种场西台片	10	400	上级设备容量受限
22722	建湖	颜单马武水产养殖场5号变	10	200	上级设备容量受限
22723	建湖	颜单五七场2#变	10	400	上级设备容量受限
22724	建湖	颜单五七场变	10	400	上级设备容量受限
22725	建湖	颜单马路六组台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22726	建湖	颜单马路西南排2#台片	10	400	上级设备容量受限
22727	建湖	颜单马路小学	10	400	上级设备容量受限
22728	建湖	颜单马武北站2#变	10	400	上级设备容量受限
22729	建湖	颜单马路西南排台片	10	400	上级设备容量受限
22730	建湖	颜单马武水产养殖场1号变	10	400	上级设备容量受限
22731	建湖	颜单原种场北站	10	400	上级设备容量受限
22732	建湖	颜单镇马路西排	10	400	上级设备容量受限
22733	建湖	颜单农工商1#配变	10	400	上级设备容量受限
22734	建湖	颜单马武变	10	315	上级设备容量受限
22735	建湖	颜单原种场东台片	10	400	上级设备容量受限
22736	建湖	颜单马路南排台片	10	400	上级设备容量受限
22737	建湖	颜单马路乡排	10	400	上级设备容量受限
22738	建湖	颜单马路二组	10	400	上级设备容量受限
22739	建湖	颜单许家湾变	10	400	上级设备容量受限
22740	建湖	颜单原种场西站2号变	10	400	上级设备容量受限
22741	建湖	颜单马路五组养殖塘口2号变	10	400	上级设备容量受限
22742	建湖	颜单马路苇渔站南	10	200	上级设备容量受限
22743	建湖	颜单马路小楼南	10	400	上级设备容量受限
22744	建湖	颜单马武养殖场4号变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22745	建湖	颜单马武水产养殖场3#	10	400	上级设备容量受限
22746	建湖	颜单马路五队东台片	10	400	上级设备容量受限
22747	建湖	颜单马路五队西台片	10	400	上级设备容量受限
22748	建湖	颜单马路水厂	10	400	上级设备容量受限
22749	建湖	颜单农工商3#配变	10	400	上级设备容量受限
22750	建湖	颜单马路小楼西	10	400	上级设备容量受限
22751	建湖	颜单马路苇渔站	10	400	上级设备容量受限
22752	建湖	颜单马武中站	10	400	上级设备容量受限
22753	建湖	颜单马路五组养殖塘口	10	400	上级设备容量受限
22754	建湖	颜单马路养殖台片	10	400	上级设备容量受限
22755	建湖	颜单马武水产养殖场2#	10	400	上级设备容量受限
22756	建湖	颜单马武北站	10	400	上级设备容量受限
22757	建湖	颜单马路中心圩1号变	10	400	上级设备容量受限
22758	建湖	颜单沙村北塘口	10	400	上级设备容量受限
22759	建湖	颜单马路七组	10	200	上级设备容量受限
22760	建湖	颜单农工商变	10	400	上级设备容量受限
22761	建湖	颜单马路中站	10	400	上级设备容量受限
22762	建湖	颜单许家湾3号变	10	400	上级设备容量受限
22763	建湖	颜单马武西站2#台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22764	建湖	颜单农工商2#配变	10	400	上级设备容量受限
22765	建湖	颜单马武西站	10	400	上级设备容量受限
22766	建湖	延寿寺2#变	10	200	上级设备容量受限
22767	建湖	颜单沙村南站2号变	10	400	上级设备容量受限
22768	建湖	颜单任杨小区2号变	10	400	上级设备容量受限
22769	建湖	颜单机电站家属区2#台片	10	400	上级设备容量受限
22770	建湖	颜单颜庄南排	10	400	上级设备容量受限
22771	建湖	颜单沙村七队变	10	400	上级设备容量受限
22772	建湖	颜单沙村六组2#变	10	400	上级设备容量受限
22773	建湖	颜单任杨小区1号变	10	400	上级设备容量受限
22774	建湖	颜单灯塔西站2号变	10	400	上级设备容量受限
22775	建湖	颜单集镇4#变	10	400	上级设备容量受限
22776	建湖	颜单鱼种场	10	400	上级设备容量受限
22777	建湖	颜单沙村南排	10	400	上级设备容量受限
22778	建湖	颜单灯塔南站	10	400	上级设备容量受限
22779	建湖	颜单镇南小区	10	315	上级设备容量受限
22780	建湖	颜单沙村八组	10	200	上级设备容量受限
22781	建湖	颜单灯塔七队	10	400	上级设备容量受限
22782	建湖	颜单物资站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22783	建湖	颜单延寿寺配变	10	400	上级设备容量受限
22784	建湖	颜单福万家变	10	400	上级设备容量受限
22785	建湖	颜单沙村南排2号变	10	400	上级设备容量受限
22786	建湖	颜单沙村五队	10	200	上级设备容量受限
22787	建湖	颜单集镇工商所变	10	400	上级设备容量受限
22788	建湖	颜单颜庄沈栏站	10	400	上级设备容量受限
22789	建湖	颜单灯塔八组变	10	400	上级设备容量受限
22790	建湖	颜单灯塔北站2号变	10	400	上级设备容量受限
22791	建湖	颜单小街10号变	10	400	上级设备容量受限
22792	建湖	颜单颜庄七队台片	10	400	上级设备容量受限
22793	建湖	颜单灯塔西站	10	200	上级设备容量受限
22794	建湖	颜单颜庄三队	10	400	上级设备容量受限
22795	建湖	颜单沙村南站	10	400	上级设备容量受限
22796	建湖	颜单电力站一号变	10	400	上级设备容量受限
22797	建湖	颜单机电站家属区	10	400	上级设备容量受限
22798	建湖	颜单颜庄五组南	10	400	上级设备容量受限
22799	建湖	颜单集镇桥东变	10	400	上级设备容量受限
22800	建湖	颜单灯塔西站3#变	10	400	上级设备容量受限
22801	建湖	颜单沙村沈栏站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22802	建湖	颜单集镇计生办变	10	400	上级设备容量受限
22803	建湖	颜单灯塔中站台片	10	400	上级设备容量受限
22804	建湖	颜单集镇5#变	10	400	上级设备容量受限
22805	建湖	颜单公用变6号变	10	400	上级设备容量受限
22806	建湖	颜单曙光北站台片	10	200	上级设备容量受限
22807	建湖	颜单康居示范村3#台片	10	500	上级设备容量受限
22808	建湖	颜单双漕三四队	10	400	上级设备容量受限
22809	建湖	颜单集镇3号单变	10	400	上级设备容量受限
22810	建湖	颜单康居示范村5#台片	10	400	上级设备容量受限
22811	建湖	颜单集镇3#变	10	400	上级设备容量受限
22812	建湖	颜单漕桥新村2#变	10	400	上级设备容量受限
22813	建湖	颜单镇菜场变	10	500	上级设备容量受限
22814	建湖	颜单康居示范村8#变	10	630	上级设备容量受限
22815	建湖	颜单康居示范村6#台片	10	500	上级设备容量受限
22816	建湖	颜单曙光村站西台片	10	400	上级设备容量受限
22817	建湖	颜单小学变	10	400	上级设备容量受限
22818	建湖	颜单双漕七八队	10	400	上级设备容量受限
22819	建湖	颜单康居示范村4#台片	10	400	上级设备容量受限
22820	建湖	颜单曙光二队	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22821	建湖	颜单漕桥新村1#变	10	400	上级设备容量受限
22822	建湖	颜工线颜单漕桥安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22823	建湖	颜单教师新村变	10	400	上级设备容量受限
22824	建湖	颜单华宏家属区	10	400	上级设备容量受限
22825	建湖	颜单康居示范村7#台片	10	630	上级设备容量受限
22826	建湖	颜单敬老院2#变	10	200	上级设备容量受限
22827	建湖	颜单集镇3#西变	10	400	上级设备容量受限
22828	建湖	颜单镇集镇9号变	10	250	上级设备容量受限
22829	建湖	颜工线颜单漕桥安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22830	建湖	颜单菜场河北西台片	10	400	上级设备容量受限
22831	建湖	颜单幼儿园台片	10	400	上级设备容量受限
22832	建湖	颜单集镇1号单变	10	400	上级设备容量受限
22833	建湖	颜单曙光五组南台片	10	400	上级设备容量受限
22834	建湖	颜单敬老院	10	400	上级设备容量受限
22835	建湖	颜单康居示范村9号箱变	10	630	上级设备容量受限
22836	建湖	颜单双漕五队台片	10	400	上级设备容量受限
22837	建湖	颜单曙光一队	10	200	上级设备容量受限
22838	建湖	颜单康居示范村台片	10	400	上级设备容量受限
22839	建湖	颜单派出所台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22840	建湖	颜单曙光五队	10	400	上级设备容量受限
22841	建湖	颜单集镇2号单变	10	400	上级设备容量受限
22842	建湖	颜单颜庄七八队变	10	200	上级设备容量受限
22843	建湖	颜单集镇2#变	10	400	上级设备容量受限
22844	建湖	颜单曙光村站	10	400	上级设备容量受限
22845	建湖	颜单小街8号变	10	400	上级设备容量受限
22846	建湖	颜单曙光一队东台片	10	400	上级设备容量受限
22847	建湖	上冈八庄四组北配变	10	200	本级设备容量受限
22848	建湖	新冈三组	10	200	本级设备容量受限
22849	建湖	集镇水厂1#变	10	400	本级设备容量受限
22850	建湖	恒济山河垦田6#变	10	200	上级设备容量受限
22851	建湖	恒济恒庆三组	10	200	上级设备容量受限
22852	建湖	恒济恒庆代莫庄	10	200	上级设备容量受限
22853	建湖	恒济华舍垦田1#变	10	200	上级设备容量受限
22854	建湖	恒济恒庆西垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
22855	建湖	恒济恒庆中站	10	200	上级设备容量受限
22856	建湖	戴莫庄安置房3#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22857	建湖	孟小1#箱变	10	630	上级设备容量受限
22858	建湖	恒济山河东边站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22859	建湖	农民康居1#箱变	10	630	上级设备容量受限
22860	建湖	恒济镇山河西站1#变台片	10	200	上级设备容量受限
22861	建湖	恒济华舍垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
22862	建湖	戴莫庄安置房1#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22863	建湖	恒济华舍北站	10	400	上级设备容量受限
22864	建湖	恒济苗庄四组	10	200	上级设备容量受限
22865	建湖	农民康居2#箱变	10	500	上级设备容量受限
22866	建湖	恒济镇恒庆西垦田1#台片	10	250	上级设备容量受限
22867	建湖	恒济九里垦田2#	10	200	上级设备容量受限
22868	建湖	戴莫庄安置房2#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
22869	建湖	恒济建河南站	10	400	上级设备容量受限
22870	建湖	恒济山河垦田3#变	10	200	上级设备容量受限
22871	建湖	恒济恒庆大俞庄2#变	10	400	上级设备容量受限
22872	建湖	恒济山河垦田4#变	10	200	上级设备容量受限
22873	建湖	恒济沿南西垦田2#台片	10	400	上级设备容量受限
22874	建湖	恒济山河垦田9#变	10	400	上级设备容量受限
22875	建湖	恒济后街变	10	400	上级设备容量受限
22876	建湖	恒济山河垦田5#变	10	200	上级设备容量受限
22877	建湖	恒济恒庆东站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22878	建湖	恒济苗庄七组1#变	10	400	上级设备容量受限
22879	建湖	恒济沿南西垦田3#台片	10	400	上级设备容量受限
22880	建湖	学府嘉园箱变	10	500	上级设备容量受限
22881	建湖	恒济山河垦田1#变	10	200	上级设备容量受限
22882	建湖	恒济恒庆五组	10	400	上级设备容量受限
22883	建湖	恒济后街变1#	10	400	上级设备容量受限
22884	建湖	恒济沿南三组	10	200	上级设备容量受限
22885	建湖	恒济山河垦田7#变	10	200	上级设备容量受限
22886	建湖	恒济沿南东垦田1#台片	10	200	上级设备容量受限
22887	建湖	恒济恒庆四组	10	400	上级设备容量受限
22888	建湖	恒济沿南西垦田1#台片	10	200	上级设备容量受限
22889	建湖	恒济华舍垦田3#变	10	200	上级设备容量受限
22890	建湖	恒济山河垦田8#变	10	400	上级设备容量受限
22891	建湖	恒济恒庆一组	10	400	上级设备容量受限
22892	建湖	恒济文汇小区	10	400	上级设备容量受限
22893	建湖	恒济恒庆大俞庄1#变	10	400	上级设备容量受限
22894	建湖	恒济恒庆大俞庄3#变	10	400	上级设备容量受限
22895	建湖	恒济恒庆西垦田3#变	10	400	上级设备容量受限
22896	建湖	恒济山河垦田2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22897	建湖	恒济九里垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22898	建湖	恒济苗庄五组（东）	10	400	上级设备容量受限
22899	建湖	恒济沿南东站	10	200	上级设备容量受限
22900	建湖	恒济山河九组	10	200	上级设备容量受限
22901	建湖	恒济九里三组	10	200	上级设备容量受限
22902	建湖	恒济沿南西站	10	200	上级设备容量受限
22903	建湖	恒济华舍村站	10	200	上级设备容量受限
22904	建湖	恒济山河西站	10	200	上级设备容量受限
22905	建湖	恒济山河中站	10	200	上级设备容量受限
22906	建湖	恒济华舍六组	10	200	上级设备容量受限
22907	建湖	恒济镇华舍南站台片	10	200	上级设备容量受限
22908	建湖	恒济沿南村站	10	250	上级设备容量受限
22909	建湖	恒济孟小变	10	315	上级设备容量受限
22910	建湖	恒济九里二组	10	400	上级设备容量受限
22911	建湖	恒济九里村站	10	400	上级设备容量受限
22912	建湖	恒济山河五组	10	400	上级设备容量受限
22913	建湖	恒济九里东站二组变	10	400	上级设备容量受限
22914	建湖	恒济山河许庄	10	400	上级设备容量受限
22915	建湖	恒济九里六组	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22916	建湖	恒济镇山河潘沟台片	10	400	上级设备容量受限
22917	建湖	恒济孟庄居委会北站	10	400	上级设备容量受限
22918	建湖	恒济九里东站	10	400	上级设备容量受限
22919	建湖	九里四组配变	10	400	上级设备容量受限
22920	建湖	恒济华舍三组	10	400	上级设备容量受限
22921	建湖	恒济苗庄七组	10	400	上级设备容量受限
22922	建湖	恒济沿南四组	10	400	上级设备容量受限
22923	建湖	建中村站	10	200	上级设备容量受限
22924	建湖	祥为五组	10	400	上级设备容量受限
22925	建湖	恒济花垛西垦田2#	10	200	上级设备容量受限
22926	建湖	祥为西站	10	400	上级设备容量受限
22927	建湖	吉兴集中村5#	10	630	上级设备容量受限
22928	建湖	恒济芦舍垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
22929	建湖	恒济芦舍村站	10	400	上级设备容量受限
22930	建湖	恒济花垛东垦1#变	10	200	上级设备容量受限
22931	建湖	恒济镇专水一组变	10	400	上级设备容量受限
22932	建湖	恒济花垛东垦2#变	10	200	上级设备容量受限
22933	建湖	专水村站	10	400	上级设备容量受限
22934	建湖	恒济镇建中一组台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22935	建湖	恒济专水七组	10	400	上级设备容量受限
22936	建湖	吉兴集中村6#	10	630	上级设备容量受限
22937	建湖	恒济专水六组	10	200	上级设备容量受限
22938	建湖	福瀛西站4#变	10	200	上级设备容量受限
22939	建湖	恒济专水四组	10	200	上级设备容量受限
22940	建湖	恒济建中垦田2#变	10	200	上级设备容量受限
22941	建湖	恒济镇建中村站1#变台片	10	400	上级设备容量受限
22942	建湖	恒济花垛西站1#变	10	400	上级设备容量受限
22943	建湖	恒济祥为垦田2#	10	200	上级设备容量受限
22944	建湖	建中垦田3#配变	10	400	上级设备容量受限
22945	建湖	恒济芦舍垦田1#变	10	315	上级设备容量受限
22946	建湖	幸福家园5#变	10	400	上级设备容量受限
22947	建湖	恒济花垛西垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22948	建湖	幸福家园4#变	10	400	上级设备容量受限
22949	建湖	恒济建中垦田1#变	10	400	上级设备容量受限
22950	建湖	恒济吉兴十组	10	200	上级设备容量受限
22951	建湖	专水三组	10	200	上级设备容量受限
22952	建湖	恒济建中十一组	10	200	上级设备容量受限
22953	建湖	幸福家园1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22954	建湖	恒济吉兴西站	10	400	上级设备容量受限
22955	建湖	恒济建中南站	10	400	上级设备容量受限
22956	建湖	幸福家园3#变	10	400	上级设备容量受限
22957	建湖	恒济祥为垦田1#	10	200	上级设备容量受限
22958	建湖	建中南站1#变	10	400	上级设备容量受限
22959	建湖	恒济镇建中垦田4#变	10	400	上级设备容量受限
22960	建湖	专水六组1#变	10	400	上级设备容量受限
22961	建湖	幸福家园2#变	10	400	上级设备容量受限
22962	建湖	建中三组	10	200	上级设备容量受限
22963	建湖	恒济专水西垦1#变	10	400	上级设备容量受限
22964	建湖	芦舍三组	10	200	上级设备容量受限
22965	建湖	建中北站	10	200	上级设备容量受限
22966	建湖	恒济花垛西站	10	200	上级设备容量受限
22967	建湖	恒济祥为村站	10	200	上级设备容量受限
22968	建湖	祥为二组	10	200	上级设备容量受限
22969	建湖	芦舍二组1	10	400	上级设备容量受限
22970	建湖	恒济祥为四组	10	200	上级设备容量受限
22971	建湖	花垛中站	10	200	上级设备容量受限
22972	建湖	恒济镇花垛一组变台片	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22973	建湖	恒济花垛村站	10	400	上级设备容量受限
22974	建湖	芦舍南站	10	400	上级设备容量受限
22975	建湖	花垛南站	10	400	上级设备容量受限
22976	建湖	花垛北站	10	400	上级设备容量受限
22977	建湖	近湖水木清华1号配变	10	800	上级设备容量受限
22978	建湖	近湖未来城20号配变	10	630	上级设备容量受限
22979	建湖	近湖学府文苑2号配变	10	1000	上级设备容量受限
22980	建湖	近湖未来城22号配变	10	630	上级设备容量受限
22981	建湖	近湖学府文苑3号配变	10	1000	上级设备容量受限
22982	建湖	近湖未来城1号配变	10	800	上级设备容量受限
22983	建湖	近湖怡景学府7号配变	10	630	上级设备容量受限
22984	建湖	近湖怡景学府1号配变	10	800	上级设备容量受限
22985	建湖	近湖怡景学府5号配变	10	630	上级设备容量受限
22986	建湖	近湖未来城14号配变	10	800	上级设备容量受限
22987	建湖	近湖未来城16号配变	10	800	上级设备容量受限
22988	建湖	近湖未来城26号配变	10	630	上级设备容量受限
22989	建湖	近湖未来城7号配变	10	800	上级设备容量受限
22990	建湖	近湖未来城30号配变	10	800	上级设备容量受限
22991	建湖	近湖未来城18号配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
22992	建湖	近湖未来城28号配变	10	800	上级设备容量受限
22993	建湖	近湖未来城24号配变	10	630	上级设备容量受限
22994	建湖	近湖水木清华11号配变	10	800	上级设备容量受限
22995	建湖	近湖怡景学府3号配变	10	800	上级设备容量受限
22996	建湖	近湖水木清华5号配变	10	630	上级设备容量受限
22997	建湖	苗圃配变	10	400	上级设备容量受限
22998	建湖	近湖未来城9号配变	10	630	上级设备容量受限
22999	建湖	近湖学府文苑13号配变	10	800	上级设备容量受限
23000	建湖	近湖学府文苑1号配变	10	1000	上级设备容量受限
23001	建湖	近湖未来城5号配变	10	800	上级设备容量受限
23002	建湖	近湖水木清华9号配变	10	800	上级设备容量受限
23003	建湖	近湖学府文苑22号配变	10	800	上级设备容量受限
23004	建湖	近湖未来城3号配变	10	800	上级设备容量受限
23005	建湖	近湖学府文苑17号配变	10	1000	上级设备容量受限
23006	建湖	近湖学府文苑7号配变	10	1000	上级设备容量受限
23007	建湖	近湖学府文苑6号配变	10	1000	上级设备容量受限
23008	建湖	近湖未来城11号配变	10	630	上级设备容量受限
23009	建湖	近湖水木清华7号配变	10	800	上级设备容量受限
23010	建湖	近湖水木清华3号配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23011	建湖	近湖崔墩东站	10	400	上级设备容量受限
23012	建湖	近湖吴舍东站	10	400	上级设备容量受限
23013	建湖	近湖唐桥吴陈变	10	200	上级设备容量受限
23014	建湖	近湖塘桥北站	10	200	上级设备容量受限
23015	建湖	近湖塘桥南站	10	200	上级设备容量受限
23016	建湖	七里村站	10	400	上级设备容量受限
23017	建湖	荡中养殖场	10	400	上级设备容量受限
23018	建湖	丰喜八组	10	400	上级设备容量受限
23019	建湖	丰喜六组	10	400	上级设备容量受限
23020	建湖	李庄北垦东	10	400	上级设备容量受限
23021	建湖	建阳李庄中站北配变	10	400	上级设备容量受限
23022	建湖	李庄南舍	10	400	上级设备容量受限
23023	建湖	戛南南站配变	10	400	上级设备容量受限
23024	建湖	电力站西站	10	400	上级设备容量受限
23025	建湖	丰喜八组西配变	10	200	上级设备容量受限
23026	建湖	电力西站北	10	400	上级设备容量受限
23027	建湖	建阳光伏4#变	10	400	上级设备容量受限
23028	建湖	李庄九组	10	100	上级设备容量受限
23029	建湖	丰喜六组南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23030	建湖	戛南南站南配变	10	400	上级设备容量受限
23031	建湖	李庄西北垦	10	400	上级设备容量受限
23032	建湖	丰喜六组东配变	10	400	上级设备容量受限
23033	建湖	电力西站南	10	400	上级设备容量受限
23034	建湖	丰喜北站	10	400	上级设备容量受限
23035	建湖	建阳李庄西北垦西配变	10	400	上级设备容量受限
23036	建湖	李庄西垦	10	400	上级设备容量受限
23037	建湖	建阳李庄八组	10	200	上级设备容量受限
23038	建湖	李庄村安置房2#变	10	400	上级设备容量受限
23039	建湖	荡中养殖场东配变	10	400	上级设备容量受限
23040	建湖	李庄北垦南	10	400	上级设备容量受限
23041	建湖	李庄南站	10	200	上级设备容量受限
23042	建湖	电力西站西配变	10	500	上级设备容量受限
23043	建湖	荡中村站西	10	400	上级设备容量受限
23044	建湖	荡中村委会	10	400	上级设备容量受限
23045	建湖	建阳李庄中站西配变	10	400	上级设备容量受限
23046	建湖	建阳李庄九组东配变	10	400	上级设备容量受限
23047	建湖	丰喜五组	10	400	上级设备容量受限
23048	建湖	荡中养殖场北	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23049	建湖	戛北东配变	10	400	上级设备容量受限
23050	建湖	李庄北垦西	10	400	上级设备容量受限
23051	建湖	李庄北垦	10	200	上级设备容量受限
23052	建湖	养殖西站	10	400	上级设备容量受限
23053	建湖	李庄村安置房1#变	10	400	上级设备容量受限
23054	建湖	戛南南站东配变	10	400	上级设备容量受限
23055	建湖	李庄西垦西	10	400	上级设备容量受限
23056	建湖	电力站中站	10	400	上级设备容量受限
23057	建湖	李庄中站配变	10	200	上级设备容量受限
23058	建湖	电力站北站	10	400	上级设备容量受限
23059	建湖	电力站东站台片	10	400	上级设备容量受限
23060	建湖	荡中小学配变	10	400	上级设备容量受限
23061	建湖	荡中村站	10	400	上级设备容量受限
23062	建湖	丰喜四组东	10	400	上级设备容量受限
23063	建湖	丰喜四组	10	400	上级设备容量受限
23064	建湖	丰喜六组北配变	10	400	上级设备容量受限
23065	建湖	电力站南站配变	10	400	上级设备容量受限
23066	建湖	李庄北舍配变	10	400	上级设备容量受限
23067	建湖	上冈同心卫星配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23068	建湖	三合东配变	10	400	上级设备容量受限
23069	建湖	福瀛西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23070	建湖	蔷薇花苑7#箱变	10	400	上级设备容量受限
23071	建湖	蔷薇花苑2#箱变	10	400	上级设备容量受限
23072	建湖	淮剧小镇二期5#配变	10	630	上级设备容量受限
23073	建湖	竹元人家2#变	10	400	上级设备容量受限
23074	建湖	蔷薇花苑8#箱变	10	630	上级设备容量受限
23075	建湖	中心南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
23076	建湖	竹元人家4#变	10	400	上级设备容量受限
23077	建湖	沙庄小区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23078	建湖	淮剧小镇二期8#配变	10	630	上级设备容量受限
23079	建湖	福瀛南站配变	10	400	上级设备容量受限
23080	建湖	竹元人家1#变	10	400	上级设备容量受限
23081	建湖	淮剧小镇二期3#配变	10	630	上级设备容量受限
23082	建湖	淮剧小镇2号箱变	10	630	上级设备容量受限
23083	建湖	淮剧小镇二期1#配变	10	630	上级设备容量受限
23084	建湖	淮剧小镇二期2#配变	10	630	上级设备容量受限
23085	建湖	淮剧小镇二期4#配变	10	630	上级设备容量受限
23086	建湖	沙庄小区3#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23087	建湖	淮剧小镇二期7#配变	10	630	上级设备容量受限
23088	建湖	三合东站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23089	建湖	福瀛西站配变	10	400	上级设备容量受限
23090	建湖	淮剧小镇二期6#配变	10	630	上级设备容量受限
23091	建湖	蔷薇花苑5#箱变	10	630	上级设备容量受限
23092	建湖	蔷薇花苑6#箱变	10	500	上级设备容量受限
23093	建湖	蔷薇花苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23094	建湖	竹元人家3#变	10	400	上级设备容量受限
23095	建湖	福瀛六组配变	10	200	上级设备容量受限
23096	建湖	蔷薇花苑4#箱变	10	630	上级设备容量受限
23097	建湖	福瀛西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
23098	建湖	蔷薇花苑3#箱变	10	630	上级设备容量受限
23099	建湖	中心七组箱变	10	630	上级设备容量受限
23100	建湖	中心南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23101	建湖	河南村二号箱变	10	630	上级设备容量受限
23102	建湖	沙庄小区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23103	建湖	蔷薇花苑9#箱变	10	630	上级设备容量受限
23104	建湖	亥河村六组配变	10	200	上级设备容量受限
23105	建湖	荡东一组2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23106	建湖	老街配变	10	400	上级设备容量受限
23107	建湖	荡东南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23108	建湖	政府箱变配变	10	400	上级设备容量受限
23109	建湖	亥河人家3#配变	10	630	上级设备容量受限
23110	建湖	河南二、八组配变	10	200	上级设备容量受限
23111	建湖	亥河南站3#配变	10	400	上级设备容量受限
23112	建湖	亥河村一组配变	10	200	上级设备容量受限
23113	建湖	淮剧小镇1号箱变	10	1000	上级设备容量受限
23114	建湖	河南西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
23115	建湖	福瀛村公用变	10	400	上级设备容量受限
23116	建湖	风景区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
23117	建湖	荡东一组配变	10	400	上级设备容量受限
23118	建湖	河南西站4#配变	10	400	上级设备容量受限
23119	建湖	亥河村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23120	建湖	亥河村站配变	10	200	上级设备容量受限
23121	建湖	荡东八组配变	10	200	上级设备容量受限
23122	建湖	亥河南站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23123	建湖	荡东西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23124	建湖	福瀛二组配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23125	建湖	荡东二组配变	10	200	上级设备容量受限
23126	建湖	亥河村配变	10	400	上级设备容量受限
23127	建湖	河南站配变	10	200	上级设备容量受限
23128	建湖	政府2#配变	10	200	上级设备容量受限
23129	建湖	福瀛三组配变	10	315	上级设备容量受限
23130	建湖	城南八组配变	10	400	上级设备容量受限
23131	建湖	荡东一组3#配变	10	400	上级设备容量受限
23132	建湖	亥河人家2#配变	10	630	上级设备容量受限
23133	建湖	城南八组2#配变	10	400	上级设备容量受限
23134	建湖	河南村站配变	10	400	上级设备容量受限
23135	建湖	派出所配变	10	400	上级设备容量受限
23136	建湖	荡东三组配变	10	200	上级设备容量受限
23137	建湖	河南西站配变	10	400	上级设备容量受限
23138	建湖	亥河六组配变	10	200	上级设备容量受限
23139	建湖	荡东西站配变	10	400	上级设备容量受限
23140	建湖	城南八组3#配变	10	400	上级设备容量受限
23141	建湖	风景区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
23142	建湖	亥河南站配变	10	400	上级设备容量受限
23143	建湖	亥河村2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23144	建湖	荡东西站3#配变	10	400	上级设备容量受限
23145	建湖	九龙口村一组配变	10	200	上级设备容量受限
23146	建湖	亥河北站配变	10	200	上级设备容量受限
23147	建湖	河北粮库1#配变	10	400	上级设备容量受限
23148	建湖	三合朱庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
23149	建湖	沙石场配变	10	400	上级设备容量受限
23150	建湖	合荡荡东南站配变	10	400	上级设备容量受限
23151	建湖	亥河人家1#配变	10	630	上级设备容量受限
23152	建湖	梅苏村站配变	10	200	上级设备容量受限
23153	建湖	梅苏三四组配变	10	400	上级设备容量受限
23154	建湖	巨丰四组配变	10	200	上级设备容量受限
23155	建湖	永昌北站配变	10	200	上级设备容量受限
23156	建湖	永昌二组配变	10	200	上级设备容量受限
23157	建湖	永昌村站配变	10	400	上级设备容量受限
23158	建湖	永昌三组配变	10	200	上级设备容量受限
23159	建湖	永昌五组配变	10	200	上级设备容量受限
23160	建湖	巨丰四组2#变	10	400	上级设备容量受限
23161	建湖	钟庄镇双港村建东台片	10	200	上级设备容量受限
23162	建湖	钟庄双港荡村台片	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23163	建湖	荀舍南站七组配变	10	400	上级设备容量受限
23164	建湖	太绪六组配变	10	200	上级设备容量受限
23165	建湖	梅苏康居2#配变	10	400	上级设备容量受限
23166	建湖	竹元一二组配变	10	400	上级设备容量受限
23167	建湖	梅苏五组配变	10	200	上级设备容量受限
23168	建湖	永昌小区配变	10	200	上级设备容量受限
23169	建湖	梅苏康居3#配变	10	400	上级设备容量受限
23170	建湖	太绪二组配变	10	400	上级设备容量受限
23171	建湖	巨丰三组配变	10	200	上级设备容量受限
23172	建湖	巨丰一二组配变	10	200	上级设备容量受限
23173	建湖	竹元六组配变	10	400	上级设备容量受限
23174	建湖	梅苏六组配变	10	200	上级设备容量受限
23175	建湖	荀舍村站配变	10	400	上级设备容量受限
23176	建湖	荀舍二组配变	10	200	上级设备容量受限
23177	建湖	竹元四组配变	10	400	上级设备容量受限
23178	建湖	太绪三四组配变	10	400	上级设备容量受限
23179	建湖	荀舍村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23180	建湖	太绪六组2#配变	10	400	上级设备容量受限
23181	建湖	荀舍村站3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23182	建湖	太绪五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
23183	建湖	梅苏康居1#配变	10	400	上级设备容量受限
23184	建湖	太绪村站配变	10	400	上级设备容量受限
23185	建湖	梅苏五组东配变	10	400	上级设备容量受限
23186	建湖	永昌南站配变	10	400	上级设备容量受限
23187	建湖	镇东箱变	10	500	上级设备容量受限
23188	建湖	永昌东站配变	10	400	上级设备容量受限
23189	建湖	竹元八组配变	10	200	上级设备容量受限
23190	建湖	巨丰五组配变	10	400	上级设备容量受限
23191	建湖	巨丰七组配变	10	200	上级设备容量受限
23192	建湖	太绪五组配变	10	400	上级设备容量受限
23193	建湖	竹元三组配变	10	400	上级设备容量受限
23194	建湖	竹元二组配变	10	400	上级设备容量受限
23195	建湖	乔庄东站配变	10	200	上级设备容量受限
23196	建湖	蒋营小学配变	10	400	上级设备容量受限
23197	建湖	梁泽人家二期2#配变	10	630	上级设备容量受限
23198	建湖	中学西配变	10	400	上级设备容量受限
23199	建湖	中心东路变	10	400	上级设备容量受限
23200	建湖	南环二路2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23201	建湖	中心村站配变	10	400	上级设备容量受限
23202	建湖	中心南站配变	10	400	上级设备容量受限
23203	建湖	新街南环二路配变	10	400	上级设备容量受限
23204	建湖	九龙口小学配变	10	400	上级设备容量受限
23205	建湖	梁泽人家二期3#配变	10	630	上级设备容量受限
23206	建湖	中学东配变	10	400	上级设备容量受限
23207	建湖	梁泽人家3#配变	10	400	上级设备容量受限
23208	建湖	梁泽人家1#配变	10	400	上级设备容量受限
23209	建湖	蒋中配变	10	400	上级设备容量受限
23210	建湖	新街配变	10	400	上级设备容量受限
23211	建湖	剧场箱变	10	500	上级设备容量受限
23212	建湖	中心西站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23213	建湖	老街南配变	10	400	上级设备容量受限
23214	建湖	梁泽人家2#配变	10	400	上级设备容量受限
23215	建湖	梁泽人家二期1#配变	10	630	上级设备容量受限
23216	建湖	中心六组配变	10	200	上级设备容量受限
23217	建湖	文馨家园1号箱变	10	500	上级设备容量受限
23218	建湖	中学西2#配变	10	400	上级设备容量受限
23219	建湖	农商行配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23220	建湖	中心西站箱变	10	500	上级设备容量受限
23221	建湖	府前花园2号箱变	10	500	上级设备容量受限
23222	建湖	阳光小区1#箱变	10	800	上级设备容量受限
23223	建湖	新街1#配变	10	400	上级设备容量受限
23224	建湖	文馨家园2号箱变	10	500	上级设备容量受限
23225	建湖	阳光小区2#箱变	10	800	上级设备容量受限
23226	建湖	中心七组配变	10	400	上级设备容量受限
23227	建湖	府前花园1号箱变	10	500	上级设备容量受限
23228	建湖	蒋营小学2#配变	10	400	上级设备容量受限
23229	建湖	中心村站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23230	建湖	颜单楼港小区1号箱变	10	630	上级设备容量受限
23231	建湖	颜单庙河南站	10	400	上级设备容量受限
23232	建湖	颜单镇楼夏东站河南	10	400	上级设备容量受限
23233	建湖	颜单楼夏北站台片	10	400	上级设备容量受限
23234	建湖	颜单庙河村七组单变	10	400	上级设备容量受限
23235	建湖	颜单官庄村河东变	10	400	上级设备容量受限
23236	建湖	颜楼港小区2号箱变	10	630	上级设备容量受限
23237	建湖	颜单庙河试验田2#台片	10	400	上级设备容量受限
23238	建湖	颜单楼夏尔中站	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23239	建湖	颜单楼港小区3号箱变	10	630	上级设备容量受限
23240	建湖	颜单楼夏西排	10	400	上级设备容量受限
23241	建湖	颜单庙河西站	10	400	上级设备容量受限
23242	建湖	颜单庙河试验田	10	400	上级设备容量受限
23243	建湖	超市小区配变	10	200	上级设备容量受限
23244	建湖	河北三组配变	10	400	上级设备容量受限
23245	建湖	梁泽村站配变	10	400	上级设备容量受限
23246	建湖	梁泽七组北配变	10	400	上级设备容量受限
23247	建湖	车站2#配变	10	400	上级设备容量受限
23248	建湖	梁泽五组2#配变	10	400	上级设备容量受限
23249	建湖	新丰三组配变	10	400	上级设备容量受限
23250	建湖	新丰二组配变	10	400	上级设备容量受限
23251	建湖	新丰西站配变	10	200	上级设备容量受限
23252	建湖	车站配变	10	400	上级设备容量受限
23253	建湖	亥河五六组配变	10	400	上级设备容量受限
23254	建湖	新丰花园小区配变	10	400	上级设备容量受限
23255	建湖	居委会二组配变	10	400	上级设备容量受限
23256	建湖	梁泽村站4#配变	10	400	上级设备容量受限
23257	建湖	梁泽七组南配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23258	射阳	通洋居委会25#配变	10	400	上级设备容量受限
23259	射阳	通洋居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限
23260	射阳	耦耕公用变1#配变	10	400	上级设备容量受限
23261	射阳	通洋居委会7#配变	10	400	上级设备容量受限
23262	射阳	耦耕乡庆东村7#配变	10	400	上级设备容量受限
23263	射阳	四班12#配变	10	400	上级设备容量受限
23264	射阳	通洋居委会2#配变	10	400	上级设备容量受限
23265	射阳	通洋居委会5#配变	10	400	上级设备容量受限
23266	射阳	一心2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
23267	射阳	通洋曙西3#配变	10	400	上级设备容量受限
23268	射阳	通洋居委会26#配变	10	400	上级设备容量受限
23269	射阳	通洋塘合14#配变	10	315	上级设备容量受限
23270	射阳	通洋居委会9#配变	10	315	上级设备容量受限
23271	射阳	通洋居委会12#配变	10	400	上级设备容量受限
23272	射阳	东元9#变	10	400	上级设备容量受限
23273	射阳	长胜8#配变	10	400	上级设备容量受限
23274	射阳	通洋向阳3#配变	10	400	上级设备容量受限
23275	射阳	通洋建东21#配变	10	315	上级设备容量受限
23276	射阳	通洋新斗3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23277	射阳	通洋新班2#配变	10	400	上级设备容量受限
23278	射阳	通洋塘东11#变	10	315	上级设备容量受限
23279	射阳	耦耕公用变7#配变	10	400	上级设备容量受限
23280	射阳	耦耕公用变17#配变	10	315	上级设备容量受限
23281	射阳	耦耕镇街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
23282	射阳	通洋东元8#配变	10	400	上级设备容量受限
23283	射阳	耦耕翻身1#配变	10	400	上级设备容量受限
23284	射阳	耦耕公用变6#配变	10	400	上级设备容量受限
23285	射阳	通洋青龙10#配变	10	315	上级设备容量受限
23286	射阳	通洋川港15#配变	10	315	上级设备容量受限
23287	射阳	通洋牡丹3#配变	10	400	上级设备容量受限
23288	射阳	沙港15#变	10	400	上级设备容量受限
23289	射阳	通洋塘兴2#配变	10	400	上级设备容量受限
23290	射阳	耦耕团结1#变	10	400	上级设备容量受限
23291	射阳	耦耕公用变8#配变	10	315	上级设备容量受限
23292	射阳	通洋徐庄3#变	10	400	上级设备容量受限
23293	射阳	通洋条洋2#变	10	400	上级设备容量受限
23294	射阳	耦耕西场村3#配变	10	200	上级设备容量受限
23295	射阳	沙港2#配变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23296	射阳	其林1#配变	10	400	上级设备容量受限
23297	射阳	沙港10#配变JN	10	200	上级设备容量受限
23298	射阳	耦耕镇新荣3#配变	10	200	上级设备容量受限
23299	射阳	中南5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
23300	射阳	二港12#变	10	200	上级设备容量受限
23301	射阳	杜心6#变	10	200	上级设备容量受限
23302	射阳	通洋文明1#配变	10	200	上级设备容量受限
23303	射阳	通洋牡丹8#配变	10	400	上级设备容量受限
23304	射阳	通洋徐庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
23305	射阳	通洋条河6#配变	10	200	上级设备容量受限
23306	射阳	通洋曙光9#配变	10	200	上级设备容量受限
23307	射阳	耦民6#配变	10	200	上级设备容量受限
23308	射阳	通洋新班13#配变	10	200	上级设备容量受限
23309	射阳	通洋塘合1#配变	10	200	上级设备容量受限
23310	射阳	双港3#配变	10	200	上级设备容量受限
23311	射阳	耦耕新荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
23312	射阳	庆余3#配变	10	200	上级设备容量受限
23313	射阳	通洋文明5#配变	10	200	上级设备容量受限
23314	射阳	耦耕团结5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23315	射阳	通洋川港6#配变	10	200	上级设备容量受限
23316	射阳	通洋青龙5#配变	10	200	上级设备容量受限
23317	射阳	通洋建东10#配变	10	200	上级设备容量受限
23318	射阳	中南3#配变	10	200	上级设备容量受限
23319	射阳	通洋塘兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
23320	射阳	通洋塘合8#配变	10	200	上级设备容量受限
23321	射阳	沙港14#变	10	200	上级设备容量受限
23322	射阳	通洋建东7#配变	10	200	上级设备容量受限
23323	射阳	小尖2#变	10	200	上级设备容量受限
23324	射阳	通洋六塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
23325	射阳	双港2#变	10	200	上级设备容量受限
23326	射阳	特庸红星1#变	10	200	上级设备容量受限
23327	射阳	双港11#配变	10	200	上级设备容量受限
23328	射阳	通洋六塘13#配变	10	200	上级设备容量受限
23329	射阳	通洋塘东2#配变	10	400	上级设备容量受限
23330	射阳	通洋文明3#配变	10	200	上级设备容量受限
23331	射阳	东跃6#配变	10	200	上级设备容量受限
23332	射阳	通洋陈圩8#配变	10	200	上级设备容量受限
23333	射阳	通洋曙光8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23334	射阳	通洋徐庄1#变	10	200	上级设备容量受限
23335	射阳	通洋新斗7#配变	10	200	上级设备容量受限
23336	射阳	特庸红星2#变	10	400	上级设备容量受限
23337	射阳	红星13#配变	10	315	上级设备容量受限
23338	射阳	一心8#配变	10	200	上级设备容量受限
23339	射阳	耦耕东跃11#变	10	200	上级设备容量受限
23340	射阳	耦耕1#配变	10	200	上级设备容量受限
23341	射阳	特庸长胜4#变	10	400	上级设备容量受限
23342	射阳	通洋徐庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
23343	射阳	通洋村8#配变	10	200	上级设备容量受限
23344	射阳	通洋中份4#配变	10	200	上级设备容量受限
23345	射阳	通洋条河11#配变	10	200	上级设备容量受限
23346	射阳	双港7#配变	10	200	上级设备容量受限
23347	射阳	盘湾镇南沃6#变	10	315	上级设备容量受限
23348	射阳	通洋川港4#配变	10	250	上级设备容量受限
23349	射阳	通洋向阳2#配变	10	200	上级设备容量受限
23350	射阳	洋西13#变	10	200	上级设备容量受限
23351	射阳	通洋东元6#配变	10	200	上级设备容量受限
23352	射阳	通洋建东20#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23353	射阳	通洋前蒲1#配变	10	200	上级设备容量受限
23354	射阳	通洋塘兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
23355	射阳	耦耕团结7#变	10	200	上级设备容量受限
23356	射阳	沙港18#变	10	200	上级设备容量受限
23357	射阳	双港15#变	10	200	上级设备容量受限
23358	射阳	新荣5#配变	10	200	上级设备容量受限
23359	射阳	三友3#变	10	400	上级设备容量受限
23360	射阳	通洋东元3#配变	10	200	上级设备容量受限
23361	射阳	通洋川港11#配变	10	200	上级设备容量受限
23362	射阳	通洋文明10#配变	10	200	上级设备容量受限
23363	射阳	通洋文明6#配变	10	200	上级设备容量受限
23364	射阳	通洋徐庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
23365	射阳	耦民1#配变	10	200	上级设备容量受限
23366	射阳	通洋建东23#配变	10	200	上级设备容量受限
23367	射阳	耦耕2#配变	10	200	上级设备容量受限
23368	射阳	通洋东元2#配变	10	200	上级设备容量受限
23369	射阳	通洋建东8#配变	10	200	上级设备容量受限
23370	射阳	通洋塘兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
23371	射阳	通洋建东6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23372	射阳	通洋牡丹7#配变	10	200	上级设备容量受限
23373	射阳	新斗村6#变JN	10	200	上级设备容量受限
23374	射阳	通洋曙西8#配变	10	200	上级设备容量受限
23375	射阳	通洋条河10#配变	10	200	上级设备容量受限
23376	射阳	耦耕翻身6#配变	10	200	上级设备容量受限
23377	射阳	耦耕新荣2#配变	10	200	上级设备容量受限
23378	射阳	通洋建东5#配变	10	200	上级设备容量受限
23379	射阳	东跃7#配变	10	400	上级设备容量受限
23380	射阳	通洋建东1#配变	10	200	上级设备容量受限
23381	射阳	通洋居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
23382	射阳	通洋塘合7#配变	10	200	上级设备容量受限
23383	射阳	通洋向阳7#配变	10	200	上级设备容量受限
23384	射阳	通洋曙西5#配变	10	200	上级设备容量受限
23385	射阳	耦耕东跃4#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
23386	射阳	通洋条洋3#配变	10	200	上级设备容量受限
23387	射阳	通洋陈圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
23388	射阳	耦耕5#变	10	200	上级设备容量受限
23389	射阳	通洋南六5#配变	10	200	上级设备容量受限
23390	射阳	耦耕庆余7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23391	射阳	通洋六塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
23392	射阳	通洋塘兴9#配变	10	200	上级设备容量受限
23393	射阳	东跃3#配变	10	200	上级设备容量受限
23394	射阳	耦耕西场4#配变	10	200	上级设备容量受限
23395	射阳	耦民7#配变	10	200	上级设备容量受限
23396	射阳	洋南3#变	10	200	上级设备容量受限
23397	射阳	通洋徐庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
23398	射阳	通洋前蒲6#配变	10	200	上级设备容量受限
23399	射阳	通洋村1#配变	10	200	上级设备容量受限
23400	射阳	西场6#配变	10	400	上级设备容量受限
23401	射阳	耦耕翻身2#配变	10	400	上级设备容量受限
23402	射阳	通洋向阳6#配变	10	200	上级设备容量受限
23403	射阳	通洋新斗1#配变	10	200	上级设备容量受限
23404	射阳	通洋东元1#配变	10	400	上级设备容量受限
23405	射阳	洋东4#变	10	200	上级设备容量受限
23406	射阳	耦耕耦民8#配变23	10	200	上级设备容量受限
23407	射阳	通洋六塘11#配变	10	200	上级设备容量受限
23408	射阳	一心5#配变	10	200	上级设备容量受限
23409	射阳	通洋新班11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23410	射阳	通洋农科2#配变	10	200	上级设备容量受限
23411	射阳	通洋青龙1#配变	10	200	上级设备容量受限
23412	射阳	通洋川港13#配变	10	200	上级设备容量受限
23413	射阳	通洋村2#变	10	200	上级设备容量受限
23414	射阳	耦耕团结4#配变	10	200	上级设备容量受限
23415	射阳	耦耕庆余2#变	10	200	上级设备容量受限
23416	射阳	沙港17#变	10	200	上级设备容量受限
23417	射阳	通洋青龙3#配变	10	200	上级设备容量受限
23418	射阳	盘湾镇南沃7#变	10	200	上级设备容量受限
23419	射阳	通洋牡丹1#配变	10	400	上级设备容量受限
23420	射阳	通洋新斗4#配变	10	200	上级设备容量受限
23421	射阳	通洋川港14#配变	10	200	上级设备容量受限
23422	射阳	通洋塘东1#配变	10	400	上级设备容量受限
23423	射阳	通洋前蒲7#配变	10	200	上级设备容量受限
23424	射阳	通洋曙光11#配变	10	200	上级设备容量受限
23425	射阳	通洋文明8#配变	10	200	上级设备容量受限
23426	射阳	通洋陈圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
23427	射阳	通洋文明2#配变	10	315	上级设备容量受限
23428	射阳	通洋条洋6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23429	射阳	通洋邵尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
23430	射阳	通洋居委会20#配变	10	400	上级设备容量受限
23431	射阳	通洋南六2#变	10	400	上级设备容量受限
23432	射阳	通洋牡丹10#配变	10	200	上级设备容量受限
23433	射阳	通洋新斗9#配变	10	200	上级设备容量受限
23434	射阳	通洋牡丹4#配变	10	200	上级设备容量受限
23435	射阳	通洋新斗5#配变	10	200	上级设备容量受限
23436	射阳	通洋条洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
23437	射阳	通洋陈圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
23438	射阳	通洋建东18#配变	10	200	上级设备容量受限
23439	射阳	通洋塘兴3#配变	10	200	上级设备容量受限
23440	射阳	耦耕西场7#配变	10	200	上级设备容量受限
23441	射阳	通洋塘东6#配变	10	200	上级设备容量受限
23442	射阳	耦耕公用变14#配变	10	400	上级设备容量受限
23443	射阳	沙港8#变	10	200	上级设备容量受限
23444	射阳	洋东7#变	10	200	上级设备容量受限
23445	射阳	通洋塘兴10#配变	10	200	上级设备容量受限
23446	射阳	通洋塘东7#配变	10	200	上级设备容量受限
23447	射阳	东跃1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23448	射阳	沙港6#变	10	200	上级设备容量受限
23449	射阳	通洋塘兴11#配变	10	200	上级设备容量受限
23450	射阳	耦耕镇新荣7#配变	10	200	上级设备容量受限
23451	射阳	通洋陈圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
23452	射阳	通洋三班8#配变	10	200	上级设备容量受限
23453	射阳	特庸红星15#变	10	200	上级设备容量受限
23454	射阳	通洋川港5#配变	10	400	上级设备容量受限
23455	射阳	通洋四班4#配变	10	200	上级设备容量受限
23456	射阳	通洋陈圩10#配变	10	200	上级设备容量受限
23457	射阳	通洋向阳1#变	10	400	上级设备容量受限
23458	射阳	通洋四班13#配变	10	200	上级设备容量受限
23459	射阳	通洋曙西7#配变	10	200	上级设备容量受限
23460	射阳	通洋四班1#配变	10	200	上级设备容量受限
23461	射阳	庆余6#变	10	200	上级设备容量受限
23462	射阳	通洋农科1#配变	10	200	上级设备容量受限
23463	射阳	通洋前蒲4#配变	10	200	上级设备容量受限
23464	射阳	通洋六塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
23465	射阳	通洋塘合6#配变	10	200	上级设备容量受限
23466	射阳	通洋居委会18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23467	射阳	耦耕东跃12#变	10	200	上级设备容量受限
23468	射阳	通洋川港8#配变	10	200	上级设备容量受限
23469	射阳	通洋六塘10#配变	10	200	上级设备容量受限
23470	射阳	通洋建东16#配变	10	200	上级设备容量受限
23471	射阳	其林村5#配变	10	200	上级设备容量受限
23472	射阳	通洋塘兴13#配变	10	200	上级设备容量受限
23473	射阳	耦耕团结3#变	10	400	上级设备容量受限
23474	射阳	通洋邵尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
23475	射阳	洋南8#变	10	200	上级设备容量受限
23476	射阳	耦耕镇庆东11#配变	10	400	上级设备容量受限
23477	射阳	通洋六塘3#配变	10	200	上级设备容量受限
23478	射阳	长胜11#配变	10	400	上级设备容量受限
23479	射阳	东跃8#配变	10	200	上级设备容量受限
23480	射阳	通洋邵尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
23481	射阳	通洋牡丹5#配变	10	400	上级设备容量受限
23482	射阳	通洋文明4#配变	10	200	上级设备容量受限
23483	射阳	通洋陈圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
23484	射阳	通洋塘兴4#配变	10	200	上级设备容量受限
23485	射阳	耦耕公用变18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23486	射阳	通洋曙西9#配变	10	200	上级设备容量受限
23487	射阳	耦耕公用变4#配变	10	400	上级设备容量受限
23488	射阳	通洋曙西1#配变	10	200	上级设备容量受限
23489	射阳	双港12#配变	10	200	上级设备容量受限
23490	射阳	通洋塘东5#配变	10	200	上级设备容量受限
23491	射阳	通洋建东15#配变	10	200	上级设备容量受限
23492	射阳	特庸长胜12#变	10	200	上级设备容量受限
23493	射阳	耦耕西场9#配变	10	200	上级设备容量受限
23494	射阳	通洋南六7#配变	10	315	上级设备容量受限
23495	射阳	耦耕庆东1#配变	10	200	上级设备容量受限
23496	射阳	射口10#配变	10	200	上级设备容量受限
23497	射阳	通洋建东17#配变	10	200	上级设备容量受限
23498	射阳	通洋建东24#配变	10	200	上级设备容量受限
23499	射阳	通洋建东3#配变	10	200	上级设备容量受限
23500	射阳	通洋六塘6#配变	10	200	上级设备容量受限
23501	射阳	通洋川港7#配变	10	200	上级设备容量受限
23502	射阳	通洋塘东8#变	10	400	上级设备容量受限
23503	射阳	通洋条河4#配变	10	200	上级设备容量受限
23504	射阳	通洋曙光1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23505	射阳	红星12#配变	10	400	上级设备容量受限
23506	射阳	双港8#配变	10	200	上级设备容量受限
23507	射阳	沙港13#变	10	200	上级设备容量受限
23508	射阳	新荣6#配变	10	200	上级设备容量受限
23509	射阳	双港1#配变	10	200	上级设备容量受限
23510	射阳	通洋曙光10#配变	10	200	上级设备容量受限
23511	射阳	庆余4#配变	10	200	上级设备容量受限
23512	射阳	通洋徐庄4#配变	10	200	上级设备容量受限
23513	射阳	通洋前蒲2#配变	10	200	上级设备容量受限
23514	射阳	西场8#配变	10	200	上级设备容量受限
23515	射阳	耦耕东跃10#配变	10	200	上级设备容量受限
23516	射阳	耦耕镇翻身3#配变	10	200	上级设备容量受限
23517	射阳	通洋塘合2#配变	10	200	上级设备容量受限
23518	射阳	通洋农科3#配变	10	200	上级设备容量受限
23519	射阳	通洋四班2#配变	10	315	上级设备容量受限
23520	射阳	二港1#变	10	200	上级设备容量受限
23521	射阳	通洋青龙4#配变	10	200	上级设备容量受限
23522	射阳	长胜9#变	10	200	上级设备容量受限
23523	射阳	特庸红星9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23524	射阳	耦民2#配变	10	160	上级设备容量受限
23525	射阳	通洋前蒲3#配变	10	400	上级设备容量受限
23526	射阳	耦耕其林村4#配变	10	400	上级设备容量受限
23527	射阳	通洋居委会13#配变	10	400	上级设备容量受限
23528	射阳	双港4#配变	10	200	上级设备容量受限
23529	射阳	中南9#变	10	200	上级设备容量受限
23530	射阳	通洋邵尖9#配变	10	200	上级设备容量受限
23531	射阳	通洋塘合11#配变	10	200	上级设备容量受限
23532	射阳	团结8#配变	10	200	上级设备容量受限
23533	射阳	通洋曙西2#配变	10	200	上级设备容量受限
23534	射阳	通洋邵尖11#配变	10	200	上级设备容量受限
23535	射阳	通洋建东14#配变	10	200	上级设备容量受限
23536	射阳	通洋居委会19#配变	10	200	上级设备容量受限
23537	射阳	沙港12#配变	10	200	上级设备容量受限
23538	射阳	通洋建东19#配变	10	200	上级设备容量受限
23539	射阳	通洋青龙2#配变	10	200	上级设备容量受限
23540	射阳	三友1#变	10	400	上级设备容量受限
23541	射阳	耦耕其林2#配变1	10	200	上级设备容量受限
23542	射阳	通洋六塘5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23543	射阳	耦耕团结6#变	10	200	上级设备容量受限
23544	射阳	通洋塘兴5#配变	10	200	上级设备容量受限
23545	射阳	通洋川港3#配变	10	200	上级设备容量受限
23546	射阳	红星3#变	10	200	上级设备容量受限
23547	射阳	通洋陈圩4#配变	10	200	上级设备容量受限
23548	射阳	盘湾镇南沃9#变	10	200	上级设备容量受限
23549	射阳	中南8#变	10	200	上级设备容量受限
23550	射阳	通洋陈圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
23551	射阳	耦民5#配变	10	200	上级设备容量受限
23552	射阳	通洋建东11#配变	10	200	上级设备容量受限
23553	射阳	耦耕西场村1#配变	10	200	上级设备容量受限
23554	射阳	双港6#配变	10	200	上级设备容量受限
23555	射阳	通洋村5#配变	10	200	上级设备容量受限
23556	射阳	盘湾镇南沃12#变	10	200	上级设备容量受限
23557	射阳	通洋中份3#配变	10	200	上级设备容量受限
23558	射阳	通洋向阳4#配变	10	200	上级设备容量受限
23559	射阳	通洋居委会22#配变	10	200	上级设备容量受限
23560	射阳	耦耕翻身5#变	10	200	上级设备容量受限
23561	射阳	红旗12#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23562	射阳	沙港11#变	10	200	上级设备容量受限
23563	射阳	一心4#配变	10	200	上级设备容量受限
23564	射阳	通洋南六4#配变	10	200	上级设备容量受限
23565	射阳	通洋邵尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
23566	射阳	红星11#变	10	200	上级设备容量受限
23567	射阳	通洋中份1#配变	10	200	上级设备容量受限
23568	射阳	牡丹12#配变	10	200	上级设备容量受限
23569	射阳	耦耕闸东5#配变	10	200	上级设备容量受限
23570	射阳	通洋居委会24#配变	10	200	上级设备容量受限
23571	射阳	通洋邵尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
23572	射阳	通洋文明11#配变	10	200	上级设备容量受限
23573	射阳	沙港1#配变JN	10	200	上级设备容量受限
23574	射阳	通洋邵尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
23575	射阳	红星6#变	10	200	上级设备容量受限
23576	射阳	通洋牡丹2#配变	10	200	上级设备容量受限
23577	射阳	洋东3#变	10	400	上级设备容量受限
23578	射阳	通洋徐庄9#配变	10	200	上级设备容量受限
23579	射阳	红星4#变	10	400	上级设备容量受限
23580	射阳	庆余1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23581	射阳	耦耕团结2#配变	10	200	上级设备容量受限
23582	射阳	通洋塘合3#配变	10	200	上级设备容量受限
23583	射阳	东跃5#配变	10	200	上级设备容量受限
23584	射阳	通洋曙光3#配变	10	200	上级设备容量受限
23585	射阳	西场5#配变	10	200	上级设备容量受限
23586	射阳	通洋条河1#配变	10	200	上级设备容量受限
23587	射阳	翻身4#配变	10	200	上级设备容量受限
23588	射阳	通洋曙西6#配变	10	200	上级设备容量受限
23589	射阳	通洋川港2#配变	10	200	上级设备容量受限
23590	射阳	通洋条河8#配变	10	200	上级设备容量受限
23591	射阳	通洋塘兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
23592	射阳	通洋中份2#变	10	200	上级设备容量受限
23593	射阳	双港13#变	10	200	上级设备容量受限
23594	射阳	耦耕3#配变	10	200	上级设备容量受限
23595	射阳	通洋塘合9#配变	10	200	上级设备容量受限
23596	射阳	长胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
23597	射阳	通洋条河5#配变	10	200	上级设备容量受限
23598	射阳	洋东5#变	10	200	上级设备容量受限
23599	射阳	通洋条洋4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23600	射阳	通洋曙光4#配变	10	200	上级设备容量受限
23601	射阳	通洋东元4#配变	10	200	上级设备容量受限
23602	射阳	通洋南六10#配变	10	200	上级设备容量受限
23603	射阳	耦耕双港16#变	10	200	上级设备容量受限
23604	射阳	塘合15#变	10	200	上级设备容量受限
23605	射阳	洋东6#变	10	200	上级设备容量受限
23606	射阳	通洋曙光6#配变	10	200	上级设备容量受限
23607	射阳	通洋居委会10#变	10	315	上级设备容量受限
23608	射阳	通洋三班3#配变	10	200	上级设备容量受限
23609	射阳	通洋南六1#配变	10	200	上级设备容量受限
23610	射阳	通洋塘东9#配变	10	200	上级设备容量受限
23611	射阳	通洋六塘8#配变	10	200	上级设备容量受限
23612	射阳	通洋居委会21#配变	10	200	上级设备容量受限
23613	射阳	通洋建东12#配变	10	200	上级设备容量受限
23614	射阳	长胜10#变	10	400	上级设备容量受限
23615	射阳	通洋川港1#配变	10	200	上级设备容量受限
23616	射阳	通洋条河7#配变	10	200	上级设备容量受限
23617	射阳	通洋六塘7#配变	10	200	上级设备容量受限
23618	射阳	中南1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23619	射阳	西场2#配变	10	200	上级设备容量受限
23620	射阳	通洋塘东3#配变	10	200	上级设备容量受限
23621	射阳	通洋塘合5#配变	10	200	上级设备容量受限
23622	射阳	通洋牡丹6#配变	10	200	上级设备容量受限
23623	射阳	通洋建东2#配变	10	200	上级设备容量受限
23624	射阳	通洋建东4#配变	10	200	上级设备容量受限
23625	射阳	通洋新斗2#配变	10	400	上级设备容量受限
23626	射阳	通洋塘合12#配变	10	200	上级设备容量受限
23627	射阳	通洋四班8#配变	10	200	上级设备容量受限
23628	射阳	长胜2#变	10	200	上级设备容量受限
23629	射阳	闸东1#配变	10	200	上级设备容量受限
23630	射阳	通洋曙西4#配变	10	200	上级设备容量受限
23631	射阳	通洋条河2#配变	10	200	上级设备容量受限
23632	射阳	沙港7#配变	10	250	上级设备容量受限
23633	射阳	耦耕其林6#变	10	200	上级设备容量受限
23634	射阳	通洋川港9#配变	10	200	上级设备容量受限
23635	射阳	长胜13#变	10	200	上级设备容量受限
23636	射阳	通洋新班6#配变	10	200	上级设备容量受限
23637	射阳	通洋塘东12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23638	射阳	通洋曙光5#配变	10	200	上级设备容量受限
23639	射阳	沙港16#配变	10	200	上级设备容量受限
23640	射阳	特庸红旗1#配变	10	400	上级设备容量受限
23641	射阳	中南7#变	10	200	上级设备容量受限
23642	射阳	特庸红星10#变	10	200	上级设备容量受限
23643	射阳	庆余8#配变	10	200	上级设备容量受限
23644	射阳	杜心3#变	10	400	上级设备容量受限
23645	射阳	东跃2#配变	10	200	上级设备容量受限
23646	射阳	特庸红星5#变	10	200	上级设备容量受限
23647	射阳	通洋邵尖1#配变	10	200	上级设备容量受限
23648	射阳	洋西1#变	10	200	上级设备容量受限
23649	射阳	闸东3#配变	10	200	上级设备容量受限
23650	射阳	通洋四班7#配变	10	200	上级设备容量受限
23651	射阳	洋东2#变	10	400	上级设备容量受限
23652	射阳	通洋曙光2#配变	10	200	上级设备容量受限
23653	射阳	通洋前蒲8#配变	10	200	上级设备容量受限
23654	射阳	中南2#变	10	400	上级设备容量受限
23655	射阳	通洋川港12#配变	10	400	上级设备容量受限
23656	射阳	庆余9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23657	射阳	长胜14#变	10	200	上级设备容量受限
23658	射阳	通洋建东9#配变	10	200	上级设备容量受限
23659	射阳	通洋南六6#配变	10	200	上级设备容量受限
23660	射阳	庆余5#	10	200	上级设备容量受限
23661	射阳	通洋村4#配变	10	200	上级设备容量受限
23662	射阳	沙港3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
23663	射阳	沟北5#配变	10	200	上级设备容量受限
23664	射阳	射口12#变	10	200	上级设备容量受限
23665	射阳	沟北10#配变	10	200	上级设备容量受限
23666	射阳	沟北12#变	10	200	上级设备容量受限
23667	射阳	滨西6#变JN	10	200	上级设备容量受限
23668	射阳	沟北1#配变	10	200	上级设备容量受限
23669	射阳	沟北3#配变	10	200	上级设备容量受限
23670	射阳	洪墩4#配变	10	200	上级设备容量受限
23671	射阳	一心1#配变	10	200	上级设备容量受限
23672	射阳	沟北4#配变	10	200	上级设备容量受限
23673	射阳	沟北11#配变	10	200	上级设备容量受限
23674	射阳	一心7#变	10	200	上级设备容量受限
23675	射阳	射口11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23676	射阳	沟北8#配变	10	200	上级设备容量受限
23677	射阳	一心9#变	10	200	上级设备容量受限
23678	射阳	一心3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
23679	射阳	一心6#变	10	200	上级设备容量受限
23680	射阳	沟北9#配变	10	200	上级设备容量受限
23681	射阳	射口5#配变	10	200	上级设备容量受限
23682	射阳	沟北6#配变	10	200	上级设备容量受限
23683	射阳	射口2#变	10	200	上级设备容量受限
23684	射阳	射口4#配变	10	200	上级设备容量受限
23685	射阳	洪墩3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
23686	射阳	沟北7#配变JN	10	400	上级设备容量受限
23687	射阳	书香福第4#变	10	800	上级设备容量受限
23688	射阳	书香福第2#变	10	800	上级设备容量受限
23689	射阳	书香福第8#变	10	630	上级设备容量受限
23690	射阳	津北9#变	10	200	上级设备容量受限
23691	射阳	津北12#变	10	200	上级设备容量受限
23692	射阳	津北7#变	10	200	上级设备容量受限
23693	射阳	安富18#变	10	200	上级设备容量受限
23694	射阳	津富安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23695	射阳	津北2#变	10	200	上级设备容量受限
23696	射阳	津哨2#变	10	200	上级设备容量受限
23697	射阳	津哨12#变	10	200	上级设备容量受限
23698	射阳	津富安置区3#配变	10	400	上级设备容量受限
23699	射阳	方向1#配变	10	200	上级设备容量受限
23700	射阳	津富安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
23701	射阳	津哨5#变	10	200	上级设备容量受限
23702	射阳	津哨15#变	10	200	上级设备容量受限
23703	射阳	津北5#变	10	200	上级设备容量受限
23704	射阳	津北13#变	10	400	上级设备容量受限
23705	射阳	安富10#变	10	200	上级设备容量受限
23706	射阳	津南6#变	10	200	上级设备容量受限
23707	射阳	射阳安富8#变	10	200	上级设备容量受限
23708	射阳	安富4#配变	10	200	上级设备容量受限
23709	射阳	安富5#变	10	200	上级设备容量受限
23710	射阳	津南4#变	10	200	上级设备容量受限
23711	射阳	安富9#变	10	200	上级设备容量受限
23712	射阳	津南5#变	10	200	上级设备容量受限
23713	射阳	方向7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23714	射阳	津南10#变	10	200	上级设备容量受限
23715	射阳	安富11#变	10	200	上级设备容量受限
23716	射阳	津哨3#变	10	200	上级设备容量受限
23717	射阳	津南2#配变	10	200	上级设备容量受限
23718	射阳	射阳津北4#配变	10	200	上级设备容量受限
23719	射阳	安富23#变	10	200	上级设备容量受限
23720	射阳	安富2#变	10	200	上级设备容量受限
23721	射阳	射阳津南11#变	10	200	上级设备容量受限
23722	射阳	安富3#变	10	200	上级设备容量受限
23723	射阳	安富19#变	10	200	上级设备容量受限
23724	射阳	方向16#配变	10	200	上级设备容量受限
23725	射阳	安富20#变	10	200	上级设备容量受限
23726	射阳	安富21#变	10	200	上级设备容量受限
23727	射阳	方向14#变	10	200	上级设备容量受限
23728	射阳	安富17#变	10	200	上级设备容量受限
23729	射阳	安富22#变	10	200	上级设备容量受限
23730	射阳	津北3#配变	10	200	上级设备容量受限
23731	射阳	安富12#变	10	200	上级设备容量受限
23732	射阳	津北10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23733	射阳	津北8#变	10	200	上级设备容量受限
23734	射阳	方向17#配变	10	200	上级设备容量受限
23735	射阳	津哨16#配变	10	200	上级设备容量受限
23736	射阳	津北11#变	10	200	上级设备容量受限
23737	射阳	津南8#变	10	400	上级设备容量受限
23738	射阳	津北6#变	10	315	上级设备容量受限
23739	射阳	津北1#变	10	400	上级设备容量受限
23740	射阳	桥北3#变	10	200	本级设备容量受限
23741	射阳	桥北10#配变	10	200	本级设备容量受限
23742	射阳	安东20#变	10	200	上级设备容量受限
23743	射阳	庄东8#变	10	200	上级设备容量受限
23744	射阳	诚民12#配变	10	400	上级设备容量受限
23745	射阳	庄东6#变	10	200	上级设备容量受限
23746	射阳	庄东7#变	10	200	上级设备容量受限
23747	射阳	桥北2#配变	10	200	上级设备容量受限
23748	射阳	庄东10#变	10	200	上级设备容量受限
23749	射阳	友好4#变	10	200	上级设备容量受限
23750	射阳	丰登2#变	10	200	上级设备容量受限
23751	射阳	桥北4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23752	射阳	桥北9#配变	10	200	上级设备容量受限
23753	射阳	安东1#变	10	200	上级设备容量受限
23754	射阳	丰登8#变	10	200	上级设备容量受限
23755	射阳	丰登3#配变	10	200	上级设备容量受限
23756	射阳	安东9#变	10	315	上级设备容量受限
23757	射阳	庄东14#变	10	400	上级设备容量受限
23758	射阳	丰登1#变	10	400	上级设备容量受限
23759	射阳	林场3#变	10	315	上级设备容量受限
23760	射阳	庄东4#变	10	200	上级设备容量受限
23761	射阳	庄东12#变	10	200	上级设备容量受限
23762	射阳	安东21#变	10	200	上级设备容量受限
23763	射阳	庄东3#变	10	200	上级设备容量受限
23764	射阳	庄东1#变	10	400	上级设备容量受限
23765	射阳	安东19#变	10	200	上级设备容量受限
23766	射阳	桥北5#变	10	400	上级设备容量受限
23767	射阳	林场4#变	10	315	上级设备容量受限
23768	射阳	兴桥街道8#变	10	400	上级设备容量受限
23769	射阳	林场2#变	10	400	上级设备容量受限
23770	射阳	林场1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23771	射阳	诚民10#变	10	400	上级设备容量受限
23772	射阳	安东24#配变	10	400	上级设备容量受限
23773	射阳	聚龙府（南园）2#开关站6#变	10	800	上级设备容量受限
23774	射阳	聚龙府（南园）1#配电室11#变	10	800	上级设备容量受限
23775	射阳	聚龙府（南园）3#配电室18#变	10	800	上级设备容量受限
23776	射阳	聚龙府（南园）1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
23777	射阳	聚龙府（南园）1#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
23778	射阳	聚龙府（南园）2#配电室15#变	10	800	上级设备容量受限
23779	射阳	聚龙府（南园）2#开关站7#变	10	800	上级设备容量受限
23780	射阳	聚龙府（南园）3#配电室19#变	10	800	上级设备容量受限
23781	射阳	聚龙府（南园）1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
23782	射阳	聚龙府（南园）1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23783	射阳	聚龙府（南园）1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23784	射阳	聚龙府（南园）2#配电室14#变	10	800	上级设备容量受限
23785	射阳	洋马街道16#配变	10	200	上级设备容量受限
23786	射阳	洋马轧花厂生活区1#配变	10	400	上级设备容量受限
23787	射阳	菊香名苑1#变	10	200	上级设备容量受限
23788	射阳	洋马街道23#配变	10	400	上级设备容量受限
23789	射阳	洋马街道1#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23790	射阳	洋马街道24#变	10	200	上级设备容量受限
23791	射阳	洋马街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
23792	射阳	洋马街道6#配变	10	200	上级设备容量受限
23793	射阳	洋马街道2#配变	10	315	上级设备容量受限
23794	射阳	黄海6#变(所变)	10	200	上级设备容量受限
23795	射阳	洋马街道19#变	10	250	上级设备容量受限
23796	射阳	洋马街道18#变	10	400	上级设备容量受限
23797	射阳	洋马街道26#变1	10	400	上级设备容量受限
23798	射阳	洋马街道27#变	10	400	上级设备容量受限
23799	射阳	洋马街道11#变	10	400	上级设备容量受限
23800	射阳	洋马街道29#配变	10	400	上级设备容量受限
23801	射阳	洋马街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
23802	射阳	洋马街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
23803	射阳	洋马街道14#变	10	400	上级设备容量受限
23804	射阳	洋马街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
23805	射阳	洋马街道15#变	10	400	上级设备容量受限
23806	射阳	洋马街道32#配变	10	630	上级设备容量受限
23807	射阳	三河康居1#变	10	200	上级设备容量受限
23808	射阳	阜余老圩10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23809	射阳	阜余老圩2# 配变	10	200	上级设备容量受限
23810	射阳	阜余沙东四配变	10	200	上级设备容量受限
23811	射阳	阜余老圩9#变	10	200	上级设备容量受限
23812	射阳	阜余沙东八配变	10	200	上级设备容量受限
23813	射阳	阜余老圩三配变	10	200	上级设备容量受限
23814	射阳	阜余圩门一配变	10	200	上级设备容量受限
23815	射阳	阜余三河4#配变	10	400	上级设备容量受限
23816	射阳	阜余老圩五配变	10	400	上级设备容量受限
23817	射阳	吉祥12#变	10	200	本级设备容量受限
23818	射阳	红星社区5#配变	10	200	上级设备容量受限
23819	射阳	红星社区6#配变	10	200	上级设备容量受限
23820	射阳	友谊19#配变	10	200	上级设备容量受限
23821	射阳	红星社区2#配变	10	200	上级设备容量受限
23822	射阳	龙港17#配变	10	200	上级设备容量受限
23823	射阳	红星社区7#配变	10	200	上级设备容量受限
23824	射阳	红星社区1#配变	10	200	上级设备容量受限
23825	射阳	方向11#变	10	200	上级设备容量受限
23826	射阳	方向4#变	10	200	上级设备容量受限
23827	射阳	吉祥17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23828	射阳	跃中3#变	10	400	上级设备容量受限
23829	射阳	友谊22#配变	10	200	上级设备容量受限
23830	射阳	万隆27#配变	10	200	上级设备容量受限
23831	射阳	吉祥19#变	10	200	上级设备容量受限
23832	射阳	吉祥5#变	10	200	上级设备容量受限
23833	射阳	友谊10#变	10	200	上级设备容量受限
23834	射阳	万隆24#变	10	200	上级设备容量受限
23835	射阳	万隆10#变	10	400	上级设备容量受限
23836	射阳	跃中11#变	10	200	上级设备容量受限
23837	射阳	万隆25#变	10	200	上级设备容量受限
23838	射阳	万隆31#配变	10	200	上级设备容量受限
23839	射阳	吉祥8#变	10	200	上级设备容量受限
23840	射阳	方向6#变	10	200	上级设备容量受限
23841	射阳	万隆1#变	10	200	上级设备容量受限
23842	射阳	友谊14#变	10	200	上级设备容量受限
23843	射阳	万隆11#变	10	200	上级设备容量受限
23844	射阳	龙港3#变	10	200	上级设备容量受限
23845	射阳	万隆26#配变	10	200	上级设备容量受限
23846	射阳	吉祥14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23847	射阳	跃中17#配变	10	200	上级设备容量受限
23848	射阳	吉祥20#变	10	200	上级设备容量受限
23849	射阳	红星社区4#配变	10	200	上级设备容量受限
23850	射阳	红星社区3#配变	10	200	上级设备容量受限
23851	射阳	吉祥9#变	10	400	上级设备容量受限
23852	射阳	万隆6#变	10	400	上级设备容量受限
23853	射阳	吉祥4#变	10	400	上级设备容量受限
23854	射阳	龙港11#变	10	400	上级设备容量受限
23855	射阳	万隆8#变	10	400	上级设备容量受限
23856	射阳	紫金壹号1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
23857	射阳	金科未来城3#变	10	800	上级设备容量受限
23858	射阳	紫金壹号1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
23859	射阳	紫金壹号3#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
23860	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所2#主变	10	800	上级设备容量受限
23861	射阳	紫金壹号3#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
23862	射阳	紫金壹号（东苑）1#开闭所4#主变	10	800	上级设备容量受限
23863	射阳	金科未来城7#变	10	800	上级设备容量受限
23864	射阳	紫金壹号2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
23865	射阳	金科未来城5#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23866	射阳	金科未来城1#变	10	800	上级设备容量受限
23867	射阳	紫金壹号2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
23868	射阳	金科未来城9#变	10	800	上级设备容量受限
23869	射阳	津哨13#变	10	200	上级设备容量受限
23870	射阳	津哨9#变	10	200	上级设备容量受限
23871	射阳	龙港16#变	10	200	上级设备容量受限
23872	射阳	安富1#变	10	200	上级设备容量受限
23873	射阳	安富15#变	10	200	上级设备容量受限
23874	射阳	友谊4#变	10	200	上级设备容量受限
23875	射阳	方向10#变	10	200	上级设备容量受限
23876	射阳	友谊5#配变	10	200	上级设备容量受限
23877	射阳	射阳津南1#配变	10	200	上级设备容量受限
23878	射阳	吉祥21#配变	10	200	上级设备容量受限
23879	射阳	方向5#变	10	200	上级设备容量受限
23880	射阳	友谊21#配变	10	200	上级设备容量受限
23881	射阳	津哨8#变	10	200	上级设备容量受限
23882	射阳	方向20#配变	10	200	上级设备容量受限
23883	射阳	安富6#变	10	200	上级设备容量受限
23884	射阳	吉祥13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23885	射阳	安富13#变	10	200	上级设备容量受限
23886	射阳	津南9#变	10	200	上级设备容量受限
23887	射阳	方向2#变	10	200	上级设备容量受限
23888	射阳	友谊8#变	10	200	上级设备容量受限
23889	射阳	津南7#变	10	200	上级设备容量受限
23890	射阳	吉祥7#配变	10	200	上级设备容量受限
23891	射阳	津哨17#配变	10	200	上级设备容量受限
23892	射阳	安富16#变	10	200	上级设备容量受限
23893	射阳	吉祥15#变	10	200	上级设备容量受限
23894	射阳	安富14#变	10	200	上级设备容量受限
23895	射阳	安富7#变	10	200	上级设备容量受限
23896	射阳	方向13#变	10	200	上级设备容量受限
23897	射阳	友谊1#变	10	200	上级设备容量受限
23898	射阳	友谊12#变	10	315	上级设备容量受限
23899	射阳	方向19#配变	10	200	上级设备容量受限
23900	射阳	津南12#变	10	200	上级设备容量受限
23901	射阳	射阳吉祥16#变	10	200	上级设备容量受限
23902	射阳	津哨1#变	10	200	上级设备容量受限
23903	射阳	津哨14#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23904	射阳	吉祥10#变	10	400	上级设备容量受限
23905	射阳	街道18#变	10	400	上级设备容量受限
23906	射阳	津南3#配变	10	400	上级设备容量受限
23907	射阳	吉祥3#变	10	400	上级设备容量受限
23908	射阳	吉祥6#变	10	400	上级设备容量受限
23909	射阳	三洼4#配变	10	400	本级设备容量受限
23910	射阳	洋南1#配变	10	400	本级设备容量受限
23911	射阳	陈洋三洼5#配变	10	200	本级设备容量受限
23912	射阳	陈洋七埠2#配变	10	200	本级设备容量受限
23913	射阳	陈洋居安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
23914	射阳	新镇区4#变	10	400	上级设备容量受限
23915	射阳	陈洋新镇区7#配变	10	400	上级设备容量受限
23916	射阳	陈洋居安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
23917	射阳	三洼10#配变	10	200	上级设备容量受限
23918	射阳	三洼11#变	10	200	上级设备容量受限
23919	射阳	七埠5#配变	10	200	上级设备容量受限
23920	射阳	新镇区6#变	10	200	上级设备容量受限
23921	射阳	川洋14#配变	10	315	上级设备容量受限
23922	射阳	新镇区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23923	射阳	陈洋1#变	10	200	上级设备容量受限
23924	射阳	新镇区5#变	10	200	上级设备容量受限
23925	射阳	川洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
23926	射阳	新镇区1#变	10	400	上级设备容量受限
23927	射阳	富洋15#变	10	200	上级设备容量受限
23928	射阳	陈洋新镇区8#配变	10	400	上级设备容量受限
23929	射阳	川洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
23930	射阳	三洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
23931	射阳	三友7#配变	10	200	上级设备容量受限
23932	射阳	三洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
23933	射阳	三友5#配变（JN）	10	400	上级设备容量受限
23934	射阳	三洼6#配变	10	200	上级设备容量受限
23935	射阳	三洼1#配变	10	400	上级设备容量受限
23936	射阳	七埠4#配变	10	200	上级设备容量受限
23937	射阳	七埠11#配变	10	200	上级设备容量受限
23938	射阳	三友4#配变	10	200	上级设备容量受限
23939	射阳	陈洋七埠3#配变	10	200	上级设备容量受限
23940	射阳	陈洋川洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
23941	射阳	三洼9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23942	射阳	川洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
23943	射阳	洋南6#配变	10	200	上级设备容量受限
23944	射阳	洋南5#变	10	400	上级设备容量受限
23945	射阳	富洋3号配变	10	400	上级设备容量受限
23946	射阳	三洼7#配变	10	200	上级设备容量受限
23947	射阳	川洋1#配变	10	250	上级设备容量受限
23948	射阳	川洋7#配变	10	200	上级设备容量受限
23949	射阳	三洼2#配变	10	200	上级设备容量受限
23950	射阳	陈洋东湾3#配变	10	400	上级设备容量受限
23951	射阳	新镇区3#变	10	400	上级设备容量受限
23952	射阳	公用川洋9#配变	10	400	上级设备容量受限
23953	射阳	川洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
23954	射阳	川洋5#配变	10	400	上级设备容量受限
23955	射阳	桥北7#变	10	200	本级设备容量受限
23956	射阳	芦洼8#配变	10	200	本级设备容量受限
23957	射阳	北庄6#变	10	400	上级设备容量受限
23958	射阳	北庄18#变	10	400	上级设备容量受限
23959	射阳	北庄12#配变	10	400	上级设备容量受限
23960	射阳	北庄3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23961	射阳	学地1#变	10	200	上级设备容量受限
23962	射阳	北庄17#配变	10	200	上级设备容量受限
23963	射阳	双合6#变	10	200	上级设备容量受限
23964	射阳	学地7#配变	10	200	上级设备容量受限
23965	射阳	双合1#变	10	200	上级设备容量受限
23966	射阳	诚民7#变	10	200	上级设备容量受限
23967	射阳	双合2#变	10	200	上级设备容量受限
23968	射阳	芦洼11#变	10	200	上级设备容量受限
23969	射阳	北庄11#变	10	200	上级设备容量受限
23970	射阳	双合10#变	10	400	上级设备容量受限
23971	射阳	北庄8#变	10	200	上级设备容量受限
23972	射阳	学地2#变	10	200	上级设备容量受限
23973	射阳	诚民8#变	10	200	上级设备容量受限
23974	射阳	学地6#变	10	200	上级设备容量受限
23975	射阳	芦洼2#配变	10	200	上级设备容量受限
23976	射阳	北庄13#配变	10	200	上级设备容量受限
23977	射阳	双合12#变	10	200	上级设备容量受限
23978	射阳	芦洼14#变	10	200	上级设备容量受限
23979	射阳	北庄14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23980	射阳	诚民1#变	10	200	上级设备容量受限
23981	射阳	双合4#配变	10	400	上级设备容量受限
23982	射阳	芦洼5#变	10	200	上级设备容量受限
23983	射阳	双合9#变	10	200	上级设备容量受限
23984	射阳	芦洼12#变	10	200	上级设备容量受限
23985	射阳	芦洼18#配变	10	200	上级设备容量受限
23986	射阳	芦洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
23987	射阳	学地3#变	10	200	上级设备容量受限
23988	射阳	北庄2#变	10	200	上级设备容量受限
23989	射阳	北庄7#变	10	315	上级设备容量受限
23990	射阳	北庄10#变	10	315	上级设备容量受限
23991	射阳	北庄1#变	10	400	上级设备容量受限
23992	射阳	芦洼15#变	10	400	上级设备容量受限
23993	射阳	北庄15#配变	10	400	上级设备容量受限
23994	射阳	北庄9#变	10	400	上级设备容量受限
23995	射阳	芦洼19#配变	10	400	上级设备容量受限
23996	射阳	北庄5#变	10	400	上级设备容量受限
23997	射阳	芦洼17#配变	10	400	上级设备容量受限
23998	射阳	北庄4#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
23999	射阳	芦洼3#变	10	400	上级设备容量受限
24000	射阳	学地5#变	10	400	上级设备容量受限
24001	射阳	学地4#变	10	400	上级设备容量受限
24002	射阳	东方16#变	10	200	上级设备容量受限
24003	射阳	东方5#变JN	10	200	上级设备容量受限
24004	射阳	东方26#变	10	200	上级设备容量受限
24005	射阳	六里6#配变JN	10	200	上级设备容量受限
24006	射阳	六里11#变	10	200	上级设备容量受限
24007	射阳	桥头2#变	10	400	上级设备容量受限
24008	射阳	桥头3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
24009	射阳	推广13#配变	10	200	上级设备容量受限
24010	射阳	运粮6#配变	10	200	上级设备容量受限
24011	射阳	桥头6#配变	10	200	上级设备容量受限
24012	射阳	桥头村5#配变	10	400	上级设备容量受限
24013	射阳	运粮5#配变	10	200	上级设备容量受限
24014	射阳	六里2#配变	10	200	上级设备容量受限
24015	射阳	六里3#配变	10	200	上级设备容量受限
24016	射阳	桥头7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
24017	射阳	千秋4#配变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24018	射阳	六里9#变	10	200	上级设备容量受限
24019	射阳	范灶8#变	10	200	上级设备容量受限
24020	射阳	运粮10#变	10	200	上级设备容量受限
24021	射阳	桥头村4#配变	10	250	上级设备容量受限
24022	射阳	桥头9#变	10	200	上级设备容量受限
24023	射阳	运粮2#变	10	200	上级设备容量受限
24024	射阳	千秋推广2#变	10	200	上级设备容量受限
24025	射阳	滨南8#变	10	200	上级设备容量受限
24026	射阳	滨南3#配变	10	200	上级设备容量受限
24027	射阳	推广18#变	10	200	上级设备容量受限
24028	射阳	六里5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
24029	射阳	滨南9#变	10	400	上级设备容量受限
24030	射阳	六里1#配变	10	200	上级设备容量受限
24031	射阳	千秋6#配变	10	200	上级设备容量受限
24032	射阳	运粮8#配变	10	200	上级设备容量受限
24033	射阳	滨南14#变	10	315	上级设备容量受限
24034	射阳	六里8#配变JN	10	200	上级设备容量受限
24035	射阳	推广19#变	10	200	上级设备容量受限
24036	射阳	运粮3#配变JN	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24037	射阳	运粮1#变	10	200	上级设备容量受限
24038	射阳	运粮4#配变	10	200	上级设备容量受限
24039	射阳	六里7#配变	10	200	上级设备容量受限
24040	射阳	运粮7#配变	10	200	上级设备容量受限
24041	射阳	六里10#变	10	200	上级设备容量受限
24042	射阳	滨南6#变	10	400	上级设备容量受限
24043	射阳	千秋3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
24044	射阳	桥头8#变	10	400	上级设备容量受限
24045	射阳	滨南7#配变	10	400	上级设备容量受限
24046	射阳	滨南1#配变	10	400	上级设备容量受限
24047	射阳	桥头1#配变	10	400	上级设备容量受限
24048	射阳	滨南13#变	10	400	上级设备容量受限
24049	射阳	堆角4#变	10	400	上级设备容量受限
24050	射阳	六里4#配变	10	400	上级设备容量受限
24051	射阳	滨南5#配变	10	400	上级设备容量受限
24052	射阳	运粮11#配变	10	400	上级设备容量受限
24053	射阳	南灶31#变	10	400	上级设备容量受限
24054	射阳	南灶24#变	10	400	上级设备容量受限
24055	射阳	南灶11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24056	射阳	南灶33#变	10	200	上级设备容量受限
24057	射阳	南灶9#变	10	200	上级设备容量受限
24058	射阳	贺丰27 # 配变	10	200	上级设备容量受限
24059	射阳	贺丰17#配变	10	200	上级设备容量受限
24060	射阳	贺丰10#配变	10	400	上级设备容量受限
24061	射阳	南灶25#配变	10	200	上级设备容量受限
24062	射阳	贺丰32#配变	10	200	上级设备容量受限
24063	射阳	南灶26#变	10	200	上级设备容量受限
24064	射阳	贺丰16#配变	10	200	上级设备容量受限
24065	射阳	南灶14#变	10	200	上级设备容量受限
24066	射阳	南灶32#变	10	200	上级设备容量受限
24067	射阳	南灶13#变	10	250	上级设备容量受限
24068	射阳	贺丰23#配变	10	200	上级设备容量受限
24069	射阳	南灶17#变	10	200	上级设备容量受限
24070	射阳	贺丰11 # 配变	10	400	上级设备容量受限
24071	射阳	南灶27#变	10	200	上级设备容量受限
24072	射阳	贺丰13#配变	10	400	上级设备容量受限
24073	射阳	南灶10#变	10	200	上级设备容量受限
24074	射阳	新灶3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24075	射阳	南灶15#变	10	200	上级设备容量受限
24076	射阳	新灶2#变	10	200	上级设备容量受限
24077	射阳	南灶4#变	10	200	上级设备容量受限
24078	射阳	贺丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
24079	射阳	南灶3#变	10	200	上级设备容量受限
24080	射阳	贺丰19#配变	10	200	上级设备容量受限
24081	射阳	南灶20#变	10	200	上级设备容量受限
24082	射阳	新灶1#变	10	200	上级设备容量受限
24083	射阳	贺丰2#配变	10	200	上级设备容量受限
24084	射阳	新灶7#变	10	200	上级设备容量受限
24085	射阳	南灶2#变	10	200	上级设备容量受限
24086	射阳	南灶16#变	10	200	上级设备容量受限
24087	射阳	南灶1#变	10	200	上级设备容量受限
24088	射阳	贺丰26#配变	10	200	上级设备容量受限
24089	射阳	贺丰22#配变	10	200	上级设备容量受限
24090	射阳	新灶14#变	10	200	上级设备容量受限
24091	射阳	新灶8#变	10	200	上级设备容量受限
24092	射阳	新灶12#变	10	200	上级设备容量受限
24093	射阳	贺丰1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24094	射阳	南灶28#变	10	200	上级设备容量受限
24095	射阳	新灶6#变	10	200	上级设备容量受限
24096	射阳	南灶23#变	10	200	上级设备容量受限
24097	射阳	南灶21#变	10	200	上级设备容量受限
24098	射阳	贺丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
24099	射阳	南灶12#变	10	200	上级设备容量受限
24100	射阳	南灶5#变	10	200	上级设备容量受限
24101	射阳	新灶15#配变	10	400	上级设备容量受限
24102	射阳	新灶四组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
24103	射阳	南灶30#变	10	400	上级设备容量受限
24104	射阳	小尖6#变	10	400	上级设备容量受限
24105	射阳	安南1#变	10	200	本级设备容量受限
24106	射阳	新庄17#变	10	200	上级设备容量受限
24107	射阳	新庄10#变	10	200	上级设备容量受限
24108	射阳	新庄4#变	10	200	上级设备容量受限
24109	射阳	安南11#变	10	200	上级设备容量受限
24110	射阳	安南18#变	10	200	上级设备容量受限
24111	射阳	安南19#配变	10	200	上级设备容量受限
24112	射阳	芦洼4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24113	射阳	芦洼10#变	10	200	上级设备容量受限
24114	射阳	桥北6#变	10	200	上级设备容量受限
24115	射阳	安南2#变	10	200	上级设备容量受限
24116	射阳	诚民4#配变	10	200	上级设备容量受限
24117	射阳	庄东11#变	10	200	上级设备容量受限
24118	射阳	街道11#变	10	200	上级设备容量受限
24119	射阳	安南6#变	10	160	上级设备容量受限
24120	射阳	新庄15#配变	10	200	上级设备容量受限
24121	射阳	新庄2#配变	10	400	上级设备容量受限
24122	射阳	庄东5#变	10	200	上级设备容量受限
24123	射阳	安乐11#变	10	200	上级设备容量受限
24124	射阳	诚民5#变	10	400	上级设备容量受限
24125	射阳	诚民13#配变	10	200	上级设备容量受限
24126	射阳	安南10#变	10	400	上级设备容量受限
24127	射阳	桥北1#变	10	200	上级设备容量受限
24128	射阳	安南9#变	10	200	上级设备容量受限
24129	射阳	新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
24130	射阳	诚民15 # 配变	10	200	上级设备容量受限
24131	射阳	诚民14 # 配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24132	射阳	庄东13#变	10	200	上级设备容量受限
24133	射阳	诚民6#变	10	200	上级设备容量受限
24134	射阳	新庄5#变	10	250	上级设备容量受限
24135	射阳	庄东15#配变	10	200	上级设备容量受限
24136	射阳	新庄14#配变	10	400	上级设备容量受限
24137	射阳	新庄6#变	10	400	上级设备容量受限
24138	射阳	兴桥街道1#变	10	400	上级设备容量受限
24139	射阳	芦洼1#配变	10	400	上级设备容量受限
24140	射阳	庄东2#变	10	400	上级设备容量受限
24141	射阳	街道36#变	10	400	上级设备容量受限
24142	射阳	金星11#变	10	200	本级设备容量受限
24143	射阳	金星2#变后	10	200	本级设备容量受限
24144	射阳	万隆32#配变	10	400	上级设备容量受限
24145	射阳	龙港18#配变	10	200	上级设备容量受限
24146	射阳	兴城逸品2#变压器	10	800	上级设备容量受限
24147	射阳	龙源书苑1#变压器	10	800	上级设备容量受限
24148	射阳	龙源书苑2#变压器	10	800	上级设备容量受限
24149	射阳	龙港7#变	10	400	上级设备容量受限
24150	射阳	金星4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24151	射阳	金星6#变	10	200	上级设备容量受限
24152	射阳	跃中15#变	10	200	上级设备容量受限
24153	射阳	跃中10#变	10	200	上级设备容量受限
24154	射阳	金星3#配变	10	200	上级设备容量受限
24155	射阳	万隆5#变	10	200	上级设备容量受限
24156	射阳	万隆23#变	10	200	上级设备容量受限
24157	射阳	万隆19#变	10	200	上级设备容量受限
24158	射阳	金星5#变	10	200	上级设备容量受限
24159	射阳	万隆21#变	10	200	上级设备容量受限
24160	射阳	万隆30#配变	10	200	上级设备容量受限
24161	射阳	万隆17#变	10	200	上级设备容量受限
24162	射阳	万隆13#变	10	200	上级设备容量受限
24163	射阳	金星12#变	10	200	上级设备容量受限
24164	射阳	万隆16#变	10	200	上级设备容量受限
24165	射阳	万隆14#变	10	200	上级设备容量受限
24166	射阳	万隆2#变	10	200	上级设备容量受限
24167	射阳	金星9#变	10	200	上级设备容量受限
24168	射阳	万隆12#变	10	200	上级设备容量受限
24169	射阳	金星18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24170	射阳	万隆20#变	10	200	上级设备容量受限
24171	射阳	万隆15#变	10	200	上级设备容量受限
24172	射阳	金星13#变	10	200	上级设备容量受限
24173	射阳	万隆22#变	10	200	上级设备容量受限
24174	射阳	金星8#变	10	200	上级设备容量受限
24175	射阳	万隆7#变	10	200	上级设备容量受限
24176	射阳	金星14#变	10	200	上级设备容量受限
24177	射阳	金星16#变	10	400	上级设备容量受限
24178	射阳	万隆9#变	10	400	上级设备容量受限
24179	射阳	金星15#变	10	400	上级设备容量受限
24180	射阳	金星1#变	10	400	上级设备容量受限
24181	射阳	万隆28#配变	10	400	上级设备容量受限
24182	射阳	万隆4#变	10	400	上级设备容量受限
24183	射阳	跃中1#变	10	400	上级设备容量受限
24184	射阳	金星10#变	10	400	上级设备容量受限
24185	射阳	万隆29#配变	10	400	上级设备容量受限
24186	射阳	伍份10#变	10	200	本级设备容量受限
24187	射阳	双丰6#变	10	200	本级设备容量受限
24188	射阳	陈洋南份6#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24189	射阳	北份3#变	10	200	本级设备容量受限
24190	射阳	南份7#变	10	200	本级设备容量受限
24191	射阳	利国7#变	10	200	本级设备容量受限
24192	射阳	利国5#变	10	200	本级设备容量受限
24193	射阳	南份3#变	10	200	上级设备容量受限
24194	射阳	双丰5#变	10	200	上级设备容量受限
24195	射阳	陈洋南份11#变	10	200	上级设备容量受限
24196	射阳	河西12#变	10	200	上级设备容量受限
24197	射阳	南份1#配变	10	200	上级设备容量受限
24198	射阳	北份2#变	10	200	上级设备容量受限
24199	射阳	双丰3#变	10	200	上级设备容量受限
24200	射阳	南份2#变	10	400	上级设备容量受限
24201	射阳	南份10#变	10	200	上级设备容量受限
24202	射阳	利国12#变	10	200	上级设备容量受限
24203	射阳	利国4#变	10	200	上级设备容量受限
24204	射阳	北份1#变	10	200	上级设备容量受限
24205	射阳	双丰2#变	10	200	上级设备容量受限
24206	射阳	北份4#变	10	200	上级设备容量受限
24207	射阳	南份13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24208	射阳	北份9#变	10	200	上级设备容量受限
24209	射阳	河西5#变1	10	200	上级设备容量受限
24210	射阳	河西11#变	10	200	上级设备容量受限
24211	射阳	利国14#变	10	200	上级设备容量受限
24212	射阳	双丰9#变	10	200	上级设备容量受限
24213	射阳	北份6#变	10	200	上级设备容量受限
24214	射阳	北份11#变	10	200	上级设备容量受限
24215	射阳	南份9#变	10	200	上级设备容量受限
24216	射阳	北份13#变	10	200	上级设备容量受限
24217	射阳	双丰1#配变	10	400	上级设备容量受限
24218	射阳	河西2#变	10	200	上级设备容量受限
24219	射阳	双丰10#变	10	200	上级设备容量受限
24220	射阳	南份5#变	10	200	上级设备容量受限
24221	射阳	北份8#	10	200	上级设备容量受限
24222	射阳	双丰4#变	10	200	上级设备容量受限
24223	射阳	双丰7#变	10	200	上级设备容量受限
24224	射阳	双丰8#变	10	200	上级设备容量受限
24225	射阳	长荡陈林村3号配变	10	200	本级设备容量受限
24226	射阳	长荡陈林村2#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24227	射阳	长荡旭东8#配变	10	200	上级设备容量受限
24228	射阳	西夏集中安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
24229	射阳	长荡陈林1#变	10	200	上级设备容量受限
24230	射阳	西夏集中安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
24231	射阳	长荡西夏安置区4#配变	10	400	上级设备容量受限
24232	射阳	长荡湾洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
24233	射阳	长荡湾洋14#变	10	200	上级设备容量受限
24234	射阳	西夏安置区箱变	10	630	上级设备容量受限
24235	射阳	长荡东沙1#变	10	200	上级设备容量受限
24236	射阳	长荡湾洋6#变	10	200	上级设备容量受限
24237	射阳	长荡陈林村4#配变	10	200	上级设备容量受限
24238	射阳	长荡旭东16#配变	10	200	上级设备容量受限
24239	射阳	长荡旭东15#配变	10	200	上级设备容量受限
24240	射阳	长荡湾洋2#变	10	400	上级设备容量受限
24241	射阳	长荡旭东17#配变	10	200	上级设备容量受限
24242	射阳	长荡旭东11#变	10	200	上级设备容量受限
24243	射阳	长荡旭东6#变	10	200	上级设备容量受限
24244	射阳	长荡居委会1#配变	10	200	上级设备容量受限
24245	射阳	长荡西沙2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24246	射阳	长荡西沙15#配变	10	200	上级设备容量受限
24247	射阳	长荡湾洋11#变	10	200	上级设备容量受限
24248	射阳	长荡陈林10#配变	10	200	上级设备容量受限
24249	射阳	长荡旭东13#配变	10	200	上级设备容量受限
24250	射阳	长荡陈林7#变	10	200	上级设备容量受限
24251	射阳	长荡旭东2#变	10	200	上级设备容量受限
24252	射阳	长荡湾洋7#变	10	200	上级设备容量受限
24253	射阳	长荡东沙6#变	10	200	上级设备容量受限
24254	射阳	长荡旭东7#变	10	315	上级设备容量受限
24255	射阳	长荡西沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
24256	射阳	长荡旭东村4#配变	10	400	上级设备容量受限
24257	射阳	长荡东沙7#变	10	200	上级设备容量受限
24258	射阳	长荡湾洋3#变	10	200	上级设备容量受限
24259	射阳	长荡中河6#变	10	200	上级设备容量受限
24260	射阳	长荡湾洋4#变	10	200	上级设备容量受限
24261	射阳	长荡旭东9#变	10	200	上级设备容量受限
24262	射阳	长荡西沙5#配变	10	315	上级设备容量受限
24263	射阳	长荡陈林6#变	10	200	上级设备容量受限
24264	射阳	长荡陈林5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24265	射阳	长荡东沙12#变	10	200	上级设备容量受限
24266	射阳	长荡旭东12#配变	10	200	上级设备容量受限
24267	射阳	长荡西沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
24268	射阳	长荡湾洋13#变	10	200	上级设备容量受限
24269	射阳	长荡湾洋1#变	10	200	上级设备容量受限
24270	射阳	长荡旭东3#配变	10	400	上级设备容量受限
24271	射阳	长荡湾洋5#变	10	200	上级设备容量受限
24272	射阳	长荡陈林8#配变	10	200	上级设备容量受限
24273	射阳	长荡西沙13#配变	10	400	上级设备容量受限
24274	射阳	长荡东沙4#配变	10	400	上级设备容量受限
24275	射阳	长荡西沙村4#配变	10	315	上级设备容量受限
24276	射阳	长荡东沙9#变	10	400	上级设备容量受限
24277	射阳	长荡陈林11#配变	10	400	上级设备容量受限
24278	射阳	长荡西沙9#配变	10	400	上级设备容量受限
24279	射阳	长荡东沙5#变	10	400	上级设备容量受限
24280	射阳	长荡旭东5#配变	10	400	上级设备容量受限
24281	射阳	长荡旭东10#变	10	400	上级设备容量受限
24282	射阳	东风2#变	10	200	本级设备容量受限
24283	射阳	日新2#变JN	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24284	射阳	日新5#变JN	10	200	上级设备容量受限
24285	射阳	东风7#变080	10	200	上级设备容量受限
24286	射阳	日新9#变044	10	200	上级设备容量受限
24287	射阳	日新14#变078	10	200	上级设备容量受限
24288	射阳	友好1#变029	10	200	上级设备容量受限
24289	射阳	日新4#变JN	10	200	上级设备容量受限
24290	射阳	安东17#变092	10	200	上级设备容量受限
24291	射阳	日新1#变JN	10	200	上级设备容量受限
24292	射阳	日新6#配变	10	200	上级设备容量受限
24293	射阳	射阳日新19#配变	10	200	上级设备容量受限
24294	射阳	东风5#变072	10	100	上级设备容量受限
24295	射阳	日新8#变042	10	200	上级设备容量受限
24296	射阳	日新13#变063	10	200	上级设备容量受限
24297	射阳	安东2#变027	10	200	上级设备容量受限
24298	射阳	日新11#变062	10	200	上级设备容量受限
24299	射阳	安东7#变043	10	200	上级设备容量受限
24300	射阳	东风8#变086	10	200	上级设备容量受限
24301	射阳	东风4#变JN	10	200	上级设备容量受限
24302	射阳	东风10#变087	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24303	射阳	日新18#变089	10	200	上级设备容量受限
24304	射阳	日新7#变041	10	200	上级设备容量受限
24305	射阳	日新17#变088	10	200	上级设备容量受限
24306	射阳	安东15#变090	10	200	上级设备容量受限
24307	射阳	安东16#变091	10	200	上级设备容量受限
24308	射阳	东风9#变085	10	200	上级设备容量受限
24309	射阳	东风1#变021	10	200	上级设备容量受限
24310	射阳	日新15#配变新	10	200	上级设备容量受限
24311	射阳	东风6#变075	10	200	上级设备容量受限
24312	射阳	东风11#配变	10	200	上级设备容量受限
24313	射阳	日新10#变056	10	400	上级设备容量受限
24314	射阳	东风3#变019	10	400	上级设备容量受限
24315	射阳	东风12#变	10	400	上级设备容量受限
24316	射阳	日新16#配变	10	400	上级设备容量受限
24317	射阳	日新12#变077	10	400	上级设备容量受限
24318	射阳	日新3#变073	10	400	上级设备容量受限
24319	射阳	芦洼7#变JN	10	200	本级设备容量受限
24320	射阳	新庄8#变103	10	200	上级设备容量受限
24321	射阳	安南4#变028	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24322	射阳	新庄7#变097	10	200	上级设备容量受限
24323	射阳	安乐12#变091	10	200	上级设备容量受限
24324	射阳	安南12#变	10	200	上级设备容量受限
24325	射阳	安南8#变078	10	200	上级设备容量受限
24326	射阳	新庄12#变111	10	200	上级设备容量受限
24327	射阳	新庄11#变110	10	200	上级设备容量受限
24328	射阳	芦洼6#变053	10	200	上级设备容量受限
24329	射阳	诚民2#配变	10	400	上级设备容量受限
24330	射阳	诚民9#变	10	200	上级设备容量受限
24331	射阳	安南17#变135	10	200	上级设备容量受限
24332	射阳	安南15#变117	10	200	上级设备容量受限
24333	射阳	安南7#配变	10	200	上级设备容量受限
24334	射阳	诚民11#变	10	200	上级设备容量受限
24335	射阳	新庄13#变112	10	200	上级设备容量受限
24336	射阳	安南5#变045	10	200	上级设备容量受限
24337	射阳	安南14#变116	10	200	上级设备容量受限
24338	射阳	诚民3#变	10	400	上级设备容量受限
24339	射阳	安南3#变	10	400	上级设备容量受限
24340	射阳	安南13#变115	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24341	射阳	新庄9#变JN	10	400	上级设备容量受限
24342	射阳	安南16#变118	10	400	上级设备容量受限
24343	射阳	新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
24344	射阳	建设3#变	10	400	本级设备容量受限
24345	射阳	跃中14#变	10	200	本级设备容量受限
24346	射阳	幸福14#变	10	200	本级设备容量受限
24347	射阳	兴城逸品1#变压器	10	800	上级设备容量受限
24348	射阳	景元尚品箱变主变	10	630	上级设备容量受限
24349	射阳	龙港9#变	10	400	上级设备容量受限
24350	射阳	街道25#变	10	400	上级设备容量受限
24351	射阳	龙港12#变	10	400	上级设备容量受限
24352	射阳	龙港13#变	10	315	上级设备容量受限
24353	射阳	万隆18#变	10	200	上级设备容量受限
24354	射阳	建设8#变	10	200	上级设备容量受限
24355	射阳	跃中8#变	10	200	上级设备容量受限
24356	射阳	跃中4#变	10	200	上级设备容量受限
24357	射阳	跃中6#变	10	200	上级设备容量受限
24358	射阳	跃中7#变	10	200	上级设备容量受限
24359	射阳	跃中13#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24360	射阳	建设4#变	10	200	上级设备容量受限
24361	射阳	幸福6#变	10	200	上级设备容量受限
24362	射阳	幸福10#变	10	200	上级设备容量受限
24363	射阳	跃中5#变	10	200	上级设备容量受限
24364	射阳	跃中2#变	10	315	上级设备容量受限
24365	射阳	建设5#变	10	200	上级设备容量受限
24366	射阳	跃中19#配变	10	200	上级设备容量受限
24367	射阳	幸福2#配变	10	200	上级设备容量受限
24368	射阳	万隆3#变	10	200	上级设备容量受限
24369	射阳	建设6#变	10	200	上级设备容量受限
24370	射阳	跃中18#配变	10	200	上级设备容量受限
24371	射阳	建设2#配变	10	400	上级设备容量受限
24372	射阳	跃中22#配变	10	200	上级设备容量受限
24373	射阳	跃中12#配变	10	200	上级设备容量受限
24374	射阳	跃中9#变	10	200	上级设备容量受限
24375	射阳	跃中16#变	10	200	上级设备容量受限
24376	射阳	建设7#变	10	200	上级设备容量受限
24377	射阳	金星17#配变	10	200	上级设备容量受限
24378	射阳	跃中20#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24379	射阳	幸福3#配变	10	200	上级设备容量受限
24380	射阳	建设9#配变	10	200	上级设备容量受限
24381	射阳	幸福5#变	10	200	上级设备容量受限
24382	射阳	幸福15#变	10	200	上级设备容量受限
24383	射阳	幸福16#配变	10	200	上级设备容量受限
24384	射阳	龙港15#变	10	400	上级设备容量受限
24385	射阳	街道4#变	10	400	上级设备容量受限
24386	射阳	建设1#变	10	400	上级设备容量受限
24387	射阳	幸福13#变	10	400	上级设备容量受限
24388	射阳	街道23#变	10	400	上级设备容量受限
24389	射阳	街道7#变	10	400	上级设备容量受限
24390	射阳	龙港10#变	10	400	上级设备容量受限
24391	射阳	龙港8#变	10	400	上级设备容量受限
24392	射阳	街道20#变	10	400	上级设备容量受限
24393	射阳	特庸唐湾2#配变	10	400	本级设备容量受限
24394	射阳	唐湾14#配变	10	400	上级设备容量受限
24395	射阳	永星13#变	10	400	上级设备容量受限
24396	射阳	唐湾15#变	10	125	上级设备容量受限
24397	射阳	特庸永星5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24398	射阳	特庸唐湾1#变	10	400	上级设备容量受限
24399	射阳	唐湾8#变	10	200	上级设备容量受限
24400	射阳	唐湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
24401	射阳	特庸唐湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
24402	射阳	特庸唐湾3#变	10	400	本级设备容量受限
24403	射阳	唐湾5#变	10	400	上级设备容量受限
24404	射阳	特庸永星3#配变	10	200	上级设备容量受限
24405	射阳	特庸永星12#变	10	400	上级设备容量受限
24406	射阳	永星10#变	10	400	上级设备容量受限
24407	射阳	唐湾11#变	10	200	上级设备容量受限
24408	射阳	特庸唐湾7#变	10	400	上级设备容量受限
24409	射阳	特庸永星11#变	10	315	上级设备容量受限
24410	射阳	码头11#变	10	200	上级设备容量受限
24411	射阳	永星9#变	10	400	上级设备容量受限
24412	射阳	永星1#变	10	200	上级设备容量受限
24413	射阳	码头4#配变	10	400	上级设备容量受限
24414	射阳	特庸唐湾6#变	10	400	上级设备容量受限
24415	射阳	永星2#变	10	400	上级设备容量受限
24416	射阳	码头10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24417	射阳	永星6#变	10	400	上级设备容量受限
24418	射阳	永星8#变	10	400	上级设备容量受限
24419	射阳	永星14#配变	10	400	上级设备容量受限
24420	射阳	特庸金山8#变(北洋5#)	10	200	本级设备容量受限
24421	射阳	特庸连庆2#变	10	200	本级设备容量受限
24422	射阳	金山1#变	10	400	本级设备容量受限
24423	射阳	北洋园区6#配变	10	200	上级设备容量受限
24424	射阳	时代华庭2#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
24425	射阳	时代华庭1#箱变配变	10	800	上级设备容量受限
24426	射阳	北洋园区5#配变	10	200	上级设备容量受限
24427	射阳	文庭雅苑1#箱变	10	630	上级设备容量受限
24428	射阳	时代公寓小区2#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
24429	射阳	北洋1#变	10	400	上级设备容量受限
24430	射阳	北洋园区1#	10	400	上级设备容量受限
24431	射阳	特庸北洋11#变	10	400	上级设备容量受限
24432	射阳	金山4#变	10	200	上级设备容量受限
24433	射阳	北洋园区2#变	10	400	上级设备容量受限
24434	射阳	特庸北洋7#变	10	200	上级设备容量受限
24435	射阳	金山2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24436	射阳	连庆7#变	10	315	上级设备容量受限
24437	射阳	金山3#变	10	200	上级设备容量受限
24438	射阳	特庸永丰4#变	10	200	上级设备容量受限
24439	射阳	连庆12#变	10	200	上级设备容量受限
24440	射阳	北洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
24441	射阳	特庸连庆13#配变	10	200	上级设备容量受限
24442	射阳	金山13#配变	10	200	上级设备容量受限
24443	射阳	特庸北洋10#变	10	200	上级设备容量受限
24444	射阳	北洋4#变	10	200	上级设备容量受限
24445	射阳	北洋9#变	10	200	上级设备容量受限
24446	射阳	特庸北洋园区3#变	10	400	上级设备容量受限
24447	射阳	特庸连庆11#变	10	400	上级设备容量受限
24448	射阳	特庸码头3#变	10	400	上级设备容量受限
24449	射阳	金山7#变	10	200	上级设备容量受限
24450	射阳	北洋6#变	10	200	上级设备容量受限
24451	射阳	北洋3#变JN	10	200	上级设备容量受限
24452	射阳	金山6#变	10	400	上级设备容量受限
24453	射阳	特庸北洋2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
24454	射阳	小尖1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24455	射阳	三港1#变	10	200	上级设备容量受限
24456	射阳	启航公寓1#开关站2#配变	10	800	上级设备容量受限
24457	射阳	后湾4#变	10	200	上级设备容量受限
24458	射阳	后湾2#变	10	200	上级设备容量受限
24459	射阳	启航公寓1#配电房4#配变	10	800	上级设备容量受限
24460	射阳	陈洋3#配变	10	400	上级设备容量受限
24461	射阳	安东6#变配变	10	200	本级设备容量受限
24462	射阳	安东18#变093	10	200	上级设备容量受限
24463	射阳	安东23#配变	10	200	上级设备容量受限
24464	射阳	安东10#变050	10	200	上级设备容量受限
24465	射阳	丰登6#变JN	10	200	上级设备容量受限
24466	射阳	安东3#配变	10	200	上级设备容量受限
24467	射阳	丰登5#配变	10	200	上级设备容量受限
24468	射阳	安东11#变	10	400	上级设备容量受限
24469	射阳	安东13#变066	10	200	上级设备容量受限
24470	射阳	丰登9#变060	10	200	上级设备容量受限
24471	射阳	丰登4#变012	10	200	上级设备容量受限
24472	射阳	安东4#变033	10	160	上级设备容量受限
24473	射阳	丰登11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24474	射阳	友好2#变JN	10	200	上级设备容量受限
24475	射阳	安东12#变069	10	200	上级设备容量受限
24476	射阳	丰登10#变068	10	200	上级设备容量受限
24477	射阳	射阳安东14#变	10	200	上级设备容量受限
24478	射阳	丰登7#变065	10	200	上级设备容量受限
24479	射阳	安东22#配变	10	200	上级设备容量受限
24480	射阳	安东5#配变	10	400	上级设备容量受限
24481	射阳	友好3#变057	10	400	上级设备容量受限
24482	射阳	安东8#变052	10	400	上级设备容量受限
24483	射阳	东方7#变JN	10	200	上级设备容量受限
24484	射阳	东方15#变	10	200	上级设备容量受限
24485	射阳	幸福18#配变	10	200	上级设备容量受限
24486	射阳	东方22#变	10	200	上级设备容量受限
24487	射阳	东方8#变	10	315	上级设备容量受限
24488	射阳	东方27#变	10	200	上级设备容量受限
24489	射阳	东方14#变	10	200	上级设备容量受限
24490	射阳	幸福17#配变	10	200	上级设备容量受限
24491	射阳	伍份5#变	10	200	本级设备容量受限
24492	射阳	启航公寓1#开关站1#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24493	射阳	二洼5#变	10	200	上级设备容量受限
24494	射阳	伍份3#变	10	200	上级设备容量受限
24495	射阳	伍份4#变	10	200	上级设备容量受限
24496	射阳	伍份安置区	10	630	上级设备容量受限
24497	射阳	伍份16#配变	10	200	上级设备容量受限
24498	射阳	伍份9#配变	10	200	上级设备容量受限
24499	射阳	二洼10#变	10	200	上级设备容量受限
24500	射阳	二洼15#变	10	200	上级设备容量受限
24501	射阳	启航公寓1#配电房3#配变	10	800	上级设备容量受限
24502	射阳	二洼14#变	10	200	上级设备容量受限
24503	射阳	北份7#变	10	200	上级设备容量受限
24504	射阳	伍份7#变	10	200	上级设备容量受限
24505	射阳	二洼13#变	10	200	上级设备容量受限
24506	射阳	二洼12#变	10	200	上级设备容量受限
24507	射阳	二洼1#变	10	200	上级设备容量受限
24508	射阳	陈洋南份4#变	10	200	上级设备容量受限
24509	射阳	陈洋街道6#变.	10	200	上级设备容量受限
24510	射阳	伍份14#配变	10	200	上级设备容量受限
24511	射阳	北份5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24512	射阳	二洼4#变	10	200	上级设备容量受限
24513	射阳	二洼2#配变	10	400	上级设备容量受限
24514	射阳	洋北5#配变	10	200	上级设备容量受限
24515	射阳	洋北3#变	10	200	上级设备容量受限
24516	射阳	二洼6#变	10	200	上级设备容量受限
24517	射阳	二洼11#变	10	200	上级设备容量受限
24518	射阳	伍份1#变	10	200	上级设备容量受限
24519	射阳	伍份8#变	10	200	上级设备容量受限
24520	射阳	陈洋南份8#变	10	200	上级设备容量受限
24521	射阳	二洼7#综合变	10	200	上级设备容量受限
24522	射阳	北份10#变	10	400	上级设备容量受限
24523	射阳	龙港5#变	10	160	上级设备容量受限
24524	射阳	方向18#配变	10	400	上级设备容量受限
24525	射阳	津哨7#变	10	200	上级设备容量受限
24526	射阳	射阳津哨4#变	10	200	上级设备容量受限
24527	射阳	友谊17#配变	10	200	上级设备容量受限
24528	射阳	方向8#变	10	200	上级设备容量受限
24529	射阳	吉祥1#变	10	200	上级设备容量受限
24530	射阳	方向9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24531	射阳	射阳方向3#变	10	200	上级设备容量受限
24532	射阳	方向12#变	10	200	上级设备容量受限
24533	射阳	友谊6#变	10	200	上级设备容量受限
24534	射阳	友谊15#变	10	200	上级设备容量受限
24535	射阳	友谊2#变	10	200	上级设备容量受限
24536	射阳	龙港1#配变	10	200	上级设备容量受限
24537	射阳	友谊7#变	10	200	上级设备容量受限
24538	射阳	友谊18#配变	10	200	上级设备容量受限
24539	射阳	友谊20#配变	10	400	上级设备容量受限
24540	射阳	吉祥18#变	10	200	上级设备容量受限
24541	射阳	方向15#变	10	200	上级设备容量受限
24542	射阳	射阳津哨11#变	10	200	上级设备容量受限
24543	射阳	友谊16#变	10	200	上级设备容量受限
24544	射阳	友谊3#变	10	200	上级设备容量受限
24545	射阳	津哨10#变	10	200	上级设备容量受限
24546	射阳	吉祥2#变	10	400	上级设备容量受限
24547	射阳	友谊13#变	10	400	上级设备容量受限
24548	射阳	友谊9#变	10	400	上级设备容量受限
24549	射阳	吉祥11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24550	射阳	友谊11#变	10	400	上级设备容量受限
24551	射阳	龙港2#变	10	400	上级设备容量受限
24552	射阳	凤凰8#配变	10	400	本级设备容量受限
24553	射阳	风东10#配变	10	400	本级设备容量受限
24554	射阳	凤凰2#变	10	200	本级设备容量受限
24555	射阳	凤凰安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
24556	射阳	凤凰7#配变	10	200	上级设备容量受限
24557	射阳	风东17#配变	10	400	上级设备容量受限
24558	射阳	凤凰4#变	10	200	上级设备容量受限
24559	射阳	安乐4#变	10	200	上级设备容量受限
24560	射阳	风东9#配变	10	200	上级设备容量受限
24561	射阳	安乐2#配变	10	200	上级设备容量受限
24562	射阳	安乐10#配变	10	200	上级设备容量受限
24563	射阳	安乐1#变	10	200	上级设备容量受限
24564	射阳	凤凰6#配变	10	200	上级设备容量受限
24565	射阳	安乐8#变	10	400	上级设备容量受限
24566	射阳	风东1#配变	10	400	上级设备容量受限
24567	射阳	凤凰1#变	10	200	上级设备容量受限
24568	射阳	凤凰3#	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24569	射阳	安乐5#变	10	400	上级设备容量受限
24570	射阳	安乐7#变	10	400	上级设备容量受限
24571	射阳	安乐6#变	10	400	上级设备容量受限
24572	射阳	长荡港南安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
24573	射阳	长荡街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
24574	射阳	长荡街道18#配变	10	400	上级设备容量受限
24575	射阳	长荡街道23#配变	10	200	上级设备容量受限
24576	射阳	长荡街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
24577	射阳	长荡镇街道13#配变	10	315	上级设备容量受限
24578	射阳	长荡街道20#配变	10	400	上级设备容量受限
24579	射阳	长荡街道1#配变	10	400	上级设备容量受限
24580	射阳	长荡荡中2#配变	10	200	上级设备容量受限
24581	射阳	长荡才堆1#配变	10	200	上级设备容量受限
24582	射阳	长荡才堆8#配变	10	200	上级设备容量受限
24583	射阳	长荡才堆5#配变	10	200	上级设备容量受限
24584	射阳	长荡才堆7#配变	10	200	上级设备容量受限
24585	射阳	长荡街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
24586	射阳	长荡街道25 # 配变	10	400	上级设备容量受限
24587	射阳	长荡居委会2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24588	射阳	长荡街道14#配变	10	400	上级设备容量受限
24589	射阳	长荡居委会5#配变	10	200	上级设备容量受限
24590	射阳	长荡荡中9#配变	10	400	上级设备容量受限
24591	射阳	长荡才堆村2#配变	10	400	上级设备容量受限
24592	射阳	长荡荡中5#配变	10	400	上级设备容量受限
24593	射阳	长荡镇街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
24594	射阳	长荡街道19#配变	10	400	上级设备容量受限
24595	射阳	长荡才堆6#变	10	400	上级设备容量受限
24596	射阳	金山15#变	10	400	上级设备容量受限
24597	射阳	金山9#变	10	400	上级设备容量受限
24598	射阳	开洋3#配变	10	200	本级设备容量受限
24599	射阳	三友2#配变	10	200	本级设备容量受限
24600	射阳	开洋7#配变	10	200	本级设备容量受限
24601	射阳	东湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
24602	射阳	东湾5#配变	10	400	本级设备容量受限
24603	射阳	七埠8#配变	10	200	本级设备容量受限
24604	射阳	桃园安置区5#箱式变压器	10	500	上级设备容量受限
24605	射阳	七埠6#配变	10	200	上级设备容量受限
24606	射阳	七埠13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24607	射阳	七埠1#配变	10	200	上级设备容量受限
24608	射阳	陈洋岱范12#配变	10	200	上级设备容量受限
24609	射阳	公用11#配变	10	400	上级设备容量受限
24610	射阳	清逸花园小区配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
24611	射阳	公用12#	10	400	上级设备容量受限
24612	射阳	公用7#配变	10	400	上级设备容量受限
24613	射阳	桃园4#箱变	10	800	上级设备容量受限
24614	射阳	岱范7#配变	10	200	上级设备容量受限
24615	射阳	开洋13#配变	10	200	上级设备容量受限
24616	射阳	桃园安置区3#箱变	10	800	上级设备容量受限
24617	射阳	清逸花园小区配电室1#变压器	10	800	上级设备容量受限
24618	射阳	岱范2#配变	10	200	上级设备容量受限
24619	射阳	桃园2#箱变	10	800	上级设备容量受限
24620	射阳	开洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
24621	射阳	岱范3#配变	10	200	上级设备容量受限
24622	射阳	开洋4#配变	10	200	上级设备容量受限
24623	射阳	开洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
24624	射阳	东湾2#配变	10	200	上级设备容量受限
24625	射阳	七埠7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24626	射阳	开洋6#配变	10	400	上级设备容量受限
24627	射阳	开洋11#配变	10	200	上级设备容量受限
24628	射阳	开洋9#配变	10	200	上级设备容量受限
24629	射阳	东湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
24630	射阳	开洋10#配变	10	200	上级设备容量受限
24631	射阳	洋南4#配变	10	200	上级设备容量受限
24632	射阳	三友9#配变	10	200	上级设备容量受限
24633	射阳	七埠10#配变	10	200	上级设备容量受限
24634	射阳	开洋8#配变	10	200	上级设备容量受限
24635	射阳	杜心4#配变	10	200	上级设备容量受限
24636	射阳	岱范10#配变	10	200	上级设备容量受限
24637	射阳	开洋1#综合配变	10	200	上级设备容量受限
24638	射阳	富洋6#配变	10	200	上级设备容量受限
24639	射阳	开洋12#配变	10	200	上级设备容量受限
24640	射阳	陈洋街道9#配变	10	200	上级设备容量受限
24641	射阳	陈洋富洋5#配变	10	200	上级设备容量受限
24642	射阳	东湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
24643	射阳	七埠9#配变	10	400	上级设备容量受限
24644	射阳	桃园1#箱变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24645	射阳	西区21#变	10	400	本级设备容量受限
24646	射阳	颐景园北区1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
24647	射阳	公园壹号2#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
24648	射阳	颐景园南区1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
24649	射阳	公园壹号开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
24650	射阳	颐景园南区1#开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
24651	射阳	10kV公园线交警队充电桩1#变	10	400	上级设备容量受限
24652	射阳	公园壹号1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
24653	射阳	颐景园南区1#配电房6#变	10	630	上级设备容量受限
24654	射阳	颐景园北区1#开关站4#配变	10	630	上级设备容量受限
24655	射阳	英伦庄园小区配电房2#变	10	400	上级设备容量受限
24656	射阳	公园壹号开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
24657	射阳	河西7#变	10	200	本级设备容量受限
24658	射阳	河西10#变	10	200	上级设备容量受限
24659	射阳	民主5#变	10	400	上级设备容量受限
24660	射阳	农场4#变	10	200	上级设备容量受限
24661	射阳	陈洋民主8#配变	10	200	上级设备容量受限
24662	射阳	利国17#	10	200	上级设备容量受限
24663	射阳	丰河9#变.	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24664	射阳	利国11#变	10	200	上级设备容量受限
24665	射阳	农场3#配变	10	200	上级设备容量受限
24666	射阳	洋北6#变	10	200	上级设备容量受限
24667	射阳	洋北4#变	10	400	上级设备容量受限
24668	射阳	陈洋丰河4#配变	10	200	上级设备容量受限
24669	射阳	利国1#变	10	200	上级设备容量受限
24670	射阳	丰河2#变	10	200	上级设备容量受限
24671	射阳	利国13#变	10	200	上级设备容量受限
24672	射阳	民主7#变	10	200	上级设备容量受限
24673	射阳	陈洋农场2#变	10	200	上级设备容量受限
24674	射阳	利国3#变	10	160	上级设备容量受限
24675	射阳	利国16#变	10	200	上级设备容量受限
24676	射阳	农场5#变	10	200	上级设备容量受限
24677	射阳	河西9#变	10	200	上级设备容量受限
24678	射阳	民主3#变	10	200	上级设备容量受限
24679	射阳	丰河1#变	10	200	上级设备容量受限
24680	射阳	丰河10#	10	200	上级设备容量受限
24681	射阳	丰河6#变	10	200	上级设备容量受限
24682	射阳	丰河11#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24683	射阳	陈洋2#变	10	250	上级设备容量受限
24684	射阳	陈洋民主2#变	10	200	上级设备容量受限
24685	射阳	民主4#变	10	200	上级设备容量受限
24686	射阳	利国6#变	10	200	上级设备容量受限
24687	射阳	利国2#变	10	200	上级设备容量受限
24688	射阳	河西3#变	10	200	上级设备容量受限
24689	射阳	河西1#变	10	200	上级设备容量受限
24690	射阳	利国15#变	10	200	上级设备容量受限
24691	射阳	丰河7#变	10	200	上级设备容量受限
24692	射阳	利国9#变	10	200	上级设备容量受限
24693	射阳	丰河5#变	10	200	上级设备容量受限
24694	射阳	利国8#变	10	200	上级设备容量受限
24695	射阳	丰河8#配变	10	200	上级设备容量受限
24696	射阳	河西8#变	10	200	上级设备容量受限
24697	射阳	丰河3#变	10	200	上级设备容量受限
24698	射阳	洋北河西13#变	10	200	上级设备容量受限
24699	射阳	利国10#变	10	400	上级设备容量受限
24700	射阳	洋北1#变	10	400	上级设备容量受限
24701	射阳	陈洋农场1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24702	射阳	岱范13#变	10	200	上级设备容量受限
24703	射阳	公用5#变.	10	400	上级设备容量受限
24704	射阳	富洋10#变	10	200	上级设备容量受限
24705	射阳	公用22#配变	10	200	上级设备容量受限
24706	射阳	公用2#变.	10	630	上级设备容量受限
24707	射阳	岱范8#变	10	200	上级设备容量受限
24708	射阳	岱范9#变	10	200	上级设备容量受限
24709	射阳	公用14#变	10	400	上级设备容量受限
24710	射阳	富洋11#变	10	200	上级设备容量受限
24711	射阳	富洋4#变	10	400	上级设备容量受限
24712	射阳	公用15#变	10	400	上级设备容量受限
24713	射阳	岱范11#变	10	200	上级设备容量受限
24714	射阳	公用21#变	10	400	上级设备容量受限
24715	射阳	陈洋岱范6#变	10	200	上级设备容量受限
24716	射阳	公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
24717	射阳	公用9#变	10	400	上级设备容量受限
24718	射阳	富洋13#变	10	200	上级设备容量受限
24719	射阳	富洋1#变	10	200	上级设备容量受限
24720	射阳	岱范5#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24721	射阳	富洋7#变	10	200	上级设备容量受限
24722	射阳	岱范1#变	10	100	上级设备容量受限
24723	射阳	岱范4#变	10	200	上级设备容量受限
24724	射阳	陈洋富洋12#变	10	200	上级设备容量受限
24725	射阳	公用3#变	10	200	上级设备容量受限
24726	射阳	公用19#变新增	10	250	上级设备容量受限
24727	射阳	富洋2#变	10	400	上级设备容量受限
24728	射阳	公用1#变	10	315	上级设备容量受限
24729	射阳	富洋8#变	10	315	上级设备容量受限
24730	射阳	富洋9#配变	10	400	上级设备容量受限
24731	射阳	公用6#配变	10	400	上级设备容量受限
24732	射阳	公用10#变	10	400	上级设备容量受限
24733	射阳	公用变20#	10	400	上级设备容量受限
24734	射阳	公用13#变	10	400	上级设备容量受限
24735	射阳	公用4#配变	10	400	上级设备容量受限
24736	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
24737	射阳	射北变光伏配变	10	100	上级设备容量受限
24738	射阳	城区射东线中联6组配变	10	400	上级设备容量受限
24739	射阳	东都天润24#变压器	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24740	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
24741	射阳	东都天润19#变压器	10	800	上级设备容量受限
24742	射阳	东都天润21#变压器	10	800	上级设备容量受限
24743	射阳	金科集美望湖公馆B区一期1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
24744	射阳	金科集美望湖公馆B区一期2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
24745	射阳	东都天润2号开关站17号变压器	10	800	上级设备容量受限
24746	射阳	幸福安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
24747	射阳	街道13#变	10	315	上级设备容量受限
24748	射阳	兴盛豪庭3#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
24749	射阳	兴盛豪庭1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
24750	射阳	幸福9#变	10	400	上级设备容量受限
24751	射阳	街道19#变	10	400	上级设备容量受限
24752	射阳	街道14#配变	10	315	上级设备容量受限
24753	射阳	街道9#变	10	400	上级设备容量受限
24754	射阳	街道26#变	10	400	上级设备容量受限
24755	射阳	兴盛豪庭2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
24756	射阳	街道35#变	10	400	上级设备容量受限
24757	射阳	幸福安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
24758	射阳	幸福4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24759	射阳	幸福1#变	10	200	上级设备容量受限
24760	射阳	幸福12#变	10	200	上级设备容量受限
24761	射阳	幸福7#变	10	200	上级设备容量受限
24762	射阳	街道10#配变	10	200	上级设备容量受限
24763	射阳	幸福8#配变	10	200	上级设备容量受限
24764	射阳	幸福11#变	10	200	上级设备容量受限
24765	射阳	街道27#变	10	200	上级设备容量受限
24766	射阳	街道16#配变	10	400	上级设备容量受限
24767	射阳	街道12#变	10	400	上级设备容量受限
24768	射阳	兴桥街道5#变	10	400	上级设备容量受限
24769	射阳	兴桥街道3#变	10	400	上级设备容量受限
24770	射阳	街道22#变	10	400	上级设备容量受限
24771	射阳	街道31#变	10	400	上级设备容量受限
24772	射阳	街道17#配变	10	315	上级设备容量受限
24773	射阳	街道6#变	10	400	上级设备容量受限
24774	射阳	兴桥街道2#变	10	400	上级设备容量受限
24775	射阳	街道32#变	10	400	上级设备容量受限
24776	射阳	街道28#变	10	400	上级设备容量受限
24777	射阳	街道34#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24778	射阳	街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
24779	射阳	街道30#变	10	400	上级设备容量受限
24780	射阳	街道33#变	10	400	上级设备容量受限
24781	射阳	街道29#变	10	400	上级设备容量受限
24782	射阳	街道24#变	10	400	上级设备容量受限
24783	射阳	街道21#变	10	400	上级设备容量受限
24784	射阳	风东6#配变	10	400	本级设备容量受限
24785	射阳	风东3#变	10	400	本级设备容量受限
24786	射阳	风兴2#变	10	400	上级设备容量受限
24787	射阳	风东7#配变	10	200	上级设备容量受限
24788	射阳	汇丰市场配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
24789	射阳	汇丰市场配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
24790	射阳	正塘21#配变	10	200	上级设备容量受限
24791	射阳	汇丰市场箱变001(10KV祝伟线)	10	200	上级设备容量受限
24792	射阳	西区8#配变	10	400	上级设备容量受限
24793	射阳	风东8#配变	10	200	上级设备容量受限
24794	射阳	大有国际装饰城	10	400	上级设备容量受限
24795	射阳	风东2#变	10	200	上级设备容量受限
24796	射阳	风东11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24797	射阳	凤东12#配变	10	160	上级设备容量受限
24798	射阳	凤东14#变	10	200	上级设备容量受限
24799	射阳	正塘10#	10	315	上级设备容量受限
24800	射阳	凤凰9#配变	10	200	上级设备容量受限
24801	射阳	正塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
24802	射阳	凤东13#变	10	400	上级设备容量受限
24803	射阳	西区7#配变	10	315	上级设备容量受限
24804	射阳	凤东5#变	10	400	上级设备容量受限
24805	射阳	凤东4#变	10	400	上级设备容量受限
24806	射阳	凤兴1#变	10	400	上级设备容量受限
24807	射阳	西区13#配变	10	400	上级设备容量受限
24808	射阳	新区6#变	10	400	上级设备容量受限
24809	射阳	通洋四班10#配变	10	200	上级设备容量受限
24810	射阳	通洋四班3#配变	10	200	上级设备容量受限
24811	射阳	通洋新班5#配变	10	200	上级设备容量受限
24812	射阳	通洋四班9#配变	10	200	上级设备容量受限
24813	射阳	通洋新班4#配变	10	200	上级设备容量受限
24814	射阳	通洋三班2#配变	10	200	上级设备容量受限
24815	射阳	通洋三班1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24816	射阳	通洋新班7#配变	10	200	上级设备容量受限
24817	射阳	通洋三班4#配变	10	200	上级设备容量受限
24818	射阳	通洋三班6#配变	10	200	上级设备容量受限
24819	射阳	通洋四班5#配变	10	200	上级设备容量受限
24820	射阳	通洋三班9#配变	10	200	上级设备容量受限
24821	射阳	通洋新班3#配变	10	200	上级设备容量受限
24822	射阳	通洋三班5#配变	10	200	上级设备容量受限
24823	射阳	通洋四班11#配变	10	200	上级设备容量受限
24824	射阳	通洋新班9#配变	10	200	上级设备容量受限
24825	射阳	通洋四班6#配变	10	200	上级设备容量受限
24826	射阳	通洋新班1#配变	10	400	上级设备容量受限
24827	射阳	大兴公变2#配变	10	400	本级设备容量受限
24828	射阳	运棉7#配变	10	200	上级设备容量受限
24829	射阳	射兴2#配变	10	200	上级设备容量受限
24830	射阳	运南5#配变	10	200	上级设备容量受限
24831	射阳	运南4#配变	10	200	上级设备容量受限
24832	射阳	新淤5#配变	10	400	上级设备容量受限
24833	射阳	射兴12#配变	10	200	上级设备容量受限
24834	射阳	射兴15#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24835	射阳	运河6#配变	10	200	上级设备容量受限
24836	射阳	运南1#配变	10	200	上级设备容量受限
24837	射阳	新淤9#配变	10	200	上级设备容量受限
24838	射阳	运河2#配变	10	200	上级设备容量受限
24839	射阳	运南2#配变	10	200	上级设备容量受限
24840	射阳	运南8#配变	10	200	上级设备容量受限
24841	射阳	运河5#配变	10	200	上级设备容量受限
24842	射阳	运河1#配变	10	200	上级设备容量受限
24843	射阳	运南3#配变	10	200	上级设备容量受限
24844	射阳	大兴公用变4#配变	10	200	上级设备容量受限
24845	射阳	运棉14#变	10	200	上级设备容量受限
24846	射阳	运河7#配变	10	200	上级设备容量受限
24847	射阳	大兴公用变3#配变	10	200	上级设备容量受限
24848	射阳	运河4#配变	10	200	上级设备容量受限
24849	射阳	运南7#配变	10	200	上级设备容量受限
24850	射阳	运河3#配变	10	200	上级设备容量受限
24851	射阳	新淤12#配变	10	200	上级设备容量受限
24852	射阳	运南6#配变	10	200	上级设备容量受限
24853	射阳	大兴公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24854	射阳	新淤8配变	10	400	上级设备容量受限
24855	射阳	青春5#变	10	200	本级设备容量受限
24856	射阳	双合7#变	10	400	本级设备容量受限
24857	射阳	南庄6#变	10	200	本级设备容量受限
24858	射阳	青春7#变	10	200	本级设备容量受限
24859	射阳	南庄11#配变	10	400	上级设备容量受限
24860	射阳	南庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
24861	射阳	青华9#变	10	200	上级设备容量受限
24862	射阳	青华5#配变	10	200	上级设备容量受限
24863	射阳	青春10#变	10	200	上级设备容量受限
24864	射阳	青春14#配变	10	200	上级设备容量受限
24865	射阳	南庄10#配变	10	200	上级设备容量受限
24866	射阳	青华3#变	10	200	上级设备容量受限
24867	射阳	青华4#变	10	200	上级设备容量受限
24868	射阳	青华10#变	10	200	上级设备容量受限
24869	射阳	青华16#配变	10	200	上级设备容量受限
24870	射阳	青华17#配变	10	200	上级设备容量受限
24871	射阳	双合13#配变	10	200	上级设备容量受限
24872	射阳	南庄3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24873	射阳	双合8#变	10	200	上级设备容量受限
24874	射阳	射阳青华15#配变	10	200	上级设备容量受限
24875	射阳	南庄2#变	10	315	上级设备容量受限
24876	射阳	青春9#变	10	200	上级设备容量受限
24877	射阳	青春8#变	10	200	上级设备容量受限
24878	射阳	南庄1#变	10	200	上级设备容量受限
24879	射阳	青华13#变	10	200	上级设备容量受限
24880	射阳	青华8#变	10	400	上级设备容量受限
24881	射阳	南庄9#变	10	200	上级设备容量受限
24882	射阳	青春6#变	10	200	上级设备容量受限
24883	射阳	双合3#配变	10	200	上级设备容量受限
24884	射阳	南庄4#变	10	200	上级设备容量受限
24885	射阳	青华1#变	10	200	上级设备容量受限
24886	射阳	青华12#变	10	200	上级设备容量受限
24887	射阳	射阳青华11#变	10	200	上级设备容量受限
24888	射阳	青春3#变	10	200	上级设备容量受限
24889	射阳	青华7#变	10	200	上级设备容量受限
24890	射阳	青春16#变	10	200	上级设备容量受限
24891	射阳	射阳南庄5#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24892	射阳	青春2#配变	10	200	上级设备容量受限
24893	射阳	双合5#变	10	400	上级设备容量受限
24894	射阳	青华14#配变	10	200	上级设备容量受限
24895	射阳	青春4#变	10	400	上级设备容量受限
24896	射阳	青春15#变	10	200	上级设备容量受限
24897	射阳	南庄7#变	10	200	上级设备容量受限
24898	射阳	双合11#变	10	400	上级设备容量受限
24899	射阳	青华2#变	10	315	上级设备容量受限
24900	射阳	射阳青春1#变	10	200	上级设备容量受限
24901	射阳	射阳青春13#变	10	200	上级设备容量受限
24902	射阳	青春11#变	10	400	上级设备容量受限
24903	射阳	射阳青华6#变	10	400	上级设备容量受限
24904	射阳	射阳芦洼16#配变	10	400	上级设备容量受限
24905	射阳	特庸红星8#变	10	200	上级设备容量受限
24906	射阳	红星17#变	10	200	本级设备容量受限
24907	射阳	特庸红星7#配变	10	400	本级设备容量受限
24908	射阳	如意4#变	10	200	本级设备容量受限
24909	射阳	周桥3#变JN	10	200	本级设备容量受限
24910	射阳	特庸如意1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24911	射阳	特庸全心10#变	10	200	上级设备容量受限
24912	射阳	盘洋9#变	10	100	上级设备容量受限
24913	射阳	特庸洋西6#变	10	200	上级设备容量受限
24914	射阳	如意3#变	10	200	上级设备容量受限
24915	射阳	特庸全心8#配变	10	200	上级设备容量受限
24916	射阳	特庸洋西5#变	10	200	上级设备容量受限
24917	射阳	全心3#变JN	10	200	上级设备容量受限
24918	射阳	特庸洋西4#变	10	200	上级设备容量受限
24919	射阳	特庸周桥7#变	10	200	上级设备容量受限
24920	射阳	周桥2#变JN	10	200	上级设备容量受限
24921	射阳	洋西10#变	10	200	上级设备容量受限
24922	射阳	特庸如意2#变	10	200	上级设备容量受限
24923	射阳	如意6#	10	200	上级设备容量受限
24924	射阳	洋西8#	10	200	上级设备容量受限
24925	射阳	周桥9#变	10	100	上级设备容量受限
24926	射阳	特庸联心1#配变	10	200	上级设备容量受限
24927	射阳	特庸洋西9#变	10	200	上级设备容量受限
24928	射阳	特庸联心8#变JN	10	200	上级设备容量受限
24929	射阳	特庸如意8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24930	射阳	周桥5#变	10	200	上级设备容量受限
24931	射阳	周桥6#变1	10	400	上级设备容量受限
24932	射阳	盘洋1#变	10	200	上级设备容量受限
24933	射阳	周桥1#变	10	200	上级设备容量受限
24934	射阳	特庸周桥4#变	10	200	上级设备容量受限
24935	射阳	如意7#配变	10	200	上级设备容量受限
24936	射阳	全心7#配变	10	200	上级设备容量受限
24937	射阳	特庸洋西14#变	10	200	上级设备容量受限
24938	射阳	洋西2#变	10	400	上级设备容量受限
24939	射阳	特庸洋西11#变	10	200	上级设备容量受限
24940	射阳	特庸全心9#变	10	200	上级设备容量受限
24941	射阳	特庸周桥8#变	10	400	上级设备容量受限
24942	射阳	特庸洋西3#变	10	400	上级设备容量受限
24943	射阳	特庸如意5#配变	10	400	上级设备容量受限
24944	射阳	全心11#变	10	400	上级设备容量受限
24945	射阳	书香甲第2#配电房6#配变	10	800	上级设备容量受限
24946	射阳	书香甲第3#配电房10#配变	10	630	上级设备容量受限
24947	射阳	书香甲第3#配电房8#配变	10	630	上级设备容量受限
24948	射阳	东方19#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24949	射阳	东方31#变	10	400	上级设备容量受限
24950	射阳	东方1#变	10	200	上级设备容量受限
24951	射阳	黄沙港10kV东方线东方25#变	10	200	上级设备容量受限
24952	射阳	黄沙港东方6#变	10	200	上级设备容量受限
24953	射阳	东方18#变	10	400	上级设备容量受限
24954	射阳	黄沙港东方23#变	10	200	上级设备容量受限
24955	射阳	东方28#变	10	200	上级设备容量受限
24956	射阳	东方13#变	10	400	上级设备容量受限
24957	射阳	东方24#变	10	200	上级设备容量受限
24958	射阳	东方29#变	10	200	上级设备容量受限
24959	射阳	东方17#变	10	400	上级设备容量受限
24960	射阳	东方4#变	10	400	上级设备容量受限
24961	射阳	东方10#变	10	400	上级设备容量受限
24962	射阳	东方3#变	10	200	上级设备容量受限
24963	射阳	东方20#变	10	200	上级设备容量受限
24964	射阳	黄沙港东方30#变	10	200	上级设备容量受限
24965	射阳	东方2#变	10	400	上级设备容量受限
24966	射阳	东方12#变	10	400	上级设备容量受限
24967	射阳	陈洋南滩2#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24968	射阳	陈洋新宏村安置区配变	10	630	上级设备容量受限
24969	射阳	南滩11#变	10	200	上级设备容量受限
24970	射阳	民主6#变新增	10	200	上级设备容量受限
24971	射阳	陈洋南滩10#变	10	400	上级设备容量受限
24972	射阳	民主1#变	10	200	上级设备容量受限
24973	射阳	南滩8#变	10	200	上级设备容量受限
24974	射阳	河西6#变	10	200	上级设备容量受限
24975	射阳	南滩4#变	10	200	上级设备容量受限
24976	射阳	陈洋南滩3#变	10	200	上级设备容量受限
24977	射阳	陈洋南滩5#配变	10	200	上级设备容量受限
24978	射阳	南滩6#变	10	200	上级设备容量受限
24979	射阳	陈洋河西4#变	10	200	上级设备容量受限
24980	射阳	南滩1#变	10	200	上级设备容量受限
24981	射阳	洋北2#变	10	200	上级设备容量受限
24982	射阳	南滩9#变	10	200	上级设备容量受限
24983	射阳	河西线南滩7#配变	10	200	上级设备容量受限
24984	射阳	海玥府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
24985	射阳	悦珑熙苑2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
24986	射阳	悦珑熙苑2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
24987	射阳	融悦东方6#主变	10	800	上级设备容量受限
24988	射阳	融悦东方12#主变	10	800	上级设备容量受限
24989	射阳	融悦东方5#主变	10	800	上级设备容量受限
24990	射阳	融悦东方1#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
24991	射阳	紫宸3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
24992	射阳	融悦东方8#主变	10	800	上级设备容量受限
24993	射阳	皇廷锦绣府1#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
24994	射阳	融悦东方11#主变	10	800	上级设备容量受限
24995	射阳	海玥府1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
24996	射阳	皇廷锦绣府1#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
24997	射阳	紫宸2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
24998	射阳	悦珑熙苑1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
24999	射阳	融悦东方10#主变	10	800	上级设备容量受限
25000	射阳	皇廷锦绣府1#开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
25001	射阳	海玥府2#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限
25002	射阳	融悦东方4#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
25003	射阳	悦珑熙苑3#配电室9#主变	10	800	上级设备容量受限
25004	射阳	融悦东方2#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
25005	射阳	皇廷锦绣府1#开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25006	射阳	海玥府3#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
25007	射阳	融悦东方3#主变800KVA	10	800	上级设备容量受限
25008	射阳	融悦东方9#主变	10	800	上级设备容量受限
25009	射阳	皇廷锦绣府2#配电室10#主变	10	800	上级设备容量受限
25010	射阳	皇廷锦绣府2#配电室12#主变	10	800	上级设备容量受限
25011	射阳	紫宸1#开关站4#变压器	10	800	上级设备容量受限
25012	射阳	海玥府2#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
25013	射阳	紫宸1#开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
25014	射阳	悦珑熙苑3#配电室11#主变	10	800	上级设备容量受限
25015	射阳	悦珑熙苑1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
25016	射阳	紫宸2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
25017	射阳	融悦东方7#主变	10	800	上级设备容量受限
25018	射阳	紫宸3#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
25019	射阳	新生6#变	10	200	本级设备容量受限
25020	射阳	新生14#变	10	200	本级设备容量受限
25021	射阳	横港7#变	10	200	本级设备容量受限
25022	射阳	港口9#变	10	200	上级设备容量受限
25023	射阳	横港1#配变	10	200	上级设备容量受限
25024	射阳	新生5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25025	射阳	新生20#变	10	200	上级设备容量受限
25026	射阳	横港5#变	10	200	上级设备容量受限
25027	射阳	横港11#配变	10	200	上级设备容量受限
25028	射阳	新生24#变	10	200	上级设备容量受限
25029	射阳	横港12#变	10	200	上级设备容量受限
25030	射阳	横港8#变	10	200	上级设备容量受限
25031	射阳	横港14#配变	10	200	上级设备容量受限
25032	射阳	新生10#变	10	200	上级设备容量受限
25033	射阳	新生15#变	10	200	上级设备容量受限
25034	射阳	新合8#变	10	200	上级设备容量受限
25035	射阳	新合1#变	10	200	上级设备容量受限
25036	射阳	新生4#变	10	200	上级设备容量受限
25037	射阳	横港9#变	10	200	上级设备容量受限
25038	射阳	新生25#变	10	200	上级设备容量受限
25039	射阳	横港4#变	10	200	上级设备容量受限
25040	射阳	横港6#变	10	200	上级设备容量受限
25041	射阳	横港16#变	10	200	上级设备容量受限
25042	射阳	新坍横港15#配变	10	200	上级设备容量受限
25043	射阳	港口11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25044	射阳	新生21#变	10	200	上级设备容量受限
25045	射阳	新生2#变	10	200	上级设备容量受限
25046	射阳	横港17#变	10	200	上级设备容量受限
25047	射阳	港口8#变	10	200	上级设备容量受限
25048	射阳	横港3#变	10	200	上级设备容量受限
25049	射阳	新生22#配变	10	200	上级设备容量受限
25050	射阳	横港13#配变	10	200	上级设备容量受限
25051	射阳	港口3#变	10	200	上级设备容量受限
25052	射阳	新生3#配变	10	200	上级设备容量受限
25053	射阳	港口12#配变	10	200	上级设备容量受限
25054	射阳	港口2#变	10	200	上级设备容量受限
25055	射阳	横港10#变	10	200	上级设备容量受限
25056	射阳	新坍新合13#配变	10	200	上级设备容量受限
25057	射阳	新生9#变	10	400	上级设备容量受限
25058	射阳	横港2#配变	10	400	上级设备容量受限
25059	射阳	凤西2#配变	10	160	上级设备容量受限
25060	射阳	西区14#配变	10	200	上级设备容量受限
25061	射阳	颐景园南区1#开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
25062	射阳	银泰水岸商业中心7#箱变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25063	射阳	西区17#变	10	400	上级设备容量受限
25064	射阳	汽车站停车场充电桩2#箱变	10	500	上级设备容量受限
25065	射阳	西区18#变	10	400	上级设备容量受限
25066	射阳	新区3#变	10	315	上级设备容量受限
25067	射阳	9#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
25068	射阳	颐景园北区1#开关站3#配变	10	630	上级设备容量受限
25069	射阳	凤兴公寓3#变	10	400	上级设备容量受限
25070	射阳	汽车站停车场充电桩1#箱变	10	630	上级设备容量受限
25071	射阳	西区20#变	10	200	上级设备容量受限
25072	射阳	凤兴公寓1#变	10	400	上级设备容量受限
25073	射阳	6#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
25074	射阳	西区11#变	10	400	上级设备容量受限
25075	射阳	颐景园北区1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
25076	射阳	10#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
25077	射阳	凤兴5#变	10	200	上级设备容量受限
25078	射阳	凤兴3#配变	10	400	上级设备容量受限
25079	射阳	凤兴公寓4#变	10	400	上级设备容量受限
25080	射阳	西区12#变	10	400	上级设备容量受限
25081	射阳	英伦庄园小区配电房1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25082	射阳	西区2#变	10	315	上级设备容量受限
25083	射阳	公园一号小区1#变压器	10	400	上级设备容量受限
25084	射阳	双龙13#配变	10	200	上级设备容量受限
25085	射阳	悦达众翔1#变	10	315	上级设备容量受限
25086	射阳	颐景园南区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
25087	射阳	凤兴4#变	10	400	上级设备容量受限
25088	射阳	5#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
25089	射阳	颐景园南区1#配电房5#变	10	630	上级设备容量受限
25090	射阳	8#箱变主变	10	630	上级设备容量受限
25091	射阳	凤兴公寓2#变	10	400	上级设备容量受限
25092	射阳	清华环境宿舍配变	10	200	上级设备容量受限
25093	射阳	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
25094	射阳	西区10#配变	10	400	上级设备容量受限
25095	射阳	新区1#配变	10	315	上级设备容量受限
25096	射阳	西区9#配变	10	400	上级设备容量受限
25097	射阳	西区19#变	10	400	上级设备容量受限
25098	射阳	城南菜场配变主变	10	630	上级设备容量受限
25099	射阳	银盛名都13#变压器	10	800	上级设备容量受限
25100	射阳	银胜名都1#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25101	射阳	银胜名都开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
25102	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站8#主变	10	800	上级设备容量受限
25103	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
25104	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
25105	射阳	城区城南菜场2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
25106	射阳	银胜名都5#箱变12#主变	10	500	上级设备容量受限
25107	射阳	银胜名都1#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
25108	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站6#主变	10	800	上级设备容量受限
25109	射阳	银胜名都3#箱变10#主变	10	800	上级设备容量受限
25110	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站7#主变	10	800	上级设备容量受限
25111	射阳	众鑫嘉园二期2#开关站5#主变	10	800	上级设备容量受限
25112	射阳	银胜名都4#箱变11#主变	10	800	上级设备容量受限
25113	射阳	永胜华府1#配电房7#配变	10	800	上级设备容量受限
25114	射阳	永胜华府2#配电房9#配变	10	800	上级设备容量受限
25115	射阳	永胜华府2#配电房11#配变	10	800	上级设备容量受限
25116	射阳	幸福一号公馆14#变压器	10	630	上级设备容量受限
25117	射阳	银胜名都开关站3#主变	10	800	上级设备容量受限
25118	射阳	永胜华府1#开关站3#配变	10	630	上级设备容量受限
25119	射阳	银胜名都开关站9#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25120	射阳	永胜华府1#开关站1#配变	10	630	上级设备容量受限
25121	射阳	永胜华府1#配电房5#配变	10	800	上级设备容量受限
25122	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房11#主变	10	800	上级设备容量受限
25123	射阳	幸福一号公馆16#变压器	10	630	上级设备容量受限
25124	射阳	众鑫嘉园二期2#配电房9#主变	10	800	上级设备容量受限
25125	射阳	幸福一号公馆小区10#变压器	10	800	上级设备容量受限
25126	射阳	幸福一号公馆小区12#变压器	10	800	上级设备容量受限
25127	射阳	银盛名都14#变压器	10	800	上级设备容量受限
25128	射阳	海河镇跃华10#变	10	400	上级设备容量受限
25129	射阳	海河跃北1#变	10	200	本级设备容量受限
25130	射阳	海河跃北2#变	10	200	本级设备容量受限
25131	射阳	海河跃北3#变	10	400	上级设备容量受限
25132	射阳	海河跃北10#变	10	200	上级设备容量受限
25133	射阳	海河川彭13#变	10	200	上级设备容量受限
25134	射阳	海河跃北16#变	10	400	上级设备容量受限
25135	射阳	海河跃华1#变	10	200	上级设备容量受限
25136	射阳	跃华17#配变	10	200	上级设备容量受限
25137	射阳	海河巨星11#变	10	200	上级设备容量受限
25138	射阳	海河巨星10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25139	射阳	海河巨星2#变	10	200	上级设备容量受限
25140	射阳	海河巨星6#变	10	200	上级设备容量受限
25141	射阳	海河巨星4-1号变	10	200	上级设备容量受限
25142	射阳	海河巨星8#变	10	200	上级设备容量受限
25143	射阳	海河跃华20#变	10	200	上级设备容量受限
25144	射阳	海河巨星16#变	10	200	上级设备容量受限
25145	射阳	巨星20#配变	10	200	上级设备容量受限
25146	射阳	海河跃北9#变	10	315	上级设备容量受限
25147	射阳	海河巨星7#变	10	200	上级设备容量受限
25148	射阳	海河跃华13#变	10	200	上级设备容量受限
25149	射阳	海河巨星9#变	10	200	上级设备容量受限
25150	射阳	海河巨星19#变	10	200	上级设备容量受限
25151	射阳	海河跃华5#变	10	200	上级设备容量受限
25152	射阳	海河跃华15号变	10	200	上级设备容量受限
25153	射阳	海河巨星12#变	10	200	上级设备容量受限
25154	射阳	海河跃北15#变	10	200	上级设备容量受限
25155	射阳	海河巨星13#变	10	200	上级设备容量受限
25156	射阳	海河跃北13#变	10	400	上级设备容量受限
25157	射阳	海河巨星15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25158	射阳	海河巨星18#变	10	200	上级设备容量受限
25159	射阳	海河巨星17#变	10	200	上级设备容量受限
25160	射阳	海河跃华11#变	10	200	上级设备容量受限
25161	射阳	海河跃北6#变2	10	400	上级设备容量受限
25162	射阳	海河川彭5#变	10	200	上级设备容量受限
25163	射阳	海河巨星14#变	10	200	上级设备容量受限
25164	射阳	海河跃北14#变	10	400	上级设备容量受限
25165	射阳	海河巨星3#变	10	400	上级设备容量受限
25166	射阳	海河巨星1#变	10	400	上级设备容量受限
25167	射阳	海河巨星5#变	10	400	上级设备容量受限
25168	射阳	海河新运14#变	10	200	本级设备容量受限
25169	射阳	海河跃北12#变	10	200	本级设备容量受限
25170	射阳	海河五星2#变	10	200	上级设备容量受限
25171	射阳	海河川彭3#配变	10	200	上级设备容量受限
25172	射阳	海河川彭6#变	10	200	上级设备容量受限
25173	射阳	海河彭庄8#变	10	200	上级设备容量受限
25174	射阳	海河新运4#变	10	200	上级设备容量受限
25175	射阳	海河跃北5#变	10	200	上级设备容量受限
25176	射阳	海河跃北11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25177	射阳	海河跃北17#变	10	200	上级设备容量受限
25178	射阳	海河彭庄11#变	10	200	上级设备容量受限
25179	射阳	海河川彭9#变	10	200	上级设备容量受限
25180	射阳	海河五星14#变	10	200	上级设备容量受限
25181	射阳	海河彭庄1#变	10	400	上级设备容量受限
25182	射阳	海河川彭15#配变	10	200	上级设备容量受限
25183	射阳	海河新运5#变	10	400	上级设备容量受限
25184	射阳	海河川彭1#变	10	200	上级设备容量受限
25185	射阳	海河跃北4#变	10	200	上级设备容量受限
25186	射阳	海河川彭2#变	10	200	上级设备容量受限
25187	射阳	海河跃北7#变	10	400	上级设备容量受限
25188	射阳	海河彭庄10#变	10	200	上级设备容量受限
25189	射阳	海河新运12#变	10	200	上级设备容量受限
25190	射阳	海河川彭12#变	10	200	上级设备容量受限
25191	射阳	海河川彭11#变	10	200	上级设备容量受限
25192	射阳	海河五星13#变	10	200	上级设备容量受限
25193	射阳	海河新运9#变	10	400	上级设备容量受限
25194	射阳	海河川彭4#变	10	200	上级设备容量受限
25195	射阳	海河林场1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25196	射阳	海河镇林场2#变	10	200	上级设备容量受限
25197	射阳	海河跃北8#变	10	400	上级设备容量受限
25198	射阳	海河川彭7#变	10	400	上级设备容量受限
25199	射阳	海河川彭8#变	10	400	上级设备容量受限
25200	射阳	海河彭庄6队	10	400	上级设备容量受限
25201	射阳	海河阜丰1#变	10	200	本级设备容量受限
25202	射阳	海河革新15#变	10	200	本级设备容量受限
25203	射阳	海河旭日11#变	10	200	上级设备容量受限
25204	射阳	幸福家园小区配电房1#配变	10	800	上级设备容量受限
25205	射阳	海河阜丰2#变	10	200	上级设备容量受限
25206	射阳	海河阜丰3#变	10	400	上级设备容量受限
25207	射阳	海河阜丰9#变	10	200	上级设备容量受限
25208	射阳	海河革新12#变	10	200	上级设备容量受限
25209	射阳	海河革新9#配变	10	200	上级设备容量受限
25210	射阳	海河阜丰8#变	10	200	上级设备容量受限
25211	射阳	海河阜丰4#变	10	200	上级设备容量受限
25212	射阳	海河旭日6#变	10	200	上级设备容量受限
25213	射阳	海河塘洼4#变	10	400	上级设备容量受限
25214	射阳	海河塘洼11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25215	射阳	海河革新11#变	10	200	上级设备容量受限
25216	射阳	海河革新18#变	10	200	上级设备容量受限
25217	射阳	海河革新6#变	10	200	上级设备容量受限
25218	射阳	海河革新4#变	10	400	上级设备容量受限
25219	射阳	海河塘洼9#配变	10	200	上级设备容量受限
25220	射阳	海河旭日5#变	10	200	上级设备容量受限
25221	射阳	海河阜丰6#变	10	315	本级设备容量受限
25222	射阳	海河阜丰5#变	10	400	上级设备容量受限
25223	射阳	海河阜丰10#变	10	200	上级设备容量受限
25224	射阳	海河海湾6#变	10	200	上级设备容量受限
25225	射阳	海河旭日9#变	10	200	上级设备容量受限
25226	射阳	海河革新7#变	10	200	上级设备容量受限
25227	射阳	海河革新2#变	10	400	上级设备容量受限
25228	射阳	海河阜丰12#配变	10	400	上级设备容量受限
25229	射阳	海河旭日1#变	10	400	上级设备容量受限
25230	射阳	海河革新1#变	10	400	上级设备容量受限
25231	射阳	海河革新5#变	10	400	上级设备容量受限
25232	射阳	海河革新14#变	10	400	上级设备容量受限
25233	射阳	陡港8#变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25234	射阳	条海康居1#变	10	400	上级设备容量受限
25235	射阳	海河烈士3#配变	10	200	上级设备容量受限
25236	射阳	海河烈士5#配变	10	400	上级设备容量受限
25237	射阳	海河烈士11#变	10	400	上级设备容量受限
25238	射阳	跃华19#变	10	200	上级设备容量受限
25239	射阳	海河烈士20#变	10	200	上级设备容量受限
25240	射阳	海河公用21#变	10	400	上级设备容量受限
25241	射阳	海河烈士14#变	10	200	上级设备容量受限
25242	射阳	海河烈士16#变	10	200	上级设备容量受限
25243	射阳	旭日安置区4#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
25244	射阳	海河烈士8-1#变	10	400	上级设备容量受限
25245	射阳	海河旭日安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
25246	射阳	海河公用30#变	10	400	上级设备容量受限
25247	射阳	海河烈士21#变	10	200	上级设备容量受限
25248	射阳	旭日安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
25249	射阳	海河烈士19#变	10	200	上级设备容量受限
25250	射阳	海河镇革新10#变	10	200	上级设备容量受限
25251	射阳	海河陡港23#变	10	200	上级设备容量受限
25252	射阳	海河革新17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25253	射阳	海河烈士17#变	10	200	上级设备容量受限
25254	射阳	海河烈士12#变	10	200	上级设备容量受限
25255	射阳	海河陡港15#变	10	200	上级设备容量受限
25256	射阳	海河革新8#变	10	315	上级设备容量受限
25257	射阳	海河烈士1#配变	10	200	上级设备容量受限
25258	射阳	海河旭日8#变	10	200	上级设备容量受限
25259	射阳	海河海湾2#变	10	200	上级设备容量受限
25260	射阳	海河烈士9#变	10	200	上级设备容量受限
25261	射阳	海河烈士13#变	10	200	上级设备容量受限
25262	射阳	海河旭日2#配变	10	200	上级设备容量受限
25263	射阳	海河旭日4#变	10	200	上级设备容量受限
25264	射阳	海河陡港14#变	10	200	上级设备容量受限
25265	射阳	海河旭日10#变	10	200	上级设备容量受限
25266	射阳	海河烈士7#配变	10	200	上级设备容量受限
25267	射阳	海河旭日12#变	10	200	上级设备容量受限
25268	射阳	海河烈士6#配变	10	200	上级设备容量受限
25269	射阳	海河烈士15#变	10	200	上级设备容量受限
25270	射阳	海河烈士4#配变	10	250	上级设备容量受限
25271	射阳	海河革新3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25272	射阳	海河烈士10#配变	10	400	上级设备容量受限
25273	射阳	北集3#变	10	200	本级设备容量受限
25274	射阳	北集6#变	10	200	本级设备容量受限
25275	射阳	新安村5#变	10	200	本级设备容量受限
25276	射阳	振坍15#变	10	400	上级设备容量受限
25277	射阳	北集12#配变	10	200	上级设备容量受限
25278	射阳	新安16#变	10	200	上级设备容量受限
25279	射阳	长洼3#配变	10	400	上级设备容量受限
25280	射阳	振坍2#变	10	200	上级设备容量受限
25281	射阳	北集1#变	10	200	上级设备容量受限
25282	射阳	北集村2#变	10	315	上级设备容量受限
25283	射阳	新安12#配变	10	400	上级设备容量受限
25284	射阳	北集13#配变	10	200	上级设备容量受限
25285	射阳	新安18#配变	10	250	上级设备容量受限
25286	射阳	北集11#变	10	200	上级设备容量受限
25287	射阳	新安3#配变	10	200	上级设备容量受限
25288	射阳	新安村2#变	10	200	上级设备容量受限
25289	射阳	北集9#变	10	200	上级设备容量受限
25290	射阳	北集5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25291	射阳	北集7#配变	10	200	上级设备容量受限
25292	射阳	新安15#变	10	200	上级设备容量受限
25293	射阳	新安13#变	10	200	上级设备容量受限
25294	射阳	北集10#配变新	10	200	上级设备容量受限
25295	射阳	北集村4#变	10	200	上级设备容量受限
25296	射阳	新安11#变	10	200	上级设备容量受限
25297	射阳	新安14#配变	10	200	上级设备容量受限
25298	射阳	唐樵6#变	10	315	上级设备容量受限
25299	射阳	新安村7#变	10	200	上级设备容量受限
25300	射阳	新安村4#配变	10	400	上级设备容量受限
25301	射阳	北集8#变	10	200	上级设备容量受限
25302	射阳	海河跃华康居2#配变	10	400	上级设备容量受限
25303	射阳	海河跃华康居1#配变	10	400	上级设备容量受限
25304	射阳	海河跃华2#变	10	200	上级设备容量受限
25305	射阳	海河跃华3#变	10	400	上级设备容量受限
25306	射阳	海河跃华18#变	10	200	上级设备容量受限
25307	射阳	海河跃华8#变	10	200	上级设备容量受限
25308	射阳	海河海湾3#变	10	400	上级设备容量受限
25309	射阳	海河旭日安置区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25310	射阳	海河跃华9#变	10	400	上级设备容量受限
25311	射阳	海河跃华12#变	10	400	上级设备容量受限
25312	射阳	海河跃华7#变	10	400	上级设备容量受限
25313	射阳	海河五星5#变	10	630	上级设备容量受限
25314	射阳	海河塘洼5#变	10	400	本级设备容量受限
25315	射阳	海河塘洼8#	10	400	本级设备容量受限
25316	射阳	海河伏兴2号新增	10	400	上级设备容量受限
25317	射阳	海河塘洼2#变	10	200	本级设备容量受限
25318	射阳	幸福家园小区配电房2#配变	10	800	上级设备容量受限
25319	射阳	幸福华庭小区配电房2#配变	10	800	上级设备容量受限
25320	射阳	海河黄沙9#变	10	400	上级设备容量受限
25321	射阳	海河黄沙21#变	10	200	上级设备容量受限
25322	射阳	海河塘洼1#变	10	250	上级设备容量受限
25323	射阳	海河黄沙20#变	10	200	上级设备容量受限
25324	射阳	海河黄沙10#变	10	200	上级设备容量受限
25325	射阳	海河街道14#变	10	200	上级设备容量受限
25326	射阳	海河黄沙19#变	10	200	上级设备容量受限
25327	射阳	海河阜丰7#变	10	400	上级设备容量受限
25328	射阳	海河镇塘洼3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25329	射阳	海河清河6#变	10	200	上级设备容量受限
25330	射阳	海河黄沙11#变	10	200	上级设备容量受限
25331	射阳	海河黄沙8#变	10	250	上级设备容量受限
25332	射阳	海河伏兴5#变	10	315	上级设备容量受限
25333	射阳	海河塘洼10#变	10	200	上级设备容量受限
25334	射阳	塘洼康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
25335	射阳	海河黄沙4#变	10	200	上级设备容量受限
25336	射阳	海河黄沙18#变	10	200	上级设备容量受限
25337	射阳	海河黄沙22#变	10	200	上级设备容量受限
25338	射阳	海河黄沙17#变	10	200	上级设备容量受限
25339	射阳	海河黄沙12#变	10	400	上级设备容量受限
25340	射阳	海河黄沙1号新增	10	200	上级设备容量受限
25341	射阳	海河伏兴23#变	10	200	上级设备容量受限
25342	射阳	海河伏兴22#变	10	200	上级设备容量受限
25343	射阳	海河黄沙15#变	10	200	上级设备容量受限
25344	射阳	海河黄沙3#变	10	200	上级设备容量受限
25345	射阳	海河阜丰11#变	10	200	上级设备容量受限
25346	射阳	海河塘洼12#变	10	200	上级设备容量受限
25347	射阳	海河黄沙16#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25348	射阳	海河清河7#变	10	200	上级设备容量受限
25349	射阳	海河黄沙7#变	10	200	上级设备容量受限
25350	射阳	海河黄沙14#变	10	400	上级设备容量受限
25351	射阳	塘洼康居2#配变	10	200	上级设备容量受限
25352	射阳	海河清河2-1号变	10	400	上级设备容量受限
25353	射阳	海河塘洼7#变	10	400	上级设备容量受限
25354	射阳	海河黄沙13#变	10	200	上级设备容量受限
25355	射阳	海河黄沙5#变	10	400	上级设备容量受限
25356	射阳	海河清和5#变	10	400	上级设备容量受限
25357	射阳	海河清河3#配变	10	400	上级设备容量受限
25358	射阳	海河伏兴12#变	10	400	上级设备容量受限
25359	射阳	海河伏兴10#变	10	400	上级设备容量受限
25360	射阳	海河塘洼6#变	10	400	上级设备容量受限
25361	射阳	海河伏兴20#变	10	400	上级设备容量受限
25362	射阳	海河旭日3-1号变	10	400	上级设备容量受限
25363	射阳	海河黄沙2#变	10	400	上级设备容量受限
25364	射阳	海河海湾7#变	10	400	上级设备容量受限
25365	射阳	海河公用28#变	10	400	上级设备容量受限
25366	射阳	海河街道36#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25367	射阳	海河海湾嘉园1#配变	10	200	上级设备容量受限
25368	射阳	海河海湾嘉园3#变	10	400	上级设备容量受限
25369	射阳	海河街道27#变	10	400	上级设备容量受限
25370	射阳	海河街道8#变	10	630	上级设备容量受限
25371	射阳	海河海湾嘉园2#变	10	400	上级设备容量受限
25372	射阳	海河街道13#变	10	630	上级设备容量受限
25373	射阳	海河商业街1#变	10	400	上级设备容量受限
25374	射阳	海河海湾5#变	10	400	上级设备容量受限
25375	射阳	海河商业街2#变	10	400	上级设备容量受限
25376	射阳	海河街道32#变	10	400	上级设备容量受限
25377	射阳	海河街道15#变1	10	400	上级设备容量受限
25378	射阳	海河公用29#变	10	200	上级设备容量受限
25379	射阳	海河街道33 # 配变	10	200	上级设备容量受限
25380	射阳	海河海湾1#变	10	400	上级设备容量受限
25381	射阳	海河海湾4#变	10	400	上级设备容量受限
25382	射阳	海河公用2#变	10	400	上级设备容量受限
25383	射阳	海河街道7#变	10	400	上级设备容量受限
25384	射阳	海河公用变25#变	10	400	上级设备容量受限
25385	射阳	海河街道34 # 配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25386	射阳	海河公用变20变	10	400	上级设备容量受限
25387	射阳	海河街道11#变	10	400	上级设备容量受限
25388	射阳	海河街道1#变1	10	400	上级设备容量受限
25389	射阳	海河公用变18#变	10	400	上级设备容量受限
25390	射阳	海河街道31号变	10	630	上级设备容量受限
25391	射阳	海河街道9#变	10	630	上级设备容量受限
25392	射阳	海河华北3号新增	10	200	本级设备容量受限
25393	射阳	海河华北2#变	10	200	本级设备容量受限
25394	射阳	海河公用变3#变	10	200	本级设备容量受限
25395	射阳	海河华北14#变	10	200	上级设备容量受限
25396	射阳	海河华北5#变	10	200	上级设备容量受限
25397	射阳	伏兴7#变	10	200	上级设备容量受限
25398	射阳	海河公用变23#变	10	400	上级设备容量受限
25399	射阳	幸福华庭小区配电房1#配变	10	800	上级设备容量受限
25400	射阳	海河公用变22#变	10	400	上级设备容量受限
25401	射阳	海河华北9#变	10	200	上级设备容量受限
25402	射阳	海河伏兴6#变	10	200	上级设备容量受限
25403	射阳	海河官滩2#变	10	400	本级设备容量受限
25404	射阳	海河伏兴4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25405	射阳	海河华北12#变	10	200	上级设备容量受限
25406	射阳	海河官滩7#变	10	200	上级设备容量受限
25407	射阳	海河官滩14#变	10	200	上级设备容量受限
25408	射阳	海河官滩8#变	10	200	上级设备容量受限
25409	射阳	海河清和4#变	10	250	上级设备容量受限
25410	射阳	海河伏兴18#变	10	200	上级设备容量受限
25411	射阳	海河官滩16#变	10	200	上级设备容量受限
25412	射阳	海河华北1#变	10	200	上级设备容量受限
25413	射阳	海河华北6#变	10	200	上级设备容量受限
25414	射阳	海河伏兴3号新增	10	200	上级设备容量受限
25415	射阳	海河清河1-1号变	10	200	上级设备容量受限
25416	射阳	海河伏兴13#变	10	200	上级设备容量受限
25417	射阳	海河官滩3号新增	10	200	上级设备容量受限
25418	射阳	海河官滩15#变	10	200	上级设备容量受限
25419	射阳	海河官滩5#变	10	400	上级设备容量受限
25420	射阳	条海康居2#变	10	200	上级设备容量受限
25421	射阳	海河官滩11#变	10	200	上级设备容量受限
25422	射阳	海河华北10#变	10	200	上级设备容量受限
25423	射阳	海河官滩12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25424	射阳	海河华北8#变	10	200	上级设备容量受限
25425	射阳	海河伏兴15#变	10	200	上级设备容量受限
25426	射阳	海河官滩4#变	10	200	上级设备容量受限
25427	射阳	海河伏兴19#变	10	200	上级设备容量受限
25428	射阳	海河官滩10#变	10	200	上级设备容量受限
25429	射阳	海河华北13#变	10	200	上级设备容量受限
25430	射阳	海河伏兴16#变	10	200	上级设备容量受限
25431	射阳	海河海关1#变	10	200	上级设备容量受限
25432	射阳	海河华北7#变	10	200	上级设备容量受限
25433	射阳	华北11#变	10	250	上级设备容量受限
25434	射阳	海河伏兴11#变	10	400	上级设备容量受限
25435	射阳	海河官滩9#变	10	250	上级设备容量受限
25436	射阳	海河华北4#变	10	200	上级设备容量受限
25437	射阳	海河海中综合变	10	400	上级设备容量受限
25438	射阳	海河官滩1#变	10	400	上级设备容量受限
25439	射阳	海河官滩6#变	10	400	上级设备容量受限
25440	射阳	海河伏兴21#变	10	400	上级设备容量受限
25441	射阳	海河伏兴1#变	10	400	上级设备容量受限
25442	射阳	海河公用变16#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25443	射阳	海河官滩13#变	10	400	上级设备容量受限
25444	射阳	海河镇公用变4#变	10	400	上级设备容量受限
25445	射阳	海河街道37#变	10	400	上级设备容量受限
25446	射阳	海河五星4#变	10	200	本级设备容量受限
25447	射阳	海河新运11#变	10	200	本级设备容量受限
25448	射阳	海河彭庄12#变	10	400	本级设备容量受限
25449	射阳	条海美丽乡村3#箱变	10	630	上级设备容量受限
25450	射阳	海河三星7#变	10	200	上级设备容量受限
25451	射阳	海河条海6#变	10	200	上级设备容量受限
25452	射阳	海河五星1号变	10	200	上级设备容量受限
25453	射阳	海河彭庄3#变	10	400	上级设备容量受限
25454	射阳	海河五星11#变	10	200	上级设备容量受限
25455	射阳	海河新运8#变	10	200	上级设备容量受限
25456	射阳	海河彭庄9#变	10	200	上级设备容量受限
25457	射阳	海河新运19#变	10	200	上级设备容量受限
25458	射阳	海河五星10#变	10	200	上级设备容量受限
25459	射阳	海河彭庄7#变	10	200	上级设备容量受限
25460	射阳	海河五星7#变	10	250	上级设备容量受限
25461	射阳	海河新运2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25462	射阳	海河新运7#变	10	200	上级设备容量受限
25463	射阳	海河彭庄5#变	10	200	上级设备容量受限
25464	射阳	海河三星1#变	10	200	上级设备容量受限
25465	射阳	海河五星9#变	10	200	上级设备容量受限
25466	射阳	海河彭庄2#变	10	400	上级设备容量受限
25467	射阳	海河新运20#变	10	200	上级设备容量受限
25468	射阳	海河五星6#变	10	200	上级设备容量受限
25469	射阳	海河新运10#变	10	200	上级设备容量受限
25470	射阳	海河新运6号变	10	200	上级设备容量受限
25471	射阳	海河新运15#变	10	200	上级设备容量受限
25472	射阳	海河五星3#变	10	200	上级设备容量受限
25473	射阳	新运16#配变	10	200	上级设备容量受限
25474	射阳	海河三星8#变88	10	200	上级设备容量受限
25475	射阳	新运17#配变	10	200	上级设备容量受限
25476	射阳	海河新运1#变	10	200	上级设备容量受限
25477	射阳	海河三星14#变	10	200	上级设备容量受限
25478	射阳	海河新运13#变	10	400	上级设备容量受限
25479	射阳	条海12#变	10	200	上级设备容量受限
25480	射阳	海河彭庄6#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25481	射阳	海河三星18#变	10	200	上级设备容量受限
25482	射阳	海河彭庄4#变	10	400	上级设备容量受限
25483	射阳	海河新运3#变	10	400	上级设备容量受限
25484	射阳	海河五星8#变	10	400	上级设备容量受限
25485	射阳	海河三星13#变	10	400	上级设备容量受限
25486	射阳	海河东胜11#变	10	400	本级设备容量受限
25487	射阳	海河街道6#变	10	200	本级设备容量受限
25488	射阳	海河东胜2#变	10	200	本级设备容量受限
25489	射阳	海河王港7#变	10	200	上级设备容量受限
25490	射阳	海河陈墩2#变	10	200	上级设备容量受限
25491	射阳	海河东胜8#变	10	200	上级设备容量受限
25492	射阳	海河东胜16#配变	10	200	上级设备容量受限
25493	射阳	海河陈墩12#变	10	200	上级设备容量受限
25494	射阳	海河东胜7 # 配变更换	10	200	上级设备容量受限
25495	射阳	海河东胜10#变	10	200	上级设备容量受限
25496	射阳	海河东胜4#变	10	200	上级设备容量受限
25497	射阳	海河高华3#变	10	200	上级设备容量受限
25498	射阳	海河高华4#变	10	200	上级设备容量受限
25499	射阳	海河条海7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25500	射阳	海河高华9#变	10	200	上级设备容量受限
25501	射阳	海河东胜12#变	10	200	上级设备容量受限
25502	射阳	海河高华1#配变更换	10	200	上级设备容量受限
25503	射阳	海河王港4#变	10	200	上级设备容量受限
25504	射阳	海河高华5#变	10	200	上级设备容量受限
25505	射阳	海河高华11#变	10	200	上级设备容量受限
25506	射阳	海河东胜3#变	10	200	上级设备容量受限
25507	射阳	海河高华10#变	10	200	上级设备容量受限
25508	射阳	海河东胜13#变	10	200	上级设备容量受限
25509	射阳	海河东胜5#变	10	200	上级设备容量受限
25510	射阳	海河陈墩18#配变	10	200	上级设备容量受限
25511	射阳	海河王港5#变	10	200	上级设备容量受限
25512	射阳	海河高华15#变	10	200	上级设备容量受限
25513	射阳	海河王港3号	10	200	上级设备容量受限
25514	射阳	海河条海4#变	10	400	上级设备容量受限
25515	射阳	海河东胜14#变	10	200	上级设备容量受限
25516	射阳	海河高华6#变	10	200	上级设备容量受限
25517	射阳	海河东胜6#变	10	200	上级设备容量受限
25518	射阳	海河高华8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25519	射阳	海河东胜19#配变	10	200	上级设备容量受限
25520	射阳	海河高华2#变	10	200	上级设备容量受限
25521	射阳	海河东胜18#变	10	200	上级设备容量受限
25522	射阳	海河王港9#变	10	200	上级设备容量受限
25523	射阳	海河东胜15号变	10	200	上级设备容量受限
25524	射阳	海河东胜17#变	10	250	上级设备容量受限
25525	射阳	海河公用5#变	10	400	上级设备容量受限
25526	射阳	海河公用26#变	10	400	上级设备容量受限
25527	射阳	海河镇条海10#变	10	400	上级设备容量受限
25528	射阳	海河陈墩14#变	10	400	本级设备容量受限
25529	射阳	海河镇陈墩17#变	10	200	上级设备容量受限
25530	射阳	海河三星6#配变	10	200	上级设备容量受限
25531	射阳	陈墩21#变	10	200	上级设备容量受限
25532	射阳	条海美丽乡村1#箱变	10	630	上级设备容量受限
25533	射阳	海河公用12#变	10	400	上级设备容量受限
25534	射阳	条海美丽乡村2#箱变	10	630	上级设备容量受限
25535	射阳	海河镇三星12#配变	10	400	上级设备容量受限
25536	射阳	海河三星11#变	10	200	上级设备容量受限
25537	射阳	海河高铁2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25538	射阳	海河三星15#变	10	200	上级设备容量受限
25539	射阳	海河陈墩11#变	10	200	上级设备容量受限
25540	射阳	海河条海16#变	10	200	上级设备容量受限
25541	射阳	海河条海14#变	10	400	上级设备容量受限
25542	射阳	海河高铁1#箱变	10	500	上级设备容量受限
25543	射阳	三星21号变	10	200	上级设备容量受限
25544	射阳	海河三星20# 配变	10	400	上级设备容量受限
25545	射阳	海河东胜9#变	10	200	上级设备容量受限
25546	射阳	海河高华12#变	10	200	上级设备容量受限
25547	射阳	海河条海2#变2	10	200	上级设备容量受限
25548	射阳	海河条海11#变	10	200	上级设备容量受限
25549	射阳	海河陈墩6# 变更换	10	400	上级设备容量受限
25550	射阳	海河陈墩1#变	10	200	上级设备容量受限
25551	射阳	海河陈墩20#变	10	200	上级设备容量受限
25552	射阳	海河条海3#变	10	200	上级设备容量受限
25553	射阳	海河商业街3#变	10	200	上级设备容量受限
25554	射阳	海河王港10#变	10	200	上级设备容量受限
25555	射阳	海河三星10#变	10	200	上级设备容量受限
25556	射阳	海河陈墩4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25557	射阳	海河陈墩3#变	10	315	上级设备容量受限
25558	射阳	海河王港6#变	10	200	上级设备容量受限
25559	射阳	海河高华7#变	10	200	上级设备容量受限
25560	射阳	海河王港11#变	10	200	上级设备容量受限
25561	射阳	海河王港2#变	10	200	上级设备容量受限
25562	射阳	海河陈墩9#变	10	200	上级设备容量受限
25563	射阳	海河陈墩19#变	10	200	上级设备容量受限
25564	射阳	海河陈墩5#变	10	200	上级设备容量受限
25565	射阳	海河陈墩7#变	10	200	上级设备容量受限
25566	射阳	海河陈墩16#变	10	200	上级设备容量受限
25567	射阳	海河三星3#变	10	200	上级设备容量受限
25568	射阳	海河王港1#变	10	200	上级设备容量受限
25569	射阳	海河陈墩15#变	10	200	上级设备容量受限
25570	射阳	海河陈墩13#变	10	200	上级设备容量受限
25571	射阳	海河三星5#变	10	200	上级设备容量受限
25572	射阳	海河镇三星16#变	10	200	上级设备容量受限
25573	射阳	海河王港8#变	10	200	上级设备容量受限
25574	射阳	海河三星9#变	10	200	上级设备容量受限
25575	射阳	海河条海15#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25576	射阳	海河三星2#变增容	10	200	上级设备容量受限
25577	射阳	海河陈墩10#变	10	200	上级设备容量受限
25578	射阳	海河三星17#变	10	200	上级设备容量受限
25579	射阳	海河三星4#变	10	200	上级设备容量受限
25580	射阳	海河街道35#配变	10	400	上级设备容量受限
25581	射阳	海河条海1#变	10	400	上级设备容量受限
25582	射阳	海河条海5#变	10	400	上级设备容量受限
25583	射阳	海河条海9#变	10	400	上级设备容量受限
25584	射阳	海河三星19#变	10	400	上级设备容量受限
25585	射阳	海河条海8#变	10	400	上级设备容量受限
25586	射阳	海河条海13#变	10	400	上级设备容量受限
25587	射阳	特庸民生4#变	10	400	上级设备容量受限
25588	射阳	特庸民生3#变	10	200	本级设备容量受限
25589	射阳	民生17#变	10	200	本级设备容量受限
25590	射阳	特庸民生13#变	10	400	上级设备容量受限
25591	射阳	民生20#变	10	200	本级设备容量受限
25592	射阳	连庆4#变	10	200	本级设备容量受限
25593	射阳	民生8#变	10	400	本级设备容量受限
25594	射阳	九里13#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25595	射阳	特庸民生14#变	10	200	本级设备容量受限
25596	射阳	码头12#变	10	400	本级设备容量受限
25597	射阳	码南街3#变	10	200	上级设备容量受限
25598	射阳	星亚名居住宅小区1#主变	10	400	上级设备容量受限
25599	射阳	苏福社区1#变	10	400	上级设备容量受限
25600	射阳	特庸码南街2#配变	10	200	上级设备容量受限
25601	射阳	特庸公用5#变	10	400	上级设备容量受限
25602	射阳	特庸码南街1#变	10	200	上级设备容量受限
25603	射阳	特庸苏福社区2#变	10	400	上级设备容量受限
25604	射阳	特庸码头2#变	10	315	上级设备容量受限
25605	射阳	特庸街道3#变	10	400	上级设备容量受限
25606	射阳	特庸民生15#变	10	200	上级设备容量受限
25607	射阳	民生18#配变	10	400	上级设备容量受限
25608	射阳	民生16#配变	10	200	上级设备容量受限
25609	射阳	民生5#变	10	200	上级设备容量受限
25610	射阳	特庸民生9#变JN	10	200	上级设备容量受限
25611	射阳	特庸九里10#配变	10	200	上级设备容量受限
25612	射阳	特庸连庆5#变	10	400	上级设备容量受限
25613	射阳	民生6#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25614	射阳	连庆10#变	10	200	上级设备容量受限
25615	射阳	连庆9#变	10	200	上级设备容量受限
25616	射阳	民生19#变	10	200	上级设备容量受限
25617	射阳	特庸民生2#配变	10	400	上级设备容量受限
25618	射阳	特庸九里8#变（新增）	10	200	上级设备容量受限
25619	射阳	民生1#变	10	200	上级设备容量受限
25620	射阳	特庸民生10#变	10	400	上级设备容量受限
25621	射阳	特庸九里1#配变	10	200	上级设备容量受限
25622	射阳	特庸九里6#变	10	200	上级设备容量受限
25623	射阳	特庸民生11#变	10	200	上级设备容量受限
25624	射阳	街道16#变	10	400	上级设备容量受限
25625	射阳	民生7#变	10	200	上级设备容量受限
25626	射阳	特庸码头1#变（新增）	10	400	上级设备容量受限
25627	射阳	码头9#变	10	200	上级设备容量受限
25628	射阳	苏福社区5#配变	10	200	上级设备容量受限
25629	射阳	特庸连庆1#变	10	200	上级设备容量受限
25630	射阳	特庸连庆14#变	10	400	上级设备容量受限
25631	射阳	九里9#变	10	400	上级设备容量受限
25632	射阳	九里2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25633	射阳	公用4#变	10	400	上级设备容量受限
25634	射阳	连庆8#变	10	315	上级设备容量受限
25635	射阳	连庆3#变	10	400	上级设备容量受限
25636	射阳	街道13#	10	315	上级设备容量受限
25637	射阳	公用6#变	10	400	上级设备容量受限
25638	射阳	码头8#变	10	400	上级设备容量受限
25639	射阳	特庸苏福社区3#变	10	400	上级设备容量受限
25640	射阳	特庸码头6#变	10	400	上级设备容量受限
25641	射阳	紫荆华庭配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
25642	射阳	城区双龙1#配变	10	315	上级设备容量受限
25643	射阳	城区幸福华城3#配电室10#配变	10	800	上级设备容量受限
25644	射阳	城区同心小学配变	10	400	上级设备容量受限
25645	射阳	城区弹药库2号配变	10	400	上级设备容量受限
25646	射阳	紫荆华庭配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
25647	射阳	城区幸福华城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
25648	射阳	城区幸福华城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
25649	射阳	城区幸福华城4#配电室11#主变	10	1000	上级设备容量受限
25650	射阳	城区幸福华城5#配电室14#主变	10	800	上级设备容量受限
25651	射阳	城区幸福华城5#配电室16#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25652	射阳	城区幸福华城配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
25653	射阳	城区幸福华城配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
25654	射阳	城区双龙2#配变	10	315	上级设备容量受限
25655	射阳	城区双龙4号配变	10	400	上级设备容量受限
25656	射阳	城区10kV兴纱西线38#杆幸福华城东配变	10	400	上级设备容量受限
25657	射阳	城区弹药库3号配变	10	400	上级设备容量受限
25658	射阳	城区双龙3#配变	10	400	上级设备容量受限
25659	射阳	特庸永胜11#变	10	400	上级设备容量受限
25660	射阳	特庸盘洋3#变	10	200	本级设备容量受限
25661	射阳	串河12#变	10	400	本级设备容量受限
25662	射阳	永胜13#变	10	160	本级设备容量受限
25663	射阳	特庸盘洋5#变（新）	10	400	本级设备容量受限
25664	射阳	兴胜15#变	10	200	本级设备容量受限
25665	射阳	特庸联心4#变	10	315	上级设备容量受限
25666	射阳	特庸永胜10#变	10	200	本级设备容量受限
25667	射阳	特庸兴胜6#变	10	200	本级设备容量受限
25668	射阳	特庸联心3#变	10	250	本级设备容量受限
25669	射阳	串河4#变	10	400	本级设备容量受限
25670	射阳	特庸联心7#变（新增）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25671	射阳	兴胜11#变	10	400	上级设备容量受限
25672	射阳	特庸兴胜12#变	10	200	上级设备容量受限
25673	射阳	特庸兴胜10#变	10	400	上级设备容量受限
25674	射阳	10kV盘洋线永兴安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
25675	射阳	特庸兴胜8#变	10	200	上级设备容量受限
25676	射阳	联心9#变	10	200	上级设备容量受限
25677	射阳	特庸盘洋8#变	10	200	上级设备容量受限
25678	射阳	盘洋6#变	10	200	上级设备容量受限
25679	射阳	串河8#变	10	200	上级设备容量受限
25680	射阳	联心10#变	10	200	上级设备容量受限
25681	射阳	串河1#变	10	200	上级设备容量受限
25682	射阳	特庸全心1#变	10	200	上级设备容量受限
25683	射阳	特庸全心4#变	10	200	上级设备容量受限
25684	射阳	永胜6#变	10	200	上级设备容量受限
25685	射阳	特庸串河2#变.	10	400	上级设备容量受限
25686	射阳	特庸全心2#变	10	200	上级设备容量受限
25687	射阳	永胜8#变	10	200	上级设备容量受限
25688	射阳	串河7#配变	10	200	上级设备容量受限
25689	射阳	兴胜4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25690	射阳	特庸农业队变	10	200	上级设备容量受限
25691	射阳	串河6#配变	10	200	上级设备容量受限
25692	射阳	特庸串河5#变	10	200	上级设备容量受限
25693	射阳	特庸联心2#变	10	200	上级设备容量受限
25694	射阳	盘洋2#变	10	200	上级设备容量受限
25695	射阳	永胜4#变	10	100	上级设备容量受限
25696	射阳	盘洋10#变	10	100	上级设备容量受限
25697	射阳	串河13#变	10	400	上级设备容量受限
25698	射阳	特庸串河10#变	10	200	上级设备容量受限
25699	射阳	全心5#配变	10	200	上级设备容量受限
25700	射阳	永胜2#变	10	200	上级设备容量受限
25701	射阳	联心5#变	10	200	上级设备容量受限
25702	射阳	串河11#变	10	200	上级设备容量受限
25703	射阳	永胜7变	10	200	上级设备容量受限
25704	射阳	特庸全心13#变	10	200	上级设备容量受限
25705	射阳	特庸串河3#变	10	200	上级设备容量受限
25706	射阳	联心6#变	10	200	上级设备容量受限
25707	射阳	永胜5#变	10	315	上级设备容量受限
25708	射阳	特庸盘洋4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25709	射阳	特庸全心12#变	10	200	上级设备容量受限
25710	射阳	盘洋7#变	10	200	上级设备容量受限
25711	射阳	特庸永胜12#变	10	200	上级设备容量受限
25712	射阳	特庸永胜1#配变JN	10	200	上级设备容量受限
25713	射阳	全心6#变JN	10	200	上级设备容量受限
25714	射阳	盘洋11#变	10	200	上级设备容量受限
25715	射阳	兴胜5#变	10	400	上级设备容量受限
25716	射阳	特庸永胜9#变	10	200	上级设备容量受限
25717	射阳	特庸永胜3#配变	10	400	上级设备容量受限
25718	射阳	凤鸣5#变	10	200	本级设备容量受限
25719	射阳	凤鸣10#配变	10	200	本级设备容量受限
25720	射阳	凤鸣4#变	10	400	本级设备容量受限
25721	射阳	凤鸣3#变	10	200	上级设备容量受限
25722	射阳	安乐9#配变	10	200	上级设备容量受限
25723	射阳	凤鸣11#配变	10	200	上级设备容量受限
25724	射阳	星灯3#变	10	200	上级设备容量受限
25725	射阳	凤鸣8#配变	10	200	上级设备容量受限
25726	射阳	凤鸣9#变	10	200	上级设备容量受限
25727	射阳	凤鸣1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25728	射阳	星灯7#配变	10	200	上级设备容量受限
25729	射阳	星灯5#变	10	200	上级设备容量受限
25730	射阳	安乐3#变	10	400	上级设备容量受限
25731	射阳	星灯4#配变	10	400	上级设备容量受限
25732	射阳	凤鸣2#变	10	400	上级设备容量受限
25733	射阳	星灯6#变	10	200	上级设备容量受限
25734	射阳	凤鸣7#配变	10	200	上级设备容量受限
25735	射阳	星灯2#配变	10	400	上级设备容量受限
25736	射阳	星灯1#变	10	400	上级设备容量受限
25737	射阳	金山10#变	10	200	本级设备容量受限
25738	射阳	木楼12#变	10	200	本级设备容量受限
25739	射阳	木楼5#变	10	200	本级设备容量受限
25740	射阳	永星7#	10	400	上级设备容量受限
25741	射阳	特庸唐湾9#配变	10	400	本级设备容量受限
25742	射阳	特庸九里12#配变	10	200	本级设备容量受限
25743	射阳	永星16#变	10	400	本级设备容量受限
25744	射阳	特庸永丰2#配变	10	200	本级设备容量受限
25745	射阳	永星15#变	10	200	本级设备容量受限
25746	射阳	九里集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25747	射阳	金山集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
25748	射阳	时代公寓小区1#变配电变压器	10	630	上级设备容量受限
25749	射阳	九里集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
25750	射阳	特庸连庆6#变	10	200	上级设备容量受限
25751	射阳	特庸永丰1#配变	10	400	上级设备容量受限
25752	射阳	金山5#变	10	400	上级设备容量受限
25753	射阳	木楼2#变JN	10	200	上级设备容量受限
25754	射阳	特庸木楼6#变	10	200	上级设备容量受限
25755	射阳	特庸木楼9#变	10	400	上级设备容量受限
25756	射阳	木楼7#变	10	200	上级设备容量受限
25757	射阳	特庸九里3#变	10	200	上级设备容量受限
25758	射阳	特庸九里5#变	10	400	上级设备容量受限
25759	射阳	金山8#变	10	200	上级设备容量受限
25760	射阳	特庸永星4#变	10	400	上级设备容量受限
25761	射阳	木楼4#变JN	10	200	上级设备容量受限
25762	射阳	特庸民生12#配变	10	400	上级设备容量受限
25763	射阳	永丰3#变	10	400	上级设备容量受限
25764	射阳	木楼1#变	10	400	上级设备容量受限
25765	射阳	金山11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25766	射阳	特庸木楼10#变	10	400	上级设备容量受限
25767	射阳	特庸木楼8#变	10	200	上级设备容量受限
25768	射阳	特庸九里4#配变	10	200	上级设备容量受限
25769	射阳	特庸木楼3#配变	10	400	上级设备容量受限
25770	射阳	特庸九里7#变	10	400	上级设备容量受限
25771	射阳	唐湾12#变	10	400	上级设备容量受限
25772	射阳	金山集中居住区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
25773	射阳	新加5#变	10	200	本级设备容量受限
25774	射阳	新厦8#变	10	200	上级设备容量受限
25775	射阳	新潮7#配变	10	200	上级设备容量受限
25776	射阳	新潮10#变	10	200	上级设备容量受限
25777	射阳	新潮16#变	10	200	上级设备容量受限
25778	射阳	新潮14#变	10	400	上级设备容量受限
25779	射阳	新潮村集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
25780	射阳	新坝新潮1#配变	10	400	上级设备容量受限
25781	射阳	唐樵4#变	10	400	上级设备容量受限
25782	射阳	渔湾3#变	10	200	上级设备容量受限
25783	射阳	新加3#变	10	200	上级设备容量受限
25784	射阳	唐樵8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25785	射阳	唐樵5#变	10	200	上级设备容量受限
25786	射阳	新坍振坍6#变	10	200	上级设备容量受限
25787	射阳	新潮8#配变	10	200	上级设备容量受限
25788	射阳	新厦6#	10	200	上级设备容量受限
25789	射阳	渔湾10#变	10	200	上级设备容量受限
25790	射阳	新潮11#变	10	200	上级设备容量受限
25791	射阳	新坍新潮3#配变	10	200	上级设备容量受限
25792	射阳	唐樵1#配变	10	200	上级设备容量受限
25793	射阳	新厦3#变	10	200	上级设备容量受限
25794	射阳	新厦9#变	10	200	上级设备容量受限
25795	射阳	新坍渔湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
25796	射阳	渔湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
25797	射阳	新潮2#变	10	200	上级设备容量受限
25798	射阳	新加1#变	10	250	上级设备容量受限
25799	射阳	新厦1#变	10	200	上级设备容量受限
25800	射阳	渔湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
25801	射阳	新厦2#变	10	200	上级设备容量受限
25802	射阳	渔湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
25803	射阳	唐樵10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25804	射阳	新潮4#配变	10	200	上级设备容量受限
25805	射阳	新厦4#变	10	200	上级设备容量受限
25806	射阳	新潮6#配变	10	200	上级设备容量受限
25807	射阳	新厦11#配变	10	200	上级设备容量受限
25808	射阳	新潮12#变	10	200	上级设备容量受限
25809	射阳	唐樵9#配变	10	200	上级设备容量受限
25810	射阳	渔湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
25811	射阳	新塘12#变	10	200	上级设备容量受限
25812	射阳	新坍唐樵2#配变	10	200	上级设备容量受限
25813	射阳	唐樵7#变	10	200	上级设备容量受限
25814	射阳	新厦10#变	10	200	上级设备容量受限
25815	射阳	渔湾14#	10	200	上级设备容量受限
25816	射阳	渔湾7#	10	200	上级设备容量受限
25817	射阳	唐樵13#配变	10	200	上级设备容量受限
25818	射阳	新加4#变	10	400	上级设备容量受限
25819	射阳	渔湾12#变	10	200	上级设备容量受限
25820	射阳	渔湾9#变	10	400	上级设备容量受限
25821	射阳	新厦5#变	10	200	上级设备容量受限
25822	射阳	新塘19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25823	射阳	新潮13#变	10	200	上级设备容量受限
25824	射阳	新加2#变	10	400	上级设备容量受限
25825	射阳	渔湾2#变	10	400	上级设备容量受限
25826	射阳	新潮9#变	10	315	上级设备容量受限
25827	射阳	唐樵3#配变	10	400	上级设备容量受限
25828	射阳	新潮5#变	10	400	上级设备容量受限
25829	射阳	新坍振坍8#变	10	400	上级设备容量受限
25830	射阳	城区庆南15#配变	10	315	上级设备容量受限
25831	射阳	城区庆南别墅园1#配变	10	200	上级设备容量受限
25832	射阳	城区庆南别墅园2#配变	10	100	上级设备容量受限
25833	射阳	城区园区6#变	10	400	上级设备容量受限
25834	射阳	庆南别墅园东配变	10	400	上级设备容量受限
25835	射阳	合兴路配变	10	400	上级设备容量受限
25836	射阳	城区园区7#配变	10	400	上级设备容量受限
25837	射阳	城区金帝花园配电室1#配变	10	800	上级设备容量受限
25838	射阳	城区合德工业园东配变	10	400	上级设备容量受限
25839	射阳	城区金帝花园配电室2#配变	10	800	上级设备容量受限
25840	射阳	城区庆南1#配变	10	400	上级设备容量受限
25841	射阳	城区园区12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25842	射阳	城区园区4#配变	10	315	上级设备容量受限
25843	射阳	城区园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
25844	射阳	城区庆南13#配变	10	250	上级设备容量受限
25845	射阳	城区园区1#配变	10	315	上级设备容量受限
25846	射阳	城区园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
25847	射阳	城区庆南2#配变	10	400	上级设备容量受限
25848	射阳	城区三庆路配变	10	400	上级设备容量受限
25849	射阳	城区合德工业园5#配变	10	400	上级设备容量受限
25850	射阳	城区三庆路西配变	10	400	上级设备容量受限
25851	射阳	城区庆南16#配变	10	400	上级设备容量受限
25852	射阳	庆南综合变	10	400	上级设备容量受限
25853	射阳	城区庆南17#配变	10	400	上级设备容量受限
25854	射阳	新星39#变压器	10	400	上级设备容量受限
25855	射阳	新星45#变压器	10	400	上级设备容量受限
25856	射阳	场西线48#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25857	射阳	新星46#630KVA	10	630	上级设备容量受限
25858	射阳	新星41#变压器	10	400	上级设备容量受限
25859	射阳	化工厂2#变	10	630	上级设备容量受限
25860	射阳	新星2#变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25861	射阳	新南分场2#配变	10	400	上级设备容量受限
25862	射阳	新星44#630KVA	10	630	上级设备容量受限
25863	射阳	新中6#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25864	射阳	场西线47#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25865	射阳	新星9#变压器	10	400	上级设备容量受限
25866	射阳	行政大楼1#配变	10	400	上级设备容量受限
25867	射阳	化工厂1#配变	10	630	上级设备容量受限
25868	射阳	新南12#变	10	400	上级设备容量受限
25869	射阳	工业园区箱变	10	630	上级设备容量受限
25870	射阳	新南10#箱变	10	630	上级设备容量受限
25871	射阳	新南9#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25872	射阳	新星5#630KVA	10	630	上级设备容量受限
25873	射阳	菜场1#配变	10	630	上级设备容量受限
25874	射阳	新中7#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25875	射阳	云燕西1#配变	10	400	上级设备容量受限
25876	射阳	场西线49#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25877	射阳	新南11#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25878	射阳	新南4#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25879	射阳	西南线40#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25880	射阳	场西线46#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
25881	射阳	别墅1#变	10	630	上级设备容量受限
25882	射阳	潘墩9#配变	10	200	本级设备容量受限
25883	射阳	潘墩18#变	10	400	本级设备容量受限
25884	射阳	中闸1#配变	10	200	本级设备容量受限
25885	射阳	中闸11#配变	10	200	本级设备容量受限
25886	射阳	潘墩13#配变	10	200	本级设备容量受限
25887	射阳	东辉28#配变	10	200	本级设备容量受限
25888	射阳	港东五组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
25889	射阳	潘墩10#配变	10	400	上级设备容量受限
25890	射阳	潘墩14#配变	10	200	上级设备容量受限
25891	射阳	中闸13#变	10	400	上级设备容量受限
25892	射阳	中闸23#配变	10	200	上级设备容量受限
25893	射阳	潘墩11#配变	10	200	上级设备容量受限
25894	射阳	潘墩3#配变	10	200	上级设备容量受限
25895	射阳	中闸14#配变	10	200	上级设备容量受限
25896	射阳	潘墩6#配变	10	200	上级设备容量受限
25897	射阳	东辉24#配变	10	200	上级设备容量受限
25898	射阳	潘墩4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25899	射阳	潘墩15#配变	10	200	上级设备容量受限
25900	射阳	中闸5#配变	10	200	上级设备容量受限
25901	射阳	潘墩5#配变	10	200	上级设备容量受限
25902	射阳	东辉8#配变	10	200	上级设备容量受限
25903	射阳	中闸12#配变	10	200	上级设备容量受限
25904	射阳	中闸20#配变	10	200	上级设备容量受限
25905	射阳	潘墩12#配变	10	200	上级设备容量受限
25906	射阳	潘墩7#配变	10	400	上级设备容量受限
25907	射阳	中闸6#配变	10	200	上级设备容量受限
25908	射阳	中闸15#配变	10	200	上级设备容量受限
25909	射阳	中闸8#配变	10	200	上级设备容量受限
25910	射阳	中闸17#配变	10	200	上级设备容量受限
25911	射阳	中闸3#配变	10	200	上级设备容量受限
25912	射阳	东辉29#配变	10	200	上级设备容量受限
25913	射阳	东辉3#配变	10	200	上级设备容量受限
25914	射阳	中闸24#配变	10	200	上级设备容量受限
25915	射阳	潘墩16#配变	10	200	上级设备容量受限
25916	射阳	潘墩8#配变	10	400	上级设备容量受限
25917	射阳	潘墩17#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25918	射阳	潘墩2#配变	10	200	上级设备容量受限
25919	射阳	潘墩1 # 配变	10	400	上级设备容量受限
25920	射阳	中闸10#配变	10	400	上级设备容量受限
25921	射阳	二港2#变	10	200	本级设备容量受限
25922	射阳	三港5#变	10	200	本级设备容量受限
25923	射阳	新条杜心7#变	10	200	本级设备容量受限
25924	射阳	金城福邸2#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
25925	射阳	新条16#变	10	200	上级设备容量受限
25926	射阳	金城福邸1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
25927	射阳	金城福邸1#变压器	10	630	上级设备容量受限
25928	射阳	金城福邸2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
25929	射阳	新条17#变	10	200	上级设备容量受限
25930	射阳	新条18#变	10	200	上级设备容量受限
25931	射阳	新条1#变	10	200	上级设备容量受限
25932	射阳	公用新条2#变	10	200	上级设备容量受限
25933	射阳	后湾村7#变	10	200	上级设备容量受限
25934	射阳	新条4#变	10	200	上级设备容量受限
25935	射阳	后湾6#变	10	200	上级设备容量受限
25936	射阳	新条10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25937	射阳	二港4#变	10	200	上级设备容量受限
25938	射阳	二港17#配变	10	200	上级设备容量受限
25939	射阳	二港6#变	10	400	上级设备容量受限
25940	射阳	新条12变	10	200	上级设备容量受限
25941	射阳	杜心9#变	10	200	上级设备容量受限
25942	射阳	新条8#配变	10	400	上级设备容量受限
25943	射阳	二港7#变	10	200	上级设备容量受限
25944	射阳	后湾小区3#变	10	200	上级设备容量受限
25945	射阳	新条7#变	10	200	上级设备容量受限
25946	射阳	二港11#变	10	200	上级设备容量受限
25947	射阳	二港5#变	10	200	上级设备容量受限
25948	射阳	二港14#变	10	200	上级设备容量受限
25949	射阳	新条3#变	10	400	上级设备容量受限
25950	射阳	三港2#变	10	400	上级设备容量受限
25951	射阳	后湾1#变	10	200	上级设备容量受限
25952	射阳	新条14#变	10	200	上级设备容量受限
25953	射阳	新条6#变	10	200	上级设备容量受限
25954	射阳	后湾小区4#变	10	200	上级设备容量受限
25955	射阳	二港8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25956	射阳	新条13#变	10	200	上级设备容量受限
25957	射阳	陈洋杜心2#变	10	400	上级设备容量受限
25958	射阳	杜心1#变	10	400	上级设备容量受限
25959	射阳	新条15#变	10	200	上级设备容量受限
25960	射阳	二港16#变	10	200	上级设备容量受限
25961	射阳	新条19#变	10	200	上级设备容量受限
25962	射阳	二港10#变	10	200	上级设备容量受限
25963	射阳	新条11#变	10	200	上级设备容量受限
25964	射阳	新条5#变	10	400	上级设备容量受限
25965	射阳	三港3#变	10	400	上级设备容量受限
25966	射阳	后湾小区5#变	10	400	上级设备容量受限
25967	射阳	后湾小区2#变	10	315	上级设备容量受限
25968	射阳	后湾小区1#变	10	400	上级设备容量受限
25969	射阳	后湾小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
25970	射阳	盘湾镇四河8#变	10	200	本级设备容量受限
25971	射阳	盘湾镇联盟4#变	10	200	上级设备容量受限
25972	射阳	盘湾镇湾坝1#变	10	400	上级设备容量受限
25973	射阳	盘湾镇联盟11#变	10	200	上级设备容量受限
25974	射阳	盘湾镇东盘10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25975	射阳	盘湾镇洋沙8#变	10	200	上级设备容量受限
25976	射阳	盘湾镇三桥7#变	10	200	上级设备容量受限
25977	射阳	盘湾镇南盘4#变	10	200	上级设备容量受限
25978	射阳	盘湾镇湾坝7#变	10	200	上级设备容量受限
25979	射阳	盘湾镇四河7#变	10	200	上级设备容量受限
25980	射阳	盘湾镇四河3#变	10	200	上级设备容量受限
25981	射阳	盘湾镇联盟1#变	10	200	上级设备容量受限
25982	射阳	盘湾镇东盘2#变	10	400	上级设备容量受限
25983	射阳	盘湾镇南盘1#变	10	400	上级设备容量受限
25984	射阳	盘湾镇洋沙7#变	10	200	上级设备容量受限
25985	射阳	盘湾镇湾坝9#变	10	200	上级设备容量受限
25986	射阳	盘湾镇东盘13#变	10	200	上级设备容量受限
25987	射阳	盘湾镇东盘4#变	10	200	上级设备容量受限
25988	射阳	盘湾镇东盘11#变	10	200	上级设备容量受限
25989	射阳	盘湾镇联盟9#变	10	200	上级设备容量受限
25990	射阳	盘湾镇联盟10#变	10	200	上级设备容量受限
25991	射阳	盘湾镇南盘3#变	10	200	上级设备容量受限
25992	射阳	盘湾镇联盟2#变	10	400	上级设备容量受限
25993	射阳	盘湾镇东盘3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
25994	射阳	盘湾镇联盟3#变	10	315	上级设备容量受限
25995	射阳	盘湾镇联盟7#变	10	315	上级设备容量受限
25996	射阳	盘湾镇联盟8#变	10	200	上级设备容量受限
25997	射阳	盘湾镇联盟6#变	10	200	上级设备容量受限
25998	射阳	盘湾镇联盟5配变	10	400	上级设备容量受限
25999	射阳	盘湾镇湾坝2#变	10	400	上级设备容量受限
26000	射阳	盘湾镇湾坝11#变	10	200	上级设备容量受限
26001	射阳	盘湾镇湾坝8#变	10	400	上级设备容量受限
26002	射阳	盘湾镇湾坝3#变	10	400	上级设备容量受限
26003	射阳	盘湾镇湾坝6#变	10	400	上级设备容量受限
26004	射阳	盘湾镇东盘1#变	10	400	上级设备容量受限
26005	射阳	阜余邹滩8配变	10	200	上级设备容量受限
26006	射阳	阜余沙东七配变	10	400	上级设备容量受限
26007	射阳	阜余沙东5#配变	10	630	上级设备容量受限
26008	射阳	阜余邹滩一配变	10	400	上级设备容量受限
26009	射阳	邹滩15#变	10	400	上级设备容量受限
26010	射阳	阜余沙东十配变	10	200	上级设备容量受限
26011	射阳	阜余沙东一配变	10	200	上级设备容量受限
26012	射阳	阜余公用变19#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26013	射阳	阜余沙东二配变	10	200	上级设备容量受限
26014	射阳	阜余沙东9配变	10	200	上级设备容量受限
26015	射阳	阜余沙东三配变	10	200	上级设备容量受限
26016	射阳	阜余沙东11#配变	10	200	上级设备容量受限
26017	射阳	阜余沙东6#配变	10	200	上级设备容量受限
26018	射阳	沙东12#配变	10	400	上级设备容量受限
26019	射阳	金御世家休闲广场3#主变	10	800	上级设备容量受限
26020	射阳	射阳碧桂园1#配电室1#主变	10	630	上级设备容量受限
26021	射阳	集美望湖公馆1#开关站2#变	10	630	上级设备容量受限
26022	射阳	碧桂园3#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
26023	射阳	集美望湖公馆3#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
26024	射阳	金御世家休闲广场1#主变	10	800	上级设备容量受限
26025	射阳	金御世家休闲广场4#主变	10	800	上级设备容量受限
26026	射阳	集美望湖公馆3#配电室10#变	10	800	上级设备容量受限
26027	射阳	碧桂园2#配电室3#变压器	10	630	上级设备容量受限
26028	射阳	集美望湖公馆2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
26029	射阳	集美望湖公馆4#配电室12#变	10	630	上级设备容量受限
26030	射阳	绿化管理所1#配变	10	400	上级设备容量受限
26031	射阳	场西线45#630KVA	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26032	射阳	新南分场8#630KVA	10	630	上级设备容量受限
26033	射阳	新洋农场二村安置楼箱变	10	315	上级设备容量受限
26034	射阳	新星分场8#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
26035	射阳	场直线44#变压器	10	400	上级设备容量受限
26036	射阳	新星47#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
26037	射阳	新中8#400KVA变压器	10	400	上级设备容量受限
26038	射阳	新西二十五大队1#	10	200	上级设备容量受限
26039	射阳	新西二十九大队1#	10	200	上级设备容量受限
26040	射阳	新西二十四大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26041	射阳	新星三大队5#变	10	200	上级设备容量受限
26042	射阳	新西二十八大队1#变	10	200	上级设备容量受限
26043	射阳	新西分场1#	10	200	上级设备容量受限
26044	射阳	新西二十六大队1#	10	200	上级设备容量受限
26045	射阳	新星四大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26046	射阳	小木闸1#配变	10	200	上级设备容量受限
26047	射阳	新星43#变压器	10	200	上级设备容量受限
26048	射阳	新星三大队4#配变	10	200	上级设备容量受限
26049	射阳	新星二大队1#	10	200	上级设备容量受限
26050	射阳	场直线41#变压器	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26051	射阳	新星四大队1#	10	200	上级设备容量受限
26052	射阳	新星三大队1#	10	200	上级设备容量受限
26053	射阳	新北八大队2#变	10	200	上级设备容量受限
26054	射阳	新星三大队2#配变	10	400	上级设备容量受限
26055	射阳	新星三大队3#配变	10	200	上级设备容量受限
26056	射阳	新中十三大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26057	射阳	场直线46#变压器	10	200	上级设备容量受限
26058	射阳	新中十二大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26059	射阳	新中十二大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26060	射阳	新南二十二大队1#	10	200	上级设备容量受限
26061	射阳	新中十大队1#	10	200	上级设备容量受限
26062	射阳	新南二十大队1#	10	200	上级设备容量受限
26063	射阳	新南十六大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26064	射阳	新中养鸭场1#配变	10	200	上级设备容量受限
26065	射阳	新南十九大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26066	射阳	新中十三大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26067	射阳	新中十大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26068	射阳	新北七大队1#	10	400	上级设备容量受限
26069	射阳	新北五大队1#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26070	射阳	新中十一大队1#	10	400	上级设备容量受限
26071	射阳	新北九大队1#	10	200	上级设备容量受限
26072	射阳	新北九大队2#配变	10	200	上级设备容量受限
26073	射阳	新北六大队2#配变	10	400	上级设备容量受限
26074	射阳	新北六大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26075	射阳	新南二十一大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26076	射阳	新南十六大队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26077	射阳	新中十四大队1#	10	200	上级设备容量受限
26078	射阳	新南二十三大队1#	10	400	上级设备容量受限
26079	射阳	新南二十二大队2#变	10	200	上级设备容量受限
26080	射阳	新北机耕队1#配变	10	200	上级设备容量受限
26081	射阳	新北八大队1#	10	200	上级设备容量受限
26082	射阳	淮海农场四十六大队南站	10	200	上级设备容量受限
26083	射阳	淮海农场四十五大队电站	10	400	上级设备容量受限
26084	射阳	淮海农场三十八大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26085	射阳	淮海农场四十三大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
26086	射阳	六分场四十四大队综合变	10	200	上级设备容量受限
26087	射阳	淮海农场四十四大队南区1#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26088	射阳	淮海农场四十六大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26089	射阳	淮海农场四十四大队南区2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26090	射阳	淮海农场四十六大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
26091	射阳	淮海农场四十二大队1#综合变	10	200	上级设备容量受限
26092	射阳	淮海农场四十四大队西站	10	200	上级设备容量受限
26093	射阳	淮海农场四十三大队4#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26094	射阳	淮海农场三十九大队综合变	10	200	上级设备容量受限
26095	射阳	淮海农场四十五大队综合变	10	200	上级设备容量受限
26096	射阳	淮海农场四十四大队北站	10	400	上级设备容量受限
26097	射阳	淮海农场四十六大队北站	10	400	上级设备容量受限
26098	射阳	淮海农场三十八大队北站	10	200	上级设备容量受限
26099	射阳	淮海农场四十三大队3#综合变	10	200	上级设备容量受限
26100	射阳	淮海农场四十二大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26101	射阳	淮海农场四十三大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26102	射阳	淮海农场四十三大队2#综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26103	射阳	淮海农场三十八大队南站	10	200	上级设备容量受限
26104	射阳	淮海农场四十三大队南站	10	200	上级设备容量受限
26105	射阳	五分场部综合变	10	200	上级设备容量受限
26106	射阳	淮海农场三十八大队综合变	10	200	上级设备容量受限
26107	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26108	射阳	淮海农场四十四大队中站	10	200	上级设备容量受限
26109	射阳	淮海农场四十二大队电站	10	200	上级设备容量受限
26110	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26111	射阳	学苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26112	射阳	淮海农场三十七大队中站	10	400	上级设备容量受限
26113	射阳	五星小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26114	射阳	神禾别墅2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26115	射阳	淮海农场三十七大队综合变	10	200	上级设备容量受限
26116	射阳	五岸新村一箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26117	射阳	神禾别墅箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26118	射阳	振兴小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26119	射阳	振兴小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26120	射阳	西苑小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26121	射阳	淮海农场三十七大队南站1#变	10	200	上级设备容量受限
26122	射阳	淮海农场四十四大队北区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26123	射阳	五岸新村二箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26124	射阳	西苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26125	射阳	淮海路箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26126	射阳	南苑小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26127	射阳	群乐小区1#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26128	射阳	淮海农场四十大队中站	10	200	上级设备容量受限
26129	射阳	淮海农场三十七大队北站	10	200	上级设备容量受限
26130	射阳	学苑小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26131	射阳	淮海农场商物公司综合变	10	200	上级设备容量受限
26132	射阳	淮海农场四十大队南区综合变（西瓜大棚）	10	200	上级设备容量受限
26133	射阳	渠星中箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26134	射阳	渠星南箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26135	射阳	淮海农场四十大队北站	10	200	上级设备容量受限
26136	射阳	朝阳小区箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26137	射阳	文广苑箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26138	射阳	群乐小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26139	射阳	渠星北箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26140	射阳	淮海农场五管理区四十大队配变	10	200	上级设备容量受限
26141	射阳	朝阳小区2#箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
26142	射阳	淮海农场四十大队南站	10	200	上级设备容量受限
26143	射阳	周圩1#变	10	200	本级设备容量受限
26144	射阳	中北8#变	10	200	本级设备容量受限
26145	射阳	光荣1#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26146	射阳	周圩6#配变	10	200	本级设备容量受限
26147	射阳	新曙安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
26148	射阳	周圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
26149	射阳	光荣6#配变	10	400	上级设备容量受限
26150	射阳	光荣9#配变	10	400	上级设备容量受限
26151	射阳	新曙安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
26152	射阳	中北9#配变	10	400	上级设备容量受限
26153	射阳	坚固3#配变	10	200	上级设备容量受限
26154	射阳	坚固1#配变	10	200	上级设备容量受限
26155	射阳	光荣7#配变	10	315	上级设备容量受限
26156	射阳	PMS_合德中心小区1#变	10	400	上级设备容量受限
26157	射阳	中心安置区1#变	10	630	上级设备容量受限
26158	射阳	光荣3#配变	10	200	上级设备容量受限
26159	射阳	小洋3#	10	200	上级设备容量受限
26160	射阳	中北12#配变	10	200	上级设备容量受限
26161	射阳	中北1#配变	10	200	上级设备容量受限
26162	射阳	中北10#配变	10	200	上级设备容量受限
26163	射阳	周圩3#变	10	100	上级设备容量受限
26164	射阳	中心6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26165	射阳	周圩2#变	10	400	上级设备容量受限
26166	射阳	中北5#配变	10	200	上级设备容量受限
26167	射阳	中北3#配变	10	200	上级设备容量受限
26168	射阳	中心7#配变	10	200	上级设备容量受限
26169	射阳	中心4#配变	10	200	上级设备容量受限
26170	射阳	中心5#配变	10	200	上级设备容量受限
26171	射阳	周圩4#变	10	200	上级设备容量受限
26172	射阳	坚固2#配变	10	200	上级设备容量受限
26173	射阳	周圩8#配变.	10	200	上级设备容量受限
26174	射阳	中北11#配变	10	200	上级设备容量受限
26175	射阳	周圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
26176	射阳	小洋2#配变	10	200	上级设备容量受限
26177	射阳	小洋4#配变	10	400	上级设备容量受限
26178	射阳	中心1#配变	10	200	上级设备容量受限
26179	射阳	中心3#配变	10	200	上级设备容量受限
26180	射阳	光荣2#配变	10	200	上级设备容量受限
26181	射阳	中心2#配变	10	200	上级设备容量受限
26182	射阳	中北7#变	10	400	上级设备容量受限
26183	射阳	小洋5#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26184	射阳	光荣8#配变	10	400	上级设备容量受限
26185	射阳	周圩10#变	10	400	上级设备容量受限
26186	射阳	光荣5#配变	10	400	上级设备容量受限
26187	射阳	中北4#配变	10	400	上级设备容量受限
26188	射阳	合德中北6#配变	10	400	上级设备容量受限
26189	射阳	新渠10#配变	10	400	上级设备容量受限
26190	射阳	新渠9#配变	10	400	上级设备容量受限
26191	射阳	新渠6#配变	10	400	上级设备容量受限
26192	射阳	新渠8#配变	10	200	上级设备容量受限
26193	射阳	新渠13#配变	10	200	上级设备容量受限
26194	射阳	新东7#配变	10	200	上级设备容量受限
26195	射阳	新渠7#配变	10	200	上级设备容量受限
26196	射阳	新东4#配变	10	200	上级设备容量受限
26197	射阳	新渠4#配变	10	200	上级设备容量受限
26198	射阳	新渠1#配变	10	315	上级设备容量受限
26199	射阳	新渠5#配变	10	315	上级设备容量受限
26200	射阳	新渠2#配变	10	400	上级设备容量受限
26201	射阳	王圩4#变	10	200	本级设备容量受限
26202	射阳	王圩2#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26203	射阳	王圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
26204	射阳	王圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
26205	射阳	粮庄1#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
26206	射阳	粮庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
26207	射阳	粮庄8#配变	10	200	上级设备容量受限
26208	射阳	农联4#配变	10	200	上级设备容量受限
26209	射阳	粮庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
26210	射阳	粮庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
26211	射阳	粮庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
26212	射阳	粮庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
26213	射阳	王圩1#配变	10	200	上级设备容量受限
26214	射阳	后涧12#配变	10	200	上级设备容量受限
26215	射阳	粮庄4#配变	10	315	上级设备容量受限
26216	射阳	圩西1#配变	10	200	本级设备容量受限
26217	射阳	丰产4#配变	10	315	上级设备容量受限
26218	射阳	圩西8#变	10	200	上级设备容量受限
26219	射阳	星晨1#配变	10	200	上级设备容量受限
26220	射阳	八顷6#配变	10	200	上级设备容量受限
26221	射阳	中五1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26222	射阳	二垛线圩西10#配变	10	200	上级设备容量受限
26223	射阳	丰产2#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
26224	射阳	圩西3#配变	10	200	上级设备容量受限
26225	射阳	八顷11#配变	10	200	上级设备容量受限
26226	射阳	中五12#配变	10	200	上级设备容量受限
26227	射阳	圩西6#配变	10	200	上级设备容量受限
26228	射阳	丰产1#配变	10	200	上级设备容量受限
26229	射阳	丰产7#配变	10	200	上级设备容量受限
26230	射阳	中五11#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
26231	射阳	圩西7#配变	10	200	上级设备容量受限
26232	射阳	八顷12#配变	10	200	上级设备容量受限
26233	射阳	八顷5#配变	10	250	上级设备容量受限
26234	射阳	八顷1#配变	10	200	上级设备容量受限
26235	射阳	圩西2#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
26236	射阳	八顷2#配变	10	400	上级设备容量受限
26237	射阳	丰产3#配变	10	315	上级设备容量受限
26238	射阳	临海团北15#配变	10	315	上级设备容量受限
26239	射阳	圩西11#配变	10	400	上级设备容量受限
26240	射阳	八顷7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26241	射阳	星晨8变	10	50	上级设备容量受限
26242	射阳	星晨9#配变	10	50	上级设备容量受限
26243	射阳	新东14#配变	10	200	上级设备容量受限
26244	射阳	新东9#配变	10	200	上级设备容量受限
26245	射阳	团北7#配变	10	200	上级设备容量受限
26246	射阳	团北3#配变新	10	200	上级设备容量受限
26247	射阳	圩西19#配变	10	200	上级设备容量受限
26248	射阳	新东1#配变	10	200	上级设备容量受限
26249	射阳	新东8#配变	10	200	上级设备容量受限
26250	射阳	团北12#配变	10	200	上级设备容量受限
26251	射阳	圩西16#配变	10	200	上级设备容量受限
26252	射阳	圩西5#配变-JN	10	200	上级设备容量受限
26253	射阳	新东2#配变	10	200	上级设备容量受限
26254	射阳	团北5#配变	10	200	上级设备容量受限
26255	射阳	新东3#配变	10	200	上级设备容量受限
26256	射阳	圩西9#变	10	200	上级设备容量受限
26257	射阳	圩西4#配变-JN	10	400	上级设备容量受限
26258	射阳	新东6#配变	10	400	上级设备容量受限
26259	射阳	星晨3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26260	射阳	东方红5#配变	10	50	上级设备容量受限
26261	射阳	星辰2#配变	10	200	上级设备容量受限
26262	射阳	临海二垛2#配变	10	400	上级设备容量受限
26263	射阳	星辰6#变	10	400	上级设备容量受限
26264	射阳	盐河2#变	10	200	上级设备容量受限
26265	射阳	盐南3#变	10	200	上级设备容量受限
26266	射阳	月滩6#	10	200	上级设备容量受限
26267	射阳	月滩2#变	10	200	上级设备容量受限
26268	射阳	月滩9#变	10	200	上级设备容量受限
26269	射阳	洋中1#变	10	315	上级设备容量受限
26270	射阳	盐南2#	10	200	上级设备容量受限
26271	射阳	残老村1#配变	10	200	上级设备容量受限
26272	射阳	洋中3#配变	10	200	上级设备容量受限
26273	射阳	月滩10#配变	10	200	上级设备容量受限
26274	射阳	洋河12#变	10	200	上级设备容量受限
26275	射阳	洋河7#	10	200	上级设备容量受限
26276	射阳	洋河8#	10	200	上级设备容量受限
26277	射阳	洋河3#变	10	200	上级设备容量受限
26278	射阳	盐南1#	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26279	射阳	洋中4#配变	10	400	上级设备容量受限
26280	射阳	洋河公变4#变	10	200	上级设备容量受限
26281	射阳	贺东3#变	10	400	上级设备容量受限
26282	射阳	洋河6#变	10	400	上级设备容量受限
26283	射阳	海港洋河9#	10	200	上级设备容量受限
26284	射阳	盐南4#	10	200	上级设备容量受限
26285	射阳	洋河5#变	10	200	上级设备容量受限
26286	射阳	月滩5#变	10	200	上级设备容量受限
26287	射阳	盐河1#变	10	200	上级设备容量受限
26288	射阳	月滩8#配变	10	200	上级设备容量受限
26289	射阳	洋河10#	10	200	上级设备容量受限
26290	射阳	洋河洋中2#变	10	200	上级设备容量受限
26291	射阳	月滩7#	10	200	上级设备容量受限
26292	射阳	月滩1#变	10	200	上级设备容量受限
26293	射阳	洋河公变11#新增	10	200	上级设备容量受限
26294	射阳	月滩3#变	10	200	上级设备容量受限
26295	射阳	贺东1#	10	250	上级设备容量受限
26296	射阳	洋河2#变	10	400	上级设备容量受限
26297	射阳	洋河1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26298	射阳	星辰5#配变	10	400	上级设备容量受限
26299	射阳	长荡荡中1#变	10	200	本级设备容量受限
26300	射阳	长荡甲候9#变	10	200	本级设备容量受限
26301	射阳	长荡长安13#变	10	200	本级设备容量受限
26302	射阳	长荡长安12#变	10	200	上级设备容量受限
26303	射阳	长荡中河14#变	10	200	上级设备容量受限
26304	射阳	长荡新付6#变	10	200	上级设备容量受限
26305	射阳	长荡新付19#变	10	200	上级设备容量受限
26306	射阳	长荡长安1#变	10	200	上级设备容量受限
26307	射阳	长荡从凤5#配变	10	400	上级设备容量受限
26308	射阳	长荡沙南18#变	10	400	上级设备容量受限
26309	射阳	长荡甲候5#变	10	200	上级设备容量受限
26310	射阳	长荡长安3#配变	10	200	上级设备容量受限
26311	射阳	长荡从凤3#变	10	200	上级设备容量受限
26312	射阳	长荡甲候6#变	10	200	上级设备容量受限
26313	射阳	长荡长安6#配变	10	400	上级设备容量受限
26314	射阳	长荡新付4#配变	10	200	上级设备容量受限
26315	射阳	长荡从凤10#变	10	200	上级设备容量受限
26316	射阳	长荡甲候7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26317	射阳	长荡从凤16#变	10	400	上级设备容量受限
26318	射阳	长荡云安10#变	10	200	上级设备容量受限
26319	射阳	长荡云安2#变	10	200	上级设备容量受限
26320	射阳	长荡新付1#配变	10	200	上级设备容量受限
26321	射阳	长荡从凤9#变	10	200	上级设备容量受限
26322	射阳	长荡中河3#配变	10	200	上级设备容量受限
26323	射阳	长荡从凤4#配变	10	200	上级设备容量受限
26324	射阳	长荡中河9#变	10	200	上级设备容量受限
26325	射阳	长荡新付3#变	10	400	上级设备容量受限
26326	射阳	长荡长安9#变	10	200	上级设备容量受限
26327	射阳	长荡甲候11#变	10	200	上级设备容量受限
26328	射阳	长荡沙南4#配变	10	200	上级设备容量受限
26329	射阳	长荡从凤13#配变	10	200	上级设备容量受限
26330	射阳	长荡从凤15#变	10	200	上级设备容量受限
26331	射阳	长荡胜利桥16#变	10	200	上级设备容量受限
26332	射阳	长荡新付9#配变	10	200	上级设备容量受限
26333	射阳	长荡云安村3#变	10	200	上级设备容量受限
26334	射阳	长荡新付8#配变	10	200	上级设备容量受限
26335	射阳	长荡甲候16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26336	射阳	长荡云安5#变	10	200	上级设备容量受限
26337	射阳	长荡从凤6#变	10	400	上级设备容量受限
26338	射阳	长荡新付2#配变	10	400	上级设备容量受限
26339	射阳	长荡长安8#配变	10	200	上级设备容量受限
26340	射阳	长荡荡中11#变	10	200	上级设备容量受限
26341	射阳	长荡长安5#变	10	200	上级设备容量受限
26342	射阳	长荡云安1#变	10	200	上级设备容量受限
26343	射阳	长荡长安17#配变	10	200	上级设备容量受限
26344	射阳	长荡荡中10#变	10	200	上级设备容量受限
26345	射阳	长荡长安7#变	10	200	上级设备容量受限
26346	射阳	长荡长安18#变	10	200	上级设备容量受限
26347	射阳	长荡甲候14#	10	200	上级设备容量受限
26348	射阳	长荡荡中14#变	10	400	上级设备容量受限
26349	射阳	长荡甲候4#变	10	400	上级设备容量受限
26350	射阳	长荡云安6#变	10	200	上级设备容量受限
26351	射阳	长荡长安2#变	10	315	上级设备容量受限
26352	射阳	长荡荡中6#变	10	400	上级设备容量受限
26353	射阳	长荡长安11#配变	10	200	上级设备容量受限
26354	射阳	长荡从凤14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26355	射阳	长荡长安16#变	10	315	上级设备容量受限
26356	射阳	长荡荡中7#变	10	400	上级设备容量受限
26357	射阳	长荡长安4#配变	10	315	上级设备容量受限
26358	射阳	长荡云安村4#变	10	315	上级设备容量受限
26359	射阳	长荡胜北3#配变	10	400	上级设备容量受限
26360	射阳	长荡长安10#变	10	400	上级设备容量受限
26361	射阳	长荡新付5#配变	10	400	上级设备容量受限
26362	射阳	光荣4#配变	10	200	上级设备容量受限
26363	射阳	淮海2#配变	10	200	本级设备容量受限
26364	射阳	恒星金河湾小区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
26365	射阳	淮海安置区3#箱变	10	630	上级设备容量受限
26366	射阳	四港3#配变	10	200	上级设备容量受限
26367	射阳	恒星金河湾小区1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
26368	射阳	淮海19#配变	10	400	上级设备容量受限
26369	射阳	四港5#配变	10	200	上级设备容量受限
26370	射阳	四港7#配变	10	200	上级设备容量受限
26371	射阳	四港19#变	10	400	上级设备容量受限
26372	射阳	淮海7#配变	10	400	上级设备容量受限
26373	射阳	正塘8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26374	射阳	四港11#配变	10	200	上级设备容量受限
26375	射阳	合德四港13#配变	10	200	上级设备容量受限
26376	射阳	四港15	10	200	上级设备容量受限
26377	射阳	淮海4#配变	10	200	上级设备容量受限
26378	射阳	淮海3#配变	10	200	上级设备容量受限
26379	射阳	条心12#变	10	200	上级设备容量受限
26380	射阳	条心小区2#变	10	200	上级设备容量受限
26381	射阳	四港12#配变	10	200	上级设备容量受限
26382	射阳	正塘27#变	10	200	上级设备容量受限
26383	射阳	货运站	10	200	上级设备容量受限
26384	射阳	四港17#配变	10	200	上级设备容量受限
26385	射阳	正塘23#变	10	400	上级设备容量受限
26386	射阳	四港18#变	10	400	上级设备容量受限
26387	射阳	四港6#配变	10	400	上级设备容量受限
26388	射阳	正塘13#配变	10	315	上级设备容量受限
26389	射阳	淮海14#配变	10	400	上级设备容量受限
26390	射阳	正塘6#配变	10	315	上级设备容量受限
26391	射阳	条心小区配变	10	315	上级设备容量受限
26392	射阳	淮海17#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26393	射阳	城区幸福华城5#配电室13#主变	10	800	上级设备容量受限
26394	射阳	城区幸福华城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
26395	射阳	城区幸福华城3#配电室9#配变	10	800	上级设备容量受限
26396	射阳	城区幸福华城配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
26397	射阳	凤凰汇府3#变压器	10	630	上级设备容量受限
26398	射阳	城区幸福华城5#配电室15#主变	10	800	上级设备容量受限
26399	射阳	天逸家园配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
26400	射阳	紫荆华庭配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
26401	射阳	天逸家园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
26402	射阳	城区幸福华城4#配电室12#主变	10	1000	上级设备容量受限
26403	射阳	城区幸福华城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
26404	射阳	凤凰汇府1#变压器	10	630	上级设备容量受限
26405	射阳	城区幸福华城配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
26406	射阳	紫荆华庭配电室2#变压器	10	800	上级设备容量受限
26407	射阳	幸福花园1-1#变	10	500	上级设备容量受限
26408	射阳	幸福南苑1#变	10	400	上级设备容量受限
26409	射阳	幸福花园3#主变	10	800	上级设备容量受限
26410	射阳	幸福南园3#箱变	10	500	上级设备容量受限
26411	射阳	幸福南苑2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26412	射阳	城区双龙6#配变	10	80	上级设备容量受限
26413	射阳	幸福花园2-1#变	10	250	上级设备容量受限
26414	射阳	幸福花园2-2#变	10	250	上级设备容量受限
26415	射阳	幸福花园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
26416	射阳	幸福南园4#箱变001	10	500	上级设备容量受限
26417	射阳	幸福南苑5#箱变	10	500	上级设备容量受限
26418	射阳	幸福南寓2#变	10	400	上级设备容量受限
26419	射阳	幸福南寓1#变	10	400	上级设备容量受限
26420	射阳	阜余健康9配变	10	200	本级设备容量受限
26421	射阳	阜余阜中12#变	10	315	上级设备容量受限
26422	射阳	阜余三份6配变	10	200	上级设备容量受限
26423	射阳	阜余六份7#配变Z	10	200	上级设备容量受限
26424	射阳	阜余六份20#配变	10	200	上级设备容量受限
26425	射阳	阜余健康7#配变	10	200	上级设备容量受限
26426	射阳	阜余三份四配变	10	200	上级设备容量受限
26427	射阳	阜余六份4#配变	10	200	上级设备容量受限
26428	射阳	阜余三份3#配变	10	200	上级设备容量受限
26429	射阳	阜余圩门四配变	10	200	上级设备容量受限
26430	射阳	阜余六份3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26431	射阳	阜余农场团洼配变	10	200	上级设备容量受限
26432	射阳	阜余三份一配变	10	200	上级设备容量受限
26433	射阳	阜余三份9#配变	10	200	上级设备容量受限
26434	射阳	阜余六份17#配变(盐城射阳阜余10KV阜西线三份9#	10	200	上级设备容量受限
26435	射阳	阜余健康1#配变	10	200	上级设备容量受限
26436	射阳	阜余公用变18#配变	10	200	上级设备容量受限
26437	射阳	阜余健康三配变	10	200	上级设备容量受限
26438	射阳	阜余三份7配变	10	200	上级设备容量受限
26439	射阳	阜余圩门9#配变	10	200	上级设备容量受限
26440	射阳	六份24#变	10	200	上级设备容量受限
26441	射阳	阜余三份2#配变	10	200	上级设备容量受限
26442	射阳	阜余三份5#配变	10	200	上级设备容量受限
26443	射阳	阜余六份19#配变	10	200	上级设备容量受限
26444	射阳	阜余阜中7配变	10	200	上级设备容量受限
26445	射阳	阜余三份8配变	10	200	上级设备容量受限
26446	射阳	阜余健康11#配变	10	200	上级设备容量受限
26447	射阳	阜余圩门11#配变	10	400	上级设备容量受限
26448	射阳	阜余公用变14#配变	10	400	上级设备容量受限
26449	射阳	阜余公用变9#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26450	射阳	阜余三份10#配变	10	400	上级设备容量受限
26451	射阳	95-23杆兴北兴村2号配变	10	400	上级设备容量受限
26452	射阳	金桂园1#主变	10	630	上级设备容量受限
26453	射阳	95-25杆兴北新村7号配变	10	400	上级设备容量受限
26454	射阳	兴北菜场2#箱变	10	400	上级设备容量受限
26455	射阳	城区兴北菜场箱变1003配变	10	630	上级设备容量受限
26456	射阳	蚕丝厂东箱变	10	630	上级设备容量受限
26457	射阳	城区天地房产1号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
26458	射阳	105杆庆南1号配变	10	400	上级设备容量受限
26459	射阳	城区天地房产2号箱变配变	10	630	上级设备容量受限
26460	射阳	恒隆广场B区2#变	10	630	上级设备容量受限
26461	射阳	95-2杆蚕丝厂北配变	10	400	上级设备容量受限
26462	射阳	95-13-5杆兴北新村3号配变	10	400	上级设备容量受限
26463	射阳	95-13-3杆兴北新村5号配变	10	630	上级设备容量受限
26464	射阳	10kV恒隆线/城中线恒隆广场B区分户2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
26465	射阳	99杆庆南8号配变	10	400	上级设备容量受限
26466	射阳	95-13杆兴北新村配变	10	400	上级设备容量受限
26467	射阳	城区65-13杆兴北新村6号配变	10	400	上级设备容量受限
26468	射阳	102#杆庆南12号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26469	射阳	城区兴北新村4号配变	10	400	上级设备容量受限
26470	射阳	阜余西圩8#配变	10	400	上级设备容量受限
26471	射阳	阜余长丰二配变	10	200	上级设备容量受限
26472	射阳	阜余长丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
26473	射阳	阜余宏丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
26474	射阳	阜余新河二配变	10	200	上级设备容量受限
26475	射阳	阜余大塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
26476	射阳	阜余宏丰12配变	10	200	上级设备容量受限
26477	射阳	阜余宏丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
26478	射阳	阜余宏丰11#配变	10	200	上级设备容量受限
26479	射阳	花园美丽乡村1#配变	10	200	上级设备容量受限
26480	射阳	阜余新河六配变	10	200	上级设备容量受限
26481	射阳	阜余新河七配变	10	200	上级设备容量受限
26482	射阳	阜余大塔9#配变	10	200	上级设备容量受限
26483	射阳	阜余新河一配变	10	200	上级设备容量受限
26484	射阳	阜余大塔7配变	10	200	上级设备容量受限
26485	射阳	阜余新河9#配变	10	200	上级设备容量受限
26486	射阳	阜余宏丰九配变	10	200	上级设备容量受限
26487	射阳	阜余二塔14#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26488	射阳	阜余长丰三配变	10	200	上级设备容量受限
26489	射阳	阜余大塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
26490	射阳	阜余宏丰五配变	10	200	上级设备容量受限
26491	射阳	阜余大塔二配变	10	200	上级设备容量受限
26492	射阳	阜余大塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
26493	射阳	阜余新河三配变	10	200	上级设备容量受限
26494	射阳	阜余宏丰一配变	10	400	上级设备容量受限
26495	射阳	阜余大塔8配变	10	200	上级设备容量受限
26496	射阳	阜余宏丰15#配变	10	200	上级设备容量受限
26497	射阳	阜余新河五配变	10	200	上级设备容量受限
26498	射阳	阜余宏丰4#配变	10	200	上级设备容量受限
26499	射阳	阜余长丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
26500	射阳	阜余大塔四配变	10	200	上级设备容量受限
26501	射阳	阜余大塔10#配变	10	200	上级设备容量受限
26502	射阳	阜余新河四配变	10	200	上级设备容量受限
26503	射阳	阜余西圩4#配变	10	400	上级设备容量受限
26504	射阳	阜余宏丰二配变	10	315	上级设备容量受限
26505	射阳	阜余里庄7#变	10	400	上级设备容量受限
26506	射阳	阜余邹滩六配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26507	射阳	兴隆9#变	10	200	上级设备容量受限
26508	射阳	城北11#配变	10	315	上级设备容量受限
26509	射阳	兴隆8#变	10	200	上级设备容量受限
26510	射阳	兴隆11#配变	10	400	上级设备容量受限
26511	射阳	庆北2#变	10	400	上级设备容量受限
26512	射阳	小洋6#	10	200	上级设备容量受限
26513	射阳	庆北3#变	10	200	上级设备容量受限
26514	射阳	三角镇村1#配变	10	200	上级设备容量受限
26515	射阳	城北10#配变	10	315	上级设备容量受限
26516	射阳	庆北14#配变	10	200	上级设备容量受限
26517	射阳	兴隆1#配变	10	200	上级设备容量受限
26518	射阳	庆北4#配变	10	200	上级设备容量受限
26519	射阳	兴隆10#变	10	200	上级设备容量受限
26520	射阳	兴隆6#配变	10	200	上级设备容量受限
26521	射阳	小洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
26522	射阳	兴隆3#配变	10	200	上级设备容量受限
26523	射阳	庆北11#配变	10	200	上级设备容量受限
26524	射阳	庆北5#变	10	250	上级设备容量受限
26525	射阳	小洋7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26526	射阳	合德庆北7#配变	10	315	上级设备容量受限
26527	射阳	庆北10#变	10	400	上级设备容量受限
26528	射阳	庆北1#配变	10	400	上级设备容量受限
26529	射阳	庆北8#配变	10	315	上级设备容量受限
26530	射阳	庆北9#配变	10	315	上级设备容量受限
26531	射阳	兴隆5#配变	10	400	上级设备容量受限
26532	射阳	庆北6#配变	10	400	上级设备容量受限
26533	射阳	兴隆2#配变	10	400	上级设备容量受限
26534	射阳	兴隆7#配变	10	400	上级设备容量受限
26535	射阳	庆北13#配变	10	400	上级设备容量受限
26536	射阳	城北9#配变	10	400	上级设备容量受限
26537	射阳	耦耕镇庆东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
26538	射阳	耦耕城中花苑1#配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
26539	射阳	耦耕镇兴耦6#配变	10	400	上级设备容量受限
26540	射阳	耦耕镇街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
26541	射阳	耦耕城中公园5#配变	10	400	上级设备容量受限
26542	射阳	耦耕镇兴耦9#配变	10	400	上级设备容量受限
26543	射阳	耦耕城中花苑1#配电室1#变	10	500	上级设备容量受限
26544	射阳	耦耕镇兴耦8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26545	射阳	兴耦2#配变	10	315	上级设备容量受限
26546	射阳	耦耕镇公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
26547	射阳	天一磁玉宿舍区	10	400	上级设备容量受限
26548	射阳	兴耦1#配变	10	315	上级设备容量受限
26549	射阳	庆东9#配变	10	400	上级设备容量受限
26550	射阳	射阳县华星汽车配件厂宿舍区	10	200	上级设备容量受限
26551	射阳	耦耕公用19#变	10	400	上级设备容量受限
26552	射阳	兴耦4#配变	10	400	上级设备容量受限
26553	射阳	三角镇小区1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
26554	射阳	庆东4#配变	10	200	上级设备容量受限
26555	射阳	耦耕镇兴耦5#配变	10	400	上级设备容量受限
26556	射阳	兴耦7#配变	10	400	上级设备容量受限
26557	射阳	耦耕城中公园6#配变	10	400	上级设备容量受限
26558	射阳	耦耕乡工业园1#配变	10	400	上级设备容量受限
26559	射阳	耦耕城中花苑2#配电室3#变	10	500	上级设备容量受限
26560	射阳	三角镇小区2#配电室3#变	10	630	上级设备容量受限
26561	射阳	三角镇小区1#配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
26562	射阳	射阳县后羿塑业宿舍区	10	200	上级设备容量受限
26563	射阳	耦耕城中花苑2#配电室4#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26564	射阳	兴耦3#配变	10	400	上级设备容量受限
26565	射阳	庆东10#配变	10	200	上级设备容量受限
26566	射阳	耦耕庆东3#配变	10	200	上级设备容量受限
26567	射阳	三角镇8#配变	10	315	上级设备容量受限
26568	射阳	庆东12#变	10	200	上级设备容量受限
26569	射阳	下圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
26570	射阳	三角镇2#配变	10	200	上级设备容量受限
26571	射阳	耦耕庆东13#变	10	200	上级设备容量受限
26572	射阳	庆东5#配变	10	200	上级设备容量受限
26573	射阳	庆东14#变	10	400	上级设备容量受限
26574	射阳	邦达宇科技有限公司（宿舍）	10	400	上级设备容量受限
26575	射阳	三角镇7#配变	10	315	上级设备容量受限
26576	射阳	晓红太阳能宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
26577	射阳	耦耕镇庆东村8#配变	10	400	上级设备容量受限
26578	射阳	三角镇14#变	10	400	上级设备容量受限
26579	射阳	耦耕公用变5#配变	10	315	上级设备容量受限
26580	射阳	三角镇村4#配变	10	315	上级设备容量受限
26581	射阳	耦耕公用16#配变	10	400	上级设备容量受限
26582	射阳	耦耕街道13#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26583	射阳	耦耕街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
26584	射阳	耦耕镇公用变3#配变	10	400	上级设备容量受限
26585	射阳	耦耕镇街道11#配变	10	400	上级设备容量受限
26586	射阳	城区17-12杆双龙新村南配变	10	400	上级设备容量受限
26587	射阳	城区星星幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
26588	射阳	城区29-8杆双语小学配变	10	400	上级设备容量受限
26589	射阳	城区双龙小区东配变	10	400	上级设备容量受限
26590	射阳	城区29-14杆双语小学2号配变	10	400	上级设备容量受限
26591	射阳	城区10kV市南西线29-16#杆双语小学5#配变	10	400	上级设备容量受限
26592	射阳	城区40+1杆清管所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
26593	射阳	城区双龙新村南2号配变	10	400	上级设备容量受限
26594	射阳	城区双龙新村南3#配变	10	400	上级设备容量受限
26595	射阳	城区双龙新村3-1#箱配变	10	630	上级设备容量受限
26596	射阳	双龙新村7-1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
26597	射阳	城区双语小学3#配变	10	400	上级设备容量受限
26598	射阳	城区双龙新村配变	10	400	上级设备容量受限
26599	射阳	城区35杆虹亚房产配变	10	400	上级设备容量受限
26600	射阳	城区31杆城西新村2#配变	10	400	上级设备容量受限
26601	射阳	双龙新村6#箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26602	射阳	双龙新村3-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
26603	射阳	城区29-11杆双语小学4#配变	10	400	上级设备容量受限
26604	射阳	城区双龙新村1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26605	射阳	城区33-2杆城西新村配变	10	400	上级设备容量受限
26606	射阳	双龙新村7-2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
26607	射阳	城区双语小学6#配变	10	400	上级设备容量受限
26608	射阳	城区双龙三组配变10杆	10	200	上级设备容量受限
26609	射阳	城区4-6杆机场路配变	10	315	上级设备容量受限
26610	射阳	城区双龙三组3#配变	10	315	上级设备容量受限
26611	射阳	城区4-4-1杆机场路2#配变	10	400	上级设备容量受限
26612	射阳	城区双龙新村西配变	10	400	上级设备容量受限
26613	射阳	城区双龙三组2#配变	10	400	上级设备容量受限
26614	射阳	城区双龙新村北配变	10	400	上级设备容量受限
26615	射阳	城区41+1杆光明新村配变	10	400	上级设备容量受限
26616	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷1号配变	10	400	上级设备容量受限
26617	射阳	城区晨光路3号配变	10	800	上级设备容量受限
26618	射阳	城区52-2杆光明新村3号配变	10	400	上级设备容量受限
26619	射阳	城区锦秀苑4-2号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
26620	射阳	城区射小2号配变主变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26621	射阳	城区二院2号配变(59-8杆)	10	315	上级设备容量受限
26622	射阳	恒隆嘉园箱配变	10	400	上级设备容量受限
26623	射阳	城区48-8杆晨光路1号配变	10	400	上级设备容量受限
26624	射阳	城区双龙新村2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26625	射阳	城区都市华城2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26626	射阳	城区双龙新村5号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26627	射阳	城区都市华城1号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26628	射阳	10kV市南西线人武部2#变	10	400	上级设备容量受限
26629	射阳	城区56-6杆看守所宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
26630	射阳	人武部4#变	10	400	上级设备容量受限
26631	射阳	城区锦秀苑3-1号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
26632	射阳	10kV市南西线55-12#杆兴盛巷2号配变	10	400	上级设备容量受限
26633	射阳	城区52-7杆晨光路2号配变	10	400	上级设备容量受限
26634	射阳	城区10kV市南西线52-3-1#杆亚太宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
26635	射阳	城区锦秀苑1号箱配变	10	400	上级设备容量受限
26636	射阳	城区56-2#杆铁骑中队配变	10	400	上级设备容量受限
26637	射阳	城区晨光路4#配变	10	400	上级设备容量受限
26638	射阳	晨光路停车场箱变	10	500	上级设备容量受限
26639	射阳	城区双龙新村4号箱配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26640	射阳	城区锦秀苑3-2号箱变配变	10	400	上级设备容量受限
26641	射阳	城区59-5杆射小配变	10	400	上级设备容量受限
26642	射阳	城区人武部3号配变	10	400	上级设备容量受限
26643	射阳	城区人武部配变	10	400	上级设备容量受限
26644	射阳	城区42-3杆国税局南配变	10	400	上级设备容量受限
26645	射阳	城区二院配变	10	400	上级设备容量受限
26646	射阳	锦秀苑2号箱配变	10	630	上级设备容量受限
26647	射阳	城区48-2杆光明新村西配变	10	400	上级设备容量受限
26648	射阳	城区光明新村南配变	10	400	上级设备容量受限
26649	射阳	城区53杆光明新村东配变	10	400	上级设备容量受限
26650	射阳	耦耕大陆村4#配变	10	400	本级设备容量受限
26651	射阳	浦东村2#配变	10	200	本级设备容量受限
26652	射阳	大陆村1#配变	10	200	本级设备容量受限
26653	射阳	城区合东10#配变	10	315	上级设备容量受限
26654	射阳	合东安置小区开关站1#主变	10	800	上级设备容量受限
26655	射阳	耦耕浦东11#变	10	200	上级设备容量受限
26656	射阳	兴隆4#配变	10	400	上级设备容量受限
26657	射阳	蒲西村3#配变	10	200	上级设备容量受限
26658	射阳	合东安置小区开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26659	射阳	耦耕浦西1#配变	10	200	上级设备容量受限
26660	射阳	浦东4#配变	10	200	上级设备容量受限
26661	射阳	城区合东7#变1配变	10	400	上级设备容量受限
26662	射阳	浦南5#配变	10	200	上级设备容量受限
26663	射阳	大陆5#变	10	200	上级设备容量受限
26664	射阳	浦南1#配变	10	400	上级设备容量受限
26665	射阳	浦南3#配变	10	400	上级设备容量受限
26666	射阳	大陆村2#配变	10	400	上级设备容量受限
26667	射阳	耦耕浦东10#配变	10	100	上级设备容量受限
26668	射阳	耦耕浦东3#配变	10	200	上级设备容量受限
26669	射阳	蒲西村4#配变	10	160	上级设备容量受限
26670	射阳	浦东7#变	10	200	上级设备容量受限
26671	射阳	大陆8#配变	10	200	上级设备容量受限
26672	射阳	城区合东5#配变	10	200	上级设备容量受限
26673	射阳	浦西5#配变	10	200	上级设备容量受限
26674	射阳	浦东9#配变	10	200	上级设备容量受限
26675	射阳	浦南2#配变	10	200	上级设备容量受限
26676	射阳	耦耕大陆9#变	10	200	上级设备容量受限
26677	射阳	大陆7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26678	射阳	大陆6#配变	10	200	上级设备容量受限
26679	射阳	浦东村1#配变	10	200	上级设备容量受限
26680	射阳	耦耕浦东5#配变	10	200	上级设备容量受限
26681	射阳	浦东8#配变	10	400	上级设备容量受限
26682	射阳	浦南6#配变	10	200	上级设备容量受限
26683	射阳	浦南4号变	10	400	上级设备容量受限
26684	射阳	大陆村3#变	10	400	上级设备容量受限
26685	射阳	浦南8#变	10	400	上级设备容量受限
26686	射阳	城区城北8#配变	10	315	上级设备容量受限
26687	射阳	蒲西村2#配变	10	400	上级设备容量受限
26688	射阳	耦耕浦东6#配变	10	400	上级设备容量受限
26689	射阳	浦南7#变	10	400	上级设备容量受限
26690	射阳	胜居10#变	10	400	上级设备容量受限
26691	射阳	三纺厂3#变	10	200	上级设备容量受限
26692	射阳	胜居9#变	10	200	上级设备容量受限
26693	射阳	三纺厂1#变	10	200	上级设备容量受限
26694	射阳	胜居1#配变	10	400	上级设备容量受限
26695	射阳	胜居6#变	10	400	上级设备容量受限
26696	射阳	三纺厂4#变1	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26697	射阳	三纺厂2#变	10	200	上级设备容量受限
26698	射阳	新生12#变	10	100	上级设备容量受限
26699	射阳	四烈3#变	10	200	上级设备容量受限
26700	射阳	四烈4#变	10	200	上级设备容量受限
26701	射阳	新生11#单变	10	250	上级设备容量受限
26702	射阳	新坍新合4#配变	10	200	上级设备容量受限
26703	射阳	繁荣6#变	10	200	上级设备容量受限
26704	射阳	四烈6#变	10	200	上级设备容量受限
26705	射阳	新坍新合12#配变	10	200	上级设备容量受限
26706	射阳	新坍港口1#配变	10	200	上级设备容量受限
26707	射阳	芦祠5#变	10	200	上级设备容量受限
26708	射阳	繁荣1#配变	10	200	上级设备容量受限
26709	射阳	新坍新生13#变	10	200	上级设备容量受限
26710	射阳	胜利5#配变	10	100	上级设备容量受限
26711	射阳	港口7#变	10	200	上级设备容量受限
26712	射阳	新立1#变	10	200	上级设备容量受限
26713	射阳	繁荣3#变	10	200	上级设备容量受限
26714	射阳	繁荣4#配变	10	200	上级设备容量受限
26715	射阳	繁荣5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26716	射阳	新坍新合7#变	10	200	上级设备容量受限
26717	射阳	胜利10#	10	200	上级设备容量受限
26718	射阳	新坍新立2#变	10	200	上级设备容量受限
26719	射阳	繁荣7#变	10	200	上级设备容量受限
26720	射阳	繁荣8#变	10	200	上级设备容量受限
26721	射阳	胜利1#配变	10	400	上级设备容量受限
26722	射阳	新生18#变	10	200	上级设备容量受限
26723	射阳	新坍新合11#配变新	10	200	上级设备容量受限
26724	射阳	新坍胜居8#配变	10	200	上级设备容量受限
26725	射阳	港口4#配变	10	200	上级设备容量受限
26726	射阳	新坍繁荣2#变	10	200	上级设备容量受限
26727	射阳	新生1#变	10	200	上级设备容量受限
26728	射阳	新生17#单变	10	200	上级设备容量受限
26729	射阳	新坍胜居3#配变	10	200	上级设备容量受限
26730	射阳	胜利8#配变	10	315	上级设备容量受限
26731	射阳	胜利6#变	10	200	上级设备容量受限
26732	射阳	新立3#变	10	160	上级设备容量受限
26733	射阳	四烈9#配变	10	200	上级设备容量受限
26734	射阳	新生8#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26735	射阳	芦祠1#变	10	400	上级设备容量受限
26736	射阳	新立4变	10	400	上级设备容量受限
26737	射阳	港口10#变	10	200	上级设备容量受限
26738	射阳	新生19#变	10	200	上级设备容量受限
26739	射阳	港口6#配变	10	400	上级设备容量受限
26740	射阳	新坍四烈8#配变新	10	200	上级设备容量受限
26741	射阳	繁荣9#配变	10	200	上级设备容量受限
26742	射阳	新立5#变	10	200	上级设备容量受限
26743	射阳	新生23#变	10	200	上级设备容量受限
26744	射阳	新生7#变	10	200	上级设备容量受限
26745	射阳	新生26#变	10	200	上级设备容量受限
26746	射阳	港口5#变	10	200	上级设备容量受限
26747	射阳	新生16#变	10	400	上级设备容量受限
26748	射阳	新坍胜居4#配变	10	400	上级设备容量受限
26749	射阳	胜居2#配变	10	400	上级设备容量受限
26750	射阳	城区航道站配变	10	315	上级设备容量受限
26751	射阳	22-14杆构件厂配变	10	400	上级设备容量受限
26752	射阳	城区毛巾厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
26753	射阳	城区建华园2号箱变配变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26754	射阳	城区建华园1号箱变配变	10	500	上级设备容量受限
26755	射阳	城区20-2-5杆农机公司配变	10	160	上级设备容量受限
26756	射阳	城区阀门厂配变	10	200	上级设备容量受限
26757	射阳	城区20-12-7杆合兴医院配变	10	400	上级设备容量受限
26758	射阳	城区昶驰汽车运输公司配变	10	400	上级设备容量受限
26759	射阳	城区20-14-1杆毛巾厂配变	10	400	上级设备容量受限
26760	射阳	金桂园2#主变	10	630	上级设备容量受限
26761	射阳	城区温州装饰城1号箱变配变	10	800	上级设备容量受限
26762	射阳	城区大兴路配变	10	400	上级设备容量受限
26763	射阳	城区33-9#杆庆南3#配变	10	400	上级设备容量受限
26764	射阳	城区庆南5号配变	10	400	上级设备容量受限
26765	射阳	49-1#杆中转站配变	10	400	上级设备容量受限
26766	射阳	城区庆南9号配变	10	400	上级设备容量受限
26767	射阳	城区木材公司配变	10	400	上级设备容量受限
26768	射阳	城区庆南4号配变	10	400	上级设备容量受限
26769	射阳	城区庆南2#配变更换工程	10	400	上级设备容量受限
26770	射阳	城区20-8#杆庆南6#配变	10	400	上级设备容量受限
26771	射阳	庆南7组配变	10	400	上级设备容量受限
26772	射阳	下圩7#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26773	射阳	岔北2#配变	10	200	本级设备容量受限
26774	射阳	友爱6#配变	10	200	上级设备容量受限
26775	射阳	耦耕友爱1#配变	10	200	上级设备容量受限
26776	射阳	友爱村8#配变	10	200	上级设备容量受限
26777	射阳	友爱13#变	10	200	上级设备容量受限
26778	射阳	友爱村5#配变	10	200	上级设备容量受限
26779	射阳	建国4#变	10	200	上级设备容量受限
26780	射阳	耦耕解放6#变	10	200	上级设备容量受限
26781	射阳	下圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
26782	射阳	友爱安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限
26783	射阳	友爱村3#配变	10	200	上级设备容量受限
26784	射阳	友爱9#配变	10	200	上级设备容量受限
26785	射阳	闸东2#配变	10	200	上级设备容量受限
26786	射阳	耦耕建国8#变	10	200	上级设备容量受限
26787	射阳	闸东4#配变	10	200	上级设备容量受限
26788	射阳	岔北村6#配变	10	200	上级设备容量受限
26789	射阳	下圩2#变	10	200	上级设备容量受限
26790	射阳	岔北3#变	10	200	上级设备容量受限
26791	射阳	友爱10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26792	射阳	岔北1#配变	10	200	上级设备容量受限
26793	射阳	解放3#配变	10	200	上级设备容量受限
26794	射阳	耦耕双港14#配变	10	200	上级设备容量受限
26795	射阳	耦耕下圩1#配变	10	200	上级设备容量受限
26796	射阳	岔北5#配变	10	400	上级设备容量受限
26797	射阳	建国1#配变	10	200	上级设备容量受限
26798	射阳	建国5#配变	10	200	上级设备容量受限
26799	射阳	解放7#配变	10	200	上级设备容量受限
26800	射阳	建国村2#配变	10	200	上级设备容量受限
26801	射阳	耦耕下圩10#变	10	200	上级设备容量受限
26802	射阳	友爱村4#配变	10	200	上级设备容量受限
26803	射阳	友爱12#配变	10	200	上级设备容量受限
26804	射阳	友爱村2#配变	10	200	上级设备容量受限
26805	射阳	岔北村4#配变	10	200	上级设备容量受限
26806	射阳	耦耕下圩4#变	10	200	上级设备容量受限
26807	射阳	友爱11 # 配变	10	315	上级设备容量受限
26808	射阳	下圩村3#配变	10	315	上级设备容量受限
26809	射阳	解放村1#配变	10	400	上级设备容量受限
26810	射阳	下圩8#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26811	射阳	下圩5#配变	10	400	上级设备容量受限
26812	射阳	友爱安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
26813	射阳	公用29#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
26814	射阳	推广15#配变	10	400	上级设备容量受限
26815	射阳	公用变8#配变	10	400	上级设备容量受限
26816	射阳	公用变23#变	10	400	上级设备容量受限
26817	射阳	公用变4#配变	10	315	上级设备容量受限
26818	射阳	公用变3#配变	10	315	上级设备容量受限
26819	射阳	公用变27#变	10	400	上级设备容量受限
26820	射阳	公用变14#配变	10	400	上级设备容量受限
26821	射阳	公用变2#配变.	10	400	上级设备容量受限
26822	射阳	公用变11#配变	10	400	上级设备容量受限
26823	射阳	公用变15#台变	10	400	上级设备容量受限
26824	射阳	公用变16#配变	10	400	上级设备容量受限
26825	射阳	公用变17#变	10	400	上级设备容量受限
26826	射阳	公用变18#台变	10	400	上级设备容量受限
26827	射阳	射口1#配变	10	200	上级设备容量受限
26828	射阳	千秋2#配变	10	200	上级设备容量受限
26829	射阳	推广3#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26830	射阳	公用变9#配变	10	200	上级设备容量受限
26831	射阳	公用变22#变（千秋）	10	200	上级设备容量受限
26832	射阳	推广11#台变	10	200	上级设备容量受限
26833	射阳	射口6#台变	10	200	上级设备容量受限
26834	射阳	公用变25#变（千秋）	10	200	上级设备容量受限
26835	射阳	射口13#变	10	200	上级设备容量受限
26836	射阳	公用变7#配变	10	315	上级设备容量受限
26837	射阳	公用变12#台变	10	315	上级设备容量受限
26838	射阳	公用变5#配变.	10	315	上级设备容量受限
26839	射阳	公用变10#配变	10	400	上级设备容量受限
26840	射阳	千秋9#变	10	315	上级设备容量受限
26841	射阳	千秋1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
26842	射阳	推广4#配变	10	315	上级设备容量受限
26843	射阳	公用变13#变	10	400	上级设备容量受限
26844	射阳	推广16#变	10	400	上级设备容量受限
26845	射阳	公用变1#配变.	10	400	上级设备容量受限
26846	射阳	公用变21#变	10	400	上级设备容量受限
26847	射阳	公用变26#变	10	630	上级设备容量受限
26848	射阳	南公变8#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26849	射阳	利民3#变	10	400	上级设备容量受限
26850	射阳	双灯4#变	10	200	上级设备容量受限
26851	射阳	双灯2#变	10	200	上级设备容量受限
26852	射阳	开胜纸业职工宿舍1#箱变1#变压器	10	500	上级设备容量受限
26853	射阳	开胜纸业职工宿舍2#箱变2#变压器	10	500	上级设备容量受限
26854	射阳	港务1#变	10	400	上级设备容量受限
26855	射阳	汛东7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
26856	射阳	街道12#配变	10	400	上级设备容量受限
26857	射阳	街道13#变（鲍墩）	10	400	上级设备容量受限
26858	射阳	三区2#变（运行）	10	200	上级设备容量受限
26859	射阳	洪墩1#配变	10	200	上级设备容量受限
26860	射阳	光明5#配变	10	200	上级设备容量受限
26861	射阳	街道1#配变	10	315	上级设备容量受限
26862	射阳	民建6#配变	10	200	上级设备容量受限
26863	射阳	街道11#配变	10	200	上级设备容量受限
26864	射阳	汛东5#配变	10	200	上级设备容量受限
26865	射阳	汛东11#配变	10	200	上级设备容量受限
26866	射阳	汛东10#变	10	200	上级设备容量受限
26867	射阳	汛东12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26868	射阳	汛东6#配变	10	200	上级设备容量受限
26869	射阳	汛东9#配变	10	200	上级设备容量受限
26870	射阳	街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
26871	射阳	三区15#变	10	400	上级设备容量受限
26872	射阳	汛东1#配变	10	200	上级设备容量受限
26873	射阳	汛东8#配变	10	200	上级设备容量受限
26874	射阳	汛东2#配变	10	200	上级设备容量受限
26875	射阳	街道4#配变JN	10	200	上级设备容量受限
26876	射阳	街道6#配变	10	400	上级设备容量受限
26877	射阳	三区3#配变	10	400	上级设备容量受限
26878	射阳	汛东3#配变	10	200	上级设备容量受限
26879	射阳	街道2#配变	10	400	上级设备容量受限
26880	射阳	洪墩5#变	10	400	上级设备容量受限
26881	射阳	街道10#变（鲍墩）	10	400	上级设备容量受限
26882	射阳	街道5#配变	10	400	上级设备容量受限
26883	射阳	洪墩2#配变	10	400	上级设备容量受限
26884	射阳	三区11#变	10	400	上级设备容量受限
26885	射阳	汛东4#配变	10	400	上级设备容量受限
26886	射阳	街道7#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26887	射阳	民建1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
26888	射阳	长荡宏才2#配变	10	400	本级设备容量受限
26889	射阳	长荡三合4#变	10	315	本级设备容量受限
26890	射阳	长荡宏才1#变	10	400	本级设备容量受限
26891	射阳	长荡东沙13#变	10	200	上级设备容量受限
26892	射阳	长荡南星1#变	10	200	本级设备容量受限
26893	射阳	长荡南星9#变	10	200	本级设备容量受限
26894	射阳	长荡东沙3#变	10	200	本级设备容量受限
26895	射阳	长荡宏才5#变	10	400	本级设备容量受限
26896	射阳	长荡六合5#配变	10	400	本级设备容量受限
26897	射阳	长荡三合1#变	10	200	上级设备容量受限
26898	射阳	中沙17#变	10	200	上级设备容量受限
26899	射阳	长荡北沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
26900	射阳	益民10#变	10	200	上级设备容量受限
26901	射阳	长荡六合3#变	10	315	上级设备容量受限
26902	射阳	长荡中沙3#变	10	400	上级设备容量受限
26903	射阳	长荡六合2#变	10	200	上级设备容量受限
26904	射阳	长荡益民2#变	10	400	上级设备容量受限
26905	射阳	长荡北沙5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26906	射阳	长荡南星3#变	10	200	上级设备容量受限
26907	射阳	长荡宏才8#变	10	200	上级设备容量受限
26908	射阳	长荡东沙8#变	10	200	上级设备容量受限
26909	射阳	长荡南星5#变	10	200	上级设备容量受限
26910	射阳	长荡西沙1#变	10	200	上级设备容量受限
26911	射阳	长荡六合10#台	10	200	上级设备容量受限
26912	射阳	长荡益民5#变	10	200	上级设备容量受限
26913	射阳	长荡三合8#变	10	200	上级设备容量受限
26914	射阳	长荡潭洋1#变	10	200	上级设备容量受限
26915	射阳	长荡宏才7#变	10	200	上级设备容量受限
26916	射阳	长荡南星4#变	10	200	上级设备容量受限
26917	射阳	长荡宏才6#变	10	200	上级设备容量受限
26918	射阳	长荡北沙6#变	10	315	上级设备容量受限
26919	射阳	长荡西沙6#变	10	200	上级设备容量受限
26920	射阳	长荡益民7#变	10	200	上级设备容量受限
26921	射阳	长荡三合6#变	10	315	上级设备容量受限
26922	射阳	长荡东沙2#变	10	200	上级设备容量受限
26923	射阳	长荡中沙8#变	10	200	上级设备容量受限
26924	射阳	长荡六合7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26925	射阳	长荡北沙2#变	10	200	上级设备容量受限
26926	射阳	长荡六合9#配变	10	200	上级设备容量受限
26927	射阳	长荡三合3#变	10	400	上级设备容量受限
26928	射阳	长荡益民村1#配变	10	400	上级设备容量受限
26929	射阳	长荡潭洋6#变	10	200	上级设备容量受限
26930	射阳	长荡中沙2#配变	10	200	上级设备容量受限
26931	射阳	长荡北沙3#配变	10	200	上级设备容量受限
26932	射阳	长荡中沙9#变	10	200	上级设备容量受限
26933	射阳	长荡中沙6#变	10	250	上级设备容量受限
26934	射阳	长荡宏才3#变	10	200	上级设备容量受限
26935	射阳	长荡益民6#变	10	400	上级设备容量受限
26936	射阳	长荡三合9#配变	10	400	上级设备容量受限
26937	射阳	长荡南星7#变	10	200	上级设备容量受限
26938	射阳	长荡宏才4#变	10	400	上级设备容量受限
26939	射阳	长荡南星6#变	10	200	上级设备容量受限
26940	射阳	长荡六合4#变	10	315	上级设备容量受限
26941	射阳	长荡宏才9#配变	10	200	上级设备容量受限
26942	射阳	长荡镇洼港5#配变	10	200	上级设备容量受限
26943	射阳	长荡北沙4#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26944	射阳	长荡北沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
26945	射阳	长荡东沙11#配变	10	200	上级设备容量受限
26946	射阳	长荡旭东村1号配变	10	400	上级设备容量受限
26947	射阳	长荡南星2#变	10	400	上级设备容量受限
26948	射阳	长荡六合1#变	10	400	上级设备容量受限
26949	射阳	宏才10#变	10	400	上级设备容量受限
26950	射阳	长荡北沙7#配变	10	400	上级设备容量受限
26951	射阳	长荡潭洋4#变	10	400	上级设备容量受限
26952	射阳	长荡潭洋2#变	10	400	上级设备容量受限
26953	射阳	长荡六合6#变	10	400	上级设备容量受限
26954	射阳	长荡中沙13#变	10	400	上级设备容量受限
26955	射阳	城区41杆沿河西路配变	10	400	上级设备容量受限
26956	射阳	城区城网10KV沿河西线建行配变	10	400	上级设备容量受限
26957	射阳	永胜小区箱变配变	10	630	上级设备容量受限
26958	射阳	晨光花园1#箱变配变	10	630	上级设备容量受限
26959	射阳	城区58#杆财政局配变	10	400	上级设备容量受限
26960	射阳	双龙6#配变	10	315	上级设备容量受限
26961	射阳	城区荣阳花苑2号配变	10	400	上级设备容量受限
26962	射阳	晨光花园2#箱变配变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26963	射阳	城区45-8#杆林园二村3号配变	10	400	上级设备容量受限
26964	射阳	城区林园二村2号配变	10	500	上级设备容量受限
26965	射阳	城区45-8-8杆荣阳花苑配变	10	315	上级设备容量受限
26966	射阳	城区商业新村配变	10	400	上级设备容量受限
26967	射阳	城区工商银行宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
26968	射阳	城区45-8-12杆工商银行配变	10	400	上级设备容量受限
26969	射阳	城区45-12杆林园二村配变	10	400	上级设备容量受限
26970	射阳	城区双龙4#配变	10	315	上级设备容量受限
26971	射阳	城区10KV沿河西线双龙5#配变	10	400	上级设备容量受限
26972	射阳	城区供销干校2号配变	10	400	上级设备容量受限
26973	射阳	城区双龙8号配变	10	400	上级设备容量受限
26974	射阳	城区45-3杆金属回收公司配变	10	400	上级设备容量受限
26975	射阳	城区17-5杆供销干校配变	10	400	上级设备容量受限
26976	射阳	城区双龙7号配变	10	400	上级设备容量受限
26977	射阳	潘东二组安置区配变	10	200	本级设备容量受限
26978	射阳	张同6#配变	10	200	本级设备容量受限
26979	射阳	东辉2#配变	10	200	本级设备容量受限
26980	射阳	张同8#配变	10	200	本级设备容量受限
26981	射阳	东辉25#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
26982	射阳	张同9#配变	10	200	上级设备容量受限
26983	射阳	北邗6#配变	10	200	上级设备容量受限
26984	射阳	东辉10#变	10	200	上级设备容量受限
26985	射阳	北邗13#配变	10	200	上级设备容量受限
26986	射阳	张同2#配变	10	200	上级设备容量受限
26987	射阳	东辉21#配变	10	200	上级设备容量受限
26988	射阳	张同11#配变	10	200	上级设备容量受限
26989	射阳	北邗12#配变	10	200	上级设备容量受限
26990	射阳	张同3#配变	10	200	上级设备容量受限
26991	射阳	中闸4#配变	10	200	上级设备容量受限
26992	射阳	北邗3#配变	10	200	上级设备容量受限
26993	射阳	东辉19#配变	10	200	上级设备容量受限
26994	射阳	东辉1#配变	10	200	上级设备容量受限
26995	射阳	张同10#配变	10	200	上级设备容量受限
26996	射阳	中闸7#配变	10	200	上级设备容量受限
26997	射阳	中闸2#配变	10	200	上级设备容量受限
26998	射阳	东辉18#配变	10	200	上级设备容量受限
26999	射阳	东辉27#配变	10	200	上级设备容量受限
27000	射阳	张同13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27001	射阳	中闸18#配变	10	200	上级设备容量受限
27002	射阳	东辉16#配变	10	200	上级设备容量受限
27003	射阳	张同4#配变	10	400	上级设备容量受限
27004	射阳	张同14#变	10	200	上级设备容量受限
27005	射阳	东辉9#配变	10	200	上级设备容量受限
27006	射阳	北邳9#配变	10	200	上级设备容量受限
27007	射阳	中闸22#配变	10	200	上级设备容量受限
27008	射阳	东辉15#配变	10	200	上级设备容量受限
27009	射阳	东辉13#配变	10	200	上级设备容量受限
27010	射阳	张同7#配变	10	200	上级设备容量受限
27011	射阳	北邳5#配变	10	200	上级设备容量受限
27012	射阳	东辉22#配变	10	200	上级设备容量受限
27013	射阳	中闸9#配变	10	200	上级设备容量受限
27014	射阳	北邳8#配变	10	200	上级设备容量受限
27015	射阳	中闸21#配变	10	200	上级设备容量受限
27016	射阳	东辉12#配变	10	200	上级设备容量受限
27017	射阳	东辉14#配变	10	200	上级设备容量受限
27018	射阳	中闸16#配变	10	200	上级设备容量受限
27019	射阳	北邳10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27020	射阳	东辉26#配变	10	200	上级设备容量受限
27021	射阳	中闸19#配变	10	200	上级设备容量受限
27022	射阳	北邗11#配变	10	200	上级设备容量受限
27023	射阳	东辉6#配变	10	200	上级设备容量受限
27024	射阳	东辉5#配变	10	400	上级设备容量受限
27025	射阳	张同5#配变	10	400	上级设备容量受限
27026	射阳	东辉20#配变	10	200	上级设备容量受限
27027	射阳	北邗4#配变	10	400	上级设备容量受限
27028	射阳	张同12#配变	10	400	上级设备容量受限
27029	射阳	张同1#配变	10	400	上级设备容量受限
27030	射阳	东辉11#配变	10	400	上级设备容量受限
27031	射阳	北邗1#配变	10	400	上级设备容量受限
27032	射阳	东辉4#配变	10	400	上级设备容量受限
27033	射阳	东辉7#配变	10	400	上级设备容量受限
27034	射阳	北邗三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
27035	射阳	北邗2#配变	10	400	上级设备容量受限
27036	射阳	东辉17#配变	10	400	上级设备容量受限
27037	射阳	永胜华府1#开关站4#配变	10	630	上级设备容量受限
27038	射阳	永胜华府2#配电房10#配变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27039	射阳	振阳街箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
27040	射阳	永胜华府2#配电房12#配变	10	800	上级设备容量受限
27041	射阳	永胜华府1#配电房8#配变	10	800	上级设备容量受限
27042	射阳	永胜华府1#配电房6#配变	10	800	上级设备容量受限
27043	射阳	永胜华府1#开关站2#配变	10	630	上级设备容量受限
27044	射阳	城区文化剧场箱变1#主变	10	630	上级设备容量受限
27045	射阳	长荡胜利桥6#变	10	400	上级设备容量受限
27046	射阳	长荡工业园区2#配变	10	200	上级设备容量受限
27047	射阳	长荡胜利桥17#变	10	400	上级设备容量受限
27048	射阳	长荡胜利桥工业园区	10	400	上级设备容量受限
27049	射阳	长荡胜北8#配变	10	200	上级设备容量受限
27050	射阳	长荡胜北5#变	10	200	上级设备容量受限
27051	射阳	长荡沙南7#配变	10	200	上级设备容量受限
27052	射阳	长荡沙南12#变	10	200	上级设备容量受限
27053	射阳	长荡沙南14#变	10	200	上级设备容量受限
27054	射阳	长荡沙南10#变	10	200	上级设备容量受限
27055	射阳	长荡新付7#变	10	200	上级设备容量受限
27056	射阳	长荡沙南5#变	10	200	上级设备容量受限
27057	射阳	长荡沙南6#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27058	射阳	长荡沙南13#配变	10	200	上级设备容量受限
27059	射阳	长荡胜利桥18#变	10	200	上级设备容量受限
27060	射阳	长荡沙南11#变	10	400	上级设备容量受限
27061	射阳	长荡沙南3#变	10	400	上级设备容量受限
27062	射阳	长荡沙南8#变	10	315	上级设备容量受限
27063	射阳	长荡胜利桥5#变	10	400	上级设备容量受限
27064	射阳	长荡胜利桥2#变	10	400	上级设备容量受限
27065	射阳	洋马工业园区1#配变	10	400	上级设备容量受限
27066	射阳	洋马工业园区5#变	10	400	本级设备容量受限
27067	射阳	洋马工业园区6#变	10	400	本级设备容量受限
27068	射阳	洋马街道8#配变	10	200	本级设备容量受限
27069	射阳	洋马街道30#配变	10	630	上级设备容量受限
27070	射阳	街道34#配变	10	400	上级设备容量受限
27071	射阳	洋马街道35#变	10	200	上级设备容量受限
27072	射阳	街道33#配变	10	400	上级设备容量受限
27073	射阳	洋马工业园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
27074	射阳	洋马工业园区7#变	10	400	上级设备容量受限
27075	射阳	洋港10#变	10	400	上级设备容量受限
27076	射阳	洋马工业园区4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27077	射阳	洋港5#变	10	200	上级设备容量受限
27078	射阳	洋马工业园区2#配变	10	400	上级设备容量受限
27079	射阳	洋港6#变	10	200	上级设备容量受限
27080	射阳	洋马街道17#变	10	400	上级设备容量受限
27081	射阳	洋港12#变	10	200	上级设备容量受限
27082	射阳	洋马街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
27083	射阳	洋港13#配变	10	200	上级设备容量受限
27084	射阳	洋马街道4#变	10	200	上级设备容量受限
27085	射阳	洋港11#变	10	200	上级设备容量受限
27086	射阳	洋马街道12#变.	10	400	上级设备容量受限
27087	射阳	洋马街道5#配变	10	315	上级设备容量受限
27088	射阳	洋马街道28#变	10	400	上级设备容量受限
27089	射阳	洋马街道9#配变	10	400	上级设备容量受限
27090	射阳	范灶4#配变JN	10	400	上级设备容量受限
27091	射阳	德宏盛1#变压器	10	400	上级设备容量受限
27092	射阳	公用变6#配变	10	200	上级设备容量受限
27093	射阳	推广6#配变	10	200	上级设备容量受限
27094	射阳	竹节1#配变	10	100	上级设备容量受限
27095	射阳	范灶10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27096	射阳	公用变20#变	10	400	上级设备容量受限
27097	射阳	滨兴6#配变	10	200	上级设备容量受限
27098	射阳	华中5#变JN	10	200	上级设备容量受限
27099	射阳	华中1#配变	10	200	上级设备容量受限
27100	射阳	滨兴10#变	10	200	上级设备容量受限
27101	射阳	范灶11#变	10	100	上级设备容量受限
27102	射阳	华中6#配变	10	200	上级设备容量受限
27103	射阳	滨兴3#变	10	200	上级设备容量受限
27104	射阳	范灶7#变	10	200	上级设备容量受限
27105	射阳	滨兴1#配变	10	200	上级设备容量受限
27106	射阳	范灶5#配变	10	200	上级设备容量受限
27107	射阳	华中8#配变	10	200	上级设备容量受限
27108	射阳	华中9#变	10	200	上级设备容量受限
27109	射阳	华中3#配变	10	200	上级设备容量受限
27110	射阳	华中2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
27111	射阳	推广8#配变JN	10	200	上级设备容量受限
27112	射阳	华中7#配变	10	200	上级设备容量受限
27113	射阳	推广7#配变	10	200	上级设备容量受限
27114	射阳	竹节11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27115	射阳	华中4#配变	10	400	上级设备容量受限
27116	射阳	推广5#配变	10	200	上级设备容量受限
27117	射阳	滨兴8#变	10	400	上级设备容量受限
27118	射阳	范灶3#配变JN	10	200	上级设备容量受限
27119	射阳	范灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
27120	射阳	滨兴9#变	10	400	上级设备容量受限
27121	射阳	滨兴2#配变JN	10	400	上级设备容量受限
27122	射阳	范灶1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
27123	射阳	滨兴村5#配变	10	400	上级设备容量受限
27124	射阳	公用变19#变	10	400	上级设备容量受限
27125	射阳	公用变28#配变	10	400	上级设备容量受限
27126	射阳	范灶6#变	10	400	上级设备容量受限
27127	射阳	千秋7#变	10	400	上级设备容量受限
27128	射阳	阜余镇二塔11#配变	10	200	本级设备容量受限
27129	射阳	阜余大有7配变	10	200	本级设备容量受限
27130	射阳	阜余二塔10配变	10	200	上级设备容量受限
27131	射阳	大有康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
27132	射阳	阜余二塔16#配变	10	200	上级设备容量受限
27133	射阳	阜余庙港8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27134	射阳	阜余火岔6配变	10	200	上级设备容量受限
27135	射阳	阜余庙港11配变	10	200	上级设备容量受限
27136	射阳	阜余大有11#配变	10	200	上级设备容量受限
27137	射阳	缪港康居1#变	10	200	上级设备容量受限
27138	射阳	阜余大有8#配变	10	200	上级设备容量受限
27139	射阳	阜余西圩9#配变	10	200	上级设备容量受限
27140	射阳	阜余六份8#配变	10	200	上级设备容量受限
27141	射阳	阜余火岔七配变	10	200	上级设备容量受限
27142	射阳	阜余西圩5配变	10	200	上级设备容量受限
27143	射阳	阜余火岔1#配变	10	200	上级设备容量受限
27144	射阳	阜余庙港12#变	10	200	上级设备容量受限
27145	射阳	阜余二塔2#配变	10	200	上级设备容量受限
27146	射阳	阜余长丰一配变	10	200	上级设备容量受限
27147	射阳	阜余二塔13#配变	10	200	上级设备容量受限
27148	射阳	阜余二塔7#台区	10	315	上级设备容量受限
27149	射阳	阜余二塔9配变	10	200	上级设备容量受限
27150	射阳	阜余大有6#配变	10	200	上级设备容量受限
27151	射阳	阜余大有9配变	10	200	上级设备容量受限
27152	射阳	阜余长丰4配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27153	射阳	阜余大有5#配变	10	200	上级设备容量受限
27154	射阳	阜余二塔5#配变	10	200	上级设备容量受限
27155	射阳	阜余火岔11#配变	10	200	上级设备容量受限
27156	射阳	阜余大有3配变	10	200	上级设备容量受限
27157	射阳	阜余西圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
27158	射阳	阜余西圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
27159	射阳	阜余大有10配变	10	200	上级设备容量受限
27160	射阳	阜余宏丰十配变	10	200	上级设备容量受限
27161	射阳	阜余公用变17#配变	10	200	上级设备容量受限
27162	射阳	阜余二塔6#配变	10	200	上级设备容量受限
27163	射阳	阜余二塔12#配变	10	200	上级设备容量受限
27164	射阳	阜余庙港13#变	10	200	上级设备容量受限
27165	射阳	阜余缪港2#配变	10	200	上级设备容量受限
27166	射阳	阜余大有2#配变	10	400	上级设备容量受限
27167	射阳	阜余西圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
27168	射阳	阜余庙港4配变	10	200	上级设备容量受限
27169	射阳	阜余缪港1#配变	10	200	上级设备容量受限
27170	射阳	阜余庙港3配变	10	200	上级设备容量受限
27171	射阳	阜余大有4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27172	射阳	阜余火岔4#配变	10	200	上级设备容量受限
27173	射阳	阜余庙港7#配变	10	200	上级设备容量受限
27174	射阳	阜余二塔1#配变	10	400	上级设备容量受限
27175	射阳	阜余火岔2#配变	10	200	上级设备容量受限
27176	射阳	阜余西圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
27177	射阳	阜余大有12#配变Z	10	250	上级设备容量受限
27178	射阳	阜余庙港10配变	10	200	上级设备容量受限
27179	射阳	阜余火岔8#配变	10	200	上级设备容量受限
27180	射阳	阜余庙港9配变	10	200	上级设备容量受限
27181	射阳	阜余庙港5#配变	10	400	上级设备容量受限
27182	射阳	阜余庙港6配变	10	400	上级设备容量受限
27183	射阳	阜余火岔5#配变	10	400	上级设备容量受限
27184	射阳	阜余二塔3#配变	10	400	上级设备容量受限
27185	射阳	阜余火岔10#配变	10	400	上级设备容量受限
27186	射阳	阜余火岔三配变	10	400	上级设备容量受限
27187	射阳	老坍11#配变	10	200	上级设备容量受限
27188	射阳	胜利13#配变	10	200	上级设备容量受限
27189	射阳	胜利3#配变	10	200	上级设备容量受限
27190	射阳	胜利11#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27191	射阳	新坍胜利4#配变	10	200	上级设备容量受限
27192	射阳	老坍2号变	10	200	上级设备容量受限
27193	射阳	贺仁14#配变	10	200	上级设备容量受限
27194	射阳	贺仁6#变	10	200	上级设备容量受限
27195	射阳	老坍5#配变	10	400	上级设备容量受限
27196	射阳	老坍6#变	10	200	上级设备容量受限
27197	射阳	老坍1#变	10	200	上级设备容量受限
27198	射阳	老坍10#配变新	10	200	上级设备容量受限
27199	射阳	贺仁7#配变	10	200	上级设备容量受限
27200	射阳	胜利2#配变	10	200	上级设备容量受限
27201	射阳	新坍胜利12#配变新	10	200	上级设备容量受限
27202	射阳	贺仁1#变	10	400	上级设备容量受限
27203	射阳	贺仁11#配变	10	400	上级设备容量受限
27204	射阳	胜利9#配变	10	400	上级设备容量受限
27205	射阳	胜利7#变	10	400	上级设备容量受限
27206	射阳	正塘19#配变	10	400	本级设备容量受限
27207	射阳	正塘22#配变	10	400	上级设备容量受限
27208	射阳	正塘2#	10	200	上级设备容量受限
27209	射阳	双龙八组配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27210	射阳	酩悦加州1#变	10	630	上级设备容量受限
27211	射阳	正塘7#配变	10	315	上级设备容量受限
27212	射阳	酩悦加州二期配电室5#变压器	10	630	上级设备容量受限
27213	射阳	正塘24#变	10	200	上级设备容量受限
27214	射阳	四港9#配变	10	200	上级设备容量受限
27215	射阳	正塘4#配变	10	400	上级设备容量受限
27216	射阳	四港4#配变	10	200	上级设备容量受限
27217	射阳	正塘12#配变	10	200	上级设备容量受限
27218	射阳	四港16#配变	10	200	上级设备容量受限
27219	射阳	四港2#配变	10	400	上级设备容量受限
27220	射阳	正塘9#变	10	200	上级设备容量受限
27221	射阳	正塘17#配变	10	315	上级设备容量受限
27222	射阳	正塘16#配变	10	315	上级设备容量受限
27223	射阳	四港1#配变	10	200	上级设备容量受限
27224	射阳	四港10#配变	10	315	上级设备容量受限
27225	射阳	四港14	10	200	上级设备容量受限
27226	射阳	正塘1#配变	10	315	上级设备容量受限
27227	射阳	正塘14#配变	10	315	上级设备容量受限
27228	射阳	正塘18#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27229	射阳	四港8#配变	10	400	上级设备容量受限
27230	射阳	正塘28#变	10	400	上级设备容量受限
27231	射阳	正塘30#变	10	400	上级设备容量受限
27232	射阳	正塘15#配变	10	315	上级设备容量受限
27233	射阳	正塘5#变	10	400	上级设备容量受限
27234	射阳	正塘11#配变	10	400	上级设备容量受限
27235	射阳	正塘29#变	10	400	上级设备容量受限
27236	射阳	正塘3#配变	10	400	上级设备容量受限
27237	射阳	荣华嘉城2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
27238	射阳	荣华铭城5#变压器	10	630	上级设备容量受限
27239	射阳	双山新萃园4#主变	10	800	上级设备容量受限
27240	射阳	城区振阳服务公司2号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
27241	射阳	振阳服务公司1号配变	10	630	上级设备容量受限
27242	射阳	城区合东五组配变	10	400	上级设备容量受限
27243	射阳	10kV荣华线双山宿舍2#配变	10	400	上级设备容量受限
27244	射阳	荣华嘉城2#配电室8#主变	10	800	上级设备容量受限
27245	射阳	射阳双山萃园3#主变	10	800	上级设备容量受限
27246	射阳	振阳集团1号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
27247	射阳	荣华铭城3#变压器	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27248	射阳	荣华铭城4#变压器	10	630	上级设备容量受限
27249	射阳	蓝天公寓1号箱变	10	630	上级设备容量受限
27250	射阳	10kV荣华线双山宿舍1#配变	10	400	上级设备容量受限
27251	射阳	振阳集团3号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
27252	射阳	荣华铭城6#变压器	10	630	上级设备容量受限
27253	射阳	双山新萃园2#主变	10	1000	上级设备容量受限
27254	射阳	射阳双山萃园1#主变	10	800	上级设备容量受限
27255	射阳	荣华铭城1#变压器	10	630	上级设备容量受限
27256	射阳	城区振阳服务公司3号箱变主变	10	630	上级设备容量受限
27257	射阳	双山萃园5#主变	10	630	上级设备容量受限
27258	射阳	城区批发市场配变	10	400	上级设备容量受限
27259	射阳	城区巨龙宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
27260	射阳	双山新萃园2#配电室6#主变	10	800	上级设备容量受限
27261	射阳	荣华铭城2#变压器	10	630	上级设备容量受限
27262	射阳	城区合东5组2#配变	10	400	上级设备容量受限
27263	射阳	城区38-13杆扎花厂宿舍配变	10	400	上级设备容量受限
27264	射阳	城区合东安置区主变	10	800	上级设备容量受限
27265	射阳	振阳集团2号箱变主变	10	500	上级设备容量受限
27266	射阳	10kV荣华线70-11-4#杆精制棉厂宿舍配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27267	射阳	荣华嘉城1#配电室2#主变配变	10	800	上级设备容量受限
27268	射阳	荣华嘉城1#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
27269	射阳	10kV荣华线双山宿舍3#配变	10	400	上级设备容量受限
27270	射阳	双山萃园7#主变	10	800	上级设备容量受限
27271	射阳	蓝天公寓2号	10	630	上级设备容量受限
27272	射阳	荣华嘉城1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
27273	射阳	城区城北4#配变	10	400	上级设备容量受限
27274	射阳	城区合东2#配变	10	400	上级设备容量受限
27275	射阳	城区合东五组3号配变	10	400	上级设备容量受限
27276	射阳	和合6#变	10	160	本级设备容量受限
27277	射阳	新安1#变	10	200	本级设备容量受限
27278	射阳	长洼2#变(新)	10	200	本级设备容量受限
27279	射阳	和合9#变	10	200	本级设备容量受限
27280	射阳	开北14#配变新	10	200	上级设备容量受限
27281	射阳	长洼4#变	10	200	上级设备容量受限
27282	射阳	小闸口集中居住区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
27283	射阳	和合17#变	10	200	上级设备容量受限
27284	射阳	长洼10#变	10	200	上级设备容量受限
27285	射阳	开北10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27286	射阳	开北5#变	10	200	上级设备容量受限
27287	射阳	新坍洼东1#配变	10	200	上级设备容量受限
27288	射阳	洼东3#配变	10	200	上级设备容量受限
27289	射阳	洼东2#配变	10	200	上级设备容量受限
27290	射阳	长洼5#变	10	200	上级设备容量受限
27291	射阳	开北6#变	10	200	上级设备容量受限
27292	射阳	和合16#变	10	200	上级设备容量受限
27293	射阳	新坍开北13#配变新	10	200	上级设备容量受限
27294	射阳	和合4#变	10	200	上级设备容量受限
27295	射阳	开北11号变	10	200	上级设备容量受限
27296	射阳	洼东10#配变新	10	200	上级设备容量受限
27297	射阳	和合2#变	10	400	上级设备容量受限
27298	射阳	开北3#变	10	200	上级设备容量受限
27299	射阳	开北9#变	10	315	上级设备容量受限
27300	射阳	和合3#变	10	400	上级设备容量受限
27301	射阳	和合13#配变1	10	200	上级设备容量受限
27302	射阳	和合11#变	10	200	上级设备容量受限
27303	射阳	开北2#配变	10	200	上级设备容量受限
27304	射阳	新安8#变1	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27305	射阳	新坍开北17#配变	10	200	上级设备容量受限
27306	射阳	洼东6#变	10	400	上级设备容量受限
27307	射阳	开北15#配变新	10	200	上级设备容量受限
27308	射阳	开北4#变	10	200	上级设备容量受限
27309	射阳	和合1#变	10	200	上级设备容量受限
27310	射阳	洼东5#变	10	200	上级设备容量受限
27311	射阳	和合7#变	10	200	上级设备容量受限
27312	射阳	新安6#变	10	200	上级设备容量受限
27313	射阳	开北8#变	10	200	上级设备容量受限
27314	射阳	新安10#变	10	160	上级设备容量受限
27315	射阳	开北1#变	10	200	上级设备容量受限
27316	射阳	开北16#配变新	10	200	上级设备容量受限
27317	射阳	和合8#变	10	200	上级设备容量受限
27318	射阳	洼东4#变	10	200	上级设备容量受限
27319	射阳	洼东7#变1	10	200	上级设备容量受限
27320	射阳	和合12#配变	10	200	上级设备容量受限
27321	射阳	洼东9#配变新	10	200	上级设备容量受限
27322	射阳	新安9#变	10	200	上级设备容量受限
27323	射阳	长洼1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27324	射阳	开北7#变	10	200	上级设备容量受限
27325	射阳	北集14#变	10	200	上级设备容量受限
27326	射阳	洼东11#变	10	200	上级设备容量受限
27327	射阳	洼东8#配变新	10	200	上级设备容量受限
27328	射阳	和合5#变	10	200	上级设备容量受限
27329	射阳	和合10#变	10	400	上级设备容量受限
27330	射阳	开北18#配变	10	400	上级设备容量受限
27331	射阳	新安17#变1	10	400	上级设备容量受限
27332	射阳	开北12#配变	10	400	上级设备容量受限
27333	射阳	开北19#变	10	400	上级设备容量受限
27334	射阳	新坍四烈1#配变	10	200	本级设备容量受限
27335	射阳	胜居7#变	10	200	上级设备容量受限
27336	射阳	居委会3号配变	10	315	上级设备容量受限
27337	射阳	居委会5#配变	10	400	上级设备容量受限
27338	射阳	居委会1号配变	10	200	上级设备容量受限
27339	射阳	振坍10#变	10	400	上级设备容量受限
27340	射阳	和气1#配变	10	100	上级设备容量受限
27341	射阳	芦祠2#变	10	200	上级设备容量受限
27342	射阳	芦祠4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27343	射阳	四烈2#变	10	200	上级设备容量受限
27344	射阳	和气2#配变	10	200	上级设备容量受限
27345	射阳	和气8#变	10	200	上级设备容量受限
27346	射阳	和气7#变	10	200	上级设备容量受限
27347	射阳	新合3#变	10	200	上级设备容量受限
27348	射阳	新合9#配变	10	315	上级设备容量受限
27349	射阳	四烈5#变	10	200	上级设备容量受限
27350	射阳	新合5#变	10	200	上级设备容量受限
27351	射阳	芦祠6#变	10	200	上级设备容量受限
27352	射阳	和气9#配变	10	200	上级设备容量受限
27353	射阳	和气5#变	10	200	上级设备容量受限
27354	射阳	和气6#变	10	200	上级设备容量受限
27355	射阳	和气3#变	10	400	上级设备容量受限
27356	射阳	和气10#配变	10	200	上级设备容量受限
27357	射阳	新合6#变	10	200	上级设备容量受限
27358	射阳	新合2#变	10	200	上级设备容量受限
27359	射阳	和气4#变	10	200	上级设备容量受限
27360	射阳	居委会4号配变	10	315	上级设备容量受限
27361	射阳	芦祠3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27362	射阳	居委会2号配变	10	315	上级设备容量受限
27363	射阳	胜居5号配变	10	315	上级设备容量受限
27364	射阳	振坍3#变	10	400	上级设备容量受限
27365	射阳	王村12#变	10	315	本级设备容量受限
27366	射阳	红星14#变	10	200	本级设备容量受限
27367	射阳	特庸王村8#变JN	10	200	本级设备容量受限
27368	射阳	王村4#配变	10	200	本级设备容量受限
27369	射阳	王村1#配变	10	400	本级设备容量受限
27370	射阳	特庸王村2#配变	10	400	本级设备容量受限
27371	射阳	王村6#变	10	200	本级设备容量受限
27372	射阳	林场1#配变	10	400	本级设备容量受限
27373	射阳	特庸街道1#变	10	400	本级设备容量受限
27374	射阳	特庸园区4#变	10	400	上级设备容量受限
27375	射阳	幸福家园2#变	10	200	上级设备容量受限
27376	射阳	星亚名居住宅小区2#主变	10	400	上级设备容量受限
27377	射阳	特庸街道17#变	10	200	上级设备容量受限
27378	射阳	兴胜13#配变	10	200	上级设备容量受限
27379	射阳	特庸幸福家园1#变	10	200	上级设备容量受限
27380	射阳	华宏佳园配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27381	射阳	特庸街道15#变	10	400	上级设备容量受限
27382	射阳	特庸园区1#变	10	400	上级设备容量受限
27383	射阳	华宏佳园配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
27384	射阳	红旗8#变	10	315	上级设备容量受限
27385	射阳	特庸红旗14#变	10	200	上级设备容量受限
27386	射阳	特庸园区3#配变	10	400	上级设备容量受限
27387	射阳	特庸街道7#	10	200	上级设备容量受限
27388	射阳	红旗16#变	10	315	上级设备容量受限
27389	射阳	林场2#变JN.	10	200	上级设备容量受限
27390	射阳	红旗9#变	10	315	上级设备容量受限
27391	射阳	王村3#配变	10	400	上级设备容量受限
27392	射阳	特庸王村9#变	10	315	上级设备容量受限
27393	射阳	特庸林场4#变	10	200	上级设备容量受限
27394	射阳	特庸红旗4#配变	10	315	上级设备容量受限
27395	射阳	王村5#变JN	10	200	上级设备容量受限
27396	射阳	王村7#配变	10	200	上级设备容量受限
27397	射阳	特庸王村10#变	10	200	上级设备容量受限
27398	射阳	红旗11#变	10	200	上级设备容量受限
27399	射阳	特庸园区5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27400	射阳	特庸红旗15#变	10	200	上级设备容量受限
27401	射阳	特庸红旗3#变	10	400	上级设备容量受限
27402	射阳	特庸街道12#	10	400	上级设备容量受限
27403	射阳	特庸林场5#变	10	400	上级设备容量受限
27404	射阳	光华9#变	10	400	上级设备容量受限
27405	射阳	特庸红旗7#变	10	400	上级设备容量受限
27406	射阳	特庸街道2#变	10	400	上级设备容量受限
27407	射阳	特庸街道10#变	10	400	上级设备容量受限
27408	射阳	特庸红旗13#变	10	400	上级设备容量受限
27409	射阳	特庸街道9#变	10	400	上级设备容量受限
27410	射阳	特庸街道14#变	10	400	上级设备容量受限
27411	射阳	四明街道23#配变	10	200	本级设备容量受限
27412	射阳	四明7#配变	10	200	本级设备容量受限
27413	射阳	四明建华2#配变	10	200	本级设备容量受限
27414	射阳	四明建中居住区2#配变	10	400	上级设备容量受限
27415	射阳	四明街道21#配变	10	200	上级设备容量受限
27416	射阳	四明街道22#配变	10	200	上级设备容量受限
27417	射阳	四明建中居住区3#配变	10	200	上级设备容量受限
27418	射阳	四明9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27419	射阳	四明街道6#变	10	200	上级设备容量受限
27420	射阳	四明建中居住区1#配变	10	200	上级设备容量受限
27421	射阳	四明街道18#变	10	315	上级设备容量受限
27422	射阳	四明建中居住区5#配变	10	200	上级设备容量受限
27423	射阳	四明建中居住区4#配变	10	200	上级设备容量受限
27424	射阳	四明街道19#配变	10	400	上级设备容量受限
27425	射阳	四明6#配变	10	200	上级设备容量受限
27426	射阳	四明盐路1#配变	10	200	上级设备容量受限
27427	射阳	四明盐路7#配变	10	200	上级设备容量受限
27428	射阳	四明建华1#配变	10	200	上级设备容量受限
27429	射阳	四明建华9#配变	10	200	上级设备容量受限
27430	射阳	四明街道13#变	10	315	上级设备容量受限
27431	射阳	四明建华4#配变	10	200	上级设备容量受限
27432	射阳	四明建中8#配变	10	200	上级设备容量受限
27433	射阳	四明中学	10	200	上级设备容量受限
27434	射阳	四明2#配变	10	315	上级设备容量受限
27435	射阳	四明3#变	10	200	上级设备容量受限
27436	射阳	四明街道2#变	10	200	上级设备容量受限
27437	射阳	四明5#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27438	射阳	四明街道20#变	10	200	上级设备容量受限
27439	射阳	四明1#变	10	200	上级设备容量受限
27440	射阳	四明街道14#变	10	200	上级设备容量受限
27441	射阳	四明建华10#配变	10	400	上级设备容量受限
27442	射阳	四明街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
27443	射阳	四明街道3#变	10	400	上级设备容量受限
27444	射阳	四明街道10#变	10	400	上级设备容量受限
27445	射阳	四明街道15#变	10	400	上级设备容量受限
27446	射阳	四明街道17#变	10	315	上级设备容量受限
27447	射阳	四明街道8#变	10	400	上级设备容量受限
27448	射阳	四明街道9#变	10	315	上级设备容量受限
27449	射阳	四明街道4#变	10	400	上级设备容量受限
27450	射阳	四明街道25#配变	10	400	上级设备容量受限
27451	射阳	四明街道5#变	10	400	上级设备容量受限
27452	射阳	四明街道1#变	10	400	上级设备容量受限
27453	射阳	四明街道16#变	10	400	上级设备容量受限
27454	射阳	坚固4#变	10	200	上级设备容量受限
27455	射阳	凤西1#变	10	200	上级设备容量受限
27456	射阳	双龙船厂2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27457	射阳	书香福第3#变	10	800	上级设备容量受限
27458	射阳	书香福第1#变	10	800	上级设备容量受限
27459	射阳	书香福第7#变	10	630	上级设备容量受限
27460	射阳	双龙船厂1#变	10	400	上级设备容量受限
27461	射阳	庆云3#配变	10	200	上级设备容量受限
27462	射阳	庆云7#配变	10	200	上级设备容量受限
27463	射阳	庆云10#配变	10	200	上级设备容量受限
27464	射阳	庆云2#配变	10	200	上级设备容量受限
27465	射阳	庆云8#配变	10	200	上级设备容量受限
27466	射阳	庆云1#配变	10	200	上级设备容量受限
27467	射阳	双龙3#配变	10	315	上级设备容量受限
27468	射阳	双龙4#变	10	400	上级设备容量受限
27469	射阳	书香甲第3#配电房9#配变	10	630	上级设备容量受限
27470	射阳	书香甲第1#变	10	800	上级设备容量受限
27471	射阳	书香甲第3#配电房7#配变	10	630	上级设备容量受限
27472	射阳	文泽康城北配变	10	400	上级设备容量受限
27473	射阳	酩悦加州4#变	10	400	上级设备容量受限
27474	射阳	酩悦加州二期配电室6#变压器	10	630	上级设备容量受限
27475	射阳	书香甲第3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27476	射阳	城区侨谊纱厂宿舍配变	10	315	上级设备容量受限
27477	射阳	书香甲第2#配电房5#配变	10	800	上级设备容量受限
27478	射阳	酩悦加州3#变	10	400	上级设备容量受限
27479	射阳	利民2#配变（路灯变）	10	200	上级设备容量受限
27480	射阳	四明建中7#配变	10	200	本级设备容量受限
27481	射阳	四明盐路4#配变	10	200	本级设备容量受限
27482	射阳	四明王塔7#配变	10	200	本级设备容量受限
27483	射阳	四明九坛10#配变	10	200	上级设备容量受限
27484	射阳	四明建中小区3#配变	10	200	上级设备容量受限
27485	射阳	四明九坛4#配变	10	200	上级设备容量受限
27486	射阳	四明建中小区2#配变	10	400	上级设备容量受限
27487	射阳	四明建中小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
27488	射阳	四明开明7#配变	10	200	上级设备容量受限
27489	射阳	四明九坛7#配变	10	200	上级设备容量受限
27490	射阳	四明开明4#配变	10	200	上级设备容量受限
27491	射阳	四明建中小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
27492	射阳	四明开明2#配变	10	200	上级设备容量受限
27493	射阳	四明开明12#配变	10	200	上级设备容量受限
27494	射阳	建华13#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27495	射阳	四明建中4#配变	10	200	上级设备容量受限
27496	射阳	四明建中小区1#配变	10	200	上级设备容量受限
27497	射阳	四明九坛1#配变	10	200	上级设备容量受限
27498	射阳	四明开明11#配变	10	200	上级设备容量受限
27499	射阳	四明开明1#配变	10	200	上级设备容量受限
27500	射阳	四明开明6#配变	10	200	上级设备容量受限
27501	射阳	四明开明10#配变	10	200	上级设备容量受限
27502	射阳	四明开明3#变	10	400	上级设备容量受限
27503	射阳	四明九坛8#配变	10	100	上级设备容量受限
27504	射阳	四明开明5#配变	10	200	上级设备容量受限
27505	射阳	四明开明13#配变	10	200	上级设备容量受限
27506	射阳	四明开明8#配变	10	200	上级设备容量受限
27507	射阳	盐路14#变	10	200	上级设备容量受限
27508	射阳	四明建中小区8#配变	10	400	上级设备容量受限
27509	射阳	四明建中小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
27510	射阳	四明建中小区7#配变	10	400	上级设备容量受限
27511	射阳	四明建中11#配变	10	200	上级设备容量受限
27512	射阳	四明王塔6#配变	10	200	上级设备容量受限
27513	射阳	四明王塔8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27514	射阳	四明街道24#配变	10	200	上级设备容量受限
27515	射阳	四明王塔2#配变	10	200	上级设备容量受限
27516	射阳	四明建中6#配变	10	200	上级设备容量受限
27517	射阳	四明盐路6#配变	10	200	上级设备容量受限
27518	射阳	四明建中5#配变	10	200	上级设备容量受限
27519	射阳	四明建中9#配变	10	200	上级设备容量受限
27520	射阳	王塔9#变	10	315	上级设备容量受限
27521	射阳	四明王塔3#配变	10	200	上级设备容量受限
27522	射阳	四明建中10#配变	10	200	上级设备容量受限
27523	射阳	四明建中1#配变	10	200	上级设备容量受限
27524	射阳	四明建中3#配变	10	200	上级设备容量受限
27525	射阳	四明盐路10#配变	10	200	上级设备容量受限
27526	射阳	四明建华6#配变	10	200	上级设备容量受限
27527	射阳	四明王塔5#配变	10	400	上级设备容量受限
27528	射阳	四明建华5#配变	10	200	上级设备容量受限
27529	射阳	四明建中12#配变	10	200	上级设备容量受限
27530	射阳	四明建中2#配变	10	400	上级设备容量受限
27531	射阳	四明盐路5#配变	10	400	上级设备容量受限
27532	射阳	城区52-28杆交通局配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27533	射阳	虹亚名居2-2#	10	630	上级设备容量受限
27534	射阳	城区庆南小区3号配变	10	400	上级设备容量受限
27535	射阳	虹亚名居3-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
27536	射阳	城区庆南小区2号配变	10	400	上级设备容量受限
27537	射阳	城区庆南小区1号配变	10	400	上级设备容量受限
27538	射阳	城区化肥厂2号配变	10	400	上级设备容量受限
27539	射阳	虹亚名居1-2#箱变	10	630	上级设备容量受限
27540	射阳	虹亚名居6-2#	10	400	上级设备容量受限
27541	射阳	虹亚名居6-1#	10	500	上级设备容量受限
27542	射阳	城区兴阳花苑4-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
27543	射阳	城区52-17杆交通路配变	10	250	上级设备容量受限
27544	射阳	城区兴阳花苑1号箱变	10	500	上级设备容量受限
27545	射阳	城区庆南小区6#配变	10	400	上级设备容量受限
27546	射阳	虹亚名居1-1#箱变	10	630	上级设备容量受限
27547	射阳	10KV市北西线49-7-7#杆生产资料2号配变	10	400	上级设备容量受限
27548	射阳	城区兴阳花苑2-1号箱变	10	500	上级设备容量受限
27549	射阳	城区兴阳花苑3-1号箱变	10	630	上级设备容量受限
27550	射阳	虹亚名居4#	10	630	上级设备容量受限
27551	射阳	10kVA市北西线52-27#杆交通局2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27552	射阳	城区兴阳花苑2-2号箱变	10	630	上级设备容量受限
27553	射阳	虹亚名居2-1#	10	630	上级设备容量受限
27554	射阳	城区三职小配变	10	80	上级设备容量受限
27555	射阳	虹亚名居5-1#变	10	630	上级设备容量受限
27556	射阳	城区兴阳雅2#主变	10	800	上级设备容量受限
27557	射阳	城区庆南小区5#配变	10	400	上级设备容量受限
27558	射阳	城区52-10杆庆南小区东配变	10	315	上级设备容量受限
27559	射阳	城区庆南小区7号配变	10	400	上级设备容量受限
27560	射阳	城区庆南小区4#配变	10	400	上级设备容量受限
27561	射阳	城区10kV市北西线52-7-9-2#杆交通二村3号配变	10	200	上级设备容量受限
27562	射阳	虹亚名居3-2#	10	630	上级设备容量受限
27563	射阳	城区49-2杆化肥厂1号配变	10	400	上级设备容量受限
27564	射阳	钢材市场配变	10	200	上级设备容量受限
27565	射阳	城区52-7-8杆交通二村配变	10	400	上级设备容量受限
27566	射阳	城区生产资料配变	10	400	上级设备容量受限
27567	射阳	城区交通二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
27568	射阳	长荡三中4#配变	10	400	上级设备容量受限
27569	射阳	长荡三中5#配变	10	400	本级设备容量受限
27570	射阳	长荡三中9#配变	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27571	射阳	长荡津西村2#配变	10	200	本级设备容量受限
27572	射阳	长荡三中2#配变	10	400	本级设备容量受限
27573	射阳	长荡三中7#配变	10	200	本级设备容量受限
27574	射阳	长荡北坍12#配变	10	200	本级设备容量受限
27575	射阳	长荡北坍3#配变	10	200	本级设备容量受限
27576	射阳	长荡胜利桥8#配变	10	200	上级设备容量受限
27577	射阳	长荡津西10#配变	10	200	上级设备容量受限
27578	射阳	长荡益民3#配变	10	200	上级设备容量受限
27579	射阳	长荡胜利桥12#配变	10	200	上级设备容量受限
27580	射阳	长荡胜利桥13#配变	10	200	上级设备容量受限
27581	射阳	长荡胜利桥14#配变	10	200	上级设备容量受限
27582	射阳	三合楼安置区	10	630	上级设备容量受限
27583	射阳	长荡胜利桥10#配变	10	200	上级设备容量受限
27584	射阳	长荡胜利桥11#配变	10	200	上级设备容量受限
27585	射阳	长荡胜利桥7#配变	10	200	上级设备容量受限
27586	射阳	长荡中沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
27587	射阳	长荡中沙14#配变	10	315	上级设备容量受限
27588	射阳	长荡胜利桥9#配变	10	200	上级设备容量受限
27589	射阳	长荡三中10#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27590	射阳	长荡中沙10#配变	10	200	上级设备容量受限
27591	射阳	长荡津西9#配变	10	200	上级设备容量受限
27592	射阳	长荡津西5#配变	10	200	上级设备容量受限
27593	射阳	长荡北坍4#配变	10	200	上级设备容量受限
27594	射阳	长荡中沙11#配变	10	400	上级设备容量受限
27595	射阳	长荡北坍9#配变	10	200	上级设备容量受限
27596	射阳	长荡津西8#配变	10	200	上级设备容量受限
27597	射阳	长荡中沙7#配变	10	200	上级设备容量受限
27598	射阳	长荡三中11#配变	10	200	上级设备容量受限
27599	射阳	长荡中沙12#配变	10	400	上级设备容量受限
27600	射阳	长荡洼港3#配变	10	400	上级设备容量受限
27601	射阳	长荡北坍5#配变	10	315	上级设备容量受限
27602	射阳	长荡中沙5#配变	10	200	上级设备容量受限
27603	射阳	长荡三中13#配变	10	400	上级设备容量受限
27604	射阳	长荡北坍6#配变	10	200	上级设备容量受限
27605	射阳	长荡三合2#配变	10	200	上级设备容量受限
27606	射阳	长荡三中1#配变	10	200	上级设备容量受限
27607	射阳	长荡三中8#配变	10	200	上级设备容量受限
27608	射阳	长荡北坍10#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27609	射阳	长荡津西7#配变	10	200	上级设备容量受限
27610	射阳	长荡津西4#配变	10	200	上级设备容量受限
27611	射阳	长荡津西13#配变	10	200	上级设备容量受限
27612	射阳	长荡北坍8#配变	10	200	上级设备容量受限
27613	射阳	长荡北坍2#配变	10	200	上级设备容量受限
27614	射阳	长荡中沙16#配变	10	400	上级设备容量受限
27615	射阳	长荡中沙4#配变	10	400	上级设备容量受限
27616	射阳	长荡津西1#配变	10	200	上级设备容量受限
27617	射阳	长荡中沙15#配变	10	400	上级设备容量受限
27618	射阳	长荡三合6#配变	10	400	上级设备容量受限
27619	射阳	长荡益民4#配变	10	200	上级设备容量受限
27620	射阳	长荡益民9#配变	10	200	上级设备容量受限
27621	射阳	长荡三合5#配变	10	315	上级设备容量受限
27622	射阳	长荡三合7#配变	10	200	上级设备容量受限
27623	射阳	长荡北坍11#配变	10	200	上级设备容量受限
27624	射阳	长荡津西6#配变	10	200	上级设备容量受限
27625	射阳	长荡三合10#配变	10	200	上级设备容量受限
27626	射阳	长荡胜利桥4#配变	10	200	上级设备容量受限
27627	射阳	长荡北坍7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27628	射阳	长荡益民8#配变	10	200	上级设备容量受限
27629	射阳	长荡津西3#配变	10	200	上级设备容量受限
27630	射阳	长荡北坍1#配变	10	400	上级设备容量受限
27631	射阳	长荡三中3#配变	10	400	上级设备容量受限
27632	射阳	滨东4#配变JN	10	200	上级设备容量受限
27633	射阳	三区19#配变	10	100	上级设备容量受限
27634	射阳	三区22#变	10	200	上级设备容量受限
27635	射阳	滨西8#变	10	160	上级设备容量受限
27636	射阳	滨东13#变	10	400	上级设备容量受限
27637	射阳	三区18#变	10	200	上级设备容量受限
27638	射阳	滨西5#变JN	10	200	上级设备容量受限
27639	射阳	滨东3#配变	10	400	上级设备容量受限
27640	射阳	射口3#配变	10	200	上级设备容量受限
27641	射阳	射口8#变	10	200	上级设备容量受限
27642	射阳	射口7#配变JN	10	200	上级设备容量受限
27643	射阳	滨西3#配变	10	400	上级设备容量受限
27644	射阳	三区12#变	10	200	上级设备容量受限
27645	射阳	滨西2#变（运行）	10	200	上级设备容量受限
27646	射阳	滨东12#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27647	射阳	三区21#变	10	200	上级设备容量受限
27648	射阳	三区14#配变	10	315	上级设备容量受限
27649	射阳	三区20#变	10	200	上级设备容量受限
27650	射阳	滨西1#配变	10	200	上级设备容量受限
27651	射阳	三区4#变（运行）	10	200	上级设备容量受限
27652	射阳	三区9#配变	10	200	上级设备容量受限
27653	射阳	滨东9#变	10	200	上级设备容量受限
27654	射阳	三区8#变	10	200	上级设备容量受限
27655	射阳	射口9#配变	10	200	上级设备容量受限
27656	射阳	滨西7#变	10	200	上级设备容量受限
27657	射阳	三区6#配变	10	400	上级设备容量受限
27658	射阳	三区7#变	10	400	上级设备容量受限
27659	射阳	滨西4#台变	10	400	上级设备容量受限
27660	射阳	滨东10#配变	10	400	上级设备容量受限
27661	射阳	城区53#杆合东3#配变	10	400	上级设备容量受限
27662	射阳	九阳生物科技配变	10	500	上级设备容量受限
27663	射阳	双山新萃园1#主变	10	1000	上级设备容量受限
27664	射阳	德威尔2#箱变3号主变	10	400	上级设备容量受限
27665	射阳	双山新萃园2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27666	射阳	德威尔1#箱变1号主变	10	400	上级设备容量受限
27667	射阳	城区合东11#配变	10	400	上级设备容量受限
27668	射阳	双山新萃园3#主变	10	800	上级设备容量受限
27669	射阳	城区合东6#配变	10	315	上级设备容量受限
27670	射阳	城区合东12#配变	10	400	上级设备容量受限
27671	射阳	新坍4#变	10	200	本级设备容量受限
27672	射阳	贺仁2#变	10	400	上级设备容量受限
27673	射阳	新塘6#变	10	200	本级设备容量受限
27674	射阳	贺仁3#配变	10	400	本级设备容量受限
27675	射阳	新塘22#变	10	200	本级设备容量受限
27676	射阳	新塘21#配变	10	200	本级设备容量受限
27677	射阳	新塘25#变	10	200	上级设备容量受限
27678	射阳	街道10号配变	10	200	上级设备容量受限
27679	射阳	新塘14#变	10	200	上级设备容量受限
27680	射阳	新塘13#变	10	200	上级设备容量受限
27681	射阳	新塘5#变	10	80	上级设备容量受限
27682	射阳	贺仁4#变	10	200	上级设备容量受限
27683	射阳	新塘9#配变	10	200	上级设备容量受限
27684	射阳	老坍8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27685	射阳	老坍3#变	10	200	上级设备容量受限
27686	射阳	新塘18#配变	10	200	上级设备容量受限
27687	射阳	贺仁12#变	10	200	上级设备容量受限
27688	射阳	贺仁5#配变	10	200	上级设备容量受限
27689	射阳	新坍5#变	10	400	上级设备容量受限
27690	射阳	贺仁8#变	10	200	上级设备容量受限
27691	射阳	新塘2#变	10	200	上级设备容量受限
27692	射阳	新塘1#配变	10	200	上级设备容量受限
27693	射阳	新塘20#配变	10	200	上级设备容量受限
27694	射阳	振坍1#变	10	200	上级设备容量受限
27695	射阳	老坍4#	10	200	上级设备容量受限
27696	射阳	新塘7#变	10	200	上级设备容量受限
27697	射阳	新塘11#变	10	200	上级设备容量受限
27698	射阳	新塘8#变	10	200	上级设备容量受限
27699	射阳	贺仁9#变	10	200	上级设备容量受限
27700	射阳	新塘15#变	10	200	上级设备容量受限
27701	射阳	新塘4#配变	10	200	上级设备容量受限
27702	射阳	贺仁10#变	10	200	上级设备容量受限
27703	射阳	老坍9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27704	射阳	新坍2#变	10	400	上级设备容量受限
27705	射阳	新塘3#变	10	200	上级设备容量受限
27706	射阳	新坍新塘17#配变	10	200	上级设备容量受限
27707	射阳	新坍3#变	10	400	上级设备容量受限
27708	射阳	新坍6#变	10	400	上级设备容量受限
27709	射阳	老坍7#变	10	400	上级设备容量受限
27710	射阳	振坍4#变	10	400	上级设备容量受限
27711	射阳	新坍1#配变	10	400	上级设备容量受限
27712	射阳	新塘16#变	10	400	上级设备容量受限
27713	射阳	新塘10#变	10	400	上级设备容量受限
27714	射阳	合兴小街1#配变	10	400	上级设备容量受限
27715	射阳	永宁房产	10	400	上级设备容量受限
27716	射阳	合兴小街3#公变	10	400	上级设备容量受限
27717	射阳	合兴居委会8#配变	10	400	上级设备容量受限
27718	射阳	庆云5#配变	10	315	上级设备容量受限
27719	射阳	庆云9#配变	10	400	上级设备容量受限
27720	射阳	合兴居委会9#配变	10	400	上级设备容量受限
27721	射阳	庆云6#配变	10	315	上级设备容量受限
27722	射阳	合兴小街12#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27723	射阳	合兴小街6#公变	10	400	上级设备容量受限
27724	射阳	庆云4#配变	10	400	上级设备容量受限
27725	射阳	合兴小街11#配变	10	400	上级设备容量受限
27726	射阳	合兴小街5#配变	10	400	上级设备容量受限
27727	射阳	合兴小街10#配变	10	400	上级设备容量受限
27728	射阳	阜余永坛一配变	10	400	上级设备容量受限
27729	射阳	阜余小沙9配变	10	400	上级设备容量受限
27730	射阳	阜余小沙13#配变	10	200	本级设备容量受限
27731	射阳	阜余小沙六配变	10	200	本级设备容量受限
27732	射阳	阜余邹滩5#配变	10	200	上级设备容量受限
27733	射阳	阜余永坛12#配变	10	200	上级设备容量受限
27734	射阳	阜余邹滩十配变	10	200	上级设备容量受限
27735	射阳	阜余邹滩9配变	10	200	上级设备容量受限
27736	射阳	阜余小沙15#配变	10	200	上级设备容量受限
27737	射阳	阜余邹滩13#变	10	200	上级设备容量受限
27738	射阳	永坛美丽乡村1#变	10	400	上级设备容量受限
27739	射阳	阜余邹滩十一配变	10	200	上级设备容量受限
27740	射阳	阜余老圩七配变	10	200	上级设备容量受限
27741	射阳	阜余小沙8#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27742	射阳	阜余永坛18#配变	10	200	上级设备容量受限
27743	射阳	阜余小沙7号配变	10	200	上级设备容量受限
27744	射阳	阜余老圩四配变	10	200	上级设备容量受限
27745	射阳	阜余永坛5#配变	10	200	上级设备容量受限
27746	射阳	阜余唐洼九组配变	10	200	上级设备容量受限
27747	射阳	阜余小沙十配变	10	200	上级设备容量受限
27748	射阳	阜余永坛20#变	10	160	上级设备容量受限
27749	射阳	阜余小沙4#配变	10	200	上级设备容量受限
27750	射阳	老圩11#变	10	200	上级设备容量受限
27751	射阳	阜余永坛九配变	10	200	上级设备容量受限
27752	射阳	阜余永坛十配变	10	200	上级设备容量受限
27753	射阳	阜余小沙14#配变	10	200	上级设备容量受限
27754	射阳	阜余永坛15#配变	10	200	上级设备容量受限
27755	射阳	阜余永坛16配变	10	200	上级设备容量受限
27756	射阳	阜余小沙12#变	10	200	上级设备容量受限
27757	射阳	阜余永坛四配变	10	400	上级设备容量受限
27758	射阳	阜余永坛六配变	10	400	上级设备容量受限
27759	射阳	阜余永坛17#变	10	200	上级设备容量受限
27760	射阳	阜余永坛13#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27761	射阳	阜余永坛十一配变	10	200	上级设备容量受限
27762	射阳	阜余小沙17#配变	10	200	上级设备容量受限
27763	射阳	阜余小沙五配变	10	200	上级设备容量受限
27764	射阳	阜余小沙16#配变	10	200	上级设备容量受限
27765	射阳	阜余邹滩四配变	10	200	上级设备容量受限
27766	射阳	阜余永坛八配变	10	400	上级设备容量受限
27767	射阳	阜余邹滩二配变	10	200	上级设备容量受限
27768	射阳	阜余小沙1#配变	10	200	上级设备容量受限
27769	射阳	阜余邹滩7#配变	10	200	上级设备容量受限
27770	射阳	阜余小沙19#配变	10	200	上级设备容量受限
27771	射阳	阜余永坛14配变	10	200	上级设备容量受限
27772	射阳	阜余邹滩14#配变	10	200	上级设备容量受限
27773	射阳	阜余老圩8配变	10	200	上级设备容量受限
27774	射阳	阜余小沙11配变	10	200	上级设备容量受限
27775	射阳	阜余永坛3#配变	10	200	上级设备容量受限
27776	射阳	阜余小沙二配变	10	400	上级设备容量受限
27777	射阳	阜余永坛2#配变	10	400	上级设备容量受限
27778	射阳	阜余永坛七配变	10	400	上级设备容量受限
27779	射阳	阜余小沙3配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27780	射阳	阜余邹滩三配变	10	400	上级设备容量受限
27781	射阳	阜余同丰8#配变	10	200	本级设备容量受限
27782	射阳	阜余西圩1#配变	10	200	本级设备容量受限
27783	射阳	花园6#变	10	200	上级设备容量受限
27784	射阳	阜余里庄四配变	10	200	上级设备容量受限
27785	射阳	阜余同丰二配变	10	200	上级设备容量受限
27786	射阳	阜余里庄五配变	10	250	上级设备容量受限
27787	射阳	阜余里庄六配变	10	200	上级设备容量受限
27788	射阳	阜余花元3#配变	10	200	上级设备容量受限
27789	射阳	阜余宏丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
27790	射阳	阜余邹滩12配变	10	200	上级设备容量受限
27791	射阳	阜余里庄三配变	10	200	上级设备容量受限
27792	射阳	阜余同丰5#配变	10	200	上级设备容量受限
27793	射阳	阜余同丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
27794	射阳	阜余同丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
27795	射阳	阜余宏丰17#配变	10	200	上级设备容量受限
27796	射阳	阜余同丰三配变	10	400	上级设备容量受限
27797	射阳	阜余花元四配变	10	200	上级设备容量受限
27798	射阳	阜余宏丰八配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27799	射阳	阜余里庄二配变	10	200	上级设备容量受限
27800	射阳	阜余宏丰3#配变	10	200	上级设备容量受限
27801	射阳	阜余同丰13#配变	10	200	上级设备容量受限
27802	射阳	阜余同丰1#配变	10	200	上级设备容量受限
27803	射阳	阜余宏丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
27804	射阳	阜余花元1#配变	10	200	上级设备容量受限
27805	射阳	阜余同丰四配变	10	200	上级设备容量受限
27806	射阳	阜余花园5#配变	10	200	上级设备容量受限
27807	射阳	阜余同丰十一配变	10	200	上级设备容量受限
27808	射阳	阜余花元二配变	10	400	上级设备容量受限
27809	射阳	阜余同丰7#配变	10	400	上级设备容量受限
27810	射阳	宏丰康居1#变	10	400	上级设备容量受限
27811	射阳	阜余同丰九配变	10	400	上级设备容量受限
27812	射阳	阜余里庄1#配变	10	400	上级设备容量受限
27813	射阳	阜余宏丰十三配变	10	400	上级设备容量受限
27814	射阳	阜余同丰十配变	10	400	上级设备容量受限
27815	射阳	阜余同丰14#配变	10	400	上级设备容量受限
27816	射阳	阜余农场四组配变	10	400	本级设备容量受限
27817	射阳	阜余六份18#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27818	射阳	阜余健康10配变	10	200	上级设备容量受限
27819	射阳	阜余圩门二配变	10	200	上级设备容量受限
27820	射阳	阜余六份15配变	10	200	上级设备容量受限
27821	射阳	阜余三河二配变	10	200	上级设备容量受限
27822	射阳	阜余公用21#配变	10	630	上级设备容量受限
27823	射阳	阜余圩门五配变	10	200	上级设备容量受限
27824	射阳	阜余公用11#配变	10	630	上级设备容量受限
27825	射阳	阜余三河6配变	10	200	上级设备容量受限
27826	射阳	阜余圩门6#配变	10	200	上级设备容量受限
27827	射阳	阜余六份一配变	10	200	上级设备容量受限
27828	射阳	阜余六份14配变	10	200	上级设备容量受限
27829	射阳	阜余农场四组2#配变	10	200	上级设备容量受限
27830	射阳	阜余健康5#配变	10	400	上级设备容量受限
27831	射阳	阜余圩门3#配变	10	200	上级设备容量受限
27832	射阳	阜余圩门7#配变	10	200	上级设备容量受限
27833	射阳	阜余健康4#配变	10	200	上级设备容量受限
27834	射阳	阜余六份22#配变	10	200	上级设备容量受限
27835	射阳	阜余阜中6配变	10	200	上级设备容量受限
27836	射阳	阜余阜中三配变Z	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27837	射阳	阜余健康六配变	10	200	上级设备容量受限
27838	射阳	阜余阜中10#配变	10	200	上级设备容量受限
27839	射阳	阜余三河7#配变	10	200	上级设备容量受限
27840	射阳	阜余三河8#配变	10	200	上级设备容量受限
27841	射阳	阜余三河一配变	10	200	上级设备容量受限
27842	射阳	阜余圩门10#配变	10	200	上级设备容量受限
27843	射阳	阜余六份23#配变	10	200	上级设备容量受限
27844	射阳	阜余阜中4#配变	10	200	上级设备容量受限
27845	射阳	阜余三河五配变	10	200	上级设备容量受限
27846	射阳	阜余阜中9#配变	10	200	上级设备容量受限
27847	射阳	阜余三河三配变	10	200	上级设备容量受限
27848	射阳	阜余阜中一配变	10	200	上级设备容量受限
27849	射阳	阜余阜中8配变	10	200	上级设备容量受限
27850	射阳	阜余阜中11#变	10	200	上级设备容量受限
27851	射阳	阜余老圩一配变	10	200	上级设备容量受限
27852	射阳	阜余阜中五配变	10	200	上级设备容量受限
27853	射阳	阜余圩门8#配变	10	200	上级设备容量受限
27854	射阳	阜余健康二配变	10	400	上级设备容量受限
27855	射阳	阜余老圩6配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27856	射阳	阜余健康8#配变	10	400	上级设备容量受限
27857	射阳	阜余阜中二配变	10	400	上级设备容量受限
27858	射阳	阜余公用变4配变	10	400	上级设备容量受限
27859	射阳	四明李尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
27860	射阳	四明李尖9#配变	10	400	上级设备容量受限
27861	射阳	四明李尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
27862	射阳	四明小滩1#配变	10	200	上级设备容量受限
27863	射阳	四明李尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
27864	射阳	四明九坛9#配变	10	400	上级设备容量受限
27865	射阳	四明小滩2#配变	10	200	上级设备容量受限
27866	射阳	四明小滩4#配变	10	200	上级设备容量受限
27867	射阳	四明九坛2#配变	10	200	上级设备容量受限
27868	射阳	四明九坛5#配变	10	400	上级设备容量受限
27869	射阳	四明黄云9#配变	10	200	上级设备容量受限
27870	射阳	四明小滩3#配变	10	200	上级设备容量受限
27871	射阳	四明九坛6#配变	10	200	上级设备容量受限
27872	射阳	四明维新3#配变	10	200	上级设备容量受限
27873	射阳	四明李尖1#配变	10	200	上级设备容量受限
27874	射阳	四明跃东7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27875	射阳	四明维新7#配变	10	200	上级设备容量受限
27876	射阳	四明李尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
27877	射阳	四明王塔4#配变	10	200	上级设备容量受限
27878	射阳	四明维新4#配变	10	200	上级设备容量受限
27879	射阳	四明黄云2#配变	10	200	上级设备容量受限
27880	射阳	四明李尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
27881	射阳	四明王塔1#配变	10	200	上级设备容量受限
27882	射阳	四明跃东8#配变	10	200	本级设备容量受限
27883	射阳	四明黄云6#配变	10	200	上级设备容量受限
27884	射阳	四明维新2#配变	10	200	上级设备容量受限
27885	射阳	四明跃东6#配变	10	200	上级设备容量受限
27886	射阳	四明跃东2#配变	10	200	上级设备容量受限
27887	射阳	四明黄云4#配变	10	200	上级设备容量受限
27888	射阳	四明黄云11#配变	10	200	上级设备容量受限
27889	射阳	四明黄云8#配变	10	200	上级设备容量受限
27890	射阳	四明跃东4#配变	10	200	上级设备容量受限
27891	射阳	四明维新5#配变	10	200	上级设备容量受限
27892	射阳	四明黄云13#配变	10	200	上级设备容量受限
27893	射阳	四明黄云12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27894	射阳	四明跃东1#配变	10	200	上级设备容量受限
27895	射阳	四明维新8#配变	10	200	上级设备容量受限
27896	射阳	四明黄云10#配变	10	200	上级设备容量受限
27897	射阳	四明跃东5#配变	10	200	上级设备容量受限
27898	射阳	四明维新12#配变	10	200	上级设备容量受限
27899	射阳	四明李尖7#配变	10	200	上级设备容量受限
27900	射阳	四明维新6#配变	10	200	上级设备容量受限
27901	射阳	四明黄云1#配变	10	200	上级设备容量受限
27902	射阳	四明跃东9#配变	10	200	上级设备容量受限
27903	射阳	四明维新9#配变	10	200	上级设备容量受限
27904	射阳	四明黄云7#配变	10	400	上级设备容量受限
27905	射阳	四明黄云3#配变	10	400	上级设备容量受限
27906	射阳	四明维新1#配变	10	400	上级设备容量受限
27907	射阳	四明跃东3#配变	10	400	上级设备容量受限
27908	射阳	四明李尖3#配变	10	400	上级设备容量受限
27909	射阳	四明黄云5#配变	10	400	上级设备容量受限
27910	射阳	推广14#配变	10	315	上级设备容量受限
27911	射阳	德宏盛2#变压器	10	400	上级设备容量受限
27912	射阳	北尖12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27913	射阳	北尖14#配变	10	200	上级设备容量受限
27914	射阳	滨兴7#配变	10	200	上级设备容量受限
27915	射阳	北尖11#配变	10	200	上级设备容量受限
27916	射阳	推广1#配变	10	200	上级设备容量受限
27917	射阳	北尖7#配变	10	100	上级设备容量受限
27918	射阳	北尖8#配变	10	200	上级设备容量受限
27919	射阳	联合2#配变	10	200	上级设备容量受限
27920	射阳	北尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
27921	射阳	北尖2#配变	10	200	上级设备容量受限
27922	射阳	推广村12#配变	10	200	上级设备容量受限
27923	射阳	北尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
27924	射阳	北尖13#配变	10	200	上级设备容量受限
27925	射阳	北尖10#配变	10	200	上级设备容量受限
27926	射阳	联合4#配变	10	200	上级设备容量受限
27927	射阳	北尖6#配变	10	200	上级设备容量受限
27928	射阳	北尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
27929	射阳	联合1#配变	10	200	上级设备容量受限
27930	射阳	竹节5#配变	10	200	上级设备容量受限
27931	射阳	北尖9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27932	射阳	北尖1#配变JN	10	400	上级设备容量受限
27933	射阳	滨兴4#配变	10	400	上级设备容量受限
27934	射阳	竹节14#	10	400	上级设备容量受限
27935	射阳	竹节13#配变	10	400	上级设备容量受限
27936	射阳	黄海三组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
27937	射阳	洋马街道22#配变	10	400	上级设备容量受限
27938	射阳	黄海21#配变	10	400	上级设备容量受限
27939	射阳	洋马街道13#配变	10	200	上级设备容量受限
27940	射阳	洋港8#变	10	200	上级设备容量受限
27941	射阳	黄海1#变	10	200	上级设备容量受限
27942	射阳	黄海5#变	10	200	上级设备容量受限
27943	射阳	洋港3#变	10	200	上级设备容量受限
27944	射阳	洋港7#变	10	200	上级设备容量受限
27945	射阳	洋港14#配变	10	200	上级设备容量受限
27946	射阳	洋港1#变	10	400	上级设备容量受限
27947	射阳	洋港2#变	10	200	上级设备容量受限
27948	射阳	黄海15#变	10	200	上级设备容量受限
27949	射阳	黄海19#变	10	400	上级设备容量受限
27950	射阳	洋马街道20#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27951	射阳	洋港4#变	10	400	上级设备容量受限
27952	射阳	洋港9#变	10	400	上级设备容量受限
27953	射阳	兴垦1#变	10	200	本级设备容量受限
27954	射阳	新跃14#配变	10	200	本级设备容量受限
27955	射阳	洋马黄海23#配变	10	200	本级设备容量受限
27956	射阳	黄海9#变	10	200	本级设备容量受限
27957	射阳	黄海14#变	10	200	本级设备容量受限
27958	射阳	兴垦4#变	10	200	本级设备容量受限
27959	射阳	兴垦2#变	10	200	本级设备容量受限
27960	射阳	新跃8#变	10	200	上级设备容量受限
27961	射阳	黄海12#变	10	200	上级设备容量受限
27962	射阳	兴垦8#变	10	200	上级设备容量受限
27963	射阳	黄海7#变	10	400	上级设备容量受限
27964	射阳	黄海4#变	10	200	上级设备容量受限
27965	射阳	黄海2#变	10	200	上级设备容量受限
27966	射阳	新跃3#变	10	200	上级设备容量受限
27967	射阳	新跃2#变	10	200	上级设备容量受限
27968	射阳	兴垦11#变	10	200	上级设备容量受限
27969	射阳	兴垦10#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27970	射阳	兴垦5#变	10	200	上级设备容量受限
27971	射阳	兴垦3#变	10	200	上级设备容量受限
27972	射阳	兴垦12#变	10	200	上级设备容量受限
27973	射阳	新跃5#变	10	200	上级设备容量受限
27974	射阳	黄海8#变	10	400	上级设备容量受限
27975	射阳	黄海18#变	10	200	上级设备容量受限
27976	射阳	兴垦6#变	10	200	上级设备容量受限
27977	射阳	黄海16#变	10	200	上级设备容量受限
27978	射阳	新跃6#变	10	200	上级设备容量受限
27979	射阳	新跃4#变	10	200	上级设备容量受限
27980	射阳	新跃10#变	10	200	上级设备容量受限
27981	射阳	新跃9#变	10	200	上级设备容量受限
27982	射阳	兴垦14#变	10	200	上级设备容量受限
27983	射阳	兴垦9#变	10	200	上级设备容量受限
27984	射阳	新跃11#变	10	200	上级设备容量受限
27985	射阳	兴垦13#变	10	200	上级设备容量受限
27986	射阳	新跃1#变	10	200	上级设备容量受限
27987	射阳	兴垦7#变	10	200	上级设备容量受限
27988	射阳	新跃7#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
27989	射阳	黄海13#变	10	200	上级设备容量受限
27990	射阳	兴垦二组集中小区变	10	400	上级设备容量受限
27991	射阳	黄海3#变	10	400	上级设备容量受限
27992	射阳	贺丰5#配变	10	200	本级设备容量受限
27993	射阳	友盟6#配变	10	100	本级设备容量受限
27994	射阳	南灶18#变	10	200	上级设备容量受限
27995	射阳	友盟25#配变	10	200	上级设备容量受限
27996	射阳	贺丰21#配变	10	200	上级设备容量受限
27997	射阳	友盟21#配变	10	200	上级设备容量受限
27998	射阳	友盟3#配变	10	200	上级设备容量受限
27999	射阳	新灶13#变	10	200	上级设备容量受限
28000	射阳	友盟12#配变	10	200	上级设备容量受限
28001	射阳	新灶10#变	10	200	上级设备容量受限
28002	射阳	新灶4#变	10	400	上级设备容量受限
28003	射阳	南灶6#变	10	200	上级设备容量受限
28004	射阳	友盟1#配变	10	200	上级设备容量受限
28005	射阳	友盟2#配变	10	400	上级设备容量受限
28006	射阳	新灶5#变	10	200	上级设备容量受限
28007	射阳	新灶9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28008	射阳	友盟28#配变	10	200	上级设备容量受限
28009	射阳	南灶7#变	10	200	上级设备容量受限
28010	射阳	友盟14#配变	10	200	上级设备容量受限
28011	射阳	南灶29#变	10	200	上级设备容量受限
28012	射阳	新灶17#变	10	200	上级设备容量受限
28013	射阳	友盟19#配变	10	200	上级设备容量受限
28014	射阳	南灶22#变	10	200	上级设备容量受限
28015	射阳	新灶16#变	10	200	上级设备容量受限
28016	射阳	新灶11#变	10	200	上级设备容量受限
28017	射阳	友盟11#配变	10	200	上级设备容量受限
28018	射阳	友盟22#变	10	200	上级设备容量受限
28019	射阳	友盟10#配变	10	200	上级设备容量受限
28020	射阳	南灶8#变	10	200	上级设备容量受限
28021	射阳	友盟26#配变	10	200	上级设备容量受限
28022	射阳	友盟5#配变	10	400	上级设备容量受限
28023	射阳	南灶19#配变	10	400	上级设备容量受限
28024	射阳	长荡从凤1#配变	10	400	上级设备容量受限
28025	射阳	长荡沙南2#配变	10	400	上级设备容量受限
28026	射阳	长荡洼港4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28027	射阳	长荡甲候2#配变	10	200	本级设备容量受限
28028	射阳	长荡胜利桥1#配变	10	200	本级设备容量受限
28029	射阳	长荡洼港8#变	10	400	本级设备容量受限
28030	射阳	长荡甲候10#配变	10	200	本级设备容量受限
28031	射阳	长荡街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
28032	射阳	长荡街道3#配变	10	400	上级设备容量受限
28033	射阳	长荡街道6#配变	10	400	上级设备容量受限
28034	射阳	长荡街道10#配变	10	400	上级设备容量受限
28035	射阳	长荡街道2#配变	10	400	上级设备容量受限
28036	射阳	长荡街道8#配变	10	400	上级设备容量受限
28037	射阳	长荡镇居委会4#配变	10	400	上级设备容量受限
28038	射阳	长荡胜利桥15#配变	10	200	上级设备容量受限
28039	射阳	长荡沙南15#变	10	400	上级设备容量受限
28040	射阳	长荡从凤7#配变	10	200	上级设备容量受限
28041	射阳	长荡中河5#配变	10	200	上级设备容量受限
28042	射阳	长荡洼港9#变	10	400	上级设备容量受限
28043	射阳	长荡洼港7#配变	10	200	上级设备容量受限
28044	射阳	长荡才堆3#配变	10	200	上级设备容量受限
28045	射阳	长荡甲候12#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28046	射阳	长荡甲候3#配变	10	200	上级设备容量受限
28047	射阳	长荡中河4#配变	10	200	上级设备容量受限
28048	射阳	长荡街道9#配变	10	200	上级设备容量受限
28049	射阳	长荡沙南16#配变	10	200	上级设备容量受限
28050	射阳	长荡中河7#配变	10	200	上级设备容量受限
28051	射阳	长荡居委会3#配变	10	315	上级设备容量受限
28052	射阳	长荡胜北7#配变	10	200	上级设备容量受限
28053	射阳	长荡胜北6#配变	10	400	上级设备容量受限
28054	射阳	长荡胜北2#配变	10	200	上级设备容量受限
28055	射阳	长荡才堆4#配变	10	200	上级设备容量受限
28056	射阳	长荡荡中4#配变	10	200	上级设备容量受限
28057	射阳	长荡荡中12#配变	10	400	上级设备容量受限
28058	射阳	长荡从凤2#配变	10	400	上级设备容量受限
28059	射阳	长荡从凤12#配变	10	400	上级设备容量受限
28060	射阳	长荡中河8#配变	10	200	上级设备容量受限
28061	射阳	长荡中河2#配变	10	400	上级设备容量受限
28062	射阳	长荡从凤村8#配变	10	200	上级设备容量受限
28063	射阳	长荡街道11#配变	10	200	上级设备容量受限
28064	射阳	长荡中河1#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28065	射阳	长荡甲候13#配变	10	200	上级设备容量受限
28066	射阳	长荡甲候村8#配变	10	315	上级设备容量受限
28067	射阳	长荡中河10#配变	10	200	上级设备容量受限
28068	射阳	长荡荡中3#配变	10	200	上级设备容量受限
28069	射阳	长荡沙南1#配变	10	200	上级设备容量受限
28070	射阳	长荡胜利桥3#配变	10	200	上级设备容量受限
28071	射阳	长荡甲候1#配变	10	400	上级设备容量受限
28072	射阳	长荡洼港6#配变	10	400	上级设备容量受限
28073	射阳	长荡荡中13#配变	10	400	上级设备容量受限
28074	射阳	长荡洼港2#变	10	400	上级设备容量受限
28075	射阳	长荡洼港1#变	10	400	上级设备容量受限
28076	射阳	长荡从凤17#配变	10	400	上级设备容量受限
28077	射阳	长荡荡中8#配变	10	400	上级设备容量受限
28078	射阳	长荡街道27#配变	10	400	上级设备容量受限
28079	射阳	长荡街道5#配变	10	400	上级设备容量受限
28080	射阳	长荡从凤11#配变	10	400	上级设备容量受限
28081	射阳	长荡街道4#配变	10	315	上级设备容量受限
28082	射阳	长荡胜北1#配变	10	315	上级设备容量受限
28083	射阳	长荡胜北4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28084	射阳	长荡街道7#配变	10	400	上级设备容量受限
28085	射阳	长荡创业园配变	10	400	上级设备容量受限
28086	射阳	长荡街道17#配变	10	400	上级设备容量受限
28087	射阳	四明六团7#配变	10	200	本级设备容量受限
28088	射阳	四明双湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
28089	射阳	四明六团11#配变	10	200	本级设备容量受限
28090	射阳	四明双湾8#配变	10	200	本级设备容量受限
28091	射阳	四明双湾13#配变	10	200	本级设备容量受限
28092	射阳	四明盐路11#配变	10	200	上级设备容量受限
28093	射阳	四明双湾2#变	10	400	上级设备容量受限
28094	射阳	四明上坎10#配变	10	200	上级设备容量受限
28095	射阳	四明盐路8#配变	10	200	上级设备容量受限
28096	射阳	四明索庄6#配变	10	200	上级设备容量受限
28097	射阳	四明六团1#配变	10	200	上级设备容量受限
28098	射阳	四明六团10#配变	10	200	上级设备容量受限
28099	射阳	四明盐路9#配变	10	200	上级设备容量受限
28100	射阳	四明六团3#配变	10	200	上级设备容量受限
28101	射阳	四明建华3#配变	10	200	上级设备容量受限
28102	射阳	四明双湾3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28103	射阳	四明上坎5#配变	10	200	上级设备容量受限
28104	射阳	四明双湾5#配变	10	200	上级设备容量受限
28105	射阳	四明上坎12#配变	10	200	上级设备容量受限
28106	射阳	四明双湾6#配变	10	200	上级设备容量受限
28107	射阳	四明六团8#变	10	400	上级设备容量受限
28108	射阳	四明索庄5#配变	10	200	上级设备容量受限
28109	射阳	四明六团6#配变	10	200	上级设备容量受限
28110	射阳	四明盐路2#配变	10	200	上级设备容量受限
28111	射阳	四明双湾12#配变	10	200	上级设备容量受限
28112	射阳	四明建华8#配变	10	200	上级设备容量受限
28113	射阳	四明盐路3#配变	10	200	上级设备容量受限
28114	射阳	四明六团12#配变	10	200	上级设备容量受限
28115	射阳	四明上坎3#配变	10	315	上级设备容量受限
28116	射阳	四明索庄2#配变	10	200	上级设备容量受限
28117	射阳	四明六团9#配变	10	200	上级设备容量受限
28118	射阳	四明索庄1#配变	10	200	上级设备容量受限
28119	射阳	四明双湾1#配变	10	200	上级设备容量受限
28120	射阳	四明六团13#配变	10	200	上级设备容量受限
28121	射阳	四明双湾9#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28122	射阳	四明双湾10#配变	10	200	上级设备容量受限
28123	射阳	四明上坎7#配变	10	200	上级设备容量受限
28124	射阳	四明双湾4#配变	10	200	上级设备容量受限
28125	射阳	四明索庄3#配变	10	200	上级设备容量受限
28126	射阳	四明上坎14#配变	10	200	上级设备容量受限
28127	射阳	四明六团5#配变	10	200	上级设备容量受限
28128	射阳	四明双湾11#配变	10	200	上级设备容量受限
28129	射阳	四明上坎2#配变	10	200	上级设备容量受限
28130	射阳	四明六团2#配变	10	200	上级设备容量受限
28131	射阳	四明索庄7#配变	10	200	上级设备容量受限
28132	射阳	四明东洼3#配变	10	200	上级设备容量受限
28133	射阳	四明六团4#配变	10	200	上级设备容量受限
28134	射阳	四明六团14#配变	10	400	上级设备容量受限
28135	射阳	街道3号变	10	400	上级设备容量受限
28136	射阳	丹东花园小区1#配电室1#变	10	400	上级设备容量受限
28137	射阳	街道2#变	10	315	上级设备容量受限
28138	射阳	新坍振坍9#变	10	400	上级设备容量受限
28139	射阳	供电所变	10	200	上级设备容量受限
28140	射阳	春晖苑小区箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28141	射阳	振坍5#变	10	400	上级设备容量受限
28142	射阳	丹东花园小区1#配电室2#变	10	400	上级设备容量受限
28143	射阳	新坍街道7号变	10	200	上级设备容量受限
28144	射阳	新坍街道9#变	10	200	上级设备容量受限
28145	射阳	新坍街道18#配变	10	200	上级设备容量受限
28146	射阳	街道8#变	10	200	上级设备容量受限
28147	射阳	振坍7#变	10	315	上级设备容量受限
28148	射阳	街道14#变	10	315	上级设备容量受限
28149	射阳	新坍街道5#变	10	315	上级设备容量受限
28150	射阳	街道4号变	10	315	上级设备容量受限
28151	射阳	新坍街道13#变	10	400	上级设备容量受限
28152	射阳	新坍街道11#变	10	400	上级设备容量受限
28153	射阳	街道1#变	10	400	上级设备容量受限
28154	射阳	特庸光华1#配变	10	400	本级设备容量受限
28155	射阳	特庸光华5#变	10	200	本级设备容量受限
28156	射阳	兴胜9#配变	10	400	本级设备容量受限
28157	射阳	兴胜14#变	10	200	本级设备容量受限
28158	射阳	特庸光华2#变	10	200	本级设备容量受限
28159	射阳	兴胜1#变JN	10	400	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28160	射阳	唐门置业2#变	10	200	上级设备容量受限
28161	射阳	王村安置区3#箱变	10	400	上级设备容量受限
28162	射阳	唐门置业3#变	10	200	上级设备容量受限
28163	射阳	唐门置业1#变	10	200	上级设备容量受限
28164	射阳	王村集中居住区4#箱变	10	630	上级设备容量受限
28165	射阳	光华10#变	10	200	上级设备容量受限
28166	射阳	特庸林场3#配变	10	200	上级设备容量受限
28167	射阳	特庸光华3#配变JN	10	400	上级设备容量受限
28168	射阳	串河9#变	10	200	上级设备容量受限
28169	射阳	光华13#变	10	400	上级设备容量受限
28170	射阳	光华14#变	10	200	上级设备容量受限
28171	射阳	特庸兴胜3#变	10	200	上级设备容量受限
28172	射阳	特庸红旗6#变	10	400	上级设备容量受限
28173	射阳	特庸兴胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
28174	射阳	长胜1#变	10	400	上级设备容量受限
28175	射阳	特庸长胜7#配变	10	200	上级设备容量受限
28176	射阳	光华12#	10	200	上级设备容量受限
28177	射阳	光华11#变	10	200	上级设备容量受限
28178	射阳	码头5#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28179	射阳	长胜5#变	10	400	上级设备容量受限
28180	射阳	特庸光华4#变	10	400	上级设备容量受限
28181	射阳	红旗19#变	10	400	上级设备容量受限
28182	射阳	兴胜2#变	10	400	上级设备容量受限
28183	射阳	特庸红旗2#变	10	400	上级设备容量受限
28184	射阳	红旗17#变	10	200	上级设备容量受限
28185	射阳	特庸红旗5#配变	10	400	上级设备容量受限
28186	射阳	光华7#配变	10	400	上级设备容量受限
28187	射阳	红旗18#变	10	400	上级设备容量受限
28188	射阳	光华6#配变	10	400	上级设备容量受限
28189	射阳	王村村集中居住点1#变	10	400	上级设备容量受限
28190	射阳	光华16#变	10	400	上级设备容量受限
28191	射阳	特庸长胜6#变	10	400	上级设备容量受限
28192	射阳	光华15#变	10	400	上级设备容量受限
28193	射阳	王村集中安置区2#变	10	630	上级设备容量受限
28194	射阳	东港3#	10	400	上级设备容量受限
28195	射阳	东港居委会1#配变	10	400	上级设备容量受限
28196	射阳	东港11#配变	10	400	上级设备容量受限
28197	射阳	东港居委会3#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28198	射阳	东港居委会2#配变	10	200	上级设备容量受限
28199	射阳	东港5#变	10	200	上级设备容量受限
28200	射阳	东港12#变	10	200	上级设备容量受限
28201	射阳	东港9#变	10	400	上级设备容量受限
28202	射阳	射渔4#	10	200	上级设备容量受限
28203	射阳	东港1#变	10	400	上级设备容量受限
28204	射阳	海港1#变	10	200	上级设备容量受限
28205	射阳	新洋港射渔1#变	10	400	上级设备容量受限
28206	射阳	东港射渔2#	10	200	上级设备容量受限
28207	射阳	射渔5#	10	200	上级设备容量受限
28208	射阳	射渔3#变	10	200	上级设备容量受限
28209	射阳	东港10#	10	200	上级设备容量受限
28210	射阳	东港8#变	10	200	上级设备容量受限
28211	射阳	东港6#配变	10	200	上级设备容量受限
28212	射阳	东港2#变	10	200	上级设备容量受限
28213	射阳	东港4#变	10	200	上级设备容量受限
28214	射阳	东港7#变	10	400	上级设备容量受限
28215	射阳	盘湾镇安石7#变	10	200	本级设备容量受限
28216	射阳	盘湾镇沃港12#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28217	射阳	盘湾镇沃港4#变	10	200	本级设备容量受限
28218	射阳	盘湾镇塘南11#变	10	200	上级设备容量受限
28219	射阳	盘湾镇塘南6#变	10	200	上级设备容量受限
28220	射阳	盘湾镇塘南10#变	10	200	上级设备容量受限
28221	射阳	盘湾镇沃港3#变	10	200	上级设备容量受限
28222	射阳	盘湾镇塘南2#变	10	200	上级设备容量受限
28223	射阳	盘湾镇四河1#变	10	400	上级设备容量受限
28224	射阳	盘湾镇塘南5#变	10	200	上级设备容量受限
28225	射阳	盘湾镇腰港6#变	10	200	上级设备容量受限
28226	射阳	盘湾镇塘南4#变	10	200	上级设备容量受限
28227	射阳	盘湾镇南沃3#变	10	200	上级设备容量受限
28228	射阳	盘湾镇华新7#变	10	200	上级设备容量受限
28229	射阳	盘湾镇沃港10#变	10	200	上级设备容量受限
28230	射阳	盘湾镇塘南1#变	10	315	上级设备容量受限
28231	射阳	盘湾镇南沃1#变	10	200	上级设备容量受限
28232	射阳	盘湾镇沃港11#变	10	200	上级设备容量受限
28233	射阳	盘湾镇沃港7#变	10	200	上级设备容量受限
28234	射阳	盘湾镇沃港8#变	10	200	上级设备容量受限
28235	射阳	盘湾镇南沃10#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28236	射阳	盘湾镇塘南9#变	10	200	上级设备容量受限
28237	射阳	盘湾镇沃港1#变	10	400	上级设备容量受限
28238	射阳	盘湾镇沃港6#变	10	200	上级设备容量受限
28239	射阳	盘湾镇沃港9#变	10	200	上级设备容量受限
28240	射阳	盘湾镇塘南12#变	10	315	上级设备容量受限
28241	射阳	盘湾镇沃港5#变	10	400	上级设备容量受限
28242	射阳	盘湾镇塘南3#变	10	400	上级设备容量受限
28243	射阳	盘湾镇沃港2#变	10	400	上级设备容量受限
28244	射阳	盘湾镇玉民2#变	10	200	本级设备容量受限
28245	射阳	盘湾镇玉坍3#变	10	200	本级设备容量受限
28246	射阳	盘湾镇玉中8#变	10	200	本级设备容量受限
28247	射阳	盘湾镇玉丰9#变	10	200	本级设备容量受限
28248	射阳	盘湾镇玉中7#变	10	400	上级设备容量受限
28249	射阳	盘湾镇玉丰6#变	10	200	本级设备容量受限
28250	射阳	盘湾镇玉民11#变	10	630	上级设备容量受限
28251	射阳	盘湾镇玉民7#变	10	200	上级设备容量受限
28252	射阳	盘湾镇玉中9#变	10	200	上级设备容量受限
28253	射阳	盘湾镇玉民8#变	10	200	上级设备容量受限
28254	射阳	盘湾镇南沃4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28255	射阳	盘湾镇南沃5#变	10	315	上级设备容量受限
28256	射阳	盘湾镇玉坍11#变	10	400	上级设备容量受限
28257	射阳	盘湾镇玉民9#变	10	400	上级设备容量受限
28258	射阳	盘湾镇玉民10#变	10	630	上级设备容量受限
28259	射阳	盘湾镇玉中13#变	10	200	上级设备容量受限
28260	射阳	盘湾镇玉中1#变	10	200	上级设备容量受限
28261	射阳	盘湾镇玉民3#变	10	200	上级设备容量受限
28262	射阳	盘湾镇玉坍7#变	10	200	上级设备容量受限
28263	射阳	盘湾镇玉中12#变	10	200	上级设备容量受限
28264	射阳	盘湾镇玉坍2#变	10	200	上级设备容量受限
28265	射阳	盘湾镇玉丰3#变	10	400	上级设备容量受限
28266	射阳	盘湾镇玉民6#变	10	200	上级设备容量受限
28267	射阳	盘湾镇玉坍10#变	10	200	上级设备容量受限
28268	射阳	盘湾镇玉丰8#变	10	200	上级设备容量受限
28269	射阳	盘湾镇玉坍1#变	10	315	上级设备容量受限
28270	射阳	盘湾镇玉丰2#变	10	200	上级设备容量受限
28271	射阳	盘湾镇玉民4#变	10	400	上级设备容量受限
28272	射阳	盘湾镇玉民1#变	10	200	上级设备容量受限
28273	射阳	盘湾镇玉坍9#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28274	射阳	盘湾镇玉中5#变	10	200	上级设备容量受限
28275	射阳	盘湾镇玉中3#变	10	200	上级设备容量受限
28276	射阳	盘湾镇玉中10#变	10	200	上级设备容量受限
28277	射阳	盘湾镇玉丰1#变	10	400	上级设备容量受限
28278	射阳	盘湾镇玉坍6#变	10	200	上级设备容量受限
28279	射阳	盘湾镇玉中6#变	10	400	上级设备容量受限
28280	射阳	盘湾镇玉坍8#变	10	200	上级设备容量受限
28281	射阳	盘湾镇玉丰5#变	10	200	上级设备容量受限
28282	射阳	盘湾镇玉中4#变	10	315	上级设备容量受限
28283	射阳	盘湾镇玉民5#变	10	315	上级设备容量受限
28284	射阳	盘湾镇玉丰7#变	10	400	上级设备容量受限
28285	射阳	盘湾镇南沃8#变	10	400	上级设备容量受限
28286	射阳	盘湾镇南沃11#变	10	200	上级设备容量受限
28287	射阳	盘湾镇玉坍4#变	10	200	上级设备容量受限
28288	射阳	盘湾镇玉坍5#变	10	400	上级设备容量受限
28289	射阳	盘湾镇玉丰4#变	10	400	上级设备容量受限
28290	射阳	盘湾镇南沃2#变	10	400	上级设备容量受限
28291	射阳	盘湾镇玉中2#变	10	400	上级设备容量受限
28292	射阳	盘湾镇玉中11#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28293	射阳	后羿传说7-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28294	射阳	后羿传说7-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
28295	射阳	凤凰汇府4#变压器	10	630	上级设备容量受限
28296	射阳	后羿传说2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28297	射阳	后羿传说1-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28298	射阳	后羿传说8-1#箱变	10	500	上级设备容量受限
28299	射阳	后羿传说6-1#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
28300	射阳	凤凰汇府2#变压器	10	630	上级设备容量受限
28301	射阳	后羿传说6-2#箱变主变	10	500	上级设备容量受限
28302	射阳	10kV后羿线15-10#杆酩悦加州东配变	10	315	上级设备容量受限
28303	射阳	后羿传说4#箱变	10	630	上级设备容量受限
28304	射阳	后羿传说3-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28305	射阳	后羿传说5-2#箱变	10	400	上级设备容量受限
28306	射阳	后羿传说8-2#箱变	10	500	上级设备容量受限
28307	射阳	友盟23#配变	10	200	本级设备容量受限
28308	射阳	东移9#配变	10	200	上级设备容量受限
28309	射阳	东移10#配变	10	200	上级设备容量受限
28310	射阳	贺丰32#箱变	10	630	上级设备容量受限
28311	射阳	东移16#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28312	射阳	友盟24#配变	10	200	上级设备容量受限
28313	射阳	东移4#配变	10	200	上级设备容量受限
28314	射阳	东移1#配变	10	200	上级设备容量受限
28315	射阳	贺东八组集中安置区配变	10	400	上级设备容量受限
28316	射阳	东移12#配变	10	400	上级设备容量受限
28317	射阳	友盟9#配变	10	200	上级设备容量受限
28318	射阳	东移5#配变	10	200	上级设备容量受限
28319	射阳	东移13#配变	10	200	上级设备容量受限
28320	射阳	东移11 # 配变	10	200	上级设备容量受限
28321	射阳	东移17#变	10	400	上级设备容量受限
28322	射阳	贺丰25#配变	10	200	上级设备容量受限
28323	射阳	贺丰30#配变	10	400	上级设备容量受限
28324	射阳	东移8#配变	10	200	上级设备容量受限
28325	射阳	贺丰15#配变	10	200	上级设备容量受限
28326	射阳	东移15#配变	10	200	上级设备容量受限
28327	射阳	友盟8#配变	10	200	上级设备容量受限
28328	射阳	黄海17#配变	10	200	上级设备容量受限
28329	射阳	友盟7#配变	10	200	上级设备容量受限
28330	射阳	友盟16#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28331	射阳	友盟15#配变	10	200	上级设备容量受限
28332	射阳	黄海10#配变	10	200	上级设备容量受限
28333	射阳	黄海11#配变	10	200	上级设备容量受限
28334	射阳	药场7#配变	10	200	上级设备容量受限
28335	射阳	药场4#配变	10	200	上级设备容量受限
28336	射阳	贺丰24#配变	10	200	上级设备容量受限
28337	射阳	友盟4#配变	10	200	上级设备容量受限
28338	射阳	贺丰12#配变	10	200	上级设备容量受限
28339	射阳	药场5#配变	10	400	上级设备容量受限
28340	射阳	贺丰9#配变	10	200	上级设备容量受限
28341	射阳	贺丰18#配变	10	200	上级设备容量受限
28342	射阳	贺丰20#配变	10	200	上级设备容量受限
28343	射阳	药场2#配变	10	200	上级设备容量受限
28344	射阳	友盟13#配变	10	200	上级设备容量受限
28345	射阳	贺丰6#配变	10	200	上级设备容量受限
28346	射阳	贺丰14#配变	10	200	上级设备容量受限
28347	射阳	贺丰8#配变	10	200	上级设备容量受限
28348	射阳	药场6#配变	10	200	上级设备容量受限
28349	射阳	友盟27#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28350	射阳	贺丰28#箱变	10	400	上级设备容量受限
28351	射阳	友盟20#配变	10	200	上级设备容量受限
28352	射阳	贺丰7#配变	10	200	上级设备容量受限
28353	射阳	黄海20#变	10	200	上级设备容量受限
28354	射阳	东移7#配变	10	200	上级设备容量受限
28355	射阳	东移3#配变	10	200	上级设备容量受限
28356	射阳	友盟17#配变	10	200	上级设备容量受限
28357	射阳	东移2#配变	10	200	上级设备容量受限
28358	射阳	东移6#配变	10	200	上级设备容量受限
28359	射阳	友盟18#配变	10	200	上级设备容量受限
28360	射阳	药场3#配变	10	200	上级设备容量受限
28361	射阳	黄海22#配变	10	200	上级设备容量受限
28362	射阳	东移14#配变	10	200	上级设备容量受限
28363	射阳	药场1#配变	10	400	上级设备容量受限
28364	射阳	药场8#配变	10	400	上级设备容量受限
28365	射阳	阜余六份9#配变	10	200	本级设备容量受限
28366	射阳	阜余二塔15#配变	10	200	本级设备容量受限
28367	射阳	阜余公变7#配变	10	200	上级设备容量受限
28368	射阳	阜余六份十配变Z	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28369	射阳	阜余公用变15#配变	10	400	上级设备容量受限
28370	射阳	阜余公用变20#配变	10	200	上级设备容量受限
28371	射阳	阜余公用变16#配变	10	200	上级设备容量受限
28372	射阳	阜余公用变6#配变	10	630	上级设备容量受限
28373	射阳	阜余公用10#配变	10	630	上级设备容量受限
28374	射阳	阜余六份2#配变	10	200	上级设备容量受限
28375	射阳	阜余二塔8#配变	10	200	上级设备容量受限
28376	射阳	阜余六份十一配变	10	200	上级设备容量受限
28377	射阳	阜余六份6#配变	10	200	上级设备容量受限
28378	射阳	阜余六份5#配变	10	200	上级设备容量受限
28379	射阳	阜余公用变8配变	10	200	上级设备容量受限
28380	射阳	阜余六份13#配变	10	200	上级设备容量受限
28381	射阳	阜余六份21#配变	10	200	上级设备容量受限
28382	射阳	阜余六份12#配变	10	200	上级设备容量受限
28383	射阳	阜余大有14#配变	10	200	上级设备容量受限
28384	射阳	阜余大有15#变	10	200	上级设备容量受限
28385	射阳	阜余大有13#配变	10	200	上级设备容量受限
28386	射阳	阜余六份16#配变	10	400	上级设备容量受限
28387	射阳	阜余大有一配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28388	射阳	阜余公用变1#配变	10	400	上级设备容量受限
28389	射阳	阜余二塔4#配变	10	400	上级设备容量受限
28390	射阳	阜余公用变5#配变	10	400	上级设备容量受限
28391	射阳	阜余公用12#配变	10	400	上级设备容量受限
28392	射阳	阜余公用变2#配变	10	400	上级设备容量受限
28393	射阳	阜余公用22#变	10	400	上级设备容量受限
28394	射阳	阜余街道3#公变	10	630	上级设备容量受限
28395	射阳	后湾安置区开关站2#变压器	10	800	上级设备容量受限
28396	射阳	金城福邸1#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
28397	射阳	金城福邸2#配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
28398	射阳	金城福邸2#配电室4#变	10	630	上级设备容量受限
28399	射阳	金城福邸2#变压器	10	630	上级设备容量受限
28400	射阳	后湾安置区1#配电室4#变压器	10	800	上级设备容量受限
28401	射阳	70-8#杆实小幼儿园3号配变	10	400	上级设备容量受限
28402	射阳	58-09-8#杆兴北四村2号配变	10	400	上级设备容量受限
28403	射阳	58-07-左2#杆兴北六村配变	10	400	上级设备容量受限
28404	射阳	70-9#杆实小幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限
28405	射阳	52-24#杆三星7号配变	10	315	上级设备容量受限
28406	射阳	90-7#杆庆南11#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28407	射阳	春桂木器厂宿舍箱变	10	630	上级设备容量受限
28408	射阳	58-11#杆电大配变	10	400	上级设备容量受限
28409	射阳	世动新能源有限公司	10	200	上级设备容量受限
28410	射阳	90-16#杆四中配变	10	400	上级设备容量受限
28411	射阳	70-11#杆实小幼儿园2号配变	10	400	上级设备容量受限
28412	射阳	庆南大沟配变	10	200	上级设备容量受限
28413	射阳	兴北四村北配变	10	200	上级设备容量受限
28414	射阳	90-17#杆庆南31#配变	10	400	上级设备容量受限
28415	射阳	90-1#杆庆南9#配变	10	400	上级设备容量受限
28416	射阳	52-14#杆三星3号配变	10	315	上级设备容量受限
28417	射阳	52-10#杆三星5号配变	10	400	上级设备容量受限
28418	射阳	58-7-6#杆兴北四村配变	10	400	上级设备容量受限
28419	射阳	70-03#杆兴北二村配变	10	400	上级设备容量受限
28420	射阳	58-09-4#杆兴北四村3号配变	10	400	上级设备容量受限
28421	射阳	72#杆兴北二村2号配变	10	400	上级设备容量受限
28422	射阳	63#杆兴北四村4号配变	10	400	上级设备容量受限
28423	射阳	90-9#庆南10#配变	10	400	上级设备容量受限
28424	射阳	56#杆三星1号配变	10	400	上级设备容量受限
28425	射阳	88#杆城北幼儿园配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28426	射阳	52-19#杆三星6号配变	10	400	上级设备容量受限
28427	射阳	90-13#杆庆南18#配变	10	400	上级设备容量受限
28428	射阳	园区6#变	10	400	上级设备容量受限
28429	射阳	城北6#配变	10	400	上级设备容量受限
28430	射阳	园区14#配变	10	400	上级设备容量受限
28431	射阳	园区8#配变	10	400	上级设备容量受限
28432	射阳	工业园9#配变	10	400	上级设备容量受限
28433	射阳	园区15#配变	10	400	上级设备容量受限
28434	射阳	合德工业园7#配变	10	400	上级设备容量受限
28435	射阳	园区16#变	10	400	上级设备容量受限
28436	射阳	园区17#变	10	400	上级设备容量受限
28437	射阳	合德城北3#变	10	400	上级设备容量受限
28438	射阳	合德园区13#配变	10	315	上级设备容量受限
28439	射阳	城北1#配变	10	400	上级设备容量受限
28440	射阳	庆南4组配变	10	400	上级设备容量受限
28441	射阳	园区11#配变	10	400	上级设备容量受限
28442	射阳	合德城北4#变	10	400	上级设备容量受限
28443	射阳	城区城区教堂配变	10	400	上级设备容量受限
28444	射阳	园区10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28445	射阳	合德城北2#配变	10	400	上级设备容量受限
28446	射阳	边港1#配变	10	200	本级设备容量受限
28447	射阳	边港村6#配变	10	200	上级设备容量受限
28448	射阳	荣玉7#配变	10	200	上级设备容量受限
28449	射阳	友爱7#配变	10	200	上级设备容量受限
28450	射阳	三角镇11#配变	10	400	上级设备容量受限
28451	射阳	荣玉11#变	10	200	上级设备容量受限
28452	射阳	三角镇3#配变	10	400	上级设备容量受限
28453	射阳	建国7#变	10	200	上级设备容量受限
28454	射阳	解放9#配变	10	200	上级设备容量受限
28455	射阳	耦耕三角镇13#配变	10	200	上级设备容量受限
28456	射阳	三角镇6#配变	10	200	上级设备容量受限
28457	射阳	荣玉10#变	10	200	上级设备容量受限
28458	射阳	边港7#配变	10	200	上级设备容量受限
28459	射阳	建国3#变	10	200	上级设备容量受限
28460	射阳	耦耕学尖村1#配变	10	200	上级设备容量受限
28461	射阳	边港5#变	10	200	上级设备容量受限
28462	射阳	解放8#配变	10	200	上级设备容量受限
28463	射阳	荣玉4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28464	射阳	耦耕学尖4#配变	10	200	上级设备容量受限
28465	射阳	耦耕学尖2#配变	10	400	上级设备容量受限
28466	射阳	边港村9#配变	10	200	上级设备容量受限
28467	射阳	耦耕学尖3#配变	10	200	上级设备容量受限
28468	射阳	耦耕学尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
28469	射阳	边港3#配变	10	200	上级设备容量受限
28470	射阳	边港村10#配变	10	200	上级设备容量受限
28471	射阳	荣玉1#配变	10	200	上级设备容量受限
28472	射阳	耦耕三角镇12#配变	10	200	上级设备容量受限
28473	射阳	耦耕荣玉8#变	10	200	上级设备容量受限
28474	射阳	荣玉2#变	10	200	上级设备容量受限
28475	射阳	解放10#配变	10	200	上级设备容量受限
28476	射阳	耦耕边港13#变	10	200	上级设备容量受限
28477	射阳	荣玉9#变	10	200	上级设备容量受限
28478	射阳	解放2#变	10	200	上级设备容量受限
28479	射阳	荣玉5#配变	10	200	上级设备容量受限
28480	射阳	边港8#配变	10	200	上级设备容量受限
28481	射阳	荣玉村6#配变	10	200	上级设备容量受限
28482	射阳	边港村4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28483	射阳	耦耕建国9#变	10	200	上级设备容量受限
28484	射阳	边港村11#配变	10	200	上级设备容量受限
28485	射阳	耦耕三角镇5#配变	10	400	上级设备容量受限
28486	射阳	边港村2#配变	10	400	上级设备容量受限
28487	射阳	荣玉3#配变	10	400	上级设备容量受限
28488	射阳	农民公寓配电室2#变	10	500	上级设备容量受限
28489	射阳	三角镇10#配变	10	400	上级设备容量受限
28490	射阳	三角镇9#配变	10	400	上级设备容量受限
28491	射阳	海星村10#配变	10	400	上级设备容量受限
28492	射阳	南公变4#变	10	200	上级设备容量受限
28493	射阳	原种场1#变	10	400	上级设备容量受限
28494	射阳	海星9#变	10	200	上级设备容量受限
28495	射阳	海星1#变	10	200	上级设备容量受限
28496	射阳	海星7#变	10	400	上级设备容量受限
28497	射阳	原种场2#变JN	10	200	上级设备容量受限
28498	射阳	海星村11#配变	10	400	上级设备容量受限
28499	射阳	海星2#变	10	200	上级设备容量受限
28500	射阳	海星6#变	10	400	上级设备容量受限
28501	射阳	海星3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28502	射阳	南公变海星4#变	10	400	上级设备容量受限
28503	射阳	三星8号配变	10	400	上级设备容量受限
28504	射阳	合东四组6#配变	10	400	上级设备容量受限
28505	射阳	44-5-4#杆合东四组3号配变	10	400	上级设备容量受限
28506	射阳	富景园1#配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
28507	射阳	射阳县中小学基建管理站1#变	10	800	上级设备容量受限
28508	射阳	荣华嘉城2#配电室5#主变	10	800	上级设备容量受限
28509	射阳	荣华嘉城2#配电室7#主变	10	800	上级设备容量受限
28510	射阳	麦海雅居配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
28511	射阳	富景园1#配电室1#主变	10	800	上级设备容量受限
28512	射阳	富景园2#配电室4#主变	10	800	上级设备容量受限
28513	射阳	大自然配电室2#主变	10	630	上级设备容量受限
28514	射阳	44-6#杆杆合东四组2号配变	10	400	上级设备容量受限
28515	射阳	富景园2#配电室3#主变	10	800	上级设备容量受限
28516	射阳	城区合东8#配变	10	400	上级设备容量受限
28517	射阳	城区三星4#配变	10	400	上级设备容量受限
28518	射阳	麦海雅居配电室2#主变	10	800	上级设备容量受限
28519	射阳	44-15#杆合东四组1#配变	10	400	上级设备容量受限
28520	射阳	34#杆三星2号配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28521	射阳	44-20#杆合东四组4号配变	10	400	上级设备容量受限
28522	射阳	44-5-1#杆合东四组6号配变	10	400	上级设备容量受限
28523	射阳	41#杆合东四组5号配变	10	400	上级设备容量受限
28524	射阳	景悦春晖小区1#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
28525	射阳	珺悦府小区1#配电房5#变压器	10	630	上级设备容量受限
28526	射阳	珺悦府小区1#配电房3#变压器	10	630	上级设备容量受限
28527	射阳	珺悦府2#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
28528	射阳	珺悦府2#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
28529	射阳	珺悦府小区1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
28530	射阳	景悦春晖小区1#开闭所4#变	10	800	上级设备容量受限
28531	射阳	景悦春晖小区1#开闭所1#变	10	800	上级设备容量受限
28532	射阳	景悦春晖小区1#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
28533	射阳	景悦春晖小区1#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
28534	射阳	景悦春晖小区1#开闭所3#变	10	800	上级设备容量受限
28535	射阳	景悦春晖小区1#配电室7#变	10	800	上级设备容量受限
28536	射阳	景悦春晖小区1#开闭所2#变	10	800	上级设备容量受限
28537	射阳	四明建光1#配变	10	200	本级设备容量受限
28538	射阳	四明大港2#配变	10	200	本级设备容量受限
28539	射阳	四明建光4#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28540	射阳	四明新圩4#配变	10	200	上级设备容量受限
28541	射阳	四明上坎6#配变	10	200	上级设备容量受限
28542	射阳	四明建华11#配变	10	200	上级设备容量受限
28543	射阳	四明大港1#变	10	400	上级设备容量受限
28544	射阳	四明利华3#变	10	400	上级设备容量受限
28545	射阳	四明上坎1#配变	10	250	上级设备容量受限
28546	射阳	四明大港4#配变	10	200	上级设备容量受限
28547	射阳	四明建光2#配变	10	200	上级设备容量受限
28548	射阳	四明新港1#配变	10	200	上级设备容量受限
28549	射阳	四明建光8#配变	10	200	上级设备容量受限
28550	射阳	四明新港6#配变	10	400	上级设备容量受限
28551	射阳	四明新港7#配变	10	200	上级设备容量受限
28552	射阳	四明新圩2#配变	10	200	上级设备容量受限
28553	射阳	四明东洼1#配变	10	200	上级设备容量受限
28554	射阳	四明新港8#配变	10	200	上级设备容量受限
28555	射阳	四明新圩5#配变	10	200	上级设备容量受限
28556	射阳	四明东洼4#变	10	400	上级设备容量受限
28557	射阳	四明利华8#配变	10	200	上级设备容量受限
28558	射阳	四明上坎11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28559	射阳	四明上坎4#配变	10	200	上级设备容量受限
28560	射阳	四明利华6#配变	10	200	上级设备容量受限
28561	射阳	四明新圩3#配变	10	200	上级设备容量受限
28562	射阳	四明利华7#配变	10	200	上级设备容量受限
28563	射阳	四明新港3#配变	10	200	上级设备容量受限
28564	射阳	四明新港2#配变	10	200	上级设备容量受限
28565	射阳	四明新港9#配变	10	200	上级设备容量受限
28566	射阳	四明利华1#配变	10	200	上级设备容量受限
28567	射阳	四明建光13#变	10	200	上级设备容量受限
28568	射阳	四明新港10#配变	10	200	上级设备容量受限
28569	射阳	四明东洼5#配变	10	200	上级设备容量受限
28570	射阳	四明新港4#配变	10	200	上级设备容量受限
28571	射阳	四明大港5#配变	10	200	上级设备容量受限
28572	射阳	四明新港5#配变	10	400	上级设备容量受限
28573	射阳	四明建光6#配变	10	200	上级设备容量受限
28574	射阳	四明东洼6#配变	10	200	上级设备容量受限
28575	射阳	四明利华10#配变	10	200	上级设备容量受限
28576	射阳	四明新圩7#配变	10	200	上级设备容量受限
28577	射阳	四明建光7#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28578	射阳	四明东洼8#配变	10	200	上级设备容量受限
28579	射阳	四明大港3#配变	10	200	上级设备容量受限
28580	射阳	四明利华4#配变	10	200	上级设备容量受限
28581	射阳	四明利华9#配变	10	200	上级设备容量受限
28582	射阳	四明4#变	10	200	上级设备容量受限
28583	射阳	四明上坎8#配变	10	200	上级设备容量受限
28584	射阳	四明东洼7#配变	10	315	上级设备容量受限
28585	射阳	四明利华2#配变	10	200	上级设备容量受限
28586	射阳	四明东洼10#配变	10	200	上级设备容量受限
28587	射阳	四明建光5#配变	10	200	上级设备容量受限
28588	射阳	四明新圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
28589	射阳	四明利华5#配变	10	250	上级设备容量受限
28590	射阳	四明建光3#配变	10	400	上级设备容量受限
28591	射阳	四明新圩1#配变	10	400	上级设备容量受限
28592	射阳	四明东洼9#配变	10	400	上级设备容量受限
28593	射阳	四明上坎9#配变	10	400	上级设备容量受限
28594	射阳	新淤4#配变	10	200	本级设备容量受限
28595	射阳	北灶6#配变	10	400	上级设备容量受限
28596	射阳	合德海丰五组	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28597	射阳	北灶7#配变	10	200	上级设备容量受限
28598	射阳	北灶2#配变	10	200	上级设备容量受限
28599	射阳	北灶1#配变	10	200	上级设备容量受限
28600	射阳	新淤2#配变	10	200	上级设备容量受限
28601	射阳	新淤3#配变	10	200	上级设备容量受限
28602	射阳	新淤10#配变	10	200	上级设备容量受限
28603	射阳	新淤13#配变	10	200	上级设备容量受限
28604	射阳	新淤11#配变	10	200	上级设备容量受限
28605	射阳	新淤7#配变	10	200	上级设备容量受限
28606	射阳	北灶8#配变	10	200	上级设备容量受限
28607	射阳	合德北灶3#配变	10	200	上级设备容量受限
28608	射阳	北灶4#配变	10	200	上级设备容量受限
28609	射阳	新淤14#配变	10	200	上级设备容量受限
28610	射阳	北灶9#配变	10	200	上级设备容量受限
28611	射阳	新淤6#配变	10	400	上级设备容量受限
28612	射阳	新淤1#变	10	400	上级设备容量受限
28613	射阳	滨东7#配变	10	315	上级设备容量受限
28614	射阳	滨东6#配变	10	200	上级设备容量受限
28615	射阳	三区安置区2#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28616	射阳	三区安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
28617	射阳	三区10#变	10	200	上级设备容量受限
28618	射阳	滨南16#变	10	200	上级设备容量受限
28619	射阳	滨东1#配变	10	200	上级设备容量受限
28620	射阳	千秋8#变	10	200	上级设备容量受限
28621	射阳	三区17#变	10	200	上级设备容量受限
28622	射阳	滨东2#配变	10	200	上级设备容量受限
28623	射阳	滨东8#配变	10	200	上级设备容量受限
28624	射阳	渠南10#变	10	200	上级设备容量受限
28625	射阳	滨东11#变	10	200	上级设备容量受限
28626	射阳	滨东15#变	10	200	上级设备容量受限
28627	射阳	渠南16#变	10	200	上级设备容量受限
28628	射阳	滨南10#配变	10	200	上级设备容量受限
28629	射阳	三区16#变JN	10	200	上级设备容量受限
28630	射阳	滨南2#配变	10	200	上级设备容量受限
28631	射阳	滨东村5#配变	10	400	上级设备容量受限
28632	射阳	滨南15#变	10	400	上级设备容量受限
28633	射阳	滨南4#配变	10	400	上级设备容量受限
28634	射阳	渠南4#配变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28635	射阳	千秋5#配变	10	400	上级设备容量受限
28636	射阳	三区13#配变	10	315	上级设备容量受限
28637	射阳	滨南11#变	10	400	上级设备容量受限
28638	射阳	东方9#变	10	200	上级设备容量受限
28639	射阳	幸福21#配变	10	200	上级设备容量受限
28640	射阳	幸福20#配变	10	200	上级设备容量受限
28641	射阳	幸福19#配变	10	200	上级设备容量受限
28642	射阳	东方21#变	10	200	上级设备容量受限
28643	射阳	幸福22#配变	10	200	上级设备容量受限
28644	射阳	海河陡港17#变	10	200	上级设备容量受限
28645	射阳	海河旭日7#变	10	200	上级设备容量受限
28646	射阳	海河陡港16#变	10	200	上级设备容量受限
28647	射阳	海河跃华6#变	10	200	上级设备容量受限
28648	射阳	海河陡港18#变	10	200	上级设备容量受限
28649	射阳	海河川彭16#配变	10	400	上级设备容量受限
28650	射阳	海河陡港6#配变	10	200	上级设备容量受限
28651	射阳	海河陡港5#配变变压器	10	200	上级设备容量受限
28652	射阳	海河陡港2#配变	10	200	上级设备容量受限
28653	射阳	海河陡港9#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28654	射阳	陡港康居1#配变	10	200	上级设备容量受限
28655	射阳	海河陡港4#配变	10	200	上级设备容量受限
28656	射阳	海河跃华4#变	10	200	上级设备容量受限
28657	射阳	海河陡港19#变	10	200	上级设备容量受限
28658	射阳	海河陡港3号变	10	315	上级设备容量受限
28659	射阳	海河陡港7#变	10	200	上级设备容量受限
28660	射阳	海河跃华14#变	10	200	上级设备容量受限
28661	射阳	海河陡港11#变	10	400	上级设备容量受限
28662	射阳	海河烈士2#变	10	200	上级设备容量受限
28663	射阳	海河陡港13#变	10	200	上级设备容量受限
28664	射阳	海河陡港21#变	10	200	上级设备容量受限
28665	射阳	海河陡港20#变	10	200	上级设备容量受限
28666	射阳	海河陡港1#配变	10	400	上级设备容量受限
28667	射阳	海河陡港10#变	10	400	上级设备容量受限
28668	射阳	海河五星16#变	10	400	上级设备容量受限
28669	射阳	公兴6#配变	10	200	本级设备容量受限
28670	射阳	盘湾镇安石6#变	10	200	本级设备容量受限
28671	射阳	合顺5#配变	10	200	本级设备容量受限
28672	射阳	通洋向阳5#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28673	射阳	洋西7#变	10	200	本级设备容量受限
28674	射阳	射东1#配变	10	100	本级设备容量受限
28675	射阳	盘湾镇腰港12#变	10	200	本级设备容量受限
28676	射阳	通洋条河3#配变	10	200	本级设备容量受限
28677	射阳	星光1#配变	10	200	本级设备容量受限
28678	射阳	特庸洋西12#变	10	200	本级设备容量受限
28679	射阳	南坎3#配变	10	200	本级设备容量受限
28680	射阳	通洋南六8#配变	10	200	本级设备容量受限
28681	射阳	芦湾7#配变	10	200	本级设备容量受限
28682	射阳	团南8#配变	10	200	本级设备容量受限
28683	射阳	夸北4#配变	10	200	本级设备容量受限
28684	射阳	三涧8#变	10	100	本级设备容量受限
28685	射阳	运棉5#配变	10	200	本级设备容量受限
28686	射阳	三友6#变	10	200	本级设备容量受限
28687	射阳	红旗10#配变	10	400	本级设备容量受限
28688	射阳	通洋前蒲5#配变	10	200	本级设备容量受限
28689	射阳	条心8#变	10	400	本级设备容量受限
28690	射阳	光明9#配变	10	200	本级设备容量受限
28691	射阳	中涧10#配变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28692	射阳	海通环洋2#变	10	400	本级设备容量受限
28693	射阳	盘湾镇东盘9#变	10	200	本级设备容量受限
28694	射阳	光华8#变	10	200	本级设备容量受限
28695	射阳	渠南6#配变	10	200	本级设备容量受限
28696	射阳	通洋牡丹9#配变	10	200	本级设备容量受限
28697	射阳	通洋六塘2#配变	10	200	本级设备容量受限
28698	射阳	盘湾镇新潭5#变	10	200	本级设备容量受限
28699	射阳	南港2#配变	10	200	本级设备容量受限
28700	射阳	杜心5#变	10	200	本级设备容量受限
28701	射阳	海通环洋村8#配变	10	200	本级设备容量受限
28702	射阳	海通建新2#配变	10	200	本级设备容量受限
28703	射阳	盘湾镇安石1#变	10	200	本级设备容量受限
28704	射阳	海通鲤鱼1#配变	10	400	本级设备容量受限
28705	射阳	红星16#变	10	200	本级设备容量受限
28706	射阳	六垛公用28#配变	10	200	本级设备容量受限
28707	射阳	中尖4#配变	10	400	本级设备容量受限
28708	射阳	陆墩10#配变	10	200	本级设备容量受限
28709	射阳	二港9#变	10	200	本级设备容量受限
28710	射阳	通洋向阳9#配变	10	315	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28711	射阳	洋东1#变	10	400	本级设备容量受限
28712	射阳	盘湾镇安石8#变	10	200	本级设备容量受限
28713	射阳	盘湾镇南盘2#变	10	400	本级设备容量受限
28714	射阳	新渠3#配变	10	200	本级设备容量受限
28715	射阳	耦耕闸东6#变	10	200	本级设备容量受限
28716	射阳	海通林南1#配变	10	200	本级设备容量受限
28717	射阳	海通建新4#配变	10	200	本级设备容量受限
28718	射阳	太兴9#配变#	10	200	本级设备容量受限
28719	射阳	盘湾镇爱国4#变	10	400	本级设备容量受限
28720	射阳	海通环洋3#配变	10	200	本级设备容量受限
28721	射阳	芦湾3#配变	10	400	本级设备容量受限
28722	射阳	射北2#配变	10	200	本级设备容量受限
28723	射阳	金华3#配变	10	400	本级设备容量受限
28724	射阳	盘湾镇洋沙3#变	10	200	本级设备容量受限
28725	射阳	团南1#配变	10	400	本级设备容量受限
28726	射阳	条洋安置小区配电室2#变	10	630	上级设备容量受限
28727	射阳	条洋安置小区配电室1#变	10	630	上级设备容量受限
28728	射阳	二港3#变	10	200	上级设备容量受限
28729	射阳	小尖4号变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28730	射阳	中南10#变	10	200	上级设备容量受限
28731	射阳	沙港安置区2#	10	400	上级设备容量受限
28732	射阳	沙港5#配变JN	10	200	上级设备容量受限
28733	射阳	沙港4#变	10	200	上级设备容量受限
28734	射阳	中南4#配变	10	200	上级设备容量受限
28735	射阳	沙港安置区1#箱变主变	10	400	上级设备容量受限
28736	射阳	4#变压器	10	630	上级设备容量受限
28737	射阳	盘龙新苑1#变压器	10	800	上级设备容量受限
28738	射阳	2#变压器	10	630	上级设备容量受限
28739	射阳	凤兴6#变	10	400	上级设备容量受限
28740	射阳	陈圩11#配变	10	200	上级设备容量受限
28741	射阳	通洋新斗8#配变	10	200	上级设备容量受限
28742	射阳	通洋文明9#配变	10	200	上级设备容量受限
28743	射阳	通洋文明12#配变	10	200	上级设备容量受限
28744	射阳	通洋新斗10#配变	10	200	上级设备容量受限
28745	射阳	通洋陈圩6#配变	10	200	上级设备容量受限
28746	射阳	通洋文明7#配变	10	200	上级设备容量受限
28747	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房14#主变	10	800	上级设备容量受限
28748	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房6#主变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28749	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房10#主变	10	800	上级设备容量受限
28750	射阳	伊顿蓝庭小区1#配电房8#主变	10	800	上级设备容量受限
28751	射阳	伊顿蓝庭小区开关站4#主变	10	800	上级设备容量受限
28752	射阳	伊顿蓝庭小区3#配电房16#主变	10	800	上级设备容量受限
28753	射阳	伊顿蓝庭小区开关站2#主变	10	800	上级设备容量受限
28754	射阳	伊顿蓝庭小区2#配电房12#主变	10	800	上级设备容量受限
28755	射阳	新塘村集中安置区1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28756	射阳	新班14#变	10	400	上级设备容量受限
28757	射阳	通洋居委会27#配变	10	200	上级设备容量受限
28758	射阳	通洋三班7#配变	10	200	上级设备容量受限
28759	射阳	新塘村安置区1#配变	10	400	上级设备容量受限
28760	射阳	新塘村集中安置区2#箱变	10	630	上级设备容量受限
28761	射阳	通洋塘合10#配变	10	200	上级设备容量受限
28762	射阳	通洋塘合13#配变	10	315	上级设备容量受限
28763	射阳	通洋塘合4#配变	10	200	上级设备容量受限
28764	射阳	通洋曙光7#配变	10	200	上级设备容量受限
28765	射阳	通洋条洋7#变	10	400	上级设备容量受限
28766	射阳	通洋条洋1#配变	10	200	上级设备容量受限
28767	射阳	通洋牡丹11#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28768	射阳	通洋居委会17#配变	10	400	上级设备容量受限
28769	射阳	通洋居委会23#配变	10	200	上级设备容量受限
28770	射阳	通洋居委会14#配变	10	315	上级设备容量受限
28771	射阳	通洋东元7#配变	10	200	上级设备容量受限
28772	射阳	通洋村3#配变	10	200	上级设备容量受限
28773	射阳	通洋居委会15#配变	10	400	上级设备容量受限
28774	射阳	通洋居委会1#配变	10	200	上级设备容量受限
28775	射阳	通洋居委会6#配变	10	250	上级设备容量受限
28776	射阳	东元10#变	10	200	上级设备容量受限
28777	射阳	通洋居委会4#配变	10	400	上级设备容量受限
28778	射阳	通洋居委会30#配变	10	400	上级设备容量受限
28779	射阳	通洋东元5#配变	10	400	上级设备容量受限
28780	射阳	耦民4#配变	10	200	上级设备容量受限
28781	射阳	双港10#配变	10	200	上级设备容量受限
28782	射阳	其林3#配变	10	30	上级设备容量受限
28783	射阳	双港9#配变	10	200	上级设备容量受限
28784	射阳	双港5#配变	10	200	上级设备容量受限
28785	射阳	耦耕东跃9#变	10	200	上级设备容量受限
28786	射阳	新荣4#配变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28787	射阳	左岸风情小区15001	10	630	上级设备容量受限
28788	射阳	耦耕新荣8#变	10	200	上级设备容量受限
28789	射阳	耦耕街道15#配变	10	400	上级设备容量受限
28790	射阳	左岸风情小区15002	10	630	上级设备容量受限
28791	射阳	宏顺嘉园1#变主变	10	630	上级设备容量受限
28792	射阳	庆东6#配变	10	400	上级设备容量受限
28793	射阳	庆余10#配变	10	200	上级设备容量受限
28794	射阳	耦耕新荣花园小区配变	10	400	上级设备容量受限
28795	射阳	通洋中份5#配变	10	200	上级设备容量受限
28796	射阳	通洋前蒲9#配变	10	315	上级设备容量受限
28797	射阳	通洋邵尖5#配变	10	200	上级设备容量受限
28798	射阳	曙西10#变	10	400	上级设备容量受限
28799	射阳	通洋南六3#配变	10	200	上级设备容量受限
28800	射阳	塘东14#变	10	200	上级设备容量受限
28801	射阳	六塘14#变	10	200	上级设备容量受限
28802	射阳	通洋村7#配变	10	200	上级设备容量受限
28803	射阳	通洋村6#变	10	200	上级设备容量受限
28804	射阳	通洋塘兴8#配变	10	200	上级设备容量受限
28805	射阳	通洋六塘12#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28806	响水	老舍乡政府1#箱变	10	630	上级设备容量受限
28807	响水	王商5#变	10	400	上级设备容量受限
28808	响水	六套街北9#变	10	400	上级设备容量受限
28809	响水	六套街北8#变	10	400	上级设备容量受限
28810	响水	东吴得舍	10	400	上级设备容量受限
28811	响水	夹河南1#变	10	400	上级设备容量受限
28812	响水	大有夹河南变	10	400	上级设备容量受限
28813	响水	善友村2#变	10	400	上级设备容量受限
28814	响水	老舍6#变台片	10	400	上级设备容量受限
28815	响水	陈港草港三八组3#变	10	400	上级设备容量受限
28816	响水	小南村3#变	10	400	上级设备容量受限
28817	响水	六港五组变	10	400	上级设备容量受限
28818	响水	老舍乡政府箱变	10	400	上级设备容量受限
28819	响水	小南村5#变	10	400	上级设备容量受限
28820	响水	大新9#变	10	400	上级设备容量受限
28821	响水	恩谭前一组变	10	400	上级设备容量受限
28822	响水	小南团乐变	10	400	上级设备容量受限
28823	响水	草港新村1#变	10	400	上级设备容量受限
28824	响水	10kV沙荡线安置区2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28825	响水	老舍医院变	10	400	上级设备容量受限
28826	响水	老舍3#北变	10	400	上级设备容量受限
28827	响水	陈家港沙荡安置区11#变	10	400	上级设备容量受限
28828	响水	小南村变	10	400	上级设备容量受限
28829	响水	陈家港沙荡安置区14#变	10	400	上级设备容量受限
28830	响水	草港安置区5#变	10	400	上级设备容量受限
28831	响水	王商1组2#变	10	400	上级设备容量受限
28832	响水	老舍信用社变	10	400	上级设备容量受限
28833	响水	六套方庄村照明变	10	400	上级设备容量受限
28834	响水	大有大新2#变	10	400	上级设备容量受限
28835	响水	王商一组变	10	400	上级设备容量受限
28836	响水	洪南4组变	10	400	上级设备容量受限
28837	响水	洪南小区变	10	400	上级设备容量受限
28838	响水	小南村2#变	10	400	上级设备容量受限
28839	响水	陈港草港三八组变	10	400	上级设备容量受限
28840	响水	王商金港变	10	400	上级设备容量受限
28841	响水	大有四份小学变	10	400	上级设备容量受限
28842	响水	友爱六组2#变	10	400	上级设备容量受限
28843	响水	老舍水利站变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28844	响水	桃元村桑庄2#变	10	400	上级设备容量受限
28845	响水	南河王集南变	10	400	上级设备容量受限
28846	响水	六港一、三组变	10	400	上级设备容量受限
28847	响水	尹庄洪庄变	10	400	上级设备容量受限
28848	响水	陈港草港一七组5#变	10	400	上级设备容量受限
28849	响水	双港国环七组变	10	400	上级设备容量受限
28850	响水	六港一组变	10	400	上级设备容量受限
28851	响水	陈港草港二组4#变	10	400	上级设备容量受限
28852	响水	陈港新民2#变	10	400	上级设备容量受限
28853	响水	草港新村3#变	10	400	上级设备容量受限
28854	响水	陈港草港二九组3#变	10	400	上级设备容量受限
28855	响水	六港七八组3#变	10	400	上级设备容量受限
28856	响水	国环4组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
28857	响水	六港七八组2#变	10	400	上级设备容量受限
28858	响水	新民村明变	10	400	上级设备容量受限
28859	响水	老舍派出所变	10	400	上级设备容量受限
28860	响水	善友村变	10	315	上级设备容量受限
28861	响水	南河太平37组	10	400	上级设备容量受限
28862	响水	洪南村变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28863	响水	草港二十九组变	10	400	上级设备容量受限
28864	响水	洪南8.9组2#变（2013）	10	400	上级设备容量受限
28865	响水	沙荡安置区16#变	10	400	上级设备容量受限
28866	响水	陈港草港10组变	10	400	上级设备容量受限
28867	响水	大湾七组安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
28868	响水	老舍高架桥变	10	400	上级设备容量受限
28869	响水	新民八九组变	10	400	上级设备容量受限
28870	响水	沙荡安置区12#变	10	400	上级设备容量受限
28871	响水	陈港草港二组变	10	400	上级设备容量受限
28872	响水	大湾7组1#变	10	400	上级设备容量受限
28873	响水	恩谭路南变	10	400	上级设备容量受限
28874	响水	陈港王商9组变	10	400	上级设备容量受限
28875	响水	老舍东吴卫庄3#变	10	200	上级设备容量受限
28876	响水	双港线小南9组变	10	200	上级设备容量受限
28877	响水	唐庄三四组2#变	10	315	上级设备容量受限
28878	响水	老舍七组变	10	200	上级设备容量受限
28879	响水	大新4#变	10	200	上级设备容量受限
28880	响水	南河新建10组3#变	10	200	上级设备容量受限
28881	响水	建华西4#变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28882	响水	洪南10组变(2012)	10	400	上级设备容量受限
28883	响水	兴太公兴变	10	200	上级设备容量受限
28884	响水	大有淮河6#变1	10	200	上级设备容量受限
28885	响水	小南潘庄2号变	10	200	上级设备容量受限
28886	响水	老舍树圩村东变	10	200	上级设备容量受限
28887	响水	大口村照明	10	400	上级设备容量受限
28888	响水	东风三组1#变	10	200	上级设备容量受限
28889	响水	兴庄123组变	10	200	上级设备容量受限
28890	响水	老舍花枝1、2组2#变	10	200	上级设备容量受限
28891	响水	兴太东2#变	10	200	上级设备容量受限
28892	响水	淮北1、2组变	10	200	上级设备容量受限
28893	响水	陈港草港一七组2#变	10	400	上级设备容量受限
28894	响水	顺河12组	10	200	上级设备容量受限
28895	响水	唐庄三组2#单变	10	200	上级设备容量受限
28896	响水	六套尹庄3#变	10	200	上级设备容量受限
28897	响水	大兴村6#变	10	400	上级设备容量受限
28898	响水	老舍新街教堂变	10	200	上级设备容量受限
28899	响水	新河1组5#变	10	200	上级设备容量受限
28900	响水	尹庄村4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28901	响水	五套张庄变	10	200	上级设备容量受限
28902	响水	恩谭二组变	10	200	上级设备容量受限
28903	响水	树圩程庄1#变	10	200	上级设备容量受限
28904	响水	大湾新村1#变	10	200	上级设备容量受限
28905	响水	老舍花枝三组2#变	10	200	上级设备容量受限
28906	响水	腰庄2组变	10	630	上级设备容量受限
28907	响水	刘庄4组变	10	200	上级设备容量受限
28908	响水	新河恒风变	10	200	上级设备容量受限
28909	响水	大新7#变	10	200	上级设备容量受限
28910	响水	花枝10组2#变	10	200	上级设备容量受限
28911	响水	唐庄林庄2#变	10	200	上级设备容量受限
28912	响水	五套尹庄李庄变	10	200	上级设备容量受限
28913	响水	兴太南单相变	10	200	上级设备容量受限
28914	响水	王商五六组2#变	10	400	上级设备容量受限
28915	响水	友爱东4#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
28916	响水	小南9组2#变	10	200	上级设备容量受限
28917	响水	老舍尚圩小学变	10	200	上级设备容量受限
28918	响水	良种西1#变	10	200	上级设备容量受限
28919	响水	老舍树圩程庄东变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28920	响水	顺河7组变	10	200	上级设备容量受限
28921	响水	铁路小区2#变	10	200	上级设备容量受限
28922	响水	老舍7#公用变	10	200	上级设备容量受限
28923	响水	东吴前庄变	10	200	上级设备容量受限
28924	响水	唐庄徐庄照明变	10	200	上级设备容量受限
28925	响水	四份1-4组1#变	10	200	上级设备容量受限
28926	响水	四份张庄1#变	10	200	上级设备容量受限
28927	响水	花枝六组1#变	10	200	上级设备容量受限
28928	响水	东吴殷成变	10	200	上级设备容量受限
28929	响水	腰庄西2号变（2012）	10	400	上级设备容量受限
28930	响水	陈家港沙荡安置区10#变	10	200	上级设备容量受限
28931	响水	唐庄村变	10	200	上级设备容量受限
28932	响水	唐庄徐李2#变	10	200	上级设备容量受限
28933	响水	合兴小学变	10	200	上级设备容量受限
28934	响水	唐庄苗圃2#单变	10	200	上级设备容量受限
28935	响水	老舍花枝四组1#变	10	200	上级设备容量受限
28936	响水	南河新建10组变	10	200	上级设备容量受限
28937	响水	恩谭高速路变	10	200	上级设备容量受限
28938	响水	树圩程庄照明变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28939	响水	太平5组变	10	200	上级设备容量受限
28940	响水	花枝1、2组变	10	200	上级设备容量受限
28941	响水	桃元桑庄变	10	200	上级设备容量受限
28942	响水	东吴卫庄4#变	10	200	上级设备容量受限
28943	响水	四份5-8组变	10	200	上级设备容量受限
28944	响水	南河顺河六组2#变	10	200	上级设备容量受限
28945	响水	兴太东3#变	10	200	上级设备容量受限
28946	响水	老舍良种东变	10	200	上级设备容量受限
28947	响水	六港3#变	10	400	上级设备容量受限
28948	响水	老舍前庄1#变	10	200	上级设备容量受限
28949	响水	花枝2组变	10	200	上级设备容量受限
28950	响水	陈港草港9组变	10	400	上级设备容量受限
28951	响水	兴太公兴3#变	10	200	上级设备容量受限
28952	响水	王商四组3#变新	10	400	上级设备容量受限
28953	响水	恩谭3、4组3#变	10	200	上级设备容量受限
28954	响水	六套富民村方庄5#	10	200	上级设备容量受限
28955	响水	花枝五组变	10	200	上级设备容量受限
28956	响水	刘庄一、二组2#变	10	200	上级设备容量受限
28957	响水	刘庄3组1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28958	响水	南河河西567组2#变	10	200	上级设备容量受限
28959	响水	老舍街南变	10	200	上级设备容量受限
28960	响水	五套康庄变	10	200	上级设备容量受限
28961	响水	洪南12组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
28962	响水	建华西3#变	10	200	上级设备容量受限
28963	响水	老舍1、2组1#变	10	200	上级设备容量受限
28964	响水	东吴前王1#变	10	200	上级设备容量受限
28965	响水	树圩团结2#变	10	200	上级设备容量受限
28966	响水	国环2组2#变	10	200	上级设备容量受限
28967	响水	丁头庄变	10	400	上级设备容量受限
28968	响水	东吴大西1#变	10	200	上级设备容量受限
28969	响水	南河顺河三组变	10	200	上级设备容量受限
28970	响水	南河顺河45组2#变	10	200	上级设备容量受限
28971	响水	兴太余段2#变	10	200	上级设备容量受限
28972	响水	左圩张庄1#变	10	200	上级设备容量受限
28973	响水	草港四组变	10	200	上级设备容量受限
28974	响水	建华5组变	10	200	上级设备容量受限
28975	响水	王庄八组变	10	200	上级设备容量受限
28976	响水	树圩拾份2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28977	响水	合兴18组	10	200	上级设备容量受限
28978	响水	六套尹庄2#变	10	200	上级设备容量受限
28979	响水	条冲十一组1#变	10	200	上级设备容量受限
28980	响水	六港二、三组2#变	10	200	上级设备容量受限
28981	响水	河西1组2#变	10	200	上级设备容量受限
28982	响水	六套方庄三组变	10	200	上级设备容量受限
28983	响水	新村11组1#变	10	200	上级设备容量受限
28984	响水	双港建华1.2组	10	200	上级设备容量受限
28985	响水	新民四组变	10	400	上级设备容量受限
28986	响水	左圩梁庄2#变	10	200	上级设备容量受限
28987	响水	洪南1组2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
28988	响水	大口村1#变	10	200	上级设备容量受限
28989	响水	殷陈3#变	10	200	上级设备容量受限
28990	响水	尹庄村5#变	10	200	上级设备容量受限
28991	响水	王商二组变	10	630	上级设备容量受限
28992	响水	左圩村3#变	10	200	上级设备容量受限
28993	响水	良种村西变	10	200	上级设备容量受限
28994	响水	友爱一组变	10	200	上级设备容量受限
28995	响水	新北七八组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
28996	响水	洪南6组变	10	250	上级设备容量受限
28997	响水	顺河45组变	10	200	上级设备容量受限
28998	响水	太平28组2#变	10	200	上级设备容量受限
28999	响水	洪南8、9组变（2012）	10	200	上级设备容量受限
29000	响水	农科村民变	10	400	上级设备容量受限
29001	响水	旗杆王庄照明变	10	200	上级设备容量受限
29002	响水	老舍良种村1#变	10	200	上级设备容量受限
29003	响水	洪南5组2#台片	10	200	上级设备容量受限
29004	响水	六套方庄村2#变	10	200	上级设备容量受限
29005	响水	树圩桑庄照明	10	200	上级设备容量受限
29006	响水	大新北变	10	200	上级设备容量受限
29007	响水	六套富民村变	10	200	上级设备容量受限
29008	响水	尚圩11组1#变	10	200	上级设备容量受限
29009	响水	洪南4组3#变	10	200	上级设备容量受限
29010	响水	兴太公兴5#变	10	200	上级设备容量受限
29011	响水	老舍东吴小学变	10	200	上级设备容量受限
29012	响水	王庄3组照明	10	200	上级设备容量受限
29013	响水	大兴村3#变	10	200	上级设备容量受限
29014	响水	沙荡王七港安置区3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29015	响水	东吴卫庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29016	响水	太平28组变	10	200	上级设备容量受限
29017	响水	淮河4#变	10	200	上级设备容量受限
29018	响水	左圩村南1#变	10	200	上级设备容量受限
29019	响水	东吴前王变	10	200	上级设备容量受限
29020	响水	陈港草港一七组3号变	10	400	上级设备容量受限
29021	响水	大有大新6#变	10	200	上级设备容量受限
29022	响水	陈港草港三八组5#变	10	200	上级设备容量受限
29023	响水	尚圩周庄变	10	200	上级设备容量受限
29024	响水	善友王庄2变	10	200	上级设备容量受限
29025	响水	尚圩村照明	10	200	上级设备容量受限
29026	响水	双港线国环西2#变	10	200	上级设备容量受限
29027	响水	国环西变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29028	响水	四份沈庄变	10	200	上级设备容量受限
29029	响水	友爱东变	10	400	上级设备容量受限
29030	响水	老舍高庄变	10	200	上级设备容量受限
29031	响水	小南村4#变	10	200	上级设备容量受限
29032	响水	腰庄西变	10	400	上级设备容量受限
29033	响水	老舍1#公用变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29034	响水	东吴前王2#变	10	200	上级设备容量受限
29035	响水	尚圩11组照明	10	200	上级设备容量受限
29036	响水	唐庄三四组1#变	10	200	上级设备容量受限
29037	响水	洪南村双一组变	10	200	上级设备容量受限
29038	响水	新北十四组3#变	10	200	上级设备容量受限
29039	响水	六套尹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29040	响水	唐庄八九组3#变	10	200	上级设备容量受限
29041	响水	东吴村2#变	10	200	上级设备容量受限
29042	响水	花枝四组变	10	200	上级设备容量受限
29043	响水	正舍六七组3#变	10	200	上级设备容量受限
29044	响水	唐庄林庄照明变	10	200	上级设备容量受限
29045	响水	国环小街变	10	200	上级设备容量受限
29046	响水	友爱东3#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
29047	响水	建华东2#变	10	200	上级设备容量受限
29048	响水	新村11组照明	10	200	上级设备容量受限
29049	响水	刘庄2组1#变	10	200	上级设备容量受限
29050	响水	洪南5组3#变	10	200	上级设备容量受限
29051	响水	友爱4组变	10	200	上级设备容量受限
29052	响水	老舍4#北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29053	响水	友爱西北变	10	200	上级设备容量受限
29054	响水	友爱东2号变	10	200	上级设备容量受限
29055	响水	恩潭路北变	10	200	上级设备容量受限
29056	响水	大兴4#变	10	400	上级设备容量受限
29057	响水	双港兴华村3#变	10	200	上级设备容量受限
29058	响水	条冲234组1#变	10	200	上级设备容量受限
29059	响水	兴太大湾变	10	200	上级设备容量受限
29060	响水	陈港草港小学变	10	200	上级设备容量受限
29061	响水	夹河南2#变	10	200	上级设备容量受限
29062	响水	四份5-8组1#变	10	200	上级设备容量受限
29063	响水	唐庄三组1#变	10	200	上级设备容量受限
29064	响水	老舍恩潭三四组4号变	10	200	上级设备容量受限
29065	响水	兴太公兴4#变	10	200	上级设备容量受限
29066	响水	花枝10组1#变	10	200	上级设备容量受限
29067	响水	刘庄2组变	10	200	上级设备容量受限
29068	响水	良种新街变	10	200	上级设备容量受限
29069	响水	王商四组东变	10	200	上级设备容量受限
29070	响水	正舍6、7组变	10	200	上级设备容量受限
29071	响水	淮河1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29072	响水	四份1-4组2#变	10	200	上级设备容量受限
29073	响水	左圩村照明	10	200	上级设备容量受限
29074	响水	花枝三组变	10	200	上级设备容量受限
29075	响水	王商9#变	10	200	上级设备容量受限
29076	响水	王商四组变	10	400	上级设备容量受限
29077	响水	兴太徐庄变	10	200	上级设备容量受限
29078	响水	新民八组变	10	400	上级设备容量受限
29079	响水	大口桥变	10	200	上级设备容量受限
29080	响水	洪南8组变	10	200	上级设备容量受限
29081	响水	老舍2#公用变	10	200	上级设备容量受限
29082	响水	洪南11组变	10	200	上级设备容量受限
29083	响水	草港一七组北变	10	400	上级设备容量受限
29084	响水	条河周庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29085	响水	新民六组变	10	400	上级设备容量受限
29086	响水	陈港草港一七组变	10	400	上级设备容量受限
29087	响水	新北韩庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29088	响水	小南小学变	10	200	上级设备容量受限
29089	响水	善友村5#变	10	200	上级设备容量受限
29090	响水	王商公用变	10	315	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29091	响水	树圩村照明	10	200	上级设备容量受限
29092	响水	正舍2组2#变	10	200	上级设备容量受限
29093	响水	花枝6组变	10	200	上级设备容量受限
29094	响水	双港兴太周庄3#变(2013)	10	200	上级设备容量受限
29095	响水	老舍5#公用变	10	200	上级设备容量受限
29096	响水	太平9组4#变	10	200	上级设备容量受限
29097	响水	正舍3组2#变	10	200	上级设备容量受限
29098	响水	左圩张庄变	10	200	上级设备容量受限
29099	响水	花枝线恩谭新街变	10	200	上级设备容量受限
29100	响水	沙荡安置区4#变	10	200	上级设备容量受限
29101	响水	尚圩东方照明	10	200	上级设备容量受限
29102	响水	恩潭1组变	10	200	上级设备容量受限
29103	响水	太平9组3#变	10	200	上级设备容量受限
29104	响水	腰庄1.8组变	10	400	上级设备容量受限
29105	响水	陈港新民西变	10	200	上级设备容量受限
29106	响水	大口3组变	10	200	上级设备容量受限
29107	响水	王商四组2#变	10	400	上级设备容量受限
29108	响水	腰庄2组2#变	10	400	上级设备容量受限
29109	响水	大新3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29110	响水	大口双洪照明	10	200	上级设备容量受限
29111	响水	老舍旗杆汪吴照明	10	200	上级设备容量受限
29112	响水	大兴村变	10	200	上级设备容量受限
29113	响水	陈港草港三、八组2#变	10	200	上级设备容量受限
29114	响水	大口5组1#变	10	200	上级设备容量受限
29115	响水	侣旺10组1#变	10	200	上级设备容量受限
29116	响水	新北韩庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29117	响水	六港七八组4号变	10	200	上级设备容量受限
29118	响水	双港兴华村2#变	10	200	上级设备容量受限
29119	响水	大新1#变	10	400	上级设备容量受限
29120	响水	刘庄4组1#变	10	200	上级设备容量受限
29121	响水	陈港草港一七组1#变	10	200	上级设备容量受限
29122	响水	10kV沙荡线安置区1#变	10	200	上级设备容量受限
29123	响水	大新南变	10	200	上级设备容量受限
29124	响水	正舍6、7组2#变	10	200	上级设备容量受限
29125	响水	腰庄1、8组2#变	10	400	上级设备容量受限
29126	响水	腰庄4组台变（2013）	10	200	上级设备容量受限
29127	响水	大口村6组1#变	10	200	上级设备容量受限
29128	响水	建华村西变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29129	响水	陈港大湾7组安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
29130	响水	六港七八组变	10	250	上级设备容量受限
29131	响水	条冲234组变	10	200	上级设备容量受限
29132	响水	唐庄十组1#变	10	200	上级设备容量受限
29133	响水	刘庄三四组2#变	10	200	上级设备容量受限
29134	响水	友爱西北2#变	10	200	上级设备容量受限
29135	响水	倡旺十组变	10	200	上级设备容量受限
29136	响水	刘庄3组照明	10	200	上级设备容量受限
29137	响水	洪南6、7组变	10	400	上级设备容量受限
29138	响水	老舍良种村变	10	200	上级设备容量受限
29139	响水	友爱8组变	10	200	上级设备容量受限
29140	响水	大口六组变	10	400	上级设备容量受限
29141	响水	双港线洪南3组变	10	200	上级设备容量受限
29142	响水	农科小街变	10	400	上级设备容量受限
29143	响水	腰庄3组变	10	200	上级设备容量受限
29144	响水	恩谭3、4组变	10	200	上级设备容量受限
29145	响水	老舍旗杆河东变	10	200	上级设备容量受限
29146	响水	大兴村2#变(2013)	10	200	上级设备容量受限
29147	响水	10kV老舍线树圩拾份3#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29148	响水	友爱东6#变	10	200	上级设备容量受限
29149	响水	六套街北10#变	10	400	上级设备容量受限
29150	响水	友爱西变	10	200	上级设备容量受限
29151	响水	腰庄村东变	10	400	上级设备容量受限
29152	响水	友爱大棚变	10	200	上级设备容量受限
29153	响水	新民3#变	10	200	上级设备容量受限
29154	响水	王庄8组1#变	10	200	上级设备容量受限
29155	响水	花枝五组1#变	10	200	上级设备容量受限
29156	响水	唐庄八九组2#变	10	200	上级设备容量受限
29157	响水	尚圩东方变	10	200	上级设备容量受限
29158	响水	友爱西北3#变	10	200	上级设备容量受限
29159	响水	大兴5#变	10	200	上级设备容量受限
29160	响水	腰庄五、六组变	10	200	上级设备容量受限
29161	响水	王商4#变	10	400	上级设备容量受限
29162	响水	农科2#变	10	400	上级设备容量受限
29163	响水	腰庄七组变	10	400	上级设备容量受限
29164	响水	大口4组1#变	10	400	上级设备容量受限
29165	响水	洪南村2组变	10	200	上级设备容量受限
29166	响水	老舍4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29167	响水	恩谭路南1#变	10	200	上级设备容量受限
29168	响水	双港建华1.2组2#变	10	200	上级设备容量受限
29169	响水	淮河5#变	10	200	上级设备容量受限
29170	响水	陈港草港二组西变	10	200	上级设备容量受限
29171	响水	东直线盛丁柱变	10	400	上级设备容量受限
29172	响水	52大队变	10	200	上级设备容量受限
29173	响水	老14分场部变	10	200	上级设备容量受限
29174	响水	东直线50大队变	10	200	上级设备容量受限
29175	响水	大有头曹居委会变	10	200	上级设备容量受限
29176	响水	庄配变变	10	200	上级设备容量受限
29177	响水	东直线北干渠变	10	200	上级设备容量受限
29178	响水	53大队北1站	10	400	上级设备容量受限
29179	响水	东直线51大队变	10	200	上级设备容量受限
29180	响水	东直线尹修凯变	10	200	上级设备容量受限
29181	响水	东直线49大队变	10	200	上级设备容量受限
29182	响水	东直线47大队变	10	200	上级设备容量受限
29183	响水	33大队变	10	200	上级设备容量受限
29184	响水	27大队变新	10	200	上级设备容量受限
29185	响水	32大队变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29186	响水	27大队变（原）	10	400	上级设备容量受限
29187	响水	14大队桥头变	10	200	上级设备容量受限
29188	响水	耿保友	10	400	上级设备容量受限
29189	响水	30大队南站综合变	10	200	上级设备容量受限
29190	响水	36大队小猪场变	10	200	上级设备容量受限
29191	响水	14大队变	10	200	上级设备容量受限
29192	响水	新农线16大队变	10	200	上级设备容量受限
29193	响水	30大队变	10	100	上级设备容量受限
29194	响水	窑厂变	10	200	上级设备容量受限
29195	响水	26大队变	10	200	上级设备容量受限
29196	响水	杜凤礼综合变	10	400	上级设备容量受限
29197	响水	河边变	10	200	上级设备容量受限
29198	响水	7分厂部变	10	200	上级设备容量受限
29199	响水	32大队鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
29200	响水	33大队北站综合变	10	400	上级设备容量受限
29201	响水	周晓飞综合变	10	400	上级设备容量受限
29202	响水	31大队变	10	200	上级设备容量受限
29203	响水	34大队变	10	400	上级设备容量受限
29204	响水	31大队南综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29205	响水	36大队变	10	400	上级设备容量受限
29206	响水	新工线学校变	10	400	上级设备容量受限
29207	响水	16大队变	10	400	上级设备容量受限
29208	响水	新荡医院变	10	200	上级设备容量受限
29209	响水	鸭场变	10	400	上级设备容量受限
29210	响水	32大队变新	10	200	上级设备容量受限
29211	响水	68大队变	10	200	上级设备容量受限
29212	响水	潮河线15大队分场部变	10	200	上级设备容量受限
29213	响水	61大队变	10	200	上级设备容量受限
29214	响水	潮河线62大队鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
29215	响水	71大队变	10	200	上级设备容量受限
29216	响水	潮河线周金良变	10	200	上级设备容量受限
29217	响水	潮河线64大队南鱼塘边	10	200	上级设备容量受限
29218	响水	66大队变	10	200	上级设备容量受限
29219	响水	70大队路东站	10	400	上级设备容量受限
29220	响水	潮河线60大队变	10	200	上级设备容量受限
29221	响水	70大队西站	10	400	上级设备容量受限
29222	响水	70大队变	10	200	上级设备容量受限
29223	响水	36大队北站	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29224	响水	63大队变	10	200	上级设备容量受限
29225	响水	潮河线67大队变	10	400	上级设备容量受限
29226	响水	东直线42大队1#变	10	200	上级设备容量受限
29227	响水	62大队变	10	200	上级设备容量受限
29228	响水	69大队变	10	200	上级设备容量受限
29229	响水	大有开发区变	10	400	上级设备容量受限
29230	响水	72大队变	10	200	上级设备容量受限
29231	响水	潮河线船厂变	10	200	上级设备容量受限
29232	响水	62大队桥头站	10	200	上级设备容量受限
29233	响水	潮河线飞机场变	10	400	上级设备容量受限
29234	响水	65大队变	10	200	上级设备容量受限
29235	响水	29大队变	10	200	上级设备容量受限
29236	响水	64大队变	10	200	上级设备容量受限
29237	响水	59大队变	10	200	上级设备容量受限
29238	响水	陈功	10	400	上级设备容量受限
29239	响水	潮河线59大队北变	10	200	上级设备容量受限
29240	响水	64大队北鱼塘变	10	400	上级设备容量受限
29241	响水	东鸭场后配变	10	200	上级设备容量受限
29242	响水	东直线23大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29243	响水	东直线37大队变	10	200	上级设备容量受限
29244	响水	佑东一组4#变	10	200	上级设备容量受限
29245	响水	东直线22大队变	10	200	上级设备容量受限
29246	响水	东直线工程队后变	10	200	上级设备容量受限
29247	响水	东直线农机站变	10	200	上级设备容量受限
29248	响水	东直线17大队变	10	200	上级设备容量受限
29249	响水	41大队东站	10	400	上级设备容量受限
29250	响水	东直线军寨渠变	10	200	上级设备容量受限
29251	响水	东直线18大队变	10	200	上级设备容量受限
29252	响水	东直线24大队变	10	200	上级设备容量受限
29253	响水	东直线20大队变	10	200	上级设备容量受限
29254	响水	东直线19大队变	10	200	上级设备容量受限
29255	响水	工程北三闸口变	10	200	上级设备容量受限
29256	响水	灌东雅苑2#配电房4#变	10	800	上级设备容量受限
29257	响水	灌东雅苑2#配电房5#变	10	800	上级设备容量受限
29258	响水	灌东雅苑2#配电房6#变	10	800	上级设备容量受限
29259	响水	灌东雅苑4#配电房12#变	10	800	上级设备容量受限
29260	响水	灌东雅苑4#配电房14#变	10	800	上级设备容量受限
29261	响水	灌东雅苑1#开关站1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29262	响水	灌东雅苑3#配电房8#变	10	800	上级设备容量受限
29263	响水	灌东雅苑4#配电房13#变	10	800	上级设备容量受限
29264	响水	灌东雅苑3#配电房10#变	10	800	上级设备容量受限
29265	响水	灌东雅苑4#配电房11#变	10	800	上级设备容量受限
29266	响水	灌东雅苑3#配电房9#变	10	800	上级设备容量受限
29267	响水	灌东雅苑1#开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
29268	响水	灌东雅苑3#配电房7#变	10	800	上级设备容量受限
29269	响水	灌东雅苑2#配电房3#变	10	800	上级设备容量受限
29270	响水	民生线菜场变	10	400	上级设备容量受限
29271	响水	民生线机耕队变	10	400	上级设备容量受限
29272	响水	民生线民生小区变	10	400	上级设备容量受限
29273	响水	民生线民生小区1#变	10	400	上级设备容量受限
29274	响水	民生线机耕队3#变	10	400	上级设备容量受限
29275	响水	民生线机耕队2#变	10	400	上级设备容量受限
29276	响水	民生线发电房2#变	10	400	上级设备容量受限
29277	响水	民生线机耕队1#变	10	400	上级设备容量受限
29278	响水	民生线发电房变	10	400	上级设备容量受限
29279	响水	民生1#变	10	400	上级设备容量受限
29280	响水	黄海大农线6大队变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29281	响水	黄海大农线7大队变	10	200	上级设备容量受限
29282	响水	黄海大农线12大队变	10	200	上级设备容量受限
29283	响水	黄海大农线10大队变	10	630	上级设备容量受限
29284	响水	黄海大农线8大队北变	10	400	上级设备容量受限
29285	响水	13大队变	10	200	上级设备容量受限
29286	响水	13大队新增变	10	400	上级设备容量受限
29287	响水	李松变	10	200	上级设备容量受限
29288	响水	滨淮小区变	10	400	上级设备容量受限
29289	响水	46大队变	10	200	上级设备容量受限
29290	响水	44大队2#变	10	200	上级设备容量受限
29291	响水	43大队变	10	200	上级设备容量受限
29292	响水	黄滨线54大队	10	400	上级设备容量受限
29293	响水	58大队变	10	200	上级设备容量受限
29294	响水	44大队1#变	10	200	上级设备容量受限
29295	响水	黄滨线24大队小配变	10	200	上级设备容量受限
29296	响水	滨淮29大队变	10	200	上级设备容量受限
29297	响水	57大队变	10	400	上级设备容量受限
29298	响水	二排河综合变	10	200	上级设备容量受限
29299	响水	30大队北站综合变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29300	响水	滨淮分场部变	10	200	上级设备容量受限
29301	响水	三份丰余变	10	200	本级设备容量受限
29302	响水	新工线新荡塑料厂1#变	10	400	上级设备容量受限
29303	响水	新工线新荡机械厂3#变	10	400	上级设备容量受限
29304	响水	新工线新荡塑料厂2#变	10	400	上级设备容量受限
29305	响水	新工线农科站1#变	10	400	上级设备容量受限
29306	响水	新工线菜市场变	10	500	上级设备容量受限
29307	响水	新工线新荡机械厂2#变	10	500	上级设备容量受限
29308	响水	新工线学校1#变	10	400	上级设备容量受限
29309	响水	新工线鞋厂变	10	400	上级设备容量受限
29310	响水	新工线鞋厂2#变	10	400	上级设备容量受限
29311	响水	新工线新荡机械厂4#变	10	400	上级设备容量受限
29312	响水	新工线路边变	10	400	上级设备容量受限
29313	响水	新工线农科站变	10	400	上级设备容量受限
29314	响水	第二工程队变	10	200	上级设备容量受限
29315	响水	民生线发电房1#变	10	400	上级设备容量受限
29316	响水	新工线新荡小区1#变	10	400	上级设备容量受限
29317	响水	新工线鞋厂1#变	10	400	上级设备容量受限
29318	响水	新工线新荡机械厂1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29319	响水	新工线菜市场1#变	10	500	上级设备容量受限
29320	响水	新工线路边1#变	10	400	上级设备容量受限
29321	响水	新工线塑料厂3#变	10	400	上级设备容量受限
29322	响水	民生线菜场2#变	10	400	上级设备容量受限
29323	响水	新工线新荡小区变	10	500	上级设备容量受限
29324	响水	民生线菜场1#变	10	400	上级设备容量受限
29325	响水	盐韵嘉园8#变	10	630	上级设备容量受限
29326	响水	盐韵嘉园6#变	10	630	上级设备容量受限
29327	响水	盐韵嘉园3#变	10	630	上级设备容量受限
29328	响水	盐韵嘉园5#变	10	630	上级设备容量受限
29329	响水	盐韵嘉园4#变	10	630	上级设备容量受限
29330	响水	盐韵嘉园1#变	10	630	上级设备容量受限
29331	响水	盐韵嘉园2#变	10	630	上级设备容量受限
29332	响水	盐韵嘉园7#变	10	630	上级设备容量受限
29333	响水	淮海小区8#变	10	630	上级设备容量受限
29334	响水	淮海小区7#变	10	630	上级设备容量受限
29335	响水	陈港大堆2#变	10	400	上级设备容量受限
29336	响水	淮海小区3#变	10	630	上级设备容量受限
29337	响水	陈港蟒牛2、5组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29338	响水	陈港化工路变	10	400	上级设备容量受限
29339	响水	陈港蟒牛安置4#变	10	400	上级设备容量受限
29340	响水	陈港蟒牛村部变	10	400	上级设备容量受限
29341	响水	淮海小区2#变	10	630	上级设备容量受限
29342	响水	淮海小区5#变	10	630	上级设备容量受限
29343	响水	陈港蟒牛后一组变	10	200	上级设备容量受限
29344	响水	蟒牛村一组变	10	400	上级设备容量受限
29345	响水	陈港蟒牛安置区变	10	400	上级设备容量受限
29346	响水	淮海小区1#变	10	630	上级设备容量受限
29347	响水	淮海小区6#变	10	630	上级设备容量受限
29348	响水	陈港蟒牛安置区东变	10	400	上级设备容量受限
29349	响水	陈港蟒牛安置区北变	10	400	上级设备容量受限
29350	响水	三圩盐场小区变	10	315	上级设备容量受限
29351	响水	陈港蟒牛前一组变	10	200	上级设备容量受限
29352	响水	陈港蟒牛二五组3#变	10	400	上级设备容量受限
29353	响水	淮海小区4#变	10	630	上级设备容量受限
29354	响水	陈港蟒牛三组变	10	200	上级设备容量受限
29355	响水	陈港四匡安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
29356	响水	陈港老镇政府箱变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29357	响水	陈港港北箱变	10	630	上级设备容量受限
29358	响水	陈港新河2#变	10	630	上级设备容量受限
29359	响水	陈港大东变	10	630	上级设备容量受限
29360	响水	陈港金港10#变	10	400	上级设备容量受限
29361	响水	港北2#变	10	400	上级设备容量受限
29362	响水	王集街安置区2#变	10	100	上级设备容量受限
29363	响水	陈港新东4#变	10	400	上级设备容量受限
29364	响水	陈港镇5#箱变	10	500	上级设备容量受限
29365	响水	王商6#变	10	200	上级设备容量受限
29366	响水	陈港金港7#变	10	400	上级设备容量受限
29367	响水	陈港淮盐2#变(2020)	10	630	上级设备容量受限
29368	响水	陈港金港5#变	10	630	上级设备容量受限
29369	响水	新河线四匡安置区5#变	10	630	上级设备容量受限
29370	响水	陈港大堆4#变	10	400	上级设备容量受限
29371	响水	陈港四匡安置区7#变	10	200	上级设备容量受限
29372	响水	陈港金港3#变	10	400	上级设备容量受限
29373	响水	陈港金港9#变	10	400	上级设备容量受限
29374	响水	陈港新河五组变	10	400	上级设备容量受限
29375	响水	金港2#西变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29376	响水	陈港后马路变	10	400	上级设备容量受限
29377	响水	陈港新东2#变	10	400	上级设备容量受限
29378	响水	港北3#变	10	400	上级设备容量受限
29379	响水	陈港金港8#变	10	400	上级设备容量受限
29380	响水	陈港淮盐2#西变	10	400	上级设备容量受限
29381	响水	陈港四匡一二组2#变	10	400	上级设备容量受限
29382	响水	陈港四匡一、二组变	10	400	上级设备容量受限
29383	响水	陈港淮盐变	10	630	上级设备容量受限
29384	响水	陈港淮盐3#变	10	630	上级设备容量受限
29385	响水	陈港金港2#变	10	500	上级设备容量受限
29386	响水	陈港好心情变	10	400	上级设备容量受限
29387	响水	陈港镇3#箱变	10	500	上级设备容量受限
29388	响水	陈港金港6#变	10	630	上级设备容量受限
29389	响水	陈港金港11#变	10	400	上级设备容量受限
29390	响水	陈港后马路2#变	10	400	上级设备容量受限
29391	响水	姜东马庄变	10	400	本级设备容量受限
29392	响水	黄海鸿泰小区4#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29393	响水	黄海古树1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29394	响水	黄海教堂1#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29395	响水	黄海古树2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29396	响水	黄海丰泰小区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29397	响水	黄海鸿泰小区3#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29398	响水	黄海农科所2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29399	响水	黄海农科所1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29400	响水	黄海广场变	10	400	上级设备容量受限
29401	响水	黄海丰泰小区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29402	响水	黄海教堂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29403	响水	黄海联合区6#箱变	10	400	上级设备容量受限
29404	响水	黄海鸿泰小区2#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29405	响水	黄海鸿泰小区1#箱变	10	1000	上级设备容量受限
29406	响水	黄海酒厂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
29407	响水	康庄村部1#变	10	400	上级设备容量受限
29408	响水	康庄11组变	10	200	上级设备容量受限
29409	响水	康庄22组变	10	200	上级设备容量受限
29410	响水	康庄10组变	10	200	上级设备容量受限
29411	响水	康庄二组1#变	10	400	上级设备容量受限
29412	响水	康庄11组1#变	10	200	上级设备容量受限
29413	响水	康庄小学1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29414	响水	康庄四组1#变	10	400	上级设备容量受限
29415	响水	康庄新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
29416	响水	康庄123组变	10	200	上级设备容量受限
29417	响水	康庄中山河1#变	10	200	上级设备容量受限
29418	响水	康庄14组1#变	10	200	上级设备容量受限
29419	响水	康庄新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
29420	响水	康庄养鸡厂变	10	200	上级设备容量受限
29421	响水	康庄123组1#变	10	200	上级设备容量受限
29422	响水	康庄2#变	10	400	上级设备容量受限
29423	响水	康庄3#变	10	200	上级设备容量受限
29424	响水	大有康庄15组1#变	10	200	上级设备容量受限
29425	响水	康庄十九组1#变	10	200	上级设备容量受限
29426	响水	康庄6#变	10	200	上级设备容量受限
29427	响水	康庄18组变	10	200	上级设备容量受限
29428	响水	康庄四组2#变	10	200	上级设备容量受限
29429	响水	康庄线康庄21组1#变	10	200	上级设备容量受限
29430	响水	康庄21组变	10	200	上级设备容量受限
29431	响水	康庄四组变	10	200	上级设备容量受限
29432	响水	康庄四组4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29433	响水	康庄12组变	10	200	上级设备容量受限
29434	响水	康庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
29435	响水	康庄14组2#变	10	200	上级设备容量受限
29436	响水	康庄19组变	10	200	上级设备容量受限
29437	响水	大有康庄四组3#变	10	315	上级设备容量受限
29438	响水	康庄12组1#变	10	200	上级设备容量受限
29439	响水	康庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29440	响水	康庄砖瓦厂变	10	200	上级设备容量受限
29441	响水	康庄5#变	10	200	上级设备容量受限
29442	响水	康庄小学变	10	200	上级设备容量受限
29443	响水	康庄20组变	10	400	上级设备容量受限
29444	响水	大有康庄7#变	10	200	上级设备容量受限
29445	响水	康庄15组变	10	400	上级设备容量受限
29446	响水	康庄村部变	10	400	上级设备容量受限
29447	响水	康庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限
29448	响水	康庄4#变	10	400	上级设备容量受限
29449	响水	康庄14组变	10	400	上级设备容量受限
29450	响水	东直线工程队南变	10	200	上级设备容量受限
29451	响水	南河新兴西庄2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29452	响水	新荡五大站变	10	400	上级设备容量受限
29453	响水	平建四、六组变	10	200	上级设备容量受限
29454	响水	海宁五组变	10	200	上级设备容量受限
29455	响水	平建四六组2#变	10	200	上级设备容量受限
29456	响水	南河开发区9#变	10	400	上级设备容量受限
29457	响水	平建3组变	10	200	上级设备容量受限
29458	响水	八套东2#变	10	200	上级设备容量受限
29459	响水	大沟2组变	10	200	上级设备容量受限
29460	响水	新荡1.8组变	10	400	上级设备容量受限
29461	响水	开发区3#变	10	400	上级设备容量受限
29462	响水	南河新荡村部2#变	10	200	上级设备容量受限
29463	响水	大沟七组变	10	200	上级设备容量受限
29464	响水	大沟3组变	10	200	上级设备容量受限
29465	响水	平建村部变	10	200	上级设备容量受限
29466	响水	平建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
29467	响水	新荡二组变	10	200	上级设备容量受限
29468	响水	平建开发区2#变	10	400	上级设备容量受限
29469	响水	南河平建村部3#变	10	400	上级设备容量受限
29470	响水	南河新荡4组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29471	响水	南河新荡村部变	10	200	上级设备容量受限
29472	响水	南河平建一组2#变	10	200	上级设备容量受限
29473	响水	平建线新荡11组3#变	10	200	上级设备容量受限
29474	响水	平建开发区6#变	10	400	上级设备容量受限
29475	响水	平建开发区7#变	10	400	上级设备容量受限
29476	响水	新荡11组变	10	200	上级设备容量受限
29477	响水	平建一组变	10	200	上级设备容量受限
29478	响水	平建开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
29479	响水	新荡五大站3#变	10	200	上级设备容量受限
29480	响水	新兴东庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29481	响水	平建开发区5#变	10	200	上级设备容量受限
29482	响水	八套东变	10	630	上级设备容量受限
29483	响水	南河平建1组3#变	10	200	上级设备容量受限
29484	响水	平建线平建开发区10#变	10	400	上级设备容量受限
29485	响水	南河新荡二组2#变	10	200	上级设备容量受限
29486	响水	开发区1#变	10	400	上级设备容量受限
29487	响水	平建线平建开发区11#变	10	200	上级设备容量受限
29488	响水	南河新兴东庄3#变	10	200	上级设备容量受限
29489	响水	新荡8组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29490	响水	南河农业示范园6#变	10	200	上级设备容量受限
29491	响水	平建七组变	10	200	上级设备容量受限
29492	响水	平建线平建四、六组3#变	10	400	上级设备容量受限
29493	响水	新兴西庄变	10	200	上级设备容量受限
29494	响水	南河新荡11组2#变	10	200	上级设备容量受限
29495	响水	八套东3#变	10	200	上级设备容量受限
29496	响水	新荡五大站2#变	10	200	上级设备容量受限
29497	响水	南河新兴东庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29498	响水	南河新兴小区变	10	200	上级设备容量受限
29499	响水	八套西变	10	200	上级设备容量受限
29500	响水	平建开发区8#变	10	400	上级设备容量受限
29501	响水	黄海大农线1大队变	10	200	上级设备容量受限
29502	响水	黄海大农线分场部变	10	200	上级设备容量受限
29503	响水	创业路亮化1#变	10	400	上级设备容量受限
29504	响水	黄海大农线5大队变	10	200	上级设备容量受限
29505	响水	黄海大农线2大队变	10	200	上级设备容量受限
29506	响水	黄海大农线3大队西变	10	200	上级设备容量受限
29507	响水	黄海大农线3大队高效农业变	10	200	上级设备容量受限
29508	响水	大有新庄4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29509	响水	黄海大农线王大全变	10	200	上级设备容量受限
29510	响水	黄海大农线3大队东变	10	200	上级设备容量受限
29511	响水	黄海大农线2大队直属队变	10	400	上级设备容量受限
29512	响水	黄海大农线1大队东变	10	400	上级设备容量受限
29513	响水	黄海大农线贺士俊变	10	200	上级设备容量受限
29514	响水	黄海大农线4大队变	10	200	上级设备容量受限
29515	响水	黄海大农线2大队东变	10	200	上级设备容量受限
29516	响水	大有新庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29517	响水	大有新庄南变	10	200	上级设备容量受限
29518	响水	大有新庄5#变	10	200	上级设备容量受限
29519	响水	大有新庄北变	10	400	上级设备容量受限
29520	响水	大有新庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29521	响水	大有新庄6#变	10	200	上级设备容量受限
29522	响水	大有新庄7#变	10	200	上级设备容量受限
29523	响水	大有新庄3#变	10	400	上级设备容量受限
29524	响水	黄海联合区7#箱变	10	400	上级设备容量受限
29525	响水	黄海路东2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29526	响水	酒厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29527	响水	米厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29528	响水	黄海联合区5#变	10	400	上级设备容量受限
29529	响水	黄海联合区2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29530	响水	油泵厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29531	响水	加工厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29532	响水	黄海联合区1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29533	响水	银行1#箱变	10	500	上级设备容量受限
29534	响水	黄海老场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29535	响水	米厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29536	响水	酒厂2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29537	响水	黄海路东1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29538	响水	黄海医院1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29539	响水	黄海老场部3#箱变	10	400	上级设备容量受限
29540	响水	黄海联合区4#箱变	10	400	上级设备容量受限
29541	响水	黄海联合区8#箱变	10	400	上级设备容量受限
29542	响水	黄海医院2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29543	响水	黄海老场部1#变	10	400	上级设备容量受限
29544	响水	龙腾小区变	10	630	上级设备容量受限
29545	响水	黄海老场部6#箱变	10	400	上级设备容量受限
29546	响水	黄海酒厂4#箱变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29547	响水	教堂3#箱变	10	400	上级设备容量受限
29548	响水	黄海宾馆2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29549	响水	黄海老场部4#箱变	10	400	上级设备容量受限
29550	响水	新场部1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29551	响水	黄海路东3#箱变	10	400	上级设备容量受限
29552	响水	加工厂1#箱变	10	400	上级设备容量受限
29553	响水	教堂4#箱变	10	400	上级设备容量受限
29554	响水	黄海老场部5#箱变	10	400	上级设备容量受限
29555	响水	黄海宾馆1#箱变	10	500	上级设备容量受限
29556	响水	黄海中学箱变	10	400	上级设备容量受限
29557	响水	新场部2#箱变	10	400	上级设备容量受限
29558	响水	医院3#变	10	400	上级设备容量受限
29559	响水	陈港金港1#变	10	630	上级设备容量受限
29560	响水	陈港金港村部变	10	400	上级设备容量受限
29561	响水	派出所单变	10	80	上级设备容量受限
29562	响水	裕廊公寓变	10	315	上级设备容量受限
29563	响水	立礼七组变	10	200	上级设备容量受限
29564	响水	开发区变	10	315	上级设备容量受限
29565	响水	陈港港南10#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29566	响水	星港商贸城1#变	10	500	上级设备容量受限
29567	响水	联化公寓变	10	500	上级设备容量受限
29568	响水	陈港邮局东变	10	400	上级设备容量受限
29569	响水	陈港裕廊公寓2变	10	400	上级设备容量受限
29570	响水	星港商贸城2#变	10	630	上级设备容量受限
29571	响水	陈港交管所变	10	400	上级设备容量受限
29572	响水	职工医院2#变	10	315	上级设备容量受限
29573	响水	职工医院变	10	400	上级设备容量受限
29574	响水	宾馆4#变	10	400	上级设备容量受限
29575	响水	陈港镇卫生院变	10	400	上级设备容量受限
29576	响水	中心河桥1#箱变	10	630	上级设备容量受限
29577	响水	陈港2#箱变	10	630	上级设备容量受限
29578	响水	陈港新河安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
29579	响水	陈港大堆5#变	10	200	上级设备容量受限
29580	响水	陈港大堆6#变	10	200	上级设备容量受限
29581	响水	陈港鞋帽街箱变	10	630	上级设备容量受限
29582	响水	陈港新河3#变	10	630	上级设备容量受限
29583	响水	陈港新东5#变	10	400	上级设备容量受限
29584	响水	陈港宾馆1#变	10	500	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29585	响水	陈港新河安置区变	10	400	上级设备容量受限
29586	响水	陈港中心河闸箱变	10	630	上级设备容量受限
29587	响水	中心河桥2#箱变	10	630	上级设备容量受限
29588	响水	陈港宾馆3#变	10	315	上级设备容量受限
29589	响水	陈港大堆7#变	10	200	上级设备容量受限
29590	响水	陈港宾馆5#变	10	400	上级设备容量受限
29591	响水	陈港大堆1#变	10	630	上级设备容量受限
29592	响水	新河变	10	630	上级设备容量受限
29593	响水	陈港老菜场箱变	10	630	上级设备容量受限
29594	响水	陈港信用社变	10	630	上级设备容量受限
29595	响水	菜场变	10	400	上级设备容量受限
29596	响水	新东6#箱变	10	630	上级设备容量受限
29597	响水	宾馆2#变	10	400	上级设备容量受限
29598	响水	陈港新河4#变	10	400	上级设备容量受限
29599	响水	大堆3#箱变	10	630	上级设备容量受限
29600	响水	银都小区4#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限
29601	响水	银都小区1#配电室1#主变	10	1000	上级设备容量受限
29602	响水	银都小区1#配电室2#主变	10	1000	上级设备容量受限
29603	响水	银都小区2#变电所2#主变	10	1000	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29604	响水	银都小区4#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
29605	响水	银都小区3#变电所2#主变	10	800	上级设备容量受限
29606	响水	银都小区2#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
29607	响水	银都小区4#变电所3#主变	10	1000	上级设备容量受限
29608	响水	福港星城4#变	10	800	上级设备容量受限
29609	响水	福港星城2#变	10	1000	上级设备容量受限
29610	响水	银都小区3#变电所1#主变	10	800	上级设备容量受限
29611	响水	福港星城1#变	10	1000	上级设备容量受限
29612	响水	福港星城3#变	10	800	上级设备容量受限
29613	响水	银都小区4#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
29614	响水	银都小区2#变电所4#主变	10	1000	上级设备容量受限
29615	响水	银都小区2#变电所1#主变	10	1000	上级设备容量受限
29616	响水	新河一组2#变	10	200	本级设备容量受限
29617	响水	黄河邱庄变	10	200	本级设备容量受限
29618	响水	姚湾东2#变	10	200	上级设备容量受限
29619	响水	黄东村西变	10	200	上级设备容量受限
29620	响水	黄河安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
29621	响水	黄东东4#变	10	200	上级设备容量受限
29622	响水	姚湾2组变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29623	响水	黄东东2#变(2012)	10	400	上级设备容量受限
29624	响水	新河夹河2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29625	响水	黄河刘庄变	10	200	上级设备容量受限
29626	响水	黄河安置小区变	10	630	上级设备容量受限
29627	响水	顾庄4#变	10	200	上级设备容量受限
29628	响水	顾庄5#变	10	200	上级设备容量受限
29629	响水	新河一组3#变	10	200	上级设备容量受限
29630	响水	姚湾5组变	10	200	上级设备容量受限
29631	响水	黄东1组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29632	响水	黄东5组变	10	400	上级设备容量受限
29633	响水	新河夹河配变	10	630	上级设备容量受限
29634	响水	黄东东3#变	10	200	上级设备容量受限
29635	响水	黄东村东变	10	200	上级设备容量受限
29636	响水	新河戴庄变	10	200	上级设备容量受限
29637	响水	新河顾庄变	10	200	上级设备容量受限
29638	响水	新河顾庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29639	响水	新河一组4#变	10	200	上级设备容量受限
29640	响水	黄河曹庄变	10	200	上级设备容量受限
29641	响水	黄河小区2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29642	响水	黄河曹庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29643	响水	新河恒丰2#变	10	200	上级设备容量受限
29644	响水	新河一组变	10	200	上级设备容量受限
29645	响水	姚湾东变	10	200	上级设备容量受限
29646	响水	黄东6组变	10	200	上级设备容量受限
29647	响水	黄河村变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29648	响水	黄河顾庄3#变	10	200	上级设备容量受限
29649	响水	黄东西2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29650	响水	双港黄东西3#变	10	200	上级设备容量受限
29651	响水	黄河南变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29652	响水	姚湾西变	10	200	上级设备容量受限
29653	响水	姚湾3组变	10	200	上级设备容量受限
29654	响水	黄河北变	10	200	上级设备容量受限
29655	响水	黄东五组3#变	10	200	上级设备容量受限
29656	响水	黄东西4#变	10	200	上级设备容量受限
29657	响水	姚湾六组变	10	200	上级设备容量受限
29658	响水	姚湾4组变	10	400	上级设备容量受限
29659	响水	黄东5组2#变	10	400	上级设备容量受限
29660	响水	黄河村6. 8组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29661	响水	黄河小区变	10	400	上级设备容量受限
29662	响水	黄河西变(2012)	10	630	上级设备容量受限
29663	响水	陈港水泥厂2#变	10	200	上级设备容量受限
29664	响水	港南5#变	10	400	上级设备容量受限
29665	响水	民生河桥2#变	10	200	上级设备容量受限
29666	响水	陈港水泥厂家属区变	10	200	上级设备容量受限
29667	响水	陈港镇1#变	10	400	上级设备容量受限
29668	响水	陈港供电所变	10	500	上级设备容量受限
29669	响水	佳都小区1#变	10	630	上级设备容量受限
29670	响水	下辛村1#变	10	200	上级设备容量受限
29671	响水	佳都小区2#变	10	630	上级设备容量受限
29672	响水	佳都小区3#变	10	630	上级设备容量受限
29673	响水	新苑小区1#变	10	800	上级设备容量受限
29674	响水	灌东326路变	10	400	上级设备容量受限
29675	响水	四匡安置区4#变	10	400	上级设备容量受限
29676	响水	新苑小区6#变	10	800	上级设备容量受限
29677	响水	新苑小区3#变	10	800	上级设备容量受限
29678	响水	新苑小区5#变	10	800	上级设备容量受限
29679	响水	新苑小区2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29680	响水	新苑小区4#变	10	800	上级设备容量受限
29681	响水	陈港灌东加油站变	10	400	上级设备容量受限
29682	响水	陈港金港4#变	10	400	上级设备容量受限
29683	响水	富豪2#变	10	400	上级设备容量受限
29684	响水	四匡安置区6#变	10	400	上级设备容量受限
29685	响水	陈港港南3#变	10	500	上级设备容量受限
29686	响水	陈港港南4#变	10	630	上级设备容量受限
29687	响水	陈港港南7#变	10	400	上级设备容量受限
29688	响水	莽牛三组2#变	10	400	上级设备容量受限
29689	响水	三佳船厂安置区变	10	400	上级设备容量受限
29690	响水	四匡8#变	10	400	上级设备容量受限
29691	响水	陈港美好变	10	400	上级设备容量受限
29692	响水	百货大楼变	10	400	上级设备容量受限
29693	响水	港南二组变	10	400	上级设备容量受限
29694	响水	陈港港南村变	10	400	上级设备容量受限
29695	响水	陈港新民菜场变	10	630	上级设备容量受限
29696	响水	港南新民变	10	400	上级设备容量受限
29697	响水	陈港港南6#变	10	400	上级设备容量受限
29698	响水	港南村8#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29699	响水	水泥厂变	10	400	上级设备容量受限
29700	响水	港南2#变	10	400	上级设备容量受限
29701	响水	陈港港南村9#变	10	400	上级设备容量受限
29702	响水	陈港中学3#变	10	400	上级设备容量受限
29703	响水	陈港老街7#变	10	200	上级设备容量受限
29704	响水	陈港中学变	10	400	上级设备容量受限
29705	响水	陈港4#变	10	500	上级设备容量受限
29706	响水	新民小学3#变	10	400	上级设备容量受限
29707	响水	陈港老街2#变	10	400	上级设备容量受限
29708	响水	陈港老街3#变	10	400	上级设备容量受限
29709	响水	陈港新民小学变	10	400	上级设备容量受限
29710	响水	老街变1	10	400	上级设备容量受限
29711	响水	陈港新东3#变	10	400	上级设备容量受限
29712	响水	陈港中学2#变	10	400	上级设备容量受限
29713	响水	陈港新民小学2#变	10	400	上级设备容量受限
29714	响水	港南1#变	10	500	上级设备容量受限
29715	响水	翻身3、4组4#变	10	200	本级设备容量受限
29716	响水	小尖毕圩一二组1#变	10	200	本级设备容量受限
29717	响水	小尖条房一组北变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29718	响水	正舍村2#变	10	200	本级设备容量受限
29719	响水	友爱村部变	10	200	本级设备容量受限
29720	响水	正舍2组变	10	200	本级设备容量受限
29721	响水	旗杆汪吴河西变	10	200	本级设备容量受限
29722	响水	小尖徐洪11#变	10	400	本级设备容量受限
29723	响水	陈港海安三八组变	10	400	本级设备容量受限
29724	响水	丰友4组变(2012)	10	200	本级设备容量受限
29725	响水	小尖毕圩四组变	10	200	本级设备容量受限
29726	响水	四港村明3#变	10	200	本级设备容量受限
29727	响水	陈港大湾四组2#变	10	400	本级设备容量受限
29728	响水	小尖王荡村变	10	200	本级设备容量受限
29729	响水	陈港王商九组西变	10	200	本级设备容量受限
29730	响水	陈港下辛四组变	10	200	本级设备容量受限
29731	响水	蔡庄中心4#变	10	200	本级设备容量受限
29732	响水	小尖条房一组变	10	200	本级设备容量受限
29733	响水	小尖四丰1#变	10	200	本级设备容量受限
29734	响水	陈港王商4组变	10	500	本级设备容量受限
29735	响水	兴龙1组变	10	200	本级设备容量受限
29736	响水	立双线老街1#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29737	响水	陈港三港九组3#变	10	200	本级设备容量受限
29738	响水	港尾刘圩变	10	200	本级设备容量受限
29739	响水	公司仓库变	10	630	本级设备容量受限
29740	响水	腰庄一八组3#变	10	200	本级设备容量受限
29741	响水	小尖沙庄沈庄变	10	400	本级设备容量受限
29742	响水	四套村变	10	200	本级设备容量受限
29743	响水	小尖郭庄小区变	10	400	本级设备容量受限
29744	响水	小尖陈沟2#变	10	200	本级设备容量受限
29745	响水	王商2#公用变	10	400	本级设备容量受限
29746	响水	小尖周庄村2#变	10	400	本级设备容量受限
29747	响水	友爱西2号变	10	200	本级设备容量受限
29748	响水	草港一七组南变	10	400	本级设备容量受限
29749	响水	翻身5组变(2012)	10	200	本级设备容量受限
29750	响水	兴龙闸变	10	200	本级设备容量受限
29751	响水	兴龙村7组2#变	10	200	本级设备容量受限
29752	响水	翻身3、4组2#变(2012)	10	200	本级设备容量受限
29753	响水	兴龙7组变	10	200	本级设备容量受限
29754	响水	新北韩庄3#变	10	200	本级设备容量受限
29755	响水	洪南六七组3#变	10	200	本级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29756	响水	东高变	10	200	本级设备容量受限
29757	响水	小尖小广六组1#变	10	200	本级设备容量受限
29758	响水	塘港东3#变	10	200	本级设备容量受限
29759	响水	兴龙2组变	10	200	本级设备容量受限
29760	响水	中舍村3#变	10	400	本级设备容量受限
29761	响水	灌江绿洲7#变	10	800	上级设备容量受限
29762	响水	灌江绿洲5#变	10	800	上级设备容量受限
29763	响水	灌江绿洲13#变	10	800	上级设备容量受限
29764	响水	灌江绿洲8#变	10	800	上级设备容量受限
29765	响水	灌江绿洲6#变	10	800	上级设备容量受限
29766	响水	灌江绿洲9#变	10	800	上级设备容量受限
29767	响水	灌江绿洲4#变	10	800	上级设备容量受限
29768	响水	灌江绿洲10#变	10	800	上级设备容量受限
29769	响水	灌江绿洲12#变	10	800	上级设备容量受限
29770	响水	灌江绿洲11#变	10	800	上级设备容量受限
29771	响水	灌江绿洲1#变	10	800	上级设备容量受限
29772	响水	灌江绿洲3#变	10	800	上级设备容量受限
29773	响水	灌江绿洲14#变	10	800	上级设备容量受限
29774	响水	灌江绿洲2#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29775	响水	东源府小区5#变	10	800	上级设备容量受限
29776	响水	东源府小区3#变	10	800	上级设备容量受限
29777	响水	东源府小区2#变	10	800	上级设备容量受限
29778	响水	东源府小区7#变	10	800	上级设备容量受限
29779	响水	东源府小区1#变	10	800	上级设备容量受限
29780	响水	东源府小区14#变	10	800	上级设备容量受限
29781	响水	东源府小区9#变	10	800	上级设备容量受限
29782	响水	东源府小区12#变	10	800	上级设备容量受限
29783	响水	东源府小区11#变	10	800	上级设备容量受限
29784	响水	东源府小区6#变	10	800	上级设备容量受限
29785	响水	东源府小区4#变	10	800	上级设备容量受限
29786	响水	东源府小区13#变	10	800	上级设备容量受限
29787	响水	东源府小区10#变	10	800	上级设备容量受限
29788	响水	东源府小区8#变	10	800	上级设备容量受限
29789	响水	凤鸣水岸小区充电桩箱变	10	400	上级设备容量受限
29790	响水	条冲234组2#变	10	200	上级设备容量受限
29791	响水	四份王庄变	10	200	上级设备容量受限
29792	响水	金三角变	10	200	上级设备容量受限
29793	响水	条冲秦庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29794	响水	条冲11组2#变	10	200	上级设备容量受限
29795	响水	淮北河堆1#变	10	200	上级设备容量受限
29796	响水	四份沈庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29797	响水	大有夹河北2#变	10	400	上级设备容量受限
29798	响水	条冲11组变	10	200	上级设备容量受限
29799	响水	四份小学1#变	10	200	上级设备容量受限
29800	响水	条冲秦庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29801	响水	大有淮河2#变	10	200	上级设备容量受限
29802	响水	四份张庄变	10	200	上级设备容量受限
29803	响水	条冲村部1#变	10	400	上级设备容量受限
29804	响水	大有大新5#变	10	200	上级设备容量受限
29805	响水	四份李庄变	10	200	上级设备容量受限
29806	响水	条冲村部3#变	10	200	上级设备容量受限
29807	响水	四份夏庄变	10	200	上级设备容量受限
29808	响水	四份王庄1#变	10	200	上级设备容量受限
29809	响水	淮北河堆变	10	200	上级设备容量受限
29810	响水	淮北河堆2#变	10	200	上级设备容量受限
29811	响水	四份一四组3#变	10	200	上级设备容量受限
29812	响水	四份夏庄1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29813	响水	大新8#变	10	200	上级设备容量受限
29814	响水	大有淮河3#变	10	200	上级设备容量受限
29815	响水	条冲村部变	10	400	上级设备容量受限
29816	响水	条冲村部2#变	10	200	上级设备容量受限
29817	响水	淮河村部变	10	200	上级设备容量受限
29818	响水	四份1-4组变	10	200	上级设备容量受限
29819	响水	夹河北变	10	200	上级设备容量受限
29820	响水	中奥尊府2#变	10	800	上级设备容量受限
29821	响水	中奥尊府5#变	10	800	上级设备容量受限
29822	响水	中奥尊府8#变	10	800	上级设备容量受限
29823	响水	中奥尊府9#变	10	800	上级设备容量受限
29824	响水	中奥尊府7#变	10	800	上级设备容量受限
29825	响水	中奥尊府4#变	10	800	上级设备容量受限
29826	响水	中奥尊府6#变	10	800	上级设备容量受限
29827	响水	中奥尊府3#变	10	800	上级设备容量受限
29828	响水	中奥尊府1#变	10	800	上级设备容量受限
29829	响水	中奥尊府10#变	10	800	上级设备容量受限
29830	响水	东直线39大队变	10	200	上级设备容量受限
29831	响水	东直分场部2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29832	响水	东直41大队变	10	200	上级设备容量受限
29833	响水	东直分场部1#变	10	200	上级设备容量受限
29834	响水	中山河水厂北变	10	200	上级设备容量受限
29835	响水	东直线贺尔连变	10	400	上级设备容量受限
29836	响水	东直线38大队变	10	200	上级设备容量受限
29837	响水	东直线40大队变	10	200	上级设备容量受限
29838	响水	东直线42大队变	10	200	上级设备容量受限
29839	响水	王商五六组3#变	10	200	上级设备容量受限
29840	响水	陈家港化工园区管委会	10	500	上级设备容量受限
29841	响水	陈港草港园区变	10	200	上级设备容量受限
29842	响水	金枫雅苑小区10#变	10	800	上级设备容量受限
29843	响水	金枫雅苑小区4#变	10	800	上级设备容量受限
29844	响水	金枫雅苑小区3#变	10	800	上级设备容量受限
29845	响水	金枫雅苑小区8#变	10	800	上级设备容量受限
29846	响水	金枫雅苑小区11#变	10	800	上级设备容量受限
29847	响水	金枫雅苑小区12#变	10	800	上级设备容量受限
29848	响水	金枫雅苑小区9#变	10	800	上级设备容量受限
29849	响水	金枫雅苑小区2#变	10	800	上级设备容量受限
29850	响水	金枫雅苑小区6#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29851	响水	金枫雅苑小区7#变	10	800	上级设备容量受限
29852	响水	金枫雅苑小区5#变	10	800	上级设备容量受限
29853	响水	金枫雅苑小区1#变	10	800	上级设备容量受限
29854	响水	王商五六七组变	10	400	上级设备容量受限
29855	响水	三堡四组4#变	10	400	上级设备容量受限
29856	响水	金城家园A区开关站1#变	10	800	上级设备容量受限
29857	响水	金城家园A区开关站3#变	10	800	上级设备容量受限
29858	响水	金城家园A区9#变	10	800	上级设备容量受限
29859	响水	金城家园A区开关站4#变	10	800	上级设备容量受限
29860	响水	金城家园B区2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
29861	响水	金城家园B区1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
29862	响水	金城家园B区2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
29863	响水	金城家园7#变	10	800	上级设备容量受限
29864	响水	金城家园B区2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
29865	响水	金城家园B区1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
29866	响水	金城家园A区14#变	10	630	上级设备容量受限
29867	响水	金城家园4#变	10	800	上级设备容量受限
29868	响水	金城家园2#变	10	800	上级设备容量受限
29869	响水	金城家园B区2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29870	响水	金城家园B区1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
29871	响水	金城家园A区7#变	10	800	上级设备容量受限
29872	响水	金城家园A区开关站2#变	10	800	上级设备容量受限
29873	响水	金城家园A区11#变	10	800	上级设备容量受限
29874	响水	金城家园5#变	10	800	上级设备容量受限
29875	响水	金城家园A区10#变	10	800	上级设备容量受限
29876	响水	三堡四组2#变	10	200	上级设备容量受限
29877	响水	金城家园A区13#变	10	630	上级设备容量受限
29878	响水	金城家园A区8#变	10	800	上级设备容量受限
29879	响水	金城家园1#变	10	800	上级设备容量受限
29880	响水	金城家园6#变	10	800	上级设备容量受限
29881	响水	金城家园8#变	10	800	上级设备容量受限
29882	响水	金城家园A区5#变	10	800	上级设备容量受限
29883	响水	金城家园A区12#变	10	800	上级设备容量受限
29884	响水	金城家园B区1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
29885	响水	金城家园A区6#变	10	800	上级设备容量受限
29886	响水	金城家园3#变	10	800	上级设备容量受限
29887	响水	南河河堆237组4#变	10	200	上级设备容量受限
29888	响水	合兴陆庄2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29889	响水	南河王集南2#变	10	400	上级设备容量受限
29890	响水	南河王集南3#变	10	400	上级设备容量受限
29891	响水	合兴桥头变	10	200	上级设备容量受限
29892	响水	河堆456组	10	200	上级设备容量受限
29893	响水	河堆四组2#变	10	200	上级设备容量受限
29894	响水	南河河堆237组3#变	10	200	上级设备容量受限
29895	响水	河堆4组变	10	200	上级设备容量受限
29896	响水	太平46组变	10	200	上级设备容量受限
29897	响水	河堆237组5#变	10	200	上级设备容量受限
29898	响水	河堆456组2#变	10	200	上级设备容量受限
29899	响水	合兴陆庄	10	200	上级设备容量受限
29900	响水	合兴18组2#变	10	200	上级设备容量受限
29901	响水	南河合兴4组变	10	200	上级设备容量受限
29902	响水	河堆237组	10	200	上级设备容量受限
29903	响水	太平45组单变	10	200	上级设备容量受限
29904	响水	太平46组3#变	10	200	上级设备容量受限
29905	响水	太平四六组2#变	10	400	上级设备容量受限
29906	响水	合兴陆庄3#变	10	200	上级设备容量受限
29907	响水	南河兴庄123组2#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29908	响水	河堆237组2#变	10	200	上级设备容量受限
29909	响水	合兴47组	10	200	上级设备容量受限
29910	响水	合兴陆庄4#变	10	200	上级设备容量受限
29911	响水	太平四组单变	10	200	上级设备容量受限
29912	响水	八墩线新增兴庄123组3#变	10	200	上级设备容量受限
29913	响水	街北村4#变	10	200	上级设备容量受限
29914	响水	六套先锋变	10	400	上级设备容量受限
29915	响水	六套集镇1#变	10	200	上级设备容量受限
29916	响水	六套街北村新街变	10	400	上级设备容量受限
29917	响水	六套街北7#公用变	10	400	上级设备容量受限
29918	响水	唐庄村徐庄2#)	10	315	上级设备容量受限
29919	响水	善友六七组2#变	10	400	上级设备容量受限
29920	响水	六套街北5#变	10	400	上级设备容量受限
29921	响水	唐庄石庄变	10	200	上级设备容量受限
29922	响水	六套街北村变	10	400	上级设备容量受限
29923	响水	唐庄三四组4#变	10	200	上级设备容量受限
29924	响水	育才新区2#变	10	400	上级设备容量受限
29925	响水	六套街北17#变	10	200	上级设备容量受限
29926	响水	二套李庄3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29927	响水	六套街北11#变	10	400	上级设备容量受限
29928	响水	善友六七组照明变	10	200	上级设备容量受限
29929	响水	育才新区3#变	10	400	上级设备容量受限
29930	响水	善友4组变	10	200	上级设备容量受限
29931	响水	六套街北村新街2#变	10	400	上级设备容量受限
29932	响水	唐庄三四组照明变	10	200	上级设备容量受限
29933	响水	六套五套小区8#变	10	400	上级设备容量受限
29934	响水	五套张庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29935	响水	尹庄村变	10	400	上级设备容量受限
29936	响水	五套何庄2#变	10	400	上级设备容量受限
29937	响水	五套康庄2#变	10	200	上级设备容量受限
29938	响水	五套唐庄苗圃变	10	200	上级设备容量受限
29939	响水	尹庄徐李变	10	200	上级设备容量受限
29940	响水	六套五套小区2#变	10	400	上级设备容量受限
29941	响水	六套富民村尹庄6#变	10	200	上级设备容量受限
29942	响水	尹庄孙庄变	10	200	上级设备容量受限
29943	响水	六套五套小区1#变	10	400	上级设备容量受限
29944	响水	尹庄路北变	10	200	上级设备容量受限
29945	响水	六套富民村方庄4#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29946	响水	五套何庄3#变	10	200	上级设备容量受限
29947	响水	六套尹庄6#变	10	200	上级设备容量受限
29948	响水	唐庄八九组	10	200	上级设备容量受限
29949	响水	太平19组2#变	10	200	上级设备容量受限
29950	响水	河西567组	10	200	上级设备容量受限
29951	响水	顺河4组2#变	10	200	上级设备容量受限
29952	响水	顺河12组2#变	10	200	上级设备容量受限
29953	响水	太平28组3#变	10	200	上级设备容量受限
29954	响水	河西4组变	10	200	上级设备容量受限
29955	响水	太平45组变	10	200	上级设备容量受限
29956	响水	南河太平37组2#变	10	200	上级设备容量受限
29957	响水	太平19组变	10	200	上级设备容量受限
29958	响水	河西4组2#变	10	200	上级设备容量受限
29959	响水	南河顺河六组变	10	200	上级设备容量受限
29960	响水	河西12组	10	200	上级设备容量受限
29961	响水	新建村部2#变	10	200	上级设备容量受限
29962	响水	半沙二组2#变	10	200	上级设备容量受限
29963	响水	新建10组2#变	10	200	上级设备容量受限
29964	响水	半沙2组变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29965	响水	南河新建10组4#变	10	200	上级设备容量受限
29966	响水	南河新建1.2组变	10	200	上级设备容量受限
29967	响水	新建1.2组2#变	10	200	上级设备容量受限
29968	响水	新建村部变	10	200	上级设备容量受限
29969	响水	平建线新建10组5#变	10	200	上级设备容量受限
29970	响水	半沙二组3#变	10	200	上级设备容量受限
29971	响水	洪南居民集中区1#变	10	200	上级设备容量受限
29972	响水	洪南居民集中区2#变	10	400	上级设备容量受限
29973	响水	洪南村大棚变	10	400	上级设备容量受限
29974	响水	洪南13组变(2012)	10	200	上级设备容量受限
29975	响水	洪南5组变	10	200	上级设备容量受限
29976	响水	友爱9组变	10	200	上级设备容量受限
29977	响水	洪南大棚2#变	10	200	上级设备容量受限
29978	响水	国环小街2#变（2013）	10	200	上级设备容量受限
29979	响水	建华村东变	10	200	上级设备容量受限
29980	响水	友爱东5#变	10	200	上级设备容量受限
29981	响水	国环6组变（2013）	10	200	上级设备容量受限
29982	响水	新舍村新型社区1#变	10	630	上级设备容量受限
29983	响水	国环3组变（2013）	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
29984	响水	友爱六组变	10	200	上级设备容量受限
29985	响水	小南南站变	10	200	上级设备容量受限
29986	响水	双港建华1、2组3#变	10	200	上级设备容量受限
29987	响水	新舍村新型社区4#变	10	630	上级设备容量受限
29988	响水	小南毛庄变	10	400	上级设备容量受限
29989	响水	建华西2#变（2012）	10	200	上级设备容量受限
29990	响水	新舍村新型社区3#变	10	630	上级设备容量受限
29991	响水	环南安置区变	10	400	上级设备容量受限
29992	响水	新舍村新型社区2#变	10	630	上级设备容量受限
29993	响水	双港大兴村8#变	10	200	上级设备容量受限
29994	响水	陈港部队3#变	10	400	上级设备容量受限
29995	响水	六港安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
29996	响水	10kV沙荡线安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
29997	响水	沙荡王七港安置区2#变	10	400	上级设备容量受限
29998	响水	六港安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
29999	响水	六港安置区3#变	10	400	上级设备容量受限
30000	响水	草港新村2#变	10	400	上级设备容量受限
30001	响水	10kV沙荡线安置区5#变	10	400	上级设备容量受限
30002	响水	六港新农村1#变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30003	响水	新民十一组变	10	200	上级设备容量受限
30004	响水	沙荡王七港安置区1#变	10	400	上级设备容量受限
30005	响水	10kV沙荡线安置区4#变	10	400	上级设备容量受限
30006	响水	陈港沙荡村南变	10	200	上级设备容量受限
30007	响水	六港新农村2#变	10	400	上级设备容量受限
30008	响水	陈家港沙荡安置区15#变	10	400	上级设备容量受限
30009	响水	草港安置区6#变	10	400	上级设备容量受限
30010	响水	陈港沙荡村变	10	400	上级设备容量受限
30011	响水	六港十组变	10	200	上级设备容量受限
30012	响水	沙荡村2#变	10	400	上级设备容量受限
30013	响水	10kV沙荡线安置区7#变	10	400	上级设备容量受限
30014	响水	老舍大口7组变	10	200	上级设备容量受限
30015	响水	刘庄1组1#变	10	400	上级设备容量受限
30016	响水	恩谭1组2#变	10	200	上级设备容量受限
30017	响水	东吴大西2#变	10	200	上级设备容量受限
30018	响水	刘庄1、2组照明变	10	200	上级设备容量受限
30019	响水	新舍鱼塘变	10	200	上级设备容量受限
30020	响水	刘庄1组变	10	200	上级设备容量受限
30021	响水	大口3组3#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30022	响水	刘庄3、4组变	10	200	上级设备容量受限
30023	响水	大口3组1#变	10	200	上级设备容量受限
30024	响水	大口五组变	10	200	上级设备容量受限
30025	响水	老舍10组1#变	10	200	上级设备容量受限
30026	响水	大口一八组变	10	200	上级设备容量受限
30027	响水	大口18组1#变	10	200	上级设备容量受限
30028	响水	恩谭五组变 200kVA	10	200	上级设备容量受限
30029	响水	恩谭3组2#变	10	200	上级设备容量受限
30030	响水	新村西1#变	10	200	上级设备容量受限
30031	响水	红卫小区变	10	200	上级设备容量受限
30032	响水	大口桥1#变	10	200	上级设备容量受限
30033	响水	老舍10组3#变	10	200	上级设备容量受限
30034	响水	老舍3#公用变	10	200	上级设备容量受限
30035	响水	老舍高庄2#变	10	200	上级设备容量受限
30036	响水	粮管所1#变	10	200	上级设备容量受限
30037	响水	工业园区变	10	400	上级设备容量受限
30038	响水	老舍9组台片	10	200	上级设备容量受限
30039	响水	老舍11#变	10	200	上级设备容量受限
30040	响水	老舍社区2#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30041	响水	老舍供销社变	10	400	上级设备容量受限
30042	响水	老舍中学变	10	400	上级设备容量受限
30043	响水	老舍8组变	10	200	上级设备容量受限
30044	响水	老舍9#公用变	10	200	上级设备容量受限
30045	响水	供销社1#变	10	200	上级设备容量受限
30046	响水	老舍八组2#台片	10	200	上级设备容量受限
30047	响水	大口3组4#变	10	400	上级设备容量受限
30048	响水	大口4组3#变	10	400	上级设备容量受限
30049	响水	老舍社区1#变	10	200	上级设备容量受限
30050	响水	老舍铁路小区变	10	400	上级设备容量受限
30051	响水	老舍树圩拾份变	10	200	上级设备容量受限
30052	响水	树圩南桑庄2#变	10	400	上级设备容量受限
30053	响水	老舍树圩村前庄变	10	200	上级设备容量受限
30054	响水	东吴村台片	10	200	上级设备容量受限
30055	响水	树圩村西变	10	200	上级设备容量受限
30056	响水	左圩梁庄照明	10	200	上级设备容量受限
30057	响水	东吴村前王变	10	200	上级设备容量受限
30058	响水	树圩顾庄变	10	200	上级设备容量受限
30059	响水	老舍左圩北变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30060	响水	东吴殷陈2#变	10	200	上级设备容量受限
30061	响水	左圩村2#变	10	200	上级设备容量受限
30062	响水	树圩拾份3#变	10	400	上级设备容量受限
30063	响水	左圩南1#变	10	200	上级设备容量受限
30064	响水	树圩南桑庄变	10	200	上级设备容量受限
30065	响水	老舍树圩村1#变	10	200	上级设备容量受限
30066	响水	树圩团结1#变	10	200	上级设备容量受限
30067	响水	旗杆谢庄组变	10	200	上级设备容量受限
30068	响水	旗杆王庄西变	10	200	上级设备容量受限
30069	响水	旗杆路南照明变	10	200	上级设备容量受限
30070	响水	尚圩新河	10	200	上级设备容量受限
30071	响水	老舍尚圩村部变	10	200	上级设备容量受限
30072	响水	旗杆路南1#变	10	200	上级设备容量受限
30073	响水	旗杆汪吴1#变	10	200	上级设备容量受限
30074	响水	老舍旗杆路北2#变	10	200	上级设备容量受限
30075	响水	老舍旗杆路北变	10	200	上级设备容量受限
30076	响水	尚圩张庄变	10	400	上级设备容量受限
30077	响水	老舍尚圩高汪变	10	200	上级设备容量受限
30078	响水	老舍旗杆秦庄1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30079	响水	农民创业园4#变	10	630	上级设备容量受限
30080	响水	龙运仕家2#变	10	800	上级设备容量受限
30081	响水	龙运仕家25#变	10	800	上级设备容量受限
30082	响水	龙运仕家30#变	10	800	上级设备容量受限
30083	响水	龙运仕家15#变	10	800	上级设备容量受限
30084	响水	响水开源2#变	10	200	上级设备容量受限
30085	响水	龙运仕家17#变	10	800	上级设备容量受限
30086	响水	龙运仕家18#变	10	800	上级设备容量受限
30087	响水	龙运仕家14#变	10	800	上级设备容量受限
30088	响水	龙运仕家22#变	10	800	上级设备容量受限
30089	响水	龙运仕家13#变	10	800	上级设备容量受限
30090	响水	龙运仕家7#变	10	800	上级设备容量受限
30091	响水	龙运仕家3#变	10	800	上级设备容量受限
30092	响水	龙运仕家27#变	10	800	上级设备容量受限
30093	响水	龙运仕家11#变	10	800	上级设备容量受限
30094	响水	龙运仕家4#变	10	800	上级设备容量受限
30095	响水	农民创业园9#变	10	630	上级设备容量受限
30096	响水	龙运仕家24#变	10	800	上级设备容量受限
30097	响水	农民创业园8#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30098	响水	龙运仕家20#变	10	800	上级设备容量受限
30099	响水	龙运仕家21#变	10	800	上级设备容量受限
30100	响水	龙运仕家26#变	10	800	上级设备容量受限
30101	响水	农民创业园2#变	10	630	上级设备容量受限
30102	响水	农民创业园7#变配变	10	630	上级设备容量受限
30103	响水	河口十二组变	10	200	上级设备容量受限
30104	响水	农民创业园3#变	10	630	上级设备容量受限
30105	响水	龙运仕家12#变	10	800	上级设备容量受限
30106	响水	龙运仕家6#变	10	800	上级设备容量受限
30107	响水	龙运仕家9#变	10	800	上级设备容量受限
30108	响水	龙运仕家10#变	10	800	上级设备容量受限
30109	响水	龙运仕家5#变	10	800	上级设备容量受限
30110	响水	开发区20#变	10	630	上级设备容量受限
30111	响水	龙运仕家29#变	10	800	上级设备容量受限
30112	响水	开源3#变	10	630	上级设备容量受限
30113	响水	响水开源1#变	10	315	上级设备容量受限
30114	响水	龙运仕家16#变	10	800	上级设备容量受限
30115	响水	龙运仕家28#变	10	800	上级设备容量受限
30116	响水	龙运仕家1#变	10	800	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30117	响水	龙运仕家19#变	10	800	上级设备容量受限
30118	响水	龙运仕家23#变	10	800	上级设备容量受限
30119	响水	龙运仕家8#变	10	800	上级设备容量受限
30120	响水	海悦华庭1#变	10	800	上级设备容量受限
30121	响水	海悦华庭2#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
30122	响水	水榭阳光3#配电室9#变	10	630	上级设备容量受限
30123	响水	10kV灌商线供电公司1#箱变	10	630	上级设备容量受限
30124	响水	水榭阳光1#配电室2#变	10	800	上级设备容量受限
30125	响水	水榭阳光1#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
30126	响水	海悦华庭2#配电室4#变	10	800	上级设备容量受限
30127	响水	海悦华庭小区1#配电室4#变	10	1000	上级设备容量受限
30128	响水	海悦华庭小区1#配电室3#变	10	1000	上级设备容量受限
30129	响水	海悦华庭2#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
30130	响水	海悦华庭2#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
30131	响水	水榭阳光1#配电室3#变	10	800	上级设备容量受限
30132	响水	水榭阳光2#配电室6#变	10	800	上级设备容量受限
30133	响水	水榭阳光3#配电室11#变	10	630	上级设备容量受限
30134	响水	海悦华庭2#变	10	800	上级设备容量受限
30135	响水	水榭阳光3#配电室10#变	10	630	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30136	响水	水榭阳光2#配电室8#变	10	800	上级设备容量受限
30137	响水	水榭阳光2#配电室5#变	10	800	上级设备容量受限
30138	响水	水榭阳光3#配电室12#变	10	630	上级设备容量受限
30139	响水	水榭阳光1#配电室1#变	10	800	上级设备容量受限
30140	响水	三堡十二组1#变	10	400	上级设备容量受限
30141	响水	开发区27#变	10	400	上级设备容量受限
30142	响水	三堡四组3#变	10	630	上级设备容量受限
30143	响水	河口预制厂变	10	400	上级设备容量受限
30144	响水	开发区4#变	10	400	上级设备容量受限
30145	响水	陆长田变	10	500	上级设备容量受限
30146	响水	三堡十二组变	10	200	上级设备容量受限
30147	响水	三堡四组变	10	400	上级设备容量受限
30148	响水	天筑未来府7#变	10	800	上级设备容量受限
30149	响水	天筑未来府1#变（新）	10	800	上级设备容量受限
30150	响水	天筑未来府5#变	10	800	上级设备容量受限
30151	响水	天筑未来府3#变	10	800	上级设备容量受限
30152	响水	河口十三组单变	10	200	上级设备容量受限
30153	响水	东风小白庄1#变	10	200	上级设备容量受限
30154	响水	东风七组1#变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30155	响水	东风四组1#变	10	400	上级设备容量受限
30156	响水	宣圩2#变	10	200	上级设备容量受限
30157	响水	东风三组变	10	200	上级设备容量受限
30158	响水	326省道2#路灯变	10	100	上级设备容量受限
30159	响水	宣圩三组单相变	10	200	上级设备容量受限
30160	响水	宣圩东变	10	200	上级设备容量受限
30161	响水	宣圩三组变	10	200	上级设备容量受限
30162	响水	东风三组2#变	10	200	上级设备容量受限
30163	响水	东风七组变	10	200	上级设备容量受限
30164	响水	宣圩3#变	10	200	上级设备容量受限
30165	响水	宣圩南1#变	10	200	上级设备容量受限
30166	响水	东风四组变	10	200	上级设备容量受限
30167	响水	宣圩一组变	10	200	上级设备容量受限
30168	响水	宣圩1#变	10	200	上级设备容量受限
30169	响水	东风三组3#变	10	200	上级设备容量受限
30170	响水	灌舍东风六组变	10	200	上级设备容量受限
30171	响水	东风小白庄变	10	200	上级设备容量受限
30172	响水	东风四组2#变	10	200	上级设备容量受限
30173	响水	宣圩南变	10	400	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30174	响水	国道3#路灯变	10	100	上级设备容量受限
30175	响水	王庄3组2#变	10	200	上级设备容量受限
30176	响水	老舍2组变	10	200	上级设备容量受限
30177	响水	恩谭集中区1#配变	10	200	上级设备容量受限
30178	响水	花枝十组变	10	200	上级设备容量受限
30179	响水	恩谭3、4组5#变	10	200	上级设备容量受限
30180	响水	恩谭小区5#变	10	200	上级设备容量受限
30181	响水	恩谭3、4组2#变	10	200	上级设备容量受限
30182	响水	花枝五组教堂变	10	200	上级设备容量受限
30183	响水	国环村东变	10	200	上级设备容量受限
30184	响水	环南新型社区1#变	10	400	上级设备容量受限
30185	响水	双港兴太周庄4#变	10	200	上级设备容量受限
30186	响水	国环东2#变(2012)	10	200	上级设备容量受限
30187	响水	恩谭集中区3#配变	10	200	上级设备容量受限
30188	响水	公兴6#变	10	200	上级设备容量受限
30189	响水	恩谭小区6#变	10	200	上级设备容量受限
30190	响水	兴太公兴2#变	10	200	上级设备容量受限
30191	响水	双港兴太周庄2号变	10	200	上级设备容量受限
30192	响水	兴太周庄变	10	200	上级设备容量受限

序号	市（县、区）	台区名称	电压等级 (kV)	额定容量 (kVA)	受限原因
30193	响水	兴太线兴太潘庄2#变	10	200	上级设备容量受限
30194	响水	兴太线小南六组变	10	200	上级设备容量受限
30195	响水	兴太余段变	10	200	上级设备容量受限
30196	响水	小南潘庄变	10	200	上级设备容量受限
30197	响水	环南新型社区2#变	10	400	上级设备容量受限
30198	响水	兴太东变	10	200	上级设备容量受限
30199	响水	恩谭集中区4#配变	10	200	上级设备容量受限
30200	响水	丰大3#变	10	200	上级设备容量受限